

表 2 - 3 6 関西電力発電所の公害等防止協定遵守状況 (昭和63年度)

区分	発電所	年 度												昭和63年 出庫(固定 価100)	
		昭和63年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成1年 1月	2月	3月		
硫黄化合物 排出量 (トン)	多奈川	800	停止中	0.9	12.3	16.4	8.5	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	4.1	422
	多奈川第一	3,020	51.3	63.2	94.7	117.2	119.9	114.6	107.5	146.9	178.4	142.3	119.3	149.3	1,404.6
	三空	3,720	0.7	2.6	0.7	2.3	8.6	4.9	3.0	32.4	48.3	0.7	3.2	6.7	113.4
	大坂	250	10.7	停止中	1.5	7.8	11.1	停止中	4.9	停止中	停止中	停止中	停止中	7.4	43.4
	春日出	1,430	19.4	36.0	19.0	22.5	35.6	24.5	40.7	33.8	30.6	30.0	37.3	40.1	369.5
合 計	760	5.4	11.0	10.9	32.2	44.4	30.6	0.0	0.1	0.2	7.5	2.3	0.1	144.7	
窒素酸化物 排出量 (トン)	多奈川	410	停止中	0.6	6.2	7.9	4.5	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	2.7	21.9
	多奈川第二	2,100	21.3	21.5	65.7	125.2	134.3	126.8	125.5	157.9	164.9	130.7	117.3	144.4	1,335.5
	三空	2,700	62.1	47.0	48.9	82.9	68.9	59.4	66.1	74.0	64.3	52.7	61.2	58.8	746.3
	大坂	190	8.9	停止中	1.5	7.1	8.9	停止中	4.3	停止中	停止中	停止中	停止中	6.8	37.5
	春日出	1,070	17.7	30.8	18.8	21.0	32.2	22.9	36.7	32.4	28.6	28.2	31.6	35.1	337.1
合 計	470	4.3	9.0	9.6	26.0	36.3	25.5	0.2	0.3	0.4	6.8	2.1	0.4	120.6	
燃料消費分 (重油換算%)	多奈川	6,940	114.3	108.3	143.7	262.8	286.7	248.0	228.5	288.9	255.2	218.1	212.2	248.2	2,598.9
	多奈川第一	0.12	0.08	0.08	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07
	三空	0.15	0.10	停止中	0.13	0.13	0.10	停止中	0.13	停止中	停止中	停止中	停止中	0.11	0.11
	大坂	0.15	0.06	0.07	0.0	0.05	0.07	0.06	0.06	0.04	0.04	0.04	0.12	0.11	0.03
	春日出	0.15	0.11	0.12	0.1	0.12	0.12	0.12	0.04	0.04	0.04	0.12	0.11	0.03	0.12
利 用 率 (%)	多奈川	-	停止中	停止中	0.1	0.8	1.2	0.6	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	0.3	3.0
	多奈川第一	-	2.5	2.8	3.6	5.0	5.6	5.2	4.7	6.1	6.7	5.8	5.1	5.7	
	三空	-	4.0	3.0	3.2	3.8	4.1	3.7	4.2	4.3	3.9	3.7	3.7	3.5	
	大坂	-	1.6	停止中	停止中	0.2	1.0	1.6	停止中	0.6	停止中	停止中	停止中	1.1	
	春日出	-	1.4	2.1	1.6	1.9	2.2	1.8	3.0	3.2	2.8	2.5	2.1	2.5	
合 計	-	0.3	0.8	0.7	2.3	3.2	2.2	停止中	停止中	0.5	0.2	停止中	10.2		
燃 料 使 用 量 (8640kcal/10 ⁴ kWh)	多奈川	-	停止中	停止中	0.7	8.8	11.8	6.1	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	3.1	30.5
	多奈川第一	-	59.9	64.1	85.9	119.7	131.0	122.4	112.8	139.8	154.6	135.3	119.8	132.5	
	三空	-	169.6	127.0	135.5	164.3	178.8	163.2	177.1	183.9	167.0	157.9	157.0	152.0	
	大坂	-	5.2	停止中	停止中	0.7	3.5	5.3	停止中	2.2	停止中	停止中	停止中	3.5	
	春日出	-	18.3	28.6	22.0	24.5	29.5	23.5	40.1	41.8	37.6	32.5	28.6		
合 計	-	2.6	5.2	5.7	15.4	21.2	15.2	0.1	0.1	0.2	3.6	1.2	0.1		
合 計	-	255.6	224.9	249.8	333.4	372.8	335.7	330.1	367.8	358.4	328.9	306.6	353.9	3,789.3	

◎ 利用率(月) = 各発電所当月トータル(MWh) ÷ 各所可出力(MW) × 年稼働日(日) × 24(h) × 100(%)
 (注) 本表は関西電力公害防止計画書(平成元年4月)から作成した。