

## H26一級河川堂島川(旧淀川)銚流橋ライトアップ設計等業務説明会における質問と回答

NO	質問	回答
1	公表している図面以外の図面はないのか。またCADデータでないか。	事業提案書については、現在公表している図面を基に作成願います。業務実施の際に、協議により必要な図面については提供します。CAD図面についてはありません。
2	橋梁における配線図はないのか。	現在大阪市から受領している図面にはありません。大阪市に確認のうえ、公表できる場合は、募集ホームページにて公表させていただきます。
3	照明機器等を設置可能な場所、又は不可能な場所はどこか。	具体的に設置計画箇所を明示してご質問いただければ、設置可能か確認して回答させていただきます。また、事前に設置不可能な場所が判明すれば、募集ホームページにて公表させていただきます。
		<p>なお、現在分かっている留意点は以下の通りです。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・護岸等既設構造物の構造に影響を及ぼす設置は認められない。</li> <li>・特に、護岸前面にアンカー等で穴を開けることは不可とする。</li> <li>・銚流神事を行う場所(右岸上流)には設置不可とする。</li> </ul>
4	夜間景観づくり専門家の監修費用について、参考価格はどの程度か。	参考見積もり価格は、設計業務の監修については100,000円、本設工事の監修については200,000円と聞いています。