

測定地点 番号	所在地	測定日	環境保全項目 (mg/L)													一般項目		調査井戸 の状況								
			カドミウム	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	PCB	四塩化炭素	1,2-ジクロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン	2,2,4-トリクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエチレン	1,1,2-トリクロロエチレン	1,1,1,2-テトラクロロエチレン	1,1,1,2-テトラクロロエチレン	1,2-ジクロロベンゼン		1,3-ジクロロベンゼン	ベンゼン	揮発性有機溶剤	pH	透明度			
85	黒本町 若山台	96/09/18	<0.001	ND	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	ND	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.002	#1.2	8.3	83	-
86	大飯町 西茂川区大和田	96/05/14	<0.001	ND	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	ND	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	-	49	-	
87	大飯町 大正区南豊和島	96/05/07	<0.001	ND	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	ND	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	-	8.9	-	

(注1) 「-」は測定せず、また、「ND」は法定下限値未満をいい、シアンは0.1mg/L未満、PCBは0.0005mg/L未満である。
(注2) 「#」は検出したが、法定下限以下である。「*」は法定下限値を超えて検出した。
(注3) アルキル水銀については、総水銀が検出された場合(法定下限値0.0005mg/L)にのみ測定を行うこととしている。
(注4) 80,37,及び42の地点は未実施。