

小規模浄化槽（50人槽以下）施工状況報告書

建築主 事
 保健所長 様
 移譲市長
 指定確認検査機関

浄化槽工事業者 大阪府知事（登届一 ）第 号
 大環水指協 第 号

商号及び代表者氏名

浄化槽設備士 免状番号 第 号
 大環水指協（ ）第 号

氏 名

大阪府浄化槽事務処理要領第 4 の規定により施工状況を報告します。

建築主		人槽・計画汚水量	人 m ³ /日
設置場所		告示区分	
建築確認番号		製造会社名	
工事完了日		型式認定番号	
		型式適合認定番号	

報告項目	細 目	状況	備考
設置場所	設置場所及び地盤高等は設計通りか	良・否	
	維持管理及び清掃に支障はないか	良・否	
	衛生上支障ないか	良・否	
流入設備	雨水が混入していないか	良・否	
	配管の材質、勾配及び会所はよいか	良・否	
基礎工事等	栗石敷厚 (cm) 基礎底版コンクリート厚 (cm) 槽の基礎への固定 基礎の施工はよいか	良・否	
本体全体	型式、メーカー名、人槽の表示があるか	良・否	
	水平に据え付けられているか	良・否	
	亀裂、破損はないか	良・否	
	槽本体に満水して 24 時間以上漏水しないか	良・否	
	嵩上のある場合、維持管理に支障はないか	良・否	

		内部構造及び性能	状況	備考
一次処理	沈殿分離槽等	流入管、流出管の径、開口部の位置及び取付け状態	良・否	
		接触材の充填率と支持、固定方法	良・否	
		ばっ気部の攪拌状態		
二次処理	生物反応槽	ばっ気装置の取付け状態と攪拌状態	良・否	
		逆洗装置の取付け状態と逆洗状態	良・否	
		剥離汚泥の引抜状態	良・否	
		接触材の充填率と支持、固定方法	良・否	
		担体の流動状態	良・否	
沈殿槽・処理水槽		越流ぜきの取付け状態及び越流状態等	良・否	
消毒槽		消毒装置の固定	良・否	
電源設備	送風機の場所及び取付け状態		良・否	
	送風機の型式、能力及び配管はよいか		良・否	
	電源、コンセント、アースはよいか		良・否	
放流設備	自然放流の場合、逆流の恐れはないか		良・否	
	配管の材質、勾配及び会所はよいか		良・否	
	放流先の状況はよいか		良・否	
	ポンプ槽が有る場合、槽の大きさ、ポンプ能力、警報装置はよいか		良・否	
その他			良・否	
維持管理	維持管理契約の有無		有・無	
	業者名	TEL		
	清掃契約の有無		有・無	
業者名	TEL			

保健所意見欄	竣工検査日	年 月 日	保健所受付印

竣工検査日 (年 月 日)
協会受付番号 (第 号)
協会受付年月日 (年 月 日)
使用開始予定日 (年 月 日)

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。

工事写真貼付用紙

<p>(イ) 設置場所 設置予定場所に白線引きの上、全景を撮影のこと。</p>	<p>(ロ) 掘削 矢板施工及び素掘り状態を撮影のこと。 なお、矢板の材質及び素掘りの安息角度が確認できるものとする。</p>
<p>(ハ) 栗石 栗石の厚さ及び目つぶしの状態が確認できるように箱尺等を用いて撮影すること。</p>	<p>(ニ) コンクリート工事 (底版、支柱又は壁及び頂版) コンクリート打設後の状況を撮影すること。またコンクリート厚さの確認ができるように箱尺等を用いること。</p>
<p>(ホ) 配筋 鉄筋径、配筋間隔が確認できるように箱尺等を用いて撮影すること。 ただし、家庭用(10人槽程度)の小規模合併処理浄化槽で配筋を必要としないものは省略できる。</p>	<p>(ヘ) その他 ①工事写真は、カラー仕上げ、サービスサイズ以上とすること。 ②全ての写真に建築主、人槽、年月日、撮影場所等を記した黒板を入れること。 ③浄化槽法第30条による標識についても併せて撮影すること。</p>

添付工事写真例

浄化槽設置場所【地縄張り】



浄化槽設置者が正面を向いて、標識板・黒板を持っていること。
 施工位置並びに全業が把握できること。
 写真は全て一定方向から写すこと。

掘削工事【根切り工事】



深さ、幅、長さ等が確認できるもの

※掘削工事を行う場合は、他工事の掘削防止に注意して山留る工事等の必要な措置を講じてください。

基礎工事【割栗地業工事】



厚さ100mm以上で砂利による目潰しを施しランマー等で十分締め固めること。
 スケールをあて、厚さが確認できること。

基礎工事【捨てコンクリート工事】



厚さは50mm以上とすること。
 スケールをあて、厚さが確認できること。

基礎工事【配筋・型枠等工事】



ピッチがわかるようスケールをあてること。
 (基本的にはD10-200φシングル)
 ただし、地耐力があって、配筋等を必要としないものは省略してもよい。

据え付け工事【本体水平状況等】



水張り状況・水平を確認できるもの。
 水準器にて水平が確認できること。

埋戻し工事



埋め戻しに用いる土砂・突を固め用の器具・水張り状況を確認できるもの。

完了工事【コンクリート打設工事】



浄化槽設置士が正面を向いて、保護板・黒紙を待っていること。
 上層スラブ全体が写っていること。
 上層に荷重物が乗る場合や、支柱レスの浄化槽については、その仕様によって上層スラブを打設すること。