

## 記入例

## 屋外広告物安全点検報告書（屋上広告物）

年 月 日

大阪府 土木事務所長様

報告者 住所 \_\_\_\_\_

(広告物の所有者等) 氏名 \_\_\_\_\_

電話 \_\_\_\_\_

**報告者は、広告物等の所有者または占有者です。**

(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の職・氏名)

大阪府屋外広告物条例第16条の2の点検の結果は、下記のとおりです。

## 1 広告物等の概要

**設置年月日は、当初に設置した年月日を記入してください。**

(1) 表示又は設置の場所

年 月 日

(2) 設 置 年 月 日

年 月 日

(3) 前 回 許 可 日

年 月 日

(4) 前 回 許 可 番 号

## 2 点検結果

点検日	年 月 日
-----	-------

注) 点検日は、許可の申請前3ヶ月以内とする。

**当面、安全上支障はないが、次回までに改善が必要と認められる異常がある場合、その旨記入してください。**

区分 (点検箇所)	占 構 項 目	異常	特記事項
① 基礎部分・根巻き	裂傷等	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	
② アンカーボルト	ボルト、ナット等の錆び、腐食、劣化、欠落	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	アンカーボルトが腐食して折れ倒壊の危険があるため、早急な取替えが必要。
	ボルトのぐらつき、ナット等の緩み	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	
③ 支柱・鉄骨構造部	錆び、腐食、劣化、変形、傾き、内部の水の溜り	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	柱に亀裂があるが、当面の間、安全上支障ないと判断できる。次回申請時までに改善が必要。
④ 本体接合部	錆び、腐食、劣化、変形 ボルト、ナット等の緩み、錆び、腐食、劣化、欠落	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	安全上支障のない軽度のさびがあるが、経過観察とする。
⑤ 表示面板	錆び、腐食、劣化、変形、破損	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	
	仕上げフィルム、塗装の劣化	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	
⑥ 額縁（外周部分）	板金の錆び、腐食、劣化、変形	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	
	ビスの緩み、錆び、腐食、劣化、欠落	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	
⑦ 電材	機具の耐用年数の著しい超過、コードの劣化・断線 分電盤、タイマー等の動作状況	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	該当なし
電材突き出し部材	取り付け部の錆び、ぐらつき、変形、ビスの緩み	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	該当なし
附属部材	タラップの腐食、劣化、鳥よけ具の破損、変形 その他附属品の劣化等	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	該当なし

上記の点検結果は、事実に相違ありません。

## &lt;点検資格者&gt;

- ①屋外広告士
- ②特種電気工事士（ネオン工事）
- ③安全点検技能講習会の修了者
- 上記のいずれかの資格を証する書の写しを添付してください。

管理者 住 所 \_\_\_\_\_  
氏 名 \_\_\_\_\_点検者 住 所 \_\_\_\_\_  
氏 名 \_\_\_\_\_

資格名称 \_\_\_\_\_