

私立学校施設の耐震化への取組み状況（令和５年度末 耐震化未了建物一覧）

学校法人名	学校名	所在地	建物名	建築年	建物区分	学校種	構造	階数	耐震診断	I s 値	耐震化 予定	耐震化 の方法	備考
興國学園	興國高等学校	大阪市天王寺区	南館	昭和 48年	校舎	高等学校	RC	4階	実施済	0.261	有	耐震改築	＊
興國学園	興國高等学校	大阪市天王寺区	オンリーワン棟	昭和 52年	校舎	高等学校	RC	6階 以上	実施済	0.21	有	未使用化	
天満学園	太成学院大学高等学校	大東市	錬誠館	昭和 41年	校舎	高等学校	RC	4階	実施済	0.17	有	未使用化	＊
天満学園	太成学院大学高等学校	大東市	南館	昭和 45年	校舎	高等学校	RC	4階	実施済	0.28	有	未使用化	＊
アナン学園	アナン学園高等学校	東大阪市	中央館	昭和 40年	校舎	高等学校	RC	3階	実施済	0.21	有	未使用化	＊
アナン学園	アナン学園高等学校	東大阪市	別館	昭和 40年	校舎	高等学校	RC	4階	実施済	0.35	有	未使用化	
アナン学園	アナン学園高等学校	東大阪市	東館	昭和 52年	校舎	高等学校	S	2階	未実施	-	有	未使用化	＊
アナン学園	アナン学園高等学校	東大阪市	講堂	昭和 52年	屋体	高等学校	RC	1階	未実施	-	有	耐震改修（補強） または 耐震改築	

＊ 令和６年度に対策を行い、令和６年度末には対応が完了する予定の建物