

池上曽根弥生学習館 空調設備一覧

No.	品 名	型 式	仕 様		数 量	備 考
GHP-1	ガスヒートポンプエアコン	U-GH710U1DR	冷房能力：71.0kW	暖房能力：80.0 kW	1	1階室外機置場設置
	室外機 標準タイプ		電源：三相200V	消費電力：1.510kW(冷) 0.775kW(暖)		・防振架台共
			ガス種：13A	ガス消費量：63.3 kW(冷) 59.3 kW(暖)		
GHP-1-1	室内機	S-G112LU1	冷房能力：11.2kW	暖房能力：12.5 kW	2	1階展示ホール内設置
	天井スポット形 2方向吹出		電源：単相200V	消費電力：0.125kW(冷) 0.090kW(暖)		・天井ハネ共
GHP-1-2	室内機	S-G71LU1	冷房能力：7.1 kW	暖房能力：8.0 kW	2	1階倉庫内設置
	天井スポット形 2方向吹出		電源：単相200V	消費電力：0.040kW(冷) 0.040kW(暖)		・天井ハネ/ワイヤハネ共
GHP-1-3	室内機	S-G56UU1	冷房能力：5.6 kW	暖房能力：6.3 kW	2	2階事務室内設置
	天井スポット形 4方向吹出		電源：単相200V	消費電力：0.025kW(冷) 0.025kW(暖)		・標準ハネ共
GHP-1-4	室内機	S-G140TU1	冷房能力：14.0kW	暖房能力：16.0 kW	2	2階研究室(7トリエ2)内設置
	天井吊形		電源：単相200V	消費電力：0.117kW(冷) 0.117kW(暖)		
GHP-2	ガスヒートポンプエアコン	U-GH710U1DR	冷房能力：71.0kW	暖房能力：80.0 kW	1	1階室外機置場設置
	室外機 標準タイプ		電源：三相200V	消費電力：1.510kW(冷) 0.775kW(暖)		・防振架台共
			ガス種：13A	ガス消費量：63.3 kW(冷) 59.3 kW(暖)		
GHP-2-1	室内機	S-G90UU1	冷房能力：9.0 kW	暖房能力：10.0 kW	7	1階ガイダンス室/ホール内設置
	天井スポット形 4方向吹出		電源：単相200V	消費電力：0.085kW(冷) 0.080kW(暖)		・昇降ゲリ付天井ハネ共
GHP-2-2	室内機	S-G45UU1	冷房能力：4.5 kW	暖房能力：5.6 kW	1	1階休憩室(ミーティングルーム2)内設置
	天井スポット形 4方向吹出		電源：単相200V	消費電力：0.020kW(冷) 0.020kW(暖)		・標準ハネ共
GHP-3	ガスヒートポンプエアコン	U-GH710U1DR	冷房能力：71.0kW	暖房能力：80.0 kW	1	1階室外機置場設置
	室外機 標準タイプ		電源：三相200V	消費電力：1.510kW(冷) 0.775kW(暖)		・防振架台共
			ガス種：13A	ガス消費量：63.3 kW(冷) 59.3 kW(暖)		
GHP-3-1	室内機	S-G90UU1	冷房能力：9.0 kW	暖房能力：10.0 kW	6	1階体験学習室(7トリエ1)内設置
	天井スポット形 4方向吹出		電源：単相200V	消費電力：0.085kW(冷) 0.080kW(暖)		・昇降ゲリ付天井ハネ共
GHP-3-2	室内機	S-G71PU1	冷房能力：7.1 kW	暖房能力：8.0 kW	1	2階会議室(ミーティングルーム2)内設置
	ペリメーター用床置形		電源：単相200V	消費電力：0.057kW(冷) 0.057kW(暖)		・標準ワイヤードリモコン内蔵