

履行確認の不備

対象受検機関	検出事項	是正を求める事項
泉南警察署	<p>下記の工事契約について、受注者において契約書で定める空調機器と異なる品番の機器が設置されていたにもかかわらず、当該工事が契約書及び仕様書に適合するものと認め、工事完了検査を行っていた。</p> <p>契約名称：本署地域課他空調機器取替工事</p> <ol style="list-style-type: none">1 契約期間：令和6年7月19日から令和6年10月31日まで2 契約金額：2,080,540円	検出事項について原因を確認し、再発防止に向け必要な措置を講じられたい。

監査（検査）実施年月日（委員：令和一年一月一日、事務局：令和7年11月6日）