鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2021年 4月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量			放流水量	簡易処理水量			放流水量		降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
			（合流）	雨水排水量	流入下水量	（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	mm	m³	m³	m³	m³	
1	晴	16.7	206,771	0	206,771	207,819	0	0	0	159,860	47,959	0.0	30,517	232,409	167,919	64,490	
2	晴	20.8	202,109	0	202,109	203,051	0	0	0	156,316	46,735	0.0	30,270	227,652	163,232	64,420	
3	晴	19.0	199,701	0	199,701	200,671	0	0	0	154,780	45,891	0.0	28,651	223,328	160,678	62,650	
4	曇一時雨	19.5	496,547	8,140	488,407	489,377	188,986	83,575	272,561	160,361	56,455	22.5	31,076	241,079	165,879	75,200	
5	晴	13.1	244,854	0	244,854	245,952	4,542	4,755	9,297	183,815	52,840	0.0	27,241	257,468	185,488	71,980	
6	晴一時雨	14.8	267,176	0	267,176	268,276	0	45,181	45,181	173,583	49,512	4.0	33,873	250,949	179,919	71,030	
7	晴	15.3	225,008	0	225,008	226,104	0	4,051	4,051	175,230	46,823	0.0	37,209	253,188	185,298	67,890	
8	晴	17.1	212,349	0	212,349	213,410	0	0	0	168,468	44,942	0.0	37,663	245,155	177,425	67,730	
9	晴	14.9	208,470	0	208,470	209,516	0	0	0	165,697	43,819	0.0	35,710	239,332	174,852	64,480	
10	晴	11.0	206,660	0	206,660	207,627	0	0	0	164,428	43,199	0.0	33,912	235,576	172,256	63,320	
11	晴	14.5	195,630	0	195,630	196,574	0	0	0	151,869	44,705	0.0	34,272	224,858	159,848	65,010	
12	晴後曇	19.0	191,252	0	191,252	192,193	0	0	0	149,969	42,224	0.0	32,546	218,788	157,438	61,350	
13	曇時々雨	20.0	236,658	0	236,658	237,718	13,755	22,910	36,665	149,789	51,264	3.0	27,834	222,848	154,158	68,690	
14	雨後曇	18.8	300,051	0	300,051	301,151	0	58,950	58,950	181,661	60,540	5.5	30,135	266,349	186,879	79,470	
15	晴	13.8	200,421	0	200,421	201,511	0	0	0	152,305	49,206	0.0	28,941	224,625	158,035	66,590	
16	晴一時雨	18.5	194,365	0	194,365	195,462	0	0	0	147,721	47,741	0.5	28,328	217,616	153,656	63,960	
17	雨時々曇	16.0	943,301	145,865	797,436	798,492	330,457	198,640	529,097	195,636	73,759	55.0	33,349	294,457	200,687	93,770	
18	曇一時雨	15.0	276,127	0	276,127	277,222	2,733	3,875	6,608	204,019	66,595	0.5	28,444	292,662	205,532	87,130	
19	曇後晴	14.9	255,835	0	255,835	256,754	0	0	0	199,040	57,714	0.0	26,570	277,564	203,434	74,130	
20	晴	17.6	218,895	0	218,895	219,942	0	0	0	172,494	47,448	0.0	31,423	245,531	180,191	65,340	
21	晴	19.5	210,565	0	210,565	211,535	0	0	0	163,167	48,368	0.0	33,476	239,006	172,336	66,670	
22	晴	20.0	204,320	0	204,320	205,377	0	0	0	159,026	46,351	0.0	35,188	234,639	168,469	66,170	
23	晴	21.4	206,557	0	206,557	207,549	0	0	0	158,508	49,041	0.0	33,922	235,525	168,025	67,500	
24	晴一時曇	20.0	201,372	0	201,372	202,389	0	0	0	156,079	46,310	0.0	33,464	229,824	166,174	63,650	
25	晴	21.0	189,831	0	189,831	190,863	0	0	0	140,774	50,089	0.0	33,767	218,663	150,003	68,660	
26	晴	17.0	203,015	0	203,015	204,014	0	0	0	158,236	45,778	0.0	33,042	231,134	166,254	64,880	
27	晴	17.0	195,116	0	195,116	196,160	0	0	0	144,512	51,648	0.0	27,726	217,913	152,183	65,730	
28	曇時々雨	11.7	380,228	0	380,228	381,246	73,998	76,759	150,757	169,242	61,247	14.0	29,837	253,909	175,129	78,780	
29	雨後曇	19.0	1,522,352	463,400	1,058,952	1,060,003	518,140	260,730	778,870	207,573	73,560	95.0	35,245	307,148	211,988	95,160	
30	曇後晴	21.0	379,129	0	379,129	380,075	8,458	94,488	102,946	205,623	71,506	0.0	29,399	300,483	206,623	93,860	
合計	－	－	9,174,665	617,405	8,557,260	8,588,033	1,141,069	853,914	1,994,983	5,029,781	1,563,269	200.0	953,030	7,359,678	5,229,988	2,129,690	
最大	－	21.4	1,522,352	463,400	1,058,952	1,060,003	518,140	260,730	778,870	207,573	73,759	95.0	37,663	307,148	211,988	95,160	
最小	－	11.0	189,831	8,140	189,831	190,863	2,733	3,875	4,051	140,774	42,224	0.5	26,570	217,616	150,003	61,350	
平均	－	17.3	305,822	205,802	285,242	286,268	142,634	77,629	181,362	167,659	52,109	22.2	31,768	245,323	174,333	70,990	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2021年 4月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水)使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	45,980	90	510	14,222	6,459	869	−	−	−	52	0.14	1,740	1.31	438	1.10
2	45,930	90	510	13,902	6,483	1,176	−	−	−	0	0.00	1,190	0.91	388	1.00
3	45,930	90	510	12,244	6,446	877	−	−	−	0	0.00	2,234	1.73	456	1.19
4	64,670	127	510	12,614	6,396	2,063	−	−	−	0	0.00	2,303	0.79	1,003	0.86
5	51,980	102	510	10,009	6,423	1,181	−	−	−	0	0.00	1,482	0.94	376	0.78
6	53,530	105	510	14,329	8,860	1,465	−	−	−	0	0.00	1,881	1.30	695	0.88
7	50,990	100	510	15,649	10,407	879	−	−	−	0	0.00	1,813	1.24	559	1.32
8	45,410	89	510	15,546	10,530	1,469	−	−	−	66	0.17	1,573	1.12	424	1.13
9	45,420	89	510	15,150	10,470	296	−	−	−	0	0.00	1,676	1.21	376	1.03
10	45,390	89	510	14,152	10,414	863	−	−	−	0	0.00	2,029	1.48	353	0.98
11	45,430	89	510	14,459	10,428	877	−	−	−	0	0.00	1,984	1.57	376	1.01
12	45,380	89	510	14,038	8,576	1,461	−	−	−	89	0.24	1,721	1.38	264	0.75
13	51,800	102	510	12,128	6,500	587	−	−	−	103	0.24	2,223	1.63	273	0.44
14	66,130	130	510	12,616	6,407	2,365	−	−	−	0	0.00	1,357	0.90	684	0.69
15	45,230	89	510	13,345	6,430	579	−	−	−	52	0.14	1,345	1.06	365	0.89
16	49,330	97	510	11,815	6,403	1,176	−	−	−	0	0.00	1,220	0.99	490	1.23
17	92,300	181	510	13,003	6,344	2,950	−	−	−	246	0.32	2,916	0.67	1,703	0.75
18	66,550	130	510	11,404	6,278	1,456	−	−	−	159	0.29	1,758	1.02	673	1.15
19	46,220	91	510	11,137	6,376	297	−	−	−	0	0.00	2,166	1.31	490	1.02
20	46,040	90	510	12,825	8,887	877	−	−	−	0	0.00	2,326	1.62	365	0.92
21	46,050	90	510	13,002	10,312	572	−	−	−	0	0.00	2,257	1.66	490	1.22
22	46,060	90	510	13,232	10,459	1,761	−	−	−	56	0.15	2,291	1.73	423	1.10
23	46,090	90	510	13,100	10,323	578	−	−	−	0	0.00	1,949	1.48	296	0.72
24	46,020	90	510	12,568	10,375	292	−	−	−	0	0.00	2,018	1.55	502	1.30
25	46,090	90	510	12,493	10,382	885	−	−	−	0	0.00	1,562	1.33	262	0.63
26	46,030	90	510	12,446	10,292	1,462	−	−	−	0	0.00	2,314	1.75	331	0.87
27	46,110	90	510	12,104	6,430	299	−	−	−	0	0.00	1,995	1.66	479	1.11
28	69,600	136	510	11,937	6,374	2,069	−	−	−	0	0.00	1,938	0.96	946	0.82
29	94,200	185	510	13,936	6,367	2,672	−	−	−	127	0.16	1,106	0.18	910	0.33
30	89,720	176	510	12,442	6,391	1,481	−	−	−	0	0.00	1,436	0.80	319	0.23
合計	1,625,610	3,187		391,847	243,222	35,834	−	−	−	950	−	55,803	−	15,709	−
最大	94,200	185	510	15,649	10,530	2,950	−	−	−	246	0.32	2,916	1.75	1,703	1.32
最小	45,230	89	510	10,009	6,278	292	−	−	−	52	0.14	1,106	0.18	262	0.23
平均	54,187	106	510	13,062	8,107	1,194	−	−	−	106	0.07	1,860	1.09	524	0.78

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2021年 4月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	簡易処理水量					ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計
	A系	B系	C系	D系	E系				A系	B系	C系	D系	E系			
	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥
1	38,554	64,683	64,682	31,840	32,650	167,919	64,490	232,409	–	–	–	–	–	0	0	0
2	38,064	62,584	62,584	31,650	32,770	163,232	64,420	227,652	–	–	–	–	–	0	0	0
3	38,395	61,142	61,141	30,890	31,760	160,678	62,650	223,328	–	–	–	–	–	0	0	0
4	37,474	64,203	64,202	37,230	37,970	165,879	75,200	241,079	–	–	–	–	–	188,986	83,575	272,561
5	42,184	71,652	71,652	35,890	36,090	185,488	71,980	257,468	–	–	–	–	–	4,542	4,755	9,297
6	40,313	69,803	69,803	35,320	35,710	179,919	71,030	250,949	–	–	–	–	–	0	45,181	45,181
7	40,554	72,372	72,372	32,260	35,630	185,298	67,890	253,188	–	–	–	–	–	0	4,051	4,051
8	41,375	68,025	68,025	31,820	35,910	177,425	67,730	245,155	–	–	–	–	–	0	0	0
9	39,726	67,563	67,563	32,100	32,380	174,852	64,480	239,332	–	–	–	–	–	0	0	0
10	40,483	65,887	65,886	31,560	31,760	172,256	63,320	235,576	–	–	–	–	–	0	0	0
11	37,714	61,067	61,067	32,440	32,570	159,848	65,010	224,858	–	–	–	–	–	0	0	0
12	39,346	59,046	59,046	30,600	30,750	157,438	61,350	218,788	–	–	–	–	–	0	0	0
13	36,736	58,711	58,711	34,030	34,660	154,158	68,690	222,848	–	–	–	–	–	13,755	22,910	36,665
14	39,625	73,627	73,627	38,840	40,630	186,879	79,470	266,349	–	–	–	–	–	0	58,950	58,950
15	37,875	60,080	60,080	32,850	33,740	158,035	66,590	224,625	–	–	–	–	–	0	0	0
16	36,914	58,371	58,371	31,560	32,400	153,656	63,960	217,616	–	–	–	–	–	0	0	0
17	43,025	78,831	78,831	46,660	47,110	200,687	93,770	294,457	–	–	–	–	–	330,457	198,640	529,097
18	43,016	81,258	81,258	42,910	44,220	205,532	87,130	292,662	–	–	–	–	–	2,733	3,875	6,608
19	42,945	80,245	80,244	36,810	37,320	203,434	74,130	277,564	–	–	–	–	–	0	0	0
20	40,054	70,069	70,068	32,450	32,890	180,191	65,340	245,531	–	–	–	–	–	0	0	0
21	49,305	61,516	61,515	33,120	33,550	172,336	66,670	239,006	–	–	–	–	–	0	0	0
22	39,098	64,686	64,685	32,840	33,330	168,469	66,170	234,639	–	–	–	–	–	0	0	0
23	39,934	64,046	64,045	33,530	33,970	168,025	67,500	235,525	–	–	–	–	–	0	0	0
24	38,285	63,945	63,944	31,560	32,090	166,174	63,650	229,824	–	–	–	–	–	0	0	0
25	36,254	56,875	56,874	34,100	34,560	150,003	68,660	218,663	–	–	–	–	–	0	0	0
26	38,882	63,686	63,686	32,150	32,730	166,254	64,880	231,134	–	–	–	–	–	0	0	0
27	43,983	54,100	54,100	32,620	33,110	152,183	65,730	217,913	–	–	–	–	–	0	0	0
28	44,874	65,128	65,127	39,120	39,660	175,129	78,780	253,909	–	–	–	–	–	73,998	76,759	150,757
29	54,305	78,842	78,841	47,660	47,500	211,988	95,160	307,148	–	–	–	–	–	518,140	260,730	778,870
30	57,186	74,719	74,718	46,410	47,450	206,623	93,860	300,483	–	–	–	–	–	8,458	94,488	102,946
合計	1,236,478	1,996,762	1,996,748	1,052,820	1,076,870	5,229,988	2,129,690	7,359,678	0	0	0	0	0	1,141,069	853,914	1,994,983
最大	57,186	81,258	81,258	47,660	47,500	211,988	95,160	307,148	–	–	–	–	–	518,140	260,730	778,870
最小	36,254	54,100	54,100	30,600	30,750	150,003	61,350	217,616	–	–	–	–	–	2733	3875	4,051
平均	41,216	66,559	66,558	35,094	35,896	174,333	70,990	245,323	–	–	–	–	–	142,634	77,629	181,362

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2021年 4月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	1,130	1,166	−	2,296	119.9	122.3	−	242.2	4.9	5.0	−	9.9	0.45	4.1
2	1,080	1,068	40	2,188	140.0	134.9	5.2	280.1	5.3	5.3	0.2	10.8	0.51	3.9
3	1,184	1,126	−	2,310	150.7	140.8	−	291.5	5.8	5.5	−	11.3	0.51	3.9
4	1,185	1,170	44	2,399	142.1	139.9	5.1	287.1	5.6	5.5	0.2	11.3	0.49	3.9
5	1,165	1,085	23	2,273	154.2	139.7	3.0	296.9	5.9	5.4	0.1	11.4	0.52	3.8
6	1,166	1,112	157	2,435	123.5	116.6	16.4	256.5	5.0	4.8	0.7	10.5	0.45	4.1
7	873	777	1,058	2,708	106.1	94.0	146.0	346.1	4.2	3.8	5.1	13.1	0.50	3.8
8	959	969	1,042	2,970	117.3	117.1	125.8	360.2	4.4	4.6	4.8	13.8	0.48	3.8
9	1,037	778	980	2,795	132.4	91.6	117.5	341.5	5.0	3.7	4.6	13.3	0.49	3.9
10	707	248	1,122	2,077	77.6	29.4	132.4	239.4	3.4	1.2	5.4	10.0	0.50	4.2
11	539	527	1,036	2,102	65.6	64.1	125.2	254.9	2.5	2.4	4.9	9.8	0.48	3.8
12	234	1,021	814	2,069	31.2	120.5	105.0	256.7	1.2	5.0	4.0	10.2	0.51	4.0
13	748	760	608	2,116	107.5	96.2	76.4	280.1	3.8	3.8	3.1	10.7	0.52	3.8
14	879	988	510	2,377	98.4	117.6	59.9	275.9	4.2	4.7	2.4	11.3	0.49	4.1
15	497	713	1,019	2,229	61.2	89.3	127.7	278.2	2.5	3.7	5.2	11.4	0.53	4.1
16	493	740	1,138	2,371	67.2	94.6	155.7	317.5	2.5	3.7	5.6	11.8	0.52	3.7
17	416	717	1,173	2,306	52.1	94.5	161.4	308.0	2.1	3.7	6.1	11.9	0.54	3.9
18	657	1,107	555	2,319	85.0	139.5	71.0	295.5	3.2	5.5	2.8	11.5	0.51	3.9
19	732	602	853	2,187	100.9	80.7	126.3	307.9	3.8	3.1	4.5	11.4	0.54	3.7
20	421	894	762	2,077	52.9	118.3	96.5	267.7	2.1	4.5	3.8	10.4	0.52	3.9
21	855	851	874	2,580	112.6	115.9	119.4	347.9	4.5	4.4	4.5	13.4	0.53	3.9
22	988	911	768	2,667	130.3	118.4	108.1	356.8	5.0	4.5	3.8	13.3	0.51	3.7
23	1,081	895	1,084	3,060	136.9	110.4	127.2	374.5	5.2	4.3	5.2	14.7	0.49	3.9
24	1,052	996	1,120	3,168	127.3	119.6	135.6	382.5	5.2	4.9	5.5	15.6	0.51	4.1
25	1,088	930	1,119	3,137	123.0	106.4	129.0	358.4	5.0	4.4	5.2	14.6	0.48	4.1
26	502	1,036	840	2,378	54.2	112.4	98.5	265.1	2.3	4.8	3.9	11.0	0.48	4.1
27	415	714	1,079	2,208	51.6	89.7	138.6	279.9	2.1	3.7	5.6	11.4	0.53	4.1
28	582	1,022	806	2,410	79.8	120.5	95.8	296.1	3.0	5.1	4.1	12.2	0.53	4.1
29	837	683	940	2,460	88.6	78.9	104.9	272.4	3.8	3.1	4.2	11.1	0.47	4.1
30	594	530	851	1,975	61.9	58.4	88.3	208.6	2.7	2.4	3.8	8.9	0.47	4.3
合計	24,096	26,136	22,415	72,647	2,952.0	3,172.2	2,801.9	8,926.1	116.2	126.5	109.3	352.0	−	−
最大	1,185	1,170	1,173	3,168	154.2	140.8	161.4	382.5	5.9	5.5	6.1	15.6	0.54	4.3
最小	234	248	23	1,975	31.2	29.4	3.0	208.6	1.2	1.2	0.1	8.9	0.45	3.7
平均	803	871	801	2,422	98.4	105.7	100.1	297.5	3.9	4.2	3.9	11.7	0.50	3.9

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2021年 4月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	96.0	96.0	−	10.85	12.47	−	23.32	0.21	0.24	−	0.23	262.0	4.2	11.1
2	96.6	96.6	96.6	10.90	10.87	0.33	22.10	0.20	0.20	0.16	0.20	406.0	3.6	14.7
3	96.6	96.6	−	15.45	12.75	−	28.19	0.26	0.22	−	0.24	323.0	3.3	10.8
4	96.4	96.4	96.4	17.22	15.26	0.54	33.03	0.30	0.27	0.25	0.28	291.0	2.8	8.1
5	96.7	96.6	96.6	16.13	14.50	0.31	30.93	0.27	0.26	0.26	0.26	314.0	3.2	10.0
6	96.0	96.0	96.0	13.05	12.71	1.80	27.57	0.25	0.25	0.26	0.25	347.0	3.1	10.7
7	96.5	96.5	96.6	10.79	9.70	13.44	33.93	0.25	0.25	0.25	0.25	487.0	3.8	18.5
8	96.3	98.2	96.3	12.93	12.29	15.45	40.66	0.28	0.26	0.31	0.28	562.0	3.6	20.0
9	98.2	96.4	96.4	15.50	11.19	12.14	38.83	0.31	0.29	0.25	0.28	821.0	4.1	33.7
10	96.4	96.5	96.5	8.72	2.74	13.17	24.63	0.25	0.22	0.23	0.24	459.0	2.9	13.3
11	96.3	96.3	98.2	6.19	5.53	12.10	23.83	0.24	0.22	0.24	0.24	540.0	2.6	14.0
12	96.6	96.5	96.6	2.81	12.14	10.35	25.31	0.24	0.23	0.25	0.24	410.0	3.3	13.7
13	96.7	96.6	96.6	9.05	8.76	7.18	24.98	0.23	0.22	0.23	0.23	500.0	2.5	12.5
14	96.4	96.4	96.4	10.89	11.54	6.65	29.09	0.25	0.24	0.27	0.25	507.0	3.2	16.2
15	96.7	96.7	96.7	5.45	8.61	12.25	26.31	0.21	0.23	0.23	0.22	331.0	3.2	10.7
16	96.7	96.6	95.0	5.80	8.74	14.00	28.54	0.23	0.23	0.24	0.23	319.0	3.6	11.5
17	95.1	95.2	96.8	4.99	8.30	13.82	27.12	0.22	0.21	0.22	0.22	485.0	2.8	13.4
18	96.6	96.6	98.3	6.37	11.50	6.27	24.13	0.19	0.20	0.22	0.20	304.0	4.0	12.0
19	95.2	96.8	96.8	7.84	6.07	10.24	24.14	0.20	0.19	0.22	0.20	385.0	3.6	14.0
20	96.6	96.7	95.0	5.07	10.09	9.02	24.19	0.23	0.22	0.23	0.22	298.0	3.5	10.3
21	98.4	98.4	96.7	9.55	9.54	9.99	29.08	0.21	0.21	0.22	0.21	514.0	4.1	20.8
22	98.3	96.6	96.6	12.20	11.91	9.54	33.66	0.24	0.26	0.24	0.25	885.0	3.3	29.2
23	98.2	98.2	98.2	16.32	13.63	14.40	44.35	0.31	0.31	0.27	0.30	980.0	2.7	26.3
24	96.6	96.5	96.6	13.11	14.77	13.43	41.31	0.24	0.29	0.24	0.25	825.0	3.1	25.7
25	96.3	98.2	96.3	12.79	12.51	13.16	38.46	0.24	0.28	0.25	0.25	900.0	3.8	34.0
26	96.3	96.3	96.3	5.77	12.01	9.98	27.75	0.24	0.24	0.25	0.24	493.0	1.8	9.0
27	96.7	96.7	98.4	4.13	8.14	11.66	23.93	0.19	0.21	0.20	0.20	458.0	2.8	12.9
28	96.7	95.0	96.7	6.78	11.68	7.62	26.08	0.22	0.22	0.18	0.20	381.0	2.8	10.8
29	96.2	98.1	96.2	8.42	8.50	9.93	26.85	0.21	0.26	0.22	0.23	328.0	4.2	13.9
30	96.2	96.2	96.2	5.13	4.42	6.93	16.48	0.18	0.18	0.17	0.18	278.0	4.0	11.2
合計	−	−	−	290.19	312.85	265.72	868.76	−	−	−	−	14,393.0	−	473.0
最大	98.40	98.40	98.40	17.22	15.26	15.45	44.35	0.31	0.31	0.31	0.30	980.0	4.2	34.0
最小	95.10	95.00	95.00	2.81	2.74	0.31	16.48	0.18	0.18	0.16	0.18	262.0	1.8	8.1
平均	96.7	96.6	96.6	9.67	10.43	9.49	28.96	0.24	0.24	0.24	0.24	479.8	3.3	15.8

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心)

2021年 4月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	－	315	656	971	－	32.9	69.9	102.8	－	1.3	2.8	4.1	0.48	4.0
2	588	－	170	758	64.2	－	18.6	82.7	2.6	－	0.7	3.3	0.49	4.0
3	361	480	－	841	42.5	52.5	－	95.0	1.6	2.1	－	3.7	0.50	3.9
4	496	476	－	972	58.4	52.1	－	110.4	2.2	2.1	－	4.3	0.50	3.9
5	460	－	519	979	59.0	－	63.2	122.3	2.2	－	2.5	4.8	0.54	3.9
6	523	－	448	971	65.0	－	51.8	116.9	2.4	－	2.1	4.5	0.52	3.9
7	509	835	－	1,344	52.5	103.5	－	156.1	2.3	4.0	－	6.3	0.51	4.0
8	785	186	439	1,410	138.5	31.5	73.5	243.6	5.3	1.3	2.9	9.5	0.72	3.9
9	421	487	371	1,279	46.7	51.4	38.3	136.3	1.8	2.1	1.5	5.4	0.47	3.9
10	－	261	374	635	－	26.4	37.0	63.5	－	1.1	1.5	2.5	0.45	4.0
11	616	50	－	666	65.9	5.2	－	71.1	2.5	0.2	－	2.7	0.46	3.8
12	－	760	－	760	－	82.7	－	82.7	－	3.3	－	3.3	0.48	4.0
13	－	－	791	791	－	－	84.3	84.3	－	－	3.4	3.4	0.48	4.0
14	678	－	－	678	87.5	－	－	87.5	3.2	－	－	3.2	0.53	3.7
15	－	645	33	678	－	77.8	3.9	81.7	－	3.1	0.2	3.3	0.53	4.0
16	－	－	813	813	－	－	90.8	90.8	－	－	3.6	3.6	0.50	4.0
17	679	－	－	679	79.6	－	－	79.6	3.1	－	－	3.1	0.51	3.9
18	－	888	－	888	－	102.6	－	102.6	－	4.0	－	4.0	0.53	3.9
19	－	151	775	926	－	17.4	96.6	114.1	－	0.7	3.8	4.4	0.53	3.9
20	938	－	240	1,178	114.2	－	28.7	142.9	4.5	－	1.1	5.6	0.51	3.9
21	357	866	－	1,223	42.5	93.8	－	136.3	1.7	3.7	－	5.4	0.50	4.0
22	662	193	458	1,313	78.3	22.5	53.0	153.8	3.1	0.8	2.2	6.1	0.50	4.0
23	240	931	－	1,171	28.1	113.3	－	141.4	1.1	4.3	－	5.4	0.48	3.8
24	258	125	700	1,083	31.2	15.7	80.0	126.9	1.2	0.6	3.3	5.1	0.50	4.0
25	802	－	281	1,083	93.9	－	31.1	124.9	3.6	－	1.3	4.8	0.48	3.9
26	64	876	－	940	7.8	111.2	－	119.1	0.3	4.2	－	4.5	0.50	3.8
27	－	－	706	706	－	－	81.5	81.5	－	－	3.3	3.3	0.50	4.1
28	739	－	201	940	87.7	－	24.3	112.0	3.5	－	1.0	4.5	0.51	4.0
29	472	166	428	1,066	64.6	23.5	55.2	143.4	2.5	0.9	2.3	5.6	0.56	3.9
30	845	397	37	1,279	108.8	55.7	4.7	169.2	4.4	2.1	0.2	6.7	0.55	3.9
合計	11,493	9,088	8,440	29,021	1,417.0	1,071.7	986.5	3,475.2	54.9	41.9	39.7	136.5	－	－
最大	938	931	813	1,410	138.5	113.3	96.6	243.6	5.3	4.3	3.8	9.5	0.72	4.1
最小	64	50	33	635	7.8	5.2	3.9	63.5	0.3	0.2	0.2	2.5	0.45	3.7
平均	547	478	444	967	67.5	56.4	51.9	115.8	2.6	2.2	2.1	4.5	0.51	3.9

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（第2処理場遠心、重力濃縮）

2021年 4月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	－	86.9	88.8	－	－	－	
2	89.1	－	89.1	－	－	－	
3	89.4	87.5	－	－	－	－	
4	89.4	87.5	－	－	－	－	
5	90.3	－	90.2	－	－	－	
6	89.9	－	89.8	－	－	－	
7	89.4	93.1	－	－	－	－	
8	93.1	94.2	93.1	－	－	－	
9	88.6	90.5	88.6	－	－	－	
10	－	90.0	88.0	－	－	－	
11	88.4	90.3	－	－	－	－	
12	－	90.7	－	－	－	－	
13	－	－	88.8	－	－	－	
14	90.1	－	－	－	－	－	
15	－	91.7	90.0	－	－	－	
16	－	－	89.3	－	－	－	
17	89.6	－	－	－	－	－	
18	－	85.0	－	－	－	－	
19	－	85.0	91.7	－	－	－	
20	93.1	－	91.4	－	－	－	
21	93.0	87.4	－	－	－	－	
22	92.9	87.6	94.7	－	－	－	
23	92.6	96.3	－	－	－	－	
24	92.9	96.5	94.6	－	－	－	
25	92.6	－	94.4	－	－	－	
26	93.0	96.5	－	－	－	－	
27	－	－	94.7	－	－	－	
28	93.1	－	94.8	－	－	－	
29	93.8	96.9	95.3	－	－	－	
30	93.7	96.9	95.2	－	－	－	
合計	－	－	－	－	－	－	
最大	93.8	96.9	95.3	－	－	－	
最小	88.4	85.0	88.0	－	－	－	
平均	91.4	91.0	91.5	－	－	－	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2021年 4月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m³	t	%	m³	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	902	30.7	96.6	117	27.1	76.9	2,146	7.0	−	−	500.0	0.65	
2	1,099	33.0	97.0	137	30.9	77.4	2,625	8.0	−	−	616.5	0.75	
3	1,014	30.7	97.0	124	29.0	76.6	2,494	8.1	−	−	556.0	0.72	
4	1,014	28.3	97.2	127	28.0	77.9	2,741	9.7	−	−	588.5	0.83	
5	1,070	32.8	96.9	136	30.5	77.6	2,726	8.3	−	−	579.0	0.71	
6	1,051	31.0	97.0	130	30.9	76.3	2,480	8.1	24	2.5	505.0	0.65	
7	1,506	47.6	96.8	198	46.9	76.3	2,465	7.6	387	2.5	747.0	0.63	
8	1,779	48.3	97.3	222	47.8	78.5	2,277	8.6	787	3.0	924.0	0.77	
9	1,970	57.1	97.1	231	53.2	76.9	2,668	8.2	799	3.2	957.5	0.67	
10	1,228	30.7	97.5	134	30.4	77.4	2,886	9.4	−	−	580.0	0.76	
11	1,183	29.9	97.5	130	29.6	77.2	3,002	10.0	−	−	566.0	0.76	
12	1,179	30.5	97.4	131	30.1	77.1	2,929	9.6	−	−	566.0	0.74	
13	1,298	32.3	97.5	145	32.2	77.8	2,987	9.2	−	−	614.5	0.76	
14	1,336	35.5	97.3	150	34.0	77.3	3,161	8.9	−	−	633.5	0.71	
15	1,071	29.3	97.3	126	28.8	77.2	2,494	8.5	−	−	524.0	0.72	
16	1,093	32.8	97.0	128	28.6	77.7	2,581	7.9	−	−	546.0	0.67	
17	1,126	32.1	97.1	130	28.9	77.7	2,842	8.9	−	−	596.5	0.74	
18	1,018	33.0	96.8	124	29.4	76.3	2,552	7.7	−	−	498.5	0.60	
19	1,133	32.6	97.1	136	32.0	76.5	2,697	8.6	85	3.9	610.5	0.75	
20	1,096	31.1	97.2	130	28.7	78.0	2,828	9.1	−	−	596.5	0.77	
21	1,592	43.8	97.2	192	43.3	77.5	2,654	9.5	545	3.3	998.5	0.91	
22	2,129	54.4	97.4	239	54.2	77.4	3,176	10.4	799	3.3	1,246.5	0.92	
23	1,984	53.9	97.3	221	49.0	77.8	2,944	9.6	714	3.1	1,061.5	0.79	
24	2,171	53.2	97.5	232	51.2	77.9	3,654	11.6	690	3.2	1,137.5	0.85	
25	2,199	58.9	97.3	240	53.9	77.5	3,219	9.6	774	3.1	1,116.5	0.76	
26	1,344	29.3	97.8	124	28.1	77.4	2,944	10.0	−	−	592.5	0.81	
27	1,196	32.9	97.2	122	28.6	76.5	2,915	8.9	−	−	530.5	0.64	
28	1,217	32.5	97.3	133	29.4	77.9	3,205	9.9	−	−	628.0	0.77	
29	1,102	36.2	96.7	130	31.1	76.0	2,929	8.1	−	−	569.5	0.63	
30	1,047	30.3	97.1	124	29.3	76.4	2,712	9.0	−	−	488.5	0.64	
合計	40,147	1,114.8	−	4,643	1,055.1	−	83,926	−	5,602	−	20,675.0	−	
最大	2,199	58.9	97.8	240	54.2	78.5	3,654	11.6	799	3.9	1,246.5	0.92	
最小	902	28.3	96.6	117	27.1	76.0	2,146	7.0	24	2.5	488.5	0.60	
平均	1,338	37.2	97.2	155	35.2	77.3	2,798	7.5	560	3.1	689.2	0.74	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水A系)

2021年 4月度　No.2-6

日	A系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m³	t	%	m³	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	497	16.9	96.6	65	14.9	76.9	1,189	7.0	−	−	269.5	0.64	
2	732	22.0	97.0	91	20.6	77.4	1,711	7.8	−	−	409.5	0.75	
3	578	17.5	97.0	71	16.5	76.6	1,421	8.1	−	−	323.0	0.74	
4	530	14.8	97.2	66	14.6	77.9	1,421	9.6	−	−	326.0	0.88	
5	551	16.9	96.9	70	15.7	77.6	1,421	8.4	−	−	310.0	0.73	
6	513	15.5	97.0	65	15.4	76.3	1,349	8.7	−	−	245.5	0.63	
7	575	17.2	97.0	72	16.9	76.7	1,407	8.2	−	−	256.0	0.59	
8	551	15.2	97.3	66	14.9	77.4	1,407	9.3	−	−	252.0	0.66	
9	683	19.4	97.2	75	17.1	77.2	1,624	8.4	−	−	321.5	0.66	
10	663	16.6	97.5	73	16.4	77.4	1,610	9.7	−	−	323.0	0.78	
11	685	17.3	97.5	75	17.2	77.2	1,856	10.7	−	−	334.5	0.77	
12	707	18.3	97.4	79	18.0	77.1	1,885	10.3	−	−	352.0	0.77	
13	813	20.2	97.5	91	20.2	77.8	1,929	9.5	−	−	390.0	0.77	
14	795	21.1	97.3	89	20.2	77.3	1,929	9.1	−	−	370.5	0.70	
15	607	16.6	97.3	72	16.3	77.2	1,392	8.4	−	−	291.5	0.70	
16	678	20.4	97.0	79	17.7	77.7	1,581	7.8	−	−	332.0	0.65	
17	680	19.4	97.2	78	17.5	77.7	1,726	8.9	−	−	376.5	0.78	
18	552	17.9	96.8	67	15.9	76.3	1,450	8.1	−	−	290.5	0.65	
19	643	19.0	97.1	79	18.6	76.4	1,639	8.6	−	−	340.0	0.72	
20	667	18.9	97.2	79	17.4	78.0	1,740	9.2	−	−	377.5	0.80	
21	683	18.3	97.3	81	18.0	77.9	1,798	9.8	−	−	384.0	0.84	
22	817	19.9	97.6	89	19.8	77.7	2,146	10.8	−	−	412.0	0.83	
23	713	18.6	97.4	72	15.6	78.4	1,900	10.2	−	−	346.5	0.75	
24	827	19.1	97.7	82	17.9	78.3	2,320	12.1	−	−	423.0	0.88	
25	865	22.4	97.4	85	19.1	77.7	2,175	9.7	−	−	407.0	0.73	
26	871	19.0	97.8	81	18.2	77.4	1,958	10.3	−	−	392.5	0.83	
27	814	22.4	97.3	83	19.5	76.5	2,074	9.3	−	−	367.5	0.66	
28	808	21.6	97.3	88	19.5	77.9	2,204	10.2	−	−	432.5	0.80	
29	698	22.9	96.7	82	19.7	76.0	1,900	8.3	−	−	373.0	0.65	
30	660	19.1	97.1	78	18.4	76.4	1,740	9.1	−	−	318.0	0.67	
合計	20,456	564.3	−	2,324	527.7	−	51,896	−	0	−	10,347.0	−	
最大	871	22.9	97.8	91	20.6	78.4	2,320	12.1	−	−	432.5	0.88	
最小	497	14.8	96.6	65	14.6	76.0	1,189	7.0	−	−	245.5	0.59	
平均	682	18.8	97.2	77	17.6	77.3	1,730	9.2	−	−	344.9	0.73	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2021年 4月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	405	13.8	96.6	53	12.2	76.9	957	6.9	−	−	230.5	0.67	
2	367	11.0	97.0	46	10.3	77.4	914	8.3	−	−	207.0	0.75	
3	436	13.2	97.0	53	12.5	76.6	1,073	8.1	−	−	233.0	0.71	
4	484	13.5	97.2	60	13.4	77.9	1,320	9.8	−	−	262.5	0.78	
5	519	15.9	96.9	66	14.8	77.6	1,305	8.2	−	−	269.0	0.68	
6	506	15.3	97.0	64	15.2	76.3	1,131	7.4	−	−	233.0	0.61	
7	504	15.1	97.0	63	14.8	76.7	1,059	7.0	−	−	223.5	0.59	
8	414	11.4	97.3	50	11.2	77.4	870	7.6	−	−	181.5	0.64	
9	459	13.0	97.2	50	11.5	77.2	1,044	8.0	−	−	203.5	0.63	
10	565	14.1	97.5	62	14.0	77.4	1,276	9.0	−	−	257.0	0.73	
11	498	12.6	97.5	55	12.5	77.2	1,146	9.1	−	−	231.5	0.74	
12	472	12.2	97.4	53	12.0	77.1	1,044	8.6	−	−	214.0	0.70	
13	485	12.1	97.5	54	12.0	77.8	1,059	8.8	−	−	224.5	0.74	
14	541	14.4	97.3	61	13.8	77.3	1,233	8.6	−	−	263.0	0.73	
15	464	12.7	97.3	55	12.5	77.2	1,102	8.7	−	−	232.5	0.73	
16	415	12.5	97.0	49	10.8	77.7	1,001	8.0	−	−	214.0	0.69	
17	446	12.7	97.2	51	11.5	77.7	1,117	8.8	−	−	220.0	0.69	
18	466	15.1	96.8	57	13.4	76.3	1,102	7.3	−	−	208.0	0.55	
19	416	12.3	97.1	51	12.0	76.4	1,059	8.6	−	−	198.5	0.65	
20	429	12.2	97.2	51	11.2	78.0	1,088	8.9	−	−	219.0	0.72	
21	355	9.5	97.3	42	9.3	77.9	856	9.0	−	−	198.0	0.83	
22	439	10.7	97.6	48	10.6	77.7	1,030	9.6	−	−	223.5	0.84	
23	460	12.0	97.4	47	10.1	78.4	1,044	8.7	−	−	197.0	0.66	
24	540	12.5	97.7	54	11.7	78.3	1,334	10.7	−	−	248.5	0.80	
25	440	11.4	97.4	43	9.7	77.7	1,044	9.2	−	−	185.5	0.65	
26	473	10.3	97.8	44	9.9	77.4	986	9.6	−	−	200.0	0.78	
27	382	10.5	97.3	39	9.1	76.5	841	8.0	−	−	163.0	0.62	
28	409	10.9	97.3	45	9.9	77.9	1,001	9.2	−	−	195.5	0.72	
29	404	13.3	96.7	48	11.4	76.0	1,030	7.8	−	−	196.5	0.59	
30	387	11.2	97.1	46	10.8	76.4	972	8.7	−	−	170.5	0.61	
合計	13,580	377.2	−	1,557	354.0	−	32,031	−	−	−	6,503.5	−	
最大	565	15.9	97.8	66	15.2	78.4	1,334	10.7	−	−	269.0	0.84	
最小	355	9.5	96.6	39	9.1	76.0	841	6.9	−	−	163.0	0.55	
平均	453	12.6	97.2	52	11.8	77.3	1,068	8.5	−	−	216.8	0.69	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2021年 4月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	−	−	1.67	
2	2.77	2.76	2.15	
3	−	−	−	
4	−	−	−	
5	−	−	−	
6	−	−	−	
7	5.63	−	−	
8	−	−	−	
9	−	2.96	−	
10	−	−	−	
11	−	−	−	
12	−	−	−	
13	2.83	−	−	
14	−	−	2.00	
15	2.83	2.87	−	
16	−	−	1.95	
17	−	−	−	
18	−	−	−	
19	2.83	2.91	−	
20	−	−	−	
21	5.77	−	−	
22	−	−	−	
23	2.56	2.53	−	
24	−	−	−	
25	−	−	−	
26	2.81	2.61	1.80	
27	−	−	2.16	
28	2.85	2.91	−	
29	−	−	−	
30	−	−	−	
合計	30.88	19.55	11.73	
最大	5.77	2.96	2.16	
最小	2.56	2.53	1.67	
平均	3.43	2.79	1.96	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2021年 4月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	24:00	−	−	−	−	−	−	−	1,776	1,776	−	
2	−	−	18:05	−	−	−	−	−	−	−	1,561	1,561	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	11.11	44.9	11	−	22.0	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	11.0	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	8:39	−	−	−	−	−	−	−	896	896	−	
16	−	−	0:14	−	10.84	37.0	11	−	−	−	44	44	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	6:30	−	−	−	−	−	−	−	553	553	−	
合計	0.0	0:00	57:28	0.0	21.95	−	22	−	33.0	0	4,830	4,830	0.0	
最大	−	−	24:00	−	11.11	44.9	11	−	22.0	−	1,776	1,776	−	
最小	−	−	0:14	−	10.84	37.0	11	−	11.0	−	44	44	−	
平均	−	−	11:29	−	10.98	41.0	11	−	16.5	−	966	805	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2021年 4月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	128.85	24:00	0:00	5.2	−	−	−	−	−	856	0	856	1,562	
2	130.38	24:00	0:00	5.2	22.23	34.9	22	−	−	785	0	785	1,812	
3	130.26	24:00	0:00	5.0	−	−	−	−	−	8	0	8	1,671	
4	130.36	24:00	0:00	4.9	−	−	−	−	−	812	0	812	1,561	
5	129.68	24:00	0:00	5.0	21.44	36.8	22	−	−	1,323	0	1,323	1,645	
6	130.86	24:00	0:00	5.0	−	−	−	−	−	291	0	291	1,722	
7	129.83	24:00	0:00	4.9	−	−	−	−	−	554	0	554	1,652	
8	129.86	24:00	0:00	4.8	20.83	35.4	20	−	−	734	0	734	1,640	
9	129.10	24:00	0:00	4.7	10.51	34.5	10	−	−	210	0	210	1,633	
10	129.64	24:00	0:00	4.5	−	−	−	−	−	230	0	230	1,577	
11	130.42	24:00	0:00	4.4	−	−	−	−	−	527	0	527	1,675	
12	130.78	24:00	0:00	4.2	11.66	31.9	12	−	−	545	0	545	1,704	
13	130.43	24:00	0:00	4.3	22.33	37.5	22	−	−	778	0	778	1,603	
14	127.37	24:00	0:00	4.1	21.88	31.5	22	−	−	539	0	539	1,726	
15	120.46	24:00	0:00	3.9	−	−	−	−	−	205	0	205	1,715	
16	128.98	24:00	0:00	4.2	11.11	35.7	11	−	−	1,041	0	1,041	1,563	
17	130.68	24:00	0:00	4.4	−	−	−	−	−	734	0	734	1,679	
18	129.08	24:00	0:00	4.8	−	−	−	−	4.0	42	0	42	1,696	
19	129.58	24:00	0:00	5.2	20.99	34.5	21	−	−	319	0	319	1,581	
20	131.74	24:00	0:00	5.2	−	−	−	−	−	1,102	0	1,102	1,483	
21	131.80	24:00	0:00	5.0	10.34	36.1	10	−	−	1,037	0	1,037	1,590	
22	130.36	24:00	0:00	4.8	−	−	−	−	−	1,005	0	1,005	1,541	
23	131.99	24:00	0:00	4.9	10.39	35.4	10	−	−	769	0	769	1,469	
24	130.78	24:00	0:00	4.7	−	−	−	−	−	655	0	655	1,452	
25	129.48	24:00	0:00	4.5	−	−	−	−	−	303	0	303	1,485	
26	130.36	24:00	0:00	4.4	22.45	34.2	22	−	−	360	0	360	1,472	
27	129.44	24:00	0:00	4.4	−	−	−	−	−	267	0	267	1,594	
28	128.75	24:00	0:00	4.2	22.47	36.5	22	−	−	485	0	485	1,543	
29	129.44	24:00	0:00	4.7	−	−	−	−	−	63	0	63	1,750	
30	129.98	24:00	0:00	5.5	−	−	−	−	−	123	0	123	1,632	
合計	3,890.72	720:00	0:00	141.0	228.63	−	226	−	4.0	16,702	0	16,702	48,428	
最大	131.99	24:00	−	5.5	22.47	37.5	22	−	4.0	1,323	−	1,323	1,812	
最小	120.46	24:00	−	3.9	10.34	31.5	10	−	4.0	8	−	8	1,452	
平均	129.69	24:00	−	4.7	17.59	35.0	17	−	4.0	557	−	557	1,614	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2021年 4月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	114,360	−	−	−	−	−	−	37	1	38	17	
2	112,240	−	−	−	−	−	−	47	2	49	16	
3	106,480	−	−	−	−	−	−	85	1	86	4	
4	119,790	−	−	−	−	−	191	23	1	24	4	
5	100,060	−	−	−	−	−	−	26	0	26	13	
6	116,180	−	−	−	−	−	−	44	1	45	13	
7	116,470	−	−	−	−	−	−	22	1	23	13	
8	123,000	−	−	−	−	−	−	33	1	34	17	
9	123,600	−	−	−	−	−	−	37	0	37	16	
10	119,170	−	−	−	−	−	−	22	1	23	5	
11	107,610	−	−	−	−	−	−	27	1	28	4	
12	110,620	−	−	−	−	−	−	36	1	37	16	
13	109,540	−	−	−	−	−	−	33	0	33	21	
14	108,510	−	−	−	−	−	−	30	1	31	20	
15	109,870	−	−	−	180	−	61	32	1	33	21	
16	108,840	−	−	−	−	−	−	32	1	33	26	
17	133,880	−	−	−	−	−	1,902	30	0	30	8	
18	100,610	−	−	−	−	−	24	29	1	30	3	
19	109,040	−	−	−	−	−	−	45	4	49	13	
20	111,640	−	−	−	−	−	−	23	2	25	12	
21	116,510	−	−	−	−	−	−	34	2	36	25	
22	117,010	−	−	−	−	−	−	36	2	38	25	
23	117,590	−	−	−	−	−	−	28	3	31	20	
24	115,730	−	−	−	−	−	−	23	1	24	5	
25	114,560	−	−	−	−	−	−	24	1	25	4	
26	116,930	−	−	−	−	−	−	28	2	30	9	
27	105,980	−	−	−	−	−	−	26	3	29	19	
28	119,900	−	−	−	−	−	−	27	2	29	17	
29	141,140	−	−	−	−	−	5,319	25	1	26	5	
30	108,580	−	−	−	−	−	−	22	0	22	20	
合計	3,435,440	−	−	−	180	−	7,497	966	38	1,004	411	
最大	141,140	−	−	−	180	−	5,319	85	4	86	26	
最小	100,060	−	−	−	180	−	24	22	0	22	3	
平均	114,515	−	−	−	180	−	1,499	32	2	33	14	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2021年 4月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	38,554	15,850	41.1	245,474	637	1,450	−	4,300	−	4.6	2.6	146	----	854	880	A系の送気量には、A系№5系列の送気量も含まれます。
2	38,064	15,540	40.8	246,828	648	1,520	76.2	4,600	−	4.7	3.4	151	----	856	640	
3	38,395	15,290	39.8	211,680	551	1,620	−	4,900	−	4.7	−	171	----	857	690	
4	37,474	15,560	41.5	203,849	544	1,630	−	4,900	−	4.8	−	146	----	1,459	720	
5	42,184	16,800	39.8	151,200	358	1,530	−	4,900	−	4.2	3.0	193	----	933	720	A系生物反応槽容量
6	40,313	16,430	40.8	172,560	428	1,490	−	4,500	−	4.4	3.0	174	----	808	720	1池1244m^3
7	40,554	16,980	41.9	162,660	401	1,520	−	4,300	0.27	4.4	3.0	187	----	818	800	
8	41,375	16,530	40.0	214,868	519	1,500	−	4,300	−	4.3	2.9	158	----	816	800	
9	39,726	16,550	41.7	220,320	555	1,450	79.4	4,200	−	4.5	2.9	141	----	825	760	
10	40,483	16,120	39.8	233,280	576	1,370	−	4,800	−	4.4	−	128	----	821	480	
11	37,714	15,340	40.7	207,025	549	1,450	−	4,900	−	4.7	−	134	----	820	480	
12	39,346	16,000	40.7	228,960	582	1,490	−	5,300	−	4.6	3.8	143	----	847	480	
13	36,736	15,400	41.9	228,960	623	1,540	−	4,900	−	4.9	4.1	134	----	864	500	
14	39,625	16,600	41.9	185,542	468	1,540	81.0	4,500	−	4.5	4.1	131	----	837	560	
15	37,875	15,610	41.2	166,024	438	1,520	−	4,200	−	4.7	4.3	120	----	869	560	
16	36,914	14,850	40.2	221,760	601	1,490	−	4,400	0.38	4.9	4.1	107	----	868	560	
17	43,025	17,350	40.3	176,949	411	1,460	−	5,000	−	4.2	−	103	----	1,913	560	
18	43,016	16,780	39.0	126,000	293	1,330	−	4,300	−	4.2	−	115	----	867	560	
19	42,945	17,190	40.0	213,120	496	1,310	−	4,100	−	4.2	4.4	109	----	836	470	
20	40,054	16,440	41.0	195,555	488	1,320	−	4,100	−	4.5	6.4	114	----	822	320	
21	49,305	15,940	32.3	225,000	456	1,410	−	4,200	0.47	3.6	5.5	109	----	820	380	
22	39,098	15,180	38.8	218,825	560	1,470	−	4,500	−	4.6	3.8	101	----	822	560	
23	39,934	16,140	40.4	228,960	573	1,520	80.4	4,600	−	4.5	3.9	101	----	823	540	
24	38,285	16,450	43.0	224,189	586	1,580	−	4,800	−	4.7	−	90	----	829	480	
25	36,254	14,820	40.9	225,145	621	1,640	−	5,100	−	4.9	−	94	----	828	465	
26	38,882	15,990	41.1	221,760	570	1,660	−	5,300	−	4.6	4.3	91	----	850	480	
27	43,983	14,300	32.5	231,840	527	1,700	−	5,100	−	4.1	4.5	96	----	865	480	
28	44,874	18,170	40.5	179,794	401	1,560	−	4,200	0.38	4.7	5.5	82	----	1,276	480	
29	54,305	23,130	42.6	155,799	287	1,450	−	4,000	−	4.4	−	95	----	2,613	480	
30	57,186	23,120	40.4	163,348	286	1,350	80.4	3,900	−	4.2	5.7	74	----	1,077	480	
合計	1,236,478	496,450	−	6,087,274	−	−	−	−	−	−	−	−	0	29,393	17,085	
最大	57,186	23,130	43.0	246,828	648	1,700	81.0	5,300	0.47	4.9	6.4	193	−	2,613	880	
最小	36,254	14,300	32.3	126,000	286	1,310	76.2	3,900	0.27	3.6	2.6	74	−	808	320	
平均	41,216	16,548	40.2	202,909	492	1,500	79.5	4,600	0.37	4.5	4.1	120	−	980	570	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2021年 4月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
合計	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
最大	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
最小	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
平均	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2021年 4月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	64,683	22,360	34.6	310,320	480	1,560	−	5,400	−	5.8	6.5	220	----	1,140	630	B系生物反応槽容量
2	62,584	22,140	35.4	306,420	490	1,590	76.0	5,500	−	6.0	5.7	270	----	1,145	720	1池3883m³
3	61,142	22,040	36.0	325,320	532	1,640	−	5,500	−	6.1	−	300	----	1,215	720	
4	64,203	22,580	35.2	307,680	479	1,650	−	5,500	−	5.8	−	180	----	1,287	720	
5	71,652	23,040	32.2	249,540	348	1,450	−	5,600	−	5.2	5.4	320	----	1,146	720	
6	69,803	23,540	33.7	305,220	437	1,550	−	5,400	−	5.3	5.5	270	----	1,130	720	
7	72,372	23,200	32.1	271,200	375	1,490	−	5,600	0.22	5.2	3.8	330	----	1,135	1,040	
8	68,025	22,800	33.5	308,820	454	1,530	−	5,400	−	5.5	3.9	250	----	1,075	1,040	
9	67,563	22,400	33.2	311,160	461	1,540	80.0	5,300	−	5.5	4.1	230	----	1,135	1,000	
10	65,887	22,320	33.9	320,640	487	1,510	−	5,200	−	5.7	−	230	----	1,135	720	
11	61,067	21,800	35.7	309,840	507	1,580	−	5,200	−	6.1	−	280	----	1,140	720	
12	59,046	21,660	36.7	324,900	550	1,590	−	5,200	−	6.3	6.0	320	----	1,145	720	
13	58,711	21,960	37.4	311,460	530	1,630	−	5,300	−	6.3	5.9	310	----	1,135	740	
14	73,627	23,690	32.2	275,640	374	1,480	80.9	5,600	−	5.1	4.8	270	----	984	800	
15	60,080	22,010	36.6	293,460	488	1,550	−	5,700	−	6.2	5.0	320	----	983	800	
16	58,371	21,390	36.6	309,540	530	1,600	−	5,700	0.26	6.4	5.2	340	----	1,140	800	
17	78,831	21,760	27.6	252,060	320	1,420	−	5,900	−	4.7	−	360	----	1,592	800	
18	81,258	23,180	28.5	247,680	305	1,370	−	5,700	−	4.6	−	240	----	1,296	800	
19	80,245	22,470	28.0	327,480	408	1,400	−	6,000	−	4.6	4.4	220	----	1,110	755	
20	70,069	23,020	32.9	312,900	447	1,480	−	5,600	−	5.3	5.7	200	----	1,110	680	
21	61,516	22,390	36.4	319,140	519	1,520	−	5,400	0.25	6.1	5.7	280	----	1,135	715	
22	64,686	22,970	35.5	316,980	490	1,570	−	5,500	−	5.8	5.5	280	----	1,125	740	
23	64,046	22,340	34.9	325,920	509	1,610	80.3	5,600	−	5.8	4.9	270	----	1,115	830	
24	63,945	22,530	35.2	317,340	496	1,660	−	5,600	−	5.8	−	220	----	1,120	920	
25	56,875	20,950	36.8	307,980	542	1,660	−	5,400	−	6.6	−	180	----	1,115	910	
26	63,686	23,070	36.2	331,140	520	1,620	−	5,300	−	5.9	6.0	260	----	1,115	720	
27	54,100	22,200	41.0	326,880	604	1,660	−	5,500	−	6.9	6.0	310	----	1,125	720	
28	65,128	22,660	34.8	328,740	505	1,660	−	5,800	0.28	5.7	5.0	230	----	1,296	880	
29	78,842	22,980	29.1	220,860	280	1,390	−	5,900	−	4.7	−	200	----	1,690	840	
30	74,719	23,590	31.6	213,960	286	1,410	83.7	5,600	−	5.0	4.9	170	----	1,166	720	
合計	1,996,762	675,040	−	8,990,220	−	−	−	−	−	−	−	−	0	35,180	23,640	
最大	81,258	23,690	41.0	331,140	604	1,660	83.7	6,000	0.28	6.9	6.5	360	−	1,690	1,040	
最小	54,100	20,950	27.6	213,960	280	1,370	76.0	5,200	0.22	4.6	3.8	170	−	983	630	
平均	66,559	22,501	33.8	299,674	450	1,550	80.2	5,500	0.25	5.7	5.2	260	−	1,173	788	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2021年 4月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	64,682	23,110	35.7	372,120	575	1,640	－	6,000	－	5.8	6.1	180	----	1,110	650	C系生物反応槽容量
2	62,584	22,830	36.5	359,040	574	1,660	76.9	6,100	－	6.0	4.9	190	----	975	800	1池3883m³
3	61,141	21,780	35.6	374,280	612	1,640	－	6,100	－	6.1	－	220	----	1,035	800	
4	64,202	22,380	34.9	355,800	554	1,640	－	6,000	－	5.8	－	160	----	1,253	800	
5	71,652	23,550	32.9	286,380	400	1,360	－	5,900	－	5.2	4.4	200	----	1,254	800	
6	69,803	24,350	34.9	345,000	494	1,490	－	5,700	－	5.3	4.6	200	----	1,100	800	
7	72,372	24,550	33.9	318,840	441	1,430	－	5,800	0.23	5.2	4.0	200	----	1,105	920	
8	68,025	24,580	36.1	341,460	502	1,500	－	5,700	－	5.5	4.1	190	----	1,045	920	
9	67,563	24,510	36.3	366,720	543	1,500	80.8	5,600	－	5.5	4.3	200	----	1,105	880	
10	65,886	23,160	35.2	380,580	578	1,440	－	5,600	－	5.7	－	200	----	1,105	600	
11	61,067	20,880	34.2	348,480	571	1,490	－	5,500	－	6.1	－	230	----	1,110	600	
12	59,046	21,440	36.3	362,040	613	1,520	－	5,800	－	6.3	6.1	310	----	1,115	600	
13	58,711	21,530	36.7	364,440	621	1,540	－	5,900	－	6.3	5.9	330	----	1,105	620	
14	73,627	24,420	33.2	312,540	424	1,350	81.1	5,700	－	5.1	5.1	230	----	1,106	680	
15	60,080	22,010	36.6	348,480	580	1,520	－	6,000	－	6.2	5.4	230	----	957	680	
16	58,371	21,140	36.2	372,600	638	1,600	－	6,200	0.26	6.4	5.6	300	----	1,110	680	
17	78,831	25,530	32.4	296,400	376	1,440	－	5,800	－	4.7	－	360	----	1,548	685	
18	81,258	26,490	32.6	280,560	345	1,350	－	5,800	－	4.6	－	260	----	1,124	680	
19	80,244	27,080	33.7	364,140	454	1,410	－	5,800	－	4.6	4.8	210	----	1,080	725	
20	70,068	23,990	34.2	359,040	512	1,500	－	6,000	－	5.3	4.6	270	----	1,080	800	
21	61,515	23,540	38.3	362,040	589	1,540	－	5,900	0.24	6.1	3.2	240	----	1,105	1,220	
22	64,685	22,890	35.4	360,840	558	1,530	－	5,800	－	5.8	3.2	210	----	1,095	1,230	
23	64,045	22,950	35.8	370,500	578	1,470	79.5	5,500	－	5.8	2.7	240	----	1,085	1,435	
24	63,944	22,390	35.0	358,920	561	1,390	－	5,100	－	5.8	－	240	----	1,090	1,680	
25	56,874	19,640	34.5	354,660	624	1,310	－	4,900	－	6.6	－	160	----	1,085	1,575	
26	63,686	22,770	35.8	379,980	597	1,270	－	4,700	－	5.9	4.6	190	----	1,085	840	
27	54,100	21,160	39.1	373,980	691	1,330	－	4,900	－	6.9	4.7	200	----	1,095	840	
28	65,127	22,670	34.8	341,040	524	1,360	－	5,300	0.34	5.7	4.1	180	----	1,124	800	
29	78,841	24,370	30.9	239,700	304	1,160	－	5,400	－	4.7	－	200	----	1,660	740	
30	74,718	24,500	32.8	239,940	321	1,210	82.5	5,200	－	5.0	5.6	160	----	1,134	560	
合計	1,996,748	696,190	－	10,290,540	－	－	－	－	－	－	－	－	0	33,980	25,640	
最大	81,258	27,080	39.1	380,580	691	1,660	82.5	6,200	0.34	6.9	6.1	360	－	1,660	1,680	
最小	54,100	19,640	30.9	239,700	304	1,160	76.9	4,700	0.23	4.6	2.7	160	－	957	560	
平均	66,558	23,206	34.9	343,018	515	1,450	80.2	5,700	0.27	5.7	4.7	220	－	1,133	855	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2021年 4月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	31,840	12,710	39.9	204,882	643	1,410	－	4,600	－	10.3	8.5	85	----	905	415	D系生物反応槽容量
2	31,650	12,630	39.9	198,943	629	1,430	72.9	4,700	－	10.4	8.0	78	----	835	440	1池3424m³
3	30,890	12,300	39.8	197,990	641	1,480	－	5,000	－	10.6	－	78	----	967	440	嫌気槽864m3
4	37,230	14,820	39.8	195,932	526	1,500	－	5,000	－	8.8	－	77	----	927	475	好気槽2560m3
5	35,890	14,280	39.8	170,322	475	1,630	－	5,500	－	9.2	7.0	85	----	969	480	
6	35,320	14,100	39.9	198,079	561	1,560	－	5,200	－	9.3	7.3	73	----	945	480	
7	32,260	12,770	39.6	182,680	566	1,550	－	5,200	0.19	10.2	4.9	78	----	1,017	720	
8	31,820	12,700	39.9	200,768	631	1,430	－	4,500	－	10.3	5.5	67	----	978	720	
9	32,100	12,840	40.0	204,419	637	1,290	75.7	4,300	－	10.2	6.1	69	----	911	595	
10	31,560	12,600	39.9	207,064	656	1,190	－	4,600	－	10.4	－	81	----	987	320	
11	32,440	12,960	40.0	206,114	635	1,210	－	4,700	－	10.1	－	94	----	969	320	
12	30,600	12,200	39.9	202,627	662	1,260	－	4,900	－	10.7	11.9	79	----	961	300	
13	34,030	13,560	39.8	197,799	581	1,320	－	4,800	－	9.7	13.2	86	----	939	280	
14	38,840	15,530	40.0	179,994	463	1,490	76.7	5,200	－	8.5	13.7	75	----	945	280	
15	32,850	13,100	39.9	197,316	601	1,530	－	5,200	－	10.0	10.7	87	----	994	320	
16	31,560	12,590	39.9	200,270	635	1,550	－	4,900	0.20	10.4	11.8	82	----	992	320	
17	46,660	18,640	39.9	170,417	365	1,680	－	5,100	－	7.0	－	89	----	1,077	320	
18	42,910	17,120	39.9	168,886	394	1,760	－	5,400	－	7.7	－	93	----	1,018	420	
19	36,810	14,670	39.9	199,147	541	1,740	－	5,300	－	8.9	6.9	84	----	943	540	
20	32,450	12,930	39.8	194,891	601	1,640	－	5,300	－	10.1	5.6	69	----	897	640	
21	33,120	13,190	39.8	196,784	594	1,550	－	5,100	0.31	9.9	5.3	73	----	991	675	
22	32,840	13,080	39.8	195,766	596	1,490	－	5,100	－	10.0	5.1	90	----	881	680	
23	33,530	13,380	39.9	195,593	583	1,450	75.7	4,800	－	9.8	6.1	88	----	955	595	
24	31,560	12,610	40.0	195,448	619	1,440	－	5,000	－	10.4	－	96	----	1,001	560	
25	34,100	13,580	39.8	195,889	574	1,430	－	5,000	－	9.6	－	100	----	926	545	
26	32,150	12,810	39.8	200,526	624	1,450	－	5,100	－	10.2	7.7	91	----	907	440	
27	32,620	13,000	39.9	200,339	614	1,490	－	5,100	－	10.1	8.2	84	----	929	440	
28	39,120	15,580	39.8	196,550	502	1,540	－	5,000	0.44	8.4	9.3	99	----	819	400	
29	47,660	18,980	39.8	157,869	331	1,670	－	5,800	－	6.9	－	110	----	1,114	450	
30	46,410	18,560	40.0	160,935	347	1,740	77.9	5,800	－	7.1	5.4	95	----	728	600	
合計	1,052,820	419,820	－	5,774,239	－	－	－	－	－	－	－	－	0	28,427	14,210	
最大	47,660	18,980	40.0	207,064	662	1,760	77.9	5,800	0.44	10.7	13.7	110	－	1,114	720	
最小	30,600	12,200	39.6	157,869	331	1,190	72.9	4,300	0.19	6.9	4.9	67	－	728	280	
平均	35,094	13,994	39.9	192,475	548	1,500	75.8	5,000	0.28	9.5	8.0	85	－	948	474	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2021年 4月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	32,650	13,030	39.9	193,857	594	1,360	−	4,900	−	10.1	7.2	81	----	870	465	E系生物反応槽容量
2	32,770	13,050	39.8	196,622	600	1,410	73.6	5,000	−	10.0	7.6	72	----	916	440	1池3424m³
3	31,760	12,650	39.8	195,453	615	1,470	−	5,000	−	10.3	−	73	----	950	440	嫌気槽864m3
4	37,970	15,120	39.8	193,461	510	1,480	−	5,000	−	8.7	−	74	----	917	475	好気槽2560m3
5	36,090	14,360	39.8	168,179	466	1,570	−	5,300	−	9.1	7.3	95	----	1,028	480	
6	35,710	14,220	39.8	196,288	550	1,530	−	5,100	−	9.2	7.5	67	----	936	480	
7	35,630	14,340	40.2	179,349	503	1,530	−	5,000	0.22	9.2	5.1	78	----	903	720	
8	35,910	14,310	39.8	197,311	549	1,500	−	4,800	−	9.2	5.1	66	----	943	720	
9	32,380	12,950	40.0	202,106	624	1,460	76.8	4,500	−	10.2	5.5	65	----	872	665	
10	31,760	12,650	39.8	204,585	644	1,360	−	4,300	−	10.3	−	80	----	948	400	
11	32,570	12,990	39.9	203,331	624	1,410	−	4,500	−	10.1	−	79	----	1,005	400	
12	30,750	12,250	39.8	199,691	649	1,460	−	4,600	−	10.7	9.1	78	----	942	420	
13	34,660	13,750	39.7	194,492	561	1,480	−	4,700	−	9.5	8.6	76	----	936	440	
14	40,630	16,200	39.9	177,904	438	1,540	77.2	5,400	−	8.1	8.9	81	----	1,015	440	
15	33,740	13,450	39.9	197,862	586	1,520	−	5,400	−	9.7	8.3	96	----	934	400	
16	32,400	12,910	39.8	200,929	620	1,550	−	5,100	0.21	10.1	9.1	87	----	967	400	
17	47,110	18,770	39.8	170,656	362	1,600	−	5,000	−	7.0	−	100	----	1,101	400	
18	44,220	17,640	39.9	169,475	383	1,650	−	5,100	−	7.4	−	100	----	996	450	
19	37,320	14,880	39.9	200,548	537	1,650	−	5,300	−	8.8	7.3	91	----	872	510	
20	32,890	13,090	39.8	195,974	596	1,590	−	4,900	−	10.0	6.9	69	----	878	560	
21	33,550	13,350	39.8	197,781	590	1,520	−	4,800	0.32	9.8	6.4	73	----	984	595	
22	33,330	13,290	39.9	196,657	590	1,490	−	4,800	−	9.9	6.1	100	----	946	600	
23	33,970	13,550	39.9	196,369	578	1,470	75.5	4,700	−	9.7	6.4	100	----	976	575	
24	32,090	12,800	39.9	195,971	611	1,490	−	4,900	−	10.2	−	100	----	972	560	
25	34,560	13,780	39.9	196,319	568	1,450	−	4,600	−	9.5	−	100	----	981	545	
26	32,730	13,030	39.8	201,249	615	1,460	−	4,900	−	10.0	8.0	110	----	966	440	
27	33,110	13,200	39.9	201,024	607	1,530	−	4,900	−	9.9	8.5	100	----	915	440	
28	39,660	15,790	39.8	197,056	497	1,590	−	5,100	0.43	8.3	7.7	88	----	884	480	
29	47,500	18,910	39.8	158,407	333	1,630	−	5,300	−	6.9	−	120	----	1,102	530	
30	47,450	18,950	39.9	161,630	341	1,580	77.6	5,100	−	6.9	5.5	100	----	994	680	
合計	1,076,870	429,260	−	5,740,536	−	−	−	−	−	−	−	−	0	28,649	15,150	
最大	47,500	18,950	40.2	204,585	649	1,650	77.6	5,400	0.43	10.7	9.1	120	−	1,102	720	
最小	30,750	12,250	39.7	158,407	333	1,360	73.6	4,300	0.21	6.9	5.1	65	−	870	400	
平均	35,896	14,309	39.9	191,351	533	1,510	76.1	4,900	0.29	9.3	7.2	87	−	955	505	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2021年 4月度　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量（受入れ汚泥量）				脱水ケーキ（受入れ量）	脱水ケーキ（受入れ固形物量）	汚泥量（受入れ汚泥量）				脱水ケーキ（受入れ量）	脱水ケーキ（受入れ量）	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	t	m³	t	t	
1	1,048	0.61	6.36	636	2.75	0.54	250	0.98	2.45	245	−	−	
2	942	0.52	4.92	492	3.03	0.53	190	0.98	1.86	186	−	−	
3	970	0.58	5.62	562	−	−	217	0.96	2.08	208	−	−	
4	970	0.55	5.30	530	−	−	217	0.96	2.08	208	−	−	
5	1,098	0.68	7.47	747	2.99	0.51	347	1.10	3.82	382	−	−	
6	1,100	0.62	6.81	681	2.88	0.49	347	0.94	3.26	326	−	−	
7	1,096	0.71	7.76	776	−	−	347	0.97	3.37	337	−	−	
8	1,061	0.58	6.15	615	2.92	0.51	310	0.99	3.07	307	−	−	
9	1,046	0.53	5.50	550	2.96	0.53	196	0.98	1.92	192	−	−	
10	967	0.66	6.43	643	−	−	206	0.92	1.90	190	−	−	
11	944	0.48	4.57	457	−	−	191	0.96	1.83	183	−	−	
12	941	0.50	4.66	466	2.89	0.50	194	0.99	1.92	192	−	−	
13	1,060	0.70	7.39	739	2.88	0.51	309	0.97	3.00	300	−	−	
14	1,100	0.56	6.20	620	−	−	347	1.01	3.50	350	−	−	
15	1,090	0.53	5.79	579	2.86	0.47	340	0.97	3.30	330	−	−	
16	1,097	0.71	7.75	775	2.96	0.51	347	0.96	3.33	333	−	−	
17	1,056	0.50	5.31	531	−	−	305	0.98	2.99	299	−	−	
18	1,095	0.64	7.04	704	−	−	248	0.95	2.36	236	−	−	
19	919	0.58	5.29	529	3.07	0.52	171	0.95	1.62	162	−	−	
20	1,047	0.62	6.50	650	2.94	0.57	295	0.94	2.77	277	−	−	
21	970	0.68	6.63	663	−	−	219	0.97	2.12	212	−	−	
22	1,057	0.63	6.70	670	3.09	0.60	207	0.97	2.01	201	−	−	
23	992	0.86	8.57	857	3.27	0.61	241	0.86	2.07	207	−	−	
24	1,017	0.79	8.00	800	−	−	265	0.97	2.57	257	−	−	
25	1,032	0.62	6.44	644	−	−	233	0.98	2.28	228	−	−	
26	999	0.65	6.47	647	2.88	0.50	247	0.96	2.37	237	−	−	
27	1,044	0.67	7.03	703	3.01	0.50	293	0.96	2.81	281	−	−	
28	1,018	0.67	6.82	682	−	−	223	0.97	2.16	216	−	−	
29	1,051	0.70	7.38	738	−	−	302	0.96	2.90	290	−	−	
30	946	0.53	5.05	505	2.84	0.50	101	0.93	0.94	94	−	−	
合計	30,773	−	191.91	19191	50.22	8.90	7,705	−	74.66	7466	−	−	
最大	1,100	0.86	8.57	857	3.27	0.61	347	1.10	3.82	382	−	−	
最小	919	0.48	4.57	457	2.75	0.47	101	0.86	0.94	94	−	−	
平均	1,026	0.62	6.40	640	2.95	0.52	257	0.97	2.49	249	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2021年 4月度　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備考
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量	濃度	固形物量	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量						
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t	
1	−	−	−	−	2.75	0.54	798	−	0.49	−	3.9	3.9	391	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	3.03	0.53	752	−	0.41	−	3.1	3.1	306	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	753	−	0.47	−	3.5	3.5	354	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	753	−	0.43	−	3.2	3.2	322	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	2.99	0.51	751	−	0.49	−	3.7	3.7	365	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	2.88	0.49	753	−	0.47	−	3.6	3.6	355	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	749	−	0.59	−	4.4	4.4	439	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	2.92	0.51	751	−	0.41	−	3.1	3.1	308	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	2.96	0.53	850	−	0.42	−	3.6	3.6	358	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	761	−	0.60	−	4.5	4.5	453	−	−	155	0.68	1.1	
11	−	−	−	−	−	−	753	−	0.36	−	2.7	2.7	274	−	−	155	0.51	0.8	
12	−	−	−	−	2.89	0.50	747	−	0.37	−	2.7	2.7	274	−	−	155	0.54	0.8	
13	−	−	−	−	2.88	0.51	751	−	0.58	−	4.4	4.4	439	−	−	155	0.68	1.1	
14	−	−	−	−	−	−	753	−	0.36	−	2.7	2.7	270	−	−	155	0.48	0.8	
15	−	−	−	−	2.86	0.47	750	−	0.33	−	2.5	2.5	249	−	−	155	0.55	0.9	
16	−	−	−	−	2.96	0.51	750	−	0.59	−	4.4	4.4	442	−	−	155	0.74	1.1	
17	−	−	−	−	−	−	751	−	0.31	−	2.3	2.3	232	−	−	155	0.65	1.0	
18	−	−	−	−	−	−	847	−	0.55	−	4.7	4.7	468	−	−	155	0.65	1.0	
19	−	−	−	−	3.07	0.52	748	−	0.49	−	3.7	3.7	367	−	−	155	0.70	1.1	
20	−	−	−	−	2.94	0.57	752	−	0.50	−	3.7	3.7	373	−	−	155	0.62	1.0	
21	−	−	−	−	−	−	751	−	0.60	−	4.5	4.5	451	−	−	155	0.70	1.1	
22	−	−	−	−	3.09	0.60	850	−	0.55	−	4.7	4.7	469	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	3.27	0.61	751	−	0.87	−	6.5	6.5	650	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	752	−	0.72	−	5.4	5.4	543	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	799	−	0.52	−	4.2	4.2	416	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	2.88	0.50	752	−	0.55	−	4.1	4.1	410	−	−	155	0.65	1.0	
27	−	−	−	−	3.01	0.50	751	−	0.56	−	4.2	4.2	422	−	−	155	0.72	1.1	
28	−	−	−	−	−	−	795	−	0.59	−	4.7	4.7	466	−	−	155	0.64	1.0	
29	−	−	−	−	−	−	749	−	0.60	−	4.5	4.5	448	−	−	155	0.74	1.2	
30	−	−	−	−	2.84	0.50	845	−	0.49	−	4.1	4.1	411	−	−	155	0.49	0.8	
合計	0	−	0	0	50.22	8.90	23068	−	−	−	117.3	117.3	11725	−	−	2635	−	16.66	
最大	−	−	−	−	3.27	0.61	850	−	0.87	−	6.5	6.5	650	−	−	155	0.74	1.2	
最小	−	−	−	−	2.75	0.47	747	−	0.31	−	2.3	2.3	232	−	−	155	0.48	0.8	
平均	−	−	−	−	2.95	0.52	769	−	0.51	−	3.9	3.9	391	−	−	155	0.63	1.0	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2021年 4月度　No.5-3

日	スクリュープレス脱水機													備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	32	0.30	97.0	1.40	0.32	77.0	–	–	24	2.5	26.5	1.09	–	
7	427	15.3	96.4	62	15.3	75.3	–	–	387	2.5	267.5	0.70	–	
8	814	21.7	96.8	106	21.7	79.6	–	–	787	3.0	490.5	0.75	–	
9	828	24.7	97.0	105	24.7	76.6	–	–	799	3.2	432.5	0.70	–	
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	74	1.4	97.0	6	1.4	78.6	–	–	85	3.9	72.0	1.32	–	
20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	554	16.0	97.0	69	16.0	76.7	–	–	545	3.3	416.5	1.00	–	
22	873	23.8	97.3	103	23.8	76.9	–	–	799	3.3	611.0	1.03	–	
23	811	23.3	97.1	101	23.3	77.0	–	–	714	3.1	518.0	0.89	–	
24	804	21.6	97.3	96	21.6	77.4	–	–	690	3.2	466.0	0.86	–	
25	894	25.2	97.2	111	25.2	77.3	–	–	774	3.1	524.0	0.83	–	
26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
合計	6,111	173.3	–	761	173.3	–	–	–	5,602	–	3,824.50	–	0	
最大	894	25.2	97.3	111	25.2	79.6	–	–	799	3.9	611.0	1.32	–	
最小	32	0.3	96.4	1	0.3	75.3	–	–	24	2.5	26.5	0.70	–	
平均	611	17.0	97.2	76	17.3	77.2	–	–	560	3.2	382.5	0.88	–	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2021年 4月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	12:00	−	−	−	−	−	−	−	1,082	1,082	132	
7	33.83	8:59	14:21	2.2	21.22	32.9	21	−	4.0	1,965	1,505	3,470	522	
8	100.16	24:00	0:00	4.0	−	−	−	−	−	1,487	0	1,487	1,308	
9	98.89	24:00	0:00	3.7	10.37	33.7	10	−	−	882	0	882	1,341	
10	54.14	13:28	1:02	2.0	−	−	−	−	−	863	0	863	742	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	13:12	−	−	−	−	−	−	−	1,334	1,334	−	
21	29.39	8:27	14:33	1.5	10.82	36.0	11	−	−	1,811	1,589	3,400	398	
22	99.94	24:00	0:00	3.8	−	−	−	−	−	1,174	0	1,174	1,386	
23	101.14	24:00	0:00	3.6	10.08	36.3	10	−	−	982	0	982	1,375	
24	101.17	24:00	0:00	3.6	−	−	−	−	−	1,126	0	1,126	1,405	
25	101.02	24:00	0:00	3.7	−	−	−	−	−	1,051	0	1,051	1,372	
26	61.69	15:11	0:32	2.2	−	−	−	−	−	673	0	673	936	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	781.37	7.92	55:40	30.3	52.49	138.9	52	−	4.0	12,014	5,510	17,524	10,916	
最大	101.17	1.00	14:33	4.0	21.22	36.3	21	−	4.0	1,965	1,589	3,470	1,405	
最小	29.39	0.35	0:00	1.5	10.08	32.9	10	−	4.0	673	0	673	132	
平均	78.14	0.79	9:16	3.03	13.12	34.3	13.00	−	4.00	1,201	1,378	1,460.33	992	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2021年 4月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	1,048	−			1,048	143.8	−			143.8	5.6	−			5.6
2	−	942			942	−	103.6			103.6	−	4.2			4.2
3	970	−			970	120.6	−			120.6	4.9	−			4.9
4	−	970			970	−	109.9			109.9	−	4.6			4.6
5	1,032	66			1,098	159.8	10.5			170.3	6.2	0.4			6.6
6	−	1,100			1,100	−	151.0			151.0	−	5.9			5.9
7	1,058	38			1,096	236.0	8.4			244.4	9.6	0.3			9.9
8	−	1,061			1,061	−	206.8			206.8	−	9.3			9.3
9	1,046	−			1,046	123.9	−			123.9	4.8	−			4.8
10	−	812			812	−	124.4			124.4	−	4.9			4.9
11	789	−			789	90.0	−			90.0	3.4	−			3.4
12	−	786			786	−	82.0			82.0	−	3.3			3.3
13	905	−			905	145.3	−			145.3	5.7	−			5.7
14	−	945			945	−	121.6			121.6	−	4.7			4.7
15	935	−			935	107.0	−			107.0	4.3	−			4.3
16	−	942			942	−	143.3			143.3	−	5.9			5.9
17	901	−			901	102.4	−			102.4	3.7	−			3.7
18	−	940			940	−	138.0			138.0	−	5.5			5.5
19	764	−			764	96.3	−			96.3	3.6	−			3.6
20	−	892			892	−	114.5			114.5	−	4.8			4.8
21	815	−			815	114.5	−			114.5	4.9	−			4.9
22	632	425			1,057	76.1	51.2			127.3	3.4	2.3			5.7
23	−	992			992	−	205.5			205.5	−	7.6			7.6
24	1,017	−			1,017	166.6	−			166.6	7.0	−			7.0
25	−	1,032			1,032	−	129.0			129.0	−	5.5			5.5
26	844	−			844	125.5	−			125.5	4.8	−			4.8
27	−	889			889	−	131.3			131.3	−	5.2			5.2
28	863	−			863	115.5	−			115.5	5.0	−			5.0
29	−	896			896	−	133.1			133.1	−	5.6			5.6
30	791	−			791	100.2	−			100.2	3.6	−			3.6
合計	14,410	13,728			28,138	2,023.5	1,964.1			3,988	80.5	80.0			160.5
最大	1,058	1,100			1,100	236.0	206.8			244.4	9.6	9.3			9.9
最小	632	38			764	76.1	8.4			82.0	3.4	0.3			3.3
平均	901	808			938	126.5	115.5			132.9	5.0	4.7			5.4

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2021年 4月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.61	3.9	87.3	−			87.5	1,494	−			1,494	0.10	−			0.10	
2	0.52	4.1	−	86.3			85.7	−	1,305			1,305	−	0.10			0.10	
3	0.58	4.0	86.4	−			87.5	1,320	−			1,320	0.09	−			0.09	
4	0.55	4.2	−	85.5			86.8	−	1,378			1,378	−	0.10			0.10	
5	0.68	3.9	88.8	88.9			89.2	1,378	102			1,479	0.09	0.11			0.09	
6	0.62	3.9	−	86.1			86.8	−	1,581			1,581	−	0.10			0.10	
7	0.97	4.1	93.6	92.0			92.5	1,421	58			1,479	0.09	0.11			0.09	
8	0.99	4.5	−	88.6			88.6	−	1,566			1,566	−	0.10			0.10	
9	0.53	3.9	86.7	−			87.3	1,465	−			1,465	0.10	−			0.10	
10	0.66	3.9	−	91.0			90.7	−	1,131			1,131	−	0.10			0.10	
11	0.48	3.7	88.9	−			89.5	1,160	−			1,160	0.10	−			0.10	
12	0.49	4.0	−	85.4			84.6	−	1,088			1,088	−	0.10			0.10	
13	0.70	3.9	89.2	−			90.5	1,349	−			1,349	0.10	−			0.10	
14	0.58	3.9	−	86.5			85.5	−	1,363			1,363	−	0.10			0.10	
15	0.53	4.0	86.6	−			86.0	1,392	−			1,392	0.10	−			0.10	
16	0.70	4.1	−	89.1			89.4	−	1,363			1,363	−	0.10			0.10	
17	0.48	3.6	85.2	−			86.0	1,349	−			1,349	0.10	−			0.10	
18	0.64	4.0	−	92.0			91.7	−	1,378			1,378	−	0.10			0.10	
19	0.55	3.7	85.7	−			85.7	1,160	−			1,160	0.11	−			0.10	
20	0.62	4.2	−	85.9			87.3	−	1,291			1,291	−	0.10			0.10	
21	0.68	4.3	88.6	−			89.1	1,204	−			1,204	0.10	−			0.10	
22	0.63	4.5	86.0	86.0			85.1	943	624			1,566	0.10	0.10			0.10	
23	0.86	3.7	−	88.9			89.4	−	1,421			1,421	−	0.10			0.10	
24	0.79	4.2	87.3	−			87.5	1,537	−			1,537	0.10	−			0.10	
25	0.62	4.3	−	85.9			85.9	−	1,494			1,494	−	0.10			0.10	
26	0.65	3.8	86.9	−			87.3	1,291	−			1,291	0.11	−			0.11	
27	0.67	4.0	−	87.3			86.7	−	1,262			1,262	−	0.10			0.10	
28	0.68	4.4	86.0	−			84.7	1,305	−			1,305	0.10	−			0.10	
29	0.70	4.2	−	89.1			88.9	−	1,218			1,218	−	0.09			0.09	
30	0.54	3.6	85.4	−			83.7	1,262	−			1,262	0.11	−			0.11	
合計	−	−	−	−	−	−	−	21,025	19,619			40,644	−	−	−	−	−	
最大	0.99	4.5	93.6	92.0			92.5	1,537	1,581			1,581	0.11	0.11			0.11	
最小	0.48	3.6	85.2	85.4			83.7	943	58			1,088	0.09	0.09			0.09	
平均	0.65	4.0	87.9	87.9			87.8	1,314	1,154			1,355	0.10	0.10			0.10	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2021年 4月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考	
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤	脱水ケーキ		
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率		(ポリ鉄)	搬出量		
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t		
1	902	27.1	96.6	117	27.1	76.9	500	0.65	−	−	2,146	7.0	−	−			
2	1,099	30.9	97.0	137	30.9	77.4	617	0.75	−	−	2,625	8.0	−	−			
3	1,014	29.0	97.0	124	29.0	76.6	556	0.72	−	−	2,494	8.1	−	−			
4	1,014	28.0	97.2	127	28.0	77.9	589	0.83	−	−	2,741	9.7	−	−			
5	1,070	30.4	96.9	136	30.5	77.6	579	0.71	−	−	2,726	8.3	−	−			
6	1,019	30.6	97.0	129	30.6	76.3	479	0.62	−	−	2,480	8.1	−	−			
7	1,079	31.6	97.0	136	31.6	76.7	480	0.59	−	−	2,465	7.6	−	−			
8	965	26.1	97.2	116	26.2	77.4	434	0.65	−	−	2,277	8.6	−	−			
9	1,142	28.5	97.2	125	28.5	77.2	525	0.65	−	−	2,668	8.2	−	−			
10	1,228	30.4	97.5	134	30.4	77.4	580	0.76	−	−	2,886	9.4	−	−			
11	1,183	29.6	97.5	130	29.6	77.2	566	0.76	−	−	3,002	10.0	−	−			
12	1,179	30.1	97.4	131	30.1	77.1	566	0.74	−	−	2,929	9.6	−	−			
13	1,298	32.2	97.5	145	32.2	77.8	615	0.76	−	−	2,987	9.2	−	−			
14	1,336	34.0	97.3	150	34.0	77.3	634	0.71	−	−	3,161	8.9	−	−			
15	1,071	28.8	97.3	126	28.8	77.2	524	0.71	−	−	2,494	8.5	−	−			
16	1,093	28.6	97.0	128	28.6	77.7	546	0.67	−	−	2,581	7.9	−	−			
17	1,126	28.9	97.1	130	28.9	77.7	597	0.74	−	−	2,842	8.9	−	−			
18	1,018	29.4	96.8	124	29.4	76.3	499	0.60	−	−	2,552	7.7	−	−			
19	1,059	30.6	97.0	130	30.6	76.4	539	0.69	−	−	2,697	8.6	−	−			
20	1,096	28.7	97.2	130	28.7	78.0	597	0.77	−	−	2,828	9.1	−	−			
21	1,038	27.3	97.3	123	27.3	77.9	582	0.84	−	−	2,654	9.5	−	−			
22	1,256	30.4	97.6	136	30.4	77.7	636	0.83	−	−	3,176	10.4	−	−			
23	1,173	25.7	97.4	119	25.7	78.4	544	0.71	−	−	2,944	9.6	−	−			
24	1,367	29.6	97.7	136	29.6	78.3	672	0.85	−	−	3,654	11.6	−	−			
25	1,305	28.8	97.4	129	28.8	77.7	593	0.70	−	−	3,219	9.6	−	−			
26	1,344	28.1	97.8	124	28.1	77.4	593	0.81	−	−	2,944	10.0	−	−			
27	1,196	28.6	97.3	122	28.6	76.5	531	0.65	−	−	2,915	8.9	−	−			
28	1,217	29.4	97.3	133	29.4	77.9	628	0.77	−	−	3,205	9.9	−	−			
29	1,102	31.1	96.7	130	31.1	76.0	570	0.63	−	−	2,929	8.1	−	−			
30	1,047	29.3	97.1	124	29.3	76.4	489	0.65	−	−	2,712	9.0	−	−			
					−												
合計	34,036	881.8	−	3,882	881.8	−	16,851	−	−	−	83,926	−	0	0			
最大	1,367	34.0	97.8	150	34.0	78.4	672	0.85	−	−	3,654	11.6	−	−			
最小	902	25.7	96.6	116	25.7	76.0	434	0.59	−	−	2,146	7.0	−	−			
平均	1,135	29.4	97.4	129	29.4	77.3	562	0.72	−	−	2,798	7.5	−	−			

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2021年 4月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	751	4.1	30.7	262.0	4.2	11.1	242.2	4.1	9.9	103	4.0	4.1	144	3.9	5.6	
2	872	3.8	33.0	406.0	3.6	14.7	280.1	3.9	10.8	83	4.0	3.3	104	4.1	4.2	
3	830	3.7	30.7	323.0	3.3	10.8	291.5	3.9	11.3	95	3.9	3.7	121	4.0	4.9	
4	798	3.5	28.3	291.0	2.8	8.1	287.1	3.9	11.3	110	3.9	4.3	110	4.2	4.6	
5	903	3.6	32.8	314.0	3.2	10.0	296.9	3.8	11.4	122	3.9	4.8	170	3.9	6.6	
6	871	3.6	31.6	347.0	3.1	10.7	256.5	4.1	10.5	117	3.9	4.5	151	3.9	5.9	
7	1234	3.9	47.8	487.0	3.8	18.5	346.1	3.8	13.1	156	4.0	6.3	244	4.1	9.9	
8	1373	3.8	52.6	562.0	3.6	20.0	360.2	3.8	13.8	244	3.9	9.5	207	4.5	9.3	
9	1423	4.0	57.2	821.0	4.1	33.7	341.5	3.9	13.3	136	3.9	5.4	124	3.9	4.8	
10	886	3.5	30.7	459.0	2.9	13.3	239.4	4.2	10.0	63	4.0	2.5	124	3.9	4.9	
11	956	3.1	29.9	540.0	2.6	14.0	254.9	3.8	9.8	71	3.8	2.7	90	3.7	3.4	
12	831	3.7	30.5	410.0	3.3	13.7	256.7	4.0	10.2	83	4.0	3.3	82	4.0	3.3	
13	1010	3.2	32.3	500.0	2.5	12.5	280.1	3.8	10.7	84	4.0	3.4	145	3.9	5.7	
14	992	3.6	35.4	507.0	3.2	16.2	275.9	4.1	11.3	88	3.7	3.2	122	3.9	4.7	
15	798	3.7	29.7	331.0	3.2	10.7	278.2	4.1	11.4	82	4.0	3.3	107	4.0	4.3	
16	871	3.8	32.8	319.0	3.6	11.5	317.5	3.7	11.8	91	4.0	3.6	143	4.1	5.9	
17	975	3.3	32.1	485.0	2.8	13.4	308.0	3.9	11.9	80	3.9	3.1	102	3.6	3.7	
18	840	3.9	33.0	304.0	4.0	12.0	295.5	3.9	11.5	103	3.9	4.0	138	4.0	5.5	
19	903	3.7	33.4	385.0	3.6	14.0	307.9	3.7	11.4	114	3.9	4.4	96	3.7	3.6	
20	823	3.8	31.1	298.0	3.5	10.3	267.7	3.9	10.4	143	3.9	5.6	115	4.2	4.8	
21	1113	4.0	44.5	514.0	4.1	20.8	347.9	3.9	13.4	136	4.0	5.4	115	4.3	4.9	
22	1523	3.6	54.3	885.0	3.3	29.2	356.8	3.7	13.3	154	4.0	6.1	127	4.5	5.7	
23	1701	3.2	54.0	980.0	2.7	26.3	374.5	3.9	14.7	141	3.8	5.4	206	3.7	7.6	
24	1501	3.6	53.4	825.0	3.1	25.7	382.5	4.1	15.6	127	4.0	5.1	167	4.2	7.0	
25	1512	3.9	58.9	900.0	3.8	34.0	358.4	4.1	14.6	125	3.9	4.8	129	4.3	5.5	
26	1003	2.9	29.3	493.0	1.8	9.0	265.1	4.1	11.0	119	3.8	4.5	126	3.8	4.8	
27	951	3.5	32.8	458.0	2.8	12.9	279.9	4.1	11.4	82	4.1	3.3	131	4.0	5.2	
28	905	3.6	32.5	381.0	2.8	10.8	296.1	4.1	12.2	112	4.0	4.5	116	4.4	5.0	
29	877	4.1	36.2	328.0	4.2	13.9	272.4	4.1	11.1	143	3.9	5.6	133	4.2	5.6	
30	756	4.0	30.4	278.0	4.0	11.2	208.6	4.3	8.9	169	3.9	6.7	100	3.6	3.6	
合計	30782	−	1122.0	14393.0	−	473	8926.1	−	352.0	3,475.25	−	136.5	3988	−	160.5	
最大	1701	−	58.9	980.0	4.2	34	382.5	4.3	15.6	243.62	4.1	9.5	244	4.5	9.9	
最小	751	−	28.3	262.0	1.8	8	208.6	3.7	8.9	63.45	3.7	2.5	82	3.6	3.3	
平均	1026	3.6	37.0	479.8	3.3	16	297.5	3.9	11.7	115.80	3.9	4.5	133	4.0	5.4	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2021年 4月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	128.85	76.9	82.5	29.8	−	−	−	−	128.9	76.9	82.5	29.8	−	−	−	−	
2	130.38	77.4	82.8	29.5	−	−	−	−	130.4	77.4	82.8	29.5	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月
3	130.26	76.6	83.8	30.5	−	−	−	−	130.3	76.6	83.8	30.5	−	−	−	−	平均(average関数使用)にて
4	130.36	77.9	83.8	28.8	−	−	−	−	130.4	77.9	83.8	28.8	−	−	−	−	補完しています
5	129.68	77.6	83.0	29.0	−	−	−	−	129.7	77.6	83.0	29.0	−	−	−	−	
6	130.86	76.3	83.0	31.0	−	−	−	−	130.9	76.3	83.0	31.0	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日
7	163.66	76.4	82.9	38.6	−	−	−	−	129.8	76.7	82.7	30.3	33.8	75.3	83.80	8.4	は月平均(average関数使用)にて
8	230.02	78.4	83.5	49.8	−	−	−	−	129.9	77.4	83.3	29.3	100.2	79.6	83.80	20.4	データを補完しています
9	227.99	76.9	83.5	52.6	−	−	−	−	129.1	77.2	83.2	29.4	98.9	76.6	83.80	23.1	
10	183.78	77.4	83.8	41.6	−	−	−	−	129.6	77.4	83.8	29.3	54.1	77.2	83.80	12.3	
11	130.42	77.2	83.8	29.7	−	−	−	−	130.4	77.2	83.8	29.7	−	−	−	−	
12	130.78	77.1	85.5	29.9	−	−	−	−	130.8	77.1	85.5	29.9	−	−	−	−	
13	130.43	77.8	85.2	29.0	−	−	−	−	130.4	77.8	85.2	29.0	−	−	−	−	
14	127.37	77.3	85.8	28.9	−	−	−	−	127.4	77.3	85.8	28.9	−	−	−	−	
15	120.46	77.2	85.6	27.5	−	−	−	−	120.5	77.2	85.6	27.5	−	−	−	−	
16	128.98	77.7	85.4	28.8	−	−	−	−	129.0	77.7	85.4	28.8	−	−	−	−	
17	130.68	77.7	83.8	29.1	−	−	−	−	130.7	77.7	83.8	29.1	−	−	−	−	
18	129.08	76.3	83.8	30.6	−	−	−	−	129.1	76.3	83.8	30.6	−	−	−	−	
19	129.58	76.4	82.8	30.6	−	−	−	−	129.6	76.4	82.8	30.6	−	−	−	−	
20	131.74	78.0	82.6	29.0	−	−	−	−	131.7	78.0	82.6	29.0	−	−	−	−	
21	161.19	77.7	82.6	36.0	−	−	−	−	131.8	77.9	82.3	29.1	29.4	76.7	83.80	6.8	
22	230.30	77.4	83.0	52.2	−	−	−	−	130.4	77.7	82.3	29.1	99.9	76.9	83.80	23.1	
23	233.13	77.8	83.5	51.8	−	−	−	−	132.0	78.4	83.3	28.5	101.1	77.0	83.80	23.3	
24	231.95	77.9	83.8	51.2	−	−	−	−	130.8	78.3	83.8	28.4	101.2	77.4	83.80	22.9	
25	230.50	77.5	83.8	51.8	−	−	−	−	129.5	77.7	83.8	28.9	101.0	77.3	83.80	22.9	
26	192.05	77.3	84.5	43.5	−	−	−	−	130.4	77.4	84.9	29.5	61.7	77.2	83.80	14.0	
27	129.44	76.5	84.7	30.4	−	−	−	−	129.4	76.5	84.7	30.4	−	−	−	−	
28	128.75	77.9	84.9	28.5	−	−	−	−	128.8	77.9	84.9	28.5	−	−	−	−	
29	129.44	76.0	83.8	31.1	−	−	−	−	129.4	76.0	83.8	31.1	−	−	−	−	
30	129.98	76.4	83.0	30.7	−	−	−	−	130.0	76.4	83.0	30.7	−	−	−	−	
合計	4672.09	−	−	1,061	0.0	−	−	0.0	3,890.72	−	−	884.0	781.37	−	−	177	
最大	233.13	78.4	85.8	52.6	−	−	−	−	132.0	78.4	86	31.1	101.17	79.60	83.80	23	
最小	120.46	76.0	82.5	27.5	−	−	−	−	120.5	76.0	82	27.5	29.39	75.30	83.80	7	
平均	156.00	77.3	83.8	35.4	−	−			129.7	77.3	84	29.5	78.14	77.31	83.80	18	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、硅砂補給量)

2021年 4月度　No.5-10

日	重油消費量				硅砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	1,776	856	−	2,632	−	−	−	0	
2	1,561	785	−	2,346	−	−	−	0	
3	−	8	−	8	−	−	−	0	
4	−	812	−	812	−	−	−	0	
5	−	1,323	−	1,323	−	−	−	0	
6	−	291	1,082	1,373	−	−	−	0	
7	−	554	3,470	4,024	−	−	4	4	
8	−	734	1,487	2,221	−	−	−	0	
9	−	210	882	1,092	−	−	−	0	
10	−	230	863	1,093	−	−	−	0	
11	−	527	−	527	−	−	−	0	
12	−	545	−	545	22	−	−	22	
13	−	778	−	778	11	−	−	11	
14	−	539	−	539	−	−	−	0	
15	896	205	−	1,101	−	−	−	0	
16	44	1,041	−	1,085	−	−	−	0	
17	−	734	−	734	−	−	−	0	
18	−	42	−	42	−	4	−	4	
19	−	319	−	319	−	−	−	0	
20	−	1,102	1,334	2,436	−	−	−	0	
21	−	1,037	3,400	4,437	−	−	−	0	
22	−	1,005	1,174	2,179	−	−	−	0	
23	−	769	982	1,751	−	−	−	0	
24	−	655	1,126	1,781	−	−	−	0	
25	−	303	1,051	1,354	−	−	−	0	
26	−	360	673	1,033	−	−	−	0	
27	−	267	−	267	−	−	−	0	
28	−	485	−	485	−	−	−	0	
29	−	63	−	63	−	−	−	0	
30	553	123	−	676	−	−	−	0	
合計	4,830	16,702	17,524	39,056	33	4	4	41	
最大	1,776	1,323	3,470	4,437	22	4	4	22	
最小	44	8	673	8	11	4	4	0	
平均	805	557	1,460	1,302	17	4	4	1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2021年 5月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量			放流水量						降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
							簡易処理水量			放流水量							
			（合流）	雨水排水量	流入下水量	（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	mm	m³	m³	m³	m³	
1	晴一時雨	20.7	397,788	14,740	383,048	384,146	66,037	62,213	128,250	192,841	63,055	6.0	31,590	280,914	199,104	81,810	
2	晴一時曇	15.0	237,118	0	237,118	238,116	0	0	0	189,211	48,905	0.0	27,613	259,791	195,501	64,290	
3	晴	20.0	224,116	0	224,116	225,205	0	0	0	174,316	50,889	0.0	27,922	247,008	181,038	65,970	
4	晴	19.3	215,823	0	215,823	216,794	0	0	0	166,743	50,051	0.0	29,143	239,975	175,355	64,620	
5	雨時々曇	18.3	512,149	0	512,149	513,075	165,968	113,902	279,870	172,314	60,891	20.5	30,683	257,043	177,443	79,600	
6	晴	21.0	259,510	0	259,510	260,559	3,208	5,829	9,037	194,870	56,652	0.0	31,883	277,250	201,780	75,470	
7	晴一時雨	21.0	252,264	0	252,264	253,304	0	11,694	11,694	189,273	52,337	1.0	36,025	271,647	198,007	73,640	
8	曇一時晴	22.0	221,283	0	221,283	222,215	0	0	0	173,808	48,407	0.0	34,383	250,760	184,430	66,330	
9	晴	22.1	214,043	0	214,043	214,992	0	0	0	165,318	49,674	0.0	36,373	245,516	178,116	67,400	
10	晴	21.5	213,938	0	213,938	214,900	0	0	0	162,125	52,775	0.0	33,665	242,661	175,001	67,660	
11	晴後曇	21.4	206,521	0	206,521	207,610	0	0	0	157,715	49,895	0.0	34,926	236,565	171,305	65,260	
12	曇時々雨	22.0	270,236	0	270,236	271,115	10,933	43,272	54,205	157,724	59,186	6.0	33,639	244,476	168,786	75,690	
13	雨時々晴	21.6	279,952	0	279,952	281,049	0	26,163	26,163	190,969	63,917	2.5	28,538	277,584	197,684	79,900	
14	晴	25.0	213,688	0	213,688	214,784	0	0	0	163,528	51,256	0.0	28,297	236,936	170,426	66,510	
15	晴後曇	26.0	214,567	0	214,567	215,483	0	0	0	166,000	49,483	0.0	27,332	236,943	172,783	64,160	
16	曇時々雨	21.0	309,538	0	309,538	310,495	48,642	28,274	76,916	173,765	59,814	7.5	29,858	257,258	179,258	78,000	
17	曇一時雨	24.4	625,585	126,937	498,648	499,744	118,727	113,399	232,126	196,200	71,418	33.5	30,035	290,651	199,421	91,230	
18	曇一時雨	25.5	285,211	0	285,211	286,214	0	31,952	31,952	191,479	62,783	0.5	27,990	276,543	192,213	84,330	
19	曇一時雨	22.6	242,678	0	242,678	243,774	0	11,127	11,127	176,053	56,594	2.0	25,960	252,543	175,203	77,340	
20	雨時々曇	21.2	887,261	249,742	637,519	638,499	274,342	121,892	396,234	178,646	63,619	81.0	32,971	268,253	183,183	85,070	
21	雨時々曇	25.0	1,662,283	686,480	975,803	976,737	523,725	186,061	709,786	197,642	69,309	71.5	34,281	292,201	196,301	95,900	
22	晴時々曇	19.0	408,923	0	408,923	409,888	19,133	112,493	131,626	210,568	67,694	0.0	29,240	301,079	209,969	91,110	
23	晴	22.0	349,953	0	349,953	350,961	0	75,885	75,885	205,595	69,481	0.0	29,874	299,048	207,728	91,320	
24	曇一時雨	24.2	328,370	0	328,370	329,316	0	66,700	66,700	199,460	63,156	2.5	29,686	286,528	202,048	84,480	
25	曇後晴	22.2	247,636	0	247,636	248,584	0	918	918	186,813	60,853	0.0	35,426	277,038	195,528	81,510	
26	晴後曇	21.7	247,881	0	247,881	248,816	0	0	0	194,304	54,512	0.0	35,266	278,281	203,881	74,400	
27	曇一時雨	15.1	786,895	137,490	649,405	650,449	220,890	163,920	384,810	192,619	73,020	38.5	32,513	291,008	198,588	92,420	
28	曇	22.5	285,479	0	285,479	286,406	4,281	4,280	8,561	207,070	70,775	0.0	32,014	304,049	215,409	88,640	
29	晴	24.0	266,761	0	266,761	267,655	0	0	0	201,570	66,085	0.0	33,072	294,923	212,833	82,090	
30	晴	23.1	241,223	0	241,223	242,123	0	0	0	186,480	55,643	0.0	33,441	269,726	197,936	71,790	
31	晴	27.8	235,594	0	235,594	236,495	0	0	0	177,224	59,271	0.0	28,757	259,631	183,551	76,080	
合計	－	－	11,344,267	1,215,389	#########	10,159,503	1,455,886	1,179,974	2,635,860	5,692,243	1,831,400	273.0	972,396	8,303,829	5,899,809	2,404,020	
最大	－	27.8	1,662,283	686,480	975,803	976,737	523,725	186,061	709,786	210,568	73,020	81.0	36,373	304,049	215,409	95,900	
最小	－	15.0	206,521	14,740	206,521	207,610	3,208	918	918	157,715	48,407	0.5	25,960	236,565	168,786	64,160	
平均	－	21.9	365,944	243,078	326,738	327,726	132,353	65,554	146,437	183,621	59,077	21.0	31,368	267,865	190,316	77,549	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2021年 5月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水)使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	76,350	150	510	13,021	6,290	2,657	−	−	−	0	0.00	1,938	0.90	331	0.32
2	45,410	89	510	11,938	6,404	293	−	−	−	0	0.00	1,676	1.06	433	1.06
3	45,440	89	510	12,229	6,328	286	−	−	−	0	0.00	1,425	0.98	308	0.73
4	45,470	89	510	13,775	6,354	287	−	−	−	0	0.00	1,721	1.24	513	1.23
5	74,870	147	510	11,833	6,331	2,964	−	−	−	0	0.00	2,257	0.80	445	0.31
6	53,080	104	510	14,379	8,410	299	−	−	−	54	0.12	2,212	1.34	456	0.88
7	55,640	109	510	15,417	10,298	1,757	−	−	−	0	0.00	1,961	1.24	319	0.60
8	45,690	90	510	15,266	10,343	296	−	−	−	0	0.00	1,835	1.27	433	1.07
9	45,270	89	510	17,411	9,406	587	−	−	−	0	0.00	2,234	1.62	319	0.77
10	45,330	89	510	17,221	6,324	586	−	−	−	0	0.00	2,166	1.60	376	0.85
11	45,300	89	510	17,382	6,360	1,453	−	−	−	0	0.00	1,790	1.36	342	0.82
12	63,010	124	510	16,505	6,359	1,472	−	−	−	0	0.00	1,801	1.28	308	0.36
13	60,920	119	510	12,947	6,280	591	−	−	−	51	0.10	1,995	1.25	422	0.56
14	45,760	90	510	12,300	6,389	583	−	−	−	0	0.00	1,357	1.00	308	0.72
15	46,080	90	510	11,408	6,333	879	−	−	−	0	0.00	1,596	1.15	467	1.13
16	68,130	134	510	11,953	6,330	2,676	−	−	−	0	0.00	1,949	1.05	565	0.77
17	88,620	174	510	12,478	6,341	1,494	−	−	−	0	0.00	2,063	0.79	878	0.57
18	71,650	140	510	10,013	9,174	1,474	−	−	−	0	0.00	1,687	1.06	616	0.78
19	65,250	128	510	5,907	10,531	1,178	−	−	−	0	0.00	1,379	0.94	616	1.09
20	75,660	148	510	11,298	10,591	1,789	−	−	−	155	0.25	1,288	0.34	415	0.27
21	94,220	185	510	10,661	10,529	1,780	−	−	−	0	0.00	1,471	0.24	388	0.18
22	88,050	173	510	8,290	10,512	1,775	−	−	−	0	0.00	1,892	0.99	764	0.51
23	88,210	173	510	9,983	10,600	1,189	−	−	−	0	0.00	2,006	1.17	912	0.75
24	72,240	142	510	9,954	10,611	892	−	−	−	0	0.00	1,892	1.14	969	0.90
25	54,120	106	510	15,440	10,600	582	−	−	−	0	0.00	1,425	0.92	342	0.66
26	48,800	96	510	15,552	10,585	888	−	−	−	0	0.00	1,311	0.81	467	1.03
27	89,850	176	510	13,891	7,265	1,773	−	−	−	108	0.14	1,710	0.50	638	0.32
28	63,170	124	510	16,040	6,309	1,175	−	−	−	0	0.00	1,573	0.89	627	1.00
29	45,760	90	510	16,962	6,462	294	−	−	−	0	0.00	1,334	0.79	570	1.04
30	45,560	89	510	16,283	6,424	876	−	−	−	0	0.00	1,425	0.92	445	0.96
31	45,630	89	510	11,876	6,391	1,469	−	−	−	0	0.00	1,368	0.93	638	1.29
合計	1,898,540	3,722		409,613	247,464	36,294	−	−	−	368	−	53,737	−	15,630	−
最大	94,220	185	510	17,411	10,611	2,964	−	−	−	155	0.25	2,257	1.62	969	1.29
最小	45,270	89	510	5,907	6,280	286	−	−	−	51	0.10	1,288	0.24	308	0.18
平均	61,243	120	510	13,213	7,983	1,171	−	−	−	92	0.02	1,733	0.90	504	0.62

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2021年 5月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	簡易処理水量					ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計
	A系	B系	C系	D系	E系				A系	B系	C系	D系	E系			
	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥
1	54,814	72,145	72,145	39,730	42,080	199,104	81,810	280,914	−	−	−	−	−	66,037	62,213	128,250
2	52,904	71,299	71,298	31,280	33,010	195,501	64,290	259,791	−	−	−	−	−	0	0	0
3	52,974	64,032	64,032	32,470	33,500	181,038	65,970	247,008	−	−	−	−	−	0	0	0
4	51,354	62,001	62,000	31,880	32,740	175,355	64,620	239,975	−	−	−	−	−	0	0	0
5	53,174	62,135	62,134	39,250	40,350	177,443	79,600	257,043	−	−	−	−	−	165,968	113,902	279,870
6	54,426	73,677	73,677	37,860	37,610	201,780	75,470	277,250	−	−	−	−	−	3,208	5,829	9,037
7	54,804	71,602	71,601	36,720	36,920	198,007	73,640	271,647	−	−	−	−	−	0	11,694	11,694
8	50,586	66,922	66,922	33,020	33,310	184,430	66,330	250,760	−	−	−	−	−	0	0	0
9	54,756	61,680	61,680	33,440	33,960	178,116	67,400	245,516	−	−	−	−	−	0	0	0
10	39,676	67,663	67,662	33,570	34,090	175,001	67,660	242,661	−	−	−	−	−	0	0	0
11	38,124	66,591	66,590	32,170	33,090	171,305	65,260	236,565	−	−	−	−	−	0	0	0
12	39,605	64,591	64,590	37,660	38,030	168,786	75,690	244,476	−	−	−	−	−	10,933	43,272	54,205
13	41,886	77,899	77,899	39,700	40,200	197,684	79,900	277,584	−	−	−	−	−	0	26,163	26,163
14	39,034	65,696	65,696	31,390	35,120	170,426	66,510	236,936	−	−	−	−	−	0	0	0
15	39,854	66,465	66,464	31,660	32,500	172,783	64,160	236,943	−	−	−	−	−	0	0	0
16	40,144	69,557	69,557	39,130	38,870	179,258	78,000	257,258	−	−	−	−	−	48,642	28,274	76,916
17	41,085	79,168	79,168	45,760	45,470	199,421	91,230	290,651	−	−	−	−	−	118,727	113,399	232,126
18	41,194	75,510	75,509	41,710	42,620	192,213	84,330	276,543	−	−	−	−	−	0	31,952	31,952
19	39,084	68,060	68,059	37,290	40,050	175,203	77,340	252,543	−	−	−	−	−	0	11,127	11,127
20	40,126	71,529	71,528	41,520	43,550	183,183	85,070	268,253	−	−	−	−	−	274,342	121,892	396,234
21	56,343	69,979	69,979	47,780	48,120	196,301	95,900	292,201	−	−	−	−	−	523,725	186,061	709,786
22	42,544	83,713	83,712	46,390	44,720	209,969	91,110	301,079	−	−	−	−	−	19,133	112,493	131,626
23	42,684	82,522	82,522	46,180	45,140	207,728	91,320	299,048	−	−	−	−	−	0	75,885	75,885
24	42,825	79,612	79,611	42,130	42,350	202,048	84,480	286,528	−	−	−	−	−	0	66,700	66,700
25	41,035	77,247	77,246	40,610	40,900	195,528	81,510	277,038	−	−	−	−	−	0	918	918
26	42,374	80,754	80,753	37,420	36,980	203,881	74,400	278,281	−	−	−	−	−	0	0	0
27	42,857	77,866	77,865	46,560	45,860	198,588	92,420	291,008	−	−	−	−	−	220,890	163,920	384,810
28	42,466	86,472	86,471	42,790	45,850	215,409	88,640	304,049	−	−	−	−	−	4,281	4,280	8,561
29	42,345	85,244	85,244	39,040	43,050	212,833	82,090	294,923	−	−	−	−	−	0	0	0
30	42,875	77,531	77,530	35,550	36,240	197,936	71,790	269,726	−	−	−	−	−	0	0	0
31	42,405	70,573	70,573	38,020	38,060	183,551	76,080	259,631	−	−	−	−	−	0	0	0
合計	1,400,357	2,249,735	2,249,717	1,189,680	1,214,340	5,899,809	2,404,020	8,303,829	0	0	0	0	0	1,455,886	1,179,974	2,635,860
最大	56,343	86,472	86,471	47,780	48,120	215,409	95,900	304,049	−	−	−	−	−	523,725	186,061	709,786
最小	38,124	61,680	61,680	31,280	32,500	168,786	64,160	236,565	−	−	−	−	−	3208	918	918
平均	45,173	72,572	72,572	38,377	39,172	190,316	77,549	267,865	−	−	−	−	−	132,353	65,554	146,437

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2021年 5月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	536	827	705	2,068	58.0	88.8	78.2	225.0	2.6	4.0	3.4	10.0	0.49	4.4
2	41	984	992	2,017	5.4	116.0	113.8	235.2	0.2	5.0	5.0	10.2	0.53	4.3
3	－	915	1,120	2,035	－	111.4	149.6	261.0	－	4.8	5.8	10.6	0.54	4.1
4	79	946	986	2,011	10.5	140.9	152.5	303.9	0.4	5.3	5.5	11.2	0.57	3.7
5	－	1,088	1,005	2,093	－	117.0	108.8	225.8	－	5.0	4.6	9.6	0.48	4.3
6	－	1,052	1,026	2,078	－	120.6	119.1	239.7	－	5.0	4.8	9.8	0.49	4.1
7	－	953	1,049	2,002	－	100.6	111.0	211.6	－	4.4	4.9	9.3	0.48	4.4
8	380	709	977	2,066	50.0	88.9	120.6	259.5	1.8	3.4	4.7	9.9	0.50	3.8
9	332	1,057	1,014	2,403	40.0	132.2	123.3	295.5	1.6	5.2	5.0	11.8	0.51	4.0
10	612	1,044	1,160	2,816	72.4	129.1	157.7	359.2	3.0	5.1	5.6	13.7	0.50	3.8
11	1,046	1,052	1,016	3,114	146.2	138.9	148.8	433.9	5.5	5.5	5.3	16.3	0.55	3.8
12	459	1,086	928	2,473	61.2	141.7	130.5	333.4	2.4	5.8	4.9	13.1	0.55	3.9
13	－	1,018	1,100	2,118	－	129.5	140.6	270.1	－	5.2	5.6	10.8	0.53	4.0
14	－	1,066	1,082	2,148	－	148.2	153.7	301.9	－	6.1	6.3	12.4	0.59	4.1
15	－	1,063	1,059	2,122	－	150.3	141.2	291.5	－	6.0	5.9	11.9	0.57	4.1
16	－	1,107	1,078	2,185	－	152.1	150.9	303.0	－	6.0	5.9	11.9	0.56	3.9
17	－	1,062	989	2,051	－	141.8	122.7	264.5	－	5.7	5.3	11.0	0.56	4.2
18	503	424	259	1,186	61.8	55.9	32.0	149.7	2.6	2.2	1.3	6.1	0.53	4.1
19	675	546	513	1,734	94.2	71.4	73.4	239.0	3.7	3.0	2.8	9.5	0.56	4.0
20	371	740	551	1,662	52.7	100.3	86.8	239.8	2.2	4.3	3.2	9.7	0.60	4.0
21	572	209	708	1,489	76.8	28.1	106.0	210.9	3.4	1.3	4.3	9.0	0.62	4.3
22	670	349	674	1,693	72.2	38.2	83.6	194.0	3.2	1.7	3.3	8.2	0.50	4.2
23	453	345	695	1,493	52.3	37.0	86.6	175.9	2.5	1.8	3.6	7.9	0.55	4.5
24	732	460	471	1,663	96.6	53.0	59.8	209.4	3.8	2.3	2.5	8.6	0.53	4.1
25	637	223	759	1,619	85.7	29.5	93.3	208.5	3.4	1.2	4.0	8.6	0.55	4.1
26	644	135	792	1,571	88.0	18.5	119.8	226.3	3.7	0.8	4.6	9.1	0.60	4.0
27	350	736	493	1,579	46.9	92.2	69.0	208.1	2.0	4.1	2.8	8.9	0.58	4.3
28	733	628	468	1,829	91.6	77.1	67.5	236.2	4.0	3.4	2.5	9.9	0.56	4.2
29	1,045	715	416	2,176	131.0	97.1	53.1	281.2	5.8	4.0	2.3	12.1	0.58	4.3
30	1,160	575	1,076	2,811	156.0	80.1	146.8	382.9	6.6	3.3	6.2	16.1	0.59	4.2
31	1,174	472	1,137	2,783	163.1	60.2	143.1	366.4	5.9	2.4	5.8	14.1	0.52	3.8
合計	13,204	23,586	26,298	63,088	1,712.6	2,986.6	3,443.8	8,143.0	70.3	123.3	137.7	331.3	－	－
最大	1,174	1,107	1,160	3,114	163.1	152.1	157.7	433.9	6.6	6.1	6.3	16.3	0.62	4.5
最小	41	135	259	1,186	5.4	18.5	32.0	149.7	0.2	0.8	1.3	6.1	0.48	3.7
平均	600	761	848	2,035	77.8	96.3	111.1	262.7	3.2	4.0	4.4	10.7	0.54	4.1

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2021年 5月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	98.2	98.2	98.2	4.13	6.87	5.46	16.45	0.16	0.17	0.16	0.16	429.0	3.4	14.5
2	95.1	95.0	95.0	0.36	8.76	8.71	17.83	0.17	0.17	0.17	0.17	309.0	4.6	14.2
3	－	96.7	95.2	－	6.96	11.39	18.35	－	0.14	0.19	0.17	293.0	3.9	11.5
4	95.4	98.5	98.5	0.87	8.64	11.34	20.85	0.19	0.16	0.20	0.18	293.0	3.5	10.2
5	－	96.3	96.3	－	10.14	9.71	19.85	－	0.19	0.20	0.20	363.0	3.2	11.7
6	－	96.4	96.4	－	9.77	10.29	20.06	－	0.19	0.20	0.20	335.0	3.5	11.6
7	－	96.3	96.3	－	8.61	10.01	18.63	－	0.19	0.20	0.19	383.0	3.6	13.6
8	96.5	96.5	96.5	4.04	7.35	10.80	22.20	0.21	0.21	0.22	0.22	340.0	3.5	11.9
9	96.6	96.6	96.6	3.43	10.56	9.73	23.72	0.20	0.20	0.19	0.19	900.0	3.4	30.2
10	96.5	98.2	96.5	6.93	11.56	14.61	33.10	0.23	0.22	0.25	0.23	722.0	3.8	27.1
11	95.3	95.3	95.3	15.64	15.55	14.84	46.02	0.27	0.27	0.27	0.27	786.0	3.7	29.1
12	96.8	96.8	96.9	5.95	14.07	14.45	34.47	0.24	0.24	0.28	0.25	642.0	2.9	18.9
13	－	96.7	96.7	－	11.42	13.10	24.52	－	0.21	0.22	0.22	341.0	3.1	10.6
14	－	97.1	98.5	－	12.91	13.17	26.08	－	0.21	0.21	0.21	256.0	3.3	8.3
15	－	98.5	98.5	－	13.97	13.16	27.13	－	0.23	0.22	0.22	290.0	2.1	6.1
16	－	96.9	98.5	－	15.01	13.76	28.77	－	0.24	0.23	0.24	323.0	3.1	9.9
17	－	95.4	95.3	－	12.04	9.35	21.40	－	0.20	0.17	0.19	338.0	5.1	17.1
18	96.7	96.2	96.7	4.29	4.36	2.76	11.41	0.16	0.19	0.20	0.18	280.0	3.9	10.8
19	96.9	96.9	96.9	7.95	6.52	6.27	20.75	0.21	0.21	0.22	0.21	283.0	4.5	12.7
20	97.1	97.1	97.2	4.78	7.49	6.25	18.53	0.21	0.17	0.19	0.19	178.0	4.9	8.8
21	97.2	97.2	97.3	5.24	1.80	8.28	15.31	0.15	0.14	0.19	0.17	248.0	2.5	6.2
22	96.4	96.4	96.5	5.44	2.71	6.19	14.35	0.16	0.16	0.18	0.17	220.0	5.3	11.7
23	98.4	96.8	95.2	4.32	2.97	6.20	13.49	0.17	0.16	0.16	0.16	343.0	4.1	13.9
24	98.4	95.0	98.4	6.92	9.50	5.30	21.72	0.18	0.39	0.21	0.25	367.0	4.1	15.0
25	96.9	96.8	96.8	6.90	2.15	6.98	16.02	0.20	0.17	0.17	0.18	580.0	4.4	25.7
26	95.7	95.7	95.8	7.01	1.64	8.56	17.20	0.18	0.20	0.18	0.18	264.0	4.0	10.5
27	97.0	97.0	97.0	4.04	7.50	4.93	16.47	0.20	0.18	0.17	0.18	330.0	3.4	11.2
28	96.9	96.9	96.9	5.97	5.65	4.26	15.88	0.15	0.16	0.16	0.16	316.0	4.3	13.6
29	95.5	95.5	95.5	11.22	7.39	4.55	23.16	0.19	0.18	0.19	0.18	600.0	3.9	23.5
30	97.1	97.1	97.1	12.01	6.83	12.05	30.90	0.18	0.20	0.19	0.19	657.0	4.3	28.4
31	96.7	96.6	98.3	16.50	6.12	15.14	37.76	0.27	0.25	0.26	0.26	730.0	3.0	21.9
合計	－	－	－	143.92	256.84	291.63	692.39	－	－	－	－	12,739.0	－	470.4
最大	98.40	98.50	98.50	16.50	15.55	15.14	46.02	0.27	0.39	0.28	0.27	900.0	5.3	30.2
最小	95.10	95.00	95.00	0.36	1.64	2.76	11.41	0.15	0.14	0.16	0.16	178.0	2.1	6.1
平均	96.7	96.9	96.7	6.54	8.29	9.41	22.34	0.20	0.20	0.21	0.20	410.9	3.7	15.2

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心)

2021年 5月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	−	814	423	1,237	−	109.8	52.0	161.8	−	4.2	2.1	6.3	0.53	3.9
2	601	−	523	1,124	76.7	−	63.0	139.7	2.9	−	2.6	5.5	0.52	3.9
3	245	940	46	1,231	28.7	114.4	5.1	148.1	1.1	4.3	0.2	5.6	0.48	3.8
4	−	−	921	921	−	−	133.5	133.5	−	−	5.5	5.5	0.62	4.1
5	826	−	−	826	92.3	−	−	92.3	3.5	−	−	3.5	0.46	3.8
6	157	701	−	858	17.5	78.1	−	95.6	0.7	3.0	−	3.7	0.47	3.9
7	−	246	514	760	−	28.0	56.8	84.9	−	1.1	2.3	3.4	0.48	4.0
8	350	−	397	747	41.5	−	48.8	90.3	1.7	−	2.0	3.7	0.53	4.1
9	590	199	−	789	69.9	25.3	−	95.2	2.9	1.0	−	3.9	0.53	4.0
10	−	714	156	870	−	89.3	18.9	108.1	−	3.4	0.8	4.1	0.51	3.8
11	84	−	894	978	11.1	−	121.9	133.0	0.5	−	5.0	5.5	0.59	4.1
12	924	29	−	953	120.9	4.1	−	125.0	5.0	0.2	−	5.1	0.58	4.1
13	−	909	−	909	−	130.2	−	130.2	−	5.1	−	5.1	0.61	3.9
14	202	337	387	926	26.8	44.8	51.3	122.9	1.0	1.7	2.1	4.9	0.57	4.0
15	348	628	−	976	46.2	83.4	−	129.6	1.8	3.3	−	5.1	0.57	3.9
16	259	−	524	783	34.1	−	68.9	102.9	1.3	−	2.8	4.2	0.57	4.0
17	472	−	491	963	67.0	−	67.3	134.3	2.6	−	2.8	5.4	0.61	4.0
18	477	43	−	520	69.9	6.5	−	76.4	2.7	0.3	−	3.0	0.64	3.9
19	−	648	245	893	−	101.4	38.4	139.8	−	4.1	1.6	5.6	0.69	4.0
20	655	249	−	904	104.0	38.0	−	142.1	4.1	1.5	−	5.6	0.67	3.9
21	253	−	645	898	39.5	−	99.4	138.9	1.5	−	3.9	5.4	0.66	3.9
22	−	653	264	917	−	92.2	38.6	130.8	−	3.7	1.5	5.2	0.63	4.0
23	634	301	−	935	94.1	42.9	−	137.0	3.7	1.7	−	5.4	0.63	3.9
24	824	−	346	1,170	124.5	−	51.5	176.0	4.9	−	2.0	6.9	0.64	3.9
25	−	800	648	1,448	−	109.9	91.4	201.3	−	4.4	3.6	8.0	0.61	4.0
26	212	344	518	1,074	27.6	42.9	66.3	136.8	1.1	1.7	2.6	5.4	0.56	3.9
27	847	−	288	1,135	102.0	−	34.7	136.7	4.3	−	1.5	5.7	0.55	4.2
28	60	924	212	1,196	7.7	123.0	25.8	156.5	0.3	4.8	1.1	6.3	0.58	4.0
29	572	117	764	1,453	66.2	13.7	88.4	168.2	2.8	0.5	3.7	7.0	0.53	4.2
30	380	883	144	1,407	41.2	96.6	15.6	153.4	1.7	3.9	0.7	6.3	0.50	4.1
31	−	−	859	859	−	−	95.0	95.0	−	−	4.0	4.0	0.50	4.2
合計	9,972	10,479	10,209	30,660	1,309.4	1,374.5	1,332.4	4,016.3	52.0	53.8	54.2	160.1	−	−
最大	924	940	921	1,453	124.5	130.2	133.5	201.3	5.0	5.1	5.5	8.0	0.69	4.2
最小	60	29	46	520	7.7	4.1	5.1	76.4	0.3	0.2	0.2	3.0	0.46	3.8
平均	453	524	464	989	59.5	68.7	60.6	129.6	2.4	2.7	2.5	5.2	0.57	4.0

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心、重力濃縮)

2021年 5月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	−	96.7	95.0	−	−	−	
2	93.3	−	94.9	−	−	−	
3	92.6	96.3	94.4	−	−	−	
4	−	−	95.9	−	−	−	
5	92.3	−	−	−	−	−	
6	92.4	92.4	−	−	−	−	
7	−	92.6	94.4	−	−	−	
8	91.7	−	95.0	−	−	−	
9	91.7	93.4	−	−	−	−	
10	−	93.1	94.8	−	−	−	
11	92.6	−	95.6	−	−	−	
12	92.5	94.1	−	−	−	−	
13	−	91.6	−	−	−	−	
14	90.9	90.9	95.4	−	−	−	
15	90.9	90.9	−	−	−	−	
16	90.8	−	95.4	−	−	−	
17	91.5	−	92.9	−	−	−	
18	89.3	92.0	−	−	−	−	
19	−	91.4	93.8	−	−	−	
20	92.5	91.1	−	−	−	−	
21	92.3	−	91.0	−	−	−	
22	−	90.4	90.5	−	−	−	
23	91.9	90.5	−	−	−	−	
24	92.0	−	90.7	−	−	−	
25	−	90.1	90.1	−	−	−	
26	90.7	89.1	89.1	−	−	−	
27	92.0	−	92.0	−	−	−	
28	92.5	89.5	92.4	−	−	−	
29	91.7	88.3	91.7	−	−	−	
30	91.1	87.5	91.1	−	−	−	
31	−	−	92.9	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	
最大	93.3	96.7	95.9	−	−	−	
最小	89.3	87.5	89.1	−	−	−	
平均	91.8	91.5	93.0	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2021年 5月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m³	t	%	m³	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	1,166	36.0	96.9	142	34.0	76.1	2,842	7.9	−	−	524.0	0.58	
2	1,010	34.3	96.6	127	31.0	75.7	2,407	7.0	−	−	452.0	0.53	
3	1,017	32.9	96.8	130	30.1	76.8	2,422	7.4	−	−	459.0	0.56	
4	1,013	31.5	96.9	129	30.3	76.6	2,842	9.0	−	−	534.0	0.68	
5	998	29.0	97.1	123	28.6	76.8	2,683	9.2	−	−	540.0	0.74	
6	1,050	30.1	97.1	126	29.6	76.5	2,697	9.0	−	−	510.0	0.68	
7	1,105	31.4	97.2	136	31.2	77.0	2,842	8.4	−	−	518.0	0.66	
8	1,026	29.0	97.2	125	28.8	76.9	2,552	8.8	−	−	460.0	0.63	
9	1,830	49.7	97.3	210	49.6	76.4	3,988	8.0	−	−	840.5	0.68	
10	1,975	49.8	97.5	217	49.8	77.1	3,988	8.0	−	−	810.0	0.65	
11	2,268	56.7	97.5	245	56.1	77.1	4,350	7.7	−	−	862.0	0.61	
12	1,733	41.5	97.6	177	39.5	77.7	3,683	8.9	−	−	693.0	0.67	
13	1,054	31.4	97.0	123	28.7	76.6	2,813	9.0	−	−	482.0	0.61	
14	991	33.5	96.6	129	28.7	77.8	3,002	9.0	−	−	539.5	0.64	
15	1,018	29.5	97.1	129	28.5	77.8	2,900	9.8	−	−	578.5	0.78	
16	1,049	32.8	96.9	126	27.5	78.1	2,900	8.8	−	−	621.0	0.76	
17	1,011	42.7	95.8	123	27.9	77.4	2,900	6.8	−	−	566.5	0.53	
18	634	25.8	95.9	79	19.3	75.4	1,653	6.5	24	2.0	336.5	0.52	
19	736	23.4	96.8	96	22.7	76.3	218	7.0	690	2.6	501.0	0.86	
20	763	23.1	97.0	102	23.1	77.3	0	0.0	714	2.9	521.5	0.90	
21	642	19.8	96.9	82	19.8	75.8	0	0.0	617	2.8	466.0	0.94	
22	799	24.5	96.9	105	24.5	76.6	0	0.0	750	3.0	495.5	0.81	
23	808	27.0	96.7	106	27.0	74.6	0	0.0	847	3.0	515.0	0.76	
24	1,069	36.0	96.6	136	33.1	75.7	1,247	9.3	714	3.1	681.0	0.76	
25	1,586	53.7	96.6	217	52.2	75.9	2,393	8.5	750	2.9	960.0	0.71	
26	1,020	32.5	96.8	126	29.4	76.7	2,567	7.9	−	−	507.0	0.62	
27	967	33.2	96.6	124	29.6	76.1	2,639	8.0	−	−	557.5	0.67	
28	1,079	37.9	96.5	136	32.0	76.5	2,886	7.6	−	−	590.5	0.62	
29	1,637	48.8	97.0	218	48.4	77.8	4,046	8.3	−	−	892.0	0.73	
30	1,801	55.7	96.9	235	55.6	76.3	4,292	7.7	−	−	908.0	0.65	
31	1,682	46.4	97.2	201	46.3	77.0	3,944	8.5	−	−	699.5	0.60	
合計	36,537	1,109.6	−	4,481	1,043.0	−	77,691	−	5,106	−	18,621.0	−	
最大	2,268	56.7	97.6	245	56.1	78.1	4,350	9.8	847	3.1	960.0	0.94	
最小	634	19.8	95.8	79	19.3	74.6	0	0.0	24	2.0	336.5	0.52	
平均	1,179	35.8	97.0	145	33.6	76.7	2,877	7.0	638	2.8	600.7	0.67	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水A系)

2021年 5月度　No.2-6

日	A系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m³	t	%	m³	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	847	26.2	96.9	103	24.7	76.1	2,117	8.1	−	−	393.0	0.60	
2	658	22.4	96.6	83	20.2	75.7	1,581	7.1	−	−	306.5	0.55	
3	639	20.7	96.8	82	18.9	76.8	1,566	7.6	−	−	308.0	0.60	
4	661	20.6	96.9	84	19.7	76.6	1,914	9.3	−	−	362.0	0.70	
5	479	13.9	97.1	59	13.7	76.8	1,291	9.3	−	−	258.0	0.74	
6	462	13.2	97.1	56	13.0	76.5	1,233	9.3	−	−	231.5	0.70	
7	605	17.2	97.2	74	17.1	77.0	1,653	9.6	−	−	302.0	0.70	
8	585	16.5	97.2	71	16.4	76.9	1,436	8.7	−	−	275.5	0.67	
9	1,049	28.5	97.3	121	28.5	76.4	2,320	8.1	−	−	499.5	0.70	
10	1,136	28.6	97.5	125	28.6	77.1	2,349	8.2	−	−	478.5	0.67	
11	1,284	32.1	97.5	139	31.8	77.1	2,538	7.9	−	−	509.5	0.63	
12	944	22.6	97.6	96	21.5	77.7	2,059	9.1	−	−	396.0	0.70	
13	532	15.9	97.0	62	14.5	76.6	1,494	9.4	−	−	270.0	0.68	
14	537	18.2	96.6	70	15.5	77.8	1,653	9.1	−	−	305.5	0.67	
15	677	19.6	97.1	86	19.0	77.8	1,958	10.0	−	−	387.0	0.79	
16	660	20.6	96.9	79	17.3	78.1	1,842	8.9	−	−	398.0	0.77	
17	595	25.1	95.8	73	16.4	77.4	1,740	6.9	−	−	350.0	0.56	
18	382	16.1	95.8	49	12.0	75.4	1,073	6.7	−	−	200.5	0.50	
19	53	2.1	96.1	7	1.6	75.8	145	6.9	−	−	28.5	0.55	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	238	8.0	96.7	26	6.3	75.6	740	9.3	−	−	148.0	0.74	
25	427	14.1	96.7	55	13.3	75.8	1,262	9.0	−	−	228.5	0.65	
26	495	15.8	96.8	61	14.3	76.7	1,247	7.9	−	−	248.0	0.63	
27	374	12.8	96.6	48	11.4	76.1	1,030	8.0	−	−	226.5	0.71	
28	526	18.5	96.5	66	15.6	76.5	1,479	8.0	−	−	297.0	0.64	
29	878	26.2	97.0	117	26.0	77.8	2,248	8.6	−	−	502.5	0.77	
30	1,023	31.6	96.9	133	31.6	76.3	2,480	7.8	−	−	529.5	0.67	
31	1,012	27.9	97.2	121	27.8	77.0	2,436	8.7	−	−	425.0	0.61	
合計	17,758	534.9	−	2,145	496.8	−	44,878	−	0	−	8,864.5	−	
最大	1,284	32.1	97.6	139	31.8	78.1	2,538	10.0	−	−	529.5	0.79	
最小	53	2.1	95.8	7	1.6	75.4	145	6.7	−	−	28.5	0.50	
平均	658	19.8	97.0	79	18.4	76.8	1,662	8.4	−	−	328.3	0.66	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2021年 5月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	319	9.9	96.9	39	9.3	76.1	725	7.4	−	−	131.0	0.53	
2	352	12.0	96.6	44	10.8	75.7	827	6.9	−	−	145.5	0.49	
3	378	12.2	96.8	48	11.2	76.8	856	7.0	−	−	151.0	0.49	
4	352	11.0	96.9	45	10.5	76.6	928	8.5	−	−	172.0	0.63	
5	519	15.1	97.1	64	14.9	76.8	1,392	9.2	−	−	282.0	0.75	
6	588	16.9	97.1	71	16.6	76.5	1,465	8.7	−	−	278.5	0.66	
7	500	14.2	97.2	61	14.1	77.0	1,189	8.4	−	−	216.0	0.61	
8	441	12.5	97.2	54	12.4	76.9	1,117	9.0	−	−	184.5	0.59	
9	781	21.2	97.3	90	21.2	76.4	1,668	7.9	−	−	341.0	0.64	
10	839	21.2	97.5	92	21.2	77.1	1,639	7.7	−	−	331.5	0.63	
11	984	24.6	97.5	106	24.3	77.1	1,813	7.4	−	−	352.5	0.57	
12	789	18.9	97.6	81	18.0	77.7	1,624	8.6	−	−	297.0	0.63	
13	522	15.6	97.0	61	14.2	76.6	1,320	8.5	−	−	212.0	0.55	
14	454	15.4	96.6	59	13.1	77.8	1,349	8.8	−	−	234.0	0.61	
15	341	9.9	97.1	43	9.6	77.8	943	9.5	−	−	191.5	0.78	
16	389	12.2	96.9	47	10.2	78.1	1,059	8.7	−	−	223.0	0.73	
17	416	17.6	95.8	51	11.5	77.4	1,160	6.6	−	−	216.5	0.49	
18	223	9.4	95.8	28	7.0	75.4	580	6.2	−	−	110.0	0.47	
19	26	1.0	96.1	3	0.8	75.8	73	7.1	−	−	13.0	0.51	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	165	5.5	96.7	18	4.4	75.6	508	9.2	−	−	94.0	0.68	
25	426	14.1	96.7	55	13.3	75.8	1,131	8.0	−	−	214.5	0.61	
26	525	16.7	96.8	65	15.1	76.7	1,320	7.9	−	−	259.0	0.62	
27	593	20.4	96.6	76	18.1	76.1	1,610	7.9	−	−	331.0	0.65	
28	553	19.4	96.5	70	16.4	76.5	1,407	7.2	−	−	293.5	0.60	
29	759	22.6	97.0	101	22.5	77.8	1,798	7.9	−	−	389.5	0.69	
30	778	24.1	96.9	101	24.0	76.3	1,813	7.5	−	−	378.5	0.63	
31	670	18.5	97.2	80	18.4	77.0	1,508	8.2	−	−	274.5	0.59	
合計	13,682	411.6	−	1,653	383.0	−	32,814	−	−	−	6,317.0	−	
最大	984	24.6	97.6	106	24.3	78.1	1,813	9.5	−	−	389.5	0.78	
最小	26	1.0	95.8	3	0.8	75.4	73	6.2	−	−	13.0	0.47	
平均	507	15.2	97.0	61	14.2	76.8	1,215	8.0	−	−	234.0	0.61	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2021年 5月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	−	−	−	
2	−	−	−	
3	−	−	−	
4	−	−	−	
5	−	−	−	
6	−	−	−	
7	−	−	1.93	
8	−	−	−	
9	−	−	−	
10	−	−	2.66	
11	2.81	2.76	−	
12	−	−	−	
13	2.71	−	2.61	
14	2.68	−	−	
15	−	−	−	
16	−	−	−	
17	2.77	−	−	
18	−	−	−	
19	−	2.79	1.55	
20	−	−	1.70	
21	−	−	−	
22	−	−	−	
23	−	−	−	
24	2.70	2.54	−	
25	−	−	−	
26	2.39	2.62	−	
27	−	2.69	−	
28	−	−	−	
29	−	−	−	
30	−	−	−	
31	4.92	−	1.84	
合計	20.98	13.40	12.29	
最大	4.92	2.79	2.66	
最小	2.39	2.54	1.55	
平均	3.00	2.68	2.05	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2021年 5月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	10:44	−	−	−	−	−	−	−	1,235	1,235	−	
7	−	−	9:04	−	−	−	−	−	−	−	1,744	1,744	−	
8	6.91	2:18	18:07	0.4	−	−	−	−	−	1,880	1,604	3,484	128	
9	106.23	24:00	−	3.8	−	−	−	−	−	1,250	0	1,250	1,510	
10	126.44	24:00	−	5.0	−	−	−	−	−	614	0	614	1,486	
11	122.53	24:00	−	4.8	−	−	−	−	−	1,053	0	1,053	1,439	
12	121.45	24:00	−	4.6	−	−	−	−	−	1,634	0	1,634	1,367	
13	127.08	24:00	−	5.2	10.38	33.8	10	−	−	1,079	0	1,079	1,530	
14	122.76	23:33	0:27	5.5	20.61	32.8	20	−	4.0	1,398	0	1,398	1,502	
15	129.56	24:00	−	5.6	−	−	−	−	4.0	1,727	0	1,727	1,556	
16	129.88	24:00	−	5.6	−	−	−	−	−	1,832	0	1,832	1,500	
17	126.76	24:00	−	6.1	23.18	35.0	23	−	−	1,318	0	1,318	1,571	
18	23.58	4:30	−	1.2	10.97	34.1	11	−	−	935	0	935	533	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	10:53	−	−	−	−	−	−	−	1,262	1,262	−	
28	34.15	10:25	13:04	2.8	−	−	−	−	−	1,742	1,553	3,295	566	
29	95.94	24:00	−	5.7	−	−	−	−	−	1,536	0	1,536	1,124	
30	100.57	24:00	−	6.2	−	−	−	−	−	1,916	0	1,916	1,128	
31	108.62	−	−	6.7	−	−	−	−	−	1,474	0	1,474	1,241	
合計	1,482.5	280:46	62:19	69.2	65.14	−	64	−	8.0	21,388	7,398	28,786	18,181.5	
最大	129.9	24:00	18:07	6.7	23.18	35.0	23	−	4.0	1,916	1,744	3,484	1,571.0	
最小	6.9	2:18	0:27	0.4	10.38	32.8	10	−	4.0	614	0	614	128.3	
平均	98.83	20:03	10:23	4.6	16.29	34.0	16	−	4.0	1,426	1,480	1,599	1,010	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2021年 5月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	130.18	24:00	0:00	5.8	−	−	−	−	−	423	0	423	1,533	
2	130.52	24:00	0:00	6.7	−	−	−	−	−	871	0	871	1,538	
3	130.10	24:00	0:00	7.2	21.64	32.3	22	−	−	1,557	0	1,557	1,547	
4	129.24	24:00	0:00	7.2	−	−	−	−	−	1,517	0	1,517	1,558	
5	130.10	24:00	0:00	6.9	−	−	−	−	−	1,309	0	1,309	1,584	
6	125.76	24:00	0:00	6.4	20.57	30.6	20	−	−	1,356	0	1,356	1,643	
7	121.30	24:00	0:00	6.1	20.87	34.0	21	−	−	1,297	0	1,297	1,624	
8	123.58	24:00	0:00	5.8	−	−	−	−	−	1,469	0	1,469	1,560	
9	121.27	24:00	0:00	5.4	−	−	−	−	−	671	0	671	1,617	
10	124.73	24:00	−	5.3	21.38	35.3	22	−	−	546	0	546	1,641	
11	115.82	24:00	0:00	4.5	−	−	−	−	−	1,084	0	1,084	1,558	
12	71.49	13:38	0:32	2.9	−	−	−	−	−	1,031	0	1,031	928	
13	−	−	−	−	10.71	34.7	11	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	11.22	36.4	11	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	22.25	36.8	22	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	11.40	36.5	11	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	33.0	−	−	−	−	
23	−	−	10:29	−	−	−	−	−	−	−	1,155	1,155	−	
24	49.98	10:41	12:39	3.6	−	−	−	−	−	1,702	1,846	3,548	749	
25	121.56	24:00	−	7.9	−	−	−	−	−	1,685	0	1,685	1,755	
26	120.88	24:00	0:00	7.7	−	−	−	−	−	2,067	0	2,067	1,694	
27	123.00	24:00	0:00	7.6	−	−	−	−	−	1,703	0	1,703	1,638	
28	128.52	24:00	0:00	8.0	21.79	34.5	22	−	−	1,111	0	1,111	1,755	
29	127.74	24:00	0:00	8.0	−	−	−	−	−	2,285	0	2,285	1,585	
30	126.30	24:00	0:00	7.8	−	−	−	−	−	1,995	0	1,995	1,561	
31	118.99	−	−	7.0	−	−	−	−	−	1,632	0	1,632	1,560	
合計	2,371.06	432:19	23:40	127.8	161.83	−	162	−	33.0	27,311	3,001	30,312	30,629	
最大	130.52	24:00	12:39	8.0	22.25	36.8	22	−	33.0	2,285	1,846	3,548	1,755	
最小	49.98	10:41	0:00	2.9	10.71	30.6	11	−	33.0	423	0	423	749	
平均	118.55	22:45	7:53	6.4	17.98	34.4	18	−	33.0	1,366	1,501	1,443	1,459	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2021年 5月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	107,800	−	−	−	−	−	361	28	2	30	3	
2	100,100	−	−	−	−	−	−	23	1	24	1	
3	105,930	−	−	−	−	−	−	22	2	24	1	
4	105,460	−	−	−	−	−	−	31	2	33	2	
5	121,870	−	−	−	−	−	8	33	2	35	11	
6	105,420	−	−	−	−	−	−	28	2	30	17	
7	113,570	−	−	−	−	−	−	34	1	35	18	
8	108,690	−	−	−	−	−	190	25	1	26	7	
9	115,080	−	−	−	−	−	7	40	1	41	5	
10	115,150	−	−	−	−	−	−	24	1	25	17	
11	114,280	−	−	−	−	−	101	17	1	18	6	
12	114,120	−	−	−	−	−	−	61	1	62	20	
13	104,990	−	−	−	−	−	−	28	1	29	19	
14	99,950	−	−	−	−	−	−	35	0	35	16	
15	100,640	−	−	−	−	−	−	38	3	41	2	
16	106,720	−	−	−	−	−	38	21	0	21	2	
17	112,890	−	−	−	−	−	1,390	25	1	26	10	
18	103,180	−	−	−	−	−	95	21	1	22	5	
19	98,630	−	−	−	90	−	−	27	1	28	13	
20	124,780	−	−	−	90	−	2,635	26	0	26	16	
21	142,060	−	−	−	−	−	5,838	25	1	26	19	
22	106,710	−	−	−	−	−	22	18	1	19	1	
23	106,220	−	−	−	−	−	−	19	1	20	2	
24	115,000	−	−	−	−	−	−	23	1	24	10	
25	112,670	−	−	−	−	−	−	20	0	20	6	
26	114,430	−	−	−	−	−	−	37	2	39	23	
27	129,570	−	−	−	−	−	1,506	40	2	42	19	
28	107,220	−	−	−	−	−	49	33	2	35	19	
29	108,240	−	−	−	−	−	22	36	2	38	4	
30	111,390	−	−	−	−	−	−	36	1	37	2	
31	112,070	−	−	−	−	−	−	44	0	44	11	
合計	3,444,830	−	−	−	180	−	12,262	918	37	955	307	
最大	142,060	−	−	−	90	−	5,838	61	3	62	23	
最小	98,630	−	−	−	90	−	7	17	0	18	1	
平均	111,124	−	−	−	90	−	876	30	1	31	10	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2021年 5月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	54,814	22,870	41.7	158,400	289	1,350	−	4,200	−	4.4	−	92	----	1,103	480	A系の送気量には、A系№5系列の送気量も含まれます。
2	52,904	20,640	39.0	186,479	352	1,430	−	4,700	−	4.5	−	72	----	849	480	
3	52,974	21,320	40.2	237,600	449	1,540	−	4,700	−	4.5	−	79	----	842	480	
4	51,354	21,130	41.1	237,600	463	1,610	−	5,000	−	4.7	−	88	----	822	560	
5	53,174	22,180	41.7	210,474	396	1,560	−	4,500	−	4.5	−	95	----	1,481	640	A系生物反応槽容量
6	54,426	22,500	41.3	173,818	319	1,410	−	4,100	0.18	4.4	5.3	101	----	827	640	1池1244m^3
7	54,804	22,410	40.9	227,520	415	1,410	79.7	4,100	−	4.4	4.5	87	----	836	640	
8	50,586	20,090	39.7	197,760	391	1,370	−	3,900	−	4.7	−	92	----	827	640	
9	54,756	17,890	32.7	221,349	404	1,510	−	4,200	−	3.5	−	103	----	838	745	
10	39,676	15,220	38.4	239,040	602	1,530	−	4,300	−	4.5	2.7	93	----	852	860	
11	38,124	13,010	34.1	202,992	532	1,410	−	5,100	−	4.7	2.5	94	----	850	820	
12	39,605	13,200	33.3	178,020	449	1,290	−	4,300	0.39	4.5	3.8	94	----	1,075	590	
13	41,886	12,860	30.7	169,920	406	1,240	−	4,500	−	4.3	4.0	94	----	868	480	
14	39,034	12,500	32.0	169,920	435	1,270	78.7	4,800	−	4.6	4.2	99	----	870	400	
15	39,854	12,560	31.5	161,280	405	1,370	−	4,800	−	4.5	−	147	----	865	420	
16	40,144	12,900	32.1	190,560	475	1,440	−	4,900	−	4.5	−	122	----	979	480	
17	41,085	12,900	31.4	174,186	424	1,390	−	4,900	−	4.4	4.0	94	----	1,548	480	
18	41,194	13,060	31.7	172,800	419	1,340	−	4,800	−	4.3	5.7	81	----	784	320	
19	39,084	12,950	33.1	172,800	442	1,330	−	4,300	0.29	4.6	5.1	83	----	826	400	
20	40,126	13,070	32.6	172,800	431	1,330	−	4,700	−	4.4	4.2	83	----	1,491	400	
21	56,343	13,050	23.2	162,720	289	1,330	73.8	5,000	−	3.2	4.4	82	----	2,288	400	
22	42,544	13,050	30.7	162,720	382	1,170	−	3,900	−	4.2	−	98	----	1,185	360	
23	42,684	13,070	30.6	162,720	381	1,110	−	3,500	−	4.2	−	74	----	817	240	
24	42,825	12,960	30.3	175,080	409	1,120	−	3,700	−	4.2	6.7	75	----	845	240	
25	41,035	12,830	31.3	174,240	425	1,210	−	4,100	−	4.4	6.3	68	----	875	240	
26	42,374	13,060	30.8	174,240	411	1,270	−	5,100	0.34	4.2	6.0	81	----	851	240	
27	42,857	13,040	30.4	175,680	410	1,340	−	5,500	−	4.2	6.9	82	----	1,591	240	
28	42,466	13,050	30.7	175,680	414	1,340	69.2	5,000	−	4.2	4.2	76	----	850	420	
29	42,345	13,050	30.8	175,680	415	1,380	−	4,600	−	4.2	−	81	----	850	520	
30	42,875	12,850	30.0	181,440	423	1,380	−	4,400	−	4.2	−	73	----	873	630	
31	42,405	13,010	30.7	208,800	492	1,350	−	4,500	−	4.2	4.2	85	----	650	460	
合計	1,400,357	478,280	−	5,784,318	−	−	−	−	−	−	−	−	0	31,108	14,945	
最大	56,343	22,870	41.7	239,040	602	1,610	79.7	5,500	0.39	4.7	6.9	147	−	2,288	860	
最小	38,124	12,500	23.2	158,400	289	1,110	69.2	3,500	0.18	3.2	2.5	68	−	650	240	
平均	45,173	15,428	34.2	186,591	413	1,360	75.4	4,500	0.30	4.3	4.7	89	−	1,003	482	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2021年 5月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
合計	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
最大	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
最小	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
平均	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2021年 5月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	72,145	23,810	33.0	207,600	288	1,420	−	5,500	−	5.2	−	160	----	1,196	720	B系生物反応槽容量
2	71,299	22,970	32.2	237,540	333	1,450	−	5,700	−	5.2	−	150	----	1,156	720	1池3883m³
3	64,032	21,410	33.4	282,840	442	1,530	−	5,900	−	5.8	−	190	----	1,125	720	
4	62,001	21,830	35.2	286,260	462	1,550	−	5,700	−	6.0	−	200	----	1,115	720	
5	62,135	25,220	40.6	265,260	427	1,550	−	5,400	−	6.0	−	220	----	1,319	720	
6	73,677	23,710	32.2	237,000	322	1,390	−	5,500	0.15	5.1	5.8	220	----	1,140	720	
7	71,602	22,720	31.7	281,760	394	1,460	80.6	5,700	−	5.2	4.8	200	----	1,140	720	
8	66,922	22,040	32.9	276,660	413	1,500	−	5,800	−	5.6	−	150	----	1,110	720	
9	61,680	22,750	36.9	302,280	490	1,550	−	5,800	−	6.0	−	210	----	1,125	860	
10	67,663	22,650	33.5	325,080	480	1,540	−	5,700	−	5.5	3.8	180	----	1,110	1,050	
11	66,591	18,960	28.5	319,500	480	1,450	−	5,800	−	5.6	3.4	170	----	1,115	1,150	
12	64,591	20,220	31.3	314,040	486	1,430	−	5,700	0.26	5.8	4.2	170	----	1,242	930	
13	77,899	22,340	28.7	269,280	346	1,350	−	5,400	−	4.8	4.8	170	----	1,064	800	
14	65,696	18,410	28.0	280,260	427	1,390	79.3	5,600	−	5.7	4.3	180	----	1,145	840	
15	66,465	18,380	27.7	301,500	454	1,380	−	5,400	−	5.6	−	180	----	1,135	820	
16	69,557	18,810	27.0	275,520	396	1,360	−	5,600	−	5.4	−	170	----	1,253	760	
17	79,168	22,690	28.7	212,520	268	1,300	−	5,200	−	4.7	4.9	180	----	1,274	760	
18	75,510	22,210	29.4	202,260	268	1,390	−	5,400	−	4.9	9.5	170	----	1,091	330	
19	68,060	18,790	27.6	203,040	298	1,450	−	5,900	0.21	5.5	6.1	180	----	1,110	560	
20	71,529	19,300	27.0	233,940	327	1,490	−	6,100	−	5.2	5.6	260	----	1,318	580	
21	69,979	23,100	33.0	210,300	301	1,440	76.1	5,600	−	5.3	7.0	200	----	1,811	560	
22	83,713	23,260	27.8	211,620	253	1,360	−	5,700	−	4.5	−	150	----	1,208	560	
23	82,522	23,190	28.1	211,500	256	1,330	−	5,700	−	4.5	−	150	----	1,145	535	
24	79,612	21,980	27.6	253,140	318	1,360	−	5,700	−	4.7	5.3	150	----	1,135	600	
25	77,247	21,050	27.3	230,460	298	1,350	−	5,800	−	4.8	5.3	160	----	1,140	600	
26	80,754	22,150	27.4	289,320	358	1,360	−	6,100	0.28	4.6	5.2	170	----	1,080	600	
27	77,866	23,290	29.9	241,080	310	1,350	−	5,900	−	4.8	6.0	190	----	1,360	600	
28	86,472	23,340	27.0	212,160	245	1,330	71.9	6,000	−	4.3	5.4	140	----	1,135	600	
29	85,244	22,940	26.9	256,440	301	1,440	−	6,100	−	4.4	−	220	----	1,115	670	
30	77,531	21,400	27.6	297,840	384	1,490	−	6,200	−	4.8	−	180	----	1,075	1,030	
31	70,573	20,360	28.8	311,580	442	1,430	−	6,000	−	5.3	3.7	140	----	1,105	960	
合計	2,249,735	675,280	−	8,039,580	−	−	−	−	−	−	−	−	0	36,592	22,515	
最大	86,472	25,220	40.6	325,080	490	1,550	80.6	6,200	0.28	6.0	9.5	260	−	1,811	1,150	
最小	61,680	18,380	26.9	202,260	245	1,300	71.9	5,200	0.15	4.3	3.4	140	−	1,064	330	
平均	72,572	21,783	30.0	259,341	357	1,420	77.0	5,700	0.23	5.2	5.3	180	−	1,180	726	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2021年 5月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	72,145	25,280	35.0	248,880	345	1,260	−	5,300	−	5.2	−	150	----	1,164	570	C系生物反応槽容量
2	71,298	23,320	32.7	275,640	387	1,330	−	5,900	−	5.2	−	150	----	1,124	560	1池3883m³
3	64,032	21,610	33.7	320,760	501	1,390	−	5,900	−	5.8	−	150	----	1,095	560	
4	62,000	21,320	34.4	333,180	537	1,440	−	5,900	−	6.0	−	170	----	1,085	560	
5	62,134	24,730	39.8	314,400	506	1,450	−	5,200	−	6.0	−	190	----	1,291	480	
6	73,677	23,910	32.5	282,180	383	1,260	−	5,300	0.17	5.1	8.3	200	----	1,110	480	
7	71,601	24,000	33.5	335,220	468	1,390	80.6	5,300	−	5.2	7.8	170	----	1,110	405	
8	66,922	22,070	33.0	320,220	478	1,470	−	5,800	−	5.6	−	150	----	1,080	480	
9	61,680	22,980	37.3	344,280	558	1,530	−	5,700	−	6.0	−	230	----	1,095	640	
10	67,662	22,730	33.6	364,500	539	1,540	−	5,700	−	5.5	4.6	180	----	1,080	840	
11	66,590	17,980	27.0	352,920	530	1,440	−	6,400	−	5.6	3.8	170	----	1,085	910	
12	64,590	19,140	29.6	346,800	537	1,410	−	6,200	0.27	5.8	4.6	170	----	1,078	760	
13	77,899	22,180	28.5	312,900	402	1,310	−	5,900	−	4.8	5.4	170	----	1,036	640	
14	65,696	17,390	26.5	324,360	494	1,370	80.0	6,700	−	5.7	4.4	180	----	1,115	680	
15	66,464	17,430	26.2	340,680	513	1,350	−	6,400	−	5.6	−	130	----	1,105	660	
16	69,557	17,050	24.5	324,660	467	1,300	−	6,800	−	5.4	−	140	----	1,087	600	
17	79,168	24,080	30.4	256,740	324	1,280	−	5,800	−	4.7	5.4	180	----	1,246	600	
18	75,509	22,030	29.2	241,560	320	1,420	−	6,700	−	4.9	9.9	160	----	929	250	
19	68,059	17,990	26.4	241,320	355	1,470	−	7,600	0.21	5.5	6.2	170	----	1,080	440	
20	71,528	18,010	25.2	258,300	361	1,500	−	7,900	−	5.2	5.7	160	----	1,282	450	
21	69,979	23,190	33.1	229,800	328	1,450	77.5	6,700	−	5.3	7.5	180	----	1,779	440	
22	83,712	23,730	28.3	233,160	279	1,320	−	6,600	−	4.5	−	140	----	1,322	440	
23	82,522	24,230	29.4	232,920	282	1,290	−	6,300	−	4.5	−	160	----	1,115	490	
24	79,611	21,700	27.3	273,360	343	1,310	−	6,700	−	4.7	5.4	160	----	1,105	480	
25	77,246	20,440	26.5	270,000	350	1,320	−	6,700	−	4.8	5.4	170	----	1,110	490	
26	80,753	21,530	26.7	318,600	395	1,370	−	6,800	0.27	4.6	5.7	160	----	1,050	480	
27	77,865	23,320	29.9	261,480	336	1,360	−	6,300	−	4.8	7.0	200	----	1,330	480	
28	86,471	24,070	27.8	234,600	271	1,340	71.7	6,400	−	4.3	5.6	140	----	1,105	540	
29	85,244	22,490	26.4	284,340	334	1,440	−	6,400	−	4.4	−	210	----	1,085	760	
30	77,530	20,720	26.7	321,480	415	1,470	−	6,600	−	4.8	−	170	----	1,045	1,030	
31	70,573	19,540	27.7	323,640	459	1,380	−	6,300	−	5.3	3.4	140	----	1,075	1,000	
合計	2,249,717	670,190	−	9,122,880	−	−	−	−	−	−	−	−	0	35,398	18,195	
最大	86,471	25,280	39.8	364,500	558	1,540	80.6	7,900	0.27	6.0	9.9	230	−	1,779	1,030	
最小	61,680	17,050	24.5	229,800	271	1,260	71.7	5,200	0.17	4.3	3.4	130	−	929	250	
平均	72,572	21,619	29.8	294,286	406	1,390	77.5	6,300	0.23	5.2	5.9	170	−	1,142	587	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2021年 5月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	39,730	15,870	39.9	185,866	468	1,640	－	5,500	－	8.3	－	95	----	1,045	600	D系生物反応槽容量
2	31,280	12,510	40.0	168,291	538	1,590	－	5,400	－	10.5	－	84	----	869	680	1池3424m³
3	32,470	12,940	39.9	186,703	575	1,460	－	4,900	－	10.1	－	90	----	960	640	嫌気槽864m3
4	31,880	12,710	39.9	181,465	569	1,360	－	4,600	－	10.3	－	100	----	971	485	好気槽2560m3
5	39,250	15,670	39.9	175,618	447	1,340	－	4,500	－	8.4	－	99	----	947	475	
6	37,860	15,110	39.9	152,696	403	1,370	－	4,700	0.24	8.7	7.9	110	----	999	440	
7	36,720	14,640	39.9	180,486	492	1,360	76.3	4,800	－	9.0	8.5	93	----	921	400	
8	33,020	13,150	39.8	174,743	529	1,350	－	5,100	－	10.0	－	100	----	947	400	
9	33,440	13,330	39.9	190,813	571	1,320	－	5,100	－	9.8	－	100	----	937	435	
10	33,570	12,720	37.9	192,139	572	1,310	－	4,900	－	9.8	8.5	99	----	968	400	
11	32,170	10,130	31.5	189,028	588	1,340	－	5,700	－	10.2	7.5	100	----	899	400	
12	37,660	11,470	30.5	188,106	499	1,320	－	5,800	0.29	8.7	7.4	94	----	932	435	
13	39,700	12,050	30.4	172,846	435	1,390	－	6,100	－	8.3	5.9	89	----	942	440	
14	31,390	10,350	33.0	161,160	513	1,370	75.5	5,700	－	10.5	5.5	100	----	951	480	
15	31,660	10,350	32.7	173,765	549	1,350	－	5,700	－	10.4	－	99	----	897	470	
16	39,130	12,010	30.7	178,223	455	1,310	－	5,700	－	8.4	－	100	----	960	440	
17	45,760	13,700	29.9	150,302	328	1,420	－	6,100	－	7.2	5.9	95	----	993	440	
18	41,710	12,570	30.1	153,804	369	1,590	－	6,400	－	7.9	7.3	81	----	937	360	
19	37,290	11,540	30.9	155,437	417	1,650	－	6,600	0.37	8.8	6.5	85	----	949	440	
20	41,520	12,600	30.3	156,906	378	1,610	－	6,600	－	7.9	6.6	92	----	935	440	
21	47,780	14,340	30.0	138,340	290	1,650	73.0	6,600	－	6.9	6.5	82	----	1,148	440	
22	46,390	13,920	30.0	143,759	310	1,680	－	6,300	－	7.1	－	76	----	751	440	
23	46,180	13,830	29.9	152,201	330	1,680	－	6,300	－	7.1	－	81	----	931	465	
24	42,130	12,720	30.2	172,168	409	1,690	－	6,300	－	7.8	5.6	78	----	720	550	
25	40,610	12,210	30.1	154,210	380	1,530	－	6,100	－	8.1	4.5	82	----	1,015	710	
26	37,420	11,290	30.2	163,236	436	1,370	－	5,700	0.31	8.8	5.6	80	----	925	560	
27	46,560	13,920	29.9	163,272	351	1,360	－	5,600	－	7.1	5.1	89	----	845	560	
28	42,790	12,830	30.0	141,693	331	1,410	71.4	5,900	－	7.7	4.7	95	----	853	560	
29	39,040	11,670	29.9	160,990	412	1,340	－	5,300	－	8.4	－	84	----	942	800	
30	35,550	10,910	30.7	163,583	460	1,220	－	4,900	－	9.2	－	95	----	952	680	
31	38,020	11,470	30.2	178,256	469	1,190	－	4,900	－	8.6	6.1	88	----	966	490	
合計	1,189,680	394,530	－	5,200,105	－	－	－	－	－	－	－	－	0	29,007	15,555	
最大	47,780	15,870	40.0	192,139	588	1,690	76.3	6,600	0.37	10.5	8.5	110	－	1,148	800	
最小	31,280	10,130	29.9	138,340	290	1,190	71.4	4,500	0.24	6.9	4.5	76	－	720	360	
平均	38,377	12,727	33.2	167,745	437	1,440	74.1	5,600	0.30	8.7	6.4	91	－	936	502	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2021年 5月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	42,080	16,810	39.9	186,041	442	1,510	−	5,100	−	7.8	−	95	----	966	680	E系生物反応槽容量
2	33,010	13,210	40.0	167,974	509	1,480	−	5,000	−	10.0	−	91	----	942	600	1池3424m³
3	33,500	13,340	39.8	187,017	558	1,380	−	4,600	−	9.8	−	100	----	1,008	560	嫌気槽864m3
4	32,740	13,050	39.9	181,543	554	1,330	−	4,600	−	10.0	−	110	----	998	440	好気槽2560m3
5	40,350	16,070	39.8	175,593	435	1,360	−	4,600	−	8.1	−	92	----	881	395	
6	37,610	15,020	39.9	153,004	407	1,390	−	4,700	0.23	8.7	9.6	95	----	1,030	360	
7	36,920	14,740	39.9	181,094	491	1,410	74.8	4,800	−	8.9	8.5	93	----	941	400	
8	33,310	13,270	39.8	175,016	525	1,410	−	5,500	−	9.9	−	94	----	942	400	
9	33,960	13,530	39.8	191,666	564	1,420	−	5,500	−	9.7	−	96	----	905	440	
10	34,090	12,920	37.9	192,842	566	1,420	−	5,200	−	9.6	6.7	94	----	932	480	
11	33,090	10,220	30.9	191,047	577	1,550	−	6,000	−	9.9	5.9	91	----	933	480	
12	38,030	11,470	30.2	189,463	498	1,350	−	5,700	0.28	8.6	6.3	92	----	867	515	
13	40,200	12,110	30.1	173,751	432	1,370	−	6,100	−	8.2	5.0	86	----	833	520	
14	35,120	10,560	30.1	160,488	457	1,330	75.9	5,700	−	9.4	5.5	98	----	968	480	
15	32,500	10,050	30.9	175,352	540	1,350	−	5,600	−	10.1	−	96	----	954	470	
16	38,870	11,730	30.2	179,901	463	1,330	−	5,600	−	8.5	−	110	----	943	440	
17	45,470	13,590	29.9	150,696	331	1,420	−	6,000	−	7.2	6.0	100	----	845	440	
18	42,620	12,820	30.1	154,022	361	1,580	−	6,400	−	7.7	7.3	87	----	965	360	
19	40,050	11,970	29.9	155,562	388	1,620	−	7,000	0.41	8.2	6.1	89	----	1,003	440	
20	43,550	13,000	29.9	156,920	360	1,570	−	6,700	−	7.5	6.5	91	----	977	440	
21	48,120	14,470	30.1	138,771	288	1,570	73.7	6,600	−	6.8	6.5	77	----	1,071	440	
22	44,720	13,420	30.0	145,313	325	1,620	−	6,200	−	7.4	−	110	----	992	440	
23	45,140	13,510	29.9	153,686	340	1,630	−	6,300	−	7.3	−	84	----	886	470	
24	42,350	12,750	30.1	173,567	410	1,650	−	6,400	−	7.8	5.2	86	----	1,023	585	
25	40,900	12,230	29.9	154,632	378	1,500	−	6,100	−	8.0	4.5	93	----	966	710	
26	36,980	11,130	30.1	163,350	442	1,340	−	5,600	0.32	8.9	5.7	95	----	960	560	
27	45,860	13,710	29.9	164,440	359	1,300	−	5,300	−	7.2	5.4	95	----	974	560	
28	45,850	13,730	29.9	141,021	308	1,340	70.3	5,600	−	7.2	4.9	98	----	940	560	
29	43,050	12,890	29.9	160,580	373	1,330	−	5,300	−	7.6	−	87	----	918	800	
30	36,240	11,040	30.5	165,950	458	1,250	−	5,100	−	9.1	−	97	----	993	650	
31	38,060	11,430	30.0	182,415	479	1,220	−	5,000	−	8.6	6.0	94	----	924	490	
合計	1,214,340	399,790	−	5,222,717	−	−	−	−	−	−	−	−	0	29,480	15,605	
最大	48,120	16,810	40.0	192,842	577	1,650	75.9	7,000	0.41	10.1	9.6	110	−	1,071	800	
最小	32,500	10,050	29.9	138,771	288	1,220	70.3	4,600	0.23	6.8	4.5	77	−	833	360	
平均	39,172	12,896	32.9	168,475	430	1,430	73.7	5,600	0.31	8.5	6.2	94	−	951	503	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2021年 5月度　No.5-1

日	合　計						守口市						備 考
	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ固形物量)	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ量)	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	t	m³	t	t	
1	1,098	0.63	6.89	689	–	–	347	0.98	3.40	340	–	–	
2	998	0.60	5.95	595	–	–	248	0.90	2.23	223	–	–	
3	1,089	0.66	7.18	718	–	–	339	0.99	3.36	336	–	–	
4	971	0.65	6.36	636	–	–	223	0.98	2.19	219	–	–	
5	926	0.59	5.42	542	–	–	176	0.97	1.71	171	–	–	
6	1,049	0.67	6.98	698	2.90	0.50	299	0.98	2.93	293	–	–	
7	1,040	0.65	6.78	678	2.93	0.53	290	0.96	2.78	278	–	–	
8	932	0.58	5.36	536	–	–	183	0.92	1.68	168	–	–	
9	949	0.54	5.14	514	–	–	148	0.96	1.42	142	–	–	
10	962	0.60	5.73	573	3.24	0.65	162	0.99	1.60	160	–	–	
11	1,089	0.61	6.68	668	2.88	0.53	289	0.97	2.80	280	–	–	
12	879	0.65	5.73	573	–	–	130	0.97	1.26	126	–	–	
13	1,097	0.62	6.77	677	3.08	0.58	347	0.99	3.44	344	–	–	
14	1,096	0.93	10.17	1017	3.50	0.62	347	0.99	3.44	344	–	–	
15	916	0.93	8.49	849	–	–	167	0.97	1.62	162	–	–	
16	957	0.94	9.01	901	–	–	209	0.99	2.07	207	–	–	
17	1,096	1.05	11.50	1150	2.86	0.53	347	1.09	3.78	378	–	–	
18	1,003	0.86	8.67	867	2.88	0.48	253	1.05	2.66	266	–	–	
19	1,096	0.83	9.13	913	–	–	347	0.97	3.37	337	–	–	
20	980	0.82	8.00	800	2.90	0.49	229	0.96	2.20	220	–	–	
21	934	0.79	7.41	741	3.01	0.51	83	0.93	0.77	77	–	–	
22	965	0.62	5.95	595	–	–	115	0.90	1.04	104	–	–	
23	1,008	0.75	7.59	759	–	–	257	0.95	2.44	244	–	–	
24	946	0.76	7.17	717	2.78	0.48	197	0.96	1.89	189	–	–	
25	948	0.76	7.21	721	3.00	0.52	148	0.99	1.47	147	–	–	
26	935	0.75	7.05	705	–	–	185	1.02	1.89	189	–	–	
27	1,044	0.86	9.03	903	2.86	0.50	294	0.96	2.82	282	–	–	
28	927	0.67	6.23	623	2.77	0.48	127	0.91	1.16	116	–	–	
29	894	0.64	5.68	568	–	–	145	0.94	1.36	136	–	–	
30	900	0.70	6.29	629	–	–	155	0.96	1.49	149	–	–	
31	901	0.74	6.65	665	2.70	0.45	152	0.99	1.50	150	–	–	
合計	30,625	–	222.20	22220	44.29	7.85	6,938	–	67.77	6777	–	–	
最大	1,098	1.05	11.50	1150	3.50	0.65	347	1.09	3.78	378	–	–	
最小	879	0.54	5.14	514	2.70	0.45	83	0.90	0.77	77	–	–	
平均	988	0.73	7.17	717	2.95	0.52	224	0.97	2.19	219	–	–	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2021年 5月度　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備考
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量	濃度	固形物量	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量						
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t	
1	−	−	−	−	−	−	751	−	0.46	−	3.5	3.5	349	−	−	155	0.73	1.1	
2	−	−	−	−	−	−	750	−	0.50	−	3.7	3.7	372	−	−	155	0.61	0.9	
3	−	−	−	−	−	−	750	−	0.51	−	3.8	3.8	382	−	−	155	0.75	1.2	
4	−	−	−	−	−	−	748	−	0.56	−	4.2	4.2	417	−	−	155	0.66	1.0	
5	−	−	−	−	−	−	750	−	0.49	−	3.7	3.7	371	−	−	155	0.61	1.0	
6	−	−	−	−	2.90	0.50	750	−	0.54	−	4.1	4.1	405	−	−	155	0.77	1.2	
7	−	−	−	−	2.93	0.53	750	−	0.53	−	4.0	4.0	400	−	−	155	0.64	1.0	
8	−	−	−	−	−	−	749	−	0.48	−	3.7	3.7	368	−	−	145	0.60	0.9	
9	−	−	−	−	−	−	801	−	0.46	−	3.7	3.7	372	−	−	85	0.69	0.6	
10	−	−	−	−	3.24	0.65	800	−	0.52	−	4.1	4.1	413	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	2.88	0.53	800	−	0.49	−	3.9	3.9	388	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	749	−	0.60	−	4.5	4.5	447	−	−	95	0.76	0.7	
13	−	−	−	−	3.08	0.58	750	−	0.44	−	3.3	3.3	333	−	−	155	0.65	1.0	
14	−	−	−	−	3.50	0.62	749	−	0.90	−	6.7	6.7	673	−	−	155	0.94	1.5	
15	−	−	−	−	−	−	749	−	0.92	−	6.9	6.9	687	−	−	155	0.94	1.5	
16	−	−	−	−	−	−	748	−	0.93	−	6.9	6.9	694	−	−	155	0.95	1.5	
17	−	−	−	−	2.86	0.53	749	−	1.03	−	7.7	7.7	772	−	−	155	1.05	1.6	
18	−	−	−	−	2.88	0.48	750	−	0.80	−	6.0	6.0	601	−	−	144	0.87	1.3	
19	−	−	−	−	−	−	749	−	0.77	−	5.8	5.8	576	−	−	155	0.88	1.4	
20	−	−	−	−	2.90	0.49	751	−	0.77	−	5.8	5.8	580	−	−	155	0.77	1.2	
21	−	−	−	−	3.01	0.51	851	−	0.78	−	6.6	6.6	664	−	−	155	0.78	1.2	
22	−	−	−	−	−	−	850	−	0.58	−	4.9	4.9	491	−	−	155	0.66	1.0	
23	−	−	−	−	−	−	751	−	0.69	−	5.2	5.2	515	−	−	155	0.79	1.2	
24	−	−	−	−	2.78	0.48	749	−	0.70	−	5.3	5.3	528	−	−	155	0.82	1.3	
25	−	−	−	−	3.00	0.52	800	−	0.72	−	5.7	5.7	574	−	−	155	0.75	1.2	
26	−	−	−	−	−	−	750	−	0.69	−	5.2	5.2	516	−	−	155	0.77	1.2	
27	−	−	−	−	2.86	0.50	750	−	0.83	−	6.2	6.2	621	−	−	157	0.86	1.4	
28	−	−	−	−	2.77	0.48	800	−	0.63	−	5.1	5.1	507	−	−	155	0.70	1.1	
29	−	−	−	−	−	−	749	−	0.58	−	4.3	4.3	432	−	−	155	0.77	1.2	
30	−	−	−	−	−	−	745	−	0.64	−	4.8	4.8	480	−	−	85	0.79	0.7	
31	−	−	−	−	2.70	0.45	749	−	0.69	−	5.2	5.2	515	−	−	−	−	−	
合計	0	−	0	0	44.29	7.85	23687	−	−	−	154.4	154.4	15443	−	−	4121	−	31.79	
最大	−	−	−	−	3.50	0.65	851	−	1.03	−	7.7	7.7	772	−	−	157	1.05	1.6	
最小	−	−	−	−	2.70	0.45	745	−	0.44	−	3.3	3.3	333	−	−	85	0.60	0.6	
平均	−	−	−	−	2.95	0.52	764	−	0.65	−	5.0	5.0	498	−	−	147	0.77	1.1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2021年 5月度　No.5-3

日	スクリュープレス脱水機													備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	29	0.3	95.8	1	0.3	77.0	–	–	24	2.0	26.0	0.85	–	
19	657	20.3	96.0	86	20.3	76.4	–	–	690	2.6	459.5	0.69	–	
20	763	23.1	96.7	102	23.1	77.3	–	–	714	2.9	521.5	0.83	–	
21	642	19.8	96.6	82	19.8	75.8	–	–	617	2.8	466.0	0.86	–	
22	799	24.5	96.9	105	24.5	76.6	–	–	750	3.0	495.5	0.81	–	
23	808	27.0	96.4	106	27.0	74.6	–	–	847	3.0	515.0	0.72	–	
24	666	22.5	96.5	93	22.5	75.8	–	–	714	3.1	439.0	0.75	–	
25	733	25.6	96.5	107	25.6	76.1	–	–	750	2.9	517.0	0.81	–	
26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
合計	5,097	163.1	–	683	163.2	–	–	–	5,106	–	3,439.50	–	0	
最大	808	27.0	96.9	107	27.0	77.3	–	–	847	3.1	521.5	0.86	–	
最小	29	0.3	95.8	1	0.3	74.6	–	–	24	2.0	26.0	0.69	–	
平均	637	20.0	96.8	85	20.4	76.1	–	–	638	3.1	429.9	0.84	–	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2021年 5月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	15:10	−	−	−	−	−	−	−	1,108	1,108	−	
19	34.39	9:46	6:56	2.1	22.25	35.5	22	−	4.0	1,985	1,368	3,353	542	
20	104.54	24:00	0:00	5.2	−	−	−	−	−	1,719	0	1,719	1,537	
21	86.59	20:47	1:09	4.2	11.02	31.6	11	−	−	1,289	0	1,289	1,339	
22	104.53	24:00	0:00	5.6	−	−	−	−	−	1,435	0	1,435	1,539	
23	104.39	24:00	−	6.5	−	−	−	−	−	1,270	0	1,270	1,481	
24	102.08	24:00	0:00	7.1	−	−	−	−	−	785	0	785	1,561	
25	99.29	24:00	0:00	6.1	21.53	31.9	22	−	−	1,703	0	1,703	1,476	
26	62.32	15:32	0:31	4.1	−	−	−	−	−	786	0	786	1,021	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	698.13	6.92	23:46	40.9	54.80	99.0	55	−	4.0	10,972	2,476	13,448	10,495	
最大	104.54	1.00	15:10	7.1	22.25	35.5	22	−	4.0	1,985	1,368	3,353	1,561	
最小	34.39	0.41	0:00	2.1	11.02	31.6	11	−	4.0	785	0	785	542	
平均	87.27	0.87	5:56	5.11	18.27	33.3	18.33	−	4.00	1,372	1,238	1,494.22	1,312	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2021年 5月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	−	943			943	−	124.7			124.7	−	5.2			5.2
2	843	−			843	115.6	−			115.6	4.4	−			4.4
3	−	934			934	−	118.2			118.2	−	5.2			5.2
4	816	−			816	105.6	−			105.6	4.6	−			4.6
5	−	771			771	−	116.6			116.6	−	4.2			4.2
6	894	−			894	123.8	−			123.8	5.0	−			5.0
7	−	885			885	−	119.1			119.1	−	5.1			5.1
8	787	−			787	78.3	−			78.3	3.5	−			3.5
9	−	864			864	−	96.7			96.7	−	4.0			4.0
10	962	−			962	115.6	−			115.6	4.9	−			4.9
11	540	549			1,089	74.1	73.9			148.0	2.9	2.9			5.8
12	−	784			784	−	101.5			101.5	−	4.4			4.4
13	942	−			942	113.1	−			113.1	4.9	−			4.9
14	−	941			941	−	196.5			196.5	−	7.9			7.9
15	761	−			761	154.9	−			154.9	6.4	−			6.4
16	−	802			802	−	182.1			182.1	−	6.9			6.9
17	941	−			941	243.4	−			243.4	9.2	−			9.2
18	−	859			859	−	167.1			167.1	−	6.8			6.8
19	941	−			941	162.7	−			162.7	7.0	−			7.0
20	−	825			825	−	161.4			161.4	−	6.1			6.1
21	779	−			779	134.3	−			134.3	5.7	−			5.7
22	−	810			810	−	118.0			118.0	−	4.3			4.3
23	853	−			853	132.3	−			132.3	5.8	−			5.8
24	−	791			791	−	133.4			133.4	−	5.5			5.5
25	793	−			793	122.0	−			122.0	5.5	−			5.5
26	−	780			780	−	123.1			123.1	−	5.2			5.2
27	889	−			889	164.3	−			164.3	6.9	−			6.9
28	583	189			772	95.8	28.5			124.3	3.6	1.1			4.7
29	−	739			739	−	90.2			90.2	−	3.9			3.9
30	815	−			815	123.1	−			123.1	4.9	−			4.9
31	−	952			952	−	148.9			148.9	−	6.4			6.4
合計	13,139	13,418			26,557	2,058.9	2,099.9			4,159	85.2	85.1			170.3
最大	962	952			1,089	243.4	196.5			243.4	9.2	7.9			9.2
最小	540	189			739	74.1	28.5			78.3	2.9	1.1			3.5
平均	821	789			857	128.7	123.5			134.2	5.3	5.0			5.5

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2021年 5月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.61	4.2	−	90.0			89.7	−	1,378			1,378	−	0.10			0.10	
2	0.59	3.8	88.3	−			88.0	1,349	−			1,349	0.11	−			0.11	
3	0.64	4.4	−	86.4			86.7	−	1,363			1,363	−	0.10			0.10	
4	0.65	4.4	86.6	−			86.8	1,305	−			1,305	0.11	−			0.11	
5	0.58	3.6	−	94.1			93.3	−	1,117			1,117	−	0.10			0.10	
6	0.65	4.0	85.4	−			86.2	1,436	−			1,436	0.11	−			0.11	
7	0.65	4.3	−	88.0			87.9	−	1,276			1,276	−	0.10			0.10	
8	0.56	4.5	79.9	−			79.5	1,291	−			1,291	0.11	−			0.11	
9	0.53	4.1	−	86.6			87.0	−	1,262			1,262	−	0.10			0.10	
10	0.60	4.3	85.3	−			84.5	1,450	−			1,450	0.10	−			0.10	
11	0.61	3.9	87.3	87.2			87.9	885	841			1,726	0.11	0.11			0.11	
12	0.64	4.3	−	87.8			88.0	−	1,291			1,291	−	0.11			0.11	
13	0.61	4.4	85.6	−			86.0	1,494	−			1,494	0.11	−			0.11	
14	0.93	4.0	−	89.8			89.8	−	1,421			1,421	−	0.10			0.10	
15	0.93	4.1	90.6	−			90.1	1,189	−			1,189	0.11	−			0.11	
16	0.94	3.8	−	91.8			92.0	−	1,146			1,146	−	0.10			0.10	
17	1.05	3.8	93.6	−			92.9	1,537	−			1,537	0.11	−			0.11	
18	0.86	4.1	−	91.6			91.9	−	1,233			1,233	−	0.10			0.10	
19	0.83	4.3	90.0	−			89.7	1,523	−			1,523	0.11	−			0.11	
20	0.83	3.8	−	88.4			89.7	−	1,305			1,305	−	0.11			0.11	
21	0.80	4.2	90.7	−			91.9	1,233	−			1,233	0.11	−			0.11	
22	0.61	3.7	−	87.4			87.8	−	1,218			1,218	−	0.10			0.10	
23	0.75	4.4	91.0	−			90.6	1,465	−			1,465	0.12	−			0.12	
24	0.75	4.2	−	93.3			93.2	−	1,160			1,160	−	0.10			0.10	
25	0.76	4.5	91.1	−			91.7	1,262	−			1,262	0.11	−			0.11	
26	0.75	4.2	−	88.8			88.1	−	1,102			1,102	−	0.10			0.10	
27	0.87	4.2	88.8	−			89.6	1,465	−			1,465	0.11	−			0.11	
28	0.67	3.8	92.5	86.1			90.4	943	276			1,218	0.11	0.10			0.11	
29	0.61	4.4	−	87.0			86.7	−	1,073			1,073	−	0.10			0.10	
30	0.69	4.0	86.5	−			87.5	1,189	−			1,189	0.10	−			0.10	
31	0.74	4.3	−	90.9			91.4	−	1,160			1,160	−	0.08			0.08	
合計	−	−	−	−	−	−	−	21,011	19,619			40,629	−	−	−	−	−	
最大	1.05	4.5	93.6	94.1			93.3	1,537	1,421			1,726	0.12	0.11			0.12	
最小	0.53	3.6	79.9	86.1			79.5	885	276			1,073	0.10	0.08			0.08	
平均	0.72	4.1	88.8	89.6			89.2	1,313	1,154			1,311	0.11	0.10			0.11	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2021年 5月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考	
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤	脱水ケーキ		
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率		(ポリ鉄)	搬出量		
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t		
1	1,166	34.0	96.9	142	34.0	76.1	524	0.58	−	−	2,842	7.9	−	−			
2	1,010	31.0	96.6	127	31.0	75.7	452	0.53	−	−	2,407	7.0	−	−			
3	1,017	30.1	96.8	130	30.1	76.8	459	0.56	−	−	2,422	7.4	−	−			
4	1,013	30.3	96.9	129	30.3	76.6	534	0.68	−	−	2,842	9.0	−	−			
5	998	28.6	97.1	123	28.6	76.8	540	0.74	−	−	2,683	9.2	−	−			
6	1,050	29.6	97.1	126	29.6	76.5	510	0.68	−	−	2,697	9.0	−	−			
7	1,105	32.7	96.9	136	31.2	77.0	518	0.61	−	−	2,842	8.4	−	−			
8	1,026	28.8	97.2	125	28.8	76.9	460	0.63	−	−	2,552	8.8	−	−			
9	1,830	49.6	97.3	210	49.6	76.4	841	0.68	−	−	3,988	8.0	−	−			
10	1,975	49.8	97.5	217	49.8	77.1	810	0.65	−	−	3,988	8.0	−	−			
11	2,268	56.1	97.5	245	56.1	77.1	862	0.61	−	−	4,350	7.7	−	−			
12	1,733	39.5	97.6	177	39.5	77.7	693	0.67	−	−	3,683	8.9	−	−			
13	1,054	28.7	97.0	123	28.7	76.6	482	0.61	−	−	2,813	9.0	−	−			
14	991	28.7	96.6	129	28.7	77.8	540	0.64	−	−	3,002	9.0	−	−			
15	1,018	28.6	97.1	129	28.5	77.8	579	0.78	−	−	2,900	9.8	−	−			
16	1,049	27.5	96.9	126	27.5	78.1	621	0.76	−	−	2,900	8.8	−	−			
17	1,011	27.9	95.8	123	27.9	77.4	567	0.53	−	−	2,900	6.8	−	−			
18	605	19.0	95.8	77	19.0	75.4	311	0.49	−	−	1,653	6.5	−	−			
19	79	2.4	96.1	10	2.4	75.8	42	0.53	−	−	218	7.0	−	−			
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			
24	403	10.6	96.7	44	10.6	75.6	242	0.72	−	−	1,247	9.3	−	−			
25	853	26.5	96.7	110	26.5	75.8	443	0.63	−	−	2,393	8.5	−	−			
26	1,020	29.4	96.8	126	29.4	76.7	507	0.62	−	−	2,567	7.9	−	−			
27	967	29.6	96.6	124	29.6	76.1	558	0.67	−	−	2,639	8.0	−	−			
28	1,079	32.0	96.8	136	32.0	76.5	591	0.62	−	−	2,886	7.6	−	−			
29	1,637	48.4	97.0	218	48.4	77.8	892	0.73	−	−	4,046	8.3	−	−			
30	1,801	55.6	96.9	235	55.6	76.3	908	0.65	−	−	4,292	7.7	−	−			
31	1,682	46.3	97.2	201	46.3	77.0	700	0.60	−	−	3,944	8.5	−	−			
合計	31,440	881.3	−	3,798	879.7	−	15,182	−	−	−	77,691	−	0	0			
最大	2,268	56.1	97.6	245	56.1	78.1	908	0.78	−	−	4,350	9.8	−	−			
最小	79	2.4	95.8	10	2.4	75.4	42	0.49	−	−	218	6.5	−	−			
平均	1,164	32.6	97.2	141	32.6	76.8	562	0.64	−	−	2,877	7.0	−	−			

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2021年 5月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	940	3.8	36.0	429.0	3.4	14.5	225.0	4.4	10.0	162	3.9	6.3	125	4.2	5.2	
2	799	4.3	34.3	309.0	4.6	14.2	235.2	4.3	10.2	140	3.9	5.5	116	3.8	4.4	
3	820	4.0	32.9	293.0	3.9	11.5	261.0	4.1	10.6	148	3.8	5.6	118	4.4	5.2	
4	836	3.8	31.5	293.0	3.5	10.2	303.9	3.7	11.2	134	4.1	5.5	106	4.4	4.6	
5	798	3.6	29.0	363.0	3.2	11.7	225.8	4.3	9.6	92	3.8	3.5	117	3.6	4.2	
6	794	3.8	30.1	335.0	3.5	11.6	239.7	4.1	9.8	96	3.9	3.7	124	4.0	5.0	
7	799	3.9	31.4	383.0	3.6	13.6	211.6	4.4	9.3	85	4.0	3.4	119	4.3	5.1	
8	768	3.8	29.0	340.0	3.5	11.9	259.5	3.8	9.9	90	4.1	3.7	78	4.5	3.5	
9	1387	3.6	49.9	900.0	3.4	30.2	295.5	4.0	11.8	95	4.0	3.9	97	4.1	4.0	
10	1305	3.8	49.8	722.0	3.8	27.1	359.2	3.8	13.7	108	3.8	4.1	116	4.3	4.9	
11	1501	3.8	56.7	786.0	3.7	29.1	433.9	3.8	16.3	133	4.1	5.5	148	3.9	5.8	
12	1202	3.5	41.5	642.0	2.9	18.9	333.4	3.9	13.1	125	4.1	5.1	102	4.3	4.4	
13	854	3.7	31.4	341.0	3.1	10.6	270.1	4.0	10.8	130	3.9	5.1	113	4.4	4.9	
14	877	3.8	33.5	256.0	3.3	8.3	301.9	4.1	12.4	123	4.0	4.9	197	4.0	7.9	
15	866	3.4	29.5	290.0	2.1	6.1	291.5	4.1	11.9	130	3.9	5.1	155	4.1	6.4	
16	911	3.6	32.9	323.0	3.1	9.9	303.0	3.9	11.9	103	4.0	4.2	182	3.8	6.9	
17	980	4.4	42.7	338.0	5.1	17.1	264.5	4.2	11.0	134	4.0	5.4	243	3.8	9.2	
18	673	4.0	26.7	280.0	3.9	10.8	149.7	4.1	6.1	76	3.9	3.0	167	4.1	6.8	
19	825	4.2	34.8	283.0	4.5	12.7	239.0	4.0	9.5	140	4.0	5.6	163	4.3	7.0	
20	721	4.2	30.2	178.0	4.9	8.8	239.8	4.0	9.7	142	3.9	5.6	161	3.8	6.1	
21	732	3.6	26.3	248.0	2.5	6.2	210.9	4.3	9.0	139	3.9	5.4	134	4.2	5.7	
22	663	4.4	29.4	220.0	5.3	11.7	194.0	4.2	8.2	131	4.0	5.2	118	3.7	4.3	
23	788	4.2	33.0	343.0	4.1	13.9	175.9	4.5	7.9	137	3.9	5.4	132	4.4	5.8	
24	886	4.1	36.0	367.0	4.1	15.0	209.4	4.1	8.6	176	3.9	6.9	133	4.2	5.5	
25	1112	4.3	47.8	580.0	4.4	25.7	208.5	4.1	8.6	201	4.0	8.0	122	4.5	5.5	
26	750	4.0	30.2	264.0	4.0	10.5	226.3	4.0	9.1	137	3.9	5.4	123	4.2	5.2	
27	839	3.9	32.7	330.0	3.4	11.2	208.1	4.3	8.9	137	4.2	5.7	164	4.2	6.9	
28	833	4.1	34.5	316.0	4.3	13.6	236.2	4.2	9.9	157	4.0	6.3	124	3.8	4.7	
29	1140	4.1	46.5	600.0	3.9	23.5	281.2	4.3	12.1	168	4.2	7.0	90	4.4	3.9	
30	1316	4.2	55.7	657.0	4.3	28.4	382.9	4.2	16.1	153	4.1	6.3	123	4.0	4.9	
31	1340	3.5	46.4	730.0	3.0	21.9	366.4	3.8	14.1	95	4.2	4.0	149	4.3	6.4	
合計	29057	−	1132.1	12739.0	−	470	8143	−	331.3	4,016.29	−	160.1	4159	−	170.3	
最大	1501	−	56.7	900.0	5.3	30	433.9	4.5	16.3	201.29	4.2	8.0	243	4.5	9.2	
最小	663	−	26.3	178.0	2.1	6	149.7	3.7	6.1	76.42	3.8	3.0	78	3.6	3.5	
平均	937	3.9	37.0	410.9	3.7	15	262.7	4.1	10.7	129.60	4.0	5.2	134	4.1	5.5	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2021年 5月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	130.18	76.1	79.0	31.1	−	−	−	−	130.2	76.1	79.0	31.1	−	−	−	−	
2	130.52	75.7	79.0	31.7	−	−	−	−	130.5	75.7	79.0	31.7	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月
3	130.10	76.8	79.0	30.2	−	−	−	−	130.1	76.8	79.0	30.2	−	−	−	−	平均(average関数使用)にて
4	129.24	76.6	79.0	30.2	−	−	−	−	129.2	76.6	79.0	30.2	−	−	−	−	補完しています
5	130.10	76.8	79.0	30.2	−	−	−	−	130.1	76.8	79.0	30.2	−	−	−	−	
6	125.76	76.5	80.4	29.6	−	−	−	−	125.8	76.5	80.4	29.6	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日
7	121.30	77.0	79.3	27.9	−	−	−	−	121.3	77.0	79.3	27.9	−	−	−	−	は月平均(average関数使用)にて
8	130.49	76.9	79.0	30.1	6.9	76.9	79.0	1.6	123.6	76.9	79.0	28.5	−	−	−	−	データを補完しています
9	227.50	76.4	79.0	53.7	106.2	76.4	79.0	25.1	121.3	76.4	79.0	28.6	−	−	−	−	
10	251.17	77.1	82.4	57.5	126.4	77.1	82.4	29.0	124.7	77.1	82.4	28.6	−	−	−	−	
11	238.35	77.1	83.0	54.6	122.5	77.1	83.0	28.1	115.8	77.1	83.0	26.5	−	−	−	−	
12	192.94	77.7	82.5	43.0	121.5	77.7	82.5	27.1	71.5	77.7	82.5	15.9	−	−	−	−	
13	127.08	76.6	83.0	29.7	127.1	76.6	83.0	29.7	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	122.76	77.8	83.2	27.3	122.8	77.8	83.2	27.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	129.56	77.8	79.0	28.8	129.6	77.8	79.0	28.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	129.88	78.1	79.0	28.4	129.9	78.1	79.0	28.4	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	126.76	77.4	82.7	28.6	126.8	77.4	82.7	28.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	23.58	75.4	80.1	5.8	23.6	75.4	80.1	5.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	34.39	76.4	77.1	8.1	−	−	−	−	−	−	−	−	34.4	76.4	77.12	8.1	
20	104.54	77.3	77.1	23.7	−	−	−	−	−	−	−	−	104.5	77.3	77.12	23.7	
21	86.59	75.8	77.1	21.0	−	−	−	−	−	−	−	−	86.6	75.8	77.12	21.0	
22	104.53	76.6	77.1	24.5	−	−	−	−	−	−	−	−	104.5	76.6	77.12	24.5	
23	104.39	74.6	77.1	26.5	−	−	−	−	−	−	−	−	104.4	74.6	77.12	26.5	
24	152.06	75.7	77.7	36.9	−	−	−	−	50.0	75.6	79.0	12.2	102.1	75.8	77.12	24.7	
25	220.85	75.9	73.6	53.1	−	−	−	−	121.6	75.8	70.8	29.4	99.3	76.1	77.12	23.7	
26	183.20	76.5	73.8	43.0	−	−	−	−	120.9	76.7	72.1	28.2	62.3	76.2	77.12	14.8	
27	123.00	76.1	75.3	29.4	−	−	−	−	123.0	76.1	75.3	29.4	−	−	−	−	
28	162.67	76.5	75.1	38.2	34.2	76.5	75.1	8.0	128.5	76.5	75.1	30.2	−	−	−	−	
29	223.68	77.8	79.0	49.7	95.9	77.8	79.0	21.3	127.7	77.8	79.0	28.4	−	−	−	−	
30	226.87	76.3	79.0	53.8	100.6	76.3	79.0	23.8	126.3	76.3	79.0	29.9	−	−	−	−	
31	227.61	77.0	76.4	52.4	108.6	77.0	76.4	25.0	119.0	77.0	76.4	27.4	−	−	−	−	
合計	4551.65	−	−	1,059	1482.5	−	−	337.5	2,371.06	−	−	554.1	698.13	−	−	167	
最大	251.17	78.1	83.2	57.5	129.9	78.1	83.2	29.7	130.5	77.8	83	31.7	104.54	77.30	77.12	27	
最小	23.58	74.6	73.6	5.8	6.9	75.4	75.1	1.6	50.0	75.6	71	12.2	34.39	74.60	77.12	8	
平均	147.00	76.7	78.8	34.2	98.8	77.2	80.6	23.0	118.6	76.6	78	27.7	87.27	76.07	77.12	21	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、硅砂補給量)

2021年 5月度　No.5-10

日	重油消費量				硅砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	−	423	−	423	−	−	−	0	
2	−	871	−	871	−	−	−	0	
3	−	1,557	−	1,557	−	−	−	0	
4	−	1,517	−	1,517	−	−	−	0	
5	−	1,309	−	1,309	−	−	−	0	
6	1,235	1,356	−	2,591	−	−	−	0	
7	1,744	1,297	−	3,041	−	−	−	0	
8	3,484	1,469	−	4,953	−	−	−	0	
9	1,250	671	−	1,921	−	−	−	0	
10	614	546	−	1,160	−	−	−	0	
11	1,053	1,084	−	2,137	−	−	−	0	
12	1,634	1,031	−	2,665	−	−	−	0	
13	1,079	−	−	1,079	−	−	−	0	
14	1,398	−	−	1,398	4	−	−	4	
15	1,727	−	−	1,727	4	−	−	4	
16	1,832	−	−	1,832	−	−	−	0	
17	1,318	−	−	1,318	−	−	−	0	
18	935	−	1,108	2,043	−	−	−	0	
19	−	−	3,353	3,353	−	−	4	4	
20	−	−	1,719	1,719	−	−	−	0	
21	−	−	1,289	1,289	−	−	−	0	
22	−	−	1,435	1,435	−	33	−	33	
23	−	1,155	1,270	2,425	−	−	−	0	
24	−	3,548	785	4,333	−	−	−	0	
25	−	1,685	1,703	3,388	−	−	−	0	
26	−	2,067	786	2,853	−	−	−	0	
27	1,262	1,703	−	2,965	−	−	−	0	
28	3,295	1,111	−	4,406	−	−	−	0	
29	1,536	2,285	−	3,821	−	−	−	0	
30	1,916	1,995	−	3,911	−	−	−	0	
31	1,474	1,632	−	3,106	−	−	−	0	
合計	28,786	30,312	13,448	72,546	8	33	4	45	
最大	3,484	3,548	3,353	4,953	4	33	4	33	
最小	614	423	785	423	4	33	4	0	
平均	1,599	1,443	1,494	2,340	4	33	4	1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2021年 6月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量			放流水量						降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
							簡易処理水量			放流水量							
			（合流）	雨水排水量	流入下水量	（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	mm	m³	m³	m³	m³	
1	晴	25.3	230,256	0	230,256	231,100	0	0	0	177,449	53,651	0.0	30,242	255,556	187,616	67,940	
2	曇時々晴	25.4	224,911	0	224,911	225,857	0	0	0	173,124	52,733	0.0	25,226	245,279	178,919	66,360	
3	曇一時晴	26.9	228,524	0	228,524	229,507	0	0	0	174,421	55,086	0.0	27,505	251,149	179,619	71,530	
4	雨時々曇	23.5	830,107	77,845	752,262	753,408	309,998	170,243	480,241	196,826	76,341	41.5	31,055	296,078	201,648	94,430	
5	晴後曇	23.5	284,562	0	284,562	285,623	0	6,734	6,734	209,587	69,302	0.0	28,571	301,363	211,603	89,760	
6	曇	25.0	238,079	0	238,079	239,122	0	0	0	178,550	60,572	0.0	30,637	263,804	186,284	77,520	
7	曇後晴	26.8	223,645	0	223,645	224,577	0	0	0	161,525	63,052	0.0	26,184	244,814	166,544	78,270	
8	晴	28.0	241,669	0	241,669	242,648	0	0	0	185,286	57,362	0.0	27,202	264,190	191,100	73,090	
9	晴	27.2	231,667	0	231,667	232,528	0	0	0	173,400	59,128	0.0	24,907	251,852	179,472	72,380	
10	晴	24.5	225,431	0	225,431	226,131	0	0	0	167,470	58,661	0.0	28,564	248,985	175,515	73,470	
11	晴後曇	28.5	218,641	0	218,641	219,497	0	0	0	158,112	61,385	0.0	32,345	245,961	169,491	76,470	
12	曇	27.0	211,917	0	211,917	212,785	0	0	0	150,989	61,796	0.0	32,435	239,324	162,464	76,860	
13	曇一時雨	24.0	228,438	0	228,438	229,537	0	8,692	8,692	158,893	61,952	1.0	34,026	248,792	169,432	79,360	
14	雨後晴	26.4	588,639	151,778	436,861	437,658	108,762	74,094	182,856	180,416	74,386	36.0	34,502	282,873	189,683	93,190	
15	晴後曇	27.0	242,093	0	242,093	243,088	0	0	0	178,288	64,800	0.0	32,341	269,572	187,502	82,070	
16	曇時々雨	25.0	304,538	0	304,538	305,505	11,467	44,478	55,945	184,207	65,353	5.0	29,038	272,714	190,894	81,820	
17	晴一時雨	26.6	223,733	0	223,733	224,845	0	0	0	162,453	62,392	0.5	27,379	246,105	168,875	77,230	
18	曇一時雨	26.5	238,455	0	238,455	239,457	0	0	0	174,114	65,343	1.0	25,188	258,807	177,747	81,060	
19	雨時々曇	24.0	594,767	11,475	583,292	584,326	152,820	161,547	314,367	194,341	75,618	21.0	31,105	293,253	198,173	95,080	
20	曇後晴	24.5	250,032	0	250,032	251,040	0	1,276	1,276	182,165	67,599	0.0	25,302	269,155	184,485	84,670	
21	晴	25.9	241,296	0	241,296	242,200	0	0	0	180,693	61,507	0.0	26,611	263,114	186,574	76,540	
22	晴一時雨	26.6	318,585	0	318,585	319,521	60,419	21,591	82,010	174,339	63,172	11.5	25,744	257,339	178,199	79,140	
23	曇後晴	26.3	234,913	0	234,913	235,989	0	0	0	171,430	64,559	0.0	27,752	257,705	176,725	80,980	
24	晴一時曇	26.2	230,605	0	230,605	231,389	0	0	0	169,665	61,724	0.0	24,831	250,475	174,495	75,980	
25	晴一時雨	29.0	260,803	0	260,803	261,743	0	27,450	27,450	173,782	60,511	2.5	27,731	256,095	176,915	79,180	
26	晴後曇	27.1	210,382	0	210,382	211,530	0	0	0	152,036	59,494	0.0	26,912	232,617	158,137	74,480	
27	晴後曇	25.8	220,782	0	220,782	221,864	0	0	0	162,680	59,184	0.0	27,013	242,955	167,765	75,190	
28	曇一時雨	27.3	246,025	0	246,025	246,995	0	13,703	13,703	168,635	64,657	1.5	25,395	252,791	171,901	80,890	
29	曇時々雨	26.3	290,958	0	290,958	292,106	0	45,809	45,809	179,547	66,750	3.0	27,672	267,944	184,234	83,710	
30	曇時々雨	27.7	337,255	0	337,255	338,385	56,540	49,219	105,759	169,564	63,062	16.5	24,774	250,926	171,666	79,260	
合計	－	－	8,651,708	241,098	8,410,610	8,439,961	700,006	624,836	1,324,842	5,223,987	1,891,132	141.0	848,189	7,781,587	5,403,677	2,377,910	
最大	－	29.0	830,107	151,778	752,262	753,408	309,998	170,243	480,241	209,587	76,341	41.5	34,502	301,363	211,603	95,080	
最小	－	23.5	210,382	11,475	210,382	211,530	11,467	1,276	1,276	150,989	52,733	0.5	24,774	232,617	158,137	66,360	
平均	－	26.1	288,390	80,366	280,354	281,332	116,668	52,070	110,404	174,133	63,038	11.8	28,273	259,386	180,123	79,264	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2021年 6月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水)使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	45,540	89	510	15,260	6,396	295	−	−	−	0	0.00	1,436	0.97	524	1.17
2	45,520	89	510	10,295	6,236	291	−	−	−	0	0.00	1,174	0.81	513	1.17
3	56,310	110	510	10,988	6,283	1,771	−	−	−	71	0.15	1,379	0.95	465	1.01
4	92,390	181	510	12,763	6,356	1,192	−	−	−	0	0.00	2,257	0.53	1,585	0.77
5	58,890	115	510	12,919	6,372	583	−	−	−	0	0.00	1,539	0.88	673	1.06
6	45,610	89	510	15,195	6,301	586	−	−	−	0	0.00	1,208	0.81	604	1.20
7	45,680	90	510	10,784	6,259	594	−	−	−	0	0.00	969	0.72	456	0.87
8	45,540	89	510	11,130	6,332	1,470	−	−	−	0	0.00	1,265	0.82	536	1.12
9	45,570	89	510	10,157	6,270	297	−	−	−	0	0.00	1,562	1.08	467	0.95
10	45,580	89	510	12,667	6,303	1,179	−	−	−	57	0.15	1,790	1.28	410	0.84
11	46,040	90	510	15,944	6,406	594	−	−	−	0	0.00	1,300	0.99	490	0.96
12	46,350	91	510	16,311	6,390	288	−	−	−	0	0.00	1,550	1.23	467	0.91
13	71,500	140	510	16,182	6,443	1,487	−	−	−	0	0.00	1,300	0.98	502	0.85
14	85,120	167	510	16,091	6,326	1,479	−	−	−	0	0.00	1,573	0.65	946	0.76
15	51,960	102	510	15,200	6,401	1,183	−	−	−	0	0.00	1,744	1.17	524	0.97
16	76,400	150	510	12,580	6,259	1,485	−	−	−	0	0.00	1,790	1.10	559	0.61
17	46,400	91	510	11,758	6,285	297	−	−	−	55	0.14	1,949	1.44	399	0.77
18	60,580	119	510	9,447	6,357	585	−	−	−	0	0.00	1,824	1.26	547	1.00
19	92,640	182	510	11,687	6,274	2,373	−	−	−	0	0.00	2,622	0.91	1,573	0.80
20	52,930	104	510	9,876	6,295	290	−	−	−	0	0.00	1,550	1.02	479	0.83
21	46,210	91	510	11,389	6,352	293	−	−	−	0	0.00	1,459	0.97	581	1.13
22	54,390	107	510	9,704	6,309	1,175	−	−	−	0	0.00	1,550	0.79	661	0.94
23	49,520	97	510	11,001	6,354	1,481	−	−	−	0	0.00	1,402	0.98	570	1.06
24	46,270	91	510	10,221	6,265	290	−	−	−	57	0.15	1,585	1.12	718	1.40
25	56,220	110	510	8,402	7,994	2,076	−	−	−	0	0.00	2,029	1.40	513	0.70
26	66,640	131	510	10,952	6,294	881	−	−	−	0	0.00	1,619	1.28	502	1.01
27	64,350	126	510	10,088	6,263	1,780	−	−	−	0	0.00	1,687	1.24	513	1.04
28	57,970	114	510	9,277	6,367	895	−	−	−	0	0.00	1,721	1.22	536	0.82
29	79,250	155	510	11,400	6,203	1,189	−	−	−	0	0.00	1,687	1.13	536	0.57
30	59,240	116	510	8,538	6,332	590	−	−	−	0	0.00	1,733	0.92	479	0.51
合計	1,736,610	3,405		358,206	191,277	28,969	−	−	−	240	−	48,253	−	18,328	−
最大	92,640	182	510	16,311	7,994	2,373	−	−	−	71	0.15	2,622	1.44	1,585	1.40
最小	45,520	89	510	8,402	6,203	288	−	−	−	55	0.14	969	0.53	399	0.51
平均	57,887	114	510	11,940	6,376	966	−	−	−	60	0.02	1,608	0.98	611	0.87

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2021年 6月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	簡易処理水量					ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計
	A系	B系	C系	D系	E系				A系	B系	C系	D系	E系			
	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥
1	41,086	73,265	73,265	33,880	34,060	187,616	67,940	255,556	−	−	−	−	−	0	0	0
2	39,785	69,567	69,567	33,220	33,140	178,919	66,360	245,279	−	−	−	−	−	0	0	0
3	42,883	68,368	68,368	35,740	35,790	179,619	71,530	251,149	−	−	−	−	−	0	0	0
4	55,326	73,161	73,161	46,640	47,790	201,648	94,430	296,078	−	−	−	−	−	309,998	170,243	480,241
5	56,704	77,450	77,449	45,240	44,520	211,603	89,760	301,363	−	−	−	−	−	0	6,734	6,734
6	53,866	66,209	66,209	39,300	38,220	186,284	77,520	263,804	−	−	−	−	−	0	0	0
7	44,823	60,861	60,860	39,610	38,660	166,544	78,270	244,814	−	−	−	−	−	0	0	0
8	56,365	67,368	67,367	36,860	36,230	191,100	73,090	264,190	−	−	−	−	−	0	0	0
9	53,025	63,224	63,223	37,020	35,360	179,472	72,380	251,852	−	−	−	−	−	0	0	0
10	49,325	58,889	67,301	37,110	36,360	175,515	73,470	248,985	−	−	−	−	−	0	0	0
11	53,365	49,768	66,358	38,640	37,830	169,491	76,470	245,961	−	−	−	−	−	0	0	0
12	53,334	46,770	62,360	38,810	38,050	162,464	76,860	239,324	−	−	−	−	−	0	0	0
13	52,454	50,133	66,845	40,140	39,220	169,432	79,360	248,792	−	−	−	−	−	0	8,692	8,692
14	56,794	56,952	75,937	46,470	46,720	189,683	93,190	282,873	−	−	−	−	−	108,762	74,094	182,856
15	55,814	56,438	75,250	41,510	40,560	187,502	82,070	269,572	−	−	−	−	−	0	0	0
16	56,725	57,501	76,668	40,870	40,950	190,894	81,820	272,714	−	−	−	−	−	11,467	44,478	55,945
17	53,123	49,608	66,144	38,980	38,250	168,875	77,230	246,105	−	−	−	−	−	0	0	0
18	53,196	53,379	71,172	40,880	40,180	177,747	81,060	258,807	−	−	−	−	−	0	0	0
19	55,906	60,972	81,295	47,550	47,530	198,173	95,080	293,253	−	−	−	−	−	152,820	161,547	314,367
20	54,824	55,569	74,092	42,260	42,410	184,485	84,670	269,155	−	−	−	−	−	0	1,276	1,276
21	60,143	54,185	72,246	38,100	38,440	186,574	76,540	263,114	−	−	−	−	−	0	0	0
22	54,235	53,127	70,837	39,470	39,670	178,199	79,140	257,339	−	−	−	−	−	60,419	21,591	82,010
23	55,516	51,947	69,262	40,380	40,600	176,725	80,980	257,705	−	−	−	−	−	0	0	0
24	52,794	52,158	69,543	37,860	38,120	174,495	75,980	250,475	−	−	−	−	−	0	0	0
25	52,104	53,490	71,321	39,160	40,020	176,915	79,180	256,095	−	−	−	−	−	0	27,450	27,450
26	49,425	46,591	62,121	37,080	37,400	158,137	74,480	232,617	−	−	−	−	−	0	0	0
27	51,615	49,779	66,371	37,400	37,790	167,765	75,190	242,955	−	−	−	−	−	0	0	0
28	52,635	51,114	68,152	40,380	40,510	171,901	80,890	252,791	−	−	−	−	−	0	13,703	13,703
29	56,705	54,655	72,874	41,060	42,650	184,234	83,710	267,944	−	−	−	−	−	0	45,809	45,809
30	53,165	50,786	67,715	38,770	40,490	171,666	79,260	250,926	−	−	−	−	−	56,540	49,219	105,759
合計	1,577,060	1,733,284	2,093,333	1,190,390	1,187,520	5,403,677	2,377,910	7,781,587	0	0	0	0	0	700,006	624,836	1,324,842
最大	60,143	77,450	81,295	47,550	47,790	211,603	95,080	301,363	−	−	−	−	−	309,998	170,243	480,241
最小	39,785	46,591	60,860	33,220	33,140	158,137	66,360	232,617	−	−	−	−	−	11467	1276	1,276
平均	52,569	57,776	69,778	39,680	39,584	180,123	79,264	259,386	−	−	−	−	−	116,668	52,070	110,404

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2021年 6月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	975	633	389	1,997	121.3	82.7	50.8	254.8	5.1	3.3	2.0	10.4	0.54	4.1
2	922	954	226	2,102	118.2	125.6	29.0	272.8	5.0	5.0	1.2	11.2	0.55	4.1
3	416	681	1,010	2,107	47.7	89.3	132.7	269.7	2.1	3.5	5.2	10.8	0.53	4.0
4	877	595	564	2,036	108.2	71.5	74.6	254.3	4.4	3.0	2.8	10.2	0.53	4.0
5	776	933	451	2,160	89.8	109.8	55.4	255.0	3.7	4.5	2.2	10.4	0.50	4.1
6	570	1,064	433	2,067	67.3	119.3	53.7	240.3	2.8	5.2	2.1	10.1	0.51	4.2
7	762	479	773	2,014	90.4	62.6	101.5	254.5	4.0	2.5	4.0	10.5	0.54	4.1
8	739	323	989	2,051	88.6	42.0	136.2	266.8	3.9	1.7	5.3	10.9	0.55	4.1
9	900	815	493	2,208	106.0	101.6	67.5	275.1	4.6	4.1	2.6	11.3	0.53	4.1
10	959	299	962	2,220	129.9	40.9	143.5	314.3	5.5	1.7	5.5	12.7	0.59	4.0
11	944	406	1,101	2,451	145.0	61.9	176.4	383.3	5.8	2.5	6.8	15.1	0.63	3.9
12	346	952	1,177	2,475	51.9	127.5	163.1	342.5	1.9	5.4	6.6	13.9	0.58	4.1
13	1,038	595	1,076	2,709	137.4	81.1	175.3	393.8	5.9	3.4	6.3	15.6	0.59	4.0
14	994	1,154	700	2,848	131.2	141.4	100.3	372.9	5.0	5.8	3.5	14.3	0.53	3.8
15	1,164	665	818	2,647	150.2	77.7	112.9	340.8	5.6	3.2	4.0	12.8	0.50	3.8
16	1,024	661	460	2,145	139.4	83.6	64.4	287.4	5.6	3.6	2.5	11.7	0.57	4.1
17	642	1,120	522	2,284	79.7	149.8	64.0	293.5	3.4	5.9	2.7	12.0	0.55	4.1
18	678	637	878	2,193	84.9	82.6	108.7	276.2	3.6	3.3	4.6	11.5	0.55	4.2
19	628	1,051	574	2,253	75.4	133.7	76.8	285.9	3.3	5.5	3.0	11.8	0.53	4.1
20	261	842	1,184	2,287	29.3	103.2	148.4	280.9	1.3	4.2	5.9	11.4	0.51	4.1
21	843	62	1,184	2,089	96.9	7.0	151.5	255.4	4.1	0.3	5.8	10.2	0.51	4.0
22	964	559	522	2,045	111.6	69.7	64.2	245.5	4.7	2.7	2.6	10.0	0.50	4.1
23	1,045	813	395	2,253	127.7	106.4	56.9	291.0	5.3	4.1	2.0	11.4	0.53	3.9
24	106	827	659	1,592	16.6	113.7	108.3	238.6	0.6	4.8	3.9	9.3	0.61	3.9
25	904	786	640	2,330	119.9	101.9	92.7	314.5	5.2	4.4	3.6	13.2	0.59	4.2
26	355	1,058	977	2,390	42.2	112.9	112.4	267.5	1.5	4.6	4.2	10.3	0.45	3.9
27	397	1,074	820	2,291	50.2	140.0	110.8	301.0	2.1	5.6	4.3	12.0	0.55	4.0
28	566	974	601	2,141	71.8	123.9	80.7	276.4	2.9	5.0	3.1	11.0	0.54	4.0
29	1,097	715	483	2,295	131.0	85.6	60.1	276.7	5.4	3.5	2.4	11.3	0.51	4.1
30	478	842	703	2,023	66.8	101.3	91.8	259.9	2.4	4.3	3.5	10.2	0.52	3.9
合計	22,370	22,569	21,764	66,703	2,826.5	2,850.2	2,964.6	8,641.3	116.7	116.6	114.2	347.5	-	-
最大	1,164	1,154	1,184	2,848	150.2	149.8	176.4	393.8	5.9	5.9	6.8	15.6	0.63	4.2
最小	106	62	226	1,592	16.6	7.0	29.0	238.6	0.6	0.3	1.2	9.3	0.45	3.8
平均	746	752	725	2,223	94.2	95.0	98.8	288.0	3.9	3.9	3.8	11.6	0.54	4.0

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2021年 6月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	96.8	96.8	96.8	11.48	7.26	5.65	24.39	0.22	0.21	0.27	0.23	600.0	2.1	12.6
2	98.4	95.3	95.2	9.95	11.20	3.04	24.19	0.20	0.21	0.24	0.21	513.0	2.6	13.4
3	96.7	96.7	96.7	5.12	8.22	11.41	24.74	0.23	0.23	0.21	0.22	465.0	2.7	12.5
4	95.0	95.0	95.1	11.27	6.68	6.58	24.53	0.24	0.21	0.22	0.23	352.0	4.0	14.1
5	96.5	96.5	96.5	8.21	9.90	4.70	22.81	0.21	0.21	0.21	0.21	271.0	4.2	11.5
6	96.5	96.5	96.6	6.43	11.87	5.61	23.91	0.22	0.22	0.25	0.23	311.0	3.9	12.3
7	96.7	96.8	96.8	8.86	5.45	9.26	23.57	0.22	0.21	0.22	0.22	325.0	3.9	12.8
8	96.8	96.8	96.9	8.59	4.06	14.28	26.94	0.21	0.23	0.26	0.24	344.0	3.4	11.8
9	96.7	95.0	98.4	11.14	10.62	7.54	29.30	0.23	0.25	0.29	0.25	410.0	2.5	10.4
10	97.1	97.1	97.1	12.53	3.74	12.52	28.80	0.22	0.21	0.22	0.22	427.0	2.4	10.4
11	97.3	97.3	98.7	12.76	5.86	15.48	34.10	0.21	0.23	0.22	0.22	513.0	2.6	13.3
12	95.6	97.0	97.0	5.42	15.06	18.75	39.24	0.27	0.27	0.27	0.27	775.0	2.7	20.5
13	95.6	95.6	98.6	16.50	9.55	17.55	43.60	0.27	0.27	0.28	0.27	930.0	2.5	23.6
14	95.1	95.0	95.2	16.85	19.10	12.11	48.06	0.32	0.31	0.33	0.32	700.0	3.4	24.1
15	96.5	96.5	96.6	19.54	10.44	14.67	44.65	0.34	0.31	0.36	0.34	610.0	2.6	16.0
16	95.5	95.4	95.5	13.13	8.61	6.00	27.74	0.22	0.23	0.23	0.23	394.0	2.7	10.7
17	95.2	95.3	95.2	7.66	13.48	6.76	27.90	0.22	0.22	0.24	0.22	372.0	3.3	12.3
18	96.8	95.3	95.2	8.20	7.63	9.30	25.13	0.22	0.22	0.19	0.21	347.0	3.0	10.5
19	98.3	98.4	98.4	7.38	11.42	6.42	25.23	0.22	0.21	0.21	0.21	373.0	2.1	7.9
20	96.5	98.3	98.3	2.47	9.87	14.46	26.80	0.19	0.23	0.24	0.23	343.0	4.0	13.8
21	96.5	96.5	96.6	8.90	0.67	14.78	24.36	0.21	0.21	0.24	0.23	455.0	2.9	13.1
22	98.2	98.2	98.2	11.46	7.04	7.07	25.57	0.24	0.25	0.27	0.25	370.0	2.8	10.4
23	95.0	95.1	95.2	12.48	9.63	5.52	27.63	0.23	0.22	0.26	0.23	414.0	3.4	14.2
24	95.9	95.8	95.9	1.19	9.73	8.64	19.56	0.18	0.19	0.21	0.20	415.0	3.1	12.7
25	97.1	95.6	95.7	11.58	9.68	8.46	29.72	0.22	0.21	0.22	0.22	424.0	2.2	9.4
26	96.1	96.0	96.1	4.18	14.38	14.92	33.47	0.26	0.30	0.34	0.31	407.0	2.3	9.3
27	95.2	95.3	95.3	5.09	13.91	11.00	30.00	0.23	0.24	0.24	0.24	356.0	2.2	7.9
28	95.1	95.2	95.2	7.44	12.98	8.66	29.09	0.24	0.25	0.27	0.25	242.0	1.9	4.6
29	96.5	96.5	96.6	13.28	8.24	7.27	28.78	0.24	0.23	0.30	0.25	503.0	1.8	9.2
30	98.3	98.3	96.7	4.97	10.36	9.01	24.34	0.20	0.24	0.25	0.23	340.0	2.5	8.5
合計	−	−	−	284.05	286.66	297.44	868.15	−	−	−	−	13,301.0	−	373.8
最大	98.40	98.40	98.70	19.54	19.10	18.75	48.06	0.34	0.31	0.36	0.34	930.0	4.2	24.1
最小	95.00	95.00	95.10	1.19	0.67	3.04	19.56	0.18	0.19	0.19	0.20	242.0	1.8	4.6
平均	96.4	96.1	96.6	9.47	9.56	9.91	28.94	0.24	0.24	0.25	0.24	443.4	2.8	12.5

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心)

2021年 6月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	868	−	−	868	96.0	−	−	96.0	4.0	−	−	4.0	0.50	4.2
2	−	802	−	802	−	97.7	−	97.7	−	3.9	−	3.9	0.54	4.0
3	−	161	561	722	−	19.8	68.8	88.6	−	0.8	2.9	3.7	0.55	4.2
4	387	−	357	744	48.6	−	46.3	95.0	2.0	−	1.9	4.0	0.58	4.2
5	551	202	−	753	73.2	28.2	−	101.4	3.1	1.1	−	4.2	0.61	4.1
6	−	751	−	751	−	101.0	−	101.0	−	4.0	−	4.0	0.59	4.0
7	−	−	940	940	−	−	127.2	127.2	−	−	5.2	5.2	0.60	4.1
8	708	−	9	717	101.4	−	1.3	102.7	4.0	−	0.1	4.0	0.61	3.9
9	175	571	−	746	24.6	75.1	−	99.7	1.0	3.1	−	4.0	0.60	4.1
10	148	237	334	719	21.6	32.3	47.5	101.4	0.8	1.3	1.9	4.1	0.62	4.0
11	645	554	62	1,261	91.7	77.5	8.8	178.0	3.7	3.1	0.4	7.1	0.62	4.0
12	243	357	858	1,458	34.8	47.8	119.8	202.4	1.4	2.0	4.8	8.1	0.61	4.0
13	840	−	435	1,275	109.4	−	55.2	164.6	4.3	−	2.2	6.5	0.56	3.9
14	−	510	676	1,186	−	63.3	86.0	149.3	−	2.6	3.4	6.0	0.57	4.0
15	809	727	−	1,536	107.7	90.4	−	198.1	4.2	3.7	−	7.9	0.57	4.0
16	53	799	−	852	6.9	101.4	−	108.3	0.3	4.1	−	4.3	0.56	4.0
17	−	183	779	962	−	23.8	103.7	127.6	−	0.9	4.0	5.0	0.57	3.9
18	794	−	169	963	99.5	−	20.5	120.0	3.9	−	0.8	4.7	0.54	3.9
19	143	827	−	970	18.6	104.9	−	123.6	0.7	4.2	−	4.9	0.56	4.0
20	−	113	847	960	−	14.9	111.5	126.4	−	0.6	4.5	5.1	0.58	4.0
21	853	−	96	949	123.5	−	12.4	135.9	4.6	−	0.5	5.1	0.57	3.7
22	87	400	250	737	11.3	50.8	31.7	93.8	0.4	2.0	1.3	3.7	0.56	4.0
23	256	203	646	1,105	32.3	27.0	83.6	142.9	1.3	1.1	3.3	5.7	0.57	4.0
24	−	513	278	791	−	73.9	37.4	111.3	−	2.8	1.5	4.3	0.59	3.9
25	335	−	666	1,001	45.4	−	87.9	133.3	1.8	−	3.5	5.3	0.58	4.0
26	463	557	−	1,020	65.1	81.7	−	146.8	2.5	3.1	−	5.6	0.60	3.8
27	73	563	272	908	10.1	81.1	36.6	127.7	0.4	3.1	1.5	4.9	0.59	3.9
28	848	105	58	1,011	112.6	14.6	7.5	134.7	4.4	0.6	0.3	5.2	0.57	3.9
29	−	935	131	1,066	−	142.1	18.6	160.7	−	5.4	0.7	6.1	0.62	3.8
30	227	−	841	1,068	33.7	−	119.8	153.5	1.3	−	4.8	6.1	0.63	4.0
合計	9,506	10,070	9,265	28,841	1,268.0	1,349.4	1,232.2	3,849.6	50.0	53.4	49.5	152.9	−	−
最大	868	935	940	1,536	123.5	142.1	127.2	202.4	4.6	5.4	5.2	8.1	0.63	4.2
最小	53	105	9	717	6.9	14.6	1.3	88.6	0.3	0.6	0.1	3.7	0.50	3.7
平均	453	480	441	961	60.4	64.3	58.7	128.3	2.4	2.5	2.4	5.1	0.58	4.0

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（第2処理場遠心、重力濃縮）

2021年 6月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	92.9	−	−	−	−	−	
2	−	90.2	−	−	−	−	
3	−	90.3	93.6	−	−	−	
4	91.0	−	94.0	−	−	−	
5	91.5	91.5	−	−	−	−	
6	−	91.2	−	−	−	−	
7	−	−	91.4	−	−	−	
8	91.6	−	91.5	−	−	−	
9	91.4	89.9	−	−	−	−	
10	91.7	90.3	91.7	−	−	−	
11	91.7	90.3	91.7	−	−	−	
12	91.6	90.1	91.5	−	−	−	
13	90.7	−	90.6	−	−	−	
14	−	89.2	89.3	−	−	−	
15	90.9	89.2	−	−	−	−	
16	90.7	90.6	−	−	−	−	
17	−	89.3	90.9	−	−	−	
18	90.3	−	90.2	−	−	−	
19	90.7	90.6	−	−	−	−	
20	−	91.0	91.0	−	−	−	
21	94.0	−	90.8	−	−	−	
22	90.7	90.6	90.6	−	−	−	
23	90.8	90.9	90.8	−	−	−	
24	−	92.7	91.2	−	−	−	
25	91.1	−	91.0	−	−	−	
26	91.4	92.9	−	−	−	−	
27	91.2	92.7	91.2	−	−	−	
28	90.9	92.4	90.8	−	−	−	
29	−	93.2	91.7	−	−	−	
30	91.9	−	90.5	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	
最大	94.0	93.2	94.0	−	−	−	
最小	90.3	89.2	89.3	−	−	−	
平均	91.5	91.0	91.2	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2021年 6月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m³	t	%	m³	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	1,266	31.4	97.5	137	31.3	77.2	3,393	10.8	−	−	605.5	0.77	
2	1,297	33.7	97.4	137	32.1	76.6	3,451	10.2	−	−	620.0	0.74	
3	1,212	31.9	97.4	135	31.8	76.5	3,060	9.6	−	−	568.5	0.71	
4	1,072	35.5	96.7	125	28.7	77.0	3,103	8.7	−	−	540.5	0.61	
5	969	30.3	96.9	123	29.8	75.7	2,596	8.6	−	−	485.5	0.64	
6	1,007	30.8	96.9	128	29.6	76.9	2,494	8.1	−	−	494.5	0.64	
7	1,016	32.7	96.8	123	28.1	77.1	2,697	8.2	−	−	527.0	0.64	
8	997	31.2	96.9	115	26.7	76.8	2,784	8.9	−	−	509.5	0.65	
9	1,125	29.6	97.4	127	28.9	77.2	3,161	10.7	−	−	612.5	0.83	
10	1,144	30.9	97.3	131	28.3	78.3	3,190	10.3	−	−	699.0	0.90	
11	1,539	43.2	97.2	171	38.7	77.4	4,263	9.9	−	−	888.5	0.82	
12	1,897	47.1	97.5	208	46.9	77.5	4,727	10.0	−	−	1,014.0	0.86	
13	2,122	52.1	97.5	224	51.9	76.8	4,495	8.6	−	−	962.5	0.74	
14	1,742	49.9	97.1	191	47.4	75.2	3,727	7.5	−	−	730.5	0.59	
15	1,665	43.4	97.4	185	43.4	76.6	3,828	8.8	−	−	687.0	0.63	
16	1,145	30.3	97.4	120	29.1	75.8	2,697	8.9	−	−	506.5	0.67	
17	1,184	34.1	97.1	130	31.0	76.1	2,494	7.3	−	−	472.0	0.55	
18	1,104	30.2	97.3	126	28.8	77.1	2,654	8.8	−	−	534.0	0.71	
19	1,129	29.3	97.4	126	29.0	76.9	2,871	9.8	−	−	584.0	0.80	
20	1,107	35.0	96.8	131	30.8	76.4	2,581	7.4	−	−	505.5	0.58	
21	1,106	31.4	97.2	131	31.2	76.2	2,552	8.1	−	−	498.5	0.64	
22	1,046	27.6	97.4	119	27.2	77.2	2,494	9.0	−	−	498.5	0.72	
23	1,245	35.8	97.1	128	29.9	76.6	3,074	8.6	−	−	535.0	0.60	
24	1,131	29.2	97.4	107	24.5	77.2	2,973	10.2	−	−	516.5	0.71	
25	1,221	31.8	97.4	96	22.1	77.1	3,103	9.8	−	−	601.0	0.76	
26	1,323	30.0	97.7	108	25.2	76.7	4,046	13.5	−	−	703.0	0.94	
27	1,186	30.5	97.4	132	29.7	77.5	2,987	9.8	−	−	561.5	0.74	
28	943	24.1	97.4	103	22.2	78.4	2,610	10.8	−	−	514.5	0.85	
29	1,188	35.7	97.0	134	29.3	78.1	3,451	9.7	−	−	604.5	0.68	
30	1,182	31.1	97.4	119	27.6	76.9	3,422	11.6	−	−	585.0	0.75	
合計	37,310	1,019.8	−	4,069	940.9	−	94,975	−	0	−	18,165.0	−	
最大	2,122	52.1	97.7	224	51.9	78.4	4,727	13.5	−	0.0	1,014.0	0.94	
最小	943	24.1	96.7	96	22.1	75.2	2,494	7.3	−	0.0	472.0	0.55	
平均	1,244	34.0	97.3	136	31.4	76.9	3,166	9.3	−	#DIV/0!	605.5	0.71	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（脱水A系）

2021年 6月度　No.2-6

日	A系（ベルトプレス）												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m³	t	%	m³	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	717	17.8	97.5	78	17.7	77.2	1,987	11.2	−	−	347.5	0.78	
2	699	18.2	97.4	74	17.3	76.6	1,987	10.9	−	−	347.5	0.77	
3	698	18.4	97.4	78	18.3	76.5	1,827	9.9	−	−	340.5	0.74	
4	615	20.4	96.7	71	16.4	77.0	1,842	9.0	−	−	327.0	0.64	
5	543	17.0	96.9	69	16.7	75.7	1,494	8.8	−	−	287.5	0.68	
6	531	16.2	96.9	67	15.6	76.9	1,334	8.2	−	−	277.5	0.68	
7	721	23.2	96.8	87	20.0	77.1	1,987	8.6	−	−	384.0	0.66	
8	569	17.8	96.9	66	15.2	76.8	1,711	9.6	−	−	294.0	0.66	
9	546	14.4	97.4	61	14.0	77.2	1,653	11.5	−	−	318.5	0.89	
10	583	15.8	97.3	67	14.4	78.3	1,726	11.0	−	−	372.0	0.94	
11	908	25.5	97.2	101	22.8	77.4	2,625	10.3	−	−	531.0	0.83	
12	1,263	31.4	97.5	139	31.2	77.5	3,219	10.3	−	−	687.5	0.88	
13	1,488	36.5	97.6	157	36.4	76.8	3,248	8.9	−	−	705.0	0.77	
14	1,193	34.2	97.1	131	32.5	75.2	2,654	7.8	−	−	505.0	0.59	
15	1,114	29.0	97.4	124	29.0	76.6	2,683	9.2	−	−	476.0	0.66	
16	691	18.3	97.4	73	17.5	75.8	1,682	9.2	−	−	330.5	0.72	
17	722	20.8	97.1	79	18.9	76.1	1,566	7.5	−	−	305.5	0.59	
18	747	20.4	97.3	85	19.5	77.1	1,827	8.9	−	−	376.0	0.74	
19	748	19.4	97.4	83	19.2	76.9	1,943	10.0	−	−	411.0	0.85	
20	716	22.6	96.8	84	19.9	76.4	1,682	7.4	−	−	353.0	0.62	
21	701	19.9	97.2	83	19.8	76.2	1,624	8.2	−	−	341.0	0.69	
22	665	17.6	97.4	76	17.3	77.2	1,610	9.2	−	−	337.5	0.77	
23	779	22.4	97.1	80	18.7	76.6	1,885	8.4	−	−	337.5	0.60	
24	676	17.5	97.4	64	14.6	77.2	1,755	10.1	−	−	313.5	0.72	
25	625	16.3	97.4	49	11.3	77.1	1,581	9.7	−	−	320.0	0.79	
26	741	16.8	97.7	61	14.1	76.7	2,378	14.2	−	−	418.0	1.00	
27	661	17.0	97.4	73	16.5	77.5	1,697	10.0	−	−	319.0	0.75	
28	579	14.8	97.4	63	13.6	78.4	1,653	11.2	−	−	337.0	0.91	
29	742	22.3	97.0	84	18.3	78.1	2,161	9.7	−	−	392.5	0.70	
30	716	18.8	97.4	72	16.7	76.9	2,016	10.7	−	−	358.0	0.76	
合計	22,697	620.5	−	2,479	573.6	−	59,030	−	0	−	11,450.5	−	
最大	1,488	36.5	97.7	157	36.4	78.4	3,248	14.2	−	−	705.0	1.00	
最小	531	14.4	96.7	49	11.3	75.2	1,334	7.4	−	−	277.5	0.59	
平均	757	20.7	97.3	83	19.1	76.9	1,968	9.5	−	−	381.7	0.74	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2021年 6月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	549	13.6	97.5	59	13.6	77.2	1,407	10.3	−	−	258.0	0.76	
2	598	15.5	97.4	63	14.8	76.6	1,465	9.4	−	−	272.5	0.70	
3	514	13.5	97.4	57	13.5	76.5	1,233	9.1	−	−	228.0	0.67	
4	457	15.1	96.7	53	12.2	77.0	1,262	8.3	−	−	213.5	0.56	
5	426	13.3	96.9	54	13.1	75.7	1,102	8.3	−	−	198.0	0.59	
6	476	14.6	96.9	60	14.0	76.9	1,160	8.0	−	−	217.0	0.60	
7	295	9.5	96.8	36	8.2	77.1	711	7.5	−	−	143.0	0.60	
8	428	13.4	96.9	49	11.4	76.8	1,073	8.0	−	−	215.5	0.64	
9	579	15.2	97.4	65	14.9	77.2	1,508	9.9	−	−	294.0	0.77	
10	561	15.2	97.3	64	13.9	78.3	1,465	9.7	−	−	327.0	0.86	
11	631	17.7	97.2	70	15.9	77.4	1,639	9.3	−	−	357.5	0.81	
12	634	15.7	97.5	70	15.7	77.5	1,508	9.6	−	−	326.5	0.83	
13	634	15.6	97.5	67	15.5	76.8	1,247	8.0	−	−	257.5	0.66	
14	549	15.7	97.1	60	15.0	75.2	1,073	6.8	−	−	225.5	0.57	
15	551	14.4	97.4	61	14.4	76.6	1,146	8.0	−	−	211.0	0.59	
16	454	12.0	97.4	48	11.5	75.8	1,015	8.5	−	−	176.0	0.59	
17	462	13.3	97.1	51	12.1	76.1	928	7.0	−	−	166.5	0.50	
18	357	9.8	97.3	41	9.3	77.1	827	8.5	−	−	158.0	0.65	
19	381	9.9	97.4	42	9.8	76.9	928	9.4	−	−	173.0	0.70	
20	391	12.4	96.8	46	10.9	76.4	899	7.3	−	−	152.5	0.49	
21	405	11.5	97.2	48	11.4	76.2	928	8.1	−	−	157.5	0.55	
22	381	10.1	97.4	43	9.9	77.2	885	8.8	−	−	161.0	0.64	
23	466	13.4	97.1	48	11.2	76.6	1,189	8.9	−	−	197.5	0.59	
24	455	11.8	97.4	43	9.8	77.2	1,218	10.4	−	−	203.0	0.69	
25	596	15.5	97.4	47	10.8	77.1	1,523	9.8	−	−	281.0	0.72	
26	582	13.2	97.7	48	11.1	76.7	1,668	12.6	−	−	285.0	0.86	
27	525	13.5	97.4	58	13.1	77.5	1,291	9.6	−	−	242.5	0.72	
28	364	9.3	97.5	40	8.6	78.4	957	10.3	−	−	177.5	0.76	
29	446	13.4	97.0	50	11.0	78.1	1,291	9.6	−	−	212.0	0.63	
30	466	12.3	97.4	47	10.9	76.9	1,407	11.5	−	−	227.0	0.74	
合計	14,613	399.3	−	1,590	367.2	−	35,946	−	−	−	6,714.5	−	
最大	634	17.7	97.7	70	15.9	78.4	1,668	12.6	−	−	357.5	0.86	
最小	295	9.3	96.7	36	8.2	75.2	711	6.8	−	−	143.0	0.49	
平均	487	13.3	97.3	53	12.2	76.9	1,198	9.0	−	−	223.8	0.67	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2021年 6月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	2.74	−	−	
2	4.80	−	−	
3	2.93	−	2.00	
4	5.01	−	−	
5	−	−	−	
6	−	−	−	
7	2.75	2.78	−	
8	2.68	−	2.38	
9	4.69	−	−	
10	−	2.71	−	
11	2.54	2.48	−	
12	−	−	−	
13	−	−	−	
14	2.74	−	−	
15	−	−	−	
16	2.58	2.73	−	
17	−	−	−	
18	−	−	−	
19	−	−	−	
20	−	−	−	
21	2.75	−	1.82	
22	5.28	−	−	
23	−	−	−	
24	−	2.71	−	
25	4.80	−	−	
26	−	−	−	
27	−	−	−	
28	5.27	−	2.14	
29	−	2.62	−	
30	5.02	−	−	
合計	56.58	16.03	8.34	
最大	5.28	2.78	2.38	
最小	2.54	2.48	1.82	
平均	3.77	2.67	2.09	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2021年 6月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	19:10	−	−	−	−	−	−	2,031.0	−	2,031	23	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	11:33	−	−	−	−	−	−	−	1,115	1,115	−	
6	29.71	8:03	13:19	2.4	−	−	−	−	−	1,945	1,615	3,560	485	
7	−	−	−	−	11.54	29.0	11	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	8:15	−	−	−	−	−	−	−	904	904	9	
11	38.38	10:20	13:14	2.4	10.77	36.1	11	−	4.0	1,913	1,550	3,463	553	
12	97.93	24:00	−	4.8	−	−	−	−	−	1,450	0	1,450	1,312	
13	96.89	24:00	−	4.5	−	−	−	−	−	778	0	778	1,321	
14	95.35	24:00	−	5.2	22.22	30.1	22	−	−	458	0	458	1,461	
15	91.26	22:07	0:57	6.3	10.65	30.7	11	−	−	1,562	0	1,562	1,331	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	32	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	449.5	112:30	66:28	25.6	55.18	−	55	−	4.0	10,137	5,184	15,321	6,525.4	
最大	97.9	24:00	19:10	6.3	22.22	36.1	22	−	4.0	2,031	1,615	3,560	1,460.5	
最小	29.7	8:03	0:57	2.4	10.65	29.0	11	−	4.0	458	0	458	8.9	
平均	74.92	18:45	11:04	4.3	13.80	31.2	14	−	4.0	1,448	1,296	1,277	544	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2021年 6月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	116.27	24:00	0:00	6.4	22.21	32.7	22	−	−	1,558	0	1,558	1,619	
2	126.99	24:00	0:00	7.0	22.62	35.7	23	−	−	909	0	909	1,668	
3	130.64	24:00	−	7.3	10.65	33.6	11	−	−	672	0	672	1,655	
4	125.70	24:00	0:00	6.8	21.39	35.5	22	−	−	1,245	0	1,245	1,770	
5	129.41	24:00	0:00	7.4	−	−	−	−	−	189	0	189	1,965	
6	127.84	24:00	0:00	7.8	−	−	−	−	−	1,545	0	1,545	1,769	
7	126.52	24:00	0:00	7.3	11.33	31.7	11	−	4.0	2,101	0	2,101	1,520	
8	118.36	24:00	0:00	6.6	21.71	36.2	22	−	−	2,163	0	2,163	1,607	
9	120.64	24:00	0:00	6.2	22.09	36.9	22	−	2.0	1,581	0	1,581	1,746	
10	119.38	24:00	0:00	6.0	21.93	34.9	22	−	−	1,671	0	1,671	1,756	
11	119.91	24:00	0:00	5.7	10.96	35.3	11	−	1.0	1,015	0	1,015	1,848	
12	120.12	24:00	0:00	5.3	−	−	−	−	−	1,146	0	1,146	1,793	
13	116.57	24:00	0:00	4.7	−	−	−	−	−	579	0	579	1,779	
14	105.75	23:43	0:17	5.3	−	−	−	−	−	588	0	588	1,969	
15	118.96	24:00	−	6.9	11.06	32.4	11	−	−	1,870	0	1,870	1,803	
16	125.18	24:00	0:00	7.3	−	−	−	−	−	1,125	0	1,125	1,877	
17	127.56	24:00	0:00	6.7	21.74	32.6	22	−	−	983	0	983	1,950	
18	127.98	24:00	−	6.5	21.43	34.9	22	−	−	1,486	0	1,486	1,826	
19	128.58	24:00	0:00	6.3	−	−	−	−	−	1,026	0	1,026	1,883	
20	127.34	24:00	0:00	6.1	−	−	−	−	−	647	0	647	2,012	
21	128.80	24:00	0:00	6.3	−	−	−	−	−	632	0	632	1,792	
22	130.10	24:00	0:00	6.1	22.24	32.4	22	−	4.0	692	0	692	1,725	
23	117.70	22:52	0:06	5.6	22.27	33.9	22	−	−	932	0	932	1,765	
24	114.04	23:43	0:00	5.6	22.29	37.5	22	−	−	1,067	0	1,067	1,881	
25	108.73	23:26	0:15	5.8	−	−	−	−	−	602	0	602	1,848	
26	107.46	24:00	0:00	4.8	−	−	−	−	−	1,220	0	1,220	1,723	
27	110.48	24:00	−	4.9	−	−	−	−	−	1,313	0	1,313	1,661	
28	122.82	24:00	0:00	6.0	10.66	33.6	11	−	−	1,819	0	1,819	1,742	
29	114.08	24:00	0:00	4.8	21.60	35.4	22	−	−	2,530	0	2,530	1,676	
30	124.24	24:00	−	5.6	−	−	−	−	−	255	0	255	1,779	
合計	3,638.15	717:44	0:38	185.1	318.18	−	320	−	11.0	35,161	0	35,161	53,409	
最大	130.64	24:00	0:17	7.8	22.62	37.5	23	−	4.0	2,530	−	2,530	2,012	
最小	105.75	22:52	0:00	4.7	10.65	31.7	11	−	1.0	189	−	189	1,520	
平均	121.27	23:55	0:12	6.2	18.72	34.6	19	−	2.8	1,172	−	1,172	1,780	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2021年 6月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	110,240	−	−	−	−	−	−	43	2	45	6	
2	102,880	−	−	−	−	−	−	73	1	74	19	
3	105,830	−	−	−	−	−	−	59	1	60	17	
4	132,630	−	−	−	−	−	1,061	63	1	64	15	
5	104,690	−	−	−	−	−	6	53	0	53	10	
6	107,340	−	−	−	−	−	−	52	1	53	2	
7	101,700	−	−	−	−	−	−	53	1	54	11	
8	104,280	−	−	−	−	−	−	64	1	65	6	
9	101,240	−	−	−	−	−	−	59	1	60	18	
10	106,670	−	−	−	−	−	−	60	0	60	28	
11	113,380	−	−	−	−	−	−	56	1	57	15	
12	108,700	−	−	−	−	−	−	41	1	42	7	
13	112,970	−	−	−	−	−	−	49	1	50	3	
14	120,690	−	−	−	−	−	1,473	49	1	50	7	
15	108,330	−	−	−	−	−	−	46	0	46	5	
16	109,290	−	−	−	−	−	−	52	1	53	22	
17	100,170	−	−	−	−	−	−	35	1	36	19	
18	101,830	−	−	−	558	−	−	56	1	57	19	
19	123,370	−	−	−	−	−	134	40	1	41	3	
20	98,710	−	−	−	−	−	−	34	1	35	3	
21	104,860	−	−	−	−	−	83	39	1	40	12	
22	106,580	−	−	−	−	−	503	54	0	54	4	
23	102,510	−	−	−	−	−	−	56	1	57	24	
24	102,990	−	−	−	−	−	73	53	1	54	14	
25	104,170	−	−	−	−	−	−	76	0	76	29	
26	99,680	−	−	−	−	−	−	73	1	74	9	
27	101,860	−	−	−	−	−	−	31	1	32	4	
28	104,700	−	−	−	−	−	−	43	1	44	17	
29	107,170	−	−	−	−	−	−	57	0	57	4	
30	109,390	−	−	−	−	−	131	52	1	53	17	
合計	3,218,850	−	−	−	558	−	3,464	1,571	25	1,596	369	
最大	132,630	−	−	−	558	−	1,473	76	2	76	29	
最小	98,710	−	−	−	558	−	6	31	0	32	2	
平均	107,295	−	−	−	558	−	433	52	1	53	12	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2021年 6月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	41,086	12,640	30.8	180,000	438	1,440	−	4,600	−	4.4	4.8	78	-----	821	400	A系の送気量には、A系№5系列の送気量も含まれます。
2	39,785	12,720	32.0	182,880	460	1,520	−	4,700	0.32	4.5	5.4	79	-----	836	400	
3	42,883	13,910	32.4	207,420	484	1,470	−	4,500	−	4.5	5.4	81	-----	805	400	
4	55,326	17,380	31.4	218,340	395	1,430	80.3	4,600	−	4.3	6.6	86	-----	1,875	400	
5	56,704	17,180	30.3	198,720	350	1,330	−	5,300	−	4.2	−	68	-----	829	400	A系生物反応槽容量
6	53,866	16,600	30.8	198,720	369	1,330	−	4,900	−	4.4	−	83	-----	803	400	1池1244m^3
7	44,823	15,180	33.9	200,314	447	1,390	−	5,300	−	4.6	4.8	79	-----	815	400	
8	56,365	16,370	29.0	210,780	374	1,480	−	6,100	−	4.2	5.2	80	-----	879	400	
9	53,025	16,650	31.4	218,880	413	1,570	−	5,900	0.32	4.5	6.1	83	-----	875	400	
10	49,325	15,140	30.7	213,120	432	1,620	−	6,100	−	4.8	3.8	74	-----	872	620	
11	53,365	16,170	30.3	213,120	399	1,620	78.8	6,300	−	4.5	3.4	131	-----	884	680	
12	53,334	15,820	29.7	213,120	400	1,610	−	6,000	−	4.5	−	94	-----	866	710	
13	52,454	15,740	30.0	236,880	452	1,580	−	5,800	−	4.6	−	95	-----	862	940	
14	56,794	17,250	30.4	223,034	393	1,400	−	4,900	−	4.2	2.6	85	-----	1,158	1,015	
15	55,814	16,700	29.9	211,680	379	1,320	−	4,700	−	4.3	4.6	102	-----	664	540	
16	56,725	17,340	30.6	204,480	360	1,410	78.5	5,400	−	4.2	4.7	100	-----	795	490	
17	53,123	16,210	30.5	204,480	385	1,400	−	5,100	−	4.5	4.7	94	-----	786	520	
18	53,196	16,320	30.7	204,480	384	1,430	−	5,200	0.32	4.5	4.8	93	-----	790	520	
19	55,906	17,360	31.1	204,480	366	1,450	−	5,400	−	4.3	−	116	-----	1,762	560	
20	54,824	16,770	30.6	214,560	391	1,310	−	4,800	−	4.4	−	107	-----	789	560	
21	60,143	17,260	28.7	214,560	357	1,310	−	4,900	−	4.0	4.2	109	-----	808	560	
22	54,235	16,640	30.7	214,560	396	1,340	−	5,000	−	4.4	4.8	106	-----	966	490	
23	55,516	16,940	30.5	210,240	379	1,390	−	5,500	0.25	4.3	3.8	109	-----	857	600	
24	52,794	16,310	30.9	210,240	398	1,470	−	5,800	−	4.5	4.6	97	-----	867	480	
25	52,104	15,390	29.5	210,240	404	1,520	78.6	5,900	−	4.6	2.7	95	-----	871	880	
26	49,425	15,280	30.9	216,000	437	1,550	−	4,800	−	4.8	−	92	-----	863	760	
27	51,615	16,110	31.2	211,680	410	1,500	−	4,900	−	4.6	−	99	-----	869	760	
28	52,635	16,260	30.9	234,360	445	1,470	−	4,700	−	4.5	3.6	100	-----	828	760	
29	56,705	17,040	30.1	219,105	386	1,460	−	4,900	−	4.2	3.2	100	-----	785	645	
30	53,165	16,480	31.0	216,000	406	1,500	−	5,400	−	4.5	3.8	100	-----	1,079	640	
合計	1,577,060	483,160	−	6,316,473	−	−	−	−	−	−	−	−	0	27,559	17,330	
最大	60,143	17,380	33.9	236,880	484	1,620	80.3	6,300	0.32	4.8	6.6	131	−	1,875	1,015	
最小	39,785	12,640	28.7	180,000	350	1,310	78.5	4,500	0.25	4.0	2.6	68	−	664	400	
平均	52,569	16,105	30.6	210,549	401	1,450	79.1	5,200	0.30	4.4	4.4	94	−	919	578	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2021年 6月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
合計	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
最大	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
最小	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
平均	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2021年 6月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	73,265	20,120	27.5	311,880	426	1,400	−	5,800	−	5.1	5.0	220	----	1,135	665	B系生物反応槽容量
2	69,567	19,460	28.0	292,620	421	1,410	−	5,800	0.27	5.4	4.8	230	----	1,064	760	1池3883m³
3	68,368	19,530	28.6	315,360	461	1,430	−	5,700	−	5.5	4.7	210	----	1,125	760	
4	73,161	22,870	31.3	238,740	326	1,400	81.9	5,400	−	5.1	5.0	240	----	1,455	760	
5	77,450	22,330	28.8	227,760	294	1,430	−	5,300	−	4.8	−	190	----	1,145	760	
6	66,209	18,970	28.7	253,800	383	1,430	−	5,400	−	5.6	−	180	----	1,115	760	
7	60,861	18,640	30.6	242,160	398	1,430	−	5,100	−	5.2	4.5	190	----	1,171	760	
8	67,368	19,360	28.7	298,800	444	1,440	−	5,400	−	5.5	5.1	200	----	1,125	760	
9	63,224	17,850	28.2	268,020	424	1,460	−	5,900	0.25	5.9	4.9	240	----	1,145	760	
10	58,889	17,980	30.5	283,620	482	1,550	−	6,000	−	5.5	4.5	190	----	1,140	740	
11	49,768	13,930	28.0	277,260	557	1,620	79.4	6,400	−	5.6	3.5	300	----	1,140	800	
12	46,770	13,480	28.8	204,780	438	1,600	−	5,900	−	6.0	−	160	----	1,125	800	
13	50,133	14,210	28.3	235,140	469	1,540	−	5,800	−	5.6	−	220	----	1,115	880	
14	56,952	17,870	31.4	173,940	305	1,430	−	5,300	−	4.9	2.7	150	----	1,220	1,130	
15	56,438	16,820	29.8	178,560	316	1,340	−	5,400	−	5.0	3.1	160	----	1,161	880	
16	57,501	16,110	28.0	207,360	361	1,360	80.0	6,200	−	4.9	3.3	160	----	1,264	730	
17	49,608	14,090	28.4	192,480	388	1,330	−	6,100	−	5.6	3.2	160	----	1,181	760	
18	53,379	14,760	27.7	190,500	357	1,300	−	5,800	0.29	5.2	3.2	150	----	1,130	780	
19	60,972	21,390	35.1	171,840	282	1,290	−	5,300	−	4.6	−	220	----	1,540	760	
20	55,569	15,770	28.4	170,820	307	1,220	−	5,300	−	5.0	−	150	----	1,140	745	
21	54,185	15,750	29.1	202,380	373	1,230	−	5,500	−	5.2	3.4	140	----	1,100	720	
22	53,127	15,560	29.3	199,200	375	1,230	−	5,300	−	5.3	3.4	160	----	1,234	630	
23	51,947	15,030	28.9	175,560	338	1,200	−	5,200	0.22	5.4	4.0	160	----	1,120	640	
24	52,158	14,570	27.9	220,740	423	1,290	−	5,500	−	5.4	5.5	150	----	1,135	450	
25	53,490	14,610	27.3	225,300	421	1,320	81.9	5,500	−	5.2	4.4	150	----	1,140	595	
26	46,591	13,080	28.1	209,460	450	1,320	−	5,200	−	6.0	−	150	----	1,039	520	
27	49,779	14,110	28.3	222,300	447	1,340	−	5,100	−	5.6	−	150	----	1,100	520	
28	51,114	14,610	28.6	221,580	434	1,350	−	5,200	−	5.5	5.3	150	----	1,125	520	
29	54,655	15,290	28.0	218,280	399	1,370	−	5,300	−	5.1	6.3	150	----	1,115	485	
30	50,786	15,150	29.8	215,820	425	1,430	−	5,400	−	5.5	6.2	160	----	1,242	440	
合計	1,733,284	503,300	−	6,846,060	−	−	−	−	−	−	−	−	0	34,986	21,270	
最大	77,450	22,870	35.1	315,360	557	1,620	81.9	6,400	0.29	6.0	6.3	300	−	1,540	1,130	
最小	46,591	13,080	27.3	170,820	282	1,200	79.4	5,100	0.22	4.6	2.7	140	−	1,039	440	
平均	57,776	16,777	29.0	228,202	395	1,380	80.8	5,600	0.26	5.3	4.4	180	−	1,166	709	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2021年 6月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	73,265	19,540	26.7	325,500	444	1,340	−	6,100	−	5.1	4.8	190	----	1,105	640	C系生物反応槽容量
2	69,567	18,620	26.8	346,740	498	1,360	−	6,200	0.28	5.4	5.1	200	----	1,036	640	1池3883m³
3	68,368	18,960	27.7	351,120	514	1,380	−	6,000	−	5.5	5.1	180	----	1,095	640	
4	73,161	23,100	31.6	266,460	364	1,330	82.8	5,400	−	5.1	5.6	190	----	1,555	640	
5	77,449	21,610	27.9	255,600	330	1,440	−	5,800	−	4.8	−	160	----	1,115	640	
6	66,209	18,000	27.2	284,280	429	1,450	−	6,100	−	5.6	−	140	----	1,085	640	
7	60,860	18,140	29.8	283,020	465	1,480	−	5,800	−	5.2	4.8	160	----	1,139	640	
8	67,367	18,700	27.8	338,340	502	1,470	−	6,000	−	5.5	5.4	160	----	1,095	650	
9	63,223	17,180	27.2	297,960	471	1,430	−	6,000	0.25	5.9	5.6	220	----	1,115	640	
10	67,301	18,730	27.8	317,580	472	1,430	−	6,000	−	5.5	5.5	160	----	1,110	620	
11	66,358	17,820	26.9	344,760	520	1,420	80.1	6,100	−	5.6	5.0	270	----	1,110	680	
12	62,360	16,960	27.2	304,860	489	1,400	−	6,300	−	6.0	−	220	----	1,095	680	
13	66,845	18,160	27.2	348,180	521	1,370	−	6,500	−	5.6	−	260	----	1,085	655	
14	75,937	22,930	30.2	272,400	359	1,320	−	5,700	−	4.9	4.9	170	----	1,190	710	
15	75,250	19,910	26.5	283,980	377	1,300	−	6,100	−	5.0	3.9	210	----	1,129	780	
16	76,668	19,960	26.0	326,280	426	1,330	80.3	6,300	−	4.9	4.7	200	----	1,096	650	
17	66,144	17,800	26.9	305,940	463	1,330	−	6,400	−	5.6	4.6	230	----	1,149	680	
18	71,172	18,940	26.6	316,020	444	1,350	−	6,200	0.27	5.2	4.6	170	----	1,100	700	
19	81,295	24,300	29.9	300,780	370	1,320	−	5,500	−	4.6	−	270	----	1,510	680	
20	74,092	19,530	26.4	298,680	403	1,260	−	6,000	−	5.0	−	220	----	1,110	665	
21	72,246	20,070	27.8	348,840	483	1,310	−	6,100	−	5.2	4.9	190	----	1,070	640	
22	70,837	19,950	28.2	356,040	503	1,360	−	6,100	−	5.3	6.1	200	----	936	560	
23	69,262	18,750	27.1	315,000	455	1,330	−	6,200	0.20	5.4	4.6	190	----	1,090	680	
24	69,543	18,520	26.6	348,060	500	1,420	−	6,400	−	5.4	5.4	210	----	1,105	595	
25	71,321	18,620	26.1	330,840	464	1,420	81.4	6,500	−	5.2	4.4	150	----	1,110	735	
26	62,121	16,100	25.9	307,320	495	1,440	−	6,900	−	6.0	−	200	----	1,011	720	
27	66,371	17,550	26.4	340,080	512	1,450	−	6,400	−	5.6	−	160	----	1,070	720	
28	68,152	18,270	26.8	357,360	524	1,470	−	6,300	−	5.5	4.7	160	----	1,095	720	
29	72,874	19,000	26.1	334,500	459	1,400	−	6,300	−	5.1	4.7	150	----	1,085	685	
30	67,715	18,990	28.0	349,920	517	1,530	−	6,300	−	5.5	5.1	160	----	1,078	640	
合計	2,093,333	574,710	−	9,556,440	−	−	−	−	−	−	−	−	0	33,674	19,965	
最大	81,295	24,300	31.6	357,360	524	1,530	82.8	6,900	0.28	6.0	6.1	270	−	1,555	780	
最小	60,860	16,100	25.9	255,600	330	1,260	80.1	5,400	0.20	4.6	3.9	140	−	936	560	
平均	69,778	19,157	27.5	318,548	457	1,390	81.2	6,100	0.25	5.3	5.0	190	−	1,122	666	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2021年 6月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	33,880	10,480	30.9	173,808	513	1,230	−	5,100	−	9.7	7.1	120	----	945	400	D系生物反応槽容量
2	33,220	10,390	31.3	155,413	468	1,300	−	5,500	0.29	9.9	7.0	97	----	984	400	1池3424m³
3	35,740	10,900	30.5	168,209	471	1,300	−	5,500	−	9.2	7.1	97	----	875	400	嫌気槽864m3
4	46,640	13,910	29.8	152,786	328	1,330	78.9	5,800	−	7.0	6.9	110	----	1,002	400	好気槽2560m3
5	45,240	13,560	30.0	139,719	309	1,450	−	6,000	−	7.3	−	110	----	926	400	
6	39,300	11,800	30.0	137,807	351	1,410	−	5,900	−	8.4	−	99	----	939	400	
7	39,610	12,110	30.6	164,197	415	1,360	−	5,900	−	8.3	6.8	120	----	904	400	
8	36,860	11,200	30.4	164,822	447	1,400	−	6,100	−	8.9	7.7	110	----	627	350	
9	37,020	11,150	30.1	172,436	466	1,470	−	6,000	0.23	8.9	6.5	120	----	884	450	
10	37,110	11,240	30.3	178,530	481	1,470	−	6,000	−	8.9	9.0	110	----	963	320	
11	38,640	11,680	30.2	180,099	466	1,480	76.8	6,000	−	8.5	4.6	120	----	939	640	
12	38,810	11,640	30.0	183,592	473	1,480	−	6,100	−	8.5	−	100	----	971	640	
13	40,140	12,260	30.5	183,069	456	1,410	−	5,700	−	8.2	−	100	----	946	640	
14	46,470	13,840	29.8	148,277	319	1,420	−	5,900	−	7.1	4.7	130	----	1,020	630	
15	41,510	12,450	30.0	157,571	380	1,400	−	5,700	−	7.9	3.7	110	----	977	780	
16	40,870	12,240	29.9	142,966	350	1,380	75.7	5,700	−	8.0	6.0	87	----	864	480	
17	38,980	11,630	29.8	151,971	390	1,400	−	5,800	−	8.4	5.9	100	----	977	480	
18	40,880	12,220	29.9	170,080	416	1,390	−	5,600	0.27	8.0	6.2	99	----	912	480	
19	47,550	14,160	29.8	154,168	324	1,370	−	5,700	−	6.9	−	100	----	1,044	480	
20	42,260	12,620	29.9	151,469	358	1,390	−	5,900	−	7.8	−	100	----	903	480	
21	38,100	11,500	30.2	170,530	448	1,370	−	5,800	−	8.6	5.8	100	----	874	480	
22	39,470	11,800	29.9	167,810	425	1,330	−	5,600	−	8.3	6.8	100	----	943	480	
23	40,380	12,090	29.9	168,560	417	1,350	−	5,700	0.38	8.1	5.9	100	----	998	480	
24	37,860	11,340	30.0	174,830	462	1,440	−	6,000	−	8.7	8.6	110	----	919	330	
25	39,160	11,920	30.4	172,611	441	1,470	75.8	5,900	−	8.4	5.7	93	----	950	520	
26	37,080	11,260	30.4	171,904	464	1,500	−	6,100	−	8.9	−	98	----	899	440	
27	37,400	11,390	30.5	177,888	476	1,500	−	6,100	−	8.8	−	120	----	904	470	
28	40,380	12,200	30.2	181,342	449	1,500	−	5,600	−	8.1	6.6	98	----	920	480	
29	41,060	12,340	30.1	175,381	427	1,580	−	6,300	−	8.0	6.6	120	----	935	520	
30	38,770	11,630	30.0	171,261	442	1,620	−	6,400	−	8.5	5.2	93	----	1,016	560	
合計	1,190,390	358,950	−	4,963,106	−	−	−	−	−	−	−	−	0	27,960	14,410	
最大	47,550	14,160	31.3	183,592	513	1,620	78.9	6,400	0.38	9.9	9.0	130	−	1,044	780	
最小	33,220	10,390	29.8	137,807	309	1,230	75.7	5,100	0.23	6.9	3.7	87	−	627	320	
平均	39,680	11,965	30.2	165,437	417	1,420	76.8	5,800	0.30	8.3	6.4	110	−	932	480	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2021年 6月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	34,060	10,330	30.3	175,763	516	1,250	－	4,900	－	9.7	7.5	130	----	936	400	E系生物反応槽容量
2	33,140	10,220	30.8	156,564	472	1,320	－	5,300	0.29	9.9	7.3	100	----	938	400	1池3424m³
3	35,790	10,750	30.0	169,814	474	1,310	－	5,400	－	9.2	7.3	110	----	980	400	嫌気槽864m3
4	47,790	14,250	29.8	153,597	321	1,340	78.9	5,800	－	6.9	6.9	110	----	1,111	400	好気槽2560m3
5	44,520	13,360	30.0	140,479	316	1,490	－	6,100	－	7.4	－	110	----	1,021	400	
6	38,220	11,500	30.1	138,101	361	1,450	－	5,800	－	8.6	－	100	----	970	400	
7	38,660	11,810	30.5	163,257	422	1,370	－	6,000	－	8.5	6.7	130	----	986	400	
8	36,230	10,910	30.1	164,778	455	1,480	－	6,100	－	9.1	6.4	98	----	955	450	
9	35,360	10,750	30.4	169,845	480	1,530	－	6,000	0.21	9.3	8.7	110	----	703	350	
10	36,360	10,920	30.0	178,666	491	1,580	－	6,400	－	9.0	7.2	100	----	925	405	
11	37,830	11,370	30.1	180,090	476	1,610	77.0	6,300	－	8.7	4.2	110	----	952	720	
12	38,050	11,360	29.9	183,671	483	1,520	－	6,000	－	8.6	－	110	----	971	720	
13	39,220	11,890	30.3	183,050	467	1,410	－	5,600	－	8.4	－	100	----	972	720	
14	46,720	13,940	29.8	146,526	314	1,430	－	5,500	－	7.0	4.4	130	----	1,046	690	
15	40,560	12,130	29.9	156,178	385	1,400	－	5,600	－	8.1	4.1	110	----	931	720	
16	40,950	12,240	29.9	140,673	344	1,400	75.9	5,500	－	8.0	6.4	100	----	898	480	
17	38,250	11,390	29.8	150,449	393	1,440	－	5,600	－	8.6	6.3	110	----	914	480	
18	40,180	12,020	29.9	168,953	420	1,430	－	5,200	0.26	8.2	6.9	110	----	904	481	
19	47,530	14,240	30.0	152,338	321	1,390	－	5,500	－	6.9	－	110	----	921	480	
20	42,410	12,670	29.9	149,388	352	1,410	－	5,700	－	7.8	－	110	----	961	480	
21	38,440	11,580	30.1	168,641	439	1,380	－	5,600	－	8.6	6.1	110	----	941	480	
22	39,670	11,850	29.9	166,267	419	1,360	－	5,600	－	8.3	7.0	100	----	901	480	
23	40,600	12,140	29.9	167,343	412	1,410	－	5,700	0.37	8.1	6.2	99	----	895	480	
24	38,120	11,350	29.8	173,837	456	1,470	－	5,900	－	8.6	6.5	130	----	935	455	
25	40,020	12,060	30.1	171,278	428	1,470	76.7	5,700	－	8.2	5.1	94	----	918	600	
26	37,400	11,250	30.1	170,857	457	1,470	－	5,900	－	8.8	－	99	----	865	520	
27	37,790	11,330	30.0	176,507	467	1,480	－	5,700	－	8.7	－	120	----	897	490	
28	40,510	12,150	30.0	179,745	444	1,480	－	5,700	－	8.1	6.4	110	----	958	480	
29	42,650	12,740	29.9	173,144	406	1,580	－	6,100	－	7.7	6.6	110	----	957	520	
30	40,490	12,090	29.9	168,874	417	1,600	－	6,200	－	8.1	5.4	95	----	929	560	
合計	1,187,520	356,590	－	4,938,673	－	－	－	－	－	－	－	－	0	28,191	15,041	
最大	47,790	14,250	30.8	183,671	516	1,610	78.9	6,400	0.37	9.9	8.7	130	－	1,111	720	
最小	33,140	10,220	29.8	138,101	314	1,250	75.9	4,900	0.21	6.9	4.1	94	－	703	350	
平均	39,584	11,886	30.0	164,622	416	1,440	77.1	5,700	0.28	8.4	6.3	110	－	940	501	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2021年 6月度　No.5-1

日	合　計						守口市						備 考
	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ固形物量)	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ量)	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m^3	%	t	m^3	t	t	m^3	%	t	m^3	t	t	
1	844	0.73	6.14	614	2.96	0.41	146	0.97	1.42	142	−	−	
2	946	0.76	7.23	723	−	−	246	0.99	2.44	244	−	−	
3	983	0.69	6.82	682	2.86	0.47	183	0.93	1.70	170	−	−	
4	1,146	0.81	9.31	931	2.74	0.46	347	1.01	3.50	350	−	−	
5	1,061	0.57	6.02	602	−	−	260	0.90	2.34	234	−	−	
6	1,043	0.58	6.01	601	−	−	243	0.98	2.38	238	−	−	
7	932	0.62	5.76	576	2.05	0.36	182	0.98	1.78	178	−	−	
8	979	0.62	6.08	608	2.21	0.37	228	0.95	2.17	217	−	−	
9	861	0.60	5.15	515	−	−	263	0.98	2.58	258	−	−	
10	700	0.78	5.48	548	2.77	0.50	200	0.96	1.92	192	−	−	
11	856	1.17	10.04	1004	2.49	0.45	206	0.97	2.00	200	−	−	
12	868	0.72	6.29	629	−	−	215	0.98	2.11	211	−	−	
13	1,099	0.77	8.47	847	−	−	347	1.00	3.47	347	−	−	
14	797	0.79	6.33	633	−	−	347	0.96	3.33	333	−	−	
15	995	0.81	8.03	803	−	−	331	0.99	3.28	328	−	−	
16	967	0.52	5.05	505	−	−	167	0.94	1.57	157	−	−	
17	1,112	0.60	6.68	668	−	−	312	0.98	3.06	306	−	−	
18	1,002	0.47	4.75	475	−	−	151	0.98	1.48	148	−	−	
19	1,034	0.62	6.44	644	−	−	284	1.00	2.84	284	−	−	
20	1,008	0.64	6.41	641	−	−	258	0.97	2.50	250	−	−	
21	904	0.49	4.47	447	−	−	153	0.96	1.47	147	−	−	
22	936	0.54	5.09	509	−	−	186	0.99	1.84	184	−	−	
23	1,076	0.58	6.23	623	−	−	326	0.95	3.10	310	−	−	
24	784	0.50	3.94	394	−	−	154	0.98	1.51	151	−	−	
25	940	0.53	5.02	502	−	−	192	0.98	1.88	188	−	−	
26	1,148	0.57	6.54	654	−	−	347	0.98	3.40	340	−	−	
27	1,082	0.99	10.71	1071	−	−	311	0.99	3.08	308	−	−	
28	970	0.47	4.54	454	−	−	170	0.98	1.67	167	−	−	
29	1,148	1.01	11.54	1154	−	−	347	0.96	3.33	333	−	−	
30	1,130	0.50	5.68	568	−	−	329	0.98	3.22	322	−	−	
合計	29,351	−	196.25	19625	18.08	3.02	7,431	−	72.37	7237	−	−	
最大	1,148	1.17	11.54	1154	2.96	0.50	347	1.01	3.50	350	−	−	
最小	700	0.47	3.94	394	2.05	0.36	146	0.90	1.42	142	−	−	
平均	978	0.67	6.54	654	2.58	0.43	248	0.97	2.41	241	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2021年 6月度　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備 考
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量	濃度	固形物量	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量						
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t	
1	−	−	−	−	2.96	0.41	698	−	0.68	−	4.7	4.7	472	−	−	155	0.75	1.2	
2	−	−	−	−	−	−	700	−	0.68	−	4.8	4.8	479	−	−	155	0.79	1.2	
3	−	−	−	−	2.86	0.47	800	−	0.64	−	5.1	5.1	512	−	−	155	0.72	1.1	
4	−	−	−	−	2.74	0.46	799	−	0.73	−	5.8	5.8	581	−	−	155	0.84	1.3	
5	−	−	−	−	−	−	801	−	0.46	−	3.7	3.7	368	−	−	155	0.63	1.0	
6	−	−	−	−	−	−	800	−	0.45	−	3.6	3.6	363	−	−	155	0.59	0.9	
7	−	−	−	−	2.05	0.36	750	−	0.53	−	4.0	4.0	398	−	−	155	0.70	1.1	
8	−	−	−	−	2.21	0.37	751	−	0.52	−	3.9	3.9	391	−	−	155	0.63	1.0	
9	−	−	−	−	−	−	598	−	0.43	−	2.6	2.6	257	−	−	155	0.65	1.0	
10	−	−	−	−	2.77	0.50	500	−	0.71	−	3.6	3.6	356	−	−	155	0.81	1.3	
11	−	−	−	−	2.49	0.45	650	−	1.24	−	8.0	8.0	804	−	−	155	1.17	1.8	
12	−	−	−	−	−	−	653	−	0.64	−	4.2	4.2	418	−	−	155	0.77	1.2	
13	−	−	−	−	−	−	752	0.66	−	5.0	−	5.0	500	−	−	125	0.88	1.1	
14	−	−	−	−	−	−	450	−	0.67	−	3.0	3.0	300	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	664	0.56	0.83	1.5	3.2	4.8	475	−	−	80	0.73	0.6	
16	−	−	−	−	−	−	800	0.44	−	3.5	−	3.5	348	−	−	155	0.57	0.9	
17	−	−	−	−	−	−	800	0.45	−	3.6	−	3.6	362	−	−	155	0.66	1.0	
18	−	−	−	−	−	−	851	0.38	−	3.3	−	3.3	327	−	−	130	0.56	0.7	
19	−	−	−	−	−	−	750	0.48	−	3.6	−	3.6	360	−	−	155	0.75	1.2	
20	−	−	−	−	−	−	750	0.52	−	3.9	−	3.9	391	−	−	155	0.64	1.0	
21	−	−	−	−	−	−	751	0.40	−	3.0	−	3.0	300	−	−	155	0.54	0.8	
22	−	−	−	−	−	−	750	0.43	−	3.3	−	3.3	325	−	−	155	0.72	1.1	
23	−	−	−	−	−	−	750	0.42	−	3.1	−	3.1	313	−	−	155	0.70	1.1	
24	−	−	−	−	−	−	630	0.39	−	2.4	−	2.4	243	−	−	125	0.58	0.7	
25	−	−	−	−	−	−	748	0.42	−	3.1	−	3.1	314	−	−	85	0.68	0.6	
26	−	−	−	−	−	−	801	0.39	−	3.1	−	3.1	314	−	−	155	0.62	1.0	
27	−	−	−	−	−	−	771	0.99	−	7.6	−	7.6	763	−	−	155	0.99	1.5	
28	−	−	−	−	−	−	800	0.36	−	2.9	−	2.9	287	−	−	155	0.52	0.8	
29	−	−	−	−	−	−	801	1.02	−	8.2	−	8.2	821	−	−	155	1.01	1.6	
30	−	−	−	−	−	−	801	0.31	−	2.5	−	2.5	246	−	−	155	0.40	0.6	
合計	0	−	0	0	18.08	3.02	21920	−	−	63.7	60.2	123.9	12388	−	−	4265	−	30.31	
最大	−	−	−	−	2.96	0.50	851	1.02	1.24	8.2	8.0	8.2	821	−	−	155	1.17	1.8	
最小	−	−	−	−	2.05	0.36	450	0.31	0.43	1.5	2.6	2.4	243	−	−	80	0.40	0.6	
平均	−	−	−	−	2.58	0.43	731	0.29	0.64	3.8	4.3	4.1	413	−	−	147	0.71	1.0	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2021年 6月度　No.5-3

日	スクリュープレス脱水機													備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0	0.0	−	0	0.0	−	−	−	0	−	0.00	−	0	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2021年 6月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	21.48	34.2	22	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.00	0.00	0:00	0.0	21.48	34.2	22	−	0.0	0	0	0	0	
最大	−	−	−	−	21.48	34.2	22	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	21.48	34.2	22	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	21.48	34.2	22.00	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2021年 6月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	689	－			689	101.8	－			101.8	4.4	－			4.4
2	－	791			791	－	121.7			121.7	－	5.5			5.5
3	828	－			828	135.7	－			135.7	4.9	－			4.9
4	30	961			991	5.3	171.1			176.4	0.2	7.0			7.2
5	905	－			905	100.5	－			100.5	4.3	－			4.3
6	－	888			888	－	106.3			106.3	－	4.4			4.4
7	777	－			777	104.5	－			104.5	4.2	－			4.2
8	－	824			824	－	111.3			111.3	－	4.5			4.5
9	706	－			706	102.0	－			102.0	3.8	－			3.8
10	30	515			545	4.8	81.9			86.7	0.2	3.5			3.7
11	701	－			701	189.3	－			189.3	7.7	－			7.7
12	715	－			715	112.3	－			112.3	4.6	－			4.6
13	974	－			974	144.3	－			144.3	6.5	－			6.5
14	797	－			797	141.6	－			141.6	5.5	－			5.5
15	931	－			931	145.4	－			145.4	6.7	－			6.7
16	812	－			812	82.0	－			82.0	3.6	－			3.6
17	957	－			957	117.2	－			117.2	4.8	－			4.8
18	872	－			872	79.7	－			79.7	3.5	－			3.5
19	879	－			879	124.2	－			124.2	4.6	－			4.6
20	853	－			853	114.1	－			114.1	4.8	－			4.8
21	－	749			749	－	73.3			73.3	－	3.1			3.1
22	781	－			781	90.7	－			90.7	3.4	－			3.4
23	－	921			921	－	100.1			100.1	－	4.5			4.5
24	659	－			659	81.7	－			81.7	2.9	－			2.9
25	－	855			855	－	103.2			103.2	－	3.9			3.9
26	993	－			993	119.4	－			119.4	4.8	－			4.8
27	319	297			616	68.7	61.5			130.2	2.9	2.7			5.6
28	815	－			815	83.0	－			83.0	3.2	－			3.2
29	－	993			993	－	220.8			220.8	－	9.1			9.1
30	917	－			917	206.7	－			206.7	8.6	－			8.6
合計	16,940	7,794			24,734	2,454.9	1,151.2			3,606	100.1	48.2			148.3
最大	993	993			993	206.7	220.8			220.8	8.6	9.1			9.1
最小	30	297			545	4.8	61.5			73.3	0.2	2.7			2.9
平均	737	779			824	106.7	115.1			120.2	4.4	4.8			4.9

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2021年 6月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.72	4.3	88.2	−			88.0	1,059	−			1,059	0.11	−			0.11	
2	0.76	4.5	−	91.1			91.7	−	1,059			1,059	−	0.09			0.09	
3	0.69	3.6	85.5	−			86.0	1,276	−			1,276	0.11	−			0.11	
4	0.81	4.1	89.9	89.9			90.0	58	1,349			1,407	0.13	0.10			0.10	
5	0.56	4.3	85.7	−			84.3	1,305	−			1,305	0.10	−			0.10	
6	0.57	4.1	−	86.1			86.3	−	1,233			1,233	−	0.10			0.10	
7	0.60	4.0	89.9	−			89.4	1,204	−			1,204	0.11	−			0.11	
8	0.62	4.0	−	87.4			88.2	−	1,131			1,131	−	0.10			0.09	
9	0.59	3.7	91.3	−			90.5	1,044	−			1,044	0.10	−			0.10	
10	0.78	4.2	86.0	86.0			88.1	87	711			798	0.20	0.10			0.10	
11	1.17	4.1	94.4	−			93.9	1,102	−			1,102	0.11	−			0.11	
12	0.71	4.1	90.5	−			90.2	1,131	−			1,131	0.11	−			0.11	
13	0.76	4.5	87.7	−			87.8	1,479	−			1,479	0.11	−			0.10	
14	0.79	3.9	87.5	−			87.3	1,117	−			1,117	0.10	−			0.10	
15	0.81	4.6	88.5	−			89.3	1,450	−			1,450	0.11	−			0.11	
16	0.51	4.4	87.7	−			87.8	1,247	−			1,247	0.11	−			0.11	
17	0.59	4.1	85.1	−			85.7	1,421	−			1,421	0.10	−			0.10	
18	0.46	4.3	86.2	−			87.5	1,334	−			1,334	0.11	−			0.11	
19	0.60	3.7	87.1	−			86.8	1,334	−			1,334	0.11	−			0.10	
20	0.64	4.2	87.8	−			87.3	1,218	−			1,218	0.10	−			0.10	
21	0.48	4.2	−	85.0			86.1	−	1,102			1,102	−	0.10			0.10	
22	0.51	3.8	86.1	−			85.0	1,175	−			1,175	0.10	−			0.10	
23	0.56	4.5	−	87.3			86.5	−	1,262			1,262	−	0.09			0.09	
24	0.49	3.5	89.3	−			90.6	1,059	−			1,059	0.11	−			0.11	
25	0.52	3.8	−	88.2			88.6	−	1,276			1,276	−	0.10			0.10	
26	0.56	4.0	85.9	−			85.7	1,595	−			1,595	0.11	−			0.11	
27	0.99	4.3	91.3	92.0			91.8	841	725			1,566	0.18	0.17			0.18	
28	0.46	3.9	86.3	−			86.5	1,305	−			1,305	0.11	−			0.11	
29	1.00	4.1	−	91.4			91.9	−	1,436			1,436	−	0.10			0.10	
30	0.99	4.2	94.5	−			94.5	1,610	−			1,610	0.12	−			0.12	
合計	−	−	−	−	−	−	−	26,448	11,281			37,729	−	−	−	−	−	
最大	1.17	4.6	94.5	92.0			94.5	1,610	1,436			1,610	0.20	0.17			0.18	
最小	0.46	3.5	85.1	85.0			84.3	58	711			798	0.10	0.09			0.09	
平均	0.67	4.1	88.7	89.2			88.9	1,150	1,128			1,258	0.11	0.10			0.11	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2021年 6月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考	
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤	脱水ケーキ		
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率		(ポリ鉄)	搬出量		
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t		
1	1,266	31.3	97.5	137	31.3	77.2	606	0.77	−	−	3,393	10.8	−	−			
2	1,297	32.1	97.4	137	32.1	76.6	620	0.74	−	−	3,451	10.2	−	−			
3	1,212	31.8	97.4	135	31.8	76.5	569	0.71	−	−	3,060	9.6	−	−			
4	1,072	28.7	96.7	125	28.7	77.0	541	0.61	−	−	3,103	8.7	−	−			
5	969	29.8	96.9	123	29.8	75.7	486	0.64	−	−	2,596	8.6	−	−			
6	1,007	29.5	96.9	128	29.6	76.9	495	0.64	−	−	2,494	8.1	−	−			
7	1,016	28.1	96.8	123	28.1	77.1	527	0.64	−	−	2,697	8.2	−	−			
8	997	26.6	96.9	115	26.7	76.8	510	0.65	−	−	2,784	8.9	−	−			
9	1,125	28.9	97.4	127	28.9	77.2	613	0.83	−	−	3,161	10.7	−	−			
10	1,144	28.3	97.3	131	28.3	78.3	699	0.91	−	−	3,190	10.3	−	−			
11	1,539	38.7	97.2	171	38.7	77.4	889	0.82	−	−	4,263	9.9	−	−			
12	1,897	46.9	97.5	208	46.9	77.5	1,014	0.86	−	−	4,727	10.0	−	−			
13	2,122	51.9	97.5	224	51.9	76.8	963	0.74	−	−	4,495	8.6	−	−			
14	1,742	47.4	97.1	191	47.4	75.2	731	0.59	−	−	3,727	7.5	−	−			
15	1,665	43.4	97.4	185	43.4	76.6	687	0.63	−	−	3,828	8.8	−	−			
16	1,145	29.1	97.3	120	29.1	75.8	507	0.67	−	−	2,697	8.9	−	−			
17	1,184	31.0	97.1	130	31.0	76.1	472	0.55	−	−	2,494	7.3	−	−			
18	1,104	28.8	97.3	126	28.8	77.1	534	0.71	−	−	2,654	8.8	−	−			
19	1,129	29.0	97.4	126	29.0	76.9	584	0.80	−	−	2,871	9.8	−	−			
20	1,107	30.8	96.8	131	30.8	76.4	506	0.58	−	−	2,581	7.4	−	−			
21	1,106	31.2	97.2	131	31.2	76.2	499	0.63	−	−	2,552	8.1	−	−			
22	1,046	27.2	97.4	119	27.2	77.2	499	0.72	−	−	2,494	9.0	−	−			
23	1,245	29.9	97.1	128	29.9	76.6	535	0.60	−	−	3,074	8.6	−	−			
24	1,131	24.5	97.4	107	24.5	77.2	517	0.71	−	−	2,973	10.2	−	−			
25	1,221	22.1	97.4	96	22.1	77.1	601	0.76	−	−	3,103	9.8	−	−			
26	1,323	25.2	97.7	108	25.2	76.7	703	0.94	−	−	4,046	13.5	−	−			
27	1,186	29.7	97.4	132	29.7	77.5	562	0.74	−	−	2,987	9.8	−	−			
28	943	22.2	97.4	103	22.2	78.4	515	0.85	−	−	2,610	10.8	−	−			
29	1,188	29.3	97.0	134	29.3	78.1	605	0.68	−	−	3,451	9.7	−	−			
30	1,182	27.6	97.5	119	27.6	76.9	585	0.80	−	−	3,422	11.6	−	−			
					−												
合計	37,310	941.0	−	4,069	940.9	−	18,165	−	−	−	94,975	−	0	0			
最大	2,122	51.9	97.7	224	51.9	78.4	1,014	0.94	−	−	4,727	13.5	−	−			
最小	943	22.1	96.7	96	22.1	75.2	472	0.55	−	−	2,494	7.3	−	−			
平均	1,244	31.4	97.5	136	31.4	76.9	606	0.71	−	−	3,166	9.3	−	−			

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2021年 6月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	1053	3.0	31.4	600.0	2.1	12.6	254.8	4.1	10.4	96	4.2	4.0	102	4.3	4.4	
2	1005	3.4	34.0	513.0	2.6	13.4	272.8	4.1	11.2	98	4.0	3.9	122	4.5	5.5	
3	959	3.3	31.9	465.0	2.7	12.5	269.7	4.0	10.8	89	4.2	3.7	136	3.6	4.9	
4	878	4.0	35.5	352.0	4.0	14.1	254.3	4.0	10.2	95	4.2	4.0	176	4.1	7.2	
5	728	4.2	30.4	271.0	4.2	11.5	255.0	4.1	10.4	101	4.1	4.2	101	4.3	4.3	
6	759	4.1	30.8	311.0	3.9	12.3	240.3	4.2	10.1	101	4.0	4.0	106	4.1	4.4	
7	811	4.0	32.7	325.0	3.9	12.8	254.5	4.1	10.5	127	4.1	5.2	105	4.0	4.2	
8	825	3.8	31.2	344.0	3.4	11.8	266.8	4.1	10.9	103	3.9	4.0	111	4.0	4.5	
9	887	3.3	29.5	410.0	2.5	10.4	275.1	4.1	11.3	100	4.1	4.0	102	3.7	3.8	
10	929	3.3	30.9	427.0	2.4	10.4	314.3	4.0	12.7	101	4.0	4.1	87	4.2	3.7	
11	1264	3.4	43.2	513.0	2.6	13.3	383.3	3.9	15.1	178	4.0	7.1	189	4.1	7.7	
12	1432	3.3	47.1	775.0	2.7	20.5	342.5	4.1	13.9	202	4.0	8.1	112	4.1	4.6	
13	1633	3.2	52.2	930.0	2.5	23.6	393.8	4.0	15.6	165	3.9	6.5	144	4.5	6.5	
14	1364	3.7	49.9	700.0	3.4	24.1	372.9	3.8	14.3	149	4.0	6.0	142	3.9	5.5	
15	1294	3.4	43.4	610.0	2.6	16.0	340.8	3.8	12.8	198	4.0	7.9	145	4.6	6.7	
16	872	3.5	30.3	394.0	2.7	10.7	287.4	4.1	11.7	108	4.0	4.3	82	4.4	3.6	
17	910	3.7	34.1	372.0	3.3	12.3	293.5	4.1	12.0	128	3.9	5.0	117	4.1	4.8	
18	823	3.7	30.2	347.0	3.0	10.5	276.2	4.2	11.5	120	3.9	4.7	80	4.3	3.5	
19	907	3.2	29.2	373.0	2.1	7.9	285.9	4.1	11.8	124	4.0	4.9	124	3.7	4.6	
20	864	4.1	35.1	343.0	4.0	13.8	280.9	4.1	11.4	126	4.0	5.1	114	4.2	4.8	
21	920	3.4	31.5	455.0	2.9	13.1	255.4	4.0	10.2	136	3.7	5.1	73	4.2	3.1	
22	800	3.4	27.5	370.0	2.8	10.4	245.5	4.1	10.0	94	4.0	3.7	91	3.8	3.4	
23	948	3.8	35.8	414.0	3.4	14.2	291.0	3.9	11.4	143	4.0	5.7	100	4.5	4.5	
24	847	3.4	29.2	415.0	3.1	12.7	238.6	3.9	9.3	111	3.9	4.3	82	3.5	2.9	
25	975	3.3	31.8	424.0	2.2	9.4	314.5	4.2	13.2	133	4.0	5.3	103	3.8	3.9	
26	941	3.2	30.0	407.0	2.3	9.3	267.5	3.9	10.3	147	3.8	5.6	119	4.0	4.8	
27	915	3.3	30.4	356.0	2.2	7.9	301.0	4.0	12.0	128	3.9	4.9	130	4.3	5.6	
28	736	3.3	24.0	242.0	1.9	4.6	276.4	4.0	11.0	135	3.9	5.2	83	3.9	3.2	
29	1161	3.1	35.7	503.0	1.8	9.2	276.7	4.1	11.3	161	3.8	6.1	221	4.1	9.1	
30	960	3.5	33.4	340.0	2.5	8.5	259.9	3.9	10.2	154	4.0	6.1	207	4.2	8.6	
合計	29398	−	1022.5	13301.0	−	374	8641.3	−	347.5	3,849.61	−	152.9	3606	−	148.3	
最大	1633	−	52.2	930.0	4.2	24	393.8	4.2	15.6	202.41	4.2	8.1	221	4.6	9.1	
最小	728	−	24.0	242.0	1.8	5	238.6	3.8	9.3	88.59	3.7	3.7	73	3.5	2.9	
平均	980	3.5	34.0	443.4	2.8	12	288.0	4.0	11.6	128.30	4.0	5.1	120	4.1	4.9	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2021年 6月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	116.27	77.2	78.9	26.5	−	−	−	−	116.3	77.2	78.9	26.5	−	−	−	−	
2	126.99	76.6	78.9	29.7	−	−	−	−	127.0	76.6	78.9	29.7	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月
3	130.64	76.5	81.3	30.7	−	−	−	−	130.6	76.5	81.3	30.7	−	−	−	−	平均(average関数使用)にて
4	125.70	77.0	81.5	28.9	−	−	−	−	125.7	77.0	81.5	28.9	−	−	−	−	補完しています
5	129.41	75.7	80.2	31.4	−	−	−	−	129.4	75.7	80.2	31.4	−	−	−	−	
6	157.55	76.9	80.2	36.4	29.7	76.9	80.2	6.9	127.8	76.9	80.2	29.5	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日
7	126.52	77.1	78.8	29.0	−	−	−	−	126.5	77.1	78.8	29.0	−	−	−	−	は月平均(average関数使用)にて
8	118.36	76.8	78.4	27.5	−	−	−	−	118.4	76.8	78.4	27.5	−	−	−	−	データを補完しています
9	120.64	77.2	79.2	27.5	−	−	−	−	120.6	77.2	79.2	27.5	−	−	−	−	
10	119.38	78.3	79.8	25.9	−	−	−	−	119.4	78.3	79.8	25.9	−	−	−	−	
11	158.29	77.4	80.6	35.8	38.4	77.4	80.6	8.7	119.9	77.4	80.6	27.1	−	−	−	−	
12	218.05	77.5	80.2	49.1	97.9	77.5	80.2	22.0	120.1	77.5	80.2	27.0	−	−	−	−	
13	213.46	76.8	80.2	49.5	96.9	76.8	80.2	22.5	116.6	76.8	80.2	27.0	−	−	−	−	
14	201.10	75.2	82.7	49.9	95.4	75.2	82.7	23.6	105.8	75.2	82.7	26.2	−	−	−	−	
15	210.22	76.6	75.4	49.2	91.3	76.6	75.4	21.4	119.0	76.6	75.4	27.8	−	−	−	−	
16	125.18	75.8	78.1	30.3	−	−	−	−	125.2	75.8	78.1	30.3	−	−	−	−	
17	127.56	76.1	80.9	30.5	−	−	−	−	127.6	76.1	80.9	30.5	−	−	−	−	
18	127.98	77.1	80.7	29.3	−	−	−	−	128.0	77.1	80.7	29.3	−	−	−	−	
19	128.58	76.9	80.2	29.7	−	−	−	−	128.6	76.9	80.2	29.7	−	−	−	−	
20	127.34	76.4	80.2	30.1	−	−	−	−	127.3	76.4	80.2	30.1	−	−	−	−	
21	128.80	76.2	80.9	30.7	−	−	−	−	128.8	76.2	80.9	30.7	−	−	−	−	
22	130.10	77.2	81.8	29.7	−	−	−	−	130.1	77.2	81.8	29.7	−	−	−	−	
23	117.70	76.6	81.6	27.5	−	−	−	−	117.7	76.6	81.6	27.5	−	−	−	−	
24	114.04	77.2	80.1	26.0	−	−	−	−	114.0	77.2	80.1	26.0	−	−	−	−	
25	108.73	77.1	80.2	24.9	−	−	−	−	108.7	77.1	80.2	24.9	−	−	−	−	
26	107.46	76.7	80.2	25.0	−	−	−	−	107.5	76.7	80.2	25.0	−	−	−	−	
27	110.48	77.5	80.2	24.9	−	−	−	−	110.5	77.5	80.2	24.9	−	−	−	−	
28	122.82	78.4	80.5	26.5	−	−	−	−	122.8	78.4	80.5	26.5	−	−	−	−	
29	114.08	78.1	84.5	25.0	−	−	−	−	114.1	78.1	84.5	25.0	−	−	−	−	
30	124.24	76.9	79.9	28.7	−	−	−	−	124.2	76.9	79.9	28.7	−	−	−	−	
合計	4087.67	−	−	946	449.5	−	−	105.1	3,638.15	−	−	840.6	0.00	−	−	0	
最大	218.05	78.4	84.5	49.9	97.9	77.5	82.7	23.6	130.6	78.4	85	31.4	−	−	−	−	
最小	107.46	75.2	75.4	24.9	29.7	75.2	75.4	6.9	105.8	75.2	75	24.9	−	−	−	−	
平均	136.00	76.9	80.2	31.5	74.9	76.6	79.8	18.0	121.3	76.9	80	28.0	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、硅砂補給量)

2021年 6月度　No.5-10

日	重油消費量				硅砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	2,031	1,558	−	3,589	−	−	−	0	
2	−	909	−	909	−	−	−	0	
3	−	672	−	672	−	−	−	0	
4	−	1,245	−	1,245	−	−	−	0	
5	1,115	189	−	1,304	−	−	−	0	
6	3,560	1,545	−	5,105	−	−	−	0	
7	−	2,101	−	2,101	−	4	−	4	
8	−	2,163	−	2,163	−	−	−	0	
9	−	1,581	−	1,581	−	2	−	2	
10	904	1,671	−	2,575	−	−	−	0	
11	3,463	1,015	−	4,478	4	1	−	5	
12	1,450	1,146	−	2,596	−	−	−	0	
13	778	579	−	1,357	−	−	−	0	
14	458	588	−	1,046	−	−	−	0	
15	1,562	1,870	−	3,432	−	−	−	0	
16	−	1,125	−	1,125	−	−	−	0	
17	−	983	−	983	−	−	−	0	
18	−	1,486	−	1,486	−	−	−	0	
19	−	1,026	−	1,026	−	−	−	0	
20	−	647	−	647	−	−	−	0	
21	−	632	−	632	−	−	−	0	
22	−	692	−	692	−	4	−	4	
23	−	932	−	932	−	−	−	0	
24	−	1,067	−	1,067	−	−	−	0	
25	−	602	−	602	−	−	−	0	
26	−	1,220	−	1,220	−	−	−	0	
27	−	1,313	−	1,313	−	−	−	0	
28	−	1,819	−	1,819	−	−	−	0	
29	−	2,530	−	2,530	−	−	−	0	
30	−	255	−	255	−	−	−	0	
合計	15,321	35,161	0	50,482	4	11	0	15	
最大	3,560	2,530	−	5,105	4	4	−	5	
最小	458	189	−	255	4	1	−	0	
平均	1,277	1,172	−	1,683	4	3	−	1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2021年 7月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量			放流水量	簡易処理水量			放流水量		降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
			（合流）	雨水排水量	流入下水量	（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	mm	㎥	㎥	㎥	㎥	
1	曇時々雨	24.3	652,191	97,420	554,771	555,790	167,232	131,697	298,929	186,286	70,575	21.5	29,776	279,119	189,069	90,050	
2	曇時々雨	26.8	382,364	0	382,364	383,372	47,085	76,290	123,375	189,205	70,792	15.0	26,017	279,328	189,748	89,580	
3	曇時々雨	28.0	481,598	29,230	452,368	453,356	82,798	99,537	182,335	200,729	70,292	18.0	28,850	293,172	203,162	90,010	
4	曇	28.9	258,155	0	258,155	259,168	0	0	0	190,933	68,235	0.0	26,226	279,607	195,087	84,520	
5	曇	29.5	236,602	0	236,602	237,529	0	0	0	171,562	65,967	0.0	27,034	258,773	176,653	82,120	
6	晴後曇	30.0	230,226	0	230,226	231,186	0	0	0	169,795	61,391	0.0	30,721	256,021	179,441	76,580	
7	雨時々晴	28.0	1,190,624	356,398	834,226	835,367	403,168	185,968	589,136	176,733	69,498	71.5	34,086	272,334	183,784	88,550	
8	雨時々曇	26.8	1,049,527	212,150	837,377	838,397	360,640	224,208	584,848	181,394	72,155	51.5	33,855	278,285	183,585	94,700	
9	曇一時雨	29.5	394,871	0	394,871	395,539	50,585	81,846	132,431	187,774	75,334	2.5	31,849	288,367	193,637	94,730	
10	曇一時雨	29.2	317,173	0	317,173	318,114	0	48,310	48,310	197,421	72,383	1.0	33,818	297,616	206,016	91,600	
11	曇後晴	29.5	276,551	0	276,551	277,540	0	0	0	198,431	79,109	0.0	32,023	303,525	206,905	96,620	
12	晴後曇	30.4	267,201	0	267,201	268,122	0	24,065	24,065	178,779	65,278	0.0	28,998	267,234	185,364	81,870	
13	曇	28.9	240,470	0	240,470	241,568	0	0	0	177,512	64,056	0.0	26,691	262,498	183,418	79,080	
14	晴一時雨	30.3	277,370	0	277,370	278,401	15,050	24,025	39,075	172,546	66,780	6.0	28,627	261,772	177,762	84,010	
15	曇時々雨	27.8	569,837	3,300	566,537	567,582	193,072	124,173	317,245	181,881	68,456	32.0	29,585	272,694	186,964	85,730	
16	曇一時雨	30.0	390,106	0	390,106	391,006	66,651	62,072	128,723	189,167	73,116	6.0	27,946	283,546	189,836	93,710	
17	曇後晴	31.0	256,498	0	256,498	257,518	0	0	0	184,741	72,777	0.0	27,870	279,466	189,076	90,390	
18	晴後曇	31.0	309,731	0	309,731	310,710	20,067	40,259	60,326	183,958	66,426	0.0	25,991	270,056	184,326	85,730	
19	晴	31.0	247,822	0	247,822	248,802	0	3,665	3,665	183,940	61,197	0.0	24,586	263,655	182,805	80,850	
20	晴	30.2	242,694	0	242,694	243,371	0	0	0	180,070	63,301	0.0	25,514	263,142	178,992	84,150	
21	晴	31.8	230,976	0	230,976	232,041	0	0	0	173,364	58,677	0.0	24,886	250,795	174,575	76,220	
22	晴	32.8	208,042	0	208,042	209,049	0	0	0	150,220	58,829	0.0	27,801	230,854	157,384	73,470	
23	晴	28.2	214,761	0	214,761	215,834	0	0	0	151,964	63,870	0.0	27,640	237,341	158,411	78,930	
24	晴	33.0	214,439	0	214,439	215,524	0	0	0	153,668	61,856	0.0	27,508	237,110	160,080	77,030	
25	晴	33.0	209,044	0	209,044	210,117	0	0	0	155,367	54,750	0.0	28,734	232,862	160,832	72,030	
26	晴	32.0	208,127	0	208,127	209,279	0	0	0	155,369	53,910	0.0	35,062	238,208	165,418	72,790	
27	晴	32.3	210,199	0	210,199	211,309	0	0	0	156,283	55,026	0.0	31,545	236,842	163,542	73,300	
28	晴	31.9	198,251	0	198,251	199,355	0	0	0	144,719	54,636	0.0	28,874	222,201	149,811	72,390	
29	晴	32.0	208,998	0	208,998	210,031	0	0	0	151,924	58,107	0.0	27,294	231,381	159,041	72,340	
30	晴	32.2	207,837	0	207,837	208,977	0	0	0	151,250	57,727	0.0	27,420	230,417	158,347	72,070	
31	晴後曇	33.0	211,287	0	211,287	212,364	0	0	0	152,809	59,555	0.0	26,897	233,331	157,821	75,510	
合計	－	－	10,593,572	698,498	9,895,074	9,926,318	1,406,348	1,126,115	2,532,463	5,379,794	2,014,061	225.0	893,724	8,091,552	5,530,892	2,560,660	
最大	－	33.0	1,190,624	356,398	837,377	838,397	403,168	224,208	589,136	200,729	79,109	71.5	35,062	303,525	206,905	96,620	
最小	－	24.3	198,251	3,300	198,251	199,355	15,050	3,665	3,665	144,719	53,910	1.0	24,586	222,201	149,811	72,030	
平均	－	30.1	341,728	139,700	319,196	320,204	140,635	86,624	194,805	173,542	64,970	22.5	28,830	261,018	178,416	82,602	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2021年 7月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水)使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	87,560	172	510	11,311	6,318	1,789	−	−	−	110	0.15	2,576	0.87	665	0.39
2	86,230	169	510	9,029	6,297	1,185	−	−	−	0	0.00	1,220	0.62	536	0.44
3	86,790	170	510	11,339	6,355	1,777	−	−	−	0	0.00	1,425	0.60	650	0.46
4	56,670	111	510	10,856	6,306	597	−	−	−	0	0.00	1,927	1.21	513	0.90
5	45,700	90	510	11,593	6,383	588	−	−	−	0	0.00	1,550	1.08	456	0.83
6	45,590	89	510	15,221	6,351	583	−	−	−	0	0.00	2,155	1.52	524	1.02
7	79,080	155	510	14,186	6,267	2,970	−	−	−	0	0.00	2,531	0.52	1,197	0.56
8	91,740	180	510	14,933	6,389	294	−	−	−	110	0.14	1,459	0.32	699	0.28
9	91,470	179	510	14,759	6,494	896	−	−	−	0	0.00	1,322	0.67	604	0.46
10	84,660	166	510	15,923	6,537	1,767	−	−	−	0	0.00	2,029	1.23	741	0.74
11	46,810	92	510	15,949	6,390	301	−	−	−	0	0.00	2,052	1.24	764	1.16
12	58,720	115	510	13,126	6,453	878	−	−	−	0	0.00	1,448	0.97	707	0.95
13	46,380	91	510	11,617	6,374	294	−	−	−	0	0.00	1,824	1.23	650	1.22
14	65,690	129	510	11,629	6,436	1,781	−	−	−	0	0.00	1,596	1.02	627	0.83
15	83,420	164	510	12,133	6,429	1,175	−	−	−	106	0.15	1,562	0.50	730	0.45
16	87,460	171	510	10,570	6,336	1,792	−	−	−	0	0.00	1,402	0.66	923	0.82
17	46,660	91	510	11,742	6,421	1,185	−	−	−	0	0.00	1,995	1.30	741	1.22
18	63,670	125	510	7,105	8,702	1,185	−	−	−	0	0.00	1,790	1.05	798	0.90
19	56,640	111	510	5,113	10,431	294	−	−	−	0	0.00	2,200	1.44	798	1.48
20	49,800	98	510	5,176	10,469	2,076	−	−	−	0	0.00	1,927	1.28	638	1.21
21	46,350	91	510	6,373	9,173	588	−	−	−	0	0.00	1,767	1.22	376	0.77
22	46,350	91	510	12,129	6,399	587	−	−	−	61	0.16	1,813	1.45	395	0.81
23	46,100	90	510	11,969	6,477	301	−	−	−	0	0.00	1,699	1.34	627	1.18
24	45,770	90	510	11,714	6,445	582	−	−	−	0	0.00	1,813	1.42	616	1.20
25	45,630	89	510	9,889	8,709	1,182	−	−	−	0	0.00	1,961	1.51	479	1.05
26	45,650	90	510	14,320	10,689	885	−	−	−	0	0.00	2,063	1.59	547	1.22
27	45,680	90	510	11,535	10,664	294	−	−	−	0	0.00	2,098	1.61	502	1.09
28	45,680	90	510	9,551	9,242	1,173	−	−	−	0	0.00	1,756	1.46	559	1.23
29	45,770	90	510	10,072	7,615	888	−	−	−	52	0.14	1,904	1.50	695	1.44
30	45,560	89	510	11,956	6,430	294	−	−	−	0	0.00	2,063	1.64	627	1.30
31	55,210	108	510	10,761	6,441	885	−	−	−	0	0.00	2,006	1.58	559	1.13
合計	1,874,490	3,675		353,579	226,422	31,066	−	−	−	439	−	56,933	−	19,943	−
最大	91,740	180	510	15,949	10,689	2,970	−	−	−	110	0.16	2,576	1.64	1,197	1.48
最小	45,560	89	510	5,113	6,267	294	−	−	−	52	0.14	1,220	0.32	376	0.28
平均	60,467	119	510	11,406	7,304	1,002	−	−	−	88	0.03	1,837	1.01	643	0.76

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2021年 7月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	簡易処理水量					ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計
	A系	B系	C系	D系	E系				A系	B系	C系	D系	E系			
	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥
1	55,664	57,174	76,231	44,590	45,460	189,069	90,050	279,119	−	−	−	−	−	0	0	0
2	55,442	57,560	76,746	44,310	45,270	189,748	89,580	279,328	−	−	−	−	−	0	0	0
3	56,955	62,660	83,547	44,930	45,080	203,162	90,010	293,172	−	−	−	−	−	0	0	0
4	56,234	59,508	79,345	41,320	43,200	195,087	84,520	279,607	−	−	−	−	−	0	0	0
5	54,746	52,246	69,661	40,450	41,670	176,653	82,120	258,773	−	−	−	−	−	0	0	0
6	52,134	54,560	72,747	38,220	38,360	179,441	76,580	256,021	−	−	−	−	−	0	0	0
7	51,336	56,763	75,685	44,760	43,790	183,784	88,550	272,334	−	−	−	−	−	0	0	0
8	56,626	54,411	72,548	47,510	47,190	183,585	94,700	278,285	−	−	−	−	−	0	0	0
9	55,166	59,345	79,126	47,110	47,620	193,637	94,730	288,367	−	−	−	−	−	0	0	0
10	56,094	64,252	85,670	44,510	47,090	206,016	91,600	297,616	−	−	−	−	−	0	0	0
11	56,935	64,273	85,697	47,520	49,100	206,905	96,620	303,525	−	−	−	−	−	0	0	0
12	54,944	55,894	74,526	40,430	41,440	185,364	81,870	267,234	−	−	−	−	−	0	0	0
13	54,546	55,231	73,641	39,100	39,980	183,418	79,080	262,498	−	−	−	−	−	0	0	0
14	55,256	52,503	70,003	41,590	42,420	177,762	84,010	261,772	−	−	−	−	−	0	0	0
15	55,945	56,151	74,868	42,340	43,390	186,964	85,730	272,694	−	−	−	−	−	0	0	0
16	56,226	57,261	76,349	47,020	46,690	189,836	93,710	283,546	−	−	−	−	−	0	0	0
17	56,516	56,811	75,749	45,560	44,830	189,076	90,390	279,466	−	−	−	−	−	0	0	0
18	54,894	55,471	73,961	42,980	42,750	184,326	85,730	270,056	−	−	−	−	−	0	0	0
19	53,624	55,363	73,818	38,910	41,940	182,805	80,850	263,655	−	−	−	−	−	0	0	0
20	48,776	55,807	74,409	42,480	41,670	178,992	84,150	263,142	−	−	−	−	−	0	0	0
21	41,124	57,193	76,258	38,380	37,840	174,575	76,220	250,795	−	−	−	−	−	0	0	0
22	44,025	48,582	64,777	36,940	36,530	157,384	73,470	230,854	−	−	−	−	−	0	0	0
23	48,166	47,248	62,997	39,620	39,310	158,411	78,930	237,341	−	−	−	−	−	0	0	0
24	43,764	49,850	66,466	38,620	38,410	160,080	77,030	237,110	−	−	−	−	−	0	0	0
25	45,654	49,362	65,816	36,040	35,990	160,832	72,030	232,862	−	−	−	−	−	0	0	0
26	51,343	48,889	65,186	36,480	36,310	165,418	72,790	238,208	−	−	−	−	−	0	0	0
27	52,254	47,695	63,593	36,720	36,580	163,542	73,300	236,842	−	−	−	−	−	0	0	0
28	48,404	43,460	57,947	36,210	36,180	149,811	72,390	222,201	−	−	−	−	−	0	0	0
29	49,005	47,158	62,878	35,370	36,970	159,041	72,340	231,381	−	−	−	−	−	0	0	0
30	50,102	46,391	61,854	35,990	36,080	158,347	72,070	230,417	−	−	−	−	−	0	0	0
31	50,374	46,049	61,398	37,680	37,830	157,821	75,510	233,331	−	−	−	−	−	0	0	0
合計	1,622,274	1,675,121	2,233,497	1,273,690	1,286,970	5,530,892	2,560,660	8,091,552	0	0	0	0	0	0	0	0
最大	56,955	64,273	85,697	47,520	49,100	206,905	96,620	303,525	−	−	−	−	−	−	−	−
最小	41,124	43,460	57,947	35,370	35,990	149,811	72,030	222,201	−	−	−	−	−	−	−	−
平均	52,331	54,036	72,048	41,087	41,515	178,416	82,602	261,018	−	−	−	−	−	−	−	−

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2021年 7月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	572	628	763	1,963	67.3	72.1	92.0	231.4	2.8	3.0	3.7	9.5	0.50	4.1
2	713	930	297	1,940	85.4	107.6	41.1	234.1	3.7	4.8	1.5	10.0	0.53	4.3
3	975	436	388	1,799	109.3	52.9	52.3	214.5	4.9	2.2	2.0	9.1	0.52	4.2
4	572	751	448	1,771	69.9	91.6	60.4	221.9	3.1	4.1	2.4	9.6	0.56	4.3
5	893	553	237	1,683	131.1	77.9	34.2	243.2	5.3	3.3	1.4	10.0	0.61	4.1
6	545	398	919	1,862	66.2	47.0	133.8	247.0	2.9	2.1	4.8	9.8	0.55	4.0
7	295	867	640	1,802	44.6	131.5	99.2	275.3	1.8	5.4	3.9	11.1	0.63	4.0
8	1,097	552	610	2,259	120.0	66.5	80.6	267.1	5.4	2.7	3.0	11.1	0.51	4.2
9	742	671	849	2,262	71.4	69.5	104.3	245.2	3.2	2.9	3.7	9.8	0.45	4.0
10	836	867	642	2,345	97.0	96.8	70.2	264.0	3.9	4.1	3.0	11.0	0.49	4.2
11	323	963	927	2,213	42.0	103.3	96.9	242.2	1.5	4.5	4.3	10.3	0.48	4.3
12	－	901	1,016	1,917	－	84.5	103.6	188.1	－	3.8	4.3	8.1	0.44	4.3
13	－	967	965	1,932	－	108.8	108.5	217.3	－	4.6	4.6	9.2	0.49	4.2
14	－	1,127	827	1,954	－	124.9	97.2	222.1	－	5.2	3.9	9.1	0.48	4.1
15	348	997	668	2,013	31.1	95.9	78.3	205.3	1.4	4.0	2.7	8.1	0.42	3.9
16	494	584	680	1,758	49.6	56.8	67.4	173.8	2.1	2.5	2.9	7.5	0.45	4.3
17	569	894	543	2,006	49.5	77.8	54.7	182.0	2.2	3.5	2.1	7.8	0.41	4.3
18	928	597	397	1,922	93.2	64.7	43.9	201.8	4.2	2.7	1.8	8.7	0.47	4.3
19	994	342	583	1,919	99.0	34.7	72.9	206.6	4.4	1.5	2.6	8.5	0.46	4.1
20	295	705	484	1,484	31.9	80.0	55.1	167.0	1.4	3.4	2.3	7.1	0.50	4.3
21	1,018	886	40	1,944	110.0	105.6	5.5	221.1	4.9	4.3	0.2	9.4	0.50	4.3
22	585	833	675	2,093	72.5	107.8	87.5	267.8	3.1	4.4	3.6	11.1	0.54	4.1
23	548	787	655	1,990	75.0	107.0	97.3	279.3	3.1	4.4	3.7	11.2	0.59	4.0
24	407	1,089	720	2,216	48.7	123.6	81.5	253.8	2.0	5.3	3.5	10.8	0.50	4.3
25	993	615	664	2,272	120.8	77.2	84.3	282.3	5.0	3.1	3.3	11.4	0.52	4.0
26	816	731	754	2,301	104.9	94.0	98.6	297.5	4.2	3.9	3.9	12.0	0.54	4.0
27	1,172	782	566	2,520	124.3	91.5	63.8	279.6	5.4	3.6	2.6	11.6	0.48	4.1
28	1,086	532	613	2,231	130.7	63.6	77.9	272.2	5.7	2.8	3.2	11.7	0.54	4.3
29	936	519	588	2,043	117.2	64.0	77.9	259.1	5.2	2.8	3.1	11.1	0.56	4.3
30	569	1,045	537	2,151	68.8	137.3	68.7	274.8	3.0	5.5	2.7	11.2	0.53	4.1
31	713	616	861	2,190	97.8	88.0	121.1	306.9	4.0	3.5	4.8	12.3	0.58	4.0
合計	20,034	23,165	19,556	62,755	2,329.2	2,704.4	2,410.7	7,444.3	99.8	113.9	95.5	309.2	－	－
最大	1,172	1,127	1,016	2,520	131.1	137.3	133.8	306.9	5.7	5.5	4.8	12.3	0.63	4.3
最小	295	342	40	1,484	31.1	34.7	5.5	167.0	1.4	1.5	0.2	7.1	0.41	3.9
平均	716	747	631	2,024	83.2	87.2	77.8	240.1	3.6	3.7	3.1	10.0	0.51	4.2

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2021年 7月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	96.5	96.5	96.5	6.17	6.29	9.09	21.56	0.22	0.20	0.24	0.22	430.0	3.2	13.8
2	96.7	96.7	96.7	7.30	9.40	3.00	19.70	0.19	0.19	0.19	0.19	323.0	3.0	9.6
3	96.6	98.3	96.7	9.80	4.42	4.85	19.06	0.19	0.19	0.24	0.20	362.0	2.6	9.5
4	95.3	96.9	95.4	5.34	7.41	5.20	17.95	0.17	0.18	0.21	0.18	483.0	3.7	17.9
5	97.2	97.2	97.2	9.28	6.16	2.69	18.13	0.17	0.18	0.19	0.18	494.0	2.8	13.7
6	95.2	95.2	95.3	6.43	5.21	11.05	22.70	0.21	0.24	0.22	0.22	461.0	2.7	12.4
7	96.0	98.7	96.0	3.20	10.59	8.11	21.90	0.17	0.19	0.20	0.19	425.0	1.9	8.0
8	96.5	96.6	96.6	9.45	4.86	6.30	20.60	0.17	0.17	0.20	0.18	445.0	3.7	16.4
9	96.0	96.0	96.1	7.62	5.85	11.33	24.79	0.23	0.19	0.30	0.25	780.0	2.9	22.3
10	96.4	96.4	96.4	9.49	9.55	10.21	29.26	0.23	0.22	0.32	0.26	689.0	4.4	30.5
11	96.4	96.3	96.3	5.20	8.91	7.86	21.96	0.34	0.19	0.18	0.21	882.0	1.9	17.0
12	－	95.9	95.9	－	8.37	9.72	18.08	－	0.21	0.22	0.21	662.0	1.4	8.9
13	－	96.4	96.4	－	9.16	10.36	19.53	－	0.19	0.22	0.21	760.0	1.5	11.4
14	－	96.3	98.2	－	9.74	7.34	17.07	－	0.18	0.18	0.18	512.0	3.0	15.4
15	95.7	95.7	97.9	3.07	9.20	7.62	19.89	0.21	0.22	0.27	0.23	401.0	3.7	14.9
16	96.0	96.0	96.0	4.01	5.21	5.55	14.76	0.18	0.20	0.18	0.19	550.0	3.5	19.0
17	95.5	95.5	95.6	4.09	6.89	4.84	15.81	0.18	0.19	0.22	0.19	407.0	3.9	15.7
18	96.2	96.2	96.2	7.33	5.25	4.20	16.79	0.17	0.19	0.23	0.18	540.0	2.6	14.2
19	96.1	96.1	96.2	7.59	2.82	6.81	17.22	0.17	0.18	0.25	0.19	494.0	3.0	14.7
20	96.4	96.5	96.5	2.04	6.61	4.21	12.86	0.14	0.19	0.17	0.17	420.0	2.9	12.1
21	96.4	96.5	96.6	9.02	8.91	0.34	18.27	0.18	0.20	0.17	0.19	498.0	2.9	14.4
22	96.8	96.8	98.4	5.76	9.62	7.76	23.14	0.18	0.21	0.21	0.20	608.0	2.3	13.9
23	95.6	95.6	95.7	5.23	8.29	7.68	21.20	0.16	0.18	0.20	0.18	444.0	3.0	13.3
24	96.5	96.5	96.5	4.53	12.56	8.43	25.53	0.22	0.23	0.23	0.23	520.0	1.9	9.7
25	96.6	96.6	95.0	9.66	6.95	7.52	24.14	0.19	0.22	0.22	0.20	394.0	2.6	10.3
26	95.2	98.4	95.2	8.56	9.10	8.83	26.49	0.19	0.23	0.22	0.21	363.0	2.0	7.3
27	96.3	96.3	96.3	11.90	9.09	6.06	27.06	0.21	0.24	0.22	0.22	343.0	2.3	7.9
28	96.7	96.7	96.8	10.81	6.41	6.98	24.20	0.18	0.22	0.21	0.20	291.0	2.5	7.4
29	98.4	95.3	95.4	9.33	5.80	7.16	22.29	0.18	0.20	0.22	0.20	388.0	2.4	9.3
30	98.3	98.4	95.1	6.12	12.13	6.31	24.56	0.20	0.22	0.22	0.22	350.0	2.8	9.9
31	97.0	98.5	97.0	7.92	7.47	9.86	25.24	0.19	0.21	0.20	0.20	399.0	2.1	8.5
合計	－	－	－	196.24	238.23	217.28	651.75	－	－	－	－	15,118.0	－	409.3
最大	98.40	98.70	98.40	11.90	12.56	11.33	29.26	0.34	0.24	0.32	0.26	882.0	4.4	30.5
最小	95.20	95.20	95.00	2.04	2.82	0.34	12.86	0.14	0.17	0.17	0.17	291.0	1.4	7.3
平均	96.7	96.9	96.3	7.01	7.68	7.01	21.02	0.19	0.20	0.22	0.20	487.7	2.7	13.2

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心)

2021年 7月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	709	351	－	1,060	107.1	53.0	－	160.1	4.2	2.1	－	6.2	0.64	3.9
2	－	560	612	1,172	－	82.4	86.4	168.8	－	3.2	3.5	6.7	0.63	4.0
3	712	－	346	1,058	102.0	－	49.3	151.3	4.1	－	2.0	6.1	0.63	4.0
4	242	879	59	1,180	34.7	125.9	8.1	168.7	1.4	4.9	0.3	6.6	0.61	3.9
5	268	107	864	1,239	35.6	14.2	109.9	159.7	1.4	0.6	4.4	6.3	0.57	4.0
6	725	431	－	1,156	92.5	55.0	－	147.5	3.6	2.1	－	5.8	0.55	3.9
7	－	788	172	960	－	98.5	20.6	119.1	－	3.8	0.8	4.7	0.54	3.9
8	676	－	475	1,151	88.0	－	64.6	152.6	3.4	－	2.5	5.9	0.56	3.9
9	554	208	355	1,117	67.8	25.5	45.4	138.7	2.6	1.0	1.7	5.4	0.53	3.9
10	827	328	157	1,312	103.4	43.6	20.5	167.5	4.0	1.7	0.8	6.5	0.54	3.9
11	－	537	727	1,264	－	64.3	88.7	153.0	－	2.4	3.4	5.8	0.49	3.8
12	744	－	209	953	83.3	－	23.3	106.6	3.1	－	0.9	4.0	0.45	3.7
13	200	774	－	974	21.9	82.3	－	104.2	0.8	3.1	－	3.9	0.44	3.8
14	158	170	454	782	17.7	18.5	49.5	85.7	0.7	0.7	1.9	3.2	0.45	3.8
15	848	105	－	953	101.5	12.6	－	114.1	3.9	0.5	－	4.3	0.49	3.8
16	－	816	140	956	－	96.8	17.8	114.7	－	3.9	0.7	4.6	0.51	4.0
17	266	－	741	1,007	32.5	－	92.4	124.9	1.2	－	3.5	4.7	0.50	3.8
18	657	297	－	954	76.9	34.8	－	111.6	2.9	1.3	－	4.2	0.48	3.8
19	－	774	221	995	－	90.6	26.4	117.0	－	3.4	1.0	4.4	0.48	3.8
20	339	－	317	656	41.5	－	38.4	79.9	1.6	－	1.5	3.1	0.50	3.9
21	644	315	－	959	84.8	42.2	－	126.9	3.4	1.7	－	5.1	0.57	4.0
22	－	646	211	857	－	89.3	29.7	119.0	－	3.4	1.1	4.5	0.56	3.8
23	336	－	608	944	41.5	－	83.9	125.3	1.7	－	3.2	4.9	0.55	3.9
24	537	410	－	947	67.6	56.7	－	124.3	2.8	2.2	－	4.9	0.56	4.0
25	－	534	434	968	－	72.4	59.9	132.3	－	2.8	2.3	5.0	0.55	3.8
26	－	330	620	950	－	45.6	76.2	121.8	－	1.7	3.2	4.9	0.56	4.1
27	292	704	－	996	38.3	95.7	－	134.1	1.5	3.6	－	5.2	0.56	3.9
28	680	130	－	810	93.0	18.1	－	111.0	3.7	0.7	－	4.4	0.59	4.0
29	－	779	188	967	－	107.8	24.9	132.7	－	4.2	1.0	5.3	0.60	4.0
30	143	－	813	956	19.2	－	111.9	131.1	0.8	－	4.4	5.1	0.58	3.9
31	941	19	－	960	138.2	2.8	－	141.0	5.5	0.1	－	5.6	0.63	4.0
合計	11,498	10,992	8,723	31,213	1,488.9	1,428.6	1,127.8	4,045.3	58.3	55.2	44.0	157.4	－	－
最大	941	879	864	1,312	138.2	125.9	111.9	168.8	5.5	4.9	4.4	6.7	0.64	4.1
最小	143	19	59	656	17.7	2.8	8.1	79.9	0.7	0.1	0.3	3.1	0.44	3.7
平均	523	458	415	1,007	67.7	59.5	53.7	130.5	2.7	2.3	2.1	5.1	0.55	3.9

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心、重力濃縮)

2021年 7月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	92.0	92.0	−	−	−	−	
2	−	91.8	90.4	−	−	−	
3	91.8	−	90.5	−	−	−	
4	91.6	91.6	90.1	−	−	−	
5	90.9	90.9	89.3	−	−	−	
6	90.5	90.5	−	−	−	−	
7	−	90.3	88.6	−	−	−	
8	90.7	−	92.3	−	−	−	
9	90.1	90.1	91.8	−	−	−	
10	90.3	93.6	92.0	−	−	−	
11	−	92.8	94.6	−	−	−	
12	92.1	−	94.1	−	−	−	
13	91.9	91.9	−	−	−	−	
14	92.1	92.1	92.1	−	−	−	
15	92.8	92.8	−	−	−	−	
16	−	93.1	94.9	−	−	−	
17	93.0	−	94.7	−	−	−	
18	92.6	92.6	−	−	−	−	
19	−	92.6	94.5	−	−	−	
20	93.0	−	94.7	−	−	−	
21	92.4	93.9	−	−	−	−	
22	−	93.8	95.4	−	−	−	
23	92.0	−	95.3	−	−	−	
24	92.2	93.8	−	−	−	−	
25	−	93.7	95.3	−	−	−	
26	−	93.8	92.2	−	−	−	
27	93.8	92.3	−	−	−	−	
28	92.7	94.2	−	−	−	−	
29	−	89.9	92.8	−	−	−	
30	92.5	−	92.6	−	−	−	
31	93.2	90.5	−	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	
最大	93.8	94.2	95.4	−	−	−	
最小	90.1	89.9	88.6	−	−	−	
平均	92.0	92.2	92.6	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2021年 7月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m³	t	%	m³	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	1,277	32.7	97.4	139	32.5	76.7	3,451	10.6	−	−	652.5	0.80	
2	1,087	33.9	96.9	120	27.2	77.3	2,248	6.6	−	−	432.0	0.51	
3	1,114	30.3	97.3	118	27.1	77.1	2,596	8.6	−	−	494.0	0.65	
4	1,372	39.5	97.1	148	36.2	75.6	3,074	7.8	−	−	646.5	0.65	
5	1,398	36.0	97.4	151	34.8	76.9	2,726	7.6	−	−	596.5	0.66	
6	1,274	33.0	97.4	131	29.4	77.5	2,422	7.3	−	−	530.5	0.64	
7	1,340	30.7	97.7	126	28.1	77.8	2,741	8.9	−	−	635.0	0.83	
8	1,394	37.7	97.3	149	37.4	75.0	2,886	7.7	−	−	621.0	0.66	
9	1,347	40.3	97.0	153	39.6	74.2	2,813	7.0	−	−	577.0	0.57	
10	2,068	52.5	97.5	215	52.2	75.7	4,089	7.8	−	−	772.0	0.59	
11	2,249	38.1	98.3	163	37.6	76.9	3,741	9.8	−	−	701.0	0.74	
12	1,615	24.6	98.5	106	24.4	77.1	3,060	12.5	−	−	581.0	0.94	
13	1,442	29.9	97.9	125	29.8	76.2	2,668	8.9	−	−	471.0	0.63	
14	1,370	34.2	97.5	122	28.2	76.9	2,451	7.2	−	−	435.5	0.51	
15	1,122	32.0	97.1	121	29.6	75.5	2,074	6.5	−	−	356.5	0.45	
16	1,066	33.9	96.8	128	33.5	73.8	1,073	3.2	−	−	331.5	0.39	
17	1,128	32.2	97.1	125	32.1	74.4	0	0.0	−	−	402.0	0.50	
18	1,264	29.9	97.6	128	29.6	76.8	0	0.0	−	−	472.5	0.63	
19	1,276	31.6	97.5	130	31.3	75.9	0	0.0	−	−	544.5	0.69	
20	1,085	27.7	97.4	101	24.0	76.2	0	0.0	−	−	411.0	0.59	
21	1,428	32.6	97.7	125	27.7	77.8	0	0.0	−	−	536.0	0.66	
22	1,594	36.2	97.7	131	30.5	76.7	0	0.0	−	−	586.0	0.65	
23	1,383	36.9	97.3	117	26.3	77.5	1,392	3.8	−	−	531.0	0.58	
24	1,396	29.2	97.9	124	28.3	77.2	2,987	10.2	−	−	572.5	0.78	
25	1,260	30.1	97.6	121	27.2	77.5	2,393	7.9	−	−	544.5	0.72	
26	1,170	32.3	97.2	122	27.5	77.5	2,494	7.7	−	−	562.0	0.70	
27	1,131	30.1	97.3	119	25.5	78.6	2,451	8.1	−	−	566.5	0.75	
28	1,008	29.9	97.0	118	24.7	79.1	2,654	8.9	−	−	609.5	0.82	
29	1,179	32.8	97.2	130	28.3	78.2	2,958	9.0	−	−	682.0	0.83	
30	1,099	32.8	97.0	116	25.5	78.1	2,726	8.3	−	−	603.0	0.74	
31	1,280	32.7	97.4	134	29.7	77.9	3,176	9.7	−	−	719.5	0.88	
合計	41,216	1,036.3	−	4,058	945.6	−	67,338	−	0	−	17,176.0	−	
最大	2,249	52.5	98.5	215	52.2	79.1	4,089	12.5	−	0.0	772.0	0.94	
最小	1,008	24.6	96.8	101	24.0	73.8	0	0.0	−	0.0	331.5	0.39	
平均	1,330	33.4	97.5	131	30.5	76.7	2,694	6.5	−	#DIV/0!	554.1	0.66	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水A系)

2021年 7月度　No.2-6

日	A系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m³	t	%	m³	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	826	21.2	97.4	90	21.0	76.7	2,262	10.7	−	−	429.0	0.81	
2	626	19.5	96.9	69	15.7	77.3	1,363	7.0	−	−	255.0	0.52	
3	654	17.8	97.3	69	15.9	77.1	1,639	9.2	−	−	295.5	0.66	
4	861	24.8	97.1	93	22.7	75.6	2,045	8.2	−	−	416.5	0.67	
5	885	22.8	97.4	95	22.0	76.9	1,813	8.0	−	−	383.0	0.67	
6	835	21.6	97.4	86	19.3	77.5	1,668	7.7	−	−	357.0	0.66	
7	955	21.9	97.7	90	20.0	77.8	2,001	9.1	−	−	467.0	0.85	
8	824	22.3	97.3	88	22.1	75.0	1,798	8.1	−	−	375.5	0.67	
9	859	25.7	97.0	98	25.2	74.2	1,885	7.3	−	−	371.5	0.58	
10	1,187	30.1	97.5	123	29.9	75.7	2,552	8.5	−	−	451.0	0.60	
11	1,320	22.4	98.3	95	22.1	76.9	2,320	10.4	−	−	421.0	0.75	
12	952	14.5	98.5	63	14.4	77.1	1,827	12.6	−	−	335.5	0.93	
13	821	17.0	97.9	71	17.0	76.2	1,581	9.3	−	−	267.0	0.63	
14	441	11.0	97.5	39	9.1	76.9	870	7.9	−	−	141.5	0.51	
15	479	13.7	97.2	52	12.6	75.5	957	7.0	−	−	156.0	0.46	
16	592	18.8	96.8	71	18.6	73.8	566	3.0	−	−	189.5	0.40	
17	701	20.0	97.2	78	20.0	74.4	−	−	−	−	255.0	0.51	
18	747	17.7	97.6	75	17.5	76.8	−	−	−	−	283.0	0.64	
19	803	19.9	97.5	82	19.7	75.9	−	−	−	−	337.0	0.68	
20	652	16.7	97.5	61	14.4	76.2	−	−	−	−	246.0	0.59	
21	940	21.5	97.7	82	18.2	77.8	−	−	−	−	362.0	0.67	
22	1,108	25.2	97.7	91	21.2	76.7	−	−	−	−	411.5	0.65	
23	922	24.6	97.3	78	17.6	77.5	827	3.4	−	−	362.5	0.59	
24	854	17.9	97.9	76	17.3	77.2	1,842	10.3	−	−	362.0	0.81	
25	740	17.7	97.6	71	16.0	77.5	1,421	8.0	−	−	322.5	0.73	
26	691	19.1	97.2	72	16.2	77.5	1,494	7.8	−	−	340.0	0.71	
27	731	19.5	97.3	77	16.5	78.6	1,552	8.0	−	−	377.0	0.78	
28	675	20.0	97.0	79	16.5	79.1	1,755	8.8	−	−	409.0	0.82	
29	763	21.2	97.2	84	18.3	78.2	1,885	8.9	−	−	445.0	0.84	
30	742	22.2	97.0	79	17.2	78.1	1,856	8.4	−	−	413.5	0.75	
31	840	21.5	97.5	88	19.5	77.9	2,117	9.9	−	−	482.5	0.90	
合計	25,026	629.4	−	2,466	573.7	−	41,891	−	0	−	10,720.0	−	
最大	1,320	30.1	98.5	123	29.9	79.1	2,552	12.6	−	−	482.5	0.93	
最小	441	11.0	96.8	39	9.1	73.8	566	3.0	−	−	141.5	0.40	
平均	807	20.3	97.5	80	18.5	76.7	1,676	6.7	−	−	345.8	0.68	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2021年 7月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	451	11.6	97.4	49	11.5	76.7	1,189	10.3	−	−	223.5	0.77	
2	461	14.4	96.9	51	11.6	77.3	885	6.2	−	−	177.0	0.49	
3	460	12.5	97.3	49	11.2	77.1	957	7.6	−	−	198.5	0.63	
4	511	14.7	97.1	55	13.5	75.6	1,030	7.0	−	−	230.0	0.63	
5	513	13.2	97.4	55	12.8	76.9	914	6.9	−	−	213.5	0.65	
6	439	11.4	97.4	45	10.1	77.5	754	6.6	−	−	173.5	0.61	
7	385	8.8	97.7	36	8.1	77.8	740	8.4	−	−	168.0	0.76	
8	570	15.4	97.3	61	15.3	75.0	1,088	7.1	−	−	245.5	0.64	
9	488	14.6	97.0	56	14.3	74.2	928	6.4	−	−	205.5	0.56	
10	881	22.4	97.5	91	22.2	75.7	1,537	6.9	−	−	321.0	0.57	
11	929	15.7	98.3	67	15.5	76.9	1,421	9.0	−	−	280.0	0.71	
12	663	10.1	98.5	44	10.0	77.1	1,233	12.2	−	−	245.5	0.97	
13	621	12.9	97.9	54	12.8	76.2	1,088	8.4	−	−	204.0	0.63	
14	929	23.2	97.5	83	19.1	76.9	1,581	6.8	−	−	294.0	0.51	
15	643	18.3	97.2	69	17.0	75.5	1,117	6.1	−	−	200.5	0.44	
16	474	15.1	96.8	57	14.9	73.8	508	3.4	−	−	142.0	0.38	
17	427	12.2	97.2	48	12.2	74.4	−	−	−	−	147.0	0.48	
18	517	12.2	97.6	52	12.1	76.8	−	−	−	−	189.5	0.62	
19	473	11.7	97.5	48	11.6	75.9	−	−	−	−	207.5	0.71	
20	433	11.1	97.5	40	9.6	76.2	−	−	−	−	165.0	0.60	
21	488	11.1	97.7	43	9.5	77.8	−	−	−	−	174.0	0.62	
22	486	11.0	97.7	40	9.3	76.7	−	−	−	−	174.5	0.63	
23	461	12.3	97.3	39	8.8	77.5	566	4.6	−	−	168.5	0.55	
24	542	11.3	97.9	48	11.0	77.2	1,146	10.1	−	−	210.5	0.74	
25	520	12.4	97.6	50	11.2	77.5	972	7.8	−	−	222.0	0.71	
26	479	13.2	97.2	50	11.2	77.5	1,001	7.6	−	−	222.0	0.67	
27	400	10.7	97.3	42	9.0	78.6	899	8.4	−	−	189.5	0.71	
28	333	9.9	97.0	39	8.1	79.1	899	9.1	−	−	200.5	0.81	
29	416	11.6	97.2	46	10.0	78.2	1,073	9.3	−	−	237.0	0.82	
30	357	10.7	97.0	38	8.3	78.1	870	8.2	−	−	189.5	0.71	
31	440	11.2	97.5	46	10.2	77.9	1,059	9.4	−	−	237.0	0.84	
合計	16,190	406.9	−	1,591	371.9	−	25,448	−	−	−	6,456.0	−	
最大	929	23.2	98.5	91	22.2	79.1	1,581	12.2	−	−	321.0	0.97	
最小	333	8.8	96.8	36	8.1	73.8	508	3.4	−	−	142.0	0.38	
平均	522	13.1	97.5	51	12.0	76.6	1,018	6.3	−	−	208.3	0.63	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2021年 7月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	−	2.70	−	
2	4.64	−	−	
3	−	−	−	
4	−	−	−	
5	5.18	−	−	
6	−	2.66	−	
7	5.12	−	−	
8	2.75	−	−	
9	−	4.78	3.71	
10	−	−	−	
11	−	−	−	
12	−	5.36	−	
13	2.81	−	−	
14	−	−	2.02	
15	5.57	−	−	
16	−	2.73	−	
17	−	−	−	
18	−	−	−	
19	2.66	−	1.88	
20	4.87	−	−	
21	−	2.64	−	
22	−	−	1.99	
23	−	−	−	
24	−	−	−	
25	−	−	−	
26	5.31	−	−	
27	−	2.72	−	
28	5.07	−	−	
29	2.66	−	−	
30	−	4.87	−	
31	−	−	−	
合計	46.64	28.46	9.60	
最大	5.57	5.36	3.71	
最小	2.66	2.64	1.88	
平均	4.24	3.56	2.40	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2021年 7月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	8:25	−	−	−	−	−	4.0	−	733	733	−	
6	−	−	23:30	0.6	−	−	−	−	−	2,182	1,801	3,983	−	
7	−	−	24:00	0.4	−	−	−	−	−	2,872	−	2,872	−	
8	35.54	9:52	14:08	2.5	−	−	−	−	−	2,472	0	2,472	612	
9	90.68	23:40	0:20	6.1	−	−	−	−	−	804	0	804	1,353	
10	98.73	24:00	−	6.8	−	−	−	−	−	996	0	996	1,363	
11	53.19	12:52	0:35	4.1	−	−	−	−	−	1,004	0	1,004	680	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	17	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	20.40	34.4	20	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	20.94	27.0	21	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	278.1	70:24	70:58	20.5	41.34	−	41	−	4.0	10,330	2,534	12,864	4,023.4	
最大	98.7	24:00	24:00	6.8	20.94	34.4	21	−	4.0	2,872	1,801	3,983	1,362.7	
最小	35.5	9:52	0:20	0.4	20.40	27.0	20	−	4.0	804	0	733	16.5	
平均	69.54	17:36	11:49	3.4	20.67	30.7	21	−	4.0	1,722	1,267	1,838	575	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2021年 7月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	128.30	24:00	0:00	6.3	21.22	34.7	21	−	−	623	0	623	1,722	
2	124.14	24:00	0:00	6.3	22.04	38.0	22	−	−	991	0	991	1,745	
3	122.22	24:00	0:00	6.3	−	−	−	−	2.0	1,131	0	1,131	1,737	
4	124.25	24:00	0:00	6.9	−	−	−	−	−	152	0	152	1,741	
5	129.42	24:00	0:00	7.3	−	−	−	−	−	386	0	386	1,737	
6	128.06	24:00	0:00	6.7	−	−	−	−	−	1,056	0	1,056	1,756	
7	125.74	24:00	0:00	6.4	−	−	−	−	−	1,899	0	1,899	1,834	
8	120.52	24:00	0:00	7.0	22.07	30.2	22	−	−	500	0	500	1,972	
9	121.52	24:00	0:00	8.1	21.70	33.6	22	−	−	316	0	316	1,951	
10	119.73	24:00	0:00	7.8	−	−	−	−	−	721	0	721	1,796	
11	114.16	24:00	0:00	6.9	−	−	−	−	−	1,618	0	1,618	1,739	
12	106.74	24:00	0:00	5.7	22.62	33.9	22	−	−	1,561	0	1,561	1,608	
13	107.40	24:00	0:00	5.2	21.86	35.7	22	−	−	1,105	0	1,105	1,560	
14	119.00	24:00	0:00	6.1	−	−	−	−	−	1,320	0	1,320	1,665	
15	126.90	24:00	0:00	6.5	21.95	31.9	22	−	−	272	0	272	2,012	
16	128.80	24:00	0:00	9.1	22.38	34.9	22	−	−	402	0	402	2,013	
17	127.93	24:00	0:00	9.4	−	−	−	−	−	360	0	360	1,793	
18	125.92	24:00	0:00	7.8	−	−	−	−	−	1,065	0	1,065	1,687	
19	122.06	24:00	0:00	7.0	11.13	36.1	11	−	−	547	0	547	1,726	
20	123.52	24:00	0:00	6.7	22.03	34.5	22	−	−	1,163	0	1,163	1,594	
21	118.16	24:00	0:00	5.5	21.81	36.2	22	−	−	1,410	0	1,410	1,613	
22	117.50	24:00	0:00	4.8	22.63	38.9	23	−	2.0	1,053	0	1,053	1,660	
23	115.94	24:00	0:00	5.0	−	−	−	−	1.0	1,482	0	1,482	1,682	
24	122.42	24:00	0:00	5.5	−	−	−	−	−	658	0	658	1,746	
25	124.16	24:00	0:00	5.5	−	−	−	−	−	723	0	723	1,829	
26	123.82	24:00	0:00	5.2	10.38	32.7	10	−	−	1,212	0	1,212	1,767	
27	120.78	24:00	0:00	4.9	20.74	38.4	20	−	−	2,074	0	2,074	1,854	
28	119.10	24:00	0:00	4.8	−	−	−	−	−	2,136	0	2,136	1,914	
29	124.58	24:00	0:00	5.0	20.77	34.6	20	−	−	1,653	0	1,653	2,018	
30	120.36	24:00	0:00	4.6	−	−	−	−	−	858	0	858	2,155	
31	119.62	24:00	0:00	4.8	−	−	−	−	−	905	0	905	2,135	
合計	3,772.77	744:00	0:00	195.1	305.33	−	303	−	5.0	31,352	0	31,352	55,760	
最大	129.42	24:00	−	9.4	22.63	38.9	23	−	2.0	2,136	−	2,136	2,155	
最小	106.74	24:00	−	4.6	10.38	30.2	10	−	1.0	152	−	152	1,560	
平均	121.70	24:00	−	6.3	20.36	35.0	20	−	1.7	1,011	−	1,011	1,799	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2021年 7月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	118,400	−	−	−	−	−	1,342	51	1	52	20	
2	107,730	−	−	−	−	−	17	59	0	59	20	
3	111,880	−	−	−	−	−	261	51	2	53	5	
4	103,080	−	−	−	−	−	−	44	1	45	4	
5	105,530	−	−	−	−	−	−	43	1	44	12	
6	108,240	−	−	−	−	−	−	77	0	77	13	
7	140,230	−	−	−	−	−	4,325	51	1	52	19	
8	139,570	−	−	−	−	−	1,753	60	0	60	16	
9	116,840	−	−	−	−	−	50	95	1	96	18	
10	112,870	−	−	−	−	−	−	73	1	74	8	
11	109,000	−	−	−	−	−	−	52	1	53	6	
12	104,540	−	−	−	−	−	45	51	1	52	11	
13	99,010	−	−	−	−	−	−	45	1	46	6	
14	103,150	−	−	−	−	−	612	74	0	74	23	
15	121,130	−	−	−	−	−	2,276	61	1	62	18	
16	109,910	−	−	−	−	−	−	55	1	56	13	
17	100,410	−	−	−	−	−	−	59	1	60	6	
18	105,470	−	−	−	−	−	325	46	2	48	1	
19	100,650	−	−	−	−	−	−	69	1	70	11	
20	97,990	−	−	−	−	−	−	63	0	63	19	
21	104,080	−	−	−	180	−	−	64	3	67	19	
22	103,500	−	−	−	−	−	−	50	1	51	7	
23	104,070	−	−	−	−	−	−	62	0	62	2	
24	103,010	−	−	−	−	−	−	60	2	62	2	
25	105,310	−	−	−	−	−	−	56	1	57	2	
26	106,510	−	−	−	−	−	−	69	0	69	13	
27	103,950	−	−	−	−	−	−	66	1	67	5	
28	103,070	−	−	−	−	−	−	59	0	59	20	
29	107,690	−	−	−	−	−	53	59	1	60	22	
30	106,030	−	−	−	−	−	−	62	1	63	16	
31	108,320	−	−	−	−	−	−	49	1	50	5	
合計	3,371,170	−	−	−	180	−	11,059	1,835	28	1,863	362	
最大	140,230	−	−	−	180	−	4,325	95	3	96	23	
最小	97,990	−	−	−	180	−	17	43	0	44	1	
平均	108,747	−	−	−	180	−	1,005	59	1	60	12	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2021年 7月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	55,664	17,250	31.0	216,000	388	1,440	−	5,200	0.07	4.3	4.0	110	----	1,681	640	A系の送気量には、A系№5系列の送気量も含まれます。
2	55,442	16,740	30.2	208,800	377	1,330	77.9	4,900	−	4.3	4.3	96	----	1,192	550	
3	56,955	17,380	30.5	208,800	367	1,250	−	4,500	−	4.2	−	88	----	1,078	460	
4	56,234	17,230	30.6	208,800	371	1,280	−	4,500	−	4.2	−	102	----	781	400	
5	54,746	16,730	30.6	204,480	374	1,350	−	4,600	−	4.4	6.2	104	----	835	400	A系生物反応槽容量
6	52,134	15,890	30.5	204,480	392	1,430	−	5,200	0.30	4.6	6.4	106	----	873	400	1池1244m^3
7	51,336	15,920	31.0	211,680	412	1,480	−	5,700	−	4.7	4.8	103	----	2,014	480	
8	56,626	17,410	30.7	203,040	359	1,420	−	5,100	−	4.2	4.2	92	----	2,651	600	
9	55,166	17,400	31.5	203,040	368	1,270	73.3	4,400	−	4.3	3.6	82	----	1,542	700	
10	56,094	17,390	31.0	203,040	362	1,220	−	4,100	−	4.3	−	85	----	829	630	
11	56,935	17,400	30.6	207,360	364	1,250	−	3,900	−	4.2	−	84	----	896	570	
12	54,944	17,110	31.1	207,360	377	1,320	−	2,600	−	4.3	8.0	77	----	846	520	
13	54,546	16,600	30.4	207,360	380	1,340	−	2,900	−	4.4	6.5	76	----	791	600	
14	55,256	16,650	30.1	210,240	380	1,400	−	3,500	0.29	4.3	5.4	71	----	1,079	680	
15	55,945	16,990	30.4	210,240	376	1,360	−	3,500	−	4.3	5.2	72	----	1,508	680	
16	56,226	17,370	30.9	210,240	374	1,260	73.6	3,000	−	4.2	5.7	87	----	1,238	660	
17	56,516	17,120	30.3	204,480	362	1,220	−	3,100	−	4.2	−	66	----	788	605	
18	54,894	16,730	30.5	204,480	372	1,280	−	3,300	−	4.4	−	78	----	1,177	620	
19	53,624	16,210	30.2	212,947	397	1,240	78.1	2,900	−	4.5	6.0	74	----	829	600	
20	48,776	14,710	30.2	153,630	315	1,300	−	3,400	−	4.3	6.6	79	----	873	435	
21	41,124	13,080	31.8	152,640	371	1,340	−	4,000	0.31	4.4	4.6	91	----	877	500	
22	44,025	13,530	30.7	194,820	443	1,330	−	3,900	−	4.9	−	86	----	872	320	
23	48,166	14,750	30.6	213,120	442	1,350	−	3,800	−	5.0	−	85	----	872	320	
24	43,764	13,510	30.9	194,400	444	1,500	−	4,400	−	4.7	−	77	----	876	360	
25	45,654	14,200	31.1	237,286	520	1,560	−	4,500	−	4.3	−	98	----	875	400	
26	51,343	15,750	30.7	284,944	555	1,550	−	4,300	−	4.7	7.2	96	----	864	435	
27	52,254	16,290	31.2	276,701	530	1,590	−	5,100	−	4.6	3.9	94	----	831	720	
28	48,404	14,800	30.6	226,094	467	1,540	−	5,800	0.32	4.9	3.1	110	----	833	800	
29	49,005	15,670	32.0	251,280	513	1,500	−	5,600	−	4.9	3.0	100	----	834	800	
30	50,102	15,890	31.7	241,211	481	1,520	75.8	5,300	−	4.8	3.3	110	----	832	800	
31	50,374	15,370	30.5	276,809	550	1,740	−	5,100	−	4.7	−	87	----	833	920	
合計	1,622,274	499,070	−	6,649,802	−	−	−	−	−	−	−	−	0	32,900	17,605	
最大	56,955	17,410	32.0	284,944	555	1,740	78.1	5,800	0.32	5.0	8.0	110	−	2,651	920	
最小	41,124	13,080	30.1	152,640	315	1,220	73.3	2,600	0.07	4.2	3.0	66	−	781	320	
平均	52,331	16,099	30.8	214,510	410	1,390	75.7	4,300	0.26	4.5	5.1	89	−	1,061	568	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2021年 7月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
合計	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
最大	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
最小	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
平均	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2021年 7月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	57,174	18,030	31.5	168,720	295	1,420	-	5,100	0.06	4.9	7.1	170	----	1,227	440	B系生物反応槽容量
2	57,560	18,690	32.5	164,640	286	1,420	78.9	5,300	-	4.9	6.5	130	----	1,181	440	1池3883m³
3	62,660	21,660	34.6	170,700	272	1,460	-	5,500	-	4.5	-	150	----	1,250	440	
4	59,508	17,590	29.6	193,860	326	1,490	-	6,000	-	4.7	-	150	----	1,115	440	
5	52,246	14,860	28.4	188,520	361	1,500	-	6,200	-	5.4	6.0	150	----	1,095	440	
6	54,560	15,390	28.2	182,820	335	1,530	-	6,300	0.24	5.1	6.3	160	----	1,105	440	
7	56,763	17,780	31.3	169,380	298	1,510	-	6,300	-	4.9	5.5	160	----	1,495	480	
8	54,411	18,900	34.7	156,780	288	1,460	-	5,800	-	5.1	4.5	150	----	1,746	630	
9	59,345	18,760	31.6	154,740	261	1,400	75.1	5,600	-	4.7	3.9	130	----	1,107	700	
10	64,252	18,120	28.2	155,280	242	1,340	-	5,400	-	4.4	-	140	----	1,151	825	
11	64,273	17,890	27.8	162,060	252	1,260	-	5,300	-	4.3	-	120	----	1,145	720	
12	55,894	15,800	28.3	167,880	300	1,170	-	5,000	-	5.0	4.9	140	----	1,140	520	
13	55,231	15,510	28.1	157,020	284	1,150	-	4,900	-	5.1	5.2	150	----	1,115	480	
14	52,503	14,860	28.3	158,040	301	1,190	-	4,900	0.27	5.3	5.7	140	----	1,191	480	
15	56,151	16,500	29.4	165,780	295	1,200	-	4,800	-	5.0	6.3	140	----	1,355	440	
16	57,261	15,600	27.2	166,860	291	1,180	76.9	5,100	-	4.9	6.7	150	----	1,260	385	
17	56,811	15,850	27.9	176,340	310	1,190	-	5,200	-	4.9	-	130	----	1,156	440	
18	55,471	15,530	28.0	183,060	330	1,230	-	5,200	-	5.0	-	140	----	1,232	440	
19	55,363	15,780	28.5	183,300	331	1,210	79.4	5,100	-	5.0	5.8	140	----	1,145	440	
20	55,807	15,760	28.2	179,580	322	1,280	-	5,200	-	5.0	6.5	140	----	1,156	405	
21	57,193	16,250	28.4	216,360	378	1,410	-	5,400	0.25	4.9	6.1	130	----	1,156	480	
22	48,582	13,810	28.4	219,180	451	1,540	-	5,800	-	5.8	-	130	----	1,140	605	
23	47,248	13,340	28.2	200,700	425	1,490	-	5,900	-	5.9	-	120	----	1,145	640	
24	49,850	13,880	27.8	199,320	400	1,450	-	5,600	-	5.6	-	120	----	979	660	
25	49,362	13,700	27.8	193,980	393	1,420	-	5,700	-	5.7	-	150	----	1,125	700	
26	48,889	13,030	26.7	217,320	445	1,400	-	5,500	-	5.7	4.0	170	----	1,130	720	
27	47,695	13,180	27.6	209,220	439	1,370	-	5,500	-	5.9	4.9	150	----	1,145	560	
28	43,460	12,690	29.2	214,260	493	1,400	-	5,400	0.26	6.4	6.1	140	----	1,135	480	
29	47,158	13,340	28.3	221,640	470	1,440	-	5,400	-	5.9	6.2	160	----	1,115	465	
30	46,391	13,180	28.4	210,660	454	1,470	75.7	5,700	-	6.0	6.5	160	----	1,115	440	
31	46,049	13,210	28.7	215,580	468	1,580	-	6,800	-	6.1	-	130	----	1,105	440	
合計	1,675,121	488,470	-	5,723,580	-	-	-	-	-	-	-	-	0	36,657	16,215	
最大	64,273	21,660	34.7	221,640	493	1,580	79.4	6,300	0.27	6.4	7.1	170	-	1,746	825	
最小	43,460	12,690	26.7	154,740	242	1,150	75.1	4,800	0.06	4.3	3.9	120	-	979	385	
平均	54,036	15,757	29.2	184,632	342	1,370	77.2	5,500	0.21	5.2	5.7	140	-	1,182	523	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2021年 7月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	76,231	22,600	29.6	270,780	355	1,440	－	5,600	0.06	4.9	6.1	160	----	1,463	640	C系生物反応槽容量
2	76,746	22,500	29.3	266,820	348	1,420	80.1	5,900	－	4.9	5.5	130	----	1,149	640	1池3883m³
3	83,547	25,110	30.1	270,240	323	1,380	－	5,800	－	4.5	－	150	----	1,220	640	
4	79,345	21,710	27.4	305,760	385	1,440	－	6,500	－	4.7	－	160	----	1,085	640	
5	69,661	18,860	27.1	308,820	443	1,480	－	6,900	－	5.4	4.9	160	----	1,065	640	
6	72,747	19,560	26.9	315,000	433	1,490	－	6,800	0.25	5.1	5.2	160	----	1,075	640	
7	75,685	22,030	29.1	291,540	385	1,430	－	6,400	－	4.9	4.9	160	----	1,455	680	
8	72,548	23,780	32.8	269,220	371	1,400	－	5,200	－	5.1	5.4	140	----	1,714	750	
9	79,126	23,820	30.1	266,220	336	1,390	75.0	5,200	－	4.7	6.0	120	----	1,383	630	
10	85,670	21,460	25.0	265,800	310	1,280	－	5,300	－	4.4	－	130	----	1,119	825	
11	85,697	22,880	26.7	279,600	326	1,240	－	5,400	－	4.3	－	130	----	1,115	765	
12	74,526	20,060	26.9	289,620	389	1,240	－	5,800	－	5.0	4.8	140	----	1,110	640	
13	73,641	19,790	26.9	274,080	372	1,250	－	5,700	－	5.1	5.2	150	----	1,085	605	
14	70,003	19,810	28.3	273,720	391	1,290	－	5,800	0.24	5.3	5.9	140	----	1,159	560	
15	74,868	22,100	29.5	264,240	353	1,270	－	5,400	－	5.0	5.9	140	----	1,325	560	
16	76,349	20,900	27.4	261,180	342	1,250	77.4	5,800	－	4.9	5.8	140	----	1,230	560	
17	75,749	21,060	27.8	288,300	381	1,290	－	5,600	－	4.9	－	130	----	1,124	580	
18	73,961	21,080	28.5	304,860	412	1,330	－	5,900	－	5.0	－	130	----	1,068	640	
19	73,818	20,270	27.5	282,660	383	1,290	76.2	5,900	－	5.0	5.0	140	----	1,115	640	
20	74,409	20,120	27.0	279,060	375	1,320	－	6,100	－	5.0	6.3	140	----	1,124	490	
21	76,258	20,940	27.5	342,300	449	1,440	－	6,200	0.25	4.9	5.1	130	----	1,124	680	
22	64,777	17,620	27.2	359,640	555	1,510	－	6,500	－	5.8	－	130	----	1,110	805	
23	62,997	16,910	26.8	341,580	542	1,480	－	6,400	－	5.9	－	120	----	1,115	840	
24	66,466	17,630	26.5	320,100	482	1,420	－	5,900	－	5.6	－	120	----	1,101	865	
25	65,816	17,370	26.4	341,340	519	1,380	－	5,900	－	5.7	－	140	----	1,095	905	
26	65,186	16,400	25.2	355,980	546	1,350	－	5,700	－	5.7	3.9	170	----	1,100	920	
27	63,593	16,650	26.2	328,200	516	1,310	－	5,500	－	5.9	4.4	150	----	1,115	800	
28	57,947	15,900	27.4	351,780	607	1,330	－	5,600	0.27	6.4	5.6	140	----	1,105	640	
29	62,878	16,780	26.7	359,940	572	1,370	－	5,600	－	5.9	6.3	150	----	1,085	550	
30	61,854	16,700	27.0	347,580	562	1,410	75.8	6,000	－	6.0	6.2	150	----	1,085	560	
31	61,398	16,720	27.2	369,840	602	1,610	－	6,900	－	6.1	－	150	----	1,075	560	
合計	2,233,497	619,120	－	9,445,800	－	－	－	－	－	－	－	－	0	36,293	20,890	
最大	85,697	25,110	32.8	369,840	607	1,610	80.1	6,900	0.27	6.4	6.3	170	－	1,714	920	
最小	57,947	15,900	25.0	261,180	310	1,240	75.0	5,200	0.06	4.3	3.9	120	－	1,065	490	
平均	72,048	19,972	27.7	304,703	423	1,370	76.9	5,900	0.21	5.2	5.4	140	－	1,171	674	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2021年 7月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	44,590	13,280	29.8	142,454	319	1,610	－	6,500	0.22	7.4	5.3	110	----	1,158	560	D系生物反応槽容量
2	44,310	13,260	29.9	153,089	345	1,570	78.4	6,300	－	7.4	5.0	89	----	1,156	595	1池3424m³
3	44,930	13,390	29.8	150,299	335	1,500	－	6,100	－	7.3	－	110	----	1,074	570	嫌気槽864m3
4	41,320	12,410	30.0	165,489	401	1,490	－	5,900	－	8.0	－	100	----	936	600	好気槽2560m3
5	40,450	12,130	30.0	174,914	432	1,390	－	5,500	－	8.1	5.0	110	----	925	600	
6	38,220	11,490	30.1	165,968	434	1,340	－	5,300	0.24	8.6	5.4	110	----	955	560	
7	44,760	13,380	29.9	150,024	335	1,330	－	5,300	－	7.3	6.3	99	----	938	480	
8	47,510	14,160	29.8	128,763	271	1,430	－	5,700	－	6.9	5.6	110	----	1,043	540	
9	47,110	14,150	30.0	132,757	282	1,390	71.6	5,500	－	7.0	5.9	91	----	968	540	
10	44,510	13,230	29.7	137,550	309	1,360	－	5,400	－	7.4	－	110	----	991	685	
11	47,520	14,210	29.9	158,350	333	1,280	－	4,800	－	6.9	－	100	----	944	670	
12	40,430	12,130	30.0	155,458	385	1,230	－	4,300	－	8.1	6.6	100	----	863	520	
13	39,100	11,650	29.8	145,200	371	1,190	－	4,100	－	8.4	7.2	110	----	727	480	
14	41,590	12,440	29.9	157,065	378	1,160	－	4,300	0.38	7.9	7.7	110	----	837	440	
15	42,340	12,710	30.0	134,004	316	1,260	－	4,700	－	7.8	6.8	91	----	942	470	
16	47,020	14,000	29.8	135,341	288	1,320	73.3	5,000	－	7.0	6.6	95	----	923	480	
17	45,560	13,600	29.9	154,471	339	1,310	－	4,900	－	7.2	－	93	----	925	495	
18	42,980	12,960	30.2	161,854	377	1,270	－	4,700	－	7.6	－	99	----	877	500	
19	38,910	11,770	30.2	144,025	370	1,260	77.1	4,600	－	8.4	6.3	100	----	999	520	
20	42,480	12,710	29.9	145,322	342	1,250	－	5,000	－	7.7	8.1	92	----	980	360	
21	38,380	11,660	30.4	160,865	419	1,280	－	5,400	0.28	8.6	6.8	96	----	957	420	
22	36,940	11,040	29.9	161,522	437	1,310	－	5,400	－	8.9	－	100	----	932	400	
23	39,620	11,800	29.8	175,032	442	1,330	－	5,600	－	8.3	－	100	----	918	400	
24	38,620	11,540	29.9	174,982	453	1,360	－	5,700	－	8.5	－	110	----	969	440	
25	36,040	10,810	30.0	175,068	486	1,360	－	5,600	－	9.1	－	110	----	910	440	
26	36,480	10,990	30.1	174,158	477	1,340	－	5,700	－	9.0	6.4	110	----	957	440	
27	36,720	10,980	29.9	170,851	465	1,400	－	5,700	－	9.0	6.7	110	----	909	440	
28	36,210	10,900	30.1	175,173	484	1,500	－	6,100	0.22	9.1	7.4	87	----	933	400	
29	35,370	11,080	31.3	175,346	496	1,520	－	6,100	－	9.3	7.1	98	----	927	415	
30	35,990	11,040	30.7	174,919	486	1,590	72.8	6,000	－	9.1	7.2	98	----	880	440	
31	37,680	11,310	30.0	175,143	465	1,650	－	6,200	－	8.7	－	99	----	913	520	
合計	1,273,690	382,210	－	4,885,456	－	－	－	－	－	－	－	－	0	29,366	15,420	
最大	47,520	14,210	31.3	175,346	496	1,650	78.4	6,500	0.38	9.3	8.1	110	－	1,158	685	
最小	35,370	10,810	29.7	128,763	271	1,160	71.6	4,100	0.22	6.9	5.0	87	－	727	360	
平均	41,087	12,329	30.0	157,595	384	1,370	74.6	5,400	0.27	8.1	6.5	100	－	947	497	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2021年 7月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	45,460	13,580	29.9	140,310	309	1,570	－	6,300	0.23	7.2	5.3	120	----	970	560	E系生物反応槽容量
2	45,270	13,610	30.1	151,504	335	1,540	78.7	6,200	－	7.3	5.0	95	----	1,000	595	1池3424m³
3	45,080	13,410	29.7	148,989	330	1,540	－	6,300	－	7.3	－	120	----	1,089	570	嫌気槽864m3
4	43,200	12,930	29.9	164,154	380	1,560	－	6,300	－	7.6	－	110	----	857	600	好気槽2560m3
5	41,670	12,480	29.9	174,134	418	1,450	－	5,900	－	7.9	4.9	110	----	943	600	
6	38,360	11,480	29.9	165,160	431	1,410	－	5,600	0.23	8.6	4.7	120	----	918	640	
7	43,790	13,110	29.9	149,596	342	1,340	－	5,400	－	7.5	5.3	110	----	940	560	
8	47,190	14,060	29.8	127,873	271	1,380	－	5,500	－	7.0	5.0	120	----	945	600	
9	47,620	14,280	30.0	131,141	275	1,330	72.1	5,200	－	6.9	5.7	100	----	922	540	
10	47,090	14,070	29.9	135,630	288	1,320	－	5,300	－	7.0	－	110	----	975	620	
11	49,100	14,680	29.9	158,169	322	1,290	－	4,900	－	6.7	－	110	----	949	620	
12	41,440	12,450	30.0	155,904	376	1,160	－	4,600	－	7.9	5.8	120	----	941	520	
13	39,980	11,910	29.8	144,991	363	1,150	－	4,600	－	8.2	6.2	130	----	945	480	
14	42,420	12,640	29.8	158,245	373	1,140	－	4,600	0.40	7.7	6.7	140	----	884	440	
15	43,390	12,950	29.8	134,499	310	1,220	－	5,000	－	7.6	6.2	110	----	1,053	470	
16	46,690	13,930	29.8	136,514	292	1,270	74.0	5,100	－	7.0	6.2	110	----	1,132	480	
17	44,830	13,380	29.8	156,468	349	1,260	－	5,100	－	7.3	－	110	----	909	480	
18	42,750	12,870	30.1	164,333	384	1,270	－	4,900	－	7.7	－	110	----	986	480	
19	41,940	12,540	29.9	144,783	345	1,270	74.6	4,900	－	7.8	6.5	110	----	1,000	480	
20	41,670	12,450	29.9	147,440	354	1,200	－	5,000	－	7.9	7.8	100	----	933	360	
21	37,840	11,460	30.3	163,231	431	1,430	－	6,000	0.25	8.7	5.3	99	----	953	540	
22	36,530	10,920	29.9	163,837	448	1,410	－	5,700	－	9.0	－	110	----	935	560	
23	39,310	11,700	29.8	177,382	451	1,460	－	5,300	－	8.4	－	99	----	1,010	560	
24	38,410	11,450	29.8	177,020	461	1,440	－	5,400	－	8.6	－	110	----	912	520	
25	35,990	10,770	29.9	176,775	491	1,450	－	5,400	－	9.1	－	100	----	911	520	
26	36,310	10,930	30.1	175,795	484	1,440	－	5,400	－	9.1	6.1	97	----	930	520	
27	36,580	10,930	29.9	172,041	470	1,540	－	5,500	－	9.0	6.5	94	----	902	520	
28	36,180	10,850	30.0	175,932	486	1,590	－	5,600	0.21	9.1	6.1	90	----	918	560	
29	36,970	11,010	29.8	176,173	477	1,590	－	5,800	－	8.9	6.0	94	----	950	545	
30	36,080	10,940	30.3	175,643	487	1,530	74.8	5,600	－	9.1	6.3	97	----	928	520	
31	37,830	11,310	29.9	175,919	465	1,440	－	6,300	－	8.7	－	110	----	927	440	
合計	1,286,970	385,080	－	4,899,585	－	－	－	－	－	－	－	－	0	29,567	16,500	
最大	49,100	14,680	30.3	177,382	491	1,590	78.7	6,300	0.40	9.1	7.8	140	－	1,132	640	
最小	35,990	10,770	29.7	127,873	271	1,140	72.1	4,600	0.21	6.7	4.7	90	－	857	360	
平均	41,515	12,422	29.9	158,051	381	1,390	74.8	5,400	0.26	8.0	5.9	110	－	954	532	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2021年 7月度　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量（受入れ汚泥量）				脱水ケーキ（受入れ量）	脱水ケーキ（受入れ固形物量）	汚泥量（受入れ汚泥量）				脱水ケーキ（受入れ量）	脱水ケーキ（受入れ量）	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	t	m³	t	t	
1	1,019	0.42	4.29	429	−	−	221	0.99	2.19	219	−	−	
2	1,008	0.94	9.48	948	−	−	207	0.95	1.97	197	−	−	
3	988	0.73	7.26	726	−	−	187	0.93	1.74	174	−	−	
4	1,013	0.72	7.32	732	−	−	211	0.96	2.03	203	−	−	
5	927	0.83	7.68	768	−	−	127	0.95	1.21	121	−	−	
6	960	0.70	6.74	674	−	−	161	0.96	1.55	155	−	−	
7	1,141	0.77	8.78	878	−	−	338	0.96	3.24	324	−	−	
8	1,020	0.03	0.30	30	−	−	20	0.74	0.15	15	−	−	
9	668	0.48	3.20	320	−	−	76	0.96	0.73	73	−	−	
10	941	0.55	5.22	522	−	−	142	0.95	1.35	135	−	−	
11	989	0.61	6.03	603	−	−	191	0.99	1.89	189	−	−	
12	921	0.52	4.79	479	−	−	122	0.96	1.17	117	−	−	
13	1,098	0.63	6.89	689	−	−	298	0.97	2.89	289	−	−	
14	1,031	0.83	8.55	855	−	−	131	0.96	1.26	126	−	−	
15	1,045	0.59	6.13	613	−	−	245	0.98	2.40	240	−	−	
16	900	0.44	3.97	397	−	−	99	0.84	0.83	83	−	−	
17	1,020	0.53	5.41	541	−	−	168	1.00	1.68	168	−	−	
18	979	0.40	3.92	392	−	−	130	0.97	1.26	126	−	−	
19	980	0.56	5.51	551	−	−	129	0.99	1.28	128	−	−	
20	677	0.97	6.59	659	−	−	127	0.97	1.23	123	−	−	
21	1,065	0.48	5.07	507	−	−	167	0.97	1.62	162	−	−	
22	1,007	0.87	8.76	876	−	−	158	1.02	1.61	161	−	−	
23	1,073	0.88	9.44	944	−	−	223	0.99	2.21	221	−	−	
24	1,085	0.46	5.03	503	−	−	236	0.99	2.34	234	−	−	
25	1,073	0.44	4.76	476	−	−	225	1.02	2.30	230	−	−	
26	1,152	0.87	10.05	1005	−	−	297	0.98	2.91	291	−	−	
27	1,110	0.62	6.86	686	−	−	310	0.99	3.07	307	−	−	
28	1,104	0.78	8.56	856	−	−	304	1.02	3.10	310	−	−	
29	1,033	0.87	8.98	898	−	−	233	1.02	2.38	238	−	−	
30	1,140	0.76	8.69	869	−	−	340	0.98	3.33	333	−	−	
31	1,077	0.77	8.26	826	−	−	277	0.99	2.74	274	−	−	
合計	31,244	−	202.52	20252	0.00	0.00	6,100	−	59.66	5966	−	−	
最大	1,152	0.97	10.05	1005	−	−	340	1.02	3.33	333	−	−	
最小	668	0.03	0.30	30	−	−	20	0.74	0.15	15	−	−	
平均	1,008	0.65	6.53	653	−	−	197	0.97	1.92	192	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2021年 7月度　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備 考
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量	濃度	固形物量	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量						
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t	
1	−	−	−	−	−	−	798	0.26	−	2.1	−	2.1	210	−	−	155	0.45	0.7	
2	−	−	−	−	−	−	801	0.94	−	7.5	−	7.5	751	−	−	155	0.94	1.5	
3	−	−	−	−	−	−	801	0.69	−	5.5	−	5.5	552	−	−	155	0.75	1.2	
4	−	−	−	−	−	−	802	0.66	−	5.3	−	5.3	529	−	−	155	0.74	1.1	
5	−	−	−	−	−	−	800	0.81	−	6.5	−	6.5	647	−	−	155	0.85	1.3	
6	−	−	−	−	−	−	799	0.65	−	5.2	−	5.2	519	−	−	155	0.73	1.1	
7	−	−	−	−	−	−	803	0.69	−	5.5	−	5.5	554	−	−	155	0.75	1.2	
8	−	−	−	−	−	−	1,000	0.74	−	0.2	−	0.2	15	−	−	155	0.54	0.8	
9	−	−	−	−	−	−	592	0.42	−	2.5	−	2.5	247	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	799	0.48	−	3.9	−	3.9	387	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	798	0.52	−	4.1	−	4.1	414	−	−	70	0.51	0.4	
12	−	−	−	−	−	−	799	0.45	−	3.6	−	3.6	362	−	−	155	0.52	0.8	
13	−	−	−	−	−	−	800	0.50	−	4.0	−	4.0	400	−	−	155	0.73	1.1	
14	−	−	−	−	−	−	900	0.81	−	7.3	−	7.3	729	−	−	165	0.84	1.4	
15	−	−	−	−	−	−	800	0.47	−	3.7	−	3.7	373	−	−	155	0.60	0.9	
16	−	−	−	−	−	−	801	0.39	−	3.1	−	3.1	314	−	−	155	0.51	0.8	
17	−	−	−	−	−	−	852	0.44	−	3.7	−	3.7	373	−	−	155	0.59	0.9	
18	−	−	−	−	−	−	849	0.31	−	2.7	−	2.7	266	−	−	155	0.48	0.8	
19	−	−	−	−	−	−	851	0.50	−	4.2	−	4.2	423	−	−	155	0.63	1.0	
20	−	−	−	−	−	−	550	0.97	−	5.4	−	5.4	536	−	−	85	0.96	0.8	
21	−	−	−	−	−	−	898	0.38	−	3.5	−	3.5	345	−	−	155	0.54	0.8	
22	−	−	−	−	−	−	849	0.84	−	7.2	−	7.2	715	−	−	155	0.89	1.4	
23	−	−	−	−	−	−	850	0.85	−	7.2	−	7.2	723	−	−	155	0.89	1.4	
24	−	−	−	−	−	−	849	0.32	−	2.7	−	2.7	269	−	−	155	0.50	0.8	
25	−	−	−	−	−	−	848	0.29	−	2.5	−	2.5	246	−	−	155	0.48	0.7	
26	−	−	−	−	−	−	855	0.84	−	7.1	−	7.1	714	−	−	155	0.88	1.4	
27	−	−	−	−	−	−	800	0.47	−	3.8	−	3.8	379	−	−	155	0.54	0.8	
28	−	−	−	−	−	−	800	0.68	−	5.5	−	5.5	546	−	−	155	0.81	1.3	
29	−	−	−	−	−	−	800	0.83	−	6.6	−	6.6	660	−	−	155	0.88	1.4	
30	−	−	−	−	−	−	800	0.67	−	5.4	−	5.4	536	−	−	155	0.83	1.3	
31	−	−	−	−	−	−	800	0.69	−	5.5	−	5.5	552	−	−	155	0.77	1.2	
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	25144	−	−	142.9	0.0	142.9	14286	−	−	4350	−	30.15	
最大	−	−	−	−	−	−	1000	0.97	−	7.5	−	7.5	751	−	−	165	0.96	1.5	
最小	−	−	−	−	−	−	550	0.26	−	0.2	−	0.2	15	−	−	70	0.45	0.4	
平均	−	−	−	−	−	−	811	0.57	−	4.6	−	4.6	461	−	−	150	0.69	1.0	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2021年 7月度　No.5-3

日	スクリュープレス脱水機													備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
合計	0	0.0	–	0	0.0	–	–	–	0	–	0.00	–	0	
最大	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
最小	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
平均	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2021年 7月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.00	0.00	0:00	0.0	0.00	−	0	−	0.0	0	0	0	0	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2021年 7月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	－	864			864	－	81.0			81.0	－	3.2			3.2
2	853	－			853	168.3	－			168.3	7.5	－			7.5
3	－	833			833	－	129.6			129.6	－	5.7			5.7
4	858	－			858	120.6	－			120.6	5.4	－			5.4
5	－	772			772	－	137.2			137.2	－	5.9			5.9
6	805	－			805	130.2	－			130.2	5.0	－			5.0
7	－	986			986	－	170.0			170.0	－	7.0			7.0
8	865	－			865	115.4	－			115.4	4.2	－			4.2
9	－	668			668	－	61.8			61.8	－	2.8			2.8
10	941	－			941	101.4	－			101.4	4.4	－			4.4
11	－	919			919	－	123.6			123.6	－	5.0			5.0
12	766	－			766	79.4	－			79.4	3.6	－			3.6
13	－	943			943	－	123.6			123.6	－	5.3			5.3
14	866	－			866	173.7	－			173.7	6.4	－			6.4
15	－	890			890	－	104.3			104.3	－	4.7			4.7
16	745	－			745	65.8	－			65.8	2.8	－			2.8
17	－	865			865	－	86.5			86.5	－	3.9			3.9
18	824	－			824	74.9	－			74.9	2.7	－			2.7
19	－	825			825	－	110.2			110.2	－	4.0			4.0
20	592	－			592	125.3	－			125.3	5.4	－			5.4
21	－	910			910	－	83.7			83.7	－	3.7			3.7
22	852	－			852	171.7	－			171.7	6.7	－			6.7
23	－	918			918	－	170.0			170.0	－	7.5			7.5
24	930	－			930	93.9	－			93.9	3.7	－			3.7
25	－	918			918	－	76.8			76.8	－	3.4			3.4
26	997	－			997	181.5	－			181.5	8.0	－			8.0
27	293	662			955	35.3	91.5			126.8	1.6	3.8			5.4
28	－	949			949	－	143.1			143.1	－	6.4			6.4
29	878	－			878	178.8	－			178.8	7.1	－			7.1
30	－	985			985	－	167.5			167.5	－	6.6			6.6
31	922	－			922	165.5	－			165.5	6.3	－			6.3
合計	12,987	13,907			26,894	1,981.7	1,860.4			3,842	80.8	78.9			159.7
最大	997	986			997	181.5	170.0			181.5	8.0	7.5			8.0
最小	293	662			592	35.3	61.8			61.8	1.6	2.8			2.7
平均	812	869			868	123.9	116.3			123.9	5.1	4.9			5.2

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2021年 7月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.42	3.9	−	87.1			88.9	−	1,247			1,247	−	0.10			0.10	
2	0.94	4.4	93.2	−			93.8	1,334	−			1,334	0.11	−			0.11	
3	0.73	4.4	−	94.2			93.4	−	1,204			1,204	−	0.10			0.10	
4	0.72	4.5	86.9	−			87.1	1,334	−			1,334	0.11	−			0.11	
5	0.83	4.3	−	92.1			92.2	−	1,131			1,131	−	0.10			0.10	
6	0.70	3.8	88.0	−			89.3	1,218	−			1,218	0.10	−			0.10	
7	0.77	4.1	−	92.5			92.1	−	1,392			1,392	−	0.10			0.10	
8	0.55	3.7	89.0	−			87.5	1,291	−			1,291	0.10	−			0.10	
9	0.48	4.5	−	86.8			87.5	−	899			899	−	0.09			0.09	
10	0.55	4.4	85.4	−			84.6	1,334	−			1,334	0.10	−			0.10	
11	0.62	4.0	−	87.4			87.7	−	1,276			1,276	−	0.10			0.10	
12	0.52	4.5	89.7	−			90.0	1,204	−			1,204	0.11	−			0.11	
13	0.61	4.3	−	91.5			91.4	−	1,349			1,349	−	0.10			0.10	
14	0.83	3.7	89.4	−			88.9	1,334	−			1,334	0.11	−			0.11	
15	0.58	4.5	−	90.9			90.4	−	1,262			1,262	−	0.10			0.10	
16	0.43	4.3	87.3	−			87.5	1,189	−			1,189	0.11	−			0.11	
17	0.52	4.5	−	86.2			86.7	−	1,349			1,349	−	0.11			0.11	
18	0.38	3.6	85.6	−			87.1	1,247	−			1,247	0.10	−			0.10	
19	0.55	3.6	−	87.4			88.9	−	1,247			1,247	−	0.10			0.10	
20	0.97	4.3	94.3	−			94.7	972	−			972	0.11	−			0.11	
21	0.47	4.4	−	86.5			86.0	−	1,436			1,436	−	0.11			0.11	
22	0.87	3.9	89.9	−			90.5	1,450	−			1,450	0.12	−			0.12	
23	0.88	4.4	−	92.6			92.6	−	1,291			1,291	−	0.10			0.10	
24	0.46	3.9	86.3	−			86.0	1,407	−			1,407	0.10	−			0.10	
25	0.44	4.5	−	85.4			85.0	−	1,320			1,320	−	0.10			0.10	
26	0.87	4.4	92.5	−			92.0	1,421	−			1,421	0.10	−			0.10	
27	0.63	4.3	86.0	90.4			90.0	406	899			1,305	0.10	0.09			0.09	
28	0.77	4.5	−	87.9			87.7	−	1,262			1,262	−	0.09			0.09	
29	0.87	4.0	92.7	−			93.4	1,276	−			1,276	0.10	−			0.10	
30	0.75	4.0	−	90.0			89.2	−	1,349			1,349	−	0.09			0.09	
31	0.77	3.8	89.3	−			88.7	1,349	−			1,349	0.10	−			0.10	
合計	−	−	−	−	−	−	−	19,764	19,909			39,672	−	−	−	−	−	
最大	0.97	4.5	94.3	94.2			94.7	1,450	1,436			1,450	0.12	0.11			0.12	
最小	0.38	3.6	85.4	85.4			84.6	406	899			899	0.10	0.09			0.09	
平均	0.66	4.2	89.8	89.8			89.8	1,235	1,244			1,280	0.10	0.10			0.10	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2021年 7月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考	
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤	脱水ケーキ		
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率		(ポリ鉄)	搬出量		
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t		
1	1,277	32.5	97.4	139	32.5	76.7	653	0.80	−	−	3,451	10.6	−	−			
2	1,087	27.2	96.9	120	27.2	77.3	432	0.51	−	−	2,248	6.6	−	−			
3	1,114	27.1	97.3	118	27.1	77.1	494	0.65	−	−	2,596	8.6	−	−			
4	1,372	36.2	97.1	148	36.2	75.6	647	0.65	−	−	3,074	7.8	−	−			
5	1,398	34.8	97.4	151	34.8	76.9	597	0.66	−	−	2,726	7.6	−	−			
6	1,274	29.4	97.4	131	29.4	77.5	531	0.64	−	−	2,422	7.3	−	−			
7	1,340	28.0	97.7	126	28.1	77.8	635	0.83	−	−	2,741	8.9	−	−			
8	1,394	37.4	97.3	149	37.4	75.0	621	0.66	−	−	2,886	7.7	−	−			
9	1,347	39.6	97.0	153	39.6	74.2	577	0.57	−	−	2,813	7.0	−	−			
10	2,068	52.2	97.5	215	52.2	75.7	772	0.59	−	−	4,089	7.8	−	−			
11	2,249	37.6	98.3	163	37.6	76.9	701	0.74	−	−	3,741	9.8	−	−			
12	1,615	24.4	98.5	106	24.4	77.1	581	0.95	−	−	3,060	12.5	−	−			
13	1,442	29.8	97.9	125	29.8	76.2	471	0.63	−	−	2,668	8.9	−	−			
14	1,370	28.2	97.5	122	28.2	76.9	436	0.51	−	−	2,451	7.2	−	−			
15	1,122	29.6	97.1	121	29.6	75.5	357	0.45	−	−	2,074	6.5	−	−			
16	1,066	33.5	96.8	128	33.5	73.8	332	0.39	−	−	1,073	3.2	−	−			
17	1,128	32.1	97.1	125	32.1	74.4	402	0.50	−	−	−	−	−	−			
18	1,264	29.6	97.6	128	29.6	76.8	473	0.63	−	−	−	−	−	−			
19	1,276	31.3	97.5	130	31.3	75.9	545	0.69	−	−	−	−	−	−			
20	1,085	24.0	97.4	101	24.0	76.2	411	0.59	−	−	−	−	−	−			
21	1,428	27.7	97.7	125	27.7	77.8	536	0.66	−	−	−	−	−	−			
22	1,594	30.5	97.7	131	30.5	76.7	586	0.65	−	−	−	−	−	−			
23	1,383	26.3	97.3	117	26.3	77.5	531	0.58	−	−	1,392	3.8	−	−			
24	1,396	28.3	97.9	124	28.3	77.2	573	0.78	−	−	2,987	10.2	−	−			
25	1,260	27.2	97.6	121	27.2	77.5	545	0.72	−	−	2,393	7.9	−	−			
26	1,170	27.5	97.2	122	27.5	77.5	562	0.70	−	−	2,494	7.7	−	−			
27	1,131	25.5	97.3	119	25.5	78.6	567	0.75	−	−	2,451	8.1	−	−			
28	1,008	24.7	97.0	118	24.7	79.1	610	0.81	−	−	2,654	8.9	−	−			
29	1,179	28.3	97.2	130	28.3	78.2	682	0.83	−	−	2,958	9.0	−	−			
30	1,099	25.5	97.0	116	25.5	78.1	603	0.73	−	−	2,726	8.3	−	−			
31	1,280	29.7	97.4	134	29.7	77.9	720	0.88	−	−	3,176	9.7	−	−			
合計	41,216	945.7	−	4,058	945.6	−	17,176	−	−	−	67,338	−	0	0			
最大	2,249	52.2	98.5	215	52.2	79.1	772	0.95	−	−	4,089	12.5	−	−			
最小	1,008	24.0	96.8	101	24.0	73.8	332	0.39	−	−	1,073	3.2	−	−			
平均	1,330	30.5	97.7	131	30.5	76.7	554	0.66	−	−	2,694	6.5	−	−			

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2021年 7月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	903	3.6	32.7	430.0	3.2	13.8	231.4	4.1	9.5	160	3.9	6.2	81	3.9	3.2	
2	894	3.8	33.8	323.0	3.0	9.6	234.1	4.3	10.0	169	4.0	6.7	168	4.4	7.5	
3	857	3.5	30.4	362.0	2.6	9.5	214.5	4.2	9.1	151	4.0	6.1	130	4.4	5.7	
4	994	4.0	39.5	483.0	3.7	17.9	221.9	4.3	9.6	169	3.9	6.6	121	4.5	5.4	
5	1034	3.5	35.9	494.0	2.8	13.7	243.2	4.1	10.0	160	4.0	6.3	137	4.3	5.9	
6	986	3.3	33.0	461.0	2.7	12.4	247.0	4.0	9.8	148	3.9	5.8	130	3.8	5.0	
7	989	3.1	30.8	425.0	1.9	8.0	275.3	4.0	11.1	119	3.9	4.7	170	4.1	7.0	
8	980	3.8	37.6	445.0	3.7	16.4	267.1	4.2	11.1	153	3.9	5.9	115	3.7	4.2	
9	1226	3.3	40.3	780.0	2.9	22.3	245.2	4.0	9.8	139	3.9	5.4	62	4.5	2.8	
10	1222	4.3	52.4	689.0	4.4	30.5	264.0	4.2	11.0	168	3.9	6.5	101	4.4	4.4	
11	1401	2.7	38.1	882.0	1.9	17.0	242.2	4.3	10.3	153	3.8	5.8	124	4.0	5.0	
12	1036	2.4	24.6	662.0	1.4	8.9	188.1	4.3	8.1	107	3.7	4.0	79	4.5	3.6	
13	1205	2.5	29.8	760.0	1.5	11.4	217.3	4.2	9.2	104	3.8	3.9	124	4.3	5.3	
14	994	3.4	34.1	512.0	3.0	15.4	222.1	4.1	9.1	86	3.8	3.2	174	3.7	6.4	
15	825	3.9	32.0	401.0	3.7	14.9	205.3	3.9	8.1	114	3.8	4.3	104	4.5	4.7	
16	904	3.7	33.9	550.0	3.5	19.0	173.8	4.3	7.5	115	4.0	4.6	66	4.3	2.8	
17	800	4.0	32.1	407.0	3.9	15.7	182.0	4.3	7.8	125	3.8	4.7	87	4.5	3.9	
18	928	3.2	29.8	540.0	2.6	14.2	201.8	4.3	8.7	112	3.8	4.2	75	3.6	2.7	
19	928	3.4	31.6	494.0	3.0	14.7	206.6	4.1	8.5	117	3.8	4.4	110	3.6	4.0	
20	792	3.5	27.7	420.0	2.9	12.1	167.0	4.3	7.1	80	3.9	3.1	125	4.3	5.4	
21	930	3.5	32.6	498.0	2.9	14.4	221.1	4.3	9.4	127	4.0	5.1	84	4.4	3.7	
22	1167	3.1	36.2	608.0	2.3	13.9	267.8	4.1	11.1	119	3.8	4.5	172	3.9	6.7	
23	1019	3.6	36.9	444.0	3.0	13.3	279.3	4.0	11.2	125	3.9	4.9	170	4.4	7.5	
24	992	2.9	29.1	520.0	1.9	9.7	253.8	4.3	10.8	124	4.0	4.9	94	3.9	3.7	
25	885	3.4	30.1	394.0	2.6	10.3	282.3	4.0	11.4	132	3.8	5.0	77	4.5	3.4	
26	964	3.3	32.2	363.0	2.0	7.3	297.5	4.0	12.0	122	4.1	4.9	182	4.4	8.0	
27	883	3.4	30.1	343.0	2.3	7.9	279.6	4.1	11.6	134	3.9	5.2	127	4.3	5.4	
28	817	3.7	29.9	291.0	2.5	7.4	272.2	4.3	11.7	111	4.0	4.4	143	4.5	6.4	
29	959	3.4	32.8	388.0	2.4	9.3	259.1	4.3	11.1	133	4.0	5.3	179	4.0	7.1	
30	923	3.6	32.8	350.0	2.8	9.9	274.8	4.1	11.2	131	3.9	5.1	168	4.0	6.6	
31	1012	3.2	32.7	399.0	2.1	8.5	306.9	4.0	12.3	141	4.0	5.6	166	3.8	6.3	
合計	30450	−	1035.6	15118.0	−	409	7444.3	−	309.2	4,045.28	−	157.4	3842	−	159.7	
最大	1401	−	52.4	882.0	4.4	31	306.9	4.3	12.3	168.82	4.1	6.7	182	4.5	8.0	
最小	792	−	24.6	291.0	1.4	7	167.0	3.9	7.1	79.87	3.7	3.1	62	3.6	2.7	
平均	982	3.4	33.0	487.7	2.7	13	240.1	4.2	10.0	130.50	3.9	5.1	124	4.2	5.2	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2021年 7月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	128.30	76.7	80.1	29.9	−	−	−	−	128.3	76.7	80.1	29.9	−	−	−	−	
2	124.14	77.3	80.7	28.2	−	−	−	−	124.1	77.3	80.7	28.2	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月
3	122.22	77.1	79.3	28.0	−	−	−	−	122.2	77.1	79.3	28.0	−	−	−	−	平均(average関数使用)にて
4	124.25	75.6	79.3	30.3	−	−	−	−	124.3	75.6	79.3	30.3	−	−	−	−	補完しています
5	129.42	76.9	78.4	29.9	−	−	−	−	129.4	76.9	78.4	29.9	−	−	−	−	
6	128.06	77.5	79.2	28.8	−	−	−	−	128.1	77.5	79.2	28.8	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日
7	125.74	77.8	78.8	27.9	−	−	−	−	125.7	77.8	78.8	27.9	−	−	−	−	は月平均(average関数使用)にて
8	156.06	75.0	78.6	39.0	35.5	75.0	78.6	8.9	120.5	75.0	78.6	30.1	−	−	−	−	データを補完しています
9	212.20	74.2	73.7	54.7	90.7	74.2	73.7	23.4	121.5	74.2	73.7	31.4	−	−	−	−	
10	218.46	75.7	79.3	53.1	98.7	75.7	79.3	24.0	119.7	75.7	79.3	29.1	−	−	−	−	
11	167.35	76.9	79.3	38.7	53.2	76.9	79.3	12.3	114.2	76.9	79.3	26.4	−	−	−	−	
12	106.74	77.1	78.5	24.4	−	−	−	−	106.7	77.1	78.5	24.4	−	−	−	−	
13	107.40	76.2	79.2	25.6	−	−	−	−	107.4	76.2	79.2	25.6	−	−	−	−	
14	119.00	76.9	79.5	27.5	−	−	−	−	119.0	76.9	79.5	27.5	−	−	−	−	
15	126.90	75.5	80.4	31.1	−	−	−	−	126.9	75.5	80.4	31.1	−	−	−	−	
16	128.80	73.8	71.8	33.7	−	−	−	−	128.8	73.8	71.8	33.7	−	−	−	−	
17	127.93	74.4	79.3	32.8	−	−	−	−	127.9	74.4	79.3	32.8	−	−	−	−	
18	125.92	76.8	79.3	29.2	−	−	−	−	125.9	76.8	79.3	29.2	−	−	−	−	
19	122.06	75.9	77.4	29.4	−	−	−	−	122.1	75.9	77.4	29.4	−	−	−	−	
20	123.52	76.2	77.8	29.4	−	−	−	−	123.5	76.2	77.8	29.4	−	−	−	−	
21	118.16	77.8	79.9	26.2	−	−	−	−	118.2	77.8	79.9	26.2	−	−	−	−	
22	117.50	76.7	79.3	27.4	−	−	−	−	117.5	76.7	79.3	27.4	−	−	−	−	
23	115.94	77.5	79.3	26.1	−	−	−	−	115.9	77.5	79.3	26.1	−	−	−	−	
24	122.42	77.2	79.3	27.9	−	−	−	−	122.4	77.2	79.3	27.9	−	−	−	−	
25	124.16	77.5	79.3	27.9	−	−	−	−	124.2	77.5	79.3	27.9	−	−	−	−	
26	123.82	77.5	83.3	27.9	−	−	−	−	123.8	77.5	83.3	27.9	−	−	−	−	
27	120.78	78.6	81.9	25.8	−	−	−	−	120.8	78.6	81.9	25.8	−	−	−	−	
28	119.10	79.1	81.0	24.9	−	−	−	−	119.1	79.1	81.0	24.9	−	−	−	−	
29	124.58	78.2	82.9	27.2	−	−	−	−	124.6	78.2	82.9	27.2	−	−	−	−	
30	120.36	78.1	83.6	26.4	−	−	−	−	120.4	78.1	83.6	26.4	−	−	−	−	
31	119.62	77.9	79.3	26.4	−	−	−	−	119.6	77.9	79.3	26.4	−	−	−	−	
合計	4050.91	−	−	946	278.1	−	−	68.6	3,772.77	−	−	877.2	0.00	−	−	0	
最大	218.46	79.1	83.6	54.7	98.7	76.9	79.3	24.0	129.4	79.1	84	33.7	−	−	−	−	
最小	106.74	73.8	71.8	24.4	35.5	74.2	73.7	8.9	106.7	73.8	72	24.4	−	−	−	−	
平均	131.00	76.7	79.1	30.5	69.5	75.4	77.3	17.0	121.7	76.8	79	28.3	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、硅砂補給量)

2021年 7月度　No.5-10

日	重油消費量				硅砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	−	623	−	623	−	−	−	0	
2	−	991	−	991	−	−	−	0	
3	−	1,131	−	1,131	−	2	−	2	
4	−	152	−	152	−	−	−	0	
5	733	386	−	1,119	4	−	−	4	
6	3,983	1,056	−	5,039	−	−	−	0	
7	2,872	1,899	−	4,771	−	−	−	0	
8	2,472	500	−	2,972	−	−	−	0	
9	804	316	−	1,120	−	−	−	0	
10	996	721	−	1,717	−	−	−	0	
11	1,004	1,618	−	2,622	−	−	−	0	
12	−	1,561	−	1,561	−	−	−	0	
13	−	1,105	−	1,105	−	−	−	0	
14	−	1,320	−	1,320	−	−	−	0	
15	−	272	−	272	−	−	−	0	
16	−	402	−	402	−	−	−	0	
17	−	360	−	360	−	−	−	0	
18	−	1,065	−	1,065	−	−	−	0	
19	−	547	−	547	−	−	−	0	
20	−	1,163	−	1,163	−	−	−	0	
21	−	1,410	−	1,410	−	−	−	0	
22	−	1,053	−	1,053	−	2	−	2	
23	−	1,482	−	1,482	−	1	−	1	
24	−	658	−	658	−	−	−	0	
25	−	723	−	723	−	−	−	0	
26	−	1,212	−	1,212	−	−	−	0	
27	−	2,074	−	2,074	−	−	−	0	
28	−	2,136	−	2,136	−	−	−	0	
29	−	1,653	−	1,653	−	−	−	0	
30	−	858	−	858	−	−	−	0	
31	−	905	−	905	−	−	−	0	
合計	12,864	31,352	0	44,216	4	5	0	9	
最大	3,983	2,136	−	5,039	4	2	−	4	
最小	733	152	−	152	4	1	−	0	
平均	1,838	1,011	−	1,426	4	2	−	0	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2021年 8月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量			放流水量						降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
							簡易処理水量			放流水量							
			（合流）	雨水排水量	流入下水量	（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	mm	m³	m³	m³	m³	
1	晴一時雨	32.3	370,022	21,190	348,832	349,955	80,128	53,916	134,044	152,422	63,489	12.5	29,502	238,943	158,483	80,460	
2	曇時々晴	32.4	219,799	0	219,799	220,943	0	2,094	2,094	158,992	59,857	0.0	29,569	242,180	166,600	75,580	
3	曇時々雨	30.6	267,754	0	267,754	268,848	16,535	19,503	36,038	168,527	64,283	3.5	30,530	256,642	175,782	80,860	
4	晴	31.8	206,616	0	206,616	207,757	0	0	0	149,991	57,766	0.0	32,227	234,077	160,437	73,640	
5	晴	32.8	196,712	0	196,712	197,733	0	0	0	139,824	57,909	0.0	28,275	220,085	147,855	72,230	
6	晴一時曇	33.0	204,663	0	204,663	205,674	0	0	0	147,161	58,513	0.0	26,801	226,521	153,031	73,490	
7	晴	31.3	199,144	0	199,144	200,180	0	0	0	143,562	56,618	0.0	28,754	223,137	151,707	71,430	
8	晴	34.0	200,416	0	200,416	201,456	0	0	0	144,033	57,423	0.0	26,147	221,533	149,203	72,330	
9	曇時々雨	32.5	434,351	12,760	421,591	422,735	109,147	70,048	179,195	175,927	67,613	15.0	29,084	265,915	180,765	85,150	
10	曇一時晴	30.0	204,106	0	204,106	205,251	0	0	0	150,404	54,847	0.0	29,306	228,269	156,609	71,660	
11	晴後曇	30.9	203,167	0	203,167	204,240	0	0	0	148,226	56,014	0.0	27,150	225,263	154,193	71,070	
12	曇時々雨	27.3	874,041	302,493	571,548	572,507	218,385	127,450	345,835	155,428	71,244	58.5	28,914	248,290	159,870	88,420	
13	曇時々雨	28.0	793,624	146,505	647,119	647,992	243,825	141,815	385,640	190,524	71,828	34.0	31,147	286,324	193,654	92,670	
14	曇時々雨	28.0	667,707	30,505	637,202	638,123	259,478	120,252	379,730	184,521	73,872	19.5	28,681	278,684	182,674	96,010	
15	雨後曇	25.6	799,427	109,120	690,307	691,193	266,688	168,235	434,923	184,833	71,437	35.0	31,091	279,508	186,768	92,740	
16	曇	27.5	311,802	0	311,802	312,513	0	52,684	52,684	183,937	75,892	0.0	26,903	280,759	185,269	95,490	
17	雨時々曇	27.0	1,017,234	327,275	689,959	691,134	272,480	166,102	438,582	176,477	76,075	62.0	28,605	273,022	178,602	94,420	
18	曇時々雨	27.1	873,857	107,335	766,522	767,425	332,680	189,402	522,082	173,339	72,004	33.0	31,374	267,676	171,866	95,810	
19	曇一時雨	26.5	695,527	143,770	551,757	552,729	172,992	128,779	301,771	175,840	75,118	24.0	28,037	271,054	176,224	94,830	
20	曇一時雨	28.2	519,420	0	519,420	520,264	141,368	121,904	263,272	185,045	71,947	12.5	28,978	278,893	188,663	90,230	
21	曇後晴	28.1	307,042	0	307,042	308,036	0	55,611	55,611	190,756	61,669	0.0	24,906	271,200	192,010	79,190	
22	曇	28.9	251,297	0	251,297	252,231	0	8,138	8,138	181,618	62,475	0.0	26,725	264,935	187,155	77,780	
23	曇	29.5	268,637	0	268,637	269,261	0	27,216	27,216	173,359	68,686	0.0	25,411	261,824	175,254	86,570	
24	曇一時雨	30.8	258,314	0	258,314	259,197	0	17,837	17,837	173,020	68,340	0.5	27,248	262,752	177,092	85,660	
25	曇後晴	30.8	234,751	0	234,751	235,773	0	3,607	3,607	171,470	60,696	0.0	23,676	249,833	174,073	75,760	
26	晴	31.3	229,974	0	229,974	230,927	0	0	0	170,203	60,724	0.0	25,802	250,699	175,299	75,400	
27	晴	31.5	225,632	0	225,632	226,584	0	0	0	171,540	55,044	0.0	25,750	246,357	176,287	70,070	
28	晴	32.0	220,332	0	220,332	221,271	0	0	0	163,292	57,979	0.0	24,013	239,531	167,231	72,300	
29	晴	31.9	209,265	0	209,265	210,211	0	0	0	153,172	57,039	0.0	26,896	231,208	159,048	72,160	
30	晴	32.0	223,069	0	223,069	224,086	0	0	0	166,567	57,519	0.0	26,924	245,087	172,797	72,290	
31	晴	32.0	215,109	0	215,109	216,166	0	0	0	156,219	59,947	0.0	25,712	235,794	161,234	74,560	
合計	－	－	11,902,811	1,200,953	#########	10,732,395	2,113,706	1,474,593	3,588,299	5,160,229	1,983,867	310.0	864,138	7,805,995	5,295,735	2,510,260	
最大	－	34.0	1,017,234	327,275	766,522	767,425	332,680	189,402	522,082	190,756	76,075	62.0	32,227	286,324	193,654	96,010	
最小	－	25.6	196,712	12,760	196,712	197,733	16,535	2,094	2,094	139,824	54,847	0.5	23,676	220,085	147,855	70,070	
平均	－	30.2	383,962	133,439	345,221	346,206	192,155	81,922	199,350	166,459	63,996	25.8	27,875	251,806	170,830	80,976	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2021年 8月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水)使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	70,780	139	510	11,359	6,364	2,359	−	−	−	0	0.00	1,774	0.92	422	0.43
2	54,400	107	510	13,599	6,411	286	−	−	−	0	0.00	1,539	1.16	456	0.88
3	63,440	124	510	13,505	6,392	875	−	−	−	0	0.00	1,721	1.12	650	0.93
4	45,440	89	510	15,555	6,412	1,473	−	−	−	0	0.00	1,892	1.51	365	0.76
5	45,450	89	510	12,872	6,430	585	−	−	−	70	0.18	1,585	1.36	614	1.27
6	47,670	93	510	11,031	6,357	579	−	−	−	0	0.00	1,984	1.62	627	1.29
7	54,390	107	510	12,897	6,445	895	−	−	−	0	0.00	2,052	1.72	627	1.33
8	49,840	98	510	10,635	6,413	299	−	−	−	0	0.00	1,482	1.23	524	1.10
9	80,560	158	510	11,877	6,353	1,485	−	−	−	0	0.00	1,984	0.84	593	0.52
10	46,180	91	510	12,426	6,398	1,474	−	−	−	0	0.00	1,744	1.39	502	1.10
11	50,240	99	510	11,352	6,359	592	−	−	−	0	0.00	1,630	1.32	410	0.88
12	86,600	170	510	11,566	6,430	902	−	−	−	0	0.00	2,428	0.78	490	0.30
13	90,750	178	510	12,108	6,487	2,657	−	−	−	0	0.00	2,280	0.63	342	0.19
14	92,780	182	510	10,577	6,406	898	−	−	−	0	0.00	1,619	0.44	433	0.27
15	90,220	177	510	12,476	6,470	2,072	−	−	−	0	0.00	1,927	0.51	445	0.22
16	92,090	181	510	11,459	6,423	888	−	−	−	0	0.00	1,596	1.04	490	0.46
17	92,580	182	510	10,652	6,389	1,189	−	−	−	0	0.00	1,710	0.46	570	0.28
18	92,780	182	510	11,444	6,418	2,371	−	−	−	0	0.00	2,018	0.48	513	0.24
19	92,160	181	510	10,298	6,332	1,476	−	−	−	128	0.17	1,414	0.49	673	0.40
20	89,040	175	510	11,826	6,381	1,774	−	−	−	0	0.00	1,265	0.47	787	0.49
21	75,900	149	510	9,880	6,429	596	−	−	−	0	0.00	1,687	1.06	627	0.64
22	55,450	109	510	12,197	6,436	294	−	−	−	0	0.00	1,459	0.96	638	1.08
23	69,140	136	510	10,356	6,388	1,175	−	−	−	0	0.00	1,550	1.07	866	1.08
24	72,950	143	510	11,774	6,470	1,188	−	−	−	0	0.00	1,767	1.23	923	1.29
25	56,000	110	510	8,898	6,311	578	−	−	−	0	0.00	1,528	1.07	661	1.23
26	45,760	90	510	11,167	6,404	291	−	−	−	62	0.16	1,208	0.85	645	1.27
27	45,620	89	510	10,411	6,418	884	−	−	−	0	0.00	1,858	1.30	627	1.37
28	45,660	90	510	9,357	6,371	297	−	−	−	0	0.00	1,801	1.32	661	1.37
29	45,660	90	510	11,050	6,364	1,178	−	−	−	0	0.00	1,037	0.81	467	0.98
30	45,660	90	510	11,601	6,333	592	−	−	−	0	0.00	1,995	1.44	650	1.36
31	45,740	90	510	10,473	6,371	294	−	−	−	0	0.00	1,858	1.43	536	1.07
合計	2,030,930	3,983		356,678	198,365	32,496	−	−	−	260	−	53,392	−	17,834	−
最大	92,780	182	510	15,555	6,487	2,657	−	−	−	128	0.18	2,428	1.72	923	1.37
最小	45,440	89	510	8,898	6,311	286	−	−	−	62	0.16	1,037	0.44	342	0.19
平均	65,514	128	510	11,506	6,399	1,048	−	−	−	87	0.02	1,722	0.88	575	0.62

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2021年 8月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	簡易処理水量					ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計
	A系	B系	C系	D系	E系				A系	B系	C系	D系	E系			
	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥
1	50,556	46,254	61,673	39,960	40,500	158,483	80,460	238,943	−	−	−	−	−	0	0	0
2	52,674	48,825	65,101	37,600	37,980	166,600	75,580	242,180	−	−	−	−	−	0	0	0
3	56,086	56,108	63,588	39,750	41,110	175,782	80,860	256,642	−	−	−	−	−	0	0	0
4	53,126	53,656	53,655	36,440	37,200	160,437	73,640	234,077	−	−	−	−	−	0	0	0
5	52,045	47,120	48,690	36,040	36,190	147,855	72,230	220,085	−	−	−	−	−	0	0	0
6	50,466	43,956	58,609	36,790	36,700	153,031	73,490	226,521	−	−	−	−	−	0	0	0
7	48,975	44,028	58,704	35,710	35,720	151,707	71,430	223,137	−	−	−	−	−	0	0	0
8	47,805	45,066	56,332	36,180	36,150	149,203	72,330	221,533	−	−	−	−	−	0	0	0
9	53,734	58,366	68,665	42,210	42,940	180,765	85,150	265,915	−	−	−	−	−	0	0	0
10	51,694	47,689	57,226	35,850	35,810	156,609	71,660	228,269	−	−	−	−	−	0	0	0
11	52,145	51,024	51,024	35,460	35,610	154,193	71,070	225,263	−	−	−	−	−	0	0	0
12	53,565	50,621	55,684	43,310	45,110	159,870	88,420	248,290	−	−	−	−	−	0	0	0
13	56,963	58,582	78,109	45,540	47,130	193,654	92,670	286,324	−	−	−	−	−	0	0	0
14	57,352	62,661	62,661	48,120	47,890	182,674	96,010	278,684	−	−	−	−	−	0	0	0
15	56,186	55,964	74,618	46,310	46,430	186,768	92,740	279,508	−	−	−	−	−	0	0	0
16	56,015	55,395	73,859	47,950	47,540	185,269	95,490	280,759	−	−	−	−	−	0	0	0
17	53,674	53,541	71,387	46,780	47,640	178,602	94,420	273,022	−	−	−	−	−	0	0	0
18	54,904	50,127	66,835	47,700	48,110	171,866	95,810	267,676	−	−	−	−	−	0	0	0
19	55,676	51,663	68,885	46,700	48,130	176,224	94,830	271,054	−	−	−	−	−	0	0	0
20	52,744	58,251	77,668	44,330	45,900	188,663	90,230	278,893	−	−	−	−	−	0	0	0
21	57,226	57,765	77,019	39,630	39,560	192,010	79,190	271,200	−	−	−	−	−	0	0	0
22	50,136	58,722	78,297	38,710	39,070	187,155	77,780	264,935	−	−	−	−	−	0	0	0
23	41,125	57,484	76,645	42,760	43,810	175,254	86,570	261,824	−	−	−	−	−	0	0	0
24	41,995	57,899	77,198	42,250	43,410	177,092	85,660	262,752	−	−	−	−	−	0	0	0
25	40,864	57,090	76,119	37,980	37,780	174,073	75,760	249,833	−	−	−	−	−	0	0	0
26	50,535	53,470	71,294	37,900	37,500	175,299	75,400	250,699	−	−	−	−	−	0	0	0
27	55,285	51,858	69,144	35,100	34,970	176,287	70,070	246,357	−	−	−	−	−	0	0	0
28	52,786	49,048	65,397	36,170	36,130	167,231	72,300	239,531	−	−	−	−	−	0	0	0
29	53,065	45,421	60,562	36,080	36,080	159,048	72,160	231,208	−	−	−	−	−	0	0	0
30	55,385	50,319	67,093	36,160	36,130	172,797	72,290	245,087	−	−	−	−	−	0	0	0
31	53,156	46,319	61,759	37,300	37,260	161,234	74,560	235,794	−	−	−	−	−	0	0	0
合計	1,617,943	1,624,292	2,053,500	1,248,770	1,261,490	5,295,735	2,510,260	7,805,995	0	0	0	0	0	0	0	0
最大	57,352	62,661	78,297	48,120	48,130	193,654	96,010	286,324	−	−	−	−	−	−	−	−
最小	40,864	43,956	48,690	35,100	34,970	147,855	70,070	220,085	−	−	−	−	−	−	−	−
平均	52,192	52,397	66,242	40,283	40,693	170,830	80,976	251,806	−	−	−	−	−	−	−	−

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2021年 8月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	378	941	829	2,148	47.5	124.8	108.9	281.2	2.1	5.1	4.5	11.7	0.57	4.2
2	766	425	1,060	2,251	95.5	54.9	133.2	283.6	3.9	2.2	5.4	11.5	0.53	4.1
3	640	541	1,134	2,315	80.0	71.1	145.3	296.4	3.3	2.8	5.8	11.9	0.53	4.0
4	812	827	487	2,126	99.8	108.4	66.0	274.2	4.3	4.4	2.6	11.3	0.56	4.1
5	996	681	256	1,933	114.5	91.5	33.3	239.3	5.0	3.4	1.3	9.7	0.53	4.1
6	474	491	1,202	2,167	57.7	58.4	148.5	264.6	2.5	2.6	6.4	11.5	0.55	4.3
7	471	867	717	2,055	61.9	115.0	95.6	272.5	2.6	4.7	3.9	11.2	0.57	4.1
8	821	585	597	2,003	104.8	81.6	84.2	270.6	4.5	3.2	3.3	11.0	0.58	4.1
9	559	1,058	460	2,077	62.7	131.3	57.0	251.0	2.8	5.3	2.4	10.5	0.52	4.2
10	398	933	639	1,970	60.9	130.3	91.0	282.2	2.2	5.3	3.6	11.1	0.59	3.9
11	1,158	961	−	2,119	135.3	132.0	−	267.3	6.1	5.1	−	11.2	0.55	4.2
12	924	1,057	−	1,981	124.2	146.4	−	270.6	5.1	5.9	−	11.0	0.58	4.1
13	926	1,100	−	2,026	107.2	123.7	−	230.9	4.4	5.2	−	9.6	0.49	4.2
14	913	767	40	1,720	85.6	71.9	4.5	162.0	3.9	3.2	0.2	7.3	0.44	4.5
15	679	858	−	1,537	64.1	83.6	−	147.7	2.9	3.6	−	6.5	0.43	4.4
16	696	882	−	1,578	62.0	91.2	−	153.2	2.8	3.5	−	6.3	0.41	4.1
17	558	912	−	1,470	57.8	93.7	−	151.5	2.6	4.2	−	6.8	0.48	4.5
18	288	1,082	−	1,370	28.0	105.8	−	133.8	1.2	4.7	−	5.9	0.45	4.4
19	611	744	−	1,355	57.3	69.8	−	127.1	2.6	3.1	−	5.7	0.44	4.5
20	584	682	−	1,266	53.5	68.5	−	122.0	2.4	2.8	−	5.2	0.43	4.3
21	550	665	−	1,215	54.4	67.4	−	121.8	2.4	2.9	−	5.3	0.45	4.4
22	475	438	169	1,082	56.1	55.7	22.7	134.5	2.4	2.2	0.9	5.5	0.53	4.1
23	671	427	164	1,262	73.4	53.8	17.9	145.1	3.3	2.1	0.8	6.2	0.51	4.3
24	926	442	−	1,368	105.4	59.4	−	164.8	4.5	2.1	−	6.6	0.50	4.0
25	576	747	−	1,323	81.8	105.5	−	187.3	2.9	3.8	−	6.7	0.52	3.6
26	795	657	−	1,452	89.1	81.5	−	170.6	3.8	3.2	−	7.0	0.50	4.1
27	811	801	−	1,612	95.2	103.4	−	198.6	4.2	4.2	−	8.4	0.54	4.2
28	962	783	−	1,745	127.7	108.8	−	236.5	5.4	4.4	−	9.8	0.59	4.1
29	805	1,123	26	1,954	99.2	150.0	3.8	253.0	4.2	5.8	0.1	10.1	0.54	4.0
30	1,080	931	54	2,065	128.7	123.8	6.6	259.1	5.5	4.7	0.3	10.5	0.52	4.1
31	893	1,181	−	2,074	115.8	148.6	−	264.4	4.7	6.1	−	10.8	0.54	4.1
合計	22,196	24,589	7,834	54,619	2,587.1	3,011.8	1,018.5	6,617.4	110.5	121.8	41.5	273.8	−	−
最大	1,158	1,181	1,202	2,315	135.3	150.0	148.5	296.4	6.1	6.1	6.4	11.9	0.59	4.5
最小	288	425	26	1,082	28.0	53.8	3.8	121.8	1.2	2.1	0.1	5.2	0.41	3.6
平均	716	793	522	1,762	83.5	97.2	67.9	213.5	3.6	3.9	2.8	8.8	0.52	4.1

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2021年 8月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	95.4	95.4	95.4	3.81	11.01	10.43	25.26	0.18	0.21	0.22	0.21	507.0	4.6	23.5
2	96.7	96.7	96.7	8.07	4.78	12.27	25.12	0.20	0.21	0.22	0.21	323.0	4.8	15.5
3	96.7	96.7	96.7	6.34	6.74	13.57	26.66	0.19	0.24	0.23	0.22	237.0	4.7	11.1
4	95.3	95.3	95.4	8.80	10.54	5.87	25.21	0.19	0.23	0.22	0.21	215.0	3.2	6.9
5	95.0	95.1	98.4	11.89	8.23	3.60	23.73	0.23	0.23	0.27	0.23	248.0	3.0	7.5
6	96.8	96.8	96.8	4.73	6.57	15.19	26.49	0.18	0.24	0.23	0.22	428.0	3.2	13.7
7	95.4	95.4	95.4	5.58	11.11	8.62	25.31	0.21	0.22	0.21	0.22	436.0	2.5	11.0
8	95.5	95.5	95.6	9.36	7.92	8.09	25.37	0.20	0.23	0.23	0.22	445.0	2.3	10.1
9	96.6	96.6	98.3	5.80	13.12	5.80	24.72	0.20	0.24	0.24	0.23	401.0	3.2	12.9
10	95.7	95.6	95.6	3.73	11.67	8.85	24.25	0.16	0.21	0.23	0.21	358.0	5.5	19.8
11	95.2	96.9	－	11.53	11.35	－	22.88	0.18	0.21	－	0.20	310.0	5.1	15.9
12	95.5	95.5	－	9.64	12.62	－	22.26	0.18	0.21	－	0.19	393.0	3.1	12.2
13	96.4	96.4	－	9.06	12.76	－	21.82	0.20	0.24	－	0.22	379.0	4.1	15.5
14	95.9	95.9	96.0	7.35	6.86	0.44	14.66	0.18	0.20	0.25	0.19	450.0	3.9	17.3
15	97.9	97.9	－	5.38	7.26	－	12.64	0.18	0.20	－	0.19	355.0	4.9	17.5
16	97.8	95.6	－	5.85	7.30	－	13.15	0.20	0.20	－	0.20	348.0	4.7	16.4
17	96.3	96.3	－	4.48	7.28	－	11.76	0.17	0.17	－	0.17	302.0	2.7	8.1
18	96.0	96.0	－	2.61	8.68	－	11.28	0.20	0.18	－	0.18	307.0	4.6	14.2
19	95.9	95.9	－	3.87	5.99	－	9.87	0.14	0.18	－	0.16	483.0	3.4	16.3
20	95.8	95.8	－	4.09	5.58	－	9.67	0.16	0.19	－	0.18	660.0	2.7	17.8
21	98.0	98.0	－	3.62	4.76	－	8.38	0.15	0.16	－	0.15	427.0	4.4	18.6
22	96.7	96.7	96.7	3.48	3.96	1.49	8.94	0.14	0.17	0.17	0.16	629.0	2.7	17.0
23	96.5	96.6	96.5	5.20	4.26	1.03	10.49	0.15	0.20	0.12	0.16	687.0	2.8	19.5
24	96.5	96.5	－	8.98	4.10	－	13.08	0.19	0.19	－	0.19	575.0	1.6	8.9
25	96.7	98.3	－	5.04	8.00	－	13.04	0.17	0.21	－	0.19	416.0	2.2	9.3
26	96.4	96.5	－	6.35	7.41	－	13.76	0.16	0.23	－	0.19	393.0	2.6	10.0
27	96.7	96.8	－	6.89	9.36	－	16.25	0.16	0.22	－	0.19	316.0	1.8	5.6
28	95.6	95.6	－	8.88	9.02	－	17.90	0.16	0.20	－	0.17	312.0	2.8	8.6
29	96.8	95.2	95.3	7.44	13.59	0.30	21.34	0.17	0.22	0.22	0.20	291.0	2.3	6.7
30	98.3	96.7	96.6	12.95	11.66	0.67	25.27	0.23	0.24	0.24	0.24	292.0	2.6	7.6
31	96.8	95.1	－	9.07	14.73	－	23.80	0.19	0.23	－	0.21	357.0	2.1	7.5
合計	－	－	－	209.89	268.22	96.23	574.33	－	－	－	－	12,280.0	－	402.5
最大	98.30	98.30	98.40	12.95	14.73	15.19	26.66	0.23	0.24	0.27	0.24	687.0	5.5	23.5
最小	95.00	95.10	95.30	2.61	3.96	0.30	8.38	0.14	0.16	0.12	0.15	215.0	1.6	5.6
平均	96.2	96.1	96.3	6.77	8.65	6.42	18.53	0.18	0.21	0.22	0.20	396.1	3.3	13.0

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心)

2021年 8月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	−	920	44	964	−	141.7	7.0	148.7	−	5.5	0.3	5.8	0.66	3.9
2	−	147	898	1,045	−	21.5	131.3	152.8	−	0.8	5.1	6.0	0.63	3.9
3	−	791	292	1,083	−	119.8	41.9	161.8	−	4.4	1.6	6.1	0.62	3.8
4	187	−	651	838	27.9	−	94.7	122.6	1.1	−	3.7	4.8	0.61	3.9
5	709	189	−	898	101.0	28.1	−	129.1	3.8	1.0	−	4.9	0.61	3.8
6	−	709	238	947	−	105.5	35.5	141.0	−	3.9	1.4	5.3	0.61	3.7
7	338	−	607	945	47.2	−	89.0	136.3	1.8	−	3.4	5.2	0.60	3.8
8	584	373	−	957	81.6	54.5	−	136.1	3.1	2.0	−	5.1	0.60	3.8
9	−	556	303	859	−	84.2	46.1	130.3	−	3.1	1.8	4.9	0.62	3.7
10	316	−	629	945	44.2	−	87.0	131.2	1.7	−	3.4	5.1	0.60	3.9
11	97	882	−	979	13.6	120.9	−	134.4	0.5	4.8	−	5.4	0.60	4.0
12	−	71	892	963	−	9.9	125.8	135.7	−	0.4	4.9	5.3	0.61	3.9
13	929	−	23	952	139.1	−	3.3	142.4	5.3	−	0.1	5.4	0.62	3.8
14	45	−	926	971	6.1	−	120.9	127.0	0.2	−	4.7	4.9	0.57	3.9
15	915	−	46	961	124.8	−	6.0	130.8	4.7	−	0.2	5.0	0.57	3.8
16	30	754	72	856	4.0	101.6	9.2	114.8	0.2	4.0	0.4	4.5	0.56	3.9
17	−	−	957	957	−	−	122.4	122.4	−	−	4.8	4.8	0.56	3.9
18	929	−	39	968	114.3	−	4.6	118.8	4.3	−	0.2	4.5	0.52	3.8
19	22	952	−	974	2.7	115.9	−	118.6	0.1	4.5	−	4.6	0.51	3.9
20	−	52	906	958	−	6.7	109.8	116.5	−	0.3	4.4	4.6	0.52	4.0
21	808	−	149	957	95.7	−	16.7	112.4	3.8	−	0.7	4.5	0.50	4.0
22	131	653	51	835	15.5	77.8	5.7	99.1	0.6	3.0	0.2	3.9	0.50	3.9
23	48	−	901	949	5.1	−	89.4	94.5	0.2	−	3.5	3.7	0.45	3.9
24	893	−	−	893	96.8	−	−	96.8	4.0	−	−	4.0	0.48	4.1
25	−	841	−	841	−	98.7	−	98.7	−	3.7	−	3.7	0.49	3.8
26	−	169	605	774	−	19.2	63.1	82.3	−	0.8	2.6	3.4	0.49	4.1
27	566	−	127	693	68.3	−	15.3	83.6	2.8	−	0.6	3.4	0.53	4.1
28	166	−	511	677	19.2	−	58.7	77.9	0.8	−	2.3	3.1	0.51	3.9
29	21	542	163	726	2.5	67.1	19.6	89.2	0.1	2.7	0.8	3.6	0.53	4.0
30	−	354	383	737	−	44.3	46.5	90.8	−	1.8	1.8	3.6	0.54	3.9
31	93	−	627	720	11.9	−	80.2	92.1	0.5	−	3.1	3.6	0.56	3.9
合計	7,827	8,955	11,040	27,822	1,021.5	1,217.3	1,429.7	3,668.5	39.7	46.8	55.8	142.3	−	−
最大	929	952	957	1,083	139.1	141.7	131.3	161.8	5.3	5.5	5.1	6.1	0.66	4.1
最小	21	52	23	677	2.5	6.7	3.3	77.9	0.1	0.3	0.1	3.1	0.45	3.7
平均	391	527	442	898	51.1	71.6	57.2	118.3	2.0	2.8	2.2	4.6	0.56	3.9

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心、重力濃縮)

2021年 8月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	−	91.0	93.6	−	−	−	
2	−	90.5	90.5	−	−	−	
3	−	90.4	90.3	−	−	−	
4	93.0	−	93.0	−	−	−	
5	88.8	90.2	−	−	−	−	
6	−	90.2	93.0	−	−	−	
7	88.5	−	92.9	−	−	−	
8	88.5	90.0	−	−	−	−	
9	−	90.4	93.2	−	−	−	
10	88.5	−	89.9	−	−	−	
11	88.5	91.4	−	−	−	−	
12	−	91.5	90.1	−	−	−	
13	91.8	−	90.3	−	−	−	
14	90.9	−	89.3	−	−	−	
15	90.9	−	89.3	−	−	−	
16	90.7	93.8	89.1	−	−	−	
17	−	−	89.1	−	−	−	
18	89.9	−	88.1	−	−	−	
19	94.8	93.1	−	−	−	−	
20	−	93.3	93.2	−	−	−	
21	94.7	−	87.6	−	−	−	
22	94.7	93.0	87.6	−	−	−	
23	94.0	−	86.0	−	−	−	
24	92.6	−	−	−	−	−	
25	−	91.0	−	−	−	−	
26	−	92.8	87.2	−	−	−	
27	93.4	−	88.4	−	−	−	
28	93.1	−	87.9	−	−	−	
29	93.4	93.4	88.4	−	−	−	
30	−	93.5	88.5	−	−	−	
31	93.8	−	89.1	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	
最大	94.8	93.8	93.6	−	−	−	
最小	88.5	90.0	86.0	−	−	−	
平均	91.2	91.6	90.0	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2021年 8月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m³	t	%	m³	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	1,511	47.0	96.9	155	35.0	77.4	3,205	6.8	−	−	779.0	0.66	
2	1,074	39.3	96.3	125	29.6	76.3	2,175	5.5	−	−	523.0	0.53	
3	992	34.9	96.5	125	27.5	78.1	2,175	6.2	−	−	521.0	0.60	
4	835	29.0	96.5	98	20.9	78.7	2,349	8.1	−	−	511.5	0.71	
5	942	26.4	97.2	112	23.7	78.8	2,625	10.0	−	−	592.5	0.90	
6	928	30.9	96.7	103	22.8	77.9	2,509	8.1	−	−	569.5	0.74	
7	1,213	31.0	97.4	128	29.9	76.6	2,929	9.4	−	−	621.5	0.80	
8	1,206	27.7	97.7	120	27.1	77.4	2,799	10.1	−	−	606.0	0.88	
9	1,152	30.4	97.4	119	27.5	77.0	2,668	8.8	−	−	628.0	0.83	
10	1,067	40.8	96.2	116	27.7	76.1	2,451	6.0	−	−	523.5	0.51	
11	1,060	34.3	96.8	118	27.7	76.6	2,480	7.2	−	−	539.0	0.63	
12	1,159	31.0	97.3	127	29.4	76.8	2,886	9.3	−	−	602.0	0.78	
13	1,070	36.1	96.6	123	29.3	76.2	2,436	6.8	−	−	536.5	0.59	
14	1,088	32.2	97.0	130	30.6	76.4	2,233	7.3	48	2.7	577.5	0.72	
15	1,372	37.5	97.3	155	37.3	76.0	2,262	7.6	266	3.2	714.0	0.76	
16	992	33.8	96.6	115	27.5	76.0	2,175	6.4	−	−	439.0	0.52	
17	996	29.4	97.0	114	27.6	75.8	2,190	7.5	−	−	480.5	0.65	
18	977	31.9	96.7	116	27.8	76.1	2,132	6.7	−	−	480.0	0.60	
19	1,139	32.6	97.1	126	31.2	75.2	1,552	4.8	−	−	405.5	0.50	
20	1,220	32.3	97.4	130	32.1	75.3	0	0.0	−	−	423.0	0.52	
21	1,052	35.7	96.6	105	27.8	73.5	0	0.0	−	−	314.0	0.35	
22	1,402	32.1	97.7	104	25.8	75.2	0	0.0	−	−	434.0	0.54	
23	1,500	32.5	97.8	91	21.4	76.4	0	0.0	−	−	441.0	0.54	
24	1,360	23.4	98.3	91	21.4	76.5	0	0.0	−	−	401.5	0.69	
25	1,043	24.4	97.7	85	20.5	75.9	0	0.0	−	−	320.5	0.53	
26	989	24.4	97.5	90	21.8	75.8	0	0.0	−	−	292.0	0.48	
27	939	21.9	97.7	92	21.5	76.6	0	0.0	−	−	286.0	0.52	
28	897	26.0	97.1	98	22.5	77.1	0	0.0	−	−	374.5	0.58	
29	905	24.5	97.3	96	21.6	77.6	377	1.5	−	−	360.0	0.59	
30	1,044	26.9	97.4	106	21.7	79.6	2,436	9.0	−	−	555.0	0.83	
31	1,064	27.3	97.4	112	24.2	78.3	2,596	9.5	−	−	531.5	0.78	
合計	34,188	967.5	−	3,526	822.4	−	51,635	−	315	−	15,382.5	−	
最大	1,511	47.0	98.3	155	37.3	79.6	3,205	10.1	266	3.2	779.0	0.90	
最小	835	21.9	96.2	85	20.5	73.5	0	0.0	48	2.7	286.0	0.35	
平均	1,103	31.2	97.2	114	26.5	76.7	2,347	5.3	157	3.0	496.2	0.64	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水A系)

2021年 8月度　No.2-6

日	A系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m³	t	%	m³	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	1,071	33.3	96.9	110	24.8	77.4	2,306	6.9	−	−	574.0	0.69	
2	621	22.7	96.3	72	17.1	76.3	1,276	5.6	−	−	318.0	0.56	
3	464	16.3	96.5	59	12.8	78.1	972	6.0	−	−	252.0	0.62	
4	425	14.8	96.5	50	10.7	78.7	1,160	7.9	−	−	259.5	0.70	
5	493	13.8	97.2	59	12.4	78.8	1,334	9.7	−	−	313.0	0.91	
6	377	12.6	96.7	42	9.3	77.9	1,001	8.0	−	−	240.5	0.77	
7	663	16.9	97.4	70	16.4	76.6	1,610	9.5	−	−	344.5	0.81	
8	730	16.8	97.7	73	16.4	77.4	1,697	10.1	−	−	372.0	0.89	
9	649	17.1	97.4	67	15.5	77.0	1,508	8.8	−	−	360.5	0.84	
10	583	22.3	96.2	63	15.2	76.1	1,363	6.1	−	−	296.0	0.53	
11	572	18.5	96.8	64	14.9	76.6	1,378	7.4	−	−	302.5	0.65	
12	703	18.8	97.3	77	17.8	76.8	1,755	9.3	−	−	370.0	0.79	
13	594	20.0	96.6	68	16.3	76.2	1,349	6.7	−	−	302.5	0.60	
14	557	16.6	97.0	67	15.7	76.4	1,204	7.3	−	−	288.5	0.70	
15	611	17.1	97.2	71	17.0	76.1	1,349	7.9	−	−	282.0	0.66	
16	502	17.1	96.6	58	13.9	76.0	1,131	6.6	−	−	231.0	0.54	
17	501	14.8	97.1	57	13.9	75.8	1,146	7.7	−	−	249.0	0.67	
18	542	17.7	96.7	64	15.4	76.1	1,218	6.9	−	−	272.5	0.62	
19	691	19.8	97.1	76	18.9	75.2	943	4.8	−	−	261.0	0.53	
20	795	21.1	97.4	85	20.9	75.3	−	−	−	−	293.5	0.56	
21	582	19.8	96.6	58	15.4	73.5	−	−	−	−	177.5	0.36	
22	841	19.3	97.7	62	15.5	75.2	−	−	−	−	263.5	0.55	
23	883	19.1	97.8	53	12.6	76.4	−	−	−	−	263.0	0.55	
24	706	12.2	98.3	47	11.1	76.5	−	−	−	−	212.5	0.70	
25	539	12.6	97.7	44	10.6	75.9	−	−	−	−	172.5	0.55	
26	460	11.4	97.5	42	10.1	75.8	−	−	−	−	145.5	0.51	
27	469	10.9	97.7	46	10.7	76.6	−	−	−	−	149.5	0.55	
28	608	17.6	97.1	67	15.2	77.1	−	−	−	−	254.0	0.58	
29	527	14.3	97.3	56	12.6	77.6	232	1.6	−	−	200.5	0.56	
30	672	17.3	97.4	68	13.9	79.6	1,726	10.0	−	−	365.0	0.84	
31	532	13.7	97.4	56	12.1	78.3	1,334	9.8	−	−	274.5	0.80	
合計	18,963	536.1	−	1,952	455.2	−	28,986	−	0	−	8,660.5	−	
最大	1,071	33.3	98.3	110	24.8	79.6	2,306	10.1	−	−	574.0	0.91	
最小	377	10.9	96.2	42	9.3	73.5	232	1.6	−	−	145.5	0.36	
平均	612	17.3	97.2	63	14.7	76.7	1,318	5.4	−	−	279.4	0.65	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2021年 8月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	440	13.7	96.9	45	10.2	77.4	899	6.6	−	−	205.0	0.60	
2	453	16.6	96.3	53	12.5	76.3	899	5.4	−	−	205.0	0.49	
3	528	18.6	96.5	67	14.6	78.1	1,204	6.5	−	−	269.0	0.54	
4	410	14.2	96.5	48	10.3	78.7	1,189	8.3	−	−	252.0	0.70	
5	449	12.6	97.2	53	11.3	78.8	1,291	10.3	−	−	279.5	0.89	
6	551	18.4	96.7	61	13.6	77.9	1,508	8.2	−	−	329.0	0.72	
7	550	14.1	97.4	58	13.6	76.6	1,320	9.4	−	−	277.0	0.79	
8	476	10.9	97.7	47	10.7	77.4	1,102	10.1	−	−	234.0	0.86	
9	503	13.3	97.4	52	12.0	77.0	1,160	8.7	−	−	267.5	0.81	
10	484	18.5	96.2	53	12.6	76.1	1,088	5.9	−	−	227.5	0.49	
11	488	15.8	96.8	54	12.7	76.6	1,102	7.0	−	−	236.5	0.60	
12	456	12.2	97.3	50	11.6	76.8	1,131	9.3	−	−	232.0	0.76	
13	476	16.1	96.6	55	13.0	76.2	1,088	6.8	−	−	234.0	0.58	
14	470	14.0	97.0	56	13.3	76.4	1,030	7.4	−	−	242.5	0.69	
15	459	12.9	97.2	53	12.8	76.1	914	7.1	−	−	201.0	0.63	
16	490	16.7	96.6	57	13.6	76.0	1,044	6.3	−	−	208.0	0.50	
17	495	14.6	97.1	57	13.7	75.8	1,044	7.1	−	−	231.5	0.63	
18	435	14.2	96.7	52	12.4	76.1	914	6.4	−	−	207.5	0.58	
19	448	12.8	97.1	49	12.3	75.2	609	4.8	−	−	144.5	0.45	
20	425	11.3	97.4	45	11.2	75.3	−	−	−	−	129.5	0.46	
21	470	16.0	96.6	47	12.4	73.5	−	−	−	−	136.5	0.34	
22	561	12.8	97.7	42	10.3	75.2	−	−	−	−	170.5	0.53	
23	617	13.4	97.8	37	8.8	76.4	−	−	−	−	178.0	0.53	
24	654	11.3	98.3	44	10.3	76.5	−	−	−	−	189.0	0.67	
25	504	11.8	97.7	41	9.9	75.9	−	−	−	−	148.0	0.50	
26	529	13.1	97.5	48	11.7	75.8	−	−	−	−	146.5	0.45	
27	470	11.0	97.7	46	10.7	76.6	−	−	−	−	136.5	0.50	
28	289	8.4	97.1	32	7.2	77.1	−	−	−	−	120.5	0.58	
29	378	10.2	97.3	40	9.0	77.6	145	1.4	−	−	159.5	0.62	
30	372	9.6	97.4	38	7.7	79.6	711	7.4	−	−	190.0	0.79	
31	532	13.7	97.4	56	12.1	78.3	1,262	9.2	−	−	257.0	0.75	
合計	14,862	422.3	−	1,536	358.0	−	22,649	−	−	−	6,444.5	−	
最大	654	18.6	98.3	67	14.6	79.6	1,508	10.3	−	−	329.0	0.89	
最小	289	8.4	96.2	32	7.2	73.5	145	1.4	−	−	120.5	0.34	
平均	479	13.6	97.2	50	11.5	76.7	1,030	5.4	−	−	207.9	0.61	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2021年 8月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	−	−	−	
2	2.73	−	−	
3	2.34	2.36	−	
4	2.71	−	−	
5	4.77	−	−	
6	−	2.71	−	
7	−	−	−	
8	−	−	−	
9	−	−	−	
10	5.39	−	−	
11	2.80	−	−	
12	2.56	2.56	1.76	
13	2.73	−	−	
14	−	−	−	
15	−	−	−	
16	2.87	−	1.87	
17	2.63	2.69	−	
18	2.72	−	−	
19	2.58	2.56	−	
20	2.73	−	−	
21	−	−	−	
22	−	−	−	
23	5.34	−	−	
24	−	2.76	−	
25	4.99	−	−	
26	2.62	−	−	
27	2.43	2.50	1.71	
28	−	−	−	
29	−	−	−	
30	2.60	−	−	
31	2.48	2.47	1.75	
合計	60.02	20.61	7.09	
最大	5.39	2.76	1.87	
最小	2.34	2.36	1.71	
平均	3.16	2.58	1.77	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2021年 8月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	12:44	−	−	−	−	−	−	−	1,164	1,164	−	
3	41.49	11:05	12:55	3.1	−	−	−	−	4.0	1,825	1,579	3,404	693	
4	100.10	24:00	−	6.0	−	−	−	−	−	2,489	0	2,489	1,535	
5	104.28	24:00	−	5.6	−	−	−	−	6.0	2,874	0	2,874	1,327	
6	115.73	24:00	−	6.1	22.24	34.1	22	−	5.0	2,174	0	2,174	1,529	
7	120.44	24:00	−	6.6	−	−	−	−	2.0	477	0	477	1,750	
8	119.90	24:00	−	6.2	−	−	−	−	1.0	550	0	550	1,696	
9	120.30	24:00	−	6.0	−	−	−	−	−	484	0	484	1,751	
10	111.38	24:00	−	6.2	21.96	32.9	22	−	−	136	0	136	1,797	
11	121.84	24:00	−	7.1	−	−	−	−	−	1,023	0	1,023	1,675	
12	123.96	24:00	−	7.3	22.48	35.2	22	−	−	899	0	899	1,773	
13	125.50	24:00	−	7.8	−	−	−	−	4.0	555	0	555	1,835	
14	125.56	24:00	−	8.2	−	−	−	−	−	1,301	0	1,301	1,810	
15	118.78	24:00	−	7.9	−	−	−	−	−	1,766	0	1,766	1,654	
16	118.00	24:00	−	7.2	23.01	27.6	23	−	−	2,304	0	2,304	1,442	
17	120.28	24:00	−	8.9	22.46	32.9	22	−	−	2,206	0	2,206	1,572	
18	118.04	24:00	−	8.8	22.21	33.1	22	−	4.0	2,297	0	2,297	1,618	
19	121.92	24:00	−	9.5	22.29	33.0	22	−	−	1,579	0	1,579	1,561	
20	119.64	24:00	−	9.6	22.79	31.1	23	−	−	1,424	0	1,424	1,442	
21	116.94	24:00	−	10.0	−	−	−	−	−	1,144	0	1,144	1,349	
22	102.62	24:00	−	7.3	−	−	−	−	−	1,519	0	1,519	1,087	
23	92.40	24:00	−	5.4	22.16	30.8	22	−	−	1,372	0	1,372	1,044	
24	82.44	23:19	0:41	4.8	22.69	34.1	22	−	−	1,114	0	1,114	949	
25	88.72	24:00	−	4.4	−	−	−	−	−	680	0	680	1,274	
26	87.74	24:00	−	4.1	21.56	35.4	21	−	−	421	0	421	1,285	
27	92.38	24:00	−	4.2	−	−	−	−	−	451	0	451	1,053	
28	98.10	24:00	−	4.6	−	−	−	−	−	732	0	732	973	
29	100.22	24:00	−	4.6	−	−	−	−	−	742	0	742	1,135	
30	105.72	24:00	−	4.9	22.28	35.9	22	−	4.0	2,143	0	2,143	1,109	
31	113.22	24:00	−	5.4	−	−	−	−	−	2,244	0	2,244	1,274	
合計	3,127.6	682:24	26:20	187.8	268.13	−	265	−	30.0	38,925	2,743	41,668	40,990.6	
最大	125.6	24:00	12:55	10.0	23.01	35.9	23	−	6.0	2,874	1,579	3,404	1,835.2	
最小	41.5	11:05	0:41	3.1	21.56	27.6	21	−	1.0	136	0	136	693.4	
平均	107.85	23:31	8:46	6.5	22.34	33.0	22	−	3.8	1,342	1,372	1,389	1,366	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2021年 8月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	120.97	24:00	0:00	4.5	−	−	−	−	−	839	0	839	2,071	
2	123.48	24:00	0:00	6.7	11.17	34.4	11	−	−	254	0	254	2,210	
3	113.11	24:00	0:00	6.3	−	−	−	−	−	2,102	0	2,102	1,972	
4	26.47	7:24	0:30	1.8	22.53	31.4	22	−	−	511	0	511	631	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	22.11	37.8	22	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	384.03	79:24	0:30	19.3	55.81	−	55	−	0.0	3,706	0	3,706	6,885	
最大	123.48	24:00	0:30	6.7	22.53	37.8	22	−	−	2,102	−	2,102	2,210	
最小	26.47	7:24	0:00	1.8	11.17	31.4	11	−	−	254	−	254	631	
平均	96.01	19:51	0:30	4.8	18.60	34.5	18	−	−	927	−	927	1,721	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2021年 8月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	112,980	−	−	−	−	−	409	62	0	62	0	
2	107,640	−	−	−	−	−	−	58	1	59	13	
3	115,190	−	−	−	−	−	−	49	1	50	5	
4	112,440	−	−	−	−	−	−	84	1	85	11	
5	108,100	−	−	−	−	−	−	58	1	59	19	
6	109,340	−	−	−	18	−	1	65	1	66	15	
7	109,470	−	−	−	−	−	−	62	1	63	2	
8	107,970	−	−	−	−	−	−	60	0	60	2	
9	116,580	−	−	−	−	−	347	52	1	53	6	
10	105,670	−	−	−	−	−	−	64	1	65	13	
11	111,360	−	−	−	−	−	−	50	0	50	26	
12	124,810	−	−	−	−	−	2,643	92	1	93	20	
13	125,400	−	−	−	−	−	1,406	92	0	92	16	
14	129,010	−	−	−	−	−	391	75	1	76	7	
15	130,810	−	−	−	−	−	1,169	38	1	39	2	
16	107,490	−	−	−	−	−	−	51	1	52	11	
17	132,460	−	−	−	−	−	3,565	40	0	40	6	
18	135,770	−	−	−	−	−	1,305	67	1	68	18	
19	119,860	−	−	−	−	−	1,325	102	1	103	21	
20	118,780	−	−	−	−	−	151	57	0	57	13	
21	103,850	−	−	−	−	−	−	52	1	53	2	
22	100,790	−	−	−	−	−	−	57	1	58	1	
23	103,200	−	−	−	−	−	−	56	1	57	14	
24	102,820	−	−	−	−	−	−	56	1	57	9	
25	101,220	−	−	−	−	−	−	45	0	45	13	
26	104,180	−	−	−	−	−	−	61	2	63	27	
27	104,920	−	−	−	180	−	−	48	1	49	18	
28	104,680	−	−	−	−	−	−	76	1	77	2	
29	106,630	−	−	−	−	−	−	47	2	49	2	
30	110,470	−	−	−	−	−	−	53	0	53	12	
31	107,360	−	−	−	−	−	−	59	1	60	3	
合計	3,491,250	−	−	−	198	−	12,712	1,888	25	1,913	329	
最大	135,770	−	−	−	180	−	3,565	102	2	103	27	
最小	100,790	−	−	−	18	−	1	38	0	39	0	
平均	112,621	−	−	−	99	−	1,156	61	1	62	11	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2021年 8月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	50,556	15,620	30.9	216,240	428	1,660	−	5,000	−	4.7	−	90	-----	1,090	880	A系の送気量には、A系№5系列の送気量も含まれます。
2	52,674	16,190	30.7	230,984	439	1,540	−	4,500	−	4.5	3.5	99	-----	839	860	
3	56,086	17,070	30.4	229,995	410	1,440	−	4,400	−	4.3	3.4	91	-----	1,387	890	
4	53,126	16,330	30.7	266,670	502	1,410	−	4,300	−	4.5	3.7	92	-----	868	800	
5	52,045	15,760	30.3	276,255	531	1,470	−	4,600	0.36	4.6	4.6	90	-----	876	620	A系生物反応槽容量
6	50,466	15,560	30.8	273,267	541	1,530	78.6	4,900	−	4.7	3.5	86	-----	871	800	1池1244m^3
7	48,975	15,090	30.8	269,632	551	1,460	−	5,000	−	4.9	−	87	-----	880	640	
8	47,805	14,380	30.1	248,160	519	1,530	−	5,300	−	5.0	−	71	-----	874	640	
9	53,734	16,520	30.7	228,532	425	1,540	−	5,500	−	4.4	−	105	-----	1,334	640	
10	51,694	16,200	31.3	233,181	451	1,430	−	5,000	−	4.6	3.9	105	-----	846	640	
11	52,145	16,300	31.3	278,940	535	1,480	−	5,200	0.32	4.6	4.2	104	-----	827	640	
12	53,565	16,660	31.1	231,450	432	1,490	−	5,700	−	4.5	3.3	97	-----	1,840	720	
13	56,963	17,350	30.5	213,120	374	1,310	75.9	4,500	−	4.2	3.7	96	-----	1,679	720	
14	57,352	17,380	30.3	204,480	357	1,140	−	4,000	−	4.2	−	89	-----	2,261	560	
15	56,186	17,370	30.9	204,480	364	1,080	−	3,700	−	4.3	−	114	-----	2,078	460	
16	56,015	17,320	30.9	215,290	384	1,060	−	3,600	−	4.3	6.3	107	-----	883	400	
17	53,674	17,370	32.4	213,120	397	1,080	−	3,700	−	4.4	6.7	104	-----	1,966	340	
18	54,904	17,630	32.1	213,120	388	1,090	−	4,000	0.08	4.4	7.5	101	-----	2,613	320	
19	55,676	17,620	31.6	213,120	383	1,090	−	4,400	−	4.3	8.5	101	-----	2,070	240	
20	52,744	17,380	33.0	213,120	404	1,120	73.0	4,000	−	4.5	9.5	90	-----	1,652	240	
21	57,226	17,390	30.4	210,240	367	1,160	−	4,300	−	4.2	−	87	-----	882	240	
22	50,136	14,770	29.5	210,240	419	1,240	−	4,400	−	4.8	−	98	-----	881	240	
23	41,125	13,040	31.7	210,240	511	1,280	−	4,600	−	5.8	9.3	101	-----	898	240	
24	41,995	13,070	31.1	210,240	501	1,300	−	4,500	−	5.7	7.7	99	-----	890	320	
25	40,864	12,630	30.9	198,720	486	1,330	−	4,200	0.21	5.8	8.9	98	-----	895	320	
26	50,535	15,910	31.5	252,307	499	1,390	−	4,300	−	4.7	7.7	99	-----	894	340	
27	55,285	16,880	30.5	295,200	534	1,540	76.3	4,700	−	4.3	6.4	94	-----	885	440	
28	52,786	16,240	30.8	268,010	508	1,640	−	5,800	−	4.5	−	96	-----	891	575	
29	53,065	16,050	30.2	286,545	540	1,660	−	5,600	−	4.5	−	98	-----	895	600	
30	55,385	16,800	30.3	292,320	528	1,660	−	5,800	−	4.3	4.0	98	-----	880	635	
31	53,156	16,310	30.7	294,548	554	1,680	−	6,000	−	4.5	3.8	98	-----	872	650	
合計	1,617,943	500,190	−	7,401,766	−	−	−	−	−	−	−	−	0	37,497	16,650	
最大	57,352	17,630	33.0	295,200	554	1,680	78.6	6,000	0.36	5.8	9.5	114	−	2,613	890	
最小	40,864	12,630	29.5	198,720	357	1,060	73.0	3,600	0.08	4.2	3.3	71	−	827	240	
平均	52,192	16,135	30.9	238,767	457	1,380	76.0	4,700	0.24	4.6	5.7	96	−	1,210	537	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2021年 8月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
合計	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
最大	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
最小	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
平均	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2021年 8月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	46,254	13,880	30.0	201,060	435	1,620	-	6,700	-	6.0	-	170	----	1,220	465	B系生物反応槽容量
2	48,825	14,720	30.1	177,120	363	1,510	-	6,500	-	5.7	5.3	160	----	1,191	480	1池3883m³
3	56,108	15,750	28.1	194,760	347	1,530	-	6,400	-	5.0	5.6	160	----	1,184	480	
4	53,656	15,460	28.8	200,820	374	1,530	-	5,900	-	5.2	5.9	170	----	1,110	480	
5	47,120	13,470	28.6	219,420	466	1,620	-	6,300	0.24	5.9	6.1	160	----	1,090	460	
6	43,956	12,650	28.8	266,520	606	1,610	78.3	6,200	-	6.4	6.0	170	----	1,120	480	
7	44,028	12,620	28.7	270,780	615	1,590	-	6,300	-	6.3	-	110	----	1,044	480	
8	45,066	13,190	29.3	264,840	588	1,470	-	6,100	-	6.6	-	170	----	1,135	480	
9	58,366	17,980	30.8	209,040	358	1,440	-	5,600	-	5.4	-	220	----	1,245	420	
10	47,689	13,800	28.9	234,660	492	1,470	-	6,200	-	5.9	5.3	230	----	1,196	480	
11	51,024	14,250	27.9	269,700	529	1,560	-	6,200	0.24	5.5	6.0	210	----	1,115	480	
12	50,621	14,900	29.4	216,120	427	1,540	-	6,000	-	5.5	5.9	190	----	1,395	480	
13	58,582	15,360	26.2	171,660	293	1,390	77.4	6,000	-	4.8	5.5	170	----	1,343	480	
14	62,661	18,120	28.9	178,980	286	1,450	-	4,900	-	5.9	-	160	----	1,661	400	
15	55,964	17,290	30.9	191,580	342	1,370	-	5,100	-	5.0	-	180	----	1,571	400	
16	55,395	17,300	31.2	184,860	334	1,390	-	5,000	-	5.0	7.5	170	----	1,151	400	
17	53,541	17,230	32.2	159,360	298	1,320	-	5,000	-	5.2	6.2	190	----	1,456	460	
18	50,127	16,610	33.9	167,520	334	1,310	-	4,800	0.05	5.6	7.6	180	----	1,711	400	
19	51,663	16,470	31.9	170,280	330	1,280	-	4,700	-	5.4	6.7	160	----	1,551	450	
20	58,251	19,740	32.0	184,200	316	1,250	75.7	4,500	-	4.8	7.5	130	----	1,240	400	
21	57,765	19,920	34.5	176,280	305	1,180	-	4,500	-	4.8	-	140	----	1,110	400	
22	58,722	15,950	27.2	165,960	283	1,170	-	5,000	-	4.8	-	130	----	1,110	400	
23	57,484	15,710	27.3	170,520	297	1,200	-	5,200	-	4.9	6.6	140	----	1,100	360	
24	57,899	15,780	27.3	166,320	287	1,210	-	5,100	-	4.8	6.9	140	----	960	360	
25	57,090	15,580	27.3	178,380	312	1,220	-	5,100	0.26	4.9	7.3	150	----	1,049	360	
26	53,470	14,900	27.9	192,900	361	1,290	-	5,300	-	5.2	6.8	150	----	1,145	370	
27	51,858	14,350	27.7	200,820	387	1,350	78.8	5,300	-	5.4	6.7	130	----	1,151	410	
28	49,048	13,420	27.4	202,320	412	1,420	-	5,100	-	5.7	-	130	----	1,002	400	
29	45,421	12,450	27.4	191,400	421	1,420	-	5,100	-	6.2	-	140	----	1,140	480	
30	50,319	14,140	28.1	228,420	454	1,410	-	5,100	-	5.6	6.1	160	----	1,145	480	
31	46,319	13,850	29.9	215,460	465	1,470	-	5,200	-	6.0	6.3	150	----	1,156	480	
合計	1,624,292	476,840	-	6,222,060	-	-	-	-	-	-	-	-	0	37,797	13,555	
最大	62,661	19,920	34.5	270,780	615	1,620	78.8	6,700	0.26	6.6	7.6	230	-	1,711	480	
最小	43,956	12,450	26.2	159,360	283	1,170	75.7	4,500	0.05	4.8	5.3	110	-	960	360	
平均	52,397	15,382	29.4	200,712	383	1,410	77.6	5,500	0.20	5.5	6.4	160	-	1,219	437	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2021年 8月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	61,673	17,450	28.3	346,080	561	1,640	−	6,800	−	6.0	−	140	----	1,190	585	C系生物反応槽容量
2	65,101	18,810	28.9	293,520	451	1,450	−	6,200	−	5.7	5.5	150	----	1,159	615	1池3883m³
3	63,588	17,800	28.0	293,700	462	1,550	−	6,600	−	5.0	4.7	150	----	1,156	640	
4	53,655	14,700	27.4	292,140	544	1,640	−	7,200	−	5.2	4.0	150	----	1,080	640	
5	48,690	14,130	29.0	306,540	630	1,730	−	6,900	0.23	5.9	5.6	170	----	1,060	515	
6	58,609	15,840	27.0	346,500	591	1,530	78.4	6,200	−	6.4	5.7	120	----	1,090	640	
7	58,704	15,700	26.7	346,140	590	1,460	−	6,400	−	6.3	−	130	----	1,016	640	
8	56,332	14,670	26.0	326,940	580	1,460	−	6,700	−	6.6	−	130	----	1,105	650	
9	68,665	19,620	28.6	284,100	414	1,360	−	6,000	−	5.4	−	160	----	1,245	640	
10	57,226	15,550	27.2	279,540	488	1,320	−	6,400	−	5.9	4.2	190	----	1,164	640	
11	51,024	14,520	28.5	321,000	629	1,470	−	6,800	0.26	5.5	3.9	210	----	1,085	640	
12	55,684	17,680	31.8	272,040	489	1,440	−	6,200	−	5.5	5.1	160	----	1,365	560	
13	78,109	22,850	29.3	251,460	322	1,190	77.3	5,300	−	4.8	6.0	160	----	1,307	560	
14	62,661	23,080	36.8	243,840	389	1,220	−	5,400	−	5.9	−	150	----	1,629	490	
15	74,618	23,650	31.7	247,140	331	1,170	−	5,200	−	5.0	−	150	----	1,429	400	
16	73,859	23,710	32.1	255,360	346	1,170	−	5,200	−	5.0	7.9	150	----	1,119	400	
17	71,387	24,180	33.9	274,860	385	1,210	−	5,000	−	5.2	7.0	150	----	1,424	480	
18	66,835	22,990	33.9	265,020	397	1,170	−	4,700	0.06	5.6	8.7	150	----	1,679	420	
19	68,885	22,360	32.5	265,860	386	1,180	−	4,900	−	5.4	10.0	130	----	1,509	340	
20	77,668	23,790	32.0	252,540	325	1,160	72.5	4,800	−	4.8	10.8	120	----	1,210	320	
21	77,019	23,130	30.0	257,100	334	1,170	−	5,000	−	4.8	−	110	----	1,080	270	
22	78,297	21,290	27.2	274,680	351	1,310	−	5,700	−	4.8	−	130	----	1,080	315	
23	76,645	21,690	28.3	278,820	364	1,370	−	6,200	−	4.9	9.6	130	----	1,070	300	
24	77,198	21,760	28.2	269,280	349	1,380	−	6,300	−	4.8	7.6	150	----	1,080	400	
25	76,119	21,400	28.1	286,920	377	1,320	−	6,400	0.24	4.9	7.6	180	----	1,021	400	
26	71,294	20,470	28.7	278,460	391	1,410	−	6,700	−	5.2	6.9	190	----	1,115	420	
27	69,144	19,480	28.2	286,680	415	1,430	79.2	6,900	−	5.4	6.1	200	----	1,119	490	
28	65,397	18,240	27.9	329,880	504	1,490	−	6,500	−	5.7	−	160	----	1,128	540	
29	60,562	16,770	27.7	326,820	540	1,510	−	6,600	−	6.2	−	240	----	1,110	560	
30	67,093	19,300	28.8	365,820	545	1,470	−	6,200	−	5.6	6.0	220	----	1,115	560	
31	61,759	16,510	26.7	344,700	558	1,540	−	6,700	−	6.0	6.0	260	----	1,124	560	
合計	2,053,500	603,120	−	9,063,480	−	−	−	−	−	−	−	−	0	37,063	15,630	
最大	78,297	24,180	36.8	365,820	630	1,730	79.2	7,200	0.26	6.6	10.8	260	−	1,679	650	
最小	48,690	14,130	26.0	243,840	322	1,160	72.5	4,700	0.06	4.8	3.9	110	−	1,016	270	
平均	66,242	19,455	29.4	292,370	441	1,380	76.9	6,100	0.20	5.5	6.6	160	−	1,196	504	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2021年 8月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	39,960	11,950	29.9	175,396	439	1,600	－	6,200	－	8.2	－	82	----	965	550	D系生物反応槽容量
2	37,600	11,380	30.3	140,681	374	1,500	－	6,100	－	8.7	5.3	100	----	909	560	1池3424m³
3	39,750	11,840	29.8	155,280	391	1,430	－	5,900	－	8.3	5.4	110	----	972	540	嫌気槽864m3
4	36,440	10,930	30.0	161,110	442	1,460	－	5,900	－	9.0	6.2	90	----	871	480	好気槽2560m3
5	36,040	10,730	29.8	173,274	481	1,470	－	6,000	0.26	9.1	7.2	91	----	971	410	
6	36,790	10,990	29.9	173,992	473	1,450	76.4	5,900	－	8.9	6.7	110	----	987	440	
7	35,710	10,660	29.9	173,439	486	1,390	－	5,900	－	9.2	－	120	----	914	400	
8	36,180	10,750	29.7	172,367	476	1,410	－	5,900	－	9.1	－	110	----	973	400	
9	42,210	12,650	30.0	149,652	355	1,430	－	6,300	－	7.8	－	110	----	810	400	
10	35,850	10,760	30.0	147,998	413	1,420	－	6,100	－	9.2	7.0	100	----	903	400	
11	35,460	10,700	30.2	167,496	472	1,400	－	6,200	0.25	9.3	6.8	120	----	1,045	400	
12	43,310	13,060	30.2	157,002	363	1,410	－	6,400	－	7.6	6.0	120	----	817	440	
13	45,540	13,640	30.0	135,388	297	1,430	75.1	6,300	－	7.2	5.7	91	----	931	480	
14	48,120	14,360	29.8	133,454	277	1,400	－	5,900	－	6.8	－	92	----	927	440	
15	46,310	13,820	29.8	135,320	292	1,380	－	5,800	－	7.1	－	110	121	911	440	
16	47,950	14,360	29.9	146,176	305	1,360	－	5,700	－	6.9	6.5	93	593	1,072	440	
17	46,780	14,000	29.9	141,366	302	1,350	－	5,800	－	7.0	6.3	88	----	1,007	440	
18	47,700	14,190	29.7	129,460	271	1,290	－	5,300	0.12	6.9	6.6	100	726	1,022	440	
19	46,700	14,150	30.3	126,739	271	1,300	－	5,400	－	7.0	6.7	130	1,270	912	440	
20	44,330	13,860	31.3	126,648	286	1,300	67.9	5,300	－	7.4	6.7	110	484	1,099	440	
21	39,630	11,920	30.1	132,818	335	1,290	－	5,200	－	8.3	－	77	424	1,031	440	
22	38,710	11,590	29.9	134,778	348	1,260	－	5,200	－	8.5	－	81	----	919	440	
23	42,760	12,810	30.0	144,251	337	1,150	－	4,700	－	7.7	6.7	85	----	1,000	440	
24	42,250	12,610	29.8	158,135	374	1,140	－	4,900	－	7.8	7.0	90	----	1,020	400	
25	37,980	11,350	29.9	150,383	396	1,100	－	5,100	0.22	8.7	7.2	92	----	982	360	
26	37,900	11,590	30.6	149,075	393	1,080	－	4,900	－	8.7	7.4	93	----	934	350	
27	35,100	10,640	30.3	155,172	442	1,190	72.5	5,400	－	9.4	8.3	94	----	904	320	
28	36,170	10,780	29.8	166,508	460	1,290	－	5,300	－	9.1	－	85	----	879	320	
29	36,080	10,850	30.1	171,556	475	1,330	－	5,400	－	9.1	－	91	----	887	340	
30	36,160	10,970	30.3	171,794	475	1,350	－	5,500	－	9.1	8.0	90	----	846	360	
31	37,300	11,120	29.8	173,568	465	1,380	－	5,800	－	8.8	7.9	94	----	939	360	
合計	1,248,770	375,010	－	4,730,276	－	－	－	－	－	－	－	－	3,618	29,359	13,110	
最大	48,120	14,360	31.3	175,396	486	1,600	76.4	6,400	0.26	9.4	8.3	130	1,270	1,099	560	
最小	35,100	10,640	29.7	126,648	271	1,080	67.9	4,700	0.12	6.8	5.3	77	121	810	320	
平均	40,283	12,097	30.0	152,590	379	1,350	73.0	5,700	0.21	8.3	6.7	98	603	947	423	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2021年 8月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	40,500	12,090	29.9	176,158	435	1,490	−	6,500	−	8.1	−	100	----	882	470	E系生物反応槽容量
2	37,980	11,430	30.1	140,750	371	1,520	−	6,500	−	8.7	5.3	100	----	996	520	1池3424m³
3	41,110	12,250	29.8	155,691	379	1,470	−	6,400	−	8.0	5.4	110	----	905	510	嫌気槽864m3
4	37,200	11,080	29.8	162,343	436	1,520	−	6,200	−	8.8	6.1	98	----	837	480	好気槽2560m3
5	36,190	10,760	29.7	175,283	484	1,550	−	6,200	0.25	9.1	6.5	90	----	905	460	
6	36,700	10,970	29.9	175,627	479	1,560	76.2	6,200	−	9.0	5.8	100	----	875	520	
7	35,720	10,660	29.8	175,175	490	1,530	−	6,100	−	9.2	−	100	----	907	560	
8	36,150	10,770	29.8	174,106	482	1,510	−	6,000	−	9.1	−	100	----	943	560	
9	42,940	12,850	29.9	150,630	351	1,480	−	6,000	−	7.7	−	100	----	931	560	
10	35,810	10,770	30.1	148,915	416	1,440	−	5,900	−	9.2	5.2	100	----	1,034	560	
11	35,610	10,690	30.0	167,782	471	1,340	−	5,800	0.27	9.2	4.9	120	----	982	560	
12	45,110	13,510	29.9	157,124	348	1,330	−	5,800	−	7.3	5.3	120	----	920	520	
13	47,130	14,110	29.9	135,653	288	1,370	75.2	6,000	−	7.0	5.7	100	----	1,042	480	
14	47,890	14,320	29.9	135,107	282	1,440	−	5,500	−	6.9	−	93	----	991	520	
15	46,430	13,860	29.9	136,901	295	1,420	−	5,600	−	7.1	−	110	121	978	520	
16	47,540	14,290	30.1	147,969	311	1,400	−	5,400	−	6.9	6.0	95	593	1,037	520	
17	47,640	14,220	29.8	143,120	300	1,430	−	5,400	−	6.9	6.1	85	----	1,107	520	
18	48,110	14,300	29.7	131,618	274	1,370	−	5,000	0.11	6.8	6.3	110	726	1,113	520	
19	48,130	14,610	30.4	128,317	267	1,360	−	4,900	−	6.8	6.4	110	1,271	927	520	
20	45,900	13,740	29.9	129,039	281	1,360	67.4	5,000	−	7.2	6.3	110	484	1,032	520	
21	39,560	11,800	29.8	135,745	343	1,340	−	4,800	−	8.3	−	80	424	1,034	520	
22	39,070	11,640	29.8	138,114	354	1,300	−	4,700	−	8.4	−	83	----	959	520	
23	43,810	13,130	30.0	148,272	338	1,200	−	4,300	−	7.5	6.4	87	----	940	520	
24	43,410	12,950	29.8	162,474	374	1,230	−	4,600	−	7.6	6.7	91	----	1,023	480	
25	37,780	11,270	29.8	155,368	411	1,160	−	4,700	0.21	8.7	6.7	95	----	1,040	440	
26	37,500	11,400	30.4	154,312	411	1,130	−	4,800	−	8.8	6.4	92	----	989	430	
27	34,970	10,540	30.1	160,592	459	1,210	73.4	5,200	−	9.4	7.0	110	----	966	400	
28	36,130	10,760	29.8	171,905	476	1,240	−	4,900	−	9.1	−	100	----	914	400	
29	36,080	10,770	29.9	177,426	492	1,290	−	5,200	−	9.1	−	93	----	921	425	
30	36,130	10,890	30.1	177,603	492	1,300	−	5,200	−	9.1	6.7	96	----	920	440	
31	37,260	11,080	29.7	179,150	481	1,320	−	5,400	−	8.8	6.6	110	----	936	440	
合計	1,261,490	377,510	−	4,808,269	−	−	−	−	−	−	−	−	3,619	29,986	15,415	
最大	48,130	14,610	30.4	179,150	492	1,560	76.2	6,500	0.27	9.4	7.0	120	1,271	1,113	560	
最小	34,970	10,540	29.7	128,317	267	1,130	67.4	4,300	0.11	6.8	4.9	80	121	837	400	
平均	40,693	12,178	29.9	155,105	381	1,370	73.1	5,500	0.21	8.2	6.1	100	603	967	497	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2021年 8月度　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ固形物量)	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ量)	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	t	m³	t	t	
1	1,123	0.70	7.91	791	-	-	323	0.97	3.13	313	-	-	
2	1,144	0.73	8.35	835	-	-	344	0.97	3.34	334	-	-	
3	1,094	0.69	7.50	750	-	-	344	0.99	3.41	341	-	-	
4	1,141	0.69	7.85	785	-	-	344	0.99	3.41	341	-	-	
5	1,021	0.59	6.01	601	-	-	221	0.96	2.12	212	-	-	
6	1,011	0.59	5.97	597	-	-	211	1.00	2.11	211	-	-	
7	1,036	0.86	8.94	894	-	-	236	0.98	2.31	231	-	-	
8	1,040	0.58	5.99	599	-	-	241	0.98	2.36	236	-	-	
9	1,144	0.63	7.20	720	-	-	344	1.01	3.47	347	-	-	
10	1,145	0.88	10.06	1006	-	-	344	1.02	3.51	351	-	-	
11	1,073	0.57	6.08	608	-	-	344	0.96	3.30	330	-	-	
12	959	0.60	5.73	573	-	-	208	0.96	2.00	200	-	-	
13	873	0.93	8.11	811	-	-	171	0.94	1.61	161	-	-	
14	921	0.35	3.18	318	-	-	72	0.93	0.67	67	-	-	
15	886	0.40	3.56	356	-	-	135	0.95	1.28	128	-	-	
16	711	0.46	3.29	329	-	-	160	1.04	1.66	166	-	-	
17	1,175	0.69	8.08	808	-	-	326	0.94	3.06	306	-	-	
18	903	0.69	6.25	625	-	-	2	0.58	0.01	1	-	-	
19	972	0.74	7.23	723	-	-	130	0.97	1.26	126	-	-	
20	844	0.76	6.42	642	-	-	90	0.90	0.81	81	-	-	
21	994	0.83	8.24	824	-	-	244	0.95	2.32	232	-	-	
22	934	0.77	7.23	723	-	-	136	0.97	1.32	132	-	-	
23	624	0.79	4.94	494	-	-	175	0.96	1.68	168	-	-	
24	883	0.62	5.47	547	-	-	198	0.99	1.96	196	-	-	
25	1,022	0.63	6.41	641	-	-	222	0.97	2.15	215	-	-	
26	953	0.60	5.73	573	-	-	154	0.97	1.49	149	-	-	
27	952	0.66	6.24	624	-	-	202	0.98	1.98	198	-	-	
28	939	0.68	6.40	640	-	-	192	1.05	2.02	202	-	-	
29	946	0.61	5.79	579	-	-	196	0.97	1.90	190	-	-	
30	1,017	0.71	7.17	717	-	-	217	1.00	2.17	217	-	-	
31	1,057	0.70	7.39	739	-	-	258	1.03	2.66	266	-	-	
合計	30,537	-	204.72	20472	0.00	0.00	6,784	-	66.48	6648	-	-	
最大	1,175	0.93	10.06	1006	-	-	344	1.05	3.51	351	-	-	
最小	624	0.35	3.18	318	-	-	2	0.58	0.01	1	-	-	
平均	985	0.67	6.60	660	-	-	219	0.96	2.14	214	-	-	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2021年 8月度　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備 考
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量	濃度	固形物量	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量						
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t	
1	−	−	−	−	−	−	800	0.60	−	4.8	−	4.8	478	−	−	155	0.74	1.2	
2	−	−	−	−	−	−	800	0.63	−	5.0	−	5.0	501	−	−	155	0.79	1.2	
3	−	−	−	−	−	−	750	0.55	−	4.1	−	4.1	409	−	−	155	0.72	1.1	
4	−	−	−	−	−	−	797	0.56	−	4.4	−	4.4	444	−	−	155	0.67	1.0	
5	−	−	−	−	−	−	800	0.49	−	3.9	−	3.9	389	−	−	155	0.61	0.9	
6	−	−	−	−	−	−	800	0.48	−	3.9	−	3.9	386	−	−	155	0.68	1.1	
7	−	−	−	−	−	−	800	0.83	−	6.6	−	6.6	663	−	−	160	0.87	1.4	
8	−	−	−	−	−	−	799	0.45	−	3.6	−	3.6	363	−	−	155	0.59	0.9	
9	−	−	−	−	−	−	800	0.47	−	3.7	−	3.7	373	−	−	155	0.68	1.1	
10	−	−	−	−	−	−	801	0.82	−	6.6	−	6.6	655	−	−	155	0.93	1.4	
11	−	−	−	−	−	−	729	0.38	−	2.8	−	2.8	278	−	−	155	0.64	1.0	
12	−	−	−	−	−	−	751	0.50	−	3.7	−	3.7	373	−	−	155	0.62	1.0	
13	−	−	−	−	−	−	702	0.93	−	6.5	−	6.5	650	−	−	85	0.94	0.8	
14	−	−	−	−	−	−	849	0.30	−	2.5	−	2.5	251	−	−	155	0.46	0.7	
15	−	−	−	−	−	−	751	0.30	−	2.3	−	2.3	228	−	−	155	0.47	0.7	
16	−	−	−	−	−	−	551	0.30	−	1.6	−	1.6	163	−	−	155	0.64	1.0	
17	−	−	−	−	−	−	849	0.59	−	5.0	−	5.0	502	−	−	155	0.68	1.1	
18	−	−	−	−	−	−	901	0.69	−	6.2	−	6.2	624	−	−	155	0.66	1.0	
19	−	−	−	−	−	−	842	0.71	−	6.0	−	6.0	597	−	−	155	0.71	1.1	
20	−	−	−	−	−	−	754	0.74	−	5.6	−	5.6	561	−	−	155	0.78	1.2	
21	−	−	−	−	−	−	750	0.79	−	5.9	−	5.9	592	−	−	155	0.83	1.3	
22	−	−	−	−	−	−	798	0.74	−	5.9	−	5.9	591	−	−	105	0.83	0.9	
23	−	−	−	−	−	−	449	0.73	−	3.3	−	3.3	326	−	−	155	0.86	1.3	
24	−	−	−	−	−	−	685	0.43	0.65	1.8	1.8	3.5	351	−	−	155	0.64	1.0	
25	−	−	−	−	−	−	800	−	0.53	−	4.3	4.3	426	−	−	166	0.69	1.2	
26	−	−	−	−	−	−	799	−	0.53	−	4.2	4.2	424	−	−	155	0.65	1.0	
27	−	−	−	−	−	−	750	−	0.57	−	4.3	4.3	426	−	−	155	0.73	1.1	
28	−	−	−	−	−	−	747	−	0.59	−	4.4	4.4	438	−	−	155	0.83	1.3	
29	−	−	−	−	−	−	750	−	0.52	−	3.9	3.9	389	−	−	155	0.64	1.0	
30	−	−	−	−	−	−	800	−	0.63	−	5.0	5.0	500	−	−	155	0.72	1.1	
31	−	−	−	−	−	−	799	−	0.59	−	4.7	4.7	473	−	−	155	0.70	1.1	
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	23753	−	−	105.7	32.5	138.2	13824	−	−	4701	−	33.14	
最大	−	−	−	−	−	−	901	0.93	0.65	6.6	5.0	6.6	663	−	−	166	0.94	1.4	
最小	−	−	−	−	−	−	449	0.30	0.52	1.6	1.8	1.6	163	−	−	85	0.46	0.7	
平均	−	−	−	−	−	−	766	0.45	0.57	4.4	4.1	4.5	446	−	−	152	0.71	1.1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2021年 8月度　No.5-3

日	スクリュープレス脱水機													備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	61	1.6	96.3	7	1.6	77.0	–	–	48	2.7	46.5	1.02	–	
15	302	7.5	97.2	31	7.5	75.6	–	–	266	3.2	231.0	1.09	–	
16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
合計	363	9.1	–	38	9.2	–	–	–	315	–	277.50	–	0	
最大	302	7.5	97.2	31	7.5	77.0	–	–	266	3.2	231.0	1.09	–	
最小	61	1.6	96.3	7	1.6	75.6	–	–	48	2.7	46.5	1.02	–	
平均	182	5.0	97.5	19	4.6	75.9	–	–	157	3.5	138.8	1.22	–	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2021年 8月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	10.0	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	19.0	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.00	0.00	0:00	0.0	0.00	−	0	−	29.0	0	0	0	0	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	19.0	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	10.0	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	14.50	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2021年 8月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	－	968			968	－	133.9			133.9	－	6.0			6.0
2	989	－			989	143.9	－			143.9	6.3	－			6.3
3	939	－			939	134.8	－			134.8	5.7	－			5.7
4	986	－			986	148.6	－			148.6	6.0	－			6.0
5	866	－			866	106.6	－			106.6	4.3	－			4.3
6	－	856			856	－	100.3			100.3	－	4.2			4.2
7	876	－			876	152.4	－			152.4	6.5	－			6.5
8	－	885			885	－	107.0			107.0	－	4.3			4.3
9	989	－			989	131.2	－			131.2	5.4	－			5.4
10	－	990			990	－	173.2			173.2	－	7.8			7.8
11	918	－			918	95.7	－			95.7	4.3	－			4.3
12	－	804			804	－	99.7			99.7	－	4.1			4.1
13	788	－			788	152.1	－			152.1	6.6	－			6.6
14	－	766			766	－	55.3			55.3	－	2.1			2.1
15	731	－			731	59.6	－			59.6	2.4	－			2.4
16	－	556			556	－	44.6			44.6	－	2.0			2.0
17	1,020	－			1,020	156.1	－			156.1	6.4	－			6.4
18	678	70			748	123.6	10.5			134.1	4.4	0.4			4.8
19	－	817			817	－	156.4			156.4	－	5.6			5.6
20	689	－			689	96.8	－			96.8	4.7	－			4.7
21	－	839			839	－	152.5			152.5	－	6.3			6.3
22	829	－			829	131.7	－			131.7	5.7	－			5.7
23	－	469			469	－	75.6			75.6	－	3.1			3.1
24	728	－			728	90.2	－			90.2	3.9	－			3.9
25	－	856			856	－	113.8			113.8	－	4.6			4.6
26	798	－			798	97.7	－			97.7	4.0	－			4.0
27	449	348			797	72.7	44.5			117.2	2.6	1.9			4.5
28	－	784			784	－	130.6			130.6	－	4.6			4.6
29	791	－			791	91.7	－			91.7	4.1	－			4.1
30	－	862			862	－	127.7			127.7	－	5.3			5.3
31	902	－			902	128.8	－			128.8	5.4	－			5.4
合計	14,966	10,870			25,836	2,114.2	1,525.6			3,640	88.7	62.3			151.0
最大	1,020	990			1,020	156.1	173.2			173.2	6.6	7.8			7.8
最小	449	70			469	59.6	10.5			44.6	2.4	0.4			2.0
平均	831	725			833	117.5	101.7			117.4	4.9	4.2			4.9

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2021年 8月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.70	4.5	−	88.9			88.2	−	1,378			1,378	−	0.10			0.10	
2	0.72	4.4	88.1	−			88.7	1,436	−			1,436	0.10	−			0.10	
3	0.68	4.2	88.7	−			89.1	1,276	−			1,276	0.09	−			0.09	
4	0.69	4.1	88.9	−			88.2	1,537	−			1,537	0.11	−			0.11	
5	0.59	4.1	85.1	−			84.3	1,349	−			1,349	0.11	−			0.11	
6	0.57	4.2	−	86.1			85.7	−	1,247			1,247	−	0.10			0.10	
7	0.86	4.3	86.6	−			86.7	1,349	−			1,349	0.11	−			0.11	
8	0.57	4.1	−	86.1			86.0	−	1,450			1,450	−	0.11			0.11	
9	0.62	4.2	88.8	−			88.5	1,552	−			1,552	0.11	−			0.11	
10	0.87	4.5	−	90.5			90.7	−	1,450			1,450	−	0.10			0.10	
11	0.55	4.5	85.3	−			86.0	1,523	−			1,523	0.11	−			0.11	
12	0.59	4.1	−	86.6			87.2	−	1,117			1,117	−	0.10			0.10	
13	0.93	4.4	90.5	−			90.4	1,262	−			1,262	0.11	−			0.11	
14	0.32	3.8	−	85.5			84.0	−	1,044			1,044	−	0.09			0.09	
15	0.39	4.1	85.9	−			82.8	1,160	−			1,160	0.11	−			0.11	
16	0.41	4.4	−	86.5			87.0	−	783			783	−	0.10			0.10	
17	0.69	4.1	91.4	−			91.4	1,566	−			1,566	0.11	−			0.11	
18	0.70	3.6	93.0	90.3			92.3	1,146	131			1,276	0.12	0.13			0.12	
19	0.75	3.6	−	91.4			91.8	−	1,276			1,276	−	0.11			0.11	
20	0.76	4.9	89.8	−			90.4	1,117	−			1,117	0.11	−			0.11	
21	0.83	4.2	−	91.1			90.0	−	1,218			1,218	−	0.10			0.10	
22	0.77	4.3	89.1	−			89.1	1,189	−			1,189	0.10	−			0.10	
23	0.77	4.1	−	85.8			86.1	−	682			682	−	0.10			0.10	
24	0.62	4.3	85.9	−			86.7	1,247	−			1,247	0.12	−			0.12	
25	0.61	4.0	−	87.2			88.5	−	1,378			1,378	−	0.11			0.11	
26	0.59	4.1	85.1	−			85.1	1,291	−			1,291	0.11	−			0.11	
27	0.64	3.8	92.1	86.4			88.2	754	856			1,610	0.12	0.17			0.14	
28	0.65	3.5	−	89.7			90.2	−	1,088			1,088	−	0.10			0.10	
29	0.61	4.5	85.5	−			85.4	1,262	−			1,262	0.11	−			0.11	
30	0.70	4.2	−	87.8			88.3	−	1,218			1,218	−	0.10			0.10	
31	0.70	4.2	85.3	−			85.7	1,392	−			1,392	0.11	−			0.11	
合計	−	−	−	−	−	−	−	23,403	16,313			39,716	−	−	−	−	−	
最大	0.93	4.9	93.0	91.4			92.3	1,566	1,450			1,610	0.12	0.17			0.14	
最小	0.32	3.5	85.1	85.5			82.8	754	131			682	0.09	0.09			0.09	
平均	0.66	4.1	87.9	88.3			88.2	1,300	1,088			1,281	0.11	0.10			0.11	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2021年 8月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考	
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤	脱水ケーキ		
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率		(ポリ鉄)	搬出量		
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t		
1	1,511	34.6	96.9	155	35.0	77.4	779	0.66	−	−	3,205	6.8	−	−			
2	1,074	29.6	96.3	125	29.6	76.3	523	0.53	−	−	2,175	5.5	−	−			
3	992	27.4	96.5	125	27.5	78.1	521	0.60	−	−	2,175	6.2	−	−			
4	835	20.9	96.5	98	20.9	78.7	512	0.71	−	−	2,349	8.1	−	−			
5	942	23.7	97.2	112	23.7	78.8	593	0.90	−	−	2,625	10.0	−	−			
6	928	22.3	96.7	103	22.8	77.9	570	0.74	−	−	2,509	8.1	−	−			
7	1,213	29.9	97.4	128	29.9	76.6	622	0.80	−	−	2,929	9.4	−	−			
8	1,206	27.1	97.7	120	27.1	77.4	606	0.87	−	−	2,799	10.1	−	−			
9	1,152	27.5	97.4	119	27.5	77.0	628	0.83	−	−	2,668	8.8	−	−			
10	1,067	27.7	96.2	116	27.7	76.1	524	0.51	−	−	2,451	6.0	−	−			
11	1,060	27.7	96.8	118	27.7	76.6	539	0.63	−	−	2,480	7.2	−	−			
12	1,159	29.4	97.3	127	29.4	76.8	602	0.78	−	−	2,886	9.3	−	−			
13	1,070	29.3	96.6	123	29.3	76.2	537	0.60	−	−	2,436	6.8	−	−			
14	1,027	29.0	97.1	123	29.0	76.4	531	0.69	−	−	2,233	7.3	−	−			
15	1,070	29.7	97.2	124	29.7	76.1	483	0.64	−	−	2,262	7.6	−	−			
16	992	27.5	96.6	115	27.5	76.0	439	0.52	−	−	2,175	6.4	−	−			
17	996	27.6	97.0	114	27.6	75.8	481	0.65	−	−	2,190	7.5	−	−			
18	977	27.8	96.7	116	27.8	76.1	480	0.60	−	−	2,132	6.7	−	−			
19	1,139	31.2	97.1	126	31.2	75.2	406	0.50	−	−	1,552	4.8	−	−			
20	1,220	32.1	97.3	130	32.1	75.3	423	0.52	−	−	−	−	−	−			
21	1,052	27.8	96.6	105	27.8	73.5	314	0.35	−	−	−	−	−	−			
22	1,402	25.8	97.7	104	25.8	75.2	434	0.54	−	−	−	−	−	−			
23	1,500	21.4	97.8	91	21.4	76.4	441	0.54	−	−	−	−	−	−			
24	1,360	21.4	98.3	91	21.4	76.5	402	0.69	−	−	−	−	−	−			
25	1,043	20.5	97.7	85	20.5	75.9	321	0.53	−	−	−	−	−	−			
26	989	21.8	97.5	90	21.8	75.8	292	0.48	−	−	−	−	−	−			
27	939	21.5	97.7	92	21.5	76.6	286	0.52	−	−	−	−	−	−			
28	897	22.5	97.1	98	22.5	77.1	375	0.58	−	−	−	−	−	−			
29	905	21.6	97.3	96	21.6	77.6	360	0.59	−	−	377	1.5	−	−			
30	1,044	21.7	97.4	106	21.7	79.6	555	0.82	−	−	2,436	9.0	−	−			
31	1,064	24.2	97.4	112	24.2	78.3	532	0.78	−	−	2,596	9.5	−	−			
合計	33,825	812.2	−	3,488	813.2	−	15,105	−	−	−	51,635	−	0	0			
最大	1,511	34.6	98.3	155	35.0	79.6	779	0.90	−	−	3,205	10.1	−	−			
最小	835	20.5	96.2	85	20.5	73.5	286	0.35	−	−	377	1.5	−	−			
平均	1,091	26.2	97.6	113	26.2	76.7	487	0.63	−	−	2,347	5.3	−	−			

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2021年 8月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	1071	4.4	47.0	507.0	4.6	23.5	281.2	4.2	11.7	149	3.9	5.8	134	4.5	6.0	
2	903	4.3	39.3	323.0	4.8	15.5	283.6	4.1	11.5	153	3.9	6.0	144	4.4	6.3	
3	830	4.2	34.8	237.0	4.7	11.1	296.4	4.0	11.9	162	3.8	6.1	135	4.2	5.7	
4	760	3.8	29.0	215.0	3.2	6.9	274.2	4.1	11.3	123	3.9	4.8	149	4.1	6.0	
5	723	3.6	26.4	248.0	3.0	7.5	239.3	4.1	9.7	129	3.8	4.9	107	4.1	4.3	
6	934	3.7	34.7	428.0	3.2	13.7	264.6	4.3	11.5	141	3.7	5.3	100	4.2	4.2	
7	997	3.4	33.9	436.0	2.5	11.0	272.5	4.1	11.2	136	3.8	5.2	152	4.3	6.5	
8	959	3.2	30.5	445.0	2.3	10.1	270.6	4.1	11.0	136	3.8	5.1	107	4.1	4.3	
9	913	3.7	33.7	401.0	3.2	12.9	251.0	4.2	10.5	130	3.7	4.9	131	4.2	5.4	
10	945	4.6	43.8	358.0	5.5	19.8	282.2	3.9	11.1	131	3.9	5.1	173	4.5	7.8	
11	807	4.6	36.8	310.0	5.1	15.9	267.3	4.2	11.2	134	4.0	5.4	96	4.5	4.3	
12	899	3.6	32.6	393.0	3.1	12.2	270.6	4.1	11.0	136	3.9	5.3	100	4.1	4.1	
13	904	4.1	37.1	379.0	4.1	15.5	230.9	4.2	9.6	142	3.8	5.4	152	4.4	6.6	
14	794	4.0	31.6	450.0	3.9	17.3	162.0	4.5	7.3	127	3.9	4.9	55	3.8	2.1	
15	693	4.5	31.4	355.0	4.9	17.5	147.7	4.4	6.5	131	3.8	5.0	60	4.1	2.4	
16	661	4.4	29.2	348.0	4.7	16.4	153.2	4.1	6.3	115	3.9	4.5	45	4.4	2.0	
17	732	3.6	26.1	302.0	2.7	8.1	151.5	4.5	6.8	122	3.9	4.8	156	4.1	6.4	
18	694	4.2	29.4	307.0	4.6	14.2	133.8	4.4	5.9	119	3.8	4.5	134	3.6	4.8	
19	885	3.6	32.2	483.0	3.4	16.3	127.1	4.5	5.7	119	3.9	4.6	156	3.6	5.6	
20	995	3.2	32.3	660.0	2.7	17.8	122.0	4.3	5.2	116	4.0	4.6	97	4.9	4.7	
21	814	4.3	34.7	427.0	4.4	18.6	121.8	4.4	5.3	112	4.0	4.5	153	4.2	6.3	
22	994	3.2	32.1	629.0	2.7	17.0	134.5	4.1	5.5	99	3.9	3.9	132	4.3	5.7	
23	1002	3.2	32.5	687.0	2.8	19.5	145.1	4.3	6.2	94	3.9	3.7	76	4.1	3.1	
24	927	2.5	23.4	575.0	1.6	8.9	164.8	4.0	6.6	97	4.1	4.0	90	4.3	3.9	
25	816	3.0	24.3	416.0	2.2	9.3	187.3	3.6	6.7	99	3.8	3.7	114	4.0	4.6	
26	744	3.3	24.4	393.0	2.6	10.0	170.6	4.1	7.0	82	4.1	3.4	98	4.1	4.0	
27	715	3.1	21.9	316.0	1.8	5.6	198.6	4.2	8.4	84	4.1	3.4	117	3.8	4.5	
28	757	3.4	26.1	312.0	2.8	8.6	236.5	4.1	9.8	78	3.9	3.1	131	3.5	4.6	
29	725	3.4	24.5	291.0	2.3	6.7	253.0	4.0	10.1	89	4.0	3.6	92	4.5	4.1	
30	770	3.5	27.0	292.0	2.6	7.6	259.1	4.1	10.5	91	3.9	3.6	128	4.2	5.3	
31	842	3.2	27.3	357.0	2.1	7.5	264.4	4.1	10.8	92	3.9	3.6	129	4.2	5.4	
合計	26206	−	969.6	12280.0	−	403	6617.4	−	273.8	3,668.53	−	142.3	3640	−	151.0	
最大	1071	−	47.0	687.0	5.5	24	296.4	4.5	11.9	161.78	4.1	6.1	173	4.9	7.8	
最小	661	−	21.9	215.0	1.6	6	121.8	3.6	5.2	77.92	3.7	3.1	45	3.5	2.0	
平均	845	3.7	31.0	396.1	3.3	13	213.5	4.1	8.8	118.30	3.9	4.6	117	4.1	4.9	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2021年 8月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	120.97	77.4	77.6	27.3	−	−	−	−	121.0	77.4	77.6	27.3	−	−	−	−	
2	123.48	76.3	78.4	29.3	−	−	−	−	123.5	76.3	78.4	29.3	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月
3	154.60	78.1	75.9	33.9	41.5	78.1	75.9	9.1	113.1	78.1	75.9	24.8	−	−	−	−	平均(average関数使用)にて
4	126.57	78.7	76.8	27.0	100.1	78.7	76.8	21.3	26.5	78.7	76.8	5.6	−	−	−	−	補完しています
5	104.28	78.8	77.2	22.1	104.3	78.8	77.2	22.1	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	115.73	77.9	78.4	25.6	115.7	77.9	78.4	25.6	−	−	−	−	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日
7	120.44	76.6	77.6	28.2	120.4	76.6	77.6	28.2	−	−	−	−	−	−	−	−	は月平均(average関数使用)にて
8	119.90	77.4	77.6	27.1	119.9	77.4	77.6	27.1	−	−	−	−	−	−	−	−	データを補完しています
9	120.30	77.0	77.6	27.7	120.3	77.0	77.6	27.7	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	111.38	76.1	80.0	26.6	111.4	76.1	80.0	26.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	121.84	76.6	78.5	28.5	121.8	76.6	78.5	28.5	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	123.96	76.8	78.1	28.8	124.0	76.8	78.1	28.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	125.50	76.2	77.3	29.9	125.5	76.2	77.3	29.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	125.56	76.4	77.6	29.6	125.6	76.4	77.6	29.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	118.78	76.1	77.6	28.4	118.8	76.1	77.6	28.4	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	118.00	76.0	71.5	28.3	118.0	76.0	71.5	28.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	120.28	75.8	73.9	29.1	120.3	75.8	73.9	29.1	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	118.04	76.1	73.4	28.2	118.0	76.1	73.4	28.2	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	121.92	75.2	71.5	30.2	121.9	75.2	71.5	30.2	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	119.64	75.3	71.1	29.6	119.6	75.3	71.1	29.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	116.94	73.5	77.6	31.0	116.9	73.5	77.6	31.0	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	102.62	75.2	77.6	25.4	102.6	75.2	77.6	25.4	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	92.40	76.4	76.5	21.8	92.4	76.4	76.5	21.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	82.44	76.5	81.2	19.4	82.4	76.5	81.2	19.4	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	88.72	75.9	80.2	21.4	88.7	75.9	80.2	21.4	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	87.74	75.8	82.2	21.2	87.7	75.8	82.2	21.2	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	92.38	76.6	82.6	21.6	92.4	76.6	82.6	21.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	98.10	77.1	77.6	22.5	98.1	77.1	77.6	22.5	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	100.22	77.6	77.6	22.4	100.2	77.6	77.6	22.4	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	105.72	79.6	83.1	21.6	105.7	79.6	83.1	21.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	113.22	78.3	82.0	24.6	113.2	78.3	82.0	24.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	3511.67	−	−	818	3127.6	−	−	731.1	384.03	−	−	87.0	0.00	−	−	0	
最大	154.60	79.6	83.1	33.9	125.6	79.6	83.1	31.0	123.5	78.7	78	29.3	−	−	−	−	
最小	82.44	73.5	71.1	19.4	41.5	73.5	71.1	9.1	26.5	76.3	76	5.6	−	−	−	−	
平均	113.00	76.7	77.4	26.4	107.9	76.6	77.4	25.0	96.0	77.3	77	21.8	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、硅砂補給量)

2021年 8月度　No.5-10

日	重油消費量				硅砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	−	839	−	839	−	−	−	0	
2	1,164	254	−	1,418	−	−	−	0	
3	3,404	2,102	−	5,506	4	−	−	4	
4	2,489	511	−	3,000	−	−	−	0	
5	2,874	−	−	2,874	6	−	10	16	
6	2,174	−	−	2,174	5	−	19	24	
7	477	−	−	477	2	−	−	2	
8	550	−	−	550	1	−	−	1	
9	484	−	−	484	−	−	−	0	
10	136	−	−	136	−	−	−	0	
11	1,023	−	−	1,023	−	−	−	0	
12	899	−	−	899	−	−	−	0	
13	555	−	−	555	4	−	−	4	
14	1,301	−	−	1,301	−	−	−	0	
15	1,766	−	−	1,766	−	−	−	0	
16	2,304	−	−	2,304	−	−	−	0	
17	2,206	−	−	2,206	−	−	−	0	
18	2,297	−	−	2,297	4	−	−	4	
19	1,579	−	−	1,579	−	−	−	0	
20	1,424	−	−	1,424	−	−	−	0	
21	1,144	−	−	1,144	−	−	−	0	
22	1,519	−	−	1,519	−	−	−	0	
23	1,372	−	−	1,372	−	−	−	0	
24	1,114	−	−	1,114	−	−	−	0	
25	680	−	−	680	−	−	−	0	
26	421	−	−	421	−	−	−	0	
27	451	−	−	451	−	−	−	0	
28	732	−	−	732	−	−	−	0	
29	742	−	−	742	−	−	−	0	
30	2,143	−	−	2,143	4	−	−	4	
31	2,244	−	−	2,244	−	−	−	0	
合計	41,668	3,706	0	45,374	30	0	29	59	
最大	3,404	2,102	−	5,506	6	−	19	24	
最小	136	254	−	136	1	−	10	0	
平均	1,389	927	−	1,464	4	−	15	2	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2021年 9月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量			放流水量						降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
							簡易処理水量			放流水量							
			（合流）	雨水排水量	流入下水量	（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	mm	m³	m³	m³	m³	
1	晴	31.5	210,547	0	210,547	211,630	0	0	0	154,650	56,980	0.0	27,061	232,685	160,145	72,540	
2	曇時々雨	29.1	753,218	80,755	672,463	673,592	307,370	141,023	448,393	154,808	70,391	18.0	30,785	247,830	160,390	87,440	
3	曇時々雨	25.0	800,272	233,872	566,400	567,332	207,305	126,791	334,096	164,009	69,227	51.5	28,984	254,206	164,946	89,260	
4	曇一時雨	27.3	457,601	14,150	443,451	444,345	99,618	99,970	199,588	173,039	71,718	10.5	30,161	266,957	174,587	92,370	
5	曇後晴	27.7	267,741	0	267,741	268,808	0	14,262	14,262	186,845	67,701	0.0	27,400	275,827	190,217	85,610	
6	晴時々曇	28.1	255,982	0	255,982	256,901	0	0	0	190,074	66,827	0.0	24,929	276,429	193,439	82,990	
7	晴後曇	27.8	233,733	0	233,733	234,726	0	0	0	175,518	59,208	0.0	27,601	256,435	182,155	74,280	
8	曇一時雨	27.3	235,576	0	235,576	236,492	0	0	0	174,980	61,512	0.5	26,097	256,608	178,978	77,630	
9	曇一時雨	26.6	479,067	48,775	430,292	431,347	104,805	91,349	196,154	173,205	61,988	12.5	30,008	258,253	179,713	78,540	
10	晴	28.0	238,608	0	238,608	239,294	0	0	0	176,287	63,007	0.0	23,911	257,470	179,070	78,400	
11	晴一時雨	28.0	358,087	0	358,087	359,056	55,380	61,297	116,677	177,132	65,247	12.5	30,799	266,775	183,135	83,640	
12	曇一時雨	28.2	237,471	0	237,471	238,391	0	0	0	179,780	58,611	1.0	27,229	259,701	185,351	74,350	
13	晴一時曇	27.6	223,247	0	223,247	224,247	0	0	0	166,376	57,871	0.0	26,260	244,557	170,997	73,560	
14	曇時々雨	23.2	279,173	0	279,173	280,202	15,050	22,793	37,843	177,262	65,097	4.0	29,275	265,290	182,940	82,350	
15	雨後晴	25.2	314,223	0	314,223	315,367	20,425	52,640	73,065	179,047	63,255	5.5	28,552	264,073	185,083	78,990	
16	晴	22.5	227,740	0	227,740	228,761	0	0	0	168,953	59,808	0.0	26,673	249,409	174,159	75,250	
17	曇時々雨	27.0	278,558	0	278,558	279,536	7,058	30,855	37,913	179,082	62,541	9.0	31,044	266,521	186,101	80,420	
18	雨後曇	27.0	668,933	164,980	503,953	504,932	136,468	109,493	245,961	184,320	74,651	24.5	30,885	281,909	188,889	93,020	
19	晴	28.0	257,031	0	257,031	258,055	0	0	0	196,186	61,869	0.0	25,645	277,858	199,818	78,040	
20	晴	27.8	235,014	0	235,014	235,911	0	0	0	174,990	60,921	0.0	27,620	257,763	181,343	76,420	
21	晴	28.2	236,808	0	236,808	237,737	0	0	0	178,230	59,507	0.0	24,932	256,777	183,497	73,280	
22	晴一時雨	27.9	219,581	0	219,581	220,539	0	0	0	162,897	57,642	0.5	27,966	242,621	170,121	72,500	
23	晴	28.3	213,290	0	213,290	214,294	0	0	0	156,894	57,400	0.0	25,846	234,125	162,245	71,880	
24	晴	28.1	206,568	0	206,568	207,553	0	0	0	151,284	56,269	0.0	26,937	228,760	158,140	70,620	
25	晴	28.0	217,300	0	217,300	218,312	0	0	0	160,483	57,829	0.0	28,080	240,355	168,135	72,220	
26	曇時々雨	24.8	286,276	0	286,276	287,375	0	37,512	37,512	182,668	67,195	4.5	27,629	271,638	187,018	84,620	
27	晴	25.9	210,007	0	210,007	211,082	0	0	0	149,515	61,567	0.0	27,559	233,155	156,295	76,860	
28	晴後曇	26.9	215,310	0	215,310	216,316	0	0	0	158,871	57,445	0.0	28,064	238,448	166,378	72,070	
29	曇後晴	27.8	203,477	0	203,477	204,549	0	0	0	147,804	56,745	0.0	29,257	227,757	154,177	73,580	
30	晴後曇	27.8	197,677	0	197,677	198,715	0	0	0	143,891	54,824	0.0	34,542	227,255	153,665	73,590	
合計	－	－	9,218,116	542,532	8,675,584	8,705,397	953,479	787,985	1,741,464	5,099,080	1,864,853	154.5	841,731	7,617,447	5,261,127	2,356,320	
最大	－	31.5	800,272	233,872	672,463	673,592	307,370	141,023	448,393	196,186	74,651	51.5	34,542	281,909	199,818	93,020	
最小	－	22.5	197,677	14,150	197,677	198,715	7,058	14,262	14,262	143,891	54,824	0.5	23,911	227,255	153,665	70,620	
平均	－	27.2	307,271	108,506	289,186	290,180	105,942	71,635	158,315	169,969	62,162	11.9	28,058	253,915	175,371	78,544	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2021年 9月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水)使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	51,130	100	510	10,866	6,448	1,181	−	−	−	0	0.00	1,402	1.09	410	0.86
2	81,100	159	510	12,172	6,410	1,484	−	−	−	107	0.16	1,459	0.38	702	0.40
3	86,920	170	510	11,252	6,456	597	−	−	−	0	0.00	1,516	0.49	547	0.33
4	89,360	175	510	11,360	6,392	1,783	−	−	−	0	0.00	1,072	0.47	673	0.47
5	62,390	122	510	11,537	6,428	886	−	−	−	0	0.00	1,516	0.97	707	1.04
6	46,360	91	510	10,400	6,395	293	−	−	−	0	0.00	1,642	1.04	775	1.39
7	46,170	91	510	12,175	6,385	589	−	−	−	0	0.00	2,303	1.57	399	0.81
8	65,550	129	510	10,254	6,395	897	−	−	−	0	0.00	2,166	1.49	741	1.45
9	76,070	149	510	12,640	6,348	1,472	−	−	−	94	0.15	1,676	0.72	559	0.44
10	54,250	106	510	9,555	6,390	296	−	−	−	0	0.00	1,459	0.99	467	0.89
11	68,140	134	510	12,424	6,463	2,069	−	−	−	0	0.00	1,664	0.86	866	0.82
12	64,500	126	510	11,890	6,390	300	−	−	−	0	0.00	1,858	1.24	581	1.19
13	46,230	91	510	10,172	6,378	890	−	−	−	0	0.00	1,528	1.10	673	1.40
14	65,000	127	510	12,349	6,422	1,170	−	−	−	0	0.00	1,813	1.13	661	0.90
15	58,530	115	510	12,095	6,338	297	−	−	−	0	0.00	1,801	1.08	547	0.57
16	46,360	91	510	10,616	6,346	301	−	−	−	63	0.16	1,733	1.23	655	1.31
17	69,530	136	510	12,614	6,487	1,477	−	−	−	0	0.00	2,964	1.91	684	0.88
18	84,900	166	510	12,688	6,307	1,183	−	−	−	0	0.00	1,710	0.64	809	0.53
19	45,740	90	510	10,058	6,394	591	−	−	−	0	0.00	2,759	1.69	490	0.95
20	45,710	90	510	12,149	6,348	595	−	−	−	0	0.00	1,824	1.25	616	1.21
21	45,680	90	510	9,365	6,329	586	−	−	−	0	0.00	2,120	1.43	787	1.59
22	54,020	106	510	12,310	6,405	590	−	−	−	0	0.00	1,471	1.08	331	0.69
23	47,760	94	510	9,753	6,419	889	−	−	−	51	0.13	2,246	1.72	553	1.16
24	45,530	89	510	11,555	6,363	589	−	−	−	0	0.00	1,676	1.33	581	1.24
25	50,690	99	510	12,347	6,434	292	−	−	−	0	0.00	1,961	1.47	684	1.42
26	77,000	151	510	10,502	6,352	2,081	−	−	−	0	0.00	2,120	1.39	901	1.03
27	45,510	89	510	12,197	6,374	592	−	−	−	0	0.00	1,699	1.36	502	0.98
28	45,430	89	510	12,150	6,441	581	−	−	−	0	0.00	2,189	1.65	775	1.62
29	45,440	89	510	11,070	8,585	593	−	−	−	0	0.00	2,063	1.67	353	0.75
30	45,460	89	510	13,267	10,610	583	−	−	−	75	0.20	2,086	1.74	541	1.18
合計	1,756,460	3,444		343,782	198,232	25,727	−	−	−	390	−	55,496	−	18,570	−
最大	89,360	175	510	13,267	10,610	2,081	−	−	−	107	0.20	2,964	1.91	901	1.62
最小	45,430	89	510	9,365	6,307	292	−	−	−	51	0.13	1,072	0.38	331	0.33
平均	58,549	115	510	11,459	6,608	858	−	−	−	78	0.03	1,850	1.10	619	0.84

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2021年 9月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	簡易処理水量					ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計
	A系	B系	C系	D系	E系				A系	B系	C系	D系	E系			
	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥
1	54,625	45,223	60,297	36,260	36,280	160,145	72,540	232,685	−	−	−	−	−	0	0	0
2	55,725	44,856	59,809	43,230	44,210	160,390	87,440	247,830	−	−	−	−	−	0	0	0
3	56,566	46,449	61,931	45,100	44,160	164,946	89,260	254,206	−	−	−	−	−	0	0	0
4	55,334	51,108	68,145	45,760	46,610	174,587	92,370	266,957	−	−	−	−	−	0	0	0
5	55,966	57,536	76,715	41,050	44,560	190,217	85,610	275,827	−	−	−	−	−	0	0	0
6	56,854	58,536	78,049	41,340	41,650	193,439	82,990	276,429	−	−	−	−	−	0	0	0
7	55,814	54,146	72,195	37,030	37,250	182,155	74,280	256,435	−	−	−	−	−	0	0	0
8	56,194	52,622	70,162	38,640	38,990	178,978	77,630	256,608	−	−	−	−	−	0	0	0
9	55,995	53,022	70,696	38,890	39,650	179,713	78,540	258,253	−	−	−	−	−	0	0	0
10	57,034	52,301	69,735	38,390	40,010	179,070	78,400	257,470	−	−	−	−	−	0	0	0
11	56,625	54,219	72,291	41,400	42,240	183,135	83,640	266,775	−	−	−	−	−	0	0	0
12	55,304	55,734	74,313	37,100	37,250	185,351	74,350	259,701	−	−	−	−	−	0	0	0
13	54,114	50,093	66,790	36,680	36,880	170,997	73,560	244,557	−	−	−	−	−	0	0	0
14	56,575	54,156	72,209	40,410	41,940	182,940	82,350	265,290	−	−	−	−	−	0	0	0
15	56,194	55,238	73,651	39,130	39,860	185,083	78,990	264,073	−	−	−	−	−	0	0	0
16	54,834	51,139	68,186	37,460	37,790	174,159	75,250	249,409	−	−	−	−	−	0	0	0
17	56,055	55,734	74,312	40,030	40,390	186,101	80,420	266,521	−	−	−	−	−	0	0	0
18	56,164	56,882	75,843	46,580	46,440	188,889	93,020	281,909	−	−	−	−	−	0	0	0
19	55,366	61,908	82,544	38,770	39,270	199,818	78,040	277,858	−	−	−	−	−	0	0	0
20	54,375	54,415	72,553	37,860	38,560	181,343	76,420	257,763	−	−	−	−	−	0	0	0
21	56,195	54,558	72,744	35,770	37,510	183,497	73,280	256,777	−	−	−	−	−	0	0	0
22	55,031	49,324	65,766	35,910	36,590	170,121	72,500	242,621	−	−	−	−	−	0	0	0
23	51,543	47,444	63,258	35,520	36,360	162,245	71,880	234,125	−	−	−	−	−	0	0	0
24	53,194	44,977	59,969	35,090	35,530	158,140	70,620	228,760	−	−	−	−	−	0	0	0
25	54,234	48,815	65,086	36,240	35,980	168,135	72,220	240,355	−	−	−	−	−	0	0	0
26	55,847	56,216	74,955	41,330	43,290	187,018	84,620	271,638	−	−	−	−	−	0	0	0
27	50,695	45,257	60,343	37,040	39,820	156,295	76,860	233,155	−	−	−	−	−	0	0	0
28	54,146	48,099	64,133	34,710	37,360	166,378	72,070	238,448	−	−	−	−	−	0	0	0
29	50,356	44,495	59,326	35,690	37,890	154,177	73,580	227,757	−	−	−	−	−	0	0	0
30	53,854	42,776	57,035	36,800	36,790	153,665	73,590	227,255	−	−	−	−	−	0	0	0
合計	1,650,808	1,547,278	2,063,041	1,165,210	1,191,110	5,261,127	2,356,320	7,617,447	0	0	0	0	0	0	0	0
最大	57,034	61,908	82,544	46,580	46,610	199,818	93,020	281,909	−	−	−	−	−	−	−	−
最小	50,356	42,776	57,035	34,710	35,530	153,665	70,620	227,255	−	−	−	−	−	−	−	−
平均	55,027	51,576	68,768	38,840	39,704	175,371	78,544	253,915	−	−	−	−	−	−	−	−

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2021年 9月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	971	1,017	−	1,988	130.0	153.2	−	283.2	5.8	5.9	−	11.7	0.61	4.1
2	1,073	1,038	−	2,111	134.2	137.7	−	271.9	5.8	5.6	−	11.4	0.56	4.2
3	1,034	1,071	−	2,105	132.3	128.2	−	260.5	5.0	5.2	−	10.2	0.50	3.9
4	1,160	640	256	2,056	125.3	75.9	29.1	230.3	5.4	3.0	1.2	9.6	0.48	4.2
5	827	1,031	−	1,858	86.5	114.3	−	200.8	3.8	4.8	−	8.6	0.48	4.3
6	861	872	−	1,733	107.4	107.9	−	215.3	4.4	4.4	−	8.8	0.53	4.1
7	979	950	−	1,929	107.1	126.2	−	233.3	4.8	4.7	−	9.5	0.51	4.1
8	992	914	−	1,906	107.7	106.3	−	214.0	4.7	4.3	−	9.0	0.49	4.2
9	936	953	−	1,889	115.6	116.2	−	231.8	4.6	4.7	−	9.3	0.51	4.0
10	764	603	−	1,367	100.5	85.4	−	185.9	3.8	3.0	−	6.8	0.53	3.7
11	1,193	1,176	131	2,500	131.1	141.3	14.0	286.4	5.6	5.6	0.6	11.8	0.49	4.1
12	1,054	1,005	−	2,059	130.1	121.7	−	251.8	5.2	5.0	−	10.2	0.51	4.1
13	1,172	1,022	−	2,194	135.6	135.6	−	271.2	6.0	5.2	−	11.2	0.53	4.1
14	945	1,145	246	2,336	117.8	140.6	31.3	289.7	4.7	5.8	1.2	11.7	0.52	4.0
15	1,181	1,128	102	2,411	146.5	139.9	12.7	299.1	6.1	5.8	0.5	12.4	0.54	4.1
16	712	1,093	861	2,666	82.9	143.3	106.0	332.2	3.6	5.6	4.3	13.5	0.53	4.1
17	1,060	1,081	823	2,964	125.4	128.8	92.7	346.9	5.2	5.3	4.1	14.6	0.51	4.2
18	1,022	1,036	−	2,058	113.0	129.5	−	242.5	4.9	5.0	−	9.9	0.50	4.1
19	1,081	1,093	−	2,174	111.5	118.0	−	229.5	5.0	5.1	−	10.1	0.48	4.4
20	1,049	1,044	−	2,093	115.0	121.2	−	236.2	5.2	5.1	−	10.3	0.51	4.4
21	1,105	949	−	2,054	133.6	112.8	−	246.4	5.3	4.6	−	9.9	0.50	4.0
22	1,112	−	1,082	2,194	116.8	−	113.6	230.4	4.9	−	4.8	9.7	0.46	4.2
23	805	406	854	2,065	87.6	47.9	94.9	230.4	3.8	1.9	4.0	9.7	0.49	4.2
24	1,063	442	513	2,018	124.2	55.1	60.8	240.1	5.1	2.1	2.5	9.7	0.50	4.0
25	1,071	616	679	2,366	120.3	73.9	81.8	276.0	5.3	3.0	3.3	11.6	0.51	4.2
26	735	585	887	2,207	92.5	74.2	113.1	279.8	3.7	2.9	4.5	11.1	0.52	4.0
27	585	972	657	2,214	72.0	120.3	79.4	271.7	2.8	4.7	3.2	10.7	0.50	3.9
28	708	655	868	2,231	78.9	76.8	103.7	259.4	3.3	3.0	4.0	10.3	0.48	4.0
29	1,051	556	522	2,129	130.5	77.4	69.6	277.5	5.7	3.0	2.8	11.5	0.56	4.1
30	1,084	687	934	2,705	151.2	91.5	121.0	363.7	5.8	3.7	5.0	14.5	0.56	4.0
合計	29,385	25,780	9,415	64,580	3,463.1	3,201.1	1,123.7	7,787.9	145.3	128.0	46.0	319.3	−	−
最大	1,193	1,176	1,082	2,964	151.2	153.2	121.0	363.7	6.1	5.9	5.0	14.6	0.61	4.4
最小	585	406	102	1,367	72.0	47.9	12.7	185.9	2.8	1.9	0.5	6.8	0.46	3.7
平均	980	889	628	2,153	115.4	110.4	74.9	259.6	4.8	4.4	3.1	10.6	0.51	4.1

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2021年 9月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	97.2	95.8	−	9.55	11.98	−	21.53	0.16	0.19	−	0.18	360.0	2.1	7.6
2	96.9	96.9	−	10.58	12.40	−	22.98	0.18	0.21	−	0.19	366.0	3.6	13.2
3	96.5	96.5	−	8.22	10.05	−	18.26	0.16	0.19	−	0.17	406.0	3.2	12.9
4	96.3	96.3	96.3	9.39	6.26	2.45	18.10	0.17	0.20	0.20	0.18	414.0	3.8	15.9
5	96.3	96.3	−	6.82	10.14	−	16.97	0.17	0.20	−	0.19	389.0	3.2	12.5
6	96.7	95.0	−	7.18	8.67	−	15.85	0.16	0.19	−	0.17	364.0	3.7	13.5
7	96.5	96.6	−	8.85	10.46	−	19.31	0.18	0.22	−	0.20	412.0	2.5	10.1
8	96.4	96.4	−	8.42	9.62	−	18.04	0.17	0.21	−	0.19	571.0	2.7	15.3
9	96.6	96.6	−	8.31	10.06	−	18.37	0.17	0.21	−	0.19	519.0	2.5	13.1
10	95.1	95.1	−	6.92	6.10	−	13.02	0.17	0.19	−	0.18	397.0	2.5	10.0
11	96.4	96.4	96.4	11.21	12.48	1.25	24.95	0.19	0.22	0.20	0.20	569.0	3.1	17.6
12	96.6	96.6	−	9.95	11.45	−	21.40	0.19	0.22	−	0.20	414.0	3.5	14.5
13	96.7	95.1	−	10.52	11.33	−	21.85	0.17	0.21	−	0.19	510.0	3.9	20.0
14	96.6	96.6	96.6	10.30	16.30	2.71	29.31	0.21	0.27	0.21	0.24	472.0	2.2	10.4
15	95.1	95.1	95.1	12.26	13.03	1.10	26.39	0.19	0.21	0.20	0.20	559.0	2.7	15.3
16	96.7	96.7	95.0	6.97	11.24	7.99	26.20	0.18	0.19	0.18	0.18	548.0	2.5	13.6
17	96.5	96.5	96.5	12.63	14.64	8.69	35.96	0.23	0.27	0.21	0.24	900.0	2.8	25.2
18	96.4	96.5	−	8.73	9.06	−	17.80	0.17	0.17	−	0.17	473.0	2.6	12.1
19	96.3	96.3	−	8.60	9.86	−	18.46	0.17	0.19	−	0.18	403.0	2.3	9.3
20	96.5	96.5	−	8.40	10.05	−	18.44	0.16	0.19	−	0.17	438.0	2.9	12.6
21	96.5	96.5	−	9.47	9.43	−	18.90	0.17	0.20	−	0.19	472.0	2.5	11.8
22	96.1	−	96.1	10.78	−	10.79	21.56	0.21	−	0.22	0.21	570.0	1.8	10.4
23	96.4	96.4	96.4	7.94	4.49	8.12	20.55	0.20	0.23	0.19	0.20	538.0	1.3	7.0
24	96.5	96.5	96.5	9.94	4.51	5.01	19.47	0.19	0.20	0.20	0.19	550.0	2.0	11.0
25	96.5	96.5	96.6	10.44	7.28	6.71	24.43	0.19	0.23	0.19	0.20	730.0	1.0	6.9
26	96.6	96.6	96.6	8.10	7.39	9.54	25.03	0.21	0.24	0.21	0.22	378.0	2.6	9.8
27	96.5	96.5	96.5	6.88	11.74	7.23	25.85	0.24	0.24	0.22	0.23	380.0	2.3	8.6
28	96.3	96.3	96.3	7.48	7.59	9.76	24.83	0.22	0.24	0.23	0.23	440.0	1.9	8.5
29	96.9	96.9	96.9	12.08	6.83	7.16	26.06	0.21	0.22	0.24	0.22	450.0	2.0	9.0
30	95.4	95.4	95.3	13.49	9.15	12.69	35.33	0.22	0.24	0.24	0.23	564.0	3.0	17.1
合計	−	−	−	280.42	283.58	101.19	665.19	−	−	−	−	14,556.0	−	374.8
最大	97.20	96.90	96.90	13.49	16.30	12.69	35.96	0.24	0.27	0.24	0.24	900.0	3.9	25.2
最小	95.10	95.00	95.00	6.82	4.49	1.10	13.02	0.16	0.17	0.18	0.17	360.0	1.0	6.9
平均	96.3	96.3	96.1	9.35	9.78	6.75	22.17	0.19	0.21	0.21	0.20	485.2	2.6	12.5

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心)

2021年 9月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	851	−	−	851	118.5	−	−	118.5	4.7	−	−	4.7	0.60	4.0
2	−	−	776	776	−	−	112.5	112.5	−	−	4.5	4.5	0.64	4.0
3	671	−	150	821	107.6	−	22.5	130.2	4.1	−	0.9	5.0	0.66	3.8
4	−	−	872	872	−	−	128.4	128.4	−	−	5.1	5.1	0.64	4.0
5	417	502	43	962	62.4	77.3	6.3	146.1	2.5	3.1	0.3	5.8	0.65	4.0
6	−	778	169	947	−	118.4	24.8	143.2	−	4.6	0.9	5.5	0.62	3.8
7	404	545	−	949	51.0	72.9	−	123.9	2.1	2.9	−	5.0	0.57	4.0
8	465	483	−	948	60.2	64.6	−	124.8	2.4	2.6	−	5.0	0.57	4.0
9	−	443	506	949	−	63.3	68.2	131.5	−	2.5	2.7	5.2	0.60	4.0
10	308	−	333	641	42.2	−	44.1	86.3	1.7	−	1.9	3.5	0.60	4.1
11	494	−	913	1,407	61.4	−	110.0	171.4	2.5	−	4.6	7.1	0.55	4.1
12	430	520	−	950	50.2	63.5	−	113.7	2.0	2.5	−	4.5	0.52	3.9
13	−	424	531	955	−	50.7	60.0	110.7	−	2.0	2.5	4.5	0.51	4.1
14	668	−	118	786	78.3	−	13.8	92.1	3.2	−	0.6	3.8	0.53	4.1
15	360	588	−	948	45.3	72.3	−	117.6	1.9	3.0	−	4.9	0.56	4.2
16	83	343	628	1,054	11.6	42.2	78.5	132.2	0.4	1.8	3.3	5.5	0.56	4.2
17	818	431	268	1,517	100.8	46.7	29.6	177.2	3.7	2.0	1.2	6.9	0.50	3.9
18	−	500	447	947	−	56.6	51.6	108.2	−	2.4	2.2	4.5	0.52	4.2
19	526	−	422	948	69.2	−	49.7	118.9	2.6	−	2.1	4.6	0.53	3.9
20	448	498	−	946	56.5	55.2	−	111.7	2.1	2.3	−	4.4	0.51	3.9
21	−	434	519	953	−	47.1	57.4	104.4	−	2.0	2.4	4.4	0.50	4.2
22	442	−	360	802	53.3	−	39.1	92.4	2.0	−	1.6	3.6	0.49	3.9
23	663	290	−	953	83.6	32.1	−	115.7	3.1	1.4	−	4.4	0.51	3.8
24	−	630	269	899	−	78.3	31.2	109.6	−	3.1	1.3	4.3	0.52	4.0
25	672	−	172	844	92.1	−	21.2	113.3	3.4	−	0.9	4.3	0.55	3.8
26	292	665	−	957	40.8	89.6	−	130.4	1.5	3.5	−	5.0	0.56	3.8
27	−	260	699	959	−	36.4	95.3	131.7	−	1.4	3.8	5.2	0.58	4.0
28	718	−	256	974	102.3	−	34.3	136.6	3.8	−	1.4	5.2	0.57	3.8
29	218	789	−	1,007	31.1	103.9	−	134.9	1.1	4.2	−	5.3	0.57	3.9
30	434	157	800	1,391	57.9	20.9	106.7	185.5	2.2	0.8	4.1	7.0	0.55	3.8
合計	10,382	9,280	9,251	28,913	1,376.3	1,192.1	1,185.3	3,753.7	53.0	47.8	48.2	149.0	−	−
最大	851	789	913	1,517	118.5	118.4	128.4	185.5	4.7	4.6	5.1	7.1	0.66	4.2
最小	83	157	43	641	11.6	20.9	6.3	86.3	0.4	0.8	0.3	3.5	0.49	3.8
平均	494	488	441	964	65.5	62.7	56.4	125.1	2.5	2.5	2.3	5.0	0.56	4.0

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心、重力濃縮)

2021年 9月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	92.8	−	−	−	−	−	
2	−	−	90.6	−	−	−	
3	92.4	−	91.0	−	−	−	
4	−	−	92.0	−	−	−	
5	92.2	94.8	90.8	−	−	−	
6	−	94.5	90.4	−	−	−	
7	90.8	93.9	−	−	−	−	
8	90.8	93.9	−	−	−	−	
9	−	92.9	89.9	−	−	−	
10	91.4	−	92.8	−	−	−	
11	90.4	−	92.0	−	−	−	
12	89.8	91.6	−	−	−	−	
13	−	91.4	93.0	−	−	−	
14	91.6	−	93.3	−	−	−	
15	92.2	92.2	−	−	−	−	
16	92.3	92.2	93.8	−	−	−	
17	91.2	91.1	92.9	−	−	−	
18	−	91.5	93.2	−	−	−	
19	91.8	−	93.3	−	−	−	
20	91.4	91.3	−	−	−	−	
21	−	91.1	92.9	−	−	−	
22	91.0	−	90.9	−	−	−	
23	91.4	91.3	−	−	−	−	
24	−	93.3	91.5	−	−	−	
25	92.2	−	92.0	−	−	−	
26	92.3	93.8	−	−	−	−	
27	−	94.1	94.0	−	−	−	
28	92.5	−	93.9	−	−	−	
29	92.5	92.4	−	−	−	−	
30	92.1	92.1	92.1	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	
最大	92.8	94.8	94.0	−	−	−	
最小	89.8	91.1	89.9	−	−	−	
平均	91.7	92.8	92.2	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2021年 9月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m³	t	%	m³	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	1,193	29.9	97.5	125	27.4	78.1	2,857	9.5	−	−	614.5	0.82	
2	1,171	35.2	97.0	131	29.0	77.8	3,031	8.6	−	−	644.0	0.73	
3	1,118	32.6	97.1	130	30.7	76.5	2,987	9.1	−	−	570.5	0.70	
4	1,106	34.2	96.9	125	29.8	76.2	2,813	8.2	−	−	543.5	0.64	
5	1,116	31.8	97.2	131	31.5	76.0	2,581	8.1	−	−	535.0	0.67	
6	1,131	31.5	97.2	124	29.1	76.5	2,291	7.3	−	−	538.5	0.68	
7	1,187	29.5	97.5	131	29.2	77.7	2,726	9.3	−	−	629.5	0.85	
8	1,235	33.6	97.3	127	28.8	77.4	3,016	9.0	−	−	660.0	0.79	
9	1,338	34.3	97.4	133	31.4	76.3	3,350	9.8	−	−	744.5	0.87	
10	967	24.1	97.5	99	24.0	75.7	2,378	9.9	−	−	511.5	0.85	
11	1,512	40.7	97.3	156	36.7	76.5	3,321	8.2	−	−	767.0	0.75	
12	1,237	32.9	97.3	135	31.5	76.6	2,958	9.0	−	−	613.0	0.75	
13	1,244	40.2	96.8	128	29.5	77.0	2,900	7.2	−	−	636.5	0.63	
14	1,351	31.0	97.7	132	30.7	76.7	2,813	9.1	−	−	642.5	0.83	
15	1,313	38.6	97.1	132	31.6	76.0	2,828	7.3	−	−	598.5	0.62	
16	1,460	35.6	97.6	149	35.4	76.3	2,784	9.2	218	3.5	743.5	0.84	
17	2,134	51.9	97.6	212	47.5	77.6	2,741	9.8	968	3.9	1,263.0	0.97	
18	1,282	31.0	97.6	128	30.9	75.8	2,668	8.6	−	−	527.5	0.68	
19	1,042	28.3	97.3	116	28.1	75.8	2,161	7.6	−	−	447.0	0.63	
20	1,234	30.7	97.5	119	28.1	76.4	2,393	7.8	−	−	594.0	0.77	
21	1,242	29.7	97.6	121	28.7	76.4	2,248	7.6	−	−	578.5	0.78	
22	1,231	27.9	97.7	122	27.8	77.1	2,465	8.8	−	−	558.5	0.80	
23	1,204	25.7	97.9	110	25.3	77.0	2,509	9.8	−	−	586.0	0.91	
24	1,317	29.2	97.8	127	29.1	77.1	2,741	9.4	−	−	665.5	0.91	
25	1,547	27.5	98.2	124	27.4	77.9	3,031	11.0	−	−	732.5	1.07	
26	1,195	31.0	97.4	117	26.6	77.2	2,567	8.3	−	−	577.0	0.74	
27	1,151	29.5	97.4	129	28.4	78.0	2,828	9.6	−	−	622.0	0.84	
28	1,110	28.2	97.5	127	28.1	77.8	2,871	10.2	−	−	698.5	0.99	
29	1,161	31.6	97.3	125	26.7	78.7	2,770	8.8	−	−	724.0	0.92	
30	1,756	44.4	97.5	186	40.7	78.2	2,973	9.9	472	3.3	1,065.5	0.96	
合計	38,285	982.3	−	3,952	909.8	−	82,592	−	1,658	−	19,632.0	−	
最大	2,134	51.9	98.2	212	47.5	78.7	3,350	11.0	968	3.9	1,263.0	1.07	
最小	967	24.1	96.8	99	24.0	75.7	2,161	7.2	218	3.3	447.0	0.62	
平均	1,276	32.7	97.4	132	30.3	77.0	2,753	8.4	553	3.6	654.4	0.80	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水A系)

2021年 9月度　No.2-6

日	A系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m³	t	%	m³	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	669	16.8	97.5	70	15.3	78.1	1,653	9.9	−	−	362.5	0.86	
2	678	20.4	97.0	76	16.8	77.8	1,755	8.6	−	−	386.0	0.76	
3	675	19.7	97.1	79	18.5	76.5	1,784	9.1	−	−	352.0	0.72	
4	690	21.3	96.9	78	18.6	76.2	1,726	8.1	−	−	338.0	0.63	
5	574	16.4	97.2	68	16.2	76.0	1,349	8.2	−	−	276.5	0.68	
6	505	14.1	97.2	55	13.0	76.5	957	6.8	−	−	218.0	0.62	
7	425	10.6	97.5	47	10.5	77.7	1,030	9.7	−	−	233.0	0.88	
8	620	16.9	97.3	64	14.4	77.4	1,566	9.3	−	−	341.0	0.81	
9	741	19.0	97.4	73	17.4	76.3	1,914	10.1	−	−	418.0	0.88	
10	506	12.6	97.5	52	12.6	75.7	1,305	10.3	−	−	270.5	0.86	
11	800	21.5	97.3	83	19.4	76.5	1,798	8.4	−	−	397.5	0.74	
12	740	19.7	97.3	81	18.8	76.6	1,827	9.3	−	−	376.5	0.77	
13	733	23.7	96.8	76	17.4	77.0	1,726	7.3	−	−	371.0	0.63	
14	728	16.7	97.7	71	16.5	76.7	1,508	9.0	−	−	341.0	0.82	
15	567	16.7	97.1	57	13.6	76.0	1,276	7.7	−	−	273.5	0.66	
16	656	15.8	97.6	66	15.7	76.3	1,479	9.4	−	−	308.5	0.78	
17	639	14.9	97.7	57	12.5	78.2	1,508	10.1	−	−	327.5	0.88	
18	644	15.6	97.6	64	15.5	75.8	1,349	8.7	−	−	262.5	0.67	
19	552	15.0	97.3	62	14.9	75.8	1,189	7.9	−	−	237.0	0.63	
20	660	16.4	97.5	64	15.0	76.4	1,291	7.9	−	−	320.5	0.78	
21	663	15.9	97.6	65	15.3	76.4	1,204	7.6	−	−	316.0	0.80	
22	583	13.2	97.7	58	13.2	77.1	1,175	8.9	−	−	273.0	0.83	
23	546	11.7	97.9	50	11.5	77.0	1,175	10.1	−	−	274.0	0.94	
24	718	15.9	97.8	69	15.9	77.1	1,508	9.5	−	−	364.5	0.92	
25	844	15.0	98.2	68	15.0	77.9	1,697	11.3	−	−	406.5	1.08	
26	501	13.0	97.4	49	11.2	77.2	1,117	8.6	−	−	256.5	0.79	
27	686	17.6	97.4	77	17.0	78.0	1,639	9.3	−	−	371.0	0.84	
28	769	19.5	97.5	88	19.5	77.8	1,958	10.0	−	−	483.0	0.99	
29	800	21.8	97.3	86	18.4	78.7	1,885	8.7	−	−	491.5	0.90	
30	663	15.9	97.6	65	13.9	78.7	1,523	9.6	−	−	355.0	0.89	
合計	19,575	503.0	−	2,016	463.5	−	44,863	−	0	−	10,002.0	−	
最大	844	23.7	98.2	88	19.5	78.7	1,958	11.3	−	−	491.5	1.08	
最小	425	10.6	96.8	47	10.5	75.7	957	6.8	−	−	218.0	0.62	
平均	653	16.8	97.4	67	15.4	77.0	1,495	8.9	−	−	333.4	0.80	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2021年 9月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	524	13.1	97.5	55	12.0	78.1	1,204	9.2	−	−	252.0	0.77	
2	493	14.8	97.0	55	12.2	77.8	1,276	8.6	−	−	258.0	0.70	
3	443	12.9	97.1	52	12.2	76.5	1,204	9.3	−	−	218.5	0.68	
4	416	12.9	96.9	47	11.2	76.2	1,088	8.5	−	−	205.5	0.64	
5	542	15.4	97.2	64	15.3	76.0	1,233	8.0	−	−	258.5	0.67	
6	626	17.4	97.2	69	16.1	76.5	1,334	7.6	−	−	320.5	0.74	
7	762	18.9	97.5	84	18.8	77.7	1,697	9.0	−	−	396.5	0.84	
8	615	16.7	97.3	63	14.3	77.4	1,450	8.7	−	−	319.0	0.76	
9	597	15.3	97.4	59	14.0	76.3	1,436	9.4	−	−	326.5	0.85	
10	461	11.5	97.5	47	11.4	75.7	1,073	9.3	−	−	241.0	0.84	
11	712	19.2	97.3	73	17.3	76.5	1,523	7.9	−	−	369.5	0.77	
12	497	13.2	97.3	54	12.7	76.6	1,131	8.6	−	−	236.5	0.72	
13	511	16.5	96.8	53	12.1	77.0	1,175	7.1	−	−	265.5	0.64	
14	623	14.3	97.7	61	14.2	76.7	1,305	9.1	−	−	301.5	0.84	
15	746	21.9	97.1	75	17.9	76.0	1,552	7.1	−	−	325.0	0.59	
16	611	14.7	97.6	62	14.6	76.3	1,305	8.9	−	−	258.5	0.70	
17	543	12.6	97.7	49	10.6	78.2	1,233	9.8	−	−	263.5	0.83	
18	638	15.4	97.6	64	15.4	75.8	1,320	8.6	−	−	265.0	0.69	
19	490	13.3	97.3	55	13.2	75.8	972	7.3	−	−	210.0	0.63	
20	574	14.3	97.5	55	13.1	76.4	1,102	7.7	−	−	273.5	0.77	
21	579	13.9	97.6	57	13.4	76.4	1,044	7.5	−	−	262.5	0.76	
22	648	14.7	97.7	64	14.6	77.1	1,291	8.8	−	−	285.5	0.78	
23	658	14.1	97.9	60	13.8	77.0	1,334	9.5	−	−	312.0	0.89	
24	599	13.3	97.8	58	13.2	77.1	1,233	9.3	−	−	301.0	0.91	
25	703	12.5	98.2	56	12.5	77.9	1,334	10.7	−	−	326.0	1.04	
26	694	18.0	97.4	68	15.5	77.2	1,450	8.1	−	−	320.5	0.71	
27	465	11.9	97.4	52	11.5	78.0	1,189	10.0	−	−	251.0	0.84	
28	341	8.7	97.5	39	8.6	77.8	914	10.5	−	−	215.5	1.00	
29	361	9.8	97.3	39	8.3	78.7	885	9.0	−	−	232.5	0.95	
30	595	14.3	97.6	59	12.5	78.7	1,450	10.2	−	−	320.0	0.90	
合計	17,067	435.6	−	1,746	402.6	−	37,729	−	−	−	8,391.0	−	
最大	762	21.9	98.2	84	18.8	78.7	1,697	10.7	−	−	396.5	1.04	
最小	341	8.7	96.8	39	8.3	75.7	885	7.1	−	−	205.5	0.59	
平均	569	14.5	97.4	58	13.4	76.9	1,258	8.7	−	−	279.7	0.77	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2021年 9月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	2.69	−	−	
2	4.97	−	−	
3	−	2.81	−	
4	−	−	−	
5	−	−	−	
6	−	−	−	
7	0.55	−	−	
8	1.53	−	−	
9	2.71	−	−	
10	2.50	2.71	1.73	
11	−	−	−	
12	−	−	−	
13	5.20	−	−	
14	−	2.68	−	
15	2.79	−	−	
16	2.77	−	1.74	
17	2.45	2.38	1.80	
18	−	−	−	
19	−	−	−	
20	−	−	−	
21	5.20	−	−	
22	−	2.84	−	
23	−	−	−	
24	4.92	−	−	
25	−	−	−	
26	−	−	−	
27	−	2.75	−	
28	4.98	−	−	
29	2.69	−	−	
30	2.37	1.74	−	
合計	48.32	17.91	5.27	
最大	5.20	2.84	1.80	
最小	0.55	1.74	1.73	
平均	3.22	2.56	1.76	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2021年 9月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	121.36	24:00	−	5.8	22.30	33.0	22	−	4.0	1,785.0	0	1,785	1,520	
2	127.86	24:00	−	5.9	21.71	37.0	22	−	−	1,773	0	1,773	1,762	
3	129.62	24:00	−	7.8	−	−	−	−	4.0	603	0	603	2,030	
4	129.12	24:00	−	8.6	−	−	−	−	−	491	0	491	1,853	
5	129.38	24:00	−	8.6	−	−	−	−	−	1,611	0	1,611	1,721	
6	129.28	24:00	−	8.9	−	−	−	−	−	1,836	0	1,836	1,727	
7	129.78	24:00	−	8.6	21.85	30.2	22	−	−	2,341	0	2,341	1,754	
8	128.04	24:00	−	7.7	−	−	−	−	4.0	2,033	0	2,033	1,760	
9	128.58	24:00	−	7.4	22.11	31.5	22	−	−	1,461	0	1,461	1,828	
10	129.02	24:00	−	7.9	−	−	−	−	4.0	428	0	428	1,892	
11	130.32	24:00	−	7.6	−	−	−	−	−	603	0	603	1,791	
12	130.36	24:00	−	7.4	−	−	−	−	−	839	0	839	1,615	
13	130.58	24:00	−	7.2	22.42	32.7	22	−	−	665	0	665	1,476	
14	130.22	24:00	−	6.9	22.50	31.2	22	−	4.0	817	0	817	1,504	
15	130.34	24:00	−	6.1	22.23	34.4	22	−	−	555	0	555	1,584	
16	129.12	24:00	−	6.2	22.16	36.3	22	−	−	322	0	322	1,560	
17	118.24	24:00	−	5.8	−	−	−	−	−	1,452	0	1,452	1,402	
18	122.38	24:00	−	6.7	−	−	−	−	−	1,395	0	1,395	1,412	
19	115.50	24:00	−	6.4	−	−	−	−	−	972	0	972	1,439	
20	116.20	24:00	−	6.4	−	−	−	−	4.0	1,150	0	1,150	1,375	
21	122.26	24:00	−	6.7	21.57	29.8	22	−	−	674	0	674	1,509	
22	121.60	24:00	−	6.0	21.19	32.3	21	−	−	1,338	0	1,338	1,450	
23	120.88	24:00	−	5.5	−	−	−	−	−	943	0	943	1,513	
24	114.80	24:00	−	5.5	21.54	33.4	22	−	4.0	411	0	411	1,532	
25	119.10	24:00	−	5.4	−	−	−	−	−	1,318	0	1,318	1,496	
26	119.68	24:00	−	5.4	−	−	−	−	−	628	0	628	1,500	
27	124.72	24:00	−	5.5	−	−	−	−	−	1,301	0	1,301	1,541	
28	130.30	24:00	−	5.5	21.69	33.5	22	−	−	1,473	0	1,473	1,429	
29	129.12	24:00	−	5.1	21.79	35.6	22	−	4.0	1,900	0	1,900	1,406	
30	129.28	24:00	−	5.1	−	−	−	−	−	1,986	0	1,986	1,348	
合計	3,767.0	720:00	0:00	199.6	285.06	−	285	−	32.0	35,104	0	35,104	47,725.5	
最大	130.6	24:00	−	8.9	22.50	37.0	22	−	4.0	2,341	−	2,341	2,029.5	
最小	114.8	24:00	−	5.1	21.19	29.8	21	−	4.0	322	−	322	1,347.5	
平均	125.57	24:00	#DIV/0!	6.7	21.93	33.1	22	−	4.0	1,170	−	0	1,591	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2021年 9月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	11.05	26.5	11	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.00	0:00	0:00	0.0	11.05	−	11	−	0.0	0	0	0	0	
最大	−	−	−	−	11.05	26.5	11	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	11.05	26.5	11	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	11.05	26.5	11	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2021年 9月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	108,860	−	−	−	−	−	49	56	2	58	18	
2	131,110	−	−	−	−	−	957	49	0	49	17	
3	121,690	−	−	−	−	−	1,821	54	1	55	16	
4	114,690	−	−	−	−	−	444	58	1	59	2	
5	103,250	−	−	−	−	−	−	47	1	48	1	
6	106,180	−	−	−	−	−	−	52	0	52	10	
7	107,370	−	−	−	−	−	−	53	1	54	4	
8	107,560	−	−	−	−	−	−	69	0	69	18	
9	114,490	−	−	−	−	−	498	45	1	46	22	
10	100,410	−	−	−	−	−	−	50	1	51	20	
11	109,290	−	−	−	−	−	302	48	0	48	2	
12	103,340	−	−	−	−	−	−	41	2	43	2	
13	107,750	−	−	−	−	−	−	56	2	58	14	
14	111,290	−	−	−	−	−	−	78	0	78	6	
15	113,110	−	−	−	180	−	4	42	1	43	19	
16	119,280	−	−	−	−	−	−	53	0	53	20	
17	125,790	−	−	−	−	−	−	60	1	61	17	
18	127,450	−	−	−	−	−	1,965	51	0	51	4	
19	101,780	−	−	−	−	−	−	44	1	45	2	
20	105,680	−	−	−	−	−	−	45	1	46	1	
21	106,930	−	−	−	−	−	−	53	0	53	12	
22	108,170	−	−	−	−	−	−	47	1	48	17	
23	105,790	−	−	−	−	−	−	41	1	42	15	
24	107,020	−	−	−	−	−	−	55	0	55	13	
25	108,000	−	−	−	−	−	−	40	1	41	3	
26	109,400	−	−	−	−	−	−	38	1	39	2	
27	105,720	−	−	−	−	−	−	49	1	50	10	
28	106,250	−	−	−	−	−	−	42	0	42	6	
29	110,600	−	−	−	−	−	−	65	0	65	20	
30	118,790	−	−	−	−	739	−	71	1	72	20	
合計	3,327,040	−	−	−	180	739	6,040	1,552	22	1,574	333	
最大	131,110	−	−	−	180	739	1,965	78	2	78	22	
最小	100,410	−	−	−	180	739	4	38	0	39	1	
平均	110,901	−	−	−	180	739	755	52	1	52	11	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2021年 9月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	54,625	17,120	31.3	293,382	537	1,740	−	5,900	0.31	4.4	3.7	92	-----	880	720	A系の送気量には、A系№5系列の送気量も含まれます。
2	55,725	17,390	31.2	299,520	537	1,690	−	6,300	−	4.3	3.4	94	-----	2,369	725	
3	56,566	17,380	30.7	213,120	377	1,350	76.6	4,600	−	4.2	3.6	96	-----	1,862	730	
4	55,334	17,370	31.4	213,120	385	1,100	−	3,600	−	4.3	−	125	-----	2,002	575	
5	55,966	17,390	31.1	244,852	438	1,040	−	3,400	−	4.3	−	79	-----	878	340	A系生物反応槽容量
6	56,854	17,300	30.4	286,032	503	1,200	−	3,800	−	4.2	8.5	84	-----	889	280	1池1244m^3
7	55,814	17,390	31.2	283,002	507	1,310	−	4,300	−	4.3	6.2	83	-----	886	400	
8	56,194	17,390	30.9	267,621	476	1,320	−	4,400	0.38	4.3	6.4	93	-----	887	410	
9	55,995	17,380	31.0	298,080	532	1,340	−	4,500	−	4.3	5.9	96	-----	1,520	440	
10	57,034	17,400	30.5	260,910	457	1,370	74.1	4,700	−	4.2	7.8	92	-----	902	305	
11	56,625	17,330	30.6	234,735	415	1,480	−	4,900	−	4.2	−	87	-----	1,221	560	
12	55,304	16,710	30.2	269,809	488	1,470	−	4,900	−	4.3	−	87	-----	902	600	
13	54,114	16,320	30.2	299,520	553	1,460	−	4,800	−	4.4	4.2	88	-----	888	640	
14	56,575	17,370	30.7	251,267	444	1,500	−	5,100	−	4.2	3.8	87	-----	1,106	680	
15	56,194	17,380	30.9	227,700	405	1,460	−	4,400	−	4.3	4.4	97	-----	1,200	680	
16	54,834	17,020	31.0	293,112	535	1,450	−	4,400	0.29	4.4	4.0	85	-----	875	750	
17	56,055	17,370	31.0	282,227	503	1,400	78.1	4,300	−	4.3	3.3	97	-----	874	855	
18	56,164	17,380	30.9	205,133	365	1,260	−	4,800	−	4.3	−	94	-----	1,837	600	
19	55,366	17,380	31.4	204,480	369	1,210	−	4,400	−	4.3	−	90	-----	880	560	
20	54,375	16,770	30.8	228,930	421	1,230	−	4,400	−	4.4	−	102	-----	883	560	
21	56,195	17,360	30.9	227,412	405	1,200	−	4,100	−	4.3	4.5	103	-----	888	560	
22	55,031	16,630	30.2	276,332	502	1,260	−	4,300	0.36	4.3	4.9	107	-----	888	560	
23	51,543	16,100	31.2	281,040	545	1,320	−	4,400	−	4.6	−	102	-----	886	570	
24	53,194	16,080	30.2	285,998	538	1,430	78.5	5,100	−	4.5	3.8	86	-----	888	640	
25	54,234	16,410	30.3	286,004	527	1,520	−	5,400	−	4.4	−	83	-----	885	715	
26	55,847	17,020	30.5	254,309	455	1,500	−	5,700	−	4.3	−	92	-----	879	720	
27	50,695	15,450	30.5	250,992	495	1,440	−	5,000	−	4.7	3.5	97	-----	879	720	
28	54,146	16,900	31.2	287,895	532	1,360	−	4,600	−	4.4	3.6	90	-----	869	720	
29	50,356	15,540	30.9	262,011	520	1,360	−	4,800	0.33	4.7	3.4	96	-----	871	720	
30	53,854	16,180	30.0	285,503	530	1,380	−	5,200	−	4.4	2.7	88	-----	870	880	
合計	1,650,808	508,210	−	7,854,048	−	−	−	−	−	−	−	−	0	32,544	18,215	
最大	57,034	17,400	31.4	299,520	553	1,740	78.5	6,300	0.38	4.7	8.5	125	−	2,369	880	
最小	50,356	15,450	30.0	204,480	365	1,040	74.1	3,400	0.29	4.2	2.7	79	−	869	280	
平均	55,027	16,940	30.8	261,802	476	1,370	76.8	4,700	0.33	4.3	4.6	93	−	1,085	607	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2021年 9月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
合計	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
最大	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
最小	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
平均	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2021年 9月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	45,223	14,970	28.8	231,240	511	1,550	－	5,600	0.23	6.2	6.2	150	----	1,100	480	B系生物反応槽容量
2	44,856	17,300	35.1	198,600	443	1,560	－	5,300	－	6.2	6.7	150	----	1,470	480	1池3883m³
3	46,449	19,400	36.0	189,480	408	1,520	78.5	5,000	－	6.0	6.5	140	----	1,602	510	
4	51,108	16,800	32.9	193,920	379	1,460	－	5,100	－	5.5	－	120	----	1,548	560	
5	57,536	16,000	27.8	189,300	329	1,370	－	5,100	－	4.9	－	130	----	1,120	490	
6	58,536	16,050	27.4	193,500	331	1,380	－	5,100	－	4.8	5.1	130	----	857	560	
7	54,146	16,120	29.8	205,080	379	1,330	－	5,000	－	5.2	5.1	140	----	979	560	
8	52,622	17,980	28.7	220,500	419	1,260	－	4,700	0.30	5.3	5.6	150	----	1,120	520	
9	53,022	17,570	28.8	191,340	361	1,250	－	4,800	－	5.3	5.5	160	----	1,260	520	
10	52,301	17,710	28.5	189,960	363	1,300	75.8	4,800	－	5.3	7.6	150	----	1,156	365	
11	54,219	14,500	26.7	191,700	354	1,420	－	5,200	－	5.2	－	120	----	1,274	680	
12	55,734	15,090	27.1	184,860	332	1,390	－	4,800	－	5.0	－	150	----	1,130	525	
13	50,093	13,580	27.1	212,340	424	1,420	－	4,900	－	5.6	5.7	160	----	1,100	560	
14	54,156	15,790	29.2	217,440	402	1,430	－	4,800	－	5.2	5.3	140	----	1,161	600	
15	55,238	15,170	27.5	183,060	331	1,370	－	5,500	－	5.1	4.6	140	----	1,267	600	
16	51,139	14,760	28.9	214,140	419	1,370	－	5,300	0.23	5.5	4.5	140	----	1,130	650	
17	55,734	15,780	28.3	216,360	388	1,290	80.0	5,200	－	5.0	3.4	140	----	1,130	775	
18	56,882	17,680	31.1	178,260	313	1,250	－	4,900	－	4.9	－	130	----	1,490	600	
19	61,908	16,320	26.4	180,480	292	1,180	－	5,100	－	4.5	－	130	----	988	600	
20	54,415	14,770	27.1	217,740	400	1,190	－	5,100	－	5.1	－	140	----	1,135	600	
21	54,558	15,020	27.5	214,680	393	1,190	－	4,800	－	5.1	4.5	140	----	1,125	600	
22	49,324	13,670	27.7	203,760	413	1,210	－	4,300	0.28	5.7	5.4	140	----	984	600	
23	47,444	13,580	28.6	200,520	423	1,220	－	4,300	－	5.9	－	140	----	1,145	600	
24	44,977	12,890	28.7	193,860	431	1,260	79.7	4,400	－	6.2	5.2	170	----	1,004	600	
25	48,815	13,440	27.5	211,860	434	1,300	－	4,500	－	5.7	－	150	----	1,140	525	
26	56,216	15,220	27.1	222,480	396	1,320	－	4,700	－	5.0	－	130	----	1,145	520	
27	45,257	12,772	28.2	187,080	413	1,320	－	4,700	－	6.2	5.8	140	----	858	510	
28	48,099	13,520	28.1	208,920	434	1,350	－	4,800	－	5.8	5.8	140	----	1,145	520	
29	44,495	12,360	27.8	219,600	494	1,430	－	5,500	0.23	6.3	5.3	140	----	1,135	520	
30	42,776	12,080	28.2	211,140	494	1,440	－	5,300	－	6.5	3.7	130	----	1,110	800	
合計	1,547,278	457,892	－	6,073,200	－	－	－	－	－	－	－	－	0	34,808	17,030	
最大	61,908	19,400	36.0	231,240	511	1,560	80.0	5,600	0.30	6.5	7.6	170	－	1,602	800	
最小	42,776	12,080	26.4	178,260	292	1,180	75.8	4,300	0.23	4.5	3.4	120	－	857	365	
平均	51,576	15,263	29.6	202,440	393	1,340	78.5	5,000	0.26	5.5	5.4	140	－	1,160	568	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2021年 9月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	60,297	15,450	28.8	316,560	525	1,570	－	7,200	0.23	6.2	5.7	200	----	1,070	560	C系生物反応槽容量
2	59,809	19,470	35.1	259,440	434	1,560	－	6,400	－	6.2	6.5	170	----	1,430	560	1池3883m³
3	61,931	19,620	36.0	247,140	399	1,470	79.3	5,900	－	6.0	6.2	180	----	1,558	590	
4	68,145	20,690	30.4	242,160	355	1,410	－	6,300	－	5.5	－	160	----	1,242	640	
5	76,715	21,300	27.8	249,540	325	1,370	－	6,300	－	4.9	－	160	----	1,090	640	
6	78,049	21,370	27.4	327,000	419	1,470	－	6,500	－	4.8	5.1	140	----	833	640	
7	72,195	19,110	26.5	341,400	473	1,490	－	6,600	－	5.2	5.2	160	----	1,101	640	
8	70,162	17,200	28.7	333,480	475	1,380	－	5,900	0.28	5.3	5.1	160	----	1,090	680	
9	70,696	18,030	28.8	286,560	405	1,340	－	5,600	－	5.3	5.3	170	----	1,230	680	
10	69,735	17,130	28.5	253,440	363	1,290	73.9	5,800	－	5.3	6.9	170	----	1,124	460	
11	72,291	22,080	30.5	252,240	349	1,410	－	5,700	－	5.2	－	140	----	1,106	880	
12	74,313	20,230	27.2	279,540	376	1,420	－	6,200	－	5.0	－	150	----	1,100	645	
13	66,790	18,070	27.1	338,580	507	1,550	－	6,700	－	5.6	4.8	150	----	1,070	710	
14	72,209	20,760	28.7	340,140	471	1,530	－	6,500	－	5.2	4.6	140	----	1,129	750	
15	73,651	20,200	27.4	301,980	410	1,510	－	6,800	－	5.1	4.2	140	----	1,233	800	
16	68,186	19,790	29.0	343,920	504	1,540	－	6,700	0.21	5.5	3.9	140	----	1,100	885	
17	74,312	21,190	28.5	339,180	456	1,460	80.6	6,400	－	5.0	2.8	150	----	1,100	1,170	
18	75,843	23,590	31.1	276,300	364	1,230	－	5,700	－	4.9	－	160	----	1,450	600	
19	82,544	21,990	26.6	286,680	347	1,200	－	6,000	－	4.5	－	130	----	1,112	640	
20	72,553	19,830	27.3	337,980	466	1,280	－	6,600	－	5.1	－	150	----	1,105	640	
21	72,744	20,250	27.8	361,440	497	1,310	－	6,400	－	5.1	4.7	150	----	1,095	640	
22	65,766	18,370	27.9	346,500	527	1,290	－	6,000	0.26	5.7	4.7	160	----	1,106	695	
23	63,258	17,860	28.2	319,740	505	1,300	－	6,000	－	5.9	－	170	----	1,115	680	
24	59,969	16,430	27.4	347,280	579	1,360	81.3	6,200	－	6.2	5.7	120	----	976	540	
25	65,086	18,000	27.7	360,000	553	1,400	－	6,000	－	5.7	－	170	----	1,110	810	
26	74,955	20,430	27.3	354,660	473	1,330	－	5,800	－	5.0	－	150	----	1,115	680	
27	60,343	16,800	27.8	360,480	597	1,370	－	5,800	－	6.2	4.9	160	----	842	690	
28	64,133	18,090	28.2	362,580	565	1,380	－	5,800	－	5.8	5.1	170	----	975	680	
29	59,326	16,350	27.6	352,440	594	1,410	－	6,600	0.23	6.3	4.5	160	----	1,105	680	
30	57,035	16,020	28.1	362,580	636	1,440	－	6,500	－	6.5	3.4	150	----	1,080	960	
合計	2,063,041	575,700	－	9,480,960	－	－	－	－	－	－	－	－	0	33,792	20,865	
最大	82,544	23,590	36.0	362,580	636	1,570	81.3	7,200	0.28	6.5	6.9	200	－	1,558	1,170	
最小	57,035	15,450	26.5	242,160	325	1,200	73.9	5,600	0.21	4.5	2.8	120	－	833	460	
平均	68,768	19,190	27.9	316,032	460	1,400	78.8	6,200	0.24	5.5	5.0	160	－	1,126	696	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2021年 9月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	36,260	10,890	30.0	171,980	474	1,420	−	6,100	0.27	9.1	6.5	91	----	946	420	D系生物反応槽容量
2	43,230	12,920	29.9	157,277	364	1,450	−	6,600	−	7.6	6.0	100	----	807	440	1池3424m³
3	45,100	13,440	29.8	134,299	298	1,500	73.9	6,600	−	7.3	6.0	91	----	1,028	455	嫌気槽864m3
4	45,760	13,680	29.9	134,542	294	1,490	−	6,400	−	7.2	−	90	----	1,162	445	好気槽2560m3
5	41,050	12,200	29.7	138,535	337	1,500	−	6,500	−	8.0	−	87	----	1,037	480	
6	41,340	12,320	29.8	154,656	374	1,410	−	6,100	−	8.0	5.9	84	----	930	470	
7	37,030	11,090	29.9	153,191	414	1,330	−	5,700	−	8.9	6.4	81	----	954	440	
8	38,640	11,550	29.9	172,763	447	1,310	−	5,600	0.40	8.5	6.3	90	----	1,033	440	
9	38,890	11,570	29.8	147,472	379	1,380	−	6,000	−	8.5	6.3	87	----	924	440	
10	38,390	11,520	30.0	149,298	389	1,420	71.2	6,100	−	8.6	8.1	91	----	947	340	
11	41,400	12,460	30.1	145,929	352	1,400	−	5,500	−	7.9	−	97	----	814	640	
12	37,100	11,210	30.2	151,628	409	1,350	−	5,300	−	8.9	−	87	----	919	520	
13	36,680	11,010	30.0	166,542	454	1,290	−	5,100	−	9.0	5.8	84	----	933	520	
14	40,410	12,110	30.0	183,156	453	1,330	−	5,300	−	8.1	5.8	78	----	959	520	
15	39,130	11,700	29.9	148,352	379	1,360	−	5,500	−	8.4	5.7	86	----	884	520	
16	37,460	11,190	29.9	161,219	430	1,310	−	5,300	0.22	8.8	5.6	96	----	941	530	
17	40,030	11,960	29.9	171,868	429	1,240	74.1	4,900	−	8.2	4.5	85	----	1,089	680	
18	46,580	13,850	29.7	136,641	293	1,170	−	5,000	−	7.1	−	100	----	1,093	480	
19	38,770	11,780	30.4	138,058	356	1,170	−	5,000	−	8.5	−	93	----	939	520	
20	37,860	11,350	30.0	170,880	451	1,120	−	4,700	−	8.7	−	93	----	910	520	
21	35,770	10,990	30.7	166,822	466	1,110	−	4,800	−	9.2	5.3	96	----	935	520	
22	35,910	9,970	27.8	157,646	439	1,110	−	4,800	0.35	9.2	5.8	120	----	966	481	
23	35,520	10,640	30.0	166,156	468	1,150	−	5,000	−	9.3	−	140	----	931	480	
24	35,090	10,550	30.1	176,690	504	1,210	74.4	5,100	−	9.4	5.8	140	----	936	480	
25	36,240	10,840	29.9	166,460	459	1,300	−	5,300	−	9.1	−	88	----	934	440	
26	41,330	12,320	29.8	181,540	439	1,390	−	5,500	−	8.0	−	90	----	749	440	
27	37,040	11,090	29.9	177,763	480	1,390	−	5,500	−	8.9	6.6	85	----	935	455	
28	34,710	10,400	30.0	175,167	505	1,390	−	5,600	−	9.5	6.2	100	----	971	480	
29	35,690	10,720	30.0	177,737	498	1,390	−	5,600	0.24	9.2	6.2	100	----	920	480	
30	36,800	10,990	29.9	180,978	492	1,380	−	5,500	−	8.9	4.1	100	----	974	720	
合計	1,165,210	348,310	−	4,815,245	−	−	−	−	−	−	−	−	0	28,500	14,796	
最大	46,580	13,850	30.7	183,156	505	1,500	74.4	6,600	0.40	9.5	8.1	140	−	1,162	720	
最小	34,710	9,970	27.8	134,299	293	1,110	71.2	4,700	0.22	7.1	4.1	78	−	749	340	
平均	38,840	11,610	29.9	160,508	413	1,330	73.4	5,500	0.30	8.5	5.9	95	−	950	493	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2021年 9月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	36,280	10,900	30.0	176,759	487	1,350	−	5,800	0.29	9.1	7.2	110	----	927	380	E系生物反応槽容量
2	44,210	13,220	29.9	161,648	366	1,440	−	6,200	−	7.4	7.7	99	----	949	360	1池3424m³
3	44,160	13,170	29.8	139,124	315	1,480	74.6	6,500	−	7.4	7.2	86	----	1,032	380	嫌気槽864m3
4	46,610	13,970	30.0	139,355	299	1,460	−	6,300	−	7.1	−	86	----	1,113	445	好気槽2560m3
5	44,560	13,270	29.8	142,517	320	1,490	−	6,400	−	7.4	−	88	----	927	480	
6	41,650	12,410	29.8	159,040	382	1,420	−	6,200	−	7.9	5.6	85	----	973	490	
7	37,250	11,130	29.9	156,861	421	1,350	−	5,700	−	8.8	5.5	77	----	979	520	
8	38,990	11,640	29.9	176,788	453	1,310	−	5,700	0.40	8.4	5.2	98	----	935	520	
9	39,650	11,800	29.8	151,741	383	1,370	−	6,000	−	8.3	5.3	90	----	959	520	
10	40,010	11,930	29.8	153,335	383	1,370	70.9	5,900	−	8.2	5.9	94	----	920	465	
11	42,240	12,620	29.9	150,052	355	1,310	−	5,400	−	7.8	−	110	----	1,019	680	
12	37,250	11,170	30.0	156,277	420	1,260	−	5,100	−	8.8	−	86	----	948	440	
13	36,880	11,040	29.9	171,378	465	1,250	−	5,100	−	8.9	6.7	87	----	959	440	
14	41,940	12,540	29.9	187,402	447	1,370	−	5,200	−	7.8	7.2	79	----	960	440	
15	39,860	11,900	29.9	152,519	383	1,460	−	5,600	−	8.2	7.1	78	----	1,053	441	
16	37,790	11,290	29.9	165,752	439	1,370	−	5,300	0.22	8.7	5.4	94	----	958	570	
17	40,390	12,040	29.8	176,463	437	1,300	74.3	5,000	−	8.1	3.7	85	----	975	840	
18	46,440	13,840	29.8	141,397	304	1,110	−	5,300	−	7.1	−	110	----	1,098	480	
19	39,270	11,900	30.3	143,191	365	1,130	−	5,500	−	8.4	−	95	----	899	440	
20	38,560	11,550	30.0	175,380	455	1,130	−	5,400	−	8.5	−	110	----	838	440	
21	37,510	11,210	29.9	171,979	458	1,130	−	5,200	−	8.8	5.9	110	----	920	440	
22	36,590	10,890	29.8	162,943	445	1,110	−	5,000	0.35	9.0	6.0	120	----	982	441	
23	36,360	10,830	29.8	171,951	473	1,170	−	5,200	−	9.0	−	140	----	934	440	
24	35,530	10,630	29.9	182,437	513	1,240	74.8	5,300	−	9.3	6.2	130	----	941	440	
25	35,980	10,730	29.8	171,962	478	1,380	−	5,700	−	9.1	−	90	----	956	480	
26	43,290	12,860	29.7	185,945	430	1,450	−	5,700	−	7.6	−	95	----	867	480	
27	39,820	11,870	29.8	181,758	456	1,430	−	6,000	−	8.3	5.3	90	----	897	535	
28	37,360	11,120	29.8	179,074	479	1,400	−	5,700	−	8.8	5.3	110	----	966	560	
29	37,890	11,290	29.8	181,723	480	1,360	−	5,700	0.26	8.7	5.1	120	----	946	560	
30	36,790	10,920	29.7	185,738	505	1,370	−	5,500	−	8.9	4.1	110	----	930	720	
合計	1,191,110	355,680	−	4,952,489	−	−	−	−	−	−	−	−	0	28,760	14,867	
最大	46,610	13,970	30.3	187,402	513	1,490	74.8	6,500	0.40	9.3	7.7	140	−	1,113	840	
最小	35,530	10,630	29.7	139,124	299	1,110	70.9	5,000	0.22	7.1	3.7	77	−	838	360	
平均	39,704	11,856	29.9	165,083	416	1,330	73.7	5,600	0.30	8.3	5.9	99	−	959	496	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2021年 9月度　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量（受入れ汚泥量）				脱水ケーキ（受入れ量）	脱水ケーキ（受入れ固形物量）	汚泥量（受入れ汚泥量）				脱水ケーキ（受入れ量）	脱水ケーキ（受入れ量）	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	t	m³	t	t	
1	1,083	0.71	7.69	769	−	−	284	1.00	2.84	284	−	−	
2	1,129	0.72	8.18	818	−	−	328	0.98	3.21	321	−	−	
3	932	0.66	6.15	615	−	−	134	0.93	1.25	125	−	−	
4	894	0.56	5.05	505	−	−	93	0.94	0.87	87	−	−	
5	1,067	0.66	7.04	704	−	−	267	0.99	2.64	264	−	−	
6	919	0.60	5.54	554	−	−	169	0.98	1.66	166	−	−	
7	993	0.68	6.79	679	−	−	242	1.00	2.42	242	−	−	
8	916	0.62	5.67	567	−	−	167	0.95	1.59	159	−	−	
9	1,055	0.85	8.93	893	−	−	305	1.13	3.45	345	−	−	
10	686	0.82	5.64	564	−	−	237	0.97	2.30	230	−	−	
11	969	0.63	6.06	606	−	−	218	0.99	2.16	216	−	−	
12	920	0.58	5.30	530	−	−	172	0.97	1.67	167	−	−	
13	1,000	0.62	6.15	615	−	−	199	0.96	1.91	191	−	−	
14	1,029	0.66	6.76	676	−	−	229	0.98	2.24	224	−	−	
15	1,144	0.69	7.86	786	−	−	344	1.06	3.65	365	−	−	
16	1,021	0.56	5.69	569	−	−	221	0.97	2.14	214	−	−	
17	978	0.62	6.06	606	−	−	228	0.97	2.21	221	−	−	
18	979	0.61	5.93	593	−	−	227	0.96	2.18	218	−	−	
19	1,024	0.58	5.92	592	−	−	273	0.98	2.68	268	−	−	
20	897	0.54	4.85	485	−	−	147	1.06	1.56	156	−	−	
21	929	0.55	5.12	512	−	−	180	0.95	1.71	171	−	−	
22	958	0.61	5.84	584	−	−	208	0.96	2.00	200	−	−	
23	1,004	0.60	6.04	604	−	−	204	0.98	2.00	200	−	−	
24	985	0.57	5.61	561	−	−	186	0.96	1.79	179	−	−	
25	1,012	0.62	6.32	632	−	−	212	0.97	2.06	206	−	−	
26	1,099	0.62	6.84	684	−	−	299	0.97	2.90	290	−	−	
27	1,075	0.65	7.01	701	−	−	276	1.08	2.98	298	−	−	
28	1,006	0.59	5.97	597	−	−	207	0.97	2.01	201	−	−	
29	1,072	0.73	7.86	786	−	−	273	1.00	2.73	273	−	−	
30	1,038	0.73	7.53	753	−	−	239	0.98	2.34	234	−	−	
合計	29,813	−	191.40	19140	0.00	0.00	6,768	−	67.15	6715	−	−	
最大	1,144	0.85	8.93	893	−	−	344	1.13	3.65	365	−	−	
最小	686	0.54	4.85	485	−	−	93	0.93	0.87	87	−	−	
平均	994	0.64	6.38	638	−	−	226	0.99	2.24	224	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2021年 9月度　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備考
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量	濃度	固形物量	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量						
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t	
1	−	−	−	−	−	−	799	−	0.61	−	4.9	4.9	485	−	−	155	0.76	1.2	
2	−	−	−	−	−	−	801	−	0.62	−	5.0	5.0	497	−	−	155	0.76	1.2	
3	−	−	−	−	−	−	798	−	0.61	−	4.9	4.9	490	−	−	155	0.69	1.1	
4	−	−	−	−	−	−	801	−	0.52	−	4.2	4.2	418	−	−	155	0.52	0.8	
5	−	−	−	−	−	−	800	−	0.55	−	4.4	4.4	440	−	−	190	0.69	1.3	
6	−	−	−	−	−	−	750	−	0.52	−	3.9	3.9	388	−	−	155	0.75	1.2	
7	−	−	−	−	−	−	751	−	0.58	−	4.4	4.4	437	−	−	155	0.69	1.1	
8	−	−	−	−	−	−	749	−	0.54	−	4.1	4.1	408	−	−	161	0.64	1.0	
9	−	−	−	−	−	−	750	−	0.73	−	5.5	5.5	548	−	−	155	0.88	1.4	
10	−	−	−	−	−	−	449	−	0.74	−	3.3	3.3	334	−	−	155	0.86	1.3	
11	−	−	−	−	−	−	751	−	0.52	−	3.9	3.9	390	−	−	155	0.65	1.0	
12	−	−	−	−	−	−	748	−	0.49	−	3.6	3.6	363	−	−	155	0.61	1.0	
13	−	−	−	−	−	−	801	−	0.53	−	4.2	4.2	424	−	−	155	0.64	1.0	
14	−	−	−	−	−	−	800	−	0.57	−	4.5	4.5	452	−	−	135	0.61	0.8	
15	−	−	−	−	−	−	800	−	0.53	−	4.2	4.2	421	−	−	195	0.64	1.2	
16	−	−	−	−	−	−	800	−	0.44	−	3.6	3.6	355	−	−	125	0.61	0.8	
17	−	−	−	−	−	−	750	−	0.51	−	3.9	3.9	385	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	752	−	0.50	−	3.8	3.8	375	−	−	155	0.68	1.1	
19	−	−	−	−	−	−	751	−	0.43	−	3.2	3.2	324	−	−	155	0.65	1.0	
20	−	−	−	−	−	−	750	−	0.44	−	3.3	3.3	329	−	−	155	0.60	0.9	
21	−	−	−	−	−	−	749	−	0.46	−	3.4	3.4	341	−	−	155	0.59	0.9	
22	−	−	−	−	−	−	750	−	0.51	−	3.8	3.8	384	−	−	155	0.63	1.0	
23	−	−	−	−	−	−	800	−	0.51	−	4.0	4.0	404	−	−	155	0.63	1.0	
24	−	−	−	−	−	−	799	−	0.48	−	3.8	3.8	382	−	−	155	0.60	0.9	
25	−	−	−	−	−	−	800	−	0.53	−	4.3	4.3	426	−	−	155	0.65	1.0	
26	−	−	−	−	−	−	800	−	0.49	−	3.9	3.9	394	−	−	155	0.68	1.1	
27	−	−	−	−	−	−	799	−	0.50	−	4.0	4.0	403	−	−	155	0.70	1.1	
28	−	−	−	−	−	−	799	−	0.50	−	4.0	4.0	396	−	−	155	0.63	1.0	
29	−	−	−	−	−	−	799	−	0.64	−	5.1	5.1	513	−	−	155	0.74	1.1	
30	−	−	−	−	−	−	799	−	0.65	−	5.2	5.2	519	−	−	−	−	−	
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	23045	−	−	−	124.3	124.3	12425	−	−	4371	−	29.32	
最大	−	−	−	−	−	−	801	−	0.74	−	5.5	5.5	548	−	−	195	0.88	1.4	
最小	−	−	−	−	−	−	449	−	0.43	−	3.2	3.2	324	−	−	125	0.52	0.8	
平均	−	−	−	−	−	−	768	−	0.54	−	4.1	4.1	414	−	−	156	0.67	1.0	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2021年 9月度　No.5-3

日	スクリュープレス脱水機													備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
16	193	5.1	96.8	22	5.1	76.4	–	–	218	3.5	176.5	1.13	–	
17	952	24.4	97.4	106	24.4	77.0	–	–	968	3.9	672.0	1.07	–	
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
30	498	14.2	97.1	62	14.2	77.1	–	–	472	3.3	390.5	1.09	–	
合計	1,643	43.7	–	190	43.8	–	–	–	1,658	–	1,239.00	–	0	
最大	952	24.4	97.4	106	24.4	77.1	–	–	968	3.9	672.0	1.13	–	
最小	193	5.1	96.8	22	5.1	76.4	–	–	218	3.3	176.5	1.07	–	
平均	548	15.0	97.3	63	14.6	77.0	–	–	553	3.8	413.0	1.13	–	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2021年 9月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	11:56	−	−	−	−	−	−	−	862	862	−	
16	22.43	7:30	16:30	3.0	−	−	−	−	−	1,644	2,376	4,020	410	
17	94.14	24:00	0:00	4.1	10.79	29.4	11	−	−	1,736	0	1,736	1,588	
18	51.18	14:15	0:46	2.3	−	−	−	−	−	1,336	0	1,336	1,001	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	12:33	−	−	−	−	−	−	−	1,444	1,444	−	
30	21.25	6:49	16:26	0.8	−	−	−	−	−	1,764	1,919	3,683	361	
合計	189.00	2.19	58:11	10.2	10.79	29.4	11	−	0.0	6,480	6,601	13,081	3,359	
最大	94.14	1.00	16:30	4.1	10.79	29.4	11	−	−	1,764	2,376	4,020	1,588	
最小	21.25	0.28	0:00	0.8	10.79	29.4	11	−	−	1,336	0	862	361	
平均	47.25	0.55	11:38	2.55	10.79	29.4	11.00	−	−	1,620	1,650	2,180.17	840	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2021年 9月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	17	911			928	2.6	135.1			137.7	0.1	5.8			5.9
2	842	132			974	129.5	19.5			149.0	5.3	0.8			6.1
3	657	120			777	105.6	17.1			122.7	3.9	0.7			4.6
4	722	17			739	86.6	2.2			88.8	3.5	0.1			3.6
5	877	－			877	121.4	－			121.4	4.9	－			4.9
6	764	－			764	93.3	－			93.3	3.8	－			3.8
7	718	120			838	116.8	19.3			136.1	4.2	0.7			4.9
8	－	755			755	－	104.8			104.8	－	4.3			4.3
9	900	－			900	143.0	－			143.0	6.6	－			6.6
10	449	82			531	75.6	13.8			89.4	3.2	0.6			3.8
11	－	814			814	－	104.5			104.5	－	4.3			4.3
12	765	－			765	94.7	－			94.7	3.8	－			3.8
13	－	845			845	－	110.8			110.8	－	4.4			4.4
14	－	894			894	－	126.7			126.7	－	5.1			5.1
15	949	－			949	164.1	－			164.1	5.9	－			5.9
16	－	896			896	－	108.2			108.2	－	4.2			4.2
17	978	－			978	128.1	－			128.1	5.5	－			5.5
18	－	824			824	－	123.6			123.6	－	4.5			4.5
19	463	406			869	51.7	47.9			99.6	2.3	2.0			4.3
20	742	－			742	81.1	－			81.1	3.4	－			3.4
21	－	774			774	－	84.3			84.3	－	3.6			3.6
22	803	－			803	101.6	－			101.6	4.2	－			4.2
23	－	849			849	－	121.9			121.9	－	4.6			4.6
24	830	－			830	105.6	－			105.6	4.1	－			4.1
25	－	857			857	－	129.1			129.1	－	4.7			4.7
26	944	－			944	119.1	－			119.1	5.2	－			5.2
27	－	920			920	－	120.2			120.2	－	4.9			4.9
28	851	－			851	105.6	－			105.6	4.3	－			4.3
29	－	917			917	－	146.1			146.1	－	5.8			5.8
30	936	－			936	139.1	－			139.1	5.7	－			5.7
合計	14,207	11,133			25,340	1,965.1	1,535.1			3,500	79.9	61.1			141.0
最大	978	920			978	164.1	146.1			164.1	6.6	5.8			6.6
最小	17	17			531	2.6	2.2			81.1	0.1	0.1			3.4
平均	748	619			845	103.4	85.3			116.7	4.2	3.4			4.7

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2021年 9月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.70	4.3	91.6	91.5			90.8	29	1,320			1,349	0.12	0.10			0.10	
2	0.72	4.1	88.2	88.2			85.9	1,421	174			1,595	0.12	0.09			0.11	
3	0.65	3.7	91.0	92.1			90.2	1,030	319			1,349	0.11	0.18			0.12	
4	0.57	4.1	86.1	86.3			85.7	1,117	15			1,131	0.11	0.06			0.11	
5	0.65	4.0	85.4	－			86.0	1,392	－			1,392	0.11	－			0.11	
6	0.57	4.0	86.1	－			86.4	1,189	－			1,189	0.11	－			0.11	
7	0.68	3.6	85.2	85.2			86.0	1,044	189			1,233	0.10	0.11			0.10	
8	0.61	4.2	－	94.4			93.5	－	1,218			1,218	－	0.11			0.11	
9	0.84	4.6	87.0	－			86.8	1,407	－			1,407	0.11	－			0.11	
10	0.81	4.3	86.7	88.7			88.4	798	174			972	0.12	0.15			0.13	
11	0.62	4.2	－	85.9			86.0	－	1,088			1,088	－	0.09			0.09	
12	0.57	4.0	86.2	－			86.4	1,233	－			1,233	0.11	－			0.11	
13	0.61	4.0	－	85.8			84.6	－	1,160			1,160	－	0.10			0.09	
14	0.66	4.1	－	87.0			86.4	－	1,247			1,247	－	0.10			0.10	
15	0.70	3.6	88.2	－			89.4	1,479	－			1,479	0.11	－			0.11	
16	0.55	3.9	－	85.6			85.7	－	1,305			1,305	－	0.10			0.10	
17	0.62	4.3	90.2	－			90.2	1,349	－			1,349	0.10	－			0.10	
18	0.59	3.7	－	92.8			91.8	－	1,204			1,204	－	0.10			0.10	
19	0.57	4.3	86.0	87.6			87.8	682	624			1,305	0.10	0.11			0.10	
20	0.53	4.2	86.6	－			87.2	1,117	－			1,117	0.10	－			0.10	
21	0.54	4.2	－	85.1			85.7	－	1,247			1,247	－	0.11			0.11	
22	0.61	4.1	85.7	－			85.7	1,233	－			1,233	0.11	－			0.11	
23	0.60	3.8	－	90.0			90.2	－	1,320			1,320	－	0.11			0.11	
24	0.56	3.9	89.1	－			89.1	1,131	－			1,131	0.09	－			0.09	
25	0.62	3.6	－	87.7			88.7	－	1,073			1,073	－	0.09			0.09	
26	0.61	4.4	90.0	－			89.7	1,320	－			1,320	0.10	－			0.10	
27	0.62	4.1	－	86.0			86.0	－	1,508			1,508	－	0.11			0.11	
28	0.59	4.1	85.2	－			86.0	1,189	－			1,189	0.10	－			0.10	
29	0.73	4.0	－	87.3			86.6	－	1,363			1,363	－	0.10			0.10	
30	0.66	4.1	92.3	－			91.9	1,262	－			1,262	0.09	－			0.09	
合計	－	－	－	－	－	－	－	21,417	16,545			37,961	－	－	－	－	－	
最大	0.84	4.6	92.3	94.4			93.5	1,479	1,508			1,595	0.12	0.18			0.13	
最小	0.53	3.6	85.2	85.1			84.6	29	15			972	0.09	0.06			0.09	
平均	0.63	4.0	88.0	87.9			87.9	1,127	919			1,265	0.10	0.10			0.10	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2021年 9月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考	
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤	脱水ケーキ		
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率		(ポリ鉄)	搬出量		
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t		
1	1,193	27.4	97.5	125	27.4	78.1	615	0.82	−	−	2,857	9.5	−	−			
2	1,171	29.0	97.0	131	29.0	77.8	644	0.73	−	−	3,031	8.6	−	−			
3	1,118	30.7	97.1	130	30.7	76.5	571	0.70	−	−	2,987	9.1	−	−			
4	1,106	29.8	96.9	125	29.8	76.2	544	0.64	−	−	2,813	8.2	−	−			
5	1,116	31.5	97.1	131	31.5	76.0	535	0.67	−	−	2,581	8.1	−	−			
6	1,131	29.1	97.2	124	29.1	76.5	539	0.69	−	−	2,291	7.3	−	−			
7	1,187	29.2	97.5	131	29.2	77.7	630	0.86	−	−	2,726	9.3	−	−			
8	1,235	28.8	97.3	127	28.8	77.4	660	0.79	−	−	3,016	9.0	−	−			
9	1,338	31.4	97.4	133	31.4	76.3	745	0.87	−	−	3,350	9.8	−	−			
10	967	24.0	97.5	99	24.0	75.7	512	0.85	−	−	2,378	9.9	−	−			
11	1,512	36.7	97.3	156	36.7	76.5	767	0.75	−	−	3,321	8.2	−	−			
12	1,237	31.5	97.3	135	31.5	76.6	613	0.75	−	−	2,958	9.0	−	−			
13	1,244	29.5	96.8	128	29.5	77.0	637	0.63	−	−	2,900	7.2	−	−			
14	1,351	30.7	97.7	132	30.7	76.7	643	0.83	−	−	2,813	9.1	−	−			
15	1,313	31.6	97.1	132	31.6	76.0	599	0.62	−	−	2,828	7.3	−	−			
16	1,267	30.3	97.6	128	30.3	76.3	567	0.75	−	−	2,784	9.2	−	−			
17	1,182	23.1	97.6	106	23.1	78.2	591	0.84	−	−	2,741	9.8	−	−			
18	1,282	30.9	97.6	128	30.9	75.8	528	0.68	−	−	2,668	8.6	−	−			
19	1,042	28.1	97.0	116	28.1	75.8	447	0.63	−	−	2,161	7.6	−	−			
20	1,234	28.1	97.5	119	28.1	76.4	594	0.77	−	−	2,393	7.8	−	−			
21	1,242	28.7	97.6	121	28.7	76.4	579	0.78	−	−	2,248	7.6	−	−			
22	1,231	27.8	97.7	122	27.8	77.1	559	0.80	−	−	2,465	8.8	−	−			
23	1,204	25.3	97.9	110	25.3	77.0	586	0.91	−	−	2,509	9.8	−	−			
24	1,317	29.1	97.8	127	29.1	77.1	666	0.91	−	−	2,741	9.4	−	−			
25	1,547	27.4	98.2	124	27.4	77.9	733	1.06	−	−	3,031	11.0	−	−			
26	1,195	26.6	97.4	117	26.6	77.2	577	0.75	−	−	2,567	8.3	−	−			
27	1,151	28.4	97.4	129	28.4	78.0	622	0.84	−	−	2,828	9.6	−	−			
28	1,110	28.1	97.5	127	28.1	77.8	699	0.99	−	−	2,871	10.2	−	−			
29	1,161	26.7	97.3	125	26.7	78.7	724	0.92	−	−	2,770	8.8	−	−			
30	1,258	26.5	97.6	124	26.5	78.7	675	0.93	−	−	2,973	9.9	−	−			
					−												
合計	36,642	866.0	−	3,762	866.0	−	18,393	−	−	−	82,592	−	0	0			
最大	1,547	36.7	98.2	156	36.7	78.7	767	1.06	−	−	3,350	11.0	−	−			
最小	967	23.1	96.8	99	23.1	75.7	447	0.62	−	−	2,161	7.2	−	−			
平均	1,221	28.9	97.6	125	28.9	77.0	613	0.78	−	−	2,753	8.4	−	−			

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2021年 9月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	899	3.3	29.9	360.0	2.1	7.6	283.2	4.1	11.7	118	4.0	4.7	138	4.3	5.9	
2	899	3.9	35.2	366.0	3.6	13.2	271.9	4.2	11.4	113	4.0	4.5	149	4.1	6.1	
3	919	3.6	32.7	406.0	3.2	12.9	260.5	3.9	10.2	130	3.8	5.0	123	3.7	4.6	
4	861	4.0	34.2	414.0	3.8	15.9	230.3	4.2	9.6	128	4.0	5.1	89	4.1	3.6	
5	857	3.7	31.8	389.0	3.2	12.5	200.8	4.3	8.6	146	4.0	5.8	121	4.0	4.9	
6	816	3.9	31.6	364.0	3.7	13.5	215.3	4.1	8.8	143	3.8	5.5	93	4.0	3.8	
7	905	3.3	29.5	412.0	2.5	10.1	233.3	4.1	9.5	124	4.0	5.0	136	3.6	4.9	
8	1015	3.3	33.6	571.0	2.7	15.3	214.0	4.2	9.0	125	4.0	5.0	105	4.2	4.3	
9	1025	3.3	34.2	519.0	2.5	13.1	231.8	4.0	9.3	132	4.0	5.2	143	4.6	6.6	
10	759	3.2	24.1	397.0	2.5	10.0	185.9	3.7	6.8	86	4.1	3.5	89	4.3	3.8	
11	1131	3.6	40.8	569.0	3.1	17.6	286.4	4.1	11.8	171	4.1	7.1	105	4.2	4.3	
12	874	3.8	33.0	414.0	3.5	14.5	251.8	4.1	10.2	114	3.9	4.5	95	4.0	3.8	
13	1003	4.0	40.1	510.0	3.9	20.0	271.2	4.1	11.2	111	4.1	4.5	111	4.0	4.4	
14	981	3.2	31.0	472.0	2.2	10.4	289.7	4.0	11.7	92	4.1	3.8	127	4.1	5.1	
15	1140	3.4	38.5	559.0	2.7	15.3	299.1	4.1	12.4	118	4.2	4.9	164	3.6	5.9	
16	1121	3.3	36.8	548.0	2.5	13.6	332.2	4.1	13.5	132	4.2	5.5	108	3.9	4.2	
17	1552	3.4	52.2	900.0	2.8	25.2	346.9	4.2	14.6	177	3.9	6.9	128	4.3	5.5	
18	947	3.3	31.0	473.0	2.6	12.1	242.5	4.1	9.9	108	4.2	4.5	124	3.7	4.5	
19	851	3.3	28.3	403.0	2.3	9.3	229.5	4.4	10.1	119	3.9	4.6	100	4.3	4.3	
20	867	3.5	30.7	438.0	2.9	12.6	236.2	4.4	10.3	112	3.9	4.4	81	4.2	3.4	
21	907	3.3	29.7	472.0	2.5	11.8	246.4	4.0	9.9	104	4.2	4.4	84	4.2	3.6	
22	994	2.8	27.9	570.0	1.8	10.4	230.4	4.2	9.7	92	3.9	3.6	102	4.1	4.2	
23	1006	2.6	25.7	538.0	1.3	7.0	230.4	4.2	9.7	116	3.8	4.4	122	3.8	4.6	
24	1005	2.9	29.1	550.0	2.0	11.0	240.1	4.0	9.7	110	4.0	4.3	106	3.9	4.1	
25	1248	2.2	27.5	730.0	1.0	6.9	276.0	4.2	11.6	113	3.8	4.3	129	3.6	4.7	
26	907	3.4	31.1	378.0	2.6	9.8	279.8	4.0	11.1	130	3.8	5.0	119	4.4	5.2	
27	904	3.3	29.4	380.0	2.3	8.6	271.7	3.9	10.7	132	4.0	5.2	120	4.1	4.9	
28	942	3.0	28.3	440.0	1.9	8.5	259.4	4.0	10.3	137	3.8	5.2	106	4.1	4.3	
29	1009	3.1	31.6	450.0	2.0	9.0	277.5	4.1	11.5	135	3.9	5.3	146	4.0	5.8	
30	1252	3.5	44.3	564.0	3.0	17.1	363.7	4.0	14.5	185	3.8	7.0	139	4.1	5.7	
合計	29598	−	984.1	14556.0	−	375	7787.9	−	319.3	3,753.66	−	149.0	3500	−	141.0	
最大	1552	−	52.2	900.0	3.9	25	363.7	4.4	14.6	185.47	4.2	7.1	164	4.6	6.6	
最小	759	−	24.1	360.0	1.0	7	185.9	3.7	6.8	86.35	3.8	3.5	81	3.6	3.4	
平均	987	3.3	33.0	485.2	2.6	12	259.6	4.1	10.6	125.10	4.0	5.0	117	4.0	4.7	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2021年 9月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	121.36	78.1	82.1	26.6	121.4	78.1	82.1	26.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	127.86	77.8	81.5	28.4	127.9	77.8	81.5	28.4	−	−	−	−	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月
3	129.62	76.5	78.3	30.5	129.6	76.5	78.3	30.5	−	−	−	−	−	−	−	−	平均(average関数使用)にて
4	129.12	76.2	80.1	30.7	129.1	76.2	80.1	30.7	−	−	−	−	−	−	−	−	補完しています
5	129.38	76.0	80.1	31.1	129.4	76.0	80.1	31.1	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	129.28	76.5	73.8	30.4	129.3	76.5	73.8	30.4	−	−	−	−	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日
7	129.78	77.7	74.4	28.9	129.8	77.7	74.4	28.9	−	−	−	−	−	−	−	−	は月平均(average関数使用)にて
8	128.04	77.4	75.1	28.9	128.0	77.4	75.1	28.9	−	−	−	−	−	−	−	−	データを補完しています
9	128.58	76.3	78.9	30.5	128.6	76.3	78.9	30.5	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	129.02	75.7	78.1	31.4	129.0	75.7	78.1	31.4	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	130.32	76.5	80.1	30.6	130.3	76.5	80.1	30.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	130.36	76.6	80.1	30.5	130.4	76.6	80.1	30.5	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	130.58	77.0	79.6	30.0	130.6	77.0	79.6	30.0	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	130.22	76.7	80.7	30.3	130.2	76.7	80.7	30.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	130.34	76.0	81.1	31.3	130.3	76.0	81.1	31.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	151.55	76.3	81.4	35.9	129.1	76.3	81.6	30.6	−	−	−	−	22.4	76.4	80.10	5.3	
17	212.38	77.7	80.2	47.4	118.2	78.2	80.3	25.8	−	−	−	−	94.1	77.0	80.10	21.7	
18	173.56	76.1	80.1	41.5	122.4	75.8	80.1	29.6	−	−	−	−	51.2	76.8	80.10	11.9	
19	115.50	75.8	80.1	28.0	115.5	75.8	80.1	28.0	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	116.20	76.4	80.1	27.4	116.2	76.4	80.1	27.4	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	122.26	76.4	80.7	28.9	122.3	76.4	80.7	28.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	121.60	77.1	81.4	27.8	121.6	77.1	81.4	27.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	120.88	77.0	80.1	27.8	120.9	77.0	80.1	27.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	114.80	77.1	83.2	26.3	114.8	77.1	83.2	26.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	119.10	77.9	80.1	26.3	119.1	77.9	80.1	26.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	119.68	77.2	80.1	27.3	119.7	77.2	80.1	27.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	124.72	78.0	83.4	27.4	124.7	78.0	83.4	27.4	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	130.30	77.8	82.4	28.9	130.3	77.8	82.4	28.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	129.12	78.7	83.0	27.5	129.1	78.7	83.0	27.5	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	150.53	78.5	82.6	32.4	129.3	78.7	83.0	27.5	−	−	−	−	21.3	77.1	80.10	4.9	
合計	3956.04	−	−	911	3767.0	−	−	867.2	0.00	−	−	0.0	189.00	−	−	44	
最大	212.38	78.7	83.4	47.4	130.6	78.7	83.4	31.4	−	0.0	0	0.0	94.14	77.10	80.10	22	
最小	114.80	75.7	73.8	26.3	114.8	75.7	73.8	25.8	−	0.0	0	0.0	21.25	76.40	80.10	5	
平均	132.00	77.0	80.1	30.4	125.6	77.0	80.1	29.0	−		−		47.25	76.89	80.10	11	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、硅砂補給量)

2021年 9月度　No.5-10

日	重油消費量				硅砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	1,785	−	−	1,785	4	−	−	4	
2	1,773	−	−	1,773	−	−	−	0	
3	603	−	−	603	4	−	−	4	
4	491	−	−	491	−	−	−	0	
5	1,611	−	−	1,611	−	−	−	0	
6	1,836	−	−	1,836	−	−	−	0	
7	2,341	−	−	2,341	−	−	−	0	
8	2,033	−	−	2,033	4	−	−	4	
9	1,461	−	−	1,461	−	−	−	0	
10	428	−	−	428	4	−	−	4	
11	603	−	−	603	−	−	−	0	
12	839	−	−	839	−	−	−	0	
13	665	−	−	665	−	−	−	0	
14	817	−	−	817	4	−	−	4	
15	555	−	862	1,417	−	−	−	0	
16	322	−	4,020	4,342	−	−	−	0	
17	1,452	−	1,736	3,188	−	−	−	0	
18	1,395	−	1,336	2,731	−	−	−	0	
19	972	−	−	972	−	−	−	0	
20	1,150	−	−	1,150	4	−	−	4	
21	674	−	−	674	−	−	−	0	
22	1,338	−	−	1,338	−	−	−	0	
23	943	−	−	943	−	−	−	0	
24	411	−	−	411	4	−	−	4	
25	1,318	−	−	1,318	−	−	−	0	
26	628	−	−	628	−	−	−	0	
27	1,301	−	−	1,301	−	−	−	0	
28	1,473	−	−	1,473	−	−	−	0	
29	1,900	−	1,444	3,344	4	−	−	4	
30	1,986	−	3,683	5,669	−	−	−	0	
合計	35,104	0	13,081	48,185	32	0	0	32	
最大	2,341	−	4,020	5,669	4	−	−	4	
最小	322	−	862	411	4	−	−	0	
平均	0	−	2,180	1,606	4	−	−	1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2021年 10月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量			放流水量	簡易処理水量			放流水量		降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
			（合流）	雨水排水量	流入下水量	（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	mm	m³	m³	m³	m³	
1	曇後晴	27.5	203,116	0	203,116	204,154	0	0	0	147,521	56,633	0.0	29,948	228,095	153,115	74,980	
2	晴	26.5	203,365	0	203,365	204,416	0	0	0	145,464	58,952	0.0	27,797	226,158	147,858	78,300	
3	晴	29.0	197,996	0	197,996	199,032	0	0	0	147,422	51,610	0.0	28,066	221,049	150,869	70,180	
4	晴	27.3	196,108	0	196,108	197,171	0	0	0	143,016	54,155	0.0	26,786	217,965	145,555	72,410	
5	晴	27.5	198,801	0	198,801	199,836	0	0	0	144,416	55,420	0.0	29,649	223,409	149,459	73,950	
6	晴	27.3	192,276	0	192,276	193,332	0	0	0	141,322	52,010	0.0	30,968	218,244	147,434	70,810	
7	晴	27.3	189,771	0	189,771	190,707	0	0	0	137,749	52,958	0.0	32,676	217,418	145,638	71,780	
8	晴	27.0	205,338	0	205,338	206,397	0	0	0	151,829	54,568	0.0	32,545	232,794	159,304	73,490	
9	晴	28.0	192,209	0	192,209	193,163	0	0	0	141,788	51,375	0.0	32,634	219,818	149,568	70,250	
10	晴	28.0	177,694	0	177,694	178,676	0	0	0	127,640	51,036	0.0	34,201	206,894	136,724	70,170	
11	晴後曇	27.8	189,478	0	189,478	190,499	0	0	0	139,388	51,111	0.0	32,979	217,466	147,276	70,190	
12	曇時々雨	26.9	236,755	0	236,755	237,896	0	23,317	23,317	156,556	58,023	2.0	31,351	239,715	163,185	76,530	
13	曇	26.3	191,203	0	191,203	192,342	0	0	0	133,516	58,826	0.0	26,294	212,506	139,066	73,440	
14	曇後晴	28.2	191,869	0	191,869	192,971	0	0	0	135,944	57,027	0.0	28,015	214,925	143,165	71,760	
15	晴	28.2	191,240	0	191,240	192,367	0	0	0	134,938	57,429	0.0	28,404	214,711	142,321	72,390	
16	晴後雨	26.9	309,093	19,415	289,678	290,692	54,471	31,852	86,323	146,307	58,062	13.5	27,314	225,505	152,255	73,250	
17	雨後晴	20.1	366,969	0	366,969	368,101	38,670	89,847	128,517	171,089	68,495	7.5	28,580	261,518	175,158	86,360	
18	晴	18.9	207,600	0	207,600	208,731	0	0	0	152,691	56,040	0.0	27,650	230,230	158,310	71,920	
19	晴一時雨	20.0	197,844	0	197,844	198,932	0	0	0	144,064	54,868	0.5	26,356	219,168	148,958	70,210	
20	晴	18.7	198,790	0	198,790	199,851	0	0	0	139,027	60,824	0.0	27,952	221,666	145,896	75,770	
21	晴	16.5	196,663	0	196,663	197,640	0	0	0	140,917	56,723	0.0	29,947	221,573	148,273	73,300	
22	晴一時雨	18.5	199,907	0	199,907	200,953	0	0	0	148,142	52,811	1.0	33,350	228,191	156,811	71,380	
23	晴	17.8	183,978	0	183,978	184,971	0	0	0	134,164	50,807	0.0	34,131	213,113	143,773	69,340	
24	晴	16.2	188,541	0	188,541	189,588	0	0	0	135,885	53,703	0.0	33,998	217,585	144,955	72,630	
25	晴後雨	16.7	657,318	18,125	639,193	640,281	234,352	170,777	405,129	168,857	66,295	27.5	31,463	258,755	171,635	87,120	
26	晴	18.5	242,984	0	242,984	244,079	7,527	6,128	13,655	171,649	58,775	0.0	30,101	253,937	172,797	81,140	
27	晴	18.2	211,453	0	211,453	212,555	0	0	0	157,957	54,598	0.0	26,635	233,226	161,746	71,480	
28	晴	19.5	205,592	0	205,592	206,591	0	0	0	152,628	53,963	0.0	30,352	230,956	159,356	71,600	
29	晴	19.0	201,600	0	201,600	202,691	0	0	0	149,951	52,740	0.0	31,149	227,866	156,656	71,210	
30	晴	18.0	196,559	0	196,559	197,646	0	0	0	145,195	52,451	0.0	31,060	222,653	150,713	71,940	
31	曇一時雨	19.6	189,337	0	189,337	190,271	0	0	0	133,553	56,718	0.5	27,335	211,720	139,840	71,880	
合計	－	－	6,911,447	37,540	6,873,907	6,906,532	335,020	321,921	656,941	4,520,585	1,729,006	52.5	929,686	6,988,829	4,707,669	2,281,160	
最大	－	29.0	657,318	19,415	639,193	640,281	234,352	170,777	405,129	171,649	68,495	27.5	34,201	261,518	175,158	87,120	
最小	－	16.2	177,694	18,125	177,694	178,676	7,527	6,128	13,655	127,640	50,807	0.5	26,294	206,894	136,724	69,340	
平均	－	23.1	222,950	18,770	221,739	222,791	83,755	64,384	131,388	145,825	55,774	7.5	29,990	225,446	151,860	73,586	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2021年 10月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水)使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	45,880	90	510	10,121	10,523	297	−	−	−	0	0.00	2,234	1.82	570	1.21
2	46,240	91	510	7,067	10,542	1,173	−	−	−	0	0.00	2,098	1.73	661	1.35
3	46,120	90	510	7,887	10,585	585	−	−	−	0	0.00	1,892	1.54	399	0.93
4	46,160	91	510	6,959	10,583	292	−	−	−	0	0.00	2,246	1.88	524	1.16
5	46,240	91	510	9,488	10,546	579	−	−	−	0	0.00	1,915	1.59	467	1.01
6	46,170	91	510	10,092	10,501	879	−	−	−	0	0.00	2,257	1.92	604	1.39
7	46,230	91	510	11,847	10,589	875	−	−	−	69	0.18	2,063	1.80	250	0.57
8	46,250	91	510	12,176	10,558	293	−	−	−	0	0.00	2,690	2.13	467	1.03
9	46,220	91	510	11,980	10,587	298	−	−	−	0	0.00	2,143	1.81	570	1.33
10	46,200	91	510	12,404	10,675	589	−	−	−	0	0.00	2,041	1.92	365	0.86
11	46,220	91	510	12,536	10,576	885	−	−	−	0	0.00	2,223	1.91	376	0.88
12	56,410	111	510	12,277	9,845	294	−	−	−	0	0.00	2,531	1.94	593	0.87
13	46,300	91	510	10,402	6,388	594	−	−	−	0	0.00	2,371	2.13	331	0.68
14	46,290	91	510	11,815	6,621	589	−	−	−	61	0.16	2,269	2.00	429	0.90
15	46,080	90	510	12,181	6,551	590	−	−	−	0	0.00	2,565	2.28	433	0.90
16	54,230	106	510	11,114	6,464	588	−	−	−	0	0.00	2,257	1.35	559	0.75
17	76,240	149	510	10,859	6,548	1,477	−	−	−	0	0.00	1,904	1.09	547	0.41
18	45,530	89	510	11,827	6,500	292	−	−	−	0	0.00	1,744	1.37	502	1.07
19	45,530	89	510	10,363	6,613	295	−	−	−	0	0.00	2,474	2.06	467	1.02
20	45,650	90	510	11,940	6,494	581	−	−	−	0	0.00	2,006	1.73	456	0.90
21	45,580	89	510	11,903	8,647	583	−	−	−	56	0.15	2,531	2.16	604	1.28
22	45,390	89	510	11,749	10,623	586	−	−	−	0	0.00	2,417	1.96	433	0.98
23	45,250	89	510	12,760	10,581	291	−	−	−	0	0.00	2,565	2.29	559	1.32
24	45,330	89	510	12,659	10,625	293	−	−	−	0	0.00	1,288	1.14	433	0.97
25	77,840	153	510	8,680	10,489	1,474	−	−	−	0	0.00	2,485	0.74	741	0.38
26	57,960	114	510	9,000	10,592	1,181	−	−	−	0	0.00	1,813	1.21	593	1.10
27	45,330	89	510	7,110	10,495	294	−	−	−	0	0.00	2,485	1.89	376	0.83
28	45,330	89	510	10,732	10,493	290	−	−	−	61	0.16	2,177	1.71	384	0.85
29	45,600	89	510	11,732	10,469	574	−	−	−	0	0.00	1,972	1.58	467	1.06
30	46,110	90	510	10,582	10,544	1,481	−	−	−	0	0.00	2,177	1.80	433	0.99
31	46,140	90	510	11,214	7,366	294	−	−	−	0	0.00	1,436	1.29	376	0.80
合計	1,516,050	2,972		333,456	289,213	19,386	−	−	−	247	−	67,269	−	14,969	−
最大	77,840	153	510	12,760	10,675	1,481	−	−	−	69	0.18	2,690	2.29	741	1.39
最小	45,250	89	510	6,959	6,388	290	−	−	−	56	0.15	1,288	0.74	250	0.38
平均	48,905	96	510	10,757	9,329	625	−	−	−	62	0.02	2,170	1.66	483	0.88

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2021年 10月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	簡易処理水量					ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計
	A系	B系	C系	D系	E系				A系	B系	C系	D系	E系			
	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥
1	51,525	43,539	58,051	37,590	37,390	153,115	74,980	228,095	−	−	−	−	−	0	0	0
2	48,644	42,520	56,694	39,350	38,950	147,858	78,300	226,158	−	−	−	−	−	0	0	0
3	49,214	43,566	58,089	35,160	35,020	150,869	70,180	221,049	−	−	−	−	−	0	0	0
4	48,135	41,751	55,669	36,350	36,060	145,555	72,410	217,965	−	−	−	−	−	0	0	0
5	47,974	43,494	57,991	37,180	36,770	149,459	73,950	223,409	−	−	−	−	−	0	0	0
6	42,735	52,350	52,349	35,550	35,260	147,434	70,810	218,244	−	−	−	−	−	0	0	0
7	49,804	47,917	47,917	36,070	35,710	145,638	71,780	217,418	−	−	−	−	−	0	0	0
8	53,054	48,818	57,432	36,970	36,520	159,304	73,490	232,794	−	−	−	−	−	0	0	0
9	48,875	43,154	57,539	35,270	34,980	149,568	70,250	219,818	−	−	−	−	−	0	0	0
10	46,603	38,623	51,498	35,250	34,920	136,724	70,170	206,894	−	−	−	−	−	0	0	0
11	50,505	41,473	55,298	35,160	35,030	147,276	70,190	217,466	−	−	−	−	−	0	0	0
12	51,966	47,665	63,554	38,240	38,290	163,185	76,530	239,715	−	−	−	−	−	0	0	0
13	47,935	39,056	52,075	36,600	36,840	139,066	73,440	212,506	−	−	−	−	−	0	0	0
14	49,264	40,243	53,658	35,820	35,940	143,165	71,760	214,925	−	−	−	−	−	0	0	0
15	50,085	39,530	52,706	36,150	36,240	142,321	72,390	214,711	−	−	−	−	−	0	0	0
16	48,954	44,272	59,029	36,610	36,640	152,255	73,250	225,505	−	−	−	−	−	0	0	0
17	53,436	52,167	69,555	42,450	43,910	175,158	86,360	261,518	−	−	−	−	−	0	0	0
18	51,844	45,628	60,838	35,680	36,240	158,310	71,920	230,230	−	−	−	−	−	0	0	0
19	49,365	42,683	56,910	35,180	35,030	148,958	70,210	219,168	−	−	−	−	−	0	0	0
20	48,504	48,696	48,696	38,020	37,750	145,896	75,770	221,666	−	−	−	−	−	0	0	0
21	51,034	41,674	55,565	36,720	36,580	148,273	73,300	221,573	−	−	−	−	−	0	0	0
22	49,085	46,168	61,558	35,780	35,600	156,811	71,380	228,191	−	−	−	−	−	0	0	0
23	46,566	41,660	55,547	34,740	34,600	143,773	69,340	213,113	−	−	−	−	−	0	0	0
24	46,566	42,167	56,222	36,400	36,230	144,955	72,630	217,585	−	−	−	−	−	0	0	0
25	54,474	50,212	66,949	43,320	43,800	171,635	87,120	258,755	−	−	−	−	−	0	0	0
26	53,734	51,027	68,036	39,740	41,400	172,797	81,140	253,937	−	−	−	−	−	0	0	0
27	52,604	46,775	62,367	34,410	37,070	161,746	71,480	233,226	−	−	−	−	−	0	0	0
28	52,973	45,593	60,790	35,150	36,450	159,356	71,600	230,956	−	−	−	−	−	0	0	0
29	54,474	43,792	58,390	34,930	36,280	156,656	71,210	227,866	−	−	−	−	−	0	0	0
30	50,815	42,813	57,085	35,310	36,630	150,713	71,940	222,653	−	−	−	−	−	0	0	0
31	46,945	39,812	53,083	35,300	36,580	139,840	71,880	211,720	−	−	−	−	−	0	0	0
合計	1,547,691	1,378,838	1,781,140	1,136,450	1,144,710	4,707,669	2,281,160	6,988,829	0	0	0	0	0	0	0	0
最大	54,474	52,350	69,555	43,320	43,910	175,158	87,120	261,518	−	−	−	−	−	−	−	−
最小	42,735	38,623	47,917	34,410	34,600	136,724	69,340	206,894	−	−	−	−	−	−	−	−
平均	49,926	44,479	57,456	36,660	36,926	151,860	73,586	225,446	−	−	−	−	−	−	−	−

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2021年 10月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	526	843	1,037	2,406	64.9	113.0	135.0	312.9	2.7	4.4	5.3	12.4	0.54	4.0
2	973	884	404	2,261	132.5	125.6	54.7	312.8	5.4	4.9	2.2	12.5	0.57	4.0
3	911	933	441	2,285	116.1	128.2	58.1	302.4	4.8	5.1	2.3	12.2	0.55	4.0
4	958	560	743	2,261	128.1	80.0	105.1	313.2	5.4	3.1	4.2	12.7	0.57	4.1
5	1,073	－	1,127	2,200	132.9	－	143.5	276.4	5.7	－	6.0	11.7	0.56	4.2
6	767	526	1,040	2,333	97.1	68.2	129.1	294.4	3.9	2.7	5.3	11.9	0.53	4.0
7	524	958	693	2,175	63.9	120.3	88.6	272.8	2.7	4.9	3.6	11.2	0.54	4.1
8	1,174	589	614	2,377	138.8	78.8	71.1	288.7	5.9	3.0	3.1	12.0	0.53	4.2
9	1,010	995	413	2,418	120.8	117.5	49.4	287.7	4.8	4.7	2.0	11.5	0.49	4.0
10	859	815	1,118	2,792	89.5	80.1	110.7	280.3	3.4	3.2	4.4	11.0	0.41	3.9
11	770	699	813	2,282	76.4	70.8	80.6	227.8	3.0	2.7	3.2	8.9	0.40	3.9
12	298	762	912	1,972	34.8	90.4	105.6	230.8	1.4	3.6	4.3	9.3	0.49	4.0
13	527	553	980	2,060	62.9	69.3	122.2	254.4	2.7	2.8	5.0	10.5	0.53	4.1
14	840	766	618	2,224	105.8	93.2	71.3	270.3	4.3	3.8	3.2	11.3	0.52	4.2
15	634	944	554	2,132	83.3	133.8	78.1	295.2	3.4	5.0	3.0	11.4	0.56	3.9
16	780	619	871	2,270	84.4	67.1	96.3	247.8	3.3	2.6	3.7	9.6	0.44	3.9
17	588	941	593	2,122	69.4	109.8	69.9	249.1	2.8	4.4	2.8	10.0	0.49	4.0
18	507	610	858	1,975	52.6	66.2	91.4	210.2	2.1	2.6	3.6	8.3	0.44	3.9
19	640	544	673	1,857	74.6	64.9	80.5	220.0	3.0	2.6	3.2	8.8	0.49	4.0
20	450	814	742	2,006	56.5	100.0	90.5	247.0	2.2	3.9	3.5	9.6	0.50	3.9
21	410	815	826	2,051	52.7	102.1	103.0	257.8	2.1	4.1	4.2	10.4	0.52	4.0
22	1,017	987	922	2,926	127.8	120.6	109.6	358.0	4.9	4.8	4.4	14.1	0.50	3.9
23	1,091	1,046	1,039	3,176	136.4	128.6	128.4	393.4	5.4	5.1	5.1	15.6	0.51	4.0
24	999	1,018	1,106	3,123	118.7	117.6	126.9	363.2	4.6	4.7	5.1	14.4	0.48	4.0
25	1,055	566	583	2,204	113.7	61.4	57.2	232.3	4.6	2.4	2.5	9.5	0.45	4.1
26	880	892	290	2,062	82.9	83.6	29.3	195.8	3.7	3.8	1.2	8.7	0.44	4.4
27	700	874	511	2,085	71.8	99.3	53.1	224.2	3.1	3.9	2.3	9.3	0.46	4.1
28	713	969	481	2,163	77.6	105.2	51.6	234.4	3.2	4.3	2.1	9.6	0.46	4.1
29	682	715	392	1,789	90.1	90.1	43.2	223.4	3.2	3.3	1.8	8.3	0.48	3.7
30	735	814	122	1,671	94.9	111.0	17.4	223.3	4.0	4.4	0.7	9.1	0.55	4.1
31	368	921	438	1,727	46.2	134.0	56.6	236.8	2.0	5.1	2.4	9.5	0.56	4.0
合計	23,459	23,972	21,954	69,385	2,798.1	2,930.7	2,608.0	8,336.8	113.7	115.9	105.7	335.3	－	－
最大	1,174	1,046	1,127	3,176	138.8	134.0	143.5	393.4	5.9	5.1	6.0	15.6	0.57	4.4
最小	298	526	122	1,671	34.8	61.4	17.4	195.8	1.4	2.4	0.7	8.3	0.40	3.7
平均	757	799	708	2,238	90.3	97.7	84.1	268.9	3.7	3.9	3.4	10.8	0.50	4.0

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2021年 10月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	95.1	96.8	95.2	6.48	10.97	13.57	31.03	0.23	0.24	0.24	0.24	500.0	2.0	10.2
2	97.0	97.0	97.0	10.97	11.32	4.78	27.07	0.20	0.22	0.21	0.21	250.0	2.3	5.7
3	95.2	98.4	95.3	12.10	13.95	6.85	32.90	0.24	0.27	0.28	0.26	445.0	2.1	9.2
4	98.5	98.5	98.5	10.66	7.42	9.24	27.32	0.20	0.23	0.22	0.21	500.0	2.0	10.2
5	95.3	－	95.3	13.22	－	14.76	27.99	0.22	－	0.23	0.23	301.0	1.7	5.0
6	96.7	96.7	96.7	9.30	6.70	14.12	30.12	0.23	0.24	0.26	0.24	594.0	1.5	9.1
7	95.1	95.1	96.8	7.04	13.02	9.98	30.04	0.25	0.25	0.27	0.26	965.0	2.3	22.2
8	95.0	96.7	95.0	15.27	8.34	9.06	32.67	0.25	0.27	0.28	0.26	900.0	2.2	19.6
9	96.4	96.4	96.4	12.29	12.81	5.58	30.67	0.25	0.26	0.28	0.26	962.0	2.3	21.6
10	95.6	95.6	95.6	12.69	12.41	15.53	40.63	0.36	0.37	0.34	0.36	1,080.0	2.0	22.0
11	97.7	97.8	97.7	10.79	10.58	12.76	34.13	0.35	0.38	0.39	0.37	798.0	1.3	10.5
12	96.4	96.4	96.4	3.66	10.10	13.03	26.79	0.25	0.27	0.29	0.28	564.0	1.5	8.6
13	95.0	95.0	96.7	6.81	8.05	13.44	28.30	0.24	0.27	0.26	0.26	600.0	1.6	9.5
14	98.3	96.6	98.3	10.44	10.19	7.47	28.10	0.24	0.26	0.23	0.24	483.0	2.2	10.8
15	95.3	95.4	95.4	8.08	13.21	7.26	28.55	0.23	0.25	0.23	0.24	380.0	2.7	10.1
16	95.9	95.9	96.0	10.24	8.81	11.96	31.01	0.30	0.32	0.31	0.31	384.0	2.2	8.3
17	96.4	96.4	96.4	7.79	12.53	8.63	28.94	0.27	0.27	0.30	0.28	310.0	3.1	9.7
18	95.9	95.9	95.9	6.53	8.41	11.54	26.48	0.29	0.31	0.31	0.30	300.0	3.6	10.7
19	96.4	96.4	96.4	7.58	6.90	8.28	22.76	0.24	0.26	0.25	0.25	357.0	2.2	8.0
20	95.6	95.6	95.6	6.54	12.10	10.17	28.81	0.29	0.30	0.27	0.29	367.0	2.5	9.3
21	98.3	96.6	96.6	5.78	11.54	11.98	29.31	0.27	0.27	0.28	0.28	518.0	2.5	13.0
22	96.5	96.5	96.5	12.11	12.76	11.47	36.35	0.24	0.26	0.25	0.25	850.0	2.1	17.4
23	96.6	95.7	95.7	14.58	15.31	13.42	43.32	0.26	0.29	0.25	0.27	756.0	2.9	22.1
24	96.3	96.3	96.3	12.98	14.73	13.05	40.76	0.27	0.30	0.25	0.27	988.0	2.2	21.7
25	96.0	96.0	96.0	12.99	7.90	6.73	27.62	0.27	0.31	0.26	0.28	682.0	3.1	21.2
26	95.9	95.9	95.9	8.06	7.51	2.38	17.95	0.21	0.19	0.19	0.20	396.0	3.7	14.7
27	96.1	96.1	98.1	6.07	7.30	4.76	18.14	0.19	0.18	0.20	0.19	261.0	3.7	9.6
28	96.1	96.1	96.1	5.88	9.90	5.09	20.87	0.18	0.22	0.23	0.21	896.0	3.0	26.5
29	96.9	96.9	96.8	10.98	9.29	4.80	25.08	0.34	0.27	0.26	0.29	939.0	3.6	33.5
30	98.4	98.4	98.4	8.05	9.19	1.61	18.85	0.20	0.21	0.24	0.20	915.0	3.4	31.0
31	95.3	98.5	96.9	3.90	12.71	5.81	22.42	0.19	0.25	0.24	0.23	696.0	1.4	9.7
合計	－	－	－	289.89	315.98	289.10	894.97	－	－	－	－	18,937.0	－	450.7
最大	98.50	98.50	98.50	15.27	15.31	15.53	43.32	0.36	0.38	0.39	0.37	1,080.0	3.7	33.5
最小	95.00	95.00	95.00	3.66	6.70	1.61	17.95	0.18	0.18	0.19	0.19	250.0	1.3	5.0
平均	96.6	96.5	96.3	9.35	10.53	9.33	28.87	0.25	0.26	0.27	0.26	610.9	2.4	14.5

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心)

2021年 10月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	476	342	−	818	66.5	46.5	−	113.0	2.5	1.8	−	4.2	0.56	3.7
2	−	591	361	952	−	80.4	51.3	131.7	−	3.1	1.9	5.0	0.56	3.8
3	591	357	−	948	84.2	49.5	−	133.7	3.1	1.9	−	5.0	0.57	3.7
4	371	−	590	961	52.9	−	76.4	129.2	2.0	−	3.1	5.0	0.57	3.9
5	−	577	340	917	−	78.1	44.1	122.3	−	3.0	1.8	4.8	0.58	3.9
6	295	894	146	1,335	36.0	109.1	16.7	161.9	1.4	4.3	0.7	6.3	0.52	3.9
7	328	171	836	1,335	38.6	18.7	89.1	146.5	1.4	0.7	3.6	5.7	0.48	3.9
8	399	834	72	1,305	40.6	93.4	7.9	141.8	1.7	3.6	0.3	5.7	0.49	4.0
9	338	233	978	1,549	40.9	30.9	126.6	198.5	1.7	1.2	5.1	8.0	0.57	4.0
10	916	585	168	1,669	102.0	71.6	20.0	193.7	4.3	2.8	0.8	7.9	0.53	4.1
11	73	288	712	1,073	8.1	35.3	84.9	128.3	0.3	1.4	3.4	5.1	0.53	4.0
12	842	104	−	946	105.5	13.3	−	118.8	4.1	0.5	−	4.6	0.55	3.9
13	−	933	−	933	−	123.6	−	123.6	−	4.8	−	4.8	0.56	3.9
14	561	−	449	1,010	76.2	−	61.0	137.1	3.0	−	2.4	5.3	0.59	3.9
15	397	590	−	987	54.1	84.3	−	138.4	2.1	3.1	−	5.2	0.58	3.8
16	−	336	673	1,009	−	48.0	89.6	137.6	−	1.8	3.5	5.3	0.58	3.8
17	677	−	357	1,034	90.6	−	46.1	136.7	3.5	−	1.8	5.3	0.57	3.9
18	326	837	80	1,243	42.3	118.6	10.0	171.0	1.7	4.4	0.4	6.4	0.55	3.8
19	283	62	853	1,198	33.8	8.1	98.0	139.9	1.3	0.3	3.8	5.4	0.51	3.9
20	631	427	−	1,058	72.1	53.5	−	125.6	2.8	2.0	−	4.8	0.49	3.8
21	−	119	701	820	−	12.7	78.5	91.2	−	0.5	3.1	3.6	0.49	3.9
22	766	321	322	1,409	87.0	37.3	39.4	163.7	3.7	1.5	1.5	6.7	0.53	4.1
23	−	662	637	1,299	−	72.1	73.0	145.1	−	3.0	2.8	5.8	0.50	4.0
24	920	229	299	1,448	95.6	24.4	33.5	153.4	4.0	1.0	1.3	6.3	0.49	4.1
25	40	820	−	860	4.2	87.3	−	91.4	0.2	3.6	−	3.8	0.49	4.1
26	328	−	651	979	34.1	−	68.1	102.2	1.4	−	2.7	4.2	0.49	4.1
27	−	629	325	954	−	64.6	32.7	97.4	−	2.6	1.3	4.0	0.48	4.1
28	939	−	−	939	97.8	−	−	97.8	3.8	−	−	3.8	0.46	3.9
29	99	914	−	1,013	10.3	96.9	−	107.2	0.4	3.9	−	4.3	0.47	4.0
30	−	24	946	970	−	2.7	102.8	105.5	−	0.1	4.2	4.3	0.49	4.1
31	386	515	−	901	46.2	62.9	−	109.1	1.8	2.5	−	4.3	0.52	3.9
合計	10,982	12,394	10,496	33,872	1,319.6	1,523.9	1,249.8	4,093.2	52.2	59.3	49.4	161.0	−	−
最大	939	933	978	1,669	105.5	123.6	126.6	198.5	4.3	4.8	5.1	8.0	0.59	4.1
最小	40	24	72	818	4.2	2.7	7.9	91.2	0.2	0.1	0.3	3.6	0.46	3.7
平均	478	477	500	1,093	57.4	58.6	59.5	132.0	2.3	2.3	2.4	5.2	0.53	3.9

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心、重力濃縮)

2021年 10月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	92.3	92.3	−	−	−	−	
2	−	92.3	93.9	−	−	−	
3	92.5	92.4	−	−	−	−	
4	92.5	−	90.8	−	−	−	
5	−	91.1	89.5	−	−	−	
6	91.6	91.6	88.1	−	−	−	
7	90.8	88.9	88.8	−	−	−	
8	87.2	89.1	89.1	−	−	−	
9	89.2	90.9	90.8	−	−	−	
10	88.3	90.1	90.0	−	−	−	
11	88.3	90.1	90.0	−	−	−	
12	88.9	90.5	−	−	−	−	
13	−	92.3	−	−	−	−	
14	89.7	−	89.7	−	−	−	
15	92.5	91.1	−	−	−	−	
16	−	91.1	89.5	−	−	−	
17	92.3	−	89.2	−	−	−	
18	92.1	95.3	88.9	−	−	−	
19	91.4	94.9	87.9	−	−	−	
20	91.0	94.6	−	−	−	−	
21	−	89.1	89.1	−	−	−	
22	90.0	90.0	90.1	−	−	−	
23	−	89.3	89.4	−	−	−	
24	89.0	89.1	89.1	−	−	−	
25	89.0	89.1	−	−	−	−	
26	89.0	−	85.4	−	−	−	
27	−	88.7	84.9	−	−	−	
28	88.3	−	−	−	−	−	
29	88.6	90.5	−	−	−	−	
30	−	91.0	90.9	−	−	−	
31	89.8	91.6	−	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	
最大	92.5	95.3	93.9	−	−	−	
最小	87.2	88.7	84.9	−	−	−	
平均	90.1	91.1	89.4	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2021年 10月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m³	t	%	m³	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	1,149	28.4	97.5	124	28.1	77.3	624	10.7	738	3.3	752.0	1.06	
2	876	22.4	97.4	101	22.4	77.8	0	0.0	714	2.9	675.5	1.21	
3	932	23.0	97.5	103	23.0	77.6	0	0.0	1,016	3.7	820.0	1.43	
4	905	22.5	97.5	97	22.5	76.7	0	0.0	1,016	3.4	602.0	1.07	
5	868	21.4	97.5	95	21.4	77.6	0	0.0	1,065	4.4	635.5	1.19	
6	1,984	40.9	97.9	181	39.6	78.1	2,886	7.0	1,065	4.9	1,348.0	1.32	
7	2,372	50.1	97.9	205	45.4	77.9	3,466	12.5	1,162	4.8	1,519.0	1.21	
8	2,533	49.5	98.0	226	49.2	78.3	3,741	13.7	1,258	5.5	1,464.5	1.18	
9	2,372	46.7	98.0	211	45.9	78.2	3,147	12.6	1,404	6.2	1,396.0	1.20	
10	2,629	47.0	98.2	196	43.9	77.6	3,640	12.9	1,234	6.5	1,293.0	1.10	
11	1,914	32.6	98.3	128	26.4	79.4	4,031	13.3	73	3.1	783.0	0.96	
12	1,519	29.0	98.1	120	28.1	76.5	3,132	10.8	−	−	624.0	0.86	
13	1,545	30.9	98.0	130	29.9	77.0	3,234	10.5	−	−	656.0	0.85	
14	1,374	33.2	97.6	130	30.3	76.7	3,045	9.2	−	−	640.0	0.77	
15	1,192	32.7	97.3	130	29.9	76.9	3,277	10.0	−	−	654.0	0.80	
16	1,158	28.3	97.6	128	27.6	78.4	2,784	9.9	−	−	677.5	0.96	
17	1,085	30.8	97.2	133	30.6	77.0	2,509	8.1	−	−	614.5	0.80	
18	1,073	31.2	97.1	133	29.8	77.5	2,639	8.5	−	−	630.5	0.81	
19	1,105	27.8	97.5	123	27.7	77.5	2,799	10.0	−	−	675.5	0.97	
20	1,155	29.7	97.4	131	29.5	77.4	2,886	9.7	−	−	703.5	0.95	
21	1,343	31.7	97.6	137	31.0	77.3	3,118	10.1	97	7.1	729.5	0.92	
22	1,805	44.7	97.5	192	44.0	77.1	2,973	9.9	762	5.1	976.0	0.87	
23	2,036	49.6	97.6	221	48.8	77.9	2,712	10.0	1,186	5.2	1,220.0	0.98	
24	2,390	48.9	98.0	202	45.4	77.5	3,190	11.5	1,125	5.3	1,274.0	1.04	
25	1,538	33.9	97.8	127	30.0	76.3	928	9.5	1,029	3.6	878.5	1.04	
26	893	30.9	96.5	114	30.9	73.0	0	0.0	1,053	3.4	563.5	0.73	
27	805	24.5	97.0	107	24.5	77.0	0	0.0	1,029	4.0	490.0	0.80	
28	1,665	45.0	97.3	177	40.7	77.0	1,871	7.6	908	4.5	917.0	0.82	
29	2,278	50.4	97.8	214	48.5	77.3	2,654	9.3	1,089	4.4	1,085.0	0.86	
30	1,951	50.7	97.4	135	29.7	77.9	3,857	8.2	133	3.9	715.5	0.56	
31	1,563	29.7	98.1	114	26.4	76.8	3,205	10.8	−	−	568.0	0.76	
合計	48,007	1,098.0	−	4,562	1,031.3	−	72,341	−	19,154	−	26,581.0	−	
最大	2,629	50.7	98.3	226	49.2	79.4	4,031	13.7	1,404	7.1	1,519.0	1.43	
最小	805	21.4	96.5	95	21.4	73.0	0	0.0	73	2.9	490.0	0.56	
平均	1,549	35.4	97.7	147	33.3	77.4	2,894	6.6	912	4.5	857.5	0.97	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水A系)

2021年 10月度　No.2-6

日	A系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m³	t	%	m³	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	102	2.3	97.7	10	2.2	78.0	247	10.5	−	−	57.5	0.98	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	683	12.5	98.2	55	11.6	79.0	1,784	14.3	−	−	430.0	1.38	
7	831	17.0	98.0	68	14.1	79.4	2,175	12.8	−	−	522.5	1.23	
8	797	14.4	98.2	69	14.2	79.3	2,045	14.2	−	−	423.5	1.18	
9	624	11.5	98.2	52	11.2	78.3	1,566	13.6	−	−	308.5	1.07	
10	924	15.5	98.3	62	13.8	77.9	2,175	14.0	−	−	368.0	0.95	
11	1,158	18.9	98.4	73	15.0	79.5	2,697	14.2	−	−	464.5	0.98	
12	838	16.0	98.1	66	15.5	76.5	1,856	11.6	−	−	352.5	0.88	
13	980	19.6	98.0	83	19.0	77.0	2,175	11.1	−	−	425.5	0.87	
14	901	21.8	97.6	85	19.9	76.7	2,117	9.7	−	−	424.5	0.78	
15	746	20.5	97.3	81	18.7	76.9	2,088	10.2	−	−	422.0	0.83	
16	641	15.7	97.6	71	15.3	78.4	1,479	9.4	−	−	382.0	0.98	
17	631	17.9	97.2	77	17.8	77.0	1,436	8.0	−	−	374.0	0.84	
18	605	17.6	97.1	75	16.8	77.5	1,465	8.3	−	−	360.0	0.82	
19	643	16.2	97.5	72	16.1	77.5	1,639	10.1	−	−	401.0	0.99	
20	609	15.7	97.4	69	15.6	77.4	1,566	10.0	−	−	376.0	0.96	
21	656	15.7	97.6	68	15.4	77.3	1,581	10.0	−	−	358.0	0.91	
22	649	15.1	97.7	65	14.7	77.4	1,494	9.9	−	−	319.5	0.85	
23	684	15.7	97.7	70	15.2	78.1	1,552	9.9	−	−	362.5	0.92	
24	778	14.9	98.1	59	13.0	78.2	1,682	11.3	−	−	370.0	1.00	
25	207	4.9	97.7	14	2.9	78.4	479	9.8	−	−	101.0	0.83	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	333	8.7	97.4	32	7.3	77.5	624	7.1	−	−	165.0	0.76	
29	431	9.4	97.8	39	8.8	77.1	870	9.2	−	−	197.0	0.83	
30	866	22.6	97.4	57	12.6	77.8	1,842	8.2	−	−	317.0	0.56	
31	772	14.7	98.1	56	13.1	76.8	1,639	11.2	−	−	297.0	0.81	
合計	17,089	374.6	−	1,527	339.7	−	40,267	−	0	−	8,579.0	−	
最大	1,158	22.6	98.4	85	19.9	79.5	2,697	14.3	−	−	522.5	1.38	
最小	102	2.3	97.1	10	2.2	76.5	247	7.1	−	−	57.5	0.56	
平均	684	15.0	97.8	61	13.6	77.8	1,611	10.7	−	−	343.2	0.92	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2021年 10月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	152	3.5	97.7	15	3.3	78.0	377	10.8	−	−	78.0	0.90	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	407	7.4	98.2	33	6.9	79.0	1,102	14.8	−	−	246.5	1.33	
7	528	10.8	98.0	43	8.9	79.4	1,291	12.0	−	−	291.0	1.08	
8	707	12.8	98.2	61	12.6	79.3	1,697	13.3	−	−	361.5	1.13	
9	722	13.3	98.2	60	12.9	78.3	1,581	11.8	−	−	325.5	0.98	
10	754	12.6	98.3	51	11.2	77.9	1,465	11.6	−	−	275.5	0.87	
11	696	11.4	98.4	44	9.0	79.5	1,334	11.7	−	−	279.0	0.98	
12	681	13.0	98.1	54	12.6	76.5	1,276	9.8	−	−	271.5	0.84	
13	565	11.3	98.0	48	10.9	77.0	1,059	9.4	−	−	230.5	0.82	
14	473	11.4	97.6	45	10.4	76.7	928	8.1	−	−	215.5	0.75	
15	446	12.2	97.3	48	11.2	76.9	1,189	9.7	−	−	232.0	0.76	
16	517	12.6	97.6	57	12.3	78.4	1,305	10.3	−	−	295.5	0.94	
17	454	12.9	97.2	56	12.8	77.0	1,073	8.3	−	−	240.5	0.75	
18	468	13.6	97.1	58	13.0	77.5	1,175	8.6	−	−	270.5	0.80	
19	462	11.6	97.5	51	11.6	77.5	1,160	10.0	−	−	274.5	0.94	
20	546	14.0	97.4	62	13.9	77.4	1,320	9.4	−	−	327.5	0.93	
21	630	15.1	97.6	65	14.8	77.3	1,537	10.2	−	−	323.5	0.86	
22	641	14.9	97.7	64	14.5	77.4	1,479	10.0	−	−	296.0	0.80	
23	490	11.3	97.7	50	10.9	78.1	1,160	10.3	−	−	250.5	0.89	
24	673	12.8	98.1	51	11.2	78.2	1,508	11.7	−	−	296.0	0.92	
25	208	4.9	97.6	14	3.0	78.4	450	9.2	−	−	88.5	0.72	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	606	15.9	97.4	59	13.2	77.5	1,247	7.8	−	−	289.5	0.73	
29	868	19.0	97.8	78	17.8	77.1	1,784	9.4	−	−	354.0	0.74	
30	954	24.8	97.4	62	13.9	77.8	2,016	8.1	−	−	338.0	0.54	
31	791	15.0	98.1	58	13.4	76.8	1,566	10.4	−	−	271.0	0.72	
合計	14,439	318.3	−	1,286	286.4	−	32,074	−	−	−	6,722.0	−	
最大	954	24.8	98.4	78	17.8	79.5	2,016	14.8	−	−	361.5	1.33	
最小	152	3.5	97.1	14	3.0	76.5	377	7.8	−	−	78.0	0.54	
平均	578	12.7	97.8	51	11.5	77.7	1,283	10.1	−	−	268.9	0.84	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2021年 10月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	2.59	−	−	
2	−	−	−	
3	−	−	−	
4	−	−	−	
5	2.64	−	−	
6	2.64	2.48	1.69	
7	2.74	−	−	
8	5.08	−	−	
9	−	−	−	
10	−	−	−	
11	2.59	2.72	−	
12	2.68	−	−	
13	2.45	2.53	−	
14	−	2.75	−	
15	2.46	2.38	−	
16	−	−	−	
17	−	−	−	
18	−	2.71	2.02	
19	5.06	−	−	
20	−	2.73	−	
21	−	−	−	
22	4.99	−	−	
23	−	−	−	
24	−	−	−	
25	2.44	−	−	
26	−	−	−	
27	−	2.65	−	
28	−	−	−	
29	2.63	2.45	−	
30	−	−	−	
31	−	−	−	
合計	40.99	23.40	3.71	
最大	5.08	2.75	2.02	
最小	2.44	2.38	1.69	
平均	3.15	2.60	1.86	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2021年 10月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	64.50	12:00	0:30	3.6	11.14	33.4	11	−	−	767.0	0	767	711	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	11:19	−	−	−	−	−	−	−	1,639	1,639	−	
6	51.24	10:55	1:51	3.0	−	−	−	−	−	1,956	1,921	3,877	550	
7	122.00	24:00	−	4.7	−	−	−	−	−	2,211	0	2,211	1,527	
8	112.14	24:00	−	4.3	−	−	−	−	−	1,928	0	1,928	1,674	
9	115.30	24:00	−	4.3	−	−	−	−	−	1,441	0	1,441	1,806	
10	112.80	24:00	−	4.2	−	−	−	−	4.0	1,287	0	1,287	1,803	
11	112.26	24:00	−	4.2	10.76	30.0	11	−	−	1,676	0	1,676	1,668	
12	124.13	24:00	−	5.1	−	−	−	−	−	40	0	40	2,168	
13	127.46	24:00	−	5.6	−	−	−	−	−	289	0	289	2,027	
14	125.96	24:00	−	5.8	21.89	33.2	22	−	4.0	36	0	36	2,149	
15	128.26	24:00	−	5.2	21.52	30.1	22	−	−	370	0	370	2,047	
16	130.14	24:00	−	5.3	−	−	−	−	−	1,300	0	1,300	1,950	
17	129.60	24:00	−	5.9	−	−	−	−	−	1,471	0	1,471	2,069	
18	130.00	24:00	−	4.5	22.05	33.2	22	−	−	1,639	0	1,639	1,984	
19	129.86	24:00	−	7.0	−	−	−	−	−	1,650	0	1,650	1,950	
20	129.76	24:00	−	6.6	22.11	32.9	22	−	4.0	1,400	0	1,400	1,950	
21	129.72	24:00	−	6.1	−	−	−	−	−	1,593	0	1,593	1,910	
22	129.44	24:00	−	6.2	10.89	33.2	11	−	−	604	0	604	1,887	
23	123.60	24:00	−	5.3	−	−	−	−	−	1,403	0	1,403	1,740	
24	119.46	24:00	−	4.9	−	−	−	−	−	1,359	0	1,359	1,773	
25	61.52	24:00	−	3.2	11.12	31.2	11	−	−	1,061	0	1,061	937	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	9:05	−	−	−	−	−	−	−	1,143	1,143	−	
28	45.92	9:48	2:55	2.6	−	−	−	−	−	2,140	1,146	3,286	541	
29	126.42	24:00	−	5.4	10.65	35.1	11	−	−	270	0	270	1,610	
30	118.34	24:00	−	4.7	−	−	−	−	−	850	0	850	1,675	
31	110.34	24:00	−	4.2	−	−	−	−	−	585	0	585	1,745	
合計	2,810.2	560:43	25:40	121.9	142.13	−	143	−	12.0	29,326	5,849	35,175	41,849.0	
最大	130.1	24:00	11:19	7.0	22.11	35.1	22	−	4.0	2,211	1,921	3,877	2,167.9	
最小	45.9	9:48	0:30	2.6	10.65	30.0	11	−	4.0	36	0	36	541.0	
平均	112.41	22:25	5:08	4.9	15.79	32.4	16	−	4.0	1,173	1,462	1,303	1,550	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2021年 10月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	11.05	35.1	11	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	30.0	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.00	0:00	0:00	0.0	11.05	−	11	−	30.0	0	0	0	0	
最大	−	−	−	−	11.05	35.1	11	−	30.0	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	11.05	35.1	11	−	30.0	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	11.05	35.1	11	−	30.0	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2021年 10月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	114,620	−	−	−	−	19	−	72	1	73	19	
2	107,190	−	−	−	−	−	−	43	0	43	2	
3	104,930	−	−	−	−	−	−	18	2	20	1	
4	106,580	−	−	−	−	308	−	23	0	23	9	
5	110,790	−	−	−	−	964	−	50	1	51	4	
6	116,970	−	−	−	−	1,002	−	38	1	39	19	
7	118,260	−	−	−	−	−	−	58	2	60	18	
8	120,140	−	−	−	−	−	−	59	2	61	19	
9	117,050	−	−	−	−	−	−	42	2	44	2	
10	116,650	−	−	−	−	−	−	55	2	57	1	
11	118,430	−	−	−	126	−	−	52	2	54	11	
12	107,520	−	−	−	126	−	−	66	2	68	8	
13	106,850	−	−	−	−	−	−	56	2	58	21	
14	107,790	−	−	−	−	−	−	59	2	61	19	
15	104,900	−	−	−	−	−	−	51	0	51	14	
16	110,840	−	−	−	−	−	270	51	1	52	4	
17	108,990	−	−	−	−	−	−	41	0	41	7	
18	101,040	−	−	−	−	−	−	32	1	33	13	
19	100,990	−	−	−	−	−	−	62	0	62	7	
20	102,210	−	−	−	−	−	−	42	1	43	18	
21	110,320	−	−	−	−	−	−	45	2	47	15	
22	118,590	−	−	−	−	−	−	43	0	43	12	
23	112,410	−	−	−	−	−	105	37	1	38	6	
24	114,760	−	−	−	−	−	−	35	1	36	3	
25	135,830	−	−	−	−	−	331	36	1	37	12	
26	97,920	−	−	−	−	−	−	24	0	24	6	
27	102,260	−	−	−	−	−	−	26	1	27	20	
28	110,440	−	−	−	−	−	−	28	0	28	16	
29	114,660	−	−	−	−	−	−	40	1	41	21	
30	111,740	−	−	−	−	−	−	34	0	34	2	
31	102,240	−	−	−	−	−	−	20	1	21	3	
合計	3,433,910	−	−	−	252	2,293	706	1,338	32	1,370	332	
最大	135,830	−	−	−	126	1,002	331	72	2	73	21	
最小	97,920	−	−	−	126	19	105	18	0	20	1	
平均	110,771	−	−	−	126	573	235	43	1	44	11	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2021年 10月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	51,525	14,820	28.8	284,712	553	1,410	77.2	5,400	−	4.6	3.1	92	----	870	740	A系の送気量には、A系№5系列の送気量も含まれます。
2	48,644	14,700	30.2	299,520	616	1,390	−	5,500	−	4.9	−	88	----	868	720	
3	49,214	15,310	31.1	289,971	589	1,420	−	5,300	−	4.9	−	91	----	870	720	
4	48,135	14,370	29.9	290,754	604	1,430	−	5,500	−	5.0	3.0	97	----	766	760	
5	47,974	15,000	31.3	290,127	605	1,320	−	4,800	−	5.0	3.2	99	----	879	760	A系生物反応槽容量
6	42,735	14,050	32.9	225,930	529	1,350	−	5,300	0.37	5.6	2.9	99	----	890	790	1池1244m^3
7	49,804	15,570	31.3	213,120	428	1,340	−	5,400	−	4.8	2.9	96	----	889	760	
8	53,054	16,200	30.5	269,314	508	1,510	74.2	5,400	−	4.5	2.9	88	----	883	850	
9	48,875	14,690	30.1	275,770	564	1,650	−	3,800	−	4.9	−	84	----	880	920	
10	46,603	14,710	31.6	274,040	588	1,580	−	3,500	−	5.1	−	91	----	886	1,210	
11	50,505	15,570	30.8	282,662	560	1,510	−	3,300	−	4.7	4.8	88	----	883	825	
12	51,966	15,890	30.6	248,386	478	1,560	−	4,100	−	4.6	4.3	89	----	869	760	
13	47,935	15,110	31.5	278,919	582	1,610	−	5,000	0.28	5.0	3.6	88	----	874	805	
14	49,264	15,480	31.4	283,489	575	1,610	−	5,200	−	4.8	3.3	96	----	871	840	
15	50,085	15,290	30.5	292,320	584	1,580	78.7	5,300	−	4.8	3.0	82	----	874	900	
16	48,954	14,880	30.4	282,909	578	1,300	−	4,700	−	4.9	−	112	----	1,031	800	
17	53,436	16,750	31.3	223,605	418	1,150	−	4,000	−	4.5	−	122	----	1,109	715	
18	51,844	15,680	30.2	221,760	428	1,080	−	3,700	−	4.6	5.7	124	----	889	400	
19	49,365	15,340	31.1	214,560	435	1,170	−	4,200	−	4.8	4.4	122	----	891	525	
20	48,504	14,820	30.6	216,000	445	1,260	−	4,700	0.39	4.9	4.0	122	----	888	610	
21	51,034	15,670	30.7	226,980	445	1,330	−	4,900	−	4.7	3.6	117	----	891	680	
22	49,085	14,970	30.5	284,084	579	1,390	72.6	4,700	−	4.9	2.5	130	----	885	1,040	
23	46,566	14,600	31.4	222,637	478	1,440	−	4,800	−	5.1	−	99	----	884	1,090	
24	46,566	14,430	31.0	238,411	512	1,310	−	4,400	−	5.1	−	98	----	882	940	
25	54,474	16,530	30.3	255,881	470	1,370	−	4,800	−	4.4	3.9	94	----	1,944	670	
26	53,734	16,540	30.8	218,880	407	1,190	−	3,900	−	4.4	3.6	110	----	993	720	
27	52,604	16,680	31.7	213,120	405	1,100	−	3,500	0.41	4.5	4.9	110	----	852	540	
28	52,973	16,550	31.2	296,640	560	1,160	−	3,700	−	4.5	5.4	98	----	862	450	
29	54,474	16,710	30.7	278,874	512	1,290	80.9	4,100	−	4.4	5.6	150	----	874	480	
30	50,815	15,100	29.7	293,760	578	1,240	−	3,700	−	4.7	−	110	----	878	480	
31	46,945	14,200	30.2	290,249	618	1,270	−	3,600	−	5.1	−	120	----	877	525	
合計	1,547,691	476,210	−	8,077,384	−	−	−	−	−	−	−	−	0	28,682	23,025	
最大	54,474	16,750	32.9	299,520	618	1,650	80.9	5,500	0.41	5.6	5.7	150	−	1,944	1,210	
最小	42,735	14,050	28.8	213,120	405	1,080	72.6	3,300	0.28	4.4	2.5	82	−	766	400	
平均	49,926	15,362	30.8	260,561	522	1,370	76.7	4,500	0.36	4.8	3.8	100	−	925	743	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2021年 10月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
合計	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
最大	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
最小	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
平均	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2021年 10月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	43,539	12,120	27.8	216,720	498	1,370	77.3	5,300	−	6.4	4.7	110	----	1,130	580	B系生物反応槽容量
2	42,520	11,670	27.4	221,640	521	1,260	−	5,100	−	6.6	−	160	----	1,145	520	1池3883m^3
3	43,566	11,970	27.5	228,900	525	1,270	−	5,200	−	6.4	−	140	----	1,130	520	
4	41,751	11,540	27.6	231,540	555	1,290	−	5,500	−	6.7	5.6	150	----	1,135	440	
5	43,494	12,330	28.3	229,980	529	1,300	−	5,200	−	6.4	5.9	150	----	1,151	440	
6	52,350	16,420	31.4	259,800	496	1,150	−	3,800	0.38	6.1	7.1	130	----	1,140	470	
7	47,917	14,420	30.1	274,380	573	1,060	−	3,600	−	7.8	11.9	110	----	1,135	290	
8	48,818	13,170	27.0	261,840	536	1,070	75.2	4,100	−	6.5	16.7	110	----	1,140	135	
9	43,154	12,170	28.2	230,160	533	1,310	−	4,400	−	6.5	−	120	----	1,125	400	
10	38,623	11,470	29.7	220,380	571	1,380	−	4,400	−	7.2	−	110	----	1,125	460	
11	41,473	12,210	29.4	237,960	574	1,390	−	4,400	−	6.7	7.9	120	----	1,151	410	
12	47,665	13,880	29.1	201,900	424	1,400	−	4,600	−	5.9	7.7	120	----	1,125	400	
13	39,056	11,970	30.6	198,780	509	1,460	−	4,700	0.21	7.2	8.4	120	----	1,120	400	
14	40,243	11,860	29.5	201,180	500	1,480	−	4,400	−	6.9	7.8	110	----	1,115	440	
15	39,530	11,530	29.2	195,300	494	1,440	76.7	4,600	−	7.1	8.1	110	----	1,125	415	
16	44,272	12,810	28.9	205,740	465	1,320	−	4,500	−	6.3	−	110	----	1,181	450	
17	52,167	15,680	30.1	184,680	354	1,220	−	4,500	−	5.4	−	160	----	1,087	395	
18	45,628	13,370	29.3	197,820	434	1,260	−	4,400	−	6.1	6.6	160	----	1,145	440	
19	42,683	12,510	29.3	193,080	452	1,290	−	4,600	−	6.6	6.7	160	----	1,130	420	
20	48,696	11,960	24.6	202,800	416	1,320	−	4,800	0.31	5.7	7.4	150	----	1,125	405	
21	41,674	11,960	28.7	209,700	503	1,350	−	4,900	−	6.7	6.9	150	----	1,105	440	
22	46,168	12,900	27.9	205,440	445	1,400	70.5	4,800	−	6.1	4.3	140	----	1,125	720	
23	41,660	11,650	28.0	189,360	455	1,520	−	4,900	−	6.7	−	120	----	1,125	720	
24	42,167	11,790	28.0	198,540	471	1,490	−	4,800	−	6.6	−	130	----	1,110	720	
25	50,212	15,110	30.1	188,580	376	1,460	−	4,600	−	5.6	8.4	130	----	1,523	405	
26	51,027	15,330	30.0	169,140	331	1,380	−	4,600	−	5.5	5.7	160	----	1,262	540	
27	46,775	13,480	28.8	183,720	393	1,350	−	5,000	0.24	6.0	5.5	150	----	1,130	520	
28	45,593	13,700	30.0	192,420	422	1,350	−	4,900	−	6.1	5.5	140	----	1,110	520	
29	43,792	12,850	29.3	203,520	465	1,380	79.2	5,100	−	6.4	6.1	140	----	1,080	480	
30	42,813	12,360	28.9	195,180	456	1,350	−	5,300	−	6.5	−	180	----	1,110	480	
31	39,812	11,660	29.3	194,280	488	1,400	−	5,500	−	7.0	−	140	----	1,110	480	
合計	1,378,838	397,850	−	6,524,460	−	−	−	−	−	−	−	−	0	35,450	14,455	
最大	52,350	16,420	31.4	274,380	574	1,520	79.2	5,500	0.38	7.8	16.7	180	−	1,523	720	
最小	38,623	11,470	24.6	169,140	331	1,060	70.5	3,600	0.21	5.4	4.3	110	−	1,080	135	
平均	44,479	12,834	28.9	210,466	473	1,340	75.8	4,700	0.28	6.4	7.4	140	−	1,144	466	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2021年 10月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	58,051	16,030	27.6	345,780	596	1,390	79.2	6,500	−	6.4	4.2	130	----	1,100	720	C系生物反応槽容量
2	56,694	15,210	26.8	358,020	631	1,420	−	6,600	−	6.6	−	150	----	1,115	760	1池3883m³
3	58,089	15,630	26.9	353,100	608	1,390	−	6,500	−	6.4	−	150	----	1,100	760	
4	55,669	15,290	27.5	350,100	629	1,380	−	6,400	−	6.7	3.9	150	----	1,105	800	
5	57,991	16,400	28.3	347,700	600	1,390	−	6,300	−	6.4	4.0	150	----	1,119	800	
6	52,349	16,320	31.2	320,100	611	1,380	−	6,400	0.27	7.1	3.6	140	----	1,110	880	
7	47,917	14,200	29.6	320,580	669	1,410	−	6,400	−	7.8	3.5	140	----	1,105	925	
8	57,432	15,910	27.7	339,240	591	1,390	73.1	5,900	−	6.5	3.4	130	----	1,110	1,025	
9	57,539	15,980	27.8	342,180	595	1,450	−	5,500	−	6.5	−	110	----	1,095	930	
10	51,498	14,720	28.6	331,800	644	1,440	−	5,300	−	7.2	−	130	----	1,095	1,070	
11	55,298	15,950	28.8	343,020	620	1,410	−	5,100	−	6.7	5.9	130	----	1,119	665	
12	63,554	17,680	27.8	347,700	547	1,430	−	5,400	−	5.9	6.1	120	----	1,095	600	
13	52,075	15,340	29.5	375,360	721	1,540	−	6,300	0.20	7.2	5.9	120	----	1,090	615	
14	53,658	15,530	28.9	383,400	715	1,570	−	6,300	−	6.9	5.5	110	----	1,085	640	
15	52,706	15,200	28.8	354,060	672	1,560	78.2	6,300	−	7.1	5.7	120	----	1,095	670	
16	59,029	16,940	28.7	360,900	611	1,410	−	6,000	−	6.3	−	120	----	1,149	640	
17	69,555	20,590	29.6	297,720	428	1,230	−	5,100	−	5.4	−	160	----	1,323	860	
18	60,838	17,200	28.3	318,600	524	1,200	−	5,200	−	6.1	4.1	170	----	1,115	800	
19	56,910	16,190	28.4	335,520	590	1,230	−	5,400	−	6.6	4.1	170	----	1,100	780	
20	48,696	15,620	32.1	375,480	771	1,340	−	6,000	0.23	7.7	4.4	150	----	1,095	765	
21	55,565	15,670	28.2	391,740	705	1,360	−	6,000	−	6.7	4.3	140	----	1,075	800	
22	61,558	16,860	27.4	392,340	637	1,380	71.3	5,900	−	6.1	3.2	130	----	1,095	1,080	
23	55,547	15,360	27.7	350,580	631	1,420	−	5,900	−	6.7	−	120	----	1,095	1,260	
24	56,222	15,490	27.6	359,460	639	1,360	−	5,500	−	6.6	−	130	----	1,080	1,320	
25	66,949	21,310	31.8	341,100	509	1,310	−	4,700	−	5.6	4.8	130	----	1,357	865	
26	68,036	19,100	28.1	303,840	447	1,130	−	4,800	−	5.5	5.9	150	----	1,228	520	
27	62,367	17,200	27.6	332,940	534	1,140	−	5,200	0.29	6.0	4.2	150	----	1,100	750	
28	60,790	17,600	29.0	327,480	539	1,160	−	5,100	−	6.1	3.5	140	----	1,080	920	
29	58,390	16,700	28.6	380,580	652	1,230	83.2	5,600	−	6.4	6.5	130	----	1,050	480	
30	57,085	16,140	28.3	347,400	609	1,200	−	6,500	−	6.5	−	180	----	1,080	480	
31	53,083	15,040	28.3	360,540	679	1,250	−	6,900	−	7.0	−	160	----	1,080	610	
合計	1,781,140	508,400	−	10,788,360	−	−	−	−	−	−	−	−	0	34,640	24,790	
最大	69,555	21,310	32.1	392,340	771	1,570	83.2	6,900	0.29	7.8	6.5	180	−	1,357	1,320	
最小	47,917	14,200	26.8	297,720	428	1,130	71.3	4,700	0.20	5.4	3.2	110	−	1,050	480	
平均	57,456	16,400	28.5	348,012	606	1,350	77.0	5,800	0.24	6.5	4.6	140	−	1,117	800	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2021年 10月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	37,590	11,260	30.0	180,532	480	1,340	75.6	5,500	−	8.7	6.0	120	----	922	480	D系生物反応槽容量
2	39,350	11,760	29.9	183,758	467	1,360	−	5,600	−	8.4	−	110	----	934	480	1池3424m³
3	35,160	10,550	30.0	186,300	530	1,390	−	5,800	−	9.3	−	100	----	971	480	嫌気槽864m3
4	36,350	10,870	29.9	186,017	512	1,390	−	5,800	−	9.0	5.9	88	----	972	480	好気槽2560m3
5	37,180	11,120	29.9	183,109	492	1,400	−	6,000	−	8.8	5.8	110	----	946	480	
6	35,550	10,660	30.0	184,540	519	1,400	−	5,400	0.40	9.2	4.7	110	----	909	650	
7	36,070	10,850	30.1	183,574	509	1,400	−	4,900	−	9.1	4.8	95	----	924	710	
8	36,970	11,140	30.1	183,127	495	1,400	73.0	4,900	−	8.9	5.0	100	----	970	680	
9	35,270	10,590	30.0	184,094	522	1,470	−	5,600	−	9.3	−	91	----	932	760	
10	35,250	10,650	30.2	183,485	521	1,390	−	5,300	−	9.3	−	94	----	938	840	
11	35,160	10,580	30.1	183,082	521	1,350	−	5,300	−	9.3	6.2	100	----	880	490	
12	38,240	11,470	30.0	175,471	459	1,430	−	5,600	−	8.6	6.8	89	----	979	440	
13	36,600	10,980	30.0	182,394	498	1,470	−	5,700	0.36	9.0	7.0	96	----	940	440	
14	35,820	10,730	30.0	185,224	517	1,510	−	6,000	−	9.2	6.5	91	----	907	465	
15	36,150	10,810	29.9	185,731	514	1,480	77.5	5,800	−	9.1	6.1	90	----	877	510	
16	36,610	11,000	30.0	185,203	506	1,340	−	5,600	−	9.0	−	100	----	896	600	
17	42,450	12,730	30.0	153,328	361	1,330	−	5,700	−	7.7	−	110	----	909	600	
18	35,680	10,670	29.9	175,363	491	1,290	−	5,500	−	9.2	4.1	100	----	892	680	
19	35,180	10,590	30.1	186,833	531	1,200	−	5,000	−	9.3	4.2	92	----	946	680	
20	38,020	11,350	29.9	190,207	500	1,090	−	4,900	0.30	8.6	4.8	110	----	986	545	
21	36,720	10,990	29.9	198,126	540	1,160	−	5,200	−	9.0	6.4	110	----	977	440	
22	35,780	10,720	30.0	196,719	550	1,250	72.6	5,200	−	9.2	4.0	120	----	975	720	
23	34,740	10,460	30.1	196,639	566	1,330	−	5,000	−	9.5	−	97	----	903	720	
24	36,400	10,900	29.9	200,362	550	1,300	−	4,900	−	9.0	−	100	----	907	720	
25	43,320	12,970	29.9	177,583	410	1,280	−	5,000	−	7.6	6.0	97	----	970	510	
26	39,740	11,940	30.0	140,735	354	1,300	−	4,900	−	8.3	6.5	100	----	991	480	
27	34,410	10,790	31.4	162,447	472	1,240	−	4,900	0.26	9.6	6.3	100	----	961	482	
28	35,150	10,600	30.2	180,844	514	1,210	−	4,700	−	9.4	6.3	110	----	958	480	
29	34,930	10,470	30.0	192,882	552	1,180	80.7	4,800	−	9.4	6.1	110	----	962	480	
30	35,310	10,600	30.0	192,842	546	1,140	−	5,000	−	9.3	−	100	----	917	480	
31	35,300	10,580	30.0	195,165	553	1,180	−	5,200	−	9.3	−	100	----	917	480	
合計	1,136,450	341,380	−	5,675,716	−	−	−	−	−	−	−	−	0	29,068	17,482	
最大	43,320	12,970	31.4	200,362	566	1,510	80.7	6,000	0.40	9.6	7.0	120	−	991	840	
最小	34,410	10,460	29.9	140,735	354	1,090	72.6	4,700	0.26	7.6	4.0	88	−	877	440	
平均	36,660	11,012	30.0	183,088	499	1,320	75.9	5,300	0.33	9.0	5.7	100	−	938	564	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2021年 10月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	37,390	11,170	29.9	185,058	495	1,330	76.8	5,600	−	8.8	5.8	120	----	947	480	E系生物反応槽容量
2	38,950	11,590	29.8	189,054	485	1,320	−	5,500	−	8.4	−	120	----	942	480	1池3424m³
3	35,020	10,480	29.9	191,199	546	1,350	−	5,500	−	9.4	−	100	----	942	480	嫌気槽864m3
4	36,060	10,730	29.8	190,803	529	1,350	−	5,600	−	9.1	5.9	98	----	951	480	好気槽2560m3
5	36,770	10,960	29.8	187,569	510	1,380	−	5,700	−	8.9	6.0	120	----	946	480	
6	35,260	10,530	29.9	188,983	536	1,380	−	4,900	0.40	9.3	5.1	110	----	951	650	
7	35,710	10,680	29.9	188,016	527	1,380	−	4,700	−	9.2	4.9	100	----	976	715	
8	36,520	10,930	29.9	187,235	513	1,400	73.3	4,900	−	9.0	5.0	100	----	986	680	
9	34,980	10,460	29.9	188,106	538	1,560	−	5,700	−	9.4	−	86	----	993	780	
10	34,920	10,520	30.1	187,636	537	1,450	−	5,200	−	9.4	−	93	----	957	970	
11	35,030	10,480	29.9	187,076	534	1,380	−	5,300	−	9.4	5.4	100	----	958	580	
12	38,290	11,430	29.9	179,470	469	1,460	−	5,400	−	8.6	6.1	90	----	1,006	520	
13	36,840	10,960	29.8	186,433	506	1,530	−	5,500	0.34	8.9	6.4	91	----	967	520	
14	35,940	10,730	29.9	189,390	527	1,550	−	5,800	−	9.1	5.9	88	----	980	545	
15	36,240	10,780	29.7	189,459	523	1,490	76.6	5,700	−	9.1	6.1	84	----	959	530	
16	36,640	10,970	29.9	188,705	515	1,280	−	5,400	−	9.0	−	100	----	907	480	
17	43,910	13,110	29.9	155,717	355	1,290	−	5,600	−	7.5	−	110	----	1,086	480	
18	36,240	10,800	29.8	178,843	493	1,280	−	5,500	−	9.1	5.0	98	----	979	560	
19	35,030	10,520	30.0	190,628	544	1,220	−	5,100	−	9.4	5.4	98	----	965	560	
20	37,750	11,270	29.9	194,323	515	1,090	−	4,800	0.30	8.7	5.6	110	----	982	475	
21	36,580	10,910	29.8	202,657	554	1,170	−	5,200	−	9.0	6.6	100	----	989	440	
22	35,600	10,620	29.8	201,140	565	1,270	70.4	5,300	−	9.2	4.0	110	----	986	720	
23	34,600	10,380	30.0	200,993	581	1,390	−	5,000	−	9.5	−	93	----	989	720	
24	36,230	10,830	29.9	204,950	566	1,340	−	4,800	−	9.1	−	96	----	975	720	
25	43,800	13,080	29.9	181,222	414	1,300	−	4,800	−	7.5	6.3	93	----	978	510	
26	41,400	12,350	29.8	143,420	346	1,320	−	4,900	−	7.9	6.6	95	----	1,019	480	
27	37,070	11,080	29.9	165,468	446	1,250	−	4,600	0.28	8.9	6.8	95	----	819	480	
28	36,450	10,920	30.0	183,668	504	1,220	−	4,400	−	9.0	6.8	97	----	978	480	
29	36,280	10,830	29.9	196,169	541	1,210	81.4	4,600	−	9.1	6.6	97	----	917	480	
30	36,630	10,930	29.8	196,169	536	1,180	−	4,800	−	9.0	−	92	----	981	480	
31	36,580	10,930	29.9	198,393	542	1,230	−	5,100	−	9.0	−	150	----	968	480	
合計	1,144,710	341,960	−	5,797,952	−	−	−	−	−	−	−	−	0	29,979	17,435	
最大	43,910	13,110	30.1	204,950	581	1,560	81.4	5,800	0.40	9.5	6.8	150	−	1,086	970	
最小	34,600	10,380	29.7	143,420	346	1,090	70.4	4,400	0.28	7.5	4.0	84	−	819	440	
平均	36,926	11,031	29.9	187,031	506	1,330	75.7	5,200	0.33	8.9	5.8	100	−	967	562	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2021年 10月度　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ固形物量)	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ量)	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	t	m³	t	t	
1	1,038	0.73	7.53	753	−	−	239	0.98	2.34	234	−	−	
2	1,051	0.73	7.72	772	−	−	250	0.97	2.43	243	−	−	
3	1,036	0.68	7.02	702	−	−	236	0.97	2.29	229	−	−	
4	1,063	0.70	7.46	746	−	−	261	0.97	2.53	253	−	−	
5	1,035	0.85	8.79	879	−	−	236	0.98	2.31	231	−	−	
6	1,056	0.91	9.60	960	−	−	307	1.02	3.13	313	−	−	
7	936	0.89	8.30	830	−	−	187	0.97	1.81	181	−	−	
8	1,059	0.95	10.05	1005	−	−	309	0.97	3.00	300	−	−	
9	954	0.90	8.59	859	−	−	204	0.97	1.98	198	−	−	
10	982	0.72	7.06	706	−	−	232	0.96	2.23	223	−	−	
11	1,021	0.77	7.85	785	−	−	221	0.99	2.19	219	−	−	
12	1,141	0.76	8.69	869	−	−	340	0.98	3.33	333	−	−	
13	1,139	0.73	8.28	828	−	−	338	0.98	3.31	331	−	−	
14	1,102	0.71	7.86	786	−	−	342	0.97	3.32	332	−	−	
15	1,127	0.70	7.88	788	−	−	326	0.98	3.19	319	−	−	
16	1,014	0.63	6.41	641	−	−	215	0.97	2.09	209	−	−	
17	1,132	0.71	8.00	800	−	−	331	0.98	3.24	324	−	−	
18	1,131	0.69	7.80	780	−	−	331	1.00	3.31	331	−	−	
19	1,088	0.68	7.35	735	−	−	338	0.95	3.21	321	−	−	
20	1,061	0.69	7.31	731	−	−	310	0.95	2.95	295	−	−	
21	977	0.65	6.33	633	−	−	228	0.96	2.19	219	−	−	
22	1,046	0.72	7.55	755	−	−	295	0.98	2.89	289	−	−	
23	993	0.68	6.72	672	−	−	243	0.97	2.35	235	−	−	
24	1,047	0.71	7.42	742	−	−	296	0.96	2.84	284	−	−	
25	1,088	0.78	8.46	846	−	−	337	0.97	3.27	327	−	−	
26	1,095	0.82	9.02	902	−	−	347	1.00	3.47	347	−	−	
27	1,102	0.76	8.37	837	−	−	347	0.97	3.37	337	−	−	
28	999	0.67	6.73	673	−	−	198	0.95	1.88	188	−	−	
29	1,091	0.82	8.94	894	−	−	341	0.95	3.24	324	−	−	
30	1,087	0.78	8.51	851	−	−	339	0.98	3.32	332	−	−	
31	934	0.74	6.95	695	−	−	184	0.94	1.73	173	−	−	
合計	32,625	−	244.55	24455	0.00	0.00	8,708	−	84.74	8474	−	−	
最大	1,141	0.95	10.05	1005	−	−	347	1.02	3.47	347	−	−	
最小	934	0.63	6.33	633	−	−	184	0.94	1.73	173	−	−	
平均	1,052	0.75	7.89	789	−	−	281	0.97	2.73	273	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2021年 10月度　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備考
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量	濃度	固形物量	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量						
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t	
1	−	−	−	−	−	−	799	−	0.65	−	5.2	5.2	519	−	−	155	0.74	1.1	
2	−	−	−	−	−	−	801	−	0.66	−	5.3	5.3	529	−	−	155	0.78	1.2	
3	−	−	−	−	−	−	800	−	0.59	−	4.7	4.7	473	−	−	155	0.69	1.1	
4	−	−	−	−	−	−	802	−	0.61	−	4.9	4.9	493	−	−	155	0.70	1.1	
5	−	−	−	−	−	−	799	−	0.81	−	6.5	6.5	648	−	−	155	0.85	1.3	
6	−	−	−	−	−	−	749	−	0.86	−	6.5	6.5	647	−	−	70	0.96	0.7	
7	−	−	−	−	−	−	749	−	0.87	−	6.5	6.5	649	−	−	70	0.87	0.6	
8	−	−	−	−	−	−	750	−	0.94	−	7.1	7.1	705	−	−	155	0.96	1.5	
9	−	−	−	−	−	−	750	−	0.88	−	6.6	6.6	661	−	−	155	0.92	1.4	
10	−	−	−	−	−	−	750	−	0.64	−	4.8	4.8	483	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	800	−	0.71	−	5.7	5.7	566	−	−	155	0.71	1.1	
12	−	−	−	−	−	−	801	−	0.67	−	5.4	5.4	536	−	−	190	0.74	1.4	
13	−	−	−	−	−	−	801	−	0.62	−	5.0	5.0	497	−	−	155	0.76	1.2	
14	−	−	−	−	−	−	760	−	0.60	−	4.5	4.5	454	−	−	170	0.69	1.2	
15	−	−	−	−	−	−	801	−	0.59	−	4.7	4.7	469	−	−	155	0.69	1.1	
16	−	−	−	−	−	−	799	−	0.54	−	4.3	4.3	432	−	−	70	0.54	0.4	
17	−	−	−	−	−	−	801	−	0.59	−	4.8	4.8	476	−	−	175	0.73	1.3	
18	−	−	−	−	−	−	800	−	0.56	−	4.5	4.5	449	−	−	185	0.76	1.4	
19	−	−	−	−	−	−	750	−	0.55	−	4.1	4.1	414	−	−	155	0.65	1.0	
20	−	−	−	−	−	−	751	−	0.58	−	4.4	4.4	436	−	−	85	0.75	0.6	
21	−	−	−	−	−	−	749	−	0.55	−	4.1	4.1	414	−	−	70	0.56	0.4	
22	−	−	−	−	−	−	751	−	0.62	−	4.7	4.7	466	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	750	−	0.58	−	4.4	4.4	437	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	751	−	0.61	−	4.6	4.6	458	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	751	−	0.69	−	5.2	5.2	519	−	−	115	0.69	0.8	
26	−	−	−	−	−	−	748	−	0.74	−	5.6	5.6	555	−	−	155	0.81	1.3	
27	−	−	−	−	−	−	755	−	0.66	−	5.0	5.0	500	−	−	155	0.74	1.2	
28	−	−	−	−	−	−	801	−	0.61	−	4.9	4.9	485	−	−	155	0.70	1.1	
29	−	−	−	−	−	−	750	−	0.76	−	5.7	5.7	570	−	−	155	0.81	1.3	
30	−	−	−	−	−	−	748	−	0.69	−	5.2	5.2	519	−	−	155	0.76	1.2	
31	−	−	−	−	−	−	750	−	0.70	−	5.2	5.2	522	−	−	40	0.70	0.3	
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	23917	−	−	−	159.8	159.8	15981	−	−	3720	−	28.02	
最大	−	−	−	−	−	−	802	−	0.94	−	7.1	7.1	705	−	−	190	0.96	1.5	
最小	−	−	−	−	−	−	748	−	0.54	−	4.1	4.1	414	−	−	40	0.54	0.3	
平均	−	−	−	−	−	−	772	−	0.67	−	5.2	5.2	516	−	−	138	0.75	1.0	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2021年 10月度　No.5-3

日	スクリュープレス脱水機													備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
1	895	22.60	97.5	98.58	22.57	77.1	−	−	738	3.3	616.5	1.09	−	
2	876	22.40	97.2	100.82	22.38	77.8	−	−	714	2.9	675.5	1.10	−	
3	932	23.00	97.1	102.89	23.05	77.6	−	−	1,016	3.7	820.0	1.21	−	
4	905	22.50	96.7	96.64	22.52	76.7	−	−	1,016	3.4	602.0	0.82	−	
5	868	21.40	97.2	95.44	21.38	77.6	−	−	1,065	4.4	635.5	1.05	−	
6	894	21.00	97.6	92.18	21.02	77.2	−	−	1,065	4.9	671.5	1.25	−	
7	1,013	22.4	97.6	93	22.4	76.0	−	−	1,162	4.8	705.5	1.17	−	
8	1,029	22.3	97.8	97	22.3	76.9	−	−	1,258	5.5	679.5	1.19	−	
9	1,026	21.8	97.8	99	21.8	78.1	−	−	1,404	6.2	762.0	1.35	−	
10	951	18.9	98.0	83	18.9	77.2	−	−	1,234	6.5	649.5	1.37	−	
11	60	2.3	96.1	11	2.3	78.5	−	−	73	3.1	39.5	0.67	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	57	0.9	97.6	4	0.9	76.7	−	−	97	7.1	48.0	1.40	−	
22	515	14.8	97.1	63	14.8	76.5	−	−	762	5.1	360.5	0.97	−	
23	862	22.6	97.4	101	22.6	77.7	−	−	1,186	5.2	607.0	1.07	−	
24	939	21.2	97.7	91	21.2	76.7	−	−	1,125	5.3	608.0	1.14	−	
25	1,123	24.1	97.4	99	24.1	75.7	−	−	1,029	3.6	689.0	0.95	−	
26	893	30.9	96.5	114	30.9	73.0	−	−	1,053	3.4	563.5	0.73	−	
27	805	24.5	96.8	107	24.5	77.0	−	−	1,029	4.0	490.0	0.76	−	
28	726	20.3	97.2	86	20.3	76.5	−	−	908	4.5	462.5	0.91	−	
29	979	21.9	97.5	98	21.9	77.6	−	−	1,089	4.4	534.0	0.86	−	
30	131	3.3	97.4	16	3.3	79.0	−	−	133	3.9	60.5	0.71	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	16,479	405.1	−	1,749	405.1	−	−	−	19,154	−	11,280.00	−	0	
最大	1,123	30.9	98.0	114	30.9	79.0	−	−	1,404	7.1	820.0	1.40	−	
最小	57	0.9	96.1	4	0.9	73.0	−	−	73	2.9	39.5	0.67	−	
平均	785	19.0	97.5	83	19.3	76.8	−	−	912	4.7	537.1	1.11	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2021年 10月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	98.98	24:00	0:00	3.1	11.01	32.7	11	−	−	1,517	0	1,517	1,649	
2	99.39	24:00	0:00	3.1	−	−	−	−	−	1,634	0	1,634	1,633	
3	99.48	24:00	0:00	3.3	−	−	−	−	−	1,217	0	1,217	1,688	
4	94.27	23:27	0:00	3.0	−	−	−	−	−	390	0	390	1,650	
5	99.45	24:00	0:00	3.4	11.41	31.1	11	−	−	863	0	863	1,696	
6	99.42	24:00	0:00	3.4	−	−	−	−	−	1,110	0	1,110	1,688	
7	99.08	24:00	0:00	3.6	−	−	−	−	−	417	0	417	1,824	
8	97.80	24:00	0:00	3.8	21.90	35.4	22	−	−	703	0	703	1,869	
9	94.80	24:00	0:00	3.9	−	−	−	−	−	1,182	0	1,182	1,830	
10	69.07	22:02	0:17	2.9	−	−	−	−	−	2,062	0	2,062	1,422	
11	58.13	14:51	0:32	2.6	11.29	36.8	11	−	−	747	0	747	1,285	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	12:30	0.3	−	−	−	−	−	−	1,012	1,012	−	
22	30.69	8:56	14:27	2.3	10.87	28.5	11	−	−	1,802	1,615	3,417	541	
23	99.41	24:00	0:00	4.5	−	−	−	−	−	1,608	0	1,608	1,721	
24	100.13	24:00	0:00	4.2	−	−	−	−	−	1,056	0	1,056	1,750	
25	100.45	24:00	0:00	4.0	11.01	34.1	11	−	−	1,672	0	1,672	1,735	
26	100.39	24:00	0:00	4.3	−	−	−	−	−	289	0	289	1,584	
27	100.28	24:00	0:00	4.4	21.85	32.2	22	−	−	1,197	0	1,197	1,454	
28	100.31	24:00	0:00	4.5	−	−	−	−	−	1,158	0	1,158	1,523	
29	97.18	24:00	0:00	4.4	11.15	33.6	11	−	−	919	−	919	1,621	
30	54.53	14:55	0:31	2.6	−	−	−	−	−	404	−	404	1,001	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	1,793.24	18.51	28:17	71.6	110.49	264.4	110	−	0.0	21,947	2,627	24,574	31,162	
最大	100.45	1.00	14:27	4.5	21.90	36.8	22	−	−	2,062	1,615	3,417	1,869	
最小	30.69	0.37	0:00	0.3	10.87	28.5	11	−	−	289	0	289	541	
平均	89.66	0.93	5:39	3.41	13.81	33.2	13.75	−	−	1,097	1,314	1,170.19	1,558	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2021年 10月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	857	26			883	141.7	4.3			146.0	5.3	0.2			5.5
2	－	896			896	－	159.8			159.8	－	5.9			5.9
3	881	－			881	127.3	－			127.3	5.4	－			5.4
4	875	33			908	139.9	5.3			145.2	5.6	0.2			5.8
5	880	－			880	146.6	－			146.6	6.6	－			6.6
6	－	986			986	－	168.4			168.4	－	8.3			8.3
7	866	－			866	171.9	－			171.9	6.9	－			6.9
8	904	－			904	199.9	－			199.9	7.8	－			7.8
9	－	799			799	－	152.4			152.4	－	6.5			6.5
10	－	982			982	－	182.9			182.9	－	6.1			6.1
11	－	866			866	－	153.5			153.5	－	5.8			5.8
12	－	951			951	－	179.8			179.8	－	6.5			6.5
13	984	－			984	136.0	－			136.0	6.1	－			6.1
14	－	932			932	－	146.5			146.5	－	5.8			5.8
15	972	－			972	145.9	－			145.9	6.0	－			6.0
16	－	944			944	－	127.2			127.2	－	5.2			5.2
17	957	－			957	145.6	－			145.6	5.8	－			5.8
18	－	946			946	－	127.8			127.8	－	5.7			5.7
19	933	－			933	130.0	－			130.0	5.5	－			5.5
20	－	976			976	－	151.4			151.4	－	6.0			6.0
21	907	－			907	135.6	－			135.6	5.3	－			5.3
22	－	1,046			1,046	－	157.4			157.4	－	6.6			6.6
23	992	－			992	128.8	－			128.8	5.8	－			5.8
24	－	1,047			1,047	－	168.1			168.1	－	6.6			6.6
25	973	－			973	186.6	－			186.6	6.9	－			6.9
26	－	940			940	－	168.3			168.3	－	7.2			7.2
27	947	－			947	143.6	－			143.6	6.4	－			6.4
28	－	844			844	－	126.5			126.5	－	5.0			5.0
29	936	－			936	174.1	－			174.1	7.1	－			7.1
30	－	932			932	－	167.3			167.3	－	6.4			6.4
31	542	352			894	108.4	68.0			176.4	3.8	2.4			6.2
合計	14,406	14,498			28,904	2,361.9	2,414.9			4,777	96.3	96.4			192.7
最大	992	1,047			1,047	199.9	182.9			199.9	7.8	8.3			8.3
最小	542	26			799	108.4	4.3			126.5	3.8	0.2			5.0
平均	900	805			932	147.6	134.2			154.1	6.0	5.4			6.2

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2021年 10月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.72	3.8	86.1	86.1			85.9	1,218	73			1,291	0.10	0.19			0.10	
2	0.73	3.7	－	89.9			90.8	－	1,363			1,363	－	0.11			0.10	
3	0.68	4.2	89.9	－			90.0	1,334	－			1,334	0.10	－			0.10	
4	0.70	4.0	91.6	91.6			92.1	1,363	87			1,450	0.11	0.18			0.11	
5	0.85	4.5	88.2	－			88.0	1,349	－			1,349	0.11	－			0.11	
6	0.91	4.9	－	92.7			92.2	－	1,552			1,552	－	0.11			0.11	
7	0.89	4.0	90.1	－			89.6	1,305	－			1,305	0.10	－			0.10	
8	0.95	3.9	91.0	－			90.7	1,363	－			1,363	0.10	－			0.10	
9	0.90	4.3	－	90.1			90.3	－	1,276			1,276	－	0.11			0.11	
10	0.72	3.3	－	86.4			85.9	－	1,479			1,479	－	0.10			0.10	
11	0.78	3.8	－	85.2			85.3	－	1,233			1,233	－	0.10			0.10	
12	0.77	3.6	－	88.4			89.0	－	1,450			1,450	－	0.11			0.11	
13	0.72	4.5	85.6	－			85.9	1,465	－			1,465	0.10	－			0.10	
14	0.72	3.9	－	86.0			86.6	－	1,421			1,421	－	0.11			0.11	
15	0.70	4.1	87.9	－			88.2	1,624	－			1,624	0.12	－			0.12	
16	0.64	4.1	－	86.5			86.7	－	1,479			1,479	－	0.11			0.11	
17	0.70	4.0	86.7	－			86.6	1,653	－			1,653	0.12	－			0.12	
18	0.68	4.5	－	88.6			89.1	－	1,537			1,537	－	0.11			0.11	
19	0.68	4.3	87.3	－			87.3	1,523	－			1,523	0.11	－			0.11	
20	0.68	4.0	－	90.1			90.9	－	1,610			1,610	－	0.11			0.11	
21	0.65	3.9	89.5	－			89.8	1,407	－			1,407	0.11	－			0.11	
22	0.72	4.2	－	88.2			88.0	－	1,523			1,523	－	0.10			0.10	
23	0.68	4.5	85.9	－			86.6	1,494	－			1,494	0.10	－			0.10	
24	0.71	3.9	－	88.2			89.2	－	1,523			1,523	－	0.10			0.10	
25	0.79	3.7	89.8	－			89.6	1,508	－			1,508	0.11	－			0.11	
26	0.83	4.3	－	92.1			92.3	－	1,494			1,494	－	0.11			0.11	
27	0.76	4.5	88.8	－			88.9	1,494	－			1,494	0.11	－			0.11	
28	0.67	4.0	－	88.6			87.7	－	1,276			1,276	－	0.10			0.10	
29	0.82	4.1	92.1	－			92.2	1,450	－			1,450	0.11	－			0.11	
30	0.79	3.9	－	87.5			86.5	－	1,523			1,523	－	0.11			0.11	
31	0.75	3.5	93.6	91.4			92.5	812	566			1,378	0.10	0.11			0.11	
合計	－	－	－	－	－	－	－	22,359	22,461			44,820	－	－	－	－	－	
最大	0.95	4.9	93.6	92.7			92.5	1,653	1,610			1,653	0.12	0.19			0.12	
最小	0.64	3.3	85.6	85.2			85.3	812	73			1,233	0.10	0.10			0.10	
平均	0.75	4.0	89.0	88.8			88.9	1,397	1,248			1,446	0.11	0.11			0.11	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2021年 10月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考	
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤	脱水ケーキ		
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率		(ポリ鉄)	搬出量		
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t		
1	254	5.5	97.7	25	5.5	78.0	136	0.93	−	−	624	10.7	−	−			
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			
6	1,090	18.6	96.2	88	18.6	79.0	677	0.66	−	−	2,886	7.0	−	−			
7	1,359	23.0	98.0	112	23.0	79.4	814	1.17	−	−	3,466	12.5	−	−			
8	1,504	26.9	98.2	130	26.9	79.3	785	1.15	−	−	3,741	13.7	−	−			
9	1,346	24.1	98.7	111	24.1	78.3	634	1.02	−	−	3,147	12.6	−	−			
10	1,678	25.0	98.3	113	25.0	77.9	644	0.91	−	−	3,640	12.9	−	−			
11	1,854	24.1	98.4	117	24.1	79.5	744	0.98	−	−	4,031	13.3	−	−			
12	1,519	28.1	98.1	120	28.1	76.5	624	0.86	−	−	3,132	10.8	−	−			
13	1,545	29.9	98.0	130	29.9	77.0	656	0.85	−	−	3,234	10.5	−	−			
14	1,374	30.3	97.6	130	30.3	76.7	640	0.77	−	−	3,045	9.2	−	−			
15	1,192	29.9	97.3	130	29.9	76.9	654	0.80	−	−	3,277	10.0	−	−			
16	1,158	27.6	97.6	128	27.6	78.4	678	0.96	−	−	2,784	9.9	−	−			
17	1,085	30.6	97.2	133	30.6	77.0	615	0.80	−	−	2,509	8.1	−	−			
18	1,073	29.8	97.1	133	29.8	77.5	631	0.81	−	−	2,639	8.5	−	−			
19	1,105	27.7	97.5	123	27.7	77.5	676	0.97	−	−	2,799	10.0	−	−			
20	1,155	29.5	97.4	131	29.5	77.4	704	0.95	−	−	2,886	9.7	−	−			
21	1,286	30.2	97.6	133	30.2	77.3	682	0.88	−	−	3,118	10.1	−	−			
22	1,290	29.2	97.7	129	29.2	77.4	616	0.82	−	−	2,973	9.9	−	−			
23	1,174	26.1	97.7	119	26.1	78.1	613	0.91	−	−	2,712	10.0	−	−			
24	1,451	24.2	98.1	111	24.2	78.2	666	0.96	−	−	3,190	11.5	−	−			
25	415	5.9	97.6	27	5.9	78.4	190	0.78	−	−	928	9.5	−	−			
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			
28	939	20.5	97.4	91	20.5	77.5	455	0.74	−	−	1,871	7.6	−	−			
29	1,299	26.6	97.8	116	26.6	77.1	551	0.77	−	−	2,654	9.3	−	−			
30	1,820	26.4	97.4	119	26.4	77.8	655	0.55	−	−	−	8.2	−	−			
31	1,563	26.4	98.1	114	26.4	76.8	568	0.77	−	−	−	10.8	−	−			
合計	31,528	626.1	−	2,813	626.2	−	15,301	−	−	−	72,341	−	0	0			
最大	1,854	30.6	98.7	133	30.6	79.5	814	1.17	−	−	4,031	13.7	−	−			
最小	254	5.5	96.2	25	5.5	76.5	136	0.55	−	−	624	7.0	−	−			
平均	1,261	25.0	98.0	113	25.0	77.7	612	0.88	−	−	2,894	6.6	−	−			

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2021年 10月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	1072	3.0	32.3	500.0	2.0	10.2	312.9	4.0	12.4	113	3.7	4.2	146	3.8	5.5	
2	854	3.4	29.1	250.0	2.3	5.7	312.8	4.0	12.5	132	3.8	5.0	160	3.7	5.9	
3	1008	3.2	31.8	445.0	2.1	9.2	302.4	4.0	12.2	134	3.7	5.0	127	4.2	5.4	
4	1088	3.1	33.7	500.0	2.0	10.2	313.2	4.1	12.7	129	3.9	5.0	145	4.0	5.8	
5	846	3.3	28.1	301.0	1.7	5.0	276.4	4.2	11.7	122	3.9	4.8	147	4.5	6.6	
6	1219	2.9	35.6	594.0	1.5	9.1	294.4	4.0	11.9	162	3.9	6.3	168	4.9	8.3	
7	1556	3.0	46.0	965.0	2.3	22.2	272.8	4.1	11.2	146	3.9	5.7	172	4.0	6.9	
8	1530	2.9	45.1	900.0	2.2	19.6	288.7	4.2	12.0	142	4.0	5.7	200	3.9	7.8	
9	1601	3.0	47.6	962.0	2.3	21.6	287.7	4.0	11.5	198	4.0	8.0	152	4.3	6.5	
10	1737	2.7	47.0	1080.0	2.0	22.0	280.3	3.9	11.0	194	4.1	7.9	183	3.3	6.1	
11	1308	2.3	30.3	798.0	1.3	10.5	227.8	3.9	8.9	128	4.0	5.1	154	3.8	5.8	
12	1093	2.7	29.0	564.0	1.5	8.6	230.8	4.0	9.3	119	3.9	4.6	180	3.6	6.5	
13	1114	2.8	30.9	600.0	1.6	9.5	254.4	4.1	10.5	124	3.9	4.8	136	4.5	6.1	
14	1037	3.2	33.2	483.0	2.2	10.8	270.3	4.2	11.3	137	3.9	5.3	147	3.9	5.8	
15	960	3.4	32.7	380.0	2.7	10.1	295.2	3.9	11.4	138	3.8	5.2	146	4.1	6.0	
16	897	3.2	28.4	384.0	2.2	8.3	247.8	3.9	9.6	138	3.8	5.3	127	4.1	5.2	
17	841	3.7	30.8	310.0	3.1	9.7	249.1	4.0	10.0	137	3.9	5.3	146	4.0	5.8	
18	809	3.8	31.1	300.0	3.6	10.7	210.2	3.9	8.3	171	3.8	6.4	128	4.5	5.7	
19	847	3.3	27.7	357.0	2.2	8.0	220.0	4.0	8.8	140	3.9	5.4	130	4.3	5.5	
20	891	3.3	29.7	367.0	2.5	9.3	247.0	3.9	9.6	126	3.8	4.8	151	4.0	6.0	
21	1003	3.2	32.3	518.0	2.5	13.0	257.8	4.0	10.4	91	3.9	3.6	136	3.9	5.3	
22	1529	2.9	44.8	850.0	2.1	17.4	358.0	3.9	14.1	164	4.1	6.7	157	4.2	6.6	
23	1423	3.5	49.3	756.0	2.9	22.1	393.4	4.0	15.6	145	4.0	5.8	129	4.5	5.8	
24	1673	2.9	49.0	988.0	2.2	21.7	363.2	4.0	14.4	153	4.1	6.3	168	3.9	6.6	
25	1192	3.5	41.4	682.0	3.1	21.2	232.3	4.1	9.5	91	4.1	3.8	187	3.7	6.9	
26	862	4.0	34.8	396.0	3.7	14.7	195.8	4.4	8.7	102	4.1	4.2	168	4.3	7.2	
27	726	4.0	29.3	261.0	3.7	9.6	224.2	4.1	9.3	97	4.1	4.0	144	4.5	6.4	
28	1355	3.3	44.9	896.0	3.0	26.5	234.4	4.1	9.6	98	3.9	3.8	127	4.0	5.0	
29	1444	3.7	53.2	939.0	3.6	33.5	223.4	3.7	8.3	107	4.0	4.3	174	4.1	7.1	
30	1411	3.6	50.8	915.0	3.4	31.0	223.3	4.1	9.1	106	4.1	4.3	167	3.9	6.4	
31	1218	2.4	29.7	696.0	1.4	9.7	236.8	4.0	9.5	109	3.9	4.3	176	3.5	6.2	
合計	36144	−	1139.7	18937.0	−	451	8336.8	−	335.3	4,093.19	−	161.0	4777	−	192.7	
最大	1737	−	53.2	1080.0	3.7	34	393.4	4.4	15.6	198.46	4.1	8.0	200	4.9	8.3	
最小	726	−	27.7	250.0	1.3	5	195.8	3.7	8.3	91.16	3.7	3.6	127	3.3	5.0	
平均	1166	3.2	37.0	610.9	2.4	15	268.9	4.0	10.8	132.00	3.9	5.2	154	4.0	6.2	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2021年 10月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	163.48	77.5	84.1	36.9	64.5	78.0	83.5	14.2	−	−	−	−	99.0	77.1	84.40	22.7	
2	99.39	77.8	84.4	22.1	−	−	−	−	−	−	−	−	99.4	77.8	84.40	22.1	VTSの測定していない日は、月
3	99.48	77.6	84.4	22.3	−	−	−	−	−	−	−	−	99.5	77.6	84.40	22.3	平均(average関数使用)にて
4	94.27	76.7	84.4	22.0	−	−	−	−	−	−	−	−	94.3	76.7	84.40	22.0	補完しています
5	99.45	77.6	84.4	22.3	−	−	−	−	−	−	−	−	99.5	77.6	84.40	22.3	
6	150.66	77.8	83.5	33.4	51.2	79.0	81.6	10.8	−	−	−	−	99.4	77.2	84.40	22.7	焼却炉投入時に含水率のない日
7	221.08	77.9	83.4	48.9	122.0	79.4	82.4	25.1	−	−	−	−	99.1	76.0	84.40	23.8	は月平均(average関数使用)にて
8	209.94	78.2	82.9	45.8	112.1	79.3	81.4	23.2	−	−	−	−	97.8	76.9	84.40	22.6	データを補完しています
9	210.10	78.2	82.9	45.8	115.3	78.3	81.6	25.0	−	−	−	−	94.8	78.1	84.40	20.8	
10	181.87	77.6	82.7	40.7	112.8	77.9	81.6	24.9	−	−	−	−	69.1	77.2	84.40	15.7	
11	170.39	79.2	81.9	35.5	112.3	79.5	80.6	23.0	−	−	−	−	58.1	78.5	84.40	12.5	
12	124.13	76.5	81.2	29.2	124.1	76.5	81.2	29.2	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	127.46	77.0	82.8	29.3	127.5	77.0	82.8	29.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	125.96	76.7	83.6	29.3	126.0	76.7	83.6	29.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	128.26	76.9	83.6	29.6	128.3	76.9	83.6	29.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	130.14	78.4	81.6	28.1	130.1	78.4	81.6	28.1	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	129.60	77.0	81.6	29.8	129.6	77.0	81.6	29.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	130.00	77.5	79.0	29.3	130.0	77.5	79.0	29.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	129.86	77.5	79.5	29.2	129.9	77.5	79.5	29.2	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	129.76	77.4	79.5	29.3	129.8	77.4	79.5	29.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	129.72	77.3	80.8	29.4	129.7	77.3	80.8	29.4	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	160.13	77.2	81.5	36.5	129.4	77.4	80.8	29.3	−	−	−	−	30.7	76.5	84.40	7.2	
23	223.01	77.9	82.9	49.2	123.6	78.1	81.6	27.1	−	−	−	−	99.4	77.7	84.40	22.2	
24	219.59	77.5	82.9	49.4	119.5	78.2	81.6	26.0	−	−	−	−	100.1	76.7	84.40	23.3	
25	161.97	76.7	83.9	37.7	61.5	78.4	82.9	13.3	−	−	−	−	100.5	75.7	84.40	24.4	
26	100.39	73.0	84.4	27.1	−	−	−	−	−	−	−	−	100.4	73.0	84.40	27.1	
27	100.28	77.0	84.4	23.1	−	−	−	−	−	−	−	−	100.3	77.0	84.40	23.1	
28	146.23	76.8	83.3	33.9	45.9	77.5	80.9	10.3	−	−	−	−	100.3	76.5	84.40	23.6	
29	223.60	77.3	83.7	50.7	126.4	77.1	83.1	29.0	−	−	−	−	97.2	77.6	84.40	21.8	
30	172.87	78.2	82.4	37.7	118.3	77.8	81.6	26.3	−	−	−	−	54.5	79.0	84.40	11.5	
31	110.34	76.8	81.6	25.6	110.3	76.8	81.6	25.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	4603.41	−	−	1,039	2810.2	−	−	625.7	0.00	−	−	0.0	1,793.24	−	−	413	
最大	223.60	79.2	84.4	50.7	130.1	79.5	83.6	29.8	−	0.0	0	0.0	100.45	79.00	84.40	27	
最小	94.27	73.0	79.0	22.0	45.9	76.5	79.0	10.3	−	0.0	0	0.0	30.69	73.00	84.40	7	
平均	148.00	77.4	82.7	33.5	112.4	77.7	81.5	25.0	−		−		89.66	76.95	84.40	21	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、硅砂補給量)

2021年 10月度　No.5-10

日	重油消費量				硅砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	767	−	1,517	2,284	−	−	−	0	
2	−	−	1,634	1,634	−	−	−	0	
3	−	−	1,217	1,217	−	−	−	0	
4	−	−	390	390	−	−	−	0	
5	1,639	−	863	2,502	−	−	−	0	
6	3,877	−	1,110	4,987	−	−	−	0	
7	2,211	−	417	2,628	−	−	−	0	
8	1,928	−	703	2,631	−	−	−	0	
9	1,441	−	1,182	2,623	−	−	−	0	
10	1,287	−	2,062	3,349	4	−	−	4	
11	1,676	−	747	2,423	−	−	−	0	
12	40	−	−	40	−	−	−	0	
13	289	−	−	289	−	−	−	0	
14	36	−	−	36	4	30	−	34	
15	370	−	−	370	−	−	−	0	
16	1,300	−	−	1,300	−	−	−	0	
17	1,471	−	−	1,471	−	−	−	0	
18	1,639	−	−	1,639	−	−	−	0	
19	1,650	−	−	1,650	−	−	−	0	
20	1,400	−	−	1,400	4	−	−	4	
21	1,593	−	1,012	2,605	−	−	−	0	
22	604	−	3,417	4,021	−	−	−	0	
23	1,403	−	1,608	3,011	−	−	−	0	
24	1,359	−	1,056	2,415	−	−	−	0	
25	1,061	−	1,672	2,733	−	−	−	0	
26	−	−	289	289	−	−	−	0	
27	1,143	−	1,197	2,340	−	−	−	0	
28	3,286	−	1,158	4,444	−	−	−	0	
29	270	−	919	1,189	−	−	−	0	
30	850	−	404	1,254	−	−	−	0	
31	585	−	−	585	−	−	−	0	
合計	35,175	0	24,574	59,749	12	30	0	42	
最大	3,877	−	3,417	4,987	4	30	−	34	
最小	36	−	289	36	4	30	−	0	
平均	1,303	−	1,170	1,927	4	30	−	1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2021年 11月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量			放流水量						降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
							簡易処理水量			放流水量							
			（合流）	雨水排水量	流入下水量	（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	mm	m³	m³	m³	m³	
1	晴	19.7	190,871	0	190,871	191,838	0	0	0	135,396	56,442	0.0	25,586	211,495	140,255	71,240	
2	晴	20.4	194,573	0	194,573	195,605	0	0	0	138,936	56,669	0.0	26,049	215,570	143,580	71,990	
3	晴	19.3	186,548	0	186,548	187,526	0	0	0	130,531	56,995	0.0	27,312	208,892	136,532	72,360	
4	晴	18.3	186,086	0	186,086	187,046	0	0	0	142,588	44,458	0.0	26,881	208,465	151,155	57,310	
5	晴	20.0	188,141	0	188,141	189,219	0	0	0	131,543	57,676	0.0	28,452	211,613	137,893	73,720	
6	晴	17.0	191,671	0	191,671	192,802	0	0	0	136,935	55,867	0.0	28,932	215,648	142,588	73,060	
7	晴	19.5	176,276	0	176,276	177,372	0	0	0	126,242	51,130	0.0	29,092	198,083	128,183	69,900	
8	晴	21.3	194,785	0	194,785	195,859	0	0	0	141,906	53,953	0.0	26,467	217,591	143,171	74,420	
9	雨時々曇	17.7	570,974	16,575	554,399	555,495	232,750	71,354	304,104	183,536	67,855	24.0	29,540	273,162	183,022	90,140	
10	曇一時雨	17.3	229,977	0	229,977	231,124	0	0	0	175,900	55,224	1.0	32,283	257,488	180,888	76,600	
11	曇時々雨	14.0	344,859	0	344,859	345,922	63,184	38,310	101,494	177,193	67,235	11.0	31,352	268,782	178,742	90,040	
12	晴一時雨	15.0	230,479	0	230,479	231,604	0	12,706	12,706	162,950	55,948	1.5	33,221	245,689	168,459	77,230	
13	晴	15.0	199,191	0	199,191	200,170	0	0	0	147,542	52,628	0.0	29,735	223,946	151,926	72,020	
14	晴	15.0	195,625	0	195,625	196,649	0	0	0	144,183	52,466	0.0	30,346	220,939	149,899	71,040	
15	晴	15.5	196,622	0	196,622	197,651	0	0	0	142,786	54,865	0.0	25,288	216,784	146,184	70,600	
16	晴	16.2	194,502	0	194,502	195,521	0	0	0	140,808	54,713	0.0	27,523	216,985	144,115	72,870	
17	晴	15.5	203,127	0	203,127	204,237	0	0	0	149,740	54,497	0.0	24,926	223,127	151,827	71,300	
18	晴	15.2	191,319	0	191,319	192,341	0	0	0	136,360	55,981	0.0	27,534	213,856	142,326	71,530	
19	晴	15.5	195,793	0	195,793	196,796	0	0	0	141,025	55,771	0.0	26,206	217,058	145,588	71,470	
20	晴	18.5	191,776	0	191,776	192,783	0	0	0	137,328	55,455	0.0	25,807	212,656	141,926	70,730	
21	晴	15.1	183,701	0	183,701	184,704	0	0	0	129,182	55,522	0.0	25,941	204,706	133,836	70,870	
22	曇一時雨	16.3	528,222	51,760	476,462	477,605	184,189	58,349	242,538	166,606	68,461	25.0	29,647	256,826	169,456	87,370	
23	曇後晴	13.1	238,650	0	238,650	239,797	0	8,322	8,322	168,240	63,235	0.0	26,432	251,625	170,625	81,000	
24	晴	12.7	208,101	0	208,101	208,720	0	0	0	153,800	54,920	0.0	20,491	223,869	154,349	69,520	
25	晴	15.0	195,961	0	195,961	197,091	0	0	0	146,240	50,851	0.0	27,116	218,187	152,317	65,870	
26	晴	12.0	194,553	0	194,553	195,630	0	0	0	147,452	48,178	0.0	25,737	215,064	153,054	62,010	
27	晴	12.5	189,003	0	189,003	189,987	0	0	0	137,333	52,654	0.0	26,324	209,866	142,106	67,760	
28	晴	23.0	187,040	0	187,040	188,023	0	0	0	132,375	55,648	0.0	27,037	209,190	138,130	71,060	
29	晴	10.0	189,221	0	189,221	189,871	0	0	0	143,723	46,148	0.0	24,234	208,510	147,900	60,610	
30	晴一時雨	13.5	233,270	5,650	227,620	228,538	15,695	5,090	20,785	154,243	53,510	12.5	26,558	228,207	157,207	71,000	
合計	－	－	6,800,917	73,985	6,726,932	6,757,526	495,818	194,131	689,949	4,402,622	1,664,955	75.0	822,049	6,703,879	4,527,239	2,176,640	
最大	－	23.0	570,974	51,760	554,399	555,495	232,750	71,354	304,104	183,536	68,461	25.0	33,221	273,162	183,022	90,140	
最小	－	10.0	176,276	5,650	176,276	177,372	15,695	5,090	8,322	126,242	44,458	1.0	20,491	198,083	128,183	57,310	
平均	－	16.3	226,697	24,662	224,231	225,251	123,955	32,355	114,992	146,754	55,499	12.5	27,402	223,463	150,908	72,555	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2021年 11月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水)使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	46,130	90	510	10,126	6,447	284	−	−	−	0	0.00	1,448	1.28	456	0.97
2	46,170	91	510	10,384	6,521	290	−	−	−	0	0.00	2,177	1.88	456	0.97
3	46,170	91	510	10,910	6,428	1,186	−	−	−	0	0.00	1,801	1.66	342	0.72
4	45,640	89	510	12,064	6,439	586	−	−	−	0	0.00	2,234	1.88	274	0.74
5	46,240	91	510	11,890	6,545	1,159	−	−	−	59	0.15	1,915	1.75	479	1.00
6	46,100	90	510	10,715	8,651	592	−	−	−	0	0.00	1,733	1.52	513	1.10
7	46,050	90	510	9,337	10,655	291	−	−	−	0	0.00	2,166	2.06	456	1.07
8	50,720	99	510	6,722	10,617	294	−	−	−	0	0.00	1,847	1.56	274	0.61
9	85,410	167	510	6,861	10,510	1,768	−	−	−	0	0.00	2,075	0.60	456	0.39
10	64,050	126	510	11,488	10,479	1,777	−	−	−	0	0.00	2,246	1.53	570	1.24
11	76,750	150	510	9,360	10,616	1,178	−	−	−	91	0.14	1,721	0.86	433	0.49
12	65,300	128	510	11,457	10,632	1,462	−	−	−	0	0.00	1,710	1.26	684	1.20
13	45,490	89	510	9,699	10,588	289	−	−	−	0	0.00	2,264	1.84	319	0.73
14	45,490	89	510	10,972	10,151	287	−	−	−	0	0.00	1,721	1.43	399	0.91
15	45,540	89	510	9,195	6,415	883	−	−	−	0	0.00	1,300	1.09	616	1.35
16	45,560	89	510	11,410	6,546	868	−	−	−	0	0.00	1,938	1.65	456	1.00
17	45,550	89	510	9,213	6,522	573	−	−	−	0	0.00	2,234	1.79	570	1.26
18	45,620	89	510	11,564	6,396	877	−	−	−	56	0.15	1,904	1.68	445	0.95
19	45,430	89	510	9,926	6,480	1,186	−	−	−	0	0.00	1,847	1.57	513	1.10
20	45,290	89	510	10,117	6,417	579	−	−	−	0	0.00	2,029	1.77	524	1.13
21	45,310	89	510	10,202	6,412	583	−	−	−	0	0.00	1,676	1.56	502	1.08
22	76,800	151	510	10,451	6,427	2,076	−	−	−	122	0.19	2,497	0.85	630	0.60
23	56,890	112	510	10,461	6,401	588	−	−	−	172	0.36	1,847	1.32	558	0.94
24	44,310	87	510	6,450	6,260	894	−	−	−	0	0.00	1,847	1.44	559	1.22
25	45,050	88	510	10,381	6,485	1,465	−	−	−	0	0.00	1,687	1.38	445	1.05
26	45,340	89	510	9,787	6,405	585	−	−	−	103	0.27	1,744	1.42	262	0.65
27	46,010	90	510	9,158	6,470	596	−	−	−	102	0.27	1,585	1.38	343	0.78
28	46,080	90	510	10,161	6,474	574	−	−	−	127	0.33	1,756	1.59	409	0.88
29	45,640	89	510	8,040	6,502	586	−	−	−	121	0.32	2,234	1.87	445	1.16
30	56,990	112	510	9,687	6,519	888	−	−	−	0	0.00	1,243	0.88	467	0.96
合計	1,537,120	3,014		298,188	228,410	25,244	−	−	−	953	−	56,426	−	13,855	−
最大	85,410	167	510	12,064	10,655	2,076	−	−	−	172	0.36	2,497	2.06	684	1.35
最小	44,310	87	510	6,450	6,260	284	−	−	−	56	0.14	1,243	0.60	262	0.39
平均	51,237	100	510	9,940	7,614	841	−	−	−	106	0.07	1,881	1.38	462	0.89

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2021年 11月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	簡易処理水量					ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計
	A系	B系	C系	D系	E系				A系	B系	C系	D系	E系			
	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥
1	45,674	40,535	54,046	34,980	36,260	140,255	71,240	211,495	–	–	–	–	–	0	0	0
2	48,146	40,900	54,534	35,380	36,610	143,580	71,990	215,570	–	–	–	–	–	0	0	0
3	44,553	39,420	52,559	35,520	36,840	136,532	72,360	208,892	–	–	–	–	–	0	0	0
4	47,674	44,349	59,132	28,330	28,980	151,155	57,310	208,465	–	–	–	–	–	0	0	0
5	44,947	39,834	53,112	36,430	37,290	137,893	73,720	211,613	–	–	–	–	–	0	0	0
6	47,216	40,874	54,498	35,890	37,170	142,588	73,060	215,648	–	–	–	–	–	0	0	0
7	43,314	36,372	48,497	35,020	34,880	128,183	69,900	198,083	–	–	–	–	–	0	0	0
8	47,025	41,205	54,941	37,570	36,850	143,171	74,420	217,591	–	–	–	–	–	0	0	0
9	55,234	54,766	73,022	44,620	45,520	183,022	90,140	273,162	–	–	–	–	–	232,750	71,354	304,104
10	55,686	53,658	71,544	37,190	39,410	180,888	76,600	257,488	–	–	–	–	–	0	0	0
11	55,973	52,615	70,154	44,310	45,730	178,742	90,040	268,782	–	–	–	–	–	63,184	38,310	101,494
12	53,003	49,481	65,975	38,640	38,590	168,459	77,230	245,689	–	–	–	–	–	0	12,706	12,706
13	51,014	43,248	57,664	36,050	35,970	151,926	72,020	223,946	–	–	–	–	–	0	0	0
14	51,397	42,215	56,287	35,650	35,390	149,899	71,040	220,939	–	–	–	–	–	0	0	0
15	49,125	41,597	55,462	35,550	35,050	146,184	70,600	216,784	–	–	–	–	–	0	0	0
16	49,164	40,693	54,258	36,070	36,800	144,115	72,870	216,985	–	–	–	–	–	0	0	0
17	49,174	43,994	58,659	35,320	35,980	151,827	71,300	223,127	–	–	–	–	–	0	0	0
18	47,216	40,761	54,349	35,410	36,120	142,326	71,530	213,856	–	–	–	–	–	0	0	0
19	48,594	41,569	55,425	35,390	36,080	145,588	71,470	217,058	–	–	–	–	–	0	0	0
20	49,284	39,704	52,938	35,030	35,700	141,926	70,730	212,656	–	–	–	–	–	0	0	0
21	45,947	37,667	50,222	35,140	35,730	133,836	70,870	204,706	–	–	–	–	–	0	0	0
22	52,954	49,929	66,573	43,530	43,840	169,456	87,370	256,826	–	–	–	–	–	184,189	58,349	242,538
23	53,374	50,250	67,001	39,710	41,290	170,625	81,000	251,625	–	–	–	–	–	0	8,322	8,322
24	49,923	44,754	59,672	34,810	34,710	154,349	69,520	223,869	–	–	–	–	–	0	0	0
25	48,414	44,530	59,373	33,590	32,280	152,317	65,870	218,187	–	–	–	–	–	0	0	0
26	50,534	43,937	58,583	31,390	30,620	153,054	62,010	215,064	–	–	–	–	–	0	0	0
27	46,594	40,934	54,578	34,090	33,670	142,106	67,760	209,866	–	–	–	–	–	0	0	0
28	45,314	39,778	53,038	35,840	35,220	138,130	71,060	209,190	–	–	–	–	–	0	0	0
29	49,184	42,307	56,409	30,670	29,940	147,900	60,610	208,510	–	–	–	–	–	0	0	0
30	52,214	44,997	59,996	35,810	35,190	157,207	71,000	228,207	–	–	–	–	–	15,695	5,090	20,785
合計	1,477,865	1,306,873	1,742,501	1,082,930	1,093,710	4,527,239	2,176,640	6,703,879	0	0	0	0	0	495,818	194,131	689,949
最大	55,973	54,766	73,022	44,620	45,730	183,022	90,140	273,162	–	–	–	–	–	232,750	71,354	304,104
最小	43,314	36,372	48,497	28,330	28,980	128,183	57,310	198,083	–	–	–	–	–	15695	5090	8,322
平均	49,262	43,562	58,083	36,098	36,457	150,908	72,555	223,463	–	–	–	–	–	123,955	32,355	114,992

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2021年 11月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	386	987	581	1,954	52.6	126.0	71.6	250.2	2.1	5.3	3.0	10.4	0.55	4.2
2	914	341	870	2,125	120.3	44.7	114.0	279.0	4.8	1.8	4.5	11.1	0.54	4.0
3	1,036	562	508	2,106	132.1	67.2	62.9	262.2	5.2	2.8	2.6	10.6	0.52	4.0
4	335	724	776	1,835	47.4	89.6	95.8	232.8	1.7	3.6	3.9	9.2	0.52	4.0
5	436	594	944	1,974	55.5	76.8	120.5	252.8	2.2	3.0	4.8	10.0	0.53	4.0
6	550	357	1,063	1,970	73.0	56.2	148.8	278.0	3.1	2.0	5.9	11.0	0.58	4.0
7	586	558	769	1,913	83.1	76.0	108.7	267.8	3.2	3.0	4.1	10.3	0.56	3.8
8	492	700	716	1,908	63.4	93.2	92.3	248.9	2.5	3.6	3.7	9.8	0.54	3.9
9	808	726	317	1,851	97.6	85.5	40.3	223.4	4.0	3.6	1.6	9.2	0.51	4.1
10	661	622	622	1,905	83.6	79.2	79.4	242.2	3.5	3.3	3.3	10.1	0.55	4.2
11	577	760	726	2,063	70.7	98.3	92.4	261.4	2.9	3.8	3.6	10.3	0.52	3.9
12	884	503	493	1,880	112.3	68.6	61.5	242.4	4.7	2.7	2.6	10.0	0.55	4.1
13	581	894	453	1,928	75.0	119.1	60.2	254.3	3.0	4.6	2.4	10.0	0.54	3.9
14	860	340	661	1,861	125.8	45.4	87.3	258.5	4.8	1.9	3.7	10.4	0.58	4.0
15	562	707	661	1,930	74.7	94.1	90.4	259.2	3.1	3.9	3.7	10.7	0.58	4.1
16	466	527	956	1,949	65.3	73.3	126.0	264.6	2.5	2.9	5.1	10.5	0.56	4.0
17	825	795	286	1,906	104.7	97.6	34.0	236.3	4.1	4.0	1.4	9.5	0.52	4.0
18	1,061	370	561	1,992	136.4	51.2	78.7	266.3	5.7	2.0	3.0	10.7	0.56	4.0
19	694	287	1,022	2,003	100.5	43.7	139.4	283.6	3.8	1.6	5.6	11.0	0.56	3.9
20	－	1,185	995	2,180	－	147.7	124.3	272.0	－	6.0	5.0	11.0	0.53	4.0
21	－	970	1,063	2,033	－	138.3	161.0	299.3	－	5.4	5.9	11.3	0.58	3.8
22	－	1,030	1,029	2,059	－	127.5	127.0	254.5	－	5.3	5.3	10.6	0.54	4.2
23	－	970	1,058	2,028	－	113.1	125.6	238.7	－	4.6	5.0	9.6	0.49	4.0
24	－	601	516	1,117	－	97.9	85.1	183.0	－	3.6	3.1	6.7	0.62	3.7
25	－	867	1,070	1,937	－	114.6	141.8	256.4	－	4.5	5.7	10.2	0.54	4.0
26	－	1,037	1,008	2,045	－	147.4	143.3	290.7	－	5.9	5.8	11.7	0.59	4.0
27	431	947	998	2,376	78.3	161.4	172.7	412.4	3.0	6.5	6.8	16.3	0.71	4.0
28	434	1,080	1,055	2,569	71.5	172.4	162.3	406.2	2.7	6.9	6.6	16.2	0.65	4.0
29	－	1,116	1,075	2,191	－	147.1	143.6	290.7	－	6.0	5.7	11.7	0.56	4.0
30	561	552	1,050	2,163	77.0	79.6	151.5	308.1	3.3	3.2	6.1	12.6	0.61	4.1
合計	14,140	21,709	23,902	59,751	1,900.8	2,932.7	3,242.4	8,075.9	75.9	117.3	129.5	322.7	－	－
最大	1,061	1,185	1,075	2,569	136.4	172.4	172.7	412.4	5.7	6.9	6.8	16.3	0.71	4.2
最小	335	287	286	1,117	47.4	43.7	34.0	183.0	1.7	1.6	1.4	6.7	0.49	3.7
平均	643	724	797	1,992	86.4	97.8	108.1	269.2	3.5	3.9	4.3	10.8	0.56	4.0

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2021年 11月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	96.9	96.8	95.2	4.78	15.15	7.16	27.09	0.23	0.28	0.22	0.25	541.0	1.3	6.9
2	96.8	96.8	96.8	10.38	4.55	9.86	24.78	0.21	0.25	0.21	0.22	616.0	1.5	9.2
3	96.6	96.6	96.6	15.13	8.19	5.68	29.00	0.28	0.28	0.22	0.27	498.0	2.6	12.9
4	98.3	96.6	96.6	4.37	8.85	9.59	22.80	0.25	0.24	0.24	0.24	550.0	1.9	10.5
5	95.1	95.1	95.1	5.34	8.17	13.11	26.62	0.23	0.26	0.26	0.26	520.0	2.1	11.0
6	97.0	95.6	95.6	7.30	5.05	13.44	25.78	0.23	0.24	0.22	0.22	441.0	3.0	13.3
7	98.5	95.4	95.4	7.92	8.77	10.91	27.60	0.24	0.28	0.25	0.26	139.0	2.3	3.2
8	95.2	95.2	95.2	7.36	10.57	9.73	27.66	0.28	0.28	0.25	0.27	191.0	2.7	5.1
9	96.6	96.5	96.6	10.17	8.81	3.61	22.59	0.25	0.24	0.22	0.24	222.0	3.6	8.0
10	95.2	96.8	95.2	8.01	8.55	7.97	24.53	0.22	0.25	0.23	0.24	505.0	3.8	18.9
11	96.6	95.0	95.0	6.99	10.06	8.97	26.02	0.23	0.25	0.24	0.24	530.0	3.6	19.1
12	96.8	96.9	96.8	10.81	6.47	6.74	24.02	0.22	0.23	0.25	0.23	930.0	2.5	23.5
13	95.2	95.2	98.4	6.73	12.25	6.78	25.76	0.21	0.25	0.28	0.25	365.0	3.1	11.2
14	97.1	97.0	97.0	11.90	5.66	9.04	26.60	0.24	0.29	0.24	0.25	383.0	2.2	8.6
15	95.5	95.5	95.5	7.80	9.54	9.00	26.35	0.24	0.23	0.23	0.24	389.0	2.9	11.1
16	95.4	96.9	95.3	6.08	6.50	12.12	24.70	0.23	0.22	0.23	0.22	367.0	2.7	9.9
17	96.6	96.6	96.6	9.71	9.14	4.01	22.87	0.23	0.22	0.27	0.23	473.0	2.3	11.0
18	95.3	95.4	95.4	13.69	4.67	6.69	25.06	0.23	0.23	0.21	0.23	497.0	1.7	8.3
19	97.7	97.7	97.7	9.43	3.92	14.26	27.61	0.24	0.24	0.25	0.25	476.0	1.6	7.8
20	−	95.0	95.0	−	19.19	15.26	34.46	−	0.31	0.29	0.30	328.0	2.8	9.1
21	−	95.6	95.6	−	14.79	15.95	30.74	−	0.26	0.26	0.26	282.0	2.5	7.1
22	−	95.1	95.1	−	15.37	14.96	30.33	−	0.28	0.27	0.27	296.0	2.7	7.8
23	−	96.4	96.4	−	12.82	13.69	26.51	−	0.27	0.26	0.27	214.0	4.1	8.8
24	−	95.9	96.0	−	8.50	6.70	15.20	−	0.23	0.21	0.22	196.0	4.0	7.8
25	−	95.2	98.4	−	12.00	14.68	26.68	−	0.26	0.25	0.25	443.0	3.1	13.7
26	−	97.1	97.1	−	16.37	15.42	31.79	−	0.27	0.26	0.26	534.0	3.2	17.0
27	96.5	96.5	96.5	6.15	15.50	16.09	37.74	0.20	0.23	0.23	0.22	408.0	2.5	10.3
28	96.1	98.7	96.1	6.24	16.89	16.25	39.37	0.22	0.24	0.24	0.24	248.0	2.1	5.2
29	−	95.3	95.4	−	17.72	17.23	34.95	−	0.28	0.29	0.29	381.0	2.4	9.2
30	95.8	95.8	95.8	6.76	7.95	13.55	28.26	0.20	0.24	0.21	0.21	436.0	2.8	12.1
合計	−	−	−	183.06	311.96	328.45	823.46	−	−	−	−	12,399.0	−	317.6
最大	98.50	98.70	98.40	15.13	19.19	17.23	39.37	0.28	0.31	0.29	0.30	930.0	4.1	23.5
最小	95.10	95.00	95.00	4.37	3.92	3.61	15.20	0.20	0.22	0.21	0.21	139.0	1.3	3.2
平均	96.5	96.4	96.1	8.32	10.40	10.95	27.45	0.23	0.26	0.24	0.25	413.3	2.6	10.6

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心)

2021年 11月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	−	356	614	970	−	44.1	70.5	114.6	−	1.7	2.9	4.6	0.52	4.0
2	646	−	339	985	77.4	−	38.8	116.2	3.0	−	1.6	4.6	0.52	3.9
3	296	655	−	951	36.2	83.8	−	120.1	1.4	3.2	−	4.6	0.53	3.8
4	−	361	197	558	−	43.1	23.8	66.9	−	1.8	1.0	2.8	0.55	4.1
5	948	272	−	1,220	125.1	34.7	−	159.9	5.0	1.5	−	6.5	0.58	4.0
6	46	915	−	961	6.0	114.7	−	120.6	0.2	4.8	−	5.1	0.57	4.2
7	666	426	−	1,092	84.5	52.4	−	136.9	3.4	2.2	−	5.6	0.56	4.1
8	683	413	−	1,096	84.9	49.8	−	134.7	3.4	2.1	−	5.5	0.55	4.1
9	531	688	−	1,219	68.7	86.2	−	154.9	2.7	3.6	−	6.4	0.57	4.1
10	520	284	−	804	71.5	38.3	−	109.8	2.9	1.6	−	4.5	0.61	4.1
11	819	566	−	1,385	114.2	73.6	−	187.8	4.3	3.1	−	7.4	0.59	4.0
12	896	620	−	1,516	121.7	80.7	−	202.3	4.7	3.4	−	8.1	0.59	4.0
13	637	967	−	1,604	79.0	115.3	−	194.3	3.1	4.8	−	7.9	0.55	4.1
14	759	444	−	1,203	83.2	47.1	−	130.3	3.2	2.0	−	5.2	0.49	4.0
15	218	752	−	970	25.0	83.4	−	108.4	1.0	3.5	−	4.5	0.51	4.1
16	753	72	−	825	87.7	8.0	−	95.7	3.5	0.3	−	3.8	0.51	4.0
17	630	329	−	959	74.0	37.3	−	111.3	2.9	1.6	−	4.5	0.52	4.0
18	277	696	−	973	34.0	82.2	−	116.2	1.3	3.5	−	4.8	0.54	4.1
19	716	69	−	785	89.7	8.3	−	98.0	3.5	0.3	−	3.8	0.55	3.9
20	376	470	−	846	49.1	58.9	−	108.0	1.9	2.5	−	4.4	0.57	4.1
21	373	599	−	972	47.7	73.6	−	121.3	1.9	3.1	−	5.0	0.56	4.1
22	570	401	−	971	75.4	52.2	−	127.6	3.0	2.2	−	5.2	0.59	4.1
23	315	553	−	868	44.9	77.3	−	122.2	1.8	3.2	−	5.0	0.63	4.1
24	401	230	−	631	57.0	32.1	−	89.1	2.3	1.4	−	3.6	0.63	4.1
25	502	596	−	1,098	65.1	76.7	−	141.8	2.6	3.0	−	5.6	0.58	3.9
26	594	453	−	1,047	80.1	60.6	−	140.7	3.2	2.4	−	5.6	0.60	4.0
27	672	544	−	1,216	90.6	72.8	−	163.4	3.6	2.8	−	6.5	0.60	4.0
28	680	716	−	1,396	88.2	92.1	−	180.3	3.5	3.6	−	7.1	0.58	3.9
29	815	652	−	1,467	98.8	78.7	−	177.6	4.1	3.1	−	7.1	0.55	4.0
30	781	643	−	1,424	90.9	73.4	−	164.3	3.7	3.0	−	6.7	0.53	4.1
合計	16,120	14,742	1,150	32,012	2,050.8	1,831.3	133.1	4,015.2	81.3	75.2	5.4	161.9	−	−
最大	948	967	614	1,604	125.1	115.3	70.5	202.3	5.0	4.8	2.9	8.1	0.63	4.2
最小	46	69	197	558	6.0	8.0	23.8	66.9	0.2	0.3	1.0	2.8	0.49	3.8
平均	576	508	383	1,067	73.2	63.1	44.4	133.8	2.9	2.6	1.8	5.4	0.56	4.0

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心、重力濃縮)

2021年 11月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	−	91.5	91.4	−	−	−	
2	89.8	−	88.1	−	−	−	
3	90.1	91.8	−	−	−	−	
4	−	91.9	88.7	−	−	−	
5	91.0	92.5	−	−	−	−	
6	90.8	92.3	−	−	−	−	
7	90.6	92.2	−	−	−	−	
8	90.4	92.0	−	−	−	−	
9	90.8	92.3	−	−	−	−	
10	90.1	92.9	−	−	−	−	
11	89.8	92.6	−	−	−	−	
12	89.7	92.6	−	−	−	−	
13	88.7	91.9	−	−	−	−	
14	87.3	90.9	−	−	−	−	
15	87.9	91.3	−	−	−	−	
16	91.3	91.3	−	−	−	−	
17	88.1	91.5	−	−	−	−	
18	88.6	91.8	−	−	−	−	
19	88.9	92.0	−	−	−	−	
20	89.3	92.3	−	−	−	−	
21	89.1	92.2	−	−	−	−	
22	89.7	92.6	−	−	−	−	
23	90.5	93.2	−	−	−	−	
24	90.5	93.2	−	−	−	−	
25	89.5	86.5	−	−	−	−	
26	89.9	87.0	−	−	−	−	
27	89.9	87.0	−	−	−	−	
28	89.5	86.5	−	−	−	−	
29	90.4	85.6	−	−	−	−	
30	90.0	88.3	−	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	
最大	91.3	93.2	91.4	−	−	−	
最小	87.3	85.6	88.1	−	−	−	
平均	89.8	90.7	89.3	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2021年 11月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m³	t	%	m³	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	1,342	28.9	97.8	110	24.5	77.8	2,726	9.4	−	−	554.5	0.77	
2	1,592	31.1	98.0	137	29.6	78.3	3,567	11.5	−	−	766.0	0.99	
3	1,345	33.6	97.5	116	25.2	78.3	3,234	9.6	−	−	647.0	0.77	
4	1,296	28.0	97.8	122	27.8	77.2	3,103	11.1	−	−	615.0	0.88	
5	1,459	33.9	97.7	139	31.3	77.5	3,147	9.4	−	−	677.5	0.80	
6	1,213	34.4	97.2	124	26.9	78.4	2,712	8.1	85	3.6	654.5	0.76	
7	714	19.1	97.3	83	17.5	78.8	406	8.9	569	3.7	467.0	0.98	
8	722	21.2	97.1	99	21.2	78.7	0	0.0	859	4.0	652.0	1.23	
9	797	22.4	97.2	102	22.4	78.0	0	0.0	932	3.1	698.5	1.25	
10	1,623	47.0	97.1	179	41.5	76.8	2,117	8.6	1,029	4.2	1,078.0	0.92	
11	1,754	51.3	97.1	220	47.4	78.5	2,175	6.2	908	4.2	911.0	0.71	
12	1,646	48.0	97.1	203	45.3	77.7	2,219	8.8	859	3.8	969.5	0.81	
13	1,189	34.2	97.1	132	30.9	76.6	2,755	8.0	−	−	559.0	0.65	
14	1,111	29.4	97.4	131	28.6	78.1	2,610	8.9	−	−	552.5	0.75	
15	1,127	31.8	97.2	133	28.4	78.6	2,697	8.5	−	−	584.5	0.74	
16	1,089	29.6	97.3	126	27.3	78.3	2,842	9.6	−	−	617.5	0.83	
17	1,165	31.9	97.3	123	28.1	77.1	3,132	9.8	−	−	637.5	0.80	
18	1,359	29.5	97.8	132	29.2	77.8	3,422	11.6	−	−	678.0	0.92	
19	1,343	29.6	97.8	129	29.5	77.1	3,161	10.7	−	−	624.0	0.84	
20	1,120	31.1	97.2	115	25.1	78.1	2,770	8.9	−	−	558.5	0.72	
21	1,095	29.2	97.3	127	26.6	79.0	2,900	9.9	−	−	601.5	0.82	
22	1,053	31.7	97.0	122	25.9	78.8	2,828	8.9	−	−	615.0	0.78	
23	944	30.7	96.7	121	26.9	77.7	2,610	8.5	−	−	560.0	0.73	
24	490	22.0	95.5	57	13.0	77.2	1,291	5.9	−	−	279.5	0.51	
25	1,241	36.8	97.0	133	31.6	76.3	3,002	8.1	−	−	623.5	0.68	
26	1,529	39.8	97.4	148	33.5	77.4	3,234	8.1	−	−	657.5	0.66	
27	1,171	34.6	97.0	128	29.3	77.1	2,799	8.1	−	−	552.0	0.64	
28	1,063	30.7	97.1	126	26.4	79.1	2,973	9.7	−	−	601.5	0.78	
29	1,043	28.9	97.2	128	26.0	79.7	3,118	10.8	−	−	631.5	0.87	
30	1,180	35.2	97.0	131	27.9	78.7	3,350	9.5	−	−	656.0	0.75	
合計	35,815	965.6	−	3,875	854.8	−	76,894	−	5,239	−	19,280.0	−	
最大	1,754	51.3	98.0	220	47.4	79.7	3,567	11.6	1,029	4.2	1,078.0	1.25	
最小	490	19.1	95.5	57	13.0	76.3	0	0.0	85	3.1	279.5	0.51	
平均	1,194	32.2	97.3	129	28.5	77.9	2,746	8.0	748	3.8	642.7	0.80	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水A系)

2021年 11月度　No.2-6

日	A系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m³	t	%	m³	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	688	14.8	97.9	56	12.5	77.8	1,479	10.0	−	−	298.0	0.80	
2	940	18.4	98.1	81	17.5	78.3	2,132	11.6	−	−	477.0	1.04	
3	665	16.6	97.5	57	12.4	78.3	1,668	10.0	−	−	345.0	0.83	
4	570	12.3	97.8	54	12.2	77.2	1,436	11.7	−	−	292.5	0.95	
5	777	18.1	97.7	74	16.7	77.5	1,726	9.6	−	−	377.0	0.84	
6	718	21.3	97.0	76	16.5	78.4	1,726	8.1	−	−	392.5	0.74	
7	162	3.9	97.6	12	2.6	78.2	334	8.5	−	−	75.0	0.77	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	291	8.4	97.1	29	6.5	77.1	725	8.6	−	−	150.0	0.71	
11	517	15.3	97.0	60	13.2	78.0	1,131	7.4	−	−	216.5	0.57	
12	565	15.6	97.2	64	13.9	78.4	1,363	8.7	−	−	297.5	0.76	
13	838	24.1	97.1	93	21.8	76.6	1,958	8.1	−	−	395.5	0.66	
14	694	18.4	97.4	82	17.9	78.1	1,682	9.2	−	−	359.5	0.78	
15	571	16.1	97.2	67	14.4	78.6	1,363	8.5	−	−	302.0	0.75	
16	465	12.6	97.3	54	11.7	78.3	1,175	9.3	−	−	285.5	0.90	
17	557	15.3	97.3	59	13.4	77.1	1,465	9.6	−	−	337.5	0.89	
18	698	15.2	97.8	68	15.0	77.8	1,697	11.2	−	−	366.0	0.97	
19	692	15.3	97.8	66	15.2	77.1	1,581	10.4	−	−	325.5	0.85	
20	584	16.2	97.2	60	13.1	78.1	1,450	8.9	−	−	304.0	0.75	
21	578	15.4	97.3	67	14.1	79.0	1,566	10.2	−	−	335.0	0.87	
22	497	15.0	97.0	58	12.2	78.8	1,363	9.1	−	−	301.0	0.80	
23	494	16.1	96.8	63	14.1	77.7	1,450	9.0	−	−	309.0	0.77	
24	211	9.5	95.5	25	5.6	77.2	595	6.3	−	−	129.5	0.55	
25	591	17.5	97.0	64	15.1	76.3	1,508	8.6	−	−	313.5	0.72	
26	751	19.6	97.4	73	16.4	77.4	1,682	8.6	−	−	344.0	0.70	
27	592	17.5	97.1	65	14.8	77.1	1,479	8.5	−	−	293.0	0.67	
28	559	16.1	97.1	66	13.9	79.1	1,624	10.1	−	−	336.5	0.83	
29	514	14.2	97.2	63	12.8	79.7	1,581	11.1	−	−	331.5	0.93	
30	603	18.0	97.0	67	14.3	78.7	1,711	9.5	−	−	353.0	0.78	
合計	16,382	436.6	−	1,721	379.8	−	40,644	−	0	−	8,642.5	−	
最大	940	24.1	98.1	93	21.8	79.7	2,132	11.7	−	−	477.0	1.04	
最小	162	3.9	95.5	12	2.6	76.3	334	6.3	−	−	75.0	0.55	
平均	585	15.6	97.3	61	13.6	77.9	1,452	9.3	−	−	308.7	0.79	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2021年 11月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	654	14.1	97.9	54	11.9	77.8	1,247	8.9	−	−	256.5	0.73	
2	652	12.7	98.1	56	12.1	78.3	1,436	11.3	−	−	289.0	0.91	
3	680	17.0	97.5	59	12.7	78.3	1,566	9.2	−	−	302.0	0.71	
4	726	15.7	97.8	68	15.6	77.2	1,668	10.6	−	−	322.5	0.82	
5	682	15.9	97.7	65	14.6	77.5	1,421	9.0	−	−	300.5	0.76	
6	415	12.3	97.0	44	9.5	78.4	986	8.0	−	−	215.5	0.70	
7	28	0.7	97.6	2	0.4	78.2	73	10.7	−	−	19.0	1.12	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	553	16.0	97.1	54	12.4	77.1	1,392	8.7	−	−	268.5	0.67	
11	488	14.4	97.0	57	12.5	78.0	1,044	7.2	−	−	203.5	0.56	
12	348	9.6	97.2	40	8.6	78.4	856	8.9	−	−	180.0	0.75	
13	351	10.1	97.1	39	9.1	76.6	798	7.9	−	−	163.5	0.65	
14	417	11.0	97.4	49	10.7	78.1	928	8.4	−	−	193.0	0.70	
15	556	15.7	97.2	65	14.0	78.6	1,334	8.5	−	−	282.5	0.72	
16	624	17.0	97.3	72	15.6	78.3	1,668	9.8	−	−	332.0	0.78	
17	608	16.7	97.3	64	14.7	77.1	1,668	10.0	−	−	300.0	0.72	
18	661	14.4	97.8	64	14.2	77.8	1,726	12.0	−	−	312.0	0.87	
19	651	14.4	97.8	63	14.3	77.1	1,581	11.0	−	−	298.5	0.83	
20	536	14.9	97.2	55	12.0	78.1	1,320	8.9	−	−	254.5	0.68	
21	517	13.8	97.3	60	12.6	79.0	1,334	9.7	−	−	266.5	0.77	
22	556	16.7	97.0	65	13.7	78.8	1,465	8.7	−	−	314.0	0.75	
23	450	14.6	96.8	57	12.8	77.7	1,160	7.9	−	−	251.0	0.69	
24	279	12.5	95.5	32	7.4	77.2	696	5.6	−	−	150.0	0.48	
25	650	19.3	97.0	70	16.6	76.3	1,494	7.8	−	−	310.0	0.64	
26	778	20.3	97.4	75	17.0	77.4	1,552	7.7	−	−	313.5	0.62	
27	579	17.1	97.0	63	14.5	77.1	1,320	7.7	−	−	259.0	0.61	
28	504	14.6	97.1	60	12.5	79.1	1,349	9.3	−	−	265.0	0.73	
29	529	14.7	97.2	65	13.2	79.7	1,537	10.5	−	−	300.0	0.82	
30	577	17.2	97.0	64	13.7	78.7	1,639	9.5	−	−	303.0	0.70	
合計	15,049	403.2	−	1,581	349.0	−	36,250	−	−	−	7,225.0	−	
最大	778	20.3	98.1	75	17.0	79.7	1,726	12.0	−	−	332.0	1.12	
最小	28	0.7	95.5	2	0.4	76.3	73	5.6	−	−	19.0	0.48	
平均	537	14.4	97.3	56	12.5	77.9	1,295	9.0	−	−	258.0	0.72	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2021年 11月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	−	−	−	
2	−	−	−	
3	−	−	−	
4	−	−	−	
5	−	−	−	
6	−	−	−	
7	−	−	−	
8	−	−	−	
9	2.66	−	−	
10	−	−	−	
11	2.46	2.42	−	
12	−	−	−	
13	−	−	−	
14	−	−	−	
15	−	−	−	
16	2.58	−	−	
17	−	−	1.83	
18	−	−	1.20	
19	2.69	−	−	
20	−	−	−	
21	−	−	−	
22	−	−	−	
23	−	−	−	
24	−	−	−	
25	−	−	−	
26	2.50	2.58	−	
27	−	−	−	
28	−	−	−	
29	−	−	−	
30	−	−	2.15	
合計	12.89	5.00	5.18	
最大	2.69	2.58	2.15	
最小	2.46	2.42	1.20	
平均	2.58	2.50	1.73	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2021年 11月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	111.40	24:00	−	4.2	21.91	32.7	22	−	−	836.0	0	836	1,811	
2	124.42	24:00	−	4.7	−	−	−	−	−	1,955	0	1,955	1,744	
3	123.70	24:00	−	4.4	−	−	−	−	−	1,485	0	1,485	1,853	
4	124.64	24:00	−	4.4	20.80	32.0	21	−	−	925	0	925	1,913	
5	129.62	24:00	−	4.6	22.00	32.7	22	−	1.0	827	0	827	1,857	
6	126.96	24:00	−	4.4	−	−	−	−	−	1,706	0	1,706	1,809	
7	63.86	13:38	0:42	2.9	−	−	−	−	−	970	0	970	1,168	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	11.25	27.7	11	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	10.95	35.2	11	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	11.52	32.8	11	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	804.6	157:38	0:42	29.6	98.43	−	98	−	1.0	8,704	0	8,704	12,153.8	
最大	129.6	24:00	0:42	4.7	22.00	35.2	22	−	1.0	1,955	−	1,955	1,912.6	
最小	63.9	13:38	0:42	2.9	10.95	27.7	11	−	1.0	827	−	827	1,168.4	
平均	114.94	22:31	0:42	4.2	16.41	32.3	16	−	1.0	1,243	−	1,243	1,736	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2021年 11月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	0:00	8:13	−	−	−	−	−	−	−	730	730	−	
10	28.08	6:45	15:29	1.9	−	−	−	−	−	1,122	2,880	4,002	394	
11	109.90	24:00	0:00	4.2	−	−	−	−	−	1,202	0	1,202	1,532	
12	114.43	24:00	0:00	4.4	−	−	−	−	−	1,901	0	1,901	1,680	
13	129.28	24:00	0:00	4.9	−	−	−	−	−	899	0	899	1,708	
14	130.04	24:00	0:00	4.7	−	−	−	−	−	1,876	0	1,876	1,708	
15	130.06	24:00	0:00	4.8	21.44	34.2	22	−	−	1,931	0	1,931	2,000	
16	130.10	24:00	0:00	4.5	10.91	32.1	11	−	−	1,597	0	1,597	2,027	
17	130.25	24:00	0:00	4.8	−	−	−	−	−	992	0	992	1,999	
18	129.86	24:00	0:00	4.8	21.43	36.1	22	−	−	1,280	0	1,280	2,071	
19	122.88	24:00	0:00	4.7	−	−	−	−	−	575	0	575	1,962	
20	121.04	23:21	0:39	4.3	−	−	−	−	−	1,560	0	1,560	1,726	
21	130.18	24:00	0:00	4.6	−	−	−	−	−	1,940	0	1,940	1,965	
22	119.44	22:58	1:02	4.4	22.73	34.5	23	−	−	2,282	0	2,282	1,875	
23	129.34	24:00	0:00	4.7	−	−	−	−	−	1,586	0	1,586	2,017	
24	69.85	14:01	1:48	3.0	−	−	−	−	−	1,143	0	1,143	1,210	
25	127.74	24:00	0:00	4.9	21.96	34.6	22	−	−	765	0	765	1,943	
26	128.23	24:00	0:00	4.6	10.94	33.9	11	−	−	273	0	273	1,869	
27	130.96	24:00	0:00	5.1	−	−	−	−	−	457	0	457	1,951	
28	129.90	24:00	0:00	5.0	−	−	−	−	−	1,900	0	1,900	1,950	
29	130.08	24:00	0:00	5.0	−	−	−	−	−	3,150	0	3,150	1,830	
30	129.80	24:00	0:00	4.8	21.27	35.3	21	−	−	1,958	0	1,958	1,967	
合計	2,501.44	475:05	27:11	94.1	130.68	−	132	−	0.0	30,389	3,610	33,999	37,384	
最大	130.96	24:00	15:29	5.1	22.73	36.1	23	−	−	3,150	2,880	4,002	2,071	
最小	28.08	0:00	0:00	1.9	10.91	32.1	11	−	−	273	0	273	394	
平均	119.12	22:37	5:26	4.5	18.67	34.6	19	−	−	1,447	1,805	1,545	1,699	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2021年 11月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	102,960	−	−	−	−	−	−	43	0	43	12	
2	103,040	−	−	−	−	−	−	17	1	18	12	
3	101,740	−	−	−	−	−	−	32	1	33	2	
4	101,500	−	−	−	−	−	−	34	1	35	19	
5	104,080	−	−	−	−	−	−	37	1	38	11	
6	104,620	−	−	−	−	−	−	49	0	49	4	
7	110,300	−	−	−	−	−	−	30	1	31	2	
8	106,650	−	−	−	−	−	20	34	0	34	11	
9	126,350	−	−	−	−	−	176	13	1	14	7	
10	107,650	−	−	−	−	−	5	23	0	23	14	
11	117,720	−	−	−	−	−	−	28	1	29	17	
12	111,260	−	−	−	−	−	−	30	0	30	17	
13	107,150	−	−	−	−	−	−	27	1	28	4	
14	96,490	−	−	−	−	−	−	23	0	23	2	
15	100,640	−	−	−	−	−	59	32	1	33	16	
16	105,620	−	−	−	−	−	−	25	1	26	12	
17	105,330	−	−	−	−	−	72	33	0	33	21	
18	106,620	−	−	−	−	−	−	35	1	36	19	
19	103,810	−	−	−	−	−	−	28	0	28	16	
20	102,100	−	−	−	−	−	−	24	1	25	5	
21	103,490	−	−	−	−	−	−	23	4	27	2	
22	120,490	−	−	−	−	−	509	26	0	26	13	
23	99,550	−	−	−	−	−	−	23	2	25	3	
24	83,620	5,670	−	−	4,463	−	−	25	0	25	15	
25	98,280	−	−	−	−	−	−	29	1	30	22	
26	102,530	−	−	−	−	−	−	34	0	34	17	
27	104,500	−	−	−	−	−	−	24	1	25	8	
28	104,290	−	−	−	−	−	−	23	0	23	1	
29	100,170	−	−	−	−	−	−	29	1	30	12	
30	104,560	−	−	−	−	−	128	28	1	29	7	
合計	3,147,110	5,670	−	−	4,463	−	969	861	22	883	323	
最大	126,350	5,670	−	−	4,463	−	509	49	4	49	22	
最小	83,620	5,670	−	−	4,463	−	5	13	0	14	1	
平均	104,904	5,670	−	−	4,463	−	138	29	1	29	11	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2021年 11月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	45,674	14,110	30.9	296,640	649	1,290	-	3,500	-	5.2	5.2	115	----	881	600	A系の送気量には、A系№5系列の送気量も含まれます。
2	48,146	14,320	29.7	269,184	559	1,320	-	4,100	-	5.0	4.7	116	----	883	610	
3	44,553	14,120	31.7	309,600	695	1,370	-	4,100	-	5.4	-	105	----	886	650	
4	47,674	15,700	32.9	301,800	633	1,420	-	4,600	0.39	5.0	4.4	149	----	884	630	
5	44,947	14,460	32.2	280,347	624	1,470	79.3	4,300	-	5.3	4.1	113	----	883	720	A系生物反応槽容量
6	47,216	14,030	29.7	252,003	534	1,480	-	5,400	-	5.1	-	107	----	888	760	1池1244m^3
7	43,314	13,710	31.7	264,427	610	1,480	-	5,100	-	5.5	-	102	----	888	730	
8	47,025	14,360	30.5	272,208	579	1,450	-	4,900	-	5.1	3.5	102	----	888	720	
9	55,234	17,340	31.4	233,685	423	1,340	-	4,600	-	4.3	3.6	112	----	1,864	720	
10	55,686	17,050	30.6	217,440	390	1,290	77.2	4,500	-	4.3	3.3	113	----	869	720	
11	55,973	17,330	31.0	217,440	388	1,240	-	4,200	-	4.3	3.2	107	----	1,420	800	
12	53,003	15,850	29.9	217,440	410	1,200	-	4,100	0.32	4.5	3.5	111	----	868	740	
13	51,014	15,140	29.7	217,440	426	1,250	-	4,400	-	4.7	-	97	----	877	640	
14	51,397	15,650	30.4	217,440	423	1,290	-	4,600	-	4.6	-	102	----	877	640	
15	49,125	14,990	30.5	261,480	532	1,350	-	4,600	-	4.9	3.6	101	----	885	720	
16	49,164	14,810	30.1	289,200	588	1,350	-	4,600	-	4.9	3.6	96	----	885	720	
17	49,174	15,000	30.5	290,268	590	1,320	-	4,200	0.43	4.9	3.9	102	----	883	720	
18	47,216	14,390	30.5	312,480	662	1,360	-	4,200	-	5.1	3.5	95	----	886	800	
19	48,594	14,800	30.5	312,480	643	1,360	78.9	4,100	-	4.9	3.8	104	----	883	750	
20	49,284	15,190	30.8	262,776	533	1,360	-	4,200	-	4.8	-	98	----	881	720	
21	45,947	13,800	30.0	302,400	658	1,410	-	4,400	-	5.2	-	90	----	883	680	
22	52,954	16,220	30.6	253,681	479	1,420	-	4,600	-	4.5	3.9	92	----	1,824	645	
23	53,374	16,360	30.7	218,880	410	1,330	-	4,200	-	4.5	-	99	----	876	610	
24	49,923	15,540	31.1	295,952	593	1,390	-	4,700	0.34	4.8	6.4	88	----	854	375	
25	48,414	16,040	33.1	306,313	633	1,480	-	4,600	-	4.9	4.2	88	----	854	640	
26	50,534	15,460	30.6	302,400	598	1,590	75.5	5,200	-	4.7	3.9	80	----	871	700	
27	46,594	14,150	30.4	302,400	649	1,790	-	5,900	-	5.1	-	78	----	1,113	845	
28	45,314	13,770	30.4	298,621	659	1,700	-	5,300	-	5.3	-	70	----	868	920	
29	49,184	14,830	30.2	243,852	496	1,570	-	5,000	-	4.9	3.3	68	----	872	850	
30	52,214	16,120	30.9	266,175	510	1,530	-	5,100	-	4.6	3.5	72	----	986	760	
合計	1,477,865	454,640	-	8,086,452	-	-	-	-	-	-	-	-	0	29,160	21,135	
最大	55,973	17,340	33.1	312,480	695	1,790	79.3	5,900	0.43	5.5	6.4	149	-	1,864	920	
最小	43,314	13,710	29.7	217,440	388	1,200	75.5	3,500	0.32	4.3	3.2	68	-	854	375	
平均	49,262	15,155	30.8	269,548	547	1,410	77.7	4,600	0.37	4.9	4.0	99	-	972	705	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2021年 11月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
合計	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
最大	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
最小	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
平均	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2021年 11月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	40,535	11,620	28.7	199,980	493	1,400	－	5,300	－	6.9	4.8	140	----	1,115	600	B系生物反応槽容量
2	40,900	11,820	28.9	200,640	491	1,370	－	5,200	－	6.8	4.9	130	----	1,135	600	1池3883m³
3	39,420	11,290	28.6	206,280	523	1,340	－	4,800	－	7.1	－	130	----	1,115	600	
4	44,349	13,350	30.1	214,140	483	1,350	－	4,400	0.31	6.3	5.6	130	----	1,130	600	
5	39,834	11,880	29.8	208,920	524	1,360	80.2	5,000	－	7.0	4.8	110	----	1,140	600	
6	40,874	11,560	28.3	192,360	471	1,350	－	5,100	－	6.8	－	110	----	1,120	600	
7	36,372	11,040	30.4	199,800	549	1,360	－	5,200	－	7.7	－	140	----	1,110	600	
8	41,205	12,240	29.7	207,000	502	1,350	－	5,100	－	6.8	4.6	110	----	1,125	600	
9	54,766	16,450	30.0	193,380	353	1,270	－	4,800	－	5.1	4.8	140	----	1,385	600	
10	53,658	15,610	29.1	177,060	330	1,170	79.2	4,500	－	5.2	4.4	140	----	1,135	600	
11	52,615	15,910	30.2	176,340	335	1,180	－	4,600	－	5.3	4.5	150	----	1,395	600	
12	49,481	14,350	29.0	175,080	354	1,180	－	4,600	0.25	5.7	4.6	120	----	1,151	600	
13	43,248	12,660	29.3	176,340	408	1,180	－	4,600	－	6.5	－	120	----	1,130	600	
14	42,215	12,270	29.1	175,920	417	1,180	－	4,400	－	6.6	－	140	----	1,140	600	
15	41,597	12,070	29.0	193,320	465	1,250	－	4,600	－	6.7	6.0	140	----	1,161	480	
16	40,693	12,350	30.3	206,460	507	1,250	－	4,700	－	6.9	5.8	130	----	1,135	480	
17	43,994	12,860	29.2	209,820	477	1,260	－	4,500	0.33	6.4	6.3	140	----	1,110	480	
18	40,761	11,940	29.3	212,400	521	1,310	－	4,700	－	6.9	6.0	130	----	1,151	480	
19	41,569	12,190	29.3	223,560	538	1,310	78.6	4,600	－	6.7	6.1	150	----	1,110	480	
20	39,704	11,570	29.1	223,140	562	1,330	－	4,800	－	7.0	－	120	----	1,110	480	
21	37,667	10,940	29.0	209,520	556	1,320	－	4,800	－	7.4	－	130	----	1,125	480	
22	49,929	14,560	29.2	188,040	377	1,300	－	4,700	－	5.6	5.6	140	----	1,465	480	
23	50,250	15,150	30.1	168,000	334	1,280	－	4,600	－	5.6	－	140	----	1,151	480	
24	44,754	12,600	28.2	190,980	427	1,350	－	4,900	0.26	6.2	6.0	140	----	1,029	480	
25	44,530	14,080	31.6	160,440	360	1,400	－	4,500	－	6.3	6.5	130	----	1,120	480	
26	43,937	13,000	29.6	210,540	479	1,470	76.1	5,100	－	6.4	6.4	120	----	1,135	480	
27	40,934	11,880	29.0	221,040	540	1,520	－	5,600	－	6.8	－	120	----	1,257	420	
28	39,778	11,720	29.5	215,640	542	1,490	－	5,600	－	7.0	－	130	----	1,105	420	
29	42,307	12,310	29.1	225,480	533	1,490	－	5,500	－	6.6	6.6	130	----	1,115	440	
30	44,997	13,370	29.7	218,340	485	1,570	－	5,600	－	6.2	6.7	130	----	1,156	440	
合計	1,306,873	384,640	－	5,979,960	－	－	－	－	－	－	－	－	0	34,761	15,880	
最大	54,766	16,450	31.6	225,480	562	1,570	80.2	5,600	0.33	7.7	6.7	150	－	1,465	600	
最小	36,372	10,940	28.2	160,440	330	1,170	76.1	4,400	0.25	5.1	4.4	110	－	1,029	420	
平均	43,562	12,821	29.4	199,332	458	1,330	78.5	4,900	0.29	6.5	5.6	130	－	1,159	529	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2021年 11月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	54,046	15,020	27.8	394,860	731	1,300	－	6,800	－	6.9	4.6	150	----	1,085	600	C系生物反応槽容量
2	54,534	15,390	28.2	394,620	724	1,290	－	6,400	－	6.8	4.9	150	----	1,105	600	1池3883m³
3	52,559	14,650	27.9	388,080	738	1,250	－	5,800	－	7.1	－	160	----	1,085	630	
4	59,132	17,010	28.8	362,940	614	1,290	－	5,500	0.32	6.3	8.6	160	----	1,100	380	
5	53,112	15,190	28.6	379,140	714	1,340	80.3	6,300	－	7.0	7.9	140	----	1,110	360	
6	54,498	14,960	27.5	335,940	616	1,350	－	6,100	－	6.8	－	140	----	1,090	410	
7	48,497	13,840	28.5	377,700	779	1,370	－	6,400	－	7.7	－	170	----	1,080	310	
8	54,941	15,730	28.6	381,360	694	1,390	－	6,300	－	6.8	9.8	130	----	1,095	280	
9	73,022	21,740	29.8	315,600	432	1,310	－	5,500	－	5.1	11.1	170	----	1,355	280	
10	71,544	19,030	26.6	297,180	415	1,330	78.9	6,300	－	5.2	6.7	160	----	1,105	400	
11	70,154	18,930	27.0	305,160	435	1,370	－	6,300	－	5.3	8.1	160	----	955	360	
12	65,975	18,400	27.9	325,740	494	1,420	－	6,500	0.21	5.7	8.3	160	----	1,119	360	
13	57,664	16,120	28.0	309,960	538	1,500	－	6,800	－	6.5	－	130	----	1,100	360	
14	56,287	15,410	27.4	310,680	552	1,510	－	6,900	－	6.6	－	160	----	1,110	360	
15	55,462	15,440	27.8	354,660	639	1,540	－	6,900	－	6.7	6.7	160	----	1,129	480	
16	54,258	15,890	29.3	383,700	707	1,530	－	6,900	－	6.9	6.5	160	----	1,105	480	
17	58,659	16,520	28.2	383,100	653	1,500	－	6,300	0.28	6.4	8.1	160	----	1,080	420	
18	54,349	15,540	28.6	390,600	719	1,550	－	6,600	－	6.9	6.3	160	----	1,119	520	
19	55,425	15,730	28.4	384,780	694	1,540	78.6	6,500	－	6.7	5.9	190	----	1,080	560	
20	52,938	14,970	28.3	374,100	707	1,540	－	6,500	－	7.0	－	160	----	1,080	640	
21	50,222	14,110	28.1	388,020	773	1,540	－	6,500	－	7.4	－	160	----	1,095	685	
22	66,573	20,460	30.7	361,680	543	1,490	－	5,700	－	5.6	4.9	160	----	1,425	720	
23	67,001	19,030	28.4	353,700	528	1,340	－	5,600	－	5.6	－	170	----	1,119	620	
24	59,672	15,640	26.2	303,660	509	1,460	－	6,400	0.24	6.2	22.0	160	----	1,001	105	
25	59,373	17,500	29.5	295,800	498	1,590	－	5,900	－	6.3	6.5	150	----	1,090	560	
26	58,583	16,210	27.7	378,120	645	1,610	75.2	6,800	－	6.4	5.9	140	----	1,105	580	
27	54,578	15,210	27.9	387,420	710	1,780	－	7,900	－	6.8	－	120	----	1,223	1,010	
28	53,038	15,000	28.3	395,400	746	1,660	－	7,400	－	7.0	－	140	----	1,075	1,180	
29	56,409	15,900	28.2	397,680	705	1,600	－	7,300	－	6.6	4.2	130	----	1,085	780	
30	59,996	17,310	28.9	393,720	656	1,620	－	7,200	－	6.2	4.5	130	----	1,124	720	
合計	1,742,501	491,880	－	10,805,100	－	－	－	－	－	－	－	－	0	33,429	15,750	
最大	73,022	21,740	30.7	397,680	779	1,780	80.3	7,900	0.32	7.7	22.0	190	－	1,425	1,180	
最小	48,497	13,840	26.2	295,800	415	1,250	75.2	5,500	0.21	5.1	4.2	120	－	955	105	
平均	58,083	16,396	28.2	360,170	620	1,460	78.3	6,500	0.26	6.5	7.6	150	－	1,114	525	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2021年 11月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	34,980	10,530	30.1	194,068	555	1,190	－	5,200	－	9.4	5.6	97	----	944	480	D系生物反応槽容量
2	35,380	10,620	30.0	193,500	547	1,210	－	5,300	－	9.3	5.6	110	----	962	480	1池3424m³
3	35,520	10,670	30.0	193,933	546	1,280	－	5,300	－	9.3	－	95	----	929	481	嫌気槽864m3
4	28,330	10,530	37.2	171,664	606	1,330	－	5,400	0.27	11.6	8.1	120	750	683	360	好気槽2560m3
5	36,430	10,910	29.9	195,950	538	1,360	78.8	5,700	－	9.0	5.0	140	----	899	560	
6	35,890	10,770	30.0	196,837	548	1,380	－	5,500	－	9.2	－	98	----	897	560	
7	35,020	10,480	29.9	195,276	558	1,360	－	5,500	－	9.4	－	110	----	914	560	
8	37,570	11,230	29.9	191,949	511	1,350	－	5,400	－	8.7	5.3	110	----	957	560	
9	44,620	13,330	29.9	163,365	366	1,370	－	5,700	－	7.4	5.1	100	----	1,041	561	
10	37,190	11,110	29.9	173,531	467	1,460	77.4	6,100	－	8.8	6.4	130	----	787	450	
11	44,310	13,270	29.9	174,121	393	1,410	－	5,900	－	7.4	3.9	110	----	1,141	720	
12	38,640	11,530	29.8	173,525	449	1,400	－	5,900	0.39	8.5	3.7	110	----	1,072	770	
13	36,050	10,760	29.8	188,117	522	1,310	－	5,600	－	9.1	－	100	----	906	800	
14	35,650	10,670	29.9	196,209	550	1,220	－	5,000	－	9.2	－	110	----	926	640	
15	35,550	10,620	29.9	199,320	561	1,220	－	5,200	－	9.2	5.8	110	----	942	480	
16	36,070	10,820	30.0	198,201	549	1,260	－	5,100	－	9.1	6.2	96	----	960	480	
17	35,320	10,570	29.9	200,933	569	1,290	－	5,200	0.27	9.3	6.1	96	----	923	481	
18	35,410	10,560	29.8	201,697	570	1,350	－	5,400	－	9.3	6.7	100	----	905	441	
19	35,390	10,600	30.0	201,259	569	1,370	78.5	5,500	－	9.3	6.7	94	----	937	440	
20	35,030	10,520	30.0	201,223	574	1,390	－	5,600	－	9.4	－	92	----	933	460	
21	35,140	10,630	30.3	201,431	573	1,390	－	5,600	－	9.4	－	87	----	927	480	
22	43,530	13,050	30.0	187,776	431	1,440	－	5,900	－	7.6	6.1	110	----	973	480	
23	39,710	11,860	29.9	173,470	437	1,520	－	6,300	－	8.3	－	88	----	996	495	
24	34,810	10,570	30.4	192,147	552	1,580	－	6,200	0.28	9.4	9.2	95	----	892	325	
25	33,590	11,130	33.1	190,010	566	1,610	－	5,800	－	9.8	6.1	92	1,440	872	540	
26	31,390	10,670	34.0	188,504	601	1,610	74.2	6,100	－	10.5	5.6	95	842	949	560	
27	34,090	10,340	30.3	206,696	606	1,660	－	6,500	－	9.6	－	91	----	940	690	
28	35,840	10,680	29.8	208,988	583	1,600	－	6,200	－	9.2	－	110	----	953	720	
29	30,670	10,600	34.6	193,889	632	1,550	－	5,900	－	10.7	4.3	86	623	957	720	
30	35,810	10,870	30.4	202,122	564	1,460	－	5,500	－	9.2	4.4	94	----	972	720	
合計	1,082,930	330,500	－	5,749,711	－	－	－	－	－	－	－	－	3,655	28,089	16,494	
最大	44,620	13,330	37.2	208,988	632	1,660	78.8	6,500	0.39	11.6	9.2	140	1,440	1,141	800	
最小	28,330	10,340	29.8	163,365	366	1,190	74.2	5,000	0.27	7.4	3.7	86	623	683	325	
平均	36,098	11,017	30.5	191,657	531	1,400	77.2	5,700	0.31	9.2	5.8	100	914	936	550	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2021年 11月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	36,260	10,850	29.9	197,213	544	1,230	-	5,100	-	9.1	5.9	97	----	977	480	E系生物反応槽容量
2	36,610	10,930	29.9	196,455	537	1,230	-	5,100	-	9.0	5.9	110	----	967	480	1池3424m³
3	36,840	10,990	29.8	196,860	534	1,290	-	5,200	-	8.9	-	97	----	953	481	嫌気槽864m3
4	28,980	10,750	37.1	173,845	600	1,360	-	5,500	0.27	11.3	8.1	110	----	705	360	好気槽2560m3
5	37,290	11,130	29.8	199,335	535	1,400	78.7	5,800	-	8.8	5.1	100	----	948	560	
6	37,170	11,080	29.8	200,178	539	1,420	-	5,800	-	8.8	-	90	----	958	560	
7	34,880	10,400	29.8	198,880	570	1,410	-	5,700	-	9.4	-	100	----	961	560	
8	36,850	10,990	29.8	195,591	531	1,370	-	5,600	-	8.9	5.2	100	----	975	560	
9	45,520	13,610	29.9	165,653	364	1,400	-	5,700	-	7.2	5.2	100	----	938	561	
10	39,410	11,750	29.8	175,648	446	1,460	77.5	6,100	-	8.3	6.4	130	----	876	450	
11	45,730	13,700	30.0	176,387	386	1,430	-	5,900	-	7.2	4.0	97	----	1,024	720	
12	38,590	11,520	29.9	176,232	457	1,410	-	5,800	0.39	8.5	3.8	94	----	1,095	770	
13	35,970	10,710	29.8	191,347	532	1,290	-	5,300	-	9.1	-	98	----	967	800	
14	35,390	10,570	29.9	199,340	563	1,190	-	4,800	-	9.3	-	110	----	979	640	
15	35,050	10,460	29.8	201,825	576	1,190	-	5,000	-	9.4	5.9	90	----	1,009	480	
16	36,800	10,970	29.8	198,976	541	1,220	-	5,100	-	8.9	6.0	92	----	955	480	
17	35,980	10,760	29.9	201,670	561	1,240	-	5,100	0.29	9.1	6.0	100	----	930	481	
18	36,120	10,750	29.8	202,379	560	1,320	-	5,400	-	9.1	6.6	89	----	933	440	
19	36,080	10,770	29.9	201,867	559	1,340	78.3	5,500	-	9.1	6.5	84	----	931	440	
20	35,700	10,680	29.9	201,688	565	1,380	-	5,700	-	9.2	-	86	----	923	460	
21	35,730	10,800	30.2	201,876	565	1,350	-	5,500	-	9.2	-	90	----	906	480	
22	43,840	13,100	29.9	188,175	429	1,400	-	5,800	-	7.5	6.0	88	----	1,058	480	
23	41,290	12,310	29.8	173,080	419	1,500	-	6,300	-	8.0	-	83	----	993	495	
24	34,710	10,510	30.3	190,498	549	1,520	-	6,400	0.29	9.5	10.7	78	----	947	260	
25	32,280	10,760	33.3	186,927	579	1,520	-	5,800	-	10.2	5.7	82	----	954	545	
26	30,620	10,440	34.1	186,157	608	1,540	73.5	5,900	-	10.7	5.5	84	841	943	560	
27	33,670	10,220	30.4	205,830	611	1,570	-	5,500	-	9.8	-	89	----	928	690	
28	35,220	10,490	29.8	208,501	592	1,520	-	5,400	-	9.3	-	65	----	884	720	
29	29,940	10,410	34.8	192,988	645	1,460	-	5,100	-	11.0	4.7	87	623	917	720	
30	35,190	10,730	30.5	201,764	573	1,400	-	5,000	-	9.3	4.6	71	----	948	720	
合計	1,093,710	333,140	-	5,787,165	-	-	-	-	-	-	-	-	1,464	28,482	16,433	
最大	45,730	13,700	37.1	208,501	645	1,570	78.7	6,400	0.39	11.3	10.7	130	841	1,095	800	
最小	28,980	10,220	29.8	165,653	364	1,190	73.5	4,800	0.27	7.2	3.8	65	623	705	260	
平均	36,457	11,105	30.5	192,906	529	1,380	77.0	5,500	0.31	9.1	5.9	93	732	949	548	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2021年 11月度　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量（受入れ汚泥量）				脱水ケーキ（受入れ量）	脱水ケーキ（受入れ固形物量）	汚泥量（受入れ汚泥量）				脱水ケーキ（受入れ量）	脱水ケーキ（受入れ量）	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	t	m³	t	t	
1	967	0.84	8.10	810	−	−	216	0.96	2.07	207	−	−	
2	1,032	0.81	8.34	834	−	−	281	1.00	2.81	281	−	−	
3	978	0.75	7.35	735	−	−	229	0.91	2.08	208	−	−	
4	960	0.79	7.63	763	−	−	210	0.99	2.08	208	−	−	
5	1,078	0.79	8.53	853	−	−	277	0.98	2.71	271	−	−	
6	1,131	0.75	8.48	848	−	−	231	0.96	2.22	222	−	−	
7	1,096	0.72	7.90	790	−	−	195	0.95	1.85	185	−	−	
8	1,074	0.72	7.76	776	−	−	224	0.95	2.13	213	−	−	
9	1,096	0.77	8.46	846	−	−	296	0.95	2.81	281	−	−	
10	1,147	0.78	8.98	898	−	−	347	0.92	3.19	319	−	−	
11	1,063	0.72	7.66	766	−	−	347	1.01	3.50	350	−	−	
12	1,125	0.73	8.23	823	−	−	271	0.93	2.52	252	−	−	
13	979	0.71	6.96	696	−	−	179	0.94	1.68	168	−	−	
14	1,024	0.71	7.25	725	−	−	173	0.95	1.64	164	−	−	
15	1,029	0.73	7.55	755	−	−	178	0.95	1.69	169	−	−	
16	1,019	0.70	7.11	711	−	−	268	0.72	1.93	193	−	−	
17	1,110	0.83	9.18	918	−	−	309	1.01	3.12	312	−	−	
18	1,022	0.71	7.29	729	−	−	172	0.94	1.62	162	−	−	
19	1,003	0.83	8.32	832	−	−	204	0.94	1.92	192	−	−	
20	1,007	0.85	8.56	856	−	−	209	0.94	1.96	196	−	−	
21	1,003	0.78	7.86	786	−	−	203	0.90	1.83	183	−	−	
22	1,143	0.88	10.03	1003	−	−	342	0.97	3.32	332	−	−	
23	1,147	0.83	9.57	957	−	−	346	0.87	3.01	301	−	−	
24	619	0.91	5.62	562	−	−	219	0.96	2.10	210	−	−	
25	1,130	0.87	9.78	978	−	−	329	0.96	3.16	316	−	−	
26	1,077	0.70	7.52	752	−	−	163	0.93	1.52	152	−	−	
27	984	0.65	6.35	635	−	−	185	0.95	1.76	176	−	−	
28	983	0.62	6.13	613	−	−	183	0.92	1.68	168	−	−	
29	650	0.71	4.60	460	−	−	200	0.94	1.88	188	−	−	
30	918	1.02	9.33	933	−	−	226	0.95	2.15	215	−	−	
合計	30,594	−	236.43	23643	0.00	0.00	7,212	−	67.94	6794	−	−	
最大	1,147	1.02	10.03	1003	−	−	347	1.01	3.50	350	−	−	
最小	619	0.62	4.60	460	−	−	163	0.72	1.52	152	−	−	
平均	1,020	0.77	7.88	788	−	−	240	0.94	2.26	226	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2021年 11月度　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備考
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量	濃度	固形物量	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量						
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t	
1	−	−	−	−	−	−	751	−	0.80	−	6.0	6.0	603	−	−	70	0.80	0.6	
2	−	−	−	−	−	−	751	−	0.74	−	5.5	5.5	553	−	−	155	0.81	1.3	
3	−	−	−	−	−	−	749	−	0.70	−	5.3	5.3	527	−	−	155	0.75	1.2	
4	−	−	−	−	−	−	750	−	0.74	−	5.6	5.6	555	−	−	155	0.81	1.3	
5	−	−	−	−	−	−	801	−	0.73	−	5.8	5.8	582	−	−	155	0.79	1.2	
6	−	−	−	−	−	−	900	−	0.70	−	6.3	6.3	626	−	−	155	0.77	1.2	
7	−	−	−	−	−	−	901	−	0.67	−	6.1	6.1	605	−	−	155	0.74	1.2	
8	−	−	−	−	−	−	850	−	0.66	−	5.6	5.6	563	−	−	155	0.74	1.1	
9	−	−	−	−	−	−	800	−	0.71	−	5.7	5.7	565	−	−	155	0.77	1.2	
10	−	−	−	−	−	−	800	−	0.72	−	5.8	5.8	579	−	−	155	0.77	1.2	
11	−	−	−	−	−	−	716	−	0.58	−	4.2	4.2	416	−	−	155	0.81	1.3	
12	−	−	−	−	−	−	854	−	0.67	−	5.7	5.7	571	−	−	155	0.74	1.1	
13	−	−	−	−	−	−	800	−	2.08	−	5.3	5.3	528	−	−	155	0.74	1.1	
14	−	−	−	−	−	−	851	−	0.66	−	5.6	5.6	561	−	−	155	0.74	1.1	
15	−	−	−	−	−	−	851	−	0.69	−	5.9	5.9	586	−	−	155	0.75	1.2	
16	−	−	−	−	−	−	751	−	0.69	−	5.2	5.2	518	−	−	135	0.70	1.0	
17	−	−	−	−	−	−	801	−	0.76	−	6.1	6.1	606	−	−	155	0.82	1.3	
18	−	−	−	−	−	−	850	−	0.67	−	5.7	5.7	567	−	−	155	0.74	1.2	
19	−	−	−	−	−	−	799	−	0.80	−	6.4	6.4	640	−	−	155	0.84	1.3	
20	−	−	−	−	−	−	798	−	0.83	−	6.6	6.6	660	−	−	155	0.85	1.3	
21	−	−	−	−	−	−	800	−	0.75	−	6.0	6.0	603	−	−	155	0.79	1.2	
22	−	−	−	−	−	−	801	−	0.84	−	6.7	6.7	671	−	−	155	0.89	1.4	
23	−	−	−	−	−	−	801	−	0.82	−	6.6	6.6	656	−	−	155	0.84	1.3	
24	−	−	−	−	−	−	400	−	0.88	−	3.5	3.5	352	−	−	155	0.94	1.5	
25	−	−	−	−	−	−	801	−	0.83	−	6.6	6.6	662	−	−	155	0.86	1.3	
26	−	−	−	−	−	−	914	−	0.66	−	6.0	6.0	600	−	−	155	0.73	1.1	
27	−	−	−	−	−	−	799	−	0.57	−	4.6	4.6	459	−	−	85	0.75	0.6	
28	−	−	−	−	−	−	800	−	0.56	−	4.5	4.5	445	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	450	−	0.60	−	2.7	2.7	272	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	692	1.42	0.70	4.6	2.6	7.2	718	−	−	155	1.04	1.6	
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	23382	−	−	4.6	163.9	168.5	16849	−	−	4165	−	33.24	
最大	−	−	−	−	−	−	914	1.42	2.08	4.6	6.7	7.2	718	−	−	155	1.04	1.6	
最小	−	−	−	−	−	−	400	1.42	0.56	4.6	2.6	2.7	272	−	−	70	0.70	0.6	
平均	−	−	−	−	−	−	779	0.02	0.71	4.6	5.5	5.6	562	−	−	149	0.80	1.2	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2021年 11月度　No.5-3

日	スクリュープレス脱水機													備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	80	0.90	97.0	4.12	0.89	78.3	–	–	85	3.6	46.5	0.78	–	
7	524	14.5	97.0	69	14.5	78.9	–	–	569	3.7	373.0	0.96	–	
8	722	21.2	97.0	99	21.2	78.7	–	–	859	4.0	652.0	1.21	–	
9	797	22.4	96.2	102	22.4	78.0	–	–	932	3.1	698.5	0.93	–	
10	779	22.5	96.9	96	22.5	76.6	–	–	1,029	4.2	659.5	1.08	–	
11	749	21.6	97.1	103	21.6	79.0	–	–	908	4.2	491.0	0.91	–	
12	733	22.8	96.9	99	22.8	77.0	–	–	859	3.8	492.0	0.86	–	
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
合計	4,384	125.9	–	573	126.0	–	–	–	5,239	–	3,412.50	–	0	
最大	797	22.8	97.1	103	22.8	79.0	–	–	1,029	4.2	698.5	1.21	–	
最小	80	0.9	96.2	4	0.9	76.6	–	–	85	3.1	46.5	0.78	–	
平均	626	18.0	97.1	82	18.0	78.0	–	–	748	4.2	487.5	1.08	–	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2021年 11月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	12:14	0.4	−	−	−	−	−	−	1,180	1,180	−	
7	20.98	6:55	16:31	1.8	−	−	−	−	−	2,320	1,189	3,509	368	
8	99.11	24:00	0:00	3.9	−	−	−	−	−	2,607	0	2,607	1,520	
9	99.43	24:00	0:00	3.7	21.38	30.0	21	−	−	1,994	0	1,994	1,529	
10	99.76	24:00	0:00	3.9	−	−	−	−	−	1,076	0	1,076	1,561	
11	98.61	24:00	0:00	4.2	−	−	−	−	−	1,074	0	1,074	1,500	
12	100.97	24:00	0:00	4.2	10.98	32.3	11	−	4.0	1,817	0	1,817	1,495	
13	47.40	11:30	0:30	2.2	−	−	−	−	−	227	0	227	762	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	566.26	5.77	29:15	24.3	32.36	62.3	32	−	4.0	11,115	2,369	13,484	8,735	
最大	100.97	1.00	16:31	4.2	21.38	32.3	21	−	4.0	2,607	1,189	3,509	1,561	
最小	20.98	0.29	0:00	0.4	10.98	30.0	11	−	4.0	227	0	227	368	
平均	80.89	0.82	9:45	3.04	16.18	30.8	16.00	−	4.00	1,588	1,185	1,685.50	1,248	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2021年 11月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	897	−			897	183.7	−			183.7	7.0	−			7.0
2	−	877			877	−	156.1			156.1	−	6.3			6.3
3	823	−			823	124.7	−			124.7	5.5	−			5.5
4	−	804			804	−	141.6			141.6	−	5.6			5.6
5	852	71			923	150.8	12.6			163.4	6.0	0.5			6.5
6	976	−			976	144.8	−			144.8	6.5	−			6.5
7	−	941			941	−	138.1			138.1	−	6.2			6.2
8	919	−			919	144.1	−			144.1	5.8	−			5.8
9	−	941			941	−	171.8			171.8	−	6.5			6.5
10	916	76			992	168.1	14.0			182.1	6.5	0.5			7.0
11	−	908			908	−	219.4			219.4	−	6.0			6.0
12	644	326			970	92.0	46.6			138.6	4.3	2.2			6.5
13	−	824			824	−	110.5			110.5	−	5.0			5.0
14	869	−			869	133.4	−			133.4	5.2	−			5.2
15	−	874			874	−	136.9			136.9	−	5.6			5.6
16	623	261			884	103.0	43.2			146.2	3.8	1.6			5.4
17	955	−			955	179.0	−			179.0	7.0	−			7.0
18	−	867			867	−	161.8			161.8	−	5.7			5.7
19	848	−			848	157.0	−			157.0	6.3	−			6.3
20	−	862			862	−	157.2			157.2	−	6.6			6.6
21	848	−			848	136.0	−			136.0	5.8	−			5.8
22	84	904			988	17.3	186.0			203.3	0.7	7.4			8.1
23	992	−			992	215.2	−			215.2	7.5	−			7.5
24	−	464			464	−	116.7			116.7	−	3.9			3.9
25	975	−			975	176.9	−			176.9	7.4	−			7.4
26	922	−			922	146.9	−			146.9	5.5	−			5.5
27	899	−			899	113.4	−			113.4	5.0	−			5.0
28	−	983			983	−	132.5			132.5	−	5.3			5.3
29	650	−			650	111.6	−			111.6	4.1	−			4.1
30	−	763			763	−	189.8			189.8	−	7.3			7.3
合計	14,692	11,746			26,438	2,497.9	2,134.8			4,633	99.9	82.2			182.1
最大	992	983			992	215.2	219.4			219.4	7.5	7.4			8.1
最小	84	71			464	17.3	12.6			110.5	0.7	0.5			3.9
平均	816	691			881	138.8	125.6			154.4	5.6	4.8			6.1

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2021年 11月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.84	3.8	93.4	−			93.3	1,363	−			1,363	0.11	−			0.10	
2	0.81	4.0	−	88.8			88.7	−	1,363			1,363	−	0.11			0.11	
3	0.75	4.4	88.7	−			88.7	1,450	−			1,450	0.12	−			0.12	
4	0.79	4.0	−	88.5			87.5	−	1,305			1,305	−	0.11			0.11	
5	0.79	4.0	88.5	88.6			89.0	1,334	131			1,465	0.11	0.13			0.11	
6	0.75	4.5	88.6	−			89.0	1,479	−			1,479	0.11	−			0.10	
7	0.72	4.5	−	91.7			91.2	−	1,523			1,523	−	0.11			0.11	
8	0.72	4.0	87.1	−			87.9	1,508	−			1,508	0.11	−			0.11	
9	0.77	3.8	−	89.4			90.3	−	1,450			1,450	−	0.11			0.11	
10	0.78	3.9	90.6	90.6			90.9	1,537	116			1,653	0.12	0.11			0.11	
11	0.71	2.8	−	93.6			93.8	−	1,436			1,436	−	0.11			0.11	
12	0.73	4.7	91.8	91.8			91.5	1,001	479			1,479	0.11	0.10			0.11	
13	0.71	4.5	−	85.4			84.7	−	1,175			1,175	−	0.10			0.10	
14	0.70	3.9	85.5	−			85.2	1,291	−			1,291	0.10	−			0.10	
15	0.73	4.1	−	87.3			87.5	−	1,320			1,320	−	0.10			0.10	
16	0.70	3.7	88.1	88.1			87.1	551	653			1,204	0.06	0.17			0.09	
17	0.83	3.9	88.3	−			88.6	1,436	−			1,436	0.10	−			0.10	
18	0.71	3.5	−	92.0			91.9	−	1,305			1,305	−	0.10			0.10	
19	0.83	4.0	89.2	−			90.0	1,363	−			1,363	0.11	−			0.11	
20	0.84	4.2	−	91.2			91.7	−	1,291			1,291	−	0.10			0.10	
21	0.78	4.3	88.2	−			87.9	1,349	−			1,349	0.11	−			0.11	
22	0.88	4.0	91.0	92.8			93.1	131	1,421			1,552	0.11	0.11			0.11	
23	0.83	3.5	91.5	−			91.5	1,523	−			1,523	0.11	−			0.11	
24	0.90	3.3	−	92.5			92.9	−	769			769	−	0.11			0.11	
25	0.87	4.2	87.8	−			87.1	1,450	−			1,450	0.10	−			0.10	
26	0.69	3.8	86.6	−			85.9	1,465	−			1,465	0.11	−			0.11	
27	0.64	4.4	86.3	−			86.2	1,291	−			1,291	0.10	−			0.10	
28	0.62	4.0	−	87.4			86.9	−	1,479			1,479	−	0.10			0.10	
29	0.71	3.7	89.5	−			89.1	943	−			943	0.10	−			0.10	
30	1.01	3.9	−	94.8			94.8	−	1,204			1,204	−	0.11			0.11	
合計	−	−	−	−	−	−	−	22,461	18,415			40,876	−	−	−	−	−	
最大	1.01	4.7	93.4	94.8			94.8	1,537	1,523			1,653	0.12	0.17			0.12	
最小	0.62	2.8	85.5	85.4			84.7	131	116			769	0.06	0.10			0.09	
平均	0.77	3.9	88.9	90.5			89.6	1,248	1,083			1,363	0.11	0.11			0.11	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2021年 11月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考	
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤	脱水ケーキ		
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率		(ポリ鉄)	搬出量		
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t		
1	1,342	24.5	97.8	110	24.5	77.8	555	0.77	−	−	2,726	9.4	−	−			
2	1,592	29.6	98.0	137	29.6	78.3	766	0.99	−	−	3,567	11.5	−	−			
3	1,345	25.2	97.5	116	25.2	78.3	647	0.77	−	−	3,234	9.6	−	−			
4	1,296	27.8	97.8	122	27.8	77.2	615	0.88	−	−	3,103	11.1	−	−			
5	1,459	31.3	97.7	139	31.3	77.5	678	0.81	−	−	3,147	9.4	−	−			
6	1,133	26.0	97.0	120	26.0	78.4	608	0.73	−	−	2,712	8.1	−	−			
7	190	3.0	97.6	14	3.0	78.2	94	0.82	−	−	406	8.9	−	−			
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			
10	844	18.9	97.1	83	18.9	77.1	419	0.68	−	−	2,117	8.6	−	−			
11	1,005	25.8	97.0	117	25.8	78.0	420	0.56	−	−	2,175	6.2	−	−			
12	913	22.5	97.2	104	22.5	78.4	478	0.76	−	−	2,219	8.8	−	−			
13	1,189	30.9	97.1	132	30.9	76.6	559	0.65	−	−	2,755	8.0	−	−			
14	1,111	28.6	97.3	131	28.6	78.1	553	0.75	−	−	2,610	8.9	−	−			
15	1,127	28.4	97.2	133	28.4	78.6	585	0.74	−	−	2,697	8.5	−	−			
16	1,089	27.3	97.3	126	27.3	78.3	618	0.83	−	−	2,842	9.6	−	−			
17	1,165	28.1	97.3	123	28.1	77.1	638	0.80	−	−	3,132	9.8	−	−			
18	1,359	29.2	97.8	132	29.2	77.8	678	0.92	−	−	3,422	11.6	−	−			
19	1,343	29.5	97.8	129	29.5	77.1	624	0.84	−	−	3,161	10.7	−	−			
20	1,120	25.1	97.2	115	25.1	78.1	559	0.72	−	−	2,770	8.9	−	−			
21	1,095	26.6	97.3	127	26.6	79.0	602	0.82	−	−	2,900	9.9	−	−			
22	1,053	25.9	97.0	122	25.9	78.8	615	0.78	−	−	2,828	8.9	−	−			
23	944	26.9	96.7	121	26.9	77.7	560	0.73	−	−	2,610	8.5	−	−			
24	490	13.0	95.5	57	13.0	77.2	280	0.51	−	−	1,291	5.9	−	−			
25	1,241	31.6	97.0	133	31.6	76.3	624	0.68	−	−	3,002	8.1	−	−			
26	1,529	33.5	97.4	148	33.5	77.4	658	0.66	−	−	3,234	8.1	−	−			
27	1,171	29.3	97.0	128	29.3	77.1	552	0.64	−	−	2,799	8.1	−	−			
28	1,063	26.4	97.1	126	26.4	79.1	602	0.78	−	−	2,973	9.7	−	−			
29	1,043	26.0	97.2	128	26.0	79.7	632	0.87	−	−	3,118	10.8	−	−			
30	1,180	27.9	97.0	131	27.9	78.7	656	0.75	−	−	3,350	9.5	−	−			
					−												
合計	31,431	728.8	−	3,302	728.8	−	15,868	−	−	−	76,894	−	0	0			
最大	1,592	33.5	98.0	148	33.5	79.7	766	0.99	−	−	3,567	11.6	−	−			
最小	190	3.0	95.5	14	3.0	76.3	94	0.51	−	−	406	5.9	−	−			
平均	1,123	26.0	97.7	118	26.0	77.9	567	0.76	−	−	2,746	8.0	−	−			

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2021年 11月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	1090	2.6	28.9	541.0	1.3	6.9	250.2	4.2	10.4	115	4.0	4.6	184	3.8	7.0	
2	1167	2.7	31.2	616.0	1.5	9.2	279.0	4.0	11.1	116	3.9	4.6	156	4.0	6.3	
3	1005	3.3	33.6	498.0	2.6	12.9	262.2	4.0	10.6	120	3.8	4.6	125	4.4	5.5	
4	991	2.8	28.1	550.0	1.9	10.5	232.8	4.0	9.2	67	4.1	2.8	142	4.0	5.6	
5	1096	3.1	34.0	520.0	2.1	11.0	252.8	4.0	10.0	160	4.0	6.5	163	4.0	6.5	
6	984	3.6	35.9	441.0	3.0	13.3	278.0	4.0	11.0	121	4.2	5.1	145	4.5	6.5	
7	682	3.7	25.3	139.0	2.3	3.2	267.8	3.8	10.3	137	4.1	5.6	138	4.5	6.2	
8	719	3.6	26.2	191.0	2.7	5.1	248.9	3.9	9.8	135	4.1	5.5	144	4.0	5.8	
9	772	3.9	30.1	222.0	3.6	8.0	223.4	4.1	9.2	155	4.1	6.4	172	3.8	6.5	
10	1039	3.9	40.5	505.0	3.8	18.9	242.2	4.2	10.1	110	4.1	4.5	182	3.9	7.0	
11	1199	3.6	42.8	530.0	3.6	19.1	261.4	3.9	10.3	188	4.0	7.4	219	2.8	6.0	
12	1513	3.2	48.1	930.0	2.5	23.5	242.4	4.1	10.0	202	4.0	8.1	139	4.7	6.5	
13	924	3.7	34.1	365.0	3.1	11.2	254.3	3.9	10.0	194	4.1	7.9	111	4.5	5.0	
14	905	3.3	29.4	383.0	2.2	8.6	258.5	4.0	10.4	130	4.0	5.2	133	3.9	5.2	
15	893	3.6	31.9	389.0	2.9	11.1	259.2	4.1	10.7	108	4.1	4.5	137	4.1	5.6	
16	873	3.4	29.6	367.0	2.7	9.9	264.6	4.0	10.5	96	4.0	3.8	146	3.7	5.4	
17	1000	3.2	32.0	473.0	2.3	11.0	236.3	4.0	9.5	111	4.0	4.5	179	3.9	7.0	
18	1041	2.8	29.5	497.0	1.7	8.3	266.3	4.0	10.7	116	4.1	4.8	162	3.5	5.7	
19	1015	2.9	28.9	476.0	1.6	7.8	283.6	3.9	11.0	98	3.9	3.8	157	4.0	6.3	
20	865	3.6	31.1	328.0	2.8	9.1	272.0	4.0	11.0	108	4.1	4.4	157	4.2	6.6	
21	839	3.5	29.2	282.0	2.5	7.1	299.3	3.8	11.3	121	4.1	5.0	136	4.3	5.8	
22	881	3.6	31.7	296.0	2.7	7.8	254.5	4.2	10.6	128	4.1	5.2	203	4.0	8.1	
23	790	3.9	30.9	214.0	4.1	8.8	238.7	4.0	9.6	122	4.1	5.0	215	3.5	7.5	
24	585	3.8	22.0	196.0	4.0	7.8	183.0	3.7	6.7	89	4.1	3.6	117	3.3	3.9	
25	1018	3.6	36.9	443.0	3.1	13.7	256.4	4.0	10.2	142	3.9	5.6	177	4.2	7.4	
26	1112	3.6	39.8	534.0	3.2	17.0	290.7	4.0	11.7	141	4.0	5.6	147	3.8	5.5	
27	1097	3.5	38.1	408.0	2.5	10.3	412.4	4.0	16.3	163	4.0	6.5	113	4.4	5.0	
28	967	3.5	33.8	248.0	2.1	5.2	406.2	4.0	16.2	180	3.9	7.1	133	4.0	5.3	
29	961	3.3	32.1	381.0	2.4	9.2	290.7	4.0	11.7	178	4.0	7.1	112	3.7	4.1	
30	1098	3.5	38.7	436.0	2.8	12.1	308.1	4.1	12.6	164	4.1	6.7	190	3.9	7.3	
合計	29123	−	984.3	12399.0	−	318	8075.9	−	322.7	4,015.25	−	161.9	4633	−	182.1	
最大	1513	−	48.1	930.0	4.1	24	412.4	4.2	16.3	202.32	4.2	8.1	219	4.7	8.1	
最小	585	−	22.0	139.0	1.3	3	183.0	3.7	6.7	66.87	3.8	2.8	111	2.8	3.9	
平均	971	3.4	33.0	413.3	2.6	11	269.2	4.0	10.8	133.80	4.0	5.4	154	3.9	6.1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2021年 11月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	111.40	77.8	84.7	24.7	111.4	77.8	84.7	24.7	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	124.42	78.3	84.2	27.0	124.4	78.3	84.2	27.0	−	−	−	−	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月
3	123.70	78.3	83.8	26.8	123.7	78.3	83.8	26.8	−	−	−	−	−	−	−	−	平均(average関数使用)にて
4	124.64	77.2	84.3	28.4	124.6	77.2	84.3	28.4	−	−	−	−	−	−	−	−	補完しています
5	129.62	77.5	85.1	29.2	129.6	77.5	85.1	29.2	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	126.96	78.4	83.8	27.4	127.0	78.4	83.8	27.4	−	−	−	−	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日
7	84.84	78.4	84.0	18.3	63.9	78.2	83.8	13.9	−	−	−	−	21.0	78.9	84.70	4.4	は月平均(average関数使用)にて
8	99.11	78.7	84.7	21.1	−	−	−	−	−	−	−	−	99.1	78.7	84.70	21.1	データを補完しています
9	99.43	78.0	84.7	21.9	−	−	−	−	−	−	−	−	99.4	78.0	84.70	21.9	
10	127.84	76.7	84.4	29.8	−	−	−	−	28.1	77.1	83.4	6.4	99.8	76.6	84.70	23.3	
11	208.51	78.5	83.5	44.9	−	−	−	−	109.9	78.0	82.4	24.2	98.6	79.0	84.70	20.7	
12	215.40	77.7	83.2	47.9	−	−	−	−	114.4	78.4	81.8	24.7	101.0	77.0	84.70	23.2	
13	176.68	77.0	84.0	40.6	−	−	−	−	129.3	76.6	83.8	30.3	47.4	78.1	84.70	10.4	
14	130.04	78.1	83.8	28.5	−	−	−	−	130.0	78.1	83.8	28.5	−	−	−	−	
15	130.06	78.6	82.4	27.8	−	−	−	−	130.1	78.6	82.4	27.8	−	−	−	−	
16	130.10	78.3	85.9	28.2	−	−	−	−	130.1	78.3	85.9	28.2	−	−	−	−	
17	130.25	77.1	84.4	29.8	−	−	−	−	130.3	77.1	84.4	29.8	−	−	−	−	
18	129.86	77.8	84.0	28.8	−	−	−	−	129.9	77.8	84.0	28.8	−	−	−	−	
19	122.88	77.1	85.3	28.1	−	−	−	−	122.9	77.1	85.3	28.1	−	−	−	−	
20	121.04	78.1	83.8	26.5	−	−	−	−	121.0	78.1	83.8	26.5	−	−	−	−	
21	130.18	79.0	83.8	27.3	−	−	−	−	130.2	79.0	83.8	27.3	−	−	−	−	
22	119.44	78.8	85.0	25.3	−	−	−	−	119.4	78.8	85.0	25.3	−	−	−	−	
23	129.34	77.7	83.8	28.8	−	−	−	−	129.3	77.7	83.8	28.8	−	−	−	−	
24	69.85	77.2	82.1	15.9	−	−	−	−	69.9	77.2	82.1	15.9	−	−	−	−	
25	127.74	76.3	83.6	30.3	−	−	−	−	127.7	76.3	83.6	30.3	−	−	−	−	
26	128.23	77.4	83.3	29.0	−	−	−	−	128.2	77.4	83.3	29.0	−	−	−	−	
27	130.96	77.1	83.8	30.0	−	−	−	−	131.0	77.1	83.8	30.0	−	−	−	−	
28	129.90	79.1	83.8	27.1	−	−	−	−	129.9	79.1	83.8	27.1	−	−	−	−	
29	130.08	79.7	83.1	26.4	−	−	−	−	130.1	79.7	83.1	26.4	−	−	−	−	
30	129.80	78.7	83.6	27.6	−	−	−	−	129.8	78.7	83.6	27.6	−	−	−	−	
合計	3872.30	−	−	854	804.6	−	−	177.5	2,501.44	−	−	551.3	566.26	−	−	125	
最大	215.40	79.7	85.9	47.9	129.6	78.4	85.1	29.2	131.0	79.7	86	30.3	100.97	79.00	84.70	23	
最小	69.85	76.3	82.1	15.9	63.9	77.2	83.8	13.9	28.1	76.3	82	6.4	20.98	76.60	84.70	4	
平均	129.00	77.9	84.0	28.5	114.9	77.9	84.3	25.0	119.1	78.0	84	26.3	80.89	77.91	84.70	18	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、硅砂補給量)

2021年 11月度　No.5-10

日	重油消費量				硅砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	836	−	−	836	−	−	−	0	
2	1,955	−	−	1,955	−	−	−	0	
3	1,485	−	−	1,485	−	−	−	0	
4	925	−	−	925	−	−	−	0	
5	827	−	−	827	1	−	−	1	
6	1,706	−	1,180	2,886	−	−	−	0	
7	970	−	3,509	4,479	−	−	−	0	
8	−	−	2,607	2,607	−	−	−	0	
9	−	730	1,994	2,724	−	−	−	0	
10	−	4,002	1,076	5,078	−	−	−	0	
11	−	1,202	1,074	2,276	−	−	−	0	
12	−	1,901	1,817	3,718	−	−	4	4	
13	−	899	227	1,126	−	−	−	0	
14	−	1,876	−	1,876	−	−	−	0	
15	−	1,931	−	1,931	−	−	−	0	
16	−	1,597	−	1,597	−	−	−	0	
17	−	992	−	992	−	−	−	0	
18	−	1,280	−	1,280	−	−	−	0	
19	−	575	−	575	−	−	−	0	
20	−	1,560	−	1,560	−	−	−	0	
21	−	1,940	−	1,940	−	−	−	0	
22	−	2,282	−	2,282	−	−	−	0	
23	−	1,586	−	1,586	−	−	−	0	
24	−	1,143	−	1,143	−	−	−	0	
25	−	765	−	765	−	−	−	0	
26	−	273	−	273	−	−	−	0	
27	−	457	−	457	−	−	−	0	
28	−	1,900	−	1,900	−	−	−	0	
29	−	3,150	−	3,150	−	−	−	0	
30	−	1,958	−	1,958	−	−	−	0	
合計	8,704	33,999	13,484	56,187	1	0	4	5	
最大	1,955	4,002	3,509	5,078	1	−	4	4	
最小	827	273	227	273	1	−	4	0	
平均	1,243	1,545	1,686	1,873	1	−	4	0	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2021年 12月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量			放流水量						降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
							簡易処理水量			放流水量							
			（合流）	雨水排水量	流入下水量	（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	mm	m³	m³	m³	m³	
1	雨後晴	13.0	588,641	169,470	419,171	420,328	128,531	44,715	173,246	177,523	69,559	19.0	28,074	268,397	181,077	87,320	
2	晴	9.8	226,364	0	226,364	227,520	0	0	0	172,503	55,017	0.0	24,677	246,045	175,395	70,650	
3	晴	9.5	213,042	0	213,042	214,174	0	0	0	159,012	55,162	0.0	27,276	235,442	163,682	71,760	
4	晴	15.5	214,446	0	214,446	215,593	0	0	0	162,380	53,213	0.0	24,964	234,533	163,763	70,770	
5	晴	9.8	192,671	0	192,671	193,724	0	0	0	141,820	51,904	0.0	27,102	214,801	146,471	68,330	
6	晴	10.9	197,230	0	197,230	198,287	0	0	0	149,183	49,104	0.0	27,022	219,377	151,977	67,400	
7	雨時々曇	13.1	589,660	69,745	519,915	521,042	210,098	69,732	279,830	179,660	61,552	27.0	36,417	269,880	182,860	87,020	
8	曇後晴	13.1	260,823	0	260,823	261,871	0	26,143	26,143	176,578	59,150	0.0	34,222	263,568	179,448	84,120	
9	晴	12.9	232,425	0	232,425	233,438	0	0	0	179,661	53,777	0.0	29,147	256,672	183,442	73,230	
10	晴	13.0	221,077	0	221,077	222,067	0	0	0	171,771	50,296	0.0	32,526	248,564	178,224	70,340	
11	晴	11.4	201,710	0	201,710	202,709	0	0	0	151,788	50,921	0.0	31,957	228,636	157,166	71,470	
12	晴	13.3	195,148	0	195,148	196,212	0	0	0	149,532	46,680	0.0	30,381	220,538	155,128	65,410	
13	晴	11.3	198,279	0	198,279	199,329	0	0	0	143,662	55,667	0.0	26,703	217,648	144,968	72,680	
14	晴	10.5	198,239	0	198,239	199,241	0	0	0	140,247	58,994	0.0	25,514	218,780	142,490	76,290	
15	晴	11.1	195,704	0	195,704	196,639	0	0	0	140,894	55,745	0.0	24,298	215,228	143,978	71,250	
16	晴一時雨	12.5	215,594	0	215,594	216,619	3,983	7,898	11,881	147,340	57,398	2.5	27,497	226,192	150,302	75,890	
17	雨後晴	14.2	493,015	0	493,015	494,159	180,046	59,208	239,254	184,829	70,076	14.0	30,069	277,096	184,866	92,230	
18	晴	7.1	215,386	0	215,386	216,540	0	0	0	164,209	52,331	0.0	25,063	235,405	166,065	69,340	
19	晴	8.5	204,547	0	204,547	205,574	0	0	0	151,578	53,996	0.0	25,774	225,450	153,490	71,960	
20	晴	10.0	194,898	0	194,898	195,995	0	0	0	141,127	54,868	0.0	26,323	216,804	144,514	72,290	
21	晴	11.0	196,786	0	196,786	197,747	0	0	0	151,512	46,235	0.0	27,703	219,586	155,216	64,370	
22	晴	10.8	204,808	0	204,808	205,863	0	0	0	157,094	48,769	0.0	29,658	229,574	161,244	68,330	
23	晴	12.0	199,070	0	199,070	200,096	0	0	0	152,386	47,710	0.0	25,277	219,535	153,005	66,530	
24	晴後雨	10.0	253,968	0	253,968	255,051	25,862	17,827	43,689	162,427	48,935	6.0	28,369	263,607	192,757	70,850	
25	曇	12.2	221,193	0	221,193	222,289	6,298	8,562	14,860	156,513	50,916	0.0	32,523	233,786	160,706	73,080	
26	曇後晴	6.9	196,019	0	196,019	197,114	0	0	0	149,872	47,242	0.0	32,101	223,224	154,754	68,470	
27	晴	6.0	199,233	0	199,233	200,330	0	0	0	154,425	45,905	0.0	31,156	225,480	159,130	66,350	
28	晴	6.5	190,400	0	190,400	191,547	0	0	0	142,586	48,961	0.0	29,658	215,085	146,575	68,510	
29	晴後曇	8.0	193,078	0	193,078	194,157	0	0	0	144,062	50,095	0.0	28,867	216,941	147,701	69,240	
30	曇一時雨	10.4	225,494	0	225,494	226,641	0	13,529	13,529	160,846	52,266	1.0	27,150	234,151	164,131	70,020	
31	晴	7.0	191,348	0	191,348	192,496	0	0	0	142,596	49,900	0.0	23,942	210,357	144,267	66,090	
合計	−	−	7,520,296	239,215	7,281,081	7,314,392	554,818	247,614	802,432	4,859,616	1,652,344	69.5	881,410	7,230,382	4,988,792	2,241,590	
最大	−	15.5	589,660	169,470	519,915	521,042	210,098	69,732	279,830	184,829	70,076	27.0	36,417	277,096	192,757	92,230	
最小	−	6.0	190,400	69,745	190,400	191,547	3,983	7,898	11,881	140,247	45,905	1.0	23,942	210,357	142,490	64,370	
平均	−	10.7	242,590	119,608	234,874	235,948	92,470	30,952	100,304	156,762	53,301	11.6	28,433	233,238	160,929	72,309	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2021年 12月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水)使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	75,430	148	510	10,007	6,536	1,477	−	−	−	0	0.00	1,938	0.76	752	0.79
2	46,110	90	510	8,399	6,547	299	−	−	−	56	0.15	1,482	1.03	354	0.77
3	46,070	90	510	9,958	6,574	1,456	−	−	−	0	0.00	1,710	1.29	445	0.97
4	46,050	90	510	8,503	6,585	872	−	−	−	0	0.00	1,847	1.36	365	0.82
5	46,010	90	510	10,788	6,496	873	−	−	−	0	0.00	2,086	1.77	399	0.92
6	49,510	97	510	8,687	8,898	585	−	−	−	104	0.25	1,801	1.45	295	0.72
7	85,110	167	510	10,880	10,570	4,118	−	−	−	403	0.57	2,280	0.70	771	0.70
8	73,890	145	510	10,816	10,457	2,947	−	−	−	195	0.32	1,790	1.22	421	0.59
9	46,160	91	510	8,559	10,546	289	−	−	−	42	0.11	1,607	1.07	593	1.32
10	45,830	90	510	10,865	10,462	1,170	−	−	−	85	0.22	1,368	0.96	439	1.05
11	45,470	89	510	10,472	10,530	1,175	−	−	−	215	0.57	1,436	1.14	526	1.24
12	45,400	89	510	10,029	10,444	883	−	−	−	215	0.57	1,619	1.30	412	1.06
13	45,550	89	510	10,133	7,094	585	−	−	−	215	0.57	2,542	2.12	435	0.94
14	45,630	89	510	9,095	6,392	1,171	−	−	−	215	0.57	2,257	1.93	695	1.41
15	45,570	89	510	8,626	6,330	583	−	−	−	215	0.57	1,151	0.98	616	1.33
16	55,880	110	510	9,540	6,351	2,363	−	−	−	264	0.57	1,311	1.04	477	0.88
17	85,840	168	510	8,874	6,560	3,557	−	−	−	407	0.57	2,394	0.79	437	0.41
18	45,160	89	510	8,511	6,835	289	−	−	−	100	0.27	2,075	1.52	550	1.26
19	45,170	89	510	8,088	6,838	1,750	−	−	−	0	0.00	2,041	1.62	331	0.74
20	45,180	89	510	9,856	6,892	881	−	−	−	99	0.26	1,630	1.39	425	0.93
21	45,000	88	510	8,673	9,096	870	−	−	−	144	0.38	1,197	0.95	517	1.34
22	45,070	88	510	8,769	10,626	1,176	−	−	−	0	0.00	1,884	1.44	479	1.18
23	45,090	88	510	5,563	10,637	289	−	−	−	56	0.15	2,383	1.88	434	1.09
24	54,900	108	510	6,210	10,692	2,043	−	−	−	0	0.00	1,448	0.92	353	0.63
25	56,720	111	510	10,098	10,789	1,475	−	−	−	0	0.00	1,174	0.87	502	1.01
26	45,940	90	510	9,495	10,742	1,153	−	−	−	0	0.00	1,767	1.41	479	1.22
27	45,940	90	510	8,698	10,724	1,168	−	−	−	0	0.00	1,664	1.29	479	1.25
28	46,010	90	510	7,979	10,649	860	−	−	−	0	0.00	1,368	1.15	274	0.67
29	46,070	90	510	8,752	10,153	879	−	−	−	0	0.00	1,220	1.02	388	0.93
30	55,070	108	510	9,750	6,824	1,454	−	−	−	57	0.12	1,094	0.82	353	0.64
31	46,100	90	510	7,030	6,871	879	−	−	−	0	0.00	958	0.81	331	0.80
合計	1,596,930	3,131		281,703	265,740	39,569	−	−	−	3,087	−	52,522	−	14,327	−
最大	85,840	168	510	10,880	10,789	4,118	−	−	−	407	0.57	2,542	2.12	771	1.41
最小	45,000	88	510	5,563	6,330	289	−	−	−	42	0.11	958	0.70	274	0.41
平均	51,514	101	510	9,087	8,572	1,276	−	−	−	172	0.23	1,694	1.16	462	0.90

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2021年 12月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	簡易処理水量					ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計
	A系	B系	C系	D系	E系				A系	B系	C系	D系	E系			
	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥
1	55,534	56,752	68,791	44,320	43,000	181,077	87,320	268,397	−	−	−	−	−	128,531	44,715	173,246
2	50,725	62,335	62,335	36,070	34,580	175,395	70,650	246,045	−	−	−	−	−	0	0	0
3	51,994	52,905	58,783	36,570	35,190	163,682	71,760	235,442	−	−	−	−	−	0	0	0
4	52,823	47,546	63,394	36,070	34,700	163,763	70,770	234,533	−	−	−	−	−	0	0	0
5	49,315	41,638	55,518	34,670	33,660	146,471	68,330	214,801	−	−	−	−	−	0	0	0
6	51,315	43,141	57,521	34,100	33,300	151,977	67,400	219,377	−	−	−	−	−	0	0	0
7	55,145	54,735	72,980	43,600	43,420	182,860	87,020	269,880	−	−	−	−	−	210,098	69,732	279,830
8	52,443	54,431	72,574	40,740	43,380	179,448	84,120	263,568	−	−	−	−	−	0	26,143	26,143
9	56,686	54,324	72,432	33,370	39,860	183,442	73,230	256,672	−	−	−	−	−	0	0	0
10	55,094	52,770	70,360	33,220	37,120	178,224	70,340	248,564	−	−	−	−	−	0	0	0
11	51,254	45,391	60,521	34,650	36,820	157,166	71,470	228,636	−	−	−	−	−	0	0	0
12	50,114	52,507	52,507	32,290	33,120	155,128	65,410	220,538	−	−	−	−	−	0	0	0
13	49,494	40,917	54,557	36,250	36,430	144,968	72,680	217,648	−	−	−	−	−	0	0	0
14	53,206	38,265	51,019	37,960	38,330	142,490	76,290	218,780	−	−	−	−	−	0	0	0
15	48,994	40,707	54,277	35,330	35,920	143,978	71,250	215,228	−	−	−	−	−	0	0	0
16	51,654	42,278	56,370	37,720	38,170	150,302	75,890	226,192	−	−	−	−	−	3,983	7,898	11,881
17	56,045	55,209	73,612	46,450	45,780	184,866	92,230	277,096	−	−	−	−	−	180,046	59,208	239,254
18	53,794	48,116	64,155	34,010	35,330	166,065	69,340	235,405	−	−	−	−	−	0	0	0
19	49,043	52,224	52,223	35,100	36,860	153,490	71,960	225,450	−	−	−	−	−	0	0	0
20	47,585	41,541	55,388	35,320	36,970	144,514	72,290	216,804	−	−	−	−	−	0	0	0
21	51,875	44,289	59,052	31,830	32,540	155,216	64,370	219,586	−	−	−	−	−	0	0	0
22	53,054	46,367	61,823	34,040	34,290	161,244	68,330	229,574	−	−	−	−	−	0	0	0
23	52,775	42,956	57,274	33,170	33,360	153,005	66,530	219,535	−	−	−	−	−	0	0	0
24	53,794	59,556	79,407	35,200	35,650	192,757	70,850	263,607	−	−	−	−	−	25,862	17,827	43,689
25	52,614	46,325	61,767	36,620	36,460	160,706	73,080	233,786	−	−	−	−	−	6,298	8,562	14,860
26	52,533	43,809	58,412	34,680	33,790	154,754	68,470	223,224	−	−	−	−	−	0	0	0
27	51,926	45,945	61,259	33,620	32,730	159,130	66,350	225,480	−	−	−	−	−	0	0	0
28	49,474	41,615	55,486	34,740	33,770	146,575	68,510	215,085	−	−	−	−	−	0	0	0
29	48,566	42,486	56,649	35,120	34,120	147,701	69,240	216,941	−	−	−	−	−	0	0	0
30	52,005	48,054	64,072	34,590	35,430	164,131	70,020	234,151	−	−	−	−	−	0	13,529	13,529
31	49,434	40,643	54,190	32,850	33,240	144,267	66,090	210,357	−	−	−	−	−	0	0	0
合計	1,610,307	1,479,777	1,898,708	1,114,270	1,127,320	4,988,792	2,241,590	7,230,382	−	−	−	−	−	554,818	247,614	802,432
最大	56,686	62,335	79,407	46,450	45,780	192,757	92,230	277,096	−	−	−	−	−	210,098	69,732	279,830
最小	47,585	38,265	51,019	31,830	32,540	142,490	64,370	210,357	−	−	−	−	−	3983	7898	11,881
平均	51,945	47,735	61,249	35,944	36,365	160,929	72,309	233,238	−	−	−	−	−	92,470	30,952	100,304

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2021年 12月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	1,159	−	983	2,142	165.5	−	137.2	302.7	6.5	−	5.5	12.0	0.58	4.0
2	1,124	−	993	2,117	158.1	−	138.6	296.7	6.2	−	5.5	11.7	0.57	3.9
3	1,038	−	1,130	2,168	157.0	−	168.5	325.5	6.0	−	6.5	12.5	0.60	3.8
4	984	−	1,047	2,031	133.2	−	142.8	276.0	5.6	−	5.8	11.4	0.58	4.1
5	950	−	1,157	2,107	124.8	−	151.6	276.4	5.0	−	6.1	11.1	0.55	4.0
6	1,117	−	1,173	2,290	151.1	−	160.4	311.5	5.7	−	6.0	11.7	0.54	3.8
7	1,025	138	1,116	2,279	140.6	18.8	151.5	310.9	5.4	0.7	5.8	11.9	0.54	3.8
8	1,202	535	1,040	2,777	162.2	60.7	141.1	364.0	5.9	2.7	5.1	13.7	0.51	3.8
9	949	911	1,012	2,872	120.2	110.9	142.8	373.9	4.7	4.7	5.0	14.4	0.52	3.9
10	1,110	1,066	1,023	3,199	126.5	118.2	127.6	372.3	5.0	4.8	4.6	14.4	0.47	3.9
11	633	1,031	1,191	2,855	73.2	113.3	141.9	328.4	2.7	4.5	5.2	12.4	0.45	3.8
12	651	665	1,067	2,383	59.4	66.0	98.2	223.6	2.4	2.5	4.0	8.9	0.39	4.0
13	−	1,170	1,120	2,290	−	112.0	107.0	219.0	−	4.5	4.3	8.8	0.39	4.0
14	−	1,125	1,171	2,296	−	105.6	111.0	216.6	−	4.3	4.5	8.8	0.40	4.1
15	727	389	1,213	2,329	72.7	40.8	117.8	231.3	2.9	1.6	4.9	9.4	0.42	4.1
16	1,131	724	491	2,346	111.7	74.4	49.8	235.9	4.5	3.0	2.0	9.5	0.42	4.0
17	1,146	1,135	−	2,281	106.0	109.8	−	215.8	4.4	4.3	−	8.7	0.39	4.0
18	1,153	1,159	−	2,312	102.7	108.1	−	210.8	4.2	4.2	−	8.4	0.38	4.0
19	1,197	1,194	−	2,391	98.7	112.8	−	211.5	4.0	4.0	−	8.0	0.35	3.8
20	1,171	1,030	−	2,201	110.7	100.4	−	211.1	4.5	3.9	−	8.4	0.40	4.0
21	1,017	1,173	−	2,190	110.1	140.9	−	251.0	4.4	5.1	−	9.5	0.45	3.8
22	1,180	1,114	−	2,294	118.0	131.3	−	249.3	4.9	4.6	−	9.5	0.43	3.8
23	1,099	997	−	2,096	117.8	112.4	−	230.2	4.7	4.4	−	9.1	0.45	4.0
24	1,176	283	736	2,195	147.8	40.1	87.8	275.7	5.9	1.4	3.7	11.0	0.53	4.0
25	1,197	316	1,071	2,584	168.7	47.2	142.1	358.0	6.3	1.7	5.6	13.6	0.54	3.8
26	1,149	941	1,178	3,268	146.9	125.8	144.4	417.1	5.8	4.7	6.0	16.5	0.52	4.0
27	1,024	1,029	1,065	3,118	124.1	136.0	129.1	389.2	4.9	5.0	5.1	15.0	0.50	3.9
28	1,086	913	948	2,947	117.6	100.9	101.1	319.6	4.7	3.9	4.1	12.7	0.45	4.0
29	1,157	1,113	−	2,270	131.4	126.7	−	258.1	5.3	5.1	−	10.4	0.48	4.0
30	933	851	453	2,237	104.1	105.6	53.2	262.9	4.6	4.2	2.2	11.0	0.51	4.2
31	1,032	281	1,116	2,429	117.2	34.6	128.2	280.0	5.0	1.4	5.4	11.8	0.50	4.2
合計	30,517	21,283	23,494	75,294	3,578.0	2,353.3	2,873.7	8,805.0	142.1	91.2	112.9	346.2	−	−
最大	1,202	1,194	1,213	3,268	168.7	140.9	168.5	417.1	6.5	5.1	6.5	16.5	0.60	4.2
最小	633	138	453	2,031	59.4	18.8	49.8	210.8	2.4	0.7	2.0	8.0	0.35	3.8
平均	1,052	851	1,021	2,429	123.4	94.1	124.9	284.0	4.9	3.6	4.9	11.2	0.48	3.9

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2021年 12月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	97.0	−	97.0	12.04	−	10.66	22.70	0.18	−	0.19	0.18	311.0	3.2	10.0
2	97.0	−	97.0	11.49	−	9.51	20.99	0.18	−	0.17	0.17	338.0	4.1	13.9
3	95.8	−	95.7	11.25	−	12.34	23.59	0.18	−	0.18	0.18	333.0	4.5	15.0
4	98.5	−	95.5	11.60	−	12.18	23.78	0.20	−	0.20	0.20	405.0	2.5	10.1
5	95.3	−	95.3	10.33	−	12.99	23.32	0.20	−	0.20	0.20	429.0	2.4	10.4
6	95.2	−	95.2	13.47	−	14.47	27.94	0.22	−	0.23	0.23	380.0	1.9	7.2
7	96.8	96.8	96.8	11.35	1.65	13.05	26.06	0.21	0.22	0.22	0.21	503.0	2.5	12.7
8	96.6	98.3	96.6	19.76	6.40	16.60	42.75	0.32	0.23	0.31	0.30	595.0	4.3	25.6
9	95.0	98.3	95.0	13.98	10.33	13.63	37.94	0.28	0.22	0.26	0.25	710.0	3.0	21.3
10	95.3	95.3	95.3	13.67	12.47	13.40	39.54	0.26	0.25	0.28	0.26	860.0	3.2	27.2
11	96.1	96.0	96.1	8.68	14.49	18.03	41.20	0.30	0.31	0.34	0.32	767.0	3.9	29.9
12	95.3	95.4	95.3	6.99	7.15	11.38	25.52	0.28	0.28	0.27	0.27	535.0	3.1	16.7
13	−	97.7	97.7	−	9.60	9.34	18.94	−	0.21	0.21	0.21	659.0	2.0	13.0
14	−	95.5	95.5	−	11.28	12.56	23.84	−	0.25	0.27	0.26	780.0	1.9	14.8
15	95.7	95.7	95.7	6.92	3.13	10.91	20.95	0.23	0.19	0.21	0.21	604.0	2.2	13.5
16	95.7	97.9	97.9	12.33	7.27	5.53	25.13	0.26	0.24	0.27	0.25	471.0	1.4	6.6
17	97.7	97.7	−	11.90	12.07	−	23.97	0.27	0.27	−	0.27	415.0	3.0	12.5
18	95.2	95.2	−	8.62	9.45	−	18.07	0.20	0.21	−	0.21	267.0	2.4	6.5
19	96.1	96.1	−	12.14	14.27	−	26.40	0.29	0.34	−	0.31	352.0	3.8	13.5
20	95.5	95.5	−	11.94	11.49	−	23.43	0.25	0.28	−	0.27	289.0	3.3	9.5
21	96.0	96.1	−	11.58	13.21	−	24.79	0.25	0.25	−	0.25	419.0	2.9	12.3
22	95.8	95.9	−	12.84	10.47	−	23.31	0.25	0.22	−	0.24	368.0	3.5	13.0
23	96.0	98.0	−	13.21	13.02	−	26.23	0.27	0.29	−	0.28	276.0	3.8	10.4
24	95.1	95.1	95.0	13.17	3.78	7.39	24.34	0.21	0.25	0.19	0.21	320.0	3.0	9.6
25	96.8	96.8	96.8	14.81	4.02	13.01	31.85	0.23	0.24	0.23	0.23	784.0	3.4	26.3
26	96.6	96.7	98.3	12.96	9.56	11.57	34.10	0.22	0.20	0.19	0.20	714.0	3.6	25.7
27	96.5	96.5	96.5	14.24	13.00	15.12	42.36	0.28	0.25	0.28	0.27	668.0	3.2	21.2
28	96.0	96.0	96.0	12.72	9.66	10.08	32.46	0.26	0.24	0.24	0.24	762.0	3.7	28.0
29	96.3	96.3	−	11.43	11.01	−	22.45	0.21	0.21	−	0.21	592.0	1.7	9.8
30	96.5	96.6	96.5	10.03	9.67	4.54	24.25	0.21	0.22	0.20	0.21	574.0	1.9	11.0
31	96.5	96.5	96.5	12.22	4.08	13.71	30.01	0.24	0.29	0.25	0.25	380.0	1.7	6.5
合計	−	−	−	347.68	232.53	272.01	852.22	−	−	−	−	15,860.0	−	463.7
最大	98.50	98.30	98.30	19.76	14.49	18.03	42.75	0.32	0.34	0.34	0.32	860.0	4.5	29.9
最小	95.00	95.10	95.00	6.92	1.65	4.54	18.07	0.18	0.19	0.17	0.17	267.0	1.4	6.5
平均	96.1	96.7	96.2	11.99	9.30	11.83	27.49	0.24	0.25	0.24	0.24	511.6	2.9	15.0

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心)

2021年 12月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	749	685	−	1,434	85.4	79.8	−	165.2	3.6	3.3	−	6.9	0.54	4.1
2	730	684	−	1,414	84.9	77.7	−	162.6	3.5	3.3	−	6.7	0.53	4.1
3	691	645	−	1,336	75.3	70.2	−	145.5	3.1	2.9	−	6.0	0.50	4.1
4	663	392	−	1,055	72.2	42.7	−	114.9	3.0	1.8	−	4.7	0.50	4.1
5	491	587	−	1,078	53.5	63.9	−	117.4	2.2	2.6	−	4.8	0.50	4.1
6	464	509	−	973	48.2	52.9	−	101.2	2.0	2.2	−	4.1	0.48	4.1
7	265	514	−	779	29.5	57.0	−	86.5	1.2	2.4	−	3.6	0.51	4.2
8	126	825	−	951	16.7	107.3	−	124.0	0.7	4.5	−	5.2	0.59	4.2
9	836	137	−	973	108.5	17.2	−	125.7	4.6	0.7	−	5.3	0.58	4.2
10	376	785	−	1,161	44.3	89.1	−	133.4	1.9	3.7	−	5.6	0.53	4.2
11	550	244	−	794	50.2	21.2	−	71.5	2.1	0.9	−	3.0	0.42	4.2
12	71	569	−	640	5.8	44.0	−	49.8	0.2	1.8	−	2.1	0.38	4.2
13	465	214	−	679	40.2	17.6	−	57.8	1.7	0.7	−	2.4	0.40	4.2
14	283	339	−	622	27.2	31.9	−	59.1	1.1	1.3	−	2.5	0.44	4.2
15	236	479	−	715	24.7	49.1	−	73.7	1.0	2.1	−	3.1	0.48	4.2
16	505	459	−	964	53.4	48.7	−	102.1	2.2	2.0	−	4.2	0.48	4.2
17	479	480	−	959	56.7	53.3	−	110.1	2.1	2.2	−	4.3	0.50	3.9
18	521	576	−	1,097	67.5	69.7	−	137.1	2.5	2.9	−	5.4	0.54	3.9
19	473	540	−	1,013	56.7	61.0	−	117.7	2.1	2.5	−	4.6	0.51	3.9
20	493	499	−	992	53.8	55.6	−	109.4	2.2	2.2	−	4.4	0.49	4.0
21	729	301	−	1,030	77.7	32.8	−	110.5	3.1	1.3	−	4.4	0.48	4.0
22	698	187	−	885	74.4	19.0	−	93.4	3.0	0.8	−	3.8	0.48	4.0
23	718	399	−	1,117	72.8	40.5	−	113.3	3.1	1.7	−	4.8	0.48	4.2
24	696	364	−	1,060	74.0	41.7	−	115.7	3.1	1.6	−	4.7	0.50	4.1
25	589	627	−	1,216	66.9	76.7	−	143.6	2.8	3.0	−	5.8	0.53	4.0
26	768	807	−	1,575	87.2	98.8	−	186.0	3.7	3.9	−	7.5	0.53	4.0
27	778	660	−	1,438	84.7	72.2	−	156.9	3.4	2.8	−	6.2	0.48	4.0
28	833	502	−	1,335	74.4	48.4	−	122.8	3.1	1.9	−	5.0	0.43	4.1
29	243	785	−	1,028	22.9	83.4	−	106.3	1.0	3.3	−	4.2	0.45	4.0
30	365	428	−	793	38.8	46.6	−	85.3	1.6	1.9	−	3.5	0.48	4.0
31	766	353	−	1,119	81.7	37.5	−	119.1	3.3	1.5	−	4.8	0.48	4.0
合計	16,650	15,575	−	32,225	1,810.2	1,707.4	−	3,517.6	74.0	69.6	−	143.6	−	−
最大	836	825	−	1,575	108.5	107.3	−	186.0	4.6	4.5	−	7.5	0.59	4.2
最小	71	137	−	622	5.8	17.2	−	49.8	0.2	0.7	−	2.1	0.38	3.9
平均	537	502	0	1,040	58.4	55.1	0.0	113.5	2.4	2.2	0.0	4.6	0.50	4.1

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心、重力濃縮)

2021年 12月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	88.5	88.5	−	−	−	−	
2	90.0	90.0	−	−	−	−	
3	89.3	89.3	−	−	−	−	
4	89.3	89.3	−	−	−	−	
5	89.3	89.3	−	−	−	−	
6	88.8	88.8	−	−	−	−	
7	89.5	91.3	−	−	−	−	
8	94.1	92.6	−	−	−	−	
9	94.0	91.0	−	−	−	−	
10	93.3	90.0	−	−	−	−	
11	91.3	87.0	−	−	−	−	
12	90.3	85.4	−	−	−	−	
13	90.9	86.2	−	−	−	−	
14	91.8	89.7	−	−	−	−	
15	92.5	90.6	−	−	−	−	
16	92.5	90.7	−	−	−	−	
17	87.7	91.1	−	−	−	−	
18	88.7	91.9	−	−	−	−	
19	87.8	91.2	−	−	−	−	
20	89.1	90.9	−	−	−	−	
21	88.8	90.7	−	−	−	−	
22	88.8	88.8	−	−	−	−	
23	88.8	88.8	−	−	−	−	
24	89.3	89.4	−	−	−	−	
25	90.0	90.1	−	−	−	−	
26	90.0	90.1	−	−	−	−	
27	90.7	88.9	−	−	−	−	
28	87.3	87.4	−	−	−	−	
29	87.9	92.1	−	−	−	−	
30	90.7	90.7	−	−	−	−	
31	88.8	90.7	−	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	
最大	94.1	92.6	−	−	−	−	
最小	87.3	85.4	−	−	−	−	
平均	89.8	89.9	0.0	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2021年 12月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m³	t	%	m³	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	1,110	38.2	96.6	123	28.4	77.0	3,118	8.2	−	−	580.0	0.61	
2	1,019	36.7	96.4	126	29.8	76.3	2,726	7.4	−	−	547.0	0.60	
3	1,127	38.1	96.6	134	30.9	76.9	2,987	7.8	−	−	606.0	0.64	
4	1,220	31.8	97.4	142	31.5	77.7	2,886	10.0	169	−	695.5	0.87	
5	1,190	30.7	97.4	133	29.8	77.6	3,089	10.1	−	−	644.0	0.84	
6	1,164	30.1	97.4	129	27.6	78.6	2,987	9.9	−	−	639.0	0.85	
7	1,493	39.6	97.3	165	36.8	77.7	3,248	10.2	278	3.6	931.5	0.94	
8	2,012	58.7	97.1	247	58.5	76.3	2,973	9.2	871	3.2	1,205.5	0.82	
9	1,908	53.2	97.2	223	50.3	77.4	2,668	8.9	787	3.3	1,077.0	0.81	
10	2,196	53.7	97.6	234	53.6	77.1	3,248	10.4	811	3.6	1,175.5	0.88	
11	1,963	51.8	97.4	217	49.7	77.1	3,176	10.4	714	3.3	1,115.0	0.86	
12	1,380	35.6	97.4	130	30.5	76.5	3,335	9.4	−	−	597.0	0.67	
13	1,518	31.3	97.9	118	27.5	76.7	3,437	12.4	−	−	635.5	0.81	
14	1,734	32.6	98.1	133	30.8	76.9	3,712	11.4	−	−	676.5	0.83	
15	1,455	32.6	97.8	129	30.0	76.8	2,929	9.0	−	−	523.0	0.64	
16	1,284	28.2	97.8	124	26.8	78.3	2,480	8.8	−	−	532.5	0.76	
17	1,174	33.4	97.2	138	32.3	76.6	3,031	9.1	−	−	566.0	0.68	
18	979	28.0	97.1	122	27.6	77.4	2,523	9.0	−	−	417.5	0.60	
19	1,105	32.1	97.1	138	31.9	76.9	2,668	8.3	−	−	485.5	0.60	
20	954	30.1	96.8	129	29.3	77.2	2,132	7.1	−	−	426.0	0.57	
21	1,095	31.8	97.1	134	31.0	76.9	2,480	8.1	85	4.3	554.5	0.70	
22	1,115	31.7	97.2	135	30.9	77.1	1,856	9.3	508	4.2	691.0	0.87	
23	891	27.0	97.0	117	27.0	76.8	0	0.0	1,029	3.8	605.5	0.90	
24	1,061	32.4	97.0	129	29.1	77.5	1,117	9.6	714	3.1	702.5	0.87	
25	1,956	56.6	97.1	246	56.4	77.1	3,031	9.2	847	3.5	1,069.0	0.76	
26	1,973	58.2	97.1	234	55.7	76.2	2,784	8.7	883	3.3	983.0	0.68	
27	1,835	50.6	97.2	224	50.4	77.5	2,784	9.4	750	3.4	906.0	0.72	
28	1,996	53.0	97.3	217	48.7	77.5	2,900	9.2	738	3.1	1,002.5	0.76	
29	1,431	31.6	97.8	132	29.1	77.9	3,408	10.8	−	−	631.5	0.80	
30	1,426	33.4	97.7	125	28.1	77.6	2,944	8.8	−	−	516.0	0.62	
31	1,228	31.4	97.4	134	29.7	77.8	2,683	8.5	−	−	456.0	0.58	
合計	43,992	1,184.2	−	4,861	1,109.7	−	85,333	−	9,184	−	22,193.0	−	
最大	2,196	58.7	98.1	247	58.5	78.6	3,712	12.4	1,029	4.3	1,205.5	0.94	
最小	891	27.0	96.4	117	26.8	76.2	0	0.0	85	3.1	417.5	0.57	
平均	1,419	38.2	97.3	157	35.8	77.2	2,844	7.2	656	3.5	715.9	0.75	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水A系)

2021年 12月度　No.2-6

日	A系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m³	t	%	m³	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	597	20.6	96.6	66	15.3	77.0	1,653	8.0	−	−	324.5	0.63	
2	558	20.1	96.4	69	16.3	76.3	1,494	7.4	−	−	310.5	0.62	
3	662	22.4	96.6	79	18.1	76.9	1,784	8.0	−	−	355.0	0.63	
4	536	14.5	97.3	63	14.3	77.2	1,494	10.3	−	−	290.5	0.80	
5	581	15.0	97.4	65	14.5	77.6	1,566	10.4	−	−	321.0	0.86	
6	621	16.1	97.4	69	14.7	78.6	1,624	10.1	−	−	348.0	0.87	
7	648	17.2	97.4	71	15.7	77.8	1,769	10.3	−	−	367.0	0.85	
8	606	17.4	97.1	74	17.3	76.6	1,653	9.5	−	−	300.0	0.69	
9	637	17.4	97.3	69	15.7	77.3	1,552	8.9	−	−	310.0	0.71	
10	631	14.8	97.7	64	14.7	77.0	1,581	10.7	−	−	292.0	0.79	
11	553	13.9	97.5	57	12.9	77.4	1,494	10.7	−	−	279.5	0.80	
12	692	17.9	97.4	65	15.3	76.5	1,697	9.5	−	−	303.0	0.68	
13	755	15.6	97.9	59	13.7	76.7	1,755	11.3	−	−	327.0	0.84	
14	915	17.2	98.1	70	16.3	76.9	1,972	11.5	−	−	365.0	0.85	
15	878	19.7	97.8	78	18.1	76.8	1,784	9.1	−	−	317.0	0.64	
16	751	16.5	97.8	72	15.7	78.3	1,378	8.4	−	−	303.5	0.74	
17	685	19.5	97.2	80	18.8	76.6	1,755	9.0	−	−	329.0	0.68	
18	548	15.7	97.1	68	15.4	77.4	1,407	9.0	−	−	238.5	0.61	
19	673	19.6	97.1	84	19.5	76.9	1,566	8.0	−	−	305.5	0.63	
20	693	21.9	96.8	94	21.3	77.2	1,436	6.6	−	−	289.5	0.53	
21	654	19.5	97.0	81	18.9	76.8	1,537	7.9	−	−	302.0	0.62	
22	408	11.8	97.1	49	11.3	76.9	1,131	9.6	−	−	202.5	0.69	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	214	6.5	97.0	22	4.7	79.0	638	9.8	−	−	136.5	0.84	
25	671	18.7	97.2	82	18.6	77.4	1,769	9.5	−	−	364.0	0.78	
26	654	18.7	97.1	76	17.2	77.4	1,624	8.7	−	−	325.5	0.70	
27	564	14.9	97.4	66	14.8	77.5	1,450	9.7	−	−	280.5	0.75	
28	641	17.0	97.4	67	14.7	78.0	1,668	9.8	−	−	320.5	0.76	
29	901	19.9	97.8	83	18.3	77.9	2,190	11.0	−	−	404.5	0.81	
30	785	18.4	97.7	69	15.4	77.6	1,624	8.8	−	−	294.5	0.64	
31	577	14.8	97.4	63	14.0	77.8	1,276	8.7	−	−	228.5	0.62	
合計	19,289	512.5	−	2,074	471.5	−	47,314	−	0	−	9,135.0	−	
最大	915	22.4	98.1	94	21.3	79.0	2,190	11.5	−	−	404.5	0.87	
最小	214	6.5	96.4	22	4.7	76.3	638	6.6	−	−	136.5	0.53	
平均	643	17.1	97.3	69	15.7	77.3	1,577	9.2	−	−	304.5	0.71	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2021年 12月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	513	17.7	96.6	57	13.1	77.0	1,465	8.3	−	−	255.5	0.58	
2	461	16.6	96.4	57	13.5	76.3	1,233	7.4	−	−	236.5	0.57	
3	465	15.7	96.6	55	12.7	76.9	1,204	7.7	−	−	251.0	0.64	
4	532	14.4	97.3	62	14.2	77.2	1,392	9.7	−	−	283.0	0.79	
5	609	15.7	97.4	68	15.2	77.6	1,523	9.7	−	−	323.0	0.82	
6	543	14.0	97.4	60	12.9	78.6	1,363	9.7	−	−	291.0	0.83	
7	554	14.7	97.4	60	13.4	77.8	1,479	10.1	−	−	294.5	0.80	
8	520	14.9	97.1	63	14.8	76.6	1,320	8.8	−	−	245.5	0.66	
9	463	12.6	97.3	50	11.4	77.3	1,117	8.8	−	−	212.5	0.67	
10	701	16.4	97.7	71	16.3	77.0	1,668	10.2	−	−	307.5	0.75	
11	666	16.7	97.5	69	15.6	77.4	1,682	10.0	−	−	330.5	0.79	
12	688	17.8	97.4	65	15.2	76.5	1,639	9.2	−	−	294.0	0.66	
13	763	15.7	97.9	59	13.8	76.7	1,682	10.7	−	−	308.5	0.78	
14	819	15.4	98.1	63	14.6	76.9	1,740	11.3	−	−	311.5	0.81	
15	577	12.9	97.8	51	11.9	76.8	1,146	8.9	−	−	206.0	0.64	
16	533	11.7	97.8	51	11.1	78.3	1,102	9.4	−	−	229.0	0.78	
17	489	13.9	97.2	57	13.4	76.6	1,276	9.2	−	−	237.0	0.68	
18	431	12.3	97.1	54	12.1	77.4	1,117	9.1	−	−	179.0	0.58	
19	432	12.6	97.1	54	12.5	76.9	1,102	8.8	−	−	180.0	0.57	
20	261	8.2	96.9	35	8.0	77.2	696	8.5	−	−	136.5	0.66	
21	375	11.2	97.0	47	10.8	76.8	943	8.4	−	−	183.5	0.66	
22	285	8.2	97.1	34	7.9	76.9	725	8.8	−	−	121.0	0.59	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	170	5.2	97.0	18	3.7	79.0	479	9.3	−	−	103.5	0.80	
25	514	14.3	97.2	63	14.2	77.4	1,262	8.8	−	−	246.5	0.69	
26	460	13.2	97.1	54	12.1	77.4	1,160	8.8	−	−	205.5	0.62	
27	553	14.6	97.4	65	14.5	77.5	1,334	9.1	−	−	240.0	0.66	
28	552	14.6	97.4	57	12.6	78.0	1,233	8.4	−	−	249.0	0.68	
29	530	11.7	97.8	49	10.8	77.9	1,218	10.4	−	−	227.0	0.78	
30	641	15.0	97.7	56	12.6	77.6	1,320	8.8	−	−	221.5	0.59	
31	651	16.7	97.4	71	15.7	77.8	1,407	8.4	−	−	227.5	0.55	
合計	15,751	414.6	−	1,677	381.0	−	38,019	−	−	−	7,137.0	−	
最大	819	17.8	98.1	71	16.3	79.0	1,740	11.3	−	−	330.5	0.83	
最小	170	5.2	96.4	18	3.7	76.3	479	7.4	−	−	103.5	0.55	
平均	525	13.8	97.4	56	12.7	77.3	1,267	9.2	−	−	237.9	0.69	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2021年 12月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	−	−	2.02	
2	−	−	−	
3	2.73	−	−	
4	−	−	−	
5	−	−	−	
6	−	−	−	
7	−	−	−	
8	−	−	2.15	
9	−	−	2.19	
10	4.75	−	−	
11	−	−	−	
12	−	−	−	
13	−	−	−	
14	−	2.79	−	
15	−	−	−	
16	4.81	−	−	
17	−	−	−	
18	−	−	−	
19	−	−	−	
20	2.68	−	−	
21	−	−	−	
22	2.73	2.76	−	
23	−	−	2.13	
24	2.79	−	−	
25	−	−	2.19	
26	−	−	−	
27	0.76	−	−	
28	−	−	−	
29	−	−	−	
30	−	−	−	
31	−	−	−	
合計	21.25	5.55	10.68	
最大	4.81	2.79	2.19	
最小	0.76	2.76	2.02	
平均	3.04	2.78	2.14	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2021年 12月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.0	0:00	0:00	0.0	0.00	−	0	−	0.0	0	0	0	0.0	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2021年 12月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	121.34	23:29	0:11	4.8	−	−	−	−	−	1,208	0	1,208	2,063.8	
2	130.14	24:00	0:00	5.8	−	−	−	−	−	704	0	704	2,161.5	
3	129.40	24:00	0:00	6.3	20.77	33.8	20	−	−	905	0	905	2,028.2	
4	129.68	24:00	0:00	6.0	−	−	−	−	−	1,072	0	1,072	1,964.7	
5	130.28	24:00	0:00	6.1	−	−	−	−	4.0	1,484	0	1,484	2,025.7	
6	130.24	24:00	0:00	6.0	11.25	32.1	11	−	−	1,901	0	1,901	1,990.1	
7	128.76	24:00	0:00	5.5	−	−	−	−	−	1,762	0	1,762	1,901.2	
8	130.86	24:00	0:00	5.9	−	−	−	−	−	1,387	0	1,387	1,934.2	
9	129.24	24:00	0:00	6.1	−	−	−	−	−	1,630	0	1,630	1,817.4	
10	129.48	24:00	0:00	6.2	11.25	33.0	11	−	−	1,356	0	1,356	1,804.7	
11	130.76	24:00	0:00	6.2	−	−	−	−	−	1,229	0	1,229	1,852.9	
12	129.16	24:00	0:00	5.7	−	−	−	−	−	642	0	642	2,009.1	
13	120.40	24:00	0:00	5.1	10.49	32.6	10	−	4.0	709	0	709	1,990.1	
14	121.97	24:00	0:00	5.0	21.20	34.4	21	−	−	306	0	306	2,080.3	
15	124.35	24:00	0:00	5.3	20.97	37.3	21	−	−	961	0	961	2,071.4	
16	129.38	24:00	0:00	5.0	21.05	37.1	21	−	−	2,399	0	2,399	1,816.1	
17	127.80	24:00	0:00	5.0	20.45	33.9	20	−	−	1,453	0	1,453	1,901.2	
18	128.70	24:00	0:00	4.9	−	−	−	−	−	1,920	0	1,920	1,873.3	
19	129.84	24:00	0:00	5.3	−	−	−	−	4.0	1,750	0	1,750	1,734.8	
20	130.14	24:00	0:00	5.4	11.34	27.4	11	−	−	1,795	0	1,795	1,756.4	
21	129.88	24:00	0:00	5.1	11.18	36.2	11	−	−	1,357	0	1,357	1,729.7	
22	89.34	16:29	0:49	3.6	−	−	−	−	−	382	0	382	1,257.3	
23	−	−	9:00	−	−	−	−	−	−	−	1,289	1,289	−	
24	50.46	10:25	13:09	2.9	11.27	33.2	11	−	−	2,082	1,181	3,263	782.3	
25	129.28	24:00	0:00	5.0	−	−	−	−	−	1,458	0	1,458	1,886.0	
26	129.64	24:00	0:00	5.0	−	−	−	−	−	1,208	0	1,208	1,953.3	
27	130.00	24:00	0:00	4.8	10.62	36.3	11	−	−	654	0	654	1,934.2	
28	129.60	24:00	0:00	4.3	10.27	33.1	10	−	−	1,296	0	1,296	1,784.4	
29	128.90	24:00	0:00	4.2	−	−	−	−	4.0	1,716	0	1,716	1,880.9	
30	128.86	24:00	0:00	4.3	20.83	35.6	21	−	−	1,187	0	1,187	1,813.6	
31	130.72	24:00	0:00	4.1	−	−	−	−	−	1,165	0	1,165	1,878.3	
合計	3,738.60	698:23	23:09	154.9	212.94	−	210	−	16.0	39,078	2,470	41,548	55,677.1	
最大	130.86	24:00	13:09	6.3	21.20	37.3	21	−	4.0	2,399	1,289	3,263	2,161.5	
最小	50.46	10:25	0:00	2.9	10.27	27.4	10	−	4.0	306	0	306	782.3	
平均	124.62	23:16	5:47	5.2	15.21	34.4	15	−	4.0	1,303	1,235	1,340	1,796.0	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2021年 12月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	110,830	−	−	−	−	−	1,727	29	1	30	21	
2	97,720	−	−	−	−	−	6	31	0	31	21	
3	103,400	−	−	−	−	−	4	34	1	35	20	
4	106,100	−	−	−	−	−	−	25	0	25	6	
5	105,790	−	−	−	−	−	−	19	1	20	5	
6	111,440	−	−	−	90	−	−	31	1	32	15	
7	130,740	−	−	−	−	−	798	24	0	24	4	
8	110,600	−	−	−	−	−	−	33	0	33	18	
9	111,000	−	−	−	−	−	−	28	1	29	19	
10	117,860	−	−	−	−	−	−	32	1	33	23	
11	119,090	−	−	−	−	−	−	23	0	23	6	
12	113,750	−	−	−	−	−	−	22	1	23	4	
13	108,010	−	−	−	−	−	−	20	0	20	18	
14	103,650	−	−	−	36	−	−	37	1	38	17	
15	105,340	−	−	−	162	162	−	29	0	29	16	
16	107,580	−	−	−	−	−	50	41	1	42	24	
17	117,250	−	−	−	−	−	−	25	0	25	18	
18	105,170	−	−	−	−	−	−	22	1	23	4	
19	106,380	−	−	−	−	−	−	28	1	29	4	
20	105,350	−	−	−	−	−	−	25	0	25	4	
21	112,130	−	−	−	−	−	−	28	1	29	20	
22	117,100	−	−	−	−	−	−	26	0	26	17	
23	110,840	−	−	−	−	290	−	26	1	27	22	
24	120,600	−	−	−	−	524	−	26	1	27	16	
25	115,740	−	−	−	−	−	−	16	1	17	5	
26	121,350	−	−	−	−	−	−	24	1	25	4	
27	122,260	−	−	−	−	−	−	29	1	30	4	
28	119,260	−	−	−	−	−	−	22	1	23	24	
29	115,250	−	−	−	−	−	−	28	2	30	23	
30	107,910	−	−	−	−	−	−	24	2	26	8	
31	104,360	−	−	−	−	−	−	22	0	22	4	
合計	3,463,850	−	−	−	288	976	2,585	829	22	851	414	
最大	130,740	−	−	−	162	524	1,727	41	2	42	24	
最小	97,720	−	−	−	36	162	4	16	0	17	4	
平均	111,737	−	−	−	96	325	517	27	1	27	13	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2021年 12月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	55,534	17,090	30.8	226,789	408	1,460	79.7	5,300	−	4.3	3.4	75	-----	1,275	730	A系の送気量には、A系№5系列の送気量も含まれます。
2	50,725	16,160	31.9	216,000	426	1,370	−	5,200	−	4.7	3.3	72	-----	866	720	
3	51,994	15,760	30.3	264,533	509	1,430	−	5,300	0.36	4.6	3.7	79	-----	876	640	
4	52,823	16,380	31.0	300,571	569	1,550	−	4,700	−	4.5	−	96	-----	874	600	
5	49,315	15,130	30.7	315,360	639	1,630	−	4,000	−	4.8	−	67	-----	873	630	A系生物反応槽容量
6	51,315	15,580	30.4	318,240	620	1,680	−	4,100	−	4.7	4.6	72	-----	868	740	1池1244m³
7	55,145	17,150	31.1	257,490	467	1,640	−	4,600	−	4.3	3.7	73	-----	1,719	850	
8	52,443	17,290	33.0	218,880	417	1,390	77.9	4,000	−	4.6	2.7	70	-----	862	1,120	
9	56,686	17,090	30.1	265,309	468	1,250	−	3,900	−	4.2	2.5	73	-----	873	1,120	
10	55,094	17,250	31.3	296,640	538	1,230	−	3,700	0.40	4.3	3.4	66	-----	866	860	
11	51,254	19,320	37.7	288,000	562	1,250	−	3,500	−	4.7	−	75	-----	850	860	
12	50,114	20,770	41.4	288,000	575	1,310	−	3,300	−	4.8	−	79	-----	872	770	
13	49,494	20,440	41.3	288,000	582	1,390	−	3,500	−	4.8	4.3	87	-----	876	780	
14	53,206	22,190	41.7	288,000	541	1,390	−	3,500	−	4.5	4.1	94	-----	880	820	
15	48,994	19,140	39.1	288,000	588	1,400	81.2	3,900	−	4.9	3.9	99	-----	880	820	
16	51,654	20,090	38.9	269,280	521	1,400	−	3,900	−	4.6	4.2	98	-----	877	740	
17	56,045	23,040	41.1	195,977	350	1,420	−	3,100	0.16	4.3	5.5	99	-----	1,678	740	
18	53,794	21,650	40.2	258,547	481	1,430	−	3,100	−	4.4	−	106	-----	804	740	
19	49,043	20,810	42.4	267,840	546	1,500	−	3,100	−	4.9	−	115	-----	833	740	
20	47,585	18,680	39.3	288,720	607	1,510	−	3,100	−	5.0	5.8	113	-----	869	740	
21	51,875	20,980	40.4	309,600	597	1,600	−	4,100	−	4.6	4.3	108	-----	869	780	
22	53,054	21,630	40.8	309,600	584	1,610	77.6	4,400	−	4.5	3.6	111	-----	869	900	
23	52,775	21,720	41.2	305,280	578	1,660	−	4,700	−	4.5	3.9	115	-----	866	820	
24	53,794	22,250	41.4	305,280	567	1,760	−	5,200	0.35	4.4	3.0	102	-----	1,198	1,050	
25	52,614	21,370	40.6	258,633	492	1,690	−	5,100	−	4.5	−	110	-----	984	1,090	
26	52,533	21,980	41.8	298,060	567	1,770	−	5,100	−	4.5	−	94	-----	865	1,240	
27	51,926	21,620	41.6	311,040	599	1,640	80.7	4,700	−	4.6	2.9	110	-----	874	1,060	
28	49,474	20,140	40.7	311,040	629	1,510	−	4,400	−	4.8	3.8	120	-----	879	780	
29	48,566	19,900	41.0	309,736	638	1,500	−	4,400	0.41	4.9	3.8	99	-----	880	820	
30	52,005	20,890	40.2	318,240	612	1,480	−	4,500	−	4.6	−	140	-----	878	685	
31	49,434	19,330	39.1	318,240	644	1,490	−	4,700	−	4.8	−	130	-----	885	720	
合計	1,610,307	602,820	−	8,754,925	−	−	−	−	−	−	−	−	0	29,418	25,705	
最大	56,686	23,040	42.4	318,240	644	1,770	81.2	5,300	0.41	5.0	5.8	140	−	1,719	1,240	
最小	47,585	15,130	30.1	195,977	350	1,230	77.6	3,100	0.16	4.2	2.5	66	−	804	600	
平均	51,945	19,446	37.4	282,417	544	1,490	79.4	4,200	0.34	4.6	3.8	95	−	949	829	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2021年 12月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
合計	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
最大	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
最小	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
平均	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2021年 12月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	56,752	18,800	33.1	201,840	356	1,590	79.4	5,000	−	5.4	8.4	130	----	1,127	440	B系生物反応槽容量
2	62,335	18,900	30.3	214,200	344	1,380	−	4,900	−	6.0	8.7	130	----	1,140	440	1池3883m³
3	52,905	14,820	28.0	221,220	418	1,490	−	5,300	0.24	6.3	6.9	130	----	1,120	520	
4	47,546	14,030	29.5	261,180	549	1,550	−	5,700	−	5.9	−	110	----	1,115	480	
5	41,638	12,320	29.6	240,960	579	1,590	−	5,900	−	6.7	−	140	----	1,115	520	
6	43,141	12,480	28.9	232,440	539	1,620	−	5,800	−	6.5	5.3	140	----	1,115	560	
7	54,735	15,680	28.6	188,520	344	1,580	−	5,600	−	5.1	5.2	130	----	1,385	570	
8	54,431	16,240	29.8	165,360	304	1,590	77.1	5,300	−	5.1	4.1	140	----	1,181	770	
9	54,324	15,900	29.3	179,220	330	1,550	−	5,100	−	5.1	3.7	120	----	1,100	880	
10	52,770	15,460	29.3	210,600	399	1,440	−	4,900	0.27	5.3	3.3	110	----	1,135	990	
11	45,391	17,870	39.4	211,800	467	1,280	−	4,300	−	6.2	−	140	----	1,140	870	
12	52,507	18,510	35.3	210,300	401	1,230	−	4,000	−	5.3	−	130	----	1,130	720	
13	40,917	16,490	40.3	204,720	500	1,220	−	4,200	−	6.8	4.6	130	----	1,115	660	
14	38,265	16,880	44.1	177,780	465	1,310	−	3,900	−	7.3	6.4	130	----	1,090	540	
15	40,707	15,760	38.7	206,940	508	1,460	81.1	4,300	−	6.9	6.8	110	----	1,107	540	
16	42,278	16,580	39.2	199,680	472	1,430	−	4,500	−	6.6	6.3	110	----	1,130	540	
17	55,209	24,450	44.3	182,280	330	1,390	−	4,100	0.13	5.1	6.8	100	----	1,380	540	
18	48,116	18,380	38.2	222,300	462	1,410	−	4,800	−	5.8	−	120	----	1,105	540	
19	52,224	16,870	32.3	223,680	428	1,440	−	4,800	−	5.4	−	140	----	1,110	540	
20	41,541	15,990	38.5	213,720	514	1,450	−	4,800	−	6.7	6.1	130	----	1,110	540	
21	44,289	16,860	38.1	219,300	495	1,410	−	4,800	−	6.3	5.7	130	----	1,110	540	
22	46,367	17,130	36.9	217,140	468	1,430	78.6	4,800	−	6.0	5.8	130	----	1,095	540	
23	42,956	16,170	37.6	212,880	496	1,500	−	5,000	−	6.5	7.2	140	----	1,095	450	
24	59,556	18,210	30.6	211,620	355	1,630	−	5,100	0.35	4.7	7.7	100	----	1,102	450	
25	46,325	18,570	40.1	186,060	402	1,700	−	5,200	−	6.0	−	96	----	1,036	690	
26	43,809	16,900	38.6	226,860	518	1,710	−	5,300	−	6.4	−	110	----	1,130	780	
27	45,945	17,250	37.5	231,360	504	1,570	83.8	4,900	−	6.1	3.7	120	----	1,090	820	
28	41,615	15,780	37.9	233,040	560	1,450	−	4,800	−	6.7	3.8	130	----	1,115	860	
29	42,486	15,910	37.4	230,100	542	1,370	−	4,600	0.32	6.6	6.7	110	----	1,100	480	
30	48,054	18,080	37.6	231,960	483	1,360	−	4,600	−	5.8	−	140	----	1,095	480	
31	40,643	15,300	37.6	238,680	587	1,400	−	4,800	−	6.9	−	130	----	1,110	480	
合計	1,479,777	518,570	−	6,607,740	−	−	−	−	−	−	−	−	0	35,028	18,770	
最大	62,335	24,450	44.3	261,180	587	1,710	83.8	5,900	0.35	7.3	8.7	140	−	1,385	990	
最小	38,265	12,320	28.0	165,360	304	1,220	77.1	3,900	0.13	4.7	3.3	96	−	1,036	440	
平均	47,735	16,728	35.0	213,153	447	1,470	80.0	4,900	0.26	6.1	5.9	120	−	1,130	605	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2021年 12月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	68,791	20,710	30.1	299,880	436	1,520	81.2	6,300	-	5.4	5.1	150	----	1,223	685	C系生物反応槽容量
2	62,335	17,080	27.4	298,860	479	1,530	-	7,100	-	6.0	4.6	140	----	1,110	680	1池3883m³
3	58,783	16,530	28.1	348,780	593	1,570	-	7,100	0.23	6.3	4.3	130	----	1,090	760	
4	63,394	17,870	28.2	370,140	584	1,480	-	7,100	-	5.9	-	120	----	1,085	720	
5	55,518	15,760	28.4	369,240	665	1,550	-	7,300	-	6.7	-	140	----	1,085	720	
6	57,521	16,110	28.0	377,160	656	1,550	-	7,400	-	6.5	4.5	140	----	1,085	660	
7	72,980	21,140	29.0	362,820	497	1,530	-	6,600	-	5.1	4.7	140	----	1,355	720	
8	72,574	18,810	25.9	320,640	442	1,400	78.4	7,200	-	5.1	3.6	140	----	1,149	770	
9	72,432	19,830	27.4	311,940	431	1,440	-	6,900	-	5.1	3.4	130	----	1,070	880	
10	70,360	19,500	27.7	355,860	506	1,440	-	6,700	0.27	5.3	3.1	110	----	1,105	1,030	
11	60,521	20,170	33.3	388,980	643	1,390	-	5,600	-	6.2	-	130	----	1,110	1,080	
12	52,507	21,480	40.9	390,360	743	1,400	-	5,000	-	7.1	-	150	----	1,100	800	
13	54,557	21,280	39.0	397,320	728	1,420	-	5,000	-	6.8	5.9	160	----	1,085	800	
14	51,019	21,460	42.1	321,360	630	1,490	-	5,000	-	7.3	4.9	140	----	1,060	880	
15	54,277	20,720	38.2	387,780	714	1,610	83.1	5,100	-	6.9	5.3	130	----	943	880	
16	56,370	21,920	38.9	391,380	694	1,550	-	5,100	-	6.6	4.6	120	----	1,100	960	
17	73,612	25,800	35.0	316,860	430	1,310	-	5,100	0.14	5.1	4.0	110	----	1,350	960	
18	64,155	23,260	36.3	376,680	587	1,350	-	5,200	-	5.8	-	140	----	1,075	930	
19	52,223	21,680	41.5	389,340	746	1,410	-	5,100	-	7.1	-	140	----	1,080	880	
20	55,388	20,800	37.6	362,820	655	1,400	-	5,400	-	6.7	4.4	140	----	1,080	880	
21	59,052	21,980	37.2	379,680	643	1,420	-	5,300	-	6.3	4.5	140	----	1,080	840	
22	61,823	22,450	36.3	385,980	624	1,470	77.0	5,300	-	6.0	5.7	130	----	1,065	680	
23	57,274	21,310	37.2	396,300	692	1,570	-	5,500	-	6.5	6.5	140	----	1,065	640	
24	79,407	23,170	29.2	393,480	496	1,690	-	5,500	0.33	4.7	6.4	110	----	938	700	
25	61,767	22,990	37.2	363,540	589	1,680	-	5,600	-	6.0	-	110	----	1,134	885	
26	58,412	21,950	37.6	389,880	667	1,750	-	6,100	-	6.4	-	110	----	1,100	1,100	
27	61,259	22,730	37.1	388,740	635	1,590	78.9	5,900	-	6.1	2.6	130	----	1,060	1,140	
28	55,486	20,440	36.8	392,340	707	1,460	-	5,600	-	6.7	3.6	150	----	1,085	1,055	
29	56,649	20,560	36.3	390,780	690	1,440	-	5,600	0.30	6.6	5.4	120	----	1,070	700	
30	64,072	22,670	35.4	399,900	624	1,410	-	5,500	-	5.8	-	150	----	1,065	880	
31	54,190	19,690	36.3	401,520	741	1,460	-	5,600	-	6.9	-	140	----	1,080	880	
合計	1,898,708	641,850	-	11,420,340	-	-	-	-	-	-	-	-	0	34,082	26,175	
最大	79,407	25,800	42.1	401,520	746	1,750	83.1	7,400	0.33	7.3	6.5	160	-	1,355	1,140	
最小	51,019	15,760	25.9	298,860	430	1,310	77.0	5,000	0.14	4.7	2.6	110	-	938	640	
平均	61,249	20,705	33.8	368,398	601	1,490	79.7	5,900	0.25	6.2	4.6	130	-	1,099	844	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2021年 12月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	44,320	13,210	29.8	166,136	375	1,420	80.3	5,500	−	7.4	4.3	86	----	997	720	D系生物反応槽容量
2	36,070	10,840	30.1	181,334	503	1,420	−	5,500	−	9.1	4.3	92	----	969	720	1池3424m³
3	36,570	10,890	29.8	197,917	541	1,330	−	5,100	0.37	9.0	4.6	78	----	907	680	嫌気槽864m3
4	36,070	10,800	29.9	205,345	569	1,270	−	5,000	−	9.1	−	86	----	957	590	好気槽2560m3
5	34,670	10,380	29.9	209,672	605	1,250	−	5,100	−	9.5	−	72	----	1,002	530	
6	34,100	10,200	29.9	207,434	608	1,220	−	4,700	−	9.6	6.3	91	----	903	480	
7	43,600	13,030	29.9	193,096	443	1,230	−	5,000	−	7.5	6.0	65	----	1,090	480	
8	40,740	12,230	30.0	173,134	425	1,340	76.9	5,800	−	8.1	5.8	81	----	1,086	480	
9	33,370	10,240	30.7	179,964	539	1,330	−	5,800	−	9.9	5.7	92	----	914	480	
10	33,220	10,190	30.7	188,789	568	1,270	−	5,400	0.34	9.9	5.0	76	----	926	560	
11	34,650	12,410	35.8	208,414	601	1,150	−	4,500	−	9.5	−	92	----	952	470	
12	32,290	12,870	39.9	207,080	641	1,150	−	4,100	−	10.2	−	140	----	969	340	
13	36,250	14,430	39.8	209,763	579	1,190	−	4,200	−	9.1	10.3	130	----	950	320	
14	37,960	15,140	39.9	212,662	560	1,250	−	4,500	−	8.7	10.1	110	----	952	320	
15	35,330	14,060	39.8	210,911	597	1,320	78.7	4,700	−	9.3	8.0	84	----	902	405	
16	37,720	15,030	39.8	208,323	552	1,390	−	4,800	−	8.7	7.0	96	----	953	480	
17	46,450	18,520	39.9	175,784	378	1,500	−	5,000	0.17	7.1	7.2	89	----	1,162	480	
18	34,010	13,550	39.8	184,269	542	1,570	−	5,500	−	9.7	−	84	----	1,032	540	
19	35,100	13,980	39.8	213,114	607	1,490	−	5,100	−	9.4	−	89	----	949	560	
20	35,320	14,260	40.4	210,714	597	1,450	−	4,900	−	9.3	6.4	83	----	673	540	
21	31,830	13,030	40.9	206,470	649	1,470	−	4,800	−	10.3	6.5	83	----	925	560	
22	34,040	13,580	39.9	209,630	616	1,430	74.8	4,800	−	9.7	6.3	93	----	936	550	
23	33,170	13,240	39.9	212,160	640	1,430	−	4,800	−	9.9	6.6	76	----	840	530	
24	35,200	14,110	40.1	210,199	597	1,500	−	5,200	0.30	9.3	6.6	72	----	869	520	
25	36,620	14,620	39.9	208,151	568	1,600	−	5,500	−	9.0	−	70	----	1,003	670	
26	34,680	13,830	39.9	214,800	619	1,640	−	5,300	−	9.5	−	75	----	838	800	
27	33,620	13,350	39.7	217,520	647	1,500	81.3	4,700	−	9.8	4.7	94	----	920	800	
28	34,740	13,840	39.8	216,582	623	1,350	−	4,100	−	9.5	4.9	100	----	943	800	
29	35,120	13,910	39.6	214,486	611	1,360	−	4,500	0.33	9.4	7.0	68	----	988	510	
30	34,590	13,810	39.9	212,841	615	1,510	−	4,800	−	9.5	−	85	----	970	565	
31	32,850	13,080	39.8	217,376	662	1,480	−	4,700	−	10.0	−	81	----	916	560	
合計	1,114,270	406,660	−	6,284,070	−	−	−	−	−	−	−	−	0	29,393	17,040	
最大	46,450	18,520	40.9	217,520	662	1,640	81.3	5,800	0.37	10.3	10.3	140	−	1,162	800	
最小	31,830	10,190	29.8	166,136	375	1,150	74.8	4,100	0.17	7.1	4.3	65	−	673	320	
平均	35,944	13,118	36.5	202,712	564	1,380	78.4	4,900	0.30	9.2	6.4	88	−	948	550	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2021年 12月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	43,000	12,800	29.8	164,938	384	1,350	80.0	5,300	−	7.6	4.2	83	----	980	720	E系生物反応槽容量
2	34,580	10,440	30.2	180,392	522	1,360	−	5,100	−	9.5	4.4	76	----	911	720	1池3424m³
3	35,190	10,580	30.1	197,380	561	1,260	−	4,800	0.38	9.3	4.6	62	----	883	680	嫌気槽864m3
4	34,700	10,470	30.2	204,672	590	1,210	−	4,900	−	9.5	−	79	----	846	590	好気槽2560m3
5	33,660	10,250	30.5	208,852	620	1,230	−	4,900	−	9.8	−	97	----	897	520	
6	33,300	10,030	30.1	206,482	620	1,200	−	4,800	−	9.9	6.1	93	----	904	480	
7	43,420	13,000	29.9	191,574	441	1,220	−	5,200	−	7.6	5.8	65	----	1,073	480	
8	43,380	12,920	29.8	175,439	404	1,350	76.9	5,900	−	7.6	5.7	70	----	1,056	480	
9	39,860	11,910	29.9	186,879	469	1,310	−	5,800	−	8.2	5.6	68	----	943	480	
10	37,120	11,160	30.1	191,423	516	1,240	−	5,100	0.38	8.9	5.1	60	----	1,007	560	
11	36,820	13,170	35.8	204,813	556	1,120	−	3,900	−	8.9	−	73	----	979	470	
12	33,120	13,160	39.7	202,664	612	1,120	−	3,500	−	9.9	−	140	----	920	340	
13	36,430	14,510	39.8	205,552	564	1,170	−	3,700	−	9.0	11.5	130	----	935	320	
14	38,330	15,280	39.9	208,387	544	1,280	−	4,300	−	8.6	10.8	120	----	992	320	
15	35,920	14,300	39.8	206,532	575	1,380	77.3	4,800	−	9.2	8.2	65	----	942	405	
16	38,170	15,200	39.8	203,958	534	1,350	−	4,800	−	8.6	6.8	85	----	958	480	
17	45,780	18,280	39.9	171,613	375	1,370	−	5,000	0.18	7.2	6.6	92	----	1,164	480	
18	35,330	14,090	39.9	179,358	508	1,430	−	5,200	−	9.3	−	89	----	1,028	480	
19	36,860	14,700	39.9	208,489	566	1,380	−	5,000	−	8.9	−	89	----	899	480	
20	36,970	14,940	40.4	205,829	557	1,360	−	4,800	−	8.9	6.9	80	----	685	480	
21	32,540	13,370	41.1	201,767	620	1,400	−	4,800	−	10.1	7.2	88	----	919	480	
22	34,290	13,680	39.9	205,179	598	1,360	73.9	4,800	−	9.6	7.0	75	----	927	470	
23	33,360	13,330	40.0	207,536	622	1,410	−	4,700	−	9.9	7.0	87	----	946	510	
24	35,650	14,300	40.1	205,448	576	1,520	−	4,800	0.30	9.2	6.5	72	----	934	580	
25	36,460	14,570	40.0	203,698	559	1,600	−	5,100	−	9.0	−	66	----	913	660	
26	33,790	13,480	39.9	210,470	623	1,650	−	5,300	−	9.7	−	84	----	963	800	
27	32,730	13,010	39.7	213,180	651	1,500	81.0	4,900	−	10.0	4.9	95	----	965	740	
28	33,770	13,460	39.9	212,272	629	1,310	−	4,500	−	9.7	6.2	110	----	951	555	
29	34,120	13,590	39.8	211,169	619	1,280	−	4,400	0.34	9.6	7.0	81	----	966	490	
30	35,430	14,150	39.9	207,908	587	1,370	−	4,800	−	9.3	−	93	----	957	400	
31	33,240	13,250	39.9	212,660	640	1,390	−	4,900	−	9.9	−	91	----	942	441	
合計	1,127,320	411,380	−	6,196,513	−	−	−	−	−	−	−	−	0	29,385	16,091	
最大	45,780	18,280	41.1	213,180	651	1,650	81.0	5,900	0.38	10.1	11.5	140	−	1,164	800	
最小	32,540	10,030	29.8	164,938	375	1,120	73.9	3,500	0.18	7.2	4.2	60	−	685	320	
平均	36,365	13,270	36.5	199,888	550	1,340	77.8	4,800	0.32	9.1	6.6	86	−	948	519	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2021年 12月度　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量（受入れ汚泥量）				脱水ケーキ（受入れ量）	脱水ケーキ（受入れ固形物量）	汚泥量（受入れ汚泥量）				脱水ケーキ（受入れ量）	脱水ケーキ（受入れ量）	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	t	m³	t	t	
1	1,157	1.28	14.84	1484	−	−	230	0.94	2.16	216	−	−	
2	1,156	0.88	10.12	1012	−	−	306	1.01	3.09	309	−	−	
3	1,132	0.90	10.14	1014	−	−	231	0.94	2.17	217	−	−	
4	1,147	0.70	7.98	798	−	−	197	0.94	1.85	185	−	−	
5	1,053	0.51	5.32	532	−	−	202	0.92	1.86	186	−	−	
6	1,057	0.80	8.49	849	−	−	208	0.93	1.93	193	−	−	
7	1,127	0.78	8.82	882	−	−	329	0.94	3.09	309	−	−	
8	1,048	0.79	8.28	828	−	−	248	0.91	2.26	226	−	−	
9	1,013	0.74	7.45	745	−	−	186	0.95	1.77	177	−	−	
10	990	0.71	7.01	701	−	−	190	0.93	1.17	117	−	−	
11	999	0.75	7.54	754	−	−	248	0.92	2.28	228	−	−	
12	1,064	0.79	8.38	838	−	−	213	0.96	2.04	204	−	−	
13	1,050	0.75	7.91	791	−	−	201	0.95	1.91	191	−	−	
14	1,002	0.82	8.19	819	−	−	300	0.94	2.82	282	−	−	
15	935	0.76	7.10	710	−	−	236	0.92	2.17	217	−	−	
16	1,025	0.82	8.39	839	−	−	228	0.93	2.12	212	−	−	
17	1,144	0.76	8.74	874	−	−	347	0.95	3.30	330	−	−	
18	1,154	0.74	8.59	859	−	−	347	0.95	3.30	330	−	−	
19	1,027	0.69	7.07	707	−	−	227	0.91	2.07	207	−	−	
20	1,097	0.78	8.61	861	−	−	298	0.95	2.83	283	−	−	
21	961	0.75	7.19	719	−	−	261	0.93	2.43	243	−	−	
22	1,055	0.79	8.34	834	−	−	305	0.94	2.87	287	−	−	
23	1,026	0.86	8.80	880	−	−	277	0.99	2.74	274	−	−	
24	1,083	0.89	9.68	968	−	−	334	0.94	3.14	314	−	−	
25	1,096	0.72	7.90	790	−	−	195	0.95	1.85	185	−	−	
26	1,095	0.89	9.80	980	−	−	347	0.98	3.40	340	−	−	
27	1,097	0.88	9.69	969	−	−	347	0.95	3.30	330	−	−	
28	1,147	0.94	10.77	1077	−	−	347	0.97	3.37	337	−	−	
29	1,079	0.87	9.39	939	−	−	281	0.94	2.64	264	−	−	
30	1,147	0.89	10.21	1021	−	−	347	0.97	3.37	337	−	−	
31	1,148	0.90	10.33	1033	−	−	347	1.00	3.47	347	−	−	
合計	33,311	−	271.07	27107	0.00	0.00	8,360	−	78.77	7877	−	−	
最大	1,157	1.28	14.84	1484	−	−	347	1.01	3.47	347	−	−	
最小	935	0.51	5.32	532	−	−	186	0.91	1.17	117	−	−	
平均	1,075	0.81	8.74	874	−	−	270	0.95	2.54	254	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2021年 12月度　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備 考
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量	濃度	固形物量	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量						
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t	
1	−	−	−	−	−	−	927	1.37	−	12.7	−	12.7	1268	−	−	155	1.26	2.0	
2	−	−	−	−	−	−	850	0.83	−	7.0	−	7.0	703	−	−	155	0.85	1.3	
3	−	−	−	−	−	−	901	0.88	−	8.0	−	8.0	797	−	−	155	0.90	1.4	
4	−	−	−	−	−	−	950	0.65	−	6.1	−	6.1	613	−	−	146	0.73	1.1	
5	−	−	−	−	−	−	851	0.41	−	3.5	−	3.5	346	−	−	155	0.41	0.6	
6	−	−	−	−	−	−	849	0.77	−	6.6	−	6.6	656	−	−	155	0.81	1.3	
7	−	−	−	−	−	−	798	0.72	−	5.7	−	5.7	573	−	−	100	0.84	0.8	
8	−	−	−	−	−	−	800	0.75	−	6.0	−	6.0	602	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	827	0.69	−	5.7	−	5.7	568	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	800	0.73	−	5.8	−	5.8	584	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	751	0.70	−	5.3	−	5.3	526	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	851	0.75	−	6.3	−	6.3	634	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	849	0.71	−	6.0	−	6.0	600	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	702	0.76	−	5.4	−	5.4	537	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	699	0.71	−	4.9	−	4.9	493	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	797	0.79	−	6.3	−	6.3	627	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	797	0.68	−	5.4	−	5.4	544	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	807	0.66	−	5.3	−	5.3	529	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	800	0.63	−	5.0	−	5.0	500	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	799	0.72	−	5.8	−	5.8	578	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	700	0.68	−	4.8	−	4.8	476	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	750	0.73	−	5.5	−	5.5	547	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	749	0.81	−	6.1	−	6.1	606	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	749	0.87	−	6.5	−	6.5	654	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	901	0.67	−	6.1	−	6.1	605	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	748	0.86	−	6.4	−	6.4	640	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	750	0.85	−	6.4	−	6.4	639	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	800	0.93	−	7.4	−	7.4	740	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	798	0.85	−	6.8	−	6.8	675	−	−	155	0.89	1.3	
30	−	−	−	−	−	−	800	0.86	−	6.8	−	6.8	684	−	−	155	0.89	1.4	
31	−	−	−	−	−	−	801	0.86	−	6.9	−	6.9	686	−	−	155	0.92	1.4	
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	24951	−	−	192.3	0.0	192.3	19230	−	−	1486	−	12.62	
最大	−	−	−	−	−	−	950	1.37	−	12.7	−	12.7	1268	−	−	155	1.26	2.0	
最小	−	−	−	−	−	−	699	0.41	−	3.5	−	3.5	346	−	−	100	0.41	0.6	
平均	−	−	−	−	−	−	805	0.77	−	6.2	−	6.2	620	−	−	149	0.85	1.3	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2021年 12月度　No.5-3

日	スクリュープレス脱水機													備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	152	3.00	97.3	16.31	2.97	81.8	–	–	169	–	122.0	1.19	–	
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	291	7.7	97.3	34	7.7	77.5	–	–	278	3.6	270.0	1.40	–	
8	886	26.4	96.9	110	26.4	76.0	–	–	871	3.2	660.0	0.97	–	
9	808	23.2	97.0	104	23.2	77.6	–	–	787	3.3	554.5	0.93	–	
10	864	22.6	97.4	99	22.6	77.2	–	–	811	3.6	576.0	1.01	–	
11	744	21.2	97.1	91	21.2	76.7	–	–	714	3.3	505.0	0.94	–	
12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	66	1.2	97.0	6	1.2	78.0	–	–	85	4.3	69.0	1.41	–	
22	422	11.7	97.1	52	11.7	77.4	–	–	508	4.2	367.5	1.21	–	
23	891	27.0	96.9	117	27.0	76.8	–	–	1,029	3.8	605.5	0.89	–	
24	677	20.7	96.6	89	20.7	76.8	–	–	714	3.1	462.5	0.81	–	
25	771	23.6	96.8	101	23.6	76.7	–	–	847	3.5	458.5	0.75	–	
26	859	26.3	96.9	105	26.3	74.8	–	–	883	3.3	452.0	0.68	–	
27	718	21.1	97.0	94	21.1	77.5	–	–	750	3.4	385.5	0.71	–	
28	803	21.4	97.0	92	21.4	76.9	–	–	738	3.1	433.0	0.72	–	
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
合計	8,952	257.1	–	1,110	257.2	–	–	–	9,184	–	5,921.00	–	0	
最大	891	27.0	97.4	117	27.0	81.8	–	–	1,029	4.3	660.0	1.41	–	
最小	66	1.2	96.6	6	1.2	74.8	–	–	85	3.1	69.0	0.68	–	
平均	639	18.0	97.1	79	18.4	76.8	–	–	656	3.6	422.9	0.92	–	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2021年 12月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	12:02	−	−	−	−	−	−	−	866	866	−	
7	23.40	7:19	16:04	1.8	−	−	−	−	−	2,202	1,665	3,867	370.8	
8	99.04	24:00	0:00	4.2	−	−	−	−	−	1,368	0	1,368	1,464.3	
9	99.39	24:00	0:00	4.3	22.25	37.7	22	−	−	1,629	0	1,629	1,294.1	
10	99.65	24:00	0:00	4.1	11.16	38.8	11	−	−	1,018	0	1,018	1,380.5	
11	99.80	24:00	0:00	3.9	−	−	−	−	−	930	0	930	1,423.7	
12	30.56	7:21	0:30	1.4	−	−	−	−	−	184	0	184	505.5	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	13:04	−	10.94	33.9	11	−	−	−	1,457	1,457	−	
22	30.87	8:42	14:27	1.6	−	−	−	−	−	2,323	1,081	3,404	457.2	
23	99.38	24:00	0:00	3.5	−	−	−	−	−	1,207	0	1,207	1,322.1	
24	98.98	24:00	0:00	3.4	10.92	36.4	11	−	−	1,735	0	1,735	1,347.5	
25	99.31	24:00	0:00	3.4	−	−	−	−	4.0	1,542	0	1,542	1,322.1	
26	98.27	24:00	0:00	3.5	−	−	−	−	−	874	0	874	1,323.3	
27	99.83	24:00	0:00	3.3	10.21	30.8	10	−	−	1,027	0	1,027	1,305.6	
28	88.96	22:23	1:37	3.1	10.48	36.3	10	−	−	834	0	834	1,233.2	
29	43.35	10:20	0:30	1.6	−	−	−	−	−	378	−	378	680.7	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	1,110.79	11.34	58:14	43.1	75.96	213.9	75	−	4.0	17,251	5,069	22,320	15,430.6	
最大	99.83	1.00	16:04	4.3	22.25	38.8	22	−	4.0	2,323	1,665	3,867	1,464.3	
最小	23.40	0.30	0:00	1.4	10.21	30.8	10	−	4.0	184	0	184	370.8	
平均	79.34	0.81	8:19	3.08	12.66	36.0	12.50	−	4.00	1,232	1,267	1,395.00	1,102.2	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2021年 12月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	1,002	−			1,002	280.4	−			280.4	12.3	−			12.3
2	−	1,001			1,001	−	188.6			188.6	−	7.9			7.9
3	977	−			977	204.4	−			204.4	7.9	−			7.9
4	−	1,001			1,001	−	165.4			165.4	−	6.3			6.3
5	898	−			898	101.3	−			101.3	4.0	−			4.0
6	−	902			902	−	179.9			179.9	−	6.6			6.6
7	970	57			1,027	168.3	9.9			178.2	6.8	0.4			7.2
8	−	1,048			1,048	−	202.7			202.7	−	7.6			7.6
9	483	530			1,013	86.0	91.5			177.5	3.1	3.6			6.7
10	990	−			990	176.2	−			176.2	6.7	−			6.7
11	999	−			999	160.7	−			160.7	6.9	−			6.9
12	1,064	−			1,064	220.1	−			220.1	7.9	−			7.9
13	642	408			1,050	110.1	83.8			193.9	4.2	2.9			7.1
14	768	234			1,002	154.4	44.6			199.0	5.5	1.7			7.2
15	764	171			935	133.4	34.0			167.4	5.4	1.2			6.6
16	−	1,025			1,025	−	220.3			220.3	−	7.8			7.8
17	1,144	−			1,144	211.3	−			211.3	7.9	−			7.9
18	143	1,011			1,154	21.5	183.2			204.7	0.9	6.9			7.8
19	1,027	−			1,027	155.2	−			155.2	6.0	−			6.0
20	−	1,097			1,097	−	201.0			201.0	−	7.8			7.8
21	839	122			961	124.7	18.1			142.8	5.6	0.8			6.4
22	−	1,055			1,055	−	195.7			195.7	−	7.7			7.7
23	1,026	−			1,026	193.4	−			193.4	7.7	−			7.7
24	−	1,083			1,083	−	210.5			210.5	−	8.6			8.6
25	1,100	−			1,100	204.4	−			204.4	8.6	−			8.6
26	−	1,095			1,095	−	241.0			241.0	−	9.0			9.0
27	1,097	−			1,097	227.6	−			227.6	8.8	−			8.8
28	88	1,059			1,147	21.0	246.8			267.8	0.8	9.1			9.9
29	924	−			924	205.1	−			205.1	7.2	−			7.2
30	−	992			992	−	218.1			218.1	−	8.0			8.0
31	993	−			993	216.4	−			216.4	8.3	−			8.3
合計	17,938	13,891			31,829	3,375.9	2,735.1			6,111	132.5	103.9			236.4
最大	1,144	1,097			1,154	280.4	246.8			280.4	12.3	9.1			12.3
最小	88	57			898	21.0	9.9			101.3	0.8	0.4			4.0
平均	854	772			1,027	160.8	152.0			197.1	6.3	5.8			7.6

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2021年 12月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	1.29	4.4	95.0	−			95.3	1,465	−			1,465	0.10	−			0.10	
2	0.88	4.2	−	89.9			89.8	−	1,465			1,465	−	0.10			0.10	
3	0.90	3.9	89.5	−			89.8	1,450	−			1,450	0.10	−			0.10	
4	0.69	3.8	−	91.5			91.3	−	1,421			1,421	−	0.10			0.10	
5	0.52	3.9	84.6	−			85.1	1,320	−			1,320	0.10	−			0.10	
6	0.80	3.7	−	91.0			91.7	−	1,334			1,334	−	0.10			0.10	
7	0.78	4.0	89.4	89.4			90.0	1,436	102			1,537	0.10	0.12			0.10	
8	0.79	3.8	−	91.8			91.6	−	1,465			1,465	−	0.10			0.10	
9	0.74	3.8	87.8	92.2			89.3	609	798			1,407	0.09	0.10			0.10	
10	0.77	3.8	88.3	−			88.2	1,305	−			1,305	0.09	−			0.09	
11	0.75	4.3	92.2	−			92.0	1,392	−			1,392	0.10	−			0.10	
12	0.79	3.6	94.0	−			94.0	1,479	−			1,479	0.10	−			0.10	
13	0.75	3.7	86.7	95.8			89.9	885	624			1,508	0.10	0.11			0.10	
14	0.82	3.6	87.3	89.1			87.8	1,073	392			1,465	0.10	0.12			0.10	
15	0.76	3.9	93.5	91.6			93.0	1,088	261			1,349	0.10	0.11			0.10	
16	0.82	3.6	−	93.3			92.9	−	1,450			1,450	−	0.10			0.10	
17	0.76	3.8	91.4	−			90.8	1,552	−			1,552	0.09	−			0.09	
18	0.74	3.8	86.2	92.3			90.7	189	1,523			1,711	0.09	0.10			0.10	
19	0.69	3.9	85.2	−			84.5	1,320	−			1,320	0.09	−			0.09	
20	0.78	3.9	−	91.6			90.7	−	1,624			1,624	−	0.10			0.10	
21	0.75	4.5	88.6	88.6			88.9	1,349	189			1,537	0.11	0.11			0.11	
22	0.79	3.9	−	91.8			92.8	−	1,653			1,653	−	0.11			0.11	
23	0.86	4.0	86.8	−			87.5	1,610	−			1,610	0.11	−			0.11	
24	0.89	4.1	−	89.1			89.6	−	1,639			1,639	−	0.10			0.10	
25	0.88	4.2	88.9	−			88.7	1,784	−			1,784	0.11	−			0.11	
26	0.89	3.7	−	92.1			92.8	−	1,595			1,595	−	0.10			0.10	
27	0.88	3.9	91.0	−			90.7	1,566	−			1,566	0.10	−			0.10	
28	0.94	3.7	91.1	91.0			91.7	116	1,523			1,639	0.09	0.10			0.10	
29	0.87	3.5	89.3	−			90.0	1,320	−			1,320	0.10	−			0.10	
30	0.89	3.7	−	90.4			90.9	−	1,595			1,595	−	0.11			0.11	
31	0.90	3.8	93.0	−			93.3	1,334	−			1,334	0.09	−			0.09	
合計	−	−	−	−	−	−	−	25,636	20,648			46,284	−	−	−	−	−	
最大	1.29	4.5	95.0	95.8			95.3	1,784	1,653			1,784	0.11	0.12			0.11	
最小	0.52	3.5	84.6	88.6			84.5	116	102			1,305	0.09	0.10			0.09	
平均	0.82	3.9	90.1	91.4			90.7	1,221	1,147			1,493	0.10	0.10			0.10	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2021年 12月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考	
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤	脱水ケーキ		
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率		(ポリ鉄)	搬出量		
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t		
1	1,110	28.4	96.6	123	28.4	77.0	580	0.61	−	−	3,118	8.2	−	−			
2	1,019	29.8	96.4	126	29.8	76.3	547	0.60	−	−	2,726	7.4	−	−			
3	1,127	30.9	96.6	134	30.9	76.9	606	0.64	−	−	2,987	7.8	−	−			
4	1,068	28.6	97.3	125	28.6	77.2	574	0.80	−	−	2,886	10.0	−	−			
5	1,190	29.8	97.4	133	29.8	77.6	644	0.84	−	−	3,089	10.1	−	−			
6	1,164	27.6	97.4	129	27.6	78.6	639	0.85	−	−	2,987	9.9	−	−			
7	1,202	29.1	97.3	131	29.1	77.8	662	0.83	−	−	3,248	10.2	−	−			
8	1,126	32.1	97.1	137	32.1	76.6	546	0.68	−	−	2,973	9.2	−	−			
9	1,100	27.0	97.3	119	27.0	77.3	523	0.70	−	−	2,668	8.9	−	−			
10	1,332	31.0	97.7	135	31.0	77.0	600	0.77	−	−	3,248	10.4	−	−			
11	1,219	28.5	97.5	126	28.5	77.4	610	0.80	−	−	3,176	10.4	−	−			
12	1,380	30.5	97.4	130	30.5	76.5	597	0.67	−	−	3,335	9.4	−	−			
13	1,518	27.5	98.2	118	27.5	76.7	636	0.92	−	−	3,437	12.4	−	−			
14	1,734	30.8	98.1	133	30.8	76.9	677	0.83	−	−	3,712	11.4	−	−			
15	1,455	30.0	97.8	129	30.0	76.8	523	0.64	−	−	2,929	9.0	−	−			
16	1,284	26.8	97.8	124	26.8	78.3	533	0.75	−	−	2,480	8.8	−	−			
17	1,174	32.3	97.1	138	32.3	76.6	566	0.68	−	−	3,031	9.1	−	−			
18	979	27.6	97.1	122	27.6	77.4	418	0.60	−	−	2,523	9.0	−	−			
19	1,105	31.9	97.1	138	31.9	76.9	486	0.61	−	−	2,668	8.3	−	−			
20	954	29.3	96.8	129	29.3	77.2	426	0.57	−	−	2,132	7.1	−	−			
21	1,029	29.7	97.0	128	29.7	76.8	486	0.63	−	−	2,480	8.1	−	−			
22	693	19.2	97.1	83	19.2	76.9	324	0.65	−	−	1,856	9.3	−	−			
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			
24	384	8.4	97.0	40	8.4	79.0	240	0.83	−	−	1,117	9.6	−	−			
25	1,185	32.8	97.2	145	32.8	77.4	611	0.74	−	−	3,031	9.2	−	−			
26	1,114	29.3	97.1	130	29.3	77.4	531	0.67	−	−	2,784	8.7	−	−			
27	1,117	29.4	97.4	130	29.4	77.5	521	0.71	−	−	2,784	9.4	−	−			
28	1,193	27.3	97.4	124	27.3	78.0	570	0.72	−	−	2,900	9.2	−	−			
29	1,431	29.1	97.8	132	29.1	77.9	632	0.80	−	−	3,408	10.8	−	−			
30	1,426	28.1	97.7	125	28.1	77.6	516	0.62	−	−	2,944	8.8	−	−			
31	1,228	29.7	97.4	134	29.7	77.8	456	0.58	−	−	2,683	8.5	−	−			
合計	35,040	852.5	−	3,751	852.5	−	16,272	−	−	−	85,333	−	0	0			
最大	1,734	32.8	98.2	145	32.8	79.0	677	0.92	−	−	3,712	12.4	−	−			
最小	384	8.4	96.4	40	8.4	76.3	240	0.57	−	−	1,117	7.1	−	−			
平均	1,168	28.4	97.6	125	28.4	77.3	542	0.70	−	−	2,844	7.2	−	−			

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2021年 12月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	1059	3.9	41.2	311.0	3.2	10.0	302.7	4.0	12.0	165	4.1	6.9	280	4.4	12.3	
2	986	4.1	40.2	338.0	4.1	13.9	296.7	3.9	11.7	163	4.1	6.7	189	4.2	7.9	
3	1008	4.1	41.4	333.0	4.5	15.0	325.5	3.8	12.5	146	4.1	6.0	204	3.9	7.9	
4	961	3.4	32.5	405.0	2.5	10.1	276.0	4.1	11.4	115	4.1	4.7	165	3.8	6.3	
5	924	3.3	30.3	429.0	2.4	10.4	276.4	4.0	11.1	117	4.1	4.8	101	3.9	4.0	
6	973	3.0	29.6	380.0	1.9	7.2	311.5	3.8	11.7	101	4.1	4.1	180	3.7	6.6	
7	1079	3.3	35.4	503.0	2.5	12.7	310.9	3.8	11.9	86	4.2	3.6	178	4.0	7.2	
8	1286	4.1	52.1	595.0	4.3	25.6	364.0	3.8	13.7	124	4.2	5.2	203	3.8	7.6	
9	1387	3.4	47.7	710.0	3.0	21.3	373.9	3.9	14.4	126	4.2	5.3	178	3.8	6.7	
10	1542	3.5	53.9	860.0	3.2	27.2	372.3	3.9	14.4	133	4.2	5.6	176	3.8	6.7	
11	1328	3.9	52.2	767.0	3.9	29.9	328.4	3.8	12.4	71	4.2	3.0	161	4.3	6.9	
12	1028	3.5	35.6	535.0	3.1	16.7	223.6	4.0	8.9	50	4.2	2.1	220	3.6	7.9	
13	1130	2.8	31.3	659.0	2.0	13.0	219.0	4.0	8.8	58	4.2	2.4	194	3.7	7.1	
14	1255	2.7	33.3	780.0	1.9	14.8	216.6	4.1	8.8	59	4.2	2.5	199	3.6	7.2	
15	1076	3.0	32.6	604.0	2.2	13.5	231.3	4.1	9.4	74	4.2	3.1	167	3.9	6.6	
16	1029	2.7	28.1	471.0	1.4	6.6	235.9	4.0	9.5	102	4.2	4.2	220	3.6	7.8	
17	952	3.5	33.4	415.0	3.0	12.5	215.8	4.0	8.7	110	3.9	4.3	211	3.8	7.9	
18	820	3.4	28.1	267.0	2.4	6.5	210.8	4.0	8.4	137	3.9	5.4	205	3.8	7.8	
19	836	3.8	32.1	352.0	3.8	13.5	211.5	3.8	8.0	118	3.9	4.6	155	3.9	6.0	
20	810	3.7	30.1	289.0	3.3	9.5	211.1	4.0	8.4	109	4.0	4.4	201	3.9	7.8	
21	923	3.5	32.6	419.0	2.9	12.3	251.0	3.8	9.5	110	4.0	4.4	143	4.5	6.4	
22	906	3.7	34.0	368.0	3.5	13.0	249.3	3.8	9.5	93	4.0	3.8	196	3.9	7.7	
23	813	3.9	32.0	276.0	3.8	10.4	230.2	4.0	9.1	113	4.2	4.8	193	4.0	7.7	
24	922	3.7	33.9	320.0	3.0	9.6	275.7	4.0	11.0	116	4.1	4.7	211	4.1	8.6	
25	1490	3.6	54.3	784.0	3.4	26.3	358.0	3.8	13.6	144	4.0	5.8	204	4.2	8.6	
26	1558	3.8	58.7	714.0	3.6	25.7	417.1	4.0	16.5	186	4.0	7.5	241	3.7	9.0	
27	1442	3.6	51.2	668.0	3.2	21.2	389.2	3.9	15.0	157	4.0	6.2	228	3.9	8.8	
28	1472	3.8	55.6	762.0	3.7	28.0	319.6	4.0	12.7	123	4.1	5.0	268	3.7	9.9	
29	1161	2.7	31.6	592.0	1.7	9.8	258.1	4.0	10.4	106	4.0	4.2	205	3.5	7.2	
30	1140	2.9	33.5	574.0	1.9	11.0	262.9	4.2	11.0	85	4.0	3.5	218	3.7	8.0	
31	996	3.2	31.4	380.0	1.7	6.5	280.0	4.2	11.8	119	4.0	4.8	216	3.8	8.3	
合計	34294	−	1189.9	15860.0	−	464	8805	−	346.2	3,517.62	−	143.6	6111	−	236.4	
最大	1558	−	58.7	860.0	4.5	30	417.1	4.2	16.5	185.96	4.2	7.5	280	4.5	12.3	
最小	810	−	28.1	267.0	1.4	7	210.8	3.8	8.0	49.78	3.9	2.1	101	3.5	4.0	
平均	1106	3.5	38.0	511.6	2.9	15	284.0	3.9	11.2	113.50	4.1	4.6	197	3.9	7.6	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2021年 12月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	121.34	77.0	82.9	27.9	−	−	−	−	121.34	77.0	82.9	27.9	−	−	−	−	
2	130.14	76.3	81.4	30.8	−	−	−	−	130.14	76.3	81.4	30.8	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月
3	129.40	76.9	81.7	29.9	−	−	−	−	129.40	76.9	81.7	29.9	−	−	−	−	平均(average関数使用)にて
4	129.68	77.2	83.2	29.6	−	−	−	−	129.68	77.2	83.2	29.6	−	−	−	−	補完しています
5	130.28	77.6	83.2	29.2	−	−	−	−	130.28	77.6	83.2	29.2	−	−	−	−	
6	130.24	78.6	82.6	27.9	−	−	−	−	130.24	78.6	82.6	27.9	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日
7	152.16	77.8	83.1	33.8	−	−	−	−	128.76	77.8	82.8	28.6	23.40	77.5	84.8	5.3	は月平均(average関数使用)にて
8	229.90	76.3	82.7	54.4	−	−	−	−	130.86	76.6	81.0	30.6	99.04	76.0	84.8	23.8	データを補完しています
9	228.63	77.4	82.2	51.6	−	−	−	−	129.24	77.3	80.2	29.3	99.39	77.6	84.8	22.3	
10	229.13	77.1	82.2	52.5	−	−	−	−	129.48	77.0	80.2	29.8	99.65	77.2	84.8	22.7	
11	230.56	77.1	83.9	52.8	−	−	−	−	130.76	77.4	83.2	29.6	99.80	76.7	84.8	23.3	
12	159.72	76.6	83.5	37.3	−	−	−	−	129.16	76.5	83.2	30.4	30.56	77.3	84.8	6.9	
13	120.40	76.7	83.9	28.1	−	−	−	−	120.40	76.7	83.9	28.1	−	−	−	−	
14	121.97	76.9	83.4	28.2	−	−	−	−	121.97	76.9	83.4	28.2	−	−	−	−	
15	124.35	76.8	84.8	28.8	−	−	−	−	124.35	76.8	84.8	28.8	−	−	−	−	
16	129.38	78.3	84.7	28.1	−	−	−	−	129.38	78.3	84.7	28.1	−	−	−	−	
17	127.80	76.6	85.1	29.9	−	−	−	−	127.80	76.6	85.1	29.9	−	−	−	−	
18	128.70	77.4	83.2	29.1	−	−	−	−	128.70	77.4	83.2	29.1	−	−	−	−	
19	129.84	76.9	83.2	30.0	−	−	−	−	129.84	76.9	83.2	30.0	−	−	−	−	
20	130.14	77.2	84.2	29.7	−	−	−	−	130.14	77.2	84.2	29.7	−	−	−	−	
21	129.88	76.8	84.2	30.1	−	−	−	−	129.88	76.8	84.2	30.1	−	−	−	−	
22	120.21	77.0	82.9	27.6	−	−	−	−	89.34	76.9	82.2	20.6	30.87	77.4	84.8	7.0	
23	99.38	76.8	84.8	23.1	−	−	−	−	−	−	−	−	99.38	76.8	84.8	23.1	
24	149.44	77.5	84.3	33.6	−	−	−	−	50.46	79.0	83.2	10.6	98.98	76.8	84.8	23.0	
25	228.59	77.1	83.9	52.4	−	−	−	−	129.28	77.4	83.2	29.2	99.31	76.7	84.8	23.1	
26	227.91	76.3	84.0	54.1	−	−	−	−	129.64	77.4	83.2	29.3	98.27	74.8	84.8	24.8	
27	229.83	77.5	84.8	51.7	−	−	−	−	130.00	77.5	84.8	29.3	99.83	77.5	84.8	22.5	
28	218.56	77.6	85.6	49.1	−	−	−	−	129.60	78.0	86.1	28.5	88.96	76.9	84.8	20.5	
29	172.25	77.7	85.0	38.3	−	−	−	−	128.90	77.9	85.1	28.5	43.35	77.3	84.8	9.9	
30	128.86	77.6	83.2	28.9	−	−	−	−	128.86	77.6	83.2	28.9	−	−	−	−	
31	130.72	77.8	83.2	29.0	−	−	−	−	130.72	77.8	83.2	29.0	−	−	−	−	
合計	4849.39	−	−	1,107	0.00	−	−	0.0	3,738.60	−	−	849.3	1,110.79	−	−	258.0	
最大	230.56	78.6	85.6	54.4	−	−	−	−	130.86	79.0	86.1	30.8	99.83	77.6	84.8	24.8	
最小	99.38	76.3	81.4	23.1	−	−	−	−	50.46	76.3	80.2	10.6	23.40	74.8	84.8	5.3	
平均	156.00	77.2	83.6	35.7	−	−			124.62	77.3	83.2	28.3	79.34	76.8	84.8	18.0	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、硅砂補給量)

2021年 12月度　No.5-10

日	重油消費量				硅砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	−	1,208	−	1,208	−	−	−	0	
2	−	704	−	704	−	−	−	0	
3	−	905	−	905	−	−	−	0	
4	−	1,072	−	1,072	−	−	−	0	
5	−	1,484	−	1,484	−	4	−	4	
6	−	1,901	866	2,767	−	−	−	0	
7	−	1,762	3,867	5,629	−	−	−	0	
8	−	1,387	1,368	2,755	−	−	−	0	
9	−	1,630	1,629	3,259	−	−	−	0	
10	−	1,356	1,018	2,374	−	−	−	0	
11	−	1,229	930	2,159	−	−	−	0	
12	−	642	184	826	−	−	−	0	
13	−	709	−	709	−	4	−	4	
14	−	306	−	306	−	−	−	0	
15	−	961	−	961	−	−	−	0	
16	−	2,399	−	2,399	−	−	−	0	
17	−	1,453	−	1,453	−	−	−	0	
18	−	1,920	−	1,920	−	−	−	0	
19	−	1,750	−	1,750	−	4	−	4	
20	−	1,795	−	1,795	−	−	−	0	
21	−	1,357	1,457	2,814	−	−	−	0	
22	−	382	3,404	3,786	−	−	−	0	
23	−	1,289	1,207	2,496	−	−	−	0	
24	−	3,263	1,735	4,998	−	−	−	0	
25	−	1,458	1,542	3,000	−	−	4	4	
26	−	1,208	874	2,082	−	−	−	0	
27	−	654	1,027	1,681	−	−	−	0	
28	−	1,296	834	2,130	−	−	−	0	
29	−	1,716	378	2,094	−	4	−	4	
30	−	1,187	−	1,187	−	−	−	0	
31	−	1,165	−	1,165	−	−	−	0	
合計	0	41,548	22,320	63,868	0	16	4	20	
最大	−	3,263	3,867	5,629	−	4	4	4	
最小	−	306	184	306	−	4	4	0	
平均	−	1,340	1,395	2,060	−	4	4	1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2022年 1月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量			放流水量						降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
							簡易処理水量			放流水量							
			（合流）	雨水排水量	流入下水量	（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	mm	m³	m³	m³	m³	
1	晴	9.0	171,558	0	171,558	172,693	0	0	0	122,408	50,285	0.0	26,587	193,211	126,071	67,140	
2	晴	9.5	172,719	0	172,719	173,770	0	0	0	122,602	51,168	0.0	24,825	192,584	124,854	67,730	
3	晴	10.0	173,717	0	173,717	174,807	0	0	0	126,883	47,924	0.0	25,344	194,128	129,228	64,900	
4	晴	9.5	167,264	0	167,264	168,515	0	0	0	111,708	56,807	0.0	26,626	188,954	113,324	75,630	
5	晴	6.9	187,541	0	187,541	188,738	0	0	0	132,525	56,213	0.0	23,948	206,564	133,834	72,730	
6	晴一時曇	4.8	177,689	0	177,689	178,835	0	0	0	122,419	56,416	0.0	26,345	199,086	124,916	74,170	
7	晴	7.0	198,995	0	198,995	200,135	0	0	0	144,117	56,018	0.0	23,617	217,634	144,614	73,020	
8	晴	8.4	180,234	0	180,234	181,335	0	0	0	133,104	48,231	0.0	25,865	201,228	135,518	65,710	
9	晴	6.3	182,666	0	182,666	183,782	0	0	0	133,217	50,565	0.0	25,109	202,877	136,047	66,830	
10	晴	8.9	175,492	0	175,492	176,709	0	0	0	122,822	53,887	0.0	26,285	196,875	123,695	73,180	
11	晴一時雨	7.9	344,722	0	344,722	345,916	65,049	75,511	140,560	147,563	57,793	8.0	30,692	229,620	147,970	81,650	
12	曇一時晴	7.3	187,180	0	187,180	188,378	0	0	0	137,406	50,972	0.0	31,547	213,456	142,126	71,330	
13	晴	7.8	202,358	0	202,358	203,554	0	0	0	151,355	52,199	0.0	29,735	227,245	154,225	73,020	
14	晴	6.0	195,843	0	195,843	197,037	0	0	0	144,431	52,606	0.0	22,913	213,876	140,846	73,030	
15	晴	5.8	176,975	0	176,975	178,172	0	0	0	127,749	50,423	0.0	24,491	196,501	126,001	70,500	
16	晴	6.0	181,555	0	181,555	182,752	0	0	0	132,222	50,530	0.0	22,995	199,544	128,954	70,590	
17	晴	10.0	185,972	0	185,972	187,170	0	0	0	134,237	52,933	0.0	25,263	206,406	132,356	74,050	
18	晴一時曇	7.8	185,119	0	185,119	186,316	0	0	0	138,426	47,890	0.0	29,266	204,282	135,612	68,670	
19	晴	6.4	187,489	0	187,489	188,685	0	0	0	147,531	41,154	0.0	29,298	211,906	153,136	58,770	
20	晴	6.1	188,308	0	188,308	189,506	0	0	0	139,958	49,548	0.0	29,915	213,170	144,130	69,040	
21	晴	6.0	180,463	0	180,463	181,655	0	0	0	131,833	49,822	0.0	32,638	208,105	136,005	72,100	
22	晴	5.8	180,759	0	180,759	181,957	0	0	0	132,547	49,410	0.0	31,362	207,344	137,684	69,660	
23	曇後雨	5.6	338,546	0	338,546	339,741	108,683	36,124	144,807	138,814	56,120	10.5	33,013	220,894	140,364	80,530	
24	晴一時雨	7.5	205,347	0	205,347	206,547	4,734	6,718	11,452	140,164	54,931	0.5	29,420	218,087	142,977	75,110	
25	晴後曇	6.8	196,237	0	196,237	197,435	0	0	0	144,942	52,493	0.0	25,602	216,897	147,137	69,760	
26	晴	6.9	191,952	0	191,952	193,148	0	0	0	137,360	55,788	0.0	24,310	211,401	139,091	72,310	
27	晴一時曇	9.0	185,022	0	185,022	186,218	0	0	0	129,308	56,910	0.0	27,378	207,583	132,333	75,250	
28	晴	9.5	183,903	0	183,903	185,099	0	0	0	145,519	39,580	0.0	26,676	205,645	150,205	55,440	
29	晴	9.0	182,459	0	182,459	183,655	0	0	0	128,009	55,646	0.0	25,657	203,212	130,662	72,550	
30	晴後曇	8.1	179,047	0	179,047	180,244	0	0	0	129,904	50,340	0.0	26,203	200,332	131,492	68,840	
31	晴	6.2	173,998	0	173,998	174,493	0	0	0	124,824	49,669	0.0	24,162	193,225	125,385	67,840	
合計	−	−	6,021,129	0	6,021,129	6,056,997	178,466	118,353	296,819	4,155,907	1,604,271	19.0	837,087	6,401,872	4,210,792	2,191,080	
最大	−	10.0	344,722	−	344,722	345,916	108,683	75,511	144,807	151,355	57,793	10.5	33,013	229,620	154,225	81,650	
最小	−	4.8	167,264	−	167,264	168,515	4,734	6,718	11,452	111,708	39,580	0.5	22,913	188,954	113,324	55,440	
平均	−	7.5	194,230	−	194,230	195,387	59,489	39,451	98,940	134,062	51,751	6.3	27,003	206,512	135,832	70,680	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2022年 1月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水)使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	46,120	90	510	9,208	6,780	1,450	−	−	−	0	0.00	1,060	1.04	410	0.98
2	46,150	90	510	7,988	6,873	873	−	−	−	0	0.00	1,174	1.15	319	0.75
3	46,120	90	510	8,250	6,827	1,164	−	−	−	0	0.00	1,653	1.56	410	1.03
4	46,290	91	510	8,774	6,906	1,754	−	−	−	89	0.23	1,858	2.00	276	0.58
5	46,260	91	510	7,475	6,773	578	−	−	−	220	0.57	2,063	1.87	282	0.60
6	46,290	91	510	8,984	6,848	1,469	−	−	−	219	0.57	2,018	1.98	442	0.94
7	46,000	90	510	7,514	6,798	282	−	−	−	218	0.57	2,554	2.13	295	0.63
8	45,410	89	510	8,639	6,953	1,461	−	−	−	215	0.57	1,539	1.39	355	0.88
9	45,410	89	510	8,279	6,820	1,156	−	−	−	104	0.27	2,029	1.83	432	1.03
10	45,510	89	510	7,582	8,861	883	−	−	−	90	0.24	2,120	2.07	332	0.74
11	65,870	129	510	7,983	10,443	2,653	−	−	−	312	0.57	2,782	1.57	429	0.39
12	52,680	103	510	9,631	10,549	573	−	−	−	142	0.32	2,246	1.96	360	0.85
13	45,450	89	510	7,898	10,592	1,461	−	−	−	57	0.15	2,474	1.96	524	1.20
14	45,440	89	510	2,113	10,674	1,162	−	−	−	0	0.00	2,314	1.92	285	0.65
15	45,410	89	510	3,938	10,598	873	−	−	−	121	0.32	2,166	2.03	415	0.99
16	45,420	89	510	2,725	10,563	584	−	−	−	215	0.57	2,006	1.82	355	0.84
17	45,490	89	510	4,587	10,575	1,154	−	−	−	215	0.57	2,269	2.03	321	0.73
18	45,400	89	510	7,609	10,543	1,749	−	−	−	137	0.36	2,177	1.89	296	0.74
19	45,140	89	510	9,207	9,878	577	−	−	−	0	0.00	2,166	1.76	353	1.03
20	45,460	89	510	8,731	10,548	585	−	−	−	57	0.15	2,029	1.74	479	1.16
21	45,860	90	510	9,681	10,647	2,337	−	−	−	89	0.23	2,200	2.00	422	1.02
22	46,030	90	510	9,719	10,567	581	−	−	−	219	0.57	1,927	1.74	260	0.63
23	67,090	132	510	8,263	10,582	2,667	−	−	−	318	0.57	1,904	0.92	332	0.43
24	64,000	125	510	9,481	9,828	883	−	−	−	237	0.44	1,949	1.61	481	0.94
25	46,050	90	510	8,089	6,823	1,750	−	−	−	0	0.00	2,348	1.94	399	0.91
26	46,100	90	510	7,706	6,864	883	−	−	−	0	0.00	1,858	1.62	433	0.93
27	46,180	91	510	9,058	6,839	2,028	−	−	−	133	0.35	1,414	1.31	289	0.61
28	45,460	89	510	8,420	6,919	1,766	−	−	−	164	0.43	2,485	2.05	463	1.40
29	46,230	91	510	8,918	6,910	289	−	−	−	220	0.57	2,029	1.90	270	0.58
30	46,130	90	510	7,987	6,915	1,746	−	−	−	219	0.57	2,360	2.18	283	0.67
31	46,110	90	510	7,224	6,899	1,169	−	−	−	219	0.57	2,143	2.06	294	0.71
合計	1,486,560	2,914		241,661	265,195	38,540	−	−	−	4,229	−	63,314	−	11,296	−
最大	67,090	132	510	9,719	10,674	2,667	−	−	−	318	0.57	2,782	2.18	524	1.40
最小	45,140	89	510	2,113	6,773	282	−	−	−	57	0.15	1,060	0.92	260	0.39
平均	47,954	94	510	7,796	8,555	1,243	−	−	−	176	0.34	2,042	1.75	364	0.79

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2022年 1月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	簡易処理水量					ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計
	A系	B系	C系	D系	E系				A系	B系	C系	D系	E系			
	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥
1	42,085	35,994	47,992	33,370	33,770	126,071	67,140	193,211	−	−	−	−	−	0	0	0
2	41,484	35,730	47,640	33,710	34,020	124,854	67,730	192,584	−	−	−	−	−	0	0	0
3	43,214	36,863	49,151	32,290	32,610	129,228	64,900	194,128	−	−	−	−	−	0	0	0
4	43,456	29,943	39,925	37,700	37,930	113,324	75,630	188,954	−	−	−	−	−	0	0	0
5	46,554	37,406	49,874	36,270	36,460	133,834	72,730	206,564	−	−	−	−	−	0	0	0
6	49,584	32,285	43,047	36,940	37,230	124,916	74,170	199,086	−	−	−	−	−	0	0	0
7	55,356	38,253	51,005	36,400	36,620	144,614	73,020	217,634	−	−	−	−	−	0	0	0
8	45,586	38,542	51,390	32,750	32,960	135,518	65,710	201,228	−	−	−	−	−	0	0	0
9	46,725	38,281	51,041	33,320	33,510	136,047	66,830	202,877	−	−	−	−	−	0	0	0
10	42,426	34,830	46,439	36,550	36,630	123,695	73,180	196,875	−	−	−	−	−	0	0	0
11	51,886	41,179	54,905	40,490	41,160	147,970	81,650	229,620	−	−	−	−	−	65,049	75,511	140,560
12	53,044	38,178	50,904	35,340	35,990	142,126	71,330	213,456	−	−	−	−	−	0	0	0
13	57,535	41,439	55,251	36,840	36,180	154,225	73,020	227,245	−	−	−	−	−	0	0	0
14	55,296	36,664	48,886	36,830	36,200	140,846	73,030	213,876	−	−	−	−	−	0	0	0
15	43,464	35,373	47,164	35,600	34,900	126,001	70,500	196,501	−	−	−	−	−	0	0	0
16	53,983	32,130	42,841	35,680	34,910	128,954	70,590	199,544	−	−	−	−	−	0	0	0
17	49,884	35,345	47,127	37,450	36,600	132,356	74,050	206,406	−	−	−	−	−	0	0	0
18	48,835	37,190	49,587	34,350	34,320	135,612	68,670	204,282	−	−	−	−	−	0	0	0
19	52,433	43,158	57,545	29,480	29,290	153,136	58,770	211,906	−	−	−	−	−	0	0	0
20	50,074	40,310	53,746	34,440	34,600	144,130	69,040	213,170	−	−	−	−	−	0	0	0
21	47,894	37,762	50,349	35,980	36,120	136,005	72,100	208,105	−	−	−	−	−	0	0	0
22	47,554	38,627	51,503	34,770	34,890	137,684	69,660	207,344	−	−	−	−	−	0	0	0
23	48,546	39,351	52,467	40,540	39,990	140,364	80,530	220,894	−	−	−	−	−	108,683	36,124	144,807
24	44,844	42,057	56,076	37,700	37,410	142,977	75,110	218,087	−	−	−	−	−	4,734	6,718	11,452
25	49,154	41,993	55,990	34,650	35,110	147,137	69,760	216,897	−	−	−	−	−	0	0	0
26	47,324	39,329	52,438	35,940	36,370	139,091	72,310	211,401	−	−	−	−	−	0	0	0
27	44,826	37,503	50,004	37,460	37,790	132,333	75,250	207,583	−	−	−	−	−	0	0	0
28	50,714	42,639	56,852	27,800	27,640	150,205	55,440	205,645	−	−	−	−	−	0	0	0
29	44,063	37,114	49,485	36,120	36,430	130,662	72,550	203,212	−	−	−	−	−	0	0	0
30	44,314	37,362	49,816	34,270	34,570	131,492	68,840	200,332	−	−	−	−	−	0	0	0
31	43,656	35,027	46,702	33,740	34,100	125,385	67,840	193,225	−	−	−	−	−	0	0	0
合計	1,485,793	1,167,857	1,557,142	1,094,770	1,096,310	4,210,792	2,191,080	6,401,872	0	0	0	0	0	178,466	118,353	296,819
最大	57,535	43,158	57,545	40,540	41,160	154,225	81,650	229,620	−	−	−	−	−	108,683	75,511	144,807
最小	41,484	29,943	39,925	27,800	27,640	113,324	55,440	188,954	−	−	−	−	−	4734	6718	11,452
平均	47,929	37,673	50,230	35,315	35,365	135,832	70,680	206,512	−	−	−	−	−	59,489	39,451	98,940

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2022年 1月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	841	460	924	2,225	110.5	57.1	124.8	292.4	4.4	2.4	4.8	11.6	0.54	4.0
2	912	1,177	328	2,417	103.1	131.7	32.6	267.4	4.0	5.2	1.5	10.7	0.46	4.0
3	904	820	587	2,311	106.4	97.7	68.1	272.2	4.3	4.0	2.8	11.1	0.50	4.1
4	970	791	698	2,459	116.5	88.7	82.1	287.3	4.5	3.7	3.2	11.4	0.48	4.0
5	1,164	623	556	2,343	134.2	72.7	67.1	274.0	5.4	2.9	2.6	10.9	0.48	4.0
6	1,012	722	467	2,201	120.1	84.9	55.3	260.3	4.8	3.5	2.2	10.5	0.49	4.0
7	677	812	528	2,017	86.2	101.5	63.2	250.9	3.3	4.0	2.6	9.9	0.51	3.9
8	1,015	443	645	2,103	124.5	52.8	82.8	260.1	4.8	2.1	3.0	9.9	0.49	3.8
9	782	765	562	2,109	96.4	91.1	69.9	257.4	3.6	3.5	2.6	9.7	0.48	3.8
10	598	542	925	2,065	75.1	65.5	112.3	252.9	2.8	2.6	4.4	9.8	0.49	3.9
11	523	610	1,023	2,156	61.1	77.5	121.3	259.9	2.5	2.9	4.9	10.3	0.50	4.0
12	953	914	1,093	2,960	111.2	100.5	129.0	340.7	4.0	3.9	4.6	12.5	0.44	3.7
13	591	1,016	907	2,514	64.8	99.8	91.6	256.2	2.3	4.0	3.6	9.9	0.41	3.9
14	891	332	881	2,104	99.8	36.2	87.7	223.7	3.9	1.4	3.8	9.1	0.45	4.1
15	462	842	728	2,032	61.3	105.2	87.9	254.4	2.3	4.2	3.7	10.2	0.52	4.0
16	1,029	664	393	2,086	122.6	74.3	44.5	241.4	4.8	3.1	1.8	9.7	0.48	4.0
17	686	551	833	2,070	79.6	68.1	103.3	251.0	3.2	2.6	3.9	9.7	0.49	3.9
18	246	1,075	884	2,205	32.4	124.2	95.5	252.1	1.1	5.0	4.1	10.2	0.48	4.0
19	643	937	660	2,240	82.7	109.8	80.0	272.5	3.2	4.6	3.2	11.0	0.50	4.0
20	862	539	875	2,276	123.5	72.9	112.8	309.2	4.6	2.9	4.7	12.2	0.56	3.9
21	923	946	735	2,604	103.3	109.3	87.1	299.7	4.3	4.4	3.4	12.1	0.48	4.0
22	1,061	1,052	1,017	3,130	140.0	132.8	127.1	399.9	5.3	5.3	5.1	15.7	0.52	3.9
23	829	1,024	1,063	2,916	109.4	126.1	136.6	372.1	4.2	5.0	5.3	14.5	0.51	3.9
24	338	916	852	2,106	46.1	107.5	97.0	250.6	1.6	4.4	4.1	10.1	0.50	4.0
25	619	786	620	2,025	75.0	93.9	72.1	241.0	3.0	3.8	3.0	9.8	0.50	4.1
26	382	715	941	2,038	51.3	89.3	115.3	255.9	2.0	3.6	4.7	10.3	0.53	4.0
27	591	974	586	2,151	87.2	142.0	85.4	314.6	3.4	5.7	3.4	12.5	0.60	4.0
28	1,020	582	871	2,473	123.8	73.5	106.5	303.8	5.0	2.9	4.3	12.2	0.51	4.0
29	988	658	729	2,375	139.0	90.3	92.2	321.5	5.4	3.6	4.0	13.0	0.57	4.0
30	460	855	1,022	2,337	63.4	117.6	140.2	321.2	2.5	4.7	5.7	12.9	0.57	4.0
31	428	1,022	891	2,341	63.1	140.2	121.6	324.9	2.4	5.7	4.9	13.0	0.57	4.0
合計	23,400	24,165	23,824	71,389	2,913.6	2,934.7	2,892.9	8,741.2	112.9	117.6	115.9	346.4	−	−
最大	1,164	1,177	1,093	3,130	140.0	142.0	140.2	399.9	5.4	5.7	5.7	15.7	0.60	4.1
最小	246	332	328	2,017	32.4	36.2	32.6	223.7	1.1	1.4	1.5	9.1	0.41	3.7
平均	755	780	769	2,303	94.0	94.7	93.3	282.0	3.6	3.8	3.7	11.2	0.50	4.0

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2022年 1月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	96.8	96.8	96.8	9.95	5.63	12.83	28.41	0.22	0.23	0.26	0.24	298.0	2.5	7.5
2	96.1	96.1	96.1	9.23	12.68	3.74	25.65	0.22	0.23	0.25	0.23	324.0	2.6	8.4
3	95.6	98.2	95.6	11.95	9.52	6.98	28.44	0.26	0.23	0.24	0.25	327.0	2.6	8.5
4	96.3	96.3	96.3	11.70	9.81	8.77	30.29	0.25	0.26	0.26	0.25	258.0	2.8	7.1
5	96.3	96.3	96.3	13.77	7.40	5.78	26.95	0.25	0.25	0.22	0.24	284.0	2.6	7.5
6	96.4	98.2	96.4	11.89	8.26	5.79	25.94	0.24	0.23	0.25	0.24	274.0	4.4	12.0
7	96.6	96.6	96.5	7.74	9.26	5.68	22.68	0.22	0.22	0.21	0.22	354.0	2.2	7.9
8	96.4	96.4	96.4	12.89	5.57	8.28	26.75	0.26	0.26	0.26	0.26	335.0	2.3	7.8
9	96.3	96.3	96.4	11.84	10.96	8.03	30.84	0.32	0.30	0.30	0.30	394.0	2.4	9.3
10	96.4	96.4	96.4	9.14	8.98	14.24	32.36	0.31	0.34	0.31	0.32	446.0	2.6	11.6
11	96.5	96.5	96.5	7.88	9.95	15.09	32.93	0.30	0.33	0.30	0.30	585.0	2.8	16.1
12	96.0	96.0	96.0	15.32	13.77	17.75	46.84	0.37	0.34	0.37	0.36	666.0	4.4	29.4
13	95.7	95.6	97.8	9.46	14.85	13.68	37.99	0.39	0.36	0.37	0.37	470.0	4.0	18.7
14	96.1	96.0	96.0	10.95	3.78	10.25	24.98	0.27	0.25	0.26	0.26	189.0	3.4	6.4
15	96.7	96.6	96.6	5.89	9.40	6.91	22.20	0.25	0.21	0.18	0.21	223.0	3.4	7.6
16	96.3	96.3	96.3	13.59	7.18	3.95	24.72	0.28	0.23	0.21	0.25	185.0	3.4	6.3
17	96.4	96.4	96.4	8.41	5.68	10.46	24.55	0.25	0.21	0.26	0.24	203.0	3.0	6.1
18	96.4	96.3	96.3	3.52	14.23	10.82	28.57	0.30	0.28	0.26	0.27	475.0	3.3	15.4
19	98.3	98.2	98.2	9.81	13.60	8.76	32.17	0.31	0.29	0.27	0.29	606.0	2.9	17.5
20	95.4	95.4	95.3	12.02	8.11	12.63	32.76	0.25	0.27	0.26	0.26	750.0	3.1	23.1
21	96.3	96.3	96.3	13.85	14.05	11.38	39.29	0.31	0.31	0.32	0.32	723.0	3.7	26.6
22	96.7	96.6	96.6	20.54	18.12	15.82	54.48	0.37	0.33	0.30	0.33	683.0	3.0	20.4
23	98.3	96.6	98.3	15.33	17.35	14.86	47.54	0.36	0.33	0.27	0.32	800.0	2.7	21.5
24	96.5	96.5	96.5	6.10	11.82	10.40	28.32	0.36	0.26	0.24	0.27	228.0	4.0	9.1
25	96.5	96.5	98.2	8.28	9.15	7.52	24.95	0.27	0.23	0.24	0.25	253.0	3.7	9.5
26	96.7	95.0	95.0	4.41	8.98	10.99	24.38	0.22	0.24	0.22	0.23	318.0	3.7	11.9
27	95.7	97.2	95.7	7.78	12.96	8.14	28.87	0.22	0.22	0.23	0.23	226.0	3.6	8.2
28	96.6	96.6	96.6	14.05	7.94	11.19	33.19	0.27	0.27	0.25	0.26	288.0	3.3	9.4
29	95.5	97.0	95.4	14.65	9.99	9.88	34.52	0.26	0.27	0.24	0.25	340.0	3.8	13.0
30	97.0	97.0	97.0	6.86	13.22	15.54	35.61	0.26	0.27	0.27	0.27	374.0	3.5	12.9
31	98.5	97.0	97.0	7.09	15.72	12.55	35.37	0.29	0.27	0.25	0.27	444.0	3.2	14.3
合計	−	−	−	325.89	327.94	318.70	972.54	−	−	−	−	12,323.0	−	391.0
最大	98.50	98.20	98.30	20.54	18.12	17.75	54.48	0.39	0.36	0.37	0.37	800.0	4.4	29.4
最小	95.40	95.00	95.00	3.52	3.78	3.74	22.20	0.22	0.21	0.18	0.21	185.0	2.2	6.1
平均	96.4	96.7	96.4	10.51	10.58	10.28	31.37	0.28	0.27	0.27	0.27	397.5	3.2	12.6

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心)

2022年 1月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	220	732	−	952	22.9	75.9	−	98.8	0.9	3.1	−	4.0	0.47	4.1
2	773	193	−	966	86.3	21.4	−	107.8	3.5	0.9	−	4.3	0.50	4.0
3	245	772	−	1,017	24.9	78.2	−	103.0	1.0	3.2	−	4.2	0.46	4.1
4	683	289	−	972	73.0	29.3	−	102.3	2.8	1.2	−	4.0	0.46	3.9
5	121	729	−	850	13.3	75.6	−	88.9	0.5	3.1	−	3.6	0.47	4.1
6	769	203	−	972	78.5	21.1	−	99.6	3.1	0.9	−	3.9	0.47	3.9
7	187	769	−	956	22.5	87.8	−	110.3	0.9	3.5	−	4.4	0.51	4.0
8	944	151	−	1,095	128.7	19.5	−	148.3	4.9	0.8	−	5.7	0.57	3.8
9	78	893	−	971	10.2	111.1	−	121.3	0.4	4.4	−	4.8	0.55	4.0
10	942	39	−	981	125.9	4.9	−	130.9	4.8	0.2	−	5.0	0.56	3.8
11	343	922	−	1,265	43.6	119.3	−	163.0	1.7	4.8	−	6.5	0.57	4.0
12	950	492	−	1,442	125.7	66.2	−	191.9	5.0	2.6	−	7.7	0.59	4.0
13	590	570	−	1,160	76.8	72.3	−	149.2	3.0	2.9	−	5.9	0.56	3.9
14	374	639	−	1,013	51.2	80.3	−	131.5	1.9	3.1	−	4.9	0.54	3.8
15	354	807	−	1,161	47.5	103.6	−	151.1	1.8	3.9	−	5.7	0.54	3.8
16	408	712	−	1,120	53.7	89.5	−	143.1	2.0	3.4	−	5.4	0.53	3.8
17	386	730	−	1,116	45.2	87.7	−	132.9	1.8	3.4	−	5.2	0.53	3.9
18	550	818	−	1,368	70.8	100.6	−	171.4	2.7	3.9	−	6.6	0.55	3.9
19	887	602	−	1,489	109.4	70.9	−	180.3	4.2	2.8	−	6.9	0.53	3.8
20	826	594	−	1,420	101.1	72.7	−	173.8	3.9	2.8	−	6.8	0.53	3.9
21	771	727	−	1,498	96.6	87.1	−	183.7	3.7	3.4	−	7.1	0.52	3.8
22	594	844	−	1,438	72.6	98.4	−	171.0	2.8	3.9	−	6.6	0.51	3.9
23	914	631	−	1,545	107.2	70.7	−	177.9	4.1	2.8	−	6.8	0.49	3.8
24	388	569	−	957	50.7	71.1	−	121.8	1.9	2.8	−	4.7	0.54	3.9
25	526	476	−	1,002	67.3	58.3	−	125.6	2.6	2.3	−	4.8	0.53	3.8
26	374	701	−	1,075	42.8	90.3	−	133.1	1.7	3.3	−	5.1	0.52	3.8
27	437	707	−	1,144	53.2	81.6	−	134.8	2.0	3.3	−	5.3	0.52	3.9
28	537	772	−	1,309	64.6	88.2	−	152.8	2.5	3.5	−	6.0	0.51	3.9
29	568	749	−	1,317	66.8	83.6	−	150.5	2.5	3.3	−	5.9	0.50	3.9
30	518	789	−	1,307	61.6	89.1	−	150.7	2.3	3.6	−	5.9	0.51	3.9
31	549	769	−	1,318	60.1	88.1	−	148.2	2.4	3.4	−	5.8	0.50	3.9
合計	16,806	19,390	−	36,196	2,054.9	2,294.4	−	4,349.4	79.1	90.5	−	169.6	−	−
最大	950	922	−	1,545	128.7	119.3	−	191.9	5.0	4.8	−	7.7	0.59	4.1
最小	78	39	−	850	10.2	4.9	−	88.9	0.4	0.2	−	3.6	0.46	3.8
平均	542	626	0	1,168	66.3	74.0	0.0	140.3	2.6	2.9	0.0	5.5	0.52	3.9

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心、重力濃縮)

2022年 1月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	88.6	90.5	−	−	−	−	
2	89.3	91.1	−	−	−	−	
3	88.3	90.2	−	−	−	−	
4	88.4	90.2	−	−	−	−	
5	88.6	90.5	−	−	−	−	
6	84.7	90.5	−	−	−	−	
7	89.7	89.6	−	−	−	−	
8	90.9	90.8	−	−	−	−	
9	90.5	90.4	−	−	−	−	
10	90.7	90.6	−	−	−	−	
11	89.3	90.8	−	−	−	−	
12	89.7	91.2	−	−	−	−	
13	90.7	90.6	−	−	−	−	
14	92.2	90.1	−	−	−	−	
15	92.0	90.3	−	−	−	−	
16	91.8	90.1	−	−	−	−	
17	88.3	88.4	−	−	−	−	
18	88.9	87.2	−	−	−	−	
19	88.4	86.7	−	−	−	−	
20	90.1	90.1	−	−	−	−	
21	91.6	89.8	−	−	−	−	
22	91.4	89.6	−	−	−	−	
23	91.0	89.1	−	−	−	−	
24	92.0	90.3	−	−	−	−	
25	91.8	90.1	−	−	−	−	
26	88.1	91.6	−	−	−	−	
27	89.8	89.7	−	−	−	−	
28	89.7	89.6	−	−	−	−	
29	89.4	89.3	−	−	−	−	
30	89.5	89.5	−	−	−	−	
31	87.5	89.4	−	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	
最大	92.2	91.6	−	−	−	−	
最小	84.7	86.7	−	−	−	−	
平均	89.8	89.7	0.0	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2022年 1月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m³	t	%	m³	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	1,029	30.6	97.0	127	27.8	78.2	3,364	11.0	−	−	508.5	0.66	
2	1,075	30.8	97.1	130	28.2	78.2	3,538	11.5	−	−	542.0	0.70	
3	1,093	32.8	97.0	134	28.2	79.0	3,103	9.5	−	−	598.5	0.73	
4	1,058	31.3	97.0	131	27.8	78.7	3,045	9.7	−	−	585.0	0.75	
5	994	31.2	96.9	127	27.5	78.3	2,755	8.8	−	−	591.0	0.76	
6	1,038	34.6	96.7	132	28.4	78.5	3,161	9.1	−	−	574.5	0.66	
7	1,076	30.6	97.2	131	28.2	78.5	3,422	11.2	−	−	596.5	0.78	
8	1,085	31.3	97.1	132	28.8	78.1	3,596	11.5	−	−	605.0	0.77	
9	1,034	32.3	96.9	125	27.3	78.2	3,205	9.9	−	−	533.5	0.66	
10	1,167	34.0	97.1	131	30.3	76.9	3,321	9.8	36	4.1	539.0	0.63	
11	1,507	37.3	97.5	171	37.2	78.2	3,234	11.2	375	2.9	739.0	0.79	
12	1,812	57.4	96.8	232	55.1	76.3	2,799	9.0	835	3.3	875.5	0.61	
13	1,444	37.2	97.4	169	37.2	78.0	1,392	9.3	835	3.0	692.0	0.74	
14	695	19.7	97.2	92	19.7	78.6	0	0.0	726	3.0	452.5	0.92	
15	824	24.0	97.1	106	24.0	77.4	0	0.0	859	3.2	630.0	1.05	
16	766	22.0	97.1	101	22.0	78.3	0	0.0	823	3.2	601.5	1.09	
17	768	22.3	97.1	100	22.3	77.8	0	0.0	787	3.1	585.5	1.05	
18	1,363	40.5	97.0	160	35.8	77.6	1,914	10.0	750	3.4	929.5	0.92	
19	1,970	60.2	96.9	240	54.5	77.3	3,248	9.6	799	3.4	1,248.5	0.83	
20	1,933	57.4	97.0	226	50.7	77.6	3,234	9.1	774	3.4	1,210.5	0.84	
21	2,138	58.3	97.3	246	54.1	78.0	3,451	9.9	835	3.6	1,324.5	0.91	
22	1,858	51.9	97.2	224	51.3	77.0	3,190	10.8	774	3.4	1,264.5	0.97	
23	1,853	52.5	97.2	232	50.4	78.3	3,698	12.2	762	3.4	1,256.0	0.96	
24	941	32.9	96.5	123	27.5	77.7	3,393	10.3	−	−	487.0	0.59	
25	956	32.6	96.6	127	28.8	77.4	3,190	9.8	−	−	474.5	0.58	
26	1,020	35.8	96.5	137	30.9	77.4	2,523	7.0	−	−	470.5	0.53	
27	931	31.0	96.7	122	26.8	78.1	2,059	6.6	−	−	454.0	0.59	
28	997	32.2	96.8	133	28.8	78.4	2,480	7.7	−	−	542.0	0.67	
29	1,008	37.0	96.3	130	28.5	78.1	2,567	6.9	−	−	569.0	0.62	
30	1,050	37.0	96.5	127	29.0	77.2	2,378	6.4	−	−	446.5	0.48	
31	1,153	32.9	97.1	138	30.4	77.9	2,581	7.9	−	−	551.0	0.67	
合計	37,636	1,131.6	−	4,639	1,027.6	−	79,837	−	9,970	−	21,477.5	−	
最大	2,138	60.2	97.5	246	55.1	79.0	3,698	12.2	859	4.1	1,324.5	1.09	
最小	695	19.7	96.3	92	19.7	76.3	0	0.0	36	2.9	446.5	0.48	
平均	1,214	36.5	97.0	150	33.1	77.8	2,957	7.1	712	3.3	692.8	0.76	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水A系)

2022年 1月度　No.2-6

日	A系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m³	t	%	m³	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	606	18.0	97.0	75	16.4	78.2	2,016	11.2	−	−	308.0	0.68	
2	572	16.4	97.1	69	15.0	78.2	1,958	11.9	−	−	298.5	0.73	
3	642	19.3	97.0	79	16.5	79.0	1,871	9.7	−	−	361.5	0.75	
4	704	20.8	97.0	87	18.5	78.7	2,016	9.7	−	−	403.0	0.77	
5	549	17.2	96.9	70	15.2	78.3	1,508	8.8	−	−	342.5	0.80	
6	542	18.1	96.7	69	14.8	78.5	1,711	9.5	−	−	320.5	0.71	
7	590	16.8	97.2	72	15.5	78.5	1,900	11.3	−	−	339.5	0.81	
8	450	13.0	97.1	55	12.0	78.1	1,537	11.8	−	−	271.0	0.84	
9	519	16.2	96.9	63	13.7	78.2	1,668	10.3	−	−	283.5	0.70	
10	669	19.9	97.0	77	17.7	76.9	1,987	10.0	−	−	309.5	0.62	
11	631	16.0	97.5	73	16.0	78.1	1,813	11.3	−	−	317.5	0.79	
12	375	12.0	96.8	47	11.2	76.1	1,059	8.8	−	−	175.0	0.58	
13	377	10.4	97.2	47	10.3	78.1	957	9.2	−	−	165.0	0.63	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	493	14.4	97.1	48	10.9	77.2	1,421	9.8	−	−	252.0	0.70	
19	846	26.3	96.9	99	22.3	77.4	2,306	8.8	−	−	397.0	0.60	
20	744	21.8	97.1	79	17.6	77.6	2,001	9.2	−	−	349.0	0.64	
21	739	19.5	97.4	77	17.1	77.9	1,958	10.1	−	−	376.0	0.77	
22	680	18.2	97.3	78	17.9	77.0	2,030	11.1	−	−	372.0	0.82	
23	776	21.1	97.3	93	19.7	78.8	2,523	11.9	−	−	413.0	0.78	
24	577	20.2	96.5	76	16.9	77.7	2,016	10.0	−	−	302.5	0.60	
25	562	19.2	96.6	75	16.9	77.4	1,856	9.7	−	−	291.0	0.61	
26	608	21.3	96.5	81	18.4	77.4	1,537	7.2	−	−	296.5	0.56	
27	439	14.6	96.7	58	12.6	78.1	1,001	6.8	−	−	231.0	0.63	
28	517	16.7	96.8	69	15.0	78.4	1,436	8.6	−	−	294.5	0.71	
29	588	21.6	96.3	76	16.6	78.1	1,595	7.4	−	−	337.5	0.63	
30	441	15.5	96.5	53	12.2	77.2	1,117	7.2	−	−	193.5	0.50	
31	528	15.1	97.2	63	13.9	77.9	1,291	8.6	−	−	259.0	0.69	
合計	15,764	479.7	−	1,906	420.9	−	46,081	−	0	−	8,259.5	−	
最大	846	26.3	97.5	99	22.3	79.0	2,523	11.9	−	−	413.0	0.84	
最小	375	10.4	96.3	47	10.3	76.1	957	6.8	−	−	165.0	0.50	
平均	584	17.8	97.0	71	15.6	77.9	1,707	9.6	−	−	305.9	0.69	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2022年 1月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	423	12.6	97.0	52	11.4	78.2	1,349	10.7	−	−	200.5	0.64	
2	503	14.4	97.1	61	13.2	78.2	1,581	11.0	−	−	243.5	0.68	
3	451	13.5	97.0	55	11.6	79.0	1,233	9.1	−	−	237.0	0.70	
4	354	10.5	97.0	44	9.3	78.7	1,030	9.8	−	−	182.0	0.70	
5	445	14.0	96.9	57	12.3	78.3	1,247	8.9	−	−	248.5	0.71	
6	496	16.5	96.7	63	13.6	78.5	1,450	8.8	−	−	254.0	0.61	
7	486	13.8	97.2	59	12.8	78.5	1,523	11.0	−	−	257.0	0.74	
8	635	18.3	97.1	77	16.9	78.1	2,059	11.2	−	−	334.0	0.73	
9	515	16.1	96.9	62	13.6	78.2	1,537	9.6	−	−	250.0	0.62	
10	468	13.9	97.0	54	12.4	76.9	1,334	9.6	−	−	203.0	0.58	
11	510	13.0	97.5	59	12.9	78.1	1,421	11.0	−	−	236.5	0.73	
12	654	21.0	96.8	82	19.5	76.1	1,740	8.3	−	−	245.5	0.47	
13	164	4.5	97.2	21	4.5	78.1	435	9.6	−	−	46.5	0.41	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	163	4.8	97.1	16	3.6	77.2	493	10.3	−	−	73.5	0.62	
19	359	11.2	96.9	42	9.5	77.4	943	8.4	−	−	141.0	0.51	
20	469	13.7	97.1	50	11.1	77.6	1,233	9.0	−	−	187.5	0.55	
21	587	15.5	97.4	62	13.6	77.9	1,494	9.7	−	−	261.0	0.68	
22	420	11.3	97.3	48	11.0	77.0	1,160	10.3	−	−	196.5	0.70	
23	340	9.3	97.3	41	8.6	78.8	1,175	12.7	−	−	160.5	0.69	
24	364	12.7	96.5	48	10.6	77.7	1,378	10.8	−	−	184.5	0.58	
25	394	13.4	96.6	53	11.9	77.4	1,334	9.9	−	−	183.5	0.55	
26	412	14.5	96.5	55	12.5	77.4	986	6.8	−	−	174.0	0.48	
27	492	16.4	96.7	65	14.1	78.1	1,059	6.5	−	−	223.0	0.54	
28	480	15.5	96.8	64	13.9	78.4	1,044	6.7	−	−	247.5	0.64	
29	420	15.4	96.3	54	11.9	78.1	972	6.3	−	−	231.5	0.60	
30	609	21.5	96.5	74	16.8	77.2	1,262	5.9	−	−	253.0	0.47	
31	625	17.8	97.2	75	16.5	77.9	1,291	7.2	−	−	292.0	0.66	
合計	12,238	375.0	−	1,490	329.6	−	33,756	−	−	−	5,747.0	−	
最大	654	21.5	97.5	82	19.5	79.0	2,059	12.7	−	−	334.0	0.74	
最小	163	4.5	96.3	16	3.6	76.1	435	5.9	−	−	46.5	0.41	
平均	453	13.9	96.9	55	12.2	77.9	1,250	9.0	−	−	212.9	0.61	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2022年 1月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	−	−	−	
2	−	−	−	
3	−	−	−	
4	−	−	−	
5	−	−	−	
6	−	−	−	
7	−	−	−	
8	−	−	−	
9	−	−	−	
10	−	−	−	
11	−	−	−	
12	2.37	−	1.99	
13	−	−	2.02	
14	−	−	−	
15	−	−	−	
16	−	−	−	
17	−	−	−	
18	−	−	−	
19	−	−	−	
20	−	−	−	
21	2.78	2.73	−	
22	−	−	−	
23	−	−	−	
24	−	−	−	
25	−	−	−	
26	5.46	−	−	
27	−	−	−	
28	−	−	−	
29	−	−	−	
30	−	−	−	
31	−	−	2.07	
合計	10.61	2.73	6.08	
最大	5.46	2.73	2.07	
最小	2.37	2.73	1.99	
平均	3.54	2.73	2.03	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2022年 1月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	6.0	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	10.0	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	14.0	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	54	54	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.0	0:00	0:00	0.0	0.00	−	0	−	30.0	0	54	54	0.0	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	14.0	−	54	54	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	6.0	−	54	54	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	10.0	−	54	54	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2022年 1月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	130.32	24:00	0:00	4.1	−	−	−	−	−	2,038	0	2,038	1,916	
2	130.16	24:00	0:00	4.1	−	−	−	−	−	1,762	0	1,762	2,022	
3	130.50	24:00	0:00	4.0	−	−	−	−	−	2,251	0	2,251	1,990	
4	130.58	24:00	0:00	4.1	22.37	37.6	22	−	−	2,115	0	2,115	2,110	
5	130.48	24:00	0:00	3.9	−	−	−	−	−	1,777	0	1,777	2,089	
6	130.50	24:00	0:00	3.9	21.98	34.6	22	−	−	1,623	0	1,623	1,994	
7	129.96	24:00	0:00	3.8	−	−	−	−	−	1,585	0	1,585	1,975	
8	130.02	24:00	0:00	3.8	−	−	−	−	−	1,402	0	1,402	2,118	
9	130.90	24:00	0:00	3.9	−	−	−	−	−	1,226	0	1,226	1,869	
10	130.12	24:00	0:00	3.7	−	−	−	−	−	527	0	527	2,030	
11	129.56	24:00	0:00	3.7	−	−	−	−	−	1,315	0	1,315	2,007	
12	126.52	24:00	0:00	3.9	20.32	34.7	20	−	−	653	0	653	1,939	
13	90.62	17:00	0:30	3.1	20.54	34.4	20	−	−	895	0	895	1,205	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	0:00	11:42	0.2	−	−	−	−	−	−	1,761	1,761	−	
18	59.90	12:25	11:00	2.6	−	−	−	−	4.0	2,004	810	2,814	898	
19	128.92	24:00	0:00	4.2	10.83	29.7	11	−	−	619	0	619	1,734	
20	130.12	24:00	0:00	4.0	−	−	−	−	−	643	0	643	1,807	
21	129.92	24:00	0:00	4.0	11.20	36.6	11	−	−	554	0	554	1,646	
22	129.14	24:00	0:00	3.9	−	−	−	−	−	140	0	140	1,793	
23	131.10	24:00	0:00	4.3	−	−	−	−	−	1,259	0	1,259	1,786	
24	127.78	24:00	0:00	4.0	21.79	37.6	22	−	−	1,298	0	1,298	1,836	
25	127.86	24:00	0:00	4.1	−	−	−	−	−	921	0	921	1,811	
26	128.00	24:00	0:00	4.1	−	−	−	−	−	1,116	0	1,116	1,687	
27	129.72	24:00	0:00	4.1	21.45	34.6	22	−	−	834	0	834	1,574	
28	130.96	24:00	0:00	4.2	−	−	−	−	−	1,062	0	1,062	1,685	
29	130.28	24:00	0:00	3.9	−	−	−	−	−	928	0	928	1,736	
30	130.02	24:00	0:00	4.0	−	−	−	−	−	560	0	560	1,706	
31	130.38	24:00	0:00	4.1	11.05	35.4	11	−	−	1,178	0	1,178	1,707	
合計	3,394.34	629:25	23:12	105.7	161.53	−	161	−	4.0	32,285	2,571	34,856	48,669	
最大	131.10	24:00	11:42	4.3	22.37	37.6	22	−	4.0	2,251	1,761	2,814	2,118	
最小	59.90	0:00	0:00	0.2	10.83	29.7	11	−	4.0	140	0	140	898	
平均	125.72	23:18	7:44	3.8	17.95	35.3	18	−	4.0	1,196	1,286	1,245	1,678	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2022年 1月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	100,240	−	−	−	−	−	−	23	1	24	1	
2	97,160	−	−	−	−	−	−	22	1	23	2	
3	102,980	−	−	−	−	−	−	26	0	26	2	
4	99,960	−	−	−	−	−	−	28	1	29	11	
5	102,860	−	−	−	−	−	−	19	1	20	13	
6	101,950	−	−	−	−	−	−	36	1	37	15	
7	101,400	−	−	−	171	−	31	27	2	29	15	
8	100,570	−	−	−	−	−	−	22	1	23	6	
9	101,880	−	−	−	−	−	−	21	1	22	3	
10	109,660	−	−	−	−	−	−	11	1	12	3	
11	120,990	−	−	−	−	−	−	44	0	44	11	
12	109,210	−	−	−	−	−	−	33	1	34	18	
13	117,950	−	−	−	−	159	−	30	0	30	23	
14	105,840	−	−	−	−	842	−	20	2	22	16	
15	99,590	−	−	−	−	337	−	17	1	18	5	
16	98,860	−	−	−	−	47	−	20	2	22	6	
17	105,270	−	−	−	−	870	−	25	1	26	8	
18	115,050	−	−	−	−	384	−	21	0	21	14	
19	120,580	−	−	−	−	−	−	36	1	37	19	
20	119,420	−	−	−	−	−	26	30	0	30	15	
21	119,260	−	−	−	−	−	39	29	1	30	13	
22	117,450	−	−	−	−	−	−	26	1	27	8	
23	128,080	−	−	−	−	−	−	31	1	32	0	
24	108,340	−	−	−	−	−	−	28	0	28	0	
25	103,870	−	−	−	90	−	−	29	2	31	4	
26	108,800	−	−	−	−	−	−	29	0	29	19	
27	102,340	−	−	−	−	−	75	31	1	32	16	
28	105,840	−	−	−	−	−	15	32	1	33	14	
29	102,950	−	−	−	−	−	−	24	1	25	5	
30	104,970	−	−	−	−	−	−	21	1	22	5	
31	106,480	−	−	−	−	−	−	29	0	29	12	
合計	3,339,800	−	−	−	261	2,639	186	820	27	847	302	
最大	128,080	−	−	−	171	870	75	44	2	44	23	
最小	97,160	−	−	−	90	47	15	11	0	12	0	
平均	107,735	−	−	−	131	440	37	26	1	27	10	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2022年 1月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	42,085	17,350	41.2	294,157	699	1,470	−	4,500	−	5.7	4.1	141	----	882	720	A系の送気量には、A系№5系列の送気量も含まれます。
2	41,484	17,160	41.4	245,251	591	1,400	−	4,200	−	5.8	4.1	101	----	885	720	
3	43,214	17,110	39.6	311,040	720	1,420	−	4,400	−	5.5	4.0	92	----	885	720	
4	43,456	17,530	40.3	311,040	716	1,450	−	4,500	−	5.5	3.8	141	----	872	720	
5	46,554	18,370	39.5	311,040	668	1,520	−	4,300	−	5.1	4.2	132	----	865	720	A系生物反応槽容量
6	49,584	19,770	39.9	311,040	627	1,370	−	3,800	0.53	4.8	4.5	128	----	874	650	1池1244m^3
7	55,356	22,210	40.1	311,040	562	1,400	84.0	4,100	−	4.3	4.6	139	----	867	600	
8	45,586	18,100	39.7	243,360	534	1,500	−	4,800	−	5.2	−	133	----	863	600	
9	46,725	18,820	40.3	318,240	681	1,510	−	4,800	−	5.1	−	141	----	864	600	
10	42,426	16,910	39.9	315,360	743	1,540	−	4,900	−	5.6	−	147	----	874	600	
11	51,886	21,720	41.9	247,185	476	1,530	−	5,000	−	4.6	4.1	141	----	1,278	625	
12	53,044	20,910	39.4	177,480	335	1,510	80.6	5,000	−	4.5	3.4	151	----	872	760	
13	57,535	23,060	40.1	303,840	528	1,590	−	4,900	−	4.2	3.7	125	----	879	740	
14	55,296	22,300	40.3	303,840	549	1,620	−	5,200	0.47	4.3	3.9	110	----	877	680	
15	43,464	16,460	37.9	308,160	709	1,590	−	5,600	−	5.5	−	116	----	876	800	
16	53,983	22,220	41.2	308,160	571	1,530	−	4,900	−	4.4	−	98	----	876	840	
17	49,884	20,150	40.4	303,840	609	1,540	−	4,900	−	4.8	3.2	124	----	869	840	
18	48,835	18,980	38.9	308,160	631	1,530	−	4,700	−	4.9	3.2	125	----	858	880	
19	52,433	22,000	42.0	308,160	588	1,540	−	4,500	0.57	4.6	3.3	124	----	867	920	
20	50,074	19,970	39.9	308,160	615	1,520	−	4,500	−	4.8	2.8	124	----	854	1,040	
21	47,894	19,540	40.8	308,160	643	1,500	77.8	4,600	−	5.0	2.9	128	----	858	1,000	
22	47,554	18,820	39.6	308,160	648	1,610	−	5,000	−	5.0	−	94	----	865	1,120	
23	48,546	19,760	40.7	307,200	633	1,550	−	4,800	−	4.9	−	100	----	1,473	1,080	
24	44,844	18,200	40.6	236,400	527	1,450	−	4,500	−	5.3	3.6	110	----	856	800	
25	49,154	19,850	40.4	234,720	478	1,430	−	4,300	−	4.9	3.9	100	----	870	720	
26	47,324	19,320	40.8	324,000	685	1,480	−	4,600	0.47	5.0	4.0	110	----	860	720	
27	44,826	18,120	40.4	269,520	601	1,510	−	4,600	−	5.3	3.9	110	----	866	720	
28	50,714	21,180	41.8	309,120	610	1,520	82.0	4,500	−	4.7	4.5	90	----	864	620	
29	44,063	18,360	41.7	319,680	726	1,520	−	4,300	−	5.4	−	97	----	860	560	
30	44,314	17,730	40.0	319,680	721	1,530	−	4,400	−	5.4	−	120	----	861	560	
31	43,656	17,400	39.9	316,800	726	1,540	−	4,600	−	5.5	5.0	140	----	865	560	
合計	1,485,793	599,380	−	9,101,993	−	−	−	−	−	−	−	−	0	27,935	23,235	
最大	57,535	23,060	42.0	324,000	743	1,620	84.0	5,600	0.57	5.8	5.0	151	−	1,473	1,120	
最小	41,484	16,460	37.9	177,480	335	1,370	77.8	3,800	0.47	4.2	2.8	90	−	854	560	
平均	47,929	19,335	40.3	293,613	613	1,510	81.1	4,600	0.51	5.0	3.9	120	−	901	750	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2022年 1月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
合計	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
最大	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
最小	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
平均	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2022年 1月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	35,994	13,870	38.5	210,120	584	1,400	−	4,800	−	7.8	6.7	160	----	1,095	480	B系生物反応槽容量
2	35,730	13,590	38.0	211,980	593	1,390	−	4,600	−	7.8	6.8	140	----	1,115	480	1池3883m³
3	36,863	14,110	38.3	238,740	648	1,380	−	4,600	−	7.6	6.7	140	----	1,105	480	
4	29,943	13,480	45.0	216,900	724	1,410	−	4,700	−	9.3	6.6	160	----	1,110	480	
5	37,406	14,700	39.3	207,060	554	1,510	−	4,900	−	7.5	6.6	150	----	1,105	480	
6	32,285	15,680	48.6	227,820	706	1,500	−	4,900	0.26	8.7	7.0	160	----	1,110	460	
7	38,253	17,070	44.6	223,320	584	1,510	84.5	4,900	−	7.3	7.0	190	----	1,125	450	
8	38,542	14,800	38.4	202,980	527	1,550	−	5,000	−	7.3	−	160	----	1,095	450	
9	38,281	14,760	38.6	204,960	535	1,520	−	5,000	−	7.3	−	180	----	1,105	450	
10	34,830	13,520	38.8	239,100	686	1,550	−	5,100	−	8.0	−	210	----	1,100	450	
11	41,179	16,140	39.2	205,800	500	1,530	−	4,900	−	6.8	5.5	180	----	969	600	
12	38,178	16,880	44.2	217,440	570	1,520	81.0	4,900	−	7.3	4.2	180	----	1,191	800	
13	41,439	19,310	46.6	259,800	627	1,530	−	4,800	−	6.7	4.8	160	----	1,140	710	
14	36,664	16,600	45.3	221,580	604	1,550	−	5,100	0.26	7.6	5.9	140	----	1,135	540	
15	35,373	15,740	44.5	208,680	590	1,510	−	5,200	−	7.9	−	160	----	1,161	540	
16	32,130	13,610	42.4	209,280	651	1,520	−	5,300	−	8.7	−	130	----	1,145	540	
17	35,345	13,430	38.0	191,640	542	1,500	−	5,200	−	7.9	5.7	180	----	1,100	540	
18	37,190	15,080	40.5	204,840	551	1,510	−	5,200	−	7.5	5.1	180	----	1,100	600	
19	43,158	16,160	37.4	251,340	582	1,550	−	5,300	0.38	6.5	4.4	170	----	1,059	720	
20	40,310	15,220	37.8	219,180	544	1,520	−	5,300	−	6.9	4.3	170	----	1,135	720	
21	37,762	14,450	38.3	204,300	541	1,540	79.9	5,200	−	7.4	3.6	150	----	1,115	890	
22	38,627	14,800	38.3	204,000	528	1,530	−	4,800	−	7.2	−	140	----	1,028	920	
23	39,351	17,480	44.4	194,280	494	1,480	−	4,600	−	7.1	−	150	----	1,123	920	
24	42,057	16,560	39.4	170,640	406	1,490	−	4,600	−	6.6	7.9	170	----	1,242	420	
25	41,993	16,160	38.5	207,060	493	1,520	−	5,000	−	6.7	6.5	160	----	1,107	480	
26	39,329	15,220	38.7	249,060	633	1,590	−	5,200	0.30	7.1	6.9	160	----	1,100	480	
27	37,503	14,850	39.6	205,140	547	1,560	−	5,100	−	7.5	5.2	150	----	1,085	630	
28	42,639	16,270	38.2	256,020	600	1,540	83.6	5,200	−	6.6	5.0	130	----	1,100	630	
29	37,114	14,400	38.8	217,860	587	1,490	−	5,100	−	7.5	−	160	----	1,080	630	
30	37,362	14,680	39.3	231,660	620	1,460	−	5,000	−	7.5	−	160	----	1,090	600	
31	35,027	13,760	39.3	260,400	743	1,470	−	5,100	−	8.0	5.1	160	----	1,105	600	
合計	1,167,857	472,380	−	6,772,980	−	−	−	−	−	−	−	−	0	34,375	18,170	
最大	43,158	19,310	48.6	260,400	743	1,590	84.5	5,300	0.38	9.3	7.9	210	−	1,242	920	
最小	29,943	13,430	37.4	170,640	406	1,380	79.9	4,600	0.26	6.5	3.6	130	−	969	420	
平均	37,673	15,238	40.4	218,483	580	1,500	82.3	5,000	0.30	7.5	5.8	160	−	1,109	586	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2022年 1月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	47,992	17,940	37.4	387,840	808	1,440	−	5,700	−	7.8	4.3	170	----	1,065	880	C系生物反応槽容量
2	47,640	17,900	37.6	372,540	782	1,400	−	5,200	−	7.8	4.5	140	----	1,085	880	1池3883m³
3	49,151	18,530	37.7	385,800	785	1,360	−	5,100	−	7.6	4.5	140	----	1,075	880	
4	39,925	15,990	40.1	331,200	830	1,420	−	5,200	−	9.3	4.7	180	----	1,080	840	
5	49,874	19,100	38.3	367,680	737	1,440	−	5,200	−	7.5	4.7	170	----	1,075	840	
6	43,047	15,840	36.8	319,740	743	1,480	−	5,700	0.26	8.7	4.7	160	----	1,080	800	
7	51,005	19,730	38.7	301,680	591	1,390	85.3	5,000	−	7.3	4.8	190	----	1,095	810	
8	51,390	19,330	37.6	329,160	641	1,330	−	4,900	−	7.3	−	190	----	1,065	750	
9	51,041	19,170	37.6	352,500	691	1,410	−	4,800	−	7.3	−	180	----	1,075	750	
10	46,439	17,720	38.2	384,900	829	1,390	−	4,900	−	8.0	−	220	----	1,070	750	
11	54,905	18,630	33.9	345,480	629	1,340	−	4,800	−	6.8	4.8	170	702	1,061	810	
12	50,904	16,830	33.1	311,820	613	1,240	81.3	4,500	−	7.3	3.2	200	----	1,159	1,240	
13	55,251	18,220	33.0	350,580	635	1,260	−	4,000	−	6.7	4.7	190	----	1,110	930	
14	48,886	16,110	33.0	342,180	700	1,280	−	4,300	0.32	7.6	7.1	150	----	1,105	580	
15	47,164	15,390	32.6	302,220	641	1,220	−	4,700	−	7.9	−	180	----	1,129	460	
16	42,841	14,470	33.8	302,220	705	1,240	−	4,800	−	8.7	−	140	----	1,115	420	
17	47,127	17,780	37.7	313,680	666	1,240	−	4,700	−	7.9	8.2	210	----	1,070	420	
18	49,587	20,050	40.4	339,780	685	1,270	−	4,900	−	7.5	7.7	200	----	1,070	440	
19	57,545	21,390	37.2	385,560	670	1,370	−	5,300	0.43	6.5	8.6	190	----	1,031	400	
20	53,746	20,330	37.8	380,460	708	1,380	−	5,400	−	6.9	6.6	200	----	1,105	520	
21	50,349	19,320	38.4	342,720	681	1,470	78.5	5,500	−	7.4	9.3	180	----	1,085	375	
22	51,503	19,630	38.1	329,040	639	1,630	−	5,700	−	7.2	−	160	----	1,042	960	
23	52,467	22,690	43.2	354,720	676	1,570	−	5,300	−	7.1	−	180	----	1,217	930	
24	56,076	20,660	36.8	334,080	596	1,460	−	5,300	−	6.6	6.3	190	----	1,208	620	
25	55,990	20,960	37.4	317,640	567	1,470	−	5,400	−	6.7	6.6	180	----	1,123	560	
26	52,438	19,980	38.1	379,380	723	1,600	−	5,900	0.30	7.1	7.0	170	----	1,070	560	
27	50,004	19,570	39.1	368,760	737	1,630	−	6,000	−	7.5	5.3	180	----	1,055	730	
28	56,852	21,470	37.8	389,400	685	1,610	82.8	5,900	−	6.6	4.7	140	----	1,070	830	
29	49,485	19,120	38.6	366,300	740	1,610	−	6,400	−	7.5	−	140	----	1,050	890	
30	49,816	19,340	38.8	384,240	771	1,530	−	6,200	−	7.5	−	180	----	1,060	920	
31	46,702	18,310	39.2	402,420	862	1,530	−	6,100	−	8.0	4.0	170	----	1,075	920	
合計	1,557,142	581,500	−	10,875,720	−	−	−	−	−	−	−	−	702	33,775	22,695	
最大	57,545	22,690	43.2	402,420	862	1,630	85.3	6,400	0.43	9.3	9.3	220	702	1,217	1,240	
最小	39,925	14,470	32.6	301,680	567	1,220	78.5	4,000	0.26	6.5	3.2	140	702	1,031	375	
平均	50,230	18,758	37.3	350,830	698	1,420	82.0	5,300	0.33	7.5	5.7	180	702	1,090	732	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2022年 1月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	33,370	13,260	39.7	218,636	655	1,430	−	4,500	−	9.9	6.8	91	----	896	560	D系生物反応槽容量
2	33,710	13,440	39.9	216,790	643	1,400	−	4,500	−	9.8	7.1	100	----	903	520	1池3424m³
3	32,290	12,850	39.8	213,549	661	1,380	−	4,400	−	10.2	7.2	91	----	916	520	嫌気槽864m3
4	37,700	15,020	39.8	213,933	567	1,420	−	4,400	−	8.7	7.8	90	----	918	485	好気槽2560m3
5	36,270	14,450	39.8	215,858	595	1,500	−	4,600	−	9.1	7.9	98	----	938	480	
6	36,940	14,730	39.9	215,046	582	1,510	−	4,600	0.40	8.9	7.3	88	----	942	520	
7	36,400	14,510	39.9	215,184	591	1,480	80.9	5,000	−	9.0	6.8	97	----	952	510	
8	32,750	13,040	39.8	214,658	655	1,430	−	5,600	−	10.0	−	100	----	908	480	
9	33,320	13,250	39.8	213,555	641	1,430	−	5,600	−	9.9	−	100	----	921	480	
10	36,550	14,580	39.9	212,125	580	1,430	−	5,600	−	9.0	−	100	----	922	480	
11	40,490	16,080	39.7	211,304	522	1,460	−	5,700	−	8.1	5.4	120	----	1,044	550	
12	35,340	14,050	39.8	195,348	553	1,550	79.4	5,900	−	9.3	4.0	100	----	992	761	
13	36,840	14,680	39.8	213,524	580	1,520	−	5,700	−	8.9	4.6	95	----	882	680	
14	36,830	14,670	39.8	217,071	589	1,490	−	5,500	0.34	8.9	5.8	98	----	841	550	
15	35,600	14,170	39.8	216,254	607	1,490	−	5,400	−	9.2	−	97	----	828	560	
16	35,680	14,190	39.8	215,261	603	1,480	−	5,300	−	9.2	−	120	----	931	560	
17	37,450	14,940	39.9	212,866	568	1,490	−	5,300	−	8.8	5.9	110	----	898	560	
18	34,350	13,690	39.9	216,610	631	1,490	−	5,500	−	9.6	4.8	66	----	927	660	
19	29,480	12,880	43.7	204,031	692	1,450	−	5,200	0.41	11.2	4.3	120	999	979	760	
20	34,440	13,720	39.8	215,676	626	1,390	−	5,200	−	9.5	4.2	110	----	1,016	750	
21	35,980	14,330	39.8	218,504	607	1,440	77.0	5,200	−	9.1	4.5	120	----	970	720	
22	34,770	13,880	39.9	216,890	624	1,570	−	5,100	−	9.5	−	90	----	928	760	
23	40,540	16,150	39.8	215,758	532	1,540	−	4,900	−	8.1	−	93	----	973	760	
24	37,700	15,020	39.8	177,691	471	1,570	−	5,400	−	8.7	7.3	100	----	913	480	
25	34,650	13,810	39.9	216,686	625	1,600	−	5,400	−	9.5	6.7	82	----	897	520	
26	35,940	14,320	39.8	214,273	596	1,580	−	5,300	0.32	9.1	6.8	83	----	890	520	
27	37,460	14,920	39.8	213,183	569	1,580	−	5,300	−	8.8	5.1	80	----	931	680	
28	27,800	13,090	47.1	186,487	671	1,550	81.5	5,200	−	11.8	5.2	88	780	965	680	
29	36,120	14,380	39.8	213,103	590	1,430	−	5,100	−	9.1	−	100	----	953	680	
30	34,270	13,670	39.9	213,157	622	1,440	−	5,200	−	9.6	−	110	----	950	680	
31	33,740	13,440	39.8	215,269	638	1,430	−	5,100	−	9.7	4.8	110	----	934	680	
合計	1,094,770	439,210	−	6,568,280	−	−	−	−	−	−	−	−	1,779	28,858	18,586	
最大	40,540	16,150	47.1	218,636	692	1,600	81.5	5,900	0.41	11.8	7.9	120	999	1,044	761	
最小	27,800	12,850	39.7	177,691	471	1,380	77.0	4,400	0.32	8.1	4.0	66	780	828	480	
平均	35,315	14,168	40.1	211,880	600	1,480	79.7	5,200	0.37	9.4	5.9	98	890	931	600	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2022年 1月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	33,770	13,460	39.9	216,975	643	1,360	−	4,800	−	9.7	7.7	84	----	996	440	E系生物反応槽容量
2	34,020	13,580	39.9	216,770	637	1,370	−	4,900	−	9.7	6.9	99	----	972	480	1池3424m³
3	32,610	12,990	39.8	212,721	652	1,370	−	4,800	−	10.1	7.1	96	----	952	480	嫌気槽864m3
4	37,930	15,110	39.8	211,910	559	1,410	−	4,700	−	8.7	7.4	100	----	956	480	好気槽2560m3
5	36,460	14,520	39.8	214,771	589	1,490	−	4,700	−	9.0	7.7	110	----	942	480	
6	37,230	14,860	39.9	214,735	577	1,500	−	4,700	0.41	8.8	7.4	98	----	942	520	
7	36,620	14,610	39.9	214,849	587	1,520	82.1	5,100	−	9.0	6.5	110	----	939	535	
8	32,960	13,140	39.9	214,435	651	1,520	−	5,700	−	10.0	−	110	----	940	560	
9	33,510	13,330	39.8	211,079	630	1,480	−	5,400	−	9.8	−	100	----	933	560	
10	36,630	14,610	39.9	206,755	564	1,470	−	5,500	−	9.0	−	99	----	936	560	
11	41,160	16,340	39.7	205,944	500	1,490	−	5,600	−	8.0	5.1	130	----	882	600	
12	35,990	14,300	39.7	190,095	528	1,580	79.5	5,900	−	9.1	4.1	100	----	1,057	764	
13	36,180	14,440	39.9	209,003	578	1,550	−	5,500	−	9.1	4.8	99	----	837	680	
14	36,200	14,420	39.8	212,523	587	1,510	−	5,300	0.33	9.1	6.2	100	----	922	540	
15	34,900	13,910	39.9	211,651	606	1,480	−	5,300	−	9.4	−	100	----	971	560	
16	34,910	13,910	39.8	210,672	603	1,480	−	5,200	−	9.4	−	120	----	939	560	
17	36,600	14,600	39.9	208,094	569	1,500	−	5,300	−	9.0	5.9	110	----	892	560	
18	34,320	13,690	39.9	211,711	617	1,530	−	5,500	−	9.6	5.0	67	----	973	660	
19	29,290	12,970	44.3	201,339	687	1,530	−	5,400	0.38	11.2	4.4	120	998	944	760	
20	34,600	13,790	39.9	216,717	626	1,460	−	5,400	−	9.5	4.2	110	----	943	770	
21	36,120	14,390	39.8	219,564	608	1,500	77.4	5,200	−	9.1	4.2	120	----	968	800	
22	34,890	13,940	40.0	217,987	625	1,600	−	5,100	−	9.4	−	95	----	914	760	
23	39,990	15,940	39.9	217,023	543	1,550	−	4,900	−	8.2	−	90	----	1,070	760	
24	37,410	14,930	39.9	174,397	466	1,580	−	5,300	−	8.8	7.4	110	----	1,009	480	
25	35,110	14,000	39.9	213,948	609	1,580	−	5,100	−	9.4	7.0	87	----	945	520	
26	36,370	14,410	39.6	211,729	582	1,560	−	5,000	0.33	9.0	7.1	86	----	941	520	
27	37,790	15,070	39.9	209,341	554	1,560	−	5,000	−	8.7	5.4	87	----	880	680	
28	27,640	13,120	47.5	182,213	659	1,530	80.6	4,900	−	11.9	5.4	85	780	936	680	
29	36,430	14,520	39.9	209,391	575	1,420	−	5,000	−	9.0	−	110	----	961	680	
30	34,570	13,800	39.9	209,560	606	1,420	−	4,900	−	9.5	−	110	----	957	680	
31	34,100	13,590	39.9	211,660	621	1,400	−	4,900	−	9.6	4.9	110	----	956	680	
合計	1,096,310	440,290	−	6,489,562	−	−	−	−	−	−	−	−	1,778	29,405	18,789	
最大	41,160	16,340	47.5	219,564	687	1,600	82.1	5,900	0.41	11.9	7.7	130	998	1,070	800	
最小	27,640	12,970	39.6	174,397	466	1,360	77.4	4,700	0.33	8.0	4.1	67	780	837	440	
平均	35,365	14,203	40.2	209,341	592	1,490	79.9	5,200	0.36	9.3	6.0	100	889	949	606	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2022年 1月度　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量（受入れ汚泥量）				脱水ケーキ（受入れ量）	脱水ケーキ（受入れ固形物量）	汚泥量（受入れ汚泥量）				脱水ケーキ（受入れ量）	脱水ケーキ（受入れ量）	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	t	m³	t	t	
1	1,135	0.88	10.00	1000	−	−	337	0.96	3.24	324	−	−	
2	1,051	0.88	9.29	929	−	−	254	0.94	2.39	239	−	−	
3	1,090	1.03	11.24	1124	−	−	291	0.96	2.79	279	−	−	
4	1,251	0.95	11.83	1183	−	−	313	0.94	2.94	294	−	−	
5	1,197	0.96	11.50	1150	−	−	347	0.96	3.33	333	−	−	
6	1,146	0.95	10.83	1083	−	−	347	0.93	3.23	323	−	−	
7	1,140	0.94	10.75	1075	−	−	342	0.95	3.25	325	−	−	
8	1,101	0.92	10.18	1018	−	−	299	0.95	2.84	284	−	−	
9	1,116	0.95	10.58	1058	−	−	322	0.96	3.09	309	−	−	
10	1,217	0.88	10.74	1074	−	−	317	0.96	3.04	304	−	−	
11	1,194	0.92	11.04	1104	−	−	347	0.95	3.30	330	−	−	
12	1,198	0.90	10.83	1083	−	−	347	0.92	3.19	319	−	−	
13	1,196	0.91	10.92	1092	−	−	347	0.95	3.30	330	−	−	
14	1,194	0.89	10.63	1063	−	−	347	0.99	3.44	344	−	−	
15	1,197	0.92	10.99	1099	−	−	347	0.97	3.37	337	−	−	
16	1,197	0.90	10.75	1075	−	−	347	0.94	3.26	326	−	−	
17	1,198	0.95	11.39	1139	−	−	347	0.96	3.33	333	−	−	
18	1,197	0.86	10.28	1028	−	−	347	0.99	3.44	344	−	−	
19	1,196	0.79	9.50	950	−	−	347	0.97	3.37	337	−	−	
20	1,198	0.82	9.86	986	−	−	347	0.96	3.33	333	−	−	
21	1,192	0.80	9.58	958	−	−	347	0.96	3.33	333	−	−	
22	1,198	0.88	10.54	1054	−	−	347	0.95	3.30	330	−	−	
23	1,195	0.90	10.72	1072	−	−	347	0.96	3.33	333	−	−	
24	1,200	0.92	11.00	1100	−	−	347	0.97	3.37	337	−	−	
25	1,198	0.90	10.74	1074	−	−	347	0.96	3.33	333	−	−	
26	1,196	0.89	10.62	1062	−	−	347	0.96	3.33	333	−	−	
27	1,196	0.87	10.45	1045	−	−	347	0.93	3.30	330	−	−	
28	1,196	0.85	10.19	1019	−	−	347	0.95	3.30	330	−	−	
29	1,196	0.87	10.44	1044	−	−	347	0.97	3.37	337	−	−	
30	1,197	0.88	10.51	1051	−	−	347	0.96	3.33	333	−	−	
31	495	0.94	4.66	466	−	−	247	0.96	2.37	237	−	−	
合計	35,868	−	322.58	32258	0.00	0.00	10,356	−	99.13	9913	−	−	
最大	1,251	1.03	11.83	1183	−	−	347	0.99	3.44	344	−	−	
最小	495	0.79	4.66	466	−	−	247	0.92	2.37	237	−	−	
平均	1,157	0.90	10.41	1041	−	−	334	0.96	3.20	320	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2022年 1月度　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備 考
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量	濃度	固形物量	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量						
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t	
1	−	−	−	−	−	−	798	0.85	−	6.8	−	6.8	676	−	−	157	0.89	1.4	
2	−	−	−	−	−	−	797	0.87	−	6.9	−	6.9	690	−	−	155	0.89	1.4	
3	−	−	−	−	−	−	799	1.06	−	8.5	−	8.5	845	−	−	155	1.03	1.6	
4	−	−	−	−	−	−	938	0.95	−	8.9	−	8.9	889	−	−	200	0.95	1.9	
5	−	−	−	−	−	−	850	0.96	−	8.2	−	8.2	817	−	−	155	0.95	1.5	
6	−	−	−	−	−	−	799	0.95	−	7.6	−	7.6	760	−	−	155	0.94	1.5	
7	−	−	−	−	−	−	798	0.94	−	7.5	−	7.5	750	−	−	155	0.94	1.5	
8	−	−	−	−	−	−	802	0.92	−	7.3	−	7.3	734	−	−	155	0.93	1.4	
9	−	−	−	−	−	−	794	0.94	−	7.5	−	7.5	749	−	−	155	0.94	1.5	
10	−	−	−	−	−	−	900	0.86	−	7.7	−	7.7	770	−	−	155	0.88	1.4	
11	−	−	−	−	−	−	847	0.91	−	7.7	−	7.7	774	−	−	85	0.93	0.8	
12	−	−	−	−	−	−	851	0.90	−	7.6	−	7.6	764	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	849	0.90	−	7.6	−	7.6	762	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	847	0.85	−	7.2	−	7.2	719	−	−	155	0.91	1.4	
15	−	−	−	−	−	−	850	0.90	−	7.6	−	7.6	762	−	−	155	0.93	1.4	
16	−	−	−	−	−	−	850	0.88	−	7.5	−	7.5	749	−	−	155	0.90	1.4	
17	−	−	−	−	−	−	851	0.95	−	8.1	−	8.1	806	−	−	155	0.95	1.5	
18	−	−	−	−	−	−	850	0.80	−	6.8	−	6.8	684	−	−	155	0.85	1.3	
19	−	−	−	−	−	−	849	0.72	−	6.1	−	6.1	613	−	−	155	0.79	1.2	
20	−	−	−	−	−	−	851	0.77	−	6.5	−	6.5	653	−	−	155	0.82	1.3	
21	−	−	−	−	−	−	845	0.74	−	6.3	−	6.3	625	−	−	105	0.87	0.9	
22	−	−	−	−	−	−	851	0.85	−	7.2	−	7.2	724	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	848	0.87	−	7.4	−	7.4	739	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	853	0.89	−	7.6	−	7.6	763	−	−	155	0.90	1.4	
25	−	−	−	−	−	−	851	0.87	−	7.4	−	7.4	741	−	−	155	0.89	1.4	
26	−	−	−	−	−	−	849	0.86	−	7.3	−	7.3	729	−	−	155	0.88	1.4	
27	−	−	−	−	−	−	849	0.84	−	7.2	−	7.2	715	−	−	155	0.87	1.4	
28	−	−	−	−	−	−	849	0.81	−	6.9	−	6.9	689	−	−	155	0.85	1.3	
29	−	−	−	−	−	−	849	0.83	−	7.1	−	7.1	707	−	−	155	0.86	1.3	
30	−	−	−	−	−	−	850	0.84	−	7.2	−	7.2	718	−	−	155	0.87	1.4	
31	−	−	−	−	−	−	248	0.92	−	2.3	−	2.3	229	−	−	155	0.95	1.5	
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	25512	−	−	223.5	0.0	223.5	22345	−	−	4112	−	37.13	
最大	−	−	−	−	−	−	938	1.06	−	8.9	−	8.9	889	−	−	200	1.03	1.9	
最小	−	−	−	−	−	−	248	0.72	−	2.3	−	2.3	229	−	−	85	0.79	0.8	
平均	−	−	−	−	−	−	823	0.88	−	7.2	−	7.2	721	−	−	152	0.90	1.4	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2022年 1月度　No.5-3

日	スクリュープレス脱水機													備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	30	0.2	97.0	1	0.2	78.0	–	–	36	4.1	26.5	1.19	–	
11	366	8.3	96.5	39	8.3	78.7	–	–	375	2.9	185.0	0.58	–	
12	783	24.4	96.7	104	24.4	76.5	–	–	835	3.3	455.0	0.71	–	
13	903	22.3	96.9	101	22.3	78.0	–	–	835	3.0	480.5	0.69	–	
14	695	19.7	96.5	92	19.7	78.6	–	–	726	3.0	452.5	0.74	–	
15	824	24.0	96.7	106	24.0	77.4	–	–	859	3.2	630.0	0.93	–	
16	766	22.0	96.7	101	22.0	78.3	–	–	823	3.2	601.5	0.95	–	
17	768	22.3	96.7	100	22.3	77.8	–	–	787	3.1	585.5	0.92	–	
18	707	21.3	96.9	97	21.3	77.9	–	–	750	3.4	604.0	1.09	–	
19	765	22.7	96.9	100	22.7	77.2	–	–	799	3.4	710.5	1.22	–	
20	720	21.9	96.9	98	21.9	77.6	–	–	774	3.4	674.0	1.20	–	
21	812	23.4	97.1	107	23.4	78.1	–	–	835	3.6	687.5	1.17	–	
22	758	22.4	97.0	98	22.4	77.1	–	–	774	3.4	696.0	1.22	–	
23	737	22.1	97.0	98	22.1	77.6	–	–	762	3.4	682.5	1.23	–	
24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
合計	9,634	277.0	–	1,242	277.1	–	–	–	9,970	–	7,471.00	–	0	
最大	903	24.4	97.1	107	24.4	78.7	–	–	859	4.1	710.5	1.23	–	
最小	30	0.2	96.5	1	0.2	76.5	–	–	36	2.9	26.5	0.58	–	
平均	688	20.0	97.1	89	19.8	77.7	–	–	712	3.6	533.6	1.08	–	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2022年 1月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	10:18	−	−	−	−	−	4.0	−	740	740	−	
11	7.84	3:00	20:22	1.0	−	−	−	−	−	1,961	1,595	3,556	149	
12	99.15	24:00	0:00	3.5	−	−	−	−	−	2,035	0	2,035	1,309	
13	98.68	24:00	0:00	3.3	−	−	−	−	−	1,881	0	1,881	1,259	
14	95.95	24:00	0:00	2.9	19.60	32.7	20	−	4.0	1,725	0	1,725	1,259	
15	100.34	24:00	0:00	3.2	−	−	−	−	−	1,438	0	1,438	1,283	
16	100.32	24:00	0:00	3.2	−	−	−	−	−	1,135	0	1,135	1,365	
17	99.46	24:00	0:00	3.1	10.83	31.7	11	−	−	1,812	0	1,812	1,246	
18	99.15	24:00	0:00	3.2	−	−	−	−	−	1,511	0	1,511	1,177	
19	98.95	24:00	0:00	2.5	10.94	36.8	11	−	−	1,484	0	1,484	1,364	
20	100.08	24:00	0:00	3.3	−	−	−	−	−	1,275	0	1,275	1,365	
21	99.63	24:00	0:00	3.2	10.86	33.6	11	−	−	1,536	0	1,536	1,321	
22	99.84	24:00	0:00	3.2	−	−	−	−	−	1,490	0	1,490	1,364	
23	99.48	24:00	0:00	3.3	−	−	−	−	−	1,845	0	1,845	1,340	
24	45.55	10:53	0:30	1.7	−	−	−	−	−	485	0	485	654	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	1,244.42	12.58	31:10	40.6	52.23	134.8	53	−	8.0	21,613	2,335	23,948	16,455	
最大	100.34	1.00	20:22	3.5	19.60	36.8	20	−	4.0	2,035	1,595	3,556	1,365	
最小	7.84	0.13	0:00	1.0	10.83	31.7	11	−	4.0	485	0	485	149	
平均	88.89	0.90	10:23	2.90	13.06	33.5	13.25	−	4.00	1,544	1,168	1,596.53	1,175	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2022年 1月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	−	978			978	−	201.0			201.0	−	7.6			7.6
2	896	−			896	212.1	−			212.1	7.4	−			7.4
3	−	935			935	−	234.5			234.5	−	9.0			9.0
4	1,051	−			1,051	243.2	−			243.2	9.3	−			9.3
5	−	1,042			1,042	−	249.7			249.7	−	9.2			9.2
6	991	−			991	218.7	−			218.7	8.2	−			8.2
7	−	985			985	−	215.3			215.3	−	8.4			8.4
8	946	−			946	209.4	−			209.4	8.0	−			8.0
9	−	961			961	−	227.3			227.3	−	8.5			8.5
10	1,062	−			1,062	224.9	−			224.9	8.3	−			8.3
11	98	1,011			1,109	19.8	191.6			211.4	0.8	8.0			8.8
12	1,097	101			1,198	243.9	23.5			267.4	9.0	0.8			9.8
13	143	1,053			1,196	31.0	231.7			262.7	1.2	8.9			10.1
14	701	338			1,039	166.0	77.0			243.0	5.8	2.7			8.5
15	−	1,042			1,042	−	242.3			242.3	−	8.9			8.9
16	1,042	−			1,042	244.8	−			244.8	9.1	−			9.1
17	−	1,043			1,043	−	216.7			216.7	−	9.2			9.2
18	1,042	−			1,042	221.8	−			221.8	7.9	−			7.9
19	−	1,041			1,041	−	197.4			197.4	−	7.4			7.4
20	1,043	−			1,043	227.4	−			227.4	8.1	−			8.1
21	134	953			1,087	26.2	191.1			217.3	1.0	6.8			7.8
22	1,198	−			1,198	262.7	−			262.7	9.5	−			9.5
23	87	1,108			1,195	20.5	260.7			281.2	0.7	9.1			9.8
24	1,045	−			1,045	235.0	−			235.0	8.9	−			8.9
25	−	1,043			1,043	−	223.3			223.3	−	8.5			8.5
26	1,041	−			1,041	238.3	−			238.3	8.5	−			8.5
27	−	1,041			1,041	−	218.5			218.5	−	8.2			8.2
28	1,041	−			1,041	212.4	−			212.4	7.9	−			7.9
29	−	1,041			1,041	−	205.1			205.1	−	8.2			8.2
30	1,042	−			1,042	238.9	−			238.9	8.4	−			8.4
31	−	340			340	−	81.6			81.6	−	3.0			3.0
合計	15,700	16,056			31,756	3,497.0	3,488.3			6,985	128.0	132.4			260.4
最大	1,198	1,108			1,198	262.7	260.7			281.2	9.5	9.2			10.1
最小	87	101			340	19.8	23.5			81.6	0.7	0.8			3.0
平均	826	892			1,024	184.1	193.8			225.3	6.7	7.4			8.4

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2022年 1月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.88	3.8	－	88.3			88.4	－	1,363			1,363	－	0.10			0.10	
2	0.89	3.5	93.1	－			92.5	1,146	－			1,146	0.09	－			0.09	
3	1.03	3.8	－	93.5			93.8	－	1,204			1,204	－	0.09			0.09	
4	0.94	3.8	94.3	－			93.9	1,465	－			1,465	0.10	－			0.10	
5	0.96	3.7	－	92.1			92.0	－	1,421			1,421	－	0.09			0.09	
6	0.95	3.7	86.9	－			87.2	1,334	－			1,334	0.09	－			0.09	
7	0.94	3.9	－	90.9			90.3	－	1,276			1,276	－	0.09			0.09	
8	0.92	3.8	92.4	－			92.0	1,291	－			1,291	0.09	－			0.09	
9	0.95	3.8	－	93.6			93.4	－	1,262			1,262	－	0.09			0.09	
10	0.88	3.7	89.3	－			89.2	1,421	－			1,421	0.09	－			0.09	
11	0.92	4.2	88.7	85.9			86.3	131	1,334			1,465	0.09	0.09			0.09	
12	0.90	3.7	91.4	90.6			90.7	1,465	131			1,595	0.09	0.09			0.09	
13	0.91	3.8	94.0	93.1			92.7	203	1,407			1,610	0.10	0.09			0.09	
14	0.89	3.5	93.1	89.6			92.4	1,436	87			1,523	0.14	0.02			0.10	
15	0.92	3.7	－	92.5			92.7	－	1,363			1,363	－	0.09			0.09	
16	0.90	3.7	96.6	－			96.8	1,392	－			1,392	0.09	－			0.09	
17	0.95	4.2	－	92.5			92.9	－	1,349			1,349	－	0.09			0.09	
18	0.86	3.6	88.1	－			87.8	1,378	－			1,378	0.09	－			0.09	
19	0.80	3.8	－	88.9			89.2	－	1,363			1,363	－	0.09			0.09	
20	0.82	3.6	95.2	－			94.2	1,378	－			1,378	0.09	－			0.09	
21	0.80	3.6	88.9	89.0			89.7	174	1,262			1,436	0.09	0.09			0.09	
22	0.88	3.6	90.2	－			90.5	1,450	－			1,450	0.08	－			0.08	
23	0.90	3.5	91.5	91.5			90.7	116	1,494			1,610	0.09	0.09			0.09	
24	0.92	3.8	92.4	－			92.7	1,349	－			1,349	0.09	－			0.09	
25	0.90	3.8	－	90.4			90.4	－	1,523			1,523	－	0.10			0.10	
26	0.89	3.6	91.3	－			91.4	1,363	－			1,363	0.09	－			0.09	
27	0.87	3.7	－	90.0			90.1	－	1,479			1,479	－	0.10			0.10	
28	0.85	3.7	88.8	－			89.8	1,349	－			1,349	0.09	－			0.09	
29	0.87	4.0	－	90.8			90.1	－	1,465			1,465	－	0.10			0.10	
30	0.88	3.5	91.2	－			91.3	1,465	－			1,465	0.10	－			0.10	
31	0.94	3.6	－	92.7			93.8	－	508			508	－	0.10			0.10	
合計	－	－	－	－	－	－	－	21,301	21,286			42,587	－	－	－	－	－	
最大	1.03	4.2	96.6	93.6			96.8	1,465	1,523			1,610	0.14	0.10			0.10	
最小	0.80	3.5	86.9	85.9			86.3	116	87			508	0.08	0.02			0.08	
平均	0.90	3.7	91.5	91.0			91.2	1,121	1,183			1,374	0.09	0.09			0.09	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2022年 1月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考	
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤	脱水ケーキ		
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率		(ポリ鉄)	搬出量		
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t		
1	1,029	27.8	97.0	127	27.8	78.2	509	0.67	−	−	3,364	11.0	−	−			
2	1,075	28.2	97.2	130	28.2	78.2	542	0.71	−	−	3,538	11.5	−	−			
3	1,093	28.2	97.0	134	28.2	79.0	599	0.73	−	−	3,103	9.5	−	−			
4	1,058	27.8	97.0	131	27.8	78.7	585	0.75	−	−	3,045	9.7	−	−			
5	994	27.5	96.9	127	27.5	78.3	591	0.76	−	−	2,755	8.8	−	−			
6	1,038	28.4	96.7	132	28.4	78.5	575	0.66	−	−	3,161	9.1	−	−			
7	1,076	27.9	97.2	131	28.2	78.5	597	0.78	−	−	3,422	11.2	−	−			
8	1,085	28.8	97.1	132	28.8	78.1	605	0.77	−	−	3,596	11.5	−	−			
9	1,034	27.3	96.9	125	27.3	78.2	534	0.66	−	−	3,205	9.9	−	−			
10	1,137	30.1	97.0	130	30.1	76.9	513	0.61	−	−	3,321	9.8	−	−			
11	1,141	28.9	97.5	132	28.9	78.1	554	0.76	−	−	3,234	11.2	−	−			
12	1,029	30.7	97.0	128	30.7	76.1	421	0.54	−	−	2,799	9.0	−	−			
13	541	14.8	97.2	68	14.8	78.1	212	0.57	−	−	1,392	9.3	−	−			
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			
18	656	14.5	97.1	64	14.5	77.2	326	0.68	−	−	1,914	10.0	−	−			
19	1,205	31.8	97.2	141	31.8	77.4	538	0.64	−	−	3,248	9.6	−	−			
20	1,213	28.7	97.1	128	28.7	77.6	537	0.60	−	−	3,234	9.1	−	−			
21	1,326	30.7	97.4	139	30.7	77.9	637	0.73	−	−	3,451	9.9	−	−			
22	1,100	28.9	97.3	126	28.9	77.0	569	0.77	−	−	3,190	10.8	−	−			
23	1,116	28.4	97.3	134	28.4	78.8	574	0.76	−	−	3,698	12.2	−	−			
24	941	27.5	96.5	123	27.5	77.7	487	0.59	−	−	3,393	10.3	−	−			
25	956	28.8	96.6	127	28.8	77.4	475	0.58	−	−	3,190	9.8	−	−			
26	1,020	30.9	96.5	137	30.9	77.4	471	0.53	−	−	2,523	7.0	−	−			
27	931	26.8	96.7	122	26.8	78.1	454	0.59	−	−	2,059	6.6	−	−			
28	997	28.8	96.8	133	28.8	78.4	542	0.67	−	−	2,480	7.7	−	−			
29	1,008	28.5	96.3	130	28.5	78.1	569	0.62	−	−	2,567	6.9	−	−			
30	1,050	29.0	96.5	127	29.0	77.2	447	0.48	−	−	2,378	6.4	−	−			
31	1,153	30.4	97.1	138	30.4	77.9	551	0.67	−	−	2,581	7.9	−	−			
合計	28,002	750.1	−	3,396	750.5	−	14,007	−	−	−	79,837	−	0	0			
最大	1,326	31.8	97.5	141	31.8	79.0	637	0.78	−	−	3,698	12.2	−	−			
最小	541	14.5	96.3	64	14.5	76.1	212	0.48	−	−	1,392	6.4	−	−			
平均	1,037	27.8	97.3	126	27.8	77.9	519	0.66	−	−	2,957	7.1	−	−			

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2022年 1月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	890	3.5	30.7	298.0	2.5	7.5	292.4	4.0	11.6	99	4.1	4.0	201	3.8	7.6	
2	911	3.4	30.8	324.0	2.6	8.4	267.4	4.0	10.7	108	4.0	4.3	212	3.5	7.4	
3	937	3.5	32.8	327.0	2.6	8.5	272.2	4.1	11.1	103	4.1	4.2	235	3.8	9.0	
4	891	3.6	31.8	258.0	2.8	7.1	287.3	4.0	11.4	102	3.9	4.0	243	3.8	9.3	
5	897	3.5	31.2	284.0	2.6	7.5	274.0	4.0	10.9	89	4.1	3.6	250	3.7	9.2	
6	853	4.1	34.6	274.0	4.4	12.0	260.3	4.0	10.5	100	3.9	3.9	219	3.7	8.2	
7	931	3.3	30.6	354.0	2.2	7.9	250.9	3.9	9.9	110	4.0	4.4	215	3.9	8.4	
8	953	3.3	31.4	335.0	2.3	7.8	260.1	3.8	9.9	148	3.8	5.7	209	3.8	8.0	
9	1000	3.2	32.3	394.0	2.4	9.3	257.4	3.8	9.7	121	4.0	4.8	227	3.8	8.5	
10	1055	3.3	34.7	446.0	2.6	11.6	252.9	3.9	9.8	131	3.8	5.0	225	3.7	8.3	
11	1219	3.4	41.7	585.0	2.8	16.1	259.9	4.0	10.3	163	4.0	6.5	211	4.2	8.8	
12	1466	4.1	59.4	666.0	4.4	29.4	340.7	3.7	12.5	192	4.0	7.7	267	3.7	9.8	
13	1138	3.9	44.6	470.0	4.0	18.7	256.2	3.9	9.9	149	3.9	5.9	263	3.8	10.1	
14	787	3.7	28.9	189.0	3.4	6.4	223.7	4.1	9.1	132	3.8	4.9	243	3.5	8.5	
15	871	3.7	32.4	223.0	3.4	7.6	254.4	4.0	10.2	151	3.8	5.7	242	3.7	8.9	
16	814	3.7	30.5	185.0	3.4	6.3	241.4	4.0	9.7	143	3.8	5.4	245	3.7	9.1	
17	804	3.8	30.2	203.0	3.0	6.1	251.0	3.9	9.7	133	3.9	5.2	217	4.2	9.2	
18	1120	3.6	40.1	475.0	3.3	15.4	252.1	4.0	10.2	171	3.9	6.6	222	3.6	7.9	
19	1256	3.4	42.8	606.0	2.9	17.5	272.5	4.0	11.0	180	3.8	6.9	197	3.8	7.4	
20	1460	3.4	50.2	750.0	3.1	23.1	309.2	3.9	12.2	174	3.9	6.8	227	3.6	8.1	
21	1424	3.8	53.6	723.0	3.7	26.6	299.7	4.0	12.1	184	3.8	7.1	217	3.6	7.8	
22	1517	3.4	52.2	683.0	3.0	20.4	399.9	3.9	15.7	171	3.9	6.6	263	3.6	9.5	
23	1631	3.2	52.6	800.0	2.7	21.5	372.1	3.9	14.5	178	3.8	6.8	281	3.5	9.8	
24	835	3.9	32.8	228.0	4.0	9.1	250.6	4.0	10.1	122	3.9	4.7	235	3.8	8.9	
25	843	3.9	32.6	253.0	3.7	9.5	241.0	4.1	9.8	126	3.8	4.8	223	3.8	8.5	
26	945	3.8	35.8	318.0	3.7	11.9	255.9	4.0	10.3	133	3.8	5.1	238	3.6	8.5	
27	894	3.8	34.2	226.0	3.6	8.2	314.6	4.0	12.5	135	3.9	5.3	219	3.7	8.2	
28	957	3.7	35.5	288.0	3.3	9.4	303.8	4.0	12.2	153	3.9	6.0	212	3.7	7.9	
29	1017	3.9	40.1	340.0	3.8	13.0	321.5	4.0	13.0	150	3.9	5.9	205	4.0	8.2	
30	1085	3.7	40.1	374.0	3.5	12.9	321.2	4.0	12.9	151	3.9	5.9	239	3.5	8.4	
31	999	3.6	36.1	444.0	3.2	14.3	324.9	4.0	13.0	148	3.9	5.8	82	3.6	3.0	
合計	32399	−	1167.4	12323.0	−	391	8741.2	−	346.4	4,349.35	−	169.6	6985	−	260.4	
最大	1631	−	59.4	800.0	4.4	29	399.9	4.1	15.7	191.88	4.1	7.7	281	4.2	10.1	
最小	787	−	28.9	185.0	2.2	6	223.7	3.7	9.1	88.86	3.8	3.6	82	3.5	3.0	
平均	1045	3.6	38.0	397.5	3.2	13	282.0	4.0	11.2	140.30	3.9	5.5	225	3.7	8.4	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2022年 1月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	130.32	78.2	86.5	28.4	−	−	−	−	130.32	78.2	86.5	28.4	−	−	−	−	
2	130.16	78.2	86.5	28.4	−	−	−	−	130.16	78.2	86.5	28.4	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月
3	130.50	79.0	86.5	27.4	−	−	−	−	130.50	79.0	86.5	27.4	−	−	−	−	平均(average関数使用)にて
4	130.58	78.7	87.0	27.8	−	−	−	−	130.58	78.7	87.0	27.8	−	−	−	−	補完しています
5	130.48	78.3	86.5	28.3	−	−	−	−	130.48	78.3	86.5	28.3	−	−	−	−	
6	130.50	78.5	86.7	28.1	−	−	−	−	130.50	78.5	86.7	28.1	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日
7	129.96	78.5	86.9	27.9	−	−	−	−	129.96	78.5	86.9	27.9	−	−	−	−	は月平均(average関数使用)にて
8	130.02	78.1	86.5	28.5	−	−	−	−	130.02	78.1	86.5	28.5	−	−	−	−	データを補完しています
9	130.90	78.2	86.5	28.5	−	−	−	−	130.90	78.2	86.5	28.5	−	−	−	−	
10	130.12	76.9	86.5	30.1	−	−	−	−	130.12	76.9	86.5	30.1	−	−	−	−	
11	137.40	78.1	87.4	30.0	−	−	−	−	129.56	78.1	87.4	28.4	7.84	78.7	86.9	1.7	
12	225.67	76.3	86.6	53.5	−	−	−	−	126.52	76.1	86.3	30.2	99.15	76.5	86.9	23.3	
13	189.30	78.0	86.4	41.6	−	−	−	−	90.62	78.1	85.9	19.8	98.68	78.0	86.9	21.7	
14	95.95	78.6	86.9	20.5	−	−	−	−	−	−	−	−	95.95	78.6	86.9	20.5	
15	100.34	77.4	86.9	22.7	−	−	−	−	−	−	−	−	100.34	77.4	86.9	22.7	
16	100.32	78.3	86.9	21.8	−	−	−	−	−	−	−	−	100.32	78.3	86.9	21.8	
17	99.46	77.8	86.9	22.1	−	−	−	−	−	−	−	−	99.46	77.8	86.9	22.1	
18	159.05	77.6	86.7	35.6	−	−	−	−	59.90	77.2	86.5	13.7	99.15	77.9	86.9	21.9	
19	227.87	77.3	86.1	51.7	−	−	−	−	128.92	77.4	85.4	29.1	98.95	77.2	86.9	22.6	
20	230.20	77.6	86.3	51.6	−	−	−	−	130.12	77.6	85.9	29.1	100.08	77.6	86.9	22.4	
21	229.55	78.0	86.3	50.5	−	−	−	−	129.92	77.9	85.8	28.7	99.63	78.1	86.9	21.8	
22	228.98	77.0	86.7	52.6	−	−	−	−	129.14	77.0	86.5	29.7	99.84	77.1	86.9	22.9	
23	230.58	78.3	86.7	50.1	−	−	−	−	131.10	78.8	86.5	27.8	99.48	77.6	86.9	22.3	
24	173.33	77.7	86.6	38.6	−	−	−	−	127.78	77.7	86.5	28.5	45.55	77.8	86.9	10.1	
25	127.86	77.4	86.5	28.9	−	−	−	−	127.86	77.4	86.5	28.9	−	−	−	−	
26	128.00	77.4	86.5	28.9	−	−	−	−	128.00	77.4	86.5	28.9	−	−	−	−	
27	129.72	78.1	86.6	28.4	−	−	−	−	129.72	78.1	86.6	28.4	−	−	−	−	
28	130.96	78.4	86.7	28.3	−	−	−	−	130.96	78.4	86.7	28.3	−	−	−	−	
29	130.28	78.1	86.5	28.5	−	−	−	−	130.28	78.1	86.5	28.5	−	−	−	−	
30	130.02	77.2	86.5	29.6	−	−	−	−	130.02	77.2	86.5	29.6	−	−	−	−	
31	130.38	77.9	86.7	28.8	−	−	−	−	130.38	77.9	86.7	28.8	−	−	−	−	
合計	4638.76	−	−	1,028	0.00	−	−	0.0	3,394.34	−	−	750.0	1,244.42	−	−	277.7	
最大	230.58	79.0	87.4	53.5	−	−	−	−	131.10	79.0	87.4	30.2	100.34	78.7	86.9	23.3	
最小	95.95	76.3	86.1	20.5	−	−	−	−	59.90	76.1	85.4	13.7	7.84	76.5	86.9	1.7	
平均	150.00	77.8	86.6	33.2	−	−			125.72	77.9	86.5	27.8	88.89	77.7	86.9	20.0	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、硅砂補給量)

2022年 1月度　No.5-10

日	重油消費量				硅砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	−	2,038	−	2,038	−	−	−	0	
2	−	1,762	−	1,762	−	−	−	0	
3	−	2,251	−	2,251	−	−	−	0	
4	−	2,115	−	2,115	−	−	−	0	
5	−	1,777	−	1,777	−	−	−	0	
6	−	1,623	−	1,623	−	−	−	0	
7	−	1,585	−	1,585	−	−	−	0	
8	−	1,402	−	1,402	−	−	−	0	
9	−	1,226	−	1,226	−	−	−	0	
10	−	527	740	1,267	−	−	4	4	
11	−	1,315	3,556	4,871	−	−	−	0	
12	−	653	2,035	2,688	−	−	−	0	
13	−	895	1,881	2,776	−	−	−	0	
14	−	−	1,725	1,725	−	−	4	4	
15	−	−	1,438	1,438	−	−	−	0	
16	−	−	1,135	1,135	−	−	−	0	
17	−	1,761	1,812	3,573	−	−	−	0	
18	−	2,814	1,511	4,325	6	4	−	10	
19	−	619	1,484	2,103	10	−	−	10	
20	−	643	1,275	1,918	14	−	−	14	
21	−	554	1,536	2,090	−	−	−	0	
22	−	140	1,490	1,630	−	−	−	0	
23	−	1,259	1,845	3,104	−	−	−	0	
24	−	1,298	485	1,783	−	−	−	0	
25	−	921	−	921	−	−	−	0	
26	−	1,116	−	1,116	−	−	−	0	
27	54	834	−	888	−	−	−	0	
28	−	1,062	−	1,062	−	−	−	0	
29	−	928	−	928	−	−	−	0	
30	−	560	−	560	−	−	−	0	
31	−	1,178	−	1,178	−	−	−	0	
合計	54	34,856	23,948	58,858	30	4	8	42	
最大	54	2,814	3,556	4,871	14	4	4	14	
最小	54	140	485	560	6	4	4	0	
平均	54	1,245	1,597	1,899	10	4	4	1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2022年 2月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量			放流水量	簡易処理水量			放流水量		降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
			（合流）	雨水排水量	流入下水量	（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	mm	m³	m³	m³	m³	
1	晴後曇	8.0	186,738	0	186,738	187,657	0	0	0	137,203	50,454	0.0	26,340	208,081	140,991	67,090	
2	晴	7.4	184,766	0	184,766	185,949	0	0	0	134,713	51,236	0.0	30,521	210,527	140,877	69,650	
3	晴一時曇	8.7	181,151	0	181,151	182,346	0	0	0	130,116	52,230	0.0	27,064	203,262	134,892	68,370	
4	晴	9.0	178,636	0	178,636	179,833	0	0	0	129,185	50,648	0.0	30,429	204,131	134,611	69,520	
5	晴	7.0	181,082	0	181,082	182,280	0	0	0	129,757	52,523	0.0	27,685	203,926	134,526	69,400	
6	晴	7.0	175,820	0	175,820	177,018	0	0	0	128,205	48,813	0.0	29,353	200,256	133,626	66,630	
7	晴	9.0	182,630	0	182,630	183,527	0	0	0	133,782	49,745	0.0	25,724	203,392	136,882	66,510	
8	晴後曇	7.5	175,747	0	175,747	176,593	0	0	0	125,495	51,098	0.0	25,356	196,124	127,594	68,530	
9	晴	6.0	184,051	0	184,051	185,249	0	0	0	132,161	53,088	0.0	24,959	204,050	134,800	69,250	
10	晴一時曇	7.0	181,780	0	181,780	183,027	0	0	0	130,467	52,560	0.0	28,717	205,650	135,350	70,300	
11	晴	8.0	174,743	0	174,743	175,989	0	0	0	125,937	50,052	0.0	30,869	200,665	133,735	66,930	
12	晴	9.0	172,340	0	172,340	173,537	0	0	0	122,638	50,899	0.0	27,310	194,779	126,049	68,730	
13	曇一時雨	7.0	266,381	0	266,381	267,582	25,740	31,204	56,944	154,318	56,320	6.0	28,579	232,537	155,007	77,530	
14	曇時々晴	10.0	185,813	0	185,813	187,013	0	1,894	1,894	133,673	51,446	0.0	26,639	205,532	135,832	69,700	
15	晴	6.5	188,285	0	188,285	189,481	0	0	0	138,037	51,444	0.0	24,354	207,722	139,342	68,380	
16	晴	7.0	176,287	0	176,287	177,483	0	0	0	126,191	51,292	0.0	26,680	198,041	128,471	69,570	
17	晴	5.0	185,768	0	185,768	186,967	0	0	0	146,702	40,265	0.0	27,063	207,955	151,955	56,000	
18	晴	7.0	178,715	0	178,715	179,912	0	0	0	127,155	52,757	0.0	25,930	199,663	129,843	69,820	
19	晴一時雨	8.0	255,674	0	255,674	256,867	33,849	25,265	59,114	143,405	54,348	8.0	27,168	218,895	144,675	74,220	
20	曇一時雨	8.0	211,581	0	211,581	212,777	0	10,599	10,599	146,968	55,210	1.0	28,670	224,924	150,984	73,940	
21	晴	6.9	187,406	0	187,406	188,551	0	0	0	139,296	49,255	0.0	30,110	212,492	141,912	70,580	
22	晴後曇	7.1	178,189	0	178,189	179,246	0	0	0	130,428	48,818	0.0	31,368	204,470	134,110	70,360	
23	晴時々曇	6.5	179,215	0	179,215	180,363	0	0	0	129,985	50,378	0.0	29,998	204,245	133,255	70,990	
24	晴	6.0	174,596	0	174,596	175,743	0	0	0	127,744	47,999	0.0	31,393	201,208	132,678	68,530	
25	晴	7.0	182,227	0	182,227	183,374	0	0	0	136,044	47,330	0.0	32,579	209,942	140,572	69,370	
26	晴	8.8	177,988	0	177,988	179,138	0	0	0	131,479	47,659	0.0	30,522	203,770	135,080	68,690	
27	晴	11.9	175,596	0	175,596	176,744	0	0	0	132,537	44,207	0.0	31,104	201,764	136,324	65,440	
28	晴	9.0	181,756	0	181,756	182,907	0	0	0	136,156	46,751	0.0	32,542	209,345	140,465	68,880	
合計	−	−	5,244,961	0	5,244,961	5,277,153	59,589	68,962	128,551	3,739,777	1,408,825	15.0	799,026	5,777,348	3,844,438	1,932,910	
最大	−	11.9	266,381	−	266,381	267,582	33,849	31,204	59,114	154,318	56,320	8.0	32,579	232,537	155,007	77,530	
最小	−	5.0	172,340	−	172,340	173,537	25,740	1,894	1,894	122,638	40,265	1.0	24,354	194,779	126,049	56,000	
平均	−	7.7	187,320	−	187,320	188,470	29,795	17,241	32,138	133,563	50,315	5.0	28,537	206,334	137,301	69,033	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2022年 2月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水)使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	46,160	91	510	9,071	6,947	866	−	−	−	107	0.28	2,280	1.99	315	0.75
2	46,160	91	510	11,327	6,997	2,614	−	−	−	0	0.00	2,417	2.15	604	1.41
3	46,230	91	510	10,312	6,885	289	−	−	−	132	0.34	2,462	2.27	381	0.88
4	45,710	90	510	11,474	7,199	2,025	−	−	−	216	0.57	1,938	1.80	457	1.08
5	45,450	89	510	9,918	6,968	290	−	−	−	215	0.57	2,052	1.90	321	0.73
6	45,370	89	510	10,199	6,988	1,451	−	−	−	215	0.57	2,257	2.11	389	0.96
7	45,400	89	510	9,189	6,959	867	−	−	−	215	0.57	2,189	1.96	423	1.02
8	45,410	89	510	8,227	6,910	2,019	−	−	−	197	0.52	1,858	1.78	419	0.98
9	45,460	89	510	8,477	6,916	288	−	−	−	0	0.00	2,223	2.02	536	1.21
10	45,470	89	510	10,477	6,885	1,441	−	−	−	124	0.33	2,063	1.90	469	1.07
11	45,220	89	510	12,051	6,940	1,165	−	−	−	214	0.57	2,314	2.20	527	1.26
12	45,120	88	510	9,841	6,938	1,447	−	−	−	214	0.57	2,269	2.22	333	0.79
13	63,600	125	510	8,898	6,972	2,944	−	−	−	302	0.57	2,189	1.46	450	0.62
14	52,540	103	510	8,936	6,912	1,455	−	−	−	162	0.37	1,767	1.59	419	0.94
15	45,120	88	510	7,430	6,827	584	−	−	−	0	0.00	1,927	1.68	490	1.14
16	45,120	88	510	7,977	6,877	2,304	−	−	−	0	0.00	1,767	1.68	490	1.15
17	44,550	87	510	8,977	6,937	1,744	−	−	−	67	0.18	2,120	1.73	309	0.92
18	45,610	89	510	7,931	6,876	584	−	−	−	196	0.52	2,120	2.00	534	1.21
19	55,260	108	510	7,546	6,957	2,324	−	−	−	262	0.57	2,314	1.57	331	0.50
20	55,980	110	510	9,948	7,918	865	−	−	−	265	0.57	2,006	1.64	396	0.72
21	45,980	90	510	8,506	10,527	863	−	−	−	218	0.57	1,687	1.45	409	1.00
22	45,990	90	510	8,915	10,485	2,024	−	−	−	218	0.57	1,368	1.26	329	0.81
23	46,020	90	510	8,360	10,574	1,148	−	−	−	219	0.57	1,550	1.43	397	0.95
24	46,010	90	510	9,583	10,591	1,161	−	−	−	219	0.57	1,391	1.31	317	0.79
25	46,040	90	510	9,652	10,625	2,011	−	−	−	218	0.57	1,505	1.33	318	0.81
26	46,060	90	510	8,618	10,574	1,431	−	−	−	218	0.57	1,425	1.30	306	0.77
27	45,990	90	510	8,901	10,629	1,165	−	−	−	218	0.57	1,482	1.34	386	1.05
28	46,040	90	510	10,185	10,613	1,725	−	−	−	218	0.57	1,334	1.18	420	1.08
合計	1,323,070	2,594		260,926	224,426	39,094	−	−	−	4,849	−	54,274	−	11,475	−
最大	63,600	125	510	12,051	10,629	2,944	−	−	−	302	0.57	2,462	2.27	604	1.41
最小	44,550	87	510	7,430	6,827	288	−	−	−	67	0.18	1,334	1.18	306	0.50
平均	47,253	93	510	9,319	8,015	1,396	−	−	−	202	0.44	1,938	1.71	410	0.93

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2022年 2月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	簡易処理水量					ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計
	A系	B系	C系	D系	E系				A系	B系	C系	D系	E系			
	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥
1	48,846	39,491	52,654	33,370	33,720	140,991	67,090	208,081	−	−	−	−	−	0	0	0
2	48,994	39,378	52,505	34,670	34,980	140,877	69,650	210,527	−	−	−	−	−	0	0	0
3	44,954	38,545	51,393	34,030	34,340	134,892	68,370	203,262	−	−	−	−	−	0	0	0
4	42,364	46,124	46,123	34,600	34,920	134,611	69,520	204,131	−	−	−	−	−	0	0	0
5	44,274	45,126	45,126	34,580	34,820	134,526	69,400	203,926	−	−	−	−	−	0	0	0
6	42,734	45,446	45,446	33,170	33,460	133,626	66,630	200,256	−	−	−	−	−	0	0	0
7	41,983	47,450	47,449	33,090	33,420	136,882	66,510	203,392	−	−	−	−	−	0	0	0
8	40,805	43,395	43,394	34,150	34,380	127,594	68,530	196,124	−	−	−	−	−	0	0	0
9	42,286	46,257	46,257	34,490	34,760	134,800	69,250	204,050	−	−	−	−	−	0	0	0
10	41,326	47,012	47,012	35,010	35,290	135,350	70,300	205,650	−	−	−	−	−	0	0	0
11	41,994	45,871	45,870	33,330	33,600	133,735	66,930	200,665	−	−	−	−	−	0	0	0
12	40,204	42,923	42,922	34,260	34,470	126,049	68,730	194,779	−	−	−	−	−	0	0	0
13	46,824	54,092	54,091	38,860	38,670	155,007	77,530	232,537	−	−	−	−	−	25,740	31,204	56,944
14	43,094	46,369	46,369	34,830	34,870	135,832	69,700	205,532	−	−	−	−	−	0	1,894	1,894
15	43,394	47,974	47,974	34,140	34,240	139,342	68,380	207,722	−	−	−	−	−	0	0	0
16	40,686	43,893	43,892	34,750	34,820	128,471	69,570	198,041	−	−	−	−	−	0	0	0
17	46,954	52,501	52,500	28,150	27,850	151,955	56,000	207,955	−	−	−	−	−	0	0	0
18	40,254	44,795	44,794	34,840	34,980	129,843	69,820	199,663	−	−	−	−	−	0	0	0
19	44,245	50,215	50,215	36,820	37,400	144,675	74,220	218,895	−	−	−	−	−	33,849	25,265	59,114
20	44,866	53,059	53,059	36,790	37,150	150,984	73,940	224,924	−	−	−	−	−	0	10,599	10,599
21	44,495	48,709	48,708	35,000	35,580	141,912	70,580	212,492	−	−	−	−	−	0	0	0
22	40,905	46,603	46,602	34,890	35,470	134,110	70,360	204,470	−	−	−	−	−	0	0	0
23	41,816	45,720	45,719	35,210	35,780	133,255	70,990	204,245	−	−	−	−	−	0	0	0
24	41,766	45,456	45,456	33,950	34,580	132,678	68,530	201,208	−	−	−	−	−	0	0	0
25	46,405	47,084	47,083	34,320	35,050	140,572	69,370	209,942	−	−	−	−	−	0	0	0
26	41,625	46,728	46,727	34,310	34,380	135,080	68,690	203,770	−	−	−	−	−	0	0	0
27	41,024	47,650	47,650	32,830	32,610	136,324	65,440	201,764	−	−	−	−	−	0	0	0
28	42,874	48,796	48,795	34,600	34,280	140,465	68,880	209,345	−	−	−	−	−	0	0	0
合計	1,211,991	1,296,662	1,335,785	963,040	969,870	3,844,438	1,932,910	5,777,348	0	0	0	0	0	59,589	68,962	128,551
最大	48,994	54,092	54,091	38,860	38,670	155,007	77,530	232,537	−	−	−	−	−	33,849	31,204	59,114
最小	40,204	38,545	42,922	28,150	27,850	126,049	56,000	194,779	−	−	−	−	−	25740	1894	1,894
平均	43,285	46,309	47,707	34,394	34,638	137,301	69,033	206,334	−	−	−	−	−	29,795	17,241	32,138

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2022年 2月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	801	525	1,047	2,373	109.3	71.8	141.6	322.7	4.4	2.9	5.7	13.0	0.57	4.0
2	770	894	791	2,455	105.8	121.6	102.9	330.3	4.2	4.9	4.3	13.4	0.56	4.1
3	972	971	594	2,537	127.1	122.8	74.8	324.7	5.0	5.0	3.1	13.1	0.54	4.0
4	791	872	987	2,650	95.4	102.6	119.1	317.1	3.8	4.2	4.8	12.8	0.50	4.0
5	869	1,155	1,081	3,105	119.9	141.1	130.1	391.1	4.2	5.6	5.2	15.0	0.50	3.8
6	976	1,100	1,123	3,199	128.7	127.8	128.2	384.7	4.5	5.1	5.3	14.9	0.48	3.9
7	787	825	400	2,012	103.1	96.0	47.4	246.5	3.7	3.9	1.9	9.5	0.49	3.9
8	440	587	707	1,734	56.9	67.9	82.0	206.8	2.0	2.7	3.2	7.9	0.47	3.8
9	610	946	749	2,305	78.3	109.2	91.7	279.2	2.9	4.6	3.6	11.1	0.50	4.0
10	928	1,067	649	2,644	123.6	131.4	84.1	339.1	4.6	5.3	3.2	13.1	0.51	3.9
11	1,105	999	1,013	3,117	145.7	116.7	125.2	387.6	5.1	4.5	4.7	14.3	0.47	3.7
12	639	653	885	2,177	73.4	72.3	100.3	246.0	2.8	2.9	3.9	9.6	0.46	3.9
13	688	508	890	2,086	90.3	61.6	107.5	259.4	3.4	2.5	4.4	10.3	0.51	4.0
14	931	1,042	230	2,203	121.7	131.5	30.3	283.5	4.6	5.2	1.2	11.0	0.52	3.9
15	691	1,092	452	2,235	92.6	130.9	57.1	280.6	3.3	5.2	2.1	10.6	0.49	3.8
16	－	1,007	986	1,993	－	131.8	138.0	269.8	－	5.1	5.0	10.1	0.53	3.7
17	789	976	538	2,303	98.3	115.5	72.1	285.9	3.7	4.6	2.5	10.8	0.49	3.8
18	915	1,097	1,078	3,090	128.1	137.2	141.6	406.9	4.6	5.4	5.3	15.3	0.51	3.8
19	1,058	980	1,087	3,125	146.0	121.2	141.8	409.0	5.1	4.7	5.2	15.0	0.50	3.7
20	907	958	950	2,815	122.5	119.7	128.3	370.5	4.3	4.5	4.5	13.3	0.49	3.6
21	728	1,008	1,017	2,753	87.1	121.8	131.6	340.5	3.4	4.8	4.8	13.0	0.49	3.8
22	684	849	1,096	2,629	85.5	101.9	146.3	333.7	3.2	3.9	5.2	12.3	0.48	3.7
23	1,066	658	871	2,595	125.8	74.6	110.1	310.5	4.7	2.9	3.9	11.5	0.46	3.7
24	1,120	785	853	2,758	127.3	88.5	93.8	309.6	5.0	3.5	3.8	12.3	0.46	4.0
25	795	1,017	1,172	2,984	79.9	102.2	112.0	294.1	3.1	4.0	4.6	11.7	0.41	4.0
26	1,110	877	576	2,563	119.1	91.9	65.4	276.4	4.6	3.6	2.4	10.6	0.43	3.8
27	530	1,153	1,191	2,874	63.5	134.4	145.3	343.2	2.4	5.2	5.4	13.0	0.47	3.8
28	882	622	882	2,386	92.3	64.6	93.0	249.9	3.5	2.5	3.5	9.5	0.42	3.8
	－				－	－			－					
合計	22,582	25,223	23,895	71,700	2,847.2	3,010.5	2,941.6	8,799.3	106.1	119.2	112.7	338.0	－	－
最大	1,120	1,155	1,191	3,199	146.0	141.1	146.3	409.0	5.1	5.6	5.7	15.3	0.57	4.1
最小	440	508	230	1,734	56.9	61.6	30.3	206.8	2.0	2.5	1.2	7.9	0.41	3.6
平均	836	901	853	2,561	105.5	107.5	105.1	314.3	3.9	4.3	4.0	12.1	0.49	3.8

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2022年 2月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	95.5	97.0	95.4	12.37	8.03	15.04	35.44	0.27	0.27	0.25	0.26	494.0	3.2	15.7
2	96.9	96.9	96.9	11.35	13.81	12.32	37.48	0.26	0.28	0.28	0.27	392.0	2.4	9.3
3	95.2	95.1	95.1	13.96	13.41	7.65	35.02	0.27	0.26	0.24	0.26	569.0	3.4	19.3
4	96.5	96.5	96.5	11.06	12.63	13.83	37.51	0.28	0.29	0.28	0.28	598.0	3.2	19.1
5	96.6	96.5	96.5	14.06	17.58	16.54	48.18	0.32	0.30	0.31	0.31	794.0	2.8	22.3
6	96.4	96.3	98.2	16.32	16.85	17.88	51.05	0.35	0.32	0.33	0.33	800.0	3.0	24.0
7	96.5	96.4	96.4	12.57	12.98	7.14	32.70	0.33	0.32	0.36	0.33	510.0	3.0	15.2
8	96.3	96.2	96.2	7.63	9.17	10.21	27.01	0.37	0.33	0.31	0.33	295.0	2.7	8.0
9	96.5	96.5	96.5	9.03	14.06	9.98	33.07	0.30	0.30	0.27	0.29	489.0	2.8	13.8
10	96.6	96.6	96.6	14.11	13.56	8.94	36.61	0.30	0.25	0.27	0.27	445.0	3.2	14.1
11	98.2	96.2	98.1	17.10	11.94	14.59	43.63	0.33	0.25	0.31	0.30	763.0	2.8	21.4
12	96.2	96.1	96.1	8.02	7.88	13.10	29.00	0.27	0.26	0.32	0.29	707.0	2.0	14.2
13	98.3	96.6	96.6	8.10	5.89	10.85	24.83	0.23	0.23	0.24	0.23	473.0	1.4	6.5
14	95.0	96.6	96.7	13.65	13.77	3.46	30.88	0.28	0.25	0.29	0.27	326.0	3.6	11.6
15	96.5	96.4	96.4	9.50	13.05	4.85	27.40	0.28	0.24	0.22	0.25	226.0	3.3	7.3
16	－	95.1	95.1	－	12.36	14.54	26.90	－	0.23	0.28	0.26	277.0	3.1	8.7
17	96.4	96.4	96.5	9.78	12.66	6.95	29.39	0.25	0.26	0.26	0.26	252.0	3.4	8.4
18	98.3	96.6	96.6	12.58	14.21	15.20	41.99	0.27	0.25	0.28	0.27	428.0	2.9	12.5
19	96.6	96.5	96.5	17.12	13.54	17.21	47.88	0.32	0.28	0.32	0.31	279.0	3.2	8.9
20	96.5	96.4	96.5	11.93	12.33	12.40	36.65	0.27	0.26	0.27	0.27	337.0	3.4	11.4
21	96.4	96.4	96.4	9.25	12.39	12.65	34.30	0.26	0.25	0.25	0.25	369.0	4.7	17.2
22	96.4	96.3	98.2	8.90	10.62	13.55	33.07	0.27	0.26	0.26	0.26	770.0	2.7	20.5
23	96.2	96.1	96.2	14.17	8.40	11.89	34.46	0.29	0.28	0.30	0.29	637.0	3.4	21.5
24	96.1	96.1	96.1	14.50	10.00	10.86	35.36	0.28	0.28	0.28	0.28	664.0	3.9	25.6
25	95.6	95.6	95.6	10.02	12.69	14.74	37.45	0.31	0.30	0.31	0.30	812.0	3.2	26.0
26	95.8	95.8	95.9	13.61	10.84	7.12	31.56	0.29	0.29	0.29	0.28	873.0	3.0	26.5
27	96.3	96.2	96.3	6.68	14.41	15.27	36.35	0.27	0.27	0.27	0.27	692.0	2.9	20.1
28	95.7	95.7	95.7	11.68	8.40	11.08	31.16	0.32	0.32	0.30	0.31	960.0	2.4	23.0
										－	－			
合計	－	－	－	319.03	337.46	329.83	986.32	－	－	－	－	15,231.0	－	452.1
最大	98.30	97.00	98.20	17.12	17.58	17.88	51.05	0.37	0.33	0.36	0.33	960.0	4.7	26.5
最小	95.00	95.10	95.10	6.68	5.89	3.46	24.83	0.23	0.23	0.22	0.23	226.0	1.4	6.5
平均	96.4	96.4	96.6	11.82	12.05	11.78	35.23	0.29	0.27	0.28	0.28	544.0	3.0	16.1

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心)

2022年 2月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	459	632	298	1,389	50.2	72.4	32.6	155.2	2.0	2.8	1.3	6.1	0.50	4.0
2	766	－	769	1,535	84.2	－	84.5	168.8	3.3	－	3.3	6.6	0.50	3.9
3	482	581	47	1,110	60.7	68.2	5.2	134.1	2.2	2.7	0.2	5.1	0.51	3.8
4	301	134	908	1,343	38.8	16.2	104.6	159.5	1.4	0.6	4.1	6.1	0.52	3.8
5	582	－	799	1,381	78.1	－	96.2	174.3	2.9	－	3.8	6.6	0.54	3.8
6	865	－	661	1,526	106.6	－	72.7	179.3	3.9	－	2.8	6.8	0.50	3.8
7	308	－	645	953	39.7	－	73.9	113.5	1.5	－	3.0	4.4	0.52	3.9
8	529	－	375	904	68.1	－	42.9	111.1	2.5	－	1.7	4.2	0.52	3.8
9	414	－	647	1,061	54.4	－	76.4	130.9	2.0	－	3.0	5.0	0.53	3.9
10	406	－	948	1,354	48.8	－	111.0	159.7	1.9	－	4.4	6.3	0.53	4.0
11	612	－	757	1,369	73.5	－	88.6	162.1	2.9	－	3.5	6.4	0.53	4.0
12	975	－	252	1,227	114.6	－	28.9	143.4	4.5	－	1.2	5.6	0.52	3.9
13	654	－	669	1,323	75.1	－	74.9	150.0	2.9	－	3.0	5.9	0.51	3.9
14	697	－	579	1,276	89.2	－	72.2	161.4	3.5	－	2.9	6.4	0.56	3.9
15	548	－	719	1,267	68.0	－	83.5	151.5	2.6	－	3.3	5.9	0.54	3.9
16	800	－	497	1,297	94.0	－	54.7	148.7	3.7	－	2.2	5.9	0.52	3.9
17	556	－	760	1,316	58.1	－	73.6	131.7	2.3	－	3.1	5.4	0.47	4.1
18	927	－	450	1,377	108.0	－	50.4	158.3	4.3	－	2.0	6.3	0.51	4.0
19	785	－	654	1,439	89.4	－	68.1	157.5	3.6	－	2.9	6.4	0.50	4.1
20	523	－	805	1,328	62.2	－	87.7	149.9	2.5	－	3.7	6.2	0.52	4.1
21	675	－	657	1,332	80.3	－	71.6	151.9	3.2	－	3.0	6.2	0.52	4.1
22	389	－	904	1,293	40.7	－	98.5	139.2	1.7	－	4.1	5.8	0.52	4.2
23	495	－	776	1,271	51.8	－	84.6	136.3	2.2	－	3.6	5.7	0.52	4.2
24	718	－	772	1,490	75.1	－	82.8	157.9	3.2	－	3.4	6.5	0.52	4.1
25	554	－	863	1,417	61.4	－	90.4	151.8	2.6	－	3.7	6.3	0.51	4.1
26	864	－	658	1,522	93.7	－	67.3	161.0	3.9	－	2.8	6.7	0.50	4.2
27	842	－	651	1,493	88.3	－	65.3	153.5	3.7	－	2.7	6.4	0.49	4.1
28	819	－	887	1,706	81.3	－	84.1	165.3	3.3	－	3.4	6.8	0.47	4.1
合計	17,545	1,347	18,407	37,299	2,034.4	156.8	2,026.9	4,218.0	80.2	6.1	82.0	168.3	－	－
最大	975	632	948	1,706	114.6	72.4	111.0	179.3	4.5	2.8	4.4	6.8	0.56	4.2
最小	301	134	47	904	38.8	16.2	5.2	111.1	1.4	0.6	0.2	4.2	0.47	3.8
平均	627	449	657	1,332	72.7	52.3	72.4	150.6	2.9	2.0	2.9	6.0	0.51	4.0

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（第2処理場遠心、重力濃縮）

2022年 2月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	87.5	89.4	87.5	−	−	−	
2	85.8	−	85.8	−	−	−	
3	91.4	89.6	86.1	−	−	−	
4	91.6	88.2	86.4	−	−	−	
5	92.0	−	87.0	−	−	−	
6	91.2	−	85.8	−	−	−	
7	91.6	−	88.1	−	−	−	
8	91.6	−	88.1	−	−	−	
9	91.8	−	88.4	−	−	−	
10	88.4	−	88.3	−	−	−	
11	88.4	−	88.3	−	−	−	
12	88.1	−	88.1	−	−	−	
13	87.9	−	87.8	−	−	−	
14	89.1	−	89.1	−	−	−	
15	88.6	−	85.3	−	−	−	
16	88.1	−	84.6	−	−	−	
17	86.7	−	86.5	−	−	−	
18	91.3	−	87.8	−	−	−	
19	91.1	−	87.5	−	−	−	
20	91.5	−	88.0	−	−	−	
21	91.5	−	88.0	−	−	−	
22	84.5	−	88.0	−	−	−	
23	84.5	−	88.0	−	−	−	
24	84.5	−	84.5	−	−	−	
25	91.3	−	84.2	−	−	−	
26	91.1	−	83.8	−	−	−	
27	90.8	−	83.5	−	−	−	
28	86.6	−	82.7	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	
最大	92.0	89.6	89.1	−	−	−	
最小	84.5	88.2	82.7	−	−	−	
平均	89.2	89.4	86.6	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2022年 2月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m³	t	%	m³	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	1,320	38.0	97.1	130	29.8	77.1	2,944	7.7	−	−	661.0	0.70	
2	1,333	39.1	97.1	158	35.9	77.3	3,132	8.0	−	−	680.0	0.70	
3	1,731	57.6	96.7	218	45.8	79.0	3,799	6.6	−	−	929.0	0.65	
4	1,901	52.0	97.3	227	49.9	78.0	4,785	9.2	−	−	964.5	0.74	
5	1,971	51.3	97.4	233	50.9	78.1	4,597	9.0	−	−	921.5	0.72	
6	1,994	53.7	97.3	250	52.8	78.9	4,495	8.4	−	−	906.5	0.68	
7	1,331	35.1	97.4	155	34.7	77.6	3,103	8.8	−	−	632.5	0.72	
8	907	26.1	97.1	102	23.3	77.2	2,088	8.0	−	−	375.5	0.58	
9	1,342	37.1	97.2	162	36.8	77.2	2,973	8.0	−	−	581.5	0.63	
10	1,415	41.4	97.1	176	40.1	77.2	3,205	7.7	−	−	636.5	0.61	
11	1,986	50.4	97.5	222	48.9	78.0	4,191	8.3	−	−	865.0	0.69	
12	1,715	36.1	97.9	149	33.0	77.9	3,538	9.8	−	−	673.0	0.75	
13	1,258	29.3	97.7	129	29.2	77.4	2,509	8.6	−	−	506.0	0.69	
14	1,114	35.8	96.8	134	30.7	77.1	2,436	6.8	−	−	480.5	0.54	
15	947	30.4	96.8	122	27.6	77.3	2,132	7.0	−	−	450.0	0.59	
16	980	30.3	96.9	124	27.3	78.0	2,277	7.5	−	−	451.0	0.60	
17	922	28.9	96.9	119	26.6	77.6	2,233	7.7	−	−	429.5	0.59	
18	1,156	36.0	96.9	126	28.3	77.6	2,451	6.8	−	−	495.0	0.55	
19	948	31.9	96.6	116	26.3	77.4	2,262	7.1	−	−	487.5	0.61	
20	1,166	31.9	97.3	147	31.2	78.8	2,610	9.5	254	4.8	770.0	0.96	
21	1,183	39.8	96.6	153	34.5	77.5	2,581	7.4	218	2.9	668.0	0.67	
22	1,892	53.3	97.2	234	53.2	77.3	2,393	8.9	1,162	4.3	1,309.5	0.98	
23	1,687	53.8	96.8	218	49.6	77.3	2,509	8.0	883	3.9	1,132.5	0.84	
24	1,725	53.6	96.9	229	49.8	78.3	2,552	8.2	908	4.0	1,166.0	0.87	
25	1,854	51.2	97.2	217	51.1	76.5	2,175	8.1	1,016	4.2	1,103.0	0.86	
26	2,008	51.3	97.4	212	49.6	76.6	0	0.0	1,041	4.0	938.0	0.73	
27	1,785	46.0	97.4	200	45.2	77.4	624	2.5	895	4.2	817.0	0.71	
28	1,825	43.3	97.6	197	43.1	78.1	1,929	8.7	1,016	4.1	868.0	0.80	
合計	41,396	1,164.7	−	4,860	1,085.1	−	76,517	−	7,393	−	20,898.0	−	
最大	2,008	57.6	97.9	250	53.2	79.0	4,785	9.8	1,162	4.8	1,309.5	0.98	
最小	907	26.1	96.6	102	23.3	76.5	0	0.0	218	2.9	375.5	0.54	
平均	1,478	41.6	97.2	174	38.8	77.7	2,834	6.6	821	4.0	746.4	0.72	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水A系)

2022年 2月度　No.2-6

日	A系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m³	t	%	m³	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	688	19.8	97.1	68	15.5	77.1	1,581	8.0	−	−	348.0	0.70	
2	603	17.7	97.1	72	16.2	77.3	1,479	8.4	−	−	324.0	0.73	
3	752	25.0	96.7	95	19.9	79.0	1,798	7.2	−	−	423.0	0.68	
4	681	18.6	97.3	81	17.9	78.0	1,798	9.7	−	−	360.0	0.77	
5	733	19.1	97.4	86	18.9	78.1	1,755	9.2	−	−	365.0	0.77	
6	729	19.6	97.3	92	19.3	78.9	1,668	8.5	−	−	355.0	0.72	
7	474	12.5	97.4	55	12.4	77.6	1,175	9.4	−	−	248.5	0.80	
8	273	7.9	97.1	31	7.0	77.2	653	8.3	−	−	125.0	0.64	
9	452	12.5	97.2	54	12.4	77.2	1,030	8.2	−	−	220.0	0.70	
10	579	16.9	97.1	72	16.4	77.2	1,305	7.7	−	−	278.0	0.66	
11	762	19.3	97.5	85	18.8	78.0	1,624	8.4	−	−	341.0	0.71	
12	831	17.5	97.9	72	16.0	77.9	1,813	10.4	−	−	339.0	0.78	
13	641	14.9	97.7	66	14.9	77.4	1,349	9.0	−	−	267.5	0.72	
14	476	15.3	96.8	57	13.1	77.1	1,146	7.5	−	−	224.0	0.59	
15	469	15.1	96.8	60	13.7	77.3	1,146	7.6	−	−	229.5	0.61	
16	249	7.7	96.9	31	6.9	78.0	609	7.9	−	−	121.0	0.63	
17	289	9.1	96.9	37	8.3	77.6	740	8.2	−	−	138.5	0.61	
18	682	21.2	96.9	74	16.7	77.6	1,668	7.9	−	−	333.5	0.63	
19	443	14.9	96.6	54	12.3	77.4	1,160	7.8	−	−	234.5	0.63	
20	411	11.6	97.2	53	11.3	78.6	1,160	10.0	−	−	250.0	0.87	
21	415	14.3	96.6	53	12.1	77.2	1,088	7.6	−	−	205.5	0.58	
22	440	12.1	97.3	53	12.0	77.3	1,131	9.4	−	−	210.0	0.69	
23	427	13.2	96.9	52	11.5	77.9	1,175	8.9	−	−	239.5	0.73	
24	559	17.4	96.9	73	15.3	79.0	1,508	8.7	−	−	333.5	0.77	
25	394	10.4	97.4	45	10.4	77.2	957	9.2	−	−	229.5	0.88	
26	395	9.6	97.6	39	9.0	76.6	−	−	−	−	188.0	0.78	
27	414	10.1	97.6	45	9.8	78.1	348	3.4	−	−	211.5	0.84	
28	467	11.2	97.6	52	11.1	78.8	1,102	9.8	−	−	240.5	0.86	
合計	14,728	414.5	−	1,708	379.0	−	33,959	−	0	−	7,383.0	−	
最大	831	25.0	97.9	95	19.9	79.0	1,813	10.4	−	−	423.0	0.88	
最小	249	7.7	96.6	31	6.9	76.6	348	3.4	−	−	121.0	0.58	
平均	526	14.8	97.2	61	13.5	77.8	1,258	8.2	−	−	263.7	0.71	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2022年 2月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	632	18.2	97.1	62	14.3	77.1	1,363	7.5	−	−	313.0	0.69	
2	730	21.4	97.1	87	19.7	77.3	1,653	7.7	−	−	356.0	0.67	
3	979	32.6	96.7	123	25.9	79.0	2,001	6.1	−	−	506.0	0.62	
4	1,220	33.4	97.3	145	32.0	78.0	2,987	9.0	−	−	604.5	0.72	
5	1,238	32.2	97.4	146	32.0	78.1	2,842	8.8	−	−	556.5	0.69	
6	1,265	34.1	97.3	159	33.5	78.9	2,828	8.3	−	−	551.5	0.65	
7	857	22.6	97.4	100	22.3	77.6	1,929	8.5	−	−	384.0	0.68	
8	634	18.2	97.1	71	16.3	77.2	1,436	7.9	−	−	250.5	0.55	
9	890	24.6	97.2	107	24.4	77.2	1,943	7.9	−	−	361.5	0.59	
10	836	24.5	97.1	104	23.7	77.2	1,900	7.8	−	−	358.5	0.59	
11	1,224	31.1	97.5	137	30.1	78.0	2,567	8.3	−	−	524.0	0.67	
12	884	18.6	97.9	77	17.0	77.9	1,726	9.3	−	−	334.0	0.72	
13	617	14.4	97.7	63	14.3	77.4	1,160	8.1	−	−	238.5	0.66	
14	638	20.5	96.8	77	17.6	77.1	1,291	6.3	−	−	256.5	0.50	
15	478	15.3	96.8	61	13.9	77.3	986	6.4	−	−	220.5	0.57	
16	731	22.6	96.9	92	20.3	78.0	1,668	7.4	−	−	330.0	0.58	
17	633	19.8	96.9	81	18.2	77.6	1,494	7.5	−	−	291.0	0.59	
18	474	14.8	96.9	52	11.6	77.6	783	5.3	−	−	161.5	0.44	
19	505	17.0	96.6	62	14.0	77.4	1,102	6.5	−	−	253.0	0.60	
20	568	16.0	97.2	73	15.6	78.6	1,450	9.1	−	−	330.0	0.83	
21	604	20.8	96.6	77	17.6	77.2	1,494	7.2	−	−	293.5	0.57	
22	536	14.7	97.3	65	14.7	77.3	1,262	8.6	−	−	242.5	0.66	
23	588	18.2	96.9	71	15.8	77.9	1,334	7.3	−	−	273.5	0.60	
24	438	13.6	96.9	57	12.0	79.0	1,044	7.7	−	−	244.5	0.72	
25	623	16.4	97.4	72	16.4	77.2	1,218	7.4	−	−	350.5	0.85	
26	722	17.6	97.6	71	16.5	76.6	0	0.0	−	−	312.0	0.71	
27	609	14.9	97.6	66	14.4	78.1	276	1.9	−	−	262.5	0.71	
28	461	11.1	97.6	52	11.0	78.8	827	7.5	−	−	212.0	0.77	
合計	20,614	579.0	−	2,411	535.0	−	42,558	−	−	−	9,372.0	−	
最大	1,265	34.1	97.9	159	33.5	79.0	2,987	9.3	−	−	604.5	0.85	
最小	438	11.1	96.6	52	11.0	76.6	0	0.0	−	−	161.5	0.44	
平均	736	20.7	97.2	86	19.1	77.8	1,576	7.4	−	−	334.7	0.65	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2022年 2月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	−	−	−	
2	−	−	−	
3	2.60	2.56	−	
4	−	−	−	
5	−	−	−	
6	−	−	−	
7	−	−	−	
8	−	−	1.99	
9	2.80	−	−	
10	−	−	−	
11	−	−	−	
12	−	−	−	
13	−	−	−	
14	−	−	−	
15	2.49	2.46	−	
16	−	−	−	
17	−	−	−	
18	−	−	2.56	
19	−	−	−	
20	−	−	−	
21	−	−	−	
22	2.68	−	−	
23	−	−	−	
24	−	−	−	
25	2.81	−	−	
26	−	−	−	
27	−	−	−	
28	−	−	−	
合計	13.38	5.02	4.55	
最大	2.81	2.56	2.56	
最小	2.49	2.46	1.99	
平均	2.68	2.51	2.28	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2022年 2月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	13:13	−	−	−	−	−	−	−	1,269	1,269	43	
2	35.72	10:44	12:52	2.0	−	−	−	−	−	2,411	1,289	3,700	531	
3	104.07	23:35	0:25	2.6	−	−	−	−	−	1,883	0	1,883	1,304	
4	103.84	24:00	−	2.8	−	−	−	−	−	1,645	0	1,645	1,172	
5	99.76	24:00	−	2.6	−	−	−	−	−	1,213	0	1,213	1,172	
6	100.30	24:00	−	2.8	−	−	−	−	−	1,581	0	1,581	1,179	
7	36.57	8:30	0:30	1.1	−	−	−	−	−	741	0	741	561	
8	−	−	−	−	20.37	31.1	20	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	9:06	−	−	−	−	−	−	−	1,082	1,082	−	
10	46.46	11:24	12:36	1.7	−	−	−	−	−	2,278	1,055	3,333	574	
11	107.89	24:00	−	3.2	−	−	−	−	4.0	1,318	0	1,318	1,307	
12	120.33	24:00	−	3.8	−	−	−	−	−	1,404	0	1,404	1,494	
13	127.32	24:00	−	4.5	−	−	−	−	−	469	0	469	1,546	
14	125.84	24:00	−	4.7	11.17	29.0	11	−	−	959	0	959	1,529	
15	124.44	24:00	−	4.8	−	−	−	−	4.0	1,315	0	1,315	1,468	
16	125.24	24:00	−	4.7	11.66	30.1	12	−	−	1,819	0	1,819	1,439	
17	120.66	23:55	0:05	4.5	−	−	−	−	−	1,658	0	1,658	1,476	
18	121.14	24:00	−	4.7	21.99	29.7	22	−	4.0	1,280	0	1,280	1,400	
19	121.02	24:00	−	4.7	−	−	−	−	−	950	0	950	1,421	
20	125.66	24:00	−	4.7	−	−	−	−	−	1,733	0	1,733	1,422	
21	126.94	24:00	−	4.6	21.77	32.4	21	−	4.0	1,143	0	1,143	1,419	
22	120.34	23:31	0:29	4.8	21.67	35.0	21	−	−	1,179	0	1,179	1,322	
23	126.82	24:00	−	4.5	−	−	−	−	−	1,308	0	1,308	1,294	
24	126.76	24:00	−	4.7	−	−	−	−	4.0	2,232	0	2,232	1,264	
25	120.76	24:00	−	4.3	−	−	−	−	−	938	0	938	1,180	
26	109.54	24:00	−	3.5	−	−	−	−	−	305	0	305	1,022	
27	111.46	24:00	−	3.5	−	−	−	−	−	852	0	852	975	
28	105.99	23:25	0:35	3.7	−	−	−	−	−	1,386	0	1,386	1,076	
			−											
合計	2,694.9	557:04	49:51	93.5	108.63	−	107	−	20.0	34,000	4,695	38,695	30,589.2	
最大	127.3	24:00	13:13	4.8	21.99	35.0	22	−	4.0	2,411	1,289	3,700	1,545.6	
最小	35.7	8:30	0:05	1.1	11.17	29.0	11	−	4.0	305	0	305	43.2	
平均	107.79	22:16	5:32	3.7	18.11	31.5	18	−	4.0	1,360	1,174	1,433	1,092	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2022年 2月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	127.99	24:00	0:00	3.7	22.96	37.2	23	−	−	339	0	339	1,734	
2	130.57	24:00	0:00	3.7	−	−	−	−	−	185	0	185	1,779	
3	123.93	24:00	0:00	3.8	22.16	39.2	22	−	−	1,509	0	1,509	1,755	
4	129.90	24:00	0:00	3.8	10.59	30.7	11	−	−	1,320	0	1,320	1,726	
5	118.90	24:00	0:00	3.5	−	−	−	−	−	643	0	643	1,716	
6	131.93	24:00	0:00	3.8	−	−	−	−	−	1,293	0	1,293	1,834	
7	129.22	24:00	0:00	3.2	10.94	39.0	11	−	−	1,145	0	1,145	1,736	
8	123.59	24:00	0:00	3.3	−	−	−	−	−	429	0	429	1,598	
9	129.60	24:00	0:00	4.0	21.71	37.9	22	−	−	652	0	652	1,646	
10	131.07	24:00	0:00	3.9	−	−	−	−	−	595	0	595	1,707	
11	126.45	24:00	0:00	3.5	−	−	−	−	−	605	0	605	1,740	
12	54.10	11:03	0:30	1.8	−	−	−	−	−	565	0	565	906	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	11.25	33.9	11	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	1,457.25	275:03	0:30	42.0	99.61	−	100	−	0.0	9,280	0	9,280	19,876	
最大	131.93	24:00	0:30	4.0	22.96	39.2	23	−	−	1,509	−	1,509	1,834	
最小	54.10	11:03	0:00	1.8	10.59	30.7	11	−	−	185	−	185	906	
平均	121.44	22:55	0:30	3.5	16.60	36.9	17	−	−	773	−	773	1,656	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2022年 2月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	111,480	−	−	−	−	−	−	25	1	26	8	
2	118,180	−	−	−	−	−	−	38	1	39	18	
3	118,350	−	−	−	−	−	−	37	2	39	15	
4	119,600	−	−	−	−	−	−	40	0	40	14	
5	119,280	−	−	−	−	−	−	33	1	34	3	
6	118,060	−	−	−	−	−	−	27	1	28	5	
7	115,830	−	−	−	−	−	−	30	1	31	10	
8	105,770	−	−	−	−	−	−	30	0	30	8	
9	108,900	−	−	−	−	−	−	32	1	33	20	
10	114,110	−	−	−	−	−	−	35	0	35	15	
11	113,500	−	−	−	−	−	−	30	1	31	4	
12	111,340	−	−	−	−	−	−	39	0	39	4	
13	109,920	−	−	−	−	−	−	12	1	13	5	
14	99,360	−	−	−	−	−	−	20	0	20	8	
15	101,810	−	−	−	−	−	−	38	1	39	8	
16	101,620	−	−	−	−	−	64	29	0	29	17	
17	102,840	−	−	−	−	−	−	32	1	33	15	
18	103,150	−	−	−	−	−	−	33	1	34	12	
19	108,280	−	−	−	−	−	−	18	0	18	4	
20	105,690	−	−	−	−	−	22	21	1	22	5	
21	114,430	−	−	−	−	−	−	37	0	37	11	
22	116,060	−	−	−	−	−	−	26	1	27	6	
23	115,140	−	−	−	−	−	−	21	0	21	6	
24	115,860	−	−	−	180	−	−	28	1	29	16	
25	117,340	−	−	−	−	−	40	31	0	31	16	
26	113,670	−	−	−	−	−	−	27	2	29	4	
27	113,200	−	−	−	−	−	−	24	1	25	3	
28	116,080	−	−	−	−	−	−	25	0	25	10	
合計	3,128,850	−	−	−	180	−	126	818	19	837	270	
最大	119,600	−	−	−	180	−	64	40	2	40	20	
最小	99,360	−	−	−	180	−	22	12	0	13	3	
平均	111,745	−	−	−	180	−	42	29	1	30	10	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2022年 2月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	48,846	19,650	40.2	326,880	669	1,580	−	4,400	−	4.9	4.4	138	----	854	660	A系の送気量には、A系№5系列の送気量も含まれます。
2	48,994	19,160	39.1	326,880	667	1,630	−	4,800	0.47	4.9	3.8	133	----	840	760	
3	44,954	18,070	40.2	326,880	727	1,610	−	4,500	−	5.3	3.5	142	----	856	880	
4	42,364	16,740	39.5	326,880	772	1,600	81.8	4,800	−	5.6	3.4	130	----	862	880	
5	44,274	17,580	39.7	322,560	729	1,520	−	5,100	−	5.4	−	132	----	865	1,040	A系生物反応槽容量
6	42,734	17,470	40.9	322,560	755	1,440	−	4,500	−	5.6	−	133	----	864	1,040	1池1244m^3
7	41,983	17,020	40.5	322,560	768	1,430	−	4,700	−	5.7	3.8	93	----	869	690	
8	40,805	16,590	40.7	287,568	705	1,470	−	4,800	−	5.9	4.8	106	----	871	550	
9	42,286	17,030	40.3	233,280	552	1,500	−	4,700	0.44	5.6	5.1	107	----	874	560	
10	41,326	17,250	41.7	233,280	564	1,510	82.6	4,700	−	5.8	3.7	114	----	867	760	
11	41,994	17,200	41.0	234,720	559	1,470	−	4,300	−	5.7	−	119	----	876	960	
12	40,204	16,230	40.4	234,720	584	1,520	−	4,300	−	5.9	−	135	----	870	560	
13	46,824	18,830	40.2	234,720	501	1,550	−	4,500	−	5.1	−	127	----	1,056	560	
14	43,094	16,980	39.4	232,092	539	1,640	−	4,900	−	5.5	5.1	96	----	843	560	
15	43,394	17,430	40.2	230,400	531	1,640	−	4,700	−	5.5	4.7	123	----	867	640	
16	40,686	16,270	40.0	230,400	566	1,610	−	4,600	0.42	5.9	4.2	98	----	876	760	
17	46,954	18,850	40.1	230,400	491	1,600	−	4,600	−	5.1	3.9	108	----	869	760	
18	40,254	16,440	40.8	230,400	572	1,630	81.1	4,600	−	5.9	3.0	91	----	861	1,040	
19	44,245	17,160	38.8	231,840	524	1,590	−	4,700	−	5.4	−	94	----	850	1,040	
20	44,866	18,130	40.4	231,840	517	1,490	−	4,700	−	5.3	−	113	----	761	980	
21	44,495	18,220	40.9	228,960	515	1,470	−	4,200	−	5.4	3.0	109	----	839	1,030	
22	40,905	16,970	41.5	234,720	574	1,480	−	4,200	−	5.8	3.2	113	----	830	960	
23	41,816	16,530	39.5	233,280	558	1,430	−	3,700	−	5.7	−	115	----	857	960	
24	41,766	16,670	39.9	231,840	555	1,380	−	3,500	0.54	5.7	3.4	93	----	869	1,040	
25	46,405	18,510	39.9	236,160	509	1,230	81.0	3,100	−	5.1	4.6	92	----	861	700	
26	41,625	16,890	40.6	236,160	567	1,180	−	3,300	−	5.7	−	110	----	866	420	
27	41,024	16,410	40.0	236,160	576	1,200	−	3,400	−	5.8	−	120	----	872	225	
28	42,874	17,270	40.3	236,160	551	1,320	−	3,900	−	5.6	8.3	110	----	865	300	
合計	1,211,991	487,550	−	7,224,300	−	−	−	−	−	−	−	−	0	24,210	21,315	
最大	48,994	19,650	41.7	326,880	772	1,640	82.6	5,100	0.54	5.9	8.3	142	−	1,056	1,040	
最小	40,204	16,230	38.8	228,960	491	1,180	81.0	3,100	0.42	4.9	3.0	91	−	761	225	
平均	43,285	17,413	40.2	258,011	596	1,490	81.6	4,400	0.47	5.5	4.2	110	−	865	761	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2022年 2月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
合計	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
最大	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
最小	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
平均	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2022年 2月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	39,491	15,640	39.6	238,320	603	1,480	-	5,000	-	7.1	5.3	150	----	1,130	600	B系生物反応槽容量
2	39,378	15,560	39.5	284,040	721	1,530	-	5,100	0.38	6.2	4.6	150	----	1,044	600	1池3883m³
3	38,545	19,320	50.1	304,260	789	1,400	-	4,400	-	8.7	7.5	170	----	1,105	520	
4	46,124	21,650	46.9	294,420	638	1,410	83.6	4,300	-	8.1	9.9	130	----	1,105	440	
5	45,126	21,390	47.4	290,460	644	1,490	-	4,300	-	8.3	-	130	----	1,085	760	
6	45,446	19,200	42.2	308,040	678	1,490	-	4,600	-	8.2	-	140	----	1,095	800	
7	47,450	18,980	40.0	328,500	692	1,480	-	4,800	-	7.9	9.1	120	----	1,110	450	
8	43,395	17,490	40.3	296,160	682	1,480	-	5,000	-	8.6	11.9	160	----	1,120	325	
9	46,257	18,470	39.9	319,020	690	1,470	-	5,000	0.30	8.1	7.6	140	----	1,115	560	
10	47,012	19,220	40.9	313,860	668	1,500	83.0	5,000	-	7.9	6.1	130	----	1,090	700	
11	45,871	18,150	39.6	303,420	661	1,540	-	5,000	-	8.1	-	140	----	1,090	840	
12	42,923	17,210	40.1	304,620	710	1,610	-	5,000	-	8.7	-	150	----	1,085	695	
13	54,092	19,840	36.7	298,140	551	1,570	-	5,000	-	6.9	-	170	----	1,199	765	
14	46,369	17,900	38.6	238,800	515	1,570	-	5,300	-	8.0	5.5	120	----	1,105	760	
15	47,974	18,800	39.2	322,620	672	1,600	-	5,200	-	7.8	5.2	150	----	1,120	840	
16	43,893	17,230	39.3	318,720	726	1,590	-	5,300	0.28	8.5	6.2	130	----	1,085	720	
17	52,501	20,210	38.5	316,500	603	1,580	-	5,100	-	7.1	6.0	140	----	1,115	720	
18	44,795	17,830	39.8	316,980	708	1,630	83.9	5,200	-	8.3	4.4	110	----	1,107	1,040	
19	50,215	19,090	38.0	327,960	653	1,570	-	5,100	-	7.4	-	110	----	1,137	1,010	
20	53,059	20,290	38.2	257,760	486	1,440	-	5,100	-	7.0	-	160	----	1,080	870	
21	48,709	19,140	39.3	306,300	629	1,490	-	5,100	-	7.7	4.8	150	----	1,132	870	
22	46,603	18,490	39.7	320,880	689	1,500	-	5,100	-	8.0	5.2	150	----	1,156	800	
23	45,720	18,180	39.8	310,140	678	1,550	-	4,900	-	8.2	-	140	----	1,110	800	
24	45,456	18,160	40.0	333,360	733	1,530	-	4,900	0.33	8.2	5.5	110	----	1,115	830	
25	47,084	19,000	40.4	329,040	699	1,510	84.5	4,700	-	7.9	4.3	100	----	1,110	1,080	
26	46,728	18,280	39.1	322,020	689	1,480	-	4,700	-	8.0	-	110	----	1,090	1,030	
27	47,650	18,470	38.8	316,380	664	1,490	-	4,600	-	7.8	-	130	----	1,110	1,290	
28	48,796	19,010	39.0	317,460	651	1,430	-	4,500	-	7.6	4.2	110	----	1,110	1,100	
合計	1,296,662	522,200	-	8,538,180	-	-	-	-	-	-	-	-	0	31,055	21,815	
最大	54,092	21,650	50.1	333,360	789	1,630	84.5	5,300	0.38	8.7	11.9	170	-	1,199	1,290	
最小	38,545	15,560	36.7	238,320	486	1,400	83.0	4,300	0.28	6.2	4.2	100	-	1,044	325	
平均	46,309	18,650	40.3	304,935	658	1,510	83.8	4,900	0.32	7.9	6.3	140	-	1,109	779	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2022年 2月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	52,654	20,680	39.3	380,640	723	1,500	−	5,900	−	7.1	4.1	170	----	1,100	920	C系生物反応槽容量
2	52,505	20,550	39.1	367,800	701	1,520	−	5,900	0.33	7.1	4.0	170	----	1,016	920	1池3883m³
3	51,393	19,110	37.2	373,260	726	1,540	−	6,100	−	7.3	4.0	160	----	1,075	920	
4	46,123	17,950	38.9	382,860	830	1,550	81.5	6,100	−	8.1	4.1	140	----	1,075	920	
5	45,126	17,580	39.0	388,560	861	1,510	−	6,000	−	8.3	−	140	----	1,055	1,180	
6	45,446	17,410	38.3	337,440	743	1,400	−	5,500	−	8.2	−	140	----	1,065	1,240	
7	47,449	18,120	38.2	351,900	742	1,360	−	5,300	−	7.9	4.5	130	----	1,080	810	
8	43,394	16,690	38.5	355,020	818	1,400	−	5,200	−	8.6	5.2	160	----	1,090	750	
9	46,257	17,600	38.0	376,440	814	1,380	−	5,600	0.32	8.1	4.2	150	----	1,085	880	
10	47,012	18,540	39.4	377,460	803	1,390	81.4	5,400	−	7.9	3.6	120	----	1,060	1,040	
11	45,870	17,470	38.1	386,340	842	1,400	−	5,300	−	8.1	−	140	----	1,060	1,200	
12	42,922	16,430	38.3	386,760	901	1,420	−	5,500	−	8.7	−	160	----	1,055	560	
13	54,091	18,800	34.8	353,100	653	1,400	−	5,500	−	6.9	−	160	----	1,171	560	
14	46,369	15,860	34.2	283,140	611	1,390	−	6,200	−	8.0	5.6	110	----	1,075	560	
15	47,974	17,880	37.3	353,460	737	1,480	−	5,700	−	7.8	6.4	150	----	1,090	560	
16	43,892	16,270	37.1	360,300	821	1,540	−	5,700	0.29	8.5	7.1	140	----	1,055	560	
17	52,500	19,460	37.1	366,960	699	1,560	−	5,600	−	7.1	7.7	140	----	1,085	490	
18	44,794	17,100	38.2	371,220	829	1,630	81.0	6,000	−	8.3	4.3	110	----	1,123	920	
19	50,215	19,020	37.9	372,240	741	1,580	−	6,000	−	7.4	−	110	----	1,023	905	
20	53,059	19,510	36.8	282,360	532	1,400	−	5,800	−	7.0	−	170	----	1,050	805	
21	48,708	17,800	36.5	329,640	677	1,470	−	6,100	−	7.7	4.4	160	----	1,148	795	
22	46,602	17,410	37.4	354,540	761	1,540	−	6,100	−	8.0	4.8	160	----	1,124	760	
23	45,719	17,150	37.5	368,100	805	1,580	−	5,800	−	8.2	−	160	----	1,080	760	
24	45,456	17,180	37.8	346,620	763	1,530	−	5,700	0.33	8.2	4.6	120	----	1,085	860	
25	47,083	18,000	38.2	348,120	739	1,500	81.2	5,700	−	7.9	3.9	130	----	1,080	980	
26	46,727	17,250	36.9	350,940	751	1,460	−	5,700	−	8.0	−	130	----	1,060	1,040	
27	47,650	17,490	36.7	350,700	736	1,410	−	5,500	−	7.8	−	160	----	1,080	1,290	
28	48,795	18,010	36.9	352,380	722	1,380	−	5,400	−	7.6	4.6	130	----	1,080	795	
合計	1,335,785	502,320	−	10,008,300	−	−	−	−	−	−	−	−	0	30,225	23,980	
最大	54,091	20,680	39.4	388,560	901	1,630	81.5	6,200	0.33	8.7	7.7	170	−	1,171	1,290	
最小	42,922	15,860	34.2	282,360	532	1,360	81.0	5,200	0.29	6.9	3.6	110	−	1,016	490	
平均	47,707	17,940	37.6	357,439	749	1,470	81.3	5,700	0.32	7.8	4.8	140	−	1,079	856	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2022年 2月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	33,370	13,300	39.9	215,229	645	1,420	−	5,200	−	9.9	4.8	100	----	945	680	D系生物反応槽容量
2	34,670	13,800	39.8	215,266	621	1,420	−	5,300	0.45	9.5	4.7	130	----	928	680	1池3424m³
3	34,030	13,540	39.8	214,155	629	1,440	−	5,400	−	9.7	5.6	100	----	950	555	嫌気槽864m3
4	34,600	13,780	39.8	213,876	618	1,450	81.2	5,500	−	9.5	4.6	97	----	937	680	好気槽2560m3
5	34,580	13,760	39.8	215,243	622	1,440	−	5,300	−	9.5	−	100	----	922	745	
6	33,170	13,210	39.8	217,501	656	1,420	−	5,100	−	9.9	−	110	----	922	760	
7	33,090	13,160	39.8	217,873	658	1,420	−	5,300	−	9.9	7.0	110	----	950	450	
8	34,150	13,620	39.9	215,865	632	1,470	−	5,500	−	9.6	8.5	110	----	939	375	
9	34,490	13,730	39.8	214,956	623	1,520	−	5,400	0.34	9.5	6.3	100	----	934	560	
10	35,010	13,970	39.9	213,702	610	1,520	83.3	5,400	−	9.4	5.1	110	----	941	660	
11	33,330	13,260	39.8	213,931	642	1,510	−	5,400	−	9.9	−	110	----	964	760	
12	34,260	13,630	39.8	214,977	627	1,510	−	5,400	−	9.6	−	96	----	868	600	
13	38,860	15,490	39.9	216,235	556	1,520	−	5,200	−	8.5	−	120	----	992	600	
14	34,830	13,880	39.9	212,504	610	1,630	−	5,800	−	9.4	5.5	100	----	973	610	
15	34,140	13,600	39.8	212,691	623	1,590	−	5,600	−	9.6	4.9	130	----	898	680	
16	34,750	13,820	39.8	213,536	614	1,540	−	5,300	0.34	9.5	5.1	110	----	938	680	
17	28,150	13,120	46.6	193,762	688	1,580	−	4,800	−	11.7	5.8	110	817	920	680	
18	34,840	13,880	39.8	218,732	628	1,540	81.2	5,200	−	9.4	5.2	110	----	886	680	
19	36,820	14,660	39.8	216,643	588	1,550	−	5,100	−	8.9	−	100	----	890	680	
20	36,790	14,650	39.8	185,707	505	1,610	−	5,300	−	8.9	−	110	----	942	680	
21	35,000	13,950	39.9	217,424	621	1,620	−	5,400	−	9.4	5.2	110	----	964	675	
22	34,890	13,910	39.9	217,607	624	1,580	−	5,400	−	9.4	5.4	110	----	961	640	
23	35,210	14,020	39.8	217,867	619	1,530	−	5,400	−	9.3	−	120	----	979	640	
24	33,950	13,530	39.9	217,848	642	1,520	−	5,300	0.34	9.7	4.9	97	----	856	700	
25	34,320	13,680	39.9	215,498	628	1,490	80.6	5,200	−	9.6	4.4	95	----	849	760	
26	34,310	13,650	39.8	213,360	622	1,480	−	5,100	−	9.6	−	86	----	794	760	
27	32,830	13,080	39.8	212,130	646	1,440	−	5,000	−	10.0	−	110	----	939	760	
28	34,600	13,780	39.8	213,337	617	1,400	−	4,800	−	9.5	4.0	97	----	944	860	
合計	963,040	385,460	−	5,977,455	−	−	−	−	−	−	−	−	817	25,925	18,590	
最大	38,860	15,490	46.6	218,732	688	1,630	83.3	5,800	0.45	11.7	8.5	130	817	992	860	
最小	28,150	13,080	39.8	185,707	505	1,400	80.6	4,800	0.34	8.5	4.0	86	817	794	375	
平均	34,394	13,766	40.0	213,481	621	1,510	81.6	5,300	0.37	9.6	5.4	110	817	926	664	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2022年 2月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	33,720	13,450	39.9	211,705	628	1,380	−	4,800	−	9.7	5.0	110	----	968	680	E系生物反応槽容量
2	34,980	13,920	39.8	211,689	605	1,370	−	4,600	0.47	9.4	5.2	130	----	932	680	1池3424m³
3	34,340	13,680	39.8	210,484	613	1,400	−	4,700	−	9.6	6.3	100	----	967	555	嫌気槽864m3
4	34,920	13,910	39.8	210,241	602	1,420	80.4	4,900	−	9.4	5.1	110	----	955	680	好気槽2560m3
5	34,820	13,880	39.9	211,720	608	1,420	−	5,400	−	9.4	−	85	----	914	745	
6	33,460	13,340	39.9	214,176	640	1,390	−	4,800	−	9.8	−	110	----	971	760	
7	33,420	13,320	39.9	214,520	642	1,370	−	5,100	−	9.8	7.1	100	----	953	450	
8	34,380	13,720	39.9	212,500	618	1,420	−	5,100	−	9.6	9.3	110	----	959	375	
9	34,760	13,810	39.7	214,311	617	1,470	−	5,100	0.35	9.5	6.1	100	----	952	560	
10	35,290	14,090	39.9	214,623	608	1,470	82.1	5,200	−	9.3	5.1	99	----	889	660	
11	33,600	13,390	39.9	214,796	639	1,480	−	5,100	−	9.8	−	100	----	957	760	
12	34,470	13,730	39.8	214,237	622	1,510	−	5,000	−	9.5	−	96	----	994	600	
13	38,670	15,440	39.9	212,546	550	1,500	−	5,000	−	8.5	−	110	----	1,061	600	
14	34,870	13,920	39.9	209,008	599	1,630	−	5,400	−	9.4	5.8	98	----	1,030	620	
15	34,240	13,660	39.9	208,986	610	1,580	−	5,200	−	9.6	5.3	120	----	942	680	
16	34,820	13,850	39.8	209,731	602	1,520	−	5,000	0.34	9.4	5.3	89	----	972	680	
17	27,850	13,130	47.1	191,748	689	1,550	−	4,600	−	11.8	5.9	100	817	887	680	
18	34,980	13,940	39.9	218,316	624	1,500	81.1	4,900	−	9.4	5.3	100	----	1,005	680	
19	37,400	14,910	39.9	215,198	575	1,490	−	4,800	−	8.8	−	100	----	933	680	
20	37,150	14,810	39.9	183,401	494	1,550	−	5,100	−	8.8	−	98	----	895	680	
21	35,580	14,190	39.9	215,175	605	1,560	−	5,000	−	9.2	5.4	97	----	941	675	
22	35,470	14,150	39.9	215,253	607	1,540	−	5,000	−	9.3	5.7	100	----	1,016	640	
23	35,780	14,260	39.9	217,642	608	1,500	−	5,000	−	9.2	−	98	----	942	640	
24	34,580	13,800	39.9	216,182	625	1,500	−	5,000	0.35	9.5	5.1	94	----	856	700	
25	35,050	13,980	39.9	215,873	616	1,470	80.0	4,900	−	9.4	4.6	100	----	964	760	
26	34,380	13,690	39.8	211,573	615	1,460	−	4,800	−	9.6	−	83	----	929	760	
27	32,610	13,000	39.9	206,983	635	1,430	−	4,700	−	10.1	−	100	----	935	760	
28	34,280	13,680	39.9	208,140	607	1,380	−	4,600	−	9.6	4.1	97	----	954	860	
合計	969,870	388,650	−	5,910,757	−	−	−	−	−	−	−	−	817	26,673	18,600	
最大	38,670	15,440	47.1	218,316	689	1,630	82.1	5,400	0.47	11.8	9.3	130	817	1,061	860	
最小	27,850	13,000	39.7	183,401	494	1,370	80.0	4,600	0.34	8.5	4.1	83	817	856	375	
平均	34,638	13,880	40.1	211,098	609	1,470	80.9	5,000	0.38	9.5	5.7	100	817	953	664	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2022年 2月度　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量（受入れ汚泥量）				脱水ケーキ（受入れ量）	脱水ケーキ（受入れ固形物量）	汚泥量（受入れ汚泥量）				脱水ケーキ（受入れ量）	脱水ケーキ（受入れ量）	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	t	m³	t	t	
1	919	0.92	8.41	841	−	−	250	0.95	2.38	238	−	−	
2	1,183	0.79	9.33	933	−	−	347	0.97	3.37	337	−	−	
3	1,195	1.12	13.36	1336	−	−	347	0.94	3.26	326	−	−	
4	1,197	0.97	11.57	1157	−	−	347	0.94	3.26	326	−	−	
5	1,198	0.69	8.22	822	−	−	347	1.03	3.57	357	−	−	
6	1,198	0.74	8.90	890	−	−	347	1.00	3.47	347	−	−	
7	897	0.76	6.81	681	−	−	347	0.95	3.30	330	−	−	
8	846	0.80	6.78	678	−	−	347	0.95	3.30	330	−	−	
9	1,198	0.78	9.29	929	−	−	347	0.95	3.30	330	−	−	
10	1,247	0.76	9.43	943	−	−	347	0.95	3.30	330	−	−	
11	1,246	0.74	9.27	927	−	−	347	0.97	3.37	337	−	−	
12	1,197	0.75	8.95	895	−	−	347	0.97	3.37	337	−	−	
13	1,201	0.73	8.81	881	−	−	347	0.96	3.33	333	−	−	
14	1,200	0.75	9.03	903	−	−	347	0.98	3.40	340	−	−	
15	1,196	0.73	8.79	879	−	−	347	0.95	3.30	330	−	−	
16	1,196	0.73	8.77	877	−	−	347	0.95	3.30	330	−	−	
17	1,199	0.72	8.62	862	−	−	347	0.95	3.30	330	−	−	
18	1,197	0.71	8.50	850	−	−	347	0.96	3.33	333	−	−	
19	1,193	0.71	8.47	847	−	−	347	0.95	3.30	330	−	−	
20	1,196	0.72	8.57	857	−	−	347	0.94	3.26	326	−	−	
21	1,145	0.71	8.15	815	−	−	347	0.95	3.30	330	−	−	
22	1,057	0.72	7.63	763	−	−	308	0.93	2.86	286	−	−	
23	1,148	0.72	8.29	829	−	−	347	0.97	3.37	337	−	−	
24	1,147	0.74	8.48	848	−	−	347	0.95	3.30	330	−	−	
25	1,147	0.73	8.34	834	−	−	347	0.96	3.33	333	−	−	
26	1,150	1.08	12.37	1237	−	−	347	0.97	3.37	337	−	−	
27	1,148	0.71	8.19	819	−	−	347	0.95	3.30	330	−	−	
28	1,151	0.75	8.59	859	−	−	347	0.95	3.30	330	−	−	
合計	32,192	−	249.92	24992	0.00	0.00	9,580	−	91.90	9190	−	−	
最大	1,247	1.12	13.36	1336	−	−	347	1.03	3.57	357	−	−	
最小	846	0.69	6.78	678	−	−	250	0.93	2.38	238	−	−	
平均	1,150	0.78	8.93	893	−	−	342	0.96	3.28	328	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2022年 2月度　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備考
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量	濃度	固形物量	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量						
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t	
1	−	−	−	−	−	−	669	1.00	0.80	3.4	2.7	6.0	603	−	−	155	0.92	1.4	
2	−	−	−	−	−	−	836	−	0.71	−	6.0	6.0	596	−	−	155	0.78	1.2	
3	−	−	−	−	−	−	848	−	1.19	−	10.1	10.1	1010	−	−	155	1.13	1.8	
4	−	−	−	−	−	−	850	−	0.98	−	8.3	8.3	831	−	−	155	0.97	1.5	
5	−	−	−	−	−	−	851	−	0.55	−	4.7	4.7	465	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	851	−	0.64	−	5.4	5.4	543	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	550	−	0.64	−	3.5	3.5	351	−	−	20	0.95	0.2	
8	−	−	−	−	−	−	499	−	0.70	−	3.5	3.5	348	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	851	−	0.70	−	6.0	6.0	599	−	−	155	0.77	1.2	
10	−	−	−	−	−	−	900	−	0.68	−	6.1	6.1	613	−	−	85	0.81	0.7	
11	−	−	−	−	−	−	899	−	0.66	−	5.9	5.9	590	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	850	−	0.66	−	5.6	5.6	558	−	−	155	0.74	1.2	
13	−	−	−	−	−	−	854	−	0.64	−	5.5	5.5	548	−	−	155	0.81	1.3	
14	−	−	−	−	−	−	853	−	0.66	−	5.6	5.6	563	−	−	155	0.74	1.2	
15	−	−	−	−	−	−	849	−	0.65	−	5.5	5.5	549	−	−	40	0.95	0.4	
16	−	−	−	−	−	−	849	−	0.64	−	5.5	5.5	547	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	852	−	0.62	−	5.3	5.3	532	−	−	170	0.79	1.3	
18	−	−	−	−	−	−	850	−	0.61	−	5.2	5.2	517	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	846	−	0.61	−	5.2	5.2	517	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	849	−	0.63	−	5.3	5.3	531	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	798	−	0.61	−	4.9	4.9	485	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	749	−	0.64	−	4.8	4.8	477	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	801	−	0.61	−	4.9	4.9	492	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	800	−	0.65	−	5.2	5.2	518	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	800	−	0.63	−	5.0	5.0	501	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	803	−	1.12	−	9.0	9.0	900	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	801	−	0.61	−	4.9	4.9	489	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	804	−	0.66	−	5.3	5.3	529	−	−	−	−	−	
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	22612	−	−	3.4	154.7	158.0	15802	−	−	1555	−	13.23	
最大	−	−	−	−	−	−	900	1.00	1.19	3.4	10.1	10.1	1010	−	−	170	1.13	1.8	
最小	−	−	−	−	−	−	499	1.00	0.55	3.4	2.7	3.5	348	−	−	20	0.74	0.2	
平均	−	−	−	−	−	−	808	0.01	0.69	3.4	5.5	5.6	564	−	−	130	0.86	1.1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2022年 2月度　No.5-3

日	スクリュープレス脱水機													備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	187	4.4	97.2	22	4.4	79.7	–	–	254	4.8	190.0	1.44	–	
21	164	4.8	95.4	23	4.8	78.9	–	–	218	2.9	169.0	0.90	–	
22	916	26.5	97.0	116	26.5	77.2	–	–	1,162	4.3	857.0	1.26	–	
23	672	22.4	96.6	95	22.4	76.5	–	–	883	3.9	619.5	1.09	–	
24	728	22.6	96.9	100	22.6	77.3	–	–	908	4.0	588.0	1.04	–	
25	837	24.4	97.1	100	24.4	75.7	–	–	1,016	4.2	523.0	0.85	–	
26	891	24.1	97.1	103	24.1	76.6	–	–	1,041	4.0	438.0	0.72	–	
27	762	21.0	97.2	90	21.0	76.6	–	–	895	4.2	343.0	0.64	–	
28	897	21.0	97.2	93	21.0	77.4	–	–	1,016	4.1	415.5	0.67	–	
合計	6,054	171.2	–	741	171.1	–	–	–	7,393	–	4,143.00	–	0	
最大	916	26.5	97.2	116	26.5	79.7	–	–	1,162	4.8	857.0	1.44	–	
最小	164	4.4	95.4	22	4.4	75.7	–	–	218	2.9	169.0	0.64	–	
平均	673	19.0	97.2	82	19.0	76.9	–	–	821	4.3	460.3	0.97	–	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2022年 2月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	10.87	32.5	11	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	4.0	−	−	−	−	
20	−	−	13:34	−	−	−	−	−	−	−	871	871	−	
21	17.10	4:42	18:44	1.5	−	−	−	−	−	1,789	1,966	3,755	267	
22	96.15	24:00	0:00	3.4	−	−	−	−	−	1,847	0	1,847	1,284	
23	99.72	24:00	0:00	3.3	−	−	−	−	4.0	1,444	0	1,444	1,171	
24	100.19	24:00	0:00	3.3	−	−	−	−	−	1,820	0	1,820	1,251	
25	100.07	24:00	0:00	3.1	21.85	35.8	22	−	−	879	0	879	1,323	
26	99.67	24:00	0:00	3.0	−	−	−	−	−	776	0	776	1,171	
27	99.31	24:00	0:00	3.1	−	−	−	−	−	1,000	0	1,000	1,176	
28	99.00	24:00	−	3.3	−	−	−	−	−	2,113	0	2,113	1,194	
合計	711.21	7.20	32:18	24.0	32.72	68.3	33	−	8.0	11,668	2,837	14,505	8,837	
最大	100.19	1.00	18:44	3.4	21.85	35.8	22	−	4.0	2,113	1,966	3,755	1,323	
最小	17.10	0.20	0:00	1.5	10.87	32.5	11	−	4.0	776	0	776	267	
平均	88.90	0.90	16:09	3.00	16.36	34.7	16.50	−	4.00	1,459	1,419	1,611.67	1,105	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2022年 2月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	532	232			764	109.4	55.3			164.7	4.4	1.9			6.3
2	927	101			1,028	181.7	20.7			202.4	6.7	0.7			7.4
3	－	1,053			1,053	－	267.1			267.1	－	11.0			11.0
4	1,042	－			1,042	242.8	－			242.8	9.2	－			9.2
5	111	1,087			1,198	18.3	184.3			202.6	0.7	6.7			7.4
6	1,064	134			1,198	194.4	24.5			218.9	7.1	0.9			8.0
7	194	683			877	33.6	105.5			139.1	1.3	4.7			6.0
8	520	326			846	97.0	60.6			157.6	3.7	2.3			6.0
9	－	1,043			1,043	－	203.6			203.6	－	7.1			7.1
10	1,065	97			1,162	187.1	17.2			204.3	7.1	0.7			7.8
11	199	1,047			1,246	32.7	179.6			212.3	1.3	6.9			8.2
12	1,042	－			1,042	184.5	－			184.5	6.7	－			6.7
13	－	1,046			1,046	－	167.5			167.5	－	6.6			6.6
14	1,045	－			1,045	167.2	－			167.2	6.9	－			6.9
15	175	981			1,156	31.0	173.6			204.6	1.2	6.6			7.8
16	1,064	132			1,196	162.7	21.9			184.6	6.7	0.9			7.6
17	－	1,029			1,029	－	160.1			160.1	－	6.3			6.3
18	1,059	138			1,197	173.6	22.6			196.2	6.6	0.9			7.5
19	323	870			1,193	55.2	140.2			195.4	2.1	5.5			7.6
20	1,037	159			1,196	170.2	29.4			199.6	6.7	1.0			7.7
21	1,119	26			1,145	207.1	4.5			211.6	7.3	0.2			7.5
22	－	1,057			1,057	－	181.7			181.7	－	7.1			7.1
23	1,035	113			1,148	145.1	19.2			164.3	6.4	0.7			7.1
24	171	976			1,147	32.5	185.4			217.9	1.1	6.5			7.6
25	1,031	116			1,147	170.5	18.9			189.4	6.7	0.7			7.4
26	117	1,033			1,150	20.0	185.1			205.1	0.8	6.8			7.6
27	996	152			1,148	148.4	22.7			171.1	6.1	0.9			7.0
28	480	671			1,151	80.0	106.4			186.4	3.2	4.5			7.7
合計	16,348	14,302			30,650	2,845.0	2,557.6			5,403	110.0	98.1			208.1
最大	1,119	1,087			1,246	242.8	267.1			267.1	9.2	11.0			11.0
最小	111	26			764	18.3	4.5			139.1	0.7	0.2			6.0
平均	711	572			1,095	123.7	102.3			193.0	4.8	3.9			7.4

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2022年 2月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.91	3.8	90.4	91.6			91.3	783	479			1,262	0.10	0.14			0.11	
2	0.79	3.7	90.8	90.9			91.4	1,349	145			1,494	0.10	0.10			0.10	
3	1.12	4.1	－	93.3			93.2	－	1,537			1,537	－	0.10			0.10	
4	0.97	3.8	91.3	－			91.1	1,479	－			1,479	0.10	－			0.10	
5	0.69	3.7	89.1	89.2			89.2	160	1,508			1,668	0.10	0.10			0.10	
6	0.74	3.7	90.1	90.1			89.9	1,508	203			1,711	0.10	0.10			0.10	
7	0.75	4.3	86.8	91.0			90.9	160	1,117			1,276	0.06	0.11			0.10	
8	0.80	3.8	89.8	87.8			88.2	682	464			1,146	0.09	0.10			0.09	
9	0.78	3.5	－	87.6			87.7	－	1,465			1,465	－	0.10			0.10	
10	0.75	3.8	89.0	90.1			89.7	1,465	174			1,639	0.10	0.12			0.10	
11	0.74	3.9	88.7	88.8			89.1	232	1,537			1,769	0.08	0.10			0.10	
12	0.75	3.6	85.7	－			85.9	1,479	－			1,479	0.10	－			0.10	
13	0.72	3.9	－	87.2			88.0	－	1,465			1,465	－	0.10			0.10	
14	0.75	4.1	87.7	－			88.5	1,494	－			1,494	0.10	－			0.10	
15	0.73	3.8	92.1	92.1			91.8	189	1,479			1,668	0.07	0.10			0.10	
16	0.73	4.1	86.1	88.6			86.4	1,494	203			1,697	0.10	0.11			0.10	
17	0.71	3.9	－	85.7			86.3	－	1,450			1,450	－	0.10			0.10	
18	0.71	3.8	88.2	88.2			88.2	1,465	218			1,682	0.10	0.11			0.10	
19	0.71	3.9	89.5	89.4			89.4	218	1,479			1,697	0.05	0.12			0.10	
20	0.72	3.9	89.6	89.8			89.5	1,378	232			1,610	0.09	0.10			0.09	
21	0.71	3.5	92.0	90.7			92.6	1,508	44			1,552	0.09	0.12			0.09	
22	0.72	3.9	－	93.1			93.4	－	1,450			1,450	－	0.10			0.09	
23	0.72	4.3	85.7	87.3			85.5	1,465	174			1,639	0.10	0.11			0.10	
24	0.74	3.5	90.1	90.1			89.4	131	1,523			1,653	0.05	0.11			0.10	
25	0.73	3.9	88.6	87.4			89.2	1,494	160			1,653	0.10	0.10			0.10	
26	0.74	3.7	88.8	88.4			89.4	174	1,465			1,639	0.10	0.10			0.10	
27	0.71	4.1	86.8	86.8			85.4	1,450	232			1,682	0.10	0.11			0.10	
28	0.75	4.1	88.9	88.8			89.5	160	1,479			1,639	0.02	0.15			0.10	
合計	－	－	－	－	－	－	－	21,910	21,678			43,587	－	－	－	－	－	
最大	1.12	4.3	92.1	93.3			93.4	1,508	1,537			1,769	0.10	0.15			0.11	
最小	0.69	3.5	85.7	85.7			85.4	131	44			1,146	0.02	0.10			0.09	
平均	0.76	3.9	88.9	89.8			89.4	953	867			1,557	0.09	0.10			0.10	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2022年 2月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考	
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤	脱水ケーキ		
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率		(ポリ鉄)	搬出量		
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t		
1	1,320	29.8	97.1	130	29.8	77.1	661	0.70	−	−	2,944	7.7	−	−			
2	1,333	35.9	97.1	158	35.9	77.3	680	0.70	−	−	3,132	8.0	−	−			
3	1,731	45.8	96.7	218	45.8	79.0	929	0.64	−	−	3,799	6.6	−	−			
4	1,901	49.6	97.3	227	49.9	78.0	965	0.74	−	−	4,785	9.2	−	−			
5	1,971	50.9	97.4	233	50.9	78.1	922	0.72	−	−	4,597	9.0	−	−			
6	1,994	52.8	97.3	250	52.8	78.9	907	0.68	−	−	4,495	8.4	−	−			
7	1,331	34.7	97.4	155	34.7	77.6	633	0.72	−	−	3,103	8.8	−	−			
8	907	23.3	97.1	102	23.3	77.2	376	0.58	−	−	2,088	8.0	−	−			
9	1,342	36.8	97.2	162	36.8	77.2	582	0.63	−	−	2,973	8.0	−	−			
10	1,415	40.1	97.1	176	40.1	77.2	637	0.61	−	−	3,205	7.7	−	−			
11	1,986	48.9	97.5	222	48.9	78.0	865	0.69	−	−	4,191	8.3	−	−			
12	1,715	33.0	97.9	149	33.0	77.9	673	0.75	−	−	3,538	9.8	−	−			
13	1,258	29.2	97.7	129	29.2	77.4	506	0.69	−	−	2,509	8.6	−	−			
14	1,114	30.7	96.8	134	30.7	77.1	481	0.54	−	−	2,436	6.8	−	−			
15	947	27.6	96.8	122	27.6	77.3	450	0.59	−	−	2,132	7.0	−	−			
16	980	27.3	96.9	124	27.3	78.0	451	0.60	−	−	2,277	7.5	−	−			
17	922	26.6	96.9	119	26.6	77.6	430	0.60	−	−	2,233	7.7	−	−			
18	1,156	28.3	96.9	126	28.3	77.6	495	0.55	−	−	2,451	6.8	−	−			
19	948	26.3	96.6	116	26.3	77.4	488	0.61	−	−	2,262	7.1	−	−			
20	979	26.8	97.2	125	26.8	78.6	580	0.84	−	−	2,610	9.5	−	−			
21	1,019	29.7	96.6	130	29.7	77.2	499	0.57	−	−	2,581	7.4	−	−			
22	976	26.7	97.2	118	26.7	77.3	453	0.67	−	−	2,393	8.9	−	−			
23	1,015	27.2	96.9	123	27.2	77.9	513	0.65	−	−	2,509	8.0	−	−			
24	997	27.2	96.9	130	27.2	79.0	578	0.75	−	−	2,552	8.2	−	−			
25	1,017	26.7	97.4	117	26.7	77.2	580	0.86	−	−	2,175	8.1	−	−			
26	1,117	25.5	97.5	109	25.5	76.6	500	0.73	−	−	−	−	−	−			
27	1,023	24.2	97.6	111	24.2	78.1	474	0.76	−	−	624	2.5	−	−			
28	928	22.1	97.6	104	22.1	78.8	453	0.81	−	−	1,929	8.7	−	−			
					−												
					−												
					−												
合計	35,342	913.7	−	4,119	914.0	−	16,755	−	−	−	76,517	−	0	0			
最大	1,994	52.8	97.9	250	52.8	79.0	965	0.86	−	−	4,785	9.8	−	−			
最小	907	22.1	96.6	102	22.1	76.6	376	0.54	−	−	624	2.5	−	−			
平均	1,262	32.6	97.4	147	32.6	77.8	598	0.67	−	−	2,834	6.6	−	−			

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2022年 2月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	1137	3.6	41.1	494.0	3.2	15.7	322.7	4.0	13.0	155	4.0	6.1	165	3.8	6.3	
2	1093	3.4	36.7	392.0	2.4	9.3	330.3	4.1	13.4	169	3.9	6.6	202	3.7	7.4	
3	1295	3.7	48.5	569.0	3.4	19.3	324.7	4.0	13.1	134	3.8	5.1	267	4.1	11.0	
4	1317	3.6	47.2	598.0	3.2	19.1	317.1	4.0	12.8	160	3.8	6.1	243	3.8	9.2	
5	1562	3.3	51.3	794.0	2.8	22.3	391.1	3.8	15.0	174	3.8	6.6	203	3.7	7.4	
6	1583	3.4	53.7	800.0	3.0	24.0	384.7	3.9	14.9	179	3.8	6.8	219	3.7	8.0	
7	1009	3.5	35.1	510.0	3.0	15.2	246.5	3.9	9.5	114	3.9	4.4	139	4.3	6.0	
8	770	3.4	26.1	295.0	2.7	8.0	206.8	3.8	7.9	111	3.8	4.2	158	3.8	6.0	
9	1103	3.4	37.0	489.0	2.8	13.8	279.2	4.0	11.1	131	3.9	5.0	204	3.5	7.1	
10	1148	3.6	41.3	445.0	3.2	14.1	339.1	3.9	13.1	160	4.0	6.3	204	3.8	7.8	
11	1525	3.3	50.3	763.0	2.8	21.4	387.6	3.7	14.3	162	4.0	6.4	212	3.9	8.2	
12	1281	2.8	36.1	707.0	2.0	14.2	246.0	3.9	9.6	143	3.9	5.6	185	3.6	6.7	
13	1050	2.8	29.3	473.0	1.4	6.5	259.4	4.0	10.3	150	3.9	5.9	168	3.9	6.6	
14	938	3.8	35.9	326.0	3.6	11.6	283.5	3.9	11.0	161	3.9	6.4	167	4.1	6.9	
15	863	3.7	31.6	226.0	3.3	7.3	280.6	3.8	10.6	152	3.9	5.9	205	3.8	7.8	
16	880	3.7	32.3	277.0	3.1	8.7	269.8	3.7	10.1	149	3.9	5.9	185	4.1	7.6	
17	830	3.7	30.9	252.0	3.4	8.4	285.9	3.8	10.8	132	4.1	5.4	160	3.9	6.3	
18	1189	3.5	41.6	428.0	2.9	12.5	406.9	3.8	15.3	158	4.0	6.3	196	3.8	7.5	
19	1041	3.6	37.9	279.0	3.2	8.9	409.0	3.7	15.0	158	4.1	6.4	195	3.9	7.6	
20	1057	3.6	38.6	337.0	3.4	11.4	370.5	3.6	13.3	150	4.1	6.2	200	3.9	7.7	
21	1073	4.1	43.9	369.0	4.7	17.2	340.5	3.8	13.0	152	4.1	6.2	212	3.5	7.5	
22	1425	3.2	45.7	770.0	2.7	20.5	333.7	3.7	12.3	139	4.2	5.8	182	3.9	7.1	
23	1248	3.7	45.8	637.0	3.4	21.5	310.5	3.7	11.5	136	4.2	5.7	164	4.3	7.1	
24	1349	3.9	52.0	664.0	3.9	25.6	309.6	4.0	12.3	158	4.1	6.5	218	3.5	7.6	
25	1447	3.6	51.4	812.0	3.2	26.0	294.1	4.0	11.7	152	4.1	6.3	189	3.9	7.4	
26	1515	3.4	51.4	873.0	3.0	26.5	276.4	3.8	10.6	161	4.2	6.7	205	3.7	7.6	
27	1360	3.4	46.5	692.0	2.9	20.1	343.2	3.8	13.0	154	4.1	6.4	171	4.1	7.0	
28	1562	3.0	47.0	960.0	2.4	23.0	249.9	3.8	9.5	165	4.1	6.8	186	4.1	7.7	
合計	33651	−	1166.5	15231.0	−	452	8799.3	−	338.0	4,218.05	−	168.3	5403	−	208.1	
最大	1583	−	53.7	960.0	4.7	27	409.0	4.1	15.3	179.32	4.2	6.8	267	4.3	11.0	
最小	770	−	26.1	226.0	1.4	7	206.8	3.6	7.9	111.06	3.8	4.2	139	3.5	6.0	
平均	1202	3.5	42.0	544.0	3.0	16	314.3	3.8	12.1	150.60	4.0	6.0	193	3.9	7.4	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2022年 2月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	127.99	77.1	87.2	29.3	−	−	−	−	127.99	77.1	87.2	29.3	−	−	−	−	
2	166.29	77.3	87.6	37.7	35.72	77.3	87.6	8.1	130.57	77.3	87.6	29.6	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月
3	228.00	79.0	86.9	47.9	104.07	79.0	86.9	21.9	123.93	79.0	86.9	26.0	−	−	−	−	平均(average関数使用)にて
4	233.74	78.0	85.7	51.4	103.84	78.0	85.7	22.8	129.90	78.0	85.7	28.6	−	−	−	−	補完しています
5	218.66	78.1	86.6	47.9	99.76	78.1	86.6	21.8	118.90	78.1	86.6	26.0	−	−	−	−	
6	232.23	78.9	86.6	49.0	100.30	78.9	86.6	21.2	131.93	78.9	86.6	27.8	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日
7	165.79	77.6	87.0	37.1	36.57	77.6	87.0	8.2	129.22	77.6	87.0	28.9	−	−	−	−	は月平均(average関数使用)にて
8	123.59	77.2	86.0	28.2	−	−	−	−	123.59	77.2	86.0	28.2	−	−	−	−	データを補完しています
9	129.60	77.2	87.1	29.5	−	−	−	−	129.60	77.2	87.1	29.5	−	−	−	−	
10	177.53	77.2	87.4	40.5	46.46	77.2	87.4	10.6	131.07	77.2	87.4	29.9	−	−	−	−	
11	234.34	78.0	86.6	51.6	107.89	78.0	86.6	23.7	126.45	78.0	86.6	27.8	−	−	−	−	
12	174.43	77.9	86.6	38.5	120.33	77.9	86.6	26.6	54.10	77.9	86.6	12.0	−	−	−	−	
13	127.32	77.4	86.6	28.8	127.32	77.4	86.6	28.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	125.84	77.1	87.2	28.8	125.84	77.1	87.2	28.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	124.44	77.3	86.3	28.2	124.44	77.3	86.3	28.2	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	125.24	78.0	84.8	27.6	125.24	78.0	84.8	27.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	120.66	77.6	85.9	27.0	120.66	77.6	85.9	27.0	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	121.14	77.6	86.2	27.1	121.14	77.6	86.2	27.1	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	121.02	77.4	86.6	27.4	121.02	77.4	86.6	27.4	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	125.66	78.6	86.6	26.9	125.66	78.6	86.6	26.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	144.04	77.4	86.7	32.6	126.94	77.2	86.6	28.9	−	−	−	−	17.10	78.9	87.4	3.6	
22	216.49	77.3	87.0	49.2	120.34	77.3	86.7	27.3	−	−	−	−	96.15	77.2	87.4	21.9	
23	226.54	77.3	86.9	51.5	126.82	77.9	86.6	28.0	−	−	−	−	99.72	76.5	87.4	23.4	
24	226.95	78.2	86.6	49.4	126.76	79.0	86.0	26.6	−	−	−	−	100.19	77.3	87.4	22.7	
25	220.83	76.5	87.4	51.9	120.76	77.2	87.4	27.5	−	−	−	−	100.07	75.7	87.4	24.3	
26	209.21	76.6	87.0	49.0	109.54	76.6	86.6	25.6	−	−	−	−	99.67	76.6	87.4	23.3	
27	210.77	77.4	87.0	47.6	111.46	78.1	86.6	24.4	−	−	−	−	99.31	76.6	87.4	23.2	
28	204.99	78.1	87.0	44.8	105.99	78.8	86.6	22.5	−	−	−	−	99.00	77.4	87.4	22.4	
合計	4863.33	−	−	1,086	2694.87	−	−	597.7	1,457.25	−	−	323.8	711.21	−	−	165.0	
最大	234.34	79.0	87.6	51.9	127.32	79.0	87.6	28.9	131.93	79.0	87.6	29.9	100.19	78.9	87.4	24.3	
最小	120.66	76.5	84.8	26.9	35.72	76.6	84.8	8.1	54.10	77.1	85.7	12.0	17.10	75.7	87.4	3.6	
平均	174.00	77.7	86.7	38.8	107.79	77.8	86.5	24.0	121.44	77.8	86.8	27.0	88.90	76.8	87.4	21.0	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、硅砂補給量)

2022年 2月度　No.5-10

日	重油消費量				硅砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	1,269	339	−	1,608	−	−	−	0	
2	3,700	185	−	3,885	−	−	−	0	
3	1,883	1,509	−	3,392	−	−	−	0	
4	1,645	1,320	−	2,965	−	−	−	0	
5	1,213	643	−	1,856	−	−	−	0	
6	1,581	1,293	−	2,874	−	−	−	0	
7	741	1,145	−	1,886	−	−	−	0	
8	−	429	−	429	−	−	−	0	
9	1,082	652	−	1,734	−	−	−	0	
10	3,333	595	−	3,928	−	−	−	0	
11	1,318	605	−	1,923	4	−	−	4	
12	1,404	565	−	1,969	−	−	−	0	
13	469	−	−	469	−	−	−	0	
14	959	−	−	959	−	−	−	0	
15	1,315	−	−	1,315	4	−	−	4	
16	1,819	−	−	1,819	−	−	−	0	
17	1,658	−	−	1,658	−	−	−	0	
18	1,280	−	−	1,280	4	−	−	4	
19	950	−	−	950	−	−	4	4	
20	1,733	−	871	2,604	−	−	−	0	
21	1,143	−	3,755	4,898	4	−	−	4	
22	1,179	−	1,847	3,026	−	−	−	0	
23	1,308	−	1,444	2,752	−	−	4	4	
24	2,232	−	1,820	4,052	4	−	−	4	
25	938	−	879	1,817	−	−	−	0	
26	305	−	776	1,081	−	−	−	0	
27	852	−	1,000	1,852	−	−	−	0	
28	1,386	−	2,113	3,499	−	−	−	0	
合計	38,695	9,280	14,505	62,480	20	0	8	28	
最大	3,700	1,509	3,755	4,898	4	−	4	4	
最小	305	185	776	429	4	−	4	0	
平均	1,433	773	1,612	2,231	4	−	4	1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2022年　3月度　　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量			放流水量						降雨量	返流水	高級・高度処理量			備　考
			（合流）	雨水排水量	流入下水量	（合流）	簡易処理水量			放流水量				合計	高級処理量	高度処理量	
							ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量						
		℃	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	mm	m³	m³	m³	m³	
1	晴一時雨	9.8	152,300	0	152,300	153,492	99,611	53,881	153,492	0	0	11.5	31,401	239,226	161,046	78,180	
2	晴一時雨	10.9	931	0	931	2,131	0	2,131	2,131	0	0	0.5	25,332	213,714	142,044	71,670	
3	晴	10.7	−1,196	0	−1,196	0	0	0	0	0	0	0.0	25,478	220,513	148,433	72,080	
4	晴	10.0	−1,197	0	−1,197	0	0	0	0	0	0	0.0	25,887	207,381	138,911	68,470	
5	晴	11.0	−1,197	0	−1,197	0	0	0	0	0	0	0.0	25,481	210,304	140,854	69,450	
6	晴	8.7	−1,197	0	−1,197	0	0	0	0	0	0	0.0	25,594	202,601	136,101	66,500	
7	晴	8.5	−1,200	0	−1,200	0	0	0	0	0	0	0.0	24,356	198,357	128,287	70,070	
8	晴	6.5	−1,202	0	−1,202	0	0	0	0	0	0	0.0	26,058	202,290	130,390	71,900	
9	晴	9.5	−1,199	0	−1,199	0	0	0	0	0	0	0.0	26,592	203,494	132,564	70,930	
10	晴	10.4	−1,198	0	−1,198	0	0	0	0	0	0	0.0	25,224	198,994	131,014	67,980	
11	晴	10.0	−1,200	0	−1,200	0	0	0	0	0	0	0.0	26,554	201,962	133,112	68,850	
12	晴	15.0	−1,199	0	−1,199	0	0	0	0	0	0	0.0	27,822	208,406	139,416	68,990	
13	晴	17.0	−1,200	0	−1,200	0	0	0	0	0	0	0.0	28,100	209,893	140,053	69,840	
14	晴一時雨	17.7	59,382	0	59,382	60,532	45,617	14,915	60,532	0	0	5.5	29,668	230,805	158,065	72,740	
15	晴一時曇	19.5	−1,148	0	−1,148	0	0	0	0	0	0	0.0	28,260	228,095	160,695	67,400	
16	晴	14.6	−1,150	0	−1,150	0	0	0	0	0	0	0.0	30,205	204,271	137,671	66,600	
17	晴	16.5	−1,148	0	−1,148	0	0	0	0	0	0	0.0	31,565	209,271	149,941	59,330	
18	晴時々雨	11.3	325,556	62,370	263,186	264,334	178,556	85,778	264,334	0	0	14.5	37,173	262,111	176,861	85,250	
19	曇	12.8	33,181	0	33,181	34,195	3,906	30,289	34,195	0	0	0.0	33,899	263,450	182,700	80,750	
20	曇後晴	11.5	3,915	0	3,915	5,064	0	5,064	5,064	0	0	0.0	32,666	241,175	167,395	73,780	
21	晴	10.9	−980	0	−980	0	0	0	0	0	0	0.0	31,285	209,500	139,490	70,010	
22	晴一時雨	9.0	204,147	17,800	186,347	187,394	126,324	61,070	187,394	0	0	7.0	34,244	261,316	178,136	83,180	
23	晴一時雨	10.0	36,884	0	36,884	37,950	17,406	20,544	37,950	0	0	1.0	30,998	248,516	181,386	67,130	
24	曇後晴	11.0	16,322	0	16,322	17,285	10,093	7,192	17,285	0	0	0.0	31,688	237,586	164,316	73,270	
25	晴	13.5	−998	0	−998	0	0	0	0	0	0	0.0	29,207	225,130	152,670	72,460	
26	曇時々雨	16.5	123,390	0	123,390	124,462	31,401	93,061	124,462	0	0	7.5	28,302	261,201	177,701	83,500	
27	晴一時雨	15.4	30,710	0	30,710	31,820	7,208	24,612	31,820	0	0	1.0	28,379	256,314	178,114	78,200	
28	晴後曇	13.9	−1,005	0	−1,005	0	0	0	0	0	0	0.0	27,081	215,910	148,710	67,200	
29	曇	10.0	−977	0	−977	0	0	0	0	0	0	0.0	23,543	210,076	134,726	75,350	
30	晴	16.2	−1,016	0	−1,016	0	0	0	0	0	0	0.0	25,151	215,094	138,714	76,380	
31	曇時々雨	16.5	−973	0	−973	0	0	0	0	0	0	1.5	27,588	246,714	169,064	77,650	
合計	−	−	964,138	80,170	883,968	918,659	520,122	398,537	918,659	0	0	50.0	884,781	6,943,670	4,698,580	2,245,090	
最大	−	19.5	325,556	62,370	263,186	264,334	178,556	93,061	264,334	0	0	14.5	37,173	263,450	182,700	85,250	
最小	−	6.5	−1,202	17,800	−1,202	0	3,906	2,131	2,131	0	0	0.5	23,543	198,357	128,287	59,330	
平均	−	12.4	31,101	40,085	28,515	29,634	57,791	36,231	83,514	0	#DIV/0!	5.6	28,541	223,989	151,567	72,422	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2022年 3月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水)使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	67,010	131	510	8,459	10,042	3,485	−	−	−	317	0.57	1,744	2.10	470	1.05
2	52,780	103	510	8,081	6,863	1,447	−	−	−	132	0.30	1,585	#DIV/0!	415	23.37
3	46,180	91	510	8,226	6,833	1,720	−	−	−	130	0.34	1,972	#DIV/0!	349	#DIV/0!
4	45,650	90	510	8,887	6,899	1,452	−	−	−	216	0.57	1,824	#DIV/0!	320	#DIV/0!
5	45,420	89	510	8,294	6,885	1,434	−	−	−	215	0.57	1,835	#DIV/0!	446	#DIV/0!
6	45,350	89	510	8,336	6,893	1,455	−	−	−	215	0.57	1,927	#DIV/0!	309	#DIV/0!
7	45,400	89	510	7,002	6,871	1,446	−	−	−	215	0.57	1,801	#DIV/0!	298	#DIV/0!
8	45,270	89	510	8,703	6,860	1,430	−	−	−	214	0.57	1,949	#DIV/0!	322	#DIV/0!
9	45,150	89	510	8,563	6,916	1,740	−	−	−	175	0.47	2,006	#DIV/0!	384	#DIV/0!
10	45,130	88	510	7,717	6,911	1,159	−	−	−	126	0.34	2,223	#DIV/0!	319	#DIV/0!
11	45,120	88	510	9,070	6,947	1,139	−	−	−	214	0.57	1,870	#DIV/0!	345	#DIV/0!
12	45,130	88	510	10,397	6,873	1,449	−	−	−	214	0.57	1,915	#DIV/0!	265	#DIV/0!
13	45,120	88	510	10,166	6,872	1,138	−	−	−	214	0.57	2,120	#DIV/0!	276	#DIV/0!
14	56,490	111	510	9,789	6,869	2,901	−	−	−	268	0.57	2,291	6.03	370	2.98
15	45,070	88	510	10,543	6,818	1,150	−	−	−	214	0.57	2,075	#DIV/0!	299	#DIV/0!
16	45,030	88	510	10,707	6,900	2,293	−	−	−	214	0.57	2,143	#DIV/0!	559	#DIV/0!
17	44,820	88	510	9,368	9,526	2,299	−	−	−	160	0.43	2,303	#DIV/0!	228	#DIV/0!
18	76,200	149	510	11,354	10,562	3,484	−	−	−	171	0.27	2,508	1.69	559	0.78
19	65,480	128	510	9,692	10,558	3,171	−	−	−	141	0.26	2,177	66.88	418	1.66
20	55,710	109	510	9,449	10,506	2,611	−	−	−	0	0.00	1,482	#DIV/0!	319	7.56
21	45,940	90	510	9,243	10,547	1,702	−	−	−	139	0.36	1,334	#DIV/0!	477	#DIV/0!
22	67,870	133	510	9,804	10,513	3,482	−	−	−	322	0.57	2,474	2.35	465	0.91
23	54,470	107	510	9,046	9,767	2,584	−	−	−	224	0.49	2,371	16.35	392	2.29
24	56,180	110	510	9,757	10,468	2,027	−	−	−	197	0.42	2,508	29.82	553	9.23
25	46,030	90	510	8,067	10,459	2,301	−	−	−	0	0.00	2,132	#DIV/0!	467	#DIV/0!
26	72,000	141	510	8,784	8,089	2,627	−	−	−	0	0.00	2,109	8.06	524	0.68
27	60,230	118	510	9,927	6,822	2,908	−	−	−	0	0.00	1,904	31.70	445	2.17
28	46,000	90	510	9,950	6,819	2,016	−	−	−	0	0.00	2,132	#DIV/0!	467	#DIV/0!
29	46,220	91	510	7,796	6,854	568	−	−	−	106	0.28	2,052	#DIV/0!	498	#DIV/0!
30	46,240	91	510	7,866	6,793	2,020	−	−	−	220	0.57	2,166	#DIV/0!	350	#DIV/0!
31	60,340	118	510	9,383	6,784	3,188	−	−	−	286	0.57	2,622	#DIV/0!	330	#DIV/0!
合計	1,609,030	3,155		282,426	248,319	63,826	−	−	−	5,259	−	63,554	−	12,238	−
最大	76,200	149	510	11,354	10,562	3,485	−	−	−	322	0.57	2,622	#DIV/0!	559	#DIV/0!
最小	44,820	88	510	7,002	6,784	568	−	−	−	106	0.26	1,334	#DIV/0!	228	#DIV/0!
平均	51,904	102	510	9,111	8,010	2,059	−	−	−	202	0.39	2,050	14.66	395	3.68

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2022年 3月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	簡易処理水量					ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計
	A系	B系	C系	D系	E系				A系	B系	C系	D系	E系			
	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥
1	48,395	56,326	56,325	39,050	39,130	161,046	78,180	239,226	−	−	−	−	−	99,611	53,881	153,492
2	45,146	48,449	48,449	35,270	36,400	142,044	71,670	213,714	−	−	−	−	−	0	2,131	2,131
3	49,484	49,475	49,474	35,340	36,740	148,433	72,080	220,513	−	−	−	−	−	0	0	0
4	44,564	47,174	47,173	33,550	34,920	138,911	68,470	207,381	−	−	−	−	−	0	0	0
5	43,782	48,536	48,536	34,190	35,260	140,854	69,450	210,304	−	−	−	−	−	0	0	0
6	41,585	47,258	47,258	33,050	33,450	136,101	66,500	202,601	−	−	−	−	−	0	0	0
7	39,435	44,426	44,426	34,810	35,260	128,287	70,070	198,357	−	−	−	−	−	0	0	0
8	40,357	45,017	45,016	35,730	36,170	130,390	71,900	202,290	−	−	−	−	−	0	0	0
9	41,144	45,710	45,710	35,270	35,660	132,564	70,930	203,494	−	−	−	−	−	0	0	0
10	43,516	43,749	43,749	33,810	34,170	131,014	67,980	198,994	−	−	−	−	−	0	0	0
11	41,235	45,939	45,938	34,270	34,580	133,112	68,850	201,962	−	−	−	−	−	0	0	0
12	43,405	48,006	48,005	34,380	34,610	139,416	68,990	208,406	−	−	−	−	−	0	0	0
13	43,665	48,194	48,194	34,800	35,040	140,053	69,840	209,893	−	−	−	−	−	0	0	0
14	48,065	55,000	55,000	36,160	36,580	158,065	72,740	230,805	−	−	−	−	−	45,617	14,915	60,532
15	50,466	55,115	55,114	33,790	33,610	160,695	67,400	228,095	−	−	−	−	−	0	0	0
16	43,845	46,913	46,913	33,420	33,180	137,671	66,600	204,271	−	−	−	−	−	0	0	0
17	46,076	51,933	51,932	29,880	29,450	149,941	59,330	209,271	−	−	−	−	−	0	0	0
18	52,975	61,943	61,943	42,210	43,040	176,861	85,250	262,111	−	−	−	−	−	178,556	85,778	264,334
19	50,763	65,969	65,968	40,310	40,440	182,700	80,750	263,450	−	−	−	−	−	3,906	30,289	34,195
20	48,965	59,215	59,215	36,180	37,600	167,395	73,780	241,175	−	−	−	−	−	0	5,064	5,064
21	42,825	48,333	48,332	34,050	35,960	139,490	70,010	209,500	−	−	−	−	−	0	0	0
22	52,734	62,701	62,701	40,580	42,600	178,136	83,180	261,316	−	−	−	−	−	126,324	61,070	187,394
23	54,075	63,656	63,655	33,280	33,850	181,386	67,130	248,516	−	−	−	−	−	17,406	20,544	37,950
24	49,246	57,535	57,535	36,460	36,810	164,316	73,270	237,586	−	−	−	−	−	10,093	7,192	17,285
25	46,076	53,297	53,297	35,950	36,510	152,670	72,460	225,130	−	−	−	−	−	0	0	0
26	51,525	63,088	63,088	41,130	42,370	177,701	83,500	261,201	−	−	−	−	−	31,401	93,061	124,462
27	52,224	62,945	62,945	39,200	39,000	178,114	78,200	256,314	−	−	−	−	−	7,208	24,612	31,820
28	44,715	51,998	51,997	33,740	33,460	148,710	67,200	215,910	−	−	−	−	−	0	0	0
29	53,875	40,426	40,425	37,920	37,430	134,726	75,350	210,076	−	−	−	−	−	0	0	0
30	54,316	42,199	42,199	38,510	37,870	138,714	76,380	215,094	−	−	−	−	−	0	0	0
31	54,715	57,175	57,174	39,150	38,500	169,064	77,650	246,714	−	−	−	−	−	0	0	0
合計	1,463,194	1,617,700	1,617,686	1,115,440	1,129,650	4,698,580	2,245,090	6,943,670	0	0	0	0	0	520,122	398,537	918,659
最大	54,715	65,969	65,968	42,210	43,040	182,700	85,250	263,450	−	−	−	−	−	178,556	93,061	264,334
最小	39,435	40,426	40,425	29,880	29,450	128,287	59,330	198,357	−	−	−	−	−	3906	2131	2,131
平均	47,200	52,184	52,183	35,982	36,440	151,567	72,422	223,989	−	−	−	−	−	57,791	36,231	83,514

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2022年 3月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	693	857	202	1,752	75.6	94.9	24.1	194.6	3.0	3.7	0.9	7.6	0.45	3.9
2	358	820	631	1,809	42.9	94.2	74.6	211.7	1.7	4.0	3.0	8.7	0.50	4.1
3	435	862	492	1,789	56.2	117.1	62.0	235.3	2.2	4.5	2.5	9.2	0.53	3.9
4	998	779	152	1,929	126.3	113.9	22.3	262.5	5.1	4.0	0.8	9.9	0.53	3.8
5	614	1,044	222	1,880	82.6	140.2	32.1	254.9	3.3	5.6	1.2	10.1	0.55	4.0
6	1,143	1,004	38	2,185	141.4	124.2	4.6	270.2	5.5	4.8	0.2	10.5	0.50	3.9
7	963	1,128	－	2,091	123.1	155.4	－	278.5	4.9	5.8	－	10.7	0.53	3.8
8	987	1,050	216	2,253	121.9	133.7	29.0	284.6	4.9	5.2	1.1	11.2	0.51	3.9
9	1,125	978	－	2,103	170.1	150.2	－	320.3	6.4	5.6	－	12.0	0.59	3.7
10	951	786	774	2,511	128.1	98.0	103.1	329.2	4.5	3.7	3.7	11.9	0.49	3.6
11	997	269	1,072	2,338	136.4	34.5	144.3	315.2	4.9	1.3	5.3	11.5	0.51	3.6
12	1,020	493	686	2,199	142.4	67.1	96.0	305.5	5.0	2.4	3.4	10.8	0.51	3.5
13	955	1,069	610	2,634	133.7	149.2	85.6	368.5	4.7	5.3	3.0	13.0	0.51	3.5
14	992	1,086	460	2,538	145.4	152.6	67.4	365.4	5.1	5.6	2.4	13.1	0.53	3.6
15	764	1,007	757	2,528	110.1	141.0	109.1	360.2	3.9	5.1	3.8	12.8	0.53	3.6
16	894	1,159	673	2,726	140.4	181.5	106.0	427.9	4.9	6.4	3.7	15.0	0.57	3.5
17	1,086	1,017	837	2,940	145.6	138.6	115.6	399.8	5.5	5.1	4.2	14.8	0.52	3.7
18	1,049	1,127	705	2,881	131.2	147.3	90.1	368.6	4.9	5.2	3.3	13.4	0.48	3.6
19	885	912	902	2,699	129.4	133.0	132.2	394.6	4.6	4.7	4.6	13.9	0.54	3.5
20	1,152	1,120	126	2,398	177.4	166.9	19.7	364.0	6.4	6.2	0.7	13.3	0.57	3.7
21	1,008	616	1,001	2,625	139.6	84.6	135.5	359.7	5.2	3.1	4.9	13.2	0.52	3.7
22	720	725	1,113	2,558	94.6	97.4	149.1	341.1	3.4	3.4	5.3	12.1	0.49	3.5
23	945	924	481	2,350	126.7	124.9	68.1	319.7	4.8	4.6	2.4	11.8	0.52	3.7
24	1,058	590	568	2,216	133.3	79.3	78.4	291.0	5.1	2.8	2.7	10.6	0.50	3.6
25	758	815	443	2,016	93.1	94.5	54.6	242.2	3.3	3.5	1.9	8.7	0.45	3.6
26	762	748	446	1,956	84.5	84.3	46.1	214.9	3.3	3.2	1.9	8.4	0.44	3.9
27	866	902	39	1,807	105.3	104.2	4.7	214.2	4.0	4.2	0.2	8.4	0.48	3.9
28	873	659	375	1,907	102.3	76.8	43.0	222.1	3.9	3.0	1.7	8.6	0.47	3.9
29	401	951	426	1,778	48.4	122.2	60.3	230.9	2.0	4.8	2.1	8.9	0.52	3.9
30	819	738	261	1,818	98.8	92.3	32.9	224.0	4.0	3.6	1.3	8.9	0.50	4.0
31	1,032	804	－	1,836	129.8	100.3	－	230.1	4.7	3.7	－	8.4	0.48	3.7
合計	27,303	27,039	14,708	69,050	3,616.6	3,594.3	1,990.5	9,201.4	135.1	134.1	72.2	341.4	－	－
最大	1,152	1,159	1,113	2,940	177.4	181.5	149.1	427.9	6.4	6.4	5.3	15.0	0.59	4.1
最小	358	269	38	1,752	42.9	34.5	4.6	194.6	1.7	1.3	0.2	7.6	0.44	3.5
平均	881	872	525	2,227	116.7	115.9	71.1	296.8	4.4	4.3	2.6	11.0	0.51	3.7

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2022年 3月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	96.0	96.0	98.0	8.57	11.44	2.89	22.90	0.27	0.30	0.32	0.29	396.0	2.5	9.9
2	96.5	96.5	96.5	4.38	10.87	8.19	23.44	0.24	0.27	0.26	0.26	354.0	3.5	12.4
3	95.1	98.4	95.1	5.28	11.00	6.37	22.65	0.23	0.24	0.24	0.24	300.0	3.9	11.7
4	96.7	96.8	96.8	12.56	10.40	2.15	25.12	0.24	0.25	0.27	0.25	253.0	4.0	10.1
5	96.9	96.9	96.9	8.22	13.47	2.63	24.32	0.24	0.23	0.22	0.24	376.0	4.4	16.4
6	96.5	96.5	96.5	13.75	12.58	0.53	26.86	0.24	0.25	0.28	0.25	465.0	2.6	12.3
7	96.7	96.7	－	11.71	14.57	－	26.28	0.23	0.24	－	0.24	318.0	3.5	11.2
8	96.6	96.6	96.6	12.63	13.69	2.66	28.98	0.25	0.26	0.24	0.25	192.0	3.3	6.4
9	97.1	97.1	－	15.25	13.72	－	28.97	0.23	0.24	－	0.23	370.0	3.0	11.1
10	96.5	96.4	96.5	14.18	11.46	11.64	37.27	0.30	0.30	0.31	0.30	271.0	2.9	7.9
11	96.6	96.6	96.6	15.28	4.29	16.85	36.42	0.30	0.31	0.31	0.30	254.0	2.9	7.4
12	96.6	96.6	96.6	16.07	7.54	10.82	34.43	0.31	0.30	0.31	0.31	289.0	2.9	8.3
13	96.6	96.6	96.6	15.16	16.02	9.87	41.05	0.31	0.29	0.32	0.30	444.0	2.8	12.3
14	96.8	96.8	96.8	15.22	17.10	6.98	39.30	0.29	0.30	0.29	0.29	344.0	2.9	10.0
15	95.2	95.1	95.2	10.96	15.18	11.81	37.96	0.27	0.28	0.29	0.29	470.0	3.3	15.3
16	97.0	97.0	97.0	14.12	18.30	10.84	43.26	0.28	0.28	0.28	0.28	555.0	3.3	18.5
17	96.7	96.7	96.7	20.07	17.93	14.51	52.51	0.36	0.34	0.33	0.34	403.0	2.8	11.1
18	96.4	96.4	96.4	20.05	21.23	12.47	53.76	0.40	0.39	0.37	0.39	702.0	3.3	23.2
19	95.3	95.3	95.3	12.07	13.02	12.51	37.59	0.25	0.26	0.26	0.26	503.0	4.6	23.2
20	97.0	97.0	97.0	15.29	16.82	1.95	34.06	0.23	0.26	0.27	0.25	540.0	4.0	21.6
21	98.3	96.7	95.0	15.43	10.58	15.82	41.83	0.29	0.33	0.30	0.31	790.0	3.3	26.1
22	96.5	96.5	96.5	9.72	10.21	15.00	34.93	0.28	0.29	0.28	0.28	733.0	3.3	24.0
23	96.7	96.7	96.7	13.33	13.08	6.87	33.29	0.27	0.27	0.27	0.27	850.0	3.9	33.2
24	96.5	96.5	96.6	15.11	8.45	8.08	31.64	0.29	0.29	0.28	0.29	898.0	4.0	35.7
25	96.1	96.1	96.1	11.12	11.87	6.33	29.33	0.33	0.32	0.32	0.32	384.0	3.8	14.5
26	98.0	96.0	95.9	10.74	8.95	6.38	26.08	0.32	0.27	0.33	0.30	306.0	3.3	10.1
27	96.3	96.3	96.3	12.06	12.09	0.55	24.71	0.29	0.28	0.29	0.28	345.0	3.3	11.2
28	96.2	96.2	96.2	11.79	9.45	5.19	26.43	0.29	0.31	0.29	0.29	400.0	3.6	14.3
29	96.6	96.6	96.7	5.83	13.75	9.28	28.86	0.28	0.28	0.42	0.31	299.0	3.1	9.3
30	96.5	96.5	96.5	12.27	11.73	4.62	28.62	0.30	0.32	0.35	0.31	480.0	2.8	13.3
31	95.4	95.4	－	15.09	11.57	－	26.66	0.30	0.30	－	0.30	292.0	3.3	9.6
合計	－	－	－	393.34	392.39	223.77	1,009.49	－	－	－	－	13,576.0	－	461.6
最大	98.30	98.40	98.00	20.07	21.23	16.85	53.76	0.40	0.39	0.42	0.39	898.0	4.6	35.7
最小	95.10	95.10	95.00	4.38	4.29	0.53	22.65	0.23	0.23	0.22	0.23	192.0	2.5	6.4
平均	96.7	96.6	96.4	12.69	12.66	7.99	32.56	0.28	0.28	0.30	0.29	437.9	3.4	14.9

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心)

2022年 3月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	415	−	654	1,069	40.2	−	60.3	100.5	1.6	−	2.5	4.1	0.46	4.1
2	254	−	754	1,008	28.4	−	89.2	117.5	1.2	−	3.4	4.6	0.52	3.9
3	179	−	747	926	20.4	−	87.4	107.9	0.8	−	3.5	4.3	0.53	4.0
4	743	−	378	1,121	87.5	−	44.2	131.8	3.7	−	1.8	5.4	0.53	4.1
5	296	−	673	969	35.2	−	79.6	114.9	1.5	−	3.2	4.7	0.54	4.1
6	689	−	334	1,023	81.2	−	39.1	120.3	3.4	−	1.6	5.0	0.53	4.1
7	361	−	640	1,001	42.5	−	74.5	117.0	1.8	−	3.1	4.8	0.53	4.1
8	228	−	966	1,194	28.0	−	117.2	145.1	1.2	−	4.8	6.0	0.55	4.1
9	587	−	615	1,202	73.4	−	76.1	149.5	3.1	−	3.1	6.2	0.56	4.1
10	604	−	497	1,101	78.2	−	60.6	138.8	3.1	−	2.5	5.6	0.57	4.0
11	337	−	737	1,074	42.4	−	87.8	130.2	1.7	−	3.6	5.3	0.56	4.1
12	410	−	741	1,151	48.9	−	82.9	131.9	2.0	−	3.4	5.4	0.53	4.1
13	696	−	695	1,391	84.8	−	79.5	164.3	3.4	−	3.3	6.7	0.54	4.0
14	709	−	658	1,367	90.0	−	78.6	168.5	3.6	−	3.2	6.8	0.56	4.0
15	738	−	716	1,454	97.4	−	85.4	182.8	3.9	−	3.6	7.5	0.58	4.1
16	684	−	893	1,577	88.5	−	113.6	202.2	3.5	−	4.5	8.1	0.57	4.0
17	723	−	796	1,519	79.4	−	89.2	168.7	3.2	−	3.6	6.8	0.51	4.0
18	924	−	823	1,747	103.2	−	94.2	197.4	4.2	−	3.8	8.0	0.52	4.1
19	813	−	762	1,575	96.8	−	93.1	189.9	4.0	−	3.7	7.7	0.55	4.1
20	791	−	980	1,771	90.3	−	114.7	205.0	3.7	−	4.6	8.3	0.53	4.0
21	638	−	821	1,459	68.1	−	89.8	157.9	2.8	−	3.6	6.4	0.50	4.0
22	803	−	565	1,368	90.5	−	64.0	154.5	3.8	−	2.6	6.4	0.50	4.2
23	265	−	850	1,115	28.0	−	90.1	118.1	1.2	−	3.7	4.9	0.47	4.1
24	934	−	385	1,319	95.0	−	40.0	135.0	3.9	−	1.6	5.5	0.48	4.1
25	128	−	856	984	12.1	−	84.7	96.8	0.5	−	3.4	3.9	0.45	4.0
26	844	−	135	979	79.6	−	13.4	92.9	3.3	−	0.5	3.8	0.45	4.1
27	444	−	421	865	47.4	−	47.0	94.4	1.9	−	1.9	3.8	0.50	4.1
28	511	−	365	876	56.8	−	40.8	97.5	2.3	−	1.6	4.0	0.50	4.1
29	378	−	605	983	42.0	−	63.0	105.0	1.7	−	2.6	4.4	0.50	4.2
30	592	−	268	860	63.3	−	28.6	91.9	2.6	−	1.2	3.8	0.51	4.1
31	272	−	713	985	30.8	−	77.2	108.0	1.3	−	3.2	4.5	0.54	4.2
合計	16,990	−	20,043	37,033	1,950.1	−	2,285.9	4,236.0	79.9	−	92.7	172.6	−	−
最大	934	−	980	1,771	103.2	−	117.2	205.0	4.2	−	4.8	8.3	0.58	4.2
最小	128	−	135	860	12.1	−	13.4	91.9	0.5	−	0.5	3.8	0.45	3.9
平均	548	0	647	1,195	62.9	0.0	73.7	136.6	2.6	0.0	3.0	5.6	0.52	4.1

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（第2処理場遠心、重力濃縮）

2022年 3月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	86.3	－	82.2	－	－	－	
2	88.0	－	86.4	－	－	－	
3	88.3	－	88.3	－	－	－	
4	93.3	－	88.3	－	－	－	
5	93.4	－	88.5	－	－	－	
6	93.3	－	88.3	－	－	－	
7	93.3	－	90.0	－	－	－	
8	93.6	－	90.4	－	－	－	
9	93.8	－	90.6	－	－	－	
10	90.8	－	87.7	－	－	－	
11	90.6	－	87.4	－	－	－	
12	90.0	－	86.6	－	－	－	
13	90.2	－	86.9	－	－	－	
14	90.6	－	87.4	－	－	－	
15	91.0	－	86.3	－	－	－	
16	90.8	－	89.3	－	－	－	
17	87.8	－	87.8	－	－	－	
18	88.0	－	88.1	－	－	－	
19	88.8	－	88.8	－	－	－	
20	88.3	－	88.3	－	－	－	
21	87.5	－	87.5	－	－	－	
22	94.7	－	92.9	－	－	－	
23	94.3	－	92.4	－	－	－	
24	86.9	－	88.8	－	－	－	
25	85.9	－	88.0	－	－	－	
26	85.9	－	88.0	－	－	－	
27	87.5	－	89.3	－	－	－	
28	91.1	－	89.3	－	－	－	
29	91.1	－	87.5	－	－	－	
30	86.0	－	87.7	－	－	－	
31	86.7	－	85.0	－	－	－	
合計	－	－	－	－	－	－	
最大	94.7	－	92.9	－	－	－	
最小	85.9	－	82.2	－	－	－	
平均	89.9	0.0	88.1	－	－	－	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2022年 3月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m³	t	%	m³	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	1,110	28.2	97.5	123	27.9	77.4	1,204	4.3	−	−	544.5	0.77	
2	1,042	32.1	96.9	130	29.9	77.0	377	1.2	−	−	500.5	0.62	
3	883	31.7	96.4	119	28.0	76.4	1,262	4.0	−	−	353.0	0.45	
4	947	31.7	96.7	129	28.4	78.0	1,914	6.0	−	−	422.0	0.53	
5	949	37.7	96.0	124	27.8	77.6	1,958	5.2	−	−	464.0	0.49	
6	1,073	34.4	96.8	131	31.1	76.3	1,929	5.6	−	−	535.0	0.62	
7	1,021	33.4	96.7	125	28.5	77.3	2,103	6.3	−	−	508.0	0.61	
8	1,058	30.2	97.1	123	26.9	78.1	2,306	7.6	−	−	563.5	0.75	
9	1,046	33.6	96.8	126	27.7	78.0	2,219	6.6	−	−	601.0	0.72	
10	1,004	32.0	96.8	123	26.1	78.7	2,262	7.1	−	−	608.0	0.76	
11	1,061	32.3	97.0	130	26.9	79.3	2,407	7.5	−	−	645.0	0.80	
12	1,075	29.2	97.3	131	27.4	79.0	2,480	8.5	−	−	673.5	0.92	
13	1,285	33.0	97.4	151	32.8	78.2	2,436	9.1	278	4.0	859.5	1.04	
14	1,121	31.9	97.2	134	29.0	78.4	2,567	8.0	−	−	622.5	0.78	
15	1,359	32.8	97.6	144	32.6	77.4	2,059	7.4	448	3.5	882.5	1.08	
16	1,774	52.8	97.0	223	49.9	77.6	2,117	7.1	859	3.7	1,054.5	0.80	
17	1,688	43.5	97.4	206	42.6	79.4	2,320	9.7	787	4.0	1,170.0	1.08	
18	2,036	56.0	97.2	235	50.3	78.6	2,538	0.8	895	3.7	1,463.0	1.05	
19	1,705	52.3	96.9	225	50.8	77.4	2,277	7.5	774	3.5	1,218.5	0.93	
20	1,565	47.4	97.0	204	46.7	77.1	1,813	7.0	799	3.3	1,044.5	0.88	
21	1,747	50.2	97.1	212	50.1	76.4	2,001	6.7	750	3.5	999.5	0.80	
22	1,650	47.2	97.1	198	46.7	76.5	1,798	6.8	774	3.5	915.5	0.78	
23	1,871	56.2	97.0	223	52.0	76.7	1,914	5.7	823	3.6	875.0	0.62	
24	1,812	54.9	97.0	230	54.8	76.2	1,653	5.5	956	3.5	808.5	0.59	
25	1,061	31.8	97.0	143	31.7	77.8	1,972	7.3	97	1.9	469.5	0.59	
26	1,089	27.9	97.4	126	27.5	78.1	2,204	7.9	−	−	507.0	0.73	
27	1,026	29.2	97.2	123	28.9	76.5	1,885	6.4	−	−	452.0	0.62	
28	1,063	31.2	97.1	132	31.0	76.6	2,103	6.7	−	−	431.0	0.55	
29	985	27.2	97.2	115	26.2	77.3	1,900	7.0	−	−	419.5	0.62	
30	1,066	30.6	97.1	131	30.1	77.1	2,088	6.8	−	−	519.5	0.68	
31	983	27.0	97.3	122	26.8	78.0	1,842	6.8	−	−	496.5	0.74	
合計	39,155	1,149.5	−	4,792	1,077.3	−	61,901	−	8,240	−	21,626.5	−	
最大	2,036	56.2	97.6	235	54.8	79.4	2,567	9.7	956	4.0	1,463.0	1.08	
最小	883	27.0	96.0	115	26.1	76.2	377	0.8	97	1.9	353.0	0.45	
平均	1,263	37.1	97.1	155	34.8	77.5	1,997	5.4	687	3.5	697.6	0.75	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水A系)

2022年 3月度　No.2-6

日	A系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m³	t	%	m³	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	501	12.7	97.5	56	12.6	77.4	392	3.1	−	−	259.0	0.81	
2	528	16.3	96.9	66	15.1	77.0	203	1.2	−	−	267.0	0.66	
3	467	16.8	96.4	63	14.8	76.4	740	4.4	−	−	190.0	0.45	
4	497	16.6	96.7	68	14.9	78.0	1,015	6.1	−	−	226.0	0.54	
5	380	15.1	96.0	50	11.1	77.6	870	5.8	−	−	184.0	0.49	
6	468	15.0	96.8	57	13.6	76.3	899	6.0	−	−	233.0	0.62	
7	464	15.2	96.7	57	12.9	77.3	943	6.2	−	−	225.5	0.59	
8	474	13.5	97.2	55	12.0	78.1	1,073	7.9	−	−	265.0	0.78	
9	518	16.6	96.8	62	13.7	78.0	1,117	6.7	−	−	303.5	0.73	
10	437	13.9	96.8	53	11.4	78.7	972	7.0	−	−	268.5	0.77	
11	456	13.9	97.0	56	11.6	79.3	1,044	7.5	−	−	299.5	0.86	
12	535	14.5	97.3	65	13.6	79.0	1,247	8.6	−	−	351.0	0.97	
13	636	16.7	97.4	76	16.6	78.2	1,421	8.5	−	−	380.0	0.91	
14	586	16.7	97.2	70	15.1	78.4	1,175	7.0	−	−	314.5	0.75	
15	495	13.9	97.2	62	13.8	77.6	899	6.5	−	−	270.5	0.78	
16	481	14.0	97.1	58	12.6	78.4	1,001	7.2	−	−	265.5	0.76	
17	503	12.2	97.6	58	11.8	79.6	1,247	10.2	−	−	312.0	1.02	
18	567	14.9	97.4	60	12.2	79.5	1,276	8.6	−	−	350.0	0.94	
19	612	18.4	97.0	80	17.4	78.2	1,407	7.7	−	−	371.5	0.81	
20	616	19.0	96.9	80	18.5	77.0	1,349	7.1	−	−	347.5	0.73	
21	554	15.5	97.2	65	15.4	76.2	1,102	7.1	−	−	275.5	0.71	
22	496	14.0	97.2	57	13.7	76.1	928	6.6	−	−	220.0	0.63	
23	675	20.1	97.0	78	17.7	77.4	1,233	6.1	−	−	273.5	0.54	
24	521	16.1	96.9	66	16.0	75.6	914	5.7	−	−	211.5	0.53	
25	485	13.6	97.2	61	13.6	77.9	1,044	7.7	−	−	219.0	0.64	
26	462	11.8	97.4	53	11.7	78.1	957	8.1	−	−	226.0	0.76	
27	481	13.7	97.2	58	13.6	76.5	914	6.7	−	−	217.5	0.64	
28	484	14.2	97.1	60	14.1	76.6	1,001	7.0	−	−	203.5	0.57	
29	486	13.4	97.2	57	12.9	77.3	1,015	7.6	−	−	223.0	0.66	
30	567	16.3	97.1	70	16.0	77.1	1,189	7.3	−	−	281.0	0.69	
31	485	13.3	97.3	60	13.2	78.0	943	7.1	−	−	247.0	0.74	
合計	15,917	468.0	−	1,938	433.5	−	31,523	−	0	−	8,281.0	−	
最大	675	20.1	97.6	80	18.5	79.6	1,421	10.2	−	−	380.0	1.02	
最小	380	11.8	96.0	50	11.1	75.6	203	1.2	−	−	184.0	0.45	
平均	513	15.1	97.1	63	14.0	77.6	1,017	6.7	−	−	267.1	0.71	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2022年 3月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	609	15.5	97.5	68	15.3	77.4	812	5.2	−	−	285.5	0.74	
2	514	15.8	96.9	64	14.7	77.0	174	1.1	−	−	233.5	0.59	
3	416	14.9	96.4	56	13.2	76.4	522	3.5	−	−	163.0	0.44	
4	450	15.1	96.7	61	13.5	78.0	899	6.0	−	−	196.0	0.52	
5	569	22.6	96.0	74	16.7	77.6	1,088	4.8	−	−	280.0	0.50	
6	605	19.4	96.8	74	17.6	76.3	1,030	5.3	−	−	302.0	0.62	
7	557	18.2	96.7	68	15.5	77.3	1,160	6.4	−	−	282.5	0.62	
8	584	16.7	97.2	68	14.8	78.1	1,233	7.4	−	−	298.5	0.72	
9	528	17.0	96.8	64	14.0	78.0	1,102	6.5	−	−	297.5	0.70	
10	567	18.1	96.8	69	14.8	78.7	1,291	7.1	−	−	339.5	0.75	
11	605	18.4	97.0	74	15.4	79.3	1,363	7.4	−	−	345.5	0.75	
12	540	14.7	97.3	66	13.8	79.0	1,233	8.4	−	−	322.5	0.88	
13	384	10.1	97.4	46	10.0	78.2	1,015	10.1	−	−	213.0	0.85	
14	535	15.2	97.2	64	13.8	78.4	1,392	9.1	−	−	308.0	0.81	
15	496	14.0	97.2	62	13.9	77.6	1,160	8.3	−	−	285.0	0.82	
16	547	15.9	97.1	66	14.3	78.4	1,117	7.0	−	−	291.5	0.73	
17	486	11.8	97.6	56	11.4	79.6	1,073	9.1	−	−	287.0	0.97	
18	650	17.0	97.4	68	14.0	79.5	1,262	7.4	−	−	368.5	0.87	
19	402	12.1	97.0	52	11.4	78.2	870	7.2	−	−	233.5	0.77	
20	228	7.0	96.9	30	6.9	77.0	464	6.6	−	−	121.0	0.69	
21	503	14.1	97.2	59	14.0	76.2	899	6.4	−	−	254.0	0.72	
22	445	12.6	97.2	52	12.3	76.1	870	6.9	−	−	200.0	0.64	
23	459	13.7	97.0	53	12.0	77.4	682	5.0	−	−	147.0	0.43	
24	447	13.8	96.9	56	13.8	75.6	740	5.4	−	−	166.5	0.48	
25	482	13.5	97.2	61	13.5	77.9	928	6.9	−	−	193.5	0.57	
26	627	16.1	97.4	72	15.9	78.1	1,247	7.8	−	−	281.0	0.70	
27	545	15.5	97.2	65	15.4	76.5	972	6.3	−	−	234.5	0.60	
28	579	17.0	97.1	72	16.9	76.6	1,102	6.5	−	−	227.5	0.54	
29	499	13.8	97.2	58	13.3	77.3	885	6.4	−	−	196.5	0.57	
30	499	14.3	97.1	62	14.1	77.1	899	6.3	−	−	238.5	0.67	
31	498	13.7	97.3	62	13.6	78.0	899	6.6	−	−	249.5	0.73	
合計	15,855	467.4	−	1,924	429.6	−	30,378	−	−	−	7,842.0	−	
最大	650	22.6	97.6	74	17.6	79.6	1,392	10.1	−	−	368.5	0.97	
最小	228	7.0	96.0	30	6.9	75.6	174	1.1	−	−	121.0	0.43	
平均	511	15.1	97.1	62	13.9	77.7	980	6.5	−	−	253.0	0.67	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2022年 3月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	−	−	−	
2	−	−	1.80	
3	−	−	1.73	
4	−	−	−	
5	−	−	−	
6	−	−	−	
7	−	−	−	
8	−	−	−	
9	2.80	−	−	
10	−	−	−	
11	−	−	−	
12	−	−	−	
13	−	−	−	
14	−	−	−	
15	−	−	−	
16	−	−	−	
17	−	−	−	
18	−	−	−	
19	−	−	2.28	
20	−	−	−	
21	−	−	−	
22	−	−	−	
23	−	−	−	
24	−	−	−	
25	−	−	1.81	
26	−	−	−	
27	−	−	−	
28	−	−	−	
29	−	−	−	
30	−	−	−	
31	−	−	−	
合計	2.80	0.00	7.62	
最大	2.80	0.00	2.28	
最小	2.80	0.00	1.73	
平均	2.80	0.00	1.91	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2022年 3月度　No.2-9

日	流動1号炉														備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ		
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計			
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg		
1	123.40	24:00	−	4.4	10.84	30.6	11	−	−	722.0	0	722	1,222		
2	119.92	24:00	−	4.5	−	−	−	−	4.0	732	0	732	1,363		
3	122.54	24:00	−	4.7	22.43	30.1	22	−	4.0	679	0	679	1,281		
4	128.56	24:00	−	5.2	−	−	−	−	−	2,181	0	2,181	1,246		
5	126.32	24:00	−	4.8	−	−	−	−	−	1,721	0	1,721	1,341		
6	124.64	24:00	−	4.8	−	−	−	−	−	374	0	374	1,369		
7	124.70	24:00	−	4.8	22.05	35.9	22	−	−	831	0	831	1,370		
8	127.33	24:00	−	4.8	−	−	−	−	4.0	1,286	0	1,286	1,378		
9	125.28	24:00	−	4.5	21.19	31.4	21	−	−	1,616	0	1,616	1,370		
10	126.16	24:00	−	4.5	−	−	−	−	−	1,248	0	1,248	1,364		
11	126.96	24:00	−	4.6	20.29	32.3	20	−	−	1,908	0	1,908	1,367		
12	128.42	24:00	−	4.7	−	−	−	−	4.0	2,141	0	2,141	1,339		
13	127.80	24:00	−	4.6	−	−	−	−	−	1,839	0	1,839	1,306		
14	128.92	24:00	−	4.8	21.10	30.6	21	−	−	1,640	0	1,640	1,336		
15	127.76	24:00	−	5.5	−	−	−	−	−	1,026	0	1,026	1,355		
16	123.72	24:00	−	5.3	11.89	27.7	12	−	−	1,681	0	1,681	1,190		
17	118.40	24:00	−	5.0	−	−	−	−	4.0	2,126	0	2,126	1,120		
18	125.09	24:00	−	5.4	−	−	−	−	−	2,799	0	2,799	1,199		
19	125.46	24:00	−	6.2	−	−	−	−	4.0	1,845	0	1,845	1,384		
20	115.98	24:00	−	5.5	−	−	−	−	−	1,189	0	1,189	1,223		
21	119.44	24:00	−	6.0	−	−	−	−	−	634	0	634	1,309		
22	118.30	24:00	−	5.5	21.41	31.3	21	−	4.0	41	0	41	1,417		
23	121.88	24:00	−	5.7	−	−	−	−	−	672	0	672	1,304		
24	121.14	24:00	−	5.7	21.54	33.5	22	−	−	75	0	75	1,194		
25	126.00	24:00	−	5.9	11.43	32.9	11	−	−	1,136	0	1,136	1,165		
26	125.78	24:00	−	5.7	−	−	−	−	4.0	1,717	0	1,717	1,224		
27	125.76	24:00	−	5.4	−	−	−	−	−	982	0	982	1,350		
28	126.04	24:00	−	5.4	21.94	31.4	22	−	−	529	0	529	1,251		
29	122.76	24:00	−	5.1	−	−	−	−	4.0	754	0	754	1,255		
30	126.38	24:00	−	5.3	−	−	−	−	−	1,405	0	1,405	1,254		
31	125.62	24:00	−	5.1	−	−	−	−	−	969	0	969	1,309		
合計	3,856.5	744:00	0:00	159.4	206.11	−	205	−	36.0	38,498	0	38,498	40,155.0		
最大	128.9	24:00	−	6.2	22.43	35.9	22	−	4.0	2,799	−	2,799	1,417.3		
最小	116.0	24:00	−	4.4	10.84	27.7	11	−	4.0	41	−	41	1,120.1		
平均	124.40	24:00	−	5.1	18.74	31.8	19	−	4.0	1,242	−	1,242	1,295		

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2022年 3月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.00	0:00	0:00	0.0	0.00	−	0	−	0.0	0	0	0	0	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2022年 3月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	121,060	−	−	−	−	−	−	23	1	24	8	
2	94,410	−	−	−	−	−	53	34	0	34	19	
3	100,810	−	−	−	−	−	−	30	2	32	14	
4	100,970	−	−	−	−	−	−	26	1	27	14	
5	99,570	−	−	−	−	−	−	25	1	26	5	
6	100,020	−	−	−	−	−	−	19	1	20	3	
7	100,950	−	−	−	−	−	57	34	0	34	9	
8	101,700	−	−	−	−	−	−	28	1	29	8	
9	101,570	−	−	−	−	−	−	32	1	33	19	
10	101,440	−	−	−	−	−	13	34	1	35	15	
11	102,170	−	−	−	−	−	−	27	0	27	17	
12	101,500	−	−	−	−	−	−	22	1	23	6	
13	102,220	−	−	−	−	−	−	23	2	25	3	
14	116,350	−	−	−	−	−	305	25	1	26	10	
15	116,530	−	−	−	−	−	−	22	0	22	6	
16	118,320	−	−	−	−	−	−	27	1	28	17	
17	118,950	−	−	−	558	−	−	28	1	29	16	
18	135,850	−	−	−	−	−	540	25	0	25	14	
19	116,190	−	−	−	−	−	12	23	1	24	4	
20	114,660	−	−	−	−	−	−	19	1	20	3	
21	118,230	−	−	−	−	−	−	28	1	29	1	
22	128,840	−	−	−	−	−	330	23	0	23	10	
23	114,760	−	−	−	−	−	−	29	1	30	13	
24	112,270	−	−	−	−	−	−	35	1	36	15	
25	109,000	−	−	−	−	−	−	41	1	42	17	
26	114,170	−	−	−	−	−	41	40	0	40	6	
27	101,980	−	−	−	−	−	−	32	1	33	4	
28	103,520	−	−	−	−	−	−	35	1	36	12	
29	98,160	−	−	−	−	−	−	41	0	41	8	
30	99,380	−	−	−	−	−	−	37	1	38	22	
31	107,700	−	−	−	−	−	−	29	1	30	6	
合計	3,373,250	−	−	−	558	−	1,351	896	25	921	324	
最大	135,850	−	−	−	558	−	540	41	2	42	22	
最小	94,410	−	−	−	558	−	12	19	0	20	1	
平均	108,815	−	−	−	558	−	169	29	1	30	10	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2022年 3月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	48,395	20,020	41.4	236,160	488	1,410	-	4,300	-	4.9	7.1	102	-----	1,394	350	A系の送気量には、A系№5系列の送気量も含まれます。
2	45,146	18,030	39.9	218,880	485	1,470	-	4,800	0.35	5.3	6.0	145	-----	869	410	
3	49,484	19,520	39.4	231,840	469	1,520	-	5,400	-	4.8	5.3	134	-----	865	430	
4	44,564	17,090	38.3	230,400	517	1,620	81.1	5,500	-	5.4	5.1	109	-----	865	490	
5	43,782	17,560	40.1	230,400	526	1,710	-	4,800	-	5.5	-	95	-----	866	600	A系生物反応槽容量
6	41,585	16,820	40.4	230,400	554	1,700	-	4,800	-	5.7	-	122	-----	868	690	1池1244m³
7	39,435	16,170	41.0	230,400	584	1,670	-	4,600	-	6.1	4.3	132	-----	859	730	
8	40,357	16,250	40.3	228,960	567	1,730	-	4,900	-	5.9	4.7	110	-----	864	650	
9	41,144	16,330	39.7	231,840	563	1,800	-	5,300	0.34	5.8	4.6	125	-----	852	660	
10	43,516	17,410	40.0	230,400	529	1,840	-	5,400	-	5.5	3.7	126	-----	760	810	
11	41,235	17,800	43.2	230,400	559	1,830	81.1	5,000	-	5.8	3.6	108	-----	673	910	
12	43,405	17,330	39.9	234,470	540	1,750	-	5,000	-	5.5	-	112	-----	787	820	
13	43,665	17,350	39.7	303,840	696	1,760	-	4,900	-	5.5	-	149	-----	760	880	
14	48,065	19,260	40.1	281,785	586	1,790	-	5,100	-	5.0	3.5	148	-----	1,041	880	
15	50,466	20,140	39.9	285,948	567	1,830	-	5,200	-	4.7	3.6	134	-----	729	880	
16	43,845	17,820	40.6	274,504	626	1,870	-	5,600	0.34	5.4	3.1	139	-----	705	990	
17	46,076	18,480	40.1	312,480	678	1,850	-	5,300	-	5.2	3.5	122	-----	728	880	
18	52,975	21,600	40.8	300,960	568	1,840	78.5	5,400	-	4.5	3.5	93	-----	1,792	850	
19	50,763	20,760	40.9	226,080	445	1,790	-	5,100	-	4.7	-	104	-----	847	700	
20	48,965	20,020	40.9	228,960	468	1,750	-	5,100	-	4.9	-	89	-----	856	640	
21	42,825	16,630	38.8	232,642	543	1,670	-	5,200	-	5.6	-	124	-----	789	640	
22	52,734	21,590	40.9	248,401	471	1,660	-	5,100	-	4.5	4.3	117	-----	1,122	640	
23	54,075	21,670	40.1	231,840	429	1,620	78.7	4,800	-	4.4	4.7	125	-----	929	600	
24	49,246	19,490	39.6	231,840	471	1,600	-	4,800	-	4.9	5.2	130	-----	821	560	
25	46,076	18,750	40.7	231,840	503	1,640	-	4,500	0.32	5.2	6.2	91	-----	734	480	
26	51,525	21,120	41.0	231,840	450	1,680	-	4,700	-	4.6	-	90	-----	989	480	
27	52,224	21,140	40.5	239,569	459	1,660	-	4,800	-	4.6	-	130	-----	825	480	
28	44,715	18,020	40.3	238,279	533	1,680	-	4,800	-	5.3	6.0	130	-----	740	480	
29	53,875	21,240	39.4	227,520	422	1,680	-	4,800	-	4.4	6.4	110	-----	852	440	
30	54,316	21,640	39.8	290,655	535	1,790	-	5,100	0.38	4.4	6.2	120	-----	837	440	
31	54,715	22,040	40.3	315,360	576	1,860	-	5,500	-	4.4	5.7	120	-----	823	490	
合計	1,463,194	589,090	-	7,698,893	-	-	-	-	-	-	-	-	0	27,441	19,980	
最大	54,715	22,040	43.2	315,360	696	1,870	81.1	5,600	0.38	6.1	7.1	149	-	1,792	990	
最小	39,435	16,170	38.3	218,880	422	1,410	78.5	4,300	0.32	4.4	3.1	89	-	673	350	
平均	47,200	19,003	40.3	248,351	526	1,710	79.9	5,000	0.35	5.1	4.8	120	-	885	645	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2022年 3月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
合計	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
最大	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
最小	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
平均	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2022年 3月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	56,326	21,220	37.7	297,360	528	1,410	-	4,400	-	6.6	6.8	98	----	1,324	630	B系生物反応槽容量
2	48,449	18,660	38.5	252,060	520	1,460	-	4,600	0.24	7.7	6.9	140	----	1,197	630	1池3883m³
3	49,475	19,610	39.6	312,540	632	1,550	-	4,600	-	7.5	7.3	130	----	1,140	630	
4	47,174	18,480	39.2	313,440	664	1,560	83.3	4,800	-	7.9	7.1	100	----	1,043	630	
5	48,536	18,670	38.5	322,620	665	1,540	-	4,900	-	7.7	-	110	----	1,077	630	
6	47,258	18,470	39.1	335,820	711	1,540	-	5,000	-	7.9	-	140	----	1,100	630	
7	44,426	17,510	39.4	334,200	752	1,540	-	5,100	-	8.4	6.7	130	----	1,082	630	
8	45,017	17,400	38.7	333,180	740	1,550	-	5,200	-	8.3	6.6	120	----	1,087	630	
9	45,710	17,780	38.9	330,660	723	1,610	-	5,300	0.26	8.2	6.9	130	----	1,085	630	
10	43,749	18,630	42.6	322,440	737	1,620	-	5,300	-	8.5	6.7	130	----	1,072	630	
11	45,939	17,770	38.7	323,100	703	1,630	82.8	5,500	-	8.1	7.2	120	----	1,058	570	
12	48,006	18,240	38.0	320,280	667	1,580	-	5,300	-	7.8	-	120	----	932	480	
13	48,194	18,570	38.5	316,140	656	1,610	-	5,500	-	7.7	-	150	----	1,090	720	
14	55,000	20,750	37.7	333,900	607	1,580	-	5,600	-	6.8	5.5	140	----	1,048	720	
15	55,115	21,250	38.6	327,360	594	1,630	-	5,600	-	6.8	5.8	140	----	1,125	720	
16	46,913	18,640	39.7	329,940	703	1,700	-	5,900	0.25	7.9	5.5	140	----	1,082	770	
17	51,933	19,420	37.4	313,740	604	1,680	-	5,700	-	7.2	4.9	130	----	1,072	880	
18	61,943	23,010	37.1	271,620	438	1,640	80.2	5,400	-	6.0	5.5	110	----	1,375	770	
19	65,969	22,170	33.6	263,520	399	1,540	-	5,700	-	5.7	-	120	----	1,263	920	
20	59,215	20,930	35.3	267,780	452	1,510	-	5,500	-	6.3	-	120	----	1,072	960	
21	48,333	18,370	38.0	315,420	653	1,540	-	5,300	-	7.7	-	140	----	1,085	920	
22	62,701	23,180	37.0	273,780	437	1,450	-	5,000	-	5.9	5.0	120	----	1,224	800	
23	63,656	22,100	34.7	253,200	398	1,400	79.7	5,100	-	5.9	5.0	130	----	1,115	750	
24	57,535	20,670	35.9	276,540	481	1,400	-	4,800	-	6.5	5.8	130	----	1,093	720	
25	53,297	20,060	37.6	250,560	470	1,420	-	4,500	0.27	7.0	6.8	130	----	1,092	630	
26	63,088	21,360	33.9	312,840	496	1,390	-	4,500	-	5.9	-	130	----	1,077	630	
27	62,945	21,140	33.6	240,240	382	1,300	-	4,500	-	5.9	-	140	----	1,108	630	
28	51,998	19,590	37.7	286,080	550	1,360	-	4,400	-	7.2	6.6	130	----	1,087	630	
29	40,426	16,560	41.0	242,580	600	1,410	-	4,300	-	9.2	7.3	150	----	1,028	630	
30	42,199	17,420	41.3	252,300	598	1,450	-	4,200	0.22	8.8	7.4	130	----	1,110	630	
31	57,175	21,110	36.9	301,080	527	1,410	-	4,200	-	6.5	8.0	130	----	1,077	540	
合計	1,617,700	608,740	-	9,226,320	-	-	-	-	-	-	-	-	0	34,420	21,320	
最大	65,969	23,180	42.6	335,820	752	1,700	83.3	5,900	0.27	9.2	8.0	150	-	1,375	960	
最小	40,426	16,560	33.6	240,240	382	1,300	79.7	4,200	0.22	5.7	4.9	98	-	932	480	
平均	52,184	19,637	37.6	297,623	570	1,520	81.5	5,000	0.25	7.3	6.4	130	-	1,110	688	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2022年 3月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	56,325	21,590	38.3	327,300	581	1,420	−	5,400	−	6.6	7.2	96	----	1,296	480	C系生物反応槽容量
2	48,449	17,420	36.0	302,160	624	1,410	−	5,600	0.24	7.7	6.6	170	----	1,213	520	1池3883m³
3	49,474	18,820	38.0	357,360	722	1,540	−	5,000	−	7.5	8.0	160	----	1,110	520	
4	47,173	17,790	37.7	356,940	757	1,560	81.8	5,600	−	7.9	7.4	130	----	1,057	520	
5	48,536	18,010	37.1	341,700	704	1,520	−	6,400	−	7.7	−	130	----	1,093	520	
6	47,258	17,700	37.5	337,080	713	1,540	−	6,700	−	7.9	−	170	----	1,070	520	
7	44,426	16,770	37.7	342,900	772	1,590	−	7,000	−	8.4	6.2	160	----	1,098	520	
8	45,016	16,910	37.6	341,160	758	1,640	−	7,000	−	8.3	5.6	150	----	1,103	600	
9	45,710	17,090	37.4	342,720	750	1,680	−	5,900	0.25	8.2	5.5	160	----	1,055	760	
10	43,749	18,000	41.1	347,760	795	1,670	−	5,200	−	8.5	5.4	160	----	1,088	850	
11	45,938	17,060	37.1	343,020	747	1,640	80.9	5,500	−	8.1	5.1	150	----	1,072	840	
12	48,005	17,660	36.8	342,120	713	1,570	−	6,200	−	7.8	−	130	----	1,048	750	
13	48,194	17,890	37.1	342,120	710	1,550	−	6,200	−	7.7	−	170	----	1,060	910	
14	55,000	21,070	38.3	345,180	628	1,530	−	5,700	−	6.8	4.2	160	----	1,062	920	
15	55,114	20,650	37.5	349,320	634	1,540	−	6,200	−	6.8	4.5	160	----	1,095	805	
16	46,913	18,060	38.5	364,500	777	1,610	−	6,100	0.26	7.9	4.1	160	----	1,098	945	
17	51,932	19,120	36.8	363,840	701	1,600	−	5,300	−	7.2	4.2	150	----	1,088	1,040	
18	61,943	24,830	40.1	322,440	521	1,540	78.2	5,000	−	6.0	4.2	120	----	1,345	1,040	
19	65,968	22,410	34.0	288,420	437	1,330	−	6,200	−	5.7	−	130	----	1,137	920	
20	59,215	20,190	34.1	291,060	492	1,320	−	6,300	−	6.3	−	150	----	1,088	800	
21	48,332	17,560	36.3	355,260	735	1,470	−	6,500	−	7.7	−	170	----	1,055	840	
22	62,701	25,320	40.4	305,640	487	1,390	−	5,500	−	5.9	3.7	150	----	1,376	960	
23	63,655	22,760	35.8	272,820	429	1,320	78.8	6,000	−	5.9	3.4	170	----	1,085	910	
24	57,535	20,400	35.5	285,600	496	1,340	−	5,600	−	6.5	3.9	160	----	1,197	890	
25	53,297	19,400	36.4	280,500	526	1,390	−	4,900	0.27	7.0	6.7	170	----	1,108	570	
26	63,088	22,240	35.3	328,200	520	1,400	−	4,700	−	5.9	−	160	----	1,093	530	
27	62,945	20,790	33.0	297,840	473	1,270	−	4,900	−	5.9	−	170	----	1,212	450	
28	51,997	19,030	36.6	373,380	718	1,430	−	5,100	−	7.2	7.6	160	----	1,103	490	
29	40,425	15,550	38.5	315,480	780	1,480	−	5,400	−	9.2	7.8	180	968	1,042	490	
30	42,199	15,510	36.8	292,500	693	1,500	−	5,300	0.22	8.8	7.8	160	----	1,080	490	
31	57,174	21,020	36.8	386,160	675	1,510	−	5,100	−	6.5	8.4	150	----	1,093	460	
合計	1,617,686	598,620	−	10,242,480	−	−	−	−	−	−	−	−	968	34,720	21,860	
最大	65,968	25,320	41.1	386,160	795	1,680	81.8	7,000	0.27	9.2	8.4	180	968	1,376	1,040	
最小	40,425	15,510	33.0	272,820	429	1,270	78.2	4,700	0.22	5.7	3.4	96	968	1,042	450	
平均	52,183	19,310	37.0	330,403	633	1,490	79.9	5,700	0.25	7.3	5.8	150	968	1,120	705	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2022年 3月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	39,050	15,500	39.7	211,704	542	1,400	−	4,700	−	8.4	7.2	110	----	932	480	D系生物反応槽容量
2	35,270	14,050	39.8	191,506	543	1,490	−	5,200	0.27	9.3	6.7	96	----	948	500	1池3424m³
3	35,340	14,090	39.9	210,409	595	1,500	−	5,300	−	9.3	6.4	95	----	832	520	嫌気槽864m3
4	33,550	13,370	39.9	212,861	634	1,490	80.5	5,200	−	9.8	6.4	98	----	890	520	好気槽2560m3
5	34,190	13,610	39.8	209,346	612	1,480	−	5,200	−	9.6	−	110	----	945	520	
6	33,050	13,150	39.8	213,139	645	1,490	−	5,200	−	9.9	−	110	----	872	520	
7	34,810	13,870	39.8	215,952	620	1,490	−	5,200	−	9.4	6.5	99	----	900	520	
8	35,730	14,170	39.7	215,184	602	1,540	−	5,500	−	9.2	6.3	110	----	907	520	
9	35,270	14,060	39.9	213,593	606	1,530	−	5,700	0.58	9.3	5.5	92	----	989	600	
10	33,810	13,460	39.8	211,756	626	1,500	−	5,700	−	9.7	5.2	110	----	918	600	
11	34,270	13,680	39.9	209,076	610	1,530	80.1	5,600	−	9.6	5.3	97	----	956	600	
12	34,380	13,700	39.8	204,089	594	1,570	−	5,300	−	9.6	−	110	----	944	600	
13	34,800	13,870	39.9	201,304	578	1,590	−	5,400	−	9.4	−	120	----	1,002	680	
14	36,160	14,410	39.9	198,024	548	1,630	−	5,700	−	9.1	5.0	98	----	966	680	
15	33,790	13,470	39.9	198,273	587	1,680	−	5,700	−	9.7	4.9	110	----	917	710	
16	33,420	13,320	39.9	202,092	605	1,660	−	5,600	0.43	9.8	4.4	100	----	1,016	800	
17	29,880	12,950	43.3	191,955	642	1,630	−	4,900	−	11.0	4.7	96	714	968	840	
18	42,210	16,810	39.8	199,827	473	1,570	78.3	5,100	−	7.8	4.4	110	----	930	840	
19	40,310	16,070	39.9	174,522	433	1,600	−	5,300	−	8.2	−	84	----	1,063	840	
20	36,180	14,430	39.9	209,202	578	1,540	−	5,100	−	9.1	−	88	----	1,015	840	
21	34,050	13,550	39.8	210,093	617	1,450	−	4,800	−	9.7	−	100	----	1,060	790	
22	40,580	16,180	39.9	189,870	468	1,410	−	4,800	−	8.1	5.5	100	----	987	640	
23	33,280	14,640	44.0	170,004	511	1,430	78.2	4,500	−	9.9	6.0	100	787	942	620	
24	36,460	14,530	39.9	174,156	478	1,350	−	4,600	−	9.0	5.8	96	----	1,024	600	
25	35,950	14,430	40.1	205,698	572	1,320	−	4,400	0.29	9.1	7.1	100	----	850	505	
26	41,130	16,420	39.9	200,661	488	1,330	−	4,400	−	8.0	−	97	----	960	425	
27	39,200	15,630	39.9	184,527	471	1,470	−	5,000	−	8.4	−	100	----	971	400	
28	33,740	13,450	39.9	206,352	612	1,490	−	5,100	−	9.7	8.5	110	----	889	400	
29	37,920	15,140	39.9	208,594	550	1,470	−	5,000	−	8.7	7.1	110	----	934	480	
30	38,510	15,340	39.8	203,285	528	1,460	−	5,000	0.41	8.5	7.2	120	----	948	480	
31	39,150	15,610	39.9	201,741	515	1,500	−	5,200	−	8.4	7.0	110	----	906	480	
合計	1,115,440	446,960	−	6,248,795	−	−	−	−	−	−	−	−	1,501	29,381	18,550	
最大	42,210	16,810	44.0	215,952	645	1,680	80.5	5,700	0.58	11.0	8.5	120	787	1,063	840	
最小	29,880	12,950	39.7	170,004	433	1,320	78.2	4,400	0.27	7.8	4.4	84	714	832	400	
平均	35,982	14,418	40.1	201,574	560	1,500	79.3	5,100	0.40	9.2	6.1	100	750	948	598	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2022年 3月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	39,130	15,550	39.7	206,344	527	1,370	−	4,500	−	8.4	7.3	110	----	857	480	E系生物反応槽容量
2	36,400	14,510	39.9	186,037	511	1,480	−	5,200	0.28	9.0	6.6	94	----	954	500	1池3424m³
3	36,740	14,660	39.9	204,346	556	1,500	−	5,300	−	8.9	6.4	93	----	936	520	嫌気槽864m3
4	34,920	13,940	39.9	206,606	592	1,510	80.0	5,300	−	9.4	6.4	100	----	917	520	好気槽2560m3
5	35,260	14,050	39.8	202,998	576	1,550	−	5,500	−	9.3	−	110	----	900	520	
6	33,450	13,340	39.9	206,893	619	1,560	−	5,500	−	9.8	−	110	----	903	540	
7	35,260	14,060	39.9	209,512	594	1,550	−	5,400	−	9.3	5.7	97	----	898	600	
8	36,170	14,340	39.6	208,589	577	1,590	−	5,400	−	9.1	5.8	120	----	902	600	
9	35,660	14,220	39.9	206,905	580	1,560	−	5,400	0.57	9.2	5.6	89	----	943	600	
10	34,170	13,620	39.9	205,050	600	1,560	−	5,600	−	9.6	5.5	120	----	911	600	
11	34,580	13,820	40.0	202,541	586	1,570	79.4	5,600	−	9.5	5.5	100	----	919	600	
12	34,610	13,810	39.9	197,938	572	1,630	−	5,300	−	9.5	−	110	----	943	600	
13	35,040	13,980	39.9	195,134	557	1,620	−	5,400	−	9.4	−	120	----	942	680	
14	36,580	14,580	39.9	192,558	526	1,640	−	5,500	−	9.0	5.2	100	----	962	680	
15	33,610	13,400	39.9	192,868	574	1,710	−	5,800	−	9.8	4.9	110	----	910	710	
16	33,180	13,210	39.8	196,342	592	1,710	−	5,800	0.42	9.9	4.4	100	----	949	800	
17	29,450	12,870	43.7	186,313	633	1,650	−	5,200	−	11.2	4.5	94	714	888	840	
18	43,040	17,150	39.8	194,498	452	1,590	77.4	5,300	−	7.6	4.3	120	----	843	840	
19	40,440	16,130	39.9	169,557	419	1,620	−	5,700	−	8.1	−	84	----	934	840	
20	37,600	15,030	40.0	203,250	541	1,580	−	5,500	−	8.7	−	93	----	840	840	
21	35,960	14,320	39.8	204,107	568	1,510	−	5,100	−	9.1	−	110	----	844	790	
22	42,600	16,990	39.9	183,986	432	1,460	−	5,100	−	7.7	5.4	100	----	1,009	640	
23	33,850	14,920	44.1	164,597	486	1,500	76.5	4,800	−	9.7	5.8	110	787	944	640	
24	36,810	14,690	39.9	169,358	460	1,410	−	4,900	−	8.9	5.3	110	----	928	640	
25	36,510	14,660	40.2	200,335	549	1,400	−	4,600	0.28	9.0	7.2	110	----	908	505	
26	42,370	16,920	39.9	195,664	462	1,410	−	4,500	−	7.8	−	100	----	1,026	520	
27	39,000	15,560	39.9	180,907	464	1,490	−	5,000	−	8.4	−	100	----	1,016	520	
28	33,460	13,360	39.9	201,823	603	1,490	−	4,900	−	9.8	6.8	100	----	952	520	
29	37,430	14,940	39.9	203,973	545	1,470	−	5,000	−	8.8	7.1	98	----	972	480	
30	37,870	15,060	39.8	198,676	525	1,490	−	5,200	0.40	8.7	7.0	100	----	961	480	
31	38,500	15,360	39.9	196,898	511	1,560	−	5,500	−	8.5	6.6	94	----	891	500	
合計	1,129,650	453,050	−	6,074,603	−	−	−	−	−	−	−	−	1,501	28,702	19,145	
最大	43,040	17,150	44.1	209,512	633	1,710	80.0	5,800	0.57	11.2	7.3	120	787	1,026	840	
最小	29,450	12,870	39.6	164,597	419	1,370	76.5	4,500	0.28	7.6	4.3	84	714	840	480	
平均	36,440	14,615	40.1	195,955	538	1,540	78.3	5,300	0.39	9.1	5.9	100	750	926	618	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2022年 3月度　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量（受入れ汚泥量）				脱水ケーキ（受入れ量）	脱水ケーキ（受入れ固形物量）	汚泥量（受入れ汚泥量）				脱水ケーキ（受入れ量）	脱水ケーキ（受入れ量）	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	t	m³	t	t	
1	1,192	0.72	8.54	854	−	−	347	0.94	3.26	326	−	−	
2	1,200	0.70	8.44	844	−	−	347	0.96	3.33	333	−	−	
3	1,196	0.70	8.41	841	−	−	347	0.93	3.23	323	−	−	
4	1,197	0.71	8.49	849	−	−	347	0.97	3.35	335	−	−	
5	1,197	0.70	8.37	837	−	−	347	0.95	3.30	330	−	−	
6	1,197	0.71	8.54	854	−	−	347	0.95	3.30	330	−	−	
7	1,200	0.72	8.61	861	−	−	347	0.97	3.37	337	−	−	
8	1,202	0.72	8.60	860	−	−	347	0.95	3.30	330	−	−	
9	1,199	0.71	8.52	852	−	−	347	0.94	3.26	326	−	−	
10	1,198	0.79	9.43	943	−	−	347	0.94	3.26	326	−	−	
11	1,200	0.79	9.52	952	−	−	347	0.95	3.30	330	−	−	
12	1,199	0.79	9.44	944	−	−	347	0.95	3.30	330	−	−	
13	1,200	0.76	9.11	911	−	−	347	0.96	3.33	333	−	−	
14	1,150	0.81	9.27	927	−	−	347	0.95	3.30	330	−	−	
15	1,148	0.77	8.86	886	−	−	347	1.04	3.61	361	−	−	
16	1,150	0.74	8.52	852	−	−	347	0.96	3.33	333	−	−	
17	1,148	0.72	8.32	832	−	−	347	0.95	3.30	330	−	−	
18	1,148	0.74	8.51	851	−	−	347	0.94	3.26	326	−	−	
19	1,014	0.66	6.74	674	−	−	215	0.93	2.00	200	−	−	
20	1,149	0.69	7.90	790	−	−	345	0.95	3.28	328	−	−	
21	980	0.61	5.95	595	−	−	179	0.89	1.59	159	−	−	
22	1,047	0.70	7.33	733	−	−	248	0.97	2.41	241	−	−	
23	1,066	0.70	7.42	742	−	−	269	0.95	2.56	256	−	−	
24	963	0.65	6.24	624	−	−	167	0.88	1.47	147	−	−	
25	998	0.69	6.87	687	−	−	198	0.95	1.88	188	−	−	
26	1,072	0.71	7.65	765	−	−	273	0.95	2.79	279	−	−	
27	1,110	0.69	7.69	769	−	−	309	0.95	2.94	294	−	−	
28	1,005	0.60	6.00	600	−	−	201	0.97	1.95	195	−	−	
29	977	0.65	6.36	636	−	−	176	0.95	1.67	167	−	−	
30	1,016	0.63	6.35	635	−	−	216	0.92	1.99	199	−	−	
31	973	0.65	6.29	629	−	−	172	0.94	1.62	162	−	−	
合計	34,691	−	246.29	24629	0.00	0.00	9,214	−	87.84	8784	−	−	
最大	1,202	0.81	9.52	952	−	−	347	1.04	3.61	361	−	−	
最小	963	0.60	5.95	595	−	−	167	0.88	1.47	147	−	−	
平均	1,119	0.71	7.94	794	−	−	297	0.95	2.83	283	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2022年 3月度　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備考
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量	濃度	固形物量	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量						
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t	
1	−	−	−	−	−	−	845	−	0.62	−	5.3	5.3	528	−	−	155	0.70	1.1	
2	−	−	−	−	−	−	853	−	0.60	−	5.1	5.1	511	−	−	155	0.69	1.1	
3	−	−	−	−	−	−	849	−	0.61	−	5.2	5.2	518	−	−	155	0.69	1.1	
4	−	−	−	−	−	−	850	−	0.60	−	5.1	5.1	514	−	−	155	0.74	1.2	
5	−	−	−	−	−	−	850	−	0.60	−	5.1	5.1	507	−	−	155	0.69	1.1	
6	−	−	−	−	−	−	850	−	0.62	−	5.2	5.2	524	−	−	155	0.70	1.1	
7	−	−	−	−	−	−	853	−	0.61	−	5.2	5.2	524	−	−	155	0.70	1.1	
8	−	−	−	−	−	−	855	−	0.62	−	5.3	5.3	530	−	−	155	0.70	1.1	
9	−	−	−	−	−	−	852	−	0.62	−	5.3	5.3	526	−	−	155	0.70	1.1	
10	−	−	−	−	−	−	851	−	0.73	−	6.2	6.2	617	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	853	−	0.73	−	6.2	6.2	622	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	852	−	0.72	−	6.1	6.1	614	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	853	−	0.68	−	5.8	5.8	578	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	803	−	0.74	−	6.0	6.0	597	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	801	−	0.66	−	5.3	5.3	525	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	803	−	0.65	−	5.2	5.2	519	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	801	−	0.63	−	5.0	5.0	502	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	801	−	0.66	−	5.3	5.3	525	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	799	−	0.59	−	4.7	4.7	474	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	804	−	0.57	−	4.6	4.6	462	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	801	−	0.54	−	4.4	4.4	436	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	799	−	0.62	−	4.9	4.9	492	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	797	−	0.61	−	4.9	4.9	486	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	796	−	0.60	−	4.8	4.8	477	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	800	−	0.62	−	5.0	5.0	499	−	−	155	0.62	1.0	
26	−	−	−	−	−	−	799	−	0.61	−	4.9	4.9	486	−	−	155	0.61	1.0	
27	−	−	−	−	−	−	801	−	0.59	−	4.8	4.8	475	−	−	155	0.68	1.1	
28	−	−	−	−	−	−	804	−	0.50	−	4.1	4.1	405	−	−	155	0.63	1.0	
29	−	−	−	−	−	−	801	−	0.59	−	4.7	4.7	469	−	−	155	0.68	1.1	
30	−	−	−	−	−	−	800	−	0.55	−	4.4	4.4	436	−	−	155	0.63	1.0	
31	−	−	−	−	−	−	801	−	0.58	−	4.7	4.7	467	−	−	155	0.68	1.1	
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	25477	−	−	−	158.5	158.5	15845	−	−	2480	−	16.83	
最大	−	−	−	−	−	−	855	−	0.74	−	6.2	6.2	622	−	−	155	0.74	1.2	
最小	−	−	−	−	−	−	796	−	0.50	−	4.1	4.1	405	−	−	155	0.61	1.0	
平均	−	−	−	−	−	−	822	−	0.62	−	5.1	5.1	511	−	−	155	0.68	1.1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2022年 3月度　No.5-3

日	スクリュープレス脱水機													備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	265	6.2	97.4	28	6.2	78.3	–	–	278	4.0	266.5	1.53	–	
14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
15	368	4.9	96.5	21	4.9	76.1	–	–	448	3.5	327.0	1.03	–	
16	746	22.9	96.9	98	22.9	76.6	–	–	859	3.7	497.5	0.86	–	
17	699	19.4	97.2	93	19.4	79.1	–	–	787	4.0	571.0	1.15	–	
18	819	24.1	97.0	107	24.1	77.5	–	–	895	3.7	744.5	1.23	–	
19	691	21.9	98.9	92	21.9	76.2	–	–	774	3.5	613.5	1.12	–	
20	721	21.4	96.7	94	21.4	77.2	–	–	799	3.3	576.0	0.96	–	
21	690	20.6	96.9	88	20.6	76.6	–	–	750	3.5	470.0	0.89	–	
22	709	20.6	96.9	89	20.6	76.9	–	–	774	3.5	495.5	0.89	–	
23	737	22.4	96.9	92	22.4	75.7	–	–	823	3.6	454.5	0.80	–	
24	844	25.0	96.8	108	25.0	76.8	–	–	956	3.5	430.5	0.63	–	
25	94	4.7	94.5	21	4.7	77.4	–	–	97	1.9	57.0	0.44	–	
26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
合計	7,383	214.1	–	931	214.2	–	–	–	8,240	–	5,503.50	–	0	
最大	844	25.0	98.9	108	25.0	79.1	–	–	956	4.0	744.5	1.53	–	
最小	94	4.7	94.5	21	4.7	75.7	–	–	97	1.9	57.0	0.44	–	
平均	615	18.0	97.1	78	17.9	77.0	–	–	687	3.8	458.6	1.03	–	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2022年 3月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	42.87	10:19	0:51	1.5	11.01	33.6	11	−	−	381	0	381	565	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	14:34	0.1	−	−	−	−	−	−	1,101	1,101	−	
15	33.24	9:10	14:20	2.0	−	−	−	−	4.0	1,761	1,879	3,640	469	
16	96.40	24:00	0:00	3.1	10.54	28.6	10	−	−	1,574	0	1,574	1,275	
17	97.35	24:00	0:00	3.6	−	−	−	−	8.0	1,780	0	1,780	1,245	
18	96.22	24:00	0:00	3.6	19.04	35.9	19	−	−	1,512	0	1,512	1,342	
19	97.37	24:00	0:00	3.8	−	−	−	−	−	1,182	0	1,182	1,458	
20	91.03	24:00	0:00	3.8	−	−	−	−	−	1,501	0	1,501	1,289	
21	89.16	24:00	0:00	3.6	−	−	−	−	−	1,321	0	1,321	1,242	
22	92.17	24:00	0:00	3.7	−	−	−	−	−	1,200	0	1,200	1,251	
23	99.57	24:00	0:00	3.9	20.75	34.2	20	−	−	762	0	762	1,393	
24	99.71	24:00	0:00	4.0	−	−	−	−	−	1,405	0	1,405	1,273	
25	71.43	17:52	0:36	3.0	11.04	32.2	11	−	−	1,044	0	1,044	1,058	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	1,006.52	10.56	30:21	39.7	72.38	164.5	71	−	12.0	15,423	2,980	18,403	13,860	
最大	99.71	1.00	14:34	4.0	20.75	35.9	20	−	8.0	1,780	1,879	3,640	1,458	
最小	33.24	0.38	0:00	0.1	10.54	28.6	10	−	4.0	381	0	381	469	
平均	83.88	0.88	7:35	3.05	14.48	33.4	14.20	−	6.00	1,285	1,490	1,415.62	1,155	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2022年 3月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	840	197			1,037	137.1	30.5			167.6	5.3	1.3			6.6
2	－	1,045			1,045	－	172.7			172.7	－	6.4			6.4
3	－	1,041			1,041	－	177.3			177.3	－	6.5			6.5
4	1,042	－			1,042	144.7	－			144.7	6.3	－			6.3
5	－	1,042			1,042	－	143.8			143.8	－	6.5			6.5
6	1,042	－			1,042	176.4	－			176.4	6.7	－			6.7
7	79	966			1,045	14.0	176.4			190.4	0.5	6.2			6.7
8	1,047	－			1,047	190.8	－			190.8	6.7	－			6.7
9	－	1,044			1,044	－	182.1			182.1	－	6.5			6.5
10	1,092	106			1,198	208.2	21.5			229.7	7.7	0.8			8.5
11	379	1,190			1,569	69.5	218.3			287.8	2.6	8.1			10.7
12	1,024	175			1,199	204.9	31.4			236.3	7.3	1.2			8.5
13	128	1,072			1,200	24.0	193.4			217.4	0.9	7.1			8.0
14	1,059	91			1,150	193.8	16.6			210.4	7.7	0.7			8.4
15	147	1,001			1,148	26.6	166.4			193.0	1.0	6.8			7.8
16	1,050	100			1,150	189.0	18.0			207.0	6.8	0.6			7.4
17	101	1,047			1,148	15.7	162.9			178.6	0.6	6.6			7.2
18	1,067	81			1,148	159.4	15.1			174.5	6.8	0.5			7.3
19	－	1,014			1,014	－	159.0			159.0	－	6.0			6.0
20	1,066	83			1,149	152.7	12.7			165.4	6.3	0.5			6.8
21	－	980			980	－	121.1			121.1	－	5.2			5.2
22	1,047	－			1,047	141.3	－			141.3	6.2	－			6.2
23	－	1,066			1,066	－	183.8			183.8	－	6.6			6.6
24	963	－			963	133.3	－			133.3	5.3	－			5.3
25	－	843			843	－	131.0			131.0	－	5.2			5.2
26	917	－			917	150.7	－			150.7	5.6	－			5.6
27	－	955			955	－	146.2			146.2	－	5.7			5.7
28	850	－			850	102.6	－			102.6	4.3	－			4.3
29	－	822			822	－	129.7			129.7	－	4.6			4.6
30	861	－			861	118.8	－			118.8	4.6	－			4.6
31	－	818			818	－	126.4			126.4	－	4.5			4.5
合計	15,801	16,779			32,580	2,553.5	2,736.3			5,290	99.2	104.1			203.3
最大	1,092	1,190			1,569	208.2	218.3			287.8	7.7	8.1			10.7
最小	79	81			818	14.0	12.7			102.6	0.5	0.5			4.3
平均	790	730			1,051	127.7	119.0			170.6	5.0	4.5			6.6

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2022年 3月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.72	3.9	88.4	88.3			89.2	1,204	290			1,494	0.10	0.10			0.10	
2	0.71	3.7	－	85.9			86.5	－	1,465			1,465	－	0.10			0.10	
3	0.71	3.7	－	88.3			87.8	－	1,392			1,392	－	0.09			0.09	
4	0.70	4.4	86.5	－			86.3	1,537	－			1,537	0.10	－			0.10	
5	0.70	4.5	－	88.5			89.0	－	1,479			1,479	－	0.10			0.10	
6	0.71	3.8	90.6	－			90.5	1,537	－			1,537	0.10	－			0.10	
7	0.72	3.5	88.6	89.8			88.2	73	1,276			1,349	0.06	0.09			0.09	
8	0.72	3.5	88.6	－			89.3	1,494	－			1,494	0.10	－			0.10	
9	0.71	3.6	－	87.2			87.8	－	1,479			1,479	－	0.10			0.10	
10	0.79	3.7	89.8	89.9			90.4	1,508	160			1,668	0.10	0.10			0.10	
11	0.79	3.7	86.6	86.6			86.3	160	1,523			1,682	0.03	0.09			0.07	
12	0.79	3.6	89.9	89.6			89.5	1,392	232			1,624	0.09	0.09			0.09	
13	0.76	3.7	88.2	87.1			87.9	189	1,508			1,697	0.10	0.10			0.10	
14	0.81	4.0	89.9	89.9			90.3	1,465	131			1,595	0.10	0.10			0.10	
15	0.77	4.0	89.4	88.1			88.6	160	1,465			1,624	0.08	0.10			0.10	
16	0.74	3.6	87.8	87.8			87.1	1,450	145			1,595	0.10	0.10			0.10	
17	0.72	4.0	87.1	87.1			87.8	145	1,465			1,610	0.10	0.10			0.10	
18	0.74	4.2	86.2	87.9			85.9	1,479	131			1,610	0.10	0.11			0.10	
19	0.66	3.8	－	89.8			89.6	－	1,349			1,349	－	0.09			0.09	
20	0.69	4.1	85.1	87.7			85.0	1,523	116			1,639	0.10	0.10			0.10	
21	0.61	4.3	－	87.1			86.7	－	1,291			1,291	－	0.09			0.09	
22	0.70	4.4	85.2	－			84.9	1,479	－			1,479	0.10	－			0.10	
23	0.70	3.6	－	88.2			88.0	－	1,421			1,421	－	0.09			0.09	
24	0.65	4.0	85.4	－			84.1	1,363	－			1,363	0.10	－			0.10	
25	0.70	4.0	－	87.9			88.1	－	1,204			1,204	－	0.10			0.10	
26	0.71	3.7	85.9	－			86.2	1,465	－			1,465	0.11	－			0.11	
27	0.69	3.9	－	86.5			86.4	－	1,639			1,639	－	0.12			0.12	
28	0.59	4.2	85.1	－			86.0	1,479	－			1,479	0.12	－			0.12	
29	0.64	3.5	－	86.8			86.8	－	1,175			1,175	－	0.10			0.10	
30	0.62	3.9	86.1	－			86.8	1,349	－			1,349	0.11	－			0.11	
31	0.64	3.5	－	85.5			86.5	－	1,320			1,320	－	0.11			0.11	
合計	－	－	－	－	－	－	－	22,446	23,650			46,096	－	－	－	－	－	
最大	0.81	4.5	90.6	89.9			90.5	1,537	1,639			1,697	0.12	0.12			0.12	
最小	0.59	3.5	85.1	85.5			84.1	73	116			1,175	0.03	0.09			0.07	
平均	0.71	3.8	87.4	87.7			87.6	1,122	1,028			1,487	0.10	0.10			0.10	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2022年 3月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考	
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤	脱水ケーキ		
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率		(ポリ鉄)	搬出量		
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t		
1	1,110	27.9	97.5	123	27.9	77.4	545	0.77	−	−	1,204	4.3	−	−			
2	1,042	29.9	96.9	130	29.9	77.0	501	0.62	−	−	377	1.2	−	−			
3	883	28.0	96.4	119	28.0	76.4	353	0.45	−	−	1,262	4.0	−	−			
4	947	28.4	96.6	129	28.4	78.0	422	0.53	−	−	1,914	6.0	−	−			
5	949	27.8	96.0	124	27.8	77.6	464	0.49	−	−	1,958	5.2	−	−			
6	1,073	31.1	96.8	131	31.1	76.3	535	0.62	−	−	1,929	5.6	−	−			
7	1,021	28.5	96.7	125	28.5	77.3	508	0.61	−	−	2,103	6.3	−	−			
8	1,058	26.9	97.1	123	26.9	78.1	564	0.75	−	−	2,306	7.6	−	−			
9	1,046	27.7	96.8	126	27.7	78.0	601	0.72	−	−	2,219	6.6	−	−			
10	1,004	26.1	96.8	123	26.1	78.7	608	0.76	−	−	2,262	7.1	−	−			
11	1,061	26.9	97.0	130	26.9	79.3	645	0.80	−	−	2,407	7.5	−	−			
12	1,075	27.4	97.3	131	27.4	79.0	674	0.92	−	−	2,480	8.5	−	−			
13	1,020	26.6	97.4	122	26.6	78.2	593	0.89	−	−	2,436	9.1	−	−			
14	1,121	29.0	97.1	134	29.0	78.4	623	0.78	−	−	2,567	8.0	−	−			
15	991	27.7	97.2	124	27.7	77.6	556	0.80	−	−	2,059	7.4	−	−			
16	1,028	27.0	97.1	125	27.0	78.4	557	0.74	−	−	2,117	7.1	−	−			
17	989	23.2	97.6	114	23.2	79.6	599	1.00	−	−	2,320	9.7	−	−			
18	1,217	26.2	97.4	128	26.2	79.5	719	0.90	−	−	2,538	0.8	−	−			
19	1,014	28.9	97.0	132	28.9	78.2	605	0.80	−	−	2,277	7.5	−	−			
20	844	25.4	96.9	110	25.4	77.0	469	0.72	−	−	1,813	7.0	−	−			
21	1,057	29.4	97.2	124	29.4	76.2	530	0.71	−	−	2,001	6.7	−	−			
22	941	26.0	97.2	109	26.0	76.1	420	0.63	−	−	1,798	6.8	−	−			
23	1,134	29.7	97.0	131	29.7	77.4	421	0.50	−	−	1,914	5.7	−	−			
24	968	29.8	96.9	122	29.8	75.6	378	0.51	−	−	1,653	5.5	−	−			
25	967	27.0	97.2	122	27.0	77.9	413	0.61	−	−	1,972	7.3	−	−			
26	1,089	27.5	97.4	126	27.5	78.1	507	0.73	−	−	2,204	7.9	−	−			
27	1,026	28.9	97.1	123	28.9	76.5	452	0.62	−	−	1,885	6.4	−	−			
28	1,063	31.0	97.1	132	31.0	76.6	431	0.55	−	−	2,103	6.7	−	−			
29	985	26.2	97.2	115	26.2	77.3	420	0.62	−	−	1,900	7.0	−	−			
30	1,066	30.1	97.1	131	30.1	77.1	520	0.68	−	−	2,088	6.8	−	−			
31	983	26.8	97.2	122	26.8	78.0	497	0.73	−	−	1,842	6.8	−	−			
合計	31,772	863.0	−	3,861	863.1	−	16,123	−	−	−	61,901	−	0	0			
最大	1,217	31.1	97.6	134	31.1	79.6	719	1.00	−	−	2,567	9.7	−	−			
最小	844	23.2	96.0	109	23.2	75.6	353	0.45	−	−	377	0.8	−	−			
平均	1,025	27.8	97.3	125	27.8	77.6	520	0.69	−	−	1,997	5.4	−	−			

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2022年 3月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	859	3.3	28.2	396.0	2.5	9.9	194.6	3.9	7.6	101	4.1	4.1	168	3.9	6.6	
2	856	3.7	32.1	354.0	3.5	12.4	211.7	4.1	8.7	118	3.9	4.6	173	3.7	6.4	
3	820	3.9	31.7	300.0	3.9	11.7	235.3	3.9	9.2	108	4.0	4.3	177	3.7	6.5	
4	792	4.0	31.7	253.0	4.0	10.1	262.5	3.8	9.9	132	4.1	5.4	145	4.4	6.3	
5	890	4.2	37.7	376.0	4.4	16.4	254.9	4.0	10.1	115	4.1	4.7	144	4.5	6.5	
6	1032	3.3	34.5	465.0	2.6	12.3	270.2	3.9	10.5	120	4.1	5.0	176	3.8	6.7	
7	904	3.7	33.4	318.0	3.5	11.2	278.5	3.8	10.7	117	4.1	4.8	190	3.5	6.7	
8	813	3.7	30.3	192.0	3.3	6.4	284.6	3.9	11.2	145	4.1	6.0	191	3.5	6.7	
9	1022	3.5	35.8	370.0	3.0	11.1	320.3	3.7	12.0	149	4.1	6.2	182	3.6	6.5	
10	969	3.5	33.9	271.0	2.9	7.9	329.2	3.6	11.9	139	4.0	5.6	230	3.7	8.5	
11	987	3.5	34.9	254.0	2.9	7.4	315.2	3.6	11.5	130	4.1	5.3	288	3.7	10.7	
12	963	3.4	33.0	289.0	2.9	8.3	305.5	3.5	10.8	132	4.1	5.4	236	3.6	8.5	
13	1194	3.3	40.0	444.0	2.8	12.3	368.5	3.5	13.0	164	4.0	6.7	217	3.7	8.0	
14	1088	3.5	38.3	344.0	2.9	10.0	365.4	3.6	13.1	169	4.0	6.8	210	4.0	8.4	
15	1206	3.6	43.4	470.0	3.3	15.3	360.2	3.6	12.8	183	4.1	7.5	193	4.0	7.8	
16	1392	3.5	49.0	555.0	3.3	18.5	427.9	3.5	15.0	202	4.0	8.1	207	3.6	7.4	
17	1150	3.5	39.9	403.0	2.8	11.1	399.8	3.7	14.8	169	4.0	6.8	179	4.0	7.2	
18	1443	3.6	51.9	702.0	3.3	23.2	368.6	3.6	13.4	197	4.1	8.0	175	4.2	7.3	
19	1247	4.1	50.8	503.0	4.6	23.2	394.6	3.5	13.9	190	4.1	7.7	159	3.8	6.0	
20	1274	3.9	50.0	540.0	4.0	21.6	364.0	3.7	13.3	205	4.0	8.3	165	4.1	6.8	
21	1429	3.6	50.9	790.0	3.3	26.1	359.7	3.7	13.2	158	4.0	6.4	121	4.3	5.2	
22	1370	3.6	48.7	733.0	3.3	24.0	341.1	3.5	12.1	155	4.2	6.4	141	4.4	6.2	
23	1472	3.8	56.5	850.0	3.9	33.2	319.7	3.7	11.8	118	4.1	4.9	184	3.6	6.6	
24	1457	3.9	57.1	898.0	4.0	35.7	291.0	3.6	10.6	135	4.1	5.5	133	4.0	5.3	
25	854	3.8	32.3	384.0	3.8	14.5	242.2	3.6	8.7	97	4.0	3.9	131	4.0	5.2	
26	765	3.6	27.9	306.0	3.3	10.1	214.9	3.9	8.4	93	4.1	3.8	151	3.7	5.6	
27	800	3.6	29.1	345.0	3.3	11.2	214.2	3.9	8.4	94	4.1	3.8	146	3.9	5.7	
28	822	3.8	31.2	400.0	3.6	14.3	222.1	3.9	8.6	98	4.1	4.0	103	4.2	4.3	
29	765	3.6	27.2	299.0	3.1	9.3	230.9	3.9	8.9	105	4.2	4.4	130	3.5	4.6	
30	915	3.3	30.6	480.0	2.8	13.3	224.0	4.0	8.9	92	4.1	3.8	119	3.9	4.6	
31	756	3.6	27.0	292.0	3.3	9.6	230.1	3.7	8.4	108	4.2	4.5	126	3.5	4.5	
合計	32303	−	1178.9	13576.0	−	462	9201.4	−	341.4	4,236.00	−	172.6	5290	−	203.3	
最大	1472	−	57.1	898.0	4.6	36	427.9	4.1	15.0	205.00	4.2	8.3	288	4.5	10.7	
最小	756	−	27.0	192.0	2.5	6	194.6	3.5	7.6	91.88	3.9	3.8	103	3.5	4.3	
平均	1042	3.6	38.0	437.9	3.4	15	296.8	3.7	11.0	136.60	4.1	5.6	171	3.8	6.6	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2022年 3月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	166.27	77.3	85.6	37.7	123.40	77.4	86.0	27.9	−	−	−	−	42.87	77.0	84.6	9.8	
2	119.92	77.0	86.8	27.6	119.92	77.0	86.8	27.6	−	−	−	−	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月
3	122.54	76.4	84.8	28.9	122.54	76.4	84.8	28.9	−	−	−	−	−	−	−	−	平均(average関数使用)にて
4	128.56	78.0	85.4	28.3	128.56	78.0	85.4	28.3	−	−	−	−	−	−	−	−	補完しています
5	126.32	77.6	84.6	28.3	126.32	77.6	84.6	28.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	124.64	76.3	84.6	29.5	124.64	76.3	84.6	29.5	−	−	−	−	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日
7	124.70	77.3	85.8	28.3	124.70	77.3	85.8	28.3	−	−	−	−	−	−	−	−	は月平均(average関数使用)にて
8	127.33	78.1	86.2	27.9	127.33	78.1	86.2	27.9	−	−	−	−	−	−	−	−	データを補完しています
9	125.28	78.0	85.1	27.6	125.28	78.0	85.1	27.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	126.16	78.7	86.5	26.9	126.16	78.7	86.5	26.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	126.96	79.3	85.6	26.3	126.96	79.3	85.6	26.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	128.42	79.0	84.6	27.0	128.42	79.0	84.6	27.0	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	127.80	78.2	84.6	27.9	127.80	78.2	84.6	27.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	128.92	78.4	86.4	27.8	128.92	78.4	86.4	27.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	161.00	77.3	84.0	36.6	127.76	77.6	83.9	28.6	−	−	−	−	33.24	76.1	84.6	7.9	
16	220.12	77.6	83.8	49.3	123.72	78.4	83.2	26.7	−	−	−	−	96.40	76.6	84.6	22.6	
17	215.75	79.4	83.6	44.5	118.40	79.6	82.8	24.2	−	−	−	−	97.35	79.1	84.6	20.3	
18	221.31	78.6	83.6	47.3	125.09	79.5	82.8	25.6	−	−	−	−	96.22	77.5	84.6	21.6	
19	222.83	77.3	84.6	50.5	125.46	78.2	84.6	27.4	−	−	−	−	97.37	76.2	84.6	23.2	
20	207.01	77.1	84.6	47.4	115.98	77.0	84.6	26.7	−	−	−	−	91.03	77.2	84.6	20.8	
21	208.60	76.4	84.6	49.3	119.44	76.2	84.6	28.4	−	−	−	−	89.16	76.6	84.6	20.9	
22	210.47	76.5	83.7	49.6	118.30	76.1	83.1	28.3	−	−	−	−	92.17	76.9	84.6	21.3	
23	221.45	76.6	83.6	51.7	121.88	77.4	82.8	27.5	−	−	−	−	99.57	75.7	84.6	24.2	
24	220.85	76.1	83.9	52.7	121.14	75.6	83.4	29.6	−	−	−	−	99.71	76.8	84.6	23.1	
25	197.43	77.7	83.9	44.0	126.00	77.9	83.5	27.8	−	−	−	−	71.43	77.4	84.6	16.1	
26	125.78	78.1	84.6	27.5	125.78	78.1	84.6	27.5	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	125.76	76.5	84.6	29.6	125.76	76.5	84.6	29.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	126.04	76.6	84.8	29.5	126.04	76.6	84.8	29.5	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	122.76	77.3	84.5	27.9	122.76	77.3	84.5	27.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	126.38	77.1	84.2	28.9	126.38	77.1	84.2	28.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	125.62	78.0	84.4	27.6	125.62	78.0	84.4	27.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	4862.98	−	−	1,094	3856.46	−	−	861.9	0.00	−	−	0.0	1,006.52	−	−	231.9	
最大	222.83	79.4	86.8	52.7	128.92	79.6	86.8	29.6	−	0.0	0.0	0.0	99.71	79.1	84.6	24.2	
最小	119.92	76.1	83.6	26.3	115.98	75.6	82.8	24.2	−	0.0	0.0	0.0	33.24	75.7	84.6	7.9	
平均	157.00	77.5	84.6	35.3	124.40	77.6	84.6	28.0	−		−		83.88	77.0	84.6	19.0	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、硅砂補給量)

2022年 3月度　No.5-10

日	重油消費量				硅砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	722	−	381	1,103	−	−	−	0	
2	732	−	−	732	4	−	−	4	
3	679	−	−	679	4	−	−	4	
4	2,181	−	−	2,181	−	−	−	0	
5	1,721	−	−	1,721	−	−	−	0	
6	374	−	−	374	−	−	−	0	
7	831	−	−	831	−	−	−	0	
8	1,286	−	−	1,286	4	−	−	4	
9	1,616	−	−	1,616	−	−	−	0	
10	1,248	−	−	1,248	−	−	−	0	
11	1,908	−	−	1,908	−	−	−	0	
12	2,141	−	−	2,141	4	−	−	4	
13	1,839	−	−	1,839	−	−	−	0	
14	1,640	−	1,101	2,741	−	−	−	0	
15	1,026	−	3,640	4,666	−	−	4	4	
16	1,681	−	1,574	3,255	−	−	−	0	
17	2,126	−	1,780	3,906	4	−	8	12	
18	2,799	−	1,512	4,311	−	−	−	0	
19	1,845	−	1,182	3,027	4	−	−	4	
20	1,189	−	1,501	2,690	−	−	−	0	
21	634	−	1,321	1,955	−	−	−	0	
22	41	−	1,200	1,241	4	−	−	4	
23	672	−	762	1,434	−	−	−	0	
24	75	−	1,405	1,480	−	−	−	0	
25	1,136	−	1,044	2,180	−	−	−	0	
26	1,717	−	−	1,717	4	−	−	4	
27	982	−	−	982	−	−	−	0	
28	529	−	−	529	−	−	−	0	
29	754	−	−	754	4	−	−	4	
30	1,405	−	−	1,405	−	−	−	0	
31	969	−	−	969	−	−	−	0	
合計	38,498	0	18,403	56,901	36	0	12	48	
最大	2,799	−	3,640	4,666	4	−	8	12	
最小	41	−	381	374	4	−	4	0	
平均	1,242	−	1,416	1,836	4	−	6	2	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2022年 4月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量			放流水量	簡易処理水量			放流水量		降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
			（合流）	雨水排水量	流入下水量	（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	mm	㎥	㎥	㎥	㎥	
1	曇一時雨	12.0	249,886	0	249,886	251,033	0	29,272	29,272	164,007	57,754	1.0	26,453	242,250	165,010	77,240	
2	晴	12.8	190,989	0	190,989	191,943	0	0	0	139,697	52,246	0.0	25,306	211,249	140,499	70,750	
3	曇一時雨	12.7	202,314	0	202,314	203,366	0	0	0	154,483	48,883	0.5	25,814	223,319	156,809	66,510	
4	晴	14.4	186,544	0	186,544	187,577	0	0	0	135,991	51,586	0.0	25,500	207,189	137,489	69,700	
5	晴	15.0	196,472	0	196,472	197,504	0	0	0	148,883	48,621	0.0	27,327	219,046	153,326	65,720	
6	晴	17.6	184,775	0	184,775	185,752	0	0	0	136,975	48,777	0.0	27,457	207,545	141,255	66,290	
7	晴	18.0	190,807	0	190,807	191,820	0	0	0	140,522	51,298	0.0	29,747	215,822	147,132	68,690	
8	晴	17.5	188,338	0	188,338	189,295	0	0	0	139,298	49,997	0.0	31,793	215,358	147,108	68,250	
9	晴	17.0	186,481	0	186,481	187,485	0	0	0	134,565	52,920	0.0	31,122	212,893	143,123	69,770	
10	晴	20.0	184,123	0	184,123	185,108	0	0	0	135,062	50,046	0.0	29,712	209,039	142,399	66,640	
11	晴	21.2	183,788	0	183,788	184,807	0	0	0	137,058	47,749	0.0	32,344	211,305	146,105	65,200	
12	晴	21.5	184,396	0	184,396	185,438	0	0	0	136,122	49,316	0.0	31,035	210,636	143,706	66,930	
13	晴	22.5	184,725	0	184,725	185,805	0	0	0	135,538	50,267	0.0	33,662	213,632	146,692	66,940	
14	曇一時雨	22.5	272,271	0	272,271	273,330	40,848	33,779	74,627	148,826	49,877	4.0	32,803	225,466	159,226	66,240	
15	曇一時雨	19.0	311,265	0	311,265	312,225	55,965	42,243	98,208	161,571	52,446	6.0	33,167	241,317	172,097	69,220	
16	晴	15.0	189,014	0	189,014	190,162	0	0	0	142,261	47,901	0.0	29,967	214,127	149,247	64,880	
17	晴	15.4	194,836	0	194,836	195,885	0	0	0	144,680	51,205	0.0	27,658	217,795	150,065	67,730	
18	晴後曇	20.0	199,285	0	199,285	200,293	0	0	0	147,936	52,357	0.0	26,638	221,217	151,987	69,230	
19	曇後晴	21.0	198,853	0	198,853	199,840	0	0	0	148,645	51,195	0.0	25,575	219,572	151,952	67,620	
20	晴	20.5	197,692	0	197,692	198,678	0	0	0	149,532	49,146	0.0	27,394	220,162	154,762	65,400	
21	曇一時雨	21.0	279,711	0	279,711	280,626	53,166	33,787	86,953	140,639	53,034	5.0	31,163	218,481	146,411	72,070	
22	曇後晴	20.0	197,326	0	197,326	198,424	0	2,913	2,913	145,317	50,194	0.0	27,397	216,703	150,003	66,700	
23	晴	21.0	200,351	0	200,351	201,392	0	0	0	149,439	51,953	0.0	29,099	224,492	155,112	69,380	
24	曇時々雨	19.2	350,732	0	350,732	351,675	41,906	71,866	113,772	179,148	58,755	7.0	28,409	260,365	182,065	78,300	
25	曇後晴	22.0	209,303	0	209,303	210,448	0	3,742	3,742	158,650	48,056	0.0	33,099	233,663	165,253	68,410	
26	曇後雨	23.0	422,585	105,380	317,205	318,148	72,437	38,312	110,749	160,073	47,326	28.5	36,648	237,986	169,216	68,770	
27	雨後曇	23.5	452,126	20,820	431,306	432,213	105,445	89,609	195,054	182,041	55,118	7.5	36,799	267,462	188,772	78,690	
28	晴	18.2	215,478	0	215,478	216,502	0	0	0	170,037	46,465	0.0	32,188	242,919	176,769	66,150	
29	曇一時雨	18.3	637,985	143,195	494,790	495,740	151,953	109,841	261,794	179,916	54,030	31.5	36,210	263,579	186,649	76,930	
30	曇後晴	17.0	269,211	0	269,211	270,235	0	10,456	10,456	200,359	59,420	0.0	30,488	284,373	201,563	82,810	
合計	−	−	7,311,662	269,395	7,042,267	7,072,749	521,720	465,820	987,540	4,547,271	1,537,938	91.0	901,974	6,808,962	4,721,802	2,087,160	
最大	−	23.5	637,985	143,195	494,790	495,740	151,953	109,841	261,794	200,359	59,420	31.5	36,799	284,373	201,563	82,810	
最小	−	12.0	183,788	20,820	183,788	184,807	40,848	2,913	2,913	134,565	46,465	0.5	25,306	207,189	137,489	64,880	
平均	−	18.6	243,722	89,798	234,742	235,758	74,531	42,347	89,776	151,576	51,265	10.1	30,066	226,965	157,393	69,572	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2022年 4月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水)使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	58,880	115	510	9,381	6,830	1,728	−	−	−	276	0.56	1,778	1.30	397	0.55
2	45,390	89	510	8,057	6,897	1,442	−	−	−	90	0.24	1,870	1.61	355	0.82
3	45,320	89	510	8,393	6,913	1,424	−	−	−	0	0.00	2,120	1.65	365	0.90
4	45,360	89	510	8,296	6,918	1,143	−	−	−	89	0.24	1,835	1.62	333	0.77
5	45,310	89	510	10,236	6,907	1,144	−	−	−	219	0.58	2,303	1.86	283	0.70
6	45,320	89	510	9,893	6,923	1,722	−	−	−	215	0.57	2,098	1.84	321	0.79
7	45,390	89	510	12,043	6,919	1,725	−	−	−	214	0.57	1,915	1.64	436	1.02
8	45,210	89	510	13,497	6,963	1,998	−	−	−	214	0.57	1,619	1.39	322	0.77
9	45,100	88	510	13,887	6,962	849	−	−	−	214	0.57	1,767	1.58	367	0.83
10	45,070	88	510	12,393	6,915	863	−	−	−	214	0.57	1,892	1.68	310	0.74
11	45,000	88	510	14,379	6,933	1,425	−	−	−	214	0.57	1,995	1.75	299	0.75
12	45,030	88	510	12,846	6,889	1,703	−	−	−	214	0.57	1,573	1.39	322	0.78
13	45,060	88	510	15,579	6,888	1,150	−	−	−	214	0.57	1,357	1.20	379	0.90
14	52,910	104	510	13,791	6,816	2,009	−	−	−	251	0.57	1,653	1.05	365	0.52
15	55,670	109	510	15,040	6,842	1,420	−	−	−	195	0.42	1,961	1.08	398	0.50
16	44,970	88	510	12,682	6,845	1,433	−	−	−	0	0.00	2,120	1.79	365	0.91
17	45,020	88	510	10,951	6,814	1,145	−	−	−	0	0.00	2,303	1.91	388	0.91
18	45,480	89	510	10,215	6,843	858	−	−	−	84	0.22	2,234	1.81	315	0.72
19	45,990	90	510	9,235	6,804	1,153	−	−	−	123	0.32	2,291	1.85	333	0.78
20	45,960	90	510	10,245	6,790	1,429	−	−	−	0	0.00	2,440	1.96	342	0.84
21	57,930	114	510	11,715	6,812	3,201	−	−	−	0	0.00	1,938	1.20	467	0.65
22	49,680	97	510	9,952	6,852	1,144	−	−	−	76	0.18	1,493	1.23	300	0.68
23	46,080	90	510	11,554	6,873	1,433	−	−	−	138	0.36	1,208	0.97	321	0.74
24	66,930	131	510	9,988	6,853	2,301	−	−	−	317	0.57	1,391	0.76	310	0.28
25	50,170	98	510	12,493	8,844	2,300	−	−	−	237	0.57	1,334	1.01	401	0.93
26	56,770	111	510	14,338	10,486	2,303	−	−	−	268	0.57	2,394	1.24	370	0.52
27	74,040	145	510	13,763	10,545	2,605	−	−	−	301	0.49	752	0.31	577	0.48
28	45,870	90	510	11,621	10,617	583	−	−	−	0	0.00	1,094	0.77	262	0.68
29	67,560	132	510	12,641	10,532	3,180	−	−	−	0	0.00	2,440	0.88	365	0.27
30	60,980	120	510	10,683	8,987	1,444	−	−	−	0	0.00	2,052	1.23	353	0.61
合計	1,513,450	2,968		349,787	225,012	48,257	−	−	−	4,377	−	55,220	−	10,721	−
最大	74,040	145	510	15,579	10,617	3,201	−	−	−	317	0.58	2,440	1.96	577	1.02
最小	44,970	88	510	8,057	6,790	583	−	−	−	76	0.18	752	0.31	262	0.27
平均	50,448	99	510	11,660	7,500	1,609	−	−	−	199	0.35	1,841	1.31	357	0.64

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2024年 4月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	簡易処理水量					ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計
	A系	B系	C系	D系	E系				A系	B系	C系	D系	E系			
	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥
1	49,743	57,634	57,633	37,980	39,260	165,010	77,240	242,250	0	29,272	29,272					
2	44,174	48,163	48,162	32,430	38,320	140,499	70,750	211,249	0	0	0					
3	46,814	54,998	54,997	28,220	38,290	156,809	66,510	223,319	0	0	0					
4	42,195	47,647	47,647	29,580	40,120	137,489	69,700	207,189	0	0	0					
5	46,544	53,391	53,391	27,800	37,920	153,326	65,720	219,046	0	0	0					
6	43,934	48,661	48,660	27,840	38,450	141,255	66,290	207,545	0	0	0					
7	44,126	51,503	51,503	28,950	39,740	147,132	68,690	215,822	0	0	0					
8	44,966	51,071	51,071	29,420	38,830	147,108	68,250	215,358	0	0	0					
9	44,306	49,409	49,408	30,210	39,560	143,123	69,770	212,893	0	0	0					
10	44,834	48,783	48,782	28,900	37,740	142,399	66,640	209,039	0	0	0					
11	45,883	50,111	50,111	28,260	36,940	146,105	65,200	211,305	0	0	0					
12	43,134	50,286	50,286	29,010	37,920	143,706	66,930	210,636	0	0	0					
13	43,335	51,679	51,678	28,990	37,950	146,692	66,940	213,632	0	0	0					
14	44,896	57,165	57,165	27,810	38,430	159,226	66,240	225,466	40,848	33,779	74,627					
15	51,383	60,357	60,357	29,360	39,860	172,097	69,220	241,317	55,965	42,243	98,208					
16	45,736	51,756	51,755	28,090	36,790	149,247	64,880	214,127	0	0	0					
17	45,682	52,192	52,191	29,350	38,380	150,065	67,730	217,795	0	0	0					
18	46,713	52,637	52,637	30,040	39,190	151,987	69,230	221,217	0	0	0					
19	45,833	53,060	53,059	29,380	38,240	151,952	67,620	219,572	0	0	0					
20	45,526	54,618	54,618	28,420	36,980	154,762	65,400	220,162	0	0	0					
21	47,005	49,703	49,703	31,190	40,880	146,411	72,070	218,481	53,166	33,787	86,953					
22	45,566	52,219	52,218	28,770	37,930	150,003	66,700	216,703	0	2,913	2,913					
23	46,915	54,099	54,098	29,880	39,500	155,112	69,380	224,492	0	0	0					
24	55,537	63,264	63,264	33,610	44,690	182,065	78,300	260,365	41,906	71,866	113,772					
25	47,646	58,804	58,803	28,900	39,510	165,253	68,410	233,663	0	3,742	3,742					
26	50,015	59,601	59,600	29,460	39,310	169,216	68,770	237,986	72,437	38,312	110,749					
27	55,246	66,763	66,763	33,090	45,600	188,772	78,690	267,462	105,445	89,609	195,054					
28	51,685	62,542	62,542	28,190	37,960	176,769	66,150	242,919	0	0	0					
29	52,864	66,893	66,892	32,850	44,080	186,649	76,930	263,579	151,953	109,841	261,794					
30	56,676	72,444	72,443	35,030	47,780	201,563	82,810	284,373	0	10,456	10,456					
合計	1,418,912	1,651,453	1,651,437	901,010	1,186,150	4,721,802	2,087,160	6,808,962	521,720	465,820	987,540					
最大	56,676	72,444	72,443	37,980	47,780	201,563	82,810	284,373	151,953	109,841	261,794					
最小	42,195	47,647	47,647	27,800	36,790	137,489	64,880	207,189	40848	2913	2,913					
平均	47,297	55,048	55,048	30,034	39,538	157,393	69,572	226,965	74,531	42,347	89,776					

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2022年 4月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	1,047	751	−	1,798	131.9	100.9	−	232.8	5.1	3.6	−	8.7	0.50	3.7
2	864	649	297	1,810	127.2	93.7	44.4	265.3	4.7	3.5	1.6	9.8	0.56	3.7
3	1,018	1,018	83	2,119	133.5	128.4	11.3	273.2	4.9	4.9	0.4	10.2	0.50	3.7
4	719	988	253	1,960	103.3	137.6	40.0	280.9	4.0	5.5	1.4	10.9	0.57	3.9
5	599	990	502	2,091	77.3	128.8	73.0	279.1	3.1	5.1	2.6	10.8	0.53	3.9
6	1,025	951	−	1,976	162.6	152.1	−	314.7	5.8	5.4	−	11.2	0.59	3.6
7	1,128	848	−	1,976	181.8	135.9	−	317.7	6.6	4.9	−	11.5	0.59	3.6
8	734	980	533	2,247	116.7	152.9	85.5	355.1	4.1	5.5	3.0	12.6	0.59	3.5
9	719	1,127	550	2,396	122.3	191.7	93.5	407.5	4.3	6.7	3.3	14.3	0.62	3.5
10	387	1,126	895	2,408	61.4	184.1	152.2	397.7	2.3	6.7	5.3	14.3	0.62	3.6
11	679	1,177	570	2,426	108.5	192.4	96.7	397.6	4.0	7.0	3.4	14.4	0.61	3.6
12	846	1,125	465	2,436	136.5	181.5	75.0	393.0	4.8	6.4	2.6	13.8	0.59	3.5
13	1,021	817	926	2,764	165.8	133.4	151.6	450.8	5.9	4.7	5.3	15.9	0.60	3.5
14	1,094	989	1,100	3,183	139.6	138.8	154.8	433.2	5.4	4.9	5.4	15.7	0.51	3.6
15	778	902	1,141	2,821	102.9	125.9	158.8	387.6	3.8	4.4	5.6	13.8	0.51	3.6
16	960	896	455	2,311	119.8	120.9	62.8	303.5	5.0	4.6	2.4	12.0	0.54	4.0
17	1,100	693	505	2,298	156.0	92.8	62.3	311.1	6.1	3.8	2.7	12.6	0.56	4.1
18	907	665	612	2,184	138.7	96.2	86.8	321.7	5.2	3.8	3.5	12.5	0.60	3.9
19	946	633	301	1,880	119.4	75.7	38.7	233.8	4.8	3.2	1.5	9.5	0.52	4.1
20	546	422	1,108	2,076	70.8	55.2	151.8	277.8	2.9	2.2	5.9	11.0	0.55	4.0
21	594	819	788	2,201	85.8	114.0	110.3	310.1	3.2	4.5	4.3	12.0	0.57	3.9
22	1,145	925	225	2,295	166.6	138.2	36.0	340.8	6.4	5.2	1.3	12.9	0.58	3.8
23	864	646	791	2,301	114.3	81.1	99.3	294.7	4.3	3.2	4.0	11.5	0.52	3.9
24	660	1,010	696	2,366	82.3	125.6	92.6	300.5	3.3	5.1	3.5	11.9	0.53	4.0
25	668	1,139	477	2,284	78.3	146.8	58.7	283.8	3.4	5.9	2.4	11.7	0.54	4.1
26	598	812	934	2,344	78.4	112.0	122.4	312.8	3.1	4.3	4.9	12.3	0.55	3.9
27	621	701	591	1,913	87.3	98.0	74.6	259.9	3.3	3.7	3.2	10.2	0.56	3.9
28	789	1,028	507	2,324	111.3	146.1	68.7	326.1	4.3	5.7	2.8	12.8	0.57	3.9
29	501	906	799	2,206	61.4	104.9	98.2	264.5	2.5	4.6	4.1	11.2	0.52	4.2
30	556	1,135	629	2,320	68.5	140.8	76.0	285.3	2.8	5.8	3.2	11.8	0.53	4.1
合計	24,113	26,868	16,733	67,714	3,410.2	3,826.4	2,376.0	9,612.6	129.4	144.8	89.6	363.8	−	−
最大	1,145	1,177	1,141	3,183	181.8	192.4	158.8	450.8	6.6	7.0	5.9	15.9	0.62	4.2
最小	387	422	83	1,798	61.4	55.2	11.3	232.8	2.3	2.2	0.4	8.7	0.50	3.5
平均	804	896	620	2,257	113.7	127.5	88.0	320.4	4.3	4.8	3.3	12.1	0.56	3.8

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2022年 4月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	96.5	96.5	−	16.12	11.64	−	27.76	0.31	0.31	−	0.31	336.0	3.7	12.3
2	97.0	96.9	97.0	12.39	9.97	4.92	27.28	0.26	0.27	0.30	0.27	369.0	3.2	12.0
3	95.7	95.6	95.7	14.46	14.16	1.29	29.90	0.28	0.28	0.31	0.28	281.0	3.7	10.3
4	97.0	97.0	97.0	11.63	14.61	3.99	30.23	0.28	0.26	0.28	0.27	282.0	2.8	7.9
5	96.7	96.7	96.8	8.40	14.83	7.39	30.62	0.26	0.28	0.28	0.28	354.0	3.2	11.3
6	95.7	95.7	−	15.44	14.72	−	30.16	0.26	0.26	−	0.26	370.0	3.2	11.7
7	98.6	98.6	−	21.50	15.77	−	37.27	0.32	0.32	−	0.32	399.0	2.7	10.9
8	95.7	95.7	95.7	13.91	18.27	8.52	40.70	0.32	0.32	0.27	0.31	619.0	2.9	18.0
9	96.0	96.0	96.0	11.82	18.92	8.60	39.34	0.27	0.27	0.25	0.26	753.0	3.2	24.1
10	95.9	96.0	96.0	7.04	20.31	17.15	44.50	0.29	0.29	0.31	0.30	920.0	2.5	23.0
11	97.2	97.3	97.3	12.59	22.27	12.42	47.28	0.30	0.31	0.36	0.32	730.0	2.9	21.2
12	95.7	95.7	95.7	15.57	20.47	8.19	44.24	0.31	0.31	0.30	0.31	731.0	3.0	21.7
13	95.8	95.8	95.8	20.69	16.48	18.34	55.51	0.34	0.34	0.33	0.33	810.0	2.9	23.5
14	96.6	96.6	96.6	18.12	16.89	19.55	54.55	0.32	0.33	0.35	0.34	807.0	3.0	23.8
15	95.7	95.8	96.6	9.97	13.10	16.44	39.51	0.25	0.28	0.28	0.27	627.0	5.1	31.9
16	96.8	95.2	96.8	14.53	14.30	6.37	35.20	0.28	0.30	0.26	0.28	490.0	3.3	16.3
17	98.5	98.5	96.9	13.89	9.49	6.15	29.53	0.23	0.24	0.22	0.23	429.0	4.0	16.9
18	95.8	95.7	95.7	11.71	9.30	7.43	28.44	0.22	0.23	0.20	0.22	238.0	2.7	6.5
19	98.3	96.6	95.0	13.01	8.43	4.75	26.19	0.26	0.26	0.30	0.27	378.0	2.7	10.2
20	95.3	95.3	96.9	7.21	5.79	13.91	26.91	0.24	0.25	0.23	0.24	393.0	2.5	9.6
21	95.5	95.5	95.5	7.93	12.53	11.44	31.89	0.23	0.27	0.25	0.25	359.0	2.8	10.0
22	97.1	97.1	97.1	18.61	14.75	3.81	37.16	0.28	0.27	0.29	0.28	274.0	2.7	7.4
23	96.7	96.6	96.6	11.85	8.72	10.50	31.07	0.26	0.26	0.26	0.26	496.0	3.5	17.6
24	95.0	95.0	95.1	10.05	15.11	10.62	35.78	0.29	0.28	0.29	0.28	541.0	2.8	14.9
25	95.1	95.2	95.1	10.22	16.23	5.76	32.20	0.28	0.26	0.22	0.26	486.0	2.7	13.1
26	95.3	95.3	95.3	8.43	12.43	10.76	31.63	0.26	0.28	0.21	0.25	493.0	3.8	18.8
27	95.4	95.4	95.3	8.95	8.84	7.44	25.23	0.26	0.23	0.22	0.24	461.0	3.3	15.0
28	95.5	97.0	97.0	9.88	12.70	5.62	28.20	0.22	0.22	0.19	0.21	525.0	2.6	13.4
29	96.6	96.6	98.3	6.06	9.94	9.70	25.69	0.23	0.21	0.23	0.22	580.0	3.2	18.4
30	96.7	96.7	96.7	6.11	12.77	5.88	24.77	0.21	0.21	0.18	0.20	699.0	4.0	27.6
合計	−	−	−	368.10	413.73	246.92	1,028.75	−	−	−	−	15,230.0	−	479.3
最大	98.60	98.60	98.30	21.50	22.27	19.55	55.51	0.34	0.34	0.36	0.34	920.0	5.1	31.9
最小	95.00	95.00	95.00	6.06	5.79	1.29	24.77	0.21	0.21	0.18	0.20	238.0	2.5	6.5
平均	96.4	96.4	96.2	12.27	13.79	9.15	34.29	0.27	0.27	0.26	0.27	507.7	3.1	16.0

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心)

2022年 4月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	828	−	194	1,022	97.9	−	22.2	120.1	4.1	−	0.9	5.0	0.56	4.2
2	767	−	486	1,253	91.6	−	55.6	147.2	3.8	−	2.3	6.1	0.56	4.1
3	773	−	685	1,458	92.3	−	78.3	170.6	3.8	−	3.3	7.1	0.56	4.1
4	796	−	695	1,491	90.2	−	74.4	164.6	3.7	−	3.1	6.8	0.53	4.1
5	788	−	676	1,464	84.3	−	69.1	153.4	3.5	−	2.9	6.4	0.51	4.1
6	782	−	697	1,479	83.6	−	71.2	154.9	3.4	−	3.0	6.4	0.51	4.1
7	849	−	713	1,562	86.5	−	74.5	161.0	3.6	−	3.1	6.7	0.50	4.2
8	627	−	658	1,285	62.4	−	67.1	129.5	2.6	−	2.8	5.4	0.49	4.1
9	791	−	735	1,526	83.5	−	79.5	163.0	3.5	−	3.3	6.8	0.52	4.2
10	626	−	705	1,331	66.1	−	77.2	143.2	2.8	−	3.1	5.9	0.52	4.1
11	578	−	891	1,469	58.9	−	93.1	152.0	2.5	−	3.8	6.3	0.50	4.1
12	625	−	680	1,305	63.7	−	71.0	134.8	2.7	−	2.9	5.6	0.50	4.1
13	825	−	676	1,501	86.2	−	72.1	158.3	3.5	−	3.0	6.5	0.50	4.1
14	631	−	538	1,169	61.3	−	54.7	116.0	2.6	−	2.2	4.8	0.48	4.2
15	577	−	579	1,156	61.6	−	61.8	123.3	2.5	−	2.5	5.1	0.50	4.1
16	623	−	477	1,100	60.3	−	46.2	106.5	2.5	−	1.9	4.4	0.46	4.1
17	345	−	669	1,014	32.5	−	63.1	95.6	1.3	−	2.6	3.9	0.45	4.1
18	417	−	778	1,195	40.4	−	75.3	115.6	1.7	−	3.1	4.7	0.46	4.1
19	655	−	327	982	68.3	−	34.1	102.3	2.8	−	1.4	4.2	0.49	4.1
20	277	−	704	981	29.6	−	79.0	108.6	1.2	−	3.1	4.3	0.50	4.0
21	801	−	307	1,108	87.5	−	33.7	121.1	3.6	−	1.3	4.9	0.51	4.1
22	529	−	612	1,141	61.7	−	71.8	133.5	2.5	−	2.9	5.4	0.54	4.0
23	669	−	590	1,259	76.4	−	67.7	144.1	3.1	−	2.7	5.8	0.53	4.1
24	775	−	443	1,218	90.3	−	51.8	142.1	3.7	−	2.1	5.7	0.54	4.0
25	833	−	391	1,224	101.3	−	47.9	149.2	4.2	−	1.9	6.1	0.56	4.1
26	571	−	935	1,506	68.0	−	112.1	180.1	2.8	−	4.5	7.3	0.55	4.0
27	820	−	708	1,528	93.6	−	81.3	174.9	3.8	−	3.3	7.1	0.53	4.1
28	819	−	632	1,451	95.6	−	70.9	166.6	3.8	−	2.8	6.7	0.52	4.0
29	950	−	428	1,378	106.1	−	45.9	151.9	4.2	−	1.8	6.1	0.50	4.0
30	624	−	800	1,424	68.1	−	83.7	151.8	2.7	−	3.3	6.1	0.49	4.0
合計	20,571	−	18,409	38,980	2,249.7	−	1,986.3	4,236.0	92.4	−	80.9	173.3	−	−
最大	950	−	935	1,562	106.1	−	112.1	180.1	4.2	−	4.5	7.3	0.56	4.2
最小	277	−	194	981	29.6	−	22.2	95.6	1.2	−	0.9	3.9	0.45	4.0
平均	686	0	614	1,299	75.0	0.0	66.2	141.2	3.1	0.0	2.7	5.8	0.51	4.1

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心、重力濃縮)

2022年 4月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	87.4	−	85.8	−	−	−	
2	87.4	−	85.8	−	−	−	
3	87.4	−	85.8	−	−	−	
4	86.6	−	84.8	−	−	−	
5	86.0	−	84.2	−	−	−	
6	86.0	−	84.2	−	−	−	
7	85.6	−	85.7	−	−	−	
8	85.3	−	85.3	−	−	−	
9	86.1	−	86.1	−	−	−	
10	86.1	−	86.2	−	−	−	
11	85.6	−	85.7	−	−	−	
12	85.6	−	85.7	−	−	−	
13	85.7	−	87.5	−	−	−	
14	85.0	−	86.9	−	−	−	
15	87.5	−	87.5	−	−	−	
16	86.3	−	86.3	−	−	−	
17	85.9	−	85.9	−	−	−	
18	86.3	−	86.3	−	−	−	
19	87.2	−	87.2	−	−	−	
20	87.5	−	87.6	−	−	−	
21	87.8	−	86.0	−	−	−	
22	88.5	−	86.9	−	−	−	
23	88.3	−	86.6	−	−	−	
24	88.4	−	86.8	−	−	−	
25	89.0	−	87.5	−	−	−	
26	88.8	−	87.2	−	−	−	
27	88.3	−	86.6	−	−	−	
28	89.8	−	86.3	−	−	−	
29	89.3	−	85.7	−	−	−	
30	89.1	−	85.4	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	
最大	89.8	−	87.6	−	−	−	
最小	85.0	−	84.2	−	−	−	
平均	87.1	0.0	86.1	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2022年 4月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m³	t	%	m³	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	984	31.7	96.8	126	27.2	78.3	1,842	5.8	−	−	501.5	0.63	
2	996	31.1	96.9	120	27.5	77.1	1,856	6.0	−	−	459.0	0.59	
3	1,066	29.5	97.2	130	28.4	78.2	2,204	7.5	−	−	507.5	0.69	
4	1,088	27.6	97.5	124	27.2	78.1	2,262	8.2	−	−	561.0	0.81	
5	1,196	31.5	97.4	132	28.0	78.7	2,233	7.1	−	−	630.5	0.80	
6	1,238	31.2	97.5	144	31.1	78.4	2,625	8.4	−	−	675.0	0.87	
7	1,282	32.8	97.4	148	31.9	78.5	2,857	8.7	−	−	723.0	0.88	
8	1,872	44.0	97.6	204	42.7	79.1	4,133	9.4	−	−	1,001.5	0.91	
9	2,051	52.5	97.4	230	51.0	77.8	4,394	8.4	−	−	1,046.5	0.80	
10	2,151	50.2	97.7	230	50.0	78.3	4,191	8.4	−	−	1,048.0	0.84	
11	2,044	48.9	97.6	227	48.5	78.6	4,162	8.5	−	−	1,056.5	0.86	
12	1,957	48.5	97.5	214	46.1	78.4	3,741	7.7	−	−	1,000.5	0.83	
13	2,131	50.9	97.6	234	50.8	78.3	4,147	8.1	−	−	1,091.0	0.86	
14	2,056	49.4	97.6	202	43.1	78.7	4,031	8.2	−	−	968.5	0.78	
15	2,001	55.3	97.2	235	54.3	76.9	3,944	7.1	−	−	960.0	0.69	
16	1,209	37.2	96.9	157	37.1	76.3	2,349	6.3	−	−	541.5	0.58	
17	1,221	38.4	96.9	134	30.6	77.1	2,436	6.4	−	−	605.5	0.63	
18	820	28.1	96.6	99	21.1	78.7	1,972	7.0	−	−	477.0	0.68	
19	925	27.4	97.0	112	22.6	79.7	2,248	8.2	−	−	565.5	0.83	
20	1,097	29.9	97.3	123	26.7	78.3	2,625	8.8	−	−	676.5	0.91	
21	1,091	33.2	97.0	127	27.0	78.8	2,813	8.5	−	−	684.5	0.82	
22	988	31.8	96.8	121	25.9	78.6	2,523	7.9	−	−	629.5	0.79	
23	1,228	37.2	97.0	123	26.9	78.2	2,987	8.0	−	−	650.0	0.70	
24	1,427	33.8	97.6	138	31.9	76.9	3,060	9.0	−	−	615.5	0.73	
25	1,349	33.9	97.5	144	33.3	76.8	2,741	8.1	−	−	591.5	0.70	
26	1,606	47.7	97.0	154	33.8	78.0	3,553	7.4	−	−	760.0	0.64	
27	1,490	42.9	97.1	156	35.4	77.4	2,929	6.8	−	−	808.5	0.75	
28	1,596	43.3	97.3	187	43.2	76.9	3,393	7.8	−	−	914.0	0.84	
29	1,576	40.6	97.4	165	38.2	76.9	3,205	7.9	−	−	863.5	0.85	
30	1,676	51.2	96.9	210	51.1	75.7	3,161	6.2	−	−	867.5	0.68	
合計	43,412	1,171.7	−	4,850	1,072.6	−	90,611	−	0	−	22,480.5	−	
最大	2,151	55.3	97.7	235	54.3	79.7	4,394	9.4	−	0.0	1,091.0	0.91	
最小	820	27.4	96.6	99	21.1	75.7	1,842	5.8	−	0.0	459.0	0.58	
平均	1,447	39.1	97.3	162	35.8	77.9	3,020	7.7	−	#DIV/0!	749.4	0.77	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水A系)

2022年 4月度　No.2-6

日	A系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m³	t	%	m³	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	484	15.6	96.8	62	13.4	78.3	943	6.0	−	−	260.5	0.67	
2	477	14.9	96.9	58	13.2	77.1	928	6.2	−	−	232.0	0.62	
3	413	11.4	97.2	50	11.0	78.2	841	7.4	−	−	211.5	0.74	
4	507	12.9	97.5	58	12.7	78.1	1,030	8.0	−	−	266.0	0.83	
5	761	20.0	97.4	84	17.8	78.7	1,421	7.1	−	−	400.0	0.80	
6	663	16.7	97.5	77	16.7	78.4	1,465	8.8	−	−	369.0	0.88	
7	684	17.5	97.4	79	17.0	78.5	1,566	8.9	−	−	394.0	0.90	
8	920	21.6	97.7	100	21.0	79.1	2,030	9.4	−	−	504.5	0.93	
9	1,013	25.9	97.4	113	25.2	77.8	2,204	8.5	−	−	547.5	0.84	
10	1,043	24.3	97.7	112	24.2	78.3	2,016	8.3	−	−	527.0	0.87	
11	999	23.9	97.6	111	23.7	78.6	2,030	8.5	−	−	548.0	0.92	
12	890	22.1	97.5	97	21.0	78.4	1,697	7.7	−	−	477.5	0.87	
13	940	22.5	97.6	103	22.4	78.3	1,726	7.7	−	−	492.5	0.88	
14	932	22.4	97.6	92	19.5	78.7	1,813	8.1	−	−	446.5	0.80	
15	826	22.8	97.2	97	22.4	76.9	1,581	6.9	−	−	386.0	0.68	
16	683	21.0	96.9	88	21.0	76.3	1,291	6.1	−	−	302.5	0.58	
17	705	22.2	96.9	77	17.7	77.1	1,363	6.1	−	−	357.5	0.65	
18	320	11.0	96.6	39	8.2	78.7	769	7.0	−	−	184.5	0.67	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	494	13.5	97.3	55	12.0	78.3	1,160	8.6	−	−	302.0	0.90	
21	523	15.9	97.0	61	12.9	78.8	1,392	8.7	−	−	327.5	0.82	
22	538	17.3	96.8	66	14.1	78.6	1,421	8.2	−	−	343.0	0.79	
23	652	19.8	97.0	65	14.3	78.2	1,639	8.3	−	−	359.0	0.73	
24	723	17.1	97.6	70	16.2	76.9	1,595	9.3	−	−	315.5	0.74	
25	556	14.0	97.5	59	13.7	76.8	1,117	8.0	−	−	243.5	0.70	
26	714	21.2	97.0	68	15.0	78.0	1,581	7.5	−	−	339.0	0.64	
27	617	17.8	97.1	65	14.6	77.4	1,218	6.9	−	−	341.5	0.77	
28	573	15.6	97.3	67	15.5	76.9	1,189	7.6	−	−	333.0	0.86	
29	566	14.6	97.4	59	13.7	76.9	1,117	7.7	−	−	299.5	0.82	
30	687	21.0	96.9	86	21.0	75.7	1,305	6.2	−	−	358.5	0.68	
合計	19,903	536.3	−	2,220	491.1	−	41,441	−	0	−	10,469.0	−	
最大	1,043	25.9	97.7	113	25.2	79.1	2,204	9.4	−	−	548.0	0.93	
最小	320	11.0	96.6	39	8.2	75.7	769	6.0	−	−	184.5	0.58	
平均	686	18.5	97.3	77	16.9	77.9	1,429	7.7	−	−	361.0	0.78	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2022年 4月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	500	16.1	96.8	64	13.8	78.3	899	5.6	−	−	241.0	0.60	
2	519	16.2	96.9	63	14.3	77.1	928	5.7	−	−	227.0	0.56	
3	653	18.1	97.2	80	17.4	78.2	1,363	7.5	−	−	296.0	0.66	
4	581	14.7	97.5	66	14.5	78.1	1,233	8.4	−	−	295.0	0.80	
5	435	11.5	97.4	48	10.2	78.7	812	7.1	−	−	230.5	0.80	
6	575	14.5	97.5	67	14.5	78.4	1,160	8.0	−	−	306.0	0.84	
7	598	15.3	97.4	69	14.9	78.5	1,291	8.4	−	−	329.0	0.86	
8	952	22.4	97.7	104	21.7	79.1	2,103	9.4	−	−	497.0	0.89	
9	1,038	26.6	97.4	116	25.8	77.8	2,190	8.2	−	−	499.0	0.75	
10	1,108	25.9	97.7	119	25.7	78.3	2,175	8.4	−	−	521.0	0.81	
11	1,045	25.0	97.6	116	24.8	78.6	2,132	8.5	−	−	508.5	0.81	
12	1,067	26.4	97.5	116	25.2	78.4	2,045	7.7	−	−	523.0	0.79	
13	1,191	28.5	97.6	131	28.4	78.3	2,422	8.5	−	−	598.5	0.84	
14	1,124	27.0	97.6	111	23.5	78.7	2,219	8.2	−	−	522.0	0.77	
15	1,175	32.5	97.2	138	31.9	76.9	2,364	7.3	−	−	574.0	0.71	
16	526	16.2	96.9	68	16.1	76.3	1,059	6.5	−	−	239.0	0.59	
17	516	16.2	96.9	57	12.9	77.1	1,073	6.6	−	−	248.0	0.61	
18	500	17.1	96.6	60	12.9	78.7	1,204	7.0	−	−	292.5	0.68	
19	925	27.4	97.0	112	22.6	79.7	2,248	8.2	−	−	565.5	0.83	
20	603	16.4	97.3	68	14.7	78.3	1,465	8.9	−	−	374.5	0.91	
21	568	17.3	97.0	66	14.0	78.8	1,421	8.2	−	−	357.0	0.83	
22	450	14.5	96.8	55	11.8	78.6	1,102	7.6	−	−	286.5	0.79	
23	576	17.5	97.0	58	12.6	78.2	1,349	7.7	−	−	291.0	0.67	
24	704	16.7	97.6	68	15.8	76.9	1,465	8.8	−	−	300.0	0.72	
25	793	19.9	97.5	84	19.6	76.8	1,624	8.1	−	−	348.0	0.70	
26	892	26.5	97.0	85	18.8	78.0	1,972	7.4	−	−	421.0	0.64	
27	873	25.1	97.1	92	20.7	77.4	1,711	6.8	−	−	467.0	0.74	
28	1,023	27.8	97.3	120	27.7	76.9	2,204	7.9	−	−	581.0	0.84	
29	1,010	26.0	97.4	106	24.5	76.9	2,088	8.0	−	−	564.0	0.87	
30	989	30.2	97.0	124	30.2	75.7	1,856	6.1	−	−	509.0	0.67	
合計	23,509	635.4	−	2,630	581.5	−	49,170	−	−	−	12,011.5	−	
最大	1,191	32.5	97.7	138	31.9	79.7	2,422	9.4	−	−	598.5	0.91	
最小	435	11.5	96.6	48	10.2	75.7	812	5.6	−	−	227.0	0.56	
平均	784	21.2	97.3	88	19.4	77.9	1,639	7.7	−	−	400.4	0.76	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2022年 4月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	3.06	2.99	−	
2	−	−	−	
3	−	−	−	
4	−	−	−	
5	−	−	2.07	
6	−	5.69	−	
7	−	−	−	
8	−	−	−	
9	−	−	−	
10	−	−	−	
11	−	−	2.14	
12	−	−	2.25	
13	−	−	−	
14	−	−	−	
15	−	−	−	
16	−	−	−	
17	−	−	−	
18	−	−	−	
19	3.08	2.88	−	
20	−	−	−	
21	−	−	−	
22	2.94	−	−	
23	−	−	−	
24	−	−	−	
25	−	−	−	
26	−	−	−	
27	2.96	−	2.35	
28	−	−	−	
29	−	−	−	
30	−	−	−	
合計	12.04	11.56	8.81	
最大	3.08	5.69	2.35	
最小	2.94	2.88	2.07	
平均	3.01	3.85	2.20	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2022年 4月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	125.76	24:00	−	5.1	21.29	31.7	22	−	−	1,987.0	0	1,987	1,271.3	
2	124.14	24:00	−	5.1	−	−	−	−	−	1,196	0	1,196	1,361.4	
3	124.24	24:00	−	4.9	−	−	−	−	−	1,239	0	1,239	1,303.0	
4	125.06	24:00	−	5.1	20.95	37.1	21	−	4.0	2,148	0	2,148	1,353.8	
5	124.33	24:00	−	4.8	21.44	32.3	22	−	−	1,968	0	1,968	1,219.2	
6	123.85	24:00	−	4.8	21.82	34.4	22	−	−	1,486	0	1,486	1,249.7	
7	114.40	23:19	0:41	4.7	−	−	−	−	4.0	1,501	0	1,501	1,348.7	
8	113.68	24:00	−	3.5	11.38	37.6	11	−	−	1,945	0	1,945	1,228.1	
9	101.31	24:00	−	3.8	−	−	−	−	−	1,278	0	1,278	1,170.9	
10	101.01	24:00	−	3.5	−	−	−	−	−	1,124	0	1,124	1,252.2	
11	102.33	24:00	−	3.7	−	−	−	−	−	1,282	0	1,282	1,347.5	
12	99.40	24:00	−	3.3	−	−	22	−	−	1,476	0	1,476	1,268.7	
13	98.27	24:00	−	3.4	21.59	33.2	22	−	4.0	1,377	0	1,377	1,267.5	
14	102.33	24:00	−	3.4	11.06	36.8	11	−	−	1,058	0	1,058	1,348.7	
15	106.31	24:00	−	4.6	−	−	−	−	−	708	0	708	1,573.5	
16	114.66	24:00	−	6.1	−	−	−	−	−	771	0	771	1,663.7	
17	121.90	24:00	−	6.7	−	−	−	−	−	1,342	0	1,342	1,512.6	
18	124.72	24:00	−	6.1	−	−	−	−	4.0	1,802	0	1,802	1,469.4	
19	100.74	24:00	−	4.5	22.23	30.0	22	−	−	2,552	0	2,552	1,177.3	
20	115.36	24:00	−	5.4	−	−	−	−	−	1,347	0	1,347	1,376.7	
21	124.22	24:00	−	5.3	22.83	33.5	23	−	−	1,840	0	1,840	1,351.3	
22	124.46	24:00	−	5.5	−	−	−	−	4.0	2,021	0	2,021	1,411.0	
23	123.32	24:00	−	5.1	−	−	−	−	−	1,967	0	1,967	1,393.2	
24	121.02	24:00	−	5.0	−	−	−	−	−	835	0	835	1,424.9	
25	124.13	24:00	−	5.3	22.46	30.6	23	−	−	388	0	388	1,548.1	
26	122.04	24:00	−	4.9	21.98	36.0	22	−	4.0	655	0	655	1,487.2	
27	101.92	24:00	−	4.3	10.00	32.0	10	−	−	1,341	0	1,341	1,358.9	
28	120.38	24:00	−	5.6	10.27	32.7	20	−	−	1,217	0	1,217	1,535.4	
29	113.41	24:00	−	6.0	−	−	−	−	−	1,413	0	1,413	1,536.7	
30	103.25	24:00	−	5.5	−	−	−	−	−	1,050	0	1,050	1,539.2	
合計	3,442.0	719:19	0:41	145.0	239.30	−	273	−	24.0	42,314	0	42,314	41,349.8	
最大	125.8	24:00	0:41	6.7	22.83	37.6	23	−	4.0	2,552	−	2,552	1,663.7	
最小	98.3	23:19	0:41	3.3	10.00	30.0	10	−	4.0	388	−	388	1,170.9	
平均	114.73	23:58	0:41	4.8	18.41	33.5	20	−	4.0	1,410	−	1,410	1,378.3	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2022年 4月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	20.0	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	13.0	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	0:00	9:18	−	−	−	−	−	−	−	777	777	−	
7	32.09	7:28	13:02	2.4	21.97	31.3	22	−	−	1,664	2,363	4,027	533.4	
8	118.64	24:00	0:00	3.9	8.14	33.6	8	−	−	2,536	0	2,536	2,108.2	
9	120.02	24:00	0:00	3.7	−	−	−	−	−	1,791	0	1,791	2,080.3	
10	119.64	24:00	0:00	3.9	−	−	−	−	−	1,465	0	1,465	2,122.2	
11	122.21	24:00	0:00	4.0	−	−	−	−	−	1,830	0	1,830	2,174.2	
12	117.80	24:00	0:00	3.8	22.61	32.8	−	−	−	1,691	0	1,691	2,098.0	
13	118.26	24:00	0:00	3.8	−	−	−	−	−	1,750	0	1,750	2,136.1	
14	124.50	24:00	0:00	3.8	11.72	35.0	12	−	−	1,351	0	1,351	2,310.1	
15	122.34	24:00	0:00	5.0	−	−	−	−	−	934	0	934	2,415.5	
16	64.56	12:24	0:38	3.3	−	−	−	−	−	695	0	695	1,513.8	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	33.0	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	10:49	−	−	−	−	−	−	−	1,024	1,024	−	
26	54.68	11:47	11:41	3.0	−	−	−	−	−	1,761	1,658	3,419	930.9	
27	90.52	18:17	0:30	4.4	10.10	23.5	10	−	−	1,015	0	1,015	2,098.0	
28	−	0:00	8:52	−	10.19	32.1	−	−	−	−	1,147	1,147	−	
29	45.19	10:32	13:28	2.7	−	−	−	−	−	1,867	1,519	3,386	868.7	
30	105.85	24:00	0:00	5.3	−	−	−	−	−	1,368	0	1,368	1,949.5	
合計	1,356.30	276:28	68:18	53.0	84.73	−	52	−	33.0	21,718	8,488	30,206	25,371.9	
最大	124.50	24:00	13:28	5.3	22.61	35.0	22	−	20.0	2,536	2,363	4,027	2,415.5	
最小	32.09	0:00	0:00	2.4	8.14	23.5	8	−	13.0	695	0	695	33.0	
平均	96.88	19:44	8:32	3.8	14.12	31.6	13	−	16.5	1,551	1,415	1,777	1,409.6	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2022年 4月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	106,110	−	−	−	−	−	−	28	0	28	20	
2	102,190	−	−	−	−	−	−	29	1	30	7	
3	103,590	−	−	−	−	−	−	20	1	21	2	
4	102,220	−	−	−	−	−	30	30	0	30	12	
5	103,420	−	−	−	−	−	52	27	1	28	8	
6	106,970	−	−	−	−	−	−	28	1	29	20	
7	113,650	−	−	−	−	−	−	75	0	75	17	
8	113,500	−	−	−	−	−	−	42	1	43	19	
9	111,710	−	−	−	−	−	−	36	1	37	4	
10	110,770	−	−	−	−	−	−	27	1	28	5	
11	113,530	−	−	−	−	−	25	36	1	37	8	
12	111,260	−	−	−	−	−	−	38	0	38	7	
13	112,200	−	−	−	450	−	−	37	1	38	19	
14	115,930	−	−	−	−	−	−	37	1	38	15	
15	109,980	−	−	−	−	−	−	37	0	37	15	
16	107,590	−	−	−	−	−	−	32	1	33	4	
17	101,600	−	−	−	−	−	−	25	1	26	3	
18	104,310	−	−	−	−	−	−	29	0	29	9	
19	100,500	−	−	−	−	−	−	26	1	27	7	
20	100,820	−	−	−	−	−	−	29	1	30	17	
21	106,390	−	−	−	−	−	−	29	0	29	14	
22	96,540	−	−	−	−	−	274	35	1	36	15	
23	102,300	−	−	−	−	−	17	24	1	25	3	
24	109,830	−	−	−	−	−	−	28	0	28	5	
25	103,530	−	−	−	−	−	365	22	1	23	9	
26	118,870	−	−	−	−	−	1,750	31	0	31	8	
27	114,660	−	−	−	−	−	339	35	1	36	15	
28	105,580	−	−	−	−	−	−	45	1	46	15	
29	125,390	−	−	−	−	−	1,449	33	0	33	6	
30	107,810	−	−	−	−	−	−	28	1	29	2	
合計	3,242,750	−	−	−	450	−	4,301	978	20	998	310	
最大	125,390	−	−	−	450	−	1,750	75	1	75	20	
最小	96,540	−	−	−	450	−	17	20	0	21	2	
平均	108,092	−	−	−	450	−	478	33	1	33	10	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2022年 4月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	49,743	20,040	40.3	260,892	524	1,910	79.6	5,600	−	4.8	5.7	131	----	829	530	A系の送気量には、A系№5系列の送気量も含まれます。
2	44,174	17,490	39.6	233,280	528	1,980	−	5,800	−	5.4	−	117	----	857	650	
3	46,814	19,280	41.2	248,100	530	1,950	−	5,400	−	5.1	−	115	----	864	800	
4	42,195	17,040	40.4	246,908	585	1,930	−	5,500	−	5.7	3.9	115	----	813	800	
5	46,544	18,480	39.7	250,388	538	1,890	−	5,500	−	5.1	3.8	95	----	680	800	A系生物反応槽容量
6	43,934	17,600	40.1	281,505	641	1,900	−	6,000	0.29	5.4	3.6	112	----	640	800	1池1244m^3
7	44,126	17,810	40.4	315,360	715	1,900	−	5,900	−	5.4	3.7	105	----	677	780	
8	44,966	17,860	39.7	290,463	646	1,880	77.3	6,100	−	5.3	3.8	94	----	654	720	
9	44,306	17,660	39.9	294,443	665	1,890	−	6,300	−	5.4	−	89	----	705	720	
10	44,834	17,990	40.1	292,470	652	1,860	−	6,200	−	5.3	−	104	----	737	720	
11	45,883	17,350	37.8	312,480	681	1,870	−	6,500	−	5.2	3.6	103	----	735	720	
12	43,134	16,970	39.3	292,548	678	1,870	−	6,100	−	5.5	3.8	104	----	735	720	
13	43,335	17,820	41.1	296,243	684	1,870	−	5,300	0.32	5.5	3.9	94	----	731	820	
14	44,896	19,710	43.9	265,013	590	1,770	−	4,900	−	5.3	3.7	89	----	899	865	
15	51,383	21,460	41.8	226,080	440	1,710	78.8	5,100	−	4.6	4.0	87	----	638	760	
16	45,736	18,660	40.8	226,080	494	1,660	−	5,400	−	5.2	−	108	----	749	690	
17	45,682	18,390	40.3	256,140	561	1,710	−	5,600	−	5.2	−	94	----	738	680	
18	46,713	18,390	39.4	309,600	663	1,750	−	5,700	−	5.1	3.6	97	----	811	760	
19	45,833	19,140	41.8	241,474	527	1,740	−	5,300	−	5.2	4.4	99	----	868	640	
20	45,526	19,240	42.3	227,520	500	1,750	−	4,900	0.33	5.2	4.4	97	----	866	745	
21	47,005	18,820	40.0	227,520	484	1,780	−	5,200	−	5.1	4.0	80	----	1,164	760	
22	45,566	18,400	40.4	238,830	524	1,730	79.3	5,000	−	5.2	3.9	86	----	847	790	
23	46,915	18,800	40.1	270,330	576	1,750	−	5,000	−	5.1	−	110	----	750	720	
24	55,537	22,150	39.9	271,498	489	1,790	−	5,200	−	4.3	−	98	----	1,003	720	
25	47,646	18,910	39.7	251,892	529	1,720	−	4,900	−	5.0	4.2	110	----	658	720	
26	50,015	20,630	41.2	256,371	513	1,740	−	5,100	−	4.8	4.1	110	----	916	720	
27	55,246	23,110	41.8	213,120	386	1,670	−	5,200	0.08	4.3	4.5	100	----	1,080	630	
28	51,685	20,860	40.4	213,120	412	1,610	77.6	5,000	−	4.6	4.5	88	----	737	600	
29	52,864	22,230	42.1	243,497	461	1,690	−	5,100	−	4.5	−	98	----	1,320	525	
30	56,676	23,020	40.6	227,850	402	1,680	−	5,100	−	4.2	−	90	----	805	600	
合計	1,418,912	575,310	−	7,781,015	−	−	−	−	−	−	−	−	0	24,506	21,505	
最大	56,676	23,110	43.9	315,360	715	1,980	79.6	6,500	0.33	5.7	5.7	131	−	1,320	865	
最小	42,195	16,970	37.8	213,120	386	1,610	77.3	4,900	0.08	4.2	3.6	80	−	638	525	
平均	47,297	19,177	40.5	259,367	548	1,800	78.5	5,500	0.25	5.1	4.1	100	−	817	717	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2022年 4月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
合計	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
最大	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
最小	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
平均	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2022年 4月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	57,634	21,430	37.2	300,300	521	1,430	81.8	4,600	−	6.5	8.0	140	----	1,087	540	B系生物反応槽容量
2	48,163	18,870	39.2	301,920	627	1,520	−	4,800	−	7.7	−	120	----	1,120	540	1池3883m³
3	54,998	20,080	36.5	328,920	598	1,500	−	4,900	−	6.8	−	140	----	1,082	540	
4	47,647	18,090	38.0	325,080	682	1,550	−	5,000	−	7.8	7.8	140	----	1,092	540	
5	53,391	20,200	37.8	336,480	630	1,570	−	4,800	−	7.0	8.2	100	----	1,090	540	
6	48,661	18,500	38.0	313,260	644	1,610	−	5,000	0.23	7.7	8.6	140	----	1,072	540	
7	51,503	19,480	37.8	336,240	653	1,640	−	5,000	−	7.2	6.3	140	----	1,077	720	
8	51,071	19,600	38.4	331,500	649	1,630	79.4	5,000	−	7.3	7.1	130	----	1,135	630	
9	49,409	18,960	38.4	300,300	608	1,630	−	4,900	−	7.5	−	120	----	1,072	630	
10	48,783	18,750	38.4	320,400	657	1,630	−	5,000	−	7.6	−	150	----	1,082	630	
11	50,111	19,080	38.1	343,440	685	1,600	−	4,900	−	7.4	7.3	150	----	1,110	630	
12	50,286	19,320	38.4	344,040	684	1,610	−	4,800	−	7.4	7.4	150	----	1,102	630	
13	51,679	19,470	37.7	347,580	673	1,650	−	4,900	0.26	7.2	6.7	140	----	1,145	720	
14	57,165	21,400	37.4	340,320	595	1,610	−	4,700	−	6.5	6.6	140	----	1,125	720	
15	60,357	23,660	39.2	247,740	410	1,540	82.2	4,600	−	6.2	6.7	160	----	1,294	720	
16	51,756	19,580	37.8	317,520	613	1,520	−	5,200	−	7.2	−	160	----	1,105	600	
17	52,192	19,540	37.4	324,780	622	1,530	−	5,400	−	7.1	−	140	----	1,110	600	
18	52,637	19,770	37.6	321,000	610	1,510	−	5,200	−	7.1	6.8	140	----	1,082	600	
19	53,060	20,110	37.9	306,720	578	1,500	−	5,200	−	7.0	8.3	140	----	1,054	480	
20	54,618	20,510	37.6	315,060	577	1,470	−	5,300	0.29	6.8	7.2	150	----	1,125	565	
21	49,703	20,000	40.2	305,340	614	1,490	−	5,400	−	7.5	7.5	120	----	1,207	520	
22	52,219	19,230	36.8	255,420	489	1,460	83.6	5,500	−	7.1	7.2	150	----	1,151	515	
23	54,099	20,010	37.0	303,300	561	1,520	−	5,400	−	6.9	−	180	----	1,145	480	
24	63,264	23,290	36.8	287,820	455	1,510	−	5,400	−	5.9	−	160	----	1,184	480	
25	58,804	20,900	35.5	256,680	437	1,510	−	5,500	−	6.3	7.5	170	----	1,140	480	
26	59,601	21,860	36.7	292,860	491	1,580	−	5,700	−	6.3	7.6	210	----	1,135	480	
27	66,763	23,790	35.6	232,560	348	1,590	−	5,600	0.06	5.6	9.2	150	----	1,227	420	
28	62,542	21,760	34.8	258,540	413	1,640	79.7	5,800	−	6.0	6.4	150	----	1,095	600	
29	66,893	23,260	34.8	269,220	402	1,630	−	5,500	−	5.6	−	150	----	1,345	580	
30	72,444	24,230	33.4	261,480	361	1,560	−	5,300	−	5.1	−	150	----	1,122	640	
合計	1,651,453	614,730	−	9,125,820	−	−	−	−	−	−	−	−	0	33,912	17,310	
最大	72,444	24,230	40.2	347,580	685	1,650	83.6	5,800	0.29	7.8	9.2	210	−	1,345	720	
最小	47,647	18,090	33.4	232,560	348	1,430	79.4	4,600	0.06	5.1	6.3	100	−	1,054	420	
平均	55,048	20,491	37.2	304,194	553	1,560	81.3	5,100	0.21	6.8	7.4	150	−	1,130	577	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2022年 4月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	57,633	22,020	38.2	337,440	585	1,470	81.4	5,300	-	6.5	9.1	160	----	1,103	420	C系生物反応槽容量
2	48,162	18,120	37.6	378,660	786	1,590	-	5,600	-	7.7	-	130	----	1,090	420	1池3883m³
3	54,997	20,240	36.8	381,960	695	1,580	-	5,500	-	6.8	-	150	----	1,098	420	
4	47,647	17,760	37.3	368,640	774	1,580	-	5,900	-	7.8	8.6	160	----	1,108	420	
5	53,391	20,150	37.7	396,480	743	1,650	-	5,800	-	7.0	9.1	110	----	1,060	420	
6	48,660	18,300	37.6	377,760	776	1,660	-	6,100	0.23	7.7	9.4	170	----	1,088	420	
7	51,503	19,450	37.8	388,620	755	1,690	-	6,100	-	7.2	10.1	160	----	1,093	360	
8	51,071	19,630	38.4	392,340	768	1,720	77.8	6,100	-	7.3	5.0	160	----	1,105	810	
9	49,408	18,950	38.4	384,240	778	1,780	-	6,700	-	7.5	-	130	----	1,088	920	
10	48,782	18,600	38.1	391,440	802	1,760	-	6,600	-	7.6	-	150	----	1,098	970	
11	50,111	18,910	37.7	394,320	787	1,720	-	6,300	-	7.4	4.2	160	----	1,080	970	
12	50,286	19,250	38.3	368,940	734	1,680	-	6,300	-	7.4	4.0	160	----	1,118	970	
13	51,678	19,290	37.3	379,560	734	1,680	-	6,300	0.26	7.2	3.2	150	----	1,115	1,230	
14	57,165	22,000	38.5	375,720	657	1,600	-	5,800	-	6.5	3.0	140	----	1,095	1,340	
15	60,357	26,680	44.2	273,540	453	1,490	81.3	5,100	-	6.2	3.2	170	----	1,046	1,360	
16	51,755	19,380	37.4	369,780	714	1,540	-	6,500	-	7.2	-	160	----	1,075	600	
17	52,191	19,210	36.8	390,120	747	1,590	-	6,700	-	7.1	-	140	----	1,080	600	
18	52,637	19,530	37.1	390,600	742	1,610	-	6,900	-	7.1	6.3	140	----	1,098	525	
19	53,059	19,950	37.6	378,000	712	1,620	-	6,800	-	7.0	7.9	150	----	1,026	420	
20	54,618	20,400	37.4	386,700	708	1,670	-	6,400	0.25	6.8	6.4	150	----	1,095	605	
21	49,703	20,010	40.3	356,460	717	1,720	-	6,400	-	7.5	5.7	120	----	1,223	680	
22	52,218	18,590	35.6	297,360	569	1,550	79.5	6,700	-	7.1	4.4	160	----	1,119	765	
23	54,098	20,250	37.4	368,460	681	1,600	-	6,400	-	6.9	-	200	----	1,115	760	
24	63,264	25,980	41.1	341,160	539	1,580	-	5,900	-	5.9	-	160	----	1,066	840	
25	58,803	21,660	36.8	316,860	539	1,550	-	6,000	-	6.3	4.4	170	----	1,110	840	
26	59,600	22,570	37.9	366,420	615	1,590	-	6,300	-	6.3	4.3	180	----	1,105	840	
27	66,763	27,390	41.0	247,080	370	1,540	-	5,700	0.07	5.6	5.0	160	----	1,243	780	
28	62,542	21,870	35.0	343,740	550	1,550	77.8	6,500	-	6.0	4.0	140	----	1,065	840	
29	66,892	26,040	38.9	319,800	478	1,540	-	6,000	-	5.6	-	150	----	1,185	750	
30	72,443	28,060	38.7	288,720	399	1,460	-	5,700	-	5.1	-	170	----	1,138	800	
合計	1,651,437	630,240	-	10,750,920	-	-	-	-	-	-	-	-	0	33,128	22,095	
最大	72,443	28,060	44.2	396,480	802	1,780	81.4	6,900	0.26	7.8	10.1	200	-	1,243	1,360	
最小	47,647	17,760	35.0	247,080	370	1,460	77.8	5,100	0.07	5.1	3.0	110	-	1,026	360	
平均	55,048	21,008	38.2	358,364	651	1,610	79.6	6,100	0.20	6.8	5.9	150	-	1,104	737	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2022年 4月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	37,980	15,170	39.9	207,661	547	1,630	78.3	5,500	-	8.7	7.1	110	----	948	490	D系生物反応槽容量
2	32,430	12,910	39.8	206,906	638	1,770	-	5,800	-	9.1	-	130	----	1,006	625	1池3424m³
3	28,220	11,260	39.9	200,192	709	1,870	-	5,900	-	8.7	-	120	----	879	740	嫌気槽864m3
4	29,580	11,800	39.9	196,084	663	1,750	-	5,500	-	8.3	3.7	98	----	929	755	好気槽2560m3
5	27,800	11,080	39.9	191,472	689	1,660	-	5,100	-	8.9	3.8	110	----	947	755	
6	27,840	11,100	39.9	188,514	677	1,610	-	5,100	0.36	8.9	3.7	130	----	957	755	
7	28,950	11,540	39.9	187,272	647	1,500	-	4,800	-	8.5	3.8	120	----	942	735	
8	29,420	11,720	39.8	187,592	638	1,450	77.7	4,700	-	8.4	3.9	120	----	965	695	
9	30,210	12,020	39.8	187,103	619	1,430	-	4,900	-	8.2	-	130	----	946	680	
10	28,900	11,510	39.8	185,188	641	1,400	-	4,900	-	8.5	-	130	----	941	605	
11	28,260	11,280	39.9	184,256	652	1,380	-	4,800	-	8.7	4.6	120	----	976	550	
12	29,010	11,530	39.7	182,246	628	1,410	-	4,800	-	8.5	4.9	130	----	930	520	
13	28,990	11,570	39.9	180,120	621	1,440	-	4,800	0.48	8.5	4.8	120	----	869	550	
14	27,810	11,670	42.0	180,796	650	1,430	-	4,700	-	8.9	5.7	140	----	939	470	
15	29,360	11,810	40.2	179,384	611	1,500	78.5	4,900	-	8.4	6.2	120	----	979	440	
16	28,090	11,220	39.9	188,116	670	1,460	-	4,500	-	8.8	-	130	----	958	475	
17	29,350	11,680	39.8	189,244	645	1,430	-	4,400	-	8.4	-	140	----	919	480	
18	30,040	11,990	39.9	185,899	619	1,420	-	4,400	-	8.2	6.0	130	----	877	480	
19	29,380	11,730	39.9	186,396	634	1,430	-	4,700	-	8.4	6.1	140	----	931	440	
20	28,420	11,330	39.9	186,189	655	1,440	-	4,800	0.36	8.7	5.6	120	----	899	475	
21	31,190	12,430	39.9	185,164	594	1,470	-	4,900	-	7.9	5.5	130	----	941	480	
22	28,770	11,460	39.8	181,291	630	1,550	77.8	5,200	-	8.6	5.4	120	----	1,030	485	
23	29,880	11,900	39.8	182,241	610	1,550	-	5,100	-	8.3	-	130	----	996	520	
24	33,610	13,400	39.9	181,677	541	1,570	-	5,100	-	7.3	-	130	----	912	520	
25	28,900	11,550	40.0	179,468	621	1,640	-	5,400	-	8.5	5.2	120	----	1,036	520	
26	29,460	11,800	40.1	177,634	603	1,610	-	5,200	-	8.4	4.9	130	----	1,023	560	
27	33,090	13,160	39.8	149,505	452	1,570	-	5,200	0.30	7.5	4.5	120	----	1,023	600	
28	28,190	11,200	39.7	179,403	636	1,570	75.7	5,100	-	8.7	4.6	100	----	913	600	
29	32,850	13,120	39.9	170,836	520	1,500	-	4,900	-	7.5	-	120	----	923	525	
30	35,030	14,010	40.0	159,093	454	1,490	-	4,800	-	7.0	-	110	----	865	560	
合計	901,010	359,950	-	5,526,942	-	-	-	-	-	-	-	-	0	28,399	17,085	
最大	37,980	15,170	42.0	207,661	709	1,870	78.5	5,900	0.48	9.1	7.1	140	-	1,036	755	
最小	27,800	11,080	39.7	149,505	452	1,380	75.7	4,400	0.30	7.0	3.7	98	-	865	440	
平均	30,034	11,998	39.9	184,231	613	1,530	77.6	5,000	0.37	8.4	5.0	120	-	947	570	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2022年 4月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	39,260	15,710	40.0	202,432	516	1,670	77.6	5,700	-	8.4	6.1	92	----	850	570	E系生物反応槽容量
2	38,320	15,250	39.8	208,110	543	1,690	-	5,300	-	8.6	-	110	----	973	675	1池3424m³
3	38,290	15,270	39.9	213,491	558	1,680	-	5,200	-	8.6	-	110	----	884	725	嫌気槽864m3
4	40,120	16,020	39.9	212,765	530	1,670	-	5,100	-	8.2	5.2	86	----	913	740	好気槽2560m3
5	37,920	15,120	39.9	213,918	564	1,650	-	5,200	-	8.7	5.1	91	----	976	740	
6	38,450	15,320	39.8	209,876	546	1,650	-	5,100	0.37	8.5	5.2	110	----	930	740	
7	39,740	15,850	39.9	208,213	524	1,640	-	5,100	-	8.3	5.2	100	----	943	720	
8	38,830	15,490	39.9	208,767	538	1,650	77.6	5,100	-	8.5	5.1	100	----	914	750	
9	39,560	15,770	39.9	208,114	526	1,640	-	5,400	-	8.3	-	110	----	899	760	
10	37,740	15,040	39.9	205,785	545	1,630	-	5,400	-	8.7	-	110	----	938	835	
11	36,940	14,710	39.8	204,485	554	1,630	-	5,200	-	8.9	4.2	110	----	927	890	
12	37,920	15,100	39.8	202,058	533	1,520	-	5,100	-	8.7	3.8	110	----	910	920	
13	37,950	15,140	39.9	200,241	528	1,480	-	5,100	0.46	8.7	3.9	120	----	895	890	
14	38,430	15,280	39.8	200,917	523	1,440	-	4,800	-	8.6	4.7	120	----	925	750	
15	39,860	15,870	39.8	198,502	498	1,470	79.6	5,100	-	8.2	4.7	120	----	948	720	
16	36,790	14,680	39.9	208,360	566	1,470	-	4,700	-	8.9	-	110	----	967	640	
17	38,380	15,290	39.8	209,842	547	1,450	-	4,700	-	8.6	-	140	----	852	640	
18	39,190	15,630	39.9	206,154	526	1,450	-	4,800	-	8.4	5.6	120	----	841	640	
19	38,240	15,230	39.8	206,812	541	1,480	-	5,000	-	8.6	6.2	120	----	977	560	
20	36,980	14,770	39.9	206,645	559	1,530	-	5,200	0.33	8.9	5.5	100	----	939	630	
21	40,880	16,280	39.8	205,538	503	1,550	-	5,300	-	8.0	5.3	120	----	905	640	
22	37,930	15,110	39.8	201,056	530	1,640	79.4	5,600	-	8.7	5.0	120	----	959	690	
23	39,500	15,730	39.8	201,869	511	1,640	-	5,500	-	8.3	-	120	----	952	760	
24	44,690	17,810	39.9	201,169	450	1,640	-	5,600	-	7.4	-	110	----	839	760	
25	39,510	15,760	39.9	199,375	505	1,700	-	5,800	-	8.3	4.6	120	----	1,053	760	
26	39,310	15,710	40.0	197,361	502	1,680	-	5,700	-	8.4	4.1	120	----	939	860	
27	45,600	18,180	39.9	164,705	361	1,580	-	5,400	0.31	7.2	3.7	110	----	1,016	960	
28	37,960	15,100	39.8	197,922	521	1,590	76.7	5,200	-	8.7	3.8	100	----	933	960	
29	44,080	17,580	39.9	187,701	426	1,500	-	5,000	-	7.5	-	130	----	854	900	
30	47,780	19,090	40.0	173,441	363	1,450	-	4,900	-	6.9	-	120	----	940	880	
合計	1,186,150	472,890	-	6,065,624	-	-	-	-	-	-	-	-	0	27,791	22,705	
最大	47,780	19,090	40.0	213,918	566	1,700	79.6	5,800	0.46	8.9	6.2	140	-	1,053	960	
最小	36,790	14,680	39.8	164,705	361	1,440	76.7	4,700	0.31	6.9	3.7	86	-	839	560	
平均	39,538	15,763	39.9	202,187	511	1,580	78.2	5,200	0.37	8.3	4.9	110	-	926	757	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2022年 4月度　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量（受入れ汚泥量）				脱水ケーキ（受入れ量）	脱水ケーキ（受入れ固形物量）	汚泥量（受入れ汚泥量）				脱水ケーキ（受入れ量）	脱水ケーキ（受入れ量）	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	t	m³	t	t	
1	1,147	0.67	7.72	772	−	−	347	0.95	3.30	330	−	−	
2	954	0.63	5.98	598	−	−	153	0.92	1.41	141	−	−	
3	1,052	0.55	5.80	580	−	−	155	0.95	1.47	147	−	−	
4	1,033	0.66	6.85	685	−	−	233	0.95	2.21	221	−	−	
5	1,032	0.67	6.92	692	−	−	231	0.91	2.10	210	−	−	
6	977	0.65	6.38	638	−	−	176	0.95	1.67	167	−	−	
7	1,013	0.62	6.25	625	−	−	269	0.96	2.58	258	−	−	
8	957	0.58	5.57	557	−	−	157	0.91	1.43	143	−	−	
9	1,004	0.55	5.52	552	−	−	204	0.97	1.98	198	−	−	
10	985	0.55	5.45	545	−	−	184	0.96	1.77	177	−	−	
11	1,019	0.52	5.33	533	−	−	217	0.94	2.04	204	−	−	
12	1,042	0.61	6.36	636	−	−	292	0.97	2.83	283	−	−	
13	1,080	0.85	9.23	923	−	−	328	0.98	3.21	321	−	−	
14	1,059	0.55	5.84	584	−	−	309	0.96	2.97	297	−	−	
15	960	0.49	4.69	469	−	−	209	0.97	1.45	145	−	−	
16	1,148	0.55	6.37	637	−	−	347	0.94	3.26	326	−	−	
17	1,049	0.42	4.42	442	−	−	248	0.92	2.28	228	−	−	
18	1,008	0.58	5.86	586	−	−	208	0.92	1.91	191	−	−	
19	987	0.47	4.65	465	−	−	235	0.94	2.21	221	−	−	
20	986	0.67	6.64	664	−	−	134	0.95	1.27	127	−	−	
21	915	0.88	8.04	804	−	−	165	0.98	1.62	162	−	−	
22	1,098	0.84	9.22	922	−	−	347	0.99	3.44	344	−	−	
23	1,041	0.65	6.76	676	−	−	241	0.95	2.29	229	−	−	
24	943	0.74	6.94	694	−	−	142	0.97	1.38	138	−	−	
25	1,145	0.78	8.88	888	−	−	345	0.96	3.31	331	−	−	
26	943	0.79	7.41	741	−	−	146	0.97	1.42	142	−	−	
27	907	0.86	7.79	779	−	−	157	0.94	1.48	148	−	−	
28	1,024	0.79	8.08	808	−	−	224	0.98	2.20	220	−	−	
29	950	0.73	6.92	692	−	−	146	0.92	1.34	134	−	−	
30	1,024	0.76	7.74	774	−	−	125	0.97	1.21	121	−	−	
合計	30,482	−	199.61	19961	0.00	0.00	6,674	−	63.04	6304	−	−	
最大	1,148	0.88	9.23	923	−	−	347	0.99	3.44	344	−	−	
最小	907	0.42	4.42	442	−	−	125	0.91	1.21	121	−	−	
平均	1,016	0.65	6.65	665	−	−	222	0.95	2.10	210	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2022年 4月度　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備考
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量	濃度	固形物量	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量						
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t	
1	−	−	−	−	−	−	800	−	0.55	−	4.4	4.4	442	−	−	155	0.65	1.0	
2	−	−	−	−	−	−	801	−	0.57	−	4.6	4.6	457	−	−	155	0.66	1.0	
3	−	−	−	−	−	−	897	−	0.48	−	4.3	4.3	433	−	−	155	0.60	0.9	
4	−	−	−	−	−	−	800	−	0.58	−	4.6	4.6	464	−	−	155	0.68	1.1	
5	−	−	−	−	−	−	801	−	0.60	−	4.8	4.8	482	−	−	155	0.68	1.1	
6	−	−	−	−	−	−	801	−	0.59	−	4.7	4.7	471	−	−	155	0.68	1.1	
7	−	−	−	−	−	−	744	−	0.49	−	3.7	3.7	367	−	−	40	0.95	0.4	
8	−	−	−	−	−	−	800	−	0.52	−	4.1	4.1	414	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	800	−	0.44	−	3.5	3.5	354	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	801	−	0.46	−	3.7	3.7	368	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	802	−	0.41	−	3.3	3.3	329	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	750	−	0.47	−	3.5	3.5	353	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	752	−	0.80	−	6.0	6.0	602	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	750	−	0.38	−	2.9	2.9	287	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	751	−	0.43	−	3.2	3.2	324	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	801	−	0.39	−	3.1	3.1	311	−	−	216	0.44	1.0	
17	−	−	−	−	−	−	801	−	0.27	−	2.1	2.1	214	−	−	155	0.70	1.1	
18	−	−	−	−	−	−	800	−	0.49	−	4.0	4.0	395	−	−	155	0.60	0.9	
19	−	−	−	−	−	−	752	−	0.32	−	2.4	2.4	244	−	−	155	0.40	0.6	
20	−	−	−	−	−	−	852	−	0.63	−	5.4	5.4	537	−	−	155	0.63	1.0	
21	−	−	−	−	−	−	750	−	0.86	−	6.4	6.4	642	−	−	155	0.89	1.4	
22	−	−	−	−	−	−	751	−	0.77	−	5.8	5.8	578	−	−	155	0.83	1.3	
23	−	−	−	−	−	−	800	−	0.56	−	4.5	4.5	447	−	−	155	0.66	1.0	
24	−	−	−	−	−	−	801	−	0.69	−	5.6	5.6	556	−	−	156	0.76	1.2	
25	−	−	−	−	−	−	800	−	0.70	−	5.6	5.6	557	−	−	155	0.77	1.2	
26	−	−	−	−	−	−	797	−	0.75	−	6.0	6.0	599	−	−	155	0.81	1.3	
27	−	−	−	−	−	−	750	−	0.84	−	6.3	6.3	631	−	−	85	0.89	0.8	
28	−	−	−	−	−	−	800	−	0.74	−	5.9	5.9	588	−	−	155	0.80	1.2	
29	−	−	−	−	−	−	804	−	0.69	−	5.6	5.6	558	−	−	155	0.78	1.2	
30	−	−	−	−	−	−	899	−	0.73	−	6.5	6.5	653	−	−	155	0.79	1.2	
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	23808	−	−	−	136.6	136.6	13657	−	−	3287	−	22.83	
最大	−	−	−	−	−	−	899	−	0.86	−	6.5	6.5	653	−	−	216	0.95	1.4	
最小	−	−	−	−	−	−	744	−	0.27	−	2.1	2.1	214	−	−	40	0.40	0.4	
平均	−	−	−	−	−	−	794	−	0.57	−	4.6	4.6	455	−	−	149	0.71	1.0	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2022年 4月度　No.5-3

日	スクリュープレス脱水機													備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
合計	0	0.0	–	0	0.0	–	–	–	0	–	0.00	–	0	
最大	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
最小	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
平均	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2022年 4月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.00	0.00	0:00	0.0	0.00	−	0	−	0.0	0	0	0	0.0	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2022年 4月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	992	−			992	156.4	−			156.4	5.7	−			5.7
2	−	799			799	−	105.2			105.2	−	4.3			4.3
3	897	−			897	99.6	−			99.6	4.2	−			4.2
4	−	878			878	−	138.8			138.8	−	5.0			5.0
5	877	−			877	118.9	−			118.9	5.2	−			5.2
6	283	539			822	34.8	78.8			113.6	1.6	3.1			4.7
7	973	−			973	130.1	−			130.1	5.0	−			5.0
8	957	−			957	114.1	−			114.1	4.8	−			4.8
9	1,004	−			1,004	135.4	−			135.4	4.7	−			4.7
10	985	−			985	123.2	−			123.2	4.6	−			4.6
11	1,019	−			1,019	112.4	−			112.4	4.6	−			4.6
12	1,042	−			1,042	151.8	−			151.8	5.5	−			5.5
13	1,036	−			1,036	115.6	−			115.6	5.0	−			5.0
14	1,059	−			1,059	120.9	−			120.9	5.0	−			5.0
15	960	−			960	108.0	−			108.0	4.6	−			4.6
16	932	−			932	120.9	−			120.9	4.6	−			4.6
17	894	−			894	111.8	−			111.8	5.0	−			5.0
18	853	−			853	119.5	−			119.5	4.3	−			4.3
19	832	−			832	84.0	−			84.0	3.4	−			3.4
20	831	−			831	123.6	−			123.6	4.9	−			4.9
21	760	−			760	141.1	−			141.1	6.2	−			6.2
22	943	−			943	158.6	−			158.6	7.1	−			7.1
23	886	−			886	110.7	−			110.7	5.0	−			5.0
24	787	−			787	123.0	−			123.0	4.9	−			4.9
25	990	−			990	171.3	−			171.3	6.8	−			6.8
26	788	−			788	141.1	−			141.1	5.4	−			5.4
27	822	−			822	151.2	−			151.2	6.4	−			6.4
28	869	−			869	142.9	−			142.9	6.4	−			6.4
29	795	−			795	136.8	−			136.8	4.9	−			4.9
30	869	−			869	127.9	−			127.9	5.7	−			5.7
合計	24,935	2,216			27,151	3,485.6	322.8			3,808	141.5	12.4			153.9
最大	1,059	878			1,059	171.3	138.8			171.3	7.1	5.0			7.1
最小	283	539			760	34.8	78.8			84.0	1.6	3.1			3.4
平均	891	739			905	124.5	107.6			126.9	5.1	4.1			5.1

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2022年 4月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.68	3.7	85.1	−			85.1	1,726	−			1,726	0.12	−			0.12	
2	0.62	4.1	−	86.0			86.0	−	1,407			1,407	−	0.12			0.12	
3	0.54	4.2	86.8	−			87.5	1,624	−			1,624	0.13	−			0.12	
4	0.66	3.6	−	86.0			86.2	−	1,378			1,378	−	0.11			0.11	
5	0.67	4.4	88.4	−			88.1	1,305	−			1,305	0.10	−			0.10	
6	0.65	4.1	85.2	88.2			88.7	392	769			1,160	0.10	0.10			0.10	
7	0.60	3.8	85.6	−			86.2	1,436	−			1,436	0.10	−			0.10	
8	0.58	4.2	86.3	−			85.7	1,291	−			1,291	0.09	−			0.09	
9	0.55	3.5	85.8	−			85.5	1,392	−			1,392	0.10	−			0.10	
10	0.55	3.8	85.7	−			85.2	1,363	−			1,363	0.10	−			0.10	
11	0.52	4.1	86.3	−			86.8	1,392	−			1,392	0.09	−			0.09	
12	0.61	3.6	86.0	−			85.9	1,508	−			1,508	0.10	−			0.10	
13	0.56	4.3	85.7	−			86.2	1,537	−			1,537	0.10	−			0.10	
14	0.55	4.1	85.5	−			86.2	1,581	−			1,581	0.10	−			0.10	
15	0.55	4.3	87.1	−			86.8	1,450	−			1,450	0.10	−			0.10	
16	0.58	3.8	85.0	−			85.2	1,465	−			1,465	0.11	−			0.11	
17	0.61	4.5	91.4	−			90.9	1,378	−			1,378	0.11	−			0.11	
18	0.58	3.6	86.7	−			87.8	1,262	−			1,262	0.10	−			0.10	
19	0.48	4.0	85.0	−			85.0	1,262	−			1,262	0.11	−			0.10	
20	0.68	3.9	86.2	−			86.0	1,262	−			1,262	0.11	−			0.10	
21	0.88	4.4	92.6	−			92.5	1,189	−			1,189	0.11	−			0.11	
22	0.84	4.5	90.1	−			89.9	1,349	−			1,349	0.10	−			0.10	
23	0.65	4.5	86.5	−			86.2	1,291	−			1,291	0.10	−			0.10	
24	0.73	4.0	86.1	−			86.0	1,262	−			1,262	0.11	−			0.11	
25	0.78	4.0	88.3	−			88.3	1,566	−			1,566	0.11	−			0.11	
26	0.78	3.9	88.4	−			88.5	1,204	−			1,204	0.11	−			0.11	
27	0.86	4.2	90.5	−			90.1	1,189	−			1,189	0.10	−			0.10	
28	0.79	4.5	93.7	−			92.8	1,204	−			1,204	0.10	−			0.10	
29	0.72	3.6	85.1	−			86.0	1,146	−			1,146	0.10	−			0.10	
30	0.75	4.5	87.5	−			87.7	1,247	−			1,247	0.10	−			0.10	
合計	−	−	−	−	−	−	−	37,265	3,553			40,818	−	−	−	−	−	
最大	0.88	4.5	93.7	88.2			92.8	1,726	1,407			1,726	0.13	0.12			0.12	
最小	0.48	3.5	85.0	86.0			85.0	392	769			1,146	0.09	0.10			0.09	
平均	0.65	4.0	87.5	87.0			87.4	1,331	1,184			1,361	0.10	0.11			0.10	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2022年 4月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考	
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤	脱水ケーキ		
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率		(ポリ鉄)	搬出量		
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t		
1	984	27.2	96.8	126	27.2	78.3	502	0.63	−	−	1,842	5.8	−	−			
2	996	27.5	96.9	120	27.5	77.1	459	0.59	−	−	1,856	6.0	−	−			
3	1,066	28.4	97.2	130	28.4	78.2	508	0.69	−	−	2,204	7.5	−	−			
4	1,088	27.2	97.5	124	27.2	78.1	561	0.81	−	−	2,262	8.2	−	−			
5	1,196	28.0	97.4	132	28.0	78.7	631	0.80	−	−	2,233	7.1	−	−			
6	1,238	31.1	97.5	144	31.1	78.4	675	0.86	−	−	2,625	8.4	−	−			
7	1,282	31.9	97.4	148	31.9	78.5	723	0.88	−	−	2,857	8.7	−	−			
8	1,872	42.6	97.6	204	42.7	79.1	1,002	0.91	−	−	4,133	9.4	−	−			
9	2,051	51.0	97.4	230	51.0	77.8	1,047	0.80	−	−	4,394	8.4	−	−			
10	2,151	50.0	97.7	230	50.0	78.3	1,048	0.84	−	−	4,191	8.4	−	−			
11	2,044	48.5	97.6	227	48.5	78.6	1,057	0.87	−	−	4,162	8.5	−	−			
12	1,957	46.1	97.5	214	46.1	78.4	1,001	0.82	−	−	3,741	7.7	−	−			
13	2,131	50.8	97.6	234	50.8	78.3	1,091	0.86	−	−	4,147	8.1	−	−			
14	2,056	43.1	97.6	202	43.1	78.7	969	0.79	−	−	4,031	8.2	−	−			
15	2,001	54.3	97.3	235	54.3	76.9	960	0.70	−	−	3,944	7.1	−	−			
16	1,209	37.1	96.9	157	37.1	76.3	542	0.58	−	−	2,349	6.3	−	−			
17	1,221	30.6	96.9	134	30.6	77.1	606	0.63	−	−	2,436	6.4	−	−			
18	820	21.1	96.6	99	21.1	78.7	477	0.68	−	−	1,972	7.0	−	−			
19	925	22.6	97.0	112	22.6	79.7	566	0.83	−	−	2,248	8.2	−	−			
20	1,097	26.7	97.3	123	26.7	78.3	677	0.91	−	−	2,625	8.8	−	−			
21	1,091	27.0	97.0	127	27.0	78.8	685	0.83	−	−	2,813	8.5	−	−			
22	988	25.9	96.8	121	25.9	78.6	630	0.79	−	−	2,523	7.9	−	−			
23	1,228	26.9	97.0	123	26.9	78.2	650	0.70	−	−	2,987	8.0	−	−			
24	1,427	31.9	97.6	138	31.9	76.9	616	0.73	−	−	3,060	9.0	−	−			
25	1,349	33.3	97.5	144	33.3	76.8	592	0.70	−	−	2,741	8.1	−	−			
26	1,606	33.8	97.0	154	33.8	78.0	760	0.64	−	−	3,553	7.4	−	−			
27	1,490	35.4	97.1	156	35.4	77.4	809	0.75	−	−	2,929	6.8	−	−			
28	1,596	43.2	97.3	187	43.2	76.9	914	0.85	−	−	3,393	7.8	−	−			
29	1,576	38.2	97.4	165	38.2	76.9	864	0.85	−	−	3,205	7.9	−	−			
30	1,676	51.1	96.9	210	51.1	75.7	868	0.68	−	−	3,161	6.2	−	−			
合計	43,412	1,072.5	−	4,850	1,072.6	−	22,481	−	−	−	90,611	−	0	0			
最大	2,151	54.3	97.7	235	54.3	79.7	1,091	0.91	−	−	4,394	9.4	−	−			
最小	820	21.1	96.6	99	21.1	75.7	459	0.58	−	−	1,842	5.8	−	−			
平均	1,447	35.8	97.5	162	35.8	77.9	749	0.77	−	−	3,020	7.7	−	−			

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2022年 4月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	845	3.7	31.7	336.0	3.7	12.3	232.8	3.7	8.7	120	4.2	5.0	156	3.7	5.7	
2	887	3.6	32.2	369.0	3.2	12.0	265.3	3.7	9.8	147	4.1	6.1	105	4.1	4.3	
3	824	3.9	31.8	281.0	3.7	10.3	273.2	3.7	10.2	171	4.1	7.1	100	4.2	4.2	
4	866	3.5	30.6	282.0	2.8	7.9	280.9	3.9	10.9	165	4.1	6.8	139	3.6	5.0	
5	905	3.7	33.7	354.0	3.2	11.3	279.1	3.9	10.8	153	4.1	6.4	119	4.4	5.2	
6	953	3.6	34.0	370.0	3.2	11.7	314.7	3.6	11.2	155	4.1	6.4	114	4.1	4.7	
7	1008	3.4	34.1	399.0	2.7	10.9	317.7	3.6	11.5	161	4.2	6.7	130	3.8	5.0	
8	1218	3.3	40.8	619.0	2.9	18.0	355.1	3.5	12.6	130	4.1	5.4	114	4.2	4.8	
9	1459	3.4	49.9	753.0	3.2	24.1	407.5	3.5	14.3	163	4.2	6.8	135	3.5	4.7	
10	1584	3.0	47.8	920.0	2.5	23.0	397.7	3.6	14.3	143	4.1	5.9	123	3.8	4.6	
11	1392	3.3	46.5	730.0	2.9	21.2	397.6	3.6	14.4	152	4.1	6.3	112	4.1	4.6	
12	1411	3.3	46.6	731.0	3.0	21.7	393.0	3.5	13.8	135	4.1	5.6	152	3.6	5.5	
13	1535	3.3	50.9	810.0	2.9	23.5	450.8	3.5	15.9	158	4.1	6.5	116	4.3	5.0	
14	1477	3.3	49.3	807.0	3.0	23.8	433.2	3.6	15.7	116	4.2	4.8	121	4.1	5.0	
15	1246	4.4	55.4	627.0	5.1	31.9	387.6	3.6	13.8	123	4.1	5.1	108	4.3	4.6	
16	1021	3.7	37.3	490.0	3.3	16.3	303.5	4.0	12.0	106	4.1	4.4	121	3.8	4.6	
17	948	4.1	38.4	429.0	4.0	16.9	311.1	4.1	12.6	96	4.1	3.9	112	4.5	5.0	
18	795	3.5	28.0	238.0	2.7	6.5	321.7	3.9	12.5	116	4.1	4.7	120	3.6	4.3	
19	798	3.4	27.3	378.0	2.7	10.2	233.8	4.1	9.5	102	4.1	4.2	84	4.0	3.4	
20	903	3.3	29.8	393.0	2.5	9.6	277.8	4.0	11.0	109	4.0	4.3	124	3.9	4.9	
21	931	3.6	33.1	359.0	2.8	10.0	310.1	3.9	12.0	121	4.1	4.9	141	4.4	6.2	
22	907	3.6	32.8	274.0	2.7	7.4	340.8	3.8	12.9	134	4.0	5.4	159	4.5	7.1	
23	1045	3.8	39.9	496.0	3.5	17.6	294.7	3.9	11.5	144	4.1	5.8	111	4.5	5.0	
24	1107	3.4	37.4	541.0	2.8	14.9	300.5	4.0	11.9	142	4.0	5.7	123	4.0	4.9	
25	1090	3.5	37.7	486.0	2.7	13.1	283.8	4.1	11.7	149	4.1	6.1	171	4.0	6.8	
26	1127	3.9	43.8	493.0	3.8	18.8	312.8	3.9	12.3	180	4.0	7.3	141	3.9	5.4	
27	1047	3.7	38.7	461.0	3.3	15.0	259.9	3.9	10.2	175	4.1	7.1	151	4.2	6.4	
28	1161	3.4	39.3	525.0	2.6	13.4	326.1	3.9	12.8	167	4.0	6.7	143	4.5	6.4	
29	1133	3.6	40.6	580.0	3.2	18.4	264.5	4.2	11.2	152	4.0	6.1	137	3.6	4.9	
30	1264	4.0	51.2	699.0	4.0	27.6	285.3	4.1	11.8	152	4.0	6.1	128	4.5	5.7	
合計	32887	−	1170.3	15230.0	−	479	9612.6	−	363.8	4,235.96	−	173.3	3808	−	153.9	
最大	1584	−	55.4	920.0	5.1	32	450.8	4.2	15.9	180.11	4.2	7.3	171	4.5	7.1	
最小	795	−	27.3	238.0	2.5	7	232.8	3.5	8.7	95.61	4.0	3.9	84	3.5	3.4	
平均	1096	3.6	39.0	507.7	3.1	16	320.4	3.8	12.1	141.20	4.1	5.8	127	4.0	5.1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2022年 4月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	125.76	78.3	84.2	27.3	125.76	78.3	84.2	27.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	124.14	77.1	83.4	28.4	124.14	77.1	83.4	28.4	−	−	−	−	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月
3	124.24	78.2	83.4	27.1	124.24	78.2	83.4	27.1	−	−	−	−	−	−	−	−	平均(average関数使用)にて
4	125.06	78.1	85.0	27.4	125.06	78.1	85.0	27.4	−	−	−	−	−	−	−	−	補完しています
5	124.33	78.7	84.1	26.5	124.33	78.7	84.1	26.5	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	123.85	78.4	85.0	26.8	123.85	78.4	85.0	26.8	−	−	−	−	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日
7	146.49	78.5	84.4	31.5	114.40	78.5	84.4	24.6	32.09	78.5	84.4	6.9	−	−	−	−	は月平均(average関数使用)にて
8	232.32	79.1	84.4	48.6	113.68	79.1	84.4	23.8	118.64	79.1	84.4	24.8	−	−	−	−	データを補完しています
9	221.33	77.8	83.4	49.1	101.31	77.8	83.4	22.5	120.02	77.8	83.4	26.6	−	−	−	−	
10	220.65	78.3	83.4	47.9	101.01	78.3	83.4	21.9	119.64	78.3	83.4	26.0	−	−	−	−	
11	224.54	78.6	85.5	48.1	102.33	78.6	85.5	21.9	122.21	78.6	85.5	26.2	−	−	−	−	
12	217.20	78.4	85.9	46.9	99.40	78.4	85.9	21.5	117.80	78.4	85.9	25.4	−	−	−	−	
13	216.53	78.3	85.9	47.0	98.27	78.3	85.9	21.3	118.26	78.3	85.9	25.7	−	−	−	−	
14	226.83	78.7	86.5	48.3	102.33	78.7	86.5	21.8	124.50	78.7	86.5	26.5	−	−	−	−	
15	228.65	76.9	81.0	52.8	106.31	76.9	81.0	24.6	122.34	76.9	81.0	28.3	−	−	−	−	
16	179.22	76.3	83.4	42.5	114.66	76.3	83.4	27.2	64.56	76.3	83.4	15.3	−	−	−	−	
17	121.90	77.1	83.4	27.9	121.90	77.1	83.4	27.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	124.72	78.7	81.5	26.6	124.72	78.7	81.5	26.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	100.74	79.7	81.4	20.5	100.74	79.7	81.4	20.5	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	115.36	78.3	81.9	25.0	115.36	78.3	81.9	25.0	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	124.22	78.8	82.8	26.3	124.22	78.8	82.8	26.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	124.46	78.6	83.1	26.6	124.46	78.6	83.1	26.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	123.32	78.2	83.4	26.9	123.32	78.2	83.4	26.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	121.02	76.9	83.4	28.0	121.02	76.9	83.4	28.0	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	124.13	76.8	84.2	28.8	124.13	76.8	84.2	28.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	176.72	78.0	84.0	38.9	122.04	78.0	84.0	26.8	54.68	78.0	84.0	12.0	−	−	−	−	
27	192.44	77.4	79.2	43.5	101.92	77.4	79.2	23.0	90.52	77.4	79.2	20.5	−	−	−	−	
28	120.38	76.9	78.2	27.8	120.38	76.9	78.2	27.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	158.60	76.9	83.4	36.6	113.41	76.9	83.4	26.2	45.19	76.9	83.4	10.4	−	−	−	−	
30	209.10	75.7	83.4	50.8	103.25	75.7	83.4	25.1	105.85	75.7	83.4	25.7	−	−	−	−	
合計	4798.25	−	−	1,060	3441.95	−	−	760.0	1,356.30	−	−	300.3	0.00	−	−	0.0	
最大	232.32	79.7	86.5	52.8	125.76	79.7	86.5	28.8	124.50	79.1	86.5	28.3	−	−	−	−	
最小	100.74	75.7	78.2	20.5	98.27	75.7	78.2	20.5	32.09	75.7	79.2	6.9	−	−	−	−	
平均	160.00	77.9	83.5	35.3	114.73	77.9	83.4	25.0	96.88	77.9	83.9	21.4	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、硅砂補給量)

2022年 4月度　No.5-10

日	重油消費量				硅砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	1,987	−	−	1,987	−	−	−	0	
2	1,196	−	−	1,196	−	20	−	20	
3	1,239	−	−	1,239	−	13	−	13	
4	2,148	−	−	2,148	4	−	−	4	
5	1,968	−	−	1,968	−	−	−	0	
6	1,486	777	−	2,263	−	−	−	0	
7	1,501	4,027	−	5,528	4	−	−	4	
8	1,945	2,536	−	4,481	−	−	−	0	
9	1,278	1,791	−	3,069	−	−	−	0	
10	1,124	1,465	−	2,589	−	−	−	0	
11	1,282	1,830	−	3,112	−	−	−	0	
12	1,476	1,691	−	3,167	−	−	−	0	
13	1,377	1,750	−	3,127	4	−	−	4	
14	1,058	1,351	−	2,409	−	−	−	0	
15	708	934	−	1,642	−	−	−	0	
16	771	695	−	1,466	−	−	−	0	
17	1,342	−	−	1,342	−	−	−	0	
18	1,802	−	−	1,802	4	−	−	4	
19	2,552	−	−	2,552	−	−	−	0	
20	1,347	−	−	1,347	−	−	−	0	
21	1,840	−	−	1,840	−	−	−	0	
22	2,021	−	−	2,021	4	−	−	4	
23	1,967	−	−	1,967	−	−	−	0	
24	835	−	−	835	−	−	−	0	
25	388	1,024	−	1,412	−	−	−	0	
26	655	3,419	−	4,074	4	−	−	4	
27	1,341	1,015	−	2,356	−	−	−	0	
28	1,217	1,147	−	2,364	−	−	−	0	
29	1,413	3,386	−	4,799	−	−	−	0	
30	1,050	1,368	−	2,418	−	−	−	0	
合計	42,314	30,206	0	72,520	24	33	0	57	
最大	2,552	4,027	−	5,528	4	20	−	20	
最小	388	695	−	835	4	13	−	0	
平均	1,410	1,777	−	2,417	4	17	−	2	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2022年 5月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量		流入下水量	放流水量	簡易処理水量			放流水量		降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
			（合流）	雨水排水量		（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	mm	m³	m³	m³	m³	
1	曇一時雨	17.0	332,711	0	332,711	333,719	38,339	41,735	80,074	194,118	59,527	4.5	31,874	279,202	199,442	79,760	
2	曇後晴	17.3	218,803	0	218,803	219,721	0	0	0	170,891	48,830	0.0	28,691	242,477	175,317	67,160	
3	晴	16.5	203,895	0	203,895	204,971	0	0	0	155,076	49,895	0.0	26,673	225,701	160,521	65,180	
4	晴	21.0	197,655	0	197,655	198,619	0	0	0	146,221	52,398	0.0	25,291	217,972	150,272	67,700	
5	晴	22.0	192,981	0	192,981	193,925	0	0	0	142,659	51,266	0.0	27,155	215,172	147,922	67,250	
6	晴	23.0	200,482	0	200,482	201,492	0	0	0	148,349	53,143	0.0	25,254	220,826	150,966	69,860	
7	晴	22.0	197,817	0	197,817	198,779	0	0	0	147,956	50,823	0.0	26,314	219,262	151,812	67,450	
8	晴	19.5	193,676	0	193,676	194,646	0	0	0	140,677	53,969	0.0	27,253	216,144	146,094	70,050	
9	晴後曇	18.0	202,501	0	202,501	203,480	0	0	0	153,334	50,146	0.0	26,246	223,910	157,750	66,160	
10	晴	21.5	201,018	0	201,018	202,057	0	0	0	146,933	55,124	0.0	28,003	224,023	152,003	72,020	
11	曇後晴	20.1	198,256	0	198,256	199,350	0	0	0	149,141	50,209	0.0	26,232	219,668	153,888	65,780	
12	曇時々雨	22.0	398,932	0	398,932	399,989	121,587	49,616	171,203	171,724	57,062	10.5	30,176	252,489	171,469	81,020	
13	曇時々雨	22.0	384,163	0	384,163	385,258	78,150	65,787	143,937	177,727	63,594	9.5	29,888	264,648	180,208	84,440	
14	雨後曇	22.0	448,354	0	448,354	449,352	107,487	75,877	183,364	196,212	69,776	8.0	31,213	289,807	194,107	95,700	
15	晴後曇	20.0	222,883	0	222,883	223,852	0	0	0	170,240	53,612	0.0	26,385	244,289	173,539	70,750	
16	曇	20.5	211,930	0	211,930	212,815	0	0	0	161,202	51,613	0.0	26,325	233,342	164,792	68,550	
17	曇	19.0	198,653	0	198,653	199,575	0	0	0	149,034	50,541	0.0	26,936	220,612	153,392	67,220	
18	晴	21.6	205,958	0	205,958	206,874	0	0	0	161,148	45,726	0.0	27,942	228,889	166,429	62,460	
19	晴	24.0	199,155	0	199,155	200,076	0	0	0	153,362	46,714	0.0	32,727	226,824	160,484	66,340	
20	晴	23.0	201,557	0	201,557	202,483	0	0	0	156,652	45,831	0.0	31,150	227,816	161,936	65,880	
21	晴後曇	22.0	183,556	0	183,556	184,482	0	0	0	138,163	46,319	0.0	31,910	210,638	145,578	65,060	
22	晴一時雨	23.7	247,047	7,075	239,972	240,888	13,933	12,203	26,136	167,085	47,667	4.5	24,748	232,489	164,879	67,610	
23	曇後晴	22.5	246,655	4,400	242,255	243,052	18,336	21,607	39,943	151,258	51,851	0.0	24,673	221,966	149,646	72,320	
24	晴	26.0	226,588	0	226,588	227,459	0	0	0	175,850	51,609	0.0	27,374	249,078	177,088	71,990	
25	晴	26.5	212,730	0	212,730	213,618	0	0	0	161,277	52,341	0.0	32,037	239,931	167,021	72,910	
26	晴一時雨	27.0	229,805	0	229,805	230,643	6,155	11,573	17,728	163,424	49,491	6.0	34,321	241,641	170,141	71,500	
27	雨後晴	25.0	483,315	63,490	419,825	420,718	103,905	74,779	178,684	187,535	54,499	14.5	33,854	269,674	192,334	77,340	
28	晴	24.5	216,266	0	216,266	217,215	0	0	0	171,048	46,167	0.0	32,100	243,400	177,770	65,630	
29	晴	27.0	220,852	0	220,852	221,684	0	0	0	174,729	46,955	0.0	31,589	247,620	181,590	66,030	
30	晴時々雨	28.0	286,670	0	286,670	287,484	21,383	51,621	73,004	165,997	48,483	5.5	32,247	241,038	171,478	69,560	
31	曇一時雨	24.5	267,720	0	267,720	268,734	6,075	25,648	31,723	184,044	52,967	0.5	33,392	264,229	190,779	73,450	
合計	－	－	7,632,584	74,965	7,557,619	7,587,010	515,350	430,446	945,796	5,033,066	1,608,148	63.5	899,973	7,354,777	5,160,647	2,194,130	
最大	－	28.0	483,315	63,490	448,354	449,352	121,587	75,877	183,364	196,212	69,776	14.5	34,321	289,807	199,442	95,700	
最小	－	16.5	183,556	4,400	183,556	184,482	6,075	11,573	17,728	138,163	45,726	0.5	24,673	210,638	145,578	62,460	
平均	－	22.2	246,212	24,988	243,794	244,742	51,535	43,045	94,580	162,357	51,876	7.1	29,031	237,251	166,472	70,778	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2022年 5月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過) 使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水) 使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水) 使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	70,560	138	510	12,917	6,852	2,308	−	−	−	0	0.00	1,995	1.03	410	0.49
2	45,330	89	510	10,840	6,787	1,714	−	−	−	0	0.00	2,098	1.47	559	1.37
3	45,310	89	510	10,302	6,681	847	−	−	−	0	0.00	2,029	1.57	547	1.32
4	45,370	89	510	9,179	6,707	857	−	−	−	0	0.00	2,098	1.72	524	1.20
5	45,380	89	510	10,541	6,685	1,421	−	−	−	0	0.00	2,063	1.74	319	0.75
6	45,410	89	510	9,194	6,752	858	−	−	−	0	0.00	2,394	1.94	502	1.13
7	45,360	89	510	9,438	6,723	1,707	−	−	−	0	0.00	2,120	1.72	365	0.86
8	45,440	89	510	11,257	6,739	862	−	−	−	0	0.00	2,383	2.03	319	0.71
9	45,380	89	510	9,212	6,739	1,709	−	−	−	0	0.00	2,041	1.60	319	0.76
10	45,470	89	510	10,952	6,781	1,433	−	−	−	56	0.15	1,733	1.42	423	0.92
11	50,410	99	510	9,859	6,841	863	−	−	−	0	0.00	1,721	1.38	319	0.76
12	69,080	135	510	10,159	6,762	4,062	−	−	−	166	0.29	2,269	0.93	313	0.35
13	82,400	162	510	10,895	6,814	2,898	−	−	−	333	0.48	1,824	0.86	454	0.42
14	92,670	182	510	9,700	6,922	3,782	−	−	−	70	0.09	2,337	0.92	785	0.65
15	48,950	96	510	9,357	6,860	860	−	−	−	0	0.00	2,234	1.57	410	0.92
16	46,020	90	510	9,278	6,934	865	−	−	−	0	0.00	1,915	1.43	365	0.85
17	46,040	90	510	9,191	6,896	1,422	−	−	−	0	0.00	1,915	1.54	469	1.11
18	45,840	90	510	9,279	8,215	1,721	−	−	−	0	0.00	1,642	1.22	285	0.75
19	46,010	90	510	11,214	10,066	2,296	−	−	−	0	0.00	1,311	1.03	274	0.70
20	46,010	90	510	9,719	10,494	1,716	−	−	−	0	0.00	1,311	1.00	342	0.90
21	46,000	90	510	11,689	10,498	569	−	−	−	62	0.16	1,288	1.12	291	0.75
22	47,930	94	510	4,732	10,493	860	−	−	−	0	0.00	1,744	1.16	376	0.75
23	53,340	105	510	3,625	10,501	1,731	−	−	−	0	0.00	1,699	1.20	422	0.69
24	46,070	90	510	6,781	10,491	1,422	−	−	−	0	0.00	1,528	1.04	410	0.95
25	46,090	90	510	10,763	10,444	1,706	−	−	−	0	0.00	1,653	1.23	389	0.89
26	56,930	112	510	12,569	10,496	2,298	−	−	−	123	0.26	1,493	1.06	344	0.68
27	72,570	142	510	11,626	10,458	2,311	−	−	−	174	0.29	2,041	0.84	544	0.50
28	45,980	90	510	11,690	10,427	1,153	−	−	−	58	0.15	1,720	1.21	330	0.86
29	45,970	90	510	10,947	10,518	1,431	−	−	−	0	0.00	2,223	1.53	308	0.79
30	55,130	108	510	10,808	10,433	2,317	−	−	−	0	0.00	2,177	1.39	422	0.51
31	62,440	122	510	12,350	10,438	1,450	−	−	−	0	0.00	2,417	1.53	353	0.54
合計	1,630,890	3,197		310,063	259,447	51,449	−	−	−	1,042	−	59,416	−	12,492	−
最大	92,670	182	510	12,917	10,518	4,062	−	−	−	333	0.48	2,417	2.03	785	1.37
最小	45,310	89	510	3,625	6,681	569	−	−	−	56	0.09	1,288	0.84	274	0.35
平均	52,609	103	510	10,002	8,369	1,660	−	−	−	130	0.08	1,917	1.29	403	0.74

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2022年 5月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計	備考
	A系	B系	C系	D系	E系							
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	
1	55,554	71,944	71,944	33,760	46,000	199,442	79,760	279,202	38,339	41,735	80,074	
2	50,226	62,546	62,545	28,240	38,920	175,317	67,160	242,477	0	0	0	
3	48,893	55,814	55,814	27,680	37,500	160,521	65,180	225,701	0	0	0	
4	43,185	53,544	53,543	28,930	38,770	150,272	67,700	217,972	0	0	0	
5	43,594	52,164	52,164	28,700	38,550	147,922	67,250	215,172	0	0	0	
6	47,763	51,602	51,601	29,820	40,040	150,966	69,860	220,826	0	0	0	
7	46,354	52,729	52,729	28,750	38,700	151,812	67,450	219,262	0	0	0	
8	46,414	49,840	49,840	29,610	40,440	146,094	70,050	216,144	0	0	0	
9	45,122	56,314	56,314	27,270	38,890	157,750	66,160	223,910	0	0	0	
10	44,703	53,650	53,650	30,440	41,580	152,003	72,020	224,023	0	0	0	
11	46,564	53,662	53,662	27,800	37,980	153,888	65,780	219,668	0	0	0	
12	51,742	59,864	59,863	38,210	42,810	171,469	81,020	252,489	121,587	49,616	171,203	
13	53,415	63,397	63,396	42,200	42,240	180,208	84,440	264,648	78,150	65,787	143,937	
14	55,265	69,421	69,421	47,460	48,240	194,107	95,700	289,807	107,487	75,877	183,364	
15	52,565	60,487	60,487	36,090	34,660	173,539	70,750	244,289	0	0	0	
16	50,064	57,364	57,364	34,980	33,570	164,792	68,550	233,342	0	0	0	
17	45,705	53,844	53,843	34,230	32,990	153,392	67,220	220,612	0	0	0	
18	49,986	58,222	58,221	28,040	34,420	166,429	62,460	228,889	0	0	0	
19	46,834	56,825	56,825	29,080	37,260	160,484	66,340	226,824	0	0	0	
20	49,186	56,375	56,375	28,480	37,400	161,936	65,880	227,816	0	0	0	
21	46,634	49,472	49,472	28,110	36,950	145,578	65,060	210,638	0	0	0	
22	50,355	57,262	57,262	29,230	38,380	164,879	67,610	232,489	13,933	12,203	26,136	
23	49,925	49,861	49,860	31,060	41,260	149,646	72,320	221,966	18,336	21,607	39,943	
24	52,835	62,127	62,126	30,890	41,100	177,088	71,990	249,078	0	0	0	
25	49,326	58,848	58,847	31,320	41,590	167,021	72,910	239,931	0	0	0	
26	49,906	60,118	60,117	30,510	40,990	170,141	71,500	241,641	6,155	11,573	17,728	
27	54,855	68,740	68,739	33,040	44,300	192,334	77,340	269,674	103,905	74,779	178,684	
28	51,542	63,114	63,114	28,040	37,590	177,770	65,630	243,400	0	0	0	
29	50,855	65,368	65,367	28,240	37,790	181,590	66,030	247,620	0	0	0	
30	50,025	60,727	60,726	29,700	39,860	171,478	69,560	241,038	21,383	51,621	73,004	
31	56,504	67,138	67,137	31,100	42,350	190,779	73,450	264,229	6,075	25,648	31,723	
合計	1,535,896	1,812,383	1,812,368	971,010	1,223,120	5,160,647	2,194,130	7,354,777	515,350	430,446	945,796	
最大	56,504	71,944	71,944	47,460	48,240	199,442	95,700	289,807	121,587	75,877	183,364	
最小	43,185	49,472	49,472	27,270	32,990	145,578	62,460	210,638	6075	11573	17,728	
平均	49,545	58,464	58,463	31,323	39,455	166,472	70,778	237,251	51,535	43,045	94,580	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2022年 5月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	813	1,078	440	2,331	94.6	149.2	51.2	295.0	4.3	5.8	2.3	12.4	0.55	4.2
2	602	787	1,034	2,423	78.5	101.0	138.9	318.4	3.2	4.1	5.6	12.9	0.55	4.1
3	426	1,051	908	2,385	50.6	130.3	98.1	279.0	2.0	5.0	4.3	11.3	0.49	4.1
4	799	1,024	233	2,056	99.6	117.6	25.0	242.2	3.9	4.9	1.1	9.9	0.50	4.1
5	501	980	601	2,082	58.6	114.9	74.1	247.6	2.4	4.6	2.8	9.8	0.49	4.0
6	1,018	627	388	2,033	118.4	80.5	42.3	241.2	4.8	2.9	1.8	9.5	0.49	3.9
7	651	1,121	244	2,016	83.0	140.9	31.4	255.3	3.3	5.5	1.2	10.0	0.52	3.9
8	395	858	854	2,107	50.0	107.3	104.7	262.0	1.9	4.2	4.2	10.3	0.51	3.9
9	777	579	693	2,049	102.0	75.6	87.5	265.1	3.9	2.9	3.5	10.3	0.53	3.9
10	1,038	926	216	2,180	134.9	114.3	23.6	272.8	5.1	4.6	1.1	10.8	0.51	4.0
11	1,131	776	323	2,230	129.0	90.1	34.2	253.3	5.3	3.7	1.5	10.5	0.49	4.1
12	674	1,106	325	2,105	85.1	137.1	35.8	258.0	3.3	5.4	1.6	10.3	0.50	4.0
13	−	910	1,081	1,991	−	123.2	130.8	254.0	−	4.5	5.4	9.9	0.52	3.9
14	−	1,193	1,059	2,252	−	149.8	133.0	282.8	−	6.0	5.3	11.3	0.52	4.0
15	−	1,173	1,190	2,363	−	133.9	138.0	271.9	−	5.3	5.4	10.7	0.47	3.9
16	−	1,083	1,085	2,168	−	144.2	137.4	281.6	−	5.3	5.4	10.7	0.52	3.8
17	87	1,131	903	2,121	10.0	138.2	113.8	262.0	0.4	5.5	4.4	10.3	0.50	3.9
18	−	697	726	1,423	−	91.2	102.6	193.8	−	3.6	3.8	7.4	0.54	3.8
19	−	700	1,021	1,721	−	117.0	173.6	290.6	−	4.2	6.1	10.3	0.62	3.5
20	523	865	820	2,208	92.7	152.9	150.8	396.4	3.4	5.6	5.3	14.3	0.66	3.6
21	306	1,125	809	2,240	41.6	153.3	111.6	306.5	1.5	5.7	4.0	11.2	0.52	3.7
22	−	903	948	1,851	−	134.1	114.9	249.0	−	4.7	5.0	9.7	0.54	3.9
23	141	974	791	1,906	16.8	124.9	86.6	228.3	0.6	4.4	3.6	8.6	0.47	3.8
24	382	604	868	1,854	47.7	78.2	115.3	241.2	1.8	2.9	4.1	8.8	0.49	3.6
25	540	994	447	1,981	71.7	135.9	63.7	271.3	2.8	5.1	2.3	10.2	0.54	3.8
26	202	903	763	1,868	26.3	117.4	97.9	241.6	1.0	4.4	3.8	9.2	0.51	3.8
27	191	905	750	1,846	24.1	130.5	109.9	264.5	1.0	4.6	3.8	9.4	0.53	3.6
28	329	787	914	2,030	44.7	112.7	131.6	289.0	1.8	4.3	4.9	11.0	0.56	3.8
29	273	1,088	859	2,220	41.5	162.2	136.1	339.8	1.5	6.0	4.8	12.3	0.58	3.6
30	458	811	940	2,209	69.6	122.0	123.3	314.9	2.4	4.3	5.0	11.7	0.56	3.7
31	608	1,160	488	2,256	79.0	170.2	69.3	318.5	3.0	5.7	2.5	11.2	0.52	3.5
合計	12,865	28,919	22,721	64,505	1,650.0	3,850.6	2,987.0	8,487.6	64.6	145.7	115.9	326.2	−	−
最大	1,131	1,193	1,190	2,423	134.9	170.2	173.6	396.4	5.3	6.0	6.1	14.3	0.66	4.2
最小	87	579	216	1,423	10.0	75.6	23.6	193.8	0.4	2.9	1.1	7.4	0.47	3.5
平均	536	933	733	2,081	68.8	124.2	96.4	273.8	2.7	4.7	3.7	10.5	0.53	3.8

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2022年 5月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	95.2	98.4	95.2	9.88	12.34	4.39	26.62	0.22	0.21	0.18	0.21	585.0	3.5	20.5
2	95.3	95.2	98.4	6.90	9.50	9.66	26.06	0.21	0.22	0.17	0.20	665.0	3.4	22.5
3	96.4	96.4	96.4	4.87	11.98	8.87	25.72	0.23	0.23	0.20	0.22	564.0	3.1	17.7
4	96.5	96.5	96.4	9.16	12.38	2.23	23.76	0.23	0.24	0.19	0.23	371.0	2.6	9.6
5	96.4	96.4	96.4	6.67	12.36	5.98	25.02	0.27	0.26	0.20	0.25	399.0	2.3	9.3
6	96.4	95.6	95.5	11.99	7.69	4.29	23.97	0.24	0.25	0.23	0.24	446.0	2.5	11.0
7	96.6	95.0	95.0	8.42	13.72	2.70	24.84	0.25	0.24	0.21	0.24	424.0	2.4	10.0
8	96.6	96.6	96.6	5.39	11.27	11.99	28.65	0.27	0.26	0.28	0.27	500.0	2.3	11.3
9	95.1	95.1	95.1	11.23	7.70	9.29	28.22	0.27	0.25	0.25	0.26	407.0	2.3	9.4
10	96.6	96.6	96.5	14.17	12.63	2.66	29.45	0.27	0.27	0.24	0.27	327.0	2.1	6.8
11	96.4	96.4	96.4	15.70	10.90	4.35	30.95	0.28	0.29	0.27	0.28	304.0	2.4	7.2
12	96.5	98.2	96.4	9.09	14.60	3.52	27.21	0.27	0.26	0.22	0.26	365.0	2.4	8.8
13	−	95.0	96.6	−	12.53	13.64	26.17	−	0.26	0.24	0.25	413.0	2.9	12.1
14	−	96.6	96.6	−	14.22	11.78	26.00	−	0.23	0.21	0.22	421.0	2.8	11.7
15	−	96.2	96.2	−	15.12	15.33	30.45	−	0.27	0.27	0.27	366.0	3.2	11.6
16	−	95.0	95.0	−	15.56	15.63	31.19	−	0.28	0.28	0.28	448.0	2.7	12.1
17	96.5	96.5	96.5	1.35	14.67	10.66	26.69	0.31	0.26	0.24	0.25	444.0	2.7	12.2
18	−	95.2	96.8	−	9.89	10.34	20.23	−	0.26	0.26	0.26	588.0	2.9	16.9
19	−	96.0	96.0	−	11.82	19.31	31.13	−	0.27	0.31	0.29	417.0	2.5	10.2
20	97.5	97.5	97.5	9.46	16.93	14.28	40.67	0.27	0.30	0.26	0.28	488.0	3.2	15.8
21	96.7	96.7	95.0	6.28	22.68	14.23	43.19	0.39	0.39	0.34	0.37	662.0	3.1	20.7
22	−	96.8	96.7	−	18.78	13.14	31.92	−	0.39	0.26	0.32	331.0	2.7	8.8
23	96.3	96.3	96.2	1.95	17.20	10.99	30.14	0.29	0.38	0.30	0.33	290.0	3.2	9.2
24	96.4	96.4	96.5	5.85	10.06	14.67	30.58	0.31	0.34	0.34	0.33	281.0	2.9	8.2
25	95.2	95.2	95.2	8.39	16.79	7.21	32.38	0.29	0.31	0.30	0.30	480.0	2.7	12.8
26	96.6	96.6	96.6	3.31	15.03	13.62	31.96	0.32	0.33	0.35	0.34	794.0	2.8	21.8
27	96.7	95.2	96.8	3.00	15.66	12.71	31.37	0.30	0.33	0.32	0.32	903.0	3.4	31.0
28	95.4	96.9	95.4	4.91	14.26	16.22	35.39	0.27	0.32	0.32	0.31	759.0	3.5	26.6
29	95.6	95.6	95.6	4.83	19.52	13.66	38.01	0.30	0.31	0.27	0.29	1,130.0	3.0	33.3
30	95.5	95.4	95.3	6.18	12.78	13.38	32.34	0.24	0.28	0.25	0.26	359.0	1.4	5.1
31	95.0	95.1	96.7	9.19	18.82	7.00	35.01	0.29	0.31	0.28	0.30	383.0	3.0	11.5
合計	−	−	−	178.15	429.40	317.74	925.29	−	−	−	−	15,314.0	−	435.7
最大	97.50	98.40	98.40	15.70	22.68	19.31	43.19	0.39	0.39	0.35	0.37	1,130.0	3.5	33.3
最小	95.00	95.00	95.00	1.35	7.69	2.23	20.23	0.21	0.21	0.17	0.20	281.0	1.4	5.1
平均	96.2	96.1	96.4	7.42	13.85	10.25	29.85	0.26	0.28	0.26	0.27	494.0	2.8	14.1

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心)

2022年 5月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	633	−	860	1,493	67.5	−	87.8	155.2	2.7	−	3.5	6.2	0.48	4.0
2	553	−	672	1,225	56.0	−	65.1	121.1	2.3	−	2.6	4.9	0.46	4.0
3	757	−	58	815	72.9	−	5.3	78.2	3.0	−	0.2	3.2	0.44	4.1
4	283	−	538	821	26.6	−	48.0	74.6	1.1	−	1.9	3.0	0.43	4.0
5	528	−	249	777	50.8	−	24.6	75.5	2.1	−	1.0	3.0	0.44	4.0
6	276	−	464	740	27.3	−	48.3	75.6	1.1	−	1.9	3.0	0.46	4.0
7	490	−	630	1,120	49.6	−	75.5	125.1	2.1	−	2.9	5.0	0.50	4.0
8	653	−	156	809	70.8	−	17.9	88.7	3.0	−	0.7	3.7	0.50	4.1
9	137	−	832	969	15.5	−	99.7	115.2	0.7	−	3.9	4.5	0.52	3.9
10	307	−	534	841	35.3	−	63.7	99.0	1.5	−	2.5	4.0	0.53	4.1
11	226	−	718	944	28.5	−	93.5	121.9	1.2	−	3.6	4.8	0.56	3.9
12	474	−	283	757	50.5	−	33.2	83.7	2.1	−	1.3	3.4	0.51	4.1
13	248	−	885	1,133	27.6	−	108.3	135.9	1.2	−	4.2	5.4	0.53	4.0
14	446	−	698	1,144	49.7	−	85.4	135.1	2.1	−	3.3	5.4	0.53	4.0
15	812	−	438	1,250	94.4	−	55.5	149.9	4.0	−	2.2	6.1	0.55	4.1
16	690	−	806	1,496	76.9	−	103.2	180.0	3.2	−	3.9	7.1	0.53	4.0
17	708	−	841	1,549	80.4	−	100.5	180.9	3.3	−	3.9	7.2	0.51	4.0
18	954	−	543	1,497	119.8	−	68.4	188.2	4.9	−	2.8	7.7	0.56	4.1
19	690	−	687	1,377	92.2	−	98.1	190.4	3.8	−	3.8	7.6	0.60	4.0
20	455	−	736	1,191	60.8	−	94.5	155.3	2.5	−	4.0	6.5	0.60	4.2
21	815	−	376	1,191	102.9	−	45.5	148.4	4.2	−	1.9	6.1	0.57	4.1
22	514	−	656	1,170	64.9	−	79.4	144.3	2.7	−	3.3	6.0	0.57	4.2
23	593	−	651	1,244	77.8	−	82.0	159.8	3.2	−	3.4	6.6	0.59	4.2
24	475	−	686	1,161	64.8	−	102.7	167.5	2.7	−	3.9	6.6	0.62	3.9
25	936	−	669	1,605	141.7	−	105.5	247.3	5.5	−	4.0	9.5	0.65	3.9
26	725	−	778	1,503	102.2	−	113.9	216.1	4.0	−	4.2	8.2	0.61	3.8
27	555	−	854	1,409	74.1	−	118.0	192.1	2.9	−	4.4	7.2	0.58	3.8
28	933	−	86	1,019	119.7	−	11.4	131.1	4.7	−	0.4	5.1	0.56	3.9
29	273	−	595	868	33.5	−	75.6	109.1	1.3	−	2.8	4.1	0.54	3.8
30	398	−	347	745	48.8	−	43.4	92.2	1.9	−	1.7	3.6	0.54	3.9
31	146	−	649	795	18.7	−	84.5	103.2	0.7	−	3.3	4.0	0.56	3.9
合計	16,683	−	17,975	34,658	2,002.1	−	2,238.4	4,240.5	81.4	−	87.7	169.1	−	−
最大	954	−	885	1,605	141.7	−	118.0	247.3	5.5	−	4.4	9.5	0.65	4.2
最小	137	−	58	740	15.5	−	5.3	74.6	0.7	−	0.2	3.0	0.43	3.8
平均	538	0	580	1,118	64.6	0.0	72.2	136.8	2.6	0.0	2.8	5.5	0.54	4.0

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心、重力濃縮)

2022年 5月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	88.8	−	85.0	−	−	−	
2	90.2	−	84.3	−	−	−	
3	89.7	−	83.5	−	−	−	
4	89.5	−	83.1	−	−	−	
5	89.7	−	87.7	−	−	−	
6	90.2	−	88.3	−	−	−	
7	90.4	−	89.8	−	−	−	
8	91.1	−	89.4	−	−	−	
9	91.5	−	89.8	−	−	−	
10	91.6	−	90.0	−	−	−	
11	92.2	−	90.7	−	−	−	
12	87.7	−	89.6	−	−	−	
13	88.3	−	90.1	−	−	−	
14	88.3	−	90.1	−	−	−	
15	88.8	−	90.5	−	−	−	
16	88.3	−	91.8	−	−	−	
17	91.3	−	91.4	−	−	−	
18	92.2	−	92.2	−	−	−	
19	91.3	−	92.9	−	−	−	
20	91.3	−	89.8	−	−	−	
21	90.8	−	89.2	−	−	−	
22	90.8	−	89.2	−	−	−	
23	91.2	−	89.6	−	−	−	
24	90.3	−	91.8	−	−	−	
25	90.9	−	92.2	−	−	−	
26	90.1	−	88.8	−	−	−	
27	89.5	−	88.1	−	−	−	
28	89.1	−	87.6	−	−	−	
29	88.6	−	87.1	−	−	−	
30	88.6	−	90.3	−	−	−	
31	89.1	−	90.7	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	
最大	92.2	−	92.9	−	−	−	
最小	87.7	−	83.1	−	−	−	
平均	90.0	0.0	89.7	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2022年 5月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	1,602	44.7	97.2	184	43.5	76.3	2,929	6.6	−	−	766.5	0.69	
2	1,753	44.9	97.4	191	44.8	76.5	3,205	7.1	−	−	778.0	0.69	
3	1,510	38.4	97.5	166	38.3	76.9	2,523	6.6	−	−	747.5	0.78	
4	1,058	27.3	97.4	114	25.0	78.0	2,074	7.6	−	−	564.0	0.83	
5	1,162	26.9	97.7	121	26.2	78.4	2,639	9.8	−	−	627.5	0.93	
6	1,217	29.1	97.6	129	29.0	77.5	2,683	9.2	−	−	633.0	0.87	
7	1,160	29.9	97.4	121	26.4	78.2	2,436	8.1	−	−	629.0	0.84	
8	1,349	30.2	97.8	138	30.1	78.2	3,002	9.9	−	−	715.0	0.95	
9	1,221	29.3	97.6	128	28.9	77.4	2,567	8.8	−	−	634.5	0.87	
10	1,013	27.3	97.3	107	23.7	77.8	2,030	7.4	−	−	544.0	0.80	
11	1,058	28.2	97.3	119	25.0	79.0	2,364	8.4	−	−	634.0	0.90	
12	1,098	28.4	97.4	128	27.4	78.5	2,712	9.5	−	−	726.5	1.02	
13	1,156	34.0	97.1	133	30.4	77.2	2,712	8.0	−	−	754.5	0.89	
14	1,100	30.1	97.3	124	29.2	76.4	2,248	7.5	−	−	500.0	0.66	
15	1,077	30.7	97.1	122	28.3	76.7	1,987	6.5	−	−	485.5	0.63	
16	1,209	30.3	97.5	124	28.4	77.1	2,407	7.9	−	−	554.0	0.73	
17	1,187	30.5	97.4	127	28.7	77.4	2,422	7.9	−	−	585.5	0.77	
18	1,419	35.9	97.5	160	35.5	77.9	2,436	8.5	327	3.5	829.0	0.92	
19	1,426	36.8	97.4	157	33.7	78.5	2,784	9.3	290	3.4	864.0	0.94	
20	1,783	49.6	97.2	190	41.0	78.4	2,581	9.2	799	3.5	1,223.5	0.99	
21	2,002	46.3	97.7	218	46.2	78.9	2,944	11.0	738	3.8	1,345.0	1.16	
22	922	22.5	97.6	98	22.5	77.0	0	0.0	774	3.3	654.5	1.16	
23	985	23.3	97.6	108	23.3	78.5	0	0.0	895	3.8	755.5	1.30	
24	917	23.9	97.4	102	23.9	76.5	0	0.0	895	3.7	739.5	1.24	
25	1,834	49.2	97.3	173	39.5	77.2	2,697	11.0	871	3.4	1,308.0	1.06	
26	2,213	52.4	97.6	218	49.1	77.5	3,161	10.3	799	3.6	1,280.5	0.98	
27	2,250	53.8	97.6	229	53.7	76.6	2,944	9.9	932	3.8	1,207.0	0.90	
28	2,059	49.4	97.6	212	49.0	76.9	2,581	8.9	811	3.9	794.0	0.64	
29	2,294	55.4	97.6	230	53.9	76.6	2,871	9.1	895	3.7	963.5	0.70	
30	1,077	26.0	97.6	88	19.4	78.0	2,335	9.0	−	−	378.5	0.58	
31	1,281	34.6	97.3	146	33.1	77.4	2,770	8.0	−	−	585.0	0.68	
合計	43,392	1,099.3	−	4,604	1,037.1	−	73,037	−	9,027	−	23,806.5	−	
最大	2,294	55.4	97.8	230	53.9	79.0	3,205	11.0	932	3.9	1,345.0	1.30	
最小	917	22.5	97.1	88	19.4	76.3	0	0.0	290	3.3	378.5	0.58	
平均	1,400	35.5	97.5	149	33.5	77.5	2,608	6.6	752	3.6	768.0	0.87	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水A系)

2022年 5月度　No.2-6

日	A系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	819	22.9	97.2	94	22.2	76.3	1,479	6.5	−	−	419.5	0.73	
2	797	20.4	97.4	87	20.4	76.5	1,421	7.0	−	−	360.0	0.71	
3	663	16.9	97.5	73	16.8	76.9	1,059	6.3	−	−	335.0	0.79	
4	465	12.0	97.4	50	11.0	78.0	856	7.1	−	−	253.0	0.84	
5	460	10.7	97.7	48	10.4	78.4	1,146	10.8	−	−	250.0	0.94	
6	426	10.2	97.6	45	10.2	77.5	914	9.0	−	−	225.5	0.89	
7	439	11.3	97.4	46	10.0	78.2	1,001	8.8	−	−	247.0	0.87	
8	590	13.2	97.8	60	13.2	78.2	1,320	10.0	−	−	318.0	0.96	
9	632	15.2	97.6	66	15.0	77.4	1,233	8.1	−	−	329.0	0.87	
10	452	12.2	97.3	48	10.6	77.8	870	7.1	−	−	243.0	0.80	
11	514	13.7	97.3	58	12.2	79.0	1,160	8.5	−	−	310.5	0.91	
12	603	15.6	97.4	70	15.1	78.5	1,581	10.1	−	−	410.5	1.05	
13	590	17.4	97.1	68	15.5	77.2	1,407	8.1	−	−	404.0	0.93	
14	591	16.2	97.3	67	15.7	76.4	1,218	7.5	−	−	270.5	0.67	
15	515	14.7	97.2	58	13.5	76.7	943	6.4	−	−	236.0	0.64	
16	457	11.5	97.5	47	10.7	77.1	1,044	9.1	−	−	214.5	0.75	
17	379	9.7	97.4	41	9.2	77.4	914	9.4	−	−	201.0	0.83	
18	426	11.0	97.4	49	10.8	78.0	1,059	9.7	−	−	248.0	0.91	
19	559	14.4	97.4	60	12.8	78.6	1,523	10.6	−	−	325.0	0.91	
20	440	12.0	97.3	40	8.3	79.1	1,305	10.9	−	−	280.5	0.93	
21	470	10.3	97.8	50	10.3	79.5	1,349	13.1	−	−	307.5	1.20	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	486	12.2	97.5	35	7.4	79.0	1,407	11.5	−	−	317.0	1.04	
26	710	15.7	97.8	65	14.0	78.3	1,479	9.4	−	−	356.5	0.91	
27	616	14.0	97.7	60	13.9	76.9	1,349	9.6	−	−	287.0	0.82	
28	711	16.3	97.7	68	16.0	76.4	1,450	8.9	−	−	246.5	0.61	
29	846	19.6	97.7	81	18.6	76.9	1,755	9.0	−	−	288.5	0.59	
30	724	17.5	97.6	59	13.1	78.0	1,610	9.2	−	−	258.5	0.59	
31	822	22.2	97.3	94	21.2	77.4	1,784	8.0	−	−	378.5	0.68	
合計	16,202	408.6	−	1,686	378.0	−	35,627	−	0	−	8,320.5	−	
最大	846	22.9	97.8	94	22.2	79.5	1,784	13.1	−	−	419.5	1.20	
最小	379	9.7	97.1	35	7.4	76.3	856	6.3	−	−	201.0	0.59	
平均	579	14.6	97.5	60	13.5	77.6	1,272	8.7	−	−	297.2	0.81	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2022年 5月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	783	21.9	97.2	90	21.3	76.3	1,450	6.6	−	−	347.0	0.64	
2	956	24.5	97.4	104	24.4	76.5	1,784	7.3	−	−	418.0	0.68	
3	847	21.5	97.5	93	21.5	76.9	1,465	6.8	−	−	412.5	0.77	
4	593	15.3	97.4	64	14.0	78.0	1,218	8.0	−	−	311.0	0.81	
5	702	16.3	97.7	73	15.8	78.4	1,494	9.2	−	−	377.5	0.93	
6	791	18.9	97.6	84	18.9	77.5	1,769	9.4	−	−	407.5	0.86	
7	721	18.6	97.4	75	16.4	78.2	1,436	7.7	−	−	382.0	0.82	
8	759	17.0	97.8	78	16.9	78.2	1,682	9.9	−	−	397.0	0.93	
9	589	14.1	97.6	62	14.0	77.4	1,334	9.4	−	−	305.5	0.86	
10	561	15.1	97.3	59	13.1	77.8	1,160	7.7	−	−	301.0	0.80	
11	544	14.5	97.3	61	12.9	79.0	1,204	8.3	−	−	323.5	0.89	
12	495	12.8	97.4	58	12.4	78.5	1,131	8.8	−	−	316.0	0.99	
13	566	16.7	97.1	65	14.9	77.2	1,305	7.8	−	−	350.5	0.84	
14	509	13.9	97.3	57	13.5	76.4	1,030	7.4	−	−	229.5	0.66	
15	562	16.0	97.2	63	14.8	76.7	1,044	6.5	−	−	249.5	0.62	
16	752	18.9	97.5	77	17.7	77.1	1,363	7.2	−	−	339.5	0.72	
17	808	20.8	97.4	86	19.5	77.4	1,508	7.3	−	−	384.5	0.74	
18	691	17.8	97.4	80	17.5	78.0	1,378	7.8	−	−	365.0	0.82	
19	603	15.5	97.4	65	13.9	78.6	1,262	8.1	−	−	323.0	0.83	
20	583	15.9	97.3	53	11.0	79.1	1,276	8.0	−	−	354.5	0.89	
21	756	16.6	97.8	81	16.5	79.5	1,595	9.6	−	−	442.5	1.07	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	494	12.4	97.5	36	7.5	79.0	1,291	10.4	−	−	303.0	0.98	
26	681	15.1	97.8	62	13.5	78.3	1,682	11.2	−	−	330.0	0.88	
27	693	15.7	97.7	68	15.6	76.9	1,595	10.1	−	−	311.0	0.79	
28	551	12.6	97.7	53	12.4	76.4	1,131	9.0	−	−	178.0	0.57	
29	519	12.0	97.7	49	11.4	76.9	1,117	9.3	−	−	150.0	0.50	
30	353	8.5	97.6	29	6.4	78.0	725	8.5	−	−	120.0	0.56	
31	459	12.4	97.3	52	11.8	77.4	986	8.0	−	−	206.5	0.67	
合計	17,921	451.1	−	1,876	419.5	−	37,410	−	−	−	8,935.5	−	
最大	956	24.5	97.8	104	24.4	79.5	1,784	11.2	−	−	442.5	1.07	
最小	353	8.5	97.1	29	6.4	76.3	725	6.5	−	−	120.0	0.50	
平均	640	16.1	97.5	67	15.0	77.6	1,336	8.3	−	−	319.1	0.79	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2022年 5月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	−	−	−	
2	−	−	−	
3	−	−	−	
4	−	−	−	
5	−	−	−	
6	−	−	−	
7	−	−	−	
8	−	−	−	
9	−	−	1.58	
10	2.85	2.83	1.92	
11	−	−	−	
12	−	−	−	
13	3.09	−	−	
14	−	−	−	
15	−	−	−	
16	−	−	−	
17	2.81	2.80	−	
18	−	−	−	
19	−	−	−	
20	−	3.21	−	
21	−	−	−	
22	−	−	−	
23	−	−	−	
24	−	−	−	
25	−	−	1.49	
26	3.08	−	−	
27	−	−	−	
28	−	−	−	
29	−	−	−	
30	−	−	−	
31	−	−	−	
合計	11.83	8.84	4.99	
最大	3.09	3.21	1.92	
最小	2.81	2.80	1.49	
平均	2.96	2.95	1.66	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2022年 5月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	115.72	24:00	0:00	6.9	−	−	−	−	−	813.0	0	813	1,571.0	
2	109.11	24:00	0:00	6.1	10.71	32.7	11	−	−	1,132	0	1,132	1,525.3	
3	101.05	24:00	0:00	5.2	−	−	−	−	−	1,288	0	1,288	1,357.6	
4	119.95	24:00	0:00	6.3	−	−	−	−	4.0	1,467	0	1,467	1,432.6	
5	124.41	24:00	0:00	6.1	−	−	−	−	−	1,696	0	1,696	1,532.9	
6	123.39	24:00	0:00	5.8	22.52	29.0	23	−	4.0	1,329	0	1,329	1,517.7	
7	127.30	24:00	0:00	5.5	−	−	−	−	−	1,229	0	1,229	1,496.1	
8	128.28	24:00	0:00	5.4	−	−	−	−	−	1,039	0	1,039	1,551.9	
9	125.98	24:00	0:00	5.1	21.84	32.6	22	−	−	692	0	692	1,562.1	
10	107.60	22:03	1:12	4.4	20.69	35.0	20	−	4.0	1,224	0	1,224	1,442.7	
11	127.44	24:00	0:00	4.8	−	−	−	−	−	1,579	0	1,579	1,505.0	
12	129.24	24:00	0:00	4.9	21.43	35.9	22	−	−	1,843	0	1,843	1,479.6	
13	126.38	24:00	0:00	5.0	20.03	33.0	20	−	−	791	0	791	1,630.7	
14	126.50	24:00	0:00	5.2	−	−	−	−	−	3	0	3	1,661.2	
15	125.00	24:00	0:00	5.4	−	−	−	−	4.0	421	0	421	1,498.6	
16	121.90	24:00	0:00	5.5	−	−	−	−	−	749	0	749	1,543.1	
17	124.70	24:00	0:00	5.3	21.35	32.5	22	−	−	571	0	571	1,532.9	
18	124.66	24:00	0:00	4.9	21.50	35.8	22	−	−	1,049	0	1,049	1,502.4	
19	122.42	24:00	0:00	5.1	10.62	38.7	11	−	−	1,778	0	1,778	1,404.6	
20	122.85	24:00	0:00	5.2	−	−	−	−	4.0	2,546	0	2,546	1,251.0	
21	117.76	23:00	1:00	5.2	−	−	−	−	−	2,922	0	2,922	1,187.5	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	2,551.6	501:03	2:12	113.3	170.69	−	173	−	20.0	26,161	0	26,161	31,186.5	
最大	129.2	24:00	1:12	6.9	22.52	38.7	23	−	4.0	2,922	−	2,922	1,661.2	
最小	101.1	22:03	0:00	4.4	10.62	29.0	11	−	4.0	3	−	3	1,187.5	
平均	121.51	23:51	1:06	5.4	18.97	33.7	19	−	4.0	1,246	−	1,246	1,417.6	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2022年 5月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	106.43	24:00	0:00	5.7	−	−	−	−	−	1,193	0	1,193	1,804.7	
2	107.81	24:00	0:00	5.8	11.28	29.1	11	−	−	1,397	0	1,397	1,837.7	
3	48.34	10:43	0:31	2.6	−	−	−	−	−	789	0	789	1,125.2	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	0:00	8:27	−	−	−	−	−	−	−	965	965	−	
25	45.79	10:32	13:02	3.5	10.96	30.7	11	−	−	2,336	1,958	4,294	697.2	
26	125.78	24:00	0:00	6.3	22.14	33.2	22	−	−	2,061	0	2,061	1,887.2	
27	125.38	24:00	0:00	6.4	−	−	−	−	−	1,328	0	1,328	1,963.4	
28	113.36	24:00	0:00	6.0	−	−	−	−	−	556	0	556	1,719.6	
29	114.24	24:00	0:00	5.8	−	−	−	−	−	742	0	742	1,639.6	
30	121.88	24:00	0:00	6.7	10.88	28.5	11	−	−	1,343	0	1,343	1,795.5	
31	127.34	24:00	0:00	6.1	−	−	−	−	−	1,648	0	1,648	1,966.0	
合計	1,036.35	213:15	22:00	54.9	55.26	−	55	−	0.0	13,393	2,923	16,316	16,436.1	
最大	127.34	24:00	13:02	6.7	22.14	33.2	22	−	−	2,336	1,958	4,294	1,966.0	
最小	45.79	0:00	0:00	2.6	10.88	28.5	11	−	−	556	0	556	697.2	
平均	103.64	21:19	7:20	5.5	13.82	30.9	14	−	−	1,339	1,462	1,483	1,494.2	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2022年 5月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	115,560	−	−	−	−	−	−	48	0	48	4	
2	106,030	−	−	−	−	−	−	51	1	52	14	
3	101,980	−	−	−	−	−	−	42	2	44	5	
4	94,870	−	−	−	−	−	−	42	1	43	3	
5	95,940	−	−	−	−	−	−	42	0	42	15	
6	100,030	−	−	−	−	−	−	54	1	55	17	
7	97,990	−	−	−	−	−	−	46	1	47	3	
8	99,090	−	−	−	−	−	−	33	0	33	4	
9	103,600	−	−	−	−	−	−	64	1	65	14	
10	100,170	−	−	−	−	−	−	31	1	32	10	
11	100,620	−	−	−	−	−	−	25	0	25	20	
12	115,120	−	−	−	−	−	−	58	1	59	15	
13	109,840	−	−	−	−	−	−	22	1	23	11	
14	109,550	−	−	−	−	−	−	19	0	19	4	
15	99,940	−	−	−	−	−	−	16	1	17	4	
16	103,480	−	−	−	234	−	−	22	1	23	12	
17	100,840	−	−	−	−	−	−	18	0	18	7	
18	105,990	−	−	−	−	−	−	32	1	33	22	
19	110,870	−	−	−	−	−	−	24	1	25	17	
20	109,380	−	−	−	−	−	−	21	1	22	17	
21	108,920	−	−	−	−	−	−	18	0	18	5	
22	107,000	−	−	−	−	−	374	16	2	18	4	
23	93,730	−	−	−	−	−	70	16	0	16	11	
24	103,080	−	−	−	−	−	−	16	1	17	7	
25	114,810	−	−	−	−	−	84	22	2	24	17	
26	116,560	−	−	−	−	−	−	38	1	39	22	
27	118,360	−	−	−	−	−	895	34	0	34	14	
28	110,110	−	−	−	−	−	−	29	2	31	6	
29	111,120	−	−	−	−	−	−	34	0	34	4	
30	116,100	−	−	−	−	−	−	46	1	47	8	
31	102,360	−	−	−	−	−	−	33	1	34	7	
合計	3,283,040	−	−	−	234	−	1,423	1,012	25	1,037	323	
最大	118,360	−	−	−	234	−	895	64	2	65	22	
最小	93,730	−	−	−	234	−	70	16	0	16	3	
平均	105,905	−	−	−	234	−	356	33	1	33	10	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2022年 5月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	55,554	22,790	41.0	226,080	407	1,630	−	5,000	−	4.3	−	99	----	1,088	600	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	50,226	20,790	41.4	226,080	450	1,550	77.9	4,400	−	4.8	5.2	96	----	879	550	
3	48,893	20,020	40.9	226,080	462	1,440	−	4,100	−	4.9	−	113	----	875	450	
4	43,185	16,730	38.7	226,080	524	1,490	−	4,300	−	5.5	−	101	----	879	360	
5	43,594	17,310	39.7	226,080	519	1,580	−	4,500	−	5.5	−	82	----	885	410	A系生物反応槽容量
6	47,763	19,090	40.0	255,660	535	1,690	−	4,800	0.28	5.0	7.3	95	----	888	440	1池1244m³
7	46,354	18,170	39.2	271,046	585	1,730	−	5,500	−	5.2	−	92	----	883	490	
8	46,414	18,190	39.2	272,309	587	1,780	−	5,300	−	5.1	−	90	----	877	520	
9	45,122	19,940	44.2	296,346	657	1,830	−	5,200	−	5.3	5.4	93	----	877	570	
10	44,703	18,080	40.4	246,660	552	1,800	−	5,200	−	5.3	4.7	92	----	879	630	
11	46,564	18,920	40.6	277,665	596	1,830	−	5,200	0.27	5.1	5.0	92	----	757	630	
12	51,742	21,470	41.5	266,050	514	1,860	−	5,200	−	4.6	5.2	82	----	1,150	600	
13	53,415	21,860	40.9	223,200	418	1,830	78.9	5,200	−	4.5	4.6	104	----	1,105	680	
14	55,265	23,060	41.7	210,240	380	1,720	−	5,000	−	4.3	−	91	----	1,382	800	
15	52,565	20,780	39.5	240,690	458	1,620	−	4,600	−	4.5	−	88	----	863	780	
16	50,064	19,680	39.3	276,528	552	1,650	−	4,800	−	4.8	4.4	87	----	874	680	
17	45,705	19,010	41.6	313,920	687	1,640	−	4,600	−	5.2	4.7	90	----	873	660	
18	49,986	18,630	37.3	226,080	452	1,650	−	5,200	0.35	4.8	4.7	90	----	874	600	
19	46,834	15,510	33.1	226,080	483	1,690	−	6,000	−	5.1	3.7	80	----	875	680	
20	49,186	15,380	31.3	226,080	460	1,650	79.5	5,800	−	4.9	2.5	102	----	867	810	
21	46,634	14,920	32.0	226,080	485	1,610	−	4,200	−	5.1	−	92	----	809	880	
22	50,355	15,160	30.1	266,241	529	1,580	−	4,700	−	4.7	−	96	----	757	680	
23	49,925	17,210	34.5	238,191	477	1,550	−	4,100	−	4.8	4.9	103	----	771	680	
24	52,835	18,220	34.5	254,068	481	1,570	−	4,200	−	4.5	4.6	111	----	750	680	
25	49,326	15,420	31.3	267,649	543	1,690	−	5,000	0.34	4.8	4.1	87	----	775	730	
26	49,906	15,180	30.4	303,776	609	1,700	−	5,100	−	4.8	3.8	83	----	744	760	
27	54,855	16,810	30.6	224,899	410	1,600	77.8	5,300	−	4.4	3.4	87	----	955	770	
28	51,542	15,720	30.5	234,316	455	1,480	−	4,900	−	4.6	−	97	----	737	700	
29	50,855	16,220	31.9	248,485	489	1,510	−	4,900	−	4.7	−	88	----	759	690	
30	50,025	16,120	32.2	263,910	528	1,500	−	4,700	−	4.8	3.8	91	----	812	720	
31	56,504	16,940	30.0	224,851	398	1,410	−	4,700	−	4.2	3.5	88	----	833	770	
合計	1,535,896	563,330	−	7,711,420	−	−	−	−	−	−	−	−	0	27,332	20,000	
最大	56,504	23,060	44.2	313,920	687	1,860	79.5	6,000	0.35	5.5	7.3	113	−	1,382	880	
最小	43,185	14,920	30.0	210,240	380	1,410	77.8	4,100	0.27	4.2	2.5	80	−	737	360	
平均	49,545	18,172	36.7	248,755	502	1,640	78.5	4,900	0.31	4.8	4.5	93	−	882	645	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2022年 5月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
最大	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
最小	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2022年 5月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	71,944	23,240	32.3	270,600	376	1,520	−	5,300	−	5.2	−	150	----	1,171	640	B系生物反応槽容量
2	62,546	20,740	33.2	255,120	408	1,480	79.6	5,300	−	6.0	4.4	150	----	1,140	900	1池3883m^3
3	55,814	20,520	36.8	247,200	443	1,460	−	4,900	−	6.7	−	150	----	1,072	830	
4	53,544	19,910	37.2	258,240	482	1,450	−	4,600	−	7.0	−	150	----	1,087	680	
5	52,164	19,410	37.2	279,300	535	1,430	−	4,600	−	7.1	−	130	----	1,092	680	
6	51,602	19,490	37.8	278,160	539	1,420	−	4,500	0.22	7.2	7.0	150	----	1,063	680	
7	52,729	19,790	37.5	254,220	482	1,400	−	4,400	−	7.1	−	170	----	1,080	655	
8	49,840	19,130	38.4	254,160	510	1,400	−	4,500	−	7.5	−	160	----	1,069	560	
9	56,314	20,260	36.0	295,200	524	1,410	−	4,500	−	6.6	7.2	160	----	1,090	605	
10	53,650	20,200	37.7	283,860	529	1,450	−	4,500	−	6.9	7.3	140	----	1,095	590	
11	53,662	19,660	36.6	271,860	507	1,450	−	4,700	0.24	6.9	7.7	160	----	1,100	575	
12	59,864	22,520	37.6	288,780	482	1,480	−	4,700	−	6.2	7.7	130	----	1,172	560	
13	63,397	21,390	33.7	255,120	402	1,430	81.3	5,000	−	5.9	8.2	170	----	1,257	480	
14	69,421	24,700	35.6	223,980	323	1,370	−	4,800	−	5.4	−	150	----	1,489	670	
15	60,487	21,800	36.0	256,140	423	1,460	−	4,800	−	6.2	−	140	----	1,115	640	
16	57,364	20,940	36.5	287,700	502	1,460	−	4,800	−	6.5	6.5	140	----	1,102	650	
17	53,844	20,320	37.7	262,080	487	1,490	−	4,700	−	6.9	7.0	150	----	1,120	630	
18	58,222	19,400	33.3	284,280	488	1,480	−	4,800	0.28	6.4	10.7	140	----	1,102	400	
19	56,825	16,510	29.1	287,100	505	1,480	−	5,500	−	6.6	7.4	130	----	1,135	490	
20	56,375	15,730	27.9	259,140	460	1,450	80.8	5,600	−	6.6	6.0	170	----	1,085	635	
21	49,472	13,620	27.5	268,020	542	1,400	−	6,000	−	7.5	−	180	----	1,087	600	
22	57,262	16,250	28.4	279,360	488	1,360	−	5,700	−	6.5	−	160	----	1,090	560	
23	49,861	15,970	32.0	231,660	465	1,370	−	5,500	−	7.5	7.0	160	----	1,035	520	
24	62,127	17,530	28.2	269,700	434	1,350	−	5,700	−	6.0	6.1	150	----	1,102	520	
25	58,848	17,170	29.2	320,940	545	1,380	−	5,800	0.30	6.3	6.8	150	----	1,145	490	
26	60,118	17,610	29.3	309,480	515	1,400	−	5,900	−	6.2	8.3	150	----	1,125	360	
27	68,740	20,400	29.7	242,520	353	1,390	78.4	5,700	−	5.4	7.6	150	----	1,108	400	
28	63,114	17,300	27.4	274,080	434	1,490	−	6,200	−	5.9	−	140	----	1,176	525	
29	65,368	17,740	27.1	273,420	418	1,480	−	6,100	−	5.7	−	150	----	1,115	645	
30	60,727	17,770	29.3	290,580	479	1,450	−	6,000	−	6.1	5.3	140	----	1,125	640	
31	67,138	19,620	29.2	223,440	333	1,410	−	5,600	−	5.6	5.5	140	----	1,176	670	
合計	1,812,383	596,640	−	8,335,440	−	−	−	−	−	−	−	−	0	34,920	18,480	
最大	71,944	24,700	38.4	320,940	545	1,520	81.3	6,200	0.30	7.5	10.7	180	−	1,489	900	
最小	49,472	13,620	27.1	223,440	323	1,350	78.4	4,400	0.22	5.2	4.4	130	−	1,035	360	
平均	58,464	19,246	32.9	268,885	460	1,430	80.0	5,200	0.26	6.4	7.0	150	−	1,126	596	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2022年 5月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	71,944	26,710	37.1	322,620	448	1,460	-	5,900	-	5.2	-	160	----	1,139	800	C系生物反応槽容量
2	62,545	22,410	35.8	319,440	511	1,420	79.9	6,100	-	6.0	4.1	160	----	1,110	800	1池3883m^3
3	55,814	20,380	36.5	331,320	594	1,460	-	6,000	-	6.7	-	160	----	1,088	750	
4	53,543	19,020	35.5	338,820	633	1,480	-	5,900	-	7.0	-	150	----	1,103	730	
5	52,164	18,600	35.7	339,240	650	1,470	-	5,800	-	7.1	-	140	----	1,108	720	
6	51,601	18,770	36.4	366,900	711	1,480	-	5,800	0.21	7.2	6.1	170	----	1,077	630	
7	52,729	19,040	36.1	351,540	667	1,450	-	5,900	-	7.1	-	170	----	1,050	630	
8	49,840	18,370	36.9	353,400	709	1,470	-	6,000	-	7.5	-	170	----	1,041	720	
9	56,314	20,060	35.6	382,020	678	1,460	-	5,900	-	6.6	5.2	160	----	1,060	685	
10	53,650	19,540	36.4	366,240	683	1,470	-	5,900	-	6.9	5.2	140	----	1,065	670	
11	53,662	19,420	36.2	335,700	626	1,430	-	6,000	0.24	6.9	5.4	170	----	1,070	655	
12	59,863	24,620	41.1	334,620	559	1,480	-	5,500	-	6.2	5.9	130	----	1,318	640	
13	63,396	22,630	35.7	257,880	407	1,370	80.2	5,900	-	5.9	5.9	200	----	1,223	560	
14	69,421	28,060	40.4	255,480	368	1,380	-	5,300	-	5.4	-	170	----	1,311	665	
15	60,487	21,840	36.1	317,220	524	1,460	-	5,800	-	6.2	-	180	----	1,085	640	
16	57,364	20,530	35.8	367,080	640	1,510	-	6,200	-	6.5	5.4	190	----	1,118	640	
17	53,843	19,790	36.8	349,680	649	1,540	-	6,400	-	6.9	5.5	180	----	1,090	635	
18	58,221	18,940	32.5	372,780	640	1,530	-	6,600	0.27	6.4	8.3	180	----	1,118	400	
19	56,825	15,830	27.9	384,360	676	1,490	-	7,500	-	6.6	5.3	140	----	1,105	530	
20	56,375	15,240	27.0	336,000	596	1,440	80.3	7,100	-	6.6	4.5	200	----	1,055	675	
21	49,472	13,190	26.7	346,260	700	1,490	-	6,900	-	7.5	-	110	----	1,103	640	
22	57,262	15,600	27.2	374,760	654	1,480	-	6,500	-	6.5	-	170	----	1,060	560	
23	49,860	14,170	28.4	253,140	508	1,440	-	5,500	-	7.5	6.4	180	----	1,165	600	
24	62,126	16,780	27.0	309,840	499	1,380	-	6,300	-	6.0	5.6	140	----	1,118	525	
25	58,847	15,270	25.9	357,480	607	1,550	-	6,500	0.27	6.3	5.4	160	----	1,115	640	
26	60,117	16,480	27.4	356,700	593	1,600	-	5,600	-	6.2	6.1	140	----	1,095	640	
27	68,739	19,000	27.6	261,060	380	1,410	78.2	5,400	-	5.4	5.5	160	----	1,212	640	
28	63,114	17,040	27.0	349,020	553	1,490	-	6,600	-	5.9	-	150	----	1,144	695	
29	65,367	17,440	26.7	357,300	547	1,480	-	6,500	-	5.7	-	170	----	1,085	840	
30	60,726	17,430	28.7	370,440	610	1,460	-	6,500	-	6.1	4.0	150	----	1,095	800	
31	67,137	18,900	28.2	295,680	440	1,390	-	6,000	-	5.6	4.8	170	----	1,144	710	
合計	1,812,368	591,100	-	10,414,020	-	-	-	-	-	-	-	-	0	34,670	20,465	
最大	71,944	28,060	41.1	384,360	711	1,600	80.3	7,500	0.27	7.5	8.3	200	-	1,318	840	
最小	49,472	13,190	25.9	253,140	368	1,370	78.2	5,300	0.21	5.2	4.0	110	-	1,041	400	
平均	58,463	19,068	32.6	335,936	575	1,470	79.7	6,100	0.25	6.4	5.5	160	-	1,118	660	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2022年 5月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	33,760	13,440	39.8	171,939	509	1,430	-	4,700	-	7.3	-	130	----	1,006	560	D系生物反応槽容量
2	28,240	11,290	40.0	167,519	593	1,400	78.8	4,500	-	8.7	6.1	110	----	922	450	1池3424m^3
3	27,680	11,050	39.9	180,618	653	1,350	-	4,400	-	8.9	-	120	----	905	360	嫌気槽864m3
4	28,930	11,530	39.9	182,523	631	1,330	-	4,200	-	8.5	-	110	----	976	360	好気槽2560m3
5	28,700	11,440	39.9	184,090	641	1,340	-	4,300	-	8.6	-	140	----	940	335	
6	29,820	11,920	40.0	182,274	611	1,370	-	4,400	0.29	8.3	8.5	110	----	915	330	
7	28,750	11,440	39.8	180,338	627	1,410	-	4,700	-	8.6	-	120	----	947	360	
8	29,610	11,820	39.9	183,887	621	1,420	-	4,800	-	8.3	-	120	----	930	360	
9	27,270	11,370	41.7	189,587	695	1,450	-	4,900	-	9.0	6.2	100	----	918	375	
10	30,440	12,130	39.8	192,236	632	1,480	-	5,100	-	8.1	11.3	120	----	1,022	225	
11	27,800	11,120	40.0	189,740	683	1,600	-	5,600	0.38	8.9	10.7	120	----	946	240	
12	38,210	15,230	39.9	187,352	490	1,490	-	4,700	-	8.2	12.6	130	702	880	280	
13	42,200	16,820	39.9	171,951	407	1,480	78.3	4,900	-	7.8	8.2	140	24	882	440	
14	47,460	18,940	39.9	156,262	329	1,520	-	5,100	-	6.9	-	140	----	1,064	560	
15	36,090	14,400	39.9	190,794	529	1,610	-	5,400	-	9.1	-	130	----	897	570	
16	34,980	13,980	40.0	194,784	557	1,580	-	5,300	-	9.4	5.4	110	----	954	660	
17	34,230	13,640	39.8	196,145	573	1,540	-	5,000	-	9.6	4.7	120	----	974	780	
18	28,040	11,530	41.1	176,440	629	1,530	-	5,500	0.31	8.8	3.1	110	285	969	800	
19	29,080	9,970	34.3	179,009	616	1,580	-	5,600	-	8.5	3.1	120	----	998	810	
20	28,480	9,890	34.7	172,835	607	1,550	77.8	5,700	-	8.7	4.0	110	----	982	605	
21	28,110	9,810	34.9	172,557	614	1,560	-	5,800	-	8.8	-	110	----	928	640	
22	29,230	9,820	33.6	171,081	585	1,510	-	5,800	-	8.4	-	120	----	896	560	
23	31,060	10,080	32.5	155,022	499	1,530	-	6,000	-	7.9	4.1	100	----	980	560	
24	30,890	9,610	31.1	170,010	550	1,600	-	6,600	-	8.0	3.9	110	----	945	560	
25	31,320	9,580	30.6	166,758	532	1,660	-	7,000	0.34	7.9	2.9	87	----	877	740	
26	30,510	9,870	32.4	165,703	543	1,580	-	6,400	-	8.1	2.8	92	----	907	800	
27	33,040	10,290	31.1	145,271	440	1,450	77.1	5,800	-	7.5	3.3	88	----	1,035	685	
28	28,040	9,620	34.3	145,238	518	1,360	-	5,000	-	8.8	-	99	----	954	420	
29	28,240	9,620	34.1	147,977	524	1,320	-	4,900	-	8.7	-	120	----	939	350	
30	29,700	9,810	33.0	162,072	546	1,310	-	5,000	-	8.3	7.2	100	----	907	320	
31	31,100	9,780	31.4	139,902	450	1,390	-	5,400	-	7.9	7.2	110	----	1,030	320	
合計	971,010	360,840	-	5,371,914	-	-	-	-	-	-	-	-	1,011	29,425	15,415	
最大	47,460	18,940	41.7	196,145	695	1,660	78.8	7,000	0.38	9.6	12.6	140	702	1,064	810	
最小	27,270	9,580	30.6	139,902	329	1,310	77.1	4,200	0.29	6.9	2.8	87	24	877	225	
平均	31,323	11,640	37.2	173,288	553	1,480	78.0	5,200	0.33	8.4	6.1	110	337	949	497	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2022年 5月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	46,000	18,310	39.8	188,741	410	1,400	-	4,800	-	7.1	-	130	----	905	880	E系生物反応槽容量
2	38,920	15,540	39.9	183,455	471	1,350	77.5	4,600	-	8.4	4.9	120	----	966	715	1池3424m³
3	37,500	14,980	39.9	199,386	532	1,320	-	4,400	-	8.8	-	120	----	927	510	嫌気槽864m3
4	38,770	15,450	39.9	201,929	521	1,320	-	4,400	-	8.5	-	120	----	929	480	好気槽2560m3
5	38,550	15,360	39.8	203,761	529	1,360	-	4,500	-	8.5	-	150	----	939	455	
6	40,040	15,980	39.9	201,685	504	1,410	-	4,800	0.28	8.2	7.8	100	----	967	450	
7	38,700	15,410	39.8	199,398	515	1,460	-	5,200	-	8.5	-	120	----	909	480	
8	40,440	16,140	39.9	203,070	502	1,500	-	5,200	-	8.1	-	120	----	868	480	
9	38,890	15,530	39.9	205,009	527	1,560	-	5,500	-	8.5	6.3	92	----	892	535	
10	41,580	16,550	39.8	201,127	484	1,570	-	5,500	-	7.9	4.9	120	----	937	685	
11	37,980	15,160	39.9	198,627	523	1,620	-	5,600	0.39	8.7	5.3	120	----	947	655	
12	42,810	17,040	39.8	187,537	438	1,600	-	5,400	-	7.7	5.5	120	----	896	640	
13	42,240	16,840	39.9	167,238	396	1,620	78.9	5,600	-	7.8	6.2	150	----	999	560	
14	48,240	19,170	39.7	153,765	319	1,580	-	5,400	-	6.8	-	150	----	1,150	720	
15	34,660	13,810	39.8	189,427	547	1,670	-	5,600	-	9.5	-	130	----	1,019	730	
16	33,570	13,400	39.9	192,052	572	1,590	-	5,300	-	9.8	4.4	120	----	865	820	
17	32,990	13,140	39.8	190,760	578	1,490	-	5,200	-	10.0	4.2	110	----	923	820	
18	34,420	13,630	39.6	185,947	540	1,420	-	5,600	0.31	9.5	5.1	110	284	948	600	
19	37,260	11,760	31.6	197,546	530	1,430	-	6,500	-	8.8	3.9	120	----	942	665	
20	37,400	11,190	29.9	205,044	548	1,440	79.6	6,500	-	8.8	3.9	110	----	906	675	
21	36,950	11,020	29.8	204,267	553	1,460	-	5,600	-	8.9	-	120	----	901	640	
22	38,380	11,430	29.8	202,177	527	1,430	-	5,500	-	8.6	-	120	----	944	640	
23	41,260	12,360	30.0	181,976	441	1,420	-	5,700	-	8.0	4.6	110	----	1,068	640	
24	41,100	12,330	30.0	202,305	492	1,500	-	5,800	-	8.0	4.8	110	----	969	640	
25	41,590	12,400	29.8	199,743	480	1,560	-	6,000	0.36	7.9	3.9	96	----	924	800	
26	40,990	12,240	29.9	198,352	484	1,540	-	5,800	-	8.0	3.9	110	----	889	800	
27	44,300	12,990	29.3	172,555	390	1,430	76.9	5,800	-	7.4	3.9	110	----	1,011	750	
28	37,590	11,180	29.7	173,114	461	1,420	-	6,200	-	8.7	-	100	----	955	575	
29	37,790	11,270	29.8	176,917	468	1,370	-	5,800	-	8.7	-	120	----	923	515	
30	39,860	11,920	29.9	194,833	489	1,330	-	5,700	-	8.2	5.3	110	----	936	520	
31	42,350	12,680	29.9	166,663	394	1,330	-	5,700	-	7.8	5.5	130	----	977	510	
合計	1,223,120	436,210	-	5,928,406	-	-	-	-	-	-	-	-	284	29,331	19,585	
最大	48,240	19,170	39.9	205,044	578	1,670	79.6	6,500	0.39	10.0	7.8	150	284	1,150	880	
最小	32,990	11,020	29.3	153,765	319	1,320	76.9	4,400	0.28	6.8	3.9	92	284	865	450	
平均	39,455	14,071	35.7	191,239	485	1,470	78.2	5,500	0.34	8.4	5.0	120	284	946	632	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2022年 5月度　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ量)	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	t	m³	t	t	
1	1,008	0.71	7.14	714	−	−	206	0.95	1.96	196	−	−	
2	918	0.70	6.42	642	−	−	118	0.95	1.12	112	−	−	
3	1,076	0.73	7.85	785	−	−	125	0.94	1.18	118	−	−	
4	964	0.69	6.69	669	−	−	114	0.95	1.08	108	−	−	
5	944	0.69	6.49	649	−	−	95	0.91	0.86	86	−	−	
6	1,010	0.73	7.39	739	−	−	107	0.91	0.97	97	−	−	
7	962	0.70	6.69	669	−	−	112	0.96	1.08	108	−	−	
8	970	0.72	6.95	695	−	−	119	0.95	1.13	113	−	−	
9	979	0.69	6.77	677	−	−	128	0.98	1.25	125	−	−	
10	1,039	0.73	7.60	760	−	−	188	0.95	1.79	179	−	−	
11	1,094	0.67	7.31	731	−	−	244	0.95	2.32	232	−	−	
12	1,057	0.73	7.75	775	−	−	231	0.95	2.19	219	−	−	
13	1,095	0.74	8.11	811	−	−	347	0.96	3.33	333	−	−	
14	998	0.69	6.90	690	−	−	245	0.95	2.33	233	−	−	
15	969	0.69	6.69	669	−	−	268	0.94	2.52	252	−	−	
16	885	0.64	5.62	562	−	−	135	0.96	1.30	130	−	−	
17	922	0.67	6.19	619	−	−	173	0.96	1.66	166	−	−	
18	916	0.70	6.37	637	−	−	166	0.95	1.58	158	−	−	
19	921	0.75	6.88	688	−	−	171	0.96	1.64	164	−	−	
20	926	0.66	6.131	613	−	−	176	0.97	1.371	137	−	−	
21	926	0.72	6.65	665	−	−	176	0.94	1.65	165	−	−	
22	916	0.67	6.15	615	−	−	167	0.95	1.59	159	−	−	
23	797	0.80	6.37	637	−	−	347	0.97	3.37	337	−	−	
24	871	0.90	7.88	788	−	−	258	0.98	2.53	253	−	−	
25	888	1.25	11.14	1114	−	−	188	0.97	1.82	182	−	−	
26	838	0.81	6.78	678	−	−	138	0.93	1.28	128	−	−	
27	893	0.82	7.33	733	−	−	195	0.94	1.83	183	−	−	
28	949	0.82	7.813	781	−	−	247	1.03	2.54	254	−	−	
29	832	0.80	6.68	668	−	−	130	0.97	1.26	126	−	−	
30	814	0.79	6.43	643	−	−	115	0.96	1.10	110	−	−	
31	1,014	0.87	8.80	880	−	−	314	0.96	3.01	301	−	−	
合計	29,391	−	219.96	21996	0.00	0.00	5,743	−	54.64	5464	−	−	
最大	1,095	1.25	11.14	1114	−	−	347	1.03	3.37	337	−	−	
最小	797	0.64	5.62	562	−	−	95	0.91	0.86	86	−	−	
平均	948	0.75	7.10	710	−	−	185	0.95	1.76	176	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2022年 5月度　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備 考	日
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ	脱水ケーキ	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ	脱水ケーキ	汚泥量	濃度	固形物量		
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量	(受入れ量)	(受入れ固形物量)		濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量	(受入れ量)	(受入れ固形物量)					
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t		
1	−	−	−	−	−	−	802	−	0.65	−	5.2	5.2	518	−	−	155	0.73	1.1		1
2	−	−	−	−	−	−	800	−	0.66	−	5.3	5.3	530	−	−	155	0.74	1.1		2
3	−	−	−	−	−	−	951	−	0.70	−	6.7	6.7	667	−	−	155	0.77	1.2		3
4	−	−	−	−	−	−	850	−	0.66	−	5.6	5.6	561	−	−	155	0.74	1.1		4
5	−	−	−	−	−	−	849	−	0.66	−	5.6	5.6	563	−	−	155	0.66	1.0		5
6	−	−	−	−	−	−	903	−	0.71	−	6.4	6.4	642	−	−	155	0.71	1.1		6
7	−	−	−	−	−	−	850	−	0.66	−	5.6	5.6	561	−	−	155	0.73	1.1		7
8	−	−	−	−	−	−	851	−	0.68	−	5.8	5.8	582	−	−	155	0.74	1.1		8
9	−	−	−	−	−	−	851	−	0.65	−	5.5	5.5	552	−	−	155	0.70	1.1		9
10	−	−	−	−	−	−	851	−	0.68	−	5.8	5.8	581	−	−	155	0.75	1.2		10
11	−	−	−	−	−	−	850	−	0.59	−	5.0	5.0	499	−	−	155	0.68	1.1		11
12	−	−	−	−	−	−	826	−	0.67	−	5.6	5.6	556	−	−	155	0.74	1.2		12
13	−	−	−	−	−	−	748	−	0.64	−	4.8	4.8	478	−	−	155	0.72	1.1		13
14	−	−	−	−	−	−	753	−	0.61	−	4.6	4.6	457	−	−	155	0.70	1.1		14
15	−	−	−	−	−	−	701	−	0.59	−	4.2	4.2	417	−	−	85	0.76	0.7		15
16	−	−	−	−	−	−	750	−	0.58	−	4.3	4.3	432	−	−	155	0.58	0.9		16
17	−	−	−	−	−	−	749	−	0.60	−	4.5	4.5	453	−	−	85	0.60	0.5		17
18	−	−	−	−	−	−	750	−	0.64	−	4.8	4.8	479	−	−	−	−	−		18
19	−	−	−	−	−	−	750	−	0.70	−	5.2	5.2	524	−	−	−	−	−		19
20	−	−	−	−	−	−	750	−	0.63	−	4.8	4.8	476	−	−	−	−	−		20
21	−	−	−	−	−	−	750	−	0.67	−	5.0	5.0	500	−	−	−	−	−		21
22	−	−	−	−	−	−	749	−	0.61	−	4.6	4.6	456	−	−	−	−	−		22
23	−	−	−	−	−	−	450	−	0.67	−	3.0	3.0	300	−	−	−	−	−		23
24	−	−	−	−	−	−	613	1.06	0.74	2.7	2.7	5.4	535	−	−	−	−	−		24
25	−	−	−	−	−	−	700	1.33	−	9.3	−	9.3	932	−	−	−	−	−		25
26	−	−	−	−	−	−	700	0.79	−	5.5	−	5.5	550	−	−	−	−	−		26
27	−	−	−	−	−	−	698	0.79	−	5.5	−	5.5	550	−	−	−	−	−		27
28	−	−	−	−	−	−	702	0.75	−	5.3	−	5.3	527.3	−	−	−	−	−		28
29	−	−	−	−	−	−	702	0.77	−	5.4	−	5.4	542	−	−	−	−	−		29
30	−	−	−	−	−	−	699	0.76	−	5.3	−	5.3	533	−	−	−	−	−		30
31	−	−	−	−	−	−	700	0.83	−	5.8	−	5.8	579	−	−	−	−	−		31
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	23648	−	−	44.8	120.5	165.3	16532	−	−	2495	−	17.70		合計
最大	−	−	−	−	−	−	951	1.33	0.74	9.3	6.7	9.3	932	−	−	155	0.77	1.2		最大
最小	−	−	−	−	−	−	450	0.75	0.58	2.7	2.7	3.0	300	−	−	85	0.58	0.5		最小
平均	−	−	−	−	−	−	763	0.19	0.65	5.6	5.0	5.3	533	−	−	147	0.71	1.0		平均

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2022年 5月度　No.5-3

スクリュープレス脱水機													備考
濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄	
汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
302	7.2	96.9	32	7.2	77.4	–	–	327	3.5	216.0	0.92	–	
264	7.0	96.8	32	7.0	78.3	–	–	290	3.4	216.0	1.01	–	
760	21.7	97.0	97	21.7	77.7	–	–	799	3.5	588.5	1.03	–	
776	19.4	97.5	88	19.4	77.9	–	–	738	3.8	595.0	1.22	–	
922	22.5	97.4	98	22.5	77.0	–	–	774	3.3	654.5	1.10	–	
985	23.3	97.6	108	23.3	78.5	–	–	895	3.8	755.5	1.29	–	
917	23.9	97.4	102	23.9	76.5	–	–	895	3.7	739.5	1.23	–	
854	24.6	97.0	102	24.6	75.9	–	–	871	3.4	688.0	1.06	–	
822	21.6	97.3	92	21.6	76.4	–	–	799	3.6	594.0	1.08	–	
941	24.1	97.4	101	24.1	76.2	–	–	932	3.8	609.0	1.00	–	
797	20.5	97.4	91	20.5	77.5	–	–	811	3.9	369.5	0.71	–	
929	23.8	97.4	100	23.8	76.1	–	–	895	3.7	525.0	0.88	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9,269	239.6	–	1,042	239.5	–	–	–	9,027	–	6,550.50	–	0	
985	24.6	97.6	108	24.6	78.5	–	–	932	3.9	755.5	1.29	–	
264	7.0	96.8	32	7.0	75.9	–	–	290	3.3	216.0	0.71	–	
772	20.0	97.4	87	20.0	77.0	–	–	752	3.8	545.9	1.09	–	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2022年 5月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	11:13	−	−	−	−	−	−	−	754	754	−	
19	8.84	2:58	20:09	1.4	11.04	36.6	11	−	−	1,739	2,100	3,839	148.6	
20	98.67	24:00	0:00	4.3	−	−	−	−	−	1,952	0	1,952	1,621.8	
21	99.17	24:00	0:00	3.9	−	−	−	−	8.0	1,605	0	1,605	1,595.1	
22	99.37	24:00	0:00	3.9	−	−	−	−	−	963	0	963	1,673.9	
23	100.15	24:00	0:00	3.9	21.57	29.7	21	−	−	1,833	0	1,833	1,546.9	
24	100.28	24:00	0:00	4.5	−	−	−	−	−	547	0	547	1,652.3	
25	100.33	24:00	0:00	4.8	10.82	32.6	11	−	−	1,003	0	1,003	1,948.2	
26	100.23	24:00	0:00	4.6	−	−	−	−	−	621	0	621	1,672.6	
27	97.23	24:00	0:00	4.6	−	−	−	−	−	710	0	710	1,639.6	
28	90.06	24:00	0:00	4.2	−	−	−	−	−	1,240	0	1,240	1,494.8	
29	95.20	24:00	0:00	4.6	−	−	−	−	−	163	−	163	1,663.7	
30	53.37	13:57	0:31	2.0	10.79	33.3	11	−	−	317	−	317	1,094.7	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	1,042.90	10.70	31:53	46.7	54.22	132.2	54	−	8.0	12,693	2,854	15,547	17,752.2	
最大	100.33	1.00	20:09	4.8	21.57	36.6	21	−	8.0	1,952	2,100	3,839	1,948.2	
最小	8.84	0.12	0:00	1.4	10.79	29.7	11	−	8.0	163	0	163	148.6	
平均	86.91	0.89	10:37	3.89	13.56	32.4	13.50	−	8.00	1,058	1,427	1,195.92	1,479.4	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2022年 5月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	853	−			853	151.9	−			151.9	5.6	−			5.6
2	763	−			763	110.3	−			110.3	4.7	−			4.7
3	921	−			921	141.8	−			141.8	6.2	−			6.2
4	809	−			809	107.6	−			107.6	4.8	−			4.8
5	789	−			789	120.9	−			120.9	4.8	−			4.8
6	855	−			855	130.2	−			130.2	5.6	−			5.6
7	807	−			807	121.6	−			121.6	4.9	−			4.9
8	815	−			815	125.7	−			125.7	5.0	−			5.0
9	824	−			824	124.8	−			124.8	5.1	−			5.1
10	884	−			884	137.1	−			137.1	5.6	−			5.6
11	939	−			939	127.2	−			127.2	5.7	−			5.7
12	902	−			902	146.2	−			146.2	5.9	−			5.9
13	940	−			940	186.4	−			186.4	6.6	−			6.6
14	843	−			843	120.4	−			120.4	4.9	−			4.9
15	884	−			884	127.5	−			127.5	5.5	−			5.5
16	730	−			730	105.4	−			105.4	4.2	−			4.2
17	837	−			837	121.4	−			121.4	5.1	−			5.1
18	916	−			916	158.9	−			158.9	5.7	−			5.7
19	921	−			921	175.9	−			175.9	6.3	−			6.3
20	926	−			926	134.8	−			134.8	5.8	−			5.8
21	926	−			926	147.9	−			147.9	5.8	−			5.8
22	916	−			916	151.3	−			151.3	5.3	−			5.3
23	797	−			797	138.8	−			138.8	5.7	−			5.7
24	871	−			871	162.1	−			162.1	7.1	−			7.1
25	888	−			888	224.5	−			224.5	10.1	−			10.1
26	838	−			838	138.3	−			138.3	5.9	−			5.9
27	893	−			893	149.1	−			149.1	6.5	−			6.5
28	949	−			949	191.8	−			191.8	7.1	−			7.1
29	832	−			832	145.8	−			145.8	5.8	−			5.8
30	814	−			814	160.4	−			160.4	5.6	−			5.6
31	1,014	−			1,014	200.8	−			200.8	7.9	−			7.9
合計	26,896	0			26,896	4,486.8	0.0			4,487	180.8	0.0			180.8
最大	1,014	0			1,014	224.5	0.0			224.5	10.1	0.0			10.1
最小	730	0			730	105.4	0.0			105.4	4.2	0.0			4.2
平均	868	0			868	144.7	0.0			144.7	5.8	0.0			5.8

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2022年 5月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.70	3.7	94.1	−			93.3	1,276	−			1,276	0.10	−			0.10	
2	0.69	4.3	90.1	−			88.7	1,160	−			1,160	0.11	−			0.10	
3	0.72	4.4	94.1	−			93.9	1,334	−			1,334	0.10	−			0.10	
4	0.69	4.5	86.2	−			85.7	1,102	−			1,102	0.09	−			0.09	
5	0.69	4.0	87.7	−			88.9	1,262	−			1,262	0.11	−			0.11	
6	0.74	4.3	88.5	−			88.9	1,204	−			1,204	0.10	−			0.10	
7	0.69	4.1	88.9	−			87.5	1,334	−			1,334	0.11	−			0.11	
8	0.71	4.0	86.9	−			86.2	1,407	−			1,407	0.12	−			0.12	
9	0.69	4.1	90.2	−			89.5	1,305	−			1,305	0.11	−			0.11	
10	0.73	4.1	87.3	−			86.2	1,349	−			1,349	0.11	−			0.11	
11	0.67	4.5	91.0	−			90.5	1,421	−			1,421	0.10	−			0.10	
12	0.73	4.0	89.7	−			89.4	1,378	−			1,378	0.11	−			0.11	
13	0.74	3.5	94.6	−			94.3	1,436	−			1,436	0.11	−			0.11	
14	0.69	4.1	85.1	−			84.5	1,305	−			1,305	0.11	−			0.11	
15	0.68	4.3	91.2	−			91.7	1,349	−			1,349	0.11	−			0.11	
16	0.65	4.0	89.5	−			89.4	1,102	−			1,102	0.10	−			0.10	
17	0.68	4.2	88.7	−			89.5	1,276	−			1,276	0.11	−			0.11	
18	0.70	3.6	88.2	−			89.1	1,392	−			1,392	0.11	−			0.10	
19	0.75	3.6	91.4	−			91.3	1,349	−			1,349	0.10	−			0.10	
20	0.70	4.3	89.0	−			89.2	1,378	−			1,378	0.10	−			0.10	
21	0.72	3.9	87.2	−			86.6	1,421	−			1,421	0.11	−			0.11	
22	0.67	3.5	86.3	−			86.9	1,421	−			1,421	0.11	−			0.11	
23	0.80	4.1	89.7	−			89.1	1,233	−			1,233	0.11	−			0.11	
24	0.90	4.4	91.0	−			91.0	1,407	−			1,407	0.11	−			0.11	
25	1.25	4.5	91.0	−			91.0	1,262	−			1,262	0.10	−			0.10	
26	0.81	4.3	87.6	−			86.8	1,204	−			1,204	0.10	−			0.10	
27	0.82	4.4	88.8	−			89.0	1,291	−			1,291	0.10	−			0.10	
28	0.82	3.7	91.2	−			91.0	1,392	−			1,392	0.10	−			0.10	
29	0.80	4.0	87.6	−			86.6	1,189	−			1,189	0.10	−			0.10	
30	0.79	3.5	87.3	−			87.5	1,189	−			1,189	0.10	−			0.10	
31	0.87	4.0	89.9	−			89.8	1,494	−			1,494	0.10	−			0.10	
合計	−	−	−	−	−	−	−	40,615	0			40,615	−	−	−	−	−	
最大	1.25	4.5	94.6	0.0			94.3	1,494	0			1,494	0.12	0.00			0.12	
最小	0.65	3.5	85.1	0.0			84.5	1,102	0			1,102	0.09	0.00			0.09	
平均	0.75	4.0	89.3	0.0			89.2	1,310	0			1,310	0.10	0.00			0.10	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2022年 5月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤	脱水ケーキ	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率		(ポリ鉄)	搬出量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t	
1	1,602	43.5	97.2	184	43.5	76.3	767	0.69	−	−	2,929	6.6	−	−		
2	1,753	44.8	97.4	191	44.8	76.5	778	0.69	−	−	3,205	7.1	−	−		
3	1,510	38.3	97.5	166	38.3	76.9	748	0.78	−	−	2,523	6.6	−	−		
4	1,058	25.0	97.4	114	25.0	78.0	564	0.83	−	−	2,074	7.6	−	−		
5	1,162	26.2	97.7	121	26.2	78.4	628	0.93	−	−	2,639	9.8	−	−		
6	1,217	29.0	97.6	129	29.0	77.5	633	0.87	−	−	2,683	9.2	−	−		
7	1,160	26.4	97.4	121	26.4	78.2	629	0.84	−	−	2,436	8.1	−	−		
8	1,349	30.1	97.8	138	30.1	78.2	715	0.95	−	−	3,002	9.9	−	−		
9	1,221	28.9	97.6	128	28.9	77.4	635	0.87	−	−	2,567	8.8	−	−		
10	1,013	23.7	97.3	107	23.7	77.8	544	0.80	−	−	2,030	7.4	−	−		
11	1,058	25.0	97.3	119	25.0	79.0	634	0.90	−	−	2,364	8.4	−	−		
12	1,098	27.4	97.4	128	27.4	78.5	727	1.02	−	−	2,712	9.5	−	−		
13	1,156	30.4	97.1	133	30.4	77.2	755	0.89	−	−	2,712	8.0	−	−		
14	1,100	29.2	97.3	124	29.2	76.4	500	0.66	−	−	2,248	7.5	−	−		
15	1,077	28.3	97.1	122	28.3	76.7	486	0.63	−	−	1,987	6.5	−	−		
16	1,209	28.4	97.5	124	28.4	77.1	554	0.73	−	−	2,407	7.9	−	−		
17	1,187	28.7	97.4	127	28.7	77.4	586	0.77	−	−	2,422	7.9	−	−		
18	1,117	28.3	97.4	129	28.3	78.0	613	0.85	−	−	2,436	8.5	−	−		
19	1,162	26.7	97.4	125	26.7	78.6	648	0.87	−	−	2,784	9.3	−	−		
20	1,023	19.3	97.3	92	19.3	79.1	635	0.91	−	−	2,581	9.2	−	−		
21	1,226	26.8	97.8	131	26.8	79.5	750	1.12	−	−	2,944	11.0	−	−		
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
25	980	14.9	97.5	71	14.9	79.0	620	1.01	−	−	2,697	11.0	−	−		
26	1,391	27.5	97.8	127	27.5	78.3	687	0.89	−	−	3,161	10.3	−	−		
27	1,309	29.5	97.7	128	29.5	76.9	598	0.80	−	−	2,944	9.9	−	−		
28	1,262	28.5	97.7	121	28.5	76.4	425	0.59	−	−	2,581	8.9	−	−		
29	1,365	30.0	97.7	130	30.0	76.9	439	0.56	−	−	2,871	9.1	−	−		
30	1,077	19.4	97.6	88	19.4	78.0	379	0.58	−	−	2,335	9.0	−	−		
31	1,281	33.1	97.3	146	33.1	77.4	585	0.68	−	−	2,770	8.0	−	−		
合計	34,123	797.3	−	3,562	797.6	−	17,256	−	−	−	73,037	−	0	0		
最大	1,753	44.8	97.8	191	44.8	79.5	778	1.12	−	−	3,205	11.0	−	−		
最小	980	14.9	97.1	71	14.9	76.3	379	0.56	−	−	1,987	6.5	−	−		
平均	1,219	28.5	97.7	127	28.5	77.6	616	0.80	−	−	2,608	6.6	−	−		

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2022年 5月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	1187	3.8	44.7	585.0	3.5	20.5	295.0	4.2	12.4	155	4.0	6.2	152	3.7	5.6	
2	1215	3.7	45.0	665.0	3.4	22.5	318.4	4.1	12.9	121	4.0	4.9	110	4.3	4.7	
3	1063	3.6	38.4	564.0	3.1	17.7	279.0	4.1	11.3	78	4.1	3.2	142	4.4	6.2	
4	795	3.4	27.3	371.0	2.6	9.6	242.2	4.1	9.9	75	4.0	3.0	108	4.5	4.8	
5	843	3.2	26.9	399.0	2.3	9.3	247.6	4.0	9.8	75	4.0	3.0	121	4.0	4.8	
6	893	3.3	29.1	446.0	2.5	11.0	241.2	3.9	9.5	76	4.0	3.0	130	4.3	5.6	
7	926	3.2	29.9	424.0	2.4	10.0	255.3	3.9	10.0	125	4.0	5.0	122	4.1	4.9	
8	976	3.1	30.3	500.0	2.3	11.3	262.0	3.9	10.3	89	4.1	3.7	126	4.0	5.0	
9	912	3.2	29.3	407.0	2.3	9.4	265.1	3.9	10.3	115	3.9	4.5	125	4.1	5.1	
10	836	3.3	27.2	327.0	2.1	6.8	272.8	4.0	10.8	99	4.1	4.0	137	4.1	5.6	
11	806	3.5	28.2	304.0	2.4	7.2	253.3	4.1	10.5	122	3.9	4.8	127	4.5	5.7	
12	853	3.3	28.4	365.0	2.4	8.8	258.0	4.0	10.3	84	4.1	3.4	146	4.0	5.9	
13	989	3.4	34.0	413.0	2.9	12.1	254.0	3.9	9.9	136	4.0	5.4	186	3.5	6.6	
14	959	3.5	33.3	421.0	2.8	11.7	282.8	4.0	11.3	135	4.0	5.4	120	4.1	4.9	
15	915	3.7	33.9	366.0	3.2	11.6	271.9	3.9	10.7	150	4.1	6.1	128	4.3	5.5	
16	1015	3.4	34.1	448.0	2.7	12.1	281.6	3.8	10.7	180	4.0	7.1	105	4.0	4.2	
17	1008	3.5	34.8	444.0	2.7	12.2	262.0	3.9	10.3	181	4.0	7.2	121	4.2	5.1	
18	1129	3.3	37.7	588.0	2.9	16.9	193.8	3.8	7.4	188	4.1	7.7	159	3.6	5.7	
19	1074	3.2	34.4	417.0	2.5	10.2	290.6	3.5	10.3	190	4.0	7.6	176	3.6	6.3	
20	1174	3.6	42.4	488.0	3.2	15.8	396.4	3.6	14.3	155	4.2	6.5	135	4.3	5.8	
21	1265	3.5	43.8	662.0	3.1	20.7	306.5	3.7	11.2	148	4.1	6.1	148	3.9	5.8	
22	876	3.4	29.8	331.0	2.7	8.8	249.0	3.9	9.7	144	4.2	6.0	151	3.5	5.3	
23	817	3.7	30.1	290.0	3.2	9.2	228.3	3.8	8.6	160	4.2	6.6	139	4.1	5.7	
24	852	3.6	30.7	281.0	2.9	8.2	241.2	3.6	8.8	168	3.9	6.6	162	4.4	7.1	
25	1223	3.5	42.6	480.0	2.7	12.8	271.3	3.8	10.2	247	3.9	9.5	225	4.5	10.1	
26	1390	3.2	45.1	794.0	2.8	21.8	241.6	3.8	9.2	216	3.8	8.2	138	4.3	5.9	
27	1509	3.6	54.1	903.0	3.4	31.0	264.5	3.6	9.4	192	3.8	7.2	149	4.4	6.5	
28	1371	3.6	49.8	759.0	3.5	26.6	289.0	3.8	11.0	131	3.9	5.1	192	3.7	7.1	
29	1725	3.2	55.5	1130.0	3.0	33.3	339.8	3.6	12.3	109	3.8	4.1	146	4.0	5.8	
30	927	2.8	26.0	359.0	1.4	5.1	314.9	3.7	11.7	92	3.9	3.6	160	3.5	5.6	
31	1005	3.4	34.6	383.0	3.0	11.5	318.5	3.5	11.2	103	3.9	4.0	201	4.0	7.9	
合計	32529	−	1111.8	15314.0	−	436	8487.6	−	326.2	4,240.53	−	169.1	4487	−	180.8	
最大	1725	−	55.5	1130.0	3.5	33	396.4	4.2	14.3	247.28	4.2	9.5	225	4.5	10.1	
最小	795	−	26.0	281.0	1.4	5	193.8	3.5	7.4	74.59	3.8	3.0	105	3.5	4.2	
平均	1049	3.4	36.0	494.0	2.8	14	273.8	3.8	10.5	136.80	4.0	5.5	145	4.0	5.8	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2022年 5月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	222.15	76.3	82.3	52.6	115.72	76.3	82.3	27.4	106.43	76.3	82.3	25.2	−	−	−	−	
2	216.92	76.5	82.9	51.0	109.11	76.5	82.9	25.6	107.81	76.5	82.9	25.3	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月平均(average関数使用)にて補完しています
3	149.39	76.9	82.3	34.5	101.05	76.9	82.3	23.3	48.34	76.9	82.3	11.2	−	−	−	−	
4	119.95	78.0	82.3	26.4	119.95	78.0	82.3	26.4	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	124.41	78.4	82.3	26.9	124.41	78.4	82.3	26.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	123.39	77.5	81.9	27.8	123.39	77.5	81.9	27.8	−	−	−	−	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日は月平均(average関数使用)にてデータを補完しています
7	127.30	78.2	82.3	27.8	127.30	78.2	82.3	27.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	128.28	78.2	82.3	28.0	128.28	78.2	82.3	28.0	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	125.98	77.4	83.3	28.5	125.98	77.4	83.3	28.5	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	107.60	77.8	84.3	23.9	107.60	77.8	84.3	23.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	127.44	79.0	83.9	26.8	127.44	79.0	83.9	26.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	129.24	78.5	82.3	27.8	129.24	78.5	82.3	27.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	126.38	77.2	83.6	28.8	126.38	77.2	83.6	28.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	126.50	76.4	82.3	29.9	126.50	76.4	82.3	29.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	125.00	76.7	82.3	29.1	125.00	76.7	82.3	29.1	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	121.90	77.1	82.9	27.9	121.90	77.1	82.9	27.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	124.70	77.4	83.2	28.2	124.70	77.4	83.2	28.2	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	124.66	78.0	82.7	27.4	124.66	78.0	82.7	27.4	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	131.26	78.6	82.1	28.1	122.42	78.6	82.1	26.2	−	−	−	−	8.84	78.3	81.8	1.9	
20	221.52	78.5	81.7	47.7	122.85	79.1	81.6	25.7	−	−	−	−	98.67	77.7	81.8	22.0	
21	216.93	78.8	82.0	46.1	117.76	79.5	82.3	24.1	−	−	−	−	99.17	77.9	81.8	21.9	
22	99.37	77.0	81.8	22.9	−	−	−	−	−	−	−	−	99.37	77.0	81.8	22.9	
23	100.15	78.5	81.8	21.5	−	−	−	−	−	−	−	−	100.15	78.5	81.8	21.5	
24	100.28	76.5	81.8	23.6	−	−	−	−	−	−	−	−	100.28	76.5	81.8	23.6	
25	146.12	76.9	81.2	33.8	−	−	−	−	45.79	79.0	79.8	9.6	100.33	75.9	81.8	24.2	
26	226.01	77.5	80.8	50.9	−	−	−	−	125.78	78.3	80.0	27.3	100.23	76.4	81.8	23.7	
27	222.61	76.6	80.3	52.1	−	−	−	−	125.38	76.9	79.1	29.0	97.23	76.2	81.8	23.1	
28	203.42	76.9	82.1	47.0	−	−	−	−	113.36	76.4	82.3	26.8	90.06	77.5	81.8	20.3	
29	209.44	76.5	82.0	49.1	−	−	−	−	114.24	76.9	82.3	26.4	95.20	76.1	81.8	22.8	
30	175.25	77.7	82.1	39.0	−	−	−	−	121.88	78.0	82.2	26.8	53.37	77.1	81.8	12.2	
31	127.34	77.4	82.8	28.8	−	−	−	−	127.34	77.4	82.8	28.8	−	−	−	−	
合計	4630.89	−	−	1,044	2551.64	−	−	567.4	1,036.35	−	−	236.3	1,042.90	−	−	240.0	
最大	226.01	79.0	84.3	52.6	129.24	79.5	84.3	29.9	127.34	79.0	82.9	29.0	100.33	78.5	81.8	24.2	
最小	99.37	76.3	80.3	21.5	101.05	76.3	81.6	23.3	45.79	76.3	79.1	9.6	8.84	75.9	81.8	1.9	
平均	149.00	77.5	82.2	33.7	121.51	77.8	82.6	27.0	103.64	77.2	81.6	23.6	86.91	77.0	81.8	20.0	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、硅砂補給量)

2022年 5月度　No.5-10

日	重油消費量				硅砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	t	t	t	t	t	t	t	
1	813	1,193	－	2,006	－	－	－	0	
2	1,132	1,397	－	2,529	－	－	－	0	
3	1,288	789	－	2,077	－	－	－	0	
4	1,467	－	－	1,467	4	－	－	4	
5	1,696	－	－	1,696	－	－	－	0	
6	1,329	－	－	1,329	4	－	－	4	
7	1,229	－	－	1,229	－	－	－	0	
8	1,039	－	－	1,039	－	－	－	0	
9	692	－	－	692	－	－	－	0	
10	1,224	－	－	1,224	4	－	－	4	
11	1,579	－	－	1,579	－	－	－	0	
12	1,843	－	－	1,843	－	－	－	0	
13	791	－	－	791	－	－	－	0	
14	3	－	－	3	－	－	－	0	
15	421	－	－	421	4	－	－	4	
16	749	－	－	749	－	－	－	0	
17	571	－	－	571	－	－	－	0	
18	1,049	－	754	1,803	－	－	－	0	
19	1,778	－	3,839	5,617	－	－	－	0	
20	2,546	－	1,952	4,498	4	－	－	4	
21	2,922	－	1,605	4,527	－	－	8	8	
22	－	－	963	963	－	－	－	0	
23	－	－	1,833	1,833	－	－	－	0	
24	－	965	547	1,512	－	－	－	0	
25	－	4,294	1,003	5,297	－	－	－	0	
26	－	2,061	621	2,682	－	－	－	0	
27	－	1,328	710	2,038	－	－	－	0	
28	－	556	1,240	1,796	－	－	－	0	
29	－	742	163	905	－	－	－	0	
30	－	1,343	317	1,660	－	－	－	0	
31	－	1,648	－	1,648	－	－	－	0	
合計	26,161	16,316	15,547	58,024	20	0	8	28	
最大	2,922	4,294	3,839	5,617	4	－	8	8	
最小	3	556	163	3	4	－	8	0	
平均	1,246	1,483	1,196	1,872	4	－	8	1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2022年 6月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量		流入下水量	放流水量						降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
							簡易処理水量			放流水量							
			（合流）	雨水排水量		（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	mm	m³	m³	m³	m³	
1	晴	24.5	209,529	0	209,529	210,394	0	0	0	164,554	45,840	0.0	31,774	236,292	169,602	66,690	
2	晴	24.0	227,889	0	227,889	228,790	0	0	0	178,242	50,548	0.0	31,672	254,754	185,884	68,870	
3	晴	26.0	213,280	0	213,280	214,224	0	0	0	165,249	48,975	0.0	30,990	239,408	172,188	67,220	
4	晴	25.0	208,688	0	208,688	209,644	0	0	0	162,919	46,725	0.0	30,601	234,532	169,662	64,870	
5	晴後雨	24.7	241,495	0	241,495	242,337	10,352	16,471	26,823	163,364	52,150	4.5	28,891	238,639	167,669	70,970	
6	曇時々雨	23.0	520,583	0	520,583	521,599	139,159	122,551	261,710	197,847	62,042	11.0	26,690	279,129	196,259	82,870	
7	曇	22.0	242,563	0	242,563	243,465	0	4,878	4,878	183,460	55,127	0.0	23,089	255,879	183,269	72,610	
8	晴	22.5	230,955	0	230,955	231,940	0	0	0	180,447	51,493	0.0	25,280	251,438	183,898	67,540	
9	晴	23.5	224,791	0	224,791	225,733	0	0	0	175,644	50,089	0.0	25,927	245,834	180,004	65,830	
10	晴	26.4	215,313	0	215,313	216,237	0	0	0	164,976	51,261	0.0	25,442	238,932	173,282	65,650	
11	曇一時雨	25.0	219,046	0	219,046	219,898	0	0	0	165,640	54,258	0.5	27,730	241,863	169,243	72,620	
12	曇後晴	24.5	207,458	0	207,458	208,390	0	0	0	154,590	53,800	0.0	28,190	230,867	161,437	69,430	
13	晴後曇	24.6	208,269	0	208,269	209,121	0	0	0	162,086	47,035	0.0	28,065	231,515	165,375	66,140	
14	曇時々雨	21.5	365,692	0	365,692	366,568	68,407	68,810	137,217	178,018	51,333	6.0	28,954	251,894	182,274	69,620	
15	曇一時雨	22.7	233,934	0	233,934	234,938	0	9,227	9,227	172,881	52,830	0.5	26,531	246,350	176,460	69,890	
16	曇	25.6	220,482	0	220,482	221,529	0	3,991	3,991	168,598	48,940	0.0	27,384	238,784	173,334	65,450	
17	晴	26.0	221,391	0	221,391	222,320	0	0	0	171,238	51,082	0.0	26,849	243,372	174,172	69,200	
18	晴一時曇	25.5	206,757	0	206,757	207,601	0	0	0	158,956	48,645	0.0	28,544	230,451	163,481	66,970	
19	晴	26.0	206,953	0	206,953	207,791	0	0	0	159,163	48,628	0.0	27,184	229,113	163,433	65,680	
20	晴	28.5	210,044	0	210,044	210,941	0	0	0	165,927	45,014	0.0	29,706	234,948	173,848	61,100	
21	晴後雨	26.6	688,195	138,995	549,200	550,193	221,427	102,136	323,563	171,628	55,002	42.5	32,512	252,208	176,178	76,030	
22	曇時々雨	26.9	449,500	16,450	433,050	433,921	51,895	125,880	177,775	197,320	58,826	7.0	31,554	280,774	200,184	80,590	
23	晴一時雨	27.5	262,250	0	262,250	263,037	0	8,697	8,697	195,102	59,238	0.5	28,103	276,755	199,355	77,400	
24	晴	30.0	246,740	0	246,740	247,677	0	0	0	195,265	52,412	0.0	31,202	273,113	202,403	70,710	
25	晴一時雨	31.0	245,225	0	245,225	246,143	0	25,753	25,753	168,439	51,951	1.0	33,940	248,665	176,265	72,400	
26	晴一時曇	29.0	213,203	0	213,203	214,172	0	0	0	164,796	49,376	0.0	32,611	240,876	176,036	64,840	
27	晴	31.3	226,217	0	226,217	227,149	0	0	0	177,978	49,171	0.0	33,861	255,212	189,122	66,090	
28	晴	31.0	224,613	0	224,613	225,603	0	0	0	179,618	45,985	0.0	33,781	253,579	191,689	61,890	
29	晴	31.5	223,877	0	223,877	224,952	0	0	0	176,963	47,989	0.0	32,338	251,341	188,731	62,610	
30	晴	32.0	217,518	0	217,518	218,502	0	0	0	173,462	45,040	0.0	32,746	245,365	183,005	62,360	
合計	−	−	7,832,450	155,445	7,677,005	7,704,809	491,240	488,394	979,634	5,194,370	1,530,805	73.5	882,141	7,431,882	5,367,742	2,064,140	
最大	−	32.0	688,195	138,995	549,200	550,193	221,427	125,880	323,563	197,847	62,042	42.5	33,940	280,774	202,403	82,870	
最小	−	21.5	206,757	16,450	206,757	207,601	10,352	3,991	3,991	154,590	45,014	0.5	23,089	229,113	161,437	61,100	
平均	−	26.3	261,082	77,723	255,900	256,827	98,248	48,839	97,963	173,146	51,027	8.2	29,405	247,729	178,925	68,805	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2022年 6月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水)使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	45,320	89	510	11,646	10,404	1,148	−	−	−	0	0.00	2,611	1.90	513	1.34
2	45,410	89	510	12,265	10,433	866	−	−	−	0	0.00	2,656	1.79	456	1.08
3	45,390	89	510	11,789	10,422	573	−	−	−	0	0.00	1,710	1.24	399	0.98
4	45,170	89	510	11,169	10,451	858	−	−	−	59	0.16	1,482	1.09	329	0.84
5	56,640	111	510	10,167	8,254	2,304	−	−	−	0	0.00	1,243	0.86	285	0.50
6	75,610	148	510	7,651	6,867	2,322	−	−	−	0	0.00	1,288	0.46	661	0.43
7	51,080	100	510	7,439	6,877	576	−	−	−	0	0.00	1,764	1.15	536	1.07
8	45,010	88	510	9,049	6,909	1,140	−	−	−	0	0.00	1,642	1.09	399	0.93
9	45,030	88	510	9,330	7,004	1,143	−	−	−	0	0.00	2,018	1.38	433	1.04
10	45,050	88	510	9,864	6,946	288	−	−	−	0	0.00	1,984	1.44	399	0.93
11	61,700	121	510	10,213	6,845	2,307	−	−	−	64	0.12	1,699	1.23	472	1.04
12	52,060	102	510	12,591	6,796	575	−	−	−	0	0.00	2,269	1.76	308	0.69
13	49,580	97	510	11,587	6,802	1,720	−	−	−	0	0.00	2,155	1.60	331	0.84
14	67,160	132	510	10,807	6,877	2,319	−	−	−	0	0.00	1,892	0.92	844	0.84
15	54,520	107	510	10,687	6,765	578	−	−	−	0	0.00	1,436	1.00	410	0.79
16	49,210	96	510	9,717	6,817	2,010	−	−	−	0	0.00	2,246	1.60	422	0.96
17	46,100	90	510	10,022	6,878	1,152	−	−	−	0	0.00	2,565	1.80	308	0.72
18	46,080	90	510	11,011	6,843	1,996	−	−	−	119	0.31	2,132	1.61	280	0.69
19	46,040	90	510	10,391	6,856	1,149	−	−	−	218	0.57	1,642	1.24	363	0.90
20	45,970	90	510	12,645	6,805	1,442	−	−	−	217	0.57	1,072	0.78	410	1.09
21	63,390	124	510	12,469	6,784	2,889	−	−	−	300	0.57	1,550	0.47	1,091	0.83
22	78,610	154	510	11,811	6,770	2,606	−	−	−	372	0.57	1,334	0.64	1,167	0.76
23	54,400	107	510	12,210	6,941	1,154	−	−	−	118	0.26	1,744	1.07	707	1.25
24	45,870	90	510	13,216	6,917	2,303	−	−	−	0	0.00	2,269	1.39	410	0.94
25	52,290	103	510	15,770	6,885	2,017	−	−	−	142	0.33	2,098	1.49	690	1.07
26	45,340	89	510	15,970	6,849	285	−	−	−	39	0.10	1,721	1.25	513	1.25
27	45,310	89	510	16,034	6,865	1,438	−	−	−	109	0.29	2,337	1.58	393	0.96
28	45,260	89	510	16,090	6,905	1,146	−	−	−	158	0.42	2,075	1.39	435	1.14
29	45,300	89	510	15,171	6,798	580	−	−	−	0	0.00	2,326	1.58	353	0.88
30	45,290	89	510	15,292	6,792	1,714	−	−	−	86	0.23	1,949	1.35	347	0.92
合計	1,539,190	3,018		354,073	221,357	42,598	−	−	−	2,001	−	56,909	−	14,664	−
最大	78,610	154	510	16,090	10,451	2,889	−	−	−	372	0.57	2,656	1.90	1,167	1.34
最小	45,010	88	510	7,439	6,765	285	−	−	−	39	0.10	1,072	0.46	280	0.43
平均	51,306	101	510	11,802	7,379	1,420	−	−	−	154	0.16	1,897	1.20	489	0.87

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2022年 6月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計	備考
	A系	B系	C系	D系	E系							
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	
1	51,264	59,169	59,169	27,970	38,720	169,602	66,690	236,292	0	0	0	
2	55,756	65,064	65,064	28,460	40,410	185,884	68,870	254,754	0	0	0	
3	50,684	60,752	60,752	27,750	39,470	172,188	67,220	239,408	0	0	0	
4	48,086	60,788	60,788	26,780	38,090	169,662	64,870	234,532	0	0	0	
5	50,455	58,607	58,607	29,320	41,650	167,669	70,970	238,639	10,352	16,471	26,823	
6	55,904	70,178	70,177	35,180	47,690	196,259	82,870	279,129	139,159	122,551	261,710	
7	52,734	65,268	65,267	29,870	42,740	183,269	72,610	255,879	0	4,878	4,878	
8	54,345	64,777	64,776	27,940	39,600	183,898	67,540	251,438	0	0	0	
9	52,894	63,555	63,555	28,260	37,570	180,004	65,830	245,834	0	0	0	
10	50,344	61,469	61,469	27,460	38,190	173,282	65,650	238,932	0	0	0	
11	50,466	59,389	59,388	31,200	41,420	169,243	72,620	241,863	0	0	0	
12	50,295	55,571	55,571	29,810	39,620	161,437	69,430	230,867	0	0	0	
13	51,854	56,761	56,760	28,390	37,750	165,375	66,140	231,515	0	0	0	
14	55,255	63,510	63,509	34,830	34,790	182,274	69,620	251,894	68,407	68,810	137,217	
15	49,864	63,298	63,298	34,680	35,210	176,460	69,890	246,350	0	9,227	9,227	
16	53,615	59,860	59,859	32,730	32,720	173,334	65,450	238,784	0	3,991	3,991	
17	54,434	59,869	59,869	34,690	34,510	174,172	69,200	243,372	0	0	0	
18	50,706	56,388	56,387	33,590	33,380	163,481	66,970	230,451	0	0	0	
19	48,624	57,405	57,404	32,960	32,720	163,433	65,680	229,113	0	0	0	
20	53,115	60,367	60,366	32,880	28,220	173,848	61,100	234,948	0	0	0	
21	51,564	62,307	62,307	43,810	32,220	176,178	76,030	252,208	221,427	102,136	323,563	
22	56,214	71,985	71,985	45,850	34,740	200,184	80,590	280,774	51,895	125,880	177,775	
23	55,584	71,886	71,885	44,330	33,070	199,355	77,400	276,755	0	8,697	8,697	
24	56,434	72,985	72,984	40,720	29,990	202,403	70,710	273,113	0	0	0	
25	52,314	61,976	61,975	41,350	31,050	176,265	72,400	248,665	0	25,753	25,753	
26	52,575	61,731	61,730	32,700	32,140	176,036	64,840	240,876	0	0	0	
27	54,074	67,524	67,524	33,210	32,880	189,122	66,090	255,212	0	0	0	
28	55,184	68,253	68,252	30,810	31,080	191,689	61,890	253,579	0	0	0	
29	54,494	67,119	67,118	31,180	31,430	188,731	62,610	251,341	0	0	0	
30	54,535	64,235	64,235	31,070	31,290	183,005	62,360	245,365	0	0	0	
合計	1,583,666	1,892,046	1,892,030	989,780	1,074,360	5,367,742	2,064,140	7,431,882	491,240	488,394	979,634	
最大	56,434	72,985	72,984	45,850	47,690	202,403	82,870	280,774	221,427	125,880	323,563	
最小	48,086	55,571	55,571	26,780	28,220	161,437	61,100	229,113	10352	3991	3,991	
平均	52,789	63,068	63,068	32,993	35,812	178,925	68,805	247,729	98,248	48,839	97,963	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2022年 6月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	155	1,069	817	2,041	20.7	148.4	114.0	283.1	0.8	5.3	4.0	10.1	0.51	3.6
2	138	879	696	1,713	17.4	121.8	101.2	240.4	0.7	4.5	3.6	8.8	0.54	3.7
3	362	688	724	1,774	49.4	92.1	102.3	243.8	1.9	3.5	3.7	9.1	0.54	3.7
4	438	686	516	1,640	56.2	88.5	67.6	212.3	2.2	3.4	2.5	8.1	0.52	3.8
5	215	798	733	1,746	28.2	107.2	103.8	239.2	1.1	4.2	3.8	9.1	0.55	3.8
6	248	1,000	395	1,643	32.1	140.1	51.6	223.8	1.3	5.2	2.1	8.6	0.55	3.8
7	343	844	457	1,644	43.4	121.7	60.5	225.6	1.7	4.3	2.3	8.3	0.52	3.7
8	149	791	578	1,518	20.7	122.3	74.3	217.3	0.8	4.4	3.1	8.3	0.57	3.8
9	346	757	590	1,693	45.8	114.7	72.9	233.4	1.9	4.0	3.1	9.0	0.56	3.9
10	955	544	262	1,761	129.6	80.2	34.7	244.5	5.2	3.0	1.4	9.6	0.57	3.9
11	184	866	726	1,776	27.5	139.0	111.9	278.4	1.1	5.0	4.2	10.3	0.60	3.7
12	630	856	302	1,788	99.3	146.7	46.0	292.0	3.9	5.2	1.8	10.9	0.62	3.7
13	381	527	662	1,570	57.0	87.4	109.8	254.2	2.3	3.2	4.1	9.6	0.63	3.8
14	416	827	464	1,707	59.6	116.6	65.8	242.0	2.3	4.4	2.5	9.2	0.56	3.8
15	667	614	490	1,771	89.0	86.3	67.8	243.1	3.5	3.2	2.6	9.3	0.55	3.8
16	492	289	956	1,737	78.7	41.6	137.3	257.6	2.8	1.6	5.3	9.7	0.58	3.8
17	561	813	536	1,910	82.1	121.5	80.3	283.9	3.1	4.5	3.0	10.6	0.58	3.7
18	481	822	496	1,799	73.1	137.0	77.5	287.6	3.0	5.1	3.0	11.1	0.63	3.9
19	726	707	503	1,936	99.5	103.2	67.8	270.5	3.9	3.9	2.8	10.6	0.56	3.9
20	624	830	656	2,110	89.8	133.4	106.9	330.1	3.6	4.9	3.8	12.3	0.61	3.7
21	894	1,069	559	2,522	133.6	159.5	90.6	383.7	5.0	6.1	3.2	14.3	0.58	3.7
22	1,051	563	897	2,511	143.7	80.2	139.2	363.1	5.7	3.1	4.9	13.7	0.56	3.8
23	624	164	561	1,349	77.4	20.4	76.1	173.9	3.1	0.8	2.8	6.7	0.51	3.9
24	760	557	533	1,850	118.6	82.2	81.1	281.9	4.5	3.3	3.1	10.9	0.61	3.9
25	674	1,005	642	2,321	89.2	133.8	88.9	311.9	3.4	5.1	3.2	11.7	0.52	3.8
26	576	843	858	2,277	75.8	114.9	115.9	306.6	2.9	4.3	4.5	11.7	0.53	3.8
27	860	542	1,099	2,501	117.7	78.7	156.6	353.0	4.7	3.0	6.1	13.8	0.56	3.9
28	864	983	1,131	2,978	111.3	137.6	158.7	407.6	4.3	4.8	5.6	14.7	0.51	3.6
29	963	859	1,083	2,905	125.7	120.3	156.1	402.1	4.9	4.3	5.5	14.7	0.53	3.7
30	1,081	1,037	518	2,636	127.8	135.6	70.0	333.4	5.2	5.0	2.5	12.7	0.50	3.8
合計	16,858	22,829	19,440	59,127	2,319.9	3,312.9	2,787.2	8,420.0	90.8	122.6	104.1	317.5	－	－
最大	1,081	1,069	1,131	2,978	143.7	159.5	158.7	407.6	5.7	6.1	6.1	14.7	0.63	3.9
最小	138	164	262	1,349	17.4	20.4	34.7	173.9	0.7	0.8	1.4	6.7	0.50	3.6
平均	562	761	648	1,971	77.3	110.4	92.9	280.7	3.0	4.1	3.5	10.6	0.56	3.8

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2022年 6月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	96.6	96.6	96.6	2.73	17.89	12.70	33.32	0.35	0.33	0.30	0.32	406.0	3.2	13.0
2	95.1	95.2	95.3	2.04	12.58	10.30	24.92	0.27	0.26	0.27	0.27	491.0	2.4	11.6
3	95.2	95.2	95.2	5.71	11.91	10.59	28.22	0.29	0.32	0.27	0.29	411.0	2.4	9.7
4	95.0	95.0	95.0	7.03	11.09	8.15	26.27	0.31	0.31	0.30	0.31	455.0	3.3	14.8
5	95.3	95.3	95.3	3.04	13.26	12.68	28.98	0.26	0.30	0.31	0.30	475.0	2.6	12.2
6	95.3	95.3	95.3	3.52	14.78	5.86	24.16	0.26	0.27	0.27	0.27	418.0	3.3	13.6
7	96.6	98.4	98.3	4.99	13.87	6.16	25.02	0.28	0.32	0.26	0.29	338.0	4.6	15.7
8	97.0	98.5	95.4	2.86	12.20	5.91	20.96	0.34	0.27	0.18	0.24	436.0	2.9	12.6
9	98.5	95.5	95.3	5.72	11.25	6.58	23.55	0.30	0.27	0.20	0.25	460.0	2.4	11.2
10	95.5	97.0	97.0	15.04	7.60	2.97	25.61	0.28	0.25	0.20	0.26	444.0	2.6	11.7
11	95.7	95.8	95.8	2.85	12.98	10.08	25.91	0.26	0.25	0.23	0.24	392.0	2.6	10.3
12	98.6	98.7	95.9	10.03	16.18	4.85	31.06	0.26	0.30	0.26	0.28	460.0	2.3	10.6
13	97.3	97.4	97.4	7.74	9.55	9.10	26.39	0.32	0.29	0.22	0.27	258.0	2.4	6.2
14	98.5	95.4	95.4	6.71	11.92	6.45	25.08	0.29	0.26	0.25	0.26	350.0	2.7	9.5
15	95.3	95.3	95.3	10.34	9.97	8.39	28.70	0.28	0.30	0.31	0.29	397.0	2.9	11.7
16	97.1	95.6	95.6	7.39	4.87	15.71	27.97	0.26	0.29	0.28	0.28	431.0	2.2	9.4
17	95.6	95.6	95.6	9.00	12.57	8.32	29.90	0.28	0.27	0.27	0.27	358.0	2.0	7.1
18	98.7	98.7	96.0	8.86	12.86	6.54	28.27	0.29	0.25	0.21	0.25	396.0	2.2	8.6
19	96.9	98.5	98.5	13.42	13.20	7.24	33.86	0.33	0.33	0.26	0.31	327.0	2.1	6.8
20	95.8	95.9	95.9	11.36	14.67	11.55	37.59	0.30	0.29	0.29	0.29	424.0	2.6	11.2
21	95.6	98.5	98.6	12.53	21.30	10.66	44.49	0.24	0.34	0.33	0.30	304.0	2.3	6.9
22	96.9	96.9	97.0	15.87	9.38	15.14	40.38	0.27	0.30	0.30	0.29	345.0	3.7	12.8
23	96.6	96.6	96.6	10.22	2.76	9.01	21.99	0.32	0.33	0.31	0.32	399.0	2.9	11.4
24	97.2	95.8	95.8	12.33	9.34	8.21	29.87	0.27	0.27	0.25	0.26	594.0	2.6	15.1
25	96.7	98.3	96.7	11.73	16.88	10.37	38.98	0.33	0.32	0.31	0.32	930.0	2.8	26.4
26	95.1	96.7	98.4	9.48	14.15	14.04	37.67	0.31	0.32	0.31	0.31	946.0	3.2	30.3
27	98.5	98.5	98.5	14.61	10.83	20.01	45.46	0.30	0.36	0.33	0.32	1,200.0	2.5	30.0
28	98.3	96.6	96.6	13.44	18.01	20.20	51.65	0.31	0.36	0.35	0.34	880.0	2.1	18.1
29	95.1	95.1	95.2	15.14	13.29	18.81	47.24	0.30	0.29	0.33	0.31	759.0	2.0	15.2
30	96.5	96.5	96.5	22.10	20.15	10.54	52.79	0.41	0.39	0.41	0.40	587.0	1.9	11.2
合計	−	−	−	277.84	381.30	307.12	966.25	−	−	−	−	15,071.0	−	394.9
最大	98.70	98.70	98.60	22.10	21.30	20.20	52.79	0.41	0.39	0.41	0.40	1,200.0	4.6	30.3
最小	95.00	95.00	95.00	2.04	2.76	2.97	20.96	0.24	0.25	0.18	0.24	258.0	1.9	6.2
平均	96.7	96.5	96.4	9.26	12.71	10.24	32.21	0.30	0.30	0.29	0.29	502.4	2.6	13.2

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心)

2022年 6月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	765	−	−	765	100.2	−	−	100.2	3.8	−	−	3.8	0.55	3.8
2	96	−	621	717	11.5	−	76.0	87.5	0.5	−	3.0	3.4	0.53	3.9
3	513	−	208	721	60.3	−	24.9	85.2	2.4	−	1.0	3.3	0.52	3.9
4	237	−	553	790	27.2	−	64.8	92.0	1.1	−	2.5	3.6	0.51	3.9
5	507	−	223	730	59.6	−	26.7	86.3	2.3	−	1.0	3.4	0.52	3.9
6	32	−	768	800	4.1	−	101.8	105.9	0.2	−	3.8	3.9	0.56	3.7
7	890	−	70	960	118.5	−	9.7	128.2	4.6	−	0.4	5.0	0.58	3.9
8	383	−	555	938	53.0	−	79.7	132.7	2.1	−	2.9	5.0	0.60	3.8
9	585	−	494	1,079	73.3	−	62.9	136.3	2.9	−	2.3	5.2	0.55	3.8
10	727	−	197	924	98.7	−	27.3	126.0	3.8	−	1.0	4.9	0.59	3.9
11	573	−	376	949	73.3	−	49.0	122.3	2.9	−	1.8	4.7	0.56	3.8
12	397	−	286	683	52.9	−	38.8	91.7	2.1	−	1.4	3.5	0.58	3.8
13	547	−	211	758	70.0	−	27.5	97.5	2.7	−	1.0	3.7	0.56	3.8
14	642	−	331	973	93.9	−	49.5	143.4	3.7	−	1.8	5.5	0.63	3.8
15	−	−	961	961	−	−	126.0	126.0	−	−	5.3	5.3	0.62	4.2
16	925	−	176	1,101	132.8	−	25.1	158.0	5.2	−	1.0	6.1	0.62	3.9
17	235	−	973	1,208	32.5	−	133.8	166.3	1.3	−	5.1	6.4	0.60	3.8
18	952	−	213	1,165	122.1	−	28.1	150.2	4.8	−	1.1	5.8	0.57	3.9
19	215	−	888	1,103	27.0	−	114.6	141.6	1.1	−	4.4	5.4	0.56	3.8
20	557	−	461	1,018	63.6	−	53.3	116.9	2.5	−	2.0	4.6	0.51	3.9
21	501	−	480	981	58.5	−	56.3	114.8	2.3	−	2.2	4.5	0.52	3.9
22	437	−	517	954	57.7	−	69.5	127.2	2.3	−	2.6	4.9	0.58	3.9
23	717	−	368	1,085	98.3	−	54.6	152.9	3.9	−	2.0	6.0	0.60	3.9
24	361	−	800	1,161	46.7	−	112.1	158.8	1.9	−	4.1	6.0	0.57	3.8
25	654	−	650	1,304	76.4	−	82.1	158.5	3.1	−	3.0	6.1	0.52	3.8
26	560	−	787	1,347	67.5	−	102.7	170.2	2.7	−	3.8	6.5	0.54	3.8
27	830	−	257	1,087	97.7	−	32.5	130.2	3.9	−	1.2	5.1	0.52	3.9
28	406	−	822	1,228	48.3	−	93.6	141.9	1.9	−	3.8	5.8	0.52	4.1
29	790	−	159	949	98.0	−	18.9	116.9	3.9	−	0.8	4.7	0.54	4.0
30	200	−	467	667	24.8	−	61.0	85.8	1.0	−	2.3	3.3	0.54	3.9
合計	15,234	−	13,872	29,106	1,948.4	−	1,802.8	3,751.1	76.6	−	68.7	145.4	−	−
最大	952	−	973	1,347	132.8	−	133.8	170.2	5.2	−	5.3	6.5	0.63	4.2
最小	32	−	70	667	4.1	−	9.7	85.2	0.2	−	0.4	3.3	0.51	3.7
平均	525	0	478	970	67.2	0.0	62.2	125.0	2.6	0.0	2.4	4.8	0.56	3.9

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心、重力濃縮)

2022年 6月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	90.5	−	−	−	−	−	
2	90.0	−	90.1	−	−	−	
3	88.1	−	89.8	−	−	−	
4	87.9	−	89.6	−	−	−	
5	88.1	−	89.8	−	−	−	
6	89.1	−	87.6	−	−	−	
7	89.5	−	88.1	−	−	−	
8	89.9	−	88.6	−	−	−	
9	88.9	−	85.7	−	−	−	
10	89.7	−	86.9	−	−	−	
11	89.1	−	86.0	−	−	−	
12	89.5	−	86.6	−	−	−	
13	89.1	−	86.0	−	−	−	
14	90.5	−	87.9	−	−	−	
15	−	−	88.8	−	−	−	
16	90.3	−	87.6	−	−	−	
17	89.9	−	87.1	−	−	−	
18	87.8	−	87.8	−	−	−	
19	87.5	−	87.6	−	−	−	
20	89.6	−	86.1	−	−	−	
21	89.8	−	86.4	−	−	−	
22	91.0	−	88.1	−	−	−	
23	91.4	−	91.5	−	−	−	
24	90.8	−	90.9	−	−	−	
25	89.8	−	89.9	−	−	−	
26	90.1	−	90.2	−	−	−	
27	91.4	−	89.9	−	−	−	
28	91.5	−	89.8	−	−	−	
29	91.9	−	90.2	−	−	−	
30	91.9	−	92.0	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	
最大	91.9	−	92.0	−	−	−	
最小	87.5	−	85.7	−	−	−	
平均	89.8	0.0	88.6	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2022年 6月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	1,314	35.9	97.3	138	31.1	77.5	2,842	7.9	−	−	538.5	0.60	
2	1,293	33.5	97.4	132	29.6	77.6	2,813	8.4	−	−	581.0	0.69	
3	1,101	28.7	97.4	115	25.7	77.7	2,480	8.6	−	−	528.0	0.74	
4	1,240	33.2	97.3	131	29.8	77.2	2,857	8.6	−	−	589.0	0.71	
5	1,241	30.4	97.6	131	29.8	77.2	2,813	9.3	−	−	592.0	0.78	
6	1,207	33.9	97.2	132	31.2	76.4	2,726	8.0	−	−	581.5	0.69	
7	1,071	35.3	96.7	123	29.4	76.1	2,349	6.6	−	−	504.5	0.57	
8	1,260	32.9	97.4	130	30.1	76.9	2,480	7.5	−	−	628.5	0.76	
9	1,315	31.8	97.6	132	30.7	76.8	2,509	7.9	−	−	629.0	0.79	
10	1,284	32.1	97.5	133	29.9	77.6	2,494	7.8	−	−	639.0	0.80	
11	1,145	30.8	97.3	125	28.2	77.4	2,596	8.4	−	−	660.5	0.86	
12	1,028	31.9	96.9	135	31.8	76.5	2,654	8.3	−	−	677.5	0.85	
13	847	25.3	97.0	85	19.0	77.7	1,929	7.6	−	−	472.5	0.75	
14	1,161	30.1	97.4	123	25.6	79.1	2,770	9.2	−	−	700.5	0.93	
15	1,202	33.7	97.2	135	29.5	78.2	2,871	8.5	−	−	708.5	0.84	
16	1,144	32.8	97.1	123	27.5	77.6	2,755	8.4	−	−	668.5	0.82	
17	1,091	30.1	97.2	109	23.7	78.2	2,741	9.1	−	−	631.5	0.84	
18	1,234	30.8	97.5	135	28.6	78.9	3,103	10.1	−	−	832.5	1.08	
19	1,091	28.3	97.4	116	23.6	79.6	2,900	10.3	−	−	742.5	1.05	
20	1,254	31.2	97.5	138	28.6	79.2	3,205	10.3	−	−	889.0	1.14	
21	1,112	28.2	97.5	120	24.2	79.8	3,016	10.7	−	−	789.0	1.12	
22	1,167	32.4	97.2	137	30.3	77.8	2,915	9.0	−	−	717.0	0.89	
23	1,163	29.3	97.5	103	24.1	76.6	2,567	8.8	−	−	543.5	0.74	
24	1,638	40.0	97.6	155	36.8	76.2	3,350	8.4	−	−	790.5	0.79	
25	2,419	53.1	97.8	228	51.5	77.4	4,524	8.5	−	−	1,086.0	0.82	
26	2,474	56.5	97.7	234	55.1	76.5	4,423	7.8	−	−	1,056.0	0.75	
27	2,405	54.4	97.7	218	50.3	76.9	4,379	8.1	−	−	1,101.5	0.81	
28	1,950	45.1	97.7	210	44.8	78.7	4,205	9.3	−	−	1,186.0	1.05	
29	2,072	44.0	97.9	190	42.5	77.6	4,176	9.5	−	−	1,043.5	0.95	
30	1,664	35.7	97.9	146	31.9	78.1	3,466	9.7	−	−	835.5	0.94	
合計	41,587	1,051.4	−	4,262	954.9	−	90,901	−	0	−	21,943.0	−	
最大	2,474	56.5	97.9	234	55.1	79.8	4,524	10.7	−	0.0	1,186.0	1.14	
最小	847	25.3	96.7	85	19.0	76.1	1,929	6.6	−	0.0	472.5	0.57	
平均	1,386	35.0	97.5	142	31.8	77.6	3,030	8.6	−	−	731.4	0.83	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水A系)

2022年 6月度　No.2-6

日	A系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	859	23.5	97.3	90	20.3	77.5	1,856	7.9	−	−	365.5	0.62	
2	898	23.3	97.4	92	20.5	77.6	1,972	8.5	−	−	406.5	0.70	
3	573	14.9	97.4	60	13.4	77.7	1,305	8.7	−	−	279.0	0.75	
4	647	17.3	97.3	68	15.6	77.2	1,523	8.8	−	−	311.0	0.72	
5	747	18.3	97.6	79	18.0	77.2	1,755	9.6	−	−	362.0	0.79	
6	757	21.3	97.2	83	19.6	76.4	1,740	8.2	−	−	369.0	0.69	
7	694	22.9	96.7	80	19.0	76.1	1,552	6.8	−	−	331.0	0.58	
8	890	23.2	97.4	92	21.3	76.9	1,784	7.7	−	−	446.0	0.77	
9	887	21.5	97.6	89	20.7	76.8	1,726	8.0	−	−	429.5	0.80	
10	694	17.4	97.5	72	16.2	77.6	1,349	7.8	−	−	352.5	0.81	
11	616	16.6	97.3	67	15.1	77.4	1,349	8.1	−	−	348.0	0.84	
12	402	12.5	96.9	53	12.4	76.5	1,160	9.3	−	−	333.5	1.07	
13	457	13.7	97.0	46	10.3	77.7	986	7.2	−	−	258.0	0.76	
14	645	16.7	97.4	68	14.2	79.1	1,421	8.5	−	−	385.5	0.92	
15	705	19.8	97.2	79	17.3	78.2	1,610	8.1	−	−	419.5	0.85	
16	722	20.7	97.1	77	17.3	77.6	1,653	8.0	−	−	422.0	0.82	
17	621	17.1	97.2	62	13.5	78.2	1,537	9.0	−	−	360.5	0.84	
18	603	15.1	97.5	66	14.0	78.9	1,595	10.6	−	−	426.5	1.13	
19	421	10.9	97.4	45	9.1	79.6	1,233	11.3	−	−	308.0	1.13	
20	593	14.8	97.5	65	13.5	79.2	1,610	10.9	−	−	433.5	1.18	
21	679	17.2	97.5	73	14.8	79.8	1,885	10.9	−	−	485.5	1.13	
22	698	19.4	97.2	82	18.1	77.8	1,798	9.3	−	−	426.0	0.88	
23	698	17.6	97.5	62	14.5	76.6	1,595	9.1	−	−	328.5	0.75	
24	799	19.5	97.6	76	18.0	76.2	1,668	8.5	−	−	389.0	0.80	
25	1,054	23.1	97.8	99	22.4	77.4	2,030	8.8	−	−	478.5	0.83	
26	1,070	24.4	97.7	101	23.8	76.5	2,016	8.2	−	−	465.0	0.76	
27	1,016	23.0	97.7	92	21.3	76.9	1,958	8.5	−	−	472.0	0.82	
28	823	19.0	97.7	89	18.9	78.7	1,798	9.4	−	−	511.5	1.08	
29	903	19.2	97.9	83	18.5	77.6	1,856	9.7	−	−	495.5	1.03	
30	731	15.7	97.9	64	14.0	78.1	1,465	9.3	−	−	367.5	0.94	
合計	21,902	559.4	−	2,254	505.6	−	48,778	−	0	−	11,766.0	−	
最大	1,070	24.4	97.9	101	23.8	79.8	2,030	11.3	−	−	511.5	1.18	
最小	402	10.9	96.7	45	9.1	76.1	986	6.8	−	−	258.0	0.58	
平均	730	18.6	97.4	75	16.9	77.6	1,626	8.7	−	−	392.2	0.84	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2022年 6月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	455	12.4	97.3	48	10.8	77.5	986	7.9	−	−	173.0	0.56	
2	395	10.2	97.4	40	9.0	77.6	841	8.2	−	−	174.5	0.68	
3	528	13.8	97.4	55	12.3	77.7	1,175	8.5	−	−	249.0	0.72	
4	593	15.9	97.3	63	14.3	77.2	1,334	8.4	−	−	278.0	0.70	
5	494	12.1	97.6	52	11.9	77.2	1,059	8.7	−	−	230.0	0.76	
6	450	12.6	97.2	49	11.6	76.4	986	7.8	−	−	212.5	0.67	
7	377	12.4	96.7	43	10.3	76.1	798	6.4	−	−	173.5	0.56	
8	370	9.7	97.4	38	8.8	76.9	696	7.2	−	−	182.5	0.76	
9	428	10.4	97.6	43	10.0	76.8	783	7.6	−	−	199.5	0.77	
10	590	14.8	97.5	61	13.7	77.6	1,146	7.8	−	−	286.5	0.78	
11	529	14.2	97.3	58	13.0	77.4	1,247	8.8	−	−	312.5	0.88	
12	626	19.4	96.9	82	19.4	76.5	1,494	7.7	−	−	344.0	0.71	
13	390	11.7	97.0	39	8.8	77.7	943	8.1	−	−	214.5	0.74	
14	516	13.4	97.4	55	11.4	79.1	1,349	10.1	−	−	315.0	0.94	
15	497	13.9	97.2	56	12.2	78.2	1,262	9.1	−	−	289.0	0.83	
16	422	12.1	97.1	45	10.1	77.6	1,102	9.1	−	−	246.5	0.81	
17	470	13.0	97.2	47	10.2	78.2	1,204	9.3	−	−	271.0	0.84	
18	631	15.8	97.5	69	14.6	78.9	1,508	9.6	−	−	406.0	1.03	
19	670	17.4	97.4	71	14.5	79.6	1,668	9.6	−	−	434.5	1.00	
20	661	16.5	97.5	73	15.1	79.2	1,595	9.7	−	−	455.5	1.11	
21	433	11.0	97.5	47	9.4	79.8	1,131	10.3	−	−	303.5	1.11	
22	469	13.0	97.2	55	12.2	77.8	1,117	8.6	−	−	291.0	0.89	
23	465	11.7	97.5	41	9.6	76.6	972	8.3	−	−	215.0	0.73	
24	839	20.5	97.6	79	18.9	76.2	1,682	8.2	−	−	401.5	0.78	
25	1,365	30.0	97.8	128	29.0	77.4	2,494	8.3	−	−	607.5	0.81	
26	1,404	32.1	97.7	133	31.3	76.5	2,407	7.5	−	−	591.0	0.74	
27	1,389	31.4	97.7	126	29.1	76.9	2,422	7.7	−	−	629.5	0.80	
28	1,127	26.1	97.7	122	25.9	78.7	2,407	9.2	−	−	674.5	1.03	
29	1,169	24.8	97.9	107	24.0	77.6	2,320	9.3	−	−	548.0	0.88	
30	933	20.0	97.9	82	17.9	78.1	2,001	10.0	−	−	468.0	0.94	
合計	19,685	492.1	−	2,008	449.3	−	42,123	−	−	−	10,177.0	−	
最大	1,404	32.1	97.9	133	31.3	79.8	2,494	10.3	−	−	674.5	1.11	
最小	370	9.7	96.7	38	8.8	76.1	696	6.4	−	−	173.0	0.56	
平均	656	16.4	97.5	67	15.0	77.6	1,404	8.6	−	−	339.2	0.83	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2022年 6月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	−	−	1.94	
2	2.91	−	−	
3	−	−	−	
4	−	−	−	
5	−	−	−	
6	−	−	−	
7	2.95	2.94	−	
8	−	−	1.97	
9	−	−	−	
10	2.98	−	−	
11	−	−	−	
12	−	−	−	
13	−	−	−	
14	−	3.11	−	
15	−	−	2.07	
16	−	−	−	
17	−	3.01	−	
18	−	−	−	
19	−	−	−	
20	−	−	−	
21	−	−	−	
22	−	−	2.02	
23	5.63	−	−	
24	−	−	−	
25	−	−	−	
26	−	−	−	
27	−	−	−	
28	−	−	−	
29	5.80	−	1.00	
30	−	−	1.97	
合計	20.27	9.06	10.97	
最大	5.80	3.11	2.07	
最小	2.91	2.94	1.00	
平均	4.05	3.02	1.83	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2022年 6月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	13:24	−	−	−	−	−	−	−	1,541	1,541	−	
13	50.96	10:38	12:56	2.7	−	−	−	−	−	2,403	1,273	3,676	647.7	
14	127.32	24:00	0:00	5.0	−	−	−	−	−	2,462	0	2,462	1,522.7	
15	124.34	24:00	0:00	5.1	−	−	−	−	−	1,796	0	1,796	1,733.6	
16	124.16	24:00	0:00	5.3	21.40	29.1	22	−	−	1,675	0	1,675	1,659.9	
17	123.08	24:00	0:00	5.2	21.31	32.7	21	−	−	1,436	0	1,436	1,727.2	
18	124.84	24:00	0:00	5.3	−	−	−	−	−	2,279	0	2,279	1,633.2	
19	128.52	24:00	0:00	5.2	−	−	−	−	−	2,737	0	2,737	1,562.1	
20	126.42	24:00	0:00	5.0	22.39	31.4	22	−	4.0	2,624	0	2,624	1,585.0	
21	124.88	24:00	0:00	5.1	−	−	−	−	−	2,464	0	2,464	1,562.1	
22	125.54	24:00	0:00	5.2	10.80	33.4	11	−	−	1,904	0	1,904	1,732.3	
23	116.10	22:43	1:17	5.7	−	−	−	−	−	1,202	0	1,202	1,545.6	
24	117.94	24:00	0:00	6.0	21.65	31.8	22	−	4.0	426	0	426	1,756.4	
25	110.76	24:00	0:00	5.5	−	−	−	−	−	1,072	0	1,072	1,612.9	
26	104.49	24:00	0:00	5.1	−	−	−	−	−	962	0	962	1,567.2	
27	101.68	24:00	0:00	4.8	−	−	−	−	−	663	0	663	1,586.2	
28	99.86	24:00	0:00	4.2	21.82	34.6	22	−	−	1,687	0	1,687	1,479.6	
29	94.36	24:00	0:00	4.2	−	−	−	−	−	1,396	0	1,396	1,536.7	
30	42.13	10:40	0:30	2.0	−	−	−	−	−	811	0	811	720.1	
合計	1,967.4	404:01	28:07	86.6	119.37	−	120	−	8.0	29,999	2,814	32,813	27,170.5	
最大	128.5	24:00	13:24	6.0	22.39	34.6	22	−	4.0	2,737	1,541	3,676	1,756.4	
最小	42.1	10:38	0:00	2.0	10.80	29.1	11	−	4.0	426	0	426	647.7	
平均	109.30	22:26	7:01	4.8	19.90	32.1	20	−	4.0	1,667	1,407	1,727	1,430.0	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2022年 6月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	129.10	24:00	0:00	6.3	21.88	33.9	22	−	−	1,431	0	1,431	2,047.2	
2	128.22	24:00	0:00	6.1	−	−	−	−	−	1,229	0	1,229	1,921.5	
3	120.54	24:00	0:00	5.3	11.19	30.4	11	−	−	1,271	0	1,271	1,841.5	
4	128.48	24:00	0:00	5.7	−	−	−	−	−	1,304	0	1,304	2,023.1	
5	129.40	24:00	0:00	5.5	−	−	−	−	4.0	987	0	987	2,145.0	
6	128.02	24:00	0:00	5.5	−	−	−	−	−	679	0	679	2,147.6	
7	130.40	24:00	0:00	6.2	21.94	33.5	22	−	−	146	0	146	2,184.4	
8	128.90	24:00	0:00	5.9	22.11	34.9	22	−	−	1,357	0	1,357	2,193.3	
9	131.04	24:00	0:00	6.3	22.13	34.5	22	−	−	927	0	927	2,452.4	
10	129.48	24:00	0:00	5.7	21.96	34.5	22	−	4.0	1,409	0	1,409	2,249.2	
11	129.68	24:00	0:00	6.0	−	−	−	−	−	1,508	0	1,508	2,146.3	
12	126.78	24:00	0:00	5.6	−	−	−	−	−	1,860	0	1,860	2,146.3	
13	76.76	15:13	0:50	3.4	21.26	33.8	22	−	−	998	0	998	1,618.0	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	10.91	34.1	11	−	−	−	−	−	−	
23	−	0:00	8:32	−	−	−	−	−	4.0	−	815	815	−	
24	57.63	11:50	11:40	3.9	−	−	−	−	−	1,662	1,747	3,409	990.6	
25	119.13	24:00	0:00	5.8	−	−	−	−	−	1,382	0	1,382	2,007.9	
26	118.63	24:00	0:00	5.9	−	−	−	−	−	1,285	0	1,285	1,931.7	
27	116.10	24:00	0:00	5.6	−	−	−	−	−	1,120	0	1,120	1,992.6	
28	111.58	24:00	0:00	4.9	−	−	−	−	−	2,236	0	2,236	1,887.2	
29	102.53	22:50	0:14	4.5	20.59	32.5	21	−	4.0	1,734	0	1,734	1,794.5	
30	112.41	24:00	0:00	4.7	−	−	−	−	−	2,404	0	2,404	1,844.0	
合計	2,354.81	457:53	21:16	108.8	173.97	−	175	−	16.0	26,929	2,562	29,491	39,564.3	
最大	131.04	24:00	11:40	6.3	22.13	34.9	22	−	4.0	2,404	1,747	3,409	2,452.4	
最小	57.63	0:00	0:00	3.4	10.91	30.4	11	−	4.0	146	0	146	990.6	
平均	117.74	22:53	5:19	5.4	19.33	33.7	19	−	4.0	1,346	1,281	1,404	1,720.2	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2022年 6月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	99,990	−	−	−	−	−	−	32	1	33	21	
2	102,670	−	−	−	−	−	−	42	0	42	15	
3	101,200	−	−	−	−	−	−	35	1	36	14	
4	96,870	−	−	−	−	−	−	28	1	29	4	
5	101,520	−	−	−	−	−	−	27	2	29	4	
6	118,340	−	−	−	−	−	−	32	1	33	8	
7	96,740	−	−	−	−	−	−	33	0	33	6	
8	100,210	−	−	−	−	−	−	30	1	31	20	
9	102,090	−	−	−	−	−	8	37	0	37	15	
10	102,280	−	−	−	−	−	13	31	2	33	13	
11	103,500	−	−	−	−	−	−	33	2	35	3	
12	104,850	−	−	−	−	−	−	22	0	22	3	
13	110,760	−	−	−	−	−	−	52	2	54	16	
14	114,470	−	−	−	−	−	−	50	0	50	7	
15	99,780	−	−	−	−	−	−	50	1	51	10	
16	100,220	−	−	−	630	−	−	52	1	53	14	
17	104,040	−	−	−	−	−	−	44	0	44	10	
18	102,030	−	−	−	−	−	−	34	1	35	3	
19	101,130	−	−	−	−	−	−	29	1	30	3	
20	108,590	−	−	−	−	−	−	34	1	35	7	
21	130,280	−	−	−	−	−	1,497	31	1	32	5	
22	116,160	−	−	−	−	−	246	43	1	44	17	
23	108,000	−	−	−	−	−	49	27	0	27	17	
24	114,190	−	−	−	−	−	−	39	1	40	15	
25	114,910	−	−	−	−	−	−	34	1	35	4	
26	112,150	−	−	−	−	−	−	32	0	32	3	
27	115,680	−	−	−	−	−	−	41	1	42	7	
28	114,070	−	−	−	−	−	−	44	1	45	5	
29	112,800	−	−	−	−	−	−	46	0	46	18	
30	111,600	−	−	−	−	−	−	39	1	40	12	
合計	3,221,120	−	−	−	630	−	1,813	1,103	25	1,128	299	
最大	130,280	−	−	−	630	−	1,497	52	2	54	21	
最小	96,740	−	−	−	630	−	8	22	0	22	3	
平均	107,371	−	−	−	630	−	363	37	1	38	10	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2022年 6月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	51,264	15,760	30.7	221,760	433	1,390	−	4,300	0.36	4.7	4.5	86	----	748	650	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	55,756	16,500	29.6	221,760	398	1,440	−	4,800	−	4.3	4.6	88	----	743	560	
3	50,684	15,410	30.4	236,503	467	1,490	77.2	5,100	−	4.7	4.3	100	----	750	590	
4	48,086	15,200	31.6	218,880	455	1,470	−	5,300	−	5.0	−	102	----	776	420	
5	50,455	15,550	30.8	218,880	434	1,510	−	5,700	−	4.7	−	101	----	774	600	A系生物反応槽容量
6	55,904	17,320	31.0	218,880	392	1,490	−	5,800	−	4.3	3.9	107	----	1,544	600	1池1244m^3
7	52,734	16,640	31.6	218,880	415	1,400	−	5,100	−	4.5	3.9	95	----	773	600	
8	54,345	17,230	31.7	247,392	455	1,480	−	5,400	0.34	4.4	4.1	98	----	784	595	
9	52,894	16,600	31.4	269,271	509	1,570	−	5,300	−	4.5	4.0	97	----	768	665	
10	50,344	16,490	32.8	279,498	555	1,600	76.0	5,800	−	4.7	3.6	141	----	779	680	
11	50,466	15,450	30.6	339,000	672	1,590	−	6,100	−	4.7	−	107	----	767	680	
12	50,295	15,420	30.7	262,663	522	1,560	−	6,600	−	4.7	−	99	----	765	650	
13	51,854	15,370	29.6	311,040	600	1,540	−	6,900	0.42	4.6	3.5	105	----	773	590	
14	55,255	16,790	30.4	289,328	524	1,480	−	5,700	−	4.3	3.9	104	----	1,236	590	
15	49,864	15,970	32.0	224,640	451	1,450	−	4,500	−	4.8	5.2	100	----	770	540	
16	53,615	16,390	30.6	237,600	443	1,480	−	4,700	−	4.5	5.4	97	----	752	490	
17	54,434	16,750	30.8	244,388	449	1,570	79.2	5,200	−	4.4	5.1	108	----	773	510	
18	50,706	15,720	31.0	272,914	538	1,550	−	5,700	−	4.7	−	96	----	770	480	
19	48,624	14,910	30.7	269,366	554	1,590	−	5,500	−	4.9	−	103	----	767	440	
20	53,115	16,210	30.5	286,260	539	1,650	−	6,200	−	4.5	4.6	109	----	753	520	
21	51,564	16,530	32.1	254,991	495	1,670	−	6,000	−	4.6	3.9	117	----	1,428	640	
22	56,214	17,360	30.9	211,680	377	1,580	−	5,600	0.08	4.2	3.7	106	----	1,180	640	
23	55,584	17,390	31.3	211,680	381	1,520	−	5,400	−	4.3	6.7	100	----	660	360	
24	56,434	17,320	30.7	243,072	431	1,570	77.4	5,600	−	4.2	4.1	94	----	775	600	
25	52,314	16,360	31.3	249,907	478	1,480	−	4,800	−	4.6	−	120	----	765	720	
26	52,575	15,940	30.3	256,352	488	1,450	−	4,800	−	4.5	−	110	----	780	720	
27	54,074	16,380	30.3	284,409	526	1,450	−	4,900	−	4.4	3.9	120	----	785	670	
28	55,184	17,040	30.9	290,816	527	1,530	−	5,100	−	4.3	3.8	120	----	755	700	
29	54,494	17,110	31.4	300,960	552	1,550	−	5,200	0.32	4.4	3.7	110	----	768	750	
30	54,535	16,710	30.6	266,825	489	1,550	−	5,200	−	4.4	3.8	120	----	768	695	
合計	1,583,666	489,820	−	7,659,595	−	−	−	−	−	−	−	−	0	25,229	17,945	
最大	56,434	17,390	32.8	339,000	672	1,670	79.2	6,900	0.42	5.0	6.7	141	−	1,544	750	
最小	48,086	14,910	29.6	211,680	377	1,390	76.0	4,300	0.08	4.2	3.5	86	−	660	360	
平均	52,789	16,327	30.9	255,320	484	1,520	77.5	5,400	0.30	4.5	4.3	110	−	841	598	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2022年 6月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2022年 6月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	59,169	16,950	28.6	261,360	442	1,410	-	5,600	0.25	6.3	6.0	180	----	1,161	620	B系生物反応槽容量
2	65,064	18,180	27.9	284,220	437	1,400	-	5,500	-	5.7	6.4	130	----	1,151	560	1池3883m^3
3	60,752	16,620	27.4	268,680	442	1,410	77.6	5,600	-	6.1	6.9	140	----	1,110	510	
4	60,788	16,380	26.9	259,920	428	1,420	-	5,500	-	6.1	-	150	----	1,145	480	
5	58,607	16,000	27.3	273,180	466	1,430	-	5,500	-	6.4	-	150	----	1,115	480	
6	70,178	18,180	25.9	231,120	329	1,330	-	5,800	-	5.3	7.0	160	----	1,507	470	
7	65,268	18,400	28.2	242,340	371	1,350	-	5,600	-	5.7	7.3	150	----	1,145	440	
8	64,777	18,430	28.5	279,000	431	1,450	-	5,600	0.25	5.8	8.3	140	----	1,095	440	
9	63,555	18,000	28.3	280,680	442	1,500	-	5,800	-	5.9	8.3	140	----	1,100	440	
10	61,469	17,220	28.0	281,880	459	1,550	76.8	5,800	-	6.1	7.2	140	----	984	515	
11	59,389	18,260	30.7	301,920	508	1,560	-	5,700	-	6.3	-	130	----	1,145	560	
12	55,571	17,710	31.9	277,320	499	1,540	-	5,800	-	6.7	-	150	----	1,115	530	
13	56,761	17,850	31.4	296,280	522	1,580	-	5,800	0.28	6.6	8.8	150	----	1,130	460	
14	63,510	21,240	33.4	284,100	447	1,640	-	5,700	-	5.9	9.2	160	----	1,230	430	
15	63,298	18,810	29.7	255,780	404	1,690	-	5,900	-	5.9	7.8	160	----	1,130	520	
16	59,860	19,840	33.1	275,340	460	1,680	-	6,100	-	6.2	7.1	150	----	1,145	540	
17	59,869	21,340	35.6	296,100	495	1,690	79.8	6,000	-	6.2	6.7	140	----	1,125	600	
18	56,388	18,100	32.1	286,920	509	1,660	-	6,200	-	6.6	-	170	----	1,120	600	
19	57,405	17,720	30.9	272,940	475	1,680	-	6,200	-	6.5	-	190	----	1,145	600	
20	60,367	20,570	34.1	302,400	501	1,660	-	6,000	-	6.2	5.6	170	----	1,120	725	
21	62,307	21,100	33.9	269,940	433	1,630	-	6,100	-	6.0	4.5	180	----	1,272	880	
22	71,985	22,970	31.9	217,500	302	1,510	-	6,400	0.06	5.2	3.8	170	----	1,291	880	
23	71,886	22,360	31.1	242,460	337	1,590	-	6,600	-	5.2	9.3	160	----	1,100	360	
24	72,985	21,050	28.8	273,240	374	1,610	77.8	6,900	-	5.1	5.6	150	----	1,105	600	
25	61,976	18,860	30.4	286,380	462	1,620	-	6,400	-	6.0	-	180	----	1,145	730	
26	61,731	20,030	32.4	275,400	446	1,620	-	5,900	-	6.0	-	190	----	1,166	760	
27	67,524	19,930	29.5	303,600	450	1,520	-	6,100	-	5.5	4.0	190	----	1,125	935	
28	68,253	19,500	28.6	283,200	415	1,540	-	6,000	-	5.5	3.7	170	----	1,105	1,010	
29	67,119	19,210	28.6	283,320	422	1,540	-	5,800	0.24	5.6	4.3	170	----	1,105	1,035	
30	64,235	18,760	29.2	265,080	413	1,480	-	5,600	-	5.8	4.6	170	----	1,115	830	
合計	1,892,046	569,570	-	8,211,600	-	-	-	-	-	-	-	-	0	34,447	18,540	
最大	72,985	22,970	35.6	303,600	522	1,690	79.8	6,900	0.28	6.7	9.3	190	-	1,507	1,035	
最小	55,571	16,000	25.9	217,500	302	1,330	76.8	5,500	0.06	5.1	3.7	130	-	984	360	
平均	63,068	18,986	30.1	273,720	434	1,540	78.0	5,900	0.22	5.9	6.5	160	-	1,148	618	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2022年 6月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	59,169	16,690	28.2	325,560	550	1,410	−	6,400	0.25	6.3	5.0	170	-----	1,129	650	C系生物反応槽容量
2	65,064	18,060	27.8	342,420	526	1,430	−	6,200	−	5.7	5.8	140	-----	1,119	560	1池3883m^3
3	60,752	16,470	27.1	346,020	570	1,450	78.0	6,500	−	6.1	5.7	160	-----	1,080	560	
4	60,788	16,270	26.8	327,960	540	1,420	−	6,500	−	6.1	−	180	-----	1,115	560	
5	58,607	16,030	27.4	351,120	599	1,470	−	6,700	−	6.4	−	160	-----	1,085	520	
6	70,177	20,940	29.8	289,260	412	1,350	−	5,700	−	5.3	6.7	190	-----	1,343	510	
7	65,267	17,720	27.2	288,600	442	1,270	−	6,300	−	5.7	5.9	180	-----	1,115	470	
8	64,776	18,240	28.2	334,920	517	1,370	−	6,700	0.26	5.8	6.6	190	-----	1,065	445	
9	63,555	17,490	27.5	347,040	546	1,450	−	7,100	−	5.9	6.1	160	-----	1,070	480	
10	61,469	16,220	26.4	335,700	546	1,510	77.0	7,400	−	6.1	6.7	160	-----	1,106	425	
11	59,388	14,920	25.1	342,960	577	1,620	−	7,900	−	6.3	−	240	-----	1,115	420	
12	55,571	13,980	25.2	326,820	588	1,550	−	7,700	−	6.7	−	180	-----	1,085	490	
13	56,760	18,820	33.2	370,020	652	1,600	−	7,100	0.27	6.6	7.5	220	-----	1,100	450	
14	63,509	20,980	33.0	345,660	544	1,700	−	6,700	−	5.9	6.4	260	-----	1,200	570	
15	63,298	21,020	33.2	292,560	462	1,650	−	7,000	−	5.9	5.6	300	-----	1,100	605	
16	59,859	18,350	30.7	281,640	471	1,730	−	7,100	−	6.2	5.6	250	-----	1,115	620	
17	59,869	17,360	29.0	293,520	490	1,780	80.1	6,900	−	6.2	5.5	240	-----	1,095	690	
18	56,387	18,510	32.8	295,200	524	1,760	−	6,700	−	6.6	−	270	-----	1,090	720	
19	57,404	19,540	34.0	288,420	502	1,730	−	6,500	−	6.5	−	250	-----	1,115	720	
20	60,366	18,270	30.3	303,120	502	1,780	−	6,500	−	6.2	5.1	220	-----	1,090	800	
21	62,307	22,480	36.1	261,600	420	1,700	−	6,200	−	6.0	4.6	280	-----	1,238	880	
22	71,985	28,400	39.5	234,960	326	1,450	−	5,600	0.07	5.2	4.1	180	-----	1,259	880	
23	71,885	26,430	36.8	261,300	363	1,530	−	6,000	−	5.2	8.3	180	-----	1,070	430	
24	72,984	25,360	34.7	310,800	426	1,590	79.5	6,200	−	5.1	6.0	190	-----	1,075	600	
25	61,975	22,330	36.0	303,480	490	1,570	−	5,500	−	6.0	−	190	-----	1,115	730	
26	61,730	21,070	34.1	299,820	486	1,580	−	5,400	−	6.0	−	220	-----	1,134	760	
27	67,524	23,120	34.2	317,700	470	1,540	−	5,300	−	5.5	4.6	220	-----	1,095	935	
28	68,252	24,390	35.7	285,960	419	1,530	−	5,300	−	5.5	4.1	220	-----	1,075	1,030	
29	67,118	23,980	35.7	302,220	450	1,560	−	5,700	0.24	5.6	4.0	190	-----	1,075	1,035	
30	64,235	23,040	35.9	314,340	489	1,540	−	5,800	−	5.8	4.7	180	-----	1,085	830	
合計	1,892,030	596,480	−	9,320,700	−	−	−	−	−	−	−	−	0	33,553	19,375	
最大	72,984	28,400	39.5	370,020	652	1,780	80.1	7,900	0.27	6.7	8.3	300	−	1,343	1,035	
最小	55,571	13,980	25.1	234,960	326	1,270	77.0	5,300	0.07	5.1	4.0	140	−	1,065	420	
平均	63,068	19,883	31.5	310,690	493	1,550	78.7	6,400	0.22	5.9	5.7	210	−	1,118	646	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2022年 6月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	27,970	9,540	34.1	148,830	532	1,470	-	5,400	0.27	8.8	7.6	98	-----	955	320	D系生物反応槽容量
2	28,460	9,580	33.7	162,384	571	1,410	-	5,000	-	8.7	7.9	120	-----	936	320	1池3424m³
3	27,750	9,630	34.7	163,055	588	1,310	74.2	4,600	-	8.9	8.3	93	-----	980	310	嫌気槽864m3
4	26,780	9,610	35.9	158,845	593	1,280	-	4,200	-	9.2	-	91	-----	930	280	好気槽2560m3
5	29,320	9,790	33.4	164,672	562	1,330	-	4,700	-	8.4	-	93	-----	975	240	
6	35,180	10,580	30.1	136,893	389	1,400	-	5,400	-	7.0	9.5	91	-----	961	250	
7	29,870	9,700	32.5	138,279	463	1,510	-	5,500	-	8.3	8.4	97	-----	1,030	290	
8	27,940	9,760	34.9	161,991	580	1,680	-	5,600	0.25	8.8	8.3	93	-----	932	320	
9	28,260	9,750	34.5	163,441	578	1,680	-	5,600	-	11.6	7.1	87	-----	988	440	
10	27,460	9,700	35.3	165,917	604	1,650	73.4	5,600	-	9.0	5.5	84	-----	987	480	
11	31,200	9,940	31.9	166,367	533	1,590	-	5,700	-	7.9	-	95	-----	931	460	
12	29,810	9,730	32.6	166,787	560	1,610	-	5,800	-	8.3	-	91	-----	879	400	
13	28,390	9,650	34.0	167,568	590	1,620	-	5,500	0.25	8.7	7.2	90	-----	940	370	
14	34,830	10,620	30.5	171,425	492	1,530	-	5,800	-	7.1	5.5	93	-----	894	430	
15	34,680	10,560	30.4	170,104	490	1,700	-	6,000	-	7.1	6.0	84	-----	985	410	
16	32,730	10,050	30.7	176,864	540	1,660	-	6,100	-	7.5	5.0	90	-----	1,028	480	
17	34,690	10,590	30.5	178,645	515	1,630	76.5	6,100	-	7.1	4.0	94	-----	962	600	
18	33,590	10,250	30.5	184,541	549	1,520	-	6,300	-	7.3	-	100	-----	982	600	
19	32,960	10,410	31.6	182,572	554	1,480	-	6,100	-	7.5	-	100	-----	981	560	
20	32,880	10,340	31.4	188,518	573	1,260	-	5,600	-	8.7	5.2	100	-----	933	450	
21	43,810	13,120	29.9	187,225	427	1,310	-	5,400	-	7.5	7.1	100	-----	958	400	
22	45,850	13,730	29.9	140,539	307	1,470	-	5,800	0.27	7.2	7.6	120	-----	1,162	400	
23	44,330	13,260	29.9	166,279	375	1,570	-	6,300	-	7.4	6.1	97	-----	1,046	480	
24	40,720	12,230	30.0	176,209	433	1,570	75.9	6,200	-	8.1	4.4	96	-----	934	680	
25	41,350	12,410	30.0	183,008	443	1,430	-	5,600	-	7.9	-	120	-----	937	882	
26	32,700	9,980	30.5	178,728	547	1,600	-	5,800	-	7.5	-	100	-----	966	880	
27	33,210	10,080	30.4	175,714	529	1,430	-	5,200	-	7.4	3.4	98	-----	923	730	
28	30,810	9,780	31.7	154,776	502	1,370	-	5,000	-	8.0	4.0	100	-----	936	610	
29	31,180	9,940	31.9	149,360	479	1,330	-	5,200	0.25	7.9	5.0	120	-----	957	460	
30	31,070	9,850	31.7	154,573	497	1,350	-	5,400	-	7.9	6.8	100	-----	960	325	
合計	989,780	314,160	-	4,984,109	-	-	-	-	-	-	-	-	0	28,968	13,857	
最大	45,850	13,730	35.9	188,518	604	1,700	76.5	6,300	0.27	11.6	9.5	120	-	1,162	882	
最小	26,780	9,540	29.9	136,893	307	1,260	73.4	4,200	0.25	7.0	3.4	84	-	879	240	
平均	32,993	10,472	31.7	166,137	504	1,490	75.0	5,600	0.26	8.1	6.4	98	-	966	462	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2022年 6月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	38,720	11,560	29.9	178,484	461	1,390	-	5,500	0.30	8.5	6.6	120	-----	1,018	460	E系生物反応槽容量
2	40,410	12,060	29.8	195,615	484	1,380	-	5,600	-	8.1	7.4	100	-----	858	400	1池3424m³
3	39,470	11,800	29.9	196,255	497	1,430	75.0	5,800	-	8.3	7.0	110	-----	942	430	嫌気槽864m3
4	38,090	11,360	29.8	191,393	502	1,460	-	5,900	-	8.6	-	120	-----	941	520	好気槽2560m3
5	41,650	12,430	29.8	198,457	476	1,450	-	5,700	-	7.9	-	120	-----	975	560	
6	47,690	14,250	29.9	163,650	343	1,400	-	5,800	-	6.9	5.1	120	-----	1,079	570	
7	42,740	12,740	29.8	164,532	385	1,460	-	6,100	-	7.7	4.7	120	-----	832	600	
8	39,600	11,800	29.8	195,346	493	1,420	-	6,300	0.32	8.3	4.5	110	-----	921	600	
9	37,570	11,220	29.9	198,012	527	1,420	-	6,400	-	8.7	4.4	110	-----	957	600	
10	38,190	11,380	29.8	200,691	526	1,410	75.3	6,100	-	8.6	5.4	100	-----	954	510	
11	41,420	12,340	29.8	200,626	484	1,440	-	5,500	-	7.9	-	100	-----	955	480	
12	39,620	11,830	29.9	201,409	508	1,460	-	5,800	-	8.3	-	110	-----	937	445	
13	37,750	11,350	30.1	202,954	538	1,520	-	5,800	0.27	8.7	7.6	110	-----	876	415	
14	34,790	10,650	30.6	198,901	572	1,580	-	6,800	-	7.1	4.0	110	-----	975	520	
15	35,210	10,690	30.4	184,002	523	1,760	-	6,400	-	7.0	4.6	110	-----	907	530	
16	32,720	10,110	30.9	179,248	548	1,660	-	6,400	-	7.5	4.1	100	-----	1,053	570	
17	34,510	10,550	30.6	180,065	522	1,590	78.3	5,900	-	7.1	4.0	110	-----	913	600	
18	33,380	10,310	30.9	173,872	521	1,520	-	5,100	-	7.4	-	110	-----	888	600	
19	32,720	10,280	31.4	170,955	522	1,470	-	5,000	-	7.5	-	110	-----	1,022	600	
20	28,220	9,850	34.9	163,575	580	1,480	-	4,500	-	8.7	4.7	110	-----	906	620	
21	32,220	10,310	32.0	155,829	484	1,460	-	4,900	-	7.7	4.1	110	-----	1,041	640	
22	34,740	10,460	30.1	117,410	338	1,470	-	5,700	0.27	7.1	3.6	120	-----	1,164	640	
23	33,070	10,180	30.8	140,025	423	1,490	-	5,600	-	7.5	4.9	98	-----	1,025	480	
24	29,990	9,910	33.0	148,403	495	1,470	76.0	5,200	-	8.2	4.8	97	-----	940	520	
25	31,050	10,070	32.4	154,519	498	1,370	-	4,800	-	7.9	-	100	-----	785	541	
26	32,140	10,010	31.1	155,750	485	1,380	-	4,900	-	7.7	-	110	-----	892	480	
27	32,880	10,080	30.7	157,193	478	1,390	-	5,100	-	7.5	5.3	94	-----	939	455	
28	31,080	9,990	32.1	141,284	455	1,450	-	5,300	-	7.9	5.1	100	-----	944	485	
29	31,430	10,110	32.2	135,337	431	1,500	-	5,500	0.22	7.8	4.4	95	-----	969	560	
30	31,290	9,950	31.8	140,528	449	1,420	-	5,300	-	7.9	6.2	89	-----	971	385	
合計	1,074,360	329,630	-	5,184,320	-	-	-	-	-	-	-	-	0	28,579	15,816	
最大	47,690	14,250	34.9	202,954	580	1,760	78.3	6,800	0.32	8.7	7.6	120	-	1,164	640	
最小	28,220	9,850	29.8	117,410	338	1,370	75.0	4,500	0.22	6.9	3.6	89	-	785	385	
平均	35,812	10,988	30.7	172,811	483	1,470	76.2	5,600	0.27	7.9	5.1	110	-	953	527	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2022年 6月度　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ量)	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	t	m³	t	t	
1	865	1.12	9.71	971	−	−	166	0.95	1.58	158	−	−	
2	901	1.13	10.20	1020	−	−	151	0.97	1.46	146	−	−	
3	944	0.80	7.51	751	−	−	144	0.95	1.37	137	−	−	
4	956	0.79	7.51	751	−	−	156	0.96	1.50	150	−	−	
5	842	0.77	6.48	648	−	−	143	0.96	1.37	137	−	−	
6	1,016	0.85	8.63	863	−	−	315	0.98	3.09	309	−	−	
7	902	0.79	7.09	709	−	−	149	0.95	1.42	142	−	−	
8	985	0.78	7.71	771	−	−	288	0.95	2.74	274	−	−	
9	942	0.76	7.13	713	−	−	142	0.95	1.35	135	−	−	
10	924	0.75	6.91	691	−	−	173	0.95	1.64	164	−	−	
11	852	0.75	6.40	640	−	−	102	0.92	0.94	94	−	−	
12	932	0.77	7.15	715	−	−	182	0.96	1.75	175	−	−	
13	852	0.76	6.47	647	−	−	152	0.97	1.47	147	−	−	
14	876	0.78	6.83	683	−	−	176	0.98	1.72	172	−	−	
15	1,004	0.83	8.32	832	−	−	347	0.98	3.40	340	−	−	
16	1,047	0.81	8.45	845	−	−	347	0.98	3.40	340	−	−	
17	929	0.75	6.95	695	−	−	128	0.97	1.24	124	−	−	
18	844	0.72	6.11	611	−	−	142	0.97	1.38	138	−	−	
19	838	0.73	6.11	611	−	−	139	0.99	1.38	138	−	−	
20	897	0.73	6.54	654	−	−	147	0.98	1.44	144	−	−	
21	993	0.76	7.55	755	−	−	294	0.96	2.82	282	−	−	
22	871	0.73	6.39	639	−	−	144	0.91	1.31	131	−	−	
23	787	0.68	5.39	539	−	−	186	0.99	1.84	184	−	−	
24	937	0.70	6.52	652	−	−	188	0.98	1.84	184	−	−	
25	918	0.65	5.99	599	−	−	116	0.96	1.11	111	−	−	
26	969	0.65	6.26	626	−	−	169	0.95	1.61	161	−	−	
27	932	0.68	6.32	632	−	−	134	0.98	1.31	131	−	−	
28	990	0.76	7.56	756	−	−	191	0.97	1.85	185	−	−	
29	1,075	0.96	10.35	1035	−	−	175	1.00	1.75	175	−	−	
30	984	0.98	9.66	966	−	−	183	0.97	1.78	178	−	−	
合計	27,804	−	220.20	22020	0.00	0.00	5,469	−	52.86	5286	−	−	
最大	1,075	1.13	10.35	1035	−	−	347	1.00	3.40	340	−	−	
最小	787	0.65	5.39	539	−	−	102	0.91	0.94	94	−	−	
平均	927	0.79	7.34	734	−	−	182	0.96	1.76	176	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2022年 6月度　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備 考	日
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量	濃度	固形物量		
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量							
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t		
1	−	−	−	−	−	−	699	1.16	−	8.1	−	8.1	813	−	−	−	−	−		1
2	−	−	−	−	−	−	750	1.17	−	8.7	−	8.7	874	−	−	−	−	−		2
3	−	−	−	−	−	−	800	0.77	−	6.1	−	6.1	614	−	−	−	−	−		3
4	−	−	−	−	−	−	800	0.75	−	6.0	−	6.0	601	−	−	−	−	−		4
5	−	−	−	−	−	−	699	0.73	−	5.1	−	5.1	511	−	−	−	−	−		5
6	−	−	−	−	−	−	701	0.79	−	5.5	−	5.5	554	−	−	−	−	−		6
7	−	−	−	−	−	−	753	0.75	−	5.7	−	5.7	567	−	−	−	−	−		7
8	−	−	−	−	−	−	697	0.71	−	5.0	−	5.0	497	−	−	−	−	−		8
9	−	−	−	−	−	−	800	0.72	−	5.8	−	5.8	578	−	−	−	−	−		9
10	−	−	−	−	−	−	751	0.70	−	5.3	−	5.3	527	−	−	−	−	−		10
11	−	−	−	−	−	−	750	0.73	−	5.5	−	5.5	546	−	−	−	−	−		11
12	−	−	−	−	−	−	750	0.72	−	5.4	−	5.4	540	−	−	−	−	−		12
13	−	−	−	−	−	−	700	0.71	−	5.0	−	5.0	500	−	−	−	−	−		13
14	−	−	−	−	−	−	700	0.73	−	5.1	−	5.1	511	−	−	−	−	−		14
15	−	−	−	−	−	−	657	0.75	−	4.9	−	4.9	492	−	−	−	−	−		15
16	−	−	−	−	−	−	700	0.72	−	5.1	−	5.1	505	−	−	−	−	−		16
17	−	−	−	−	−	−	801	0.71	−	5.7	−	5.7	571	−	−	−	−	−		17
18	−	−	−	−	−	−	702	0.67	−	4.7	−	4.7	473	−	−	−	−	−		18
19	−	−	−	−	−	−	699	0.68	−	4.7	−	4.7	473	−	−	−	−	−		19
20	−	−	−	−	−	−	750	0.68	−	5.1	−	5.1	510	−	−	−	−	−		20
21	−	−	−	−	−	−	699	0.68	−	4.7	−	4.7	473	−	−	−	−	−		21
22	−	−	−	−	−	−	727	0.70	−	5.1	−	5.1	508	−	−	−	−	−		22
23	−	−	−	−	−	−	601	0.59	−	3.6	−	3.6	355	−	−	−	−	−		23
24	−	−	−	−	−	−	749	0.62	−	4.7	−	4.7	468	−	−	−	−	−		24
25	−	−	−	−	−	−	802	0.61	−	4.9	−	4.9	488	−	−	−	−	−		25
26	−	−	−	−	−	−	800	0.58	−	4.7	−	4.7	465	−	−	−	−	−		26
27	−	−	−	−	−	−	798	0.63	−	5.0	−	5.0	501	−	−	−	−	−		27
28	−	−	−	−	−	−	799	0.71	−	5.7	−	5.7	571	−	−	−	−	−		28
29	−	−	−	−	−	−	900	0.96	−	8.6	−	8.6	860	−	−	−	−	−		29
30	−	−	−	−	−	−	801	0.98	−	7.9	−	7.9	788	−	−	−	−	−		30
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	22335	−	−	167.3	0.0	167.3	16734	−	−	−		−		合計
最大	−	−	−	−	−	−	900	1.17	−	8.7	−	8.7	874	−	−	−	−	−		最大
最小	−	−	−	−	−	−	601	0.58	−	3.6	−	3.6	355	−	−	−	−	−		最小
平均	−	−	−	−	−	−	745	0.75	−	5.6	−	5.6	558	−	−		−			平均

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2022年 6月度　No.5-3

スクリュープレス脱水機													備考
濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄	
汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2022年 6月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	9.98	31.5	10	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.00	0.00	0:00	0.0	9.98	31.5	10	−	0.0	0	0	0	0.0	
最大	−	−	−	−	9.98	31.5	10	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	9.98	31.5	10	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	9.98	31.5	10.00	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2022年 6月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	865	−			865	227.0	−			227.0	9.0	−			9.0
2	901	−			901	212.8	−			212.8	9.7	−			9.7
3	944	−			944	178.2	−			178.2	6.6	−			6.6
4	956	−			956	150.5	−			150.5	6.7	−			6.7
5	842	−			842	131.3	−			131.3	5.7	−			5.7
6	1,016	−			1,016	173.9	−			173.9	7.8	−			7.8
7	902	−			902	153.6	−			153.6	6.3	−			6.3
8	985	−			985	170.4	−			170.4	6.9	−			6.9
9	942	−			942	144.0	−			144.0	6.4	−			6.4
10	924	−			924	135.7	−			135.7	5.9	−			5.9
11	852	−			852	152.4	−			152.4	5.6	−			5.6
12	932	−			932	167.8	−			167.8	6.9	−			6.9
13	852	−			852	140.6	−			140.6	5.8	−			5.8
14	876	−			876	133.6	−			133.6	6.0	−			6.0
15	1,004	−			1,004	195.3	−			195.3	7.4	−			7.4
16	1,047	−			1,047	202.4	−			202.4	7.5	−			7.5
17	929	−			929	143.8	−			143.8	6.1	−			6.1
18	844	−			844	131.8	−			131.8	5.2	−			5.2
19	838	−			838	133.7	−			133.7	5.5	−			5.5
20	897	−			897	140.2	−			140.2	5.9	−			5.9
21	993	−			993	181.6	−			181.6	6.6	−			6.6
22	871	−			871	140.2	−			140.2	5.5	−			5.5
23	787	−			787	127.5	−			127.5	4.8	−			4.8
24	937	−			937	147.9	−			147.9	5.7	−			5.7
25	918	−			918	123.5	−			123.5	5.2	−			5.2
26	969	−			969	122.6	−			122.6	5.5	−			5.5
27	932	−			932	145.5	−			145.5	5.5	−			5.5
28	990	−			990	159.1	−			159.1	6.5	−			6.5
29	1,075	−			1,075	239.2	−			239.2	9.4	−			9.4
30	984	−			984	210.2	−			210.2	8.9	−			8.9
合計	27,804	0			27,804	4,816.3	0.0			4,816	196.5	0.0			196.5
最大	1,075	0			1,075	239.2	0.0			239.2	9.7	0.0			9.7
最小	787	0			787	122.6	0.0			122.6	4.8	0.0			4.8
平均	927	0			927	160.5	0.0			160.5	6.6	0.0			6.6

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2022年 6月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	1.12	4.0	92.8	−			92.8	1,262	−			1,262	0.10	−			0.10	
2	1.13	4.6	95.3	−			95.1	1,320	−			1,320	0.10	−			0.10	
3	0.80	3.7	87.8	−			86.8	1,363	−			1,363	0.10	−			0.10	
4	0.79	4.5	89.3	−			88.2	1,392	−			1,392	0.10	−			0.10	
5	0.77	4.3	87.9	−			87.7	1,233	−			1,233	0.10	−			0.10	
6	0.85	4.5	90.2	−			90.7	1,523	−			1,523	0.10	−			0.10	
7	0.79	4.1	88.4	−			88.7	1,305	−			1,305	0.10	−			0.10	
8	0.78	4.0	89.4	−			89.6	1,479	−			1,479	0.10	−			0.10	
9	0.76	4.4	88.9	−			88.9	1,349	−			1,349	0.10	−			0.10	
10	0.75	4.4	85.2	−			85.5	1,450	−			1,450	0.11	−			0.11	
11	0.75	3.7	88.0	−			87.5	1,218	−			1,218	0.10	−			0.10	
12	0.77	4.1	96.8	−			95.8	1,320	−			1,320	0.10	−			0.10	
13	0.76	4.1	89.0	−			89.2	1,262	−			1,262	0.10	−			0.10	
14	0.78	4.5	88.0	−			88.2	1,262	−			1,262	0.10	−			0.10	
15	0.83	3.8	89.3	−			89.2	1,465	−			1,465	0.10	−			0.10	
16	0.81	3.7	89.0	−			88.2	1,204	−			1,204	0.08	−			0.08	
17	0.75	4.3	88.1	−			87.1	1,334	−			1,334	0.10	−			0.10	
18	0.72	4.0	85.9	−			85.2	1,204	−			1,204	0.10	−			0.10	
19	0.73	4.1	89.6	−			90.2	1,175	−			1,175	0.10	−			0.10	
20	0.73	4.2	90.8	−			90.8	1,363	−			1,363	0.11	−			0.10	
21	0.76	3.6	87.1	−			88.0	1,378	−			1,378	0.10	−			0.10	
22	0.73	3.9	86.2	−			85.9	1,305	−			1,305	0.10	−			0.10	
23	0.68	3.7	88.9	−			88.9	1,276	−			1,276	0.11	−			0.11	
24	0.70	3.9	86.8	−			86.4	1,537	−			1,537	0.11	−			0.11	
25	0.65	4.2	86.7	−			86.7	1,436	−			1,436	0.11	−			0.11	
26	0.65	4.5	86.6	−			87.3	1,537	−			1,537	0.11	−			0.11	
27	0.68	3.8	86.3	−			87.3	1,465	−			1,465	0.11	−			0.11	
28	0.76	4.1	86.7	−			86.7	1,595	−			1,595	0.11	−			0.11	
29	0.96	3.9	91.1	−			91.3	1,711	−			1,711	0.11	−			0.11	
30	0.98	4.2	92.0	−			92.7	1,436	−			1,436	0.10	−			0.10	
合計	−	−	−	−	−	−	−	41,151	0			41,151	−	−	−	−	−	
最大	1.13	4.6	96.8	0.0			95.8	1,711	0			1,711	0.11	0.00			0.11	
最小	0.65	3.6	85.2	0.0			85.2	1,175	0			1,175	0.08	0.00			0.08	
平均	0.79	4.1	89.2	0.0			89.2	1,372	0			1,372	0.10	0.00			0.10	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2022年 6月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤	脱水ケーキ	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率		(ポリ鉄)	搬出量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t	
1	1,314	31.1	97.3	138	31.1	77.5	539	0.60	−	−	2,842	7.9	−	−		
2	1,293	29.6	97.4	132	29.6	77.6	581	0.69	−	−	2,813	8.4	−	−		
3	1,101	25.7	97.4	115	25.7	77.7	528	0.73	−	−	2,480	8.6	−	−		
4	1,240	29.8	97.3	131	29.8	77.2	589	0.71	−	−	2,857	8.6	−	−		
5	1,241	29.8	97.5	131	29.8	77.2	592	0.78	−	−	2,813	9.3	−	−		
6	1,207	31.2	97.2	132	31.2	76.4	582	0.69	−	−	2,726	8.0	−	−		
7	1,071	29.4	96.7	123	29.4	76.1	505	0.57	−	−	2,349	6.6	−	−		
8	1,260	30.1	97.4	130	30.1	76.9	629	0.76	−	−	2,480	7.5	−	−		
9	1,315	30.7	97.6	132	30.7	76.8	629	0.79	−	−	2,509	7.9	−	−		
10	1,284	29.9	97.5	133	29.9	77.6	639	0.80	−	−	2,494	7.8	−	−		
11	1,145	28.2	97.3	125	28.2	77.4	661	0.86	−	−	2,596	8.4	−	−		
12	1,028	31.8	96.9	135	31.8	76.5	678	0.85	−	−	2,654	8.3	−	−		
13	847	19.0	97.0	85	19.0	77.7	473	0.75	−	−	1,929	7.6	−	−		
14	1,161	25.6	97.4	123	25.6	79.1	701	0.93	−	−	2,770	9.2	−	−		
15	1,202	29.5	97.2	135	29.5	78.2	709	0.84	−	−	2,871	8.5	−	−		
16	1,144	27.5	97.1	123	27.5	77.6	669	0.81	−	−	2,755	8.4	−	−		
17	1,091	23.7	97.2	109	23.7	78.2	632	0.84	−	−	2,741	9.1	−	−		
18	1,234	28.6	97.5	135	28.6	78.9	833	1.08	−	−	3,103	10.1	−	−		
19	1,091	23.6	97.4	116	23.6	79.6	743	1.05	−	−	2,900	10.3	−	−		
20	1,254	28.6	97.5	138	28.6	79.2	889	1.14	−	−	3,205	10.3	−	−		
21	1,112	24.2	97.5	120	24.2	79.8	789	1.12	−	−	3,016	10.7	−	−		
22	1,167	30.3	97.2	137	30.3	77.8	717	0.88	−	−	2,915	9.0	−	−		
23	1,163	24.1	97.5	103	24.1	76.6	544	0.74	−	−	2,567	8.8	−	−		
24	1,638	36.8	97.6	155	36.8	76.2	791	0.79	−	−	3,350	8.4	−	−		
25	2,419	51.5	97.8	228	51.5	77.4	1,086	0.82	−	−	4,524	8.5	−	−		
26	2,474	55.1	97.7	234	55.1	76.5	1,056	0.75	−	−	4,423	7.8	−	−		
27	2,405	50.3	97.7	218	50.3	76.9	1,102	0.81	−	−	4,379	8.1	−	−		
28	1,950	44.8	97.7	210	44.8	78.7	1,186	1.05	−	−	4,205	9.3	−	−		
29	2,072	42.5	97.9	190	42.5	77.6	1,044	0.95	−	−	4,176	9.5	−	−		
30	1,664	31.9	97.8	146	31.9	78.1	836	0.93	−	−	3,466	9.7	−	−		
合計	41,587	954.9	−	4,262	954.9	−	21,943	−	−	−	90,901	−	0	0		
最大	2,474	55.1	97.9	234	55.1	79.8	1,186	1.14	−	−	4,524	10.7	−	−		
最小	847	19.0	96.7	85	19.0	76.1	473	0.57	−	−	1,929	6.6	−	−		
平均	1,386	31.8	97.7	142	31.8	77.6	731	0.83	−	−	3,030	8.6	−	−		

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2022年 6月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	1016	3.5	35.9	406.0	3.2	13.0	283.1	3.6	10.1	100	3.8	3.8	227	4.0	9.0	
2	1032	3.2	33.5	491.0	2.4	11.6	240.4	3.7	8.8	87	3.9	3.4	213	4.6	9.7	
3	918	3.1	28.7	411.0	2.4	9.7	243.8	3.7	9.1	85	3.9	3.3	178	3.7	6.6	
4	910	3.6	33.2	455.0	3.3	14.8	212.3	3.8	8.1	92	3.9	3.6	151	4.5	6.7	
5	932	3.3	30.4	475.0	2.6	12.2	239.2	3.8	9.1	86	3.9	3.4	131	4.3	5.7	
6	922	3.7	33.9	418.0	3.3	13.6	223.8	3.8	8.6	106	3.7	3.9	174	4.5	7.8	
7	845	4.2	35.3	338.0	4.6	15.7	225.6	3.7	8.3	128	3.9	5.0	154	4.1	6.3	
8	956	3.4	32.8	436.0	2.9	12.6	217.3	3.8	8.3	133	3.8	5.0	170	4.0	6.9	
9	974	3.3	31.8	460.0	2.4	11.2	233.4	3.9	9.0	136	3.8	5.2	144	4.4	6.4	
10	950	3.4	32.1	444.0	2.6	11.7	244.5	3.9	9.6	126	3.9	4.9	136	4.4	5.9	
11	945	3.3	30.9	392.0	2.6	10.3	278.4	3.7	10.3	122	3.8	4.7	152	3.7	5.6	
12	1011	3.2	31.9	460.0	2.3	10.6	292.0	3.7	10.9	92	3.8	3.5	168	4.1	6.9	
13	750	3.4	25.3	258.0	2.4	6.2	254.2	3.8	9.6	97	3.8	3.7	141	4.1	5.8	
14	869	3.5	30.2	350.0	2.7	9.5	242.0	3.8	9.2	143	3.8	5.5	134	4.5	6.0	
15	961	3.5	33.7	397.0	2.9	11.7	243.1	3.8	9.3	126	4.2	5.3	195	3.8	7.4	
16	1049	3.1	32.7	431.0	2.2	9.4	257.6	3.8	9.7	158	3.9	6.1	202	3.7	7.5	
17	952	3.2	30.2	358.0	2.0	7.1	283.9	3.7	10.6	166	3.8	6.4	144	4.3	6.1	
18	966	3.2	30.7	396.0	2.2	8.6	287.6	3.9	11.1	150	3.9	5.8	132	4.0	5.2	
19	873	3.2	28.3	327.0	2.1	6.8	270.5	3.9	10.6	142	3.8	5.4	134	4.1	5.5	
20	1011	3.4	34.0	424.0	2.6	11.2	330.1	3.7	12.3	117	3.9	4.6	140	4.2	5.9	
21	984	3.3	32.3	304.0	2.3	6.9	383.7	3.7	14.3	115	3.9	4.5	182	3.6	6.6	
22	975	3.8	36.9	345.0	3.7	12.8	363.1	3.8	13.7	127	3.9	4.9	140	3.9	5.5	
23	853	3.4	28.9	399.0	2.9	11.4	173.9	3.9	6.7	153	3.9	6.0	128	3.7	4.8	
24	1183	3.2	37.7	594.0	2.6	15.1	281.9	3.9	10.9	159	3.8	6.0	148	3.9	5.7	
25	1524	3.2	49.4	930.0	2.8	26.4	311.9	3.8	11.7	158	3.8	6.1	124	4.2	5.2	
26	1545	3.5	54.0	946.0	3.2	30.3	306.6	3.8	11.7	170	3.8	6.5	123	4.5	5.5	
27	1829	3.0	54.4	1200.0	2.5	30.0	353.0	3.9	13.8	130	3.9	5.1	146	3.8	5.5	
28	1589	2.8	45.1	880.0	2.1	18.1	407.6	3.6	14.7	142	4.1	5.8	159	4.1	6.5	
29	1517	2.9	44.0	759.0	2.0	15.2	402.1	3.7	14.7	117	4.0	4.7	239	3.9	9.4	
30	1216	3.0	36.1	587.0	1.9	11.2	333.4	3.8	12.7	86	3.9	3.3	210	4.2	8.9	
合計	32058	−	1054.3	15071.0	−	395	8420	−	317.5	3,751.11	−	145.4	4816	−	196.5	
最大	1829	−	54.4	1200.0	4.6	30	407.6	3.9	14.7	170.21	4.2	6.5	239	4.6	9.7	
最小	750	−	25.3	258.0	1.9	6	173.9	3.6	6.7	85.19	3.7	3.3	123	3.6	4.8	
平均	1069	3.3	35.0	502.4	2.6	13	280.7	3.8	10.6	125.00	3.9	4.8	161	4.1	6.6	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2022年 6月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	129.10	77.5	82.4	29.0	−	−	−	−	129.10	77.5	82.4	29.0	−	−	−	−	
2	128.22	77.6	82.9	28.7	−	−	−	−	128.22	77.6	82.9	28.7	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月
3	120.54	77.7	83.4	26.9	−	−	−	−	120.54	77.7	83.4	26.9	−	−	−	−	平均(average関数使用)にて
4	128.48	77.2	82.3	29.3	−	−	−	−	128.48	77.2	82.3	29.3	−	−	−	−	補完しています
5	129.40	77.2	82.3	29.5	−	−	−	−	129.40	77.2	82.3	29.5	−	−	−	−	
6	128.02	76.4	84.6	30.2	−	−	−	−	128.02	76.4	84.6	30.2	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日
7	130.40	76.1	82.8	31.2	−	−	−	−	130.40	76.1	82.8	31.2	−	−	−	−	は月平均(average関数使用)にて
8	128.90	76.9	81.5	29.8	−	−	−	−	128.90	76.9	81.5	29.8	−	−	−	−	データを補完しています
9	131.04	76.8	81.5	30.4	−	−	−	−	131.04	76.8	81.5	30.4	−	−	−	−	
10	129.48	77.6	82.8	29.0	−	−	−	−	129.48	77.6	82.8	29.0	−	−	−	−	
11	129.68	77.4	82.3	29.3	−	−	−	−	129.68	77.4	82.3	29.3	−	−	−	−	
12	126.78	76.5	82.3	29.8	−	−	−	−	126.78	76.5	82.3	29.8	−	−	−	−	
13	127.72	77.7	84.4	28.5	50.96	77.7	84.4	11.4	76.76	77.7	84.4	17.1	−	−	−	−	
14	127.32	79.1	83.2	26.6	127.32	79.1	83.2	26.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	124.34	78.2	82.6	27.1	124.34	78.2	82.6	27.1	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	124.16	77.6	82.7	27.8	124.16	77.6	82.7	27.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	123.08	78.2	82.1	26.8	123.08	78.2	82.1	26.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	124.84	78.9	82.3	26.3	124.84	78.9	82.3	26.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	128.52	79.6	82.3	26.2	128.52	79.6	82.3	26.2	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	126.42	79.2	82.7	26.3	126.42	79.2	82.7	26.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	124.88	79.8	83.8	25.2	124.88	79.8	83.8	25.2	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	125.54	77.8	81.1	27.9	125.54	77.8	81.1	27.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	116.10	76.6	79.3	27.2	116.10	76.6	79.3	27.2	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	175.57	76.2	79.2	41.8	117.94	76.2	79.2	28.1	57.63	76.2	79.2	13.7	−	−	−	−	
25	229.89	77.4	82.3	52.0	110.76	77.4	82.3	25.0	119.13	77.4	82.3	26.9	−	−	−	−	
26	223.12	76.5	82.3	52.4	104.49	76.5	82.3	24.6	118.63	76.5	82.3	27.9	−	−	−	−	
27	217.78	76.9	80.7	50.3	101.68	76.9	80.7	23.5	116.10	76.9	80.7	26.8	−	−	−	−	
28	211.44	78.7	83.3	45.0	99.86	78.7	83.3	21.3	111.58	78.7	83.3	23.8	−	−	−	−	
29	196.89	77.6	82.2	44.1	94.36	77.6	82.2	21.1	102.53	77.6	82.2	23.0	−	−	−	−	
30	154.54	78.1	82.0	33.8	42.13	78.1	82.0	9.2	112.41	78.1	82.0	24.6	−	−	−	−	
合計	4322.19	−	−	969	1967.38	−	−	431.6	2,354.81	−	−	536.9	0.00	−	−	0.0	
最大	229.89	79.8	84.6	52.4	128.52	79.8	84.4	28.1	131.04	78.7	84.6	31.2	−	−	−	−	
最小	116.10	76.1	79.2	25.2	42.13	76.2	79.2	9.2	57.63	76.1	79.2	13.7	−	−	−	−	
平均	144.00	77.6	82.3	32.3	109.30	78.1	82.0	24.0	117.74	77.2	82.4	26.8	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、硅砂補給量)

2022年 6月度　No.5-10

日	重油消費量				硅砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	t	t	t	t	t	t	t	
1	−	1,431	−	1,431	−	−	−	0	
2	−	1,229	−	1,229	−	−	−	0	
3	−	1,271	−	1,271	−	−	−	0	
4	−	1,304	−	1,304	−	−	−	0	
5	−	987	−	987	−	4	−	4	
6	−	679	−	679	−	−	−	0	
7	−	146	−	146	−	−	−	0	
8	−	1,357	−	1,357	−	−	−	0	
9	−	927	−	927	−	−	−	0	
10	−	1,409	−	1,409	−	4	−	4	
11	−	1,508	−	1,508	−	−	−	0	
12	1,541	1,860	−	3,401	−	−	−	0	
13	3,676	998	−	4,674	−	−	−	0	
14	2,462	−	−	2,462	−	−	−	0	
15	1,796	−	−	1,796	−	−	−	0	
16	1,675	−	−	1,675	−	−	−	0	
17	1,436	−	−	1,436	−	−	−	0	
18	2,279	−	−	2,279	−	−	−	0	
19	2,737	−	−	2,737	−	−	−	0	
20	2,624	−	−	2,624	4	−	−	4	
21	2,464	−	−	2,464	−	−	−	0	
22	1,904	−	−	1,904	−	−	−	0	
23	1,202	815	−	2,017	−	4	−	4	
24	426	3,409	−	3,835	4	−	−	4	
25	1,072	1,382	−	2,454	−	−	−	0	
26	962	1,285	−	2,247	−	−	−	0	
27	663	1,120	−	1,783	−	−	−	0	
28	1,687	2,236	−	3,923	−	−	−	0	
29	1,396	1,734	−	3,130	−	4	−	4	
30	811	2,404	−	3,215	−	−	−	0	
合計	32,813	29,491	0	62,304	8	16	0	24	
最大	3,676	3,409	−	4,674	4	4	−	4	
最小	426	146	−	146	4	4	−	0	
平均	1,727	1,404	−	2,077	4	4	−	1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2022年 7月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量		流入下水量	放流水量						降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
							簡易処理水量			放流水量							
			（合流）	雨水排水量		（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	乙過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	mm	㎥	㎥	㎥	㎥	
1	晴	34.0	215,189	0	215,189	216,210	0	0	0	172,719	43,491	0.0	28,258	238,656	180,676	57,980	
2	晴後曇	32.0	207,343	0	207,343	208,400	0	0	0	164,460	43,940	0.0	27,606	222,555	164,435	58,120	
3	曇一時雨	30.7	310,776	0	310,776	311,862	34,007	54,028	88,035	178,176	45,651	1.5	28,050	245,515	183,985	61,530	
4	曇時々雨	30.5	295,778	0	295,778	296,867	76,172	0	76,172	171,204	49,491	2.5	28,942	242,228	176,448	65,780	
5	曇時々雨	29.0	601,182	65,115	536,067	537,060	186,134	127,667	313,801	174,983	48,276	30.5	29,891	245,889	179,989	65,900	
6	曇	33.0	310,084	0	310,084	311,142	18,534	55,526	74,060	188,711	48,371	0.0	26,373	256,737	190,547	66,190	
7	曇後晴	31.0	235,148	0	235,148	236,100	0	2,307	2,307	187,520	46,273	0.0	23,952	251,974	191,554	60,420	
8	晴後曇	31.5	236,655	0	236,655	237,592	0	0	0	194,990	42,602	0.0	25,615	257,391	198,771	58,620	
9	曇後雨	32.0	307,117	0	307,117	308,027	42,214	34,136	76,350	180,509	51,168	8.0	26,071	251,555	184,415	67,140	
10	曇一時雨	29.8	414,781	0	414,781	415,767	52,997	110,740	163,737	200,732	51,298	7.0	26,514	271,787	202,657	69,130	
11	晴	31.6	228,269	0	228,269	229,229	0	0	0	183,086	46,143	0.0	25,408	248,603	186,493	62,110	
12	曇時々雨	27.5	935,553	266,625	668,928	669,800	241,039	183,481	424,520	195,833	49,447	49.0	27,709	265,642	199,552	66,090	
13	曇後晴	30.2	292,835	0	292,835	293,678	0	38,489	38,489	202,894	52,295	0.0	24,114	273,420	205,130	68,290	
14	曇一時雨	33.0	254,777	0	254,777	255,364	0	0	0	202,074	53,290	1.5	23,291	273,127	203,057	70,070	
15	曇一時雨	29.0	251,259	0	251,259	252,175	0	0	0	204,697	47,478	1.0	24,171	270,519	207,159	63,360	
16	曇	28.5	229,783	0	229,783	230,680	0	0	0	182,544	48,136	0.0	25,560	250,466	185,256	65,210	
17	晴一時雨	30.0	228,238	0	228,238	229,262	0	0	0	180,298	48,964	0.5	25,600	248,838	183,738	65,100	
18	曇一時雨	30.5	219,330	0	219,330	220,246	0	0	0	175,492	44,754	0.5	24,765	239,237	178,867	60,370	
19	曇時々雨	32.0	511,596	19,480	492,116	493,176	113,483	126,201	239,684	200,045	53,447	15.5	26,873	273,294	201,594	71,700	
20	曇後晴	30.7	245,809	0	245,809	246,858	0	4,806	4,806	192,297	49,755	0.0	24,398	260,299	194,309	65,990	
21	曇一時晴	32.0	231,208	0	231,208	232,052	0	0	0	182,164	49,888	0.0	25,210	251,517	184,287	67,230	
22	雨後晴	30.4	477,754	55,600	422,154	423,104	74,408	92,784	167,192	202,233	53,679	10.5	25,985	275,135	203,705	71,430	
23	晴	29.0	238,194	0	238,194	239,122	0	0	0	187,977	51,145	0.0	25,037	258,153	190,803	67,350	
24	晴	30.0	221,506	0	221,506	222,383	0	0	0	175,218	47,165	0.0	26,336	243,007	180,067	62,940	
25	晴	32.5	220,277	0	220,277	221,226	0	0	0	174,834	46,392	0.0	24,600	239,894	178,554	61,340	
26	晴後曇	29.0	220,011	0	220,011	220,934	0	0	0	174,532	46,402	0.0	24,325	239,424	176,394	63,030	
27	曇一時雨	32.8	425,052	64,830	360,222	361,236	72,803	55,345	128,148	176,461	56,627	26.0	25,680	252,266	178,366	73,900	
28	晴	33.0	237,448	0	237,448	238,414	0	1,497	1,497	186,348	50,569	0.0	25,241	256,310	189,200	67,110	
29	晴一時雨	33.0	230,573	0	230,573	231,535	0	0	0	181,470	50,065	2.0	25,196	250,882	184,052	66,830	
30	晴	29.0	218,934	0	218,934	219,937	0	0	0	171,626	48,311	0.0	24,218	238,249	174,779	63,470	
31	晴	34.0	216,529	0	216,529	217,543	0	0	0	172,396	45,147	0.0	23,841	235,722	176,572	59,150	
合計	－	－	9,468,988	471,650	8,997,338	9,026,981	911,791	887,007	1,798,798	5,718,523	1,509,660	156.0	798,830	7,828,291	5,815,411	2,012,880	
最大	－	34.0	935,553	266,625	668,928	669,800	241,039	183,481	424,520	204,697	56,627	49.0	29,891	275,135	207,159	73,900	
最小	－	27.5	207,343	19,480	207,343	208,400	18,534	1,497	1,497	164,460	42,602	0.5	23,291	222,555	164,435	57,980	
平均	－	31.0	305,451	94,330	290,237	291,193	91,179	68,231	128,486	184,468	48,699	11.1	25,769	252,526	187,594	64,932	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2022年 7月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水)使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	45,220	89	510	12,153	6,824	869	−	−	−	93	0.25	2,588	1.80	272	0.75
2	49,370	97	510	11,698	6,815	571	−	−	−	77	0.19	2,166	1.58	402	1.10
3	57,110	112	510	10,303	6,767	2,044	−	−	−	0	0.00	2,485	1.41	399	0.48
4	57,230	112	510	11,226	6,795	872	−	−	−	0	0.00	2,223	1.08	536	1.30
5	64,130	126	510	10,436	8,220	1,459	−	−	−	0	0.00	2,485	0.83	410	0.28
6	64,030	126	510	8,931	6,776	1,748	−	−	−	0	0.00	2,234	1.29	353	0.41
7	48,140	94	510	8,922	6,795	284	−	−	−	0	0.00	1,961	1.25	410	1.01
8	50,560	99	510	9,301	6,852	1,446	−	−	−	0	0.00	1,824	1.12	376	1.06
9	64,710	127	510	9,823	6,867	878	−	−	−	89	0.17	1,550	0.84	492	0.69
10	67,040	131	510	9,030	6,858	1,459	−	−	−	0	0.00	1,550	0.73	1,060	0.79
11	53,860	106	510	9,324	6,862	858	−	−	−	0	0.00	1,129	0.74	353	0.92
12	64,920	127	510	9,305	6,814	2,033	−	−	−	0	0.00	1,311	0.36	433	0.22
13	63,570	125	510	9,149	6,791	291	−	−	−	0	0.00	1,186	0.70	445	0.59
14	61,760	121	510	7,632	6,734	1,740	−	−	−	0	0.00	1,482	0.88	308	0.69
15	56,030	110	510	8,348	6,800	1,169	−	−	−	0	0.00	1,562	0.92	547	1.38
16	62,200	122	510	8,800	6,857	1,729	−	−	−	71	0.14	1,516	1.00	476	1.19
17	51,030	100	510	10,036	6,846	294	−	−	−	0	0.00	1,719	1.14	353	0.87
18	45,780	90	510	8,603	6,843	1,145	−	−	−	0	0.00	1,222	0.84	502	1.35
19	69,880	137	510	8,272	6,800	2,330	−	−	−	0	0.00	1,493	0.57	479	0.32
20	50,370	99	510	8,751	6,803	293	−	−	−	0	0.00	1,539	0.96	513	1.13
21	49,330	97	510	8,876	6,800	1,449	−	−	−	0	0.00	1,676	1.10	342	0.82
22	68,760	135	510	8,713	6,833	1,160	−	−	−	0	0.00	2,166	0.94	581	0.48
23	51,710	101	510	9,054	6,881	576	−	−	−	54	0.13	1,767	1.13	505	1.18
24	45,900	90	510	9,572	6,791	1,742	−	−	−	0	0.00	1,904	1.30	410	1.04
25	45,910	90	510	8,733	6,868	577	−	−	−	0	0.00	1,870	1.28	319	0.83
26	45,920	90	510	8,636	6,872	582	−	−	−	0	0.00	2,246	1.54	445	1.15
27	63,560	125	510	8,746	6,790	1,462	−	−	−	0	0.00	1,528	0.74	422	0.45
28	52,540	103	510	9,237	6,868	868	−	−	−	0	0.00	1,881	1.21	445	1.03
29	52,410	103	510	8,790	6,834	1,173	−	−	−	0	0.00	1,835	1.21	559	1.34
30	51,120	100	510	8,016	6,835	864	−	−	−	0	0.00	2,314	1.62	479	1.19
31	45,240	89	510	8,425	6,860	294	−	−	−	0	0.00	2,360	1.64	479	1.27
合計	1,719,340	3,372		286,841	212,951	34,259	−	−	−	384	−	56,772	−	14,105	−
最大	69,880	137	510	12,153	8,220	2,330	−	−	−	93	0.25	2,588	1.80	1,060	1.38
最小	45,220	89	510	7,632	6,734	284	−	−	−	54	0.13	1,129	0.36	272	0.22
平均	55,463	109	510	9,253	6,869	1,105	−	−	−	77	0.03	1,831	1.03	455	0.71

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2022年 7月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計	備考
	A系	B系	C系	D系	E系							
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	
1	54,854	62,911	62,911	28,980	29,000	180,676	57,980	238,656	0	0	0	
2	54,377	55,029	55,029	29,040	29,080	164,435	58,120	222,555	0	0	0	
3	53,376	65,305	65,304	30,560	30,970	183,985	61,530	245,515	34,007	54,028	88,035	
4	52,995	61,727	61,726	31,720	34,060	176,448	65,780	242,228	76,172	0	76,172	
5	51,545	64,222	64,222	32,480	33,420	179,989	65,900	245,889	186,134	127,667	313,801	
6	53,985	68,281	68,281	32,910	33,280	190,547	66,190	256,737	18,534	55,526	74,060	
7	55,276	68,139	68,139	29,520	30,900	191,554	60,420	251,974	0	2,307	2,307	
8	56,706	71,033	71,032	28,610	30,010	198,771	58,620	257,391	0	0	0	
9	53,795	65,310	65,310	32,900	34,240	184,415	67,140	251,555	42,214	34,136	76,350	
10	55,754	73,452	73,451	33,880	35,250	202,657	69,130	271,787	52,997	110,740	163,737	
11	52,365	67,064	67,064	30,650	31,460	186,493	62,110	248,603	0	0	0	
12	54,334	72,609	72,609	33,420	32,670	199,552	66,090	265,642	241,039	183,481	424,520	
13	52,306	76,412	76,412	33,480	34,810	205,130	68,290	273,420	0	38,489	38,489	
14	54,864	74,097	74,096	34,700	35,370	203,057	70,070	273,127	0	0	0	
15	56,895	75,132	75,132	31,490	31,870	207,159	63,360	270,519	0	0	0	
16	54,734	65,261	65,261	32,520	32,690	185,256	65,210	250,466	0	0	0	
17	54,575	64,582	64,581	32,690	32,410	183,738	65,100	248,838	0	0	0	
18	53,094	62,887	62,886	30,350	30,020	178,867	60,370	239,237	0	0	0	
19	56,236	72,679	72,679	35,440	36,260	201,594	71,700	273,294	113,483	126,201	239,684	
20	55,214	69,548	69,547	32,580	33,410	194,309	65,990	260,299	0	4,806	4,806	
21	54,372	64,958	64,957	33,390	33,840	184,287	67,230	251,517	0	0	0	
22	56,444	73,631	73,630	35,430	36,000	203,705	71,430	275,135	74,408	92,784	167,192	
23	54,254	68,275	68,274	32,720	34,630	190,803	67,350	258,153	0	0	0	
24	52,974	63,547	63,546	30,770	32,170	180,067	62,940	243,007	0	0	0	
25	54,505	62,025	62,024	27,500	33,840	178,554	61,340	239,894	0	0	0	
26	54,186	61,104	61,104	27,880	35,150	176,394	63,030	239,424	0	0	0	
27	52,235	63,066	63,065	33,550	40,350	178,366	73,900	252,266	72,803	55,345	128,148	
28	54,364	67,418	67,418	28,840	38,270	189,200	67,110	256,310	0	1,497	1,497	
29	55,626	64,213	64,213	28,650	38,180	184,052	66,830	250,882	0	0	0	
30	54,237	60,271	60,271	28,990	34,480	174,779	63,470	238,249	0	0	0	
31	54,626	60,973	60,973	29,690	29,460	176,572	59,150	235,722	0	0	0	
合計	1,685,103	2,065,161	2,065,147	975,330	1,037,550	5,815,411	2,012,880	7,828,291	911,791	887,007	1,798,798	
最大	56,895	76,412	76,412	35,440	40,350	207,159	73,900	275,135	241,039	183,481	424,520	
最小	51,545	55,029	55,029	27,500	29,000	164,435	57,980	222,555	18534	1497	1,497	
平均	54,358	66,618	66,618	31,462	33,469	187,594	64,932	252,526	91,179	68,231	128,486	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2022年 7月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	565	1,067	547	2,179	79.3	156.9	77.5	313.7	3.1	5.9	3.0	12.0	0.57	3.8
2	949	1,039	172	2,160	129.5	155.5	26.2	311.2	5.0	5.6	0.9	11.5	0.55	3.7
3	469	557	1,029	2,055	65.8	81.3	156.3	303.4	2.5	3.0	5.5	11.0	0.56	3.6
4	295	1,098	716	2,109	38.3	142.4	93.3	274.0	1.5	5.4	3.5	10.4	0.51	3.8
5	234	856	815	1,905	28.4	107.6	98.4	234.4	1.1	4.0	3.8	8.9	0.48	3.8
6	1,020	234	306	1,560	113.3	28.9	32.3	174.5	4.4	1.0	1.3	6.7	0.45	3.8
7	358	635	421	1,414	38.4	71.2	46.4	156.0	1.6	2.9	1.9	6.4	0.47	4.1
8	130	899	365	1,394	13.8	108.7	46.8	169.3	0.6	4.2	1.7	6.5	0.48	3.8
9	145	677	740	1,562	18.6	90.3	94.6	203.5	0.8	3.5	3.8	8.1	0.54	4.0
10	234	903	666	1,803	29.2	114.4	81.6	225.2	1.2	4.5	3.3	9.0	0.52	4.0
11	278	698	871	1,847	32.2	90.8	105.3	228.3	1.3	3.4	4.2	8.9	0.50	3.9
12	155	563	1,054	1,772	18.5	72.1	129.8	220.4	0.8	2.9	5.3	9.0	0.52	4.1
13	80	889	862	1,831	8.8	100.8	90.7	200.3	0.4	3.9	3.8	8.1	0.46	4.0
14	285	400	743	1,428	32.4	50.8	89.5	172.7	1.3	1.9	3.5	6.7	0.49	3.9
15	143	676	804	1,623	18.9	90.1	97.2	206.2	0.7	3.3	3.9	7.9	0.50	3.8
16	103	920	555	1,578	13.4	111.5	66.8	191.7	0.5	4.4	2.7	7.6	0.50	4.0
17	18	610	848	1,476	2.7	86.5	114.1	203.3	0.1	3.3	4.5	7.9	0.55	3.9
18	629	556	389	1,574	68.8	61.3	40.1	170.2	2.7	2.4	1.7	6.8	0.45	4.0
19	124	695	757	1,576	16.5	94.7	96.9	208.1	0.6	3.5	3.7	7.8	0.52	3.7
20	32	988	653	1,673	3.8	124.9	83.8	212.5	0.2	4.8	3.2	8.2	0.51	3.9
21	163	826	827	1,816	21.6	119.6	113.7	254.9	0.9	4.6	4.5	10.0	0.57	3.9
22	838	1,042	920	2,800	110.4	145.7	112.2	368.3	4.5	5.7	5.0	15.2	0.56	4.1
23	583	441	1,049	2,073	70.0	52.7	132.5	255.2	2.8	2.1	5.1	10.0	0.50	3.9
24	727	833	639	2,199	91.7	98.1	75.8	265.6	3.3	3.8	2.9	10.0	0.47	3.8
25	23	1,002	1,080	2,105	3.1	122.6	134.2	259.9	0.1	4.7	5.1	9.9	0.49	3.8
26	406	1,043	532	1,981	46.2	131.0	69.9	247.1	1.9	4.9	2.5	9.3	0.49	3.8
27	465	742	1,082	2,289	62.4	116.7	152.2	331.3	2.6	4.2	6.0	12.8	0.57	3.9
28	634	539	911	2,084	68.7	62.8	108.5	240.0	2.8	2.4	4.1	9.3	0.46	3.9
29	929	－	1,072	2,001	121.6	－	156.1	277.7	4.9	－	5.6	10.5	0.54	3.8
30	749	－	1,012	1,761	88.1	－	136.6	224.7	3.8	－	5.0	8.8	0.51	3.9
31	938	－	731	1,669	116.3	－	101.5	217.8	4.7	－	3.7	8.4	0.52	3.9
合計	12,701	21,428	23,168	57,297	1,570.7	2,789.9	2,960.8	7,321.4	62.7	106.2	114.7	283.6	－	－
最大	1,020	1,098	1,082	2,800	129.5	156.9	156.3	368.3	5.0	5.9	6.0	15.2	0.57	4.1
最小	18	234	172	1,394	2.7	28.9	26.2	156.0	0.1	1.0	0.9	6.4	0.45	3.6
平均	410	765	747	1,848	50.7	99.6	95.5	236.2	2.0	3.8	3.7	9.1	0.51	3.9

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2022年 7月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	97.0	97.0	97.0	8.85	19.64	8.90	37.39	0.27	0.32	0.29	0.30	414.0	1.8	7.4
2	95.3	98.5	96.9	15.23	16.81	2.87	34.90	0.29	0.29	0.30	0.30	519.0	2.0	10.4
3	95.4	96.9	95.5	7.90	9.37	16.98	34.24	0.30	0.30	0.29	0.30	595.0	1.9	11.4
4	96.6	96.6	96.6	5.28	18.27	12.62	36.17	0.35	0.33	0.35	0.33	493.0	3.4	16.5
5	96.3	96.4	96.3	3.98	13.79	13.34	31.11	0.35	0.34	0.34	0.34	356.0	3.0	10.8
6	96.0	96.1	96.0	18.30	3.80	5.32	27.42	0.40	0.36	0.39	0.39	450.0	3.4	15.1
7	96.2	96.2	96.2	6.97	9.47	6.99	23.43	0.41	0.32	0.35	0.35	687.0	2.8	19.3
8	96.3	98.2	98.2	2.07	14.54	5.85	22.46	0.33	0.34	0.33	0.34	471.0	3.0	14.1
9	96.8	96.8	95.2	2.31	12.40	12.71	27.42	0.29	0.34	0.32	0.32	550.0	2.7	14.9
10	96.6	95.0	96.6	3.68	14.99	11.11	29.77	0.30	0.32	0.32	0.32	379.0	3.2	12.0
11	96.5	96.5	96.5	4.16	11.79	15.92	31.87	0.30	0.34	0.37	0.34	426.0	3.7	15.7
12	96.6	98.3	96.6	2.32	9.19	14.65	26.16	0.29	0.31	0.27	0.28	450.0	3.8	16.9
13	96.1	96.1	96.1	1.07	14.02	10.90	25.99	0.29	0.34	0.27	0.31	476.0	4.5	21.2
14	96.4	96.4	96.4	3.09	4.30	8.38	15.77	0.22	0.22	0.23	0.23	390.0	4.0	15.5
15	96.5	96.5	96.5	1.72	9.16	11.07	21.95	0.24	0.27	0.28	0.27	665.0	2.5	16.6
16	96.5	96.5	96.5	1.30	16.20	7.67	25.17	0.25	0.35	0.28	0.32	698.0	1.8	12.8
17	96.9	96.9	96.9	0.26	10.66	13.57	24.49	0.26	0.32	0.29	0.30	500.0	2.1	10.6
18	96.0	96.0	96.0	9.90	9.63	6.43	25.95	0.35	0.38	0.37	0.37	500.0	1.9	9.5
19	96.7	96.7	95.0	1.97	12.11	11.14	25.22	0.31	0.34	0.28	0.31	412.0	2.2	8.9
20	96.5	94.9	96.6	0.45	15.31	12.23	27.99	0.27	0.30	0.37	0.33	278.0	3.6	9.9
21	97.0	97.0	95.5	2.29	11.21	14.80	28.30	0.25	0.24	0.31	0.27	308.0	4.2	12.9
22	96.9	96.9	96.9	8.85	12.34	9.73	30.92	0.19	0.21	0.19	0.20	373.0	3.9	14.5
23	96.5	96.5	96.5	6.80	5.87	11.96	24.63	0.23	0.27	0.23	0.24	457.0	3.3	14.9
24	96.3	96.2	96.2	11.08	12.22	8.59	31.88	0.32	0.31	0.29	0.31	430.0	3.5	15.1
25	96.5	96.4	96.4	0.45	14.64	15.08	30.17	0.40	0.30	0.28	0.29	443.0	2.4	10.5
26	96.4	96.4	96.5	7.54	17.14	8.80	33.48	0.38	0.34	0.34	0.35	622.0	2.5	15.6
27	97.0	98.5	97.0	5.20	10.75	13.62	29.57	0.20	0.25	0.22	0.23	493.0	1.8	8.9
28	96.1	98.1	98.1	7.25	7.66	11.54	26.45	0.25	0.31	0.28	0.28	402.0	3.1	12.5
29	98.4	−	96.8	11.90	−	16.37	28.27	0.24	−	0.28	0.26	356.0	3.1	11.2
30	98.3	−	96.6	11.51	−	20.14	31.65	0.30	−	0.39	0.35	404.0	2.5	10.1
31	96.6	−	96.7	14.24	−	11.15	25.39	0.29	−	0.29	0.29	391.0	2.3	8.8
合計	−	−	−	187.88	337.26	350.45	875.59	−	−	−	−	14,388.0	−	404.5
最大	98.40	98.50	98.20	18.30	19.64	20.14	37.39	0.41	0.38	0.39	0.39	698.0	4.5	21.2
最小	95.30	94.90	95.00	0.26	3.80	2.87	15.77	0.19	0.21	0.19	0.20	278.0	1.8	7.4
平均	96.7	96.8	96.4	6.06	12.04	11.30	28.24	0.29	0.31	0.30	0.30	464.1	2.8	13.0

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心)

2022年 7月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	206	−	393	599	26.1	−	52.4	78.5	1.0	−	2.0	3.0	0.55	3.9
2	402	−	−	402	50.9	−	−	50.9	2.0	−	−	2.0	0.55	4.0
3	96	−	432	528	12.9	−	61.1	73.9	0.5	−	2.3	2.8	0.58	3.8
4	346	−	344	690	46.1	−	48.6	94.7	1.8	−	1.8	3.6	0.58	3.8
5	447	−	236	683	59.5	−	33.4	92.9	2.3	−	1.3	3.6	0.58	3.9
6	167	−	525	692	22.7	−	75.6	98.3	0.9	−	2.9	3.8	0.59	3.8
7	473	−	292	765	60.5	−	40.1	100.6	2.4	−	1.5	3.8	0.56	3.8
8	448	−	595	1,043	52.3	−	75.2	127.5	2.1	−	2.8	4.9	0.52	3.8
9	440	−	342	782	51.4	−	43.2	94.6	2.1	−	1.6	3.7	0.52	3.9
10	318	−	424	742	37.9	−	54.7	92.7	1.5	−	2.0	3.5	0.53	3.8
11	369	−	112	481	43.1	−	14.2	57.2	1.7	−	0.5	2.2	0.52	3.9
12	331	−	268	599	39.5	−	34.6	74.1	1.6	−	1.3	2.9	0.53	3.9
13	−	−	235	235	−	−	31.0	31.0	−	−	1.1	1.1	0.54	3.7
14	185	−	−	185	23.8	−	−	23.8	0.9	−	−	0.9	1.77	3.9
15	250	−	258	508	34.3	−	35.4	69.8	1.3	−	1.3	2.6	0.56	3.7
16	668	−	288	956	89.9	−	38.8	128.7	3.3	−	1.4	4.8	0.55	3.7
17	300	−	652	952	39.6	−	86.0	125.5	1.5	−	3.2	4.6	0.54	3.7
18	666	−	289	955	81.4	−	35.3	116.8	3.0	−	1.3	4.3	0.51	3.7
19	88	−	709	797	11.8	−	95.4	107.3	0.4	−	3.5	4.0	0.55	3.7
20	860	−	−	860	112.4	−	−	112.4	4.3	−	−	4.3	0.54	3.8
21	−	−	608	608	−	−	80.2	80.2	−	−	3.0	3.0	0.54	3.7
22	327	−	248	575	43.0	−	34.7	77.8	1.7	−	1.3	3.0	0.57	3.9
23	363	−	111	474	50.0	−	16.3	66.3	1.9	−	0.6	2.5	0.58	3.8
24	109	−	331	440	14.3	−	46.4	60.7	0.6	−	1.7	2.3	0.57	3.8
25	230	−	366	596	27.9	−	47.3	75.2	1.1	−	1.7	2.9	0.53	3.8
26	364	−	−	364	46.1	−	−	46.1	1.8	−	−	1.8	0.55	4.0
27	186	−	361	547	27.8	−	54.5	82.3	1.1	−	2.1	3.2	0.64	3.9
28	118	−	409	527	17.7	−	62.8	80.5	0.7	−	2.5	3.2	0.65	3.9
29	571	−	−	571	78.1	−	−	78.1	3.2	−	−	3.2	0.60	4.1
30	−	−	921	921	−	−	127.1	127.1	−	−	5.0	5.0	0.59	3.9
31	493	−	332	825	66.3	−	45.8	112.1	2.7	−	1.8	4.4	0.59	4.0
合計	9,821	−	10,081	19,902	1,267.4	−	1,370.2	2,637.6	49.5	−	51.5	101.0	−	−
最大	860	−	921	1,043	112.4	−	127.1	128.7	4.3	−	5.0	5.0	1.77	4.1
最小	88	−	111	185	11.8	−	14.2	23.8	0.4	−	0.5	0.9	0.51	3.7
平均	351	0	388	642	45.3	0.0	52.7	85.1	1.8	0.0	2.0	3.3	0.57	3.8

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心、重力濃縮)

2022年 7月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	92.1	−	92.1	−	−	−	
2	92.1	−	−	−	−	−	
3	92.5	−	92.6	−	−	−	
4	89.5	−	92.6	−	−	−	
5	89.5	−	92.6	−	−	−	
6	89.7	−	92.7	−	−	−	
7	89.1	−	90.8	−	−	−	
8	89.8	−	89.9	−	−	−	
9	89.8	−	89.9	−	−	−	
10	90.0	−	90.1	−	−	−	
11	89.8	−	89.9	−	−	−	
12	90.0	−	90.1	−	−	−	
13	−	−	90.4	−	−	−	
14	90.7	−	−	−	−	−	
15	90.8	−	90.8	−	−	−	
16	90.6	−	90.6	−	−	−	
17	90.4	−	90.4	−	−	−	
18	89.6	−	89.6	−	−	−	
19	90.6	−	90.6	−	−	−	
20	92.0	−	−	−	−	−	
21	−	−	90.4	−	−	−	
22	92.4	−	90.9	−	−	−	
23	92.6	−	91.2	−	−	−	
24	92.4	−	90.9	−	−	−	
25	91.7	−	90.1	−	−	−	
26	92.1	−	−	−	−	−	
27	93.4	−	92.0	−	−	−	
28	92.2	−	92.2	−	−	−	
29	92.8	−	−	−	−	−	
30	−	−	91.2	−	−	−	
31	91.2	−	91.2	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	
最大	93.4	−	92.7	−	−	−	
最小	89.1	−	89.6	−	−	−	
平均	87.3	0.0	91.0	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2022年 7月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	1,323	30.7	97.7	119	26.2	78.0	2,828	9.2	−	−	667.5	0.87	
2	1,492	31.0	97.9	128	27.2	78.7	3,060	9.9	−	−	770.0	0.99	
3	1,549	33.4	97.8	138	33.0	76.0	3,074	9.2	−	−	750.0	0.90	
4	1,519	38.5	97.5	138	33.2	76.0	3,089	8.0	−	−	672.5	0.70	
5	1,135	30.6	97.3	123	29.8	75.8	2,494	8.1	−	−	482.0	0.63	
6	1,153	32.9	97.1	125	32.7	73.8	2,277	6.9	−	−	478.5	0.58	
7	1,245	35.5	97.1	140	35.4	74.7	2,422	6.8	−	−	507.0	0.57	
8	1,293	31.4	97.6	130	31.0	76.1	0	0.0	−	−	552.5	0.70	
9	1,206	32.7	97.3	127	31.1	75.5	2,349	7.2	−	−	542.0	0.66	
10	1,114	31.7	97.2	128	31.6	75.3	2,422	7.6	−	−	474.0	0.60	
11	1,105	33.1	97.0	132	32.8	75.2	1,508	4.5	−	−	457.0	0.55	
12	1,139	34.7	97.0	138	34.1	75.3	0	0.0	−	−	462.5	0.53	
13	1,118	34.6	96.9	132	34.5	73.9	0	0.0	−	−	447.0	0.52	
14	921	27.1	97.1	96	24.2	74.9	0	0.0	−	−	329.0	0.49	
15	1,571	32.5	97.9	114	27.4	76.0	0	0.0	−	−	479.5	0.59	
16	1,742	30.9	98.2	123	28.2	77.1	0	0.0	−	−	633.5	0.82	
17	1,312	29.2	97.8	106	23.4	77.9	189	0.6	−	−	472.5	0.65	
18	1,240	26.3	97.9	112	25.9	76.8	2,755	10.5	−	−	513.5	0.78	
19	1,169	27.6	97.6	115	27.4	76.2	2,306	8.4	−	−	489.0	0.71	
20	968	28.7	97.0	113	27.8	75.4	1,653	5.7	−	−	390.5	0.54	
21	1,000	30.4	97.0	125	30.2	75.9	1,856	6.1	−	−	409.0	0.54	
22	1,094	33.8	96.9	121	29.2	75.9	1,987	5.9	−	−	434.0	0.51	
23	1,337	32.5	97.6	132	31.3	76.2	2,204	6.8	−	−	512.5	0.63	
24	1,222	31.7	97.4	131	31.5	76.0	1,943	6.1	−	−	433.5	0.55	
25	1,259	31.0	97.5	124	28.8	76.8	2,175	7.0	−	−	475.5	0.61	
26	1,309	32.6	97.5	136	32.5	76.2	2,204	6.8	−	−	487.5	0.60	
27	1,275	28.9	97.7	114	27.0	76.3	2,132	7.4	−	−	456.5	0.63	
28	1,031	32.1	96.9	125	32.0	74.4	1,334	4.2	−	−	445.0	0.55	
29	1,109	31.5	97.2	128	31.4	75.5	0	0.0	−	−	431.0	0.55	
30	1,212	30.8	97.5	130	30.1	76.9	0	0.0	−	−	487.5	0.63	
31	1,200	28.3	97.6	120	26.4	77.9	1,363	4.8	−	−	534.5	0.76	
合計	38,362	976.7	−	3,864	927.4	−	49,619	−	0	−	15,676.5	−	
最大	1,742	38.5	98.2	140	35.4	78.7	3,089	10.5	−	0.0	770.0	0.99	
最小	921	26.3	96.9	96	23.4	73.8	0	0.0	−	0.0	329.0	0.49	
平均	1,237	31.5	97.5	125	29.9	76.0	2,157	5.1	−	−	505.7	0.64	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水A系)

2022年 7月度　No.2-6

日	A系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	722	16.8	97.7	65	14.3	78.0	1,508	9.0	−	−	353.0	0.84	
2	964	20.0	97.9	83	17.6	78.7	1,972	9.8	−	−	502.0	1.00	
3	805	17.4	97.8	72	17.2	76.0	1,668	9.6	−	−	397.0	0.91	
4	824	20.9	97.5	75	18.0	76.0	1,755	8.4	−	−	364.5	0.70	
5	560	15.1	97.3	61	14.7	75.8	1,233	8.2	−	−	240.5	0.64	
6	600	17.1	97.2	65	17.0	73.8	1,320	7.7	−	−	248.5	0.58	
7	811	23.1	97.2	91	23.1	74.7	1,624	7.0	−	−	329.0	0.57	
8	766	18.6	97.6	77	18.3	76.1	−	−	−	−	344.0	0.74	
9	627	17.0	97.3	66	16.2	75.5	1,305	7.7	−	−	306.0	0.72	
10	674	19.2	97.2	77	19.1	75.3	1,479	7.7	−	−	294.0	0.61	
11	757	22.7	97.0	91	22.5	75.2	1,001	4.4	−	−	323.5	0.57	
12	648	19.7	97.0	78	19.4	75.3	−	−	−	−	270.5	0.55	
13	573	17.7	96.9	68	17.7	73.9	−	−	−	−	226.0	0.51	
14	524	15.4	97.1	55	13.8	74.9	−	−	−	−	190.5	0.49	
15	963	19.9	97.9	70	16.8	76.0	−	−	−	−	274.5	0.55	
16	885	15.7	98.2	63	14.3	77.1	−	−	−	−	295.0	0.75	
17	638	14.2	97.8	52	11.4	77.9	116	0.8	−	−	232.5	0.65	
18	737	15.6	97.9	66	15.4	76.8	1,682	10.8	−	−	321.0	0.82	
19	792	18.7	97.6	78	18.6	76.2	1,523	8.1	−	−	342.5	0.73	
20	749	22.2	97.0	87	21.5	75.4	1,204	5.4	−	−	301.5	0.54	
21	593	18.0	97.0	74	17.9	75.9	1,030	5.7	−	−	245.5	0.54	
22	657	20.3	96.9	73	17.6	75.9	1,102	5.4	−	−	257.0	0.51	
23	953	23.2	97.6	94	22.3	76.2	1,465	6.3	−	−	356.0	0.61	
24	837	21.7	97.4	90	21.6	76.0	1,233	5.7	−	−	296.0	0.55	
25	814	20.0	97.5	80	18.6	76.8	1,305	6.5	−	−	303.0	0.60	
26	920	22.9	97.5	96	22.8	76.2	1,436	6.3	−	−	332.5	0.58	
27	827	18.8	97.7	74	17.5	76.3	1,334	7.1	−	−	298.5	0.64	
28	567	17.7	96.9	69	17.6	74.4	696	3.9	−	−	257.5	0.58	
29	641	18.2	97.2	74	18.2	75.5	−	−	−	−	251.0	0.55	
30	615	15.6	97.5	66	15.3	76.9	−	−	−	−	253.5	0.65	
31	599	14.1	97.6	60	13.2	77.9	769	5.4	−	−	291.0	0.82	
合計	22,642	577.6	−	2,288	549.3	−	29,754	−	0	−	9,297.5	−	
最大	964	23.2	98.2	96	23.1	78.7	1,972	10.8	−	−	502.0	1.00	
最小	524	14.1	96.9	52	11.4	73.8	116	0.8	−	−	190.5	0.49	
平均	730	18.6	97.4	74	17.7	76.0	1,294	5.2	−	−	299.9	0.64	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2022年 7月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	601	14.0	97.7	54	11.9	78.0	1,320	9.5	−	−	314.5	0.90	
2	528	11.0	97.9	45	9.6	78.7	1,088	9.9	−	−	268.0	0.98	
3	744	16.0	97.8	66	15.9	76.0	1,407	8.8	−	−	353.0	0.88	
4	695	17.6	97.5	63	15.2	76.0	1,334	7.6	−	−	308.0	0.70	
5	575	15.5	97.3	62	15.1	75.8	1,262	8.1	−	−	241.5	0.62	
6	553	15.8	97.2	60	15.7	73.8	957	6.1	−	−	230.0	0.58	
7	434	12.4	97.2	49	12.3	74.7	798	6.4	−	−	178.0	0.58	
8	527	12.8	97.6	53	12.6	76.1	0	0.0	−	−	208.5	0.65	
9	579	15.7	97.3	61	14.9	75.5	1,044	6.6	−	−	236.0	0.60	
10	440	12.5	97.2	50	12.5	75.3	943	7.5	−	−	180.0	0.58	
11	348	10.4	97.0	42	10.3	75.2	508	4.9	−	−	133.5	0.51	
12	491	15.0	97.0	59	14.7	75.3	0	0.0	−	−	192.0	0.51	
13	545	16.9	96.9	65	16.8	73.9	0	0.0	−	−	221.0	0.52	
14	397	11.7	97.1	42	10.4	74.9	0	0.0	−	−	138.5	0.47	
15	608	12.6	97.9	44	10.6	76.0	0	0.0	−	−	205.0	0.65	
16	857	15.2	98.2	61	13.9	77.1	0	0.0	−	−	338.5	0.89	
17	674	15.0	97.8	54	12.0	77.9	73	0.5	−	−	240.0	0.64	
18	503	10.7	97.9	45	10.5	76.8	1,073	10.1	−	−	192.5	0.72	
19	377	8.9	97.6	37	8.8	76.2	783	8.8	−	−	146.5	0.66	
20	219	6.5	97.0	26	6.3	75.4	450	6.9	−	−	89.0	0.55	
21	407	12.4	97.0	51	12.3	75.9	827	6.7	−	−	163.5	0.53	
22	437	13.5	96.9	48	11.7	75.9	885	6.6	−	−	177.0	0.52	
23	384	9.3	97.6	38	9.0	76.2	740	7.9	−	−	156.5	0.67	
24	385	10.0	97.4	41	9.9	76.0	711	7.1	−	−	137.5	0.55	
25	445	11.0	97.5	44	10.2	76.8	870	7.9	−	−	172.5	0.63	
26	389	9.7	97.5	41	9.7	76.2	769	7.9	−	−	155.0	0.64	
27	448	10.2	97.7	40	9.5	76.3	798	7.9	−	−	158.0	0.62	
28	464	14.5	96.9	56	14.4	74.4	638	4.4	−	−	187.5	0.52	
29	468	13.3	97.2	54	13.3	75.5	0	0.0	−	−	180.0	0.54	
30	597	15.2	97.5	64	14.8	76.9	0	0.0	−	−	234.0	0.62	
31	601	14.2	97.6	60	13.2	77.9	595	4.2	−	−	243.5	0.69	
合計	15,720	399.1	−	1,576	378.1	−	19,865	−	−	−	6,379.0	−	
最大	857	17.6	98.2	66	16.8	78.7	1,407	10.1	−	−	353.0	0.98	
最小	219	6.5	96.9	26	6.3	73.8	0	0.0	−	−	89.0	0.47	
平均	507	12.9	97.5	51	12.2	76.0	864	5.0	−	−	205.8	0.64	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2022年 7月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	−	−	−	
2	−	−	−	
3	−	−	−	
4	−	−	−	
5	−	−	2.06	
6	−	−	−	
7	−	2.99	−	
8	−	−	−	
9	−	−	−	
10	−	−	−	
11	−	−	−	
12	−	−	−	
13	3.11	−	2.04	
14	−	−	−	
15	−	−	−	
16	−	−	−	
17	−	−	−	
18	−	−	−	
19	3.15	−	−	
20	−	−	−	
21	−	−	3.69	
22	3.02	−	2.13	
23	−	−	−	
24	−	−	−	
25	−	2.89	−	
26	−	−	−	
27	5.89	−	−	
28	−	−	−	
29	3.04	−	−	
30	−	−	−	
31	−	−	−	
合計	18.21	5.88	9.92	
最大	5.89	2.99	3.69	
最小	3.02	2.89	2.04	
平均	3.64	2.94	2.48	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2022年 7月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.0	0:00	0:00	0.0	0.00	−	0	−	0.0	0	0	0	0.0	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2022年 7月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	122.08	24:00	0:00	5.2	21.72	36.2	22	−	−	1,899	0	1,899	1,926.6	
2	123.90	24:00	0:00	5.3	−	−	−	−	−	2,511	0	2,511	2,010.4	
3	127.02	24:00	0:00	5.3	−	−	−	−	−	1,035	0	1,035	2,081.5	
4	130.22	24:00	0:00	6.9	−	−	−	−	4.0	390	0	390	2,161.5	
5	130.32	24:00	0:00	7.4	21.98	32.7	22	−	−	372	0	372	2,155.2	
6	130.04	24:00	0:00	8.5	21.79	33.1	22	−	−	569	0	569	2,145.0	
7	129.66	24:00	0:00	9.0	−	−	−	−	−	619	0	619	2,066.3	
8	131.56	24:00	0:00	9.0	21.19	32.4	21	−	−	1,070	0	1,070	1,950.7	
9	129.50	24:00	0:00	8.0	−	−	−	−	−	755	0	755	1,979.9	
10	128.52	24:00	0:00	7.3	−	−	−	−	−	859	0	859	2,133.6	
11	130.22	24:00	0:00	7.5	22.09	32.2	22	−	−	234	0	234	1,982.5	
12	130.32	24:00	0:00	7.5	21.49	32.6	21	−	4.0	471	0	471	1,950.7	
13	128.33	24:00	0:00	8.7	−	−	−	−	−	48	0	48	1,847.9	
14	120.92	24:00	0:00	8.4	21.93	34.0	22	−	−	373	0	373	1,723.4	
15	110.20	24:00	0:00	6.0	21.56	32.5	22	−	−	891	0	891	1,585.0	
16	109.16	24:00	0:00	5.1	−	−	−	−	−	1,482	0	1,482	1,582.4	
17	112.10	24:00	0:00	5.0	−	−	−	−	−	1,478	0	1,478	1,630.7	
18	109.64	24:00	0:00	5.0	−	−	−	−	−	1,394	0	1,394	1,611.6	
19	111.56	24:00	0:00	5.1	−	−	−	−	−	668	0	668	1,708.2	
20	115.20	24:00	0:00	6.3	21.16	34.9	21	−	−	553	0	553	1,742.4	
21	126.28	24:00	0:00	7.5	21.46	33.4	22	−	−	1,387	0	1,387	1,753.9	
22	128.32	24:00	0:00	7.7	21.70	36.5	22	−	4.0	1,260	0	1,260	1,795.8	
23	126.08	24:00	0:00	7.3	−	−	−	−	−	1,474	0	1,474	1,766.6	
24	130.16	24:00	0:00	8.0	−	−	−	−	−	1,246	0	1,246	1,852.9	
25	129.12	24:00	0:00	7.1	22.10	33.9	22	−	−	1,237	0	1,237	1,766.6	
26	128.44	24:00	0:00	6.3	−	−	−	−	−	679	0	679	1,847.9	
27	130.86	24:00	0:00	6.1	21.94	35.3	21	−	−	1,002	0	1,002	1,950.7	
28	112.24	22:03	1:57	8.4	−	−	−	−	−	705	0	705	1,845.3	
29	130.08	24:00	0:00	9.2	21.21	33.7	21	−	−	815	0	815	1,987.6	
30	129.92	24:00	0:00	7.0	−	−	−	−	−	1,949	0	1,949	1,948.2	
31	127.28	24:00	0:00	6.2	−	−	−	−	4.0	2,028	0	2,028	1,913.9	
合計	3,859.25	742:03	1:57	217.3	303.32	−	303	−	16.0	31,453	0	31,453	58,404.9	
最大	131.56	24:00	1:57	9.2	22.10	36.5	22	−	4.0	2,511	−	2,511	2,161.5	
最小	109.16	22:03	0:00	5.0	21.16	32.2	21	−	4.0	48	−	48	1,582.4	
平均	124.49	23:56	1:57	7.0	21.67	33.8	22	−	4.0	1,015	−	1,015	1,884.0	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2022年 7月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	105,530	−	−	−	−	−	−	47	1	48	11	
2	103,870	−	−	−	−	−	−	40	0	40	4	
3	108,240	−	−	−	−	−	−	26	1	27	4	
4	109,290	−	−	−	−	−	−	34	1	35	4	
5	120,350	−	−	−	18	−	1,107	30	2	32	5	
6	102,000	−	−	−	−	−	−	38	1	39	11	
7	100,080	−	−	−	−	−	−	38	2	40	11	
8	105,010	−	−	−	−	−	−	41	0	41	23	
9	109,260	−	−	−	−	−	769	30	1	31	3	
10	106,270	−	−	−	−	−	−	28	1	29	2	
11	99,750	−	−	−	−	−	−	35	1	36	8	
12	126,760	−	−	−	−	−	3,398	34	0	34	4	
13	99,100	−	−	−	−	−	−	41	1	42	15	
14	100,580	−	−	−	−	−	−	46	0	46	13	
15	101,530	−	−	−	−	−	−	50	1	51	16	
16	103,240	−	−	−	−	−	−	35	1	36	4	
17	102,180	−	−	−	−	−	−	26	0	26	3	
18	101,760	−	−	−	−	−	−	56	1	57	3	
19	116,820	−	−	−	−	−	449	35	0	35	6	
20	101,610	−	−	−	−	−	−	51	1	52	14	
21	104,150	−	−	−	180	−	−	61	1	62	13	
22	112,410	−	−	−	−	−	687	53	0	53	15	
23	101,000	−	−	−	−	−	−	46	1	47	4	
24	103,050	−	−	−	−	−	−	54	0	54	2	
25	105,180	−	−	−	−	−	−	49	1	50	8	
26	105,990	−	−	−	−	−	−	62	0	62	10	
27	109,540	−	−	−	−	−	938	55	1	56	16	
28	102,700	−	−	−	−	−	−	54	1	55	13	
29	105,360	−	−	−	−	−	95	53	0	53	16	
30	104,280	−	−	−	−	−	−	66	1	67	3	
31	103,420	−	−	−	−	−	−	52	1	53	1	
合計	3,280,310	−	−	−	198	−	7,443	1,366	23	1,389	265	
最大	126,760	−	−	−	180	−	3,398	66	2	67	23	
最小	99,100	−	−	−	18	−	95	26	0	26	1	
平均	105,816	−	−	−	99	−	1,063	44	1	45	9	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2022年 7月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	54,854	16,130	29.4	274,550	501	1,530	79.1	5,600	−	4.4	3.3	104	----	771	730	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	54,377	16,610	30.5	287,878	529	1,570	−	5,500	−	4.4	−	110	----	775	735	
3	53,376	16,620	31.1	235,800	442	1,530	−	5,400	−	4.5	−	109	----	1,047	760	
4	52,995	16,930	31.9	238,696	450	1,410	−	4,700	−	4.5	3.5	107	----	1,574	740	
5	51,545	15,890	30.8	214,560	416	1,190	−	3,900	−	4.6	4.3	109	----	1,515	610	A系生物反応槽容量
6	53,985	17,390	32.2	214,560	397	1,190	78.0	3,500	−	4.4	7.1	98	----	992	425	1池1244m^3
7	55,276	16,720	30.2	231,660	419	1,090	−	3,500	−	4.3	8.9	96	----	784	240	
8	56,706	17,420	30.7	282,752	499	1,320	−	4,000	0.36	4.2	10.6	94	----	781	240	
9	53,795	16,700	31.0	277,453	516	1,470	−	4,600	−	4.4	−	105	----	979	355	
10	55,754	17,380	31.2	214,618	385	1,440	−	4,600	−	4.3	−	97	----	1,052	520	
11	52,365	16,800	32.1	259,380	495	1,390	−	4,300	−	4.6	5.2	94	----	784	520	
12	54,334	17,370	32.0	239,292	440	1,410	−	4,500	−	4.4	5.5	85	----	1,646	515	
13	52,306	17,380	33.2	211,680	405	1,300	−	3,800	0.16	4.6	6.2	84	----	769	480	
14	54,864	17,390	31.7	208,800	381	1,330	−	4,100	−	4.4	6.3	78	----	777	420	
15	56,895	17,390	30.6	208,800	367	1,380	78.6	4,500	−	4.2	6.0	79	----	773	440	
16	54,734	17,030	31.1	256,212	468	1,350	−	4,500	−	4.4	−	108	----	774	320	
17	54,575	17,040	31.2	244,229	448	1,420	−	4,800	−	4.4	−	80	----	776	320	
18	53,094	16,330	30.8	235,800	444	1,500	−	5,200	−	4.5	−	96	----	773	330	
19	56,236	17,350	30.9	235,908	419	1,540	−	5,200	−	4.2	6.7	72	----	1,479	380	
20	55,214	17,060	30.9	279,813	507	1,490	76.7	5,200	−	4.3	5.7	90	----	774	450	
21	54,372	16,650	30.6	286,707	527	1,570	−	5,300	−	4.4	5.3	77	----	777	500	
22	56,444	17,360	30.8	224,721	398	1,540	−	4,700	0.06	4.2	5.7	82	----	1,224	520	
23	54,254	16,900	31.1	233,730	431	1,470	−	3,900	−	4.4	−	96	----	791	520	
24	52,974	16,780	31.7	316,800	598	1,510	−	3,900	−	4.5	−	81	----	782	520	
25	54,505	16,770	30.8	267,945	492	1,500	−	4,100	−	4.4	5.8	93	----	769	530	
26	54,186	16,790	31.0	266,952	493	1,520	−	4,200	−	4.4	5.3	83	----	775	560	
27	52,235	16,450	31.5	300,960	576	1,600	−	4,700	0.31	4.6	5.8	74	----	1,065	530	
28	54,364	16,730	30.8	243,861	449	1,500	−	4,500	−	4.4	4.7	88	----	770	640	
29	55,626	16,900	30.4	261,665	470	1,430	75.4	4,600	−	4.3	3.9	100	----	770	620	
30	54,237	16,590	30.6	259,264	478	1,320	−	4,600	−	4.4	−	130	----	773	535	
31	54,626	16,830	30.8	270,334	495	1,360	−	4,600	−	4.4	−	110	----	764	480	
合計	1,685,103	523,680	−	7,785,380	−	−	−	−	−	−	−	−	0	28,855	15,485	
最大	56,895	17,420	33.2	316,800	598	1,600	79.1	5,600	0.36	4.6	10.6	130	−	1,646	760	
最小	51,545	15,890	29.4	208,800	367	1,090	75.4	3,500	0.06	4.2	3.3	72	−	764	240	
平均	54,358	16,893	31.1	251,141	462	1,420	77.6	4,500	0.22	4.4	5.8	94	−	931	500	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2022年 7月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2022年 7月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	62,911	17,830	28.3	280,500	446	1,480	79.2	5,800	-	5.9	5.1	130	----	1,085	700	B系生物反応槽容量
2	55,029	16,450	29.9	268,320	488	1,520	-	6,200	-	6.8	-	190	----	1,125	615	1池3883m^3
3	65,305	19,230	29.4	233,280	357	1,500	-	6,000	-	5.7	-	160	----	1,085	600	
4	61,727	17,920	29.0	254,940	413	1,460	-	6,000	-	6.0	5.5	160	----	1,441	620	
5	64,222	20,450	31.8	241,800	377	1,460	-	5,500	-	5.8	5.7	170	----	1,475	665	
6	68,281	21,150	31.0	225,960	331	1,420	77.3	5,100	-	5.5	7.9	150	----	1,246	520	
7	68,139	19,350	28.4	268,680	394	1,440	-	5,600	-	5.5	7.0	130	----	1,064	500	
8	71,033	19,820	27.9	280,260	395	1,490	-	5,600	0.24	5.2	7.8	130	----	1,100	480	
9	65,310	17,350	26.6	264,540	405	1,510	-	5,800	-	5.7	-	160	----	1,264	520	
10	73,452	20,140	27.4	224,820	306	1,440	-	5,600	-	5.1	-	160	----	1,204	520	
11	67,064	20,940	31.2	254,220	379	1,520	-	5,100	-	5.6	7.5	150	----	1,135	540	
12	72,609	20,480	28.2	248,100	342	1,440	-	5,500	-	5.1	6.5	130	----	1,455	600	
13	76,412	21,360	28.0	239,820	314	1,370	-	5,400	0.14	4.9	6.1	150	----	1,145	600	
14	74,097	21,880	29.5	267,120	361	1,400	-	5,200	-	5.0	7.2	140	----	1,130	510	
15	75,132	21,530	28.7	256,800	342	1,410	78.3	5,300	-	5.0	6.5	130	----	1,151	580	
16	65,261	18,110	27.8	272,160	417	1,340	-	5,400	-	5.7	-	220	----	1,124	520	
17	64,582	17,710	27.4	271,800	421	1,350	-	5,500	-	5.8	-	120	----	1,120	520	
18	62,887	17,360	27.6	258,060	410	1,340	-	5,400	-	5.9	-	180	----	1,115	510	
19	72,679	20,960	28.8	256,800	353	1,340	-	5,300	-	5.1	7.6	130	----	1,252	460	
20	69,548	20,450	29.4	250,620	360	1,420	77.9	5,300	-	5.4	9.5	180	----	1,161	400	
21	64,958	19,560	30.1	267,420	412	1,520	-	5,500	-	5.7	9.0	170	----	1,100	440	
22	73,631	22,040	29.9	244,980	333	1,460	-	5,400	0.05	5.1	8.3	190	----	1,159	480	
23	68,275	19,120	28.0	247,680	363	1,480	-	5,600	-	5.5	-	190	----	1,110	480	
24	63,547	17,520	27.6	261,540	412	1,520	-	5,600	-	5.9	-	190	----	1,115	480	
25	62,025	17,280	27.9	265,860	429	1,510	-	5,600	-	6.0	7.5	200	----	1,125	500	
26	61,104	17,310	28.3	261,660	428	1,520	-	5,500	-	6.1	6.7	97	----	1,125	560	
27	63,066	18,480	29.3	238,920	379	1,500	-	5,400	0.24	5.9	8.4	96	----	1,222	480	
28	67,418	18,770	27.8	260,160	386	1,490	-	5,300	-	5.5	7.3	100	----	1,156	560	
29	64,213	17,920	27.9	270,360	421	1,500	76.8	5,400	-	5.8	6.7	210	----	1,151	550	
30	60,271	16,610	27.6	265,920	441	1,420	-	5,600	-	6.2	-	220	----	1,125	520	
31	60,973	16,890	27.7	272,940	448	1,480	-	5,500	-	6.1	-	210	----	1,051	520	
合計	2,065,161	591,970	-	7,976,040	-	-	-	-	-	-	-	-	0	36,316	16,550	
最大	76,412	22,040	31.8	280,500	488	1,520	79.2	6,200	0.24	6.8	9.5	220	-	1,475	700	
最小	55,029	16,450	26.6	224,820	306	1,340	76.8	5,100	0.05	4.9	5.1	96	-	1,051	400	
平均	66,618	19,096	28.7	257,292	386	1,450	77.9	5,500	0.17	5.6	7.2	160	-	1,171	534	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2022年 7月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	62,911	22,690	36.1	334,740	532	1,560	80.4	5,900	−	5.9	5.2	150	----	1,055	710	C系生物反応槽容量
2	55,029	21,220	38.6	329,940	600	1,550	−	6,000	−	6.8	−	230	----	1,095	680	1池3883m^3
3	65,304	21,950	33.6	303,180	464	1,480	−	6,000	−	5.7	−	210	----	1,055	640	
4	61,726	21,680	35.1	283,680	460	1,410	−	5,900	−	6.0	5.4	220	----	1,409	620	
5	64,222	26,120	40.7	253,920	395	1,440	−	5,500	−	5.8	6.6	210	----	1,315	560	
6	68,281	26,780	39.2	226,440	332	1,420	78.4	5,300	−	5.5	7.2	190	----	1,364	555	
7	68,139	24,670	36.2	287,460	422	1,460	−	5,700	−	5.5	6.6	160	----	1,036	535	
8	71,032	25,930	36.5	302,580	426	1,550	−	5,900	0.23	5.2	7.2	160	----	1,070	520	
9	65,310	24,070	36.9	300,960	461	1,620	−	6,300	−	5.7	−	240	----	1,096	595	
10	73,451	27,290	37.2	244,500	333	1,480	−	5,800	−	5.1	−	190	----	1,306	710	
11	67,064	23,250	34.7	261,060	389	1,490	−	6,100	−	5.6	5.0	180	----	1,105	700	
12	72,609	26,900	37.0	239,880	330	1,450	−	5,600	−	5.1	6.1	160	----	1,415	635	
13	76,412	26,840	35.1	230,820	302	1,370	−	5,500	0.14	4.9	6.0	180	----	1,115	600	
14	74,096	26,540	35.8	277,860	375	1,460	−	5,500	−	5.0	7.7	170	----	1,100	465	
15	75,132	26,460	35.2	256,380	341	1,490	78.2	5,700	−	5.0	7.0	160	----	1,119	525	
16	65,261	23,680	36.3	266,400	408	1,540	−	6,000	−	5.7	−	220	----	956	600	
17	64,581	23,000	35.6	267,300	414	1,550	−	6,100	−	5.8	−	160	----	1,090	600	
18	62,886	22,710	36.1	253,920	404	1,570	−	6,000	−	5.9	−	240	----	1,085	610	
19	72,679	26,920	37.0	231,180	318	1,540	−	5,700	−	5.1	6.0	170	----	1,218	650	
20	69,547	26,660	38.3	255,420	367	1,620	79.3	5,800	−	5.4	6.0	220	----	1,129	690	
21	64,957	24,230	37.3	266,700	411	1,770	−	6,000	−	5.7	5.8	240	----	1,070	760	
22	73,630	25,850	35.1	233,220	317	1,600	−	5,700	0.05	5.1	4.1	210	----	1,131	1,040	
23	68,274	24,290	35.6	246,180	361	1,540	−	5,500	−	5.5	−	200	----	1,080	1,040	
24	63,546	22,820	35.9	321,000	505	1,580	−	5,500	−	5.9	−	190	----	1,085	1,040	
25	62,024	22,600	36.4	312,000	503	1,550	−	5,400	−	6.0	4.3	230	----	1,095	980	
26	61,104	22,430	36.7	300,300	491	1,570	−	5,400	−	6.1	5.1	150	----	1,095	800	
27	63,065	23,010	36.5	262,860	417	1,520	−	5,500	0.24	5.9	5.9	140	----	1,188	690	
28	67,418	24,160	35.8	282,960	420	1,460	−	5,200	−	5.5	5.7	160	----	1,124	720	
29	64,213	23,340	36.3	300,900	469	1,510	77.1	5,200	−	5.8	5.1	200	----	1,119	720	
30	60,271	21,690	36.0	312,300	518	1,470	−	5,300	−	6.2	−	210	----	1,095	680	
31	60,973	22,080	36.2	315,360	517	1,470	−	5,400	−	6.1	−	210	----	959	680	
合計	2,065,147	751,860	−	8,561,400	−	−	−	−	−	−	−	−	0	35,174	21,350	
最大	76,412	27,290	40.7	334,740	600	1,770	80.4	6,300	0.24	6.8	7.7	240	−	1,415	1,040	
最小	55,029	21,220	33.6	226,440	302	1,370	77.1	5,200	0.05	4.9	4.1	140	−	956	465	
平均	66,618	24,254	36.4	276,174	415	1,520	78.7	5,700	0.16	5.6	5.9	190	−	1,135	689	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2022年 7月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	28,980	9,620	33.2	159,443	550	1,400	77.4	5,500	−	8.5	10.6	100	-----	950	210	D系生物反応槽容量
2	29,040	9,700	33.4	165,456	570	1,430	−	5,300	−	8.5	−	99	-----	970	240	1池3424m³
3	30,560	9,940	32.5	161,294	528	1,430	−	5,600	−	8.1	−	100	-----	1,053	242	嫌気槽864m3
4	31,720	10,110	31.9	155,416	490	1,460	−	5,600	−	7.8	9.2	100	-----	943	250	好気槽2560m3
5	32,480	10,220	31.5	135,874	418	1,440	−	5,700	−	7.6	8.0	110	-----	1,036	285	
6	32,910	10,080	30.6	133,855	407	1,510	75.5	5,900	−	7.5	7.0	110	-----	1,105	330	
7	29,520	9,790	33.2	142,061	481	1,530	−	5,600	−	8.4	6.0	100	-----	1,039	420	
8	28,610	9,730	34.0	154,093	539	1,450	−	5,100	0.23	8.6	5.8	94	-----	967	440	
9	32,900	10,180	30.9	160,233	487	1,340	−	5,100	−	7.5	−	94	-----	961	390	
10	33,880	10,260	30.3	137,951	407	1,330	−	5,200	−	7.3	−	100	-----	1,151	330	
11	30,650	9,870	32.2	144,965	473	1,350	−	5,000	−	8.0	8.4	100	-----	1,046	290	
12	33,420	10,220	30.6	147,797	442	1,260	−	5,100	−	7.4	9.7	110	-----	939	230	
13	33,480	10,040	30.0	137,505	411	1,200	−	5,200	0.18	7.4	13.0	130	-----	1,015	160	
14	34,700	10,420	30.0	151,353	436	1,220	−	5,400	−	7.1	15.6	120	-----	1,037	130	
15	31,490	10,120	32.1	151,955	483	1,350	72.9	5,400	−	7.8	9.4	110	-----	937	240	
16	32,520	10,270	31.6	155,849	479	1,440	−	5,300	−	7.6	−	110	-----	995	480	
17	32,690	10,430	31.9	163,684	501	1,410	−	5,100	−	7.5	−	100	-----	989	480	
18	30,350	9,940	32.8	161,067	531	1,400	−	4,800	−	8.1	−	100	-----	1,008	480	
19	35,440	10,670	30.1	137,311	387	1,320	−	5,100	−	7.0	4.8	140	-----	1,070	480	
20	32,580	10,220	31.4	133,278	409	1,300	75.4	5,000	−	7.6	5.1	110	-----	1,083	460	
21	33,390	10,270	30.8	148,627	445	1,270	−	4,900	−	7.4	6.5	99	-----	968	360	
22	35,430	10,700	30.2	138,684	391	1,280	−	5,200	0.14	7.0	6.9	110	-----	1,133	320	
23	32,720	10,110	30.9	140,478	429	1,280	−	5,200	−	7.5	−	110	-----	1,043	320	
24	30,770	9,890	32.1	151,018	491	1,280	−	5,100	−	8.0	−	100	-----	932	295	
25	27,500	9,760	35.5	146,331	532	1,270	−	4,800	−	9.0	8.5	100	-----	978	280	
26	27,880	9,720	34.9	142,506	511	1,300	−	4,700	−	8.8	8.9	100	-----	955	280	
27	33,550	10,180	30.3	131,540	392	1,330	−	5,500	0.29	7.3	7.8	110	-----	1,057	280	
28	28,840	9,690	33.6	121,850	423	1,400	−	5,600	−	8.5	7.9	96	-----	831	280	
29	28,650	9,770	34.1	132,495	462	1,410	72.6	5,200	−	8.6	7.8	99	-----	905	290	
30	28,990	9,650	33.3	148,075	511	1,490	−	5,300	−	8.5	−	100	-----	942	320	
31	29,690	9,680	32.6	134,723	454	1,490	−	5,500	−	8.3	−	97	-----	930	320	
合計	975,330	311,250	−	4,526,767	−	−	−	−	−	−	−	−	0	30,968	9,912	
最大	35,440	10,700	35.5	165,456	570	1,530	77.4	5,900	0.29	9.0	15.6	140	−	1,151	480	
最小	27,500	9,620	30.0	121,850	387	1,200	72.6	4,700	0.14	7.0	4.8	94	−	831	130	
平均	31,462	10,040	31.9	146,025	464	1,370	74.8	5,300	0.21	7.9	8.3	110	−	999	320	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2022年 7月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	29,000	9,600	33.1	145,461	502	1,480	77.1	5,500	−	8.5	9.5	90	-----	930	250	E系生物反応槽容量
2	29,080	9,510	32.7	151,116	520	1,590	−	5,600	−	8.5	−	84	-----	950	280	1池3424m³
3	30,970	9,810	31.7	145,984	471	1,560	−	5,900	−	8.0	−	91	-----	1,036	332	嫌気槽864m3
4	34,060	10,470	30.7	138,808	408	1,560	−	5,900	−	7.2	6.3	89	-----	993	370	好気槽2560m3
5	33,420	10,260	30.7	118,347	354	1,500	−	5,800	−	7.4	5.9	100	-----	927	395	
6	33,280	10,170	30.6	116,577	350	1,560	76.2	5,800	−	7.4	6.5	96	-----	953	370	
7	30,900	9,960	32.2	124,107	402	1,570	−	5,500	−	8.0	5.2	93	-----	901	480	
8	30,010	9,910	33.0	136,853	456	1,500	−	5,200	0.23	8.2	5.0	89	-----	961	520	
9	34,240	10,400	30.4	143,171	418	1,380	−	5,300	−	7.2	−	93	-----	983	450	
10	35,250	10,650	30.2	119,908	340	1,390	−	5,400	−	7.0	−	99	-----	1,058	330	
11	31,460	10,060	32.0	126,830	403	1,450	−	5,300	−	7.8	8.8	96	-----	1,004	280	
12	32,670	10,090	30.9	130,861	401	1,360	−	5,500	−	7.5	9.7	110	-----	1,020	230	
13	34,810	10,330	29.7	118,964	342	1,330	−	5,500	0.17	7.1	13.6	110	-----	996	160	
14	35,370	10,560	29.9	133,339	377	1,340	−	5,700	−	7.0	16.3	110	-----	899	130	
15	31,870	10,170	31.9	134,162	421	1,470	74.1	5,800	−	7.7	9.5	96	-----	933	240	
16	32,690	10,270	31.4	138,002	422	1,470	−	5,700	−	7.5	−	110	-----	1,028	480	
17	32,410	10,370	32.0	146,273	451	1,440	−	5,600	−	7.6	−	110	-----	1,025	480	
18	30,020	9,910	33.0	143,594	478	1,420	−	5,300	−	8.2	−	100	-----	877	470	
19	36,260	10,860	30.0	130,591	360	1,390	−	5,800	−	6.8	5.0	160	-----	992	430	
20	33,410	10,330	30.9	122,785	368	1,470	74.8	5,800	−	7.4	5.7	94	-----	955	400	
21	33,840	10,290	30.4	130,121	385	1,450	−	5,900	−	7.3	7.9	94	-----	986	280	
22	36,000	10,790	30.0	133,794	372	1,500	−	6,300	0.12	6.8	13.4	98	-----	1,162	160	
23	34,630	10,410	30.1	138,228	399	1,510	−	6,300	−	7.1	−	98	-----	1,054	160	
24	32,170	10,160	31.6	152,857	475	1,550	−	6,300	−	7.7	−	100	-----	920	185	
25	33,840	10,460	30.9	165,011	488	1,440	−	5,800	−	8.0	12.3	110	-----	1,016	200	
26	35,150	10,730	30.5	176,304	502	1,380	−	6,300	−	9.4	13.1	100	-----	962	200	
27	40,350	12,070	29.9	161,102	399	1,430	−	7,300	0.24	8.1	11.7	110	-----	956	200	
28	38,270	11,480	30.0	145,938	381	1,550	−	7,300	−	8.6	11.3	95	-----	1,001	220	
29	38,180	11,400	29.9	160,919	421	1,540	72.3	6,100	−	8.6	7.8	98	-----	942	370	
30	34,480	10,560	30.6	175,197	508	1,590	−	6,400	−	8.6	−	97	-----	965	545	
31	29,460	9,740	33.1	149,645	508	1,670	−	6,200	−	8.4	−	100	-----	944	600	
合計	1,037,550	321,780	−	4,354,849	−	−	−	−	−	−	−	−	0	30,329	10,197	
最大	40,350	12,070	33.1	176,304	520	1,670	77.1	7,300	0.24	9.4	16.3	160	−	1,162	600	
最小	29,000	9,510	29.7	116,577	340	1,330	72.3	5,200	0.12	6.8	5.0	84	−	877	130	
平均	33,469	10,380	31.0	140,479	420	1,480	74.9	5,900	0.19	7.8	9.2	100	−	978	329	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2022年 7月度　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ固形物量)	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ量)	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m^3	%	t	m^3	t	t	m^3	%	t	m^3	t	t	
1	1,021	0.89	9.07	907	−	−	172	0.98	1.69	169	−	−	
2	1,057	0.76	7.99	799	−	−	200	0.97	1.94	194	−	−	
3	1,086	0.84	9.09	909	−	−	335	0.96	3.22	322	−	−	
4	1,089	0.79	8.65	865	−	−	340	0.79	2.69	269	−	−	
5	993	0.82	8.17	817	−	−	333	0.98	3.26	326	−	−	
6	1,058	0.77	8.14	814	−	−	158	0.83	1.31	131	−	−	
7	952	0.69	6.53	653	−	−	152	0.95	1.44	144	−	−	
8	937	0.71	6.63	663	−	−	136	0.91	1.24	124	−	−	
9	910	0.75	6.86	686	−	−	161	0.97	1.56	156	−	−	
10	986	0.79	7.78	778	−	−	236	0.98	2.31	231	−	−	
11	960	0.74	7.15	715	−	−	208	0.99	2.06	206	−	−	
12	872	0.78	6.84	684	−	−	121	0.94	1.14	114	−	−	
13	843	0.58	4.91	491	−	−	93	0.94	0.87	87	−	−	
14	587	0.76	4.47	447	−	−	188	0.98	1.84	184	−	−	
15	916	2.22	20.29	2029	−	−	164	0.96	15.70	1570	−	−	
16	897	0.70	6.31	631	−	−	149	0.96	1.43	143	−	−	
17	1,024	0.69	7.10	710	−	−	173	0.98	1.70	170	−	−	
18	916	0.72	6.60	660	−	−	166	0.98	1.63	163	−	−	
19	1,060	0.75	7.95	795	−	−	311	0.97	3.02	302	−	−	
20	1,049	0.70	7.32	732	−	−	301	0.95	2.86	286	−	−	
21	844	0.61	5.13	513	−	−	95	0.97	0.92	92	−	−	
22	950	0.65	6.17	617	−	−	201	0.94	1.89	189	−	−	
23	928	0.61	5.67	567	−	−	178	1.00	1.78	178	−	−	
24	877	0.57	4.96	496	−	−	125	0.97	1.21	121	−	−	
25	949	0.88	8.38	838	−	−	154	0.96	1.48	148	−	−	
26	923	0.72	6.60	660	−	−	173	0.99	1.71	171	−	−	
27	1,014	0.86	8.71	871	−	−	264	0.96	2.53	253	−	−	
28	966	0.79	7.63	763	−	−	169	0.99	1.67	167	−	−	
29	962	0.78	7.49	749	−	−	207	0.99	2.05	205	−	−	
30	1,003	0.78	7.81	781	−	−	204	0.96	1.96	196	−	−	
31	1,014	0.76	7.70	770	−	−	164	0.91	1.49	149	−	−	
合計	29,643	−	234.10	23410	0.00	0.00	6,031	−	71.60	7160	−	−	
最大	1,089	2.22	20.29	2029	−	−	340	1.00	15.70	1570	−	−	
最小	587	0.57	4.47	447	−	−	93	0.79	0.87	87	−	−	
平均	956	0.79	7.55	755	−	−	195	0.96	2.31	231	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2022年 7月度　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備 考	日
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量	濃度	固形物量		
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量							
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t		
1	−	−	−	−	−	−	849	0.87	−	7.4	−	7.4	738	−	−	−	−	−		1
2	−	−	−	−	−	−	857	0.71	−	6.1	−	6.1	605	−	−	−	−	−		2
3	−	−	−	−	−	−	751	0.78	−	5.9	−	5.9	587	−	−	−	−	−		3
4	−	−	−	−	−	−	749	0.80	−	6.0	−	6.0	596	−	−	−	−	−		4
5	−	−	−	−	−	−	660	0.74	−	4.9	−	4.9	491	−	−	−	−	−		5
6	−	−	−	−	−	−	900	0.76	−	6.8	−	6.8	683	−	−	−	−	−		6
7	−	−	−	−	−	−	800	0.64	−	5.1	−	5.1	509	−	−	−	−	−		7
8	−	−	−	−	−	−	801	0.67	−	5.4	−	5.4	539	−	−	−	−	−		8
9	−	−	−	−	−	−	749	0.71	−	5.3	−	5.3	530	−	−	−	−	−		9
10	−	−	−	−	−	−	750	0.73	−	5.5	−	5.5	547	−	−	−	−	−		10
11	−	−	−	−	−	−	752	0.68	−	5.1	−	5.1	509	−	−	−	−	−		11
12	−	−	−	−	−	−	751	0.76	−	5.7	−	5.7	570	−	−	−	−	−		12
13	−	−	−	−	−	−	750	0.54	−	4.0	−	4.0	404	−	−	−	−	−		13
14	−	−	−	−	−	−	399	0.66	−	2.6	−	2.6	263	−	−	−	−	−		14
15	−	−	−	−	−	−	752	0.61	−	4.6	−	4.6	459	−	−	−	−	−		15
16	−	−	−	−	−	−	748	0.65	−	4.9	−	4.9	488	−	−	−	−	−		16
17	−	−	−	−	−	−	851	0.63	−	5.4	−	5.4	540	−	−	−	−	−		17
18	−	−	−	−	−	−	750	0.66	−	5.0	−	5.0	497	−	−	−	−	−		18
19	−	−	−	−	−	−	749	0.66	−	4.9	−	4.9	493	−	−	−	−	−		19
20	−	−	−	−	−	−	748	0.60	−	4.5	−	4.5	446	−	−	−	−	−		20
21	−	−	−	−	−	−	749	0.56	−	4.2	−	4.2	421	−	−	−	−	−		21
22	−	−	−	−	−	−	749	0.57	−	4.3	−	4.3	428	−	−	718	0.67	4.8		22
23	−	−	−	−	−	−	750	0.52	−	3.9	−	3.9	389	−	−	−	−	−		23
24	−	−	−	−	−	−	752	0.50	−	3.8	−	3.8	375	−	−	−	−	−		24
25	−	−	−	−	−	−	795	0.87	−	6.9	−	6.9	690	−	−	−	−	−		25
26	−	−	−	−	−	−	750	0.65	−	4.9	−	4.9	489	−	−	−	−	−		26
27	−	−	−	−	−	−	750	0.82	−	6.2	−	6.2	618	−	−	500	0.83	4.2		27
28	−	−	−	−	−	−	797	0.75	−	6.0	−	6.0	596	−	−	−	−	−		28
29	−	−	−	−	−	−	755	0.72	−	5.4	−	5.4	544	−	−	−	−	−		29
30	−	−	−	−	−	−	799	0.73	−	5.9	−	5.9	585	−	−	−	−	−		30
31	−	−	−	−	−	−	850	0.73	−	6.2	−	6.2	621	−	−	−	−	−		31
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	23612	−	−	162.5	0.0	162.5	16250	−	−	1218	−	9.01		合計
最大	−	−	−	−	−	−	900	0.87	−	7.4	−	7.4	738	−	−	718	0.83	4.8		最大
最小	−	−	−	−	−	−	399	0.50	−	2.6	−	2.6	263	−	−	500	0.67	4.2		最小
平均	−	−	−	−	−	−	762	0.69	−	5.2	−	5.2	524	−	−	609	0.75	4.5		平均

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2022年 7月度　No.5-3

スクリュープレス脱水機													備考
濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄	
汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2022年 7月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.00	0.00	0:00	0.0	0.00	−	0	−	0.0	0	0	0	0.0	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2022年 7月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	1,021	−			1,021	183.4	−			183.4	8.3	−			8.3
2	1,057	−			1,057	158.5	−			158.5	7.1	−			7.1
3	1,086	−			1,086	186.4	−			186.4	8.2	−			8.2
4	1,089	−			1,089	196.6	−			196.6	7.8	−			7.8
5	993	−			993	162.5	−			162.5	7.3	−			7.3
6	1,058	−			1,058	186.1	−			186.1	7.4	−			7.4
7	952	−			952	172.1	−			172.1	6.0	−			6.0
8	937	−			937	170.3	−			170.3	6.0	−			6.0
9	910	−			910	156.6	−			156.6	6.0	−			6.0
10	986	−			986	176.5	−			176.5	7.2	−			7.2
11	960	−			960	149.9	−			149.9	6.3	−			6.3
12	872	−			872	132.7	−			132.7	5.9	−			5.9
13	843	−			843	93.7	−			93.7	4.2	−			4.2
14	587	−			587	95.9	−			95.9	4.0	−			4.0
15	916	−			916	132.2	−			132.2	5.4	−			5.4
16	897	−			897	127.5	−			127.5	5.7	−			5.7
17	1,024	−			1,024	150.5	−			150.5	6.0	−			6.0
18	916	−			916	140.2	−			140.2	5.7	−			5.7
19	1,060	−			1,060	161.2	−			161.2	6.9	−			6.9
20	1,049	−			1,049	142.2	−			142.2	6.3	−			6.3
21	857	−			857	99.3	−			99.3	4.5	−			4.5
22	232	−			232	29.5	−			29.5	1.1	−			1.1
23	928	−			928	133.0	−			133.0	5.1	−			5.1
24	877	−			877	95.4	−			95.4	4.3	−			4.3
25	949	−			949	178.9	−			178.9	7.7	−			7.7
26	923	−			923	140.2	−			140.2	5.9	−			5.9
27	514	−			514	89.2	−			89.2	4.0	−			4.0
28	966	−			966	160.6	−			160.6	7.1	−			7.1
29	962	−			962	181.6	−			181.6	6.6	−			6.6
30	1,003	−			1,003	185.6	−			185.6	6.9	−			6.9
31	1,014	−			1,014	189.0	−			189.0	6.6	−			6.6
合計	28,438	0			28,438	4,557.3	0.0			4,557	187.5	0.0			187.5
最大	1,089	0			1,089	196.6	0.0			196.6	8.3	0.0			8.3
最小	232	0			232	29.5	0.0			29.5	1.1	0.0			1.1
平均	917	0			917	147.0	0.0			147.0	6.0	0.0			6.0

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2022年 7月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.89	4.5	90.8	−			91.2	1,436	−			1,436	0.10	−			0.10	
2	0.76	4.5	88.8	−			88.8	1,407	−			1,407	0.09	−			0.09	
3	0.84	4.4	90.1	−			90.1	1,465	−			1,465	0.09	−			0.09	
4	0.80	4.0	89.8	−			89.7	1,523	−			1,523	0.10	−			0.10	
5	0.82	4.5	89.8	−			90.1	1,552	−			1,552	0.11	−			0.11	
6	0.77	4.0	91.4	−			91.4	1,421	−			1,421	0.09	−			0.09	
7	0.69	3.5	91.7	−			90.9	1,378	−			1,378	0.10	−			0.10	
8	0.71	3.5	89.6	−			89.6	1,320	−			1,320	0.10	−			0.10	
9	0.75	3.8	87.9	−			88.2	1,233	−			1,233	0.09	−			0.09	
10	0.79	4.1	92.7	−			92.3	1,436	−			1,436	0.10	−			0.10	
11	0.74	4.2	88.6	−			88.7	1,247	−			1,247	0.09	−			0.09	
12	0.78	4.5	87.0	−			86.8	1,218	−			1,218	0.10	−			0.10	
13	0.58	4.5	86.2	−			85.7	1,276	−			1,276	0.10	−			0.10	
14	0.76	4.2	90.1	−			88.9	769	−			769	0.09	−			0.09	
15	0.67	4.1	88.5	−			88.5	1,349	−			1,349	0.10	−			0.10	
16	0.70	4.5	91.4	−			90.5	1,291	−			1,291	0.10	−			0.10	
17	0.69	4.0	85.2	−			84.5	1,378	−			1,378	0.09	−			0.09	
18	0.72	4.0	85.9	−			86.4	1,175	−			1,175	0.09	−			0.09	
19	0.75	4.3	86.4	−			86.3	1,523	−			1,523	0.10	−			0.10	
20	0.70	4.4	85.2	−			86.3	1,378	−			1,378	0.09	−			0.09	
21	0.61	4.5	85.5	−			86.5	1,146	−			1,146	0.09	−			0.09	
22	0.57	3.9	86.2	−			84.6	421	−			421	0.13	−			0.13	
23	0.61	3.8	90.2	−			89.5	1,262	−			1,262	0.09	−			0.09	
24	0.57	4.5	85.9	−			86.0	1,131	−			1,131	0.09	−			0.09	
25	0.88	4.3	91.7	−			91.7	1,233	−			1,233	0.09	−			0.09	
26	0.72	4.2	88.2	−			89.4	1,204	−			1,204	0.09	−			0.09	
27	0.88	4.5	88.7	−			88.9	725	−			725	0.10	−			0.10	
28	0.79	4.4	92.6	−			93.4	1,291	−			1,291	0.09	−			0.09	
29	0.78	3.7	88.6	−			88.0	1,305	−			1,305	0.09	−			0.09	
30	0.78	3.7	88.5	−			88.5	1,349	−			1,349	0.09	−			0.09	
31	0.76	3.5	86.1	−			85.7	1,363	−			1,363	0.09	−			0.09	
合計	−	−	−	−	−	−	−	39,194	0			39,194	−	−	−	−	−	
最大	0.89	4.5	92.7	0.0			93.4	1,552	0			1,552	0.13	0.00			0.13	
最小	0.57	3.5	85.2	0.0			84.5	421	0			421	0.09	0.00			0.09	
平均	0.74	4.1	88.8	0.0			88.9	1,264	0			1,264	0.10	0.00			0.10	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2022年 7月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤	脱水ケーキ	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率		(ポリ鉄)	搬出量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t	
1	1,323	26.1	97.7	119	26.2	78.0	668	0.87	−	−	2,828	9.2	−	−		
2	1,492	27.2	97.9	128	27.2	78.7	770	0.99	−	−	3,060	9.9	−	−		
3	1,549	33.0	97.8	138	33.0	76.0	750	0.90	−	−	3,074	9.2	−	−		
4	1,519	33.2	97.5	138	33.2	76.0	673	0.70	−	−	3,089	8.0	−	−		
5	1,135	29.8	97.3	123	29.8	75.8	482	0.63	−	−	2,494	8.1	−	−		
6	1,153	32.7	97.1	125	32.7	73.8	479	0.58	−	−	2,277	6.9	−	−		
7	1,245	35.4	97.1	140	35.4	74.7	507	0.57	−	−	2,422	6.8	−	−		
8	1,293	31.0	97.6	130	31.0	76.1	553	0.70	−	−	−	−	−	−		
9	1,206	31.1	97.3	127	31.1	75.5	542	0.66	−	−	2,349	7.2	−	−		
10	1,114	31.6	97.1	128	31.6	75.3	474	0.60	−	−	2,422	7.6	−	−		
11	1,105	32.8	97.0	132	32.8	75.2	457	0.55	−	−	1,508	4.5	−	−		
12	1,139	34.1	96.9	138	34.1	75.3	463	0.53	−	−	−	−	−	−		
13	1,118	34.5	96.9	132	34.5	73.9	447	0.52	−	−	−	−	−	−		
14	921	24.2	97.1	96	24.2	74.9	329	0.49	−	−	−	−	−	−		
15	1,571	30.7	97.9	114	27.4	76.0	480	0.59	−	−	−	−	−	−		
16	1,742	28.2	98.2	123	28.2	77.1	634	0.82	−	−	−	−	−	−		
17	1,312	23.4	97.8	106	23.4	77.9	473	0.65	−	−	189	0.6	−	−		
18	1,240	25.9	97.9	112	25.9	76.8	514	0.78	−	−	2,755	10.5	−	−		
19	1,169	27.4	97.6	115	27.4	76.2	489	0.71	−	−	2,306	8.4	−	−		
20	968	27.8	97.0	113	27.8	75.4	391	0.54	−	−	1,653	5.7	−	−		
21	1,000	30.2	97.0	125	30.2	75.9	409	0.54	−	−	1,856	6.1	−	−		
22	1,094	29.2	96.9	121	29.2	75.9	434	0.51	−	−	1,987	5.9	−	−		
23	1,337	31.3	97.6	132	31.3	76.2	513	0.63	−	−	2,204	6.8	−	−		
24	1,222	31.5	97.4	131	31.5	76.0	434	0.55	−	−	1,943	6.1	−	−		
25	1,259	28.8	97.5	124	28.8	76.8	476	0.61	−	−	2,175	7.0	−	−		
26	1,309	32.5	97.5	136	32.5	76.2	488	0.60	−	−	2,204	6.8	−	−		
27	1,275	27.0	97.7	114	27.0	76.3	457	0.63	−	−	2,132	7.4	−	−		
28	1,031	32.0	96.9	125	32.0	74.4	445	0.56	−	−	1,334	4.2	−	−		
29	1,109	31.4	97.2	128	31.4	75.5	431	0.55	−	−	−	−	−	−		
30	1,212	30.1	97.5	130	30.1	76.9	488	0.63	−	−	−	−	−	−		
31	1,200	26.4	97.6	120	26.4	77.9	535	0.75	−	−	1,363	4.8	−	−		
合計	38,362	930.5	−	3,864	927.4	−	15,677	−	−	−	49,619	−	0	0		
最大	1,742	35.4	98.2	140	35.4	78.7	770	0.99	−	−	3,089	10.5	−	−		
最小	921	23.4	96.9	96	23.4	73.8	329	0.49	−	−	189	0.6	−	−		
平均	1,237	30.0	97.6	125	29.9	76.0	506	0.64	−	−	2,157	5.1	−	−		

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2022年 7月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	990	3.1	30.7	414.0	1.8	7.4	313.7	3.8	12.0	78	3.9	3.0	183	4.5	8.3	
2	1040	3.0	31.0	519.0	2.0	10.4	311.2	3.7	11.5	51	4.0	2.0	159	4.5	7.1	
3	1159	2.9	33.4	595.0	1.9	11.4	303.4	3.6	11.0	74	3.8	2.8	186	4.4	8.2	
4	1058	3.6	38.3	493.0	3.4	16.5	274.0	3.8	10.4	95	3.8	3.6	197	4.0	7.8	
5	846	3.6	30.6	356.0	3.0	10.8	234.4	3.8	8.9	93	3.9	3.6	163	4.5	7.3	
6	909	3.6	33.0	450.0	3.4	15.1	174.5	3.8	6.7	98	3.8	3.8	186	4.0	7.4	
7	1116	3.2	35.5	687.0	2.8	19.3	156.0	4.1	6.4	101	3.8	3.8	172	3.5	6.0	
8	938	3.4	31.5	471.0	3.0	14.1	169.3	3.8	6.5	127	3.8	4.9	170	3.5	6.0	
9	1005	3.3	32.7	550.0	2.7	14.9	203.5	4.0	8.1	95	3.9	3.7	157	3.8	6.0	
10	873	3.6	31.7	379.0	3.2	12.0	225.2	4.0	9.0	93	3.8	3.5	177	4.1	7.2	
11	861	3.8	33.1	426.0	3.7	15.7	228.3	3.9	8.9	57	3.9	2.2	150	4.2	6.3	
12	877	4.0	34.7	450.0	3.8	16.9	220.4	4.1	9.0	74	3.9	2.9	133	4.5	5.9	
13	801	4.3	34.6	476.0	4.5	21.2	200.3	4.0	8.1	31	3.7	1.1	94	4.5	4.2	
14	682	4.0	27.1	390.0	4.0	15.5	172.7	3.9	6.7	24	3.9	0.9	96	4.2	4.0	
15	1073	3.0	32.5	665.0	2.5	16.6	206.2	3.8	7.9	70	3.7	2.6	132	4.1	5.4	
16	1146	2.7	30.9	698.0	1.8	12.8	191.7	4.0	7.6	129	3.7	4.8	128	4.5	5.7	
17	979	3.0	29.1	500.0	2.1	10.6	203.3	3.9	7.9	126	3.7	4.6	151	4.0	6.0	
18	927	2.8	26.3	500.0	1.9	9.5	170.2	4.0	6.8	117	3.7	4.3	140	4.0	5.7	
19	889	3.1	27.6	412.0	2.2	8.9	208.1	3.7	7.8	107	3.7	4.0	161	4.3	6.9	
20	745	3.8	28.7	278.0	3.6	9.9	212.5	3.9	8.2	112	3.8	4.3	142	4.4	6.3	
21	742	4.1	30.4	308.0	4.2	12.9	254.9	3.9	10.0	80	3.7	3.0	99	4.5	4.5	
22	849	4.0	33.8	373.0	3.9	14.5	368.3	4.1	15.2	78	3.9	3.0	30	3.9	1.1	
23	911	3.6	32.5	457.0	3.3	14.9	255.2	3.9	10.0	66	3.8	2.5	133	3.8	5.1	
24	852	3.7	31.7	430.0	3.5	15.1	265.6	3.8	10.0	61	3.8	2.3	95	4.5	4.3	
25	957	3.2	31.0	443.0	2.4	10.5	259.9	3.8	9.9	75	3.8	2.9	179	4.3	7.7	
26	1055	3.1	32.6	622.0	2.5	15.6	247.1	3.8	9.3	46	4.0	1.8	140	4.2	5.9	
27	996	2.9	28.9	493.0	1.8	8.9	331.3	3.9	12.8	82	3.9	3.2	89	4.5	4.0	
28	883	3.6	32.1	402.0	3.1	12.5	240.0	3.9	9.3	81	3.9	3.2	161	4.4	7.1	
29	893	3.5	31.5	356.0	3.1	11.2	277.7	3.8	10.5	78	4.1	3.2	182	3.7	6.6	
30	941	3.3	30.8	404.0	2.5	10.1	224.7	3.9	8.8	127	3.9	5.0	186	3.7	6.9	
31	910	3.1	28.2	391.0	2.3	8.8	217.8	3.9	8.4	112	4.0	4.4	189	3.5	6.6	
合計	28904	−	976.6	14388.0	−	405	7321.4	−	283.6	2,637.57	−	101.0	4557	−	187.5	
最大	1159	−	38.3	698.0	4.5	21	368.3	4.1	15.2	128.69	4.1	5.0	197	4.5	8.3	
最小	682	−	26.3	278.0	1.8	7	156.0	3.6	6.4	23.84	3.7	0.9	30	3.5	1.1	
平均	932	3.4	32.0	464.1	2.8	13	236.2	3.9	9.1	85.10	3.8	3.3	147	4.1	6.0	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2022年 7月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	122.08	78.0	82.9	26.9	−	−	−	−	122.08	78.0	82.9	26.9	−	−	−	−	
2	123.90	78.7	77.4	26.4	−	−	−	−	123.90	78.7	77.4	26.4	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月
3	127.02	76.0	77.4	30.5	−	−	−	−	127.02	76.0	77.4	30.5	−	−	−	−	平均(average関数使用)にて
4	130.22	76.0	79.0	31.3	−	−	−	−	130.22	76.0	79.0	31.3	−	−	−	−	補完しています
5	130.32	75.8	78.7	31.5	−	−	−	−	130.32	75.8	78.7	31.5	−	−	−	−	
6	130.04	73.8	73.7	34.1	−	−	−	−	130.04	73.8	73.7	34.1	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日
7	129.66	74.7	73.2	32.8	−	−	−	−	129.66	74.7	73.2	32.8	−	−	−	−	は月平均(average関数使用)にて
8	131.56	76.1	74.5	31.4	−	−	−	−	131.56	76.1	74.5	31.4	−	−	−	−	データを補完しています
9	129.50	75.5	77.4	31.7	−	−	−	−	129.50	75.5	77.4	31.7	−	−	−	−	
10	128.52	75.3	77.4	31.7	−	−	−	−	128.52	75.3	77.4	31.7	−	−	−	−	
11	130.22	75.2	78.5	32.3	−	−	−	−	130.22	75.2	78.5	32.3	−	−	−	−	
12	130.32	75.3	79.4	32.2	−	−	−	−	130.32	75.3	79.4	32.2	−	−	−	−	
13	128.33	73.9	75.4	33.5	−	−	−	−	128.33	73.9	75.4	33.5	−	−	−	−	
14	120.92	74.9	74.3	30.4	−	−	−	−	120.92	74.9	74.3	30.4	−	−	−	−	
15	110.20	76.0	79.4	26.4	−	−	−	−	110.20	76.0	79.4	26.4	−	−	−	−	
16	109.16	77.1	77.4	25.0	−	−	−	−	109.16	77.1	77.4	25.0	−	−	−	−	
17	112.10	77.9	77.4	24.8	−	−	−	−	112.10	77.9	77.4	24.8	−	−	−	−	
18	109.64	76.8	77.4	25.4	−	−	−	−	109.64	76.8	77.4	25.4	−	−	−	−	
19	111.56	76.2	82.9	26.6	−	−	−	−	111.56	76.2	82.9	26.6	−	−	−	−	
20	115.20	75.4	77.9	28.3	−	−	−	−	115.20	75.4	77.9	28.3	−	−	−	−	
21	126.28	75.9	76.9	30.4	−	−	−	−	126.28	75.9	76.9	30.4	−	−	−	−	
22	128.32	75.9	77.4	30.9	−	−	−	−	128.32	75.9	77.4	30.9	−	−	−	−	
23	126.08	76.2	77.4	30.0	−	−	−	−	126.08	76.2	77.4	30.0	−	−	−	−	
24	130.16	76.0	77.4	31.2	−	−	−	−	130.16	76.0	77.4	31.2	−	−	−	−	
25	129.12	76.8	78.6	30.0	−	−	−	−	129.12	76.8	78.6	30.0	−	−	−	−	
26	128.44	76.2	80.0	30.6	−	−	−	−	128.44	76.2	80.0	30.6	−	−	−	−	
27	130.86	76.3	81.8	31.0	−	−	−	−	130.86	76.3	81.8	31.0	−	−	−	−	
28	112.24	74.4	69.2	28.7	−	−	−	−	112.24	74.4	69.2	28.7	−	−	−	−	
29	130.08	75.5	74.5	31.9	−	−	−	−	130.08	75.5	74.5	31.9	−	−	−	−	
30	129.92	76.9	77.4	30.0	−	−	−	−	129.92	76.9	77.4	30.0	−	−	−	−	
31	127.28	77.9	77.4	28.1	−	−	−	−	127.28	77.9	77.4	28.1	−	−	−	−	
合計	3859.25	−	−	926	0.00	−	−	0.0	3,859.25	−	−	926.1	0.00	−	−	0.0	
最大	131.56	78.7	82.9	34.1	−	−	−	−	131.56	78.7	82.9	34.1	−	−	−	−	
最小	109.16	73.8	69.2	24.8	−	−	−	−	109.16	73.8	69.2	24.8	−	−	−	−	
平均	124.00	76.0	77.3	29.9	−	−			124.49	76.0	77.3	29.9	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、硅砂補給量)

2022年 7月度　No.5-10

日	重油消費量				硅砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	t	t	t	t	t	t	t	
1	−	1,899	−	1,899	−	−	−	0	
2	−	2,511	−	2,511	−	−	−	0	
3	−	1,035	−	1,035	−	−	−	0	
4	−	390	−	390	−	4	−	4	
5	−	372	−	372	−	−	−	0	
6	−	569	−	569	−	−	−	0	
7	−	619	−	619	−	−	−	0	
8	−	1,070	−	1,070	−	−	−	0	
9	−	755	−	755	−	−	−	0	
10	−	859	−	859	−	−	−	0	
11	−	234	−	234	−	−	−	0	
12	−	471	−	471	−	4	−	4	
13	−	48	−	48	−	−	−	0	
14	−	373	−	373	−	−	−	0	
15	−	891	−	891	−	−	−	0	
16	−	1,482	−	1,482	−	−	−	0	
17	−	1,478	−	1,478	−	−	−	0	
18	−	1,394	−	1,394	−	−	−	0	
19	−	668	−	668	−	−	−	0	
20	−	553	−	553	−	−	−	0	
21	−	1,387	−	1,387	−	−	−	0	
22	−	1,260	−	1,260	−	4	−	4	
23	−	1,474	−	1,474	−	−	−	0	
24	−	1,246	−	1,246	−	−	−	0	
25	−	1,237	−	1,237	−	−	−	0	
26	−	679	−	679	−	−	−	0	
27	−	1,002	−	1,002	−	−	−	0	
28	−	705	−	705	−	−	−	0	
29	−	815	−	815	−	−	−	0	
30	−	1,949	−	1,949	−	−	−	0	
31	−	2,028	−	2,028	−	4	−	4	
合計	0	31,453	0	31,453	0	16	0	16	
最大	−	2,511	−	2,511	−	4	−	4	
最小	−	48	−	48	−	4	−	0	
平均	−	1,015	−	1,015	−	4	−	1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2022年 8月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量		流入下水量	放流水量	簡易処理水量			放流水量		降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
			（合流）	雨水排水量		（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	乙過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	mm	㎥	㎥	㎥	㎥	
1	晴	35.0	218,154	0	218,154	219,120	0	0	0	167,950	51,170	0.0	24,978	238,220	171,440	66,780	
2	晴	35.0	212,865	0	212,865	213,820	0	0	0	166,503	47,317	0.0	24,927	233,008	170,248	62,760	
3	晴一時雨	33.4	211,366	0	211,366	212,293	0	0	0	170,361	41,932	1.0	24,321	230,875	173,345	57,530	
4	晴一時雨	33.2	212,569	0	212,569	213,384	0	6,027	6,027	161,846	45,511	0.5	25,065	226,706	166,356	60,350	
5	晴一時雨	30.0	274,516	10,080	264,436	265,531	25,753	19,550	45,303	172,602	47,626	27.0	25,542	239,742	174,122	65,620	
6	晴一時雨	30.0	290,852	0	290,852	291,871	28,857	40,543	69,400	175,943	46,528	7.5	25,517	241,696	177,036	64,660	
7	晴一時雨	32.5	272,963	5,500	267,463	268,475	36,345	18,711	55,056	173,365	40,054	2.0	26,162	233,484	175,104	58,380	
8	晴	32.9	216,572	0	216,572	217,573	0	3,090	3,090	166,777	47,706	0.0	24,123	232,542	166,662	65,880	
9	晴	34.0	215,942	0	215,942	216,908	0	0	0	166,428	50,480	0.0	23,527	234,642	167,592	67,050	
10	晴	34.5	196,703	0	196,703	197,575	0	0	0	154,467	43,108	0.0	24,513	216,375	156,545	59,830	
11	晴	30.0	203,212	0	203,212	204,176	0	0	0	158,419	45,757	0.0	24,592	223,058	161,008	62,050	
12	晴	31.2	201,211	0	201,211	202,114	0	0	0	156,949	45,165	0.0	23,319	219,791	159,271	60,520	
13	晴後曇	33.5	193,388	0	193,388	194,313	0	0	0	151,998	42,315	0.0	24,431	212,981	151,701	61,280	
14	曇	33.6	203,945	0	203,945	204,799	0	0	0	157,488	47,311	0.0	24,594	223,797	155,547	68,250	
15	曇後晴	34.0	196,727	0	196,727	197,686	0	0	0	151,988	45,698	0.0	27,334	219,215	154,395	64,820	
16	曇時々雨	34.0	311,647	18,120	293,527	294,406	49,667	38,118	87,785	157,195	49,426	13.0	31,744	232,443	161,373	71,070	
17	曇時々雨	30.0	568,108	8,155	559,953	560,901	144,134	184,996	329,130	184,000	47,771	10.5	33,694	258,353	187,953	70,400	
18	曇一時雨	30.0	378,300	0	378,300	379,280	72,750	76,806	149,556	183,681	46,043	6.0	29,619	252,474	183,644	68,830	
19	晴	31.2	232,547	0	232,547	233,455	0	0	0	186,296	47,159	0.0	25,716	253,543	185,293	68,250	
20	曇一時雨	30.0	219,745	0	219,745	220,495	0	7,729	7,729	167,543	45,223	1.0	25,718	232,786	166,716	66,070	
21	晴時々雨	31.4	453,573	17,495	436,078	436,938	91,181	103,037	194,218	197,227	45,493	11.0	27,453	263,252	195,512	67,740	
22	晴一時雨	32.7	275,922	0	275,922	276,475	24,215	25,476	49,691	183,965	42,819	2.5	24,794	245,836	182,766	63,070	
23	晴	33.0	222,031	0	222,031	222,992	0	0	0	180,326	42,666	0.0	26,149	243,195	180,775	62,420	
24	晴	31.9	214,220	0	214,220	215,091	0	0	0	174,384	40,707	0.0	25,088	234,442	174,582	59,860	
25	晴一時曇	31.5	203,921	0	203,921	204,723	0	0	0	164,894	39,829	0.0	26,526	225,616	168,556	57,060	
26	晴後曇	31.4	208,897	0	208,897	209,701	0	0	0	168,878	40,823	0.0	27,995	230,480	171,460	59,020	
27	晴一時曇	31.0	201,302	0	201,302	202,212	0	0	0	164,579	37,633	0.0	28,382	224,788	169,618	55,170	
28	晴	30.2	197,033	0	197,033	197,922	0	0	0	162,685	35,237	0.0	28,875	221,013	168,193	52,820	
29	晴	29.9	201,707	0	201,707	202,560	0	0	0	159,899	42,661	0.0	27,607	224,517	163,247	61,270	
30	曇一時雨	28.5	239,056	0	239,056	240,012	0	16,155	16,155	177,476	46,381	1.5	30,024	248,178	182,768	65,410	
31	晴	32.0	204,411	0	204,411	205,330	0	7,510	7,510	153,408	44,412	0.0	28,745	220,777	158,987	61,790	
合計	－	－	7,653,405	59,350	7,594,055	7,622,131	472,902	547,748	1,020,650	5,219,520	1,381,961	83.5	821,074	7,237,825	5,281,815	1,956,010	
最大	－	35.0	568,108	18,120	559,953	560,901	144,134	184,996	329,130	197,227	51,170	27.0	33,694	263,252	195,512	71,070	
最小	－	28.5	193,388	5,500	193,388	194,313	24,215	3,090	3,090	151,988	35,237	0.5	23,319	212,981	151,701	52,820	
平均	－	32.0	246,884	11,870	244,970	245,875	59,113	42,134	78,512	168,372	44,579	7.0	26,486	233,478	170,381	63,097	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2022年 8月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水)使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	45,370	89	510	8,562	6,804	1,164	−	−	−	0	0.00	1,676	1.20	308	0.72
2	45,310	89	510	8,735	6,871	862	−	−	−	0	0.00	1,277	0.92	388	0.98
3	48,010	94	510	8,403	6,874	583	−	−	−	0	0.00	1,220	0.86	285	0.82
4	55,260	108	510	8,533	6,810	1,166	−	−	−	0	0.00	1,186	0.88	547	1.27
5	59,440	117	510	7,932	6,864	1,749	−	−	−	0	0.00	1,459	0.88	399	0.71
6	56,360	111	510	8,726	6,929	290	−	−	−	56	0.12	1,915	1.12	457	0.63
7	51,110	100	510	8,489	6,847	1,449	−	−	−	0	0.00	1,607	0.92	570	1.16
8	48,720	96	510	6,893	6,890	1,176	−	−	−	0	0.00	1,368	0.98	467	1.10
9	45,100	88	510	7,745	6,848	281	−	−	−	0	0.00	1,596	1.15	456	1.08
10	44,970	88	510	8,906	6,806	283	−	−	−	0	0.00	1,573	1.22	502	1.40
11	45,050	88	510	7,521	6,820	1,741	−	−	−	0	0.00	1,072	0.81	410	1.08
12	46,550	91	510	7,784	6,811	282	−	−	−	0	0.00	1,516	1.16	479	1.27
13	47,940	94	510	8,358	6,842	863	−	−	−	55	0.14	1,448	1.14	504	1.43
14	66,790	131	510	4,854	10,338	1,751	−	−	−	0	0.00	1,094	0.83	342	0.87
15	52,260	102	510	8,052	10,402	875	−	−	−	0	0.00	1,573	1.24	502	1.32
16	54,670	107	510	10,890	10,452	880	−	−	−	0	0.00	1,790	1.04	604	0.83
17	68,250	134	510	10,779	10,509	1,452	−	−	−	0	0.00	2,018	0.74	1,778	0.92
18	59,440	117	510	8,363	10,530	1,174	−	−	−	0	0.00	1,892	0.89	832	0.81
19	45,840	90	510	6,420	10,530	575	−	−	−	0	0.00	1,892	1.22	490	1.25
20	52,620	103	510	5,974	10,701	865	−	−	−	87	0.20	1,687	1.21	422	0.96
21	65,930	129	510	5,785	10,515	1,752	−	−	−	0	0.00	1,835	0.76	456	0.37
22	54,960	108	510	5,853	10,428	287	−	−	−	0	0.00	1,505	0.87	490	0.86
23	49,740	98	510	6,578	10,524	863	−	−	−	55	0.13	1,870	1.24	310	0.87
24	45,800	90	510	5,539	10,411	1,160	−	−	−	0	0.00	1,813	1.25	285	0.84
25	45,810	90	510	7,962	10,403	288	−	−	−	0	0.00	1,653	1.20	308	0.93
26	45,870	90	510	9,005	10,435	569	−	−	−	0	0.00	1,664	1.18	319	0.94
27	45,860	90	510	9,127	10,464	585	−	−	−	0	0.00	1,676	1.22	296	0.94
28	45,830	90	510	9,021	10,452	1,153	−	−	−	0	0.00	1,756	1.30	559	1.90
29	45,950	90	510	8,467	10,474	571	−	−	−	0	0.00	1,767	1.33	524	1.47
30	57,260	112	510	10,851	10,391	584	−	−	−	66	0.14	2,018	1.36	561	1.08
31	51,710	101	510	11,039	8,208	874	−	−	−	0	0.00	1,847	1.44	410	0.95
合計	1,593,780	3,125		251,146	275,183	28,147	−	−	−	319	−	50,263	−	15,260	−
最大	68,250	134	510	11,039	10,701	1,752	−	−	−	87	0.20	2,018	1.44	1,778	1.90
最小	44,970	88	510	4,854	6,804	281	−	−	−	55	0.12	1,072	0.74	285	0.37
平均	51,412	101	510	8,101	8,877	908	−	−	−	64	0.02	1,621	1.06	492	0.95

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2022年 8月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計	備考
	A系	B系	C系	D系	E系							
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	
1	54,634	58,403	58,403	33,500	33,280	171,440	66,780	238,220	0	0	0	
2	53,166	58,541	58,541	31,570	31,190	170,248	62,760	233,008	0	0	0	
3	53,024	60,161	60,160	29,030	28,500	173,345	57,530	230,875	0	0	0	
4	50,865	57,746	57,745	30,430	29,920	166,356	60,350	226,706	0	6,027	6,027	
5	52,854	60,634	60,634	32,680	32,940	174,122	65,620	239,742	25,753	19,550	45,303	
6	53,495	61,771	61,770	31,570	33,090	177,036	64,660	241,696	28,857	40,543	69,400	
7	54,695	60,205	60,204	29,100	29,280	175,104	58,380	233,484	36,345	18,711	55,056	
8	54,327	56,168	56,167	32,730	33,150	166,662	65,880	232,542	0	3,090	3,090	
9	56,206	55,693	55,693	35,980	31,070	167,592	67,050	234,642	0	0	0	
10	53,405	51,570	51,570	34,160	25,670	156,545	59,830	216,375	0	0	0	
11	52,806	54,101	54,101	35,300	26,750	161,008	62,050	223,058	0	0	0	
12	53,054	53,109	53,108	34,550	25,970	159,271	60,520	219,791	0	0	0	
13	50,845	50,428	50,428	34,760	26,520	151,701	61,280	212,981	0	0	0	
14	51,615	51,966	51,966	38,540	29,710	155,547	68,250	223,797	0	0	0	
15	52,566	50,915	50,914	36,500	28,320	154,395	64,820	219,215	0	0	0	
16	53,275	54,049	54,049	40,100	30,970	161,373	71,070	232,443	49,667	38,118	87,785	
17	55,624	66,165	66,164	35,620	34,780	187,953	70,400	258,353	144,134	184,996	329,130	
18	55,184	64,230	64,230	33,770	35,060	183,644	68,830	252,474	72,750	76,806	149,556	
19	56,095	64,599	64,599	34,130	34,120	185,293	68,250	253,543	0	0	0	
20	54,104	56,306	56,306	33,220	32,850	166,716	66,070	232,786	0	7,729	7,729	
21	53,374	71,069	71,069	33,390	34,350	195,512	67,740	263,252	91,181	103,037	194,218	
22	52,865	64,951	64,950	31,510	31,560	182,766	63,070	245,836	24,215	25,476	49,691	
23	54,065	63,355	63,355	31,070	31,350	180,775	62,420	243,195	0	0	0	
24	54,554	60,014	60,014	29,750	30,110	174,582	59,860	234,442	0	0	0	
25	53,735	57,411	57,410	28,390	28,670	168,556	57,060	225,616	0	0	0	
26	53,936	58,762	58,762	29,300	29,720	171,460	59,020	230,480	0	0	0	
27	56,606	56,506	56,506	27,510	27,660	169,618	55,170	224,788	0	0	0	
28	54,304	56,945	56,944	26,330	26,490	168,193	52,820	221,013	0	0	0	
29	50,446	56,401	56,400	30,360	30,910	163,247	61,270	224,517	0	0	0	
30	54,406	64,181	64,181	32,280	33,130	182,768	65,410	248,178	0	16,155	16,155	
31	51,895	53,546	53,546	30,710	31,080	158,987	61,790	220,777	0	7,510	7,510	
合計	1,662,025	1,809,901	1,809,889	1,007,840	948,170	5,281,815	1,956,010	7,237,825	472,902	547,748	1,020,650	
最大	56,606	71,069	71,069	40,100	35,060	195,512	71,070	263,252	144,134	184,996	329,130	
最小	50,446	50,428	50,428	26,330	25,670	151,701	52,820	212,981	24215	3090	3,090	
平均	53,614	58,384	58,384	32,511	30,586	170,381	63,097	233,478	59,113	42,134	78,512	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2022年 8月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	967	−	857	1,824	111.2	−	105.4	216.6	4.6	−	4.0	8.6	0.48	4.0
2	822	−	964	1,786	98.5	−	120.6	219.1	4.1	−	4.8	8.9	0.52	4.1
3	1,061	−	759	1,820	145.6	−	107.8	253.4	5.9	−	4.1	10.0	0.56	3.9
4	1,012	−	963	1,975	126.5	−	135.3	261.8	5.3	−	5.0	10.3	0.55	3.9
5	905	−	1,026	1,931	120.9	−	146.6	267.5	4.9	−	5.7	10.6	0.57	4.0
6	1,121	−	991	2,112	143.4	−	134.1	277.5	5.5	−	4.9	10.4	0.51	3.7
7	1,114	−	1,105	2,219	133.9	−	149.3	283.2	5.3	−	5.2	10.5	0.49	3.7
8	974	−	1,026	2,000	130.7	−	152.7	283.4	5.2	−	5.5	10.7	0.54	3.8
9	1,100	−	1,099	2,199	124.6	−	132.6	257.2	5.1	−	5.1	10.2	0.47	4.0
10	1,095	−	1,017	2,112	123.7	−	127.4	251.1	5.2	−	4.8	10.0	0.49	4.0
11	1,090	−	984	2,074	130.8	−	122.7	253.5	5.3	−	4.7	10.0	0.50	3.9
12	1,140	−	1,045	2,185	123.2	−	120.8	244.0	4.9	−	4.5	9.4	0.44	3.9
13	892	−	925	1,817	106.3	−	122.5	228.8	4.4	−	4.6	9.0	0.51	3.9
14	854	−	738	1,592	112.4	−	98.8	211.2	4.3	−	3.8	8.1	0.52	3.8
15	988	−	695	1,683	139.6	−	99.3	238.9	5.3	−	3.7	9.0	0.55	3.8
16	1,004	−	1,177	2,181	129.9	−	162.4	292.3	5.2	−	6.3	11.5	0.54	3.9
17	1,175	−	1,090	2,265	133.5	−	125.7	259.2	5.3	−	4.9	10.2	0.47	3.9
18	919	−	733	1,652	100.2	−	82.6	182.8	3.8	−	3.0	6.8	0.42	3.7
19	414	−	1,129	1,543	45.1	−	133.6	178.7	1.9	−	5.1	7.0	0.47	3.9
20	799	−	770	1,569	100.1	−	95.5	195.6	4.1	−	3.9	8.0	0.52	4.1
21	578	−	1,047	1,625	62.9	−	133.0	195.9	2.7	−	4.9	7.6	0.48	3.9
22	995	−	635	1,630	112.7	−	74.3	187.0	4.6	−	2.9	7.5	0.48	4.0
23	657	−	1,000	1,657	75.3	−	115.0	190.3	3.1	−	4.6	7.7	0.48	4.0
24	629	−	943	1,572	75.8	−	117.5	193.3	3.0	−	4.5	7.5	0.49	3.9
25	956	−	825	1,781	111.2	−	104.2	215.4	4.5	−	4.0	8.5	0.49	3.9
26	1,143	−	804	1,947	134.9	−	99.0	233.9	5.6	−	3.9	9.5	0.50	4.1
27	869	−	1,046	1,915	114.9	−	142.6	257.5	4.6	−	5.6	10.2	0.56	4.0
28	966	−	1,032	1,998	132.9	−	143.4	276.3	5.1	−	5.3	10.4	0.54	3.8
29	903	−	1,024	1,927	117.4	−	138.0	255.4	4.7	−	5.4	10.1	0.54	4.0
30	1,061	−	1,000	2,061	140.8	−	134.1	274.9	5.6	−	5.2	10.8	0.55	3.9
31	1,183	−	929	2,112	165.5	−	135.9	301.4	6.4	−	5.1	11.5	0.57	3.8
合計	29,386	−	29,378	58,764	3,624.4	−	3,812.7	7,437.1	145.5	−	145.0	290.5	−	−
最大	1,183	−	1,177	2,265	165.5	−	162.4	301.4	6.4	−	6.3	11.5	0.57	4.1
最小	414	−	635	1,543	45.1	−	74.3	178.7	1.9	−	2.9	6.8	0.42	3.7
平均	948	−	948	1,896	116.9	−	123.0	239.9	4.7	−	4.7	9.4	0.51	3.9

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2022年 8月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	98.2	−	96.3	14.96	−	14.52	29.48	0.32	−	0.35	0.34	382.0	2.3	8.7
2	96.6	−	95.0	13.45	−	15.74	29.19	0.31	−	0.31	0.31	488.0	2.3	11.3
3	98.5	−	96.9	17.19	−	13.77	30.97	0.29	−	0.32	0.30	540.0	2.6	13.9
4	95.2	−	95.3	15.24	−	16.73	31.98	0.27	−	0.32	0.29	556.0	2.1	11.6
5	95.4	−	97.0	15.12	−	17.72	32.84	0.29	−	0.30	0.30	455.0	1.7	7.6
6	96.6	−	96.6	18.54	−	17.91	36.45	0.32	−	0.35	0.34	322.0	4.0	12.8
7	96.4	−	96.5	17.74	−	20.17	37.90	0.32	−	0.37	0.35	265.0	2.6	7.0
8	98.4	−	98.4	13.80	−	19.57	33.37	0.26	−	0.35	0.31	242.0	3.3	8.0
9	98.1	−	98.1	16.03	−	20.83	36.86	0.31	−	0.40	0.35	326.0	3.1	10.1
10	96.4	−	96.4	16.25	−	16.55	32.80	0.30	−	0.33	0.32	435.0	3.3	14.5
11	96.5	−	96.5	17.41	−	17.97	35.39	0.32	−	0.37	0.34	417.0	2.2	9.3
12	98.0	−	98.0	18.94	−	18.89	37.83	0.38	−	0.41	0.39	481.0	2.6	12.7
13	96.5	−	96.6	16.29	−	14.78	31.08	0.36	−	0.31	0.34	474.0	2.0	9.5
14	96.7	−	98.3	14.47	−	13.44	27.90	0.33	−	0.35	0.34	170.0	1.8	3.0
15	98.4	−	96.9	16.23	−	11.29	27.52	0.30	−	0.30	0.30	427.0	2.3	9.8
16	96.8	−	98.4	18.14	−	20.70	38.84	0.33	−	0.33	0.33	898.0	2.6	22.9
17	96.2	−	96.2	19.71	−	19.42	39.12	0.36	−	0.38	0.37	900.0	3.6	32.0
18	97.9	−	97.9	12.93	−	10.18	23.11	0.34	−	0.33	0.33	310.0	4.6	14.1
19	96.2	−	96.2	4.92	−	17.75	22.67	0.25	−	0.33	0.31	143.0	5.1	7.3
20	98.3	−	96.6	9.50	−	9.62	19.11	0.23	−	0.24	0.23	270.0	3.5	9.5
21	96.3	−	98.2	7.04	−	14.75	21.80	0.25	−	0.29	0.28	195.0	4.4	8.5
22	96.3	−	96.3	13.36	−	8.36	21.72	0.28	−	0.27	0.28	307.0	4.9	15.1
23	98.2	−	96.3	7.70	−	12.71	20.42	0.24	−	0.26	0.26	218.0	4.8	10.5
24	96.4	−	96.4	7.62	−	13.38	21.00	0.25	−	0.29	0.27	200.0	4.0	7.9
25	96.4	−	98.2	13.13	−	11.56	24.70	0.28	−	0.29	0.28	317.0	4.4	13.9
26	98.2	−	96.5	15.71	−	13.03	28.74	0.27	−	0.32	0.30	548.0	3.8	20.6
27	95.4	−	95.4	13.22	−	18.35	31.57	0.27	−	0.31	0.29	712.0	3.0	21.1
28	96.8	−	95.2	15.56	−	17.79	33.36	0.30	−	0.32	0.31	822.0	2.4	19.8
29	96.8	−	96.8	15.46	−	18.48	33.93	0.32	−	0.33	0.33	560.0	2.3	12.9
30	95.3	−	95.3	18.59	−	17.58	36.18	0.32	−	0.32	0.32	413.0	1.8	7.5
31	95.5	−	95.5	21.41	−	16.33	37.74	0.32	−	0.31	0.31	313.0	3.7	11.7
合計	−	−	−	455.67	−	489.90	945.56	−	−	−	−	13,106.0	−	385.1
最大	98.50	−	98.40	21.41	−	20.83	39.12	0.38	−	0.41	0.39	900.0	5.1	32.0
最小	95.20	−	95.00	4.92	−	8.36	19.11	0.23	−	0.24	0.23	143.0	1.7	3.0
平均	97.0	−	96.8	14.70	−	15.80	30.50	0.30	−	0.33	0.32	422.8	2.9	12.4

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心)

2022年 8月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	897	−	41	938	118.4	−	5.8	124.2	4.7	−	0.2	5.0	0.58	4.0
2	37	−	918	955	4.9	−	129.7	134.6	0.2	−	4.9	5.1	0.58	3.8
3	519	−	463	982	65.9	−	68.4	134.3	2.6	−	2.4	5.0	0.56	3.7
4	599	−	451	1,050	71.9	−	59.3	131.3	3.0	−	2.3	5.3	0.55	4.0
5	241	−	739	980	32.4	−	109.3	141.8	1.3	−	4.0	5.3	0.59	3.8
6	402	−	810	1,212	54.1	−	119.8	173.9	2.2	−	4.4	6.6	0.59	3.8
7	799	−	370	1,169	97.3	−	49.7	147.0	3.9	−	1.8	5.7	0.54	3.9
8	289	−	826	1,115	35.9	−	113.2	149.1	1.4	−	4.2	5.6	0.55	3.8
9	800	−	85	885	93.4	−	10.9	104.3	3.7	−	0.4	4.1	0.52	4.0
10	591	−	141	732	61.2	−	16.2	77.4	2.5	−	0.6	3.1	0.47	4.0
11	64	−	770	834	7.0	−	88.0	95.0	0.3	−	3.4	3.7	0.49	3.9
12	614	−	148	762	74.8	−	18.8	93.6	3.0	−	0.7	3.7	0.54	4.0
13	235	−	459	694	30.5	−	59.3	89.8	1.3	−	2.5	3.8	0.59	4.2
14	547	−	−	547	80.5	−	−	80.5	3.2	−	−	3.2	0.64	4.0
15	68	−	598	666	9.4	−	87.0	96.4	0.4	−	3.4	3.8	0.61	3.9
16	692	−	772	1,464	89.7	−	111.0	200.7	3.7	−	4.1	7.8	0.58	3.9
17	714	−	851	1,565	113.5	−	135.2	248.7	4.2	−	5.0	9.2	0.63	3.7
18	498	−	610	1,108	70.9	−	81.6	152.6	2.6	−	3.3	5.9	0.57	3.9
19	504	−	603	1,107	64.9	−	73.1	138.0	2.4	−	2.9	5.3	0.52	3.9
20	411	−	619	1,030	49.4	−	68.8	118.2	1.8	−	2.8	4.6	0.48	3.9
21	−	227	749	976	−	25.0	83.2	108.2	−	0.9	3.3	4.3	0.48	4.0
22	−	336	624	960	−	34.0	67.8	101.8	−	1.4	2.7	4.1	0.47	4.1
23	−	−	695	695	−	−	76.0	76.0	−	−	2.8	2.8	0.44	3.7
24	−	−	692	692	−	−	73.7	73.7	−	−	2.7	2.7	0.43	3.7
25	−	−	559	559	−	−	53.9	53.9	−	−	2.3	2.3	0.45	4.2
26	−	−	518	518	−	−	57.4	57.4	−	−	2.4	2.4	0.51	4.2
27	−	−	652	652	−	−	72.3	72.3	−	−	3.0	3.0	0.51	4.2
28	−	−	635	635	−	−	70.4	70.4	−	−	3.0	3.0	0.51	4.2
29	−	−	520	520	−	−	72.9	72.9	−	−	2.7	2.7	0.57	3.7
30	−	−	483	483	−	−	70.3	70.3	−	−	2.6	2.6	0.59	3.7
31	−	−	791	791	−	−	111.1	111.1	−	−	4.1	4.1	0.58	3.7
合計	9,521	563	17,192	27,276	1,226.1	59.0	2,214.3	3,499.4	48.4	2.4	85.1	135.9	−	−
最大	897	336	918	1,565	118.4	34.0	135.2	248.7	4.7	1.4	5.0	9.2	0.64	4.2
最小	37	227	41	483	4.9	25.0	5.8	53.9	0.2	0.9	0.2	2.3	0.43	3.7
平均	476	282	573	880	61.3	29.5	73.8	112.9	2.4	1.2	2.8	4.4	0.54	3.9

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心、重力濃縮)

2022年 8月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	91.0	−	92.6	−	−	−	
2	91.0	−	92.6	−	−	−	
3	90.6	−	92.4	−	−	−	
4	90.4	−	92.1	−	−	−	
5	91.2	−	92.8	−	−	−	
6	91.2	−	92.8	−	−	−	
7	90.2	−	92.0	−	−	−	
8	90.4	−	92.2	−	−	−	
9	89.8	−	91.6	−	−	−	
10	88.6	−	90.6	−	−	−	
11	89.1	−	91.0	−	−	−	
12	90.2	−	91.9	−	−	−	
13	91.2	−	92.6	−	−	−	
14	92.0	−	−	−	−	−	
15	92.9	−	93.0	−	−	−	
16	92.4	−	92.6	−	−	−	
17	93.3	−	93.3	−	−	−	
18	92.5	−	93.9	−	−	−	
19	91.6	−	93.2	−	−	−	
20	92.7	−	92.6	−	−	−	
21	−	87.0	92.6	−	−	−	
22	−	90.4	92.4	−	−	−	
23	−	−	91.9	−	−	−	
24	−	−	91.7	−	−	−	
25	−	−	90.0	−	−	−	
26	−	−	91.3	−	−	−	
27	−	−	91.3	−	−	−	
28	−	−	91.3	−	−	−	
29	−	−	90.9	−	−	−	
30	−	−	91.3	−	−	−	
31	−	−	89.6	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	
最大	93.3	90.4	93.9	−	−	−	
最小	88.6	87.0	89.6	−	−	−	
平均	91.1	89.0	92.1	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2022年 8月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	1,196	28.7	97.6	122	27.8	77.3	2,277	7.9	−	−	545.5	0.76	
2	1,347	31.6	97.7	142	31.5	77.8	2,494	7.9	−	−	667.0	0.84	
3	1,382	35.1	97.5	132	30.4	77.0	2,552	7.3	−	−	622.5	0.71	
4	1,485	33.6	97.7	133	30.7	77.0	2,871	8.4	−	−	684.0	0.81	
5	1,287	31.1	97.6	122	28.0	77.1	2,683	8.6	−	−	607.0	0.78	
6	1,159	36.5	96.9	139	33.2	76.1	2,480	6.8	−	−	533.5	0.58	
7	1,051	29.5	97.2	128	29.4	77.1	2,451	8.3	−	−	581.5	0.79	
8	1,013	30.0	97.0	127	29.0	77.1	2,393	8.0	−	−	607.5	0.81	
9	1,122	30.3	97.3	134	30.1	77.5	2,596	8.6	−	−	647.0	0.85	
10	1,196	32.2	97.3	132	29.7	77.4	2,755	8.6	−	−	724.0	0.90	
11	1,184	28.2	97.6	122	28.0	77.1	2,683	9.5	−	−	725.0	1.03	
12	1,311	30.4	97.7	129	29.3	77.3	2,697	8.9	−	−	728.5	0.96	
13	1,229	27.0	97.8	118	26.4	77.7	2,697	10.0	−	−	741.0	1.10	
14	584	12.6	97.8	54	12.6	76.9	0	0.0	508	3.2	572.0	1.82	
15	1,025	24.1	97.6	100	22.4	77.6	957	10.4	460	3.1	804.0	1.33	
16	2,220	49.6	97.8	198	46.1	76.7	2,741	9.5	714	3.2	1,486.0	1.20	
17	2,230	58.9	97.4	239	58.6	75.5	1,813	5.8	799	2.8	1,276.5	0.87	
18	928	30.1	96.8	116	29.2	74.8	421	9.6	641	2.3	496.0	0.66	
19	615	19.4	96.8	90	19.4	78.5	0	0.0	484	2.2	408.5	0.84	
20	829	23.2	97.2	103	23.2	77.4	0	0.0	666	2.8	672.5	1.16	
21	718	22.7	96.8	90	22.7	74.8	0	0.0	557	2.3	596.5	1.05	
22	909	26.9	97.0	113	26.9	76.2	0	0.0	714	2.3	705.0	1.05	
23	838	24.9	97.0	101	24.9	75.5	0	0.0	666	2.6	608.5	0.98	
24	743	22.8	96.9	97	22.8	76.5	0	0.0	593	2.6	521.5	0.91	
25	1,042	29.4	97.2	120	28.9	75.9	377	7.7	678	2.8	740.5	1.01	
26	1,483	39.7	97.3	152	36.6	76.0	1,508	8.5	653	2.8	973.0	0.98	
27	1,834	45.8	97.5	189	45.6	75.9	1,914	9.4	762	3.0	1,052.5	0.92	
28	2,090	44.2	97.9	183	41.3	77.4	2,117	9.2	738	3.4	995.0	0.90	
29	1,482	32.9	97.8	132	29.7	77.6	2,567	10.0	303	3.7	771.0	0.94	
30	1,192	27.7	97.7	117	27.6	76.4	2,944	10.6	−	−	635.0	0.92	
31	1,091	34.0	96.9	126	28.9	77.0	2,857	8.4	−	−	595.5	0.70	
合計	37,815	973.1	−	4,002	930.8	−	53,839	−	9,934	−	22,323.5	−	
最大	2,230	58.9	97.9	239	58.6	78.5	2,944	10.6	799	3.7	1,486.0	1.82	
最小	584	12.6	96.8	54	12.6	74.8	0	0.0	303	2.2	408.5	0.58	
平均	1,220	31.4	97.4	129	30.0	76.7	2,243	5.5	621	2.8	720.1	0.92	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水A系)

2022年 8月度　No.2-6

日	A系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	771	18.5	97.6	79	17.9	77.3	1,436	7.8	−	−	365.5	0.79	
2	734	17.2	97.7	77	17.2	77.8	1,349	7.8	−	−	386.0	0.90	
3	692	17.6	97.5	66	15.2	77.0	1,218	6.9	−	−	324.5	0.74	
4	692	15.7	97.7	62	14.3	77.0	1,334	8.5	−	−	318.5	0.81	
5	398	9.6	97.6	38	8.6	77.1	841	8.7	−	−	198.0	0.82	
6	577	18.2	96.9	69	16.5	76.1	1,262	6.9	−	−	271.0	0.60	
7	529	14.9	97.2	65	14.8	77.1	1,233	8.3	−	−	288.5	0.78	
8	467	13.8	97.0	58	13.4	77.1	1,073	7.8	−	−	280.0	0.81	
9	555	15.0	97.3	66	14.9	77.5	1,276	8.5	−	−	320.5	0.86	
10	618	16.6	97.3	68	15.4	77.4	1,407	8.5	−	−	367.0	0.88	
11	521	12.4	97.6	54	12.3	77.1	1,189	9.6	−	−	322.5	1.04	
12	666	15.4	97.7	66	14.9	77.3	1,349	8.7	−	−	367.5	0.95	
13	608	13.4	97.8	59	13.1	77.7	1,349	10.1	−	−	360.5	1.08	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	254	5.4	97.9	19	4.4	77.6	580	10.8	−	−	161.0	1.20	
16	769	16.9	97.8	64	14.8	77.0	1,581	9.4	−	−	454.5	1.08	
17	609	15.7	97.4	62	15.5	75.1	1,030	6.6	−	−	364.0	0.93	
18	50	1.7	96.6	5	1.4	73.2	218	12.6	−	−	23.5	0.55	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	199	4.2	97.9	17	3.7	78.1	537	12.9	−	−	104.5	1.00	
30	550	12.8	97.7	54	12.8	76.4	1,436	11.2	−	−	324.5	1.02	
31	514	16.0	96.9	59	13.6	77.0	1,349	8.4	−	−	307.0	0.77	
合計	10,773	270.9	−	1,108	254.5	−	23,041	−	0	−	5,909.0	−	
最大	771	18.5	97.9	79	17.9	78.1	1,581	12.9	−	−	454.5	1.20	
最小	50	1.7	96.6	5	1.4	73.2	218	6.6	−	−	23.5	0.55	
平均	539	13.5	97.5	55	12.7	77.0	1,152	8.5	−	−	295.5	0.87	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2022年 8月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	425	10.2	97.6	43	9.9	77.3	841	8.2	−	−	180.0	0.71	
2	613	14.4	97.7	65	14.4	77.8	1,146	8.0	−	−	281.0	0.78	
3	690	17.5	97.5	66	15.2	77.0	1,334	7.6	−	−	298.0	0.68	
4	793	17.9	97.7	71	16.4	77.0	1,537	8.6	−	−	365.5	0.81	
5	889	21.5	97.6	84	19.3	77.1	1,842	8.6	−	−	409.0	0.76	
6	582	18.3	96.9	70	16.7	76.1	1,218	6.6	−	−	262.5	0.57	
7	522	14.7	97.2	64	14.6	77.1	1,218	8.3	−	−	293.0	0.80	
8	546	16.2	97.0	68	15.6	77.1	1,320	8.2	−	−	327.5	0.81	
9	567	15.3	97.3	68	15.2	77.5	1,320	8.6	−	−	326.5	0.85	
10	578	15.6	97.3	64	14.4	77.4	1,349	8.7	−	−	357.0	0.92	
11	663	15.8	97.6	68	15.7	77.1	1,494	9.5	−	−	402.5	1.02	
12	645	15.0	97.7	63	14.4	77.3	1,349	9.0	−	−	361.0	0.97	
13	621	13.6	97.8	60	13.3	77.7	1,349	9.9	−	−	380.5	1.12	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	182	3.9	97.9	14	3.1	77.6	377	9.8	−	−	110.0	1.14	
16	547	12.0	97.8	46	10.5	77.0	1,160	9.7	−	−	334.5	1.12	
17	611	15.7	97.4	63	15.6	75.1	783	5.0	−	−	342.0	0.87	
18	77	2.7	96.6	8	2.1	73.2	203	7.6	−	−	38.5	0.58	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	184	4.9	97.3	18	4.4	76.2	377	7.7	−	−	92.5	0.75	
26	662	17.6	97.3	61	14.5	76.3	1,508	8.5	−	−	362.5	0.82	
27	868	20.4	97.7	84	20.2	75.8	1,914	9.4	−	−	466.5	0.92	
28	1,155	23.0	98.0	89	20.1	77.5	2,117	9.2	−	−	478.5	0.83	
29	1,026	21.5	97.9	86	18.8	78.1	2,030	9.4	−	−	465.5	0.87	
30	642	14.9	97.7	63	14.9	76.4	1,508	10.1	−	−	310.5	0.83	
31	577	18.0	96.9	67	15.3	77.0	1,508	8.4	−	−	288.5	0.64	
合計	14,665	360.5	−	1,452	334.5	−	30,798	−	−	−	7,533.5	−	
最大	1,155	23.0	98.0	89	20.2	78.1	2,117	10.1	−	−	478.5	1.14	
最小	77	2.7	96.6	8	2.1	73.2	203	5.0	−	−	38.5	0.57	
平均	611	15.0	97.5	61	13.9	77.0	1,283	8.5	−	−	313.9	0.84	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2022年 8月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	-	2.95	-	
2	-	-	-	
3	3.11	-	1.94	
4	-	-	-	
5	3.13	-	-	
6	-	-	-	
7	-	-	-	
8	2.96	-	-	
9	-	-	-	
10	-	2.95	-	
11	-	-	-	
12	3.00	-	-	
13	-	-	-	
14	-	-	-	
15	3.15	-	-	
16	-	-	-	
17	3.25	-	2.34	
18	-	-	-	
19	2.75	2.81	-	
20	-	-	-	
21	-	-	-	
22	6.01	-	-	
23	-	-	2.49	
24	3.06	-	2.05	
25	-	-	-	
26	2.94	2.95	-	
27	-	-	-	
28	-	-	-	
29	3.01	-	-	
30	-	-	-	
31	3.12	-	-	
合計	39.49	11.66	8.82	
最大	6.01	2.95	2.49	
最小	2.75	2.81	1.94	
平均	3.29	2.92	2.21	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2022年 8月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	11:35	−	−	−	−	−	−	−	1,137	1,137	−	
26	43.46	12:02	11:37	1.5	−	−	−	−	−	1,923	1,630	3,553	595.6	
27	92.78	24:00	0:00	5.5	−	−	−	−	−	328	0	328	1,403.4	
28	94.14	24:00	0:00	4.7	−	−	−	−	−	785	0	785	1,403.4	
29	91.86	24:00	0:00	4.1	−	−	−	−	−	1,736	0	1,736	1,331.0	
30	107.60	24:00	0:00	4.8	11.04	26.7	11	−	−	866	0	866	1,756.4	
31	127.06	24:00	0:00	5.5	22.02	31.5	22	−	−	378	0	378	1,967.2	
合計	556.9	132:02	23:12	26.1	33.06	−	33	−	0.0	6,016	2,767	8,783	8,457.0	
最大	127.1	24:00	11:37	5.5	22.02	31.5	22	−	−	1,923	1,630	3,553	1,967.2	
最小	43.5	12:02	0:00	1.5	11.04	26.7	11	−	−	328	0	328	595.6	
平均	92.82	22:00	11:36	4.4	16.53	29.9	17	−	−	1,003	1,384	1,255	1,208.1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2022年 8月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	129.00	24:00	0:00	6.1	22.30	32.0	22	−	−	1,729	0	1,729	1,953.3	
2	129.18	24:00	0:00	5.8	−	−	−	−	−	1,332	0	1,332	1,985.0	
3	130.34	24:00	0:00	5.8	21.82	33.6	22	−	−	1,494	0	1,494	2,079.0	
4	130.26	24:00	0:00	5.6	21.46	36.7	22	−	−	1,365	0	1,365	2,028.2	
5	130.11	24:00	0:00	5.8	21.81	33.9	22	−	−	1,003	0	1,003	2,112.0	
6	130.46	24:00	0:00	7.3	−	−	−	−	−	1,126	0	1,126	2,146.3	
7	130.00	24:00	0:00	7.4	−	−	−	−	−	1,693	0	1,693	2,071.4	
8	129.85	24:00	0:00	7.3	21.33	31.0	22	−	−	1,929	0	1,929	2,018.0	
9	130.46	24:00	0:00	7.4	21.94	33.6	22	−	−	1,577	0	1,577	2,044.7	
10	130.10	24:00	0:00	6.7	21.28	34.9	22	−	−	1,592	0	1,592	1,981.2	
11	128.38	24:00	0:00	6.7	−	−	−	−	−	1,233	0	1,233	2,047.2	
12	129.87	24:00	0:00	6.3	21.54	31.9	22	−	−	1,247	0	1,247	2,071.4	
13	128.63	24:00	0:00	5.8	−	−	−	−	−	1,178	0	1,178	1,977.4	
14	31.92	6:30	0:30	1.4	−	−	−	−	−	364	0	364	674.4	
15	−	0:00	6:28	0.1	10.76	27.4	11	−	10.4	200	1,239	1,439	−	
16	101.66	19:53	3:34	4.4	−	−	−	−	−	1,483	110	1,593	1,581.3	
17	118.82	23:48	0:00	6.1	−	−	−	−	−	287	0	287	1,980.1	
18	65.02	12:54	0:40	4.6	11.18	28.4	11	−	−	119	0	119	1,125.2	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	10.85	30.9	11	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	2,004.06	375:05	11:12	100.6	206.27	−	209	−	10.4	20,951	1,349	22,300	31,876.1	
最大	130.46	24:00	6:28	7.4	22.30	36.7	22	−	10.4	1,929	1,239	1,929	2,146.3	
最小	31.92	0:00	0:00	0.1	10.76	27.4	11	−	10.4	119	0	119	674.4	
平均	117.89	22:03	2:48	5.6	18.75	32.7	19	−	10.4	1,164	675	1,239	1,770.9	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2022年 8月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	105,020	−	−	−	−	−	−	59	0	59	7	
2	105,060	−	−	−	−	−	245	57	1	58	4	
3	105,670	−	−	−	−	−	−	51	0	51	15	
4	106,380	−	−	−	−	−	257	73	4	77	17	
5	106,380	−	−	−	−	−	379	57	1	58	19	
6	106,460	−	−	−	−	−	208	54	0	54	1	
7	106,630	−	−	−	−	−	322	37	1	38	2	
8	101,390	−	−	−	−	−	−	74	1	75	6	
9	106,100	−	−	−	−	−	−	60	0	60	5	
10	104,360	−	−	−	−	−	−	45	1	46	12	
11	103,870	−	−	−	−	−	−	55	1	56	9	
12	103,820	−	−	−	18	−	10	89	0	89	14	
13	100,970	−	−	−	−	−	−	44	2	46	3	
14	109,580	−	−	−	−	730	−	42	0	42	2	
15	108,270	−	−	−	−	1,020	−	33	2	35	5	
16	122,610	−	−	−	−	1,058	363	35	1	36	7	
17	131,270	−	−	−	−	−	626	49	0	49	11	
18	115,930	−	−	−	−	1,076	−	65	1	66	12	
19	102,520	−	−	−	−	1,142	−	45	1	46	13	
20	105,380	−	−	−	−	354	−	33	1	34	2	
21	115,380	−	−	−	−	861	267	36	1	37	1	
22	106,970	−	−	−	−	1,264	−	43	0	43	11	
23	102,450	−	−	−	−	1,067	−	47	1	48	6	
24	104,610	−	−	−	−	1,048	−	44	0	44	17	
25	111,020	−	−	−	180	1,170	−	45	1	46	15	
26	115,100	−	−	−	−	1,105	−	47	1	48	14	
27	116,330	−	−	−	−	−	−	54	0	54	3	
28	118,310	−	−	−	−	−	−	48	1	49	5	
29	117,130	−	−	−	−	−	−	73	0	73	4	
30	110,900	−	−	−	−	−	297	46	1	47	4	
31	106,340	−	−	−	−	−	−	55	0	55	17	
合計	3,382,210	−	−	−	198	11,895	2,974	1,595	24	1,619	263	
最大	131,270	−	−	−	180	1,264	626	89	4	89	19	
最小	100,970	−	−	−	18	354	10	33	0	34	1	
平均	109,104	−	−	−	99	991	297	51	1	52	8	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2022年 8月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	54,634	16,550	30.3	261,691	479	1,390	−	5,100	−	4.4	4.9	119	----	772	480	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	53,166	16,460	31.0	274,168	516	1,460	−	5,400	−	4.5	4.9	118	----	769	500	
3	53,024	16,500	31.1	282,055	532	1,570	−	6,200	0.30	4.5	4.2	106	----	762	560	
4	50,865	15,710	30.9	282,761	556	1,590	−	6,400	−	4.7	3.7	109	----	762	600	
5	52,854	16,220	30.7	243,164	460	1,580	78.0	5,700	−	4.5	3.8	117	----	731	660	A系生物反応槽容量
6	53,495	16,950	31.7	231,119	432	1,590	−	4,800	−	4.5	−	135	----	931	720	1池1244m^3
7	54,695	16,530	30.2	257,479	471	1,540	−	4,700	−	4.4	−	111	----	957	720	
8	54,327	16,340	30.1	254,010	468	1,460	−	4,500	−	4.4	4.0	117	----	853	720	
9	56,206	17,110	30.4	296,640	528	1,350	−	3,900	−	4.2	3.5	99	----	767	660	
10	53,405	15,880	29.7	283,330	531	1,290	−	3,800	0.40	4.5	5.2	105	----	770	590	
11	52,806	16,060	30.4	293,760	556	1,260	−	3,700	−	4.5	−	128	----	792	560	
12	53,054	16,400	30.9	280,270	528	1,220	76.3	3,800	−	4.5	5.3	142	----	770	520	
13	50,845	16,000	31.5	254,354	500	1,240	−	4,300	−	4.7	−	126	----	767	400	
14	51,615	15,770	30.6	290,880	564	1,380	−	5,300	−	4.6	−	110	----	808	335	
15	52,566	15,990	30.4	274,191	522	1,500	−	5,600	−	4.5	6.5	121	----	774	360	
16	53,275	16,280	30.6	268,635	504	1,610	−	5,700	−	4.5	3.9	128	----	932	640	
17	55,624	17,360	31.2	202,034	363	1,580	−	4,900	0.06	4.3	4.4	120	----	1,585	680	
18	55,184	17,390	31.5	195,840	355	1,460	−	4,300	−	4.3	5.8	116	----	1,236	510	
19	56,095	17,370	31.0	216,307	386	1,410	78.2	4,500	−	4.3	5.5	118	----	783	480	
20	54,104	16,360	30.2	267,110	494	1,450	−	4,700	−	4.4	−	128	----	797	480	
21	53,374	17,350	32.5	234,678	440	1,460	−	4,700	−	4.5	−	106	----	1,220	480	
22	52,865	16,750	31.7	232,210	439	1,380	−	4,400	−	4.5	5.4	118	----	975	480	
23	54,065	16,650	30.8	232,325	430	1,390	−	4,300	−	4.4	5.7	103	----	780	480	
24	54,554	16,700	30.6	253,080	464	1,470	−	4,300	0.27	4.4	6.3	102	----	786	480	
25	53,735	16,490	30.7	278,975	519	1,590	−	4,600	−	4.4	5.9	94	----	768	520	
26	53,936	16,370	30.4	285,870	530	1,650	77.6	5,000	−	4.4	4.9	100	----	769	600	
27	56,606	17,260	30.5	281,002	496	1,560	−	5,500	−	4.2	−	110	----	772	640	
28	54,304	16,780	30.9	285,291	525	1,540	−	5,200	−	4.4	−	120	----	762	685	
29	50,446	16,420	32.5	285,411	566	1,530	−	5,000	−	4.7	4.3	120	----	647	630	
30	54,406	16,800	30.9	289,966	533	1,540	−	5,700	−	4.4	3.3	130	----	764	730	
31	51,895	16,320	31.4	260,856	503	1,590	−	6,000	0.26	4.6	3.2	120	----	754	760	
合計	1,662,025	513,120	−	8,129,462	−	−	−	−	−	−	−	−	0	26,315	17,660	
最大	56,606	17,390	32.5	296,640	566	1,650	78.2	6,400	0.40	4.7	6.5	142	−	1,585	760	
最小	50,446	15,710	29.7	195,840	355	1,220	76.3	3,700	0.06	4.2	3.2	94	−	647	335	
平均	53,614	16,552	30.9	262,241	489	1,470	77.5	4,900	0.26	4.5	4.8	120	−	849	570	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2022年 8月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2022年 8月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	58,403	16,360	28.0	263,400	451	1,530	-	5,500	-	6.4	8.3	180	----	1,130	465	B系生物反応槽容量
2	58,541	16,340	27.9	255,540	437	1,470	-	5,400	-	6.4	7.3	190	----	1,115	550	1池3883m^3
3	60,161	16,910	28.1	274,140	456	1,470	-	5,500	0.22	6.2	7.8	220	----	1,100	520	
4	57,746	16,110	27.9	276,600	479	1,500	-	5,500	-	6.5	7.1	200	----	1,120	540	
5	60,634	17,770	29.3	259,800	428	1,480	77.2	5,600	-	6.1	7.7	220	----	1,161	500	
6	61,771	19,080	30.9	249,180	403	1,520	-	5,600	-	6.0	-	210	----	1,248	600	
7	60,205	17,620	29.3	274,080	455	1,570	-	5,700	-	6.2	-	200	----	1,105	600	
8	56,168	17,860	31.8	258,360	460	1,530	-	5,600	-	6.6	6.6	200	----	1,166	600	
9	55,693	17,590	31.6	296,220	532	1,570	-	5,600	-	6.7	6.5	170	----	1,130	640	
10	51,570	15,380	29.8	284,520	552	1,590	-	5,500	0.19	7.2	6.3	190	----	1,130	695	
11	54,101	15,400	28.5	275,100	508	1,540	-	5,300	-	6.9	-	170	----	1,110	720	
12	53,109	15,420	29.0	284,700	536	1,510	74.8	5,200	-	7.0	5.9	170	----	1,130	720	
13	50,428	14,920	29.6	285,360	566	1,490	-	5,000	-	7.4	-	200	----	1,140	630	
14	51,966	16,000	30.8	297,360	572	1,510	-	5,000	-	7.2	-	180	----	1,049	490	
15	50,915	15,250	30.0	273,720	538	1,510	-	5,100	-	7.3	7.8	180	----	1,115	560	
16	54,049	16,810	31.1	279,540	517	1,510	-	5,400	-	6.9	6.2	160	----	1,145	640	
17	66,165	21,840	33.0	243,120	367	1,400	-	5,000	0.05	5.6	6.2	170	----	1,295	680	
18	64,230	20,610	32.1	241,020	375	1,130	-	4,100	-	5.8	7.7	180	----	1,338	490	
19	64,599	17,790	27.5	274,380	425	1,210	78.2	5,500	-	5.8	7.4	140	----	1,125	400	
20	56,306	15,850	28.1	277,440	493	1,490	-	6,200	-	6.6	-	170	----	1,135	480	
21	71,069	21,560	30.3	250,380	352	1,460	-	5,700	-	5.2	-	140	----	1,252	480	
22	64,951	18,770	28.9	261,120	402	1,460	-	6,000	-	5.7	6.9	140	----	1,161	480	
23	63,355	17,690	27.9	270,900	428	1,470	-	5,800	-	5.9	7.4	110	----	1,145	480	
24	60,014	16,620	27.7	270,180	450	1,470	-	5,300	0.18	6.2	8.4	130	----	1,156	480	
25	57,411	15,990	27.9	281,820	491	1,510	-	5,400	-	6.5	7.9	150	----	1,125	520	
26	58,762	16,810	28.6	276,420	470	1,510	79.0	5,400	-	6.3	7.6	130	----	1,100	560	
27	56,506	15,810	28.0	287,520	509	1,450	-	5,300	-	6.6	-	150	----	1,125	560	
28	56,945	15,840	27.8	274,740	482	1,440	-	5,400	-	6.5	-	150	----	1,120	560	
29	56,401	16,210	28.7	276,120	490	1,440	-	5,300	-	6.6	6.9	160	----	1,130	570	
30	64,181	19,430	30.3	298,920	466	1,460	-	5,300	-	5.8	7.0	140	----	1,115	560	
31	53,546	15,570	29.1	283,800	530	1,580	-	5,900	0.16	7.0	7.0	160	----	1,125	560	
合計	1,809,901	531,210	-	8,455,500	-	-	-	-	-	-	-	-	0	35,541	17,330	
最大	71,069	21,840	33.0	298,920	572	1,590	79.0	6,200	0.22	7.4	8.4	220	-	1,338	720	
最小	50,428	14,920	27.5	241,020	352	1,130	74.8	4,100	0.05	5.2	5.9	110	-	1,049	400	
平均	58,384	17,136	29.4	272,758	467	1,480	77.3	5,400	0.16	6.4	7.2	170	-	1,146	559	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2022年 8月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	58,403	21,430	36.7	294,660	505	1,470	−	5,500	−	6.4	5.6	220	-----	1,100	685	C系生物反応槽容量
2	58,541	21,440	36.6	285,480	488	1,490	−	5,500	−	6.4	6.0	220	-----	1,085	670	1池3883m^3
3	60,160	22,250	37.0	302,700	503	1,570	−	5,900	0.21	6.2	6.4	270	-----	1,070	640	
4	57,745	21,080	36.5	300,840	521	1,610	−	6,100	−	6.5	5.6	260	-----	1,090	680	
5	60,634	19,860	32.8	281,820	465	1,550	79.3	6,100	−	6.1	5.3	220	-----	1,129	720	
6	61,770	22,820	36.9	249,120	403	1,470	−	5,600	−	6.0	−	270	-----	1,082	720	
7	60,204	23,320	38.7	253,320	421	1,480	−	5,600	−	6.2	−	240	-----	1,075	720	
8	56,167	18,330	32.6	254,460	453	1,470	−	5,800	−	6.6	5.2	250	-----	1,134	720	
9	55,693	19,530	35.1	271,980	488	1,500	−	5,700	−	6.7	5.6	230	-----	1,100	720	
10	51,570	20,060	38.9	280,500	544	1,500	−	5,900	0.20	7.2	5.4	220	-----	1,100	720	
11	54,101	20,130	37.2	289,260	535	1,550	−	6,200	−	6.9	−	210	-----	1,080	720	
12	53,108	20,020	37.7	273,240	514	1,550	75.9	5,900	−	7.0	5.2	200	-----	1,100	750	
13	50,428	18,760	37.2	272,760	541	1,520	−	6,000	−	7.4	−	230	-----	1,110	735	
14	51,966	18,450	35.5	271,920	523	1,540	−	6,200	−	7.2	−	250	-----	1,021	630	
15	50,914	18,780	36.9	266,520	523	1,550	−	6,000	−	7.3	5.5	230	-----	1,085	720	
16	54,049	21,420	39.6	266,580	493	1,550	−	5,900	−	6.9	4.9	170	-----	1,115	780	
17	66,164	27,780	42.0	212,160	321	1,410	−	4,900	0.05	5.6	5.4	180	-----	1,405	800	
18	64,230	25,870	40.3	211,740	330	1,400	−	4,900	−	5.8	7.2	260	-----	1,302	560	
19	64,599	23,230	36.0	252,780	391	1,390	78.4	5,300	−	5.8	6.6	190	-----	1,095	560	
20	56,306	20,410	36.2	288,540	512	1,540	−	5,300	−	6.6	−	230	-----	1,105	560	
21	71,069	25,740	36.2	242,100	341	1,420	−	5,000	−	5.2	−	180	-----	1,358	560	
22	64,950	23,920	36.8	255,600	394	1,450	−	5,200	−	5.7	6.8	220	-----	1,129	560	
23	63,355	22,430	35.4	287,700	454	1,510	−	5,400	−	5.9	7.0	150	-----	1,115	560	
24	60,014	21,770	36.3	299,640	499	1,570	−	5,500	0.17	6.2	7.5	240	-----	1,124	560	
25	57,410	21,100	36.8	315,300	549	1,650	−	5,600	−	6.5	6.8	220	-----	1,095	640	
26	58,762	22,190	37.8	289,620	493	1,580	78.7	5,700	−	6.3	6.0	250	-----	1,070	680	
27	56,506	21,030	37.2	317,040	561	1,530	−	6,600	−	6.6	−	260	-----	1,095	640	
28	56,944	20,980	36.8	342,180	601	1,520	−	6,500	−	6.5	−	250	-----	1,090	660	
29	56,400	21,330	37.8	346,440	614	1,510	−	6,300	−	6.6	5.2	220	-----	1,100	685	
30	64,181	22,060	34.4	339,480	529	1,470	−	6,100	−	5.8	5.2	220	-----	1,085	680	
31	53,546	19,880	37.1	292,020	545	1,540	−	6,000	0.17	7.0	5.6	280	-----	1,095	680	
合計	1,809,889	667,400	−	8,707,500	−	−	−	−	−	−	−	−	0	34,739	20,715	
最大	71,069	27,780	42.0	346,440	614	1,650	79.3	6,600	0.21	7.4	7.5	280	−	1,405	800	
最小	50,428	18,330	32.6	211,740	321	1,390	75.9	4,900	0.05	5.2	4.9	150	−	1,021	560	
平均	58,384	21,529	36.9	280,887	481	1,510	78.1	5,700	0.16	6.4	5.9	230	−	1,121	668	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2022年 8月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	33,500	10,320	30.8	151,643	453	1,460	−	5,600	−	7.4	7.0	110	-----	946	330	D系生物反応槽容量
2	31,570	9,990	31.6	146,669	465	1,520	−	5,900	−	7.8	6.0	100	-----	892	380	1池3424m^3
3	29,030	9,640	33.2	142,620	491	1,540	−	5,700	0.18	8.5	5.5	99	-----	921	440	嫌気槽864m3
4	30,430	9,850	32.4	147,584	485	1,560	−	5,700	−	8.1	5.3	98	-----	962	460	好気槽2560m3
5	32,680	10,140	31.0	141,681	434	1,560	75.6	6,100	−	7.5	4.5	92	-----	974	510	
6	31,570	10,030	31.8	124,029	393	1,540	−	6,100	−	7.8	−	96	-----	931	600	
7	29,100	10,070	34.6	141,237	485	1,510	−	5,600	−	8.5	−	94	-----	1,060	600	
8	32,730	10,190	31.1	144,237	441	1,400	−	5,700	−	7.5	5.2	96	-----	922	420	
9	35,980	10,930	30.4	164,374	457	1,370	−	5,400	−	7.3	9.3	110	-----	973	240	
10	34,160	10,530	30.8	156,985	460	1,330	−	4,900	0.28	9.6	12.5	100	-----	921	260	
11	35,300	10,630	30.1	171,905	487	1,360	−	5,100	−	9.3	−	88	-----	873	320	
12	34,550	10,430	30.2	178,457	517	1,480	73.6	6,100	−	9.5	8.3	77	-----	844	350	
13	34,760	10,540	30.3	158,127	455	1,450	−	7,200	−	9.5	−	87	-----	941	440	
14	38,540	11,570	30.0	185,877	482	1,510	−	7,500	−	8.5	−	84	-----	969	320	
15	36,500	10,970	30.1	189,010	518	1,580	−	6,600	−	9.0	10.2	94	-----	927	280	
16	40,100	12,020	30.0	186,303	465	1,600	−	5,800	−	8.2	4.3	97	-----	949	760	
17	35,620	10,880	30.5	147,693	415	1,570	−	6,600	0.12	6.9	2.5	79	-----	894	840	
18	33,770	10,420	30.9	132,165	391	1,610	−	6,000	−	7.3	4.2	96	-----	948	580	
19	34,130	10,400	30.5	125,784	369	1,460	73.8	5,600	−	7.2	3.6	95	-----	789	640	
20	33,220	10,170	30.6	145,761	439	1,370	−	5,100	−	7.4	−	93	-----	871	560	
21	33,390	10,340	31.0	133,829	401	1,350	−	4,900	−	7.4	−	89	-----	1,079	560	
22	31,510	10,150	32.2	123,663	392	1,310	−	4,700	−	7.8	4.5	94	-----	951	560	
23	31,070	10,040	32.3	125,525	404	1,200	−	4,300	−	7.9	6.3	100	-----	932	400	
24	29,750	9,890	33.2	132,720	446	1,220	−	4,200	0.23	8.3	7.3	96	-----	879	360	
25	28,390	9,820	34.6	145,908	514	1,320	−	4,400	−	8.7	11.2	91	-----	904	240	
26	29,300	9,810	33.5	142,140	485	1,430	75.4	5,000	−	8.4	10.5	89	-----	923	240	
27	27,510	9,810	35.7	145,646	529	1,450	−	4,900	−	9.0	−	87	-----	941	320	
28	26,330	9,820	37.3	141,395	537	1,490	−	4,800	−	9.4	−	93	-----	977	320	
29	30,360	9,890	32.6	155,431	512	1,500	−	5,300	−	8.1	7.9	90	-----	969	320	
30	32,280	10,140	31.4	148,387	460	1,580	−	5,500	−	7.6	8.8	94	-----	893	295	
31	30,710	9,920	32.3	144,245	470	1,660	−	5,300	0.17	8.0	6.4	94	-----	985	440	
合計	1,007,840	319,350	−	4,621,030	−	−	−	−	−	−	−	−	0	28,940	13,385	
最大	40,100	12,020	37.3	189,010	537	1,660	75.6	7,500	0.28	9.6	12.5	110	−	1,079	840	
最小	26,330	9,640	30.0	123,663	369	1,200	73.6	4,200	0.12	6.9	2.5	77	−	789	240	
平均	32,511	10,302	31.7	149,065	459	1,460	74.6	5,500	0.20	8.2	6.9	94	−	934	432	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2022年 8月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	33,280	10,310	31.0	158,387	476	1,520	-	5,900	-	7.4	3.8	110	-----	964	610	E系生物反応槽容量
2	31,190	10,000	32.1	149,663	480	1,520	-	5,700	-	7.9	3.8	100	-----	923	620	1池3424m³
3	28,500	9,700	34.0	149,717	525	1,510	-	5,400	0.18	8.7	4.5	99	-----	961	560	嫌気槽864m3
4	29,920	9,910	33.1	155,185	519	1,490	-	5,200	-	8.2	4.6	99	-----	967	560	好気槽2560m3
5	32,940	10,300	31.3	148,735	452	1,470	75.9	5,600	-	7.5	4.1	97	-----	937	580	
6	33,090	10,220	30.9	129,224	391	1,450	-	5,700	-	7.5	-	98	-----	1,081	640	
7	29,280	9,960	34.0	137,808	471	1,470	-	5,200	-	8.4	-	100	-----	888	640	
8	33,150	10,230	30.9	141,152	426	1,340	-	5,300	-	7.4	3.5	100	-----	988	640	
9	31,070	10,280	33.1	152,270	490	1,360	-	4,900	-	7.9	3.5	100	-----	857	600	
10	25,670	9,740	37.9	130,763	509	1,330	-	4,500	0.28	9.6	4.9	100	-----	920	540	
11	26,750	9,710	36.3	143,112	535	1,300	-	4,600	-	9.2	-	92	-----	891	480	
12	25,970	9,610	37.0	149,120	574	1,390	73.6	4,700	-	9.5	5.8	87	-----	895	460	
13	26,520	9,620	36.3	132,213	499	1,430	-	4,600	-	9.3	-	96	-----	880	400	
14	29,710	9,770	32.9	155,216	522	1,510	-	5,300	-	8.3	-	91	-----	895	280	
15	28,320	9,610	33.9	157,959	558	1,580	-	5,500	-	8.7	9.2	94	-----	945	280	
16	30,970	9,880	31.9	155,848	503	1,570	-	5,700	-	8.0	3.2	94	-----	902	780	
17	34,780	10,560	30.4	128,982	371	1,410	-	5,900	0.13	7.1	2.6	88	-----	987	840	
18	35,060	10,680	30.5	123,450	352	1,300	-	5,300	-	7.0	4.1	100	-----	1,068	540	
19	34,120	10,310	30.2	129,593	380	1,220	71.8	4,700	-	7.2	4.8	100	-----	931	480	
20	32,850	10,070	30.7	152,968	466	1,230	-	4,400	-	7.5	-	92	-----	1,040	400	
21	34,350	10,450	30.4	138,792	404	1,410	-	4,700	-	7.2	-	83	-----	1,152	400	
22	31,560	10,100	32.0	126,502	401	1,330	-	4,600	-	7.8	6.5	99	-----	977	400	
23	31,350	9,960	31.8	128,626	410	1,270	-	4,400	-	7.9	8.1	93	-----	1,011	320	
24	30,110	9,810	32.6	137,091	455	1,300	-	4,300	0.22	8.2	7.5	95	-----	922	360	
25	28,670	9,700	33.8	152,478	532	1,400	-	4,600	-	8.6	8.5	90	-----	939	320	
26	29,720	9,710	32.7	148,716	500	1,460	75.0	5,100	-	8.3	7.9	87	-----	920	320	
27	27,660	9,730	35.2	154,240	558	1,330	-	5,200	-	8.9	-	98	-----	963	240	
28	26,490	9,710	36.7	150,929	570	1,430	-	5,400	-	9.3	-	110	-----	946	240	
29	30,910	9,890	32.0	169,263	548	1,440	-	6,100	-	8.0	8.8	99	-----	951	240	
30	33,130	10,190	30.8	160,044	483	1,540	-	6,300	-	7.4	9.6	110	-----	890	230	
31	31,080	9,810	31.6	152,579	491	1,690	-	6,200	0.17	7.9	6.2	120	-----	911	395	
合計	948,170	309,530	-	4,500,625	-	-	-	-	-	-	-	-	0	29,502	14,395	
最大	35,060	10,680	37.9	169,263	574	1,690	75.9	6,300	0.28	9.6	9.6	120	-	1,152	840	
最小	25,670	9,610	30.2	123,450	352	1,220	71.8	4,300	0.13	7.0	2.6	83	-	857	230	
平均	30,586	9,985	32.6	145,181	475	1,420	74.1	5,200	0.20	8.1	5.7	97	-	952	464	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2022年 8月度　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ固形物量)	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ量)	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m^3	%	t	m^3	t	t	m^3	%	t	m^3	t	t	
1	966	0.73	7.02	702	−	−	115	0.94	1.08	108	−	−	
2	955	0.74	7.06	706	−	−	206	0.96	1.98	198	−	−	
3	927	0.74	6.90	690	−	−	178	0.98	1.74	174	−	−	
4	815	0.91	7.45	745	−	−	185	0.99	1.83	183	−	−	
5	1,095	0.77	8.43	843	−	−	345	1.02	3.52	352	−	−	
6	1,019	0.79	8.04	804	−	−	323	0.95	3.07	307	−	−	
7	1,012	0.68	6.87	687	−	−	263	0.97	2.55	255	−	−	
8	1,001	0.66	6.62	662	−	−	251	0.97	2.43	243	−	−	
9	966	0.67	6.44	644	−	−	264	0.97	2.56	256	−	−	
10	872	0.61	5.28	528	−	−	172	0.98	1.69	169	−	−	
11	964	0.63	6.11	611	−	−	265	0.97	2.57	257	−	−	
12	903	0.58	5.28	528	−	−	204	0.95	1.94	194	−	−	
13	925	0.60	5.54	554	−	−	224	0.95	2.13	213	−	−	
14	854	0.57	4.86	486	−	−	204	0.97	1.98	198	−	−	
15	959	0.61	5.81	581	−	−	310	0.96	2.98	298	−	−	
16	879	0.71	6.20	620	−	−	228	0.99	2.26	226	−	−	
17	948	0.93	8.80	880	−	−	347	1.00	3.47	347	−	−	
18	980	0.87	8.52	852	−	−	279	0.94	2.62	262	−	−	
19	908	0.78	7.06	706	−	−	209	1.00	2.09	209	−	−	
20	750	0.72	5.38	538	−	−	124	0.96	1.19	119	−	−	
21	860	0.82	7.09	709	−	−	258	0.95	2.45	245	−	−	
22	553	0.78	4.32	432	−	−	152	0.95	1.44	144	−	−	
23	961	0.74	7.07	707	−	−	163	0.97	1.58	158	−	−	
24	871	0.59	5.11	511	−	−	271	0.97	2.63	263	−	−	
25	802	0.95	7.59	759	−	−	102	0.91	0.93	93	−	−	
26	804	0.86	6.89	689	−	−	104	0.94	0.98	98	−	−	
27	910	0.83	7.53	753	−	−	161	0.96	1.55	155	−	−	
28	889	0.79	7.01	701	−	−	137	0.96	1.32	132	−	−	
29	853	0.78	6.66	666	−	−	154	0.96	1.48	148	−	−	
30	956	0.80	7.65	765	−	−	280	0.98	2.74	274	−	−	
31	919	0.81	7.42	742	−	−	329	0.99	3.26	326	−	−	
合計	28,076	−	208.01	20801	0.00	0.00	6,807	−	66.04	6604	−	−	
最大	1,095	0.95	8.80	880	−	−	347	1.02	3.52	352	−	−	
最小	553	0.57	4.32	432	−	−	102	0.91	0.93	93	−	−	
平均	906	0.74	6.71	671	−	−	220	0.97	2.13	213	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2022年 8月度　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備 考	日
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量	濃度	固形物量		
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量							
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t		
1	−	−	−	−	−	−	851	0.70	−	5.9	−	5.9	594	−	−	−	−	−		1
2	−	−	−	−	−	−	749	0.68	−	5.1	−	5.1	508	−	−	−	−	−		2
3	−	−	−	−	−	−	749	0.69	−	5.2	−	5.2	516	−	−	−	−	−		3
4	−	−	−	−	−	−	630	0.70	−	5.6	−	5.6	562	−	−	−	−	−		4
5	−	−	−	−	−	−	750	0.65	−	4.9	−	4.9	491	−	−	−	−	−		5
6	−	−	−	−	−	−	696	0.64	−	5.0	−	5.0	497	−	−	−	−	−		6
7	−	−	−	−	−	−	749	0.58	−	4.3	−	4.3	432	−	−	−	−	−		7
8	−	−	−	−	−	−	750	0.56	−	4.2	−	4.2	419	−	−	−	−	−		8
9	−	−	−	−	−	−	702	0.55	−	3.9	−	3.9	388	−	−	−	−	−		9
10	−	−	−	−	−	−	700	0.51	−	3.6	−	3.6	359	−	−	−	−	−		10
11	−	−	−	−	−	−	699	0.51	−	3.5	−	3.5	354	−	−	−	−	−		11
12	−	−	−	−	−	−	699	0.48	−	3.3	−	3.3	334	−	−	−	−	−		12
13	−	−	−	−	−	−	701	0.49	−	3.4	−	3.4	341	−	−	−	−	−		13
14	−	−	−	−	−	−	650	0.44	−	2.9	−	2.9	288	−	−	−	−	−		14
15	−	−	−	−	−	−	649	0.44	−	2.8	−	2.8	283	−	−	−	−	−		15
16	−	−	−	−	−	−	651	0.61	−	3.9	−	3.9	394	−	−	−	−	−		16
17	−	−	−	−	−	−	601	0.89	−	5.3	−	5.3	533	−	−	−	−	−		17
18	−	−	−	−	−	−	701	0.84	−	5.9	−	5.9	590	−	−	−	−	−		18
19	−	−	−	−	−	−	699	0.71	−	5.0	−	5.0	497	−	−	−	−	−		19
20	−	−	−	−	−	−	626	0.67	−	4.2	−	4.2	419	−	−	−	−	−		20
21	−	−	−	−	−	−	602	0.77	−	4.6	−	4.6	464	−	−	−	−	−		21
22	−	−	−	−	−	−	401	0.72	−	2.9	−	2.9	288	−	−	−	−	−		22
23	−	−	−	−	−	−	798	0.69	−	5.5	−	5.5	549	−	−	−	−	−		23
24	−	−	−	−	−	−	600	−	0.41	−	2.5	2.5	248	−	−	−	−	−		24
25	−	−	−	−	−	−	700	−	0.95	−	6.7	6.7	666	−	−	−	−	−		25
26	−	−	−	−	−	−	700	−	0.84	−	5.9	5.9	591	−	−	−	−	−		26
27	−	−	−	−	−	−	749	−	0.80	−	6.0	6.0	598	−	−	−	−	−		27
28	−	−	−	−	−	−	752	−	0.76	−	5.7	5.7	569	−	−	−	−	−		28
29	−	−	−	−	−	−	699	−	0.74	−	5.2	5.2	518	−	−	−	−	−		29
30	−	−	−	−	−	−	676	−	0.73	−	4.9	4.9	491	−	−	−	−	−		30
31	−	−	−	−	−	−	590	−	0.71	−	4.2	4.2	416	−	−	−	−	−		31
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	21269	−	−	101.0	41.0	142.0	14197	−	−	−		−		合計
最大	−	−	−	−	−	−	851	0.89	0.95	5.9	6.7	6.7	666	−	−	−	−	−		最大
最小	−	−	−	−	−	−	401	0.44	0.41	2.8	2.5	2.5	248	−	−	−	−	−		最小
平均	−	−	−	−	−	−	686	0.47	0.75	4.4	5.1	4.6	458	−	−		−			平均

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2022年 8月度　No.5-3

スクリュープレス脱水機													備考
濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄	
汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
584	12.6	97.3	54	12.6	76.9	–	–	508	3.2	572.0	1.45	–	
589	14.9	97.5	66	14.9	77.6	–	–	460	3.1	533.0	1.42	–	
904	20.8	97.7	88	20.8	76.3	–	–	714	3.2	697.0	1.26	–	
1,010	27.5	97.2	114	27.5	75.9	–	–	799	2.8	570.5	0.80	–	
801	25.7	96.5	103	25.7	75.0	–	–	641	2.3	434.0	0.62	–	
615	19.4	96.3	90	19.4	78.5	–	–	484	2.2	408.5	0.73	–	
829	23.2	97.1	103	23.2	77.4	–	–	666	2.8	672.5	1.14	–	
718	22.7	96.7	90	22.7	74.8	–	–	557	2.3	596.5	1.00	–	
909	26.9	96.6	113	26.9	76.2	–	–	714	2.3	705.0	0.92	–	
838	24.9	97.0	101	24.9	75.5	–	–	666	2.6	608.5	0.97	–	
743	22.8	96.9	97	22.8	76.5	–	–	593	2.6	521.5	0.90	–	
858	24.5	97.1	101	24.5	75.8	–	–	678	2.8	648.0	1.05	–	
821	22.1	97.1	91	22.1	75.8	–	–	653	2.8	610.5	1.03	–	
966	25.4	97.4	106	25.4	76.0	–	–	762	3.0	586.0	0.92	–	
935	21.2	97.7	93	21.2	77.3	–	–	738	3.4	516.5	0.96	–	
257	7.2	96.8	30	7.2	75.8	–	–	303	3.7	201.0	0.99	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12,377	341.8	–	1,442	341.8	–	–	–	9,934	–	8,881.00	–	0	
1,010	27.5	97.7	114	27.5	78.5	–	–	799	3.7	705.0	1.45	–	
257	7.2	96.3	30	7.2	74.8	–	–	303	2.2	201.0	0.62	–	
774	21.0	97.2	90	21.4	76.3	–	–	621	2.9	555.1	1.04	–	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2022年 8月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	22:03	−	−	−	−	−	−	−	2,900	2,900	−	
15	76.73	18:20	5:07	3.5	−	−	−	−	−	1,808	357	2,165	1,322.1	
16	100.23	24:00	0:00	3.4	21.07	33.7	21	−	−	402	0	402	1,799.6	
17	94.01	23:01	0:15	3.8	−	−	−	−	−	248	0	248	1,659.9	
18	100.66	24:00	0:00	5.3	11.47	33.0	11	−	−	1,131	0	1,131	1,558.3	
19	99.44	24:00	0:00	5.3	−	−	−	−	−	2,862	0	2,862	1,306.8	
20	100.44	24:00	0:00	5.5	−	−	−	−	−	1,157	0	1,157	1,511.3	
21	100.50	24:00	0:00	5.9	−	−	−	−	−	739	0	739	1,548.1	
22	100.41	24:00	0:00	6.2	22.17	34.7	22	−	−	833	0	833	1,536.7	
23	99.68	24:00	0:00	6.6	−	−	−	−	−	312	0	312	1,532.9	
24	100.12	24:00	0:00	6.0	21.41	30.6	22	−	−	1,929	0	1,929	1,635.8	
25	100.31	24:00	0:00	5.9	−	−	−	−	−	833	0	833	1,567.2	
26	100.38	24:00	0:00	5.4	21.85	33.3	22	−	−	901	0	901	1,585.0	
27	96.04	24:00	0:00	5.2	−	−	−	−	−	535	0	535	1,667.5	
28	93.77	24:00	0:00	4.5	−	−	−	−	−	1,165	0	1,165	1,550.7	
29	68.65	18:10	0:31	3.4	10.80	26.0	11	−	10.4	848	−	848	1,286.5	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	1,431.37	14.48	27:56	75.9	108.77	191.3	109	−	10.4	15,703	3,257	18,960	23,068.4	
最大	100.66	1.00	22:03	6.6	22.17	34.7	22	−	10.4	2,862	2,900	2,900	1,799.6	
最小	68.65	0.76	0:00	3.4	10.80	26.0	11	−	10.4	248	0	248	1,286.5	
平均	95.42	0.97	6:59	5.06	18.13	32.4	18.17	−	10.40	1,047	1,629	1,185.00	1,537.9	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2022年 8月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	966	−			966	145.0	−			145.0	6.4	−			6.4
2	955	−			955	163.9	−			163.9	6.3	−			6.3
3	927	−			927	144.1	−			144.1	6.2	−			6.2
4	935	−			935	156.2	−			156.2	6.5	−			6.5
5	1,095	−			1,095	209.4	−			209.4	7.5	−			7.5
6	1,023	−			1,023	172.8	−			172.8	6.7	−			6.7
7	1,012	−			1,012	163.8	−			163.8	6.3	−			6.3
8	1,001	−			1,001	143.0	−			143.0	5.7	−			5.7
9	966	−			966	133.2	−			133.2	5.8	−			5.8
10	872	−			872	105.2	−			105.2	4.6	−			4.6
11	964	−			964	130.4	−			130.4	5.2	−			5.2
12	903	−			903	119.2	−			119.2	4.5	−			4.5
13	925	−			925	120.4	−			120.4	4.7	−			4.7
14	854	−			854	105.4	−			105.4	4.3	−			4.3
15	959	−			959	118.4	−			118.4	5.0	−			5.0
16	879	−			879	147.3	−			147.3	5.5	−			5.5
17	948	−			948	217.9	−			217.9	8.1	−			8.1
18	980	−			980	232.9	−			232.9	8.2	−			8.2
19	908	−			908	139.9	−			139.9	6.1	−			6.1
20	750	−			750	116.6	−			116.6	4.8	−			4.8
21	860	−			860	166.9	−			166.9	6.8	−			6.8
22	553	−			553	107.2	−			107.2	3.9	−			3.9
23	951	−			951	176.7	−			176.7	6.2	−			6.2
24	871	−			871	184.5	−			184.5	7.0	−			7.0
25	802	−			802	198.7	−			198.7	7.0	−			7.0
26	804	−			804	169.6	−			169.6	6.4	−			6.4
27	910	−			910	153.2	−			153.2	6.4	−			6.4
28	889	−			889	171.8	−			171.8	6.3	−			6.3
29	853	−			853	141.7	−			141.7	5.7	−			5.7
30	956	−			956	180.6	−			180.6	6.8	−			6.8
31	919	−			919	167.3	−			167.3	6.7	−			6.7
合計	28,190	0			28,190	4,803.2	0.0			4,803	187.6	0.0			187.6
最大	1,095	0			1,095	232.9	0.0			232.9	8.2	0.0			8.2
最小	553	0			553	105.2	0.0			105.2	3.9	0.0			3.9
平均	909	0			909	154.9	0.0			154.9	6.1	0.0			6.1

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2022年 8月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.73	4.4	90.7	−			90.1	1,262	−			1,262	0.09	−			0.09	
2	0.74	3.8	88.8	−			88.7	1,218	−			1,218	0.09	−			0.09	
3	0.74	4.3	89.7	−			89.9	1,131	−			1,131	0.08	−			0.08	
4	0.76	4.2	91.2	−			91.5	1,146	−			1,146	0.08	−			0.08	
5	0.77	3.6	88.4	−			89.3	1,378	−			1,378	0.09	−			0.09	
6	0.74	3.9	88.8	−			88.2	1,494	−			1,494	0.10	−			0.10	
7	0.68	3.8	91.4	−			91.3	1,378	−			1,378	0.09	−			0.09	
8	0.66	4.0	87.0	−			86.4	1,262	−			1,262	0.09	−			0.09	
9	0.67	4.4	89.7	−			89.2	1,204	−			1,204	0.09	−			0.09	
10	0.61	4.4	87.0	−			86.8	1,146	−			1,146	0.09	−			0.09	
11	0.63	4.0	86.3	−			85.2	1,218	−			1,218	0.09	−			0.09	
12	0.58	3.8	86.5	−			86.5	1,131	−			1,131	0.09	−			0.09	
13	0.60	3.9	85.5	−			83.9	1,204	−			1,204	0.09	−			0.09	
14	0.57	4.1	87.7	−			87.8	1,146	−			1,146	0.09	−			0.09	
15	0.61	4.2	85.6	−			86.2	1,479	−			1,479	0.11	−			0.11	
16	0.71	3.7	88.3	−			88.7	1,218	−			1,218	0.10	−			0.10	
17	0.93	3.7	91.7	−			92.0	1,291	−			1,291	0.09	−			0.09	
18	0.87	3.5	95.6	−			96.5	1,276	−			1,276	0.09	−			0.09	
19	0.78	4.4	85.9	−			85.9	1,668	−			1,668	0.13	−			0.13	
20	0.72	4.1	89.4	−			88.9	1,436	−			1,436	0.13	−			0.13	
21	0.82	4.1	96.1	−			95.8	1,160	−			1,160	0.09	−			0.09	
22	0.78	3.7	90.7	−			90.7	827	−			827	0.10	−			0.10	
23	0.74	3.5	87.9	−			88.6	1,247	−			1,247	0.09	−			0.09	
24	0.88	3.8	91.0	−			90.9	1,349	−			1,349	0.11	−			0.11	
25	0.95	3.5	91.3	−			92.1	1,073	−			1,073	0.09	−			0.09	
26	0.86	3.8	92.7	−			92.8	1,320	−			1,320	0.11	−			0.11	
27	0.83	4.2	85.0	−			84.2	1,117	−			1,117	0.09	−			0.08	
28	0.79	3.7	89.8	−			90.0	1,233	−			1,233	0.10	−			0.10	
29	0.78	4.0	85.0	−			85.1	1,059	−			1,059	0.09	−			0.09	
30	0.80	3.8	88.8	−			89.5	1,233	−			1,233	0.09	−			0.09	
31	0.81	4.0	89.9	−			90.5	1,276	−			1,276	0.10	−			0.10	
合計	−	−	−	−	−	−	−	38,570	0			38,570	−	−	−	−	−	
最大	0.95	4.4	96.1	0.0			96.5	1,668	0			1,668	0.13	0.00			0.13	
最小	0.57	3.5	85.0	0.0			83.9	827	0			827	0.08	0.00			0.08	
平均	0.74	3.9	89.4	0.0			89.3	1,244	0			1,244	0.09	0.00			0.09	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2022年 8月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤	脱水ケーキ	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率		(ポリ鉄)	搬出量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t	
1	1,196	27.8	97.6	122	27.8	77.3	546	0.76	−	−	2,277	7.9	−	−		
2	1,347	31.5	97.6	142	31.5	77.8	667	0.84	−	−	2,494	7.9	−	−		
3	1,382	30.4	97.5	132	30.4	77.0	623	0.71	−	−	2,552	7.3	−	−		
4	1,485	30.7	97.7	133	30.7	77.0	684	0.80	−	−	2,871	8.4	−	−		
5	1,287	28.0	97.6	122	28.0	77.1	607	0.78	−	−	2,683	8.6	−	−		
6	1,159	33.2	96.8	139	33.2	76.1	534	0.58	−	−	2,480	6.8	−	−		
7	1,051	29.4	97.2	128	29.4	77.1	582	0.79	−	−	2,451	8.3	−	−		
8	1,013	29.0	97.0	127	29.0	77.1	608	0.81	−	−	2,393	8.0	−	−		
9	1,122	30.1	97.3	134	30.1	77.5	647	0.85	−	−	2,596	8.6	−	−		
10	1,196	29.7	97.4	132	29.7	77.4	724	0.90	−	−	2,755	8.6	−	−		
11	1,184	28.0	97.6	122	28.0	77.1	725	1.03	−	−	2,683	9.5	−	−		
12	1,311	29.3	97.7	129	29.3	77.3	729	0.96	−	−	2,697	8.9	−	−		
13	1,229	26.4	97.8	118	26.4	77.7	741	1.10	−	−	2,697	10.0	−	−		
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
15	436	7.5	97.9	33	7.5	77.6	271	1.17	−	−	957	10.4	−	−		
16	1,316	25.2	98.0	110	25.2	77.0	789	1.10	−	−	2,741	9.5	−	−		
17	1,220	31.1	97.4	125	31.1	75.1	706	0.90	−	−	1,813	5.8	−	−		
18	127	3.5	96.6	13	3.5	73.2	62	0.57	−	−	421	9.6	−	−		
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
25	184	4.4	97.3	18	4.4	76.2	93	0.75	−	−	377	7.7	−	−		
26	662	14.5	97.3	61	14.5	76.3	363	0.82	−	−	1,508	8.5	−	−		
27	868	20.2	97.7	84	20.2	75.8	467	0.92	−	−	1,914	9.4	−	−		
28	1,155	20.1	98.0	89	20.1	77.5	479	0.83	−	−	2,117	9.2	−	−		
29	1,225	22.5	97.9	103	22.5	78.1	570	0.89	−	−	2,567	10.0	−	−		
30	1,192	27.6	97.7	117	27.6	76.4	635	0.92	−	−	2,944	10.6	−	−		
31	1,091	28.9	96.9	126	28.9	77.0	596	0.70	−	−	2,857	8.4	−	−		
合計	25,438	589.0	−	2,560	589.0	−	13,443	−	−	−	53,839	−	0	0		
最大	1,485	33.2	98.0	142	33.2	78.1	789	1.17	−	−	2,944	10.6	−	−		
最小	127	3.5	96.6	13	3.5	73.2	62	0.57	−	−	377	5.8	−	−		
平均	1,060	24.5	97.7	107	24.5	77.0	560	0.85	−	−	2,243	5.5	−	−		

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2022年 8月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	868	3.3	28.7	382.0	2.3	8.7	216.6	4.0	8.6	124	4.0	5.0	145	4.4	6.4	
2	1006	3.1	31.6	488.0	2.3	11.3	219.1	4.1	8.9	135	3.8	5.1	164	3.8	6.3	
3	1072	3.3	35.1	540.0	2.6	13.9	253.4	3.9	10.0	134	3.7	5.0	144	4.3	6.2	
4	1105	3.0	33.7	556.0	2.1	11.6	261.8	3.9	10.3	131	4.0	5.3	156	4.2	6.5	
5	1074	2.9	31.0	455.0	1.7	7.6	267.5	4.0	10.6	142	3.8	5.3	209	3.6	7.5	
6	946	3.9	36.5	322.0	4.0	12.8	277.5	3.7	10.4	174	3.8	6.6	173	3.9	6.7	
7	859	3.4	29.5	265.0	2.6	7.0	283.2	3.7	10.5	147	3.9	5.7	164	3.8	6.3	
8	817	3.7	30.0	242.0	3.3	8.0	283.4	3.8	10.7	149	3.8	5.6	143	4.0	5.7	
9	821	3.7	30.2	326.0	3.1	10.1	257.2	4.0	10.2	104	4.0	4.1	133	4.4	5.8	
10	869	3.7	32.2	435.0	3.3	14.5	251.1	4.0	10.0	77	4.0	3.1	105	4.4	4.6	
11	896	3.1	28.2	417.0	2.2	9.3	253.5	3.9	10.0	95	3.9	3.7	130	4.0	5.2	
12	938	3.2	30.3	481.0	2.6	12.7	244.0	3.9	9.4	94	4.0	3.7	119	3.8	4.5	
13	913	3.0	27.0	474.0	2.0	9.5	228.8	3.9	9.0	90	4.2	3.8	120	3.9	4.7	
14	567	3.3	18.6	170.0	1.8	3.0	211.2	3.8	8.1	81	4.0	3.2	105	4.1	4.3	
15	881	3.1	27.6	427.0	2.3	9.8	238.9	3.8	9.0	96	3.9	3.8	118	4.2	5.0	
16	1538	3.1	47.7	898.0	2.6	22.9	292.3	3.9	11.5	201	3.9	7.8	147	3.7	5.5	
17	1626	3.7	59.5	900.0	3.6	32.0	259.2	3.9	10.2	249	3.7	9.2	218	3.7	8.1	
18	878	4.0	35.0	310.0	4.6	14.1	182.8	3.7	6.8	153	3.9	5.9	233	3.5	8.2	
19	600	4.3	25.7	143.0	5.1	7.3	178.7	3.9	7.0	138	3.9	5.3	140	4.4	6.1	
20	700	3.8	26.9	270.0	3.5	9.5	195.6	4.1	8.0	118	3.9	4.6	117	4.1	4.8	
21	666	4.1	27.2	195.0	4.4	8.5	195.9	3.9	7.6	108	4.0	4.3	167	4.1	6.8	
22	703	4.4	30.6	307.0	4.9	15.1	187.0	4.0	7.5	102	4.1	4.1	107	3.7	3.9	
23	661	4.1	27.2	218.0	4.8	10.5	190.3	4.0	7.7	76	3.7	2.8	177	3.5	6.2	
24	652	3.9	25.1	200.0	4.0	7.9	193.3	3.9	7.5	74	3.7	2.7	185	3.8	7.0	
25	785	4.0	31.7	317.0	4.4	13.9	215.4	3.9	8.5	54	4.2	2.3	199	3.5	7.0	
26	1009	3.9	38.9	548.0	3.8	20.6	233.9	4.1	9.5	57	4.2	2.4	170	3.8	6.4	
27	1195	3.4	40.7	712.0	3.0	21.1	257.5	4.0	10.2	72	4.2	3.0	153	4.2	6.4	
28	1340	2.9	39.5	822.0	2.4	19.8	276.3	3.8	10.4	70	4.2	3.0	172	3.7	6.3	
29	1030	3.0	31.4	560.0	2.3	12.9	255.4	4.0	10.1	73	3.7	2.7	142	4.0	5.7	
30	939	3.0	27.7	413.0	1.8	7.5	274.9	3.9	10.8	70	3.7	2.6	181	3.8	6.8	
31	893	3.8	34.0	313.0	3.7	11.7	301.4	3.8	11.5	111	3.7	4.1	167	4.0	6.7	
合計	28846	−	999.1	13106.0	−	385	7437.1	−	290.5	3,499.37	−	135.9	4803	−	187.6	
最大	1626	−	59.5	900.0	5.1	32	301.4	4.1	11.5	248.68	4.2	9.2	233	4.4	8.2	
最小	567	−	18.6	143.0	1.7	3	178.7	3.7	6.8	53.88	3.7	2.3	105	3.5	3.9	
平均	931	3.5	32.0	422.8	2.9	12	239.9	3.9	9.4	112.90	3.9	4.4	155	3.9	6.1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2022年 8月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	129.00	77.3	81.4	29.3	−	−	−	−	129.00	77.3	81.4	29.3	−	−	−	−	
2	129.18	77.8	81.5	28.7	−	−	−	−	129.18	77.8	81.5	28.7	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月
3	130.34	77.0	81.8	30.0	−	−	−	−	130.34	77.0	81.8	30.0	−	−	−	−	平均(average関数使用)にて
4	130.26	77.0	82.4	30.0	−	−	−	−	130.26	77.0	82.4	30.0	−	−	−	−	補完しています
5	130.11	77.1	80.7	29.8	−	−	−	−	130.11	77.1	80.7	29.8	−	−	−	−	
6	130.46	76.1	79.8	31.2	−	−	−	−	130.46	76.1	79.8	31.2	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日
7	130.00	77.1	79.8	29.8	−	−	−	−	130.00	77.1	79.8	29.8	−	−	−	−	は月平均(average関数使用)にて
8	129.85	77.1	77.0	29.7	−	−	−	−	129.85	77.1	77.0	29.7	−	−	−	−	データを補完しています
9	130.46	77.5	75.9	29.4	−	−	−	−	130.46	77.5	75.9	29.4	−	−	−	−	
10	130.10	77.4	77.8	29.4	−	−	−	−	130.10	77.4	77.8	29.4	−	−	−	−	
11	128.38	77.1	79.8	29.4	−	−	−	−	128.38	77.1	79.8	29.4	−	−	−	−	
12	129.87	77.3	80.9	29.5	−	−	−	−	129.87	77.3	80.9	29.5	−	−	−	−	
13	128.63	77.7	79.8	28.7	−	−	−	−	128.63	77.7	79.8	28.7	−	−	−	−	
14	31.92	0.0	79.8	31.9	−	−	−	−	31.92	0.0	79.8	31.9	−	−	−	−	
15	76.73	77.6	79.0	17.2	−	−	−	−	−	−	−	−	76.73	77.6	79.0	17.2	
16	201.89	76.7	80.4	47.1	−	−	−	−	101.66	77.0	81.9	23.4	100.23	76.3	79.0	23.8	
17	212.83	75.5	77.9	52.2	−	−	−	−	118.82	75.1	77.0	29.6	94.01	75.9	79.0	22.7	
18	165.68	74.3	77.3	42.6	−	−	−	−	65.02	73.2	74.8	17.4	100.66	75.0	79.0	25.2	
19	99.44	78.5	79.0	21.4	−	−	−	−	−	−	−	−	99.44	78.5	79.0	21.4	
20	100.44	77.4	79.0	22.7	−	−	−	−	−	−	−	−	100.44	77.4	79.0	22.7	
21	100.50	74.8	79.0	25.3	−	−	−	−	−	−	−	−	100.50	74.8	79.0	25.3	
22	100.41	76.2	79.0	23.9	−	−	−	−	−	−	−	−	100.41	76.2	79.0	23.9	
23	99.68	75.5	79.0	24.4	−	−	−	−	−	−	−	−	99.68	75.5	79.0	24.4	
24	100.12	76.5	79.0	23.5	−	−	−	−	−	−	−	−	100.12	76.5	79.0	23.5	
25	100.31	75.8	79.0	24.3	−	−	−	−	−	−	−	−	100.31	75.8	79.0	24.3	
26	143.84	76.0	78.2	34.6	43.46	76.3	76.4	10.3	−	−	−	−	100.38	75.8	79.0	24.3	
27	188.82	75.9	79.4	45.5	92.78	75.8	79.8	22.5	−	−	−	−	96.04	76.0	79.0	23.0	
28	187.91	77.4	79.4	42.5	94.14	77.5	79.8	21.2	−	−	−	−	93.77	77.3	79.0	21.3	
29	160.51	77.1	80.3	36.7	91.86	78.1	81.3	20.1	−	−	−	−	68.65	75.8	79.0	16.6	
30	107.60	76.4	83.0	25.4	107.60	76.4	83.0	25.4	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	127.06	77.0	82.2	29.2	127.06	77.0	82.2	29.2	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	3992.33	−	−	955	556.90	−	−	128.7	2,004.06	−	−	487.0	1,431.37	−	−	339.5	
最大	212.83	78.5	83.0	52.2	127.06	78.1	83.0	29.2	130.46	77.8	82.4	31.9	100.66	78.5	79.0	25.3	
最小	31.92	0.0	75.9	17.2	43.46	75.8	76.4	10.3	31.92	0.0	74.8	17.4	68.65	74.8	79.0	16.6	
平均	129.00	76.1	79.6	30.8	92.82	76.9	80.9	21.0	117.89	75.7	79.6	28.6	95.42	76.3	79.0	23.0	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、硅砂補給量)

2022年 8月度　No.5-10

日	重油消費量				硅砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	t	t	t	t	t	t	t	
1	−	1,729	−	1,729	−	−	−	0	
2	−	1,332	−	1,332	−	−	−	0	
3	−	1,494	−	1,494	−	−	−	0	
4	−	1,365	−	1,365	−	−	−	0	
5	−	1,003	−	1,003	−	−	−	0	
6	−	1,126	−	1,126	−	−	−	0	
7	−	1,693	−	1,693	−	−	−	0	
8	−	1,929	−	1,929	−	−	−	0	
9	−	1,577	−	1,577	−	−	−	0	
10	−	1,592	−	1,592	−	−	−	0	
11	−	1,233	−	1,233	−	−	−	0	
12	−	1,247	−	1,247	−	−	−	0	
13	−	1,178	−	1,178	−	−	−	0	
14	−	364	2,900	3,264	−	−	−	0	
15	−	1,439	2,165	3,604	−	10	−	10	
16	−	1,593	402	1,995	−	−	−	0	
17	−	287	248	535	−	−	−	0	
18	−	119	1,131	1,250	−	−	−	0	
19	−	−	2,862	2,862	−	−	−	0	
20	−	−	1,157	1,157	−	−	−	0	
21	−	−	739	739	−	−	−	0	
22	−	−	833	833	−	−	−	0	
23	−	−	312	312	−	−	−	0	
24	−	−	1,929	1,929	−	−	−	0	
25	1,137	−	833	1,970	−	−	−	0	
26	3,553	−	901	4,454	−	−	−	0	
27	328	−	535	863	−	−	−	0	
28	785	−	1,165	1,950	−	−	−	0	
29	1,736	−	848	2,584	−	−	10	10	
30	866	−	−	866	−	−	−	0	
31	378	−	−	378	−	−	−	0	
合計	8,783	22,300	18,960	50,043	0	10	10	21	
最大	3,553	1,929	2,900	4,454	−	10	10	10	
最小	328	119	248	312	−	10	10	0	
平均	1,255	1,239	1,185	1,614	−	10	10	1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2022年 9月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量		流入下水量	放流水量	簡易処理水量			放流水量		降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
			（合流）	雨水排水量		（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	mm	m³	m³	m³	m³	
1	曇時々雨	28.9	499,839	0	499,839	500,833	146,295	126,390	272,685	176,660	51,488	12.5	28,631	249,372	178,952	70,420	
2	雨時々曇	28.0	526,851	44,405	482,446	483,347	132,218	113,901	246,119	187,156	50,072	28.5	27,667	256,750	186,550	70,200	
3	曇時々雨	30.0	376,189	17,975	358,214	359,095	61,554	74,296	135,850	180,384	42,861	14.0	28,660	244,947	184,137	60,810	
4	晴一時雨	30.0	357,033	13,785	343,248	344,183	61,435	50,559	111,994	187,092	45,097	3.0	27,277	252,340	189,680	62,660	
5	晴	31.8	234,701	0	234,701	235,497	0	4,492	4,492	186,182	44,823	0.0	25,637	250,393	187,503	62,890	
6	晴後曇	33.5	234,074	0	234,074	234,991	0	8,607	8,607	183,052	43,332	0.0	27,874	248,079	187,959	60,120	
7	曇一時雨	28.7	220,273	0	220,273	221,182	0	0	0	177,782	43,400	1.5	25,412	240,409	182,369	58,040	
8	晴後雨	28.0	468,023	142,400	325,623	326,565	74,243	40,244	114,487	167,605	44,473	55.5	25,596	231,153	171,663	59,490	
9	晴時々雨	27.3	602,025	90,620	511,405	512,161	119,948	146,325	266,273	194,309	51,579	2.0	28,601	266,787	196,057	70,730	
10	曇後晴	28.5	245,680	0	245,680	246,531	0	3,681	3,681	196,079	46,771	0.0	25,770	262,349	197,189	65,160	
11	晴	31.0	230,852	0	230,852	231,835	0	0	0	184,582	47,253	0.0	25,562	251,281	187,851	63,430	
12	晴	31.5	221,062	0	221,062	222,017	0	0	0	175,340	46,677	0.0	25,516	241,387	178,127	63,260	
13	晴	32.0	217,329	0	217,329	218,227	0	0	0	173,443	44,784	0.0	24,348	236,409	175,919	60,490	
14	晴	31.9	211,463	0	211,463	212,485	0	0	0	167,647	44,838	0.0	25,286	231,583	172,463	59,120	
15	晴	32.0	201,472	0	201,472	202,454	0	0	0	157,745	44,709	0.0	24,034	220,371	161,401	58,970	
16	晴	31.0	212,749	0	212,749	213,689	0	0	0	166,303	47,386	0.0	26,513	234,023	170,623	63,400	
17	晴後曇	29.0	203,115	0	203,115	204,059	0	0	0	159,096	44,963	0.0	26,276	224,124	164,044	60,080	
18	曇	31.0	190,676	0	190,676	191,598	0	0	0	145,924	45,674	0.0	25,075	210,392	149,862	60,530	
19	曇後雨	30.4	287,569	25,425	262,144	263,046	37,273	25,715	62,988	150,991	49,067	14.0	25,870	219,493	153,273	66,220	
20	雨後曇	24.9	495,848	54,045	441,803	442,693	107,671	84,930	192,601	192,342	57,750	14.0	26,631	269,635	191,345	78,290	
21	晴	24.2	212,976	0	212,976	213,918	0	0	0	165,640	48,278	0.0	24,396	232,155	166,635	65,520	
22	晴一時雨	25.0	213,459	0	213,459	214,356	0	0	0	168,726	45,630	0.5	24,398	232,623	170,533	62,090	
23	曇一時雨	25.5	427,304	0	427,304	428,308	98,797	92,303	191,100	182,423	54,785	14.5	23,794	254,121	181,161	72,960	
24	晴	26.0	215,360	0	215,360	216,287	0	0	0	172,335	43,952	0.0	22,191	232,245	171,425	60,820	
25	晴	28.4	202,769	0	202,769	203,651	0	0	0	153,616	50,035	0.0	22,162	219,802	153,322	66,480	
26	晴	27.4	209,360	0	209,360	210,250	0	0	0	162,785	47,465	0.0	20,933	225,305	161,565	63,740	
27	晴一時雨	28.0	384,688	39,880	344,808	345,741	71,199	49,763	120,962	175,524	49,255	16.5	23,555	241,811	173,801	68,010	
28	曇	26.1	217,301	0	217,301	218,310	0	0	0	175,526	42,784	0.0	22,539	234,580	173,980	60,600	
29	曇一時晴	26.0	203,347	0	203,347	204,258	0	0	0	159,634	44,624	0.0	21,153	219,517	159,387	60,130	
30	晴	26.0	197,559	0	197,559	198,421	0	0	0	153,398	45,023	0.0	21,250	213,746	153,616	60,130	
合計	－	－	8,720,946	428,535	8,292,411	8,319,988	910,633	821,206	1,731,839	5,179,321	1,408,828	176.5	752,607	7,147,182	5,232,392	1,914,790	
最大	－	33.5	602,025	142,400	511,405	512,161	146,295	146,325	272,685	196,079	57,750	55.5	28,660	269,635	197,189	78,290	
最小	－	24.2	190,676	13,785	190,676	191,598	37,273	3,681	3,681	145,924	42,784	0.5	20,933	210,392	149,862	58,040	
平均	－	28.7	290,698	53,567	276,414	277,333	91,063	63,170	133,218	172,644	46,961	14.7	25,087	238,239	174,413	63,826	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2022年 9月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過) 使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水) 使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水) 使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	68,390	134	510	10,080	6,821	1,740	−	−	−	0	0.00	2,041	0.76	581	0.39
2	67,960	133	510	9,582	6,855	593	−	−	−	0	0.00	2,109	0.79	581	0.43
3	55,900	110	510	10,707	6,807	2,028	−	−	−	77	0.17	1,790	0.89	581	0.60
4	56,870	112	510	10,246	6,859	876	−	−	−	0	0.00	1,767	0.85	296	0.37
5	50,450	99	510	9,510	6,816	867	−	−	−	0	0.00	2,029	1.31	376	0.91
6	51,670	101	510	11,252	6,863	1,453	−	−	−	0	0.00	2,212	1.45	422	0.97
7	49,640	97	510	9,666	6,791	584	−	−	−	0	0.00	1,949	1.32	490	1.35
8	48,920	96	510	9,527	6,793	572	−	−	−	0	0.00	1,721	0.85	570	0.81
9	68,720	135	510	10,874	6,820	1,177	−	−	−	0	0.00	2,018	0.77	787	0.48
10	60,000	118	510	9,226	6,849	1,437	−	−	−	0	0.00	1,687	1.03	445	1.06
11	45,430	89	510	10,384	6,813	296	−	−	−	57	0.15	1,585	1.03	604	1.53
12	45,910	90	510	10,009	6,849	585	−	−	−	0	0.00	1,664	1.14	536	1.38
13	45,880	90	510	8,355	6,773	1,154	−	−	−	0	0.00	1,710	1.18	536	1.44
14	45,890	90	510	10,134	6,802	297	−	−	−	0	0.00	1,870	1.34	490	1.31
15	45,910	90	510	8,728	6,791	287	−	−	−	0	0.00	1,870	1.42	388	1.04
16	45,960	90	510	10,167	6,822	1,160	−	−	−	0	0.00	1,972	1.42	524	1.33
17	47,290	93	510	10,386	6,828	586	−	−	−	66	0.17	2,143	1.62	616	1.64
18	45,900	90	510	9,358	6,833	295	−	−	−	0	0.00	1,904	1.57	445	1.17
19	59,630	117	510	9,225	6,919	1,036	−	−	−	0	0.00	2,668	1.70	536	0.86
20	66,500	130	510	8,846	7,036	1,309	−	−	−	0	0.00	1,642	0.66	627	0.53
21	45,850	90	510	8,609	6,943	289	−	−	−	0	0.00	1,835	1.33	547	1.36
22	55,250	108	510	7,550	6,801	1,458	−	−	−	0	0.00	1,505	1.07	467	1.23
23	67,770	133	510	6,341	6,821	1,177	−	−	−	0	0.00	1,699	0.72	809	0.66
24	45,510	89	510	6,324	6,781	282	−	−	−	55	0.15	1,516	1.06	490	1.34
25	45,290	89	510	6,498	6,829	294	−	−	−	0	0.00	1,870	1.46	490	1.18
26	45,250	89	510	5,365	6,816	287	−	−	−	0	0.00	2,303	1.70	513	1.30
27	55,940	110	510	5,523	6,827	2,036	−	−	−	0	0.00	2,440	1.19	445	0.54
28	49,980	98	510	6,002	6,780	876	−	−	−	0	0.00	1,573	1.08	502	1.41
29	45,260	89	510	5,658	6,849	289	−	−	−	0	0.00	1,858	1.40	467	1.26
30	45,260	89	510	5,947	6,801	294	−	−	−	0	0.00	1,790	1.40	479	1.28
合計	1,574,180	3,087		260,079	204,988	25,614	−	−	−	255	−	56,740	−	15,640	−
最大	68,720	135	510	11,252	7,036	2,036	−	−	−	77	0.17	2,668	1.70	809	1.64
最小	45,250	89	510	5,365	6,773	282	−	−	−	55	0.15	1,505	0.66	296	0.37
平均	52,473	103	510	8,669	6,833	854	−	−	−	64	0.02	1,891	1.12	521	0.84

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2022年 9月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計	備考
	A系	B系	C系	D系	E系							
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	
1	53,675	62,639	62,638	34,620	35,800	178,952	70,420	249,372	146,295	126,390	272,685	
2	55,185	65,683	65,682	34,740	35,460	186,550	70,200	256,750	132,218	113,901	246,119	
3	54,675	64,731	64,731	29,860	30,950	184,137	60,810	244,947	61,554	74,296	135,850	
4	54,566	67,557	67,557	31,080	31,580	189,680	62,660	252,340	61,435	50,559	111,994	
5	55,237	66,133	66,133	31,040	31,850	187,503	62,890	250,393	0	4,492	4,492	
6	56,886	65,537	65,536	29,980	30,140	187,959	60,120	248,079	0	8,607	8,607	
7	55,784	63,293	63,292	28,770	29,270	182,369	58,040	240,409	0	0	0	
8	53,965	58,849	58,849	29,670	29,820	171,663	59,490	231,153	74,243	40,244	114,487	
9	55,734	70,162	70,161	35,320	35,410	196,057	70,730	266,787	119,948	146,325	266,273	
10	56,415	70,387	70,387	33,010	32,150	197,189	65,160	262,349	0	3,681	3,681	
11	55,645	66,103	66,103	32,310	31,120	187,851	63,430	251,281	0	0	0	
12	54,722	61,703	61,702	32,190	31,070	178,127	63,260	241,387	0	0	0	
13	55,774	60,073	60,072	30,790	29,700	175,919	60,490	236,409	0	0	0	
14	55,206	58,629	58,628	27,540	31,580	172,463	59,120	231,583	0	0	0	
15	53,184	54,109	54,108	25,660	33,310	161,401	58,970	220,371	0	0	0	
16	56,146	57,239	57,238	27,510	35,890	170,623	63,400	234,023	0	0	0	
17	54,574	54,735	54,735	26,140	33,940	164,044	60,080	224,124	0	0	0	
18	49,275	50,294	50,293	26,310	34,220	149,862	60,530	210,392	0	0	0	
19	50,583	51,345	51,345	28,510	37,710	153,273	66,220	219,493	37,273	25,715	62,988	
20	56,266	67,540	67,539	33,760	44,530	191,345	78,290	269,635	107,671	84,930	192,601	
21	54,284	56,176	56,175	28,300	37,220	166,635	65,520	232,155	0	0	0	
22	53,554	58,490	58,489	26,890	35,200	170,533	62,090	232,623	0	0	0	
23	55,124	63,019	63,018	31,120	41,840	181,161	72,960	254,121	98,797	92,303	191,100	
24	54,665	58,380	58,380	26,330	34,490	171,425	60,820	232,245	0	0	0	
25	52,574	50,374	50,374	28,760	37,720	153,322	66,480	219,802	0	0	0	
26	53,054	54,256	54,255	27,590	36,150	161,565	63,740	225,305	0	0	0	
27	52,406	60,698	60,697	29,390	38,620	173,801	68,010	241,811	71,199	49,763	120,962	
28	55,785	59,098	59,097	25,740	34,860	173,980	60,600	234,580	0	0	0	
29	53,956	52,716	52,715	25,590	34,540	159,387	60,130	219,517	0	0	0	
30	52,414	50,601	50,601	25,700	34,430	153,616	60,130	213,746	0	0	0	
合計	1,631,313	1,800,549	1,800,530	884,220	1,030,570	5,232,392	1,914,790	7,147,182	910,633	821,206	1,731,839	
最大	56,886	70,387	70,387	35,320	44,530	197,189	78,290	269,635	146,295	146,325	272,685	
最小	49,275	50,294	50,293	25,590	29,270	149,862	58,040	210,392	37273	3681	3,681	
平均	54,377	60,018	60,018	29,474	34,352	174,413	63,826	238,239	91,063	63,170	133,218	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2022年 9月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	1,013	−	1,068	2,081	128.2	−	140.6	268.8	5.1	−	5.4	10.5	0.52	3.9
2	894	123	1,070	2,087	102.3	14.5	123.6	240.4	4.1	0.6	4.9	9.6	0.48	4.0
3	−	923	939	1,862	−	123.3	129.5	252.8	−	4.9	5.2	10.1	0.56	4.0
4	−	912	925	1,837	−	124.5	122.1	246.6	−	4.8	5.0	9.8	0.55	4.0
5	−	1,015	847	1,862	−	131.4	108.8	240.2	−	5.2	4.3	9.5	0.53	4.0
6	−	996	917	1,913	−	127.5	114.9	242.4	−	4.9	4.6	9.5	0.52	3.9
7	−	866	1,049	1,915	−	111.4	134.0	245.4	−	4.5	5.5	10.0	0.55	4.1
8	−	798	996	1,794	−	125.4	153.3	278.7	−	5.0	6.2	11.2	0.64	4.0
9	−	948	885	1,833	−	108.6	102.4	211.0	−	4.6	4.3	8.9	0.50	4.2
10	−	919	908	1,827	−	109.5	112.7	222.2	−	4.5	4.6	9.1	0.51	4.1
11	−	1,013	685	1,698	−	127.0	91.7	218.7	−	5.3	3.6	8.9	0.54	4.1
12	−	925	920	1,845	−	113.3	114.4	227.7	−	4.5	4.4	8.9	0.50	3.9
13	−	862	948	1,810	−	106.7	125.9	232.6	−	4.3	4.8	9.1	0.52	3.9
14	−	891	934	1,825	−	118.2	129.3	247.5	−	4.8	5.1	9.9	0.56	4.0
15	−	952	925	1,877	−	132.6	133.1	265.7	−	5.4	5.2	10.6	0.59	4.0
16	83	1,037	815	1,935	10.9	156.2	122.4	289.5	0.5	5.7	4.6	10.8	0.58	3.7
17	−	964	997	1,961	−	133.8	136.9	270.7	−	5.2	5.3	10.5	0.55	3.9
18	−	968	1,063	2,031	−	129.9	131.5	261.4	−	5.0	5.5	10.5	0.54	4.0
19	−	846	1,032	1,878	−	118.4	152.2	270.6	−	4.7	5.7	10.4	0.56	3.8
20	−	898	993	1,891	−	114.8	134.6	249.4	−	4.5	5.0	9.5	0.52	3.8
21	−	987	911	1,898	−	130.7	131.7	262.4	−	5.1	4.7	9.8	0.53	3.7
22	443	638	635	1,716	62.6	88.6	103.8	255.0	2.5	3.5	3.6	9.6	0.58	3.8
23	−	813	1,128	1,941	−	100.6	141.0	241.6	−	3.9	5.4	9.3	0.50	3.8
24	−	1,027	776	1,803	−	126.4	104.3	230.7	−	5.0	3.7	8.7	0.50	3.8
25	−	1,088	871	1,959	−	132.5	116.1	248.6	−	5.2	4.2	9.4	0.49	3.8
26	−	916	966	1,882	−	116.3	133.3	249.6	−	4.6	4.8	9.4	0.51	3.8
27	−	889	1,066	1,955	−	106.7	134.1	240.8	−	4.2	5.1	9.3	0.50	3.9
28	−	970	970	1,940	−	116.5	126.3	242.8	−	4.4	4.5	8.9	0.47	3.7
29	−	895	1,024	1,919	−	98.4	119.6	218.0	−	4.0	4.5	8.5	0.46	3.9
30	−	1,032	907	1,939	−	122.2	108.5	230.7	−	4.9	4.3	9.2	0.49	4.0
合計	2,433	26,111	28,170	56,714	304.0	3,365.9	3,732.6	7,402.5	12.2	133.2	144.0	289.4	−	−
最大	1,013	1,088	1,128	2,087	128.2	156.2	153.3	289.5	5.1	5.7	6.2	11.2	0.64	4.2
最小	83	123	635	1,698	10.9	14.5	91.7	211.0	0.5	0.6	3.6	8.5	0.46	3.7
平均	608	900	939	1,890	76.0	116.1	124.4	246.8	3.1	4.6	4.8	9.6	0.53	3.9

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2022年 9月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	96.6	−	96.7	18.70	−	20.95	39.65	0.36	−	0.38	0.36	273.0	2.2	6.1
2	96.3	96.3	96.3	15.29	1.55	17.66	34.50	0.36	0.26	0.34	0.35	291.0	4.4	12.9
3	−	95.4	98.5	−	13.94	13.51	27.45	−	0.27	0.26	0.26	275.0	4.8	13.3
4	−	95.3	98.4	−	15.73	12.39	28.11	−	0.31	0.24	0.28	400.0	4.2	16.8
5	−	96.7	96.7	−	16.32	11.21	27.53	−	0.30	0.25	0.28	390.0	3.6	13.8
6	−	95.0	96.6	−	11.85	13.33	25.19	−	0.23	0.28	0.25	457.0	3.7	16.8
7	−	95.2	95.2	−	11.56	17.63	29.19	−	0.24	0.31	0.28	431.0	2.9	12.5
8	−	98.7	97.4	−	11.50	15.83	27.33	−	0.23	0.25	0.24	447.0	2.5	11.2
9	−	96.5	96.5	−	14.11	13.16	27.27	−	0.30	0.30	0.30	421.0	3.6	15.1
10	−	96.5	98.3	−	12.76	13.82	26.58	−	0.27	0.30	0.29	450.0	3.5	15.8
11	−	96.8	98.4	−	15.12	10.33	25.45	−	0.28	0.28	0.28	451.0	2.8	12.7
12	−	96.5	96.5	−	12.41	14.35	26.76	−	0.27	0.31	0.29	578.0	1.3	7.2
13	−	96.6	98.3	−	12.76	15.07	27.83	−	0.28	0.31	0.30	650.0	1.5	9.6
14	−	96.9	96.9	−	13.28	15.41	28.69	−	0.27	0.29	0.28	569.0	1.8	10.5
15	−	95.6	95.6	−	14.62	15.02	29.63	−	0.26	0.28	0.27	446.0	2.0	8.9
16	97.0	95.6	97.1	1.02	16.58	13.99	31.59	0.21	0.28	0.30	0.28	419.0	1.0	4.2
17	−	98.4	96.9	−	13.64	16.96	30.60	−	0.26	0.31	0.28	700.0	0.7	5.0
18	−	95.2	95.1	−	16.09	19.29	35.39	−	0.31	0.34	0.32	403.0	2.0	8.2
19	−	98.5	98.5	−	14.23	19.23	33.46	−	0.30	0.33	0.32	339.0	2.2	7.6
20	−	96.6	96.7	−	13.82	16.82	30.64	−	0.30	0.33	0.31	317.0	3.8	12.0
21	−	96.7	96.8	−	13.74	14.67	28.41	−	0.26	0.30	0.28	251.0	3.4	8.6
22	98.5	95.5	98.6	5.51	8.53	10.37	24.41	0.21	0.23	0.28	0.24	330.0	2.6	8.6
23	−	96.5	96.5	−	10.75	17.15	27.90	−	0.26	0.30	0.29	422.0	3.0	12.7
24	−	96.5	96.5	−	14.91	12.21	27.12	−	0.29	0.31	0.30	320.0	3.2	10.2
25	−	98.2	98.2	−	16.09	15.14	31.23	−	0.30	0.35	0.33	430.0	3.3	14.0
26	−	98.3	96.6	−	13.10	16.86	29.95	−	0.28	0.34	0.31	455.0	3.1	13.9
27	−	95.1	95.1	−	12.98	17.14	30.12	−	0.29	0.32	0.31	447.0	2.4	10.9
28	−	96.3	98.1	−	14.61	15.75	30.35	−	0.32	0.35	0.33	350.0	3.6	12.6
29	−	96.1	96.2	−	12.47	14.23	26.70	−	0.30	0.30	0.30	320.0	2.5	8.1
30	−	96.4	96.4	−	15.29	12.48	27.77	−	0.30	0.28	0.29	394.0	3.1	12.1
合計	−	−	−	40.51	384.33	451.96	876.81	−	−	−	−	12,426.0	−	331.9
最大	98.50	98.70	98.60	18.70	16.58	20.95	39.65	0.36	0.32	0.38	0.36	700.0	4.8	16.8
最小	96.30	95.00	95.10	1.02	1.55	10.33	24.41	0.21	0.23	0.24	0.24	251.0	0.7	4.2
平均	96.8	96.5	96.9	10.13	13.25	15.07	29.23	0.33	0.28	0.31	0.29	414.2	2.7	11.1

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心)

2022年 9月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	−	−	930	930	−	−	128.5	128.5	−	−	4.8	4.8	0.58	3.7
2	−	−	940	940	−	−	127.2	127.2	−	−	4.7	4.7	0.57	3.7
3	−	−	736	736	−	−	91.5	91.5	−	−	3.4	3.4	0.53	3.7
4	−	−	635	635	−	−	73.7	73.7	−	−	2.7	2.7	0.50	3.7
5	−	−	791	791	−	−	91.8	91.8	−	−	3.4	3.4	0.50	3.7
6	−	−	626	626	−	−	75.5	75.5	−	−	2.8	2.8	0.49	3.7
7	−	−	644	644	−	−	81.2	81.2	−	−	3.0	3.0	0.51	3.7
8	−	−	711	711	−	−	83.3	83.3	−	−	3.2	3.2	0.51	3.9
9	−	−	821	821	−	−	109.2	109.2	−	−	4.0	4.0	0.57	3.7
10	−	−	468	468	−	−	58.3	58.3	−	−	2.2	2.2	0.54	3.7
11	−	−	749	749	−	−	89.2	89.2	−	−	3.3	3.3	0.52	3.7
12	−	−	448	448	−	−	53.2	53.2	−	−	2.1	2.1	0.51	4.0
13	−	−	602	602	−	−	74.3	74.3	−	−	3.0	3.0	0.55	4.1
14	−	−	340	340	−	−	41.1	41.1	−	−	1.7	1.7	0.54	4.1
15	−	−	660	660	−	−	73.5	73.5	−	−	3.1	3.1	0.53	4.2
16	−	−	692	692	−	−	84.5	84.5	−	−	3.4	3.4	0.55	4.0
17	−	−	732	732	−	−	85.7	85.7	−	−	3.4	3.4	0.53	4.0
18	−	−	742	742	−	−	85.0	85.0	−	−	3.4	3.4	0.52	4.0
19	−	−	722	722	−	−	88.2	88.2	−	−	3.5	3.5	0.55	4.0
20	−	−	798	798	−	−	101.7	101.7	−	−	4.1	4.1	0.58	4.1
21	−	−	846	846	−	−	105.5	105.5	−	−	4.2	4.2	0.56	4.0
22	−	−	909	909	−	−	108.4	108.4	−	−	4.3	4.3	0.53	4.0
23	−	−	974	974	−	−	110.0	110.0	−	−	4.4	4.4	0.51	4.0
24	−	−	1,061	1,061	−	−	102.3	102.3	−	−	4.1	4.1	0.44	4.0
25	−	−	959	959	−	−	94.9	94.9	−	−	3.8	3.8	0.45	4.0
26	−	−	942	942	−	−	88.5	88.5	−	−	3.7	3.7	0.44	4.2
27	−	−	939	939	−	−	90.5	90.5	−	−	3.8	3.8	0.45	4.2
28	−	−	859	859	−	−	78.7	78.7	−	−	3.3	3.3	0.43	4.2
29	328	−	592	920	34.1	−	52.8	86.8	1.3	−	2.2	3.4	0.42	3.9
30	149	−	454	603	16.3	−	42.7	58.9	0.6	−	1.8	2.4	0.44	4.1
合計	477	−	22,322	22,799	50.3	−	2,570.8	2,621.1	1.9	−	101.0	102.8	−	−
最大	328	−	1,061	1,061	34.1	−	128.5	128.5	1.3	−	4.8	4.8	0.58	4.2
最小	149	−	340	340	16.3	−	41.1	41.1	0.6	−	1.7	1.7	0.42	3.7
平均	239	0	744	760	25.2	0.0	85.7	87.4	0.9	0.0	3.4	3.4	0.51	3.9

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心、重力濃縮)

2022年 9月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	−	−	88.1	−	−	−	
2	−	−	87.9	−	−	−	
3	−	−	86.8	−	−	−	
4	−	−	85.9	−	−	−	
5	−	−	85.9	−	−	−	
6	−	−	91.0	−	−	−	
7	−	−	91.4	−	−	−	
8	−	−	89.6	−	−	−	
9	−	−	86.3	−	−	−	
10	−	−	85.4	−	−	−	
11	−	−	84.8	−	−	−	
12	−	−	93.1	−	−	−	
13	−	−	92.0	−	−	−	
14	−	−	91.9	−	−	−	
15	−	−	88.3	−	−	−	
16	−	−	88.8	−	−	−	
17	−	−	88.3	−	−	−	
18	−	−	88.1	−	−	−	
19	−	−	88.8	−	−	−	
20	−	−	89.5	−	−	−	
21	−	−	89.1	−	−	−	
22	−	−	90.0	−	−	−	
23	−	−	89.5	−	−	−	
24	−	−	87.7	−	−	−	
25	−	−	88.0	−	−	−	
26	−	−	89.7	−	−	−	
27	−	−	90.0	−	−	−	
28	−	−	89.4	−	−	−	
29	91.5	−	87.0	−	−	−	
30	91.9	−	89.7	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	
最大	91.9	−	93.1	−	−	−	
最小	91.5	−	84.8	−	−	−	
平均	91.6	0.0	88.6	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2022年 9月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	1,041	27.8	97.3	120	27.3	77.2	2,480	8.9	−	−	542.0	0.78	
2	1,081	32.7	97.0	133	32.1	75.9	2,567	7.9	−	−	555.5	0.68	
3	1,014	31.7	96.9	127	31.6	75.1	2,306	7.3	−	−	495.0	0.62	
4	1,175	35.2	97.0	141	35.1	75.1	1,537	4.4	−	−	546.5	0.62	
5	1,021	31.4	96.9	123	31.3	74.6	0	0.0	−	−	462.5	0.59	
6	1,184	34.2	97.1	138	33.9	75.5	522	1.5	−	−	516.0	0.60	
7	1,201	30.7	97.4	129	30.4	76.4	0	0.0	−	−	492.5	0.64	
8	1,275	30.3	97.6	122	28.4	76.7	1,769	5.8	−	−	522.0	0.69	
9	1,194	33.1	97.2	133	32.9	75.3	783	2.4	−	−	505.0	0.61	
10	1,176	30.5	97.4	126	30.3	75.9	0	0.0	−	−	500.0	0.66	
11	1,224	30.7	97.5	107	25.2	76.5	0	0.0	−	−	514.5	0.67	
12	1,501	25.9	98.3	113	25.5	77.4	2,146	8.3	−	−	676.5	1.04	
13	1,353	25.6	98.1	108	25.3	76.5	3,161	12.4	−	−	630.5	0.99	
14	1,390	25.8	98.1	111	25.3	77.1	3,089	11.9	−	−	650.5	1.01	
15	1,244	30.3	97.6	107	24.8	76.8	2,770	9.1	−	−	512.5	0.68	
16	1,224	25.2	97.9	109	24.5	77.5	2,770	11.0	−	−	543.0	0.86	
17	1,327	25.5	98.1	111	25.2	77.3	2,973	11.7	−	−	641.5	1.01	
18	1,215	29.0	97.6	117	28.1	75.9	1,160	4.0	−	−	462.0	0.64	
19	1,122	27.4	97.6	119	27.0	77.3	0	0.0	−	−	520.5	0.76	
20	1,035	31.8	96.9	117	29.0	75.2	0	0.0	−	−	457.0	0.57	
21	932	29.8	96.8	119	27.8	76.6	1,073	3.6	−	−	435.0	0.58	
22	953	27.8	97.1	120	27.6	76.9	2,291	8.2	−	−	453.5	0.65	
23	1,276	32.6	97.4	137	32.2	76.5	2,842	8.7	−	−	593.0	0.73	
24	1,082	30.4	97.2	125	30.3	75.7	2,277	7.5	−	−	511.5	0.67	
25	1,141	31.5	97.2	133	31.1	76.6	2,349	7.5	−	−	518.0	0.66	
26	1,282	31.6	97.5	132	30.3	77.0	2,451	7.7	−	−	574.5	0.73	
27	1,290	28.9	97.8	119	27.0	77.3	2,494	8.6	−	−	580.5	0.80	
28	1,043	30.6	97.1	124	30.3	75.5	1,131	3.7	−	−	476.0	0.62	
29	921	25.7	97.2	107	25.5	76.2	0	0.0	−	−	414.0	0.64	
30	1,125	31.1	97.2	122	28.8	76.3	0	0.0	−	−	491.0	0.63	
合計	35,042	894.8	−	3,646	864.2	−	46,937	−	0	−	15,792.5	−	
最大	1,501	35.2	98.3	141	35.1	77.5	3,161	12.4	−	0.0	676.5	1.04	
最小	921	25.2	96.8	107	24.5	74.6	0	0.0	−	0.0	414.0	0.57	
平均	1,168	29.8	97.4	122	28.8	76.3	2,133	5.2	−	−	526.4	0.71	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水A系)

2022年 9月度　No.2-6

日	A系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	424	11.3	97.3	49	11.1	77.2	972	8.6	−	−	237.0	0.84	
2	528	16.0	97.0	65	15.7	75.9	1,175	7.4	−	−	277.0	0.69	
3	533	16.7	96.9	67	16.6	75.1	1,189	7.1	−	−	262.0	0.63	
4	708	21.2	97.0	85	21.2	75.1	1,015	4.8	−	−	337.0	0.64	
5	508	15.6	96.9	61	15.6	74.6	−	−	−	−	224.5	0.57	
6	624	18.0	97.1	73	17.9	75.5	305	1.7	−	−	276.0	0.61	
7	705	18.0	97.4	76	17.9	76.4	−	−	−	−	290.5	0.64	
8	695	16.5	97.6	66	15.5	76.7	450	2.7	−	−	286.0	0.69	
9	786	21.8	97.2	88	21.7	75.3	−	−	−	−	331.0	0.61	
10	846	21.9	97.4	91	21.8	75.9	−	−	−	−	358.5	0.65	
11	770	19.3	97.5	67	15.9	76.5	−	−	−	−	319.0	0.66	
12	769	13.3	98.3	58	13.1	77.4	1,102	8.3	−	−	370.0	1.12	
13	693	13.1	98.1	55	12.9	76.5	1,697	12.9	−	−	341.5	1.04	
14	875	16.2	98.1	70	15.9	77.1	2,074	12.8	−	−	420.0	1.03	
15	796	19.4	97.6	68	15.9	76.8	1,769	9.1	−	−	325.5	0.67	
16	792	16.3	97.9	71	15.9	77.5	1,755	10.8	−	−	337.0	0.83	
17	763	14.7	98.1	64	14.5	77.3	1,639	11.2	−	−	376.5	1.03	
18	634	15.1	97.6	61	14.7	75.9	682	4.5	−	−	192.0	0.51	
19	645	15.8	97.6	68	15.5	77.3	−	−	−	−	316.5	0.80	
20	586	18.0	96.9	66	16.4	75.2	−	−	−	−	271.5	0.60	
21	412	13.2	96.8	52	12.3	76.6	667	5.1	−	−	186.5	0.57	
22	566	16.5	97.1	71	16.4	76.9	1,421	8.6	−	−	256.0	0.62	
23	743	19.0	97.5	80	18.8	76.5	1,682	8.9	−	−	332.0	0.70	
24	526	14.8	97.2	61	14.7	75.7	1,218	8.2	−	−	238.0	0.64	
25	567	15.7	97.2	66	15.5	76.6	1,305	8.3	−	−	248.5	0.64	
26	709	17.5	97.5	73	16.8	77.0	1,450	8.3	−	−	308.0	0.70	
27	772	17.3	97.8	71	16.2	77.3	1,552	9.0	−	−	335.5	0.78	
28	522	15.3	97.1	62	15.2	75.5	638	4.2	−	−	232.0	0.61	
29	458	12.8	97.2	53	12.7	76.2	−	−	−	−	210.0	0.66	
30	526	14.5	97.2	57	13.5	76.3	−	−	−	−	231.0	0.64	
合計	19,481	494.7	−	2,014	477.3	−	25,752	−	0	−	8,726.5	−	
最大	875	21.9	98.3	91	21.8	77.5	2,074	12.9	−	−	420.0	1.12	
最小	412	11.3	96.8	49	11.1	74.6	305	1.7	−	−	186.5	0.51	
平均	649	16.5	97.5	67	15.9	76.3	1,226	5.2	−	−	290.9	0.71	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2022年 9月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	617	16.5	97.3	71	16.2	77.2	1,508	9.2	−	−	305.0	0.74	
2	553	16.7	97.0	68	16.4	75.9	1,392	8.3	−	−	278.5	0.67	
3	481	15.0	96.9	60	15.0	75.1	1,117	7.4	−	−	233.0	0.62	
4	467	14.0	97.0	56	14.0	75.1	522	3.7	−	−	209.5	0.60	
5	513	15.8	96.9	62	15.7	74.6	−	−	−	−	238.0	0.60	
6	560	16.2	97.1	65	16.0	75.5	218	1.3	−	−	240.0	0.59	
7	496	12.7	97.4	53	12.6	76.4	−	−	−	−	202.0	0.64	
8	580	13.8	97.6	55	12.9	76.7	1,320	9.6	−	−	236.0	0.69	
9	408	11.3	97.2	46	11.2	75.3	783	6.9	−	−	174.0	0.62	
10	330	8.6	97.4	35	8.5	75.9	−	−	−	−	141.5	0.66	
11	454	11.4	97.5	40	9.4	76.5	−	−	−	−	195.5	0.69	
12	732	12.6	98.3	55	12.4	77.4	1,044	8.3	−	−	306.5	0.97	
13	660	12.5	98.1	52	12.3	76.5	1,465	11.7	−	−	289.0	0.93	
14	515	9.6	98.1	41	9.4	77.1	1,015	10.6	−	−	230.5	0.96	
15	448	10.9	97.6	38	8.9	76.8	1,001	9.2	−	−	187.0	0.69	
16	432	8.9	97.9	39	8.7	77.5	1,015	11.4	−	−	206.0	0.93	
17	564	10.8	98.1	47	10.7	77.3	1,334	12.3	−	−	265.0	0.98	
18	581	13.9	97.6	56	13.4	75.9	479	3.4	−	−	270.0	0.78	
19	477	11.7	97.6	51	11.5	77.3	−	−	−	−	204.0	0.70	
20	449	13.8	96.9	51	12.6	75.2	−	−	−	−	185.5	0.54	
21	520	16.6	96.8	66	15.5	76.6	406	2.4	−	−	248.5	0.60	
22	387	11.3	97.1	49	11.2	76.9	870	7.7	−	−	197.5	0.70	
23	533	13.6	97.4	57	13.5	76.5	1,160	8.5	−	−	261.0	0.77	
24	556	15.6	97.2	64	15.6	75.7	1,059	6.8	−	−	273.5	0.70	
25	574	15.9	97.2	67	15.7	76.6	1,044	6.6	−	−	269.5	0.68	
26	573	14.1	97.5	59	13.5	77.0	1,001	7.1	−	−	266.5	0.75	
27	518	11.6	97.8	48	10.8	77.3	943	8.1	−	−	245.0	0.84	
28	521	15.3	97.1	62	15.1	75.5	493	3.2	−	−	244.0	0.64	
29	463	12.9	97.2	54	12.8	76.2	−	−	−	−	204.0	0.63	
30	599	16.6	97.2	65	15.4	76.3	−	−	−	−	260.0	0.63	
合計	15,561	400.1	−	1,632	386.9	−	21,185	−	−	−	7,066.0	−	
最大	732	16.7	98.3	71	16.4	77.5	1,508	12.3	−	−	306.5	0.98	
最小	330	8.6	96.8	35	8.5	74.6	218	1.3	−	−	141.5	0.54	
平均	519	13.3	97.4	54	12.9	76.3	963	5.3	−	−	235.5	0.71	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2022年 9月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	−	−	−	
2	3.00	−	−	
3	−	−	−	
4	−	−	−	
5	3.06	−	1.73	
6	−	−	−	
7	−	3.09	−	
8	−	−	1.97	
9	5.81	−	−	
10	−	−	−	
11	−	−	−	
12	−	−	−	
13	3.09	3.13	−	
14	3.06	−	−	
15	3.07	−	−	
16	2.71	2.71	1.95	
17	−	−	−	
18	−	−	−	
19	−	−	−	
20	−	−	−	
21	3.10	−	−	
22	3.04	−	−	
23	−	−	−	
24	−	−	−	
25	−	−	−	
26	3.13	3.05	2.39	
27	3.11	−	−	
28	2.94	−	−	
29	−	−	−	
30	3.08	3.08	−	
	−	−	−	
合計	42.20	15.06	8.04	
最大	5.81	3.13	2.39	
最小	2.71	2.71	1.73	
平均	3.25	3.01	2.01	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2022年 9月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	124.98	24:00	0:00	5.6	21.54	32.3	22	32.3	−	831.0	0	831	1,817.4	
2	129.34	24:00	0:00	6.7	21.54	30.6	22	30.6	−	506	0	506	1,807.2	
3	129.08	24:00	0:00	7.8	−	−	−	−	−	190	0	190	1,836.4	
4	132.36	24:00	0:00	7.8	−	−	−	−	−	541	0	541	1,667.5	
5	130.46	24:00	0:00	8.1	11.36	27.7	11	27.7	4.0	207	0	207	1,628.1	
6	130.62	24:00	0:00	8.0	−	−	−	−	−	448	0	448	1,571.0	
7	131.20	24:00	0:00	6.9	22.22	34.5	22	34.5	−	551	0	551	1,503.7	
8	130.06	24:00	0:00	6.5	−	−	−	−	−	777	0	777	1,593.9	
9	126.98	24:00	0:00	6.4	22.24	35.9	22	35.9	−	422	0	422	1,779.3	
10	127.52	24:00	0:00	7.4	−	−	−	−	−	450	0	450	1,722.1	
11	117.44	22:50	0:29	6.6	−	−	−	−	−	541	0	541	1,477.0	
12	110.82	24:00	0:00	5.0	11.00	32.8	11	32.8	4.0	936	0	936	1,545.6	
13	106.34	24:00	0:00	5.9	21.81	31.6	22	31.6	−	1,001	0	1,001	1,553.2	
14	105.52	24:00	0:00	4.6	21.31	34.3	21	34.3	−	1,264	0	1,264	1,548.1	
15	105.30	24:00	0:00	4.5	−	−	−	−	−	646	0	646	1,554.5	
16	109.64	24:00	0:00	5.9	21.88	33.3	22	33.3	−	1,286	0	1,286	1,637.0	
17	113.18	24:00	0:00	4.9	−	−	−	−	−	1,903	0	1,903	1,625.6	
18	111.38	24:00	0:00	4.7	−	−	−	−	−	265	0	265	1,750.1	
19	117.82	24:00	0:00	4.8	−	−	−	−	−	178	0	178	1,639.6	
20	120.14	24:00	0:00	5.1	−	−	−	−	−	26	0	26	1,775.5	
21	119.16	24:00	0:00	5.6	21.03	33.1	21	33.1	4.0	455	0	455	1,642.1	
22	124.28	24:00	0:00	6.0	21.26	33.5	21	33.5	−	919	0	919	1,654.8	
23	129.38	24:00	0:00	6.0	−	−	−	−	−	539	0	539	1,703.1	
24	129.68	24:00	0:00	5.6	−	−	−	−	−	0	0	0	1,765.3	
25	130.26	24:00	0:00	5.7	−	−	−	−	−	106	0	106	1,625.6	
26	129.68	24:00	0:00	5.4	11.60	30.2	12	30.2	−	756	0	756	1,555.8	
27	117.20	24:00	0:00	4.5	−	−	−	−	−	688	0	688	1,583.7	
28	121.68	24:00	0:00	5.6	22.42	34.1	22	34.1	−	171	0	171	1,701.8	
29	116.78	23:40	0:05	5.5	22.20	35.2	22	35.2	−	348	0	348	1,576.1	
30	121.28	24:00	0:00	5.3	−	−	−	−	4.0	123	0	123	1,665.0	
合計	3,649.6	718:30	0:34	178.4	273.41	−	273	−	16.0	17,074	0	17,074	49,506.1	
最大	132.4	24:00	0:29	8.1	22.42	35.9	22	35.9	4.0	1,903	−	1,903	1,836.4	
最小	105.3	22:50	0:00	4.5	11.00	27.7	11	27.7	4.0	0	−	0	1,477.0	
平均	121.65	23:57	−	5.9	19.53	33.1	20	33.1	4.0	589	−	589	1,650.2	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2022年 9月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.00	0:00	0:00	0.0	0.00	−	0	−	0.0	0	0	0	0.0	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2022年 9月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	124,140	−	−	−	−	−	844	76	2	78	16	
2	118,130	−	−	−	−	−	836	56	0	56	15	
3	107,340	−	−	−	−	−	476	60	1	61	2	
4	106,370	−	−	−	−	−	421	40	0	40	3	
5	103,190	−	−	−	180	−	21	46	2	48	6	
6	108,590	−	−	−	−	−	−	51	0	51	5	
7	107,530	−	−	−	−	−	51	42	1	43	15	
8	113,600	−	−	−	−	−	1,540	58	1	59	13	
9	119,280	−	−	−	−	−	692	80	0	80	15	
10	102,880	−	−	−	−	−	−	33	1	34	4	
11	104,100	−	−	−	−	−	−	53	0	53	4	
12	107,380	−	−	−	−	−	−	47	1	48	11	
13	104,420	−	−	−	−	−	−	60	0	60	7	
14	105,250	−	−	−	−	−	36	69	1	70	16	
15	103,860	−	−	−	−	−	−	69	0	69	13	
16	106,200	−	−	−	18	−	−	57	1	58	13	
17	104,370	−	−	−	−	−	−	69	1	70	3	
18	102,700	−	−	−	−	−	−	54	0	54	1	
19	107,530	−	−	−	−	−	392	55	1	56	1	
20	111,180	−	−	−	−	−	939	59	0	59	7	
21	101,390	−	−	−	−	−	−	41	1	42	16	
22	103,120	−	−	−	18	−	−	44	0	44	15	
23	109,550	−	−	−	−	−	−	28	0	28	2	
24	98,300	−	−	−	−	−	−	32	1	33	3	
25	99,460	−	−	−	−	−	−	38	1	39	3	
26	103,550	−	−	−	−	−	−	41	0	41	6	
27	110,280	−	−	−	−	−	766	51	1	52	5	
28	98,220	−	−	−	−	−	−	34	0	34	17	
29	103,090	−	−	−	−	−	−	49	1	50	17	
30	101,870	−	−	−	−	−	−	38	1	39	16	
合計	3,196,870	−	−	−	216	−	7,014	1,530	19	1,549	270	
最大	124,140	−	−	−	180	−	1,540	80	2	80	17	
最小	98,220	−	−	−	18	−	21	28	0	28	1	
平均	106,562	−	−	−	72	−	585	51	1	52	9	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2022年 9月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	53,675	17,260	32.2	229,815	428	1,520	−	5,700	−	4.4	3.3	126	-----	1,486	760	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	55,185	17,360	31.5	200,160	363	1,350	74.4	5,500	−	4.3	3.1	109	-----	1,654	730	
3	54,675	17,170	31.4	214,560	392	1,210	−	5,700	−	4.4	−	134	-----	1,081	640	
4	54,566	17,120	31.4	203,040	372	1,180	−	5,400	−	4.4	−	119	-----	1,309	640	
5	55,237	16,850	30.5	233,928	423	1,170	−	5,500	−	4.3	3.0	114	-----	903	630	A系生物反応槽容量
6	56,886	17,260	30.3	232,740	409	1,240	−	5,500	−	4.2	3.4	111	-----	901	600	1池1244m³
7	55,784	16,900	30.3	289,440	519	1,270	−	5,900	0.30	4.3	3.6	106	-----	909	600	
8	53,965	16,550	30.7	282,497	523	1,330	−	6,400	−	4.4	3.2	104	-----	1,064	600	
9	55,734	17,370	31.2	212,868	382	1,270	76.9	5,900	−	4.3	3.2	101	-----	1,673	590	
10	56,415	17,190	30.5	211,680	375	1,190	−	4,100	−	4.2	−	103	-----	896	560	
11	55,645	16,900	30.4	223,440	402	1,220	−	4,300	−	4.3	−	109	-----	845	560	
12	54,722	16,920	30.9	284,451	520	1,280	−	4,200	−	4.4	4.6	95	-----	782	560	
13	55,774	17,400	31.2	293,760	527	1,330	−	4,800	−	4.3	4.3	98	-----	784	560	
14	55,206	17,250	31.2	294,451	533	1,410	−	5,700	0.27	4.3	4.0	91	-----	773	570	
15	53,184	16,380	30.8	234,849	442	1,470	−	5,900	−	4.5	3.8	99	-----	773	600	
16	56,146	17,370	30.9	299,520	533	1,550	77.9	6,100	−	4.3	3.7	86	-----	779	620	
17	54,574	16,950	31.1	287,550	527	1,630	−	5,300	−	4.4	−	93	-----	767	680	
18	49,275	14,910	30.3	275,407	559	1,630	−	5,600	−	4.8	−	81	-----	771	680	
19	50,583	15,300	30.2	292,320	578	1,620	−	5,600	−	4.7	−	81	-----	957	680	
20	56,266	17,350	30.8	292,320	520	1,460	−	5,400	−	4.2	3.6	90	-----	1,059	680	
21	54,284	15,790	29.1	269,850	497	1,340	−	5,200	0.25	4.4	3.4	90	-----	774	670	
22	53,554	16,440	30.7	275,010	514	1,380	74.8	5,300	−	4.5	3.4	90	-----	775	640	
23	55,124	16,820	30.5	231,979	421	1,410	−	4,800	−	4.3	−	99	-----	1,198	640	
24	54,665	16,930	31.0	231,114	423	1,380	−	3,900	−	4.4	−	88	-----	783	640	
25	52,574	15,910	30.3	244,291	465	1,440	−	4,300	−	4.5	−	77	-----	781	600	
26	53,054	16,250	30.6	286,824	541	1,500	−	4,400	−	4.5	4.8	88	-----	775	610	
27	52,406	16,550	31.6	263,571	503	1,480	−	4,400	−	4.6	4.6	88	-----	1,092	640	
28	55,785	17,120	30.7	241,920	434	1,360	−	4,300	0.19	4.3	4.6	96	-----	794	635	
29	53,956	16,580	30.7	282,470	524	1,400	−	4,100	−	4.4	5.1	86	-----	777	600	
30	52,414	16,200	30.9	288,061	550	1,470	75.6	4,500	−	4.6	4.7	90	-----	776	610	
合計	1,631,313	502,350	−	7,703,886	−	−	−	−	−	−	−	−	0	28,691	18,825	
最大	56,886	17,400	32.2	299,520	578	1,630	77.9	6,400	0.30	4.8	5.1	134	−	1,673	760	
最小	49,275	14,910	29.1	200,160	363	1,170	74.4	3,900	0.19	4.2	3.0	77	−	767	560	
平均	54,377	16,745	30.8	256,796	472	1,380	75.9	5,100	0.25	4.4	3.9	98	−	956	628	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2022年 9月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2022年 9月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	62,639	20,030	32.0	256,920	410	1,530	-	5,500	-	6.0	7.4	150	----	1,368	560	B系生物反応槽容量
2	65,683	22,090	33.6	241,980	368	1,480	77.4	5,100	-	5.7	7.7	160	----	1,560	560	1池3883m^3
3	64,731	17,610	27.2	243,300	376	1,340	-	5,600	-	5.8	-	160	----	1,262	570	
4	67,557	18,860	27.9	242,340	359	1,300	-	5,400	-	5.5	-	170	----	1,252	560	
5	66,133	19,620	29.7	268,980	407	1,290	-	5,200	-	5.6	6.3	170	----	1,156	560	
6	65,537	19,500	29.8	304,800	465	1,350	-	5,300	-	5.7	6.6	150	----	1,110	560	
7	63,293	18,560	29.3	299,040	472	1,360	-	5,700	0.19	5.9	6.2	160	----	1,110	560	
8	58,849	18,210	30.9	288,840	491	1,370	-	5,600	-	6.3	6.4	170	----	1,151	560	
9	70,162	23,570	33.6	238,500	340	1,310	78.4	5,100	-	5.3	7.0	150	----	1,345	500	
10	70,387	21,160	30.1	254,700	362	1,300	-	5,300	-	5.3	-	180	----	1,110	520	
11	66,103	19,240	29.1	281,580	426	1,330	-	5,600	-	5.6	-	160	----	1,115	520	
12	61,703	18,400	29.8	281,820	457	1,350	-	5,600	-	6.0	6.5	180	----	1,130	520	
13	60,073	17,830	29.7	282,720	471	1,370	-	5,300	-	6.2	7.0	170	----	1,145	520	
14	58,629	17,340	29.6	286,740	489	1,350	-	5,100	0.18	6.4	7.6	160	----	1,110	520	
15	54,109	16,060	29.7	274,380	507	1,360	-	5,100	-	6.9	7.5	150	----	1,115	520	
16	57,239	17,050	29.8	283,980	496	1,330	79.1	5,000	-	6.5	7.6	170	----	1,130	500	
17	54,735	16,110	29.4	264,720	484	1,310	-	5,200	-	6.8	-	150	----	1,100	440	
18	50,294	14,780	29.4	278,760	554	1,330	-	5,400	-	7.4	-	140	----	1,130	440	
19	51,345	15,190	29.6	265,200	517	1,330	-	5,200	-	7.3	-	150	----	1,161	385	
20	67,540	21,210	31.4	221,280	328	1,280	-	5,000	-	5.5	8.4	200	----	1,388	420	
21	56,176	16,960	30.2	246,480	439	1,360	-	5,400	0.16	6.6	9.1	160	----	1,115	390	
22	58,490	17,540	30.0	256,800	439	1,400	76.5	5,500	-	6.4	8.9	150	----	1,125	360	
23	63,019	20,020	31.8	228,480	363	1,410	-	5,300	-	5.9	-	150	----	1,215	360	
24	58,380	16,860	28.9	259,020	444	1,390	-	5,300	-	6.4	-	210	----	1,171	360	
25	50,374	14,590	29.0	258,000	512	1,450	-	5,500	-	7.4	-	180	----	1,115	360	
26	54,256	15,870	29.3	275,940	509	1,460	-	5,500	-	6.9	10.1	160	----	1,115	360	
27	60,698	16,850	27.8	262,440	432	1,480	-	5,600	-	6.1	9.9	160	----	1,206	360	
28	59,098	16,980	28.7	240,480	407	1,510	-	5,700	0.11	6.3	10.8	150	----	1,196	370	
29	52,716	15,560	29.5	267,360	507	1,560	-	5,600	-	7.1	9.0	130	----	1,100	450	
30	50,601	14,900	29.4	262,860	519	1,540	77.0	5,800	-	7.4	8.0	150	----	1,115	480	
合計	1,800,549	538,550	-	7,918,440	-	-	-	-	-	-	-	-	0	35,421	14,145	
最大	70,387	23,570	33.6	304,800	554	1,560	79.1	5,800	0.19	7.4	10.8	210	-	1,560	570	
最小	50,294	14,590	27.2	221,280	328	1,280	76.5	5,000	0.11	5.3	6.2	130	-	1,100	360	
平均	60,018	17,952	29.9	263,948	440	1,380	77.7	5,400	0.16	6.3	7.9	160	-	1,181	472	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2022年 9月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	62,638	26,330	42.0	246,600	394	1,500	-	5,000	-	6.0	6.6	240	----	1,332	680	C系生物反応槽容量
2	65,682	27,050	41.2	217,140	331	1,370	77.9	4,900	-	5.7	6.3	240	----	1,390	660	1池3883m^3
3	64,731	21,450	33.1	213,180	329	1,320	-	6,100	-	5.8	-	170	76	1,228	600	
4	67,557	22,980	34.0	213,420	316	1,270	-	6,000	-	5.5	-	260	261	1,218	600	
5	66,133	22,740	34.4	242,460	367	1,300	-	5,800	-	5.6	5.3	240	65	1,124	610	
6	65,536	23,920	36.5	292,260	446	1,430	-	5,700	-	5.7	5.8	170	----	1,080	640	
7	63,292	22,360	35.3	293,340	463	1,420	-	5,800	0.19	5.9	5.7	210	----	1,080	640	
8	58,849	21,880	37.2	299,520	509	1,510	-	5,900	-	6.3	5.9	150	----	1,119	640	
9	70,161	28,670	40.9	229,920	328	1,350	78.3	4,800	-	5.3	6.1	160	----	1,315	640	
10	70,387	26,140	37.1	251,880	358	1,340	-	5,500	-	5.3	-	240	----	1,080	640	
11	66,103	23,930	36.2	285,180	431	1,430	-	6,000	-	5.6	-	220	----	1,085	650	
12	61,702	23,170	37.6	296,400	480	1,480	-	6,100	-	6.0	5.5	260	----	1,100	640	
13	60,072	22,520	37.5	299,280	498	1,520	-	6,200	-	6.2	5.5	250	----	1,115	640	
14	58,628	21,860	37.3	299,100	510	1,560	-	6,500	0.16	6.4	5.5	270	----	1,080	660	
15	54,108	21,230	39.2	296,700	548	1,620	-	6,500	-	6.9	5.1	240	----	1,085	740	
16	57,238	21,620	37.8	332,820	581	1,590	77.8	6,500	-	6.5	4.8	240	----	1,100	760	
17	54,735	20,340	37.2	317,040	579	1,570	-	6,400	-	6.8	-	200	----	1,070	765	
18	50,293	18,630	37.0	328,440	653	1,590	-	6,400	-	7.4	-	170	----	1,100	760	
19	51,345	19,150	37.3	321,000	625	1,590	-	6,200	-	7.3	-	180	----	1,129	760	
20	67,539	26,370	39.0	274,740	407	1,420	-	5,500	-	5.5	5.1	210	----	1,222	740	
21	56,175	21,190	37.7	305,700	544	1,580	-	6,100	0.14	6.6	5.2	180	----	1,085	730	
22	58,489	22,210	38.0	335,520	574	1,610	76.0	6,000	-	6.4	4.9	160	----	1,095	770	
23	63,018	23,930	38.0	273,120	433	1,580	-	5,800	-	5.9	-	150	----	1,185	800	
24	58,380	21,140	36.2	305,580	523	1,560	-	5,800	-	6.4	-	210	----	1,139	800	
25	50,374	18,520	36.8	329,340	654	1,640	-	6,000	-	7.4	-	200	----	1,085	840	
26	54,255	20,070	37.0	337,980	623	1,590	-	5,700	-	6.9	4.8	170	----	1,085	850	
27	60,697	20,340	33.5	333,060	549	1,560	-	5,600	-	6.1	4.6	140	----	1,174	880	
28	59,097	20,930	35.4	310,200	525	1,420	-	5,000	0.12	6.3	5.0	160	----	1,164	870	
29	52,715	19,790	37.5	346,560	657	1,510	-	4,800	-	7.1	5.9	150	----	1,070	800	
30	50,601	18,940	37.4	337,500	667	1,500	77.7	5,000	-	7.4	5.5	140	----	1,085	800	
合計	1,800,530	669,400	-	8,764,980	-	-	-	-	-	-	-	-	402	34,219	21,605	
最大	70,387	28,670	42.0	346,560	667	1,640	78.3	6,500	0.19	7.4	6.6	270	261	1,390	880	
最小	50,293	18,520	33.1	213,180	316	1,270	76.0	4,800	0.12	5.3	4.6	140	65	1,070	600	
平均	60,018	22,313	37.2	292,166	487	1,490	77.5	5,800	0.15	6.3	5.5	200	134	1,141	720	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2022年 9月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	34,620	10,440	30.2	143,712	415	1,600	-	5,400	-	7.1	5.5	90	----	935	480	D系生物反応槽容量
2	34,740	10,430	30.0	125,345	361	1,520	75.0	5,200	-	7.1	5.8	95	----	1,149	450	1池3424m^3
3	29,860	9,940	33.3	125,550	420	1,440	-	4,800	-	8.3	-	92	----	1,075	361	嫌気槽864m3
4	31,080	10,160	32.7	125,205	403	1,380	-	4,600	-	7.9	-	98	----	1,000	360	好気槽2560m3
5	31,040	9,950	32.1	124,482	401	1,320	-	4,500	-	7.9	7.3	97	----	1,010	360	
6	29,980	9,950	33.2	131,082	437	1,350	-	4,500	-	8.2	7.5	96	----	924	360	
7	28,770	9,860	34.3	138,041	480	1,440	-	4,600	0.17	8.6	7.8	100	----	911	360	
8	29,670	10,070	33.9	137,565	464	1,470	-	4,600	-	8.3	8.0	86	----	921	360	
9	35,320	10,620	30.1	126,035	357	1,430	74.0	5,200	-	7.0	7.1	92	----	1,103	350	
10	33,010	10,240	31.0	123,902	375	1,030	-	5,000	-	7.5	-	100	----	1,024	320	
11	32,310	10,250	31.7	124,761	386	1,330	-	4,800	-	7.6	-	86	----	833	320	
12	32,190	10,160	31.6	137,204	426	1,330	-	4,700	-	7.7	7.9	97	----	893	320	
13	30,790	9,950	32.3	136,354	443	1,370	-	4,900	-	8.0	7.9	95	----	1,009	320	
14	27,540	9,840	35.7	133,721	486	1,440	-	4,800	0.17	9.0	8.4	94	----	940	320	
15	25,660	9,760	38.0	131,944	514	1,470	-	4,600	-	9.6	8.4	93	----	918	340	
16	27,510	9,750	35.4	127,048	462	1,450	74.1	4,600	-	9.0	7.9	89	----	916	360	
17	26,140	9,940	38.0	128,085	490	1,440	-	4,400	-	9.4	-	89	----	975	360	
18	26,310	10,020	38.1	131,455	500	1,470	-	4,500	-	9.4	-	93	----	1,053	360	
19	28,510	10,040	35.2	126,628	444	1,480	-	4,700	-	8.6	-	91	----	960	360	
20	33,760	10,300	30.5	121,728	361	1,460	-	5,400	-	7.3	6.8	97	----	1,076	360	
21	28,300	9,920	35.1	121,581	430	1,440	-	4,900	0.15	8.7	7.3	94	----	936	360	
22	26,890	9,920	36.9	122,195	454	1,420	73.1	4,700	-	9.2	7.3	91	----	954	370	
23	31,120	10,090	32.4	123,910	398	1,380	-	4,700	-	7.9	-	99	----	1,013	400	
24	26,330	9,880	37.5	117,087	445	1,410	-	4,100	-	9.4	-	96	----	976	400	
25	28,760	9,920	34.5	124,581	433	1,350	-	4,200	-	8.6	-	89	----	945	400	
26	27,590	9,860	35.7	134,232	487	1,360	-	4,100	-	8.9	7.5	89	----	940	400	
27	29,390	10,010	34.1	136,998	466	1,380	-	4,400	-	8.4	7.0	94	----	987	400	
28	25,740	9,760	37.9	123,773	481	1,430	-	4,000	0.14	9.6	8.0	91	----	895	400	
29	25,590	9,820	38.4	128,586	502	1,350	-	3,800	-	9.6	8.9	93	----	882	360	
30	25,700	9,820	38.2	134,991	525	1,340	73.3	4,000	-	9.6	13.7	98	----	893	220	
合計	884,220	300,670	-	3,867,781	-	-	-	-	-	-	-	-	0	29,046	10,891	
最大	35,320	10,620	38.4	143,712	525	1,600	75.0	5,400	0.17	9.6	13.7	100	-	1,149	480	
最小	25,590	9,750	30.0	117,087	357	1,030	73.1	3,800	0.14	7.0	5.5	86	-	833	220	
平均	29,474	10,022	34.0	128,926	437	1,400	73.9	4,600	0.16	8.4	7.8	93	-	968	363	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2022年 9月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	35,800	10,690	29.9	152,395	426	1,660	-	6,200	-	6.9	5.5	110	----	955	440	E系生物反応槽容量
2	35,460	10,580	29.8	131,000	369	1,570	74.2	6,100	-	7.0	5.5	110	----	1,163	420	1池3424m^3
3	30,950	9,990	32.3	130,497	422	1,450	-	5,800	-	8.0	-	120	----	1,059	361	嫌気槽864m3
4	31,580	10,300	32.6	129,797	411	1,430	-	5,300	-	7.8	-	110	----	1,062	360	好気槽2560m3
5	31,850	10,000	31.4	128,749	404	1,370	-	5,400	-	7.7	6.3	120	----	935	360	
6	30,140	9,900	32.8	135,967	451	1,390	-	5,300	-	8.2	6.5	120	----	854	360	
7	29,270	9,730	33.2	145,274	496	1,440	-	5,600	0.18	8.4	6.4	110	----	932	360	
8	29,820	9,910	33.2	148,915	499	1,460	-	5,600	-	8.3	6.5	120	----	987	360	
9	35,410	10,570	29.9	138,111	390	1,410	72.7	6,100	-	7.0	6.1	120	----	1,118	340	
10	32,150	10,110	31.4	134,614	419	1,420	-	5,700	-	7.7	-	120	----	977	280	
11	31,120	10,090	32.4	136,196	438	1,410	-	5,500	-	7.9	-	110	----	878	280	
12	31,070	10,040	32.3	155,855	502	1,400	-	5,500	-	7.9	9.2	130	----	923	250	
13	29,700	9,860	33.2	155,667	524	1,470	-	6,000	-	8.3	13.8	120	----	915	160	
14	31,580	10,150	32.1	160,200	507	1,420	-	6,000	0.20	8.1	13.7	110	----	898	160	
15	33,310	10,140	30.4	162,629	488	1,330	-	6,000	-	9.9	12.1	120	----	935	220	
16	35,890	10,730	29.9	156,163	435	1,400	73.4	6,300	-	9.2	8.6	110	----	949	310	
17	33,940	10,390	30.6	157,705	465	1,630	-	6,100	-	9.7	-	93	----	975	400	
18	34,220	10,490	30.7	161,810	473	1,670	-	6,100	-	9.6	-	94	----	973	400	
19	37,710	11,280	29.9	154,478	410	1,690	-	6,200	-	8.7	-	100	----	996	400	
20	44,530	13,250	29.8	148,049	332	1,630	-	6,200	-	7.4	6.6	95	----	1,125	480	
21	37,220	11,130	29.9	149,017	400	1,540	-	6,200	0.14	8.8	5.2	100	----	983	570	
22	35,200	10,680	30.3	150,894	429	1,450	72.2	5,900	-	9.3	4.9	100	----	1,003	600	
23	41,840	12,430	29.7	151,310	362	1,430	-	5,400	-	7.9	-	97	----	1,040	600	
24	34,490	10,470	30.4	141,795	411	1,450	-	4,700	-	9.5	-	90	----	1,008	600	
25	37,720	11,230	29.8	156,997	416	1,370	-	4,700	-	8.7	-	96	----	968	565	
26	36,150	10,910	30.2	162,948	451	1,380	-	4,700	-	9.1	6.3	91	----	880	560	
27	38,620	11,530	29.9	159,974	414	1,370	-	4,600	-	8.5	6.4	98	----	937	560	
28	34,860	10,590	30.4	139,723	401	1,390	-	4,600	0.15	9.4	6.6	92	----	998	550	
29	34,540	10,350	30.0	147,545	427	1,310	-	4,600	-	9.5	7.4	94	----	947	460	
30	34,430	10,480	30.4	155,160	451	1,320	73.6	4,700	-	9.5	8.6	100	----	977	390	
合計	1,030,570	318,000	-	4,439,434	-	-	-	-	-	-	-	-	0	29,350	12,156	
最大	44,530	13,250	33.2	162,948	524	1,690	74.2	6,300	0.20	9.9	13.8	130	-	1,163	600	
最小	29,270	9,730	29.7	128,749	332	1,310	72.2	4,600	0.14	6.9	4.9	90	-	854	160	
平均	34,352	10,600	30.9	147,981	431	1,460	73.2	5,600	0.16	8.5	7.6	110	-	978	405	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2022年 9月度　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ固形物量)	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ量)	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	t	m³	t	t	
1	994	0.76	7.52	752	−	−	245	0.96	2.35	235	−	−	
2	901	0.67	6.07	607	−	−	151	0.97	1.46	146	−	−	
3	881	0.65	5.69	569	−	−	180	0.95	1.71	171	−	−	
4	935	0.70	6.59	659	−	−	234	1.01	2.36	236	−	−	
5	796	0.68	5.40	540	−	−	196	0.99	1.94	194	−	−	
6	917	0.66	6.07	607	−	−	217	1.00	2.17	217	−	−	
7	909	0.66	6.03	603	−	−	206	0.98	2.02	202	−	−	
8	942	0.57	5.37	537	−	−	142	0.95	1.35	135	−	−	
9	756	0.77	5.84	584	−	−	206	0.99	2.04	204	−	−	
10	851	0.47	3.97	397	−	−	149	0.96	1.43	143	−	−	
11	983	0.65	6.35	635	−	−	284	0.99	2.81	281	−	−	
12	955	0.86	8.25	825	−	−	153	0.99	1.51	151	−	−	
13	898	0.50	4.50	450	−	−	199	0.94	1.87	187	−	−	
14	1,022	0.42	4.33	433	−	−	225	0.91	2.05	205	−	−	
15	982	0.86	8.40	840	−	−	183	0.96	1.76	176	−	−	
16	940	0.80	7.48	748	−	−	238	0.94	2.24	224	−	−	
17	944	0.78	7.41	741	−	−	243	0.97	2.36	236	−	−	
18	922	0.84	7.78	778	−	−	221	0.91	2.01	201	−	−	
19	902	0.75	6.75	675	−	−	210	0.95	2.00	200	−	−	
20	890	0.75	6.70	670	−	−	191	0.97	1.85	185	−	−	
21	942	0.84	7.89	789	−	−	242	0.98	2.37	237	−	−	
22	897	0.67	6.02	602	−	−	198	0.94	1.86	186	−	−	
23	1,004	0.71	7.11	711	−	−	347	0.92	3.19	319	−	−	
24	927	0.89	8.27	827	−	−	227	1.03	2.34	234	−	−	
25	882	0.56	4.96	496	−	−	182	0.91	1.66	166	−	−	
26	890	0.60	5.30	530	−	−	189	0.97	1.83	183	−	−	
27	933	0.83	7.79	779	−	−	233	0.98	2.28	228	−	−	
28	1,009	0.68	6.86	686	−	−	309	0.95	2.94	294	−	−	
29	911	0.72	6.53	653	−	−	210	0.94	1.97	197	−	−	
30	862	0.94	8.12	812	−	−	163	0.96	1.56	156	−	−	
合計	27,577	−	195.35	19535	0.00	0.00	6,373	−	61.29	6129	−	−	
最大	1,022	0.94	8.40	840	−	−	347	1.03	3.19	319	−	−	
最小	756	0.42	3.97	397	−	−	142	0.91	1.35	135	−	−	
平均	919	0.71	6.51	651	−	−	212	0.96	2.04	204	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2022年 9月度　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備 考	日
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ	脱水ケーキ	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ	脱水ケーキ	汚泥量	濃度	固形物量		
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量	(受入れ量)	(受入れ固形物量)		濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量	(受入れ量)	(受入れ固形物量)					
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t		
1	−	−	−	−	−	−	749	−	0.69	−	5.2	5.2	517	−	−	−	−	−		1
2	−	−	−	−	−	−	750	−	0.61	−	4.6	4.6	461	−	−	−	−	−		2
3	−	−	−	−	−	−	701	−	0.57	−	4.0	4.0	398	−	−	−	−	−		3
4	−	−	−	−	−	−	701	−	0.60	−	4.2	4.2	423	−	−	−	−	−		4
5	−	−	−	−	−	−	600	−	0.58	−	3.5	3.5	346	−	−	−	−	−		5
6	−	−	−	−	−	−	700	−	0.56	−	3.9	3.9	390	−	−	−	−	−		6
7	−	−	−	−	−	−	703	−	0.57	−	4.0	4.0	401	−	−	−	−	−		7
8	−	−	−	−	−	−	800	−	0.50	−	4.0	4.0	402	−	−	−	−	−		8
9	−	−	−	−	−	−	550	−	0.69	−	3.8	3.8	380	−	−	−	−	−		9
10	−	−	−	−	−	−	702	−	0.36	−	2.5	2.5	254	−	−	−	−	−		10
11	−	−	−	−	−	−	699	−	0.51	−	3.5	3.5	354	−	−	−	−	−		11
12	−	−	−	−	−	−	802	−	0.84	−	6.7	6.7	674	−	−	−	−	−		12
13	−	−	−	−	−	−	699	−	0.38	−	2.6	2.6	263	−	−	−	−	−		13
14	−	−	−	−	−	−	797	−	0.29	−	2.3	2.3	228	−	−	−	−	−		14
15	−	−	−	−	−	−	799	−	0.83	−	6.6	6.6	664	−	−	−	−	−		15
16	−	−	−	−	−	−	702	−	0.75	−	5.2	5.2	524	−	−	−	−	−		16
17	−	−	−	−	−	−	701	−	0.72	−	5.1	5.1	505	−	−	−	−	−		17
18	−	−	−	−	−	−	701	−	0.82	−	5.8	5.8	577	−	−	−	−	−		18
19	−	−	−	−	−	−	692	−	0.69	−	4.8	4.8	475	−	−	−	−	−		19
20	−	−	−	−	−	−	699	−	0.69	−	4.9	4.9	485	−	−	−	−	−		20
21	−	−	−	−	−	−	700	−	0.79	−	5.5	5.5	552	−	−	−	−	−		21
22	−	−	−	−	−	−	699	−	0.60	−	4.2	4.2	416	−	−	−	−	−		22
23	−	−	−	−	−	−	657	−	0.60	−	3.9	3.9	392	−	−	−	−	−		23
24	−	−	−	−	−	−	700	−	0.85	−	5.9	5.9	593	−	−	−	−	−		24
25	−	−	−	−	−	−	700	−	0.47	−	3.3	3.3	330	−	−	−	−	−		25
26	−	−	−	−	−	−	701	−	0.50	−	3.5	3.5	347	−	−	−	−	−		26
27	−	−	−	−	−	−	700	−	0.79	−	5.5	5.5	551	−	−	−	−	−		27
28	−	−	−	−	−	−	700	−	0.56	−	3.9	3.9	392	−	−	−	−	−		28
29	−	−	−	−	−	−	701	−	0.65	−	4.6	4.6	456	−	−	−	−	−		29
30	−	−	−	−	−	−	699	−	0.94	−	6.6	6.6	656	−	−	−	−	−		30
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	21204	−	−	−	134.1	134.1	13406	−	−	−		−		合計
最大	−	−	−	−	−	−	802	−	0.94	−	6.7	6.7	674	−	−	−	−	−		最大
最小	−	−	−	−	−	−	550	−	0.29	−	2.3	2.3	228	−	−	−	−	−		最小
平均	−	−	−	−	−	−	707	−	0.63	−	4.5	4.5	447	−	−		−			平均

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2022年 9月度　No.5-3

スクリュープレス脱水機													備考
濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄	
汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2022年 9月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.00	0.00	0:00	0.0	0.00	−	0	−	0.0	0	0	0	0.0	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2022年 9月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	994	−			994	145.0	−			145.0	6.5	−			6.5
2	901	−			901	132.5	−			132.5	5.5	−			5.5
3	881	−			881	140.4	−			140.4	4.9	−			4.9
4	935	−			935	169.4	−			169.4	5.9	−			5.9
5	796	−			796	129.0	−			129.0	4.7	−			4.7
6	917	−			917	153.2	−			153.2	5.4	−			5.4
7	909	−			909	147.4	−			147.4	5.2	−			5.2
8	942	−			942	124.1	−			124.1	4.7	−			4.7
9	756	−			756	125.0	−			125.0	5.1	−			5.1
10	851	−			851	88.5	−			88.5	3.5	−			3.5
11	983	−			983	129.9	−			129.9	5.8	−			5.8
12	955	−			955	200.7	−			200.7	7.7	−			7.7
13	898	−			898	103.6	−			103.6	3.9	−			3.9
14	1,022	−			1,022	98.4	−			98.4	3.7	−			3.7
15	982	−			982	219.6	−			219.6	7.7	−			7.7
16	940	−			940	165.3	−			165.3	6.7	−			6.7
17	944	−			944	152.0	−			152.0	6.6	−			6.6
18	922	−			922	177.5	−			177.5	6.9	−			6.9
19	902	−			902	167.2	−			167.2	5.9	−			5.9
20	890	−			890	139.3	−			139.3	6.1	−			6.1
21	942	−			942	162.0	−			162.0	7.2	−			7.2
22	897	−			897	152.7	−			152.7	5.3	−			5.3
23	1,004	−			1,004	166.9	−			166.9	6.2	−			6.2
24	927	−			927	175.5	−			175.5	7.4	−			7.4
25	882	−			882	110.8	−			110.8	4.3	−			4.3
26	890	−			890	115.3	−			115.3	4.6	−			4.6
27	933	−			933	123.3	−			123.3	4.9	−			4.9
28	1,009	−			1,009	149.9	−			149.9	5.8	−			5.8
29	911	−			911	139.0	−			139.0	5.7	−			5.7
30	862	−			862	192.8	−			192.8	7.4	−			7.4
合計	27,577	0			27,577	4,396.2	0.0			4,396	171.2	0.0			171.2
最大	1,022	0			1,022	219.6	0.0			219.6	7.7	0.0			7.7
最小	756	0			756	88.5	0.0			88.5	3.5	0.0			3.5
平均	919	0			919	146.5	0.0			146.5	5.7	0.0			5.7

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2022年 9月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.76	4.5	85.4	−			85.5	1,320	−			1,320	0.09	−			0.09	
2	0.67	4.2	91.1	−			91.7	1,189	−			1,189	0.09	−			0.09	
3	0.65	3.5	85.8	−			86.0	1,030	−			1,030	0.08	−			0.08	
4	0.70	3.5	90.6	−			90.8	1,189	−			1,189	0.09	−			0.09	
5	0.68	3.7	87.7	−			87.0	1,044	−			1,044	0.09	−			0.09	
6	0.66	3.5	88.6	−			88.5	1,160	−			1,160	0.09	−			0.09	
7	0.66	3.5	86.0	−			86.7	1,117	−			1,117	0.09	−			0.08	
8	0.57	3.8	87.8	−			87.0	1,189	−			1,189	0.09	−			0.09	
9	0.77	4.1	87.0	−			87.9	1,073	−			1,073	0.10	−			0.10	
10	0.47	3.9	86.7	−			87.5	1,088	−			1,088	0.09	−			0.09	
11	0.65	4.5	90.7	−			90.6	1,233	−			1,233	0.09	−			0.09	
12	0.86	3.8	93.6	−			93.9	1,088	−			1,088	0.08	−			0.08	
13	0.50	3.7	85.8	−			86.7	899	−			899	0.07	−			0.07	
14	0.42	3.8	87.1	−			86.0	1,189	−			1,189	0.08	−			0.08	
15	0.86	3.5	91.0	−			91.7	1,175	−			1,175	0.08	−			0.08	
16	0.80	4.1	89.7	−			89.3	1,117	−			1,117	0.08	−			0.08	
17	0.78	4.3	89.2	−			89.2	1,146	−			1,146	0.08	−			0.08	
18	0.84	3.9	89.4	−			89.6	1,131	−			1,131	0.09	−			0.08	
19	0.75	3.5	87.0	−			86.8	1,088	−			1,088	0.08	−			0.08	
20	0.75	4.4	91.0	−			91.0	1,117	−			1,117	0.09	−			0.09	
21	0.84	4.5	91.1	−			91.1	1,175	−			1,175	0.09	−			0.09	
22	0.67	3.5	88.9	−			88.3	1,044	−			1,044	0.08	−			0.08	
23	0.71	3.7	87.1	−			87.3	1,262	−			1,262	0.09	−			0.09	
24	0.89	4.2	90.0	−			89.2	1,073	−			1,073	0.08	−			0.08	
25	0.56	3.9	87.5	−			87.8	1,117	−			1,117	0.09	−			0.09	
26	0.60	4.0	85.5	−			86.8	1,117	−			1,117	0.09	−			0.09	
27	0.61	4.0	85.8	−			86.0	1,160	−			1,160	0.09	−			0.09	
28	0.68	3.9	85.0	−			84.1	1,305	−			1,305	0.09	−			0.09	
29	0.72	4.1	87.1	−			86.4	1,160	−			1,160	0.09	−			0.09	
30	0.94	3.8	90.9	−			91.4	1,088	−			1,088	0.09	−			0.09	
合計	−	−	−	−	−	−	−	34,075	0			34,075	−	−	−	−	−	
最大	0.94	4.5	93.6	0.0			93.9	1,320	0			1,320	0.10	0.00			0.10	
最小	0.42	3.5	85.0	0.0			84.1	899	0			899	0.07	0.00			0.07	
平均	0.70	3.9	88.6	0.0			88.6	1,136	0			1,136	0.09	0.00			0.09	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2022年 9月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤	脱水ケーキ	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率		(ポリ鉄)	搬出量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t	
1	1,041	27.3	97.3	120	27.3	77.2	542	0.78	−	−	2,480	8.9	−	−		
2	1,081	32.1	97.0	133	32.1	75.9	556	0.68	−	−	2,567	7.9	−	−		
3	1,014	31.6	96.9	127	31.6	75.1	495	0.62	−	−	2,306	7.3	−	−		
4	1,175	35.1	97.0	141	35.1	75.1	547	0.62	−	−	1,537	4.4	−	−		
5	1,021	31.3	96.9	123	31.3	74.6	463	0.59	−	−	−	−	−	−		
6	1,184	33.9	97.1	138	33.9	75.5	516	0.60	−	−	522	1.5	−	−		
7	1,201	30.4	97.4	129	30.4	76.4	493	0.64	−	−	−	−	−	−		
8	1,275	28.4	97.6	122	28.4	76.7	522	0.69	−	−	1,769	5.8	−	−		
9	1,194	32.9	97.2	133	32.9	75.3	505	0.61	−	−	783	2.4	−	−		
10	1,176	30.3	97.4	126	30.3	75.9	500	0.66	−	−	−	−	−	−		
11	1,224	25.2	97.5	107	25.2	76.5	515	0.67	−	−	−	−	−	−		
12	1,501	25.5	98.3	113	25.5	77.4	677	1.04	−	−	2,146	8.3	−	−		
13	1,353	25.3	98.1	108	25.3	76.5	631	0.99	−	−	3,161	12.4	−	−		
14	1,390	25.3	98.1	111	25.3	77.1	651	1.01	−	−	3,089	11.9	−	−		
15	1,244	24.8	97.6	107	24.8	76.8	513	0.68	−	−	2,770	9.1	−	−		
16	1,224	24.5	97.9	109	24.5	77.5	543	0.86	−	−	2,770	11.0	−	−		
17	1,327	25.2	98.1	111	25.2	77.3	642	1.01	−	−	2,973	11.7	−	−		
18	1,215	28.1	97.6	117	28.1	75.9	462	0.64	−	−	1,160	4.0	−	−		
19	1,122	27.0	97.6	119	27.0	77.3	521	0.76	−	−	−	−	−	−		
20	1,035	29.0	96.9	117	29.0	75.2	457	0.58	−	−	−	−	−	−		
21	932	27.8	96.8	119	27.8	76.6	435	0.58	−	−	1,073	3.6	−	−		
22	953	27.6	97.1	120	27.6	76.9	454	0.65	−	−	2,291	8.2	−	−		
23	1,276	32.2	97.4	137	32.2	76.5	593	0.73	−	−	2,842	8.7	−	−		
24	1,082	30.3	97.2	125	30.3	75.7	512	0.67	−	−	2,277	7.5	−	−		
25	1,141	31.1	97.2	133	31.1	76.6	518	0.66	−	−	2,349	7.5	−	−		
26	1,282	30.3	97.5	132	30.3	77.0	575	0.73	−	−	2,451	7.7	−	−		
27	1,290	27.0	97.7	119	27.0	77.3	581	0.80	−	−	2,494	8.6	−	−		
28	1,043	30.3	97.1	124	30.3	75.5	476	0.62	−	−	1,131	3.7	−	−		
29	921	25.5	97.2	107	25.5	76.2	414	0.64	−	−	−	−	−	−		
30	1,125	28.8	97.2	122	28.8	76.3	491	0.63	−	−	−	−	−	−		
合計	35,042	864.1	−	3,646	864.2	−	15,793	−	−	−	46,937	−	0	0		
最大	1,501	35.1	98.3	141	35.1	77.5	677	1.04	−	−	3,161	12.4	−	−		
最小	921	24.5	96.8	107	24.5	74.6	414	0.58	−	−	522	1.5	−	−		
平均	1,168	28.8	97.5	122	28.8	76.3	526	0.71	−	−	2,133	5.2	−	−		

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2022年 9月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	815	3.4	27.9	273.0	2.2	6.1	268.8	3.9	10.5	128	3.7	4.8	145	4.5	6.5	
2	791	4.1	32.7	291.0	4.4	12.9	240.4	4.0	9.6	127	3.7	4.7	133	4.2	5.5	
3	760	4.2	31.7	275.0	4.8	13.3	252.8	4.0	10.1	91	3.7	3.4	140	3.5	4.9	
4	890	4.0	35.2	400.0	4.2	16.8	246.6	4.0	9.8	74	3.7	2.7	169	3.5	5.9	
5	851	3.7	31.4	390.0	3.6	13.8	240.2	4.0	9.5	92	3.7	3.4	129	3.7	4.7	
6	928	3.7	34.5	457.0	3.7	16.8	242.4	3.9	9.5	75	3.7	2.8	153	3.5	5.4	
7	905	3.4	30.7	431.0	2.9	12.5	245.4	4.1	10.0	81	3.7	3.0	147	3.5	5.2	
8	933	3.3	30.3	447.0	2.5	11.2	278.7	4.0	11.2	83	3.9	3.2	124	3.8	4.7	
9	866	3.8	33.1	421.0	3.6	15.1	211.0	4.2	8.9	109	3.7	4.0	125	4.1	5.1	
10	819	3.7	30.6	450.0	3.5	15.8	222.2	4.1	9.1	58	3.7	2.2	89	3.9	3.5	
11	889	3.5	30.7	451.0	2.8	12.7	218.7	4.1	8.9	89	3.7	3.3	130	4.5	5.8	
12	1060	2.4	25.9	578.0	1.3	7.2	227.7	3.9	8.9	53	4.0	2.1	201	3.8	7.7	
13	1061	2.4	25.6	650.0	1.5	9.6	232.6	3.9	9.1	74	4.1	3.0	104	3.7	3.9	
14	956	2.7	25.8	569.0	1.8	10.5	247.5	4.0	9.9	41	4.1	1.7	98	3.8	3.7	
15	1005	3.0	30.3	446.0	2.0	8.9	265.7	4.0	10.6	74	4.2	3.1	220	3.5	7.7	
16	958	2.6	25.1	419.0	1.0	4.2	289.5	3.7	10.8	85	4.0	3.4	165	4.1	6.7	
17	1208	2.1	25.5	700.0	0.7	5.0	270.7	3.9	10.5	86	4.0	3.4	152	4.3	6.6	
18	927	3.1	29.0	403.0	2.0	8.2	261.4	4.0	10.5	85	4.0	3.4	178	3.9	6.9	
19	865	3.2	27.4	339.0	2.2	7.6	270.6	3.8	10.4	88	4.0	3.5	167	3.5	5.9	
20	807	3.9	31.7	317.0	3.8	12.0	249.4	3.8	9.5	102	4.1	4.1	139	4.4	6.1	
21	781	3.8	29.8	251.0	3.4	8.6	262.4	3.7	9.8	105	4.0	4.2	162	4.5	7.2	
22	846	3.3	27.8	330.0	2.6	8.6	255.0	3.8	9.6	108	4.0	4.3	153	3.5	5.3	
23	941	3.5	32.6	422.0	3.0	12.7	241.6	3.8	9.3	110	4.0	4.4	167	3.7	6.2	
24	829	3.7	30.4	320.0	3.2	10.2	230.7	3.8	8.7	102	4.0	4.1	176	4.2	7.4	
25	884	3.6	31.5	430.0	3.3	14.0	248.6	3.8	9.4	95	4.0	3.8	111	3.9	4.3	
26	908	3.5	31.6	455.0	3.1	13.9	249.6	3.8	9.4	89	4.2	3.7	115	4.0	4.6	
27	902	3.2	28.9	447.0	2.4	10.9	240.8	3.9	9.3	91	4.2	3.8	123	4.0	4.9	
28	821	3.7	30.6	350.0	3.6	12.6	242.8	3.7	8.9	79	4.2	3.3	150	3.9	5.8	
29	764	3.4	25.7	320.0	2.5	8.1	218.0	3.9	8.5	87	3.9	3.4	139	4.1	5.7	
30	876	3.5	31.1	394.0	3.1	12.1	230.7	4.0	9.2	59	4.1	2.4	193	3.8	7.4	
合計	26846	−	895.3	12426.0	−	332	7402.5	−	289.4	2,621.14	−	102.8	4396	−	171.2	
最大	1208	−	35.2	700.0	4.8	17	289.5	4.2	11.2	128.45	4.2	4.8	220	4.5	7.7	
最小	760	−	25.1	251.0	0.7	4	211.0	3.7	8.5	41.14	3.7	1.7	89	3.5	3.5	
平均	895	3.3	30.0	414.2	2.7	11	246.8	3.9	9.6	87.40	3.9	3.4	147	3.9	5.7	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2022年 9月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	124.98	77.2	81.5	28.5	124.98	77.2	81.5	28.5	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	129.34	75.9	78.1	31.2	129.34	75.9	78.1	31.2	−	−	−	−	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月平均(average関数使用)にて補完しています
3	129.08	75.1	80.5	32.1	129.08	75.1	80.5	32.1	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	132.36	75.1	80.5	33.0	132.36	75.1	80.5	33.0	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	130.46	74.6	77.1	33.1	130.46	74.6	77.1	33.1	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	130.62	75.5	75.8	32.0	130.62	75.5	75.8	32.0	−	−	−	−	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日は月平均(average関数使用)にてデータを補完しています
7	131.20	76.4	78.0	31.0	131.20	76.4	78.0	31.0	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	130.06	76.7	78.5	30.3	130.06	76.7	78.5	30.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	126.98	75.3	79.5	31.4	126.98	75.3	79.5	31.4	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	127.52	75.9	80.5	30.7	127.52	75.9	80.5	30.7	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	117.44	76.5	80.5	27.6	117.44	76.5	80.5	27.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	110.82	77.4	80.7	25.0	110.82	77.4	80.7	25.0	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	106.34	76.5	81.7	25.0	106.34	76.5	81.7	25.0	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	105.52	77.1	82.4	24.2	105.52	77.1	82.4	24.2	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	105.30	76.8	82.3	24.4	105.30	76.8	82.3	24.4	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	109.64	77.5	82.0	24.7	109.64	77.5	82.0	24.7	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	113.18	77.3	80.5	25.7	113.18	77.3	80.5	25.7	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	111.38	75.9	80.5	26.8	111.38	75.9	80.5	26.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	117.82	77.3	80.5	26.7	117.82	77.3	80.5	26.7	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	120.14	75.2	83.3	29.8	120.14	75.2	83.3	29.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	119.16	76.6	80.6	27.9	119.16	76.6	80.6	27.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	124.28	76.9	80.3	28.7	124.28	76.9	80.3	28.7	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	129.38	76.5	80.5	30.4	129.38	76.5	80.5	30.4	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	129.68	75.7	80.5	31.5	129.68	75.7	80.5	31.5	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	130.26	76.6	80.5	30.5	130.26	76.6	80.5	30.5	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	129.68	77.0	82.6	29.8	129.68	77.0	82.6	29.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	117.20	77.3	82.5	26.6	117.20	77.3	82.5	26.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	121.68	75.5	79.8	29.8	121.68	75.5	79.8	29.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	116.78	76.2	81.6	27.8	116.78	76.2	81.6	27.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	121.28	76.3	82.6	28.7	121.28	76.3	82.6	28.7	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	3649.56	−	−	865	3649.56	−	−	865.0	0.00	−	−	0.0	0.00	−	−	0.0	
最大	132.36	77.5	83.3	33.1	132.36	77.5	83.3	33.1	−	0.0	0.0	0.0	−	−	−	−	
最小	105.30	74.6	75.8	24.2	105.30	74.6	75.8	24.2	−	0.0	0.0	0.0	−	−	−	−	
平均	122.00	76.3	80.5	28.8	121.65	76.3	80.5	29.0	−		−		−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、硅砂補給量)

2022年 9月度　No.5-10

日	重油消費量				硅砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	t	t	t	t	t	t	t	
1	831	−	−	831	−	−	−	0	
2	506	−	−	506	−	−	−	0	
3	190	−	−	190	−	−	−	0	
4	541	−	−	541	−	−	−	0	
5	207	−	−	207	4	−	−	4	
6	448	−	−	448	−	−	−	0	
7	551	−	−	551	−	−	−	0	
8	777	−	−	777	−	−	−	0	
9	422	−	−	422	−	−	−	0	
10	450	−	−	450	−	−	−	0	
11	541	−	−	541	−	−	−	0	
12	936	−	−	936	4	−	−	4	
13	1,001	−	−	1,001	−	−	−	0	
14	1,264	−	−	1,264	−	−	−	0	
15	646	−	−	646	−	−	−	0	
16	1,286	−	−	1,286	−	−	−	0	
17	1,903	−	−	1,903	−	−	−	0	
18	265	−	−	265	−	−	−	0	
19	178	−	−	178	−	−	−	0	
20	26	−	−	26	−	−	−	0	
21	455	−	−	455	4	−	−	4	
22	919	−	−	919	−	−	−	0	
23	539	−	−	539	−	−	−	0	
24	0	−	−	0	−	−	−	0	
25	106	−	−	106	−	−	−	0	
26	756	−	−	756	−	−	−	0	
27	688	−	−	688	−	−	−	0	
28	171	−	−	171	−	−	−	0	
29	348	−	−	348	−	−	−	0	
30	123	−	−	123	4	−	−	4	
合計	17,074	0	0	17,074	16	0	0	16	
最大	1,903	−	−	1,903	4	−	−	4	
最小	0	−	−	0	4	−	−	0	
平均	589	−	−	569	4	−	−	1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2022年 10月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量		流入下水量	放流水量	簡易処理水量			放流水量		降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
			（合流）	雨水排水量		（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	mm	m³	m³	m³	m³	
1	晴	26.0	194,808	0	194,808	195,762	0	0	0	152,437	43,325	0.0	21,258	210,273	151,843	58,430	
2	晴	28.0	193,283	0	193,283	194,205	0	0	0	149,962	44,243	0.0	21,090	209,138	150,148	58,990	
3	晴後曇	27.9	187,443	0	187,443	188,371	0	0	0	140,592	47,779	0.0	22,195	204,245	140,815	63,430	
4	晴時々曇	28.7	194,969	0	194,969	195,951	0	0	0	149,722	46,229	0.0	22,903	212,540	150,200	62,340	
5	曇一時雨	24.0	189,280	0	189,280	190,269	0	0	0	145,094	45,175	1.0	22,537	206,511	146,741	59,770	
6	晴時々曇	23.0	196,862	0	196,862	197,780	0	0	0	147,758	50,022	0.0	22,587	214,039	148,079	65,960	
7	曇一時雨	20.0	632,162	23,720	608,442	609,380	203,196	144,673	347,869	194,061	67,450	31.0	23,609	277,883	189,833	88,050	
8	曇後晴	21.0	226,077	0	226,077	226,999	0	2,074	2,074	176,437	48,488	0.0	23,185	241,626	173,696	67,930	
9	晴時々雨	21.0	443,518	4,840	438,678	439,645	126,080	86,392	212,472	172,720	54,453	16.0	23,206	243,229	170,159	73,070	
10	雨後曇	22.0	616,770	59,075	557,695	558,499	172,829	133,415	306,244	188,455	63,800	20.0	25,073	268,883	179,633	89,250	
11	晴	21.0	248,495	0	248,495	249,423	0	5,733	5,733	193,933	49,757	0.0	22,153	259,474	191,434	68,040	
12	晴後曇	19.0	227,007	0	227,007	227,678	0	0	0	174,360	53,318	0.0	18,797	240,716	170,786	69,930	
13	晴	24.0	214,233	0	214,233	215,152	0	0	0	159,033	56,119	0.0	21,644	230,537	156,377	74,160	
14	晴	23.0	209,233	0	209,233	210,153	0	0	0	160,411	49,742	0.0	22,749	226,624	160,534	66,090	
15	晴	23.0	199,622	0	199,622	200,510	0	0	0	155,970	44,540	0.0	22,443	216,663	156,713	59,950	
16	晴	24.0	189,448	0	189,448	190,405	0	0	0	139,215	51,190	0.0	21,530	205,605	138,565	67,040	
17	曇時々雨	23.0	241,126	0	241,126	242,122	0	10,392	10,392	179,674	52,056	3.0	21,871	247,420	178,170	69,250	
18	曇後晴	21.1	196,941	0	196,941	197,873	0	0	0	151,247	46,626	0.0	22,894	214,742	152,432	62,310	
19	晴	20.0	199,880	0	199,880	200,838	0	0	0	154,704	46,134	0.0	22,051	216,842	155,272	61,570	
20	晴	19.5	192,518	0	192,518	193,480	0	0	0	147,549	45,931	0.0	21,305	208,598	147,508	61,090	
21	晴	20.6	196,747	0	196,747	197,715	0	0	0	151,398	46,317	0.0	21,409	212,886	151,286	61,600	
22	晴	21.0	183,083	0	183,083	183,963	0	0	0	138,363	45,600	0.0	23,020	200,682	139,812	60,870	
23	晴一時曇	23.0	192,873	0	192,873	193,846	0	0	0	147,196	46,650	0.0	23,384	210,772	148,272	62,500	
24	晴後曇	19.5	188,161	0	188,161	189,058	0	0	0	144,903	44,155	0.0	21,880	204,671	144,651	60,020	
25	晴一時曇	18.3	186,062	0	186,062	187,112	0	0	0	138,997	48,115	0.0	23,014	203,609	139,719	63,890	
26	晴	18.4	187,152	0	187,152	188,092	0	0	0	134,087	54,005	0.0	23,056	204,754	134,184	70,570	
27	晴	17.0	188,693	0	188,693	189,567	0	0	0	140,062	49,505	0.0	23,379	206,593	140,653	65,940	
28	晴	17.0	187,617	0	187,617	188,512	0	0	0	139,464	49,048	0.0	22,617	204,822	139,982	64,840	
29	晴	20.0	180,999	0	180,999	181,901	0	0	0	133,145	48,756	0.0	21,276	196,975	133,235	63,740	
30	晴	16.5	180,108	0	180,108	180,999	0	0	0	135,143	45,856	0.0	23,620	198,245	137,095	61,150	
31	晴後曇	16.9	182,572	0	182,572	183,460	0	0	0	136,448	47,012	0.0	22,577	200,307	136,497	63,810	
合計	－	－	7,247,742	87,635	7,160,107	7,188,720	502,105	382,679	884,784	4,772,540	1,531,396	71.0	694,312	6,799,904	4,754,324	2,045,580	
最大	－	28.7	632,162	59,075	608,442	609,380	203,196	144,673	347,869	194,061	67,450	31.0	25,073	277,883	191,434	89,250	
最小	－	16.5	180,108	4,840	180,108	180,999	126,080	2,074	2,074	133,145	43,325	1.0	18,797	196,975	133,235	58,430	
平均	－	21.5	233,798	29,212	230,971	231,894	167,368	63,780	147,464	153,953	49,400	14.2	22,397	219,352	153,365	65,986	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2022年 10月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水)使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	45,240	89	510	5,681	6,762	567	−	−	−	0	0.00	2,052	1.62	410	1.14
2	45,070	88	510	5,843	6,788	294	−	−	−	53	0.14	1,847	1.48	460	1.25
3	45,000	88	510	6,884	6,773	290	−	−	−	0	0.00	1,493	1.27	502	1.26
4	47,510	93	510	6,692	6,797	1,162	−	−	−	0	0.00	1,300	1.04	388	1.01
5	50,180	98	510	6,648	6,743	867	−	−	−	0	0.00	1,402	1.16	547	1.45
6	49,850	98	510	6,490	6,755	884	−	−	−	0	0.00	1,277	1.04	502	1.20
7	86,170	169	510	6,175	6,764	1,164	−	−	−	0	0.00	1,744	0.53	638	0.36
8	55,900	110	510	6,503	6,807	1,169	−	−	−	90	0.19	1,516	1.03	309	0.73
9	63,000	124	510	5,846	6,789	1,161	−	−	−	0	0.00	1,710	0.69	627	0.53
10	87,000	171	510	6,103	6,750	1,475	−	−	−	0	0.00	1,379	0.46	638	0.39
11	52,000	102	510	6,042	6,827	576	−	−	−	0	0.00	1,733	1.07	479	1.04
12	46,030	90	510	3,948	6,823	292	−	−	−	0	0.00	2,280	1.57	331	0.74
13	46,140	90	510	4,943	6,851	857	−	−	−	0	0.00	1,790	1.35	410	0.88
14	46,030	90	510	6,838	6,799	571	−	−	−	0	0.00	1,642	1.23	650	1.57
15	45,940	90	510	6,292	6,798	874	−	−	−	60	0.16	1,607	1.24	430	1.16
16	48,660	95	510	5,611	6,771	572	−	−	−	0	0.00	1,254	1.08	581	1.36
17	65,310	128	510	5,787	6,790	877	−	−	−	0	0.00	1,835	1.23	684	1.31
18	45,840	90	510	7,370	6,818	585	−	−	−	0	0.00	1,334	1.06	342	0.88
19	45,850	90	510	6,533	6,785	570	−	−	−	0	0.00	1,858	1.44	422	1.10
20	45,890	90	510	5,791	6,829	287	−	−	−	0	0.00	1,904	1.55	365	0.95
21	45,870	90	510	5,529	6,802	575	−	−	−	0	0.00	1,642	1.30	502	1.30
22	45,520	89	510	6,775	6,783	877	−	−	−	58	0.15	1,824	1.58	501	1.32
23	45,280	89	510	6,920	6,821	862	−	−	−	0	0.00	1,573	1.28	285	0.73
24	50,260	99	510	5,809	6,752	580	−	−	−	0	0.00	1,824	1.51	433	1.18
25	51,160	100	510	6,607	6,834	592	−	−	−	0	0.00	1,687	1.46	536	1.34
26	45,400	89	510	6,881	6,761	579	−	−	−	0	0.00	1,721	1.54	319	0.71
27	45,320	89	510	6,988	6,862	862	−	−	−	0	0.00	1,847	1.58	490	1.19
28	45,300	89	510	6,620	6,797	582	−	−	−	0	0.00	1,676	1.44	376	0.92
29	45,210	89	510	5,441	6,784	292	−	−	−	32	0.08	1,801	1.62	458	1.13
30	44,980	88	510	7,174	6,765	864	−	−	−	0	0.00	1,778	1.58	388	1.02
31	47,250	93	510	6,451	6,804	572	−	−	−	0	0.00	1,972	1.73	376	0.96
合計	1,574,160	3,087		193,215	210,584	22,331	−	−	−	293	−	52,302	−	14,379	−
最大	87,000	171	510	7,370	6,862	1,475	−	−	−	90	0.19	2,280	1.73	684	1.57
最小	44,980	88	510	3,948	6,743	287	−	−	−	32	0.08	1,254	0.46	285	0.36
平均	50,779	100	510	6,233	6,793	720	−	−	−	59	0.02	1,687	1.19	464	0.90

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2022年 10月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計	備考
	A系	B系	C系	D系	E系							
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	
1	51,654	50,095	50,094	24,920	33,510	151,843	58,430	210,273	0	0	0	
2	47,006	51,571	51,571	24,950	34,040	150,148	58,990	209,138	0	0	0	
3	49,214	45,801	45,800	29,650	33,780	140,815	63,430	204,245	0	0	0	
4	50,494	49,853	49,853	31,240	31,100	150,200	62,340	212,540	0	0	0	
5	49,735	48,503	48,503	29,970	29,800	146,741	59,770	206,511	0	0	0	
6	50,436	48,822	48,821	32,840	33,120	148,079	65,960	214,039	0	0	0	
7	54,215	67,809	67,809	43,920	44,130	189,833	88,050	277,883	203,196	144,673	347,869	
8	54,104	59,796	59,796	34,360	33,570	173,696	67,930	241,626	0	2,074	2,074	
9	52,835	58,662	58,662	36,900	36,170	170,159	73,070	243,229	126,080	86,392	212,472	
10	54,742	62,446	62,445	47,140	42,110	179,633	89,250	268,883	172,829	133,415	306,244	
11	54,684	68,375	68,375	38,440	29,600	191,434	68,040	259,474	0	5,733	5,733	
12	55,126	57,830	57,830	39,700	30,230	170,786	69,930	240,716	0	0	0	
13	52,245	52,066	52,066	42,370	31,790	156,377	74,160	230,537	0	0	0	
14	52,475	54,030	54,029	38,040	28,050	160,534	66,090	226,624	0	0	0	
15	53,394	51,660	51,659	34,740	25,210	156,713	59,950	216,663	0	0	0	
16	48,444	45,061	45,060	38,500	28,540	138,565	67,040	205,605	0	0	0	
17	55,206	61,482	61,482	39,320	29,930	178,170	69,250	247,420	0	10,392	10,392	
18	51,995	50,219	50,218	35,370	26,940	152,432	62,310	214,742	0	0	0	
19	51,615	51,829	51,828	35,000	26,570	155,272	61,570	216,842	0	0	0	
20	50,694	48,407	48,407	34,720	26,370	147,508	61,090	208,598	0	0	0	
21	50,545	50,371	50,370	35,370	26,230	151,286	61,600	212,886	0	0	0	
22	49,116	45,348	45,348	35,080	25,790	139,812	60,870	200,682	0	0	0	
23	49,254	49,509	49,509	35,890	26,610	148,272	62,500	210,772	0	0	0	
24	50,654	46,999	46,998	34,440	25,580	144,651	60,020	204,671	0	0	0	
25	49,285	45,217	45,217	36,570	27,320	139,719	63,890	203,609	0	0	0	
26	47,524	43,330	43,330	40,130	30,440	134,184	70,570	204,754	0	0	0	
27	49,964	45,345	45,344	37,660	28,280	140,653	65,940	206,593	0	0	0	
28	48,705	45,639	45,638	37,040	27,800	139,982	64,840	204,822	0	0	0	
29	46,506	43,365	43,364	36,430	27,310	133,235	63,740	196,975	0	0	0	
30	48,435	44,330	44,330	35,090	26,060	137,095	61,150	198,245	0	0	0	
31	48,604	43,947	43,946	36,570	27,240	136,497	63,810	200,307	0	0	0	
合計	1,578,905	1,587,717	1,587,702	1,112,360	933,220	4,754,324	2,045,580	6,799,904	502,105	382,679	884,784	
最大	55,206	68,375	68,375	47,140	44,130	191,434	89,250	277,883	203,196	144,673	347,869	
最小	46,506	43,330	43,330	24,920	25,210	133,235	58,430	196,975	126080	2074	2,074	
平均	50,932	51,217	51,216	35,883	30,104	153,365	65,986	219,352	167,368	63,780	147,464	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2022年 10月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	−	797	1,133	1,930	−	101.2	157.8	259.0	−	3.9	5.8	9.7	0.52	3.7
2	−	968	1,041	2,009	−	120.1	145.7	265.8	−	4.8	5.1	9.9	0.51	3.7
3	350	714	962	2,026	41.2	92.6	125.7	259.5	1.7	3.5	4.7	9.9	0.51	3.8
4	−	947	1,071	2,018	−	112.4	129.7	242.1	−	4.5	5.1	9.6	0.49	4.0
5	−	976	1,089	2,065	−	132.9	148.2	281.1	−	5.1	5.7	10.8	0.54	3.8
6	−	1,028	982	2,010	−	133.5	125.3	258.8	−	5.3	5.0	10.3	0.54	4.0
7	−	985	1,030	2,015	−	137.1	135.7	272.8	−	4.9	5.1	10.0	0.51	3.7
8	−	912	1,061	1,973	−	105.7	126.4	232.1	−	4.2	4.9	9.1	0.48	3.9
9	−	1,064	903	1,967	−	126.6	107.4	234.0	−	5.0	4.3	9.3	0.49	4.0
10	−	1,013	1,036	2,049	−	96.0	104.5	200.5	−	3.9	4.1	8.0	0.40	4.0
11	−	792	1,056	1,848	−	89.7	119.5	209.2	−	3.3	4.6	7.9	0.44	3.8
12	−	680	776	1,456	−	77.8	95.1	172.9	−	3.1	3.6	6.7	0.48	3.9
13	−	1,065	1,125	2,190	−	113.4	119.8	233.2	−	4.4	4.6	9.0	0.43	3.9
14	−	1,012	1,045	2,057	−	119.8	128.9	248.7	−	4.8	4.9	9.7	0.49	3.9
15	−	994	1,007	2,001	−	133.8	140.8	274.6	−	5.3	5.3	10.6	0.55	3.9
16	−	900	1,034	1,934	−	133.1	157.4	290.5	−	5.3	6.0	11.3	0.61	3.9
17	−	1,080	891	1,971	−	151.2	121.3	272.5	−	6.0	4.9	10.9	0.57	4.0
18	597	451	787	1,835	77.6	62.0	118.3	257.9	3.3	2.5	4.4	10.2	0.58	4.0
19	613	346	845	1,804	75.7	47.5	109.6	232.8	3.0	1.7	4.2	8.9	0.51	3.8
20	−	837	832	1,669	−	116.4	114.6	231.0	−	4.5	4.4	8.9	0.56	3.9
21	−	1,008	771	1,779	−	132.0	102.8	234.8	−	5.1	3.9	9.0	0.53	3.8
22	−	946	869	1,815	−	122.7	119.9	242.6	−	5.0	4.6	9.6	0.55	4.0
23	−	970	958	1,928	−	125.8	130.8	256.6	−	5.1	5.0	10.1	0.55	3.9
24	−	990	939	1,929	−	147.6	140.4	288.0	−	5.4	5.1	10.5	0.57	3.6
25	−	1,042	958	2,000	−	145.9	141.4	287.3	−	5.7	5.2	10.9	0.56	3.8
26	−	979	1,028	2,007	−	129.9	150.5	280.4	−	5.1	5.5	10.6	0.54	3.8
27	70	843	1,090	2,003	9.1	102.9	150.2	262.2	0.4	4.2	5.5	10.1	0.52	3.9
28	−	1,117	750	1,867	−	157.1	112.0	269.1	−	6.0	4.0	10.0	0.55	3.7
29	−	800	1,076	1,876	−	119.5	165.3	284.8	−	4.8	6.4	11.2	0.62	3.9
30	−	1,180	1,047	2,227	−	146.7	141.6	288.3	−	5.9	5.4	11.3	0.52	3.9
31	−	977	1,140	2,117	−	129.6	161.1	290.7	−	5.1	6.0	11.1	0.54	3.8
合計	1,630	28,413	30,332	60,375	203.6	3,662.5	4,047.7	7,913.8	8.4	143.4	153.3	305.1	−	−
最大	613	1,180	1,140	2,227	77.6	157.1	165.3	290.7	3.3	6.0	6.4	11.3	0.62	4.0
最小	70	346	750	1,456	9.1	47.5	95.1	172.9	0.4	1.7	3.6	6.7	0.40	3.6
平均	408	917	978	1,948	50.9	118.1	130.6	255.3	2.1	4.6	4.9	9.8	0.52	3.9

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2022年 10月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	−	95.0	98.3	−	13.46	18.40	31.86	−	0.32	0.31	0.32	434.0	2.6	11.4
2	−	96.6	96.6	−	14.49	15.94	30.43	−	0.29	0.30	0.30	488.0	2.2	10.6
3	96.5	96.6	96.6	4.35	10.73	16.27	31.34	0.24	0.29	0.33	0.30	440.0	2.2	9.7
4	−	96.4	96.4	−	13.43	15.68	29.11	−	0.29	0.30	0.30	392.0	2.2	8.7
5	−	96.8	96.8	−	14.68	16.47	31.15	−	0.28	0.28	0.28	350.0	2.4	8.5
6	−	95.2	95.2	−	16.91	16.12	33.03	−	0.30	0.30	0.30	252.0	2.1	5.3
7	−	96.6	96.6	−	15.06	16.78	31.84	−	0.30	0.32	0.31	239.0	3.4	8.1
8	−	96.3	96.3	−	12.75	15.50	28.25	−	0.29	0.30	0.30	320.0	3.1	9.8
9	−	96.4	96.4	−	13.10	11.41	24.51	−	0.25	0.26	0.26	300.0	2.9	8.7
10	−	95.5	97.8	−	13.07	14.61	27.68	−	0.32	0.35	0.34	350.0	3.6	12.7
11	−	96.0	98.0	−	9.99	13.85	23.84	−	0.29	0.30	0.29	350.0	4.0	14.1
12	−	96.3	96.3	−	8.65	10.50	19.15	−	0.26	0.28	0.27	210.0	3.5	7.3
13	−	95.8	95.8	−	11.96	13.16	25.11	−	0.26	0.27	0.27	270.0	3.3	8.9
14	−	96.4	96.4	−	14.31	15.18	29.48	−	0.29	0.30	0.29	318.0	3.2	10.2
15	−	96.9	95.3	−	12.42	16.11	28.53	−	0.23	0.29	0.26	324.0	3.3	10.8
16	−	95.8	95.8	−	12.59	14.64	27.23	−	0.23	0.23	0.23	352.0	2.5	8.7
17	−	97.0	95.5	−	14.95	11.34	26.30	−	0.24	0.22	0.23	321.0	2.4	7.8
18	95.5	95.5	95.6	7.95	7.70	12.98	28.63	0.23	0.29	0.28	0.27	373.0	2.9	10.7
19	96.6	96.6	96.6	6.56	4.20	13.82	24.57	0.21	0.24	0.32	0.27	377.0	2.1	7.9
20	−	95.4	95.4	−	11.16	12.51	23.68	−	0.24	0.27	0.25	358.0	2.0	7.2
21	−	95.1	95.1	−	14.87	10.42	25.28	−	0.28	0.25	0.27	345.0	2.5	8.6
22	−	95.3	95.3	−	14.45	12.60	27.05	−	0.28	0.26	0.27	315.0	2.8	8.8
23	−	95.3	95.3	−	14.98	14.85	29.83	−	0.28	0.28	0.28	338.0	2.0	6.6
24	−	95.5	95.5	−	14.50	13.75	28.25	−	0.26	0.26	0.26	359.0	2.0	7.3
25	−	98.5	97.0	−	15.92	15.38	31.30	−	0.27	0.29	0.28	419.0	2.0	8.4
26	−	96.8	98.4	−	15.00	16.94	31.94	−	0.28	0.31	0.29	395.0	2.2	8.5
27	96.7	95.8	96.7	0.91	12.68	18.21	31.80	0.25	0.29	0.32	0.30	526.0	1.8	9.4
28	−	96.9	96.9	−	15.51	10.59	26.10	−	0.25	0.26	0.26	514.0	2.9	15.0
29	−	95.9	95.9	−	13.50	19.52	33.02	−	0.27	0.29	0.28	399.0	2.5	9.9
30	−	96.6	98.3	−	19.31	17.56	36.88	−	0.31	0.32	0.32	365.0	2.5	9.2
31	−	96.8	96.8	−	14.84	18.79	33.63	−	0.28	0.31	0.29	245.0	2.5	6.1
合計	−	−	−	19.76	411.17	459.88	890.80	−	−	−	−	11,038.0	−	284.9
最大	96.70	98.50	98.40	7.95	19.31	19.52	36.88	0.25	0.32	0.35	0.34	526.0	4.0	15.0
最小	95.50	95.00	95.10	0.91	4.20	10.42	19.15	0.21	0.23	0.22	0.23	210.0	1.8	5.3
平均	96.1	96.3	96.6	4.94	13.26	14.83	28.74	0.23	0.28	0.29	0.28	356.1	2.6	9.2

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心)

2022年 10月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	387	−	−	387	45.5	−	−	45.5	1.7	−	−	1.7	0.47	3.7
2	240	−	385	625	29.5	−	40.8	70.3	1.1	−	1.7	2.8	0.49	4.0
3	157	−	398	555	18.4	−	42.2	60.6	0.7	−	1.8	2.5	0.49	4.1
4	412	−	39	451	50.5	−	4.5	55.0	1.9	−	0.2	2.1	0.51	3.8
5	99	−	355	454	12.8	−	43.2	56.1	0.5	−	1.7	2.2	0.54	3.9
6	285	−	390	675	40.0	−	51.5	91.5	1.5	−	2.1	3.5	0.58	3.9
7	507	−	239	746	72.6	−	32.1	104.8	2.7	−	1.3	4.0	0.59	3.8
8	436	−	333	769	63.7	−	45.6	109.3	2.4	−	1.8	4.2	0.60	3.8
9	220	−	541	761	32.1	−	74.1	106.3	1.2	−	3.0	4.2	0.60	3.9
10	761	−	197	958	111.1	−	27.0	138.1	4.1	−	1.1	5.2	0.60	3.8
11	257	−	687	944	34.5	−	90.7	125.2	1.4	−	3.6	5.0	0.58	4.0
12	569	−	274	843	67.7	−	32.0	99.7	2.7	−	1.3	4.0	0.52	4.0
13	808	−	259	1,067	96.4	−	30.9	127.3	3.9	−	1.2	5.1	0.53	4.0
14	759	−	−	759	82.7	−	−	82.7	3.5	−	−	3.5	0.52	4.2
15	110	−	642	752	11.7	−	73.3	85.0	0.5	−	2.9	3.4	0.51	4.0
16	496	−	236	732	57.6	−	29.4	87.0	2.4	−	1.2	3.6	0.55	4.1
17	417	−	329	746	50.5	−	42.6	93.1	2.1	−	1.7	3.8	0.57	4.1
18	132	−	721	853	15.7	−	91.5	107.2	0.7	−	3.7	4.3	0.56	4.0
19	871	−	−	871	101.2	−	−	101.2	4.3	−	−	4.3	0.55	4.2
20	819	−	320	1,139	98.7	−	39.8	138.5	4.1	−	1.6	5.7	0.55	4.1
21	115	−	861	976	13.9	−	102.6	116.4	0.6	−	4.2	4.8	0.55	4.1
22	939	−	57	996	108.6	−	6.5	115.1	4.6	−	0.3	4.8	0.53	4.2
23	109	−	896	1,005	12.6	−	102.3	114.9	0.5	−	4.2	4.7	0.53	4.1
24	971	−	58	1,029	114.1	−	6.5	120.6	4.4	−	0.3	4.7	0.52	3.9
25	47	−	904	951	5.5	−	102.4	107.9	0.2	−	4.3	4.5	0.52	4.2
26	946	−	−	946	98.5	−	−	98.5	4.1	−	−	4.1	0.50	4.2
27	327	−	810	1,137	37.2	−	92.7	129.9	1.6	−	3.8	5.4	0.54	4.1
28	717	−	264	981	79.9	−	29.6	109.4	3.4	−	1.2	4.6	0.53	4.2
29	274	−	705	979	30.8	−	79.8	110.6	1.3	−	3.3	4.6	0.54	4.1
30	647	−	330	977	70.5	−	36.1	106.6	3.0	−	1.5	4.4	0.52	4.2
31	347	−	636	983	39.5	−	69.1	108.6	1.7	−	2.9	4.6	0.52	4.2
合計	14,181	−	11,866	26,047	1,704.1	−	1,418.7	3,122.8	68.5	−	57.7	126.2	−	−
最大	971	−	904	1,139	114.1	−	102.6	138.5	4.6	−	4.3	5.7	0.60	4.2
最小	47	−	39	387	5.5	−	4.5	45.5	0.2	−	0.2	1.7	0.47	3.7
平均	458	0	440	840	55.0	0.0	52.5	100.7	2.2	0.0	2.1	4.1	0.54	4.0

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心、重力濃縮)

2022年 10月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	92.5	−	−	−	−	−	
2	92.8	−	90.9	−	−	−	
3	91.0	−	90.9	−	−	−	
4	91.4	−	89.6	−	−	−	
5	88.7	−	90.2	−	−	−	
6	89.6	−	91.0	−	−	−	
7	89.8	−	91.2	−	−	−	
8	90.0	−	91.4	−	−	−	
9	90.0	−	91.4	−	−	−	
10	90.0	−	91.4	−	−	−	
11	92.5	−	91.0	−	−	−	
12	91.5	−	89.8	−	−	−	
13	90.0	−	90.0	−	−	−	
14	88.0	−	−	−	−	−	
15	87.7	−	89.6	−	−	−	
16	88.8	−	90.4	−	−	−	
17	89.2	−	90.8	−	−	−	
18	89.0	−	90.6	−	−	−	
19	88.8	−	−	−	−	−	
20	92.0	−	90.4	−	−	−	
21	92.0	−	88.8	−	−	−	
22	91.7	−	88.3	−	−	−	
23	91.7	−	88.3	−	−	−	
24	88.1	−	88.0	−	−	−	
25	88.1	−	91.5	−	−	−	
26	87.5	−	−	−	−	−	
27	88.5	−	86.9	−	−	−	
28	88.3	−	86.6	−	−	−	
29	88.4	−	86.7	−	−	−	
30	88.0	−	86.3	−	−	−	
31	88.5	−	89.5	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	
最大	92.8	−	91.5	−	−	−	
最小	87.5	−	86.3	−	−	−	
平均	89.7	0.0	89.5	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2022年 10月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	1,198	28.9	97.6	112	25.3	77.5	580	2.0	−	−	523.5	0.72	
2	1,338	28.7	97.9	115	27.1	76.4	2,915	10.1	−	−	577.0	0.80	
3	1,297	27.2	97.9	117	27.1	76.8	2,799	10.3	−	−	514.5	0.76	
4	1,169	25.9	97.8	112	25.2	77.5	2,494	9.6	−	−	470.5	0.73	
5	1,067	26.9	97.5	112	25.8	76.9	2,291	8.5	−	−	478.5	0.71	
6	984	26.1	97.3	111	25.0	77.4	2,219	8.5	−	−	497.5	0.76	
7	1,035	26.4	97.4	117	26.2	77.5	2,219	8.4	−	−	516.5	0.78	
8	1,051	30.3	97.1	125	30.2	75.8	2,219	7.3	−	−	516.5	0.68	
9	972	28.7	97.0	125	28.6	77.1	1,088	3.8	−	−	479.0	0.67	
10	1,002	31.3	96.9	129	31.0	75.9	2,407	7.7	−	−	508.0	0.65	
11	1,011	33.1	96.7	133	33.0	75.2	1,030	3.1	−	−	493.5	0.60	
12	733	22.6	96.9	90	20.7	77.1	0	0.0	−	−	366.0	0.65	
13	1,004	30.6	97.0	129	29.2	77.3	1,494	4.9	−	−	516.5	0.68	
14	1,085	31.0	97.1	130	30.1	76.8	3,074	9.9	−	−	591.5	0.76	
15	1,044	29.4	97.2	125	29.3	76.6	2,842	9.7	−	−	520.5	0.71	
16	1,064	30.0	97.2	124	28.8	76.7	2,784	9.3	−	−	544.5	0.73	
17	1,067	29.2	97.3	121	28.9	76.2	2,900	9.9	−	−	555.5	0.76	
18	1,133	31.9	97.2	129	29.9	76.8	3,045	9.5	−	−	581.0	0.73	
19	1,203	27.2	97.7	120	26.6	77.8	3,016	11.1	−	−	642.0	0.94	
20	1,162	28.2	97.6	118	26.2	77.8	2,480	8.8	−	−	616.0	0.87	
21	1,049	28.4	97.3	117	25.7	78.1	2,494	8.8	−	−	567.5	0.80	
22	1,096	28.4	97.4	127	28.0	78.0	2,828	10.0	−	−	649.0	0.91	
23	1,103	27.5	97.5	125	26.8	78.5	2,726	9.9	−	−	670.0	0.97	
24	1,203	28.1	97.7	118	26.3	77.6	2,944	10.5	−	−	653.0	0.93	
25	1,258	30.4	97.6	130	28.4	78.2	2,668	8.8	−	−	647.5	0.85	
26	1,178	28.9	97.5	133	28.7	78.5	2,726	9.4	−	−	681.5	0.94	
27	1,268	29.8	97.6	133	28.5	78.5	3,147	10.6	−	−	663.5	0.89	
28	1,329	35.0	97.4	131	29.1	77.8	3,132	9.0	−	−	673.0	0.77	
29	1,193	31.0	97.4	125	27.8	77.8	2,668	8.6	−	−	648.0	0.84	
30	1,179	30.2	97.4	131	28.5	78.2	2,683	8.9	−	−	722.5	0.96	
31	980	27.0	97.2	118	25.3	78.6	2,335	8.6	−	−	649.0	0.96	
合計	34,455	898.3	−	3,780	857.2	−	74,240	−	0	−	17,733.0	−	
最大	1,338	35.0	97.9	133	33.0	78.6	3,147	11.1	−	0.0	722.5	0.97	
最小	733	22.6	96.7	90	20.7	75.2	0	0.0	−	0.0	366.0	0.60	
平均	1,111	29.0	97.4	122	27.7	77.3	2,475	8.3	−	−	572.0	0.79	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水A系)

2022年 10月度　No.2-6

日	A系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	589	14.2	97.6	55	12.4	77.5	363	2.6	−	−	254.5	0.72	
2	778	16.7	97.9	67	15.8	76.4	1,755	10.5	−	−	335.0	0.80	
3	750	15.7	97.9	67	15.7	76.8	1,682	10.7	−	−	297.5	0.76	
4	637	14.1	97.8	61	13.7	77.5	1,407	10.0	−	−	261.0	0.74	
5	509	12.8	97.5	53	12.3	76.9	1,175	9.2	−	−	238.0	0.74	
6	494	13.1	97.4	56	12.6	77.4	1,204	9.2	−	−	266.5	0.81	
7	523	13.3	97.5	59	13.3	77.5	1,131	8.5	−	−	262.5	0.79	
8	546	15.7	97.1	65	15.7	75.8	1,175	7.5	−	−	270.5	0.69	
9	451	13.3	97.1	58	13.3	77.1	551	4.1	−	−	221.5	0.67	
10	490	15.3	96.9	63	15.2	75.9	1,189	7.8	−	−	242.5	0.63	
11	501	16.4	96.7	66	16.3	75.2	522	3.2	−	−	239.0	0.58	
12	333	10.3	96.9	41	9.4	77.1	−	−	−	−	162.5	0.63	
13	399	12.2	97.0	51	11.6	77.3	522	4.3	−	−	200.0	0.66	
14	446	12.7	97.1	53	12.4	76.8	1,276	10.0	−	−	232.0	0.73	
15	564	15.9	97.2	68	15.8	76.6	1,508	9.5	−	−	272.5	0.69	
16	612	17.3	97.2	71	16.6	76.7	1,566	9.1	−	−	309.0	0.72	
17	629	17.2	97.3	71	17.0	76.2	1,639	9.5	−	−	318.5	0.74	
18	608	17.1	97.2	69	16.1	76.8	1,508	8.8	−	−	294.5	0.69	
19	604	13.7	97.7	60	13.4	77.8	1,436	10.5	−	−	311.0	0.91	
20	673	16.3	97.6	68	15.1	77.8	1,392	8.5	−	−	343.5	0.84	
21	507	13.7	97.3	57	12.4	78.1	1,247	9.1	−	−	265.5	0.77	
22	567	14.7	97.4	66	14.5	78.0	1,523	10.4	−	−	337.0	0.92	
23	538	13.4	97.5	61	13.1	78.5	1,378	10.3	−	−	325.0	0.97	
24	771	18.0	97.7	75	16.9	77.6	1,856	10.3	−	−	404.0	0.90	
25	843	20.4	97.6	87	19.0	78.2	1,697	8.3	−	−	432.5	0.85	
26	674	16.5	97.6	76	16.4	78.5	1,494	9.0	−	−	388.5	0.94	
27	641	15.1	97.7	67	14.4	78.5	1,508	10.0	−	−	340.0	0.90	
28	684	18.0	97.4	67	15.0	77.8	1,581	8.8	−	−	348.0	0.77	
29	534	13.9	97.4	56	12.5	77.8	1,146	8.3	−	−	292.5	0.84	
30	566	14.5	97.4	63	13.7	78.2	1,218	8.4	−	−	355.0	0.98	
31	548	15.1	97.2	66	14.1	78.6	1,233	8.2	−	−	357.0	0.95	
合計	18,009	466.7	−	1,965	445.5	−	38,875	−	0	−	9,177.0	−	
最大	843	20.4	97.9	87	19.0	78.6	1,856	10.7	−	−	432.5	0.98	
最小	333	10.3	96.7	41	9.4	75.2	363	2.6	−	−	162.5	0.58	
平均	581	15.1	97.4	63	14.4	77.3	1,296	8.3	−	−	296.0	0.79	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2022年 10月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	609	14.7	97.6	57	12.8	77.5	218	1.5	−	−	269.0	0.73	
2	560	12.0	97.9	48	11.3	76.4	1,160	9.7	−	−	242.0	0.81	
3	547	11.5	97.9	49	11.4	76.8	1,117	9.7	−	−	217.0	0.76	
4	532	11.8	97.8	51	11.5	77.5	1,088	9.2	−	−	209.5	0.71	
5	558	14.1	97.5	58	13.5	76.9	1,117	7.9	−	−	240.5	0.68	
6	490	13.0	97.4	55	12.5	77.4	1,015	7.8	−	−	231.0	0.71	
7	512	13.1	97.5	58	13.0	77.5	1,088	8.3	−	−	254.0	0.78	
8	505	14.6	97.1	60	14.5	75.8	1,044	7.2	−	−	246.0	0.68	
9	521	15.4	97.1	67	15.3	77.1	537	3.5	−	−	257.5	0.67	
10	512	16.0	96.9	66	15.8	75.9	1,218	7.6	−	−	265.5	0.66	
11	510	16.7	96.7	67	16.6	75.2	508	3.0	−	−	254.5	0.61	
12	400	12.3	96.9	49	11.3	77.1	0	0.0	−	−	203.5	0.66	
13	605	18.4	97.0	77	17.6	77.3	972	5.3	−	−	316.5	0.69	
14	639	18.3	97.1	77	17.8	76.8	1,798	9.8	−	−	359.5	0.79	
15	480	13.5	97.2	58	13.5	76.6	1,334	9.9	−	−	248.0	0.73	
16	452	12.7	97.2	53	12.3	76.7	1,218	9.6	−	−	235.5	0.74	
17	438	12.0	97.3	50	11.8	76.2	1,262	10.5	−	−	237.0	0.79	
18	525	14.8	97.2	60	13.9	76.8	1,537	10.4	−	−	286.5	0.78	
19	599	13.5	97.7	60	13.3	77.8	1,581	11.7	−	−	331.0	0.98	
20	489	11.9	97.6	50	11.0	77.8	1,088	9.2	−	−	272.5	0.92	
21	542	14.7	97.3	61	13.3	78.1	1,247	8.5	−	−	302.0	0.82	
22	529	13.7	97.4	61	13.5	78.0	1,305	9.5	−	−	312.0	0.91	
23	565	14.1	97.5	64	13.7	78.5	1,349	9.6	−	−	345.0	0.98	
24	432	10.1	97.7	42	9.5	77.6	1,088	10.8	−	−	249.0	0.99	
25	415	10.0	97.6	43	9.4	78.2	972	9.7	−	−	215.0	0.86	
26	504	12.4	97.6	57	12.3	78.5	1,233	10.0	−	−	293.0	0.95	
27	627	14.7	97.7	66	14.1	78.5	1,639	11.1	−	−	323.5	0.88	
28	645	17.0	97.4	64	14.1	77.8	1,552	9.1	−	−	325.0	0.77	
29	659	17.1	97.4	69	15.4	77.8	1,523	8.9	−	−	355.5	0.83	
30	613	15.7	97.4	68	14.8	78.2	1,465	9.3	−	−	367.5	0.94	
31	432	11.9	97.3	52	11.1	78.6	1,102	9.3	−	−	292.0	0.98	
合計	16,446	431.6	−	1,815	411.8	−	35,366	−	−	−	8,556.0	−	
最大	659	18.4	97.9	77	17.8	78.6	1,798	11.7	−	−	367.5	0.99	
最小	400	10.0	96.7	42	9.4	75.2	0	0.0	−	−	203.5	0.61	
平均	531	13.9	97.4	59	13.3	77.3	1,179	8.2	−	−	276.0	0.79	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2022年 10月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	−	−	−	
2	−	−	−	
3	5.96	−	−	
4	−	−	1.77	
5	3.11	−	−	
6	−	−	−	
7	−	3.09	−	
8	−	−	−	
9	−	−	−	
10	−	−	−	
11	−	−	−	
12	3.11	−	−	
13	−	−	−	
14	2.95	2.87	−	
15	−	−	−	
16	−	−	−	
17	6.09	−	−	
18	−	2.94	−	
19	−	−	−	
20	3.08	−	2.19	
21	5.63	−	−	
22	−	−	−	
23	−	−	−	
24	−	−	−	
25	−	−	−	
26	3.01	3.08	−	
27	−	−	−	
28	3.07	−	−	
29	−	−	−	
30	−	−	−	
31	−	−	−	
合計	36.01	11.98	3.96	
最大	6.09	3.09	2.19	
最小	2.95	2.87	1.77	
平均	4.00	3.00	1.98	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2022年 10月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	116.06	24:00	0:00	4.6	−	−	−	−	−	716.0	0	716	1,581.2	
2	111.56	24:00	0:00	4.6	−	−	−	−	−	650	0	650	1,778.0	
3	110.76	24:00	0:00	4.5	10.69	27.1	11	27.1	−	783	0	783	1,709.4	
4	113.20	24:00	0:00	4.1	22.28	34.6	22	34.6	−	513	0	513	1,741.2	
5	110.70	24:00	0:00	4.3	−	−	−	−	−	531	0	531	1,737.4	
6	113.38	24:00	0:00	4.3	21.57	34.3	22	34.3	−	493	0	493	1,813.6	
7	114.86	24:00	0:00	4.6	10.45	32.1	10	32.1	−	1,266	0	1,266	1,769.1	
8	122.42	24:00	0:00	5.1	−	−	−	−	−	507	0	507	1,882.1	
9	128.92	24:00	0:00	5.8	−	−	−	−	4.0	626	0	626	1,696.7	
10	130.94	24:00	0:00	5.8	−	−	−	−	−	657	0	657	1,772.9	
11	125.80	24:00	0:00	5.6	22.89	22.5	23	22.5	−	476	0	476	1,602.7	
12	112.13	24:00	0:00	4.9	−	−	−	−	−	1,036	0	1,036	1,449.1	
13	118.90	24:00	0:00	5.2	−	−	−	−	−	1,198	0	1,198	1,521.5	
14	122.20	24:00	0:00	5.6	22.25	35.8	22	35.8	−	861	0	861	1,704.3	
15	123.18	24:00	0:00	5.2	−	−	−	−	−	642	0	642	1,745.0	
16	124.12	24:00	0:00	5.2	−	−	−	−	−	460	0	460	1,747.5	
17	122.28	24:00	0:00	5.1	10.75	32.3	11	32.3	−	415	0	415	1,818.6	
18	127.32	24:00	0:00	5.0	−	−	−	−	4.0	331	0	331	1,836.4	
19	129.62	24:00	0:00	5.1	21.98	35.5	22	35.5	−	1,169	0	1,169	1,741.2	
20	112.58	24:00	0:00	4.2	21.48	37.3	22	37.3	−	1,166	0	1,166	1,685.3	
21	115.30	24:00	0:00	4.5	−	−	−	−	−	1,451	0	1,451	1,642.1	
22	124.66	24:00	0:00	4.6	−	−	−	−	−	1,041	0	1,041	1,756.4	
23	123.90	24:00	0:00	4.6	−	−	−	−	−	1,396	0	1,396	1,720.9	
24	128.32	24:00	0:00	4.9	21.41	32.3	22	32.3	−	1,049	0	1,049	1,859.3	
25	129.56	24:00	0:00	4.6	−	−	−	−	−	1,170	0	1,170	1,798.3	
26	129.60	24:00	0:00	4.7	−	−	−	−	4.0	1,676	0	1,676	1,770.4	
27	130.26	24:00	0:00	4.7	21.40	36.1	21	36.1	−	1,678	0	1,678	1,790.7	
28	130.04	24:00	0:00	5.0	−	−	−	−	−	635	0	635	1,927.9	
29	126.94	24:00	0:00	4.6	−	−	−	−	−	658	0	658	1,946.9	
30	123.96	24:00	0:00	4.3	−	−	−	−	−	1,080	0	1,080	2,032.0	
31	120.12	24:00	0:00	4.3	22.98	32.3	22	32.3	−	1,621	0	1,621	1,982.5	
合計	3,773.6	744:00	0:00	149.6	230.13	−	230	−	12.0	27,951	0	27,951	54,560.6	
最大	130.9	24:00	−	5.8	22.98	37.3	23	37.3	4.0	1,678	−	1,678	2,032.0	
最小	110.7	24:00	−	4.1	10.45	22.5	10	22.5	4.0	331	−	331	1,449.1	
平均	121.73	24:00	−	4.8	19.18	32.9	19	32.9	4.0	902	−	902	1,760.0	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2022年 10月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	21.0	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	15.0	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.00	0:00	0:00	0.0	0.00	−	0	−	36.0	0	0	0	0.0	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	21.0	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	15.0	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	18.0	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2022年 10月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	101,280	−	−	−	−	−	−	37	1	38	3	
2	102,110	−	−	−	−	−	−	33	2	35	2	
3	103,280	−	−	−	−	−	−	39	1	40	5	
4	103,030	−	−	−	−	−	17	43	0	43	5	
5	101,500	−	−	−	−	−	98	39	2	41	14	
6	100,940	−	−	−	−	−	−	42	1	43	21	
7	123,500	−	−	−	−	−	435	29	2	31	17	
8	97,040	−	−	−	−	−	−	26	0	26	3	
9	111,940	−	−	−	−	−	142	23	1	24	3	
10	116,600	−	−	−	−	−	798	25	0	25	5	
11	98,440	−	−	−	−	−	−	28	1	29	7	
12	97,440	−	−	−	−	−	−	27	1	28	20	
13	99,510	−	−	−	−	−	−	31	0	31	14	
14	102,370	−	−	−	−	−	−	32	3	35	20	
15	99,970	−	−	−	−	−	−	26	0	26	5	
16	99,550	−	−	−	−	−	−	24	2	26	1	
17	106,490	−	−	−	−	−	−	30	1	31	11	
18	102,070	−	−	−	−	−	−	32	0	32	11	
19	103,550	−	−	−	−	−	−	35	1	36	6	
20	104,680	−	−	−	−	−	−	36	0	36	26	
21	103,830	−	−	−	−	−	−	32	2	34	23	
22	99,280	−	−	−	−	−	−	28	1	29	5	
23	98,690	−	−	−	−	−	−	23	1	24	1	
24	101,110	−	−	−	99	−	−	30	0	30	12	
25	99,550	−	−	−	99	−	−	36	1	37	7	
26	101,210	−	−	−	36	−	−	46	1	47	19	
27	104,090	−	−	−	−	−	−	42	0	42	16	
28	100,490	−	−	−	−	−	−	40	1	41	18	
29	98,370	−	−	−	−	−	−	33	1	34	5	
30	99,270	−	−	−	−	−	−	23	0	23	1	
31	101,670	−	−	−	−	−	−	40	1	41	8	
合計	3,182,850	−	−	−	234	−	1,490	1,010	28	1,038	314	
最大	123,500	−	−	−	99	−	798	46	3	47	26	
最小	97,040	−	−	−	36	−	17	23	0	23	1	
平均	102,673	−	−	−	78	−	298	33	1	33	10	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2022年　10月度　　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	51,654	15,560	30.1	284,814	551	1,550	−	4,600	−	4.6	−	77	----	774	640	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	47,006	15,760	33.5	291,749	621	1,580	−	4,600	−	5.1	−	78	----	774	640	
3	49,214	14,690	29.8	291,450	592	1,580	−	4,900	−	4.9	4.4	94	----	764	660	
4	50,494	15,340	30.4	291,167	577	1,560	−	4,600	−	4.7	4.2	96	----	768	720	
5	49,735	15,390	30.9	283,964	571	1,630	−	4,900	−	4.8	4.1	101	----	766	740	A系生物反応槽容量
6	50,436	15,640	31.0	256,101	508	1,650	−	5,300	0.31	4.7	3.9	91	----	769	760	1池1244m^3
7	54,215	17,220	31.8	245,385	453	1,610	77.9	5,200	−	4.4	3.7	97	----	960	760	
8	54,104	16,760	31.0	234,000	433	1,440	−	4,500	−	4.4	−	105	----	770	760	
9	52,835	16,500	31.2	242,821	460	1,390	−	4,300	−	4.5	−	108	----	1,333	760	
10	54,742	17,320	31.6	223,200	408	1,270	−	3,800	−	4.4	−	117	----	1,717	760	
11	54,684	16,890	30.9	223,200	408	1,150	−	3,300	−	4.4	4.0	97	----	775	710	
12	55,126	17,040	30.9	223,200	405	1,200	−	3,100	0.33	4.3	6.5	103	----	790	510	
13	52,245	16,380	31.4	223,200	427	1,290	−	3,200	−	4.6	5.1	95	----	780	680	
14	52,475	16,200	30.9	260,460	496	1,330	78.8	4,100	−	4.6	4.3	96	----	776	680	
15	53,394	16,260	30.5	272,115	510	1,320	−	6,500	−	4.5	−	113	----	775	680	
16	48,444	14,660	30.3	287,945	594	1,410	−	7,000	−	4.9	−	103	----	772	680	
17	55,206	17,040	30.9	302,400	548	1,460	−	6,700	−	4.3	3.2	108	----	754	600	
18	51,995	16,140	31.0	269,610	519	1,420	−	5,600	−	4.6	3.4	101	----	770	680	
19	51,615	16,240	31.5	288,464	559	1,450	−	5,000	0.35	4.6	3.9	101	----	763	680	
20	50,694	14,980	29.5	312,480	616	1,510	−	5,500	−	4.7	3.6	102	----	760	680	
21	50,545	15,100	29.9	291,867	577	1,550	77.1	5,500	−	4.7	3.6	100	----	756	700	
22	49,116	14,790	30.1	293,655	598	1,640	−	5,300	−	4.9	−	105	----	775	760	
23	49,254	14,570	29.6	274,443	557	1,650	−	5,600	−	4.8	−	84	----	773	760	
24	50,654	15,050	29.7	297,180	587	1,630	−	5,600	−	4.7	3.3	93	----	762	780	
25	49,285	15,100	30.6	244,723	497	1,590	−	5,300	−	4.8	3.3	100	----	754	800	
26	47,524	14,980	31.5	236,988	499	1,430	−	4,900	0.35	5.0	3.5	100	----	778	760	
27	49,964	15,450	30.9	293,408	587	1,360	−	5,200	−	4.8	3.6	110	----	773	640	
28	48,705	14,790	30.4	280,302	576	1,390	77.0	5,200	−	4.9	3.6	100	----	768	640	
29	46,506	14,200	30.5	292,049	628	1,440	−	5,000	−	5.1	−	110	----	774	640	
30	48,435	14,550	30.0	295,470	610	1,480	−	5,500	−	4.9	−	110	----	768	640	
31	48,604	14,760	30.4	297,276	612	1,500	−	5,400	−	4.9	3.9	120	----	763	620	
合計	1,578,905	485,350	−	8,405,086	−	−	−	−	−	−	−	−	0	25,554	21,520	
最大	55,206	17,320	33.5	312,480	628	1,650	78.8	7,000	0.35	5.1	6.5	120	−	1,717	800	
最小	46,506	14,200	29.5	223,200	405	1,150	77.0	3,100	0.31	4.3	3.2	77	−	754	510	
平均	50,932	15,656	30.7	271,132	532	1,470	77.7	5,000	0.34	4.7	4.0	100	−	824	694	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2022年 10月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
最大	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
最小	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2022年　10月度　　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	50,095	14,690	29.3	270,420	540	1,490	−	6,100	−	7.4	−	140	----	1,120	480	B系生物反応槽容量
2	51,571	14,450	28.0	263,940	512	1,500	−	6,300	−	7.2	−	130	----	1,110	480	1池3883m^3
3	45,801	13,690	29.9	270,540	591	1,510	−	6,200	−	8.1	7.4	150	----	1,135	480	
4	49,853	14,900	29.9	264,360	530	1,640	−	6,400	−	7.5	7.8	180	----	1,120	480	
5	48,503	14,440	29.8	271,800	560	1,700	−	6,900	−	7.7	5.0	160	----	1,105	745	
6	48,822	14,820	30.4	271,440	556	1,580	−	6,300	0.19	7.6	6.2	140	----	1,130	620	
7	67,809	21,150	31.2	251,700	371	1,470	76.2	6,000	−	5.5	7.5	140	----	1,475	490	
8	59,796	18,500	30.9	240,780	403	1,470	−	6,100	−	6.2	−	190	----	1,156	480	
9	58,662	18,670	31.8	238,260	406	1,510	−	6,100	−	6.4	−	200	----	1,210	480	
10	62,446	22,350	35.8	220,440	353	1,480	−	5,600	−	6.0	−	230	----	1,676	480	
11	68,375	20,290	29.7	251,040	367	1,400	−	6,000	−	5.5	6.7	140	----	1,125	460	
12	57,830	17,020	29.4	265,680	459	1,390	−	6,500	0.18	6.4	8.6	130	----	1,110	360	
13	52,066	15,930	30.6	254,940	490	1,430	−	6,400	−	7.2	6.9	150	----	1,140	480	
14	54,030	16,460	30.5	264,360	489	1,440	79.9	6,300	−	6.9	7.0	150	----	1,135	480	
15	51,660	15,510	30.0	263,880	511	1,480	−	6,400	−	7.2	−	160	----	1,135	480	
16	45,061	13,780	30.6	264,960	588	1,510	−	6,600	−	8.3	−	160	----	1,130	540	
17	61,482	18,540	30.2	299,940	488	1,470	−	6,200	−	6.1	5.3	140	----	1,120	640	
18	50,219	15,170	30.2	271,500	541	1,440	−	6,200	−	7.4	5.5	160	----	942	620	
19	51,829	15,750	30.4	264,180	510	1,410	−	5,900	0.22	7.2	6.4	150	----	1,104	550	
20	48,407	14,670	30.3	272,160	562	1,410	−	5,800	−	7.7	7.2	150	----	960	480	
21	50,371	15,230	30.2	270,540	537	1,400	76.4	5,700	−	7.4	7.4	150	----	1,110	470	
22	45,348	13,680	30.2	257,640	568	1,490	−	5,600	−	8.2	−	120	----	1,105	440	
23	49,509	14,670	29.6	257,580	520	1,500	−	5,800	−	7.5	−	140	----	1,140	440	
24	46,999	14,430	30.7	268,800	572	1,520	−	5,700	−	7.9	8.5	130	----	1,130	440	
25	45,217	13,880	30.7	253,080	560	1,520	−	5,800	−	8.2	8.4	140	----	1,130	440	
26	43,330	13,670	31.5	267,900	618	1,480	−	5,800	0.19	8.6	9.2	140	----	1,125	400	
27	45,345	14,280	31.5	279,000	615	1,440	−	5,900	−	8.2	8.5	150	----	1,145	400	
28	45,639	14,400	31.6	261,540	573	1,490	76.5	5,800	−	8.2	9.6	140	----	1,125	360	
29	43,365	13,310	30.7	262,740	606	1,620	−	6,200	−	8.6	−	160	----	1,105	480	
30	44,330	13,420	30.3	280,140	632	1,630	−	6,100	−	8.4	−	110	----	1,110	500	
31	43,947	13,700	31.2	262,560	597	1,600	−	5,900	−	8.5	7.4	120	----	1,105	520	
合計	1,587,717	485,450	−	8,157,840	−	−	−	−	−	−	−	−	0	35,468	15,195	
最大	68,375	22,350	35.8	299,940	632	1,700	79.9	6,900	0.22	8.6	9.6	230	−	1,676	745	
最小	43,330	13,310	28.0	220,440	353	1,390	76.2	5,600	0.18	5.5	5.0	110	−	942	360	
平均	51,217	15,660	30.6	263,156	514	1,500	77.3	6,100	0.20	7.4	7.3	150	−	1,144	490	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2022年 10月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	50,094	18,690	37.3	339,840	678	1,420	-	5,300	-	7.4	-	150	----	1,090	800	C系生物反応槽容量
2	51,571	18,340	35.6	336,060	652	1,420	-	5,400	-	7.2	-	130	----	1,080	800	1池3883m^3
3	45,800	17,410	38.0	339,240	741	1,420	-	5,200	-	8.1	5.2	150	----	1,105	780	
4	49,853	19,110	38.3	328,080	658	1,400	-	5,000	-	7.5	5.7	160	----	1,090	720	
5	48,503	18,370	37.9	325,920	672	1,480	-	5,200	-	7.7	8.7	150	----	1,075	480	
6	48,821	18,900	38.7	329,760	675	1,550	-	5,000	0.20	7.6	7.9	140	----	1,100	600	
7	67,809	26,720	39.4	305,520	451	1,440	76.2	4,600	-	5.5	6.6	120	----	1,435	715	
8	59,796	23,330	39.0	295,560	494	1,420	-	4,700	-	6.2	-	170	----	1,124	680	
9	58,662	23,350	39.8	302,340	515	1,470	-	4,700	-	6.4	-	180	----	1,180	680	
10	62,445	28,600	45.8	255,240	409	1,410	-	4,000	-	6.0	-	220	----	1,494	680	
11	68,375	25,330	37.0	296,220	433	1,340	-	4,600	-	5.5	5.8	140	81	1,095	670	
12	57,830	21,140	36.6	327,840	567	1,400	-	5,400	0.18	6.4	6.6	140	----	1,080	575	
13	52,066	19,920	38.3	328,140	630	1,410	-	5,100	-	7.2	4.5	170	----	1,110	920	
14	54,029	20,740	38.4	352,800	653	1,400	78.0	5,100	-	6.9	4.9	150	----	1,105	840	
15	51,659	19,560	37.9	338,220	655	1,300	-	5,000	-	7.2	-	170	----	1,105	720	
16	45,060	17,070	37.9	336,960	748	1,340	-	5,400	-	8.3	-	200	----	1,100	660	
17	61,482	23,580	38.4	347,640	565	1,310	-	5,100	-	6.1	6.5	170	----	1,090	550	
18	50,218	18,970	37.8	343,380	684	1,370	-	5,700	-	7.4	6.7	240	----	928	520	
19	51,828	19,660	37.9	358,260	691	1,380	-	5,600	0.23	7.2	7.8	230	----	806	460	
20	48,407	18,280	37.8	362,580	749	1,410	-	5,800	-	7.7	7.2	260	----	1,080	480	
21	50,370	19,180	38.1	360,120	715	1,500	76.0	5,900	-	7.4	7.3	280	----	1,080	500	
22	45,348	17,200	37.9	346,680	764	1,720	-	6,000	-	8.2	-	190	----	1,075	590	
23	49,509	18,230	36.8	331,200	669	1,670	-	6,000	-	7.5	-	240	----	1,110	640	
24	46,998	17,940	38.2	342,300	728	1,710	-	6,000	-	7.9	6.1	260	----	1,100	680	
25	45,217	17,260	38.2	328,200	726	1,670	-	6,100	-	8.2	5.6	240	----	1,100	720	
26	43,330	17,030	39.3	349,140	806	1,600	-	6,100	0.17	8.6	4.9	330	----	1,095	800	
27	45,344	17,910	39.5	352,800	778	1,590	-	6,000	-	8.2	4.9	330	----	1,115	800	
28	45,638	18,030	39.5	339,240	743	1,580	76.2	5,900	-	8.2	4.8	280	----	1,095	820	
29	43,364	16,520	38.1	340,260	785	1,590	-	6,100	-	8.6	-	330	----	1,075	880	
30	44,330	16,720	37.7	352,320	795	1,600	-	5,600	-	8.4	-	160	----	1,080	880	
31	43,946	17,270	39.3	358,080	815	1,510	-	5,600	-	8.5	4.4	190	----	1,075	890	
合計	1,587,702	610,360	-	10,349,940	-	-	-	-	-	-	-	-	81	34,272	21,530	
最大	68,375	28,600	45.8	362,580	815	1,720	78.0	6,100	0.23	8.6	8.7	330	81	1,494	920	
最小	43,330	16,520	35.6	255,240	409	1,300	76.0	4,000	0.17	5.5	4.4	120	81	806	460	
平均	51,216	19,689	38.4	333,869	652	1,480	76.6	5,400	0.20	7.4	6.1	200	81	1,106	695	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2022年 10月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	24,920	9,800	39.3	139,677	561	1,290	-	4,300	-	9.9	-	110	----	927	160	D系生物反応槽容量
2	24,950	9,770	39.2	139,158	558	1,390	-	4,600	-	9.9	-	110	----	901	160	1池3424m³
3	29,650	10,030	33.8	147,699	498	1,190	-	4,600	-	10.0	16.8	100	----	968	160	嫌気槽864m3
4	31,240	10,180	32.6	144,871	464	1,290	-	4,800	-	10.5	20.1	110	----	917	160	好気槽2560m3
5	29,970	9,960	33.2	137,459	459	1,440	-	5,100	-	11.0	13.8	91	----	940	240	
6	32,840	10,090	30.7	151,507	461	1,510	-	5,600	0.20	10.0	10.1	100	----	980	320	
7	43,920	13,190	30.0	155,455	354	1,470	73.9	5,600	-	7.5	8.1	100	----	993	400	
8	34,360	10,820	31.5	131,901	384	1,480	-	5,700	-	9.6	-	97	----	984	400	
9	36,900	11,300	30.6	135,659	368	1,440	-	5,600	-	8.9	-	100	----	950	400	
10	47,140	14,140	30.0	132,504	281	1,390	-	5,400	-	7.0	-	110	----	1,110	400	
11	38,440	11,670	30.4	139,677	363	1,370	-	5,400	-	8.6	8.0	110	727	1,006	380	
12	39,700	11,870	29.9	158,045	398	1,330	-	5,400	0.23	8.3	9.8	110	282	957	300	
13	42,370	12,670	29.9	192,532	454	1,380	-	5,500	-	7.8	7.4	110	----	961	400	
14	38,040	11,430	30.0	185,411	487	1,410	75.5	5,600	-	8.6	7.5	110	----	919	400	
15	34,740	10,480	30.2	164,904	475	1,450	-	5,600	-	9.5	-	110	----	963	400	
16	38,500	11,550	30.0	188,712	490	1,500	-	5,800	-	8.5	-	110	----	947	400	
17	39,320	11,780	30.0	182,842	465	1,520	-	5,900	-	8.4	7.5	110	----	943	410	
18	35,370	10,760	30.4	158,077	447	1,530	-	5,800	-	9.3	7.0	110	----	948	450	
19	35,000	10,580	30.2	164,309	469	1,520	-	5,900	0.18	9.4	6.2	110	----	950	500	
20	34,720	10,480	30.2	157,612	454	1,470	-	5,700	-	9.5	5.5	110	----	960	560	
21	35,370	10,610	30.0	175,707	497	1,470	74.8	5,700	-	9.3	5.5	100	----	935	560	
22	35,080	10,540	30.0	151,625	432	1,470	-	5,700	-	9.4	-	110	----	937	560	
23	35,890	10,740	29.9	162,190	452	1,470	-	5,600	-	9.2	-	110	----	935	560	
24	34,440	10,410	30.2	165,837	482	1,450	-	5,500	-	9.5	5.6	120	----	952	560	
25	36,570	10,940	29.9	177,014	484	1,490	-	5,400	-	9.0	5.9	110	----	970	560	
26	40,130	12,110	30.2	168,397	420	1,500	-	5,100	0.29	8.2	6.3	100	----	931	560	
27	37,660	11,290	30.0	179,543	477	1,530	-	5,400	-	8.7	6.0	97	----	946	560	
28	37,040	11,080	29.9	176,080	475	1,500	77.5	5,300	-	8.9	6.2	110	----	946	550	
29	36,430	10,890	29.9	168,637	463	1,460	-	5,300	-	9.0	-	120	----	959	520	
30	35,090	10,580	30.2	173,820	495	1,480	-	5,400	-	9.4	-	110	----	979	505	
31	36,570	10,980	30.0	185,297	507	1,510	-	5,400	-	9.0	7.1	110	----	942	470	
合計	1,112,360	342,720	-	4,992,158	-	-	-	-	-	-	-	-	1,009	29,656	12,965	
最大	47,140	14,140	39.3	192,532	561	1,530	77.5	5,900	0.29	11.0	20.1	120	727	1,110	560	
最小	24,920	9,770	29.9	131,901	281	1,190	73.9	4,300	0.18	7.0	5.5	91	282	901	160	
平均	35,883	11,055	30.8	161,037	449	1,440	75.4	5,400	0.23	9.1	8.5	110	505	957	418	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2022年 10月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	33,510	10,160	30.3	162,359	485	1,370	-	5,100	-	9.8	-	100	----	943	360	E系生物反応槽容量
2	34,040	10,200	30.0	168,698	496	1,440	-	5,200	-	9.7	-	100	----	938	360	1池3424m³
3	33,780	10,270	30.4	166,330	492	1,450	-	5,200	-	9.7	9.1	97	----	908	360	嫌気槽864m3
4	31,100	10,080	32.4	154,916	498	1,460	-	5,300	-	10.6	9.2	95	----	935	360	好気槽2560m3
5	29,800	9,870	33.1	145,944	490	1,510	-	5,700	-	11.0	11.1	86	----	919	280	
6	33,120	10,120	30.6	164,666	497	1,510	-	6,000	0.20	9.9	9.4	100	----	941	320	
7	44,130	13,220	30.0	170,055	385	1,540	74.1	6,200	-	7.4	7.9	100	----	970	370	
8	33,570	10,760	32.1	141,189	421	1,590	-	6,200	-	9.8	-	92	----	1,030	400	
9	36,170	11,130	30.8	145,747	403	1,520	-	6,100	-	9.1	-	98	----	1,050	400	
10	42,110	12,580	29.9	137,593	327	1,580	-	6,500	-	7.0	-	93	----	1,164	460	
11	29,600	9,950	33.6	135,675	458	1,700	-	6,100	-	8.3	4.2	110	544	959	600	
12	30,230	9,780	32.4	144,016	476	1,490	-	5,000	0.21	8.2	5.0	110	565	841	540	
13	31,790	9,850	31.0	166,303	523	1,400	-	5,000	-	7.8	3.9	100	----	963	640	
14	28,050	9,630	34.3	160,495	572	1,380	75.9	4,800	-	8.8	6.5	100	----	886	400	
15	25,210	9,770	38.8	143,430	569	1,400	-	4,600	-	9.8	-	120	----	933	400	
16	28,540	9,830	34.4	162,837	571	1,450	-	5,100	-	8.6	-	120	----	990	400	
17	29,930	9,930	33.2	158,131	528	1,460	-	5,400	-	8.2	6.1	110	----	914	400	
18	26,940	9,740	36.2	138,164	513	1,490	-	5,300	-	9.2	6.2	110	----	921	410	
19	26,570	9,880	37.2	145,481	548	1,520	-	5,300	0.18	9.3	5.7	110	----	942	450	
20	26,370	9,820	37.2	140,227	532	1,500	-	5,200	-	9.3	5.4	91	----	996	480	
21	26,230	9,780	37.3	155,744	594	1,530	74.5	5,300	-	12.5	7.2	95	----	944	480	
22	25,790	9,860	38.2	135,612	526	1,510	-	4,800	-	9.6	-	94	----	983	480	
23	26,610	9,830	36.9	144,292	542	1,510	-	4,900	-	9.3	-	96	----	970	480	
24	25,580	9,770	38.2	148,024	579	1,510	-	4,800	-	9.6	5.9	98	----	958	480	
25	27,320	9,780	35.8	158,265	579	1,540	-	4,900	-	9.0	5.9	100	----	977	480	
26	30,440	10,180	33.4	151,454	498	1,530	-	5,000	0.28	8.1	5.7	91	----	966	480	
27	28,280	9,760	34.5	161,189	570	1,560	-	5,300	-	8.7	5.5	100	----	934	480	
28	27,800	9,720	35.0	158,519	570	1,560	76.5	5,200	-	8.9	5.6	92	----	939	480	
29	27,310	9,740	35.7	152,433	558	1,570	-	5,400	-	9.0	-	94	----	944	480	
30	26,060	9,800	37.6	157,040	603	1,590	-	5,000	-	9.5	-	100	----	964	500	
31	27,240	9,830	36.1	166,818	612	1,590	-	5,100	-	9.1	5.4	91	----	957	520	
合計	933,220	314,620	-	4,741,646	-	-	-	-	-	-	-	-	1,109	29,679	13,730	
最大	44,130	13,220	38.8	170,055	612	1,700	76.5	6,500	0.28	12.5	11.1	120	565	1,164	640	
最小	25,210	9,630	29.9	135,612	327	1,370	74.1	4,600	0.18	7.0	3.9	86	544	841	280	
平均	30,104	10,149	33.7	152,956	508	1,510	75.3	5,300	0.22	9.2	6.5	100	555	957	443	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2022年 10月度　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ量)	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m^3	%	t	m^3	t	t	m^3	%	t	m^3	t	t	
1	954	0.71	6.80	680	−	−	205	0.96	1.97	197	−	−	
2	922	0.67	6.19	619	−	−	220	0.96	2.11	211	−	−	
3	928	0.63	5.83	583	−	−	233	0.94	2.19	219	−	−	
4	982	0.65	6.41	641	−	−	280	0.96	2.69	269	−	−	
5	989	0.63	6.22	622	−	−	289	0.97	2.80	280	−	−	
6	918	0.87	8.00	800	−	−	218	0.94	2.05	205	−	−	
7	938	0.53	4.97	497	−	−	239	0.93	2.22	222	−	−	
8	922	0.87	8.01	801	−	−	221	0.95	2.10	210	−	−	
9	967	0.75	7.23	723	−	−	169	0.95	1.61	161	−	−	
10	804	0.73	5.83	583	−	−	102	0.94	0.96	96	−	−	
11	928	0.74	6.86	686	−	−	227	0.94	2.13	213	−	−	
12	671	0.78	5.24	524	−	−	221	0.96	2.12	212	−	−	
13	919	0.89	8.17	817	−	−	219	0.96	2.10	210	−	−	
14	920	0.91	8.37	837	−	−	222	0.96	2.13	213	−	−	
15	888	0.61	5.41	541	−	−	187	0.94	1.76	176	−	−	
16	957	0.74	7.08	708	−	−	206	0.92	1.90	190	−	−	
17	996	0.76	7.60	760	−	−	297	0.92	2.73	273	−	−	
18	932	0.78	7.31	731	−	−	232	0.96	2.23	223	−	−	
19	958	0.73	6.97	697	−	−	208	0.94	1.96	196	−	−	
20	962	0.75	7.24	724	−	−	262	0.95	2.49	249	−	−	
21	968	0.71	6.89	689	−	−	218	0.91	1.98	198	−	−	
22	880	0.67	5.89	589	−	−	178	0.92	1.64	164	−	−	
23	973	0.70	6.85	685	−	−	223	0.92	2.05	205	−	−	
24	897	0.71	6.40	640	−	−	196	0.91	1.78	178	−	−	
25	1,050	0.72	7.55	755	−	−	299	0.95	2.84	284	−	−	
26	940	0.71	6.72	672	−	−	240	0.96	2.30	230	−	−	
27	874	0.66	5.81	581	−	−	174	0.93	1.62	162	−	−	
28	895	0.69	6.18	618	−	−	224	0.95	2.13	213	−	−	
29	902	0.68	6.16	616	−	−	201	0.96	1.93	193	−	−	
30	891	0.68	6.10	610	−	−	191	0.95	1.81	181	−	−	
31	888	0.67	5.98	598	−	−	188	0.96	1.80	180	−	−	
合計	28,613	−	206.27	20627	0.00	0.00	6,789	−	64.13	6413	−	−	
最大	1,050	0.91	8.37	837	−	−	299	0.97	2.84	284	−	−	
最小	671	0.53	4.97	497	−	−	102	0.91	0.96	96	−	−	
平均	923	0.72	6.65	665	−	−	219	0.94	2.07	207	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2022年　10月度　　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備　考	日
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ	脱水ケーキ	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ	脱水ケーキ	汚泥量	濃度	固形物量		
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量	(受入れ量)	(受入れ固形物量)		濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量	(受入れ量)	(受入れ固形物量)					
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t		
1	−	−	−	−	−	−	749	−	0.64	−	4.8	4.8	483	−	−	−	−	−		1
2	−	−	−	−	−	−	702	−	0.58	−	4.1	4.1	408	−	−	−	−	−		2
3	−	−	−	−	−	−	695	−	0.52	−	3.6	3.6	364	−	−	−	−	−		3
4	−	−	−	−	−	−	702	−	0.53	−	3.7	3.7	372	−	−	−	−	−		4
5	−	−	−	−	−	−	700	−	0.49	−	3.4	3.4	342	−	−	−	−	−		5
6	−	−	−	−	−	−	700	−	0.85	−	6.0	6.0	595	−	−	−	−	−		6
7	−	−	−	−	−	−	699	−	0.39	−	2.8	2.8	275	−	−	−	−	−		7
8	−	−	−	−	−	−	701	−	0.84	−	5.9	5.9	591	−	−	−	−	−		8
9	−	−	−	−	−	−	798	−	0.70	−	5.6	5.6	562	−	−	−	−	−		9
10	−	−	−	−	−	−	702	−	0.69	−	4.9	4.9	487	−	−	−	−	−		10
11	−	−	−	−	−	−	701	−	0.67	−	4.7	4.7	473	−	−	−	−	−		11
12	−	−	−	−	−	−	450	−	0.69	−	3.1	3.1	312	−	−	−	−	−		12
13	−	−	−	−	−	−	700	−	0.87	−	6.1	6.1	607	−	−	−	−	−		13
14	−	−	−	−	−	−	698	−	0.89	−	6.2	6.2	624	−	−	−	−	−		14
15	−	−	−	−	−	−	701	−	0.52	−	3.7	3.7	365	−	−	−	−	−		15
16	−	−	−	−	−	−	751	−	0.69	−	5.2	5.2	518	−	−	−	−	−		16
17	−	−	−	−	−	−	699	−	0.70	−	4.9	4.9	487	−	−	−	−	−		17
18	−	−	−	−	−	−	700	−	0.73	−	5.1	5.1	508	−	−	−	−	−		18
19	−	−	−	−	−	−	750	−	0.63	−	5.0	5.0	501	−	−	−	−	−		19
20	−	−	−	−	−	−	700	−	0.68	−	4.8	4.8	475	−	−	−	−	−		20
21	−	−	−	−	−	−	750	−	0.65	−	4.9	4.9	491	−	−	−	−	−		21
22	−	−	−	−	−	−	702	−	0.61	−	4.3	4.3	425	−	−	−	−	−		22
23	−	−	−	−	−	−	750	−	0.64	−	4.8	4.8	480	−	−	−	−	−		23
24	−	−	−	−	−	−	701	−	0.66	−	4.6	4.6	462	−	−	−	−	−		24
25	−	−	−	−	−	−	751	−	0.63	−	4.7	4.7	471	−	−	−	−	−		25
26	−	−	−	−	−	−	700	−	0.63	−	4.4	4.4	442	−	−	−	−	−		26
27	−	−	−	−	−	−	700	−	0.58	−	4.2	4.2	419	−	−	−	−	−		27
28	−	−	−	−	−	−	671	−	0.58	−	4.1	4.1	405	−	−	−	−	−		28
29	−	−	−	−	−	−	701	−	0.58	−	4.2	4.2	423	−	−	−	−	−		29
30	−	−	−	−	−	−	700	−	0.61	−	4.3	4.3	429	−	−	−	−	−		30
31	−	−	−	−	−	−	700	−	0.59	−	4.2	4.2	418	−	−	−	−	−		31
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	21824	−	−	−	142.1	142.1	14214	−	−	−		−		合計
最大	−	−	−	−	−	−	798	−	0.89	−	6.2	6.2	624	−	−	−	−	−		最大
最小	−	−	−	−	−	−	450	−	0.39	−	2.8	2.8	275	−	−	−	−	−		最小
平均	−	−	−	−	−	−	704	−	0.65	−	4.6	4.6	459	−	−		−			平均

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2022年 10月度　No.5-3

スクリュープレス脱水機													備考
濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄	
汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2022年 10月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	10.54	28.0	10	28.0	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.00	0.00	0:00	0.0	10.54	28.0	10	28.0	0.0	0	0	0	0.0	
最大	−	−	−	−	10.54	28.0	10	28.0	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	10.54	28.0	10	28.0	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	10.54	28.0	10.00	28.0	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2022年 10月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	954	−			954	170.7	−			170.7	6.1	−			6.1
2	922	−			922	135.8	−			135.8	5.4	−			5.4
3	928	−			928	119.4	−			119.4	5.1	−			5.1
4	982	−			982	141.0	−			141.0	5.5	−			5.5
5	989	−			989	152.4	−			152.4	5.4	−			5.4
6	918	−			918	171.7	−			171.7	6.9	−			6.9
7	938	−			938	106.4	−			106.4	4.3	−			4.3
8	922	−			922	173.2	−			173.2	7.3	−			7.3
9	967	−			967	173.1	−			173.1	6.6	−			6.6
10	804	−			804	140.6	−			140.6	5.4	−			5.4
11	928	−			928	138.8	−			138.8	6.1	−			6.1
12	671	−			671	116.9	−			116.9	4.6	−			4.6
13	919	−			919	207.3	−			207.3	7.6	−			7.6
14	920	−			920	209.2	−			209.2	7.6	−			7.6
15	888	−			888	121.0	−			121.0	4.6	−			4.6
16	957	−			957	162.4	−			162.4	6.4	−			6.4
17	996	−			996	171.2	−			171.2	6.7	−			6.7
18	932	−			932	158.8	−			158.8	6.7	−			6.7
19	958	−			958	145.8	−			145.8	6.2	−			6.2
20	962	−			962	183.9	−			183.9	6.4	−			6.4
21	968	−			968	171.2	−			171.2	6.0	−			6.0
22	880	−			880	139.7	−			139.7	5.2	−			5.2
23	973	−			973	145.5	−			145.5	6.1	−			6.1
24	897	−			897	151.2	−			151.2	5.6	−			5.6
25	1,050	−			1,050	186.7	−			186.7	6.6	−			6.6
26	940	−			940	133.3	−			133.3	5.7	−			5.7
27	874	−			874	138.2	−			138.2	5.0	−			5.0
28	895	−			895	153.2	−			153.2	5.4	−			5.4
29	902	−			902	126.3	−			126.3	5.3	−			5.3
30	891	−			891	143.0	−			143.0	5.2	−			5.2
31	888	−			888	132.2	−			132.2	5.2	−			5.2
合計	28,613	0			28,613	4,720.1	0.0			4,720	182.2	0.0			182.2
最大	1,050	0			1,050	209.2	0.0			209.2	7.6	0.0			7.6
最小	671	0			671	106.4	0.0			106.4	4.3	0.0			4.3
平均	923	0			923	152.3	0.0			152.3	5.9	0.0			5.9

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2022年 10月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.71	3.6	90.7	−			89.7	1,204	−			1,204	0.09	−			0.09	
2	0.67	4.0	87.3	−			87.1	1,160	−			1,160	0.09	−			0.09	
3	0.63	4.3	87.6	−			87.9	1,189	−			1,189	0.09	−			0.09	
4	0.65	3.9	86.8	−			85.9	1,262	−			1,262	0.09	−			0.09	
5	0.63	3.5	86.6	−			87.1	1,262	−			1,262	0.09	−			0.09	
6	0.87	4.0	86.0	−			86.3	1,175	−			1,175	0.09	−			0.09	
7	0.53	4.0	85.6	−			86.0	1,247	−			1,247	0.09	−			0.09	
8	0.87	4.2	90.7	−			91.3	1,247	−			1,247	0.09	−			0.09	
9	0.75	3.8	91.2	−			90.4	1,247	−			1,247	0.09	−			0.09	
10	0.73	3.8	91.5	−			91.5	1,001	−			1,001	0.09	−			0.09	
11	0.74	4.4	88.5	−			88.4	1,204	−			1,204	0.09	−			0.09	
12	0.78	3.9	87.3	−			88.5	856	−			856	0.09	−			0.09	
13	0.89	3.7	93.0	−			92.7	1,117	−			1,117	0.08	−			0.08	
14	0.91	3.6	90.7	−			90.5	1,175	−			1,175	0.09	−			0.09	
15	0.61	3.8	85.8	−			85.2	1,146	−			1,146	0.09	−			0.09	
16	0.74	3.9	89.9	−			90.1	1,247	−			1,247	0.09	−			0.09	
17	0.76	3.9	89.1	−			88.2	1,291	−			1,291	0.09	−			0.09	
18	0.78	4.2	91.5	−			91.8	1,305	−			1,305	0.10	−			0.10	
19	0.73	4.2	88.4	−			88.6	1,262	−			1,262	0.09	−			0.09	
20	0.75	3.5	89.2	−			88.9	1,233	−			1,233	0.09	−			0.09	
21	0.71	3.5	87.2	−			87.0	1,276	−			1,276	0.09	−			0.09	
22	0.67	3.7	87.4	−			88.1	1,146	−			1,146	0.09	−			0.09	
23	0.70	4.2	89.1	−			89.7	1,247	−			1,247	0.09	−			0.09	
24	0.71	3.7	88.3	−			87.5	1,146	−			1,146	0.09	−			0.09	
25	0.72	3.5	87.4	−			86.8	1,363	−			1,363	0.09	−			0.09	
26	0.71	4.3	85.5	−			85.1	1,334	−			1,334	0.10	−			0.10	
27	0.66	3.6	86.0	−			86.2	1,160	−			1,160	0.09	−			0.09	
28	0.69	3.5	86.8	−			87.1	1,015	−			1,015	0.08	−			0.08	
29	0.68	4.2	86.1	−			86.9	1,131	−			1,131	0.09	−			0.09	
30	0.68	3.7	86.4	−			85.2	1,088	−			1,088	0.08	−			0.08	
31	0.67	3.9	87.3	−			88.1	1,175	−			1,175	0.09	−			0.09	
合計	−	−	−	−	−	−	−	36,903	0			36,903	−	−	−	−	−	
最大	0.91	4.4	93.0	0.0			92.7	1,363	0			1,363	0.10	0.00			0.10	
最小	0.53	3.5	85.5	0.0			85.1	856	0			856	0.08	0.00			0.08	
平均	0.72	3.9	88.5	0.0			88.3	1,190	0			1,190	0.09	0.00			0.09	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2022年 10月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤	脱水ケーキ	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率		(ポリ鉄)	搬出量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t	
1	1,198	25.3	97.6	112	25.3	77.5	524	0.73	−	−	580	2.0	−	−		
2	1,338	27.1	97.8	115	27.1	76.4	577	0.80	−	−	2,915	10.1	−	−		
3	1,297	27.1	97.9	117	27.1	76.8	515	0.76	−	−	2,799	10.3	−	−		
4	1,169	25.2	97.8	112	25.2	77.5	471	0.73	−	−	2,494	9.6	−	−		
5	1,067	25.8	97.5	112	25.8	76.9	479	0.71	−	−	2,291	8.5	−	−		
6	984	25.0	97.3	111	25.0	77.4	498	0.76	−	−	2,219	8.5	−	−		
7	1,035	26.2	97.4	117	26.2	77.5	517	0.78	−	−	2,219	8.4	−	−		
8	1,051	30.2	97.1	125	30.2	75.8	517	0.68	−	−	2,219	7.3	−	−		
9	972	28.6	97.0	125	28.6	77.1	479	0.67	−	−	1,088	3.8	−	−		
10	1,002	31.0	96.9	129	31.0	75.9	508	0.65	−	−	2,407	7.7	−	−		
11	1,011	33.0	96.7	133	33.0	75.2	494	0.60	−	−	1,030	3.1	−	−		
12	733	20.7	96.9	90	20.7	77.1	366	0.65	−	−	−	−	−	−		
13	1,004	29.2	96.9	129	29.2	77.3	517	0.67	−	−	1,494	4.9	−	−		
14	1,085	30.1	97.1	130	30.1	76.8	592	0.76	−	−	3,074	9.9	−	−		
15	1,044	29.3	97.2	125	29.3	76.6	521	0.71	−	−	2,842	9.7	−	−		
16	1,064	28.8	97.2	124	28.8	76.7	545	0.73	−	−	2,784	9.3	−	−		
17	1,067	28.9	97.3	121	28.9	76.2	556	0.76	−	−	2,900	9.9	−	−		
18	1,133	29.9	97.2	129	29.9	76.8	581	0.73	−	−	3,045	9.5	−	−		
19	1,203	26.6	97.7	120	26.6	77.8	642	0.94	−	−	3,016	11.1	−	−		
20	1,162	26.2	97.6	118	26.2	77.8	616	0.87	−	−	2,480	8.8	−	−		
21	1,049	25.7	97.3	117	25.7	78.1	568	0.80	−	−	2,494	8.8	−	−		
22	1,096	28.0	97.4	127	28.0	78.0	649	0.91	−	−	2,828	10.0	−	−		
23	1,103	26.8	97.5	125	26.8	78.5	670	0.98	−	−	2,726	9.9	−	−		
24	1,203	26.3	97.7	118	26.3	77.6	653	0.93	−	−	2,944	10.5	−	−		
25	1,258	28.4	97.6	130	28.4	78.2	648	0.85	−	−	2,668	8.8	−	−		
26	1,178	28.7	97.5	133	28.7	78.5	682	0.94	−	−	2,726	9.4	−	−		
27	1,268	28.5	97.6	133	28.5	78.5	664	0.89	−	−	3,147	10.6	−	−		
28	1,329	29.1	97.4	131	29.1	77.8	673	0.77	−	−	3,132	9.0	−	−		
29	1,193	27.8	97.4	125	27.8	77.8	648	0.84	−	−	2,668	8.6	−	−		
30	1,179	28.5	97.4	131	28.5	78.2	723	0.96	−	−	2,683	8.9	−	−		
31	980	25.3	97.2	118	25.3	78.6	649	0.96	−	−	2,335	8.6	−	−		
合計	34,455	857.3	−	3,780	857.2	−	17,733	−	−	−	74,240	−	0	0		
最大	1,338	33.0	97.9	133	33.0	78.6	723	0.98	−	−	3,147	11.1	−	−		
最小	733	20.7	96.7	90	20.7	75.2	366	0.60	−	−	580	2.0	−	−		
平均	1,111	27.7	97.5	122	27.7	77.3	572	0.79	−	−	2,475	8.3	−	−		

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2022年 10月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	909	3.2	28.9	434.0	2.6	11.4	259.0	3.7	9.7	45	3.7	1.7	171	3.6	6.1	
2	960	3.0	28.7	488.0	2.2	10.6	265.8	3.7	9.9	70	4.0	2.8	136	4.0	5.4	
3	880	3.1	27.2	440.0	2.2	9.7	259.5	3.8	9.9	61	4.1	2.5	119	4.3	5.1	
4	830	3.1	25.9	392.0	2.2	8.7	242.1	4.0	9.6	55	3.8	2.1	141	3.9	5.5	
5	840	3.2	26.9	350.0	2.4	8.5	281.1	3.8	10.8	56	3.9	2.2	152	3.5	5.4	
6	774	3.4	26.0	252.0	2.1	5.3	258.8	4.0	10.3	92	3.9	3.5	172	4.0	6.9	
7	723	3.6	26.4	239.0	3.4	8.1	272.8	3.7	10.0	105	3.8	4.0	106	4.0	4.3	
8	835	3.6	30.4	320.0	3.1	9.8	232.1	3.9	9.1	109	3.8	4.2	173	4.2	7.3	
9	813	3.5	28.8	300.0	2.9	8.7	234.0	4.0	9.3	106	3.9	4.2	173	3.8	6.6	
10	829	3.8	31.3	350.0	3.6	12.7	200.5	4.0	8.0	138	3.8	5.2	141	3.8	5.4	
11	823	4.0	33.1	350.0	4.0	14.1	209.2	3.8	7.9	125	4.0	5.0	139	4.4	6.1	
12	599	3.8	22.6	210.0	3.5	7.3	172.9	3.9	6.7	100	4.0	4.0	117	3.9	4.6	
13	838	3.7	30.6	270.0	3.3	8.9	233.2	3.9	9.0	127	4.0	5.1	207	3.7	7.6	
14	859	3.6	31.0	318.0	3.2	10.2	248.7	3.9	9.7	83	4.2	3.5	209	3.6	7.6	
15	805	3.7	29.4	324.0	3.3	10.8	274.6	3.9	10.6	85	4.0	3.4	121	3.8	4.6	
16	892	3.4	30.0	352.0	2.5	8.7	290.5	3.9	11.3	87	4.1	3.6	162	3.9	6.4	
17	858	3.4	29.2	321.0	2.4	7.8	272.5	4.0	10.9	93	4.1	3.8	171	3.9	6.7	
18	897	3.6	31.9	373.0	2.9	10.7	257.9	4.0	10.2	107	4.0	4.3	159	4.2	6.7	
19	857	3.2	27.3	377.0	2.1	7.9	232.8	3.8	8.9	101	4.2	4.3	146	4.2	6.2	
20	911	3.1	28.2	358.0	2.0	7.2	231.0	3.9	8.9	138	4.1	5.7	184	3.5	6.4	
21	867	3.3	28.4	345.0	2.5	8.6	234.8	3.8	9.0	116	4.1	4.8	171	3.5	6.0	
22	812	3.5	28.4	315.0	2.8	8.8	242.6	4.0	9.6	115	4.2	4.8	140	3.7	5.2	
23	855	3.2	27.5	338.0	2.0	6.6	256.6	3.9	10.1	115	4.1	4.7	146	4.2	6.1	
24	919	3.1	28.1	359.0	2.0	7.3	288.0	3.6	10.5	121	3.9	4.7	151	3.7	5.6	
25	1001	3.0	30.4	419.0	2.0	8.4	287.3	3.8	10.9	108	4.2	4.5	187	3.5	6.6	
26	907	3.2	28.9	395.0	2.2	8.5	280.4	3.8	10.6	98	4.2	4.1	133	4.3	5.7	
27	1056	2.8	29.9	526.0	1.8	9.4	262.2	3.9	10.1	130	4.1	5.4	138	3.6	5.0	
28	1046	3.3	35.0	514.0	2.9	15.0	269.1	3.7	10.0	109	4.2	4.6	153	3.5	5.4	
29	921	3.4	31.0	399.0	2.5	9.9	284.8	3.9	11.2	111	4.1	4.6	126	4.2	5.3	
30	903	3.3	30.1	365.0	2.5	9.2	288.3	3.9	11.3	107	4.2	4.4	143	3.7	5.2	
31	777	3.5	27.0	245.0	2.5	6.1	290.7	3.8	11.1	109	4.2	4.6	132	3.9	5.2	
合計	26795	−	898.4	11038.0	−	285	7913.8	−	305.1	3,122.79	−	126.2	4720	−	182.2	
最大	1056	−	35.0	526.0	4.0	15	290.7	4.0	11.3	138.47	4.2	5.7	209	4.4	7.6	
最小	599	−	22.6	210.0	1.8	5	172.9	3.6	6.7	45.47	3.7	1.7	106	3.5	4.3	
平均	864	3.4	29.0	356.1	2.6	9	255.3	3.9	9.8	100.70	4.0	4.1	152	3.9	5.9	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2022年 10月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	116.06	77.5	82.8	26.1	116.06	77.5	82.8	26.1	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	111.56	76.4	82.8	26.3	111.56	76.4	82.8	26.3	−	−	−	−	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月平均(average関数使用)にて補完しています
3	110.76	76.8	82.4	25.7	110.76	76.8	82.4	25.7	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	113.20	77.5	84.3	25.5	113.20	77.5	84.3	25.5	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	110.70	76.9	81.6	25.6	110.70	76.9	81.6	25.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	113.38	77.4	83.6	25.6	113.38	77.4	83.6	25.6	−	−	−	−	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日は月平均(average関数使用)にてデータを補完しています
7	114.86	77.5	83.5	25.8	114.86	77.5	83.5	25.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	122.42	75.8	82.8	29.6	122.42	75.8	82.8	29.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	128.92	77.1	82.8	29.5	128.92	77.1	82.8	29.5	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	130.94	75.9	82.8	31.6	130.94	75.9	82.8	31.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	125.80	75.2	78.2	31.2	125.80	75.2	78.2	31.2	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	112.13	77.1	81.6	25.7	112.13	77.1	81.6	25.7	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	118.90	77.3	81.8	27.0	118.90	77.3	81.8	27.0	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	122.20	76.8	81.6	28.4	122.20	76.8	81.6	28.4	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	123.18	76.6	82.8	28.8	123.18	76.6	82.8	28.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	124.12	76.7	82.8	28.9	124.12	76.7	82.8	28.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	122.28	76.2	82.8	29.1	122.28	76.2	82.8	29.1	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	127.32	76.8	84.0	29.5	127.32	76.8	84.0	29.5	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	129.62	77.8	82.7	28.8	129.62	77.8	82.7	28.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	112.58	77.8	82.7	25.0	112.58	77.8	82.7	25.0	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	115.30	78.1	82.9	25.3	115.30	78.1	82.9	25.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	124.66	78.0	82.8	27.4	124.66	78.0	82.8	27.4	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	123.90	78.5	82.8	26.6	123.90	78.5	82.8	26.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	128.32	77.6	83.7	28.7	128.32	77.6	83.7	28.7	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	129.56	78.2	84.2	28.2	129.56	78.2	84.2	28.2	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	129.60	78.5	83.9	27.9	129.60	78.5	83.9	27.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	130.26	78.5	83.2	28.0	130.26	78.5	83.2	28.0	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	130.04	77.8	83.7	28.9	130.04	77.8	83.7	28.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	126.94	77.8	82.8	28.2	126.94	77.8	82.8	28.2	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	123.96	78.2	82.8	27.0	123.96	78.2	82.8	27.0	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	120.12	78.6	84.2	25.7	120.12	78.6	84.2	25.7	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	3773.59	−	−	856	3773.59	−	−	855.7	0.00	−	−	0.0	0.00	−	−	0.0	
最大	130.94	78.6	84.3	31.6	130.94	78.6	84.3	31.6	−	0.0	0.0	0.0	−	−	−	−	
最小	110.70	75.2	78.2	25.0	110.70	75.2	78.2	25.0	−	0.0	0.0	0.0	−	−	−	−	
平均	122.00	77.3	82.8	27.6	121.73	77.3	82.8	28.0	−		−		−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、硅砂補給量)

2022年 10月度　No.5-10

日	重油消費量				硅砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	t	t	t	t	t	t	t	
1	716	−	−	716	−	−	−	0	
2	650	−	−	650	−	−	−	0	
3	783	−	−	783	−	−	−	0	
4	513	−	−	513	−	−	−	0	
5	531	−	−	531	−	−	−	0	
6	493	−	−	493	−	−	−	0	
7	1,266	−	−	1,266	−	−	−	0	
8	507	−	−	507	−	−	−	0	
9	626	−	−	626	4	−	−	4	
10	657	−	−	657	−	−	−	0	
11	476	−	−	476	−	−	−	0	
12	1,036	−	−	1,036	−	−	−	0	
13	1,198	−	−	1,198	−	−	−	0	
14	861	−	−	861	−	−	−	0	
15	642	−	−	642	−	−	−	0	
16	460	−	−	460	−	−	−	0	
17	415	−	−	415	−	−	−	0	
18	331	−	−	331	4	−	−	4	
19	1,169	−	−	1,169	−	−	−	0	
20	1,166	−	−	1,166	−	−	−	0	
21	1,451	−	−	1,451	−	−	−	0	
22	1,041	−	−	1,041	−	−	−	0	
23	1,396	−	−	1,396	−	−	−	0	
24	1,049	−	−	1,049	−	21	−	21	
25	1,170	−	−	1,170	−	15	−	15	
26	1,676	−	−	1,676	4	−	−	4	
27	1,678	−	−	1,678	−	−	−	0	
28	635	−	−	635	−	−	−	0	
29	658	−	−	658	−	−	−	0	
30	1,080	−	−	1,080	−	−	−	0	
31	1,621	−	−	1,621	−	−	−	0	
合計	27,951	0	0	27,951	12	36	0	48	
最大	1,678	−	−	1,678	4	21	−	21	
最小	331	−	−	331	4	15	−	0	
平均	902	−	−	902	4	18	−	2	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2022年 11月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量		流入下水量	放流水量	簡易処理水量			放流水量		降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
			（合流）	雨水排水量		（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	mm	㎥	㎥	㎥	㎥	
1	曇時々雨	16.9	259,032	0	259,032	259,974	0	40,500	40,500	165,133	54,341	5.0	22,621	236,101	163,381	72,720	
2	曇後晴	20.9	181,546	0	181,546	182,393	0	0	0	135,811	46,582	0.0	23,341	199,889	137,039	62,850	
3	晴	18.0	180,056	0	180,056	180,918	0	0	0	132,957	47,961	0.0	21,606	196,495	132,525	63,970	
4	晴	20.5	192,611	0	192,611	193,595	0	0	0	142,949	50,646	0.0	21,981	209,768	141,648	68,120	
5	晴	18.0	175,620	0	175,620	176,560	0	0	0	132,769	43,791	0.0	24,055	194,570	135,170	59,400	
6	晴	15.5	179,345	0	179,345	180,337	0	0	0	134,382	45,955	0.0	22,671	196,867	135,637	61,230	
7	晴	19.5	173,912	0	173,912	174,821	0	0	0	126,225	48,596	0.0	23,221	191,986	126,626	65,360	
8	晴	17.9	184,529	0	184,529	185,569	0	0	0	138,631	46,938	0.0	23,069	202,540	138,170	64,370	
9	晴	17.1	184,743	0	184,743	185,734	0	0	0	138,120	47,614	0.0	22,234	201,894	137,104	64,790	
10	晴	17.6	179,985	0	179,985	180,986	0	0	0	134,449	46,537	0.0	24,049	198,797	136,317	62,480	
11	晴	19.0	185,472	0	185,472	186,465	0	0	0	138,782	47,683	0.0	23,539	203,801	140,561	63,240	
12	晴	19.0	182,547	0	182,547	183,542	0	0	0	135,897	47,645	0.0	22,572	200,015	136,085	63,930	
13	晴時々雨	17.2	422,180	46,350	375,830	376,854	78,524	79,731	158,255	165,533	53,066	17.5	23,753	235,731	165,331	70,400	
14	曇後晴	15.0	203,415	0	203,415	204,398	0	4,569	4,569	149,308	50,521	0.0	21,697	215,292	146,012	69,280	
15	晴	17.3	202,934	0	202,934	203,982	0	0	0	152,166	51,816	0.0	22,998	220,681	151,781	68,900	
16	晴	16.9	201,702	0	201,702	202,676	0	0	0	153,245	49,431	0.0	22,713	219,093	153,143	65,950	
17	晴	15.0	195,108	0	195,108	196,014	0	0	0	149,148	46,866	0.0	21,813	211,742	148,912	62,830	
18	晴	14.6	191,091	0	191,091	192,009	0	0	0	143,031	48,978	0.0	21,523	207,382	142,332	65,050	
19	晴	15.0	180,598	0	180,598	181,508	0	0	0	135,744	45,764	0.0	21,911	197,386	136,556	60,830	
20	曇時々雨	16.0	381,308	0	381,308	382,325	74,320	82,028	156,348	171,494	54,483	13.0	24,648	243,716	169,736	73,980	
21	雨後晴	15.0	309,165	0	309,165	310,207	46,825	42,623	89,448	171,651	49,108	4.5	21,714	235,678	167,708	67,970	
22	晴後曇	18.0	196,962	0	196,962	197,982	0	0	0	155,399	42,583	0.0	20,946	212,710	154,320	58,390	
23	曇時々雨	15.0	376,269	0	376,269	377,209	92,279	52,632	144,911	175,854	56,444	8.0	25,416	250,719	173,839	76,880	
24	曇後晴	17.3	219,216	0	219,216	220,213	0	4,041	4,041	169,715	46,457	0.0	22,972	232,842	166,802	66,040	
25	晴	14.5	202,650	0	202,650	203,483	0	0	0	158,703	44,780	0.0	26,783	224,179	159,599	64,580	
26	晴	15.5	186,548	0	186,548	187,329	0	0	0	143,684	43,645	0.0	26,504	207,884	144,214	63,670	
27	晴	16.2	184,660	0	184,660	185,423	0	0	0	139,828	45,595	0.0	28,080	207,450	141,220	66,230	
28	晴一時曇	16.1	189,586	0	189,586	190,113	0	0	0	145,949	44,164	0.0	25,696	210,060	145,870	64,190	
29	晴時々雨	18.4	444,818	51,820	392,998	393,861	78,804	93,936	172,740	174,720	46,401	22.0	28,509	243,354	175,044	68,310	
30	曇一時雨	18.1	356,147	0	356,147	357,092	46,445	76,907	123,352	184,277	49,463	3.5	27,984	254,246	182,126	72,120	
合計	－	－	6,903,755	98,170	6,805,585	6,833,572	417,197	476,967	894,164	4,495,554	1,443,854	73.5	710,619	6,462,868	4,484,808	1,978,060	
最大	－	20.9	444,818	51,820	392,998	393,861	92,279	93,936	172,740	184,277	56,444	22.0	28,509	254,246	182,126	76,880	
最小	－	14.5	173,912	46,350	173,912	174,821	46,445	4,041	4,041	126,225	42,583	3.5	20,946	191,986	126,626	58,390	
平均	－	17.0	230,125	49,085	226,853	227,786	69,533	52,996	99,352	149,852	48,128	10.5	23,687	215,429	149,494	65,935	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2022年 11月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水)使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	68,050	133	510	5,721	6,790	1,456	−	−	−	0	0.00	2,052	1.49	638	0.81
2	45,030	88	510	7,904	6,820	291	−	−	−	0	0.00	1,938	1.71	547	1.41
3	45,060	88	510	5,621	6,810	568	−	−	−	0	0.00	1,813	1.64	342	0.86
4	45,110	88	510	5,906	6,843	859	−	−	−	0	0.00	1,733	1.45	422	1.00
5	45,480	89	510	7,155	6,803	1,151	−	−	−	66	0.17	1,653	1.49	390	1.07
6	46,010	90	510	6,621	6,847	291	−	−	−	0	0.00	1,835	1.64	513	1.34
7	46,050	90	510	7,348	6,820	576	−	−	−	0	0.00	1,550	1.47	547	1.35
8	46,060	90	510	6,958	6,787	868	−	−	−	0	0.00	2,018	1.75	536	1.37
9	46,060	90	510	6,111	6,798	859	−	−	−	0	0.00	1,835	1.59	593	1.49
10	46,050	90	510	7,638	6,795	868	−	−	−	0	0.00	1,710	1.53	513	1.32
11	46,060	90	510	7,428	6,817	293	−	−	−	0	0.00	1,778	1.54	524	1.32
12	46,080	90	510	6,046	6,746	1,136	−	−	−	0	0.00	1,733	1.53	388	0.98
13	65,570	129	510	6,690	6,742	1,172	−	−	−	0	0.00	2,098	1.03	490	0.44
14	53,270	104	510	5,566	6,778	586	−	−	−	57	0.13	1,436	1.15	502	1.09
15	46,000	90	510	6,754	6,729	856	−	−	−	0	0.00	1,448	1.14	627	1.45
16	45,950	90	510	6,432	6,735	872	−	−	−	0	0.00	2,200	1.72	262	0.64
17	45,940	90	510	5,950	6,797	583	−	−	−	0	0.00	2,246	1.81	536	1.37
18	45,940	90	510	5,564	6,826	569	−	−	−	0	0.00	2,006	1.68	433	1.06
19	45,900	90	510	6,096	6,815	575	−	−	−	65	0.17	1,892	1.67	494	1.30
20	69,740	137	510	6,820	6,807	1,749	−	−	−	0	0.00	1,870	0.91	650	0.57
21	55,620	109	510	4,645	7,239	585	−	−	−	0	0.00	1,801	0.99	456	0.60
22	45,150	89	510	5,249	6,822	291	−	−	−	0	0.00	1,539	1.19	296	0.83
23	70,220	138	510	6,911	6,770	2,621	−	−	−	0	0.00	2,485	1.11	604	0.66
24	49,690	97	510	5,215	8,978	289	−	−	−	0	0.00	1,847	1.31	331	0.79
25	45,230	89	510	7,684	10,520	290	−	−	−	0	0.00	1,972	1.49	467	1.25
26	45,230	89	510	5,919	10,543	1,134	−	−	−	54	0.14	1,847	1.54	459	1.26
27	45,260	89	510	7,735	10,533	874	−	−	−	0	0.00	1,858	1.59	467	1.23
28	45,270	89	510	5,947	10,549	573	−	−	−	0	0.00	1,858	1.53	490	1.33
29	62,190	122	510	6,848	10,535	2,328	−	−	−	0	0.00	2,337	1.11	547	0.47
30	66,210	130	510	6,657	10,516	866	−	−	−	0	0.00	1,949	1.01	547	0.52
合計	1,519,480	2,979		193,139	228,910	26,029	−	−	−	242	−	56,337	−	14,611	−
最大	70,220	138	510	7,904	10,549	2,621	−	−	−	66	0.17	2,485	1.81	650	1.49
最小	45,030	88	510	4,645	6,729	289	−	−	−	54	0.13	1,436	0.91	262	0.44
平均	50,649	99	510	6,438	7,630	868	−	−	−	61	0.02	1,878	1.38	487	0.91

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2022年 11月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計	備考
	A系	B系	C系	D系	E系							
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	
1	52,846	55,268	55,267	41,530	31,190	163,381	72,720	236,101	0	40,500	40,500	
2	48,985	44,027	44,027	35,690	27,160	137,039	62,850	199,889	0	0	0	
3	47,165	42,680	42,680	36,640	27,330	132,525	63,970	196,495	0	0	0	
4	50,095	48,828	42,725	38,740	29,380	141,648	68,120	209,768	0	0	0	
5	51,505	45,844	37,821	34,230	25,170	135,170	59,400	194,570	0	0	0	
6	47,954	43,842	43,841	35,180	26,050	135,637	61,230	196,867	0	0	0	
7	45,986	40,320	40,320	37,440	27,920	126,626	65,360	191,986	0	0	0	
8	50,886	43,642	43,642	36,980	27,390	138,170	64,370	202,540	0	0	0	
9	48,802	44,151	44,151	37,180	27,610	137,104	64,790	201,894	0	0	0	
10	48,803	43,757	43,757	35,900	26,580	136,317	62,480	198,797	0	0	0	
11	50,345	45,108	45,108	36,280	26,960	140,561	63,240	203,801	0	0	0	
12	47,815	44,135	44,135	36,700	27,230	136,085	63,930	200,015	0	0	0	
13	51,535	56,898	56,898	40,760	29,640	165,331	70,400	235,731	78,524	79,731	158,255	
14	50,326	47,843	47,843	36,920	32,360	146,012	69,280	215,292	0	4,569	4,569	
15	50,814	50,484	50,483	34,170	34,730	151,781	68,900	220,681	0	0	0	
16	53,106	50,019	50,018	32,980	32,970	153,143	65,950	219,093	0	0	0	
17	51,694	48,609	48,609	32,870	29,960	148,912	62,830	211,742	0	0	0	
18	51,124	45,604	45,604	36,890	28,160	142,332	65,050	207,382	0	0	0	
19	47,594	44,481	44,481	34,690	26,140	136,556	60,830	197,386	0	0	0	
20	51,846	58,945	58,945	41,820	32,160	169,736	73,980	243,716	74,320	82,028	156,348	
21	53,615	57,047	57,046	38,680	29,290	167,708	67,970	235,678	46,825	42,623	89,448	
22	51,665	51,328	51,327	32,920	25,470	154,320	58,390	212,710	0	0	0	
23	53,856	59,992	59,991	43,530	33,350	173,839	76,880	250,719	92,279	52,632	144,911	
24	52,365	57,219	57,218	36,790	29,250	166,802	66,040	232,842	0	4,041	4,041	
25	52,714	53,443	53,442	36,600	27,980	159,599	64,580	224,179	0	0	0	
26	48,886	47,664	47,664	36,410	27,260	144,214	63,670	207,884	0	0	0	
27	48,385	46,418	46,417	37,820	28,410	141,220	66,230	207,450	0	0	0	
28	49,854	48,008	48,008	36,700	27,490	145,870	64,190	210,060	0	0	0	
29	53,735	60,655	60,654	38,480	29,830	175,044	68,310	243,354	78,804	93,936	172,740	
30	55,825	63,151	63,150	40,860	31,260	182,126	72,120	254,246	46,445	76,907	123,352	
合計	1,520,126	1,489,410	1,475,272	1,112,380	865,680	4,484,808	1,978,060	6,462,868	417,197	476,967	894,164	
最大	55,825	63,151	63,150	43,530	34,730	182,126	76,880	254,246	92,279	93,936	172,740	
最小	45,986	40,320	37,821	32,870	25,170	126,626	58,390	191,986	46445	4041	4,041	
平均	50,671	49,647	49,176	37,079	28,856	149,494	65,935	215,429	69,533	52,996	99,352	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2022年 11月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	−	1,072	920	1,992	−	138.8	136.2	275.0	−	5.5	4.9	10.4	0.54	3.8
2	−	857	1,072	1,929	−	120.2	157.8	278.0	−	4.6	5.7	10.3	0.55	3.7
3	−	905	1,105	2,010	−	107.1	140.7	247.8	−	4.3	5.2	9.5	0.49	3.8
4	−	954	1,020	1,974	−	132.2	150.2	282.4	−	5.4	5.8	11.2	0.58	4.0
5	−	1,068	1,101	2,169	−	150.1	167.3	317.4	−	5.7	5.9	11.6	0.56	3.7
6	−	1,065	1,016	2,081	−	153.7	159.1	312.8	−	5.9	5.6	11.5	0.57	3.7
7	−	1,024	799	1,823	−	154.7	124.1	278.8	−	5.7	4.4	10.1	0.57	3.6
8	−	1,100	560	1,660	−	158.7	91.4	250.1	−	6.3	3.2	9.5	0.60	3.8
9	−	803	999	1,802	−	109.8	151.3	261.1	−	4.4	5.3	9.7	0.56	3.7
10	−	985	962	1,947	−	136.8	149.8	286.6	−	5.4	5.2	10.6	0.57	3.7
11	−	1,065	1,062	2,127	−	162.3	174.5	336.8	−	6.1	6.2	12.3	0.59	3.7
12	−	1,051	941	1,992	−	150.8	154.2	305.0	−	5.9	5.4	11.3	0.59	3.7
13	−	901	1,084	1,985	−	133.1	171.2	304.3	−	5.1	6.0	11.1	0.57	3.6
14	−	965	1,075	2,040	−	132.9	158.3	291.2	−	5.1	5.6	10.7	0.55	3.7
15	−	855	954	1,809	−	118.2	144.9	263.1	−	4.7	5.3	10.0	0.57	3.8
16	−	919	785	1,704	−	133.7	122.4	256.1	−	5.2	4.4	9.6	0.59	3.7
17	−	743	1,096	1,839	−	104.2	167.5	271.7	−	4.0	5.9	9.9	0.56	3.6
18	−	737	1,035	1,772	−	106.9	169.1	276.0	−	4.2	6.0	10.2	0.59	3.7
19	−	997	791	1,788	−	145.0	129.6	274.6	−	5.8	4.5	10.3	0.59	3.8
20	−	852	928	1,780	−	114.6	145.4	260.0	−	4.7	5.1	9.8	0.57	3.8
21	−	886	925	1,811	−	118.9	141.3	260.2	−	4.7	4.9	9.6	0.56	3.7
22	309	927	499	1,735	44.3	128.4	79.1	251.8	1.7	5.1	2.8	9.6	0.58	3.8
23	−	736	914	1,650	−	90.0	134.0	224.0	−	3.8	4.7	8.5	0.54	3.8
24	−	1,067	523	1,590	−	138.2	77.4	215.6	−	5.7	2.8	8.5	0.56	3.9
25	−	936	674	1,610	−	128.6	99.9	228.5	−	5.2	3.8	9.0	0.58	3.9
26	−	1,092	872	1,964	−	157.2	130.0	287.2	−	6.4	5.1	11.5	0.61	4.0
27	−	1,107	915	2,022	−	149.4	141.6	291.0	−	6.2	5.2	11.4	0.58	3.9
28	531	1,044	512	2,087	71.5	135.9	76.2	283.6	2.8	5.6	2.7	11.1	0.56	3.9
29	−	1,163	829	1,992	−	150.0	108.6	258.6	−	6.1	4.3	10.4	0.55	4.0
30	−	1,102	965	2,067	−	139.5	125.6	265.1	−	5.8	5.0	10.8	0.54	4.1
合計	840	28,978	26,933	56,751	115.8	3,999.9	4,078.7	8,194.4	4.5	158.6	146.9	310.0	−	−
最大	531	1,163	1,105	2,169	71.5	162.3	174.5	336.8	2.8	6.4	6.2	12.3	0.61	4.1
最小	309	736	499	1,590	44.3	90.0	76.2	215.6	1.7	3.8	2.7	8.5	0.49	3.6
平均	420	966	898	1,892	57.9	133.3	136.0	273.1	2.3	5.3	4.9	10.3	0.57	3.8

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2022年 11月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	−	95.2	98.4	−	17.75	15.19	32.94	−	0.31	0.31	0.30	256.0	2.4	6.0
2	−	98.4	96.9	−	14.75	18.85	33.60	−	0.31	0.32	0.32	360.0	3.3	11.9
3	−	96.4	96.4	−	15.37	18.41	33.78	−	0.35	0.34	0.34	500.0	2.7	13.4
4	−	97.0	98.5	−	14.91	15.78	30.68	−	0.27	0.27	0.27	390.0	1.9	7.3
5	−	95.4	95.5	−	16.29	18.30	34.60	−	0.27	0.30	0.28	480.0	2.3	11.0
6	−	97.0	97.0	−	16.65	17.83	34.48	−	0.27	0.31	0.29	428.0	2.6	10.9
7	−	97.0	97.0	−	17.27	13.34	30.62	−	0.30	0.29	0.29	456.0	2.5	11.6
8	−	95.7	95.8	−	20.65	8.49	29.14	−	0.31	0.25	0.29	596.0	2.1	12.5
9	−	96.9	95.5	−	15.44	16.39	31.83	−	0.34	0.29	0.32	850.0	2.5	21.3
10	−	97.0	95.6	−	18.99	18.93	37.92	−	0.34	0.35	0.34	990.0	2.8	27.6
11	−	97.1	98.6	−	18.06	17.91	35.97	−	0.29	0.29	0.29	676.0	2.8	18.6
12	−	95.6	97.2	−	18.23	17.50	35.73	−	0.29	0.32	0.30	447.0	1.7	7.6
13	−	98.5	97.0	−	14.36	19.30	33.66	−	0.28	0.31	0.30	251.0	2.3	5.8
14	−	96.9	95.3	−	16.88	19.31	36.19	−	0.32	0.33	0.32	240.0	3.5	8.5
15	−	97.0	97.0	−	14.66	16.56	31.22	−	0.30	0.30	0.30	273.0	3.1	8.5
16	−	95.7	95.7	−	14.76	13.71	28.48	−	0.27	0.30	0.28	328.0	3.1	10.2
17	−	95.4	95.5	−	11.33	18.32	29.65	−	0.27	0.30	0.29	286.0	2.8	7.9
18	−	97.1	98.6	−	11.63	18.93	30.55	−	0.27	0.31	0.29	448.0	2.2	9.9
19	−	98.6	97.2	−	17.27	14.94	32.21	−	0.29	0.32	0.30	438.0	2.1	9.1
20	−	97.0	97.0	−	13.58	16.52	30.10	−	0.28	0.31	0.30	376.0	2.4	9.2
21	−	95.4	95.5	−	13.54	14.67	28.21	−	0.27	0.28	0.28	253.0	3.4	8.6
22	95.6	95.5	95.6	4.34	14.36	7.49	26.19	0.24	0.27	0.26	0.26	300.0	3.1	9.4
23	−	95.1	95.3	−	11.12	14.97	26.09	−	0.28	0.30	0.29	303.0	3.6	11.0
24	−	95.3	95.4	−	15.72	8.90	24.61	−	0.26	0.30	0.28	370.0	3.9	14.2
25	−	95.5	97.1	−	13.84	11.89	25.73	−	0.25	0.30	0.28	690.0	3.5	24.2
26	−	95.8	95.8	−	16.73	14.01	30.73	−	0.25	0.26	0.26	700.0	3.5	24.5
27	−	97.0	97.1	−	19.48	18.00	37.47	−	0.30	0.34	0.32	437.0	3.5	15.2
28	95.4	95.3	95.4	7.93	15.81	8.00	31.74	0.27	0.27	0.28	0.27	800.0	3.5	28.0
29	−	95.2	95.3	−	16.81	12.49	29.30	−	0.26	0.27	0.27	900.0	2.7	23.9
30	−	96.8	95.2	−	13.67	13.47	27.14	−	0.23	0.26	0.24	557.0	4.0	22.5
合計	−	−	−	12.27	469.90	458.39	940.57	−	−	−	−	14,379.0	−	410.3
最大	95.60	98.60	98.60	7.93	20.65	19.31	37.92	0.27	0.35	0.35	0.34	990.0	4.0	28.0
最小	95.40	95.10	95.20	4.34	11.12	7.49	24.61	0.24	0.23	0.25	0.24	240.0	1.7	5.8
平均	94.4	96.4	96.4	6.14	15.66	15.28	31.35	0.26	0.29	0.30	0.29	479.3	2.9	13.7

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心)

2022年 11月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	865	−	−	865	103.0	−	−	103.0	4.2	−	−	4.2	0.55	4.1
2	685	−	172	857	85.0	−	21.2	106.2	3.5	−	0.9	4.4	0.57	4.1
3	690	−	190	880	85.6	−	23.4	109.0	3.5	−	1.0	4.5	0.57	4.1
4	205	−	782	987	25.3	−	97.8	123.1	1.1	−	4.1	5.1	0.58	4.2
5	925	−	230	1,155	109.7	−	27.3	137.0	4.6	−	1.1	5.8	0.56	4.2
6	181	−	841	1,022	21.0	−	97.7	118.8	0.9	−	4.1	5.0	0.55	4.2
7	175	223	578	976	20.8	27.4	67.3	115.5	0.9	1.2	2.8	4.9	0.56	4.2
8	612	−	366	978	74.1	−	43.5	117.6	3.1	−	1.8	4.9	0.57	4.2
9	355	−	636	991	40.6	−	74.1	114.7	1.7	−	3.1	4.8	0.56	4.2
10	808	−	57	865	92.4	−	6.6	99.0	3.9	−	0.3	4.2	0.56	4.2
11	142	−	875	1,017	15.5	−	97.7	113.2	0.7	−	4.1	4.8	0.54	4.2
12	802	−	−	802	89.8	−	−	89.8	3.8	−	−	3.8	0.55	4.2
13	−	−	815	815	−	−	93.0	93.0	−	−	3.9	3.9	0.55	4.2
14	704	−	141	845	83.9	−	16.1	99.9	3.4	−	0.7	4.1	0.55	4.1
15	180	−	574	754	21.0	−	64.1	85.1	0.9	−	2.7	3.6	0.54	4.2
16	464	−	395	859	54.9	−	45.1	99.9	2.3	−	1.9	4.2	0.55	4.2
17	498	−	479	977	55.9	−	53.5	109.4	2.3	−	2.2	4.5	0.54	4.1
18	335	−	484	819	40.1	−	57.6	97.7	1.6	−	2.4	4.1	0.57	4.2
19	623	−	350	973	71.5	−	39.9	111.4	2.9	−	1.7	4.6	0.55	4.1
20	151	−	654	805	18.8	−	81.0	99.8	0.8	−	3.4	4.2	0.59	4.2
21	758	−	126	884	97.5	−	16.2	113.7	4.1	−	0.7	4.8	0.61	4.2
22	−	−	917	917	−	−	106.8	106.8	−	−	4.5	4.5	0.56	4.2
23	811	−	−	811	100.4	−	−	100.4	4.2	−	−	4.2	0.59	4.2
24	−	−	931	931	−	−	131.7	131.7	−	−	5.4	5.4	0.64	4.1
25	798	−	51	849	106.3	−	7.0	113.2	4.5	−	0.3	4.7	0.62	4.2
26	604	−	681	1,285	73.1	−	84.5	157.6	3.1	−	3.5	6.5	0.57	4.1
27	425	−	772	1,197	48.4	−	90.0	138.4	2.0	−	3.7	5.7	0.54	4.1
28	935	−	235	1,170	97.3	−	4.1	101.4	4.1	−	0.2	4.3	0.50	4.2
29	26	−	688	714	2.8	−	76.8	79.7	0.1	−	3.1	3.3	0.52	4.1
30	465	−	419	884	58.0	−	53.5	111.5	2.4	−	2.2	4.6	0.59	4.2
合計	14,222	223	13,439	27,884	1,692.7	27.4	1,577.5	3,297.6	70.5	1.2	65.8	137.4	−	−
最大	935	223	931	1,285	109.7	27.4	131.7	157.6	4.6	1.2	5.4	6.5	0.64	4.2
最小	26	223	51	714	2.8	27.4	4.1	79.7	0.1	1.2	0.2	3.3	0.50	4.1
平均	527	223	498	930	62.7	27.4	58.4	109.9	2.6	1.2	2.4	4.6	0.56	4.2

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心、重力濃縮)

2022年 11月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	88.8	−	−	−	−	−	
2	89.2	−	90.8	−	−	−	
3	89.2	−	90.8	−	−	−	
4	89.4	−	89.4	−	−	−	
5	89.0	−	89.0	−	−	−	
6	88.8	−	88.8	−	−	−	
7	89.0	92.2	87.4	−	−	−	
8	89.2	−	87.6	−	−	−	
9	85.8	−	87.4	−	−	−	
10	85.8	−	87.4	−	−	−	
11	85.2	−	86.8	−	−	−	
12	85.5	−	−	−	−	−	
13	−	−	87.1	−	−	−	
14	88.8	−	87.1	−	−	−	
15	88.5	−	86.8	−	−	−	
16	88.8	−	87.1	−	−	−	
17	85.2	−	86.8	−	−	−	
18	86.1	−	87.6	−	−	−	
19	85.5	−	87.1	−	−	−	
20	86.6	−	88.1	−	−	−	
21	88.6	−	88.6	−	−	−	
22	−	−	87.4	−	−	−	
23	88.1	−	−	−	−	−	
24	−	−	90.6	−	−	−	
25	90.2	−	90.3	−	−	−	
26	89.2	−	89.2	−	−	−	
27	88.5	−	88.5	−	−	−	
28	87.5	−	87.5	−	−	−	
29	88.0	−	88.0	−	−	−	
30	89.5	−	89.6	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	
最大	90.2	92.2	90.8	−	−	−	
最小	85.2	92.2	86.8	−	−	−	
平均	88.0	92.2	87.0	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2022年 11月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m³	t	%	m³	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	1,058	27.4	97.4	118	24.3	79.4	2,494	9.1	−	−	673.0	0.98	
2	1,128	33.2	97.1	116	25.1	78.4	2,567	7.7	−	−	697.5	0.84	
3	1,330	32.3	97.6	146	32.2	78.0	2,886	8.9	−	−	802.5	0.99	
4	1,162	29.9	97.4	113	24.1	78.6	2,552	8.5	−	−	710.5	0.95	
5	1,474	33.9	97.7	162	33.8	79.2	3,466	10.2	−	−	950.0	1.12	
6	1,287	33.1	97.4	137	28.6	79.2	2,973	9.0	−	−	830.5	1.00	
7	1,437	43.2	97.0	150	31.7	78.8	3,292	7.6	−	−	940.5	0.87	
8	1,575	33.5	97.9	153	33.1	78.4	3,524	10.5	−	−	936.0	1.12	
9	2,055	42.1	98.0	187	41.8	77.6	4,075	9.7	−	−	1,051.5	1.00	
10	2,303	48.2	97.9	210	48.1	77.1	4,437	9.2	−	−	1,113.5	0.92	
11	2,078	41.6	98.0	161	35.0	78.3	3,611	8.7	−	−	933.0	0.90	
12	1,318	28.5	97.8	121	25.5	78.9	3,132	11.0	−	−	756.5	1.06	
13	989	27.5	97.2	115	24.4	78.8	2,523	9.2	−	−	607.0	0.88	
14	1,068	29.7	97.2	129	28.2	78.2	2,741	9.2	−	−	606.5	0.82	
15	1,004	28.6	97.2	125	28.5	77.2	2,523	8.8	−	−	583.0	0.82	
16	1,106	29.6	97.3	133	29.5	77.8	2,784	9.4	−	−	673.0	0.91	
17	1,098	27.3	97.5	123	27.2	77.9	2,813	10.3	−	−	651.5	0.95	
18	1,133	30.8	97.3	129	27.7	78.6	2,741	8.9	−	−	654.0	0.85	
19	1,165	30.4	97.4	125	27.1	78.4	2,741	9.0	−	−	666.5	0.88	
20	1,236	31.0	97.5	138	30.5	77.8	2,842	9.2	−	−	723.5	0.93	
21	1,018	31.0	97.0	123	29.4	76.0	2,639	8.5	−	−	640.0	0.83	
22	1,042	30.6	97.1	131	30.2	76.9	2,581	8.4	−	−	592.0	0.77	
23	1,097	30.1	97.3	131	30.0	77.1	2,552	9.0	−	−	651.5	0.87	
24	1,210	32.8	97.3	140	32.7	76.7	2,262	8.1	133	1.8	739.0	0.90	
25	1,461	43.0	97.1	179	42.5	76.2	2,451	7.5	242	2.3	867.0	0.81	
26	1,623	48.3	97.0	204	46.7	77.1	2,233	7.7	496	2.5	980.0	0.81	
27	1,372	37.6	97.3	170	37.1	78.2	1,537	8.4	520	2.7	826.5	0.88	
28	1,751	47.2	97.3	203	45.3	77.7	2,494	9.0	557	2.8	1,121.5	0.95	
29	2,006	46.2	97.7	192	45.9	76.1	2,175	10.3	799	3.1	1,092.5	0.95	
30	1,516	48.4	96.8	191	46.2	75.8	1,291	4.2	436	2.5	666.0	0.55	
合計	41,100	1,057.1	−	4,455	992.2	−	82,926	−	3,182	−	23,736.0	−	
最大	2,303	48.4	98.0	210	48.1	79.4	4,437	11.0	799	3.1	1,121.5	1.12	
最小	989	27.3	96.8	113	24.1	75.8	1,291	4.2	133	1.8	583.0	0.55	
平均	1,370	35.2	97.4	149	33.1	77.7	2,764	7.8	455	2.5	791.2	0.90	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水A系)

2022年 11月度　No.2-6

日	A系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	551	14.3	97.4	61	12.7	79.4	1,218	8.5	−	−	334.5	0.94	
2	605	17.8	97.1	62	13.5	78.4	1,291	7.2	−	−	367.0	0.82	
3	703	17.1	97.6	77	17.0	78.0	1,436	8.4	−	−	410.0	0.96	
4	637	16.4	97.4	62	13.2	78.6	1,349	8.2	−	−	375.5	0.92	
5	845	19.4	97.7	93	19.4	79.2	1,914	9.9	−	−	532.5	1.10	
6	692	17.8	97.4	74	15.4	79.2	1,523	8.6	−	−	440.5	0.99	
7	759	22.8	97.0	79	16.8	78.8	1,682	7.4	−	−	484.5	0.85	
8	871	18.5	97.9	85	18.3	78.4	1,900	10.3	−	−	500.5	1.08	
9	966	19.8	98.0	88	19.6	77.6	1,943	9.8	−	−	492.5	1.00	
10	1,145	24.0	97.9	105	23.9	77.1	2,248	9.4	−	−	545.0	0.91	
11	1,052	21.1	98.0	82	17.7	78.3	1,871	8.9	−	−	468.5	0.89	
12	672	14.5	97.8	62	13.0	78.9	1,682	11.6	−	−	394.0	1.08	
13	651	18.1	97.2	76	16.0	78.8	1,653	9.1	−	−	397.0	0.88	
14	636	17.7	97.2	77	16.8	78.2	1,610	9.1	−	−	350.5	0.79	
15	509	14.5	97.2	63	14.4	77.2	1,276	8.8	−	−	279.5	0.77	
16	618	16.5	97.3	74	16.5	77.8	1,552	9.4	−	−	364.0	0.88	
17	573	14.3	97.5	64	14.2	77.9	1,523	10.7	−	−	334.5	0.94	
18	591	16.1	97.3	67	14.4	78.6	1,479	9.2	−	−	334.5	0.83	
19	615	16.1	97.4	66	14.3	78.4	1,479	9.2	−	−	345.0	0.86	
20	601	15.1	97.5	67	14.9	77.8	1,392	9.2	−	−	343.0	0.91	
21	406	12.4	97.0	49	11.7	76.0	1,175	9.5	−	−	253.0	0.82	
22	472	13.9	97.1	59	13.7	76.9	1,247	9.0	−	−	266.0	0.77	
23	628	17.2	97.3	75	17.2	77.1	1,508	8.8	−	−	381.5	0.89	
24	543	14.7	97.3	63	14.7	76.7	1,175	8.0	−	−	322.0	0.87	
25	582	16.7	97.1	69	16.4	76.1	1,204	7.2	−	−	333.0	0.80	
26	500	14.7	97.1	60	13.9	77.0	1,131	7.7	−	−	274.0	0.75	
27	355	9.2	97.4	40	8.9	77.9	783	8.5	−	−	193.0	0.84	
28	520	13.7	97.4	59	12.7	78.5	1,218	8.9	−	−	299.5	0.88	
29	551	11.7	97.9	49	11.5	76.6	1,233	10.5	−	−	281.5	0.96	
30	507	15.1	97.0	57	14.0	75.6	725	4.8	−	−	221.0	0.59	
合計	19,356	490.9	−	2,065	456.6	−	43,413	−	0	−	10,917.5	−	
最大	1,145	24.0	98.0	105	23.9	79.4	2,248	11.6	−	−	545.0	1.10	
最小	355	9.2	97.0	40	8.9	75.6	725	4.8	−	−	193.0	0.59	
平均	645	16.4	97.5	69	15.2	77.9	1,447	8.8	−	−	363.9	0.89	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2022年 11月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	507	13.1	97.4	57	11.7	79.4	1,276	9.7	−	−	338.5	1.03	
2	523	15.4	97.1	54	11.6	78.4	1,276	8.3	−	−	330.5	0.86	
3	627	15.2	97.6	69	15.2	78.0	1,450	9.5	−	−	392.5	1.03	
4	525	13.5	97.4	51	10.9	78.6	1,204	8.9	−	−	335.0	0.99	
5	629	14.5	97.7	69	14.4	79.2	1,552	10.7	−	−	417.5	1.15	
6	595	15.3	97.4	63	13.2	79.2	1,450	9.5	−	−	390.0	1.02	
7	678	20.4	97.0	71	15.0	78.8	1,610	7.9	−	−	456.0	0.89	
8	704	15.0	97.9	68	14.8	78.4	1,624	10.8	−	−	435.5	1.16	
9	1,089	22.3	98.0	99	22.1	77.6	2,132	9.6	−	−	559.0	1.00	
10	1,158	24.2	97.9	106	24.2	77.1	2,190	9.0	−	−	568.5	0.94	
11	1,026	20.5	98.0	80	17.3	78.3	1,740	8.5	−	−	464.5	0.90	
12	646	14.0	97.8	59	12.5	78.9	1,450	10.4	−	−	362.5	1.04	
13	338	9.4	97.2	39	8.3	78.8	870	9.3	−	−	210.0	0.89	
14	432	12.0	97.2	52	11.4	78.2	1,131	9.4	−	−	256.0	0.85	
15	495	14.1	97.2	62	14.0	77.2	1,247	8.8	−	−	303.5	0.86	
16	488	13.1	97.3	59	13.0	77.8	1,233	9.4	−	−	309.0	0.95	
17	525	13.1	97.5	59	13.0	77.9	1,291	9.9	−	−	317.0	0.97	
18	542	14.7	97.3	62	13.2	78.6	1,262	8.6	−	−	319.5	0.87	
19	550	14.4	97.4	59	12.8	78.4	1,262	8.8	−	−	321.5	0.90	
20	635	15.9	97.5	71	15.7	77.8	1,450	9.1	−	−	380.5	0.96	
21	612	18.6	97.0	74	17.7	76.0	1,465	7.9	−	−	387.0	0.83	
22	570	16.7	97.1	72	16.5	76.9	1,334	8.0	−	−	326.0	0.78	
23	469	12.9	97.3	56	12.8	77.1	1,044	8.1	−	−	270.0	0.84	
24	492	13.4	97.3	57	13.3	76.7	1,088	8.1	−	−	286.0	0.86	
25	568	16.2	97.1	67	16.0	76.1	1,247	7.7	−	−	325.0	0.80	
26	492	14.4	97.1	59	13.6	77.0	1,102	7.6	−	−	273.5	0.76	
27	361	9.3	97.4	41	9.0	77.9	754	8.1	−	−	199.5	0.85	
28	534	14.1	97.4	61	13.1	78.5	1,276	9.1	−	−	307.5	0.88	
29	442	9.4	97.9	40	9.2	76.6	943	10.0	−	−	224.0	0.95	
30	534	15.9	97.0	60	14.7	75.6	566	3.6	−	−	226.0	0.57	
合計	17,786	451.0	−	1,894	420.5	−	39,513	−	−	−	10,291.5	−	
最大	1,158	24.2	98.0	106	24.2	79.4	2,190	10.8	−	−	568.5	1.16	
最小	338	9.3	97.0	39	8.3	75.6	566	3.6	−	−	199.5	0.57	
平均	593	15.0	97.5	63	14.0	77.8	1,317	8.8	−	−	343.1	0.91	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2022年 11月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	−	−	−	
2	−	3.07	2.12	
3	−	−	−	
4	−	−	−	
5	−	−	−	
6	−	−	−	
7	−	−	−	
8	−	−	−	
9	−	−	−	
10	−	−	−	
11	−	−	−	
12	−	−	−	
13	−	−	−	
14	−	−	−	
15	−	−	−	
16	−	−	−	
17	−	−	−	
18	5.42	−	1.81	
19	−	−	−	
20	−	−	−	
21	−	−	−	
22	2.66	2.58	−	
23	−	−	−	
24	−	−	2.39	
25	2.68	2.67	−	
26	−	−	−	
27	−	−	−	
28	−	−	−	
29	−	−	−	
30	−	−	−	
	−	−	−	
合計	10.76	8.32	6.32	
最大	5.42	3.07	2.39	
最小	2.66	2.58	1.81	
平均	3.59	2.77	2.11	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2022年 11月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	123.92	24:00	0:00	4.2	−	−	−	−	−	1,910.0	0	1,910	1,710.7	
2	130.02	24:00	0:00	4.5	21.49	35.0	22	35.0	−	1,616	0	1,616	1,762.8	
3	130.60	24:00	0:00	4.5	−	−	−	−	−	571	0	571	1,776.7	
4	131.08	24:00	0:00	4.8	21.68	34.1	22	34.1	−	795	0	795	1,764.0	
5	129.82	24:00	0:00	4.4	−	−	−	−	4.0	1,636	0	1,636	1,799.6	
6	130.16	24:00	0:00	4.3	−	−	−	−	−	1,854	0	1,854	1,836.4	
7	130.54	24:00	0:00	4.3	−	−	−	−	−	1,635	0	1,635	1,931.7	
8	127.45	24:00	0:00	4.2	22.21	32.5	22	32.5	−	989	0	989	2,039.6	
9	116.62	24:00	0:00	3.6	−	−	−	−	−	228	0	228	1,954.5	
10	112.13	24:00	0:00	3.6	−	−	−	−	−	93	0	93	1,921.5	
11	61.90	13:54	0:43	2.4	11.23	32.4	11	32.4	−	373	0	373	1,005.8	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	11.02	35.6	11	35.6	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	1,324.2	253:54	0:43	44.8	87.63	−	88	−	4.0	11,700	0	11,700	19,503.3	
最大	131.1	24:00	0:43	4.8	22.21	35.6	22	35.6	4.0	1,910	−	1,910	2,039.6	
最小	61.9	13:54	0:00	2.4	11.02	32.4	11	32.4	4.0	93	−	93	1,005.8	
平均	120.39	23:04	0:43	4.1	17.53	33.9	18	33.9	4.0	1,064	−	1,064	1,773.0	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2022年 11月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	0:00	10:47	−	−	−	−	−	−	−	881	881	−	
8	30.71	7:25	15:43	2.6	−	−	−	−	−	2,051	2,400	4,451	509.3	
9	105.54	24:00	0:00	3.3	−	−	−	−	−	1,148	0	1,148	1,896.1	
10	104.94	24:00	0:00	3.0	−	−	−	−	−	689	0	689	1,858.0	
11	99.41	23:52	0:08	3.2	10.88	24.5	11	24.5	−	918	0	918	1,742.4	
12	99.80	24:00	0:00	3.4	−	−	−	−	−	2,320	0	2,320	1,553.2	
13	115.00	24:00	0:00	3.9	−	−	−	−	−	1,904	0	1,904	1,818.6	
14	129.44	24:00	0:00	4.9	11.08	34.3	11	34.3	−	2,366	0	2,366	2,011.7	
15	131.44	24:00	0:00	5.5	−	−	−	−	−	1,348	0	1,348	1,960.9	
16	130.74	24:00	0:00	5.5	−	−	−	−	−	1,723	0	1,723	1,979.9	
17	127.23	24:00	0:00	5.3	−	−	−	−	−	1,562	0	1,562	1,949.5	
18	126.12	24:00	0:00	5.1	20.58	34.5	20	34.5	−	2,185	0	2,185	1,874.5	
19	129.74	24:00	0:00	5.3	−	−	−	−	−	1,849	0	1,849	2,009.1	
20	130.00	24:00	0:00	5.1	−	−	−	−	−	1,884	0	1,884	2,024.4	
21	127.04	24:00	0:00	5.4	21.35	28.5	21	28.5	−	332	0	332	2,026.9	
22	132.18	24:00	0:00	5.8	−	−	−	−	−	1,015	0	1,015	1,888.5	
23	130.24	24:00	0:00	5.6	−	−	−	−	−	993	0	993	1,856.7	
24	127.08	24:00	0:00	5.4	21.03	32.6	21	32.6	−	828	0	828	1,813.6	
25	128.94	24:00	0:00	5.3	22.06	28.9	22	28.9	−	753	0	753	1,738.6	
26	118.90	24:00	0:00	5.0	−	−	−	−	−	1,183	0	1,183	1,515.1	
27	86.41	20:37	3:37	3.7	−	−	−	−	−	1,121	0	1,121	1,195.1	
28	112.16	24:00	0:00	4.5	11.10	32.5	11	32.5	−	1,669	0	1,669	1,422.4	
29	108.37	23:18	0:23	4.3	10.90	35.7	11	35.7	−	601	0	601	1,538.0	
30	104.06	23:20	0:40	5.0	−	−	−	−	−	794	0	794	1,630.7	
合計	2,635.49	530:32	31:18	106.1	128.98	−	128	−	0.0	31,236	3,281	34,517	39,813.2	
最大	132.18	24:00	15:43	5.8	22.06	35.7	22	35.7	−	2,366	2,400	4,451	2,026.9	
最小	30.71	0:00	0:00	2.6	10.88	24.5	11	24.5	−	332	0	332	509.3	
平均	114.59	23:04	5:13	4.6	16.12	31.3	16	31.3	−	1,358	1,641	1,438	1,658.9	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2022年 11月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	106,390	−	−	−	−	−	−	34	1	35	15	
2	98,170	−	−	−	−	−	−	34	0	34	19	
3	100,210	−	−	−	−	−	−	32	1	33	5	
4	103,040	−	−	−	−	−	−	25	1	26	12	
5	100,190	−	−	−	−	−	−	32	1	33	3	
6	99,250	−	−	−	−	−	−	29	1	30	3	
7	104,770	−	−	−	−	−	−	52	1	53	10	
8	109,930	−	−	−	−	−	−	54	0	54	8	
9	111,500	−	−	−	−	−	−	51	1	52	17	
10	111,600	−	−	−	−	−	−	48	0	48	18	
11	110,090	−	−	−	−	−	−	36	2	38	13	
12	97,600	−	−	−	−	−	−	24	3	27	2	
13	106,520	−	−	−	−	−	450	27	2	29	1	
14	93,650	−	−	−	−	−	−	27	2	29	6	
15	99,260	−	−	−	−	−	−	33	3	36	7	
16	99,810	−	−	−	−	−	−	26	1	27	19	
17	99,560	−	−	−	180	−	−	24	1	25	17	
18	99,120	−	−	−	−	−	−	21	1	22	17	
19	98,020	−	−	−	−	−	−	20	1	21	3	
20	106,400	−	−	−	−	−	−	22	1	23	2	
21	101,610	−	−	−	−	−	−	28	5	33	11	
22	97,510	−	−	−	−	−	49	29	2	31	16	
23	108,570	−	−	−	−	−	192	24	1	25	4	
24	104,450	−	−	−	−	−	−	28	1	29	17	
25	112,150	−	−	−	−	−	−	28	0	28	14	
26	110,440	−	−	−	−	−	−	19	1	20	6	
27	112,360	−	−	−	−	−	−	26	1	27	1	
28	115,070	−	−	−	−	−	−	26	8	34	6	
29	124,660	−	−	−	−	−	725	27	7	34	10	
30	113,620	−	−	−	180	−	−	31	1	32	19	
合計	3,155,520	−	−	−	360	−	1,416	917	51	968	301	
最大	124,660	−	−	−	180	−	725	54	8	54	19	
最小	93,650	−	−	−	180	−	49	19	0	20	1	
平均	105,184	−	−	−	180	−	354	31	2	32	10	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2022年　11月度　　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	52,846	16,150	30.6	288,283	546	1,510	−	5,600	−	4.5	4.1	116	-----	754	560	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	48,985	15,260	31.2	257,678	526	1,460	−	5,500	0.29	4.9	4.1	128	-----	780	560	
3	47,165	14,580	30.9	296,222	628	1,540	−	5,900	−	5.1	−	104	-----	769	555	
4	50,095	15,290	30.5	293,771	586	1,590	79.2	6,100	−	4.8	4.0	114	-----	771	560	
5	51,505	16,080	31.2	295,800	574	1,630	−	6,100	−	4.6	−	94	-----	736	930	A系生物反応槽容量
6	47,954	14,400	30.0	315,325	658	1,600	−	6,000	−	5.0	−	99	-----	758	830	1池1244m³
7	45,986	14,340	31.2	311,360	677	1,560	−	5,800	−	5.2	3.6	97	-----	757	660	
8	50,886	15,310	30.1	283,761	558	1,570	−	5,800	−	4.7	3.7	102	-----	751	640	
9	48,802	14,830	30.4	300,235	615	1,630	−	5,900	0.35	4.9	3.8	100	-----	770	650	
10	48,803	14,770	30.3	299,288	613	1,630	−	5,800	−	4.9	3.3	98	-----	764	740	
11	50,345	15,370	30.5	298,080	592	1,580	79.1	5,800	−	4.7	2.9	83	-----	770	840	
12	47,815	14,820	31.0	246,240	515	1,510	−	5,900	−	5.0	−	95	-----	765	710	
13	51,535	16,070	31.2	262,592	510	1,480	−	5,900	−	4.6	−	109	-----	1,134	680	
14	50,326	16,050	31.9	233,933	465	1,380	−	5,300	−	4.7	3.4	144	-----	747	680	
15	50,814	15,610	30.7	248,940	490	1,410	−	5,600	−	4.7	3.4	117	-----	760	650	
16	53,106	16,150	30.4	237,098	446	1,460	−	5,800	0.37	4.5	3.7	118	-----	765	600	
17	51,694	15,890	30.7	273,245	529	1,530	−	6,100	−	4.6	3.7	120	-----	769	600	
18	51,124	15,570	30.5	281,145	550	1,590	79.1	6,400	−	4.7	3.7	122	-----	768	600	
19	47,594	14,490	30.4	288,860	607	1,640	−	6,100	−	5.0	−	113	-----	776	600	
20	51,846	15,990	30.8	247,680	478	1,650	−	6,100	−	4.6	−	104	-----	1,077	600	
21	53,615	16,530	30.8	227,520	424	1,510	−	5,600	−	4.5	3.5	125	-----	1,048	680	
22	51,665	15,760	30.5	275,050	532	1,490	−	5,500	−	4.6	3.5	127	-----	763	660	
23	53,856	16,720	31.0	258,836	481	1,450	−	5,500	−	4.4	−	88	-----	1,191	600	
24	52,365	16,090	30.7	253,980	485	1,400	−	5,300	0.24	4.6	4.1	124	-----	752	550	
25	52,714	16,160	30.7	279,724	531	1,460	77.9	5,500	−	4.5	4.5	100	-----	761	505	
26	48,886	14,860	30.4	298,286	610	1,520	−	5,800	−	4.9	−	110	-----	766	640	
27	48,385	14,720	30.4	301,050	622	1,490	−	5,700	−	4.9	−	110	-----	778	640	
28	49,854	15,390	30.9	344,400	691	1,500	−	5,500	−	4.8	3.9	110	-----	772	620	
29	53,735	16,440	30.6	255,228	475	1,490	−	5,600	−	4.4	4.0	100	-----	1,023	560	
30	55,825	17,210	30.8	227,520	408	1,460	−	5,900	0.11	4.3	4.0	110	-----	1,179	540	
合計	1,520,126	466,900	−	8,281,130	−	−	−	−	−	−	−	−	0	24,974	19,240	
最大	55,825	17,210	31.9	344,400	691	1,650	79.2	6,400	0.37	5.2	4.5	144	−	1,191	930	
最小	45,986	14,340	30.0	227,520	408	1,380	77.9	5,300	0.11	4.3	2.9	83	−	736	505	
平均	50,671	15,563	30.7	276,038	545	1,520	78.8	5,800	0.27	4.7	3.7	110	−	832	641	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2022年 11月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
最大	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
最小	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2022年　11月度　　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	55,268	16,540	29.9	268,680	486	1,570	-	6,000	-	6.7	7.0	140	----	1,095	520	B系生物反応槽容量
2	44,027	13,880	31.5	229,860	522	1,560	-	6,200	0.15	8.5	6.9	150	----	1,161	520	1池3883m^3
3	42,680	13,290	31.1	260,700	611	1,610	-	6,300	-	8.7	-	120	----	1,166	520	
4	48,828	15,610	32.0	269,820	553	1,610	79.0	6,100	-	7.6	7.0	150	----	1,140	520	
5	45,844	14,310	31.2	277,740	606	1,620	-	6,500	-	8.1	-	120	----	1,115	620	
6	43,842	13,270	30.3	261,360	596	1,640	-	6,600	-	8.5	-	140	----	1,135	650	
7	40,320	13,010	32.3	261,180	648	1,600	-	6,500	-	9.2	6.4	120	----	1,140	560	
8	43,642	14,130	32.4	263,880	605	1,590	-	6,400	-	8.5	6.4	160	----	1,135	560	
9	44,151	14,220	32.2	262,500	595	1,570	-	6,200	0.20	8.4	6.6	150	----	1,125	560	
10	43,757	13,870	31.7	266,700	610	1,560	-	6,300	-	8.5	5.9	150	----	1,120	600	
11	45,108	14,300	31.7	262,680	582	1,540	78.7	6,100	-	8.3	5.6	130	----	1,145	650	
12	44,135	13,440	30.5	260,400	590	1,530	-	6,100	-	8.4	-	130	----	1,128	560	
13	56,898	17,320	30.4	245,340	431	1,480	-	5,700	-	6.6	-	130	----	1,157	560	
14	47,843	14,750	30.8	215,160	450	1,400	-	5,900	-	7.8	5.4	150	----	1,176	640	
15	50,484	15,210	30.1	262,620	520	1,420	-	5,800	-	7.4	7.0	150	----	1,120	485	
16	50,019	15,150	30.3	253,800	507	1,420	-	5,900	0.22	7.5	7.6	160	----	1,191	440	
17	48,609	14,540	29.9	252,960	520	1,440	-	6,000	-	7.7	7.6	160	----	1,140	440	
18	45,604	13,970	30.6	243,240	533	1,480	78.5	6,000	-	8.2	8.1	150	----	1,151	430	
19	44,481	13,350	30.0	254,700	573	1,540	-	6,100	-	8.4	-	130	----	1,130	400	
20	58,945	19,220	32.6	212,700	361	1,550	-	5,900	-	6.3	-	130	----	1,275	400	
21	57,047	17,060	29.9	230,760	405	1,490	-	6,300	-	6.5	8.2	170	----	1,298	400	
22	51,328	15,080	29.4	247,440	482	1,560	-	6,400	-	7.3	8.3	160	----	1,145	400	
23	59,992	20,000	33.3	243,780	406	1,560	-	5,900	-	6.2	-	130	----	1,289	400	
24	57,219	17,260	30.2	232,620	407	1,520	-	6,400	0.15	6.5	8.0	160	----	1,135	400	
25	53,443	15,790	29.5	269,880	505	1,590	79.2	6,600	-	7.0	7.7	130	----	1,105	435	
26	47,664	14,010	29.4	275,220	577	1,580	-	6,200	-	7.8	-	130	----	1,125	600	
27	46,418	13,700	29.5	272,220	586	1,530	-	6,000	-	8.0	-	140	----	1,120	600	
28	48,008	14,480	30.2	272,160	567	1,490	-	5,800	-	7.8	6.4	160	----	1,125	580	
29	60,655	20,000	33.0	247,860	409	1,490	-	5,500	-	6.1	7.0	160	----	1,105	520	
30	63,151	21,940	34.7	217,860	345	1,530	-	5,600	0.07	5.9	7.1	160	----	1,372	540	
合計	1,489,410	462,700	-	7,595,820	-	-	-	-	-	-	-	-	0	34,764	15,510	
最大	63,151	21,940	34.7	277,740	648	1,640	79.2	6,600	0.22	9.2	8.3	170	-	1,372	650	
最小	40,320	13,010	29.4	212,700	345	1,400	78.5	5,500	0.07	5.9	5.4	120	-	1,095	400	
平均	49,647	15,423	31.1	253,194	510	1,540	78.9	6,100	0.16	7.6	7.0	140	-	1,159	517	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2022年 11月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	55,267	20,950	37.9	364,020	659	1,480	-	5,200	-	6.7	4.7	310	----	1,065	860	C系生物反応槽容量
2	44,027	17,070	38.8	336,480	764	1,520	-	5,500	0.15	8.5	5.0	260	----	1,129	800	1池3883m^3
3	42,680	16,500	38.7	350,940	822	1,530	-	5,600	-	8.7	-	280	----	1,134	810	
4	42,725	16,940	39.6	356,700	835	1,470	79.9	4,800	-	8.7	5.5	230	----	1,110	800	
5	37,821	14,520	38.4	341,280	902	1,330	-	4,900	-	9.9	-	170	----	1,085	510	
6	43,841	16,440	37.5	360,840	823	1,440	-	5,300	-	8.5	-	180	----	1,105	490	
7	40,320	16,140	40.0	366,420	909	1,500	-	5,700	-	9.2	7.5	150	----	1,110	500	
8	43,642	17,720	40.6	361,620	829	1,520	-	5,700	-	8.5	7.9	220	----	1,105	480	
9	44,151	18,060	40.9	361,020	818	1,530	-	5,700	0.20	8.4	8.0	230	----	1,095	480	
10	43,757	17,460	39.9	372,900	852	1,550	-	5,900	-	8.5	7.1	220	----	1,090	520	
11	45,108	18,130	40.2	363,840	807	1,570	78.9	6,000	-	8.3	6.1	160	----	1,115	620	
12	44,135	16,810	38.1	354,120	802	1,570	-	6,200	-	8.4	-	150	----	1,052	680	
13	56,898	21,230	37.3	335,400	589	1,480	-	5,700	-	6.6	-	170	----	1,003	720	
14	47,843	17,550	36.7	303,420	634	1,390	-	6,300	-	7.8	5.3	180	----	1,144	600	
15	50,483	19,110	37.9	347,760	689	1,480	-	6,000	-	7.4	5.6	190	----	1,090	630	
16	50,018	19,120	38.2	361,320	722	1,520	-	5,900	0.21	7.5	5.5	180	----	1,159	680	
17	48,609	18,320	37.7	361,980	745	1,530	-	5,900	-	7.7	5.5	190	----	1,110	680	
18	45,604	17,650	38.7	357,600	784	1,560	80.3	5,900	-	8.2	5.6	170	----	1,119	690	
19	44,481	16,710	37.6	360,480	810	1,560	-	6,200	-	8.4	-	160	----	1,100	720	
20	58,945	23,840	40.4	310,860	527	1,470	-	5,700	-	6.3	-	200	----	1,245	720	
21	57,046	20,970	36.8	302,160	530	1,370	-	5,900	-	6.5	5.2	180	----	1,262	640	
22	51,327	18,850	36.7	328,500	640	1,500	-	6,200	-	7.3	5.5	180	----	1,115	630	
23	59,991	25,940	43.2	318,720	531	1,530	-	5,400	-	6.2	-	130	----	1,261	600	
24	57,218	21,580	37.7	313,800	548	1,430	-	5,800	0.16	6.5	5.7	190	----	1,105	600	
25	53,442	19,800	37.0	345,300	646	1,580	77.1	6,500	-	7.0	6.1	140	----	1,075	565	
26	47,664	17,410	36.5	346,380	727	1,680	-	6,700	-	7.8	-	160	----	1,095	680	
27	46,417	16,980	36.6	347,400	748	1,650	-	6,500	-	8.0	-	160	----	1,090	680	
28	48,008	18,040	37.6	352,440	734	1,610	-	6,200	-	7.8	4.8	160	----	1,095	800	
29	60,654	24,390	40.2	337,320	556	1,520	-	5,600	-	6.1	4.4	180	----	1,075	890	
30	63,150	26,760	42.4	269,220	426	1,460	-	5,600	0.08	5.9	4.2	180	----	1,488	900	
合計	1,475,272	570,990	-	10,290,240	-	-	-	-	-	-	-	-	0	33,826	19,975	
最大	63,150	26,760	43.2	372,900	909	1,680	80.3	6,700	0.21	9.9	8.0	310	-	1,488	900	
最小	37,821	14,520	36.5	269,220	426	1,330	77.1	4,800	0.08	5.9	4.2	130	-	1,003	480	
平均	49,176	19,033	38.7	343,008	698	1,510	79.1	5,800	0.16	7.7	5.8	190	-	1,128	666	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2022年 11月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	41,530	12,390	29.8	176,159	424	1,490	-	5,500	-	7.9	7.6	110	----	961	430	D系生物反応槽容量
2	35,690	10,710	30.0	151,492	424	1,510	-	6,000	0.20	9.2	7.5	110	----	702	400	1池3424m³
3	36,640	10,970	29.9	165,994	453	1,580	-	6,100	-	9.0	-	130	----	920	400	嫌気槽864m3
4	38,740	11,590	29.9	179,786	464	1,590	79.2	6,100	-	8.5	7.7	120	----	943	400	好気槽2560m3
5	34,230	10,400	30.4	173,418	507	1,580	-	6,200	-	9.6	-	87	----	940	625	
6	35,180	10,560	30.0	172,699	491	1,570	-	6,100	-	9.3	-	110	----	938	590	
7	37,440	11,180	29.9	186,915	499	1,580	-	6,100	-	8.8	5.5	120	----	943	560	
8	36,980	11,110	30.0	190,095	514	1,580	-	6,000	-	8.9	5.6	110	----	843	560	
9	37,180	11,110	29.9	188,720	508	1,590	-	5,800	0.32	8.8	5.9	110	----	942	560	
10	35,900	10,750	29.9	183,178	510	1,560	-	5,800	-	9.2	5.4	110	----	942	600	
11	36,280	10,830	29.9	171,881	474	1,520	78.3	5,500	-	9.1	5.0	120	----	940	660	
12	36,700	10,980	29.9	176,554	481	1,490	-	5,400	-	9.0	-	110	----	940	600	
13	40,760	12,160	29.8	171,336	420	1,440	-	5,100	-	8.1	-	100	----	965	600	
14	36,920	11,150	30.2	140,155	380	1,400	-	5,000	-	8.9	5.6	120	----	1,008	600	
15	34,170	10,370	30.3	147,947	433	1,390	-	5,100	-	9.6	6.0	120	----	1,011	540	
16	32,980	10,200	30.9	165,187	501	1,430	-	5,500	0.26	10.0	7.1	110	----	966	440	
17	32,870	10,320	31.4	157,444	479	1,440	-	5,300	-	10.0	7.4	110	----	939	440	
18	36,890	11,130	30.2	181,640	492	1,450	80.6	5,600	-	8.9	7.8	110	----	982	400	
19	34,690	10,440	30.1	183,010	528	1,500	-	5,500	-	9.5	-	100	----	939	400	
20	41,820	12,470	29.8	168,771	404	1,570	-	5,800	-	7.9	-	110	----	989	400	
21	38,680	11,590	30.0	152,930	395	1,580	-	6,100	-	8.5	7.8	110	----	959	400	
22	32,920	10,100	30.7	153,887	467	1,630	-	5,900	-	10.0	8.1	110	----	978	410	
23	43,530	13,030	29.9	176,686	406	1,550	-	5,600	-	7.6	-	110	----	1,035	440	
24	36,790	11,060	30.1	168,754	459	1,660	-	6,100	0.22	8.9	7.9	110	----	1,058	415	
25	36,600	10,990	30.0	168,422	460	1,640	78.4	6,000	-	9.0	6.7	100	----	989	475	
26	36,410	10,890	29.9	180,577	496	1,580	-	6,000	-	9.0	-	100	----	947	640	
27	37,820	11,300	29.9	185,899	492	1,510	-	5,600	-	8.7	-	92	----	988	640	
28	36,700	11,030	30.1	185,673	506	1,430	-	5,200	-	9.0	5.3	100	----	967	620	
29	38,480	11,630	30.2	165,918	431	1,400	-	5,300	-	8.5	6.6	120	----	964	480	
30	40,860	12,220	29.9	159,728	391	1,510	-	6,000	0.13	8.0	7.2	110	----	1,057	420	
合計	1,112,380	334,660	-	5,130,855	-	-	-	-	-	-	-	-	0	28,695	15,145	
最大	43,530	13,030	31.4	190,095	528	1,660	80.6	6,200	0.32	10.0	8.1	130	-	1,058	660	
最小	32,870	10,100	29.8	140,155	380	1,390	78.3	5,000	0.13	7.6	5.0	87	-	702	400	
平均	37,079	11,155	30.1	171,029	461	1,530	79.1	5,700	0.23	8.9	6.7	110	-	957	505	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2022年 11月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	31,190	10,150	32.5	159,534	511	1,560	-	5,500	-	7.9	4.9	92	----	947	520	E系生物反応槽容量
2	27,160	9,610	35.4	138,394	510	1,550	-	5,400	0.20	9.1	5.0	91	----	907	520	1池3424m³
3	27,330	9,700	35.5	150,409	550	1,480	-	5,200	-	9.0	-	110	----	951	520	嫌気槽864m3
4	29,380	9,690	33.0	161,577	550	1,450	79.1	5,400	-	8.4	4.5	99	----	620	525	好気槽2560m3
5	25,170	9,790	38.9	156,999	624	1,440	-	4,900	-	9.8	-	94	----	940	505	
6	26,050	9,910	38.0	156,290	600	1,460	-	4,900	-	9.5	-	110	----	944	480	
7	27,920	9,870	35.4	171,365	614	1,470	-	5,100	-	8.8	5.8	110	----	898	440	
8	27,390	9,830	35.9	176,174	643	1,500	-	5,400	-	9.0	6.2	110	----	942	400	
9	27,610	9,810	35.5	178,518	647	1,530	-	5,400	0.33	8.9	6.5	110	----	903	390	
10	26,580	9,740	36.6	172,362	648	1,540	-	5,300	-	9.3	7.3	110	----	1,011	360	
11	26,960	9,760	36.2	162,403	602	1,550	78.7	5,300	-	9.1	7.8	120	----	938	330	
12	27,230	9,780	35.9	166,489	611	1,580	-	5,600	-	9.1	-	110	----	974	240	
13	29,640	10,000	33.7	162,160	547	1,630	-	5,800	-	8.3	-	110	----	1,066	240	
14	32,360	10,350	32.0	140,775	435	1,570	-	5,900	-	8.9	11.6	150	484	949	240	
15	34,730	10,370	29.9	156,803	451	1,380	-	5,600	-	9.5	8.9	130	----	995	330	
16	32,970	10,040	30.5	167,912	509	1,450	-	5,500	0.26	10.0	6.6	130	----	979	480	
17	29,960	9,710	32.4	152,875	510	1,570	-	5,500	-	9.1	5.9	120	----	979	480	
18	28,160	9,710	34.5	156,785	557	1,650	78.8	5,800	-	8.8	4.9	130	----	986	520	
19	26,140	9,790	37.5	150,046	574	1,730	-	5,500	-	9.4	-	110	----	930	520	
20	32,160	10,230	31.8	139,036	432	1,720	-	6,000	-	7.7	-	110	----	1,029	520	
21	29,290	9,760	33.3	126,984	434	1,650	-	6,000	-	8.4	4.8	110	----	996	520	
22	25,470	9,660	37.9	127,183	499	1,620	-	5,300	-	9.7	5.7	110	----	983	480	
23	33,350	10,430	31.3	144,820	434	1,600	-	6,100	-	7.4	-	110	----	998	360	
24	29,250	9,640	33.0	138,118	472	1,730	-	6,600	0.23	8.4	5.4	110	----	1,043	435	
25	27,980	9,460	33.8	137,584	492	1,670	77.4	6,300	-	8.8	4.5	94	----	1,011	535	
26	27,260	9,710	35.6	146,834	539	1,530	-	5,400	-	9.0	-	110	----	994	640	
27	28,410	9,780	34.4	150,773	531	1,440	-	5,200	-	8.7	-	97	----	999	640	
28	27,490	9,670	35.2	150,344	547	1,380	-	4,800	-	9.0	5.2	110	----	1,021	500	
29	29,830	9,930	33.3	134,910	452	1,350	-	5,100	-	8.3	6.8	100	----	968	350	
30	31,260	9,940	31.8	130,048	416	1,480	-	5,700	0.13	7.9	6.9	110	----	1,164	340	
合計	865,680	295,820	-	4,564,504	-	-	-	-	-	-	-	-	484	29,065	13,360	
最大	34,730	10,430	38.9	178,518	648	1,730	79.1	6,600	0.33	10.0	11.6	150	484	1,164	640	
最小	25,170	9,460	29.9	126,984	416	1,350	77.4	4,800	0.13	7.4	4.5	91	484	620	240	
平均	28,856	9,861	34.2	152,150	527	1,540	78.5	5,500	0.23	8.8	6.3	110	484	969	445	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2022年 11月度　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ固形物量)	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ量)	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	t	m³	t	t	
1	942	0.81	7.60	760	−	−	346	0.97	3.36	336	−	−	
2	847	0.87	7.40	740	−	−	246	0.98	2.41	241	−	−	
3	862	0.67	5.80	580	−	−	167	0.94	1.57	157	−	−	
4	984	0.71	7.02	702	−	−	283	0.94	2.66	266	−	−	
5	940	0.69	6.44	644	−	−	239	0.95	2.27	227	−	−	
6	992	0.66	6.59	659	−	−	291	0.93	2.71	271	−	−	
7	909	0.67	6.13	613	−	−	208	0.94	1.96	196	−	−	
8	1,040	0.72	7.45	745	−	−	339	0.97	3.29	329	−	−	
9	991	0.69	6.81	681	−	−	340	0.94	3.20	320	−	−	
10	1,001	0.67	6.69	669	−	−	300	0.92	2.76	276	−	−	
11	993	0.66	6.51	651	−	−	294	0.94	2.76	276	−	−	
12	995	0.69	6.84	684	−	−	347	0.95	3.30	330	−	−	
13	1,024	0.74	7.56	756	−	−	323	0.96	3.10	310	−	−	
14	983	0.75	7.39	739	−	−	347	0.91	3.17	317	−	−	
15	1,048	0.70	7.29	729	−	−	347	0.96	3.33	333	−	−	
16	974	0.66	6.42	642	−	−	325	0.93	3.02	302	−	−	
17	906	0.65	5.87	587	−	−	201	0.97	1.95	195	−	−	
18	918	0.81	7.46	746	−	−	224	0.96	2.15	215	−	−	
19	910	0.74	6.76	676	−	−	210	0.94	1.97	197	−	−	
20	1,017	0.83	8.40	840	−	−	347	0.90	3.12	312	−	−	
21	1,042	0.85	8.90	890	−	−	347	0.93	3.23	323	−	−	
22	1,020	0.77	7.83	783	−	−	320	0.95	3.04	304	−	−	
23	940	0.78	7.30	730	−	−	290	0.93	2.70	270	−	−	
24	997	0.86	8.62	862	−	−	347	0.95	3.30	330	−	−	
25	833	0.77	6.45	645	−	−	232	0.93	2.16	216	−	−	
26	781	0.83	6.50	650	−	−	181	0.95	1.72	172	−	−	
27	763	0.82	6.26	626	−	−	164	0.95	1.56	156	−	−	
28	527	0.88	4.62	462	−	−	204	0.95	1.94	194	−	−	
29	863	1.13	9.74	974	−	−	250	0.99	2.48	248	−	−	
30	945	1.19	11.21	1121	−	−	344	0.95	3.27	327	−	−	
合計	27,987	−	215.86	21586	0.00	0.00	8,403	−	79.46	7946	−	−	
最大	1,048	1.19	11.21	1121	−	−	347	0.99	3.36	336	−	−	
最小	527	0.65	4.62	462	−	−	164	0.90	1.56	156	−	−	
平均	933	0.77	7.20	720	−	−	280	0.95	2.65	265	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2022年 11月度　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備 考	日
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量	濃度	固形物量		
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量							
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t		
1	−	−	−	−	−	−	596	−	0.70	−	4.2	4.2	424	−	−	−	−	−		1
2	−	−	−	−	−	−	601	−	0.82	−	5.0	5.0	499	−	−	−	−	−		2
3	−	−	−	−	−	−	695	−	0.61	−	4.2	4.2	423	−	−	−	−	−		3
4	−	−	−	−	−	−	701	−	0.60	−	4.4	4.4	436	−	−	−	−	−		4
5	−	−	−	−	−	−	701	−	0.60	−	4.2	4.2	417	−	−	−	−	−		5
6	−	−	−	−	−	−	701	−	0.54	−	3.9	3.9	388	−	−	−	−	−		6
7	−	−	−	−	−	−	701	−	0.59	−	4.2	4.2	417	−	−	−	−	−		7
8	−	−	−	−	−	−	701	−	0.58	−	4.2	4.2	416	−	−	−	−	−		8
9	−	−	−	−	−	−	651	−	0.55	−	3.6	3.6	361	−	−	−	−	−		9
10	−	−	−	−	−	−	701	−	0.55	−	3.9	3.9	393	−	−	−	−	−		10
11	−	−	−	−	−	−	699	−	0.54	−	3.8	3.8	375	−	−	−	−	−		11
12	−	−	−	−	−	−	648	−	0.54	−	3.5	3.5	354	−	−	−	−	−		12
13	−	−	−	−	−	−	701	−	0.65	−	4.5	4.5	446	−	−	−	−	−		13
14	−	−	−	−	−	−	636	−	0.64	−	4.2	4.2	422	−	−	−	−	−		14
15	−	−	−	−	−	−	701	−	0.56	−	4.0	4.0	396	−	−	−	−	−		15
16	−	−	−	−	−	−	649	−	0.51	−	3.4	3.4	340	−	−	−	−	−		16
17	−	−	−	−	−	−	705	−	0.52	−	3.9	3.9	392	−	−	−	−	−		17
18	−	−	−	−	−	−	694	−	0.74	−	5.3	5.3	531	−	−	−	−	−		18
19	−	−	−	−	−	−	700	−	0.66	−	4.8	4.8	479	−	−	−	−	−		19
20	−	−	−	−	−	−	670	−	0.79	−	5.3	5.3	528	−	−	−	−	−		20
21	−	−	−	−	−	−	695	−	0.81	−	5.7	5.7	567	−	−	−	−	−		21
22	−	−	−	−	−	−	700	−	0.66	−	4.8	4.8	479	−	−	−	−	−		22
23	−	−	−	−	−	−	650	−	0.66	−	4.6	4.6	460	−	−	−	−	−		23
24	−	−	−	−	−	−	650	−	0.82	−	5.3	5.3	532	−	−	−	−	−		24
25	−	−	−	−	−	−	601	−	0.69	−	4.3	4.3	429	−	−	−	−	−		25
26	−	−	−	−	−	−	600	−	0.77	−	4.8	4.8	478	−	−	−	−	−		26
27	−	−	−	−	−	−	599	−	0.77	−	4.7	4.7	470	−	−	−	−	−		27
28	−	−	−	−	−	−	323	−	0.82	−	2.7	2.7	268	−	−	−	−	−		28
29	−	−	−	−	−	−	613	1.23	0.34	5.0	2.3	7.3	726	−	−	−	−	−		29
30	−	−	−	−	−	−	601	1.30	−	7.9	−	7.9	794	−	−	−	−	−		30
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	19584	−	−	12.9	123.5	136.4	13640	−	−	−		−		合計
最大	−	−	−	−	−	−	705	1.30	0.82	7.9	5.7	7.9	794	−	−	−	−	−		最大
最小	−	−	−	−	−	−	323	1.23	0.34	5.0	2.3	2.7	268	−	−	−	−	−		最小
平均	−	−	−	−	−	−	653	0.07	0.66	6.5	4.3	4.5	455	−	−		−			平均

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2022年 11月度　No.5-3

スクリュープレス脱水機													備考
濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄	
汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
175	4.7	95.7	20	4.7	76.7	−	−	133	1.8	131.0	0.69	−	
311	10.1	96.6	43	10.1	76.7	−	−	242	2.3	209.0	0.79	−	
631	19.2	96.9	84	19.2	77.2	−	−	496	2.5	432.5	0.89	−	
656	19.1	97.1	89	19.1	78.4	−	−	520	2.7	434.0	0.91	−	
697	19.5	97.2	83	19.5	76.6	−	−	557	2.8	514.5	1.05	−	
1,013	25.1	97.5	103	25.1	75.6	−	−	799	3.1	587.0	0.93	−	
475	17.5	96.3	73	17.5	76.2	−	−	436	2.5	219.0	0.49	−	
3,958	115.2	−	496	115.1	−	−	−	3,182	−	2,527.00	−	0	
1,013	25.1	97.5	103	25.1	78.4	−	−	799	3.1	587.0	1.05	−	
175	4.7	95.7	20	4.7	75.6	−	−	133	1.8	131.0	0.49	−	
565	16.0	97.1	71	16.4	76.8	−	−	455	2.8	361.0	0.88	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2022年 11月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	10:46	−	−	−	−	−	−	−	780	780	−	
25	16.27	5:44	17:39	2.4	−	−	−	−	−	1,886	1,993	3,879	280.7	
26	89.50	24:00	0:00	4.7	−	−	−	−	−	2,517	0	2,517	1,322.1	
27	90.28	24:00	0:00	3.8	−	−	−	−	−	1,235	0	1,235	1,365.3	
28	93.16	24:00	0:00	3.9	11.21	26.0	11	26.0	−	1,319	0	1,319	1,423.7	
29	98.72	24:00	0:00	4.1	10.54	30.0	10	30.0	−	224	−	224	1,559.6	
30	98.72	23:25	0:30	4.2	−	−	−	−	−	224	−	224	1,670.1	
合計	486.65	5.21	28:55	23.1	21.75	56.0	21	56.0	0.0	7,405	2,773	10,178	7,621.5	
最大	98.72	1.00	17:39	4.7	11.21	30.0	11	30.0	−	2,517	1,993	3,879	1,670.1	
最小	16.27	0.24	0:00	2.4	10.54	26.0	10	26.0	−	224	0	224	280.7	
平均	81.11	0.87	9:38	3.85	10.88	27.9	10.50	27.9	−	1,234	1,387	1,454.00	1,270.3	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2022年 11月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	942	−			942	176.8	−			176.8	6.8	−			6.8
2	847	−			847	169.4	−			169.4	6.7	−			6.7
3	862	−			862	113.5	−			113.5	4.9	−			4.9
4	984	−			984	160.5	−			160.5	6.2	−			6.2
5	940	−			940	131.0	−			131.0	5.5	−			5.5
6	992	−			992	126.3	−			126.3	5.7	−			5.7
7	909	−			909	132.9	−			132.9	5.2	−			5.2
8	1,040	−			1,040	170.9	−			170.9	6.5	−			6.5
9	991	−			991	160.4	−			160.4	6.3	−			6.3
10	1,001	−			1,001	158.0	−			158.0	5.8	−			5.8
11	993	−			993	149.5	−			149.5	6.0	−			6.0
12	995	−			995	142.8	−			142.8	5.8	−			5.8
13	1,024	−			1,024	191.6	−			191.6	6.7	−			6.7
14	983	−			983	141.4	−			141.4	6.4	−			6.4
15	1,048	−			1,048	147.2	−			147.2	6.5	−			6.5
16	974	−			974	139.1	−			139.1	5.6	−			5.6
17	906	−			906	134.1	−			134.1	5.0	−			5.0
18	918	−			918	154.5	−			154.5	6.6	−			6.6
19	910	−			910	151.4	−			151.4	6.4	−			6.4
20	1,017	−			1,017	183.4	−			183.4	7.8	−			7.8
21	1,042	−			1,042	177.5	−			177.5	8.0	−			8.0
22	1,020	−			1,020	159.0	−			159.0	7.1	−			7.1
23	940	−			940	159.8	−			159.8	6.4	−			6.4
24	997	−			997	190.6	−			190.6	7.6	−			7.6
25	833	−			833	136.0	−			136.0	5.6	−			5.6
26	781	−			781	174.8	−			174.8	6.1	−			6.1
27	763	−			763	124.1	−			124.1	5.5	−			5.5
28	527	−			527	104.9	−			104.9	4.1	−			4.1
29	863	−			863	239.1	−			239.1	8.9	−			8.9
30	945	−			945	235.7	−			235.7	10.6	−			10.6
合計	27,987	0			27,987	4,736.2	0.0			4,736	192.3	0.0			192.3
最大	1,048	0			1,048	239.1	0.0			239.1	10.6	0.0			10.6
最小	527	0			527	104.9	0.0			104.9	4.1	0.0			4.1
平均	933	0			933	157.9	0.0			157.9	6.4	0.0			6.4

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2022年 11月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.81	3.8	89.0	−			89.5	1,218	−			1,218	0.09	−			0.09	
2	0.87	4.0	90.8	−			90.5	1,146	−			1,146	0.09	−			0.09	
3	0.67	4.4	85.7	−			84.5	1,146	−			1,146	0.09	−			0.09	
4	0.71	3.8	88.2	−			88.6	1,262	−			1,262	0.09	−			0.09	
5	0.69	4.2	85.0	−			84.6	1,204	−			1,204	0.09	−			0.09	
6	0.66	4.5	86.8	−			87.7	1,160	−			1,160	0.08	−			0.08	
7	0.67	3.9	86.0	−			85.2	1,131	−			1,131	0.09	−			0.09	
8	0.72	3.8	87.2	−			86.7	1,334	−			1,334	0.09	−			0.09	
9	0.69	3.9	91.5	−			92.6	1,334	−			1,334	0.09	−			0.09	
10	0.67	3.7	86.2	−			86.6	1,247	−			1,247	0.09	−			0.09	
11	0.66	4.0	91.0	−			90.9	1,320	−			1,320	0.09	−			0.09	
12	0.69	4.1	85.1	−			84.1	1,334	−			1,334	0.09	−			0.09	
13	0.74	3.5	89.0	−			88.2	1,363	−			1,363	0.09	−			0.09	
14	0.75	4.5	86.3	−			86.5	1,334	−			1,334	0.09	−			0.09	
15	0.70	4.4	88.9	−			89.0	1,291	−			1,291	0.09	−			0.08	
16	0.66	4.0	87.0	−			87.5	1,276	−			1,276	0.09	−			0.09	
17	0.65	3.8	85.6	−			84.7	1,160	−			1,160	0.09	−			0.09	
18	0.81	4.3	88.7	−			89.2	1,131	−			1,131	0.09	−			0.08	
19	0.74	4.2	94.4	−			95.5	1,146	−			1,146	0.09	−			0.09	
20	0.83	4.2	92.1	−			92.9	1,305	−			1,305	0.09	−			0.09	
21	0.85	4.5	90.2	−			89.9	1,276	−			1,276	0.08	−			0.08	
22	0.77	4.5	90.1	−			89.9	1,247	−			1,247	0.08	−			0.08	
23	0.78	4.0	87.2	−			87.7	1,204	−			1,204	0.09	−			0.09	
24	0.86	4.0	88.7	−			88.4	1,247	−			1,247	0.09	−			0.09	
25	0.77	4.2	88.0	−			87.5	1,073	−			1,073	0.09	−			0.09	
26	0.83	3.5	94.4	−			93.8	1,001	−			1,001	0.09	−			0.09	
27	0.82	4.4	87.7	−			87.3	986	−			986	0.09	−			0.09	
28	0.88	3.9	89.1	−			89.1	653	−			653	0.09	−			0.09	
29	1.13	3.7	91.7	−			90.8	1,146	−			1,146	0.09	−			0.09	
30	1.19	4.5	94.3	−			94.6	1,146	−			1,146	0.08	−			0.08	
合計	−	−	−	−	−	−	−	35,815	0			35,815	−	−	−	−	−	
最大	1.19	4.5	94.4	0.0			95.5	1,363	0			1,363	0.09	0.00			0.09	
最小	0.65	3.5	85.0	0.0			84.1	653	0			653	0.08	0.00			0.08	
平均	0.77	4.1	89.0	0.0			89.0	1,194	0			1,194	0.09	0.00			0.09	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2022年 11月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤	脱水ケーキ	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率		(ポリ鉄)	搬出量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t	
1	1,058	24.3	97.4	118	24.3	79.4	673	0.98	−	−	2,494	9.1	−	−		
2	1,128	25.1	97.1	116	25.1	78.4	698	0.84	−	−	2,567	7.7	−	−		
3	1,330	32.2	97.6	146	32.2	78.0	803	0.99	−	−	2,886	8.9	−	−		
4	1,162	24.1	97.4	113	24.1	78.6	711	0.95	−	−	2,552	8.5	−	−		
5	1,474	33.8	97.7	162	33.8	79.2	950	1.12	−	−	3,466	10.2	−	−		
6	1,287	28.6	97.4	137	28.6	79.2	831	1.00	−	−	2,973	9.0	−	−		
7	1,437	31.7	97.0	150	31.7	78.8	941	0.87	−	−	3,292	7.6	−	−		
8	1,575	33.1	97.9	153	33.1	78.4	936	1.12	−	−	3,524	10.5	−	−		
9	2,055	41.8	97.9	187	41.8	77.6	1,052	1.00	−	−	4,075	9.7	−	−		
10	2,303	48.1	97.9	210	48.1	77.1	1,114	0.93	−	−	4,437	9.2	−	−		
11	2,078	35.0	98.0	161	35.0	78.3	933	0.90	−	−	3,611	8.7	−	−		
12	1,318	25.5	97.8	121	25.5	78.9	757	1.06	−	−	3,132	11.0	−	−		
13	989	24.4	97.2	115	24.4	78.8	607	0.88	−	−	2,523	9.2	−	−		
14	1,068	28.2	97.2	129	28.2	78.2	607	0.82	−	−	2,741	9.2	−	−		
15	1,004	28.5	97.1	125	28.5	77.2	583	0.81	−	−	2,523	8.8	−	−		
16	1,106	29.5	97.3	133	29.5	77.8	673	0.91	−	−	2,784	9.4	−	−		
17	1,098	27.2	97.5	123	27.2	77.9	652	0.95	−	−	2,813	10.3	−	−		
18	1,133	27.7	97.3	129	27.7	78.6	654	0.85	−	−	2,741	8.9	−	−		
19	1,165	27.1	97.4	125	27.1	78.4	667	0.88	−	−	2,741	9.0	−	−		
20	1,236	30.5	97.5	138	30.5	77.8	724	0.93	−	−	2,842	9.2	−	−		
21	1,018	29.4	97.0	123	29.4	76.0	640	0.83	−	−	2,639	8.5	−	−		
22	1,042	30.2	97.1	131	30.2	76.9	592	0.77	−	−	2,581	8.4	−	−		
23	1,097	30.0	97.4	131	30.0	77.1	652	0.92	−	−	2,552	9.0	−	−		
24	1,035	28.0	97.3	120	28.0	76.7	608	0.87	−	−	2,262	8.1	−	−		
25	1,150	32.4	97.1	136	32.4	76.1	658	0.80	−	−	2,451	7.5	−	−		
26	992	27.5	97.1	120	27.5	77.0	548	0.75	−	−	2,233	7.7	−	−		
27	716	17.9	97.4	81	17.9	77.9	393	0.85	−	−	1,537	8.4	−	−		
28	1,054	25.8	97.4	120	25.8	78.5	607	0.88	−	−	2,494	9.0	−	−		
29	993	20.8	97.9	89	20.8	76.6	506	0.96	−	−	2,175	10.3	−	−		
30	1,041	28.8	97.0	118	28.8	75.6	447	0.58	−	−	1,291	4.2	−	−		
合計	37,142	877.2	−	3,960	877.1	−	21,209	−	−	−	82,926	−	0	0		
最大	2,303	48.1	98.0	210	48.1	79.4	1,114	1.12	−	−	4,437	11.0	−	−		
最小	716	17.9	97.0	81	17.9	75.6	393	0.58	−	−	1,291	4.2	−	−		
平均	1,238	29.2	97.6	132	29.2	77.8	707	0.90	−	−	2,764	7.8	−	−		

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2022年 11月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	811	3.4	27.4	256.0	2.4	6.0	275.0	3.8	10.4	103	4.1	4.2	177	3.8	6.8	
2	914	3.6	33.3	360.0	3.3	11.9	278.0	3.7	10.3	106	4.1	4.4	169	4.0	6.7	
3	970	3.3	32.3	500.0	2.7	13.4	247.8	3.8	9.5	109	4.1	4.5	114	4.4	4.9	
4	956	3.1	29.8	390.0	1.9	7.3	282.4	4.0	11.2	123	4.2	5.1	161	3.8	6.2	
5	1065	3.2	33.9	480.0	2.3	11.0	317.4	3.7	11.6	137	4.2	5.8	131	4.2	5.5	
6	986	3.4	33.1	428.0	2.6	10.9	312.8	3.7	11.5	119	4.2	5.0	126	4.5	5.7	
7	983	3.2	31.8	456.0	2.5	11.6	278.8	3.6	10.1	116	4.2	4.9	133	3.9	5.2	
8	1135	2.9	33.4	596.0	2.1	12.5	250.1	3.8	9.5	118	4.2	4.9	171	3.8	6.5	
9	1386	3.0	42.1	850.0	2.5	21.3	261.1	3.7	9.7	115	4.2	4.8	160	3.9	6.3	
10	1534	3.1	48.2	990.0	2.8	27.6	286.6	3.7	10.6	99	4.2	4.2	158	3.7	5.8	
11	1276	3.3	41.7	676.0	2.8	18.6	336.8	3.7	12.3	113	4.2	4.8	150	4.0	6.0	
12	985	2.9	28.5	447.0	1.7	7.6	305.0	3.7	11.3	90	4.2	3.8	143	4.1	5.8	
13	840	3.3	27.5	251.0	2.3	5.8	304.3	3.6	11.1	93	4.2	3.9	192	3.5	6.7	
14	773	3.8	29.7	240.0	3.5	8.5	291.2	3.7	10.7	100	4.1	4.1	141	4.5	6.4	
15	768	3.7	28.6	273.0	3.1	8.5	263.1	3.8	10.0	85	4.2	3.6	147	4.4	6.5	
16	823	3.6	29.6	328.0	3.1	10.2	256.1	3.7	9.6	100	4.2	4.2	139	4.0	5.6	
17	801	3.4	27.3	286.0	2.8	7.9	271.7	3.6	9.9	109	4.1	4.5	134	3.8	5.0	
18	976	3.2	30.8	448.0	2.2	9.9	276.0	3.7	10.2	98	4.2	4.1	155	4.3	6.6	
19	975	3.1	30.4	438.0	2.1	9.1	274.6	3.8	10.3	111	4.1	4.6	151	4.2	6.4	
20	919	3.4	31.0	376.0	2.4	9.2	260.0	3.8	9.8	100	4.2	4.2	183	4.2	7.8	
21	804	3.9	31.0	253.0	3.4	8.6	260.2	3.7	9.6	114	4.2	4.8	178	4.5	8.0	
22	818	3.7	30.6	300.0	3.1	9.4	251.8	3.8	9.6	107	4.2	4.5	159	4.5	7.1	
23	787	3.8	30.1	303.0	3.6	11.0	224.0	3.8	8.5	100	4.2	4.2	160	4.0	6.4	
24	908	3.9	35.7	370.0	3.9	14.2	215.6	3.9	8.5	132	4.1	5.4	191	4.0	7.6	
25	1168	3.7	43.5	690.0	3.5	24.2	228.5	3.9	9.0	113	4.2	4.7	136	4.2	5.6	
26	1320	3.7	48.6	700.0	3.5	24.5	287.2	4.0	11.5	158	4.1	6.5	175	3.5	6.1	
27	991	3.8	37.8	437.0	3.5	15.2	291.0	3.9	11.4	138	4.1	5.7	124	4.4	5.5	
28	1290	3.7	47.5	800.0	3.5	28.0	283.6	3.9	11.1	101	4.2	4.3	105	3.9	4.1	
29	1477	3.1	46.5	900.0	2.7	23.9	258.6	4.0	10.4	80	4.1	3.3	239	3.7	8.9	
30	1169	4.2	48.5	557.0	4.0	22.5	265.1	4.1	10.8	112	4.2	4.6	236	4.5	10.6	
合計	30607	−	1050.0	14379.0	−	410	8194.4	−	310.0	3,297.61	−	137.4	4736	−	192.3	
最大	1534	−	48.6	990.0	4.0	28	336.8	4.1	12.3	157.61	4.2	6.5	239	4.5	10.6	
最小	768	−	27.3	240.0	1.7	6	215.6	3.6	8.5	79.66	4.1	3.3	105	3.5	4.1	
平均	1020	3.4	35.0	479.3	2.9	14	273.1	3.8	10.3	109.90	4.2	4.6	158	4.1	6.4	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2022年 11月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	123.92	79.4	84.3	25.5	123.92	79.4	84.3	25.5	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	130.02	78.4	84.2	28.1	130.02	78.4	84.2	28.1	−	−	−	−	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月
3	130.60	78.0	83.3	28.7	130.60	78.0	83.3	28.7	−	−	−	−	−	−	−	−	平均(average関数使用)にて
4	131.08	78.6	84.5	28.1	131.08	78.6	84.5	28.1	−	−	−	−	−	−	−	−	補完しています
5	129.82	79.2	83.3	27.0	129.82	79.2	83.3	27.0	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	130.16	79.2	83.3	27.1	130.16	79.2	83.3	27.1	−	−	−	−	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日
7	130.54	78.8	84.5	27.7	130.54	78.8	84.5	27.7	−	−	−	−	−	−	−	−	は月平均(average関数使用)にて
8	158.16	78.4	84.7	34.2	127.45	78.4	84.7	27.5	30.71	78.4	84.7	6.6	−	−	−	−	データを補完しています
9	222.16	77.6	85.5	49.8	116.62	77.6	85.5	26.1	105.54	77.6	85.5	23.6	−	−	−	−	
10	217.07	77.1	85.4	49.7	112.13	77.1	85.4	25.7	104.94	77.1	85.4	24.0	−	−	−	−	
11	161.31	78.3	84.2	35.0	61.90	78.3	84.2	13.4	99.41	78.3	84.2	21.6	−	−	−	−	
12	99.80	78.9	83.3	21.1	−	−	−	−	99.80	78.9	83.3	21.1	−	−	−	−	
13	115.00	78.8	83.3	24.4	−	−	−	−	115.00	78.8	83.3	24.4	−	−	−	−	
14	129.44	78.2	81.9	28.2	−	−	−	−	129.44	78.2	81.9	28.2	−	−	−	−	
15	131.44	77.2	81.2	30.0	−	−	−	−	131.44	77.2	81.2	30.0	−	−	−	−	
16	130.74	77.8	81.9	29.0	−	−	−	−	130.74	77.8	81.9	29.0	−	−	−	−	
17	127.23	77.9	82.1	28.1	−	−	−	−	127.23	77.9	82.1	28.1	−	−	−	−	
18	126.12	78.6	82.6	27.0	−	−	−	−	126.12	78.6	82.6	27.0	−	−	−	−	
19	129.74	78.4	83.3	28.0	−	−	−	−	129.74	78.4	83.3	28.0	−	−	−	−	
20	130.00	77.8	83.3	28.9	−	−	−	−	130.00	77.8	83.3	28.9	−	−	−	−	
21	127.04	76.0	83.1	30.5	−	−	−	−	127.04	76.0	83.1	30.5	−	−	−	−	
22	132.18	76.9	83.4	30.5	−	−	−	−	132.18	76.9	83.4	30.5	−	−	−	−	
23	130.24	77.1	83.3	29.8	−	−	−	−	130.24	77.1	83.3	29.8	−	−	−	−	
24	127.08	76.7	83.0	29.6	−	−	−	−	127.08	76.7	83.0	29.6	−	−	−	−	
25	145.21	76.2	83.6	34.6	−	−	−	−	128.94	76.1	83.6	30.8	16.27	76.7	84.0	3.8	
26	208.40	77.1	83.6	47.8	−	−	−	−	118.90	77.0	83.3	27.3	89.50	77.2	84.0	20.4	
27	176.69	78.2	83.7	38.6	−	−	−	−	86.41	77.9	83.3	19.1	90.28	78.4	84.0	19.5	
28	205.32	77.6	83.4	45.9	−	−	−	−	112.16	78.5	82.8	24.1	93.16	76.6	84.0	21.8	
29	207.09	76.1	83.8	49.4	−	−	−	−	108.37	76.6	83.6	25.4	98.72	75.6	84.0	24.1	
30	202.78	75.9	81.7	48.9	−	−	−	−	104.06	75.6	79.5	25.4	98.72	76.2	84.0	23.5	
合計	4446.38	−	−	991	1324.24	−	−	284.9	2,635.49	−	−	593.1	486.65	−	−	113.1	
最大	222.16	79.4	85.5	49.8	131.08	79.4	85.5	28.7	132.18	78.9	85.5	30.8	98.72	78.4	84.0	24.1	
最小	99.80	75.9	81.2	21.1	61.90	77.1	83.3	13.4	30.71	75.6	79.5	6.6	16.27	75.6	84.0	3.8	
平均	148.00	77.7	83.5	33.0	120.39	78.5	84.3	26.0	114.59	77.5	83.0	25.8	81.11	76.8	84.0	19.0	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、硅砂補給量)

2022年 11月度　No.5-10

日	重油消費量				硅砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	t	t	t	t	t	t	t	
1	1,910	−	−	1,910	−	−	−	0	
2	1,616	−	−	1,616	−	−	−	0	
3	571	−	−	571	−	−	−	0	
4	795	−	−	795	−	−	−	0	
5	1,636	−	−	1,636	4	−	−	4	
6	1,854	−	−	1,854	−	−	−	0	
7	1,635	881	−	2,516	−	−	−	0	
8	989	4,451	−	5,440	−	−	−	0	
9	228	1,148	−	1,376	−	−	−	0	
10	93	689	−	782	−	−	−	0	
11	373	918	−	1,291	−	−	−	0	
12	−	2,320	−	2,320	−	−	−	0	
13	−	1,904	−	1,904	−	−	−	0	
14	−	2,366	−	2,366	−	−	−	0	
15	−	1,348	−	1,348	−	−	−	0	
16	−	1,723	−	1,723	−	−	−	0	
17	−	1,562	−	1,562	−	−	−	0	
18	−	2,185	−	2,185	−	−	−	0	
19	−	1,849	−	1,849	−	−	−	0	
20	−	1,884	−	1,884	−	−	−	0	
21	−	332	−	332	−	−	−	0	
22	−	1,015	−	1,015	−	−	−	0	
23	−	993	−	993	−	−	−	0	
24	−	828	780	1,608	−	−	−	0	
25	−	753	3,879	4,632	−	−	−	0	
26	−	1,183	2,517	3,700	−	−	−	0	
27	−	1,121	1,235	2,356	−	−	−	0	
28	−	1,669	1,319	2,988	−	−	−	0	
29	−	601	224	825	−	−	−	0	
30	−	794	224	1,018	−	−	−	0	
合計	11,700	34,517	10,178	56,395	4	0	0	4	
最大	1,910	4,451	3,879	5,440	4	−	−	4	
最小	93	332	224	332	4	−	−	0	
平均	1,064	1,438	1,454	1,880	4	−	−	0	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2022年 12月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量		流入下水量	放流水量						降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
							簡易処理水量			放流水量							
			（合流）	雨水排水量		（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	mm	㎥	㎥	㎥	㎥	
1	曇後晴	13.0	226,271	0	226,271	227,119	0	0	0	182,780	44,339	0.0	26,371	247,336	183,066	64,270	
2	晴	10.8	219,712	0	219,712	220,502	0	0	0	176,925	43,577	0.0	25,110	239,770	177,390	62,380	
3	晴	10.0	202,188	0	202,188	202,946	0	0	0	152,029	50,917	0.0	21,422	218,490	151,560	66,930	
4	晴後曇	13.0	183,444	0	183,444	184,207	0	0	0	136,565	47,642	0.0	21,615	199,931	135,931	64,000	
5	晴	13.8	198,543	0	198,543	199,325	0	0	0	152,095	47,230	0.0	20,155	213,636	149,626	64,010	
6	晴	12.9	174,643	0	174,643	175,129	0	0	0	137,101	38,028	0.0	16,340	187,856	135,306	52,550	
7	晴一時曇	12.2	216,482	0	216,482	217,273	0	0	0	169,322	47,951	0.0	21,479	232,819	168,929	63,890	
8	晴	13.0	188,316	0	188,316	189,077	0	0	0	138,447	50,630	0.0	20,844	204,103	137,523	66,580	
9	晴	10.0	191,402	0	191,402	192,306	0	0	0	143,122	49,184	0.0	21,114	207,523	141,443	66,080	
10	晴	12.0	185,274	0	185,274	186,145	0	0	0	136,854	49,291	0.0	21,674	201,891	136,331	65,560	
11	晴	12.5	182,143	0	182,143	182,952	0	0	0	134,854	48,098	0.0	20,846	197,918	134,358	63,560	
12	晴	12.2	184,888	0	184,888	185,816	0	0	0	137,139	48,677	0.0	24,122	203,912	135,962	67,950	
13	曇一時雨	12.6	226,113	0	226,113	227,105	0	27,386	27,386	150,657	49,062	2.5	22,547	216,208	148,828	67,380	
14	晴	12.7	187,627	0	187,627	188,520	0	0	0	141,322	47,198	0.0	21,181	203,742	139,562	64,180	
15	晴	10.5	189,728	0	189,728	190,620	0	0	0	147,756	42,864	0.0	21,966	206,794	148,044	58,750	
16	晴	11.0	181,171	0	181,171	182,051	0	0	0	133,939	48,112	0.0	23,261	199,429	133,639	65,790	
17	曇一時雨	9.0	259,376	0	259,376	260,064	15,387	31,539	46,926	161,607	51,531	6.0	22,128	229,261	160,571	68,690	
18	晴	7.9	186,880	0	186,880	187,879	0	0	0	142,840	45,039	0.0	22,816	204,414	141,364	63,050	
19	晴	7.1	181,574	0	181,574	182,539	0	0	0	136,530	46,009	0.0	24,152	200,535	135,655	64,880	
20	晴	6.9	189,173	0	189,173	189,956	0	0	0	140,630	49,326	0.0	21,147	205,319	139,889	65,430	
21	晴一時雨	6.7	195,080	0	195,080	195,914	0	0	0	147,550	48,364	0.5	24,001	213,925	147,875	66,050	
22	曇時々雨	12.0	315,315	0	315,315	316,312	34,362	51,031	85,393	171,455	59,464	7.0	27,803	251,957	167,077	84,880	
23	曇一時晴	7.0	200,435	0	200,435	201,433	0	0	0	149,908	51,525	0.0	27,235	222,356	148,776	73,580	
24	晴	7.0	189,390	0	189,390	190,348	0	0	0	139,029	51,319	0.0	27,208	211,494	138,284	73,210	
25	晴	9.9	183,877	0	183,877	184,667	0	0	0	133,216	51,451	0.0	28,711	207,430	133,480	73,950	
26	晴	8.5	188,525	0	188,525	189,409	0	0	0	135,820	53,589	0.0	28,854	212,167	136,007	76,160	
27	晴	10.2	187,052	0	187,052	187,872	0	0	0	138,175	49,697	0.0	27,860	209,834	138,844	70,990	
28	晴	10.4	190,272	0	190,272	191,285	0	0	0	140,119	51,166	0.0	27,720	212,888	140,588	72,300	
29	晴	10.7	182,726	0	182,726	183,613	0	0	0	136,891	46,722	0.0	29,621	207,213	138,623	68,590	
30	晴	10.2	184,374	0	184,374	185,274	0	0	0	132,300	52,974	0.0	26,616	205,806	132,346	73,460	
31	晴	9.0	186,721	0	186,721	187,659	0	0	0	138,757	48,902	0.0	22,745	204,593	137,693	66,900	
合計	－	－	6,158,715	0	6,158,715	6,185,317	49,749	109,956	159,705	4,515,734	1,509,878	16.0	738,664	6,580,550	4,494,570	2,085,980	
最大	－	13.8	315,315	－	315,315	316,312	34,362	51,031	85,393	182,780	59,464	7.0	29,621	251,957	183,066	84,880	
最小	－	6.7	174,643	－	174,643	175,129	15,387	27,386	27,386	132,300	38,028	0.5	16,340	187,856	132,346	52,550	
平均	－	10.5	198,668	－	198,668	199,526	24,875	36,652	53,235	145,669	48,706	4.0	23,828	212,276	144,986	67,290	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2022年 12月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過) 使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水) 使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水) 使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	44,930	88	510	7,080	10,472	286	−	−	−	0	0.00	1,687	1.11	467	1.26
2	44,890	88	510	6,491	9,387	871	−	−	−	0	0.00	2,109	1.43	479	1.32
3	45,430	89	510	6,245	6,740	286	−	−	−	56	0.15	2,166	1.71	514	1.21
4	46,050	90	510	5,908	6,693	856	−	−	−	0	0.00	1,607	1.41	296	0.75
5	46,050	90	510	4,938	6,738	583	−	−	−	0	0.00	2,063	1.63	274	0.70
6	37,680	74	510	3,561	5,535	2,027	−	−	−	0	0.00	1,596	1.40	274	0.86
7	46,100	90	510	6,276	6,788	290	−	−	−	0	0.00	1,607	1.14	547	1.37
8	46,150	90	510	5,919	6,742	286	−	−	−	0	0.00	1,790	1.55	684	1.62
9	46,130	90	510	5,297	6,746	1,154	−	−	−	0	0.00	1,197	1.00	467	1.14
10	46,060	90	510	5,849	6,741	1,150	−	−	−	58	0.15	2,177	1.91	421	1.02
11	45,950	90	510	5,836	6,776	292	−	−	−	0	0.00	1,881	1.67	479	1.20
12	49,750	98	510	7,062	6,796	2,007	−	−	−	20	0.05	2,052	1.80	390	0.96
13	60,160	118	510	5,869	6,803	1,456	−	−	−	145	0.29	2,371	1.89	288	0.45
14	45,890	90	510	5,176	6,802	860	−	−	−	0	0.00	2,109	1.79	399	1.01
15	45,870	90	510	6,113	6,847	862	−	−	−	0	0.00	2,109	1.71	365	1.02
16	45,970	90	510	6,493	7,620	865	−	−	−	0	0.00	2,189	1.96	353	0.88
17	59,450	117	510	5,592	6,832	1,158	−	−	−	60	0.12	2,337	1.58	407	0.59
18	50,120	98	510	6,025	6,946	869	−	−	−	0	0.00	1,664	1.40	353	0.94
19	45,240	89	510	6,672	6,980	1,726	−	−	−	87	0.23	1,813	1.59	335	0.87
20	45,290	89	510	5,636	6,829	289	−	−	−	215	0.57	2,326	1.98	423	1.03
21	48,010	94	510	7,500	6,903	1,143	−	−	−	103	0.26	2,348	1.91	421	1.04
22	68,940	135	510	5,978	9,012	3,491	−	−	−	0	0.00	1,744	1.02	581	0.63
23	45,730	90	510	6,990	10,508	582	−	−	−	0	0.00	1,778	1.42	433	1.01
24	46,050	90	510	6,333	10,578	849	−	−	−	0	0.00	2,155	1.86	376	0.88
25	45,540	89	510	6,866	10,517	2,015	−	−	−	57	0.15	2,497	2.25	536	1.25
26	45,000	88	510	7,523	10,532	1,158	−	−	−	109	0.29	2,143	1.89	381	0.85
27	44,910	88	510	6,296	10,523	1,444	−	−	−	100	0.27	2,234	1.94	436	1.05
28	44,960	88	510	6,933	10,465	585	−	−	−	0	0.00	1,927	1.65	399	0.94
29	44,920	88	510	7,570	10,531	1,436	−	−	−	0	0.00	1,254	1.10	342	0.88
30	45,040	88	510	7,003	10,115	877	−	−	−	0	0.00	969	0.88	456	1.03
31	44,940	88	510	5,388	6,772	2,019	−	−	−	0	0.00	1,140	0.99	456	1.12
合計	1,467,200	2,877		192,418	248,269	33,772	−	−	−	1,010	−	59,039	−	13,032	−
最大	68,940	135	510	7,570	10,578	3,491	−	−	−	215	0.57	2,497	2.25	684	1.62
最小	37,680	74	510	3,561	5,535	286	−	−	−	20	0.05	969	0.88	274	0.45
平均	47,329	93	510	6,207	8,009	1,089	−	−	−	92	0.08	1,904	1.55	420	0.97

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2022年 12月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計	備考
	A系	B系	C系	D系	E系							
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	
1	55,344	63,861	63,861	36,250	28,020	183,066	64,270	247,336	0	0	0	
2	54,954	61,218	61,218	35,210	27,170	177,390	62,380	239,770	0	0	0	
3	45,414	53,073	53,073	37,820	29,110	151,560	66,930	218,490	0	0	0	
4	42,394	46,769	46,768	37,020	26,980	135,931	64,000	199,931	0	0	0	
5	42,045	53,791	53,790	36,990	27,020	149,626	64,010	213,636	0	0	0	
6	33,125	51,091	51,090	30,300	22,250	135,306	52,550	187,856	0	0	0	
7	42,754	63,088	63,087	36,780	27,110	168,929	63,890	232,819	0	0	0	
8	40,945	48,289	48,289	38,190	28,390	137,523	66,580	204,103	0	0	0	
9	41,816	49,814	49,813	38,010	28,070	141,443	66,080	207,523	0	0	0	
10	44,116	46,108	46,107	37,750	27,810	136,331	65,560	201,891	0	0	0	
11	47,145	40,699	46,514	36,720	26,840	134,358	63,560	197,918	0	0	0	
12	48,466	37,498	49,998	39,150	28,800	135,962	67,950	203,912	0	0	0	
13	51,065	41,898	55,865	38,800	28,580	148,828	67,380	216,208	0	27,386	27,386	
14	50,426	40,954	48,182	36,930	27,250	139,562	64,180	203,742	0	0	0	
15	52,595	47,725	47,724	33,940	24,810	148,044	58,750	206,794	0	0	0	
16	47,974	42,833	42,832	37,740	28,050	133,639	65,790	199,429	0	0	0	
17	49,014	55,779	55,778	38,880	29,810	160,571	68,690	229,261	15,387	31,539	46,926	
18	48,485	46,440	46,439	35,380	27,670	141,364	63,050	204,414	0	0	0	
19	48,244	43,706	43,705	34,710	30,170	135,655	64,880	200,535	0	0	0	
20	47,564	46,163	46,162	32,910	32,520	139,889	65,430	205,319	0	0	0	
21	50,644	48,616	48,615	33,220	32,830	147,875	66,050	213,925	0	0	0	
22	52,074	57,502	57,501	41,910	42,970	167,077	84,880	251,957	34,362	51,031	85,393	
23	53,447	47,665	47,664	36,040	37,540	148,776	73,580	222,356	0	0	0	
24	50,095	44,095	44,094	36,020	37,190	138,284	73,210	211,494	0	0	0	
25	49,276	42,102	42,102	36,990	36,960	133,480	73,950	207,430	0	0	0	
26	51,905	42,051	42,051	37,900	38,260	136,007	76,160	212,167	0	0	0	
27	49,884	44,480	44,480	35,180	35,810	138,844	70,990	209,834	0	0	0	
28	51,874	44,357	44,357	35,850	36,450	140,588	72,300	212,888	0	0	0	
29	50,456	44,084	44,083	34,090	34,500	138,623	68,590	207,213	0	0	0	
30	48,495	41,926	41,925	36,430	37,030	132,346	73,460	205,806	0	0	0	
31	51,526	43,084	43,083	33,530	33,370	137,693	66,900	204,593	0	0	0	
合計	1,493,561	1,480,759	1,520,250	1,126,640	959,340	4,494,570	2,085,980	6,580,550	49,749	109,956	159,705	
最大	55,344	63,861	63,861	41,910	42,970	183,066	84,880	251,957	34,362	51,031	85,393	
最小	33,125	37,498	41,925	30,300	22,250	132,346	52,550	187,856	15387	27386	27,386	
平均	48,179	47,766	49,040	36,343	30,946	144,986	67,290	212,276	24,875	36,652	53,235	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2022年 12月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	−	1,170	799	1,969	−	161.1	113.9	275.0	−	6.8	4.6	11.4	0.59	4.1
2	−	971	988	1,959	−	132.8	144.2	277.0	−	5.4	5.5	10.9	0.58	3.9
3	−	983	717	1,700	−	129.1	100.6	229.7	−	5.3	3.9	9.2	0.57	4.0
4	−	929	833	1,762	−	119.1	111.2	230.3	−	4.8	4.3	9.1	0.54	4.0
5	−	793	621	1,414	−	104.9	92.5	197.4	−	4.4	3.4	7.8	0.57	4.0
6	−	736	609	1,345	−	79.5	73.2	152.7	−	3.2	2.6	5.8	0.45	3.8
7	−	924	794	1,718	−	110.1	102.2	212.3	−	4.5	3.8	8.3	0.50	3.9
8	−	810	741	1,551	−	115.7	111.1	226.8	−	4.6	4.2	8.8	0.58	3.9
9	−	866	641	1,507	−	113.6	90.3	203.9	−	4.5	3.3	7.8	0.54	3.8
10	−	789	779	1,568	−	111.5	113.7	225.2	−	4.3	4.3	8.6	0.57	3.8
11	−	831	775	1,606	−	122.2	111.6	233.8	−	4.6	4.3	8.9	0.57	3.8
12	493	1,108	111	1,712	72.5	159.4	16.2	248.1	2.8	6.2	0.6	9.6	0.59	3.9
13	827	961	−	1,788	117.8	142.8	−	260.6	4.7	5.4	−	10.1	0.59	3.9
14	563	684	502	1,749	80.2	101.2	83.9	265.3	3.3	4.0	2.9	10.2	0.61	3.8
15	33	1,142	669	1,844	5.4	169.9	106.2	281.5	0.2	6.6	3.8	10.6	0.60	3.8
16	−	1,181	692	1,873	−	168.8	107.2	276.0	−	6.5	3.8	10.3	0.58	3.7
17	−	1,094	839	1,933	−	173.1	136.3	309.4	−	6.3	4.8	11.1	0.59	3.6
18	−	964	956	1,920	−	164.5	173.3	337.8	−	6.2	6.2	12.4	0.66	3.7
19	−	981	1,016	1,997	−	151.7	169.3	321.0	−	5.7	5.9	11.6	0.61	3.6
20	−	993	933	1,926	−	166.8	167.5	334.3	−	6.3	5.9	12.2	0.65	3.6
21	−	1,107	933	2,040	−	181.0	160.4	341.4	−	6.7	5.6	12.3	0.62	3.6
22	−	996	981	1,977	−	152.0	154.7	306.7	−	5.6	5.5	11.1	0.59	3.6
23	−	1,011	994	2,005	−	151.7	161.9	313.6	−	5.8	5.7	11.5	0.60	3.7
24	−	999	1,038	2,037	−	152.7	176.5	329.2	−	5.9	6.2	12.1	0.62	3.7
25	−	1,149	882	2,031	−	183.4	150.3	333.7	−	7.0	5.3	12.3	0.63	3.7
26	−	1,167	1,032	2,199	−	176.5	173.5	350.0	−	6.9	6.1	13.0	0.61	3.7
27	328	998	1,121	2,447	47.0	141.2	178.4	366.6	1.9	5.7	6.4	14.0	0.59	3.8
28	437	849	1,167	2,453	60.9	122.5	180.8	364.2	2.5	4.9	6.7	14.1	0.60	3.9
29	908	799	1,028	2,735	135.6	124.7	165.7	426.0	5.4	4.7	6.1	16.2	0.60	3.8
30	34	1,159	1,035	2,228	4.3	146.4	145.7	296.4	0.2	5.7	5.1	11.0	0.51	3.7
31	−	944	1,046	1,990	−	134.2	154.2	288.4	−	5.2	5.8	11.0	0.57	3.8
合計	3,623	30,088	25,272	58,983	523.7	4,364.1	3,926.5	8,814.3	21.0	169.7	142.6	333.3	−	−
最大	908	1,181	1,167	2,735	135.6	183.4	180.8	426.0	5.4	7.0	6.7	16.2	0.66	4.1
最小	33	684	111	1,345	4.3	79.5	16.2	152.7	0.2	3.2	0.6	5.8	0.45	3.6
平均	453	971	842	1,903	65.5	140.8	130.9	284.3	2.6	5.5	4.8	10.8	0.59	3.8

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2022年 12月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	−	98.5	97.1	−	16.80	11.23	28.03	−	0.24	0.24	0.24	326.0	3.8	12.2
2	−	95.5	95.6	−	14.67	17.87	32.55	−	0.26	0.31	0.29	336.0	3.2	10.6
3	−	95.4	95.5	−	15.16	13.24	28.40	−	0.27	0.32	0.29	400.0	3.6	14.2
4	−	95.2	95.2	−	13.90	13.48	27.38	−	0.28	0.30	0.29	388.0	3.4	13.2
5	−	97.0	97.0	−	11.67	9.72	21.39	−	0.26	0.27	0.27	394.0	2.5	9.9
6	−	96.0	96.1	−	12.71	9.99	22.70	−	0.38	0.36	0.38	339.0	3.3	11.2
7	−	96.5	96.5	−	16.57	14.89	31.46	−	0.36	0.38	0.37	398.0	1.9	7.6
8	−	98.5	98.5	−	13.84	13.37	27.21	−	0.29	0.31	0.30	550.0	2.2	11.9
9	−	95.2	95.2	−	13.86	11.28	25.14	−	0.30	0.33	0.31	528.0	2.8	14.9
10	−	96.2	96.3	−	13.42	13.99	27.41	−	0.30	0.31	0.31	485.0	2.8	13.4
11	−	97.0	97.0	−	14.83	14.78	29.61	−	0.31	0.33	0.33	446.0	2.1	9.1
12	95.7	95.6	95.7	7.18	18.12	2.23	27.53	0.25	0.28	0.34	0.27	530.0	1.7	9.0
13	95.6	95.7	−	14.08	16.31	−	30.39	0.29	0.29	−	0.29	326.0	1.6	5.3
14	95.8	95.8	95.9	10.11	13.00	9.37	32.49	0.29	0.31	0.31	0.30	445.0	2.5	11.2
15	95.8	95.7	95.8	0.52	20.36	11.94	32.82	0.26	0.30	0.30	0.30	407.0	2.5	10.1
16	−	95.6	95.6	−	21.38	12.87	34.25	−	0.31	0.32	0.32	336.0	2.4	8.0
17	−	97.1	97.2	−	19.69	15.00	34.69	−	0.31	0.30	0.30	389.0	2.6	10.0
18	−	97.5	97.5	−	18.66	18.73	37.39	−	0.29	0.30	0.29	353.0	3.3	11.7
19	−	95.8	95.9	−	17.87	18.92	36.79	−	0.30	0.31	0.30	256.0	3.8	9.8
20	−	97.4	97.5	−	18.52	17.25	35.77	−	0.29	0.28	0.28	422.0	2.3	9.8
21	−	97.3	97.3	−	19.89	17.77	37.66	−	0.29	0.31	0.30	464.0	2.1	9.7
22	−	95.7	95.7	−	16.56	17.37	33.94	−	0.28	0.30	0.29	555.0	3.2	18.0
23	−	95.8	95.8	−	16.86	16.62	33.48	−	0.28	0.28	0.28	403.0	3.8	15.1
24	−	95.9	96.0	−	17.14	19.10	36.24	−	0.28	0.30	0.29	805.0	3.5	28.2
25	−	96.0	96.0	−	17.19	14.46	31.65	−	0.24	0.26	0.25	729.0	3.2	23.0
26	−	97.2	97.3	−	19.15	17.66	36.81	−	0.27	0.28	0.27	909.0	3.5	32.0
27	97.1	97.1	97.1	5.20	16.95	19.10	41.25	0.27	0.29	0.29	0.29	585.0	2.5	14.6
28	95.7	95.7	95.8	6.84	13.79	20.36	40.99	0.26	0.27	0.29	0.28	673.0	3.7	24.9
29	98.6	98.6	98.6	11.41	10.30	15.38	37.10	0.21	0.21	0.25	0.23	821.0	2.3	18.5
30	96.6	96.6	96.6	0.41	18.98	17.62	37.00	0.23	0.32	0.33	0.32	488.0	2.4	11.9
31	−	97.0	97.0	−	12.83	15.09	27.92	−	0.24	0.25	0.24	537.0	2.2	12.0
合計	−	−	−	55.75	500.99	440.68	997.42	−	−	−	−	15,023.0	−	421.0
最大	98.60	98.60	98.60	14.08	21.38	20.36	41.25	0.29	0.38	0.38	0.38	909.0	3.8	32.0
最小	95.60	95.20	95.20	0.41	10.30	2.23	21.39	0.21	0.21	0.24	0.23	256.0	1.6	5.3
平均	97.2	96.4	96.3	6.97	16.16	14.69	32.17	0.26	0.29	0.30	0.29	484.6	2.8	13.6

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心)

2022年 12月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	−	−	885	885	−	−	112.6	112.6	−	−	4.5	4.5	0.57	4.0
2	129	−	716	845	15.0	−	85.3	100.3	0.6	−	3.5	4.1	0.55	4.1
3	−	−	723	723	−	−	88.3	88.3	−	−	3.5	3.5	0.55	4.0
4	−	−	760	760	−	−	90.9	90.9	−	−	3.6	3.6	0.54	4.0
5	−	−	750	750	−	−	89.7	89.7	−	−	3.6	3.6	0.54	4.0
6	96	−	324	420	11.4	−	40.4	51.8	0.5	−	1.6	2.1	0.56	4.0
7	973	−	−	973	124.3	−	−	124.3	5.2	−	−	5.2	0.58	4.2
8	801	−	−	801	103.1	−	−	103.1	4.2	−	−	4.2	0.58	4.1
9	779	−	−	779	101.4	−	−	101.4	4.3	−	−	4.3	0.59	4.2
10	707	−	−	707	93.7	−	−	93.7	3.9	−	−	3.9	0.60	4.2
11	747	−	−	747	99.0	−	−	99.0	4.2	−	−	4.2	0.60	4.2
12	721	−	−	721	94.5	−	−	94.5	4.0	−	−	4.0	0.62	4.2
13	766	−	−	766	104.1	−	−	104.1	4.4	−	−	4.4	0.64	4.2
14	911	−	−	911	128.2	−	−	128.2	5.4	−	−	5.4	0.66	4.2
15	603	−	315	918	82.0	−	45.7	127.6	3.4	−	1.8	5.3	0.64	4.1
16	557	−	204	761	78.4	−	30.6	109.0	3.3	−	1.2	4.5	0.66	4.1
17	976	−	−	976	142.1	−	−	142.1	6.0	−	−	6.0	0.68	4.2
18	35	−	823	858	5.1	−	128.8	133.9	0.2	−	5.2	5.4	0.69	4.0
19	830	−	139	969	118.3	−	20.5	138.8	5.0	−	0.8	5.8	0.65	4.2
20	−	−	901	901	−	−	130.7	130.7	−	−	5.2	5.2	0.64	4.0
21	442	−	344	786	59.8	−	48.1	107.9	2.5	−	1.9	4.4	0.62	4.1
22	650	−	194	844	84.8	−	25.4	110.2	3.6	−	1.0	4.6	0.60	4.2
23	388	−	684	1,072	54.4	−	96.4	150.7	2.3	−	4.0	6.2	0.64	4.1
24	874	−	690	1,564	114.0	−	90.7	204.7	4.8	−	3.7	8.5	0.60	4.2
25	967	−	686	1,653	121.5	−	86.8	208.3	5.1	−	3.6	8.7	0.58	4.2
26	724	−	848	1,572	89.2	−	105.2	194.4	3.7	−	4.3	8.1	0.57	4.1
27	707	−	842	1,549	87.3	−	100.3	187.6	3.6	−	4.1	7.7	0.55	4.1
28	907	−	461	1,368	114.2	−	56.1	170.3	4.7	−	2.3	7.0	0.56	4.1
29	800	−	867	1,667	102.7	−	109.4	212.2	4.2	−	4.5	8.7	0.57	4.1
30	314	−	415	729	35.7	−	46.2	81.9	1.5	−	1.9	3.4	0.51	4.1
31	703	−	40	743	85.1	−	4.8	89.8	3.5	−	0.2	3.7	0.54	4.1
合計	17,107	−	12,611	29,718	2,249.1	−	1,632.9	3,882.1	93.9	−	66.1	160.1	−	−
最大	976	−	901	1,667	142.1	−	130.7	212.2	6.0	−	5.2	8.7	0.69	4.2
最小	35	−	40	420	5.1	−	4.8	51.8	0.2	−	0.2	2.1	0.51	4.0
平均	658	0	573	959	86.5	0.0	74.2	125.2	3.6	0.0	3.0	5.2	0.60	4.1

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心、重力濃縮)

2022年 12月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	−	−	89.3	−	−	−	
2	88.8	−	88.8	−	−	−	
3	−	−	88.8	−	−	−	
4	−	−	88.6	−	−	−	
5	−	−	88.6	−	−	−	
6	89.0	−	89.1	−	−	−	
7	92.5	−	−	−	−	−	
8	91.0	−	−	−	−	−	
9	92.6	−	−	−	−	−	
10	92.8	−	−	−	−	−	
11	92.8	−	−	−	−	−	
12	88.8	−	−	−	−	−	
13	89.2	−	−	−	−	−	
14	89.6	−	−	−	−	−	
15	89.2	−	90.6	−	−	−	
16	89.6	−	91.0	−	−	−	
17	89.9	−	−	−	−	−	
18	90.0	−	91.4	−	−	−	
19	92.1	−	90.8	−	−	−	
20	−	−	90.6	−	−	−	
21	91.6	−	90.3	−	−	−	
22	91.3	−	89.9	−	−	−	
23	91.9	−	90.6	−	−	−	
24	91.3	−	89.9	−	−	−	
25	91.0	−	89.5	−	−	−	
26	90.8	−	89.2	−	−	−	
27	92.0	−	88.8	−	−	−	
28	92.2	−	89.0	−	−	−	
29	92.4	−	90.8	−	−	−	
30	91.3	−	89.5	−	−	−	
31	91.9	−	90.2	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	
最大	92.8	−	91.4	−	−	−	
最小	88.8	−	88.6	−	−	−	
平均	91.1	0.0	89.7	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2022年 12月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	1,102	36.5	96.7	135	31.8	76.5	0	0.0	−	−	563.5	0.62	
2	1,063	33.5	96.8	118	27.5	76.7	653	1.9	−	−	537.0	0.64	
3	1,123	32.4	97.1	132	30.2	77.1	2,610	8.0	−	−	595.0	0.73	
4	1,116	31.3	97.2	130	29.5	77.3	2,625	8.4	−	−	614.5	0.79	
5	1,163	26.8	97.7	118	26.7	77.3	2,784	10.4	−	−	675.5	1.01	
6	733	23.0	96.9	99	22.9	77.0	1,711	7.4	−	−	337.0	0.59	
7	1,110	27.3	97.5	118	26.0	78.0	2,262	8.3	−	−	584.5	0.86	
8	1,288	30.6	97.6	137	30.5	77.7	2,320	7.6	−	−	655.5	0.86	
9	1,276	33.5	97.4	133	30.5	77.0	2,610	7.8	−	−	702.5	0.84	
10	1,276	32.3	97.5	137	31.1	77.3	2,567	8.0	−	−	696.5	0.86	
11	1,137	28.2	97.5	124	28.1	77.3	2,451	8.7	−	−	628.0	0.89	
12	1,193	29.6	97.5	132	29.1	78.0	2,857	9.7	−	−	698.5	0.94	
13	1,064	27.9	97.4	123	25.6	79.2	2,770	9.9	−	−	671.0	0.96	
14	1,079	33.5	96.9	129	28.0	78.2	2,668	8.0	−	−	695.5	0.83	
15	1,163	32.6	97.2	132	30.6	76.8	2,451	7.5	−	−	694.5	0.85	
16	1,062	28.9	97.3	111	24.8	77.8	2,233	7.7	−	−	578.0	0.80	
17	1,260	32.3	97.4	128	25.4	80.1	2,799	8.7	−	−	769.5	0.95	
18	1,232	37.1	97.0	146	32.2	77.9	2,755	7.4	−	−	766.0	0.83	
19	1,085	34.2	96.8	112	25.1	77.6	2,654	7.8	−	−	665.0	0.78	
20	1,190	32.6	97.3	139	31.2	77.6	2,886	8.8	−	−	767.5	0.94	
21	1,343	32.5	97.6	123	25.9	79.0	3,553	10.9	−	−	835.0	1.03	
22	1,434	33.5	97.7	154	33.1	78.5	3,176	10.3	97	1.2	867.5	1.04	
23	1,315	35.8	97.3	146	35.7	75.5	464	1.6	254	3.1	685.5	0.77	
24	2,078	59.0	97.2	232	51.5	77.8	1,813	4.7	787	3.7	1,032.5	0.70	
25	1,721	50.5	97.1	205	45.4	77.8	2,436	7.4	859	4.9	910.0	0.72	
26	2,171	60.0	97.2	243	54.6	77.5	2,741	7.7	895	3.6	1,264.0	0.84	
27	1,698	41.8	97.5	182	41.1	77.5	2,552	8.6	436	3.4	887.0	0.85	
28	1,880	53.6	97.1	226	49.3	78.2	2,683	8.7	738	3.2	1,200.5	0.90	
29	1,902	50.0	97.4	218	49.1	77.5	2,668	9.2	811	3.8	1,136.5	0.91	
30	1,329	33.1	97.5	130	28.9	77.7	2,973	9.0	−	−	650.0	0.79	
31	1,324	34.0	97.4	140	32.8	76.6	2,987	8.8	−	−	645.5	0.76	
合計	40,910	1,108.0	−	4,531	1,014.1	−	74,704	−	4,876	−	23,009.0	−	
最大	2,171	60.0	97.7	243	54.6	80.1	3,553	10.9	895	4.9	1,264.0	1.04	
最小	733	23.0	96.7	99	22.9	75.5	0	0.0	97	1.2	337.0	0.59	
平均	1,320	35.7	97.3	146	32.7	77.6	2,490	6.7	610	3.4	742.2	0.83	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水A系)

2022年 12月度　No.2-6

日	A系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	484	16.0	96.7	59	14.0	76.5	−	−	−	−	259.5	0.65	
2	529	16.7	96.9	59	13.7	76.7	377	2.3	−	−	267.0	0.64	
3	595	17.2	97.1	70	16.0	77.1	1,378	8.0	−	−	314.0	0.73	
4	689	19.3	97.2	80	18.2	77.3	1,610	8.3	−	−	378.5	0.78	
5	672	15.5	97.7	68	15.4	77.3	1,624	10.5	−	−	384.5	0.99	
6	440	13.8	96.9	60	13.7	77.0	1,030	7.5	−	−	193.0	0.56	
7	639	15.7	97.5	68	14.9	78.0	1,320	8.4	−	−	329.0	0.84	
8	719	17.1	97.6	76	17.0	77.7	1,262	7.4	−	−	359.0	0.84	
9	622	16.3	97.4	65	14.9	77.0	1,262	7.7	−	−	334.5	0.82	
10	632	16.0	97.5	68	15.4	77.3	1,291	8.1	−	−	336.5	0.84	
11	521	12.9	97.5	57	12.9	77.3	1,117	8.6	−	−	282.5	0.87	
12	634	15.7	97.5	70	15.4	78.0	1,392	8.8	−	−	366.5	0.93	
13	604	15.8	97.4	70	14.6	79.2	1,508	9.5	−	−	377.5	0.95	
14	658	20.4	96.9	78	17.1	78.2	1,566	7.7	−	−	422.5	0.83	
15	708	19.9	97.2	80	18.6	76.8	1,450	7.3	−	−	424.5	0.86	
16	552	15.0	97.3	58	12.9	77.8	1,102	7.3	−	−	302.0	0.80	
17	797	20.4	97.4	81	16.1	80.1	1,769	8.7	−	−	514.0	1.01	
18	777	23.4	97.0	92	20.3	77.9	1,740	7.4	−	−	504.5	0.86	
19	670	21.1	96.9	69	15.5	77.6	1,566	7.4	−	−	411.5	0.78	
20	718	19.7	97.3	84	18.8	77.6	1,610	8.2	−	−	452.0	0.92	
21	793	19.2	97.6	73	15.3	79.0	1,987	10.4	−	−	497.5	1.04	
22	704	16.5	97.7	76	16.3	78.4	1,653	10.0	−	−	413.0	1.00	
23	582	15.4	97.4	63	15.4	75.6	218	1.4	−	−	313.5	0.81	
24	691	18.8	97.3	67	15.1	77.6	928	4.9	−	−	317.0	0.68	
25	488	14.0	97.1	52	11.8	77.4	1,073	7.7	−	−	224.5	0.64	
26	666	17.7	97.4	68	15.0	77.8	1,392	7.9	−	−	322.0	0.73	
27	587	13.7	97.7	59	13.3	77.4	1,262	9.2	−	−	285.5	0.84	
28	544	14.8	97.3	61	12.7	79.0	1,363	9.2	−	−	317.5	0.86	
29	540	13.4	97.5	58	13.0	77.6	1,291	9.6	−	−	304.5	0.91	
30	625	15.6	97.5	61	13.6	77.7	1,407	9.0	−	−	312.0	0.80	
31	601	15.4	97.4	64	14.9	76.6	1,334	8.6	−	−	295.0	0.76	
合計	19,481	522.5	−	2,113	471.8	−	39,875	−	0	−	10,815.0	−	
最大	797	23.4	97.7	92	20.3	80.1	1,987	10.5	−	−	514.0	1.04	
最小	440	12.9	96.7	52	11.8	75.6	218	1.4	−	−	193.0	0.56	
平均	628	16.9	97.3	68	15.2	77.7	1,329	7.6	−	−	348.9	0.83	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2022年 12月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	618	20.5	96.7	76	17.8	76.5	0	0.0	−	−	304.0	0.59	
2	534	16.8	96.9	59	13.8	76.7	276	1.6	−	−	270.0	0.64	
3	528	15.2	97.1	62	14.2	77.1	1,233	8.1	−	−	281.0	0.74	
4	427	12.0	97.2	50	11.3	77.3	1,015	8.5	−	−	236.0	0.79	
5	491	11.3	97.7	50	11.3	77.3	1,160	10.3	−	−	291.0	1.03	
6	293	9.2	96.9	40	9.1	77.0	682	7.4	−	−	144.0	0.63	
7	471	11.6	97.5	50	11.0	78.0	943	8.1	−	−	255.5	0.88	
8	569	13.5	97.6	60	13.5	77.7	1,059	7.8	−	−	296.5	0.88	
9	654	17.2	97.4	68	15.6	77.0	1,349	7.9	−	−	368.0	0.86	
10	644	16.3	97.5	69	15.7	77.3	1,276	7.8	−	−	360.0	0.88	
11	616	15.3	97.5	67	15.2	77.3	1,334	8.7	−	−	345.5	0.90	
12	559	13.9	97.5	62	13.6	78.0	1,465	10.6	−	−	332.0	0.96	
13	460	12.1	97.4	53	11.1	79.2	1,262	10.5	−	−	293.5	0.97	
14	421	13.1	96.9	50	10.9	78.2	1,102	8.4	−	−	273.0	0.84	
15	455	12.8	97.2	52	12.0	76.8	1,001	7.8	−	−	270.0	0.85	
16	510	13.9	97.3	54	11.9	77.8	1,131	8.1	−	−	276.0	0.80	
17	463	11.9	97.4	47	9.3	80.1	1,030	8.7	−	−	255.5	0.86	
18	455	13.7	97.0	54	11.9	77.9	1,015	7.4	−	−	261.5	0.76	
19	415	13.1	96.9	43	9.6	77.6	1,088	8.3	−	−	253.5	0.78	
20	472	12.9	97.3	55	12.4	77.6	1,276	9.9	−	−	315.5	0.98	
21	550	13.3	97.6	51	10.6	79.0	1,566	11.8	−	−	337.5	1.01	
22	607	14.3	97.7	65	14.1	78.4	1,523	10.7	−	−	347.5	0.97	
23	544	14.4	97.4	59	14.4	75.6	247	1.7	−	−	267.5	0.74	
24	718	19.5	97.3	70	15.7	77.6	885	4.5	−	−	301.5	0.62	
25	661	18.9	97.1	71	16.0	77.4	1,363	7.2	−	−	296.0	0.63	
26	674	17.9	97.4	68	15.2	77.8	1,349	7.5	−	−	311.5	0.70	
27	683	15.9	97.7	69	15.5	77.4	1,291	8.1	−	−	298.0	0.75	
28	589	16.0	97.3	66	13.8	79.0	1,320	8.2	−	−	345.0	0.86	
29	629	15.6	97.5	68	15.2	77.6	1,378	8.8	−	−	357.0	0.91	
30	704	17.5	97.5	69	15.3	77.7	1,566	8.9	−	−	338.0	0.77	
31	723	18.6	97.4	77	17.9	76.6	1,653	8.9	−	−	350.5	0.75	
合計	17,137	458.0	−	1,851	414.8	−	34,829	−	−	−	9,232.0	−	
最大	723	20.5	97.7	77	17.9	80.1	1,653	11.8	−	−	368.0	1.03	
最小	293	9.2	96.7	40	9.1	75.6	0	0.0	−	−	144.0	0.59	
平均	553	14.8	97.3	60	13.4	77.6	1,161	7.6	−	−	297.8	0.81	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2022年 12月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	4.92	-	-	
2	-	-	2.68	
3	-	-	-	
4	-	-	-	
5	-	-	2.46	
6	-	-	-	
7	-	3.08	-	
8	-	-	-	
9	-	-	2.14	
10	-	-	-	
11	-	-	-	
12	-	-	-	
13	-	-	-	
14	3.08	-	-	
15	-	-	-	
16	-	-	-	
17	-	-	-	
18	-	-	-	
19	-	-	-	
20	-	-	-	
21	-	-	-	
22	-	-	-	
23	-	-	-	
24	-	-	-	
25	-	-	-	
26	-	-	-	
27	-	-	-	
28	-	-	-	
29	-	-	-	
30	-	-	-	
31	-	-	-	
合計	8.00	3.08	7.28	
最大	4.92	3.08	2.68	
最小	3.08	3.08	2.14	
平均	4.00	3.08	2.43	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2022年 12月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.0	0:00	0:00	0.0	0.00	−	0	−	0.0	0	0	0	0.0	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2022年 12月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	130.22	24:00	0:00	6.7	11.11	31.7	11	31.7	−	1,176	0	1,176	1,562.1	
2	129.94	24:00	0:00	6.9	21.98	30.9	22	30.9	4.0	1,223	0	1,223	1,621.8	
3	130.66	24:00	0:00	6.4	−	−	−	−	−	1,100	0	1,100	1,709.4	
4	130.44	24:00	0:00	6.1	−	−	−	−	−	1,396	0	1,396	1,717.0	
5	124.36	24:00	0:00	5.6	11.45	31.9	11	31.9	−	1,294	0	1,294	1,678.9	
6	104.94	14:45	1:20	3.2	−	−	−	−	−	788	0	788	1,010.9	
7	115.98	24:00	0:00	4.4	22.29	32.3	22	32.3	4.0	1,645	0	1,645	1,480.8	
8	121.56	24:00	0:00	4.6	−	−	−	−	−	1,429	0	1,429	1,525.3	
9	130.11	24:00	0:00	5.2	22.39	34.5	22	34.5	−	757	0	757	1,751.3	
10	130.58	24:00	0:00	5.1	−	−	−	−	−	830	0	830	1,818.6	
11	130.02	24:00	0:00	5.0	−	−	−	−	−	1,122	0	1,122	1,779.3	
12	130.04	24:00	0:00	5.8	10.43	31.8	10	31.8	−	1,295	0	1,295	1,828.8	
13	130.44	24:00	0:00	5.1	−	−	−	−	−	2,207	0	2,207	1,869.4	
14	129.94	24:00	0:00	4.6	21.55	34.2	22	34.2	−	1,772	0	1,772	1,809.8	
15	130.16	24:00	0:00	4.7	−	−	−	−	−	809	0	809	1,816.1	
16	129.73	24:00	0:00	4.5	−	−	−	−	4.0	1,529	0	1,529	1,785.6	
17	116.66	24:00	0:00	3.8	−	−	−	−	−	2,168	0	2,168	1,673.9	
18	130.02	24:00	0:00	4.2	−	−	−	−	−	1,820	0	1,820	1,800.9	
19	130.16	24:00	0:00	4.3	11.02	38.2	11	38.2	−	1,840	0	1,840	1,739.9	
20	129.92	24:00	0:00	4.3	−	−	−	−	−	1,645	0	1,645	1,757.7	
21	129.66	24:00	0:00	4.2	−	−	−	−	−	1,972	0	1,972	1,678.9	
22	128.70	24:00	0:00	4.6	21.90	34.4	22	34.4	−	1,297	0	1,297	1,689.1	
23	129.96	24:00	0:00	5.2	21.78	35.3	22	35.3	−	683	0	683	1,633.2	
24	129.56	24:00	0:00	4.8	−	−	−	−	−	1,080	0	1,080	1,512.6	
25	131.26	24:00	0:00	6.8	−	−	−	−	−	1,015	0	1,015	1,615.4	
26	130.04	24:00	0:00	4.6	−	−	−	−	−	999	0	999	1,677.7	
27	130.81	24:00	0:00	4.3	22.04	35.7	22	35.7	−	425	0	425	1,734.8	
28	128.78	24:00	0:00	4.1	11.46	35.4	11	35.4	−	1,805	0	1,805	1,628.1	
29	130.25	24:00	0:00	5.6	−	−	−	−	−	992	0	992	1,676.4	
30	128.64	24:00	0:00	3.6	22.37	40.3	22	40.3	−	1,410	0	1,410	1,712.0	
31	130.22	24:00	0:00	4.1	−	−	−	−	−	1,035	0	1,035	1,742.4	
合計	3,963.76	734:45	1:20	152.4	231.77	−	230	−	12.0	40,558	0	40,558	52,038.1	
最大	131.26	24:00	1:20	6.9	22.39	40.3	22	40.3	4.0	2,207	−	2,207	1,869.4	
最小	104.94	14:45	0:00	3.2	10.43	30.9	10	30.9	4.0	425	−	425	1,010.9	
平均	127.86	23:42	1:20	4.9	17.83	34.5	18	34.5	4.0	1,308	−	1,308	1,678.6	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2022年 12月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	104,090	−	−	−	−	−	−	32	4	36	18	
2	103,850	−	−	−	−	−	−	31	2	33	16	
3	97,100	−	−	−	−	−	−	22	2	24	5	
4	96,010	−	−	−	−	−	−	20	2	22	2	
5	98,860	−	−	−	−	−	−	31	3	34	7	
6	75,320	−	−	−	−	−	−	37	1	38	11	
7	100,210	−	−	−	−	−	−	31	1	32	10	
8	94,130	−	−	−	−	−	−	23	2	25	22	
9	97,420	−	−	−	−	−	7	24	10	34	24	
10	93,530	−	−	−	−	−	−	12	0	12	8	
11	96,420	−	−	−	−	−	−	16	1	17	2	
12	101,030	−	−	−	−	−	−	18	8	26	10	
13	103,930	−	−	−	−	−	−	20	10	30	6	
14	99,570	−	−	−	−	−	−	31	1	32	23	
15	102,080	−	−	−	−	−	−	22	1	23	20	
16	101,340	−	−	−	−	−	−	27	6	33	25	
17	105,880	−	−	−	−	−	−	15	0	15	7	
18	95,280	−	−	−	−	−	−	13	2	15	1	
19	103,570	−	−	−	−	−	−	22	1	23	10	
20	98,630	−	−	−	−	−	55	23	1	24	18	
21	104,610	−	−	−	−	−	−	18	2	20	14	
22	113,160	−	−	−	−	−	−	23	10	33	22	
23	112,750	−	−	−	225	−	−	20	12	32	14	
24	114,330	−	−	−	−	−	−	13	8	21	8	
25	113,160	−	−	−	−	−	−	13	0	13	3	
26	117,960	−	−	−	−	−	−	20	1	21	12	
27	116,530	−	−	−	−	−	−	22	1	23	14	
28	115,680	−	−	−	−	−	45	21	1	22	22	
29	118,200	−	−	−	−	−	−	17	0	17	16	
30	112,260	−	−	−	−	−	−	18	1	19	5	
31	104,710	−	−	−	−	−	−	11	0	11	2	
合計	3,211,600	−	−	−	225	−	107	666	94	760	377	
最大	118,200	−	−	−	225	−	55	37	12	38	25	
最小	75,320	−	−	−	225	−	7	11	0	11	1	
平均	103,600	−	−	−	225	−	36	21	4	25	12	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2022年　12月度　　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	55,344	17,050	30.8	244,530	442	1,430	−	5,800	−	4.3	4.4	100	----	779	480	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	54,954	17,090	31.1	247,680	451	1,460	78.9	5,900	−	4.3	4.3	124	----	783	470	
3	45,414	13,870	30.5	228,960	504	1,460	−	5,200	−	5.3	−	103	----	785	440	
4	42,394	12,980	30.6	228,960	540	1,460	−	4,800	−	5.6	−	92	----	784	440	
5	42,045	13,740	32.7	218,880	521	1,430	−	4,600	−	5.7	6.8	96	----	776	380	A系生物反応槽容量
6	33,125	10,890	32.9	174,830	528	1,290	−	3,700	−	7.2	8.6	95	----	470	325	1池1244m^3
7	42,754	13,050	30.5	225,475	527	1,170	79.7	3,700	−	5.6	7.9	95	----	780	310	
8	40,945	12,930	31.6	204,480	499	1,140	−	3,300	−	5.8	10.9	89	----	782	240	
9	41,816	12,910	30.9	204,480	489	1,140	−	3,500	0.39	5.7	12.1	107	----	771	160	
10	44,116	14,010	31.8	228,137	517	1,280	−	3,800	−	5.4	−	86	----	773	160	
11	47,145	14,370	30.5	300,469	637	1,500	−	4,600	−	5.1	−	81	----	764	220	
12	48,466	14,540	30.0	305,981	631	1,630	−	5,600	−	4.9	5.9	79	----	756	430	
13	51,065	15,600	30.5	298,849	585	1,660	−	5,500	−	4.7	4.4	88	----	721	595	
14	50,426	15,010	29.8	289,349	574	1,660	80.0	5,700	−	4.7	4.1	91	----	727	640	
15	52,595	15,610	29.7	296,006	563	1,630	−	6,000	−	4.5	3.7	87	----	735	640	
16	47,974	14,370	30.0	286,507	597	1,680	−	6,200	0.33	5.0	4.2	83	----	762	650	
17	49,014	15,630	31.9	307,365	627	1,700	−	6,000	−	4.9	−	76	----	933	610	
18	48,485	15,220	31.4	247,680	511	1,630	−	5,700	−	4.9	−	88	----	777	720	
19	48,244	14,370	29.8	298,388	618	1,590	−	5,700	−	5.0	3.5	82	----	763	625	
20	47,564	14,540	30.6	263,689	554	1,640	−	5,900	0.34	5.0	4.7	84	----	761	520	
21	50,644	17,350	34.3	300,840	594	1,700	81.6	5,800	−	4.7	5.1	83	----	747	480	
22	52,074	21,380	41.1	251,892	484	1,680	−	5,700	−	4.6	4.4	89	----	1,061	600	
23	53,447	21,750	40.7	281,655	527	1,670	−	5,600	−	4.5	4.1	108	----	745	620	
24	50,095	20,340	40.6	279,039	557	1,700	−	5,900	−	4.8	−	84	----	732	640	
25	49,276	20,040	40.7	296,550	602	1,740	−	5,900	−	4.8	−	86	----	772	640	
26	51,905	20,820	40.1	299,340	577	1,720	−	6,000	−	4.6	3.6	89	----	762	700	
27	49,884	20,510	41.1	290,114	582	1,740	−	5,700	−	4.8	3.6	82	----	771	760	
28	51,874	21,100	40.7	299,730	578	1,740	−	5,100	0.38	4.6	3.7	80	----	743	820	
29	50,456	20,180	40.0	305,167	605	1,700	79.4	5,500	−	4.7	3.1	80	----	761	880	
30	48,495	19,550	40.3	303,368	626	1,530	−	5,300	−	4.9	−	85	----	763	575	
31	51,526	21,010	40.8	318,240	618	1,510	−	5,400	−	4.6	−	92	----	758	545	
合計	1,493,561	511,810	−	8,326,630	−	−	−	−	−	−	−	−	0	23,797	16,315	
最大	55,344	21,750	41.1	318,240	637	1,740	81.6	6,200	0.39	7.2	12.1	124	−	1,061	880	
最小	33,125	10,890	29.7	174,830	442	1,140	78.9	3,300	0.33	4.3	3.1	76	−	470	160	
平均	48,179	16,510	34.3	268,601	558	1,550	79.9	5,300	0.36	5.0	5.4	90	−	768	526	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2022年 12月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2022年 12月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	63,861	17,940	28.1	239,460	375	1,500	−	6,200	−	5.8	5.8	150	----	1,054	600	B系生物反応槽容量
2	61,218	17,450	28.5	273,000	446	1,480	79.9	6,100	−	6.1	5.7	140	----	1,130	580	1池3883m³
3	53,073	15,360	28.9	247,260	466	1,390	−	6,000	−	7.0	−	150	----	1,135	520	
4	46,769	13,890	29.7	239,580	512	1,390	−	6,100	−	8.0	−	150	----	1,105	520	
5	53,791	16,260	30.2	270,240	502	1,400	−	5,900	−	6.9	7.3	130	----	1,125	450	
6	51,091	14,390	28.2	218,280	427	1,390	−	6,000	−	7.3	8.3	170	----	693	375	
7	63,088	18,740	29.7	273,360	433	1,440	80.3	5,900	−	5.9	5.9	160	----	1,115	575	
8	48,289	15,200	31.5	273,180	566	1,490	−	6,200	−	7.7	6.2	160	----	1,120	560	
9	49,814	15,300	30.7	271,740	546	1,490	−	6,200	0.22	7.5	6.0	140	----	1,115	560	
10	46,108	13,850	30.0	246,900	535	1,460	−	6,200	−	8.1	−	140	----	1,115	560	
11	40,699	13,050	32.1	245,700	604	1,440	−	6,000	−	9.2	−	150	----	1,120	560	
12	37,498	13,820	36.9	266,280	710	1,400	−	5,900	−	9.9	6.9	150	----	1,130	500	
13	41,898	14,910	35.6	260,220	621	1,400	−	6,100	−	8.9	7.5	160	----	1,130	430	
14	40,954	13,530	33.0	246,300	601	1,540	80.3	6,200	−	9.1	8.9	150	----	1,156	400	
15	47,725	13,060	27.4	271,440	569	1,630	−	6,700	−	7.8	8.4	140	----	1,064	400	
16	42,833	12,990	30.3	283,680	662	1,700	−	6,900	0.18	8.7	8.3	140	----	1,135	420	
17	55,779	16,290	29.2	300,300	538	1,730	−	6,400	−	6.7	−	120	----	1,166	480	
18	46,440	13,620	29.3	238,920	514	1,670	−	7,100	−	8.0	−	140	----	1,125	480	
19	43,706	13,750	31.5	268,020	613	1,750	−	6,900	−	8.5	7.3	110	----	1,145	500	
20	46,163	14,010	30.3	260,100	563	1,760	−	6,900	0.19	8.1	6.5	140	----	1,115	570	
21	48,616	16,760	34.5	277,920	572	1,740	80.8	6,500	−	7.7	6.1	130	----	1,140	620	
22	57,502	20,070	34.9	254,580	443	1,650	−	6,300	−	6.5	7.1	140	----	1,252	560	
23	47,665	19,370	40.6	243,840	512	1,700	−	6,200	−	7.8	5.9	130	----	1,166	660	
24	44,095	17,990	40.8	262,440	595	1,730	−	6,000	−	8.5	−	130	----	1,140	680	
25	42,102	17,620	41.9	246,120	585	1,730	−	6,000	−	8.9	−	150	----	1,125	680	
26	42,051	18,190	43.3	279,240	664	1,700	−	5,800	−	8.9	6.0	150	----	1,140	720	
27	44,480	18,490	41.6	272,100	612	1,680	−	5,800	−	8.4	5.4	140	----	1,135	780	
28	44,357	18,690	42.1	251,460	567	1,650	−	6,100	0.21	8.4	5.3	140	----	1,135	755	
29	44,084	18,400	41.7	275,340	625	1,640	81.4	6,200	−	8.5	4.5	130	----	1,110	880	
30	41,926	17,550	41.9	252,300	602	1,560	−	6,000	−	8.9	−	130	----	1,135	640	
31	43,084	18,020	41.8	272,460	632	1,530	−	5,900	−	8.7	−	130	----	1,120	640	
合計	1,480,759	498,560	−	8,081,760	−	−	−	−	−	−	−	−	0	34,591	17,655	
最大	63,861	20,070	43.3	300,300	710	1,760	81.4	7,100	0.22	9.9	8.9	170	−	1,252	880	
最小	37,498	12,990	27.4	218,280	375	1,390	79.9	5,800	0.18	5.8	4.5	110	−	693	375	
平均	47,766	16,083	33.7	260,702	546	1,570	80.5	6,200	0.20	7.9	6.6	140	−	1,116	570	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2022年 12月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	63,861	22,370	35.0	277,800	435	1,500	−	6,200	−	5.8	4.2	140	-----	1,026	840	C系生物反応槽容量
2	61,218	21,780	35.6	332,280	543	1,500	77.7	6,200	−	6.1	4.2	130	-----	1,100	810	1池3883m^3
3	53,073	19,060	35.9	328,020	618	1,420	−	5,900	−	7.0	−	150	-----	1,105	720	
4	46,768	17,070	36.5	325,680	696	1,430	−	5,900	−	8.0	−	150	-----	1,075	720	
5	53,790	20,210	37.6	353,700	658	1,430	−	5,800	−	6.9	5.6	130	-----	1,095	630	
6	51,090	18,230	35.7	257,160	503	1,430	−	5,900	−	7.3	7.4	160	-----	677	450	
7	63,087	24,000	38.0	329,880	523	1,480	79.3	5,700	−	5.9	5.1	150	-----	1,085	725	
8	48,289	19,100	39.6	313,980	650	1,520	−	6,500	−	7.7	4.8	150	-----	1,090	720	
9	49,813	19,420	39.0	352,680	708	1,560	−	6,600	0.21	7.5	4.7	130	-----	1,085	720	
10	46,107	17,260	37.4	312,000	677	1,560	−	6,700	−	8.1	−	130	-----	1,085	720	
11	46,514	16,100	34.6	319,980	688	1,570	−	6,700	−	8.0	−	150	-----	1,090	720	
12	49,998	17,180	34.4	340,380	681	1,540	−	6,600	−	7.5	4.8	150	-----	1,100	720	
13	55,865	18,500	33.1	362,100	648	1,520	−	6,700	−	6.7	4.7	150	-----	1,100	695	
14	48,182	17,270	35.8	330,480	686	1,590	81.5	6,800	−	7.7	5.1	150	-----	1,124	680	
15	47,724	17,990	37.7	336,300	705	1,650	−	6,600	−	7.8	5.3	130	-----	1,036	680	
16	42,832	16,550	38.6	343,680	802	1,690	−	6,900	0.18	8.7	5.6	130	-----	1,105	690	
17	55,778	20,140	36.1	355,680	638	1,680	−	6,400	−	6.7	−	130	-----	1,134	720	
18	46,439	16,550	35.6	297,900	641	1,600	−	7,200	−	8.0	−	140	-----	1,095	720	
19	43,705	16,820	38.5	363,180	831	1,700	−	6,900	−	8.5	4.9	110	-----	1,115	740	
20	46,162	17,260	37.4	331,740	719	1,700	−	6,900	0.19	8.1	4.5	130	-----	1,085	810	
21	48,615	18,410	37.9	351,480	723	1,690	80.5	6,900	−	7.7	4.2	120	-----	1,110	840	
22	57,501	18,890	32.9	298,320	519	1,550	−	6,800	−	6.5	5.2	130	-----	1,218	700	
23	47,664	17,880	37.5	301,140	632	1,580	−	6,900	−	7.8	5.0	110	-----	1,134	660	
24	44,094	16,440	37.3	326,100	740	1,690	−	7,000	−	8.5	−	120	-----	1,110	680	
25	42,102	15,520	36.9	314,940	748	1,710	−	7,200	−	8.9	−	130	-----	1,095	680	
26	42,051	16,020	38.1	341,700	813	1,710	−	6,900	−	8.9	5.0	130	-----	1,110	740	
27	44,480	16,380	36.8	333,720	750	1,680	−	6,800	−	8.4	4.5	110	-----	1,105	820	
28	44,357	16,540	37.3	311,940	703	1,650	−	6,900	0.21	8.4	4.1	120	-----	1,105	860	
29	44,083	16,050	36.4	346,800	787	1,660	79.9	6,900	−	8.5	4.1	110	-----	1,080	880	
30	41,925	15,340	36.6	309,360	738	1,600	−	6,100	−	8.9	−	110	-----	1,105	745	
31	43,083	15,800	36.7	327,360	760	1,570	−	6,000	−	8.7	−	120	-----	1,090	760	
合計	1,520,250	556,130	−	10,127,460	−	−	−	−	−	−	−	−	0	33,669	22,595	
最大	63,861	24,000	39.6	363,180	831	1,710	81.5	7,200	0.21	8.9	7.4	160	−	1,218	880	
最小	41,925	15,340	32.9	257,160	435	1,420	77.7	5,700	0.18	5.8	4.1	110	−	677	450	
平均	49,040	17,940	36.6	326,692	666	1,590	79.8	6,600	0.20	7.7	4.9	130	−	1,086	729	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2022年 12月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	36,250	10,880	30.0	165,952	458	1,500	−	5,800	−	9.1	6.5	100	----	1,010	480	D系生物反応槽容量
2	35,210	10,730	30.5	171,163	486	1,460	78.1	5,700	−	9.3	6.4	95	----	899	480	1池3424m³
3	37,820	11,290	29.9	166,899	441	1,430	−	5,700	−	8.7	−	94	----	915	445	嫌気槽864m3
4	37,020	11,070	29.9	171,592	464	1,420	−	5,700	−	8.9	−	100	----	983	440	好気槽2560m3
5	36,990	11,130	30.1	166,402	450	1,420	−	5,600	−	8.9	6.8	92	----	947	440	
6	30,300	9,030	29.8	131,339	433	1,410	−	5,800	−	10.8	11.4	94	696	547	275	
7	36,780	11,020	30.0	184,357	501	1,450	77.1	6,100	−	8.9	6.9	88	----	1,000	415	
8	38,190	11,440	30.0	175,016	458	1,440	−	6,200	−	8.6	7.0	98	----	920	400	
9	38,010	11,380	29.9	190,160	500	1,490	−	6,200	0.31	8.6	7.2	95	----	885	400	
10	37,750	11,270	29.9	185,481	491	1,520	−	6,300	−	8.7	−	94	----	923	403	
11	36,720	11,000	30.0	186,051	507	1,550	−	6,400	−	9.0	−	92	----	940	400	
12	39,150	11,720	29.9	202,816	518	1,580	−	6,500	−	8.4	6.7	90	----	934	430	
13	38,800	11,800	30.4	199,998	515	1,640	−	6,600	−	8.5	6.1	86	----	953	490	
14	36,930	11,120	30.1	172,683	468	1,620	79.5	6,900	−	8.9	5.4	97	----	901	520	
15	33,940	10,430	30.7	172,232	507	1,640	−	6,700	−	9.7	5.6	88	----	930	520	
16	37,740	11,300	29.9	183,885	487	1,630	−	6,700	0.36	8.7	5.5	90	----	917	530	
17	38,880	12,070	31.0	197,261	507	1,630	−	6,800	−	8.5	−	93	----	922	560	
18	35,380	10,570	29.9	171,348	484	1,670	−	6,900	−	9.3	−	84	----	1,022	590	
19	34,710	10,540	30.4	187,035	539	1,620	−	6,600	−	9.5	4.9	88	----	933	600	
20	32,910	10,170	30.9	165,326	502	1,580	−	6,400	0.30	10.0	5.2	82	----	909	560	
21	33,220	11,490	34.6	182,860	550	1,590	80.6	6,100	−	9.9	7.8	86	----	924	400	
22	41,910	16,720	39.9	177,651	424	1,700	−	6,200	−	7.8	6.8	91	----	1,026	450	
23	36,040	14,380	39.9	170,103	472	1,790	−	6,700	−	9.1	5.6	96	----	1,018	570	
24	36,020	14,380	39.9	193,815	538	1,780	−	6,300	−	9.1	−	92	----	958	800	
25	36,990	14,720	39.8	192,956	522	1,700	−	6,100	−	8.9	−	98	----	1,007	800	
26	37,900	15,110	39.9	203,576	537	1,640	−	6,000	−	8.7	4.0	95	----	987	820	
27	35,180	14,030	39.9	213,545	607	1,610	−	5,700	−	9.3	4.4	84	----	911	770	
28	35,850	14,300	39.9	209,195	584	1,590	−	5,900	0.24	9.2	4.6	94	----	945	700	
29	34,090	13,610	39.9	207,387	608	1,580	78.8	5,800	−	9.6	3.9	86	----	950	840	
30	36,430	14,520	39.9	211,371	580	1,490	−	4,900	−	9.0	−	83	----	971	375	
31	33,530	13,380	39.9	210,957	629	1,560	−	5,200	−	9.8	−	94	----	948	360	
合計	1,126,640	376,600	−	5,720,412	−	−	−	−	−	−	−	−	696	29,035	16,263	
最大	41,910	16,720	39.9	213,545	629	1,790	80.6	6,900	0.36	10.8	11.4	100	696	1,026	840	
最小	30,300	9,030	29.8	131,339	424	1,410	77.1	4,900	0.24	7.8	3.9	82	696	547	275	
平均	36,343	12,148	33.4	184,529	508	1,570	78.8	6,100	0.30	9.1	6.1	92	696	937	525	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2022年 12月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	28,020	9,630	34.4	134,440	480	1,440	−	5,500	−	8.8	5.9	100	----	1,016	400	E系生物反応槽容量
2	27,170	9,610	35.4	138,308	509	1,410	78.6	5,200	−	9.1	6.1	100	----	919	400	1池3424m³
3	29,110	9,760	33.5	135,087	464	1,330	−	5,300	−	8.5	−	100	----	968	360	嫌気槽864m3
4	26,980	9,730	36.1	138,962	515	1,370	−	5,000	−	9.1	−	100	----	983	345	好気槽2560m3
5	27,020	9,770	36.2	134,761	499	1,360	−	5,100	−	9.1	7.4	110	----	951	320	
6	22,250	7,860	35.3	107,601	484	1,360	−	5,300	−	11.1	6.9	110	696	619	300	
7	27,110	9,740	35.9	147,735	545	1,390	76.6	5,500	−	9.1	6.0	98	----	949	380	
8	28,390	9,820	34.6	138,680	488	1,440	−	5,400	−	8.7	6.7	100	----	944	360	
9	28,070	9,770	34.8	149,294	532	1,480	−	5,600	0.31	8.8	6.6	95	----	957	360	
10	27,810	9,850	35.4	145,200	522	1,500	−	5,600	−	8.9	−	97	----	962	362	
11	26,840	9,870	36.8	145,409	542	1,520	−	5,500	−	9.2	−	95	----	959	360	
12	28,800	9,740	33.8	157,843	548	1,530	−	5,900	−	8.6	5.9	93	----	939	390	
13	28,580	9,840	34.4	158,412	554	1,570	−	6,100	−	8.6	6.6	88	----	963	350	
14	27,250	9,610	35.3	154,637	567	1,610	79.9	6,200	−	9.0	7.2	95	----	982	320	
15	24,810	9,590	38.7	151,867	612	1,700	−	6,000	−	9.9	8.0	89	----	927	320	
16	28,050	9,620	34.3	157,042	560	1,720	−	6,400	0.34	8.8	7.3	91	----	864	330	
17	29,810	9,900	33.2	160,195	537	1,730	−	6,800	−	8.3	−	82	----	973	360	
18	27,670	9,730	35.2	147,061	531	1,820	−	6,800	−	8.9	−	84	----	1,058	390	
19	30,170	9,870	32.7	178,798	593	1,600	−	6,300	−	9.0	6.5	92	----	1,008	380	
20	32,520	10,030	30.8	167,224	514	1,550	−	6,400	0.30	10.1	8.4	82	----	940	340	
21	32,830	11,340	34.5	184,396	562	1,610	79.6	6,300	−	10.0	8.1	89	----	980	380	
22	42,970	17,150	39.9	178,253	415	1,740	−	5,700	−	7.6	7.5	78	----	1,008	450	
23	37,540	14,990	39.9	170,155	453	1,810	−	6,100	−	8.8	6.2	97	----	1,014	570	
24	37,190	14,850	39.9	193,770	521	1,790	−	5,700	−	8.8	−	110	----	950	800	
25	36,960	14,700	39.8	193,181	523	1,740	−	5,500	−	8.9	−	100	----	924	800	
26	38,260	15,250	39.9	200,914	525	1,680	−	5,300	−	8.6	4.6	110	----	958	820	
27	35,810	14,270	39.8	206,371	576	1,680	−	5,300	−	9.2	4.8	88	----	945	780	
28	36,450	14,510	39.8	203,019	557	1,640	−	5,300	0.24	9.0	5.2	99	----	941	720	
29	34,500	13,760	39.9	202,657	587	1,660	78.2	5,500	−	9.5	4.3	90	----	976	840	
30	37,030	14,770	39.9	207,289	560	1,620	−	5,300	−	8.9	−	99	----	972	440	
31	33,370	13,310	39.9	206,915	620	1,640	−	5,600	−	9.9	−	100	----	967	440	
合計	959,340	352,240	−	5,095,476	−	−	−	−	−	−	−	−	696	29,516	14,167	
最大	42,970	17,150	39.9	207,289	620	1,820	79.9	6,800	0.34	11.1	8.4	110	696	1,058	840	
最小	22,250	7,860	30.8	107,601	415	1,330	76.6	5,000	0.24	7.6	4.3	78	696	619	300	
平均	30,946	11,363	36.7	164,370	531	1,580	78.6	5,700	0.30	9.1	6.5	96	696	952	457	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2022年 12月度　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ量)	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m^3	%	t	m^3	t	t	m^3	%	t	m^3	t	t	
1	848	1.07	9.09	909	−	−	248	0.94	2.33	233	−	−	
2	790	1.05	8.30	830	−	−	190	0.95	1.81	181	−	−	
3	758	0.81	6.16	616	−	−	164	0.95	1.56	156	−	−	
4	763	0.80	6.14	614	−	−	163	0.95	1.55	155	−	−	
5	782	0.79	6.19	619	−	−	183	0.91	1.67	167	−	−	
6	486	0.89	4.32	432	−	−	185	0.94	1.74	174	−	−	
7	791	0.86	6.82	682	−	−	192	0.94	1.80	180	−	−	
8	761	0.88	6.66	666	−	−	162	0.95	1.54	154	−	−	
9	904	0.85	7.64	764	−	−	204	0.94	1.92	192	−	−	
10	871	0.82	7.12	712	−	−	221	0.94	2.08	208	−	−	
11	809	0.82	6.64	664	−	−	158	0.96	1.52	152	−	−	
12	928	0.83	7.68	768	−	−	277	0.95	2.63	263	−	−	
13	992	0.86	8.54	854	−	−	341	0.97	3.31	331	−	−	
14	893	0.84	7.49	749	−	−	242	0.97	2.35	235	−	−	
15	892	0.82	7.35	735	−	−	242	0.93	2.25	225	−	−	
16	880	0.81	7.10	710	−	−	230	0.95	2.19	219	−	−	
17	688	0.83	5.73	573	−	−	187	0.92	1.72	172	−	−	
18	999	0.86	8.64	864	−	−	347	0.96	3.33	333	−	−	
19	965	0.85	8.23	823	−	−	314	0.94	2.95	295	−	−	
20	783	0.81	6.34	634	−	−	184	0.95	1.75	175	−	−	
21	834	0.81	6.78	678	−	−	189	0.93	1.76	176	−	−	
22	997	0.90	8.98	898	−	−	346	0.96	3.32	332	−	−	
23	998	0.88	8.77	877	−	−	347	0.95	3.30	330	−	−	
24	958	0.86	8.25	825	−	−	308	0.95	2.93	293	−	−	
25	790	0.82	6.51	651	−	−	130	0.92	1.20	120	−	−	
26	884	0.85	7.48	748	−	−	235	0.94	2.21	221	−	−	
27	820	0.84	6.91	691	−	−	171	0.93	1.59	159	−	−	
28	1,013	0.87	8.78	878	−	−	312	0.95	2.96	296	−	−	
29	887	0.85	7.54	754	−	−	186	0.93	1.73	173	−	−	
30	900	0.83	7.43	743	−	−	198	0.91	1.80	180	−	−	
31	938	0.86	8.03	803	−	−	238	0.93	2.21	221	−	−	
合計	26,602	−	227.64	22764	0.00	0.00	7,094	−	67.01	6701	−	−	
最大	1,013	1.07	9.09	909	−	−	347	0.97	3.33	333	−	−	
最小	486	0.79	4.32	432	−	−	130	0.91	1.20	120	−	−	
平均	858	0.86	7.34	734	−	−	229	0.94	2.16	216	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2022年　12月度　　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備　考	日
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量	濃度	固形物量		
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量							
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t		
1	−	−	−	−	−	−	600	1.07	−	6.8	−	6.8	676	−	−	−	−	−		1
2	−	−	−	−	−	−	600	1.02	−	6.5	−	6.5	649	−	−	−	−	−		2
3	−	−	−	−	−	−	594	0.76	−	4.6	−	4.6	460	−	−	−	−	−		3
4	−	−	−	−	−	−	600	0.76	−	4.6	−	4.6	459	−	−	−	−	−		4
5	−	−	−	−	−	−	599	0.75	−	4.5	−	4.5	452	−	−	−	−	−		5
6	−	−	−	−	−	−	301	0.85	−	2.6	−	2.6	258	−	−	−	−	−		6
7	−	−	−	−	−	−	599	0.81	−	5.0	−	5.0	502	−	−	−	−	−		7
8	−	−	−	−	−	−	599	0.84	−	5.1	−	5.1	512	−	−	−	−	−		8
9	−	−	−	−	−	−	700	0.81	−	5.7	−	5.7	572	−	−	−	−	−		9
10	−	−	−	−	−	−	650	0.78	−	5.0	−	5.0	504	−	−	−	−	−		10
11	−	−	−	−	−	−	651	0.77	−	5.1	−	5.1	512	−	−	−	−	−		11
12	−	−	−	−	−	−	651	0.77	−	5.1	−	5.1	505	−	−	−	−	−		12
13	−	−	−	−	−	−	651	0.78	−	5.2	−	5.2	523	−	−	−	−	−		13
14	−	−	−	−	−	−	651	0.78	−	5.1	−	5.1	514	−	−	−	−	−		14
15	−	−	−	−	−	−	650	0.77	−	5.1	−	5.1	510	−	−	−	−	−		15
16	−	−	−	−	−	−	650	0.74	−	4.9	−	4.9	491	−	−	−	−	−		16
17	−	−	−	−	−	−	501	0.80	−	4.0	−	4.0	401	−	−	−	−	−		17
18	−	−	−	−	−	−	652	0.79	−	5.3	−	5.3	531	−	−	−	−	−		18
19	−	−	−	−	−	−	651	0.80	−	5.3	−	5.3	528	−	−	−	−	−		19
20	−	−	−	−	−	−	599	0.76	−	4.6	−	4.6	459	−	−	−	−	−		20
21	−	−	−	−	−	−	645	0.77	−	5.0	−	5.0	502	−	−	−	−	−		21
22	−	−	−	−	−	−	651	0.87	−	5.7	−	5.7	566	−	−	−	−	−		22
23	−	−	−	−	−	−	651	0.83	−	5.5	−	5.5	547	−	−	−	−	−		23
24	−	−	−	−	−	−	650	0.80	−	5.3	−	5.3	532	−	−	−	−	−		24
25	−	−	−	−	−	−	660	0.80	−	5.3	−	5.3	531	−	−	−	−	−		25
26	−	−	−	−	−	−	649	0.79	−	5.3	−	5.3	527	−	−	−	−	−		26
27	−	−	−	−	−	−	649	0.80	−	5.3	−	5.3	532	−	−	−	−	−		27
28	−	−	−	−	−	−	701	0.81	−	5.8	−	5.8	582	−	−	−	−	−		28
29	−	−	−	−	−	−	701	0.83	−	5.8	−	5.8	581	−	−	−	−	−		29
30	−	−	−	−	−	−	702	0.81	−	5.6	−	5.6	563	−	−	−	−	−		30
31	−	−	−	−	−	−	700	0.84	−	5.8	−	5.8	582	−	−	−	−	−		31
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	19508	−	−	160.6	0.0	160.6	16063	−	−	−		−		合計
最大	−	−	−	−	−	−	702	1.07	−	6.8	−	6.8	676	−	−	−	−	−		最大
最小	−	−	−	−	−	−	301	0.74	−	2.6	−	2.6	258	−	−	−	−	−		最小
平均	−	−	−	−	−	−	629	0.82	−	5.2	−	5.2	518	−	−		−			平均

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2022年 12月度　No.5-3

スクリュープレス脱水機													備考
濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄	
汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
123	2.7	93.5	13	2.7	79.6	–	–	97	1.2	107.0	0.54	–	
189	6.0	95.7	24	6.0	75.2	–	–	254	3.1	104.5	0.52	–	
669	20.8	96.8	95	20.8	78.1	–	–	787	3.7	414.0	0.79	–	
572	17.6	96.9	82	17.6	78.5	–	–	859	4.9	389.5	0.88	–	
831	24.5	97.0	107	24.5	77.1	–	–	895	3.6	630.5	1.02	–	
428	12.2	97.0	55	12.2	77.6	–	–	436	3.4	303.5	0.94	–	
747	22.8	96.9	100	22.8	77.2	–	–	738	3.2	538.0	0.93	–	
733	20.9	97.1	92	20.9	77.3	–	–	811	3.8	475.0	0.90	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4,292	127.5	–	568	127.5	–	–	–	4,876	–	2,962.00	–	0	
831	24.5	97.1	107	24.5	79.6	–	–	895	4.9	630.5	1.02	–	
123	2.7	93.5	13	2.7	75.2	–	–	97	1.2	104.5	0.52	–	
537	16.0	97.0	71	15.9	77.5	–	–	610	3.8	370.3	0.93	–	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2022年 12月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	11.04	33.0	11	33.0	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	8.0	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	12:54	0.2	−	−	−	−	−	−	1,037	1,037	−	
23	5.26	3:24	20:02	1.3	−	−	−	−	4.0	1,811	2,358	4,169	120.7	
24	88.56	24:00	0:00	3.8	−	−	−	−	−	3,231	0	3,231	1,158.2	
25	94.21	24:00	0:00	3.4	−	−	−	−	−	1,942	0	1,942	1,253.5	
26	98.04	24:00	0:00	3.6	21.25	30.1	21	30.1	−	1,549	0	1,549	1,416.1	
27	65.09	18:00	6:00	2.4	−	−	−	−	−	2,158	0	2,158	1,008.4	
28	90.45	24:00	0:00	3.2	10.50	33.7	10	33.7	−	2,582	0	2,582	1,209.0	
29	90.68	24:00	0:00	3.1	−	−	−	−	−	1,642	−	1,642	1,348.7	
30	44.71	12:05	0:30	1.6	−	−	−	−	−	533	−	533	706.1	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	577.00	6.40	39:26	22.6	42.79	96.8	42	96.8	12.0	15,448	3,395	18,843	8,220.7	
最大	98.04	1.00	20:02	3.8	21.25	33.7	21	33.7	8.0	3,231	2,358	4,169	1,416.1	
最小	5.26	0.14	0:00	0.2	10.50	30.1	10	30.1	4.0	533	0	533	120.7	
平均	72.13	0.80	9:51	2.51	14.26	31.7	14.00	31.7	6.00	1,931	1,698	2,093.67	1,027.6	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2022年 12月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	850	−			850	186.4	−			186.4	8.4	−			8.4
2	790	−			790	225.6	−			225.6	7.9	−			7.9
3	758	−			758	145.3	−			145.3	5.5	−			5.5
4	763	−			763	132.9	−			132.9	5.4	−			5.4
5	782	−			782	125.1	−			125.1	5.5	−			5.5
6	486	−			486	94.8	−			94.8	3.9	−			3.9
7	791	−			791	138.2	−			138.2	6.2	−			6.2
8	761	−			761	127.7	−			127.7	5.7	−			5.7
9	904	−			904	164.9	−			164.9	6.6	−			6.6
10	871	−			871	146.6	−			146.6	6.4	−			6.4
11	809	−			809	132.4	−			132.4	6.0	−			6.0
12	928	−			928	184.5	−			184.5	7.0	−			7.0
13	992	−			992	196.9	−			196.9	8.1	−			8.1
14	893	−			893	154.9	−			154.9	6.7	−			6.7
15	892	−			892	186.0	−			186.0	6.7	−			6.7
16	880	−			880	171.4	−			171.4	6.1	−			6.1
17	688	−			688	136.8	−			136.8	5.2	−			5.2
18	999	−			999	174.1	−			174.1	7.8	−			7.8
19	965	−			965	155.3	−			155.3	7.0	−			7.0
20	783	−			783	128.6	−			128.6	5.4	−			5.4
21	834	−			834	154.1	−			154.1	6.1	−			6.1
22	997	−			997	190.6	−			190.6	8.0	−			8.0
23	998	−			998	186.3	−			186.3	8.0	−			8.0
24	958	−			958	165.5	−			165.5	7.4	−			7.4
25	790	−			790	157.9	−			157.9	5.8	−			5.8
26	884	−			884	156.3	−			156.3	6.8	−			6.8
27	820	−			820	137.9	−			137.9	6.2	−			6.2
28	1,013	−			1,013	189.9	−			189.9	8.0	−			8.0
29	887	−			887	156.5	−			156.5	6.8	−			6.8
30	900	−			900	181.5	−			181.5	6.8	−			6.8
31	938	−			938	185.2	−			185.2	7.3	−			7.3
合計	26,604	0			26,604	4,970.1	0.0			4,970	204.7	0.0			204.7
最大	1,013	0			1,013	225.6	0.0			225.6	8.4	0.0			8.4
最小	486	0			486	94.8	0.0			94.8	3.9	0.0			3.9
平均	858	0			858	160.3	0.0			160.3	6.6	0.0			6.6

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2022年 12月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	1.07	4.5	92.0	−			92.3	1,073	−			1,073	0.09	−			0.09	
2	1.05	3.5	95.2	−			95.2	986	−			986	0.09	−			0.09	
3	0.81	3.8	89.0	−			90.2	928	−			928	0.08	−			0.08	
4	0.80	4.1	88.6	−			88.5	957	−			957	0.09	−			0.09	
5	0.79	4.4	88.3	−			88.7	957	−			957	0.08	−			0.08	
6	0.89	4.1	90.1	−			90.7	638	−			638	0.09	−			0.09	
7	0.86	4.5	91.4	−			91.2	928	−			928	0.08	−			0.08	
8	0.88	4.5	85.8	−			85.1	1,001	−			1,001	0.09	−			0.09	
9	0.85	4.0	86.5	−			85.7	1,392	−			1,392	0.11	−			0.11	
10	0.82	4.4	89.9	−			90.1	1,320	−			1,320	0.10	−			0.10	
11	0.82	4.5	89.8	−			90.9	1,247	−			1,247	0.11	−			0.11	
12	0.83	3.8	90.3	−			90.9	1,407	−			1,407	0.11	−			0.10	
13	0.86	4.1	95.3	−			95.3	1,537	−			1,537	0.11	−			0.11	
14	0.84	4.3	89.2	−			89.3	1,363	−			1,363	0.11	−			0.11	
15	0.82	3.6	91.3	−			91.8	1,363	−			1,363	0.11	−			0.11	
16	0.81	3.6	86.1	−			85.9	1,349	−			1,349	0.11	−			0.11	
17	0.83	3.8	90.3	−			91.2	1,059	−			1,059	0.11	−			0.11	
18	0.86	4.5	90.4	−			90.7	1,537	−			1,537	0.11	−			0.11	
19	0.85	4.5	85.2	−			85.4	1,508	−			1,508	0.11	−			0.11	
20	0.81	4.2	85.6	−			85.7	1,233	−			1,233	0.11	−			0.11	
21	0.81	3.9	89.9	−			89.7	1,291	−			1,291	0.11	−			0.11	
22	0.90	4.2	89.2	−			88.9	1,566	−			1,566	0.11	−			0.11	
23	0.88	4.3	90.8	−			90.9	1,610	−			1,610	0.11	−			0.11	
24	0.86	4.5	90.4	−			90.2	1,508	−			1,508	0.11	−			0.11	
25	0.82	3.7	90.2	−			89.2	1,204	−			1,204	0.11	−			0.11	
26	0.85	4.3	90.3	−			90.7	1,349	−			1,349	0.11	−			0.11	
27	0.84	4.5	90.1	−			89.9	1,247	−			1,247	0.11	−			0.10	
28	0.87	4.2	90.7	−			90.9	1,552	−			1,552	0.11	−			0.11	
29	0.85	4.4	90.3	−			90.7	1,320	−			1,320	0.10	−			0.10	
30	0.83	3.7	90.4	−			90.7	1,378	−			1,378	0.11	−			0.11	
31	0.86	4.0	90.7	−			90.1	1,436	−			1,436	0.11	−			0.11	
合計	−	−	−	−	−	−	−	39,237	0			39,237	−	−	−	−	−	
最大	1.07	4.5	95.3	0.0			95.3	1,610	0			1,610	0.11	0.00			0.11	
最小	0.79	3.5	85.2	0.0			85.1	638	0			638	0.08	0.00			0.08	
平均	0.86	4.1	89.9	0.0			90.0	1,266	0			1,266	0.10	0.00			0.10	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2022年 12月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤	脱水ケーキ	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率		(ポリ鉄)	搬出量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t	
1	1,102	31.8	96.7	135	31.8	76.5	564	0.62	−	−	−	−	−	−		
2	1,063	27.4	96.8	118	27.5	76.7	537	0.64	−	−	653	1.9	−	−		
3	1,123	30.2	97.1	132	30.2	77.1	595	0.73	−	−	2,610	8.0	−	−		
4	1,116	29.5	97.2	130	29.5	77.3	615	0.79	−	−	2,625	8.4	−	−		
5	1,163	26.7	97.7	118	26.7	77.3	676	1.01	−	−	2,784	10.4	−	−		
6	733	22.9	96.9	99	22.9	77.0	337	0.59	−	−	1,711	7.4	−	−		
7	1,110	26.0	97.5	118	26.0	78.0	585	0.86	−	−	2,262	8.3	−	−		
8	1,288	30.5	97.6	137	30.5	77.7	656	0.86	−	−	2,320	7.6	−	−		
9	1,276	30.5	97.4	133	30.5	77.0	703	0.84	−	−	2,610	7.8	−	−		
10	1,276	31.1	97.5	137	31.1	77.3	697	0.86	−	−	2,567	8.0	−	−		
11	1,137	28.1	97.5	124	28.1	77.3	628	0.89	−	−	2,451	8.7	−	−		
12	1,193	29.1	97.5	132	29.1	78.0	699	0.94	−	−	2,857	9.7	−	−		
13	1,064	25.6	97.4	123	25.6	79.2	671	0.96	−	−	2,770	9.9	−	−		
14	1,079	28.0	96.9	129	28.0	78.2	696	0.83	−	−	2,668	8.0	−	−		
15	1,163	30.6	97.2	132	30.6	76.8	695	0.85	−	−	2,451	7.5	−	−		
16	1,062	24.8	97.3	111	24.8	77.8	578	0.80	−	−	2,233	7.7	−	−		
17	1,260	25.4	97.4	128	25.4	80.1	770	0.95	−	−	2,799	8.7	−	−		
18	1,232	32.2	97.0	146	32.2	77.9	766	0.83	−	−	2,755	7.4	−	−		
19	1,085	25.1	96.8	112	25.1	77.6	665	0.78	−	−	2,654	7.8	−	−		
20	1,190	31.2	97.3	139	31.2	77.6	768	0.94	−	−	2,886	8.8	−	−		
21	1,343	25.9	97.6	123	25.9	79.0	835	1.03	−	−	3,553	10.9	−	−		
22	1,311	30.4	97.6	141	30.4	78.4	761	0.99	−	−	3,176	10.3	2,847	−		
23	1,126	29.7	97.3	122	29.7	75.6	581	0.78	−	−	464	1.6	−	−		
24	1,409	30.7	97.3	137	30.7	77.6	619	0.65	−	−	1,813	4.7	−	−		
25	1,149	27.7	97.1	123	27.7	77.4	521	0.63	−	−	2,436	7.4	−	−		
26	1,340	30.1	97.3	136	30.1	77.8	634	0.71	−	−	2,741	7.7	−	−		
27	1,270	28.9	97.7	128	28.9	77.4	584	0.79	−	−	2,552	8.6	−	−		
28	1,133	26.5	97.3	126	26.5	79.0	663	0.86	−	−	2,683	8.7	−	−		
29	1,169	28.2	97.5	126	28.2	77.6	662	0.91	−	−	2,668	9.2	−	−		
30	1,329	28.9	97.5	130	28.9	77.7	650	0.79	−	−	2,973	9.0	−	−		
31	1,324	32.8	97.4	140	32.8	76.6	646	0.76	−	−	2,987	8.8	−	−		
合計	36,618	886.5	−	3,964	886.6	−	20,047	−	−	−	74,704	−	2,847	0		
最大	1,409	32.8	97.7	146	32.8	80.1	835	1.03	−	−	3,553	10.9	2,847	−		
最小	733	22.9	96.7	99	22.9	75.6	337	0.59	−	−	464	1.6	2,847	−		
平均	1,181	28.6	97.6	128	28.6	77.6	647	0.82	−	−	2,490	6.7	2,847	−		

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2022年 12月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	900	4.1	36.5	326.0	3.8	12.2	275.0	4.1	11.4	113	4.0	4.5	186	4.5	8.4	
2	939	3.6	33.5	336.0	3.2	10.6	277.0	3.9	10.9	100	4.1	4.1	226	3.5	7.9	
3	863	3.8	32.4	400.0	3.6	14.2	229.7	4.0	9.2	88	4.0	3.5	145	3.8	5.5	
4	842	3.7	31.3	388.0	3.4	13.2	230.3	4.0	9.1	91	4.0	3.6	133	4.1	5.4	
5	806	3.3	26.8	394.0	2.5	9.9	197.4	4.0	7.8	90	4.0	3.6	125	4.4	5.5	
6	638	3.6	23.0	339.0	3.3	11.2	152.7	3.8	5.8	52	4.0	2.1	95	4.1	3.9	
7	873	3.1	27.3	398.0	1.9	7.6	212.3	3.9	8.3	124	4.2	5.2	138	4.5	6.2	
8	1008	3.0	30.6	550.0	2.2	11.9	226.8	3.9	8.8	103	4.1	4.2	128	4.5	5.7	
9	998	3.4	33.6	528.0	2.8	14.9	203.9	3.8	7.8	101	4.2	4.3	165	4.0	6.6	
10	950	3.4	32.3	485.0	2.8	13.4	225.2	3.8	8.6	94	4.2	3.9	147	4.4	6.4	
11	911	3.1	28.2	446.0	2.1	9.1	233.8	3.8	8.9	99	4.2	4.2	132	4.5	6.0	
12	1057	2.8	29.6	530.0	1.7	9.0	248.1	3.9	9.6	95	4.2	4.0	185	3.8	7.0	
13	888	3.1	27.9	326.0	1.6	5.3	260.6	3.9	10.1	104	4.2	4.4	197	4.1	8.1	
14	993	3.4	33.5	445.0	2.5	11.2	265.3	3.8	10.2	128	4.2	5.4	155	4.3	6.7	
15	1002	3.3	32.7	407.0	2.5	10.1	281.5	3.8	10.6	128	4.1	5.3	186	3.6	6.7	
16	892	3.2	28.9	336.0	2.4	8.0	276.0	3.7	10.3	109	4.1	4.5	171	3.6	6.1	
17	977	3.3	32.3	389.0	2.6	10.0	309.4	3.6	11.1	142	4.2	6.0	137	3.8	5.2	
18	999	3.7	37.3	353.0	3.3	11.7	337.8	3.7	12.4	134	4.0	5.4	174	4.5	7.8	
19	871	3.9	34.2	256.0	3.8	9.8	321.0	3.6	11.6	139	4.2	5.8	155	4.5	7.0	
20	1016	3.2	32.6	422.0	2.3	9.8	334.3	3.6	12.2	131	4.0	5.2	129	4.2	5.4	
21	1067	3.0	32.5	464.0	2.1	9.7	341.4	3.6	12.3	108	4.1	4.4	154	3.9	6.1	
22	1163	3.6	41.7	555.0	3.2	18.0	306.7	3.6	11.1	110	4.2	4.6	191	4.2	8.0	
23	1054	3.9	40.8	403.0	3.8	15.1	313.6	3.7	11.5	151	4.1	6.2	186	4.3	8.0	
24	1504	3.7	56.2	805.0	3.5	28.2	329.2	3.7	12.1	205	4.2	8.5	166	4.5	7.4	
25	1429	3.5	49.8	729.0	3.2	23.0	333.7	3.7	12.3	208	4.2	8.7	158	3.7	5.8	
26	1610	3.7	59.9	909.0	3.5	32.0	350.0	3.7	13.0	194	4.1	8.1	156	4.3	6.8	
27	1277	3.3	42.5	585.0	2.5	14.6	366.6	3.8	14.0	188	4.1	7.7	138	4.5	6.2	
28	1397	3.9	54.0	673.0	3.7	24.9	364.2	3.9	14.1	170	4.1	7.0	190	4.2	8.0	
29	1616	3.1	50.2	821.0	2.3	18.5	426.0	3.8	16.2	212	4.1	8.7	157	4.4	6.8	
30	1048	3.2	33.1	488.0	2.4	11.9	296.4	3.7	11.0	82	4.1	3.4	182	3.7	6.8	
31	1100	3.1	34.0	537.0	2.2	12.0	288.4	3.8	11.0	90	4.1	3.7	185	4.0	7.3	
合計	32689	−	1119.1	15023.0	−	421	8814.3	−	333.3	3,882.06	−	160.1	4970	−	204.7	
最大	1616	−	59.9	909.0	3.8	32	426.0	4.1	16.2	212.16	4.2	8.7	226	4.5	8.4	
最小	638	−	23.0	256.0	1.6	5	152.7	3.6	5.8	51.79	4.0	2.1	95	3.5	3.9	
平均	1054	3.4	36.0	484.6	2.8	14	284.3	3.8	10.8	125.20	4.1	5.2	160	4.1	6.6	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2022年 12月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	130.22	76.5	81.0	30.6	−	−	−	−	130.22	76.5	81.0	30.6	−	−	−	−	
2	129.94	76.7	82.2	30.3	−	−	−	−	129.94	76.7	82.2	30.3	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月
3	130.66	77.1	84.4	29.9	−	−	−	−	130.66	77.1	84.4	29.9	−	−	−	−	平均(average関数使用)にて
4	130.44	77.3	84.4	29.6	−	−	−	−	130.44	77.3	84.4	29.6	−	−	−	−	補完しています
5	124.36	77.3	83.6	28.2	−	−	−	−	124.36	77.3	83.6	28.2	−	−	−	−	
6	104.94	77.0	83.5	24.1	−	−	−	−	104.94	77.0	83.5	24.1	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日
7	115.98	78.0	84.2	25.5	−	−	−	−	115.98	78.0	84.2	25.5	−	−	−	−	は月平均(average関数使用)にて
8	121.56	77.7	84.8	27.1	−	−	−	−	121.56	77.7	84.8	27.1	−	−	−	−	データを補完しています
9	130.11	77.0	84.3	29.9	−	−	−	−	130.11	77.0	84.3	29.9	−	−	−	−	
10	130.58	77.3	84.4	29.6	−	−	−	−	130.58	77.3	84.4	29.6	−	−	−	−	
11	130.02	77.3	84.4	29.5	−	−	−	−	130.02	77.3	84.4	29.5	−	−	−	−	
12	130.04	78.0	85.7	28.6	−	−	−	−	130.04	78.0	85.7	28.6	−	−	−	−	
13	130.44	79.2	84.3	27.1	−	−	−	−	130.44	79.2	84.3	27.1	−	−	−	−	
14	129.94	78.2	85.0	28.3	−	−	−	−	129.94	78.2	85.0	28.3	−	−	−	−	
15	130.16	76.8	84.5	30.2	−	−	−	−	130.16	76.8	84.5	30.2	−	−	−	−	
16	129.73	77.8	85.5	28.8	−	−	−	−	129.73	77.8	85.5	28.8	−	−	−	−	
17	116.66	80.1	84.4	23.2	−	−	−	−	116.66	80.1	84.4	23.2	−	−	−	−	
18	130.02	77.9	84.4	28.7	−	−	−	−	130.02	77.9	84.4	28.7	−	−	−	−	
19	130.16	77.6	84.6	29.2	−	−	−	−	130.16	77.6	84.6	29.2	−	−	−	−	
20	129.92	77.6	84.3	29.1	−	−	−	−	129.92	77.6	84.3	29.1	−	−	−	−	
21	129.66	79.0	84.4	27.2	−	−	−	−	129.66	79.0	84.4	27.2	−	−	−	−	
22	128.70	78.4	85.2	27.8	−	−	−	−	128.70	78.4	85.2	27.8	−	−	−	−	
23	135.22	75.6	85.4	33.0	−	−	−	−	129.96	75.6	85.4	31.7	5.26	75.2	85.8	1.3	
24	218.12	77.8	85.0	48.4	−	−	−	−	129.56	77.6	84.4	29.0	88.56	78.1	85.8	19.4	
25	225.47	77.9	85.0	49.9	−	−	−	−	131.26	77.4	84.4	29.7	94.21	78.5	85.8	20.3	
26	228.08	77.5	85.0	51.3	−	−	−	−	130.04	77.8	84.4	28.9	98.04	77.1	85.8	22.5	
27	195.90	77.5	85.9	44.1	−	−	−	−	130.81	77.4	85.9	29.6	65.09	77.6	85.8	14.6	
28	219.23	78.3	85.2	47.7	−	−	−	−	128.78	79.0	84.7	27.0	90.45	77.2	85.8	20.6	
29	220.93	77.5	85.4	49.8	−	−	−	−	130.25	77.6	85.1	29.2	90.68	77.3	85.8	20.6	
30	173.35	77.7	84.8	38.7	−	−	−	−	128.64	77.7	84.4	28.7	44.71	77.6	85.8	10.0	
31	130.22	76.6	84.4	30.5	−	−	−	−	130.22	76.6	84.4	30.5	−	−	−	−	
合計	4540.76	−	−	1,016	0.00	−	−	0.0	3,963.76	−	−	887.0	577.00	−	−	129.2	
最大	228.08	80.1	85.9	51.3	−	−	−	−	131.26	80.1	85.9	31.7	98.04	78.5	85.8	22.5	
最小	104.94	75.6	81.0	23.2	−	−	−	−	104.94	75.6	81.0	23.2	5.26	75.2	85.8	1.3	
平均	146.00	77.6	84.6	32.8	−	−			127.86	77.6	84.4	28.6	72.13	77.6	85.8	16.0	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、硅砂補給量)

2022年 12月度　No.5-10

日	重油消費量				硅砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	t	t	t	t	t	t	t	
1	−	1,176	−	1,176	−	−	−	0	
2	−	1,223	−	1,223	−	4	8	12	
3	−	1,100	−	1,100	−	−	−	0	
4	−	1,396	−	1,396	−	−	−	0	
5	−	1,294	−	1,294	−	−	−	0	
6	−	788	−	788	−	−	−	0	
7	−	1,645	−	1,645	−	4	−	4	
8	−	1,429	−	1,429	−	−	−	0	
9	−	757	−	757	−	−	−	0	
10	−	830	−	830	−	−	−	0	
11	−	1,122	−	1,122	−	−	−	0	
12	−	1,295	−	1,295	−	−	−	0	
13	−	2,207	−	2,207	−	−	−	0	
14	−	1,772	−	1,772	−	−	−	0	
15	−	809	−	809	−	−	−	0	
16	−	1,529	−	1,529	−	4	−	4	
17	−	2,168	−	2,168	−	−	−	0	
18	−	1,820	−	1,820	−	−	−	0	
19	−	1,840	−	1,840	−	−	−	0	
20	−	1,645	−	1,645	−	−	−	0	
21	−	1,972	−	1,972	−	−	−	0	
22	−	1,297	1,037	2,334	−	−	−	0	
23	−	683	4,169	4,852	−	−	4	4	
24	−	1,080	3,231	4,311	−	−	−	0	
25	−	1,015	1,942	2,957	−	−	−	0	
26	−	999	1,549	2,548	−	−	−	0	
27	−	425	2,158	2,583	−	−	−	0	
28	−	1,805	2,582	4,387	−	−	−	0	
29	−	992	1,642	2,634	−	−	−	0	
30	−	1,410	533	1,943	−	−	−	0	
31	−	1,035	−	1,035	−	−	−	0	
合計	0	40,558	18,843	59,401	0	12	12	24	
最大	−	2,207	4,169	4,852	−	4	8	12	
最小	−	425	533	757	−	4	4	0	
平均	−	1,308	2,094	1,916	−	4	6	1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2023年 1月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量		流入下水量	放流水量	簡易処理水量			放流水量		降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
			（合流）	雨水排水量		（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	乙過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	mm	㎥	㎥	㎥	㎥	
1	晴	13.0	166,658	0	166,658	167,588	0	0	0	121,105	46,483	0.0	23,346	185,301	122,391	62,910	
2	晴	9.2	158,529	0	158,529	159,559	0	0	0	107,019	52,540	0.0	21,037	174,675	104,765	69,910	
3	晴	7.0	166,405	0	166,405	167,442	0	0	0	118,177	49,265	0.0	22,419	183,918	116,718	67,200	
4	晴	9.1	171,589	0	171,589	172,596	0	0	0	122,685	49,911	0.0	23,641	190,558	121,428	69,130	
5	晴	9.0	175,962	0	175,962	177,031	0	0	0	126,423	50,608	0.0	21,279	192,398	124,038	68,360	
6	晴	10.0	178,091	0	178,091	179,090	0	0	0	128,104	50,986	0.0	22,423	195,593	125,813	69,780	
7	晴後曇	5.0	177,739	0	177,739	178,776	0	0	0	127,429	51,347	0.0	22,406	195,253	126,103	69,150	
8	晴	9.8	165,752	0	165,752	166,744	0	0	0	119,819	46,925	0.0	22,302	183,237	119,547	63,690	
9	晴	8.0	173,614	0	173,614	174,662	0	0	0	127,952	46,710	0.0	22,355	191,162	126,062	65,100	
10	曇後晴	8.5	175,468	0	175,468	176,516	0	0	0	125,053	51,463	0.0	21,768	192,397	123,237	69,160	
11	晴	6.3	176,237	0	176,237	177,225	0	0	0	124,293	52,932	0.0	24,028	195,347	123,387	71,960	
12	晴	7.0	174,099	0	174,099	175,183	0	0	0	122,381	52,802	0.0	24,720	193,909	120,549	73,360	
13	晴後雨	11.0	281,145	0	281,145	282,059	38,360	40,538	78,898	148,080	55,081	8.5	28,902	226,083	145,733	80,350	
14	雨時々曇	13.0	490,346	0	490,346	491,444	140,255	111,536	251,791	178,265	61,388	17.0	31,370	263,608	172,978	90,630	
15	曇	13.0	194,375	0	194,375	195,422	0	0	0	145,070	50,352	0.0	29,687	219,303	144,873	74,430	
16	曇	12.4	189,052	0	189,052	190,099	0	0	0	138,932	51,167	0.0	23,245	207,473	132,403	75,070	
17	晴	10.0	187,907	0	187,907	188,833	0	0	0	136,756	52,077	0.0	22,376	205,349	132,539	72,810	
18	晴後曇	9.0	181,890	0	181,890	182,822	0	0	0	137,235	45,587	0.0	22,043	199,325	132,555	66,770	
19	晴	10.0	188,894	0	188,894	189,868	0	0	0	139,331	50,537	0.0	24,800	208,750	135,910	72,840	
20	晴	9.0	179,547	0	179,547	180,456	0	0	0	128,804	51,652	0.0	23,765	198,917	124,197	74,720	
21	晴	6.0	168,900	0	168,900	169,861	0	0	0	116,825	53,036	0.0	26,142	190,253	114,403	75,850	
22	晴後曇	7.5	179,642	0	179,642	180,564	0	0	0	128,462	52,102	0.0	28,385	203,085	127,625	75,460	
23	曇一時雨	6.3	198,977	0	198,977	199,974	0	0	0	150,924	49,050	2.0	28,631	222,798	149,298	73,500	
24	曇後晴	10.1	178,881	0	178,881	179,874	0	0	0	128,155	51,719	0.0	27,618	202,066	127,106	74,960	
25	曇	2.0	185,383	0	185,383	186,417	0	0	0	128,882	57,535	0.0	26,410	207,188	125,668	81,520	
26	晴後曇	4.0	191,015	0	191,015	191,581	0	0	0	136,557	55,024	0.0	24,662	210,935	132,405	78,530	
27	曇一時雨	5.0	231,655	0	231,655	232,566	0	34,795	34,795	146,359	51,412	3.5	28,318	220,204	145,344	74,860	
28	晴一時雨	5.2	191,810	0	191,810	192,908	0	0	0	141,237	51,671	0.5	23,026	209,958	139,968	69,990	
29	晴	7.5	178,269	0	178,269	179,244	0	0	0	126,063	53,181	0.0	22,358	195,637	123,887	71,750	
30	晴一時曇	7.8	183,091	0	183,091	184,122	0	0	0	134,113	50,009	0.0	24,019	202,361	132,501	69,860	
31	晴	7.0	179,845	0	179,845	180,748	0	0	0	130,087	50,661	0.0	21,943	196,718	128,368	68,350	
合計	－	－	6,020,767	0	6,020,767	6,051,274	178,615	186,869	365,484	4,090,577	1,595,213	31.5	759,424	6,263,759	4,021,799	2,241,960	
最大	－	13.0	490,346	－	490,346	491,444	140,255	111,536	251,791	178,265	61,388	17.0	31,370	263,608	172,978	90,630	
最小	－	2.0	158,529	－	158,529	159,559	38,360	34,795	34,795	107,019	45,587	0.5	21,037	174,675	104,765	62,910	
平均	－	8.3	194,218	－	194,218	195,202	89,308	62,290	121,828	131,954	51,458	6.3	24,498	202,057	129,735	72,321	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2023年 1月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過) 使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水) 使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水) 使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	44,910	88	510	6,925	6,792	1,162	−	−	−	0	0.00	946	0.94	319	0.82
2	45,040	88	510	5,333	6,752	574	−	−	−	116	0.31	798	0.89	317	0.72
3	45,650	90	510	5,565	6,793	1,737	−	−	−	122	0.32	992	1.01	277	0.67
4	46,140	90	510	6,619	6,853	2,019	−	−	−	220	0.57	1,550	1.52	464	1.12
5	46,140	90	510	5,553	6,817	577	−	−	−	102	0.27	2,269	2.15	536	1.27
6	46,150	90	510	5,657	6,816	1,432	−	−	−	0	0.00	2,189	2.05	479	1.13
7	46,090	90	510	5,763	6,935	1,158	−	−	−	56	0.15	2,063	1.94	537	1.25
8	45,920	90	510	6,072	6,852	862	−	−	−	0	0.00	2,200	2.20	331	0.85
9	45,910	90	510	5,103	6,895	1,737	−	−	−	0	0.00	2,109	1.98	445	1.14
10	45,990	90	510	4,925	6,927	1,146	−	−	−	28	0.07	1,778	1.71	405	0.94
11	46,010	90	510	6,641	6,947	1,442	−	−	−	95	0.25	2,383	2.30	566	1.28
12	46,050	90	510	5,335	8,966	1,147	−	−	−	0	0.00	2,029	1.99	570	1.30
13	54,100	106	510	6,891	10,545	2,029	−	−	−	0	0.00	2,269	1.46	570	0.72
14	77,980	153	510	5,724	10,557	3,213	−	−	−	83	0.13	1,756	0.66	521	0.36
15	45,340	89	510	7,314	10,588	1,450	−	−	−	0	0.00	1,254	1.04	433	1.03
16	45,340	89	510	2,088	10,557	2,307	−	−	−	0	0.00	1,596	1.38	388	0.91
17	45,330	89	510	3,418	10,568	293	−	−	−	0	0.00	2,200	1.93	581	1.34
18	45,210	89	510	1,665	10,589	1,431	−	−	−	0	0.00	2,314	2.02	490	1.29
19	45,340	89	510	3,920	10,690	1,451	−	−	−	0	0.00	2,280	1.96	399	0.95
20	45,330	89	510	3,572	10,682	1,429	−	−	−	0	0.00	2,223	2.07	547	1.27
21	45,160	89	510	4,957	10,593	1,729	−	−	−	73	0.19	1,573	1.62	292	0.66
22	44,980	88	510	6,555	10,576	1,723	−	−	−	116	0.31	1,756	1.64	443	1.02
23	60,350	118	510	6,206	10,636	2,317	−	−	−	111	0.22	1,687	1.34	391	0.96
24	44,980	88	510	6,710	10,659	1,150	−	−	−	0	0.00	1,208	1.13	422	0.98
25	45,080	88	510	5,276	10,600	1,428	−	−	−	0	0.00	1,607	1.50	513	1.07
26	45,080	88	510	4,635	10,549	1,720	−	−	−	0	0.00	1,756	1.54	467	1.02
27	56,140	110	510	7,136	10,628	2,022	−	−	−	0	0.00	2,212	1.81	422	0.59
28	45,720	90	510	5,894	7,513	859	−	−	−	56	0.15	1,243	1.06	411	0.95
29	46,160	91	510	5,122	6,995	1,435	−	−	−	0	0.00	1,072	1.02	422	0.95
30	46,090	90	510	6,228	6,972	2,012	−	−	−	0	0.00	1,277	1.14	410	0.98
31	46,110	90	510	5,080	6,993	852	−	−	−	0	0.00	1,596	1.47	353	0.84
合計	1,479,820	2,901		167,882	271,835	45,843	−	−	−	1,178	−	54,185	−	13,721	−
最大	77,980	153	510	7,314	10,690	3,213	−	−	−	220	0.57	2,383	2.30	581	1.34
最小	44,910	88	510	1,665	6,752	293	−	−	−	28	0.07	798	0.66	277	0.36
平均	47,736	94	510	5,416	8,769	1,479	−	−	−	98	0.10	1,748	1.52	443	0.92

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2023年 1月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計	備考
	A系	B系	C系	D系	E系							
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	
1	45,494	38,449	38,448	31,630	31,280	122,391	62,910	185,301	0	0	0	
2	40,676	32,045	32,044	35,010	34,900	104,765	69,910	174,675	0	0	0	
3	43,854	36,432	36,432	33,710	33,490	116,718	67,200	183,918	0	0	0	
4	41,055	40,187	40,186	34,630	34,500	121,428	69,130	190,558	0	0	0	
5	38,103	42,968	42,967	34,260	34,100	124,038	68,360	192,398	0	0	0	
6	40,926	42,444	42,443	34,950	34,830	125,813	69,780	195,593	0	0	0	
7	39,025	43,539	43,539	34,600	34,550	126,103	69,150	195,253	0	0	0	
8	42,363	38,592	38,592	32,020	31,670	119,547	63,690	183,237	0	0	0	
9	39,706	43,178	43,178	32,680	32,420	126,062	65,100	191,162	0	0	0	
10	38,874	42,182	42,181	33,850	35,310	123,237	69,160	192,397	0	0	0	
11	41,646	40,871	40,870	35,890	36,070	123,387	71,960	195,347	0	0	0	
12	40,725	39,912	39,912	36,580	36,780	120,549	73,360	193,909	0	0	0	
13	47,365	49,184	49,184	39,990	40,360	145,733	80,350	226,083	38,360	40,538	78,898	
14	54,974	59,002	59,002	45,240	45,390	172,978	90,630	263,608	140,255	111,536	251,791	
15	45,146	49,864	49,863	36,860	37,570	144,873	74,430	219,303	0	0	0	
16	42,615	44,894	44,894	37,370	37,700	132,403	75,070	207,473	0	0	0	
17	41,094	45,723	45,722	36,300	36,510	132,539	72,810	205,349	0	0	0	
18	40,954	45,801	45,800	33,430	33,340	132,555	66,770	199,325	0	0	0	
19	42,993	46,459	46,458	36,280	36,560	135,910	72,840	208,750	0	0	0	
20	40,624	41,787	41,786	37,160	37,560	124,197	74,720	198,917	0	0	0	
21	39,505	37,449	37,449	37,670	38,180	114,403	75,850	190,253	0	0	0	
22	42,234	42,696	42,695	37,510	37,950	127,625	75,460	203,085	0	0	0	
23	44,064	52,617	52,617	36,570	36,930	149,298	73,500	222,798	0	0	0	
24	42,694	42,206	42,206	37,280	37,680	127,106	74,960	202,066	0	0	0	
25	43,076	41,296	41,296	40,520	41,000	125,668	81,520	207,188	0	0	0	
26	42,794	44,806	44,805	39,080	39,450	132,405	78,530	210,935	0	0	0	
27	45,833	49,756	49,755	37,310	37,550	145,344	74,860	220,204	0	34,795	34,795	
28	45,105	47,432	47,431	35,030	34,960	139,968	69,990	209,958	0	0	0	
29	40,454	41,717	41,716	35,880	35,870	123,887	71,750	195,637	0	0	0	
30	44,235	44,133	44,133	34,970	34,890	132,501	69,860	202,361	0	0	0	
31	41,926	43,221	43,221	34,250	34,100	128,368	68,350	196,718	0	0	0	
合計	1,320,132	1,350,842	1,350,825	1,118,510	1,123,450	4,021,799	2,241,960	6,263,759	178,615	186,869	365,484	
最大	54,974	59,002	59,002	45,240	45,390	172,978	90,630	263,608	140,255	111,536	251,791	
最小	38,103	32,045	32,044	31,630	31,280	104,765	62,910	174,675	38360	34795	34,795	
平均	42,585	43,576	43,575	36,081	36,240	129,735	72,321	202,057	89,308	62,290	121,828	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2023年 1月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	−	997	1,056	2,053	−	132.1	147.9	280.0	−	5.1	5.4	10.5	0.54	3.8
2	−	1,013	564	1,577	−	142.8	87.3	230.1	−	5.5	3.1	8.6	0.56	3.7
3	−	411	1,080	1,491	−	52.1	145.0	197.1	−	2.0	5.3	7.3	0.51	3.7
4	−	953	564	1,517	−	121.3	75.3	196.6	−	4.7	2.8	7.5	0.51	3.8
5	−	703	693	1,396	−	93.2	93.9	187.1	−	3.5	3.5	7.0	0.53	3.7
6	−	949	534	1,483	−	115.6	71.5	187.1	−	4.5	2.5	7.0	0.48	3.7
7	−	766	476	1,242	−	111.4	74.7	186.1	−	4.4	2.7	7.1	0.59	3.8
8	−	734	610	1,344	−	101.9	89.1	191.0	−	3.9	3.3	7.2	0.55	3.8
9	−	743	690	1,433	−	96.3	99.5	195.8	−	3.7	3.5	7.2	0.53	3.7
10	−	1,084	271	1,355	−	175.3	45.7	221.0	−	6.5	1.6	8.1	0.62	3.7
11	−	833	729	1,562	−	131.4	119.6	251.0	−	4.8	4.2	9.0	0.60	3.6
12	−	1,037	821	1,858	−	154.3	127.4	281.7	−	5.6	4.5	10.1	0.56	3.6
13	−	1,066	717	1,783	−	156.4	113.6	270.0	−	5.9	4.0	9.9	0.58	3.7
14	1,127	952	626	2,705	171.0	145.6	100.4	417.0	6.3	5.3	3.5	15.1	0.57	3.6
15	696	1,103	921	2,720	101.9	155.1	141.7	398.7	3.8	6.0	5.0	14.8	0.56	3.7
16	593	656	610	1,859	57.2	65.8	58.0	181.0	2.2	2.4	2.3	6.9	0.39	3.8
17	−	569	637	1,206	−	84.5	102.8	187.3	−	3.2	3.6	6.8	0.59	3.6
18	−	924	760	1,684	−	136.2	120.1	256.3	−	5.1	4.2	9.3	0.57	3.6
19	−	878	844	1,722	−	124.4	125.8	250.2	−	4.6	4.4	9.0	0.55	3.6
20	−	958	715	1,673	−	147.4	115.2	262.6	−	5.6	4.2	9.8	0.60	3.7
21	−	985	942	1,927	−	155.7	156.6	312.3	−	5.7	5.5	11.2	0.59	3.6
22	54	1,199	1,015	2,268	7.1	176.5	149.4	333.0	0.3	6.5	5.5	12.3	0.56	3.7
23	388	1,078	810	2,276	57.0	148.1	123.3	328.4	2.1	5.7	4.3	12.1	0.55	3.7
24	240	1,170	1,005	2,415	31.8	149.7	135.6	317.1	1.2	5.8	5.0	12.0	0.52	3.8
25	−	1,044	1,054	2,098	−	162.6	167.0	329.6	−	5.8	5.8	11.6	0.58	3.5
26	−	933	811	1,744	−	121.6	111.6	233.2	−	4.6	4.0	8.6	0.51	3.7
27	−	1,096	525	1,621	−	141.6	71.2	212.8	−	5.6	2.7	8.3	0.54	3.9
28	−	806	668	1,474	−	108.2	99.1	207.3	−	4.4	3.6	8.0	0.57	3.9
29	−	875	685	1,560	−	125.0	102.7	227.7	−	4.9	3.8	8.7	0.58	3.8
30	−	1,025	643	1,668	−	145.3	96.3	241.6	−	5.8	3.6	9.4	0.58	3.9
31	−	921	822	1,743	−	134.2	130.2	264.4	−	5.3	4.7	10.0	0.60	3.8
合計	3,098	28,461	22,898	54,457	426.0	4,011.6	3,397.5	7,835.1	15.9	152.4	122.1	290.4	−	−
最大	1,127	1,199	1,080	2,720	171.0	176.5	167.0	417.0	6.3	6.5	5.8	15.1	0.62	3.9
最小	54	411	271	1,206	7.1	52.1	45.7	181.0	0.3	2.0	1.6	6.8	0.39	3.5
平均	516	918	739	1,757	71.0	129.4	109.6	252.7	2.7	4.9	3.9	9.4	0.55	3.7

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2023年 1月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	－	95.2	95.2	－	15.59	19.37	34.95	－	0.29	0.34	0.31	540.0	1.8	9.5
2	－	96.9	97.0	－	15.10	8.48	23.58	－	0.27	0.27	0.26	421.0	1.8	7.4
3	－	95.7	95.8	－	6.04	17.37	23.41	－	0.29	0.32	0.31	488.0	1.7	8.2
4	－	96.6	96.6	－	14.94	8.86	23.80	－	0.31	0.31	0.31	512.0	2.4	12.1
5	－	95.1	95.1	－	12.39	11.57	23.95	－	0.33	0.31	0.32	382.0	2.3	8.8
6	－	98.2	98.2	－	15.41	8.58	23.99	－	0.34	0.33	0.33	388.0	4.5	17.5
7	－	97.1	97.1	－	12.65	9.36	22.01	－	0.28	0.33	0.30	340.0	3.1	10.4
8	－	96.9	96.9	－	11.10	9.97	21.07	－	0.27	0.30	0.28	387.0	2.8	10.8
9	－	95.1	95.2	－	12.60	13.56	26.16	－	0.32	0.37	0.34	324.0	4.0	13.0
10	－	97.3	97.3	－	18.87	4.31	23.18	－	0.28	0.26	0.28	370.0	3.6	13.4
11	－	96.5	96.5	－	14.67	11.88	26.55	－	0.29	0.27	0.28	290.0	3.6	10.4
12	－	97.0	97.0	－	18.26	14.74	33.00	－	0.31	0.32	0.32	341.0	3.8	13.0
13	－	95.6	95.6	－	20.76	14.18	34.94	－	0.34	0.34	0.34	332.0	3.3	11.1
14	98.5	98.5	98.5	18.26	16.88	9.84	44.98	0.28	0.31	0.28	0.29	620.0	4.5	28.0
15	97.0	96.9	97.0	13.03	20.79	16.33	50.15	0.33	0.34	0.32	0.33	650.0	3.5	22.5
16	95.4	95.4	95.4	8.38	11.62	10.14	30.13	0.36	0.45	0.43	0.41	216.0	3.1	6.7
17	－	95.7	95.7	－	9.88	11.41	21.29	－	0.29	0.30	0.30	180.0	3.5	6.3
18	－	97.0	97.0	－	15.32	13.15	28.47	－	0.29	0.30	0.30	146.0	3.8	5.5
19	－	95.3	95.4	－	14.01	14.77	28.77	－	0.29	0.32	0.31	86.0	3.1	2.6
20	－	97.2	97.2	－	17.63	12.51	30.14	－	0.31	0.29	0.30	275.0	3.5	9.5
21	－	98.6	98.6	－	19.50	17.71	37.21	－	0.34	0.32	0.33	372.0	3.0	11.2
22	96.9	97.0	97.0	0.92	20.62	18.50	40.04	0.30	0.31	0.33	0.32	650.0	2.1	13.7
23	96.9	96.9	96.9	7.18	20.83	14.99	43.01	0.34	0.35	0.34	0.34	765.0	3.0	23.0
24	95.0	95.0	95.0	4.75	21.47	18.78	45.00	0.38	0.35	0.36	0.36	694.0	3.6	25.0
25	－	95.6	95.6	－	19.31	18.91	38.22	－	0.32	0.31	0.31	764.0	3.1	23.7
26	－	96.6	96.6	－	17.67	16.45	34.12	－	0.37	0.40	0.38	590.0	4.1	24.2
27	－	95.2	95.2	－	21.76	10.39	32.15	－	0.37	0.37	0.37	696.0	3.2	22.4
28	－	95.4	95.5	－	14.86	12.56	27.42	－	0.32	0.33	0.33	425.0	2.9	12.3
29	－	95.6	95.6	－	15.10	12.84	27.95	－	0.30	0.32	0.31	230.0	2.6	6.0
30	－	97.0	97.1	－	18.64	11.60	30.24	－	0.31	0.31	0.32	296.0	3.4	10.1
31	－	95.7	95.8	－	17.11	15.63	32.74	－	0.31	0.32	0.31	362.0	3.2	11.5
合計	－	－	－	52.52	501.39	408.73	962.64	－	－	－	－	13,132.0	－	409.8
最大	98.50	98.60	98.60	18.26	21.76	19.37	50.15	0.38	0.45	0.43	0.41	765.0	4.5	28.0
最小	95.00	95.00	95.00	0.92	6.04	4.31	21.07	0.28	0.27	0.26	0.26	86.0	1.7	2.6
平均	97.4	96.3	96.4	8.75	16.17	13.18	31.05	0.32	0.32	0.32	0.32	423.6	3.1	13.2

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心)

2023年 1月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	−	−	788	788	−	−	95.6	95.6	−	−	3.9	3.9	0.55	4.1
2	956	−	−	956	120.4	−	−	120.4	4.9	−	−	4.9	0.56	4.1
3	595	−	397	992	76.4	−	50.1	126.5	3.1	−	2.1	5.2	0.57	4.1
4	526	−	382	908	68.8	−	49.2	118.0	2.8	−	2.0	4.8	0.58	4.1
5	687	−	380	1,067	84.8	−	48.9	133.7	3.6	−	2.0	5.6	0.58	4.2
6	111	−	977	1,088	13.4	−	123.3	136.8	0.6	−	5.1	5.6	0.57	4.1
7	904	−	415	1,319	111.6	−	53.4	165.0	4.7	−	2.2	6.9	0.58	4.2
8	506	−	674	1,180	62.5	−	86.8	149.2	2.6	−	3.6	6.2	0.58	4.1
9	561	−	924	1,485	67.8	−	112.3	180.1	2.8	−	4.6	7.5	0.56	4.1
10	640	−	668	1,308	75.9	−	82.7	158.6	3.2	−	3.4	6.6	0.56	4.1
11	929	−	569	1,498	110.2	−	70.4	180.6	4.6	−	2.9	7.5	0.56	4.2
12	658	−	697	1,355	78.1	−	86.9	165.0	3.3	−	3.5	6.8	0.56	4.1
13	768	−	918	1,686	87.4	−	103.0	190.4	3.7	−	4.2	7.9	0.54	4.1
14	951	−	712	1,663	115.1	−	85.2	200.4	4.8	−	3.5	8.3	0.57	4.2
15	855	−	754	1,609	101.4	−	88.4	189.8	4.3	−	3.6	7.9	0.56	4.2
16	583	−	228	811	67.1	−	25.9	92.9	2.8	−	1.1	3.9	0.55	4.2
17	366	−	671	1,037	42.9	−	78.6	121.5	1.8	−	3.2	5.0	0.56	4.1
18	818	−	254	1,072	101.0	−	31.0	132.0	4.2	−	1.3	5.5	0.58	4.2
19	342	−	821	1,163	41.8	−	99.6	141.4	1.7	−	4.2	5.9	0.58	4.2
20	752	−	354	1,106	93.8	−	43.8	137.6	3.8	−	1.8	5.7	0.59	4.1
21	330	−	836	1,166	40.3	−	101.5	141.8	1.7	−	4.3	5.9	0.58	4.2
22	727	−	572	1,299	88.8	−	69.4	158.3	3.6	−	2.9	6.6	0.58	4.1
23	866	−	538	1,404	105.8	−	65.3	171.1	4.3	−	2.7	7.1	0.58	4.1
24	364	−	964	1,328	42.7	−	112.3	155.0	1.7	−	4.7	6.5	0.56	4.2
25	833	−	322	1,155	86.2	−	37.5	123.7	3.6	−	1.6	5.2	0.56	4.2
26	552	−	347	899	64.5	−	41.3	105.7	2.7	−	1.7	4.4	0.57	4.2
27	866	−	118	984	105.4	−	14.6	120.0	4.4	−	0.6	5.0	0.59	4.2
28	518	−	719	1,237	64.3	−	90.7	155.0	2.7	−	3.8	6.5	0.60	4.2
29	882	−	404	1,286	108.9	−	49.5	158.4	4.5	−	2.1	6.5	0.59	4.1
30	787	−	577	1,364	92.9	−	69.3	162.2	3.9	−	2.9	6.8	0.58	4.2
31	861	−	471	1,332	107.1	−	58.6	165.7	4.4	−	2.4	6.8	0.58	4.1
合計	20,094	−	17,451	37,545	2,427.2	−	2,125.3	4,552.5	101.0	−	87.8	188.9	−	−
最大	956	−	977	1,686	120.4	−	123.3	200.4	4.9	−	5.1	8.3	0.60	4.2
最小	111	−	118	788	13.4	−	14.6	92.9	0.6	−	0.6	3.9	0.54	4.1
平均	670	0	582	1,211	80.9	0.0	70.8	146.9	3.4	0.0	2.9	6.1	0.57	4.1

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心、重力濃縮)

2023年 1月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	−	−	90.4	−	−	−	
2	92.2	−	−	−	−	−	
3	92.4	−	90.8	−	−	−	
4	92.5	−	91.0	−	−	−	
5	89.4	−	91.0	−	−	−	
6	89.2	−	90.8	−	−	−	
7	89.4	−	91.0	−	−	−	
8	89.4	−	91.0	−	−	−	
9	90.6	−	89.0	−	−	−	
10	89.0	−	90.6	−	−	−	
11	89.0	−	90.6	−	−	−	
12	89.0	−	89.1	−	−	−	
13	88.5	−	85.2	−	−	−	
14	89.2	−	86.1	−	−	−	
15	89.0	−	85.8	−	−	−	
16	88.6	−	85.4	−	−	−	
17	85.8	−	85.8	−	−	−	
18	89.4	−	86.4	−	−	−	
19	86.4	−	87.9	−	−	−	
20	86.6	−	88.1	−	−	−	
21	86.4	−	87.9	−	−	−	
22	86.4	−	87.9	−	−	−	
23	86.4	−	87.9	−	−	−	
24	85.8	−	87.4	−	−	−	
25	77.6	−	87.4	−	−	−	
26	86.1	−	87.6	−	−	−	
27	86.6	−	88.1	−	−	−	
28	86.9	−	88.3	−	−	−	
29	86.5	−	88.0	−	−	−	
30	86.2	−	87.8	−	−	−	
31	87.9	−	87.9	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	
最大	92.5	−	91.0	−	−	−	
最小	77.6	−	85.2	−	−	−	
平均	87.9	0.0	88.4	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2023年 1月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	1,238	30.9	97.5	135	30.6	77.4	1,653	5.3	−	−	657.0	0.85	
2	1,169	28.7	97.5	126	28.6	77.3	2,610	9.1	−	−	591.5	0.82	
3	1,235	28.2	97.7	123	27.9	77.3	2,755	9.8	−	−	614.5	0.87	
4	1,263	32.2	97.5	125	29.4	76.4	2,842	8.8	−	−	675.5	0.84	
5	1,071	29.7	97.2	122	27.9	77.2	2,538	8.6	−	−	615.0	0.83	
6	1,115	38.1	96.6	137	32.5	76.3	2,726	7.1	−	−	637.5	0.67	
7	1,043	31.8	97.0	126	28.3	77.6	2,436	7.7	−	−	527.5	0.66	
8	1,083	31.5	97.1	130	29.9	77.0	2,538	8.1	−	−	565.0	0.72	
9	1,050	35.5	96.6	125	28.2	77.5	2,364	6.7	−	−	557.5	0.63	
10	1,165	36.1	96.9	137	31.0	77.4	2,726	7.5	−	−	640.5	0.71	
11	1,052	34.3	96.7	130	28.4	78.2	2,523	7.4	−	−	603.5	0.70	
12	1,164	36.5	96.9	144	31.1	78.4	2,349	7.4	182	3.1	695.5	0.76	
13	1,171	35.2	97.0	154	33.0	78.6	2,538	8.8	145	2.7	724.0	0.82	
14	1,904	56.7	97.0	238	54.8	77.0	2,451	7.8	859	3.0	1,192.0	0.84	
15	1,622	50.4	96.9	212	49.9	76.4	2,045	7.1	726	3.1	842.0	0.67	
16	652	22.1	96.6	96	22.1	77.0	0	0.0	605	2.4	419.0	0.76	
17	655	21.7	96.7	99	21.7	78.0	0	0.0	581	2.7	535.5	0.99	
18	678	23.6	96.5	100	23.6	76.4	0	0.0	581	2.5	652.0	1.11	
19	650	20.6	96.8	91	20.6	77.5	0	0.0	726	3.5	675.5	1.31	
20	900	28.9	96.8	120	25.5	78.7	754	9.7	762	3.6	815.5	1.13	
21	1,275	39.6	96.9	159	35.0	78.0	1,479	9.0	823	3.5	988.5	1.00	
22	1,817	49.7	97.3	231	49.5	78.5	3,364	11.7	787	3.5	1,332.0	1.07	
23	1,695	56.2	96.7	224	48.4	78.3	2,726	7.9	726	3.3	1,234.5	0.88	
24	1,868	51.2	97.3	222	50.9	77.1	2,654	8.8	871	4.1	1,269.0	0.99	
25	1,820	49.8	97.3	212	46.5	78.1	2,813	8.6	678	3.9	1,111.0	0.89	
26	1,607	42.2	97.4	173	39.3	77.3	2,233	8.8	726	4.3	1,014.5	0.96	
27	1,601	41.2	97.4	181	41.0	77.4	3,074	9.3	351	3.5	937.0	0.91	
28	1,245	35.7	97.1	153	35.3	76.9	2,871	8.0	−	−	623.0	0.70	
29	906	28.7	96.8	124	28.5	77.0	2,306	8.0	−	−	484.0	0.67	
30	1,044	34.4	96.7	131	27.8	78.8	2,813	8.2	−	−	680.5	0.79	
31	953	35.0	96.3	122	27.7	77.4	2,581	7.4	−	−	584.0	0.67	
合計	37,711	1,116.3	−	4,603	1,034.6	−	66,758	−	10,128	−	23,494.0	−	
最大	1,904	56.7	97.7	238	54.8	78.8	3,364	11.7	871	4.3	1,332.0	1.31	
最小	650	20.6	96.3	91	20.6	76.3	0	0.0	145	2.4	419.0	0.63	
平均	1,216	36.0	97.0	148	33.4	77.5	2,473	6.0	633	3.3	757.9	0.84	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水A系)

2023年 1月度　No.2-6

日	A系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	541	13.5	97.5	59	13.4	77.4	740	5.5	−	−	290.5	0.86	
2	607	14.9	97.6	65	14.9	77.3	1,334	9.0	−	−	298.5	0.80	
3	545	12.4	97.7	54	12.3	77.3	1,189	9.6	−	−	265.5	0.85	
4	703	17.9	97.5	69	16.4	76.4	1,508	8.4	−	−	373.0	0.83	
5	599	16.6	97.2	68	15.6	77.2	1,392	8.4	−	−	348.0	0.84	
6	542	18.5	96.6	67	15.8	76.3	1,363	7.4	−	−	314.0	0.68	
7	475	14.5	97.0	57	12.9	77.6	1,131	7.8	−	−	246.5	0.68	
8	399	11.6	97.1	48	11.0	77.0	928	8.0	−	−	212.0	0.73	
9	489	16.5	96.6	58	13.1	77.5	1,131	6.8	−	−	264.5	0.64	
10	783	24.3	96.9	92	20.9	77.4	1,798	7.4	−	−	433.0	0.71	
11	588	19.2	96.7	73	15.8	78.2	1,407	7.3	−	−	358.5	0.75	
12	517	16.8	96.8	66	13.9	78.8	1,262	7.5	−	−	307.5	0.73	
13	456	13.8	97.0	60	12.8	78.8	1,175	8.5	−	−	281.5	0.82	
14	624	18.9	97.0	79	17.8	77.5	1,465	7.8	−	−	384.0	0.81	
15	494	15.5	96.9	65	15.3	76.5	1,088	7.0	−	−	277.5	0.71	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	123	3.7	97.0	11	2.1	80.6	348	9.4	−	−	89.5	0.96	
21	293	8.4	97.1	27	6.1	77.7	725	8.6	−	−	192.0	0.91	
22	346	8.7	97.5	40	8.6	78.5	885	10.2	−	−	211.0	0.97	
23	257	8.2	96.8	30	6.3	79.1	522	6.4	−	−	165.0	0.81	
24	332	8.8	97.4	38	8.7	77.3	696	7.9	−	−	193.5	0.88	
25	312	8.2	97.4	34	7.3	78.5	682	8.3	−	−	176.0	0.86	
26	385	9.7	97.5	38	8.7	77.0	899	9.2	−	−	203.5	0.84	
27	710	17.8	97.5	78	17.7	77.3	1,711	9.6	−	−	373.0	0.84	
28	700	20.1	97.1	86	19.9	76.9	1,653	8.2	−	−	360.0	0.72	
29	456	14.5	96.8	62	14.4	77.0	1,247	8.6	−	−	242.0	0.67	
30	623	20.5	96.7	78	16.6	78.8	1,697	8.3	−	−	419.5	0.82	
31	511	18.8	96.3	66	14.8	77.4	1,421	7.6	−	−	322.5	0.69	
合計	13,410	392.3	−	1,571	352.9	−	31,393	−	0	−	7,602.0	−	
最大	783	24.3	97.7	92	20.9	80.6	1,798	10.2	−	−	433.0	0.97	
最小	123	3.7	96.3	11	2.1	76.3	348	5.5	−	−	89.5	0.64	
平均	497	14.5	97.1	58	13.1	77.5	1,163	8.0	−	−	281.6	0.78	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2023年 1月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	697	17.4	97.5	76	17.2	77.4	914	5.3	−	−	366.5	0.84	
2	562	13.8	97.5	61	13.8	77.3	1,276	9.2	−	−	293.0	0.85	
3	690	15.8	97.7	69	15.6	77.3	1,566	9.9	−	−	349.0	0.89	
4	560	14.3	97.5	55	13.1	76.4	1,334	9.3	−	−	302.5	0.85	
5	472	13.1	97.2	54	12.3	77.2	1,146	8.8	−	−	267.0	0.82	
6	573	19.6	96.6	70	16.7	76.3	1,363	7.0	−	−	323.5	0.66	
7	568	17.3	97.0	69	15.4	77.6	1,305	7.5	−	−	281.0	0.65	
8	684	19.9	97.1	82	18.9	77.0	1,610	8.1	−	−	353.0	0.71	
9	561	19.0	96.6	67	15.1	77.5	1,233	6.5	−	−	293.0	0.62	
10	382	11.8	96.9	45	10.2	77.4	928	7.8	−	−	207.5	0.70	
11	464	15.1	96.7	57	12.5	78.2	1,117	7.4	−	−	245.0	0.65	
12	465	15.1	96.8	59	12.5	78.8	1,088	7.2	−	−	249.5	0.66	
13	544	16.5	97.0	72	15.2	78.8	1,363	8.3	−	−	322.0	0.78	
14	410	12.4	97.0	52	11.7	77.5	986	7.9	−	−	253.0	0.82	
15	433	13.6	96.9	57	13.4	76.5	957	7.0	−	−	240.5	0.71	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	134	4.0	97.0	12	2.3	80.6	406	10.0	−	−	99.5	0.99	
21	278	8.0	97.1	26	5.8	77.7	754	9.4	−	−	182.0	0.91	
22	802	20.2	97.5	93	19.9	78.5	2,480	12.3	−	−	528.5	1.05	
23	830	26.4	96.8	98	20.5	79.1	2,204	8.3	−	−	541.0	0.82	
24	800	21.2	97.4	92	21.0	77.3	1,958	9.2	−	−	504.0	0.95	
25	932	24.4	97.4	102	22.0	78.5	2,132	8.7	−	−	487.5	0.80	
26	616	15.6	97.5	60	13.8	77.0	1,334	8.6	−	−	271.0	0.70	
27	607	15.2	97.5	67	15.1	77.3	1,363	8.9	−	−	289.0	0.76	
28	545	15.6	97.1	67	15.5	76.9	1,218	7.8	−	−	263.0	0.67	
29	450	14.3	96.8	62	14.2	77.0	1,059	7.4	−	−	242.0	0.68	
30	421	13.9	96.7	53	11.2	78.8	1,117	8.0	−	−	261.0	0.75	
31	442	16.2	96.3	57	12.8	77.4	1,160	7.1	−	−	261.5	0.64	
合計	14,922	429.6	−	1,733	387.5	−	35,366	−	−	−	8,276.0	−	
最大	932	26.4	97.7	102	22.0	80.6	2,480	12.3	−	−	541.0	1.05	
最小	134	4.0	96.3	12	2.3	76.3	406	5.3	−	−	99.5	0.62	
平均	553	15.9	97.1	64	14.4	77.6	1,310	8.2	−	−	306.5	0.77	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2023年 1月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	−	−	−	
2	−	−	−	
3	−	−	−	
4	−	−	−	
5	5.55	−	1.47	
6	−	−	2.43	
7	−	−	−	
8	−	−	−	
9	−	−	−	
10	−	−	−	
11	−	−	1.83	
12	2.60	2.59	−	
13	−	−	−	
14	−	−	−	
15	−	−	−	
16	−	−	−	
17	−	−	−	
18	−	−	−	
19	2.72	2.67	−	
20	−	−	2.20	
21	−	−	−	
22	−	−	−	
23	−	−	−	
24	−	−	−	
25	5.24	−	−	
26	−	−	−	
27	−	−	−	
28	−	−	−	
29	−	−	−	
30	−	−	−	
31	−	3.09	−	
合計	16.11	8.35	7.93	
最大	5.55	3.09	2.43	
最小	2.60	2.59	1.47	
平均	4.03	2.78	1.98	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2023年 1月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	30.0	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.0	0:00	0:00	0.0	0.00	−	0	−	30.0	0	0	0	0.0	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	30.0	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	30.0	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	30.0	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2023年 1月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	130.64	24:00	0:00	4.0	−	−	−	−	−	1,583	0	1,583	1,656.1	
2	127.75	24:00	0:00	3.9	−	−	−	−	−	1,099	0	1,099	1,751.3	
3	124.77	24:00	0:00	3.6	−	−	−	−	−	738	0	738	1,767.8	
4	126.02	24:00	0:00	3.8	21.88	34.2	22	34.2	−	727	0	727	1,805.9	
5	125.66	24:00	0:00	3.7	22.32	36.3	23	36.3	−	922	0	922	1,771.7	
6	128.34	24:00	0:00	4.2	−	−	−	−	−	742	0	742	1,779.3	
7	130.32	24:00	0:00	4.1	−	−	−	−	−	1,105	0	1,105	1,800.9	
8	129.68	24:00	0:00	3.8	−	−	−	−	−	1,018	0	1,018	1,770.4	
9	130.51	24:00	0:00	4.1	−	−	−	−	−	1,113	0	1,113	1,819.9	
10	130.44	24:00	0:00	4.0	21.72	33.2	22	33.2	−	1,205	0	1,205	1,826.3	
11	130.08	24:00	0:00	3.9	−	−	−	−	−	1,236	0	1,236	1,795.8	
12	130.96	24:00	0:00	3.9	−	−	−	−	−	1,737	0	1,737	1,719.6	
13	127.58	24:00	0:00	3.8	21.10	35.3	21	35.3	−	1,830	0	1,830	1,633.2	
14	126.06	24:00	0:00	3.9	−	−	−	−	−	1,294	0	1,294	1,591.3	
15	127.25	24:00	0:00	4.5	−	−	−	−	−	558	0	558	1,578.6	
16	42.28	7:36	0:30	1.7	−	−	−	−	−	264	0	264	510.5	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	0:00	10:02	−	−	−	−	−	−	−	1,478	1,478	−	
21	43.85	9:54	13:13	2.0	−	−	−	−	−	2,170	1,424	3,594	621.0	
22	130.64	24:00	0:00	4.0	−	−	−	−	−	1,823	0	1,823	1,585.0	
23	130.18	24:00	0:00	4.2	11.05	31.3	11	31.3	−	1,951	0	1,951	1,483.4	
24	129.02	24:00	0:00	4.1	−	−	−	−	−	1,095	0	1,095	1,569.7	
25	126.89	24:00	0:00	3.9	21.91	34.0	22	34.0	−	301	0	301	1,645.9	
26	129.71	24:00	0:00	4.0	−	−	−	−	−	68	0	68	1,678.9	
27	126.83	24:00	0:00	3.8	10.90	31.3	11	31.3	−	1,581	0	1,581	1,601.5	
28	128.36	24:00	0:00	3.9	−	−	−	−	−	958	0	958	1,598.9	
29	130.22	24:00	0:00	4.0	−	−	−	−	−	1,431	0	1,431	1,618.0	
30	130.20	24:00	0:00	4.0	−	−	−	−	−	2,442	0	2,442	1,647.2	
31	130.04	24:00	0:00	4.1	22.68	35.8	22	35.8	4.0	1,778	0	1,778	1,662.4	
合計	3,304.28	617:30	23:45	102.9	153.56	−	154	−	4.0	32,769	2,902	35,671	43,290.5	
最大	130.96	24:00	13:13	4.5	22.68	36.3	23	36.3	4.0	2,442	1,478	3,594	1,826.3	
最小	42.28	0:00	0:00	1.7	10.90	31.3	11	31.3	4.0	68	0	68	510.5	
平均	122.38	22:52	7:55	3.8	19.20	34.3	19	34.3	4.0	1,214	1,451	1,274	1,546.1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2023年 1月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	100,710	−	−	−	−	−	−	13	1	14	4	
2	96,200	−	−	−	−	−	−	12	0	12	1	
3	103,580	−	−	−	−	−	−	11	0	11	3	
4	106,560	−	−	−	−	−	−	20	1	21	18	
5	104,120	−	−	−	−	−	−	22	1	23	20	
6	102,650	−	−	−	−	−	−	21	1	22	18	
7	100,890	−	−	−	−	−	−	16	0	16	8	
8	96,280	−	−	−	−	−	−	10	1	11	4	
9	101,500	−	−	−	−	−	−	12	1	13	3	
10	102,250	−	−	−	−	−	36	17	0	17	12	
11	103,280	−	−	−	−	−	−	23	6	29	19	
12	104,740	−	−	−	−	−	−	23	0	23	17	
13	120,060	−	−	−	−	243	−	22	8	30	21	
14	129,130	−	−	−	−	721	−	11	7	18	7	
15	107,710	−	−	−	−	693	−	10	2	12	3	
16	106,700	−	−	−	−	739	−	22	4	26	12	
17	100,040	−	−	−	−	786	−	18	1	19	12	
18	98,210	−	−	−	−	974	−	25	1	26	20	
19	102,500	−	−	−	−	917	−	34	2	36	18	
20	103,970	−	−	−	−	1,095	43	26	1	27	19	
21	106,360	−	−	−	−	777	−	14	1	15	9	
22	112,930	−	−	−	−	796	−	15	0	15	4	
23	118,400	−	−	−	−	1,076	76	20	1	21	14	
24	114,890	−	−	−	180	−	−	23	1	24	12	
25	114,050	−	−	−	−	−	−	27	3	30	26	
26	111,370	−	−	−	−	−	−	23	6	29	17	
27	116,330	−	−	−	−	−	−	24	4	28	18	
28	99,680	−	−	−	−	−	−	19	1	20	10	
29	97,320	−	−	−	−	−	−	22	1	23	3	
30	99,470	−	−	−	−	−	71	19	2	21	7	
31	98,820	−	−	−	−	−	40	18	4	22	17	
合計	3,280,700	−	−	−	180	8,817	266	592	62	654	376	
最大	129,130	−	−	−	180	1,095	76	34	8	36	26	
最小	96,200	−	−	−	180	243	36	10	0	11	1	
平均	105,829	−	−	−	180	802	53	19	2	21	12	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2023年　1月度　　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	45,494	18,770	41.3	289,587	637	1,510	−	5,400	−	5.3	−	99	----	763	520	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	40,676	16,490	40.5	244,592	601	1,490	−	5,400	−	5.9	−	110	----	766	390	
3	43,854	17,410	39.7	301,017	686	1,530	−	5,800	−	5.4	−	103	----	762	360	
4	41,055	16,440	40.0	302,481	737	1,550	−	5,700	−	5.8	6.1	110	----	779	360	
5	38,103	15,690	41.2	252,269	662	1,540	−	5,700	0.29	6.3	5.8	113	----	773	380	A系生物反応槽容量
6	40,926	16,980	41.5	258,149	631	1,530	81.7	5,200	−	5.8	4.5	95	----	769	550	1池1244m^3
7	39,025	15,700	40.2	251,289	644	1,580	−	4,800	−	6.1	−	110	----	765	390	
8	42,363	16,060	37.9	243,108	574	1,620	−	5,100	−	5.6	−	99	----	759	350	
9	39,706	16,060	40.4	256,037	645	1,720	−	5,400	−	6.0	−	114	----	764	350	
10	38,874	16,300	41.9	252,346	649	1,800	−	5,500	−	6.1	6.8	126	----	764	410	
11	41,646	16,500	39.6	242,060	581	1,810	−	5,500	0.31	5.7	5.5	150	----	763	540	
12	40,725	16,370	40.2	241,281	592	1,810	−	5,400	−	5.9	4.4	134	----	770	660	
13	47,365	19,230	40.6	282,995	597	1,790	82.5	5,200	−	5.0	4.4	137	----	908	683	
14	54,974	22,590	41.1	235,307	428	1,770	−	5,100	−	4.3	−	129	----	1,420	1,120	
15	45,146	17,840	39.5	223,200	494	1,610	−	4,400	−	5.3	−	121	----	779	1,120	
16	42,615	18,700	43.9	223,200	524	1,530	−	4,000	−	5.6	4.4	118	----	774	750	
17	41,094	16,390	39.9	223,200	543	1,670	−	4,800	−	5.8	5.5	132	----	779	150	
18	40,954	15,890	38.8	223,200	545	1,680	−	5,000	0.26	5.8	5.4	126	----	759	570	
19	42,993	17,690	41.1	242,187	563	1,780	−	5,000	−	5.6	5.6	130	----	764	558	
20	40,624	16,140	39.7	230,400	567	1,840	82.4	5,500	−	5.9	5.4	130	----	753	550	
21	39,505	15,620	39.5	230,400	583	1,840	−	5,700	−	6.0	−	131	----	743	650	
22	42,234	16,290	38.6	249,268	590	1,760	−	5,300	−	5.7	−	119	----	761	800	
23	44,064	18,230	41.4	270,859	615	1,700	−	4,900	−	5.4	3.8	127	----	752	800	
24	42,694	17,240	40.4	312,480	732	1,640	−	4,900	−	5.6	3.7	129	----	747	800	
25	43,076	17,260	40.1	226,080	525	1,560	−	5,400	0.32	5.5	3.4	140	----	781	780	
26	42,794	17,740	41.5	226,080	528	1,530	−	5,300	−	5.6	4.9	110	----	802	500	
27	45,833	19,010	41.5	244,825	534	1,570	82.0	5,200	−	5.2	5.0	98	----	746	510	
28	45,105	17,870	39.6	245,128	543	1,620	−	4,900	−	5.3	−	110	----	772	480	
29	40,454	16,370	40.5	247,500	612	1,680	−	5,100	−	5.9	−	110	----	776	470	
30	44,235	17,870	40.4	231,840	524	1,690	−	5,200	−	5.4	5.8	110	----	754	480	
31	41,926	16,870	40.2	246,908	589	1,770	−	5,400	−	5.7	5.7	110	----	762	490	
合計	1,320,132	533,610	−	7,749,273	−	−	−	−	−	−	−	−	0	24,529	17,521	
最大	54,974	22,590	43.9	312,480	737	1,840	82.5	5,800	0.32	6.3	6.8	150	−	1,420	1,120	
最小	38,103	15,620	37.9	223,200	428	1,490	81.7	4,000	0.26	4.3	3.4	95	−	743	150	
平均	42,585	17,213	40.4	249,977	587	1,660	82.2	5,200	0.29	5.6	5.1	120	−	791	565	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2023年 1月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
最大	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
最小	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2023年 1月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	38,449	16,410	42.7	261,240	679	1,520	−	5,900	−	9.7	−	140	----	1,120	625	B系生物反応槽容量
2	32,045	14,330	44.7	245,880	767	1,480	−	5,800	−	11.6	−	140	----	1,135	470	1池3883m^3
3	36,432	15,810	43.4	302,460	830	1,480	−	5,700	−	10.2	−	130	----	1,171	420	
4	40,187	17,450	43.4	290,880	724	1,470	−	5,600	−	9.3	7.5	140	----	1,118	480	
5	42,968	18,260	42.5	286,800	667	1,470	−	5,700	0.21	8.7	8.2	140	----	1,115	420	
6	42,444	18,140	42.7	260,520	614	1,530	83.1	5,900	−	8.8	9.7	130	----	1,135	350	
7	43,539	18,030	41.4	272,700	626	1,640	−	6,400	−	8.6	−	170	----	1,140	410	
8	38,592	16,700	43.3	253,200	656	1,660	−	6,600	−	9.7	−	120	----	1,115	450	
9	43,178	18,360	42.5	285,420	661	1,650	−	6,500	−	8.6	−	130	----	1,125	450	
10	42,182	17,800	42.2	298,500	708	1,680	−	6,400	−	8.8	7.7	140	----	1,125	480	
11	40,871	18,170	44.5	284,820	697	1,680	−	5,900	0.20	9.1	8.7	140	----	1,145	480	
12	39,912	17,750	44.5	252,240	632	1,670	−	5,900	−	9.3	8.3	140	----	1,145	480	
13	49,184	19,740	40.1	292,380	594	1,650	83.7	6,000	−	7.6	7.7	150	----	1,181	495	
14	59,002	23,640	40.1	246,240	417	1,530	−	6,100	−	6.3	−	150	----	1,387	720	
15	49,864	20,080	40.3	234,060	469	1,530	−	6,300	−	7.5	−	130	----	1,156	720	
16	44,894	19,080	42.5	273,900	610	1,530	−	6,000	−	8.3	7.8	140	----	1,145	450	
17	45,723	18,730	41.0	264,300	578	1,560	−	5,900	−	8.2	8.3	150	----	1,145	450	
18	45,801	18,150	39.6	273,360	597	1,650	−	5,900	0.18	8.1	8.1	140	----	1,145	510	
19	46,459	18,580	40.0	284,760	613	1,670	−	5,800	−	8.0	8.0	150	----	1,135	510	
20	41,787	17,700	42.4	253,800	607	1,640	82.7	5,700	−	8.9	8.3	140	----	1,125	505	
21	37,449	16,590	44.3	248,760	664	1,650	−	5,500	−	10.0	−	150	----	1,135	580	
22	42,696	18,430	43.2	281,520	659	1,660	−	5,400	−	8.7	−	150	----	1,135	675	
23	52,617	20,110	38.2	317,940	604	1,580	−	5,600	−	7.1	5.8	150	----	1,115	680	
24	42,206	18,320	43.4	285,540	677	1,660	−	5,600	−	8.8	6.1	170	----	1,156	690	
25	41,296	18,350	44.4	253,800	615	1,620	−	5,400	0.18	9.0	6.8	160	----	1,105	650	
26	44,806	19,350	43.2	271,680	606	1,580	−	5,300	−	8.3	7.7	170	----	1,110	540	
27	49,756	19,840	39.9	277,860	558	1,610	82.1	5,500	−	7.5	7.9	140	----	1,090	500	
28	47,432	19,680	41.5	247,980	523	1,720	−	5,700	−	7.9	−	160	----	1,125	480	
29	41,717	17,790	42.6	259,440	622	1,780	−	5,900	−	8.9	−	160	----	1,135	535	
30	44,133	19,200	43.5	269,940	612	1,790	−	5,800	−	8.4	7.4	170	----	1,151	600	
31	43,221	18,500	42.8	248,820	576	1,800	−	6,100	−	8.6	6.5	160	----	1,120	660	
合計	1,350,842	569,070	−	8,380,740	−	−	−	−	−	−	−	−	0	35,385	16,465	
最大	59,002	23,640	44.7	317,940	830	1,800	83.7	6,600	0.21	11.6	9.7	170	−	1,387	720	
最小	32,045	14,330	38.2	234,060	417	1,470	82.1	5,300	0.18	6.3	5.8	120	−	1,090	350	
平均	43,576	18,357	42.1	270,346	620	1,620	82.9	5,900	0.19	8.7	7.7	150	−	1,141	531	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2023年 1月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	38,448	14,250	37.1	319,380	831	1,540	-	6,100	-	9.7	-	120	----	1,090	760	C系生物反応槽容量
2	32,044	12,420	38.8	277,200	865	1,480	-	5,700	-	11.6	-	130	----	1,105	700	1池3883m^3
3	36,432	13,780	37.8	306,360	841	1,450	-	5,400	-	10.2	-	120	----	1,139	580	
4	40,186	15,290	38.0	331,980	826	1,440	-	5,400	-	9.3	6.6	130	----	952	560	
5	42,967	16,250	37.8	360,180	838	1,470	-	5,600	0.21	8.7	7.1	130	----	1,085	500	
6	42,443	16,130	38.0	329,820	777	1,500	83.0	6,000	-	8.8	7.1	110	----	1,105	480	
7	43,539	16,090	37.0	327,420	752	1,580	-	6,500	-	8.6	-	150	----	1,110	480	
8	38,592	13,960	36.2	305,340	791	1,620	-	6,800	-	9.7	-	120	----	1,085	480	
9	43,178	15,550	36.0	340,980	790	1,630	-	6,700	-	8.6	-	130	----	1,095	480	
10	42,181	15,270	36.2	352,200	835	1,720	-	7,000	-	8.8	7.0	140	----	1,095	500	
11	40,870	15,630	38.2	339,180	830	1,740	-	7,000	0.20	9.1	6.9	140	----	1,115	540	
12	39,912	15,150	38.0	303,300	760	1,720	-	6,700	-	9.3	6.2	140	----	1,115	580	
13	49,184	18,260	37.1	316,380	643	1,690	82.1	6,500	-	7.6	5.8	140	----	1,149	645	
14	59,002	24,100	40.8	262,980	446	1,540	-	7,000	-	6.3	-	150	----	1,493	880	
15	49,863	17,760	35.6	275,160	552	1,510	-	7,800	-	7.5	-	130	----	1,124	930	
16	44,894	17,040	38.0	328,920	733	1,560	-	7,500	-	8.3	8.8	140	----	1,115	320	
17	45,722	16,810	36.8	323,280	707	1,610	-	7,500	-	8.2	5.6	160	----	1,115	560	
18	45,800	16,160	35.3	334,500	730	1,690	-	7,000	0.17	8.1	6.1	140	----	1,115	600	
19	46,458	16,610	35.8	336,300	724	1,710	-	7,000	-	8.0	6.0	140	----	1,105	590	
20	41,786	15,670	37.5	317,340	759	1,710	82.1	7,200	-	8.9	6.2	140	----	1,095	565	
21	37,449	14,110	37.7	290,760	776	1,660	-	6,800	-	10.0	-	150	----	1,105	660	
22	42,695	15,950	37.4	332,400	779	1,650	-	6,400	-	8.7	-	160	----	1,105	760	
23	52,617	19,500	37.1	361,320	687	1,540	-	6,200	-	7.1	4.7	150	----	1,085	760	
24	42,206	15,990	37.9	327,360	776	1,640	-	6,800	-	8.8	4.6	160	----	1,124	770	
25	41,296	16,000	38.7	313,200	758	1,600	-	6,500	0.18	9.0	5.3	160	----	1,075	700	
26	44,805	16,970	37.9	303,360	677	1,540	-	6,200	-	8.3	6.5	160	----	1,080	540	
27	49,755	18,380	36.9	302,640	608	1,560	81.3	6,300	-	7.5	6.6	140	----	1,060	500	
28	47,431	16,940	35.7	271,380	572	1,660	-	6,800	-	7.9	-	150	----	1,095	480	
29	41,716	15,190	36.4	301,320	722	1,730	-	7,300	-	8.9	-	160	----	1,105	480	
30	44,133	16,630	37.7	307,740	697	1,750	-	7,100	-	8.4	6.9	160	----	1,119	520	
31	43,221	16,050	37.1	300,360	695	1,750	-	7,100	-	8.6	6.6	150	----	1,090	540	
合計	1,350,825	503,890	-	9,800,040	-	-	-	-	-	-	-	-	0	34,445	18,440	
最大	59,002	24,100	40.8	361,320	865	1,750	83.0	7,800	0.21	11.6	8.8	160	-	1,493	930	
最小	32,044	12,420	35.3	262,980	446	1,440	81.3	5,400	0.17	6.3	4.6	110	-	952	320	
平均	43,575	16,255	37.3	316,130	725	1,610	82.1	6,600	0.19	8.7	6.3	140	-	1,111	595	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2023年 1月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	31,630	12,620	39.9	204,878	648	1,590	-	5,300	-	10.4	-	100	----	906	360	D系生物反応槽容量
2	35,010	13,940	39.8	209,223	598	1,620	-	5,400	-	9.4	-	92	----	984	360	1池3424m³
3	33,710	13,450	39.9	210,811	625	1,670	-	5,600	-	9.8	-	110	----	949	421	嫌気槽864m3
4	34,630	13,780	39.8	212,260	613	1,690	-	5,700	-	9.5	8.0	110	----	959	440	好気槽2560m3
5	34,260	13,680	39.9	212,959	622	1,690	-	5,600	0.25	9.6	7.3	110	----	948	500	
6	34,950	13,930	39.9	211,268	604	1,680	80.0	5,500	-	9.4	6.2	110	----	994	580	
7	34,600	13,800	39.9	209,635	606	1,750	-	5,600	-	9.5	-	110	----	948	640	
8	32,020	12,750	39.8	209,444	654	1,740	-	5,600	-	10.3	-	96	----	949	640	
9	32,680	13,020	39.8	208,235	637	1,710	-	5,500	-	10.1	-	95	----	922	640	
10	33,850	14,080	41.6	209,333	618	1,690	-	5,400	-	9.7	5.8	100	----	950	640	
11	35,890	14,300	39.8	211,825	590	1,680	-	5,500	0.27	9.2	5.7	100	----	974	640	
12	36,580	14,590	39.9	210,097	574	1,660	-	5,400	-	9.0	5.7	110	----	990	640	
13	39,990	16,020	40.1	205,407	514	1,630	81.1	5,300	-	8.2	5.4	110	----	1,001	680	
14	45,240	18,050	39.9	156,889	347	1,640	-	5,500	-	7.3	-	120	----	1,112	800	
15	36,860	14,700	39.9	173,110	470	1,620	-	5,400	-	8.9	-	140	----	897	800	
16	37,370	14,920	39.9	203,633	545	1,560	-	5,200	-	8.8	8.0	120	----	861	440	
17	36,300	14,470	39.9	210,486	580	1,620	-	5,400	-	9.1	7.4	100	----	992	480	
18	33,430	13,330	39.9	209,271	626	1,700	-	5,600	0.24	9.8	7.2	100	----	827	520	
19	36,280	14,460	39.9	210,154	579	1,670	-	5,600	-	9.1	6.8	89	----	958	520	
20	37,160	14,820	39.9	209,881	565	1,670	81.1	5,600	-	8.8	6.8	110	----	636	520	
21	37,670	15,020	39.9	212,222	563	1,640	-	5,400	-	8.7	-	99	----	904	550	
22	37,510	14,980	39.9	212,707	567	1,650	-	5,400	-	8.8	-	130	----	997	640	
23	36,570	14,580	39.9	209,529	573	1,640	-	5,400	-	9.0	5.7	140	----	943	640	
24	37,280	14,870	39.9	208,029	558	1,570	-	5,300	-	8.8	5.7	100	----	708	620	
25	40,520	16,130	39.8	215,805	533	1,490	-	5,400	0.27	8.1	6.0	120	----	842	540	
26	39,080	15,600	39.9	215,959	553	1,510	-	5,500	-	8.4	9.0	120	----	920	360	
27	37,310	14,890	39.9	211,428	567	1,610	80.0	5,600	-	8.8	7.2	120	----	1,107	470	
28	35,030	13,960	39.9	194,044	554	1,740	-	5,600	-	9.4	-	95	----	1,014	640	
29	35,880	14,290	39.8	212,945	593	1,710	-	5,500	-	9.2	-	95	----	1,017	600	
30	34,970	13,950	39.9	213,211	610	1,720	-	5,400	-	9.4	6.3	110	----	895	600	
31	34,250	13,660	39.9	214,873	627	1,700	-	5,500	-	9.6	6.3	95	----	1,025	590	
合計	1,118,510	446,640	-	6,419,551	-	-	-	-	-	-	-	-	0	29,129	17,511	
最大	45,240	18,050	41.6	215,959	654	1,750	81.1	5,700	0.27	10.4	9.0	140	-	1,112	800	
最小	31,630	12,620	39.8	156,889	347	1,490	80.0	5,200	0.24	7.3	5.4	89	-	636	360	
平均	36,081	14,408	39.9	207,082	574	1,650	80.6	5,500	0.26	9.2	6.7	110	-	940	565	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2023年 1月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	31,280	12,470	39.9	200,899	642	1,660	-	5,700	-	10.5	-	100	----	953	440	E系生物反応槽容量
2	34,900	13,920	39.9	205,080	588	1,660	-	5,700	-	9.4	-	98	----	958	480	1池3424m³
3	33,490	13,330	39.8	206,551	617	1,690	-	5,800	-	9.8	-	120	----	945	540	嫌気槽864m3
4	34,500	13,710	39.7	207,903	603	1,690	-	5,900	-	9.5	6.1	130	----	935	560	好気槽2560m3
5	34,100	13,610	39.9	208,623	612	1,700	-	5,900	0.24	9.6	6.2	130	----	982	560	
6	34,830	13,890	39.9	206,966	594	1,730	80.0	5,900	-	9.4	6.0	130	----	976	580	
7	34,550	13,760	39.8	205,294	594	1,880	-	6,000	-	9.5	-	120	----	990	640	
8	31,670	12,630	39.9	205,206	648	1,870	-	5,900	-	10.4	-	99	----	976	720	
9	32,420	12,930	39.9	203,978	629	1,820	-	5,700	-	10.1	-	96	----	956	790	
10	35,310	14,080	39.9	204,885	580	1,790	-	5,700	-	9.3	4.7	110	----	958	800	
11	36,070	14,390	39.9	207,254	575	1,790	-	5,700	0.26	9.1	4.6	110	----	993	820	
12	36,780	14,670	39.9	205,534	559	1,760	-	5,700	-	8.9	4.3	110	----	948	860	
13	40,360	16,200	40.1	200,965	498	1,720	80.7	5,500	-	8.1	4.2	110	----	901	880	
14	45,390	18,090	39.9	153,767	339	1,630	-	5,800	-	7.2	-	120	----	966	880	
15	37,570	14,980	39.9	169,467	451	1,640	-	5,700	-	8.7	-	150	----	882	880	
16	37,700	15,050	39.9	199,253	529	1,610	-	5,700	-	8.7	7.6	120	----	951	440	
17	36,510	14,550	39.9	205,726	563	1,660	-	5,800	-	9.0	6.1	110	----	940	560	
18	33,340	13,280	39.8	204,593	614	1,730	-	6,000	0.23	9.9	5.9	100	----	780	600	
19	36,560	14,550	39.8	205,440	562	1,730	-	6,000	-	9.0	5.9	88	----	1,025	600	
20	37,560	14,970	39.9	205,084	546	1,720	81.9	6,200	-	8.8	5.5	110	----	824	600	
21	38,180	15,190	39.8	207,246	543	1,670	-	6,100	-	8.6	-	110	----	955	620	
22	37,950	15,150	39.9	207,706	547	1,700	-	6,100	-	8.7	-	140	----	1,016	720	
23	36,930	14,710	39.8	204,669	554	1,690	-	6,200	-	8.9	4.5	120	----	980	720	
24	37,680	15,030	39.9	203,260	539	1,660	-	5,800	-	8.7	4.8	110	----	771	720	
25	41,000	16,330	39.8	210,512	513	1,590	-	5,800	0.26	8.0	4.4	130	----	859	740	
26	39,450	15,750	39.9	209,062	530	1,590	-	5,800	-	8.3	7.0	130	----	880	460	
27	37,550	15,000	39.9	204,667	545	1,680	81.3	6,100	-	8.8	5.5	120	----	1,048	590	
28	34,960	13,920	39.8	187,771	537	1,850	-	6,400	-	9.4	-	96	----	936	640	
29	35,870	14,290	39.8	206,139	575	1,850	-	6,200	-	9.2	-	94	----	1,013	700	
30	34,890	13,920	39.9	206,430	592	1,820	-	6,100	-	9.4	4.7	110	----	897	760	
31	34,100	13,640	40.0	208,029	610	1,800	-	6,100	-	9.6	4.6	100	----	1,073	765	
合計	1,123,450	447,990	-	6,267,959	-	-	-	-	-	-	-	-	0	29,267	20,665	
最大	45,390	18,090	40.1	210,512	648	1,880	81.9	6,400	0.26	10.5	7.6	150	-	1,073	880	
最小	31,280	12,470	39.7	153,767	339	1,590	80.0	5,500	0.23	7.2	4.2	88	-	771	440	
平均	36,240	14,451	39.9	202,192	558	1,720	81.0	5,900	0.25	9.1	5.4	110	-	944	667	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2023年 1月度　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ固形物量)	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ量)	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m^3	%	t	m^3	t	t	m^3	%	t	m^3	t	t	
1	930	0.84	7.83	783	−	−	230	0.95	2.19	219	−	−	
2	1,030	0.83	8.58	858	−	−	168	0.94	1.58	158	−	−	
3	1,037	0.80	8.31	831	−	−	236	0.91	2.15	215	−	−	
4	1,007	0.85	8.59	859	−	−	257	0.93	2.39	239	−	−	
5	1,069	0.87	9.29	929	−	−	319	0.95	3.03	303	−	−	
6	999	0.87	8.66	866	−	−	249	0.96	2.39	239	−	−	
7	1,037	0.82	8.53	853	−	−	237	0.96	2.28	228	−	−	
8	992	0.80	7.96	796	−	−	240	0.94	2.26	226	−	−	
9	1,048	0.83	8.69	869	−	−	296	0.95	2.81	281	−	−	
10	1,048	0.84	8.76	876	−	−	300	0.93	2.79	279	−	−	
11	988	0.82	8.08	808	−	−	239	0.92	2.20	220	−	−	
12	1,084	0.83	9.01	901	−	−	334	0.94	3.14	314	−	−	
13	914	0.80	7.29	729	−	−	159	0.96	1.53	153	−	−	
14	1,098	0.82	8.98	898	−	−	347	0.92	3.19	319	−	−	
15	1,047	0.81	8.50	850	−	−	347	0.96	3.33	333	−	−	
16	1,047	0.82	8.63	863	−	−	347	0.98	3.40	340	−	−	
17	926	0.82	7.57	757	−	−	226	0.95	2.15	215	−	−	
18	932	0.80	7.42	742	−	−	232	0.96	2.23	223	−	−	
19	974	0.91	8.82	882	−	−	224	0.95	2.13	213	−	−	
20	909	0.94	8.55	855	−	−	210	0.93	1.95	195	−	−	
21	961	0.92	8.88	888	−	−	261	0.95	2.48	248	−	−	
22	922	1.20	11.07	1107	−	−	222	0.93	2.06	206	−	−	
23	997	1.05	10.49	1049	−	−	347	0.95	3.30	330	−	−	
24	993	1.05	10.42	1042	−	−	241	0.92	2.22	222	−	−	
25	1,034	0.96	9.97	997	−	−	333	0.95	3.16	316	−	−	
26	566	0.94	5.31	531	−	−	166	0.90	1.49	149	−	−	
27	911	0.91	8.25	825	−	−	161	0.90	1.45	145	−	−	
28	1,098	0.89	9.79	979	−	−	347	0.95	3.30	330	−	−	
29	975	0.85	8.26	826	−	−	225	0.95	2.14	214	−	−	
30	1,031	0.86	8.89	889	−	−	281	0.96	2.70	270	−	−	
31	903	0.84	7.62	762	−	−	202	0.90	1.82	182	−	−	
合計	30,507	−	267.00	26700	0.00	0.00	7,983	−	75.24	7524	−	−	
最大	1,098	1.20	11.07	1107	−	−	347	0.98	3.40	340	−	−	
最小	566	0.80	5.31	531	−	−	159	0.90	1.45	145	−	−	
平均	984	0.88	8.61	861	−	−	258	0.94	2.43	243	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2023年 1月度　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備 考	日
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ	脱水ケーキ	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ	脱水ケーキ	汚泥量	濃度	固形物量		
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量	(受入れ量)	(受入れ固形物量)		濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量	(受入れ量)	(受入れ固形物量)					
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t		
1	−	−	−	−	−	−	700	0.81	−	5.6	−	5.6	564	−	−	−	−	−		1
2	−	−	−	−	−	−	862	0.80	−	7.0	−	7.0	700	−	−	−	−	−		2
3	−	−	−	−	−	−	801	0.76	−	6.2	−	6.2	616	−	−	−	−	−		3
4	−	−	−	−	−	−	750	0.80	−	6.2	−	6.2	620	−	−	−	−	−		4
5	−	−	−	−	−	−	750	0.81	−	6.3	−	6.3	626	−	−	−	−	−		5
6	−	−	−	−	−	−	750	0.83	−	6.3	−	6.3	627	−	−	−	−	−		6
7	−	−	−	−	−	−	800	0.77	−	6.3	−	6.3	625	−	−	−	−	−		7
8	−	−	−	−	−	−	752	0.74	−	5.7	−	5.7	570	−	−	−	−	−		8
9	−	−	−	−	−	−	752	0.77	−	5.9	−	5.9	588	−	−	−	−	−		9
10	−	−	−	−	−	−	748	0.79	−	6.0	−	6.0	597	−	−	−	−	−		10
11	−	−	−	−	−	−	749	0.79	−	5.9	−	5.9	588	−	−	−	−	−		11
12	−	−	−	−	−	−	750	0.76	−	5.9	−	5.9	587	−	−	−	−	−		12
13	−	−	−	−	−	−	755	0.75	−	5.8	−	5.8	576	−	−	−	−	−		13
14	−	−	−	−	−	−	751	0.76	−	5.8	−	5.8	579	−	−	−	−	−		14
15	−	−	−	−	−	−	700	0.73	−	5.2	−	5.2	517	−	−	−	−	−		15
16	−	−	−	−	−	−	700	0.74	−	5.2	−	5.2	523	−	−	−	−	−		16
17	−	−	−	−	−	−	700	0.77	−	5.4	−	5.4	542	−	−	−	−	−		17
18	−	−	−	−	−	−	700	0.73	−	5.2	−	5.2	519	−	−	−	−	−		18
19	−	−	−	−	−	−	750	0.91	−	6.7	−	6.7	669	−	−	−	−	−		19
20	−	−	−	−	−	−	699	0.90	−	6.6	−	6.6	660	−	−	−	−	−		20
21	−	−	−	−	−	−	700	0.88	−	6.4	−	6.4	640	−	−	−	−	−		21
22	−	−	−	−	−	−	700	1.27	−	9.0	−	9.0	901	−	−	−	−	−		22
23	−	−	−	−	−	−	650	1.10	−	7.2	−	7.2	719	−	−	−	−	−		23
24	−	−	−	−	−	−	752	1.10	−	8.2	−	8.2	820	−	−	−	−	−		24
25	−	−	−	−	−	−	701	0.98	−	6.8	−	6.8	681	−	−	−	−	−		25
26	−	−	−	−	−	−	400	0.95	−	3.8	−	3.8	382	−	−	−	−	−		26
27	−	−	−	−	−	−	750	0.91	−	6.8	−	6.8	680	−	−	−	−	−		27
28	−	−	−	−	−	−	751	0.86	−	6.5	−	6.5	649	−	−	−	−	−		28
29	−	−	−	−	−	−	750	0.79	−	6.1	−	6.1	612	−	−	−	−	−		29
30	−	−	−	−	−	−	750	0.81	−	6.2	−	6.2	619	−	−	−	−	−		30
31	−	−	−	−	−	−	701	0.83	−	5.8	−	5.8	580	−	−	−	−	−		31
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	22524	−	−	191.8	0.0	191.8	19176	−	−	−		−		合計
最大	−	−	−	−	−	−	862	1.27	−	9.0	−	9.0	901	−	−	−	−	−		最大
最小	−	−	−	−	−	−	400	0.73	−	3.8	−	3.8	382	−	−	−	−	−		最小
平均	−	−	−	−	−	−	727	0.85	−	6.2	−	6.2	619	−	−		−			平均

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2023年 1月度　No.5-3

スクリュープレス脱水機													備考
濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄	
汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
182	4.6	96.7	19	4.6	76.1	−	−	182	3.1	138.5	0.94	−	
171	5.0	96.1	22	5.0	77.1	−	−	145	2.7	120.5	0.90	−	
870	25.4	96.7	107	25.4	76.4	−	−	859	3.0	555.0	0.78	−	
695	21.2	96.6	90	21.2	76.3	−	−	726	3.1	324.0	0.55	−	
652	22.1	96.1	96	22.1	77.0	−	−	605	2.4	419.0	0.67	−	
655	21.7	96.7	99	21.7	78.0	−	−	581	2.7	535.5	0.98	−	
678	23.6	96.5	100	23.6	76.4	−	−	581	2.5	652.0	1.10	−	
650	20.6	96.8	91	20.6	77.5	−	−	726	3.5	675.5	1.29	−	
643	21.1	96.7	97	21.1	78.3	−	−	762	3.6	626.5	1.18	−	
704	23.2	96.7	106	23.2	78.2	−	−	823	3.5	614.5	1.06	−	
669	20.9	96.7	98	20.9	78.6	−	−	787	3.5	592.5	1.06	−	
608	21.6	96.4	95	21.6	77.3	−	−	726	3.3	528.5	0.97	−	
736	21.2	97.1	91	21.2	76.7	−	−	871	4.1	571.5	1.07	−	
576	17.2	97.0	76	17.2	77.3	−	−	678	3.9	447.5	1.03	−	
606	16.9	97.2	76	16.9	77.7	−	−	726	4.3	540.0	1.28	−	
284	8.1	96.4	37	8.1	77.8	−	−	351	3.5	275.0	1.08	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9,379	294.4	−	1,299	294.3	−	−	−	10,128	−	7,616.00	−	0	
870	25.4	97.2	107	25.4	78.6	−	−	871	4.3	675.5	1.29	−	
171	4.6	96.1	19	4.6	76.1	−	−	145	2.4	120.5	0.55	−	
586	18.0	96.9	81	18.4	77.4	−	−	633	3.4	476.0	1.03	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2023年 1月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	13:00	−	−	−	−	−	−	−	1,277	1,277	−	
13	12.12	3:55	19:10	1.9	−	−	−	−	4.0	1,760	2,129	3,889	161.3	
14	93.34	24:00	0:00	3.3	−	−	−	−	−	1,704	0	1,704	1,450.3	
15	94.17	24:00	0:00	3.4	−	−	−	−	−	565	0	565	1,441.5	
16	97.59	24:00	0:00	3.3	22.25	27.6	22	27.6	−	2,251	0	2,251	1,225.6	
17	91.10	23:47	0:13	5.0	−	−	−	−	−	2,508	0	2,508	1,216.7	
18	100.44	24:00	0:00	3.5	−	−	−	−	−	940	0	940	1,426.2	
19	95.66	24:00	0:00	3.6	−	−	−	−	−	1,722	0	1,722	1,424.9	
20	99.70	24:00	0:00	3.7	21.73	29.3	22	29.3	−	1,840	0	1,840	1,430.0	
21	99.79	24:00	0:00	3.7	−	−	−	−	−	1,769	0	1,769	1,446.5	
22	97.91	24:00	0:00	3.8	−	−	−	−	−	2,617	0	2,617	1,341.1	
23	96.57	24:00	0:00	3.4	10.69	27.1	11	27.1	−	1,703	0	1,703	1,328.4	
24	95.65	24:00	0:00	2.9	−	−	−	−	−	959	0	959	1,399.5	
25	73.99	20:35	3:25	2.9	−	−	−	−	−	1,780	0	1,780	1,160.8	
26	96.24	24:00	0:00	3.3	−	−	−	−	−	625	0	625	1,435.1	
27	63.10	17:32	0:32	2.3	10.69	29.8	11	29.8	−	1,258	0	1,258	1,018.5	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	1,307.37	13.74	36:20	50.0	65.36	113.8	66	113.8	4.0	24,001	3,406	27,407	18,906.4	
最大	100.44	1.00	19:10	5.0	22.25	29.8	22	29.8	4.0	2,617	2,129	3,889	1,450.3	
最小	12.12	0.16	0:00	1.9	10.69	27.1	11	27.1	4.0	565	0	565	161.3	
平均	87.16	0.92	7:16	3.33	16.34	28.4	16.50	28.4	4.00	1,600	1,703	1,712.94	1,260.4	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2023年 1月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	930	−			930	156.4	−			156.4	7.0	−			7.0
2	1,030	−			1,030	172.9	−			172.9	7.8	−			7.8
3	1,037	−			1,037	167.8	−			167.8	7.5	−			7.5
4	1,007	−			1,007	222.1	−			222.1	7.8	−			7.8
5	1,069	−			1,069	201.0	−			201.0	8.3	−			8.3
6	999	−			999	177.5	−			177.5	8.0	−			8.0
7	1,037	−			1,037	181.0	−			181.0	7.5	−			7.5
8	992	−			992	208.1	−			208.1	7.4	−			7.4
9	1,048	−			1,048	223.6	−			223.6	7.9	−			7.9
10	1,048	−			1,048	214.1	−			214.1	8.1	−			8.1
11	988	−			988	186.2	−			186.2	7.3	−			7.3
12	1,084	−			1,084	214.3	−			214.3	7.9	−			7.9
13	914	−			914	182.8	−			182.8	6.6	−			6.6
14	1,098	−			1,098	202.8	−			202.8	8.1	−			8.1
15	1,047	−			1,047	181.3	−			181.3	7.6	−			7.6
16	1,047	−			1,047	187.1	−			187.1	7.7	−			7.7
17	926	−			926	164.0	−			164.0	6.8	−			6.8
18	935	−			935	161.6	−			161.6	6.7	−			6.7
19	974	−			974	181.3	−			181.3	8.0	−			8.0
20	909	−			909	210.5	−			210.5	8.1	−			8.1
21	961	−			961	179.2	−			179.2	8.1	−			8.1
22	922	−			922	280.6	−			280.6	12.5	−			12.5
23	997	−			997	231.1	−			231.1	9.7	−			9.7
24	993	−			993	226.6	−			226.6	10.2	−			10.2
25	1,034	−			1,034	272.8	−			272.8	9.5	−			9.5
26	566	−			566	130.7	−			130.7	4.9	−			4.9
27	911	−			911	178.2	−			178.2	7.5	−			7.5
28	1,098	−			1,098	197.2	−			197.2	8.9	−			8.9
29	975	−			975	191.3	−			191.3	7.5	−			7.5
30	1,031	−			1,031	197.9	−			197.9	8.1	−			8.1
31	903	−			903	168.9	−			168.9	6.7	−			6.7
合計	30,510	0			30,510	6,050.9	0.0			6,051	245.7	0.0			245.7
最大	1,098	0			1,098	280.6	0.0			280.6	12.5	0.0			12.5
最小	566	0			566	130.7	0.0			130.7	4.9	0.0			4.9
平均	984	0			984	195.2	0.0			195.2	7.9	0.0			7.9

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2023年 1月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.84	4.5	90.1	−			89.7	1,407	−			1,407	0.10	−			0.10	
2	0.83	4.5	91.0	−			91.8	1,523	−			1,523	0.10	−			0.10	
3	0.80	4.5	90.6	−			90.4	1,552	−			1,552	0.10	−			0.10	
4	0.85	3.5	90.8	−			90.7	1,494	−			1,494	0.10	−			0.10	
5	0.87	4.2	89.7	−			89.2	1,595	−			1,595	0.10	−			0.10	
6	0.87	4.5	91.5	−			92.0	1,465	−			1,465	0.10	−			0.10	
7	0.82	4.1	87.9	−			88.2	1,523	−			1,523	0.10	−			0.10	
8	0.80	3.6	93.1	−			93.7	1,479	−			1,479	0.10	−			0.10	
9	0.83	3.5	90.5	−			90.8	1,552	−			1,552	0.10	−			0.10	
10	0.84	3.8	92.4	−			92.0	1,566	−			1,566	0.10	−			0.10	
11	0.82	3.9	90.1	−			90.1	1,479	−			1,479	0.10	−			0.10	
12	0.83	3.7	87.4	−			87.8	1,624	−			1,624	0.10	−			0.10	
13	0.80	3.6	90.0	−			90.4	1,465	−			1,465	0.11	−			0.11	
14	0.82	4.0	90.1	−			90.0	1,711	−			1,711	0.11	−			0.11	
15	0.81	4.2	89.8	−			89.4	1,697	−			1,697	0.11	−			0.11	
16	0.82	4.1	90.0	−			89.5	1,639	−			1,639	0.11	−			0.11	
17	0.82	4.1	89.0	−			89.5	1,436	−			1,436	0.11	−			0.11	
18	0.79	4.1	90.6	−			90.5	1,450	−			1,450	0.11	−			0.11	
19	0.91	4.4	90.2	−			89.9	1,523	−			1,523	0.11	−			0.11	
20	0.94	3.9	95.1	−			95.3	1,407	−			1,407	0.11	−			0.11	
21	0.92	4.5	91.2	−			92.0	1,508	−			1,508	0.11	−			0.11	
22	1.42	4.5	95.6	−			95.4	1,407	−			1,407	0.11	−			0.11	
23	1.05	4.2	92.7	−			92.4	1,610	−			1,610	0.11	−			0.11	
24	1.05	4.5	97.8	−			98.1	1,552	−			1,552	0.11	−			0.11	
25	0.96	3.5	96.2	−			96.0	1,624	−			1,624	0.11	−			0.11	
26	0.94	3.8	92.6	−			92.5	928	−			928	0.11	−			0.11	
27	0.91	4.2	90.3	−			90.4	1,436	−			1,436	0.11	−			0.11	
28	0.89	4.5	90.8	−			90.8	1,711	−			1,711	0.11	−			0.11	
29	0.85	3.9	90.5	−			90.4	1,494	−			1,494	0.11	−			0.11	
30	0.86	4.1	91.5	−			91.0	1,610	−			1,610	0.11	−			0.11	
31	0.84	4.0	88.4	−			88.2	1,392	−			1,392	0.11	−			0.11	
合計	−	−	−	−	−	−	−	46,850	0			46,850	−	−	−	−	−	
最大	1.42	4.5	97.8	0.0			98.1	1,711	0			1,711	0.11	0.00			0.11	
最小	0.79	3.5	87.4	0.0			87.8	928	0			928	0.10	0.00			0.10	
平均	0.88	4.1	91.4	0.0			91.4	1,511	0			1,511	0.11	0.00			0.11	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2023年 1月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤	脱水ケーキ	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率		(ポリ鉄)	搬出量	
	m³	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t	
1	1,238	30.6	97.5	135	30.6	77.4	657	0.85	−	−	1,653	5.3	−	−		
2	1,169	28.6	97.5	126	28.6	77.3	592	0.83	−	−	2,610	9.1	−	−		
3	1,235	27.9	97.7	123	27.9	77.3	615	0.87	−	−	2,755	9.8	−	−		
4	1,263	29.4	97.4	125	29.4	76.4	676	0.84	−	−	2,842	8.8	−	−		
5	1,071	27.9	97.2	122	27.9	77.2	615	0.83	−	−	2,538	8.6	−	−		
6	1,115	32.5	96.6	137	32.5	76.3	638	0.67	−	−	2,726	7.1	−	−		
7	1,043	28.3	96.9	126	28.3	77.6	528	0.66	−	−	2,436	7.7	−	−		
8	1,083	29.9	97.1	130	29.9	77.0	565	0.72	−	−	2,538	8.1	−	−		
9	1,050	28.2	96.6	125	28.2	77.5	558	0.63	−	−	2,364	6.7	−	−		
10	1,165	31.0	96.9	137	31.0	77.4	641	0.71	−	−	2,726	7.5	−	−		
11	1,052	28.4	96.7	130	28.4	78.2	604	0.70	−	−	2,523	7.4	−	−		
12	982	26.4	96.7	125	26.4	78.8	557	0.70	−	−	2,349	7.4	−	−		
13	1,000	28.0	96.9	132	28.0	78.8	604	0.84	−	−	2,538	8.8	−	−		
14	1,034	29.4	97.0	131	29.4	77.5	637	0.81	−	−	2,451	7.8	−	−		
15	927	28.7	96.9	122	28.7	76.5	518	0.72	−	−	2,045	7.1	−	−		
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
20	257	4.4	97.0	23	4.4	80.6	189	0.97	−	−	754	9.7	−	−		
21	571	11.8	97.1	53	11.8	77.7	374	0.91	−	−	1,479	9.0	−	−		
22	1,148	28.5	97.5	133	28.5	78.5	740	1.03	−	−	3,364	11.7	−	−		
23	1,087	26.8	96.8	128	26.8	79.1	706	0.82	−	−	2,726	7.9	−	−		
24	1,132	29.7	97.3	131	29.7	77.3	698	0.93	−	−	2,654	8.8	−	−		
25	1,244	29.3	97.4	136	29.3	78.5	664	0.81	−	−	2,813	8.6	−	−		
26	1,001	22.5	97.5	98	22.5	77.0	475	0.75	−	−	2,233	8.8	−	−		
27	1,317	32.8	97.5	145	32.8	77.3	662	0.80	−	−	3,074	9.3	−	−		
28	1,245	35.3	97.1	153	35.3	76.9	623	0.70	−	−	2,871	8.0	−	−		
29	906	28.5	96.8	124	28.5	77.0	484	0.67	−	−	2,306	8.0	−	−		
30	1,044	27.8	96.7	131	27.8	78.8	681	0.79	−	−	2,813	8.2	−	−		
31	953	27.7	96.3	122	27.7	77.4	584	0.67	−	−	2,581	7.4	−	−		
合計	28,332	740.3	−	3,303	740.4	−	15,878	−	−	−	66,758	−	0	0		
最大	1,317	35.3	97.7	153	35.3	80.6	740	1.03	−	−	3,364	11.7	−	−		
最小	257	4.4	96.3	23	4.4	76.3	189	0.63	−	−	754	5.3	−	−		
平均	1,049	27.4	97.4	122	27.4	77.6	588	0.77	−	−	2,473	6.0	−	−		

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2023年 1月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	1072	2.9	30.9	540.0	1.8	9.5	280.0	3.8	10.5	96	4.1	3.9	156	4.5	7.0	
2	944	3.0	28.7	421.0	1.8	7.4	230.1	3.7	8.6	120	4.1	4.9	173	4.5	7.8	
3	979	2.9	28.2	488.0	1.7	8.2	197.1	3.7	7.3	127	4.1	5.2	168	4.5	7.5	
4	1049	3.1	32.2	512.0	2.4	12.1	196.6	3.8	7.5	118	4.1	4.8	222	3.5	7.8	
5	904	3.3	29.7	382.0	2.3	8.8	187.1	3.7	7.0	134	4.2	5.6	201	4.2	8.3	
6	889	4.3	38.1	388.0	4.5	17.5	187.1	3.7	7.0	137	4.1	5.6	178	4.5	8.0	
7	872	3.7	31.9	340.0	3.1	10.4	186.1	3.8	7.1	165	4.2	6.9	181	4.1	7.5	
8	935	3.4	31.6	387.0	2.8	10.8	191.0	3.8	7.2	149	4.1	6.2	208	3.6	7.4	
9	924	3.8	35.6	324.0	4.0	13.0	195.8	3.7	7.2	180	4.1	7.5	224	3.5	7.9	
10	964	3.8	36.2	370.0	3.6	13.4	221.0	3.7	8.1	159	4.1	6.6	214	3.8	8.1	
11	908	3.8	34.2	290.0	3.6	10.4	251.0	3.6	9.0	181	4.2	7.5	186	3.9	7.3	
12	1002	3.8	37.8	341.0	3.8	13.0	281.7	3.6	10.1	165	4.1	6.8	214	3.7	7.9	
13	975	3.6	35.5	332.0	3.3	11.1	270.0	3.7	9.9	190	4.1	7.9	183	3.6	6.6	
14	1440	4.1	59.5	620.0	4.5	28.0	417.0	3.6	15.1	200	4.2	8.3	203	4.0	8.1	
15	1420	3.7	52.8	650.0	3.5	22.5	398.7	3.7	14.8	190	4.2	7.9	181	4.2	7.6	
16	677	3.7	25.2	216.0	3.1	6.7	181.0	3.8	6.9	93	4.2	3.9	187	4.1	7.7	
17	653	3.8	24.9	180.0	3.5	6.3	187.3	3.6	6.8	122	4.1	5.0	164	4.1	6.8	
18	696	3.9	27.0	146.0	3.8	5.5	256.3	3.6	9.3	132	4.2	5.5	162	4.1	6.7	
19	659	3.9	25.5	86.0	3.1	2.6	250.2	3.6	9.0	141	4.2	5.9	181	4.4	8.0	
20	886	3.7	33.1	275.0	3.5	9.5	262.6	3.7	9.8	138	4.1	5.7	211	3.9	8.1	
21	1005	3.6	36.4	372.0	3.0	11.2	312.3	3.6	11.2	142	4.2	5.9	179	4.5	8.1	
22	1422	3.2	45.1	650.0	2.1	13.7	333.0	3.7	12.3	158	4.1	6.6	281	4.5	12.5	
23	1496	3.5	51.9	765.0	3.0	23.0	328.4	3.7	12.1	171	4.1	7.1	231	4.2	9.7	
24	1393	3.9	53.7	694.0	3.6	25.0	317.1	3.8	12.0	155	4.2	6.5	227	4.5	10.2	
25	1490	3.4	50.0	764.0	3.1	23.7	329.6	3.5	11.6	124	4.2	5.2	273	3.5	9.5	
26	1060	4.0	42.1	590.0	4.1	24.2	233.2	3.7	8.6	106	4.2	4.4	131	3.8	4.9	
27	1207	3.6	43.2	696.0	3.2	22.4	212.8	3.9	8.3	120	4.2	5.0	178	4.2	7.5	
28	985	3.6	35.7	425.0	2.9	12.3	207.3	3.9	8.0	155	4.2	6.5	197	4.5	8.9	
29	807	3.6	28.7	230.0	2.6	6.0	227.7	3.8	8.7	158	4.1	6.5	191	3.9	7.5	
30	898	3.8	34.4	296.0	3.4	10.1	241.6	3.9	9.4	162	4.2	6.8	198	4.1	8.1	
31	961	3.6	35.0	362.0	3.2	11.5	264.4	3.8	10.0	166	4.1	6.8	169	4.0	6.7	
合計	31571	−	1134.8	13132.0	−	410	7835.1	−	290.4	4,552.50	−	188.9	6051	−	245.7	
最大	1496	−	59.5	765.0	4.5	28	417.0	3.9	15.1	200.36	4.2	8.3	281	4.5	12.5	
最小	653	−	24.9	86.0	1.7	3	181.0	3.5	6.8	92.92	4.1	3.9	131	3.5	4.9	
平均	1018	3.6	37.0	423.6	3.1	13	252.7	3.7	9.4	146.90	4.1	6.1	195	4.1	7.9	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2023年 1月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	130.64	77.4	86.5	29.5	−	−	−	−	130.64	77.4	86.5	29.5	−	−	−	−	
2	127.75	77.3	86.5	29.0	−	−	−	−	127.75	77.3	86.5	29.0	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月
3	124.77	77.3	86.5	28.3	−	−	−	−	124.77	77.3	86.5	28.3	−	−	−	−	平均(average関数使用)にて
4	126.02	76.4	86.9	29.7	−	−	−	−	126.02	76.4	86.9	29.7	−	−	−	−	補完しています
5	125.66	77.2	87.9	28.7	−	−	−	−	125.66	77.2	87.9	28.7	−	−	−	−	
6	128.34	76.3	87.3	30.4	−	−	−	−	128.34	76.3	87.3	30.4	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日
7	130.32	77.6	86.5	29.2	−	−	−	−	130.32	77.6	86.5	29.2	−	−	−	−	は月平均(average関数使用)にて
8	129.68	77.0	86.5	29.8	−	−	−	−	129.68	77.0	86.5	29.8	−	−	−	−	データを補完しています
9	130.51	77.5	86.5	29.4	−	−	−	−	130.51	77.5	86.5	29.4	−	−	−	−	
10	130.44	77.4	87.0	29.5	−	−	−	−	130.44	77.4	87.0	29.5	−	−	−	−	
11	130.08	78.2	87.0	28.4	−	−	−	−	130.08	78.2	87.0	28.4	−	−	−	−	
12	130.96	78.8	86.1	27.8	−	−	−	−	130.96	78.8	86.1	27.8	−	−	−	−	
13	139.70	78.7	86.3	29.8	−	−	−	−	127.58	78.8	86.3	27.0	12.12	77.1	86.4	2.8	
14	219.40	77.0	86.4	50.4	−	−	−	−	126.06	77.5	86.5	28.4	93.34	76.4	86.4	22.0	
15	221.42	76.4	86.4	52.2	−	−	−	−	127.25	76.5	86.5	29.9	94.17	76.3	86.4	22.3	
16	139.87	53.7	86.4	64.7	−	−	−	−	42.28	0.0	86.5	42.3	97.59	77.0	86.4	22.4	
17	91.10	78.0	86.4	20.0	−	−	−	−	−	−	−	−	91.10	78.0	86.4	20.0	
18	100.44	76.4	86.4	23.7	−	−	−	−	−	−	−	−	100.44	76.4	86.4	23.7	
19	95.66	77.5	86.4	21.5	−	−	−	−	−	−	−	−	95.66	77.5	86.4	21.5	
20	99.70	78.3	86.4	21.6	−	−	−	−	−	−	−	−	99.70	78.3	86.4	21.6	
21	143.64	78.0	86.4	31.5	−	−	−	−	43.85	77.7	86.5	9.8	99.79	78.2	86.4	21.8	
22	228.55	78.5	86.4	49.0	−	−	−	−	130.64	78.5	86.5	28.1	97.91	78.6	86.4	21.0	
23	226.75	78.3	85.6	49.1	−	−	−	−	130.18	79.1	84.9	27.2	96.57	77.3	86.4	21.9	
24	224.67	77.0	86.0	51.6	−	−	−	−	129.02	77.3	85.7	29.3	95.65	76.7	86.4	22.3	
25	200.88	78.1	86.5	44.1	−	−	−	−	126.89	78.5	86.5	27.3	73.99	77.3	86.4	16.8	
26	225.95	77.3	86.8	51.3	−	−	−	−	129.71	77.0	87.0	29.8	96.24	77.7	86.4	21.5	
27	189.93	77.5	86.5	42.8	−	−	−	−	126.83	77.3	86.6	28.8	63.10	77.8	86.4	14.0	
28	128.36	76.9	86.5	29.7	−	−	−	−	128.36	76.9	86.5	29.7	−	−	−	−	
29	130.22	77.0	86.5	30.0	−	−	−	−	130.22	77.0	86.5	30.0	−	−	−	−	
30	130.20	78.8	85.4	27.6	−	−	−	−	130.20	78.8	85.4	27.6	−	−	−	−	
31	130.04	77.4	85.7	29.4	−	−	−	−	130.04	77.4	85.7	29.4	−	−	−	−	
合計	4611.65	−	−	1,070	0.00	−	−	0.0	3,304.28	−	−	774.1	1,307.37	−	−	295.7	
最大	228.55	78.8	87.9	64.7	−	−	−	−	130.96	79.1	87.9	42.3	100.44	78.6	86.4	23.7	
最小	91.10	53.7	85.4	20.0	−	−	−	−	42.28	0.0	84.9	9.8	12.12	76.3	86.4	2.8	
平均	149.00	76.8	86.4	34.5	−	−			122.38	76.6	86.5	28.7	87.16	77.4	86.4	20.0	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、硅砂補給量)

2023年 1月度　No.5-10

日	重油消費量				硅砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	t	t	t	t	t	t	t	
1	－	1,583	－	1,583	－	－	－	0	
2	－	1,099	－	1,099	－	－	－	0	
3	－	738	－	738	－	－	－	0	
4	－	727	－	727	－	－	－	0	
5	－	922	－	922	－	－	－	0	
6	－	742	－	742	－	－	－	0	
7	－	1,105	－	1,105	－	－	－	0	
8	－	1,018	－	1,018	－	－	－	0	
9	－	1,113	－	1,113	－	－	－	0	
10	－	1,205	－	1,205	－	－	－	0	
11	－	1,236	－	1,236	－	－	－	0	
12	－	1,737	1,277	3,014	－	－	－	0	
13	－	1,830	3,889	5,719	－	－	4	4	
14	－	1,294	1,704	2,998	－	－	－	0	
15	－	558	565	1,123	－	－	－	0	
16	－	264	2,251	2,515	－	－	－	0	
17	－	－	2,508	2,508	－	－	－	0	
18	－	－	940	940	－	－	－	0	
19	－	－	1,722	1,722	－	－	－	0	
20	－	1,478	1,840	3,318	－	－	－	0	
21	－	3,594	1,769	5,363	－	－	－	0	
22	－	1,823	2,617	4,440	－	－	－	0	
23	－	1,951	1,703	3,654	－	－	－	0	
24	－	1,095	959	2,054	30	－	－	30	
25	－	301	1,780	2,081	－	－	－	0	
26	－	68	625	693	－	－	－	0	
27	－	1,581	1,258	2,839	－	－	－	0	
28	－	958	－	958	－	－	－	0	
29	－	1,431	－	1,431	－	－	－	0	
30	－	2,442	－	2,442	－	－	－	0	
31	－	1,778	－	1,778	－	4	－	4	
合計	0	35,671	27,407	63,078	30	4	4	38	
最大	－	3,594	3,889	5,719	30	4	4	30	
最小	－	68	565	693	30	4	4	0	
平均	－	1,274	1,713	2,035	30	4	4	1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2023年 2月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量		流入下水量	放流水量	簡易処理水量			放流水量		降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
			（合流）	雨水排水量		（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	乙過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	mm	㎥	㎥	㎥	㎥	
1	晴	6.5	183,446	0	183,446	184,344	0	0	0	124,117	60,227	0.0	23,742	202,474	121,974	80,500	
2	晴	5.0	181,243	0	181,243	182,318	0	0	0	126,546	55,772	0.0	24,022	200,477	124,807	75,670	
3	晴	10.0	174,897	0	174,897	175,803	0	0	0	121,661	54,142	0.0	23,252	193,406	120,046	73,360	
4	晴	6.5	179,222	0	179,222	180,197	0	0	0	123,121	57,076	0.0	23,795	198,379	122,359	76,020	
5	晴	7.0	170,145	0	170,145	171,226	0	0	0	114,711	56,515	0.0	23,079	188,553	114,063	74,490	
6	晴	7.0	177,657	0	177,657	178,480	0	0	0	128,893	49,587	0.0	23,962	194,819	126,099	68,720	
7	曇	11.0	175,591	0	175,591	176,334	0	0	0	120,121	56,213	0.0	24,933	195,939	118,609	77,330	
8	晴一時曇	10.5	185,841	0	185,841	186,830	0	0	0	139,173	47,657	0.0	22,124	203,444	138,084	65,360	
9	晴	11.6	178,456	0	178,456	179,422	0	0	0	124,847	54,575	0.0	24,873	198,887	124,557	74,330	
10	曇時々雨	11.0	251,206	0	251,206	252,294	22,382	32,733	55,115	145,339	51,840	4.0	27,267	218,335	145,475	72,860	
11	曇後晴	6.0	174,385	0	174,385	175,432	0	0	0	119,453	55,979	0.0	24,093	193,686	118,806	74,880	
12	晴	13.0	176,300	0	176,300	177,338	0	0	0	124,467	52,871	0.0	23,861	195,577	123,527	72,050	
13	曇時々雨	12.0	240,472	0	240,472	241,214	27,828	0	27,828	154,558	58,828	3.5	21,918	229,702	150,122	79,580	
14	晴一時曇	6.0	177,023	0	177,023	177,971	0	0	0	126,973	50,998	0.0	25,936	198,355	125,655	72,700	
15	晴	3.5	183,559	0	183,559	184,482	0	0	0	132,988	51,494	0.0	27,852	206,757	131,197	75,560	
16	晴後曇	4.5	178,177	0	178,177	179,098	0	0	0	125,673	53,425	0.0	27,085	200,694	123,944	76,750	
17	晴	9.5	180,147	0	180,147	181,188	0	0	0	128,871	52,317	0.0	28,665	204,123	128,073	76,050	
18	晴後曇	10.3	186,252	0	186,252	187,301	0	0	0	134,459	52,842	0.0	28,018	209,496	131,436	78,060	
19	曇時々雨	13.0	326,838	16,555	310,283	311,379	49,466	52,511	101,977	155,436	53,966	9.0	29,926	233,051	152,861	80,190	
20	曇時々雨	11.5	222,074	0	222,074	223,098	24,735	0	24,735	150,517	47,846	1.0	28,469	220,814	147,354	73,460	
21	晴	10.0	188,551	0	188,551	189,598	0	0	0	140,895	48,703	0.0	26,444	210,216	137,676	72,540	
22	晴	10.0	178,804	0	178,804	179,801	0	0	0	127,516	52,285	0.0	28,133	202,126	126,136	75,990	
23	晴一時曇	8.0	172,179	0	172,179	173,126	0	0	0	119,619	53,507	0.0	26,215	193,735	116,765	76,970	
24	晴一時雨	9.0	387,220	32,925	354,295	355,280	91,733	60,585	152,318	150,556	52,406	12.0	29,878	226,394	148,564	77,830	
25	曇後晴	8.4	206,351	0	206,351	207,448	0	0	0	157,353	50,095	0.0	25,234	226,809	152,919	73,890	
26	晴	7.5	184,101	0	184,101	185,089	0	0	0	136,210	48,879	0.0	25,715	205,081	132,481	72,600	
27	晴	7.0	179,976	0	179,976	180,957	0	0	0	132,375	48,582	0.0	26,287	201,639	129,159	72,480	
28	晴	11.0	179,799	0	179,799	180,763	0	0	0	131,117	49,646	0.0	23,212	198,436	127,646	70,790	
合計	－	－	5,579,912	49,480	5,530,432	5,557,811	216,144	145,829	361,973	3,717,565	1,478,273	29.5	717,990	5,751,404	3,660,394	2,091,010	
最大	－	13.0	387,220	32,925	354,295	355,280	91,733	60,585	152,318	157,353	60,227	12.0	29,926	233,051	152,919	80,500	
最小	－	3.5	170,145	16,555	170,145	171,226	22,382	32,733	24,735	114,711	47,657	1.0	21,918	188,553	114,063	65,360	
平均	－	8.8	199,283	24,740	197,515	198,493	43,229	48,610	72,395	132,770	52,795	5.9	25,643	205,407	130,728	74,679	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2023年 2月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過)		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水)		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水)	
				場内使用			場外使用		Q水くん	使用量		使用量		使用量	
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	46,300	91	510	5,991	6,975	2,002	−	−	−	0	0.00	1,528	1.48	604	1.20
2	46,250	91	510	6,138	7,033	1,436	−	−	−	84	0.22	1,664	1.58	486	1.05
3	46,160	91	510	5,468	7,030	1,725	−	−	−	101	0.26	1,756	1.73	537	1.19
4	46,220	91	510	5,986	6,999	1,720	−	−	−	127	0.33	1,858	1.81	477	1.00
5	46,180	91	510	6,661	6,954	288	−	−	−	220	0.57	1,368	1.43	532	1.13
6	46,010	90	510	5,642	7,021	2,296	−	−	−	203	0.53	1,790	1.67	299	0.72
7	46,200	91	510	6,809	7,044	2,303	−	−	−	220	0.57	1,596	1.59	487	1.04
8	45,910	90	510	5,386	7,000	1,155	−	−	−	193	0.50	1,824	1.57	422	1.06
9	46,130	90	510	6,957	6,999	2,013	−	−	−	127	0.33	1,539	1.48	568	1.25
10	63,130	124	510	7,061	7,016	2,607	−	−	−	0	0.00	1,915	1.37	490	0.70
11	53,140	104	510	6,066	6,956	1,434	−	−	−	0	0.00	1,060	1.06	513	1.10
12	45,650	90	510	6,184	6,926	1,725	−	−	−	134	0.35	1,277	1.23	447	1.01
13	45,540	89	510	5,274	6,923	1,145	−	−	−	216	0.57	2,234	1.47	434	0.89
14	45,340	89	510	6,460	8,902	2,009	−	−	−	118	0.31	1,801	1.70	384	0.90
15	45,370	89	510	6,376	10,583	2,008	−	−	−	0	0.00	2,075	1.87	513	1.20
16	45,450	89	510	6,560	10,568	853	−	−	−	117	0.31	1,607	1.53	521	1.17
17	45,390	89	510	6,584	10,566	2,009	−	−	−	215	0.57	1,642	1.53	423	0.97
18	49,390	97	510	5,381	10,520	2,302	−	−	−	235	0.57	1,995	1.78	529	1.20
19	73,520	144	510	6,247	10,537	2,899	−	−	−	349	0.57	1,664	0.97	289	0.33
20	48,640	95	510	5,482	10,498	2,580	−	−	−	128	0.32	1,482	1.01	453	1.14
21	44,950	88	510	4,807	10,557	1,431	−	−	−	0	0.00	1,493	1.27	490	1.21
22	45,020	88	510	6,990	10,477	1,428	−	−	−	0	0.00	1,642	1.55	536	1.23
23	45,090	88	510	5,081	10,436	1,725	−	−	−	66	0.18	1,539	1.54	675	1.51
24	62,380	122	510	7,017	10,455	2,599	−	−	−	221	0.43	2,212	1.10	520	0.55
25	45,430	89	510	4,810	10,438	1,155	−	−	−	150	0.40	1,756	1.34	523	1.25
26	46,070	90	510	4,964	10,611	2,008	−	−	−	0	0.00	1,516	1.34	570	1.40
27	46,060	90	510	5,887	10,655	1,147	−	−	−	0	0.00	1,448	1.31	638	1.58
28	46,070	90	510	5,035	7,441	2,307	−	−	−	49	0.13	1,915	1.75	635	1.53
合計	1,356,990	2,661		167,304	244,120	50,309	−	−	−	3,273	−	47,196	−	13,995	−
最大	73,520	144	510	7,061	10,655	2,899	−	−	−	349	0.57	2,234	1.87	675	1.58
最小	44,950	88	510	4,807	6,923	288	−	−	−	49	0.13	1,060	0.97	289	0.33
平均	48,464	95	510	5,975	8,719	1,797	−	−	−	164	0.29	1,686	1.44	500	1.03

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2023年 2月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計	備考
	A系	B系	C系	D系	E系							
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	
1	40,015	41,498	40,461	40,000	40,500	121,974	80,500	202,474	0	0	0	
2	41,776	43,701	39,330	37,680	37,990	124,807	75,670	200,477	0	0	0	
3	39,635	40,206	40,205	36,660	36,700	120,046	73,360	193,406	0	0	0	
4	39,677	41,341	41,341	37,910	38,110	122,359	76,020	198,379	0	0	0	
5	39,366	37,349	37,348	37,170	37,320	114,063	74,490	188,553	0	0	0	
6	42,054	42,023	42,022	34,390	34,330	126,099	68,720	194,819	0	0	0	
7	41,585	38,512	38,512	38,600	38,730	118,609	77,330	195,939	0	0	0	
8	44,524	46,780	46,780	32,840	32,520	138,084	65,360	203,444	0	0	0	
9	40,294	42,132	42,131	37,150	37,180	124,557	74,330	198,887	0	0	0	
10	46,266	49,605	49,604	36,340	36,520	145,475	72,860	218,335	22,382	32,733	55,115	
11	38,394	40,206	40,206	37,740	37,140	118,806	74,880	193,686	0	0	0	
12	40,645	41,441	41,441	36,390	35,660	123,527	72,050	195,577	0	0	0	
13	48,166	50,978	50,978	39,990	39,590	150,122	79,580	229,702	27,828	0	27,828	
14	41,046	42,305	42,304	36,630	36,070	125,655	72,700	198,355	0	0	0	
15	42,434	44,382	44,381	38,000	37,560	131,197	75,560	206,757	0	0	0	
16	41,875	41,035	41,034	38,600	38,150	123,944	76,750	200,694	0	0	0	
17	42,486	42,794	42,793	37,900	38,150	128,073	76,050	204,123	0	0	0	
18	41,264	45,086	45,086	38,770	39,290	131,436	78,060	209,496	0	0	0	
19	47,826	52,518	52,517	39,620	40,570	152,861	80,190	233,051	49,466	52,511	101,977	
20	44,874	51,240	51,240	36,760	36,700	147,354	73,460	220,814	24,735	0	24,735	
21	45,354	46,161	46,161	36,340	36,200	137,676	72,540	210,216	0	0	0	
22	40,634	42,751	42,751	38,000	37,990	126,136	75,990	202,126	0	0	0	
23	38,875	38,945	38,945	38,490	38,480	116,765	76,970	193,735	0	0	0	
24	45,506	51,529	51,529	38,390	39,440	148,564	77,830	226,394	91,733	60,585	152,318	
25	46,626	53,147	53,146	35,930	37,960	152,919	73,890	226,809	0	0	0	
26	41,215	45,633	45,633	35,390	37,210	132,481	72,600	205,081	0	0	0	
27	44,625	42,267	42,267	35,260	37,220	129,159	72,480	201,639	0	0	0	
28	44,355	41,646	41,645	34,460	36,330	127,646	70,790	198,436	0	0	0	
合計	1,191,392	1,237,211	1,231,791	1,041,400	1,049,610	3,660,394	2,091,010	5,751,404	216,144	145,829	361,973	
最大	48,166	53,147	53,146	40,000	40,570	152,919	80,500	233,051	91,733	60,585	152,318	
最小	38,394	37,349	37,348	32,840	32,520	114,063	65,360	188,553	22382	32733	24,735	
平均	42,550	44,186	43,993	37,193	37,486	130,728	74,679	205,407	43,229	48,610	72,395	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2023年 2月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	−	840	844	1,684	−	127.7	134.0	261.7	−	4.8	4.9	9.7	0.60	3.7
2	−	1,068	829	1,897	−	179.8	146.1	325.9	−	6.9	5.3	12.2	0.65	3.7
3	−	1,029	1,042	2,071	−	162.8	165.8	328.6	−	5.9	6.0	11.9	0.59	3.6
4	−	1,075	1,027	2,102	−	154.4	157.2	311.6	−	6.2	6.0	12.2	0.61	3.9
5	−	1,092	938	2,030	−	179.5	155.1	334.6	−	6.5	5.6	12.1	0.62	3.6
6	183	1,181	1,040	2,404	23.7	157.1	142.7	323.5	1.0	6.2	5.5	12.7	0.55	3.9
7	747	1,039	1,075	2,861	128.1	190.5	200.5	519.1	4.9	6.9	7.1	18.9	0.67	3.6
8	762	886	924	2,572	133.7	170.5	176.8	481.0	5.1	6.0	6.2	17.3	0.70	3.6
9	673	823	772	2,268	75.3	100.1	96.5	271.9	3.1	3.8	3.6	10.5	0.48	3.9
10	943	818	1,026	2,787	116.9	107.6	137.5	362.0	4.7	4.1	5.2	14.0	0.53	3.9
11	523	770	958	2,251	81.7	122.2	162.8	366.7	3.2	4.6	5.8	13.6	0.62	3.7
12	−	1,029	887	1,916	−	161.7	151.5	313.2	−	6.2	5.3	11.5	0.63	3.7
13	−	936	735	1,671	−	139.8	113.4	253.2	−	5.3	4.2	9.5	0.59	3.8
14	−	738	886	1,624	−	125.5	150.7	276.2	−	4.4	5.3	9.7	0.62	3.5
15	−	1,042	794	1,836	−	168.4	127.0	295.4	−	6.2	4.7	10.9	0.60	3.7
16	−	1,145	961	2,106	−	179.1	154.6	333.7	−	6.5	5.4	11.9	0.59	3.6
17	395	987	832	2,214	53.6	138.5	122.7	314.8	2.1	5.4	4.5	12.0	0.57	3.8
18	1,099	1,052	−	2,151	153.4	155.5	−	308.9	6.2	5.9	−	12.1	0.59	3.9
19	1,196	1,023	−	2,219	154.7	137.8	−	292.5	6.2	5.3	−	11.5	0.54	3.9
20	807	894	444	2,145	111.3	123.3	61.9	296.5	4.2	4.7	2.3	11.2	0.55	3.8
21	334	766	1,085	2,185	47.5	111.2	171.2	329.9	1.9	4.3	6.1	12.3	0.58	3.7
22	−	1,163	1,058	2,221	−	155.9	144.8	300.7	−	6.1	5.5	11.6	0.55	3.9
23	−	1,036	1,173	2,209	−	146.5	178.7	325.2	−	5.7	6.5	12.2	0.57	3.8
24	348	897	1,162	2,407	38.7	107.1	146.1	291.9	1.6	4.1	5.4	11.1	0.48	3.8
25	−	1,080	628	1,708	−	134.4	80.8	215.2	−	5.3	3.1	8.4	0.51	3.9
26	−	695	543	1,238	−	84.6	67.7	152.3	−	3.3	2.6	5.9	0.48	3.9
27	−	836	769	1,605	−	120.9	122.8	243.7	−	4.8	4.4	9.2	0.59	3.8
28	−	872	932	1,804	−	116.0	132.4	248.4	−	4.6	4.9	9.5	0.55	3.8
合計	8,010	26,812	23,364	58,186	1,118.6	3,958.4	3,601.3	8,678.3	44.2	150.0	131.4	325.6	−	−
最大	1,196	1,181	1,173	2,861	154.7	190.5	200.5	519.1	6.2	6.9	7.1	18.9	0.70	3.9
最小	183	695	444	1,238	23.7	84.6	61.9	152.3	1.0	3.3	2.3	5.9	0.48	3.5
平均	668	958	899	2,078	93.2	141.4	138.5	309.9	3.7	5.4	5.1	11.6	0.58	3.8

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2023年 2月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	−	95.8	95.8	−	14.12	14.26	28.37	−	0.28	0.28	0.28	266.0	1.7	4.6
2	−	98.7	98.7	−	17.94	13.89	31.84	−	0.26	0.26	0.26	277.0	2.4	6.5
3	−	97.1	97.1	−	16.78	17.93	34.71	−	0.28	0.29	0.28	334.0	3.6	12.1
4	−	95.1	95.1	−	19.91	21.58	41.49	−	0.30	0.34	0.32	386.0	2.8	10.7
5	−	96.0	96.0	−	18.49	17.67	36.16	−	0.27	0.30	0.29	264.0	2.1	5.4
6	95.3	95.3	95.3	2.81	19.83	18.39	41.03	0.28	0.31	0.32	0.31	440.0	3.2	14.1
7	98.8	98.8	98.8	12.05	19.03	19.38	50.45	0.24	0.27	0.27	0.26	409.0	3.3	13.5
8	96.5	96.5	96.5	12.69	16.13	16.15	44.97	0.24	0.26	0.25	0.25	366.0	4.2	15.2
9	96.3	96.3	96.4	11.78	14.06	14.19	40.02	0.36	0.36	0.38	0.37	440.0	2.9	12.8
10	95.0	95.1	95.1	16.05	15.18	17.98	49.21	0.32	0.35	0.33	0.33	705.0	2.8	19.9
11	97.3	97.3	97.3	10.65	14.21	20.55	45.41	0.33	0.30	0.35	0.33	631.0	2.4	14.8
12	−	95.3	95.4	−	21.04	16.81	37.84	−	0.32	0.30	0.31	410.0	3.0	12.2
13	−	95.7	95.7	−	17.29	12.59	29.88	−	0.31	0.29	0.30	428.0	2.4	10.4
14	−	96.0	96.0	−	14.27	17.15	31.42	−	0.31	0.31	0.31	490.0	3.4	16.8
15	−	98.6	98.6	−	20.71	15.64	36.35	−	0.33	0.33	0.33	611.0	3.3	20.4
16	−	95.7	95.7	−	21.70	17.20	38.90	−	0.32	0.30	0.31	756.0	3.2	23.9
17	95.5	95.5	95.5	7.22	18.70	14.97	40.89	0.32	0.33	0.32	0.32	832.0	3.1	25.8
18	95.6	95.7	−	20.82	20.18	−	41.01	0.32	0.33	−	0.32	760.0	3.1	23.9
19	96.8	96.8	−	21.53	19.57	−	41.10	0.33	0.35	−	0.34	637.0	3.8	24.1
20	95.3	95.3	95.3	14.96	16.93	7.38	39.27	0.34	0.34	0.30	0.34	631.0	3.7	23.5
21	97.0	97.1	97.1	5.72	14.89	20.86	41.47	0.30	0.34	0.33	0.33	600.0	3.1	18.6
22	−	95.3	95.3	−	21.92	19.71	41.62	−	0.34	0.34	0.34	870.0	3.7	32.1
23	−	97.0	97.0	−	19.38	23.12	42.50	−	0.33	0.35	0.34	522.0	5.5	28.7
24	96.3	96.3	96.4	6.53	16.69	22.96	46.18	0.39	0.39	0.41	0.40	654.0	3.9	25.2
25	−	96.6	96.6	−	19.45	12.13	31.58	−	0.35	0.38	0.36	220.0	2.8	6.1
26	−	98.2	98.2	−	11.33	9.12	20.46	−	0.34	0.35	0.35	163.0	2.7	4.5
27	−	97.1	97.2	−	14.88	13.54	28.42	−	0.30	0.30	0.30	241.0	3.2	7.7
28	−	95.3	95.3	−	16.88	17.69	34.58	−	0.35	0.35	0.35	212.0	3.5	7.5
合計	−	−	−	142.82	491.48	432.83	1,067.13	−	−	−	−	13,555.0	−	441.0
最大	98.80	98.80	98.80	21.53	21.92	23.12	50.45	0.39	0.39	0.41	0.40	870.0	5.5	32.1
最小	95.00	95.10	95.10	2.81	11.33	7.38	20.46	0.24	0.26	0.25	0.25	163.0	1.7	4.5
平均	96.0	96.4	96.6	11.90	17.55	16.65	38.11	0.31	0.32	0.32	0.32	484.1	3.3	15.8

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心)

2023年 2月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	688	−	585	1,273	78.5	−	66.7	145.2	3.3	−	2.8	6.1	0.55	4.2
2	779	−	620	1,399	94.5	−	77.1	171.7	4.0	−	3.2	7.1	0.58	4.2
3	775	−	524	1,299	94.1	−	65.2	159.2	4.0	−	2.7	6.6	0.58	4.2
4	490	−	705	1,195	58.3	−	85.9	144.2	2.4	−	3.5	6.0	0.57	4.1
5	501	−	673	1,174	60.8	−	83.7	144.5	2.6	−	3.4	6.0	0.58	4.1
6	494	−	673	1,167	58.8	−	82.0	140.8	2.5	−	3.4	5.8	0.57	4.1
7	841	−	270	1,111	104.1	−	34.3	138.4	4.4	−	1.4	5.8	0.59	4.2
8	633	−	694	1,327	79.9	−	89.8	169.7	3.4	−	3.7	7.0	0.60	4.1
9	515	−	890	1,405	63.3	−	114.0	177.3	2.7	−	4.7	7.3	0.60	4.1
10	882	−	726	1,608	107.6	−	93.9	201.5	4.5	−	3.9	8.4	0.60	4.2
11	826	−	623	1,449	96.7	−	77.5	174.2	4.1	−	3.2	7.2	0.58	4.2
12	557	−	766	1,323	65.2	−	95.3	160.5	2.7	−	3.9	6.6	0.58	4.1
13	878	−	328	1,206	104.9	−	41.6	146.5	4.4	−	1.7	6.1	0.59	4.2
14	546	−	562	1,108	69.2	−	75.5	144.7	2.9	−	3.1	6.0	0.62	4.1
15	610	−	607	1,217	81.8	−	86.1	167.9	3.4	−	3.5	7.0	0.65	4.1
16	421	−	867	1,288	57.4	−	122.9	180.3	2.4	−	5.0	7.4	0.65	4.1
17	808	−	666	1,474	102.7	−	91.1	193.8	4.3	−	3.7	8.1	0.63	4.2
18	897	−	818	1,715	107.5	−	105.8	213.3	4.5	−	4.3	8.9	0.60	4.2
19	770	−	878	1,648	88.5	−	109.2	197.7	3.7	−	4.5	8.2	0.58	4.1
20	769	−	846	1,615	84.6	−	100.4	185.0	3.6	−	4.1	7.6	0.56	4.1
21	819	−	832	1,651	89.7	−	93.4	183.0	3.8	−	3.8	7.6	0.54	4.1
22	223	−	772	995	24.4	−	86.6	111.0	1.0	−	3.6	4.6	0.54	4.1
23	706	−	252	958	80.7	−	29.5	110.3	3.4	−	1.2	4.6	0.56	4.2
24	771	−	61	832	87.2	−	7.0	94.3	3.7	−	0.3	4.0	0.56	4.2
25	205	−	936	1,141	21.9	−	102.2	124.2	0.9	−	4.3	5.2	0.53	4.2
26	978	−	107	1,085	102.3	−	11.4	113.7	4.3	−	0.5	4.8	0.52	4.2
27	352	−	877	1,229	37.7	−	95.8	133.5	1.6	−	4.0	5.6	0.53	4.2
28	956	−	92	1,048	104.7	−	10.3	114.9	4.4	−	0.4	4.8	0.54	4.2
合計	18,690	−	17,250	35,940	2,207.0	−	2,134.3	4,341.3	92.7	−	87.8	180.4	−	−
最大	978	−	936	1,715	107.6	−	122.9	213.3	4.5	−	5.0	8.9	0.65	4.2
最小	205	−	61	832	21.9	−	7.0	94.3	0.9	−	0.3	4.0	0.52	4.1
平均	668	0	616	1,284	78.8	0.0	76.2	155.0	3.3	0.0	3.1	6.4	0.58	4.2

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心、重力濃縮)

2023年 2月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	87.1	－	87.1	－	－	－	
2	87.9	－	87.9	－	－	－	
3	87.9	－	87.9	－	－	－	
4	87.6	－	87.7	－	－	－	
5	87.9	－	87.9	－	－	－	
6	87.6	－	87.7	－	－	－	
7	88.1	－	88.2	－	－	－	
8	88.3	－	88.4	－	－	－	
9	86.7	－	88.3	－	－	－	
10	85.4	－	88.4	－	－	－	
11	84.8	－	87.9	－	－	－	
12	84.8	－	87.9	－	－	－	
13	85.1	－	88.2	－	－	－	
14	85.9	－	88.8	－	－	－	
15	86.7	－	89.4	－	－	－	
16	88.0	－	89.4	－	－	－	
17	84.8	－	89.0	－	－	－	
18	83.9	－	88.4	－	－	－	
19	83.2	－	87.9	－	－	－	
20	82.5	－	85.8	－	－	－	
21	85.2	－	85.2	－	－	－	
22	85.2	－	85.2	－	－	－	
23	85.8	－	85.8	－	－	－	
24	85.6	－	87.2	－	－	－	
25	84.8	－	86.6	－	－	－	
26	84.5	－	86.3	－	－	－	
27	84.8	－	86.6	－	－	－	
28	85.2	－	86.8	－	－	－	
合計	－	－	－	－	－	－	
最大	88.3	－	89.4	－	－	－	
最小	82.5	－	85.2	－	－	－	
平均	85.8	0.0	87.6	－	－	－	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2023年 2月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	964	27.4	97.2	124	27.1	78.1	2,581	9.4	−	−	594.5	0.87	
2	1,006	31.4	96.9	126	28.7	77.3	2,857	9.1	−	−	702.5	0.89	
3	1,177	34.3	97.1	151	31.9	78.8	3,190	9.3	−	−	844.0	0.98	
4	1,214	32.8	97.3	145	32.0	77.9	3,002	9.2	−	−	819.0	1.00	
5	1,001	28.5	97.2	121	27.0	77.7	2,625	9.2	−	−	691.0	0.97	
6	1,255	34.6	97.2	153	34.0	77.8	3,277	9.5	−	−	833.5	0.96	
7	1,197	35.3	97.1	137	31.3	77.2	2,987	8.5	−	−	738.5	0.84	
8	1,114	38.2	96.6	127	28.8	77.4	2,813	7.4	−	−	703.5	0.74	
9	1,426	33.7	97.6	152	33.4	78.0	3,393	10.1	−	−	843.0	1.00	
10	1,827	49.2	97.3	194	42.3	78.2	3,988	8.1	−	−	1,089.0	0.89	
11	1,903	49.8	97.4	225	49.6	78.0	3,930	7.9	−	−	1,162.5	0.93	
12	1,516	41.0	97.3	156	34.6	77.8	3,364	8.2	−	−	939.0	0.92	
13	1,176	31.4	97.3	121	26.9	77.8	2,596	8.3	−	−	710.0	0.90	
14	1,368	39.3	97.1	143	31.6	77.9	2,871	7.8	194	6.2	764.5	0.78	
15	1,654	42.6	97.4	184	42.3	77.1	2,871	9.0	678	4.9	962.5	0.90	
16	1,951	50.7	97.4	213	49.2	76.9	2,784	9.0	1,029	5.2	972.5	0.77	
17	2,071	52.7	97.5	226	52.4	76.9	2,799	9.8	1,246	5.0	1,175.5	0.89	
18	1,930	52.1	97.3	225	51.7	77.0	2,596	8.8	1,162	5.0	1,056.0	0.81	
19	1,851	51.6	97.2	226	51.5	77.2	2,509	8.5	1,113	4.7	1,004.5	0.78	
20	1,630	51.0	96.9	215	50.9	76.4	2,393	8.1	932	4.3	896.5	0.70	
21	1,515	47.1	96.9	196	46.7	76.2	1,972	7.7	932	3.9	838.5	0.71	
22	1,798	55.9	96.9	237	54.6	76.9	2,451	8.0	1,174	4.6	964.0	0.69	
23	1,766	51.8	97.1	219	51.7	76.4	2,407	7.9	1,041	4.8	918.0	0.71	
24	1,792	47.6	97.3	209	47.5	77.3	2,422	8.9	1,258	6.0	1,091.5	0.92	
25	919	28.2	96.9	118	27.3	76.9	2,117	7.5	−	−	503.0	0.71	
26	676	22.8	96.6	84	19.9	76.4	1,523	6.7	−	−	383.0	0.67	
27	1,002	30.0	97.0	122	26.9	78.0	2,523	8.4	−	−	628.0	0.84	
28	927	29.4	96.8	123	27.5	77.6	2,451	8.3	−	−	610.5	0.83	
合計	39,626	1,120.2	−	4,675	1,059.4	−	77,285	−	10,757	−	23,438.5	−	
最大	2,071	55.9	97.6	237	54.6	78.8	3,988	10.1	1,258	6.2	1,175.5	1.00	
最小	676	22.8	96.6	84	19.9	76.2	1,523	6.7	194	3.9	383.0	0.67	
平均	1,415	40.0	97.2	167	37.8	77.3	2,760	6.9	978	5.0	837.1	0.84	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水A系)

2023年 2月度　No.2-6

日	A系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	557	15.8	97.2	71	15.6	78.1	1,465	9.3	−	−	344.0	0.87	
2	663	20.7	96.9	83	18.9	77.3	1,900	9.2	−	−	455.5	0.88	
3	732	21.3	97.1	94	19.9	78.8	1,914	9.0	−	−	511.0	0.96	
4	732	19.8	97.3	87	19.3	77.9	1,755	8.9	−	−	484.5	0.98	
5	484	13.8	97.2	59	13.1	77.7	1,247	9.0	−	−	335.5	0.97	
6	662	18.3	97.2	81	17.9	77.8	1,697	9.3	−	−	436.5	0.96	
7	681	20.1	97.1	78	17.8	77.2	1,668	8.3	−	−	437.0	0.87	
8	646	22.2	96.6	74	16.7	77.4	1,668	7.5	−	−	433.5	0.78	
9	754	17.8	97.6	80	17.7	78.0	1,813	10.2	−	−	470.5	1.06	
10	942	25.4	97.3	100	21.8	78.2	2,030	8.0	−	−	570.0	0.90	
11	936	24.5	97.4	111	24.4	78.0	1,914	7.8	−	−	569.5	0.93	
12	730	19.7	97.3	75	16.7	77.8	1,624	8.2	−	−	466.5	0.95	
13	709	18.9	97.3	73	16.2	77.8	1,581	8.3	−	−	447.5	0.95	
14	532	15.6	97.1	56	12.3	78.0	1,276	8.2	−	−	297.0	0.76	
15	614	15.9	97.4	69	15.7	77.3	1,450	9.1	−	−	342.5	0.86	
16	598	14.7	97.6	62	14.0	77.6	1,276	8.7	−	−	259.5	0.71	
17	541	13.1	97.6	57	13.0	77.0	1,291	9.8	−	−	298.0	0.91	
18	520	13.6	97.4	59	13.5	77.0	1,262	9.3	−	−	324.5	0.95	
19	529	14.3	97.3	64	14.3	77.6	1,291	9.0	−	−	304.5	0.85	
20	601	18.5	96.9	79	18.4	76.8	1,537	8.3	−	−	350.0	0.76	
21	552	16.7	97.0	69	16.5	76.0	1,291	7.7	−	−	302.5	0.73	
22	538	16.4	97.0	69	15.7	77.4	1,305	8.0	−	−	277.5	0.68	
23	598	16.8	97.2	70	16.7	76.1	1,320	7.9	−	−	304.0	0.72	
24	645	16.1	97.5	72	16.1	77.7	1,407	8.7	−	−	344.5	0.85	
25	582	17.9	96.9	75	17.3	76.9	1,378	7.7	−	−	316.0	0.71	
26	408	13.8	96.6	51	12.0	76.4	928	6.7	−	−	227.0	0.66	
27	484	14.5	97.0	59	13.0	78.0	1,262	8.7	−	−	317.0	0.88	
28	488	15.5	96.8	65	14.5	77.6	1,305	8.4	−	−	330.0	0.85	
合計	17,458	491.4	−	2,042	458.9	−	41,847	−	0	−	10,556.0	−	
最大	942	25.4	97.6	111	24.4	78.8	2,030	10.2	−	−	570.0	1.06	
最小	408	13.1	96.6	51	12.0	76.0	928	6.7	−	−	227.0	0.66	
平均	624	17.6	97.2	73	16.4	77.5	1,495	8.5	−	−	377.0	0.86	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2023年 2月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	407	11.6	97.2	52	11.4	78.1	1,117	9.6	−	−	250.5	0.87	
2	343	10.7	96.9	43	9.8	77.3	957	8.9	−	−	247.0	0.92	
3	445	13.0	97.1	57	12.1	78.8	1,276	9.8	−	−	333.0	1.03	
4	482	13.0	97.3	57	12.7	77.9	1,247	9.6	−	−	334.5	1.03	
5	517	14.7	97.2	62	13.9	77.7	1,378	9.4	−	−	355.5	0.97	
6	593	16.4	97.2	72	16.1	77.8	1,581	9.7	−	−	397.0	0.97	
7	516	15.2	97.1	59	13.5	77.2	1,320	8.7	−	−	301.5	0.79	
8	468	16.1	96.6	53	12.1	77.4	1,146	7.1	−	−	270.0	0.67	
9	672	15.9	97.6	72	15.8	78.0	1,581	10.0	−	−	372.5	0.94	
10	885	23.8	97.3	94	20.5	78.2	1,958	8.2	−	−	519.0	0.87	
11	967	25.3	97.4	114	25.2	78.0	2,016	8.0	−	−	593.0	0.94	
12	786	21.3	97.3	81	18.0	77.8	1,740	8.2	−	−	472.5	0.89	
13	467	12.5	97.3	48	10.7	77.8	1,015	8.1	−	−	262.5	0.84	
14	730	21.3	97.1	77	16.9	78.0	1,595	7.5	−	−	392.0	0.73	
15	616	15.9	97.4	70	15.8	77.3	1,421	8.9	−	−	350.0	0.88	
16	670	16.4	97.6	70	15.6	77.6	1,508	9.2	−	−	307.5	0.75	
17	640	15.6	97.6	67	15.4	77.0	1,508	9.7	−	−	358.0	0.92	
18	612	16.0	97.4	69	15.9	77.0	1,334	8.3	−	−	319.0	0.80	
19	566	15.3	97.3	68	15.2	77.6	1,218	8.0	−	−	300.5	0.79	
20	365	11.2	96.9	48	11.2	76.8	856	7.6	−	−	199.0	0.71	
21	298	9.0	97.0	37	8.9	76.0	682	7.6	−	−	164.5	0.73	
22	470	14.3	97.0	61	13.7	77.4	1,146	8.0	−	−	235.5	0.66	
23	484	13.6	97.2	57	13.5	76.1	1,088	8.0	−	−	231.5	0.68	
24	449	11.2	97.5	50	11.2	77.7	1,015	9.0	−	−	242.5	0.86	
25	337	10.3	96.9	43	10.0	76.9	740	7.2	−	−	187.0	0.72	
26	268	9.0	96.6	33	7.9	76.4	595	6.6	−	−	156.0	0.69	
27	518	15.5	97.0	63	13.9	78.0	1,262	8.1	−	−	311.0	0.80	
28	439	13.9	96.8	58	13.0	77.6	1,146	8.2	−	−	280.5	0.81	
合計	15,010	418.1	−	1,737	389.8	−	35,438	−	−	−	8,743.0	−	
最大	967	25.3	97.6	114	25.2	78.8	2,016	10.0	−	−	593.0	1.03	
最小	268	9.0	96.6	33	7.9	76.0	595	6.6	−	−	156.0	0.66	
平均	536	14.9	97.2	62	13.9	77.6	1,266	8.5	−	−	312.3	0.84	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2023年 2月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	−	−	−	
2	−	−	−	
3	−	−	−	
4	−	−	−	
5	−	−	−	
6	−	−	2.14	
7	−	−	−	
8	−	−	−	
9	3.05	−	−	
10	−	−	2.37	
11	−	−	−	
12	−	−	−	
13	−	−	−	
14	−	−	−	
15	−	−	−	
16	2.81	2.81	−	
17	−	−	−	
18	−	−	−	
19	−	−	−	
20	−	−	2.57	
21	−	−	−	
22	−	−	−	
23	−	−	−	
24	−	−	1.90	
25	−	−	−	
26	−	−	−	
27	−	−	−	
28	−	−	−	
	−	−	−	
	−	−	−	
	−	−	−	
合計	5.86	2.81	8.98	
最大	3.05	2.81	2.57	
最小	2.81	2.81	1.90	
平均	2.93	2.81	2.25	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2023年 2月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	10:54	−	−	−	−	−	−	−	1,020	1,020	−	
9	36.94	10:30	13:09	2.4	−	−	−	−	4.0	1,975	2,151	4,126	489.0	
10	91.39	24:00	0:00	2.5	−	−	−	−	−	2,289	0	2,289	1,068.1	
11	91.90	24:00	0:00	2.5	−	−	−	−	−	2,064	0	2,064	1,075.7	
12	101.64	24:00	0:00	2.8	−	−	−	−	−	1,792	0	1,792	1,263.7	
13	113.74	23:08	0:52	2.9	21.53	29.0	22	29.0	4.0	1,825	0	1,825	1,300.5	
14	128.66	24:00	0:00	4.2	−	−	−	−	−	1,566	0	1,566	1,615.4	
15	131.69	24:00	0:00	4.3	−	−	−	−	−	1,455	0	1,455	1,808.5	
16	128.44	24:00	0:00	4.3	11.06	32.2	11	32.2	−	1,441	0	1,441	1,780.5	
17	128.70	24:00	0:00	4.2	10.69	29.9	11	29.9	−	514	0	514	1,786.9	
18	130.72	24:00	0:00	4.4	−	−	−	−	−	1,093	0	1,093	1,722.1	
19	126.32	24:00	0:00	4.4	−	−	−	−	−	1,990	0	1,990	1,444.0	
20	128.24	24:00	0:00	5.4	−	−	−	−	−	952	0	952	1,569.7	
21	109.75	23:13	0:45	5.0	−	−	−	−	−	733	0	733	1,416.1	
22	127.50	24:00	0:00	5.5	21.11	30.0	21	30.0	−	1,040	0	1,040	1,513.8	
23	122.08	24:00	0:00	5.5	−	−	−	−	−	276	0	276	1,586.2	
24	121.44	24:00	0:00	5.2	11.51	24.8	11	24.8	−	1,566	0	1,566	1,436.4	
25	120.58	24:00	0:00	5.3	−	−	−	−	−	576	0	576	1,525.3	
26	81.13	15:41	8:19	4.3	−	−	−	−	−	1,714	0	1,714	1,004.6	
27	122.00	24:00	0:00	5.3	21.87	30.0	22	30.0	−	1,774	0	1,774	1,417.3	
28	124.14	24:00	0:00	5.4	−	−	−	−	4.0	1,772	0	1,772	1,411.0	
合計	2,267.0	456:32	33:59	85.8	97.77	−	98	−	12.0	28,407	3,171	31,578	28,234.8	
最大	131.7	24:00	13:09	5.5	21.87	32.2	22	32.2	4.0	2,289	2,151	4,126	1,808.5	
最小	36.9	10:30	0:00	2.4	10.69	24.8	11	24.8	4.0	276	0	276	489.0	
平均	113.35	22:49	6:47	4.3	16.30	29.4	16	29.4	4.0	1,420	1,586	1,504	1,344.5	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2023年 2月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	122.58	23:26	0:00	3.6	−	−	−	−	−	1,779	0	1,779	1,488.4	
2	129.60	24:00	0:00	3.9	11.04	31.1	11	31.1	−	2,452	0	2,452	1,639.6	
3	130.41	24:00	0:00	3.8	−	−	−	−	−	2,335	0	2,335	1,632.0	
4	128.02	24:00	0:00	3.7	−	−	−	−	−	1,088	0	1,088	1,652.3	
5	130.84	24:00	0:00	3.8	−	−	−	−	−	1,242	0	1,242	1,703.1	
6	130.23	24:00	0:00	4.0	21.69	36.5	22	36.5	−	1,696	0	1,696	1,780.5	
7	129.38	24:00	0:00	3.8	−	−	−	−	−	842	0	842	1,772.9	
8	130.98	24:00	0:00	3.6	21.26	34.2	22	34.2	−	945	0	945	1,775.5	
9	129.03	24:00	0:00	3.6	−	−	−	−	−	1,141	0	1,141	1,807.2	
10	126.58	24:00	0:00	3.6	21.49	33.6	22	33.6	−	1,946	0	1,946	1,684.0	
11	121.60	24:00	0:00	3.5	−	−	−	−	−	1,697	0	1,697	1,596.4	
12	91.34	18:42	0:30	2.8	−	−	−	−	−	1,213	0	1,213	1,306.8	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	11.44	36.2	11	36.2	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	33.0	−	−	−	−	
合計	1,500.59	282:08	0:30	43.7	86.92	−	88	−	33.0	18,376	0	18,376	19,838.7	
最大	130.98	24:00	0:30	4.0	21.69	36.5	22	36.5	33.0	2,452	−	2,452	1,807.2	
最小	91.34	18:42	0:00	2.8	11.04	31.1	11	31.1	33.0	842	−	842	1,306.8	
平均	125.05	23:30	0:30	3.6	17.38	34.5	18	34.5	33.0	1,531	−	1,531	1,526.1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2023年 2月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	98,870	−	−	−	−	−	55	27	7	34	19	
2	98,380	−	−	−	−	−	−	22	5	27	22	
3	99,450	−	−	−	−	−	−	28	1	29	24	
4	97,740	−	−	−	−	−	−	17	1	18	8	
5	95,190	−	−	−	−	−	−	13	1	14	4	
6	101,220	−	−	−	−	−	−	21	1	22	17	
7	96,680	−	−	−	−	−	−	28	1	29	18	
8	103,820	−	−	−	−	−	−	56	1	57	22	
9	108,870	−	−	−	−	−	−	35	0	35	18	
10	114,590	−	−	−	−	−	−	29	1	30	15	
11	104,170	−	−	−	−	−	−	17	1	18	6	
12	104,660	−	−	−	−	−	−	18	1	19	6	
13	105,731	−	−	−	−	−	−	25	0	25	13	
14	104,450	−	−	−	−	−	−	27	1	28	17	
15	113,870	−	−	−	180	−	−	31	0	31	23	
16	112,290	−	−	−	−	−	−	38	1	39	20	
17	114,300	−	−	−	−	−	−	27	2	29	13	
18	113,290	−	−	−	−	−	−	20	2	22	11	
19	120,300	−	−	−	−	−	338	12	0	12	3	
20	113,780	−	−	−	−	−	23	25	1	26	13	
21	111,910	−	−	−	−	−	−	21	1	22	15	
22	113,190	−	−	−	−	−	−	23	4	27	21	
23	108,350	−	−	−	−	−	−	18	1	19	9	
24	119,780	−	−	−	−	−	457	20	11	31	19	
25	106,570	−	−	−	−	−	25	14	2	16	4	
26	97,240	−	−	−	−	−	−	17	1	18	3	
27	106,390	−	−	−	−	−	−	18	1	19	17	
28	99,200	−	−	−	−	−	−	24	1	25	16	
合計	2,984,281	−	−	−	180	−	898	671	50	721	396	
最大	120,300	−	−	−	180	−	457	56	11	57	24	
最小	95,190	−	−	−	180	−	23	12	0	12	3	
平均	106,581	−	−	−	180	−	180	24	2	26	14	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2023年 2月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	40,015	15,700	39.2	234,720	587	1,780	−	5,400	0.26	6.0	5.9	106	----	761	485	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	41,776	16,330	39.1	240,480	576	1,790	−	5,600	−	5.7	4.5	101	----	704	640	
3	39,635	16,120	40.7	246,600	622	1,830	81.9	5,500	−	6.0	4.6	110	----	739	640	
4	39,677	16,200	40.8	227,520	573	1,810	−	5,600	−	6.0	−	93	----	740	680	
5	39,366	15,440	39.2	236,859	602	1,820	−	5,700	−	6.1	−	83	----	748	605	A系生物反応槽容量
6	42,054	18,170	43.2	285,270	678	1,840	−	5,200	−	5.7	4.2	104	----	722	730	1池1244m³
7	41,585	16,860	40.5	242,532	583	1,800	81.1	5,400	−	5.7	4.4	90	----	750	660	
8	44,524	17,990	40.4	253,027	568	1,810	−	4,800	0.34	5.4	5.3	88	----	696	600	
9	40,294	17,890	44.4	249,000	618	1,840	−	4,500	−	5.9	5.6	97	----	678	645	
10	46,266	19,160	41.4	223,200	482	1,790	−	5,100	−	5.2	3.5	99	----	940	880	
11	38,394	15,550	40.5	223,200	581	1,790	−	6,000	−	6.2	−	94	----	704	720	
12	40,645	16,490	40.6	223,200	549	1,770	−	6,200	−	5.9	−	96	----	704	620	
13	48,166	19,940	41.4	252,980	525	1,850	−	5,300	−	5.0	5.6	98	----	882	530	
14	41,046	16,410	40.0	234,315	571	1,880	80.7	5,400	−	5.8	5.4	91	----	568	560	
15	42,434	17,540	41.3	250,688	591	1,890	−	5,300	0.31	5.6	4.9	91	----	612	640	
16	41,875	16,440	39.3	230,400	550	1,870	−	5,400	−	5.7	4.3	119	----	644	720	
17	42,486	17,240	40.6	229,320	540	1,810	−	5,400	−	5.6	4.0	124	----	740	750	
18	41,264	17,000	41.2	227,520	551	1,760	−	5,500	−	5.8	−	90	----	762	740	
19	47,826	17,190	35.9	227,520	476	1,700	−	5,900	−	5.0	−	88	----	1,164	680	
20	44,874	18,050	40.2	227,520	507	1,650	−	5,400	−	5.3	3.8	140	----	931	690	
21	45,354	18,820	41.5	226,080	498	1,630	81.3	5,100	−	5.3	4.2	97	----	764	660	
22	40,634	16,880	41.5	224,640	553	1,510	−	4,200	0.28	5.9	5.4	160	----	767	560	
23	38,875	15,740	40.5	226,080	582	1,500	−	4,400	−	6.1	−	99	----	763	560	
24	45,506	18,600	40.9	224,640	494	1,480	−	4,300	−	5.2	5.2	108	----	1,116	560	
25	46,626	18,380	39.4	226,080	485	1,480	−	3,800	−	5.1	−	120	----	762	560	
26	41,215	16,420	39.8	226,080	549	1,470	−	3,900	−	5.8	−	120	----	774	410	
27	44,625	18,280	41.0	226,080	507	1,510	−	3,900	−	5.4	6.0	120	----	751	530	
28	44,355	17,760	40.0	226,080	510	1,540	79.6	4,500	−	5.4	6.2	110	----	547	450	
合計	1,191,392	482,590	−	6,571,631	−	−	−	−	−	−	−	−	0	21,433	17,505	
最大	48,166	19,940	44.4	285,270	678	1,890	81.9	6,200	0.34	6.2	6.2	160	−	1,164	880	
最小	38,394	15,440	35.9	223,200	476	1,470	79.6	3,800	0.26	5.0	3.5	83	−	547	410	
平均	42,550	17,235	40.5	234,701	552	1,720	80.9	5,100	0.30	5.6	4.9	100	−	765	625	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2023年 2月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
最大	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
最小	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2023年 2月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	41,498	18,270	44.0	261,840	631	1,810	－	6,300	0.16	9.0	6.2	160	----	1,125	680	B系生物反応槽容量
2	43,701	18,220	41.7	264,840	606	1,830	－	6,300	－	8.5	6.0	160	----	1,145	720	1池3883m^3
3	40,206	17,930	44.6	275,520	685	1,820	81.2	6,300	－	9.3	5.9	170	----	1,145	720	
4	41,341	18,170	44.0	267,120	646	1,790	－	6,000	－	9.0	－	150	----	1,120	760	
5	37,349	16,720	44.8	251,580	674	1,780	－	6,000	－	10.0	－	160	----	1,140	760	
6	42,023	18,570	44.2	272,220	648	1,750	－	5,800	－	8.9	5.7	170	----	1,145	760	
7	38,512	17,580	45.6	252,060	654	1,730	82.1	5,800	－	9.7	5.9	170	----	1,145	740	
8	46,780	19,870	42.5	276,180	590	1,700	－	5,300	0.23	8.0	8.4	160	----	1,125	520	
9	42,132	18,700	44.4	268,680	638	1,770	－	5,400	－	8.8	7.5	170	----	1,125	630	
10	49,605	21,070	42.5	290,160	585	1,750	－	5,500	－	7.5	5.2	200	----	1,176	880	
11	40,206	17,890	44.5	239,100	595	1,760	－	6,300	－	9.3	－	210	----	1,110	720	
12	41,441	18,450	44.5	273,600	660	1,810	－	6,200	－	9.0	－	200	----	1,130	620	
13	50,978	20,540	40.3	323,160	634	1,740	－	6,500	－	7.3	7.4	180	----	1,237	510	
14	42,305	19,080	45.1	271,260	641	1,870	82.1	6,400	－	8.8	8.6	150	----	1,140	480	
15	44,382	19,810	44.6	296,220	667	1,880	－	6,200	0.20	8.4	7.2	200	----	1,130	600	
16	41,035	18,710	45.6	274,620	669	1,900	－	6,300	－	9.1	6.2	220	----	1,120	720	
17	42,794	19,560	45.7	276,480	646	1,890	－	6,200	－	8.7	6.4	200	----	1,100	710	
18	45,086	19,420	43.1	287,040	637	1,890	－	6,200	－	8.3	－	230	----	1,120	720	
19	52,518	21,730	41.4	272,340	519	1,760	－	6,100	－	7.1	－	190	----	1,221	720	
20	51,240	21,400	41.8	252,780	493	1,740	－	6,100	－	7.3	5.6	260	----	1,227	730	
21	46,161	19,970	43.3	246,300	534	1,860	81.8	6,000	－	8.1	5.7	230	----	1,125	785	
22	42,751	18,570	43.4	245,280	574	1,870	－	5,300	0.15	8.7	6.0	240	----	1,135	850	
23	38,945	16,780	43.1	234,360	602	1,850	－	5,200	－	9.6	－	150	----	1,125	880	
24	51,529	19,500	37.8	255,660	496	1,700	－	5,300	－	7.2	5.0	200	----	1,308	925	
25	53,147	20,490	38.6	242,520	456	1,620	－	5,700	－	7.0	－	190	----	1,156	600	
26	45,633	18,330	40.2	233,880	513	1,700	－	5,900	－	8.2	－	180	----	1,135	375	
27	42,267	17,790	42.1	238,500	564	1,770	－	6,000	－	8.8	6.7	170	----	1,125	630	
28	41,646	17,610	42.3	231,120	555	1,740	80.9	5,900	－	9.0	6.2	210	----	1,125	680	
合計	1,237,211	530,730	－	7,374,420	－	－	－	－	－	－	－	－	0	32,160	19,425	
最大	53,147	21,730	45.7	323,160	685	1,900	82.1	6,500	0.23	10.0	8.6	260	－	1,308	925	
最小	37,349	16,720	37.8	231,120	456	1,620	80.9	5,200	0.15	7.0	5.0	150	－	1,100	375	
平均	44,186	18,955	42.9	263,372	596	1,790	81.6	5,900	0.18	8.5	6.4	190	－	1,149	694	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2023年 2月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	40,461	15,900	39.3	318,300	787	1,680	-	6,600	0.17	9.2	7.7	150	----	1,095	480	C系生物反応槽容量
2	39,330	16,020	40.7	315,060	801	1,740	-	6,600	-	9.5	6.2	150	54	1,115	630	1池3883m^3
3	40,205	15,600	38.8	322,080	801	1,770	81.8	7,000	-	9.3	6.1	150	----	1,115	600	
4	41,341	15,510	37.5	316,380	765	1,760	-	6,900	-	9.0	-	140	----	1,090	640	
5	37,348	14,100	37.8	298,980	801	1,760	-	7,200	-	10.0	-	150	----	1,110	640	
6	42,022	16,520	39.3	316,440	753	1,750	-	6,600	-	8.9	6.0	160	----	1,115	640	
7	38,512	14,910	38.7	293,700	763	1,730	80.6	7,000	-	9.7	5.8	160	----	1,115	625	
8	46,780	18,070	38.6	329,820	705	1,720	-	6,100	0.23	8.0	8.5	160	----	1,095	455	
9	42,131	17,000	40.4	327,840	778	1,790	-	6,500	-	8.8	6.4	170	----	1,095	630	
10	49,604	19,900	40.1	336,120	678	1,770	-	6,100	-	7.5	4.8	190	----	1,144	880	
11	40,206	15,460	38.5	301,560	750	1,770	-	7,000	-	9.3	-	160	----	1,080	720	
12	41,441	16,030	38.7	319,080	770	1,820	-	7,100	-	9.0	-	160	----	1,100	620	
13	50,978	18,650	36.6	347,700	682	1,790	-	7,000	-	7.3	6.8	180	----	1,073	530	
14	42,304	15,500	36.6	299,160	707	1,830	80.9	7,200	-	8.8	6.6	170	----	1,110	560	
15	44,381	16,080	36.2	309,240	697	1,800	-	6,700	0.21	8.4	6.7	160	----	1,100	580	
16	41,034	15,290	37.3	309,480	754	1,810	-	6,800	-	9.1	6.5	190	----	1,090	600	
17	42,793	15,920	37.2	317,280	741	1,810	-	6,700	-	8.7	6.5	180	----	1,070	610	
18	45,086	16,690	37.0	299,040	663	1,780	-	6,600	-	8.3	-	160	----	1,090	635	
19	52,517	21,280	40.5	297,780	567	1,720	-	5,700	-	7.1	-	140	----	1,059	640	
20	51,240	17,560	34.3	270,420	528	1,610	-	6,300	-	7.3	6.3	200	----	1,193	570	
21	46,161	16,750	36.3	298,080	646	1,720	81.4	6,800	-	8.1	5.3	160	----	1,095	690	
22	42,751	16,550	38.7	312,780	732	1,750	-	7,100	0.16	8.7	4.9	200	----	1,105	740	
23	38,945	15,210	39.1	291,000	747	1,730	-	6,900	-	9.6	-	140	----	1,095	800	
24	51,529	17,400	33.8	296,040	575	1,580	-	6,500	-	7.2	5.3	150	----	1,272	660	
25	53,146	18,710	35.2	250,140	471	1,500	-	6,500	-	7.0	-	160	----	1,124	480	
26	45,633	16,320	35.8	272,700	598	1,650	-	6,900	-	8.2	-	150	----	1,105	300	
27	42,267	15,920	37.7	292,500	692	1,760	-	7,200	-	8.8	6.9	160	----	1,095	510	
28	41,645	15,990	38.4	294,960	708	1,750	80.2	6,900	-	9.0	6.5	160	----	1,095	560	
合計	1,231,791	464,840	-	8,553,660	-	-	-	-	-	-	-	-	54	31,040	17,025	
最大	53,146	21,280	40.7	347,700	801	1,830	81.8	7,200	0.23	10.0	8.5	200	54	1,272	880	
最小	37,348	14,100	33.8	250,140	471	1,500	80.2	5,700	0.16	7.0	4.8	140	54	1,059	300	
平均	43,993	16,601	37.7	305,488	694	1,740	81.0	6,700	0.19	8.6	6.3	160	54	1,109	608	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2023年 2月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	40,000	15,950	39.9	212,410	531	1,650	-	5,200	0.31	8.2	6.7	95	----	1,025	560	D系生物反応槽容量
2	37,680	15,140	40.2	212,602	564	1,700	-	5,400	-	8.7	6.0	94	----	1,006	620	1池3424m³
3	36,660	14,600	39.8	213,690	583	1,730	80.8	5,500	-	9.0	6.7	110	----	926	560	嫌気槽864m3
4	37,910	15,100	39.8	213,557	563	1,670	-	5,200	-	8.7	-	110	----	921	520	好気槽2560m3
5	37,170	14,780	39.8	213,604	575	1,720	-	5,400	-	8.8	-	110	----	932	520	
6	34,390	14,180	41.2	207,286	603	1,730	-	5,300	-	9.6	7.4	120	1,331	962	520	
7	38,600	15,380	39.8	208,429	540	1,740	80.6	5,600	-	8.5	7.1	110	----	805	520	
8	32,840	14,060	42.8	197,579	602	1,800	-	5,800	0.23	10.0	6.6	110	726	828	560	
9	37,150	14,830	39.9	213,791	575	1,750	-	5,800	-	8.8	6.1	88	----	817	590	
10	36,340	14,520	40.0	211,261	581	1,790	-	5,700	-	9.0	4.7	110	----	988	800	
11	37,740	15,020	39.8	204,057	541	1,780	-	7,900	-	8.7	-	100	----	1,082	720	
12	36,390	14,510	39.9	207,982	572	1,770	-	5,600	-	9.0	-	86	----	938	660	
13	39,990	15,950	39.9	205,107	513	1,760	-	5,600	-	8.2	6.3	100	----	944	590	
14	36,630	14,600	39.9	210,926	576	1,760	80.8	5,900	-	9.0	6.3	91	----	1,032	560	
15	38,000	15,130	39.8	216,471	570	1,750	-	6,300	0.37	8.7	5.7	87	----	992	580	
16	38,600	15,370	39.8	217,794	564	1,760	-	6,300	-	8.5	5.5	95	----	945	600	
17	37,900	15,090	39.8	215,157	568	1,740	-	6,100	-	8.7	5.2	110	----	997	650	
18	38,770	15,460	39.9	211,287	545	1,680	-	5,700	-	8.5	-	100	----	967	760	
19	39,620	15,790	39.9	197,395	498	1,640	-	5,600	-	8.3	-	110	----	1,080	760	
20	36,760	14,680	39.9	195,430	532	1,620	-	5,400	-	8.9	4.7	100	----	990	760	
21	36,340	14,490	39.9	207,529	571	1,530	81.1	5,200	-	9.0	5.2	88	----	961	670	
22	38,000	15,150	39.9	215,881	568	1,420	-	5,100	0.34	8.7	7.6	110	----	1,065	430	
23	38,490	15,360	39.9	211,261	549	1,460	-	5,300	-	8.5	-	110	----	955	400	
24	38,390	15,350	40.0	201,459	525	1,490	-	5,300	-	8.6	8.0	110	----	1,004	415	
25	35,930	14,310	39.8	173,805	484	1,470	-	5,000	-	9.1	-	110	----	909	520	
26	35,390	14,110	39.9	209,510	592	1,450	-	4,900	-	9.3	-	100	----	907	520	
27	35,260	14,060	39.9	213,798	606	1,460	-	5,000	-	9.3	7.0	110	----	962	490	
28	34,460	13,730	39.8	212,813	618	1,480	78.5	5,200	-	9.5	8.2	99	----	981	410	
合計	1,041,400	416,700	-	5,831,871	-	-	-	-	-	-	-	-	2,057	26,921	16,265	
最大	40,000	15,950	42.8	217,794	618	1,800	81.1	7,900	0.37	10.0	8.2	120	1,331	1,082	800	
最小	32,840	13,730	39.8	173,805	484	1,420	78.5	4,900	0.23	8.2	4.7	86	726	805	400	
平均	37,193	14,882	40.0	208,281	560	1,650	80.4	5,600	0.32	8.9	6.4	100	1,029	961	581	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2023年 2月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	40,500	16,150	39.9	205,537	507	1,720	-	5,800	0.30	8.1	4.6	93	----	905	760	E系生物反応槽容量
2	37,990	15,290	40.2	205,741	542	1,770	-	6,100	-	8.7	4.7	92	----	1,020	740	1池3424m³
3	36,700	14,610	39.8	206,830	564	1,790	80.4	6,100	-	9.0	5.1	110	----	998	680	嫌気槽864m3
4	38,110	15,180	39.8	206,668	542	1,760	-	6,100	-	8.6	-	110	----	964	680	好気槽2560m3
5	37,320	14,860	39.8	206,771	554	1,790	-	6,200	-	8.8	-	100	----	960	680	
6	34,330	14,210	41.4	200,744	585	1,800	-	6,100	-	9.6	5.2	110	1,331	906	680	
7	38,730	15,420	39.8	201,881	521	1,820	80.7	6,200	-	8.5	5.1	120	----	994	680	
8	32,520	13,990	43.0	191,580	589	1,930	-	6,200	0.22	10.1	4.9	110	726	955	760	
9	37,180	14,830	39.9	207,150	557	1,860	-	6,100	-	8.8	4.7	85	----	958	770	
10	36,520	14,570	39.9	204,676	560	1,860	-	6,300	-	9.0	4.4	100	----	1,007	800	
11	37,140	14,790	39.8	197,984	533	1,850	-	5,900	-	8.9	-	93	----	1,014	720	
12	35,660	14,200	39.8	201,901	566	1,870	-	6,000	-	9.2	-	84	----	916	680	
13	39,590	15,780	39.9	199,157	503	1,880	-	6,200	-	8.3	5.6	100	----	898	640	
14	36,070	14,370	39.8	204,725	568	1,910	81.8	6,400	-	9.1	5.5	87	----	967	640	
15	37,560	14,950	39.8	209,994	559	1,970	-	6,600	0.33	8.8	5.1	91	----	1,028	700	
16	38,150	15,180	39.8	211,201	554	1,920	-	6,600	-	8.6	4.6	80	----	984	760	
17	38,150	15,190	39.8	210,111	551	1,890	-	6,500	-	8.6	4.1	110	----	998	840	
18	39,290	15,670	39.9	204,833	521	1,830	-	6,200	-	8.4	-	100	----	1,012	960	
19	40,570	16,170	39.9	191,512	472	1,770	-	6,000	-	8.1	-	99	----	863	960	
20	36,700	14,660	39.9	189,766	517	1,740	-	5,800	-	9.0	3.7	97	----	834	960	
21	36,200	14,430	39.9	201,338	556	1,660	80.0	5,600	-	9.1	4.1	93	----	992	860	
22	37,990	15,140	39.9	209,463	551	1,570	-	5,600	0.31	8.7	5.4	120	----	969	620	
23	38,480	15,340	39.9	205,078	533	1,600	-	5,800	-	8.5	-	110	----	888	560	
24	39,440	15,750	39.9	195,395	495	1,620	-	5,800	-	8.3	5.8	110	----	992	570	
25	37,960	15,100	39.8	168,384	444	1,620	-	5,500	-	8.7	-	110	----	983	640	
26	37,210	14,830	39.9	202,958	545	1,620	-	5,500	-	8.8	-	110	----	978	640	
27	37,220	14,840	39.9	208,350	560	1,630	-	5,600	-	8.8	5.4	120	----	884	640	
28	36,330	14,480	39.9	206,356	568	1,630	78.6	5,600	-	9.0	5.5	98	----	992	625	
合計	1,049,610	419,980	-	5,656,084	-	-	-	-	-	-	-	-	2,057	26,859	20,245	
最大	40,570	16,170	43.0	211,201	589	1,970	81.8	6,600	0.33	10.1	5.8	120	1,331	1,028	960	
最小	32,520	13,990	39.8	168,384	444	1,570	78.6	5,500	0.22	8.1	3.7	80	726	834	560	
平均	37,486	14,999	40.0	202,003	539	1,770	80.3	6,000	0.29	8.8	4.9	100	1,029	959	723	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2023年 2月度　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ量)	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	t	m³	t	t	
1	898	0.85	7.61	761	−	−	197	0.92	1.81	181	−	−	
2	1,075	0.85	9.13	913	−	−	324	0.90	2.92	292	−	−	
3	906	0.82	7.43	743	−	−	156	0.91	1.42	142	−	−	
4	975	0.85	8.25	825	−	−	225	0.96	2.26	226	−	−	
5	1,081	0.84	9.10	910	−	−	330	0.97	3.20	320	−	−	
6	823	0.86	7.08	708	−	−	205	0.95	1.95	195	−	−	
7	743	0.95	7.06	706	−	−	242	0.97	2.35	235	−	−	
8	989	0.90	8.87	887	−	−	288	0.95	2.74	274	−	−	
9	966	0.86	8.35	835	−	−	235	0.93	2.19	219	−	−	
10	1,088	0.81	8.77	877	−	−	346	0.95	3.29	329	−	−	
11	1,047	0.81	8.46	846	−	−	347	1.00	3.47	347	−	−	
12	1,038	0.81	8.42	842	−	−	339	0.97	3.29	329	−	−	
13	742	0.83	6.16	616	−	−	342	0.93	3.18	318	−	−	
14	948	0.88	8.33	833	−	−	238	0.95	2.26	226	−	−	
15	923	0.95	8.75	875	−	−	185	0.95	1.76	176	−	−	
16	921	0.89	8.24	824	−	−	223	0.93	2.07	207	−	−	
17	1,041	0.83	8.68	868	−	−	188	0.91	1.71	171	−	−	
18	1,049	0.82	8.62	862	−	−	196	0.95	1.86	186	−	−	
19	1,096	0.94	10.34	1034	−	−	347	0.98	3.40	340	−	−	
20	1,024	0.96	9.87	987	−	−	346	1.16	4.01	401	−	−	
21	1,047	0.94	9.87	987	−	−	347	1.19	4.13	413	−	−	
22	997	0.87	8.64	864	−	−	248	0.96	2.38	238	−	−	
23	947	0.82	7.79	779	−	−	247	0.92	2.27	227	−	−	
24	985	0.89	8.81	881	−	−	240	0.94	2.26	226	−	−	
25	1,097	0.86	9.44	944	−	−	347	1.02	3.54	354	−	−	
26	988	0.85	8.41	841	−	−	187	0.95	1.78	178	−	−	
27	981	0.84	8.21	821	−	−	231	0.94	2.17	217	−	−	
28	964	0.87	8.41	841	−	−	214	0.96	2.05	205	−	−	
合計	27,379	−	237.10	23710	0.00	0.00	7,360	−	71.72	7172	−	−	
最大	1,097	0.96	10.34	1034	−	−	347	1.19	4.13	413	−	−	
最小	742	0.81	6.16	616	−	−	156	0.90	1.42	142	−	−	
平均	978	0.87	8.47	847	−	−	263	0.97	2.56	256	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2023年 2月度　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備 考	日
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ	脱水ケーキ	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ	脱水ケーキ	汚泥量	濃度	固形物量		
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量	(受入れ量)	(受入れ固形物量)		濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量	(受入れ量)	(受入れ固形物量)					
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t		
1	−	−	−	−	−	−	701	0.83	−	5.8	−	5.8	580	−	−	−	−	−		1
2	−	−	−	−	−	−	751	0.83	−	6.2	−	6.2	621	−	−	−	−	−		2
3	−	−	−	−	−	−	750	0.78	−	6.0	−	6.0	601	−	−	−	−	−		3
4	−	−	−	−	−	−	750	0.79	−	6.0	−	6.0	599	−	−	−	−	−		4
5	−	−	−	−	−	−	751	0.77	−	5.9	−	5.9	590	−	−	−	−	−		5
6	−	−	−	−	−	−	618	0.83	−	5.1	−	5.1	513	−	−	143	0.83	1.2		6
7	−	−	−	−	−	−	501	0.93	−	4.7	−	4.7	471	−	−	750	0.94	7.1		7
8	−	−	−	−	−	−	701	0.86	−	6.1	−	6.1	613	−	−	1,080	0.88	9.5		8
9	−	−	−	−	−	−	731	0.85	−	6.2	−	6.2	616	−	−	60	0.93	0.6		9
10	−	−	−	−	−	−	742	0.75	−	5.5	−	5.5	548	−	−	−	−	−		10
11	−	−	−	−	−	−	700	0.70	−	5.0	−	5.0	499	−	−	−	−	−		11
12	−	−	−	−	−	−	699	0.72	−	5.1	−	5.1	513	−	−	−	−	−		12
13	−	−	−	−	−	−	400	0.72	−	3.0	−	3.0	298	−	−	−	−	−		13
14	−	−	−	−	−	−	710	0.70	1.04	3.1	3.0	6.1	607	−	−	−	−	−		14
15	−	−	−	−	−	−	738	−	0.94	−	7.0	7.0	699	−	−	−	−	−		15
16	−	−	−	−	−	−	698	−	0.88	−	6.2	6.2	617	−	−	−	−	−		16
17	−	−	−	−	−	−	853	−	0.81	−	7.0	7.0	697	−	−	−	−	−		17
18	−	−	−	−	−	−	853	−	0.79	−	6.8	6.8	676	−	−	−	−	−		18
19	−	−	−	−	−	−	749	−	0.92	−	6.9	6.9	694	−	−	−	−	−		19
20	−	−	−	−	−	−	678	−	0.86	−	5.9	5.9	586	−	−	−	−	−		20
21	−	−	−	−	−	−	700	−	0.82	−	5.7	5.7	574	−	−	−	−	−		21
22	−	−	−	−	−	−	749	−	0.84	−	6.3	6.3	626	−	−	−	−	−		22
23	−	−	−	−	−	−	700	−	0.78	−	5.5	5.5	552	−	−	−	−	−		23
24	−	−	−	−	−	−	745	−	0.90	−	6.6	6.6	655	−	−	−	−	−		24
25	−	−	−	−	−	−	750	−	0.75	−	5.9	5.9	590	−	−	−	−	−		25
26	−	−	−	−	−	−	801	−	0.82	−	6.6	6.6	663	−	−	−	−	−		26
27	−	−	−	−	−	−	750	−	0.80	−	6.0	6.0	604	−	−	−	−	−		27
28	−	−	−	−	−	−	750	−	0.82	−	6.4	6.4	636	−	−	−	−	−		28
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	20019	−	−	73.7	91.7	165.4	16538	−	−	2033	−	18.33		合計
最大	−	−	−	−	−	−	853	0.93	1.04	6.2	7.0	7.0	699	−	−	1080	0.94	9.5		最大
最小	−	−	−	−	−	−	400	0.70	0.75	3.0	3.0	3.0	298	−	−	60	0.83	0.6		最小
平均	−	−	−	−	−	−	715	0.37	0.85	5.3	6.1	5.9	591	−	−	508	0.90	4.6		平均

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2023年 2月度　No.5-3

スクリュープレス脱水機													備考
濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄	
汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
106	2.4	97.1	10	2.4	76.5	−	−	194	6.2	75.5	0.97	−	
424	10.8	95.2	46	10.8	76.3	−	−	678	4.9	270.0	0.78	−	
683	19.6	97.1	81	19.6	75.8	−	−	1,029	5.2	405.5	0.83	−	
890	24.0	97.2	103	24.0	76.7	−	−	1,246	5.0	519.5	0.83	−	
798	22.4	97.1	97	22.4	76.9	−	−	1,162	5.0	412.5	0.72	−	
756	22.0	96.9	94	22.0	76.6	−	−	1,113	4.7	399.5	0.68	−	
664	21.3	96.7	88	21.3	75.7	−	−	932	4.3	347.5	0.64	−	
665	21.4	96.4	91	21.4	76.4	−	−	932	3.9	371.5	0.63	−	
790	25.2	96.8	107	25.2	76.4	−	−	1,174	4.6	451.0	0.71	−	
684	21.4	96.8	93	21.4	76.9	−	−	1,041	4.8	382.5	0.70	−	
698	20.2	97.0	87	20.2	76.8	−	−	1,258	6.0	504.5	0.97	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7,158	210.7	−	896	210.7	−	−	−	10,757	−	4,139.50	−	0	
890	25.2	97.2	107	25.2	76.9	−	−	1,258	6.2	519.5	0.97	−	
106	2.4	95.2	10	2.4	75.7	−	−	194	3.9	75.5	0.63	−	
651	19.0	97.1	81	19.2	76.5	−	−	978	5.1	376.3	0.79	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2023年 2月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	12:57	−	−	−	−	−	−	−	1,219	1,219	−	
15	5.31	2:04	21:21	0.9	−	−	−	−	−	1,309	0	1,309	78.7	
16	86.66	24:00	0:00	3.3	11.16	30.2	11	30.2	8.0	1,449	0	1,449	1,550.7	
17	98.38	24:00	0:00	3.4	−	−	−	−	−	1,349	0	1,349	1,520.2	
18	98.82	24:00	0:00	3.5	−	−	−	−	−	1,421	0	1,421	1,518.9	
19	93.00	24:00	0:00	3.2	−	−	−	−	−	1,925	0	1,925	1,336.0	
20	91.53	24:00	0:00	3.0	20.64	29.9	20	29.9	−	1,048	0	1,048	1,365.3	
21	94.58	24:00	0:00	3.5	−	−	−	−	−	1,231	0	1,231	1,366.5	
22	95.89	24:00	0:00	3.6	−	−	−	−	5.0	1,234	0	1,234	1,386.8	
23	93.77	24:00	0:00	3.6	−	−	−	−	−	1,911	0	1,911	1,364.0	
24	88.40	24:00	0:00	3.2	10.68	31.7	11	31.7	−	1,305	0	1,305	1,329.7	
25	48.82	14:26	1:08	1.9	−	−	−	−	−	629	0	629	779.8	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	9:44	−	−	−	−	−	−	−	1,196	1,196	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	895.16	9.69	45:10	33.1	42.48	91.8	42	91.8	13.0	14,811	2,415	17,226	13,596.6	
最大	98.82	1.00	21:21	3.6	20.64	31.7	20	31.7	8.0	1,925	1,219	1,925	1,550.7	
最小	5.31	0.09	0:00	0.9	10.68	29.9	11	29.9	5.0	629	0	629	78.7	
平均	81.38	0.88	11:17	3.01	14.16	30.4	14.00	30.4	6.50	1,346	1,208	1,325.08	1,236.1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2023年 2月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	898	－			898	171.0	－			171.0	7.0	－			7.0
2	1,075	－			1,075	244.4	－			244.4	8.6	－			8.6
3	906	－			906	163.3	－			163.3	6.8	－			6.8
4	985	－			985	199.3	－			199.3	7.4	－			7.4
5	1,081	－			1,081	235.3	－			235.3	8.2	－			8.2
6	680	－			680	135.3	－			135.3	5.4	－			5.4
7	－	－				－	－			0.0	－	－			0.0
8	－	－				－	－			0.0	－	－			0.0
9	－	－				－	－			0.0	－	－			0.0
10	73	－			73	13.7	－			13.7	0.5	－			0.5
11	1,047	－			1,047	206.0	－			206.0	7.7	－			7.7
12	1,038	－			1,038	181.9	－			181.9	7.5	－			7.5
13	742	－			742	123.7	－			123.7	5.5	－			5.5
14	948	－			948	217.4	－			217.4	7.6	－			7.6
15	923	－			923	176.0	－			176.0	7.5	－			7.5
16	921	－			921	188.6	－			188.6	7.5	－			7.5
17	1,041	－			1,041	181.5	－			181.5	7.8	－			7.8
18	1,049	－			1,049	217.0	－			217.0	7.8	－			7.8
19	1,096	－			1,096	233.0	－			233.0	9.4	－			9.4
20	1,024	－			1,024	253.2	－			253.2	9.1	－			9.1
21	1,250	－			1,250	243.1	－			243.1	10.9	－			10.9
22	997	－			997	212.2	－			212.2	7.9	－			7.9
23	947	－			947	159.3	－			159.3	7.1	－			7.1
24	985	－			985	185.3	－			185.3	8.0	－			8.0
25	1,097	－			1,097	193.8	－			193.8	8.5	－			8.5
26	988	－			988	176.4	－			176.4	7.6	－			7.6
27	981	－			981	169.1	－			169.1	7.5	－			7.5
28	964	－			964	172.3	－			172.3	7.6	－			7.6
合計	23,736	0			23,736	4,652.1	0.0			4,652	186.4	0.0			186.4
最大	1,250	0			1,250	253.2	0.0			253.2	10.9	0.0			10.9
最小	73	0			73	13.7	0.0			0.0	0.5	0.0			0.0
平均	949	0			949	186.1	0.0			186.1	7.5	0.0			7.5

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2023年 2月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.85	4.1	91.4	−			92.1	1,537	−			1,537	0.12	−			0.12	
2	0.85	3.5	93.6	−			94.5	1,639	−			1,639	0.11	−			0.11	
3	0.82	4.1	91.0	−			91.9	1,407	−			1,407	0.11	−			0.11	
4	0.84	3.7	89.6	−			89.2	1,537	−			1,537	0.11	−			0.11	
5	0.84	3.5	90.7	−			90.1	1,697	−			1,697	0.11	−			0.11	
6	0.87	4.0	90.8	−			91.5	1,001	−			1,001	0.10	−			0.10	
7	−	−	−	−				−	−			0	−	−			−	
8	−	−	−	−				−	−			0	−	−			−	
9	−	−	−	−				−	−			0	−	−			−	
10	0.83	4.0	90.2	−			83.3	102	−			102	0.10	−			0.10	
11	0.81	3.8	91.1	−			90.6	1,537	−			1,537	0.10	−			0.10	
12	0.81	4.2	89.8	−			89.3	1,639	−			1,639	0.11	−			0.11	
13	0.83	4.5	90.0	−			88.7	1,204	−			1,204	0.11	−			0.11	
14	0.88	3.5	91.2	−			91.6	1,581	−			1,581	0.12	−			0.11	
15	0.95	4.3	85.5	−			85.2	1,479	−			1,479	0.11	−			0.11	
16	0.89	4.0	91.1	−			91.5	1,523	−			1,523	0.11	−			0.11	
17	0.83	4.3	90.1	−			90.7	1,697	−			1,697	0.11	−			0.11	
18	0.82	3.6	90.3	−			90.7	1,711	−			1,711	0.11	−			0.11	
19	0.94	4.1	91.6	−			91.3	1,711	−			1,711	0.11	−			0.11	
20	0.96	3.6	92.2	−			92.9	1,740	−			1,740	0.12	−			0.12	
21	0.94	4.5	93.1	−			92.4	1,726	−			1,726	0.10	−			0.10	
22	0.87	3.7	91.0	−			90.8	1,711	−			1,711	0.12	−			0.12	
23	0.82	4.4	90.9	−			91.0	1,508	−			1,508	0.11	−			0.11	
24	0.89	4.3	90.9	−			90.9	1,566	−			1,566	0.11	−			0.11	
25	0.86	4.4	90.4	−			90.4	1,668	−			1,668	0.11	−			0.10	
26	0.85	4.3	90.3	−			90.5	1,610	−			1,610	0.11	−			0.11	
27	0.84	4.4	91.1	−			91.5	1,523	−			1,523	0.11	−			0.11	
28	0.87	4.4	90.6	−			90.5	1,537	−			1,537	0.11	−			0.11	
合計	−	−	−	−	−	−	−	37,584	0			37,584	−	−	−	−	−	
最大	0.96	4.5	93.6	0.0			94.5	1,740	0			1,740	0.12	0.00			0.12	
最小	0.81	3.5	85.5	0.0			83.3	102	0			0	0.10	0.00			0.10	
平均	0.86	4.0	90.8	0.0			90.8	1,503	0			1,503	0.11	0.00			0.11	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2023年 2月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤	脱水ケーキ	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率		(ポリ鉄)	搬出量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t	
1	964	27.1	97.2	124	27.1	78.1	595	0.87	−	−	2,581	9.4	−	−		
2	1,006	28.7	96.9	126	28.7	77.3	703	0.90	−	−	2,857	9.1	−	−		
3	1,177	31.9	97.1	151	31.9	78.8	844	0.99	−	−	3,190	9.3	−	−		
4	1,214	32.0	97.3	145	32.0	77.9	819	1.00	−	−	3,002	9.2	−	−		
5	1,001	27.0	97.1	121	27.0	77.7	691	0.97	−	−	2,625	9.2	−	−		
6	1,255	34.0	97.2	153	34.0	77.8	834	0.96	−	−	3,277	9.5	−	−		
7	1,197	31.3	97.0	137	31.3	77.2	739	0.84	−	−	2,987	8.5	−	−		
8	1,114	28.8	96.6	127	28.8	77.4	704	0.74	−	−	2,813	7.4	−	−		
9	1,426	33.4	97.6	152	33.4	78.0	843	1.00	−	−	3,393	10.1	−	−		
10	1,827	42.3	97.3	194	42.3	78.2	1,089	0.89	−	−	3,988	8.1	−	−		
11	1,903	49.6	97.4	225	49.6	78.0	1,163	0.93	−	−	3,930	7.9	−	−		
12	1,516	34.6	97.3	156	34.6	77.8	939	0.92	−	−	3,364	8.2	−	−		
13	1,176	26.9	97.3	121	26.9	77.8	710	0.90	−	−	2,596	8.3	−	−		
14	1,262	29.3	97.1	133	29.3	78.0	689	0.75	−	−	2,871	7.8	−	−		
15	1,230	31.5	97.5	139	31.5	77.3	693	0.87	−	−	2,871	9.0	−	−		
16	1,268	29.6	97.5	132	29.6	77.6	567	0.73	−	−	2,784	9.0	−	−		
17	1,181	28.4	97.6	124	28.4	77.0	656	0.91	−	−	2,799	9.8	−	−		
18	1,132	29.3	97.4	128	29.3	77.0	644	0.87	−	−	2,596	8.8	−	−		
19	1,095	29.5	97.3	132	29.5	77.6	605	0.82	−	−	2,509	8.5	−	−		
20	966	29.6	96.9	128	29.6	76.8	549	0.74	−	−	2,393	8.1	−	−		
21	850	25.4	97.0	106	25.4	76.0	467	0.73	−	−	1,972	7.7	−	−		
22	1,008	29.4	96.9	130	29.4	77.4	513	0.67	−	−	2,451	8.0	−	−		
23	1,082	30.3	97.2	127	30.3	76.1	536	0.70	−	−	2,407	7.9	−	−		
24	1,094	27.3	97.5	122	27.3	77.7	587	0.86	−	−	2,422	8.9	−	−		
25	919	27.3	96.9	118	27.3	76.9	503	0.71	−	−	2,117	7.5	−	−		
26	676	19.9	96.6	84	19.9	76.4	383	0.67	−	−	1,523	6.7	−	−		
27	1,002	26.9	97.0	122	26.9	78.0	628	0.84	−	−	2,523	8.4	−	−		
28	927	27.5	96.8	123	27.5	77.6	611	0.83	−	−	2,451	8.3	−	−		
合計	32,468	848.8	−	3,779	848.7	−	19,299	−	−	−	77,285	−	0	0		
最大	1,903	49.6	97.6	225	49.6	78.8	1,163	1.00	−	−	3,988	10.1	−	−		
最小	676	19.9	96.6	84	19.9	76.0	383	0.67	−	−	1,523	6.7	−	−		
平均	1,160	30.3	97.4	135	30.3	77.5	689	0.85	−	−	2,760	6.9	−	−		

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2023年 2月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	844	3.2	27.4	266.0	1.7	4.6	261.7	3.7	9.7	145	4.2	6.1	171	4.1	7.0	
2	1019	3.4	34.4	277.0	2.4	6.5	325.9	3.7	12.2	172	4.2	7.1	244	3.5	8.6	
3	985	3.8	37.4	334.0	3.6	12.1	328.6	3.6	11.9	159	4.2	6.6	163	4.1	6.8	
4	1041	3.5	36.3	386.0	2.8	10.7	311.6	3.9	12.2	144	4.1	6.0	199	3.7	7.4	
5	978	3.2	31.7	264.0	2.1	5.4	334.6	3.6	12.1	145	4.1	6.0	235	3.5	8.2	
6	1040	3.7	38.0	440.0	3.2	14.1	323.5	3.9	12.7	141	4.1	5.8	135	4.0	5.4	
7	1066	3.6	38.2	409.0	3.3	13.5	519.1	3.6	18.9	138	4.2	5.8	0	-	0.0	
8	1017	3.9	39.5	366.0	4.2	15.2	481.0	3.6	17.3	170	4.1	7.0	0	-	0.0	
9	889	3.4	30.6	440.0	2.9	12.8	271.9	3.9	10.5	177	4.1	7.3	0	-	0.0	
10	1282	3.3	42.8	705.0	2.8	19.9	362.0	3.9	14.0	201	4.2	8.4	14	4.0	0.5	
11	1378	3.1	43.3	631.0	2.4	14.8	366.7	3.7	13.6	174	4.2	7.2	206	3.8	7.7	
12	1066	3.6	37.8	410.0	3.0	12.2	313.2	3.7	11.5	160	4.1	6.6	182	4.2	7.5	
13	951	3.3	31.5	428.0	2.4	10.4	253.2	3.8	9.5	147	4.2	6.1	124	4.5	5.5	
14	1128	3.6	40.1	490.0	3.4	16.8	276.2	3.5	9.7	145	4.1	6.0	217	3.5	7.6	
15	1250	3.7	45.8	611.0	3.3	20.4	295.4	3.7	10.9	168	4.1	7.0	176	4.3	7.5	
16	1459	3.5	50.7	756.0	3.2	23.9	333.7	3.6	11.9	180	4.1	7.4	189	4.0	7.5	
17	1522	3.5	53.7	832.0	3.1	25.8	314.8	3.8	12.0	194	4.2	8.1	182	4.3	7.8	
18	1499	3.5	52.7	760.0	3.1	23.9	308.9	3.9	12.1	213	4.2	8.9	217	3.6	7.8	
19	1360	3.9	53.2	637.0	3.8	24.1	292.5	3.9	11.5	198	4.1	8.2	233	4.1	9.4	
20	1366	3.8	51.4	631.0	3.7	23.5	296.5	3.8	11.2	185	4.1	7.6	253	3.6	9.1	
21	1356	3.6	49.4	600.0	3.1	18.6	329.9	3.7	12.3	183	4.1	7.6	243	4.5	10.9	
22	1494	3.8	56.2	870.0	3.7	32.1	300.7	3.9	11.6	111	4.1	4.6	212	3.7	7.9	
23	1117	4.7	52.6	522.0	5.5	28.7	325.2	3.8	12.2	110	4.2	4.6	159	4.4	7.1	
24	1225	3.9	48.3	654.0	3.9	25.2	291.9	3.8	11.1	94	4.2	4.0	185	4.3	8.0	
25	753	3.7	28.2	220.0	2.8	6.1	215.2	3.9	8.4	124	4.2	5.2	194	4.4	8.5	
26	605	3.8	22.8	163.0	2.7	4.5	152.3	3.9	5.9	114	4.2	4.8	176	4.3	7.6	
27	787	3.8	30.0	241.0	3.2	7.7	243.7	3.8	9.2	133	4.2	5.6	169	4.4	7.5	
28	748	3.9	29.4	212.0	3.5	7.5	248.4	3.8	9.5	115	4.2	4.8	172	4.4	7.6	
合計	31227	-	1133.4	13555.0	-	441	8678.3	-	325.6	4,341.34	-	180.4	4652	-	186.4	
最大	1522	-	56.2	870.0	5.5	32	519.1	3.9	18.9	213.28	4.2	8.9	253	4.5	10.9	
最小	605	-	22.8	163.0	1.7	5	152.3	3.5	5.9	94.26	4.1	4.0	0	3.5	0.0	
平均	1115	3.6	40.0	484.1	3.3	16	309.9	3.8	11.6	155.00	4.2	6.4	186	4.0	7.5	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2023年 2月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	122.58	78.1	86.4	26.8	−	−	−	−	122.58	78.1	86.4	26.8	−	−	−	−	
2	129.60	77.3	86.1	29.4	−	−	−	−	129.60	77.3	86.1	29.4	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月平均(average関数使用)にて補完しています
3	130.41	78.8	86.2	27.6	−	−	−	−	130.41	78.8	86.2	27.6	−	−	−	−	
4	128.02	77.9	85.9	28.3	−	−	−	−	128.02	77.9	85.9	28.3	−	−	−	−	
5	130.84	77.7	85.9	29.2	−	−	−	−	130.84	77.7	85.9	29.2	−	−	−	−	
6	130.23	77.8	86.8	28.9	−	−	−	−	130.23	77.8	86.8	28.9	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日は月平均(average関数使用)にてデータを補完しています
7	129.38	77.2	87.5	29.5	−	−	−	−	129.38	77.2	87.5	29.5	−	−	−	−	
8	130.98	77.4	87.7	29.6	−	−	−	−	130.98	77.4	87.7	29.6	−	−	−	−	
9	165.97	78.0	87.7	36.5	36.94	78.0	87.7	8.1	129.03	78.0	87.7	28.4	−	−	−	−	
10	217.97	78.2	85.9	47.5	91.39	78.2	85.9	19.9	126.58	78.2	85.9	27.6	−	−	−	−	
11	213.50	78.0	85.9	47.0	91.90	78.0	85.9	20.2	121.60	78.0	85.9	26.8	−	−	−	−	
12	192.98	77.8	85.9	42.8	101.64	77.8	85.9	22.6	91.34	77.8	85.9	20.3	−	−	−	−	
13	113.74	77.8	86.5	25.3	113.74	77.8	86.5	25.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	128.66	78.0	86.6	28.3	128.66	78.0	86.6	28.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	137.00	77.3	86.4	31.2	131.69	77.3	86.4	29.9	−	−	−	−	5.31	76.3	85.8	1.3	
16	215.10	76.9	86.1	49.7	128.44	77.6	86.3	28.8	−	−	−	−	86.66	75.8	85.8	21.0	
17	227.08	76.9	86.3	52.5	128.70	77.0	86.6	29.6	−	−	−	−	98.38	76.7	85.8	22.9	
18	229.54	77.0	85.9	52.9	130.72	77.0	85.9	30.1	−	−	−	−	98.82	76.9	85.8	22.8	
19	219.32	77.2	85.9	50.1	126.32	77.6	85.9	28.3	−	−	−	−	93.00	76.6	85.8	21.8	
20	219.77	76.3	84.5	52.0	128.24	76.8	83.5	29.8	−	−	−	−	91.53	75.7	85.8	22.2	
21	204.33	76.2	84.8	48.7	109.75	76.0	83.9	26.3	−	−	−	−	94.58	76.4	85.8	22.3	
22	223.39	77.0	85.1	51.4	127.50	77.4	84.6	28.8	−	−	−	−	95.89	76.4	85.8	22.6	
23	215.85	76.4	85.9	50.8	122.08	76.1	85.9	29.2	−	−	−	−	93.77	76.9	85.8	21.7	
24	209.84	77.3	85.1	47.6	121.44	77.7	84.6	27.1	−	−	−	−	88.40	76.8	85.8	20.5	
25	169.40	76.8	85.9	39.3	120.58	76.9	85.9	27.9	−	−	−	−	48.82	76.5	85.8	11.5	
26	81.13	76.4	85.9	19.1	81.13	76.4	85.9	19.1	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	122.00	78.0	84.2	26.8	122.00	78.0	84.2	26.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	124.14	77.6	84.2	27.8	124.14	77.6	84.2	27.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	4662.75	−	−	1,057	2267.00	−	−	513.8	1,500.59	−	−	332.4	895.16	−	−	210.6	
最大	229.54	78.8	87.7	52.9	131.69	78.2	87.7	30.1	130.98	78.8	87.7	29.6	98.82	76.9	85.8	22.9	
最小	81.13	76.2	84.2	19.1	36.94	76.0	83.5	8.1	91.34	77.2	85.9	20.3	5.31	75.7	85.8	1.3	
平均	167.00	77.3	85.9	37.7	113.35	77.3	85.5	26.0	125.05	77.8	86.5	27.7	81.38	76.5	85.8	19.0	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、硅砂補給量)

2023年 2月度　No.5-10

日	重油消費量				硅砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	t	t	t	t	t	t	t	
1	－	1,779	－	1,779	－	－	－	0	
2	－	2,452	－	2,452	－	－	－	0	
3	－	2,335	－	2,335	－	－	－	0	
4	－	1,088	－	1,088	－	－	－	0	
5	－	1,242	－	1,242	－	－	－	0	
6	－	1,696	－	1,696	－	－	－	0	
7	－	842	－	842	－	－	－	0	
8	1,020	945	－	1,965	－	－	－	0	
9	4,126	1,141	－	5,267	4	－	－	4	
10	2,289	1,946	－	4,235	－	－	－	0	
11	2,064	1,697	－	3,761	－	－	－	0	
12	1,792	1,213	－	3,005	－	－	－	0	
13	1,825	－	－	1,825	4	－	－	4	
14	1,566	－	1,219	2,785	－	－	－	0	
15	1,455	－	1,309	2,764	－	－	－	0	
16	1,441	－	1,449	2,890	－	－	8	8	
17	514	－	1,349	1,863	－	－	－	0	
18	1,093	－	1,421	2,514	－	－	－	0	
19	1,990	－	1,925	3,915	－	－	－	0	
20	952	－	1,048	2,000	－	－	－	0	
21	733	－	1,231	1,964	－	－	－	0	
22	1,040	－	1,234	2,274	－	－	5	5	
23	276	－	1,911	2,187	－	－	－	0	
24	1,566	－	1,305	2,871	－	－	－	0	
25	576	－	629	1,205	－	－	－	0	
26	1,714	－	－	1,714	－	－	－	0	
27	1,774	－	1,196	2,970	－	－	－	0	
28	1,772	－	－	1,772	4	33	－	37	
合計	31,578	18,376	17,226	67,180	12	33	13	58	
最大	4,126	2,452	1,925	5,267	4	33	8	37	
最小	276	842	629	842	4	33	5	0	
平均	1,504	1,531	1,325	2,399	4	33	7	2	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2023年 3月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量		流入下水量	放流水量						降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
							簡易処理水量			放流水量							
			（合流）	雨水排水量		（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	mm	㎥	㎥	㎥	㎥	
1	晴一時雨	12.0	187,866	0	187,866	188,838	0	0	0	133,262	55,576	0.5	20,927	205,219	128,149	77,070	
2	雨後曇	9.5	222,000	0	222,000	222,624	0	28,232	28,232	140,384	54,008	2.5	22,993	212,728	136,688	76,040	
3	晴	11.0	194,025	0	194,025	194,953	0	0	0	143,315	51,638	0.0	21,050	211,095	140,285	70,810	
4	晴	12.0	182,840	0	182,840	183,775	0	0	0	132,006	51,769	0.0	22,595	201,230	129,540	71,690	
5	晴	11.0	173,302	0	173,302	174,315	0	0	0	119,586	54,729	0.0	23,838	193,153	117,593	75,560	
6	晴	11.0	175,654	0	175,654	176,230	0	0	0	124,236	51,994	0.0	20,445	191,855	117,245	74,610	
7	晴	11.0	174,224	0	174,224	174,755	0	0	0	123,721	51,034	0.0	20,687	190,473	118,563	71,910	
8	晴	12.0	185,834	0	185,834	186,753	0	0	0	137,687	49,066	0.0	23,932	205,927	133,397	72,530	
9	晴	17.0	181,463	0	181,463	182,392	0	0	0	130,867	51,525	0.0	23,246	200,707	127,857	72,850	
10	晴	19.0	178,456	0	178,456	179,364	0	0	0	126,460	52,904	0.0	24,329	198,864	124,394	74,470	
11	晴	18.0	175,483	0	175,483	176,442	0	0	0	122,197	54,245	0.0	23,776	195,634	121,234	74,400	
12	晴後曇	18.2	172,272	0	172,272	173,210	0	0	0	121,728	51,482	0.0	23,595	191,810	118,950	72,860	
13	曇一時雨	13.5	372,318	0	372,318	373,416	90,075	70,526	160,601	154,974	57,841	14.0	26,239	233,362	151,102	82,260	
14	晴	13.0	192,766	0	192,766	193,862	0	0	0	139,702	54,160	0.0	21,902	210,550	136,840	73,710	
15	晴	13.0	186,836	0	186,836	187,813	0	0	0	135,491	52,322	0.0	22,951	205,604	133,204	72,400	
16	曇後晴	18.0	177,133	0	177,133	177,689	0	0	0	122,333	55,356	0.0	18,364	192,748	118,528	74,220	
17	曇時々雨	13.0	223,440	0	223,440	224,347	12,275	22,157	34,432	137,221	52,694	5.0	24,560	209,260	134,190	75,070	
18	雨後曇	12.0	486,201	0	486,201	487,297	128,807	113,924	242,731	184,239	60,327	12.0	26,570	264,513	179,293	85,220	
19	晴	12.0	193,622	0	193,622	194,635	0	0	0	144,363	50,272	0.0	21,570	211,050	138,910	72,140	
20	晴	12.5	190,266	0	190,266	191,226	0	0	0	138,184	53,042	0.0	21,039	206,921	132,941	73,980	
21	曇一時雨	11.5	191,486	0	191,486	192,443	0	0	0	139,850	52,593	0.5	21,994	209,366	137,436	71,930	
22	晴	18.0	181,099	0	181,099	182,120	0	0	0	131,381	50,739	0.0	23,478	200,705	127,505	73,200	
23	曇時々雨	19.0	291,885	0	291,885	292,555	33,060	47,335	80,395	159,499	52,661	6.5	27,282	234,518	155,398	79,120	
24	曇	20.0	197,562	0	197,562	198,648	0	0	0	146,162	52,486	0.0	21,874	215,153	142,233	72,920	
25	曇時々雨	16.0	231,620	0	231,620	232,706	0	25,695	25,695	152,952	54,059	3.0	24,003	225,748	149,008	76,740	
26	曇一時雨	8.2	454,578	0	454,578	455,549	89,159	126,133	215,292	179,431	60,826	12.0	26,081	259,803	173,503	86,300	
27	晴	15.0	207,777	0	207,777	208,830	0	1,684	1,684	154,600	52,546	0.0	22,568	224,944	150,294	74,650	
28	晴	15.0	191,047	0	191,047	191,943	0	0	0	139,222	52,721	0.0	23,744	210,774	137,554	73,220	
29	晴	16.0	188,313	0	188,313	189,312	0	0	0	134,763	54,549	0.0	21,673	205,826	131,796	74,030	
30	晴	17.0	187,173	0	187,173	188,134	0	0	0	133,719	54,415	0.0	24,117	207,462	133,122	74,340	
31	晴一時曇	18.0	182,874	0	182,874	183,698	0	0	0	131,284	52,414	0.0	19,164	197,352	125,812	71,540	
合計	－	－	6,731,415	0	6,731,415	6,759,874	353,376	435,686	789,062	4,314,819	1,655,993	56.0	710,586	6,524,354	4,202,564	2,321,790	
最大	－	20.0	486,201	－	486,201	487,297	128,807	126,133	242,731	184,239	60,826	14.0	27,282	264,513	179,293	86,300	
最小	－	8.2	172,272	－	172,272	173,210	12,275	1,684	1,684	119,586	49,066	0.5	18,364	190,473	117,245	70,810	
平均	－	14.3	217,142	－	217,142	218,060	70,675	54,461	98,633	139,188	53,419	6.2	22,922	210,463	135,567	74,896	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2023年 3月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過)		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水)		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水)	
				場内使用			場外使用		Q水くん	使用量		使用量		使用量	
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	46,190	91	510	3,750	6,916	2,015	−	−	−	88	0.23	1,653	1.49	573	1.24
2	58,120	114	510	5,379	6,908	2,596	−	−	−	276	0.57	1,539	1.32	568	0.83
3	46,110	90	510	5,196	6,820	572	−	−	−	106	0.28	1,630	1.36	430	1.00
4	46,090	90	510	4,790	6,725	2,005	−	−	−	56	0.15	1,721	1.56	503	1.17
5	46,130	90	510	6,158	6,788	1,715	−	−	−	131	0.34	1,425	1.43	428	0.94
6	46,070	90	510	4,067	6,835	1,713	−	−	−	219	0.57	1,482	1.43	294	0.68
7	46,080	90	510	4,589	6,840	1,150	−	−	−	219	0.57	1,938	1.88	294	0.69
8	45,990	90	510	5,778	6,800	2,284	−	−	−	218	0.57	2,052	1.79	352	0.86
9	47,840	94	510	5,299	6,891	2,004	−	−	−	227	0.57	2,200	2.02	366	0.85
10	54,640	107	510	6,164	6,763	2,298	−	−	−	259	0.57	1,972	1.87	516	1.17
11	46,120	90	510	6,233	6,732	1,717	−	−	−	219	0.57	2,041	2.00	476	1.05
12	48,800	96	510	4,963	6,751	2,579	−	−	−	231	0.57	1,870	1.84	396	0.92
13	67,860	133	510	6,715	6,960	2,888	−	−	−	322	0.57	2,132	1.04	636	0.59
14	45,040	88	510	5,183	6,804	860	−	−	−	104	0.28	2,109	1.81	398	0.88
15	45,020	88	510	5,323	6,892	1,427	−	−	−	0	0.00	2,075	1.84	513	1.18
16	44,780	88	510	4,350	6,812	854	−	−	−	0	0.00	1,835	1.80	524	1.14
17	54,600	107	510	5,450	6,918	2,307	−	−	−	111	0.24	2,326	1.87	459	0.74
18	75,090	147	510	5,750	6,802	3,177	−	−	−	148	0.24	1,642	0.63	319	0.22
19	46,100	90	510	4,397	6,760	1,430	−	−	−	0	0.00	1,265	1.05	274	0.65
20	46,110	90	510	3,797	6,678	2,014	−	−	−	0	0.00	1,493	1.30	342	0.77
21	46,090	90	510	5,049	6,679	1,715	−	−	−	0	0.00	1,835	1.57	707	1.61
22	48,960	96	510	4,986	8,888	1,434	−	−	−	0	0.00	1,835	1.68	365	0.86
23	75,000	147	510	5,795	9,484	3,479	−	−	−	190	0.30	1,835	1.14	733	0.88
24	47,610	93	510	5,301	6,729	853	−	−	−	102	0.26	1,949	1.60	525	1.20
25	66,530	130	510	5,437	6,751	2,606	−	−	−	132	0.24	1,972	1.55	461	0.69
26	82,750	162	510	5,083	6,812	3,764	−	−	−	97	0.14	1,790	0.80	564	0.36
27	54,040	106	510	5,914	6,901	859	−	−	−	0	0.00	1,174	0.91	467	1.03
28	45,040	88	510	6,162	6,921	1,432	−	−	−	0	0.00	1,197	1.03	399	0.91
29	45,090	88	510	5,012	6,847	574	−	−	−	0	0.00	1,813	1.61	467	1.03
30	45,120	88	510	6,671	6,935	1,141	−	−	−	0	0.00	2,189	1.96	353	0.78
31	45,070	88	510	3,193	6,886	1,146	−	−	−	0	0.00	1,995	1.82	376	0.86
合計	1,604,080	3,145		161,934	216,228	56,608	−	−	−	3,455	−	55,984	−	14,078	−
最大	82,750	162	510	6,715	9,484	3,764	−	−	−	322	0.57	2,326	2.02	733	1.61
最小	44,780	88	510	3,193	6,678	572	−	−	−	56	0.14	1,174	0.63	274	0.22
平均	51,745	101	510	5,224	6,975	1,826	−	−	−	173	0.26	1,806	1.44	454	0.81

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2023年 3月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計	備考
	A系	B系	C系	D系	E系							
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	
1	44,134	42,008	42,007	37,320	39,750	128,149	77,070	205,219	0	0	0	
2	43,674	46,507	46,507	36,990	39,050	136,688	76,040	212,728	0	28,232	28,232	
3	45,224	47,531	47,530	34,900	35,910	140,285	70,810	211,095	0	0	0	
4	44,825	42,358	42,357	35,290	36,400	129,540	71,690	201,230	0	0	0	
5	41,966	37,814	37,813	37,070	38,490	117,593	75,560	193,153	0	0	0	
6	41,494	37,876	37,875	36,790	37,820	117,245	74,610	191,855	0	0	0	
7	43,423	37,570	37,570	35,950	35,960	118,563	71,910	190,473	0	0	0	
8	46,006	43,696	43,695	36,090	36,440	133,397	72,530	205,927	0	0	0	
9	43,584	42,137	42,136	36,120	36,730	127,857	72,850	200,707	0	0	0	
10	41,275	41,560	41,559	36,860	37,610	124,394	74,470	198,864	0	0	0	
11	39,924	40,655	40,655	36,830	37,570	121,234	74,400	195,634	0	0	0	
12	39,585	39,683	39,682	36,120	36,740	118,950	72,860	191,810	0	0	0	
13	48,005	51,549	51,548	40,280	41,980	151,102	82,260	233,362	90,075	70,526	160,601	
14	45,305	45,768	45,767	35,820	37,890	136,840	73,710	210,550	0	0	0	
15	45,886	43,659	43,659	35,200	37,200	133,204	72,400	205,604	0	0	0	
16	30,314	44,107	44,107	35,920	38,300	118,528	74,220	192,748	0	0	0	
17	44,323	44,934	44,933	36,450	38,620	134,190	75,070	209,260	12,275	22,157	34,432	
18	54,327	62,483	62,483	42,000	43,220	179,293	85,220	264,513	128,807	113,924	242,731	
19	43,246	47,832	47,832	34,910	37,230	138,910	72,140	211,050	0	0	0	
20	42,763	45,089	45,089	35,790	38,190	132,941	73,980	206,921	0	0	0	
21	45,505	45,966	45,965	34,790	37,140	137,436	71,930	209,366	0	0	0	
22	41,735	42,885	42,885	35,360	37,840	127,505	73,200	200,705	0	0	0	
23	49,354	53,022	53,022	38,340	40,780	155,398	79,120	234,518	33,060	47,335	80,395	
24	46,175	48,029	48,029	35,300	37,620	142,233	72,920	215,153	0	0	0	
25	44,115	52,447	52,446	37,450	39,290	149,008	76,740	225,748	0	25,695	25,695	
26	50,185	61,659	61,659	42,580	43,720	173,503	86,300	259,803	89,159	126,133	215,292	
27	49,425	50,435	50,434	36,620	38,030	150,294	74,650	224,944	0	1,684	1,684	
28	45,505	46,025	46,024	35,970	37,250	137,554	73,220	210,774	0	0	0	
29	40,925	45,436	45,435	36,380	37,650	131,796	74,030	205,826	0	0	0	
30	42,915	45,104	45,103	36,530	37,810	133,122	74,340	207,462	0	0	0	
31	41,206	42,303	42,303	35,200	36,340	125,812	71,540	197,352	0	0	0	
合計	1,366,328	1,418,127	1,418,109	1,137,220	1,184,570	4,202,564	2,321,790	6,524,354	353,376	435,686	789,062	
最大	54,327	62,483	62,483	42,580	43,720	179,293	86,300	264,513	128,807	126,133	242,731	
最小	30,314	37,570	37,570	34,790	35,910	117,245	70,810	190,473	12275	1684	1,684	
平均	44,075	45,746	45,745	36,685	38,212	135,567	74,896	210,463	70,675	54,461	98,633	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2023年 3月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	−	976	673	1,649	−	152.2	107.0	259.2	−	5.5	3.8	9.3	0.59	3.6
2	−	936	819	1,755	−	140.9	124.1	265.0	−	5.0	4.4	9.4	0.56	3.5
3	−	931	836	1,767	−	140.2	126.6	266.8	−	5.0	4.5	9.5	0.55	3.6
4	−	992	997	1,989	−	145.9	150.8	296.7	−	5.4	5.4	10.8	0.57	3.6
5	−	1,049	970	2,019	−	155.7	152.2	307.9	−	6.0	5.6	11.6	0.59	3.8
6	−	665	802	1,467	−	95.0	119.0	214.0	−	3.6	4.4	8.0	0.56	3.7
7	−	821	607	1,428	−	138.8	102.9	241.7	−	4.9	3.6	8.5	0.61	3.5
8	708	909	650	2,267	115.7	148.5	106.2	370.4	4.0	5.2	3.7	12.9	0.58	3.5
9	332	754	1,105	2,191	54.2	123.2	175.4	352.8	1.9	4.3	6.3	12.5	0.59	3.5
10	168	849	1,115	2,132	29.0	144.7	191.6	365.3	1.0	5.1	6.7	12.8	0.62	3.5
11	107	1,196	1,186	2,489	15.5	184.2	176.3	376.0	0.6	6.6	6.6	13.8	0.58	3.7
12	720	623	1,184	2,527	105.4	86.4	169.6	361.4	3.8	3.3	6.2	13.3	0.55	3.7
13	120	943	1,029	2,092	17.2	138.4	155.4	311.0	0.6	5.0	5.5	11.1	0.55	3.6
14	−	959	1,083	2,042	−	145.6	165.3	310.9	−	5.4	6.1	11.5	0.58	3.7
15	−	861	1,050	1,911	−	148.3	183.9	332.2	−	5.4	6.5	11.9	0.64	3.6
16	425	589	720	1,734	64.0	89.5	110.0	263.5	2.3	3.2	3.9	9.4	0.56	3.6
17	453	892	1,092	2,437	65.9	137.4	174.9	378.2	2.6	5.1	6.3	14.0	0.59	3.7
18	−	938	1,010	1,948	−	120.0	132.2	252.2	−	4.7	5.1	9.8	0.53	3.9
19	−	1,025	803	1,828	−	133.8	107.1	240.9	−	5.2	4.0	9.2	0.53	3.8
20	−	643	733	1,376	−	95.8	116.1	211.9	−	3.6	4.1	7.7	0.58	3.6
21	−	808	865	1,673	−	124.0	133.5	257.5	−	4.4	4.7	9.1	0.56	3.5
22	−	909	576	1,485	−	140.8	88.2	229.0	−	5.0	3.2	8.2	0.58	3.6
23	−	998	744	1,742	−	143.9	105.9	249.8	−	5.0	3.7	8.7	0.53	3.5
24	−	937	747	1,684	−	145.9	116.3	262.2	−	5.1	4.1	9.2	0.57	3.5
25	−	999	1,050	2,049	−	151.1	161.9	313.0	−	5.4	5.7	11.1	0.57	3.5
26	−	998	887	1,885	−	147.9	141.1	289.0	−	5.6	5.0	10.6	0.58	3.7
27	−	942	878	1,820	−	136.4	132.0	268.4	−	5.1	4.8	9.9	0.57	3.7
28	−	1,145	685	1,830	−	165.7	104.8	270.5	−	6.2	3.7	9.9	0.56	3.7
29	−	1,111	826	1,937	−	161.3	123.8	285.1	−	5.8	4.3	10.1	0.55	3.5
30	327	1,111	1,039	2,477	42.3	139.6	139.6	321.5	1.6	5.4	5.0	12.0	0.50	3.7
31	140	673	757	1,570	17.2	84.7	100.7	202.6	0.7	3.4	3.8	7.9	0.52	3.9
合計	3,500	28,182	27,518	59,200	526.4	4,205.8	4,194.4	8,926.6	19.1	153.9	150.7	323.7	−	−
最大	720	1,196	1,186	2,527	115.7	184.2	191.6	378.2	4.0	6.6	6.7	14.0	0.64	3.9
最小	107	589	576	1,376	15.5	84.7	88.2	202.6	0.6	3.2	3.2	7.7	0.50	3.5
平均	350	909	888	1,910	52.6	135.7	135.3	288.0	1.9	5.0	4.9	10.4	0.57	3.6

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2023年 3月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	−	95.7	95.7	−	19.65	13.03	32.68	−	0.34	0.33	0.33	304.0	4.0	12.2
2	−	95.4	95.5	−	19.50	15.22	34.72	−	0.37	0.33	0.35	603.0	3.4	20.2
3	−	96.9	96.9	−	15.60	14.80	30.40	−	0.30	0.32	0.31	344.0	2.4	8.1
4	−	95.5	95.5	−	19.45	20.19	39.64	−	0.34	0.36	0.35	357.0	3.9	14.0
5	−	97.1	97.1	−	22.82	19.73	42.55	−	0.37	0.34	0.36	477.0	2.8	13.3
6	−	96.9	97.0	−	12.91	15.44	28.35	−	0.35	0.34	0.35	267.0	4.8	12.7
7	−	97.3	97.3	−	17.99	12.61	30.60	−	0.36	0.34	0.35	469.0	4.6	21.3
8	98.6	98.6	98.6	12.74	17.53	12.48	42.76	0.31	0.33	0.33	0.32	728.0	3.6	26.2
9	97.2	97.2	97.1	5.26	16.09	22.54	43.89	0.27	0.36	0.35	0.34	810.0	5.0	40.2
10	97.3	97.3	97.3	2.92	16.01	22.41	41.34	0.28	0.30	0.32	0.31	890.0	3.1	27.8
11	95.6	95.6	95.6	1.95	23.49	23.34	48.78	0.31	0.34	0.34	0.34	843.0	3.2	27.3
12	95.3	95.3	95.3	13.39	12.61	24.73	50.72	0.34	0.37	0.38	0.36	524.0	3.3	17.3
13	96.9	96.9	96.9	2.03	17.24	19.29	38.56	0.31	0.33	0.34	0.33	663.0	4.3	28.2
14	−	97.1	96.6	−	16.89	19.52	36.41	−	0.30	0.31	0.31	561.0	4.3	24.3
15	−	97.4	97.4	−	16.11	19.89	36.01	−	0.29	0.30	0.30	276.0	3.6	10.0
16	95.4	95.5	95.5	7.57	12.71	15.99	36.27	0.32	0.39	0.40	0.37	292.0	3.8	11.0
17	97.1	97.1	97.2	8.30	17.26	22.40	47.96	0.31	0.33	0.35	0.33	456.0	4.3	19.4
18	−	95.1	95.1	−	15.76	18.17	33.93	−	0.32	0.34	0.33	317.0	3.6	11.5
19	−	95.1	95.1	−	16.05	12.38	28.43	−	0.30	0.29	0.29	181.0	4.3	7.7
20	−	95.6	95.6	−	11.06	14.97	26.03	−	0.30	0.35	0.33	276.0	3.0	8.3
21	−	97.0	97.0	−	14.01	16.61	30.62	−	0.31	0.34	0.33	451.0	3.3	14.7
22	−	95.6	95.6	−	16.42	10.82	27.24	−	0.31	0.32	0.32	378.0	3.8	14.5
23	−	95.2	95.1	−	17.48	14.33	31.81	−	0.33	0.36	0.35	621.0	4.0	24.9
24	−	95.6	95.6	−	16.42	14.23	30.65	−	0.31	0.33	0.32	717.0	3.8	27.2
25	−	95.5	95.5	−	18.45	21.59	40.04	−	0.32	0.36	0.34	875.0	4.2	36.5
26	−	97.1	97.1	−	17.33	18.24	35.57	−	0.30	0.35	0.33	761.0	3.6	27.0
27	−	95.5	95.5	−	14.91	15.22	30.13	−	0.28	0.30	0.29	730.0	3.5	25.6
28	−	96.9	97.0	−	17.45	12.20	29.65	−	0.27	0.32	0.29	684.0	4.2	28.5
29	−	95.3	95.4	−	16.37	14.87	31.24	−	0.27	0.33	0.29	672.0	4.5	30.2
30	96.5	96.5	96.5	4.82	17.95	18.86	41.64	0.30	0.32	0.36	0.34	615.0	4.5	27.5
31	96.6	96.6	96.7	2.21	11.76	14.54	28.51	0.30	0.34	0.37	0.35	352.0	3.8	13.2
合計	−	−	−	61.18	515.30	530.65	1,107.13	−	−	−	−	16,494.0	−	630.8
最大	98.60	98.60	98.60	13.39	23.49	24.73	50.72	0.34	0.39	0.40	0.37	890.0	5.0	40.2
最小	95.30	95.10	95.10	1.95	11.06	10.82	26.03	0.27	0.27	0.29	0.29	181.0	2.4	7.7
平均	96.6	96.3	96.4	6.12	16.62	17.12	35.71	0.31	0.32	0.34	0.33	532.1	3.8	20.3

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心)

2023年 3月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	10	−	834	844	1.2	−	99.8	101.0	0.0	−	4.1	4.1	0.57	4.1
2	404	−	461	865	50.6	−	58.7	109.4	2.1	−	2.5	4.6	0.61	4.2
3	−	357	611	968	−	44.2	75.6	119.8	−	1.9	3.2	5.0	0.59	4.2
4	625	594	−	1,219	75.8	72.1	−	147.9	3.2	3.0	−	6.2	0.58	4.2
5	340	381	459	1,180	39.7	45.3	54.6	139.6	1.7	1.9	2.3	5.9	0.57	4.2
6	209	490	283	982	24.9	59.5	34.3	118.7	1.0	2.5	1.4	5.0	0.58	4.2
7	−	576	284	860	−	68.5	33.8	102.3	−	2.9	1.4	4.3	0.57	4.2
8	497	117	478	1,092	59.3	14.2	58.0	131.5	2.5	0.6	2.4	5.5	0.58	4.2
9	305	637	357	1,299	37.8	80.4	44.3	162.5	1.6	3.4	1.9	6.8	0.60	4.2
10	−	538	522	1,060	−	71.4	64.8	136.1	−	2.9	2.7	5.6	0.60	4.1
11	753	413	−	1,166	95.3	54.9	−	150.2	4.0	2.2	−	6.2	0.61	4.1
12	184	855	16	1,055	23.3	113.7	2.0	139.0	1.0	4.5	0.1	5.6	0.61	4.0
13	214	507	368	1,089	26.6	66.1	45.7	138.3	1.1	2.6	1.9	5.7	0.60	4.1
14	−	631	357	988	−	90.9	46.9	137.8	−	3.5	2.0	5.5	0.63	4.0
15	442	722	−	1,164	52.7	94.5	−	147.2	2.2	3.7	−	5.9	0.58	4.0
16	83	429	270	782	9.9	56.2	32.2	98.2	0.4	2.2	1.4	4.0	0.58	4.0
17	380	749	243	1,372	47.4	97.8	29.6	174.9	2.0	3.8	1.2	7.1	0.60	4.0
18	416	243	847	1,506	50.1	31.3	100.2	181.6	2.1	1.2	4.2	7.5	0.59	4.1
19	531	678	115	1,324	64.6	87.4	13.7	165.8	2.7	3.4	0.6	6.7	0.59	4.0
20	360	809	−	1,169	47.5	104.1	−	151.6	1.9	4.3	−	6.2	0.58	4.1
21	−	141	888	1,029	−	17.8	101.8	119.6	−	0.7	4.3	5.0	0.57	4.2
22	943	−	118	1,061	117.3	−	13.7	131.0	4.9	−	0.6	5.5	0.58	4.2
23	38	356	764	1,158	4.5	44.9	87.6	137.0	0.2	1.8	3.7	5.7	0.57	4.2
24	841	−	165	1,006	110.2	−	20.9	131.2	4.6	−	0.9	5.5	0.62	4.2
25	234	880	31	1,145	32.7	129.6	4.2	166.5	1.4	5.3	0.2	6.9	0.66	4.1
26	57	166	976	1,199	7.9	24.2	130.9	163.1	0.3	1.0	5.5	6.8	0.65	4.2
27	651	666	70	1,387	91.6	98.9	9.6	200.1	3.8	4.1	0.4	8.3	0.66	4.2
28	569	258	660	1,487	73.2	35.1	86.3	194.6	3.1	1.4	3.6	8.1	0.61	4.2
29	294	896	202	1,392	32.9	108.7	23.5	165.1	1.4	4.5	1.0	6.8	0.55	4.1
30	−	578	665	1,243	−	67.4	77.1	144.5	−	2.8	3.2	6.0	0.54	4.2
31	264	301	311	876	29.5	36.5	36.1	102.2	1.2	1.5	1.5	4.3	0.55	4.2
合計	9,644	13,968	11,355	34,967	1,206.6	1,815.7	1,386.0	4,408.3	50.6	73.6	58.1	182.3	−	−
最大	943	896	976	1,506	117.3	129.6	130.9	200.1	4.9	5.3	5.5	8.3	0.66	4.2
最小	10	117	16	782	1.2	14.2	2.0	98.2	0.0	0.6	0.1	4.0	0.54	4.0
平均	386	517	421	1,128	48.3	67.2	51.3	142.2	2.0	2.7	2.2	5.9	0.59	4.1

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心、重力濃縮)

2023年 3月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	86.1	－	86.1	－	－	－	
2	87.0	－	88.5	－	－	－	
3	－	88.1	88.1	－	－	－	
4	87.9	87.9	－	－	－	－	
5	86.1	87.6	87.6	－	－	－	
6	86.3	87.9	87.9	－	－	－	
7	－	87.6	87.6	－	－	－	
8	86.3	87.9	87.9	－	－	－	
9	86.9	88.3	86.9	－	－	－	
10	－	88.4	86.9	－	－	－	
11	87.1	87.2	－	－	－	－	
12	87.1	87.2	87.1	－	－	－	
13	86.9	87.0	86.9	－	－	－	
14	－	89.1	87.6	－	－	－	
15	86.3	88.0	－	－	－	－	
16	86.3	88.0	86.3	－	－	－	
17	86.9	85.5	85.4	－	－	－	
18	86.5	85.2	84.9	－	－	－	
19	86.6	85.2	85.1	－	－	－	
20	91.0	91.0	－	－	－	－	
21	－	90.8	84.5	－	－	－	
22	90.9	－	84.6	－	－	－	
23	87.6	90.8	84.5	－	－	－	
24	88.8	－	85.9	－	－	－	
25	89.5	92.2	86.8	－	－	－	
26	89.4	92.1	86.7	－	－	－	
27	89.6	92.3	86.9	－	－	－	
28	88.6	91.5	90.0	－	－	－	
29	85.5	90.4	88.8	－	－	－	
30	－	88.5	90.2	－	－	－	
31	85.5	90.4	88.8	－	－	－	
合計	－	－	－	－	－	－	
最大	91.0	92.3	90.2	－	－	－	
最小	85.5	85.2	84.5	－	－	－	
平均	87.7	88.7	86.8	－	－	－	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2023年 3月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	1,073	33.3	96.9	129	29.5	77.2	2,770	8.3	−	−	659.5	0.79	
2	1,160	39.8	96.6	134	30.1	77.6	2,842	7.1	−	−	650.0	0.65	
3	1,073	30.4	97.2	123	28.6	76.8	2,552	8.4	−	−	585.0	0.77	
4	1,222	37.9	96.9	131	28.7	78.1	2,871	7.6	−	−	700.0	0.74	
5	1,370	38.3	97.2	155	34.3	77.9	3,277	8.5	−	−	795.0	0.83	
6	877	30.6	96.5	99	23.2	76.6	2,349	7.7	−	−	566.0	0.74	
7	1,152	38.7	96.6	123	26.5	78.5	3,074	7.9	−	−	738.0	0.76	
8	1,906	52.7	97.2	194	42.8	77.9	4,017	7.6	−	−	1,018.5	0.77	
9	2,124	66.1	96.9	207	47.5	77.1	4,510	6.8	−	−	1,093.5	0.66	
10	2,101	52.4	97.5	210	47.6	77.3	4,307	8.2	−	−	1,106.0	0.84	
11	2,064	53.5	97.4	209	47.8	77.1	4,350	8.1	−	−	1,082.5	0.81	
12	1,826	42.2	97.7	187	42.0	77.5	4,075	9.7	−	−	975.0	0.92	
13	1,839	53.1	97.1	225	52.5	76.7	3,915	7.4	−	−	1,030.0	0.78	
14	1,592	49.6	96.9	207	48.9	76.4	0	0.0	−	−	711.5	0.57	
15	1,095	34.3	96.9	147	33.8	77.0	1,479	4.3	−	−	602.0	0.70	
16	922	28.0	97.0	114	26.0	77.3	2,639	9.4	−	−	631.5	0.90	
17	1,198	46.4	96.1	144	31.8	77.9	3,422	7.4	−	−	815.5	0.70	
18	1,162	37.2	96.8	141	31.6	77.5	3,321	8.9	−	−	782.0	0.84	
19	984	30.3	96.9	127	27.0	78.8	2,770	9.1	−	−	665.5	0.88	
20	1,024	28.2	97.2	119	26.3	78.0	2,335	9.9	218	4.7	675.5	0.96	
21	1,342	34.4	97.4	151	33.9	77.6	3,451	10.0	−	−	824.0	0.96	
22	1,169	31.4	97.3	121	28.1	76.8	2,697	9.6	145	2.3	682.5	0.87	
23	1,417	43.7	96.9	151	33.8	77.6	3,248	7.7	73	4.8	827.0	0.76	
24	1,909	49.4	97.4	204	49.1	75.9	3,727	7.5	−	−	948.5	0.77	
25	2,139	61.4	97.1	221	53.9	75.6	3,828	6.2	−	−	959.5	0.63	
26	1,949	50.0	97.4	220	49.9	77.3	3,553	7.1	−	−	867.0	0.69	
27	1,867	50.7	97.3	214	50.3	76.5	3,437	6.8	−	−	797.5	0.63	
28	1,811	51.6	97.2	207	46.9	77.4	3,785	7.3	−	−	683.0	0.53	
29	1,982	52.4	97.4	221	52.0	76.5	3,669	7.0	−	−	910.5	0.70	
30	1,787	50.8	97.2	198	43.7	77.9	3,495	6.9	−	−	923.5	0.73	
31	1,022	30.2	97.0	119	26.4	77.8	1,958	6.5	−	−	519.5	0.69	
合計	46,158	1,329.0	−	5,155	1,174.6	−	97,716	−	436	−	24,825.0	−	
最大	2,139	66.1	97.7	225	53.9	78.8	4,510	10.0	218	4.8	1,106.0	0.96	
最小	877	28.0	96.1	99	23.2	75.6	0	0.0	73	2.3	519.5	0.53	
平均	1,489	42.9	97.1	166	37.9	77.2	3,257	7.4	145	3.9	800.8	0.75	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水A系)

2023年 3月度　No.2-6

日	A系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	576	17.9	96.9	69	15.8	77.2	1,523	8.5	−	−	359.5	0.80	
2	640	22.0	96.6	74	16.6	77.6	1,581	7.2	−	−	374.5	0.68	
3	776	22.0	97.2	89	20.7	76.8	1,813	8.2	−	−	424.5	0.77	
4	711	22.1	96.9	76	16.7	78.1	1,697	7.7	−	−	420.0	0.76	
5	738	20.6	97.2	84	18.5	77.9	1,769	8.6	−	−	440.5	0.85	
6	503	17.6	96.5	57	13.3	76.6	1,291	7.4	−	−	311.5	0.71	
7	686	23.1	96.6	74	15.8	78.5	1,740	7.5	−	−	428.0	0.74	
8	1,081	29.9	97.2	110	24.3	77.9	2,233	7.5	−	−	584.0	0.78	
9	1,089	33.9	96.9	106	24.4	77.1	2,146	6.3	−	−	556.5	0.66	
10	1,098	27.4	97.5	110	24.9	77.3	2,016	7.4	−	−	564.5	0.82	
11	1,052	27.3	97.4	106	24.3	77.1	2,103	7.7	−	−	551.5	0.81	
12	915	21.2	97.7	94	21.0	77.5	1,914	9.0	−	−	484.5	0.92	
13	947	27.3	97.1	116	27.0	76.7	1,900	6.9	−	−	533.5	0.78	
14	892	27.8	96.9	116	27.4	76.4	−	−	−	−	397.0	0.57	
15	605	19.0	96.9	81	18.7	77.0	870	4.6	−	−	335.0	0.71	
16	499	15.2	97.0	62	14.1	77.3	1,407	9.3	−	−	343.0	0.91	
17	671	26.0	96.1	81	17.8	77.9	1,958	7.5	−	−	493.0	0.76	
18	684	21.9	96.8	83	18.6	77.5	1,943	8.9	−	−	470.0	0.86	
19	509	15.7	96.9	66	14.0	78.8	1,421	9.1	−	−	349.0	0.89	
20	462	12.7	97.3	54	11.7	78.2	1,262	9.9	−	−	316.0	0.99	
21	800	20.5	97.4	90	20.2	77.6	2,059	10.0	−	−	495.5	0.97	
22	606	16.1	97.3	62	14.2	76.9	1,479	9.2	−	−	358.0	0.89	
23	792	24.4	96.9	83	18.7	77.4	1,784	7.3	−	−	459.0	0.75	
24	1,102	28.5	97.4	118	28.4	75.9	2,001	7.0	−	−	540.5	0.76	
25	1,018	29.2	97.1	105	25.6	75.6	1,668	5.7	−	−	448.5	0.61	
26	839	21.5	97.4	95	21.5	77.3	1,349	6.3	−	−	375.5	0.70	
27	865	23.5	97.3	99	23.3	76.5	1,552	6.6	−	−	370.5	0.63	
28	981	28.0	97.2	112	25.4	77.4	1,929	6.9	−	−	356.5	0.51	
29	1,063	28.1	97.4	119	27.9	76.5	1,871	6.7	−	−	483.0	0.69	
30	925	26.3	97.2	102	22.6	77.9	1,755	6.7	−	−	487.5	0.74	
31	457	13.5	97.1	53	11.8	77.8	827	6.1	−	−	232.0	0.69	
合計	24,582	709.9	−	2,745	625.3	−	50,852	−	0	−	13,342.5	−	
最大	1,102	33.9	97.7	119	28.4	78.8	2,233	10.0	−	−	584.0	0.99	
最小	457	12.7	96.1	53	11.7	75.6	827	4.6	−	−	232.0	0.51	
平均	793	22.9	97.1	89	20.2	77.2	1,695	7.2	−	−	430.4	0.75	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2023年 3月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	497	15.4	96.9	60	13.6	77.2	1,247	8.1	−	−	300.0	0.78	
2	520	17.8	96.6	60	13.5	77.6	1,262	7.1	−	−	275.5	0.62	
3	297	8.4	97.2	34	7.9	76.8	740	8.8	−	−	160.5	0.76	
4	511	15.9	96.9	55	12.0	78.1	1,175	7.4	−	−	280.0	0.71	
5	632	17.7	97.2	72	15.8	77.9	1,508	8.5	−	−	354.5	0.80	
6	374	13.1	96.5	42	9.9	76.6	1,059	8.1	−	−	254.5	0.78	
7	466	15.7	96.6	50	10.7	78.5	1,334	8.5	−	−	310.0	0.79	
8	825	22.8	97.2	84	18.5	77.9	1,784	7.8	−	−	434.5	0.76	
9	1,035	32.2	96.9	101	23.2	77.1	2,364	7.3	−	−	537.0	0.67	
10	1,003	25.0	97.5	100	22.7	77.3	2,291	9.2	−	−	541.5	0.87	
11	1,012	26.2	97.4	102	23.4	77.1	2,248	8.6	−	−	531.0	0.81	
12	911	21.1	97.7	93	20.9	77.5	2,161	10.3	−	−	490.5	0.93	
13	892	25.8	97.1	109	25.5	76.7	2,016	7.8	−	−	496.5	0.77	
14	700	21.8	96.9	91	21.5	76.4	0	0.0	−	−	314.5	0.58	
15	490	15.4	96.9	66	15.1	77.0	609	4.0	−	−	267.0	0.70	
16	423	12.9	97.0	53	11.9	77.3	1,233	9.6	−	−	288.5	0.90	
17	527	20.4	96.1	63	14.0	77.9	1,465	7.2	−	−	322.5	0.63	
18	478	15.3	96.8	58	13.0	77.5	1,378	9.0	−	−	312.0	0.82	
19	475	14.6	96.9	62	13.0	78.8	1,349	9.2	−	−	316.5	0.87	
20	394	10.9	97.3	46	10.0	78.2	1,073	9.9	−	−	253.0	0.93	
21	542	13.9	97.4	61	13.7	77.6	1,392	10.0	−	−	328.5	0.95	
22	454	12.1	97.3	46	10.7	76.9	1,218	10.1	−	−	252.5	0.84	
23	576	17.8	96.9	60	13.6	77.4	1,465	8.2	−	−	335.0	0.75	
24	807	20.9	97.4	86	20.8	75.9	1,726	8.3	−	−	408.0	0.78	
25	1,121	32.2	97.1	116	28.2	75.6	2,161	6.7	−	−	511.0	0.64	
26	1,110	28.5	97.4	125	28.4	77.3	2,204	7.7	−	−	491.5	0.69	
27	1,002	27.2	97.3	115	27.0	76.5	1,885	6.9	−	−	427.0	0.63	
28	830	23.7	97.2	95	21.5	77.4	1,856	7.8	−	−	326.5	0.55	
29	919	24.3	97.4	103	24.1	76.5	1,798	7.4	−	−	427.5	0.70	
30	862	24.5	97.2	95	21.1	77.9	1,740	7.1	−	−	436.0	0.71	
31	565	16.7	97.0	66	14.6	77.8	1,131	6.8	−	−	287.5	0.69	
合計	21,250	609.8	−	2,369	540.1	−	46,864	−	−	−	11,271.0	−	
最大	1,121	32.2	97.7	125	28.4	78.8	2,364	10.3	−	−	541.5	0.95	
最小	297	8.4	96.1	34	7.9	75.6	0	0.0	−	−	160.5	0.55	
平均	685	19.7	97.1	76	17.4	77.2	1,562	7.7	−	−	363.6	0.74	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2023年 3月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	−	−	1.70	
2	2.85	2.90	−	
3	−	−	−	
4	−	−	−	
5	−	−	−	
6	−	−	2.58	
7	−	−	−	
8	−	−	−	
9	−	−	−	
10	−	−	−	
11	−	−	−	
12	−	−	−	
13	−	−	2.32	
14	−	−	−	
15	−	−	−	
16	−	−	−	
17	5.65	−	−	
18	−	−	−	
19	−	−	−	
20	−	−	1.90	
21	−	−	−	
22	−	−	2.03	
23	−	−	−	
24	−	−	2.15	
25	−	−	−	
26	−	−	−	
27	−	−	2.42	
28	2.83	2.78	−	
29	−	−	−	
30	−	−	−	
31	−	−	−	
合計	11.33	5.68	15.10	
最大	5.65	2.90	2.58	
最小	2.83	2.78	1.70	
平均	3.78	2.84	2.16	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2023年 3月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	125.22	24:00	0:00	5.3	21.86	33.7	22	33.7	4.0	2,296.0	0	2,296	1,329.7	
2	126.00	24:00	0:00	5.3	−	−	−	−	−	993	0	993	1,414.8	
3	113.36	22:35	1:25	5.0	22.39	34.3	22	34.3	−	569	0	569	1,378.0	
4	125.77	24:00	0:00	5.2	−	−	−	−	4.0	1,420	0	1,420	1,449.1	
5	128.34	24:00	0:00	5.1	−	−	−	−	−	1,402	0	1,402	1,437.6	
6	123.82	24:00	0:00	5.0	21.94	33.6	22	33.6	−	1,452	0	1,452	1,487.2	
7	108.94	24:00	0:00	4.1	−	−	−	−	−	1,750	0	1,750	1,378.0	
8	102.01	24:00	0:00	3.7	−	−	−	−	−	1,128	0	1,128	1,390.7	
9	99.17	24:00	0:00	2.9	10.91	31.4	11	31.4	−	887	0	887	1,469.4	
10	99.30	24:00	0:00	3.8	−	−	−	−	4.0	786	0	786	1,484.6	
11	100.11	24:00	0:00	3.6	−	−	−	−	−	1,028	0	1,028	1,506.2	
12	100.68	24:00	0:00	3.6	−	−	−	−	−	1,026	0	1,026	1,466.9	
13	100.18	24:00	0:00	4.0	10.90	31.3	11	31.3	−	1,207	0	1,207	1,503.7	
14	97.62	24:00	0:00	4.8	−	−	−	−	−	617	0	617	1,328.4	
15	51.13	12:35	1:02	2.9	−	−	−	−	−	560	0	560	640.1	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	11.14	27.4	11	27.4	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	6:27	0.3	−	−	−	−	−	−	942	942	−	
24	43.13	11:31	12:05	3.3	−	−	−	−	−	1,619	1,438	3,057	610.9	
25	103.38	24:00	0:00	4.6	−	−	−	−	−	298	0	298	1,362.7	
26	102.01	24:00	0:00	4.3	−	−	−	−	−	980	0	980	1,320.8	
27	99.07	24:00	0:00	4.1	10.95	27.9	11	27.9	4.0	643	0	643	1,314.5	
28	102.16	24:00	0:00	4.2	21.60	28.3	22	28.3	−	1,245	0	1,245	1,219.2	
29	101.74	24:00	0:00	4.2	11.00	34.6	11	34.6	−	1,311	0	1,311	1,230.6	
30	74.90	17:00	0:30	3.4	−	−	−	−	−	1,083	0	1,083	995.7	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	2,228.0	495:41	21:29	92.7	142.69	−	143	−	16.0	24,300	2,380	26,680	28,718.8	
最大	128.3	24:00	12:05	5.3	22.39	34.6	22	34.6	4.0	2,296	1,438	3,057	1,506.2	
最小	43.1	11:31	0:00	0.3	10.90	27.4	11	27.4	4.0	298	0	298	610.9	
平均	101.27	22:31	4:17	4.0	15.85	31.7	16	31.7	4.0	1,105	1,190	1,160	1,196.6	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2023年 3月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	0:00	12:40	−	−	−	−	−	−	−	1,577	1,577	−	
7	55.99	12:28	11:32	3.8	−	−	−	−	−	2,540	1,654	4,194	791.2	
8	102.72	24:00	0:00	3.3	−	−	−	−	−	1,736	0	1,736	1,574.8	
9	99.67	24:00	0:00	3.1	11.11	29.0	11	29.0	−	1,357	0	1,357	1,554.5	
10	100.14	24:00	0:00	3.0	−	−	−	−	−	1,115	0	1,115	1,553.2	
11	102.08	24:00	0:00	3.1	−	−	−	−	−	1,307	0	1,307	1,568.5	
12	102.20	24:00	0:00	3.3	−	−	−	−	−	1,315	0	1,315	1,602.7	
13	103.58	24:00	0:00	3.6	−	−	−	−	−	1,374	0	1,374	1,648.5	
14	102.75	24:00	0:00	4.6	−	−	−	−	−	1,132	0	1,132	1,520.2	
15	119.09	24:00	0:00	5.8	11.23	29.7	11	29.7	−	1,194	0	1,194	1,590.0	
16	128.63	24:00	0:00	6.4	22.05	32.5	22	32.5	−	2,411	0	2,411	1,728.5	
17	129.88	24:00	0:00	6.0	11.09	33.3	11	33.3	−	1,694	0	1,694	1,803.4	
18	130.20	24:00	0:00	5.7	−	−	−	−	−	2,139	0	2,139	1,827.5	
19	130.82	24:00	0:00	5.7	−	−	−	−	−	1,795	0	1,795	1,811.0	
20	129.84	24:00	0:00	5.6	22.14	31.9	22	31.9	4.0	1,903	0	1,903	1,759.0	
21	129.22	24:00	0:00	5.4	−	−	−	−	−	1,553	0	1,553	1,722.1	
22	130.70	24:00	0:00	5.3	21.89	33.9	22	33.9	−	807	0	807	1,748.8	
23	130.26	24:00	0:00	5.3	−	−	−	−	−	1,507	0	1,507	1,722.1	
24	124.46	24:00	0:00	4.1	21.96	36.4	22	36.4	−	724	0	724	1,704.3	
25	119.66	24:00	0:00	4.5	−	−	−	−	−	707	0	707	1,612.9	
26	120.75	24:00	0:00	4.6	−	−	−	−	−	975	0	975	1,592.6	
27	118.28	24:00	0:00	4.3	11.10	33.4	11	33.4	−	415	0	415	1,512.6	
28	122.89	24:00	0:00	4.8	−	−	−	−	−	1,168	0	1,168	1,478.3	
29	120.50	24:00	0:00	4.4	11.23	34.2	11	34.2	−	1,424	0	1,424	1,508.8	
30	122.66	24:00	−	4.8	−	−	−	−	−	1,211	0	1,211	1,642.1	
31	130.34	24:00	0:00	5.7	−	−	−	−	4.0	1,687	0	1,687	1,625.6	
合計	2,907.31	588:28	24:12	116.2	143.80	−	143	−	8.0	35,190	3,231	38,421	40,203.2	
最大	130.82	24:00	12:40	6.4	22.14	36.4	22	36.4	4.0	2,540	1,654	4,194	1,827.5	
最小	55.99	0:00	0:00	3.0	11.09	29.0	11	29.0	4.0	415	0	415	791.2	
平均	116.29	23:32	12:06	4.6	15.98	33.0	16	33.0	4.0	1,408	1,616	1,478	1,608.1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2023年 3月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	100,120	−	−	−	−	−	−	23	1	24	21	
2	101,650	−	−	−	−	−	−	24	6	30	23	
3	100,120	−	−	−	−	−	−	26	2	28	13	
4	100,210	−	−	−	−	−	−	23	1	24	8	
5	99,550	−	−	−	−	−	−	17	2	19	6	
6	104,070	−	−	−	−	−	18	23	1	24	9	
7	109,510	−	−	−	−	−	25	22	0	22	17	
8	118,060	−	−	−	−	−	−	26	1	27	16	
9	114,360	−	−	−	−	−	−	29	4	33	22	
10	115,520	−	−	−	−	−	−	26	1	27	17	
11	110,250	−	−	−	−	−	−	22	0	22	9	
12	109,770	−	−	−	−	−	−	15	2	17	2	
13	120,320	−	−	−	−	−	22	24	1	25	13	
14	107,500	−	−	−	−	−	−	28	0	28	20	
15	109,310	−	−	−	−	−	−	28	1	29	23	
16	99,670	−	−	−	−	−	−	22	1	23	18	
17	106,330	−	−	−	−	−	−	26	1	27	18	
18	119,890	−	−	−	−	−	−	15	0	15	10	
19	100,100	−	−	−	−	−	−	13	1	14	4	
20	100,900	−	−	−	−	−	−	20	2	22	14	
21	101,830	−	−	−	−	−	−	15	2	17	5	
22	106,630	−	−	−	−	−	−	19	2	21	20	
23	118,080	−	−	−	495	−	−	24	2	26	18	
24	107,020	−	−	−	−	−	−	21	1	22	12	
25	115,140	−	−	−	−	−	−	18	1	19	6	
26	126,810	−	−	−	−	−	−	17	0	17	4	
27	108,770	−	−	−	−	−	129	27	1	28	10	
28	110,160	−	−	−	−	−	−	22	1	23	13	
29	109,470	−	−	−	−	−	−	32	1	33	21	
30	109,120	−	−	−	−	−	−	25	0	25	8	
31	100,050	−	−	−	−	−	−	24	1	25	12	
合計	3,360,290	−	−	−	495	−	194	696	40	736	412	
最大	126,810	−	−	−	495	−	129	32	6	33	23	
最小	99,550	−	−	−	495	−	18	13	0	14	2	
平均	108,396	−	−	−	495	−	49	22	2	24	13	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2023年 3月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	44,134	17,790	40.3	226,080	512	1,540	−	4,400	0.33	5.4	7.1	130	-----	636	400	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	43,674	18,010	41.2	246,876	565	1,570	−	4,300	−	5.5	7.5	110	-----	704	400	
3	45,224	18,210	40.3	226,080	500	1,580	−	4,700	−	5.3	6.6	140	-----	768	430	
4	44,825	17,410	38.8	226,080	504	1,590	−	5,300	−	5.3	−	140	-----	704	520	
5	41,966	16,600	39.6	226,080	539	1,600	−	5,400	−	5.7	−	120	-----	730	520	A系生物反応槽容量
6	41,494	16,620	40.1	226,080	545	1,610	−	5,400	−	5.8	6.2	150	-----	739	400	1池1244m³
7	43,423	17,490	40.3	226,080	521	1,660	80.4	5,600	−	5.5	5.4	130	-----	690	440	
8	46,006	18,560	40.3	277,110	602	1,770	−	5,400	0.38	5.2	4.9	140	-----	707	590	
9	43,584	17,630	40.5	232,171	533	1,800	−	5,700	−	5.5	4.9	120	-----	724	560	
10	41,275	16,380	39.7	273,029	661	1,830	−	5,800	−	5.8	4.3	110	-----	739	650	
11	39,924	15,740	39.4	241,476	605	1,770	−	5,600	−	6.0	−	140	-----	754	720	
12	39,585	16,210	40.9	236,428	597	1,710	−	5,400	−	6.0	−	110	-----	775	720	
13	48,005	20,060	41.8	224,640	468	1,650	−	5,500	−	5.0	4.3	170	-----	1,238	600	
14	45,305	18,200	40.2	224,640	496	1,640	78.2	5,500	−	5.3	4.3	120	-----	794	600	
15	45,886	19,540	42.6	224,640	490	1,620	−	5,000	0.30	5.2	4.6	160	-----	756	595	
16	30,314	13,100	43.2	224,640	741	1,680	−	5,100	−	5.9	4.9	130	-----	611	430	
17	44,323	17,350	39.1	224,640	507	1,630	−	5,400	−	5.4	3.7	130	-----	994	705	
18	54,327	21,750	40.0	224,640	413	1,540	−	5,400	−	4.4	−	120	-----	1,535	535	
19	43,246	17,860	41.3	232,049	537	1,500	−	4,800	−	5.5	−	160	-----	754	475	
20	42,763	17,770	41.6	234,696	549	1,550	78.1	4,800	−	5.6	8.1	150	-----	702	310	
21	45,505	18,150	39.9	250,051	550	1,600	−	5,100	−	5.2	−	130	-----	650	320	
22	41,735	16,970	40.7	214,733	515	1,670	−	5,300	0.29	5.7	7.8	150	-----	677	320	
23	49,354	20,290	41.1	250,191	507	1,690	−	5,300	−	4.8	7.7	130	-----	965	320	
24	46,175	18,720	40.5	221,760	480	1,670	−	5,500	−	5.2	6.9	120	-----	744	360	
25	44,115	18,380	41.7	254,320	576	1,700	−	5,800	−	5.4	−	100	-----	736	480	
26	50,185	20,930	41.7	231,593	461	1,620	−	5,300	−	4.8	−	110	-----	1,561	480	
27	49,425	19,990	40.4	224,640	455	1,520	−	5,100	−	4.8	5.6	140	-----	780	430	
28	45,505	18,540	40.7	224,640	494	1,580	78.9	5,000	−	5.2	5.6	110	-----	778	470	
29	40,925	16,760	41.0	224,640	549	1,590	−	4,300	0.27	5.8	5.7	130	-----	777	570	
30	42,915	17,070	39.8	224,640	523	1,560	−	4,300	−	5.6	5.2	100	-----	773	600	
31	41,206	17,500	42.5	224,640	545	1,550	−	4,300	−	5.8	6.4	120	-----	767	490	
合計	1,366,328	555,580	−	7,224,003	−	−	−	−	−	−	−	−	0	25,262	15,440	
最大	54,327	21,750	43.2	277,110	741	1,830	80.4	5,800	0.38	6.0	8.1	170	−	1,561	720	
最小	30,314	13,100	38.8	214,733	413	1,500	78.1	4,300	0.27	4.4	3.7	100	−	611	310	
平均	44,075	17,922	40.7	233,032	529	1,630	78.9	5,200	0.31	5.4	5.8	130	−	815	498	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2023年 3月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2023年 3月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	42,008	18,070	43.0	240,360	572	1,740	-	6,000	0.17	8.9	6.2	200	----	1,085	680	B系生物反応槽容量
2	46,507	18,670	40.1	240,120	516	1,700	-	6,200	-	8.0	5.9	180	----	1,120	680	1池3883m^3
3	47,531	20,730	43.6	274,440	577	1,720	-	5,600	-	7.8	6.4	210	----	1,140	690	
4	42,358	18,310	43.2	287,040	678	1,780	-	5,400	-	8.8	-	200	----	1,115	745	
5	37,814	16,880	44.6	257,100	680	1,770	-	5,400	-	9.9	-	160	----	1,110	760	
6	37,876	17,710	46.8	256,140	676	1,740	-	5,300	-	9.8	8.3	190	----	1,110	560	
7	37,570	17,730	47.2	263,340	701	1,750	81.6	5,800	-	9.9	9.0	190	----	1,115	475	
8	43,696	19,800	45.3	309,120	707	1,730	-	6,100	0.23	8.5	5.4	180	----	1,130	785	
9	42,137	19,450	46.2	270,840	643	1,770	-	6,100	-	8.8	5.6	160	----	1,105	760	
10	41,560	19,310	46.5	278,820	671	1,770	-	5,900	-	9.0	6.3	160	----	1,115	695	
11	40,655	18,550	45.6	271,440	668	1,790	-	5,600	-	9.2	-	210	----	1,039	840	
12	39,683	18,790	47.4	268,140	676	1,740	-	5,400	-	9.4	-	130	----	1,110	840	
13	51,549	21,620	41.9	244,620	475	1,630	-	5,400	-	7.2	6.0	190	----	1,191	720	
14	45,768	21,080	46.1	244,080	533	1,730	79.3	5,500	-	8.1	6.1	160	----	1,176	730	
15	43,659	20,150	46.2	254,940	584	1,770	-	6,000	0.16	8.5	5.6	180	----	1,161	760	
16	44,107	18,650	42.3	291,960	662	1,780	-	6,300	-	8.5	6.1	190	----	869	660	
17	44,934	19,060	42.4	277,200	617	1,820	-	6,000	-	8.3	5.2	160	----	1,135	850	
18	62,483	23,500	37.6	212,640	340	1,620	-	5,600	-	6.0	-	140	----	1,470	760	
19	47,832	19,590	41.0	218,040	456	1,680	-	5,700	-	7.8	-	180	----	1,120	745	
20	45,089	19,050	42.2	252,000	559	1,710	79.1	5,700	-	8.3	6.8	160	----	1,135	625	
21	45,966	18,670	40.6	266,220	579	1,690	-	5,700	-	8.1	-	160	----	1,110	680	
22	42,885	18,800	43.8	275,160	642	1,660	-	5,900	0.18	8.7	6.7	170	----	1,085	590	
23	53,022	21,440	40.4	279,840	528	1,650	-	5,700	-	7.0	6.0	160	----	1,226	680	
24	48,029	20,740	43.2	230,520	480	1,640	-	5,800	-	7.8	5.8	190	----	1,135	700	
25	52,447	20,230	38.6	286,020	545	1,640	-	5,900	-	7.1	-	120	----	1,110	760	
26	61,659	22,800	37.0	274,380	445	1,590	-	5,700	-	6.0	-	140	----	1,399	760	
27	50,435	20,480	40.6	246,420	489	1,540	-	5,700	-	7.4	5.1	150	----	998	750	
28	46,025	19,630	42.7	274,140	596	1,620	79.1	5,600	-	8.1	5.4	150	----	1,135	770	
29	45,436	19,490	42.9	278,700	613	1,610	-	5,500	0.18	8.2	5.2	160	----	1,120	830	
30	45,104	19,390	43.0	274,440	608	1,580	-	5,300	-	8.3	4.9	150	----	1,105	880	
31	42,303	18,050	42.7	267,180	632	1,530	-	5,300	-	8.8	7.4	150	----	1,024	570	
合計	1,418,127	606,420	-	8,165,400	-	-	-	-	-	-	-	-	0	34,998	22,330	
最大	62,483	23,500	47.4	309,120	707	1,820	81.6	6,300	0.23	9.9	9.0	210	-	1,470	880	
最小	37,570	16,880	37.0	212,640	340	1,530	79.1	5,300	0.16	6.0	4.9	120	-	869	475	
平均	45,746	19,562	42.8	263,400	576	1,690	79.8	5,700	0.18	8.3	6.2	170	-	1,129	720	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2023年 3月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	42,007	16,440	39.1	302,760	721	1,750	-	6,800	0.17	8.9	6.6	180	----	1,055	560	C系生物反応槽容量
2	46,507	18,110	38.9	317,880	684	1,690	-	6,900	-	8.0	6.3	150	----	1,090	560	1池3883m^3
3	47,530	18,060	38.0	304,020	640	1,720	-	6,700	-	7.8	6.4	170	----	970	580	
4	42,357	16,030	37.8	292,980	692	1,770	-	7,100	-	8.8	-	170	----	1,085	670	
5	37,813	14,720	38.9	285,960	756	1,790	-	7,300	-	9.9	-	160	----	1,080	680	
6	37,875	15,390	40.6	315,240	832	1,790	-	7,200	-	9.8	8.1	170	----	1,080	435	
7	37,570	15,560	41.4	316,740	843	1,800	81.5	7,300	-	9.9	7.5	160	----	1,085	475	
8	43,695	18,190	41.6	348,180	797	1,780	-	6,600	0.22	8.5	5.1	160	----	1,100	785	
9	42,136	17,200	40.8	328,980	781	1,790	-	6,700	-	8.8	5.2	150	----	1,075	760	
10	41,559	17,310	41.7	342,780	825	1,780	-	6,800	-	9.0	4.9	160	----	1,085	780	
11	40,655	16,430	40.4	335,340	825	1,770	-	7,000	-	9.2	-	200	----	1,011	800	
12	39,682	15,430	38.9	337,680	851	1,730	-	6,900	-	9.4	-	130	----	1,080	800	
13	51,548	20,100	39.0	306,660	595	1,620	-	6,200	-	7.2	5.5	190	----	1,159	680	
14	45,767	17,260	37.7	275,700	602	1,630	79.1	6,600	-	8.1	5.2	160	----	1,144	680	
15	43,659	16,970	38.9	300,900	689	1,640	-	6,900	0.17	8.5	5.1	180	----	1,129	680	
16	44,107	16,910	38.3	330,840	750	1,690	-	7,200	-	8.5	7.2	210	----	711	455	
17	44,933	18,280	40.7	316,440	704	1,690	-	6,700	-	8.3	4.6	180	----	1,105	800	
18	62,483	24,980	40.0	299,280	479	1,480	-	5,400	-	6.0	-	160	----	1,430	580	
19	47,832	17,890	37.4	291,660	610	1,510	-	6,300	-	7.8	-	190	----	1,090	515	
20	45,089	17,520	38.9	322,860	716	1,620	78.4	6,500	-	8.3	7.7	190	----	1,105	450	
21	45,965	16,850	36.7	341,700	743	1,660	-	6,500	-	8.1	-	180	----	1,080	600	
22	42,885	15,980	37.3	322,920	753	1,630	-	6,800	0.19	8.7	6.8	180	----	1,055	495	
23	53,022	20,070	37.9	318,420	601	1,630	-	6,100	-	7.0	6.2	180	----	1,064	600	
24	48,029	18,590	38.7	291,420	607	1,510	-	6,500	-	7.8	5.9	210	----	1,105	560	
25	52,446	20,030	38.2	332,700	634	1,560	-	6,600	-	7.1	-	130	----	1,080	680	
26	61,659	23,770	38.6	316,860	514	1,540	-	6,100	-	6.0	-	170	----	1,231	650	
27	50,434	19,420	38.5	282,360	560	1,450	-	6,500	-	7.4	5.3	180	----	1,122	590	
28	46,024	18,010	39.1	320,280	696	1,590	80.1	6,600	-	8.1	6.4	190	----	1,105	540	
29	45,435	17,780	39.1	345,840	761	1,640	-	6,500	0.18	8.2	6.5	190	----	1,090	565	
30	45,103	17,840	39.6	358,860	796	1,640	-	6,400	-	8.3	4.7	190	----	1,075	800	
31	42,303	16,590	39.2	351,600	831	1,620	-	6,500	-	8.8	7.7	180	----	996	470	
合計	1,418,109	553,710	-	9,855,840	-	-	-	-	-	-	-	-	0	33,672	19,275	
最大	62,483	24,980	41.7	358,860	851	1,800	81.5	7,300	0.22	9.9	8.1	210	-	1,430	800	
最小	37,570	14,720	36.7	275,700	479	1,450	78.4	5,400	0.17	6.0	4.6	130	-	711	435	
平均	45,745	17,862	39.0	317,930	695	1,660	79.8	6,700	0.19	8.3	6.1	170	-	1,086	622	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2023年 3月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	37,320	14,860	39.8	206,928	554	1,540	-	5,600	0.35	8.8	9.0	110	-----	962	360	D系生物反応槽容量
2	36,990	14,760	39.9	204,798	554	1,620	-	6,000	-	8.9	8.8	97	-----	976	360	1池3424m³
3	34,900	13,930	39.9	209,360	600	1,690	-	5,800	-	9.4	8.4	110	-----	885	410	嫌気槽864m3
4	35,290	14,070	39.9	211,443	599	1,720	-	5,600	-	9.3	-	110	-----	1,020	560	好気槽2560m3
5	37,070	14,750	39.8	210,197	567	1,710	-	5,500	-	8.9	-	110	-----	1,030	560	
6	36,790	14,680	39.9	208,933	568	1,680	-	5,400	-	8.9	8.2	110	-----	963	450	
7	35,950	14,330	39.9	207,458	577	1,670	78.0	5,200	-	9.1	8.5	120	-----	1,148	445	
8	36,090	14,420	40.0	205,401	569	1,470	-	5,300	0.35	9.1	9.6	100	-----	911	340	
9	36,120	14,410	39.9	201,829	559	1,560	-	5,800	-	9.1	9.9	110	-----	959	320	
10	36,860	14,700	39.9	199,298	541	1,620	-	6,000	-	8.9	7.6	120	-----	960	420	
11	36,830	14,690	39.9	201,342	547	1,610	-	6,000	-	8.9	-	120	-----	846	480	
12	36,120	14,410	39.9	199,469	552	1,600	-	6,000	-	9.1	-	110	-----	948	480	
13	40,280	16,100	40.0	178,707	444	1,610	-	6,000	-	8.2	8.8	120	-----	1,017	360	
14	35,820	14,280	39.9	197,759	552	1,690	79.3	6,200	-	9.2	7.5	120	-----	908	430	
15	35,200	13,960	39.7	205,949	585	1,680	-	5,700	0.25	9.3	5.6	120	-----	1,048	630	
16	35,920	14,680	40.9	201,746	562	1,680	-	5,600	-	9.2	11.0	130	-----	600	320	
17	36,450	14,540	39.9	203,781	559	1,680	-	5,700	-	9.0	5.4	110	-----	944	645	
18	42,000	16,760	39.9	161,024	383	1,610	-	5,600	-	7.8	-	120	-----	991	600	
19	34,910	13,900	39.8	183,118	525	1,630	-	5,700	-	9.4	-	130	-----	985	570	
20	35,790	14,280	39.9	203,682	569	1,620	78.1	5,600	-	9.2	7.0	130	-----	954	490	
21	34,790	13,870	39.9	201,347	579	1,650	-	5,600	-	9.4	-	130	-----	1,066	400	
22	35,360	14,100	39.9	197,740	559	1,640	-	5,700	0.34	9.3	8.5	130	-----	940	400	
23	38,340	15,300	39.9	193,197	504	1,650	-	5,600	-	8.6	8.8	120	-----	984	400	
24	35,300	14,100	39.9	178,537	506	1,720	-	6,200	-	9.3	7.5	130	-----	1,071	440	
25	37,450	14,970	40.0	186,278	497	1,710	-	6,800	-	8.8	-	140	-----	1,057	440	
26	42,580	16,970	39.9	183,584	431	1,720	-	6,800	-	7.7	-	150	-----	1,058	440	
27	36,620	14,650	40.0	157,990	431	1,700	-	7,000	-	9.0	5.0	160	-----	839	575	
28	35,970	14,330	39.8	183,488	510	1,680	79.0	6,500	-	9.1	4.2	120	-----	904	735	
29	36,380	14,510	39.9	196,830	541	1,570	-	5,500	0.23	9.0	4.7	140	-----	986	720	
30	36,530	14,570	39.9	200,017	548	1,520	-	5,400	-	9.0	4.9	120	-----	903	680	
31	35,200	14,050	39.9	197,178	560	1,500	-	5,400	-	9.3	7.0	150	-----	960	470	
合計	1,137,220	453,930	-	6,078,408	-	-	-	-	-	-	-	-	0	29,823	14,930	
最大	42,580	16,970	40.9	211,443	600	1,720	79.3	7,000	0.35	9.4	11.0	160	-	1,148	735	
最小	34,790	13,870	39.7	157,990	383	1,470	78.0	5,200	0.23	7.7	4.2	97	-	600	320	
平均	36,685	14,643	39.9	196,078	534	1,640	78.6	5,800	0.30	9.0	7.5	120	-	962	482	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2023年 3月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	39,750	15,840	39.8	200,684	505	1,630	-	5,800	0.35	8.3	5.5	99	-----	936	600	E系生物反応槽容量
2	39,050	15,560	39.8	198,671	509	1,700	-	6,100	-	8.4	5.5	97	-----	996	600	1池3424m^3
3	35,910	14,330	39.9	203,169	566	1,730	-	6,000	-	9.2	5.5	120	-----	1,041	620	嫌気槽864m3
4	36,400	14,480	39.8	205,238	564	1,730	-	5,900	-	9.0	-	120	-----	1,041	680	好気槽2560m3
5	38,490	15,320	39.8	204,046	530	1,720	-	5,800	-	8.5	-	110	-----	1,014	680	
6	37,820	15,080	39.9	202,896	536	1,760	-	6,100	-	8.7	6.6	110	-----	997	520	
7	35,960	14,340	39.9	201,632	561	1,830	80.4	6,200	-	9.1	6.1	110	-----	1,129	575	
8	36,440	14,540	39.9	199,635	548	1,820	-	6,300	0.29	9.0	3.8	110	-----	908	895	
9	36,730	14,650	39.9	196,204	534	1,770	-	6,100	-	8.9	3.9	99	-----	980	880	
10	37,610	14,990	39.9	193,829	515	1,740	-	6,000	-	8.7	4.6	110	-----	1,002	750	
11	37,570	14,960	39.8	195,689	521	1,760	-	6,100	-	8.7	-	110	-----	965	680	
12	36,740	14,640	39.8	193,968	528	1,750	-	6,100	-	8.9	-	100	-----	931	680	
13	41,980	16,740	39.9	173,541	413	1,740	-	6,000	-	7.8	6.2	110	-----	1,053	560	
14	37,890	15,110	39.9	191,867	506	1,800	79.1	6,300	-	8.7	5.8	100	-----	917	580	
15	37,200	14,830	39.9	199,854	537	1,820	-	5,900	0.25	8.8	5.7	120	-----	933	640	
16	38,300	15,430	40.3	195,849	511	1,840	-	6,000	-	8.6	7.4	120	-----	646	490	
17	38,620	15,390	39.8	197,854	512	1,850	-	6,200	-	8.5	4.4	96	-----	995	805	
18	43,220	17,200	39.8	156,253	362	1,760	-	6,100	-	7.6	-	100	-----	1,014	830	
19	37,230	14,840	39.9	177,617	477	1,760	-	6,100	-	8.8	-	110	-----	891	825	
20	38,190	15,230	39.9	197,496	517	1,740	78.5	6,000	-	8.6	4.6	120	-----	1,064	755	
21	37,140	14,810	39.9	195,320	526	1,750	-	5,800	-	8.9	-	120	-----	1,008	680	
22	37,840	15,080	39.9	191,993	507	1,740	-	5,800	0.34	8.7	5.2	120	-----	907	680	
23	40,780	16,260	39.9	188,030	461	1,720	-	5,700	-	8.1	5.3	120	-----	935	680	
24	37,620	15,010	39.9	174,318	463	1,780	-	6,200	-	8.7	4.7	120	-----	1,070	720	
25	39,290	15,650	39.8	181,484	462	1,780	-	6,300	-	8.4	-	130	-----	1,060	720	
26	43,720	17,400	39.8	179,052	410	1,750	-	6,200	-	7.5	-	150	-----	1,122	750	
27	38,030	15,190	39.9	154,258	406	1,680	-	6,100	-	8.6	3.9	130	-----	917	840	
28	37,250	14,830	39.8	178,715	480	1,630	80.5	5,700	-	8.8	4.1	120	-----	1,071	825	
29	37,650	15,010	39.9	191,472	509	1,490	-	5,400	0.25	8.7	5.4	140	-----	983	600	
30	37,810	15,080	39.9	194,511	514	1,500	-	5,400	-	8.7	5.9	110	-----	1,033	560	
31	36,340	14,490	39.9	191,857	528	1,510	-	5,600	-	9.0	7.4	140	-----	938	430	
合計	1,184,570	472,310	-	5,907,002	-	-	-	-	-	-	-	-	0	30,497	21,130	
最大	43,720	17,400	40.3	205,238	566	1,850	80.5	6,300	0.35	9.2	7.4	150	-	1,129	895	
最小	35,910	14,330	39.8	154,258	362	1,490	78.5	5,400	0.25	7.5	3.8	96	-	646	430	
平均	38,212	15,236	39.9	190,548	499	1,730	79.6	6,000	0.30	8.6	5.3	120	-	984	682	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2023年 3月度　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ固形物量)	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ量)	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m^3	%	t	m^3	t	t	m^3	%	t	m^3	t	t	
1	972	0.87	8.46	846	−	−	221	0.94	2.08	208	−	−	
2	624	0.95	5.94	594	−	−	273	0.98	2.68	268	−	−	
3	928	0.90	8.35	835	−	−	176	0.96	1.69	169	−	−	
4	935	0.82	7.67	767	−	−	184	0.92	1.69	169	−	−	
5	1,013	0.82	8.28	828	−	−	163	0.92	1.50	150	−	−	
6	576	0.93	5.38	538	−	−	226	0.95	2.15	215	−	−	
7	531	0.95	5.06	506	−	−	182	0.99	1.80	180	−	−	
8	919	0.89	8.19	819	−	−	124	0.95	1.18	118	−	−	
9	929	0.79	7.36	736	−	−	176	0.95	1.67	167	−	−	
10	908	0.77	7.01	701	−	−	158	0.90	1.42	142	−	−	
11	959	0.73	6.96	696	−	−	158	0.95	1.50	150	−	−	
12	938	0.72	6.73	673	−	−	188	0.95	1.79	179	−	−	
13	1,098	0.82	8.98	898	−	−	347	0.98	3.40	340	−	−	
14	1,096	0.84	9.25	925	−	−	346	1.05	3.63	363	−	−	
15	977	0.75	7.29	729	−	−	227	0.97	2.20	220	−	−	
16	556	0.74	4.10	410	−	−	155	0.98	1.52	152	−	−	
17	907	0.74	6.72	672	−	−	156	0.91	1.42	142	−	−	
18	1,096	0.85	9.36	936	−	−	347	1.05	3.64	364	−	−	
19	1,013	0.76	7.73	773	−	−	262	0.99	2.59	259	−	−	
20	960	0.71	6.77	677	−	−	210	0.95	2.00	200	−	−	
21	957	0.66	6.32	632	−	−	107	0.92	0.98	98	−	−	
22	1,021	0.70	7.14	714	−	−	269	0.96	2.58	258	−	−	
23	670	0.73	4.89	489	−	−	122	0.89	1.09	109	−	−	
24	1,086	0.77	8.35	835	−	−	347	0.95	3.30	330	−	−	
25	1,086	0.73	7.96	796	−	−	335	0.97	3.25	325	−	−	
26	971	0.66	6.40	640	−	−	219	0.90	1.97	197	−	−	
27	1,053	0.73	7.72	772	−	−	302	1.02	3.08	308	−	−	
28	896	0.64	5.72	572	−	−	143	0.95	1.36	136	−	−	
29	999	0.62	6.17	617	−	−	248	0.96	2.38	238	−	−	
30	961	0.63	6.02	602	−	−	207	0.95	1.97	197	−	−	
31	824	0.67	5.51	551	−	−	225	0.96	2.16	216	−	−	
合計	28,459	−	217.79	21779	0.00	0.00	6,803	−	65.67	6567	−	−	
最大	1,098	0.95	9.36	936	−	−	347	1.05	3.64	364	−	−	
最小	531	0.62	4.10	410	−	−	107	0.89	0.98	98	−	−	
平均	918	0.77	7.03	703	−	−	219	0.96	2.12	212	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2023年 3月度　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備 考	日
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ	脱水ケーキ	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ	脱水ケーキ	汚泥量	濃度	固形物量		
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量	(受入れ量)	(受入れ固形物量)		濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量	(受入れ量)	(受入れ固形物量)					
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t		
1	−	−	−	−	−	−	751	−	0.84	−	6.4	6.4	638	−	−	−	−	−		1
2	−	−	−	−	−	−	351	−	0.91	−	3.3	3.3	326	−	−	−	−	−		2
3	−	−	−	−	−	−	752	−	0.86	−	6.7	6.7	666	−	−	−	−	−		3
4	−	−	−	−	−	−	751	−	0.79	−	6.0	6.0	598	−	−	−	−	−		4
5	−	−	−	−	−	−	850	−	0.79	−	6.8	6.8	678	−	−	−	−	−		5
6	−	−	−	−	−	−	350	−	0.92	−	3.2	3.2	323	−	−	−	−	−		6
7	−	−	−	−	−	−	349	−	0.94	−	3.3	3.3	326	−	−	−	−	−		7
8	−	−	−	−	−	−	795	−	0.87	−	7.0	7.0	701	−	−	−	−	−		8
9	−	−	−	−	−	−	753	−	0.74	−	5.7	5.7	569	−	−	−	−	−		9
10	−	−	−	−	−	−	750	−	0.75	−	5.6	5.6	559	−	−	−	−	−		10
11	−	−	−	−	−	−	801	−	0.65	−	5.5	5.5	546	−	−	−	−	−		11
12	−	−	−	−	−	−	750	−	0.61	−	4.9	4.9	494	−	−	−	−	−		12
13	−	−	−	−	−	−	751	−	0.74	−	5.6	5.6	558	−	−	−	−	−		13
14	−	−	−	−	−	−	750	−	0.74	−	5.6	5.6	562	−	−	−	−	−		14
15	−	−	−	−	−	−	750	−	0.64	−	5.1	5.1	509	−	−	−	−	−		15
16	−	−	−	−	−	−	401	−	0.58	−	2.6	2.6	258	−	−	−	−	−		16
17	−	−	−	−	−	−	751	−	0.68	−	5.3	5.3	530	−	−	−	−	−		17
18	−	−	−	−	−	−	749	−	0.75	−	5.7	5.7	572	−	−	−	−	−		18
19	−	−	−	−	−	−	751	−	0.65	−	5.1	5.1	514	−	−	−	−	−		19
20	−	−	−	−	−	−	750	−	0.61	−	4.8	4.8	477	−	−	−	−	−		20
21	−	−	−	−	−	−	850	−	0.59	−	5.3	5.3	534	−	−	−	−	−		21
22	−	−	−	−	−	−	752	−	0.59	−	4.6	4.6	456	−	−	−	−	−		22
23	−	−	−	−	−	−	548	−	0.65	−	3.8	3.8	380	−	−	−	−	−		23
24	−	−	−	−	−	−	739	−	0.62	−	5.1	5.1	505	−	−	−	−	−		24
25	−	−	−	−	−	−	751	−	0.58	−	4.7	4.7	471	−	−	−	−	−		25
26	−	−	−	−	−	−	752	−	0.55	−	4.4	4.4	443	−	−	−	−	−		26
27	−	−	−	−	−	−	751	−	0.56	−	4.6	4.6	464	−	−	−	−	−		27
28	−	−	−	−	−	−	753	−	0.57	−	4.4	4.4	436	−	−	−	−	−		28
29	−	−	−	−	−	−	751	−	0.49	−	3.8	3.8	379	−	−	−	−	−		29
30	−	−	−	−	−	−	754	−	0.52	−	4.1	4.1	405	−	−	−	−	−		30
31	−	−	−	−	−	−	599	−	0.50	−	3.4	3.4	335	−	−	−	−	−		31
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	21656	−	−	−	152.1	152.1	15212	−	−	−	−	−		合計
最大	−	−	−	−	−	−	850	−	0.94	−	7.0	7.0	701	−	−	−	−	−		最大
最小	−	−	−	−	−	−	349	−	0.49	−	2.6	2.6	258	−	−	−	−	−		最小
平均	−	−	−	−	−	−	699	−	0.70	−	4.9	4.9	491	−	−	−	−	−		平均

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2023年 3月度　No.5-3

スクリュープレス脱水機													備考
濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄	
汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
168	4.6	97.2	20	4.6	76.8	–	–	218	4.7	106.5	0.92	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
109	3.2	94.2	13	3.2	75.8	–	–	145	2.3	72.0	0.46	–	
49	1.5	96.9	8	1.5	81.0	–	–	73	4.8	33.0	0.87	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
326	9.3	–	41	9.2	–	–	–	436	–	211.50	–	0	
168	4.6	97.2	20	4.6	81.0	–	–	218	4.8	106.5	0.92	–	
49	1.5	94.2	8	1.5	75.8	–	–	73	2.3	33.0	0.46	–	
109	3.0	97.1	14	3.1	77.3	–	–	145	4.7	70.5	0.91	–	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2023年 3月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	10.89	29.3	11	29.3	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	13:30	−	−	−	−	−	−	−	1,117	1,117	−	
23	−	−	14:25	0.7	−	−	−	−	−	482	2,050	2,532	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.00	0.00	27:55	0.7	10.89	29.3	11	29.3	0.0	482	3,167	3,649	0.0	
最大	−	−	14:25	0.7	10.89	29.3	11	29.3	−	482	2,050	2,532	−	
最小	−	−	13:30	0.7	10.89	29.3	11	29.3	−	482	1,117	1,117	−	
平均	−	−	13:57	0.70	10.89	29.3	11.00	29.3	−	482	1,584	1,824.50	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2023年 3月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	972	−			972	204.4	−			204.4	7.7	−			7.7
2	624	−			624	144.1	−			144.1	5.6	−			5.6
3	928	−			928	188.3	−			188.3	7.8	−			7.8
4	935	−			935	189.2	−			189.2	6.9	−			6.9
5	1,013	−			1,013	197.7	−			197.7	7.5	−			7.5
6	576	−			576	119.5	−			119.5	4.9	−			4.9
7	531	−			531	131.2	−			131.2	4.6	−			4.6
8	919	−			919	185.5	−			185.5	8.1	−			8.1
9	929	−			929	160.6	−			160.6	6.6	−			6.6
10	908	−			908	142.6	−			142.6	6.2	−			6.2
11	959	−			959	169.2	−			169.2	6.2	−			6.2
12	938	−			938	151.5	−			151.5	6.0	−			6.0
13	1,098	−			1,098	181.7	−			181.7	8.1	−			8.1
14	1,096	−			1,096	225.2	−			225.2	8.3	−			8.3
15	977	−			977	144.3	−			144.3	6.5	−			6.5
16	556	−			556	96.4	−			96.4	3.7	−			3.7
17	907	−			907	158.1	−			158.1	6.0	−			6.0
18	1,096	−			1,096	218.1	−			218.1	8.4	−			8.4
19	1,013	−			1,013	158.4	−			158.4	6.8	−			6.8
20	960	−			960	164.0	−			164.0	6.0	−			6.0
21	957	−			957	145.4	−			145.4	5.6	−			5.6
22	1,021	−			1,021	157.1	−			157.1	6.3	−			6.3
23	670	−			670	124.1	−			124.1	4.3	−			4.3
24	1,086	−			1,086	193.0	−			193.0	7.5	−			7.5
25	1,086	−			1,086	159.5	−			159.5	7.0	−			7.0
26	971	−			971	143.1	−			143.1	5.6	−			5.6
27	1,053	−			1,053	169.6	−			169.6	6.8	−			6.8
28	896	−			896	113.4	−			113.4	5.0	−			5.0
29	999	−			999	131.2	−			131.2	5.3	−			5.3
30	961	−			961	142.3	−			142.3	5.2	−			5.2
31	824	−			824	107.7	−			107.7	4.8	−			4.8
合計	28,459	0			28,459	4,916.4	0.0			4,916	195.3	0.0			195.3
最大	1,098	0			1,098	225.2	0.0			225.2	8.4	0.0			8.4
最小	531	0			531	96.4	0.0			96.4	3.7	0.0			3.7
平均	918	0			918	158.6	0.0			158.6	6.3	0.0			6.3

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2023年 3月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.87	3.8	90.9	−			90.6	1,523	−			1,523	0.11	−			0.11	
2	0.95	3.9	94.3	−			94.9	957	−			957	0.11	−			0.11	
3	0.90	4.1	92.9	−			92.9	1,436	−			1,436	0.11	−			0.11	
4	0.82	3.7	90.3	−			89.6	1,479	−			1,479	0.11	−			0.11	
5	0.82	3.8	90.2	−			90.4	1,595	−			1,595	0.11	−			0.11	
6	0.93	4.1	90.6	−			90.7	914	−			914	0.11	−			0.11	
7	0.95	3.5	92.1	−			92.0	798	−			798	0.10	−			0.10	
8	0.89	4.4	99.1	−			98.8	1,479	−			1,479	0.11	−			0.11	
9	0.79	4.1	89.5	−			90.4	1,479	−			1,479	0.11	−			0.11	
10	0.77	4.4	89.1	−			88.6	1,450	−			1,450	0.11	−			0.11	
11	0.73	3.7	88.7	−			88.6	1,552	−			1,552	0.11	−			0.11	
12	0.72	3.9	88.4	−			88.2	1,494	−			1,494	0.11	−			0.11	
13	0.82	4.5	89.8	−			90.0	1,740	−			1,740	0.11	−			0.11	
14	0.84	3.7	90.5	−			90.2	1,711	−			1,711	0.11	−			0.11	
15	0.75	4.5	88.6	−			89.0	1,537	−			1,537	0.11	−			0.11	
16	0.74	3.8	88.8	−			90.2	899	−			899	0.11	−			0.11	
17	0.74	3.8	88.8	−			89.6	1,450	−			1,450	0.11	−			0.11	
18	0.85	3.9	90.6	−			90.3	1,726	−			1,726	0.11	−			0.11	
19	0.76	4.3	88.9	−			88.3	1,624	−			1,624	0.11	−			0.11	
20	0.71	3.7	88.3	−			88.2	1,334	−			1,334	0.10	−			0.10	
21	0.66	3.8	88.4	−			88.9	1,537	−			1,537	0.11	−			0.11	
22	0.70	4.0	87.9	−			88.7	1,668	−			1,668	0.11	−			0.11	
23	0.73	3.5	88.8	−			87.8	1,059	−			1,059	0.11	−			0.11	
24	0.77	3.9	89.3	−			89.3	1,711	−			1,711	0.11	−			0.11	
25	0.73	4.4	88.3	−			88.6	1,711	−			1,711	0.11	−			0.11	
26	0.66	3.9	87.1	−			87.5	1,537	−			1,537	0.11	−			0.11	
27	0.73	4.0	88.5	−			88.3	1,668	−			1,668	0.11	−			0.11	
28	0.64	4.4	86.4	−			87.7	1,407	−			1,407	0.11	−			0.11	
29	0.62	4.1	86.0	−			85.5	1,552	−			1,552	0.11	−			0.11	
30	0.63	3.7	86.5	−			85.2	1,465	−			1,465	0.11	−			0.11	
31	0.67	4.5	87.0	−			87.3	1,291	−			1,291	0.11	−			0.11	
合計	−	−	−	−	−	−	−	44,776	0			44,776	−	−	−	−	−	
最大	0.95	4.5	99.1	0.0			98.8	1,740	0			1,740	0.11	0.00			0.11	
最小	0.62	3.5	86.0	0.0			85.2	798	0			798	0.10	0.00			0.10	
平均	0.77	4.0	89.7	−			89.7	1,444	−			1,444	0.11	−			0.11	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2023年 3月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤	脱水ケーキ	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率		(ポリ鉄)	搬出量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t	
1	1,073	29.5	96.9	129	29.5	77.2	660	0.79	−	−	2,770	8.3	−	−		
2	1,160	30.1	96.6	134	30.1	77.6	650	0.65	−	−	2,842	7.1	−	−		
3	1,073	28.6	97.2	123	28.6	76.8	585	0.77	−	−	2,552	8.4	−	−		
4	1,222	28.7	96.9	131	28.7	78.1	700	0.74	−	−	2,871	7.6	−	−		
5	1,370	34.3	97.2	155	34.3	77.9	795	0.83	−	−	3,277	8.5	−	−		
6	877	23.2	96.5	99	23.2	76.6	566	0.74	−	−	2,349	7.7	−	−		
7	1,152	26.5	96.6	123	26.5	78.5	738	0.76	−	−	3,074	7.9	−	−		
8	1,906	42.8	97.2	194	42.8	77.9	1,019	0.77	−	−	4,017	7.6	−	−		
9	2,124	47.5	96.9	207	47.5	77.1	1,094	0.66	−	−	4,510	6.8	−	−		
10	2,101	47.6	97.5	210	47.6	77.3	1,106	0.85	−	−	4,307	8.2	−	−		
11	2,064	47.8	97.4	209	47.8	77.1	1,083	0.81	−	−	4,350	8.1	−	−		
12	1,826	42.0	97.7	187	42.0	77.5	975	0.92	−	−	4,075	9.7	−	−		
13	1,839	52.5	97.1	225	52.5	76.7	1,030	0.78	−	−	3,915	7.4	−	−		
14	1,592	48.9	96.9	207	48.9	76.4	712	0.57	−	−	−	−	−	−		
15	1,095	33.8	96.9	147	33.8	77.0	602	0.70	−	−	1,479	4.3	−	−		
16	922	26.0	97.0	114	26.0	77.3	632	0.90	−	−	2,639	9.4	−	−		
17	1,198	31.8	96.1	144	31.8	77.9	816	0.70	−	−	3,422	7.4	−	−		
18	1,162	31.6	96.8	141	31.6	77.5	782	0.84	−	−	3,321	8.9	−	−		
19	984	27.0	96.9	127	27.0	78.8	666	0.88	−	−	2,770	9.1	−	−		
20	856	21.7	97.2	100	21.7	78.2	569	0.97	−	−	2,335	9.9	−	−		
21	1,342	33.9	97.4	151	33.9	77.6	824	0.96	−	−	3,451	10.0	−	−		
22	1,060	24.9	97.3	108	24.9	76.9	611	0.87	−	−	2,697	9.6	−	−		
23	1,368	32.3	96.9	143	32.3	77.4	794	0.75	−	−	3,248	7.7	−	−		
24	1,909	49.1	97.4	204	49.1	75.9	949	0.77	−	−	3,727	7.5	−	−		
25	2,139	53.9	97.1	221	53.9	75.6	960	0.63	−	−	3,828	6.2	−	−		
26	1,949	49.9	97.4	220	49.9	77.3	867	0.70	−	−	3,553	7.1	−	−		
27	1,867	50.3	97.3	214	50.3	76.5	798	0.63	−	−	3,437	6.8	−	−		
28	1,811	46.9	97.1	207	46.9	77.4	683	0.53	−	−	3,785	7.3	−	−		
29	1,982	52.0	97.4	221	52.0	76.5	911	0.70	−	−	3,669	7.0	−	−		
30	1,787	43.7	97.2	198	43.7	77.9	924	0.73	−	−	3,495	6.9	−	−		
31	1,022	26.4	97.0	119	26.4	77.8	520	0.69	−	−	1,958	6.5	−	−		
合計	45,832	1,165.2	−	5,114	1,165.4	−	24,614	−	−	−	97,716	−	0	0		
最大	2,139	53.9	97.7	225	53.9	78.8	1,106	0.97	−	−	4,510	10.0	−	−		
最小	856	21.7	96.1	99	21.7	75.6	520	0.53	−	−	1,479	4.3	−	−		
平均	1,478	37.6	97.5	165	37.6	77.2	794	0.75	−	−	3,257	7.4	−	−		

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2023年 3月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	869	3.8	33.3	304.0	4.0	12.2	259.2	3.6	9.3	101	4.1	4.1	204	3.8	7.7	
2	1121	3.5	39.8	603.0	3.4	20.2	265.0	3.5	9.4	109	4.2	4.6	144	3.9	5.6	
3	919	3.3	30.4	344.0	2.4	8.1	266.8	3.6	9.5	120	4.2	5.0	188	4.1	7.8	
4	991	3.8	37.9	357.0	3.9	14.0	296.7	3.6	10.8	148	4.2	6.2	189	3.7	6.9	
5	1122	3.4	38.3	477.0	2.8	13.3	307.9	3.8	11.6	140	4.2	5.9	198	3.8	7.5	
6	719	4.3	30.6	267.0	4.8	12.7	214.0	3.7	8.0	119	4.2	5.0	120	4.1	4.9	
7	944	4.1	38.7	469.0	4.6	21.3	241.7	3.5	8.5	102	4.2	4.3	131	3.5	4.6	
8	1415	3.7	52.7	728.0	3.6	26.2	370.4	3.5	12.9	131	4.2	5.5	186	4.4	8.1	
9	1486	4.5	66.1	810.0	5.0	40.2	352.8	3.5	12.5	163	4.2	6.8	161	4.1	6.6	
10	1534	3.4	52.4	890.0	3.1	27.8	365.3	3.5	12.8	136	4.1	5.6	143	4.4	6.2	
11	1538	3.5	53.5	843.0	3.2	27.3	376.0	3.7	13.8	150	4.1	6.2	169	3.7	6.2	
12	1176	3.6	42.2	524.0	3.3	17.3	361.4	3.7	13.3	139	4.0	5.6	152	3.9	6.0	
13	1294	4.1	53.1	663.0	4.3	28.2	311.0	3.6	11.1	138	4.1	5.7	182	4.5	8.1	
14	1235	4.0	49.6	561.0	4.3	24.3	310.9	3.7	11.5	138	4.0	5.5	225	3.7	8.3	
15	900	3.8	34.3	276.0	3.6	10.0	332.2	3.6	11.9	147	4.0	5.9	144	4.5	6.5	
16	750	3.7	28.1	292.0	3.8	11.0	263.5	3.6	9.4	98	4.0	4.0	96	3.8	3.7	
17	1167	4.0	46.5	456.0	4.3	19.4	378.2	3.7	14.0	175	4.0	7.1	158	3.8	6.0	
18	969	3.8	37.2	317.0	3.6	11.5	252.2	3.9	9.8	182	4.1	7.5	218	3.9	8.4	
19	746	4.1	30.4	181.0	4.3	7.7	240.9	3.8	9.2	166	4.0	6.7	158	4.3	6.8	
20	804	3.5	28.2	276.0	3.0	8.3	211.9	3.6	7.7	152	4.1	6.2	164	3.7	6.0	
21	973	3.5	34.4	451.0	3.3	14.7	257.5	3.5	9.1	120	4.2	5.0	145	3.8	5.6	
22	895	3.9	34.5	378.0	3.8	14.5	229.0	3.6	8.2	131	4.2	5.5	157	4.0	6.3	
23	1132	3.9	43.6	621.0	4.0	24.9	249.8	3.5	8.7	137	4.2	5.7	124	3.5	4.3	
24	1303	3.8	49.4	717.0	3.8	27.2	262.2	3.5	9.2	131	4.2	5.5	193	3.9	7.5	
25	1514	4.1	61.5	875.0	4.2	36.5	313.0	3.5	11.1	166	4.1	6.9	160	4.4	7.0	
26	1356	3.7	50.0	761.0	3.6	27.0	289.0	3.7	10.6	163	4.2	6.8	143	3.9	5.6	
27	1368	3.7	50.6	730.0	3.5	25.6	268.4	3.7	9.9	200	4.2	8.3	170	4.0	6.8	
28	1263	4.1	51.5	684.0	4.2	28.5	270.5	3.7	9.9	195	4.2	8.1	113	4.4	5.0	
29	1253	4.2	52.4	672.0	4.5	30.2	285.1	3.5	10.1	165	4.1	6.8	131	4.1	5.3	
30	1223	4.1	50.7	615.0	4.5	27.5	321.5	3.7	12.0	145	4.2	6.0	142	3.7	5.2	
31	765	3.9	30.2	352.0	3.8	13.2	202.6	3.9	7.9	102	4.2	4.3	108	4.5	4.8	
合計	34745	−	1332.1	16494.0	−	631	8926.6	−	323.7	4,408.32	−	182.3	4916	−	195.3	
最大	1538	−	66.1	890.0	5.0	40	378.2	3.9	14.0	200.12	4.2	8.3	225	4.5	8.4	
最小	719	−	28.1	181.0	2.4	8	202.6	3.5	7.7	98.24	4.0	4.0	96	3.5	3.7	
平均	1121	3.8	43.0	532.1	3.8	20	288.0	3.6	10.4	142.20	4.1	5.9	159	4.0	6.3	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2023年 3月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	125.22	77.2	84.4	28.6	125.22	77.2	84.4	28.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	126.00	77.6	85.6	28.2	126.00	77.6	85.6	28.2	−	−	−	−	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月平均(average関数使用)にて補完しています
3	113.36	76.8	86.0	26.3	113.36	76.8	86.0	26.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	125.77	78.1	84.3	27.5	125.77	78.1	84.3	27.5	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	128.34	77.9	84.3	28.4	128.34	77.9	84.3	28.4	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	123.82	76.6	85.8	29.0	123.82	76.6	85.8	29.0	−	−	−	−	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日は月平均(average関数使用)にてデータを補完しています
7	164.93	78.5	85.2	35.5	108.94	78.5	85.2	23.4	55.99	78.5	85.2	12.0	−	−	−	−	
8	204.73	77.9	85.3	45.2	102.01	77.9	85.3	22.5	102.72	77.9	85.3	22.7	−	−	−	−	
9	198.84	77.1	85.3	45.5	99.17	77.1	85.3	22.7	99.67	77.1	85.3	22.8	−	−	−	−	
10	199.44	77.3	84.6	45.3	99.30	77.3	84.6	22.5	100.14	77.3	84.6	22.7	−	−	−	−	
11	202.19	77.1	84.3	46.3	100.11	77.1	84.3	22.9	102.08	77.1	84.3	23.4	−	−	−	−	
12	202.88	77.5	84.3	45.6	100.68	77.5	84.3	22.7	102.20	77.5	84.3	23.0	−	−	−	−	
13	203.76	76.7	85.5	47.5	100.18	76.7	85.5	23.3	103.58	76.7	85.5	24.1	−	−	−	−	
14	200.37	76.4	81.5	47.3	97.62	76.4	81.5	23.0	102.75	76.4	81.5	24.2	−	−	−	−	
15	170.22	77.0	82.0	39.2	51.13	77.0	82.0	11.8	119.09	77.0	82.0	27.4	−	−	−	−	
16	128.63	77.3	81.8	29.2	−	−	−	−	128.63	77.3	81.8	29.2	−	−	−	−	
17	129.88	77.9	82.5	28.7	−	−	−	−	129.88	77.9	82.5	28.7	−	−	−	−	
18	130.20	77.5	84.3	29.3	−	−	−	−	130.20	77.5	84.3	29.3	−	−	−	−	
19	130.82	78.8	84.3	27.7	−	−	−	−	130.82	78.8	84.3	27.7	−	−	−	−	
20	129.84	78.2	82.8	28.3	−	−	−	−	129.84	78.2	82.8	28.3	−	−	−	−	
21	129.22	77.6	84.3	28.9	−	−	−	−	129.22	77.6	84.3	28.9	−	−	−	−	
22	130.70	76.9	84.1	30.2	−	−	−	−	130.70	76.9	84.1	30.2	−	−	−	−	
23	130.26	77.4	83.8	29.4	−	−	−	−	130.26	77.4	83.8	29.4	−	−	−	−	
24	167.59	75.9	84.3	40.4	43.13	75.9	84.3	10.4	124.46	75.9	84.3	30.0	−	−	−	−	
25	223.04	75.6	84.3	54.4	103.38	75.6	84.3	25.2	119.66	75.6	84.3	29.2	−	−	−	−	
26	222.76	77.3	84.3	50.6	102.01	77.3	84.3	23.2	120.75	77.3	84.3	27.4	−	−	−	−	
27	217.35	76.5	85.3	51.1	99.07	76.5	85.3	23.3	118.28	76.5	85.3	27.8	−	−	−	−	
28	225.05	77.4	84.9	50.9	102.16	77.4	84.9	23.1	122.89	77.4	84.9	27.8	−	−	−	−	
29	222.24	76.5	84.8	52.2	101.74	76.5	84.8	23.9	120.50	76.5	84.8	28.3	−	−	−	−	
30	197.56	77.9	84.2	43.7	74.90	77.9	84.2	16.6	122.66	77.9	84.2	27.1	−	−	−	−	
31	130.34	77.8	84.6	28.9	−	−	−	−	130.34	77.8	84.6	28.9	−	−	−	−	
合計	5135.35	−	−	1,169	2228.04	−	−	508.5	2,907.31	−	−	660.8	0.00	−	−	0.0	
最大	225.05	78.8	86.0	54.4	128.34	78.5	86.0	29.0	130.82	78.8	85.5	30.2	−	−	−	−	
最小	113.36	75.6	81.5	26.3	43.13	75.6	81.5	10.4	55.99	75.6	81.5	12.0	−	−	−	−	
平均	166.00	77.2	84.3	37.7	101.27	77.2	84.7	23.0	116.29	77.3	84.1	26.4	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、硅砂補給量)

2023年 3月度　No.5-10

日	重油消費量				硅砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	t	t	t	t	t	t	t	
1	2,296	−	−	2,296	4	−	−	4	
2	993	−	−	993	−	−	−	0	
3	569	−	−	569	−	−	−	0	
4	1,420	−	−	1,420	4	−	−	4	
5	1,402	−	−	1,402	−	−	−	0	
6	1,452	1,577	−	3,029	−	−	−	0	
7	1,750	4,194	−	5,944	−	−	−	0	
8	1,128	1,736	−	2,864	−	−	−	0	
9	887	1,357	−	2,244	−	−	−	0	
10	786	1,115	−	1,901	4	−	−	4	
11	1,028	1,307	−	2,335	−	−	−	0	
12	1,026	1,315	−	2,341	−	−	−	0	
13	1,207	1,374	−	2,581	−	−	−	0	
14	617	1,132	−	1,749	−	−	−	0	
15	560	1,194	−	1,754	−	−	−	0	
16	−	2,411	−	2,411	−	−	−	0	
17	−	1,694	−	1,694	−	−	−	0	
18	−	2,139	−	2,139	−	−	−	0	
19	−	1,795	−	1,795	−	−	−	0	
20	−	1,903	−	1,903	−	4	−	4	
21	−	1,553	−	1,553	−	−	−	0	
22	−	807	1,117	1,924	−	−	−	0	
23	942	1,507	2,532	4,981	−	−	−	0	
24	3,057	724	−	3,781	−	−	−	0	
25	298	707	−	1,005	−	−	−	0	
26	980	975	−	1,955	−	−	−	0	
27	643	415	−	1,058	4	−	−	4	
28	1,245	1,168	−	2,413	−	−	−	0	
29	1,311	1,424	−	2,735	−	−	−	0	
30	1,083	1,211	−	2,294	−	−	−	0	
31	−	1,687	−	1,687	−	4	−	4	
合計	26,680	38,421	3,649	68,750	16	8	0	24	
最大	3,057	4,194	2,532	5,944	4	4	−	4	
最小	298	415	1,117	569	4	4	−	0	
平均	1,160	1,478	1,825	2,218	4	4	−	1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2023年 4月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量		流入下水量	放流水量	簡易処理水量			放流水量		降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
			（合流）	雨水排水量		（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	mm	㎥	㎥	㎥	㎥	
1	晴一時曇	17.5	182,133	0	182,133	183,158	0	0	0	129,195	53,963	0.0	29,401	206,176	133,056	73,120	
2	晴	18.0	179,375	0	179,375	180,350	0	0	0	128,364	51,986	0.0	28,323	202,321	131,951	70,370	
3	曇後晴	19.0	174,955	0	174,955	175,684	0	0	0	122,487	53,197	0.0	25,537	195,354	122,144	73,210	
4	晴	19.0	180,662	0	180,662	181,660	0	0	0	127,878	53,782	0.0	29,748	204,863	131,363	73,500	
5	晴一時雨	18.0	188,877	0	188,877	189,928	0	0	0	135,178	54,750	0.5	27,703	211,369	136,609	74,760	
6	曇	20.0	181,082	0	181,082	181,819	0	0	0	136,308	45,511	0.0	26,504	202,420	137,200	65,220	
7	雨時々曇	20.0	822,486	101,880	720,606	721,479	293,759	183,149	476,908	184,703	59,868	49.0	32,613	269,494	184,854	84,640	
8	晴	17.0	258,042	0	258,042	259,139	4,098	6,967	11,065	191,223	56,851	0.0	27,673	269,152	190,162	78,990	
9	晴	16.0	211,259	0	211,259	212,287	0	0	0	159,027	53,260	0.0	29,036	234,911	161,971	72,940	
10	晴	19.0	206,414	0	206,414	207,086	0	0	0	152,531	54,555	0.0	26,771	227,879	152,879	75,000	
11	晴	19.0	192,447	0	192,447	193,482	0	0	0	146,043	47,439	0.0	31,945	218,932	152,742	66,190	
12	曇時々雨	22.0	226,519	0	226,519	227,537	0	13,171	13,171	164,752	49,614	1.0	34,842	242,745	172,025	70,720	
13	晴	16.0	188,199	0	188,199	189,276	0	0	0	135,445	53,831	0.0	33,714	216,254	143,674	72,580	
14	晴一時雨	20.0	206,177	0	206,177	207,243	8,275	1,045	9,320	144,014	53,909	4.0	34,866	226,230	151,990	74,240	
15	雨時々曇	17.0	591,126	0	591,126	592,223	176,579	160,641	337,220	187,256	67,747	21.0	36,789	283,496	189,416	94,080	
16	曇一時雨	16.0	313,521	0	313,521	314,601	24,037	45,001	69,038	187,322	58,241	1.5	33,978	272,557	189,607	82,950	
17	晴一時雨	18.0	260,691	0	260,691	261,748	0	26,750	26,750	177,338	57,660	3.0	29,740	258,236	178,886	79,350	
18	晴後曇	17.0	234,212	0	234,212	235,200	0	0	0	181,550	53,650	0.0	29,198	257,872	184,562	73,310	
19	曇時々雨	16.5	231,477	0	231,477	232,425	4,721	16,023	20,744	161,338	50,343	4.0	31,202	236,403	166,743	69,660	
20	曇後晴	21.0	206,322	0	206,322	207,174	0	0	0	158,002	49,172	0.0	30,979	231,954	161,564	70,390	
21	晴時々曇	23.1	202,025	0	202,025	202,895	0	0	0	151,557	51,338	0.0	29,086	225,669	155,969	69,700	
22	晴	18.0	192,743	0	192,743	193,601	0	0	0	137,357	56,244	0.0	28,430	215,792	142,022	73,770	
23	晴	18.0	189,481	0	189,481	190,340	0	0	0	137,086	53,254	0.0	26,925	211,132	140,402	70,730	
24	晴後曇	15.0	188,300	0	188,300	189,168	0	0	0	136,889	52,279	0.0	30,940	213,951	141,801	72,150	
25	曇時々雨	19.0	279,012	0	279,012	279,918	29,130	50,691	79,821	149,448	50,649	7.5	34,446	228,053	155,093	72,960	
26	曇時々雨	19.0	521,077	60,710	460,367	461,413	126,805	94,799	221,604	180,837	58,972	24.0	35,854	267,844	184,674	83,170	
27	晴	18.0	215,473	0	215,473	216,468	0	0	0	163,858	52,610	0.0	33,917	243,937	170,667	73,270	
28	晴	20.0	205,881	0	205,881	206,904	0	0	0	154,804	52,100	0.0	35,715	236,046	163,966	72,080	
29	晴後雨	21.0	332,568	0	332,568	333,422	67,573	62,048	129,621	148,643	55,158	9.5	35,964	232,713	157,563	75,150	
30	雨後曇	20.0	730,277	137,315	592,962	593,971	196,272	140,121	336,393	193,699	63,879	33.0	36,909	286,275	194,635	91,640	
合計	－	－	8,292,813	299,905	7,992,908	8,021,599	931,249	800,406	1,731,655	4,664,132	1,625,812	158.0	938,748	7,030,030	4,780,190	2,249,840	
最大	－	23.1	822,486	137,315	720,606	721,479	293,759	183,149	476,908	193,699	67,747	49.0	36,909	286,275	194,635	94,080	
最小	－	15.0	174,955	60,710	174,955	175,684	4,098	1,045	9,320	122,487	45,511	0.5	25,537	195,354	122,144	65,220	
平均	－	18.6	276,427	99,968	266,430	267,387	93,125	66,701	144,305	155,471	54,194	13.2	31,292	234,334	159,340	74,995	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2023年 4月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過) 使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水) 使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水) 使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	45,110	88	510	12,296	6,836	1,147	−	−	−	54	0.14	1,744	1.62	391	0.87
2	45,060	88	510	11,991	6,811	849	−	−	−	0	0.00	1,847	1.73	353	0.81
3	45,090	88	510	9,785	6,851	1,140	−	−	−	0	0.00	1,824	1.79	399	0.90
4	45,120	88	510	12,824	6,984	856	−	−	−	0	0.00	1,960	1.84	445	0.99
5	51,760	101	510	10,787	6,810	1,427	−	−	−	0	0.00	1,972	1.75	388	0.85
6	61,750	121	510	9,368	6,766	2,594	−	−	−	0	0.00	1,835	1.62	376	0.99
7	81,360	160	510	12,420	6,976	3,170	−	−	−	0	0.00	2,120	0.53	536	0.26
8	57,560	113	510	10,923	6,840	580	−	−	−	56	0.12	1,676	1.03	571	1.07
9	46,100	90	510	12,879	6,926	568	−	−	−	0	0.00	2,086	1.57	274	0.62
10	46,130	90	510	10,542	6,983	1,421	−	−	−	0	0.00	1,790	1.41	365	0.80
11	46,020	90	510	14,989	6,881	1,151	−	−	−	0	0.00	1,927	1.58	445	1.13
12	61,440	120	510	16,537	6,905	2,308	−	−	−	0	0.00	2,120	1.54	353	0.67
13	46,150	90	510	16,769	6,866	288	−	−	−	0	0.00	1,573	1.39	388	0.86
14	49,070	96	510	17,487	6,952	856	−	−	−	0	0.00	1,619	1.28	456	1.00
15	90,540	178	510	16,021	6,904	2,610	−	−	−	0	0.00	1,927	0.64	456	0.24
16	69,210	136	510	14,770	6,857	2,890	−	−	−	56	0.10	1,835	1.04	457	0.53
17	56,790	111	510	13,609	6,802	577	−	−	−	0	0.00	1,197	0.81	490	0.70
18	53,690	105	510	12,491	6,821	1,151	−	−	−	0	0.00	1,744	1.15	467	1.04
19	66,000	129	510	12,216	8,910	1,446	−	−	−	0	0.00	1,870	1.35	445	0.80
20	45,390	89	510	11,478	10,169	866	−	−	−	0	0.00	2,006	1.52	388	0.95
21	45,420	89	510	12,265	6,871	1,431	−	−	−	0	0.00	1,733	1.37	410	0.96
22	45,240	89	510	12,794	6,946	286	−	−	−	56	0.15	1,550	1.35	446	0.95
23	45,010	88	510	11,174	7,046	285	−	−	−	0	0.00	1,402	1.23	445	1.00
24	45,010	88	510	13,363	7,115	2,005	−	−	−	0	0.00	1,357	1.19	467	1.07
25	61,840	121	510	16,317	7,032	1,910	−	−	−	0	0.00	1,881	1.26	353	0.42
26	75,990	149	510	15,954	7,050	1,849	−	−	−	0	0.00	1,824	0.71	490	0.38
27	45,030	88	510	17,129	6,860	582	−	−	−	0	0.00	1,585	1.16	433	0.99
28	44,980	88	510	17,225	6,853	1,714	−	−	−	0	0.00	1,767	1.37	433	1.00
29	57,650	113	510	17,176	6,871	1,150	−	−	−	115	0.24	1,733	0.96	603	0.62
30	89,020	175	510	15,926	6,789	2,322	−	−	−	53	0.07	2,075	0.64	540	0.32
合計	1,664,530	3,264	−	409,505	212,283	41,429	−	−	−	390	−	53,579	−	13,063	−
最大	90,540	178	510	17,487	10,169	3,170	−	−	−	115	0.24	2,120	1.84	603	1.13
最小	44,980	88	510	9,368	6,766	285	−	−	−	53	0.07	1,197	0.53	274	0.24
平均	55,484	109	510	13,650	7,076	1,381	−	−	−	65	0.03	1,786	1.15	435	0.65

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2023年 4月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計	備考
	A系	B系	C系	D系	E系							
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	
1	41,355	45,851	45,850	36,320	36,800	133,056	73,120	206,176	0	0	0	
2	39,915	46,018	46,018	35,220	35,150	131,951	70,370	202,321	0	0	0	
3	39,006	41,569	41,569	36,600	36,610	122,144	73,210	195,354	0	0	0	
4	43,745	43,809	43,809	36,740	36,760	131,363	73,500	204,863	0	0	0	
5	45,826	45,392	45,391	37,320	37,440	136,609	74,760	211,369	0	0	0	
6	43,215	46,993	46,992	27,080	38,140	137,200	65,220	202,420	0	0	0	
7	53,517	65,669	65,668	37,280	47,360	184,854	84,640	269,494	293,759	183,149	476,908	
8	51,284	69,439	69,439	37,700	41,290	190,162	78,990	269,152	4,098	6,967	11,065	
9	46,795	57,588	57,588	35,360	37,580	161,971	72,940	234,911	0	0	0	
10	46,013	53,433	53,433	36,430	38,570	152,879	75,000	227,879	0	0	0	
11	48,086	52,328	52,328	26,380	39,810	152,742	66,190	218,932	0	0	0	
12	49,645	61,190	61,190	31,100	39,620	172,025	70,720	242,745	0	13,171	13,171	
13	44,166	49,754	49,754	36,830	35,750	143,674	72,580	216,254	0	0	0	
14	48,754	51,618	51,618	37,780	36,460	151,990	74,240	226,230	8,275	1,045	9,320	
15	56,746	66,335	66,335	46,730	47,350	189,416	94,080	283,496	176,579	160,641	337,220	
16	54,294	67,657	67,656	40,990	41,960	189,607	82,950	272,557	24,037	45,001	69,038	
17	52,894	62,996	62,996	40,070	39,280	178,886	79,350	258,236	0	26,750	26,750	
18	53,103	65,730	65,729	38,740	34,570	184,562	73,310	257,872	0	0	0	
19	47,536	59,604	59,603	36,170	33,490	166,743	69,660	236,403	4,721	16,023	20,744	
20	46,294	57,635	57,635	37,770	32,620	161,564	70,390	231,954	0	0	0	
21	47,385	54,292	54,292	37,080	32,620	155,969	69,700	225,669	0	0	0	
22	42,644	49,689	49,689	38,430	35,340	142,022	73,770	215,792	0	0	0	
23	44,614	47,894	47,894	37,190	33,540	140,402	70,730	211,132	0	0	0	
24	44,644	48,579	48,578	37,930	34,220	141,801	72,150	213,951	0	0	0	
25	48,034	53,530	53,529	39,110	33,850	155,093	72,960	228,053	29,130	50,691	79,821	
26	53,446	65,614	65,614	43,900	39,270	184,674	83,170	267,844	126,805	94,799	221,604	
27	49,354	60,657	60,656	36,430	36,840	170,667	73,270	243,937	0	0	0	
28	49,084	57,441	57,441	35,890	36,190	163,966	72,080	236,046	0	0	0	
29	49,223	54,170	54,170	37,270	37,880	157,563	75,150	232,713	67,573	62,048	129,621	
30	55,924	69,356	69,355	45,630	46,010	194,635	91,640	286,275	196,272	140,121	336,393	
合計	1,436,541	1,671,830	1,671,819	1,117,470	1,132,370	4,780,190	2,249,840	7,030,030	931,249	800,406	1,731,655	
最大	56,746	69,439	69,439	46,730	47,360	194,635	94,080	286,275	293,759	183,149	476,908	
最小	39,006	41,569	41,569	26,380	32,620	122,144	65,220	195,354	4,098	1,045	9,320	
平均	47,885	55,728	55,727	37,249	37,746	159,340	74,995	234,334	93,125	66,701	144,305	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2023年 4月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	−	1,109	1,026	2,135	−	151.8	144.8	296.6	−	5.5	5.1	10.6	0.52	3.6
2	849	1,070	90	2,009	110.1	144.4	12.3	266.8	4.2	5.3	0.4	9.9	0.51	3.7
3	653	784	−	1,437	67.7	85.2	−	152.9	2.6	3.1	−	5.7	0.41	3.7
4	1,098	1,005	−	2,103	144.4	138.7	−	283.1	5.3	4.9	−	10.2	0.50	3.6
5	885	914	−	1,799	117.2	123.0	−	240.2	4.4	4.5	−	8.9	0.52	3.7
6	721	631	−	1,352	105.4	91.1	−	196.5	3.7	3.2	−	6.9	0.54	3.5
7	911	998	−	1,909	124.2	135.3	−	259.5	4.4	4.8	−	9.2	0.50	3.5
8	1,053	911	−	1,964	147.4	120.6	−	268.0	5.2	4.5	−	9.7	0.51	3.6
9	826	1,016	−	1,842	117.0	137.3	−	254.3	4.1	5.1	−	9.2	0.51	3.6
10	704	672	−	1,376	95.1	92.5	−	187.6	3.5	3.4	−	6.9	0.53	3.7
11	932	1,081	−	2,013	130.5	144.5	−	275.0	4.7	5.4	−	10.1	0.53	3.7
12	934	972	−	1,906	148.5	154.9	−	303.4	5.5	5.8	−	11.3	0.61	3.7
13	1,056	1,177	−	2,233	154.5	172.7	−	327.2	5.7	6.4	−	12.1	0.57	3.7
14	1,188	1,176	−	2,364	166.8	158.5	−	325.3	6.0	5.9	−	11.9	0.53	3.7
15	1,108	1,114	−	2,222	151.6	145.2	−	296.8	5.5	5.5	−	11.0	0.51	3.7
16	983	890	−	1,873	123.9	125.6	−	249.5	4.9	4.4	−	9.3	0.52	3.7
17	834	1,036	−	1,870	112.1	139.2	−	251.3	4.2	5.2	−	9.4	0.53	3.7
18	893	853	−	1,746	120.5	121.2	−	241.7	4.8	4.5	−	9.3	0.55	3.8
19	853	835	−	1,688	115.1	111.8	−	226.9	4.4	4.3	−	8.7	0.54	3.8
20	649	1,007	−	1,656	96.7	145.0	−	241.7	3.4	5.3	−	8.7	0.55	3.6
21	543	780	318	1,641	81.9	112.3	46.0	240.2	2.9	4.2	1.7	8.8	0.56	3.7
22	−	571	1,069	1,640	−	82.9	162.1	245.0	−	3.1	5.8	8.9	0.57	3.6
23	−	687	933	1,620	−	101.7	141.8	243.5	−	3.9	5.3	9.2	0.59	3.8
24	−	786	843	1,629	−	122.5	137.0	259.5	−	4.6	4.9	9.5	0.61	3.7
25	−	976	1,017	1,993	−	150.0	172.0	322.0	−	5.8	6.1	11.9	0.62	3.7
26	604	983	952	2,539	81.4	125.4	127.6	334.4	3.0	5.0	4.8	12.8	0.53	3.8
27	581	1,002	1,063	2,646	81.1	141.0	164.2	386.3	3.2	5.5	5.9	14.6	0.57	3.8
28	151	1,122	1,070	2,343	20.0	147.9	144.8	312.7	0.8	5.8	5.5	12.1	0.54	3.9
29	387	1,125	1,172	2,684	52.9	156.1	172.0	381.0	2.1	6.0	6.3	14.4	0.56	3.8
30	921	782	983	2,686	109.5	97.0	129.2	335.7	4.4	3.8	4.7	12.9	0.50	3.8
合計	20,317	28,065	10,536	58,918	2,775.5	3,875.3	1,553.8	8,204.6	102.9	144.7	56.5	304.1	−	−
最大	1,188	1,177	1,172	2,686	166.8	172.7	172.0	386.3	6.0	6.4	6.3	14.6	0.62	3.9
最小	151	571	90	1,352	20.0	82.9	12.3	152.9	0.8	3.1	0.4	5.7	0.41	3.5
平均	813	936	878	1,964	111.0	129.2	129.5	273.5	4.1	4.8	4.7	10.1	0.54	3.7

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2023年 4月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	−	95.0	95.0	−	16.69	16.73	33.42	−	0.29	0.31	0.30	398.0	3.1	12.5
2	96.6	96.6	96.6	13.43	17.07	1.39	31.88	0.31	0.31	0.30	0.31	309.0	3.2	9.9
3	97.8	97.8	−	10.04	13.16	−	23.20	0.38	0.41	−	0.39	327.0	3.1	10.0
4	96.5	96.6	−	16.85	16.74	−	33.59	0.31	0.33	−	0.32	420.0	2.4	9.9
5	95.0	95.0	−	15.05	15.24	−	30.29	0.33	0.32	−	0.32	504.0	2.6	12.9
6	95.3	95.2	−	14.04	10.97	−	25.01	0.36	0.32	−	0.34	406.0	3.6	14.6
7	96.5	96.5	−	17.01	17.21	−	34.22	0.37	0.34	−	0.36	404.0	3.6	14.6
8	96.6	96.6	−	18.56	13.86	−	32.42	0.35	0.30	−	0.32	330.0	4.4	14.5
9	98.3	98.3	−	13.04	15.33	−	28.36	0.31	0.30	−	0.30	318.0	3.5	11.1
10	95.1	95.1	−	11.70	10.09	−	21.79	0.31	0.28	−	0.30	363.0	2.3	8.2
11	95.1	95.1	−	16.09	17.53	−	33.62	0.33	0.31	−	0.32	520.0	3.2	16.6
12	97.2	97.2	−	16.89	15.26	−	32.15	0.30	0.26	−	0.28	628.0	3.2	20.2
13	95.5	95.5	−	18.19	20.54	−	38.73	0.30	0.31	−	0.30	803.0	3.5	27.9
14	95.1	95.1	−	19.70	19.13	−	38.83	0.31	0.31	−	0.31	890.0	3.0	26.7
15	96.6	96.6	−	19.61	18.12	−	37.73	0.35	0.32	−	0.33	553.0	3.4	18.8
16	95.0	95.0	−	17.41	15.42	−	32.83	0.34	0.33	−	0.34	549.0	4.0	22.2
17	95.1	95.1	−	12.32	16.44	−	28.76	0.28	0.30	−	0.29	400.0	3.5	14.0
18	96.9	96.9	−	13.38	13.46	−	26.84	0.27	0.29	−	0.28	338.0	3.7	12.5
19	95.2	95.2	−	13.06	12.91	−	25.96	0.28	0.29	−	0.29	305.0	3.8	11.4
20	95.4	95.3	−	10.45	15.13	−	25.59	0.29	0.27	−	0.28	417.0	2.9	12.2
21	97.0	96.9	96.9	9.02	12.44	5.05	26.51	0.30	0.28	0.28	0.29	441.0	3.0	13.4
22	−	95.5	95.5	−	9.47	22.13	31.60	−	0.29	0.36	0.34	589.0	3.1	18.5
23	−	97.1	97.1	−	10.92	17.21	28.13	−	0.27	0.31	0.29	564.0	3.0	17.0
24	−	95.8	95.9	−	12.79	16.83	29.62	−	0.27	0.33	0.30	515.0	2.8	14.2
25	−	95.9	96.0	−	16.04	19.66	35.70	−	0.27	0.31	0.29	442.0	2.5	10.9
26	95.1	95.1	95.1	10.28	14.81	17.68	42.77	0.32	0.28	0.35	0.32	600.0	3.4	20.1
27	97.0	97.0	97.0	9.03	14.10	17.42	40.54	0.27	0.25	0.29	0.27	534.0	4.3	23.0
28	95.2	95.2	95.2	2.38	19.80	20.19	42.37	0.29	0.33	0.35	0.33	720.0	3.2	23.0
29	95.4	95.4	95.4	5.24	16.30	18.91	40.44	0.24	0.26	0.29	0.27	653.0	3.7	23.8
30	96.5	96.5	96.5	12.25	10.48	14.93	37.67	0.27	0.27	0.30	0.28	686.0	4.0	27.1
合計	−	−	−	335.03	447.43	188.14	970.60	−	−	−	−	14,926.0	−	491.7
最大	98.30	98.30	97.10	19.70	20.54	22.13	42.77	0.38	0.41	0.36	0.39	890.0	4.4	27.9
最小	95.00	95.00	95.00	2.38	9.47	1.39	21.79	0.24	0.25	0.28	0.27	305.0	2.3	8.2
平均	96.0	95.9	95.8	13.40	14.91	15.68	32.35	0.31	0.30	0.32	0.31	497.5	3.3	16.4

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心)

2023年 4月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	－	563	512	1,075	－	68.3	59.5	127.8	－	2.8	2.5	5.3	0.55	4.1
2	395	－	509	904	46.1	－	61.6	107.8	1.9	－	2.6	4.5	0.57	4.2
3	355	256	270	881	41.5	32.3	32.7	106.5	1.7	1.3	1.4	4.4	0.57	4.2
4	298	465	329	1,092	34.8	58.7	39.8	133.3	1.5	2.4	1.7	5.5	0.57	4.2
5	－	462	557	1,019	－	65.2	75.5	140.7	－	2.7	3.2	5.8	0.63	4.2
6	161	144	319	624	22.4	20.7	44.0	87.1	0.9	0.8	1.8	3.6	0.64	4.2
7	328	510	269	1,107	42.9	70.2	35.2	148.3	1.8	2.8	1.5	6.1	0.61	4.1
8	582	151	506	1,239	78.2	20.9	67.4	166.5	3.2	0.9	2.8	6.9	0.62	4.1
9	268	288	558	1,114	36.0	39.9	74.3	150.2	1.5	1.6	3.1	6.2	0.62	4.1
10	325	310	280	915	43.7	45.2	37.3	126.2	1.8	1.8	1.6	5.1	0.62	4.1
11	652	47	310	1,009	86.8	6.8	41.3	134.8	3.6	0.3	1.7	5.6	0.62	4.1
12	481	19	685	1,185	59.8	2.6	84.6	147.0	2.5	0.1	3.6	6.1	0.58	4.2
13	294	930	327	1,551	37.8	125.9	40.4	204.2	1.6	4.9	1.7	8.2	0.58	4.0
14	558	67	654	1,279	67.7	8.5	77.9	154.1	2.8	0.3	3.2	6.3	0.55	4.1
15	270	825	397	1,492	30.7	98.8	44.3	173.9	1.3	3.9	1.8	6.9	0.52	4.0
16	277	－	709	986	32.9	－	82.7	115.6	1.3	－	3.4	4.7	0.54	4.1
17	687	276	－	963	81.6	34.5	－	116.1	3.3	1.3	－	4.7	0.54	4.0
18	－	663	369	1,032	－	81.1	42.1	123.3	－	3.2	1.7	4.9	0.53	4.0
19	425	－	553	978	49.4	－	63.1	112.6	2.0	－	2.6	4.6	0.53	4.1
20	604	522	－	1,126	67.3	61.2	－	128.4	2.8	2.4	－	5.1	0.51	4.0
21	－	394	682	1,076	－	47.2	76.2	123.4	－	1.8	3.1	5.0	0.52	4.0
22	737	－	297	1,034	81.9	－	33.2	115.1	3.4	－	1.4	4.8	0.52	4.2
23	181	880	－	1,061	20.5	107.7	－	128.3	0.9	4.2	－	5.1	0.53	3.9
24	－	275	841	1,116	－	33.3	95.0	128.3	－	1.3	3.9	5.2	0.53	4.0
25	885	85	199	1,169	102.6	10.6	23.2	136.4	4.3	0.4	1.0	5.7	0.54	4.2
26	128	832	382	1,342	15.5	100.5	46.4	162.4	0.6	4.2	1.9	6.8	0.56	4.2
27	145	230	403	778	17.2	27.2	48.0	92.4	0.7	1.1	2.0	3.8	0.55	4.1
28	900	696	－	1,596	104.1	81.0	－	185.1	4.4	3.3	－	7.7	0.53	4.2
29	262	483	875	1,620	27.5	50.8	90.1	168.4	1.2	2.1	3.7	6.9	0.49	4.1
30	904	575	125	1,604	89.3	56.9	12.1	158.3	3.8	2.3	0.5	6.6	0.46	4.2
合計	11,102	10,948	11,917	33,967	1,318.2	1,356.2	1,427.9	4,102.2	54.6	54.4	59.2	168.3	－	－
最大	904	930	875	1,620	104.1	125.9	95.0	204.2	4.4	4.9	3.9	8.2	0.64	4.2
最小	128	19	125	624	15.5	2.6	12.1	87.1	0.6	0.1	0.5	3.6	0.46	3.9
平均	444	421	458	1,132	52.7	52.2	54.9	136.7	2.2	2.1	2.3	5.6	0.55	4.1

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心、重力濃縮)

2023年 4月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	－	90.4	88.8	－	－	－	
2	86.1	－	89.2	－	－	－	
3	86.1	90.8	89.2	－	－	－	
4	86.1	90.8	89.2	－	－	－	
5	－	91.8	90.4	－	－	－	
6	89.2	92.0	90.6	－	－	－	
7	88.6	91.5	90.0	－	－	－	
8	88.8	91.7	90.2	－	－	－	
9	88.8	91.7	90.2	－	－	－	
10	88.8	91.7	90.2	－	－	－	
11	88.7	91.7	90.2	－	－	－	
12	87.9	91.1	89.4	－	－	－	
13	91.0	91.1	89.4	－	－	－	
14	90.4	90.5	88.8	－	－	－	
15	89.8	89.8	88.0	－	－	－	
16	90.2	－	88.5	－	－	－	
17	90.2	90.3	－	－	－	－	
18	－	90.1	88.3	－	－	－	
19	90.0	－	88.3	－	－	－	
20	89.5	89.6	－	－	－	－	
21	－	89.8	88.0	－	－	－	
22	89.7	－	88.0	－	－	－	
23	90.0	90.1	－	－	－	－	
24	－	90.0	88.2	－	－	－	
25	90.2	90.3	88.5	－	－	－	
26	90.6	90.6	89.0	－	－	－	
27	90.4	90.4	88.8	－	－	－	
28	91.7	90.0	－	－	－	－	
29	90.8	88.9	87.1	－	－	－	
30	90.2	88.2	86.3	－	－	－	
合計	－	－	－	－	－	－	
最大	91.7	92.0	90.6	－	－	－	
最小	86.1	88.2	86.3	－	－	－	
平均	89.4	90.4	88.9	－	－	－	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2023年 4月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	1,259	33.2	97.4	146	33.1	77.4	2,567	7.7	−	−	633.5	0.76	
2	1,069	28.9	97.3	127	28.7	77.4	2,320	8.0	−	−	581.5	0.80	
3	920	26.0	97.2	109	24.5	77.5	2,059	7.9	−	−	520.0	0.80	
4	1,331	33.2	97.5	153	33.1	78.3	3,031	9.1	−	−	782.5	0.94	
5	1,178	34.8	97.0	129	28.4	78.0	2,712	7.9	−	−	709.5	0.82	
6	989	30.8	96.9	99	21.8	78.1	2,335	7.6	−	−	590.5	0.77	
7	1,299	37.6	97.1	141	31.0	78.0	3,060	8.1	−	−	798.5	0.85	
8	1,151	41.3	96.4	144	34.4	76.1	2,871	6.9	−	−	689.0	0.67	
9	1,192	32.6	97.3	138	31.9	76.9	3,031	9.3	−	−	669.5	0.82	
10	953	24.4	97.4	107	24.3	77.3	2,262	9.3	−	−	544.0	0.89	
11	1,446	38.7	97.3	172	38.6	77.5	3,524	9.1	−	−	838.5	0.87	
12	1,650	43.0	97.4	182	42.9	76.4	3,524	8.2	−	−	879.5	0.82	
13	2,082	53.6	97.4	221	51.2	76.8	4,133	7.7	−	−	1,026.5	0.77	
14	2,014	49.6	97.5	209	49.3	76.4	3,959	8.0	−	−	990.5	0.80	
15	1,769	43.2	97.6	193	43.0	77.8	3,654	8.5	−	−	947.0	0.88	
16	1,504	41.5	97.2	178	41.4	76.8	1,827	4.4	−	−	664.5	0.64	
17	1,148	33.0	97.1	136	32.1	76.3	2,074	6.3	−	−	561.0	0.68	
18	1,069	32.5	97.0	136	32.3	76.2	1,044	3.2	−	−	557.0	0.69	
19	1,021	32.0	96.9	123	28.2	77.1	2,364	7.4	−	−	533.0	0.67	
20	1,180	31.8	97.3	117	26.8	77.2	3,045	9.6	−	−	744.0	0.94	
21	1,263	33.2	97.4	138	31.6	77.1	2,770	8.3	−	−	719.5	0.87	
22	1,467	38.1	97.4	158	35.1	77.8	3,132	8.2	−	−	787.5	0.83	
23	1,428	37.0	97.4	142	33.6	76.3	2,799	7.6	−	−	706.0	0.76	
24	1,409	35.4	97.5	146	33.6	77.0	2,857	8.2	−	−	721.5	0.82	
25	1,340	35.4	97.4	151	33.9	77.5	2,871	8.1	−	−	740.0	0.84	
26	1,712	48.4	97.2	204	48.1	76.4	3,640	7.5	−	−	820.0	0.68	
27	1,614	49.3	96.9	205	49.2	76.0	3,277	6.7	−	−	679.0	0.55	
28	1,786	50.9	97.2	212	50.8	76.1	3,538	7.0	−	−	770.5	0.61	
29	1,740	50.9	97.1	217	50.5	76.8	3,814	7.5	−	−	799.0	0.63	
30	1,818	54.8	97.0	228	54.6	76.1	3,582	6.5	−	−	844.0	0.62	
合計	41,801	1,155.1	−	4,763	1,098.1	−	87,667	−	0	−	21,847.0	−	
最大	2,082	54.8	97.6	228	54.6	78.3	4,133	9.6	−	0.0	1,026.5	0.94	
最小	920	24.4	96.4	99	21.8	76.0	1,044	3.2	−	0.0	520.0	0.55	
平均	1,393	38.5	97.2	159	36.6	76.9	2,922	7.6	−	−	728.2	0.76	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水A系)

2023年 4月度　No.2-6

日	A系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	602	15.9	97.4	70	15.8	77.4	1,291	8.1	−	−	318.0	0.80	
2	578	15.6	97.3	69	15.5	77.4	1,218	7.8	−	−	316.5	0.81	
3	445	12.6	97.2	53	11.9	77.5	986	7.8	−	−	245.5	0.78	
4	641	16.0	97.5	74	16.0	78.3	1,479	9.2	−	−	382.0	0.96	
5	602	17.8	97.1	66	14.5	78.0	1,465	8.2	−	−	372.5	0.84	
6	500	15.6	96.9	50	11.0	78.1	1,204	7.7	−	−	306.0	0.79	
7	788	22.8	97.1	85	18.8	78.0	1,885	8.3	−	−	492.0	0.86	
8	658	23.6	96.4	82	19.7	76.1	1,682	7.1	−	−	407.5	0.69	
9	618	16.9	97.3	72	16.5	76.9	1,508	8.9	−	−	345.0	0.82	
10	432	11.1	97.4	49	11.0	77.3	986	8.9	−	−	250.5	0.91	
11	655	17.5	97.3	78	17.5	77.5	1,595	9.1	−	−	379.5	0.87	
12	728	19.0	97.4	80	18.9	76.4	1,537	8.1	−	−	382.0	0.81	
13	1,040	26.8	97.4	110	25.6	76.8	2,059	7.7	−	−	511.0	0.76	
14	986	24.3	97.5	102	24.1	76.4	1,943	8.0	−	−	485.5	0.80	
15	774	18.9	97.6	85	18.8	77.8	1,610	8.5	−	−	425.0	0.90	
16	674	18.6	97.2	80	18.5	76.8	812	4.4	−	−	310.0	0.67	
17	619	17.8	97.1	73	17.3	76.3	1,146	6.4	−	−	315.0	0.71	
18	534	16.2	97.0	68	16.1	76.2	392	2.4	−	−	283.5	0.70	
19	501	15.7	96.9	60	13.8	77.1	1,131	7.2	−	−	261.0	0.66	
20	627	16.9	97.3	62	14.2	77.2	1,566	9.3	−	−	391.0	0.93	
21	571	15.0	97.4	62	14.3	77.1	1,233	8.2	−	−	323.0	0.86	
22	670	17.4	97.4	72	16.0	77.8	1,392	8.0	−	−	372.5	0.86	
23	687	17.8	97.4	68	16.2	76.3	1,276	7.2	−	−	362.5	0.81	
24	810	20.4	97.5	84	19.3	77.0	1,566	7.7	−	−	427.5	0.84	
25	884	23.4	97.4	99	22.4	77.5	1,798	7.7	−	−	472.0	0.81	
26	1,064	30.1	97.2	127	29.9	76.4	2,103	7.0	−	−	485.0	0.64	
27	887	27.1	97.0	113	27.0	76.0	1,494	5.5	−	−	345.0	0.51	
28	1,037	29.6	97.2	123	29.5	76.1	1,972	6.7	−	−	419.5	0.57	
29	1,048	30.7	97.1	131	30.4	76.8	2,088	6.8	−	−	447.5	0.58	
30	986	29.7	97.0	124	29.6	76.1	1,842	6.2	−	−	458.0	0.62	
合計	21,646	600.5	−	2,472	570.4	−	44,254	−	0	−	11,291.5	−	
最大	1,064	30.7	97.6	131	30.4	78.3	2,103	9.3	−	−	511.0	0.96	
最小	432	11.1	96.4	49	11.0	76.0	392	2.4	−	−	245.5	0.51	
平均	722	20.0	97.2	82	19.0	76.9	1,475	7.4	−	−	376.4	0.75	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2023年 4月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	657	17.3	97.4	76	17.3	77.4	1,276	7.4	−	−	315.5	0.73	
2	491	13.3	97.3	58	13.2	77.4	1,102	8.3	−	−	265.0	0.80	
3	475	13.4	97.2	56	12.7	77.5	1,073	8.0	−	−	274.5	0.82	
4	690	17.2	97.5	79	17.2	78.3	1,552	9.0	−	−	400.5	0.93	
5	576	17.0	97.1	63	13.9	78.0	1,247	7.3	−	−	337.0	0.79	
6	489	15.2	96.9	49	10.8	78.1	1,131	7.4	−	−	284.5	0.75	
7	511	14.8	97.1	55	12.2	78.0	1,175	7.9	−	−	306.5	0.83	
8	493	17.7	96.4	62	14.8	76.1	1,189	6.7	−	−	281.5	0.64	
9	574	15.7	97.3	67	15.4	76.9	1,523	9.7	−	−	324.5	0.83	
10	521	13.3	97.4	59	13.3	77.3	1,276	9.6	−	−	293.5	0.88	
11	791	21.2	97.3	94	21.1	77.5	1,929	9.1	−	−	459.0	0.87	
12	922	24.0	97.4	102	24.0	76.4	1,987	8.3	−	−	497.5	0.83	
13	1,042	26.8	97.4	111	25.6	76.8	2,074	7.7	−	−	515.5	0.77	
14	1,028	25.3	97.5	107	25.2	76.4	2,016	8.0	−	−	505.0	0.80	
15	995	24.3	97.6	109	24.2	77.8	2,045	8.4	−	−	522.0	0.86	
16	830	22.9	97.2	98	22.8	76.8	1,015	4.4	−	−	354.5	0.62	
17	529	15.2	97.1	63	14.8	76.3	928	6.1	−	−	246.0	0.65	
18	535	16.3	97.0	68	16.2	76.2	653	4.0	−	−	273.5	0.67	
19	520	16.3	96.9	63	14.4	77.1	1,233	7.6	−	−	272.0	0.67	
20	553	14.9	97.3	55	12.5	77.2	1,479	9.9	−	−	353.0	0.95	
21	692	18.2	97.4	76	17.3	77.1	1,537	8.4	−	−	396.5	0.87	
22	797	20.7	97.4	86	19.1	77.8	1,740	8.4	−	−	415.0	0.80	
23	741	19.2	97.4	74	17.5	76.3	1,523	7.9	−	−	343.5	0.72	
24	599	15.1	97.5	62	14.3	77.0	1,291	8.6	−	−	294.0	0.78	
25	456	12.1	97.4	51	11.5	77.5	1,073	8.9	−	−	268.0	0.89	
26	648	18.3	97.2	77	18.2	76.4	1,537	8.4	−	−	335.0	0.73	
27	727	22.2	96.9	92	22.2	76.0	1,784	8.0	−	−	334.0	0.60	
28	749	21.4	97.2	89	21.3	76.1	1,566	7.3	−	−	351.0	0.66	
29	692	20.2	97.1	86	20.1	76.8	1,726	8.5	−	−	351.5	0.69	
30	832	25.1	97.0	105	25.0	76.1	1,740	6.9	−	−	386.0	0.62	
合計	20,155	554.6	−	2,291	527.7	−	43,413	−	−	−	10,555.5	−	
最大	1,042	26.8	97.6	111	25.6	78.3	2,074	9.9	−	−	522.0	0.95	
最小	456	12.1	96.4	49	10.8	76.0	653	4.0	−	−	246.0	0.60	
平均	672	18.5	97.2	76	17.6	77.0	1,447	7.8	−	−	351.9	0.76	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2023年 4月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	−	−	−	
2	−	−	−	
3	−	−	−	
4	−	−	1.93	
5	−	−	−	
6	−	2.83	−	
7	−	−	2.05	
8	−	−	−	
9	−	−	−	
10	−	−	1.93	
11	−	−	−	
12	−	−	−	
13	2.72	−	−	
14	−	−	2.04	
15	−	−	−	
16	−	−	−	
17	−	−	2.03	
18	−	−	−	
19	−	−	−	
20	2.57	−	1.98	
21	−	−	−	
22	−	−	−	
23	−	−	−	
24	−	−	−	
25	−	−	−	
26	2.81	2.76	−	
27	−	−	−	
28	−	−	−	
29	−	−	−	
30	−	−	−	
合計	8.10	5.59	11.96	
最大	2.81	2.83	2.05	
最小	2.57	2.76	1.93	
平均	2.70	2.80	1.99	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2023年 4月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	11.04	31.8	11	31.8	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	7:23	−	−	−	−	−	−	−	855	855	−	
12	50.63	12:15	11:30	4.4	−	−	−	−	4.0	1,779	1,409	3,188	754.4	
13	99.66	24:00	0:00	4.4	−	−	−	−	−	1,007	0	1,007	1,357.6	
14	100.42	24:00	0:00	4.4	11.09	29.5	11	29.5	4.0	309	0	309	1,328.4	
15	100.35	24:00	0:00	4.3	−	−	−	−	−	598	0	598	1,358.9	
16	65.13	15:00	0:30	3.6	−	−	−	−	−	126	0	126	915.7	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	9:23	−	−	−	−	−	4.0	−	1,140	1,140	−	
25	49.40	11:52	11:43	3.2	−	−	−	−	−	1,707	1,330	3,037	746.8	
26	99.60	24:00	0:00	4.4	−	−	−	−	−	1,296	0	1,296	1,455.4	
27	102.73	24:00	0:00	5.0	21.63	27.9	22	27.9	−	1,410	0	1,410	1,430.0	
28	100.53	24:00	0:00	5.3	−	−	−	−	−	995	0	995	1,381.8	
29	101.06	24:00	0:00	5.0	−	−	−	−	−	1,383	0	1,383	1,385.6	
30	99.96	24:00	0:00	5.1	−	−	−	−	−	1,179	0	1,179	1,355.1	
合計	969.5	231:07	40:29	49.1	43.76	−	44	−	12.0	11,789	4,734	16,523	13,469.7	
最大	102.7	24:00	11:43	5.3	21.63	31.8	22	31.8	4.0	1,779	1,409	3,188	1,455.4	
最小	49.4	11:52	0:00	3.2	11.04	27.9	11	27.9	4.0	126	0	126	746.8	
平均	88.13	21:00	8:05	4.5	14.59	29.3	15	29.3	4.0	1,072	1,184	1,271	1,036.1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2023年 4月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	130.16	24:00	0:00	5.4	−	−	−	−	−	1,446	0	1,446	1,644.7	
2	130.08	24:00	0:00	5.5	−	−	−	−	−	1,310	0	1,310	1,729.7	
3	129.05	24:00	0:00	5.2	−	−	−	−	−	1,788	0	1,788	1,731.0	
4	130.66	24:00	0:00	5.0	21.12	27.9	21	27.9	4.0	1,680	0	1,680	1,736.1	
5	129.82	24:00	0:00	4.7	21.73	34.6	22	34.6	−	1,376	0	1,376	1,720.9	
6	128.89	24:00	0:00	4.5	21.93	35.1	22	35.1	−	401	0	401	1,790.7	
7	122.28	24:00	0:00	4.3	10.69	33.3	11	33.3	−	924	0	924	1,729.7	
8	129.26	24:00	0:00	5.7	−	−	−	−	−	902	0	902	1,795.8	
9	130.11	24:00	0:00	6.0	−	−	−	−	−	1,376	0	1,376	1,658.6	
10	128.23	24:00	0:00	6.2	−	−	−	−	−	360	0	360	1,745.0	
11	130.56	24:00	0:00	6.0	22.03	33.7	22	33.7	−	924	0	924	1,732.3	
12	127.14	24:00	0:00	5.6	−	−	−	−	−	477	0	477	1,767.8	
13	119.37	24:00	0:00	4.8	21.99	35.0	22	35.0	−	700	0	700	1,698.0	
14	119.97	24:00	0:00	4.4	10.90	36.6	11	36.6	−	102	0	102	1,705.6	
15	117.10	24:00	0:00	4.9	−	−	−	−	−	409	0	409	1,691.6	
16	118.91	24:00	0:00	5.9	−	−	−	−	−	1,037	0	1,037	1,543.1	
17	129.16	24:00	0:00	7.0	22.33	33.3	22	33.3	−	1,209	0	1,209	1,546.9	
18	131.14	24:00	0:00	6.6	−	−	−	−	−	1,673	0	1,673	1,526.5	
19	130.08	24:00	0:00	6.8	21.87	33.3	22	33.3	−	1,423	0	1,423	1,597.7	
20	129.98	24:00	0:00	6.6	−	−	−	−	−	927	0	927	1,686.6	
21	132.80	24:00	0:00	6.6	21.60	33.1	22	33.1	4.0	1,383	0	1,383	1,690.4	
22	130.05	24:00	0:00	6.6	−	−	−	−	−	1,362	0	1,362	1,745.0	
23	128.89	24:00	0:00	6.5	−	−	−	−	−	739	0	739	1,808.5	
24	127.89	24:00	0:00	6.3	22.29	32.3	22	32.3	−	857	0	857	1,851.7	
25	120.60	24:00	0:00	5.6	−	−	−	−	−	1,653	0	1,653	1,770.4	
26	108.47	24:00	0:00	4.7	22.43	35.0	22	35.0	−	1,338	0	1,338	1,600.2	
27	112.34	24:00	0:00	5.2	−	−	−	−	−	1,338	0	1,338	1,499.9	
28	111.94	24:00	0:00	5.5	21.30	34.6	21	34.6	−	943	0	943	1,483.4	
29	116.41	24:00	0:00	5.7	−	−	−	−	−	1,386	0	1,386	1,518.9	
30	113.23	24:00	0:00	5.5	−	−	−	−	−	1,178	0	1,178	1,488.4	
合計	3,744.57	720:00	0:00	169.3	262.21	−	262	−	8.0	32,621	0	32,621	50,235.1	
最大	132.80	24:00	−	7.0	22.43	36.6	22	36.6	4.0	1,788	−	1,788	1,851.7	
最小	108.47	24:00	−	4.3	10.69	27.9	11	27.9	4.0	102	−	102	1,483.4	
平均	124.82	24:00	−	5.6	20.17	33.6	20	33.6	4.0	1,087	−	1,087	1,674.5	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2023年 4月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	99,050	−	−	−	−	−	−	15	1	16	7	
2	98,340	−	−	−	−	−	−	13	1	14	6	
3	96,170	−	−	−	−	−	−	21	1	22	7	
4	101,370	−	−	−	−	−	−	18	1	19	17	
5	102,370	−	−	−	−	−	−	21	1	22	11	
6	99,800	−	−	−	−	−	−	17	1	18	18	
7	131,770	−	−	−	−	−	1,418	30	1	31	17	
8	99,760	−	−	−	−	−	−	14	1	15	8	
9	100,800	−	−	−	−	−	−	16	2	18	5	
10	101,450	−	−	−	−	−	−	20	1	21	8	
11	105,910	−	−	−	−	−	−	24	1	25	17	
12	116,220	−	−	−	−	−	−	27	1	28	14	
13	108,660	−	−	−	−	−	−	31	1	32	17	
14	111,290	−	−	−	−	−	−	32	1	33	22	
15	128,750	−	−	−	−	−	−	22	1	23	6	
16	112,040	−	−	−	−	−	26	26	1	27	6	
17	100,540	−	−	−	−	−	−	23	0	23	11	
18	102,550	−	−	−	−	−	−	21	1	22	15	
19	103,120	−	−	−	−	−	205	27	1	28	15	
20	101,860	−	−	−	540	−	158	21	1	22	17	
21	100,460	−	−	−	−	−	81	22	0	22	19	
22	99,480	−	−	−	−	−	−	12	1	13	6	
23	98,550	−	−	−	−	−	−	12	2	14	3	
24	107,240	−	−	−	−	−	165	15	0	15	8	
25	115,880	−	−	−	−	−	639	25	1	26	16	
26	119,870	−	−	−	−	−	656	29	1	30	17	
27	105,840	−	−	−	−	−	−	25	2	27	22	
28	112,310	−	−	−	−	−	−	61	2	63	12	
29	116,830	−	−	−	−	−	−	18	1	19	6	
30	128,530	−	−	−	−	−	1,528	13	1	14	4	
合計	3,226,810	0	−	−	540	0	4,876	671	31	702	357	
最大	131,770	0	−	−	540	0	1,528	61	2	63	22	
最小	96,170	0	−	−	540	0	26	12	0	13	3	
平均	107,560	−	−	−	540	−	542	22	1	23	12	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2023年 4月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	41,355	16,640	40.2	224,640	543	1,540	−	4,200	−	5.8	−	110	----	767	640	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	39,915	15,690	39.3	224,640	563	1,530	−	4,900	−	6.0	−	99	----	762	560	
3	39,006	15,930	40.8	224,640	576	1,500	−	5,000	−	6.1	5.9	120	----	766	440	
4	43,745	18,160	41.5	224,640	514	1,500	81.5	4,600	−	5.5	4.9	100	----	757	580	
5	45,826	18,720	40.9	244,148	533	1,580	−	4,300	−	5.2	6.6	120	----	760	480	A系生物反応槽容量
6	43,215	17,420	40.3	246,019	569	1,670	−	4,800	−	5.5	8.4	100	----	756	350	1池1244m^3
7	53,517	22,450	41.9	247,232	462	1,720	−	4,900	0.25	4.5	5.4	120	----	1,749	570	
8	51,284	21,790	42.5	213,120	416	1,570	−	4,600	−	4.7	−	110	----	793	700	
9	46,795	18,980	40.6	213,120	455	1,530	−	4,200	−	5.1	−	110	----	773	470	
10	46,013	18,560	40.3	213,120	463	1,570	−	4,300	−	5.2	7.7	120	----	742	375	
11	48,086	19,220	40.0	260,468	542	1,660	77.7	4,800	−	5.0	5.8	110	----	758	500	
12	49,645	20,340	41.0	280,539	565	1,790	−	5,300	−	4.8	4.7	120	----	725	625	
13	44,166	17,690	40.1	228,960	518	1,710	−	5,000	−	5.4	4.0	110	----	766	760	
14	48,754	19,690	40.4	228,960	470	1,670	−	4,800	0.29	4.9	4.2	120	----	782	760	
15	56,746	23,070	40.7	228,960	403	1,640	−	4,800	−	4.2	−	100	----	1,688	740	
16	54,294	22,560	41.6	228,960	422	1,530	−	4,300	−	4.4	−	110	----	1,050	605	
17	52,894	21,030	39.8	228,960	433	1,520	−	4,600	−	4.5	5.5	110	----	756	540	
18	53,103	20,880	39.3	228,960	431	1,500	77.2	4,700	−	4.5	5.9	100	----	762	440	
19	47,536	20,390	42.9	228,960	482	1,520	−	5,000	−	5.0	7.5	110	----	718	340	
20	46,294	19,170	41.4	228,960	495	1,590	−	5,100	−	5.2	6.4	110	----	747	400	
21	47,385	19,300	40.7	228,960	483	1,660	−	5,600	0.30	5.0	6.4	100	----	743	400	
22	42,644	17,110	40.1	228,960	537	1,730	−	5,500	−	5.6	−	100	----	762	400	
23	44,614	18,330	41.1	233,491	523	1,800	−	6,000	−	5.4	−	100	----	764	400	
24	44,644	17,860	40.0	232,470	521	1,850	−	6,400	−	5.4	5.7	97	----	754	440	
25	48,034	19,310	40.2	239,760	499	1,850	77.7	6,300	−	5.0	3.8	99	----	929	680	
26	53,446	22,370	41.9	231,372	433	1,860	−	5,600	−	4.5	3.3	110	----	1,388	910	
27	49,354	20,000	40.5	221,760	449	1,680	−	4,900	0.19	4.8	3.4	86	----	763	950	
28	49,084	19,690	40.1	263,560	537	1,590	−	4,500	−	4.9	3.5	90	----	762	880	
29	49,223	20,070	40.8	224,640	456	1,530	−	4,700	−	4.9	−	73	----	1,138	750	
30	55,924	23,080	41.3	224,640	402	1,500	−	4,400	−	4.3	−	87	----	1,662	690	
合計	1,436,541	585,500	−	6,977,619	−	−	−	−	−	−	−	−	0	27,042	17,375	
最大	56,746	23,080	42.9	280,539	576	1,860	81.5	6,400	0.30	6.1	8.4	120	−	1,749	950	
最小	39,006	15,690	39.3	213,120	402	1,500	77.2	4,200	0.19	4.2	3.3	73	−	718	340	
平均	47,885	19,517	40.8	232,587	486	1,630	78.5	4,900	0.26	5.0	5.5	110	−	901	579	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2023年 4月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2023年 4月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	45,851	18,340	40.0	258,900	565	1,550	−	5,200	−	8.1	−	130	----	1,105	720	B系生物反応槽容量
2	46,018	18,960	41.2	274,260	596	1,550	−	5,200	−	8.1	−	150	----	1,110	640	1池3883m^3
3	41,569	18,020	43.3	252,060	606	1,580	−	5,300	−	9.0	8.4	150	----	1,130	510	
4	43,809	18,850	43.0	276,720	632	1,560	80.0	5,200	−	8.5	6.6	150	----	1,135	670	
5	45,392	18,810	41.4	267,900	590	1,580	−	5,200	−	8.2	7.4	160	----	1,110	600	
6	46,993	19,450	41.4	274,980	585	1,600	−	5,400	−	7.9	8.8	160	----	1,125	480	
7	65,669	23,350	35.6	252,000	384	1,550	−	5,500	0.21	5.7	6.9	170	----	1,321	575	
8	69,439	23,480	33.8	228,120	329	1,520	−	5,400	−	5.4	−	170	----	1,146	580	
9	57,588	21,760	37.8	258,960	450	1,600	−	5,600	−	6.5	−	160	----	1,115	590	
10	53,433	21,450	40.1	276,540	518	1,700	−	5,600	−	7.0	8.7	160	----	1,120	480	
11	52,328	20,360	38.9	268,860	514	1,710	78.9	5,700	−	7.1	6.7	160	----	1,125	640	
12	61,190	22,870	37.4	305,220	499	1,650	−	6,400	−	6.1	5.2	150	----	1,085	710	
13	49,754	19,600	39.4	252,180	507	1,710	−	6,100	−	7.5	5.2	180	----	1,161	800	
14	51,618	20,270	39.3	264,780	513	1,690	−	6,100	0.18	7.2	5.3	160	----	1,100	800	
15	66,335	24,500	36.9	230,700	348	1,560	−	6,100	−	5.6	−	170	----	1,502	760	
16	67,657	23,480	34.7	241,020	356	1,530	−	6,400	−	5.5	−	180	----	1,274	565	
17	62,996	21,940	34.8	208,680	331	1,600	−	6,400	−	5.9	7.0	160	----	1,145	530	
18	65,730	22,150	33.7	267,780	407	1,590	78.6	6,200	−	5.7	6.3	160	----	1,130	560	
19	59,604	20,980	35.2	227,820	382	1,530	−	5,800	−	6.3	6.9	140	----	1,280	545	
20	57,635	21,910	38.0	240,180	417	1,630	−	5,600	−	6.5	7.7	180	----	1,145	520	
21	54,292	20,950	38.6	266,520	491	1,640	−	5,700	0.21	6.9	7.9	190	----	1,120	520	
22	49,689	19,230	38.7	267,480	538	1,660	−	5,900	−	7.5	−	140	----	1,090	520	
23	47,894	18,340	38.3	255,540	534	1,690	−	5,900	−	7.8	−	130	----	1,110	520	
24	48,579	19,220	39.6	261,240	538	1,670	−	5,800	−	7.7	7.9	180	----	1,115	520	
25	53,530	20,970	39.2	279,360	522	1,660	78.5	6,000	−	7.0	6.5	190	----	1,237	600	
26	65,614	24,400	37.2	215,040	328	1,670	−	6,000	−	5.7	6.0	160	----	1,353	680	
27	60,657	21,330	35.2	229,680	379	1,640	−	6,300	0.15	6.1	4.8	170	----	1,085	840	
28	57,441	21,100	36.7	256,800	447	1,670	−	6,300	−	6.5	5.6	170	----	1,130	680	
29	54,170	21,300	39.3	237,180	438	1,700	−	5,900	−	6.9	−	170	----	1,171	930	
30	69,356	24,100	34.7	209,100	301	1,530	−	5,700	−	5.4	−	150	----	1,349	940	
合計	1,671,830	631,470	−	7,605,600	−	−	−	−	−	−	−	−	0	35,124	19,025	
最大	69,439	24,500	43.3	305,220	632	1,710	80.0	6,400	0.21	9.0	8.8	190	−	1,502	940	
最小	41,569	18,020	33.7	208,680	301	1,520	78.5	5,200	0.15	5.4	4.8	130	−	1,085	480	
平均	55,728	21,049	37.8	253,520	455	1,620	79.0	5,800	0.19	6.8	6.8	160	−	1,171	634	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2023年 4月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	45,850	15,880	34.6	345,360	753	1,650	-	6,600	-	8.1	-	170	----	1,075	720	C系生物反応槽容量
2	46,018	15,030	32.7	353,640	768	1,630	-	6,600	-	8.1	-	150	----	1,080	640	1池3883m^3
3	41,569	14,240	34.3	332,520	800	1,610	-	6,500	-	9.0	7.8	170	----	1,100	460	
4	43,809	15,760	36.0	351,420	802	1,580	79.4	6,000	-	8.5	5.4	210	----	1,105	720	
5	45,391	16,760	36.9	361,320	796	1,630	-	6,500	-	8.2	5.8	180	----	1,080	640	
6	46,992	17,440	37.1	336,120	715	1,620	-	6,600	-	7.9	7.7	180	----	1,095	460	
7	65,668	25,020	38.1	303,300	462	1,540	-	5,700	0.21	5.7	6.7	180	----	1,059	570	
8	69,439	24,670	35.5	299,820	432	1,500	-	5,800	-	5.4	-	180	----	1,254	620	
9	57,588	19,220	33.4	333,480	579	1,540	-	6,400	-	6.5	-	160	----	1,085	650	
10	53,433	20,030	37.5	352,440	660	1,610	-	6,300	-	7.0	7.6	190	----	1,090	465	
11	52,328	18,190	34.8	335,280	641	1,650	79.9	6,500	-	7.1	5.1	200	----	1,095	720	
12	61,190	24,210	39.6	358,440	586	1,620	-	6,200	-	6.1	6.1	170	----	1,055	600	
13	49,754	18,040	36.3	318,720	641	1,700	-	6,600	-	7.5	6.3	190	----	1,129	600	
14	51,618	18,810	36.4	332,820	645	1,700	-	6,500	0.18	7.2	6.6	180	----	1,070	605	
15	66,335	28,990	43.7	285,660	431	1,630	-	5,200	-	5.6	-	210	----	1,338	590	
16	67,656	25,930	38.3	293,340	434	1,560	-	5,700	-	5.5	-	190	----	1,106	610	
17	62,996	21,360	33.9	283,320	450	1,550	-	6,300	-	5.9	5.6	180	----	1,115	650	
18	65,729	23,770	36.2	331,860	505	1,590	79.0	5,900	-	5.7	5.5	200	----	1,100	685	
19	59,603	20,870	35.0	298,920	502	1,520	-	6,300	-	6.3	5.3	160	----	1,110	665	
20	57,635	19,940	34.6	308,100	535	1,620	-	6,400	-	6.5	5.6	210	----	1,115	640	
21	54,292	19,650	36.2	342,960	632	1,630	-	6,300	0.21	6.9	5.9	250	----	1,090	640	
22	49,689	17,810	35.8	346,740	698	1,640	-	6,500	-	7.5	-	150	----	1,060	640	
23	47,894	16,830	35.1	327,480	684	1,630	-	6,400	-	7.8	-	170	----	1,080	640	
24	48,578	17,590	36.2	336,420	693	1,600	-	6,400	-	7.7	5.7	220	----	1,085	640	
25	53,529	20,600	38.5	351,960	658	1,600	78.9	6,300	-	7.0	5.1	240	----	1,073	720	
26	65,614	28,040	42.7	283,860	433	1,670	-	5,500	-	5.7	5.9	160	----	1,317	760	
27	60,656	21,690	35.8	297,720	491	1,620	-	6,300	0.15	6.1	4.9	190	----	1,055	810	
28	57,441	20,000	34.8	321,900	560	1,650	-	6,600	-	6.5	5.2	170	----	1,100	685	
29	54,170	20,910	38.6	303,360	560	1,700	-	6,400	-	6.9	-	230	----	1,139	930	
30	69,355	28,490	41.1	256,320	370	1,550	-	5,300	-	5.4	-	170	----	1,451	930	
合計	1,671,819	615,770	-	9,684,600	-	-	-	-	-	-	-	-	0	33,706	19,705	
最大	69,439	28,990	43.7	361,320	802	1,700	79.9	6,600	0.21	9.0	7.8	250	-	1,451	930	
最小	41,569	14,240	32.7	256,320	370	1,500	78.9	5,200	0.15	5.4	4.9	150	-	1,055	460	
平均	55,727	20,526	36.8	322,820	579	1,610	79.3	6,200	0.19	6.8	6.0	190	-	1,124	657	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2023年 4月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	36,320	14,480	39.9	197,077	543	1,500	-	5,400	-	9.1	-	140	----	1,009	560	D系生物反応槽容量
2	35,220	14,040	39.9	198,721	564	1,520	-	5,600	-	9.3	-	130	----	964	480	1池3424m³
3	36,600	14,630	40.0	201,158	550	1,540	-	5,600	-	9.0	8.3	140	----	838	390	嫌気槽864m3
4	36,740	14,640	39.8	201,005	547	1,580	80.5	5,800	-	8.9	5.9	130	----	990	550	好気槽2560m3
5	37,320	14,890	39.9	198,023	531	1,600	-	6,300	-	8.8	5.8	140	----	932	520	
6	27,080	11,780	43.5	180,916	668	1,670	-	6,500	-	12.1	8.2	130	----	976	375	
7	37,280	15,030	40.3	151,369	406	1,620	-	6,000	0.35	8.8	6.2	120	----	1,088	520	
8	37,700	15,680	41.6	146,830	389	1,570	-	6,300	-	8.7	-	130	----	1,023	580	
9	35,360	14,090	39.8	167,576	474	1,580	-	6,100	-	9.3	-	140	----	986	510	
10	36,430	14,560	40.0	190,375	523	1,600	-	6,100	-	9.0	7.6	140	----	993	405	
11	26,380	11,770	44.6	169,991	644	1,640	78.9	6,300	-	12.5	7.4	120	----	889	420	
12	31,100	13,380	43.0	186,474	600	1,690	-	5,600	-	10.6	8.1	150	----	1,050	440	
13	36,830	14,670	39.8	182,626	496	1,610	-	5,800	-	8.9	5.2	110	----	1,034	640	
14	37,780	15,070	39.9	194,063	514	1,570	-	5,500	0.22	8.7	5.3	120	----	949	640	
15	46,730	18,640	39.9	159,486	341	1,500	-	5,300	-	7.0	-	130	----	1,088	600	
16	40,990	16,330	39.8	150,114	366	1,500	-	5,500	-	8.0	-	140	----	1,063	510	
17	40,070	15,910	39.7	156,176	390	1,510	-	5,500	-	8.2	6.8	130	----	1,007	480	
18	38,740	15,450	39.9	174,160	450	1,540	76.2	5,400	-	8.5	7.0	110	----	1,059	480	
19	36,170	15,030	41.6	172,132	476	1,580	-	5,300	-	9.1	7.2	130	----	861	495	
20	37,770	15,070	39.9	183,660	486	1,630	-	5,200	-	8.7	7.2	120	----	979	520	
21	37,080	14,800	39.9	190,605	514	1,640	-	5,300	0.27	8.9	7.0	120	----	1,009	520	
22	38,430	15,330	39.9	202,095	526	1,650	-	5,300	-	8.6	-	120	----	1,008	520	
23	37,190	14,860	40.0	204,330	549	1,640	-	5,400	-	8.8	-	100	----	983	520	
24	37,930	15,130	39.9	205,702	542	1,650	-	5,300	-	8.7	7.2	110	----	967	520	
25	39,110	15,630	40.0	194,907	498	1,680	77.5	5,500	-	8.4	6.1	110	----	928	600	
26	43,900	17,470	39.8	155,137	353	1,710	-	5,900	-	7.5	5.0	110	----	1,125	700	
27	36,430	14,560	40.0	162,557	446	1,720	-	5,700	0.14	9.0	7.6	86	----	960	470	
28	35,890	14,320	39.9	187,016	521	1,700	-	5,400	-	9.2	4.1	96	----	983	920	
29	37,270	14,890	40.0	195,092	523	1,570	-	4,900	-	8.8	-	110	----	1,136	920	
30	45,630	18,200	39.9	145,123	318	1,460	-	4,600	-	7.2	-	88	----	1,117	850	
合計	1,117,470	450,330	-	5,404,496	-	-	-	-	-	-	-	-	0	29,994	16,655	
最大	46,730	18,640	44.6	205,702	668	1,720	80.5	6,500	0.35	12.5	8.3	150	-	1,136	920	
最小	26,380	11,770	39.7	145,123	318	1,460	76.2	4,600	0.14	7.0	4.1	86	-	838	375	
平均	37,249	15,011	40.3	180,150	484	1,600	78.3	5,600	0.25	8.9	6.7	120	-	1,000	555	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2023年 4月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	36,800	14,670	39.9	191,951	522	1,520	-	5,600	-	8.9	-	130	----	941	560	E系生物反応槽容量
2	35,150	13,970	39.7	193,676	551	1,550	-	5,800	-	9.4	-	130	----	981	480	1池3424m³
3	36,610	14,610	39.9	196,062	536	1,580	-	5,800	-	9.0	7.9	150	----	993	405	嫌気槽864m3
4	36,760	14,640	39.8	195,964	533	1,640	80.1	6,100	-	8.9	5.7	130	----	1,019	560	好気槽2560m3
5	37,440	14,930	39.9	193,111	516	1,750	-	6,300	-	8.8	5.9	140	----	946	560	
6	38,140	15,200	39.9	200,883	527	1,760	-	6,300	-	8.6	7.0	130	----	942	480	
7	47,360	18,820	39.7	176,074	372	1,730	-	6,100	0.41	6.9	5.5	110	----	1,102	620	
8	41,290	16,460	39.9	153,847	373	1,700	-	6,100	-	8.0	-	120	----	897	640	
9	37,580	14,980	39.9	175,102	466	1,730	-	6,200	-	8.7	-	140	----	896	560	
10	38,570	15,390	39.9	198,899	516	1,740	-	6,200	-	8.5	6.9	140	----	1,003	480	
11	39,810	15,860	39.8	207,140	520	1,760	78.9	6,000	-	8.3	4.6	120	----	982	760	
12	39,620	15,820	39.9	194,818	492	1,770	-	5,900	-	8.3	4.5	130	----	984	800	
13	35,750	14,240	39.8	176,213	493	1,730	-	5,800	-	9.2	4.5	110	----	1,024	800	
14	36,460	14,530	39.9	187,446	514	1,690	-	5,500	0.20	9.0	4.6	110	----	999	800	
15	47,350	18,710	39.5	154,633	327	1,560	-	5,000	-	6.9	-	130	----	1,101	750	
16	41,960	16,670	39.7	146,036	348	1,550	-	5,200	-	7.8	-	140	----	1,027	571	
17	39,280	15,590	39.7	151,728	386	1,570	-	5,300	-	8.4	7.3	130	----	992	480	
18	34,570	13,780	39.9	169,482	490	1,610	77.3	5,200	-	9.5	6.9	100	----	1,001	530	
19	33,490	13,340	39.8	168,105	502	1,640	-	5,200	-	9.8	6.6	110	----	1,093	575	
20	32,620	13,010	39.9	179,539	550	1,680	-	5,100	-	10.1	6.6	99	----	948	600	
21	32,620	12,990	39.8	185,946	570	1,660	-	5,100	0.24	10.1	6.4	95	----	1,007	600	
22	35,340	14,060	39.8	195,789	554	1,650	-	5,100	-	9.3	-	100	----	946	600	
23	33,540	13,370	39.9	198,023	590	1,670	-	5,200	-	9.8	-	76	----	944	600	
24	34,220	13,640	39.9	199,298	582	1,660	-	5,200	-	9.6	6.4	86	----	948	600	
25	33,850	13,510	39.9	189,575	560	1,640	77.4	5,200	-	9.7	6.3	84	----	914	600	
26	39,270	15,630	39.8	152,398	388	1,590	-	5,300	-	8.4	6.0	84	----	1,122	600	
27	36,840	14,710	39.9	158,258	430	1,610	-	5,200	0.15	8.9	9.1	70	----	1,018	400	
28	36,190	14,460	40.0	181,175	501	1,630	-	5,100	-	9.1	5.0	73	----	1,000	760	
29	37,880	15,090	39.8	189,060	499	1,580	-	4,800	-	8.7	-	78	----	1,039	760	
30	46,010	18,330	39.8	142,163	309	1,510	-	4,600	-	7.1	-	72	----	1,144	730	
合計	1,132,370	451,010	-	5,402,394	-	-	-	-	-	-	-	-	0	29,953	18,261	
最大	47,360	18,820	40.0	207,140	590	1,770	80.1	6,300	0.41	10.1	9.1	150	-	1,144	800	
最小	32,620	12,990	39.5	142,163	309	1,510	77.3	4,600	0.15	6.9	4.5	70	-	896	400	
平均	37,746	15,034	39.8	180,080	477	1,650	78.4	5,500	0.25	8.8	6.2	110	-	998	609	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2023年 4月度　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ固形物量)	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ量)	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	t	m³	t	t	
1	1,025	0.56	5.74	574	−	−	221	0.93	2.06	206	−	−	
2	975	0.55	5.33	533	−	−	225	0.95	2.14	214	−	−	
3	729	0.83	6.08	608	−	−	279	0.95	2.65	265	−	−	
4	998	0.83	8.30	830	−	−	245	0.93	2.28	228	−	−	
5	1,051	0.76	8.00	800	−	−	300	0.94	2.82	282	−	−	
6	737	0.84	6.22	622	−	−	288	0.95	2.74	274	−	−	
7	873	0.96	8.36	836	−	−	347	0.93	3.23	323	−	−	
8	1,097	1.02	11.22	1122	−	−	346	0.98	3.39	339	−	−	
9	1,028	0.64	6.53	653	−	−	326	1.00	3.25	325	−	−	
10	672	0.70	4.72	472	−	−	221	0.97	2.14	214	−	−	
11	1,035	0.71	7.30	730	−	−	285	0.96	2.74	274	−	−	
12	1,018	0.60	6.09	609	−	−	215	0.94	2.02	202	−	−	
13	1,077	0.59	6.32	632	−	−	327	0.99	3.24	324	−	−	
14	1,066	0.51	5.46	546	−	−	265	0.95	2.52	252	−	−	
15	1,097	0.67	7.37	737	−	−	346	0.95	3.29	329	−	−	
16	1,080	0.56	6.04	604	−	−	347	0.95	3.30	330	−	−	
17	1,057	0.55	5.77	577	−	−	347	0.97	3.37	337	−	−	
18	988	0.67	6.59	659	−	−	288	0.94	2.71	271	−	−	
19	948	0.85	8.02	802	−	−	247	0.93	2.30	230	−	−	
20	852	0.78	6.62	662	−	−	152	0.92	1.40	140	−	−	
21	870	0.78	6.80	680	−	−	169	0.95	1.61	161	−	−	
22	858	0.77	6.59	659	−	−	158	0.96	1.52	152	−	−	
23	859	0.76	6.51	651	−	−	160	0.94	1.50	150	−	−	
24	868	0.84	7.25	725	−	−	169	0.94	1.59	159	−	−	
25	906	0.84	7.58	758	−	−	205	0.92	1.89	189	−	−	
26	1,046	0.91	9.54	954	−	−	347	0.95	3.30	330	−	−	
27	995	0.84	8.36	836	−	−	345	0.95	3.28	328	−	−	
28	1,023	0.81	8.24	824	−	−	323	0.97	3.13	313	−	−	
29	854	0.76	6.45	645	−	−	154	0.95	1.46	146	−	−	
30	1,009	0.89	8.96	896	−	−	307	0.99	3.04	304	−	−	
合計	28,691	−	212.36	21236	0.00	0.00	7,954	−	75.91	7591	−	−	
最大	1,097	1.02	11.22	1122	−	−	347	1.00	3.39	339	−	−	
最小	672	0.51	4.72	472	−	−	152	0.92	1.40	140	−	−	
平均	956	0.74	7.08	708	−	−	265	0.95	2.53	253	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2023年 4月度　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備 考	日
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ	脱水ケーキ	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ	脱水ケーキ	汚泥量	濃度	固形物量		
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量	(受入れ量)	(受入れ固形物量)		濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量	(受入れ量)	(受入れ固形物量)					
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t		
1	−	−	−	−	−	−	804	−	0.45	−	3.7	3.7	368	−	−	−	−	−		1
2	−	−	−	−	−	−	750	−	0.40	−	3.2	3.2	319	−	−	−	−	−		2
3	−	−	−	−	−	−	450	−	0.79	−	3.4	3.4	343	−	−	−	−	−		3
4	−	−	−	−	−	−	753	−	0.80	−	6.0	6.0	602	−	−	−	−	−		4
5	−	−	−	−	−	−	751	−	0.62	−	5.2	5.2	518	−	−	−	−	−		5
6	−	−	−	−	−	−	449	−	0.77	−	3.5	3.5	348	−	−	−	−	−		6
7	−	−	−	−	−	−	526	−	0.98	−	5.1	5.1	513	−	−	−	−	−		7
8	−	−	−	−	−	−	751	−	1.02	−	7.8	7.8	783	−	−	−	−	−		8
9	−	−	−	−	−	−	702	−	0.42	−	3.3	3.3	328	−	−	−	−	−		9
10	−	−	−	−	−	−	451	−	0.54	−	2.6	2.6	258	−	−	−	−	−		10
11	−	−	−	−	−	−	750	−	0.57	−	4.6	4.6	456	−	−	−	−	−		11
12	−	−	−	−	−	−	803	−	0.46	−	4.1	4.1	407	−	−	−	−	−		12
13	−	−	−	−	−	−	750	−	0.35	−	3.1	3.1	308	−	−	−	−	−		13
14	−	−	−	−	−	−	801	−	0.34	−	2.9	2.9	294	−	−	−	−	−		14
15	−	−	−	−	−	−	751	−	0.54	−	4.1	4.1	408	−	−	−	−	−		15
16	−	−	−	−	−	−	733	−	0.32	−	2.7	2.7	274	−	−	−	−	−		16
17	−	−	−	−	−	−	710	−	0.32	−	2.4	2.4	240	−	−	−	−	−		17
18	−	−	−	−	−	−	700	−	0.53	−	3.9	3.9	388	−	−	−	−	−		18
19	−	−	−	−	−	−	701	−	0.74	−	5.7	5.7	572	−	−	−	−	−		19
20	−	−	−	−	−	−	700	−	0.68	−	5.2	5.2	522	−	−	−	−	−		20
21	−	−	−	−	−	−	701	−	0.71	−	5.2	5.2	519	−	−	−	−	−		21
22	−	−	−	−	−	−	700	−	0.70	−	5.1	5.1	507	−	−	−	−	−		22
23	−	−	−	−	−	−	699	−	0.69	−	5.0	5.0	501	−	−	−	−	−		23
24	−	−	−	−	−	−	699	−	0.76	−	5.7	5.7	566	−	−	−	−	−		24
25	−	−	−	−	−	−	701	−	0.77	−	5.7	5.7	569	−	−	−	−	−		25
26	−	−	−	−	−	−	699	−	0.86	−	6.2	6.2	624	−	−	−	−	−		26
27	−	−	−	−	−	−	650	−	0.74	−	5.1	5.1	508	−	−	−	−	−		27
28	−	−	−	−	−	−	700	−	0.72	−	5.1	5.1	511	−	−	−	−	−		28
29	−	−	−	−	−	−	700	−	0.67	−	5.0	5.0	499	−	−	−	−	−		29
30	−	−	−	−	−	−	702	−	0.84	−	5.9	5.9	592	−	−	−	−	−		30
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	20737	−	−	0.0	136.5	136.5	13645	−	−	0	−	0.00		合計
最大	−	−	−	−	−	−	804	−	1.02	−	7.8	7.8	783	−	−	−	−	−		最大
最小	−	−	−	−	−	−	449	−	0.32	−	2.4	2.4	240	−	−	−	−	−		最小
平均	−	−	−	−	−	−	691	−	0.66	−	4.6	4.5	455	−	−	−	−	−		平均

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2023年 4月度　No.5-3

スクリュープレス脱水機													備考
濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄)	
汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2023年 4月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.00	0.00	0:00	0.0	0.00	−	0	−	0.0	0	0	0	0.0	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2023年 4月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	1,025	−			1,025	121.0	−			121.0	4.9	−			4.9
2	975	−			975	115.9	−			115.9	4.6	−			4.6
3	729	−			729	164.8	−			164.8	5.8	−			5.8
4	998	−			998	204.0	−			204.0	7.5	−			7.5
5	1,051	−			1,051	157.6	−			157.6	7.1	−			7.1
6	737	−			737	140.3	−			140.3	5.6	−			5.6
7	873	−			873	207.5	−			207.5	7.7	−			7.7
8	1,097	−			1,097	245.6	−			245.6	10.3	−			10.3
9	1,028	−			1,028	136.3	−			136.3	6.1	−			6.1
10	672	−			672	103.6	−			103.6	4.1	−			4.1
11	1,035	−			1,035	166.6	−			166.6	6.5	−			6.5
12	1,018	−			1,018	132.0	−			132.0	5.3	−			5.3
13	1,077	−			1,077	155.2	−			155.2	5.4	−			5.4
14	1,066	−			1,066	123.5	−			123.5	4.7	−			4.7
15	1,097	−			1,097	184.0	−			184.0	6.4	−			6.4
16	1,080	−			1,080	148.8	−			148.8	5.2	−			5.2
17	1,057	−			1,057	110.2	−			110.2	5.0	−			5.0
18	988	−			988	130.8	−			130.8	5.8	−			5.8
19	948	−			948	184.2	−			184.2	7.3	−			7.3
20	852	−			852	166.3	−			166.3	5.8	−			5.8
21	870	−			870	154.9	−			154.9	6.1	−			6.1
22	858	−			858	140.8	−			140.8	5.9	−			5.9
23	859	−			859	142.1	−			142.1	5.8	−			5.8
24	868	−			868	173.2	−			173.2	6.6	−			6.6
25	906	−			906	166.8	−			166.8	6.9	−			6.9
26	1,046	−			1,046	192.5	−			192.5	8.7	−			8.7
27	995	−			995	195.7	−			195.7	8.2	−			8.2
28	1,023	−			1,023	178.4	−			178.4	8.0	−			8.0
29	854	−			854	128.1	−			128.1	5.8	−			5.8
30	1,009	−			1,009	211.4	−			211.4	8.2	−			8.2
合計	28,691	0			28,691	4,782.1	0.0			4,782	191.3	0.0			191.3
最大	1,097	0			1,097	245.6	0.0			245.6	10.3	0.0			10.3
最小	672	0			672	103.6	0.0			103.6	4.1	0.0			4.1
平均	956	0			956	159.4	0.0			159.4	6.4	0.0			6.4

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2023年 4月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.56	4.1	85.8	−			86.0	1,581	−			1,581	0.11	−			0.11	
2	0.55	4.0	85.6	−			85.2	1,508	−			1,508	0.11	−			0.11	
3	0.83	3.5	95.3	−			95.1	1,160	−			1,160	0.11	−			0.11	
4	0.83	3.7	90.4	−			90.4	1,537	−			1,537	0.11	−			0.11	
5	0.76	4.5	88.8	−			88.8	1,595	−			1,595	0.11	−			0.10	
6	0.84	4.0	90.4	−			90.3	1,175	−			1,175	0.11	−			0.11	
7	0.96	3.7	92.1	−			91.7	1,363	−			1,363	0.11	−			0.11	
8	1.02	4.2	92.4	−			92.0	1,697	−			1,697	0.11	−			0.11	
9	0.64	4.5	93.2	−			92.4	1,595	−			1,595	0.11	−			0.11	
10	0.70	4.0	87.9	−			87.2	1,073	−			1,073	0.11	−			0.11	
11	0.71	3.9	88.2	−			89.0	1,624	−			1,624	0.11	−			0.11	
12	0.60	4.0	86.9	−			86.9	1,595	−			1,595	0.11	−			0.11	
13	0.59	3.5	85.5	−			84.4	1,682	−			1,682	0.11	−			0.11	
14	0.51	3.8	86.1	−			87.0	1,668	−			1,668	0.11	−			0.11	
15	0.67	3.5	87.6	−			87.7	1,682	−			1,682	0.11	−			0.11	
16	0.56	3.5	86.1	−			86.7	1,653	−			1,653	0.11	−			0.11	
17	0.55	4.5	85.3	−			86.2	1,668	−			1,668	0.11	−			0.11	
18	0.67	4.5	88.3	−			87.9	1,610	−			1,610	0.11	−			0.11	
19	0.85	4.0	90.5	−			90.1	1,494	−			1,494	0.11	−			0.11	
20	0.78	3.5	87.6	−			87.9	1,363	−			1,363	0.11	−			0.11	
21	0.78	3.9	89.5	−			89.7	1,378	−			1,378	0.11	−			0.11	
22	0.77	4.2	89.1	−			89.4	1,363	−			1,363	0.11	−			0.11	
23	0.76	4.1	89.0	−			89.2	1,363	−			1,363	0.11	−			0.11	
24	0.84	3.8	90.5	−			90.4	1,378	−			1,378	0.11	−			0.11	
25	0.84	4.1	90.3	−			90.8	1,392	−			1,392	0.11	−			0.11	
26	0.91	4.5	91.0	−			91.6	1,639	−			1,639	0.11	−			0.11	
27	0.84	4.2	98.1	−			97.6	1,566	−			1,566	0.11	−			0.11	
28	0.81	4.5	96.9	−			96.4	1,595	−			1,595	0.11	−			0.11	
29	0.76	4.5	88.8	−			89.2	1,334	−			1,334	0.11	−			0.11	
30	0.89	3.9	91.1	−			91.1	1,595	−			1,595	0.11	−			0.11	
合計	−	−	−	−	−	−	−	44,921	0			44,921	−	−	−	−	−	
最大	1.02	4.5	98.1	0.0			97.6	1,697	0			1,697	0.11	0.00			0.11	
最小	0.51	3.5	85.3	0.0			84.4	1,073	0			1,073	0.11	0.00			0.10	
平均	0.74	4.0	89.9	−			89.9	1,497	−			1,497	0.11	−			0.11	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2023年 4月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤	脱水ケーキ	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率		(ポリ鉄)	搬出量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t	
1	1,259	33.1	97.4	146	33.1	77.4	634	0.76	−	−	2,567	7.7	−	−		
2	1,069	28.7	97.3	127	28.7	77.4	582	0.81	−	−	2,320	8.0	−	−		
3	920	24.5	97.2	109	24.5	77.5	520	0.80	−	−	2,059	7.9	−	−		
4	1,331	33.1	97.5	153	33.1	78.3	783	0.94	−	−	3,031	9.1	−	−		
5	1,178	28.4	97.0	129	28.4	78.0	710	0.82	−	−	2,712	7.9	−	−		
6	989	21.7	96.9	99	21.8	78.1	591	0.77	−	−	2,335	7.6	−	−		
7	1,299	31.0	97.1	141	31.0	78.0	799	0.85	−	−	3,060	8.1	−	−		
8	1,151	34.4	96.4	144	34.4	76.1	689	0.67	−	−	2,871	6.9	−	−		
9	1,192	31.9	97.3	138	31.9	76.9	670	0.82	−	−	3,031	9.3	−	−		
10	953	24.3	97.4	107	24.3	77.3	544	0.89	−	−	2,262	9.3	−	−		
11	1,446	38.6	97.3	172	38.6	77.5	839	0.87	−	−	3,524	9.1	−	−		
12	1,650	42.9	97.4	182	42.9	76.4	880	0.82	−	−	3,524	8.2	−	−		
13	2,082	51.2	97.4	221	51.2	76.8	1,027	0.77	−	−	4,133	7.7	−	−		
14	2,014	49.3	97.5	209	49.3	76.4	991	0.80	−	−	3,959	8.0	−	−		
15	1,769	43.0	97.6	193	43.0	77.8	947	0.88	−	−	3,654	8.5	−	−		
16	1,504	41.4	97.2	178	41.4	76.8	665	0.64	−	−	1,827	4.4	−	−		
17	1,148	32.1	97.1	136	32.1	76.3	561	0.68	−	−	2,074	6.3	−	−		
18	1,069	32.3	97.0	136	32.3	76.2	557	0.69	−	−	1,044	3.2	−	−		
19	1,021	28.2	96.9	123	28.2	77.1	533	0.67	−	−	2,364	7.4	−	−		
20	1,180	26.8	97.3	117	26.8	77.2	744	0.93	−	−	3,045	9.6	−	−		
21	1,263	31.6	97.4	138	31.6	77.1	720	0.87	−	−	2,770	8.3	−	−		
22	1,467	35.1	97.4	158	35.1	77.8	788	0.83	−	−	3,132	8.2	−	−		
23	1,428	33.6	97.4	142	33.6	76.3	706	0.77	−	−	2,799	7.6	−	−		
24	1,409	33.6	97.5	146	33.6	77.0	722	0.83	−	−	2,857	8.2	−	−		
25	1,340	33.9	97.4	151	33.9	77.5	740	0.84	−	−	2,871	8.1	−	−		
26	1,712	48.1	97.2	204	48.1	76.4	820	0.68	−	−	3,640	7.5	−	−		
27	1,614	49.2	96.9	205	49.2	76.0	679	0.55	−	−	3,277	6.7	−	−		
28	1,786	50.8	97.1	212	50.8	76.1	771	0.61	−	−	3,538	7.0	−	−		
29	1,740	50.5	97.1	217	50.5	76.8	799	0.63	−	−	3,814	7.5	−	−		
30	1,818	54.6	97.0	228	54.6	76.1	844	0.62	−	−	3,582	6.5	−	−		
合計	41,801	1,097.9	−	4,763	1,098.1	−	21,847	−	−	−	87,667	−	0	0		
最大	2,082	54.6	97.6	228	54.6	78.3	1,027	0.94	−	−	4,133	9.6	−	−		
最小	920	21.7	96.4	99	21.8	76.0	520	0.55	−	−	1,044	3.2	−	−		
平均	1,393	36.6	97.4	159	36.6	76.9	728	0.76	−	−	2,922	7.6	−	−		

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2023年 4月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	943	3.5	33.3	398.0	3.1	12.5	296.6	3.6	10.6	128	4.1	5.3	121	4.1	4.9	
2	799	3.6	28.9	309.0	3.2	9.9	266.8	3.7	9.9	108	4.2	4.5	116	4.0	4.6	
3	751	3.5	25.9	327.0	3.1	10.0	152.9	3.7	5.7	106	4.2	4.4	165	3.5	5.8	
4	1040	3.2	33.1	420.0	2.4	9.9	283.1	3.6	10.2	133	4.2	5.5	204	3.7	7.5	
5	1043	3.3	34.7	504.0	2.6	12.9	240.2	3.7	8.9	141	4.2	5.8	158	4.5	7.1	
6	830	3.7	30.7	406.0	3.6	14.6	196.5	3.5	6.9	87	4.2	3.6	140	4.0	5.6	
7	1019	3.7	37.6	404.0	3.6	14.6	259.5	3.5	9.2	148	4.1	6.1	208	3.7	7.7	
8	1010	4.1	41.4	330.0	4.4	14.5	268.0	3.6	9.7	166	4.1	6.9	246	4.2	10.3	
9	859	3.8	32.6	318.0	3.5	11.1	254.3	3.6	9.2	150	4.1	6.2	136	4.5	6.1	
10	780	3.1	24.3	363.0	2.3	8.2	187.6	3.7	6.9	126	4.1	5.1	104	4.0	4.1	
11	1096	3.5	38.8	520.0	3.2	16.6	275.0	3.7	10.1	135	4.1	5.6	167	3.9	6.5	
12	1210	3.5	42.9	628.0	3.2	20.2	303.4	3.7	11.3	147	4.2	6.1	132	4.0	5.3	
13	1490	3.6	53.6	803.0	3.5	27.9	327.2	3.7	12.1	204	4.0	8.2	155	3.5	5.4	
14	1493	3.3	49.6	890.0	3.0	26.7	325.3	3.7	11.9	154	4.1	6.3	124	3.8	4.7	
15	1208	3.6	43.1	553.0	3.4	18.8	296.8	3.7	11.0	174	4.0	6.9	184	3.5	6.4	
16	1063	3.9	41.4	549.0	4.0	22.2	249.5	3.7	9.3	116	4.1	4.7	149	3.5	5.2	
17	878	3.8	33.1	400.0	3.5	14.0	251.3	3.7	9.4	116	4.0	4.7	110	4.5	5.0	
18	834	3.9	32.5	338.0	3.7	12.5	241.7	3.8	9.3	123	4.0	4.9	131	4.5	5.8	
19	829	3.9	32.0	305.0	3.8	11.4	226.9	3.8	8.7	113	4.1	4.6	184	4.0	7.3	
20	953	3.3	31.8	417.0	2.9	12.2	241.7	3.6	8.7	128	4.0	5.1	166	3.5	5.8	
21	959	3.5	33.3	441.0	3.0	13.4	240.2	3.7	8.8	123	4.0	5.0	155	3.9	6.1	
22	1090	3.5	38.1	589.0	3.1	18.5	245.0	3.6	8.9	115	4.2	4.8	141	4.2	5.9	
23	1078	3.4	37.1	564.0	3.0	17.0	243.5	3.8	9.2	128	3.9	5.1	142	4.1	5.8	
24	1076	3.3	35.5	515.0	2.8	14.2	259.5	3.7	9.5	128	4.0	5.2	173	3.8	6.6	
25	1067	3.3	35.4	442.0	2.5	10.9	322.0	3.7	11.9	136	4.2	5.7	167	4.1	6.9	
26	1289	3.8	48.4	600.0	3.4	20.1	334.4	3.8	12.8	162	4.2	6.8	193	4.5	8.7	
27	1208	4.1	49.6	534.0	4.3	23.0	386.3	3.8	14.6	92	4.1	3.8	196	4.2	8.2	
28	1396	3.6	50.8	720.0	3.2	23.0	312.7	3.9	12.1	185	4.2	7.7	178	4.5	8.0	
29	1330	3.8	50.9	653.0	3.7	23.8	381.0	3.8	14.4	168	4.1	6.9	128	4.5	5.8	
30	1391	3.9	54.8	686.0	4.0	27.1	335.7	3.8	12.9	158	4.2	6.6	211	3.9	8.2	
合計	32015	−	1155.4	14926.0	−	492	8204.6	−	304.1	4,102	−	168.3	4782	−	191.3	
最大	1493	4.1	54.8	890.0	4.4	28	386.3	3.9	14.6	204.16	4.2	8.2	246	4.5	10.3	
最小	751	3.1	24.3	305.0	2.3	8	152.9	3.5	5.7	87.13	3.9	3.6	104	3.5	4.1	
平均	1067	3.6	39.0	497.5	3.3	16	273.5	3.7	10.1	136.70	4.1	5.6	159	4.0	6.4	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2023年 4月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	130.16	77.4	82.1	29.4	−	−	−	−	130.16	77.4	82.1	29.4	−	−	−	−	
2	130.08	77.4	82.1	29.4	−	−	−	−	130.08	77.4	82.1	29.4	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月平均(average関数使用)にて補完しています
3	129.05	77.5	84.3	29.0	−	−	−	−	129.05	77.5	84.3	29.0	−	−	−	−	
4	130.66	78.3	84.4	28.4	−	−	−	−	130.66	78.3	84.4	28.4	−	−	−	−	
5	129.82	78.0	84.8	28.6	−	−	−	−	129.82	78.0	84.8	28.6	−	−	−	−	
6	128.89	78.1	85.8	28.2	−	−	−	−	128.89	78.1	85.8	28.2	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日は月平均(average関数使用)にてデータを補完しています
7	122.28	78.0	84.9	26.9	−	−	−	−	122.28	78.0	84.9	26.9	−	−	−	−	
8	129.26	76.1	82.1	30.9	−	−	−	−	129.26	76.1	82.1	30.9	−	−	−	−	
9	130.11	76.9	82.1	30.1	−	−	−	−	130.11	76.9	82.1	30.1	−	−	−	−	
10	128.23	77.3	80.7	29.1	−	−	−	−	128.23	77.3	80.7	29.1	−	−	−	−	
11	130.56	77.5	81.7	29.4	−	−	−	−	130.56	77.5	81.7	29.4	−	−	−	−	
12	177.77	76.4	82.9	42.0	50.63	76.4	82.9	11.9	127.14	76.4	82.9	30.0	−	−	−	−	
13	219.03	76.8	83.2	50.8	99.66	76.8	83.2	23.1	119.37	76.8	83.2	27.7	−	−	−	−	
14	220.39	76.4	83.3	52.0	100.42	76.4	83.3	23.7	119.97	76.4	83.3	28.3	−	−	−	−	
15	217.45	77.8	82.1	48.3	100.35	77.8	82.1	22.3	117.10	77.8	82.1	26.0	−	−	−	−	
16	184.04	76.8	82.1	42.7	65.13	76.8	82.1	15.1	118.91	76.8	82.1	27.6	−	−	−	−	
17	129.16	76.3	81.8	30.6	−	−	−	−	129.16	76.3	81.8	30.6	−	−	−	−	
18	131.14	76.2	80.6	31.2	−	−	−	−	131.14	76.2	80.6	31.2	−	−	−	−	
19	130.08	77.1	80.3	29.8	−	−	−	−	130.08	77.1	80.3	29.8	−	−	−	−	
20	129.98	77.2	80.3	29.6	−	−	−	−	129.98	77.2	80.3	29.6	−	−	−	−	
21	132.80	77.1	80.1	30.4	−	−	−	−	132.80	77.1	80.1	30.4	−	−	−	−	
22	130.05	77.8	82.1	28.9	−	−	−	−	130.05	77.8	82.1	28.9	−	−	−	−	
23	128.89	76.3	82.1	30.5	−	−	−	−	128.89	76.3	82.1	30.5	−	−	−	−	
24	127.89	77.0	80.1	29.4	−	−	−	−	127.89	77.0	80.1	29.4	−	−	−	−	
25	170.00	77.5	81.9	38.3	49.40	77.5	81.9	11.1	120.60	77.5	81.9	27.1	−	−	−	−	
26	208.07	76.4	81.9	49.1	99.60	76.4	81.9	23.5	108.47	76.4	81.9	25.6	−	−	−	−	
27	215.07	76.0	79.2	51.6	102.73	76.0	79.2	24.7	112.34	76.0	79.2	27.0	−	−	−	−	
28	212.47	76.1	79.5	50.8	100.53	76.1	79.5	24.0	111.94	76.1	79.5	26.8	−	−	−	−	
29	217.47	76.8	82.1	50.5	101.06	76.8	82.1	23.4	116.41	76.8	82.1	27.0	−	−	−	−	
30	213.19	76.1	82.1	51.0	99.96	76.1	82.1	23.9	113.23	76.1	82.1	27.1	−	−	−	−	
合計	4714.04	−	−	1,087	969.47	−	−	226.8	3,744.57	−	−	859.9	0.00	−	−	0.0	
最大	220.39	78.3	85.8	52.0	102.73	77.8	83.3	24.7	132.80	78.3	85.8	31.2	−	−	−	−	
最小	122.28	76.0	79.2	26.9	49.40	76.0	79.2	11.1	108.47	76.0	79.2	25.6	−	−	−	−	
平均	157.00	76.9	82.0	36.2	88.13	76.6	81.8	21.0	124.82	77.0	82.1	28.7	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、珪砂補給量)

2023年 4月度　No.5-10

日	重油消費量				珪砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	t	t	t	t	t	t	t	
1	－	1,446	－	1,446	－	－	－	0	
2	－	1,310	－	1,310	－	－	－	0	
3	－	1,788	－	1,788	－	－	－	0	
4	－	1,680	－	1,680	－	4	－	4	
5	－	1,376	－	1,376	－	－	－	0	
6	－	401	－	401	－	－	－	0	
7	－	924	－	924	－	－	－	0	
8	－	902	－	902	－	－	－	0	
9	－	1,376	－	1,376	－	－	－	0	
10	－	360	－	360	－	－	－	0	
11	855	924	－	1,779	－	－	－	0	
12	3,188	477	－	3,665	4	－	－	4	
13	1,007	700	－	1,707	－	－	－	0	
14	309	102	－	411	4	－	－	4	
15	598	409	－	1,007	－	－	－	0	
16	126	1,037	－	1,163	－	－	－	0	
17	－	1,209	－	1,209	－	－	－	0	
18	－	1,673	－	1,673	－	－	－	0	
19	－	1,423	－	1,423	－	－	－	0	
20	－	927	－	927	－	－	－	0	
21	－	1,383	－	1,383	－	4	－	4	
22	－	1,362	－	1,362	－	－	－	0	
23	－	739	－	739	－	－	－	0	
24	1,140	857	－	1,997	4	－	－	4	
25	3,037	1,653	－	4,690	－	－	－	0	
26	1,296	1,338	－	2,634	－	－	－	0	
27	1,410	1,338	－	2,748	－	－	－	0	
28	995	943	－	1,938	－	－	－	0	
29	1,383	1,386	－	2,769	－	－	－	0	
30	1,179	1,178	－	2,357	－	－	－	0	
合計	16,523	32,621	0	49,144	12	8	0	20	
最大	3,188	1,788	－	4,690	4	4	－	4	
最小	126	102	－	360	4	4	－	0	
平均	1,271	1,087	－	1,638	4	4	－	1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2023年 5月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量		流入下水量	放流水量	簡易処理水量			放流水量		降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
			（合流）	雨水排水量		（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	mm	㎥	㎥	㎥	㎥	
1	曇一時雨	20.0	315,769	0	315,769	316,689	29,385	38,103	67,488	193,327	55,874	3.0	35,844	278,168	199,498	78,670	
2	曇後晴	20.0	220,580	0	220,580	221,545	0	1,998	1,998	169,321	50,226	0.0	30,943	244,276	173,816	70,460	
3	晴	21.0	207,727	0	207,727	208,534	0	0	0	160,121	48,413	0.0	26,537	229,024	162,274	66,750	
4	晴	24.0	200,554	0	200,554	201,352	0	0	0	159,906	41,446	0.0	28,648	224,101	163,861	60,240	
5	晴	23.5	194,413	0	194,413	195,187	0	0	0	153,309	41,878	0.0	27,288	216,610	156,680	59,930	
6	晴時々雨	24.5	205,142	0	205,142	205,924	0	3,729	3,729	155,678	46,517	4.0	27,053	223,329	157,739	65,590	
7	雨一時曇	23.0	1,231,407	361,140	870,267	871,268	382,430	222,188	604,618	198,803	67,847	99.0	31,260	289,619	193,099	96,520	
8	雨後曇	19.0	967,461	290,900	676,561	677,245	215,676	208,961	424,637	193,908	58,700	34.0	30,357	274,295	182,535	91,760	
9	曇後晴	19.0	314,254	0	314,254	315,163	2,834	47,063	49,897	197,634	67,632	0.0	30,222	289,008	193,778	95,230	
10	晴	21.0	246,346	0	246,346	247,268	0	4,964	4,964	194,244	48,060	0.0	29,024	265,215	196,515	68,700	
11	晴	22.0	238,387	0	238,387	239,213	0	0	0	193,458	45,755	0.0	30,051	263,313	195,063	68,250	
12	晴	20.0	245,033	0	245,033	245,830	0	0	0	199,179	46,651	0.0	26,636	266,514	200,844	65,670	
13	晴後雨	22.0	337,410	0	337,410	338,206	54,460	53,063	107,523	183,847	46,836	8.5	27,296	251,561	185,841	65,720	
14	曇時々雨	17.0	264,639	0	264,639	265,637	3,120	22,425	25,545	192,557	47,535	1.5	27,961	261,420	192,590	68,830	
15	晴一時雨	21.0	242,096	0	242,096	242,775	0	14,265	14,265	182,213	46,297	0.5	26,751	249,494	183,934	65,560	
16	晴	30.0	220,311	0	220,311	221,131	0	0	0	177,290	43,841	0.0	26,206	241,280	179,460	61,820	
17	晴	24.0	214,898	0	214,898	215,689	0	0	0	172,951	42,738	0.0	25,715	235,442	175,942	59,500	
18	晴	25.0	206,035	0	206,035	206,832	0	0	0	155,570	51,262	0.0	27,621	228,475	157,835	70,640	
19	曇時々雨	20.0	428,670	0	428,670	429,659	122,245	73,974	196,219	182,601	50,839	14.0	29,269	255,844	184,924	70,920	
20	晴一時曇	23.0	227,253	0	227,253	228,120	0	0	0	177,076	51,044	0.0	25,348	247,483	176,813	70,670	
21	晴	23.0	220,172	0	220,172	221,170	0	0	0	169,492	51,678	0.0	26,186	241,240	169,980	71,260	
22	晴一時雨	24.0	243,769	0	243,769	244,557	0	15,853	15,853	181,952	46,752	1.0	27,022	249,775	182,025	67,750	
23	曇時々雨	22.0	214,816	0	214,816	215,824	0	3,090	3,090	161,840	50,894	1.0	27,342	233,793	163,263	70,530	
24	晴一時雨	22.0	224,375	0	224,375	225,400	0	0	0	176,900	48,500	0.5	27,471	246,616	179,176	67,440	
25	晴後曇	22.0	206,743	0	206,743	207,706	0	0	0	158,931	48,775	0.0	27,398	228,894	161,734	67,160	
26	曇	22.0	205,587	0	205,587	206,421	0	0	0	157,667	48,754	0.0	29,546	229,926	160,436	69,490	
27	曇後晴	24.3	205,734	0	205,734	206,594	0	0	0	156,127	50,467	0.0	28,831	229,417	159,557	69,860	
28	晴後曇	24.0	194,498	0	194,498	195,338	0	0	0	141,838	53,500	0.0	27,871	217,240	144,540	72,700	
29	曇時々雨	24.0	392,898	0	392,898	393,785	99,847	73,956	173,803	168,043	51,939	14.0	28,795	242,143	166,413	75,730	
30	雨後曇	21.0	600,386	11,200	589,186	590,234	204,427	131,384	335,811	195,641	58,782	22.5	29,360	275,806	190,186	85,620	
31	曇時々雨	22.0	244,648	0	244,648	245,595	0	0	0	190,468	55,127	1.0	28,404	268,231	188,791	79,440	
合計	－	－	9,682,011	663,240	9,018,771	9,045,891	1,114,424	915,016	2,029,440	5,451,892	1,564,559	204.5	878,256	7,697,552	5,479,142	2,218,410	
最大	－	30.0	1,231,407	361,140	870,267	871,268	382,430	222,188	604,618	199,179	67,847	99.0	35,844	289,619	200,844	96,520	
最小	－	17.0	194,413	11,200	194,413	195,187	2,834	1,998	1,998	141,838	41,446	0.5	25,348	216,610	144,540	59,500	
平均	－	22.2	312,323	221,080	290,928	291,803	123,825	61,001	135,296	175,867	50,470	14.6	28,331	248,308	176,747	71,562	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2023年 5月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過) 使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水) 使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水) 使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	64,640	127	510	17,424	6,838	1,743	−	−	−	0	0.00	1,288	0.69	502	0.64
2	53,630	105	510	14,175	6,821	1,152	−	−	−	0	0.00	1,094	0.78	467	1.07
3	46,050	90	510	10,893	6,802	288	−	−	−	0	0.00	1,528	1.15	296	0.73
4	55,560	109	510	11,558	6,793	2,020	−	−	−	0	0.00	1,687	1.27	399	1.16
5	57,290	112	510	11,081	6,806	1,452	−	−	−	0	0.00	1,756	1.37	308	0.88
6	62,420	122	510	10,979	6,820	1,152	−	−	−	98	0.19	1,710	1.32	404	0.96
7	94,350	185	510	10,982	6,889	2,914	−	−	−	241	0.31	2,280	0.47	614	0.25
8	89,110	175	510	10,586	6,856	2,045	−	−	−	260	0.35	1,744	0.51	618	0.28
9	91,450	179	510	11,837	6,922	2,918	−	−	−	0	0.00	1,881	1.13	616	0.64
10	65,860	129	510	12,180	6,863	2,037	−	−	−	0	0.00	1,767	1.09	570	1.29
11	64,780	127	510	11,468	9,824	1,166	−	−	−	0	0.00	1,528	0.95	524	1.37
12	62,820	123	510	10,685	6,847	1,459	−	−	−	0	0.00	2,291	1.38	673	1.73
13	62,940	123	510	10,850	6,812	1,453	−	−	−	71	0.14	1,744	0.88	636	0.76
14	66,230	130	510	10,747	6,841	2,025	−	−	−	0	0.00	1,744	1.07	513	0.88
15	62,940	123	510	11,720	6,778	875	−	−	−	0	0.00	1,300	0.86	422	0.84
16	59,810	117	510	10,392	6,866	1,154	−	−	−	0	0.00	1,573	1.06	536	1.47
17	54,200	106	510	9,847	6,767	1,161	−	−	−	0	0.00	1,778	1.23	456	1.28
18	51,860	102	510	11,480	6,938	863	−	−	−	0	0.00	1,881	1.45	422	0.99
19	67,390	132	510	10,954	6,734	2,602	−	−	−	0	0.00	1,585	0.62	479	0.46
20	45,220	89	510	10,233	6,878	287	−	−	−	56	0.15	1,026	0.70	468	1.10
21	45,100	88	510	10,121	6,846	1,157	−	−	−	0	0.00	1,345	0.95	353	0.82
22	50,980	100	510	10,859	6,872	1,429	−	−	−	0	0.00	1,550	1.02	547	1.05
23	51,400	101	510	10,491	6,909	1,738	−	−	−	0	0.00	1,402	1.04	399	0.89
24	50,370	99	510	11,275	6,879	1,142	−	−	−	0	0.00	1,528	1.04	376	0.93
25	45,050	88	510	10,955	6,941	1,152	−	−	−	0	0.00	1,254	0.95	445	1.09
26	45,050	88	510	11,090	8,745	1,436	−	−	−	0	0.00	1,516	1.15	353	0.87
27	45,680	90	510	11,391	7,972	1,157	−	−	−	65	0.17	1,471	1.13	505	1.20
28	46,170	91	510	11,696	6,768	1,167	−	−	−	0	0.00	1,265	1.07	616	1.38
29	66,950	131	510	10,524	6,795	2,621	−	−	−	0	0.00	1,425	0.64	456	0.43
30	83,010	163	510	10,932	6,706	1,737	−	−	−	0	0.00	1,733	0.52	650	0.41
31	73,260	144	510	11,522	6,868	2,046	−	−	−	0	0.00	1,334	0.84	376	0.82
合計	1,881,570	3,690	−	350,927	217,996	47,548	−	−	−	791	−	49,008	−	14,999	−
最大	94,350	185	510	17,424	9,824	2,918	−	−	−	260	0.35	2,291	1.45	673	1.73
最小	45,050	88	510	9,847	6,706	287	−	−	−	56	0.14	1,026	0.47	296	0.25
平均	60,696	119	510	11,320	7,032	1,534	−	−	−	132	0.05	1,581	0.90	484	0.73

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2023年 5月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計	備考
	A系	B系	C系	D系	E系							
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	
1	55,326	72,086	72,086	38,760	39,910	199,498	78,670	278,168	29,385	38,103	67,488	
2	49,266	62,275	62,275	35,320	35,140	173,816	70,460	244,276	0	1,998	1,998	
3	47,877	57,199	57,198	33,560	33,190	162,274	66,750	229,024	0	0	0	
4	48,234	57,814	57,813	30,380	29,860	163,861	60,240	224,101	0	0	0	
5	48,975	53,853	53,852	30,200	29,730	156,680	59,930	216,610	0	0	0	
6	46,396	55,672	55,671	32,950	32,640	157,739	65,590	223,329	0	3,729	3,729	
7	53,315	69,892	69,892	48,070	48,450	193,099	96,520	289,619	382,430	222,188	604,618	
8	54,854	63,841	63,840	45,130	46,630	182,535	91,760	274,295	215,676	208,961	424,637	
9	56,184	68,797	68,797	47,070	48,160	193,778	95,230	289,008	2,834	47,063	49,897	
10	55,174	70,671	70,670	34,130	34,570	196,515	68,700	265,215	0	4,964	4,964	
11	54,055	70,504	70,504	33,490	34,760	195,063	68,250	263,313	0	0	0	
12	54,054	73,395	73,395	32,270	33,400	200,844	65,670	266,514	0	0	0	
13	53,076	66,383	66,382	32,440	33,280	185,841	65,720	251,561	54,460	53,063	107,523	
14	53,614	69,488	69,488	33,740	35,090	192,590	68,830	261,420	3,120	22,425	25,545	
15	51,604	66,165	66,165	32,130	33,430	183,934	65,560	249,494	0	14,265	14,265	
16	50,315	64,573	64,572	31,000	30,820	179,460	61,820	241,280	0	0	0	
17	50,415	62,764	62,763	30,120	29,380	175,942	59,500	235,442	0	0	0	
18	49,185	54,325	54,325	35,600	35,040	157,835	70,640	228,475	0	0	0	
19	53,763	65,581	65,580	39,150	31,770	184,924	70,920	255,844	122,245	73,974	196,219	
20	52,213	62,300	62,300	34,930	35,740	176,813	70,670	247,483	0	0	0	
21	48,966	60,507	60,507	35,290	35,970	169,980	71,260	241,240	0	0	0	
22	53,026	64,500	64,499	34,250	33,500	182,025	67,750	249,775	0	15,853	15,853	
23	47,694	57,785	57,784	35,420	35,110	163,263	70,530	233,793	0	3,090	3,090	
24	51,376	63,900	63,900	33,360	34,080	179,176	67,440	246,616	0	0	0	
25	48,904	56,415	56,415	32,740	34,420	161,734	67,160	228,894	0	0	0	
26	47,577	56,430	56,429	34,200	35,290	160,436	69,490	229,926	0	0	0	
27	46,596	56,481	56,480	34,910	34,950	159,557	69,860	229,417	0	0	0	
28	43,654	50,443	50,443	36,310	36,390	144,540	72,700	217,240	0	0	0	
29	50,936	57,739	57,738	37,800	37,930	166,413	75,730	242,143	99,847	73,956	173,803	
30	55,456	67,365	67,365	42,380	43,240	190,186	85,620	275,806	204,427	131,384	335,811	
31	55,094	66,849	66,848	39,420	40,020	188,791	79,440	268,231	0	0	0	
合計	1,587,174	1,945,992	1,945,976	1,106,520	1,111,890	5,479,142	2,218,410	7,697,552	1,114,424	915,016	2,029,440	
最大	56,184	73,395	73,395	48,070	48,450	200,844	96,520	289,619	382,430	222,188	604,618	
最小	43,654	50,443	50,443	30,120	29,380	144,540	59,500	216,610	2,834	1,998	1,998	
平均	51,199	62,774	62,773	35,694	35,867	176,747	71,562	248,308	123,825	61,001	135,296	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2023年 5月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	354	1,159	762	2,275	48.3	157.6	104.4	310.3	1.8	5.9	3.9	11.6	0.53	3.7
2	−	877	991	1,868	−	114.7	127.6	242.2	−	4.3	4.9	9.2	0.51	3.8
3	257	905	767	1,929	34.9	113.7	96.6	245.2	1.3	4.5	3.8	9.6	0.52	3.9
4	−	927	916	1,843	−	126.4	124.9	251.3	−	5.0	4.9	9.9	0.56	3.9
5	−	865	1,127	1,992	−	105.3	140.1	245.4	−	4.0	5.2	9.2	0.48	3.7
6	−	982	846	1,828	−	115.5	102.7	218.2	−	4.5	3.9	8.4	0.48	3.8
7	−	933	842	1,775	−	109.1	103.0	212.2	−	4.2	3.8	8.0	0.47	3.8
8	−	709	1,013	1,722	−	76.6	116.8	193.3	−	3.2	4.5	7.7	0.46	4.0
9	−	768	958	1,726	−	75.1	96.4	171.5	−	3.1	3.9	7.0	0.43	4.1
10	−	636	891	1,527	−	67.7	95.0	162.7	−	2.7	3.8	6.5	0.45	4.0
11	57	752	672	1,481	6.1	79.5	73.4	159.0	0.2	3.2	2.9	6.3	0.45	4.0
12	−	403	1,005	1,408	−	47.5	125.0	172.5	−	1.9	4.8	6.7	0.50	3.9
13	−	735	892	1,627	−	94.6	115.7	210.3	−	3.7	4.5	8.2	0.52	3.9
14	−	969	633	1,602	−	118.2	78.8	197.1	−	4.6	3.0	7.6	0.50	3.9
15	−	631	859	1,490	−	77.0	107.5	184.5	−	3.1	4.2	7.3	0.51	4.0
16	−	772	772	1,544	−	96.3	100.5	196.8	−	3.9	3.9	7.8	0.52	4.0
17	−	700	932	1,632	−	84.8	121.1	205.9	−	3.4	4.5	7.9	0.50	3.8
18	−	955	723	1,678	−	136.8	107.9	244.8	−	5.4	4.1	9.5	0.60	3.9
19	−	962	653	1,615	−	138.5	92.6	231.2	−	5.4	3.7	9.1	0.59	3.9
20	−	882	772	1,654	−	134.7	117.2	251.9	−	5.1	4.4	9.5	0.59	3.8
21	−	575	1,011	1,586	−	88.8	158.6	247.5	−	3.5	6.1	9.6	0.62	3.9
22	−	772	736	1,508	−	122.1	117.6	239.7	−	4.7	4.5	9.2	0.63	3.8
23	−	802	816	1,618	−	117.9	123.0	240.9	−	4.7	4.7	9.4	0.60	3.9
24	−	695	849	1,544	−	95.8	119.5	215.3	−	3.7	4.5	8.2	0.56	3.8
25	−	862	659	1,521	−	136.1	106.9	243.0	−	5.2	4.0	9.2	0.63	3.8
26	−	832	770	1,602	−	124.5	115.6	240.1	−	4.7	4.4	9.1	0.58	3.8
27	−	631	918	1,549	−	103.2	143.8	247.0	−	3.8	5.5	9.3	0.63	3.8
28	−	902	660	1,562	−	150.5	107.0	257.5	−	5.5	4.0	9.5	0.63	3.7
29	−	588	878	1,466	−	98.7	142.9	241.6	−	3.5	5.2	8.7	0.61	3.6
30	−	363	1,012	1,375	−	50.2	151.4	201.5	−	2.0	5.4	7.4	0.56	3.7
31	−	999	415	1,414	−	137.9	59.0	196.9	−	5.2	2.2	7.4	0.55	3.8
合計	668	24,543	25,750	50,961	89.3	3,295.3	3,492.8	6,877.4	3.3	127.6	133.1	264.0	−	−
最大	354	1,159	1,127	2,275	48.3	157.6	158.6	310.3	1.8	5.9	6.1	11.6	0.63	4.1
最小	57	363	415	1,375	6.1	47.5	59.0	159.0	0.2	1.9	2.2	6.3	0.43	3.6
平均	223	792	831	1,644	29.8	106.3	112.7	221.9	1.1	4.1	4.3	8.5	0.54	3.8

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2023年 5月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	95.1	95.1	95.1	4.53	14.01	11.30	29.85	0.24	0.23	0.28	0.25	710.0	4.4	31.0
2	-	96.6	96.6	-	11.44	14.39	25.83	-	0.26	0.28	0.27	416.0	3.8	15.7
3	95.0	95.0	95.0	3.23	11.31	11.77	26.32	0.24	0.24	0.29	0.26	307.0	3.6	11.1
4	-	95.4	95.4	-	11.16	12.70	23.86	-	0.21	0.25	0.23	428.0	3.1	13.3
5	-	96.4	96.4	-	10.16	15.52	25.68	-	0.24	0.29	0.27	350.0	3.3	11.5
6	-	96.3	96.3	-	12.25	12.62	24.88	-	0.26	0.31	0.29	450.0	3.0	13.4
7	-	96.3	96.3	-	12.40	12.15	24.55	-	0.28	0.31	0.29	397.0	3.2	12.8
8	-	96.2	96.2	-	9.59	15.64	25.23	-	0.29	0.33	0.32	371.0	4.9	18.1
9	-	95.8	95.8	-	10.40	10.05	20.45	-	0.32	0.25	0.28	404.0	4.8	19.5
10	-	96.0	96.0	-	7.37	9.65	17.03	-	0.26	0.24	0.25	425.0	4.1	17.2
11	96.0	96.0	96.0	0.63	9.28	7.37	17.28	0.25	0.28	0.25	0.26	478.0	3.8	17.9
12	-	96.5	96.5	-	4.98	13.46	18.44	-	0.25	0.27	0.26	453.0	4.3	19.5
13	-	96.7	96.7	-	9.25	12.90	22.15	-	0.24	0.28	0.26	488.0	2.8	13.8
14	-	96.5	96.5	-	12.79	10.65	23.44	-	0.27	0.34	0.29	414.0	4.1	17.0
15	-	96.5	96.6	-	8.76	15.50	24.26	-	0.27	0.36	0.32	495.0	3.2	15.9
16	-	96.6	96.6	-	10.27	13.08	23.35	-	0.26	0.33	0.29	540.0	3.4	18.2
17	-	96.5	96.5	-	9.49	12.81	22.30	-	0.27	0.27	0.27	415.0	2.6	11.0
18	-	95.7	95.7	-	16.35	13.42	29.77	-	0.29	0.31	0.30	454.0	3.3	15.0
19	-	95.6	95.6	-	16.11	12.03	28.15	-	0.29	0.31	0.30	354.0	2.7	9.4
20	-	97.1	97.1	-	13.08	12.41	25.50	-	0.25	0.27	0.26	310.0	3.8	11.7
21	-	97.3	97.3	-	9.70	19.99	29.69	-	0.27	0.32	0.30	321.0	3.7	12.0
22	-	96.0	96.0	-	12.23	14.39	26.62	-	0.25	0.31	0.28	386.0	3.2	12.2
23	-	97.2	97.2	-	14.52	14.64	29.16	-	0.30	0.30	0.30	330.0	3.7	12.3
24	-	95.4	95.4	-	12.16	15.79	27.95	-	0.31	0.33	0.32	395.0	3.1	12.1
25	-	96.0	96.0	-	15.54	13.04	28.58	-	0.29	0.32	0.30	379.0	3.8	14.5
26	-	97.1	97.1	-	16.05	15.62	31.67	-	0.33	0.35	0.34	383.0	3.1	12.0
27	-	96.0	96.0	-	12.29	21.29	33.58	-	0.31	0.37	0.35	336.0	3.3	11.1
28	-	96.1	96.0	-	18.20	14.23	32.43	-	0.32	0.34	0.33	385.0	2.5	9.7
29	-	97.3	97.3	-	10.81	19.28	30.09	-	0.30	0.36	0.33	378.0	2.6	9.6
30	-	95.4	95.5	-	6.36	21.25	27.61	-	0.31	0.37	0.36	426.0	2.2	9.5
31	-	95.3	95.3	-	17.05	7.70	24.76	-	0.31	0.34	0.32	447.0	3.8	16.9
合計	-	-	-	8.40	365.38	426.66	800.44	-	-	-	-	12,825.0	-	444.9
最大	96.00	97.30	97.30	4.53	18.20	21.29	33.58	0.25	0.33	0.37	0.36	710.0	4.9	31.0
最小	95.00	95.00	95.00	0.63	4.98	7.37	17.03	0.24	0.21	0.24	0.23	307.0	2.2	9.4
平均	94.8	96.1	96.1	2.80	11.79	13.76	25.82	0.24	0.27	0.31	0.29	413.7	3.5	14.4

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心)

2023年 5月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	−	533	556	1,089	−	52.8	53.8	106.6	−	2.2	2.2	4.4	0.46	4.1
2	804	−	304	1,108	81.4	−	31.4	112.8	3.4	−	1.3	4.7	0.47	4.2
3	153	736	−	889	16.2	78.3	−	94.6	0.7	3.2	−	3.9	0.49	4.1
4	−	−	800	800	−	−	90.6	90.6	−	−	3.7	3.7	0.50	4.1
5	416	−	−	416	45.6	−	−	45.6	1.9	−	−	1.9	0.51	4.2
6	−	495	113	608	−	51.5	12.2	63.7	−	2.1	0.5	2.6	0.48	4.1
7	273	−	476	749	30.9	−	56.3	87.2	1.3	−	2.3	3.6	0.52	4.1
8	392	120	46	558	44.4	13.7	5.4	63.5	1.9	0.6	0.2	2.6	0.52	4.2
9	266	−	529	795	30.2	−	63.8	94.0	1.3	−	2.6	3.9	0.53	4.1
10	239	468	−	707	28.3	56.8	−	85.0	1.2	2.3	−	3.5	0.55	4.1
11	−	−	444	444	−	−	58.0	58.0	−	−	2.4	2.4	0.57	4.1
12	408	43	−	451	53.5	5.5	−	59.0	2.2	0.2	−	2.4	0.59	4.1
13	−	275	307	582	−	36.8	42.3	79.1	−	1.5	1.7	3.2	0.60	4.1
14	295	−	8	303	39.2	−	1.1	40.3	1.6	−	0.0	1.7	0.61	4.2
15	−	308	219	527	−	40.4	29.7	70.1	−	1.7	1.2	2.9	0.59	4.1
16	319	−	96	415	41.6	−	13.2	54.9	1.7	−	0.5	2.3	0.60	4.2
17	−	342	204	546	−	43.1	27.6	70.7	−	1.8	1.1	2.9	0.59	4.2
18	394	25	575	994	52.3	3.3	75.2	130.8	2.2	0.1	3.2	5.5	0.61	4.2
19	−	864	−	864	−	108.8	−	108.8	−	4.6	−	4.6	0.59	4.2
20	29	−	504	533	4.2	−	72.0	76.2	0.2	−	3.0	3.2	0.66	4.2
21	407	325	−	732	57.0	44.9	−	101.9	2.4	1.9	−	4.3	0.64	4.2
22	−	208	466	674	−	29.2	65.4	94.7	−	1.2	2.7	4.0	0.65	4.2
23	518	−	12	530	74.4	−	1.7	76.2	3.1	−	0.1	3.2	0.66	4.2
24	−	596	132	728	−	80.8	17.9	98.7	−	3.4	0.8	4.1	0.63	4.2
25	227	−	744	971	31.3	−	105.0	136.2	1.3	−	4.3	5.6	0.63	4.1
26	360	385	250	995	48.7	51.3	34.7	134.6	2.0	2.2	1.4	5.6	0.62	4.2
27	327	563	121	1,011	41.9	70.9	15.9	128.6	1.8	3.0	0.7	5.4	0.59	4.2
28	−	415	552	967	−	51.2	71.0	122.3	−	2.2	2.9	5.1	0.58	4.1
29	740	−	292	1,032	91.2	−	36.9	128.0	3.8	−	1.5	5.3	0.57	4.2
30	56	726	−	782	7.0	89.7	−	96.7	0.3	3.8	−	4.1	0.58	4.2
31	435	211	275	921	56.7	27.1	36.8	120.6	2.4	1.1	1.5	5.0	0.60	4.2
合計	7,058	7,638	8,025	22,721	876.1	935.8	1,018.1	2,829.9	36.7	39.0	42.0	117.7	−	−
最大	804	864	800	1,108	91.2	108.8	105.0	136.2	3.8	4.6	4.3	5.6	0.66	4.2
最小	29	25	8	303	4.2	3.3	1.1	40.3	0.2	0.1	0.0	1.7	0.46	4.1
平均	353	402	334	733	43.8	49.3	42.4	91.3	1.8	2.1	1.8	3.8	0.57	4.2

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心、重力濃縮)

2023年 5月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	−	88.2	86.3	−	−	−	
2	90.4	−	92.4	−	−	−	
3	90.9	89.1	−	−	−	−	
4	−	−	92.9	−	−	−	
5	91.2	−	−	−	−	−	
6	−	88.8	92.6	−	−	−	
7	91.5	−	93.2	−	−	−	
8	91.5	89.8	93.2	−	−	−	
9	90.0	−	93.4	−	−	−	
10	90.4	90.4	−	−	−	−	
11	−	−	93.9	−	−	−	
12	91.2	91.1	−	−	−	−	
13	−	91.3	94.3	−	−	−	
14	91.5	−	94.4	−	−	−	
15	−	91.2	94.1	−	−	−	
16	91.3	−	94.3	−	−	−	
17	−	89.6	94.1	−	−	−	
18	91.5	90.0	90.0	−	−	−	
19	−	89.6	−	−	−	−	
20	92.2	−	90.9	−	−	−	
21	91.9	90.6	−	−	−	−	
22	−	90.7	90.7	−	−	−	
23	92.2	−	90.9	−	−	−	
24	−	90.4	90.4	−	−	−	
25	91.8	−	91.8	−	−	−	
26	91.6	90.2	91.7	−	−	−	
27	91.1	89.6	91.2	−	−	−	
28	−	89.4	91.0	−	−	−	
29	90.8	−	90.8	−	−	−	
30	91.0	89.4	−	−	−	−	
31	91.3	89.8	91.3	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	
最大	92.2	91.3	94.4	−	−	−	
最小	90.0	88.2	86.3	−	−	−	
平均	91.1	89.8	91.7	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2023年 5月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	1,655	53.4	96.8	216	52.9	75.5	856	1.6	−	−	744.5	0.56	
2	1,227	36.3	97.0	147	35.0	76.2	740	2.0	−	−	547.0	0.60	
3	984	29.9	97.0	116	27.1	76.7	1,291	4.2	−	−	439.0	0.59	
4	1,113	31.9	97.1	131	31.0	76.3	2,320	7.3	−	−	522.5	0.66	
5	980	27.3	97.2	118	27.2	76.9	2,161	7.9	−	−	499.5	0.73	
6	1,134	29.1	97.4	129	29.0	77.5	2,393	8.2	−	−	572.0	0.79	
7	1,192	32.1	97.3	130	31.4	75.9	1,465	4.6	−	−	612.0	0.76	
8	1,006	32.3	96.8	123	30.6	75.2	0	0.0	−	−	479.0	0.59	
9	1,059	35.4	96.7	131	32.8	74.9	0	0.0	−	−	449.5	0.51	
10	1,082	32.0	97.0	129	31.8	75.4	0	0.0	−	−	460.0	0.58	
11	1,147	31.1	97.3	132	31.0	76.5	841	2.7	−	−	561.0	0.72	
12	1,057	32.8	96.9	114	26.7	76.6	0	0.0	−	−	550.0	0.67	
13	1,202	29.4	97.6	124	29.0	76.5	0	0.0	−	−	612.5	0.83	
14	1,169	32.5	97.2	125	31.3	74.9	0	0.0	−	−	483.0	0.59	
15	1,108	30.2	97.3	124	30.1	75.7	0	0.0	−	−	438.0	0.58	
16	1,222	32.5	97.3	132	32.2	75.7	0	0.0	−	−	516.0	0.64	
17	1,066	29.9	97.2	113	26.6	76.5	0	0.0	−	−	513.5	0.69	
18	1,284	38.1	97.0	133	31.0	76.7	0	0.0	−	−	624.5	0.66	
19	1,101	33.4	97.0	131	30.3	76.8	0	0.0	−	−	564.0	0.68	
20	964	32.9	96.6	125	30.7	75.5	0	0.0	−	−	476.0	0.58	
21	1,051	35.7	96.6	127	30.6	76.0	0	0.0	−	−	519.5	0.58	
22	1,055	32.3	96.9	123	28.9	76.5	0	0.0	−	−	535.0	0.66	
23	983	34.2	96.5	106	24.8	76.7	0	0.0	−	−	510.5	0.60	
24	1,151	32.0	97.2	125	29.1	76.8	1,769	5.5	−	−	581.5	0.73	
25	1,130	36.9	96.7	133	30.3	77.2	2,509	6.8	−	−	628.0	0.68	
26	1,161	32.4	97.2	139	32.1	77.0	2,857	8.8	−	−	694.5	0.86	
27	1,049	31.5	97.0	120	27.3	77.2	2,509	8.0	−	−	608.5	0.77	
28	1,179	29.7	97.5	130	28.6	77.9	2,871	9.7	−	−	683.5	0.92	
29	1,152	29.6	97.4	136	29.5	78.3	2,958	10.0	−	−	770.5	1.04	
30	950	30.2	96.8	107	25.2	76.4	2,436	8.1	−	−	564.5	0.75	
31	1,313	35.6	97.3	138	33.1	76.0	2,944	8.3	−	−	639.5	0.72	
合計	34,926	1,022.6	−	4,006	947.0	−	32,915	−	0	−	17,399.0	−	
最大	1,655	53.4	97.6	216	52.9	78.3	2,958	10.0	−	0.0	770.5	1.04	
最小	950	27.3	96.5	106	24.8	74.9	0	0.0	−	0.0	438.0	0.51	
平均	1,127	33.0	97.1	129	30.5	76.4	2,057	3.2	−	−	561.3	0.68	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水A系)

2023年 5月度　No.2-6

日	A系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	770	24.8	96.8	100	24.6	75.5	363	1.5	−	−	344.5	0.55	
2	650	19.2	97.0	78	18.6	76.2	421	2.2	−	−	278.0	0.58	
3	557	16.9	97.0	66	15.4	76.7	682	4.0	−	−	245.5	0.58	
4	607	17.4	97.1	71	16.9	76.3	1,189	6.8	−	−	267.0	0.61	
5	468	13.0	97.2	56	13.0	76.9	1,073	8.2	−	−	238.0	0.73	
6	510	13.1	97.4	58	13.1	77.5	1,073	8.2	−	−	252.5	0.77	
7	516	13.9	97.3	56	13.6	75.9	566	4.1	−	−	250.0	0.72	
8	523	16.8	96.8	64	15.9	75.2	0	0.0	−	−	232.5	0.55	
9	497	16.6	96.7	61	15.4	74.9	0	0.0	−	−	193.0	0.46	
10	456	13.5	97.0	54	13.4	75.4	0	0.0	−	−	191.5	0.57	
11	523	14.2	97.3	60	14.2	76.5	421	3.0	−	−	250.5	0.71	
12	378	11.7	96.9	41	9.5	76.6	0	0.0	−	−	193.5	0.66	
13	530	13.0	97.6	54	12.8	76.5	0	0.0	−	−	248.0	0.77	
14	654	18.2	97.2	70	17.5	74.9	0	0.0	−	−	251.0	0.55	
15	537	14.6	97.3	60	14.6	75.7	0	0.0	−	−	203.5	0.56	
16	513	13.6	97.3	56	13.5	75.7	0	0.0	−	−	194.0	0.57	
17	234	6.6	97.2	25	5.8	76.5	0	0.0	−	−	106.5	0.65	
18	430	12.8	97.0	44	10.4	76.7	0	0.0	−	−	204.5	0.64	
19	589	17.9	97.0	70	16.2	76.8	0	0.0	−	−	298.5	0.67	
20	516	17.6	96.4	67	16.5	75.5	0	0.0	−	−	251.0	0.54	
21	643	21.8	96.6	78	18.7	76.0	0	0.0	−	−	316.5	0.58	
22	528	16.2	96.9	62	14.5	76.5	0	0.0	−	−	268.5	0.66	
23	407	14.2	96.5	44	10.3	76.7	0	0.0	−	−	214.5	0.61	
24	565	15.7	97.2	61	14.3	76.8	928	5.9	−	−	291.0	0.74	
25	533	17.4	96.7	63	14.3	77.2	1,291	7.4	−	−	308.0	0.71	
26	645	18.0	97.2	77	17.8	77.0	1,697	9.4	−	−	395.0	0.88	
27	581	17.5	97.0	66	15.1	77.2	1,450	8.3	−	−	342.5	0.79	
28	615	15.5	97.5	68	14.9	77.9	1,508	9.7	−	−	357.5	0.92	
29	631	16.2	97.4	74	16.1	78.3	1,566	9.7	−	−	416.5	1.03	
30	605	19.2	96.8	68	16.0	76.4	1,494	7.8	−	−	357.5	0.74	
31	750	20.3	97.3	79	18.9	76.0	1,595	7.8	−	−	359.5	0.71	
合計	16,961	497.4	−	1,953	461.6	−	17,313	−	0	−	8,320.5	−	
最大	770	24.8	97.6	100	24.6	78.3	1,697	9.7	−	−	416.5	1.03	
最小	234	6.6	96.4	25	5.8	74.9	0	0.0	−	−	106.5	0.46	
平均	547	16.0	97.1	63	14.9	76.4	558	3.5	−	−	268.4	0.67	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2023年 5月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	885	28.6	96.8	115	28.3	75.5	493	1.7	−	−	400.0	0.56	
2	577	17.1	97.0	69	16.5	76.2	319	1.9	−	−	269.0	0.63	
3	427	13.0	97.0	50	11.8	76.7	609	4.7	−	−	193.5	0.60	
4	506	14.5	97.1	59	14.1	76.3	1,131	7.8	−	−	255.5	0.70	
5	512	14.3	97.2	62	14.2	76.9	1,088	7.6	−	−	261.5	0.70	
6	624	16.0	97.4	71	16.0	77.5	1,320	8.2	−	−	319.5	0.80	
7	676	18.2	97.3	74	17.8	75.9	899	4.9	−	−	362.0	0.80	
8	483	15.5	96.8	59	14.7	75.2	0	0.0	−	−	246.5	0.64	
9	562	18.8	96.7	69	17.4	74.9	0	0.0	−	−	256.5	0.55	
10	626	18.5	97.0	75	18.4	75.4	0	0.0	−	−	268.5	0.58	
11	624	16.9	97.3	72	16.9	76.5	421	2.5	−	−	310.5	0.73	
12	679	21.1	96.9	73	17.1	76.6	0	0.0	−	−	356.5	0.68	
13	672	16.4	97.6	69	16.2	76.5	0	0.0	−	−	364.5	0.89	
14	515	14.3	97.2	55	13.8	74.9	0	0.0	−	−	232.0	0.65	
15	571	15.6	97.3	64	15.5	75.7	0	0.0	−	−	234.5	0.60	
16	709	18.9	97.3	77	18.7	75.7	0	0.0	−	−	322.0	0.68	
17	832	23.3	97.2	88	20.7	76.5	0	0.0	−	−	407.0	0.70	
18	854	25.3	97.0	88	20.6	76.7	0	0.0	−	−	420.0	0.66	
19	512	15.5	97.0	61	14.1	76.8	0	0.0	−	−	265.5	0.68	
20	448	15.3	96.4	58	14.3	75.5	0	0.0	−	−	225.0	0.56	
21	408	13.9	96.6	49	11.9	76.0	0	0.0	−	−	203.0	0.59	
22	527	16.1	96.9	61	14.4	76.5	0	0.0	−	−	266.5	0.66	
23	576	20.0	96.5	62	14.5	76.7	0	0.0	−	−	296.0	0.59	
24	586	16.3	97.2	64	14.8	76.8	841	5.2	−	−	290.5	0.71	
25	597	19.5	96.7	70	16.0	77.2	1,218	6.2	−	−	320.0	0.66	
26	516	14.4	97.2	62	14.2	77.0	1,160	8.1	−	−	299.5	0.83	
27	468	14.1	97.0	53	12.2	77.2	1,059	7.5	−	−	266.0	0.76	
28	564	14.2	97.5	62	13.7	77.9	1,363	9.6	−	−	326.0	0.92	
29	521	13.4	97.4	61	13.3	78.3	1,392	10.4	−	−	354.0	1.06	
30	345	11.0	96.8	39	9.1	76.4	943	8.6	−	−	207.0	0.75	
31	563	15.3	97.3	59	14.2	76.0	1,349	8.8	−	−	280.0	0.73	
合計	17,965	525.2	−	2,053	485.4	−	15,602	−	−	−	9,078.5	−	
最大	885	28.6	97.6	115	28.3	78.3	1,392	10.4	−	−	420.0	1.06	
最小	345	11.0	96.4	39	9.1	74.9	0	0.0	−	−	193.5	0.55	
平均	580	16.9	97.1	66	15.7	76.4	503	3.0	−	−	292.9	0.69	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2023年 5月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	−	−	−	
2	−	−	2.02	
3	−	−	−	
4	−	−	−	
5	−	−	−	
6	−	−	−	
7	−	−	−	
8	5.23	−	2.03	
9	−	−	−	
10	−	−	2.12	
11	2.72	2.75	−	
12	−	−	−	
13	−	−	−	
14	−	−	−	
15	5.18	−	−	
16	−	−	2.45	
17	−	2.59	−	
18	−	−	2.20	
19	5.21	−	−	
20	−	−	−	
21	−	−	−	
22	2.62	2.56	1.90	
23	−	−	−	
24	5.23	−	−	
25	−	−	−	
26	5.26	−	1.99	
27	−	−	−	
28	−	−	−	
29	2.48	2.65	−	
30	−	−	−	
31	2.35	2.60	−	
合計	36.28	13.15	14.71	
最大	5.26	2.75	2.45	
最小	2.35	2.56	1.90	
平均	4.03	2.63	2.10	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2023年 5月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	102.14	24:00	0:00	6.5	−	−	−	−	−	967.0	0	967	1,339.9	
2	112.19	24:00	0:00	6.9	21.88	32.5	22	32.5	4.0	814	0	814	1,356.4	
3	126.70	24:00	0:00	7.5	−	−	−	−	4.0	1,502	0	1,502	1,436.4	
4	125.34	24:00	0:00	7.0	−	−	−	−	−	741	0	741	1,535.4	
5	124.70	24:00	0:00	6.6	21.98	29.2	22	29.2	4.0	816	0	816	1,549.4	
6	126.44	24:00	0:00	6.1	−	−	−	−	−	1,271	0	1,271	1,602.7	
7	128.22	24:00	0:00	6.1	−	−	−	−	−	204	0	204	1,762.8	
8	124.94	24:00	0:00	6.5	21.77	34.3	22	34.3	4.0	391	0	391	1,621.8	
9	128.30	24:00	0:00	7.5	−	−	−	−	−	1,006	0	1,006	1,388.1	
10	129.54	24:00	0:00	7.6	22.13	31.7	22	31.7	−	1,183	0	1,183	1,292.9	
11	129.98	24:00	0:00	7.2	−	−	−	−	−	852	0	852	1,322.1	
12	125.30	24:00	0:00	6.5	21.96	34.3	22	34.3	−	284	0	284	1,395.7	
13	121.54	24:00	0:00	6.1	−	−	−	−	−	176	0	176	1,440.2	
14	119.85	24:00	0:00	5.8	−	−	−	−	−	38	0	38	1,461.8	
15	124.95	24:00	0:00	6.2	22.34	33.0	22	33.0	4.0	274	0	274	1,352.6	
16	126.62	24:00	0:00	6.0	21.85	32.2	22	32.2	−	123	0	123	1,337.3	
17	123.36	24:00	0:00	5.8	21.84	30.8	22	30.8	−	98	0	98	1,607.8	
18	123.50	24:00	0:00	5.9	−	−	−	−	−	538	0	538	1,505.0	
19	126.07	24:00	0:00	5.9	−	−	−	−	4.0	1,057	0	1,057	1,475.7	
20	125.04	24:00	0:00	6.0	−	−	−	−	−	1,009	0	1,009	1,567.2	
21	128.58	24:00	0:00	6.4	−	−	−	−	−	1,022	0	1,022	1,355.1	
22	130.20	24:00	0:00	6.4	11.30	28.4	11	28.4	4.0	329	0	329	1,332.2	
23	108.00	21:49	1:13	5.5	22.09	33.1	22	33.1	−	463	0	463	1,225.6	
24	125.98	24:00	0:00	5.6	−	−	−	−	−	1,185	0	1,185	1,489.7	
25	130.60	24:00	0:00	6.1	23.02	31.0	23	31.0	−	1,146	0	1,146	1,593.9	
26	130.08	24:00	0:00	5.9	10.76	36.9	11	36.9	4.0	887	0	887	1,572.3	
27	128.92	24:00	0:00	5.7	−	−	−	−	−	1,949	0	1,949	1,471.9	
28	129.80	24:00	0:00	5.9	−	−	−	−	−	1,782	0	1,782	1,497.3	
29	126.02	24:00	0:00	5.5	22.25	32.2	22	32.2	−	1,999	0	1,999	1,464.3	
30	126.82	24:00	0:00	6.6	−	−	−	−	4.0	735	0	735	1,672.6	
31	127.20	24:00	0:00	6.6	22.26	31.4	22	31.4	−	173	0	173	1,689.1	
合計	3,866.9	741:49	1:13	195.9	287.43	−	287	−	36.0	25,014	0	25,014	45,715.2	
最大	130.6	24:00	1:13	7.6	23.02	36.9	23	36.9	4.0	1,999	−	1,999	1,762.8	
最小	102.1	21:49	0:00	5.5	10.76	28.4	11	28.4	4.0	38	−	38	1,225.6	
平均	124.74	23:55	−	6.3	20.53	32.2	21	32.2	4.0	807	−	807	1,474.7	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2023年 5月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	111.98	24:00	0:00	6.4	21.83	34.3	22	34.3	−	1,151	0	1,151	1,372.9	
2	44.48	9:27	0:32	2.7	−	−	−	−	−	308	0	308	589.3	
3	−	0:00	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	0:00	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	0:00	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	0:00	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	0:00	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	0:00	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	0:00	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	0:00	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	0:00	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	0:00	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	0:00	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	0:00	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	0:00	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	0:00	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	0:00	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	0:00	0:00	−	21.99	33.6	22	33.6	−	−	−	−	−	
19	−	0:00	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	0:00	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	0:00	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	0:00	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	0:00	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	0:00	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	0:00	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	0:00	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	0:00	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	0:00	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	0:00	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	0:00	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	0:00	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	156.46	33:27	0:32	9.1	43.82	−	44	−	0.0	1,459	0	1,459	1,962.2	
最大	111.98	24:00	0:32	6.4	21.99	34.3	22	34.3	−	1,151	−	1,151	1,372.9	
最小	44.48	0:00	0:00	2.7	21.83	33.6	22	33.6	−	308	−	308	589.3	
平均	78.23	16:43	0:32	4.6	21.91	33.9	22	33.9	−	730	−	730	981.1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2023年 5月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	115,410	−	−	−	−	−	−	22	1	23	19	
2	104,720	−	−	−	−	−	−	36	1	37	23	
3	96,850	−	−	−	−	−	−	15	1	16	10	
4	100,210	−	−	−	−	−	−	16	1	17	4	
5	101,310	−	−	−	−	−	−	13	1	14	3	
6	101,380	−	−	−	−	−	−	12	1	13	7	
7	139,710	−	−	−	−	−	4,299	17	0	17	5	
8	130,010	−	−	−	−	−	2,815	19	1	20	8	
9	112,280	−	−	−	−	−	17	18	1	19	16	
10	111,160	−	−	−	−	−	−	26	2	28	20	
11	112,560	−	−	−	−	−	−	27	1	28	20	
12	104,460	−	−	−	−	−	−	22	1	23	13	
13	110,930	−	−	−	−	−	−	18	1	19	6	
14	100,150	−	−	−	−	−	−	58	1	59	3	
15	100,130	−	−	−	−	−	323	20	1	21	10	
16	100,790	−	−	−	−	−	−	30	1	31	18	
17	100,470	−	−	−	−	−	−	33	1	34	19	
18	101,680	−	−	−	180	−	−	30	1	31	19	
19	113,840	−	−	−	−	−	−	28	0	28	13	
20	94,060	−	−	−	−	−	−	17	2	19	7	
21	99,070	−	−	−	−	−	−	16	1	17	3	
22	102,050	−	−	−	−	−	−	35	1	36	9	
23	98,280	−	−	−	−	−	−	55	1	56	16	
24	101,680	−	−	−	−	−	−	60	1	61	21	
25	100,250	−	−	−	−	−	−	49	1	50	18	
26	100,390	−	−	−	−	−	−	26	1	27	10	
27	99,900	−	−	−	−	−	−	17	2	19	6	
28	98,590	−	−	−	−	−	−	18	1	19	4	
29	115,430	−	−	−	−	−	−	19	1	20	7	
30	120,620	−	−	−	−	−	177	26	1	27	14	
31	102,710	−	−	−	−	−	−	26	1	27	18	
合計	3,291,080	0	−	−	180	0	7,631	824	32	856	369	
最大	139,710	0	−	−	180	0	4,299	60	2	61	23	
最小	94,060	0	−	−	180	0	17	12	0	13	3	
平均	106,164	−	−	−	180	−	1,526	27	1	28	12	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2023年 5月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	55,326	22,640	40.9	224,640	406	1,430	−	4,100	0.25	4.3	5.5	100	----	1,029	525	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	49,266	19,500	39.6	224,640	456	1,440	77.1	4,200	−	4.8	5.7	79	----	758	480	
3	47,877	19,940	41.6	224,640	469	1,470	−	4,500	−	5.0	−	75	----	760	480	
4	48,234	19,650	40.7	255,488	530	1,550	−	4,600	−	5.0	−	83	----	760	480	
5	48,975	19,800	40.4	256,651	524	1,520	−	4,400	−	4.9	−	75	----	760	480	A系生物反応槽容量
6	46,396	18,770	40.5	296,640	639	1,420	−	4,700	−	5.1	−	120	----	766	480	1池1244m³
7	53,315	23,060	43.3	238,680	448	1,430	−	4,800	−	4.5	−	99	----	1,922	480	
8	54,854	23,070	42.1	220,320	402	1,310	−	4,100	−	4.4	5.6	110	----	2,250	480	
9	56,184	23,070	41.1	220,320	392	1,210	76.5	3,700	−	4.3	6.1	92	----	853	420	
10	55,174	22,670	41.1	220,320	399	1,190	−	3,400	0.31	4.3	8.4	86	----	767	350	
11	54,055	22,450	41.5	220,320	408	1,310	−	3,800	−	4.4	8.1	94	----	764	320	
12	54,054	22,780	42.1	246,240	456	1,430	−	4,200	−	4.4	7.1	92	----	764	380	
13	53,076	21,700	40.9	258,830	488	1,490	−	5,000	−	4.5	−	95	----	1,008	560	
14	53,614	22,180	41.4	222,585	415	1,460	−	4,700	−	4.5	−	83	----	728	560	
15	51,604	21,160	41.0	228,360	443	1,390	−	4,400	−	4.6	4.8	88	----	740	560	
16	50,315	20,660	41.1	253,296	503	1,420	77.5	4,500	−	4.7	4.7	85	----	746	560	
17	50,415	20,070	39.8	247,335	491	1,450	−	4,300	0.30	4.7	5.5	100	----	752	560	
18	49,185	15,380	31.3	249,774	508	1,460	−	5,100	−	4.9	4.5	170	----	747	560	
19	53,763	16,850	31.3	257,535	479	1,500	−	5,400	−	4.4	4.3	110	----	1,011	560	
20	52,213	15,880	30.4	221,760	425	1,440	−	5,900	−	4.6	−	85	----	766	535	
21	48,966	15,200	31.0	251,430	513	1,410	−	5,800	−	4.9	−	88	----	768	520	
22	53,026	16,080	30.3	241,920	456	1,410	−	5,800	−	4.5	4.2	94	----	765	520	
23	47,694	14,840	31.1	223,200	468	1,280	77.5	5,700	−	5.0	3.7	110	----	766	520	
24	51,376	15,800	30.8	223,200	434	1,480	−	5,300	0.29	4.6	4.8	100	----	761	520	
25	48,904	14,770	30.2	223,200	456	1,500	−	5,400	−	4.9	4.7	94	----	763	520	
26	47,577	14,430	30.3	223,200	469	1,520	−	5,400	−	5.0	4.5	110	----	775	560	
27	46,596	14,650	31.4	223,200	479	1,540	−	5,700	−	5.1	−	85	----	775	560	
28	43,654	12,920	29.6	223,200	511	1,500	−	5,900	−	5.5	−	93	----	782	560	
29	50,936	15,530	30.5	246,300	484	1,510	−	5,700	−	4.7	4.2	100	----	1,101	540	
30	55,456	17,130	30.9	216,000	389	1,420	77.5	5,400	−	4.3	4.4	90	----	1,455	510	
31	55,094	16,730	30.4	216,000	392	1,330	−	4,900	0.22	4.3	4.8	110	----	762	480	
合計	1,587,174	579,360	−	7,299,224	−	−	−	−	−	−	−	−	0	28,124	15,620	
最大	56,184	23,070	43.3	296,640	639	1,550	77.5	5,900	0.31	5.5	8.4	170	−	2,250	560	
最小	43,654	12,920	29.6	216,000	389	1,190	76.5	3,400	0.22	4.3	3.7	75	−	728	320	
平均	51,199	18,689	36.5	235,459	460	1,430	77.2	4,900	0.27	4.7	5.3	97	−	907	504	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2023年 5月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2023年 5月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	72,086	23,580	32.7	252,900	351	1,480	－	5,900	0.19	5.2	4.1	150	----	1,079	880	B系生物反応槽容量
2	62,275	21,260	34.1	238,260	383	1,520	78.2	5,900	－	6.0	6.1	140	----	1,140	580	1池3883m^3
3	57,199	21,800	38.1	269,880	472	1,560	－	5,500	－	6.5	－	150	----	1,125	625	
4	57,814	21,620	37.4	281,100	486	1,580	－	5,600	－	6.4	－	110	----	1,115	640	
5	53,853	20,610	38.3	252,240	468	1,500	－	5,100	－	6.9	－	140	----	1,115	625	
6	55,672	20,670	37.1	270,300	486	1,410	－	4,600	－	6.7	－	140	----	1,130	600	
7	69,892	24,380	34.9	241,860	346	1,320	－	4,700	－	5.3	－	160	----	1,439	600	
8	63,841	23,420	36.7	208,800	327	1,260	－	4,700	－	5.8	6.3	170	----	1,703	600	
9	68,797	23,480	34.1	207,720	302	1,240	77.8	4,700	－	5.4	6.0	150	----	1,151	600	
10	70,671	22,950	32.5	247,680	350	1,220	－	4,800	0.23	5.3	6.4	160	----	1,100	570	
11	70,504	23,800	33.8	290,580	412	1,290	－	4,800	－	5.3	6.9	160	----	1,100	520	
12	73,395	23,940	32.6	284,580	388	1,300	－	5,100	－	5.1	6.6	180	----	1,100	520	
13	66,383	24,010	36.2	273,420	412	1,350	－	5,200	－	5.6	－	170	----	1,242	505	
14	69,488	24,010	34.6	242,820	349	1,360	－	5,300	－	5.4	－	190	----	1,222	480	
15	66,165	22,910	34.6	265,500	401	1,360	－	5,300	－	5.6	7.2	180	----	1,059	480	
16	64,573	22,560	34.9	269,280	417	1,400	80.1	5,400	－	5.8	7.2	210	----	1,156	480	
17	62,764	22,830	36.4	265,980	424	1,440	－	5,100	0.23	5.9	8.7	190	----	1,151	480	
18	54,325	16,110	29.7	253,920	467	1,440	－	5,900	－	6.9	7.2	190	----	1,120	480	
19	65,581	20,690	31.5	236,100	360	1,410	－	5,600	－	5.7	7.1	180	----	1,216	480	
20	62,300	18,160	29.1	232,020	372	1,410	－	5,900	－	6.0	－	220	----	1,080	480	
21	60,507	17,480	28.9	265,800	439	1,430	－	6,000	－	6.2	－	210	----	1,120	480	
22	64,500	19,810	30.7	268,920	417	1,430	－	5,900	－	5.8	7.2	220	----	1,105	480	
23	57,785	17,210	29.8	259,620	449	1,470	80.0	6,100	－	6.5	7.0	180	----	1,115	480	
24	63,900	18,920	29.6	272,700	427	1,500	－	5,800	0.22	5.8	7.7	180	----	1,125	480	
25	56,415	16,730	29.7	271,320	481	1,540	－	6,100	－	6.6	7.5	220	----	1,145	480	
26	56,430	16,550	29.3	259,920	461	1,570	－	6,100	－	6.6	7.8	170	----	1,130	480	
27	56,481	16,480	29.2	280,560	497	1,600	－	6,300	－	6.6	－	260	----	1,115	520	
28	50,443	14,980	29.7	267,960	531	1,620	－	6,500	－	7.4	－	160	----	1,095	520	
29	57,739	18,740	32.5	266,880	462	1,600	－	6,200	－	6.5	7.1	200	----	1,264	500	
30	67,365	22,690	33.7	204,480	304	1,530	79.8	5,700	－	5.5	8.5	260	----	1,421	420	
31	66,849	20,880	31.2	234,480	351	1,520	－	6,100	0.14	5.6	7.3	140	----	1,125	480	
合計	1,945,992	643,260	－	7,937,580	－	－	－	－	－	－	－	－	0	36,303	16,545	
最大	73,395	24,380	38.3	290,580	531	1,620	80.1	6,500	0.23	7.4	8.7	260	－	1,703	880	
最小	50,443	14,980	28.9	204,480	302	1,220	77.8	4,600	0.14	5.1	4.1	110	－	1,059	420	
平均	62,774	20,750	33.1	256,051	408	1,440	79.2	5,500	0.20	6.0	7.0	180	－	1,171	534	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2023年 5月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	72,086	25,690	35.6	308,100	427	1,510	-	5,700	0.19	5.2	4.5	170	----	1,181	840	C系生物反応槽容量
2	62,275	20,760	33.3	301,620	484	1,520	77.4	6,300	-	6.0	5.2	170	----	1,110	650	1池3883m^3
3	57,198	19,440	34.0	327,000	572	1,560	-	6,100	-	6.5	-	160	----	1,095	730	
4	57,813	19,540	33.8	333,600	577	1,590	-	6,000	-	6.4	-	130	----	1,085	760	
5	53,852	18,510	34.4	316,980	589	1,520	-	5,900	-	6.9	-	77	----	1,085	730	
6	55,671	19,450	34.9	325,980	586	1,440	-	5,400	-	6.7	-	110	----	1,100	680	
7	69,892	28,500	40.8	272,700	390	1,370	-	4,800	-	5.3	-	190	----	1,411	680	
8	63,840	28,020	43.9	257,100	403	1,290	-	4,700	-	5.8	5.7	160	----	1,657	680	
9	68,797	28,490	41.4	265,920	387	1,310	76.9	4,700	-	5.4	6.0	170	----	1,119	640	
10	70,670	26,440	37.4	297,360	421	1,320	-	5,200	0.22	5.3	6.6	180	----	1,070	560	
11	70,504	25,180	35.7	336,840	478	1,380	-	5,600	-	5.3	6.5	180	----	1,070	520	
12	73,395	28,730	39.1	348,120	474	1,400	-	5,300	-	5.1	6.8	200	----	1,070	520	
13	66,382	24,170	36.4	343,020	517	1,420	-	5,800	-	5.6	-	200	----	1,078	505	
14	69,488	24,870	35.8	265,620	382	1,390	-	5,800	-	5.4	-	220	----	1,188	480	
15	66,165	23,750	35.9	306,600	463	1,400	-	6,100	-	5.6	7.4	250	----	1,031	420	
16	64,572	23,650	36.6	315,840	489	1,450	80.6	6,000	-	5.8	6.8	240	----	1,124	480	
17	62,763	22,490	35.8	354,540	565	1,530	-	6,300	0.21	5.9	6.9	210	----	1,119	530	
18	54,325	15,100	27.8	331,320	610	1,490	-	7,700	-	6.9	5.1	160	----	1,090	560	
19	65,580	21,560	32.9	300,060	458	1,450	-	6,700	-	5.7	5.5	170	----	1,184	560	
20	62,300	16,600	26.6	275,460	442	1,370	-	7,300	-	6.0	-	190	----	1,050	530	
21	60,507	15,620	25.8	311,880	515	1,400	-	7,500	-	6.2	-	210	----	1,090	520	
22	64,499	17,860	27.7	304,140	472	1,400	-	7,100	-	5.8	5.5	190	----	1,075	520	
23	57,784	15,770	27.3	303,120	525	1,410	79.5	7,300	-	6.5	5.3	160	----	1,085	520	
24	63,900	17,750	27.8	331,380	519	1,400	-	6,800	0.23	5.8	6.5	170	----	1,095	455	
25	56,415	15,030	26.6	315,540	559	1,420	-	7,300	-	6.6	5.4	170	----	1,115	520	
26	56,429	14,790	26.2	307,740	545	1,460	-	7,100	-	6.6	6.3	160	----	1,100	480	
27	56,480	14,720	26.1	324,600	575	1,490	-	7,100	-	6.6	-	180	----	1,085	460	
28	50,443	13,210	26.2	326,220	647	1,520	-	7,300	-	7.4	-	160	----	1,065	440	
29	57,738	17,940	31.1	322,020	558	1,550	-	6,800	-	6.5	7.5	160	----	1,096	415	
30	67,365	22,540	33.5	251,400	373	1,430	81.0	5,800	-	5.5	8.4	190	----	1,529	390	
31	66,848	17,810	26.6	251,100	376	1,350	-	6,900	0.16	5.6	7.5	160	----	1,095	360	
合計	1,945,976	643,980	-	9,532,920	-	-	-	-	-	-	-	-	0	35,347	17,135	
最大	73,395	28,730	43.9	354,540	647	1,590	81.0	7,700	0.23	7.4	8.4	250	-	1,657	840	
最小	50,443	13,210	25.8	251,100	373	1,290	76.9	4,700	0.16	5.1	4.5	77	-	1,031	360	
平均	62,773	20,774	33.1	307,514	490	1,440	79.1	6,300	0.20	6.0	6.3	180	-	1,140	553	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2023年 5月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	38,760	15,480	39.9	178,193	460	1,450	-	4,500	0.19	8.5	5.7	120	----	1,004	665	D系生物反応槽容量
2	35,320	12,820	36.3	147,783	418	1,370	75.0	4,700	-	9.3	6.7	83	1,059	1,048	515	1池3424m³
3	33,560	11,620	34.6	157,911	471	1,310	-	4,900	-	9.8	-	88	878	969	395	嫌気槽864m3
4	30,380	10,540	34.7	157,661	519	1,360	-	5,000	-	10.8	-	86	273	914	330	好気槽2560m3
5	30,200	9,780	32.4	157,464	521	1,390	-	5,100	-	10.9	-	84	----	935	210	
6	32,950	10,230	31.0	169,586	515	1,450	-	4,800	-	10.0	-	79	----	967	280	
7	48,070	14,340	29.8	160,963	335	1,490	-	5,200	-	6.8	-	85	----	1,123	280	
8	45,130	13,510	29.9	138,116	306	1,510	-	5,300	-	7.3	11.8	76	----	1,050	280	
9	47,070	14,080	29.9	157,387	334	1,460	73.5	5,500	-	7.0	10.3	81	----	1,124	310	
10	34,130	10,810	31.7	157,981	463	1,290	-	5,400	0.21	9.6	8.7	84	545	955	330	
11	33,490	10,390	31.0	166,426	497	1,310	-	5,600	-	9.8	10.0	80	726	894	280	
12	32,270	10,130	31.4	178,849	554	1,350	-	5,800	-	10.2	10.3	80	885	987	270	
13	32,440	10,320	31.8	153,094	472	1,360	-	5,900	-	10.1	-	74	----	1,011	240	
14	33,740	10,450	31.0	142,516	422	1,370	-	6,100	-	9.7	-	76	----	1,126	240	
15	32,130	10,430	32.5	153,014	476	1,410	-	5,800	-	10.2	12.1	74	----	1,000	240	
16	31,000	10,010	32.3	156,341	504	1,410	72.8	5,900	-	10.6	11.9	89	----	1,014	240	
17	30,120	9,850	32.7	161,870	537	1,460	-	5,600	0.19	10.9	10.1	70	----	939	310	
18	35,600	10,660	29.9	184,667	519	1,380	-	5,800	-	9.2	5.9	71	----	953	480	
19	39,150	11,890	30.4	177,576	454	1,290	-	5,700	-	8.4	9.5	83	----	1,117	285	
20	34,930	10,480	30.0	152,163	436	1,320	-	6,000	-	9.4	-	97	----	984	240	
21	35,290	10,660	30.2	176,148	499	1,310	-	5,900	-	9.3	-	78	----	954	240	
22	34,250	10,530	30.7	175,582	513	1,330	-	6,000	-	9.6	10.8	76	----	1,013	240	
23	35,420	10,650	30.1	170,140	480	1,410	73.9	6,300	-	9.3	10.9	81	----	1,066	240	
24	33,360	10,370	31.1	166,588	499	1,480	-	5,800	0.24	9.9	10.0	80	----	1,019	300	
25	32,740	10,080	30.8	171,768	525	1,510	-	5,800	-	10.0	7.7	82	----	938	400	
26	34,200	10,290	30.1	173,879	508	1,540	-	5,700	-	9.6	7.1	85	----	951	450	
27	34,910	10,470	30.0	177,346	508	1,530	-	5,600	-	9.4	-	84	----	968	480	
28	36,310	10,900	30.0	182,345	502	1,500	-	5,400	-	9.1	-	78	----	932	480	
29	37,800	11,350	30.0	174,966	463	1,480	-	5,400	-	8.7	6.3	75	----	1,043	440	
30	42,380	12,690	29.9	133,191	314	1,440	75.9	5,600	-	7.8	7.9	90	----	1,140	390	
31	39,420	11,820	30.0	147,853	375	1,440	-	5,900	0.22	8.3	8.1	96	----	895	360	
合計	1,106,520	347,630	-	5,059,367	-	-	-	-	-	-	-	-	4,366	31,033	10,440	
最大	48,070	15,480	39.9	184,667	554	1,540	75.9	6,300	0.24	10.9	12.1	120	1,059	1,140	665	
最小	30,120	9,780	29.8	133,191	306	1,290	72.8	4,500	0.19	6.8	5.7	70	273	894	210	
平均	35,694	11,214	31.4	163,205	457	1,410	74.2	5,500	0.21	9.3	9.1	83	728	1,001	337	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2023年 5月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	39,910	15,940	39.9	172,615	433	1,520	-	4,600	0.19	8.2	5.7	95	----	1,026	690	E系生物反応槽容量
2	35,140	12,700	36.1	143,956	410	1,410	75.8	4,700	-	9.4	6.0	75	1,059	959	590	1池3424m³
3	33,190	11,430	34.4	153,502	462	1,350	-	4,900	-	9.9	-	100	877	1,058	510	嫌気槽864m3
4	29,860	10,280	34.4	153,215	513	1,390	-	4,900	-	11.0	-	100	272	945	450	好気槽2560m3
5	29,730	9,530	32.1	153,263	516	1,380	-	5,000	-	11.1	-	110	----	935	300	
6	32,640	10,080	30.9	165,082	506	1,420	-	4,800	-	10.1	-	100	----	917	400	
7	48,450	14,440	29.8	157,679	325	1,440	-	5,200	-	6.8	-	120	----	1,139	400	
8	46,630	13,930	29.9	135,584	291	1,410	-	5,100	-	7.0	8.1	79	----	1,086	400	
9	48,160	14,440	30.0	153,355	318	1,360	73.4	5,100	-	6.8	8.2	120	----	1,029	390	
10	34,570	10,510	30.4	153,450	444	1,220	-	5,600	0.22	9.5	7.9	90	544	990	330	
11	34,760	10,510	30.2	160,792	463	1,240	-	5,800	-	9.5	9.2	88	726	1,019	280	
12	33,400	10,060	30.1	172,202	516	1,310	-	6,000	-	9.8	10.7	88	885	992	245	
13	33,280	10,150	30.5	148,225	445	1,350	-	6,000	-	9.9	-	80	----	1,036	200	
14	35,090	10,570	30.1	138,537	395	1,370	-	6,100	-	9.4	-	86	----	1,126	200	
15	33,430	10,340	30.9	148,639	445	1,390	-	5,900	-	9.8	14.1	81	----	969	200	
16	30,820	9,750	31.6	151,948	493	1,440	73.0	6,100	-	10.7	14.1	100	----	974	200	
17	29,380	9,480	32.3	157,304	535	1,490	-	6,200	0.18	11.2	9.6	83	----	1,008	300	
18	35,040	10,440	29.8	179,082	511	1,440	-	6,300	-	9.4	4.8	81	----	993	560	
19	31,770	10,200	32.1	154,679	487	1,400	-	6,100	-	10.3	5.7	95	----	1,097	480	
20	35,740	10,640	29.8	139,111	389	1,470	-	7,100	-	9.2	-	97	----	1,018	400	
21	35,970	10,790	30.0	179,048	498	1,440	-	6,900	-	9.1	-	85	----	972	400	
22	33,500	10,120	30.2	178,681	533	1,430	-	7,000	-	9.8	6.0	80	----	956	400	
23	35,110	10,490	29.9	172,753	492	1,450	73.1	6,800	-	9.4	6.3	82	----	1,004	400	
24	34,080	10,270	30.1	168,794	495	1,530	-	6,700	0.24	9.6	6.1	79	----	955	440	
25	34,420	10,300	29.9	173,762	505	1,560	-	6,700	-	9.5	5.8	80	----	1,026	480	
26	35,290	10,530	29.8	176,188	499	1,590	-	6,600	-	9.3	5.4	84	----	985	530	
27	34,950	10,420	29.8	180,159	515	1,650	-	6,200	-	9.4	-	74	----	928	560	
28	36,390	10,860	29.8	185,393	509	1,600	-	6,100	-	9.0	-	77	----	966	560	
29	37,930	11,340	29.9	178,425	470	1,580	-	6,000	-	8.7	5.6	87	----	1,009	560	
30	43,240	12,900	29.8	137,030	317	1,510	76.0	6,000	-	7.6	5.5	88	----	1,132	550	
31	40,020	11,960	29.9	151,637	379	1,470	-	6,100	0.21	8.2	5.6	96	----	944	520	
合計	1,111,890	345,400	-	4,974,090	-	-	-	-	-	-	-	-	4,363	31,193	12,925	
最大	48,450	15,940	39.9	185,393	535	1,650	76.0	7,100	0.24	11.2	14.1	120	1,059	1,139	690	
最小	29,380	9,480	29.8	135,584	291	1,220	73.0	4,600	0.18	6.8	4.8	74	272	917	200	
平均	35,867	11,142	31.1	160,455	447	1,440	74.3	5,900	0.21	9.3	7.5	90	727	1,006	417	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2023年 5月度　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ固形物量)	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ量)	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m^3	%	t	m^3	t	t	m^3	%	t	m^3	t	t	
1	920	0.78	7.16	716	−	−	220	0.97	2.13	213	−	−	
2	965	0.78	7.50	750	−	−	315	0.95	2.99	299	−	−	
3	807	0.74	5.95	595	−	−	157	0.92	1.44	144	−	−	
4	798	0.71	5.67	567	−	−	148	0.95	1.41	141	−	−	
5	774	0.68	5.28	528	−	−	123	0.93	1.14	114	−	−	
6	782	0.69	5.43	543	−	−	132	0.93	1.25	125	−	−	
7	1,001	0.61	6.11	611	−	−	347	0.99	0.99	99	−	−	
8	684	0.66	4.50	450	−	−	32	0.65	0.21	21	−	−	
9	909	0.63	5.77	577	−	−	207	1.00	2.07	207	−	−	
10	922	0.60	5.57	557	−	−	171	0.97	1.66	166	−	−	
11	826	0.60	4.95	495	−	−	175	0.95	1.66	166	−	−	
12	797	0.61	4.86	486	−	−	146	0.93	1.36	136	−	−	
13	796	0.61	4.88	488	−	−	147	0.93	1.37	137	−	−	
14	998	0.73	7.31	731	−	−	347	0.92	3.41	341	−	−	
15	679	0.68	4.64	464	−	−	229	0.98	2.24	224	−	−	
16	820	0.60	4.96	496	−	−	157	0.94	1.48	148	−	−	
17	791	1.07	8.46	846	−	−	141	0.95	1.34	134	−	−	
18	797	1.09	8.65	865	−	−	144	0.91	1.31	131	−	−	
19	989	1.11	10.95	1095	−	−	339	0.97	3.29	329	−	−	
20	867	1.06	9.15	915	−	−	218	1.01	2.20	220	−	−	
21	998	1.08	10.74	1074	−	−	347	0.98	3.40	340	−	−	
22	788	0.96	7.56	756	−	−	138	0.97	1.34	134	−	−	
23	1,008	1.00	10.05	1005	−	−	244	0.95	2.32	232	−	−	
24	1,025	0.81	8.34	834	−	−	328	1.09	3.58	358	−	−	
25	963	0.87	8.39	839	−	−	263	0.96	2.52	252	−	−	
26	834	0.76	6.35	635	−	−	134	0.95	1.27	127	−	−	
27	860	0.74	6.38	638	−	−	162	0.96	1.56	156	−	−	
28	840	0.74	6.18	618	−	−	139	0.93	1.29	129	−	−	
29	887	0.74	6.55	655	−	−	188	0.95	1.79	179	−	−	
30	1,048	0.85	8.91	891	−	−	347	0.97	3.35	335	−	−	
31	947	0.73	6.96	696	−	−	347	0.96	3.33	333	−	−	
合計	27,120	−	214.16	21416	0.00	0.00	6,532	−	60.70	6070	−	−	
最大	1,048	1.11	10.95	1095	−	−	347	1.09	3.58	358	−	−	
最小	679	0.60	4.50	450	−	−	32	0.65	0.21	21	−	−	
平均	875	0.79	6.91	691	−	−	211	0.95	1.96	196	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2023年 5月度　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備 考	日
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ	脱水ケーキ	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ	脱水ケーキ	汚泥量	濃度	固形物量		
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量	(受入れ量)	(受入れ固形物量)		濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量	(受入れ量)	(受入れ固形物量)					
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t		
1	−	−	−	−	−	−	700	−	0.70	−	5.0	5.0	503	−	−	−	−	−		1
2	−	−	−	−	−	−	650	−	0.66	−	4.5	4.5	451	−	−	−	−	−		2
3	−	−	−	−	−	−	650	−	0.67	−	4.5	4.5	451	−	−	−	−	−		3
4	−	−	−	−	−	−	650	−	0.63	−	4.3	4.3	426	−	−	−	−	−		4
5	−	−	−	−	−	−	651	−	0.61	−	4.1	4.1	414	−	−	−	−	−		5
6	−	−	−	−	−	−	650	−	0.60	−	4.2	4.2	418	−	−	−	−	−		6
7	−	−	−	−	−	−	654	−	0.78	−	5.1	5.1	512	−	−	−	−	−		7
8	−	−	−	−	−	−	652	−	0.63	−	4.3	4.3	429	−	−	−	−	−		8
9	−	−	−	−	−	−	702	−	0.52	−	3.7	3.7	370	−	−	−	−	−		9
10	−	−	−	−	−	−	751	−	0.49	−	3.9	3.9	391	−	−	−	−	−		10
11	−	−	−	−	−	−	651	−	0.45	−	3.3	3.3	329	−	−	−	−	−		11
12	−	−	−	−	−	−	651	−	0.49	−	3.5	3.5	350	−	−	−	−	−		12
13	−	−	−	−	−	−	649	−	0.49	−	3.5	3.5	351	−	−	−	−	−		13
14	−	−	−	−	−	−	651	−	0.56	−	3.9	3.9	390	−	−	−	−	−		14
15	−	−	−	−	−	−	450	−	0.49	−	2.4	2.4	240	−	−	−	−	−		15
16	−	−	−	−	−	−	663	0.67	1.13	2.8	0.7	3.5	348	−	−	−	−	−		16
17	−	−	−	−	−	−	650	1.10	−	7.1	−	7.1	712	−	−	−	−	−		17
18	−	−	−	−	−	−	653	1.09	−	7.3	−	7.3	734	−	−	−	−	−		18
19	−	−	−	−	−	−	650	1.60	−	7.7	−	7.7	766	−	−	−	−	−		19
20	−	−	−	−	−	−	649	1.04	−	7.0	−	7.0	695	−	−	−	−	−		20
21	−	−	−	−	−	−	651	1.10	−	7.3	−	7.3	734	−	−	−	−	−		21
22	−	−	−	−	−	−	650	0.93	−	6.2	−	6.2	622	−	−	−	−	−		22
23	−	−	−	−	−	−	764	1.00	−	7.7	−	7.7	773	−	−	−	−	−		23
24	−	−	−	−	−	−	697	0.64	−	4.8	−	4.8	476	−	−	−	−	−		24
25	−	−	−	−	−	−	700	0.81	−	5.9	−	5.9	587	−	−	−	−	−		25
26	−	−	−	−	−	−	700	0.69	−	5.1	−	5.1	508	−	−	−	−	−		26
27	−	−	−	−	−	−	698	0.70	−	4.8	−	4.8	482	−	−	−	−	−		27
28	−	−	−	−	−	−	701	0.70	−	4.9	−	4.9	489	−	−	−	−	−		28
29	−	−	−	−	−	−	699	0.65	−	4.8	−	4.8	476	−	−	−	−	−		29
30	−	−	−	−	−	−	701	0.78	−	5.6	−	5.6	556	−	−	−	−	−		30
31	−	−	−	−	−	−	600	0.57	−	3.6	−	3.6	363	−	−	−	−	−		31
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	20588	−	−	92.5	61.0	153.5	15346	−	−	0	−	0.00		合計
最大	−	−	−	−	−	−	764	1.60	1.13	7.7	5.1	7.7	773	−	−	−	−	−		最大
最小	−	−	−	−	−	−	450	0.57	0.45	2.8	0.7	2.4	240	−	−	−	−	−		最小
平均	−	−	−	−	−	−	664	0.45	0.61	5.8	3.8	5.0	495	−	−	−	−	−		平均

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2023年 5月度　No.5-3

スクリュープレス脱水機													備考
濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄)	
汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	77.2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	77.2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
0	0.0	–	0	0.0	–	–	–	0	–	0.00	–	0	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2023年 5月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	13:00	−	−	−	−	−	−	−	987	987	−	
10	3.30	2:25	20:46	0.9	−	−	−	−	−	1,593	2,336	3,929	66.0	
11	42.39	14:03	0:42	1.9	−	−	−	−	−	1,248	0	1,248	729.0	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	11.26	29.0	11	29.0	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	45.69	0.69	34:28	2.8	11.26	29.0	11	29.0	0.0	2,841	3,323	6,164	795.0	
最大	42.39	0.59	20:46	1.9	11.26	29.0	11	29.0	−	1,593	2,336	3,929	729.0	
最小	3.30	0.10	0:42	0.9	11.26	29.0	11	29.0	−	1,248	0	987	66.0	
平均	22.85	0.34	11:29	1.40	11.26	29.0	11.00	29.0	−	1,421	1,662	2,054.67	397.5	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2023年 5月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	920	−			920	161.6	−			161.6	6.4	−			6.4
2	965	−			965	173.2	−			173.2	6.7	−			6.7
3	807	−			807	116.5	−			116.5	5.3	−			5.3
4	798	−			798	123.1	−			123.1	5.0	−			5.0
5	774	−			774	119.2	−			119.2	4.7	−			4.7
6	782	−			782	118.1	−			118.1	4.7	−			4.7
7	1,001	−			1,001	186.1	−			186.1	7.7	−			7.7
8	684	−			684	87.1	−			87.1	3.9	−			3.9
9	777	132			909	98.7	17.3			116.0	4.3	0.7			5.0
10	−	922			922	−	137.0			137.0	−	4.8			4.8
11	238	588			826	31.5	74.3			105.8	1.3	3.2			4.5
12	233	564			797	30.9	74.7			105.6	1.2	3.0			4.2
13	796	−			796	108.1	−			108.1	4.2	−			4.2
14	998	−			998	164.9	−			164.9	6.2	−			6.2
15	−	679			679	−	96.3			96.3	−	4.1			4.1
16	−	820			820	−	113.2			113.2	−	4.2			4.2
17	433	357			790	104.8	92.8			197.6	4.4	3.6			8.0
18	797	−			797	179.3	−			179.3	8.1	−			8.1
19	366	623			989	92.7	160.5			253.2	3.8	6.5			10.3
20	867	−			867	205.3	−			205.3	8.5	−			8.5
21	−	998			998	−	262.5			262.5	−	9.8			9.8
22	788	−			788	169.1	−			169.1	6.9	−			6.9
23	−	1,008			1,008	−	220.2			220.2	−	9.3			9.3
24	1,025	−			1,025	208.6	−			208.6	7.5	−			7.5
25	−	963			963	−	168.5			168.5	−	7.6			7.6
26	834	−			834	128.1	−			128.1	5.6	−			5.6
27	−	860			860	−	161.8			161.8	−	5.7			5.7
28	840	−			840	144.5	−			144.5	5.5	−			5.5
29	−	887			887	−	152.5			152.5	−	5.9			5.9
30	650	540			1,190	129.3	92.0			221.3	5.0	4.1			9.1
31	947	−			947	159.2	−			159.2	6.2	−			6.2
合計	17,320	9,941			27,261	3,039.9	1,823.6			4,864	123.1	72.5			195.6
最大	1,025	1,008			1,190	208.6	262.5			262.5	8.5	9.8			10.3
最小	233	132			679	30.9	17.3			87.1	1.2	0.7			3.9
平均	753	710			879	132.2	130.3			156.9	5.4	5.2			6.3

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2023年 5月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.78	4.0	89.4	−			88.9	1,450	−			1,450	0.11	−			0.11	
2	0.78	3.9	89.5	−			89.3	1,537	−			1,537	0.11	−			0.11	
3	0.74	4.5	88.4	−			88.3	1,291	−			1,291	0.11	−			0.11	
4	0.71	4.1	88.1	−			87.7	1,262	−			1,262	0.11	−			0.11	
5	0.68	3.9	88.8	−			88.7	1,233	−			1,233	0.11	−			0.11	
6	0.69	4.0	87.7	−			87.0	1,291	−			1,291	0.11	−			0.11	
7	0.85	4.1	90.4	−			90.6	1,581	−			1,581	0.11	−			0.11	
8	0.66	4.5	86.8	−			86.7	1,117	−			1,117	0.11	−			0.11	
9	0.63	4.3	87.5	87.6			87.7	1,262	232			1,494	0.11	0.12			0.11	
10	0.60	3.5	−	87.2			87.3	−	1,508			1,508	−	0.11			0.11	
11	0.59	4.3	90.6	90.5			91.8	754	580			1,334	0.22	0.07			0.11	
12	0.60	4.0	85.8	85.8			87.5	783	725			1,508	0.23	0.09			0.13	
13	0.61	3.9	85.8	−			85.7	1,349	−			1,349	0.12	−			0.12	
14	0.71	3.8	88.2	−			87.3	1,566	−			1,566	0.11	−			0.11	
15	0.68	4.3	−	88.6			89.1	−	1,189			1,189	−	0.12			0.12	
16	0.60	3.7	−	85.6			85.7	−	1,320			1,320	−	0.11			0.11	
17	1.06	4.0	95.0	95.2			95.2	754	522			1,276	0.12	0.10			0.11	
18	1.09	4.5	92.9	−			93.1	1,276	−			1,276	0.11	−			0.11	
19	1.11	4.1	93.3	93.3			93.6	595	928			1,523	0.11	0.10			0.11	
20	1.06	4.2	92.8	−			92.4	1,291	−			1,291	0.10	−			0.10	
21	1.06	3.7	−	92.4			92.5	−	1,494			1,494	−	0.10			0.10	
22	0.96	4.1	91.0	−			90.8	1,175	−			1,175	0.10	−			0.10	
23	1.00	4.2	−	92.2			92.1	−	1,479			1,479	−	0.10			0.10	
24	0.81	3.6	90.2	−			90.4	1,682	−			1,682	0.11	−			0.11	
25	0.87	4.5	−	90.5			90.5	−	1,392			1,392	−	0.10			0.10	
26	0.76	4.4	88.9	−			88.9	1,218	−			1,218	0.10	−			0.10	
27	0.74	3.5	−	89.0			89.1	−	1,233			1,233	−	0.10			0.10	
28	0.74	3.8	88.8	−			88.7	1,204	−			1,204	0.10	−			0.10	
29	0.74	3.9	−	89.9			89.4	−	1,276			1,276	−	0.10			0.10	
30	0.85	4.1	90.6	90.2			90.1	870	711			1,581	0.09	0.09			0.09	
31	0.74	3.9	88.8	−			88.6	1,450	−			1,450	0.11	−			0.11	
合計	−	−	−	−	−	−	−	27,985	14,587			42,572	−	−	−	−	−	
最大	1.11	4.5	95.0	95.2			95.2	1,682	1,508			1,682	0.23	0.12			0.13	
最小	0.59	3.5	85.8	85.6			85.7	595	232			1,117	0.09	0.07			0.09	
平均	0.80	4.0	89.8	90.6			90.0	1,217	1,042			1,373	0.11	0.10			0.11	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2023年 5月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤	脱水ケーキ	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率		(ポリ鉄)	搬出量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t	
1	1,655	52.9	96.8	216	52.9	75.5	745	0.56	−	−	856	1.6	−	−		
2	1,227	35.0	96.0	147	35.0	76.2	547	0.59	−	−	740	2.0	−	−		
3	984	27.1	96.8	116	27.1	76.7	439	0.56	−	−	1,291	4.2	−	−		
4	1,113	31.0	97.1	131	31.0	76.3	523	0.65	−	−	2,320	7.3	−	−		
5	980	27.2	97.2	118	27.2	76.9	500	0.73	−	−	2,161	7.9	−	−		
6	1,134	29.0	97.4	129	29.0	77.5	572	0.79	−	−	2,393	8.2	−	−		
7	1,192	31.3	97.3	130	31.4	75.9	612	0.76	−	−	1,465	4.6	−	−		
8	1,006	30.6	96.8	123	30.6	75.2	479	0.60	−	−	−	−	−	−		
9	1,059	32.8	96.7	131	32.8	74.9	450	0.51	−	−	−	−	−	−		
10	1,082	31.8	97.0	129	31.8	75.4	460	0.57	−	−	−	−	−	−		
11	1,147	31.0	97.3	132	31.0	76.5	561	0.72	−	−	841	2.7	−	−		
12	1,057	26.7	96.9	114	26.7	76.6	550	0.67	−	−	−	−	−	−		
13	1,202	29.0	97.5	124	29.0	76.5	613	0.83	−	−	−	−	−	−		
14	1,169	31.3	97.2	125	31.3	74.9	483	0.59	−	−	−	−	−	−		
15	1,108	30.1	97.3	124	30.1	75.7	438	0.58	−	−	−	−	−	−		
16	1,222	32.2	97.3	132	32.2	75.7	516	0.63	−	−	−	−	−	−		
17	1,066	26.6	97.2	113	26.6	76.5	514	0.69	−	−	−	−	−	−		
18	1,284	31.0	97.0	133	31.0	76.7	625	0.66	−	−	−	−	−	−		
19	1,101	30.3	97.0	131	30.3	76.8	564	0.68	−	−	−	−	−	−		
20	964	30.7	96.4	125	30.7	75.5	476	0.55	−	−	−	−	−	−		
21	1,051	30.6	96.6	127	30.6	76.0	520	0.58	−	−	−	−	−	−		
22	1,055	28.9	96.9	123	28.9	76.5	535	0.66	−	−	−	−	−	−		
23	983	24.8	96.5	106	24.8	76.7	511	0.60	−	−	−	−	−	−		
24	1,151	29.1	97.2	125	29.1	76.8	582	0.73	−	−	1,769	5.5	−	−		
25	1,130	30.3	96.7	133	30.3	77.2	628	0.68	−	−	2,509	6.8	−	−		
26	1,161	32.1	97.2	139	32.1	77.0	695	0.86	−	−	2,857	8.8	−	−		
27	1,049	27.3	97.0	120	27.3	77.2	609	0.77	−	−	2,509	8.0	−	−		
28	1,179	28.6	97.5	130	28.6	77.9	684	0.92	−	−	2,871	9.7	−	−		
29	1,152	29.5	97.4	136	29.5	78.3	771	1.04	−	−	2,958	10.0	−	−		
30	950	25.2	96.8	107	25.2	76.4	565	0.75	−	−	2,436	8.1	−	−		
31	1,313	33.1	97.3	138	33.1	76.0	640	0.72	−	−	2,944	8.3	−	−		
合計	34,926	947.1	−	4,006	947.0	−	17,399	−	−	−	32,915	−	0	0		
最大	1,655	52.9	97.5	216	52.9	78.3	771	1.04	−	−	2,958	10.0	−	−		
最小	950	24.8	96.0	106	24.8	74.9	438	0.51	−	−	740	1.6	−	−		
平均	1,127	30.6	97.3	129	30.5	76.4	561	0.68	−	−	2,057	3.2	−	−		

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2023年 5月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	1288	4.1	53.4	710.0	4.4	31.0	310.3	3.7	11.6	107	4.1	4.4	162	4.0	6.4	
2	944	3.8	36.3	416.0	3.8	15.7	242.2	3.8	9.2	113	4.2	4.7	173	3.9	6.7	
3	763	3.9	29.9	307.0	3.6	11.1	245.2	3.9	9.6	95	4.1	3.9	117	4.5	5.3	
4	893	3.6	31.9	428.0	3.1	13.3	251.3	3.9	9.9	91	4.1	3.7	123	4.1	5.0	
5	760	3.6	27.3	350.0	3.3	11.5	245.4	3.7	9.2	46	4.2	1.9	119	3.9	4.7	
6	850	3.4	29.1	450.0	3.0	13.4	218.2	3.8	8.4	64	4.1	2.6	118	4.0	4.7	
7	882	3.6	32.1	397.0	3.2	12.8	212.2	3.8	8.0	87	4.1	3.6	186	4.1	7.7	
8	715	4.5	32.3	371.0	4.9	18.1	193.3	4.0	7.7	63	4.2	2.6	87	4.5	3.9	
9	786	4.5	35.4	404.0	4.8	19.5	171.5	4.1	7.0	94	4.1	3.9	116	4.3	5.0	
10	810	4.0	32.0	425.0	4.1	17.2	162.7	4.0	6.5	85	4.1	3.5	137	3.5	4.8	
11	801	3.9	31.1	478.0	3.8	17.9	159.0	4.0	6.3	58	4.1	2.4	106	4.3	4.5	
12	790	4.2	32.8	453.0	4.3	19.5	172.5	3.9	6.7	59	4.1	2.4	106	4.0	4.2	
13	885	3.3	29.4	488.0	2.8	13.8	210.3	3.9	8.2	79	4.1	3.2	108	3.9	4.2	
14	816	4.0	32.5	414.0	4.1	17.0	197.1	3.9	7.6	40	4.2	1.7	165	3.8	6.2	
15	846	3.6	30.2	495.0	3.2	15.9	184.5	4.0	7.3	70	4.1	2.9	96	4.3	4.1	
16	905	3.6	32.5	540.0	3.4	18.2	196.8	4.0	7.8	55	4.2	2.3	113	3.7	4.2	
17	889	3.4	29.8	415.0	2.6	11.0	205.9	3.8	7.9	71	4.2	2.9	198	4.0	8.0	
18	1009	3.8	38.1	454.0	3.3	15.0	244.8	3.9	9.5	131	4.2	5.5	179	4.5	8.1	
19	947	3.5	33.4	354.0	2.7	9.4	231.2	3.9	9.1	109	4.2	4.6	253	4.1	10.3	
20	843	3.9	32.9	310.0	3.8	11.7	251.9	3.8	9.5	76	4.2	3.2	205	4.2	8.5	
21	933	3.8	35.7	321.0	3.7	12.0	247.5	3.9	9.6	102	4.2	4.3	263	3.7	9.8	
22	889	3.6	32.3	386.0	3.2	12.2	239.7	3.8	9.2	95	4.2	4.0	169	4.1	6.9	
23	867	3.9	34.2	330.0	3.7	12.3	240.9	3.9	9.4	76	4.2	3.2	220	4.2	9.3	
24	918	3.5	31.9	395.0	3.1	12.1	215.3	3.8	8.2	99	4.2	4.1	209	3.6	7.5	
25	927	4.0	36.9	379.0	3.8	14.5	243.0	3.8	9.2	136	4.1	5.6	169	4.5	7.6	
26	886	3.6	32.3	383.0	3.1	12.0	240.1	3.8	9.1	135	4.2	5.6	128	4.4	5.6	
27	873	3.6	31.5	336.0	3.3	11.1	247.0	3.8	9.3	129	4.2	5.4	162	3.5	5.7	
28	909	3.3	29.8	385.0	2.5	9.7	257.5	3.7	9.5	122	4.1	5.1	145	3.8	5.5	
29	900	3.3	29.5	378.0	2.6	9.6	241.6	3.6	8.7	128	4.2	5.3	153	3.9	5.9	
30	946	3.2	30.1	426.0	2.2	9.5	201.5	3.7	7.4	97	4.2	4.1	221	4.1	9.1	
31	924	3.8	35.5	447.0	3.8	16.9	196.9	3.8	7.4	121	4.2	5.0	159	3.9	6.2	
合計	27396	−	1022.2	12825.0	−	445	6877.4	−	264.0	2,830	−	117.7	4864	−	195.6	
最大	1288	4.5	53.4	710.0	4.9	31	310.3	4.1	11.6	136.22	4.2	5.6	263	4.5	10.3	
最小	715	3.2	27.3	307.0	2.2	9	159.0	3.6	6.3	40.31	4.1	1.7	87	3.5	3.9	
平均	884	3.7	33.0	413.7	3.5	14	221.9	3.8	8.5	91.30	4.2	3.8	157	4.0	6.3	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2023年 5月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	214.12	75.5	75.9	52.5	102.14	75.5	75.9	25.1	111.98	75.5	75.9	27.5	−	−	−	−	
2	156.67	76.2	78.1	37.3	112.19	76.2	78.1	26.7	44.48	76.2	78.1	10.6	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月平均(average関数使用)にて補完しています
3	126.70	76.7	81.0	29.5	126.70	76.7	81.0	29.5	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	125.34	76.3	81.0	29.7	125.34	76.3	81.0	29.7	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	124.70	76.9	81.0	28.8	124.70	76.9	81.0	28.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	126.44	77.5	81.0	28.5	126.44	77.5	81.0	28.5	−	−	−	−	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日は月平均(average関数使用)にてデータを補完しています
7	128.22	75.9	81.0	30.8	128.22	75.9	81.0	30.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	124.94	75.2	80.9	30.9	124.94	75.2	80.9	30.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	128.30	74.9	78.4	32.2	128.30	74.9	78.4	32.2	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	132.84	75.4	77.9	32.7	129.54	75.4	77.7	31.9	−	−	−	−	3.30	77.2	85.8	0.8	
11	172.37	76.7	80.3	40.2	129.98	76.5	78.6	30.5	−	−	−	−	42.39	77.2	85.8	9.7	
12	125.30	76.6	80.9	29.3	125.30	76.6	80.9	29.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	121.54	76.5	81.0	28.5	121.54	76.5	81.0	28.5	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	119.85	74.9	81.0	30.1	119.85	74.9	81.0	30.1	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	124.95	75.7	82.9	30.4	124.95	75.7	82.9	30.4	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	126.62	75.7	83.1	30.8	126.62	75.7	83.1	30.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	123.36	76.5	82.8	29.0	123.36	76.5	82.8	29.0	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	123.50	76.7	83.3	28.8	123.50	76.7	83.3	28.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	126.07	76.8	83.8	29.3	126.07	76.8	83.8	29.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	125.04	75.5	81.0	30.7	125.04	75.5	81.0	30.7	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	128.58	76.0	81.0	30.9	128.58	76.0	81.0	30.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	130.20	76.5	82.5	30.6	130.20	76.5	82.5	30.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	108.00	76.7	83.2	25.2	108.00	76.7	83.2	25.2	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	125.98	76.8	81.5	29.3	125.98	76.8	81.5	29.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	130.60	77.2	81.6	29.8	130.60	77.2	81.6	29.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	130.08	77.0	82.1	29.9	130.08	77.0	82.1	29.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	128.92	77.2	81.0	29.4	128.92	77.2	81.0	29.4	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	129.80	77.9	81.0	28.6	129.80	77.9	81.0	28.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	126.02	78.3	81.7	27.3	126.02	78.3	81.7	27.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	126.82	76.4	81.1	29.9	126.82	76.4	81.1	29.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	127.20	76.0	80.5	30.5	127.20	76.0	80.5	30.5	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	4069.07	−	−	961	3866.92	−	−	913.0	156.46	−	−	38.1	45.69	−	−	10.4	
最大	214.12	78.3	83.8	52.5	130.60	78.3	83.8	32.2	111.98	76.2	78.1	27.5	42.39	77.2	85.8	9.7	
最小	108.00	74.9	75.9	25.2	102.14	74.9	75.9	25.1	44.48	75.5	75.9	10.6	3.30	77.2	85.8	0.8	
平均	131.00	76.4	80.9	31.0	124.74	76.4	81.0	29.0	78.23	75.7	76.5	19.0	22.85	77.2	85.8	5.0	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、珪砂補給量)

2023年 5月度　No.5-10

日	重油消費量				珪砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	t	t	t	t	t	t	t	
1	967	1,151	－	2,118	－	－	－	0	
2	814	308	－	1,122	4	－	－	4	
3	1,502	－	－	1,502	4	－	－	4	
4	741	－	－	741	－	－	－	0	
5	816	－	－	816	4	－	－	4	
6	1,271	－	－	1,271	－	－	－	0	
7	204	－	－	204	－	－	－	0	
8	391	－	－	391	4	－	－	4	
9	1,006	－	987	1,993	－	－	－	0	
10	1,183	－	3,929	5,112	－	－	－	0	
11	852	－	1,248	2,100	－	－	－	0	
12	284	－	－	284	－	－	－	0	
13	176	－	－	176	－	－	－	0	
14	38	－	－	38	－	－	－	0	
15	274	－	－	274	4	－	－	4	
16	123	－	－	123	－	－	－	0	
17	98	－	－	98	－	－	－	0	
18	538	－	－	538	－	－	－	0	
19	1,057	－	－	1,057	4	－	－	4	
20	1,009	－	－	1,009	－	－	－	0	
21	1,022	－	－	1,022	－	－	－	0	
22	329	－	－	329	4	－	－	4	
23	463	－	－	463	－	－	－	0	
24	1,185	－	－	1,185	－	－	－	0	
25	1,146	－	－	1,146	－	－	－	0	
26	887	－	－	887	4	－	－	4	
27	1,949	－	－	1,949	－	－	－	0	
28	1,782	－	－	1,782	－	－	－	0	
29	1,999	－	－	1,999	－	－	－	0	
30	735	－	－	735	4	－	－	4	
31	173	－	－	173	－	－	－	0	
合計	25,014	1,459	6,164	32,637	36	0	0	36	
最大	1,999	1,151	3,929	5,112	4	－	－	4	
最小	38	308	987	38	4	－	－	0	
平均	807	730	2,055	1,053	4	－	－	1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2023年 6月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量		流入下水量	放流水量	簡易処理水量			放流水量		降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
			（合流）	雨水排水量		（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	mm	㎥	㎥	㎥	㎥	
1	晴後雨	24.0	247,210	0	247,210	248,045	0	18,386	18,386	176,548	53,111	2.0	26,242	249,669	175,789	73,880	
2	雨一時曇	23.0	1,581,400	593,285	988,115	989,148	463,893	271,818	735,711	187,591	65,846	132.5	33,416	277,766	180,826	96,940	
3	晴一時雨	23.0	444,058	0	444,058	444,863	54,612	132,191	186,803	196,642	61,418	0.5	28,631	279,498	187,398	92,100	
4	晴一時曇	24.0	303,761	0	303,761	304,699	0	38,215	38,215	205,820	60,664	0.0	28,367	288,334	203,054	85,280	
5	晴	24.0	256,025	0	256,025	256,940	0	2,761	2,761	200,722	53,457	0.0	25,746	273,656	201,356	72,300	
6	晴時々雨	24.0	282,306	0	282,306	283,157	0	40,337	40,337	189,368	53,452	6.0	27,054	264,001	189,051	74,950	
7	曇後晴	23.0	281,229	0	281,229	282,176	0	30,894	30,894	196,740	54,542	0.0	27,653	272,517	197,407	75,110	
8	曇時々雨	22.0	331,159	0	331,159	332,028	49,312	51,955	101,267	180,815	49,946	7.5	30,283	254,425	183,505	70,920	
9	雨後曇	24.0	547,479	72,875	474,604	475,650	127,746	96,822	224,568	197,564	53,518	20.0	27,635	271,047	194,027	77,020	
10	晴	23.0	251,325	0	251,325	252,244	0	0	0	198,627	53,617	0.0	26,537	272,532	196,642	75,890	
11	曇時々雨	24.8	317,251	0	317,251	318,151	11,381	48,944	60,325	198,182	59,644	4.5	27,880	278,970	194,980	83,990	
12	曇時々雨	24.0	231,297	0	231,297	231,885	0	0	0	176,605	55,280	1.0	29,264	255,187	176,297	78,890	
13	晴	25.0	240,959	0	240,959	241,909	0	0	0	185,111	56,798	0.0	30,835	266,553	189,383	77,170	
14	曇時々雨	25.0	341,064	0	341,064	341,960	47,246	52,941	100,187	184,214	57,559	6.5	29,292	264,517	183,997	80,520	
15	曇	25.0	225,427	0	225,427	226,528	0	3,587	3,587	168,626	54,315	0.0	29,165	245,382	168,292	77,090	
16	晴	25.0	226,586	0	226,586	227,476	0	0	0	175,066	52,410	0.0	26,053	247,493	174,503	72,990	
17	晴	28.0	223,326	0	223,326	224,204	0	0	0	165,886	58,318	0.0	24,422	242,737	163,757	78,980	
18	晴一時曇	26.0	214,833	0	214,833	215,690	0	0	0	164,665	51,025	0.0	26,173	235,869	163,899	71,970	
19	晴	27.0	216,734	0	216,734	217,683	0	0	0	166,841	50,842	0.0	29,616	241,055	167,975	73,080	
20	晴	26.0	213,436	0	213,436	214,374	0	0	0	163,816	50,558	0.0	31,651	239,774	165,664	74,110	
21	晴後曇	27.0	209,313	0	209,313	210,231	0	0	0	159,606	50,625	0.0	31,215	235,226	159,856	75,370	
22	曇時々雨	24.0	621,245	114,245	507,000	507,857	153,508	110,506	264,014	181,680	62,163	28.5	29,413	265,996	177,396	88,600	
23	曇時々雨	24.0	334,895	0	334,895	335,809	25,819	77,683	103,502	177,293	55,014	4.0	29,666	254,945	176,545	78,400	
24	曇後晴	27.0	227,228	0	227,228	228,147	0	0	0	175,009	53,138	0.0	27,643	249,478	175,718	73,760	
25	曇	28.6	210,983	0	210,983	211,844	0	0	0	154,167	57,677	0.0	28,105	233,867	154,267	79,600	
26	曇一時雨	29.0	225,726	0	225,726	226,688	0	0	0	169,493	57,195	0.5	29,343	249,895	169,875	80,020	
27	曇後晴	29.0	215,829	0	215,829	216,737	0	0	0	162,269	54,468	0.0	31,509	242,050	166,890	75,160	
28	晴一時雨	28.5	281,060	0	281,060	282,038	19,906	38,399	58,305	169,246	54,487	4.0	34,491	251,649	175,659	75,990	
29	晴時々曇	30.0	207,574	0	207,574	208,602	0	1,141	1,141	155,108	52,353	0.0	35,031	235,868	161,438	74,430	
30	曇一時雨	29.0	220,669	0	220,669	221,695	3,126	8,743	11,869	154,566	55,260	3.5	33,871	237,309	159,739	77,570	
合計	－	－	9,731,387	780,405	8,950,982	8,978,458	956,549	1,025,323	1,981,872	5,337,886	1,658,700	221.0	876,202	7,677,265	5,335,185	2,342,080	
最大	－	30.0	1,581,400	593,285	988,115	989,148	463,893	271,818	735,711	205,820	65,846	132.5	35,031	288,334	203,054	96,940	
最小	－	22.0	207,574	72,875	207,574	208,602	3,126	1,141	1,141	154,167	49,946	0.5	24,422	233,867	154,267	70,920	
平均	－	25.5	324,380	260,135	298,366	299,282	95,655	60,313	116,581	177,930	55,290	15.8	29,207	255,909	177,840	78,069	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2023年 6月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過) 使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水) 使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水) 使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	55,100	108	510	10,582	6,743	875	−	−	−	0	0.00	1,448	0.98	467	0.78
2	94,250	185	510	11,164	6,728	4,664	−	−	−	0	0.00	1,163	0.21	718	0.26
3	88,610	174	510	10,488	6,803	2,335	−	−	−	0	0.00	1,254	0.60	547	0.34
4	82,390	162	510	10,618	6,808	2,618	−	−	−	97	0.14	1,562	0.91	690	0.84
5	51,360	101	510	10,524	6,854	287	−	−	−	0	0.00	1,516	0.91	524	1.12
6	60,530	119	510	10,147	6,881	2,321	−	−	−	0	0.00	1,322	0.84	422	0.54
7	56,480	111	510	11,575	7,674	289	−	−	−	0	0.00	1,436	0.88	490	0.69
8	60,730	119	510	12,462	6,888	2,619	−	−	−	0	0.00	1,482	0.77	365	0.43
9	71,480	140	510	10,470	6,808	872	−	−	−	0	0.00	1,801	0.66	433	0.35
10	50,530	99	510	10,461	6,858	1,157	−	−	−	58	0.14	1,721	1.04	535	1.20
11	80,690	158	510	10,500	6,706	2,045	−	−	−	0	0.00	1,607	0.92	559	0.62
12	66,250	130	510	12,225	6,891	2,334	−	−	−	0	0.00	1,129	0.77	456	0.99
13	45,530	89	510	15,196	6,748	863	−	−	−	0	0.00	1,060	0.69	547	1.16
14	62,410	122	510	12,098	6,793	2,027	−	−	−	0	0.00	1,721	0.89	467	0.51
15	73,630	144	510	12,544	6,761	1,457	−	−	−	0	0.00	1,334	0.95	593	1.23
16	49,010	96	510	10,067	6,831	1,450	−	−	−	0	0.00	1,106	0.76	627	1.44
17	45,440	89	510	9,726	6,870	286	−	−	−	55	0.15	1,117	0.81	732	1.51
18	45,160	89	510	9,702	6,825	1,741	−	−	−	0	0.00	1,243	0.91	410	0.96
19	45,170	89	510	12,050	8,957	579	−	−	−	0	0.00	1,231	0.89	559	1.32
20	45,190	89	510	11,605	10,627	1,152	−	−	−	0	0.00	1,334	0.98	445	1.06
21	48,180	94	510	11,004	10,275	1,462	−	−	−	0	0.00	1,904	1.43	490	1.16
22	85,580	168	510	10,906	6,848	2,933	−	−	−	0	0.00	1,664	0.60	798	0.55
23	65,000	127	510	12,757	6,851	883	−	−	−	0	0.00	1,014	0.60	661	0.60
24	45,660	90	510	11,252	6,915	868	−	−	−	57	0.15	1,186	0.81	422	0.95
25	46,250	91	510	11,501	6,744	1,443	−	−	−	0	0.00	1,140	0.89	650	1.35
26	46,270	91	510	12,640	6,860	1,453	−	−	−	0	0.00	2,018	1.43	490	1.03
27	46,180	91	510	14,901	6,795	1,161	−	−	−	0	0.00	1,357	1.00	388	0.85
28	57,930	114	510	16,837	6,800	1,738	−	−	−	0	0.00	1,151	0.73	513	0.66
29	54,620	107	510	16,635	6,823	2,336	−	−	−	0	0.00	1,163	0.90	296	0.66
30	74,090	145	510	15,550	6,730	2,340	−	−	−	0	0.00	1,721	1.31	365	0.68
合計	1,799,700	3,529	−	358,187	214,695	48,588	−	−	−	267	−	41,905	−	15,659	−
最大	94,250	185	510	16,837	10,627	4,664	−	−	−	97	0.15	2,018	1.43	798	1.51
最小	45,160	89	510	9,702	6,706	286	−	−	−	55	0.14	1,014	0.21	296	0.26
平均	59,990	118	510	11,940	7,157	1,620	−	−	−	67	0.02	1,397	0.80	522	0.70

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2023年 6月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計	備考
	A系	B系	C系	D系	E系							
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	
1	52,954	61,418	61,417	37,070	36,810	175,789	73,880	249,669	0	18,386	18,386	
2	55,534	62,646	62,646	47,980	48,960	180,826	96,940	277,766	463,893	271,818	735,711	
3	56,665	65,367	65,366	46,320	45,780	187,398	92,100	279,498	54,612	132,191	186,803	
4	55,454	73,800	73,800	46,210	39,070	203,054	85,280	288,334	0	38,215	38,215	
5	55,514	72,921	72,921	40,210	32,090	201,356	72,300	273,656	0	2,761	2,761	
6	53,344	67,854	67,853	39,080	35,870	189,051	74,950	264,001	0	40,337	40,337	
7	55,574	70,917	70,916	40,410	34,700	197,407	75,110	272,517	0	30,894	30,894	
8	52,904	65,301	65,300	38,880	32,040	183,505	70,920	254,425	49,312	51,955	101,267	
9	55,586	69,221	69,220	44,940	32,080	194,027	77,020	271,047	127,746	96,822	224,568	
10	54,693	70,975	70,974	39,720	36,170	196,642	75,890	272,532	0	0	0	
11	55,595	69,693	69,692	41,210	42,780	194,980	83,990	278,970	11,381	48,944	60,325	
12	51,355	62,471	62,471	39,210	39,680	176,297	78,890	255,187	0	0	0	
13	54,727	67,328	67,328	39,180	37,990	189,383	77,170	266,553	0	0	0	
14	53,996	65,001	65,000	40,230	40,290	183,997	80,520	264,517	47,246	52,941	100,187	
15	52,084	58,104	58,104	38,350	38,740	168,292	77,090	245,382	0	3,587	3,587	
16	51,564	61,470	61,469	36,340	36,650	174,503	72,990	247,493	0	0	0	
17	49,245	57,256	57,256	39,200	39,780	163,757	78,980	242,737	0	0	0	
18	48,945	57,477	57,477	35,790	36,180	163,899	71,970	235,869	0	0	0	
19	50,366	58,805	58,804	36,320	36,760	167,975	73,080	241,055	0	0	0	
20	50,686	57,489	57,489	36,810	37,300	165,664	74,110	239,774	0	0	0	
21	51,444	54,206	54,206	37,430	37,940	159,856	75,370	235,226	0	0	0	
22	54,446	61,475	61,475	44,010	44,590	177,396	88,600	265,996	153,508	110,506	264,014	
23	54,246	61,150	61,149	39,610	38,790	176,545	78,400	254,945	25,819	77,683	103,502	
24	53,775	60,972	60,971	37,480	36,280	175,718	73,760	249,478	0	0	0	
25	50,165	52,051	52,051	40,360	39,240	154,267	79,600	233,867	0	0	0	
26	54,816	57,530	57,529	40,570	39,450	169,875	80,020	249,895	0	0	0	
27	51,265	57,813	57,812	37,650	37,510	166,890	75,160	242,050	0	0	0	
28	52,316	61,672	61,671	37,730	38,260	175,659	75,990	251,649	19,906	38,399	58,305	
29	48,336	56,551	56,551	36,210	38,220	161,438	74,430	235,868	0	1,141	1,141	
30	49,815	54,962	54,962	37,760	39,810	159,739	77,570	237,309	3,126	8,743	11,869	
合計	1,587,409	1,873,896	1,873,880	1,192,270	1,149,810	5,335,185	2,342,080	7,677,265	956,549	1,025,323	1,981,872	
最大	56,665	73,800	73,800	47,980	48,960	203,054	96,940	288,334	463,893	271,818	735,711	
最小	48,336	52,051	52,051	35,790	32,040	154,267	70,920	233,867	3,126	1,141	1,141	
平均	52,914	62,463	62,463	39,742	38,327	177,840	78,069	255,909	95,655	60,313	116,581	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2023年 6月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	−	920	382	1,302	−	144.1	62.0	206.1	−	5.3	2.2	7.5	0.59	3.6
2	−	364	958	1,322	−	47.8	127.8	175.6	−	1.8	4.8	6.6	0.53	3.8
3	−	744	496	1,240	−	99.7	67.4	167.1	−	4.0	2.6	6.6	0.56	3.9
4	−	832	476	1,308	−	112.3	63.1	175.4	−	4.3	2.4	6.7	0.54	3.8
5	−	643	639	1,282	−	92.9	93.7	186.6	−	3.6	3.6	7.2	0.57	3.9
6	−	1,007	295	1,302	−	151.9	44.4	196.3	−	5.8	1.7	7.5	0.59	3.8
7	−	407	848	1,255	−	62.2	125.9	188.2	−	2.3	4.8	7.1	0.58	3.8
8	−	782	516	1,298	−	113.8	78.3	192.1	−	4.4	2.9	7.3	0.59	3.8
9	−	531	730	1,261	−	80.0	112.4	192.4	−	3.0	4.3	7.3	0.60	3.8
10	−	598	672	1,270	−	94.2	107.0	201.3	−	3.6	4.0	7.6	0.62	3.8
11	−	981	532	1,513	−	143.2	79.3	222.6	−	5.4	3.0	8.4	0.58	3.8
12	−	561	729	1,290	−	97.1	135.2	232.3	−	3.8	5.0	8.8	0.70	3.8
13	−	926	692	1,618	−	128.7	101.0	229.7	−	4.9	3.6	8.5	0.55	3.7
14	400	843	208	1,451	61.4	127.0	34.0	222.4	2.3	4.8	1.2	8.3	0.60	3.7
15	376	941	110	1,427	57.1	153.2	17.4	227.7	2.2	5.6	0.7	8.5	0.62	3.7
16	115	575	607	1,297	17.9	97.1	97.4	212.4	0.7	3.4	3.6	7.7	0.62	3.6
17	−	858	517	1,375	−	139.7	85.6	225.3	−	5.0	3.0	8.0	0.61	3.6
18	−	775	646	1,421	−	142.1	115.4	257.5	−	5.0	4.2	9.2	0.67	3.6
19	−	657	857	1,514	−	106.0	142.2	248.1	−	3.9	5.0	8.9	0.61	3.6
20	−	249	1,099	1,348	−	48.0	211.9	259.9	−	1.7	7.6	9.3	0.71	3.6
21	−	1,029	535	1,564	−	176.9	90.0	266.9	−	6.4	3.3	9.7	0.65	3.6
22	−	637	507	1,144	−	101.9	80.9	182.7	−	3.8	3.0	6.8	0.61	3.7
23	−	768	724	1,492	−	114.3	112.4	226.6	−	4.4	4.2	8.6	0.60	3.8
24	−	839	653	1,492	−	153.7	123.6	277.4	−	5.8	4.5	10.3	0.71	3.7
25	−	879	732	1,611	−	158.2	132.1	290.3	−	5.9	4.9	10.8	0.69	3.7
26	121	783	564	1,468	18.5	146.8	105.4	270.7	0.8	5.2	3.7	9.7	0.69	3.6
27	292	581	824	1,697	52.8	107.6	157.3	317.6	2.0	3.9	5.6	11.5	0.70	3.6
28	149	1,024	773	1,946	26.3	182.1	131.8	340.2	1.0	6.8	5.1	12.9	0.68	3.8
29	27	1,042	1,051	2,120	4.9	187.5	188.0	380.5	0.2	6.6	6.7	13.5	0.66	3.5
30	751	360	1,195	2,306	126.3	64.9	204.9	396.1	4.8	2.3	7.6	14.7	0.66	3.7
合計	2,231	22,136	19,567	43,934	365.2	3,574.9	3,227.9	7,168.0	14.0	132.7	118.8	265.5	−	−
最大	751	1,042	1,195	2,306	126.3	187.5	211.9	396.1	4.8	6.8	7.6	14.7	0.71	3.9
最小	27	249	110	1,144	4.9	47.8	17.4	167.1	0.2	1.7	0.7	6.6	0.53	3.5
平均	279	738	652	1,464	45.6	119.2	107.6	238.9	1.8	4.4	4.0	8.9	0.63	3.7

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2023年 6月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	−	97.2	97.2	−	18.07	7.40	25.47	−	0.33	0.33	0.33	439.0	3.3	14.4
2	−	95.1	95.1	−	6.34	18.95	25.29	−	0.33	0.37	0.36	427.0	2.5	10.7
3	−	95.3	95.4	−	11.84	7.36	19.20	−	0.28	0.27	0.28	505.0	3.3	16.5
4	−	95.2	95.2	−	11.66	8.23	19.90	−	0.26	0.32	0.28	339.0	4.5	15.3
5	−	97.0	97.0	−	9.86	11.25	21.10	−	0.27	0.31	0.29	508.0	3.5	17.9
6	−	97.1	97.1	−	16.56	4.91	21.46	−	0.28	0.28	0.28	345.0	2.7	9.4
7	−	97.1	97.1	−	6.64	15.68	22.32	−	0.28	0.32	0.31	530.0	3.2	17.2
8	−	95.7	95.7	−	13.68	10.20	23.88	−	0.30	0.33	0.31	386.0	3.0	11.4
9	−	95.7	98.6	−	7.82	13.87	21.70	−	0.25	0.32	0.29	586.0	2.8	16.2
10	−	95.9	95.9	−	9.98	11.26	21.25	−	0.27	0.27	0.27	510.0	4.1	20.9
11	−	95.6	95.6	−	16.17	9.12	25.29	−	0.28	0.30	0.29	566.0	3.4	19.2
12	−	97.6	97.7	−	9.13	12.60	21.73	−	0.23	0.25	0.24	368.0	2.5	9.1
13	−	95.3	95.4	−	14.87	14.12	28.99	−	0.29	0.37	0.32	261.0	1.6	4.3
14	95.7	95.7	95.8	5.78	13.19	4.31	23.27	0.24	0.26	0.35	0.27	467.0	3.3	15.6
15	95.9	95.9	95.9	5.97	16.41	1.88	24.27	0.26	0.28	0.28	0.27	537.0	3.1	16.6
16	95.9	96.0	95.9	1.83	10.68	9.00	21.52	0.26	0.30	0.24	0.27	356.0	2.7	9.7
17	−	95.9	95.9	−	17.86	8.41	26.26	−	0.34	0.27	0.31	292.0	2.4	7.0
18	−	96.4	96.3	−	14.29	12.03	26.32	−	0.27	0.28	0.28	270.0	2.7	7.3
19	−	97.2	97.2	−	11.80	16.28	28.08	−	0.30	0.31	0.31	315.0	2.0	6.1
20	−	96.6	96.6	−	4.06	23.74	27.80	−	0.23	0.30	0.29	458.0	2.2	10.2
21	−	96.2	96.2	−	19.29	10.77	30.05	−	0.29	0.31	0.30	334.0	4.1	13.7
22	−	97.2	97.2	−	14.14	10.91	25.05	−	0.37	0.35	0.36	382.0	3.0	11.5
23	−	95.8	95.8	−	16.41	12.61	29.02	−	0.35	0.29	0.32	382.0	3.1	11.7
24	−	96.6	96.6	−	16.88	11.78	28.66	−	0.28	0.25	0.27	620.0	2.5	15.7
25	−	97.6	97.6	−	16.84	14.05	30.89	−	0.28	0.28	0.28	425.0	2.5	10.7
26	96.3	96.5	96.5	1.86	15.07	11.29	28.23	0.22	0.28	0.29	0.28	343.0	3.9	13.3
27	96.5	96.5	96.5	5.16	9.96	16.11	31.23	0.25	0.24	0.28	0.26	394.0	4.2	16.5
28	97.6	97.6	97.6	2.44	20.18	15.59	38.21	0.24	0.29	0.30	0.29	713.0	2.8	20.0
29	96.3	96.3	96.3	0.44	20.18	18.99	39.62	0.25	0.29	0.27	0.28	836.0	2.7	22.9
30	96.2	96.3	96.2	12.32	6.03	23.08	41.43	0.25	0.25	0.29	0.27	1,000.0	2.0	19.8
合計	−	−	−	35.79	395.90	365.79	797.48	−	−	−	−	13,894.0	−	410.8
最大	97.60	97.60	98.60	12.32	20.18	23.74	41.43	0.26	0.37	0.37	0.36	1,000.0	4.5	22.9
最小	95.70	95.10	95.10	0.44	4.06	1.88	19.20	0.22	0.23	0.24	0.24	261.0	1.6	4.3
平均	96.8	96.3	96.5	4.47	13.20	12.19	26.58	0.25	0.29	0.30	0.29	463.1	3.0	13.7

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心)

2023年 6月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	505	450	－	955	67.5	57.7	－	125.2	2.8	2.4	－	5.2	0.60	4.1
2	－	332	394	726	－	41.0	50.7	91.7	－	1.7	2.1	3.8	0.58	4.1
3	419	－	548	967	53.9	－	70.5	124.5	2.2	－	2.9	5.1	0.58	4.1
4	418	376	－	794	53.8	46.4	－	100.2	2.2	2.0	－	4.2	0.58	4.1
5	－	553	281	834	－	65.6	34.8	100.4	－	2.8	1.4	4.2	0.56	4.2
6	710	－	258	968	86.1	－	31.3	117.4	3.5	－	1.3	4.8	0.55	4.1
7	47	439	279	765	5.2	55.2	32.5	92.9	0.2	2.1	1.3	3.6	0.53	3.9
8	285	－	696	981	32.4	－	82.4	114.8	1.4	－	3.4	4.8	0.54	4.1
9	134	661	－	795	14.9	83.1	－	98.0	0.6	3.2	－	3.8	0.53	3.9
10	122	308	308	738	14.8	42.0	39.2	96.0	0.6	1.6	1.6	3.8	0.57	3.9
11	917	－	－	917	102.1	－	－	102.1	4.3	－	－	4.3	0.53	4.2
12	265	107	241	613	29.5	13.4	29.5	72.5	1.2	0.5	1.2	2.9	0.53	4.0
13	708	248	－	956	78.9	31.2	－	110.0	3.3	1.2	－	4.5	0.53	4.1
14	－	－	719	719	－	－	82.3	82.3	－	－	3.4	3.4	0.54	4.1
15	636	－	113	749	78.5	－	14.1	92.6	3.3	－	0.6	3.9	0.58	4.2
16	3	384	144	531	0.4	53.9	18.4	72.7	0.0	2.0	0.8	2.8	0.59	3.9
17	627	－	123	750	75.9	－	15.3	91.2	3.2	－	0.6	3.8	0.57	4.2
18	－	675	－	675	－	97.5	－	97.5	－	3.7	－	3.7	0.60	3.8
19	－	853	－	853	－	125.4	－	125.4	－	4.8	－	4.8	0.61	3.8
20	301	78	605	984	41.5	12.1	90.1	143.7	1.7	0.5	3.4	5.6	0.64	3.9
21	465	583	－	1,048	66.4	93.5	－	160.0	2.8	3.6	－	6.3	0.66	4.0
22	－	389	181	570	－	61.4	27.3	88.7	－	2.3	1.0	3.4	0.65	3.8
23	342	919	86	1,347	54.6	154.9	13.9	223.4	2.1	5.7	0.5	8.4	0.69	3.8
24	446	8	657	1,111	70.1	1.3	104.5	175.9	2.7	0.0	4.0	6.8	0.68	3.8
25	518	530	－	1,048	75.9	82.0	－	157.9	3.0	3.0	－	6.0	0.64	3.8
26	－	285	848	1,133	－	41.7	118.9	160.6	－	1.5	4.5	6.1	0.61	3.8
27	928	149	127	1,204	130.5	20.8	17.5	168.8	5.1	0.8	0.7	6.5	0.60	3.9
28	20	781	199	1,000	2.8	108.9	26.8	138.5	0.1	4.1	1.0	5.3	0.59	3.8
29	222	－	745	967	30.6	－	105.6	136.2	1.2	－	4.0	5.2	0.59	3.8
30	705	269	－	974	97.3	37.5	－	134.8	3.8	1.4	－	5.2	0.59	3.9
合計	9,743	9,377	7,552	26,672	1,263.8	1,326.6	1,005.3	3,595.7	51.4	51.0	39.6	142.0	－	－
最大	928	919	848	1,347	130.5	154.9	118.9	223.4	5.1	5.7	4.5	8.4	0.69	4.2
最小	3	8	86	531	0.4	1.3	13.9	72.5	0.0	0.0	0.5	2.8	0.53	3.8
平均	424	426	378	889	54.9	60.3	50.3	119.9	2.2	2.3	2.0	4.7	0.59	4.0

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心、重力濃縮)

2023年 6月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	91.3	89.8	−	−	−	−	
2	−	89.4	91.0	−	−	−	
3	91.0	−	91.0	−	−	−	
4	91.0	89.4	−	−	−	−	
5	−	89.0	90.6	−	−	−	
6	90.4	−	90.4	−	−	−	
7	88.3	90.1	90.0	−	−	−	
8	88.5	−	90.2	−	−	−	
9	88.3	90.1	−	−	−	−	
10	89.2	90.9	89.3	−	−	−	
11	88.3	−	−	−	−	−	
12	88.3	90.1	90.1	−	−	−	
13	88.3	90.1	−	−	−	−	
14	−	−	86.9	−	−	−	
15	89.4	−	87.9	−	−	−	
16	89.5	91.2	89.6	−	−	−	
17	89.2	−	89.2	−	−	−	
18	−	91.4	−	−	−	−	
19	−	91.6	−	−	−	−	
20	90.6	92.1	88.0	−	−	−	
21	90.9	92.4	−	−	−	−	
22	−	92.2	88.2	−	−	−	
23	90.3	90.4	89.1	−	−	−	
24	90.1	90.2	88.9	−	−	−	
25	89.3	89.4	−	−	−	−	
26	−	88.8	87.3	−	−	−	
27	91.4	88.5	87.1	−	−	−	
28	91.2	89.8	86.8	−	−	−	
29	91.2	−	91.3	−	−	−	
30	91.2	89.8	−	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	
最大	91.4	92.4	91.3	−	−	−	
最小	88.3	88.5	86.8	−	−	−	
平均	90.0	90.4	89.1	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2023年 6月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	1,232	32.1	97.4	135	32.0	76.3	2,697	8.4	−	−	607.5	0.76	
2	1,175	28.3	97.6	122	27.6	77.4	2,668	9.4	−	−	581.5	0.82	
3	1,103	33.0	97.0	132	32.9	75.1	1,204	3.6	−	−	546.5	0.66	
4	1,009	30.9	96.9	125	30.6	75.5	0	0.0	−	−	506.0	0.66	
5	1,294	33.9	97.4	141	33.8	76.0	0	0.0	−	−	575.5	0.68	
6	1,006	26.4	97.4	109	26.1	76.1	0	0.0	−	−	533.0	0.81	
7	1,326	34.0	97.4	144	33.8	76.4	0	0.0	−	−	765.0	0.90	
8	1,106	28.9	97.4	119	28.8	75.9	247	0.9	−	−	592.5	0.82	
9	1,252	34.5	97.2	141	34.4	75.7	2,465	7.1	−	−	634.5	0.74	
10	1,263	37.4	97.0	147	37.2	74.6	0	0.0	−	−	603.0	0.64	
11	1,412	37.1	97.4	153	37.0	75.9	0	0.0	−	−	586.5	0.63	
12	1,017	24.3	97.6	100	22.6	77.4	261	1.1	−	−	445.0	0.73	
13	1,128	22.8	98.0	100	22.1	77.9	2,494	10.9	−	−	588.0	1.03	
14	1,158	32.6	97.2	114	25.7	77.4	2,683	8.2	−	−	607.5	0.75	
15	1,327	35.8	97.3	145	35.7	75.3	3,045	8.5	−	−	656.0	0.73	
16	893	25.4	97.2	96	22.8	76.3	1,987	7.8	−	−	424.0	0.67	
17	874	23.7	97.3	88	20.1	77.1	1,885	8.0	−	−	430.5	0.73	
18	829	24.9	97.0	85	18.2	78.6	1,914	7.7	−	−	465.5	0.75	
19	913	24.7	97.3	96	21.2	77.9	2,422	9.8	−	−	583.5	0.94	
20	1,179	30.5	97.4	121	27.3	77.5	2,929	9.6	−	−	669.0	0.88	
21	1,081	34.9	96.8	120	26.1	78.3	2,813	8.1	−	−	710.5	0.81	
22	1,036	26.4	97.5	116	25.0	78.6	2,915	11.0	−	−	697.0	1.06	
23	1,256	33.8	97.3	136	32.6	76.1	3,190	9.4	−	−	676.5	0.80	
24	1,471	38.6	97.4	171	38.5	77.4	3,611	9.3	−	−	779.0	0.81	
25	1,278	31.6	97.5	131	30.4	76.8	3,089	9.8	−	−	736.0	0.93	
26	1,066	33.0	96.9	111	24.1	78.4	2,668	8.1	−	−	646.5	0.78	
27	1,305	38.6	97.0	128	27.6	78.5	3,292	8.5	−	−	792.5	0.82	
28	1,925	42.8	97.8	198	42.5	78.5	4,582	10.7	−	−	1,106.0	1.03	
29	1,987	47.0	97.6	200	46.9	76.5	4,408	9.4	−	−	921.0	0.78	
30	1,950	44.1	97.7	191	43.9	77.0	4,220	9.6	−	−	860.0	0.78	
合計	36,851	972.0	−	3,915	907.4	−	63,684	−	0	−	19,325.5	−	
最大	1,987	47.0	98.0	200	46.9	78.6	4,582	11.0	−	0.0	1,106.0	1.06	
最小	829	22.8	96.8	85	18.2	74.6	0	0.0	−	0.0	424.0	0.63	
平均	1,228	32.4	97.4	131	30.2	76.8	2,654	6.6	−	−	644.2	0.80	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水A系)

2023年 6月度　No.2-6

日	A系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	730	19.0	97.4	80	19.0	76.3	1,494	7.9	−	−	351.0	0.74	
2	683	16.5	97.6	71	16.0	77.5	1,363	8.3	−	−	342.5	0.83	
3	667	20.0	97.0	80	19.9	75.1	769	3.9	−	−	333.5	0.67	
4	559	17.1	96.9	69	16.9	75.5	0	0.0	−	−	277.0	0.65	
5	869	22.8	97.4	95	22.7	76.0	0	0.0	−	−	369.5	0.65	
6	729	19.1	97.4	79	18.9	76.1	0	0.0	−	−	380.0	0.79	
7	878	22.5	97.4	95	22.4	76.4	0	0.0	−	−	508.0	0.90	
8	829	21.7	97.4	89	21.6	75.9	160	0.7	−	−	444.0	0.82	
9	732	20.2	97.2	83	20.1	75.7	1,494	7.4	−	−	365.0	0.72	
10	627	18.6	97.0	73	18.5	74.6	0	0.0	−	−	292.5	0.63	
11	741	19.5	97.4	80	19.4	75.9	0	0.0	−	−	308.5	0.63	
12	513	12.3	97.6	51	11.4	77.4	131	1.1	−	−	223.0	0.73	
13	568	11.5	98.0	50	11.1	77.9	1,305	11.4	−	−	304.0	1.06	
14	549	15.5	97.2	54	12.2	77.4	1,262	8.2	−	−	285.5	0.74	
15	589	15.9	97.3	64	15.8	75.3	1,392	8.8	−	−	304.0	0.77	
16	375	10.7	97.2	40	9.6	76.3	856	8.0	−	−	189.0	0.71	
17	192	5.2	97.3	19	4.4	77.1	421	8.1	−	−	89.0	0.68	
18	418	12.6	97.0	43	9.2	78.6	1,015	8.1	−	−	242.0	0.77	
19	553	15.0	97.3	58	12.8	77.9	1,508	10.1	−	−	363.0	0.97	
20	648	16.8	97.4	67	15.0	77.5	1,624	9.7	−	−	367.5	0.88	
21	488	15.8	96.8	54	11.8	78.3	1,262	8.0	−	−	316.0	0.80	
22	416	10.6	97.5	47	10.0	78.6	1,291	12.2	−	−	297.5	1.12	
23	533	14.3	97.3	58	13.8	76.1	1,508	10.5	−	−	304.0	0.85	
24	496	13.0	97.4	58	13.0	77.4	1,334	10.2	−	−	268.5	0.82	
25	603	14.9	97.5	62	14.4	76.8	1,552	10.4	−	−	348.0	0.93	
26	377	11.7	96.9	39	8.5	78.4	1,073	9.2	−	−	228.5	0.78	
27	444	13.1	97.0	44	9.4	78.5	1,247	9.5	−	−	277.5	0.85	
28	775	17.2	97.8	80	17.1	78.5	1,943	11.3	−	−	462.5	1.07	
29	753	17.8	97.6	76	17.8	76.5	1,740	9.8	−	−	348.5	0.78	
30	740	16.7	97.7	72	16.6	77.0	1,682	10.0	−	−	316.5	0.76	
合計	18,074	477.3	−	1,929	449.4	−	29,421	−	0	−	9,506.0	−	
最大	878	22.8	98.0	95	22.7	78.6	1,943	12.2	−	−	508.0	1.12	
最小	192	5.2	96.8	19	4.4	74.6	0	0.0	−	−	89.0	0.63	
平均	602	15.9	97.4	64	15.0	76.7	981	6.2	−	−	316.9	0.80	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2023年 6月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	502	13.1	97.4	55	13.0	76.3	1,204	9.2	−	−	256.5	0.78	
2	492	11.9	97.6	51	11.6	77.5	1,305	11.0	−	−	239.0	0.81	
3	436	13.0	97.0	52	13.0	75.1	435	3.3	−	−	213.0	0.65	
4	450	13.8	96.9	56	13.6	75.5	−	−	−	−	229.0	0.66	
5	425	11.1	97.4	46	11.1	76.0	−	−	−	−	206.0	0.74	
6	277	7.3	97.4	30	7.2	76.1	−	−	−	−	153.0	0.84	
7	448	11.5	97.4	48	11.4	76.4	−	−	−	−	257.0	0.89	
8	277	7.2	97.4	30	7.2	75.9	87	1.2	−	−	148.5	0.82	
9	520	14.3	97.2	59	14.3	75.7	972	6.8	−	−	269.5	0.75	
10	636	18.8	97.0	74	18.8	74.6	−	−	−	−	310.5	0.66	
11	671	17.6	97.4	73	17.6	75.9	−	−	−	−	278.0	0.63	
12	504	12.0	97.6	50	11.2	77.4	131	1.1	−	−	222.0	0.74	
13	560	11.3	98.0	50	11.0	77.9	1,189	10.5	−	−	284.0	1.00	
14	609	17.1	97.2	60	13.5	77.4	1,421	8.3	−	−	322.0	0.75	
15	738	19.9	97.3	80	19.8	75.3	1,653	8.3	−	−	352.0	0.71	
16	518	14.7	97.2	56	13.2	76.3	1,131	7.7	−	−	235.0	0.64	
17	682	18.5	97.3	68	15.7	77.1	1,465	7.9	−	−	341.5	0.74	
18	411	12.3	97.0	42	9.0	78.6	899	7.3	−	−	223.5	0.72	
19	360	9.7	97.3	38	8.4	77.9	914	9.4	−	−	220.5	0.91	
20	531	13.7	97.4	55	12.3	77.5	1,305	9.5	−	−	301.5	0.88	
21	593	19.1	96.8	66	14.3	78.3	1,552	8.1	−	−	394.5	0.82	
22	620	15.8	97.5	70	14.9	78.6	1,624	10.3	−	−	399.5	1.01	
23	723	19.5	97.3	78	18.8	76.1	1,682	8.6	−	−	372.5	0.77	
24	975	25.6	97.4	113	25.5	77.4	2,277	8.9	−	−	510.5	0.80	
25	675	16.7	97.5	69	16.1	76.8	1,537	9.2	−	−	388.0	0.93	
26	689	21.3	96.9	72	15.6	78.4	1,595	7.5	−	−	418.0	0.78	
27	861	25.5	97.0	85	18.2	78.5	2,045	8.0	−	−	515.0	0.81	
28	1,150	25.6	97.8	118	25.4	78.5	2,639	10.3	−	−	643.5	1.01	
29	1,234	29.2	97.6	124	29.1	76.5	2,668	9.1	−	−	572.5	0.78	
30	1,210	27.4	97.7	118	27.2	77.0	2,538	9.3	−	−	543.5	0.79	
合計	18,777	494.7	−	1,986	458.0	−	34,264	−	−	−	9,819.5	−	
最大	1,234	29.2	98.0	124	29.1	78.6	2,668	11.0	−	−	643.5	1.01	
最小	277	7.2	96.8	30	7.2	74.6	87	1.1	−	−	148.5	0.63	
平均	626	16.5	97.4	66	15.3	76.9	1,428	6.9	−	−	327.3	0.79	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2023年 6月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	-	-	-	
2	-	-	2.19	
3	-	-	-	
4	-	-	-	
5	5.30	-	-	
6	-	-	-	
7	2.78	-	-	
8	-	-	-	
9	2.52	2.45	-	
10	-	-	-	
11	-	-	-	
12	5.56	-	-	
13	-	-	1.99	
14	2.55	2.66	1.77	
15	-	-	-	
16	5.26	-	2.16	
17	-	-	-	
18	-	-	-	
19	2.68	2.64	-	
20	5.31	-	-	
21	-	-	-	
22	2.58	2.72	-	
23	5.13	-	-	
24	-	-	-	
25	-	-	-	
26	2.77	2.61	-	
27	5.12	-	-	
28	-	-	1.88	
29	2.55	2.65	-	
30	-	-	-	
合計	50.11	15.73	9.99	
最大	5.56	2.72	2.19	
最小	2.52	2.45	1.77	
平均	3.85	2.62	2.00	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2023年 6月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	128.88	24:00	0:00	6.7	−	−	−	−	−	292.0	0	292	1,605.3	
2	126.71	24:00	0:00	6.5	18.43	25.5	18	25.5	−	828	0	828	1,591.3	
3	127.62	24:00	0:00	7.8	−	−	−	−	−	52	0	52	1,633.2	
4	130.05	24:00	0:00	8.3	−	−	−	−	−	565	0	565	1,366.5	
5	129.58	24:00	0:00	8.0	19.41	31.0	20	31.0	4.0	1,295	0	1,295	1,309.4	
6	130.10	24:00	0:00	7.7	−	−	−	−	−	989	0	989	1,310.6	
7	127.80	24:00	0:00	7.2	18.33	28.3	18	28.3	−	907	0	907	1,375.4	
8	128.20	24:00	0:00	6.9	−	−	−	−	−	641	0	641	1,353.8	
9	128.55	24:00	0:00	7.3	19.75	35.2	19	35.2	4.0	436	0	436	1,554.5	
10	129.06	24:00	0:00	7.8	−	−	−	−	−	310	0	310	1,409.7	
11	130.11	24:00	0:00	7.7	−	−	−	−	−	334	0	334	1,295.4	
12	123.39	24:00	0:00	6.8	19.42	30.1	20	30.1	−	934	0	934	1,223.0	
13	81.83	16:28	1:25	5.8	19.82	33.0	20	33.0	−	1,392	0	1,392	972.8	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	19.31	34.7	20	34.7	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	12:17	−	−	−	−	−	−	−	1,557	1,557	−	
27	46.98	11:55	11:47	3.4	−	−	−	−	−	2,158	1,224	3,382	706.1	
28	75.74	24:00	0:00	3.4	−	−	−	−	−	2,394	0	2,394	1,047.8	
29	86.58	24:00	0:00	4.2	−	−	−	−	4.0	1,231	0	1,231	1,295.4	
30	100.79	24:00	0:00	4.7	19.41	28.0	19	28.0	−	783	0	783	1,465.6	
合計	1,932.0	388:23	25:29	110.2	153.88	−	154	−	12.0	15,541	2,781	18,322	22,515.8	
最大	130.1	24:00	12:17	8.3	19.82	35.2	20	35.2	4.0	2,394	1,557	3,382	1,633.2	
最小	47.0	11:55	0:00	3.4	18.33	25.5	18	25.5	4.0	52	0	52	706.1	
平均	113.65	22:50	8:29	6.5	19.24	30.8	19	30.8	4.0	914	1,391	1,018	1,250.9	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2023年 6月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	0:00	12:35	−	−	−	−	−	4.0	−	1,367	1,367	−	
13	43.12	12:16	11:44	3.3	−	−	−	−	4.0	2,019	1,481	3,500	682.0	
14	129.11	24:00	0:00	7.0	19.88	34.2	20	34.2	−	2,079	0	2,079	1,822.5	
15	125.62	24:00	0:00	7.1	19.47	31.9	20	31.9	−	676	0	676	1,821.2	
16	123.09	24:00	0:00	6.8	19.86	31.1	20	31.1	−	1,083	0	1,083	1,720.9	
17	80.69	24:00	0:00	3.9	−	−	−	−	−	1,918	0	1,918	1,092.2	
18	80.90	24:00	0:00	3.7	−	−	−	−	−	2,468	0	2,468	1,005.8	
19	78.13	23:29	0:02	3.8	19.83	32.0	20	32.0	−	2,646	0	2,646	1,165.9	
20	115.20	24:00	0:00	5.4	−	−	−	−	−	1,531	0	1,531	1,632.0	
21	130.42	24:00	0:00	6.5	−	−	−	−	−	1,888	0	1,888	1,868.2	
22	129.51	24:00	0:00	6.1	19.58	33.6	20	33.6	4.0	2,379	0	2,379	1,882.1	
23	129.00	24:00	0:00	6.8	19.74	28.1	20	28.1	−	740	0	740	2,014.2	
24	130.50	24:00	0:00	7.1	−	−	−	−	−	1,361	0	1,361	1,854.2	
25	129.61	24:00	0:00	7.1	−	−	−	−	−	1,372	0	1,372	1,893.6	
26	131.41	24:00	0:00	6.9	20.25	35.5	20	35.5	−	1,603	0	1,603	1,929.1	
27	120.54	24:00	0:00	5.7	−	−	−	−	−	2,315	0	2,315	1,776.7	
28	89.83	24:00	0:00	3.6	19.02	26.5	19	26.5	−	2,264	0	2,264	1,267.5	
29	101.03	24:00	0:00	4.4	−	−	−	−	−	1,126	0	1,126	1,471.9	
30	110.29	24:00	0:00	5.0	−	−	−	−	−	768	0	768	1,600.2	
合計	1,978.00	419:45	24:21	100.2	157.63	−	159	−	12.0	30,236	2,848	33,084	28,500.2	
最大	131.41	24:00	12:35	7.1	20.25	35.5	20	35.5	4.0	2,646	1,481	3,500	2,014.2	
最小	43.12	0:00	0:00	3.3	19.02	26.5	19	26.5	4.0	676	0	676	682.0	
平均	109.89	23:19	8:07	5.6	19.70	31.6	20	31.6	4.0	1,680	1,424	1,741	1,500.0	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2023年 6月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	110,070	−	−	−	−	−	−	27	1	28	16	
2	148,280	−	−	−	−	−	6,450	21	0	21	11	
3	106,220	−	−	−	−	−	−	20	1	21	6	
4	98,940	−	−	−	−	−	−	22	1	23	5	
5	100,600	−	−	−	−	−	−	38	1	39	7	
6	102,990	−	−	−	−	−	−	89	1	90	16	
7	101,320	−	−	−	−	−	−	27	1	28	20	
8	107,620	−	−	−	−	−	−	29	1	30	19	
9	110,870	−	−	−	−	−	927	28	0	28	12	
10	95,640	−	−	−	−	−	−	20	1	21	5	
11	103,090	−	−	−	−	−	−	14	1	15	3	
12	102,300	−	−	−	18	1,507	−	26	1	27	10	
13	110,250	−	−	−	−	−	−	28	1	29	14	
14	108,020	−	−	−	−	−	−	29	1	30	15	
15	98,970	−	−	−	180	−	−	26	1	27	16	
16	101,280	−	−	−	−	−	−	27	1	28	10	
17	102,080	−	−	−	−	−	−	23	1	24	6	
18	100,710	−	−	−	−	−	−	13	1	14	3	
19	106,980	−	−	−	−	−	−	51	1	52	7	
20	104,760	−	−	−	−	−	−	72	1	73	17	
21	103,390	−	−	−	−	−	−	66	0	66	19	
22	116,000	−	−	−	−	−	1,380	33	1	34	15	
23	103,280	−	−	−	−	−	−	44	1	45	9	
24	95,480	−	−	−	−	−	−	50	1	51	10	
25	97,980	−	−	−	−	−	−	16	1	17	3	
26	108,650	−	−	−	−	−	−	34	1	35	15	
27	108,830	−	−	−	−	−	−	36	1	37	12	
28	118,490	−	−	−	−	−	146	36	0	36	21	
29	109,650	−	−	−	−	−	−	39	1	40	16	
30	112,820	−	−	−	−	−	−	59	1	60	8	
合計	3,195,560	0	−	−	198	1,507	8,903	1,043	26	1,069	346	
最大	148,280	0	−	−	180	1,507	6,450	89	1	90	21	
最小	95,480	0	−	−	18	1,507	146	13	0	14	3	
平均	106,519	−	−	−	99	1,507	2,226	35	1	36	12	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2023年 6月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	52,954	15,990	30.2	216,000	408	1,330	−	5,000	−	4.5	6.1	120	----	765	360	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	55,534	17,300	31.2	216,000	389	1,240	−	5,300	−	4.3	6.0	110	----	2,211	320	
3	56,665	17,310	30.5	216,000	381	1,310	−	4,800	−	4.2	−	90	----	1,185	320	
4	55,454	17,360	31.3	216,000	390	1,260	−	4,800	−	4.3	−	95	----	778	260	
5	55,514	16,950	30.5	216,000	389	1,310	−	5,200	−	4.3	7.9	85	----	762	240	A系生物反応槽容量
6	53,344	16,320	30.6	216,000	405	1,380	76.5	5,200	−	4.5	8.7	99	----	769	240	1池1244m^3
7	55,574	17,070	30.7	216,000	389	1,360	−	4,600	0.17	4.3	10.2	89	----	762	240	
8	52,904	16,850	31.9	216,000	408	1,420	−	4,900	−	4.5	9.1	99	----	1,133	240	
9	55,586	17,180	30.9	216,000	389	1,450	−	5,600	−	4.3	8.8	100	----	1,502	240	
10	54,693	16,930	31.0	225,811	413	1,480	−	6,200	−	4.4	−	81	----	771	240	
11	55,595	17,020	30.6	227,385	409	1,480	−	6,300	−	4.3	−	82	----	950	400	
12	51,355	15,700	30.6	217,440	423	1,420	−	6,200	−	4.7	4.9	96	----	772	385	
13	54,727	16,770	30.6	217,440	397	1,460	76.7	6,500	−	4.4	4.7	97	----	783	400	
14	53,996	16,530	30.6	251,738	466	1,530	−	6,400	0.26	4.4	5.4	71	----	918	400	
15	52,084	15,780	30.3	224,552	431	1,480	−	6,600	−	4.6	4.9	95	----	777	400	
16	51,564	15,850	30.7	263,430	511	1,490	−	6,400	−	4.6	5.0	82	----	765	400	
17	49,245	15,090	30.6	281,869	572	1,570	−	6,600	−	4.9	−	77	----	780	340	
18	48,945	14,830	30.3	270,290	552	1,580	−	6,400	−	4.9	−	71	----	775	450	
19	50,366	15,260	30.3	296,640	589	1,570	−	6,400	−	4.7	4.5	70	----	767	480	
20	50,686	15,550	30.7	273,970	541	1,600	79.2	6,500	−	4.7	4.2	90	----	766	520	
21	51,444	16,030	31.2	238,680	464	1,650	−	6,300	0.29	4.6	4.3	85	----	768	560	
22	54,446	16,900	31.0	218,880	402	1,610	−	6,400	−	4.4	5.0	87	----	1,369	420	
23	54,246	16,920	31.2	218,880	403	1,500	−	5,900	−	4.4	4.1	87	----	1,196	540	
24	53,775	16,130	30.0	233,357	434	1,410	−	6,700	−	4.4	−	78	----	771	480	
25	50,165	16,030	32.0	250,708	500	1,470	−	6,400	−	4.8	−	90	----	768	560	
26	54,816	17,030	31.1	281,597	514	1,540	−	6,400	−	4.4	5.5	86	----	766	385	
27	51,265	15,520	30.3	257,011	501	1,600	78.9	6,700	−	4.7	4.3	120	----	765	480	
28	52,316	16,170	30.9	276,829	529	1,680	−	6,100	0.26	4.6	4.3	95	----	844	580	
29	48,336	14,880	30.8	239,501	495	1,620	−	5,600	−	4.9	3.9	88	----	765	660	
30	49,815	15,350	30.8	261,195	524	1,600	−	5,600	−	4.8	3.6	110	----	784	720	
合計	1,587,409	488,600	−	7,171,203	−	−	−	−	−	−	−	−	0	27,487	12,260	
最大	56,665	17,360	32.0	296,640	589	1,680	79.2	6,700	0.29	4.9	10.2	120	−	2,211	720	
最小	48,336	14,830	30.0	216,000	381	1,240	76.5	4,600	0.17	4.2	3.6	70	−	762	240	
平均	52,914	16,287	30.8	239,040	452	1,480	77.8	5,900	0.24	4.5	5.7	91	−	916	409	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2023年 6月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2023年 6月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	61,418	19,190	31.2	284,280	463	1,570	-	6,300	-	6.1	6.8	180	----	1,156	520	B系生物反応槽容量
2	62,646	24,200	38.6	215,400	344	1,570	-	5,600	-	6.0	7.1	180	----	1,642	560	1池3883m^3
3	65,367	23,340	35.7	196,500	301	1,510	-	5,700	-	5.7	-	170	----	1,303	560	
4	73,800	23,290	31.6	209,100	283	1,450	-	5,700	-	5.1	-	170	----	1,095	590	
5	72,921	22,270	30.5	252,240	346	1,480	-	5,800	-	5.1	5.9	160	----	1,105	600	
6	67,854	20,290	29.9	266,700	393	1,480	78.8	6,000	-	5.5	5.9	160	----	1,105	600	
7	70,917	20,450	28.8	222,780	314	1,470	-	6,200	0.12	5.3	5.8	150	----	1,130	600	
8	65,301	20,770	31.8	267,420	410	1,500	-	6,000	-	5.7	5.9	160	----	1,156	600	
9	69,221	21,910	31.7	209,280	302	1,470	-	5,800	-	5.4	6.1	180	----	1,289	600	
10	70,975	20,920	29.5	223,860	315	1,430	-	6,000	-	5.3	-	170	----	1,156	600	
11	69,693	21,540	30.9	195,540	281	1,440	-	5,900	-	5.3	-	180	----	1,176	600	
12	62,471	18,710	29.9	219,360	351	1,430	-	6,000	-	6.0	5.5	210	----	1,120	600	
13	67,328	20,330	30.2	226,980	337	1,430	79.7	5,700	-	5.5	5.9	170	----	1,120	600	
14	65,001	21,190	32.6	218,760	337	1,480	-	5,700	0.20	5.7	6.4	160	----	1,250	600	
15	58,104	18,400	31.7	207,180	357	1,450	-	5,800	-	6.4	6.0	160	----	1,166	600	
16	61,470	18,500	30.1	244,140	397	1,460	-	5,800	-	6.1	6.8	170	----	1,125	525	
17	57,256	16,990	29.7	291,420	509	1,470	-	6,200	-	6.5	-	170	----	1,085	555	
18	57,477	16,720	29.1	298,140	519	1,440	-	6,000	-	6.5	-	200	----	1,115	590	
19	58,805	17,360	29.5	313,020	532	1,440	-	6,200	-	6.3	6.6	170	----	1,059	500	
20	57,489	16,670	29.0	305,160	531	1,480	78.3	6,300	-	6.5	7.0	160	----	1,140	480	
21	54,206	16,090	29.7	276,480	510	1,580	-	6,700	0.20	6.9	7.9	150	----	1,140	440	
22	61,475	22,470	36.6	245,220	399	1,590	-	6,300	-	6.1	9.9	150	----	1,343	330	
23	61,150	21,850	35.7	224,220	367	1,580	-	6,400	-	6.1	7.7	140	----	1,146	450	
24	60,972	18,810	30.9	238,140	391	1,590	-	7,100	-	6.1	-	140	----	1,140	500	
25	52,051	16,090	30.9	276,480	531	1,630	-	7,200	-	7.2	-	140	----	1,140	440	
26	57,530	19,250	33.5	285,900	497	1,620	-	7,000	-	6.5	6.1	180	----	1,130	560	
27	57,813	17,570	30.4	247,800	429	1,630	78.8	7,200	-	6.4	5.6	160	----	1,135	580	
28	61,672	19,130	31.0	255,480	414	1,640	-	6,800	0.19	6.0	5.2	160	----	1,181	680	
29	56,551	17,450	30.9	239,460	423	1,610	-	6,900	-	6.6	4.9	140	----	1,130	700	
30	54,962	18,320	33.3	255,120	464	1,570	-	6,800	-	6.8	4.5	140	----	1,115	760	
合計	1,873,896	590,070	-	7,411,560	-	-	-	-	-	-	-	-	0	35,093	16,920	
最大	73,800	24,200	38.6	313,020	532	1,640	79.7	7,200	0.20	7.2	9.9	210	-	1,642	760	
最小	52,051	16,090	28.8	195,540	281	1,430	78.3	5,600	0.12	5.1	4.5	140	-	1,059	330	
平均	62,463	19,669	31.5	247,052	396	1,520	78.9	6,200	0.18	6.0	6.3	160	-	1,170	564	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2023年 6月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	61,417	16,930	27.6	311,340	507	1,430	-	7,400	-	6.1	7.5	170	----	1,124	360	C系生物反応槽容量
2	62,646	24,100	38.5	245,520	392	1,500	-	6,000	-	6.0	9.5	160	----	1,598	360	1池3883m^3
3	65,366	23,330	35.7	253,920	388	1,490	-	6,100	-	5.7	-	170	----	1,267	360	
4	73,800	23,390	31.7	261,360	354	1,460	-	6,300	-	5.1	-	180	----	1,065	390	
5	72,921	22,350	30.6	308,760	423	1,470	-	6,600	-	5.1	7.5	160	----	1,075	400	
6	67,853	20,320	29.9	306,960	452	1,490	78.4	7,100	-	5.5	7.3	170	----	1,075	400	
7	70,916	21,140	29.8	275,640	389	1,500	-	7,000	0.12	5.3	8.8	160	----	1,100	350	
8	65,300	18,830	28.8	315,120	483	1,520	-	7,300	-	5.7	7.2	170	----	1,124	400	
9	69,220	20,930	30.2	245,100	354	1,510	-	6,700	-	5.4	8.0	170	----	1,261	400	
10	70,974	20,510	28.9	262,140	369	1,490	-	7,000	-	5.3	-	150	----	1,124	400	
11	69,692	21,180	30.4	260,220	373	1,520	-	6,800	-	5.3	-	200	----	1,144	400	
12	62,471	18,100	29.0	272,100	436	1,520	-	7,500	-	6.0	6.9	210	----	1,090	400	
13	67,328	18,670	27.7	290,160	431	1,530	78.6	7,300	-	5.5	7.2	160	----	1,090	400	
14	65,000	21,020	32.3	287,580	442	1,490	-	6,700	0.19	5.7	8.1	210	----	1,220	400	
15	58,104	16,770	28.9	259,320	446	1,460	-	6,800	-	6.4	7.6	170	----	1,134	400	
16	61,469	16,610	27.0	268,080	436	1,430	-	7,000	-	6.1	8.1	170	----	1,095	350	
17	57,256	15,270	26.7	289,080	505	1,470	-	7,700	-	6.5	-	270	----	1,055	350	
18	57,477	14,870	25.9	309,300	538	1,460	-	7,800	-	6.5	-	300	----	1,085	400	
19	58,804	15,490	26.3	340,680	579	1,470	-	7,500	-	6.3	7.0	230	----	1,031	400	
20	57,489	14,920	26.0	336,660	586	1,530	79.6	8,000	-	6.5	6.8	200	----	1,110	400	
21	54,206	14,430	26.6	295,560	545	1,640	-	8,400	0.19	6.9	6.6	170	----	1,110	440	
22	61,475	24,260	39.5	264,120	430	1,650	-	6,600	-	6.1	9.9	190	----	1,307	330	
23	61,149	20,400	33.4	226,860	371	1,620	-	6,500	-	6.1	7.8	160	----	1,254	450	
24	60,971	15,210	24.9	223,320	366	1,550	-	7,600	-	6.1	-	220	----	1,110	510	
25	52,051	14,430	27.7	295,560	568	1,610	-	8,000	-	7.2	-	200	----	1,110	440	
26	57,529	14,080	24.5	291,360	506	1,640	-	7,900	-	6.5	6.5	250	----	1,100	470	
27	57,812	15,130	26.2	258,780	448	1,600	80.0	7,800	-	6.4	5.1	170	----	1,105	580	
28	61,671	17,820	28.9	281,160	456	1,660	-	7,500	0.19	6.0	4.8	150	----	1,149	680	
29	56,551	14,620	25.9	266,700	472	1,620	-	7,800	-	6.6	4.4	160	----	1,100	700	
30	54,962	13,870	25.2	254,640	463	1,630	-	7,900	-	6.8	4.1	130	----	1,085	760	
合計	1,873,880	548,980	-	8,357,100	-	-	-	-	-	-	-	-	0	34,297	13,080	
最大	73,800	24,260	39.5	340,680	586	1,660	80.0	8,400	0.19	7.2	9.9	300	-	1,598	760	
最小	52,051	13,870	24.5	223,320	354	1,430	78.4	6,000	0.12	5.1	4.1	130	-	1,031	330	
平均	62,463	18,299	29.3	278,570	446	1,530	79.2	7,200	0.17	6.0	7.1	190	-	1,143	436	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2023年 6月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	37,070	11,120	30.0	154,602	417	1,440	-	6,000	-	8.9	7.9	95	----	1,037	360	D系生物反応槽容量
2	47,980	14,340	29.9	132,268	276	1,420	-	5,800	-	6.9	8.2	98	----	1,097	360	1池3424m^3
3	46,320	13,900	30.0	129,750	280	1,420	-	5,700	-	7.1	-	95	----	1,162	360	嫌気槽864m3
4	46,210	13,820	29.9	146,414	317	1,450	-	5,800	-	7.1	-	95	----	1,163	360	好気槽2560m3
5	40,210	12,050	30.0	158,104	393	1,520	-	5,800	-	8.2	6.7	95	----	1,061	460	
6	39,080	11,690	29.9	156,996	402	1,470	73.9	5,600	-	8.4	6.0	94	----	937	520	
7	40,410	12,190	30.2	136,210	337	1,460	-	5,500	0.19	8.1	6.1	90	----	1,044	520	
8	38,880	11,710	30.1	153,647	395	1,400	-	5,400	-	8.5	6.0	89	----	992	520	
9	44,940	13,440	29.9	129,649	288	1,390	-	5,300	-	7.3	6.0	90	----	1,126	520	
10	39,720	11,870	29.9	133,130	335	1,420	-	5,700	-	8.3	-	84	----	975	515	
11	41,210	12,460	30.2	142,862	347	1,380	-	5,500	-	8.0	-	75	----	1,151	480	
12	39,210	11,760	30.0	152,064	388	1,350	-	5,400	-	8.4	6.3	82	----	1,064	475	
13	39,180	11,720	29.9	150,117	383	1,310	74.0	5,300	-	8.4	6.1	85	----	975	480	
14	40,230	12,060	30.0	153,971	383	1,260	-	5,300	0.32	8.2	6.1	87	----	927	460	
15	38,350	11,510	30.0	146,684	382	1,310	-	5,500	-	8.6	7.1	90	----	1,090	400	
16	36,340	10,980	30.2	145,217	400	1,340	-	5,300	-	9.0	8.2	91	----	924	370	
17	39,200	11,730	29.9	163,013	416	1,410	-	5,100	-	8.4	-	85	----	930	320	
18	35,790	10,750	30.0	174,804	488	1,490	-	5,400	-	9.2	-	91	----	933	330	
19	36,320	10,930	30.1	173,752	478	1,550	-	5,500	-	9.1	9.2	95	----	976	360	
20	36,810	11,110	30.2	174,556	474	1,620	75.1	6,000	-	8.9	7.6	95	----	912	420	
21	37,430	11,280	30.1	178,014	476	1,660	-	6,600	0.27	8.8	6.2	96	----	954	480	
22	44,010	13,230	30.1	175,422	399	1,680	-	6,600	-	7.5	10.2	97	----	1,016	300	
23	39,610	11,840	29.9	135,004	341	1,720	-	6,900	-	8.3	5.9	100	----	985	510	
24	37,480	11,260	30.0	143,059	382	1,660	-	6,700	-	8.8	-	89	----	995	600	
25	40,360	11,280	27.9	178,014	441	1,550	-	6,200	-	8.1	-	94	----	954	480	
26	40,570	12,190	30.0	177,346	437	1,490	-	6,000	-	8.1	4.9	110	----	938	600	
27	37,650	11,300	30.0	151,124	401	1,440	75.8	5,900	-	8.7	4.8	110	----	956	600	
28	37,730	11,370	30.1	161,880	429	1,470	-	6,100	0.29	8.7	5.3	99	----	985	550	
29	36,210	10,900	30.1	143,734	397	1,450	-	6,100	-	9.1	5.4	120	----	1,087	520	
30	37,760	11,380	30.1	157,468	417	1,500	-	5,800	-	8.7	6.0	83	----	1,018	520	
合計	1,192,270	357,170	-	4,608,875	-	-	-	-	-	-	-	-	0	30,364	13,750	
最大	47,980	14,340	30.2	178,014	488	1,720	75.8	6,900	0.32	9.2	10.2	120	-	1,163	600	
最小	35,790	10,750	27.9	129,649	276	1,260	73.9	5,100	0.19	6.9	4.8	75	-	912	300	
平均	39,742	11,906	30.0	153,629	387	1,470	74.7	5,800	0.27	8.3	6.6	93	-	1,012	458	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2023年 6月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	36,810	11,000	29.9	158,156	430	1,480	-	6,100	-	8.9	5.5	96	----	1,005	520	E系生物反応槽容量
2	48,960	14,610	29.8	136,093	278	1,440	-	5,800	-	6.7	5.7	98	----	1,159	520	1池3424m³
3	45,780	13,660	29.8	134,238	293	1,440	-	5,900	-	7.2	-	97	----	1,163	520	嫌気槽864m3
4	39,070	11,730	30.0	133,483	342	1,440	-	5,800	-	8.4	-	94	----	1,164	520	好気槽2560m3
5	32,090	10,090	31.4	143,695	448	1,460	-	5,400	-	10.2	7.6	93	----	1,043	420	
6	35,870	10,710	29.9	147,461	411	1,400	74.2	5,400	-	9.2	8.5	92	----	848	360	
7	34,700	10,380	29.9	136,092	392	1,400	-	5,200	0.17	9.5	9.0	93	----	1,062	360	
8	32,040	9,880	30.8	158,223	494	1,390	-	5,000	-	10.3	9.3	95	----	920	360	
9	32,080	9,640	30.0	137,360	428	1,350	-	5,200	-	10.2	8.6	96	----	1,141	360	
10	36,170	10,730	29.7	136,315	377	1,320	-	5,600	-	9.1	-	100	----	1,001	360	
11	42,780	12,810	29.9	144,000	337	1,230	-	5,200	-	7.7	-	86	----	1,108	320	
12	39,680	11,840	29.8	153,605	387	1,250	-	5,200	-	8.3	10.5	90	----	1,045	275	
13	37,990	11,310	29.8	152,493	401	1,260	73.8	5,300	-	8.7	8.7	94	----	910	320	
14	40,290	12,030	29.9	155,871	387	1,330	-	5,500	0.30	8.2	8.9	88	----	983	320	
15	38,740	11,110	28.7	148,765	384	1,420	-	6,000	-	8.5	8.9	92	----	1,015	320	
16	36,650	11,020	30.1	146,979	401	1,510	-	6,400	-	9.0	9.1	93	----	951	310	
17	39,780	11,890	29.9	163,544	411	1,570	-	6,200	-	8.3	-	88	----	892	355	
18	36,180	10,870	30.0	174,148	481	1,640	-	6,600	-	9.1	-	89	----	960	410	
19	36,760	11,040	30.0	171,888	468	1,680	-	6,700	-	8.9	6.4	88	----	1,043	465	
20	37,300	11,220	30.1	172,248	462	1,710	76.0	6,800	-	8.8	5.1	88	----	1,001	580	
21	37,940	11,420	30.1	175,434	462	1,640	-	6,500	0.28	8.7	4.4	93	----	984	680	
22	44,590	13,420	30.1	172,762	387	1,620	-	6,400	-	7.4	7.1	92	----	1,029	425	
23	38,790	11,630	30.0	135,139	348	1,640	-	6,800	-	8.5	4.4	97	----	1,080	650	
24	36,280	10,880	30.0	143,141	395	1,560	-	6,900	-	9.1	-	100	----	1,023	560	
25	39,240	11,420	29.1	175,434	447	1,520	-	6,500	-	8.4	-	100	----	984	680	
26	39,450	11,870	30.1	175,743	445	1,490	-	6,200	-	8.3	5.1	97	----	919	560	
27	37,510	11,290	30.1	150,710	402	1,450	75.8	6,000	-	8.8	5.1	98	----	983	560	
28	38,260	11,540	30.2	160,932	421	1,490	-	5,600	0.29	8.6	6.3	95	----	979	510	
29	38,220	11,470	30.0	143,185	375	1,480	-	5,700	-	8.6	6.4	110	----	1,067	480	
30	39,810	11,990	30.1	156,229	392	1,530	-	5,900	-	8.3	6.5	97	----	983	480	
合計	1,149,810	344,500	-	4,593,366	-	-	-	-	-	-	-	-	0	30,445	13,560	
最大	48,960	14,610	31.4	175,743	494	1,710	76.0	6,900	0.30	10.3	10.5	110	-	1,164	680	
最小	32,040	9,640	28.7	133,483	278	1,230	73.8	5,000	0.17	6.7	4.4	86	-	848	275	
平均	38,327	11,483	30.0	153,112	399	1,470	75.0	5,900	0.26	8.7	7.1	94	-	1,015	452	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2023年 6月度　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ固形物量)	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ量)	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	t	m³	t	t	
1	835	0.70	5.85	585	−	−	185	0.95	1.76	176	−	−	
2	1,033	0.78	8.06	806	−	−	333	0.90	3.00	300	−	−	
3	805	0.68	5.49	549	−	−	101	0.95	0.96	96	−	−	
4	938	0.60	5.67	567	−	−	238	1.03	2.45	245	−	−	
5	915	0.58	5.28	528	−	−	214	0.95	2.03	203	−	−	
6	851	0.64	5.47	547	−	−	149	0.92	1.37	137	−	−	
7	947	0.73	6.95	695	−	−	248	0.97	2.41	241	−	−	
8	869	0.72	6.24	624	−	−	168	0.93	1.56	156	−	−	
9	1,046	0.77	8.10	810	−	−	347	0.94	3.26	326	−	−	
10	919	0.65	5.93	593	−	−	219	0.92	2.01	201	−	−	
11	900	0.66	5.93	593	−	−	199	0.96	1.91	191	−	−	
12	588	0.69	4.08	408	−	−	139	0.91	1.26	126	−	−	
13	950	0.67	6.32	632	−	−	150	0.98	1.47	147	−	−	
14	896	0.65	5.86	586	−	−	147	0.88	1.29	129	−	−	
15	1,101	0.70	7.67	767	−	−	347	0.913	3.16	316	−	−	
16	890	0.67	5.99	599	−	−	138	0.91	1.26	126	−	−	
17	878	0.64	5.66	566	−	−	127	0.95	1.21	121	−	−	
18	857	0.63	5.38	538	−	−	112	0.95	1.06	106	−	−	
19	949	0.60	5.67	567	−	−	100	0.90	0.90	90	−	−	
20	938	0.67	6.24	624	−	−	190	0.93	1.77	177	−	−	
21	918	0.64	5.88	588	−	−	167	0.96	1.60	160	−	−	
22	857	0.64	5.47	547	−	−	304	0.84	2.55	255	−	−	
23	914	0.64	5.87	587	−	−	161	0.93	1.50	150	−	−	
24	919	0.73	6.67	667	−	−	169	0.97	1.64	164	−	−	
25	861	0.54	4.69	469	−	−	112	0.94	1.05	105	−	−	
26	962	0.48	4.59	459	−	−	112	0.95	1.06	106	−	−	
27	908	0.51	4.65	465	−	−	108	0.94	1.02	102	−	−	
28	978	0.56	5.47	547	−	−	228	0.96	2.19	219	−	−	
29	1,028	0.57	5.83	583	−	−	277	0.95	2.63	263	−	−	
30	1,026	0.48	4.89	489	−	−	170	0.96	1.63	163	−	−	
合計	27,476	−	175.85	17585	0.00	0.00	5,659	−	52.97	5297	−	−	
最大	1,101	0.78	8.10	810	−	−	347	1.03	3.26	326	−	−	
最小	588	0.48	4.08	408	−	−	100	0.84	0.90	90	−	−	
平均	916	0.64	5.86	586	−	−	189	0.94	1.77	177	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2023年 6月度　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備 考	日
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ	脱水ケーキ	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ	脱水ケーキ	汚泥量	濃度	固形物量		
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量	(受入れ量)	(受入れ固形物量)		濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量	(受入れ量)	(受入れ固形物量)					
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t		
1	−	−	−	−	−	−	650	0.61	−	4.1	−	4.1	409	−	−	−	−	−		1
2	−	−	−	−	−	−	700	0.72	−	5.1	−	5.1	506	−	−	−	−	−		2
3	−	−	−	−	−	−	704	0.59	−	4.5	−	4.5	453	−	−	−	−	−		3
4	−	−	−	−	−	−	700	0.45	−	3.2	−	3.2	322	−	−	−	−	−		4
5	−	−	−	−	−	−	701	0.45	−	3.3	−	3.3	325	−	−	−	−	−		5
6	−	−	−	−	−	−	702	0.59	−	4.1	−	4.1	410	−	−	−	−	−		6
7	−	−	−	−	−	−	699	0.63	−	4.5	−	4.5	454	−	−	−	−	−		7
8	−	−	−	−	−	−	701	0.63	−	4.7	−	4.7	468	−	−	−	−	−		8
9	−	−	−	−	−	−	699	0.67	−	4.8	−	4.8	484	−	−	−	−	−		9
10	−	−	−	−	−	−	700	0.53	−	3.9	−	3.9	392	−	−	−	−	−		10
11	−	−	−	−	−	−	701	0.56	−	4.0	−	4.0	402	−	−	−	−	−		11
12	−	−	−	−	−	−	449	0.55	−	2.8	−	2.8	282	−	−	−	−	−		12
13	−	−	−	−	−	−	800	0.58	−	4.9	−	4.9	485	−	−	−	−	−		13
14	−	−	−	−	−	−	749	0.60	−	4.6	−	4.6	457	−	−	−	−	−		14
15	−	−	−	−	−	−	754	0.57	−	4.5	−	4.5	451	−	−	−	−	−		15
16	−	−	−	−	−	−	752	0.60	−	4.7	−	4.7	473	−	−	−	−	−		16
17	−	−	−	−	−	−	751	0.57	−	4.5	−	4.5	445	−	−	−	−	−		17
18	−	−	−	−	−	−	745	0.57	−	4.3	−	4.3	432	−	−	−	−	−		18
19	−	−	−	−	−	−	849	0.55	−	4.8	−	4.8	477	−	−	−	−	−		19
20	−	−	−	−	−	−	748	0.56	−	4.5	−	4.5	447	−	−	−	−	−		20
21	−	−	−	−	−	−	751	0.54	−	4.3	−	4.3	428	−	−	−	−	−		21
22	−	−	−	−	−	−	553	0.52	−	2.9	−	2.9	292	−	−	−	−	−		22
23	−	−	−	−	−	−	753	0.57	−	4.4	−	4.4	437	−	−	−	−	−		23
24	−	−	−	−	−	−	750	0.65	−	5.0	−	5.0	503	−	−	−	−	−		24
25	−	−	−	−	−	−	749	0.44	−	3.6	−	3.6	364	−	−	−	−	−		25
26	−	−	−	−	−	−	850	0.38	−	3.5	−	3.5	353	−	−	−	−	−		26
27	−	−	−	−	−	−	800	0.42	−	3.6	−	3.6	363	−	−	−	−	−		27
28	−	−	−	−	−	−	750	0.43	−	3.3	−	3.3	328	−	−	−	−	−		28
29	−	−	−	−	−	−	751	0.41	−	3.2	−	3.2	320	−	−	−	−	−		29
30	−	−	−	−	−	−	856	0.35	−	3.3	−	3.3	326	−	−	−	−	−		30
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	21817	−	−	122.9	0.0	122.9	12288	−	−	0	−	0.00		合計
最大	−	−	−	−	−	−	856	0.72	−	5.1	−	5.1	506	−	−	−	−	−		最大
最小	−	−	−	−	−	−	449	0.35	−	2.8	−	2.8	282	−	−	−	−	−		最小
平均	−	−	−	−	−	−	727	0.56	−	4.1	−	4.1	410	−	−	−	−	−		平均

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2023年 6月度　No.5-3

スクリュープレス脱水機													備考
濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄)	
汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2023年 6月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.00	0.00	0:00	0.0	0.00	−	0	−	0.0	0	0	0	0.0	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2023年 6月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	－	835			835	－	120.8			120.8	－	5.1			5.1
2	1,033	－			1,033	206.5	－			206.5	7.2	－			7.2
3	－	805			805	－	106.1			106.1	－	4.8			4.8
4	938	－			938	106.6	－			106.6	4.8	－			4.8
5	432	483			915	55.9	59.5			115.4	2.2	2.4			4.6
6	851	－			851	114.1	－			114.1	4.7	－			4.7
7	－	947			947	－	156.9			156.9	－	6.1			6.1
8	869	－			869	150.5	－			150.5	5.5	－			5.5
9	－	1,046			1,046	－	160.7			160.7	－	7.2			7.2
10	919	－			919	122.1	－			122.1	5.2	－			5.2
11	－	900			900	－	141.3			141.3	－	5.2			5.2
12	588	－			588	87.5	－			87.5	3.5	－			3.5
13	－	950			950	－	123.1			123.1	－	5.5			5.5
14	507	389			896	82.0	62.9			144.9	2.9	2.2			5.1
15	1,101	－			1,101	169.4	－			169.4	6.8	－			6.8
16	－	890			890	－	138.2			138.2	－	5.2			5.2
17	878	－			878	131.3	－			131.3	4.9	－			4.9
18	－	857			857	－	115.3			115.3	－	4.7			4.7
19	949	－			949	117.2	－			117.2	4.9	－			4.9
20	－	938			938	－	154.4			154.4	－	5.4			5.4
21	918	－			918	132.2	－			132.2	5.1	－			5.1
22	49	808			857	6.2	123.7			129.9	0.3	4.5			4.8
23	914	－			914	112.2	－			112.2	5.0	－			5.0
24	－	919			919	－	148.8			148.8	－	5.9			5.9
25	861	－			861	106.2	－			106.2	4.1	－			4.1
26	－	962			962	－	112.5			112.5	－	3.9			3.9
27	908	－			908	114.2	－			114.2	4.0	－			4.0
28	35	943			978	4.8	122.8			127.6	0.2	4.5			4.7
29	971	57			1,028	121.3	7.0			128.3	4.8	0.3			5.1
30	53	973			1,026	6.2	94.3			100.5	0.2	4.1			4.3
合計	13,773	13,703			27,476	1,946.4	1,948.3			3,895	76.3	77.0			153.3
最大	1,101	1,046			1,101	206.5	160.7			206.5	7.2	7.2			7.2
最小	35	57			588	4.8	7.0			87.5	0.2	0.3			3.5
平均	725	806			916	102.4	114.6			129.8	4.0	4.5			5.1

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2023年 6月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.70	4.3	－	87.8			87.9	－	1,189			1,189	－	0.10			0.10	
2	0.78	3.5	89.7	－			88.9	1,624	－			1,624	0.11	－			0.11	
3	0.68	4.5	－	87.2			87.3	－	1,189			1,189	－	0.10			0.10	
4	0.60	4.5	85.2	－			85.7	1,465	－			1,465	0.11	－			0.11	
5	0.58	4.0	86.5	86.4			86.8	696	682			1,378	0.11	0.10			0.10	
6	0.64	4.1	86.5	－			87.0	1,218	－			1,218	0.10	－			0.10	
7	0.73	3.9	－	88.6			88.4	－	1,146			1,146	－	0.08			0.08	
8	0.72	3.7	88.5	－			87.3	1,204	－			1,204	0.10	－			0.10	
9	0.77	4.5	－	89.0			88.9	－	1,436			1,436	－	0.10			0.09	
10	0.65	4.2	86.7	－			86.7	1,276	－			1,276	0.10	－			0.10	
11	0.66	3.7	－	87.2			88.1	－	1,131			1,131	－	0.09			0.09	
12	0.69	4.0	85.2	－			85.4	827	－			827	0.10	－			0.10	
13	0.67	4.5	－	87.0			85.9	－	1,262			1,262	－	0.09			0.09	
14	0.65	3.5	87.1	87.1			87.9	696	450			1,146	0.10	0.08			0.09	
15	0.70	4.0	87.9	－			88.3	1,537	－			1,537	0.10	－			0.10	
16	0.67	3.8	－	87.4			86.7	－	1,247			1,247	－	0.10			0.10	
17	0.64	3.7	86.7	－			87.5	1,204	－			1,204	0.10	－			0.09	
18	0.63	4.0	－	86.3			87.0	－	1,189			1,189	－	0.10			0.10	
19	0.60	4.2	85.4	－			86.0	1,291	－			1,291	0.09	－			0.09	
20	0.66	3.5	－	87.3			87.1	－	1,305			1,305	－	0.10			0.10	
21	0.64	3.9	86.6	－			86.4	1,334	－			1,334	0.10	－			0.10	
22	0.64	3.7	86.4	86.8			87.3	58	1,204			1,262	0.08	0.10			0.10	
23	0.64	4.5	86.3	－			86.2	1,204	－			1,204	0.09	－			0.09	
24	0.73	4.0	－	88.5			88.1	－	1,189			1,189	－	0.09			0.09	
25	0.55	3.8	85.7	－			87.2	1,059	－			1,059	0.09	－			0.08	
26	0.48	3.5	－	85.3			84.8	－	1,247			1,247	－	0.09			0.09	
27	0.51	3.5	86.3	－			87.0	1,175	－			1,175	0.09	－			0.09	
28	0.56	3.7	86.1	86.0			85.5	58	1,349			1,407	0.12	0.10			0.10	
29	0.56	4.0	86.2	86.1			87.9	1,320	73			1,392	0.09	0.09			0.09	
30	0.49	4.3	85.3	86.8			86.0	87	1,291			1,378	0.11	0.09			0.09	
合計	－	－	－	－	－	－	－	19,329	18,575			37,903	－	－	－	－	－	
最大	0.78	4.5	89.7	89.0			88.9	1,624	1,436			1,624	0.12	0.10			0.11	
最小	0.48	3.5	85.2	85.3			84.8	58	73			827	0.08	0.08			0.08	
平均	0.64	3.9	87.1	87.2			87.2	1,017	1,093			1,263	0.10	0.09			0.10	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2023年 6月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤	脱水ケーキ	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率		(ポリ鉄)	搬出量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t	
1	1,232	32.0	97.4	135	32.0	76.3	608	0.76	−	−	2,697	8.4	−	−		
2	1,175	27.6	97.6	122	27.6	77.5	582	0.82	−	−	2,668	9.4	−	−		
3	1,103	32.9	97.0	132	32.9	75.1	547	0.66	−	−	1,204	3.6	−	−		
4	1,009	30.6	96.9	125	30.6	75.5	506	0.66	−	−	−	−	−	−		
5	1,294	33.8	97.4	141	33.8	76.0	576	0.68	−	−	−	−	−	−		
6	1,006	26.1	97.4	109	26.1	76.1	533	0.81	−	−	−	−	−	−		
7	1,326	33.8	97.4	144	33.8	76.4	765	0.90	−	−	−	−	−	−		
8	1,106	28.8	97.4	119	28.8	75.9	593	0.82	−	−	247	0.9	−	−		
9	1,252	34.4	97.2	141	34.4	75.7	635	0.73	−	−	2,465	7.1	−	−		
10	1,263	37.2	97.0	147	37.2	74.6	603	0.65	−	−	−	−	−	−		
11	1,412	37.0	97.4	153	37.0	75.9	587	0.66	−	−	−	−	−	−		
12	1,017	22.6	97.6	100	22.6	77.4	445	0.73	−	−	261	1.1	−	−		
13	1,128	22.1	98.0	100	22.1	77.9	588	1.03	−	−	2,494	10.9	−	−		
14	1,158	25.7	97.2	114	25.7	77.4	608	0.74	−	−	2,683	8.2	−	−		
15	1,327	35.7	97.3	145	35.7	76.3	656	0.73	−	−	3,045	8.5	−	−		
16	893	22.8	97.1	96	22.8	76.3	424	0.67	−	−	1,987	7.8	−	−		
17	874	20.1	97.3	88	20.1	77.1	431	0.73	−	−	1,885	8.0	−	−		
18	829	18.2	97.0	85	18.2	78.6	466	0.75	−	−	1,914	7.7	−	−		
19	913	21.2	97.3	96	21.2	77.9	584	0.94	−	−	2,422	9.8	−	−		
20	1,179	27.3	97.4	121	27.3	77.5	669	0.87	−	−	2,929	9.6	−	−		
21	1,081	26.1	96.8	120	26.1	78.3	711	0.81	−	−	2,813	8.1	−	−		
22	1,036	25.0	97.4	116	25.0	78.6	697	1.06	−	−	2,915	11.0	−	−		
23	1,256	32.6	97.3	136	32.6	76.1	677	0.80	−	−	3,190	9.4	−	−		
24	1,471	38.5	97.4	171	38.5	77.4	779	0.81	−	−	3,611	9.3	−	−		
25	1,278	30.4	97.5	131	30.4	76.8	736	0.93	−	−	3,089	9.8	−	−		
26	1,066	24.1	96.9	111	24.1	78.4	647	0.78	−	−	2,668	8.1	−	−		
27	1,305	27.6	96.9	128	27.6	78.5	793	0.82	−	−	3,292	8.5	−	−		
28	1,925	42.5	97.8	198	42.5	78.5	1,106	1.04	−	−	4,582	10.7	−	−		
29	1,987	46.9	97.6	200	46.9	76.5	921	0.78	−	−	4,408	9.4	−	−		
30	1,950	43.9	97.7	191	43.9	77.0	860	0.78	−	−	4,220	9.6	−	−		
合計	36,851	907.5	−	3,915	907.4	−	19,326	−	−	−	63,684	−	0	0		
最大	1,987	46.9	98.0	200	46.9	78.6	1,106	1.06	−	−	4,582	11.0	−	−		
最小	829	18.2	96.8	85	18.2	74.6	424	0.65	−	−	247	0.9	−	−		
平均	1,228	30.3	97.5	131	30.2	76.8	644	0.80	−	−	2,654	6.6	−	−		

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2023年 6月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	891	3.6	32.2	439.0	3.3	14.4	206.1	3.6	7.5	125	4.1	5.2	121	4.3	5.1	
2	901	3.1	28.3	427.0	2.5	10.7	175.6	3.8	6.6	92	4.1	3.8	207	3.5	7.2	
3	903	3.7	33.0	505.0	3.3	16.5	167.1	3.9	6.6	124	4.1	5.1	106	4.5	4.8	
4	721	4.3	31.0	339.0	4.5	15.3	175.4	3.8	6.7	100	4.1	4.2	107	4.5	4.8	
5	910	3.7	33.9	508.0	3.5	17.9	186.6	3.9	7.2	100	4.2	4.2	115	4.0	4.6	
6	773	3.4	26.4	345.0	2.7	9.4	196.3	3.8	7.5	117	4.1	4.8	114	4.1	4.7	
7	968	3.5	34.0	530.0	3.2	17.2	188.2	3.8	7.1	93	3.9	3.6	157	3.9	6.1	
8	843	3.4	29.0	386.0	3.0	11.4	192.1	3.8	7.3	115	4.1	4.8	151	3.7	5.5	
9	1037	3.3	34.5	586.0	2.8	16.2	192.4	3.8	7.3	98	3.9	3.8	161	4.5	7.2	
10	929	4.0	37.5	510.0	4.1	20.9	201.3	3.8	7.6	96	3.9	3.8	122	4.2	5.2	
11	1032	3.6	37.1	566.0	3.4	19.2	222.6	3.8	8.4	102	4.2	4.3	141	3.7	5.2	
12	760	3.2	24.3	368.0	2.5	9.1	232.3	3.8	8.8	72	4.0	2.9	88	4.0	3.5	
13	724	3.1	22.8	261.0	1.6	4.3	229.7	3.7	8.5	110	4.1	4.5	123	4.5	5.5	
14	917	3.5	32.4	467.0	3.3	15.6	222.4	3.7	8.3	82	4.1	3.4	145	3.5	5.1	
15	1027	3.5	35.8	537.0	3.1	16.6	227.7	3.7	8.5	93	4.2	3.9	169	4.0	6.8	
16	779	3.3	25.4	356.0	2.7	9.7	212.4	3.6	7.7	73	3.9	2.8	138	3.8	5.2	
17	740	3.2	23.7	292.0	2.4	7.0	225.3	3.6	8.0	91	4.2	3.8	131	3.7	4.9	
18	740	3.4	24.9	270.0	2.7	7.3	257.5	3.6	9.2	97	3.8	3.7	115	4.0	4.7	
19	806	3.1	24.7	315.0	2.0	6.1	248.1	3.6	8.9	125	3.8	4.8	117	4.2	4.9	
20	1016	3.0	30.5	458.0	2.2	10.2	259.9	3.6	9.3	144	3.9	5.6	154	3.5	5.4	
21	893	3.9	34.8	334.0	4.1	13.7	266.9	3.6	9.7	160	4.0	6.3	132	3.9	5.1	
22	783	3.4	26.5	382.0	3.0	11.5	182.7	3.7	6.8	89	3.8	3.4	130	3.7	4.8	
23	944	3.6	33.7	382.0	3.1	11.7	226.6	3.8	8.6	223	3.8	8.4	112	4.5	5.0	
24	1222	3.2	38.7	620.0	2.5	15.7	277.4	3.7	10.3	176	3.8	6.8	149	4.0	5.9	
25	979	3.2	31.6	425.0	2.5	10.7	290.3	3.7	10.8	158	3.8	6.0	106	3.8	4.1	
26	887	3.7	33.0	343.0	3.9	13.3	270.7	3.6	9.7	161	3.8	6.1	113	3.5	3.9	
27	995	3.9	38.5	394.0	4.2	16.5	317.6	3.6	11.5	169	3.9	6.5	114	3.5	4.0	
28	1319	3.2	42.9	713.0	2.8	20.0	340.2	3.8	12.9	138	3.8	5.3	128	3.7	4.7	
29	1481	3.2	46.7	836.0	2.7	22.9	380.5	3.5	13.5	136	3.8	5.2	128	4.0	5.1	
30	1631	2.7	44.0	1000.0	2.0	19.8	396.1	3.7	14.7	135	3.9	5.2	101	4.3	4.3	
合計	28552	−	971.6	13894.0	−	411	7168.0	−	265.5	3,596	−	142.0	3895	−	153.3	
最大	1631	4.3	46.7	1000.0	4.5	23	396.1	3.9	14.7	223.38	4.2	8.4	207	4.5	7.2	
最小	721	2.7	22.8	261.0	1.6	4	167.1	3.5	6.6	72.46	3.8	2.8	88	3.5	3.5	
平均	952	3.4	32.0	463.1	3.0	14	238.9	3.7	8.9	119.90	4.0	4.7	130	3.9	5.1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2023年 6月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	128.88	76.3	80.1	30.6	128.88	76.3	80.1	30.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	126.71	77.5	80.2	28.6	126.71	77.5	80.2	28.6	−	−	−	−	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月平均(average関数使用)にて補完しています
3	127.62	75.1	79.3	31.7	127.62	75.1	79.3	31.7	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	130.05	75.5	79.3	31.8	130.05	75.5	79.3	31.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	129.58	76.0	76.5	31.1	129.58	76.0	76.5	31.1	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	130.10	76.1	76.4	31.1	130.10	76.1	76.4	31.1	−	−	−	−	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日は月平均(average関数使用)にてデータを補完しています
7	127.80	76.4	78.1	30.1	127.80	76.4	78.1	30.1	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	128.20	75.9	78.7	30.9	128.20	75.9	78.7	30.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	128.55	75.7	77.7	31.3	128.55	75.7	77.7	31.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	129.06	74.6	79.3	32.8	129.06	74.6	79.3	32.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	130.11	75.9	79.3	31.4	130.11	75.9	79.3	31.4	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	123.39	77.4	79.7	27.8	123.39	77.4	79.7	27.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	124.95	77.9	78.1	27.6	81.83	77.9	78.1	18.1	43.12	77.9	78.1	9.5	−	−	−	−	
14	129.11	77.4	80.2	29.2	−	−	−	−	129.11	77.4	80.2	29.2	−	−	−	−	
15	125.62	75.3	77.2	31.0	−	−	−	−	125.62	75.3	77.2	31.0	−	−	−	−	
16	123.09	76.3	78.4	29.2	−	−	−	−	123.09	76.3	78.4	29.2	−	−	−	−	
17	80.69	77.1	79.3	18.5	−	−	−	−	80.69	77.1	79.3	18.5	−	−	−	−	
18	80.90	78.6	79.3	17.3	−	−	−	−	80.90	78.6	79.3	17.3	−	−	−	−	
19	78.13	77.9	79.9	17.3	−	−	−	−	78.13	77.9	79.9	17.3	−	−	−	−	
20	115.20	77.5	81.5	25.9	−	−	−	−	115.20	77.5	81.5	25.9	−	−	−	−	
21	130.42	78.3	81.4	28.3	−	−	−	−	130.42	78.3	81.4	28.3	−	−	−	−	
22	129.51	78.6	81.2	27.8	−	−	−	−	129.51	78.6	81.2	27.8	−	−	−	−	
23	129.00	76.1	77.8	30.9	−	−	−	−	129.00	76.1	77.8	30.9	−	−	−	−	
24	130.50	77.4	79.3	29.5	−	−	−	−	130.50	77.4	79.3	29.5	−	−	−	−	
25	129.61	76.8	79.3	30.0	−	−	−	−	129.61	76.8	79.3	30.0	−	−	−	−	
26	131.41	78.4	79.1	28.4	−	−	−	−	131.41	78.4	79.1	28.4	−	−	−	−	
27	167.52	78.5	79.7	36.1	46.98	78.5	79.7	10.1	120.54	78.5	79.7	26.0	−	−	−	−	
28	165.57	78.5	80.9	35.5	75.74	78.5	80.9	16.2	89.83	78.5	80.9	19.3	−	−	−	−	
29	187.61	76.5	80.4	44.0	86.58	76.5	80.4	20.3	101.03	76.5	80.4	23.7	−	−	−	−	
30	211.08	77.0	81.5	48.6	100.79	77.0	81.5	23.2	110.29	77.0	81.5	25.4	−	−	−	−	
合計	3909.97	−	−	905	1931.97	−	−	457.3	1,978.00	−	−	447.2	0.00	−	−	0.0	
最大	211.08	78.6	81.5	48.6	130.11	78.5	81.5	32.8	131.41	78.6	81.5	31.0	−	−	−	−	
最小	78.13	74.6	76.4	17.3	46.98	74.6	76.4	10.1	43.12	75.3	77.2	9.5	−	−	−	−	
平均	130.00	76.9	79.3	30.2	113.65	76.3	79.0	27.0	109.89	77.4	79.7	24.8	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、珪砂補給量)

2023年 6月度　No.5-10

日	重油消費量				珪砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	t	t	t	t	t	t	t	
1	292	−	−	292	−	−	−	0	
2	828	−	−	828	−	−	−	0	
3	52	−	−	52	−	−	−	0	
4	565	−	−	565	−	−	−	0	
5	1,295	−	−	1,295	4	−	−	4	
6	989	−	−	989	−	−	−	0	
7	907	−	−	907	−	−	−	0	
8	641	−	−	641	−	−	−	0	
9	436	−	−	436	4	−	−	4	
10	310	−	−	310	−	−	−	0	
11	334	−	−	334	−	−	−	0	
12	934	1,367	−	2,301	−	4	−	4	
13	1,392	3,500	−	4,892	−	4	−	4	
14	−	2,079	−	2,079	−	−	−	0	
15	−	676	−	676	−	−	−	0	
16	−	1,083	−	1,083	−	−	−	0	
17	−	1,918	−	1,918	−	−	−	0	
18	−	2,468	−	2,468	−	−	−	0	
19	−	2,646	−	2,646	−	−	−	0	
20	−	1,531	−	1,531	−	−	−	0	
21	−	1,888	−	1,888	−	−	−	0	
22	−	2,379	−	2,379	−	4	−	4	
23	−	740	−	740	−	−	−	0	
24	−	1,361	−	1,361	−	−	−	0	
25	−	1,372	−	1,372	−	−	−	0	
26	1,557	1,603	−	3,160	−	−	−	0	
27	3,382	2,315	−	5,697	−	−	−	0	
28	2,394	2,264	−	4,658	−	−	−	0	
29	1,231	1,126	−	2,357	4	−	−	4	
30	783	768	−	1,551	−	−	−	0	
合計	18,322	33,084	0	51,406	12	12	0	24	
最大	3,382	3,500	−	5,697	4	4	−	4	
最小	52	676	−	52	4	4	−	0	
平均	1,018	1,741	−	1,714	4	4	−	1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2023年 7月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量		流入下水量	放流水量	簡易処理水量			放流水量		降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
			（合流）	雨水排水量		（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	mm	㎥	㎥	㎥	㎥	
1	曇時々雨	28.0	535,708	87,345	448,363	449,372	126,168	86,151	212,319	174,949	62,104	23.5	37,117	266,197	178,597	87,600	
2	曇後晴	29.0	237,818	0	237,818	238,819	0	0	0	182,074	56,745	0.0	33,728	266,018	188,228	77,790	
3	晴	29.0	222,834	0	222,834	223,814	0	0	0	171,860	51,954	0.0	33,601	251,199	178,269	72,930	
4	晴	29.0	218,351	0	218,351	219,204	0	0	0	165,349	53,855	0.0	32,764	245,890	170,980	74,910	
5	曇時々雨	29.0	406,653	0	406,653	407,564	147,799	36,743	184,542	166,526	56,496	16.5	31,033	246,860	169,360	77,500	
6	曇後晴	29.0	237,396	0	237,396	238,466	0	6,463	6,463	180,104	51,899	0.0	31,199	256,856	180,456	76,400	
7	晴後曇	30.0	222,317	0	222,317	223,246	0	0	0	174,038	49,208	0.0	34,212	251,080	177,960	73,120	
8	晴後曇	31.0	203,222	0	203,222	204,213	0	0	0	155,181	49,032	0.0	33,259	231,247	158,277	72,970	
9	曇時々雨	28.0	422,496	0	422,496	423,546	51,336	121,704	173,040	189,460	61,046	8.5	35,649	278,989	188,559	90,430	
10	曇一時雨	30.7	250,381	0	250,381	251,576	16,155	14,914	31,069	171,509	48,998	4.5	32,323	246,012	169,122	76,890	
11	曇後晴	32.0	222,195	0	222,195	223,268	0	0	0	173,299	49,969	0.0	25,325	242,358	168,508	73,850	
12	晴	31.0	212,585	0	212,585	213,561	0	0	0	164,267	49,294	0.0	29,080	236,489	164,919	71,570	
13	曇一時雨	30.0	299,279	0	299,279	300,354	60,715	35,875	96,590	150,472	53,292	6.0	30,844	227,970	150,230	77,740	
14	曇	30.0	221,513	0	221,513	222,610	0	3,349	3,349	172,501	46,760	0.0	29,221	242,063	171,133	70,930	
15	曇後晴	32.0	209,657	0	209,657	210,564	0	0	0	162,127	48,437	0.0	27,876	232,519	161,369	71,150	
16	晴	32.0	196,143	0	196,143	197,076	0	0	0	145,893	51,183	0.0	28,652	219,615	144,645	74,970	
17	晴	32.0	210,549	0	210,549	211,488	0	0	0	163,791	47,697	0.0	28,375	233,898	161,538	72,360	
18	晴	32.5	199,379	0	199,379	200,301	0	0	0	147,148	53,153	0.0	26,698	221,607	143,447	78,160	
19	曇一時雨	31.0	296,265	39,025	257,240	258,199	34,170	20,142	54,312	157,731	46,156	13.5	31,036	228,810	157,190	71,620	
20	晴一時雨	30.0	254,622	0	254,622	255,719	25,894	17,104	42,998	162,835	49,886	0.5	32,767	238,693	164,573	74,120	
21	晴	30.0	210,723	0	210,723	211,608	0	0	0	161,364	50,244	0.0	32,385	237,906	162,596	75,310	
22	晴	30.5	197,043	0	197,043	197,998	0	0	0	151,613	46,385	0.0	33,924	225,510	157,800	67,710	
23	晴	31.5	196,562	0	196,562	197,542	0	0	0	147,699	49,843	0.0	31,192	222,514	149,894	72,620	
24	晴	32.0	197,472	0	197,472	198,476	0	0	0	148,106	50,370	0.0	32,874	225,398	151,688	73,710	
25	晴	31.0	195,918	0	195,918	196,830	0	0	0	146,982	49,848	0.0	32,581	223,169	150,349	72,820	
26	晴	30.0	195,634	0	195,634	196,591	0	0	0	149,205	47,386	0.0	31,655	221,919	152,049	69,870	
27	晴一時雨	34.0	207,934	0	207,934	208,661	0	7,832	7,832	148,282	52,547	1.5	32,733	227,533	149,583	77,950	
28	晴	32.0	197,187	0	197,187	198,144	0	2,129	2,129	145,420	50,595	0.0	32,492	222,852	148,762	74,090	
29	晴	34.0	199,380	0	199,380	200,318	0	0	0	151,246	49,072	0.0	30,856	224,977	153,307	71,670	
30	晴	32.0	191,260	0	191,260	192,168	0	0	0	141,970	50,198	0.0	33,251	219,206	144,896	74,310	
31	晴	32.0	191,062	0	191,062	192,042	0	0	0	140,635	51,407	0.0	27,905	213,962	139,712	74,250	
合計	－	－	7,459,538	126,370	7,333,168	7,363,338	462,237	352,406	814,643	4,963,636	1,585,059	74.5	976,607	7,329,316	5,007,996	2,321,320	
最大	－	34.0	535,708	87,345	448,363	449,372	147,799	121,704	212,319	189,460	62,104	23.5	37,117	278,989	188,559	90,430	
最小	－	28.0	191,062	39,025	191,062	192,042	16,155	2,129	2,129	140,635	46,156	0.5	25,325	213,962	139,712	67,710	
平均	－	30.8	240,630	63,185	236,554	237,527	66,034	32,037	74,058	160,117	51,131	9.3	31,503	236,430	161,548	74,881	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2023年 7月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過) 使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水) 使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水) 使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	84,450	166	510	17,246	6,725	2,637	−	−	−	0	0.00	1,664	0.66	559	0.45
2	50,320	99	510	17,268	6,877	287	−	−	−	61	0.15	1,379	0.91	395	0.84
3	46,170	91	510	16,911	6,816	866	−	−	−	0	0.00	1,368	0.96	445	1.03
4	46,240	91	510	15,746	6,841	1,448	−	−	−	0	0.00	1,243	0.90	456	1.02
5	65,610	129	510	14,036	6,885	581	−	−	−	0	0.00	1,824	0.70	604	0.78
6	54,380	107	510	12,315	8,917	1,171	−	−	−	0	0.00	1,573	1.05	410	0.84
7	55,250	108	510	14,070	10,546	869	−	−	−	0	0.00	1,790	1.23	445	1.09
8	60,460	119	510	11,939	10,584	2,042	−	−	−	81	0.16	1,528	1.18	421	1.03
9	86,760	170	510	12,812	10,568	2,652	−	−	−	0	0.00	1,972	0.98	661	0.43
10	61,770	121	510	10,354	10,685	2,356	−	−	−	0	0.00	969	0.62	524	0.98
11	45,510	89	510	6,318	10,639	289	−	−	−	0	0.00	1,744	1.21	445	1.07
12	45,500	89	510	9,905	10,561	577	−	−	−	0	0.00	1,790	1.31	467	1.14
13	63,910	125	510	10,145	10,622	1,768	−	−	−	0	0.00	1,573	0.89	513	0.69
14	50,170	98	510	8,988	10,508	1,171	−	−	−	0	0.00	1,664	1.16	502	1.20
15	45,270	89	510	8,807	10,712	290	−	−	−	57	0.15	1,642	1.22	445	1.10
16	45,180	89	510	9,482	10,651	288	−	−	−	0	0.00	1,186	0.98	467	1.09
17	45,130	88	510	7,777	10,692	1,739	−	−	−	0	0.00	1,240	0.91	353	0.89
18	45,270	89	510	8,803	10,595	291	−	−	−	0	0.00	1,550	1.26	638	1.44
19	52,970	104	510	11,441	10,580	1,160	−	−	−	0	0.00	1,129	0.71	331	0.60
20	50,920	100	510	12,190	10,544	1,172	−	−	−	0	0.00	1,140	0.72	513	0.92
21	45,170	89	510	12,030	10,651	1,440	−	−	−	0	0.00	1,436	1.07	388	0.93
22	45,070	88	510	13,690	10,560	882	−	−	−	0	0.00	1,322	1.05	604	1.56
23	48,280	95	510	11,411	10,597	574	−	−	−	55	0.14	1,108	0.90	492	1.18
24	50,430	99	510	13,393	10,375	878	−	−	−	0	0.00	1,685	1.37	502	1.20
25	46,110	90	510	12,752	10,355	870	−	−	−	0	0.00	1,345	1.10	581	1.40
26	46,060	90	510	11,614	10,411	865	−	−	−	0	0.00	1,322	1.06	353	0.89
27	54,840	108	510	11,781	10,468	2,057	−	−	−	0	0.00	1,847	1.49	730	1.45
28	58,030	114	510	12,686	10,446	873	−	−	−	0	0.00	1,414	1.17	388	0.88
29	46,150	90	510	11,378	10,349	587	−	−	−	62	0.16	1,448	1.15	554	1.35
30	46,230	91	510	12,645	10,371	1,748	−	−	−	0	0.00	1,322	1.12	695	1.66
31	46,200	91	510	9,360	10,399	291	−	−	−	0	0.00	1,391	1.19	433	1.01
合計	1,633,810	3,204	−	369,293	306,530	34,719	−	−	−	316	−	45,608	−	15,314	−
最大	86,760	170	510	17,268	10,712	2,652	−	−	−	81	0.16	1,972	1.49	730	1.66
最小	45,070	88	510	6,318	6,725	287	−	−	−	55	0.14	969	0.62	331	0.43
平均	52,704	103	510	11,913	9,888	1,120	−	−	−	63	0.02	1,471	1.01	494	0.95

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2023年 7月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計	備考
	A系	B系	C系	D系	E系							
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	
1	54,434	62,082	62,081	43,580	44,020	178,597	87,600	266,197	126,168	86,151	212,319	
2	54,213	67,008	67,007	37,670	40,120	188,228	77,790	266,018	0	0	0	
3	51,715	63,277	63,277	35,550	37,380	178,269	72,930	251,199	0	0	0	
4	51,495	59,743	59,742	36,650	38,260	170,980	74,910	245,890	0	0	0	
5	54,125	57,618	57,617	38,180	39,320	169,360	77,500	246,860	147,799	36,743	184,542	
6	54,055	63,201	63,200	37,470	38,930	180,456	76,400	256,856	0	6,463	6,463	
7	52,243	62,859	62,858	35,870	37,250	177,960	73,120	251,080	0	0	0	
8	47,066	55,606	55,605	35,780	37,190	158,277	72,970	231,247	0	0	0	
9	55,154	66,703	66,702	44,600	45,830	188,559	90,430	278,989	51,336	121,704	173,040	
10	50,514	59,304	59,304	36,910	39,980	169,122	76,890	246,012	16,155	14,914	31,069	
11	52,266	58,121	58,121	35,740	38,110	168,508	73,850	242,358	0	0	0	
12	50,972	56,974	56,973	35,640	35,930	164,919	71,570	236,489	0	0	0	
13	46,496	51,867	51,867	39,090	38,650	150,230	77,740	227,970	60,715	35,875	96,590	
14	50,275	60,429	60,429	35,820	35,110	171,133	70,930	242,063	0	3,349	3,349	
15	49,014	56,178	56,177	35,780	35,370	161,369	71,150	232,519	0	0	0	
16	45,715	49,465	49,465	37,580	37,390	144,645	74,970	219,615	0	0	0	
17	50,434	55,552	55,552	36,350	36,010	161,538	72,360	233,898	0	0	0	
18	41,255	51,096	51,096	39,200	38,960	143,447	78,160	221,607	0	0	0	
19	45,666	55,762	55,762	35,840	35,780	157,190	71,620	228,810	34,170	20,142	54,312	
20	43,145	60,714	60,714	37,150	36,970	164,573	74,120	238,693	25,894	17,104	42,998	
21	50,525	56,036	56,035	38,030	37,280	162,596	75,310	237,906	0	0	0	
22	44,216	56,792	56,792	33,630	34,080	157,800	67,710	225,510	0	0	0	
23	44,675	52,610	52,609	36,510	36,110	149,894	72,620	222,514	0	0	0	
24	41,925	54,882	54,881	36,740	36,970	151,688	73,710	225,398	0	0	0	
25	39,865	55,242	55,242	36,330	36,490	150,349	72,820	223,169	0	0	0	
26	45,086	51,398	55,565	34,890	34,980	152,049	69,870	221,919	0	0	0	
27	46,464	47,379	55,740	38,470	39,480	149,583	77,950	227,533	0	7,832	7,832	
28	43,956	52,403	52,403	35,770	38,320	148,762	74,090	222,852	0	2,129	2,129	
29	47,844	52,732	52,731	35,290	36,380	153,307	71,670	224,977	0	0	0	
30	45,545	49,676	49,675	37,010	37,300	144,896	74,310	219,206	0	0	0	
31	42,897	46,521	50,294	36,990	37,260	139,712	74,250	213,962	0	0	0	
合計	1,493,250	1,749,230	1,765,516	1,150,110	1,171,210	5,007,996	2,321,320	7,329,316	462,237	352,406	814,643	
最大	55,154	67,008	67,007	44,600	45,830	188,559	90,430	278,989	147,799	121,704	212,319	
最小	39,865	46,521	49,465	33,630	34,080	139,712	67,710	213,962	16,155	2,129	2,129	
平均	48,169	56,427	56,952	37,100	37,781	161,548	74,881	236,430	66,034	32,037	74,058	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2023年 7月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	56	1,157	1,140	2,353	7.9	161.5	166.9	336.3	0.3	6.3	6.2	12.8	0.56	3.8
2	818	1,036	427	2,281	123.0	159.6	68.1	350.8	4.8	6.1	2.5	13.4	0.61	3.8
3	672	946	664	2,282	99.0	138.2	105.5	342.7	3.8	5.3	3.7	12.8	0.59	3.7
4	104	891	1,073	2,068	12.9	120.2	149.6	282.7	0.6	4.8	5.8	11.2	0.56	4.0
5	－	906	930	1,836	－	129.3	125.7	255.0	－	4.7	4.8	9.5	0.54	3.7
6	－	925	892	1,817	－	133.7	122.0	255.7	－	4.8	4.6	9.4	0.54	3.7
7	－	927	881	1,808	－	132.0	119.6	251.7	－	4.7	4.5	9.2	0.53	3.7
8	－	897	984	1,881	－	123.0	124.3	247.4	－	4.3	4.7	9.0	0.50	3.6
9	－	905	907	1,812	－	111.7	105.3	217.0	－	4.1	4.1	8.2	0.47	3.8
10	－	810	851	1,661	－	88.2	89.5	177.7	－	3.3	3.5	6.8	0.43	3.8
11	－	1,110	180	1,290	－	132.4	21.2	153.6	－	4.8	0.8	5.6	0.45	3.6
12	－	888	527	1,415	－	124.8	70.2	195.0	－	4.4	2.6	7.0	0.51	3.6
13	－	576	891	1,467	－	75.6	110.6	186.2	－	2.7	4.1	6.8	0.48	3.7
14	－	675	860	1,535	－	84.1	101.9	186.0	－	3.3	4.2	7.5	0.50	4.0
15	－	707	820	1,527	－	100.8	120.1	220.9	－	3.7	4.3	8.0	0.55	3.6
16	－	753	834	1,587	－	113.6	119.6	233.1	－	4.2	4.6	8.8	0.57	3.8
17	15	702	944	1,661	2.2	101.3	124.9	228.3	0.1	3.6	4.9	8.6	0.54	3.8
18	－	692	739	1,431	－	109.2	112.3	221.4	－	4.0	4.2	8.2	0.60	3.7
19	－	753	889	1,642	－	115.7	140.3	256.0	－	4.4	5.1	9.5	0.59	3.7
20	－	1,030	716	1,746	－	154.8	112.8	267.6	－	5.8	4.0	9.8	0.58	3.7
21	－	714	994	1,708	－	105.5	146.9	252.4	－	3.8	5.3	9.1	0.56	3.6
22	－	829	893	1,722	－	106.2	115.0	221.2	－	4.1	4.4	8.5	0.51	3.8
23	－	890	799	1,689	－	116.6	106.6	223.2	－	4.4	3.9	8.3	0.52	3.7
24	－	627	1,018	1,645	－	95.9	157.5	253.4	－	3.4	5.5	8.9	0.57	3.5
25	314	635	734	1,683	43.9	93.4	105.7	243.1	1.7	3.5	4.0	9.2	0.57	3.8
26	58	901	766	1,725	8.6	137.1	116.0	261.7	0.3	5.4	4.6	10.3	0.62	3.9
27	75	1,014	673	1,762	12.0	144.1	106.2	262.3	0.4	5.7	3.8	9.9	0.59	3.8
28	－	692	1,013	1,705	－	92.6	143.5	236.2	－	3.7	5.4	9.1	0.56	3.9
29	137	851	861	1,849	17.9	136.1	140.0	294.0	0.8	4.9	4.9	10.6	0.60	3.6
30	－	931	761	1,692	－	163.9	136.6	300.6	－	5.9	4.8	10.7	0.66	3.6
31	128	741	418	1,287	21.9	123.2	74.3	219.4	0.8	4.7	2.6	8.1	0.65	3.7
合計	2,377	26,111	25,079	53,567	349.4	3,724.3	3,558.8	7,632.6	13.6	138.8	132.4	284.8	－	－
最大	818	1,157	1,140	2,353	123.0	163.9	166.9	350.8	4.8	6.3	6.2	13.4	0.66	4.0
最小	15	576	180	1,287	2.2	75.6	21.2	153.6	0.1	2.7	0.8	5.6	0.43	3.5
平均	238	842	809	1,728	34.9	120.1	114.8	246.2	1.4	4.5	4.3	9.2	0.55	3.7

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2023年 7月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	96.9	96.9	96.9	0.86	18.75	19.34	38.95	0.27	0.29	0.30	0.30	668.0	3.3	22.3
2	95.8	95.9	95.9	12.73	19.00	7.76	39.49	0.25	0.30	0.30	0.28	596.0	3.3	19.4
3	95.7	95.7	95.7	10.71	17.14	10.16	38.02	0.27	0.31	0.26	0.28	501.0	3.2	16.1
4	96.9	96.9	96.9	1.48	14.00	17.12	32.61	0.26	0.28	0.29	0.28	467.0	2.1	9.9
5	－	95.3	95.2	－	15.04	14.70	29.74	－	0.31	0.29	0.30	428.0	2.0	8.6
6	－	95.3	95.2	－	13.73	12.18	25.91	－	0.27	0.25	0.26	487.0	3.0	14.7
7	－	95.2	95.1	－	12.91	12.65	25.57	－	0.26	0.27	0.26	725.0	4.1	30.0
8	－	96.5	96.5	－	13.59	13.63	27.22	－	0.30	0.28	0.29	957.0	2.3	21.8
9	－	96.3	96.3	－	12.03	10.54	22.57	－	0.28	0.25	0.26	1,110.0	2.2	23.9
10	－	95.2	95.2	－	13.54	12.13	25.67	－	0.39	0.33	0.36	350.0	2.1	7.5
11	－	96.1	96.1	－	19.48	2.32	21.80	－	0.39	0.29	0.38	200.0	4.0	8.0
12	－	96.6	96.6	－	12.41	6.47	18.88	－	0.27	0.24	0.26	177.0	3.1	5.5
13	－	96.4	96.3	－	9.72	14.12	23.84	－	0.35	0.33	0.34	384.0	3.8	14.7
14	－	95.9	95.9	－	13.21	15.62	28.83	－	0.39	0.36	0.37	299.0	4.2	12.5
15	－	95.3	95.3	－	10.61	11.63	22.24	－	0.27	0.26	0.26	279.0	3.0	8.4
16	－	97.0	97.0	－	12.99	11.79	24.78	－	0.30	0.25	0.27	265.0	3.2	8.5
17	95.3	95.3	95.2	0.19	11.75	13.69	25.64	0.24	0.31	0.27	0.28	443.0	2.2	9.8
18	－	95.8	95.8	－	10.60	9.73	20.33	－	0.26	0.22	0.24	248.0	3.1	7.6
19	－	97.2	97.2	－	11.78	13.58	25.36	－	0.26	0.26	0.26	520.0	2.7	14.0
20	－	95.6	95.7	－	17.36	11.77	29.13	－	0.29	0.28	0.29	540.0	3.7	20.0
21	－	95.4	95.4	－	11.67	15.60	27.27	－	0.29	0.28	0.28	900.0	2.9	26.4
22	－	96.6	96.6	－	12.49	12.36	24.86	－	0.30	0.27	0.28	531.0	3.3	17.6
23	－	96.6	95.0	－	14.25	11.87	26.13	－	0.31	0.29	0.30	395.0	2.5	10.0
24	－	95.5	95.5	－	8.41	14.38	22.79	－	0.24	0.25	0.24	439.0	3.7	16.0
25	96.2	96.3	96.3	4.60	7.80	10.99	23.40	0.26	0.22	0.26	0.24	425.0	1.8	7.7
26	95.9	95.9	95.9	0.80	11.62	12.28	24.69	0.22	0.21	0.26	0.23	354.0	2.1	7.6
27	95.7	95.6	95.7	1.00	14.60	10.86	26.46	0.23	0.25	0.27	0.26	363.0	2.3	8.5
28	－	95.4	95.4	－	9.95	15.50	25.45	－	0.26	0.27	0.27	390.0	1.6	6.3
29	95.6	95.8	95.8	2.97	14.14	14.48	31.59	0.36	0.28	0.28	0.29	394.0	2.7	10.5
30	－	96.3	96.3	－	14.32	14.43	28.75	－	0.23	0.29	0.26	460.0	3.0	13.9
31	97.4	97.4	97.5	2.20	11.63	6.65	20.49	0.27	0.24	0.25	0.25	211.0	2.6	5.6
合計	－	－	－	37.56	410.54	380.33	828.43	－	－	－	－	14,506.0	－	413.3
最大	97.40	97.40	97.50	12.73	19.48	19.34	39.49	0.36	0.39	0.36	0.38	1,110.0	4.2	30.0
最小	95.30	95.20	95.00	0.19	7.80	2.32	18.88	0.22	0.21	0.22	0.23	177.0	1.6	5.5
平均	95.8	96.3	95.9	3.76	13.24	12.27	26.72	0.26	0.29	0.28	0.28	467.9	2.8	13.3

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心)

2023年 7月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	−	801	150	951	−	109.5	20.9	130.4	−	4.2	0.8	5.0	0.58	3.8
2	193	−	786	979	26.1	−	109.3	135.4	1.0	−	4.2	5.2	0.58	3.8
3	761	223	−	984	99.1	29.3	−	128.4	3.9	1.1	−	5.0	0.56	3.9
4	−	702	338	1,040	−	88.5	43.4	131.8	−	3.4	1.6	5.0	0.54	3.8
5	473	−	596	1,069	60.4	−	78.1	138.4	2.4	−	3.0	5.3	0.55	3.8
6	492	502	−	994	61.5	63.3	−	124.8	2.4	2.4	−	4.8	0.54	3.8
7	−	514	438	952	−	62.0	53.9	115.9	−	2.4	2.0	4.4	0.52	3.8
8	495	−	507	1,002	55.4	−	58.3	113.7	2.2	−	2.2	4.4	0.49	3.8
9	475	477	−	952	52.0	52.4	−	104.4	2.0	2.0	−	4.0	0.48	3.8
10	347	−	529	876	38.0	−	59.4	97.4	1.5	−	2.3	3.7	0.48	3.8
11	−	568	198	766	−	64.0	22.8	86.7	−	2.4	0.9	3.3	0.49	3.8
12	583	104	−	687	73.3	12.8	−	86.1	2.8	0.5	−	3.3	0.53	3.8
13	34	271	299	604	4.5	34.9	35.4	74.7	0.2	1.3	1.5	3.0	0.55	4.0
14	860	−	−	860	113.8	−	−	113.8	4.3	−	−	4.3	0.56	3.8
15	−	376	441	817	−	46.4	50.1	96.4	−	1.8	2.1	3.9	0.53	4.0
16	517	279	−	796	65.0	34.4	−	99.4	2.5	1.3	−	3.8	0.53	3.8
17	299	−	488	787	38.0	−	56.0	94.0	1.4	−	2.4	3.8	0.54	4.0
18	−	295	−	295	−	39.4	−	39.4	−	1.5	−	1.5	0.56	3.8
19	272	−	292	564	41.1	−	38.8	79.9	1.5	−	1.6	3.1	0.61	3.9
20	347	346	−	693	47.4	51.0	−	98.4	1.9	1.9	−	3.9	0.62	3.9
21	262	353	256	871	35.8	52.1	34.6	122.4	1.5	2.0	1.5	4.9	0.62	4.0
22	658	334	−	992	86.5	47.5	−	134.0	3.5	1.8	−	5.4	0.60	4.0
23	−	612	462	1,074	−	85.3	59.1	144.5	−	3.2	2.5	5.7	0.59	4.0
24	486	−	478	964	59.1	−	57.7	116.8	2.4	−	2.4	4.8	0.56	4.1
25	338	749	−	1,087	41.9	100.4	−	142.3	1.7	3.8	−	5.5	0.57	3.9
26	226	394	417	1,037	30.1	50.7	52.4	133.2	1.2	2.1	2.2	5.5	0.58	4.1
27	57	846	169	1,072	7.2	103.9	20.2	131.3	0.3	4.3	0.8	5.4	0.56	4.1
28	149	−	825	974	20.6	−	107.6	128.2	0.8	−	4.5	5.3	0.60	4.2
29	778	183	−	961	109.7	24.9	−	134.6	4.3	1.0	−	5.3	0.61	3.9
30	−	531	229	760	−	73.6	31.0	104.6	−	3.0	1.3	4.3	0.62	4.1
31	212	365	189	766	31.6	52.4	26.5	110.4	1.2	2.1	1.1	4.5	0.64	4.1
合計	9,314	9,825	8,087	27,226	1,197.9	1,278.6	1,015.3	3,491.8	46.9	49.5	40.9	137.2	−	−
最大	860	846	825	1,087	113.8	109.5	109.3	144.5	4.3	4.3	4.5	5.7	0.64	4.2
最小	34	104	150	295	4.5	12.8	20.2	39.4	0.2	0.5	0.8	1.5	0.48	3.8
平均	405	447	404	878	52.1	58.1	50.8	112.6	2.0	2.3	2.0	4.4	0.56	3.9

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心、重力濃縮)

2023年 7月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	−	89.6	91.1	−	−	−	
2	91.1	−	91.1	−	−	−	
3	90.7	89.1	−	−	−	−	
4	−	88.7	90.3	−	−	−	
5	90.5	−	90.5	−	−	−	
6	90.3	88.7	−	−	−	−	
7	−	88.2	89.9	−	−	−	
8	89.1	−	89.2	−	−	−	
9	88.9	87.0	−	−	−	−	
10	88.9	−	88.9	−	−	−	
11	−	87.3	89.2	−	−	−	
12	90.1	88.4	−	−	−	−	
13	90.5	88.9	90.4	−	−	−	
14	90.6	−	−	−	−	−	
15	−	88.4	90.0	−	−	−	
16	90.1	88.4	−	−	−	−	
17	90.2	−	90.1	−	−	−	
18	−	90.7	−	−	−	−	
19	91.7	−	91.5	−	−	−	
20	90.3	90.4	−	−	−	−	
21	90.3	90.4	91.6	−	−	−	
22	89.9	90.0	−	−	−	−	
23	−	89.8	91.1	−	−	−	
24	89.0	−	90.6	−	−	−	
25	89.2	89.4	−	−	−	−	
26	89.5	91.0	91.0	−	−	−	
27	89.0	90.5	90.5	−	−	−	
28	89.9	−	91.3	−	−	−	
29	90.1	91.5	−	−	−	−	
30	−	91.7	91.6	−	−	−	
31	90.7	92.0	91.9	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	
最大	91.7	92.0	91.9	−	−	−	
最小	88.9	87.0	88.9	−	−	−	
平均	90.0	89.5	90.5	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2023年 7月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	1,747	43.4	97.5	178	41.6	76.6	4,249	9.8	−	−	799.0	0.74	
2	1,565	41.7	97.3	174	41.6	76.1	3,770	9.1	−	−	696.5	0.67	
3	1,727	36.9	97.9	169	36.8	78.2	4,263	11.5	−	−	813.0	0.88	
4	1,277	30.2	97.6	119	26.8	77.5	3,205	10.6	−	−	605.0	0.80	
5	1,281	30.3	97.6	118	25.1	78.8	3,118	10.3	−	−	643.5	0.85	
6	1,339	37.4	97.2	149	36.6	75.4	2,770	7.7	85	4.5	624.5	0.67	
7	1,818	45.4	97.5	190	45.2	76.1	2,944	8.6	678	4.1	924.0	0.81	
8	2,184	41.3	98.1	173	41.2	76.2	2,842	12.4	1,089	5.5	952.0	0.92	
9	2,465	42.6	98.3	184	42.4	77.0	2,668	11.9	1,331	6.1	961.5	0.90	
10	1,006	24.3	97.6	103	23.4	77.2	0	0.0	835	4.1	436.5	0.72	
11	775	23.4	97.0	95	22.3	76.5	0	0.0	811	3.4	480.5	0.82	
12	740	21.1	97.1	93	21.1	77.2	0	0.0	702	3.2	482.0	0.91	
13	1,135	30.2	97.3	123	29.6	76.0	566	8.5	714	2.8	708.0	0.94	
14	1,026	27.2	97.3	109	24.1	77.8	406	7.1	629	2.7	539.0	0.79	
15	823	22.6	97.3	95	22.6	76.3	0	0.0	653	2.9	502.5	0.89	
16	877	23.8	97.3	106	23.8	77.5	0	0.0	690	2.9	595.5	1.00	
17	866	24.7	97.1	100	24.7	75.4	0	0.0	690	2.8	596.0	0.97	
18	697	21.3	96.9	94	21.3	77.3	0	0.0	545	2.3	497.5	0.93	
19	1,363	35.6	97.4	124	29.7	76.1	1,349	10.3	678	3.0	900.0	1.01	
20	1,781	47.3	97.3	200	46.3	76.8	2,422	9.6	714	3.2	1,134.0	0.96	
21	1,895	47.3	97.5	197	46.6	76.4	2,480	9.7	690	3.2	1,090.0	0.92	
22	1,500	37.9	97.5	145	33.3	77.1	3,437	9.1	−	−	674.0	0.71	
23	1,226	31.2	97.5	122	27.9	77.0	2,987	9.6	−	−	568.5	0.73	
24	1,259	38.2	97.0	134	30.1	77.5	3,118	8.2	−	−	622.5	0.65	
25	1,223	30.2	97.5	132	30.1	77.2	2,857	9.5	−	−	636.5	0.84	
26	1,110	31.3	97.2	120	27.6	76.9	2,654	8.5	−	−	578.5	0.74	
27	1,123	30.1	97.3	126	27.6	78.1	2,610	8.7	−	−	610.0	0.81	
28	1,174	29.4	97.5	129	28.7	77.7	2,987	10.2	−	−	636.5	0.87	
29	1,199	34.1	97.2	124	27.7	77.7	2,842	8.3	−	−	594.0	0.70	
30	1,344	36.5	97.3	135	30.6	77.3	3,292	9.0	−	−	719.0	0.79	
31	755	26.2	96.5	70	15.7	77.7	1,740	6.6	−	−	438.5	0.67	
合計	40,300	1,023.2	−	4,128	952.1	−	65,569	−	11,531	−	21,058.5	−	
最大	2,465	47.3	98.3	200	46.6	78.8	4,263	12.4	1,331	6.1	1,134.0	1.01	
最小	697	21.1	96.5	70	15.7	75.4	0	0.0	85	2.3	436.5	0.65	
平均	1,300	33.0	97.5	133	30.7	76.9	2,732	6.4	721	3.5	679.3	0.82	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水A系)

2023年 7月度　No.2-6

日	A系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	649	16.1	97.5	66	15.5	76.6	1,624	10.1	−	−	290.5	0.72	
2	589	15.7	97.3	65	15.7	76.1	1,436	9.1	−	−	253.0	0.64	
3	618	13.2	97.9	60	13.2	78.2	1,523	11.5	−	−	289.5	0.88	
4	524	12.4	97.6	49	11.0	77.5	1,320	10.6	−	−	255.5	0.82	
5	454	10.7	97.6	42	8.9	78.8	1,175	10.9	−	−	229.5	0.85	
6	623	17.6	97.2	70	17.2	75.4	1,276	7.2	−	−	264.0	0.60	
7	605	15.9	97.4	65	15.8	75.5	1,305	8.2	−	−	246.5	0.62	
8	535	9.3	98.3	40	9.3	77.1	1,131	12.2	−	−	194.5	0.84	
9	525	8.4	98.4	36	8.3	76.9	972	11.6	−	−	179.5	0.86	
10	96	1.9	98.1	6	1.4	75.5	0	0.0	−	−	33.0	0.71	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	106	2.8	97.4	10	2.5	75.7	203	7.4	−	−	44.5	0.65	
14	107	2.7	97.5	6	1.2	78.7	203	7.5	−	−	37.0	0.55	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	210	5.2	97.5	12	2.8	75.8	537	10.4	−	−	121.5	0.94	
20	393	9.9	97.5	39	9.6	75.7	943	9.5	−	−	212.0	0.85	
21	348	8.3	97.6	35	8.1	76.7	783	9.4	−	−	184.5	0.89	
22	517	13.1	97.5	50	11.5	77.1	1,175	9.0	−	−	253.5	0.78	
23	419	10.7	97.5	42	9.5	77.0	957	9.0	−	−	198.0	0.74	
24	391	11.9	97.0	42	9.3	77.5	899	7.6	−	−	191.5	0.65	
25	399	9.9	97.5	43	9.8	77.2	972	9.9	−	−	217.0	0.88	
26	625	17.6	97.2	67	15.5	76.9	1,494	8.5	−	−	333.5	0.76	
27	600	16.1	97.3	67	14.8	78.1	1,421	8.8	−	−	336.5	0.84	
28	537	13.5	97.5	59	13.1	77.7	1,363	10.1	−	−	296.0	0.88	
29	462	13.1	97.2	48	10.7	77.7	1,088	8.3	−	−	237.0	0.72	
30	704	19.1	97.3	71	16.1	77.3	1,682	8.8	−	−	379.0	0.79	
31	501	17.4	96.5	47	10.4	77.7	1,117	6.4	−	−	289.5	0.67	
合計	11,537	292.3	−	1,136	261.1	−	26,593	−	0	−	5,566.5	−	
最大	704	19.1	98.4	71	17.2	78.8	1,682	12.2	−	−	379.0	0.94	
最小	96	1.9	96.5	6	1.2	75.4	0	0.0	−	−	33.0	0.55	
平均	461	11.7	97.5	45	10.4	77.0	1,064	9.1	−	−	222.7	0.76	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2023年 7月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	1,098	27.3	97.5	112	26.1	76.6	2,625	9.6	−	−	508.5	0.75	
2	976	26.0	97.3	108	26.0	76.1	2,335	9.0	−	−	443.5	0.68	
3	1,109	23.7	97.9	108	23.6	78.2	2,741	11.6	−	−	523.5	0.88	
4	753	17.8	97.6	70	15.8	77.5	1,885	10.6	−	−	349.5	0.78	
5	827	19.6	97.6	76	16.2	78.8	1,943	9.9	−	−	414.0	0.85	
6	649	18.4	97.2	73	18.0	75.4	1,494	8.1	−	−	311.5	0.68	
7	690	18.2	97.4	74	18.1	75.5	1,639	9.0	−	−	286.5	0.63	
8	778	13.5	98.3	59	13.5	77.1	1,711	12.7	−	−	261.0	0.77	
9	888	14.2	98.4	60	14.0	76.9	1,697	12.0	−	−	249.5	0.71	
10	99	1.9	98.1	6	1.5	75.5	−	−	−	−	26.5	0.56	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	150	3.9	97.4	15	3.6	75.7	363	9.3	−	−	87.5	0.90	
14	119	3.0	97.5	6	1.4	78.7	203	6.7	−	−	41.0	0.54	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	318	7.9	97.5	18	4.3	75.8	812	10.3	−	−	181.0	0.92	
20	605	15.3	97.5	61	14.7	75.7	1,479	9.7	−	−	339.0	0.89	
21	720	17.2	97.6	71	16.7	76.7	1,697	9.9	−	−	356.5	0.83	
22	983	24.8	97.5	95	21.8	77.1	2,262	9.1	−	−	420.5	0.68	
23	807	20.5	97.5	80	18.4	77.0	2,030	9.9	−	−	370.5	0.72	
24	868	26.3	97.0	92	20.7	77.5	2,219	8.4	−	−	431.0	0.65	
25	824	20.4	97.5	89	20.3	77.2	1,885	9.3	−	−	419.5	0.82	
26	485	13.7	97.2	52	12.1	76.9	1,160	8.5	−	−	245.0	0.72	
27	523	14.0	97.3	59	12.9	78.1	1,189	8.5	−	−	273.5	0.78	
28	637	16.0	97.5	70	15.6	77.7	1,624	10.2	−	−	340.5	0.85	
29	737	21.0	97.2	76	17.0	77.7	1,755	8.4	−	−	357.0	0.68	
30	640	17.4	97.3	64	14.6	77.3	1,610	9.3	−	−	340.0	0.78	
31	254	8.8	96.5	24	5.3	77.7	624	7.1	−	−	149.0	0.68	
合計	16,537	410.6	−	1,620	371.9	−	38,976	−	−	−	7,725.5	−	
最大	1,109	27.3	98.4	112	26.1	78.8	2,741	12.7	−	−	523.5	0.92	
最小	99	1.9	96.5	6	1.4	75.4	203	6.7	−	−	26.5	0.54	
平均	661	16.4	97.5	65	14.9	77.0	1,624	9.5	−	−	309.0	0.75	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2023年 7月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	−	−	−	
2	−	−	−	
3	5.29	−	−	
4	2.62	2.85	−	
5	−	−	−	
6	−	−	−	
7	−	−	1.94	
8	−	−	−	
9	−	−	−	
10	5.72	−	−	
11	2.68	2.69	2.14	
12	−	−	−	
13	5.13	−	−	
14	2.53	2.36	1.72	
15	−	−	−	
16	−	−	−	
17	−	−	−	
18	5.28	−	−	
19	−	−	−	
20	2.67	2.69	−	
21	5.23	−	−	
22	−	−	−	
23	−	−	−	
24	2.61	2.75	−	
25	5.44	−	−	
26	−	−	−	
27	2.59	−	−	
28	−	−	1.83	
29	−	−	−	
30	−	−	−	
31	−	−	−	
合計	47.79	13.34	7.63	
最大	5.72	2.85	2.14	
最小	2.53	2.36	1.72	
平均	3.98	2.67	1.91	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2023年 7月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	73.43	22:22	1:38	3.7	−	−	−	−	−	1,096.0	0	1,096	1,143.0	
2	73.96	23:30	0:30	4.0	−	−	−	−	−	1,115	0	1,115	1,167.1	
3	82.26	24:00	0:00	4.2	10.48	22.3	10	22.3	−	2,095	0	2,095	1,101.1	
4	55.81	15:39	0:00	3.3	−	−	−	−	−	1,268	0	1,268	759.5	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	9.83	29.0	10	29.0	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	285.5	85:31	2:08	15.2	20.31	−	20	−	0.0	5,574	0	5,574	4,170.7	
最大	82.3	24:00	1:38	4.2	10.48	29.0	10	29.0	−	2,095	−	2,095	1,167.1	
最小	55.8	15:39	0:00	3.3	9.83	22.3	10	22.3	−	1,096	−	1,096	759.5	
平均	71.37	21:22	1:04	3.8	10.16	25.5	10	25.5	−	1,394	−	1,394	1,042.7	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2023年 7月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	90.34	24:00	0:00	3.8	−	−	−	−	−	934	0	934	1,327.2	
2	89.48	24:00	0:00	4.7	−	−	−	−	−	866	0	866	1,240.8	
3	91.98	24:00	0:00	4.6	9.69	36.1	10	36.1	−	2,197	0	2,197	1,131.6	
4	110.27	24:00	0:00	5.5	18.95	31.3	19	31.3	−	1,903	0	1,903	1,409.7	
5	125.91	24:00	0:00	6.4	−	−	−	−	4.0	2,218	0	2,218	1,705.6	
6	125.70	24:00	0:00	6.6	19.49	32.4	20	32.4	−	958	0	958	1,861.8	
7	130.22	24:00	0:00	6.6	19.76	26.1	20	26.1	−	723	0	723	1,870.7	
8	114.24	24:00	0:00	5.7	−	−	−	−	−	699	0	699	1,571.0	
9	79.49	24:00	0:00	3.2	−	−	−	−	−	1,598	0	1,598	906.8	
10	57.71	15:12	0:31	3.0	9.86	35.2	10	35.2	−	564	0	564	894.1	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	9.72	33.2	10	33.2	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	0:00	13:45	0.3	−	−	−	−	−	−	1,928	1,928	−	
19	45.05	10:39	12:53	2.7	−	−	−	−	−	1,752	1,191	2,943	647.7	
20	78.59	18:39	5:21	3.5	−	−	−	−	−	1,017	0	1,017	1,173.5	
21	115.39	22:37	0:31	6.2	19.82	28.4	20	28.4	−	502	0	502	1,689.1	
22	129.42	24:00	0:00	6.5	−	−	−	−	−	294	0	294	1,957.1	
23	129.84	24:00	0:00	5.8	−	−	−	−	−	1,202	0	1,202	1,996.4	
24	129.70	24:00	0:00	5.3	20.17	37.7	20	37.7	−	1,784	0	1,784	1,968.5	
25	130.74	24:00	0:00	5.1	9.78	29.5	10	29.5	4.0	1,023	0	1,023	2,019.3	
26	124.30	24:00	0:00	4.9	−	−	−	−	−	1,389	0	1,389	1,894.8	
27	124.08	24:00	0:00	4.6	19.69	36.1	20	36.1	−	1,713	0	1,713	1,851.7	
28	129.28	24:00	0:00	4.6	9.71	37.0	10	37.0	−	1,623	0	1,623	1,927.9	
29	129.98	24:00	0:00	4.9	−	−	−	−	−	1,206	0	1,206	1,960.9	
30	130.58	24:00	0:00	5.0	−	−	−	−	−	1,205	0	1,205	2,016.8	
31	74.32	13:41	1:53	3.0	19.93	36.3	20	36.3	−	758	0	758	1,187.5	
合計	2,486.61	512:48	34:54	112.5	186.57	−	189	−	8.0	28,128	3,119	31,247	36,210.5	
最大	130.74	24:00	13:45	6.6	20.17	37.7	20	37.7	4.0	2,218	1,928	2,943	2,019.3	
最小	45.05	0:00	0:00	0.3	9.69	26.1	10	26.1	4.0	294	0	294	647.7	
平均	108.11	22:17	5:49	4.7	15.55	33.0	16	33.0	4.0	1,223	1,560	1,302	1,508.8	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2023年 7月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	121,220	−	−	−	−	−	96	66	1	67	2	
2	107,890	−	−	−	−	−	−	62	1	63	7	
3	110,070	−	−	−	−	−	−	63	0	63	14	
4	109,700	−	−	−	−	−	−	62	2	64	14	
5	117,420	−	−	−	−	−	−	53	1	54	17	
6	106,300	−	−	−	−	−	−	66	1	67	15	
7	116,920	−	−	−	180	−	−	51	1	52	8	
8	114,730	−	−	−	−	−	−	35	1	36	5	
9	125,100	−	−	−	180	−	−	28	1	29	3	
10	112,330	−	−	−	−	1,254	432	49	1	50	12	
11	104,000	−	−	−	−	1,498	−	64	0	64	15	
12	104,510	−	−	−	−	1,507	−	67	1	68	18	
13	113,120	−	−	−	−	1,404	−	62	1	63	15	
14	104,650	−	−	−	−	1,441	−	53	1	54	11	
15	103,540	−	−	−	−	1,460	−	67	2	69	4	
16	104,430	−	−	−	−	1,273	−	48	1	49	3	
17	106,430	−	−	−	−	1,404	−	50	3	53	3	
18	106,240	−	−	−	−	1,423	−	40	0	40	19	
19	117,970	−	−	−	−	1,441	791	44	1	45	19	
20	110,660	−	−	−	−	156	−	92	1	93	14	
21	115,640	−	−	−	−	−	−	58	1	59	11	
22	113,720	−	−	−	−	−	−	63	1	64	8	
23	106,790	−	−	−	−	−	−	55	2	57	2	
24	108,490	−	−	−	−	−	−	39	4	43	12	
25	108,660	−	−	−	−	−	−	47	1	48	18	
26	104,940	−	−	−	−	−	−	60	1	61	21	
27	109,440	−	−	−	−	−	237	63	1	64	13	
28	107,120	−	−	−	−	−	93	67	1	68	8	
29	106,360	−	−	−	−	−	−	61	1	62	4	
30	106,130	−	−	−	−	−	7	55	1	56	1	
31	102,900	−	−	−	−	786	−	46	1	47	12	
合計	3,407,420	0	−	−	360	15,047	1,656	1,736	36	1,772	328	
最大	125,100	0	−	−	180	1,507	791	92	4	93	21	
最小	102,900	0	−	−	180	156	7	28	0	29	1	
平均	109,917	−	−	−	180	1,254	276	56	1	57	11	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2023年 7月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	54,434	17,290	31.8	223,737	411	1,550	−	5,900	−	4.4	−	83	----	1,449	720	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	54,213	16,660	30.7	214,560	396	1,390	−	5,300	−	4.4	−	71	----	783	720	
3	51,715	15,960	30.9	205,920	398	1,310	−	4,900	−	4.6	4.1	100	----	786	540	
4	51,495	15,410	29.9	215,769	419	1,330	75.6	5,100	−	4.6	5.1	110	----	789	440	
5	54,125	16,560	30.6	289,440	535	1,390	−	5,600	0.33	4.4	5.5	80	----	1,413	400	A系生物反応槽容量1池1244m³
6	54,055	16,480	30.5	222,660	412	1,350	−	5,600	−	4.4	5.2	81	----	780	400	
7	52,243	15,900	30.4	278,850	534	1,360	−	4,800	−	4.6	5.9	81	----	789	400	
8	47,066	14,310	30.4	258,600	549	1,370	−	4,100	−	5.1	−	75	----	794	400	
9	55,154	16,940	30.7	238,027	432	1,360	−	4,300	−	4.3	−	88	----	1,009	400	
10	50,514	16,190	32.1	216,960	430	1,250	−	3,700	−	4.7	5.9	87	----	852	480	
11	52,266	15,730	30.1	240,649	460	1,190	76.1	3,900	−	4.6	6.4	85	----	773	400	
12	50,972	15,420	30.3	274,800	539	1,240	−	4,000	0.31	4.7	6.4	110	----	769	420	
13	46,496	14,480	31.1	251,280	540	1,290	−	4,200	−	5.1	7.3	100	----	982	355	
14	50,275	16,140	32.1	239,115	476	1,310	−	4,300	−	4.8	5.3	95	----	761	480	
15	49,014	14,900	30.4	255,573	521	1,340	−	5,200	−	4.9	−	94	----	775	480	
16	45,715	14,150	31.0	259,920	569	1,390	−	5,400	−	5.2	−	94	----	775	480	
17	50,434	15,260	30.3	286,435	568	1,440	−	5,400	−	4.7	−	98	----	774	480	
18	41,255	13,010	31.5	222,306	539	1,490	78.4	5,600	−	5.0	4.4	100	----	679	455	
19	45,666	14,320	31.4	248,097	543	1,540	−	6,100	0.26	5.2	4.3	150	----	861	535	
20	43,145	14,200	32.9	230,331	534	1,390	−	5,400	−	5.1	3.8	100	----	921	560	
21	50,525	15,420	30.5	250,035	495	1,310	−	4,700	−	4.7	4.2	100	----	773	560	
22	44,216	14,670	33.2	248,520	562	1,280	−	3,800	−	5.4	−	110	----	793	480	
23	44,675	13,850	31.0	259,379	581	1,320	−	4,600	−	5.3	−	100	----	771	480	
24	41,925	13,000	31.0	267,829	639	1,410	−	5,900	−	5.3	4.2	120	----	771	480	
25	39,865	12,460	31.3	244,207	613	1,410	79.1	5,900	−	5.5	4.0	150	----	779	480	
26	45,086	13,580	30.1	214,560	476	1,330	−	7,100	0.33	5.3	3.5	120	----	769	480	
27	46,464	14,140	30.4	277,628	598	1,470	−	6,300	−	5.1	4.2	100	----	770	480	
28	43,956	13,570	30.9	237,960	541	1,510	−	5,600	−	5.4	5.1	94	----	761	460	
29	47,844	14,280	29.8	280,983	587	1,580	−	7,000	−	5.0	−	100	----	770	440	
30	45,545	13,770	30.2	265,580	583	1,610	−	7,200	−	5.2	−	110	----	777	440	
31	42,897	13,010	30.3	246,366	574	1,620	−	7,200	−	5.6	6.0	120	----	771	330	
合計	1,493,250	461,060	−	7,666,076	−	−	−	−	−	−	−	−	0	26,019	14,655	
最大	55,154	17,290	33.2	289,440	639	1,620	79.1	7,200	0.33	5.6	7.3	150	−	1,449	720	
最小	39,865	12,460	29.8	205,920	396	1,190	75.6	3,700	0.26	4.3	3.5	71	−	679	330	
平均	48,169	14,873	30.9	247,293	513	1,390	77.3	5,300	0.31	4.9	5.0	100	−	839	473	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2023年 7月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2023年 7月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	62,082	22,220	35.8	221,700	357	1,550	-	6,200	-	6.0	-	160	----	1,399	760	B系生物反応槽容量
2	67,008	20,260	30.2	251,100	375	1,510	-	6,300	-	5.6	-	130	----	1,120	760	1池3883m^3
3	63,277	19,590	31.0	253,380	400	1,500	-	6,500	-	5.9	3.9	160	----	1,115	850	
4	59,743	18,550	31.0	268,020	449	1,470	76.6	6,300	-	6.2	4.5	140	----	1,115	760	
5	57,618	19,950	34.6	274,380	476	1,430	-	5,800	0.21	6.5	5.7	160	----	1,267	640	
6	63,201	19,930	31.5	248,520	393	1,350	-	5,800	-	5.9	5.3	160	----	1,171	640	
7	62,859	18,720	29.8	266,280	424	1,390	-	5,900	-	5.9	5.3	150	----	1,156	640	
8	55,606	16,320	29.3	258,060	464	1,430	-	5,800	-	6.7	-	140	----	1,120	640	
9	66,703	23,930	35.9	230,400	345	1,390	-	5,200	-	5.6	-	150	----	1,296	640	
10	59,304	17,900	30.2	212,880	359	1,320	-	5,500	-	6.3	6.7	170	----	1,184	505	
11	58,121	17,180	29.6	221,580	381	1,330	79.2	5,300	-	6.4	8.7	150	----	1,135	405	
12	56,974	16,930	29.7	243,540	427	1,340	-	4,900	0.19	6.5	8.3	110	----	1,145	480	
13	51,867	16,640	32.1	220,500	425	1,380	-	4,900	-	7.2	8.4	140	----	1,252	480	
14	60,429	18,200	30.1	226,020	374	1,350	-	5,100	-	6.2	7.5	130	----	1,176	480	
15	56,178	16,030	28.5	228,360	406	1,380	-	5,700	-	6.6	-	160	----	1,125	480	
16	49,465	14,390	29.1	232,260	470	1,400	-	5,800	-	7.5	-	140	----	1,105	480	
17	55,552	15,870	28.6	243,300	438	1,390	-	5,600	-	6.7	-	140	----	1,120	480	
18	51,096	15,360	30.1	212,700	416	1,430	80.0	6,000	-	6.2	7.4	150	----	986	385	
19	55,762	17,340	31.1	232,080	416	1,500	-	6,800	0.20	6.7	7.2	170	----	1,054	455	
20	60,714	17,650	29.1	215,640	355	1,470	-	6,700	-	6.1	6.7	160	----	1,211	480	
21	56,036	16,580	29.6	248,580	444	1,500	-	6,600	-	6.7	6.7	170	----	1,125	480	
22	56,792	15,820	27.9	263,280	464	1,530	-	6,000	-	6.6	-	160	----	1,110	560	
23	52,610	14,630	27.8	260,220	495	1,530	-	6,000	-	7.1	-	140	----	1,125	560	
24	54,882	15,740	28.7	270,780	493	1,500	-	5,900	-	6.8	6.7	150	----	988	560	
25	55,242	16,360	29.6	276,540	501	1,500	78.8	5,900	-	6.7	6.2	170	----	1,156	585	
26	51,398	15,130	29.4	265,440	516	1,560	-	6,100	0.21	6.7	5.8	160	----	1,171	600	
27	47,379	14,600	30.8	274,980	580	1,640	-	6,300	-	6.7	5.4	180	----	1,145	600	
28	52,403	15,980	30.5	273,540	522	1,490	-	5,800	-	7.1	6.9	140	----	1,120	590	
29	52,732	15,580	29.5	252,420	479	1,550	-	5,900	-	7.1	-	150	----	1,130	640	
30	49,676	14,700	29.6	252,540	508	1,560	-	5,900	-	7.5	-	140	----	1,110	640	
31	46,521	15,120	32.5	251,940	542	1,610	-	5,900	-	7.4	7.6	180	----	1,135	480	
合計	1,749,230	533,200	-	7,650,960	-	-	-	-	-	-	-	-	0	35,567	17,735	
最大	67,008	23,930	35.9	276,540	580	1,640	80.0	6,800	0.21	7.5	8.7	180	-	1,399	850	
最小	46,521	14,390	27.8	212,700	345	1,320	76.6	4,900	0.19	5.6	3.9	110	-	986	385	
平均	56,427	17,200	30.5	246,805	437	1,460	78.7	5,900	0.20	6.6	6.5	150	-	1,147	572	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2023年 7月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	62,081	23,990	38.6	237,780	383	1,690	−	5,800	−	6.0	−	180	----	1,361	760	C系生物反応槽容量
2	67,007	15,940	23.8	253,620	378	1,540	−	7,100	−	5.6	−	160	----	1,090	760	1池3883m^3
3	63,277	18,810	29.7	270,660	428	1,520	−	6,600	−	5.9	4.1	160	----	1,085	800	
4	59,742	20,060	33.6	269,340	451	1,560	77.5	5,900	−	6.2	5.1	150	----	1,085	760	
5	57,617	21,500	37.3	270,240	469	1,560	−	5,600	0.19	6.5	5.8	190	----	1,233	720	
6	63,200	22,580	35.7	237,540	376	1,440	−	5,400	−	5.9	5.4	180	----	1,139	720	
7	62,858	21,650	34.4	266,340	424	1,430	−	5,500	−	5.9	5.2	160	----	1,124	720	
8	55,605	19,280	34.7	277,320	499	1,410	−	5,600	−	6.7	−	160	----	1,090	720	
9	66,702	28,120	42.2	247,560	371	1,370	−	4,600	−	5.6	−	160	----	1,264	760	
10	59,304	22,180	37.4	243,000	410	1,280	−	5,100	−	6.3	7.0	180	----	1,296	500	
11	58,121	20,060	34.5	250,740	431	1,290	78.9	5,200	−	6.4	8.6	170	----	1,105	405	
12	56,973	19,880	34.9	285,480	501	1,440	−	6,100	0.18	6.5	6.7	91	----	1,115	520	
13	51,867	20,470	39.5	257,820	497	1,510	−	6,100	−	7.2	7.0	160	----	1,218	520	
14	60,429	21,820	36.1	261,840	433	1,420	−	6,200	−	6.2	6.2	160	----	1,144	520	
15	56,177	19,500	34.7	273,780	487	1,480	−	6,100	−	6.6	−	200	----	1,095	520	
16	49,465	17,360	35.1	273,360	553	1,510	−	6,300	−	7.5	−	170	----	1,075	580	
17	55,552	19,260	34.7	278,520	501	1,500	−	6,200	−	6.7	−	160	----	1,090	600	
18	51,096	17,940	35.1	231,600	453	1,570	80.0	6,200	−	6.2	5.2	170	----	694	600	
19	55,762	17,750	31.8	236,520	424	1,590	−	6,300	0.19	6.7	6.9	130	----	1,026	540	
20	60,714	20,470	33.7	241,920	398	1,500	−	6,200	−	6.1	5.6	170	----	1,179	640	
21	56,035	20,250	36.1	279,600	499	1,550	−	5,900	−	6.7	5.9	220	----	1,095	640	
22	56,792	19,440	34.2	268,680	473	1,480	−	5,600	−	6.6	−	190	----	1,080	640	
23	52,609	17,860	33.9	279,240	531	1,510	−	5,800	−	7.1	−	180	----	1,095	560	
24	54,881	18,860	34.4	298,620	544	1,480	−	5,700	−	6.8	6.8	190	----	1,112	560	
25	55,242	19,200	34.8	287,100	520	1,510	80.6	5,700	−	6.7	6.5	210	----	1,124	585	
26	55,565	19,110	34.4	280,740	505	1,570	−	6,100	0.21	6.7	6.3	200	----	1,139	600	
27	55,740	19,470	34.9	278,280	499	1,600	−	5,900	−	6.7	6.5	210	----	1,115	600	
28	52,403	18,010	34.4	276,120	527	1,570	−	6,200	−	7.1	6.0	160	----	1,090	620	
29	52,731	17,830	33.8	281,760	534	1,620	−	6,500	−	7.1	−	180	----	1,100	640	
30	49,675	16,640	33.5	281,520	567	1,630	−	6,600	−	7.5	−	170	----	1,080	640	
31	50,294	17,550	34.9	292,560	582	1,630	−	6,500	−	7.4	9.0	160	----	1,105	400	
合計	1,765,516	612,840	−	8,269,200	−	−	−	−	−	−	−	−	0	34,643	19,150	
最大	67,007	28,120	42.2	298,620	582	1,690	80.6	7,100	0.21	7.5	9.0	220	−	1,361	800	
最小	49,465	15,940	23.8	231,600	371	1,280	77.5	4,600	0.18	5.6	4.1	91	−	694	400	
平均	56,952	19,769	34.7	266,748	468	1,510	79.3	6,000	0.19	6.6	6.3	170	−	1,118	618	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2023年 7月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	43,580	13,080	30.0	145,031	333	1,510	−	5,500	−	7.5	−	96	----	1,082	520	D系生物反応槽容量
2	37,670	11,360	30.2	141,099	375	1,520	−	5,500	−	8.7	−	96	----	1,055	520	1池3424m³
3	35,550	10,720	30.2	146,970	413	1,440	−	5,300	−	9.2	6.8	80	----	916	480	嫌気槽864m3
4	36,650	10,980	30.0	149,636	408	1,370	74.8	5,100	−	9.0	6.6	90	----	962	480	好気槽2560m3
5	38,180	11,540	30.2	159,167	417	1,270	−	5,000	0.34	8.6	6.3	98	----	960	480	
6	37,470	11,260	30.1	130,509	348	1,250	−	5,000	−	8.8	6.1	110	----	862	480	
7	35,870	10,790	30.1	141,880	396	1,210	−	4,700	−	9.2	6.3	100	----	965	480	
8	35,780	10,830	30.3	149,065	417	1,200	−	4,500	−	9.2	−	110	----	942	456	
9	44,600	13,340	29.9	157,067	352	1,210	−	4,500	−	7.4	−	100	----	1,045	440	
10	36,910	11,180	30.3	134,981	366	1,220	−	4,500	−	8.9	7.8	100	----	991	410	
11	35,740	10,700	29.9	134,603	377	1,170	75.7	4,800	−	9.2	7.5	110	----	1,008	380	
12	35,640	10,780	30.2	145,207	407	1,170	−	5,300	0.20	9.2	7.8	100	----	995	340	
13	39,090	11,760	30.1	165,946	425	1,240	−	5,600	−	8.4	9.6	98	----	921	275	
14	35,820	10,840	30.3	137,011	382	1,330	−	5,600	−	9.2	7.0	92	----	1,029	400	
15	35,780	10,740	30.0	140,923	394	1,310	−	5,300	−	9.2	−	96	----	922	400	
16	37,580	11,240	29.9	155,660	414	1,290	−	5,300	−	8.7	−	98	----	940	376	
17	36,350	10,910	30.0	165,883	456	1,340	−	5,400	−	9.0	−	96	----	951	360	
18	39,200	11,800	30.1	173,123	442	1,400	78.3	5,700	−	8.4	18.4	100	----	979	160	
19	35,840	10,890	30.4	165,699	462	1,530	−	6,100	0.27	9.2	12.8	100	----	953	235	
20	37,150	11,130	30.0	132,917	358	1,520	−	6,100	−	8.8	8.3	110	----	1,053	360	
21	38,030	11,420	30.0	157,455	414	1,500	−	6,100	−	8.6	7.1	99	----	871	410	
22	33,630	10,590	31.5	157,834	469	1,440	−	6,000	−	9.8	−	96	----	1,032	560	
23	36,510	10,940	30.0	169,431	464	1,400	−	5,800	−	9.0	−	110	----	960	560	
24	36,740	11,020	30.0	165,588	451	1,350	−	5,600	−	8.9	5.2	110	----	839	560	
25	36,330	10,920	30.1	157,553	434	1,290	76.6	5,500	−	9.0	5.3	120	----	909	525	
26	34,890	10,630	30.5	155,445	446	1,380	−	5,500	0.22	9.4	6.6	110	----	1,004	450	
27	38,470	11,570	30.1	170,364	443	1,360	−	5,500	−	8.5	6.6	110	----	928	440	
28	35,770	10,820	30.2	176,706	494	1,430	−	6,000	−	9.2	7.0	110	----	886	400	
29	35,290	10,710	30.3	166,164	471	1,440	−	6,100	−	9.3	−	100	----	948	360	
30	37,010	11,110	30.0	175,798	475	1,470	−	6,300	−	8.9	−	100	----	988	360	
31	36,990	11,080	30.0	181,019	489	1,480	−	6,600	−	8.9	9.8	100	----	998	270	
合計	1,150,110	346,680	−	4,805,734	−	−	−	−	−	−	−	−	0	29,894	12,927	
最大	44,600	13,340	31.5	181,019	494	1,530	78.3	6,600	0.34	9.8	18.4	120	−	1,082	560	
最小	33,630	10,590	29.9	130,509	333	1,170	74.8	4,500	0.20	7.4	5.2	80	−	839	160	
平均	37,100	11,183	30.1	155,024	418	1,360	76.4	5,500	0.26	8.9	7.9	100	−	964	417	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2023年 7月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	44,020	13,250	30.1	144,837	329	1,540	−	6,000	−	7.5	−	100	----	969	480	E系生物反応槽容量
2	40,120	11,990	29.9	140,382	350	1,570	−	6,100	−	8.2	−	97	----	1,007	480	1池3424m³
3	37,380	11,250	30.1	145,911	390	1,520	−	5,800	−	8.8	5.5	91	----	886	570	嫌気槽864m3
4	38,260	11,480	30.0	148,459	388	1,460	74.0	5,700	−	8.6	5.2	98	----	905	580	好気槽2560m3
5	39,320	11,840	30.1	157,714	401	1,420	−	6,000	0.32	8.4	5.1	88	----	947	560	
6	38,930	11,690	30.0	130,514	335	1,390	−	5,800	−	8.4	5.1	100	----	974	560	
7	37,250	11,200	30.1	141,062	379	1,360	−	5,700	−	8.8	5.0	97	----	964	560	
8	37,190	11,180	30.1	148,007	398	1,320	−	5,300	−	8.8	−	99	----	955	586	
9	45,830	13,750	30.0	155,936	340	1,280	−	5,000	−	7.2	−	100	----	1,113	600	
10	39,980	12,040	30.1	134,149	336	1,280	−	5,000	−	8.2	6.6	120	----	1,055	460	
11	38,110	11,430	30.0	133,842	351	1,210	75.2	5,000	−	8.6	7.7	120	----	1,025	370	
12	35,930	10,850	30.2	144,476	402	1,150	−	5,200	0.20	9.1	7.4	120	----	917	360	
13	38,650	11,620	30.1	164,278	425	1,210	−	5,300	−	8.5	9.4	120	----	941	290	
14	35,110	10,550	30.0	136,949	390	1,280	−	5,500	−	9.4	6.2	120	----	1,027	440	
15	35,370	10,610	30.0	140,024	396	1,300	−	5,300	−	9.3	−	110	----	923	440	
16	37,390	11,230	30.0	153,798	411	1,280	−	5,200	−	8.8	−	110	----	1,072	415	
17	36,010	10,820	30.0	163,475	454	1,320	−	5,300	−	9.1	−	110	----	973	400	
18	38,960	11,720	30.1	170,260	437	1,380	77.0	5,500	−	8.4	15.0	120	----	949	200	
19	35,780	10,840	30.3	163,155	456	1,560	−	6,100	0.26	9.2	11.8	110	----	977	260	
20	36,970	11,120	30.1	131,835	357	1,560	−	6,300	−	8.9	8.2	110	----	1,000	360	
21	37,280	11,220	30.1	154,431	414	1,570	−	6,300	−	8.8	7.2	100	----	1,015	410	
22	34,080	10,330	30.3	154,740	454	1,510	−	6,000	−	9.6	−	97	----	1,022	560	
23	36,110	10,830	30.0	165,701	459	1,460	−	5,900	−	9.1	−	110	----	999	520	
24	36,970	11,120	30.1	161,650	437	1,430	−	5,800	−	8.9	5.7	110	----	834	520	
25	36,490	10,980	30.1	153,933	422	1,400	76.1	5,800	−	9.0	5.2	110	----	994	555	
26	34,980	10,660	30.5	151,961	434	1,520	−	6,000	0.20	9.4	4.8	100	----	965	630	
27	39,480	11,870	30.1	166,074	421	1,460	−	5,600	−	8.3	4.8	95	----	982	640	
28	38,320	11,550	30.1	171,735	448	1,520	−	6,000	−	8.6	4.8	98	----	983	620	
29	36,380	11,030	30.3	161,925	445	1,510	−	6,100	−	9.0	−	94	----	976	600	
30	37,300	11,210	30.1	171,242	459	1,500	−	5,900	−	8.8	−	98	----	944	600	
31	37,260	11,200	30.1	176,188	473	1,480	−	6,200	−	8.8	7.2	94	----	996	390	
合計	1,171,210	352,460	−	4,738,643	−	−	−	−	−	−	−	−	0	30,289	15,016	
最大	45,830	13,750	30.5	176,188	473	1,570	77.0	6,300	0.32	9.6	15.0	120	−	1,113	640	
最小	34,080	10,330	29.9	130,514	329	1,150	74.0	5,000	0.20	7.2	4.8	88	−	834	200	
平均	37,781	11,370	30.1	152,859	405	1,410	75.6	5,700	0.24	8.7	6.9	100	−	977	484	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2023年 7月度　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ固形物量)	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ量)	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	t	m³	t	t	
1	1,009	0.51	5.13	513	−	−	259	0.94	2.43	243	−	−	
2	1,001	0.41	4.13	413	−	−	151	0.92	1.39	139	−	−	
3	980	0.35	3.43	343	−	−	80	0.97	0.78	78	−	−	
4	853	0.56	4.81	481	−	−	103	0.97	1.00	100	−	−	
5	911	0.79	7.22	722	−	−	161	0.86	1.38	138	−	−	
6	1,070	0.92	9.87	987	−	−	315	1.00	3.15	315	−	−	
7	929	0.83	7.70	770	−	−	106	0.96	1.02	102	−	−	
8	991	0.83	8.27	827	−	−	191	0.92	1.76	176	−	−	
9	1,050	0.85	8.94	894	−	−	250	0.97	2.43	243	−	−	
10	1,195	0.85	10.21	1021	−	−	345	1.00	3.45	345	−	−	
11	1,073	0.77	8.28	828	−	−	224	0.91	2.04	204	−	−	
12	976	0.73	7.08	708	−	−	125	0.94	1.18	118	−	−	
13	1,075	0.75	8.03	803	−	−	227	0.91	2.07	207	−	−	
14	1,097	0.78	8.55	855	−	−	347	0.96	3.33	333	−	−	
15	907	0.73	6.64	664	−	−	157	0.95	1.49	149	−	−	
16	933	0.71	6.62	662	−	−	182	0.95	1.73	173	−	−	
17	939	0.69	6.49	649	−	−	139	0.93	1.29	129	−	−	
18	922	0.75	6.91	691	−	−	172	0.92	1.58	158	−	−	
19	959	0.73	7.01	701	−	−	208	0.94	1.96	196	−	−	
20	1,097	0.73	8.05	805	−	−	347	0.95	3.30	330	−	−	
21	885	0.67	5.96	596	−	−	135	0.93	1.26	126	−	−	
22	955	0.75	7.15	715	−	−	205	0.96	1.97	197	−	−	
23	980	0.81	7.90	790	−	−	129	0.96	1.24	124	−	−	
24	1,004	0.92	9.24	924	−	−	204	0.95	1.94	194	−	−	
25	912	0.94	8.56	856	−	−	160	0.90	1.44	144	−	−	
26	957	0.92	8.84	884	−	−	207	0.93	1.93	193	−	−	
27	727	0.94	6.85	685	−	−	150	0.96	1.44	144	−	−	
28	957	0.97	9.30	930	−	−	208	0.96	2.00	200	−	−	
29	938	0.90	8.48	848	−	−	186	0.94	1.75	175	−	−	
30	908	0.91	8.30	830	−	−	158	0.98	1.55	155	−	−	
31	980	0.84	8.23	823	−	−	230	0.76	1.75	175	−	−	
合計	30,170	−	232.18	23218	0.00	0.00	6,061	−	57.03	5703	−	−	
最大	1,195	0.97	10.21	1021	−	−	347	1.00	3.45	345	−	−	
最小	727	0.35	3.43	343	−	−	80	0.76	0.78	78	−	−	
平均	973	0.77	7.49	749	−	−	196	0.94	1.84	184	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2023年 7月度　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備 考	日
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ	脱水ケーキ	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ	脱水ケーキ	汚泥量	濃度	固形物量		
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量	(受入れ量)	(受入れ固形物量)		濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量	(受入れ量)	(受入れ固形物量)					
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t		
1	−	−	−	−	−	−	750	0.34	−	2.7	−	2.7	270	−	−	−	−	−		1
2	−	−	−	−	−	−	850	0.31	−	2.7	−	2.7	274	−	−	−	−	−		2
3	−	−	−	−	−	−	900	0.27	−	2.7	−	2.7	265	−	−	−	−	−		3
4	−	−	−	−	−	−	750	0.48	−	3.8	−	3.8	381	−	−	−	−	−		4
5	−	−	−	−	−	−	750	0.73	−	5.8	−	5.8	584	−	−	−	−	−		5
6	−	−	−	−	−	−	755	0.86	−	6.7	−	6.7	672	−	−	−	−	−		6
7	−	−	−	−	−	−	823	0.78	−	6.7	−	6.7	668	−	−	−	−	−		7
8	−	−	−	−	−	−	800	0.81	−	6.5	−	6.5	651	−	−	−	−	−		8
9	−	−	−	−	−	−	800	0.81	−	6.5	−	6.5	651	−	−	−	−	−		9
10	−	−	−	−	−	−	850	0.79	−	6.8	−	6.8	676	−	−	−	−	−		10
11	−	−	−	−	−	−	849	0.71	−	6.2	−	6.2	624	−	−	−	−	−		11
12	−	−	−	−	−	−	851	0.61	−	5.9	−	5.9	590	−	−	−	−	−		12
13	−	−	−	−	−	−	848	0.63	−	6.0	−	6.0	596	−	−	−	−	−		13
14	−	−	−	−	−	−	750	0.65	−	5.2	−	5.2	522	−	−	−	−	−		14
15	−	−	−	−	−	−	750	0.70	−	5.2	−	5.2	515	−	−	−	−	−		15
16	−	−	−	−	−	−	751	0.55	−	4.9	−	4.9	489	−	−	−	−	−		16
17	−	−	−	−	−	−	800	0.57	−	5.2	−	5.2	520	−	−	−	−	−		17
18	−	−	−	−	−	−	750	0.67	−	5.3	−	5.3	533	−	−	−	−	−		18
19	−	−	−	−	−	−	751	0.67	−	5.1	−	5.1	505	−	−	−	−	−		19
20	−	−	−	−	−	−	750	0.62	−	4.8	−	4.8	475	−	−	−	−	−		20
21	−	−	−	−	−	−	750	0.58	−	4.7	−	4.7	470	−	−	−	−	−		21
22	−	−	−	−	−	−	750	0.67	−	5.2	−	5.2	518	−	−	−	−	−		22
23	−	−	−	−	−	−	851	0.78	−	6.7	−	6.7	666	−	−	−	−	−		23
24	−	−	−	−	−	−	800	0.87	−	7.3	−	7.3	730	−	−	−	−	−		24
25	−	−	−	−	−	−	752	0.95	−	7.1	−	7.1	712	−	−	−	−	−		25
26	−	−	−	−	−	−	750	0.91	−	6.9	−	6.9	691	−	−	−	−	−		26
27	−	−	−	−	−	−	577	0.95	−	5.4	−	5.4	541	−	−	−	−	−		27
28	−	−	−	−	−	−	749	0.97	−	7.3	−	7.3	730	−	−	−	−	−		28
29	−	−	−	−	−	−	752	0.89	−	6.7	−	6.7	673	−	−	−	−	−		29
30	−	−	−	−	−	−	750	0.89	−	6.8	−	6.8	675	−	−	−	−	−		30
31	−	−	−	−	−	−	750	0.86	−	6.5	−	6.5	648	−	−	−	−	−		31
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	24109	−	−	175.2	0.0	175.2	17515	−	−	0	−	0.00		合計
最大	−	−	−	−	−	−	900	0.97	−	7.3	−	7.3	730	−	−	−	−	−		最大
最小	−	−	−	−	−	−	577	0.27	−	2.7	−	2.7	265	−	−	−	−	−		最小
平均	−	−	−	−	−	−	778	0.73	−	5.7	−	5.7	565	−	−	−	−	−		平均

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2023年 7月度　No.5-3

スクリュープレス脱水機													備考
濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄)	
汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
67	1.40	97.2	5.80	1.42	75.6	−	−	85	4.5	49.0	1.03	−	
523	11.3	96.9	51	11.3	77.8	−	−	678	4.1	391.0	0.95	−	
871	18.5	97.7	74	18.5	74.9	−	−	1,089	5.5	496.5	1.01	−	
1,052	20.1	97.9	88	20.1	77.2	−	−	1,331	6.1	532.5	0.98	−	
811	20.5	97.5	91	20.5	77.4	−	−	835	4.1	377.0	0.73	−	
775	23.4	96.9	95	22.3	76.5	−	−	811	3.4	480.5	0.81	−	
740	21.1	97.1	93	21.1	77.2	−	−	702	3.2	482.0	0.89	−	
879	23.6	97.1	98	23.5	76.1	−	−	714	2.8	576.0	0.92	−	
800	21.5	97.1	96	21.5	77.7	−	−	629	2.7	461.0	0.79	−	
823	22.6	97.2	95	22.6	76.3	−	−	653	2.9	502.5	0.88	−	
877	23.8	97.2	106	23.8	77.5	−	−	690	2.9	595.5	0.99	−	
866	24.7	97.1	100	24.7	75.4	−	−	690	2.8	596.0	0.96	−	
697	21.3	96.5	94	21.3	77.3	−	−	545	2.3	497.5	0.83	−	
835	22.6	97.3	95	22.5	76.2	−	−	678	3.0	597.5	1.05	−	
783	22.1	97.2	100	22.1	77.9	−	−	714	3.2	583.0	1.05	−	
827	21.8	97.3	91	21.8	76.0	−	−	690	3.2	549.0	1.00	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12,226	320.3	−	1,372	319.0	−	−	−	11,531	−	7,766.50	−	0	
1,052	24.7	97.9	106	24.7	77.9	−	−	1,331	6.1	597.5	1.05	−	
67	1.4	96.5	6	1.4	74.9	−	−	85	2.3	49.0	0.73	−	
764	20.0	97.4	86	19.9	22.3	−	−	721	3.6	485.4	0.97	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2023年 7月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	10.0	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	12:46	−	−	−	−	−	−	−	1,051	1,051	−	
7	2.53	1:33	21:30	1.2	−	−	−	−	−	1,479	2,588	4,067	49.5	
8	85.17	24:00	0:00	3.8	−	−	−	−	−	949	0	949	1,551.9	
9	77.85	23:58	0:02	3.4	−	−	−	−	−	894	0	894	1,416.1	
10	90.79	24:00	0:00	3.8	10.04	35.3	10	35.3	−	1,118	0	1,118	1,444.0	
11	95.61	24:00	0:00	4.0	−	−	−	−	−	1,497	0	1,497	1,433.8	
12	99.41	24:00	0:00	4.3	9.71	29.1	10	29.1	−	1,647	0	1,647	1,474.5	
13	97.21	24:00	0:00	4.1	−	−	−	−	−	1,077	0	1,077	1,560.8	
14	95.53	24:00	0:00	3.7	19.36	32.9	20	32.9	−	693	0	693	1,548.1	
15	97.43	24:00	0:00	4.3	−	−	−	−	−	102	0	102	1,572.3	
16	99.94	24:00	0:00	4.4	−	−	−	−	−	712	0	712	1,530.4	
17	100.46	24:00	0:00	4.2	−	−	−	−	−	504	0	504	1,560.8	
18	99.75	24:00	0:00	4.0	19.60	37.6	20	37.6	−	1,403	0	1,403	1,515.1	
19	96.44	24:00	0:00	3.9	−	−	−	−	−	1,020	0	1,020	1,559.6	
20	93.40	24:00	0:00	3.9	18.77	33.1	19	33.1	−	979	0	979	1,522.7	
21	94.65	23:57	0:01	4.8	−	−	−	−	−	462	0	462	1,651.0	
22	51.81	16:36	0:35	2.6	−	−	−	−	−	428	0	428	985.5	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	9.69	30.0	10	30.0	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	1,377.98	14.75	34:54	60.4	87.17	198.0	89	198.0	10.0	14,964	3,639	18,603	22,376.1	
最大	100.46	1.00	21:30	4.8	19.60	37.6	20	37.6	10.0	1,647	2,588	4,067	1,651.0	
最小	2.53	0.06	0:00	1.2	9.69	29.1	10	29.1	10.0	102	0	102	49.5	
平均	86.12	0.92	6:58	3.78	14.53	33.5	14.83	33.5	10.00	935	1,820	1,094.29	1,398.5	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2023年 7月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	1,009	−			1,009	115.5	−			115.5	4.4	−			4.4
2	−	1,001			1,001	−	92.6			92.6	−	3.8			3.8
3	980	−			980	78.6	−			78.6	3.0	−			3.0
4	−	853			853	−	90.9			90.9	−	4.1			4.1
5	911	−			911	199.5	−			199.5	7.0	−			7.0
6	123	947			1,070	29.7	222.9			252.6	1.0	8.0			9.0
7	929	−			929	160.9	−			160.9	6.9	−			6.9
8	510	481			991	83.6	78.9			162.5	3.8	3.6			7.4
9	106	944			1,050	20.1	179.2			199.3	0.8	7.3			8.1
10	1,106	89			1,195	202.8	17.1			219.9	8.5	0.7			9.2
11	−	1,073			1,073	−	197.0			197.0	−	7.4			7.4
12	976	−			976	148.8	−			148.8	6.2	−			6.2
13	60	1,015			1,075	10.1	178.5			188.6	0.4	6.8			7.2
14	1,097	−			1,097	174.9	−			174.9	7.6	−			7.6
15	−	907			907	−	131.9			131.9	−	5.8			5.8
16	933	−			933	159.1	−			159.1	5.8	−			5.8
17	−	939			939	−	139.7			139.7	−	5.7			5.7
18	922	−			922	142.5	−			142.5	6.1	−			6.1
19	−	959			959	−	167.4			167.4	−	6.2			6.2
20	986	111			1,097	164.8	18.6			183.4	6.4	0.7			7.1
21	−	885			885	−	129.2			129.2	−	5.2			5.2
22	955	−			955	163.9	−			163.9	6.4	−			6.4
23	−	980			980	−	175.5			175.5	−	7.1			7.1
24	1,004	−			1,004	220.5	−			220.5	8.5	−			8.5
25	466	447			912	91.8	99.2			191.0	4.0	3.8			7.8
26	164	793			957	33.8	155.3			189.1	1.4	6.5			7.9
27	683	44			727	136.1	10.6			146.7	5.9	0.4			6.3
28	−	957			957	−	242.7			242.7	−	8.6			8.6
29	938	−			938	193.0	−			193.0	7.7	−			7.7
30	−	908			908	−	208.5			208.5	−	7.6			7.6
31	641	339			980	136.6	68.2			204.8	5.2	2.8			8.0
合計	15,498	14,672			30,170	2,666.6	2,603.9			5,271	107.0	102.1			209.1
最大	1,106	1,073			1,195	220.5	242.7			252.6	8.5	8.6			9.2
最小	60	44			727	10.1	10.6			78.6	0.4	0.4			3.0
平均	738	734			973	127.0	130.2			170.0	5.1	5.1			6.7

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2023年 7月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.51	3.8	86.1	−			86.3	1,378	−			1,378	0.09	−			0.09	
2	0.41	4.1	−	93.4			92.7	−	1,204			1,204	−	0.08			0.08	
3	0.35	3.8	86.9	−			88.2	1,189	−			1,189	0.08	−			0.08	
4	0.56	4.5	−	85.6			85.4	−	1,088			1,088	−	0.09			0.09	
5	0.79	3.5	97.0	−			97.2	1,233	−			1,233	0.09	−			0.09	
6	0.92	3.6	91.8	91.7			91.8	174	1,378			1,552	0.10	0.10			0.10	
7	0.83	4.3	90.0	−			89.6	1,160	−			1,160	0.09	−			0.09	
8	0.83	4.6	88.9	88.9			90.2	609	624			1,233	0.08	0.09			0.09	
9	0.85	4.1	90.5	90.5			91.0	131	1,305			1,436	0.09	0.10			0.09	
10	0.85	4.2	90.4	90.5			90.2	1,392	116			1,508	0.09	0.09			0.09	
11	0.77	3.8	−	89.4			89.2	−	1,334			1,334	−	0.09			0.09	
12	0.72	4.2	88.2	−			88.6	1,305	−			1,305	0.09	−			0.09	
13	0.75	3.8	88.9	89.0			88.9	87	1,262			1,349	0.10	0.09			0.09	
14	0.78	4.4	89.2	−			88.4	1,378	−			1,378	0.09	−			0.09	
15	0.73	4.4	−	88.3			87.9	−	1,059			1,059	−	0.08			0.08	
16	0.71	3.7	88.3	−			87.9	1,233	−			1,233	0.09	−			0.09	
17	0.69	4.1	−	87.7			87.7	−	1,015			1,015	−	0.08			0.07	
18	0.75	4.3	88.7	−			88.4	1,262	−			1,262	0.09	−			0.09	
19	0.73	3.7	−	88.7			88.6	−	1,175			1,175	−	0.08			0.08	
20	0.73	3.9	88.6	88.6			88.8	1,291	131			1,421	0.09	0.08			0.09	
21	0.67	4.0	−	87.3			88.1	−	1,073			1,073	−	0.08			0.08	
22	0.75	3.9	89.0	−			88.9	1,204	−			1,204	0.09	−			0.09	
23	0.81	4.1	−	89.9			89.9	−	1,117			1,117	−	0.08			0.08	
24	0.92	3.8	91.5	−			92.4	1,233	−			1,233	0.09	−			0.08	
25	0.94	4.1	91.5	91.7			90.7	566	522			1,088	0.08	0.08			0.08	
26	0.92	4.2	89.6	89.5			89.8	203	1,117			1,320	0.09	0.10			0.10	
27	0.94	4.3	91.5	91.9			92.6	899	58			957	0.09	0.09			0.09	
28	0.97	3.5	−	92.3			92.5	−	1,059			1,059	−	0.08			0.08	
29	0.90	4.0	91.2	−			91.7	1,276	−			1,276	0.09	−			0.09	
30	0.91	3.6	−	91.5			91.6	−	1,131			1,131	−	0.09			0.09	
31	0.89	3.9	92.0	91.9			92.0	856	348			1,204	0.09	0.07			0.08	
合計	−	−	−	−	−	−	−	20,054	18,111			38,164	−	−	−	−	−	
最大	0.97	4.6	97.0	93.4			97.2	1,392	1,378			1,552	0.10	0.10			0.10	
最小	0.35	3.5	86.1	85.6			85.4	87	58			957	0.08	0.07			0.07	
平均	0.77	4.0	90.1	90.0			90.1	955	906			1,231	0.09	0.09			0.09	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2023年 7月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤	脱水ケーキ	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率		(ポリ鉄)	搬出量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t	
1	1,747	41.6	97.5	178	41.6	76.6	799	0.74	−	−	4,249	9.8	−	−		
2	1,565	41.6	97.3	174	41.6	76.1	697	0.67	−	−	3,770	9.1	−	−		
3	1,727	36.8	97.9	169	36.8	78.2	813	0.88	−	−	4,263	11.5	−	−		
4	1,277	26.7	97.6	119	26.8	77.5	605	0.80	−	−	3,205	10.6	−	−		
5	1,281	25.1	97.6	118	25.1	78.8	644	0.85	−	−	3,118	10.3	−	−		
6	1,272	35.2	97.2	143	35.2	75.4	576	0.64	−	−	2,770	7.7	−	−		
7	1,295	33.9	97.4	138	33.9	75.5	533	0.63	−	−	2,944	8.6	−	−		
8	1,313	22.7	98.3	99	22.7	77.1	456	0.80	−	−	2,842	12.4	−	−		
9	1,413	22.3	98.4	96	22.3	76.9	429	0.77	−	−	2,668	11.9	−	−		
10	195	2.9	98.1	12	2.9	75.5	60	0.63	−	−	−	−	−	−		
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
13	256	6.1	97.4	25	6.1	75.7	132	0.80	−	−	566	8.5	−	−		
14	226	2.6	97.5	12	2.6	78.7	78	0.55	−	−	406	7.1	−	−		
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
19	528	7.1	97.6	29	7.1	75.8	303	0.93	−	−	1,349	10.3	−	−		
20	998	24.3	97.5	100	24.3	75.7	551	0.87	−	−	2,422	9.6	−	−		
21	1,068	24.7	97.6	106	24.7	76.7	541	0.85	−	−	2,480	9.7	−	−		
22	1,500	33.3	97.5	145	33.3	77.1	674	0.71	−	−	3,437	9.1	−	−		
23	1,226	27.9	97.5	122	27.9	77.0	569	0.73	−	−	2,987	9.6	−	−		
24	1,259	30.1	97.0	134	30.1	77.5	623	0.65	−	−	3,118	8.2	−	−		
25	1,223	30.1	97.5	132	30.1	77.2	637	0.84	−	−	2,857	9.5	−	−		
26	1,110	27.6	97.2	120	27.6	76.9	579	0.74	−	−	2,654	8.5	−	−		
27	1,123	27.6	97.3	126	27.6	78.1	610	0.81	−	−	2,610	8.7	−	−		
28	1,174	28.7	97.5	129	28.7	77.7	637	0.87	−	−	2,987	10.2	−	−		
29	1,199	27.7	97.2	124	27.7	77.7	594	0.70	−	−	2,842	8.3	−	−		
30	1,344	30.6	97.3	135	30.6	77.3	719	0.79	−	−	3,292	9.0	−	−		
31	755	15.7	96.6	70	15.7	77.7	439	0.68	−	−	1,740	6.6	−	−		
合計	28,074	632.9	−	2,756	633.0	−	13,292	−	−	−	65,569	−	0	0		
最大	1,747	41.6	98.4	178	41.6	78.8	813	0.93	−	−	4,263	12.4	−	−		
最小	195	2.6	96.6	12	2.6	75.4	60	0.55	−	−	406	6.6	−	−		
平均	1,123	25.3	97.7	110	25.3	77.0	532	0.76	−	−	2,732	6.4	−	−		

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2023年 7月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	1250	3.6	44.5	668.0	3.3	22.3	336.3	3.8	12.8	130	3.8	5.0	116	3.8	4.4	
2	1175	3.6	41.8	596.0	3.3	19.4	350.8	3.8	13.4	135	3.8	5.2	93	4.1	3.8	
3	1051	3.5	36.9	501.0	3.2	16.1	342.7	3.7	12.8	128	3.9	5.0	79	3.8	3.0	
4	972	3.1	30.2	467.0	2.1	9.9	282.7	4.0	11.2	132	3.8	5.0	91	4.5	4.1	
5	1021	3.0	30.4	428.0	2.0	8.6	255.0	3.7	9.5	138	3.8	5.3	200	3.5	7.0	
6	1120	3.4	37.9	487.0	3.0	14.7	255.7	3.7	9.4	125	3.8	4.8	253	3.6	9.0	
7	1253	4.0	50.5	725.0	4.1	30.0	251.7	3.7	9.2	116	3.8	4.4	161	4.3	6.9	
8	1481	2.9	42.6	957.0	2.3	21.8	247.4	3.6	9.0	114	3.8	4.4	163	4.6	7.4	
9	1631	2.7	44.2	1110.0	2.2	23.9	217.0	3.8	8.2	104	3.8	4.0	199	4.1	8.1	
10	845	3.2	27.2	350.0	2.1	7.5	177.7	3.8	6.8	97	3.8	3.7	220	4.2	9.2	
11	637	3.8	24.3	200.0	4.0	8.0	153.6	3.6	5.6	87	3.8	3.3	197	3.8	7.4	
12	607	3.6	22.0	177.0	3.1	5.5	195.0	3.6	7.0	86	3.8	3.3	149	4.2	6.2	
13	834	3.8	31.7	384.0	3.8	14.7	186.2	3.7	6.8	75	4.0	3.0	189	3.8	7.2	
14	774	4.1	31.9	299.0	4.2	12.5	186.0	4.0	7.5	114	3.8	4.3	175	4.4	7.6	
15	728	3.6	26.1	279.0	3.0	8.4	220.9	3.6	8.0	96	4.0	3.9	132	4.4	5.8	
16	757	3.6	26.9	265.0	3.2	8.5	233.1	3.8	8.8	99	3.8	3.8	159	3.7	5.8	
17	905	3.1	27.9	443.0	2.2	9.8	228.3	3.8	8.6	94	4.0	3.8	140	4.1	5.7	
18	651	3.6	23.4	248.0	3.1	7.6	221.4	3.7	8.2	39	3.8	1.5	143	4.3	6.1	
19	1023	3.2	32.8	520.0	2.7	14.0	256.0	3.7	9.5	80	3.9	3.1	167	3.7	6.2	
20	1089	3.7	40.8	540.0	3.7	20.0	267.6	3.7	9.8	98	3.9	3.9	183	3.9	7.1	
21	1404	3.2	45.6	900.0	2.9	26.4	252.4	3.6	9.1	122	4.0	4.9	129	4.0	5.2	
22	1050	3.6	37.9	531.0	3.3	17.6	221.2	3.8	8.5	134	4.0	5.4	164	3.9	6.4	
23	938	3.3	31.1	395.0	2.5	10.0	223.2	3.7	8.3	144	4.0	5.7	176	4.1	7.1	
24	1030	3.7	38.2	439.0	3.7	16.0	253.4	3.5	8.9	117	4.1	4.8	221	3.8	8.5	
25	1001	3.0	30.2	425.0	1.8	7.7	243.1	3.8	9.2	142	3.9	5.5	191	4.1	7.8	
26	938	3.3	31.3	354.0	2.1	7.6	261.7	3.9	10.3	133	4.1	5.5	189	4.2	7.9	
27	903	3.3	30.1	363.0	2.3	8.5	262.3	3.8	9.9	131	4.1	5.4	147	4.3	6.3	
28	997	2.9	29.3	390.0	1.6	6.3	236.2	3.9	9.1	128	4.2	5.3	243	3.5	8.6	
29	1016	3.4	34.1	394.0	2.7	10.5	294.0	3.6	10.6	135	3.9	5.3	193	4.0	7.7	
30	1074	3.4	36.5	460.0	3.0	13.9	300.6	3.6	10.7	105	4.1	4.3	209	3.6	7.6	
31	746	3.5	26.2	211.0	2.6	5.6	219.4	3.7	8.1	110	4.1	4.5	205	3.9	8.0	
合計	30901	−	1044.4	14506.0	−	413	7632.6	−	284.8	3,492	−	137.2	5271	−	209.1	
最大	1631	4.1	50.5	1110.0	4.2	30	350.8	4.0	13.4	144.46	4.2	5.7	253	4.6	9.2	
最小	607	2.7	22.0	177.0	1.6	6	153.6	3.5	5.6	39.44	3.8	1.5	79	3.5	3.0	
平均	997	3.4	34.0	467.9	2.8	13	246.2	3.7	9.2	112.60	3.9	4.4	170	4.0	6.7	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2023年 7月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	163.77	76.6	81.5	38.4	73.43	76.6	81.5	17.2	90.34	76.6	81.5	21.2	−	−	−	−	
2	163.44	76.1	81.5	39.1	73.96	76.1	81.5	17.7	89.48	76.1	81.5	21.4	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月平均(average関数使用)にて補完しています
3	174.24	78.2	78.8	38.0	82.26	78.2	78.8	17.9	91.98	78.2	78.8	20.1	−	−	−	−	
4	166.08	77.5	80.8	37.3	55.81	77.5	80.8	12.5	110.27	77.5	80.8	24.8	−	−	−	−	
5	125.91	78.8	81.1	26.7	−	−	−	−	125.91	78.8	81.1	26.7	−	−	−	−	
6	125.70	75.4	79.2	30.9	−	−	−	−	125.70	75.4	79.2	30.9	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日は月平均(average関数使用)にてデータを補完しています
7	132.75	75.6	80.1	32.4	−	−	−	−	130.22	75.5	80.1	31.9	2.53	77.8	82.4	0.6	
8	199.41	76.2	81.9	47.5	−	−	−	−	114.24	77.1	81.5	26.1	85.17	74.9	82.4	21.4	
9	157.34	77.0	82.0	36.1	−	−	−	−	79.49	76.9	81.5	18.4	77.85	77.2	82.4	17.7	
10	148.50	76.7	81.8	34.7	−	−	−	−	57.71	75.5	81.7	14.1	90.79	77.4	81.8	20.5	
11	95.61	76.5	82.4	22.5	−	−	−	−	−	−	−	−	95.61	76.5	82.4	22.5	
12	99.41	77.2	82.0	22.7	−	−	−	−	−	−	−	−	99.41	77.2	82.0	22.7	
13	97.21	76.1	81.7	23.2	−	−	−	−	−	−	−	−	97.21	76.1	81.7	23.2	
14	95.53	77.7	82.9	21.3	−	−	−	−	−	−	−	−	95.53	77.7	82.9	21.3	
15	97.43	76.3	82.4	23.1	−	−	−	−	−	−	−	−	97.43	76.3	82.4	23.1	
16	99.94	77.5	82.4	22.5	−	−	−	−	−	−	−	−	99.94	77.5	82.4	22.5	
17	100.46	75.4	82.4	24.7	−	−	−	−	−	−	−	−	100.46	75.4	82.4	24.7	
18	99.75	77.3	83.7	22.6	−	−	−	−	−	−	−	−	99.75	77.3	83.7	22.6	
19	141.49	76.1	83.5	33.9	−	−	−	−	45.05	75.8	81.5	10.9	96.44	76.2	84.5	23.0	
20	171.99	76.9	82.0	39.7	−	−	−	−	78.59	75.7	81.5	19.1	93.40	77.9	82.5	20.6	
21	210.04	76.4	79.2	49.6	−	−	−	−	115.39	76.7	78.1	26.9	94.65	76.0	80.5	22.7	
22	181.23	83.6	81.5	29.7	−	−	−	−	129.42	77.1	81.5	29.7	51.81	−	82.4	−	
23	129.84	77.0	81.5	29.8	−	−	−	−	129.84	77.0	81.5	29.8	−	−	−	−	
24	129.70	77.5	83.0	29.1	−	−	−	−	129.70	77.5	83.0	29.1	−	−	−	−	
25	130.74	77.2	83.7	29.8	−	−	−	−	130.74	77.2	83.7	29.8	−	−	−	−	
26	124.30	76.9	83.3	28.7	−	−	−	−	124.30	76.9	83.3	28.7	−	−	−	−	
27	124.08	78.1	82.9	27.2	−	−	−	−	124.08	78.1	82.9	27.2	−	−	−	−	
28	129.28	77.7	83.0	28.8	−	−	−	−	129.28	77.7	83.0	28.8	−	−	−	−	
29	129.98	77.7	81.5	29.0	−	−	−	−	129.98	77.7	81.5	29.0	−	−	−	−	
30	130.58	77.3	81.5	29.6	−	−	−	−	130.58	77.3	81.5	29.6	−	−	−	−	
31	74.32	77.7	83.5	16.6	−	−	−	−	74.32	77.7	83.5	16.6	−	−	−	−	
合計	4150.05	−	−	945	285.46	−	−	65.4	2,486.61	−	−	570.8	1,377.98	−	−	309.1	
最大	210.04	83.6	83.7	49.6	82.26	78.2	81.5	17.9	130.74	78.8	83.7	31.9	100.46	77.9	84.5	24.7	
最小	74.32	75.4	78.8	16.6	55.81	76.1	78.8	12.5	45.05	75.4	78.1	10.9	2.53	74.9	80.5	0.6	
平均	134.00	77.2	81.7	30.5	71.37	77.1	80.6	16.0	108.11	77.0	81.5	24.8	86.12	77.6	82.4	21.0	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、珪砂補給量)

2023年 7月度　No.5-10

日	重油消費量				珪砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	t	t	t	t	t	t	t	
1	1,096	934	－	2,030	－	－	－	0	
2	1,115	866	－	1,981	－	－	－	0	
3	2,095	2,197	－	4,292	－	－	－	0	
4	1,268	1,903	－	3,171	－	－	10	10	
5	－	2,218	－	2,218	－	4	－	4	
6	－	958	1,051	2,009	－	－	－	0	
7	－	723	4,067	4,790	－	－	－	0	
8	－	699	949	1,648	－	－	－	0	
9	－	1,598	894	2,492	－	－	－	0	
10	－	564	1,118	1,682	－	－	－	0	
11	－	－	1,497	1,497	－	－	－	0	
12	－	－	1,647	1,647	－	－	－	0	
13	－	－	1,077	1,077	－	－	－	0	
14	－	－	693	693	－	－	－	0	
15	－	－	102	102	－	－	－	0	
16	－	－	712	712	－	－	－	0	
17	－	－	504	504	－	－	－	0	
18	－	1,928	1,403	3,331	－	－	－	0	
19	－	2,943	1,020	3,963	－	－	－	0	
20	－	1,017	979	1,996	－	－	－	0	
21	－	502	462	964	－	－	－	0	
22	－	294	428	722	－	－	－	0	
23	－	1,202	－	1,202	－	－	－	0	
24	－	1,784	－	1,784	－	－	－	0	
25	－	1,023	－	1,023	－	4	－	4	
26	－	1,389	－	1,389	－	－	－	0	
27	－	1,713	－	1,713	－	－	－	0	
28	－	1,623	－	1,623	－	－	－	0	
29	－	1,206	－	1,206	－	－	－	0	
30	－	1,205	－	1,205	－	－	－	0	
31	－	758	－	758	－	－	－	0	
合計	5,574	31,247	18,603	55,424	0	8	10	18	
最大	2,095	2,943	4,067	4,790	－	4	10	10	
最小	1,096	294	102	102	－	4	10	0	
平均	1,394	1,302	1,094	1,788	－	4	10	1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2023年 8月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量		流入下水量	放流水量						降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
							簡易処理水量			放流水量							
			（合流）	雨水排水量		（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	mm	㎥	㎥	㎥	㎥	
1	晴	32.0	193,167	0	193,167	194,137	0	0	0	141,103	53,034	0.0	31,907	219,274	143,174	76,100	
2	晴	30.0	191,051	0	191,051	192,012	0	0	0	140,759	51,253	0.0	32,704	218,334	142,754	75,580	
3	晴	32.0	188,134	0	188,134	189,115	0	0	0	140,852	48,263	0.0	29,817	212,618	140,278	72,340	
4	晴	32.0	194,989	0	194,989	196,001	0	0	0	150,378	45,623	0.0	32,127	222,113	152,403	69,710	
5	晴	33.5	194,444	0	194,444	195,520	0	0	0	147,261	48,259	0.0	31,016	220,466	149,546	70,920	
6	晴	34.0	192,827	0	192,827	193,755	0	0	0	144,413	49,342	0.0	31,748	219,307	146,817	72,490	
7	曇	32.0	191,746	0	191,746	192,772	0	0	0	145,520	47,252	0.0	35,234	221,578	150,378	71,200	
8	曇一時雨	32.0	195,910	0	195,910	196,876	0	0	0	148,116	48,760	1.0	37,854	228,381	155,641	72,740	
9	曇一時雨	32.0	199,428	0	199,428	200,406	0	0	0	149,090	51,316	0.5	38,405	232,288	156,898	75,390	
10	晴	32.0	178,335	0	178,335	179,308	0	0	0	130,015	49,293	0.0	39,521	212,270	139,640	72,630	
11	晴	34.0	192,487	0	192,487	193,425	0	0	0	141,608	51,817	0.0	36,776	223,845	148,695	75,150	
12	晴一時雨	34.0	205,427	0	205,427	206,350	14,626	9,996	24,622	131,688	50,040	4.0	34,745	210,237	137,567	72,670	
13	晴一時雨	35.0	189,567	0	189,567	190,655	0	0	0	142,593	48,062	0.5	32,292	216,460	144,130	72,330	
14	曇時々雨	33.0	321,468	12,000	309,468	310,459	68,639	37,177	105,816	152,058	52,585	12.5	31,512	229,486	152,676	76,810	
15	雨時々曇	29.0	1,353,702	365,760	987,942	989,001	471,748	250,832	722,580	202,708	63,713	98.5	32,213	289,500	198,100	91,400	
16	曇後晴	30.0	313,028	0	313,028	313,919	21,660	53,054	74,714	185,752	53,453	0.0	28,632	261,088	176,318	84,770	
17	曇	32.0	284,940	0	284,940	285,954	0	55,533	55,533	177,654	52,767	0.0	26,301	250,262	175,282	74,980	
18	晴後曇	30.0	221,548	0	221,548	222,453	0	0	0	169,539	52,914	0.0	26,459	242,699	167,679	75,020	
19	晴	32.0	214,892	0	214,892	215,894	0	0	0	166,654	49,240	0.0	27,516	237,039	167,519	69,520	
20	晴	33.0	208,256	0	208,256	209,147	0	0	0	153,447	55,700	0.0	27,176	230,088	153,538	76,550	
21	晴一時曇	32.0	198,967	0	198,967	199,572	0	0	0	147,654	51,918	0.0	26,975	220,564	147,814	72,750	
22	晴一時曇	32.0	209,465	0	209,465	209,941	0	0	0	159,469	50,472	0.0	26,820	231,052	160,172	70,880	
23	晴一時雨	32.0	202,474	0	202,474	203,384	0	0	0	149,418	53,966	0.5	26,082	223,304	148,924	74,380	
24	曇時々雨	32.0	512,469	129,575	382,894	383,796	100,858	71,992	172,850	158,283	52,663	55.5	29,566	233,600	159,180	74,420	
25	晴時々雨	30.0	288,655	0	288,655	289,701	19,574	20,470	40,044	192,273	57,384	19.5	28,592	271,734	188,464	83,270	
26	曇一時晴	30.0	219,535	0	219,535	220,593	0	0	0	168,088	52,505	0.0	25,578	239,937	165,627	74,310	
27	晴一時曇	32.0	200,807	0	200,807	201,648	0	0	0	148,229	53,419	0.0	26,949	222,485	147,905	74,580	
28	晴	32.0	201,053	0	201,053	201,999	0	0	0	148,173	53,826	0.0	26,914	222,635	148,165	74,470	
29	晴	33.0	205,370	0	205,370	206,232	0	0	0	148,390	57,842	0.0	22,668	223,215	143,655	79,560	
30	晴後曇	32.0	197,581	0	197,581	198,487	0	0	0	145,405	53,082	0.0	24,451	216,877	144,067	72,810	
31	晴	32.0	192,008	0	192,008	192,890	0	0	0	139,353	53,537	0.0	27,573	214,650	141,540	73,110	
合計	－	－	8,053,730	507,335	7,546,395	7,575,402	697,105	499,054	1,196,159	4,765,943	1,613,300	192.5	936,123	7,117,386	4,794,546	2,322,840	
最大	－	35.0	1,353,702	365,760	987,942	989,001	471,748	250,832	722,580	202,708	63,713	98.5	39,521	289,500	198,100	91,400	
最小	－	29.0	178,335	12,000	178,335	179,308	14,626	9,996	24,622	130,015	45,623	0.5	22,668	210,237	137,567	69,520	
平均	－	32.0	259,798	169,112	243,432	244,368	116,184	71,293	170,880	153,740	52,042	21.4	30,198	229,593	154,663	74,930	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2023年 8月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過) 使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水) 使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水) 使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	46,290	91	510	12,357	10,345	587	−	−	−	0	0.00	1,311	1.11	502	1.14
2	46,300	91	510	11,883	10,382	1,740	−	−	−	0	0.00	1,254	1.07	513	1.20
3	46,330	91	510	10,498	10,307	299	−	−	−	0	0.00	1,311	1.12	331	0.82
4	46,240	91	510	12,783	10,387	576	−	−	−	0	0.00	1,414	1.13	422	1.11
5	46,290	91	510	11,108	10,273	1,161	−	−	−	0	0.00	1,414	1.15	353	0.88
6	49,570	97	510	12,021	10,392	876	−	−	−	61	0.15	1,516	1.26	418	1.02
7	79,630	156	510	15,079	10,364	1,165	−	−	−	0	0.00	1,505	1.24	559	1.42
8	87,860	172	510	16,955	10,214	1,767	−	−	−	0	0.00	1,927	1.56	365	0.90
9	57,380	113	510	17,274	10,389	872	−	−	−	0	0.00	2,086	1.68	547	1.28
10	45,530	89	510	17,961	10,429	876	−	−	−	0	0.00	1,482	1.37	593	1.44
11	45,590	89	510	16,640	10,280	1,151	−	−	−	0	0.00	1,813	1.54	547	1.27
12	52,310	103	510	15,227	10,341	581	−	−	−	61	0.14	1,357	1.11	475	0.95
13	48,880	96	510	11,957	10,295	1,161	−	−	−	0	0.00	1,562	1.31	524	1.31
14	73,740	145	510	11,455	8,623	2,341	−	−	−	0	0.00	1,847	1.00	707	0.95
15	91,530	179	510	12,629	6,685	1,470	−	−	−	0	0.00	2,120	0.38	604	0.23
16	81,270	159	510	10,567	6,691	2,633	−	−	−	0	0.00	1,653	0.96	638	0.72
17	68,910	135	510	10,208	6,658	1,161	−	−	−	0	0.00	1,425	0.96	718	0.80
18	59,950	118	510	10,556	6,709	1,162	−	−	−	0	0.00	1,231	0.87	650	1.47
19	45,520	89	510	11,087	6,633	1,450	−	−	−	57	0.15	1,288	0.93	627	1.53
20	53,190	104	510	12,024	6,628	288	−	−	−	0	0.00	1,699	1.33	718	1.55
21	52,580	103	510	11,304	6,717	871	−	−	−	0	0.00	1,334	1.08	559	1.29
22	51,490	101	510	10,834	6,673	1,448	−	−	−	0	0.00	1,505	1.13	616	1.46
23	49,380	97	510	10,466	6,644	579	−	−	−	0	0.00	1,664	1.34	695	1.55
24	71,830	141	510	10,970	6,769	2,632	−	−	−	0	0.00	1,767	0.82	502	0.48
25	78,490	154	510	10,733	6,665	2,347	−	−	−	0	0.00	1,949	1.10	513	0.79
26	71,120	139	510	9,972	6,789	292	−	−	−	87	0.15	1,630	1.16	563	1.29
27	64,060	126	510	10,971	6,677	874	−	−	−	0	0.00	1,550	1.25	627	1.41
28	56,870	112	510	10,811	6,628	875	−	−	−	0	0.00	1,858	1.50	661	1.47
29	46,440	91	510	7,540	5,529	1,443	−	−	−	0	0.00	1,915	1.55	581	1.21
30	46,310	91	510	8,637	6,782	584	−	−	−	0	0.00	1,721	1.42	399	0.90
31	46,370	91	510	11,560	6,737	861	−	−	−	0	0.00	1,699	1.46	422	0.95
合計	1,807,250	3,544	−	374,067	255,635	36,123	−	−	−	266	−	49,807	−	16,949	−
最大	91,530	179	510	17,961	10,429	2,633	−	−	−	87	0.15	2,120	1.68	718	1.55
最小	45,520	89	510	7,540	5,529	288	−	−	−	57	0.14	1,231	0.38	331	0.23
平均	58,298	114	510	12,067	8,246	1,165	−	−	−	67	0.02	1,607	1.09	547	0.96

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2023年 8月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計	備考
	A系	B系	C系	D系	E系							
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	
1	49,146	41,054	52,974	37,890	38,210	143,174	76,100	219,274	0	0	0	
2	46,375	46,312	50,067	37,740	37,840	142,754	75,580	218,334	0	0	0	
3	47,026	42,155	51,097	38,890	33,450	140,278	72,340	212,618	0	0	0	
4	50,266	51,069	51,068	35,160	34,550	152,403	69,710	222,113	0	0	0	
5	38,286	55,630	55,630	34,890	36,030	149,546	70,920	220,466	0	0	0	
6	45,644	50,587	50,586	35,640	36,850	146,817	72,490	219,307	0	0	0	
7	47,903	48,541	53,934	35,060	36,140	150,378	71,200	221,578	0	0	0	
8	49,596	47,938	58,107	35,790	36,950	155,641	72,740	228,381	0	0	0	
9	47,844	54,527	54,527	37,000	38,390	156,898	75,390	232,288	0	0	0	
10	44,374	47,633	47,633	35,710	36,920	139,640	72,630	212,270	0	0	0	
11	46,654	51,021	51,020	36,870	38,280	148,695	75,150	223,845	0	0	0	
12	43,465	47,051	47,051	35,650	37,020	137,567	72,670	210,237	14,626	9,996	24,622	
13	43,114	50,508	50,508	35,660	36,670	144,130	72,330	216,460	0	0	0	
14	47,394	52,641	52,641	37,820	38,990	152,676	76,810	229,486	68,639	37,177	105,816	
15	54,304	71,898	71,898	46,080	45,320	198,100	91,400	289,500	471,748	250,832	722,580	
16	54,714	60,802	60,802	42,390	42,380	176,318	84,770	261,088	21,660	53,054	74,714	
17	53,016	61,133	61,133	37,150	37,830	175,282	74,980	250,262	0	55,533	55,533	
18	49,985	58,847	58,847	36,080	38,940	167,679	75,020	242,699	0	0	0	
19	50,135	58,692	58,692	34,340	35,180	167,519	69,520	237,039	0	0	0	
20	47,625	52,957	52,956	38,710	37,840	153,538	76,550	230,088	0	0	0	
21	48,154	49,830	49,830	36,870	35,880	147,814	72,750	220,564	0	0	0	
22	50,566	54,803	54,803	35,950	34,930	160,172	70,880	231,052	0	0	0	
23	49,026	49,949	49,949	37,680	36,700	148,924	74,380	223,304	0	0	0	
24	48,036	55,572	55,572	37,100	37,320	159,180	74,420	233,600	100,858	71,992	172,850	
25	55,904	66,280	66,280	41,990	41,280	188,464	83,270	271,734	19,574	20,470	40,044	
26	51,774	56,927	56,926	36,190	38,120	165,627	74,310	239,937	0	0	0	
27	45,965	50,970	50,970	36,500	38,080	147,905	74,580	222,485	0	0	0	
28	47,594	50,286	50,285	36,520	37,950	148,165	74,470	222,635	0	0	0	
29	35,814	53,921	53,920	38,990	40,570	143,655	79,560	223,215	0	0	0	
30	45,096	49,486	49,485	36,000	36,810	144,067	72,810	216,877	0	0	0	
31	45,614	47,963	47,963	36,160	36,950	141,540	73,110	214,650	0	0	0	
合計	1,480,409	1,636,983	1,677,154	1,154,470	1,168,370	4,794,546	2,322,840	7,117,386	697,105	499,054	1,196,159	
最大	55,904	71,898	71,898	46,080	45,320	198,100	91,400	289,500	471,748	250,832	722,580	
最小	35,814	41,054	47,051	34,340	33,450	137,567	69,520	210,237	14,626	9,996	24,622	
平均	47,755	52,806	54,102	37,241	37,689	154,663	74,930	229,593	116,184	71,293	170,880	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2023年 8月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	−	978	897	1,875	−	151.9	144.8	296.6	−	5.6	5.2	10.8	0.60	3.6
2	−	1,108	863	1,971	−	162.4	125.4	287.9	−	5.7	4.5	10.2	0.54	3.5
3	229	926	689	1,844	34.7	143.5	109.7	287.9	1.3	5.3	3.9	10.5	0.59	3.6
4	228	999	905	2,132	27.1	125.2	124.8	277.1	1.1	4.9	4.4	10.4	0.50	3.8
5	127	1,020	910	2,057	18.8	155.0	141.2	315.0	0.7	5.5	5.0	11.2	0.57	3.6
6	−	1,046	848	1,894	−	159.5	138.9	298.4	−	6.1	4.9	11.0	0.61	3.7
7	−	898	1,037	1,935	−	121.6	148.4	270.0	−	5.1	5.9	11.0	0.59	4.1
8	−	1,182	904	2,086	−	184.1	150.6	334.7	−	6.9	5.3	12.2	0.61	3.6
9	370	1,161	1,119	2,650	54.0	170.0	175.6	399.6	2.1	6.7	6.4	15.2	0.60	3.8
10	670	1,174	1,033	2,877	95.8	167.8	166.6	430.2	3.8	6.6	5.8	16.2	0.59	3.8
11	318	989	818	2,125	44.8	133.1	118.4	296.3	1.6	5.0	4.2	10.8	0.53	3.6
12	−	984	995	1,979	−	137.5	147.8	285.4	−	5.3	5.4	10.7	0.56	3.7
13	−	895	1,092	1,987	−	134.4	157.7	292.1	−	4.7	5.8	10.5	0.55	3.6
14	−	992	1,015	2,007	−	133.9	145.2	279.1	−	5.0	5.2	10.2	0.53	3.7
15	−	1,073	872	1,945	−	147.1	119.9	266.9	−	5.2	4.2	9.4	0.50	3.5
16	−	671	627	1,298	−	85.1	76.8	161.9	−	3.1	2.9	6.0	0.48	3.7
17	−	784	382	1,166	−	83.5	45.3	128.8	−	3.4	1.7	5.1	0.45	4.0
18	−	782	407	1,189	−	93.0	46.9	139.9	−	3.7	1.9	5.6	0.49	4.0
19	−	876	584	1,460	−	99.6	68.8	168.4	−	3.8	2.5	6.3	0.45	3.7
20	−	645	797	1,442	−	82.6	112.0	194.6	−	3.2	4.0	7.2	0.52	3.7
21	−	795	668	1,463	−	111.6	94.5	206.2	−	4.1	3.5	7.6	0.55	3.7
22	−	839	866	1,705	−	103.6	108.6	212.1	−	4.0	4.1	8.1	0.50	3.8
23	−	1,128	498	1,626	−	160.5	78.4	238.9	−	6.2	2.7	8.9	0.58	3.7
24	188	731	821	1,740	25.8	107.7	123.9	257.4	1.0	4.0	4.5	9.5	0.57	3.7
25	−	1,021	773	1,794	−	130.7	108.8	239.5	−	5.3	4.0	9.3	0.53	3.9
26	−	998	570	1,568	−	139.1	92.2	231.3	−	5.8	3.3	9.1	0.60	3.9
27	−	819	1,112	1,931	−	113.2	163.2	276.4	−	4.1	5.6	9.7	0.53	3.5
28	111	1,014	623	1,748	16.7	152.5	102.7	271.8	0.6	5.9	3.6	10.1	0.60	3.7
29	−	1,039	968	2,007	−	137.8	141.2	279.0	−	5.4	5.0	10.4	0.54	3.7
30	−	1,064	793	1,857	−	144.2	118.5	262.7	−	5.6	4.2	9.8	0.55	3.7
31	−	975	822	1,797	−	134.5	118.5	253.0	−	5.5	4.6	10.1	0.58	4.0
合計	2,241	29,606	25,308	57,155	317.7	4,106.1	3,715.1	8,138.9	12.2	156.7	134.2	303.1	−	−
最大	670	1,182	1,119	2,877	95.8	184.1	175.6	430.2	3.8	6.9	6.4	16.2	0.61	4.1
最小	111	645	382	1,166	16.7	82.6	45.3	128.8	0.6	3.1	1.7	5.1	0.45	3.5
平均	280	955	816	1,844	39.7	132.5	119.8	262.5	1.5	5.1	4.3	9.8	0.55	3.7

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2023年 8月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	−	95.8	95.8	−	14.79	14.68	29.47	−	0.25	0.27	0.26	434.0	1.8	7.9
2	−	95.3	95.3	−	15.46	14.40	29.86	−	0.26	0.31	0.28	372.0	2.4	8.8
3	97.1	97.1	97.1	3.74	13.87	11.43	29.04	0.28	0.25	0.28	0.27	281.0	1.8	5.0
4	96.5	96.5	96.6	4.41	15.68	16.48	36.57	0.38	0.31	0.36	0.34	419.0	1.4	5.7
5	95.5	95.5	95.6	2.21	12.94	13.40	28.56	0.31	0.22	0.26	0.24	479.0	3.1	15.0
6	−	95.8	95.9	−	13.99	13.34	27.33	−	0.22	0.26	0.24	518.0	1.7	8.7
7	−	95.6	95.7	−	13.87	17.29	31.16	−	0.26	0.28	0.27	647.0	1.6	10.3
8	−	95.8	95.9	−	15.36	13.18	28.54	−	0.21	0.24	0.22	703.0	2.6	18.5
9	95.7	95.7	95.8	5.80	16.56	18.14	40.49	0.26	0.24	0.27	0.25	740.0	2.3	17.1
10	95.7	95.7	95.7	9.68	18.03	15.69	43.40	0.24	0.26	0.26	0.26	731.0	3.8	28.1
11	95.2	95.1	95.2	4.26	13.94	11.95	30.15	0.25	0.26	0.27	0.33	659.0	0.9	5.6
12	−	96.2	96.2	−	12.72	14.97	27.69	−	0.23	0.27	0.25	380.0	1.5	5.5
13	−	95.4	95.4	−	11.65	16.39	28.04	−	0.23	0.27	0.25	481.0	2.6	12.5
14	−	95.1	95.2	−	13.47	15.11	28.59	−	0.25	0.28	0.27	387.0	2.7	10.3
15	−	96.6	96.6	−	12.39	11.45	23.84	−	0.23	0.26	0.24	282.0	3.3	9.4
16	−	96.3	96.3	−	6.85	7.07	13.92	−	0.21	0.24	0.23	310.0	5.3	16.5
17	−	96.1	96.1	−	8.00	3.65	11.65	−	0.23	0.21	0.22	350.0	3.2	11.2
18	−	96.4	96.4	−	6.91	5.25	12.16	−	0.18	0.26	0.21	271.0	4.3	11.7
19	−	96.1	96.1	−	9.45	8.17	17.62	−	0.24	0.31	0.27	305.0	3.9	11.8
20	−	95.0	95.1	−	7.28	10.30	17.58	−	0.22	0.25	0.23	392.0	3.0	11.7
21	−	95.3	95.3	−	9.83	10.90	20.73	−	0.23	0.30	0.26	416.0	2.5	10.4
22	−	96.5	96.5	−	11.02	13.22	24.24	−	0.26	0.31	0.29	417.0	2.2	9.2
23	−	95.5	95.6	−	14.64	7.03	21.67	−	0.23	0.24	0.23	380.0	2.3	8.9
24	95.5	95.5	95.5	2.28	9.50	13.76	25.53	0.21	0.23	0.29	0.26	326.0	1.8	5.7
25	−	96.7	96.8	−	14.77	10.13	24.90	−	0.27	0.25	0.26	196.0	3.4	6.7
26	−	95.7	95.8	−	12.83	6.60	19.43	−	0.21	0.19	0.20	201.0	3.8	7.6
27	−	95.1	95.2	−	8.45	15.14	23.59	−	0.19	0.26	0.23	220.0	3.4	7.6
28	97.2	97.2	97.2	1.35	12.51	11.24	25.10	0.20	0.21	0.30	0.24	247.0	2.0	4.9
29	−	95.2	95.3	−	14.07	16.76	30.83	−	0.25	0.32	0.28	229.0	2.5	5.8
30	−	95.3	95.4	−	14.69	13.64	28.32	−	0.25	0.31	0.27	239.0	2.5	6.0
31	−	97.0	97.1	−	13.73	16.29	30.02	−	0.24	0.34	0.29	277.0	2.1	5.9
合計	−	−	−	33.73	389.26	387.06	810.05	−	−	−	−	12,289.0	−	310.0
最大	97.20	97.20	97.20	9.68	18.03	18.14	43.40	0.38	0.31	0.36	0.34	740.0	5.3	28.1
最小	95.20	95.00	95.10	1.35	6.85	3.65	11.65	0.20	0.18	0.19	0.20	196.0	0.9	4.9
平均	95.0	95.7	95.8	4.22	12.56	12.49	26.13	0.26	0.24	0.28	0.26	396.4	2.5	10.0

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心)

2023年 8月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	−	616	125	741	−	88.4	17.5	105.9	−	3.6	0.7	4.4	0.64	4.1
2	162	−	794	956	20.6	−	101.5	122.0	0.8	−	4.1	4.9	0.57	4.0
3	254	550	−	804	35.8	74.9	−	110.7	1.4	3.1	−	4.5	0.61	4.0
4	−	525	368	893	−	75.4	48.8	124.2	−	2.8	2.0	4.7	0.60	3.8
5	819	−	−	819	116.4	−	−	116.4	4.4	−	−	4.4	0.60	3.8
6	113	477	141	731	17.0	72.5	19.8	109.2	0.6	2.7	0.8	4.1	0.63	3.8
7	15	−	788	803	2.3	−	115.5	117.8	0.1	−	4.5	4.6	0.64	3.9
8	955	46	−	1,001	148.5	7.2	−	155.7	5.6	0.3	−	5.9	0.65	3.8
9	179	899	284	1,362	27.6	141.6	42.9	212.0	1.0	5.2	1.7	7.9	0.65	3.7
10	519	−	662	1,181	79.3	−	97.0	176.4	3.0	−	3.8	6.8	0.64	3.9
11	434	515	−	949	66.3	82.1	−	148.4	2.5	3.0	−	5.6	0.64	3.7
12	−	291	469	760	−	47.2	70.0	117.1	−	1.7	2.7	4.5	0.65	3.8
13	468	−	499	967	74.0	−	75.8	149.8	2.8	−	3.0	5.8	0.66	3.9
14	160	619	−	779	23.6	101.8	−	125.4	1.0	3.8	−	4.8	0.67	3.8
15	−	320	459	779	−	52.7	69.7	122.4	−	2.0	2.7	4.7	0.66	3.8
16	652	−	543	1,195	88.6	−	79.8	168.5	3.5	−	3.0	6.5	0.60	3.9
17	269	696	−	965	36.9	103.3	−	140.1	1.5	3.8	−	5.3	0.60	3.8
18	−	325	700	1,025	−	44.6	96.2	140.8	−	1.7	3.6	5.2	0.56	3.7
19	717	−	294	1,011	85.5	−	38.0	123.5	3.4	−	1.4	4.8	0.53	3.9
20	231	724	−	955	27.0	91.5	−	118.5	1.1	3.4	−	4.5	0.52	3.8
21	−	220	735	955	−	28.4	94.9	123.3	−	1.1	3.5	4.6	0.53	3.7
22	757	−	207	964	94.1	−	28.8	123.0	3.8	−	1.1	4.8	0.55	3.9
23	186	797	−	983	25.0	116.0	−	141.1	1.0	4.3	−	5.3	0.59	3.8
24	65	143	585	793	8.7	21.2	87.9	117.8	0.3	0.8	3.3	4.4	0.59	3.7
25	293	396	363	1,052	44.6	66.2	61.5	172.3	1.8	2.4	2.3	6.5	0.66	3.8
26	154	−	627	781	21.3	−	94.2	115.5	0.8	−	3.5	4.3	0.59	3.7
27	792	20	−	812	106.5	3.0	−	109.5	4.3	0.1	−	4.4	0.59	4.0
28	−	957	−	957	−	145.5	−	145.5	−	5.4	−	5.4	0.61	3.7
29	−	−	766	766	−	−	103.6	103.6	−	−	4.4	4.4	0.62	4.2
30	329	207	188	724	46.8	32.3	25.4	104.5	1.9	1.2	1.1	4.1	0.62	4.0
31	−	547	166	713	−	89.9	23.7	113.6	−	3.3	1.0	4.3	0.65	3.8
合計	8,523	9,890	9,763	28,176	1,196.5	1,485.6	1,392.5	4,074.6	46.8	55.7	53.9	156.3	−	−
最大	955	957	794	1,362	148.5	145.5	115.5	212.0	5.6	5.4	4.5	7.9	0.67	4.2
最小	15	20	125	713	2.3	3.0	17.5	103.6	0.1	0.1	0.7	4.1	0.52	3.7
平均	387	471	465	909	54.4	70.7	66.3	131.4	2.1	2.7	2.6	5.0	0.61	3.8

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心、重力濃縮)

2023年 8月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	−	92.0	91.9	−	−	−	
2	89.3	−	90.8	−	−	−	
3	90.1	91.5	−	−	−	−	
4	−	88.6	88.4	−	−	−	
5	90.0	−	−	−	−	−	
6	90.6	89.2	89.1	−	−	−	
7	90.7	−	89.3	−	−	−	
8	90.9	89.6	−	−	−	−	
9	90.8	89.6	89.6	−	−	−	
10	90.7	−	89.3	−	−	−	
11	90.7	92.1	−	−	−	−	
12	−	92.3	89.5	−	−	−	
13	91.1	−	89.7	−	−	−	
14	92.4	92.5	−	−	−	−	
15	−	92.4	89.7	−	−	−	
16	91.3	−	91.4	−	−	−	
17	91.4	91.5	−	−	−	−	
18	−	90.8	90.8	−	−	−	
19	90.0	−	90.1	−	−	−	
20	89.8	89.9	−	−	−	−	
21	−	90.1	90.1	−	−	−	
22	90.4	−	93.7	−	−	−	
23	91.2	91.3	−	−	−	−	
24	91.2	92.8	94.2	−	−	−	
25	92.3	93.7	95.0	−	−	−	
26	91.2	−	94.2	−	−	−	
27	91.2	92.8	−	−	−	−	
28	−	93.0	−	−	−	−	
29	−	−	91.6	−	−	−	
30	91.7	93.2	91.6	−	−	−	
31	−	93.6	92.1	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	
最大	92.4	93.7	95.0	−	−	−	
最小	89.3	88.6	88.4	−	−	−	
平均	90.7	91.4	90.9	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2023年 8月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	1,363	30.8	97.7	145	30.8	78.9	3,379	11.0	−	−	854.5	1.11	
2	1,165	32.9	97.2	126	27.0	78.6	2,842	8.7	−	−	715.0	0.87	
3	1,017	28.3	97.2	113	24.8	78.0	2,523	8.9	−	−	623.0	0.88	
4	1,371	29.9	97.8	131	28.1	78.5	3,611	12.1	−	−	862.0	1.15	
5	1,359	39.7	97.1	129	28.5	78.0	3,263	8.2	−	−	793.5	0.80	
6	1,470	31.5	97.9	140	29.3	79.0	4,002	12.7	−	−	881.0	1.12	
7	1,696	34.5	98.0	154	34.0	78.0	4,611	13.4	−	−	937.0	1.09	
8	1,948	44.8	97.7	171	38.6	77.5	4,379	9.8	−	−	960.5	0.86	
9	2,104	48.4	97.7	203	45.4	77.7	5,061	10.5	−	−	977.5	0.81	
10	2,056	59.1	97.1	186	43.9	76.4	4,365	7.4	−	−	922.0	0.62	
11	1,671	29.3	98.2	127	28.8	77.4	3,335	11.4	−	−	750.5	1.02	
12	1,164	27.9	97.6	102	22.6	77.7	2,320	8.3	−	−	542.5	0.78	
13	1,389	37.4	97.3	129	31.9	75.4	1,668	4.5	−	−	678.5	0.73	
14	1,218	33.7	97.2	128	28.5	77.7	319	0.9	−	−	646.5	0.77	
15	1,118	33.5	97.0	129	29.9	76.8	1,407	4.2	−	−	647.5	0.77	
16	994	35.0	96.5	115	29.6	74.3	0	0.0	−	−	396.0	0.45	
17	909	28.2	96.9	114	27.9	75.6	0	0.0	−	−	439.0	0.62	
18	911	28.0	96.9	109	26.7	75.6	0	0.0	−	−	488.0	0.70	
19	990	29.5	97.0	110	26.1	76.3	0	0.0	−	−	495.5	0.67	
20	1,081	29.3	97.3	112	25.7	77.1	0	0.0	−	−	551.5	0.75	
21	1,159	26.6	97.7	111	25.3	77.2	1,943	7.3	−	−	560.5	0.84	
22	1,294	26.8	97.9	115	26.7	76.7	2,349	8.8	−	−	567.0	0.85	
23	1,196	30.5	97.4	110	25.7	76.7	2,248	7.4	−	−	526.5	0.69	
24	1,051	26.8	97.5	106	25.0	76.4	2,190	8.2	−	−	521.5	0.78	
25	838	30.4	96.4	103	26.2	74.7	1,784	5.9	−	−	390.0	0.51	
26	921	29.9	96.8	107	24.9	76.8	2,088	7.0	−	−	500.0	0.67	
27	886	28.6	96.8	103	24.4	76.4	2,045	7.1	−	−	526.0	0.74	
28	913	28.4	96.9	108	25.2	76.7	1,914	6.7	−	−	557.0	0.78	
29	889	27.8	96.9	108	24.8	77.2	2,074	7.5	−	−	582.0	0.84	
30	936	27.6	97.1	114	25.6	77.6	2,306	8.3	−	−	691.5	1.00	
31	994	27.7	97.2	108	24.9	76.9	2,291	8.1	−	−	609.0	0.88	
合計	38,071	1,002.8	−	3,870	886.7	−	70,311	−	0	−	20,192.5	−	
最大	2,104	59.1	98.2	203	45.4	79.0	5,061	13.4	−	0.0	977.5	1.15	
最小	838	26.6	96.4	102	22.6	74.3	0	0.0	−	0.0	390.0	0.45	
平均	1,228	32.3	97.4	125	28.6	77.1	2,704	7.0	−	−	651.4	0.81	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水A系)

2023年 8月度　No.2-6

日	A系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	706	16.0	97.7	75	15.9	78.9	1,697	10.6	−	−	456.5	1.14	
2	715	20.2	97.2	77	16.6	78.6	1,711	8.5	−	−	456.5	0.90	
3	590	16.4	97.2	65	14.4	78.0	1,450	8.8	−	−	366.5	0.89	
4	727	15.9	97.8	69	14.9	78.5	1,914	12.1	−	−	471.5	1.19	
5	720	21.0	97.1	69	15.1	78.0	1,813	8.6	−	−	459.0	0.87	
6	659	14.1	97.9	63	13.2	79.0	1,914	13.6	−	−	432.5	1.23	
7	802	16.3	98.0	73	16.1	78.0	2,248	13.8	−	−	497.5	1.22	
8	873	20.1	97.7	77	17.3	77.5	1,900	9.5	−	−	457.5	0.91	
9	947	21.8	97.7	91	20.4	77.7	2,436	11.2	−	−	453.0	0.83	
10	869	25.0	97.1	79	18.6	76.4	1,798	7.2	−	−	407.5	0.65	
11	648	11.4	98.3	49	11.2	77.4	1,276	11.2	−	−	299.0	1.05	
12	385	9.2	97.6	34	7.5	77.7	798	8.6	−	−	179.0	0.78	
13	608	16.4	97.3	57	13.9	75.4	798	4.9	−	−	317.5	0.78	
14	533	14.8	97.2	56	12.5	77.7	160	1.1	−	−	301.5	0.82	
15	547	16.4	97.0	63	14.6	76.8	711	4.3	−	−	327.5	0.80	
16	383	13.5	96.5	44	11.4	74.3	0	0.0	−	−	176.0	0.52	
17	421	13.1	96.9	53	12.9	75.6	0	0.0	−	−	215.0	0.66	
18	378	11.6	96.9	45	11.1	75.6	0	0.0	−	−	202.5	0.70	
19	394	11.7	97.0	44	10.4	76.3	0	0.0	−	−	194.5	0.66	
20	487	13.2	97.3	50	11.6	77.1	0	0.0	−	−	242.5	0.73	
21	550	12.6	97.7	53	12.0	77.2	812	6.4	−	−	258.0	0.82	
22	536	11.1	97.9	47	11.0	76.7	827	7.4	−	−	218.0	0.79	
23	411	10.5	97.5	38	8.8	76.7	711	6.8	−	−	181.5	0.69	
24	414	10.6	97.5	42	9.8	76.4	798	7.6	−	−	211.5	0.80	
25	163	5.9	96.4	20	5.1	74.7	319	5.4	−	−	84.0	0.57	
26	246	8.0	96.8	29	6.6	76.8	537	6.7	−	−	154.5	0.77	
27	278	9.0	96.8	32	7.7	76.4	653	7.3	−	−	172.0	0.77	
28	375	11.7	96.9	44	10.4	76.7	783	6.7	−	−	223.0	0.77	
29	387	12.1	96.9	47	10.8	77.2	928	7.7	−	−	259.0	0.86	
30	432	12.7	97.1	53	11.8	77.6	1,073	8.4	−	−	330.0	1.04	
31	447	12.5	97.2	49	11.2	76.9	1,030	8.3	−	−	274.0	0.88	
合計	16,631	434.5	−	1,688	384.7	−	31,088	−	0	−	9,278.5	−	
最大	947	25.0	98.3	91	20.4	79.0	2,436	13.8	−	−	497.5	1.23	
最小	163	5.9	96.4	20	5.1	74.3	0	0.0	−	−	84.0	0.52	
平均	536	14.0	97.4	54	12.4	77.2	1,003	7.2	−	−	299.3	0.85	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2023年 8月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	657	14.9	97.7	70	14.8	78.9	1,682	11.3	−	−	398.0	1.07	
2	450	12.7	97.2	49	10.4	78.6	1,131	8.9	−	−	258.5	0.81	
3	427	11.9	97.2	47	10.4	78.0	1,073	9.0	−	−	256.5	0.86	
4	644	14.0	97.8	61	13.2	78.5	1,697	12.1	−	−	390.5	1.11	
5	639	18.7	97.1	61	13.4	78.0	1,450	7.8	−	−	334.5	0.72	
6	811	17.4	97.9	77	16.2	79.0	2,088	12.0	−	−	448.5	1.03	
7	894	18.2	98.0	81	17.9	78.0	2,364	13.0	−	−	439.5	0.97	
8	1,075	24.7	97.7	95	21.3	77.5	2,480	10.0	−	−	503.0	0.81	
9	1,157	26.6	97.7	112	25.0	77.7	2,625	9.9	−	−	524.5	0.79	
10	1,187	34.1	97.1	108	25.4	76.4	2,567	7.5	−	−	514.5	0.60	
11	1,023	17.9	98.3	78	17.6	77.4	2,059	11.5	−	−	451.5	1.01	
12	779	18.7	97.6	68	15.2	77.7	1,523	8.2	−	−	363.5	0.78	
13	781	21.0	97.3	73	17.9	75.4	870	4.1	−	−	361.0	0.69	
14	685	19.0	97.2	72	16.0	77.7	160	0.8	−	−	345.0	0.73	
15	571	17.1	97.0	66	15.3	76.8	696	4.1	−	−	320.0	0.75	
16	611	21.5	96.5	71	18.2	74.3	0	0.0	−	−	220.0	0.41	
17	488	15.1	96.9	61	15.0	75.6	0	0.0	−	−	224.0	0.59	
18	533	16.4	96.9	64	15.6	75.6	0	0.0	−	−	285.5	0.70	
19	596	17.8	97.0	66	15.7	76.3	0	0.0	−	−	301.0	0.68	
20	594	16.1	97.3	61	14.1	77.1	0	0.0	−	−	309.0	0.77	
21	609	14.0	97.7	58	13.3	77.2	1,131	8.1	−	−	302.5	0.87	
22	758	15.7	97.9	67	15.6	76.7	1,523	9.7	−	−	349.0	0.89	
23	785	20.0	97.5	72	16.8	76.7	1,537	7.7	−	−	345.0	0.69	
24	637	16.2	97.5	64	15.1	76.4	1,392	8.6	−	−	310.0	0.76	
25	675	24.5	96.4	83	21.1	74.7	1,465	6.0	−	−	306.0	0.50	
26	675	21.9	96.8	79	18.2	76.8	1,552	7.1	−	−	345.5	0.63	
27	608	19.6	96.8	71	16.7	76.4	1,392	7.1	−	−	354.0	0.72	
28	538	16.7	96.9	64	14.9	76.7	1,131	6.8	−	−	334.0	0.80	
29	502	15.7	96.9	61	14.0	77.2	1,146	7.3	−	−	323.0	0.82	
30	504	14.9	97.1	62	13.8	77.6	1,233	8.3	−	−	361.5	0.97	
31	547	15.2	97.2	59	13.7	76.9	1,262	8.3	−	−	335.0	0.88	
合計	21,440	568.3	−	2,182	501.9	−	39,223	−	−	−	10,914.0	−	
最大	1,187	34.1	98.3	112	25.4	79.0	2,625	13.0	−	−	524.5	1.11	
最小	427	11.9	96.4	47	10.4	74.3	0	0.0	−	−	220.0	0.41	
平均	692	18.3	97.3	70	16.2	77.0	1,265	6.9	−	−	352.1	0.77	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2023年 8月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	−	−	−	
2	−	−	−	
3	−	−	−	
4	−	−	−	
5	−	−	−	
6	−	−	−	
7	−	−	−	
8	2.63	2.73	−	
9	−	−	−	
10	5.47	−	−	
11	−	−	−	
12	−	−	−	
13	−	−	−	
14	−	−	−	
15	−	−	−	
16	−	−	−	
17	−	−	−	
18	2.69	2.64	1.00	
19	−	−	−	
20	−	−	−	
21	5.33	−	−	
22	−	−	2.09	
23	2.50	2.67	−	
24	−	−	−	
25	5.33	−	2.41	
26	−	−	−	
27	−	−	−	
28	2.71	2.70	−	
29	−	−	−	
30	5.30	−	−	
31	−	−	−	
合計	31.96	10.74	5.50	
最大	5.47	2.73	2.41	
最小	2.50	2.64	1.00	
平均	4.00	2.69	1.83	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2023年 8月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	9.30	35.3	9	35.3	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	12:34	−	9.62	36.7	10	36.7	−	−	1,302	1,302	−	
8	39.70	12:05	11:30	2.9	−	−	−	−	4.0	1,875	1,572	3,447	684.5	
9	76.89	24:00	0:00	3.1	−	−	−	−	−	1,182	0	1,182	1,404.6	
10	74.82	24:00	0:00	2.9	9.44	28.0	9	28.0	−	1,222	0	1,222	1,331.0	
11	94.15	24:00	0:00	3.8	−	−	−	−	−	1,534	0	1,534	1,357.6	
12	112.38	23:28	0:32	5.0	−	−	−	−	−	1,113	0	1,113	1,685.3	
13	120.20	24:00	0:00	5.6	−	−	−	−	4.0	641	0	641	1,727.2	
14	126.44	24:00	0:00	6.1	−	−	−	−	−	261	0	261	1,790.7	
15	124.54	24:00	0:00	6.2	−	−	−	−	4.0	327	0	327	1,879.6	
16	117.30	24:00	0:00	8.2	−	−	−	−	−	0	0	0	1,837.7	
17	114.68	24:00	0:00	7.7	19.33	32.3	19	32.3	−	822	0	822	1,628.1	
18	109.35	24:00	0:00	7.7	19.49	28.7	20	28.7	−	860	0	860	1,625.6	
19	111.40	24:00	0:00	7.2	−	−	−	−	−	1,067	0	1,067	1,512.6	
20	110.18	24:00	0:00	6.0	−	−	−	−	−	1,249	0	1,249	1,400.8	
21	107.46	24:00	0:00	5.3	20.00	29.2	20	29.2	−	878	0	878	1,464.3	
22	112.78	24:00	0:00	5.4	19.51	32.9	20	32.9	4.0	1,000	0	1,000	1,529.1	
23	111.33	24:00	0:00	5.1	−	−	−	−	−	1,079	0	1,079	1,743.7	
24	105.95	24:00	0:00	4.6	19.55	33.7	20	33.7	−	661	0	661	1,691.6	
25	107.31	24:00	0:00	6.7	19.69	29.6	20	29.6	−	403	0	403	1,784.4	
26	106.94	24:00	0:00	7.1	−	−	−	−	−	1,660	0	1,660	1,699.3	
27	104.35	24:00	0:00	6.8	−	−	−	−	−	1,178	0	1,178	1,672.6	
28	107.34	24:00	0:00	6.0	19.46	29.7	20	29.7	4.0	1,569	0	1,569	1,408.4	
29	107.62	24:00	0:00	5.7	−	−	−	−	−	1,620	0	1,620	1,356.4	
30	111.60	24:00	0:00	5.6	19.45	32.2	20	32.2	−	2,319	0	2,319	1,230.6	
31	109.38	24:00	0:00	5.3	−	−	−	−	−	1,582	0	1,582	1,366.5	
合計	2,524.1	563:33	24:36	136.0	184.84	−	187	−	20.0	26,102	2,874	28,976	36,812.2	
最大	126.4	24:00	12:34	8.2	20.00	36.7	20	36.7	4.0	2,319	1,572	3,447	1,879.6	
最小	39.7	12:05	0:00	2.9	9.30	28.0	9	28.0	4.0	0	0	0	684.5	
平均	105.17	23:28	8:12	5.7	16.80	31.4	17	31.4	4.0	1,135	1,437	1,207	1,472.5	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2023年 8月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	130.12	24:00	0:00	4.9	−	−	−	−	−	1,793	0	1,793	1,997.7	
2	130.56	24:00	0:00	3.8	20.08	37.2	20	37.2	−	1,389	0	1,389	2,104.4	
3	118.26	22:16	1:44	4.2	−	−	−	−	−	1,928	0	1,928	1,949.5	
4	130.60	24:00	0:00	4.2	10.23	36.5	10	36.5	−	2,586	0	2,586	2,090.4	
5	130.62	24:00	0:00	4.6	−	−	−	−	−	1,466	0	1,466	2,279.7	
6	130.52	24:00	0:00	4.5	−	−	−	−	−	1,952	0	1,952	2,338.1	
7	130.81	24:00	0:00	4.5	9.74	37.6	10	37.6	−	1,177	0	1,177	2,493.0	
8	129.38	24:00	0:00	4.5	−	−	−	−	−	309	0	309	2,548.9	
9	127.03	24:00	0:00	4.6	19.57	39.8	20	39.8	−	193	0	193	2,349.5	
10	126.65	24:00	0:00	4.4	9.30	37.1	9	37.1	−	500	0	500	2,306.3	
11	60.04	13:10	0:40	2.5	−	−	−	−	−	694	0	694	1,221.7	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	1,344.59	251:26	2:24	46.7	68.92	−	69	−	0.0	13,987	0	13,987	23,679.2	
最大	130.81	24:00	1:44	4.9	20.08	39.8	20	39.8	−	2,586	−	2,586	2,548.9	
最小	60.04	13:10	0:00	2.5	9.30	36.5	9	36.5	−	193	−	193	1,221.7	
平均	122.24	22:51	1:12	4.2	13.78	37.9	14	37.9	−	1,272	−	1,272	1,973.3	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2023年 8月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	107,220	−	−	−	−	−	2	75	1	76	13	
2	107,730	−	−	−	−	−	−	81	1	82	16	
3	107,220	−	−	−	−	−	−	64	2	66	11	
4	109,470	−	−	−	−	−	−	55	1	56	9	
5	105,740	−	−	−	−	−	−	73	2	75	4	
6	106,800	−	−	−	−	−	−	65	1	66	2	
7	115,000	−	−	−	18	−	6	71	0	71	12	
8	120,810	−	−	−	−	−	−	54	1	55	18	
9	119,210	−	−	−	−	−	−	46	1	47	16	
10	115,460	−	−	−	−	−	−	57	1	58	15	
11	115,350	−	−	−	−	−	−	47	1	48	3	
12	108,420	−	−	−	−	−	−	41	1	42	1	
13	103,090	−	−	−	−	−	−	43	1	44	4	
14	115,110	−	−	−	18	−	234	41	1	42	12	
15	146,070	−	−	−	−	−	4,367	65	1	66	11	
16	104,330	−	−	−	−	−	−	59	1	60	17	
17	104,500	−	−	−	180	−	−	66	1	67	18	
18	102,350	−	−	−	−	−	−	61	1	62	8	
19	107,450	−	−	−	−	−	−	58	1	59	6	
20	104,230	−	−	−	−	−	−	52	1	53	2	
21	105,790	−	−	−	−	−	−	56	1	57	13	
22	105,920	−	−	−	−	−	332	38	2	40	10	
23	105,950	−	−	−	−	−	37	49	2	51	17	
24	113,530	−	−	−	−	−	1,593	68	1	69	11	
25	106,310	−	−	−	−	−	196	48	1	49	11	
26	97,240	−	−	−	−	−	105	62	1	63	3	
27	101,110	−	−	−	−	−	−	60	1	61	3	
28	104,660	−	−	−	−	−	−	70	1	71	11	
29	105,060	−	−	−	−	−	−	69	1	70	11	
30	101,430	−	−	−	−	−	−	56	1	57	15	
31	105,380	−	−	−	−	−	−	64	1	65	14	
合計	3,377,940	0	−	−	216	0	6,872	1,814	34	1,848	317	
最大	146,070	0	−	−	180	0	4,367	81	2	82	18	
最小	97,240	0	−	−	18	0	2	38	0	40	1	
平均	108,966	−	−	−	72	−	764	59	1	60	10	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2023年 8月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	49,146	14,900	30.3	279,461	569	1,660	78.7	6,900	−	4.9	4.4	110	-----	770	480	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	46,375	14,260	30.7	287,189	619	1,660	−	5,500	0.26	5.2	5.7	110	-----	764	480	
3	47,026	14,030	29.8	295,200	628	1,700	−	5,900	−	5.1	5.3	110	-----	766	480	
4	50,266	15,210	30.3	295,200	587	1,720	−	6,000	−	4.8	5.0	100	-----	665	500	
5	38,286	8,250	21.5	262,149	685	1,680	−	6,700	−	6.2	−	89	-----	588	445	A系生物反応槽容量
6	45,644	13,680	30.0	287,641	630	1,690	−	6,900	−	5.2	−	98	-----	773	520	1池1244m³
7	47,903	14,560	30.4	282,532	590	1,710	−	6,800	−	5.0	3.8	100	-----	768	600	
8	49,596	15,220	30.7	280,680	566	1,710	77.6	6,300	−	4.8	3.6	120	-----	741	675	
9	47,844	14,890	31.1	275,730	576	1,640	−	5,300	0.28	5.0	3.3	110	-----	769	860	
10	44,374	13,650	30.8	257,419	580	1,540	−	5,300	−	5.4	2.7	110	-----	771	990	
11	46,654	14,310	30.7	278,100	596	1,470	−	6,100	−	5.1	−	110	-----	774	680	
12	43,465	13,790	31.7	268,121	617	1,460	−	5,800	−	5.5	−	99	-----	849	680	
13	43,114	13,550	31.4	221,571	514	1,390	−	5,400	−	5.5	−	110	-----	774	680	
14	47,394	14,840	31.3	259,770	548	1,410	−	5,800	−	5.0	3.7	100	-----	1,063	600	
15	54,304	17,290	31.8	225,930	416	1,320	77.8	5,700	−	4.4	3.6	100	-----	2,124	570	
16	54,714	16,850	30.8	218,880	400	1,140	−	4,300	−	4.4	6.0	110	-----	949	360	
17	53,016	15,840	29.9	241,560	456	1,120	−	4,400	0.21	4.5	9.6	110	-----	789	240	
18	49,985	15,440	30.9	216,870	434	1,190	−	4,600	−	4.8	10.1	100	-----	779	200	
19	50,135	15,870	31.7	263,520	526	1,280	−	5,000	−	4.8	−	100	-----	782	300	
20	47,625	14,620	30.7	269,505	566	1,350	−	5,400	−	5.0	−	97	-----	777	480	
21	48,154	14,740	30.6	281,160	584	1,380	−	5,500	−	5.0	4.6	100	-----	773	480	
22	50,566	15,490	30.6	286,709	567	1,460	77.6	5,900	−	4.7	4.4	110	-----	772	500	
23	49,026	15,020	30.6	277,020	565	1,610	−	6,200	0.27	4.9	4.3	93	-----	776	560	
24	48,036	14,500	30.2	256,782	535	1,590	−	6,400	−	5.0	3.8	88	-----	1,127	585	
25	55,904	17,110	30.6	236,820	424	1,420	−	5,600	−	4.3	3.7	90	-----	843	600	
26	51,774	15,540	30.0	241,020	466	1,350	−	5,000	−	4.6	−	100	-----	771	600	
27	45,965	14,310	31.1	247,459	538	1,400	−	4,800	−	5.2	−	81	-----	774	600	
28	47,594	14,650	30.8	250,620	527	1,440	−	5,000	−	5.0	4.4	97	-----	777	600	
29	35,814	11,070	30.9	191,375	534	1,500	77.7	5,000	−	6.7	5.9	92	-----	587	445	
30	45,096	14,190	31.5	227,160	504	1,510	−	5,100	0.25	5.3	5.0	100	-----	779	560	
31	45,614	13,690	30.0	261,711	574	1,570	−	5,600	−	5.2	4.6	88	-----	788	560	
合計	1,480,409	451,360	−	8,024,864	−	−	−	−	−	−	−	−	0	25,802	16,910	
最大	55,904	17,290	31.8	295,200	685	1,720	78.7	6,900	0.28	6.7	10.1	120	−	2,124	990	
最小	35,814	8,250	21.5	191,375	400	1,120	77.6	4,300	0.21	4.3	2.7	81	−	587	200	
平均	47,755	14,560	30.5	258,867	542	1,490	77.9	5,600	0.25	5.0	4.9	100	−	832	545	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2023年 8月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2023年 8月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	41,054	15,170	37.0	252,840	616	1,620	78.3	5,700	-	7.0	5.1	140	----	1,140	640	B系生物反応槽容量
2	46,312	13,950	30.1	275,880	596	1,530	-	5,800	0.19	7.4	5.7	180	----	1,145	640	1池3883m^3
3	42,155	12,790	30.3	268,500	637	1,540	-	5,900	-	7.3	5.0	200	----	1,156	640	
4	51,069	14,380	28.2	253,620	497	1,460	-	5,400	-	7.3	6.3	160	----	958	630	
5	55,630	15,250	27.4	274,920	494	1,500	-	5,300	-	6.7	-	160	----	1,140	590	
6	50,587	14,980	29.6	282,420	558	1,550	-	5,400	-	7.4	-	170	----	1,059	520	
7	48,541	14,520	29.9	268,260	553	1,600	-	5,600	-	6.9	7.3	150	----	1,120	520	
8	47,938	14,480	30.2	266,220	555	1,570	77.5	6,100	-	6.4	5.1	140	----	1,105	595	
9	54,527	16,570	30.4	267,300	490	1,470	-	6,500	0.21	6.8	4.7	130	----	1,166	720	
10	47,633	14,730	30.9	246,480	517	1,500	-	6,200	-	7.8	5.1	140	----	1,166	720	
11	51,021	15,370	30.1	243,360	477	1,450	-	5,800	-	7.3	-	170	----	1,130	480	
12	47,051	14,340	30.5	248,100	527	1,470	-	6,000	-	7.9	-	170	----	1,105	480	
13	50,508	15,270	30.2	237,300	470	1,470	-	6,100	-	7.4	-	180	----	1,125	480	
14	52,641	17,530	33.3	258,600	491	1,500	-	5,800	-	7.1	7.4	160	----	1,211	520	
15	71,898	22,690	31.6	209,280	291	1,410	76.7	5,800	-	5.2	6.8	180	----	1,716	500	
16	60,802	21,480	35.3	200,520	330	1,340	-	5,600	-	6.1	7.6	150	----	1,216	440	
17	61,133	18,860	30.9	199,200	326	1,360	-	5,900	0.12	6.1	8.0	130	----	1,130	440	
18	58,847	18,730	31.8	202,740	345	1,340	-	5,700	-	6.3	7.7	130	----	1,125	440	
19	58,692	17,930	30.5	236,460	403	1,340	-	5,100	-	6.4	-	140	----	1,145	440	
20	52,957	16,890	31.9	218,940	413	1,390	-	5,200	-	7.0	-	160	----	1,120	385	
21	49,830	16,360	32.8	238,560	479	1,420	-	5,300	-	7.5	8.8	150	----	1,140	440	
22	54,803	17,240	31.5	249,540	455	1,460	77.2	5,400	-	6.8	8.7	190	----	1,140	445	
23	49,949	16,050	32.1	224,940	450	1,550	-	5,800	0.17	7.5	8.4	150	----	1,130	480	
24	55,572	19,020	34.2	212,100	382	1,550	-	5,700	-	6.7	7.8	160	----	1,287	505	
25	66,280	23,070	34.8	212,520	321	1,510	-	5,500	-	5.6	7.4	160	----	1,110	520	
26	56,927	18,380	32.3	218,460	384	1,540	-	5,900	-	6.5	-	160	----	1,110	520	
27	50,970	16,190	31.8	231,360	454	1,550	-	6,000	-	7.3	-	160	----	1,135	560	
28	50,286	16,220	32.3	222,840	443	1,550	-	5,900	-	7.4	7.0	150	----	1,145	560	
29	53,921	17,550	32.5	236,640	439	1,530	76.6	5,900	-	6.9	5.6	140	----	1,129	675	
30	49,486	16,220	32.8	215,460	435	1,540	-	5,900	0.16	7.5	6.7	140	----	1,115	600	
31	47,963	15,440	32.2	236,040	492	1,560	-	5,800	-	7.8	6.7	170	----	1,100	600	
合計	1,636,983	517,650	-	7,409,400	-	-	-	-	-	-	-	-	0	35,719	16,725	
最大	71,898	23,070	37.0	282,420	637	1,620	78.3	6,500	0.21	7.9	8.8	200	-	1,716	720	
最小	41,054	12,790	27.4	199,200	291	1,340	76.6	5,100	0.12	5.2	4.7	130	-	958	385	
平均	52,806	16,698	31.6	239,013	453	1,490	77.3	5,700	0.17	7.0	6.8	160	-	1,152	540	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2023年 8月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	52,974	18,270	34.5	295,500	558	1,650	79.2	6,300	-	7.0	5.6	160	----	1,110	680	C系生物反応槽容量
2	50,067	17,790	35.5	302,700	605	1,690	-	6,000	0.17	7.4	5.9	200	----	1,115	720	1池3883m^3
3	51,097	18,570	36.3	324,360	635	1,700	-	5,900	-	7.3	5.9	180	----	1,124	720	
4	51,068	18,580	36.4	317,280	621	1,700	-	6,000	-	7.3	5.1	150	----	932	820	
5	55,630	17,520	31.5	314,520	565	1,710	-	6,300	-	6.7	-	160	----	1,110	855	
6	50,586	17,290	34.2	314,580	622	1,700	-	6,400	-	7.4	-	160	----	1,031	800	
7	53,934	18,650	34.6	330,960	614	1,690	-	6,200	-	6.9	5.7	140	----	1,090	720	
8	58,107	20,320	35.0	332,640	572	1,660	78.7	6,200	-	6.4	5.1	120	----	1,075	780	
9	54,527	19,620	36.0	318,120	583	1,590	-	6,900	0.20	6.8	3.7	130	----	1,134	960	
10	47,633	17,090	35.9	310,440	652	1,590	-	6,300	-	7.8	3.3	130	----	1,134	1,160	
11	51,020	17,880	35.0	314,520	616	1,480	-	5,800	-	7.3	-	170	----	1,100	760	
12	47,051	16,180	34.4	307,980	655	1,470	-	5,700	-	7.9	-	150	----	1,075	760	
13	50,508	17,310	34.3	282,360	559	1,410	-	5,800	-	7.4	-	180	----	1,095	760	
14	52,641	21,300	40.5	298,560	567	1,420	-	5,300	-	7.1	5.0	140	----	1,179	800	
15	71,898	29,140	40.5	233,160	324	1,250	78.8	4,800	-	5.2	4.9	160	----	1,684	760	
16	60,802	27,210	44.8	223,860	368	1,200	-	4,500	-	6.1	7.7	130	----	1,184	480	
17	61,133	22,710	37.1	227,160	372	1,250	-	5,100	0.13	6.1	9.3	120	----	1,100	400	
18	58,847	22,910	38.9	244,140	415	1,290	-	5,100	-	6.3	7.7	120	----	1,095	470	
19	58,692	21,660	36.9	296,340	505	1,350	-	5,100	-	6.4	-	130	----	1,115	560	
20	52,956	20,860	39.4	273,840	517	1,400	-	5,300	-	7.0	-	150	----	1,090	560	
21	49,830	19,850	39.8	263,400	529	1,430	-	5,400	-	7.5	6.9	160	----	1,110	560	
22	54,803	20,780	37.9	292,560	534	1,460	78.6	5,600	-	6.8	6.8	150	----	1,110	560	
23	49,949	19,070	38.2	275,280	551	1,580	-	6,000	0.17	7.5	7.6	170	----	1,100	520	
24	55,572	22,100	39.8	260,700	469	1,560	-	5,600	-	6.7	6.9	150	----	1,253	595	
25	66,280	26,920	40.6	261,780	395	1,420	-	5,200	-	5.6	6.1	160	----	1,080	640	
26	56,926	21,530	37.8	268,080	471	1,460	-	6,200	-	6.5	-	190	----	1,080	550	
27	50,970	18,940	37.2	286,320	562	1,520	-	6,500	-	7.3	-	190	----	1,105	620	
28	50,285	19,060	37.9	279,480	556	1,530	-	6,500	-	7.4	5.5	150	----	1,115	640	
29	53,920	20,930	38.8	316,380	587	1,540	77.6	6,300	-	6.9	4.8	140	----	961	750	
30	49,485	19,100	38.6	288,600	583	1,560	-	6,100	0.16	7.5	6.1	140	----	1,085	640	
31	47,963	18,180	37.9	304,260	634	1,600	-	6,000	-	7.8	6.3	200	----	1,070	640	
合計	1,677,154	627,320	-	8,959,860	-	-	-	-	-	-	-	-	0	34,641	21,240	
最大	71,898	29,140	44.8	332,640	655	1,710	79.2	6,900	0.20	7.9	9.3	200	-	1,684	1,160	
最小	47,051	16,180	31.5	223,860	324	1,200	77.6	4,500	0.13	5.2	3.3	120	-	932	400	
平均	54,102	20,236	37.4	289,028	534	1,510	78.6	5,800	0.17	7.0	6.0	150	-	1,117	685	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2023年 8月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	37,890	11,350	30.0	174,215	460	1,520	77.6	6,600	-	8.7	6.2	100	----	966	440	D系生物反応槽容量
2	37,740	11,310	30.0	177,132	469	1,580	-	6,500	0.34	8.7	6.6	100	----	997	440	1池3424m³
3	38,890	11,640	29.9	174,013	447	1,560	-	6,600	-	8.5	6.4	110	----	993	440	嫌気槽864m3
4	35,160	10,560	30.0	167,653	477	1,610	-	6,700	-	9.3	6.5	100	----	989	440	好気槽2560m3
5	34,890	10,540	30.2	170,073	487	1,660	-	6,500	-	9.4	-	84	----	878	520	
6	35,640	10,680	30.0	173,486	487	1,670	-	6,600	-	9.2	-	95	----	996	520	
7	35,060	10,530	30.0	173,630	495	1,630	-	6,500	-	9.4	5.8	100	----	981	520	
8	35,790	10,740	30.0	167,391	468	1,550	77.8	6,400	-	9.2	5.3	98	----	988	550	
9	37,000	11,120	30.1	170,038	460	1,440	-	6,200	0.29	8.9	4.6	110	----	974	605	
10	35,710	10,710	30.0	166,949	468	1,420	-	6,400	-	9.2	4.7	110	----	991	560	
11	36,870	11,090	30.1	178,522	484	1,410	-	6,600	-	8.9	-	110	----	964	360	
12	35,650	10,700	30.0	167,749	471	1,420	-	6,700	-	9.2	-	110	----	920	360	
13	35,660	10,710	30.0	163,235	458	1,490	-	6,800	-	9.2	-	100	----	976	360	
14	37,820	11,450	30.3	180,109	476	1,490	-	7,000	-	8.7	7.1	100	----	881	360	
15	46,080	14,430	31.3	135,175	293	1,480	76.1	6,900	-	7.1	6.8	110	----	1,023	380	
16	42,390	12,750	30.1	127,912	302	1,400	-	6,000	-	7.8	6.4	110	938	1,103	440	
17	37,150	11,170	30.1	131,226	353	1,400	-	6,000	0.16	8.8	6.4	110	----	1,079	440	
18	36,080	11,050	30.6	142,227	394	1,350	-	5,600	-	9.1	6.6	97	----	1,040	440	
19	34,340	10,570	30.8	153,847	448	1,330	-	5,300	-	9.6	-	110	----	977	440	
20	38,710	11,590	29.9	167,216	432	1,330	-	5,300	-	8.5	-	110	----	959	400	
21	36,870	11,090	30.1	163,148	442	1,370	-	5,500	-	8.9	7.3	100	----	996	400	
22	35,950	10,800	30.0	157,829	439	1,350	75.8	5,700	-	9.1	7.0	110	----	904	400	
23	37,680	11,310	30.0	165,807	440	1,370	-	6,100	0.28	8.7	6.7	100	----	972	400	
24	37,100	11,290	30.4	156,701	422	1,390	-	6,000	-	8.9	7.3	99	----	940	380	
25	41,990	12,640	30.1	134,737	321	1,380	-	6,600	-	7.8	7.0	110	----	1,061	360	
26	36,190	10,920	30.2	137,347	380	1,400	-	6,500	-	9.1	-	100	----	937	360	
27	36,500	11,080	30.4	155,475	426	1,390	-	6,400	-	9.0	-	100	----	902	400	
28	36,520	10,970	30.0	167,695	459	1,440	-	6,600	-	9.0	6.5	98	----	945	400	
29	38,990	11,730	30.1	172,977	444	1,450	74.3	6,500	-	8.4	7.3	100	----	964	360	
30	36,000	10,820	30.1	157,367	437	1,510	-	6,200	0.20	9.1	8.1	98	----	966	360	
31	36,160	10,860	30.0	178,137	493	1,530	-	6,500	-	9.1	7.8	86	----	967	360	
合計	1,154,470	348,200	-	5,009,018	-	-	-	-	-	-	-	-	938	30,229	13,195	
最大	46,080	14,430	31.3	180,109	495	1,670	77.8	7,000	0.34	9.6	8.1	110	938	1,103	605	
最小	34,340	10,530	29.9	127,912	293	1,330	74.3	5,300	0.16	7.1	4.6	84	938	878	360	
平均	37,241	11,232	30.2	161,581	434	1,460	76.3	6,300	0.26	8.9	6.6	100	938	975	426	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2023年 8月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	38,210	11,490	30.1	169,515	444	1,470	77.0	6,100	-	8.6	6.5	94	----	982	440	E系生物反応槽容量
2	37,840	11,390	30.1	172,053	455	1,470	-	5,800	0.37	8.7	6.9	99	----	997	440	1池3424m³
3	33,450	10,100	30.2	170,757	510	1,420	-	5,500	-	9.8	6.9	100	----	973	440	嫌気槽864m3
4	34,550	10,510	30.4	163,485	473	1,380	-	5,200	-	9.5	7.1	100	----	995	440	好気槽2560m3
5	36,030	10,880	30.2	165,318	459	1,420	-	5,500	-	9.1	-	100	----	917	355	
6	36,850	11,070	30.0	168,604	458	1,500	-	6,000	-	8.9	-	99	----	992	320	
7	36,140	10,860	30.0	168,669	467	1,560	-	6,300	-	9.1	9.3	96	----	961	320	
8	36,950	11,100	30.0	162,625	440	1,620	77.0	6,600	-	8.9	6.5	110	----	988	455	
9	38,390	11,570	30.1	165,126	430	1,670	-	6,700	0.26	8.6	4.3	100	----	1,009	695	
10	36,920	11,090	30.0	161,892	438	1,660	-	6,400	-	8.9	3.9	100	----	990	800	
11	38,280	11,520	30.1	172,882	452	1,620	-	6,100	-	8.6	-	98	----	999	520	
12	37,020	11,130	30.1	162,563	439	1,620	-	6,200	-	8.9	-	99	----	924	520	
13	36,670	11,030	30.1	158,007	431	1,660	-	6,300	-	9.0	-	100	----	1,021	520	
14	38,990	11,800	30.3	174,343	447	1,670	-	6,400	-	8.4	6.0	96	----	968	520	
15	45,320	13,600	30.0	132,530	292	1,590	75.5	6,300	-	7.3	5.6	110	----	1,073	540	
16	42,380	12,770	30.1	124,744	294	1,440	-	5,900	-	7.8	4.9	110	938	1,078	600	
17	37,830	11,380	30.1	127,774	338	1,410	-	5,900	0.16	8.7	4.8	110	----	1,042	600	
18	38,940	11,870	30.5	137,710	354	1,400	-	5,500	-	8.4	5.1	100	----	938	600	
19	35,180	10,670	30.3	149,951	426	1,380	-	5,200	-	9.3	-	110	----	985	600	
20	37,840	11,370	30.0	163,679	433	1,360	-	5,000	-	8.7	-	110	----	974	600	
21	35,880	10,820	30.2	159,992	446	1,390	-	5,100	-	9.2	5.4	110	----	979	600	
22	34,930	10,530	30.1	154,773	443	1,380	75.0	5,300	-	9.4	5.1	110	----	958	600	
23	36,700	11,030	30.1	162,389	442	1,410	-	5,700	0.26	9.0	4.9	99	----	945	600	
24	37,320	11,260	30.2	153,404	411	1,420	-	5,700	-	8.8	5.1	98	----	1,041	580	
25	41,280	12,460	30.2	132,749	322	1,390	-	5,800	-	8.0	5.1	110	----	1,027	560	
26	38,120	11,440	30.0	134,119	352	1,330	-	5,300	-	8.6	-	110	----	979	560	
27	38,080	11,500	30.2	151,515	398	1,360	-	5,300	-	8.6	-	100	----	990	500	
28	37,950	11,410	30.1	163,379	431	1,410	-	5,500	-	8.7	6.4	94	----	992	480	
29	40,570	12,200	30.1	168,295	415	1,440	74.8	5,800	-	8.1	6.7	95	----	983	440	
30	36,810	11,070	30.1	153,590	417	1,480	-	6,100	0.21	8.9	6.6	98	----	997	440	
31	36,950	11,100	30.0	172,865	468	1,510	-	6,400	-	8.9	6.4	92	----	1,008	440	
合計	1,168,370	352,020	-	4,879,297	-	-	-	-	-	-	-	-	938	30,705	16,125	
最大	45,320	13,600	30.5	174,343	510	1,670	77.0	6,700	0.37	9.8	9.3	110	938	1,078	800	
最小	33,450	10,100	30.0	124,744	292	1,330	74.8	5,000	0.16	7.3	3.9	92	938	917	320	
平均	37,689	11,355	30.1	157,397	418	1,480	75.9	5,800	0.25	8.8	5.9	100	938	990	520	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2023年 8月度　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ量)	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	t	m³	t	t	
1	970	0.88	8.54	854	−	−	220	0.95	2.09	209	−	−	
2	961	1.01	9.71	971	−	−	211	0.99	2.09	209	−	−	
3	981	0.93	9.10	910	−	−	231	0.98	2.26	226	−	−	
4	1,012	0.97	9.82	982	−	−	212	1.00	2.12	212	−	−	
5	1,076	0.92	9.91	991	−	−	326	0.99	3.23	323	−	−	
6	928	0.87	8.08	808	−	−	179	0.99	1.77	177	−	−	
7	1,026	0.92	9.39	939	−	−	227	0.96	2.18	218	−	−	
8	966	0.93	8.98	898	−	−	216	1.01	2.18	218	−	−	
9	978	0.93	9.07	907	−	−	224	1.00	2.24	224	−	−	
10	973	0.91	8.83	883	−	−	224	1.00	2.24	224	−	−	
11	938	0.87	8.16	816	−	−	194	0.97	1.88	188	−	−	
12	923	0.88	8.08	808	−	−	173	0.98	1.70	170	−	−	
13	1,088	0.86	9.31	931	−	−	336	0.98	3.29	329	−	−	
14	991	0.93	9.23	923	−	−	242	0.97	2.35	235	−	−	
15	1,059	1.02	10.80	1080	−	−	313	0.95	2.97	297	−	−	
16	891	0.75	6.64	664	−	−	100	0.42	0.42	42	−	−	
17	1,014	0.74	7.48	748	−	−	266	0.98	2.61	261	−	−	
18	905	0.69	6.26	626	−	−	156	0.94	1.47	147	−	−	
19	1,002	0.74	7.38	738	−	−	152	0.96	1.46	146	−	−	
20	891	0.74	6.61	661	−	−	140	1.01	1.41	141	−	−	
21	605	0.75	4.54	454	−	−	154	0.98	1.51	151	−	−	
22	476	1.06	5.03	503	−	−	136	1.01	1.37	137	−	−	
23	910	0.88	8.03	803	−	−	159	0.99	1.57	157	−	−	
24	902	0.88	7.91	791	−	−	152	0.96	1.46	146	−	−	
25	1,046	0.27	2.80	280	−	−	295	0.77	2.27	227	−	−	
26	1,058	0.92	9.78	978	−	−	307	1.02	3.13	313	−	−	
27	841	0.90	7.56	756	−	−	91	0.94	0.86	86	−	−	
28	946	0.93	8.76	876	−	−	102	0.95	0.97	97	−	−	
29	862	0.92	7.96	796	−	−	112	1.01	1.13	113	−	−	
30	906	0.92	8.29	829	−	−	157	1.00	1.56	156	−	−	
31	882	0.92	8.12	812	−	−	131	0.97	1.27	127	−	−	
合計	29,007	−	250.16	25016	0.00	0.00	6,138	−	59.06	5906	−	−	
最大	1,088	1.06	10.80	1080	−	−	336	1.02	3.29	329	−	−	
最小	476	0.27	2.80	280	−	−	91	0.42	0.42	42	−	−	
平均	936	0.86	8.07	807	−	−	198	0.96	1.91	191	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2023年 8月度　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備 考	日
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量	濃度	固形物量		
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量							
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t		
1	−	−	−	−	−	−	750	0.83	−	6.5	−	6.5	645	−	−	−	−	−		1
2	−	−	−	−	−	−	750	1.00	−	7.6	−	7.6	762	−	−	−	−	−		2
3	−	−	−	−	−	−	750	0.92	−	6.8	−	6.8	684	−	−	−	−	−		3
4	−	−	−	−	−	−	800	0.94	−	7.7	−	7.7	770	−	−	−	−	−		4
5	−	−	−	−	−	−	750	0.89	−	6.7	−	6.7	668	−	−	−	−	−		5
6	−	−	−	−	−	−	749	0.82	−	6.3	−	6.3	631	−	−	−	−	−		6
7	−	−	−	−	−	−	799	0.88	−	7.2	−	7.2	721	−	−	−	−	−		7
8	−	−	−	−	−	−	750	0.88	−	6.8	−	6.8	680	−	−	−	−	−		8
9	−	−	−	−	−	−	754	0.88	−	6.8	−	6.8	683	−	−	−	−	−		9
10	−	−	−	−	−	−	749	0.84	−	6.6	−	6.6	659	−	−	−	−	−		10
11	−	−	−	−	−	−	744	0.84	−	6.3	−	6.3	628	−	−	−	−	−		11
12	−	−	−	−	−	−	750	0.85	−	6.4	−	6.4	638	−	−	−	−	−		12
13	−	−	−	−	−	−	752	0.79	−	6.0	−	6.0	602	−	−	−	−	−		13
14	−	−	−	−	−	−	749	0.90	−	6.9	−	6.9	688	−	−	−	−	−		14
15	−	−	−	−	−	−	746	1.02	−	7.8	−	7.8	783	−	−	−	−	−		15
16	−	−	−	−	−	−	791	0.73	−	6.2	−	6.2	622	−	−	−	−	−		16
17	−	−	−	−	−	−	748	0.63	−	4.9	−	4.9	487	−	−	−	−	−		17
18	−	−	−	−	−	−	749	0.61	−	4.8	−	4.8	479	−	−	−	−	−		18
19	−	−	−	−	−	−	850	0.64	−	5.9	−	5.9	592	−	−	−	−	−		19
20	−	−	−	−	−	−	751	0.62	−	5.2	−	5.2	520	−	−	−	−	−		20
21	−	−	−	−	−	−	451	0.64	−	3.0	−	3.0	303	−	−	−	−	−		21
22	−	−	−	−	−	−	340	−	0.97	−	3.7	3.7	366	−	−	−	−	−		22
23	−	−	−	−	−	−	751	−	0.81	−	6.5	6.5	646	−	−	−	−	−		23
24	−	−	−	−	−	−	750	−	0.83	−	6.5	6.5	645	−	−	−	−	−		24
25	−	−	−	−	−	−	751	−	0.84	−	0.5	0.5	53	−	−	−	−	−		25
26	−	−	−	−	−	−	751	−	0.82	−	6.7	6.7	665	−	−	−	−	−		26
27	−	−	−	−	−	−	750	−	0.87	−	6.7	6.7	670	−	−	−	−	−		27
28	−	−	−	−	−	−	844	−	0.91	−	7.8	7.8	779	−	−	−	−	−		28
29	−	−	−	−	−	−	750	−	0.87	−	6.8	6.8	683	−	−	−	−	−		29
30	−	−	−	−	−	−	749	−	0.87	−	6.7	6.7	673	−	−	−	−	−		30
31	−	−	−	−	−	−	751	−	0.83	−	6.9	6.9	685	−	−	−	−	−		31
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	22869	−	−	132.5	58.7	191.1	19110	−	−	0	−	0.00		合計
最大	−	−	−	−	−	−	850	1.02	0.97	7.8	7.8	7.8	783	−	−	−	−	−		最大
最小	−	−	−	−	−	−	340	0.61	0.81	3.0	0.5	0.5	53	−	−	−	−	−		最小
平均	−	−	−	−	−	−	738	0.58	0.82	6.3	5.9	6.2	616	−	−	−	−	−		平均

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2023年 8月度　No.5-3

スクリュープレス脱水機													備考
濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄)	
汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2023年 8月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.00	0.00	0:00	0.0	0.00	−	0	−	0.0	0	0	0	0.0	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2023年 8月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	970	－			970	215.2	－			215.2	7.8	－			7.8
2	－	961			961	－	218.3			218.3	－	9.0			9.0
3	433	547			980	90.2	117.5			207.7	3.7	4.7			8.4
4	949	63			1,012	220.2	16.1			236.3	8.5	0.6			9.1
5	1,016	60			1,076	228.9	12.6			241.5	8.6	0.5			9.1
6	－	928			928	－	170.1			170.1	－	7.3			7.3
7	1,026	－			1,026	204.2	－			204.2	8.6	－			8.6
8	－	966			966	－	203.7			203.7	－	8.2			8.2
9	978	－			978	209.9	－			209.9	8.3	－			8.3
10	－	973			973	－	190.7			190.7	－	7.9			7.9
11	938	－			938	193.8	－			193.8	7.4	－			7.4
12	－	923			923	－	167.2			167.2	－	7.3			7.3
13	1,036	52			1,088	183.9	9.2			193.1	8.1	0.4			8.5
14	－	991			991	－	199.1			199.1	－	8.4			8.4
15	999	60			1,059	220.6	14.3			234.9	9.5	0.6			10.1
16	－	891			891	－	131.6			131.6	－	5.9			5.9
17	1,014	－			1,014	150.2	－			150.2	6.6	－			6.6
18	－	905			905	－	136.9			136.9	－	5.5			5.5
19	1,002	－			1,002	169.4	－			169.4	6.6	－			6.6
20	－	891			891	－	150.8			150.8	－	5.9			5.9
21	605	－			605	99.0	－			99.0	4.0	－			4.0
22	476	－			476	117.6	－			117.6	4.7	－			4.7
23	－	910			910	－	171.5			171.5	－	7.3			7.3
24	802	100			902	144.3	18.0			162.3	6.4	0.8			7.2
25	202	844			1,046	35.2	146.9			182.1	1.5	6.4			7.9
26	938	120			1,058	188.2	25.2			213.4	7.9	1.0			8.9
27	－	841			841	－	157.1			157.1	－	6.9			6.9
28	946	－			946	216.3	－			216.3	8.1	－			8.1
29	－	862			862	－	163.4			163.4	－	7.2			7.2
30	906	－			906	181.8	－			181.8	7.6	－			7.6
31	－	882			882	－	171.4			171.4	－	7.4			7.4
合計	15,236	13,770			29,006	3,068.9	2,591.6			5,661	123.9	109.2			233.1
最大	1,036	991			1,088	228.9	218.3			241.5	9.5	9.0			10.1
最小	202	52			476	35.2	9.2			99.0	1.5	0.4			4.0
平均	846	656			936	170.5	123.4			182.6	6.9	5.2			7.5

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2023年 8月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.88	3.6	91.2	−			91.8	1,363	−			1,363	0.10	−			0.10	
2	1.01	4.1	−	92.3			92.8	−	1,131			1,131	−	0.08			0.08	
3	0.93	4.0	92.3	92.4			92.3	624	885			1,508	0.10	0.11			0.11	
4	0.97	3.9	92.1	92.3			92.9	1,218	131			1,349	0.09	0.14			0.09	
5	0.92	3.8	91.6	91.4			91.9	1,407	87			1,494	0.10	0.10			0.10	
6	0.87	4.3	−	90.6			90.1	−	1,044			1,044	−	0.08			0.08	
7	0.92	4.2	91.3	−			91.5	1,436	−			1,436	0.10	−			0.10	
8	0.93	4.0	−	91.5			91.1	−	1,073			1,073	−	0.08			0.08	
9	0.93	4.0	91.6	−			91.2	1,334	−			1,334	0.09	−			0.09	
10	0.91	4.2	−	89.4			88.8	−	943			943	−	0.07			0.07	
11	0.87	3.8	90.9	−			90.2	1,044	−			1,044	0.08	−			0.08	
12	0.87	4.4	−	90.6			91.3	−	1,160			1,160	−	0.09			0.09	
13	0.85	4.4	90.4	90.4			91.4	1,204	29			1,233	0.08	0.04			0.08	
14	0.93	4.2	−	91.4			91.3	−	1,233			1,233	−	0.09			0.09	
15	1.02	4.3	93.1	93.3			93.5	1,465	58			1,523	0.10	0.07			0.10	
16	0.75	4.5	−	88.6			88.1	−	1,102			1,102	−	0.09			0.09	
17	0.74	4.4	88.5	−			88.0	1,204	−			1,204	0.08	−			0.08	
18	0.69	4.0	−	87.7			88.7	−	1,276			1,276	−	0.10			0.10	
19	0.74	3.9	88.8	−			89.2	1,305	−			1,305	0.09	−			0.09	
20	0.74	3.9	−	88.8			89.4	−	1,204			1,204	−	0.09			0.09	
21	0.75	4.1	88.8	−			88.9	754	−			754	0.09	−			0.09	
22	1.06	4.0	92.9	−			94.0	1,001	−			1,001	0.15	−			0.14	
23	0.88	4.2	−	90.8			91.3	−	1,102			1,102	−	0.08			0.08	
24	0.89	4.4	90.7	90.7			90.0	1,044	131			1,175	0.09	0.09			0.09	
25	0.84	4.3	90.2	90.2			89.8	261	885			1,146	0.09	0.07			0.08	
26	0.92	4.2	91.3	91.4			91.8	1,262	160			1,421	0.09	0.09			0.09	
27	0.90	4.4	−	91.0			90.8	−	1,175			1,175	−	0.10			0.10	
28	0.93	3.7	91.7	−			92.0	1,175	−			1,175	0.09	−			0.09	
29	0.92	4.4	−	91.2			91.1	−	1,102			1,102	−	0.09			0.09	
30	0.92	4.2	91.3	−			91.6	1,218	−			1,218	0.09	−			0.09	
31	0.92	4.3	−	91.2			91.4	−	1,146			1,146	−	0.09			0.09	
合計	−	−	−	−	−	−	−	20,315	17,052			37,367	−	−	−	−	−	
最大	1.06	4.5	93.1	93.3			94.0	1,465	1,276			1,523	0.15	0.14			0.14	
最小	0.69	3.6	88.5	87.7			88.0	261	29			754	0.08	0.04			0.07	
平均	0.88	4.1	91.2	90.7			91.0	1,129	812			1,205	0.09	0.09			0.09	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2023年 8月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤	脱水ケーキ	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率		(ポリ鉄)	搬出量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t	
1	1,363	30.7	97.7	145	30.8	78.9	855	1.11	−	−	3,379	11.0	−	−		
2	1,165	27.0	97.2	126	27.0	78.6	715	0.87	−	−	2,842	8.7	−	−		
3	1,017	24.8	97.2	113	24.8	78.0	623	0.88	−	−	2,523	8.9	−	−		
4	1,371	28.1	97.8	131	28.1	78.5	862	1.15	−	−	3,611	12.1	−	−		
5	1,359	28.5	97.1	129	28.5	78.0	794	0.80	−	−	3,263	8.2	−	−		
6	1,470	29.3	97.9	140	29.3	79.0	881	1.12	−	−	4,002	12.7	−	−		
7	1,696	34.0	98.0	154	34.0	78.0	937	1.09	−	−	4,611	13.4	−	−		
8	1,948	38.6	97.7	171	38.6	77.5	961	0.86	−	−	4,379	9.8	−	−		
9	2,104	45.4	97.7	203	45.4	77.7	978	0.81	−	−	5,061	10.5	−	−		
10	2,056	43.9	97.1	186	43.9	76.4	922	0.63	−	−	4,365	7.4	−	−		
11	1,671	28.8	98.2	127	28.8	77.4	751	1.03	−	−	3,335	11.4	−	−		
12	1,164	22.6	97.6	102	22.6	77.7	543	0.78	−	−	2,320	8.3	−	−		
13	1,389	31.9	97.3	129	31.9	75.4	679	0.73	−	−	1,668	4.5	−	−		
14	1,218	28.5	97.2	128	28.5	77.7	647	0.77	−	−	319	0.9	−	−		
15	1,118	29.9	97.0	129	29.9	76.8	648	0.77	−	−	1,407	4.2	−	−		
16	994	29.6	96.5	115	29.6	74.3	396	0.46	−	−	−	−	−	−		
17	909	27.9	96.9	114	27.9	75.6	439	0.62	−	−	−	−	−	−		
18	911	26.7	96.9	109	26.7	75.6	488	0.70	−	−	−	−	−	−		
19	990	26.1	97.0	110	26.1	76.3	496	0.67	−	−	−	−	−	−		
20	1,081	25.7	97.3	112	25.7	77.1	552	0.75	−	−	−	−	−	−		
21	1,159	25.3	97.7	111	25.3	77.2	561	0.84	−	−	1,943	7.3	−	−		
22	1,294	26.7	97.9	115	26.7	76.7	567	0.85	−	−	2,349	8.8	−	−		
23	1,196	25.7	97.4	110	25.7	76.7	527	0.69	−	−	2,248	7.4	−	−		
24	1,051	25.0	97.4	106	25.0	76.4	522	0.78	−	−	2,190	8.2	−	−		
25	838	26.2	96.3	103	26.2	74.7	390	0.51	−	−	1,784	5.9	−	−		
26	921	24.9	96.7	107	24.9	76.8	500	0.67	−	−	2,088	7.0	−	−		
27	886	24.4	96.8	103	24.4	76.4	526	0.74	−	−	2,045	7.1	−	−		
28	913	25.2	96.9	108	25.2	76.7	557	0.78	−	−	1,914	6.7	−	−		
29	889	24.8	96.9	108	24.8	77.2	582	0.84	−	−	2,074	7.5	−	−		
30	936	25.6	97.0	114	25.6	77.6	692	1.00	−	−	2,306	8.3	−	−		
31	994	24.9	97.1	108	24.9	76.9	609	0.86	−	−	2,291	8.1	−	−		
合計	38,071	886.7	−	3,870	886.7	−	20,193	−	−	−	70,311	−	0	0		
最大	2,104	45.4	98.2	203	45.4	79.0	978	1.15	−	−	5,061	13.4	−	−		
最小	838	22.6	96.3	102	22.6	74.3	390	0.46	−	−	319	0.9	−	−		
平均	1,228	28.6	97.7	125	28.6	77.1	651	0.81	−	−	2,704	7.0	−	−		

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2023年 8月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	1052	2.9	30.9	434.0	1.8	7.9	296.6	3.6	10.8	106	4.1	4.4	215	3.6	7.8	
2	1000	3.3	32.9	372.0	2.4	8.8	287.9	3.5	10.2	122	4.0	4.9	218	4.1	9.0	
3	887	3.2	28.4	281.0	1.8	5.0	287.9	3.6	10.5	111	4.0	4.5	208	4.0	8.4	
4	1057	2.8	29.9	419.0	1.4	5.7	277.1	3.8	10.4	124	3.8	4.7	236	3.9	9.1	
5	1152	3.4	39.7	479.0	3.1	15.0	315.0	3.6	11.2	116	3.8	4.4	242	3.8	9.1	
6	1096	2.8	31.1	518.0	1.7	8.7	298.4	3.7	11.0	109	3.8	4.1	170	4.3	7.3	
7	1239	2.8	34.5	647.0	1.6	10.3	270.0	4.1	11.0	118	3.9	4.6	204	4.2	8.6	
8	1397	3.2	44.8	703.0	2.6	18.5	334.7	3.6	12.2	156	3.8	5.9	204	4.0	8.2	
9	1562	3.1	48.5	740.0	2.3	17.1	399.6	3.8	15.2	212	3.7	7.9	210	4.0	8.3	
10	1528	3.9	59.0	731.0	3.8	28.1	430.2	3.8	16.2	176	3.9	6.8	191	4.2	7.9	
11	1297	2.3	29.4	659.0	0.9	5.6	296.3	3.6	10.8	148	3.7	5.6	194	3.8	7.4	
12	950	2.9	28.0	380.0	1.5	5.5	285.4	3.7	10.7	117	3.8	4.5	167	4.4	7.3	
13	1116	3.3	37.3	481.0	2.6	12.5	292.1	3.6	10.5	150	3.9	5.8	193	4.4	8.5	
14	991	3.4	33.7	387.0	2.7	10.3	279.1	3.7	10.2	125	3.8	4.8	199	4.2	8.4	
15	906	3.7	33.6	282.0	3.3	9.4	266.9	3.5	9.4	122	3.8	4.7	235	4.3	10.1	
16	772	4.5	34.9	310.0	5.3	16.5	161.9	3.7	6.0	168	3.9	6.5	132	4.5	5.9	
17	769	3.7	28.2	350.0	3.2	11.2	128.8	4.0	5.1	140	3.8	5.3	150	4.4	6.6	
18	689	4.1	28.0	271.0	4.3	11.7	139.9	4.0	5.6	141	3.7	5.2	137	4.0	5.5	
19	766	3.9	29.5	305.0	3.9	11.8	168.4	3.7	6.3	123	3.9	4.8	169	3.9	6.6	
20	856	3.4	29.3	392.0	3.0	11.7	194.6	3.7	7.2	118	3.8	4.5	151	3.9	5.9	
21	844	3.1	26.6	416.0	2.5	10.4	206.2	3.7	7.6	123	3.7	4.6	99	4.1	4.0	
22	870	3.1	26.8	417.0	2.2	9.2	212.1	3.8	8.1	123	3.9	4.8	118	4.0	4.7	
23	932	3.3	30.4	380.0	2.3	8.9	238.9	3.7	8.9	141	3.8	5.3	172	4.2	7.3	
24	863	3.1	26.8	326.0	1.8	5.7	257.4	3.7	9.5	118	3.7	4.4	162	4.4	7.2	
25	790	3.8	30.4	196.0	3.4	6.7	239.5	3.9	9.3	172	3.8	6.5	182	4.3	7.9	
26	761	3.9	29.9	201.0	3.8	7.6	231.3	3.9	9.1	115	3.7	4.3	213	4.2	8.9	
27	763	3.7	28.6	220.0	3.4	7.6	276.4	3.5	9.7	109	4.0	4.4	157	4.4	6.9	
28	881	3.2	28.5	247.0	2.0	4.9	271.8	3.7	10.1	146	3.7	5.4	216	3.7	8.1	
29	775	3.6	27.8	229.0	2.5	5.8	279.0	3.7	10.4	104	4.2	4.4	163	4.4	7.2	
30	788	3.5	27.5	239.0	2.5	6.0	262.7	3.7	9.8	105	4.0	4.1	182	4.2	7.6	
31	815	3.4	27.7	277.0	2.1	5.9	253.0	4.0	10.1	114	3.8	4.3	171	4.3	7.4	
合計	30163	－	1002.5	12289.0	－	310	8138.9	－	303.1	4,075	－	156.3	5661	－	233.1	
最大	1562	4.5	59.0	740.0	5.3	28	430.2	4.1	16.2	212.03	4.2	7.9	242	4.5	10.1	
最小	689	2.3	26.6	196.0	0.9	5	128.8	3.5	5.1	103.61	3.7	4.1	99	3.6	4.0	
平均	973	3.3	32.0	396.4	2.5	10	262.5	3.7	9.8	131.40	3.8	5.0	183	4.1	7.5	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2023年 8月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	130.12	78.9	82.0	27.5	−	−	−	−	130.12	78.9	82.0	27.5	−	−	−	−	
2	130.56	78.6	83.2	27.9	−	−	−	−	130.56	78.6	83.2	27.9	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月平均(average関数使用)にて補完しています
3	118.26	78.0	83.1	26.1	−	−	−	−	118.26	78.0	83.1	26.1	−	−	−	−	
4	130.60	78.5	82.1	28.0	−	−	−	−	130.60	78.5	82.1	28.0	−	−	−	−	
5	130.62	78.0	79.9	28.7	−	−	−	−	130.62	78.0	79.9	28.7	−	−	−	−	
6	130.52	79.0	79.9	27.4	−	−	−	−	130.52	79.0	79.9	27.4	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日は月平均(average関数使用)にてデータを補完しています
7	130.81	78.0	82.6	28.8	−	−	−	−	130.81	78.0	82.6	28.8	−	−	−	−	
8	169.08	77.5	84.0	38.1	39.70	77.5	84.0	9.0	129.38	77.5	84.0	29.2	−	−	−	−	
9	203.92	77.7	83.3	45.6	76.89	77.7	83.3	17.2	127.03	77.7	83.3	28.4	−	−	−	−	
10	201.47	76.4	83.3	47.5	74.82	76.4	83.3	17.6	126.65	76.4	83.3	29.9	−	−	−	−	
11	154.19	77.4	79.9	34.9	94.15	77.4	79.9	21.3	60.04	77.4	79.9	13.6	−	−	−	−	
12	112.38	77.7	79.9	25.0	112.38	77.7	79.9	25.0	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	120.20	75.4	79.9	29.6	120.20	75.4	79.9	29.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	126.44	77.7	82.0	28.2	126.44	77.7	82.0	28.2	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	124.54	76.8	78.5	28.9	124.54	76.8	78.5	28.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	117.30	74.3	73.6	30.1	117.30	74.3	73.6	30.1	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	114.68	75.6	74.0	28.0	114.68	75.6	74.0	28.0	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	109.35	75.6	73.7	26.7	109.35	75.6	73.7	26.7	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	111.40	76.3	79.9	26.4	111.40	76.3	79.9	26.4	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	110.18	77.1	79.9	25.3	110.18	77.1	79.9	25.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	107.46	77.2	80.1	24.5	107.46	77.2	80.1	24.5	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	112.78	76.7	81.4	26.2	112.78	76.7	81.4	26.2	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	111.33	76.7	81.5	25.9	111.33	76.7	81.5	25.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	105.95	76.4	83.1	25.0	105.95	76.4	83.1	25.0	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	107.31	74.7	72.5	27.2	107.31	74.7	72.5	27.2	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	106.94	76.8	79.9	24.8	106.94	76.8	79.9	24.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	104.35	76.4	79.9	24.6	104.35	76.4	79.9	24.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	107.34	76.7	77.0	25.0	107.34	76.7	77.0	25.0	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	107.62	77.2	78.4	24.6	107.62	77.2	78.4	24.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	111.60	77.6	79.2	25.0	111.60	77.6	79.2	25.0	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	109.38	76.9	80.0	25.2	109.38	76.9	80.0	25.2	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	3868.68	−	−	887	2524.09	−	−	591.3	1,344.59	−	−	295.6	0.00	−	−	0.0	
最大	203.92	79.0	84.0	47.5	126.44	77.7	84.0	30.1	130.81	79.0	84.0	29.9	−	−	−	−	
最小	104.35	74.3	72.5	24.5	39.70	74.3	72.5	9.0	60.04	76.4	79.9	13.6	−	−	−	−	
平均	125.00	77.1	80.1	28.6	105.17	76.6	79.1	25.0	122.24	78.0	82.2	26.9	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、珪砂補給量)

2023年 8月度　No.5-10

日	重油消費量				珪砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	t	t	t	t	t	t	t	
1	−	1,793	−	1,793	−	−	−	0	
2	−	1,389	−	1,389	−	−	−	0	
3	−	1,928	−	1,928	−	−	−	0	
4	−	2,586	−	2,586	−	−	−	0	
5	−	1,466	−	1,466	−	−	−	0	
6	−	1,952	−	1,952	−	−	−	0	
7	1,302	1,177	−	2,479	−	−	−	0	
8	3,447	309	−	3,756	4	−	−	4	
9	1,182	193	−	1,375	−	−	−	0	
10	1,222	500	−	1,722	−	−	−	0	
11	1,534	694	−	2,228	−	−	−	0	
12	1,113	−	−	1,113	−	−	−	0	
13	641	−	−	641	4	−	−	4	
14	261	−	−	261	−	−	−	0	
15	327	−	−	327	4	−	−	4	
16	0	−	−	0	−	−	−	0	
17	822	−	−	822	−	−	−	0	
18	860	−	−	860	−	−	−	0	
19	1,067	−	−	1,067	−	−	−	0	
20	1,249	−	−	1,249	−	−	−	0	
21	878	−	−	878	−	−	−	0	
22	1,000	−	−	1,000	4	−	−	4	
23	1,079	−	−	1,079	−	−	−	0	
24	661	−	−	661	−	−	−	0	
25	403	−	−	403	−	−	−	0	
26	1,660	−	−	1,660	−	−	−	0	
27	1,178	−	−	1,178	−	−	−	0	
28	1,569	−	−	1,569	4	−	−	4	
29	1,620	−	−	1,620	−	−	−	0	
30	2,319	−	−	2,319	−	−	−	0	
31	1,582	−	−	1,582	−	−	−	0	
合計	28,976	13,987	0	42,963	20	0	0	20	
最大	3,447	2,586	−	3,756	4	−	−	4	
最小	0	193	−	0	4	−	−	0	
平均	1,207	1,272	−	1,386	4	−	−	1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2023年 9月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量		流入下水量	放流水量	簡易処理水量			放流水量		降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
			（合流）	雨水排水量		（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	mm	m³	m³	m³	m³	
1	晴	33.0	196,874	0	196,874	197,774	0	0	0	140,743	57,031	0.0	25,924	217,986	140,676	77,310	
2	晴後曇	32.0	190,139	0	190,139	191,045	0	0	0	139,568	51,477	0.0	26,567	211,662	140,902	70,760	
3	曇後晴	33.0	188,886	0	188,886	189,788	0	0	0	136,084	53,704	0.0	28,815	212,413	138,503	73,910	
4	晴後曇	33.0	197,895	0	197,895	198,811	0	0	0	145,278	53,533	0.0	28,424	221,081	146,371	74,710	
5	晴	32.0	190,818	0	190,818	191,728	0	0	0	137,169	54,559	0.0	25,054	210,880	136,420	74,460	
6	晴後曇	32.5	192,880	0	192,880	193,797	0	0	0	143,294	50,503	0.0	30,721	218,248	148,108	70,140	
7	晴	31.0	187,920	0	187,920	188,857	0	0	0	135,925	52,932	0.0	28,848	211,440	138,850	72,590	
8	晴一時雨	28.0	334,677	17,160	317,517	318,128	68,543	39,514	108,057	155,787	54,284	5.5	29,182	233,047	158,347	74,700	
9	晴	28.0	202,424	0	202,424	203,502	0	0	0	153,615	49,887	0.0	27,870	224,857	154,817	70,040	
10	晴一時雨	31.0	413,859	22,140	391,719	392,697	107,956	73,298	181,254	154,454	56,989	9.5	30,855	235,372	156,602	78,770	
11	晴時々雨	29.0	360,846	0	360,846	361,891	84,776	63,736	148,512	166,472	46,907	8.5	29,612	235,287	166,427	68,860	
12	晴一時雨	29.0	336,889	0	336,889	337,776	64,650	36,356	101,006	187,858	48,912	2.0	28,206	258,479	188,069	70,410	
13	晴	29.0	215,577	0	215,577	216,417	0	0	0	168,948	47,469	0.0	26,707	236,981	168,101	68,880	
14	晴	32.0	201,409	0	201,409	202,273	0	0	0	152,806	49,467	0.0	27,290	223,555	154,375	69,180	
15	晴	30.0	197,750	0	197,750	198,609	0	0	0	151,438	47,171	0.0	27,377	219,816	154,686	65,130	
16	晴	31.0	200,830	0	200,830	201,690	0	0	0	154,112	47,578	0.0	28,781	224,244	158,744	65,500	
17	晴	32.0	185,827	0	185,827	186,737	0	0	0	133,578	53,159	0.0	27,016	207,579	134,829	72,750	
18	晴一時雨	32.0	214,238	0	214,238	215,202	0	0	0	162,801	52,401	3.0	27,747	236,631	163,941	72,690	
19	晴	30.0	192,926	0	192,926	193,855	0	0	0	141,019	52,836	0.0	28,784	216,795	144,375	72,420	
20	曇一時雨	30.0	263,323	0	263,323	264,258	43,996	19,341	63,337	147,785	53,136	4.0	30,883	224,910	152,330	72,580	
21	曇一時雨	29.0	221,106	0	221,106	222,026	0	9,659	9,659	159,870	52,497	6.5	31,251	237,178	163,098	74,080	
22	曇時々雨	29.0	200,162	0	200,162	201,045	8,760	0	8,760	140,071	52,214	1.5	29,534	215,312	144,252	71,060	
23	曇後晴	28.0	187,250	0	187,250	188,186	0	0	0	135,938	52,248	0.0	27,296	209,205	137,785	71,420	
24	晴	28.0	183,581	0	183,581	184,468	0	0	0	132,563	51,905	0.0	28,610	206,804	135,914	70,890	
25	晴	28.0	189,767	0	189,767	190,638	0	0	0	142,577	48,061	0.0	27,749	212,414	144,574	67,840	
26	晴	28.0	185,043	0	185,043	185,898	0	0	0	132,848	53,050	0.0	26,895	206,784	134,764	72,020	
27	晴	30.0	180,163	0	180,163	181,015	0	0	0	129,002	52,013	0.0	28,916	203,822	133,092	70,730	
28	曇時々晴	31.0	182,507	0	182,507	183,348	0	0	0	133,794	49,554	0.0	26,806	204,051	136,371	67,680	
29	晴	29.0	186,639	0	186,639	187,486	0	0	0	136,796	50,690	0.0	27,938	209,405	139,825	69,580	
30	晴後曇	28.0	180,184	0	180,184	181,022	0	0	0	128,418	52,604	0.0	29,897	204,719	132,199	72,520	
合計	－	－	6,562,389	39,300	6,523,089	6,549,967	378,681	241,904	620,585	4,380,611	1,548,771	40.5	849,555	6,590,957	4,447,347	2,143,610	
最大	－	33.0	413,859	22,140	391,719	392,697	107,956	73,298	181,254	187,858	57,031	9.5	31,251	258,479	188,069	78,770	
最小	－	28.0	180,163	17,160	180,163	181,015	8,760	9,659	8,760	128,418	46,907	1.5	25,054	203,822	132,199	65,130	
平均	－	30.2	218,746	19,650	217,436	218,332	63,114	40,317	88,655	146,020	51,626	5.1	28,319	219,699	148,245	71,454	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2023年 9月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過) 使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水) 使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水) 使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	46,470	91	510	10,876	6,796	579	−	−	−	0	0.00	1,664	1.42	536	1.13
2	46,320	91	510	10,636	6,602	868	−	−	−	0	0.00	1,345	1.16	399	0.93
3	46,070	90	510	12,501	6,728	573	−	−	−	56	0.15	1,892	1.67	377	0.84
4	45,640	89	510	11,722	6,767	872	−	−	−	0	0.00	1,790	1.48	502	1.13
5	45,660	90	510	9,578	6,680	863	−	−	−	0	0.00	2,132	1.87	627	1.38
6	51,740	101	510	13,519	6,752	580	−	−	−	0	0.00	2,155	1.80	593	1.41
7	45,680	90	510	12,277	6,630	873	−	−	−	0	0.00	1,949	1.72	536	1.22
8	58,160	114	510	12,475	6,735	1,165	−	−	−	0	0.00	1,334	0.71	524	0.67
9	49,570	97	510	11,767	6,655	291	−	−	−	56	0.14	1,379	1.08	514	1.24
10	59,760	117	510	13,500	6,721	1,162	−	−	−	0	0.00	1,254	0.57	467	0.43
11	63,040	124	510	11,375	6,742	1,175	−	−	−	0	0.00	1,322	0.63	342	0.37
12	56,330	110	510	12,117	6,796	301	−	−	−	0	0.00	1,265	0.60	536	0.75
13	45,090	88	510	10,875	6,750	577	−	−	−	0	0.00	1,220	0.87	467	1.18
14	45,170	89	510	11,010	6,792	1,154	−	−	−	0	0.00	2,109	1.66	581	1.41
15	45,100	88	510	11,857	6,809	295	−	−	−	0	0.00	1,824	1.45	638	1.62
16	45,660	90	510	13,159	6,747	575	−	−	−	57	0.15	1,858	1.45	467	1.18
17	46,190	91	510	11,108	6,673	857	−	−	−	0	0.00	1,642	1.48	536	1.21
18	54,350	107	510	11,587	6,762	882	−	−	−	0	0.00	1,972	1.45	559	1.28
19	46,230	91	510	13,923	6,683	286	−	−	−	0	0.00	1,676	1.43	467	1.06
20	55,790	109	510	14,454	6,760	578	−	−	−	0	0.00	1,767	1.11	559	0.93
21	63,090	124	510	14,296	6,397	1,749	−	−	−	0	0.00	1,778	1.33	467	0.90
22	50,170	98	510	13,652	6,710	289	−	−	−	0	0.00	1,550	1.25	559	1.28
23	46,320	91	510	11,557	6,615	286	−	−	−	55	0.14	1,949	1.72	640	1.47
24	46,330	91	510	12,935	6,693	285	−	−	−	0	0.00	1,870	1.69	684	1.58
25	46,270	91	510	11,612	6,353	1,443	−	−	−	0	0.00	2,006	1.69	627	1.57
26	46,400	91	510	11,399	6,595	578	−	−	−	0	0.00	1,892	1.71	422	0.95
27	46,400	91	510	13,375	6,649	287	−	−	−	0	0.00	1,733	1.61	581	1.34
28	46,400	91	510	10,940	6,683	295	−	−	−	0	0.00	1,824	1.64	490	1.19
29	46,390	91	510	11,682	6,632	865	−	−	−	0	0.00	1,938	1.70	559	1.32
30	53,330	105	510	13,190	6,731	1,151	−	−	−	71	0.16	1,767	1.65	328	0.75
合計	1,489,120	2,920	−	364,954	200,638	21,734	−	−	−	295	−	51,856	−	15,584	−
最大	63,090	124	510	14,454	6,809	1,749	−	−	−	71	0.16	2,155	1.87	684	1.62
最小	45,090	88	510	9,578	6,353	285	−	−	−	55	0.14	1,220	0.57	328	0.37
平均	49,637	97	510	12,165	6,688	724	−	−	−	59	0.02	1,729	1.31	519	1.04

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2023年 9月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計	備考
	A系	B系	C系	D系	E系							
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	
1	43,334	48,671	48,671	38,130	39,180	140,676	77,310	217,986	0	0	0	
2	44,822	48,040	48,040	34,970	35,790	140,902	70,760	211,662	0	0	0	
3	44,314	47,095	47,094	36,460	37,450	138,503	73,910	212,413	0	0	0	
4	49,106	48,633	48,632	36,880	37,830	146,371	74,710	221,081	0	0	0	
5	43,846	46,287	46,287	36,790	37,670	136,420	74,460	210,880	0	0	0	
6	48,165	49,972	49,971	34,740	35,400	148,108	70,140	218,248	0	0	0	
7	45,354	46,748	46,748	35,890	36,700	138,850	72,590	211,440	0	0	0	
8	49,624	54,362	54,361	36,950	37,750	158,347	74,700	233,047	68,543	39,514	108,057	
9	48,455	53,181	53,181	34,720	35,320	154,817	70,040	224,857	0	0	0	
10	48,127	54,238	54,237	38,520	40,250	156,602	78,770	235,372	107,956	73,298	181,254	
11	50,234	58,097	58,096	41,050	27,810	166,427	68,860	235,287	84,776	63,736	148,512	
12	53,273	67,398	67,398	39,260	31,150	188,069	70,410	258,479	64,650	36,356	101,006	
13	51,375	58,363	58,363	34,540	34,340	168,101	68,880	236,981	0	0	0	
14	44,066	55,155	55,154	34,720	34,460	154,375	69,180	223,555	0	0	0	
15	48,794	52,946	52,946	39,680	25,450	154,686	65,130	219,816	0	0	0	
16	48,476	55,134	55,134	37,220	28,280	158,744	65,500	224,244	0	0	0	
17	43,036	45,897	45,896	35,770	36,980	134,829	72,750	207,579	0	0	0	
18	48,215	57,863	57,863	35,730	36,960	163,941	72,690	236,631	0	0	0	
19	44,385	49,995	49,995	35,630	36,790	144,375	72,420	216,795	0	0	0	
20	49,896	51,217	51,217	35,930	36,650	152,330	72,580	224,910	43,996	19,341	63,337	
21	49,814	56,642	56,642	36,440	37,640	163,098	74,080	237,178	0	9,659	9,659	
22	46,274	48,989	48,989	35,750	35,310	144,252	71,060	215,312	8,760	0	8,760	
23	43,874	46,956	46,955	35,900	35,520	137,785	71,420	209,205	0	0	0	
24	42,487	46,714	46,713	35,610	35,280	135,914	70,890	206,804	0	0	0	
25	44,734	49,920	49,920	34,090	33,750	144,574	67,840	212,414	0	0	0	
26	42,934	45,915	45,915	36,150	35,870	134,764	72,020	206,784	0	0	0	
27	43,246	44,923	44,923	35,570	35,160	133,092	70,730	203,822	0	0	0	
28	44,684	45,844	45,843	34,140	33,540	136,371	67,680	204,051	0	0	0	
29	44,055	47,885	47,885	35,180	34,400	139,825	69,580	209,405	0	0	0	
30	42,334	44,933	44,932	36,640	35,880	132,199	72,520	204,719	0	0	0	
合計	1,391,333	1,528,013	1,528,001	1,089,050	1,054,560	4,447,347	2,143,610	6,590,957	378,681	241,904	620,585	
最大	53,273	67,398	67,398	41,050	40,250	188,069	78,770	258,479	107,956	73,298	181,254	
最小	42,334	44,923	44,923	34,090	25,450	132,199	65,130	203,822	8,760	9,659	8,760	
平均	46,378	50,934	50,933	36,302	35,152	148,245	71,454	219,699	63,114	40,317	88,655	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2023年 9月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	−	949	718	1,667	−	124.6	96.5	221.1	−	4.8	3.6	8.4	0.53	3.8
2	−	951	1,019	1,970	−	131.9	150.2	282.1	−	5.3	5.7	11.0	0.59	3.9
3	−	1,028	1,043	2,071	−	147.5	156.2	303.6	−	5.6	5.7	11.3	0.56	3.7
4	−	919	1,061	1,980	−	142.5	167.2	309.7	−	5.2	6.0	11.2	0.59	3.6
5	105	555	604	1,264	16.3	101.7	112.4	230.4	0.7	3.7	4.0	8.4	0.69	3.6
6	773	1,057	918	2,748	124.9	149.0	134.8	408.6	4.4	6.0	5.2	15.6	0.59	3.8
7	797	784	556	2,137	120.5	108.7	82.4	311.7	4.4	4.3	3.0	11.7	0.57	3.8
8	567	456	860	1,883	84.3	70.6	137.8	292.7	3.3	2.7	5.0	11.0	0.61	3.8
9	−	1,082	928	2,010	−	168.6	144.2	312.8	−	6.0	5.1	11.1	0.58	3.5
10	−	984	876	1,860	−	165.0	144.1	309.1	−	5.9	5.2	11.1	0.62	3.6
11	134	809	997	1,940	18.7	121.8	152.0	292.5	0.7	4.3	5.3	10.3	0.56	3.5
12	25	910	959	1,894	3.7	115.3	141.4	260.4	0.1	4.7	4.9	9.7	0.54	3.7
13	211	1,125	633	1,969	25.9	146.8	86.8	259.5	1.0	5.5	3.1	9.6	0.51	3.7
14	−	943	814	1,757	−	137.3	124.1	261.4	−	5.0	4.4	9.4	0.56	3.6
15	−	977	885	1,862	−	134.0	129.1	263.0	−	5.0	4.6	9.6	0.54	3.6
16	−	1,062	847	1,909	−	145.4	118.3	263.7	−	5.2	4.2	9.4	0.51	3.6
17	51	881	904	1,836	7.5	125.4	124.9	257.8	0.3	4.5	4.6	9.4	0.54	3.6
18	−	989	888	1,877	−	134.1	123.1	257.2	−	4.9	4.4	9.3	0.52	3.6
19	−	997	897	1,894	−	128.9	127.9	256.8	−	5.0	4.6	9.6	0.53	3.7
20	−	782	1,110	1,892	−	125.9	174.9	300.8	−	4.7	6.7	11.4	0.63	3.8
21	−	1,001	1,042	2,043	−	146.5	159.1	305.6	−	5.5	5.7	11.2	0.57	3.7
22	−	1,008	979	1,987	−	159.9	158.7	318.6	−	5.9	5.7	11.6	0.61	3.6
23	−	1,093	1,021	2,114	−	157.8	152.1	309.9	−	5.9	5.5	11.4	0.56	3.7
24	−	1,022	1,092	2,114	−	133.4	149.5	282.9	−	5.2	5.6	10.8	0.54	3.8
25	−	885	1,059	1,944	−	118.4	151.3	269.7	−	4.6	5.6	10.2	0.55	3.8
26	−	1,017	1,054	2,071	−	144.2	151.1	295.3	−	5.3	5.5	10.8	0.54	3.7
27	−	1,001	1,084	2,085	−	128.1	140.2	268.4	−	4.8	5.2	10.0	0.50	3.7
28	−	1,102	1,055	2,157	−	136.5	141.0	277.5	−	5.3	5.0	10.3	0.50	3.7
29	−	1,127	1,027	2,154	−	144.3	142.6	287.0	−	5.6	5.1	10.7	0.51	3.7
30	−	1,155	954	2,109	−	168.8	143.7	312.6	−	6.2	5.2	11.4	0.57	3.6
合計	2,663	28,651	27,884	59,198	401.7	4,062.9	4,117.6	8,582.2	14.9	152.6	149.4	316.9	−	−
最大	797	1,155	1,110	2,748	124.9	168.8	174.9	408.6	4.4	6.2	6.7	15.6	0.69	3.9
最小	25	456	556	1,264	3.7	70.6	82.4	221.1	0.1	2.7	3.0	8.4	0.50	3.5
平均	333	955	929	1,973	50.2	135.4	137.3	286.1	1.9	5.1	5.0	10.6	0.56	3.7

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2023年 9月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	−	95.1	95.1	−	14.64	12.94	27.58	−	0.29	0.34	0.31	287.0	1.8	5.2
2	−	95.6	95.6	−	16.20	21.14	37.34	−	0.29	0.35	0.32	407.0	1.5	6.2
3	−	97.0	97.0	−	14.83	17.45	32.28	−	0.26	0.30	0.28	401.0	2.1	8.5
4	−	95.7	95.7	−	13.77	18.44	32.20	−	0.25	0.29	0.28	330.0	1.8	6.0
5	96.3	96.4	96.5	1.56	8.89	10.11	20.57	0.22	0.23	0.24	0.24	225.0	1.8	4.0
6	95.8	95.7	95.7	11.24	17.60	17.21	46.05	0.24	0.28	0.32	0.28	372.0	2.5	9.1
7	95.6	95.5	95.5	13.75	14.15	10.85	38.74	0.30	0.31	0.34	0.32	369.0	2.3	8.6
8	95.8	95.8	95.9	9.93	7.10	15.00	32.03	0.29	0.26	0.29	0.28	331.0	1.8	6.0
9	−	95.6	95.6	−	17.32	16.09	33.41	−	0.28	0.30	0.29	338.0	3.1	10.4
10	−	96.0	96.0	−	14.13	13.37	27.50	−	0.23	0.24	0.24	316.0	2.7	8.4
11	95.4	95.4	95.5	2.18	11.90	15.58	29.66	0.29	0.26	0.28	0.27	266.0	2.9	7.6
12	95.3	95.2	95.3	0.30	14.12	16.69	31.11	0.22	0.29	0.32	0.30	208.0	3.6	7.4
13	95.4	95.5	95.5	2.65	16.78	9.47	28.89	0.25	0.29	0.29	0.29	255.0	3.2	8.2
14	−	95.4	95.5	−	11.42	13.26	24.68	−	0.22	0.29	0.25	347.0	3.9	13.7
15	−	95.2	95.3	−	14.10	14.41	28.51	−	0.27	0.30	0.28	424.0	2.9	12.2
16	−	96.6	96.6	−	16.91	13.29	30.19	−	0.31	0.31	0.31	690.0	1.9	13.1
17	95.3	95.2	95.2	0.79	13.86	13.14	27.78	0.29	0.29	0.27	0.28	324.0	2.3	7.5
18	−	95.0	95.0	−	12.88	12.18	25.06	−	0.25	0.27	0.26	702.0	2.5	17.3
19	−	95.1	96.8	−	13.18	11.72	24.90	−	0.25	0.25	0.25	500.0	2.1	10.3
20	−	96.0	96.0	−	10.05	18.53	28.59	−	0.20	0.26	0.24	485.0	2.4	11.6
21	−	95.5	95.6	−	13.41	15.80	29.21	−	0.23	0.26	0.25	289.0	2.7	7.7
22	−	95.9	95.9	−	13.56	13.30	26.86	−	0.22	0.22	0.22	487.0	3.0	14.8
23	−	95.4	95.5	−	13.41	13.68	27.08	−	0.22	0.24	0.23	328.0	3.2	10.6
24	−	95.1	95.2	−	16.32	18.19	34.51	−	0.30	0.31	0.31	435.0	2.2	9.8
25	−	95.3	95.3	−	13.48	16.78	30.26	−	0.28	0.29	0.28	405.0	1.8	7.1
26	−	95.3	95.3	−	14.95	16.73	31.69	−	0.27	0.29	0.28	536.0	1.9	10.3
27	−	95.4	95.4	−	13.12	15.98	29.10	−	0.26	0.29	0.28	589.0	1.7	10.1
28	−	95.6	95.7	−	16.56	17.46	34.02	−	0.30	0.33	0.32	520.0	1.3	6.5
29	−	96.6	96.6	−	15.10	15.20	30.30	−	0.26	0.29	0.27	344.0	2.1	7.4
30	−	95.5	95.5	−	15.44	13.89	29.32	−	0.24	0.26	0.25	452.0	1.7	7.6
合計	−	−	−	42.39	419.16	447.89	909.44	−	−	−	−	11,962.0	−	273.2
最大	96.30	97.00	97.00	13.75	17.60	21.14	46.05	0.30	0.31	0.35	0.32	702.0	3.9	17.3
最小	95.30	95.00	95.00	0.30	7.10	9.47	20.57	0.22	0.20	0.22	0.22	208.0	1.3	4.0
平均	95.6	95.6	95.7	5.30	13.97	14.93	30.31	0.27	0.26	0.29	0.27	398.7	2.3	9.1

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心)

2023年 9月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	−	−	774	774	−	−	95.6	95.6	−	−	4.0	4.0	0.58	4.2
2	934	44	−	978	110.2	5.7	−	116.0	4.4	0.2	−	4.6	0.53	4.0
3	40	910	284	1,234	4.6	115.9	30.6	151.2	0.2	4.3	1.3	5.8	0.52	3.8
4	657	213	379	1,249	74.6	25.4	40.7	140.7	2.9	0.9	1.6	5.4	0.49	3.9
5	246	306	199	751	29.3	40.2	22.2	91.8	1.2	1.5	0.9	3.6	0.53	3.9
6	505	200	655	1,360	73.2	31.8	89.9	194.8	2.9	1.2	3.7	7.8	0.63	4.0
7	352	853	41	1,246	52.7	131.2	5.5	189.4	2.0	4.9	0.2	7.1	0.62	3.7
8	278	56	787	1,121	42.4	8.9	106.7	158.0	1.6	0.3	4.5	6.4	0.63	4.1
9	740	361	−	1,101	120.7	61.3	−	182.0	4.6	2.3	−	6.9	0.67	3.8
10	−	564	459	1,023	−	91.2	63.3	154.5	−	3.4	2.7	6.0	0.64	3.9
11	−	629	431	1,060	−	94.8	55.3	150.1	−	3.5	2.3	5.8	0.60	3.9
12	236	159	515	910	32.8	23.1	63.6	119.5	1.2	0.9	2.7	4.8	0.58	4.0
13	−	437	515	952	−	63.5	63.6	127.1	−	2.3	2.7	5.0	0.58	4.0
14	−	−	811	811	−	−	90.1	90.1	−	−	3.7	3.7	0.50	4.1
15	−	212	399	611	−	25.6	48.3	73.9	−	1.1	2.0	3.0	0.54	4.1
16	−	−	712	712	−	−	100.2	100.2	−	−	4.1	4.1	0.62	4.1
17	−	730	−	730	−	115.4	−	115.4	−	4.7	−	4.7	0.69	4.1
18	−	93	625	718	−	14.0	94.1	108.1	−	0.6	3.9	4.4	0.66	4.1
19	−	600	89	689	−	78.5	11.6	90.2	−	3.2	0.5	3.7	0.58	4.1
20	−	−	854	854	−	−	118.1	118.1	−	−	4.8	4.8	0.61	4.1
21	−	886	−	886	−	118.1	−	118.1	−	4.8	−	4.8	0.59	4.1
22	−	53	848	901	−	7.3	114.7	122.0	−	0.3	4.6	4.9	0.61	4.0
23	−	839	−	839	−	113.1	−	113.1	−	4.7	−	4.7	0.60	4.1
24	−	412	350	762	−	56.0	46.4	102.4	−	2.3	1.9	4.2	0.60	4.1
25	−	610	160	770	−	88.3	21.6	109.9	−	3.4	0.9	4.2	0.61	3.8
26	−	111	346	457	−	16.5	48.5	65.1	−	0.6	1.9	2.6	0.63	3.9
27	−	766	324	1,090	−	110.9	43.8	154.7	−	4.2	1.8	6.0	0.61	3.9
28	−	301	650	951	−	42.0	90.0	132.0	−	1.6	3.3	4.9	0.59	3.7
29	−	910	68	978	−	126.9	9.4	136.3	−	4.8	0.3	5.2	0.59	3.8
30	−	99	866	965	−	13.8	119.9	133.7	−	0.5	4.4	5.0	0.59	3.7
合計	3,988	11,354	12,141	27,483	540.6	1,619.4	1,593.9	3,753.9	21.0	62.5	64.7	148.2	−	−
最大	934	910	866	1,360	120.7	131.2	119.9	194.8	4.6	4.9	4.8	7.8	0.69	4.2
最小	40	44	41	457	4.6	5.7	5.5	65.1	0.2	0.2	0.2	2.6	0.49	3.7
平均	443	437	486	916	60.1	62.3	63.8	125.1	2.3	2.4	2.6	4.9	0.59	4.0

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心、重力濃縮)

2023年 9月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	−	−	89.4	−	−	−	
2	89.9	91.7	−	−	−	−	
3	89.7	91.5	87.9	−	−	−	
4	89.1	91.0	87.2	−	−	−	
5	90.0	91.8	88.3	−	−	−	
6	91.9	93.3	90.4	−	−	−	
7	91.8	91.8	90.2	−	−	−	
8	91.9	93.3	90.4	−	−	−	
9	92.5	93.8	−	−	−	−	
10	−	93.5	90.6	−	−	−	
11	−	92.9	89.8	−	−	−	
12	91.1	92.6	89.4	−	−	−	
13	−	92.6	89.4	−	−	−	
14	−	−	91.1	−	−	−	
15	−	91.9	91.9	−	−	−	
16	−	−	93.1	−	−	−	
17	−	93.9	−	−	−	−	
18	−	93.6	93.6	−	−	−	
19	−	92.5	92.5	−	−	−	
20	−	−	92.9	−	−	−	
21	−	92.7	−	−	−	−	
22	−	92.9	88.7	−	−	−	
23	−	92.8	−	−	−	−	
24	−	92.8	88.4	−	−	−	
25	−	90.2	88.7	−	−	−	
26	−	90.5	89.1	−	−	−	
27	−	90.2	88.7	−	−	−	
28	−	89.8	86.9	−	−	−	
29	−	89.8	86.9	−	−	−	
30	−	89.8	86.9	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	
最大	92.5	93.9	93.6	−	−	−	
最小	89.1	89.8	86.9	−	−	−	
平均	90.8	91.9	89.9	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2023年 9月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	990	25.3	97.4	103	23.0	77.7	2,306	9.1	−	−	604.5	0.96	
2	1,263	29.9	97.6	130	29.8	77.1	3,089	10.3	−	−	766.5	1.03	
3	1,217	31.1	97.4	130	29.4	77.4	2,813	9.0	−	−	689.0	0.89	
4	1,202	28.4	97.6	130	28.3	78.2	3,002	10.6	−	−	719.0	1.01	
5	828	23.6	97.1	83	18.1	78.2	2,204	9.3	−	−	535.0	0.91	
6	1,439	40.6	97.2	161	35.6	77.9	3,770	8.8	−	−	944.5	0.93	
7	1,148	35.2	96.9	120	25.5	78.7	3,002	8.5	−	−	748.5	0.85	
8	1,167	29.4	97.5	115	25.6	77.8	3,060	10.4	−	−	758.5	1.03	
9	1,282	37.9	97.0	136	30.2	77.7	3,335	8.8	−	−	801.0	0.85	
10	1,242	33.4	97.3	136	32.0	76.4	3,292	9.9	−	−	782.5	0.94	
11	1,200	32.3	97.3	138	32.1	76.7	3,393	10.5	−	−	738.5	0.91	
12	988	28.4	97.1	110	26.1	76.3	2,639	9.3	−	−	593.5	0.84	
13	1,027	29.6	97.1	123	29.5	76.0	2,900	9.8	−	−	638.0	0.86	
14	1,243	33.4	97.3	135	33.0	75.6	3,147	9.4	−	−	815.5	0.98	
15	1,374	30.6	97.8	128	30.4	76.3	3,364	11.0	−	−	850.5	1.11	
16	1,312	32.1	97.6	137	31.9	76.7	2,842	8.8	−	−	727.5	0.91	
17	1,069	27.7	97.4	97	22.7	76.6	2,088	7.5	−	−	596.5	0.86	
18	1,710	37.0	97.8	162	36.8	77.2	3,466	9.4	−	−	976.0	1.06	
19	1,430	29.6	97.9	126	29.3	76.8	2,915	9.8	−	−	753.0	1.02	
20	1,465	34.0	97.7	135	32.0	76.4	2,610	7.7	−	−	728.5	0.86	
21	1,104	29.8	97.3	101	24.0	76.1	2,117	7.1	−	−	574.0	0.77	
22	1,369	36.6	97.3	142	31.5	77.7	2,770	7.6	−	−	761.0	0.83	
23	1,140	32.4	97.2	113	25.7	77.3	2,248	7.1	−	−	647.0	0.80	
24	1,352	30.0	97.8	136	29.9	78.0	2,755	9.2	−	−	748.5	1.00	
25	1,227	26.8	97.8	112	24.6	78.0	2,610	9.8	−	−	660.5	0.99	
26	1,392	30.0	97.8	134	29.9	77.7	2,770	9.2	−	−	793.5	1.06	
27	1,547	33.3	97.8	142	31.2	78.1	3,132	9.4	−	−	863.5	1.04	
28	1,284	28.0	97.8	125	27.8	77.8	2,538	9.1	−	−	730.0	1.04	
29	1,213	29.6	97.6	122	26.9	77.9	2,407	8.1	−	−	687.0	0.93	
30	1,338	30.1	97.8	134	28.6	78.6	2,552	8.5	−	−	768.5	1.02	
合計	37,562	936.1	−	3,795	861.8	−	85,130	−	0	−	22,000.0	−	
最大	1,710	40.6	97.9	162	36.8	78.7	3,770	11.0	−	0.0	976.0	1.11	
最小	828	23.6	96.9	83	18.1	75.6	2,088	7.1	−	0.0	535.0	0.77	
平均	1,252	31.2	97.5	127	28.7	77.3	2,838	9.1	−	−	733.3	0.94	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水A系)

2023年 9月度　No.2-6

日	A系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	434	11.1	97.4	45	10.1	77.8	1,059	9.5	−	−	253.5	0.91	
2	618	14.6	97.6	64	14.6	77.1	1,494	10.2	−	−	395.5	1.08	
3	533	13.6	97.4	57	12.9	77.4	1,189	8.7	−	−	337.5	0.99	
4	550	13.0	97.6	60	13.0	78.2	1,407	10.8	−	−	345.0	1.06	
5	347	9.9	97.2	35	7.6	78.2	943	9.5	−	−	226.5	0.92	
6	567	16.0	97.2	63	14.0	77.9	1,537	9.6	−	−	396.5	0.99	
7	540	16.6	96.9	56	12.0	78.7	1,407	8.5	−	−	367.0	0.89	
8	491	12.4	97.5	48	10.8	77.8	1,276	10.3	−	−	330.0	1.07	
9	440	13.0	97.0	47	10.4	77.7	1,189	9.1	−	−	295.0	0.91	
10	538	14.5	97.3	59	13.9	76.4	1,407	9.7	−	−	354.0	0.98	
11	459	12.4	97.3	53	12.3	76.7	1,276	10.3	−	−	292.5	0.95	
12	409	11.8	97.1	46	10.8	76.3	1,146	9.7	−	−	262.0	0.89	
13	630	18.2	97.1	75	18.1	76.0	1,769	9.7	−	−	408.5	0.90	
14	642	17.3	97.3	70	17.1	75.6	1,639	9.5	−	−	421.5	0.98	
15	811	18.1	97.8	76	17.9	76.3	1,900	10.5	−	−	439.5	0.97	
16	814	19.9	97.6	85	19.8	76.7	1,769	8.9	−	−	432.0	0.87	
17	647	16.8	97.4	59	13.8	76.6	1,363	8.1	−	−	369.0	0.88	
18	974	21.1	97.8	92	21.0	77.2	2,161	10.3	−	−	561.5	1.07	
19	818	16.9	97.9	72	16.8	76.8	1,740	10.3	−	−	438.5	1.04	
20	756	17.6	97.7	70	16.5	76.4	1,421	8.1	−	−	380.5	0.87	
21	591	16.0	97.3	54	12.9	76.1	1,146	7.2	−	−	313.0	0.78	
22	428	11.4	97.3	44	9.9	77.7	899	7.9	−	−	256.0	0.90	
23	453	12.9	97.2	45	10.2	77.3	928	7.2	−	−	274.5	0.85	
24	427	9.5	97.8	43	9.5	78.0	914	9.6	−	−	281.5	1.19	
25	381	8.3	97.8	35	7.6	78.0	798	9.6	−	−	248.0	1.19	
26	535	11.5	97.8	52	11.5	77.7	1,073	9.3	−	−	350.5	1.22	
27	551	11.9	97.9	51	11.1	78.1	1,146	9.7	−	−	335.0	1.13	
28	330	7.2	97.8	32	7.1	77.8	740	10.3	−	−	216.5	1.20	
29	298	7.3	97.6	30	6.6	77.9	653	9.0	−	−	192.0	1.06	
30	362	8.1	97.8	36	7.7	78.6	798	9.8	−	−	229.0	1.13	
合計	16,374	408.5	−	1,652	377.2	−	38,179	−	0	−	10,002.0	−	
最大	974	21.1	97.9	92	21.0	78.7	2,161	10.8	−	−	561.5	1.22	
最小	298	7.2	96.9	30	6.6	75.6	653	7.2	−	−	192.0	0.78	
平均	546	13.6	97.5	55	12.6	77.2	1,273	9.3	−	−	333.4	0.98	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2023年 9月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	556	14.2	97.4	58	12.9	77.8	1,247	8.8	−	−	351.0	0.99	
2	645	15.3	97.6	67	15.2	77.1	1,595	10.4	−	−	371.0	0.97	
3	684	17.5	97.4	73	16.5	77.4	1,624	9.3	−	−	351.5	0.80	
4	652	15.4	97.6	71	15.4	78.2	1,595	10.4	−	−	374.0	0.97	
5	481	13.7	97.2	48	10.5	78.2	1,262	9.2	−	−	308.5	0.90	
6	872	24.6	97.2	98	21.6	77.9	2,233	9.1	−	−	548.0	0.89	
7	608	18.6	96.9	63	13.5	78.7	1,595	8.6	−	−	381.5	0.82	
8	676	17.0	97.5	67	14.8	77.8	1,784	10.5	−	−	428.5	1.01	
9	842	24.9	97.0	89	19.9	77.7	2,146	8.6	−	−	506.0	0.81	
10	704	18.9	97.3	77	18.1	76.4	1,885	10.0	−	−	428.5	0.91	
11	741	20.0	97.3	85	19.8	76.7	2,117	10.6	−	−	446.0	0.89	
12	579	16.6	97.1	64	15.3	76.3	1,494	9.0	−	−	331.5	0.80	
13	397	11.4	97.1	48	11.4	76.0	1,131	9.9	−	−	229.5	0.80	
14	601	16.2	97.3	65	16.0	75.6	1,508	9.3	−	−	394.0	0.98	
15	563	12.5	97.8	53	12.5	76.3	1,465	11.7	−	−	411.0	1.31	
16	498	12.2	97.6	52	12.1	76.7	1,073	8.8	−	−	295.5	0.97	
17	422	10.9	97.4	38	9.0	76.6	725	6.6	−	−	227.5	0.83	
18	736	15.9	97.8	70	15.9	77.2	1,305	8.2	−	−	414.5	1.04	
19	612	12.7	97.9	54	12.5	76.8	1,175	9.3	−	−	314.5	0.99	
20	709	16.5	97.7	66	15.5	76.4	1,189	7.2	−	−	348.0	0.85	
21	513	13.9	97.3	47	11.2	76.1	972	7.0	−	−	261.0	0.75	
22	941	25.2	97.3	97	21.7	77.7	1,871	7.4	−	−	505.0	0.80	
23	687	19.5	97.2	68	15.5	77.3	1,320	6.8	−	−	372.5	0.76	
24	925	20.5	97.8	93	20.5	78.0	1,842	9.0	−	−	467.0	0.91	
25	846	18.5	97.8	77	17.0	78.0	1,813	9.8	−	−	412.5	0.89	
26	857	18.5	97.8	83	18.4	77.7	1,697	9.2	−	−	443.0	0.96	
27	996	21.4	97.9	92	20.1	78.1	1,987	9.3	−	−	528.5	0.99	
28	954	20.8	97.8	93	20.6	77.8	1,798	8.6	−	−	513.5	0.99	
29	915	22.3	97.6	92	20.3	77.9	1,755	7.9	−	−	495.0	0.89	
30	976	22.0	97.8	97	20.9	78.6	1,755	8.0	−	−	539.5	0.98	
合計	21,188	527.6	−	2,143	484.5	−	46,951	−	−	−	11,998.0	−	
最大	996	25.2	97.9	98	21.7	78.7	2,233	11.7	−	−	548.0	1.31	
最小	397	10.9	96.9	38	9.0	75.6	725	6.6	−	−	227.5	0.75	
平均	706	17.6	97.5	71	16.2	77.4	1,565	8.9	−	−	399.9	0.91	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2023年 9月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	5.25	-	2.29	
2	-	-	-	
3	-	-	-	
4	2.85	2.76	-	
5	-	-	-	
6	5.26	-	-	
7	-	-	-	
8	2.63	2.67	-	
9	-	-	-	
10	-	-	-	
11	-	-	-	
12	5.29	-	-	
13	-	-	-	
14	2.58	2.46	-	
15	-	-	1.77	
16	-	-	-	
17	-	-	-	
18	-	-	-	
19	5.38	-	-	
20	-	-	2.10	
21	2.67	2.82	-	
22	-	-	2.25	
23	-	-	-	
24	-	-	-	
25	5.39	-	-	
26	-	-	-	
27	5.27	-	-	
28	-	-	-	
29	2.54	2.71	-	
30	-	-	-	
合計	45.11	13.42	8.41	
最大	5.39	2.82	2.29	
最小	2.54	2.46	1.77	
平均	4.10	2.68	2.10	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2023年 9月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	111.68	24:00	0:00	5.6	19.67	30.9	20	30.9	4.0	1,626.0	0	1,626	1,398.3	
2	124.88	24:00	0:00	6.0	−	−	−	−	−	1,107	0	1,107	1,678.9	
3	127.32	24:00	0:00	5.8	−	−	−	−	−	1,211	0	1,211	1,576.1	
4	129.18	24:00	0:00	5.8	19.44	31.7	20	31.7	−	1,451	0	1,451	1,539.2	
5	113.70	24:00	0:00	5.4	9.73	32.2	10	32.2	−	1,259	0	1,259	1,499.9	
6	125.36	24:00	0:00	5.8	19.79	31.7	20	31.7	−	2,264	0	2,264	1,424.9	
7	128.84	24:00	0:00	5.2	−	−	−	−	4.0	2,489	0	2,489	1,421.1	
8	129.91	24:00	0:00	5.3	19.47	31.9	19	31.9	−	1,639	0	1,639	1,605.3	
9	128.82	24:00	0:00	6.2	−	−	−	−	−	1,621	0	1,621	1,668.8	
10	130.30	24:00	0:00	7.2	−	−	−	−	−	1,032	0	1,032	1,710.7	
11	130.06	24:00	0:00	7.8	9.73	30.0	10	30.0	−	1,057	0	1,057	1,788.2	
12	115.94	22:28	1:32	7.5	19.37	32.1	19	32.1	−	1,405	0	1,405	1,645.9	
13	130.30	24:00	0:00	8.5	−	−	−	−	4.0	1,394	0	1,394	1,686.6	
14	130.46	24:00	0:00	9.0	16.78	31.8	17	31.8	−	1,232	0	1,232	1,569.7	
15	131.58	24:00	0:00	8.9	19.95	32.3	20	32.3	4.0	1,090	0	1,090	1,620.5	
16	130.64	24:00	0:00	8.3	−	−	−	−	−	1,208	0	1,208	1,668.8	
17	129.35	24:00	0:00	7.6	−	−	−	−	−	971	0	971	1,750.1	
18	128.54	24:00	0:00	7.0	−	−	−	−	−	1,247	0	1,247	1,748.8	
19	129.86	24:00	0:00	6.6	19.72	31.6	20	31.6	−	457	0	457	1,751.3	
20	129.30	24:00	0:00	7.2	−	−	−	−	−	283	0	283	1,737.4	
21	122.07	21:27	2:33	6.9	16.41	31.1	16	31.1	−	425	0	425	1,762.8	
22	128.78	24:00	0:00	6.5	16.56	31.3	16	31.3	4.0	1,491	0	1,491	1,586.2	
23	117.04	22:26	1:24	6.1	−	−	−	−	−	1,236	0	1,236	1,512.6	
24	130.58	24:00	0:00	6.1	−	−	−	−	−	1,700	0	1,700	1,623.1	
25	129.90	24:00	0:00	5.8	19.69	34.0	20	34.0	−	1,462	0	1,462	1,628.1	
26	128.56	24:00	0:00	5.4	10.22	31.5	10	31.5	−	1,635	0	1,635	1,546.9	
27	122.48	23:23	0:37	5.4	19.61	35.3	20	35.3	−	1,452	0	1,452	1,598.9	
28	130.16	24:00	0:00	5.3	−	−	−	−	−	783	0	783	1,656.1	
29	128.17	24:00	0:00	5.4	19.36	34.3	20	34.3	−	1,294	0	1,294	1,585.0	
30	128.54	24:00	0:00	4.9	−	−	−	−	−	1,863	0	1,863	1,548.1	
合計	3,802.3	713:44	6:06	194.5	275.50	−	277	−	20.0	39,384	0	39,384	48,538.3	
最大	131.6	24:00	2:33	9.0	19.95	35.3	20	35.3	4.0	2,489	−	2,489	1,788.2	
最小	111.7	21:27	0:00	4.9	9.73	30.0	10	30.0	4.0	283	−	283	1,398.3	
平均	126.74	23:47	−	6.5	17.22	32.2	17	32.2	4.0	1,313	−	1,313	1,617.9	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2023年 9月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.00	0:00	0:00	0.0	0.00	−	0	−	0.0	0	0	0	0.0	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2023年 9月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	103,160	−	−	−	−	−	−	58	2	60	10	
2	102,390	−	−	−	−	−	−	32	2	34	2	
3	103,790	−	−	−	−	−	−	32	1	33	4	
4	107,120	−	−	−	−	−	−	43	1	44	10	
5	105,020	−	−	−	−	−	27	62	1	63	12	
6	109,130	−	−	−	−	−	−	45	3	48	18	
7	107,720	−	−	−	−	−	−	46	1	47	14	
8	112,480	−	−	−	−	−	183	65	2	67	8	
9	101,770	−	−	−	−	−	−	48	0	48	4	
10	114,720	−	−	−	−	−	1,434	31	2	33	3	
11	108,730	−	−	−	−	−	−	44	1	45	9	
12	107,270	−	−	−	−	−	16	54	1	55	11	
13	102,030	−	−	−	−	−	−	43	1	44	17	
14	104,800	−	−	−	−	−	−	42	1	43	16	
15	104,450	−	−	−	−	−	−	51	2	53	11	
16	105,440	−	−	−	−	−	−	44	1	45	3	
17	102,610	−	−	−	−	−	−	46	1	47	2	
18	107,070	−	−	−	−	−	−	49	1	50	2	
19	102,110	−	−	−	−	−	7	56	2	58	10	
20	107,350	−	−	−	−	−	−	55	1	56	19	
21	105,900	−	−	−	180	−	197	51	1	52	18	
22	103,750	−	−	−	−	−	−	46	1	47	12	
23	100,320	−	−	−	−	−	−	34	1	35	4	
24	102,660	−	−	−	−	−	−	36	1	37	3	
25	105,660	−	−	−	−	−	−	38	2	40	11	
26	100,990	−	−	−	−	−	28	55	1	56	17	
27	104,090	−	−	−	−	−	−	87	2	89	17	
28	103,000	−	−	−	−	−	19	74	2	76	13	
29	105,520	−	−	−	−	−	−	43	1	44	7	
30	102,580	−	−	−	−	−	−	37	2	39	3	
合計	3,153,630	0	−	−	180	0	1,911	1,447	41	1,488	290	
最大	114,720	0	−	−	180	0	1,434	87	3	89	19	
最小	100,320	0	−	−	180	0	7	31	0	33	2	
平均	105,121	−	−	−	180	−	239	48	1	50	10	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2023年 9月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	43,334	13,170	30.4	265,716	613	1,640	−	5,600	−	5.5	6.1	86	----	590	435	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	44,822	13,790	30.8	247,514	552	1,630	−	5,100	−	5.3	−	98	----	784	600	
3	44,314	13,510	30.5	260,657	588	1,620	−	5,600	−	5.4	−	93	----	777	600	
4	49,106	15,120	30.8	284,760	580	1,610	−	5,900	−	4.9	4.1	97	----	741	600	
5	43,846	13,380	30.5	283,303	646	1,640	77.4	6,200	−	5.4	5.8	110	----	597	405	A系生物反応槽容量
6	48,165	15,000	31.1	282,866	587	1,710	−	6,200	0.29	5.0	2.8	99	----	777	920	1池1244m³
7	45,354	13,750	30.3	235,555	519	1,660	−	6,300	−	5.3	3.5	93	----	765	685	
8	49,624	14,980	30.2	246,360	496	1,640	−	6,500	−	4.8	3.6	99	----	874	640	
9	48,455	14,600	30.1	237,420	490	1,530	−	6,400	−	4.9	−	110	----	771	640	
10	48,127	14,590	30.3	231,428	481	1,520	−	6,400	−	5.0	−	110	----	1,219	640	
11	50,234	15,930	31.7	205,920	410	1,400	−	5,700	−	4.8	3.6	100	----	1,264	615	
12	53,273	16,360	30.7	205,920	387	1,290	77.3	5,000	−	4.5	3.8	110	----	730	590	
13	51,375	15,740	30.6	220,989	430	1,210	−	5,000	0.25	4.6	4.7	110	----	792	470	
14	44,066	13,570	30.8	257,111	583	1,270	−	5,000	−	4.8	6.1	99	----	587	300	
15	48,794	14,910	30.6	315,180	646	1,340	−	5,300	−	4.9	4.6	88	----	782	490	
16	48,476	14,850	30.6	293,694	606	1,360	−	5,300	−	4.9	−	100	----	785	560	
17	43,036	13,360	31.0	257,659	599	1,370	−	5,100	−	5.5	−	96	----	784	560	
18	48,215	15,110	31.3	272,263	565	1,390	−	5,100	−	5.0	−	92	----	786	560	
19	44,385	13,590	30.6	247,410	557	1,470	76.9	5,500	−	5.4	4.2	99	----	700	560	
20	49,896	15,490	31.0	234,644	470	1,540	−	6,300	0.23	4.8	3.8	97	----	1,044	580	
21	49,814	15,250	30.6	258,740	519	1,500	−	6,100	−	4.8	3.7	100	----	770	600	
22	46,274	14,240	30.8	239,089	517	1,560	−	6,400	−	5.2	3.7	99	----	860	600	
23	43,874	13,580	31.0	259,290	591	1,610	−	6,400	−	5.4	−	83	----	793	630	
24	42,487	12,870	30.3	235,555	554	1,560	−	5,600	−	5.6	−	86	----	789	640	
25	44,734	13,800	30.8	274,200	613	1,580	−	5,600	−	5.3	5.0	89	----	579	520	
26	42,934	13,210	30.8	249,160	580	1,520	77.9	5,400	−	5.6	3.7	93	----	779	700	
27	43,246	13,050	30.2	256,515	593	1,410	−	4,600	0.31	5.5	4.4	98	----	736	640	
28	44,684	13,350	29.9	243,893	546	1,390	−	4,900	−	5.3	4.0	100	----	759	640	
29	44,055	14,450	32.8	257,849	585	1,430	−	5,000	−	5.4	4.1	110	----	742	640	
30	42,334	12,800	30.2	220,320	520	1,390	−	6,600	−	5.6	−	93	----	753	610	
合計	1,391,333	427,400	−	7,580,980	−	−	−	−	−	−	−	−	0	23,709	17,670	
最大	53,273	16,360	32.8	315,180	646	1,710	77.9	6,600	0.31	5.6	6.1	110	−	1,264	920	
最小	42,334	12,800	29.9	205,920	387	1,210	76.9	4,600	0.23	4.5	2.8	83	−	579	300	
平均	46,378	14,247	30.7	252,699	545	1,490	77.4	5,700	0.27	5.2	4.3	98	−	790	589	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2023年 9月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2023年 9月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	48,671	15,480	31.8	217,920	448	1,570	−	5,900	−	7.7	7.3	160	----	983	545	B系生物反応槽容量
2	48,040	15,270	31.8	216,420	450	1,600	−	6,100	−	7.8	−	150	----	1,105	640	1池3883m^3
3	47,095	15,000	31.9	225,840	480	1,590	−	6,100	−	7.9	−	140	----	1,115	640	
4	48,633	15,710	32.3	244,920	504	1,570	−	5,900	−	7.7	6.2	160	----	1,130	640	
5	46,287	14,800	32.0	238,620	516	1,590	77.2	6,000	−	8.1	8.8	150	----	1,120	440	
6	49,972	15,970	32.0	252,900	506	1,640	−	5,900	0.19	7.5	5.2	160	----	1,135	800	
7	46,748	15,000	32.1	244,560	523	1,650	−	5,900	−	8.0	6.7	170	----	1,130	615	
8	54,362	18,030	33.2	231,300	425	1,640	−	5,800	−	6.9	6.9	120	----	1,258	600	
9	53,181	16,290	30.6	232,800	438	1,640	−	6,200	−	7.0	−	120	----	1,166	620	
10	54,238	17,550	32.4	232,680	429	1,660	−	6,100	−	6.9	−	160	----	1,222	640	
11	58,097	19,060	32.8	206,220	355	1,600	−	5,800	−	6.4	6.1	110	----	1,548	665	
12	67,398	19,430	28.8	211,320	314	1,550	77.1	5,900	−	5.5	5.7	120	----	1,216	670	
13	58,363	18,080	31.0	221,520	380	1,480	−	5,800	0.14	6.4	5.9	100	----	1,156	650	
14	55,155	16,910	30.7	239,400	434	1,380	−	5,300	−	6.8	5.5	130	----	1,135	680	
15	52,946	16,580	31.3	220,320	416	1,360	−	5,300	−	7.0	6.6	130	----	1,120	570	
16	55,134	16,820	30.5	254,640	462	1,360	−	5,200	−	6.8	−	140	----	1,100	560	
17	45,897	14,470	31.5	229,980	501	1,380	−	5,400	−	8.1	−	130	----	1,140	525	
18	57,863	17,340	30.0	267,660	463	1,360	−	5,400	−	6.4	−	140	----	1,135	520	
19	49,995	15,620	31.2	215,820	432	1,440	75.8	5,300	−	7.5	7.7	130	----	928	510	
20	51,217	17,170	33.5	213,060	416	1,450	−	5,800	0.15	7.3	6.9	150	----	1,186	540	
21	56,642	18,650	32.9	229,500	405	1,460	−	5,800	−	6.6	6.7	150	----	1,140	560	
22	48,989	15,760	32.2	224,340	458	1,500	−	5,800	−	7.6	6.8	150	----	1,140	560	
23	46,956	14,770	31.5	229,380	488	1,510	−	5,400	−	7.9	−	110	----	1,135	560	
24	46,714	14,600	31.3	246,180	527	1,500	−	5,400	−	8.0	−	150	----	1,145	560	
25	49,920	15,730	31.5	255,960	513	1,500	−	5,500	−	7.5	7.4	160	----	1,161	560	
26	45,915	14,730	32.1	212,700	463	1,540	76.2	5,600	−	8.1	8.5	170	----	1,016	490	
27	44,923	14,510	32.3	230,820	514	1,570	−	6,000	0.18	8.3	7.1	120	----	1,151	560	
28	45,844	14,810	32.3	223,800	488	1,560	−	5,800	−	8.1	7.2	160	----	1,140	560	
29	47,885	15,310	32.0	251,220	525	1,540	−	5,800	−	7.8	7.2	140	----	1,120	560	
30	44,933	14,440	32.1	262,740	585	1,560	−	5,800	−	8.3	−	160	----	1,135	560	
合計	1,528,013	483,890	−	6,984,540	−	−	−	−	−	−	−	−	0	34,311	17,600	
最大	67,398	19,430	33.5	267,660	585	1,660	77.2	6,200	0.19	8.3	8.8	170	−	1,548	800	
最小	44,923	14,440	28.8	206,220	314	1,360	75.8	5,200	0.14	5.5	5.2	100	−	928	440	
平均	50,934	16,130	31.7	232,818	457	1,530	76.6	5,700	0.17	7.4	6.8	140	−	1,144	587	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2023年 9月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	48,671	18,530	38.1	244,740	503	1,600	-	6,000	-	7.7	7.4	160	----	957	535	C系生物反応槽容量
2	48,040	17,740	36.9	267,480	557	1,600	-	6,400	-	7.8	-	180	----	1,075	720	1池3883m^3
3	47,094	17,280	36.7	286,380	608	1,580	-	6,200	-	7.9	-	150	----	1,085	720	
4	48,632	18,380	37.8	301,680	620	1,550	-	6,100	-	7.7	5.3	170	----	1,100	720	
5	46,287	17,280	37.3	288,180	623	1,590	77.9	6,300	-	8.1	7.1	160	----	1,090	525	
6	49,971	18,990	38.0	283,860	568	1,660	-	6,400	0.19	7.5	4.3	150	----	1,105	920	
7	46,748	17,550	37.5	280,140	599	1,660	-	6,300	-	8.0	5.7	170	----	1,100	685	
8	54,361	20,480	37.7	275,220	506	1,610	-	6,000	-	6.9	6.2	120	----	1,092	640	
9	53,181	19,040	35.8	268,080	504	1,500	-	6,000	-	7.0	-	130	----	1,134	615	
10	54,237	20,650	38.1	276,720	510	1,580	-	6,000	-	6.9	-	170	----	1,188	600	
11	58,096	21,240	36.6	236,580	407	1,460	-	5,800	-	6.4	6.1	120	----	1,242	600	
12	67,398	22,810	33.8	233,760	347	1,370	78.5	5,500	-	5.5	5.8	150	----	1,184	610	
13	58,363	21,430	36.7	250,080	428	1,430	-	5,800	0.15	6.4	5.5	130	----	1,124	680	
14	55,154	20,200	36.6	271,380	492	1,640	-	6,000	-	6.8	5.1	140	----	1,105	790	
15	52,946	19,810	37.4	270,180	510	1,660	-	6,000	-	7.0	5.6	130	----	1,090	740	
16	55,134	20,080	36.4	291,660	529	1,560	-	5,600	-	6.8	-	160	----	1,070	680	
17	45,896	16,650	36.3	286,620	624	1,620	-	5,900	-	8.1	-	140	----	1,110	725	
18	57,863	20,960	36.2	321,540	556	1,560	-	5,600	-	6.4	-	140	----	1,105	720	
19	49,995	18,630	37.3	238,980	478	1,650	77.2	5,800	-	7.5	5.8	120	----	902	730	
20	51,217	17,100	33.4	246,480	481	1,660	-	6,900	0.14	7.3	4.9	140	----	1,154	745	
21	56,642	20,590	36.4	272,640	481	1,610	-	6,000	-	6.6	5.0	140	----	1,110	800	
22	48,989	18,380	37.5	288,540	589	1,650	-	6,300	-	7.6	4.9	140	----	1,110	800	
23	46,955	16,970	36.1	295,260	629	1,670	-	5,800	-	7.9	-	120	----	1,105	830	
24	46,713	16,850	36.1	299,100	640	1,610	-	5,600	-	8.0	-	130	----	1,115	840	
25	49,920	18,340	36.7	313,560	628	1,610	-	5,600	-	7.5	5.2	130	----	1,129	840	
26	45,915	17,090	37.2	239,400	521	1,630	77.6	5,400	-	8.1	5.2	130	----	1,144	880	
27	44,923	16,790	37.4	243,480	542	1,550	-	5,400	0.18	8.3	5.7	120	----	979	770	
28	45,843	17,150	37.4	266,580	582	1,520	-	5,000	-	8.1	5.2	130	----	1,110	880	
29	47,885	17,610	36.8	305,940	639	1,520	-	5,200	-	7.8	5.1	110	----	1,090	880	
30	44,932	16,330	36.3	273,480	609	1,480	-	5,400	-	8.3	-	130	----	1,105	865	
合計	1,528,001	560,930	-	8,217,720	-	-	-	-	-	-	-	-	0	33,009	22,085	
最大	67,398	22,810	38.1	321,540	640	1,670	78.5	6,900	0.19	8.3	7.4	180	-	1,242	920	
最小	44,923	16,330	33.4	233,760	347	1,370	77.2	5,000	0.14	5.5	4.3	110	-	902	525	
平均	50,933	18,698	36.7	273,924	538	1,580	77.8	5,900	0.16	7.4	5.6	140	-	1,100	736	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2023年 9月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	38,130	11,470	30.1	180,122	472	1,630	-	5,800	-	8.6	9.2	99	----	964	360	D系生物反応槽容量
2	34,970	10,630	30.4	183,562	525	1,800	-	5,300	-	9.4	-	79	----	962	395	1池3424m³
3	36,460	10,960	30.1	182,738	501	1,770	-	5,000	-	9.0	-	85	----	909	720	嫌気槽864m3
4	36,880	11,090	30.1	182,025	494	1,650	-	4,600	-	8.9	5.9	92	----	960	720	好気槽2560m3
5	36,790	11,040	30.0	178,160	484	1,540	76.2	5,000	-	8.9	7.4	94	----	957	490	
6	34,740	10,460	30.1	180,850	521	1,420	-	6,300	0.24	9.5	4.2	100	----	957	640	
7	35,890	10,730	29.9	185,353	516	1,400	-	6,300	-	9.2	5.3	110	----	980	505	
8	36,950	11,140	30.1	183,251	496	1,450	-	6,300	-	8.9	6.9	110	----	1,030	400	
9	34,720	10,390	29.9	147,026	423	1,510	-	6,400	-	9.5	-	93	----	982	420	
10	38,520	11,560	30.0	174,485	453	1,480	-	6,300	-	8.5	-	97	----	983	440	
11	41,050	12,320	30.0	137,211	334	1,490	-	6,200	-	8.0	5.9	100	----	1,146	490	
12	39,260	11,820	30.1	137,731	351	1,470	75.9	6,100	-	8.4	5.7	100	----	1,054	510	
13	34,540	10,380	30.1	139,021	402	1,390	-	5,700	0.13	9.5	6.6	95	----	887	440	
14	34,720	10,430	30.0	159,065	458	1,280	-	5,000	-	9.5	6.9	100	----	986	440	
15	39,680	11,880	29.9	166,970	421	1,330	-	5,300	-	8.3	7.4	97	----	984	410	
16	37,220	11,210	30.1	173,485	466	1,400	-	5,600	-	8.8	-	110	----	975	360	
17	35,770	10,720	30.0	172,325	482	1,460	-	5,800	-	9.2	-	100	----	978	360	
18	35,730	10,940	30.6	173,334	485	1,480	-	5,500	-	9.2	-	97	----	1,013	390	
19	35,630	10,780	30.3	171,862	482	1,490	74.8	6,000	-	9.2	7.4	95	----	957	400	
20	35,930	10,770	30.0	155,136	432	1,350	-	6,300	0.38	9.1	6.8	110	----	1,069	380	
21	36,440	11,020	30.2	153,230	420	1,320	-	6,100	-	9.0	6.2	110	----	1,041	415	
22	35,750	10,760	30.1	166,217	465	1,360	-	6,200	-	9.2	6.5	110	----	1,014	400	
23	35,900	10,770	30.0	168,239	469	1,340	-	5,900	-	9.2	-	100	----	997	400	
24	35,610	10,680	30.0	186,169	523	1,350	-	5,900	-	9.2	-	120	----	987	360	
25	34,090	10,400	30.5	179,676	527	1,410	-	6,000	-	9.6	7.8	100	----	985	360	
26	36,150	10,830	30.0	180,077	498	1,420	76.4	6,200	-	9.1	9.8	110	----	941	280	
27	35,570	10,700	30.1	180,268	507	1,450	-	6,000	0.25	9.2	6.2	120	----	976	460	
28	34,140	10,430	30.6	180,932	530	1,440	-	6,000	-	9.6	6.0	110	----	954	480	
29	35,180	10,540	30.0	177,745	505	1,450	-	5,800	-	9.3	6.2	120	----	954	480	
30	36,640	10,980	30.0	180,409	492	1,430	-	5,700	-	9.0	-	110	----	961	480	
合計	1,089,050	327,830	-	5,116,674	-	-	-	-	-	-	-	-	0	29,543	13,385	
最大	41,050	12,320	30.6	186,169	530	1,800	76.4	6,400	0.38	9.6	9.8	120	-	1,146	720	
最小	34,090	10,380	29.9	137,211	334	1,280	74.8	4,600	0.13	8.0	4.2	79	-	887	280	
平均	36,302	10,928	30.1	170,556	470	1,460	75.8	5,800	0.25	9.1	6.7	100	-	985	446	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2023年 9月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	39,180	11,790	30.1	174,325	445	1,580	-	5,700	-	8.4	7.4	96	----	964	440	E系生物反応槽容量
2	35,790	10,820	30.2	177,314	495	1,680	-	5,200	-	9.2	-	83	----	809	465	1池3424m^3
3	37,450	11,250	30.0	176,279	471	1,700	-	5,300	-	8.8	-	89	----	985	560	嫌気槽864m3
4	37,830	11,380	30.1	175,508	464	1,670	-	5,200	-	8.7	6.4	98	----	941	595	好気槽2560m3
5	37,670	11,320	30.1	172,040	457	1,680	75.6	5,600	-	8.7	8.5	97	----	984	415	
6	35,400	10,650	30.1	174,669	493	1,720	-	6,300	0.21	9.3	4.1	95	----	899	800	
7	36,700	11,000	30.0	178,530	486	1,680	-	6,100	-	9.0	4.6	98	----	946	720	
8	37,750	11,390	30.2	176,324	467	1,650	-	6,300	-	8.7	4.4	100	----	942	720	
9	35,320	10,580	30.0	141,569	401	1,600	-	6,900	-	9.3	-	100	----	1,031	700	
10	40,250	12,100	30.1	166,974	415	1,560	-	6,500	-	8.2	-	92	----	882	680	
11	27,810	10,350	37.2	134,761	485	1,560	-	5,700	-	11.8	5.7	99	----	1,125	580	
12	31,150	10,900	35.0	134,405	431	1,530	75.0	5,500	-	10.6	6.5	96	----	1,031	510	
13	34,340	10,330	30.1	133,472	389	1,410	-	5,900	0.13	9.6	6.5	89	----	1,026	440	
14	34,460	10,360	30.1	152,460	442	1,300	-	5,000	-	9.5	7.0	93	----	1,007	440	
15	25,450	9,880	38.8	144,738	569	1,340	-	5,400	-	12.9	7.3	100	----	961	410	
16	28,280	10,000	35.4	146,522	518	1,300	-	6,700	-	11.6	-	93	----	990	360	
17	36,980	11,100	30.0	171,899	465	1,340	-	8,000	-	8.9	-	120	----	926	360	
18	36,960	11,260	30.5	172,984	468	1,460	-	7,600	-	8.9	-	95	----	963	360	
19	36,790	11,110	30.2	171,294	466	1,510	74.4	5,600	-	8.9	9.0	92	----	916	360	
20	36,650	11,040	30.1	154,562	422	1,410	-	5,900	0.37	9.0	6.2	99	----	998	460	
21	37,640	11,350	30.2	152,437	405	1,370	-	5,700	-	8.7	5.8	100	----	958	495	
22	35,310	10,640	30.1	165,547	469	1,450	-	5,900	-	9.3	6.1	100	----	1,036	480	
23	35,520	10,670	30.0	166,486	469	1,410	-	6,100	-	9.3	-	97	----	972	480	
24	35,280	10,600	30.0	183,418	520	1,400	-	6,000	-	9.3	-	110	----	934	440	
25	33,750	10,380	30.8	176,201	522	1,440	-	6,100	-	9.7	6.4	91	----	896	440	
26	35,870	10,790	30.1	175,504	489	1,440	75.5	6,300	-	9.2	9.6	97	----	953	285	
27	35,160	10,590	30.1	175,991	501	1,450	-	6,100	0.24	9.3	5.6	110	----	976	505	
28	33,540	10,310	30.7	177,105	528	1,430	-	5,800	-	9.8	5.7	110	----	1,004	520	
29	34,400	10,370	30.1	173,621	505	1,460	-	6,000	-	9.6	5.6	120	----	926	520	
30	35,880	10,760	30.0	176,146	491	1,480	-	6,100	-	9.2	-	98	----	981	537	
合計	1,054,560	325,070	-	4,953,085	-	-	-	-	-	-	-	-	0	28,962	15,077	
最大	40,250	12,100	38.8	183,418	569	1,720	75.6	8,000	0.37	12.9	9.6	120	-	1,125	800	
最小	25,450	9,880	30.0	133,472	389	1,300	74.4	5,000	0.13	8.2	4.1	83	-	809	285	
平均	35,152	10,836	30.8	165,103	470	1,500	75.1	6,000	0.24	9.4	6.4	99	-	965	503	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2023年 9月度　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ量)	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	t	m³	t	t	
1	900	0.94	8.46	846	−	−	151	0.97	1.46	146	−	−	
2	906	0.27	2.41	241	−	−	155	0.99	1.53	153	−	−	
3	902	0.90	8.14	814	−	−	152	0.98	1.49	149	−	−	
4	916	0.91	8.33	833	−	−	168	1.01	1.70	170	−	−	
5	910	0.92	8.40	840	−	−	161	1.01	1.63	163	−	−	
6	917	0.92	8.48	848	−	−	167	1.00	1.67	167	−	−	
7	937	0.88	8.20	820	−	−	190	0.99	1.87	187	−	−	
8	611	0.98	6.01	601	−	−	160	1.00	1.60	160	−	−	
9	1,078	0.93	10.01	1001	−	−	328	1.03	3.38	338	−	−	
10	978	0.85	8.30	830	−	−	178	1.00	1.78	178	−	−	
11	1,045	0.90	9.38	938	−	−	291	0.99	2.88	288	−	−	
12	887	0.77	6.79	679	−	−	138	0.95	1.30	130	−	−	
13	840	0.78	6.58	658	−	−	191	1.01	1.93	193	−	−	
14	864	0.79	6.79	679	−	−	114	0.99	1.13	113	−	−	
15	859	0.76	6.56	656	−	−	109	0.96	1.05	105	−	−	
16	860	0.71	6.09	609	−	−	109	0.97	1.06	106	−	−	
17	910	0.75	6.86	686	−	−	111	1.01	1.12	112	−	−	
18	964	0.71	6.82	682	−	−	113	0.96	1.08	108	−	−	
19	929	0.75	6.94	694	−	−	129	0.99	1.28	128	−	−	
20	935	0.75	7.04	704	−	−	185	1.00	1.85	185	−	−	
21	920	0.75	6.94	694	−	−	169	1.00	1.69	169	−	−	
22	883	0.70	6.18	618	−	−	133	1.00	1.33	133	−	−	
23	936	0.70	6.56	656	−	−	186	1.00	1.86	186	−	−	
24	887	0.68	6.02	602	−	−	138	0.96	1.32	132	−	−	
25	871	0.69	6.05	605	−	−	121	1.01	1.22	122	−	−	
26	855	0.83	7.12	712	−	−	154	0.99	1.52	152	−	−	
27	852	0.89	7.59	759	−	−	152	1.01	1.54	154	−	−	
28	841	0.82	6.89	689	−	−	141	1.00	1.41	141	−	−	
29	847	0.83	6.99	699	−	−	146	1.00	1.46	146	−	−	
30	838	0.82	6.86	686	−	−	139	0.99	1.38	138	−	−	
合計	26,878	−	213.79	21379	0.00	0.00	4,779	−	47.52	4752	−	−	
最大	1,078	0.98	10.01	1001	−	−	328	1.03	3.38	338	−	−	
最小	611	0.27	2.41	241	−	−	109	0.95	1.05	105	−	−	
平均	896	0.80	7.13	713	−	−	159	0.99	1.58	158	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2023年 9月度　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備 考	日
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量	濃度	固形物量		
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量							
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t		
1	−	−	−	−	−	−	749	−	0.91	−	7.0	7.0	700	−	−	−	−	−		1
2	−	−	−	−	−	−	751	−	6.87	−	0.9	0.9	88	−	−	−	−	−		2
3	−	−	−	−	−	−	750	−	0.86	−	6.7	6.7	665	−	−	−	−	−		3
4	−	−	−	−	−	−	748	−	0.87	−	6.6	6.6	663	−	−	−	−	−		4
5	−	−	−	−	−	−	749	−	0.85	−	6.8	6.8	677	−	−	−	−	−		5
6	−	−	−	−	−	−	750	−	0.89	−	6.8	6.8	681	−	−	−	−	−		6
7	−	−	−	−	−	−	747	−	0.79	−	6.3	6.3	633	−	−	−	−	−		7
8	−	−	−	−	−	−	451	−	0.94	−	4.4	4.4	441	−	−	−	−	−		8
9	−	−	−	−	−	−	750	−	0.86	−	6.6	6.6	663	−	−	−	−	−		9
10	−	−	−	−	−	−	800	−	0.78	−	6.5	6.5	652	−	−	−	−	−		10
11	−	−	−	−	−	−	754	−	0.79	−	6.5	6.5	650	−	−	−	−	−		11
12	−	−	−	−	−	−	749	−	0.72	−	5.5	5.5	549	−	−	−	−	−		12
13	−	−	−	−	−	−	649	−	0.64	−	4.7	4.7	465	−	−	−	−	−		13
14	−	−	−	−	−	−	750	−	0.73	−	5.7	5.7	566	−	−	−	−	−		14
15	−	−	−	−	−	−	750	−	0.69	−	5.5	5.5	551	−	−	−	−	−		15
16	−	−	−	−	−	−	751	−	0.63	−	5.0	5.0	503	−	−	−	−	−		16
17	−	−	−	−	−	−	799	−	0.70	−	5.7	5.7	574	−	−	−	−	−		17
18	−	−	−	−	−	−	851	−	0.64	−	5.7	5.7	574	−	−	−	−	−		18
19	−	−	−	−	−	−	800	−	0.68	−	5.7	5.7	566	−	−	−	−	−		19
20	−	−	−	−	−	−	750	−	0.65	−	5.2	5.2	519	−	−	−	−	−		20
21	−	−	−	−	−	−	751	−	0.66	−	5.3	5.3	525	−	−	−	−	−		21
22	−	−	−	−	−	−	750	−	0.58	−	4.9	4.9	485	−	−	−	−	−		22
23	−	−	−	−	−	−	750	−	0.58	−	4.7	4.7	470	−	−	−	−	−		23
24	−	−	−	−	−	−	749	−	0.59	−	4.7	4.7	470	−	−	−	−	−		24
25	−	−	−	−	−	−	750	−	0.57	−	4.8	4.8	483	−	−	−	−	−		25
26	−	−	−	−	−	−	701	−	0.91	−	5.6	5.6	560	−	−	−	−	−		26
27	−	−	−	−	−	−	700	−	0.77	−	6.1	6.1	605	−	−	−	−	−		27
28	−	−	−	−	−	−	700	−	0.79	−	5.5	5.5	548	−	−	−	−	−		28
29	−	−	−	−	−	−	701	−	0.73	−	5.5	5.5	553	−	−	−	−	−		29
30	−	−	−	−	−	−	699	−	0.75	−	5.5	5.5	548	−	−	−	−	−		30
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	22099	−	−	0.0	166.3	166.3	16627	−	−	0	−	0.00		合計
最大	−	−	−	−	−	−	851	−	6.87	−	7.0	7.0	700	−	−	−	−	−		最大
最小	−	−	−	−	−	−	451	−	0.57	−	0.9	0.9	88	−	−	−	−	−		最小
平均	−	−	−	−	−	−	737	−	0.75	−	5.5	5.5	554	−	−	−	−	−		平均

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2023年 9月度　No.5-3

スクリュープレス脱水機													備考
濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄)	
汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2023年 9月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.00	0.00	0:00	0.0	0.00	−	0	−	0.0	0	0	0	0.0	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2023年 9月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	900	－			900	185.0	－			185.0	7.7	－			7.7
2	－	906			906	－	212.2			212.2	－	8.1			8.1
3	902	－			902	164.3	－			164.3	7.4	－			7.4
4	－	916			916	－	177.1			177.1	－	7.6			7.6
5	563	348			910	126.1	82.1			208.2	4.7	2.9			7.6
6	－	917			917	－	209.8			209.8	－	7.7			7.7
7	937	－			937	195.9	－			195.9	7.5	－			7.5
8	102	509			611	21.5	107.4			128.9	0.9	4.6			5.5
9	662	416			1,078	124.8	78.4			203.2	5.6	3.5			9.1
10	－	978			978	－	174.0			174.0	－	7.5			7.5
11	821	224			1,045	149.3	40.7			190.0	6.7	1.8			8.5
12	－	887			887	－	144.3			144.3	－	6.1			6.1
13	840	－			840	137.9	－			137.9	5.9	－			5.9
14	302	562			864	51.3	95.5			146.8	2.3	4.3			6.6
15	762	97			859	128.7	18.6			147.3	5.1	0.7			5.8
16	－	860			860	－	135.6			135.6	－	5.5			5.5
17	910	－			910	147.5	－			147.5	6.1	－			6.1
18	－	964			964	－	133.7			133.7	－	6.0			6.0
19	929	－			929	137.2	－			137.2	6.0	－			6.0
20	－	935			935	－	138.1			138.1	－	6.2			6.2
21	920	－			920	154.5	－			154.5	6.1	－			6.1
22	539	344			883	85.0	48.6			133.6	3.2	2.1			5.3
23	936	－			936	154.3	－			154.3	5.8	－			5.8
24	887	－			887	131.5	－			131.5	5.2	－			5.2
25	871	－			871	132.5	－			132.5	5.3	－			5.3
26	855	－			855	153.7	－			153.7	6.4	－			6.4
27	660	192			852	124.5	38.9			163.4	5.6	1.6			7.2
28	－	841			841	－	142.5			142.5	－	6.3			6.3
29	275	572			847	52.4	110.2			162.6	2.0	4.3			6.3
30	838	－			838	148.4	－			148.4	6.1	－			6.1
合計	15,411	11,467			26,878	2,706.3	2,087.7			4,794	111.6	86.8			198.4
最大	937	978			1,078	195.9	212.2			212.2	7.7	8.1			9.1
最小	102	97			611	21.5	18.6			128.9	0.9	0.7			5.2
平均	734	637			896	128.9	116.0			159.8	5.3	4.8			6.6

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2023年 9月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.94	4.2	91.5	−			90.6	1,175	−			1,175	0.09	−			0.09	
2	0.93	3.8	−	96.7			96.4	−	1,218			1,218	−	0.09			0.09	
3	0.90	4.5	90.9	−			91.4	1,218	−			1,218	0.09	−			0.09	
4	0.91	4.3	−	91.1			91.6	−	1,218			1,218	−	0.09			0.09	
5	0.92	3.7	91.6	91.7			90.5	798	421			1,218	0.10	0.08			0.09	
6	0.92	3.7	−	91.6			91.7	−	1,015			1,015	−	0.08			0.08	
7	0.88	3.8	91.0	−			91.5	1,334	−			1,334	0.10	−			0.10	
8	0.98	4.3	91.9	91.9			91.7	145	696			841	0.10	0.09			0.09	
9	0.94	4.5	91.3	91.3			90.1	1,001	667			1,668	0.10	0.11			0.11	
10	0.85	4.3	−	90.3			90.4	−	1,204			1,204	−	0.09			0.08	
11	0.90	4.5	90.9	90.9			90.4	1,189	319			1,508	0.10	0.10			0.10	
12	0.77	4.2	−	89.1			89.7	−	1,059			1,059	−	0.08			0.08	
13	0.78	4.2	89.3	−			89.4	1,189	−			1,189	0.10	−			0.10	
14	0.79	4.5	96.8	96.8			97.1	392	711			1,102	0.09	0.09			0.09	
15	0.76	3.9	88.0	88.3			89.2	1,001	203			1,204	0.09	0.14			0.10	
16	0.71	4.0	−	89.3			90.2	−	1,175			1,175	−	0.09			0.09	
17	0.75	4.1	88.8	−			89.7	1,218	−			1,218	0.09	−			0.09	
18	0.71	4.5	−	87.9			88.2	−	1,233			1,233	−	0.09			0.09	
19	0.75	4.4	86.0	−			85.7	1,320	−			1,320	0.10	−			0.10	
20	0.75	4.5	−	88.6			88.6	−	1,552			1,552	−	0.11			0.11	
21	0.75	4.0	88.9	−			88.4	1,479	−			1,479	0.11	−			0.11	
22	0.70	4.0	85.6	87.7			85.5	783	450			1,233	0.10	0.09			0.10	
23	0.70	3.7	88.1	−			87.9	1,363	−			1,363	0.10	−			0.10	
24	0.68	4.0	86.2	−			86.7	1,247	−			1,247	0.10	−			0.10	
25	0.69	4.0	87.7	−			88.3	1,218	−			1,218	0.10	−			0.10	
26	0.83	4.2	90.1	−			90.1	1,233	−			1,233	0.10	−			0.10	
27	0.89	4.4	94.5	91.0			94.7	943	261			1,204	0.10	0.09			0.10	
28	0.82	4.4	−	90.9			91.3	−	1,160			1,160	−	0.10			0.10	
29	0.83	3.9	87.3	90.3			90.0	392	957			1,349	0.10	0.12			0.11	
30	0.82	4.1	89.0	−			88.4	1,218	−			1,218	0.10	−			0.10	
合計	−	−	−	−	−	−	−	21,852	15,515			37,367	−	−	−	−	−	
最大	0.98	4.5	96.8	96.8			97.1	1,479	1,552			1,668	0.11	0.14			0.11	
最小	0.68	3.7	85.6	87.7			85.5	145	203			841	0.09	0.08			0.08	
平均	0.82	4.1	89.6	91.1			90.3	1,041	862			1,246	0.10	0.09			0.10	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2023年 9月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤	脱水ケーキ	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率		(ポリ鉄)	搬出量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t	
1	990	22.9	97.4	103	23.0	77.8	605	0.95	−	−	2,306	9.1	−	−		
2	1,263	29.8	97.6	130	29.8	77.1	767	1.02	−	−	3,089	10.3	−	−		
3	1,217	29.3	97.4	130	29.4	77.4	689	0.88	−	−	2,813	9.0	−	−		
4	1,202	28.3	97.6	130	28.3	78.2	719	1.01	−	−	3,002	10.6	−	−		
5	828	18.1	97.1	83	18.1	78.2	535	0.91	−	−	2,204	9.3	−	−		
6	1,439	35.6	97.0	161	35.6	77.9	945	0.88	−	−	3,770	8.8	−	−		
7	1,148	25.5	96.9	120	25.5	78.7	749	0.85	−	−	3,002	8.5	−	−		
8	1,167	25.6	97.5	115	25.6	77.8	759	1.03	−	−	3,060	10.4	−	−		
9	1,282	30.2	97.0	136	30.2	77.7	801	0.84	−	−	3,335	8.8	−	−		
10	1,242	32.0	97.3	136	32.0	76.4	783	0.94	−	−	3,292	9.9	−	−		
11	1,200	32.1	97.3	138	32.1	76.7	739	0.92	−	−	3,393	10.5	−	−		
12	988	26.1	97.1	110	26.1	76.3	594	0.83	−	−	2,639	9.3	−	−		
13	1,027	29.5	97.1	123	29.5	76.0	638	0.86	−	−	2,900	9.8	−	−		
14	1,243	33.0	97.3	135	33.0	75.6	816	0.98	−	−	3,147	9.4	−	−		
15	1,374	30.4	97.8	128	30.4	76.3	851	1.11	−	−	3,364	11.0	−	−		
16	1,312	31.9	97.5	137	31.9	76.7	728	0.91	−	−	2,842	8.8	−	−		
17	1,069	22.7	97.4	97	22.7	76.6	597	0.86	−	−	2,088	7.5	−	−		
18	1,710	36.8	97.8	162	36.8	77.2	976	1.06	−	−	3,466	9.4	−	−		
19	1,430	29.3	97.9	126	29.3	76.8	753	1.02	−	−	2,915	9.8	−	−		
20	1,465	32.0	97.7	135	32.0	76.4	729	0.86	−	−	2,610	7.7	−	−		
21	1,104	24.0	97.3	101	24.0	76.1	574	0.77	−	−	2,117	7.1	−	−		
22	1,369	31.5	97.3	142	31.5	77.7	761	0.83	−	−	2,770	7.6	−	−		
23	1,140	25.7	97.2	113	25.7	77.3	647	0.81	−	−	2,248	7.1	−	−		
24	1,352	29.9	97.8	136	29.9	78.0	749	1.00	−	−	2,755	9.2	−	−		
25	1,227	24.6	97.8	112	24.6	78.0	661	0.99	−	−	2,610	9.8	−	−		
26	1,392	29.9	97.8	134	29.9	77.7	794	1.06	−	−	2,770	9.2	−	−		
27	1,547	31.2	97.8	142	31.2	78.1	864	1.04	−	−	3,132	9.4	−	−		
28	1,284	27.8	97.8	125	27.8	77.8	730	1.04	−	−	2,538	9.1	−	−		
29	1,213	26.9	97.6	122	26.9	77.9	687	0.93	−	−	2,407	8.1	−	−		
30	1,338	28.6	97.8	134	28.6	78.6	769	1.02	−	−	2,552	8.5	−	−		
合計	37,562	861.2	−	3,795	861.8	−	22,000	−	−	−	85,130	−	0	0		
最大	1,710	36.8	97.9	162	36.8	78.7	976	1.11	−	−	3,770	11.0	−	−		
最小	828	18.1	96.9	83	18.1	75.6	535	0.77	−	−	2,088	7.1	−	−		
平均	1,252	28.7	97.7	127	28.7	77.3	733	0.94	−	−	2,838	9.1	−	−		

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2023年 9月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	789	3.2	25.3	287.0	1.8	5.2	221.1	3.8	8.4	96	4.2	4.0	185	4.2	7.7	
2	1017	2.9	29.9	407.0	1.5	6.2	282.1	3.9	11.0	116	4.0	4.6	212	3.8	8.1	
3	1020	3.2	33.0	401.0	2.1	8.5	303.6	3.7	11.3	151	3.8	5.8	164	4.5	7.4	
4	958	3.2	30.2	330.0	1.8	6.0	309.7	3.6	11.2	141	3.9	5.4	177	4.3	7.6	
5	755	3.1	23.6	225.0	1.8	4.0	230.4	3.6	8.4	92	3.9	3.6	208	3.7	7.6	
6	1185	3.4	40.2	372.0	2.5	9.1	408.6	3.8	15.6	195	4.0	7.8	210	3.7	7.7	
7	1066	3.3	34.9	369.0	2.3	8.6	311.7	3.8	11.7	189	3.7	7.1	196	3.8	7.5	
8	911	3.2	28.9	331.0	1.8	6.0	292.7	3.8	11.0	158	4.1	6.4	129	4.3	5.5	
9	1036	3.6	37.5	338.0	3.1	10.4	312.8	3.5	11.1	182	3.8	6.9	203	4.5	9.1	
10	954	3.5	33.0	316.0	2.7	8.4	309.1	3.6	11.1	155	3.9	6.0	174	4.3	7.5	
11	899	3.6	32.2	266.0	2.9	7.6	292.5	3.5	10.3	150	3.9	5.8	190	4.5	8.5	
12	732	3.8	28.0	208.0	3.6	7.4	260.4	3.7	9.7	119	4.0	4.8	144	4.2	6.1	
13	779	3.7	28.7	255.0	3.2	8.2	259.5	3.7	9.6	127	4.0	5.0	138	4.2	5.9	
14	845	4.0	33.4	347.0	3.9	13.7	261.4	3.6	9.4	90	4.1	3.7	147	4.5	6.6	
15	908	3.4	30.6	424.0	2.9	12.2	263.0	3.6	9.6	74	4.1	3.0	147	3.9	5.8	
16	1190	2.7	32.1	690.0	1.9	13.1	263.7	3.6	9.4	100	4.1	4.1	136	4.0	5.5	
17	845	3.3	27.7	324.0	2.3	7.5	257.8	3.6	9.4	115	4.1	4.7	148	4.1	6.1	
18	1201	3.1	37.0	702.0	2.5	17.3	257.2	3.6	9.3	108	4.1	4.4	134	4.5	6.0	
19	984	3.0	29.6	500.0	2.1	10.3	256.8	3.7	9.6	90	4.1	3.7	137	4.4	6.0	
20	1042	3.3	34.0	485.0	2.4	11.6	300.8	3.8	11.4	118	4.1	4.8	138	4.5	6.2	
21	867	3.4	29.8	289.0	2.7	7.7	305.6	3.7	11.2	118	4.1	4.8	155	4.0	6.1	
22	1061	3.4	36.6	487.0	3.0	14.8	318.6	3.6	11.6	122	4.0	4.9	134	4.0	5.3	
23	905	3.6	32.5	328.0	3.2	10.6	309.9	3.7	11.4	113	4.1	4.7	154	3.7	5.8	
24	952	3.1	30.0	435.0	2.2	9.8	282.9	3.8	10.8	102	4.1	4.2	132	4.0	5.2	
25	917	2.9	26.8	405.0	1.8	7.1	269.7	3.8	10.2	110	3.8	4.2	133	4.0	5.3	
26	1050	2.9	30.1	536.0	1.9	10.3	295.3	3.7	10.8	65	3.9	2.6	154	4.2	6.4	
27	1175	2.8	33.3	589.0	1.7	10.1	268.4	3.7	10.0	155	3.9	6.0	163	4.4	7.2	
28	1072	2.6	28.0	520.0	1.3	6.5	277.5	3.7	10.3	132	3.7	4.9	143	4.4	6.3	
29	930	3.2	29.6	344.0	2.1	7.4	287.0	3.7	10.7	136	3.8	5.2	163	3.9	6.3	
30	1047	2.9	30.1	452.0	1.7	7.6	312.6	3.6	11.4	134	3.7	5.0	148	4.1	6.1	
合計	29092	−	936.7	11962.0	−	273	8582.2	−	316.9	3,754	−	148.2	4794	−	198.4	
最大	1201	4.0	40.2	702.0	3.9	17	408.6	3.9	15.6	194.83	4.2	7.8	212	4.5	9.1	
最小	732	2.6	23.6	208.0	1.3	4	221.1	3.5	8.4	65.06	3.7	2.6	129	3.7	5.2	
平均	970	3.2	31.0	398.7	2.3	9	286.1	3.7	10.6	125.10	4.0	4.9	160	4.1	6.6	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2023年 9月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	111.68	77.8	80.8	24.8	111.68	77.8	80.8	24.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	124.88	77.1	79.2	28.6	124.88	77.1	79.2	28.6	−	−	−	−	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月
3	127.32	77.4	79.2	28.8	127.32	77.4	79.2	28.8	−	−	−	−	−	−	−	−	平均(average関数使用)にて
4	129.18	78.2	81.9	28.1	129.18	78.2	81.9	28.1	−	−	−	−	−	−	−	−	補完しています
5	113.70	78.2	81.6	24.8	113.70	78.2	81.6	24.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	125.36	77.9	81.5	27.7	125.36	77.9	81.5	27.7	−	−	−	−	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日
7	128.84	78.7	82.2	27.5	128.84	78.7	82.2	27.5	−	−	−	−	−	−	−	−	は月平均(average関数使用)にて
8	129.91	77.8	82.5	28.8	129.91	77.8	82.5	28.8	−	−	−	−	−	−	−	−	データを補完しています
9	128.82	77.7	79.2	28.7	128.82	77.7	79.2	28.7	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	130.30	76.4	79.2	30.8	130.30	76.4	79.2	30.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	130.06	76.7	76.5	30.3	130.06	76.7	76.5	30.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	115.94	76.3	73.8	27.5	115.94	76.3	73.8	27.5	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	130.30	76.0	71.6	31.3	130.30	76.0	71.6	31.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	130.46	75.6	72.6	31.8	130.46	75.6	72.6	31.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	131.58	76.3	73.5	31.2	131.58	76.3	73.5	31.2	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	130.64	76.7	79.2	30.5	130.64	76.7	79.2	30.5	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	129.35	76.6	79.2	30.2	129.35	76.6	79.2	30.2	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	128.54	77.2	79.2	29.2	128.54	77.2	79.2	29.2	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	129.86	76.8	78.3	30.1	129.86	76.8	78.3	30.1	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	129.30	76.4	81.2	30.6	129.30	76.4	81.2	30.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	122.07	76.1	78.8	29.2	122.07	76.1	78.8	29.2	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	128.78	77.7	78.4	28.7	128.78	77.7	78.4	28.7	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	117.04	77.3	79.2	26.6	117.04	77.3	79.2	26.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	130.58	78.0	79.2	28.8	130.58	78.0	79.2	28.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	129.90	78.0	81.0	28.6	129.90	78.0	81.0	28.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	128.56	77.7	82.0	28.7	128.56	77.7	82.0	28.7	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	122.48	78.1	82.5	26.8	122.48	78.1	82.5	26.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	130.16	77.8	81.4	28.9	130.16	77.8	81.4	28.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	128.17	77.9	82.5	28.4	128.17	77.9	82.5	28.4	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	128.54	78.6	79.2	27.5	128.54	78.6	79.2	27.5	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	3802.30	−	−	864	3802.30	−	−	863.6	0.00	−	−	0.0	0.00	−	−	0.0	
最大	131.58	78.7	82.5	31.8	131.58	78.7	82.5	31.8	−	0.0	0.0	0.0	−	−	−	−	
最小	111.68	75.6	71.6	24.8	111.68	75.6	71.6	24.8	−	0.0	0.0	0.0	−	−	−	−	
平均	127.00	77.3	79.1	28.8	126.74	77.3	79.1	29.0	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、珪砂補給量)

2023年 9月度　No.5-10

日	重油消費量				珪砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	t	t	t	t	t	t	t	
1	1,626	−	−	1,626	4	−	−	4	
2	1,107	−	−	1,107	−	−	−	0	
3	1,211	−	−	1,211	−	−	−	0	
4	1,451	−	−	1,451	−	−	−	0	
5	1,259	−	−	1,259	−	−	−	0	
6	2,264	−	−	2,264	−	−	−	0	
7	2,489	−	−	2,489	4	−	−	4	
8	1,639	−	−	1,639	−	−	−	0	
9	1,621	−	−	1,621	−	−	−	0	
10	1,032	−	−	1,032	−	−	−	0	
11	1,057	−	−	1,057	−	−	−	0	
12	1,405	−	−	1,405	−	−	−	0	
13	1,394	−	−	1,394	4	−	−	4	
14	1,232	−	−	1,232	−	−	−	0	
15	1,090	−	−	1,090	4	−	−	4	
16	1,208	−	−	1,208	−	−	−	0	
17	971	−	−	971	−	−	−	0	
18	1,247	−	−	1,247	−	−	−	0	
19	457	−	−	457	−	−	−	0	
20	283	−	−	283	−	−	−	0	
21	425	−	−	425	−	−	−	0	
22	1,491	−	−	1,491	4	−	−	4	
23	1,236	−	−	1,236	−	−	−	0	
24	1,700	−	−	1,700	−	−	−	0	
25	1,462	−	−	1,462	−	−	−	0	
26	1,635	−	−	1,635	−	−	−	0	
27	1,452	−	−	1,452	−	−	−	0	
28	783	−	−	783	−	−	−	0	
29	1,294	−	−	1,294	−	−	−	0	
30	1,863	−	−	1,863	−	−	−	0	
合計	39,384	0	0	39,384	20	0	0	20	
最大	2,489	−	−	2,489	4	−	−	4	
最小	283	−	−	283	4	−	−	0	
平均	1,313	−	−	1,313	4	−	−	1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2023年　10月度　　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量		流入下水量	放流水量						降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
							簡易処理水量			放流水量							
			（合流）	雨水排水量		（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	mm	㎥	㎥	㎥	㎥	
1	曇時々雨	24.0	307,143	6,440	300,703	301,662	57,875	33,856	91,731	157,265	52,666	7.5	28,117	231,733	159,353	72,380	
2	晴	25.0	185,865	0	185,865	186,728	0	0	0	135,665	51,063	0.0	29,063	209,993	137,953	72,040	
3	晴一時雨	25.0	191,006	0	191,006	191,825	0	0	0	141,936	49,889	3.0	27,191	213,173	143,783	69,390	
4	雨後晴	22.0	350,043	0	350,043	351,018	79,968	56,273	136,241	159,922	54,855	10.0	28,504	236,986	159,756	77,230	
5	晴後曇	22.0	188,568	0	188,568	189,413	0	0	0	139,562	49,851	0.0	27,075	210,461	140,871	69,590	
6	晴	22.0	190,861	0	190,861	191,643	0	0	0	141,030	50,613	0.0	27,884	213,574	144,484	69,090	
7	晴	22.0	181,062	0	181,062	181,864	0	0	0	129,700	52,164	0.0	26,596	202,635	131,605	71,030	
8	曇時々雨	20.0	199,532	0	199,532	200,325	0	0	0	146,099	54,226	2.0	25,850	220,357	146,327	74,030	
9	曇時々雨	20.5	257,106	0	257,106	257,967	17,227	30,406	47,633	156,516	53,818	5.5	29,067	233,009	157,769	75,240	
10	曇後晴	19.5	185,435	0	185,435	186,261	0	235	235	137,302	48,724	0.0	27,170	207,228	138,828	68,400	
11	晴	20.5	190,612	0	190,612	191,402	0	0	0	140,479	50,923	0.0	26,705	212,298	142,298	70,000	
12	晴	20.5	184,172	0	184,172	184,925	0	0	0	133,206	51,719	0.0	28,067	207,222	136,862	70,360	
13	晴	20.0	183,802	0	183,802	184,581	0	0	0	134,220	50,361	0.0	27,743	206,429	137,169	69,260	
14	曇後雨	21.0	300,039	0	300,039	300,801	68,843	35,339	104,182	143,208	53,411	13.5	28,692	218,956	145,386	73,570	
15	雨後晴	21.0	383,787	9,985	373,802	374,770	81,526	62,981	144,507	177,899	52,364	7.5	28,753	252,236	178,076	74,160	
16	晴	23.0	199,017	0	199,017	199,932	0	0	0	153,513	46,419	0.0	27,586	221,626	155,166	66,460	
17	晴	23.0	188,804	0	188,804	189,343	0	0	0	141,127	48,216	0.0	25,195	209,042	142,162	66,880	
18	晴	23.0	188,717	0	188,717	189,525	0	0	0	139,263	50,262	0.0	28,575	212,211	143,131	69,080	
19	晴	24.7	180,493	0	180,493	181,297	0	0	0	132,493	48,804	0.0	29,605	204,906	137,606	67,300	
20	晴時々雨	21.0	270,896	0	270,896	271,729	38,636	29,937	68,573	147,572	55,584	6.0	28,674	225,732	149,162	76,570	
21	晴	20.0	180,970	0	180,970	181,941	0	0	0	133,786	48,155	0.0	27,614	203,368	136,108	67,260	
22	晴	18.0	176,438	0	176,438	177,235	0	0	0	125,594	51,641	0.0	27,519	198,838	128,268	70,570	
23	晴	21.0	178,676	0	178,676	179,267	0	0	0	127,727	51,540	0.0	22,474	196,150	125,820	70,330	
24	晴	21.0	178,087	0	178,087	179,012	0	0	0	129,633	49,379	0.0	32,769	205,638	135,418	70,220	
25	晴一時雨	23.0	391,300	77,935	313,365	314,198	69,584	38,377	107,961	155,479	50,758	15.0	35,969	235,751	161,731	74,020	
26	晴	21.0	192,306	0	192,306	193,345	0	0	0	144,230	49,115	0.0	36,296	223,361	150,691	72,670	
27	晴一時雨	23.0	233,288	0	233,288	234,167	0	15,020	15,020	168,405	50,742	1.5	34,508	247,906	174,206	73,700	
28	晴	20.0	180,686	0	180,686	181,538	0	0	0	137,782	43,756	0.0	33,179	208,775	143,645	65,130	
29	晴	20.0	177,641	0	177,641	178,395	0	0	0	135,401	42,994	0.0	28,393	200,963	138,433	62,530	
30	晴	20.0	185,320	0	185,320	186,099	0	0	0	142,508	43,591	0.0	26,431	206,725	145,495	61,230	
31	晴	22.0	180,523	0	180,523	181,285	0	0	0	138,100	43,185	0.0	25,029	200,802	141,032	59,770	
合計	－	－	6,762,195	94,360	6,667,835	6,693,493	413,659	302,424	716,083	4,426,622	1,550,788	71.5	886,293	6,678,084	4,508,594	2,169,490	
最大	－	25.0	391,300	77,935	373,802	374,770	81,526	62,981	144,507	177,899	55,584	15.0	36,296	252,236	178,076	77,230	
最小	－	18.0	176,438	6,440	176,438	177,235	17,227	235	235	125,594	42,994	1.5	22,474	196,150	125,820	59,770	
平均	－	21.6	218,135	31,453	215,091	215,919	59,094	33,603	79,565	142,794	50,025	7.2	28,590	215,422	145,439	69,984	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2023年　10月度　　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水)使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	66,690	131	510	11,902	6,658	595	−	−	−	0	0.00	2,166	1.21	638	0.88
2	45,560	89	510	13,507	6,736	296	−	−	−	0	0.00	1,573	1.39	524	1.23
3	47,360	93	510	11,800	6,628	285	−	−	−	0	0.00	1,710	1.45	547	1.32
4	62,790	123	510	11,485	6,807	1,463	−	−	−	0	0.00	1,744	0.87	547	0.59
5	45,570	89	510	11,518	6,788	287	−	−	−	0	0.00	1,687	1.45	502	1.21
6	45,550	89	510	12,622	6,647	294	−	−	−	0	0.00	1,676	1.43	422	1.00
7	45,410	89	510	11,300	6,460	575	−	−	−	54	0.14	1,801	1.67	653	1.50
8	59,680	117	510	10,665	6,261	584	−	−	−	0	0.00	2,326	1.91	536	1.19
9	72,110	141	510	11,965	6,634	1,457	−	−	−	0	0.00	2,474	1.71	604	0.86
10	49,120	96	510	11,763	6,451	287	−	−	−	0	0.00	2,200	1.92	445	1.09
11	45,590	89	510	11,483	6,361	296	−	−	−	0	0.00	1,539	1.31	604	1.42
12	45,670	90	510	12,854	6,380	571	−	−	−	0	0.00	1,630	1.47	490	1.14
13	45,630	89	510	12,152	6,469	286	−	−	−	0	0.00	1,459	1.30	536	1.28
14	60,000	118	510	12,175	6,269	1,169	−	−	−	58	0.12	1,813	1.03	751	1.02
15	58,430	115	510	12,052	6,617	580	−	−	−	0	0.00	1,972	0.91	809	0.84
16	45,210	89	510	11,855	6,680	568	−	−	−	0	0.00	1,539	1.20	513	1.33
17	45,220	89	510	10,549	6,733	296	−	−	−	0	0.00	1,778	1.51	502	1.25
18	45,270	89	510	12,316	6,756	293	−	−	−	0	0.00	1,824	1.57	524	1.25
19	45,280	89	510	13,653	6,675	574	−	−	−	0	0.00	1,482	1.34	581	1.43
20	59,910	117	510	11,701	6,763	1,451	−	−	−	0	0.00	1,664	1.07	638	0.90
21	48,340	95	510	11,993	6,616	290	−	−	−	56	0.14	1,493	1.34	468	1.17
22	45,300	89	510	12,126	6,657	294	−	−	−	0	0.00	1,106	1.06	638	1.48
23	45,300	89	510	8,348	6,640	288	−	−	−	0	0.00	1,277	1.20	536	1.25
24	45,290	89	510	15,115	8,430	584	−	−	−	0	0.00	1,493	1.38	433	1.05
25	57,910	114	510	15,261	10,092	1,636	−	−	−	0	0.00	1,721	0.92	616	0.83
26	51,640	101	510	16,810	9,955	406	−	−	−	0	0.00	1,573	1.31	353	0.86
27	55,150	108	510	15,529	9,873	588	−	−	−	0	0.00	1,927	1.37	490	0.89
28	46,090	90	510	14,385	9,499	570	−	−	−	0	0.00	1,505	1.31	365	1.00
29	46,150	90	510	12,815	6,744	292	−	−	−	62	0.16	1,448	1.28	508	1.42
30	46,200	91	510	11,121	6,033	874	−	−	−	0	0.00	1,699	1.43	467	1.29
31	46,190	91	510	10,681	5,807	287	−	−	−	0	0.00	1,870	1.62	456	1.27
合計	1,569,610	3,078	−	383,501	218,119	18,316	−	−	−	230	−	53,169	−	16,696	−
最大	72,110	141	510	16,810	10,092	1,636	−	−	−	62	0.16	2,474	1.92	809	1.50
最小	45,210	89	510	8,348	5,807	285	−	−	−	54	0.12	1,106	0.87	353	0.59
平均	50,633	99	510	12,371	7,036	591	−	−	−	58	0.02	1,715	1.32	539	1.08

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2023年 10月度 No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計	備考
	A系	B系	C系	D系	E系							
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	
1	46,627	56,363	56,363	36,130	36,250	159,353	72,380	231,733	57,875	33,856	91,731	
2	43,522	47,216	47,215	36,330	35,710	137,953	72,040	209,993	0	0	0	
3	45,385	49,199	49,199	35,040	34,350	143,783	69,390	213,173	0	0	0	
4	48,645	55,556	55,555	38,400	38,830	159,756	77,230	236,986	79,968	56,273	136,241	
5	43,684	48,594	48,593	34,830	34,760	140,871	69,590	210,461	0	0	0	
6	44,784	49,850	49,850	34,320	34,770	144,484	69,090	213,574	0	0	0	
7	41,174	45,216	45,215	35,890	35,140	131,605	71,030	202,635	0	0	0	
8	43,474	51,427	51,426	37,340	36,690	146,327	74,030	220,357	0	0	0	
9	47,605	55,082	55,082	37,860	37,380	157,769	75,240	233,009	17,227	30,406	47,633	
10	42,664	48,082	48,082	34,380	34,020	138,828	68,400	207,228	0	235	235	
11	44,014	49,142	49,142	35,140	34,860	142,298	70,000	212,298	0	0	0	
12	44,035	46,414	46,413	35,280	35,080	136,862	70,360	207,222	0	0	0	
13	44,106	46,532	46,531	34,760	34,500	137,169	69,260	206,429	0	0	0	
14	46,285	49,551	49,550	36,850	36,720	145,386	73,570	218,956	68,843	35,339	104,182	
15	50,415	63,831	63,830	36,160	38,000	178,076	74,160	252,236	81,526	62,981	144,507	
16	48,726	53,220	53,220	31,870	34,590	155,166	66,460	221,626	0	0	0	
17	44,095	49,034	49,033	32,280	34,600	142,162	66,880	209,042	0	0	0	
18	45,863	48,634	48,634	33,630	35,450	143,131	69,080	212,211	0	0	0	
19	43,994	46,806	46,806	32,810	34,490	137,606	67,300	204,906	0	0	0	
20	47,554	50,804	50,804	37,510	39,060	149,162	76,570	225,732	38,636	29,937	68,573	
21	42,785	46,662	46,661	33,390	33,870	136,108	67,260	203,368	0	0	0	
22	39,306	44,481	44,481	34,990	35,580	128,268	70,570	198,838	0	0	0	
23	39,194	43,313	43,313	34,870	35,460	125,820	70,330	196,150	0	0	0	
24	41,617	46,901	46,900	34,800	35,420	135,418	70,220	205,638	0	0	0	
25	48,325	56,703	56,703	36,390	37,630	161,731	74,020	235,751	69,584	38,377	107,961	
26	48,026	51,333	51,332	34,950	37,720	150,691	72,670	223,361	0	0	0	
27	51,323	61,442	61,441	35,900	37,800	174,206	73,700	247,906	0	15,020	15,020	
28	43,785	49,930	49,930	32,860	32,270	143,645	65,130	208,775	0	0	0	
29	41,892	48,271	48,270	31,550	30,980	138,433	62,530	200,963	0	0	0	
30	46,486	49,505	49,504	30,910	30,320	145,495	61,230	206,725	0	0	0	
31	44,145	48,444	48,443	30,220	29,550	141,032	59,770	200,802	0	0	0	
合計	1,393,535	1,557,538	1,557,521	1,077,640	1,091,850	4,508,594	2,169,490	6,678,084	413,659	302,424	716,083	
最大	51,323	63,831	63,830	38,400	39,060	178,076	77,230	252,236	81,526	62,981	144,507	
最小	39,194	43,313	43,313	30,220	29,550	125,820	59,770	196,150	17,227	235	235	
平均	44,953	50,243	50,243	34,763	35,221	145,439	69,984	215,422	59,094	33,603	79,565	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2023年 10月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	−	1,040	998	2,038	−	146.8	142.8	289.6	−	5.5	5.3	10.8	0.56	3.7
2	−	1,056	936	1,992	−	151.8	143.3	295.1	−	5.7	5.1	10.8	0.57	3.7
3	−	908	846	1,754	−	138.2	132.0	270.3	−	5.1	4.8	9.9	0.59	3.7
4	−	848	1,086	1,934	−	105.2	131.8	237.0	−	3.8	4.9	8.7	0.47	3.7
5	−	858	926	1,784	−	112.8	119.8	232.5	−	4.2	4.6	8.8	0.52	3.8
6	−	1,049	830	1,879	−	132.3	112.0	244.3	−	5.2	4.1	9.3	0.51	3.8
7	−	1,031	846	1,877	−	136.2	120.4	256.6	−	5.3	4.4	9.7	0.54	3.8
8	−	1,005	815	1,820	−	140.4	114.2	254.6	−	5.3	4.3	9.6	0.55	3.8
9	−	944	1,002	1,946	−	138.9	142.1	281.0	−	5.2	5.6	10.8	0.58	3.8
10	−	915	1,085	2,000	−	132.5	158.0	290.5	−	5.2	6.1	11.3	0.59	3.9
11	−	1,092	912	2,004	−	152.6	132.5	285.1	−	6.0	5.0	11.0	0.57	3.9
12	−	1,010	1,052	2,062	−	142.0	153.9	295.9	−	5.5	5.7	11.2	0.57	3.8
13	−	1,061	930	1,991	−	146.7	141.8	288.5	−	6.0	5.3	11.3	0.59	3.9
14	−	983	1,053	2,036	−	146.1	149.9	296.0	−	5.3	5.7	11.0	0.57	3.7
15	−	1,051	991	2,042	−	146.0	149.7	295.7	−	5.7	5.4	11.1	0.57	3.8
16	−	912	1,017	1,929	−	116.6	146.6	263.2	−	4.8	5.3	10.1	0.55	3.8
17	154	571	819	1,544	23.2	85.6	126.2	235.1	0.8	3.1	4.5	8.4	0.58	3.6
18	387	1,062	944	2,393	51.9	130.4	123.7	306.0	2.0	5.4	4.8	12.2	0.53	4.0
19	−	1,147	1,007	2,154	−	126.3	125.7	252.1	−	5.3	4.7	10.0	0.48	4.0
20	−	1,060	918	1,978	−	147.9	123.6	271.6	−	5.3	4.6	9.9	0.53	3.6
21	−	893	1,051	1,944	−	128.6	144.3	272.9	−	4.6	5.4	10.0	0.54	3.7
22	−	917	1,005	1,922	−	125.7	138.5	264.2	−	4.6	5.1	9.7	0.52	3.7
23	−	600	517	1,117	−	90.0	79.0	169.0	−	3.3	2.9	6.2	0.58	3.7
24	−	907	1,096	2,003	−	123.7	143.0	266.7	−	4.5	5.5	10.0	0.52	3.7
25	−	1,054	989	2,043	−	148.5	138.2	286.7	−	5.3	4.9	10.2	0.52	3.6
26	62	1,176	997	2,235	9.3	167.2	157.6	334.0	0.3	6.5	5.5	12.3	0.58	3.7
27	−	1,056	974	2,030	−	135.9	139.1	275.0	−	5.3	4.9	10.2	0.53	3.7
28	−	1,172	683	1,855	−	174.8	108.2	283.0	−	6.7	3.9	10.6	0.60	3.7
29	−	842	1,041	1,883	−	127.1	162.9	290.0	−	4.7	5.8	10.5	0.58	3.6
30	−	905	946	1,851	−	139.2	145.1	284.4	−	5.0	5.2	10.2	0.57	3.6
31	−	1,113	839	1,952	−	150.0	123.8	273.8	−	5.8	4.4	10.2	0.55	3.7
合計	603	30,238	29,151	59,992	84.4	4,186.0	4,170.1	8,440.5	3.1	159.2	153.7	316.0	−	−
最大	387	1,176	1,096	2,393	51.9	174.8	162.9	334.0	2.0	6.7	6.1	12.3	0.60	4.0
最小	62	571	517	1,117	9.3	85.6	79.0	169.0	0.3	3.1	2.9	6.2	0.47	3.6
平均	201	975	940	1,935	28.1	135.0	134.5	272.3	1.0	5.1	5.0	10.2	0.55	3.7

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2023年 10月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	−	95.4	95.4	−	15.59	14.43	30.02	−	0.27	0.26	0.26	445.0	1.9	8.4
2	−	95.5	95.5	−	13.91	13.36	27.26	−	0.23	0.25	0.24	317.0	2.9	9.2
3	−	95.7	95.7	−	11.86	12.85	24.71	−	0.22	0.26	0.24	430.0	2.5	10.6
4	−	95.3	95.3	−	9.95	13.41	23.36	−	0.25	0.26	0.26	250.0	3.0	7.6
5	−	95.0	95.0	−	9.46	11.26	20.73	−	0.21	0.24	0.22	375.0	2.9	10.9
6	−	96.6	96.6	−	13.44	9.71	23.15	−	0.25	0.23	0.24	505.0	2.6	13.4
7	−	96.0	96.0	−	11.97	10.94	22.91	−	0.22	0.24	0.23	430.0	3.3	14.2
8	−	95.3	95.3	−	11.56	10.25	21.80	−	0.21	0.23	0.22	429.0	2.4	10.1
9	−	95.6	95.6	−	13.84	15.04	28.88	−	0.25	0.26	0.26	450.0	2.7	12.2
10	−	96.4	96.4	−	14.77	19.19	33.96	−	0.27	0.30	0.29	395.0	2.9	11.3
11	−	95.5	95.5	−	14.23	12.08	26.31	−	0.23	0.23	0.23	358.0	2.4	8.6
12	−	95.5	95.5	−	11.17	13.25	24.42	−	0.20	0.22	0.21	431.0	2.4	10.2
13	−	95.6	95.7	−	15.13	13.75	28.89	−	0.24	0.25	0.24	353.0	1.7	6.0
14	−	95.5	95.5	−	10.82	13.56	24.38	−	0.19	0.23	0.21	514.0	2.4	12.1
15	−	95.4	95.5	−	13.11	12.23	25.35	−	0.22	0.22	0.22	289.0	2.7	7.9
16	−	95.2	95.3	−	11.75	15.42	27.17	−	0.23	0.28	0.26	358.0	3.3	11.7
17	95.6	95.6	95.6	1.76	6.72	11.56	20.03	0.20	0.20	0.25	0.23	340.0	2.7	9.1
18	95.1	95.1	95.1	4.80	13.18	12.09	30.07	0.23	0.23	0.24	0.24	485.0	2.6	12.6
19	−	95.4	95.5	−	15.97	14.16	30.13	−	0.29	0.29	0.29	414.0	2.9	12.1
20	−	95.1	95.1	−	11.57	11.68	23.24	−	0.21	0.24	0.22	491.0	2.5	12.4
21	−	95.3	95.2	−	12.94	15.29	28.22	−	0.27	0.27	0.27	300.0	2.9	8.6
22	−	95.9	95.9	−	13.08	14.13	27.21	−	0.27	0.27	0.27	274.0	2.5	6.9
23	−	95.6	95.6	−	9.37	8.28	17.65	−	0.27	0.28	0.27	94.0	2.6	2.4
24	−	95.1	95.0	−	14.89	18.01	32.90	−	0.31	0.31	0.31	620.0	2.0	12.6
25	−	96.7	95.1	−	16.28	15.10	31.37	−	0.29	0.29	0.29	436.0	2.4	10.3
26	95.6	95.6	95.7	0.90	16.87	18.21	35.98	0.25	0.25	0.31	0.28	590.0	4.9	29.2
27	−	95.0	95.1	−	14.56	15.37	29.93	−	0.26	0.30	0.28	600.0	4.3	25.9
28	−	95.7	95.8	−	16.05	11.27	27.31	−	0.23	0.28	0.25	264.0	3.3	8.8
29	−	95.6	95.6	−	10.48	16.19	26.67	−	0.22	0.27	0.25	302.0	2.8	8.4
30	−	95.6	95.6	−	14.53	14.44	28.97	−	0.28	0.27	0.27	463.0	2.3	10.8
31	−	95.2	95.3	−	15.64	12.87	28.51	−	0.26	0.28	0.27	412.0	2.1	8.5
合計	−	−	−	7.46	404.68	419.37	831.50	−	−	−	−	12,414.0	−	343.0
最大	95.60	96.70	96.60	4.80	16.87	19.19	35.98	0.25	0.31	0.31	0.31	620.0	4.9	29.2
最小	95.10	95.00	95.00	0.90	6.72	8.28	17.65	0.20	0.19	0.22	0.21	94.0	1.7	2.4
平均	93.5	95.5	95.7	2.49	13.05	13.53	26.82	0.22	0.24	0.26	0.25	400.5	2.8	11.1

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心)

2023年 10月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	−	845	103	948	−	120.1	14.6	134.6	−	4.6	0.5	5.1	0.60	3.8
2	−	114	841	955	−	15.6	114.2	129.7	−	0.6	4.2	4.8	0.58	3.7
3	−	942	60	1,002	−	128.8	8.1	136.9	−	4.9	0.3	5.2	0.58	3.8
4	−	763	−	763	−	102.3	−	102.3	−	3.9	−	3.9	0.57	3.8
5	−	449	339	788	−	61.4	46.0	107.4	−	2.3	1.7	4.0	0.58	3.8
6	−	646	54	700	−	90.8	6.8	97.6	−	3.5	0.3	3.8	0.60	3.9
7	−	156	666	822	−	22.6	93.7	116.4	−	0.9	3.5	4.4	0.61	3.8
8	−	824	−	824	−	123.5	−	123.5	−	4.6	−	4.6	0.62	3.7
9	−	−	888	888	−	−	127.9	127.9	−	−	4.7	4.7	0.61	3.7
10	−	870	80	950	−	126.0	11.5	137.5	−	4.8	0.4	5.2	0.61	3.8
11	−	334	424	758	−	47.3	57.4	104.7	−	1.8	2.2	3.9	0.59	3.8
12	−	530	328	858	−	75.9	45.4	121.4	−	2.8	1.7	4.5	0.59	3.7
13	−	717	353	1,070	−	103.5	45.6	149.2	−	3.9	1.8	5.7	0.60	3.8
14	−	603	210	813	−	87.2	29.2	116.4	−	3.2	1.1	4.3	0.61	3.7
15	−	412	547	959	−	60.2	77.3	137.4	−	2.2	2.9	5.1	0.60	3.7
16	−	146	703	849	−	20.5	95.4	115.9	−	0.8	3.5	4.3	0.58	3.7
17	−	396	180	576	−	54.5	23.9	78.5	−	2.0	0.9	2.9	0.57	3.7
18	−	233	936	1,169	−	30.5	118.0	148.5	−	1.1	4.4	5.5	0.55	3.7
19	−	729	56	785	−	94.4	7.2	101.6	−	3.5	0.3	3.8	0.54	3.7
20	−	311	460	771	−	41.1	53.5	94.6	−	1.5	2.2	3.8	0.55	4.0
21	−	860	85	945	−	123.2	10.7	133.9	−	4.6	0.4	5.0	0.59	3.7
22	−	687	44	731	−	92.7	5.2	98.0	−	3.4	0.2	3.7	0.56	3.7
23	−	178	223	401	−	26.0	28.6	54.6	−	1.0	1.2	2.2	0.60	4.0
24	−	155	602	757	−	25.2	86.0	111.2	−	0.9	3.6	4.5	0.66	4.1
25	−	934	−	934	−	144.1	−	144.1	−	5.3	−	5.3	0.63	3.7
26	−	−	729	729	−	−	113.2	113.2	−	−	4.5	4.5	0.67	3.9
27	−	245	708	953	−	35.8	103.5	139.3	−	1.4	4.0	5.4	0.63	3.9
28	−	526	472	998	−	64.5	57.9	122.5	−	2.5	2.3	4.8	0.54	3.9
29	−	490	528	1,018	−	64.6	69.2	133.8	−	2.5	2.7	5.2	0.57	3.9
30	−	500	288	788	−	66.6	38.3	104.9	−	2.6	1.5	4.1	0.58	3.9
31	−	423	537	960	−	53.0	67.3	120.3	−	2.1	2.6	4.7	0.55	3.9
合計	0	15,018	11,444	26,462	0.0	2,102.0	1,555.7	3,657.7	0.0	79.1	59.7	138.9	−	−
最大	0	942	936	1,169	0.0	144.1	127.9	149.2	0.0	5.3	4.7	5.7	0.67	4.1
最小	0	114	44	401	0.0	15.6	5.2	54.6	0.0	0.6	0.2	2.2	0.54	3.7
平均	−	518	409	854	−	72.5	55.6	118.0	−	2.7	2.1	4.5	0.59	3.8

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心、重力濃縮)

2023年 10月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	−	90.0	87.1	−	−	−	
2	−	89.6	86.6	−	−	−	
3	−	89.6	86.6	−	−	−	
4	−	89.4	−	−	−	−	
5	−	89.6	86.6	−	−	−	
6	−	90.0	86.9	−	−	−	
7	−	90.2	87.3	−	−	−	
8	−	90.4	−	−	−	−	
9	−	−	87.4	−	−	−	
10	−	90.2	87.4	−	−	−	
11	−	89.8	86.8	−	−	−	
12	−	89.8	86.9	−	−	−	
13	−	90.0	86.9	−	−	−	
14	−	88.4	85.1	−	−	−	
15	−	90.0	87.1	−	−	−	
16	−	89.6	86.6	−	−	−	
17	−	89.4	86.3	−	−	−	
18	−	88.8	85.6	−	−	−	
19	−	88.7	90.3	−	−	−	
20	−	89.0	88.8	−	−	−	
21	−	89.8	89.6	−	−	−	
22	−	89.2	89.0	−	−	−	
23	−	90.0	89.8	−	−	−	
24	−	91.1	90.9	−	−	−	
25	−	90.6	−	−	−	−	
26	−	−	91.2	−	−	−	
27	−	90.5	90.5	−	−	−	
28	−	88.6	88.6	−	−	−	
29	−	89.3	89.3	−	−	−	
30	−	89.5	89.5	−	−	−	
31	−	88.9	88.9	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	
最大	−	91.1	91.2	−	−	−	
最小	−	88.4	85.1	−	−	−	
平均	0.0	89.6	88.0	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2023年 10月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	1,403	32.3	97.7	141	30.9	78.0	2,509	7.8	−	−	756.5	0.94	
2	1,113	31.0	97.2	114	26.1	77.0	2,059	6.6	−	−	605.5	0.78	
3	1,278	31.6	97.5	134	31.5	76.5	2,320	7.4	−	−	687.0	0.87	
4	1,091	28.6	97.4	116	26.9	76.9	1,987	6.9	−	−	599.0	0.84	
5	1,118	30.2	97.3	128	30.1	76.4	2,161	7.2	−	−	585.5	0.78	
6	1,309	32.2	97.5	135	32.1	76.3	2,335	7.2	−	−	636.5	0.79	
7	1,269	33.9	97.3	128	29.8	76.7	2,190	6.5	−	−	625.5	0.74	
8	1,295	30.1	97.7	129	30.0	76.7	2,277	7.5	−	−	641.5	0.85	
9	1,320	34.2	97.4	126	29.5	76.6	2,378	7.0	−	−	639.0	0.75	
10	1,244	34.3	97.2	135	31.6	76.7	2,378	6.9	−	−	589.0	0.69	
11	1,185	29.1	97.5	126	29.0	77.0	827	2.9	−	−	527.0	0.72	
12	1,199	31.2	97.4	121	27.3	77.4	1,276	4.1	−	−	572.5	0.73	
13	1,203	28.5	97.6	108	24.9	77.0	2,103	7.4	−	−	564.5	0.79	
14	1,339	35.8	97.3	130	29.4	77.3	2,538	7.1	−	−	631.0	0.71	
15	1,082	35.9	96.7	120	27.8	76.9	2,219	6.2	−	−	510.5	0.57	
16	1,163	36.9	96.8	129	30.2	76.6	2,291	6.2	−	−	496.0	0.54	
17	995	27.2	97.3	104	24.0	76.9	2,146	7.9	−	−	412.5	0.61	
18	1,404	39.1	97.2	142	32.1	77.4	3,118	8.0	−	−	612.5	0.63	
19	1,267	31.4	97.5	121	26.8	77.8	2,712	8.6	−	−	577.0	0.74	
20	1,290	31.6	97.6	135	31.5	76.6	2,842	9.0	−	−	647.5	0.82	
21	1,119	31.9	97.1	123	28.5	76.9	2,494	7.8	−	−	590.5	0.74	
22	1,035	27.5	97.3	110	25.1	77.1	2,103	7.6	−	−	552.0	0.80	
23	444	17.1	96.1	38	8.4	77.9	1,030	6.0	−	−	269.0	0.63	
24	1,482	36.1	97.6	166	35.9	78.3	3,741	10.4	−	−	883.5	0.98	
25	1,317	33.2	97.5	152	32.2	78.8	3,132	9.4	−	−	723.0	0.87	
26	1,655	58.7	96.5	219	52.2	76.1	3,654	6.2	−	−	852.5	0.58	
27	1,610	48.5	97.0	206	48.4	76.5	3,190	6.6	−	−	759.0	0.63	
28	998	30.1	97.0	133	30.0	77.5	1,987	6.5	−	−	514.0	0.68	
29	980	29.0	97.0	121	26.6	78.0	2,045	7.0	−	−	529.0	0.73	
30	1,169	30.7	97.4	140	30.6	78.1	2,248	7.3	−	−	646.0	0.84	
31	1,092	29.1	97.3	129	29.0	77.5	2,204	7.6	−	−	607.5	0.84	
合計	37,468	1,017.0	−	4,057	928.5	−	72,486	−	0	−	18,842.0	−	
最大	1,655	58.7	97.7	219	52.2	78.8	3,741	10.4	−	0.0	883.5	0.98	
最小	444	17.1	96.1	38	8.4	76.1	827	2.9	−	0.0	269.0	0.54	
平均	1,209	32.8	97.3	131	30.0	77.1	2,338	7.1	−	−	607.8	0.74	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水A系)

2023年 10月度　No.2-6

日	A系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	488	11.2	97.7	49	10.8	78.0	928	8.3	−	−	301.0	1.07	
2	428	11.9	97.2	44	10.1	77.0	841	7.1	−	−	267.0	0.90	
3	562	13.9	97.5	59	13.8	76.5	1,044	7.5	−	−	330.0	0.95	
4	651	17.1	97.4	69	16.0	76.9	1,189	7.0	−	−	360.0	0.84	
5	616	16.6	97.3	70	16.6	76.4	1,204	7.2	−	−	325.5	0.78	
6	687	16.9	97.5	71	16.9	76.3	1,204	7.1	−	−	336.5	0.80	
7	458	12.2	97.3	46	10.8	76.7	827	6.8	−	−	250.0	0.82	
8	449	10.4	97.7	45	10.4	76.7	812	7.8	−	−	246.5	0.94	
9	433	11.2	97.4	41	9.7	76.6	754	6.7	−	−	234.5	0.84	
10	647	17.8	97.2	70	16.4	76.7	1,175	6.6	−	−	320.5	0.72	
11	513	12.6	97.5	54	12.5	77.0	406	3.2	−	−	236.0	0.75	
12	606	15.8	97.4	61	13.8	77.4	624	4.0	−	−	299.5	0.76	
13	656	15.5	97.6	59	13.6	77.0	1,131	7.3	−	−	318.5	0.82	
14	693	18.5	97.3	67	15.2	77.3	1,233	6.7	−	−	334.5	0.72	
15	427	14.2	96.7	47	11.0	76.9	841	5.9	−	−	204.5	0.58	
16	478	15.2	96.8	53	12.4	76.6	885	5.8	−	−	223.0	0.59	
17	422	11.5	97.3	44	10.2	76.9	841	7.3	−	−	182.5	0.63	
18	677	18.9	97.2	69	15.5	77.4	1,450	7.7	−	−	310.5	0.66	
19	589	14.6	97.5	56	12.4	77.8	1,262	8.6	−	−	290.5	0.80	
20	548	13.4	97.6	57	13.4	76.6	1,131	8.4	−	−	288.5	0.86	
21	343	9.8	97.2	38	8.7	76.9	740	7.6	−	−	194.0	0.79	
22	432	11.5	97.3	46	10.5	77.1	928	8.1	−	−	245.5	0.86	
23	212	8.2	96.2	18	4.0	77.9	537	6.6	−	−	136.0	0.67	
24	751	18.3	97.6	84	18.2	78.3	1,871	10.2	−	−	439.5	0.96	
25	679	17.1	97.5	78	16.6	78.8	1,581	9.2	−	−	381.0	0.89	
26	820	29.1	96.5	108	25.9	76.1	1,755	6.0	−	−	424.5	0.58	
27	800	24.1	97.0	102	24.0	76.5	1,552	6.4	−	−	386.5	0.64	
28	508	15.3	97.0	68	15.3	77.5	1,001	6.5	−	−	269.5	0.70	
29	400	11.8	97.0	49	10.9	78.0	870	7.3	−	−	224.5	0.76	
30	496	13.0	97.4	59	13.0	78.1	972	7.5	−	−	270.0	0.83	
31	620	16.5	97.3	73	16.5	77.5	1,291	7.8	−	−	340.5	0.82	
合計	17,089	464.3	−	1,857	425.0	−	32,872	−	0	−	8,971.0	−	
最大	820	29.1	97.7	108	25.9	78.8	1,871	10.2	−	−	439.5	1.07	
最小	212	8.2	96.2	18	4.0	76.1	406	3.2	−	−	136.0	0.58	
平均	551	15.0	97.3	60	13.7	77.1	1,060	7.1	−	−	289.4	0.77	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2023年 10月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	915	21.1	97.7	92	20.2	78.0	1,581	7.5	−	−	455.5	0.86	
2	685	19.1	97.2	70	16.1	77.0	1,218	6.4	−	−	338.5	0.71	
3	716	17.7	97.5	75	17.6	76.5	1,276	7.2	−	−	357.0	0.81	
4	440	11.5	97.4	47	10.8	76.9	798	6.9	−	−	239.0	0.83	
5	502	13.6	97.3	57	13.5	76.4	957	7.1	−	−	260.0	0.77	
6	622	15.3	97.5	64	15.3	76.3	1,131	7.4	−	−	300.0	0.78	
7	811	21.7	97.3	82	19.1	76.7	1,363	6.3	−	−	375.5	0.69	
8	846	19.7	97.7	84	19.6	76.7	1,465	7.4	−	−	395.0	0.80	
9	887	23.0	97.4	85	19.8	76.6	1,624	7.1	−	−	404.5	0.70	
10	597	16.5	97.2	65	15.2	76.7	1,204	7.3	−	−	268.5	0.65	
11	672	16.5	97.5	71	16.4	77.0	421	2.5	−	−	291.0	0.71	
12	593	15.4	97.4	60	13.5	77.4	653	4.2	−	−	273.0	0.71	
13	547	13.0	97.6	49	11.3	77.0	972	7.5	−	−	246.0	0.76	
14	646	17.3	97.3	63	14.2	77.3	1,305	7.6	−	−	296.5	0.69	
15	655	21.7	96.7	73	16.8	76.9	1,378	6.3	−	−	306.0	0.56	
16	685	21.7	96.8	76	17.8	76.6	1,407	6.5	−	−	273.0	0.50	
17	573	15.7	97.3	60	13.8	76.9	1,305	8.3	−	−	230.0	0.59	
18	727	20.3	97.2	74	16.6	77.4	1,668	8.2	−	−	302.0	0.60	
19	678	16.8	97.5	65	14.3	77.8	1,450	8.6	−	−	286.5	0.68	
20	742	18.2	97.6	78	18.1	76.6	1,711	9.4	−	−	359.0	0.79	
21	776	22.1	97.2	86	19.8	76.9	1,755	7.9	−	−	396.5	0.72	
22	603	16.0	97.3	64	14.6	77.1	1,175	7.3	−	−	306.5	0.77	
23	232	8.9	96.2	20	4.4	77.9	493	5.5	−	−	133.0	0.60	
24	731	17.8	97.6	82	17.7	78.3	1,871	10.5	−	−	444.0	1.00	
25	638	16.1	97.5	74	15.6	78.8	1,552	9.6	−	−	342.0	0.85	
26	835	29.6	96.5	110	26.3	76.1	1,900	6.4	−	−	428.0	0.58	
27	810	24.4	97.0	103	24.3	76.5	1,639	6.7	−	−	372.5	0.61	
28	490	14.8	97.0	65	14.7	77.5	986	6.7	−	−	244.5	0.66	
29	580	17.2	97.0	72	15.7	78.0	1,175	6.8	−	−	304.5	0.71	
30	673	17.7	97.4	80	17.6	78.1	1,276	7.2	−	−	376.0	0.85	
31	472	12.6	97.3	56	12.5	77.5	914	7.3	−	−	267.0	0.85	
合計	20,379	552.7	−	2,200	503.5	−	39,614	−	−	−	9,871.0	−	
最大	915	29.6	97.7	110	26.3	78.8	1,900	10.5	−	−	455.5	1.00	
最小	232	8.9	96.2	20	4.4	76.1	421	2.5	−	−	133.0	0.50	
平均	657	17.8	97.3	71	16.2	77.1	1,278	7.2	−	−	318.4	0.71	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2023年 10月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	−	−	−	
2	5.31	−	−	
3	−	−	−	
4	2.63	2.68	−	
5	−	−	−	
6	5.25	−	−	
7	−	−	−	
8	−	−	−	
9	−	−	−	
10	−	−	−	
11	−	−	−	
12	2.85	2.87	−	
13	−	−	−	
14	−	−	−	
15	−	−	−	
16	−	−	0.91	
17	−	−	−	
18	−	−	−	
19	5.21	−	−	
20	−	−	1.88	
21	−	−	−	
22	−	−	−	
23	−	−	−	
24	−	−	−	
25	2.45	2.54	−	
26	−	−	−	
27	5.37	−	−	
28	−	−	−	
29	−	−	−	
30	−	−	−	
31	2.65	2.70	−	
合計	31.72	10.79	2.79	
最大	5.37	2.87	1.88	
最小	2.45	2.54	0.91	
平均	3.97	2.70	1.40	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2023年 10月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	128.66	24:00	0:00	5.3	−	−	−	−	4.0	1,221.0	0	1,221	1,625.6	
2	130.04	24:00	0:00	6.2	19.71	31.7	20	31.7	−	640	0	640	1,797.1	
3	116.76	22:16	1:44	6.1	19.41	34.7	20	34.7	−	1,095	0	1,095	1,559.6	
4	126.98	24:00	0:00	5.9	20.05	33.8	20	33.8	4.0	514	0	514	1,682.8	
5	129.56	24:00	0:00	6.2	10.33	28.5	10	28.5	−	265	0	265	1,626.9	
6	129.82	24:00	0:00	6.2	19.14	34.3	19	34.3	−	222	0	222	1,571.0	
7	129.56	24:00	0:00	6.0	−	−	−	−	−	112	0	112	1,708.2	
8	129.74	24:00	0:00	5.4	−	−	−	−	−	867	0	867	1,555.8	
9	126.00	24:00	0:00	5.1	−	−	−	−	−	489	0	489	1,540.5	
10	130.24	24:00	0:00	5.0	17.90	32.2	18	32.2	−	341	0	341	1,488.4	
11	127.40	24:00	0:00	4.7	19.35	33.9	20	33.9	−	729	0	729	1,309.4	
12	121.64	24:00	0:00	4.1	−	−	−	−	4.0	845	0	845	1,251.0	
13	121.94	24:00	0:00	3.7	19.11	33.7	19	33.7	−	300	0	300	1,498.6	
14	116.08	24:00	0:00	4.2	−	−	−	−	−	1,146	0	1,146	1,285.2	
15	120.18	24:00	0:00	4.5	−	−	−	−	−	1,039	0	1,039	1,386.8	
16	126.66	24:00	0:00	5.3	−	−	−	−	−	599	0	599	1,367.8	
17	124.66	24:00	0:00	5.4	20.13	33.1	20	33.1	−	421	0	421	1,375.4	
18	121.70	23:39	0:21	5.4	−	−	−	−	−	865	0	865	1,334.8	
19	120.82	22:57	1:03	4.7	−	−	−	−	−	880	0	880	1,438.9	
20	127.44	24:00	0:00	5.1	18.46	28.8	18	28.8	−	1,002	0	1,002	1,441.5	
21	120.74	23:47	0:13	4.9	−	−	−	−	−	587	0	587	1,576.1	
22	116.96	22:41	1:19	5.0	−	−	−	−	−	953	0	953	1,466.9	
23	31.54	7:11	16:49	1.6	19.46	33.7	20	33.7	−	2,227	0	2,227	411.5	
24	128.63	24:00	0:00	4.9	−	−	−	−	−	1,761	0	1,761	1,428.8	
25	97.33	19:13	4:47	3.5	19.17	35.8	19	35.8	−	1,740	0	1,740	1,216.7	
26	93.77	22:44	1:16	4.1	−	−	−	−	−	1,390	0	1,390	1,438.9	
27	96.73	24:00	0:00	5.1	−	−	−	−	−	1,067	0	1,067	1,431.3	
28	10.16	2:13	1:05	0.8	−	−	−	−	−	343	0	343	261.6	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	9.74	33.4	10	33.4	−	−	−	−	−	
合計	3,201.7	622:41	28:37	134.4	231.96	−	233	−	12.0	23,660	0	23,660	39,077.1	
最大	130.2	24:00	16:49	6.2	20.13	35.8	20	35.8	4.0	2,227	−	2,227	1,797.1	
最小	10.2	2:13	0:00	0.8	9.74	28.5	10	28.5	4.0	112	−	112	261.6	
平均	114.35	22:14	3:10	4.8	17.84	33.1	18	33.1	4.0	845	−	845	1,395.6	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2023年 10月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	18.0	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	13.0	−	64	64	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	0:00	12:14	−	−	−	−	−	−	−	1,476	1,476	−	
25	61.37	12:25	11:13	3.4	−	−	−	−	−	2,748	1,605	4,353	891.5	
26	128.67	24:00	0:00	5.6	−	−	−	−	−	1,651	0	1,651	1,886.0	
27	130.87	24:00	0:00	6.9	19.16	28.0	19	28.0	−	1,087	0	1,087	1,922.8	
28	129.32	24:00	0:00	6.4	−	−	−	−	−	1,580	0	1,580	1,799.6	
29	129.86	24:00	0:00	6.0	−	−	−	−	−	1,847	0	1,847	1,710.7	
30	130.04	24:00	0:00	6.0	20.46	32.6	20	32.6	−	1,979	0	1,979	1,640.8	
31	130.38	24:00	0:00	5.5	9.85	36.2	10	36.2	−	1,416	0	1,416	1,710.7	
合計	840.51	156:25	23:27	39.8	49.47	−	49	−	31.0	12,308	3,145	15,453	11,562.1	
最大	130.87	24:00	12:14	6.9	20.46	36.2	20	36.2	18.0	2,748	1,605	4,353	1,922.8	
最小	61.37	0:00	0:00	3.4	9.85	28.0	10	28.0	13.0	1,087	0	64	891.5	
平均	120.07	22:20	11:43	5.7	16.49	31.5	16	31.5	15.5	1,758	1,048	1,717	1,445.3	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2023年 10月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	107,530	−	−	−	−	−	204	31	1	32	3	
2	100,730	−	−	−	−	−	−	38	2	40	12	
3	104,790	−	−	−	−	−	6	36	0	36	12	
4	108,740	−	−	−	−	−	120	34	2	36	17	
5	101,280	−	−	−	−	−	−	35	1	36	17	
6	103,280	−	−	−	−	−	−	35	1	36	10	
7	99,850	−	−	−	−	−	−	20	2	22	6	
8	100,760	−	−	−	−	−	−	17	1	18	3	
9	104,390	−	−	−	−	−	−	14	2	16	3	
10	96,980	−	−	−	−	−	−	26	1	27	11	
11	102,180	−	−	−	−	−	−	40	2	42	18	
12	102,800	−	−	−	−	−	−	32	2	34	14	
13	103,300	−	−	−	−	−	−	40	1	41	13	
14	107,550	−	−	−	−	−	−	32	2	34	5	
15	105,860	−	−	−	−	−	144	22	2	24	3	
16	99,210	−	−	−	−	−	−	15	1	16	13	
17	98,370	−	−	−	−	−	−	26	2	28	13	
18	103,960	−	−	−	180	−	−	34	2	36	19	
19	104,480	−	−	−	−	−	25	33	1	34	16	
20	109,170	−	−	−	−	−	−	33	1	34	10	
21	97,550	−	−	−	−	−	−	26	2	28	6	
22	98,300	−	−	−	−	−	−	30	1	31	5	
23	96,550	−	−	−	−	−	−	48	2	50	12	
24	107,900	−	−	−	−	−	−	47	1	48	21	
25	119,350	−	−	−	99	−	820	51	1	52	21	
26	103,310	−	−	−	18	−	−	54	2	56	11	
27	111,170	−	−	−	−	−	309	49	1	50	11	
28	101,300	−	−	−	−	−	−	43	2	45	4	
29	101,980	−	−	−	−	−	−	41	1	42	3	
30	104,760	−	−	−	−	−	−	47	2	49	15	
31	101,290	−	−	−	−	−	−	40	1	41	14	
合計	3,208,670	0	−	−	297	0	1,628	1,069	45	1,114	341	
最大	119,350	0	−	−	180	0	820	54	2	56	21	
最小	96,550	0	−	−	18	0	6	14	0	16	3	
平均	103,505	−	−	−	99	−	233	34	2	36	11	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2023年　10月度　　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	46,627	14,790	31.7	216,346	464	1,390	−	7,000	−	5.1	−	110	-----	1,001	520	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	43,522	13,410	30.8	217,306	499	1,320	−	6,600	−	5.5	3.5	110	-----	646	520	
3	45,385	13,870	30.6	249,274	549	1,420	76.3	6,500	−	5.3	4.3	100	-----	747	470	
4	48,645	14,490	29.8	222,956	458	1,430	−	4,800	−	4.9	5.7	110	-----	1,081	480	
5	43,684	13,320	30.5	236,005	540	1,400	−	4,500	0.28	5.5	5.8	100	-----	754	495	A系生物反応槽容量1池1244m³
6	44,784	13,280	29.7	250,560	559	1,460	−	4,900	−	5.3	5.6	100	-----	755	480	
7	41,174	13,020	31.6	242,325	589	1,500	−	5,400	−	5.8	−	100	-----	757	480	
8	43,474	14,120	32.5	235,920	543	1,530	−	5,700	−	5.5	−	90	-----	766	480	
9	47,605	14,950	31.4	247,328	520	1,560	−	6,200	−	5.0	−	100	-----	921	500	
10	42,664	13,330	31.2	218,880	513	1,530	76.3	6,100	−	5.6	4.2	120	-----	768	545	
11	44,014	13,760	31.3	245,276	557	1,540	−	5,600	0.30	5.4	4.6	98	-----	770	560	
12	44,035	13,660	31.0	267,509	607	1,580	−	5,800	−	5.4	4.5	96	-----	760	560	
13	44,106	13,470	30.5	247,652	561	1,600	−	6,100	−	5.4	4.3	130	-----	759	560	
14	46,285	14,490	31.3	239,418	517	1,620	−	5,800	−	5.2	−	91	-----	1,000	580	
15	50,415	15,660	31.1	216,161	429	1,510	−	6,100	−	4.7	−	110	-----	1,055	600	
16	48,726	15,180	31.2	227,906	468	1,400	−	5,300	−	4.9	4.5	100	-----	747	525	
17	44,095	13,560	30.8	249,360	566	1,470	78.5	5,500	−	5.4	4.8	97	-----	751	495	
18	45,863	13,860	30.2	256,088	558	1,470	−	4,500	0.32	5.2	4.3	98	-----	750	720	
19	43,994	13,670	31.1	260,515	592	1,480	−	4,200	−	5.4	5.3	94	-----	741	600	
20	47,554	14,600	30.7	252,088	530	1,500	−	4,700	−	5.0	4.9	130	-----	915	585	
21	42,785	13,100	30.6	231,820	542	1,480	−	4,600	−	5.6	−	96	-----	747	560	
22	39,306	11,940	30.4	228,135	580	1,430	−	4,700	−	6.1	−	93	-----	769	560	
23	39,194	12,090	30.8	224,055	572	1,480	−	4,900	−	6.1	7.7	88	-----	767	350	
24	41,617	13,040	31.3	240,030	577	1,500	76.8	5,100	−	5.7	4.7	110	-----	767	560	
25	48,325	15,190	31.4	262,724	544	1,470	−	5,600	0.38	4.9	4.1	99	-----	956	590	
26	48,026	15,100	31.4	224,640	468	1,440	−	5,300	−	5.0	3.7	91	-----	737	640	
27	51,323	15,700	30.6	224,640	438	1,320	−	5,200	−	4.7	3.7	91	-----	733	600	
28	43,785	13,710	31.3	227,640	520	1,240	−	5,100	−	5.5	−	92	-----	747	520	
29	41,892	13,280	31.7	238,470	569	1,290	−	5,200	−	5.7	−	89	-----	748	480	
30	46,486	14,080	30.3	252,491	543	1,350	−	5,600	−	5.1	4.9	120	-----	747	445	
31	44,145	13,330	30.2	249,436	565	1,430	76	5,800	−	5.4	4.8	110	-----	747	460	
合計	1,393,535	431,050	−	7,402,954	−	−	−	−	−	−	−	−	0	24,909	16,520	
最大	51,323	15,700	32.5	267,509	607	1,620	78.5	7,000	0.38	6.1	7.7	130	−	1,081	720	
最小	39,194	11,940	29.7	216,161	429	1,240	75.9	4,200	0.28	4.7	3.5	88	−	646	350	
平均	44,953	13,905	30.9	238,805	531	1,460	76.8	5,400	0.32	5.3	4.8	100	−	804	533	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2023年 10月度 No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
最大	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
最小	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2023年　10月度　　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	56,363	17,700	31.4	249,360	442	1,530	－	5,700	－	6.6	－	130	----	1,095	560	B系生物反応槽容量
2	47,216	14,970	31.7	223,680	474	1,510	－	5,900	－	7.9	6.8	140	----	1,120	560	1池3883m^3
3	49,199	15,470	31.4	240,360	489	1,530	75.0	5,700	－	7.6	7.2	130	----	1,130	560	
4	55,556	18,040	32.5	222,060	400	1,520	－	5,300	－	6.7	7.7	190	----	1,115	560	
5	48,594	15,280	31.4	236,220	486	1,540	－	5,500	0.17	7.7	6.7	160	----	1,186	635	
6	49,850	15,690	31.5	245,220	492	1,560	－	5,400	－	7.5	6.1	120	----	1,145	710	
7	45,216	14,400	31.8	236,400	523	1,540	－	5,300	－	8.2	－	160	----	1,125	720	
8	51,427	16,170	31.4	249,360	485	1,520	－	5,100	－	7.2	－	140	----	1,120	680	
9	55,082	17,390	31.6	239,460	435	1,490	－	5,300	－	6.8	－	110	----	1,127	660	
10	48,082	15,270	31.8	217,740	453	1,460	77.1	5,600	－	7.8	6.0	170	----	1,140	640	
11	49,142	15,670	31.9	239,940	488	1,460	－	6,200	0.22	7.6	5.7	150	----	1,135	640	
12	46,414	14,770	31.8	234,060	504	1,470	－	6,300	－	8.0	5.5	160	----	1,135	640	
13	46,532	15,020	32.3	232,860	500	1,470	－	6,100	－	8.0	5.7	160	----	1,161	640	
14	49,551	16,290	32.9	236,760	478	1,480	－	5,800	－	7.5	－	150	----	1,317	620	
15	63,831	20,330	31.8	192,060	301	1,410	－	5,700	－	5.8	－	160	----	1,292	600	
16	53,220	17,040	32.0	228,240	429	1,440	－	5,800	－	7.0	6.1	150	----	1,151	600	
17	49,034	15,750	32.1	221,880	453	1,470	79.4	5,900	－	7.6	7.4	150	----	1,151	495	
18	48,634	15,710	32.3	238,860	491	1,480	－	5,800	0.21	7.7	5.4	160	----	1,156	720	
19	46,806	15,020	32.1	253,920	542	1,480	－	5,800	－	8.0	6.4	150	----	1,151	600	
20	50,804	17,570	34.6	245,520	483	1,480	－	5,600	－	7.3	6.8	140	----	1,161	585	
21	46,662	14,640	31.4	217,080	465	1,470	－	6,000	－	8.0	－	150	----	1,151	560	
22	44,481	14,340	32.2	228,180	513	1,480	－	5,700	－	8.4	－	130	----	1,151	560	
23	43,313	14,350	33.1	232,560	537	1,490	－	5,800	－	8.6	10.8	150	----	1,151	350	
24	46,901	15,310	32.6	252,960	539	1,510	78.4	5,800	－	7.9	6.9	130	----	1,166	560	
25	56,703	17,620	31.1	244,920	432	1,520	－	5,600	0.26	6.6	6.9	140	----	1,291	590	
26	51,333	16,820	32.8	212,160	413	1,530	－	5,700	－	7.3	6.1	130	----	1,222	640	
27	61,442	18,670	30.4	268,740	437	1,520	－	5,700	－	6.1	6.0	150	----	1,090	640	
28	49,930	15,210	30.5	213,300	427	1,480	－	6,100	－	7.5	－	140	----	1,145	640	
29	48,271	15,110	31.3	255,240	529	1,490	－	5,900	－	7.7	－	140	----	1,166	640	
30	49,505	15,860	32.0	262,740	531	1,480	－	5,700	－	7.5	6.1	120	----	1,135	640	
31	48,444	15,390	31.8	244,440	505	1,450	78	5,700	－	7.7	6.0	140	----	1,135	625	
合計	1,557,538	496,870	－	7,316,280	－	－	－	－	－	－	－	－	0	35,916	18,870	
最大	63,831	20,330	34.6	268,740	542	1,560	79.4	6,300	0.26	8.6	10.8	190	－	1,317	720	
最小	43,313	14,340	30.4	192,060	301	1,410	75.0	5,100	0.17	5.8	5.4	110	－	1,090	350	
平均	50,243	16,028	31.9	236,009	470	1,490	77.6	5,700	0.21	7.5	6.6	150	－	1,159	609	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2023年 10月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	56,363	20,780	36.9	275,400	489	1,450	-	5,400	-	6.6	-	120	----	1,065	840	C系生物反応槽容量
2	47,215	16,860	35.7	262,560	556	1,400	-	5,400	-	7.9	4.6	140	----	1,090	840	1池3883m^3
3	49,199	17,660	35.9	280,080	569	1,410	76.7	5,300	-	7.6	5.2	120	----	1,100	780	
4	55,555	20,770	37.4	251,940	453	1,310	-	5,300	-	6.7	5.2	150	----	1,085	720	
5	48,593	17,260	35.5	264,900	545	1,340	-	5,400	0.20	7.7	5.8	130	----	1,154	650	
6	49,850	17,930	36.0	288,660	579	1,430	-	5,700	-	7.5	6.2	120	----	1,115	610	
7	45,215	16,170	35.8	290,160	642	1,560	-	6,200	-	8.2	-	120	----	1,095	600	
8	51,426	18,760	36.5	307,440	598	1,570	-	5,900	-	7.2	-	110	----	1,090	640	
9	55,082	19,980	36.3	286,440	520	1,590	-	6,800	-	6.8	-	92	----	1,233	690	
10	48,082	16,920	35.2	267,420	556	1,540	75.9	6,500	-	7.8	4.8	150	----	1,110	745	
11	49,142	17,810	36.2	295,860	602	1,530	-	5,700	0.21	7.6	5.4	120	----	1,105	760	
12	46,413	16,610	35.8	293,640	633	1,550	-	5,800	-	8.0	5.3	130	----	1,105	760	
13	46,531	16,990	36.5	293,820	631	1,550	-	5,900	-	8.0	5.2	140	----	1,129	760	
14	49,550	18,000	36.3	282,360	570	1,540	-	6,100	-	7.5	-	120	----	1,143	760	
15	63,830	22,210	34.8	253,140	397	1,380	-	5,900	-	5.8	-	130	----	1,258	760	
16	53,220	19,450	36.5	275,100	517	1,430	-	5,700	-	7.0	4.9	130	----	1,119	760	
17	49,033	17,990	36.7	264,420	539	1,470	81.0	5,900	-	7.6	6.7	130	----	1,119	550	
18	48,634	17,940	36.9	290,100	596	1,500	-	5,600	0.20	7.7	4.3	130	----	1,124	960	
19	46,806	17,030	36.4	305,460	653	1,540	-	5,700	-	8.0	5.2	130	----	1,119	780	
20	50,804	20,040	39.4	294,000	579	1,530	-	5,600	-	7.3	5.1	150	----	1,129	785	
21	46,661	15,990	34.3	270,660	580	1,450	-	6,100	-	8.0	-	130	----	1,119	760	
22	44,481	15,930	35.8	285,900	643	1,490	-	5,600	-	8.4	-	110	----	1,119	760	
23	43,313	15,910	36.7	282,660	653	1,520	-	5,800	-	8.6	8.2	130	----	1,119	475	
24	46,900	17,410	37.1	309,060	659	1,520	79.4	5,800	-	7.9	5.2	130	----	1,134	760	
25	56,703	20,420	36.0	322,740	569	1,540	-	6,000	0.26	6.6	5.6	140	----	1,259	685	
26	51,332	17,480	34.1	267,480	521	1,470	-	6,300	-	7.3	3.7	130	----	1,188	945	
27	61,441	22,000	35.8	306,180	498	1,450	-	5,500	-	6.1	5.3	140	----	1,060	715	
28	49,930	16,910	33.9	282,960	567	1,480	-	6,600	-	7.5	-	140	----	1,115	680	
29	48,270	17,100	35.4	310,860	644	1,520	-	6,400	-	7.7	-	140	----	1,134	720	
30	49,504	18,160	36.7	335,220	677	1,530	-	6,200	-	7.5	5.2	150	----	1,105	720	
31	48,443	17,710	36.6	324,720	670	1,540	78	6,000	-	7.7	5.2	140	----	1,105	735	
合計	1,557,521	562,180	-	8,921,340	-	-	-	-	-	-	-	-	0	34,944	22,705	
最大	63,830	22,210	39.4	335,220	677	1,590	81.0	6,800	0.26	8.6	8.2	150	-	1,259	960	
最小	43,313	15,910	33.9	251,940	397	1,310	75.9	5,300	0.20	5.8	3.7	92	-	1,060	475	
平均	50,243	18,135	36.1	287,785	573	1,490	78.2	5,900	0.22	7.5	5.3	130	-	1,127	732	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2023年 10月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	36,130	10,910	30.2	166,861	462	1,440	−	5,900	−	9.1	−	110	----	952	480	D系生物反応槽容量
2	36,330	10,880	29.9	162,946	449	1,390	−	5,600	−	9.0	6.1	120	----	971	480	1池3424m³
3	35,040	10,550	30.1	165,833	473	1,360	76.5	5,700	−	9.4	6.3	120	----	975	455	嫌気槽864m3
4	38,400	11,550	30.1	156,439	407	1,300	−	5,700	−	8.6	7.6	130	----	984	360	好気槽2560m3
5	34,830	10,540	30.3	164,602	473	1,320	−	5,800	0.19	9.4	8.1	130	----	1,013	335	
6	34,320	10,420	30.4	180,086	525	1,400	−	6,000	−	9.6	8.7	120	----	1,027	320	
7	35,890	10,700	29.8	189,447	528	1,500	−	6,400	−	9.2	−	120	----	960	325	
8	37,340	11,260	30.2	196,586	526	1,540	−	6,500	−	8.8	−	100	----	992	360	
9	37,860	11,380	30.1	171,208	452	1,510	−	6,400	−	8.7	−	130	----	1,090	400	
10	34,380	10,470	30.5	156,886	456	1,510	75.5	6,400	−	9.6	7.1	110	----	1,014	400	
11	35,140	10,570	30.1	181,085	515	1,530	−	6,000	0.25	9.4	7.6	110	----	912	400	
12	35,280	10,610	30.1	189,310	537	1,560	−	6,000	−	9.3	11.5	100	----	858	270	
13	34,760	10,440	30.0	181,444	522	1,580	−	6,000	−	9.5	6.6	110	----	984	480	
14	36,850	11,070	30.0	183,246	497	1,580	−	6,000	−	8.9	−	97	----	990	460	
15	36,160	10,950	30.3	148,668	411	1,480	−	5,700	−	9.1	−	110	----	1,025	520	
16	31,870	9,900	31.1	151,657	476	1,430	−	5,400	−	10.3	7.0	100	1,422	870	455	
17	32,280	10,050	31.1	166,784	517	1,390	78.5	5,200	−	10.2	7.6	100	----	864	420	
18	33,630	10,200	30.3	180,959	538	1,270	−	5,200	0.26	9.8	4.9	110	----	933	600	
19	32,810	10,020	30.5	184,905	564	1,260	−	5,000	−	10.0	7.8	120	----	1,014	385	
20	37,510	11,210	29.9	189,349	505	1,270	−	5,400	−	8.8	9.0	110	----	960	345	
21	33,390	10,110	30.3	155,717	466	1,290	−	5,900	−	9.8	−	120	----	1,075	320	
22	34,990	10,520	30.1	186,442	533	1,290	−	5,700	−	9.4	−	130	----	958	320	
23	34,870	10,440	29.9	197,576	567	1,350	−	6,300	−	9.4	12.5	110	----	945	200	
24	34,800	10,410	29.9	196,313	564	1,430	78.4	6,300	−	9.4	8.4	110	----	1,000	320	
25	36,390	10,940	30.1	191,900	527	1,550	−	6,300	0.22	9.0	7.4	98	----	994	400	
26	34,950	10,490	30.0	149,244	427	1,590	−	6,600	−	9.4	7.1	110	----	911	400	
27	35,900	10,940	30.5	167,487	467	1,500	−	6,100	−	9.2	6.3	100	847	932	460	
28	32,860	10,100	30.7	155,364	473	1,450	−	5,800	−	10.0	−	110	992	1,013	520	
29	31,550	10,000	31.7	164,839	522	1,410	−	5,400	−	10.4	−	97	805	911	500	
30	30,910	9,980	32.3	168,955	547	1,420	−	5,400	−	10.6	7.0	110	----	966	445	
31	30,220	9,900	32.8	157,462	521	1,370	74.8	5,200	−	10.9	7.2	100	----	906	440	
合計	1,077,640	327,510	−	5,359,600	−	−	−	−	−	−	−	−	4,066	29,999	12,575	
最大	38,400	11,550	32.8	197,576	567	1,590	78.5	6,600	0.26	10.9	12.5	130	1,422	1,090	600	
最小	30,220	9,900	29.8	148,668	407	1,260	74.8	5,000	0.19	8.6	4.9	97	805	858	200	
平均	34,763	10,565	30.4	172,890	497	1,430	76.7	5,800	0.23	9.5	7.7	110	1,017	968	406	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2023年 10月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	36,250	10,970	30.3	162,982	450	1,490	-	6,100	-	9.1	-	100	----	970	520	E系生物反応槽容量
2	35,710	10,740	30.1	158,949	445	1,460	-	5,900	-	9.2	5.6	110	----	914	520	1池3424m^3
3	34,350	10,390	30.2	161,616	470	1,430	74.8	5,900	-	9.6	5.6	110	----	922	520	嫌気槽864m3
4	38,830	11,720	30.2	152,262	392	1,390	-	5,600	-	8.5	6.2	110	----	909	480	好気槽2560m3
5	34,760	10,500	30.2	160,568	462	1,400	-	5,800	0.18	9.5	6.0	110	----	935	480	
6	34,770	10,440	30.0	175,430	505	1,450	-	5,900	-	9.5	7.1	110	----	962	415	
7	35,140	10,510	29.9	184,748	526	1,520	-	5,800	-	9.4	-	110	----	952	445	
8	36,690	11,080	30.2	191,798	523	1,540	-	5,900	-	9.0	-	98	----	939	480	
9	37,380	11,250	30.1	167,076	447	1,500	-	5,800	-	8.8	-	110	----	1,009	520	
10	34,020	10,340	30.4	153,213	450	1,500	74.5	5,800	-	9.7	6.0	110	----	961	520	
11	34,860	10,500	30.1	176,617	507	1,460	-	5,800	0.26	9.4	5.8	110	----	973	520	
12	35,080	10,570	30.1	184,660	526	1,470	-	5,700	-	9.4	7.1	100	----	986	435	
13	34,500	10,370	30.1	176,978	513	1,450	-	5,900	-	9.5	4.6	110	----	944	640	
14	36,720	11,050	30.1	178,793	487	1,430	-	6,100	-	9.0	-	99	----	987	460	
15	38,000	11,440	30.1	144,227	380	1,390	-	6,200	-	8.7	-	120	----	1,026	400	
16	34,590	10,400	30.1	146,992	425	1,390	-	6,200	-	9.5	6.7	99	1,422	941	400	
17	34,600	10,440	30.2	161,936	468	1,420	78.1	6,200	-	9.5	9.8	120	----	953	280	
18	35,450	10,680	30.1	175,886	496	1,420	-	5,700	0.25	9.3	6.2	99	----	959	480	
19	34,490	10,400	30.2	179,920	522	1,450	-	5,800	-	9.5	5.8	100	----	989	520	
20	39,060	11,730	30.0	184,444	472	1,430	-	5,500	-	8.4	6.2	100	----	956	505	
21	33,870	10,200	30.1	151,562	447	1,440	-	5,900	-	9.7	-	110	----	972	480	
22	35,580	10,690	30.0	181,617	510	1,400	-	5,400	-	9.2	-	120	----	968	480	
23	35,460	10,640	30.0	192,569	543	1,450	-	5,800	-	9.3	9.8	100	----	950	300	
24	35,420	10,620	30.0	191,438	540	1,470	77.2	5,900	-	9.3	5.3	96	----	968	480	
25	37,630	11,300	30.0	187,038	497	1,520	-	6,300	0.23	8.7	7.2	89	----	982	400	
26	37,720	11,330	30.0	144,661	384	1,590	-	6,800	-	8.7	6.9	92	----	1,003	400	
27	37,800	11,430	30.2	162,934	431	1,520	-	6,500	-	8.7	5.5	93	847	909	500	
28	32,270	10,050	31.1	151,501	469	1,470	-	6,400	-	10.2	-	100	----	933	560	
29	30,980	9,790	31.6	160,685	519	1,430	-	6,000	-	10.6	-	89	804	949	540	
30	30,320	9,860	32.5	164,810	544	1,450	-	6,100	-	10.8	5.8	90	----	936	485	
31	29,550	9,800	33.2	153,665	520	1,420	75.0	5,700	-	11.1	6.2	90	----	859	480	
合計	1,091,850	331,230	-	5,221,575	-	-	-	-	-	-	-	-	3,073	29,616	14,645	
最大	39,060	11,730	33.2	192,569	544	1,590	78.1	6,800	0.26	11.1	9.8	120	1,422	1,026	640	
最小	29,550	9,790	29.9	144,227	380	1,390	74.5	5,400	0.18	8.4	4.6	89	804	859	280	
平均	35,221	10,685	30.3	168,438	478	1,460	75.9	5,900	0.23	9.4	6.4	100	1,024	955	472	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2023年　10月度　　No.5-1

日	合　計						守口市						備　考
	汚泥量（受入れ汚泥量）				脱水ケーキ（受入れ量）	脱水ケーキ（受入れ固形物量）	汚泥量（受入れ汚泥量）				脱水ケーキ（受入れ量）	脱水ケーキ（受入れ量）	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m^3	%	t	m^3	t	t	m^3	%	t	m^3	t	t	
1	959	0.90	8.61	861	−	−	259	0.99	2.56	256	−	−	
2	863	0.80	6.89	689	−	−	162	0.98	1.59	159	−	−	
3	819	0.82	6.75	675	−	−	169	0.94	1.59	159	−	−	
4	975	0.92	8.99	899	−	−	323	0.96	3.10	310	−	−	
5	845	0.84	7.12	712	−	−	194	0.98	1.90	190	−	−	
6	782	0.79	6.14	614	−	−	132	0.97	1.28	128	−	−	
7	802	0.76	6.12	612	−	−	151	1.00	1.51	151	−	−	
8	793	0.81	6.39	639	−	−	144	0.98	1.41	141	−	−	
9	861	0.83	7.18	718	−	−	215	0.94	2.02	202	−	−	
10	826	0.87	7.20	720	−	−	225	1.01	2.27	227	−	−	
11	790	0.80	6.31	631	−	−	192	0.97	1.86	186	−	−	
12	753	0.77	5.82	582	−	−	153	1.00	1.53	153	−	−	
13	779	0.78	6.08	608	−	−	179	1.01	1.81	181	−	−	
14	762	1.19	9.03	903	−	−	161	0.99	1.59	159	−	−	
15	968	1.29	12.50	1250	−	−	318	1.02	3.24	324	−	−	
16	915	1.24	11.36	1136	−	−	214	1.00	2.14	214	−	−	
17	539	1.32	7.12	712	−	−	142	0.97	1.38	138	−	−	
18	808	1.16	9.41	941	−	−	155	0.97	1.50	150	−	−	
19	804	0.76	6.13	613	−	−	156	1.01	1.58	158	−	−	
20	833	0.77	6.45	645	−	−	183	0.99	1.81	181	−	−	
21	971	0.93	9.06	906	−	−	318	1.04	3.31	331	−	−	
22	797	0.97	7.77	777	−	−	194	1.00	1.94	194	−	−	
23	591	1.11	6.55	655	−	−	139	0.99	1.38	138	−	−	
24	925	1.02	9.48	948	−	−	133	0.63	0.84	84	−	−	
25	833	0.94	7.85	785	−	−	190	0.56	1.06	106	−	−	
26	1,039	1.37	14.21	1421	−	−	289	0.48	1.39	139	−	−	
27	879	0.86	7.54	754	−	−	229	0.95	2.18	218	−	−	
28	852	0.76	6.49	649	−	−	201	0.92	1.85	185	−	−	
29	754	0.73	5.54	554	−	−	104	0.96	1.00	100	−	−	
30	779	0.80	6.25	625	−	−	138	0.87	1.20	120	−	−	
31	762	0.83	6.29	629	−	−	114	0.99	1.13	113	−	−	
合計	25,658	−	238.63	23863	0.00	0.00	5,876	−	54.95	5495	−	−	
最大	1,039	1.37	14.21	1421	−	−	323	1.04	3.31	331	−	−	
最小	539	0.73	5.54	554	−	−	104	0.48	0.84	84	−	−	
平均	828	0.93	7.70	770	−	−	190	0.94	1.77	177	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2023年　10月度　　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備　考	日
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ	脱水ケーキ	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ	脱水ケーキ	汚泥量	濃度	固形物量		
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量	(受入れ量)	(受入れ固形物量)		濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量	(受入れ量)	(受入れ固形物量)					
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t		
1	−	−	−	−	−	−	700	−	0.81	−	6.1	6.1	605	−	−	−	−	−		1
2	−	−	−	−	−	−	701	−	0.66	−	5.3	5.3	530	−	−	−	−	−		2
3	−	−	−	−	−	−	650	−	0.73	−	5.2	5.2	516	−	−	−	−	−		3
4	−	−	−	−	−	−	652	−	0.83	−	5.9	5.9	589	−	−	−	−	−		4
5	−	−	−	−	−	−	651	−	0.70	−	5.2	5.2	522	−	−	−	−	−		5
6	−	−	−	−	−	−	650	−	0.68	−	4.9	4.9	486	−	−	−	−	−		6
7	−	−	−	−	−	−	651	−	0.63	−	4.6	4.6	461	−	−	−	−	−		7
8	−	−	−	−	−	−	649	−	0.69	−	5.0	5.0	498	−	−	−	−	−		8
9	−	−	−	−	−	−	646	−	0.71	−	5.2	5.2	516	−	−	−	−	−		9
10	−	−	−	−	−	−	601	−	0.72	−	4.9	4.9	493	−	−	−	−	−		10
11	−	−	−	−	−	−	598	−	0.65	−	4.5	4.5	445	−	−	−	−	−		11
12	−	−	−	−	−	−	600	−	0.67	−	4.3	4.3	429	−	−	−	−	−		12
13	−	−	−	−	−	−	600	−	0.71	−	4.3	4.3	427	−	−	−	−	−		13
14	−	−	−	−	−	−	601	−	1.19	−	7.4	7.4	744	−	−	−	−	−		14
15	−	−	−	−	−	−	650	−	1.35	−	9.3	9.3	926	−	−	−	−	−		15
16	−	−	−	−	−	−	701	−	1.28	−	9.2	9.2	922	−	−	−	−	−		16
17	−	−	−	−	−	−	397	−	1.40	−	5.7	5.7	574	−	−	−	−	−		17
18	−	−	−	−	−	−	653	−	1.21	−	7.9	7.9	791	−	−	−	−	−		18
19	−	−	−	−	−	−	648	−	0.66	−	4.6	4.6	455	−	−	−	−	−		19
20	−	−	−	−	−	−	650	−	0.67	−	4.6	4.6	464	−	−	−	−	−		20
21	−	−	−	−	−	−	653	−	0.77	−	5.8	5.8	575	−	−	−	−	−		21
22	−	−	−	−	−	−	603	−	0.90	−	5.8	5.8	583	−	−	−	−	−		22
23	−	−	−	−	−	−	452	−	1.00	−	5.2	5.2	517	−	−	−	−	−		23
24	−	−	−	−	−	−	792	−	1.03	−	8.6	8.6	864	−	−	−	−	−		24
25	−	−	−	−	−	−	643	−	0.93	−	6.8	6.8	679	−	−	−	−	−		25
26	−	−	−	−	−	−	750	−	1.68	−	12.8	12.8	1282	−	−	−	−	−		26
27	−	−	−	−	−	−	650	−	0.92	−	5.4	5.4	536	−	−	−	−	−		27
28	−	−	−	−	−	−	651	−	0.70	−	4.6	4.6	464	−	−	−	−	−		28
29	−	−	−	−	−	−	650	−	0.63	−	4.5	4.5	454	−	−	−	−	−		29
30	−	−	−	−	−	−	641	−	0.76	−	5.1	5.1	505	−	−	−	−	−		30
31	−	−	−	−	−	−	648	−	0.72	−	5.2	5.2	516	−	−	−	−	−		31
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	19782	−	−	0.0	183.7	183.7	18368	−	−	0	−	0.00		合計
最大	−	−	−	−	−	−	792	−	1.68	−	12.8	12.8	1282	−	−	−	−	−		最大
最小	−	−	−	−	−	−	397	−	0.63	−	4.3	4.3	427	−	−	−	−	−		最小
平均	−	−	−	−	−	−	638	−	0.93	−	5.9	5.9	593	−	−	−	−	−		平均

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2023年 10月度　No.5-3

スクリュープレス脱水機													備考
濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄)	
汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2023年 10月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.00	0.00	0:00	0.0	0.00	−	0	−	0.0	0	0	0	0.0	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2023年 10月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	153	806			959	31.4	162.9			194.3	1.3	6.7			8.0
2	863	－			863	167.9	－			167.9	6.2	－			6.2
3	－	819			819	－	131.5			131.5	－	5.9			5.9
4	902	73			975	189.6	15.5			205.1	7.8	0.6			8.4
5	－	845			845	－	168.0			168.0	－	6.4			6.4
6	782	－			782	128.0	－			128.0	5.8	－			5.8
7	－	802			802	－	127.8			127.8	－	5.6			5.6
8	793	－			793	133.7	－			133.7	5.8	－			5.8
9	－	861			861	－	150.2			150.2	－	6.5			6.5
10	826	－			826	146.2	－			146.2	6.5	－			6.5
11	495	295			790	86.9	45.8			132.7	3.5	2.1			5.6
12	－	753			753	－	131.3			131.3	－	5.3			5.3
13	779	－			779	143.0	－			143.0	5.5	－			5.5
14	－	762			762	－	194.3			194.3	－	8.5			8.5
15	855	113			968	241.6	34.5			276.1	10.4	1.4			11.8
16	－	915			915	－	260.0			260.0	－	10.8			10.8
17	539	－			539	167.1	－			167.1	6.8	－			6.8
18	－	808			808	－	196.4			196.4	－	8.8			8.8
19	804	－			804	150.0	－			150.0	5.5	－			5.5
20	－	833			833	－	127.9			127.9	－	5.7			5.7
21	824	147			971	167.6	31.3			198.9	7.0	1.3			8.3
22	－	797			797	－	179.3			179.3	－	7.3			7.3
23	498	93			591	119.9	21.8			141.7	5.3	1.0			6.3
24	－	925			925	－	214.5			214.5	－	8.9			8.9
25	833	－			833	211.2	－			211.2	7.4	－			7.4
26	65	776			841	24.7	262.1			286.8	1.0	11.8			12.8
27	879	－			879	155.1	－			155.1	7.0	－			7.0
28	－	852			852	－	144.4			144.4	－	5.9			5.9
29	754	－			754	108.0	－			108.0	4.9	－			4.9
30	－	779			779	－	144.6			144.6	－	5.6			5.6
31	762	－			762	126.5	－			126.5	5.7	－			5.7
合計	12,406	13,054			25,460	2,498.4	2,744.1			5,243	103.4	116.1			219.5
最大	902	925			975	241.6	262.1			286.8	10.4	11.8			12.8
最小	65	73			539	24.7	15.5			108.0	1.0	0.6			4.9
平均	689	653			821	138.8	137.2			169.1	5.7	5.8			7.1

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2023年　10月度　　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.91	4.1	91.2	91.7			92.0	247	1,305			1,552	0.11	0.11			0.11	
2	0.80	3.7	89.9	－			89.9	1,291	－			1,291	0.10	－			0.10	
3	0.82	4.5	－	87.7			88.1	－	1,059			1,059	－	0.09			0.09	
4	0.92	4.1	93.7	92.3			93.3	1,233	87			1,320	0.09	0.08			0.09	
5	0.84	3.8	－	90.5			90.1	－	1,044			1,044	－	0.09			0.09	
6	0.79	4.5	93.1	－			93.5	1,044	－			1,044	0.09	－			0.09	
7	0.76	4.4	－	91.2			91.8	－	1,276			1,276	－	0.11			0.11	
8	0.81	4.3	89.7	－			90.6	1,059	－			1,059	0.09	－			0.09	
9	0.83	4.3	－	91.0			91.5	－	1,131			1,131	－	0.09			0.09	
10	0.87	4.4	90.2	－			90.3	1,102	－			1,102	0.09	－			0.09	
11	0.81	4.2	87.6	87.3			87.5	667	421			1,088	0.09	0.10			0.09	
12	0.77	4.0	－	90.7			91.4	－	1,015			1,015	－	0.09			0.09	
13	0.78	3.9	90.6	－			90.2	1,117	－			1,117	0.10	－			0.10	
14	1.19	4.4	－	93.7			93.4	－	1,059			1,059	－	0.10			0.10	
15	1.29	4.3	94.4	94.6			94.4	1,218	174			1,392	0.10	0.11			0.10	
16	1.24	4.1	－	95.0			95.6	－	1,349			1,349	－	0.10			0.10	
17	1.32	4.1	95.6	－			95.8	783	－			783	0.10	－			0.10	
18	1.17	4.5	－	93.5			92.6	－	1,146			1,146	－	0.10			0.10	
19	0.76	3.7	90.0	－			90.2	1,131	－			1,131	0.10	－			0.10	
20	0.77	4.5	－	89.0			89.1	－	1,494			1,494	－	0.12			0.12	
21	0.94	4.2	91.4	91.5			91.2	1,262	218			1,479	0.11	0.10			0.11	
22	0.97	4.1	－	94.4			94.8	－	1,131			1,131	－	0.10			0.10	
23	1.10	4.4	95.2	95.2			96.9	711	145			856	0.10	0.11			0.10	
24	1.03	4.2	－	93.8			93.7	－	1,233			1,233	－	0.09			0.09	
25	0.94	3.5	94.4	－			94.9	1,247	－			1,247	0.10	－			0.10	
26	1.58	4.5	96.1	96.2			96.2	116	1,276			1,392	0.12	0.11			0.11	
27	0.86	4.5	92.3	－			92.1	1,305	－			1,305	0.10	－			0.10	
28	0.76	4.1	－	91.3			90.8	－	1,175			1,175	－	0.10			0.10	
29	0.73	4.5	88.3	－			89.1	1,131	－			1,131	0.10	－			0.10	
30	0.80	3.9	－	89.8			90.3	－	1,073			1,073	－	0.10			0.09	
31	0.83	4.5	90.0	－			90.5	1,044	－			1,044	0.09	－			0.09	
合計	－	－	－	－	－	－	－	17,705	18,807			36,511	－	－	－	－	－	
最大	1.58	4.5	96.1	96.2			96.9	1,305	1,494			1,552	0.12	0.12			0.12	
最小	0.73	3.5	87.6	87.3			87.5	116	87			783	0.09	0.08			0.09	
平均	0.93	4.2	92.2	92.4			92.3	984	940			1,178	0.10	0.10			0.10	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2023年 10月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤	脱水ケーキ	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率		(ポリ鉄)	搬出量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t	
1	1,403	30.9	97.7	141	30.9	78.0	757	0.94	−	−	2,509	7.8	−	−		
2	1,113	26.1	97.2	114	26.1	77.0	606	0.78	−	−	2,059	6.6	−	−		
3	1,278	31.5	97.5	134	31.5	76.5	687	0.87	−	−	2,320	7.4	−	−		
4	1,091	26.9	97.4	116	26.9	76.9	599	0.84	−	−	1,987	6.9	−	−		
5	1,118	30.1	97.3	128	30.1	76.4	586	0.78	−	−	2,161	7.2	−	−		
6	1,309	32.1	97.5	135	32.1	76.3	637	0.79	−	−	2,335	7.2	−	−		
7	1,269	29.8	97.3	128	29.8	76.7	626	0.74	−	−	2,190	6.5	−	−		
8	1,295	30.0	97.7	129	30.0	76.7	642	0.85	−	−	2,277	7.5	−	−		
9	1,320	29.5	97.4	126	29.5	76.6	639	0.75	−	−	2,378	7.0	−	−		
10	1,244	31.6	97.2	135	31.6	76.7	589	0.69	−	−	2,378	6.9	−	−		
11	1,185	29.0	97.6	126	29.0	77.0	527	0.73	−	−	827	2.9	−	−		
12	1,199	27.3	97.4	121	27.3	77.4	573	0.74	−	−	1,276	4.1	−	−		
13	1,203	24.9	97.6	108	24.9	77.0	565	0.79	−	−	2,103	7.4	−	−		
14	1,339	29.4	97.3	130	29.4	77.3	631	0.71	−	−	2,538	7.1	−	−		
15	1,082	27.8	96.7	120	27.8	76.9	511	0.57	−	−	2,219	6.2	−	−		
16	1,163	30.2	96.8	129	30.2	76.6	496	0.54	−	−	2,291	6.2	−	−		
17	995	24.0	97.3	104	24.0	76.9	413	0.61	−	−	2,146	7.9	−	−		
18	1,404	32.1	97.2	142	32.1	77.4	613	0.63	−	−	3,118	8.0	−	−		
19	1,267	26.8	97.5	121	26.8	77.8	577	0.73	−	−	2,712	8.6	−	−		
20	1,290	31.5	97.5	135	31.5	76.6	648	0.82	−	−	2,842	9.0	−	−		
21	1,119	28.5	97.1	123	28.5	76.9	591	0.74	−	−	2,494	7.8	−	−		
22	1,035	25.1	97.3	110	25.1	77.1	552	0.80	−	−	2,103	7.6	−	−		
23	444	8.4	96.1	38	8.4	77.9	269	0.63	−	−	1,030	6.0	−	−		
24	1,482	35.9	97.6	166	35.9	78.3	884	0.98	−	−	3,741	10.4	−	−		
25	1,317	32.2	97.5	152	32.2	78.8	723	0.87	−	−	3,132	9.4	−	−		
26	1,655	52.2	96.4	219	52.2	76.1	853	0.58	−	−	3,654	6.2	−	−		
27	1,610	48.4	97.0	206	48.4	76.5	759	0.63	−	−	3,190	6.6	−	−		
28	998	30.0	96.9	133	30.0	77.5	514	0.67	−	−	1,987	6.5	−	−		
29	980	26.6	97.0	121	26.6	78.0	529	0.73	−	−	2,045	7.0	−	−		
30	1,169	30.6	97.4	140	30.6	78.1	646	0.84	−	−	2,248	7.3	−	−		
31	1,092	29.0	97.3	129	29.0	77.5	608	0.84	−	−	2,204	7.6	−	−		
合計	37,468	928.4	−	4,057	928.5	−	18,842	−	−	−	72,486	−	0	0		
最大	1,655	52.2	97.7	219	52.2	78.8	884	0.98	−	−	3,741	10.4	−	−		
最小	444	8.4	96.1	38	8.4	76.1	269	0.54	−	−	827	2.9	−	−		
平均	1,209	29.9	97.5	131	30.0	77.1	608	0.74	−	−	2,338	7.1	−	−		

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2023年 10月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	1063	3.0	32.3	445.0	1.9	8.4	289.6	3.7	10.8	135	3.8	5.1	194	4.1	8.0	
2	910	3.4	31.0	317.0	2.9	9.2	295.1	3.7	10.8	130	3.7	4.8	168	3.7	6.2	
3	969	3.3	31.6	430.0	2.5	10.6	270.3	3.7	9.9	137	3.8	5.2	132	4.5	5.9	
4	794	3.6	28.6	250.0	3.0	7.6	237.0	3.7	8.7	102	3.8	3.9	205	4.1	8.4	
5	883	3.4	30.1	375.0	2.9	10.9	232.5	3.8	8.8	107	3.8	4.0	168	3.8	6.4	
6	975	3.3	32.3	505.0	2.6	13.4	244.3	3.8	9.3	98	3.9	3.8	128	4.5	5.8	
7	931	3.6	33.9	430.0	3.3	14.2	256.6	3.8	9.7	116	3.8	4.4	128	4.4	5.6	
8	941	3.2	30.1	429.0	2.4	10.1	254.6	3.8	9.6	123	3.7	4.6	134	4.3	5.8	
9	1009	3.4	34.2	450.0	2.7	12.2	281.0	3.8	10.8	128	3.7	4.7	150	4.3	6.5	
10	969	3.5	34.3	395.0	2.9	11.3	290.5	3.9	11.3	137	3.8	5.2	146	4.4	6.5	
11	881	3.3	29.1	358.0	2.4	8.6	285.1	3.9	11.0	105	3.8	3.9	133	4.2	5.6	
12	980	3.2	31.2	431.0	2.4	10.2	295.9	3.8	11.2	121	3.7	4.5	131	4.0	5.3	
13	934	3.1	28.5	353.0	1.7	6.0	288.5	3.9	11.3	149	3.8	5.7	143	3.9	5.5	
14	1121	3.2	35.9	514.0	2.4	12.1	296.0	3.7	11.0	116	3.7	4.3	194	4.4	8.5	
15	998	3.6	35.9	289.0	2.7	7.9	295.7	3.8	11.1	137	3.7	5.1	276	4.3	11.8	
16	997	3.7	36.9	358.0	3.3	11.7	263.2	3.8	10.1	116	3.7	4.3	260	4.1	10.8	
17	821	3.3	27.2	340.0	2.7	9.1	235.1	3.6	8.4	78	3.7	2.9	167	4.1	6.8	
18	1136	3.4	39.1	485.0	2.6	12.6	306.0	4.0	12.2	148	3.7	5.5	196	4.5	8.8	
19	918	3.4	31.4	414.0	2.9	12.1	252.1	4.0	10.0	102	3.7	3.8	150	3.7	5.5	
20	985	3.2	31.8	491.0	2.5	12.4	271.6	3.6	9.9	95	4.0	3.8	128	4.5	5.7	
21	906	3.5	31.9	300.0	2.9	8.6	272.9	3.7	10.0	134	3.7	5.0	199	4.2	8.3	
22	815	3.4	27.6	274.0	2.5	6.9	264.2	3.7	9.7	98	3.7	3.7	179	4.1	7.3	
23	459	3.7	17.1	94.0	2.6	2.4	169.0	3.7	6.2	55	4.0	2.2	142	4.4	6.3	
24	1212	3.0	36.0	620.0	2.0	12.6	266.7	3.7	10.0	111	4.1	4.5	215	4.2	8.9	
25	1078	3.1	33.2	436.0	2.4	10.3	286.7	3.6	10.2	144	3.7	5.3	211	3.5	7.4	
26	1324	4.4	58.8	590.0	4.9	29.2	334.0	3.7	12.3	113	3.9	4.5	287	4.5	12.8	
27	1169	4.2	48.5	600.0	4.3	25.9	275.0	3.7	10.2	139	3.9	5.4	155	4.5	7.0	
28	814	3.7	30.1	264.0	3.3	8.8	283.0	3.7	10.6	122	3.9	4.8	144	4.1	5.9	
29	834	3.5	29.0	302.0	2.8	8.4	290.0	3.6	10.5	134	3.9	5.2	108	4.5	4.9	
30	997	3.1	30.7	463.0	2.3	10.8	284.4	3.6	10.2	105	3.9	4.1	145	3.9	5.6	
31	933	3.1	29.1	412.0	2.1	8.5	273.8	3.7	10.2	120	3.9	4.7	127	4.5	5.7	
合計	29755	－	1017.4	12414.0	－	343	8440.5	－	316.0	3,658	－	138.9	5243	－	219.5	
最大	1324	4.4	58.8	620.0	4.9	29	334.0	4.0	12.3	149.18	4.1	5.7	287	4.5	12.8	
最小	459	3.0	17.1	94.0	1.7	2	169.0	3.6	6.2	54.61	3.7	2.2	108	3.5	4.9	
平均	960	3.4	33.0	400.5	2.8	11	272.3	3.7	10.2	118.00	3.8	4.5	169	4.2	7.1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2023年 10月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	128.66	78.0	81.7	28.3	128.66	78.0	81.7	28.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	130.04	77.0	80.1	29.9	130.04	77.0	80.1	29.9	−	−	−	−	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月
3	116.76	76.5	79.2	27.4	116.76	76.5	79.2	27.4	−	−	−	−	−	−	−	−	平均(average関数使用)にて
4	126.98	76.9	79.7	29.4	126.98	76.9	79.7	29.4	−	−	−	−	−	−	−	−	補完しています
5	129.56	76.4	80.2	30.5	129.56	76.4	80.2	30.5	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	129.82	76.3	80.7	30.8	129.82	76.3	80.7	30.8	−	−	−	−	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日
7	129.56	76.7	81.7	30.2	129.56	76.7	81.7	30.2	−	−	−	−	−	−	−	−	は月平均(average関数使用)にて
8	129.74	76.7	81.7	30.2	129.74	76.7	81.7	30.2	−	−	−	−	−	−	−	−	データを補完しています
9	126.00	76.6	81.7	29.4	126.00	76.6	81.7	29.4	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	130.24	76.7	83.0	30.4	130.24	76.7	83.0	30.4	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	127.40	77.0	83.8	29.3	127.40	77.0	83.8	29.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	121.64	77.4	85.8	27.5	121.64	77.4	85.8	27.5	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	121.94	77.0	84.4	28.0	121.94	77.0	84.4	28.0	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	116.08	77.3	81.7	26.4	116.08	77.3	81.7	26.4	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	120.18	76.9	81.7	27.8	120.18	76.9	81.7	27.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	126.66	76.6	82.4	29.6	126.66	76.6	82.4	29.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	124.66	76.9	82.6	28.8	124.66	76.9	82.6	28.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	121.70	77.4	82.5	27.5	121.70	77.4	82.5	27.5	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	120.82	77.8	82.6	26.8	120.82	77.8	82.6	26.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	127.44	76.6	83.6	29.8	127.44	76.6	83.6	29.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	120.74	76.9	81.7	27.9	120.74	76.9	81.7	27.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	116.96	77.1	81.7	26.7	116.96	77.1	81.7	26.7	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	31.54	77.9	82.1	7.0	31.54	77.9	82.1	7.0	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	128.63	78.3	82.4	27.9	128.63	78.3	82.4	27.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	158.70	78.8	82.9	33.7	97.33	78.8	82.9	20.6	61.37	78.8	82.9	13.0	−	−	−	−	
26	222.44	76.1	77.2	53.1	93.77	76.1	77.2	22.4	128.67	76.1	77.2	30.7	−	−	−	−	
27	227.60	76.5	76.8	53.5	96.73	76.5	76.8	22.7	130.87	76.5	76.8	30.8	−	−	−	−	
28	139.48	77.5	81.7	31.4	10.16	77.5	81.7	2.3	129.32	77.5	81.7	29.1	−	−	−	−	
29	129.86	78.0	81.7	28.6	−	−	−	−	129.86	78.0	81.7	28.6	−	−	−	−	
30	130.04	78.1	81.6	28.5	−	−	−	−	130.04	78.1	81.6	28.5	−	−	−	−	
31	130.38	77.5	82.9	29.3	−	−	−	−	130.38	77.5	82.9	29.3	−	−	−	−	
合計	4042.25	−	−	926	3201.74	−	−	735.7	840.51	−	−	190.0	0.00	−	−	0.0	
最大	227.60	78.8	85.8	53.5	130.24	78.8	85.8	30.8	130.87	78.8	82.9	30.8	−	−	−	−	
最小	31.54	76.1	76.8	7.0	10.16	76.1	76.8	2.3	61.37	76.1	76.8	13.0	−	−	−	−	
平均	130.00	77.1	81.5	29.9	114.35	77.0	81.7	26.0	120.07	77.4	80.4	27.1	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、珪砂補給量)

2023年 10月度　No.5-10

日	重油消費量				珪砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	t	t	t	t	t	t	t	
1	1,221	−	−	1,221	4	−	−	4	
2	640	−	−	640	−	−	−	0	
3	1,095	−	−	1,095	−	−	−	0	
4	514	−	−	514	4	−	−	4	
5	265	−	−	265	−	−	−	0	
6	222	−	−	222	−	−	−	0	
7	112	−	−	112	−	−	−	0	
8	867	−	−	867	−	−	−	0	
9	489	−	−	489	−	−	−	0	
10	341	−	−	341	−	−	−	0	
11	729	−	−	729	−	−	−	0	
12	845	−	−	845	4	−	−	4	
13	300	−	−	300	−	−	−	0	
14	1,146	−	−	1,146	−	−	−	0	
15	1,039	−	−	1,039	−	−	−	0	
16	599	−	−	599	−	−	−	0	
17	421	−	−	421	−	−	−	0	
18	865	−	−	865	−	18	−	18	
19	880	64	−	944	−	13	−	13	
20	1,002	−	−	1,002	−	−	−	0	
21	587	−	−	587	−	−	−	0	
22	953	−	−	953	−	−	−	0	
23	2,227	−	−	2,227	−	−	−	0	
24	1,761	1,476	−	3,237	−	−	−	0	
25	1,740	4,353	−	6,093	−	−	−	0	
26	1,390	1,651	−	3,041	−	−	−	0	
27	1,067	1,087	−	2,154	−	−	−	0	
28	343	1,580	−	1,923	−	−	−	0	
29	−	1,847	−	1,847	−	−	−	0	
30	−	1,979	−	1,979	−	−	−	0	
31	−	1,416	−	1,416	−	−	−	0	
合計	23,660	15,453	0	39,113	12	31	0	43	
最大	2,227	4,353	−	6,093	4	18	−	18	
最小	112	64	−	112	4	13	−	0	
平均	845	1,717	−	1,262	4	16	−	1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2023年 11月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量		流入下水量	放流水量	簡易処理水量			放流水量		降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
			（合流）	雨水排水量		（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	mm	㎥	㎥	㎥	㎥	
1	晴	20.0	176,070	0	176,070	176,886	0	0	0	126,027	50,859	0.0	26,959	198,031	128,891	69,140	
2	晴	22.0	179,340	0	179,340	180,155	0	0	0	131,837	48,318	0.0	26,427	200,809	134,889	65,920	
3	晴	22.0	175,124	0	175,124	175,923	0	0	0	130,093	45,830	0.0	26,192	196,311	131,991	64,320	
4	晴	23.0	165,471	0	165,471	166,276	0	0	0	116,647	49,629	0.0	27,146	187,573	120,153	67,420	
5	晴	23.0	171,234	0	171,234	172,043	0	0	0	119,841	52,202	0.0	26,424	192,651	122,151	70,500	
6	晴一時雨	23.0	340,422	0	340,422	341,346	72,872	62,575	135,447	152,581	53,318	8.0	27,925	227,375	152,235	75,140	
7	晴一時雨	23.0	519,493	135,145	384,348	385,294	77,086	70,704	147,790	177,347	60,157	38.5	27,817	258,591	173,721	84,870	
8	晴	21.0	223,958	0	223,958	224,889	0	0	0	177,104	47,785	0.0	26,551	245,314	178,374	66,940	
9	晴	22.0	212,453	0	212,453	213,290	0	0	0	169,720	43,570	0.0	25,117	232,532	170,742	61,790	
10	曇時々雨	20.0	544,581	60,605	483,976	484,915	150,641	121,590	272,231	152,789	59,895	17.0	29,998	234,816	152,206	82,610	
11	曇後晴	17.0	231,014	0	231,014	231,898	159	2,077	2,236	180,883	48,779	0.0	26,919	250,253	178,943	71,310	
12	曇一時雨	16.0	216,157	0	216,157	217,116	0	0	0	172,018	45,098	0.5	26,581	237,734	174,174	63,560	
13	曇	10.0	205,774	0	205,774	206,581	0	0	0	161,344	45,237	0.0	28,232	229,008	162,778	66,230	
14	晴	11.0	199,739	0	199,739	200,588	0	0	0	154,021	46,567	0.0	28,240	223,029	154,739	68,290	
15	晴	13.5	186,026	0	186,026	186,491	0	0	0	134,329	52,162	0.0	19,048	200,212	128,252	71,960	
16	晴一時雨	15.0	199,962	0	199,962	200,867	0	0	0	151,865	49,002	0.5	20,203	215,113	146,403	68,710	
17	晴時々雨	12.0	542,389	101,930	440,459	441,353	138,800	74,868	213,668	170,191	57,494	21.0	27,152	247,060	165,080	81,980	
18	曇一時雨	13.5	271,976	0	271,976	272,829	25,867	28,816	54,683	170,566	47,580	2.5	29,104	241,245	168,195	73,050	
19	晴	15.0	216,850	0	216,850	217,739	0	0	0	174,225	43,514	0.0	26,295	238,129	175,749	62,380	
20	晴	15.0	190,880	0	190,880	191,544	0	0	0	146,208	45,336	0.0	27,961	213,613	149,533	64,080	
21	晴	16.0	195,349	0	195,349	195,858	0	0	0	150,282	45,576	0.0	27,358	217,882	152,862	65,020	
22	晴	15.0	181,397	0	181,397	181,743	0	0	0	128,241	53,502	0.0	21,216	197,837	124,287	73,550	
23	晴	14.0	187,003	0	187,003	187,885	0	0	0	141,022	46,863	0.0	28,450	210,586	143,346	67,240	
24	晴	19.0	180,580	0	180,580	181,447	0	0	0	134,087	47,360	0.0	31,648	207,505	138,255	69,250	
25	晴	12.0	177,941	0	177,941	178,802	0	0	0	130,268	48,534	0.0	31,465	204,512	133,872	70,640	
26	晴	9.0	178,201	0	178,201	179,066	0	0	0	130,233	48,833	0.0	32,185	205,586	135,166	70,420	
27	晴後曇	15.0	177,737	0	177,737	178,617	0	0	0	128,470	50,147	0.0	27,231	200,299	127,199	73,100	
28	晴	15.0	170,786	0	170,786	171,666	0	0	0	120,000	51,666	0.0	29,211	195,009	119,059	75,950	
29	晴	12.0	171,562	0	171,562	172,511	0	0	0	120,000	52,511	0.0	29,892	196,436	120,676	75,760	
30	曇後晴	12.0	167,619	0	167,619	168,504	0	0	0	120,000	48,504	0.0	28,033	190,821	120,471	70,350	
合計	－	－	6,957,088	297,680	6,659,408	6,684,122	465,425	360,630	826,055	4,372,239	1,485,828	88.0	816,980	6,495,872	4,384,392	2,111,480	
最大	－	23.0	544,581	135,145	483,976	484,915	150,641	121,590	272,231	180,883	60,157	38.5	32,185	258,591	178,943	84,870	
最小	－	9.0	165,471	60,605	165,471	166,276	159	2,077	2,236	116,647	43,514	0.5	19,048	187,573	119,059	61,790	
平均	－	16.5	231,903	99,227	221,980	222,804	77,571	60,105	137,676	145,741	49,528	12.6	27,233	216,529	146,146	70,383	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2023年 11月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過) 使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水) 使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水) 使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	46,360	91	510	12,088	5,789	574	−	−	−	0	0.00	1,482	1.41	547	1.29
2	46,350	91	510	11,569	6,167	284	−	−	−	0	0.00	1,414	1.29	536	1.33
3	46,310	91	510	10,828	6,057	869	−	−	−	0	0.00	1,562	1.44	536	1.40
4	45,840	90	510	11,578	6,512	583	−	−	−	57	0.15	1,710	1.76	684	1.65
5	45,610	89	510	11,132	6,560	287	−	−	−	0	0.00	1,710	1.71	490	1.13
6	63,030	124	510	9,893	6,593	2,340	−	−	−	0	0.00	1,801	0.96	467	0.48
7	73,560	144	510	11,640	6,544	293	−	−	−	0	0.00	2,519	1.19	787	0.72
8	45,530	89	510	11,129	6,593	286	−	−	−	0	0.00	1,391	0.94	456	1.15
9	49,090	96	510	9,843	6,483	578	−	−	−	0	0.00	1,892	1.34	456	1.26
10	80,020	157	510	11,358	6,595	1,750	−	−	−	0	0.00	1,630	0.64	707	0.47
11	52,750	103	510	11,106	6,511	587	−	−	−	54	0.12	1,243	0.82	493	1.16
12	45,500	89	510	11,367	6,622	295	−	−	−	0	0.00	1,482	1.03	308	0.82
13	46,420	91	510	11,068	8,118	1,151	−	−	−	0	0.00	1,927	1.43	365	0.97
14	45,190	89	510	11,380	8,289	577	−	−	−	0	0.00	2,269	1.77	547	1.41
15	45,340	89	510	5,054	6,769	578	−	−	−	0	0.00	1,322	1.18	559	1.29
16	48,480	95	510	4,492	6,929	876	−	−	−	0	0.00	1,756	1.39	536	1.31
17	66,150	130	510	6,276	10,279	879	−	−	−	0	0.00	1,311	0.51	661	0.60
18	58,750	115	510	10,302	9,491	1,158	−	−	−	58	0.12	866	0.53	432	0.68
19	46,070	90	510	10,838	6,544	295	−	−	−	0	0.00	1,493	1.03	638	1.76
20	46,120	90	510	12,536	6,265	583	−	−	−	0	0.00	1,516	1.24	479	1.27
21	46,140	90	510	11,073	7,571	860	−	−	−	0	0.00	2,109	1.68	479	1.26
22	46,350	91	510	6,444	7,581	860	−	−	−	0	0.00	1,265	1.18	650	1.46
23	46,240	91	510	10,956	8,214	878	−	−	−	0	0.00	1,129	0.96	422	1.08
24	46,220	91	510	12,227	10,064	576	−	−	−	0	0.00	1,254	1.12	559	1.42
25	46,300	91	510	12,626	8,898	864	−	−	−	0	0.00	718	0.66	627	1.55
26	46,390	91	510	13,273	9,648	287	−	−	−	56	0.14	695	0.64	389	0.96
27	46,410	91	510	9,560	9,028	871	−	−	−	0	0.00	1,049	0.98	422	1.01
28	64,860	127	510	10,600	9,009	1,455	−	−	−	0	0.00	1,015	1.02	718	1.67
29	61,250	120	510	11,683	8,685	1,169	−	−	−	0	0.00	1,072	1.07	490	1.12
30	46,370	91	510	11,533	7,958	287	−	−	−	0	0.00	946	0.95	536	1.33
合計	1,539,000	3,018	−	315,452	226,366	22,930	−	−	−	225	−	43,548	−	15,976	−
最大	80,020	157	510	13,273	10,279	2,340	−	−	−	58	0.15	2,519	1.77	787	1.76
最小	45,190	89	510	4,492	5,789	284	−	−	−	54	0.12	695	0.51	308	0.47
平均	51,300	101	510	10,515	7,546	764	−	−	−	56	0.02	1,452	1.08	533	1.04

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2023年 11月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計	備考
	A系	B系	C系	D系	E系							
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	
1	40,514	44,189	44,188	34,820	34,320	128,891	69,140	198,031	0	0	0	
2	44,365	45,262	45,262	33,280	32,640	134,889	65,920	200,809	0	0	0	
3	41,486	45,253	45,252	32,480	31,840	131,991	64,320	196,311	0	0	0	
4	39,036	40,559	40,558	34,010	33,410	120,153	67,420	187,573	0	0	0	
5	39,934	41,109	41,108	35,530	34,970	122,151	70,500	192,651	0	0	0	
6	46,635	52,800	52,800	37,370	37,770	152,235	75,140	227,375	72,872	62,575	135,447	
7	51,605	61,058	61,058	41,820	43,050	173,721	84,870	258,591	77,086	70,704	147,790	
8	52,375	63,000	62,999	33,600	33,340	178,374	66,940	245,314	0	0	0	
9	50,856	59,943	59,943	31,110	30,680	170,742	61,790	232,532	0	0	0	
10	53,315	49,446	49,445	41,450	41,160	152,206	82,610	234,816	150,641	121,590	272,231	
11	52,966	62,989	62,988	34,470	36,840	178,943	71,310	250,253	159	2,077	2,236	
12	52,374	60,900	60,900	30,710	32,850	174,174	63,560	237,734	0	0	0	
13	50,774	56,002	56,002	33,270	32,960	162,778	66,230	229,008	0	0	0	
14	47,895	53,422	53,422	34,240	34,050	154,739	68,290	223,029	0	0	0	
15	37,373	45,440	45,439	35,590	36,370	128,252	71,960	200,212	0	0	0	
16	46,635	49,884	49,884	33,680	35,030	146,403	68,710	215,113	0	0	0	
17	53,877	55,602	55,601	40,030	41,950	165,080	81,980	247,060	138,800	74,868	213,668	
18	49,542	59,327	59,326	35,470	37,580	168,195	73,050	241,245	25,867	28,816	54,683	
19	50,183	62,783	62,783	30,540	31,840	175,749	62,380	238,129	0	0	0	
20	46,826	51,354	51,353	31,410	32,670	149,533	64,080	213,613	0	0	0	
21	46,266	53,298	53,298	32,200	32,820	152,862	65,020	217,882	0	0	0	
22	37,292	43,498	43,497	36,440	37,110	124,287	73,550	197,837	0	0	0	
23	44,224	49,561	49,561	33,420	33,820	143,346	67,240	210,586	0	0	0	
24	26,685	55,785	55,785	34,340	34,910	138,255	69,250	207,505	0	0	0	
25	32,256	50,808	50,808	34,980	35,660	133,872	70,640	204,512	0	0	0	
26	33,835	50,666	50,665	34,870	35,550	135,166	70,420	205,586	0	0	0	
27	13,265	56,967	56,967	36,170	36,930	127,199	73,100	200,299	0	0	0	
28	17,175	50,942	50,942	37,560	38,390	119,059	75,950	195,009	0	0	0	
29	17,505	51,586	51,585	37,440	38,320	120,676	75,760	196,436	0	0	0	
30	18,526	50,973	50,972	34,860	35,490	120,471	70,350	190,821	0	0	0	
合計	1,235,595	1,574,406	1,574,391	1,047,160	1,064,320	4,384,392	2,111,480	6,495,872	465,425	360,630	826,055	
最大	53,877	63,000	62,999	41,820	43,050	178,943	84,870	258,591	150,641	121,590	272,231	
最小	13,265	40,559	40,558	30,540	30,680	119,059	61,790	187,573	159	2,077	2,236	
平均	41,187	52,480	52,480	34,905	35,477	146,146	70,383	216,529	77,571	60,105	137,676	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2023年 11月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	230	724	971	1,925	30.7	103.4	140.2	274.2	1.2	3.7	5.0	9.9	0.54	3.6
2	116	1,006	918	2,040	14.6	131.5	126.7	272.9	0.6	5.0	4.5	10.1	0.52	3.7
3	－	1,008	1,011	2,019	－	138.9	142.4	281.2	－	5.1	5.1	10.2	0.53	3.6
4	－	893	1,100	1,993	－	126.5	154.9	281.4	－	4.5	5.6	10.1	0.53	3.6
5	－	1,188	907	2,095	－	144.6	116.2	260.8	－	5.8	4.4	10.2	0.50	3.9
6	－	953	1,022	1,975	－	126.5	139.6	266.1	－	4.6	4.9	9.5	0.51	3.6
7	－	881	1,102	1,983	－	109.6	139.4	249.0	－	3.9	4.9	8.8	0.46	3.5
8	－	1,094	757	1,851	－	148.8	99.0	247.8	－	5.3	3.6	8.9	0.50	3.6
9	－	934	778	1,712	－	119.1	98.9	217.9	－	4.2	3.5	7.7	0.47	3.5
10	－	950	799	1,749	－	115.5	98.3	213.8	－	4.1	3.4	7.5	0.45	3.5
11	－	953	891	1,844	－	104.4	110.3	214.7	－	4.2	3.9	8.1	0.45	3.8
12	－	771	903	1,674	－	100.4	118.9	219.4	－	3.7	4.3	8.0	0.50	3.6
13	－	761	907	1,668	－	101.1	123.1	224.2	－	3.7	4.4	8.1	0.52	3.6
14	－	720	872	1,592	－	99.2	119.2	218.4	－	3.5	4.3	7.8	0.52	3.6
15	－	525	498	1,023	－	68.6	63.3	131.9	－	2.4	2.3	4.7	0.48	3.6
16	－	790	618	1,408	－	105.8	86.6	192.4	－	3.9	3.1	7.0	0.52	3.6
17	－	408	963	1,371	－	50.5	122.1	172.6	－	1.9	4.5	6.4	0.48	3.7
18	－	333	1,135	1,468	－	54.2	178.0	232.2	－	1.9	6.5	8.4	0.60	3.6
19	－	840	993	1,833	－	126.2	153.2	279.4	－	4.9	5.8	10.7	0.61	3.8
20	－	970	791	1,761	－	161.8	132.6	294.4	－	5.9	4.8	10.7	0.64	3.6
21	－	871	889	1,760	－	128.2	130.5	258.8	－	4.8	4.9	9.7	0.57	3.7
22	－	576	281	857	－	71.6	35.7	107.3	－	2.8	1.4	4.2	0.51	3.9
23	－	591	1,207	1,798	－	85.1	177.8	262.9	－	3.3	6.7	10.0	0.58	3.8
24	－	1,167	1,177	2,344	－	145.6	166.6	312.2	－	5.8	5.9	11.7	0.53	3.7
25	449	1,101	845	2,395	62.6	153.5	125.2	341.2	2.4	5.8	4.5	12.7	0.55	3.7
26	608	942	1,085	2,635	80.5	126.0	155.4	361.8	3.2	4.9	5.7	13.8	0.54	3.8
27	－	995	638	1,633	－	140.4	93.1	233.5	－	5.1	3.3	8.4	0.54	3.6
28	－	786	855	1,641	－	107.2	119.2	226.4	－	3.9	4.2	8.1	0.51	3.6
29	－	808	940	1,748	－	115.1	141.1	256.1	－	4.3	5.0	9.3	0.55	3.6
30	－	804	930	1,734	－	116.5	143.2	259.8	－	4.4	5.0	9.4	0.57	3.6
合計	1,403	25,343	26,783	53,529	188.3	3,425.6	3,750.9	7,364.8	7.4	127.3	135.4	270.1	－	－
最大	608	1,188	1,207	2,635	80.5	161.8	178.0	361.8	3.2	5.9	6.7	13.8	0.64	3.9
最小	116	333	281	857	14.6	50.5	35.7	107.3	0.6	1.9	1.4	4.2	0.45	3.5
平均	351	845	893	1,784	47.1	114.2	125.0	245.5	1.9	4.2	4.5	9.0	0.53	3.7

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2023年 11月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	95.2	95.2	95.2	3.15	8.33	14.95	26.43	0.25	0.21	0.29	0.25	327.0	2.6	8.4
2	95.5	95.0	95.0	1.37	12.61	13.46	27.44	0.23	0.24	0.28	0.26	430.0	2.4	10.5
3	－	95.1	95.1	－	15.69	16.47	32.16	－	0.29	0.31	0.30	413.0	2.7	11.2
4	－	95.2	95.2	－	11.37	16.81	28.18	－	0.24	0.29	0.26	391.0	2.8	11.0
5	－	96.5	96.5	－	17.97	14.14	32.12	－	0.30	0.31	0.30	374.0	2.4	9.1
6	－	95.4	95.5	－	14.74	16.73	31.47	－	0.31	0.32	0.31	376.0	2.3	8.7
7	－	96.2	96.2	－	11.71	14.96	26.67	－	0.29	0.29	0.29	309.0	3.7	11.3
8	－	96.5	96.5	－	15.99	11.37	27.36	－	0.29	0.30	0.30	240.0	4.1	9.8
9	－	96.3	96.3	－	13.15	11.81	24.97	－	0.30	0.32	0.31	276.0	4.0	11.0
10	－	96.1	96.1	－	11.21	13.39	24.59	－	0.26	0.37	0.31	307.0	3.5	10.9
11	－	96.1	96.1	－	12.09	12.52	24.60	－	0.28	0.31	0.29	389.0	3.9	15.3
12	－	95.6	95.6	－	8.89	12.66	21.55	－	0.23	0.28	0.26	307.0	3.6	11.0
13	－	95.0	95.0	－	7.61	9.78	17.39	－	0.19	0.21	0.20	613.0	3.7	22.6
14	－	95.0	95.0	－	8.78	11.08	19.86	－	0.24	0.25	0.24	535.0	2.7	14.6
15	－	95.2	95.2	－	6.86	6.26	13.12	－	0.27	0.26	0.27	149.0	3.1	4.6
16	－	95.0	95.1	－	9.18	9.10	18.28	－	0.22	0.28	0.25	223.0	2.6	5.9
17	－	96.4	96.4	－	3.78	12.80	16.59	－	0.19	0.27	0.25	225.0	2.8	6.3
18	－	95.8	95.8	－	4.86	16.71	21.56	－	0.24	0.25	0.25	204.0	4.5	9.1
19	－	95.8	95.8	－	10.42	14.53	24.95	－	0.20	0.24	0.22	370.0	2.5	9.2
20	－	96.1	96.1	－	10.31	9.59	19.91	－	0.17	0.19	0.18	360.0	2.9	10.4
21	－	95.5	95.5	－	10.21	12.50	22.71	－	0.20	0.25	0.23	531.0	3.3	17.3
22	－	96.5	96.5	－	6.09	2.78	8.87	－	0.21	0.20	0.20	209.0	3.1	6.4
23	－	95.6	95.6	－	6.87	14.58	21.46	－	0.20	0.21	0.20	610.0	2.9	17.9
24	－	95.0	95.1	－	16.08	18.88	34.96	－	0.26	0.30	0.28	852.0	3.2	26.8
25	95.3	95.3	95.4	5.81	14.18	13.76	33.74	0.23	0.23	0.29	0.25	973.0	2.9	28.0
26	96.8	96.8	96.8	7.92	11.99	15.11	35.02	0.24	0.24	0.26	0.25	960.0	2.6	25.0
27	－	95.2	95.2	－	12.35	9.97	22.32	－	0.23	0.29	0.25	483.0	0.8	3.9
28	－	96.6	96.6	－	10.31	13.11	23.42	－	0.26	0.30	0.28	497.0	2.4	11.7
29	－	95.4	95.4	－	12.18	15.45	27.63	－	0.27	0.30	0.29	397.0	1.8	7.3
30	－	95.5	95.5	－	11.26	14.46	25.72	－	0.25	0.27	0.26	297.0	2.2	6.5
合計	－	－	－	18.24	327.09	389.74	735.07	－	－	－	－	12,627.0	－	361.7
最大	96.80	96.80	96.80	7.92	17.97	18.88	35.02	0.25	0.31	0.37	0.31	973.0	4.5	28.0
最小	95.20	95.00	95.00	1.37	3.78	2.78	8.87	0.23	0.17	0.19	0.18	149.0	0.8	3.9
平均	97.2	95.7	95.7	4.56	10.90	12.99	24.50	0.24	0.25	0.28	0.26	420.9	2.9	12.1

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心)

2023年 11月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	−	459	296	755	−	53.9	34.8	88.7	−	2.1	1.4	3.5	0.52	3.9
2	−	613	129	742	−	74.0	15.2	89.1	−	2.8	0.6	3.4	0.52	3.8
3	−	530	211	741	−	62.5	24.2	86.8	−	2.4	0.9	3.3	0.51	3.8
4	−	290	422	712	−	36.5	51.8	88.3	−	1.4	2.0	3.4	0.54	3.9
5	−	524	211	735	−	67.4	26.4	93.9	−	2.6	1.0	3.6	0.55	3.8
6	−	137	517	654	−	18.0	66.1	84.1	−	0.7	2.6	3.3	0.56	3.9
7	−	812	−	812	−	115.4	−	115.4	−	4.4	−	4.4	0.60	3.8
8	−	−	794	794	−	−	111.9	111.9	−	−	4.4	4.4	0.61	3.9
9	−	804	−	804	−	106.7	−	106.7	−	4.1	−	4.1	0.57	3.8
10	−	32	651	683	−	4.7	93.5	98.2	−	0.2	3.6	3.8	0.62	3.9
11	−	605	119	724	−	102.2	19.6	121.8	−	3.9	0.8	4.6	0.70	3.8
12	−	350	404	754	−	53.5	60.1	113.6	−	2.0	2.3	4.4	0.64	3.9
13	−	204	359	563	−	30.1	51.6	81.6	−	1.1	2.0	3.2	0.62	3.9
14	−	517	166	683	−	77.6	24.3	101.9	−	2.9	0.9	3.9	0.63	3.8
15	−	156	230	386	−	20.5	29.4	49.9	−	0.8	1.1	1.9	0.56	3.9
16	−	226	465	691	−	31.5	63.1	94.6	−	1.2	2.5	3.7	0.59	3.9
17	−	637	60	697	−	86.5	8.1	94.5	−	3.3	0.3	3.6	0.59	3.8
18	−	118	634	752	−	16.8	89.4	106.2	−	0.6	3.5	4.1	0.61	3.9
19	−	686	267	953	−	90.4	34.9	125.2	−	3.4	1.4	4.8	0.57	3.8
20	−	175	808	983	−	23.5	107.6	131.1	−	0.9	4.2	5.1	0.58	3.9
21	−	848	123	971	−	116.2	15.4	131.6	−	4.3	0.6	4.9	0.55	3.7
22	−	103	137	240	−	14.4	17.5	31.9	−	0.5	0.7	1.2	0.56	3.8
23	−	819	156	975	−	125.7	22.0	147.6	−	4.6	0.9	5.5	0.61	3.7
24	−	69	976	1,045	−	10.4	125.2	135.6	−	0.4	5.3	5.6	0.60	4.2
25	−	892	111	1,003	−	132.0	14.0	145.9	−	4.9	0.6	5.5	0.59	3.7
26	−	633	121	754	−	91.9	14.9	106.9	−	3.4	0.6	4.0	0.58	3.8
27	−	522	145	667	−	75.8	17.9	93.7	−	2.8	0.8	3.6	0.58	3.8
28	−	817	−	817	−	123.1	−	123.1	−	4.6	−	4.6	0.60	3.7
29	−	−	841	841	−	−	107.9	107.9	−	−	4.5	4.5	0.60	4.2
30	−	338	563	901	−	53.7	81.1	134.8	−	2.0	3.2	5.1	0.63	3.8
合計	0	12,916	9,916	22,832	0.0	1,814.8	1,328.0	3,142.8	0.0	68.3	52.6	120.9	−	−
最大	0	892	976	1,045	0.0	132.0	125.2	147.6	0.0	4.9	5.3	5.6	0.70	4.2
最小	0	32	60	240	0.0	4.7	8.1	31.9	0.0	0.2	0.3	1.2	0.51	3.7
平均	−	461	367	761	−	64.8	49.2	104.8	−	2.4	1.9	4.0	0.59	3.9

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心、重力濃縮)

2023年 11月度 No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	−	88.1	88.1	−	−	−	
2	−	88.2	88.1	−	−	−	
3	−	87.9	87.9	−	−	−	
4	−	88.7	88.6	−	−	−	
5	−	88.9	88.9	−	−	−	
6	−	89.1	89.1	−	−	−	
7	−	90.0	−	−	−	−	
8	−	−	90.1	−	−	−	
9	−	89.3	−	−	−	−	
10	−	90.4	90.3	−	−	−	
11	−	91.7	91.6	−	−	−	
12	−	90.7	90.7	−	−	−	
13	−	90.4	90.3	−	−	−	
14	−	90.6	90.5	−	−	−	
15	−	89.1	89.1	−	−	−	
16	−	89.8	89.7	−	−	−	
17	−	88.2	89.6	−	−	−	
18	−	88.8	90.1	−	−	−	
19	−	87.8	89.3	−	−	−	
20	−	88.1	89.5	−	−	−	
21	−	92.2	88.9	−	−	−	
22	−	92.3	89.1	−	−	−	
23	−	93.1	90.1	−	−	−	
24	−	92.9	89.8	−	−	−	
25	−	92.8	89.6	−	−	−	
26	−	92.6	89.4	−	−	−	
27	−	92.6	89.4	−	−	−	
28	−	92.9	−	−	−	−	
29	−	−	89.8	−	−	−	
30	−	93.3	89.1	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	
最大	−	93.3	91.6	−	−	−	
最小	−	87.8	87.9	−	−	−	
平均	0.0	90.6	89.7	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2023年 11月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	1,069	28.0	97.4	124	27.9	77.4	2,262	8.1	−	−	596.0	0.85	
2	1,124	30.0	97.3	134	29.9	77.7	2,306	7.7	−	−	632.0	0.84	
3	1,162	30.5	97.4	133	30.4	77.2	2,262	7.4	−	−	573.0	0.75	
4	1,127	30.4	97.3	128	27.6	78.5	2,103	6.9	−	−	539.5	0.71	
5	1,133	28.9	97.4	129	27.4	78.8	2,320	8.0	−	−	558.5	0.77	
6	1,170	28.2	97.6	131	28.1	78.5	2,567	9.1	−	−	624.5	0.89	
7	1,069	33.3	96.9	133	33.2	75.1	1,494	4.5	−	−	551.5	0.66	
8	922	30.6	96.7	127	30.5	76.0	276	0.9	−	−	462.5	0.60	
9	911	28.1	96.9	121	28.0	76.8	2,016	7.2	−	−	528.5	0.75	
10	1,055	30.0	97.2	125	28.5	77.3	2,306	7.7	−	−	623.0	0.83	
11	1,040	33.3	96.8	133	31.9	76.0	1,276	4.0	48	2.4	596.5	0.72	
12	1,038	29.9	97.1	129	29.8	76.9	885	3.0	−	−	539.0	0.72	
13	1,472	38.9	97.4	166	38.7	76.7	2,291	7.3	230	3.0	764.5	0.79	
14	1,218	31.7	97.4	134	31.6	76.5	2,016	7.5	121	2.0	647.0	0.82	
15	529	15.1	97.1	65	15.1	76.7	0	0.0	411	2.7	446.5	1.18	
16	841	25.0	97.0	112	24.9	77.8	0	0.0	666	2.7	670.5	1.07	
17	733	24.6	96.6	110	24.7	77.5	0	0.0	593	2.4	677.5	1.10	
18	820	26.0	96.8	61	13.0	78.7	1,711	7.9	61	0.8	496.5	0.76	
19	1,183	32.7	97.2	128	29.1	77.3	2,610	8.0	−	−	683.0	0.84	
20	1,110	32.3	97.1	126	28.0	77.9	2,509	7.8	−	−	687.5	0.85	
21	1,314	34.6	97.4	155	34.2	77.9	2,030	9.2	375	2.7	957.0	1.11	
22	535	14.2	97.3	61	14.3	76.8	0	0.0	436	3.0	400.5	1.13	
23	1,491	39.8	97.3	172	37.5	78.3	1,581	9.0	605	2.7	1,023.0	1.03	
24	2,057	49.6	97.6	221	48.5	78.0	2,436	8.6	678	3.1	1,080.0	0.87	
25	2,239	51.1	97.7	214	47.2	77.9	2,784	8.5	581	3.0	1,104.0	0.86	
26	2,225	48.0	97.8	200	43.3	78.3	2,741	9.3	617	3.3	1,114.5	0.93	
27	1,239	21.9	98.2	104	21.6	79.3	2,436	11.1	−	−	506.0	0.92	
28	1,283	32.4	97.5	131	28.9	78.0	2,683	8.3	−	−	640.5	0.79	
29	1,155	31.0	97.3	125	27.3	78.2	2,436	7.9	−	−	658.5	0.85	
30	999	30.1	97.0	127	27.6	78.3	2,407	8.0	−	−	622.0	0.83	
合計	35,263	940.1	−	3,960	888.6	−	54,738	−	5,421	−	20,003.5	−	
最大	2,239	51.1	98.2	221	48.5	79.3	2,784	11.1	678	3.3	1,114.5	1.18	
最小	529	14.2	96.6	61	13.0	75.1	0	0.0	48	0.8	400.5	0.60	
平均	1,175	31.3	97.3	132	29.6	77.6	2,105	5.8	417	2.6	666.8	0.85	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水A系)

2023年 11月度　No.2-6

日	A系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	541	14.2	97.4	63	14.1	77.4	1,146	8.1	−	−	296.5	0.84	
2	620	16.6	97.3	74	16.5	77.7	1,320	8.0	−	−	343.0	0.83	
3	737	19.3	97.4	84	19.3	77.2	1,523	7.9	−	−	364.0	0.75	
4	669	18.1	97.3	76	16.4	78.5	1,378	7.6	−	−	325.5	0.72	
5	636	16.2	97.5	73	15.4	78.8	1,334	8.2	−	−	303.0	0.75	
6	727	17.5	97.6	81	17.5	78.5	1,610	9.2	−	−	379.0	0.87	
7	538	16.8	96.9	67	16.7	75.1	841	5.0	−	−	293.5	0.70	
8	496	16.5	96.7	68	16.4	76.0	145	0.9	−	−	253.5	0.62	
9	356	11.0	96.9	47	10.9	76.8	725	6.6	−	−	196.0	0.71	
10	419	11.9	97.2	50	11.3	77.3	928	7.8	−	−	241.5	0.81	
11	437	14.2	96.7	57	13.6	76.0	595	4.2	−	−	244.0	0.69	
12	486	14.0	97.1	60	14.0	76.9	493	3.5	−	−	250.5	0.72	
13	541	14.4	97.4	60	14.3	76.2	1,088	7.6	−	−	250.5	0.70	
14	521	13.2	97.5	56	13.2	76.6	1,088	8.2	−	−	250.5	0.76	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	439	12.9	97.1	24	5.1	78.6	1,073	8.3	−	−	245.5	0.76	
19	670	18.5	97.2	73	16.5	77.3	1,552	8.4	−	−	404.5	0.87	
20	694	20.2	97.1	79	17.5	77.9	1,711	8.5	−	−	448.0	0.89	
21	501	13.2	97.4	61	13.0	78.6	1,291	9.7	−	−	306.5	0.93	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	355	8.8	97.5	37	7.7	79.0	798	9.0	−	−	215.5	0.98	
24	482	11.2	97.7	50	10.7	78.4	1,030	9.2	−	−	252.0	0.90	
25	651	14.3	97.8	58	12.5	78.2	1,349	9.4	−	−	312.0	0.87	
26	706	14.5	98.0	58	12.2	78.9	1,494	10.3	−	−	274.0	0.76	
27	651	11.5	98.2	55	11.3	79.3	1,436	12.5	−	−	288.5	1.00	
28	718	18.1	97.5	73	16.2	78.0	1,668	9.2	−	−	385.5	0.85	
29	724	19.4	97.3	78	17.1	78.2	1,668	8.6	−	−	413.5	0.85	
30	603	18.2	97.0	77	16.7	78.3	1,508	8.3	−	−	377.5	0.83	
合計	14,918	394.6	−	1,638	366.1	−	30,784	−	0	−	7,914.0	−	
最大	737	20.2	98.2	84	19.3	79.3	1,711	12.5	−	−	448.0	1.00	
最小	355	8.8	96.7	24	5.1	75.1	145	0.9	−	−	196.0	0.62	
平均	574	15.2	97.4	63	14.1	77.6	1,184	7.8	−	−	304.4	0.80	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2023年 11月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	528	13.8	97.4	61	13.8	77.4	1,117	8.1	−	−	299.5	0.87	
2	504	13.5	97.3	60	13.4	77.7	986	7.3	−	−	289.0	0.86	
3	425	11.2	97.4	49	11.1	77.2	740	6.6	−	−	209.0	0.75	
4	458	12.4	97.3	52	11.2	78.5	725	5.9	−	−	214.0	0.69	
5	497	12.7	97.5	57	12.0	78.8	986	7.8	−	−	255.5	0.81	
6	443	10.7	97.6	49	10.6	78.5	957	9.0	−	−	245.5	0.92	
7	531	16.5	96.9	66	16.5	75.1	653	3.9	−	−	258.0	0.62	
8	426	14.1	96.7	59	14.1	76.0	131	0.9	−	−	209.0	0.59	
9	555	17.1	96.9	74	17.0	76.8	1,291	7.5	−	−	332.5	0.78	
10	636	18.1	97.2	76	17.2	77.3	1,378	7.6	−	−	381.5	0.84	
11	541	17.6	96.7	70	16.9	76.0	682	3.9	−	−	303.0	0.69	
12	552	15.9	97.1	69	15.9	76.9	392	2.5	−	−	288.5	0.73	
13	646	17.1	97.4	72	17.1	76.2	1,204	7.0	−	−	298.0	0.70	
14	534	13.6	97.5	58	13.5	76.6	928	6.8	−	−	237.5	0.70	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	296	8.7	97.1	16	3.5	78.6	638	7.3	−	−	170.5	0.78	
19	513	14.2	97.2	56	12.6	77.3	1,059	7.5	−	−	278.5	0.79	
20	416	12.1	97.1	47	10.5	77.9	798	6.6	−	−	239.5	0.79	
21	331	8.8	97.4	40	8.6	78.6	740	8.5	−	−	204.0	0.93	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	352	8.8	97.5	36	7.6	79.0	783	8.9	−	−	213.5	0.98	
24	732	17.0	97.7	75	16.3	78.4	1,407	8.3	−	−	335.5	0.79	
25	838	18.4	97.8	74	16.1	78.2	1,436	7.8	−	−	334.5	0.73	
26	737	15.1	98.0	60	12.7	78.9	1,247	8.3	−	−	265.5	0.70	
27	588	10.4	98.2	49	10.2	79.3	1,001	9.6	−	−	217.5	0.84	
28	565	14.3	97.5	58	12.7	78.0	1,015	7.1	−	−	255.0	0.71	
29	431	11.6	97.3	47	10.2	78.2	769	6.6	−	−	245.0	0.85	
30	396	11.9	97.0	50	10.9	78.3	899	7.5	−	−	244.5	0.82	
合計	13,471	355.4	−	1,480	332.3	−	23,954	−	−	−	6,824.0	−	
最大	838	18.4	98.2	76	17.2	79.3	1,436	9.6	−	−	381.5	0.98	
最小	296	8.7	96.7	16	3.5	75.1	131	0.9	−	−	170.5	0.59	
平均	518	13.7	97.4	57	12.8	77.5	921	6.7	−	−	262.5	0.77	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2023年 11月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	−	−	−	
2	−	−	−	
3	−	−	−	
4	−	−	−	
5	−	−	−	
6	−	−	−	
7	−	−	−	
8	5.29	−	1.75	
9	−	−	−	
10	2.96	2.75	−	
11	−	−	−	
12	−	−	−	
13	−	−	−	
14	5.52	−	−	
15	−	−	−	
16	2.84	2.64	−	
17	−	−	−	
18	−	−	−	
19	−	−	−	
20	5.22	−	2.31	
21	−	−	−	
22	−	−	−	
23	−	−	−	
24	2.81	2.68	1.77	
25	−	−	−	
26	−	−	−	
27	5.42	−	2.22	
28	−	−	−	
29	2.87	2.44	2.10	
30	−	−	−	
合計	32.93	10.51	10.15	
最大	5.52	2.75	2.31	
最小	2.81	2.44	1.75	
平均	4.12	2.63	2.03	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2023年 11月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.0	0:00	0:00	0.0	0.00	−	0	−	0.0	0	0	0	0.0	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2023年 11月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	130.15	24:00	0:00	5.3	−	−	−	−	−	1,536	0	1,536	1,729.7	
2	129.38	24:00	0:00	5.2	19.98	31.1	20	31.1	−	1,876	0	1,876	1,666.2	
3	130.42	24:00	0:00	5.4	−	−	−	−	4.0	1,171	0	1,171	1,695.5	
4	130.40	24:00	0:00	5.1	−	−	−	−	−	1,703	0	1,703	1,610.4	
5	130.76	24:00	0:00	5.0	−	−	−	−	−	1,753	0	1,753	1,633.2	
6	129.66	24:00	0:00	5.0	19.96	32.9	20	32.9	−	1,919	0	1,919	1,572.3	
7	129.74	24:00	0:00	5.7	−	−	−	−	−	794	0	794	1,676.4	
8	129.64	24:00	0:00	6.7	19.69	28.5	20	28.5	−	904	0	904	1,524.0	
9	124.28	24:00	0:00	6.6	−	−	−	−	−	1,105	0	1,105	1,571.0	
10	122.28	24:00	0:00	6.5	18.53	32.1	18	32.1	−	1,238	0	1,238	1,616.7	
11	129.30	24:00	0:00	7.0	−	−	−	−	−	1,180	0	1,180	1,629.4	
12	130.24	24:00	0:00	6.8	−	−	−	−	−	1,398	0	1,398	1,416.1	
13	128.36	24:00	0:00	7.1	20.24	32.5	20	32.5	4.0	738	0	738	1,595.1	
14	121.22	22:30	0:34	6.6	−	−	−	−	−	569	0	569	1,581.2	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	19.96	33.5	20	33.5	−	−	−	−	−	
17	−	0:00	9:28	−	−	−	−	−	−	−	1,665	1,665	−	
18	46.77	10:33	12:55	2.4	−	−	−	−	−	2,245	914	3,159	694.7	
19	127.88	24:00	0:00	6.0	−	−	−	−	−	1,364	0	1,364	1,559.6	
20	126.28	24:00	0:00	5.8	9.51	30.7	9	30.7	4.0	1,722	0	1,722	1,508.8	
21	107.56	20:00	0:30	5.2	19.37	29.3	19	29.3	−	1,971	0	1,971	1,393.2	
22	−	0:00	6:37	−	−	−	−	−	4.0	−	750	750	−	
23	58.78	11:38	11:59	2.8	−	−	−	−	−	2,350	1,356	3,706	649.0	
24	130.28	24:00	0:00	5.3	−	−	−	−	−	1,129	0	1,129	1,667.5	
25	121.28	24:00	0:00	4.5	−	−	−	−	−	1,490	0	1,490	1,502.4	
26	116.92	24:00	0:00	4.0	−	−	−	−	−	1,978	0	1,978	1,395.7	
27	110.64	22:30	0:19	3.9	19.49	30.9	20	30.9	−	2,897	0	2,897	1,313.2	
28	118.18	24:00	0:00	4.0	−	−	−	−	−	1,683	0	1,683	1,602.7	
29	127.32	24:00	0:00	4.6	10.09	34.7	10	34.7	−	1,617	0	1,617	1,625.6	
30	127.84	24:00	0:00	4.7	19.12	31.1	19	31.1	−	1,716	0	1,716	1,643.4	
合計	3,115.56	591:11	42:22	137.2	195.94	−	195	−	16.0	40,046	4,685	44,731	39,073.0	
最大	130.76	24:00	12:55	7.1	20.24	34.7	20	34.7	4.0	2,897	1,665	3,706	1,729.7	
最小	46.77	0:00	0:00	2.4	9.51	28.5	9	28.5	4.0	569	0	569	649.0	
平均	119.83	22:44	6:03	5.3	17.81	31.5	18	31.5	4.0	1,540	1,171	1,598	1,395.5	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2023年 11月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	98,810	−	−	−	−	−	18	52	2	54	20	
2	103,610	−	−	−	−	−	−	44	1	45	17	
3	101,740	−	−	−	−	−	−	25	1	26	5	
4	100,230	−	−	−	−	−	−	26	3	29	4	
5	99,850	−	−	−	−	−	−	23	1	24	4	
6	111,980	−	−	−	−	−	−	32	2	34	14	
7	107,180	−	−	−	−	−	1,295	47	1	48	13	
8	102,640	−	−	−	−	−	−	47	2	49	19	
9	105,240	−	−	−	−	−	−	41	1	42	16	
10	119,220	−	−	−	−	−	978	39	1	40	11	
11	99,140	−	−	−	−	−	−	24	2	26	5	
12	102,640	−	−	−	−	−	−	23	1	24	4	
13	111,140	−	−	−	−	−	−	29	2	31	13	
14	115,410	−	−	−	−	−	−	34	1	35	16	
15	101,990	−	−	−	−	−	−	28	1	29	21	
16	102,780	−	−	−	−	−	6	29	2	31	17	
17	119,270	−	−	−	−	−	1,505	31	1	32	12	
18	109,020	−	−	−	−	−	121	31	1	32	8	
19	102,680	−	−	−	−	−	−	39	2	41	4	
20	108,180	−	−	−	−	−	−	41	1	42	14	
21	111,020	−	−	−	−	−	−	45	1	46	15	
22	100,960	−	−	−	180	−	−	43	1	44	21	
23	114,110	−	−	−	−	−	−	34	2	36	6	
24	114,300	−	−	−	−	−	−	38	2	40	11	
25	112,620	−	−	−	−	−	−	32	2	34	5	
26	112,650	−	−	−	−	−	−	30	2	32	7	
27	111,650	−	−	−	−	−	−	42	2	44	8	
28	103,040	−	−	−	−	−	−	41	2	43	10	
29	104,920	−	−	−	−	−	−	38	3	41	19	
30	104,220	−	−	−	−	−	−	23	2	25	20	
合計	3,212,240	0	−	−	180	0	3,923	1,051	48	1,099	359	
最大	119,270	0	−	−	180	0	1,505	52	3	54	21	
最小	98,810	0	−	−	180	0	6	23	1	24	4	
平均	107,075	−	−	−	180	−	654	35	2	37	12	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2023年　11月度　　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	40,514	13,250	32.7	239,505	591	1,600	−	5,200	0.26	5.9	5.2	82	-----	743	560	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	44,365	13,750	31.0	259,200	584	1,610	−	5,300	−	5.4	4.6	87	-----	739	600	
3	41,486	13,340	32.2	252,341	608	1,630	−	5,300	−	5.8	−	94	-----	749	600	
4	39,036	12,780	32.7	257,760	660	1,620	−	5,200	−	6.1	−	93	-----	741	600	
5	39,934	12,420	31.1	245,444	615	1,560	−	5,400	−	6.0	−	86	-----	775	640	A系生物反応槽容量
6	46,635	14,330	30.7	248,495	533	1,530	−	5,200	−	5.1	4.2	84	-----	1,061	640	1池1244m³
7	51,605	16,540	32.1	213,120	413	1,350	78.2	4,600	−	4.6	4.1	93	-----	895	630	
8	52,375	15,990	30.5	226,485	432	1,160	−	4,300	0.35	4.6	4.9	120	-----	677	500	
9	50,856	15,670	30.8	243,836	479	1,210	−	4,200	−	4.7	7.0	100	-----	735	330	
10	53,315	16,660	31.2	235,125	441	1,280	−	4,600	−	4.5	5.9	92	-----	1,803	400	
11	52,966	16,510	31.2	225,720	426	1,180	−	4,500	−	4.5	−	95	-----	755	390	
12	52,374	15,790	30.1	258,085	493	1,210	−	4,400	−	4.6	−	88	-----	767	390	
13	50,774	15,390	30.3	269,549	531	1,270	−	4,700	−	4.7	6.7	120	-----	756	340	
14	47,895	14,650	30.6	253,287	529	1,350	79.3	4,800	−	5.0	8.1	97	-----	752	300	
15	37,373	12,070	32.3	184,716	494	1,440	−	4,700	0.34	4.9	8.6	82	-----	805	250	
16	46,635	14,440	31.0	251,340	539	1,500	−	5,300	−	5.1	6.2	110	-----	753	400	
17	53,877	17,300	32.1	225,403	418	1,520	−	5,700	−	4.4	6.1	91	-----	1,513	400	
18	49,542	15,910	32.1	223,200	451	1,470	−	6,000	−	4.8	−	62	-----	789	440	
19	50,183	15,470	30.8	264,960	528	1,490	−	6,000	−	4.8	−	81	-----	724	560	
20	46,826	14,290	30.5	230,310	492	1,500	−	6,000	−	5.1	3.9	82	-----	720	560	
21	46,266	14,990	32.4	237,501	513	1,540	80.7	5,400	−	5.2	4.1	87	-----	719	625	
22	37,292	11,480	30.8	235,230	631	1,560	−	4,200	0.35	4.6	5.5	77	-----	773	450	
23	44,224	14,100	31.9	245,445	555	1,540	−	4,500	−	5.4	−	86	-----	720	760	
24	26,685	9,600	36.0	160,959	603	1,480	−	3,800	−	6.3	4.0	85	-----	446	600	
25	32,256	12,960	40.2	217,440	674	1,370	−	3,300	−	6.8	−	69	-----	614	640	
26	33,835	12,490	36.9	188,460	557	1,220	−	3,700	−	5.3	−	92	-----	591	415	
27	13,265	7,040	53.1	112,278	846	1,340	−	4,500	−	7.2	7.2	98	-----	457	140	
28	17,175	6,710	39.1	116,561	679	1,170	−	3,000	−	7.0	4.3	82	-----	666	410	
29	17,505	5,630	32.2	132,480	757	1,480	−	3,900	0.25	6.8	6.3	88	-----	661	280	
30	18,526	5,620	30.3	121,170	654	1,420	79.1	4,300	−	6.4	5.1	82	-----	645	280	
合計	1,235,595	397,170	−	6,575,405	−	−	−	−	−	−	−	−	0	23,544	14,130	
最大	53,877	17,300	53.1	269,549	846	1,630	80.7	6,000	0.35	7.2	8.6	120	−	1,803	760	
最小	13,265	5,620	30.1	112,278	413	1,160	78.2	3,000	0.25	4.4	3.9	62	−	446	140	
平均	41,187	13,239	32.1	219,180	532	1,420	79.3	4,700	0.31	5.4	5.6	90	−	785	471	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2023年 11月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
最大	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
最小	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2023年　11月度　　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	44,189	15,240	34.5	226,800	513	1,480	-	5,500	0.19	8.4	6.9	150	----	1,151	600	B系生物反応槽容量
2	45,262	15,380	34.0	243,780	539	1,480	-	5,500	-	8.2	6.7	160	----	1,140	600	1池3883m^3
3	45,253	14,540	32.1	247,500	547	1,480	-	5,700	-	8.2	-	140	----	1,156	600	
4	40,559	13,360	32.9	234,300	578	1,470	-	5,700	-	9.2	-	160	----	1,135	600	
5	41,109	13,470	32.8	243,900	593	1,460	-	5,600	-	9.1	-	150	----	1,120	560	
6	52,800	17,210	32.6	226,560	429	1,440	-	5,400	-	7.1	7.1	170	----	1,222	560	
7	61,058	20,710	33.9	203,880	334	1,390	78.7	5,200	-	6.1	6.9	180	----	1,311	560	
8	63,000	19,330	30.7	245,460	390	1,420	-	5,200	0.21	5.9	8.3	150	----	1,130	490	
9	59,943	18,860	31.5	256,380	428	1,480	-	5,200	-	6.2	7.2	140	----	1,151	560	
10	49,446	22,190	44.9	246,300	498	1,520	-	4,900	-	7.5	7.7	130	----	1,450	590	
11	62,989	19,690	31.3	242,040	384	1,360	-	5,300	-	5.9	-	130	----	1,252	600	
12	60,900	18,620	30.6	240,720	395	1,370	-	5,400	-	6.1	-	170	----	1,135	600	
13	56,002	17,250	30.8	258,120	461	1,360	-	5,600	-	6.7	5.9	150	----	1,130	600	
14	53,422	17,050	31.9	248,460	465	1,370	78.9	5,400	-	7.0	6.3	160	----	1,130	600	
15	45,440	14,340	31.6	244,200	537	1,390	-	5,200	0.26	6.4	8.1	190	----	1,007	390	
16	49,884	16,590	33.3	245,580	492	1,420	-	5,400	-	7.5	7.9	130	----	1,156	480	
17	55,602	22,710	40.8	226,320	407	1,450	-	4,900	-	6.7	10.0	160	----	1,581	440	
18	59,327	19,730	33.3	207,300	349	1,430	-	5,600	-	6.3	-	160	----	1,194	470	
19	62,783	18,760	29.9	232,860	371	1,430	-	5,700	-	5.9	-	140	----	1,181	560	
20	51,354	16,570	32.3	261,600	509	1,480	-	5,800	-	7.3	6.5	150	----	1,166	560	
21	53,298	17,140	32.2	239,940	450	1,500	80.9	5,800	-	7.0	7.6	150	----	1,110	490	
22	43,498	14,530	33.4	228,000	524	1,600	-	5,800	0.24	6.2	14.6	140	----	1,145	200	
23	49,561	17,620	35.6	256,560	518	1,690	-	6,100	-	7.5	-	130	----	1,125	480	
24	55,785	17,180	30.8	259,080	464	1,670	-	6,100	-	6.7	5.5	160	----	1,135	720	
25	50,808	16,150	31.8	261,480	515	1,640	-	5,800	-	7.3	-	120	----	1,130	840	
26	50,666	15,530	30.7	253,260	500	1,570	-	5,500	-	7.4	-	120	----	1,125	1,005	
27	56,967	17,040	29.9	265,140	465	1,520	-	5,500	-	6.5	6.2	130	----	1,110	640	
28	50,942	16,640	32.7	263,640	518	1,560	-	5,500	-	7.3	7.7	130	----	1,145	540	
29	51,586	17,530	34.0	281,580	546	1,610	-	5,700	0.21	7.2	6.7	120	----	1,145	640	
30	50,973	17,720	34.8	273,240	536	1,600	80.4	5,900	-	7.3	6.1	130	----	1,120	640	
合計	1,574,406	518,680	-	7,363,980	-	-	-	-	-	-	-	-	0	35,188	17,215	
最大	63,000	22,710	44.9	281,580	593	1,690	80.9	6,100	0.26	9.2	14.6	190	-	1,581	1,005	
最小	40,559	13,360	29.9	203,880	334	1,360	78.7	4,900	0.19	5.9	5.5	120	-	1,007	200	
平均	52,480	17,289	32.9	245,466	468	1,490	79.7	5,500	0.22	7.1	7.5	150	-	1,173	574	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2023年 11月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	44,188	16,480	37.3	299,520	678	1,600	-	5,500	0.18	8.4	5.8	130	----	1,119	760	C系生物反応槽容量
2	45,262	16,930	37.4	325,320	719	1,580	-	5,400	-	8.2	5.8	140	----	1,110	760	1池3883m^3
3	45,252	16,410	36.3	324,720	718	1,590	-	5,400	-	8.2	-	130	----	1,124	760	
4	40,558	14,630	36.1	305,340	753	1,590	-	5,400	-	9.2	-	130	----	1,105	760	
5	41,108	14,780	36.0	309,540	753	1,550	-	5,200	-	9.1	-	130	----	1,090	760	
6	52,800	20,190	38.2	294,840	558	1,500	-	4,800	-	7.1	6.1	140	----	1,188	760	
7	61,058	25,650	42.0	267,360	438	1,360	79.9	4,400	-	6.1	5.9	140	----	1,279	760	
8	62,999	23,060	36.6	310,380	493	1,330	-	4,700	0.23	5.9	5.6	140	----	1,100	760	
9	59,943	21,850	36.5	339,120	566	1,400	-	4,900	-	6.2	5.4	140	----	1,119	760	
10	49,445	26,180	52.9	298,140	603	1,420	-	4,300	-	7.5	6.3	120	----	1,410	770	
11	62,988	22,380	35.5	289,860	460	1,260	-	5,000	-	5.9	-	130	----	1,218	690	
12	60,900	21,620	35.5	318,720	523	1,330	-	5,300	-	6.1	-	150	----	1,105	640	
13	56,002	19,720	35.2	335,400	599	1,350	-	5,700	-	6.7	5.5	140	----	1,100	640	
14	53,422	19,490	36.5	338,940	634	1,370	79.1	5,500	-	7.0	5.8	140	----	1,100	640	
15	45,439	16,880	37.1	317,340	698	1,370	-	5,000	0.26	6.4	9.3	150	----	1,133	345	
16	49,884	19,000	38.1	310,680	623	1,450	-	5,600	-	7.5	8.0	130	----	1,124	470	
17	55,601	27,920	50.2	289,620	521	1,520	-	5,000	-	6.7	10.3	170	----	1,549	440	
18	59,326	22,750	38.3	273,360	461	1,510	-	6,800	-	6.3	-	140	----	1,166	515	
19	62,783	21,540	34.3	297,720	474	1,510	-	7,100	-	5.9	-	130	----	1,149	640	
20	51,353	18,850	36.7	351,060	684	1,600	-	7,200	-	7.3	5.1	150	----	1,134	640	
21	53,298	19,750	37.1	313,560	588	1,610	81.2	7,000	-	7.0	6.1	150	----	1,080	550	
22	43,497	15,750	36.2	319,560	735	1,710	-	6,400	0.23	6.2	14.2	140	----	975	200	
23	49,561	19,070	38.5	347,100	700	1,790	-	6,700	-	7.5	-	130	----	1,095	620	
24	55,785	19,960	35.8	325,140	583	1,780	-	6,600	-	6.7	4.6	140	----	1,105	860	
25	50,808	18,440	36.3	318,480	627	1,760	-	6,800	-	7.3	-	110	----	1,100	920	
26	50,665	17,560	34.7	334,560	660	1,700	-	6,400	-	7.4	-	120	----	1,095	1,115	
27	56,967	19,570	34.4	366,780	644	1,640	-	6,100	-	6.5	5.2	130	----	1,080	760	
28	50,942	19,140	37.6	342,420	672	1,670	-	6,300	-	7.3	6.1	150	----	1,115	650	
29	51,585	20,380	39.5	350,760	680	1,670	-	6,500	0.20	7.2	5.2	140	----	1,115	760	
30	50,972	20,610	40.4	365,940	718	1,680	81.8	6,400	-	7.3	5.1	130	----	1,090	760	
合計	1,574,391	596,540	-	9,581,280	-	-	-	-	-	-	-	-	0	34,272	20,465	
最大	62,999	27,920	52.9	366,780	753	1,790	81.8	7,200	0.26	9.2	14.2	170	-	1,549	1,115	
最小	40,558	14,630	34.3	267,360	438	1,260	79.1	4,300	0.18	5.9	4.6	110	-	975	200	
平均	52,480	19,885	37.9	319,376	609	1,540	80.5	5,800	0.22	7.1	6.6	140	-	1,142	682	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2023年 11月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	34,820	10,590	30.4	172,956	497	1,280	-	5,100	0.29	9.4	7.2	110	----	923	420	D系生物反応槽容量
2	33,280	10,210	30.7	182,641	549	1,280	-	5,100	-	9.9	8.2	100	----	974	365	1池3424m³
3	32,480	10,080	31.0	175,318	540	1,250	-	5,000	-	10.1	-	100	----	984	360	嫌気槽864m3
4	34,010	10,280	30.2	191,836	564	1,320	-	5,200	-	9.7	-	120	----	991	360	好気槽2560m3
5	35,530	10,640	29.9	196,431	553	1,350	-	5,400	-	9.3	-	100	----	979	360	
6	37,370	11,260	30.1	192,046	514	1,370	-	5,500	-	8.8	8.1	110	----	990	360	
7	41,820	12,490	29.9	136,805	327	1,390	79.7	5,900	-	7.9	7.8	110	----	1,136	360	
8	33,600	10,400	31.0	151,346	450	1,430	-	5,900	0.34	9.8	8.1	100	----	1,079	360	
9	31,110	10,070	32.4	150,698	484	1,430	-	5,500	-	10.6	8.7	100	869	993	360	
10	41,450	12,540	30.3	161,391	389	1,390	-	6,200	-	7.9	7.4	97	----	1,113	365	
11	34,470	10,530	30.5	144,327	419	1,450	-	7,300	-	9.5	-	110	----	1,071	400	
12	30,710	9,940	32.4	151,146	492	1,390	-	6,600	-	10.7	-	96	----	953	400	
13	33,270	10,100	30.4	154,384	464	1,300	-	6,500	-	9.9	8.0	94	1,476	987	300	
14	34,240	10,410	30.4	162,801	475	1,370	76.1	6,500	-	9.6	6.6	98	----	976	380	
15	35,590	10,940	30.7	177,015	497	1,440	-	5,300	0.25	9.2	18.6	95	----	944	175	
16	33,680	10,270	30.5	175,958	522	1,530	-	5,700	-	9.8	10.1	85	----	985	320	
17	40,030	12,000	30.0	170,576	426	1,480	-	5,800	-	8.2	8.5	87	----	1,083	360	
18	35,470	10,800	30.4	147,457	416	1,480	-	5,800	-	9.3	-	87	----	895	400	
19	30,540	10,020	32.8	145,502	476	1,470	-	5,300	-	10.8	-	91	1,180	978	520	
20	31,410	10,000	31.8	160,260	510	1,420	-	5,400	-	10.5	6.1	91	----	1,163	520	
21	32,200	10,060	31.2	163,026	506	1,370	76.6	5,300	-	10.2	6.5	97	----	956	480	
22	36,440	11,210	30.8	183,729	504	1,390	-	5,600	0.37	9.0	14.4	84	----	939	200	
23	33,420	10,260	30.7	178,699	535	1,500	-	5,900	-	9.8	-	89	----	957	440	
24	34,340	10,280	29.9	187,708	547	1,410	-	5,900	-	9.6	5.1	83	----	941	560	
25	34,980	10,540	30.1	185,366	530	1,300	-	6,000	-	9.4	-	96	----	938	520	
26	34,870	10,480	30.1	192,372	552	1,280	-	5,800	-	9.4	-	89	----	915	425	
27	36,170	10,880	30.1	202,325	559	1,270	-	5,900	-	9.1	7.9	94	----	951	320	
28	37,560	11,230	29.9	197,487	526	1,370	-	6,100	-	8.8	8.3	86	----	961	320	
29	37,440	11,210	29.9	195,767	523	1,490	-	5,900	0.27	8.8	8.5	87	----	993	350	
30	34,860	10,590	30.4	192,071	551	1,470	78.9	6,200	-	9.4	6.4	87	----	934	440	
合計	1,047,160	320,310	-	5,179,444	-	-	-	-	-	-	-	-	3,525	29,682	11,500	
最大	41,820	12,540	32.8	202,325	564	1,530	79.7	7,300	0.37	10.8	18.6	120	1,476	1,163	560	
最小	30,540	9,940	29.9	136,805	327	1,250	76.1	5,000	0.25	7.9	5.1	83	869	895	175	
平均	34,905	10,677	30.6	172,648	495	1,390	77.8	5,800	0.30	9.5	8.5	96	1,175	989	383	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2023年 11月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	34,320	10,510	30.6	168,866	492	1,350	-	5,300	0.27	9.6	6.6	91	----	956	460	E系生物反応槽容量
2	32,640	10,090	30.9	178,400	547	1,360	-	5,300	-	10.1	7.6	86	----	899	405	1池3424m^3
3	31,840	9,950	31.3	171,466	539	1,330	-	5,200	-	10.3	-	85	----	906	400	嫌気槽864m3
4	33,410	10,160	30.4	187,709	562	1,360	-	5,500	-	9.8	-	110	----	976	400	好気槽2560m3
5	34,970	10,510	30.1	192,265	550	1,400	-	5,600	-	9.4	-	94	----	952	400	
6	37,770	11,390	30.2	187,848	497	1,390	-	5,700	-	8.7	7.2	94	----	994	400	
7	43,050	12,900	30.0	133,527	310	1,410	78.8	6,000	-	7.6	7.0	100	----	1,063	400	
8	33,340	10,330	31.0	148,078	444	1,400	-	6,200	0.34	9.9	6.8	98	----	1,116	400	
9	30,680	9,910	32.3	147,254	480	1,380	-	5,800	-	10.7	7.1	110	869	968	400	
10	41,160	12,480	30.3	157,292	382	1,350	-	6,100	-	8.0	6.6	98	----	1,055	400	
11	36,840	11,070	30.0	139,932	380	1,380	-	6,600	-	8.9	-	120	----	1,055	400	
12	32,850	10,030	30.5	146,710	447	1,330	-	6,200	-	10.0	-	100	----	948	400	
13	32,960	10,050	30.5	150,342	456	1,280	-	5,900	-	10.0	8.7	91	1,476	935	300	
14	34,050	10,400	30.5	158,391	465	1,350	75.8	6,000	-	9.7	7.2	100	----	897	370	
15	36,370	11,080	30.5	172,053	473	1,460	-	5,800	0.25	9.0	14.4	99	----	923	210	
16	35,030	10,600	30.3	170,847	488	1,520	-	6,000	-	9.4	9.2	94	----	983	330	
17	41,950	12,610	30.1	165,328	394	1,490	-	5,900	-	7.8	8.4	96	----	1,098	360	
18	37,580	11,340	30.2	142,321	379	1,510	-	6,300	-	8.7	-	98	----	1,030	401	
19	31,840	9,980	31.3	139,547	438	1,520	-	6,100	-	10.3	-	92	1,180	897	520	
20	32,670	10,010	30.6	153,844	471	1,490	-	6,100	-	10.1	5.6	100	----	930	520	
21	32,820	10,070	30.7	156,608	477	1,440	76.6	5,700	-	10.0	6.6	97	----	875	460	
22	37,110	11,310	30.5	176,491	476	1,460	-	5,600	0.36	8.9	15.1	93	----	903	200	
23	33,820	10,330	30.5	171,612	507	1,600	-	6,200	-	9.7	-	94	----	883	440	
24	34,910	10,470	30.0	180,178	516	1,510	-	6,000	-	9.4	5.3	88	----	987	560	
25	35,660	10,740	30.1	177,692	498	1,430	-	5,800	-	9.2	-	98	----	994	520	
26	35,550	10,660	30.0	184,408	519	1,410	-	5,700	-	9.2	-	92	----	946	480	
27	36,930	11,070	30.0	194,089	526	1,370	-	5,700	-	8.9	6.5	92	----	994	440	
28	38,390	11,500	30.0	189,542	494	1,440	-	5,900	-	8.6	6.6	87	----	1,020	440	
29	38,320	11,500	30.0	187,750	490	1,560	-	6,000	0.26	8.6	6.7	84	----	1,002	460	
30	35,490	10,750	30.3	184,247	519	1,530	78.9	6,400	-	9.3	5.5	84	----	941	520	
合計	1,064,320	323,800	-	5,014,637	-	-	-	-	-	-	-	-	3,525	29,126	12,396	
最大	43,050	12,900	32.3	194,089	562	1,600	78.9	6,600	0.36	10.7	15.1	120	1,476	1,116	560	
最小	30,680	9,910	30.0	133,527	310	1,280	75.8	5,200	0.25	7.6	5.3	84	869	875	200	
平均	35,477	10,793	30.4	167,155	471	1,430	77.5	5,900	0.30	9.3	7.7	96	1,175	971	413	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2023年 11月度　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ量)	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	t	m³	t	t	
1	816	0.85	6.90	690	−	−	116	0.98	1.14	114	−	−	
2	815	0.82	6.70	670	−	−	166	1.01	1.68	168	−	−	
3	799	0.80	6.38	638	−	−	148	1.01	1.49	149	−	−	
4	805	0.81	6.52	652	−	−	156	1.02	1.59	159	−	−	
5	809	0.81	6.55	655	−	−	159	1.03	1.64	164	−	−	
6	924	0.81	7.51	751	−	−	174	1.03	1.79	179	−	−	
7	946	1.01	9.58	958	−	−	293	1.03	3.02	302	−	−	
8	931	0.90	8.42	842	−	−	281	1.06	2.98	298	−	−	
9	837	0.71	5.95	595	−	−	86	1.05	0.90	90	−	−	
10	939	0.91	8.58	858	−	−	188	1.01	1.90	190	−	−	
11	884	0.78	6.92	692	−	−	84	1.01	0.85	85	−	−	
12	959	0.76	7.29	729	−	−	209	1.00	2.09	209	−	−	
13	807	0.73	5.91	591	−	−	107	0.98	1.05	105	−	−	
14	849	0.83	7.03	703	−	−	99	0.99	0.98	98	−	−	
15	465	0.92	4.30	430	−	−	115	1.01	1.16	116	−	−	
16	905	1.01	9.17	917	−	−	154	0.98	1.51	151	−	−	
17	894	1.03	9.20	920	−	−	192	1.00	1.92	192	−	−	
18	853	0.92	7.87	787	−	−	102	1.00	1.02	102	−	−	
19	889	0.98	8.69	869	−	−	188	1.00	1.88	188	−	−	
20	664	1.00	6.65	665	−	−	105	0.96	1.01	101	−	−	
21	509	0.80	4.06	406	−	−	109	1.00	1.09	109	−	−	
22	346	0.82	2.84	284	−	−	96	0.99	0.95	95	−	−	
23	882	0.81	7.12	712	−	−	131	1.00	1.31	131	−	−	
24	867	0.79	6.86	686	−	−	116	1.02	1.18	118	−	−	
25	861	0.71	6.09	609	−	−	110	1.00	1.10	110	−	−	
26	865	0.71	6.11	611	−	−	118	0.97	1.14	114	−	−	
27	880	0.77	6.74	674	−	−	130	0.99	1.29	129	−	−	
28	880	0.99	8.75	875	−	−	126	1.01	1.27	127	−	−	
29	949	1.09	10.30	1030	−	−	188	1.00	1.88	188	−	−	
30	885	1.11	9.85	985	−	−	135	1.01	1.36	136	−	−	
合計	24,714	−	214.84	21484	0.00	0.00	4,381	−	44.17	4417	−	−	
最大	959	1.11	10.30	1030	−	−	293	1.06	3.02	302	−	−	
最小	346	0.71	2.84	284	−	−	84	0.96	0.85	85	−	−	
平均	824	0.87	7.16	716	−	−	146	1.01	1.47	147	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2023年　11月度　　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備　考	日
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ	脱水ケーキ	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ	脱水ケーキ	汚泥量	濃度	固形物量		
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量	(受入れ量)	(受入れ固形物量)		濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量	(受入れ量)	(受入れ固形物量)					
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t		
1	−	−	−	−	−	−	700	−	0.81	−	5.8	5.8	576	−	−	−	−	−		1
2	−	−	−	−	−	−	649	−	0.74	−	5.0	5.0	502	−	−	−	−	−		2
3	−	−	−	−	−	−	651	−	0.70	−	4.9	4.9	489	−	−	−	−	−		3
4	−	−	−	−	−	−	649	−	0.73	−	4.9	4.9	493	−	−	−	−	−		4
5	−	−	−	−	−	−	650	−	0.73	−	4.9	4.9	491	−	−	−	−	−		5
6	−	−	−	−	−	−	750	−	0.73	−	5.7	5.7	572	−	−	−	−	−		6
7	−	−	−	−	−	−	653	−	0.98	−	6.6	6.6	656	−	−	−	−	−		7
8	−	−	−	−	−	−	650	−	0.79	−	5.4	5.4	544	−	−	−	−	−		8
9	−	−	−	−	−	−	751	−	0.65	−	5.1	5.1	505	−	−	−	−	−		9
10	−	−	−	−	−	−	751	−	0.87	−	6.7	6.7	668	−	−	−	−	−		10
11	−	−	−	−	−	−	800	−	0.72	−	6.1	6.1	607	−	−	−	−	−		11
12	−	−	−	−	−	−	750	−	0.59	−	5.2	5.2	520	−	−	−	−	−		12
13	−	−	−	−	−	−	700	−	0.64	−	4.9	4.9	486	−	−	−	−	−		13
14	−	−	−	−	−	−	750	−	0.79	−	6.1	6.1	605	−	−	−	−	−		14
15	−	−	−	−	−	−	350	−	0.80	−	3.1	3.1	314	−	−	−	−	−		15
16	−	−	−	−	−	−	751	−	1.03	−	7.7	7.7	766	−	−	−	−	−		16
17	−	−	−	−	−	−	702	−	1.01	−	7.3	7.3	728	−	−	−	−	−		17
18	−	−	−	−	−	−	751	−	0.88	−	6.9	6.9	685	−	−	−	−	−		18
19	−	−	−	−	−	−	701	−	0.95	−	6.8	6.8	681	−	−	−	−	−		19
20	−	−	−	−	−	−	559	−	0.95	−	5.6	5.6	564	−	−	−	−	−		20
21	−	−	−	−	−	−	400	0.69	−	3.0	−	3.0	297	−	−	−	−	−		21
22	−	−	−	−	−	−	250	0.83	−	1.9	−	1.9	189	−	−	−	−	−		22
23	−	−	−	−	−	−	751	0.67	−	5.8	−	5.8	581	−	−	−	−	−		23
24	−	−	−	−	−	−	751	0.74	−	5.7	−	5.7	568	−	−	−	−	−		24
25	−	−	−	−	−	−	751	0.64	−	5.0	−	5.0	499	−	−	−	−	−		25
26	−	−	−	−	−	−	747	0.65	−	5.0	−	5.0	497	−	−	−	−	−		26
27	−	−	−	−	−	−	750	0.73	−	5.5	−	5.5	545	−	−	−	−	−		27
28	−	−	−	−	−	−	754	0.99	−	7.5	−	7.5	748	−	−	−	−	−		28
29	−	−	−	−	−	−	761	1.09	−	8.4	−	8.4	842	−	−	−	−	−		29
30	−	−	−	−	−	−	750	1.13	−	8.5	−	8.5	849	−	−	−	−	−		30
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	20333	−	−	56.2	114.5	170.7	17067	−	−	0	−	0.00		合計
最大	−	−	−	−	−	−	800	1.13	1.03	8.5	7.7	8.5	849	−	−	−	−	−		最大
最小	−	−	−	−	−	−	250	0.64	0.59	1.9	3.1	1.9	189	−	−	−	−	−		最小
平均	−	−	−	−	−	−	678	0.28	0.84	5.6	5.7	5.7	569	−	−	−	−	−		平均

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2023年 11月度　No.5-3

スクリュープレス脱水機													備考
濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄)	
汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
62	1.4	96.7	6	1.4	74.9	−	−	48	2.4	49.5	0.98	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
285	7.4	97.3	34	7.3	78.7	−	−	230	3.0	216.0	1.14	−	
163	4.9	96.2	20	4.9	75.9	−	−	121	2.0	159.0	1.03	−	
529	15.1	97.1	65	15.1	76.7	−	−	411	2.7	446.5	1.18	−	
841	25.0	97.0	112	24.9	77.8	−	−	666	2.7	670.5	1.07	−	
733	24.6	96.6	110	24.7	77.5	−	−	593	2.4	677.5	1.09	−	
85	4.4	91.5	21	4.4	78.8	−	−	61	0.8	80.5	0.45	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
482	12.6	97.2	54	12.6	76.6	−	−	375	2.7	446.5	1.30	−	
535	14.2	97.3	61	14.3	76.8	−	−	436	3.0	400.5	1.12	−	
784	22.2	97.2	100	22.2	77.7	−	−	605	2.7	594.0	1.07	−	
843	21.5	97.4	96	21.4	77.6	−	−	678	3.1	492.5	0.90	−	
750	18.5	97.4	82	18.5	77.4	−	−	581	3.0	457.5	0.95	−	
782	18.4	97.6	82	18.4	77.5	−	−	617	3.3	575.0	1.22	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6,874	190.2	−	843	190.3	−	−	−	5,421	−	5,265.50	−	0	
843	25.0	97.6	112	24.9	78.8	−	−	678	3.3	677.5	1.30	−	
62	1.4	91.5	6	1.4	74.9	−	−	48	0.8	49.5	0.45	−	
529	15.0	97.2	65	14.6	46.5	−	−	417	2.9	405.0	1.11	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2023年 11月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	13:11	−	−	−	−	−	−	−	696	696	−	
14	7.50	2:52	20:38	1.9	−	−	−	−	8.0	1,282	2,457	3,739	128.3	
15	85.51	23:53	0:07	4.3	−	−	−	−	−	1,735	0	1,735	1,402.1	
16	98.79	24:00	0:00	4.2	−	−	−	−	−	1,774	0	1,774	1,482.1	
17	100.37	24:00	0:00	3.8	19.49	32.9	19	32.9	−	1,610	0	1,610	1,488.4	
18	67.55	15:59	0:29	2.8	−	−	−	−	−	1,166	0	1,166	991.9	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	12:03	−	−	−	−	−	−	−	1,428	1,428	−	
21	19.37	7:00	7:11	1.2	−	−	−	−	−	1,858	1,615	3,473	270.5	
22	62.42	17:52	1:25	2.7	−	−	−	−	−	1,517	0	1,517	1,474.5	
23	94.31	24:00	0:00	3.8	−	−	−	−	−	1,480	0	1,480	2,034.5	
24	97.10	24:00	0:00	3.7	19.60	31.7	20	31.7	−	792	0	792	1,751.3	
25	93.44	24:00	0:00	3.4	−	−	−	−	−	1,078	0	1,078	1,592.6	
26	82.50	24:00	0:00	2.9	−	−	−	−	−	1,566	0	1,566	1,365.3	
27	34.44	9:44	0:32	1.4	−	−	−	−	−	750	0	750	577.9	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	9.52	25.5	9	25.5	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	843.30	9.22	55:36	36.1	48.61	90.1	48	90.1	8.0	16,608	6,196	22,804	14,559.4	
最大	100.37	1.00	20:38	4.3	19.60	32.9	20	32.9	8.0	1,858	2,457	3,739	2,034.5	
最小	7.50	0.12	0:00	1.2	9.52	25.5	9	25.5	8.0	750	0	696	128.3	
平均	70.28	0.77	6:57	3.01	16.20	31.0	16.00	31.0	8.00	1,384	1,549	1,628.86	1,213.3	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2023年 11月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	384	432			816	67.6	85.8			153.4	2.9	3.3			6.2
2	－	815			815	－	133.4			133.4	－	6.0			6.0
3	799	－			799	161.1	－			161.1	5.8	－			5.8
4	－	805			805	－	137.0			137.0	－	5.9			5.9
5	809	－			809	135.4	－			135.4	6.0	－			6.0
6	－	924			924	－	155.4			155.4	－	6.7			6.7
7	827	119			946	193.6	24.6			218.2	7.7	1.1			8.8
8	100	831			931	18.2	149.6			167.8	0.8	6.7			7.5
9	797	40			837	112.0	5.6			117.6	5.0	0.3			5.3
10	69	870			939	12.7	188.6			201.3	0.6	7.2			7.8
11	884	－			884	136.3	－			136.3	5.9	－			5.9
12	97	862			959	17.5	155.6			173.1	0.7	5.8			6.5
13	807	－			807	119.6	－			119.6	5.2	－			5.2
14	－	849			849	－	169.7			169.7	－	6.2			6.2
15	465	－			465	87.7	－			87.7	3.9	－			3.9
16	70	835			905	14.5	143.9			158.4	0.7	7.7			8.4
17	850	44			894	181.1	9.4			190.5	8.1	0.4			8.5
18	－	853			853	－	185.5			185.5	－	7.2			7.2
19	823	66			889	202.7	16.3			219.0	7.4	0.6			8.0
20	－	664			664	－	138.4			138.4	－	6.1			6.1
21	509	－			509	107.2	－			107.2	3.8	－			3.8
22	－	346			346	－	56.6			56.6	－	2.5			2.5
23	882	－			882	147.2	－			147.2	6.4	－			6.4
24	－	867			867	－	148.9			148.9	－	5.9			5.9
25	－	861			861	－	130.5			130.5	－	5.6			5.6
26	865	－			865	130.4	－			130.4	5.5	－			5.5
27	－	880			880	－	134.0			134.0	－	6.0			6.0
28	880	－			880	182.2	－			182.2	8.0	－			8.0
29	949	－			949	227.6	－			227.6	9.9	－			9.9
30	－	885			885	－	209.5			209.5	－	9.1			9.1
合計	11,866	12,848			24,714	2,254.6	2,378.3			4,633	94.3	100.3			194.6
最大	949	924			959	227.6	209.5			227.6	9.9	9.1			9.9
最小	69	40			346	12.7	5.6			56.6	0.6	0.3			2.5
平均	625	642			824	118.7	118.9			154.4	5.0	5.0			6.5

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2023年 11月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.86	4.0	90.3	90.6			88.6	624	580			1,204	0.11	0.09			0.10	
2	0.82	4.5	－	89.8			89.6	－	1,204			1,204	－	0.10			0.10	
3	0.80	3.6	90.0	－			90.6	1,189	－			1,189	0.10	－			0.10	
4	0.81	4.3	－	89.8			90.8	－	1,131			1,131	－	0.10			0.10	
5	0.81	4.4	91.1	－			90.9	1,175	－			1,175	0.10	－			0.10	
6	0.81	4.3	－	89.7			89.3	－	1,349			1,349	－	0.10			0.10	
7	1.01	4.0	92.4	92.1			91.7	1,305	131			1,436	0.11	0.08			0.10	
8	0.90	4.5	90.9	90.0			89.3	160	1,030			1,189	0.11	0.09			0.09	
9	0.72	4.5	89.1	89.1			88.3	1,117	58			1,175	0.10	0.10			0.10	
10	0.91	3.9	91.0	91.4			91.8	102	1,436			1,537	0.10	0.11			0.11	
11	0.78	4.3	85.4	－			85.5	1,305	－			1,305	0.10	－			0.10	
12	0.76	3.8	89.2	89.2			89.0	145	1,233			1,378	0.10	0.10			0.10	
13	0.73	4.4	88.3	－			88.1	1,117	－			1,117	0.10	－			0.10	
14	0.83	3.7	－	88.4			88.6	－	1,131			1,131	－	0.09			0.09	
15	0.93	4.5	91.3	－			90.7	696	－			696	0.10	－			0.10	
16	1.01	5.3	92.1	91.8			92.3	102	1,189			1,291	0.10	0.10			0.10	
17	1.04	4.5	93.1	93.1			91.4	1,247	73			1,320	0.10	0.11			0.10	
18	0.92	3.9	－	91.5			92.3	－	1,233			1,233	－	0.10			0.10	
19	0.98	3.7	92.3	92.3			92.0	1,233	102			1,334	0.10	0.11			0.10	
20	1.00	4.4	－	92.1			92.4	－	1,001			1,001	－	0.10			0.10	
21	0.80	3.5	92.1	－			92.7	1,073	－			1,073	0.15	－			0.15	
22	0.82	4.5	－	89.8			89.3	－	493			493	－	0.10			0.10	
23	0.81	4.4	90.1	－			90.1	1,146	－			1,146	0.09	－			0.09	
24	0.79	4.0	－	86.4			86.8	－	1,073			1,073	－	0.09			0.09	
25	0.71	4.3	－	91.6			91.8	－	1,059			1,059	－	0.09			0.08	
26	0.71	4.2	89.2	－			90.2	1,117	－			1,117	0.09	－			0.09	
27	0.77	4.5	－	89.0			88.2	－	1,102			1,102	－	0.09			0.09	
28	0.99	4.4	92.0	－			92.0	1,146	－			1,146	0.09	－			0.09	
29	1.09	4.4	95.8	－			96.1	1,291	－			1,291	0.09	－			0.09	
30	1.11	4.4	－	93.1			92.9	－	1,131			1,131	－	0.09			0.09	
合計	－	－	－	－	－	－	－	17,284	17,734			35,018	－	－	－	－	－	
最大	1.11	5.3	95.8	93.1			96.1	1,305	1,436			1,537	0.15	0.11			0.15	
最小	0.71	3.5	85.4	86.4			85.5	102	58			493	0.09	0.08			0.08	
平均	0.87	4.2	90.9	90.2			90.6	910	887			1,167	0.10	0.10			0.10	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2023年 11月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤	脱水ケーキ	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率		(ポリ鉄)	搬出量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t	
1	1,069	27.9	97.4	124	27.9	77.4	596	0.85	−	−	2,262	8.1	−	−		
2	1,124	29.9	97.3	134	29.9	77.7	632	0.84	−	−	2,306	7.7	−	−		
3	1,162	30.4	97.4	133	30.4	77.2	573	0.75	−	−	2,262	7.4	−	−		
4	1,127	27.6	97.3	128	27.6	78.5	540	0.71	−	−	2,103	6.9	−	−		
5	1,133	27.4	97.4	129	27.4	78.8	559	0.77	−	−	2,320	8.0	−	−		
6	1,170	28.1	97.6	131	28.1	78.5	625	0.89	−	−	2,567	9.1	−	−		
7	1,069	33.2	96.9	133	33.2	75.1	552	0.66	−	−	1,494	4.5	−	−		
8	922	30.5	96.7	127	30.5	76.0	463	0.60	−	−	276	0.9	−	−		
9	911	28.0	96.9	121	28.0	76.8	529	0.75	−	−	2,016	7.2	−	−		
10	1,055	28.5	97.2	125	28.5	77.3	623	0.83	−	−	2,306	7.7	−	−		
11	978	30.5	96.7	127	30.5	76.0	547	0.69	−	−	1,276	4.0	−	−		
12	1,038	29.8	97.1	129	29.8	76.9	539	0.72	−	−	885	3.0	−	−		
13	1,187	31.4	97.3	132	31.4	76.2	549	0.70	−	−	2,291	7.3	−	−		
14	1,055	26.7	97.5	114	26.7	76.6	488	0.73	−	−	2,016	7.5	−	−		
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
18	735	8.6	97.1	40	8.6	78.6	416	0.77	−	−	1,711	7.9	−	−		
19	1,183	29.1	97.2	128	29.1	77.3	683	0.84	−	−	2,610	8.0	−	−		
20	1,110	28.0	97.1	126	28.0	77.9	688	0.85	−	−	2,509	7.8	−	−		
21	832	21.6	97.4	101	21.6	78.6	511	0.93	−	−	2,030	9.2	−	−		
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
23	707	15.3	97.5	73	15.3	79.0	429	0.98	−	−	1,581	9.0	−	−		
24	1,214	27.1	97.7	125	27.1	78.4	588	0.83	−	−	2,436	8.6	−	−		
25	1,489	28.7	97.8	132	28.7	78.2	647	0.79	−	−	2,784	8.5	−	−		
26	1,443	24.8	97.9	118	24.8	78.9	540	0.73	−	−	2,741	9.3	−	−		
27	1,239	21.6	98.2	104	21.6	79.3	506	0.92	−	−	2,436	11.1	−	−		
28	1,283	28.9	97.5	131	28.9	78.0	641	0.79	−	−	2,683	8.3	−	−		
29	1,155	27.3	97.3	125	27.3	78.2	659	0.85	−	−	2,436	7.9	−	−		
30	999	27.6	97.0	127	27.6	78.3	622	0.83	−	−	2,407	8.0	−	−		
合計	28,389	698.5	−	3,117	698.3	−	14,738	−	−	−	54,738	−	0	0		
最大	1,489	33.2	98.2	134	33.2	79.3	688	0.98	−	−	2,784	11.1	−	−		
最小	707	8.6	96.7	40	8.6	75.1	416	0.60	−	−	276	0.9	−	−		
平均	1,092	26.9	97.5	120	26.9	77.6	567	0.79	−	−	2,105	5.8	−	−		

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2023年 11月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	843	3.3	28.0	327.0	2.6	8.4	274.2	3.6	9.9	89	3.9	3.5	153	4.0	6.2	
2	925	3.2	30.0	430.0	2.4	10.5	272.9	3.7	10.1	89	3.8	3.4	133	4.5	6.0	
3	942	3.2	30.5	413.0	2.7	11.2	281.2	3.6	10.2	87	3.8	3.3	161	3.6	5.8	
4	898	3.4	30.4	391.0	2.8	11.0	281.4	3.6	10.1	88	3.9	3.4	137	4.3	5.9	
5	864	3.3	28.9	374.0	2.4	9.1	260.8	3.9	10.2	94	3.8	3.6	135	4.4	6.0	
6	882	3.2	28.2	376.0	2.3	8.7	266.1	3.6	9.5	84	3.9	3.3	155	4.3	6.7	
7	892	3.7	33.3	309.0	3.7	11.3	249.0	3.5	8.8	115	3.8	4.4	218	4.0	8.8	
8	768	4.0	30.6	240.0	4.1	9.8	247.8	3.6	8.9	112	3.9	4.4	168	4.5	7.5	
9	718	3.9	28.1	276.0	4.0	11.0	217.9	3.5	7.7	107	3.8	4.1	118	4.5	5.3	
10	820	3.7	30.0	307.0	3.5	10.9	213.8	3.5	7.5	98	3.9	3.8	201	3.9	7.8	
11	862	3.9	33.9	389.0	3.9	15.3	214.7	3.8	8.1	122	3.8	4.6	136	4.3	5.9	
12	813	3.7	29.9	307.0	3.6	11.0	219.4	3.6	8.0	114	3.9	4.4	173	3.8	6.5	
13	1038	3.8	39.1	613.0	3.7	22.6	224.2	3.6	8.1	82	3.9	3.2	120	4.4	5.2	
14	1025	3.2	32.5	535.0	2.7	14.6	218.4	3.6	7.8	102	3.8	3.9	170	3.7	6.2	
15	418	3.6	15.1	149.0	3.1	4.6	131.9	3.6	4.7	50	3.9	1.9	88	4.5	3.9	
16	668	3.7	25.0	223.0	2.6	5.9	192.4	3.6	7.0	95	3.9	3.7	158	5.3	8.4	
17	683	3.6	24.8	225.0	2.8	6.3	172.6	3.7	6.4	95	3.8	3.6	191	4.5	8.5	
18	728	4.0	28.8	204.0	4.5	9.1	232.2	3.6	8.4	106	3.9	4.1	186	3.9	7.2	
19	994	3.3	32.7	370.0	2.5	9.2	279.4	3.8	10.7	125	3.8	4.8	219	3.7	8.0	
20	924	3.5	32.3	360.0	2.9	10.4	294.4	3.6	10.7	131	3.9	5.1	138	4.4	6.1	
21	1029	3.5	35.7	531.0	3.3	17.3	258.8	3.7	9.7	132	3.7	4.9	107	3.5	3.8	
22	405	3.5	14.3	209.0	3.1	6.4	107.3	3.9	4.2	32	3.8	1.2	57	4.5	2.5	
23	1168	3.4	39.8	610.0	2.9	17.9	262.9	3.8	10.0	148	3.7	5.5	147	4.4	6.4	
24	1449	3.5	50.0	852.0	3.2	26.8	312.2	3.7	11.7	136	4.2	5.6	149	4.0	5.9	
25	1591	3.3	51.8	973.0	2.9	28.0	341.2	3.7	12.7	146	3.7	5.5	131	4.3	5.6	
26	1559	3.1	48.3	960.0	2.6	25.0	361.8	3.8	13.8	107	3.8	4.0	130	4.2	5.5	
27	944	2.3	21.9	483.0	0.8	3.9	233.5	3.6	8.4	94	3.8	3.6	134	4.5	6.0	
28	1029	3.1	32.4	497.0	2.4	11.7	226.4	3.6	8.1	123	3.7	4.6	182	4.4	8.0	
29	989	3.1	31.0	397.0	1.8	7.3	256.1	3.6	9.3	108	4.2	4.5	228	4.4	9.9	
30	901	3.3	30.1	297.0	2.2	6.5	259.8	3.6	9.4	135	3.8	5.1	210	4.4	9.1	
合計	27768	−	947.3	12627.0	−	362	7364.8	−	270.1	3,143	−	120.9	4633	−	194.6	
最大	1591	4.0	51.8	973.0	4.5	28	361.8	3.9	13.8	147.65	4.2	5.6	228	5.3	9.9	
最小	405	2.3	14.3	149.0	0.8	4	107.3	3.5	4.2	31.92	3.7	1.2	57	3.5	2.5	
平均	926	3.4	32.0	420.9	2.9	12	245.5	3.7	9.0	104.80	3.9	4.0	154	4.2	6.5	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2023年 11月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	130.15	77.4	83.1	29.4	−	−	−	−	130.15	77.4	83.1	29.4	−	−	−	−	
2	129.38	77.7	83.6	28.9	−	−	−	−	129.38	77.7	83.6	28.9	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月
3	130.42	77.2	82.0	29.8	−	−	−	−	130.42	77.2	82.0	29.8	−	−	−	−	平均(average関数使用)にて
4	130.40	78.5	82.0	28.1	−	−	−	−	130.40	78.5	82.0	28.1	−	−	−	−	補完しています
5	130.76	78.8	82.0	27.7	−	−	−	−	130.76	78.8	82.0	27.7	−	−	−	−	
6	129.66	78.5	84.2	27.9	−	−	−	−	129.66	78.5	84.2	27.9	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日
7	129.74	75.1	79.2	32.3	−	−	−	−	129.74	75.1	79.2	32.3	−	−	−	−	は月平均(average関数使用)にて
8	129.64	76.0	77.9	31.2	−	−	−	−	129.64	76.0	77.9	31.2	−	−	−	−	データを補完しています
9	124.28	76.8	78.0	28.8	−	−	−	−	124.28	76.8	78.0	28.8	−	−	−	−	
10	122.28	77.3	79.4	27.7	−	−	−	−	122.28	77.3	79.4	27.7	−	−	−	−	
11	129.30	76.0	82.0	31.0	−	−	−	−	129.30	76.0	82.0	31.0	−	−	−	−	
12	130.24	76.9	82.0	30.1	−	−	−	−	130.24	76.9	82.0	30.1	−	−	−	−	
13	128.36	76.2	79.9	30.6	−	−	−	−	128.36	76.2	79.9	30.6	−	−	−	−	
14	128.72	76.6	81.3	30.2	−	−	−	−	121.22	76.6	81.2	28.4	7.50	75.9	83.3	1.8	
15	85.51	76.7	83.7	19.9	−	−	−	−	−	−	−	−	85.51	76.7	83.7	19.9	
16	98.79	77.8	82.2	21.9	−	−	−	−	−	−	−	−	98.79	77.8	82.2	21.9	
17	100.37	77.5	83.7	22.6	−	−	−	−	−	−	−	−	100.37	77.5	83.7	22.6	
18	114.32	78.7	82.7	24.3	−	−	−	−	46.77	78.6	82.0	10.0	67.55	78.8	83.3	14.3	
19	127.88	77.3	82.0	29.0	−	−	−	−	127.88	77.3	82.0	29.0	−	−	−	−	
20	126.28	77.9	81.8	28.0	−	−	−	−	126.28	77.9	81.8	28.0	−	−	−	−	
21	126.93	78.3	81.9	27.6	−	−	−	−	107.56	78.6	81.6	23.0	19.37	76.6	83.3	4.5	
22	62.42	76.8	81.8	14.5	−	−	−	−	−	−	−	−	62.42	76.8	81.8	14.5	
23	153.09	78.2	82.8	33.4	−	−	−	−	58.78	79.0	82.0	12.3	94.31	77.7	83.3	21.0	
24	227.38	78.0	84.2	49.9	−	−	−	−	130.28	78.4	83.2	28.2	97.10	77.6	85.5	21.8	
25	214.72	77.9	82.5	47.6	−	−	−	−	121.28	78.2	82.0	26.4	93.44	77.4	83.3	21.1	
26	199.42	78.3	82.5	43.3	−	−	−	−	116.92	78.9	82.0	24.7	82.50	77.5	83.3	18.6	
27	145.08	84.2	83.1	22.9	−	−	−	−	110.64	79.3	83.1	22.9	34.44	−	83.3	−	
28	118.18	78.0	85.4	26.1	−	−	−	−	118.18	78.0	85.4	26.1	−	−	−	−	
29	127.32	78.2	84.8	27.8	−	−	−	−	127.32	78.2	84.8	27.8	−	−	−	−	
30	127.84	78.3	85.0	27.7	−	−	−	−	127.84	78.3	85.0	27.7	−	−	−	−	
合計	3958.86	−	−	880	0.00	−	−	0.0	3,115.56	−	−	698.0	843.30	−	−	182.0	
最大	227.38	84.2	85.4	49.9	−	−	−	−	130.76	79.3	85.4	32.3	100.37	78.8	85.5	22.6	
最小	62.42	75.1	77.9	14.5	−	−	−	−	46.77	75.1	77.9	10.0	7.50	75.9	81.8	1.8	
平均	132.00	77.8	82.2	29.3	−	−	−	−	119.83	77.6	81.9	26.8	70.28	78.4	83.4	17.0	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、珪砂補給量)

2023年 11月度　No.5-10

日	重油消費量				珪砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	t	t	t	t	t	t	t	
1	−	1,536	−	1,536	−	−	−	0	
2	−	1,876	−	1,876	−	−	−	0	
3	−	1,171	−	1,171	−	4	−	4	
4	−	1,703	−	1,703	−	−	−	0	
5	−	1,753	−	1,753	−	−	−	0	
6	−	1,919	−	1,919	−	−	−	0	
7	−	794	−	794	−	−	−	0	
8	−	904	−	904	−	−	−	0	
9	−	1,105	−	1,105	−	−	−	0	
10	−	1,238	−	1,238	−	−	−	0	
11	−	1,180	−	1,180	−	−	−	0	
12	−	1,398	−	1,398	−	−	−	0	
13	−	738	696	1,434	−	4	−	4	
14	−	569	3,739	4,308	−	−	8	8	
15	−	−	1,735	1,735	−	−	−	0	
16	−	−	1,774	1,774	−	−	−	0	
17	−	1,665	1,610	3,275	−	−	−	0	
18	−	3,159	1,166	4,325	−	−	−	0	
19	−	1,364	−	1,364	−	−	−	0	
20	−	1,722	1,428	3,150	−	4	−	4	
21	−	1,971	3,473	5,444	−	−	−	0	
22	−	750	1,517	2,267	−	4	−	4	
23	−	3,706	1,480	5,186	−	−	−	0	
24	−	1,129	792	1,921	−	−	−	0	
25	−	1,490	1,078	2,568	−	−	−	0	
26	−	1,978	1,566	3,544	−	−	−	0	
27	−	2,897	750	3,647	−	−	−	0	
28	−	1,683	−	1,683	−	−	−	0	
29	−	1,617	−	1,617	−	−	−	0	
30	−	1,716	−	1,716	−	−	−	0	
合計	0	44,731	22,804	67,535	0	16	8	24	
最大	−	3,706	3,739	5,444	−	4	8	8	
最小	−	569	696	794	−	4	8	0	
平均	−	1,598	1,629	2,251	−	4	8	1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2023年 12月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量		流入下水量	放流水量						降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
							簡易処理水量			放流水量							
			（合流）	雨水排水量		（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	mm	㎥	㎥	㎥	㎥	
1	晴	11.0	170,672	0	170,672	171,594	0	0	0	120,000	51,594	0.0	27,383	206,790	133,920	72,870	
2	晴	12.0	177,106	0	177,106	178,020	0	0	0	124,696	53,324	0.0	26,416	198,503	125,803	72,700	
3	晴	12.0	172,542	0	172,542	173,440	0	0	0	123,141	50,299	0.0	25,416	193,008	123,608	69,400	
4	晴	9.3	179,568	0	179,568	180,481	0	0	0	128,054	52,427	0.0	25,859	200,447	128,307	72,140	
5	晴後曇	10.0	171,256	0	171,256	172,131	0	0	0	121,611	50,520	0.0	27,964	194,162	123,362	70,800	
6	晴一時雨	14.0	184,317	0	184,317	185,239	0	0	0	132,611	52,628	0.5	25,464	204,870	133,180	71,690	
7	晴	13.0	179,065	0	179,065	179,656	0	0	0	126,299	53,357	0.0	24,287	198,285	125,585	72,700	
8	晴	14.2	176,017	0	176,017	176,847	0	0	0	126,501	50,346	0.0	26,626	197,588	127,318	70,270	
9	晴	14.0	172,210	0	172,210	173,159	0	0	0	118,441	54,718	0.0	26,913	194,141	120,161	73,980	
10	晴	17.0	172,294	0	172,294	173,237	0	0	0	124,811	48,426	0.0	25,526	192,758	125,168	67,590	
11	晴時々雨	17.0	231,437	0	231,437	232,385	6,325	38,964	45,289	136,027	51,069	3.5	26,134	207,516	135,156	72,360	
12	曇時々雨	14.9	329,621	6,380	323,241	324,239	49,086	71,201	120,287	144,760	59,192	6.5	29,226	226,832	143,052	83,780	
13	曇後晴	14.0	184,366	0	184,366	185,401	0	0	0	130,230	55,171	0.0	26,486	205,816	129,596	76,220	
14	晴後曇	11.0	188,792	0	188,792	189,802	0	0	0	138,407	51,395	0.0	27,679	211,435	139,195	72,240	
15	晴時々雨	16.0	246,333	0	246,333	247,298	0	42,717	42,717	149,481	55,100	2.5	29,334	227,768	150,588	77,180	
16	曇時々雨	16.0	248,543	0	248,543	249,490	23,709	32,982	56,691	138,853	53,946	2.5	29,397	215,922	138,882	77,040	
17	曇後晴	7.0	182,560	0	182,560	183,452	0	0	0	133,945	49,507	0.0	27,491	204,894	135,244	69,650	
18	晴	10.0	188,473	0	188,473	189,024	0	0	0	139,850	49,174	0.0	25,517	209,157	140,097	69,060	
19	晴後曇	11.0	169,063	0	169,063	169,876	0	0	0	121,028	48,848	0.0	30,715	194,808	126,628	68,180	
20	晴	14.0	182,161	0	182,161	183,127	0	0	0	133,020	50,107	0.0	32,249	209,374	139,634	69,740	
21	晴	7.0	170,879	0	170,879	171,753	0	0	0	123,041	48,712	0.0	34,136	199,965	131,515	68,450	
22	晴	6.0	177,680	0	177,680	178,536	0	0	0	129,244	49,292	0.0	33,711	206,249	137,669	68,580	
23	晴	5.0	168,416	0	168,416	169,268	0	0	0	118,608	50,660	0.0	33,980	197,209	126,739	70,470	
24	晴	8.0	166,694	0	166,694	167,535	0	0	0	116,820	50,715	0.0	33,946	195,538	124,928	70,610	
25	晴	7.0	170,553	0	170,553	171,408	0	0	0	121,084	50,324	0.0	33,279	198,949	128,029	70,920	
26	晴	9.0	169,925	0	169,925	170,476	0	0	0	119,765	50,711	0.0	34,161	199,028	128,068	70,960	
27	晴	12.0	172,053	0	172,053	172,925	0	0	0	122,464	50,461	0.0	34,624	201,578	131,098	70,480	
28	晴	10.0	175,421	0	175,421	176,288	0	0	0	125,751	50,537	0.0	31,807	202,140	132,170	69,970	
29	晴	10.0	173,306	0	173,306	174,186	0	0	0	122,856	51,330	0.0	30,092	198,222	126,642	71,580	
30	晴	10.5	173,019	0	173,019	173,907	0	0	0	125,026	48,881	0.0	28,838	196,677	126,307	70,370	
31	曇一時雨	11.0	163,826	0	163,826	164,704	0	0	0	118,461	46,243	0.5	28,799	187,629	121,969	65,660	
合計	－	－	5,788,168	6,380	5,781,788	5,808,884	79,120	185,864	264,984	3,954,886	1,589,014	16.0	903,455	6,277,258	4,059,618	2,217,640	
最大	－	17.0	329,621	6,380	323,241	324,239	49,086	71,201	120,287	149,481	59,192	6.5	34,624	227,768	150,588	83,780	
最小	－	5.0	163,826	6,380	163,826	164,704	6,325	32,982	42,717	116,820	46,243	0.5	24,287	187,629	120,161	65,660	
平均	－	11.4	186,715	6,380	186,509	187,383	26,373	46,466	66,246	127,577	51,259	2.7	29,144	202,492	130,955	71,537	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2023年 12月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過)		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水)		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水)	
				場内使用			場外使用		Q水くん	使用量		使用量		使用量	
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	46,400	91	510	11,441	6,873	867	−	−	−	0	0.00	1,083	1.08	467	1.09
2	46,100	90	510	11,538	5,848	870	−	−	−	59	0.15	798	0.77	625	1.41
3	45,570	89	510	10,572	5,907	873	−	−	−	0	0.00	855	0.83	684	1.63
4	45,590	89	510	10,660	6,615	574	−	−	−	0	0.00	627	0.59	741	1.70
5	56,420	111	510	11,984	6,485	1,466	−	−	−	0	0.00	752	0.74	616	1.46
6	53,840	106	510	10,487	6,395	576	−	−	−	0	0.00	1,334	1.21	570	1.30
7	45,650	90	510	10,281	6,222	569	−	−	−	0	0.00	1,072	1.02	422	0.95
8	45,590	89	510	11,220	5,572	1,165	−	−	−	0	0.00	1,334	1.27	467	1.11
9	45,470	89	510	12,613	5,658	575	−	−	−	72	0.19	1,505	1.52	658	1.44
10	45,210	89	510	10,493	5,996	857	−	−	−	0	0.00	1,026	0.99	262	0.65
11	55,440	109	510	10,599	6,475	1,168	−	−	−	0	0.00	1,106	0.93	456	0.61
12	72,130	141	510	11,740	6,464	1,756	−	−	−	0	0.00	832	0.52	581	0.53
13	45,350	89	510	11,186	5,748	575	−	−	−	0	0.00	992	0.91	581	1.26
14	50,090	98	510	11,507	6,060	1,160	−	−	−	0	0.00	809	0.70	559	1.31
15	74,080	145	510	12,152	6,698	1,748	−	−	−	95	0.15	798	0.64	315	0.39
16	70,730	139	510	11,499	6,664	2,033	−	−	−	336	0.57	855	0.63	485	0.67
17	46,270	91	510	11,652	6,574	296	−	−	−	106	0.27	923	0.83	498	1.21
18	46,250	91	510	10,389	6,645	580	−	−	−	0	0.00	1,037	0.89	638	1.56
19	46,220	91	510	14,580	6,669	572	−	−	−	0	0.00	1,368	1.36	433	1.06
20	46,260	91	510	15,697	6,467	866	−	−	−	0	0.00	1,379	1.24	581	1.39
21	46,230	91	510	17,102	6,682	863	−	−	−	0	0.00	1,357	1.32	456	1.12
22	46,220	91	510	17,127	6,509	574	−	−	−	0	0.00	1,448	1.34	467	1.14
23	46,330	91	510	17,430	6,364	872	−	−	−	56	0.15	1,493	1.51	503	1.19
24	46,340	91	510	17,581	6,541	575	−	−	−	0	0.00	1,505	1.55	502	1.19
25	46,340	91	510	16,742	6,593	869	−	−	−	0	0.00	1,733	1.72	570	1.36
26	46,350	91	510	17,696	6,466	864	−	−	−	0	0.00	1,892	1.90	331	0.78
27	46,350	91	510	17,429	6,528	867	−	−	−	0	0.00	1,790	1.75	513	1.22
28	46,330	91	510	15,890	6,499	895	−	−	−	0	0.00	1,949	1.86	456	1.08
29	46,380	91	510	13,979	6,410	858	−	−	−	0	0.00	1,573	1.54	456	1.07
30	49,130	96	510	11,609	6,407	1,747	−	−	−	54	0.13	1,756	1.69	391	0.96
31	52,510	103	510	12,964	6,541	280	−	−	−	0	0.00	1,448	1.47	479	1.24
合計	1,547,170	3,034	−	407,839	197,575	28,410	−	−	−	778	−	38,429	−	15,763	−
最大	74,080	145	510	17,696	6,873	2,033	−	−	−	336	0.57	1,949	1.90	741	1.70
最小	45,210	89	510	10,281	5,572	280	−	−	−	54	0.13	627	0.52	262	0.39
平均	49,909	98	510	13,156	6,373	916	−	−	−	111	0.06	1,240	1.14	508	1.07

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2023年 12月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計	備考
	A系	B系	C系	D系	E系							
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	
1	17,596	58,162	58,162	36,040	36,830	133,920	72,870	206,790	0	0	0	
2	18,436	53,684	53,683	35,980	36,720	125,803	72,700	198,503	0	0	0	
3	18,355	52,627	52,626	34,350	35,050	123,608	69,400	193,008	0	0	0	
4	17,875	55,216	55,216	35,690	36,450	128,307	72,140	200,447	0	0	0	
5	18,316	52,523	52,523	35,030	35,770	123,362	70,800	194,162	0	0	0	
6	22,787	55,197	55,196	35,430	36,260	133,180	71,690	204,870	0	0	0	
7	23,628	50,979	50,978	35,940	36,760	125,585	72,700	198,285	0	0	0	
8	23,058	52,130	52,130	34,770	35,500	127,318	70,270	197,588	0	0	0	
9	22,938	48,612	48,611	36,550	37,430	120,161	73,980	194,141	0	0	0	
10	23,718	50,725	50,725	33,490	34,100	125,168	67,590	192,758	0	0	0	
11	17,326	58,915	58,915	36,400	35,960	135,156	72,360	207,516	6,325	38,964	45,289	
12	22,597	60,228	60,227	42,240	41,540	143,052	83,780	226,832	49,086	71,201	120,287	
13	23,137	53,230	53,229	37,130	39,090	129,596	76,220	205,816	0	0	0	
14	21,846	58,675	58,674	35,140	37,100	139,195	72,240	211,435	0	0	0	
15	25,494	62,547	62,547	37,840	39,340	150,588	77,180	227,768	0	42,717	42,717	
16	24,927	56,978	56,977	37,910	39,130	138,882	77,040	215,922	23,709	32,982	56,691	
17	23,806	55,719	55,719	34,560	35,090	135,244	69,650	204,894	0	0	0	
18	24,066	58,016	58,015	34,260	34,800	140,097	69,060	209,157	0	0	0	
19	22,727	51,951	51,950	33,820	34,360	126,628	68,180	194,808	0	0	0	
20	24,486	57,574	57,574	34,560	35,180	139,634	69,740	209,374	0	0	0	
21	27,326	52,095	52,094	33,950	34,500	131,515	68,450	199,965	0	0	0	
22	30,477	53,596	53,596	34,000	34,580	137,669	68,580	206,249	0	0	0	
23	36,364	45,188	45,187	34,900	35,570	126,739	70,470	197,209	0	0	0	
24	35,006	44,961	44,961	34,970	35,640	124,928	70,610	195,538	0	0	0	
25	38,106	44,962	44,961	35,110	35,810	128,029	70,920	198,949	0	0	0	
26	42,894	42,587	42,587	35,130	35,830	128,068	70,960	199,028	0	0	0	
27	45,805	42,647	42,646	34,890	35,590	131,098	70,480	201,578	0	0	0	
28	46,886	42,642	42,642	34,670	35,300	132,170	69,970	202,140	0	0	0	
29	40,145	43,249	43,248	35,410	36,170	126,642	71,580	198,222	0	0	0	
30	43,334	41,487	41,486	34,990	35,380	126,307	70,370	196,677	0	0	0	
31	39,885	41,042	41,042	32,850	32,810	121,969	65,660	187,629	0	0	0	
合計	863,347	1,598,144	1,598,127	1,098,000	1,119,640	4,059,618	2,217,640	6,277,258	79,120	185,864	264,984	
最大	46,886	62,547	62,547	42,240	41,540	150,588	83,780	227,768	49,086	71,201	120,287	
最小	17,326	41,042	41,042	32,850	32,810	120,161	65,660	187,629	6,325	32,982	42,717	
平均	27,850	51,553	51,552	35,419	36,117	130,955	71,537	202,492	26,373	46,466	66,246	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2023年 12月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	−	791	1,015	1,806	−	124.8	158.8	283.5	−	4.4	5.6	10.0	0.57	3.5
2	−	782	885	1,667	−	128.4	147.3	275.7	−	4.7	5.3	10.0	0.63	3.6
3	−	1,020	726	1,746	−	161.4	116.9	278.3	−	5.9	4.2	10.1	0.61	3.6
4	−	744	865	1,609	−	127.9	150.0	277.9	−	4.6	5.4	10.0	0.65	3.6
5	−	915	849	1,764	−	149.4	138.2	287.6	−	5.3	4.9	10.2	0.60	3.5
6	−	632	1,009	1,641	−	105.0	169.5	274.4	−	3.8	6.0	9.8	0.62	3.6
7	−	485	683	1,168	−	89.0	127.5	216.5	−	3.2	4.5	7.7	0.68	3.6
8	−	1,119	1,162	2,281	−	174.2	184.4	358.6	−	6.3	6.6	12.9	0.59	3.6
9	−	939	886	1,825	−	157.0	149.8	306.9	−	5.6	5.3	10.9	0.63	3.6
10	−	901	892	1,793	−	152.9	159.2	312.1	−	5.6	5.6	11.2	0.65	3.6
11	−	992	781	1,773	−	168.5	136.1	304.6	−	6.1	4.8	10.9	0.64	3.6
12	−	1,050	984	2,034	−	171.9	165.1	336.9	−	6.3	5.9	12.2	0.63	3.6
13	−	856	1,042	1,898	−	149.3	187.4	336.7	−	5.5	6.7	12.2	0.65	3.6
14	−	892	1,012	1,904	−	164.9	189.7	354.6	−	5.9	6.7	12.6	0.68	3.6
15	61	900	634	1,595	9.9	138.4	101.6	249.9	0.3	5.1	3.6	9.0	0.59	3.6
16	−	858	1,030	1,888	−	133.9	164.4	298.2	−	4.8	5.8	10.6	0.59	3.6
17	−	1,019	907	1,926	−	150.9	136.6	287.4	−	5.4	4.8	10.2	0.56	3.5
18	−	800	606	1,406	−	126.8	100.3	227.1	−	4.6	3.5	8.1	0.60	3.6
19	272	1,012	1,006	2,290	38.0	147.2	157.3	342.6	1.5	5.5	5.5	12.5	0.57	3.6
20	47	1,082	1,114	2,243	7.8	175.5	184.0	367.3	0.3	6.3	6.5	13.1	0.60	3.6
21	479	995	1,120	2,594	71.1	147.3	172.4	390.8	2.6	5.4	6.1	14.1	0.57	3.6
22	566	1,131	843	2,540	83.6	156.0	125.9	365.4	3.0	6.0	4.5	13.5	0.55	3.7
23	366	940	986	2,292	69.5	186.4	200.5	456.4	2.6	6.8	7.1	16.5	0.74	3.6
24	502	1,126	675	2,303	66.5	158.6	105.5	330.6	2.8	6.2	3.7	12.7	0.57	3.8
25	696	983	708	2,387	104.2	137.6	108.0	349.8	3.8	5.4	3.9	13.1	0.55	3.7
26	619	1,001	1,053	2,673	82.3	139.6	151.0	372.9	3.2	5.2	5.4	13.8	0.54	3.7
27	596	1,158	1,171	2,925	87.4	147.8	164.6	399.9	3.1	6.0	6.0	15.1	0.54	3.8
28	104	934	843	1,881	14.9	139.7	129.8	284.3	0.6	5.1	4.6	10.3	0.57	3.6
29	40	1,176	988	2,204	5.3	158.4	151.1	314.9	0.2	6.3	5.3	11.8	0.56	3.7
30	1,133	1,140	−	2,273	150.0	154.2	−	304.2	5.9	5.9	−	11.8	0.55	3.9
31	1,173	1,119	−	2,292	146.2	154.1	−	300.3	5.8	5.5	−	11.3	0.51	3.8
合計	6,654	29,492	26,475	62,621	936.6	4,577.0	4,332.7	9,846.3	35.7	168.7	153.8	358.2	−	−
最大	1,173	1,176	1,171	2,925	150.0	186.4	200.5	456.4	5.9	6.8	7.1	16.5	0.74	3.9
最小	40	485	606	1,168	5.3	89.0	100.3	216.5	0.2	3.2	3.5	7.7	0.51	3.5
平均	475	951	913	2,020	66.9	147.6	149.4	317.6	2.6	5.4	5.3	11.6	0.60	3.6

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2023年 12月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	−	97.0	97.0	−	10.06	15.53	25.59	−	0.22	0.27	0.25	256.0	2.9	7.5
2	−	96.0	96.0	−	12.65	15.19	27.85	−	0.26	0.27	0.27	292.0	2.3	6.6
3	−	95.8	95.9	−	15.03	11.08	26.12	−	0.24	0.25	0.25	333.0	2.2	7.5
4	−	96.2	96.2	−	11.63	15.13	26.76	−	0.24	0.27	0.26	286.0	2.3	6.4
5	−	95.8	95.8	−	15.81	14.04	29.85	−	0.29	0.28	0.28	319.0	2.0	6.4
6	−	96.0	96.0	−	10.32	17.47	27.80	−	0.26	0.28	0.27	327.0	2.3	7.4
7	−	96.4	96.4	−	8.00	12.92	20.92	−	0.24	0.28	0.26	237.0	2.2	5.2
8	−	95.7	95.7	−	18.84	22.89	41.72	−	0.28	0.33	0.31	241.0	2.2	5.2
9	−	96.0	96.0	−	14.71	15.49	30.20	−	0.25	0.28	0.26	292.0	2.1	6.2
10	−	96.8	96.8	−	13.67	13.96	27.64	−	0.24	0.24	0.24	483.0	1.9	9.0
11	−	96.1	96.1	−	13.79	12.08	25.88	−	0.22	0.24	0.23	334.0	2.2	7.2
12	−	96.0	96.0	−	17.00	16.78	33.78	−	0.26	0.27	0.26	306.0	2.9	8.9
13	−	98.7	98.7	−	12.85	18.83	31.68	−	0.23	0.28	0.26	248.0	3.6	8.8
14	−	96.4	96.4	−	11.55	16.39	27.94	−	0.19	0.24	0.21	208.0	3.3	6.8
15	95.7	95.7	95.7	0.80	13.31	10.44	24.54	0.22	0.25	0.28	0.26	212.0	2.5	5.2
16	−	95.7	95.7	−	12.37	17.32	29.70	−	0.24	0.28	0.27	302.0	2.6	8.0
17	−	95.4	95.4	−	13.99	15.33	29.32	−	0.25	0.30	0.27	364.0	2.7	9.8
18	−	95.8	95.9	−	10.68	8.96	19.64	−	0.22	0.24	0.23	257.0	2.4	6.2
19	96.2	96.2	96.3	3.45	15.29	18.37	37.10	0.22	0.27	0.32	0.29	474.0	2.2	10.6
20	95.9	95.8	95.9	0.58	13.70	15.03	29.31	0.20	0.21	0.22	0.22	341.0	2.4	8.2
21	95.5	95.5	95.6	6.56	15.41	18.89	40.87	0.24	0.27	0.29	0.27	386.0	2.5	9.7
22	95.4	95.3	95.4	7.77	16.71	13.23	37.71	0.25	0.27	0.28	0.27	490.0	3.1	15.2
23	96.7	96.8	96.8	4.96	12.68	15.09	32.73	0.18	0.18	0.21	0.19	567.0	2.1	12.0
24	95.5	95.5	95.6	7.58	16.13	10.23	33.94	0.26	0.25	0.26	0.26	740.0	2.5	18.6
25	98.5	98.4	98.5	9.28	12.55	10.53	32.36	0.24	0.23	0.27	0.24	815.0	2.5	20.4
26	95.2	95.2	95.2	6.58	9.48	12.56	28.61	0.20	0.18	0.22	0.20	895.0	2.2	20.1
27	95.3	95.2	95.2	7.10	13.76	15.88	36.75	0.22	0.22	0.25	0.23	638.0	2.2	14.1
28	95.5	95.5	95.6	1.23	10.90	11.09	23.23	0.21	0.20	0.23	0.22	581.0	2.7	15.7
29	95.4	95.4	95.5	0.48	13.61	13.47	27.55	0.21	0.21	0.24	0.22	507.0	1.7	8.8
30	95.2	95.3	−	12.92	12.70	−	25.62	0.21	0.20	−	0.21	373.0	1.8	6.8
31	95.7	95.8	−	15.31	16.80	−	32.11	0.25	0.29	−	0.27	295.0	2.6	7.7
合計	−	−	−	84.59	415.99	424.21	924.79	−	−	−	−	12,399.0	−	296.2
最大	98.50	98.70	98.70	15.31	18.84	22.89	41.72	0.26	0.29	0.33	0.31	895.0	3.6	20.4
最小	95.20	95.20	95.20	0.48	8.00	8.96	19.64	0.18	0.18	0.21	0.19	208.0	1.7	5.2
平均	96.1	96.0	96.1	6.04	13.42	14.63	29.83	0.23	0.24	0.26	0.25	400.0	2.4	9.6

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心)

2023年 12月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	−	597	159	756	−	104.7	25.4	130.1	−	3.9	1.0	4.9	0.69	3.7
2	−	166	581	747	−	29.1	92.8	121.9	−	1.1	3.6	4.7	0.69	3.9
3	−	539	210	749	−	98.9	35.2	134.1	−	3.7	1.4	5.0	0.72	3.8
4	−	182	532	714	−	34.4	91.9	126.3	−	1.3	3.6	4.9	0.74	3.8
5	−	671	−	671	−	128.7	−	128.7	−	4.8	−	4.8	0.75	3.7
6	−	−	659	659	−	−	110.4	110.4	−	−	4.3	4.3	0.72	3.9
7	−	185	220	405	−	35.5	35.3	70.8	−	1.3	1.5	2.8	0.75	3.9
8	−	209	760	969	−	39.5	120.2	159.7	−	1.5	5.0	6.5	0.74	4.1
9	−	113	420	533	−	19.8	62.0	81.8	−	0.7	2.5	3.3	0.69	4.0
10	−	456	162	618	−	82.5	24.7	107.2	−	3.1	1.0	4.1	0.71	3.8
11	−	387	306	693	−	70.0	46.7	116.6	−	2.6	1.9	4.5	0.71	3.9
12	361	314	413	1,088	64.7	58.5	65.0	188.2	2.5	2.2	2.7	7.3	0.73	3.9
13	581	−	623	1,204	104.8	−	99.7	204.5	4.0	−	4.1	8.1	0.74	4.0
14	447	498	188	1,133	71.7	83.2	28.1	183.1	2.7	3.1	1.1	6.9	0.66	3.8
15	680	236	396	1,312	90.9	29.4	48.9	169.2	3.5	1.2	1.9	6.5	0.56	3.9
16	653	−	547	1,200	89.0	−	68.9	158.0	3.4	−	2.7	6.1	0.57	3.8
17	41	531	653	1,225	5.6	67.6	82.3	155.4	0.2	2.7	3.2	6.1	0.57	3.9
18	510	633	41	1,184	66.8	77.3	5.0	149.1	2.5	3.1	0.2	5.8	0.55	3.9
19	550	80	582	1,212	72.1	9.8	70.3	152.1	2.7	0.4	2.7	5.9	0.55	3.9
20	518	531	29	1,078	69.3	66.2	3.6	139.0	2.6	2.6	0.1	5.4	0.56	3.9
21	313	211	894	1,418	41.0	25.8	107.9	174.7	1.6	1.0	4.2	6.8	0.55	3.9
22	645	547	−	1,192	79.2	62.2	−	141.4	3.1	2.6	−	5.7	0.54	4.0
23	206	284	928	1,418	26.3	33.7	120.2	180.2	1.0	1.4	4.6	7.0	0.56	3.9
24	753	376	38	1,167	94.4	43.7	4.8	142.9	3.7	1.8	0.2	5.7	0.55	4.0
25	92	297	946	1,335	11.3	33.8	117.0	162.1	0.4	1.4	4.4	6.3	0.54	3.9
26	964	176	164	1,304	125.6	16.8	21.6	164.0	4.5	0.8	0.8	6.1	0.53	3.7
27	−	694	511	1,205	−	76.5	61.1	137.6	−	3.2	2.3	5.5	0.53	4.0
28	203	232	408	843	23.8	27.2	49.4	100.3	1.0	1.1	1.9	3.9	0.53	3.9
29	−	793	22	815	−	96.9	2.9	99.8	−	3.9	0.1	4.0	0.55	4.0
30	6	−	977	983	0.7	−	131.9	132.6	0.0	−	4.9	4.9	0.56	3.7
31	953	117	23	1,093	118.8	14.6	3.1	136.5	4.8	0.6	0.1	5.5	0.56	4.0
合計	8,476	10,055	12,392	30,923	1,155.9	1,466.1	1,736.1	4,358.1	44.2	56.9	68.0	169.2	−	−
最大	964	793	977	1,418	125.6	128.7	131.9	204.5	4.8	4.8	5.0	8.1	0.75	4.1
最小	6	80	22	405	0.7	9.8	2.9	70.8	0.0	0.4	0.1	2.8	0.53	3.7
平均	471	372	427	998	64.2	54.3	59.9	140.6	2.5	2.1	2.3	5.5	0.61	3.9

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心、重力濃縮)

2023年 12月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	−	94.0	90.3	−	−	−	
2	−	94.0	90.3	−	−	−	
3	−	94.3	90.8	−	−	−	
4	−	94.5	91.1	−	−	−	
5	−	94.6	−	−	−	−	
6	−	−	90.8	−	−	−	
7	−	94.6	89.9	−	−	−	
8	−	94.5	89.8	−	−	−	
9	−	94.0	87.6	−	−	−	
10	−	94.2	88.1	−	−	−	
11	−	94.2	88.1	−	−	−	
12	93.3	94.4	88.5	−	−	−	
13	93.4	−	88.6	−	−	−	
14	92.4	93.7	88.4	−	−	−	
15	90.7	89.1	85.9	−	−	−	
16	90.9	−	86.2	−	−	−	
17	90.9	89.3	86.2	−	−	−	
18	90.5	88.8	85.6	−	−	−	
19	90.5	88.8	85.6	−	−	−	
20	90.7	89.1	85.9	−	−	−	
21	90.5	88.8	85.6	−	−	−	
22	88.6	88.5	−	−	−	−	
23	89.1	89.0	87.6	−	−	−	
24	88.9	88.8	87.3	−	−	−	
25	88.6	88.5	87.0	−	−	−	
26	88.5	88.1	86.9	−	−	−	
27	−	88.1	86.6	−	−	−	
28	88.3	88.3	86.7	−	−	−	
29	−	88.8	89.0	−	−	−	
30	89.1	−	89.2	−	−	−	
31	89.1	89.1	89.2	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	
最大	93.4	94.6	91.1	−	−	−	
最小	88.3	88.1	85.6	−	−	−	
平均	90.3	91.4	88.1	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2023年 12月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	930	32.1	96.5	119	25.5	78.5	2,335	7.3	−	−	604.0	0.75	
2	982	30.8	96.9	132	27.6	79.1	2,538	8.2	−	−	652.5	0.85	
3	1,058	31.9	97.0	134	28.4	78.8	2,654	8.3	−	−	655.0	0.82	
4	996	31.4	96.8	121	25.8	78.6	2,364	7.5	−	−	636.5	0.81	
5	1,070	31.1	97.1	133	28.2	78.8	2,567	8.2	−	−	681.5	0.88	
6	1,047	31.5	97.0	139	29.0	79.2	2,509	8.0	−	−	695.5	0.88	
7	751	22.4	97.0	93	19.9	78.6	1,798	8.0	−	−	478.5	0.85	
8	1,068	34.1	96.8	135	27.6	79.5	2,581	7.6	−	−	671.0	0.79	
9	1,012	31.0	96.9	143	28.4	80.2	2,494	8.1	−	−	665.5	0.86	
10	1,000	34.1	96.6	129	26.4	79.4	2,349	6.8	−	−	637.0	0.75	
11	1,052	33.1	96.9	121	26.5	78.1	2,567	7.7	−	−	617.0	0.75	
12	1,127	37.5	96.7	139	30.3	78.2	2,538	6.8	−	−	689.0	0.73	
13	1,028	36.8	96.4	137	30.0	78.2	2,335	6.3	−	−	644.0	0.70	
14	934	34.0	96.4	130	27.5	78.8	2,306	6.8	−	−	612.0	0.72	
15	978	30.4	96.9	124	26.8	78.4	2,494	8.2	−	−	625.0	0.82	
16	1,102	31.2	97.2	138	28.6	79.3	2,770	8.9	−	−	718.5	0.92	
17	1,143	31.5	97.2	143	31.0	78.4	2,958	9.4	−	−	737.5	0.94	
18	799	23.3	97.1	97	21.3	78.1	2,001	8.6	−	−	484.0	0.83	
19	1,332	35.3	97.3	166	35.1	78.9	3,364	9.5	−	−	841.0	0.95	
20	1,204	39.1	96.8	150	32.0	78.7	3,161	8.1	−	−	745.5	0.76	
21	1,548	45.3	97.1	194	40.0	79.4	4,060	9.0	−	−	1,001.0	0.88	
22	1,632	47.4	97.1	227	47.3	79.1	4,234	8.9	−	−	1,079.0	0.91	
23	1,644	47.3	97.1	213	42.7	80.0	4,249	9.0	−	−	1,030.5	0.87	
24	1,803	46.3	97.4	222	46.2	79.2	4,582	9.9	−	−	1,117.0	0.97	
25	1,884	48.9	97.4	216	45.8	78.9	4,771	9.7	−	−	1,038.5	0.85	
26	1,989	45.8	97.7	209	45.7	78.2	4,814	10.5	−	−	923.0	0.81	
27	1,974	43.7	97.8	208	43.6	79.0	4,626	10.6	−	−	1,024.0	0.94	
28	1,398	39.8	97.2	155	34.6	77.6	3,263	8.2	−	−	782.5	0.79	
29	1,292	33.8	97.4	145	32.2	77.7	2,813	8.3	−	−	648.0	0.77	
30	1,148	32.7	97.2	130	28.2	78.4	2,480	7.6	−	−	593.5	0.73	
31	1,030	33.9	96.7	136	28.2	79.2	2,277	6.7	−	−	591.0	0.70	
合計	37,955	1,107.5	−	4,678	990.3	−	92,844	−	0	−	22,918.5	−	
最大	1,989	48.9	97.8	227	47.3	80.2	4,814	10.6	−	0.0	1,117.0	0.97	
最小	751	22.4	96.4	93	19.9	77.6	1,798	6.3	−	0.0	478.5	0.70	
平均	1,224	35.7	97.1	151	31.9	78.8	2,995	8.4	−	−	739.3	0.83	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水A系)

2023年 12月度　No.2-6

日	A系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	594	20.5	96.6	76	16.3	78.5	1,494	7.3	−	−	401.5	0.78	
2	562	17.6	96.9	76	15.8	79.1	1,407	8.0	−	−	379.0	0.86	
3	567	17.1	97.0	72	15.2	78.8	1,378	8.1	−	−	351.0	0.82	
4	489	15.4	96.9	59	12.7	78.6	1,131	7.3	−	−	298.5	0.77	
5	472	13.7	97.1	59	12.5	78.8	1,117	8.1	−	−	305.0	0.89	
6	509	15.3	97.0	68	14.1	79.2	1,189	7.8	−	−	342.5	0.89	
7	353	10.5	97.0	44	9.3	78.7	812	7.7	−	−	228.5	0.87	
8	488	15.6	96.8	61	12.6	79.5	1,160	7.4	−	−	310.0	0.80	
9	434	13.3	96.9	61	12.2	80.2	1,088	8.2	−	−	291.0	0.88	
10	444	15.1	96.6	57	11.7	79.4	1,015	6.7	−	−	294.5	0.78	
11	383	12.1	96.9	44	9.7	78.1	986	8.2	−	−	231.0	0.77	
12	468	15.6	96.7	58	12.6	78.2	1,073	6.9	−	−	308.0	0.79	
13	439	15.7	96.4	59	12.8	78.2	1,015	6.5	−	−	295.5	0.75	
14	426	15.5	96.4	59	12.6	78.8	1,044	6.7	−	−	280.5	0.72	
15	524	16.3	96.9	66	14.3	78.4	1,334	8.2	−	−	326.0	0.80	
16	581	16.5	97.2	73	15.1	79.3	1,479	9.0	−	−	380.0	0.92	
17	696	19.2	97.2	87	18.9	78.4	1,885	9.8	−	−	448.0	0.93	
18	446	13.0	97.1	54	11.9	78.1	1,146	8.8	−	−	273.0	0.84	
19	632	16.8	97.4	79	16.6	78.9	1,624	9.7	−	−	410.0	0.98	
20	545	17.7	96.8	68	14.5	78.7	1,378	7.8	−	−	350.0	0.79	
21	664	19.4	97.1	83	17.2	79.4	1,668	8.6	−	−	446.0	0.92	
22	784	22.8	97.1	109	22.7	79.1	1,929	8.5	−	−	527.0	0.93	
23	814	23.4	97.1	106	21.2	80.0	2,045	8.7	−	−	522.5	0.89	
24	869	22.3	97.4	107	22.3	79.2	2,175	9.7	−	−	548.5	0.98	
25	966	25.1	97.4	111	23.5	78.9	2,465	9.8	−	−	545.5	0.87	
26	1,066	24.6	97.7	112	24.5	78.2	2,654	10.8	−	−	486.5	0.79	
27	1,058	23.4	97.8	111	23.4	79.0	2,436	10.4	−	−	547.5	0.94	
28	794	22.6	97.2	88	19.7	77.6	1,784	7.9	−	−	460.5	0.82	
29	679	17.8	97.4	76	16.9	77.7	1,392	7.8	−	−	364.5	0.82	
30	507	14.4	97.2	58	12.4	78.4	1,073	7.4	−	−	282.5	0.78	
31	634	20.9	96.7	84	17.4	79.2	1,363	6.5	−	−	370.5	0.71	
合計	18,887	549.1	−	2,324	492.3	−	45,733	−	0	−	11,605.0	−	
最大	1,066	25.1	97.8	112	24.5	80.2	2,654	10.8	−	−	548.5	0.98	
最小	353	10.5	96.4	44	9.3	77.6	812	6.5	−	−	228.5	0.71	
平均	609	17.7	97.1	75	15.9	78.8	1,475	8.3	−	−	374.4	0.85	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2023年 12月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	336	11.6	96.6	43	9.2	78.5	841	7.3	−	−	202.5	0.70	
2	420	13.2	96.9	57	11.8	79.1	1,131	8.6	−	−	273.5	0.83	
3	491	14.8	97.0	62	13.2	78.8	1,276	8.6	−	−	304.0	0.82	
4	507	16.0	96.9	62	13.2	78.6	1,233	7.7	−	−	338.0	0.85	
5	598	17.4	97.1	75	15.8	78.8	1,450	8.3	−	−	376.5	0.87	
6	538	16.2	97.0	71	14.9	79.2	1,320	8.2	−	−	353.0	0.87	
7	398	11.9	97.0	49	10.5	78.7	986	8.3	−	−	250.0	0.84	
8	580	18.5	96.8	73	15.0	79.5	1,421	7.7	−	−	361.0	0.78	
9	578	17.7	96.9	82	16.2	80.2	1,407	7.9	−	−	374.5	0.85	
10	556	19.0	96.6	71	14.7	79.4	1,334	7.0	−	−	342.5	0.72	
11	669	21.1	96.9	77	16.9	78.1	1,581	7.5	−	−	386.0	0.73	
12	659	21.9	96.7	81	17.7	78.2	1,465	6.7	−	−	381.0	0.69	
13	589	21.1	96.4	79	17.2	78.2	1,320	6.3	−	−	348.5	0.66	
14	508	18.5	96.4	71	15.0	78.8	1,262	6.8	−	−	331.5	0.72	
15	454	14.1	96.9	57	12.4	78.4	1,160	8.2	−	−	299.0	0.85	
16	521	14.8	97.2	65	13.5	79.3	1,291	8.7	−	−	338.5	0.92	
17	447	12.3	97.2	56	12.1	78.4	1,073	8.7	−	−	289.5	0.94	
18	353	10.3	97.1	43	9.4	78.1	856	8.3	−	−	211.0	0.82	
19	700	18.6	97.4	87	18.4	78.9	1,740	9.4	−	−	431.0	0.93	
20	659	21.4	96.8	82	17.5	78.7	1,784	8.3	−	−	395.5	0.74	
21	884	25.9	97.1	111	22.8	79.4	2,393	9.2	−	−	555.0	0.86	
22	848	24.6	97.1	118	24.6	79.1	2,306	9.4	−	−	552.0	0.90	
23	830	23.9	97.1	108	21.6	80.0	2,204	9.2	−	−	508.0	0.85	
24	934	24.0	97.4	115	23.9	79.2	2,407	10.0	−	−	568.5	0.95	
25	918	23.8	97.4	105	22.3	78.9	2,306	9.7	−	−	493.0	0.83	
26	923	21.3	97.7	97	21.2	78.2	2,161	10.2	−	−	436.5	0.82	
27	916	20.3	97.8	96	20.2	79.0	2,190	10.8	−	−	476.5	0.94	
28	604	17.2	97.2	67	15.0	77.6	1,479	8.6	−	−	322.0	0.75	
29	613	16.0	97.4	69	15.3	77.7	1,421	8.9	−	−	283.5	0.71	
30	641	18.3	97.2	73	15.7	78.4	1,407	7.7	−	−	311.0	0.68	
31	396	13.0	96.7	52	10.9	79.2	914	7.0	−	−	220.5	0.68	
合計	19,068	558.4	−	2,354	498.0	−	47,111	−	−	−	11,313.5	−	
最大	934	25.9	97.8	118	24.6	80.2	2,407	10.8	−	−	568.5	0.95	
最小	336	10.3	96.4	43	9.2	77.6	841	6.3	−	−	202.5	0.66	
平均	615	18.0	97.1	76	16.1	78.8	1,520	8.4	−	−	365.0	0.81	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2023年 12月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	2.66	2.58	-	
2	-	-	-	
3	-	-	-	
4	5.28	-	-	
5	-	-	-	
6	2.64	2.77	-	
7	-	-	-	
8	-	-	-	
9	-	-	-	
10	-	-	-	
11	-	-	-	
12	-	-	-	
13	-	-	2.54	
14	-	-	-	
15	5.31	-	-	
16	-	-	-	
17	-	-	-	
18	-	-	-	
19	-	-	-	
20	2.95	2.56	-	
21	-	-	-	
22	5.29	-	-	
23	-	-	-	
24	-	-	-	
25	-	-	-	
26	-	-	-	
27	2.59	2.72	2.07	
28	-	-	-	
29	-	-	-	
30	-	-	-	
31	-	-	-	
合計	26.72	10.63	4.61	
最大	5.31	2.77	2.54	
最小	2.59	2.56	2.07	
平均	3.82	2.66	2.31	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2023年 12月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	90	90	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	12:10	−	−	−	−	−	4.0	−	1,268	1,268	−	
20	33.65	8:45	15:00	1.5	−	−	−	−	4.0	1,807	2,094	3,901	410.2	
21	92.76	24:00	0:00	2.6	−	−	−	−	4.0	2,700	0	2,700	1,028.7	
22	93.14	24:00	0:00	2.6	9.62	28.3	10	28.3	−	2,839	0	2,839	923.3	
23	90.11	23:13	0:47	2.3	−	−	−	−	−	2,559	0	2,559	920.8	
24	99.25	24:00	0:00	2.5	−	−	−	−	−	2,093	0	2,093	930.9	
25	94.65	24:00	0:00	2.8	10.05	36.4	10	36.4	−	1,387	0	1,387	974.1	
26	90.23	24:00	0:00	2.5	−	−	−	−	−	861	0	861	1,064.3	
27	92.61	24:00	0:00	2.5	9.18	35.9	9	35.9	−	1,402	0	1,402	975.4	
28	111.74	24:00	0:00	3.5	−	−	−	−	−	1,243	0	1,243	1,036.3	
29	126.80	24:00	0:00	4.5	−	−	−	−	−	1,229	0	1,229	1,162.1	
30	130.44	24:00	0:00	4.7	19.37	34.5	20	34.5	−	2,149	0	2,149	1,325.9	
31	130.46	24:00	0:00	4.5	−	−	−	−	−	1,915	0	1,915	1,273.8	
合計	1,185.8	271:58	27:57	36.5	48.22	−	49	−	12.0	22,184	3,452	25,636	12,025.8	
最大	130.5	24:00	15:00	4.7	19.37	36.4	20	36.4	4.0	2,839	2,094	3,901	1,325.9	
最小	33.7	8:45	0:00	1.5	9.18	28.3	9	28.3	4.0	861	0	90	410.2	
平均	98.82	22:39	9:19	3.0	12.06	33.9	12	33.9	4.0	1,849	1,151	1,831	925.1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2023年 12月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	121.41	24:00	0:00	4.4	19.97	33.9	20	33.9	−	2,069	0	2,069	1,604.0	
2	130.34	24:00	0:00	4.5	−	−	−	−	−	2,404	0	2,404	1,665.0	
3	130.52	24:00	0:00	4.4	−	−	−	−	−	2,209	0	2,209	1,691.6	
4	129.90	24:00	0:00	4.1	19.18	31.8	19	31.8	4.0	1,676	0	1,676	1,630.7	
5	129.84	24:00	0:00	4.1	−	−	−	−	−	1,550	0	1,550	1,554.5	
6	130.88	24:00	0:00	4.3	19.54	32.9	19	32.9	−	1,873	0	1,873	1,518.9	
7	121.28	24:00	0:00	3.6	−	−	−	−	−	2,037	0	2,037	1,466.9	
8	125.38	24:00	0:00	3.7	9.76	36.8	10	36.8	−	1,924	0	1,924	1,397.0	
9	130.40	24:00	0:00	3.9	−	−	−	−	−	2,581	0	2,581	1,395.7	
10	130.10	24:00	0:00	3.8	−	−	−	−	−	2,225	0	2,225	1,435.1	
11	130.14	24:00	0:00	4.1	−	−	−	−	−	966	0	966	1,436.4	
12	129.70	24:00	0:00	3.8	9.76	37.7	10	37.7	4.0	1,147	0	1,147	1,470.7	
13	130.08	24:00	0:00	4.7	20.34	33.8	20	33.8	−	1,223	0	1,223	1,508.8	
14	131.18	24:00	0:00	4.5	−	−	−	−	−	1,323	0	1,323	1,451.6	
15	104.03	19:45	4:12	3.8	19.54	30.0	20	30.0	−	2,009	0	2,009	1,202.7	
16	129.24	24:00	0:00	4.3	−	−	−	−	−	2,180	0	2,180	1,506.2	
17	130.00	24:00	0:00	4.3	−	−	−	−	−	1,436	0	1,436	1,586.2	
18	128.72	24:00	0:00	4.5	−	−	−	−	−	1,190	0	1,190	1,615.4	
19	130.68	24:00	0:00	4.3	19.63	35.4	20	35.4	−	1,494	0	1,494	1,442.7	
20	131.07	24:00	0:00	4.2	−	−	−	−	−	1,584	0	1,584	1,397.0	
21	122.47	24:00	0:00	3.6	20.14	35.0	20	35.0	−	2,362	0	2,362	1,440.2	
22	125.96	24:00	0:00	4.0	9.85	35.0	10	35.0	−	2,710	0	2,710	1,463.0	
23	127.08	24:00	0:00	4.0	−	−	−	−	−	2,461	0	2,461	1,436.4	
24	122.56	24:00	0:00	3.7	−	−	−	−	−	1,627	0	1,627	1,437.6	
25	129.10	24:00	0:00	4.0	10.08	36.6	10	36.6	−	919	0	919	1,482.1	
26	118.43	24:00	0:00	3.5	18.93	31.6	18	31.6	−	370	0	370	1,598.9	
27	120.83	24:00	0:00	3.6	9.83	29.8	10	29.8	−	1,083	0	1,083	1,468.1	
28	59.27	11:14	0:33	1.9	−	−	−	−	−	971	0	971	707.4	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	3,480.59	654:59	4:45	111.6	206.55	−	206	−	8.0	47,603	0	47,603	41,010.8	
最大	131.18	24:00	4:12	4.7	20.34	37.7	20	37.7	4.0	2,710	−	2,710	1,691.6	
最小	59.27	11:14	0:00	1.9	9.76	29.8	10	29.8	4.0	370	−	370	707.4	
平均	124.31	23:23	2:22	4.0	15.89	33.6	16	33.6	4.0	1,700	−	1,700	1,464.7	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2023年 12月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	104,180	−	−	−	−	−	−	24	2	26	13	
2	102,180	−	−	−	−	−	−	20	1	21	8	
3	102,030	−	−	−	−	−	10	14	0	14	5	
4	105,100	−	−	−	−	−	−	28	2	30	11	
5	102,910	−	−	−	−	−	−	28	1	29	19	
6	102,140	−	−	−	−	−	−	26	1	27	20	
7	99,630	−	−	−	−	−	−	25	1	26	16	
8	103,900	−	−	−	−	−	−	37	1	38	14	
9	101,060	−	−	−	−	−	−	45	1	46	8	
10	100,580	−	−	−	−	−	−	32	1	33	6	
11	105,900	−	−	−	−	−	−	39	0	39	10	
12	108,860	−	−	−	−	−	146	44	2	46	17	
13	99,020	−	−	−	−	−	−	44	2	46	2	
14	104,950	−	−	−	117	−	−	46	1	47	17	
15	108,310	−	−	−	126	−	−	39	0	39	16	
16	105,760	−	−	−	−	−	−	40	1	41	9	
17	102,830	−	−	−	−	−	−	38	0	38	4	
18	104,740	−	−	−	−	−	−	44	1	45	14	
19	111,630	−	−	−	−	−	−	47	1	48	19	
20	115,540	−	−	−	180	−	−	46	0	46	18	
21	118,870	−	−	−	−	−	−	50	1	51	19	
22	120,480	−	−	−	−	−	−	52	1	53	14	
23	116,800	−	−	−	−	−	−	30	1	31	8	
24	118,200	−	−	−	−	−	2	26	1	27	6	
25	120,810	−	−	−	−	−	−	34	1	35	17	
26	119,200	−	−	−	−	−	−	35	1	36	16	
27	118,250	−	−	−	−	−	−	30	1	31	24	
28	117,010	−	−	−	−	−	−	29	2	31	19	
29	110,500	−	−	−	−	−	5	33	1	34	11	
30	107,530	−	−	−	−	−	−	23	2	25	9	
31	106,720	−	−	−	−	−	−	20	0	20	8	
合計	3,365,620	0	−	−	423	0	163	1,068	31	1,099	397	
最大	120,810	0	−	−	180	0	146	52	2	53	24	
最小	99,020	0	−	−	117	0	2	14	0	14	2	
平均	108,568	−	−	−	141	−	41	34	1	35	13	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2023年　12月度　　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	17,596	5,630	32.0	107,550	611	1,320	−	4,400	−	6.8	4.7	75	----	659	280	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	18,436	5,600	30.4	100,800	547	1,300	−	4,800	−	6.5	−	79	----	660	250	
3	18,355	5,590	30.5	100,800	549	1,400	−	5,000	−	6.5	−	87	----	654	160	
4	17,875	5,560	31.1	100,800	564	1,490	−	5,500	−	6.7	12.6	80	----	652	80	
5	18,316	6,090	33.2	100,800	550	1,580	80.8	5,200	−	6.5	8.8	82	----	656	140	A系生物反応槽容量
6	22,787	7,160	31.4	100,800	442	1,630	−	5,000	0.32	5.2	6.9	74	----	656	210	1池1244m³
7	23,628	7,170	30.3	113,760	481	1,700	−	5,400	−	5.1	7.8	100	----	653	170	
8	23,058	7,150	31.0	130,560	566	1,760	−	5,800	−	5.2	3.3	86	----	650	420	
9	22,938	7,150	31.2	131,040	571	1,740	−	5,600	−	5.2	−	80	----	648	400	
10	23,718	7,150	30.1	131,040	552	1,720	−	6,000	−	5.0	−	69	----	653	400	
11	17,326	5,600	32.3	101,065	583	1,680	−	5,700	−	6.5	3.2	71	----	570	400	
12	22,597	8,200	36.3	123,120	545	1,570	81.3	4,700	−	5.3	3.3	76	----	910	440	
13	23,137	7,410	32.0	103,920	449	1,430	−	5,600	0.34	5.2	3.4	82	----	625	320	
14	21,846	7,390	33.8	97,200	445	1,470	−	5,600	−	5.2	3.3	81	----	554	320	
15	25,494	10,620	41.7	132,240	519	1,530	−	5,100	−	4.7	6.1	85	----	832	180	
16	24,927	10,590	42.5	121,833	489	1,650	−	5,100	−	4.8	−	96	----	802	160	
17	23,806	9,980	41.9	133,920	563	1,730	−	5,500	−	5.0	−	86	----	647	240	
18	24,066	9,960	41.4	130,851	544	1,840	−	6,000	−	5.0	6.9	100	----	558	190	
19	22,727	10,130	44.6	135,360	596	1,970	81.3	5,900	−	5.3	4.7	81	----	645	310	
20	24,486	10,850	44.3	135,561	554	1,960	−	5,800	0.31	4.9	4.0	90	----	642	375	
21	27,326	12,010	44.0	158,494	580	2,010	−	5,900	−	4.4	3.8	91	----	628	400	
22	30,477	12,370	40.6	199,248	654	1,690	−	5,400	−	5.1	5.3	93	----	722	340	
23	36,364	15,170	41.7	201,680	555	1,790	−	5,900	−	4.9	−	78	----	656	160	
24	35,006	15,440	44.1	245,926	703	2,050	−	6,500	−	5.1	−	79	----	673	320	
25	38,106	15,350	40.3	265,345	696	1,860	−	6,500	−	5.6	4.7	88	----	561	495	
26	42,894	17,260	40.2	232,964	543	1,510	80.8	5,900	−	5.6	3.7	90	----	617	640	
27	45,805	17,910	39.1	284,238	621	1,670	−	5,300	0.40	5.2	4.3	88	----	779	680	
28	46,886	18,590	39.6	279,958	597	1,740	−	5,600	−	5.1	4.9	88	----	764	560	
29	40,145	15,690	39.1	280,359	698	1,860	−	5,700	−	5.9	4.5	97	----	754	655	
30	43,334	17,590	40.6	269,346	622	1,750	−	4,900	−	5.5	−	89	----	769	720	
31	39,885	16,320	40.9	277,196	695	1,780	−	4,900	−	6.0	−	84	----	799	690	
合計	863,347	328,680	−	5,027,774	−	−	−	−	−	−	−	−	0	21,048	11,105	
最大	46,886	18,590	44.6	284,238	703	2,050	81.3	6,500	0.40	6.8	12.6	100	−	910	720	
最小	17,326	5,560	30.1	97,200	442	1,300	80.8	4,400	0.31	4.4	3.2	69	−	554	80	
平均	27,850	10,603	38.1	162,186	582	1,680	81.1	5,500	0.35	5.4	5.2	85	−	679	358	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2023年 12月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
最大	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
最小	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2023年　12月度　　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	58,162	17,430	30.0	281,220	484	1,590	−	6,300	−	6.4	5.7	150	----	1,130	640	B系生物反応槽容量
2	53,684	16,530	30.8	272,460	508	1,600	−	6,400	−	6.9	−	130	----	1,115	640	1池3883m^3
3	52,627	16,170	30.7	277,140	527	1,630	−	6,500	−	7.1	−	160	----	1,105	650	
4	55,216	17,090	31.0	289,620	525	1,630	−	6,500	−	6.8	5.6	150	----	1,130	655	
5	52,523	16,280	31.0	273,420	521	1,640	81.1	6,600	−	7.1	5.7	150	----	1,151	640	
6	55,197	16,870	30.6	269,520	488	1,680	−	6,800	0.23	6.8	5.8	130	----	1,145	640	
7	50,979	15,830	31.1	263,760	517	1,700	−	6,800	−	7.3	7.2	140	----	1,156	510	
8	52,130	16,330	31.3	276,600	531	1,720	−	6,900	−	7.2	4.9	160	----	1,156	760	
9	48,612	15,230	31.3	279,360	575	1,720	−	6,900	−	7.7	−	150	----	1,135	650	
10	50,725	15,410	30.4	279,600	551	1,730	−	7,100	−	7.3	−	140	----	1,115	640	
11	58,915	18,390	31.2	305,160	518	1,770	−	7,000	−	6.3	5.6	150	----	1,054	650	
12	60,228	22,450	37.3	246,120	409	1,750	81.9	6,500	−	6.2	5.4	190	----	1,178	720	
13	53,230	16,670	31.3	249,120	468	1,670	−	6,500	0.21	7.0	5.2	150	----	1,206	720	
14	58,675	20,600	35.1	304,920	520	1,740	−	6,500	−	6.4	5.3	130	----	1,105	720	
15	62,547	24,280	38.8	298,860	478	1,750	−	6,400	−	6.0	6.7	90	----	993	570	
16	56,978	22,280	39.1	249,420	438	1,780	−	6,200	−	6.5	−	170	----	1,135	800	
17	55,719	23,310	41.8	280,860	504	1,830	−	5,900	−	6.7	−	150	----	1,130	800	
18	58,016	22,110	38.1	315,840	544	1,880	−	6,100	−	6.4	6.6	140	----	979	690	
19	51,951	24,830	47.8	304,020	585	1,880	81.3	5,700	−	7.2	4.7	180	----	1,125	1,040	
20	57,574	24,090	41.8	333,240	579	1,800	−	5,700	0.25	6.5	4.6	190	----	1,145	1,020	
21	52,095	24,060	46.2	325,320	624	1,850	−	5,600	−	7.2	4.4	170	----	1,140	1,120	
22	53,596	24,220	45.2	339,780	634	1,790	−	5,700	−	7.0	4.2	180	----	1,134	1,120	
23	45,188	21,680	48.0	278,580	616	1,820	−	5,800	−	8.2	−	160	----	1,145	1,080	
24	44,961	21,410	47.6	305,280	679	1,810	−	5,800	−	8.3	−	160	----	1,120	1,040	
25	44,962	22,990	51.1	301,200	670	1,780	−	5,600	−	8.3	5.0	200	----	1,145	960	
26	42,587	21,180	49.7	264,600	621	1,750	81.1	5,700	−	8.8	4.7	130	----	1,135	995	
27	42,647	21,340	50.0	267,900	628	1,740	−	5,900	0.22	8.7	3.9	210	----	998	1,160	
28	42,642	21,190	49.7	267,840	628	1,740	−	5,900	−	8.7	6.5	200	----	1,125	680	
29	43,249	21,240	49.1	294,960	682	1,850	−	6,200	−	8.6	6.0	140	----	1,125	750	
30	41,487	20,800	50.1	294,660	710	1,810	−	6,100	−	9.0	−	160	----	1,140	800	
31	41,042	20,470	49.9	296,880	723	1,840	−	6,100	−	9.1	−	170	----	1,172	760	
合計	1,598,144	622,760	−	8,887,260	−	−	−	−	−	−	−	−	0	34,767	24,620	
最大	62,547	24,830	51.1	339,780	723	1,880	81.9	7,100	0.25	9.1	7.2	210	−	1,206	1,160	
最小	41,042	15,230	30.0	246,120	409	1,590	81.1	5,600	0.21	6.0	3.9	90	−	979	510	
平均	51,553	20,089	39.0	286,686	556	1,750	81.4	6,200	0.23	7.3	5.4	160	−	1,122	794	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2023年 12月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	58,162	20,200	34.7	369,780	636	1,650	-	6,600	-	6.4	4.8	150	----	1,100	760	C系生物反応槽容量
2	53,683	18,970	35.3	355,320	662	1,660	-	6,800	-	6.9	-	99	----	1,085	760	1池3883m^3
3	52,626	18,400	35.0	363,000	690	1,700	-	6,900	-	7.1	-	140	----	1,075	810	
4	55,216	19,610	35.5	372,420	674	1,680	-	6,800	-	6.8	4.3	140	----	1,100	840	
5	52,523	18,630	35.5	360,660	687	1,660	82.6	6,700	-	7.1	4.4	140	----	1,119	840	
6	55,196	19,470	35.3	347,640	630	1,620	-	6,100	0.24	6.8	5.1	130	----	975	790	
7	50,978	18,010	35.3	344,640	676	1,650	-	6,400	-	7.3	6.8	140	----	1,124	555	
8	52,130	18,710	35.9	343,020	658	1,650	-	6,400	-	7.2	4.3	160	----	1,124	910	
9	48,611	17,250	35.5	358,500	737	1,660	-	6,700	-	7.7	-	140	----	1,105	710	
10	50,725	17,360	34.2	351,120	692	1,680	-	6,800	-	7.3	-	140	----	1,085	680	
11	58,915	20,390	34.6	373,320	634	1,690	-	6,700	-	6.3	5.4	150	----	1,026	680	
12	60,227	18,840	31.3	309,840	514	1,560	83.3	7,200	-	6.2	3.8	170	----	1,022	840	
13	53,229	17,870	33.6	285,540	536	1,550	-	7,300	0.22	7.0	3.9	140	----	1,174	800	
14	58,674	20,620	35.1	340,140	580	1,620	-	6,800	-	6.4	4.3	130	----	1,075	800	
15	62,547	22,740	36.4	334,740	535	1,670	-	6,400	-	6.0	4.7	130	----	967	760	
16	56,977	21,910	38.5	304,740	535	1,620	-	6,100	-	6.5	-	140	----	1,105	880	
17	55,719	22,250	39.9	333,540	599	1,700	-	5,900	-	6.7	-	140	----	1,100	800	
18	58,015	22,350	38.5	346,740	598	1,760	-	6,100	-	6.4	8.1	150	----	1,101	515	
19	51,950	22,370	43.1	355,980	685	1,780	82.6	6,300	-	7.2	5.0	150	----	1,095	835	
20	57,574	23,350	40.6	357,660	621	1,730	-	6,200	0.26	6.5	4.8	170	----	1,115	860	
21	52,094	20,040	38.5	346,920	666	1,800	-	6,500	-	7.2	4.3	170	----	1,110	960	
22	53,596	20,660	38.5	350,280	654	1,760	-	6,100	-	7.0	4.5	160	----	966	960	
23	45,187	17,460	38.6	293,100	649	1,750	-	5,900	-	8.2	-	150	----	1,115	960	
24	44,961	17,300	38.5	303,600	675	1,710	-	5,800	-	8.3	-	140	----	1,090	880	
25	44,961	17,800	39.6	307,140	683	1,690	-	5,700	-	8.3	5.5	170	----	1,115	815	
26	42,587	18,460	43.3	294,720	692	1,700	81.3	5,500	-	8.8	5.2	130	----	1,105	910	
27	42,646	20,100	47.1	274,740	644	1,690	-	5,400	0.23	8.7	4.7	180	----	1,122	1,000	
28	42,642	19,980	46.9	279,960	657	1,680	-	5,300	-	8.7	6.9	170	----	1,095	680	
29	43,248	19,890	46.0	309,480	716	1,780	-	5,600	-	8.6	6.8	130	----	1,095	705	
30	41,486	18,900	45.6	304,260	733	1,780	-	5,900	-	9.0	-	130	----	1,110	680	
31	41,042	18,710	45.6	306,540	747	1,810	-	5,900	-	9.1	-	140	----	998	640	
合計	1,598,127	608,600	-	10,279,080	-	-	-	-	-	-	-	-	0	33,593	24,615	
最大	62,547	23,350	47.1	373,320	747	1,810	83.3	7,300	0.26	9.1	8.1	180	-	1,174	1,000	
最小	41,042	17,250	31.3	274,740	514	1,550	81.3	5,300	0.22	6.0	3.8	99	-	966	515	
平均	51,552	19,632	38.1	331,583	643	1,690	82.5	6,300	0.24	7.3	5.1	150	-	1,084	794	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2023年 12月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	36,040	10,770	29.9	188,617	523	1,360	-	6,900	-	9.1	6.5	97	----	989	360	D系生物反応槽容量
2	35,980	10,790	30.0	204,055	567	1,410	-	7,000	-	9.1	-	110	----	965	360	1池3424m³
3	34,350	10,350	30.1	204,658	596	1,460	-	7,300	-	9.6	-	95	----	970	345	嫌気槽864m3
4	35,690	10,670	29.9	211,147	592	1,500	-	7,500	-	9.2	7.4	100	----	940	320	好気槽2560m3
5	35,030	10,570	30.2	203,199	580	1,500	79.9	7,700	-	9.4	7.3	97	----	926	320	
6	35,430	10,640	30.0	205,760	581	1,510	-	7,500	0.27	9.3	6.7	100	----	952	360	
7	35,940	10,760	29.9	205,031	570	1,550	-	7,900	-	9.1	9.3	100	----	985	245	
8	34,770	10,490	30.2	208,469	600	1,590	-	7,600	-	9.5	5.5	94	----	956	455	
9	36,550	10,950	30.0	206,030	564	1,570	-	7,000	-	9.0	-	97	----	943	321	
10	33,490	10,240	30.6	206,123	615	1,600	-	7,200	-	9.8	-	99	----	1,014	320	
11	36,400	11,040	30.3	203,966	560	1,630	-	7,100	-	9.0	8.5	110	----	961	320	
12	42,240	12,700	30.1	176,664	418	1,670	81.6	7,300	-	7.8	4.9	110	----	983	560	
13	37,130	11,100	29.9	204,470	551	1,790	-	7,700	0.30	8.9	4.4	110	----	940	640	
14	35,140	12,020	34.2	207,454	590	1,730	-	6,800	-	9.4	4.8	110	----	1,091	640	
15	37,840	15,160	40.1	188,161	497	1,710	-	5,700	-	8.7	4.7	95	----	1,129	640	
16	37,910	15,120	39.9	185,000	488	1,670	-	5,700	-	8.7	-	110	----	1,009	640	
17	34,560	13,770	39.8	209,685	607	1,670	-	5,700	-	9.5	-	110	----	1,005	640	
18	34,260	13,660	39.9	216,302	631	1,630	-	5,400	-	9.6	5.7	110	----	984	640	
19	33,820	13,490	39.9	211,366	625	1,590	81.3	5,500	-	9.7	6.5	110	----	909	530	
20	34,560	13,800	39.9	206,338	597	1,580	-	5,700	0.42	9.5	6.6	110	----	950	500	
21	33,950	13,530	39.9	211,357	623	1,600	-	5,700	-	9.7	5.6	110	----	945	600	
22	34,000	13,540	39.8	214,776	632	1,570	-	5,600	-	9.7	5.6	110	----	1,061	600	
23	34,900	13,910	39.9	213,646	612	1,540	-	5,600	-	9.4	-	110	----	1,014	600	
24	34,970	13,900	39.7	218,573	625	1,550	-	5,600	-	9.4	-	110	----	941	600	
25	35,110	14,000	39.9	216,040	615	1,530	-	5,600	-	9.4	5.5	100	----	963	585	
26	35,130	13,970	39.8	214,330	610	1,520	81.9	5,600	-	9.4	5.7	120	----	960	560	
27	34,890	13,920	39.9	213,021	611	1,510	-	5,500	0.30	9.4	5.8	110	----	972	560	
28	34,670	13,830	39.9	209,927	606	1,530	-	5,500	-	9.5	8.3	100	----	969	400	
29	35,410	14,120	39.9	212,071	599	1,560	-	5,600	-	9.3	7.7	110	----	963	425	
30	34,990	13,940	39.8	211,917	606	1,540	-	5,500	-	9.4	-	120	----	993	440	
31	32,850	13,100	39.9	206,443	628	1,550	-	5,600	-	10.0	-	130	----	1,025	450	
合計	1,098,000	389,850	-	6,394,596	-	-	-	-	-	-	-	-	0	30,407	14,976	
最大	42,240	15,160	40.1	218,573	632	1,790	81.9	7,900	0.42	10.0	9.3	130	-	1,129	640	
最小	32,850	10,240	29.9	176,664	418	1,360	79.9	5,400	0.27	7.8	4.4	94	-	909	245	
平均	35,419	12,576	35.5	206,277	582	1,570	81.2	6,400	0.32	9.3	6.3	110	-	981	483	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2023年 12月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	36,830	11,030	29.9	180,906	491	1,430	-	6,900	-	8.9	5.6	93	----	922	440	E系生物反応槽容量
2	36,720	11,040	30.1	195,644	533	1,460	-	6,800	-	9.0	-	99	----	971	440	1池3424m³
3	35,050	10,540	30.1	200,414	572	1,500	-	7,100	-	9.4	-	87	----	957	440	嫌気槽864m3
4	36,450	10,910	29.9	208,204	571	1,530	-	7,300	-	9.0	6.0	88	----	965	415	好気槽2560m3
5	35,770	10,780	30.1	200,414	560	1,520	80.0	7,200	-	9.2	6.3	87	----	962	400	
6	36,260	10,860	30.0	203,404	561	1,490	-	6,800	0.28	9.1	7.3	92	----	996	360	
7	36,760	11,030	30.0	202,578	551	1,550	-	7,100	-	8.9	9.9	91	----	971	255	
8	35,500	10,640	30.0	205,929	580	1,600	-	7,100	-	9.3	5.9	89	----	953	455	
9	37,430	11,260	30.1	202,690	542	1,600	-	6,700	-	8.8	-	91	----	886	320	
10	34,100	10,330	30.3	200,452	588	1,660	-	7,000	-	9.6	-	87	----	1,010	320	
11	35,960	10,860	30.2	199,162	554	1,680	-	7,000	-	9.1	8.8	95	----	963	320	
12	41,540	12,460	30.0	172,141	414	1,740	82.2	7,200	-	7.9	4.8	100	----	1,015	600	
13	39,090	11,750	30.1	198,647	508	1,790	-	7,000	0.31	8.4	4.8	94	----	877	640	
14	37,100	12,660	34.1	205,193	553	1,760	-	6,300	-	8.9	5.2	93	----	997	640	
15	39,340	15,780	40.1	186,186	473	1,770	-	5,500	-	8.4	5.3	85	----	1,060	640	
16	39,130	15,640	40.0	184,054	470	1,760	-	5,600	-	8.4	-	99	----	1,083	640	
17	35,090	14,030	40.0	206,509	589	1,770	-	5,600	-	9.4	-	97	----	1,075	640	
18	34,800	13,920	40.0	211,621	608	1,740	-	5,500	-	9.4	5.9	99	----	1,055	640	
19	34,360	13,750	40.0	207,488	604	1,740	80.9	5,400	-	9.6	6.0	99	----	952	640	
20	35,180	14,080	40.0	202,487	576	1,770	-	5,500	0.38	9.3	5.6	87	----	961	685	
21	34,500	13,800	40.0	207,753	602	1,740	-	5,300	-	9.5	5.1	100	----	952	760	
22	34,580	13,820	40.0	210,092	608	1,700	-	5,200	-	9.5	5.2	91	----	982	760	
23	35,570	14,220	40.0	208,949	587	1,670	-	5,400	-	9.2	-	98	----	972	760	
24	35,640	14,220	39.9	212,952	598	1,650	-	5,300	-	9.2	-	100	----	984	760	
25	35,810	14,320	40.0	211,942	592	1,630	-	5,200	-	9.2	5.0	84	----	836	745	
26	35,830	14,310	39.9	210,402	587	1,590	81.0	5,000	-	9.2	5.2	89	----	942	720	
27	35,590	14,240	40.0	208,910	587	1,570	-	5,000	0.29	9.2	5.2	94	----	937	720	
28	35,300	14,130	40.0	205,991	584	1,570	-	5,000	-	9.3	7.4	82	----	903	480	
29	36,170	14,460	40.0	208,198	576	1,630	-	5,300	-	9.1	7.2	81	----	988	505	
30	35,380	14,140	40.0	207,208	586	1,620	-	5,600	-	9.3	-	90	----	975	560	
31	32,810	13,130	40.0	202,717	618	1,630	-	5,600	-	10.0	-	96	----	1,002	600	
合計	1,119,640	398,140	-	6,269,237	-	-	-	-	-	-	-	-	0	30,104	17,300	
最大	41,540	15,780	40.1	212,952	618	1,790	82.2	7,300	0.38	10.0	9.9	100	-	1,083	760	
最小	32,810	10,330	29.9	172,141	414	1,430	80.0	5,000	0.28	7.9	4.8	81	-	836	255	
平均	36,117	12,843	35.6	202,233	560	1,640	81.0	6,100	0.32	9.1	6.1	92	-	971	558	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2023年 12月度　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ量)	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m^3	%	t	m^3	t	t	m^3	%	t	m^3	t	t	
1	922	1.14	10.50	1050	−	−	175	0.97	1.70	170	−	−	
2	914	1.12	10.22	1022	−	−	164	1.03	1.69	169	−	−	
3	898	1.10	9.88	988	−	−	147	0.99	1.46	146	−	−	
4	913	1.14	10.37	1037	−	−	160	0.98	1.57	157	−	−	
5	875	1.16	10.17	1017	−	−	177	0.99	1.75	175	−	−	
6	922	1.16	10.67	1067	−	−	170	1.02	1.73	173	−	−	
7	591	1.18	6.99	699	−	−	191	0.99	1.89	189	−	−	
8	830	1.20	9.96	996	−	−	230	1.03	2.37	237	−	−	
9	949	1.19	11.26	1126	−	−	148	0.99	1.47	147	−	−	
10	943	1.15	10.85	1085	−	−	142	0.98	1.39	139	−	−	
11	948	1.17	11.05	1105	−	−	148	1.00	1.48	148	−	−	
12	998	1.16	11.61	1161	−	−	291	0.99	2.88	288	−	−	
13	1,035	1.14	11.75	1175	−	−	284	1.03	2.93	293	−	−	
14	1,010	1.05	10.59	1059	−	−	259	1.00	2.59	259	−	−	
15	965	1.03	9.98	998	−	−	213	0.98	2.09	209	−	−	
16	947	1.05	9.99	999	−	−	248	0.99	2.46	246	−	−	
17	892	1.04	9.25	925	−	−	192	0.96	1.84	184	−	−	
18	551	1.10	6.08	608	−	−	151	1.00	1.51	151	−	−	
19	813	1.15	9.37	937	−	−	163	0.98	1.60	160	−	−	
20	966	1.07	10.34	1034	−	−	166	0.97	1.61	161	−	−	
21	874	1.08	9.46	946	−	−	172	1.00	1.72	172	−	−	
22	856	1.05	9.02	902	−	−	156	0.98	1.53	153	−	−	
23	852	1.10	9.35	935	−	−	148	0.97	1.44	144	−	−	
24	841	1.09	9.19	919	−	−	139	1.01	1.40	140	−	−	
25	855	1.09	9.29	929	−	−	154	0.98	1.51	151	−	−	
26	551	1.12	6.15	615	−	−	150	0.99	1.49	149	−	−	
27	872	1.11	9.71	971	−	−	171	0.97	1.66	166	−	−	
28	867	1.21	10.52	1052	−	−	168	0.98	1.65	165	−	−	
29	880	1.12	9.85	985	−	−	178	0.97	1.73	173	−	−	
30	888	1.10	9.81	981	−	−	187	0.97	1.81	181	−	−	
31	878	1.13	9.94	994	−	−	179	1.00	1.79	179	−	−	
合計	27,096	−	303.17	30317	0.00	0.00	5,621	−	55.74	5574	−	−	
最大	1,035	1.21	11.75	1175	−	−	291	1.03	2.93	293	−	−	
最小	551	1.03	6.08	608	−	−	139	0.96	1.39	139	−	−	
平均	874	1.12	9.78	978	−	−	181	0.99	1.80	180	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2023年　12月度　　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備　考	日
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ	脱水ケーキ	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ	脱水ケーキ	汚泥量	濃度	固形物量		
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量	(受入れ量)	(受入れ固形物量)		濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量	(受入れ量)	(受入れ固形物量)					
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t		
1	−	−	−	−	−	−	747	1.15	−	8.8	−	8.8	880	−	−	−	−	−		1
2	−	−	−	−	−	−	750	1.10	−	8.5	−	8.5	853	−	−	−	−	−		2
3	−	−	−	−	−	−	751	1.09	−	8.4	−	8.4	842	−	−	−	−	−		3
4	−	−	−	−	−	−	753	1.17	−	8.8	−	8.8	880	−	−	−	−	−		4
5	−	−	−	−	−	−	698	1.19	−	8.4	−	8.4	842	−	−	−	−	−		5
6	−	−	−	−	−	−	752	1.14	−	8.9	−	8.9	894	−	−	−	−	−		6
7	−	−	−	−	−	−	400	1.29	−	5.1	−	5.1	510	−	−	−	−	−		7
8	−	−	−	−	−	−	600	1.22	−	7.6	−	7.6	759	−	−	−	−	−		8
9	−	−	−	−	−	−	801	1.18	−	9.8	−	9.8	979	−	−	−	−	−		9
10	−	−	−	−	−	−	801	1.14	−	9.5	−	9.5	946	−	−	−	−	−		10
11	−	−	−	−	−	−	800	1.17	−	9.6	−	9.6	957	−	−	−	−	−		11
12	−	−	−	−	−	−	707	1.21	−	8.7	−	8.7	873	−	−	−	−	−		12
13	−	−	−	−	−	−	751	1.14	−	8.8	−	8.8	882	−	−	−	−	−		13
14	−	−	−	−	−	−	751	0.98	−	8.0	−	8.0	800	−	−	−	−	−		14
15	−	−	−	−	−	−	752	0.98	−	7.9	−	7.9	789	−	−	−	−	−		15
16	−	−	−	−	−	−	699	1.01	−	7.5	−	7.5	753	−	−	−	−	−		16
17	−	−	−	−	−	−	700	1.01	−	7.4	−	7.4	741	−	−	−	−	−		17
18	−	−	−	−	−	−	400	1.07	−	4.6	−	4.6	457	−	−	−	−	−		18
19	−	−	−	−	−	−	650	1.16	−	7.8	−	7.8	777	−	−	−	−	−		19
20	−	−	−	−	−	−	800	1.06	−	8.7	−	8.7	873	−	−	−	−	−		20
21	−	−	−	−	−	−	702	1.05	−	7.7	−	7.7	774	−	−	−	−	−		21
22	−	−	−	−	−	−	700	1.05	−	7.5	−	7.5	749	−	−	−	−	−		22
23	−	−	−	−	−	−	704	1.11	−	7.9	−	7.9	791	−	−	−	−	−		23
24	−	−	−	−	−	−	702	1.09	−	7.8	−	7.8	779	−	−	−	−	−		24
25	−	−	−	−	−	−	701	1.10	−	7.8	−	7.8	778	−	−	−	−	−		25
26	−	−	−	−	−	−	401	1.12	−	4.7	−	4.7	466	−	−	−	−	−		26
27	−	−	−	−	−	−	701	1.19	−	8.1	−	8.1	805	−	−	−	−	−		27
28	−	−	−	−	−	−	699	1.28	−	8.9	−	8.9	887	−	−	−	−	−		28
29	−	−	−	−	−	−	702	1.12	−	8.1	−	8.1	812	−	−	−	−	−		29
30	−	−	−	−	−	−	701	1.13	−	8.0	−	8.0	800	−	−	−	−	−		30
31	−	−	−	−	−	−	699	1.16	−	8.2	−	8.2	815	−	−	−	−	−		31
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	21475	−	−	247.4	0.0	247.4	24743	−	−	0	−	0.00		合計
最大	−	−	−	−	−	−	801	1.29	−	9.8	−	9.8	979	−	−	−	−	−		最大
最小	−	−	−	−	−	−	400	0.98	−	4.6	−	4.6	457	−	−	−	−	−		最小
平均	−	−	−	−	−	−	693	1.15	−	8.0	−	8.0	798	−	−	−	−	−		平均

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2023年 12月度　No.5-3

スクリュープレス脱水機													備考
濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄)	
汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2023年 12月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	9.36	37.4	9	37.4	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.00	0.00	0:00	0.0	9.36	37.4	9	37.4	0.0	0	0	0	0.0	
最大	−	−	−	−	9.36	37.4	9	37.4	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	9.36	37.4	9	37.4	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	9.36	37.4	9.00	37.4	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2023年 12月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	922	－			922	262.6	－			262.6	9.8	－			9.8
2	－	914			914	－	209.5			209.5	－	9.4			9.4
3	898	－			898	223.2	－			223.2	9.2	－			9.2
4	－	913			913	－	251.1			251.1	－	10.2			10.2
5	875	－			875	228.6	－			228.6	9.7	－			9.7
6	－	922			922	－	231.3			231.3	－	10.0			10.0
7	314	277			591	88.7	81.8			170.5	3.6	3.1			6.7
8	－	830			830	－	239.7			239.7	－	9.4			9.4
9	－	949			949	－	249.2			249.2	－	10.6			10.6
10	501	442			943	115.8	108.9			224.7	5.1	4.7			9.8
11	449	499			948	122.3	121.3			243.6	4.9	5.5			10.4
12	139	859			998	39.0	241.2			280.2	1.5	9.3			10.8
13	984	51			1,035	235.8	12.2			248.0	9.9	0.5			10.4
14	76	934			1,010	18.5	209.9			228.4	0.7	9.2			9.9
15	965	－			965	216.5	－			216.5	9.2	－			9.2
16	82	865			947	20.0	187.5			207.5	0.8	8.4			9.2
17	892	－			892	197.3	－			197.3	8.6	－			8.6
18	－	551			551	－	129.6			129.6	－	5.6			5.6
19	813	－			813	293.6	－			293.6	9.0	－			9.0
20	－	966			966	－	253.4			253.4	－	9.5			9.5
21	874	－			874	225.7	－			225.7	8.8	－			8.8
22	－	856			856	－	213.9			213.9	－	8.5			8.5
23	852	－			852	223.8	－			223.8	8.7	－			8.7
24	－	841			841	－	193.7			193.7	－	8.5			8.5
25	855	－			855	210.1	－			210.1	8.7	－			8.7
26	－	551			551	－	156.5			156.5	－	5.8			5.8
27	872	－			872	221.7	－			221.7	9.0	－			9.0
28	－	867			867	－	229.9			229.9	－	9.9			9.9
29	880	－			880	209.1	－			209.1	9.2	－			9.2
30	－	888			888	－	229.3			229.3	－	9.2			9.2
31	878	－			878	241.8	－			241.8	9.3	－			9.3
合計	13,121	13,975			27,096	3,394.1	3,549.9			6,944	135.7	147.3			283.0
最大	984	966			1,035	293.6	253.4			293.6	9.9	10.6			10.8
最小	76	51			551	18.5	12.2			129.6	0.7	0.5			5.6
平均	691	736			874	178.6	186.8			224.0	7.1	7.8			9.1

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2023年 12月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	1.14	3.8	93.7	−			93.3	1,233	−			1,233	0.09	−			0.09	
2	1.12	4.5	−	91.7			92.2	−	1,160			1,160	−	0.09			0.09	
3	1.10	4.1	93.2	−			92.9	1,160	−			1,160	0.09	−			0.09	
4	1.14	4.1	−	98.1			98.1	−	1,175			1,175	−	0.09			0.09	
5	1.16	4.2	95.1	−			95.1	1,175	−			1,175	0.09	−			0.09	
6	1.16	4.3	−	93.5			93.5	−	1,233			1,233	−	0.09			0.09	
7	1.18	3.9	96.4	96.4			95.7	464	464			928	0.10	0.12			0.11	
8	1.20	3.9	−	94.1			94.0	−	1,175			1,175	−	0.10			0.10	
9	1.19	4.3	−	93.8			93.8	−	1,146			1,146	−	0.08			0.08	
10	1.16	4.4	88.0	91.5			89.9	653	566			1,218	0.09	0.09			0.09	
11	1.17	4.3	93.8	93.5			93.7	580	624			1,204	0.09	0.09			0.09	
12	1.16	3.9	93.8	93.8			93.1	218	1,262			1,479	0.11	0.10			0.10	
13	1.13	4.2	89.2	89.2			88.9	1,262	73			1,334	0.09	0.10			0.09	
14	1.05	4.3	92.8	93.6			93.4	102	1,204			1,305	0.09	0.09			0.09	
15	1.03	4.2	92.5	−			92.9	1,247	−			1,247	0.09	−			0.09	
16	1.06	4.4	92.8	92.5			92.0	116	1,131			1,247	0.10	0.09			0.09	
17	1.04	4.4	92.5	−			92.5	1,146	−			1,146	0.09	−			0.09	
18	1.10	4.4	−	93.0			91.8	−	711			711	−	0.09			0.09	
19	1.15	3.1	96.1	−			96.8	1,015	−			1,015	0.09	−			0.09	
20	1.07	3.7	−	91.7			92.2	−	1,175			1,175	−	0.08			0.08	
21	1.08	3.9	93.1	−			93.6	1,117	−			1,117	0.09	−			0.09	
22	1.05	4.0	−	94.3			94.4	−	1,059			1,059	−	0.09			0.09	
23	1.10	3.9	93.3	−			92.6	1,059	−			1,059	0.09	−			0.09	
24	1.09	4.4	−	92.9			92.4	−	1,044			1,044	−	0.09			0.09	
25	1.09	4.1	93.1	−			93.5	1,073	−			1,073	0.09	−			0.09	
26	1.12	3.7	−	93.6			93.5	−	725			725	−	0.09			0.09	
27	1.11	4.1	93.3	−			92.8	1,102	−			1,102	0.09	−			0.09	
28	1.21	4.3	−	93.9			94.3	−	1,088			1,088	−	0.09			0.09	
29	1.12	4.4	93.2	−			92.9	1,117	−			1,117	0.09	−			0.09	
30	1.11	4.0	−	93.3			92.9	−	1,102			1,102	−	0.09			0.09	
31	1.13	3.8	93.6	−			93.9	1,175	−			1,175	0.09	−			0.09	
合計	−	−	−	−	−	−	−	17,009	18,111			35,119	−	−	−	−	−	
最大	1.21	4.5	96.4	98.1			98.1	1,262	1,262			1,479	0.11	0.12			0.11	
最小	1.03	3.1	88.0	89.2			88.9	102	73			711	0.09	0.08			0.08	
平均	1.12	4.1	93.0	93.6			93.3	895	953			1,133	0.09	0.09			0.09	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2023年 12月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤	脱水ケーキ	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率		(ポリ鉄)	搬出量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t	
1	930	25.5	96.5	119	25.5	78.5	604	0.75	−	−	2,335	7.3	−	−		
2	982	27.6	96.9	132	27.6	79.1	653	0.85	−	−	2,538	8.2	−	−		
3	1,058	28.4	97.0	134	28.4	78.8	655	0.82	−	−	2,654	8.3	−	−		
4	996	25.8	96.8	121	25.8	78.6	637	0.81	−	−	2,364	7.5	−	−		
5	1,070	28.2	97.1	133	28.2	78.8	682	0.88	−	−	2,567	8.2	−	−		
6	1,047	29.0	97.0	139	29.0	79.2	696	0.88	−	−	2,509	8.0	−	−		
7	751	19.9	97.0	93	19.9	78.7	479	0.86	−	−	1,798	8.0	−	−		
8	1,068	27.6	96.8	135	27.6	79.5	671	0.79	−	−	2,581	7.6	−	−		
9	1,012	28.4	96.9	143	28.4	80.2	666	0.86	−	−	2,494	8.1	−	−		
10	1,000	26.4	96.6	129	26.4	79.4	637	0.74	−	−	2,349	6.8	−	−		
11	1,052	26.5	96.8	121	26.5	78.1	617	0.74	−	−	2,567	7.7	−	−		
12	1,127	30.3	96.7	139	30.3	78.2	689	0.73	−	−	2,538	6.8	−	−		
13	1,028	30.0	96.4	137	30.0	78.2	644	0.70	−	−	2,335	6.3	−	−		
14	934	27.5	96.4	130	27.5	78.8	612	0.72	−	−	2,306	6.8	−	−		
15	978	26.8	96.9	124	26.8	78.4	625	0.82	−	−	2,494	8.2	−	−		
16	1,102	28.6	97.2	138	28.6	79.3	719	0.92	−	−	2,770	8.9	−	−		
17	1,143	31.0	97.2	143	31.0	78.4	738	0.94	−	−	2,958	9.4	−	−		
18	799	21.3	97.1	97	21.3	78.1	484	0.83	−	−	2,001	8.6	−	−		
19	1,332	35.1	97.3	166	35.1	78.9	841	0.95	−	−	3,364	9.5	−	−		
20	1,204	32.0	96.7	150	32.0	78.7	746	0.76	−	−	3,161	8.1	−	−		
21	1,548	40.0	97.1	194	40.0	79.4	1,001	0.88	−	−	4,060	9.0	−	−		
22	1,632	47.3	97.1	227	47.3	79.1	1,079	0.91	−	−	4,234	8.9	−	−		
23	1,644	42.7	97.1	213	42.7	80.0	1,031	0.87	−	−	4,249	9.0	−	−		
24	1,803	46.2	97.4	222	46.2	79.2	1,117	0.96	−	−	4,582	9.9	−	−		
25	1,884	45.8	97.4	216	45.8	78.9	1,039	0.85	−	−	4,771	9.7	−	−		
26	1,989	45.7	97.7	209	45.7	78.2	923	0.81	−	−	4,814	10.5	−	−		
27	1,974	43.6	97.8	208	43.6	79.0	1,024	0.94	−	−	4,626	10.6	−	−		
28	1,398	34.6	97.1	155	34.6	77.6	783	0.79	−	−	3,263	8.2	−	−		
29	1,292	32.2	97.4	145	32.2	77.7	648	0.77	−	−	2,813	8.3	−	−		
30	1,148	28.2	97.1	130	28.2	78.4	594	0.73	−	−	2,480	7.6	−	−		
31	1,030	28.2	96.7	136	28.2	79.2	591	0.70	−	−	2,277	6.7	−	−		
合計	37,955	990.4	−	4,678	990.3	−	22,919	−	−	−	92,844	−	0	0		
最大	1,989	47.3	97.8	227	47.3	80.2	1,117	0.96	−	−	4,814	10.6	−	−		
最小	751	19.9	96.4	93	19.9	77.6	479	0.70	−	−	1,798	6.3	−	−		
平均	1,224	31.9	97.4	151	31.9	78.8	739	0.83	−	−	2,995	8.4	−	−		

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2023年 12月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	932	3.5	32.2	256.0	2.9	7.5	283.5	3.5	10.0	130	3.7	4.9	263	3.8	9.8	
2	899	3.4	30.7	292.0	2.3	6.6	275.7	3.6	10.0	122	3.9	4.7	210	4.5	9.4	
3	969	3.3	31.8	333.0	2.2	7.5	278.3	3.6	10.1	134	3.8	5.0	223	4.1	9.2	
4	941	3.3	31.5	286.0	2.3	6.4	277.9	3.6	10.0	126	3.8	4.9	251	4.1	10.2	
5	964	3.2	31.1	319.0	2.0	6.4	287.6	3.5	10.2	129	3.7	4.8	229	4.2	9.7	
6	943	3.3	31.5	327.0	2.3	7.4	274.4	3.6	9.8	110	3.9	4.3	231	4.3	10.0	
7	695	3.2	22.4	237.0	2.2	5.2	216.5	3.6	7.7	71	3.9	2.8	171	3.9	6.7	
8	999	3.4	34.0	241.0	2.2	5.2	358.6	3.6	12.9	160	4.1	6.5	240	3.9	9.4	
9	930	3.3	31.0	292.0	2.1	6.2	306.9	3.6	10.9	82	4.0	3.3	249	4.3	10.6	
10	1127	3.0	34.1	483.0	1.9	9.0	312.1	3.6	11.2	107	3.8	4.1	225	4.4	9.8	
11	999	3.3	33.0	334.0	2.2	7.2	304.6	3.6	10.9	117	3.9	4.5	244	4.3	10.4	
12	1111	3.5	39.2	306.0	2.9	8.9	336.9	3.6	12.2	188	3.9	7.3	280	3.9	10.8	
13	1037	3.8	39.5	248.0	3.6	8.8	336.7	3.6	12.2	204	4.0	8.1	248	4.2	10.4	
14	974	3.7	36.2	208.0	3.3	6.8	354.6	3.6	12.6	183	3.8	6.9	228	4.3	9.9	
15	848	3.5	29.9	212.0	2.5	5.2	249.9	3.6	9.0	169	3.9	6.5	217	4.2	9.2	
16	966	3.5	33.9	302.0	2.6	8.0	298.2	3.6	10.6	158	3.8	6.1	208	4.4	9.2	
17	1004	3.5	34.7	364.0	2.7	9.8	287.4	3.5	10.2	155	3.9	6.1	197	4.4	8.6	
18	763	3.4	25.7	257.0	2.4	6.2	227.1	3.6	8.1	149	3.9	5.8	130	4.4	5.6	
19	1262	3.0	38.0	474.0	2.2	10.6	342.6	3.6	12.5	152	3.9	5.9	294	3.1	9.0	
20	1101	3.3	36.2	341.0	2.4	8.2	367.3	3.6	13.1	139	3.9	5.4	253	3.7	9.5	
21	1177	3.3	39.4	386.0	2.5	9.7	390.8	3.6	14.1	175	3.9	6.8	226	3.9	8.8	
22	1211	3.5	42.9	490.0	3.1	15.2	365.4	3.7	13.5	141	4.0	5.7	214	4.0	8.5	
23	1427	3.1	44.2	567.0	2.1	12.0	456.4	3.6	16.5	180	3.9	7.0	224	3.9	8.7	
24	1407	3.2	45.5	740.0	2.5	18.6	330.6	3.8	12.7	143	4.0	5.7	194	4.4	8.5	
25	1537	3.2	48.5	815.0	2.5	20.4	349.8	3.7	13.1	162	3.9	6.3	210	4.1	8.7	
26	1588	2.9	45.8	895.0	2.2	20.1	372.9	3.7	13.8	164	3.7	6.1	157	3.7	5.8	
27	1397	3.1	43.7	638.0	2.2	14.1	399.9	3.8	15.1	138	4.0	5.5	222	4.1	9.0	
28	1195	3.3	39.8	581.0	2.7	15.7	284.3	3.6	10.3	100	3.9	3.9	230	4.3	9.9	
29	1131	3.0	33.8	507.0	1.7	8.8	314.9	3.7	11.8	100	4.0	4.0	209	4.4	9.2	
30	1039	3.1	32.7	373.0	1.8	6.8	304.2	3.9	11.8	133	3.7	4.9	229	4.0	9.2	
31	974	3.5	33.8	295.0	2.6	7.7	300.3	3.8	11.3	137	4.0	5.5	242	3.8	9.3	
合計	33547	−	1106.6	12399.0	−	296	9846.3	−	358.2	4,358	−	169.2	6944	−	283.0	
最大	1588	3.8	48.5	895.0	3.6	20	456.4	3.9	16.5	204.48	4.1	8.1	294	4.5	10.8	
最小	695	2.9	22.4	208.0	1.7	5	216.5	3.5	7.7	70.81	3.7	2.8	130	3.1	5.6	
平均	1082	3.3	36.0	400.0	2.4	10	317.6	3.6	11.6	140.60	3.9	5.5	224	4.1	9.1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2023年 12月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	121.41	78.5	80.0	26.1	−	−	−	−	121.41	78.5	80.0	26.1	−	−	−	−	
2	130.34	79.1	85.1	27.2	−	−	−	−	130.34	79.1	85.1	27.2	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月
3	130.52	78.8	85.1	27.6	−	−	−	−	130.52	78.8	85.1	27.6	−	−	−	−	平均(average関数使用)にて
4	129.90	78.6	85.3	27.8	−	−	−	−	129.90	78.6	85.3	27.8	−	−	−	−	補完しています
5	129.84	78.8	85.9	27.5	−	−	−	−	129.84	78.8	85.9	27.5	−	−	−	−	
6	130.88	79.2	85.8	27.3	−	−	−	−	130.88	79.2	85.8	27.3	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日
7	121.28	78.7	85.9	25.9	−	−	−	−	121.28	78.7	85.9	25.9	−	−	−	−	は月平均(average関数使用)にて
8	125.38	79.5	85.8	25.7	−	−	−	−	125.38	79.5	85.8	25.7	−	−	−	−	データを補完しています
9	130.40	80.2	85.1	25.8	−	−	−	−	130.40	80.2	85.1	25.8	−	−	−	−	
10	130.10	79.4	85.1	26.8	−	−	−	−	130.10	79.4	85.1	26.8	−	−	−	−	
11	130.14	78.1	86.4	28.5	−	−	−	−	130.14	78.1	86.4	28.5	−	−	−	−	
12	129.70	78.2	85.8	28.3	−	−	−	−	129.70	78.2	85.8	28.3	−	−	−	−	
13	130.08	78.2	83.1	28.4	−	−	−	−	130.08	78.2	83.1	28.4	−	−	−	−	
14	131.18	78.8	84.4	27.8	−	−	−	−	131.18	78.8	84.4	27.8	−	−	−	−	
15	104.03	78.4	83.9	22.5	−	−	−	−	104.03	78.4	83.9	22.5	−	−	−	−	
16	129.24	79.3	85.1	26.8	−	−	−	−	129.24	79.3	85.1	26.8	−	−	−	−	
17	130.00	78.4	85.1	28.1	−	−	−	−	130.00	78.4	85.1	28.1	−	−	−	−	
18	128.72	78.1	85.0	28.2	−	−	−	−	128.72	78.1	85.0	28.2	−	−	−	−	
19	130.68	78.9	84.8	27.6	−	−	−	−	130.68	78.9	84.8	27.6	−	−	−	−	
20	164.72	78.7	85.1	35.1	33.65	78.7	85.1	7.2	131.07	78.7	85.1	27.9	−	−	−	−	
21	215.23	79.4	84.5	44.4	92.76	79.4	84.5	19.1	122.47	79.4	84.5	25.3	−	−	−	−	
22	219.10	79.1	85.0	45.7	93.14	79.1	85.0	19.4	125.96	79.1	85.0	26.3	−	−	−	−	
23	217.19	80.0	85.1	43.5	90.11	80.0	85.1	18.1	127.08	80.0	85.1	25.5	−	−	−	−	
24	221.81	79.2	85.1	46.2	99.25	79.2	85.1	20.7	122.56	79.2	85.1	25.5	−	−	−	−	
25	223.75	78.9	85.6	47.3	94.65	78.9	85.6	20.0	129.10	78.9	85.6	27.3	−	−	−	−	
26	208.66	78.2	85.4	45.6	90.23	78.2	85.4	19.7	118.43	78.2	85.4	25.9	−	−	−	−	
27	213.44	79.0	86.0	44.8	92.61	79.0	86.0	19.4	120.83	79.0	86.0	25.3	−	−	−	−	
28	171.01	77.6	86.4	38.2	111.74	77.6	86.4	25.0	59.27	77.6	86.4	13.3	−	−	−	−	
29	126.80	77.7	86.7	28.2	126.80	77.7	86.7	28.2	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	130.44	78.4	85.1	28.2	130.44	78.4	85.1	28.2	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	130.46	79.2	85.1	27.1	130.46	79.2	85.1	27.1	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	4666.43	−	−	988	1185.84	−	−	252.1	3,480.59	−	−	736.2	0.00	−	−	0.0	
最大	223.75	80.2	86.7	47.3	130.46	80.0	86.7	28.2	131.18	80.2	86.4	28.5	−	−	−	−	
最小	104.03	77.6	80.0	22.5	33.65	77.6	84.5	7.2	59.27	77.6	80.0	13.3	−	−	−	−	
平均	151.00	78.8	85.1	31.9	98.82	78.7	85.5	21.0	124.31	78.8	85.0	26.3	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、珪砂補給量)

2023年 12月度　No.5-10

日	重油消費量				珪砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	t	t	t	t	t	t	t	
1	－	2,069	－	2,069	－	－	－	0	
2	－	2,404	－	2,404	－	－	－	0	
3	－	2,209	－	2,209	－	－	－	0	
4	－	1,676	－	1,676	－	4	－	4	
5	－	1,550	－	1,550	－	－	－	0	
6	－	1,873	－	1,873	－	－	－	0	
7	－	2,037	－	2,037	－	－	－	0	
8	－	1,924	－	1,924	－	－	－	0	
9	－	2,581	－	2,581	－	－	－	0	
10	－	2,225	－	2,225	－	－	－	0	
11	－	966	－	966	－	－	－	0	
12	－	1,147	－	1,147	－	4	－	4	
13	－	1,223	－	1,223	－	－	－	0	
14	－	1,323	－	1,323	－	－	－	0	
15	90	2,009	－	2,099	－	－	－	0	
16	－	2,180	－	2,180	－	－	－	0	
17	－	1,436	－	1,436	－	－	－	0	
18	－	1,190	－	1,190	－	－	－	0	
19	1,268	1,494	－	2,762	4	－	－	4	
20	3,901	1,584	－	5,485	4	－	－	4	
21	2,700	2,362	－	5,062	4	－	－	4	
22	2,839	2,710	－	5,549	－	－	－	0	
23	2,559	2,461	－	5,020	－	－	－	0	
24	2,093	1,627	－	3,720	－	－	－	0	
25	1,387	919	－	2,306	－	－	－	0	
26	861	370	－	1,231	－	－	－	0	
27	1,402	1,083	－	2,485	－	－	－	0	
28	1,243	971	－	2,214	－	－	－	0	
29	1,229	－	－	1,229	－	－	－	0	
30	2,149	－	－	2,149	－	－	－	0	
31	1,915	－	－	1,915	－	－	－	0	
合計	25,636	47,603	0	73,239	12	8	0	20	
最大	3,901	2,710	－	5,549	4	4	－	4	
最小	90	370	－	966	4	4	－	0	
平均	1,831	1,700	－	2,363	4	4	－	1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2024年 1月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量		流入下水量	放流水量	簡易処理水量			放流水量		降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
			（合流）	雨水排水量		（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	mm	㎥	㎥	㎥	㎥	
1	曇後晴	9.0	166,604	0	166,604	167,519	0	0	0	124,649	42,870	0.0	27,719	189,764	126,344	63,420	
2	晴	9.0	153,910	0	153,910	154,776	0	0	0	111,931	42,845	0.0	28,695	177,792	115,742	62,050	
3	晴一時雨	10.0	159,949	0	159,949	160,913	0	0	0	116,872	44,041	0.5	28,055	183,205	118,625	64,580	
4	曇	12.0	161,344	0	161,344	162,323	0	0	0	117,952	44,371	0.0	29,107	185,665	120,125	65,540	
5	晴	12.0	171,435	0	171,435	171,945	0	0	0	127,872	44,073	0.0	24,576	191,254	128,344	62,910	
6	晴一時雨	13.0	164,907	0	164,907	165,734	0	0	0	119,744	45,990	0.5	27,186	187,316	120,466	66,850	
7	曇後晴	8.5	167,974	0	167,974	168,814	0	0	0	124,013	44,801	0.0	28,670	191,971	126,361	65,610	
8	晴	5.0	163,758	0	163,758	164,688	0	0	0	120,509	44,179	0.0	27,026	186,047	122,037	64,010	
9	晴	7.0	167,773	0	167,773	168,645	0	0	0	123,046	45,599	0.0	29,895	192,892	126,112	66,780	
10	晴後曇	6.0	169,184	0	169,184	170,160	0	0	0	126,625	43,535	0.0	30,715	195,232	130,872	64,360	
11	曇後晴	7.0	169,725	0	169,725	170,620	0	0	0	125,604	45,016	0.0	33,880	198,753	134,353	64,400	
12	晴	8.5	167,999	0	167,999	168,888	0	0	0	123,440	45,448	0.0	34,450	197,557	131,987	65,570	
13	晴一時曇	11.0	170,233	0	170,233	171,191	0	0	0	124,940	46,251	0.0	34,404	199,801	133,611	66,190	
14	晴	6.5	159,980	0	159,980	160,932	0	0	0	115,172	45,760	0.0	34,404	189,554	124,634	64,920	
15	晴後曇	9.0	166,914	0	166,914	167,786	0	0	0	123,489	44,297	0.0	35,870	198,068	132,688	65,380	
16	曇	6.0	169,575	0	169,575	170,294	0	0	0	125,234	45,060	0.0	30,956	195,684	132,394	63,290	
17	晴	10.0	173,892	0	173,892	174,855	0	0	0	122,511	52,344	0.0	28,735	198,128	125,568	72,560	
18	曇時々雨	9.0	223,794	0	223,794	224,825	0	27,598	27,598	148,190	49,037	4.0	29,075	220,550	150,020	70,530	
19	曇後晴	12.0	177,667	0	177,667	178,696	0	6,245	6,245	125,738	46,713	0.0	28,057	194,859	127,609	67,250	
20	曇一時雨	10.0	260,451	0	260,451	261,485	0	56,499	56,499	150,385	54,601	3.5	29,801	228,991	150,501	78,490	
21	曇時々雨	10.0	344,673	23,190	321,483	322,518	49,808	65,977	115,785	153,064	53,669	6.0	31,496	231,799	153,589	78,210	
22	曇後晴	9.5	185,042	0	185,042	186,074	0	0	0	142,365	43,709	0.0	31,429	211,565	145,955	65,610	
23	晴	6.0	180,233	0	180,233	181,265	0	0	0	132,526	48,739	0.0	34,173	209,531	140,101	69,430	
24	晴	6.0	189,527	0	189,527	190,484	0	0	0	139,728	50,756	0.0	34,803	219,522	147,312	72,210	
25	晴	6.0	171,612	0	171,612	172,784	0	0	0	128,077	44,707	0.0	34,281	201,116	136,006	65,110	
26	晴	6.0	169,773	0	169,773	170,694	0	0	0	122,470	48,224	0.0	34,724	199,709	131,159	68,550	
27	晴	10.0	168,255	0	168,255	169,278	0	0	0	120,043	49,235	0.0	33,408	196,837	126,587	70,250	
28	晴	8.0	163,716	0	163,716	164,652	0	0	0	112,468	52,184	0.0	32,886	191,800	119,350	72,450	
29	晴	12.0	172,651	0	172,651	173,586	0	0	0	125,338	48,248	0.0	33,777	201,621	132,401	69,220	
30	晴	9.0	170,712	0	170,712	171,646	0	0	0	122,843	48,803	0.0	32,699	198,633	130,253	68,380	
31	曇後晴	9.0	183,203	0	183,203	184,133	0	12,183	12,183	123,847	48,103	1.5	35,102	201,411	132,931	68,480	
合計	－	－	5,586,465	23,190	5,563,275	5,592,203	49,808	168,502	218,310	3,920,685	1,453,208	16.0	970,054	6,166,627	4,074,037	2,092,590	
最大	－	13.0	344,673	23,190	321,483	322,518	49,808	65,977	115,785	153,064	54,601	6.0	35,870	231,799	153,589	78,490	
最小	－	5.0	153,910	23,190	153,910	154,776	49,808	6,245	6,245	111,931	42,845	0.5	24,576	177,792	115,742	62,050	
平均	－	8.8	180,209	23,190	179,460	180,394	49,808	33,700	43,662	126,474	46,878	2.7	31,292	198,923	131,421	67,503	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2024年 1月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過)		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水)		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水)	
				場内使用			場外使用		Q水くん	使用量		使用量		使用量	
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	45,470	89	510	10,766	6,469	1,730	−	−	−	0	0.00	1,710	1.65	388	1.09
2	45,400	89	510	12,211	6,460	1,139	−	−	−	0	0.00	1,368	1.47	513	1.44
3	50,350	99	510	11,169	6,404	1,452	−	−	−	0	0.00	1,642	1.69	365	0.99
4	51,540	101	510	11,230	6,484	2,300	−	−	−	97	0.23	1,619	1.65	393	1.06
5	45,390	89	510	10,284	6,036	289	−	−	−	101	0.27	1,778	1.67	458	1.25
6	45,220	89	510	11,138	5,966	1,729	−	−	−	66	0.18	1,573	1.58	390	1.02
7	45,100	88	510	12,439	6,036	1,444	−	−	−	0	0.00	1,699	1.64	410	1.10
8	45,060	88	510	11,015	6,278	852	−	−	−	0	0.00	1,607	1.60	547	1.49
9	45,090	88	510	12,590	6,681	1,734	−	−	−	90	0.24	1,744	1.70	560	1.47
10	51,030	100	510	12,776	6,765	2,310	−	−	−	243	0.57	1,778	1.68	407	1.12
11	45,060	88	510	16,811	6,777	1,152	−	−	−	94	0.25	1,562	1.49	259	0.69
12	45,050	88	510	16,081	6,806	1,735	−	−	−	0	0.00	1,562	1.52	388	1.02
13	45,060	88	510	16,310	6,824	1,435	−	−	−	54	0.14	1,642	1.58	413	1.07
14	45,050	88	510	16,808	6,895	869	−	−	−	0	0.00	1,699	1.77	399	1.05
15	53,240	104	510	16,738	6,887	2,608	−	−	−	102	0.23	1,721	1.67	297	0.80
16	46,110	90	510	14,235	6,880	1,158	−	−	−	101	0.26	1,687	1.62	344	0.92
17	46,250	91	510	12,336	6,861	1,446	−	−	−	0	0.00	1,607	1.57	490	1.12
18	63,370	124	510	11,077	6,772	2,616	−	−	−	186	0.35	1,585	1.28	270	0.42
19	55,860	110	510	10,318	6,710	2,626	−	−	−	149	0.32	1,379	1.32	524	1.19
20	76,130	149	510	10,967	6,775	2,930	−	−	−	0	0.00	1,368	1.09	410	0.44
21	73,500	144	510	12,278	6,798	2,633	−	−	−	90	0.15	1,277	0.76	719	0.72
22	46,090	90	510	13,015	6,932	1,727	−	−	−	0	0.00	992	0.84	342	0.94
23	46,130	90	510	15,513	6,888	1,735	−	−	−	0	0.00	855	0.77	502	1.24
24	46,190	91	510	16,308	6,935	1,434	−	−	−	86	0.22	992	0.85	552	1.31
25	46,070	90	510	15,067	6,957	2,024	−	−	−	219	0.57	718	0.67	271	0.73
26	46,110	90	510	16,814	6,893	1,158	−	−	−	102	0.27	1,288	1.26	388	0.97
27	45,820	90	510	15,003	6,859	1,737	−	−	−	92	0.24	1,129	1.13	467	1.14
28	45,560	89	510	15,950	6,780	583	−	−	−	215	0.57	1,197	1.28	560	1.29
29	45,470	89	510	15,344	6,787	2,021	−	−	−	215	0.57	1,265	1.21	378	0.94
30	45,470	89	510	15,113	6,832	1,163	−	−	−	129	0.34	1,368	1.34	441	1.08
31	54,220	106	510	17,014	6,743	1,749	−	−	−	0	0.00	1,220	1.18	479	0.95
合計	1,531,460	3,003	−	424,718	207,170	51,518	−	−	−	2,431	−	44,631	−	13,324	−
最大	76,130	149	510	17,014	6,957	2,930	−	−	−	243	0.57	1,778	1.77	719	1.49
最小	45,050	88	510	10,284	5,966	289	−	−	−	54	0.14	718	0.67	259	0.42
平均	49,402	97	510	13,701	6,683	1,662	−	−	−	128	0.19	1,440	1.35	430	0.99

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2024年 1月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計	備考
	A系	B系	C系	D系	E系							
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	
1	38,435	43,955	43,954	31,740	31,680	126,344	63,420	189,764	0	0	0	
2	32,174	41,784	41,784	31,090	30,960	115,742	62,050	177,792	0	0	0	
3	34,755	41,935	41,935	32,330	32,250	118,625	64,580	183,205	0	0	0	
4	36,266	41,930	41,929	32,800	32,740	120,125	65,540	185,665	0	0	0	
5	39,726	44,309	44,309	31,480	31,430	128,344	62,910	191,254	0	0	0	
6	37,676	41,395	41,395	33,430	33,420	120,466	66,850	187,316	0	0	0	
7	40,505	42,928	42,928	32,810	32,800	126,361	65,610	191,971	0	0	0	
8	37,705	42,166	42,166	32,080	31,930	122,037	64,010	186,047	0	0	0	
9	39,546	43,283	43,283	33,420	33,360	126,112	66,780	192,892	0	0	0	
10	38,956	45,958	45,958	32,240	32,120	130,872	64,360	195,232	0	0	0	
11	34,094	50,130	50,129	32,260	32,140	134,353	64,400	198,753	0	0	0	
12	35,685	48,151	48,151	32,840	32,730	131,987	65,570	197,557	0	0	0	
13	37,154	48,229	48,228	33,190	33,000	133,611	66,190	199,801	0	0	0	
14	34,454	45,090	45,090	32,560	32,360	124,634	64,920	189,554	0	0	0	
15	38,907	46,891	46,890	32,790	32,590	132,688	65,380	198,068	0	0	0	
16	19,294	56,550	56,550	31,840	31,450	132,394	63,290	195,684	0	0	0	
17	17,466	54,051	54,051	36,360	36,200	125,568	72,560	198,128	0	0	0	
18	34,677	56,941	58,402	35,300	35,230	150,020	70,530	220,550	0	27,598	27,598	
19	37,056	42,894	47,659	33,030	34,220	127,609	67,250	194,859	0	6,245	6,245	
20	39,851	55,325	55,325	38,900	39,590	150,501	78,490	228,991	0	56,499	56,499	
21	40,179	56,705	56,705	38,360	39,850	153,589	78,210	231,799	49,808	65,977	115,785	
22	29,354	58,301	58,300	32,650	32,960	145,955	65,610	211,565	0	0	0	
23	20,794	59,654	59,653	34,600	34,830	140,101	69,430	209,531	0	0	0	
24	22,953	62,180	62,179	35,950	36,260	147,312	72,210	219,522	0	0	0	
25	22,122	56,942	56,942	32,520	32,590	136,006	65,110	201,116	0	0	0	
26	20,456	55,352	55,351	34,070	34,480	131,159	68,550	199,709	0	0	0	
27	20,922	52,833	52,832	34,840	35,410	126,587	70,250	196,837	0	0	0	
28	19,834	49,758	49,758	35,890	36,560	119,350	72,450	191,800	0	0	0	
29	20,863	55,769	55,769	34,430	34,790	132,401	69,220	201,621	0	0	0	
30	20,284	54,985	54,984	34,060	34,320	130,253	68,380	198,633	0	0	0	
31	20,802	56,065	56,064	34,050	34,430	132,931	68,480	201,411	0	12,183	12,183	
合計	962,945	1,552,439	1,558,653	1,043,910	1,048,680	4,074,037	2,092,590	6,166,627	49,808	168,502	218,310	
最大	40,505	62,180	62,179	38,900	39,850	153,589	78,490	231,799	49,808	65,977	115,785	
最小	17,466	41,395	41,395	31,090	30,960	115,742	62,050	177,792	49,808	6,245	6,245	
平均	31,063	50,079	50,279	33,675	33,828	131,421	67,503	198,923	49,808	33,700	43,662	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2024年 1月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	1,087	995	−	2,082	154.5	136.4	−	290.9	5.5	5.0	−	10.5	0.53	3.6
2	1,056	1,099	−	2,155	144.1	146.6	−	290.7	5.1	5.3	−	10.4	0.50	3.6
3	1,138	1,123	−	2,261	139.0	146.5	−	285.5	5.4	5.4	−	10.8	0.50	3.8
4	690	1,042	488	2,220	89.7	134.3	62.1	286.0	3.3	5.0	2.3	10.6	0.50	3.7
5	636	750	315	1,701	79.1	92.5	40.5	212.1	2.9	3.4	1.4	7.7	0.47	3.6
6	160	731	673	1,564	24.8	111.5	92.3	228.6	0.9	4.1	3.7	8.7	0.58	3.8
7	664	870	742	2,276	99.1	133.1	111.0	343.3	3.6	4.7	4.0	12.3	0.57	3.6
8	42	1,128	1,025	2,195	6.0	176.7	156.6	339.3	0.2	6.2	5.7	12.1	0.58	3.6
9	171	1,057	976	2,204	24.8	147.9	148.7	321.3	0.9	5.8	5.4	12.1	0.58	3.8
10	1,104	1,162	40	2,306	146.8	149.6	5.9	302.3	5.7	6.0	0.2	11.9	0.54	3.9
11	547	1,077	703	2,327	76.3	145.1	89.5	310.9	2.9	5.6	3.7	12.2	0.55	3.9
12	789	962	992	2,743	96.8	116.6	118.6	332.1	4.1	5.0	5.2	14.3	0.55	4.3
13	1,063	1,091	583	2,737	133.5	136.7	69.5	339.8	5.6	5.8	3.1	14.5	0.55	4.3
14	1,070	1,095	487	2,652	130.5	140.2	59.6	330.3	5.8	6.0	2.7	14.5	0.57	4.4
15	1,122	1,082	432	2,636	136.9	131.3	52.6	320.9	6.1	5.8	2.3	14.2	0.57	4.4
16	836	803	495	2,134	93.3	89.6	55.2	238.1	4.2	4.0	2.5	10.7	0.52	4.5
17	651	951	−	1,602	75.8	110.7	−	186.4	3.4	5.0	−	8.4	0.55	4.5
18	930	1,106	−	2,036	114.9	140.7	−	255.6	4.9	5.8	−	10.7	0.53	4.2
19	1,064	895	−	1,959	130.1	116.0	−	246.1	5.9	4.9	−	10.8	0.58	4.4
20	1,188	1,180	−	2,368	139.0	138.0	−	277.0	6.3	6.2	−	12.5	0.55	4.5
21	1,090	1,065	344	2,499	122.0	118.1	46.8	286.9	5.4	5.3	1.7	12.4	0.51	4.3
22	1,152	644	591	2,387	139.4	77.9	71.3	288.6	6.2	3.5	3.2	12.9	0.56	4.5
23	1,070	1,171	528	2,769	120.8	132.1	59.6	312.5	5.4	5.9	2.7	14.0	0.53	4.5
24	1,050	1,089	541	2,680	138.3	144.2	71.1	353.6	5.9	6.2	3.1	15.2	0.59	4.3
25	1,124	1,165	423	2,712	124.5	129.0	49.5	302.9	5.6	5.8	2.1	13.5	0.52	4.5
26	1,044	662	702	2,408	124.2	78.8	83.5	286.6	5.6	3.5	3.8	12.9	0.56	4.5
27	990	867	601	2,458	126.7	102.4	71.5	300.7	5.2	4.5	3.1	12.8	0.55	4.3
28	653	1,015	765	2,433	71.2	110.6	83.4	265.2	3.2	5.0	3.8	12.0	0.51	4.5
29	1,076	995	509	2,580	118.0	109.1	55.8	282.9	5.3	4.9	2.5	12.7	0.52	4.5
30	760	1,019	733	2,512	85.2	112.0	80.5	277.7	3.8	5.0	3.6	12.4	0.51	4.5
31	1,084	1,038	646	2,768	118.7	109.5	67.3	295.5	5.0	4.8	3.0	12.8	0.49	4.3
合計	27,101	30,929	14,334	72,364	3,323.9	3,863.8	1,802.6	8,990.3	139.3	159.4	74.8	373.5	−	−
最大	1,188	1,180	1,025	2,769	154.5	176.7	156.6	353.6	6.3	6.2	5.7	15.2	0.59	4.5
最小	42	644	40	1,564	6.0	77.9	5.9	186.4	0.2	3.4	0.2	7.7	0.47	3.6
平均	874	998	597	2,334	107.2	124.6	75.1	290.0	4.5	5.1	3.1	12.0	0.54	4.2

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2024年 1月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	95.1	95.1	−	12.87	12.49	−	25.36	0.22	0.24	−	0.23	211.0	3.0	6.3
2	95.4	95.4	−	12.77	13.79	−	26.57	0.24	0.25	−	0.25	235.0	2.6	6.2
3	96.5	96.5	−	14.03	15.35	−	29.38	0.25	0.28	−	0.26	310.0	2.5	7.8
4	95.4	95.4	95.4	9.79	15.26	6.13	31.18	0.28	0.29	0.25	0.28	243.0	1.7	4.2
5	96.3	96.3	96.3	8.77	10.49	3.98	23.24	0.29	0.30	0.27	0.29	−	2.6	−
6	95.6	95.6	95.6	2.24	11.35	9.23	22.83	0.24	0.27	0.24	0.25	265.0	2.5	6.7
7	95.5	95.5	95.5	10.37	14.26	11.61	36.25	0.27	0.29	0.28	0.28	327.0	1.9	6.3
8	95.6	95.6	95.6	0.73	16.92	15.73	33.38	0.30	0.26	0.27	0.26	266.0	2.2	5.8
9	95.6	95.5	95.6	2.55	14.00	13.69	30.24	0.26	0.23	0.24	0.24	289.0	1.9	5.5
10	95.2	95.2	95.3	13.29	13.96	0.43	27.68	0.22	0.22	0.20	0.22	259.0	2.0	5.3
11	95.3	95.3	95.2	6.26	13.06	7.97	27.29	0.21	0.22	0.21	0.21	218.0	2.3	5.1
12	95.2	95.2	95.2	8.78	11.12	10.01	29.91	0.20	0.21	0.18	0.20	484.0	2.6	12.7
13	95.3	95.3	95.2	11.08	11.72	5.48	28.28	0.19	0.19	0.17	0.19	483.0	1.9	9.4
14	95.4	95.4	95.4	11.05	11.53	4.88	27.46	0.18	0.18	0.18	0.18	535.0	2.5	13.3
15	95.4	95.3	95.4	11.10	10.87	4.61	26.58	0.17	0.18	0.19	0.18	470.0	2.7	12.6
16	95.8	95.8	95.8	8.43	7.94	4.85	21.21	0.19	0.19	0.19	0.19	429.0	2.2	9.5
17	95.2	95.2	−	6.74	10.19	−	16.93	0.19	0.19	−	0.19	356.0	2.3	8.1
18	98.4	98.4	−	8.00	9.74	−	17.75	0.16	0.17	−	0.16	215.0	2.3	4.9
19	95.4	95.5	−	11.50	9.16	−	20.66	0.19	0.18	−	0.18	256.0	2.6	6.6
20	95.2	95.2	−	15.02	14.48	−	29.50	0.23	0.22	−	0.23	308.0	3.0	9.3
21	96.5	96.5	96.6	12.04	12.00	3.43	27.47	0.22	0.22	0.20	0.21	380.0	2.3	8.6
22	95.3	95.3	95.3	12.96	6.55	7.58	27.09	0.20	0.18	0.23	0.20	300.0	3.9	11.6
23	95.0	95.0	95.0	13.16	14.37	8.54	36.06	0.23	0.23	0.30	0.24	204.0	2.9	6.0
24	95.6	95.6	95.6	12.35	13.94	9.14	35.44	0.20	0.22	0.29	0.22	467.0	2.9	13.7
25	95.5	95.5	95.5	11.57	12.33	4.29	28.19	0.20	0.20	0.19	0.20	563.0	2.6	14.6
26	95.3	95.3	95.3	11.24	8.07	8.17	27.49	0.19	0.22	0.21	0.20	633.0	2.6	16.5
27	95.2	95.2	95.2	11.72	11.26	7.18	30.17	0.22	0.24	0.22	0.22	787.0	2.5	19.5
28	95.4	95.4	95.4	7.84	11.96	7.50	27.29	0.23	0.23	0.19	0.22	897.0	2.8	25.0
29	95.4	95.4	95.4	12.80	10.73	5.03	28.57	0.23	0.21	0.19	0.21	901.0	2.9	26.1
30	96.5	96.5	96.5	8.72	10.59	7.15	26.46	0.22	0.20	0.19	0.21	942.0	2.3	21.5
31	95.1	95.1	95.1	11.58	11.34	6.87	29.79	0.22	0.22	0.22	0.22	794.0	3.0	24.2
合計	−	−	−	311.35	370.84	173.49	855.68	−	−	−	−	13,027.0	−	332.9
最大	98.40	98.40	96.60	15.02	16.92	15.73	36.25	0.30	0.30	0.30	0.29	942.0	3.9	26.1
最小	95.00	95.00	95.00	0.73	6.55	0.43	16.93	0.16	0.17	0.17	0.16	204.0	1.7	4.2
平均	95.7	95.5	95.6	10.04	11.96	7.23	27.60	0.21	0.22	0.22	0.22	434.2	2.6	11.1

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心)

2024年 1月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	－	923	114	1,037	－	112.7	15.1	127.8	－	4.5	0.6	5.1	0.55	4.0
2	175	－	826	1,001	21.4	－	109.2	130.6	0.9	－	4.0	4.9	0.55	3.7
3	564	436	－	1,000	68.9	53.3	－	122.1	2.8	2.1	－	4.9	0.55	4.0
4	－	353	715	1,068	－	43.1	94.5	137.7	－	1.7	3.5	5.2	0.55	3.8
5	717	－	352	1,069	85.7	－	45.6	131.3	3.4	－	1.7	5.1	0.54	3.9
6	198	774	－	972	23.9	94.5	－	118.4	0.9	3.8	－	4.7	0.55	4.0
7	－	39	938	977	－	5.2	134.4	139.5	－	0.2	5.0	5.2	0.59	3.7
8	781	－	39	820	106.6	－	5.8	112.4	4.2	－	0.2	4.4	0.61	3.9
9	－	861	122	983	－	118.3	18.1	136.5	－	4.7	0.7	5.4	0.61	4.0
10	31	－	952	983	4.2	－	141.6	145.8	0.2	－	5.2	5.4	0.61	3.7
11	803	－	－	803	107.5	－	－	107.5	4.2	－	－	4.2	0.60	3.9
12	13	347	908	1,268	1.7	43.1	122.7	167.5	0.1	1.8	4.7	6.5	0.60	3.9
13	918	291	225	1,434	118.1	34.7	29.2	181.9	4.6	1.5	1.1	7.2	0.58	3.9
14	－	572	667	1,239	－	65.4	82.9	148.3	－	2.7	3.2	5.9	0.56	4.0
15	887	205	285	1,377	107.1	22.9	34.7	164.7	4.2	1.0	1.3	6.5	0.55	3.9
16	150	736	227	1,113	17.7	80.6	27.0	125.3	0.7	3.4	1.0	5.1	0.54	4.1
17	184	－	650	834	22.7	－	81.7	104.4	0.9	－	3.2	4.1	0.56	3.9
18	774	34	－	808	99.5	4.1	－	103.6	3.9	0.2	－	4.1	0.58	3.9
19	－	867	－	867	－	107.6	－	107.6	－	4.5	－	4.5	0.60	4.2
20	－	－	878	878	－	－	121.8	121.8	－	－	4.8	4.8	0.61	3.9
21	888	－	79	967	128.2	－	11.6	139.8	5.0	－	0.5	5.5	0.64	3.9
22	67	566	615	1,248	9.7	75.7	90.8	176.2	0.4	3.2	3.5	7.1	0.64	4.0
23	860	251	340	1,451	115.1	31.1	46.3	192.5	4.5	1.3	1.8	7.6	0.60	3.9
24	113	760	637	1,510	14.8	92.5	85.6	192.9	0.6	3.9	3.3	7.8	0.59	4.0
25	740	238	570	1,548	95.2	28.4	72.7	196.2	3.7	1.2	2.9	7.8	0.58	4.0
26	891	819	－	1,710	108.3	100.3	－	208.6	4.4	4.0	－	8.5	0.56	4.1
27	339	369	819	1,527	39.1	42.1	94.0	175.3	1.5	1.7	3.8	7.0	0.53	4.0
28	766	492	－	1,258	86.5	54.9	－	141.4	3.4	2.3	－	5.6	0.52	4.0
29	135	400	841	1,376	14.9	46.9	92.3	154.0	0.6	1.8	3.7	6.1	0.51	4.0
30	829	371	49	1,249	93.6	44.4	5.5	143.5	3.6	1.7	0.2	5.6	0.52	3.9
31	－	572	641	1,213	－	65.5	68.7	134.2	－	2.6	2.7	5.3	0.50	4.0
合計	11,823	11,276	12,489	35,588	1,490.4	1,367.4	1,631.7	4,489.4	58.5	55.8	62.5	176.8	－	－
最大	918	923	952	1,710	128.2	118.3	141.6	208.6	5.0	4.7	5.2	8.5	0.64	4.2
最小	13	34	39	803	1.7	4.1	5.5	103.6	0.1	0.2	0.2	4.1	0.50	3.7
平均	514	490	520	1,148	64.8	59.5	68.0	144.8	2.5	2.4	2.6	5.7	0.57	3.9

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心、重力濃縮)

2024年 1月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	−	88.8	89.0	−	−	−	
2	88.8	−	89.0	−	−	−	
3	88.8	88.8	−	−	−	−	
4	−	88.8	89.0	−	−	−	
5	88.6	−	88.7	−	−	−	
6	85.6	88.8	−	−	−	−	
7	−	89.7	89.8	−	−	−	
8	87.3	−	90.2	−	−	−	
9	−	90.1	90.2	−	−	−	
10	87.2	−	90.2	−	−	−	
11	87.0	−	−	−	−	−	
12	87.0	86.9	85.6	−	−	−	
13	86.5	86.3	85.0	−	−	−	
14	−	85.8	84.4	−	−	−	
15	85.6	85.5	84.0	−	−	−	
16	85.3	85.2	83.7	−	−	−	
17	85.9	−	87.5	−	−	−	
18	86.5	86.3	−	−	−	−	
19	−	86.9	−	−	−	−	
20	−	−	88.7	−	−	−	
21	88.0	−	89.3	−	−	−	
22	88.0	87.8	89.3	−	−	−	
23	87.0	86.9	88.5	−	−	−	
24	86.7	86.6	88.3	−	−	−	
25	86.5	86.3	88.0	−	−	−	
26	89.0	87.5	−	−	−	−	
27	85.0	88.3	86.6	−	−	−	
28	84.6	88.0	−	−	−	−	
29	84.3	89.6	86.0	−	−	−	
30	84.6	89.8	86.3	−	−	−	
31	−	89.4	85.7	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	
最大	89.0	90.1	90.2	−	−	−	
最小	84.3	85.2	83.7	−	−	−	
平均	86.8	87.8	87.7	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2024年 1月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	881	31.7	96.4	126	24.7	80.3	1,972	6.2	−	−	523.0	0.66	
2	928	31.1	96.6	130	26.4	79.7	2,117	6.8	−	−	620.5	0.80	
3	771	30.4	96.1	109	21.4	80.4	1,784	5.9	−	−	523.5	0.69	
4	793	27.5	96.5	93	18.3	80.3	1,827	6.6	−	−	509.0	0.74	
5	467	15.3	96.7	46	8.9	80.8	1,146	7.5	−	−	301.0	0.79	
6	879	27.1	96.9	90	16.8	81.4	2,291	8.5	−	−	655.0	0.97	
7	1,036	30.7	97.0	129	26.1	79.8	2,668	8.7	−	−	672.0	0.88	
8	987	29.1	97.1	130	27.9	78.5	2,523	8.7	−	−	680.5	0.94	
9	1,047	30.4	97.1	130	27.5	78.8	2,639	8.7	−	−	709.0	0.93	
10	1,074	30.7	97.1	138	27.7	79.9	2,799	9.1	−	−	741.0	0.97	
11	1,102	29.0	97.4	144	28.7	80.0	2,900	10.0	−	−	767.5	1.06	
12	1,782	46.6	97.4	214	42.1	80.3	4,031	8.6	−	−	1,044.5	0.90	
13	1,823	47.8	97.4	223	43.7	80.4	3,930	8.2	−	−	1,127.5	0.94	
14	1,793	47.5	97.4	219	44.6	79.6	4,118	8.7	−	−	1,180.5	0.99	
15	1,698	46.6	97.3	228	46.4	79.7	3,828	8.2	−	−	1,113.5	0.96	
16	1,368	35.1	97.4	162	32.1	80.2	3,219	9.2	−	−	938.0	1.07	
17	1,158	31.7	97.3	136	27.6	79.7	2,813	8.9	−	−	775.0	0.98	
18	1,052	31.0	97.1	121	24.9	79.3	2,581	8.4	−	−	688.5	0.89	
19	1,110	31.9	97.1	134	26.6	80.1	2,784	8.7	−	−	737.0	0.92	
20	1,108	35.0	96.8	139	28.6	79.4	2,784	8.0	−	−	725.0	0.83	
21	1,283	34.6	97.3	150	33.0	78.0	3,176	9.2	−	−	812.0	0.94	
22	1,073	37.4	96.5	139	31.7	77.2	2,523	6.7	−	−	617.5	0.66	
23	1,142	39.2	96.6	158	34.1	78.5	2,654	6.8	−	−	678.0	0.69	
24	1,575	48.2	96.9	223	45.0	79.8	3,625	7.5	−	−	999.5	0.83	
25	1,709	49.1	97.1	231	49.0	78.8	4,089	8.3	−	−	1,063.0	0.87	
26	1,767	47.2	97.3	225	47.1	79.0	4,220	8.9	−	−	1,082.0	0.92	
27	1,923	49.5	97.4	227	49.3	78.3	4,060	8.2	−	−	1,101.5	0.89	
28	2,037	51.3	97.5	231	51.2	77.9	4,205	8.2	−	−	1,018.0	0.79	
29	2,123	54.3	97.4	242	54.2	77.6	4,437	8.2	−	−	1,061.5	0.78	
30	2,058	50.2	97.6	219	50.1	77.1	4,263	8.5	−	−	1,017.5	0.81	
31	2,176	51.3	97.6	227	51.2	77.4	4,539	8.8	−	−	968.5	0.76	
合計	41,723	1,178.5	−	5,112	1,066.9	−	96,541	−	0	−	25,450.5	−	
最大	2,176	54.3	97.6	242	54.2	81.4	4,539	10.0	−	0.0	1,180.5	1.07	
最小	467	15.3	96.1	46	8.9	77.1	1,146	5.9	−	0.0	301.0	0.66	
平均	1,346	38.0	97.2	165	34.4	79.1	3,114	8.2	−	−	821.0	0.86	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水A系)

2024年 1月度　No.2-6

日	A系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	552	19.9	96.4	79	15.5	80.3	1,189	6.0	−	−	332.0	0.67	
2	549	18.4	96.7	77	15.6	79.7	1,262	6.9	−	−	371.0	0.81	
3	361	14.2	96.1	51	10.0	80.4	827	5.8	−	−	249.5	0.70	
4	285	9.9	96.5	33	6.6	80.3	653	6.6	−	−	186.5	0.76	
5	256	8.4	96.7	25	4.9	80.8	638	7.6	−	−	167.5	0.80	
6	413	12.7	96.9	42	7.9	81.4	986	7.7	−	−	317.0	1.00	
7	576	17.1	97.0	72	14.5	79.8	1,450	8.5	−	−	380.0	0.89	
8	615	18.1	97.1	81	17.4	78.5	1,581	8.7	−	−	426.5	0.94	
9	571	16.6	97.1	71	15.0	78.8	1,465	8.8	−	−	390.0	0.94	
10	651	18.6	97.1	83	16.8	79.9	1,697	9.1	−	−	449.5	0.97	
11	642	16.9	97.4	84	16.7	80.0	1,697	10.0	−	−	447.0	1.06	
12	1,063	27.8	97.4	128	25.1	80.3	2,378	8.6	−	−	616.0	0.89	
13	930	24.4	97.4	114	22.3	80.4	1,958	8.0	−	−	566.0	0.93	
14	905	24.0	97.4	111	22.5	79.6	2,074	8.6	−	−	586.5	0.98	
15	957	26.3	97.3	129	26.2	79.7	2,161	8.2	−	−	618.5	0.94	
16	817	21.0	97.4	97	19.2	80.2	1,900	9.1	−	−	549.5	1.05	
17	768	21.0	97.3	90	18.3	79.7	1,856	8.8	−	−	511.0	0.97	
18	726	21.4	97.1	83	17.2	79.3	1,755	8.2	−	−	475.0	0.89	
19	621	17.9	97.1	75	14.9	80.1	1,537	8.6	−	−	404.0	0.91	
20	608	19.2	96.8	76	15.7	79.4	1,479	7.7	−	−	393.0	0.82	
21	645	17.4	97.3	75	16.6	78.0	1,566	9.0	−	−	408.5	0.94	
22	607	21.2	96.5	79	18.0	77.2	1,392	6.6	−	−	336.0	0.64	
23	703	24.1	96.6	98	21.0	78.5	1,581	6.5	−	−	405.5	0.67	
24	861	26.4	96.9	122	24.6	79.8	1,929	7.3	−	−	537.0	0.82	
25	786	22.6	97.1	106	22.5	78.8	1,798	8.0	−	−	485.0	0.86	
26	820	21.9	97.3	104	21.9	79.0	1,871	8.5	−	−	497.0	0.91	
27	841	21.7	97.4	99	21.5	78.3	1,784	8.2	−	−	476.5	0.88	
28	914	23.0	97.5	104	23.0	77.9	1,958	8.5	−	−	456.5	0.79	
29	1,011	25.9	97.4	115	25.8	77.6	2,190	8.5	−	−	500.5	0.77	
30	1,017	24.8	97.6	108	24.8	77.1	2,190	8.8	−	−	501.0	0.81	
31	1,007	23.7	97.6	105	23.7	77.4	2,190	9.2	−	−	459.0	0.77	
合計	22,078	626.2	−	2,716	565.5	−	50,982	−	0	−	13,498.5	−	
最大	1,063	27.8	97.6	129	26.2	81.4	2,378	10.0	−	−	618.5	1.06	
最小	256	8.4	96.1	25	4.9	77.1	638	5.8	−	−	167.5	0.64	
平均	712	20.2	97.2	88	18.2	79.2	1,645	8.1	−	−	435.4	0.86	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2024年 1月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	329	11.8	96.4	47	9.2	80.3	783	6.6	−	−	191.0	0.65	
2	379	12.7	96.7	53	10.8	79.7	856	6.7	−	−	249.5	0.79	
3	410	16.2	96.1	58	11.4	80.4	957	5.9	−	−	274.0	0.68	
4	508	17.6	96.5	60	11.8	80.3	1,175	6.7	−	−	322.5	0.73	
5	211	6.9	96.7	21	4.0	80.8	508	7.3	−	−	133.5	0.77	
6	466	14.4	96.9	48	8.9	81.4	1,305	9.1	−	−	338.0	0.94	
7	460	13.6	97.0	57	11.6	79.8	1,218	8.9	−	−	292.0	0.86	
8	372	11.0	97.1	49	10.5	78.5	943	8.6	−	−	254.0	0.93	
9	476	13.8	97.1	59	12.5	78.8	1,175	8.5	−	−	319.0	0.92	
10	423	12.1	97.1	54	10.9	79.9	1,102	9.1	−	−	291.5	0.96	
11	460	12.1	97.4	60	12.0	80.0	1,204	9.9	−	−	320.5	1.06	
12	719	18.8	97.4	86	17.0	80.3	1,653	8.8	−	−	428.5	0.91	
13	893	23.4	97.4	109	21.4	80.4	1,972	8.4	−	−	561.5	0.96	
14	888	23.5	97.4	109	22.1	79.6	2,045	8.7	−	−	594.0	1.01	
15	741	20.3	97.3	100	20.3	79.7	1,668	8.2	−	−	495.0	0.97	
16	551	14.1	97.4	65	12.9	80.2	1,320	9.3	−	−	388.5	1.10	
17	390	10.7	97.3	46	9.3	79.7	957	9.0	−	−	264.0	0.99	
18	326	9.6	97.1	37	7.7	79.3	827	8.6	−	−	213.5	0.89	
19	489	14.1	97.1	59	11.7	80.1	1,247	8.9	−	−	333.0	0.95	
20	500	15.8	96.8	63	12.9	79.4	1,305	8.3	−	−	332.0	0.84	
21	638	17.2	97.3	74	16.4	78.0	1,610	9.4	−	−	403.5	0.94	
22	466	16.2	96.5	60	13.8	77.2	1,131	7.0	−	−	281.5	0.69	
23	439	15.1	96.6	61	13.1	78.5	1,073	7.1	−	−	272.5	0.72	
24	714	21.9	96.9	101	20.4	79.8	1,697	7.8	−	−	462.5	0.85	
25	923	26.5	97.1	125	26.4	78.8	2,291	8.6	−	−	578.0	0.87	
26	947	25.3	97.3	121	25.3	79.0	2,349	9.3	−	−	585.0	0.92	
27	1,082	27.9	97.4	128	27.7	78.3	2,277	8.2	−	−	625.0	0.90	
28	1,123	28.3	97.5	128	28.2	77.9	2,248	7.9	−	−	561.5	0.79	
29	1,112	28.4	97.4	127	28.4	77.6	2,248	7.9	−	−	561.0	0.79	
30	1,041	25.4	97.6	111	25.4	77.1	2,074	8.2	−	−	516.5	0.81	
31	1,169	27.6	97.6	122	27.5	77.4	2,349	8.5	−	−	509.5	0.74	
合計	19,645	552.3	−	2,396	501.4	−	45,559	−	−	−	11,952.0	−	
最大	1,169	28.4	97.6	128	28.4	81.4	2,349	9.9	−	−	625.0	1.10	
最小	211	6.9	96.1	21	4.0	77.1	508	5.9	−	−	133.5	0.65	
平均	634	17.8	97.2	77	16.2	79.1	1,470	8.2	−	−	385.5	0.87	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2024年 1月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	−	−	−	
2	−	−	−	
3	−	−	−	
4	2.57	−	−	
5	5.22	−	−	
6	−	−	−	
7	−	−	−	
8	−	−	−	
9	−	−	−	
10	−	−	−	
11	2.65	2.62	−	
12	−	−	−	
13	−	−	−	
14	−	−	−	
15	−	−	−	
16	−	−	−	
17	−	−	−	
18	−	−	−	
19	−	−	2.96	
20	−	−	−	
21	−	−	−	
22	−	−	−	
23	−	−	−	
24	−	−	−	
25	−	−	−	
26	−	−	−	
27	−	−	−	
28	−	−	−	
29	−	−	2.53	
30	−	−	−	
31	−	−	−	
合計	10.44	2.62	5.49	
最大	5.22	2.62	2.96	
最小	2.57	2.62	2.53	
平均	3.48	2.62	2.75	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2024年 1月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	130.02	24:00	0:00	4.6	−	−	−	−	4.0	2,913.0	0	2,913	1,186.2	
2	129.74	24:00	0:00	4.5	−	−	−	−	−	3,122	0	3,122	1,360.2	
3	108.90	21:19	2:41	3.9	−	−	−	−	−	3,489	0	3,489	1,284.0	
4	69.08	14:30	4:05	2.3	20.00	28.2	20	28.2	4.0	2,236	0	2,236	913.1	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	9.67	39.0	10	39.0	−	−	−	−	−	
10	−	−	7:42	−	−	−	−	−	−	6	1,731	1,737	−	
11	32.82	7:51	16:09	1.4	−	−	−	−	−	3,231	429	3,660	480.1	
12	101.81	24:00	0:00	3.7	−	−	−	−	−	2,811	0	2,811	1,200.2	
13	100.82	24:00	0:00	3.1	−	−	−	−	−	2,634	0	2,634	960.1	
14	100.28	24:00	0:00	3.1	−	−	−	−	−	2,155	0	2,155	981.7	
15	105.38	24:00	0:00	3.3	9.60	24.1	10	24.1	−	1,811	0	1,811	925.8	
16	30.44	7:31	0:30	1.2	−	−	−	−	−	796	0	796	344.2	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	10.20	31.4	10	31.4	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	11:45	0.1	−	−	−	−	−	−	1,639	1,639	−	
23	47.14	11:58	11:47	2.5	−	−	−	−	−	2,078	1,513	3,591	468.6	
24	98.13	24:00	0:00	3.4	−	−	−	−	4.0	2,416	0	2,416	862.3	
25	98.54	24:00	0:00	3.1	10.09	28.8	10	28.8	−	2,151	0	2,151	849.6	
26	100.36	24:00	0:00	3.2	9.57	32.4	10	32.4	−	2,010	0	2,010	951.2	
27	99.00	24:00	0:00	3.3	−	−	−	−	−	1,164	0	1,164	1,003.3	
28	99.72	24:00	0:00	3.2	−	−	−	−	−	891	0	891	991.9	
29	112.29	24:00	0:00	4.2	−	−	−	−	−	360	0	360	1,047.8	
30	95.22	23:13	0:47	3.0	10.18	33.3	10	33.3	−	418	0	418	1,050.3	
31	98.58	24:00	0:00	3.1	−	−	−	−	4.0	277	0	277	1,018.5	
合計	1,758.3	398:22	55:26	60.2	79.31	−	80	−	16.0	36,969	5,312	42,281	17,879.1	
最大	130.0	24:00	16:09	4.6	20.00	39.0	20	39.0	4.0	3,489	1,731	3,660	1,360.2	
最小	30.4	7:31	0:00	0.1	9.57	24.1	10	24.1	4.0	6	0	277	344.2	
平均	92.54	20:58	6:55	3.0	11.33	30.7	11	30.7	4.0	1,848	1,328	2,013	812.7	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2024年 1月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	0:00	9:36	−	−	−	−	−	−	384	1,912	2,296	−	
6	105.01	20:48	1:56	3.0	−	−	−	−	−	3,514	13	3,527	1,334.8	
7	129.16	24:00	0:00	3.8	−	−	−	−	−	2,181	0	2,181	1,600.2	
8	130.74	24:00	0:00	3.6	−	−	−	−	−	1,855	0	1,855	1,616.7	
9	130.08	24:00	0:00	4.0	9.63	32.6	10	32.6	4.0	1,708	0	1,708	1,522.7	
10	130.30	24:00	0:00	3.8	−	−	−	−	−	1,969	0	1,969	1,522.7	
11	129.63	24:00	0:00	3.6	−	−	−	−	−	2,297	0	2,297	1,605.3	
12	127.60	24:00	0:00	3.6	20.09	33.5	20	33.5	−	2,303	0	2,303	1,553.2	
13	121.14	24:00	0:00	3.2	−	−	−	−	−	2,137	0	2,137	1,501.1	
14	120.36	24:00	0:00	3.4	−	−	−	−	−	1,639	0	1,639	1,468.1	
15	122.89	24:00	0:00	3.6	10.00	30.1	10	30.1	−	1,694	0	1,694	1,488.4	
16	127.06	24:00	0:00	3.7	−	−	−	−	−	2,342	0	2,342	1,511.3	
17	130.64	24:00	0:00	3.9	19.76	33.8	20	33.8	−	2,096	0	2,096	1,478.3	
18	130.18	24:00	0:00	3.8	−	−	−	−	−	2,084	0	2,084	1,492.3	
19	130.20	24:00	0:00	3.9	9.47	31.4	9	31.4	−	2,036	0	2,036	1,455.4	
20	130.60	24:00	0:00	3.9	−	−	−	−	−	1,911	0	1,911	1,494.8	
21	128.30	24:00	0:00	4.0	−	−	−	−	−	1,258	0	1,258	1,568.5	
22	128.16	24:00	0:00	4.8	−	−	−	−	−	745	0	745	1,524.0	
23	132.39	24:00	0:00	4.7	20.16	33.5	20	33.5	−	1,456	0	1,456	1,463.0	
24	130.08	24:00	0:00	4.4	−	−	−	−	−	2,236	0	2,236	1,442.7	
25	129.61	24:00	0:00	4.1	9.59	26.1	10	26.1	−	1,863	0	1,863	1,452.9	
26	130.16	24:00	0:00	4.0	−	−	−	−	−	1,907	0	1,907	1,540.5	
27	130.23	24:00	0:00	4.3	−	−	−	−	−	509	0	509	1,691.6	
28	130.81	24:00	0:00	4.0	−	−	−	−	−	390	0	390	1,649.7	
29	130.62	24:00	0:00	4.1	20.32	35.1	20	35.1	−	192	0	192	1,671.3	
30	128.19	24:00	0:00	3.9	10.27	36.8	10	36.8	−	81	0	81	1,658.6	
31	125.11	24:00	0:00	4.1	−	−	−	−	−	961	0	961	1,517.7	
合計	3,319.25	620:48	11:32	101.2	129.29	−	129	−	4.0	43,748	1,925	45,673	39,825.8	
最大	132.39	24:00	9:36	4.8	20.32	36.8	20	36.8	4.0	3,514	1,912	3,527	1,691.6	
最小	105.01	0:00	0:00	3.0	9.47	26.1	9	26.1	4.0	81	0	81	1,334.8	
平均	127.66	23:52	5:46	3.9	14.37	33.0	14	33.0	4.0	1,620	963	1,692	1,475.0	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2024年 1月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	106,680	−	−	−	−	−	−	24	0	24	7	
2	105,150	−	−	−	−	−	−	22	1	23	2	
3	106,030	−	−	−	−	−	−	22	0	22	4	
4	106,900	−	−	−	−	−	−	31	1	32	18	
5	105,890	−	−	−	−	−	−	28	1	29	12	
6	105,590	−	−	−	−	−	−	20	1	21	17	
7	108,480	−	−	−	−	−	−	20	1	21	5	
8	107,540	−	−	−	−	−	−	18	0	18	6	
9	110,090	−	−	−	−	−	−	31	1	32	13	
10	114,380	−	−	−	−	−	−	32	0	32	21	
11	118,890	−	−	−	108	−	−	49	1	50	19	
12	118,790	−	−	−	−	−	−	51	0	51	14	
13	118,660	−	−	−	−	−	−	41	1	42	7	
14	117,670	−	−	−	−	−	−	42	2	44	8	
15	120,570	−	−	−	−	−	−	45	1	46	11	
16	115,880	−	−	−	−	−	−	52	0	52	16	
17	108,930	−	−	−	−	−	−	51	2	53	25	
18	110,850	−	−	−	90	−	−	46	1	47	22	
19	100,360	−	−	−	−	−	−	45	2	47	19	
20	105,360	−	−	−	−	−	−	40	2	42	11	
21	106,460	−	−	−	−	−	361	40	0	40	7	
22	103,780	−	−	−	−	−	−	43	2	45	13	
23	112,250	−	−	−	−	−	−	55	1	56	21	
24	114,940	−	−	−	−	−	−	53	0	53	24	
25	113,960	−	−	−	−	−	−	53	1	54	20	
26	114,590	−	−	−	−	−	−	82	2	84	17	
27	111,730	−	−	−	−	−	−	51	1	52	10	
28	111,140	−	−	−	−	−	5	63	0	63	6	
29	112,200	−	−	−	−	−	−	51	1	52	19	
30	111,940	−	−	−	−	−	8	53	0	53	21	
31	110,920	−	−	−	−	−	−	52	1	53	14	
合計	3,436,600	0	−	−	198	0	374	1,306	27	1,333	429	
最大	120,570	0	−	−	108	0	361	82	2	84	25	
最小	100,360	0	−	−	90	0	5	18	0	18	2	
平均	110,858	−	−	−	99	−	125	42	1	43	14	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2024年 1月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	38,435	15,530	40.4	254,341	662	1,710	−	4,800	−	6.2	−	95	----	741	695	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	32,174	14,620	45.4	229,717	714	1,690	−	4,300	−	7.4	−	94	----	758	610	
3	34,755	15,450	44.5	222,196	639	1,680	−	4,200	−	6.9	−	95	----	770	560	
4	36,266	15,790	43.5	228,281	629	1,610	−	4,400	0.38	6.6	5.6	110	----	787	560	
5	39,726	16,670	42.0	278,614	701	1,610	83.4	4,300	−	6.0	7.5	130	----	743	420	A系生物反応槽容量1池1244m³
6	37,676	15,420	40.9	264,358	702	1,740	−	5,100	−	6.3	−	92	----	735	420	
7	40,505	17,370	42.9	274,831	679	1,810	−	5,600	−	5.9	−	93	----	706	585	
8	37,705	16,370	43.4	270,034	716	1,840	−	5,600	−	6.3	−	92	----	702	530	
9	39,546	16,460	41.6	267,662	677	1,840	84.6	5,600	−	6.0	5.4	110	----	695	520	
10	38,956	16,390	42.1	272,000	698	1,790	−	5,400	0.34	6.1	5.7	96	----	658	520	
11	34,094	14,920	43.8	244,575	717	1,660	−	4,700	−	7.0	5.7	95	----	734	540	
12	35,685	15,080	42.3	228,928	642	1,560	−	4,800	−	6.7	4.6	83	----	737	620	
13	37,154	14,670	39.5	252,516	680	1,530	−	5,700	−	6.4	−	92	----	720	440	
14	34,454	14,570	42.3	257,118	746	1,560	−	5,500	−	6.9	−	90	----	749	440	
15	38,907	15,410	39.6	263,486	677	1,600	−	5,700	−	6.1	5.4	95	----	681	440	
16	19,294	14,460	74.9	274,829	1,424	1,620	83.2	5,700	−	12.4	6.1	93	----	760	410	
17	17,466	7,180	41.1	112,023	641	1,580	−	5,100	0.32	7.0	6.7	88	----	380	200	
18	34,677	14,870	42.9	219,322	632	1,560	−	5,100	−	6.2	4.5	97	----	761	540	
19	37,056	14,620	39.5	217,261	586	1,770	−	5,600	−	4.8	3.5	98	----	716	600	
20	39,851	15,990	40.1	195,609	491	1,760	−	5,300	−	4.5	−	93	----	722	720	
21	40,179	16,750	41.7	175,556	437	1,690	−	5,000	−	4.5	−	76	----	987	720	
22	29,354	12,380	42.2	160,820	548	1,730	−	5,400	−	5.0	2.5	99	----	738	720	
23	20,794	8,940	43.0	161,790	778	1,780	81.6	5,300	−	5.7	2.5	87	----	738	600	
24	22,953	9,940	43.3	155,322	677	1,680	−	5,800	0.40	5.2	2.7	90	----	740	480	
25	22,122	9,600	43.4	144,854	655	1,630	−	5,500	−	5.4	3.1	93	----	732	420	
26	20,456	8,680	42.4	158,929	777	1,670	−	5,800	−	5.8	4.2	88	----	742	300	
27	20,922	8,490	40.6	161,809	773	1,730	−	5,600	−	5.7	−	86	----	769	240	
28	19,834	8,200	41.3	175,545	885	1,800	−	5,700	−	6.0	−	83	----	766	240	
29	20,863	8,870	42.5	174,550	837	1,800	86.4	5,500	−	5.7	5.0	87	----	778	280	
30	20,284	8,250	40.7	161,926	798	1,670	−	5,000	0.33	5.9	5.1	92	----	766	280	
31	20,802	8,480	40.8	141,412	680	1,710	−	4,900	−	5.7	3.8	98	----	774	400	
合計	962,945	410,420	−	6,600,214	−	−	−	−	−	−	−	−	0	22,785	15,050	
最大	40,505	17,370	74.9	278,614	1,424	1,840	86.4	5,800	0.40	12.4	7.5	130	−	987	720	
最小	17,466	7,180	39.5	112,023	437	1,530	81.6	4,200	0.32	4.5	2.5	76	−	380	200	
平均	31,063	13,239	42.6	212,910	685	1,690	83.8	5,200	0.35	6.2	4.7	94	−	735	485	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2024年 1月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
最大	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
最小	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2024年 1月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	43,955	21,550	49.0	323,400	736	1,820	−	6,100	−	8.5	−	170	----	1,120	645	B系生物反応槽容量
2	41,784	20,160	48.2	312,720	748	1,880	−	6,000	−	8.9	−	180	----	1,130	745	1池3883m^3
3	41,935	21,500	51.3	326,040	777	1,870	−	5,900	−	8.9	−	220	----	1,110	810	
4	41,930	20,620	49.2	304,200	725	1,860	−	5,700	0.23	8.9	5.7	130	----	1,125	840	
5	44,309	21,020	47.4	349,200	788	1,830	81.4	5,800	−	8.4	7.3	160	----	1,130	630	
6	41,395	20,470	49.5	296,280	716	1,910	−	5,900	−	9.0	−	170	----	1,110	630	
7	42,928	20,640	48.1	320,100	746	1,900	−	6,100	−	8.7	−	190	----	1,090	855	
8	42,166	20,120	47.7	318,600	756	1,930	−	6,100	−	8.8	−	190	----	1,110	910	
9	43,283	20,990	48.5	325,980	753	1,930	82.1	6,100	−	8.6	5.1	150	----	1,135	920	
10	45,958	22,230	48.4	315,720	687	1,930	−	6,300	0.23	8.1	5.0	190	----	1,135	920	
11	50,130	22,270	44.4	321,780	642	1,870	−	6,400	−	7.4	4.5	180	----	1,145	960	
12	48,151	22,850	47.5	315,120	654	1,910	−	6,300	−	7.7	4.1	150	----	1,156	1,100	
13	48,229	23,280	48.3	310,200	643	1,910	−	6,100	−	7.7	−	170	----	1,156	1,160	
14	45,090	22,050	48.9	317,340	704	1,890	−	6,100	−	8.3	−	170	----	1,135	1,160	
15	46,891	23,020	49.1	341,880	729	1,820	−	6,000	−	7.9	3.9	170	----	1,140	1,160	
16	56,550	22,160	39.2	302,100	534	1,770	83.7	5,900	−	6.6	5.5	180	----	1,135	810	
17	54,051	24,410	45.2	343,560	636	1,730	−	6,100	0.28	6.9	6.4	130	----	1,140	640	
18	56,941	24,590	43.2	345,240	606	1,810	−	6,300	−	6.4	6.2	130	----	1,110	640	
19	42,894	18,830	43.9	274,860	641	1,800	−	6,500	−	7.8	5.7	210	----	1,125	640	
20	55,325	23,640	42.7	294,240	532	1,700	−	6,000	−	6.7	−	130	----	1,161	720	
21	56,705	24,340	42.9	268,800	474	1,710	−	6,100	−	6.6	−	180	----	1,237	720	
22	58,301	23,490	40.3	290,940	499	1,790	−	5,900	−	6.4	5.4	220	----	1,161	810	
23	59,654	24,310	40.8	328,560	551	1,810	80.0	6,300	−	6.2	4.5	140	----	1,145	940	
24	62,180	24,410	39.3	344,880	555	1,800	−	6,300	0.31	6.0	4.3	140	----	1,130	980	
25	56,942	23,990	42.1	330,840	581	1,810	−	6,400	−	6.5	4.3	130	----	1,120	960	
26	55,352	24,120	43.6	343,260	620	1,820	−	6,200	−	6.7	4.5	99	----	1,115	960	
27	52,833	23,700	44.9	309,360	586	1,800	−	6,000	−	7.1	−	150	----	1,125	950	
28	49,758	24,610	49.5	314,460	632	1,780	−	5,700	−	7.5	−	140	----	1,120	880	
29	55,769	24,200	43.4	313,380	562	1,710	82.9	5,700	−	6.7	4.9	160	----	1,140	880	
30	54,985	23,500	42.7	320,760	583	1,670	−	5,900	0.28	6.8	4.7	140	----	1,156	880	
31	56,065	24,680	44.0	310,020	553	1,630	−	5,700	−	6.6	4.7	150	----	1,140	880	
合計	1,552,439	701,750	−	9,833,820	−	−	−	−	−	−	−	−	0	35,187	26,735	
最大	62,180	24,680	51.3	349,200	788	1,930	83.7	6,500	0.31	9.0	7.3	220	−	1,237	1,160	
最小	41,395	18,830	39.2	268,800	474	1,630	80.0	5,700	0.23	6.0	3.9	99	−	1,090	630	
平均	50,079	22,637	45.2	317,220	633	1,820	82.0	6,100	0.27	7.5	5.1	160	−	1,135	862	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2024年 1月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	43,954	19,880	45.2	330,780	753	1,800	-	5,800	-	8.5	-	140	----	1,090	640	C系生物反応槽容量
2	41,784	19,130	45.8	311,820	746	1,860	-	5,600	-	8.9	-	160	----	1,100	665	1池3883m^3
3	41,935	19,350	46.1	316,860	756	1,800	-	5,600	-	8.9	-	190	----	1,080	730	
4	41,929	19,100	45.6	306,420	731	1,860	-	5,100	0.23	8.9	7.0	140	----	1,095	760	
5	44,309	19,940	45.0	314,640	710	1,830	81.4	5,300	-	8.4	10.3	170	----	1,100	475	
6	41,395	18,810	45.4	289,080	698	1,910	-	5,700	-	9.0	-	160	----	1,080	570	
7	42,928	20,120	46.9	322,500	751	1,860	-	5,700	-	8.7	-	160	----	1,060	720	
8	42,166	19,590	46.5	323,640	768	1,880	-	5,800	-	8.8	-	180	----	1,080	720	
9	43,283	20,670	47.8	328,380	759	1,840	82.6	5,800	-	8.6	6.4	160	----	1,105	720	
10	45,958	21,600	47.0	314,640	685	1,820	-	5,500	0.24	8.1	6.8	240	----	1,105	720	
11	50,129	23,350	46.6	336,600	671	1,830	-	5,500	-	7.4	6.4	220	----	1,115	760	
12	48,151	22,690	47.1	324,480	674	1,850	-	5,700	-	7.7	5.2	170	----	1,124	910	
13	48,228	22,570	46.8	319,140	662	1,850	-	5,800	-	7.7	-	240	----	1,124	960	
14	45,090	21,190	47.0	321,240	712	1,830	-	5,900	-	8.3	-	220	----	1,105	960	
15	46,890	22,570	48.1	351,240	749	1,790	-	5,700	-	7.9	4.8	190	----	1,110	960	
16	56,550	22,560	39.9	327,360	579	1,770	81.4	5,500	-	6.6	6.4	190	----	1,105	740	
17	54,051	25,570	47.3	352,080	651	1,770	-	5,400	0.28	6.9	6.5	140	----	1,110	720	
18	58,402	26,490	45.4	354,660	607	1,800	-	5,600	-	6.4	5.5	160	----	1,080	720	
19	47,659	21,800	45.7	267,300	561	1,790	-	6,000	-	7.8	6.9	240	----	1,095	630	
20	55,325	24,810	44.8	299,340	541	1,840	-	5,900	-	6.7	-	150	----	1,129	840	
21	56,705	25,000	44.1	255,060	450	1,780	-	5,700	-	6.6	-	230	----	1,203	840	
22	58,300	25,900	44.4	276,780	475	1,800	-	5,500	-	6.4	5.5	240	----	1,129	865	
23	59,653	28,930	48.5	311,880	523	1,790	80.4	5,700	-	6.2	4.8	150	----	1,115	1,000	
24	62,179	28,870	46.4	352,080	566	1,750	-	6,000	0.32	6.0	3.7	160	----	1,100	1,160	
25	56,942	28,790	50.6	364,320	640	1,830	-	5,600	-	6.5	4.3	170	----	1,090	1,120	
26	55,351	28,480	51.5	377,280	682	1,860	-	5,600	-	6.7	4.3	150	----	1,085	1,120	
27	52,832	25,970	49.2	356,400	675	1,850	-	5,800	-	7.1	-	200	----	1,095	1,130	
28	49,758	27,160	54.6	357,240	718	1,870	-	5,300	-	7.5	-	210	----	1,090	1,210	
29	55,769	26,390	47.3	354,840	636	1,780	82.5	5,500	-	6.7	3.8	190	----	1,110	1,260	
30	54,984	26,430	48.1	359,700	654	1,740	-	5,300	0.26	6.8	3.7	220	----	1,124	1,290	
31	56,064	26,500	47.3	345,180	616	1,680	-	5,100	-	6.6	3.5	200	----	1,110	1,395	
合計	1,558,653	730,210	-	10,122,960	-	-	-	-	-	-	-	-	0	34,243	27,310	
最大	62,179	28,930	54.6	377,280	768	1,910	82.6	6,000	0.32	9.0	10.3	240	-	1,203	1,395	
最小	41,395	18,810	39.9	255,060	450	1,680	80.4	5,100	0.23	6.0	3.5	140	-	1,060	475	
平均	50,279	23,555	46.8	326,547	649	1,820	81.7	5,600	0.27	7.5	5.6	190	-	1,105	881	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2024年 1月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	31,740	12,650	39.9	211,391	666	1,550	-	5,600	-	10.4	-	120	----	956	480	D系生物反応槽容量
2	31,090	12,390	39.9	214,138	689	1,590	-	5,600	-	10.6	-	130	----	1,003	480	1池3424m³
3	32,330	12,890	39.9	211,010	653	1,600	-	5,700	-	10.2	-	120	----	994	480	嫌気槽864m3
4	32,800	13,100	39.9	210,206	641	1,680	-	6,100	0.35	10.0	6.8	120	----	986	480	好気槽2560m3
5	31,480	12,530	39.8	212,635	675	1,670	80.4	5,900	-	10.4	7.1	120	----	984	480	
6	33,430	13,320	39.8	209,933	628	1,680	-	6,000	-	9.8	-	100	----	965	480	
7	32,810	13,080	39.9	211,367	644	1,740	-	6,200	-	10.0	-	110	----	983	560	
8	32,080	12,770	39.8	217,194	677	1,750	-	6,300	-	10.2	-	120	----	987	560	
9	33,420	13,360	40.0	216,012	646	1,730	82.7	6,200	-	9.8	5.9	110	----	997	560	
10	32,240	12,850	39.9	213,794	663	1,720	-	6,000	0.39	10.2	6.1	110	----	967	560	
11	32,260	12,870	39.9	208,402	646	1,700	-	5,700	-	10.2	6.3	120	----	1,001	565	
12	32,840	13,060	39.8	210,293	640	1,680	-	5,700	-	10.0	5.8	110	----	979	600	
13	33,190	13,240	39.9	212,756	641	1,660	-	5,700	-	9.9	-	110	----	962	600	
14	32,560	12,980	39.9	214,518	659	1,650	-	5,500	-	10.1	-	110	----	1,032	600	
15	32,790	13,050	39.8	213,905	652	1,660	-	5,400	-	10.0	6.1	95	----	1,011	600	
16	31,840	12,670	39.8	218,746	687	1,650	82.8	5,500	-	10.3	6.8	110	----	920	520	
17	36,360	14,520	39.9	218,132	600	1,620	-	5,700	0.35	9.0	6.5	110	----	986	520	
18	35,300	14,070	39.9	213,485	605	1,680	-	5,900	-	9.3	7.3	110	----	951	470	
19	33,030	13,200	40.0	196,411	595	1,720	-	6,200	-	10.0	7.5	110	----	867	440	
20	38,900	15,480	39.8	209,685	539	1,740	-	6,100	-	8.4	-	110	----	907	520	
21	38,360	15,270	39.8	198,449	517	1,840	-	6,400	-	8.6	-	100	----	1,110	520	
22	32,650	12,980	39.8	202,871	621	1,870	-	6,300	-	10.1	5.0	110	732	1,028	700	
23	34,600	13,800	39.9	212,524	614	1,780	80.5	5,900	-	9.5	5.2	110	----	1,013	735	
24	35,950	14,320	39.8	217,038	604	1,810	-	5,800	0.43	9.1	4.8	100	----	986	765	
25	32,520	12,950	39.8	219,161	674	1,780	-	5,600	-	10.1	4.7	99	----	972	800	
26	34,070	13,560	39.8	218,865	642	1,660	-	5,500	-	9.6	4.8	92	----	1,038	755	
27	34,840	13,890	39.9	216,624	622	1,610	-	5,300	-	9.4	-	96	----	1,069	670	
28	35,890	14,320	39.9	216,811	604	1,570	-	5,200	-	9.2	-	93	----	1,018	600	
29	34,430	13,720	39.8	217,294	631	1,580	82.6	5,100	-	9.5	6.1	110	----	982	600	
30	34,060	13,560	39.8	216,631	636	1,600	-	5,200	0.38	9.7	5.9	95	----	942	615	
31	34,050	13,550	39.8	213,960	628	1,580	-	5,000	-	9.7	5.9	96	----	933	640	
合計	1,043,910	416,000	-	6,594,241	-	-	-	-	-	-	-	-	732	30,529	17,955	
最大	38,900	15,480	40.0	219,161	689	1,870	82.8	6,400	0.43	10.6	7.5	130	732	1,110	800	
最小	31,090	12,390	39.8	196,411	517	1,550	80.4	5,000	0.35	8.4	4.7	92	732	867	440	
平均	33,675	13,419	39.9	212,717	632	1,680	81.8	5,800	0.38	9.8	6.0	110	732	985	579	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2024年 1月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	31,680	12,670	40.0	207,351	655	1,600	-	5,400	-	10.4	-	90	----	872	600	E系生物反応槽容量
2	30,960	12,380	40.0	209,475	677	1,610	-	5,400	-	10.6	-	94	----	928	600	1池3424m³
3	32,250	12,900	40.0	206,497	640	1,610	-	5,200	-	10.2	-	86	----	932	600	嫌気槽864m3
4	32,740	13,120	40.1	205,778	629	1,640	-	4,900	0.36	10.0	6.6	89	----	881	600	好気槽2560m3
5	31,430	12,550	39.9	209,073	665	1,630	81.0	4,800	-	10.5	6.8	90	----	895	600	
6	33,420	13,360	40.0	206,705	619	1,580	-	4,900	-	9.8	-	81	----	986	550	
7	32,800	13,110	40.0	207,723	633	1,470	-	5,600	-	10.0	-	120	----	952	400	
8	31,930	12,760	40.0	211,406	662	1,530	-	5,900	-	10.3	-	110	----	952	400	
9	33,360	13,390	40.1	211,304	633	1,600	81.4	6,000	-	9.9	7.9	120	----	966	400	
10	32,120	12,860	40.0	208,888	650	1,700	-	6,100	0.39	10.2	8.2	110	----	903	400	
11	32,140	12,870	40.0	203,940	635	1,730	-	6,200	-	10.2	7.7	110	----	990	435	
12	32,730	13,070	39.9	205,674	628	1,750	-	6,200	-	10.0	4.8	110	----	1,013	700	
13	33,000	13,200	40.0	208,315	631	1,730	-	5,900	-	10.0	-	110	----	995	760	
14	32,360	12,940	40.0	208,201	643	1,690	-	5,600	-	10.2	-	110	----	939	760	
15	32,590	13,030	40.0	208,885	641	1,660	-	5,500	-	10.1	4.8	91	----	903	760	
16	31,450	12,560	39.9	212,679	676	1,610	87.0	5,300	-	10.5	6.7	110	----	1,024	540	
17	36,200	14,490	40.0	212,114	586	1,550	-	5,400	0.37	9.1	7.7	120	----	993	440	
18	35,230	14,080	40.0	208,546	592	1,610	-	5,700	-	9.3	8.7	120	----	917	390	
19	34,220	13,730	40.1	191,806	561	1,680	-	5,900	-	9.6	9.3	120	----	901	360	
20	39,590	15,800	39.9	204,195	516	1,760	-	6,000	-	8.3	-	110	----	936	440	
21	39,850	15,920	39.9	192,568	483	1,860	-	6,400	-	8.2	-	110	----	975	440	
22	32,960	13,370	40.6	197,186	598	1,940	-	6,400	-	10.0	5.8	130	732	947	625	
23	34,830	13,950	40.1	205,929	591	1,880	80.3	6,100	-	9.4	4.7	120	----	974	745	
24	36,260	14,500	40.0	209,721	578	1,910	-	6,000	0.41	9.1	4.5	110	----	978	850	
25	32,590	13,020	40.0	211,698	650	1,870	-	5,900	-	10.1	4.3	110	----	967	880	
26	34,480	13,780	40.0	211,902	615	1,780	-	5,600	-	9.5	4.3	110	----	943	880	
27	35,410	14,130	39.9	209,716	592	1,700	-	5,300	-	9.3	-	94	----	868	870	
28	36,560	14,630	40.0	209,888	574	1,630	-	5,100	-	9.0	-	97	----	923	790	
29	34,790	13,910	40.0	210,710	606	1,600	82.1	5,100	-	9.4	4.9	110	----	900	760	
30	34,320	13,720	40.0	209,837	611	1,570	-	5,200	0.39	9.6	5.0	110	----	889	715	
31	34,430	13,760	40.0	207,026	601	1,550	-	5,000	-	9.5	5.7	110	----	754	640	
合計	1,048,680	419,560	-	6,424,736	-	-	-	-	-	-	-	-	732	28,996	18,930	
最大	39,850	15,920	40.6	212,679	677	1,940	87.0	6,400	0.41	10.6	9.3	130	732	1,024	880	
最小	30,960	12,380	39.9	191,806	483	1,470	80.3	4,800	0.36	8.2	4.3	81	732	754	360	
平均	33,828	13,534	40.0	207,250	613	1,680	82.4	5,600	0.38	9.8	6.2	110	732	935	611	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2024年 1月度　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ量)	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	t	m³	t	t	
1	915	1.14	10.43	1043	−	−	190	0.95	1.81	181	−	−	
2	866	1.19	10.27	1027	−	−	166	1.01	1.68	168	−	−	
3	964	1.18	11.37	1137	−	−	166	0.98	1.63	163	−	−	
4	979	1.15	11.30	1130	−	−	176	1.01	1.78	178	−	−	
5	510	1.17	5.98	598	−	−	186	1.00	1.86	186	−	−	
6	827	1.28	10.58	1058	−	−	177	1.01	1.79	179	−	−	
7	840	1.12	9.37	937	−	−	188	1.00	1.88	188	−	−	
8	930	1.10	10.26	1026	−	−	180	0.99	1.78	178	−	−	
9	872	1.17	10.20	1020	−	−	221	1.00	2.21	221	−	−	
10	976	1.14	11.12	1112	−	−	324	1.02	3.30	330	−	−	
11	895	1.18	10.54	1054	−	−	244	1.00	2.44	244	−	−	
12	889	1.15	10.18	1018	−	−	240	0.99	2.38	238	−	−	
13	958	1.13	10.80	1080	−	−	208	1.00	2.08	208	−	−	
14	952	1.06	10.07	1007	−	−	202	0.98	1.98	198	−	−	
15	872	1.11	9.67	967	−	−	219	1.00	2.19	219	−	−	
16	719	1.12	8.07	807	−	−	218	1.00	2.18	218	−	−	
17	963	1.13	10.87	1087	−	−	213	1.01	2.15	215	−	−	
18	1,031	1.09	11.23	1123	−	−	333	1.00	3.33	333	−	−	
19	1,029	1.05	10.79	1079	−	−	328	1.01	3.31	331	−	−	
20	1,034	1.15	11.84	1184	−	−	334	1.00	3.33	333	−	−	
21	1,035	1.11	11.44	1144	−	−	333	1.00	3.33	333	−	−	
22	1,032	1.09	11.28	1128	−	−	328	1.02	3.35	335	−	−	
23	1,032	1.08	11.19	1119	−	−	333	1.02	3.40	340	−	−	
24	957	1.03	9.84	984	−	−	208	0.98	2.04	204	−	−	
25	1,172	1.02	11.95	1195	−	−	317	1.01	3.20	320	−	−	
26	921	0.94	8.69	869	−	−	173	0.99	1.71	171	−	−	
27	1,023	1.00	10.22	1022	−	−	173	0.99	1.71	171	−	−	
28	936	0.95	8.85	885	−	−	186	0.96	1.79	179	−	−	
29	935	0.98	9.18	918	−	−	184	1.01	1.86	186	−	−	
30	934	1.05	9.79	979	−	−	183	0.99	1.81	181	−	−	
31	930	1.05	9.73	973	−	−	179	0.98	1.75	175	−	−	
合計	28,928	−	317.10	31710	0.00	0.00	7,110	−	71.04	7104	−	−	
最大	1,172	1.28	11.95	1195	−	−	334	1.02	3.40	340	−	−	
最小	510	0.94	5.98	598	−	−	166	0.95	1.63	163	−	−	
平均	933	1.10	10.23	1023	−	−	229	1.00	2.29	229	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2024年 1月度　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備 考	日
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ	脱水ケーキ	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ	脱水ケーキ	汚泥量	濃度	固形物量		
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量	(受入れ量)	(受入れ固形物量)		濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量	(受入れ量)	(受入れ固形物量)					
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t		
1	−	−	−	−	−	−	725	1.17	−	8.6	−	8.6	862	−	−	−	−	−		1
2	−	−	−	−	−	−	700	1.22	−	8.6	−	8.6	859	−	−	−	−	−		2
3	−	−	−	−	−	−	798	1.21	−	9.7	−	9.7	974	−	−	−	−	−		3
4	−	−	−	−	−	−	803	1.18	−	9.5	−	9.5	952	−	−	−	−	−		4
5	−	−	−	−	−	−	324	1.27	−	4.1	−	4.1	412	−	−	−	−	−		5
6	−	−	−	−	−	−	650	1.35	−	8.8	−	8.8	879	−	−	−	−	−		6
7	−	−	−	−	−	−	652	1.11	−	7.5	−	7.5	749	−	−	−	−	−		7
8	−	−	−	−	−	−	750	1.09	−	8.5	−	8.5	848	−	−	−	−	−		8
9	−	−	−	−	−	−	651	1.22	−	8.0	−	8.0	799	−	−	−	−	−		9
10	−	−	−	−	−	−	652	1.19	−	7.8	−	7.8	782	−	−	−	−	−		10
11	−	−	−	−	−	−	651	1.22	−	8.1	−	8.1	810	−	−	−	−	−		11
12	−	−	−	−	−	−	649	1.19	−	7.8	−	7.8	780	−	−	−	−	−		12
13	−	−	−	−	−	−	750	1.14	−	8.7	−	8.7	872	−	−	−	−	−		13
14	−	−	−	−	−	−	750	1.05	−	8.1	−	8.1	809	−	−	−	−	−		14
15	−	−	−	−	−	−	653	1.14	−	7.5	−	7.5	748	−	−	−	−	−		15
16	−	−	−	−	−	−	501	1.15	−	5.9	−	5.9	589	−	−	−	−	−		16
17	−	−	−	−	−	−	750	1.11	−	8.7	−	8.7	872	−	−	−	−	−		17
18	−	−	−	−	−	−	698	1.10	−	7.9	−	7.9	790	−	−	−	−	−		18
19	−	−	−	−	−	−	701	1.02	−	7.5	−	7.5	748	−	−	−	−	−		19
20	−	−	−	−	−	−	700	1.20	−	8.5	−	8.5	851	−	−	−	−	−		20
21	−	−	−	−	−	−	702	1.15	−	8.1	−	8.1	811	−	−	−	−	−		21
22	−	−	−	−	−	−	704	1.10	−	7.9	−	7.9	793	−	−	−	−	−		22
23	−	−	−	−	−	−	699	1.12	−	7.8	−	7.8	779	−	−	−	−	−		23
24	−	−	−	−	−	−	749	0.98	−	7.8	−	7.8	780	−	−	−	−	−		24
25	−	−	−	−	−	−	855	0.98	−	8.8	−	8.8	875	−	−	−	−	−		25
26	−	−	−	−	−	−	748	0.90	−	7.0	−	7.0	698	−	−	−	−	−		26
27	−	−	−	−	−	−	850	1.00	−	8.5	−	8.5	851	−	−	−	−	−		27
28	−	−	−	−	−	−	750	0.91	−	7.1	−	7.1	706	−	−	−	−	−		28
29	−	−	−	−	−	−	751	0.95	−	7.3	−	7.3	732	−	−	−	−	−		29
30	−	−	−	−	−	−	751	1.03	−	8.0	−	8.0	798	−	−	−	−	−		30
31	−	−	−	−	−	−	751	1.03	−	8.0	−	8.0	798	−	−	−	−	−		31
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	21818	−	−	246.1	0.0	246.1	24606	−	−	0	−	0.00		合計
最大	−	−	−	−	−	−	855	1.35	−	9.7	−	9.7	974	−	−	−	−	−		最大
最小	−	−	−	−	−	−	324	0.90	−	4.1	−	4.1	412	−	−	−	−	−		最小
平均	−	−	−	−	−	−	704	1.13	−	7.9	−	7.9	794	−	−	−	−	−		平均

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2024年 1月度　No.5-3

スクリュープレス脱水機													備考
濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄)	
汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2024年 1月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.00	0.00	0:00	0.0	0.00	−	0	−	0.0	0	0	0	0.0	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2024年 1月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	－	915			915	－	277.5			277.5	－	9.8			9.8
2	866	－			866	266.9	－			266.9	9.7	－			9.7
3	－	964			964	－	243.3			243.3	－	10.7			10.7
4	979	－			979	260.8	－			260.8	10.5	－			10.5
5	－	510			510	－	125.2			125.2	－	5.6			5.6
6	827	－			827	224.3	－			224.3	10.0	－			10.0
7	－	840			840	－	194.6			194.6	－	8.8			8.8
8	930	－			930	243.3	－			243.3	9.5	－			9.5
9	－	872			872	－	224.6			224.6	－	9.8			9.8
10	935	41			976	258.7	11.3			270.0	10.0	0.4			10.4
11	－	895			895	－	219.7			219.7	－	9.9			9.9
12	889	－			889	228.3	－			228.3	9.5	－			9.5
13	－	1,130			1,130	－	317.7			317.7	－	11.8			11.8
14	952	－			952	227.3	－			227.3	9.4	－			9.4
15	－	872			872	－	234.2			234.2	－	9.0			9.0
16	596	123			719	148.6	28.5			177.1	6.2	1.3			7.5
17	963	－			963	225.4	－			225.4	10.1	－			10.1
18	105	926			1,031	23.8	210.5			234.3	1.1	9.5			10.6
19	899	130			1,029	194.0	28.1			222.1	8.7	1.3			10.0
20	79	955			1,034	18.9	248.7			267.6	0.9	10.3			11.2
21	945	90			1,035	242.2	24.7			266.9	9.9	1.0			10.9
22	60	972			1,032	15.2	219.6			234.8	0.6	9.7			10.3
23	921	111			1,032	214.6	25.9			240.5	9.0	1.1			10.1
24	－	957			957	－	206.5			206.5	－	8.8			8.8
25	929	243			1,172	193.5	55.0			248.5	8.7	2.3			11.0
26	－	921			921	－	172.4			172.4	－	7.8			7.8
27	1,023	－			1,023	242.1	－			242.1	9.4	－			9.4
28	－	936			936	－	187.6			187.6	－	7.9			7.9
29	935	－			935	238.3	－			238.3	8.5	－			8.5
30	716	218			934	153.9	46.6			200.5	6.9	2.1			9.0
31	930	－			930	240.2	－			240.2	8.9	－			8.9
合計	15,478	13,622			29,100	3,860.3	3,302.2			7,163	157.5	138.9			296.4
最大	1,023	1,130			1,172	266.9	317.7			317.7	10.5	11.8			11.8
最小	60	41			510	15.2	11.3			125.2	0.6	0.4			5.6
平均	774	649			939	193.0	157.2			231.0	7.9	6.6			9.6

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2024年 1月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	1.14	3.5	－	93.9			94.2	－	1,146			1,146	－	0.09			0.09	
2	1.19	3.6	94.2	－			94.2	1,175	－			1,175	0.09	－			0.09	
3	1.18	4.4	－	93.7			93.9	－	1,291			1,291	－	0.09			0.09	
4	1.15	4.0	93.6	－			92.9	1,508	－			1,508	0.11	－			0.11	
5	1.17	4.5	－	93.6			93.3	－	827			827	－	0.11			0.11	
6	1.28	4.5	94.3	－			94.3	1,392	－			1,392	0.12	－			0.12	
7	1.12	4.5	－	93.1			93.6	－	1,479			1,479	－	0.12			0.12	
8	1.10	3.9	93.3	－			93.1	1,668	－			1,668	0.12	－			0.12	
9	1.17	4.4	－	96.2			96.1	－	1,624			1,624	－	0.13			0.13	
10	1.15	3.9	93.7	93.7			92.9	1,711	87			1,798	0.13	0.15			0.13	
11	1.18	4.5	－	93.6			93.4	－	1,508			1,508	－	0.12			0.12	
12	1.14	4.2	93.5	－			94.1	1,233	－			1,233	0.10	－			0.10	
13	1.13	3.7	－	92.4			92.2	－	1,479			1,479	－	0.09			0.09	
14	1.06	4.1	92.8	－			93.1	1,218	－			1,218	0.09	－			0.09	
15	1.11	3.9	－	93.4			92.8	－	1,291			1,291	－	0.10			0.10	
16	1.13	4.2	93.3	93.1			92.6	812	189			1,001	0.09	0.11			0.10	
17	1.13	4.5	93.2	－			92.7	1,349	－			1,349	0.10	－			0.10	
18	1.09	4.5	93.6	93.6			94.6	145	1,421			1,566	0.10	0.11			0.10	
19	1.05	4.5	92.5	92.5			92.6	1,349	203			1,552	0.10	0.11			0.10	
20	1.15	4.2	93.4	93.6			94.1	116	1,479			1,595	0.10	0.11			0.11	
21	1.11	4.1	94.0	94.8			94.8	1,421	145			1,566	0.10	0.11			0.10	
22	1.09	4.4	93.2	91.7			91.2	102	1,392			1,494	0.12	0.10			0.10	
23	1.08	4.2	90.5	90.5			91.0	1,508	160			1,668	0.11	0.10			0.11	
24	1.03	4.3	－	89.6			88.9	－	1,392			1,392	－	0.10			0.10	
25	1.02	4.4	91.5	91.7			91.7	1,363	348			1,711	0.10	0.10			0.10	
26	0.94	4.5	－	89.6			89.7	－	1,233			1,233	－	0.09			0.09	
27	1.00	3.9	91.6	－			92.2	1,465	－			1,465	0.10	－			0.10	
28	0.95	4.2	－	89.3			88.8	－	1,320			1,320	－	0.10			0.10	
29	0.98	3.6	92.4	－			92.4	1,334	－			1,334	0.10	－			0.10	
30	1.05	4.5	91.4	91.0			91.8	1,030	319			1,349	0.10	0.10			0.10	
31	1.05	3.7	91.5	－			90.8	1,421	－			1,421	0.11	－			0.11	
合計	－	－	－	－	－	－	－	23,316	20,329			43,645	－	－	－	－	－	
最大	1.28	4.5	94.3	96.2			96.1	1,711	1,624			1,798	0.13	0.15			0.13	
最小	0.94	3.5	90.5	89.3			88.8	102	87			827	0.09	0.09			0.09	
平均	1.10	4.1	92.8	92.8			92.7	1,166	968			1,408	0.10	0.10			0.10	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2024年 1月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤	脱水ケーキ	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率		(ポリ鉄)	搬出量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t	
1	881	24.7	96.4	126	24.7	80.3	523	0.66	−	−	1,972	6.2	−	−		
2	928	26.4	96.6	130	26.4	79.7	621	0.80	−	−	2,117	6.8	−	−		
3	771	21.4	96.1	109	21.4	80.4	524	0.69	−	−	1,784	5.9	−	−		
4	793	18.3	96.5	93	18.3	80.3	509	0.74	−	−	1,827	6.6	−	−		
5	467	8.9	96.7	46	8.9	80.8	301	0.79	−	−	1,146	7.5	−	−		
6	879	16.8	96.9	90	16.8	81.4	655	0.97	−	−	2,291	8.5	−	−		
7	1,036	26.1	97.0	129	26.1	79.8	672	0.88	−	−	2,668	8.7	−	−		
8	987	27.9	97.0	130	27.9	78.5	681	0.93	−	−	2,523	8.7	−	−		
9	1,047	27.5	97.1	130	27.5	78.8	709	0.93	−	−	2,639	8.7	−	−		
10	1,074	27.7	97.1	138	27.7	79.9	741	0.96	−	−	2,799	9.1	−	−		
11	1,102	28.7	97.4	144	28.7	80.0	768	1.06	−	−	2,900	10.0	−	−		
12	1,782	42.1	97.4	214	42.1	80.3	1,045	0.89	−	−	4,031	8.6	−	−		
13	1,823	43.7	97.4	223	43.7	80.4	1,128	0.94	−	−	3,930	8.2	−	−		
14	1,793	44.6	97.3	219	44.6	79.6	1,181	0.99	−	−	4,118	8.7	−	−		
15	1,698	46.4	97.3	228	46.4	79.7	1,114	0.96	−	−	3,828	8.2	−	−		
16	1,368	32.1	97.4	162	32.1	80.2	938	1.07	−	−	3,219	9.2	−	−		
17	1,158	27.6	97.3	136	27.6	79.7	775	0.98	−	−	2,813	8.9	−	−		
18	1,052	24.9	97.1	121	24.9	79.3	689	0.90	−	−	2,581	8.4	−	−		
19	1,110	26.6	97.1	134	26.6	80.1	737	0.93	−	−	2,784	8.7	−	−		
20	1,108	28.6	96.8	139	28.6	79.4	725	0.83	−	−	2,784	8.0	−	−		
21	1,283	33.0	97.3	150	33.0	78.0	812	0.94	−	−	3,176	9.2	−	−		
22	1,073	31.7	96.5	139	31.7	77.2	618	0.66	−	−	2,523	6.7	−	−		
23	1,142	34.1	96.6	158	34.1	78.5	678	0.69	−	−	2,654	6.8	−	−		
24	1,575	45.0	96.9	223	45.0	79.8	1,000	0.83	−	−	3,625	7.5	−	−		
25	1,709	49.0	97.1	231	49.0	78.8	1,063	0.87	−	−	4,089	8.3	−	−		
26	1,767	47.1	97.3	225	47.1	79.0	1,082	0.92	−	−	4,220	8.9	−	−		
27	1,923	49.3	97.4	227	49.3	78.3	1,102	0.89	−	−	4,060	8.2	−	−		
28	2,037	51.2	97.5	231	51.2	77.9	1,018	0.79	−	−	4,205	8.2	−	−		
29	2,123	54.2	97.4	242	54.2	77.6	1,062	0.78	−	−	4,437	8.2	−	−		
30	2,058	50.1	97.6	219	50.1	77.1	1,018	0.81	−	−	4,263	8.5	−	−		
31	2,176	51.2	97.6	227	51.2	77.4	969	0.75	−	−	4,539	8.8	−	−		
合計	41,723	1,066.9	−	5,112	1,066.9	−	25,451	−	−	−	96,541	−	0	0		
最大	2,176	54.2	97.6	242	54.2	81.4	1,181	1.07	−	−	4,539	10.0	−	−		
最小	467	8.9	96.1	46	8.9	77.1	301	0.66	−	−	1,146	5.9	−	−		
平均	1,346	34.4	97.4	165	34.4	79.1	821	0.86	−	−	3,114	8.2	−	−		

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2024年 1月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	907	3.5	31.7	211.0	3.0	6.3	290.9	3.6	10.5	128	4.0	5.1	278	3.5	9.8	
2	923	3.4	31.2	235.0	2.6	6.2	290.7	3.6	10.4	131	3.7	4.9	267	3.6	9.7	
3	961	3.6	34.2	310.0	2.5	7.8	285.5	3.8	10.8	122	4.0	4.9	243	4.4	10.7	
4	927	3.3	30.5	243.0	1.7	4.2	286.0	3.7	10.6	138	3.8	5.2	261	4.0	10.5	
5	469	3.9	18.4	－	2.6	－	212.1	3.6	7.7	131	3.9	5.1	125	4.5	5.6	
6	836	3.6	30.1	265.0	2.5	6.7	228.6	3.8	8.7	118	4.0	4.7	224	4.5	10.0	
7	1004	3.2	32.6	327.0	1.9	6.3	343.3	3.6	12.3	140	3.7	5.2	195	4.5	8.8	
8	961	3.3	31.8	266.0	2.2	5.8	339.3	3.6	12.1	112	3.9	4.4	243	3.9	9.5	
9	971	3.4	32.8	289.0	1.9	5.5	321.3	3.8	12.1	136	4.0	5.4	225	4.4	9.8	
10	977	3.4	33.0	259.0	2.0	5.3	302.3	3.9	11.9	146	3.7	5.4	270	3.9	10.4	
11	856	3.7	31.4	218.0	2.3	5.1	310.9	3.9	12.2	107	3.9	4.2	220	4.5	9.9	
12	1212	3.6	43.0	484.0	2.6	12.7	332.1	4.3	14.3	168	3.9	6.5	228	4.2	9.5	
13	1322	3.2	42.9	483.0	1.9	9.4	339.8	4.3	14.5	182	3.9	7.2	318	3.7	11.8	
14	1241	3.5	43.1	535.0	2.5	13.3	330.3	4.4	14.5	148	4.0	5.9	227	4.1	9.4	
15	1190	3.6	42.3	470.0	2.7	12.6	320.9	4.4	14.2	165	3.9	6.5	234	3.9	9.0	
16	970	3.4	32.8	429.0	2.2	9.5	238.1	4.5	10.7	125	4.1	5.1	177	4.2	7.5	
17	872	3.5	30.7	356.0	2.3	8.1	186.4	4.5	8.4	104	3.9	4.1	225	4.5	10.1	
18	809	3.7	30.3	215.0	2.3	4.9	255.6	4.2	10.7	104	3.9	4.1	234	4.5	10.6	
19	832	3.8	31.9	256.0	2.6	6.6	246.1	4.4	10.8	108	4.2	4.5	222	4.5	10.0	
20	974	3.9	37.8	308.0	3.0	9.3	277.0	4.5	12.5	122	3.9	4.8	268	4.2	11.2	
21	1074	3.5	37.4	380.0	2.3	8.6	286.9	4.3	12.4	140	3.9	5.5	267	4.1	10.9	
22	1000	4.2	41.9	300.0	3.9	11.6	288.6	4.5	12.9	176	4.0	7.1	235	4.4	10.3	
23	950	4.0	37.7	204.0	2.9	6.0	312.5	4.5	14.0	193	3.9	7.6	241	4.2	10.1	
24	1220	3.7	45.5	467.0	2.9	13.7	353.6	4.3	15.2	193	4.0	7.8	207	4.3	8.8	
25	1311	3.6	46.9	563.0	2.6	14.6	302.9	4.5	13.5	196	4.0	7.8	249	4.4	11.0	
26	1301	3.5	45.7	633.0	2.6	16.5	286.6	4.5	12.9	209	4.1	8.5	172	4.5	7.8	
27	1505	3.2	48.7	787.0	2.5	19.5	300.7	4.3	12.8	175	4.0	7.0	242	3.9	9.4	
28	1491	3.4	50.5	897.0	2.8	25.0	265.2	4.5	12.0	141	4.0	5.6	188	4.2	7.9	
29	1576	3.4	53.4	901.0	2.9	26.1	282.9	4.5	12.7	154	4.0	6.1	238	3.6	8.5	
30	1564	3.1	48.5	942.0	2.3	21.5	277.7	4.5	12.4	144	3.9	5.6	201	4.5	9.0	
31	1464	3.5	51.2	794.0	3.0	24.2	295.5	4.3	12.8	134	4.0	5.3	240	3.7	8.9	
合計	33669	－	1179.6	13027.0	－	333	8990.3	－	373.5	4,489	－	176.8	7163	－	296.4	
最大	1576	4.2	53.4	942.0	3.9	26	353.6	4.5	15.2	208.62	4.2	8.5	318	4.5	11.8	
最小	469	3.1	18.4	204.0	1.7	4	186.4	3.6	7.7	103.60	3.7	4.1	125	3.5	5.6	
平均	1086	3.5	38.0	434.2	2.6	11	290.0	4.2	12.0	144.80	3.9	5.7	231	4.1	9.6	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2024年 1月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	130.02	80.3	85.7	25.6	130.02	80.3	85.7	25.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	129.74	79.7	85.7	26.3	129.74	79.7	85.7	26.3	−	−	−	−	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月平均(average関数使用)にて補完しています
3	108.90	80.4	85.7	21.3	108.90	80.4	85.7	21.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	69.08	80.3	85.4	13.6	69.08	80.3	85.4	13.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	105.01	81.4	85.7	19.6	−	−	−	−	105.01	81.4	85.7	19.6	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日は月平均(average関数使用)にてデータを補完しています
7	129.16	79.8	85.7	26.1	−	−	−	−	129.16	79.8	85.7	26.1	−	−	−	−	
8	130.74	78.5	85.7	28.1	−	−	−	−	130.74	78.5	85.7	28.1	−	−	−	−	
9	130.08	78.8	86.4	27.6	−	−	−	−	130.08	78.8	86.4	27.6	−	−	−	−	
10	130.30	79.9	86.1	26.2	−	−	−	−	130.30	79.9	86.1	26.2	−	−	−	−	
11	162.45	80.0	85.7	32.4	32.82	80.0	85.7	6.6	129.63	80.0	85.7	25.9	−	−	−	−	
12	229.41	80.3	86.2	45.1	101.81	80.3	86.2	20.0	127.60	80.3	86.2	25.1	−	−	−	−	
13	221.96	80.4	85.7	43.4	100.82	80.4	85.7	19.7	121.14	80.4	85.7	23.7	−	−	−	−	
14	220.64	79.6	85.7	44.9	100.28	79.6	85.7	20.4	120.36	79.6	85.7	24.5	−	−	−	−	
15	228.27	79.7	85.5	46.4	105.38	79.7	85.5	21.4	122.89	79.7	85.5	25.0	−	−	−	−	
16	157.50	80.2	85.8	31.1	30.44	80.2	85.8	6.0	127.06	80.2	85.8	25.1	−	−	−	−	
17	130.64	79.7	86.0	26.6	−	−	−	−	130.64	79.7	86.0	26.6	−	−	−	−	
18	130.18	79.3	86.1	26.9	−	−	−	−	130.18	79.3	86.1	26.9	−	−	−	−	
19	130.20	80.1	86.1	25.9	−	−	−	−	130.20	80.1	86.1	25.9	−	−	−	−	
20	130.60	79.4	85.7	27.0	−	−	−	−	130.60	79.4	85.7	27.0	−	−	−	−	
21	128.30	78.0	85.7	28.3	−	−	−	−	128.30	78.0	85.7	28.3	−	−	−	−	
22	128.16	77.2	84.6	29.3	−	−	−	−	128.16	77.2	84.6	29.3	−	−	−	−	
23	179.53	78.5	84.4	38.7	47.14	78.5	84.4	10.1	132.39	78.5	84.4	28.5	−	−	−	−	
24	228.21	79.8	84.6	46.0	98.13	79.8	84.6	19.8	130.08	79.8	84.6	26.2	−	−	−	−	
25	228.15	78.8	85.4	48.3	98.54	78.8	85.4	20.9	129.61	78.8	85.4	27.5	−	−	−	−	
26	230.52	79.0	85.2	48.3	100.36	79.0	85.2	21.0	130.16	79.0	85.2	27.3	−	−	−	−	
27	229.23	78.3	85.7	49.7	99.00	78.3	85.7	21.5	130.23	78.3	85.7	28.2	−	−	−	−	
28	230.53	77.9	85.7	51.0	99.72	77.9	85.7	22.0	130.81	77.9	85.7	28.9	−	−	−	−	
29	242.91	77.6	86.3	54.5	112.29	77.6	86.3	25.2	130.62	77.6	86.3	29.3	−	−	−	−	
30	223.41	77.1	86.1	51.2	95.22	77.1	86.1	21.8	128.19	77.1	86.1	29.4	−	−	−	−	
31	223.69	77.4	87.1	50.5	98.58	77.4	87.1	22.2	125.11	77.4	87.1	28.2	−	−	−	−	
合計	5077.52	−	−	1,060	1758.27	−	−	365.7	3,319.25	−	−	694.3	0.00	−	−	0.0	
最大	242.91	81.4	87.1	54.5	130.02	80.4	87.1	26.3	132.39	81.4	87.1	29.4	−	−	−	−	
最小	69.08	77.1	84.4	13.6	30.44	77.1	84.4	6.0	105.01	77.1	84.4	19.6	−	−	−	−	
平均	169.00	79.1	85.7	35.3	92.54	79.2	85.7	19.0	127.66	79.1	85.7	26.7	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、珪砂補給量)

2024年 1月度　No.5-10

日	重油消費量				珪砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	t	t	t	t	t	t	t	
1	2,913	−	−	2,913	4	−	−	4	
2	3,122	−	−	3,122	−	−	−	0	
3	3,489	−	−	3,489	−	−	−	0	
4	2,236	−	−	2,236	4	−	−	4	
5	−	2,296	−	2,296	−	−	−	0	
6	−	3,527	−	3,527	−	−	−	0	
7	−	2,181	−	2,181	−	−	−	0	
8	−	1,855	−	1,855	−	−	−	0	
9	−	1,708	−	1,708	−	4	−	4	
10	1,737	1,969	−	3,706	−	−	−	0	
11	3,660	2,297	−	5,957	−	−	−	0	
12	2,811	2,303	−	5,114	−	−	−	0	
13	2,634	2,137	−	4,771	−	−	−	0	
14	2,155	1,639	−	3,794	−	−	−	0	
15	1,811	1,694	−	3,505	−	−	−	0	
16	796	2,342	−	3,138	−	−	−	0	
17	−	2,096	−	2,096	−	−	−	0	
18	−	2,084	−	2,084	−	−	−	0	
19	−	2,036	−	2,036	−	−	−	0	
20	−	1,911	−	1,911	−	−	−	0	
21	−	1,258	−	1,258	−	−	−	0	
22	1,639	745	−	2,384	−	−	−	0	
23	3,591	1,456	−	5,047	−	−	−	0	
24	2,416	2,236	−	4,652	4	−	−	4	
25	2,151	1,863	−	4,014	−	−	−	0	
26	2,010	1,907	−	3,917	−	−	−	0	
27	1,164	509	−	1,673	−	−	−	0	
28	891	390	−	1,281	−	−	−	0	
29	360	192	−	552	−	−	−	0	
30	418	81	−	499	−	−	−	0	
31	277	961	−	1,238	4	−	−	4	
合計	42,281	45,673	0	87,954	16	4	0	20	
最大	3,660	3,527	−	5,957	4	4	−	4	
最小	277	81	−	499	4	4	−	0	
平均	2,013	1,692	−	2,837	4	4	−	1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2024年 2月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量		流入下水量	放流水量	簡易処理水量			放流水量		降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
			（合流）	雨水排水量		（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	mm	m³	m³	m³	m³	
1	曇時々雨	11.0	240,835	0	240,835	241,930	23,635	48,059	71,694	122,552	47,684	3.0	33,818	198,633	131,933	66,700	
2	曇後晴	7.0	171,936	0	171,936	172,980	0	0	0	126,866	46,114	0.0	31,988	199,680	133,410	66,270	
3	晴時々曇	7.0	160,889	0	160,889	161,855	0	0	0	114,774	47,081	0.0	28,665	185,259	118,599	66,660	
4	曇一時雨	9.0	184,459	0	184,459	185,467	0	44,320	44,320	100,208	40,939	2.0	29,284	165,237	104,797	60,440	
5	曇時々雨	6.0	409,632	32,680	376,952	378,015	136,173	104,139	240,312	123,956	13,747	10.5	26,713	158,429	134,999	23,430	
6	曇後晴	6.0	211,928	0	211,928	212,794	0	83,244	83,244	106,987	22,563	0.0	26,281	150,298	114,138	36,160	
7	晴	8.0	196,580	0	196,580	197,494	0	36,469	36,469	117,517	43,508	0.0	28,138	183,816	117,636	66,180	
8	曇一時晴	9.0	178,242	0	178,242	179,249	0	0	0	133,865	45,384	0.0	24,915	198,754	133,594	65,160	
9	曇後晴	9.0	178,351	0	178,351	179,455	0	0	0	133,645	45,810	0.0	27,015	201,156	134,306	66,850	
10	晴	12.5	176,266	0	176,266	177,296	0	0	0	129,296	48,000	0.0	26,248	198,165	129,715	68,450	
11	晴一時雨	10.0	170,802	0	170,802	171,717	0	0	0	122,298	49,419	1.0	25,776	192,094	121,264	70,830	
12	晴	8.0	170,841	0	170,841	171,945	0	0	0	123,927	48,018	0.0	26,118	192,561	122,651	69,910	
13	晴	12.0	166,361	0	166,361	167,346	0	0	0	119,213	48,133	0.0	27,542	190,193	119,663	70,530	
14	晴	14.0	179,692	0	179,692	180,680	0	0	0	132,382	48,298	0.0	26,036	201,240	131,790	69,450	
15	曇時々雨	17.0	253,114	0	253,114	254,099	49,364	33,498	82,862	123,859	47,378	7.0	30,113	195,817	125,387	70,430	
16	曇	12.0	207,724	0	207,724	208,810	4,072	15,032	19,104	140,943	48,763	0.0	24,533	208,871	138,681	70,190	
17	晴一時曇	13.0	171,118	0	171,118	172,199	0	0	0	123,849	48,350	0.0	25,377	192,016	121,306	70,710	
18	晴一時曇	15.0	168,486	0	168,486	169,563	0	0	0	122,311	47,252	0.0	28,369	192,549	123,459	69,090	
19	曇時々雨	15.0	298,662	0	298,662	299,740	83,720	47,214	130,934	121,286	47,520	4.5	29,500	192,646	122,026	70,620	
20	曇	19.0	195,175	0	195,175	196,099	0	18,531	18,531	131,380	46,188	0.0	27,703	199,901	131,121	68,780	
21	曇時々雨	15.0	320,223	0	320,223	321,305	60,890	76,616	137,506	136,094	47,705	7.0	27,937	205,720	134,830	70,890	
22	曇時々雨	13.0	291,097	0	291,097	292,170	32,372	74,928	107,300	138,526	46,344	5.5	30,578	209,707	138,917	70,790	
23	曇一時雨	12.0	303,766	0	303,766	304,833	61,067	69,520	130,587	127,582	46,664	1.5	34,279	202,590	131,860	70,730	
24	晴一時曇	7.0	186,637	0	186,637	187,613	0	0	0	140,568	47,045	0.0	32,831	215,282	144,912	70,370	
25	曇時々雨	7.0	387,826	0	387,826	388,740	95,141	121,674	216,815	128,343	43,582	5.5	35,005	200,828	135,948	64,880	
26	晴一時曇	13.0	194,952	0	194,952	195,701	0	7,272	7,272	141,206	47,223	0.0	31,857	215,026	144,106	70,920	
27	晴一時曇	10.0	196,811	0	196,811	197,754	0	0	0	150,767	46,987	0.0	30,810	223,678	155,018	68,660	
28	晴	9.0	190,946	0	190,946	192,022	0	0	0	145,867	46,155	0.0	30,761	217,486	151,876	65,610	
29	晴時々雨	12.0	311,881	0	311,881	312,883	70,516	57,120	127,636	135,127	50,120	7.5	30,712	209,918	137,468	72,450	
合計	－	－	6,475,232	32,680	6,442,552	6,471,754	616,950	837,636	1,454,586	3,715,194	1,301,974	55.0	838,902	5,697,550	3,785,410	1,912,140	
最大	－	19.0	409,632	32,680	387,826	388,740	136,173	121,674	240,312	150,767	50,120	10.5	35,005	223,678	155,018	72,450	
最小	－	6.0	160,889	32,680	160,889	161,855	4,072	7,272	7,272	100,208	13,747	1.0	24,533	150,298	104,797	23,430	
平均	－	10.9	223,284	32,680	222,157	223,164	61,695	55,842	96,972	128,110	44,896	5.0	28,928	196,467	130,531	65,936	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2024年 2月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過) 使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水) 使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水) 使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	54,540	107	510	15,848	6,766	872	−	−	−	0	0.00	1,117	0.92	547	0.69
2	45,380	89	510	14,394	6,708	1,441	−	−	−	0	0.00	912	0.86	627	1.63
3	48,130	94	510	12,260	6,839	868	−	−	−	139	0.35	980	1.02	545	1.39
4	57,510	113	510	11,948	6,754	2,037	−	−	−	273	0.57	798	0.96	479	0.67
5	22,870	45	510	10,542	6,852	286	−	−	−	63	0.33	593	0.27	245	0.25
6	33,640	66	510	10,476	6,751	294	−	−	−	0	0.00	661	0.74	410	0.46
7	59,670	117	510	9,991	6,786	2,916	−	−	−	98	0.20	855	0.87	575	0.86
8	45,090	88	510	9,531	6,766	290	−	−	−	215	0.57	1,026	0.92	275	0.73
9	45,490	89	510	10,300	6,855	1,447	−	−	−	217	0.57	923	0.83	387	1.01
10	46,070	90	510	9,947	6,731	1,168	−	−	−	219	0.57	809	0.75	431	1.08
11	46,100	90	510	9,056	6,768	1,447	−	−	−	220	0.57	787	0.77	589	1.43
12	46,070	90	510	9,625	6,811	865	−	−	−	220	0.57	992	0.96	498	1.24
13	46,060	90	510	11,038	6,776	1,744	−	−	−	219	0.57	946	0.95	406	1.01
14	46,060	90	510	9,777	6,819	581	−	−	−	220	0.57	1,300	1.18	612	1.52
15	55,790	109	510	11,679	6,807	2,617	−	−	−	126	0.27	1,231	0.85	353	0.52
16	51,780	102	510	8,915	6,774	289	−	−	−	123	0.29	1,003	0.83	493	0.93
17	46,130	90	510	8,761	6,779	1,733	−	−	−	58	0.15	866	0.84	603	1.50
18	46,130	90	510	10,718	6,709	2,026	−	−	−	0	0.00	935	0.92	627	1.59
19	59,540	117	510	11,052	6,832	2,336	−	−	−	250	0.50	1,060	0.62	480	0.61
20	53,190	104	510	10,474	6,873	868	−	−	−	191	0.43	1,482	1.35	482	0.89
21	59,200	116	510	9,409	6,819	1,747	−	−	−	0	0.00	1,471	0.90	684	0.66
22	66,280	130	510	12,248	6,823	1,467	−	−	−	0	0.00	1,083	0.76	490	0.48
23	64,680	127	510	15,332	6,765	1,739	−	−	−	0	0.00	980	0.62	707	0.73
24	47,970	94	510	14,590	6,788	1,740	−	−	−	0	0.00	1,482	1.27	650	1.66
25	61,130	120	510	16,009	6,789	1,740	−	−	−	0	0.00	1,288	0.69	741	0.54
26	52,630	103	510	14,533	6,767	1,734	−	−	−	0	0.00	1,847	1.57	547	1.20
27	46,110	90	510	13,766	6,781	2,015	−	−	−	0	0.00	1,322	1.05	684	1.75
28	46,100	90	510	14,641	6,709	584	−	−	−	0	0.00	1,414	1.16	547	1.42
29	60,480	119	510	11,935	6,682	2,601	−	−	−	0	0.00	1,151	0.67	695	0.78
合計	1,459,820	2,862	−	338,795	196,679	41,492	−	−	−	2,851	−	31,314	−	15,409	−
最大	66,280	130	510	16,009	6,873	2,916	−	−	−	273	0.57	1,847	1.57	741	1.75
最小	22,870	45	510	8,761	6,682	286	−	−	−	58	0.15	593	0.27	245	0.25
平均	50,339	99	510	11,683	6,782	1,431	−	−	−	178	0.23	1,080	0.87	531	0.86

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2024年 2月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計	備考
	A系	B系	C系	D系	E系							
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	
1	20,285	55,824	55,824	33,270	33,430	131,933	66,700	198,633	23,635	48,059	71,694	
2	20,224	56,593	56,593	32,390	33,880	133,410	66,270	199,680	0	0	0	
3	18,894	49,853	49,852	33,010	33,650	118,599	66,660	185,259	0	0	0	
4	17,154	43,822	43,821	30,170	30,270	104,797	60,440	165,237	0	44,320	44,320	
5	20,106	57,447	57,446	12,040	11,390	134,999	23,430	158,429	136,173	104,139	240,312	
6	17,763	48,188	48,187	18,260	17,900	114,138	36,160	150,298	0	83,244	83,244	
7	19,284	49,176	49,176	32,550	33,630	117,636	66,180	183,816	0	36,469	36,469	
8	21,335	56,130	56,129	31,720	33,440	133,594	65,160	198,754	0	0	0	
9	22,024	56,141	56,141	33,280	33,570	134,306	66,850	201,156	0	0	0	
10	21,984	53,866	53,865	34,150	34,300	129,715	68,450	198,165	0	0	0	
11	19,623	50,821	50,820	35,280	35,550	121,264	70,830	192,094	0	0	0	
12	21,003	50,824	50,824	34,830	35,080	122,651	69,910	192,561	0	0	0	
13	19,564	50,050	50,049	35,090	35,440	119,663	70,530	190,193	0	0	0	
14	21,205	55,293	55,292	34,550	34,900	131,790	69,450	201,240	0	0	0	
15	20,072	52,658	52,657	35,360	35,070	125,387	70,430	195,817	49,364	33,498	82,862	
16	21,193	58,744	58,744	34,700	35,490	138,681	70,190	208,871	4,072	15,032	19,104	
17	19,763	50,772	50,771	34,640	36,070	121,306	70,710	192,016	0	0	0	
18	20,325	51,567	51,567	34,900	34,190	123,459	69,090	192,549	0	0	0	
19	20,764	50,631	50,631	35,010	35,610	122,026	70,620	192,646	83,720	47,214	130,934	
20	19,346	55,888	55,887	33,670	35,110	131,121	68,780	199,901	0	18,531	18,531	
21	21,435	56,698	56,697	35,090	35,800	134,830	70,890	205,720	60,890	76,616	137,506	
22	24,693	57,112	57,112	35,300	35,490	138,917	70,790	209,707	32,372	74,928	107,300	
23	22,494	54,683	54,683	35,120	35,610	131,860	70,730	202,590	61,067	69,520	130,587	
24	22,873	61,020	61,019	35,380	34,990	144,912	70,370	215,282	0	0	0	
25	23,334	56,307	56,307	32,490	32,390	135,948	64,880	200,828	95,141	121,674	216,815	
26	23,203	60,452	60,451	35,660	35,260	144,106	70,920	215,026	0	7,272	7,272	
27	23,414	65,802	65,802	34,320	34,340	155,018	68,660	223,678	0	0	0	
28	22,324	64,776	64,776	32,790	32,820	151,876	65,610	217,486	0	0	0	
29	23,404	57,032	57,032	36,030	36,420	137,468	72,450	209,918	70,516	57,120	127,636	
合計	609,085	1,588,170	1,588,155	951,050	961,090	3,785,410	1,912,140	5,697,550	616,950	837,636	1,454,586	
最大	24,693	65,802	65,802	36,030	36,420	155,018	72,450	223,678	136,173	121,674	240,312	
最小	17,154	43,822	43,821	12,040	11,390	104,797	23,430	150,298	4,072	7,272	7,272	
平均	21,003	54,764	54,764	32,795	33,141	130,531	65,936	196,467	61,695	55,842	96,972	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2024年 2月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	1,063	1,153	668	2,884	108.3	117.5	68.1	294.0	4.9	5.3	3.1	13.3	0.48	4.5
2	1,085	1,081	477	2,643	108.9	106.3	47.0	262.2	4.8	4.8	2.1	11.7	0.46	4.5
3	702	1,039	153	1,894	79.4	116.8	18.3	214.5	3.5	5.2	0.8	9.5	0.53	4.4
4	869	841	131	1,841	97.2	94.1	16.4	207.8	4.4	4.2	0.6	9.2	0.52	4.4
5	839	1,095	－	1,934	94.7	126.4	－	221.1	4.2	5.5	－	9.7	0.53	4.4
6	1,106	875	－	1,981	120.2	94.4	－	214.6	5.4	4.2	－	9.6	0.51	4.5
7	1,024	370	409	1,803	110.0	41.3	43.9	195.3	5.0	1.8	2.0	8.8	0.50	4.5
8	880	375	308	1,563	99.6	42.5	35.9	178.0	4.5	1.9	1.6	8.0	0.53	4.5
9	906	747	33	1,686	100.8	85.0	3.6	189.3	4.3	3.5	0.2	8.0	0.50	4.2
10	4	949	604	1,557	0.5	111.8	72.0	184.4	－	5.0	3.2	8.2	0.55	4.4
11	439	949	430	1,818	56.6	109.9	49.4	215.9	2.3	4.9	2.2	9.4	0.54	4.4
12	404	914	535	1,853	56.1	120.0	71.1	247.3	2.2	5.1	3.0	10.3	0.58	4.2
13	380	863	505	1,748	45.3	101.2	57.0	203.5	1.9	4.2	2.5	8.6	0.51	4.2
14	762	803	311	1,876	104.2	101.3	37.9	243.4	3.8	4.1	1.6	9.5	0.53	3.9
15	656	911	419	1,986	82.7	101.1	47.4	231.2	3.1	4.4	2.0	9.5	0.50	4.1
16	273	831	568	1,672	34.5	99.5	68.3	202.3	1.4	4.2	2.9	8.5	0.53	4.2
17	576	494	－	1,070	80.9	71.7	－	152.6	3.1	2.6	－	5.7	0.56	3.7
18	890	968	－	1,858	129.3	122.1	－	251.4	4.6	5.0	－	9.6	0.55	3.8
19	847	1,029	－	1,876	120.9	128.7	－	249.6	4.6	5.5	－	10.1	0.56	4.0
20	478	1,088	523	2,089	66.8	139.0	73.1	278.9	2.6	5.9	2.8	11.3	0.56	4.1
21	25	1,116	903	2,044	4.2	174.0	136.1	314.3	0.1	6.6	5.3	12.0	0.62	3.8
22	340	1,046	622	2,008	52.7	171.6	98.2	322.5	2.0	6.2	3.7	11.9	0.60	3.7
23	190	1,122	813	2,125	26.8	169.8	109.6	306.2	1.0	6.0	4.4	11.4	0.56	3.7
24	176	1,026	1,011	2,213	23.8	149.1	134.8	307.7	1.0	5.7	5.6	12.3	0.58	4.0
25	256	1,060	820	2,136	31.9	130.0	95.4	257.2	1.3	5.3	4.1	10.7	0.53	4.2
26	－	951	844	1,795	－	116.7	99.7	216.5	－	4.9	4.4	9.3	0.54	4.3
27	－	985	811	1,796	－	128.9	100.8	229.7	－	5.2	4.3	9.5	0.55	4.1
28	347	939	588	1,874	38.0	111.9	65.1	215.0	1.7	4.6	2.9	9.2	0.51	4.3
29	410	1,016	355	1,781	46.3	123.3	40.1	209.8	2.1	5.1	1.8	9.0	0.53	4.3
合計	15,927	26,636	12,841	55,404	1,920.7	3,305.8	1,589.4	6,815.9	79.8	136.9	67.1	283.8	－	－
最大	1,106	1,153	1,011	2,884	129.3	174.0	136.1	322.5	5.4	6.6	5.6	13.3	0.62	4.5
最小	4	370	33	1,070	0.5	41.3	3.6	152.6	0.1	1.8	0.2	5.7	0.46	3.7
平均	590	918	535	1,910	71.1	114.0	66.2	235.0	3.1	4.7	2.8	9.8	0.54	4.2

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2024年 2月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	95.0	95.0	95.0	12.26	13.52	8.25	34.03	0.24	0.24	0.26	0.24	889.0	3.0	26.9
2	95.2	95.2	95.2	13.83	12.92	5.82	32.58	0.27	0.26	0.26	0.27	476.0	3.7	17.8
3	95.0	95.0	95.0	7.99	10.59	1.79	20.36	0.22	0.19	0.22	0.20	266.0	2.9	7.8
4	96.6	96.6	95.0	11.37	11.25	1.11	23.72	0.25	0.26	0.16	0.25	227.0	3.2	7.2
5	95.0	95.0	−	10.52	16.44	−	26.96	0.24	0.28	−	0.26	313.0	4.2	13.2
6	95.3	95.3	−	12.04	8.97	−	21.01	0.21	0.20	−	0.21	260.0	3.0	7.7
7	96.4	96.5	96.4	11.78	3.91	5.19	20.88	0.23	0.21	0.25	0.23	291.0	3.3	9.7
8	96.6	96.6	96.6	13.11	4.64	3.90	21.65	0.28	0.24	0.24	0.26	370.0	3.7	13.7
9	95.2	95.3	95.2	10.67	8.61	0.34	19.62	0.24	0.23	0.21	0.23	296.0	3.7	11.0
10	95.3	95.2	95.2	0.04	11.55	6.52	18.12	0.18	0.22	0.20	0.21	255.0	2.7	6.8
11	95.2	95.1	95.1	5.64	13.31	5.22	24.17	0.24	0.26	0.22	0.24	345.0	3.6	12.5
12	95.5	95.5	95.5	5.06	10.85	6.11	22.02	0.22	0.21	0.20	0.21	331.0	3.4	11.1
13	96.5	96.5	96.5	5.58	12.00	6.46	24.04	0.29	0.27	0.25	0.27	299.0	3.5	10.3
14	95.1	95.1	95.0	11.34	9.67	4.06	25.07	0.28	0.23	0.25	0.25	318.0	3.6	11.5
15	96.5	96.4	96.4	9.60	12.63	5.64	27.87	0.29	0.28	0.27	0.28	265.0	3.0	7.9
16	95.0	95.0	95.0	3.97	10.50	7.58	22.06	0.27	0.24	0.25	0.25	109.0	3.3	3.5
17	95.1	95.1	−	9.52	6.21	−	15.73	0.30	0.23	−	0.26	138.0	4.0	5.5
18	95.3	95.2	−	14.99	13.17	−	28.16	0.31	0.25	−	0.28	352.0	4.4	15.6
19	95.4	95.3	−	13.33	15.16	−	28.49	0.28	0.26	−	0.27	262.0	3.6	9.5
20	95.4	95.4	95.4	7.72	16.88	8.13	32.73	0.29	0.28	0.28	0.28	281.0	4.0	11.2
21	96.0	95.9	95.9	0.43	19.04	15.34	34.80	0.28	0.28	0.28	0.28	172.0	3.4	5.8
22	98.6	98.6	98.6	4.54	17.14	10.56	32.24	0.22	0.27	0.28	0.27	300.0	4.0	11.9
23	95.4	95.5	95.4	2.71	14.17	10.42	27.30	0.25	0.22	0.23	0.23	398.0	4.0	16.0
24	95.5	95.6	95.5	2.26	14.07	13.96	30.29	0.22	0.24	0.24	0.24	718.0	2.6	19.0
25	95.0	95.0	95.0	2.53	11.10	7.20	20.83	0.19	0.20	0.17	0.18	537.0	4.1	21.8
26	−	95.2	95.1	−	9.63	7.40	17.03	−	0.19	0.16	0.17	563.0	4.0	22.5
27	−	95.3	95.3	−	9.28	6.41	15.70	−	0.17	0.14	0.16	702.0	3.3	23.0
28	95.4	95.4	95.4	3.46	9.50	4.84	17.81	0.20	0.20	0.16	0.19	479.0	3.1	14.7
29	96.6	95.0	96.6	4.06	10.14	3.73	17.93	0.19	0.19	0.20	0.19	324.0	3.2	10.4
合計	−	−	−	210.35	336.85	155.99	703.20	−	−	−	−	10,536.0	−	365.5
最大	98.60	98.60	98.60	14.99	19.04	15.34	34.80	0.31	0.28	0.28	0.28	889.0	4.4	26.9
最小	95.00	95.00	95.00	0.04	3.91	0.34	15.70	0.18	0.17	0.14	0.16	109.0	2.6	3.5
平均	95.8	95.5	96.1	7.79	11.62	6.50	24.25	0.25	0.24	0.22	0.24	363.3	3.5	12.6

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心)

2024年 2月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	735	−	423	1,158	86.8	−	49.6	136.4	3.4	−	2.0	5.4	0.54	3.9
2	228	921	−	1,149	26.9	115.1	−	142.1	1.1	4.5	−	5.5	0.54	3.9
3	45	14	714	773	5.4	1.8	85.6	92.8	0.2	0.1	3.4	3.7	0.55	4.0
4	669	35	−	704	87.8	4.8	−	92.6	3.4	0.2	−	3.6	0.59	3.9
5	114	282	300	696	15.3	39.7	39.8	94.7	0.6	1.5	1.6	3.7	0.60	3.9
6	611	−	49	660	78.6	−	6.3	84.8	3.1	−	0.3	3.3	0.58	3.9
7	−	726	−	726	−	85.1	−	85.1	−	3.3	−	3.3	0.51	3.9
8	−	−	896	896	−	−	105.1	105.1	−	−	4.2	4.2	0.54	4.0
9	444	284	59	787	57.5	35.5	6.9	99.9	2.1	1.4	0.3	3.8	0.54	3.8
10	−	829	−	829	−	101.5	−	101.5	−	4.0	−	4.0	0.53	3.9
11	−	−	949	949	−	−	111.4	111.4	−	−	4.5	4.5	0.54	4.0
12	753	−	82	835	101.6	−	10.0	111.7	3.8	−	0.4	4.2	0.56	3.7
13	212	581	−	793	30.4	80.2	−	110.6	1.1	3.1	−	4.3	0.59	3.8
14	−	325	642	967	−	47.4	88.4	135.8	−	1.8	3.5	5.4	0.62	4.0
15	652	−	316	968	97.0	−	42.4	139.4	3.6	−	1.7	5.2	0.61	3.8
16	156	785	−	941	23.2	112.4	−	135.6	0.9	4.4	−	5.2	0.61	3.9
17	−	210	831	1,041	−	30.1	111.5	141.6	−	1.2	4.3	5.5	0.61	3.9
18	907	−	140	1,047	137.4	−	19.2	156.6	5.1	−	0.7	5.8	0.62	3.7
19	33	529	622	1,184	5.0	77.1	85.1	167.3	0.2	3.0	3.3	6.5	0.62	3.9
20	206	473	749	1,428	31.8	70.2	104.5	206.5	1.2	2.7	4.1	8.0	0.63	3.9
21	814	219	325	1,358	130.1	33.6	47.0	210.7	4.8	1.3	1.8	8.0	0.65	3.8
22	179	821	502	1,502	24.1	121.9	70.0	216.0	1.0	4.8	2.7	8.5	0.63	3.9
23	909	259	393	1,561	122.4	38.4	54.8	215.7	5.0	1.5	2.1	8.7	0.63	4.0
24	292	872	527	1,691	35.7	118.1	66.6	220.3	1.5	4.6	2.6	8.7	0.58	3.9
25	829	43	429	1,301	74.4	5.9	49.7	130.0	3.1	0.2	1.9	5.2	0.48	4.0
26	77	885	196	1,158	8.3	106.0	21.7	135.9	0.3	4.1	0.8	5.3	0.52	3.9
27	204	−	777	981	21.9	−	85.9	107.8	0.9	−	3.3	4.2	0.52	3.9
28	731	225	−	956	72.9	25.2	−	98.1	3.0	1.0	−	4.0	0.49	4.0
29	−	736	271	1,007	−	82.4	27.8	110.2	−	3.2	1.1	4.3	0.49	3.9
合計	9,800	10,054	10,192	30,046	1,274.4	1,332.5	1,289.3	3,896.3	49.2	52.0	50.8	151.9	−	−
最大	909	921	949	1,691	137.4	121.9	111.5	220.3	5.1	4.8	4.5	8.7	0.65	4.0
最小	33	14	49	660	5.0	1.8	6.3	84.8	0.2	0.1	0.3	3.3	0.48	3.7
平均	446	479	463	1,036	57.9	63.5	58.6	134.4	2.2	2.5	2.3	5.2	0.57	3.9

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心、重力濃縮)

2024年 2月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	85.3	－	86.9	－	－	－	
2	85.3	90.3	－	－	－	－	
3	85.6	90.5	87.2	－	－	－	
4	86.7	91.2	－	－	－	－	
5	87.0	91.4	88.4	－	－	－	
6	86.5	－	88.0	－	－	－	
7	－	89.6	－	－	－	－	
8	－	－	86.9	－	－	－	
9	88.7	90.3	86.9	－	－	－	
10	－	90.1	－	－	－	－	
11	－	－	86.9	－	－	－	
12	89.2	－	87.5	－	－	－	
13	89.8	91.2	－	－	－	－	
14	－	91.7	88.9	－	－	－	
15	90.2	－	85.8	－	－	－	
16	90.2	91.6	－	－	－	－	
17	－	91.6	85.8	－	－	－	
18	90.4	－	86.1	－	－	－	
19	90.4	91.7	86.1	－	－	－	
20	90.6	91.9	86.3	－	－	－	
21	91.0	92.2	86.8	－	－	－	
22	87.6	91.9	86.3	－	－	－	
23	87.6	91.9	86.3	－	－	－	
24	86.4	91.1	84.9	－	－	－	
25	81.8	91.2	83.6	－	－	－	
26	84.5	89.8	82.9	－	－	－	
27	84.5	－	82.9	－	－	－	
28	83.5	89.1	－	－	－	－	
29	－	89.1	81.7	－	－	－	
合計	－	－	－	－	－	－	
最大	91.0	92.2	88.9	－	－	－	
最小	81.8	89.1	81.7	－	－	－	
平均	87.2	90.9	86.5	－	－	－	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2024年 2月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	1,994	55.2	97.2	233	55.1	76.4	4,104	7.4	−	−	936.0	0.68	
2	1,449	44.4	96.9	164	37.6	77.0	2,973	6.7	−	−	674.5	0.61	
3	920	29.5	96.8	116	25.5	77.9	1,972	6.7	−	−	474.5	0.64	
4	969	28.9	97.0	130	28.6	78.0	2,190	7.6	−	−	571.5	0.79	
5	960	37.9	96.1	124	29.5	76.2	2,088	5.5	−	−	535.0	0.56	
6	897	29.8	96.7	125	28.1	77.6	1,929	6.5	−	−	475.0	0.64	
7	958	32.0	96.7	123	27.0	78.0	2,088	6.5	−	−	481.0	0.60	
8	958	37.2	96.1	126	29.2	76.8	827	2.3	−	−	438.0	0.47	
9	874	33.4	96.2	119	26.6	77.8	1,479	4.4	−	−	366.0	0.44	
10	868	27.7	96.8	118	26.9	77.1	1,929	7.0	−	−	357.5	0.52	
11	1,010	34.9	96.5	132	28.9	78.1	2,262	6.4	−	−	434.0	0.50	
12	1,001	36.0	96.4	135	30.2	77.6	2,436	6.8	−	−	525.5	0.58	
13	915	31.8	96.5	125	27.7	77.9	2,349	7.4	−	−	518.0	0.65	
14	984	36.0	96.3	139	30.7	77.8	2,625	7.3	−	−	580.5	0.65	
15	917	32.0	96.5	132	28.0	78.8	2,465	7.7	−	−	555.0	0.69	
16	529	23.2	95.6	74	15.2	79.3	1,305	5.6	−	−	324.0	0.56	
17	573	24.1	95.8	78	16.8	78.5	1,552	6.4	−	−	368.5	0.61	
18	898	35.3	96.1	135	29.2	78.3	2,335	6.6	−	−	586.0	0.66	
19	920	36.0	96.1	129	29.6	77.0	2,436	6.8	−	−	576.5	0.64	
20	950	34.6	96.4	136	29.8	78.0	2,465	7.1	−	−	610.5	0.71	
21	834	32.6	96.1	113	25.1	77.7	2,175	6.7	−	−	528.5	0.65	
22	1,065	36.4	96.6	146	31.3	78.6	2,813	7.7	−	−	664.0	0.73	
23	1,247	41.6	96.7	169	40.3	76.1	3,234	7.8	−	−	729.0	0.70	
24	1,546	51.2	96.7	220	51.1	76.8	4,002	7.8	−	−	815.5	0.64	
25	1,590	51.9	96.7	223	51.4	77.0	4,133	8.0	−	−	848.0	0.65	
26	1,543	52.3	96.6	211	48.8	76.9	3,654	7.0	−	−	796.5	0.61	
27	1,588	46.4	97.1	200	46.3	76.8	3,654	7.9	−	−	779.5	0.67	
28	1,261	39.8	96.8	145	33.4	76.9	2,712	6.8	−	−	480.0	0.48	
29	1,006	34.7	96.6	117	26.0	77.7	2,219	6.4	−	−	395.5	0.46	
合計	31,224	1,066.8	−	4,135	934.0	−	72,399	−	0	−	16,424.0	−	
最大	1,994	55.2	97.2	233	55.1	79.3	4,133	8.0	−	0.0	936.0	0.79	
最小	529	23.2	95.6	74	15.2	76.1	827	2.3	−	0.0	324.0	0.44	
平均	1,077	36.8	96.6	143	32.2	77.4	2,497	6.8	−	−	566.3	0.62	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水A系)

2024年 2月度　No.2-6

日	A系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	883	24.4	97.2	103	24.4	76.4	1,871	7.7	−	−	436.5	0.71	
2	660	20.2	96.9	75	17.1	77.0	1,436	7.1	−	−	322.5	0.64	
3	379	12.2	96.8	48	10.5	77.9	827	6.8	−	−	199.5	0.66	
4	425	12.7	97.0	57	12.6	78.0	957	7.5	−	−	254.5	0.80	
5	424	16.7	96.1	55	13.0	76.2	943	5.6	−	−	244.0	0.58	
6	330	11.0	96.7	46	10.3	77.6	725	6.6	−	−	170.5	0.62	
7	481	16.1	96.7	62	13.6	78.0	1,044	6.5	−	−	233.5	0.58	
8	481	18.7	96.1	63	14.7	76.8	421	2.3	−	−	210.5	0.45	
9	531	20.3	96.2	73	16.1	77.8	928	4.6	−	−	215.5	0.42	
10	490	15.6	96.8	66	15.2	77.1	1,059	6.8	−	−	199.0	0.51	
11	468	16.2	96.5	61	13.4	78.1	1,044	6.5	−	−	195.5	0.48	
12	420	15.1	96.4	57	12.7	77.6	986	6.5	−	−	222.5	0.59	
13	462	16.1	96.5	63	14.0	77.9	1,189	7.4	−	−	262.0	0.65	
14	396	14.5	96.3	56	12.4	77.8	1,044	7.2	−	−	233.5	0.64	
15	526	18.4	96.5	76	16.1	78.8	1,450	7.9	−	−	318.0	0.69	
16	198	8.7	95.6	28	5.7	79.3	508	5.8	−	−	123.0	0.57	
17	260	10.9	95.8	35	7.6	78.5	711	6.5	−	−	175.0	0.64	
18	460	18.1	96.1	69	15.0	78.3	1,175	6.5	−	−	306.5	0.68	
19	509	19.9	96.1	71	16.4	77.0	1,349	6.8	−	−	326.0	0.65	
20	497	18.1	96.4	71	15.6	78.0	1,291	7.1	−	−	327.0	0.72	
21	383	15.0	96.1	52	11.5	77.7	1,030	6.9	−	−	251.5	0.67	
22	409	14.0	96.6	56	12.0	78.6	1,088	7.8	−	−	265.5	0.76	
23	497	16.6	96.7	67	16.0	76.1	1,291	7.8	−	−	304.5	0.73	
24	680	22.5	96.7	97	22.5	76.8	1,813	8.0	−	−	354.5	0.63	
25	713	23.3	96.7	100	23.0	77.0	1,943	8.3	−	−	385.0	0.66	
26	530	18.0	96.6	72	16.8	76.9	1,378	7.7	−	−	282.5	0.63	
27	584	17.1	97.1	73	17.0	76.8	1,465	8.6	−	−	300.5	0.70	
28	439	13.9	96.8	50	11.6	76.9	943	6.8	−	−	161.5	0.47	
29	189	6.5	96.6	22	4.9	77.7	435	6.7	−	−	62.0	0.38	
合計	13,704	470.5	−	1,824	411.7	−	32,335	−	0	−	7,342.5	−	
最大	883	24.4	97.2	103	24.4	79.3	1,943	8.6	−	−	436.5	0.80	
最小	189	6.5	95.6	22	4.9	76.1	421	2.3	−	−	62.0	0.38	
平均	473	16.2	96.6	63	14.2	77.4	1,115	6.9	−	−	253.2	0.62	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2024年 2月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	1,111	30.8	97.2	130	30.7	76.4	2,233	7.3	−	−	499.5	0.65	
2	789	24.2	96.9	89	20.5	77.0	1,537	6.4	−	−	352.0	0.58	
3	541	17.4	96.8	68	15.0	77.9	1,146	6.6	−	−	275.0	0.63	
4	544	16.2	97.0	73	16.1	78.0	1,233	7.6	−	−	317.0	0.78	
5	536	21.2	96.1	69	16.4	76.2	1,146	5.4	−	−	291.0	0.55	
6	567	18.8	96.7	79	17.7	77.6	1,204	6.4	−	−	304.5	0.65	
7	477	15.9	96.7	61	13.4	78.0	1,044	6.6	−	−	247.5	0.62	
8	477	18.5	96.1	63	14.6	76.8	406	2.2	−	−	227.5	0.49	
9	343	13.1	96.2	47	10.4	77.8	551	4.2	−	−	150.5	0.46	
10	378	12.1	96.8	51	11.7	77.1	870	7.2	−	−	158.5	0.53	
11	542	18.7	96.5	71	15.5	78.1	1,218	6.5	−	−	238.5	0.51	
12	581	20.9	96.4	78	17.5	77.6	1,450	6.9	−	−	303.0	0.58	
13	453	15.7	96.5	62	13.7	77.9	1,160	7.4	−	−	256.0	0.65	
14	588	21.5	96.3	83	18.4	77.8	1,581	7.3	−	−	347.0	0.65	
15	391	13.6	96.5	56	12.0	78.8	1,015	7.4	−	−	237.0	0.70	
16	331	14.5	95.6	46	9.5	79.3	798	5.5	−	−	201.0	0.55	
17	313	13.2	95.8	43	9.2	78.5	841	6.4	−	−	193.5	0.59	
18	438	17.2	96.1	66	14.2	78.3	1,160	6.7	−	−	279.5	0.65	
19	411	16.1	96.1	57	13.2	77.0	1,088	6.8	−	−	250.5	0.62	
20	453	16.5	96.4	65	14.2	78.0	1,175	7.1	−	−	283.5	0.69	
21	451	17.6	96.1	61	13.6	77.7	1,146	6.5	−	−	277.0	0.63	
22	656	22.4	96.6	90	19.3	78.6	1,726	7.7	−	−	398.5	0.71	
23	750	25.0	96.7	101	24.2	76.1	1,943	7.8	−	−	424.5	0.68	
24	866	28.7	96.7	123	28.6	76.8	2,190	7.6	−	−	461.0	0.64	
25	877	28.6	96.7	123	28.3	77.0	2,190	7.6	−	−	463.0	0.65	
26	1,013	34.3	96.6	138	32.0	76.9	2,277	6.6	−	−	514.0	0.60	
27	1,004	29.3	97.1	126	29.3	76.8	2,190	7.5	−	−	479.0	0.65	
28	822	25.9	96.8	94	21.8	76.9	1,769	6.8	−	−	318.5	0.49	
29	817	28.2	96.6	95	21.1	77.7	1,784	6.3	−	−	333.5	0.47	
合計	17,520	596.3	−	2,310	522.3	−	40,064	−	−	−	9,081.5	−	
最大	1,111	34.3	97.2	138	32.0	79.3	2,277	7.8	−	−	514.0	0.78	
最小	313	12.1	95.6	43	9.2	76.1	406	2.2	−	−	150.5	0.46	
平均	604	20.6	96.6	80	18.0	77.4	1,382	6.7	−	−	313.2	0.61	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2024年 2月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	−	−	−	
2	−	−	−	
3	−	−	−	
4	−	−	−	
5	−	−	−	
6	−	−	2.13	
7	−	−	−	
8	5.38	−	−	
9	−	−	−	
10	−	−	−	
11	−	−	−	
12	−	−	−	
13	−	−	−	
14	−	−	−	
15	−	−	2.02	
16	−	−	−	
17	−	−	−	
18	−	−	−	
19	−	−	2.54	
20	−	−	−	
21	−	−	−	
22	−	−	−	
23	−	−	−	
24	−	−	−	
25	−	−	−	
26	−	−	2.38	
27	−	−	−	
28	−	−	−	
29	−	−	−	
合計	5.38	0.00	9.07	
最大	5.38	0.00	2.54	
最小	5.38	0.00	2.02	
平均	5.38	−	2.27	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2024年 2月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	105.23	24:00	0:00	3.5	19.52	30.4	20	30.4	−	1,237.0	0	1,237	864.9	
2	97.62	24:00	0:00	3.5	−	−	−	−	−	1,073	0	1,073	913.1	
3	119.26	24:00	0:00	4.7	−	−	−	−	4.0	2,252	0	2,252	842.0	
4	129.00	24:00	0:00	4.8	−	−	−	−	−	2,538	0	2,538	829.3	
5	126.94	24:00	0:00	4.5	19.73	32.8	20	32.8	−	1,779	0	1,779	842.0	
6	121.98	24:00	0:00	4.5	−	−	−	−	−	1,475	0	1,475	1,131.6	
7	124.50	24:00	0:00	4.4	−	−	−	−	−	2,030	0	2,030	1,007.1	
8	121.18	24:00	0:00	4.7	9.72	32.2	10	32.2	−	1,710	0	1,710	847.1	
9	122.26	24:00	0:00	4.3	19.44	33.2	19	33.2	−	1,580	0	1,580	805.2	
10	125.01	24:00	0:00	4.6	−	−	−	−	−	1,703	0	1,703	878.8	
11	128.22	24:00	0:00	4.6	−	−	−	−	4.0	1,945	0	1,945	997.0	
12	129.14	24:00	0:00	4.5	−	−	−	−	−	1,604	0	1,604	1,064.3	
13	130.77	24:00	0:00	4.8	20.18	35.2	20	35.2	−	1,508	0	1,508	1,096.0	
14	130.82	24:00	0:00	4.6	−	−	−	−	−	1,635	0	1,635	998.2	
15	130.68	24:00	0:00	4.6	−	−	−	−	−	2,014	0	2,014	970.3	
16	37.53	7:22	0:53	1.6	19.48	33.5	19	33.5	−	988	0	988	301.0	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	9:15	−	9.57	33.3	10	33.3	−	−	1,260	1,260	−	
23	46.02	10:50	12:42	2.1	−	−	−	−	−	1,871	1,770	3,641	530.9	
24	102.06	24:00	0:00	3.8	−	−	−	−	−	796	0	796	985.5	
25	102.03	24:00	0:00	4.1	−	−	−	−	−	1,425	0	1,425	886.5	
26	100.84	24:00	0:00	4.0	−	−	−	−	4.0	981	0	981	899.2	
27	95.32	24:00	0:00	3.6	−	−	−	−	−	1,112	0	1,112	748.0	
28	102.67	24:00	0:00	4.4	19.41	31.0	20	31.0	4.0	1,436	0	1,436	953.8	
29	116.06	24:00	0:00	5.0	−	−	−	−	4.0	1,526	0	1,526	965.2	
合計	2,545.1	522:12	22:50	95.2	137.05	−	138	−	20.0	36,218	3,030	39,248	20,357.0	
最大	130.8	24:00	12:42	5.0	20.18	35.2	20	35.2	4.0	2,538	1,770	3,641	1,131.6	
最小	37.5	7:22	0:00	1.6	9.57	30.4	10	30.4	4.0	796	0	796	301.0	
平均	110.66	22:42	7:36	4.1	17.13	32.7	17	32.7	4.0	1,575	1,515	1,635	848.2	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2024年 2月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	122.11	24:00	0:00	3.8	−	−	−	−	−	596	0	596	1,499.9	
2	93.26	18:06	0:35	3.4	19.84	36.1	20	36.1	−	488	0	488	1,201.4	
3	−	0:00	0:00	0.1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	0:00	4:57	0.1	−	−	−	−	−	−	618	618	−	
16	−	0:00	7:53	−	−	−	−	−	−	−	1,451	1,451	−	
17	78.84	15:40	7:47	3.1	−	−	−	−	−	2,866	716	3,582	895.4	
18	130.50	24:00	0:00	4.4	−	−	−	−	−	2,023	0	2,023	1,403.4	
19	128.72	24:00	0:00	4.7	20.05	32.2	20	32.2	−	749	0	749	1,318.3	
20	130.28	24:00	0:00	4.5	9.58	33.3	10	33.3	4.0	1,350	0	1,350	1,375.4	
21	129.08	24:00	0:00	4.7	−	−	−	−	−	567	0	567	1,344.9	
22	130.46	24:00	0:00	4.6	10.10	35.7	10	35.7	−	1,716	0	1,716	1,394.5	
23	124.68	24:00	0:00	4.8	−	−	−	−	−	446	0	446	1,488.4	
24	126.51	24:00	0:00	5.0	−	−	−	−	−	347	0	347	1,464.3	
25	128.24	24:00	0:00	5.0	−	−	−	−	−	1,129	0	1,129	1,383.0	
26	125.26	24:00	0:00	4.9	19.64	31.8	20	31.8	−	825	0	825	1,407.2	
27	113.87	24:00	0:00	3.8	19.03	32.8	19	32.8	−	671	0	671	1,291.6	
28	62.57	13:43	0:33	2.4	−	−	−	−	−	1,017	0	1,017	878.8	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	1,624.38	311:29	21:45	59.3	98.24	−	99	−	4.0	14,790	2,785	17,575	18,346.5	
最大	130.50	24:00	7:53	5.0	20.05	36.1	20	36.1	4.0	2,866	1,451	3,582	1,499.9	
最小	62.57	0:00	0:00	0.1	9.58	31.8	10	31.8	4.0	347	0	347	878.8	
平均	116.03	22:14	4:21	3.7	16.37	33.5	17	33.5	4.0	1,056	928	1,098	1,079.2	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2024年 2月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	110,810	−	−	−	−	−	−	52	0	52	12	
2	109,420	−	−	−	−	−	−	53	1	54	14	
3	95,890	−	−	−	−	−	−	44	2	46	10	
4	99,150	−	−	−	−	−	−	43	0	43	7	
5	106,300	−	−	−	−	−	320	50	1	51	9	
6	94,530	−	−	−	−	−	−	49	0	49	19	
7	98,860	−	−	−	−	−	−	47	1	48	22	
8	100,390	−	−	−	−	−	−	50	0	50	22	
9	99,660	−	−	−	−	−	−	49	1	50	12	
10	98,520	−	−	−	−	−	−	42	1	43	11	
11	97,420	−	−	−	−	−	−	38	0	38	6	
12	99,230	−	−	−	−	−	−	40	0	40	6	
13	97,560	−	−	−	−	−	−	45	1	46	15	
14	99,950	−	−	−	−	−	−	49	1	50	21	
15	108,730	−	−	−	180	−	−	38	0	38	18	
16	95,630	−	−	−	−	−	−	36	2	38	12	
17	95,430	−	−	−	−	−	−	23	0	23	8	
18	97,970	−	−	−	−	−	−	17	1	18	4	
19	110,140	−	−	−	−	−	−	36	0	36	14	
20	96,470	−	−	−	−	−	−	48	1	49	16	
21	111,170	−	−	−	−	−	−	52	0	52	22	
22	108,100	−	−	−	−	−	−	50	1	51	18	
23	111,980	−	−	−	−	−	−	47	1	48	7	
24	105,380	−	−	−	−	−	−	51	13	64	6	
25	119,450	−	−	−	−	−	−	48	0	48	6	
26	103,910	−	−	−	−	−	−	53	1	54	11	
27	108,560	−	−	−	−	−	−	50	1	51	17	
28	110,280	−	−	−	−	−	−	63	2	65	24	
29	111,820	−	−	−	−	−	12	53	1	54	16	
合計	3,002,710	0	−	−	180	0	332	1,316	33	1,349	385	
最大	119,450	0	−	−	180	0	320	63	13	65	24	
最小	94,530	0	−	−	180	0	12	17	0	18	4	
平均	103,542	−	−	−	180	−	166	45	2	47	13	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2024年 2月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	20,285	8,260	40.7	149,757	738	1,780	−	5,100	−	5.9	3.2	110	----	941	500	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	20,224	8,540	42.2	141,977	702	1,610	−	5,100	−	5.9	2.7	130	----	768	520	
3	18,894	7,950	42.1	96,317	510	1,620	−	5,400	−	6.3	−	130	----	769	320	
4	17,154	7,020	40.9	127,037	741	1,720	−	5,500	−	7.0	−	130	----	769	320	
5	20,106	7,200	35.8	104,847	521	1,750	−	6,200	−	11.9	7.8	170	----	1,014	320	A系生物反応槽容量
6	17,763	5,850	32.9	99,053	558	1,570	84.2	6,400	−	6.7	3.4	180	----	761	320	1池1244m³
7	19,284	5,990	31.1	149,594	776	1,520	−	5,800	−	6.2	3.6	160	----	766	320	
8	21,335	6,870	32.2	139,294	653	1,450	−	5,900	0.31	5.6	3.7	130	----	762	295	
9	22,024	9,180	41.7	105,883	481	1,520	−	5,000	−	5.4	4.7	140	----	765	270	
10	21,984	9,050	41.2	111,445	507	1,620	−	5,500	−	5.4	−	130	----	752	240	
11	19,623	8,000	40.8	108,778	554	1,670	−	5,600	−	6.1	−	130	----	766	290	
12	21,003	8,600	40.9	114,736	546	1,670	−	5,600	−	5.7	−	130	----	762	320	
13	19,564	7,740	39.6	107,047	547	1,650	84.1	5,500	−	6.1	4.6	120	----	661	280	
14	21,205	8,770	41.4	128,036	604	1,660	−	5,400	0.35	5.6	4.2	120	----	752	320	
15	20,072	8,540	42.5	116,752	582	1,570	−	5,100	−	5.9	4.2	130	----	940	320	
16	21,193	9,560	45.1	123,539	583	1,570	−	4,900	−	5.6	5.3	120	----	741	260	
17	19,763	8,060	40.8	164,113	830	1,570	−	5,300	−	6.0	−	130	----	717	180	
18	20,325	8,320	40.9	173,389	853	1,630	−	5,500	−	5.9	−	120	----	709	240	
19	20,764	8,870	42.7	185,459	893	1,680	−	5,400	−	5.8	5.4	120	----	1,120	240	
20	19,346	8,520	44.0	148,465	767	1,590	86.9	5,000	−	6.2	6.5	110	----	732	210	
21	21,435	7,990	37.3	173,612	810	1,570	−	5,100	0.32	5.6	6.5	120	----	1,012	200	
22	24,693	10,580	42.8	150,890	611	1,510	−	4,400	−	4.8	7.3	100	----	950	200	
23	22,494	9,700	43.1	147,909	658	1,470	−	4,600	−	5.3	−	100	----	1,143	200	
24	22,873	9,600	42.0	169,029	739	1,440	−	4,500	−	5.2	−	99	----	765	140	
25	23,334	9,680	41.5	158,309	678	1,440	−	4,500	−	5.1	−	100	----	1,246	170	
26	23,203	9,650	41.6	146,689	632	1,380	−	4,500	−	5.1	11.5	110	----	756	80	
27	23,414	9,700	41.4	165,739	708	1,460	81.2	4,800	−	5.1	19.5	120	----	757	40	
28	22,324	9,700	43.5	163,444	732	1,590	−	5,200	0.32	5.3	12.3	130	----	748	80	
29	23,404	9,500	40.6	168,500	720	1,680	−	5,900	−	5.1	12.6	110	----	1,137	80	
合計	609,085	246,990	−	4,039,639	−	−	−	−	−	−	−	−	0	24,481	7,275	
最大	24,693	10,580	45.1	185,459	893	1,780	86.9	6,400	0.35	11.9	19.5	180	−	1,246	520	
最小	17,154	5,850	31.1	96,317	481	1,380	81.2	4,400	0.31	4.8	2.7	99	−	661	40	
平均	21,003	8,517	40.6	139,298	663	1,580	84.1	5,300	0.32	5.9	6.8	130	−	844	251	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2024年 2月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
最大	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
最小	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2024年 2月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	55,824	23,620	42.3	254,820	456	1,590	−	5,800	−	6.7	4.3	150	----	1,125	940	B系生物反応槽容量
2	56,593	24,370	43.1	291,900	516	1,580	−	5,600	−	6.6	4.8	170	----	1,151	840	1池3883m^3
3	49,853	22,360	44.9	261,300	524	1,600	−	5,500	−	7.5	−	150	----	1,120	720	
4	43,822	20,240	46.2	283,740	647	1,610	−	5,500	−	8.5	−	160	----	1,085	720	
5	57,447	22,730	39.6	247,440	431	1,510	−	5,400	−	6.5	5.5	160	810	1,232	720	
6	48,188	19,530	40.5	237,420	493	1,560	84.3	5,500	−	7.7	5.6	190	----	1,287	720	
7	49,176	23,070	46.9	247,440	503	1,490	−	5,800	−	7.6	5.3	180	----	1,145	700	
8	56,130	24,330	43.3	294,180	524	1,500	−	6,100	0.24	6.6	5.6	140	----	1,145	640	
9	56,141	24,230	43.2	313,560	559	1,570	−	6,300	−	6.6	5.5	160	----	1,110	640	
10	53,866	23,920	44.4	304,920	566	1,630	−	6,400	−	6.9	−	150	----	1,145	640	
11	50,821	24,620	48.4	306,600	603	1,730	−	6,300	−	7.3	−	190	----	1,115	740	
12	50,824	24,340	47.9	311,880	614	1,730	−	6,400	−	7.3	−	210	----	1,151	800	
13	50,050	21,690	43.3	295,620	591	1,710	83.5	6,100	−	7.4	5.7	140	----	998	700	
14	55,293	24,500	44.3	326,700	591	1,630	−	5,600	0.28	6.7	5.2	200	----	1,135	800	
15	52,658	23,970	45.5	336,900	640	1,670	−	5,600	−	7.1	5.4	140	----	1,216	800	
16	58,744	24,180	41.2	244,680	417	1,640	−	5,600	−	6.3	5.7	150	----	1,155	740	
17	50,772	23,580	46.4	304,800	600	1,820	−	6,000	−	7.3	−	190	----	1,120	450	
18	51,567	24,160	46.9	328,380	637	1,970	−	6,000	−	7.2	−	220	----	1,115	780	
19	50,631	23,930	47.3	347,940	687	2,000	−	6,300	−	7.4	5.7	270	----	1,205	800	
20	55,888	23,880	42.7	260,580	466	1,890	85.3	6,300	−	6.7	4.8	300	----	1,156	925	
21	56,698	23,640	41.7	301,860	532	1,900	−	7,100	0.21	6.6	4.3	180	----	1,211	920	
22	57,112	23,830	41.7	222,960	390	1,790	−	6,800	−	6.5	4.3	150	----	1,165	920	
23	54,683	23,740	43.4	219,720	402	1,780	−	6,400	−	6.8	−	140	----	1,250	940	
24	61,020	23,760	38.9	268,920	441	1,670	−	6,200	−	6.1	−	190	----	1,140	1,010	
25	56,307	23,840	42.3	235,080	417	1,650	−	5,900	−	6.6	−	230	----	1,333	930	
26	60,452	23,780	39.3	236,340	391	1,550	−	5,900	−	6.2	4.4	190	----	1,176	840	
27	65,802	23,860	36.3	296,520	451	1,550	81.3	6,000	−	5.7	4.4	190	----	1,069	840	
28	64,776	24,150	37.3	304,560	470	1,590	−	5,700	0.29	5.8	4.7	170	----	1,130	840	
29	57,032	24,100	42.3	288,180	505	1,620	−	5,600	−	6.5	5.2	170	----	1,255	795	
合計	1,588,170	681,950	−	8,174,940	−	−	−	−	−	−	−	−	810	33,640	22,850	
最大	65,802	24,620	48.4	347,940	687	2,000	85.3	7,100	0.29	8.5	5.7	300	810	1,333	1,010	
最小	43,822	19,530	36.3	219,720	390	1,490	81.3	5,400	0.21	5.7	4.3	140	810	998	450	
平均	54,764	23,516	42.9	281,894	515	1,670	83.6	6,000	0.26	6.9	5.1	180	810	1,160	788	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2024年 2月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	55,824	25,360	45.4	290,820	521	1,540	-	5,100	-	6.7	3.6	160	----	1,095	1,260	C系生物反応槽容量
2	56,593	25,730	45.5	313,620	554	1,510	-	4,900	-	6.6	4.1	180	----	1,119	1,080	1池3883m^3
3	49,852	23,420	47.0	254,520	511	1,540	-	5,000	-	7.5	-	160	945	1,090	880	
4	43,821	20,490	46.8	265,560	606	1,590	-	5,100	-	8.5	-	160	1,440	1,055	760	
5	57,446	24,810	43.2	252,840	440	1,510	-	4,900	-	6.5	5.4	170	----	1,198	800	
6	48,187	20,100	41.7	242,280	503	1,480	82.1	5,200	-	7.7	5.1	190	----	1,253	800	
7	49,176	22,030	44.8	232,260	472	1,480	-	4,600	-	7.6	6.7	170	----	1,115	680	
8	56,129	25,610	45.6	258,300	460	1,490	-	4,600	0.24	6.6	8.2	140	----	1,115	560	
9	56,141	25,650	45.7	268,920	479	1,570	-	4,700	-	6.6	7.2	160	----	1,080	640	
10	53,865	25,500	47.3	258,540	480	1,600	-	5,000	-	6.9	-	160	----	1,115	640	
11	50,820	23,220	45.7	262,860	517	1,670	-	5,200	-	7.3	-	210	----	1,085	690	
12	50,824	23,550	46.3	263,040	518	1,680	-	5,300	-	7.3	-	180	----	1,119	720	
13	50,049	23,400	46.8	203,580	407	1,710	83.2	4,900	-	7.4	7.7	130	----	982	630	
14	55,292	25,470	46.1	241,320	436	1,630	-	5,200	0.28	6.7	6.1	130	----	1,105	720	
15	52,657	26,290	49.9	244,860	465	1,670	-	5,200	-	7.1	6.3	140	----	1,184	720	
16	58,744	27,440	46.7	229,080	390	1,660	-	5,200	-	6.3	6.7	120	----	1,265	680	
17	50,771	23,800	46.9	229,200	451	1,770	-	5,800	-	7.3	-	250	----	1,090	400	
18	51,567	24,680	47.9	273,720	531	1,930	-	6,000	-	7.2	-	220	----	1,085	690	
19	50,631	26,300	51.9	276,180	545	1,970	-	5,900	-	7.4	6.6	290	----	1,175	720	
20	55,887	26,050	46.6	221,820	397	1,860	84.2	5,800	-	6.7	5.6	340	----	1,124	845	
21	56,697	25,270	44.6	268,320	473	1,880	-	6,000	0.21	6.6	5.4	200	----	1,179	845	
22	57,112	25,800	45.2	250,620	439	1,800	-	5,900	-	6.5	5.4	160	----	1,275	840	
23	54,683	26,080	47.7	257,280	470	1,840	-	5,700	-	6.8	-	140	----	1,220	880	
24	61,019	25,930	42.5	224,400	368	1,710	-	5,900	-	6.1	-	190	----	1,110	1,010	
25	56,307	26,020	46.2	271,980	483	1,740	-	5,400	-	6.6	-	260	----	1,297	930	
26	60,451	26,000	43.0	241,500	399	1,620	-	5,300	-	6.2	5.1	180	----	1,144	840	
27	65,802	26,190	39.8	282,240	429	1,590	81.6	5,600	-	5.7	4.8	190	----	911	840	
28	64,776	28,140	43.4	306,120	473	1,640	-	5,200	0.28	5.8	5.2	150	----	1,100	840	
29	57,032	26,930	47.2	299,220	525	1,690	-	5,300	-	6.5	5.5	170	----	1,225	840	
合計	1,588,155	725,260	-	7,485,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,385	32,910	22,780	
最大	65,802	28,140	51.9	313,620	606	1,970	84.2	6,000	0.28	8.5	8.2	340	1,440	1,297	1,260	
最小	43,821	20,100	39.8	203,580	368	1,480	81.6	4,600	0.21	5.7	3.6	120	945	911	400	
平均	54,764	25,009	45.7	258,103	471	1,670	82.8	5,300	0.25	6.9	5.8	180	1,193	1,135	786	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2024年 2月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	33,270	13,290	39.9	205,522	618	1,510	-	5,400	-	9.9	5.1	96	----	1,057	660	D系生物反応槽容量
2	32,390	12,910	39.9	200,843	620	1,370	-	5,500	-	10.1	5.8	91	----	984	510	1池3424m³
3	33,010	13,120	39.7	208,889	633	1,370	-	5,600	-	10.0	-	100	1,875	986	410	嫌気槽864m3
4	30,170	12,010	39.8	193,297	641	1,460	-	6,000	-	10.9	-	110	3,179	1,032	325	好気槽2560m3
5	12,040	5,480	45.5	179,263	1,489	1,610	-	6,200	-	27.3	15.6	130	1,013	1,096	200	
6	18,260	6,520	35.7	166,614	912	1,540	80.4	5,800	-	18.0	9.9	130	----	944	320	
7	32,550	12,900	39.6	197,040	605	1,530	-	4,900	-	10.1	11.0	120	----	978	340	
8	31,720	12,620	39.8	214,150	675	1,590	-	5,300	0.21	10.4	9.0	110	----	1,010	400	
9	33,280	13,250	39.8	216,813	651	1,620	-	5,300	-	9.9	9.0	110	----	994	400	
10	34,150	13,570	39.7	217,299	636	1,630	-	5,300	-	9.6	-	94	----	1,016	400	
11	35,280	14,070	39.9	216,710	614	1,680	-	5,400	-	9.3	-	90	----	1,023	400	
12	34,830	13,870	39.8	217,966	626	1,730	-	5,600	-	9.4	-	100	----	962	400	
13	35,090	13,970	39.8	216,978	618	1,770	81.2	5,900	-	9.4	8.2	90	----	922	430	
14	34,550	13,790	39.9	211,687	613	1,640	-	6,100	0.30	9.5	6.1	110	----	1,040	520	
15	35,360	14,100	39.9	205,438	581	1,650	-	6,000	-	9.3	6.3	110	----	968	520	
16	34,700	13,820	39.8	210,029	605	1,710	-	6,000	-	9.5	6.4	110	----	887	530	
17	34,640	13,810	39.9	214,254	619	1,780	-	5,900	-	9.5	-	96	----	954	600	
18	34,900	13,890	39.8	208,704	598	1,800	-	5,900	-	9.4	-	97	----	1,038	600	
19	35,010	13,950	39.8	205,843	588	1,790	-	5,900	-	9.4	6.0	97	----	955	600	
20	33,670	13,370	39.7	195,362	580	1,800	82.2	6,000	-	9.8	4.7	100	----	1,061	760	
21	35,090	14,030	40.0	208,505	594	1,760	-	6,300	0.46	9.4	4.7	93	----	1,104	705	
22	35,300	14,060	39.8	170,345	483	1,760	-	6,200	-	9.3	4.7	96	----	965	720	
23	35,120	13,950	39.7	191,437	545	1,730	-	6,300	-	9.4	-	84	----	1,023	735	
24	35,380	14,110	39.9	205,677	581	1,610	-	5,800	-	9.3	-	85	----	760	760	
25	32,490	12,960	39.9	182,087	560	1,530	-	5,500	-	10.1	-	83	----	1,150	690	
26	35,660	14,200	39.8	181,670	509	1,450	-	5,300	-	9.2	5.7	93	----	1,077	570	
27	34,320	13,700	39.9	215,058	627	1,470	78.7	5,200	-	9.6	6.4	95	----	940	520	
28	32,790	13,070	39.9	205,162	626	1,480	-	4,700	0.38	10.0	7.2	88	----	1,041	520	
29	36,030	14,360	39.9	215,856	599	1,480	-	4,700	-	9.1	7.3	84	----	1,056	520	
合計	951,050	378,750	-	5,878,498	-	-	-	-	-	-	-	-	6,067	29,023	15,065	
最大	36,030	14,360	45.5	217,966	1,489	1,800	82.2	6,300	0.46	27.3	15.6	130	3,179	1,150	760	
最小	12,040	5,480	35.7	166,614	483	1,370	78.7	4,700	0.21	9.1	4.7	83	1,013	760	200	
平均	32,795	13,060	39.8	202,707	618	1,620	80.6	5,700	0.34	10.6	7.3	100	2,022	1,001	519	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2024年 2月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	33,430	13,400	40.1	198,949	595	1,520	-	5,300	-	9.8	5.2	110	----	999	660	E系生物反応槽容量
2	33,880	13,550	40.0	193,694	572	1,440	-	5,300	-	9.7	6.2	96	----	909	520	1池3424m³
3	33,650	13,450	40.0	201,847	600	1,450	-	5,400	-	9.8	-	110	1,875	937	500	嫌気槽864m3
4	30,270	12,060	39.8	186,510	616	1,500	-	5,700	-	10.9	-	110	2,351	1,061	410	好気槽2560m3
5	11,390	5,410	47.5	172,727	1,516	1,600	-	5,700	-	28.9	9.6	140	1,013	1,040	350	
6	17,900	6,590	36.8	160,961	899	1,580	80.1	5,800	-	18.4	8.2	140	----	1,089	400	
7	33,630	13,360	39.7	189,781	564	1,520	-	5,200	-	9.8	7.8	120	----	1,037	450	
8	33,440	13,360	40.0	206,152	616	1,560	-	5,500	0.23	9.8	7.1	120	----	914	480	
9	33,570	13,410	39.9	208,101	620	1,590	-	5,400	-	9.8	7.3	120	----	930	480	
10	34,300	13,680	39.9	207,813	606	1,590	-	5,300	-	9.6	-	100	----	944	480	
11	35,550	14,220	40.0	207,703	584	1,630	-	5,400	-	9.2	-	96	----	1,001	480	
12	35,080	14,020	40.0	208,940	596	1,680	-	5,600	-	9.4	-	120	----	999	480	
13	35,440	14,140	39.9	208,497	588	1,680	80.8	5,800	-	9.3	7.3	96	----	926	470	
14	34,900	13,960	40.0	204,368	586	1,640	-	6,200	0.30	9.4	7.1	120	----	1,039	440	
15	35,070	14,040	40.0	199,180	568	1,680	-	6,100	-	9.4	7.4	120	----	917	440	
16	35,490	14,150	39.9	202,320	570	1,750	-	6,100	-	9.3	7.5	110	----	761	450	
17	36,070	14,410	40.0	205,429	570	1,850	-	6,300	-	9.1	-	100	----	982	530	
18	34,190	13,650	39.9	201,654	590	1,930	-	6,500	-	9.6	-	100	----	1,062	520	
19	35,610	14,240	40.0	199,496	560	1,930	-	6,500	-	9.2	6.8	98	----	867	520	
20	35,110	14,020	39.9	188,422	537	1,980	81.5	6,600	-	9.4	5.2	110	----	1,071	680	
21	35,800	14,360	40.1	201,178	562	1,940	-	6,600	0.42	9.2	4.8	94	----	969	735	
22	35,490	14,150	39.9	163,750	461	1,910	-	6,400	-	9.3	4.1	99	----	1,052	880	
23	35,610	14,200	39.9	182,713	513	1,820	-	6,400	-	9.2	-	84	----	1,085	900	
24	34,990	13,980	40.0	197,351	564	1,710	-	5,700	-	9.4	-	89	----	1,122	920	
25	32,390	12,910	39.9	173,718	536	1,540	-	5,200	-	10.1	-	89	----	1,077	730	
26	35,260	14,050	39.8	173,990	493	1,480	-	5,200	-	9.3	6.5	98	----	1,071	520	
27	34,340	13,750	40.0	205,739	599	1,510	78.4	5,200	-	9.6	6.6	100	----	868	520	
28	32,820	13,120	40.0	197,023	600	1,470	-	5,100	0.38	10.0	6.6	97	----	932	520	
29	36,420	14,570	40.0	206,433	567	1,480	-	5,100	-	9.0	6.7	97	----	1,064	520	
合計	961,090	384,210	-	5,654,439	-	-	-	-	-	-	-	-	5,239	28,725	15,985	
最大	36,420	14,570	47.5	208,940	1,516	1,980	81.5	6,600	0.42	28.9	9.6	140	2,351	1,122	920	
最小	11,390	5,410	36.8	160,961	461	1,440	78.4	5,100	0.23	9.0	4.1	84	1,013	761	350	
平均	33,141	13,249	40.0	194,981	588	1,650	80.2	5,700	0.33	10.5	6.7	110	1,746	991	551	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2024年 2月度　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ量)	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	t	m³	t	t	
1	1,095	0.95	10.45	1045	−	−	346	0.99	3.43	343	−	−	
2	1,044	1.01	10.57	1057	−	−	295	1.00	2.95	295	−	−	
3	966	0.95	9.15	915	−	−	165	0.97	1.60	160	−	−	
4	1,008	0.97	9.76	976	−	−	207	0.96	1.99	199	−	−	
5	1,063	1.11	11.77	1177	−	−	311	0.99	3.08	308	−	−	
6	866	1.13	9.80	980	−	−	347	1.06	3.68	368	−	−	
7	914	1.17	10.70	1070	−	−	347	1.08	3.73	373	−	−	
8	1,007	1.12	11.29	1129	−	−	256	0.98	2.51	251	−	−	
9	1,104	1.04	11.51	1151	−	−	255	0.98	2.50	250	−	−	
10	1,030	0.99	10.23	1023	−	−	280	0.98	2.74	274	−	−	
11	915	1.08	9.88	988	−	−	165	0.99	1.63	163	−	−	
12	1,104	1.03	11.36	1136	−	−	308	0.98	3.02	302	−	−	
13	985	1.05	10.37	1037	−	−	236	0.98	2.31	231	−	−	
14	988	1.05	10.42	1042	−	−	238	0.98	2.33	233	−	−	
15	985	1.04	10.20	1020	−	−	235	0.99	2.32	232	−	−	
16	1,086	1.01	10.95	1095	−	−	534	0.98	5.25	525	−	−	
17	1,081	1.03	11.10	1110	−	−	330	1.11	3.66	366	−	−	
18	1,077	0.90	9.67	967	−	−	325	1.03	3.35	335	−	−	
19	1,078	0.92	9.89	989	−	−	328	0.99	3.25	325	−	−	
20	924	0.91	8.44	844	−	−	325	0.97	3.15	315	−	−	
21	1,082	0.98	10.55	1055	−	−	330	1.17	3.86	386	−	−	
22	1,073	0.93	9.95	995	−	−	323	0.99	3.20	320	−	−	
23	1,067	0.92	9.84	984	−	−	315	0.98	3.09	309	−	−	
24	976	0.84	8.22	822	−	−	226	0.95	2.15	215	−	−	
25	914	0.87	7.95	795	−	−	163	1.11	1.81	181	−	−	
26	749	1.37	10.26	1026	−	−	162	0.82	1.33	133	−	−	
27	943	1.09	10.30	1030	−	−	275	0.99	2.72	272	−	−	
28	1,076	1.19	12.84	1284	−	−	324	1.01	3.27	327	−	−	
29	1,002	1.17	11.73	1173	−	−	253	0.99	2.50	250	−	−	
合計	29,202	−	299.15	29915	0.00	0.00	8,204	−	82.41	8241	−	−	
最大	1,104	1.37	12.84	1284	−	−	534	1.17	5.25	525	−	−	
最小	749	0.84	7.95	795	−	−	162	0.82	1.33	133	−	−	
平均	1,007	1.02	10.32	1032	−	−	283	1.00	2.84	284	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2024年 2月度　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備 考	日
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量	濃度	固形物量		
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量							
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t		
1	−	−	−	−	−	−	749	0.90	−	7.0	−	7.0	702	−	−	−	−	−		1
2	−	−	−	−	−	−	749	0.98	−	7.6	−	7.6	762	−	−	−	−	−		2
3	−	−	−	−	−	−	801	0.90	−	7.6	−	7.6	755	−	−	−	−	−		3
4	−	−	−	−	−	−	801	0.96	−	7.8	−	7.8	777	−	−	−	−	−		4
5	−	−	−	−	−	−	752	1.13	−	8.7	−	8.7	869	−	−	−	−	−		5
6	−	−	−	−	−	−	519	1.17	−	6.1	−	6.1	612	−	−	−	−	−		6
7	−	−	−	−	−	−	567	1.24	−	7.0	−	7.0	697	−	−	−	−	−		7
8	−	−	−	−	−	−	751	1.11	−	8.8	−	8.8	878	−	−	−	−	−		8
9	−	−	−	−	−	−	849	1.02	−	9.0	−	9.0	901	−	−	−	−	−		9
10	−	−	−	−	−	−	750	0.96	−	7.5	−	7.5	749	−	−	−	−	−		10
11	−	−	−	−	−	−	750	1.08	−	8.3	−	8.3	825	−	−	−	−	−		11
12	−	−	−	−	−	−	796	1.02	−	8.3	−	8.3	834	−	−	−	−	−		12
13	−	−	−	−	−	−	749	1.07	−	8.1	−	8.1	806	−	−	−	−	−		13
14	−	−	−	−	−	−	750	1.00	−	8.1	−	8.1	809	−	−	−	−	−		14
15	−	−	−	−	−	−	750	1.01	−	7.9	−	7.9	788	−	−	−	−	−		15
16	−	−	−	−	−	−	552	0.99	−	5.7	−	5.7	570	−	−	−	−	−		16
17	−	−	−	−	−	−	751	0.98	−	7.4	−	7.4	744	−	−	−	−	−		17
18	−	−	−	−	−	−	752	3.80	−	6.3	−	6.3	632	−	−	−	−	−		18
19	−	−	−	−	−	−	750	0.88	−	6.6	−	6.6	664	−	−	−	−	−		19
20	−	−	−	−	−	−	599	0.89	−	5.3	−	5.3	529	−	−	−	−	−		20
21	−	−	−	−	−	−	752	0.89	−	6.7	−	6.7	669	−	−	−	−	−		21
22	−	−	−	−	−	−	750	0.90	−	6.8	−	6.8	675	−	−	−	−	−		22
23	−	−	−	−	−	−	752	0.87	−	6.8	−	6.8	675	−	−	−	−	−		23
24	−	−	−	−	−	−	750	0.81	−	6.1	−	6.1	607	−	−	−	−	−		24
25	−	−	−	−	−	−	751	0.82	−	6.1	−	6.1	614	−	−	−	−	−		25
26	−	−	−	−	−	−	587	0.88	−	8.9	−	8.9	893	−	−	−	−	−		26
27	−	−	−	−	−	−	668	1.00	1.32	4.0	3.6	7.6	758	−	−	−	−	−		27
28	−	−	−	−	−	−	752	−	1.26	−	9.6	9.6	957	−	−	−	−	−		28
29	−	−	−	−	−	−	749	−	1.22	−	9.2	9.2	923	−	−	−	−	−		29
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	20998	−	−	194.4	22.4	216.7	21674	−	−	0	−	0.00		合計
最大	−	−	−	−	−	−	849	3.80	1.32	9.0	9.6	9.6	957	−	−	−	−	−		最大
最小	−	−	−	−	−	−	519	0.81	1.22	4.0	3.6	5.3	529	−	−	−	−	−		最小
平均	−	−	−	−	−	−	724	0.93	1.27	7.2	7.5	7.5	747	−	−	−	−	−		平均

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2024年 2月度　No.5-3

スクリュープレス脱水機													備考
濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄)	
汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2024年 2月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.00	0.00	0:00	0.0	0.00	−	0	−	0.0	0	0	0	0.0	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2024年 2月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	627	468			1,095	143.7	100.7			244.4	5.5	4.2			9.7
2	1,044	-			1,044	222.7	-			222.7	9.4	-			9.4
3	966	-			966	191.1	-			191.1	8.5	-			8.5
4	1,008	-			1,008	248.9	-			248.9	8.9	-			8.9
5	783	280			1,063	194.7	69.6			264.3	8.3	3.0			11.3
6	866	-			866	204.2	-			204.2	9.2	-			9.2
7	914	-			914	290.6	-			290.6	10.2	-			10.2
8	1,134	-			1,134	261.1	-			261.1	11.3	-			11.3
9	1,104	-			1,104	236.5	-			236.5	10.6	-			10.6
10	1,030	-			1,030	213.4	-			213.4	8.8	-			8.8
11	915	-			915	204.4	-			204.4	8.6	-			8.6
12	1,104	-			1,104	237.7	-			237.7	10.5	-			10.5
13	910	-			910	211.7	-			211.7	8.7	-			8.7
14	988	-			988	227.2	-			227.2	9.6	-			9.6
15	985	-			985	228.7	-			228.7	9.3	-			9.3
16	1,086	-			1,086	260.3	-			260.3	9.8	-			9.8
17	1,081	-			1,081	225.7	-			225.7	9.9	-			9.9
18	1,077	-			1,077	221.4	-			221.4	8.6	-			8.6
19	1,078	-			1,078	227.9	-			227.9	9.1	-			9.1
20	924	-			924	202.8	-			202.8	7.5	-			7.5
21	1,082	-			1,082	252.8	-			252.8	9.8	-			9.8
22	1,075	-			1,075	238.6	-			238.6	9.1	-			9.1
23	1,067	-			1,067	206.3	-			206.3	9.0	-			9.0
24	976	-			976	164.8	-			164.8	7.4	-			7.4
25	914	-			914	174.3	-			174.3	7.6	-			7.6
26	749	-			749	255.1	-			255.1	9.8	-			9.8
27	943	-			943	278.4	-			278.4	9.7	-			9.7
28	1,076	-			1,076	302.8	-			302.8	12.0	-			12.0
29	1,002	-			1,002	314.7	-			314.7	11.0	-			11.0
合計	28,508	748			29,256	6,642.5	170.3			6,813	267.7	7.2			274.9
最大	1,134	468			1,134	314.7	100.7			314.7	12.0	4.2			12.0
最小	627	280			749	143.7	69.6			164.8	5.5	3.0			7.4
平均	983	374			1,009	229.1	85.2			234.9	9.2	3.6			9.5

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2024年 2月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.95	4.0	91.9	93.8			93.3	899	653			1,552	0.10	0.10			0.10	
2	1.01	4.2	88.8	−			89.5	1,523	−			1,523	0.10	−			0.10	
3	0.95	4.4	92.4	−			92.4	1,378	−			1,378	0.10	−			0.10	
4	0.97	3.6	90.7	−			90.8	1,450	−			1,450	0.10	−			0.10	
5	1.11	4.3	95.9	95.9			95.8	1,204	435			1,639	0.11	0.11			0.11	
6	1.13	4.5	93.9	−			93.9	1,436	−			1,436	0.11	−			0.11	
7	1.17	3.5	95.1	−			95.3	1,479	−			1,479	0.11	−			0.11	
8	1.11	4.3	89.6	−			89.7	1,479	−			1,479	0.09	−			0.09	
9	1.04	4.5	92.7	−			92.2	1,363	−			1,363	0.09	−			0.09	
10	0.99	4.1	86.7	−			86.3	1,349	−			1,349	0.09	−			0.09	
11	1.08	4.2	87.4	−			86.9	1,305	−			1,305	0.10	−			0.10	
12	1.03	4.4	92.1	−			92.1	1,363	−			1,363	0.09	−			0.09	
13	1.05	4.1	90.7	−			90.6	1,262	−			1,262	0.10	−			0.10	
14	1.05	4.2	92.7	−			92.3	1,305	−			1,305	0.09	−			0.09	
15	1.04	4.1	91.1	−			91.2	1,305	−			1,305	0.09	−			0.09	
16	1.01	3.8	89.0	−			89.1	1,421	−			1,421	0.09	−			0.09	
17	1.03	4.4	88.7	−			89.2	1,407	−			1,407	0.09	−			0.09	
18	0.90	3.9	89.1	−			88.7	1,421	−			1,421	0.09	−			0.09	
19	0.92	4.0	91.4	−			91.9	1,421	−			1,421	0.09	−			0.09	
20	0.91	3.7	89.7	−			89.3	1,262	−			1,262	0.09	−			0.09	
21	0.98	3.9	92.2	−			92.5	1,494	−			1,494	0.10	−			0.10	
22	0.93	3.8	90.8	−			91.0	1,421	−			1,421	0.09	−			0.09	
23	0.92	4.3	91.2	−			91.8	1,494	−			1,494	0.10	−			0.10	
24	0.84	4.5	89.8	−			90.2	1,276	−			1,276	0.09	−			0.09	
25	0.87	4.4	95.7	−			95.0	1,175	−			1,175	0.09	−			0.09	
26	1.37	3.8	95.2	−			95.1	986	−			986	0.09	−			0.09	
27	1.09	3.5	94.8	−			94.2	1,291	−			1,291	0.09	−			0.09	
28	1.19	4.0	94.0	−			93.8	1,392	−			1,392	0.09	−			0.09	
29	1.17	3.5	94.1	−			94.0	1,320	−			1,320	0.09	−			0.09	
合計	−	−	−	−	−	−	−	38,875	1,088			39,962	−	−	−	−	−	
最大	1.37	4.5	95.9	95.9			95.8	1,523	653			1,639	0.11	0.11			0.11	
最小	0.84	3.5	86.7	93.8			86.3	899	435			986	0.09	0.10			0.09	
平均	1.02	4.0	91.7	95.3			91.7	1,341	544			1,378	0.09	0.10			0.09	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2024年 2月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤	脱水ケーキ	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率		(ポリ鉄)	搬出量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t	
1	1,994	55.1	97.2	233	55.1	76.4	936	0.68	−	−	4,104	7.4	−	−		
2	1,449	37.6	96.9	164	37.6	77.0	675	0.61	−	−	2,973	6.7	−	−		
3	920	25.5	96.8	116	25.5	77.9	475	0.64	−	−	1,972	6.7	−	−		
4	969	28.6	97.0	130	28.6	78.0	572	0.79	−	−	2,190	7.6	−	−		
5	960	29.5	96.0	124	29.5	76.2	535	0.56	−	−	2,088	5.5	−	−		
6	897	28.1	96.7	125	28.1	77.6	475	0.64	−	−	1,929	6.5	−	−		
7	958	27.0	96.7	123	27.0	78.0	481	0.60	−	−	2,088	6.5	−	−		
8	958	29.2	96.2	126	29.2	76.8	438	0.49	−	−	827	2.3	−	−		
9	874	26.6	96.2	119	26.6	77.8	366	0.44	−	−	1,479	4.4	−	−		
10	868	26.9	96.8	118	26.9	77.1	358	0.52	−	−	1,929	7.0	−	−		
11	1,010	28.9	96.5	132	28.9	78.1	434	0.49	−	−	2,262	6.4	−	−		
12	1,001	30.2	96.4	135	30.2	77.6	526	0.58	−	−	2,436	6.8	−	−		
13	915	27.7	96.5	125	27.7	77.9	518	0.65	−	−	2,349	7.4	−	−		
14	984	30.7	96.3	139	30.7	77.8	581	0.64	−	−	2,625	7.3	−	−		
15	917	28.0	96.5	132	28.0	78.8	555	0.69	−	−	2,465	7.7	−	−		
16	529	15.2	95.6	74	15.2	79.3	324	0.56	−	−	1,305	5.6	−	−		
17	573	16.8	95.8	78	16.8	78.5	369	0.61	−	−	1,552	6.4	−	−		
18	898	29.2	96.1	135	29.2	78.3	586	0.66	−	−	2,335	6.6	−	−		
19	920	29.6	96.1	129	29.6	77.0	577	0.64	−	−	2,436	6.8	−	−		
20	950	29.8	96.4	136	29.8	78.0	611	0.71	−	−	2,465	7.1	−	−		
21	834	25.1	96.1	113	25.1	77.7	529	0.65	−	−	2,175	6.7	−	−		
22	1,065	31.3	96.6	146	31.3	78.6	664	0.73	−	−	2,813	7.7	−	−		
23	1,247	40.3	96.7	169	40.3	76.1	729	0.70	−	−	3,234	7.8	−	−		
24	1,546	51.1	96.7	220	51.1	76.8	816	0.64	−	−	4,002	7.8	−	−		
25	1,590	51.4	96.7	223	51.4	77.0	848	0.65	−	−	4,133	8.0	−	−		
26	1,543	48.8	96.6	211	48.8	76.9	797	0.61	−	−	3,654	7.0	−	−		
27	1,588	46.3	97.1	200	46.3	76.8	780	0.67	−	−	3,654	7.9	−	−		
28	1,261	33.4	96.8	145	33.4	76.9	480	0.48	−	−	2,712	6.8	−	−		
29	1,006	26.0	96.5	117	26.0	77.7	396	0.46	−	−	2,219	6.4	−	−		
合計	31,224	933.9	−	4,135	934.0	−	16,424	−	−	−	72,399	−	0	0		
最大	1,994	55.1	97.2	233	55.1	79.3	936	0.79	−	−	4,133	8.0	−	−		
最小	529	15.2	95.6	74	15.2	76.1	324	0.44	−	−	827	2.3	−	−		
平均	1,077	32.2	97.0	143	32.2	77.4	566	0.62	−	−	2,497	6.8	−	−		

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2024年 2月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	1564	3.5	55.3	889.0	3.0	26.9	294.0	4.5	13.3	136	3.9	5.4	244	4.0	9.7	
2	1103	4.0	44.4	476.0	3.7	17.8	262.2	4.5	11.7	142	3.9	5.5	223	4.2	9.4	
3	764	3.9	29.5	266.0	2.9	7.8	214.5	4.4	9.5	93	4.0	3.7	191	4.4	8.5	
4	776	3.7	28.9	227.0	3.2	7.2	207.8	4.4	9.2	93	3.9	3.6	249	3.6	8.9	
5	893	4.2	37.9	313.0	4.2	13.2	221.1	4.4	9.7	95	3.9	3.7	264	4.3	11.3	
6	764	3.9	29.8	260.0	3.0	7.7	214.6	4.5	9.6	85	3.9	3.3	204	4.5	9.2	
7	862	3.7	32.0	291.0	3.3	9.7	195.3	4.5	8.8	85	3.9	3.3	291	3.5	10.2	
8	914	4.1	37.2	370.0	3.7	13.7	178.0	4.5	8.0	105	4.0	4.2	261	4.3	11.3	
9	822	4.1	33.4	296.0	3.7	11.0	189.3	4.2	8.0	100	3.8	3.8	237	4.5	10.6	
10	754	3.7	27.8	255.0	2.7	6.8	184.4	4.4	8.2	101	3.9	4.0	213	4.1	8.8	
11	877	4.0	35.0	345.0	3.6	12.5	215.9	4.4	9.4	111	4.0	4.5	204	4.2	8.6	
12	928	3.9	36.1	331.0	3.4	11.1	247.3	4.2	10.3	112	3.7	4.2	238	4.4	10.5	
13	825	3.9	31.9	299.0	3.5	10.3	203.5	4.2	8.6	111	3.8	4.3	212	4.1	8.7	
14	924	3.9	36.0	318.0	3.6	11.5	243.4	3.9	9.5	136	4.0	5.4	227	4.2	9.6	
15	864	3.7	31.9	265.0	3.0	7.9	231.2	4.1	9.5	139	3.8	5.2	229	4.1	9.3	
16	707	3.8	27.0	109.0	3.3	3.5	202.3	4.2	8.5	136	3.9	5.2	260	3.8	9.8	
17	658	4.0	26.6	138.0	4.0	5.5	152.6	3.7	5.7	142	3.9	5.5	226	4.4	9.9	
18	981	4.0	39.6	352.0	4.4	15.6	251.4	3.8	9.6	157	3.7	5.8	221	3.9	8.6	
19	907	3.9	35.2	262.0	3.6	9.5	249.6	4.0	10.1	167	3.9	6.5	228	4.0	9.1	
20	969	3.9	38.0	281.0	4.0	11.2	278.9	4.1	11.3	206	3.9	8.0	203	3.7	7.5	
21	950	3.7	35.6	172.0	3.4	5.8	314.3	3.8	12.0	211	3.8	8.0	253	3.9	9.8	
22	1077	3.8	41.4	300.0	4.0	11.9	322.5	3.7	11.9	216	3.9	8.5	239	3.8	9.1	
23	1126	4.0	45.1	398.0	4.0	16.0	306.2	3.7	11.4	216	4.0	8.7	206	4.3	9.0	
24	1411	3.4	47.4	718.0	2.6	19.0	307.7	4.0	12.3	220	3.9	8.7	165	4.5	7.4	
25	1099	4.1	45.3	537.0	4.1	21.8	257.2	4.2	10.7	130	4.0	5.2	174	4.4	7.6	
26	1171	4.0	46.9	563.0	4.0	22.5	216.5	4.3	9.3	136	3.9	5.3	255	3.8	9.8	
27	1318	3.5	46.4	702.0	3.3	23.0	229.7	4.1	9.5	108	3.9	4.2	278	3.5	9.7	
28	1095	3.6	39.9	479.0	3.1	14.7	215.0	4.3	9.2	98	4.0	4.0	303	4.0	12.0	
29	959	3.6	34.7	324.0	3.2	10.4	209.8	4.3	9.0	110	3.9	4.3	315	3.5	11.0	
合計	28061	−	1076.1	10536.0	−	366	6815.9	−	283.8	3,896	−	151.9	6813	−	274.9	
最大	1564	4.2	55.3	889.0	4.4	27	322.5	4.5	13.3	220.33	4.0	8.7	315	4.5	12.0	
最小	658	3.4	26.6	109.0	2.6	4	152.6	3.7	5.7	84.83	3.7	3.3	165	3.5	7.4	
平均	968	3.8	37.0	363.3	3.5	13	235.0	4.2	9.8	134.40	3.9	5.2	235	4.0	9.5	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2024年 2月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	227.34	76.4	83.8	53.7	105.23	76.4	83.8	24.9	122.11	76.4	83.8	28.8	−	−	−	−	
2	190.88	77.0	85.3	43.9	97.62	77.0	85.3	22.4	93.26	77.0	85.3	21.4	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月平均(average関数使用)にて補完しています
3	119.26	77.9	84.9	26.3	119.26	77.9	84.9	26.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	129.00	78.0	84.9	28.3	129.00	78.0	84.9	28.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	126.94	76.2	86.7	30.2	126.94	76.2	86.7	30.2	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	121.98	77.6	86.1	27.3	121.98	77.6	86.1	27.3	−	−	−	−	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日は月平均(average関数使用)にてデータを補完しています
7	124.50	78.0	85.0	27.4	124.50	78.0	85.0	27.4	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	121.18	76.8	85.4	28.2	121.18	76.8	85.4	28.2	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	122.26	77.8	85.8	27.2	122.26	77.8	85.8	27.2	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	125.01	77.1	84.9	28.6	125.01	77.1	84.9	28.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	128.22	78.1	84.9	28.1	128.22	78.1	84.9	28.1	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	129.14	77.6	84.9	28.9	129.14	77.6	84.9	28.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	130.77	77.9	85.7	28.9	130.77	77.9	85.7	28.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	130.82	77.8	86.1	29.0	130.82	77.8	86.1	29.0	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	130.68	78.8	86.0	27.7	130.68	78.8	86.0	27.7	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	37.53	79.3	85.6	7.8	37.53	79.3	85.6	7.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	78.84	78.5	84.9	17.0	−	−	−	−	78.84	78.5	84.9	17.0	−	−	−	−	
18	130.50	78.3	84.9	28.3	−	−	−	−	130.50	78.3	84.9	28.3	−	−	−	−	
19	128.72	77.0	84.2	29.6	−	−	−	−	128.72	77.0	84.2	29.6	−	−	−	−	
20	130.28	78.0	83.5	28.7	−	−	−	−	130.28	78.0	83.5	28.7	−	−	−	−	
21	129.08	77.7	84.0	28.7	−	−	−	−	129.08	77.7	84.0	28.7	−	−	−	−	
22	130.46	78.6	83.1	27.9	−	−	−	−	130.46	78.6	83.1	27.9	−	−	−	−	
23	170.70	76.1	84.9	40.8	46.02	76.1	84.9	11.0	124.68	76.1	84.9	29.8	−	−	−	−	
24	228.57	76.8	84.9	53.0	102.06	76.8	84.9	23.7	126.51	76.8	84.9	29.3	−	−	−	−	
25	230.27	77.0	84.9	52.9	102.03	77.0	84.9	23.5	128.24	77.0	84.9	29.5	−	−	−	−	
26	226.10	76.9	83.7	52.3	100.84	76.9	83.7	23.3	125.26	76.9	83.7	29.0	−	−	−	−	
27	209.19	76.8	84.3	48.6	95.32	76.8	84.3	22.1	113.87	76.8	84.3	26.4	−	−	−	−	
28	165.24	76.9	83.9	38.2	102.67	76.9	83.9	23.7	62.57	76.9	83.9	14.5	−	−	−	−	
29	116.06	77.7	84.3	25.8	116.06	77.7	84.3	25.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	4169.52	−	−	943	2545.14	−	−	574.4	1,624.38	−	−	368.9	0.00	−	−	0.0	
最大	230.27	79.3	86.7	53.7	130.82	79.3	86.7	30.2	130.50	78.6	85.3	29.8	−	−	−	−	
最小	37.53	76.1	83.1	7.8	37.53	76.1	83.7	7.8	62.57	76.1	83.1	14.5	−	−	−	−	
平均	144.00	77.4	84.8	32.5	110.66	77.4	85.1	25.0	116.03	77.3	84.3	26.4	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、珪砂補給量)

2024年 2月度　No.5-10

日	重油消費量				珪砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	t	t	t	t	t	t	t	
1	1,237	596	－	1,833	－	－	－	0	
2	1,073	488	－	1,561	－	－	－	0	
3	2,252	－	－	2,252	4	－	－	4	
4	2,538	－	－	2,538	－	－	－	0	
5	1,779	－	－	1,779	－	－	－	0	
6	1,475	－	－	1,475	－	－	－	0	
7	2,030	－	－	2,030	－	－	－	0	
8	1,710	－	－	1,710	－	－	－	0	
9	1,580	－	－	1,580	－	－	－	0	
10	1,703	－	－	1,703	－	－	－	0	
11	1,945	－	－	1,945	4	－	－	4	
12	1,604	－	－	1,604	－	－	－	0	
13	1,508	－	－	1,508	－	－	－	0	
14	1,635	－	－	1,635	－	－	－	0	
15	2,014	618	－	2,632	－	－	－	0	
16	988	1,451	－	2,439	－	－	－	0	
17	－	3,582	－	3,582	－	－	－	0	
18	－	2,023	－	2,023	－	－	－	0	
19	－	749	－	749	－	－	－	0	
20	－	1,350	－	1,350	－	4	－	4	
21	－	567	－	567	－	－	－	0	
22	1,260	1,716	－	2,976	－	－	－	0	
23	3,641	446	－	4,087	－	－	－	0	
24	796	347	－	1,143	－	－	－	0	
25	1,425	1,129	－	2,554	－	－	－	0	
26	981	825	－	1,806	4	－	－	4	
27	1,112	671	－	1,783	－	－	－	0	
28	1,436	1,017	－	2,453	4	－	－	4	
29	1,526	－	－	1,526	4	－	－	4	
合計	39,248	17,575	0	56,823	20	4	0	24	
最大	3,641	3,582	－	4,087	4	4	－	4	
最小	796	347	－	567	4	4	－	0	
平均	1,635	1,098	－	1,959	4	4	－	1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2024年 3月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量		流入下水量	放流水量						降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
							簡易処理水量			放流水量							
			（合流）	雨水排水量		（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	乙過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	mm	㎥	㎥	㎥	㎥	
1	曇時々雨	13.0	332,026	0	332,026	333,067	62,504	80,182	142,686	143,374	47,007	3.0	27,562	212,792	141,662	71,130	
2	晴	4.5	194,665	0	194,665	195,706	0	2,799	2,799	149,290	43,617	0.0	26,580	213,890	148,190	65,700	
3	晴	12.0	183,990	0	183,990	185,018	0	0	0	142,423	42,595	0.0	27,207	206,711	143,111	63,600	
4	晴	10.0	183,330	0	183,330	184,280	0	0	0	141,198	43,082	0.0	27,816	207,030	141,150	65,880	
5	曇時々雨	6.0	398,202	11,650	386,552	387,624	142,138	69,200	211,338	129,928	46,358	16.0	27,360	197,447	127,907	69,540	
6	曇時々雨	11.0	330,557	12,980	317,577	318,653	37,853	104,127	141,980	140,022	36,651	1.0	27,466	198,108	140,998	57,110	
7	晴	9.0	196,023	0	196,023	197,062	0	8,350	8,350	142,399	46,313	0.0	27,953	211,579	142,199	69,380	
8	晴	12.0	191,294	0	191,294	192,371	0	0	0	144,158	48,213	0.0	26,174	213,495	143,365	70,130	
9	晴	8.0	190,200	0	190,200	191,276	0	0	0	143,545	47,731	0.0	26,373	212,225	143,115	69,110	
10	晴	7.0	174,673	0	174,673	175,748	0	0	0	126,234	49,514	0.0	26,190	196,441	125,511	70,930	
11	晴	11.0	181,008	0	181,008	182,076	0	0	0	137,500	44,576	0.0	27,281	204,053	136,683	67,370	
12	曇一時雨	8.0	490,808	92,620	398,188	399,266	135,481	73,625	209,106	141,190	48,970	25.5	28,665	212,502	143,152	69,350	
13	晴時々曇	10.0	220,917	0	220,917	221,998	0	41,113	41,113	133,235	47,650	0.0	27,601	202,457	127,807	74,650	
14	晴	12.0	201,524	0	201,524	202,599	0	0	0	149,746	52,853	0.0	27,311	224,475	148,005	76,470	
15	晴	13.0	207,599	0	207,599	208,525	0	0	0	156,888	51,637	0.0	28,145	231,575	155,655	75,920	
16	晴	18.0	181,583	0	181,583	182,661	0	0	0	132,730	49,931	0.0	26,859	204,163	132,093	72,070	
17	曇一時雨	15.0	257,766	0	257,766	258,778	24,397	56,327	80,724	129,880	48,174	2.5	28,953	201,536	129,346	72,190	
18	曇後晴	11.0	174,384	0	174,384	175,337	0	5,128	5,128	123,166	47,043	0.0	29,028	194,088	123,268	70,820	
19	晴後曇	9.0	180,805	0	180,805	181,732	0	0	0	133,181	48,551	0.0	27,640	204,156	134,246	69,910	
20	曇時々雨	12.0	215,398	0	215,398	216,470	7,350	26,224	33,574	134,459	48,437	1.0	27,753	204,838	134,648	70,190	
21	晴後曇	7.0	178,047	0	178,047	179,119	0	0	0	133,326	45,793	0.0	28,813	200,548	132,608	67,940	
22	晴	9.0	175,516	0	175,516	176,452	0	0	0	131,166	45,286	0.0	33,174	204,774	134,264	70,510	
23	曇一時雨	8.0	477,691	0	477,691	478,774	176,699	123,095	299,794	130,878	48,102	15.5	33,866	206,200	131,530	74,670	
24	曇一時雨	11.0	216,928	0	216,928	218,007	0	17,769	17,769	154,034	46,204	0.5	33,608	228,100	152,050	76,050	
25	曇時々雨	13.0	317,523	0	317,523	318,605	54,701	80,380	135,081	135,359	48,165	14.0	34,250	209,721	132,841	76,880	
26	曇時々雨	13.0	847,793	189,890	657,903	658,979	338,664	135,867	474,531	139,277	45,171	29.0	33,095	210,132	137,842	72,290	
27	曇後晴	13.0	275,897	0	275,897	276,976	0	84,326	84,326	142,697	49,953	0.0	27,926	215,284	137,714	77,570	
28	晴後雨	16.0	284,601	0	284,601	285,677	49,772	42,470	92,242	143,716	49,719	4.5	28,812	216,192	142,572	73,620	
29	晴時々雨	16.0	507,036	43,525	463,511	464,588	154,314	118,154	272,468	136,675	55,445	14.5	28,340	213,609	132,759	80,850	
30	晴	17.0	214,325	0	214,325	215,350	0	0	0	161,700	53,650	0.0	24,866	234,456	157,106	77,350	
31	晴後曇	21.0	211,698	0	211,698	212,649	0	0	0	168,580	44,069	0.0	26,656	233,262	169,072	64,190	
合計	－	－	8,393,807	350,665	8,043,142	8,075,423	1,183,873	1,069,136	2,253,009	4,351,954	1,470,460	127.0	883,323	6,525,839	4,322,469	2,203,370	
最大	－	21.0	847,793	189,890	657,903	658,979	338,664	135,867	474,531	168,580	55,445	29.0	34,250	234,456	169,072	80,850	
最小	－	4.5	174,384	11,650	174,384	175,337	7,350	2,799	2,799	123,166	36,651	0.5	24,866	194,088	123,268	57,110	
平均	－	11.5	270,768	70,133	259,456	260,498	107,625	62,890	132,530	140,386	47,434	10.6	28,494	210,511	139,434	71,076	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2024年 3月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過) 使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水) 使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水) 使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	67,370	132	510	9,389	6,749	2,035	−	−	−	0	0.00	1,231	0.72	627	0.59
2	49,350	97	510	9,482	6,694	1,426	−	−	−	0	0.00	1,801	1.45	513	1.33
3	46,080	90	510	10,187	6,709	1,434	−	−	−	0	0.00	1,015	0.86	376	1.06
4	46,130	90	510	10,325	6,683	2,294	−	−	−	76	0.20	1,231	1.05	448	1.25
5	59,660	117	510	9,355	6,696	1,732	−	−	−	283	0.57	1,106	0.49	572	0.59
6	53,430	105	510	10,425	6,725	864	−	−	−	177	0.40	821	0.55	575	0.49
7	49,910	98	510	10,880	6,688	2,009	−	−	−	0	0.00	1,516	1.28	559	1.23
8	45,750	90	510	10,052	6,737	1,153	−	−	−	118	0.31	1,037	0.86	486	1.21
9	45,420	89	510	9,044	6,800	2,017	−	−	−	95	0.25	1,072	0.90	646	1.62
10	45,460	89	510	9,576	6,762	1,145	−	−	−	0	0.00	935	0.89	821	1.99
11	47,830	94	510	9,926	6,804	2,021	−	−	−	115	0.29	1,117	0.97	706	1.90
12	68,600	135	510	9,860	6,794	2,329	−	−	−	221	0.39	1,140	0.49	577	0.56
13	70,160	138	510	8,363	6,759	3,200	−	−	−	132	0.23	1,345	1.21	598	0.81
14	50,110	98	510	9,808	6,821	1,736	−	−	−	0	0.00	1,368	1.10	524	1.19
15	45,570	89	510	10,367	6,816	2,296	−	−	−	0	0.00	1,106	0.85	741	1.72
16	45,320	89	510	9,831	6,752	1,437	−	−	−	56	0.15	901	0.81	651	1.56
17	58,860	115	510	9,882	6,930	3,179	−	−	−	60	0.12	1,573	1.22	544	0.62
18	54,020	106	510	10,852	6,799	2,597	−	−	−	103	0.23	1,813	1.77	399	0.92
19	45,190	89	510	10,655	6,801	1,435	−	−	−	0	0.00	1,482	1.34	764	1.89
20	56,890	112	510	9,226	6,827	2,585	−	−	−	0	0.00	1,208	1.02	707	1.14
21	45,160	89	510	10,274	8,926	852	−	−	−	0	0.00	1,425	1.28	673	1.76
22	47,420	93	510	11,622	10,418	2,583	−	−	−	0	0.00	1,573	1.44	616	1.63
23	72,560	142	510	10,017	10,356	3,175	−	−	−	0	0.00	1,357	0.53	821	0.58
24	73,100	143	510	10,059	10,348	3,768	−	−	−	0	0.00	1,391	1.08	319	0.60
25	74,350	146	510	10,669	10,361	3,465	−	−	−	0	0.00	1,357	0.86	502	0.47
26	71,670	141	510	9,430	10,391	2,604	−	−	−	0	0.00	935	0.23	707	0.47
27	74,200	145	510	9,371	6,809	3,177	−	−	−	0	0.00	809	0.68	661	0.59
28	62,750	123	510	9,923	6,546	3,174	−	−	−	0	0.00	1,037	0.64	627	0.82
29	79,340	156	510	9,860	6,574	2,317	−	−	−	0	0.00	1,254	0.52	684	0.47
30	51,690	101	510	8,488	6,556	1,717	−	−	−	58	0.13	2,109	1.57	580	1.30
31	46,050	90	510	10,765	6,610	1,418	−	−	−	0	0.00	1,471	1.05	536	1.46
合計	1,749,400	3,430	−	307,963	229,241	67,174	−	−	−	1,494	−	39,536	−	18,560	−
最大	79,340	156	510	11,622	10,418	3,768	−	−	−	283	0.57	2,109	1.77	821	1.99
最小	45,160	89	510	8,363	6,546	852	−	−	−	56	0.12	809	0.23	319	0.47
平均	56,432	111	510	9,934	7,395	2,167	−	−	−	125	0.10	1,275	0.86	599	0.88

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2024年 3月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計	備考
	A系	B系	C系	D系	E系							
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	
1	23,765	58,949	58,948	35,770	35,360	141,662	71,130	212,792	62,504	80,182	142,686	
2	22,574	62,808	62,808	32,980	32,720	148,190	65,700	213,890	0	2,799	2,799	
3	22,134	60,489	60,488	31,660	31,940	143,111	63,600	206,711	0	0	0	
4	23,293	58,929	58,928	32,670	33,210	141,150	65,880	207,030	0	0	0	
5	23,804	52,052	52,051	34,490	35,050	127,907	69,540	197,447	142,138	69,200	211,338	
6	26,306	57,346	57,346	28,310	28,800	140,998	57,110	198,108	37,853	104,127	141,980	
7	29,874	56,163	56,162	33,530	35,850	142,199	69,380	211,579	0	8,350	8,350	
8	29,974	56,696	56,695	34,660	35,470	143,365	70,130	213,495	0	0	0	
9	29,244	56,936	56,935	34,100	35,010	143,115	69,110	212,225	0	0	0	
10	26,584	49,464	49,463	34,990	35,940	125,511	70,930	196,441	0	0	0	
11	26,146	55,269	55,268	33,340	34,030	136,683	67,370	204,053	0	0	0	
12	24,737	59,208	59,207	33,610	35,740	143,152	69,350	212,502	135,481	73,625	209,106	
13	17,495	55,156	55,156	37,750	36,900	127,807	74,650	202,457	0	41,113	41,113	
14	22,426	62,790	62,789	38,300	38,170	148,005	76,470	224,475	0	0	0	
15	25,556	65,050	65,049	38,210	37,710	155,655	75,920	231,575	0	0	0	
16	19,724	56,185	56,184	36,330	35,740	132,093	72,070	204,163	0	0	0	
17	21,114	54,116	54,116	36,590	35,600	129,346	72,190	201,536	24,397	56,327	80,724	
18	19,185	52,042	52,041	35,590	35,230	123,268	70,820	194,088	0	5,128	5,128	
19	20,333	56,957	56,956	35,040	34,870	134,246	69,910	204,156	0	0	0	
20	21,623	56,513	56,512	35,080	35,110	134,648	70,190	204,838	7,350	26,224	33,574	
21	19,934	56,337	56,337	33,820	34,120	132,608	67,940	200,548	0	0	0	
22	19,654	57,305	57,305	35,120	35,390	134,264	70,510	204,774	0	0	0	
23	23,594	53,968	53,968	36,950	37,720	131,530	74,670	206,200	176,699	123,095	299,794	
24	22,724	64,663	64,663	37,700	38,350	152,050	76,050	228,100	0	17,769	17,769	
25	17,774	57,534	57,533	38,830	38,050	132,841	76,880	209,721	54,701	80,380	135,081	
26	23,094	57,374	57,374	35,930	36,360	137,842	72,290	210,132	338,664	135,867	474,531	
27	23,163	57,276	57,275	38,800	38,770	137,714	77,570	215,284	0	84,326	84,326	
28	22,184	60,194	60,194	36,260	37,360	142,572	73,620	216,192	49,772	42,470	92,242	
29	23,224	54,768	54,767	40,050	40,800	132,759	80,850	213,609	154,314	118,154	272,468	
30	24,273	66,417	66,416	37,930	39,420	157,106	77,350	234,456	0	0	0	
31	25,592	71,740	71,740	31,660	32,530	169,072	64,190	233,262	0	0	0	
合計	721,101	1,800,694	1,800,674	1,096,050	1,107,320	4,322,469	2,203,370	6,525,839	1,183,873	1,069,136	2,253,009	
最大	29,974	71,740	71,740	40,050	40,800	169,072	80,850	234,456	338,664	135,867	474,531	
最小	17,495	49,464	49,463	28,310	28,800	123,268	57,110	194,088	7,350	2,799	2,799	
平均	23,261	58,087	58,086	35,356	35,720	139,434	71,076	210,511	107,625	62,890	132,530	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2024年 3月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	−	834	945	1,779	−	96.1	106.4	202.5	−	4.2	4.8	9.0	0.53	4.4
2	−	969	867	1,836	−	110.9	97.0	207.8	−	4.9	4.4	9.3	0.53	4.5
3	−	931	903	1,834	−	107.0	105.3	212.3	−	4.7	4.6	9.3	0.53	4.4
4	−	989	878	1,867	−	111.1	100.9	212.0	−	5.0	4.4	9.4	0.53	4.4
5	−	1,105	861	1,966	−	123.1	95.9	219.1	−	5.5	4.3	9.8	0.52	4.5
6	−	799	1,060	1,859	−	82.6	109.4	192.0	−	3.7	4.9	8.6	0.48	4.5
7	−	1,107	451	1,558	−	127.7	50.7	178.4	−	5.6	2.3	7.9	0.52	4.4
8	−	1,017	615	1,632	−	104.3	63.1	167.4	−	4.7	2.8	7.5	0.49	4.5
9	−	882	820	1,702	−	95.1	88.1	183.2	−	4.3	4.0	8.3	0.50	4.5
10	−	1,072	757	1,829	−	114.7	81.0	195.6	−	5.2	3.6	8.8	0.50	4.5
11	−	719	974	1,693	−	80.5	109.1	189.6	−	3.6	4.9	8.5	0.53	4.5
12	−	838	1,045	1,883	−	94.9	118.3	213.2	−	4.3	5.3	9.6	0.54	4.5
13	−	1,094	824	1,918	−	125.6	94.6	220.2	−	5.7	4.3	10.0	0.54	4.5
14	−	1,011	856	1,867	−	111.5	94.4	205.9	−	5.0	4.2	9.2	0.51	4.5
15	−	939	851	1,790	−	105.4	95.5	200.9	−	4.7	4.3	9.0	0.52	4.5
16	−	949	914	1,863	−	105.5	101.0	206.5	−	4.7	4.5	9.2	0.52	4.5
17	−	806	983	1,789	−	91.3	111.3	202.6	−	4.1	5.0	9.1	0.53	4.5
18	−	863	929	1,792	−	100.1	107.8	207.9	−	4.5	4.8	9.3	0.55	4.5
19	−	947	790	1,737	−	105.4	88.0	193.4	−	4.7	4.0	8.7	0.52	4.5
20	−	1,057	667	1,724	−	123.9	78.2	202.1	−	5.6	3.5	9.1	0.55	4.5
21	−	965	812	1,777	−	110.6	93.0	203.6	−	5.0	4.2	9.2	0.53	4.5
22	−	1,063	664	1,727	−	123.8	77.3	201.1	−	5.6	3.5	9.1	0.55	4.5
23	−	1,059	927	1,986	−	109.9	96.2	206.1	−	4.9	4.3	9.2	0.49	4.5
24	−	1,044	795	1,839	−	118.9	90.6	209.5	−	5.4	4.1	9.5	0.54	4.5
25	−	848	961	1,809	−	96.1	108.9	204.9	−	4.3	4.9	9.2	0.54	4.5
26	−	789	893	1,682	−	79.4	89.8	169.2	−	3.6	4.0	7.6	0.48	4.5
27	−	953	616	1,569	−	100.0	64.6	164.6	−	4.5	2.9	7.4	0.49	4.5
28	−	1,087	443	1,530	−	106.2	43.3	149.4	−	4.8	1.9	6.7	0.46	4.5
29	102	734	451	1,287	9.2	66.3	40.5	115.9	0.4	3.0	1.8	5.2	0.42	4.5
30	−	529	681	1,210	−	58.0	78.1	136.1	−	2.4	3.1	5.5	0.47	4.0
31	−	796	320	1,116	−	102.9	40.3	143.2	−	3.9	1.6	5.5	0.51	3.8
合計	102	28,795	24,553	53,450	9.2	3,188.7	2,718.4	5,916.2	0.4	142.1	121.2	263.7	−	−
最大	102	1,107	1,060	1,986	9.2	127.7	118.3	220.2	0.4	5.7	5.3	10.0	0.55	4.5
最小	102	529	320	1,116	9.2	58.0	40.3	115.9	0.4	2.4	1.6	5.2	0.42	3.8
平均	102	929	792	1,724	9.2	102.9	87.7	190.8	0.4	4.6	3.9	8.5	0.52	4.5

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2024年 3月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	−	95.0	95.0	−	7.55	8.65	16.20	−	0.17	0.17	0.17	342.0	3.4	11.7
2	−	95.0	95.0	−	8.37	6.74	15.11	−	0.16	0.15	0.16	252.0	3.9	9.9
3	−	95.0	95.0	−	8.56	9.16	17.73	−	0.17	0.19	0.18	379.0	3.3	12.7
4	−	95.0	95.0	−	8.62	7.90	16.51	−	0.16	0.17	0.17	344.0	3.9	13.4
5	−	96.6	96.6	−	10.06	7.39	17.46	−	0.18	0.17	0.17	276.0	3.3	9.0
6	−	96.3	96.3	−	6.82	9.94	16.76	−	0.18	0.19	0.19	288.0	4.0	11.4
7	−	96.6	96.4	−	9.73	3.67	13.40	−	0.17	0.16	0.16	368.0	4.2	15.4
8	−	95.1	95.1	−	9.74	4.63	14.36	−	0.20	0.15	0.18	396.0	3.4	13.5
9	−	96.4	96.4	−	8.93	7.20	16.13	−	0.20	0.18	0.19	341.0	3.5	12.0
10	−	96.4	96.4	−	12.48	7.28	19.75	−	0.23	0.19	0.22	411.0	2.9	11.8
11	−	95.0	95.0	−	8.40	10.12	18.53	−	0.22	0.20	0.21	326.0	3.1	10.3
12	−	95.0	95.0	−	12.22	11.44	23.66	−	0.27	0.20	0.23	372.0	2.9	10.7
13	−	95.1	95.1	−	14.94	9.48	24.42	−	0.25	0.21	0.23	275.0	4.3	11.8
14	−	96.5	96.5	−	11.64	9.23	20.88	−	0.22	0.21	0.22	357.0	3.9	13.8
15	−	96.6	96.6	−	10.24	8.51	18.75	−	0.21	0.19	0.20	372.0	4.0	14.7
16	−	96.6	96.5	−	10.01	9.14	19.14	−	0.20	0.19	0.20	347.0	3.5	12.0
17	−	96.6	96.6	−	10.76	11.05	21.80	−	0.25	0.21	0.23	374.0	3.2	12.1
18	−	95.2	95.2	−	11.32	10.31	21.62	−	0.24	0.20	0.22	313.0	3.1	9.6
19	−	96.6	96.6	−	10.95	9.61	20.56	−	0.22	0.23	0.23	521.0	3.4	17.9
20	−	95.2	95.2	−	11.94	6.87	18.82	−	0.20	0.19	0.20	405.0	3.0	12.1
21	−	96.7	96.7	−	11.54	7.97	19.51	−	0.22	0.18	0.21	393.0	3.1	12.1
22	−	95.2	95.2	−	11.92	6.11	18.04	−	0.20	0.17	0.19	488.0	3.1	15.2
23	−	95.1	95.1	−	10.72	7.93	18.66	−	0.21	0.17	0.19	883.0	3.5	30.6
24	−	95.1	95.1	−	11.69	7.87	19.55	−	0.21	0.18	0.20	765.0	4.0	30.6
25	−	95.0	95.0	−	9.86	10.94	20.81	−	0.22	0.21	0.21	787.0	3.7	28.9
26	−	95.0	95.0	−	8.31	9.38	17.70	−	0.22	0.22	0.22	344.0	3.2	11.1
27	−	95.5	95.5	−	10.05	6.46	16.51	−	0.21	0.21	0.21	431.0	3.2	13.7
28	−	96.1	96.1	−	12.50	4.85	17.36	−	0.25	0.24	0.25	413.0	3.2	13.1
29	95.7	95.7	95.7	0.91	7.51	3.53	11.95	0.21	0.24	0.19	0.22	453.0	3.4	15.3
30	−	96.2	96.2	−	4.79	6.78	11.56	−	0.19	0.21	0.21	516.0	3.9	20.3
31	−	96.6	96.6	−	8.33	3.12	11.45	−	0.21	0.19	0.20	567.0	5.2	29.3
合計	−	−	−	0.91	310.50	243.26	554.68	−	−	−	−	13,099.0	−	466.0
最大	95.70	96.70	96.70	0.91	14.94	11.44	24.42	0.21	0.27	0.24	0.25	883.0	5.2	30.6
最小	95.70	95.00	95.00	0.91	4.79	3.12	11.45	0.21	0.16	0.15	0.16	252.0	2.9	9.0
平均	92.9	95.8	95.6	0.91	10.02	7.85	17.89	0.21	0.21	0.19	0.20	422.5	3.6	15.0

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心)

2024年 3月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	－	323	680	1,003	－	39.5	76.9	116.5	－	1.5	3.0	4.5	0.53	3.9
2	－	611	369	980	－	73.2	40.8	114.0	－	2.9	1.6	4.4	0.52	3.9
3	315	－	481	796	33.0	－	51.9	84.9	1.4	－	2.0	3.4	0.51	4.0
4	548	266	－	814	58.8	31.9	－	90.6	2.4	1.2	－	3.7	0.52	4.0
5	－	705	250	955	－	84.5	27.6	112.1	－	3.3	1.1	4.4	0.52	3.9
6	355	－	411	766	39.8	－	47.3	87.1	1.6	－	1.9	3.5	0.54	4.0
7	649	177	－	826	68.0	20.7	－	88.7	2.8	0.8	－	3.6	0.51	4.1
8	－	752	201	953	－	90.1	22.1	112.2	－	3.5	0.9	4.4	0.52	3.9
9	438	－	358	796	49.2	－	41.2	90.4	2.0	－	1.6	3.7	0.54	4.1
10	391	424	－	815	45.8	55.2	－	101.0	1.9	2.2	－	4.0	0.56	4.0
11	－	521	450	971	－	69.2	55.2	124.4	－	2.7	2.2	4.9	0.57	3.9
12	659	－	123	782	75.6	－	14.5	90.1	3.1	－	0.6	3.7	0.55	4.1
13	294	648	－	942	30.3	74.4	－	104.7	1.2	2.9	－	4.1	0.50	3.9
14	－	368	606	974	－	39.5	62.0	101.5	－	1.5	2.5	4.0	0.49	4.0
15	615	－	367	982	62.9	－	38.5	101.4	2.6	－	1.5	4.1	0.50	4.1
16	363	591	－	954	41.5	71.6	－	113.1	1.7	2.8	－	4.5	0.55	4.0
17	271	524	307	1,102	30.4	63.1	35.3	128.8	1.2	2.5	1.4	5.1	0.54	4.0
18	－	782	171	953	－	96.2	20.1	116.3	－	3.8	0.8	4.6	0.55	3.9
19	49	－	981	1,030	5.5	－	113.9	119.5	0.2	－	4.5	4.7	0.54	4.0
20	893	79	52	1,024	100.2	9.5	6.0	115.7	4.1	0.4	0.2	4.7	0.54	4.1
21	－	717	240	957	－	88.2	28.2	116.5	－	3.4	1.1	4.6	0.55	3.9
22	－	513	543	1,056	－	61.5	67.7	129.1	－	2.4	2.5	4.9	0.54	3.8
23	－	401	598	999	－	49.3	76.2	125.5	－	1.9	2.8	4.7	0.55	3.8
24	728	－	410	1,138	81.7	－	51.1	132.8	3.3	－	1.9	5.2	0.54	3.9
25	247	635	279	1,161	26.4	71.9	32.6	130.9	1.1	2.8	1.2	5.1	0.52	3.9
26	301	－	687	988	32.3	－	82.0	114.3	1.3	－	3.0	4.4	0.52	3.8
27	693	288	－	981	65.7	29.4	－	95.1	2.7	1.1	－	3.8	0.47	4.0
28	－	628	336	964	－	62.1	34.2	96.3	－	2.4	1.3	3.7	0.46	3.9
29	193	－	637	830	19.7	－	72.3	92.1	0.8	－	2.7	3.5	0.50	3.8
30	302	438	－	740	32.4	55.4	－	87.7	1.3	2.0	－	3.4	0.52	3.8
31	－	271	432	703	－	36.4	54.6	91.0	－	1.3	2.0	3.4	0.55	3.7
合計	8,304	10,662	9,969	28,935	899.1	1,272.9	1,152.3	3,324.3	36.8	49.5	44.5	130.8	－	－
最大	893	782	981	1,161	100.2	96.2	113.9	132.8	4.1	3.8	4.5	5.2	0.57	4.1
最小	49	79	52	703	5.5	9.5	6.0	84.9	0.2	0.4	0.2	3.4	0.46	3.7
平均	437	485	415	933	47.3	57.9	48.0	107.2	1.9	2.3	1.9	4.2	0.53	3.9

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心、重力濃縮)

2024年 3月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	−	90.1	83.3	−	−	−	
2	−	89.8	82.9	−	−	−	
3	84.2	−	82.5	−	−	−	
4	84.5	89.8	−	−	−	−	
5	−	89.8	82.9	−	−	−	
6	85.2	−	85.3	−	−	−	
7	84.2	89.6	−	−	−	−	
8	−	89.8	84.6	−	−	−	
9	85.2	−	85.3	−	−	−	
10	85.8	90.7	−	−	−	−	
11	−	90.9	86.1	−	−	−	
12	85.5	−	85.6	−	−	−	
13	83.9	89.4	−	−	−	−	
14	−	85.4	83.5	−	−	−	
15	83.8	−	83.9	−	−	−	
16	85.4	87.1	−	−	−	−	
17	85.2	87.0	85.3	−	−	−	
18	−	87.2	85.6	−	−	−	
19	85.2	−	85.3	−	−	−	
20	85.2	87.0	85.3	−	−	−	
21	−	87.2	85.6	−	−	−	
22	−	87.0	85.4	−	−	−	
23	−	87.2	85.7	−	−	−	
24	85.2	−	85.4	−	−	−	
25	84.4	86.2	84.6	−	−	−	
26	84.5	−	84.9	−	−	−	
27	82.7	84.7	−	−	−	−	
28	−	84.3	82.4	−	−	−	
29	83.8	−	84.0	−	−	−	
30	84.5	89.9	−	−	−	−	
31	−	90.6	85.7	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	
最大	85.8	90.9	86.1	−	−	−	
最小	82.7	84.3	82.4	−	−	−	
平均	84.6	88.1	84.6	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2024年 3月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	999	36.0	96.4	129	29.1	77.3	2,393	6.7	−	−	465.5	0.52	
2	1,022	35.1	96.6	128	28.8	77.5	2,291	6.5	−	−	462.5	0.53	
3	1,037	36.9	96.4	134	31.0	76.9	2,335	6.3	−	−	432.0	0.47	
4	1,032	36.6	96.5	132	30.4	77.0	2,306	6.3	−	−	440.0	0.48	
5	931	35.3	96.2	115	25.3	77.9	2,103	6.0	−	−	400.5	0.45	
6	925	35.6	96.2	121	26.0	78.5	2,175	6.1	−	−	446.0	0.50	
7	1,094	37.8	96.5	136	31.3	77.0	2,494	6.6	−	−	496.0	0.52	
8	970	37.0	96.2	125	28.7	77.1	653	1.8	−	−	376.0	0.41	
9	968	35.2	96.4	125	27.9	77.7	2,248	6.4	−	−	360.5	0.41	
10	1,038	36.0	96.5	135	31.0	77.1	2,364	6.6	−	−	420.0	0.47	
11	1,005	34.6	96.6	127	27.3	78.6	2,306	6.7	−	−	415.5	0.48	
12	1,015	35.7	96.5	132	28.9	78.1	2,277	6.4	−	−	466.0	0.52	
13	886	37.6	95.8	127	27.9	78.0	1,900	5.1	−	−	435.5	0.46	
14	867	38.2	95.6	125	27.1	78.3	1,987	5.2	−	−	441.5	0.46	
15	930	37.4	96.0	123	27.9	77.2	2,117	5.7	−	−	445.0	0.48	
16	981	37.4	96.2	126	27.1	78.5	2,248	6.0	−	−	483.5	0.52	
17	1,043	37.0	96.5	133	28.9	78.3	2,436	6.6	−	−	605.5	0.65	
18	1,036	33.5	96.8	131	28.2	78.4	2,465	7.4	−	−	621.5	0.74	
19	1,174	40.3	96.6	136	30.7	77.5	2,697	6.8	61	2.5	713.5	0.71	
20	1,096	37.2	96.6	133	29.0	78.2	2,726	7.3	−	−	534.5	0.57	
21	1,182	36.6	96.9	136	30.6	77.6	2,552	8.0	242	4.3	723.5	0.79	
22	1,307	38.2	97.1	154	34.1	77.8	2,958	8.3	157	4.8	762.5	0.80	
23	2,066	54.8	97.3	232	54.6	76.5	2,668	9.4	1,222	4.4	1,232.0	0.90	
24	1,918	54.6	97.2	232	54.5	76.5	2,146	6.8	1,041	4.1	815.0	0.60	
25	1,864	54.6	97.1	233	54.5	76.6	1,972	6.5	1,077	4.4	746.0	0.55	
26	1,055	34.7	96.7	130	29.4	77.5	1,697	5.1	61	4.6	336.0	0.39	
27	997	36.4	96.3	129	30.3	76.5	2,306	6.3	−	−	364.0	0.40	
28	980	33.9	96.5	131	30.1	76.9	1,189	3.5	−	−	373.0	0.44	
29	959	32.0	96.7	128	30.0	76.5	0	0.0	−	−	444.5	0.56	
30	1,022	36.2	96.5	132	32.1	75.7	0	0.0	−	−	449.0	0.50	
31	1,105	45.0	95.9	132	32.1	75.6	0	0.0	−	−	407.0	0.36	
合計	34,504	1,187.3	−	4,341	984.9	−	62,002	−	3,860	−	16,113.5	−	
最大	2,066	54.8	97.3	233	54.6	78.6	2,958	9.4	1,222	4.8	1,232.0	0.90	
最小	867	32.0	95.6	115	25.3	75.6	0	0.0	61	2.5	336.0	0.36	
平均	1,113	38.3	96.6	140	31.8	77.3	2,214	5.2	551	4.2	519.8	0.54	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水A系)

2024年 3月度　No.2-6

日	A系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	103	3.7	96.4	13	3.0	77.3	377	10.2	−	−	38.5	0.42	
2	136	4.7	96.6	17	3.8	77.5	305	6.5	−	−	55.5	0.48	
3	227	8.1	96.4	29	6.8	76.9	537	6.6	−	−	88.0	0.44	
4	212	7.5	96.5	27	6.2	77.0	493	6.6	−	−	92.0	0.49	
5	86	3.3	96.2	11	2.3	77.9	203	6.2	−	−	47.5	0.58	
6	183	7.0	96.2	24	5.1	78.5	435	6.2	−	−	97.0	0.55	
7	438	15.1	96.6	54	12.5	77.0	1,073	7.1	−	−	199.0	0.53	
8	457	17.4	96.2	59	13.5	77.1	334	1.9	−	−	177.5	0.41	
9	406	14.8	96.4	52	11.7	77.7	972	6.6	−	−	151.5	0.41	
10	466	16.2	96.5	61	13.9	77.1	1,030	6.4	−	−	187.0	0.46	
11	500	17.2	96.6	63	13.6	78.6	1,175	6.8	−	−	208.5	0.48	
12	508	17.9	96.5	66	14.5	78.1	1,175	6.6	−	−	236.5	0.53	
13	396	16.8	95.8	57	12.5	78.0	899	5.3	−	−	193.0	0.46	
14	383	16.9	95.6	55	12.0	78.3	914	5.4	−	−	199.5	0.47	
15	307	12.4	96.0	41	9.2	77.2	725	5.9	−	−	154.0	0.50	
16	345	13.2	96.2	44	9.5	78.5	812	6.2	−	−	175.5	0.53	
17	261	9.3	96.5	33	7.2	78.3	624	6.7	−	−	154.0	0.67	
18	423	13.7	96.8	53	11.5	78.4	1,030	7.5	−	−	255.0	0.75	
19	421	15.0	96.4	50	11.4	77.5	1,030	6.8	−	−	252.5	0.67	
20	319	10.8	96.6	39	8.4	78.2	798	7.4	−	−	145.5	0.54	
21	235	7.5	96.8	27	6.1	77.8	595	8.0	−	−	128.0	0.69	
22	473	14.1	97.0	56	12.5	77.9	1,175	8.3	−	−	259.0	0.74	
23	513	12.9	97.5	56	12.8	77.1	1,218	9.5	−	−	226.0	0.70	
24	521	14.6	97.2	61	14.5	76.1	986	6.8	−	−	195.5	0.54	
25	580	16.3	97.2	70	16.3	76.9	1,044	6.4	−	−	195.0	0.48	
26	366	12.0	96.7	45	10.1	77.4	508	4.2	−	−	112.0	0.37	
27	410	15.0	96.4	53	12.4	76.5	914	6.1	−	−	142.5	0.38	
28	524	18.1	96.5	70	16.1	76.9	638	3.5	−	−	193.0	0.43	
29	466	15.6	96.7	62	14.6	76.5	0	0.0	−	−	209.0	0.54	
30	424	15.0	96.5	55	13.3	75.7	0	0.0	−	−	187.0	0.50	
31	486	19.8	95.9	58	14.1	75.6	0	0.0	−	−	171.5	0.35	
合計	11,575	401.6	−	1,463	331.7	−	22,011	−	0	−	5,126.0	−	
最大	580	19.8	97.5	70	16.3	78.6	1,218	10.2	−	−	259.0	0.75	
最小	86	3.3	95.6	11	2.3	75.6	0	0.0	−	−	38.5	0.35	
平均	373	13.0	96.5	47	10.7	77.3	710	5.5	−	−	165.4	0.51	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2024年 3月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	896	32.3	96.4	115	26.1	77.3	2,016	6.2	−	−	427.0	0.53	
2	886	30.4	96.6	111	24.9	77.5	1,987	6.5	−	−	407.0	0.53	
3	810	28.8	96.4	105	24.2	76.9	1,798	6.2	−	−	344.0	0.48	
4	820	29.1	96.5	105	24.2	77.0	1,813	6.2	−	−	348.0	0.48	
5	845	32.0	96.2	104	23.0	77.9	1,900	5.9	−	−	353.0	0.44	
6	742	28.6	96.2	97	20.8	78.5	1,740	6.1	−	−	349.0	0.49	
7	656	22.7	96.5	82	18.7	77.0	1,421	6.3	−	−	297.0	0.52	
8	513	19.6	96.2	66	15.2	77.1	319	1.6	−	−	198.5	0.41	
9	562	20.4	96.4	72	16.2	77.7	1,276	6.2	−	−	209.0	0.41	
10	572	19.8	96.5	74	17.1	77.1	1,334	6.7	−	−	233.0	0.47	
11	505	17.4	96.6	64	13.7	78.6	1,131	6.5	−	−	207.0	0.48	
12	507	17.8	96.5	66	14.4	78.1	1,102	6.2	−	−	229.5	0.51	
13	490	20.8	95.8	70	15.4	78.0	1,001	4.8	−	−	242.5	0.47	
14	484	21.3	95.6	70	15.2	78.3	1,073	5.0	−	−	242.0	0.45	
15	623	25.1	96.0	82	18.7	77.2	1,392	5.6	−	−	291.0	0.46	
16	636	24.3	96.2	82	17.6	78.5	1,436	5.9	−	−	308.0	0.51	
17	782	27.7	96.5	100	21.7	78.3	1,813	6.5	−	−	451.5	0.65	
18	613	19.8	96.8	77	16.7	78.4	1,436	7.2	−	−	366.5	0.74	
19	686	24.5	96.4	82	18.5	77.5	1,668	6.8	−	−	412.5	0.67	
20	777	26.4	96.6	94	20.5	78.2	1,929	7.3	−	−	389.0	0.59	
21	770	24.4	96.8	90	19.9	77.8	1,958	8.0	−	−	389.0	0.64	
22	724	21.5	97.0	86	19.1	77.9	1,784	8.3	−	−	384.5	0.71	
23	618	15.5	97.5	67	15.4	77.1	1,450	9.4	−	−	279.0	0.72	
24	606	16.9	97.2	71	16.9	76.1	1,160	6.9	−	−	225.5	0.53	
25	501	14.1	97.2	61	14.1	76.9	928	6.6	−	−	169.5	0.48	
26	649	21.3	96.7	79	17.9	77.4	1,189	5.6	−	−	206.0	0.39	
27	587	21.4	96.4	76	17.8	76.5	1,392	6.5	−	−	221.5	0.41	
28	456	15.8	96.5	61	14.0	76.9	551	3.5	−	−	180.0	0.46	
29	493	16.5	96.7	66	15.4	76.5	−	−	−	−	235.5	0.57	
30	598	21.2	96.5	77	18.8	75.7	−	−	−	−	262.0	0.49	
31	619	25.2	95.9	74	18.0	75.6	−	−	−	−	235.5	0.37	
合計	20,026	702.7	−	2,527	570.2	−	39,991	−	−	−	9,093.0	−	
最大	896	32.3	97.5	115	26.1	78.6	2,016	9.4	−	−	451.5	0.74	
最小	456	14.1	95.6	61	13.7	75.6	319	1.6	−	−	169.5	0.37	
平均	646	22.7	96.5	82	18.4	77.4	1,428	5.7	−	−	293.3	0.52	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2024年 3月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	−	−	−	
2	−	−	−	
3	−	−	−	
4	−	−	−	
5	−	−	2.30	
6	−	−	−	
7	−	−	−	
8	−	−	−	
9	−	−	−	
10	−	−	−	
11	−	−	2.82	
12	−	−	−	
13	−	−	2.26	
14	−	−	−	
15	−	−	−	
16	−	−	−	
17	−	−	−	
18	−	−	−	
19	−	−	−	
20	−	−	−	
21	−	−	−	
22	−	−	−	
23	−	−	−	
24	−	−	−	
25	−	−	−	
26	−	−	−	
27	−	−	2.45	
28	−	−	−	
29	−	−	−	
30	−	−	−	
31	−	−	−	
合計	0.00	0.00	9.83	
最大	0.00	0.00	2.82	
最小	0.00	0.00	2.26	
平均	−	−	2.46	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2024年 3月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	127.54	24:00	0:00	5.4	18.94	32.0	18	32.0	−	1,901.0	0	1,901	1,151.9	
2	129.42	24:00	0:00	5.8	−	−	−	−	−	1,323	0	1,323	1,215.4	
3	130.76	24:00	0:00	5.8	−	−	−	−	−	1,547	0	1,547	1,188.7	
4	129.72	24:00	0:00	5.4	19.34	31.3	20	31.3	−	1,740	0	1,740	1,129.0	
5	118.52	23:18	0:42	5.4	−	−	−	−	−	1,567	0	1,567	1,162.1	
6	124.22	24:00	0:00	5.0	−	−	−	−	−	2,349	0	2,349	1,320.8	
7	127.82	24:00	0:00	5.3	−	−	−	−	−	1,890	0	1,890	1,210.3	
8	127.62	24:00	0:00	5.1	19.79	32.9	20	32.9	4.0	1,924	0	1,924	1,032.5	
9	129.96	24:00	0:00	5.2	−	−	−	−	−	1,514	0	1,514	1,122.7	
10	130.62	24:00	0:00	5.3	−	−	−	−	−	1,255	0	1,255	1,224.3	
11	131.28	24:00	0:00	5.1	19.66	28.4	20	28.4	4.0	1,911	0	1,911	1,113.8	
12	130.24	24:00	0:00	4.7	19.31	36.8	19	36.8	−	1,591	0	1,591	1,135.4	
13	129.70	24:00	0:00	5.2	−	−	−	−	−	1,658	0	1,658	1,275.1	
14	119.41	23:18	0:42	5.2	19.90	32.2	20	32.2	−	2,314	0	2,314	1,084.6	
15	129.08	24:00	0:00	5.3	19.92	33.8	20	33.8	−	1,455	0	1,455	1,085.9	
16	130.38	24:00	0:00	5.4	−	−	−	−	4.0	1,665	0	1,665	1,118.9	
17	130.06	24:00	0:00	5.3	−	−	−	−	−	1,834	0	1,834	1,118.9	
18	130.04	24:00	0:00	6.3	19.78	33.4	20	33.4	−	1,615	0	1,615	1,300.5	
19	128.60	24:00	0:00	5.2	−	−	−	−	4.0	1,053	0	1,053	1,242.1	
20	130.52	24:00	0:00	5.3	−	−	−	−	−	1,160	0	1,160	1,229.4	
21	129.74	24:00	0:00	5.2	−	−	−	−	−	1,382	0	1,382	1,278.9	
22	129.12	24:00	0:00	5.2	19.86	33.6	20	33.6	−	1,313	0	1,313	1,251.0	
23	130.54	24:00	0:00	5.2	−	−	−	−	−	560	0	560	1,297.9	
24	127.42	24:00	0:00	5.4	−	−	−	−	−	516	0	516	1,178.6	
25	128.94	24:00	0:00	5.4	10.00	32.1	10	32.1	4.0	1,498	0	1,498	1,019.8	
26	130.20	24:00	0:00	5.2	16.72	33.0	16	33.0	−	1,225	0	1,225	1,088.4	
27	129.59	24:00	0:00	6.0	9.91	31.7	10	31.7	−	1,785	0	1,785	1,201.4	
28	130.66	24:00	0:00	6.2	−	−	−	−	4.0	1,939	0	1,939	1,021.1	
29	130.04	24:00	0:00	6.1	−	−	−	−	−	1,090	0	1,090	986.8	
30	129.70	24:00	0:00	6.1	−	−	−	−	−	1,114	0	1,114	930.9	
31	129.88	24:00	0:00	6.0	−	−	−	−	−	1,405	0	1,405	704.9	
合計	3,991.3	742:36	1:24	168.7	213.13	−	213	−	24.0	47,093	0	47,093	35,422.0	
最大	131.3	24:00	0:42	6.3	19.92	36.8	20	36.8	4.0	2,349	−	2,349	1,320.8	
最小	118.5	23:18	0:00	4.7	9.91	28.4	10	28.4	4.0	516	−	516	704.9	
平均	128.75	23:57	−	5.4	17.76	32.7	18	32.7	4.0	1,519	−	1,519	1,142.6	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2024年 3月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.00	0:00	0:00	0.0	0.00	−	0	−	0.0	0	0	0	0.0	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2024年 3月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	103,660	−	−	−	−	−	4	50	1	51	13	
2	96,330	−	−	−	−	−	−	48	0	48	8	
3	98,860	−	−	−	−	−	−	42	0	42	6	
4	100,630	−	−	−	−	−	−	55	1	56	10	
5	117,610	−	−	−	−	−	272	55	0	55	17	
6	103,930	−	−	−	−	−	245	52	1	53	17	
7	97,490	−	−	−	−	−	−	46	1	47	19	
8	98,630	−	−	−	−	−	−	62	2	64	15	
9	98,790	−	−	−	−	−	−	42	1	43	8	
10	98,210	−	−	−	−	−	−	49	0	49	5	
11	102,950	−	−	−	−	−	−	51	4	55	8	
12	115,840	−	−	−	−	−	810	48	1	49	18	
13	99,960	−	−	−	−	−	−	36	0	36	20	
14	98,450	−	−	−	−	−	−	35	1	36	16	
15	104,270	−	−	−	−	−	5	39	1	40	16	
16	100,160	−	−	−	−	−	−	43	1	44	9	
17	106,750	−	−	−	−	−	−	29	1	30	6	
18	98,910	−	−	−	−	−	5	38	1	39	11	
19	102,820	−	−	−	−	−	13	34	0	34	16	
20	102,320	−	−	−	−	−	−	29	0	29	8	
21	107,500	−	−	−	−	−	15	39	2	41	18	
22	113,300	−	−	−	−	−	16	40	1	41	21	
23	127,480	−	−	−	−	−	−	31	1	32	9	
24	109,600	−	−	−	−	−	−	30	0	30	8	
25	118,040	−	−	−	630	−	−	38	2	40	8	
26	137,250	−	−	−	−	−	2,227	38	1	39	18	
27	103,060	−	−	−	−	−	−	38	0	38	27	
28	102,740	−	−	−	−	−	−	36	1	37	26	
29	109,650	−	−	−	−	−	535	35	2	37	17	
30	92,800	−	−	−	−	−	−	46	1	47	7	
31	99,070	−	−	−	−	−	−	46	1	47	5	
合計	3,267,060	0	−	−	630	0	4,147	1,300	29	1,329	410	
最大	137,250	0	−	−	630	0	2,227	62	4	64	27	
最小	92,800	0	−	−	630	0	4	29	0	29	5	
平均	105,389	−	−	−	630	−	377	42	1	43	13	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2024年 3月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	23,765	9,690	40.8	127,713	537	1,730	−	6,000	−	5.0	14.3	76	----	1,036	80	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	22,574	9,380	41.6	164,306	728	1,760	−	6,100	−	5.3	−	100	----	746	80	
3	22,134	9,310	42.1	179,951	813	1,870	−	6,300	−	5.4	−	97	----	751	80	
4	23,293	9,710	41.7	182,838	785	1,900	−	6,600	−	5.1	8.3	98	----	589	140	
5	23,804	9,550	40.1	211,430	888	1,770	82.3	6,200	−	5.0	5.8	110	----	1,224	210	A系生物反応槽容量
6	26,306	10,950	41.6	193,743	736	1,610	−	4,900	−	5.4	8.7	120	----	916	195	1池1244m^3
7	29,874	12,070	40.4	152,678	511	1,290	−	3,800	0.28	6.0	28.5	94	----	710	30	
8	29,974	13,490	45.0	165,088	551	1,370	−	4,100	−	6.0	21.5	86	----	709	60	
9	29,244	13,040	44.6	181,397	620	1,440	−	4,600	−	6.1	−	100	----	707	120	
10	26,584	11,630	43.7	155,842	586	1,530	−	5,100	−	6.7	−	93	----	702	120	
11	26,146	11,620	44.4	170,222	651	1,600	−	5,300	−	6.9	13.1	94	----	703	135	
12	24,737	11,260	45.5	164,456	665	1,700	82.2	5,300	−	6.4	9.3	95	----	1,144	190	
13	17,495	7,740	44.2	138,389	791	1,760	−	4,200	0.16	6.8	6.6	99	----	723	280	
14	22,426	8,740	39.0	143,561	640	1,590	−	4,300	−	5.3	7.3	100	----	721	220	
15	25,556	10,940	42.8	178,071	697	1,590	−	4,300	−	4.7	9.0	110	----	720	160	
16	19,724	7,880	40.0	155,379	788	1,600	−	5,200	−	6.1	−	100	----	722	160	
17	21,114	9,000	42.6	176,147	834	1,670	−	5,200	−	5.7	−	96	----	895	160	
18	19,185	7,990	41.6	121,352	633	1,660	−	5,300	−	6.2	8.2	110	----	702	160	
19	20,333	8,390	41.3	114,581	564	1,680	80.0	5,500	−	5.9	7.3	100	----	718	170	
20	21,623	8,880	41.1	111,588	516	1,670	−	5,900	−	5.5	−	110	----	805	200	
21	19,934	8,220	41.2	98,103	492	1,660	−	5,900	0.30	6.0	6.2	110	----	714	200	
22	19,654	8,250	42.0	97,828	498	1,630	−	5,700	−	6.1	6.1	100	----	722	200	
23	23,594	9,660	40.9	100,663	427	1,640	−	5,300	−	5.1	−	100	----	1,459	200	
24	22,724	9,510	41.9	103,713	456	1,580	−	4,900	−	5.3	−	110	----	730	200	
25	17,774	10,330	58.1	102,868	579	1,510	−	5,500	−	6.7	5.7	100	----	849	200	
26	23,094	10,090	43.7	98,538	427	1,430	78.9	6,700	−	5.2	4.0	98	----	1,653	180	
27	23,163	9,680	41.8	93,405	403	1,350	−	4,100	0.19	5.2	11.7	98	----	427	100	
28	22,184	9,780	44.1	89,982	406	1,330	−	4,200	−	5.4	14.7	92	----	984	60	
29	23,224	9,740	41.9	88,172	380	1,340	−	4,000	−	5.1	33.6	97	----	1,430	30	
30	24,273	10,950	45.1	88,806	366	1,330	−	4,000	−	4.9	−	90	----	715	40	
31	25,592	11,780	46.0	114,426	447	1,440	−	4,300	−	4.7	−	85	----	719	40	
合計	721,101	309,250	−	4,265,236	−	−	−	−	−	−	−	−	0	26,345	4,400	
最大	29,974	13,490	58.1	211,430	888	1,900	82.3	6,700	0.30	6.9	33.6	120	−	1,653	280	
最小	17,495	7,740	39.0	88,172	366	1,290	78.9	3,800	0.16	4.7	4.0	76	−	427	30	
平均	23,261	9,976	42.9	137,588	591	1,580	80.9	5,100	0.23	5.6	11.5	99	−	850	142	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2024年 3月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2024年 3月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	58,949	23,890	40.5	206,700	351	1,560	−	5,500	−	6.3	5.0	170	----	1,176	840	B系生物反応槽容量
2	62,808	23,710	37.7	271,680	433	1,530	−	5,700	−	5.9	−	170	----	1,075	840	1池3883m^3
3	60,489	24,060	39.8	311,880	516	1,570	−	5,700	−	6.2	−	140	----	1,125	840	
4	58,929	24,010	40.7	317,760	539	1,600	−	5,600	−	6.3	4.9	150	----	1,125	840	
5	52,052	23,750	45.6	263,940	507	1,600	82.1	5,500	−	7.2	5.1	160	----	1,287	840	
6	57,346	22,950	40.0	224,640	392	1,530	−	5,000	−	6.5	5.8	140	----	1,270	780	
7	56,163	22,010	39.2	234,900	418	1,540	−	5,000	0.20	6.6	5.8	220	----	1,125	760	
8	56,696	24,740	43.6	255,900	451	1,540	−	4,900	−	6.6	5.9	180	----	1,115	760	
9	56,936	23,720	41.7	279,120	490	1,580	−	4,900	−	6.5	−	190	----	1,130	760	
10	49,464	20,790	42.0	263,040	532	1,610	−	5,000	−	7.5	−	230	----	1,115	760	
11	55,269	21,900	39.6	302,100	547	1,610	−	5,100	−	6.7	6.8	160	----	1,125	665	
12	59,208	23,360	39.5	257,280	435	1,620	82.8	5,000	−	6.3	6.1	280	----	1,328	760	
13	55,156	21,700	39.3	221,700	402	1,570	−	5,200	0.18	6.8	5.8	260	----	1,191	760	
14	62,790	22,790	36.3	263,340	419	1,510	−	5,200	−	5.9	5.6	170	----	1,140	760	
15	65,050	24,150	37.1	306,540	471	1,500	−	5,000	−	5.7	5.6	140	----	1,130	760	
16	56,185	22,900	40.8	295,980	527	1,550	−	4,800	−	6.6	−	230	----	1,130	760	
17	54,116	23,630	43.7	322,620	596	1,610	−	4,800	−	6.9	−	220	----	1,194	760	
18	52,042	22,280	42.8	268,260	515	1,530	−	5,000	−	7.2	5.9	300	----	1,151	750	
19	56,957	23,740	41.7	332,880	584	1,560	82.9	5,000	−	6.5	6.0	190	----	1,151	720	
20	56,513	23,940	42.4	296,460	525	1,590	−	5,400	−	6.6	−	160	----	1,161	720	
21	56,337	23,230	41.2	306,420	544	1,610	−	5,400	0.27	6.6	6.0	180	----	1,156	720	
22	57,305	23,270	40.6	317,400	554	1,630	−	5,500	−	6.5	5.9	140	----	1,125	720	
23	53,968	24,450	45.3	282,420	523	1,660	−	5,300	−	6.9	−	270	----	1,380	880	
24	64,663	24,190	37.4	259,680	402	1,520	−	5,400	−	5.8	−	350	----	1,186	880	
25	57,534	23,930	41.6	249,360	433	1,540	−	5,200	−	6.5	4.8	170	----	1,316	880	
26	57,374	23,820	41.5	205,440	358	1,520	82.3	4,900	−	6.5	6.6	230	----	1,554	650	
27	57,276	23,750	41.5	203,460	355	1,450	−	4,700	0.13	6.5	6.1	290	----	1,161	720	
28	60,194	23,590	39.2	247,740	412	1,430	−	4,800	−	6.2	5.7	220	----	1,201	720	
29	54,768	23,820	43.5	226,140	413	1,480	−	4,500	−	6.8	8.0	170	----	1,375	600	
30	66,417	24,000	36.1	231,720	349	1,400	−	4,800	−	5.6	−	200	----	1,166	600	
31	71,740	24,180	33.7	294,120	410	1,450	−	5,000	−	5.2	−	160	----	1,130	600	
合計	1,800,694	726,250	−	8,320,620	−	−	−	−	−	−	−	−	0	36,994	23,405	
最大	71,740	24,740	45.6	332,880	596	1,660	82.9	5,700	0.27	7.5	8.0	350	−	1,554	880	
最小	49,464	20,790	33.7	203,460	349	1,400	82.1	4,500	0.13	5.2	4.8	140	−	1,075	600	
平均	58,087	23,427	40.3	268,407	462	1,550	82.5	5,100	0.20	6.5	5.9	200	−	1,193	755	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2024年 3月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	58,948	26,820	45.5	263,700	447	1,580	−	5,200	−	6.3	5.4	160	-----	1,144	840	C系生物反応槽容量
2	62,808	25,880	41.2	268,440	427	1,490	−	5,300	−	5.9	−	180	-----	1,045	840	1池3883m^3
3	60,488	27,710	45.8	286,680	474	1,540	−	5,300	−	6.2	−	200	-----	1,095	840	
4	58,928	28,830	48.9	296,880	504	1,610	−	5,100	−	6.3	5.4	170	-----	1,095	840	
5	52,051	28,030	53.9	261,720	503	1,630	82.4	5,100	−	7.2	5.6	170	-----	1,133	840	
6	57,346	24,880	43.4	243,060	424	1,580	−	5,300	−	6.5	5.7	140	-----	1,240	775	
7	56,162	24,320	43.3	239,040	426	1,540	−	5,600	0.20	6.6	5.2	210	-----	1,095	760	
8	56,695	27,450	48.4	240,000	423	1,550	−	5,200	−	6.6	5.6	170	-----	1,085	760	
9	56,935	25,420	44.6	275,700	484	1,600	−	5,600	−	6.5	−	150	-----	1,100	760	
10	49,463	21,580	43.6	281,820	570	1,670	−	5,900	−	7.5	−	190	-----	1,085	800	
11	55,268	24,310	44.0	303,960	550	1,660	−	5,800	−	6.7	5.0	140	-----	1,095	840	
12	59,207	21,770	36.8	289,800	489	1,620	84.8	6,300	−	6.3	4.5	200	-----	1,292	840	
13	55,156	21,940	39.8	263,340	477	1,460	−	6,300	0.19	6.8	4.1	210	-----	1,159	840	
14	62,789	24,900	39.7	238,800	380	1,490	−	5,600	−	5.9	4.7	150	-----	1,110	840	
15	65,049	26,040	40.0	301,800	464	1,450	−	5,800	−	5.7	4.3	140	-----	1,100	840	
16	56,184	23,190	41.3	314,340	559	1,590	−	6,100	−	6.6	−	180	-----	1,100	840	
17	54,116	22,060	40.8	320,940	593	1,640	−	5,900	−	6.9	−	200	-----	1,036	840	
18	52,041	19,150	36.8	262,260	504	1,540	−	6,300	−	7.2	4.3	250	-----	1,119	830	
19	56,956	21,560	37.9	278,220	488	1,550	83.0	5,700	−	6.5	4.9	160	-----	1,119	785	
20	56,512	21,010	37.2	283,500	502	1,560	−	5,900	−	6.6	−	130	-----	1,129	760	
21	56,337	22,140	39.3	291,900	518	1,560	−	5,800	0.28	6.6	5.2	140	-----	1,124	760	
22	57,305	22,080	38.5	299,280	522	1,590	−	5,800	−	6.5	5.2	120	-----	1,095	760	
23	53,968	23,210	43.0	252,720	468	1,610	−	5,300	−	6.9	−	250	-----	1,350	760	
24	64,663	24,040	37.2	233,460	361	1,410	−	5,500	−	5.8	−	200	-----	1,154	760	
25	57,533	21,200	36.8	253,440	441	1,430	−	5,700	−	6.5	5.1	150	-----	1,284	700	
26	57,374	24,930	43.5	264,660	461	1,470	81.6	5,000	−	6.5	5.7	170	-----	1,526	725	
27	57,275	22,690	39.6	273,000	477	1,400	−	5,500	0.14	6.5	5.1	190	-----	989	720	
28	60,194	26,800	44.5	224,760	373	1,360	−	5,100	−	6.2	6.8	170	-----	1,169	645	
29	54,767	26,030	47.5	236,040	431	1,450	−	4,500	−	6.8	8.1	150	-----	1,345	580	
30	66,416	26,600	40.1	241,980	364	1,390	−	5,000	−	5.6	−	160	-----	1,134	520	
31	71,740	27,840	38.8	293,340	409	1,470	−	5,500	−	5.2	−	140	-----	1,100	460	
合計	1,800,674	754,410	−	8,378,580	−	−	−	−	−	−	−	−	0	35,646	23,700	
最大	71,740	28,830	53.9	320,940	593	1,670	84.8	6,300	0.28	7.5	8.1	250	−	1,526	840	
最小	49,463	19,150	36.8	224,760	361	1,360	81.6	4,500	0.14	5.2	4.1	120	−	989	460	
平均	58,086	24,336	41.9	270,277	465	1,530	83.0	5,500	0.20	6.5	5.3	170	−	1,150	765	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2024年 3月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	35,770	14,300	40.0	163,758	458	1,520	−	5,100	−	9.2	6.9	87	----	1,162	520	D系生物反応槽容量
2	32,980	13,140	39.8	187,045	567	1,520	−	5,200	−	10.0	−	96	1,313	1,138	510	1池3424m³
3	31,660	12,630	39.9	217,999	689	1,500	−	5,000	−	10.4	−	97	----	1,076	440	嫌気槽864m3
4	32,670	13,030	39.9	214,500	657	1,490	−	5,100	−	10.1	7.7	94	----	1,003	440	好気槽2560m3
5	34,490	13,790	40.0	189,536	550	1,490	78.4	5,100	−	9.5	8.0	95	----	1,033	440	
6	28,310	11,290	39.9	152,704	539	1,530	−	5,300	−	11.6	7.9	110	----	1,158	440	
7	33,530	13,330	39.8	188,932	563	1,490	−	5,100	0.24	9.8	7.8	89	----	975	440	
8	34,660	13,800	39.8	209,165	603	1,490	−	5,200	−	9.5	7.7	95	----	849	440	
9	34,100	13,600	39.9	218,208	640	1,490	−	5,400	−	9.6	−	91	----	977	440	
10	34,990	13,960	39.9	221,200	632	1,510	−	5,600	−	9.4	−	90	----	1,028	440	
11	33,340	13,290	39.9	218,425	655	1,540	−	5,700	−	9.9	7.3	100	----	947	440	
12	33,610	14,010	41.7	210,527	626	1,580	80.7	5,600	−	9.8	7.7	100	----	1,059	440	
13	37,750	15,130	40.1	209,527	555	1,620	−	5,200	0.23	8.7	8.0	99	----	1,162	460	
14	38,300	15,290	39.9	210,174	549	1,580	−	5,000	−	8.6	7.5	100	----	1,029	500	
15	38,210	15,250	39.9	212,477	556	1,570	−	5,100	−	8.6	6.9	100	----	1,043	520	
16	36,330	14,460	39.8	209,520	577	1,610	−	5,500	−	9.0	−	96	----	1,080	520	
17	36,590	14,590	39.9	207,379	567	1,610	−	5,400	−	9.0	−	100	----	1,038	520	
18	35,590	14,170	39.8	203,451	572	1,630	−	5,500	−	9.2	6.7	100	----	1,004	520	
19	35,040	13,990	39.9	214,084	611	1,640	78.2	5,400	−	9.4	6.9	110	----	1,062	520	
20	35,080	13,980	39.9	211,488	603	1,630	−	5,500	−	9.4	−	88	----	1,094	520	
21	33,820	13,490	39.9	217,338	643	1,690	−	5,700	0.33	9.7	6.8	110	----	1,043	520	
22	35,120	13,980	39.8	217,414	619	1,660	−	5,600	−	9.4	6.8	94	----	968	520	
23	36,950	14,690	39.8	188,738	511	1,630	−	5,500	−	8.9	−	92	----	1,013	600	
24	37,700	15,040	39.9	191,704	508	1,570	−	5,400	−	8.7	−	100	----	1,161	600	
25	38,830	15,480	39.9	207,210	534	1,510	−	5,100	−	8.5	5.9	110	----	1,162	600	
26	35,930	14,310	39.8	152,793	425	1,460	78.6	5,100	−	9.1	6.1	120	----	1,080	565	
27	38,800	15,540	40.1	166,639	429	1,410	−	4,700	0.19	8.5	6.8	110	----	1,161	530	
28	36,260	14,470	39.9	192,591	531	1,390	−	4,600	−	9.1	7.6	94	----	1,162	470	
29	40,050	16,000	40.0	153,949	384	1,370	−	5,000	−	8.2	8.6	110	----	1,162	380	
30	37,930	15,100	39.8	179,498	473	1,420	−	5,200	−	8.7	−	100	290	1,145	320	
31	31,660	12,580	39.7	200,216	632	1,490	−	5,500	−	10.4	−	110	1,031	1,066	320	
合計	1,096,050	437,710	−	6,138,189	−	−	−	−	−	−	−	−	2,634	33,040	14,935	
最大	40,050	16,000	41.7	221,200	689	1,690	80.7	5,700	0.33	11.6	8.6	120	1,313	1,162	600	
最小	28,310	11,290	39.7	152,704	384	1,370	78.2	4,600	0.19	8.2	5.9	87	290	849	320	
平均	35,356	14,120	39.9	198,006	560	1,540	79.0	5,300	0.25	9.3	7.3	100	878	1,066	482	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2024年 3月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	35,360	14,190	40.1	156,126	442	1,500	−	5,400	−	9.3	6.4	100	----	1,030	520	E系生物反応槽容量
2	32,720	13,080	40.0	178,735	546	1,520	−	5,200	−	10.0	−	110	1,313	1,163	500	1池3424m³
3	31,940	12,770	40.0	207,768	650	1,520	−	5,100	−	10.3	−	110	----	1,162	440	嫌気槽864m3
4	33,210	13,280	40.0	205,594	619	1,510	−	5,200	−	9.9	7.9	100	----	1,052	440	好気槽2560m3
5	35,050	14,030	40.0	180,750	516	1,520	78.9	5,200	−	9.4	8.0	100	----	1,058	440	
6	28,800	11,570	40.2	145,238	504	1,520	−	5,400	−	11.4	7.7	120	----	1,162	440	
7	35,850	14,320	39.9	179,449	501	1,500	−	5,100	0.26	9.2	7.9	90	----	1,002	440	
8	35,470	14,170	39.9	200,344	565	1,510	−	5,200	−	9.3	7.8	100	----	937	440	
9	35,010	14,000	40.0	207,818	594	1,520	−	5,400	−	9.4	−	95	----	1,002	440	
10	35,940	14,360	40.0	209,887	584	1,550	−	5,500	−	9.1	−	97	----	1,142	440	
11	34,030	13,600	40.0	208,255	612	1,570	−	5,600	−	9.7	7.5	100	----	1,072	440	
12	35,740	14,280	40.0	201,328	563	1,600	83.8	5,400	−	9.2	8.1	100	----	1,111	440	
13	36,900	14,810	40.1	199,921	542	1,620	−	4,800	0.23	8.9	8.6	98	----	1,163	460	
14	38,170	15,280	40.0	200,959	526	1,570	−	4,700	−	8.6	7.8	99	----	1,046	505	
15	37,710	15,090	40.0	203,855	541	1,540	−	4,900	−	8.7	7.0	99	----	947	520	
16	35,740	14,270	39.9	201,527	564	1,650	−	5,400	−	9.2	−	98	----	929	520	
17	35,600	14,230	40.0	198,827	559	1,550	−	5,400	−	9.2	−	97	----	987	520	
18	35,230	14,070	39.9	195,341	554	1,570	−	5,500	−	9.3	6.5	99	----	1,071	520	
19	34,870	13,940	40.0	204,660	587	1,580	78.1	5,400	−	9.4	6.7	99	----	1,057	520	
20	35,110	14,030	40.0	202,696	577	1,590	−	5,200	−	9.4	−	86	----	1,134	520	
21	34,120	13,650	40.0	207,227	607	1,640	−	5,300	0.34	9.6	7.0	97	----	932	520	
22	35,390	14,140	40.0	207,864	587	1,610	−	5,200	−	9.3	7.0	97	----	985	520	
23	37,720	15,020	39.8	179,911	477	1,600	−	5,400	−	8.7	−	91	----	1,073	520	
24	38,350	15,340	40.0	183,001	477	1,570	−	5,300	−	8.6	−	96	----	1,163	520	
25	38,050	15,240	40.1	199,260	524	1,560	−	5,200	−	8.6	6.9	110	----	1,162	520	
26	36,360	14,510	39.9	145,208	399	1,510	78.9	5,200	−	9.0	6.7	110	----	1,141	520	
27	38,770	15,590	40.2	158,529	409	1,470	−	4,700	0.18	8.5	7.2	96	----	1,162	520	
28	37,360	14,940	40.0	183,845	492	1,460	−	4,600	−	8.8	7.2	91	----	1,162	520	
29	40,800	16,340	40.0	146,825	360	1,410	−	5,000	−	8.1	7.3	110	----	1,150	460	
30	39,420	15,720	39.9	172,163	437	1,450	−	5,200	−	8.3	−	100	291	1,040	400	
31	32,530	12,990	39.9	191,875	590	1,520	−	5,500	−	10.1	−	110	119	1,077	400	
合計	1,107,320	442,850	−	5,864,786	−	−	−	−	−	−	−	−	1,723	33,274	14,925	
最大	40,800	16,340	40.2	209,887	650	1,650	83.8	5,600	0.34	11.4	8.6	120	1,313	1,163	520	
最小	28,800	11,570	39.8	145,208	360	1,410	78.1	4,600	0.18	8.1	6.4	86	119	929	400	
平均	35,720	14,285	40.0	189,187	530	1,540	79.9	5,200	0.25	9.2	7.4	100	574	1,073	481	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2024年 3月度　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ固形物量)	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ量)	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m^3	%	t	m^3	t	t	m^3	%	t	m^3	t	t	
1	1,041	1.11	11.51	1151	−	−	337	1.00	3.37	337	−	−	
2	1,041	1.18	12.29	1229	−	−	323	1.27	4.10	410	−	−	
3	1,028	1.17	12.04	1204	−	−	278	1.01	2.81	281	−	−	
4	950	1.15	10.95	1095	−	−	201	1.02	2.05	205	−	−	
5	1,072	1.19	12.79	1279	−	−	321	0.98	3.15	315	−	−	
6	1,076	1.18	12.72	1272	−	−	327	0.98	3.20	320	−	−	
7	1,039	1.14	11.80	1180	−	−	290	1.02	2.96	296	−	−	
8	1,077	1.14	12.29	1229	−	−	327	1.06	3.47	347	−	−	
9	1,076	1.11	11.96	1196	−	−	328	1.01	3.31	331	−	−	
10	1,075	1.12	12.06	1206	−	−	324	1.05	3.40	340	−	−	
11	1,068	1.13	12.12	1212	−	−	317	1.00	3.17	317	−	−	
12	1,078	1.16	12.54	1254	−	−	326	0.96	3.13	313	−	−	
13	1,081	1.14	12.35	1235	−	−	329	1.07	3.52	352	−	−	
14	1,075	1.12	12.04	1204	−	−	323	1.00	3.23	323	−	−	
15	926	1.10	10.18	1018	−	−	325	1.00	3.25	325	−	−	
16	1,078	1.14	12.29	1229	−	−	327	1.03	3.37	337	−	−	
17	1,012	1.10	11.17	1117	−	−	285	0.99	2.82	282	−	−	
18	953	1.12	10.67	1067	−	−	324	1.00	3.24	324	−	−	
19	927	1.18	10.97	1097	−	−	326	1.07	3.49	349	−	−	
20	1,072	1.16	12.44	1244	−	−	321	0.99	3.18	318	−	−	
21	1,072	1.17	12.50	1250	−	−	319	0.98	3.13	313	−	−	
22	936	1.13	10.58	1058	−	−	184	0.99	1.82	182	−	−	
23	1,083	1.16	12.52	1252	−	−	335	0.98	3.28	328	−	−	
24	1,079	1.13	12.14	1214	−	−	327	1.01	3.30	330	−	−	
25	1,082	1.15	12.39	1239	−	−	331	1.02	3.38	338	−	−	
26	1,076	1.14	12.29	1229	−	−	325	0.99	3.22	322	−	−	
27	1,079	1.11	11.93	1193	−	−	326	0.98	3.19	319	−	−	
28	1,076	1.03	11.05	1105	−	−	326	1.01	3.29	329	−	−	
29	1,077	0.80	8.63	863	−	−	328	0.98	3.21	321	−	−	
30	1,025	0.76	7.79	779	−	−	274	1.00	2.74	274	−	−	
31	951	0.75	7.09	709	−	−	201	1.01	2.03	203	−	−	
合計	32,281	−	356.09	35609	0.00	0.00	9,535	−	96.81	9681	−	−	
最大	1,083	1.19	12.79	1279	−	−	337	1.27	4.10	410	−	−	
最小	926	0.75	7.09	709	−	−	184	0.96	1.82	182	−	−	
平均	1,041	1.10	11.49	1149	−	−	308	1.01	3.12	312	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2024年 3月度　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備 考	日
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量	濃度	固形物量		
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量							
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t		
1	−	−	−	−	−	−	704	−	1.16	−	8.1	8.1	814	−	−	−	−	−		1
2	−	−	−	−	−	−	718	−	1.15	−	8.2	8.2	819	−	−	−	−	−		2
3	−	−	−	−	−	−	750	−	1.23	−	9.2	9.2	923	−	−	−	−	−		3
4	−	−	−	−	−	−	749	−	1.17	−	8.9	8.9	890	−	−	−	−	−		4
5	−	−	−	−	−	−	751	−	1.29	−	9.6	9.6	964	−	−	−	−	−		5
6	−	−	−	−	−	−	749	−	1.22	−	9.5	9.5	952	−	−	−	−	−		6
7	−	−	−	−	−	−	749	−	1.16	−	8.8	8.8	884	−	−	−	−	−		7
8	−	−	−	−	−	−	750	−	1.16	−	8.8	8.8	882	−	−	−	−	−		8
9	−	−	−	−	−	−	748	−	1.14	−	8.7	8.7	865	−	−	−	−	−		9
10	−	−	−	−	−	−	751	−	1.15	−	8.7	8.7	866	−	−	−	−	−		10
11	−	−	−	−	−	−	751	−	1.19	−	9.0	9.0	895	−	−	−	−	−		11
12	−	−	−	−	−	−	752	−	1.25	−	9.4	9.4	941	−	−	−	−	−		12
13	−	−	−	−	−	−	752	−	1.18	−	8.8	8.8	883	−	−	−	−	−		13
14	−	−	−	−	−	−	752	−	1.18	−	8.8	8.8	881	−	−	−	−	−		14
15	−	−	−	−	−	−	601	−	1.16	−	6.9	6.9	693	−	−	−	−	−		15
16	−	−	−	−	−	−	751	−	1.16	−	8.9	8.9	892	−	−	−	−	−		16
17	−	−	−	−	−	−	727	−	1.12	−	8.4	8.4	835	−	−	−	−	−		17
18	−	−	−	−	−	−	629	−	1.19	−	7.4	7.4	743	−	−	−	−	−		18
19	−	−	−	−	−	−	601	−	1.24	−	7.5	7.5	748	−	−	−	−	−		19
20	−	−	−	−	−	−	751	−	1.22	−	9.3	9.3	926	−	−	−	−	−		20
21	−	−	−	−	−	−	753	−	1.22	−	9.4	9.4	937	−	−	−	−	−		21
22	−	−	−	−	−	−	752	−	1.14	−	8.8	8.8	876	−	−	−	−	−		22
23	−	−	−	−	−	−	748	−	1.22	−	9.2	9.2	924	−	−	−	−	−		23
24	−	−	−	−	−	−	752	−	1.16	−	8.8	8.8	884	−	−	−	−	−		24
25	−	−	−	−	−	−	751	−	1.10	−	9.0	9.0	901	−	−	−	−	−		25
26	−	−	−	−	−	−	751	−	1.19	−	9.1	9.1	907	−	−	−	−	−		26
27	−	−	−	−	−	−	753	−	1.15	−	8.7	8.7	874	−	−	−	−	−		27
28	−	−	−	−	−	−	750	−	1.36	−	7.8	7.8	776	−	−	−	−	−		28
29	−	−	−	−	−	−	749	−	0.69	−	5.4	5.4	542	−	−	−	−	−		29
30	−	−	−	−	−	−	751	−	0.67	−	5.1	5.1	505	−	−	−	−	−		30
31	−	−	−	−	−	−	750	−	0.66	−	5.1	5.1	506	−	−	−	−	−		31
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	22746	−	−	0.0	259.3	259.3	25928	−	−	0	−	0.00		合計
最大	−	−	−	−	−	−	753	−	1.36	−	9.6	9.6	964	−	−	−	−	−		最大
最小	−	−	−	−	−	−	601	−	0.66	−	5.1	5.1	505	−	−	−	−	−		最小
平均	−	−	−	−	−	−	734	−	1.14	−	8.4	8.4	836	−	−	−	−	−		平均

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2024年 3月度　No.5-3

スクリュープレス脱水機													備考
濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄)	
汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
67	0.8	96.4	4	0.8	77.0	−	−	61	2.5	48.5	0.81	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
177	4.7	96.8	19	4.7	75.8	−	−	242	4.3	206.5	1.47	−	
110	2.6	97.0	11	2.6	77.0	−	−	157	4.8	119.0	1.46	−	
935	26.5	97.0	109	26.4	75.7	−	−	1,222	4.4	727.0	1.05	−	
791	23.1	96.8	100	23.1	77.0	−	−	1,041	4.1	394.0	0.63	−	
783	24.1	96.9	101	24.1	76.2	−	−	1,077	4.4	381.5	0.62	−	
40	1.3	96.7	6	1.3	78.1	−	−	61	4.6	18.0	0.05	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2,903	83.1	−	351	83.0	−	−	−	3,860	−	1,894.50	−	0	
935	26.5	97.0	109	26.4	78.1	−	−	1,222	4.8	727.0	1.47	−	
40	0.8	96.4	4	0.8	75.7	−	−	61	2.5	18.0	0.05	−	
415	12.0	97.1	50	11.9	88.2	−	−	551	4.6	270.6	0.91	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2024年 3月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	163	163	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	20.0	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	10.0	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	13:24	−	−	−	−	−	−	−	1,146	1,146	−	
22	5.17	2:15	20:49	1.5	−	−	−	−	−	1,274	2,839	4,113	101.6	
23	90.56	24:00	0:00	3.1	−	−	−	−	−	1,827	0	1,827	1,304.3	
24	99.07	24:00	0:00	2.9	−	−	−	−	−	1,427	0	1,427	1,210.3	
25	99.52	24:00	0:00	3.0	9.92	32.5	10	32.5	−	2,178	0	2,178	1,110.0	
26	64.47	15:55	0:35	2.0	−	−	−	−	−	922	0	922	844.6	
27	−	−	−	−	8.64	33.4	9	33.4	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	358.79	3.76	34:48	12.5	18.56	65.9	19	65.9	30.0	7,628	4,148	11,776	4,570.8	
最大	99.52	1.00	20:49	3.1	9.92	33.4	10	33.4	20.0	2,178	2,839	4,113	1,304.3	
最小	5.17	0.09	0:00	1.5	8.64	32.5	9	32.5	10.0	922	0	163	101.6	
平均	71.76	0.75	11:36	2.50	9.28	32.9	9.50	32.9	15.00	1,526	1,383	1,682.29	914.2	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2024年 3月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	706	335			1,041	175.7	77.4			253.1	7.3	3.5			10.8
2	1,041	−			1,041	274.6	−			274.6	11.5	−			11.5
3	1,028	−			1,028	265.5	−			265.5	11.5	−			11.5
4	950	−			950	255.5	−			255.5	10.4	−			10.4
5	1,072	−			1,072	301.1	−			301.1	12.1	−			12.1
6	1,076	−			1,076	266.8	−			266.8	12.1	−			12.1
7	1,039	−			1,039	280.8	−			280.8	10.9	−			10.9
8	1,077	−			1,077	293.0	−			293.0	11.6	−			11.6
9	1,076	−			1,076	305.4	−			305.4	11.2	−			11.2
10	1,075	−			1,075	279.8	−			279.8	11.4	−			11.4
11	1,068	−			1,068	310.4	−			310.4	11.0	−			11.0
12	1,078	−			1,078	301.4	−			301.4	11.7	−			11.7
13	1,081	−			1,081	288.1	−			288.1	11.7	−			11.7
14	1,075	−			1,075	240.7	−			240.7	11.2	−			11.2
15	521	405			926	140.7	103.5			244.2	5.4	4.2			9.6
16	−	1,078			1,078	−	313.8			313.8	−	11.7			11.7
17	−	1,012			1,012	−	257.3			257.3	−	10.6			10.6
18	−	953			953	−	249.6			249.6	−	10.1			10.1
19	565	362			927	141.8	108.7			250.5	6.4	4.1			10.5
20	1,072	−			1,072	249.0	−			249.0	11.2	−			11.2
21	1,072	−			1,072	294.1	−			294.1	11.7	−			11.7
22	936	−			936	244.1	−			244.1	9.7	−			9.7
23	1,083	−			1,083	284.9	−			284.9	11.4	−			11.4
24	1,079	−			1,079	296.8	−			296.8	11.4	−			11.4
25	1,082	−			1,082	330.9	−			330.9	11.7	−			11.7
26	1,076	−			1,076	366.3	−			366.3	11.7	−			11.7
27	1,079	−			1,079	280.9	−			280.9	11.5	−			11.5
28	1,076	−			1,076	274.6	−			274.6	10.4	−			10.4
29	1,077	−			1,077	197.8	−			197.8	8.0	−			8.0
30	1,025	−			1,025	161.5	−			161.5	7.1	−			7.1
31	951	−			951	170.4	−			170.4	6.8	−			6.8
合計	28,137	4,144			32,281	7,272.6	1,110.3			8,383	290.0	44.2			334.2
最大	1,083	1,078			1,083	366.3	313.8			366.3	12.1	11.7			12.1
最小	521	335			926	140.7	77.4			161.5	5.4	3.5			6.8
平均	1,005	691			1,041	259.7	185.1			270.4	10.4	7.4			10.8

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2024年 3月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	1.10	4.3	93.2	93.8			93.9	885	450			1,334	0.09	0.09			0.09	
2	1.18	4.2	93.8	－			93.5	1,450	－			1,450	0.10	－			0.10	
3	1.17	4.3	95.8	－			95.8	1,349	－			1,349	0.09	－			0.09	
4	1.15	4.1	95.1	－			95.4	1,291	－			1,291	0.09	－			0.09	
5	1.19	4.0	95.2	－			94.5	1,450	－			1,450	0.09	－			0.09	
6	1.18	4.5	94.9	－			95.3	1,566	－			1,566	0.10	－			0.10	
7	1.14	3.9	91.9	－			92.4	1,523	－			1,523	0.10	－			0.10	
8	1.14	4.0	94.5	－			94.3	1,581	－			1,581	0.10	－			0.10	
9	1.11	3.7	93.5	－			94.1	1,595	－			1,595	0.10	－			0.10	
10	1.12	4.1	94.9	－			95.0	1,566	－			1,566	0.10	－			0.10	
11	1.13	3.5	90.8	－			90.9	1,552	－			1,552	0.10	－			0.10	
12	1.16	3.9	93.2	－			93.6	1,479	－			1,479	0.10	－			0.09	
13	1.14	4.1	94.9	－			95.1	1,334	－			1,334	0.09	－			0.09	
14	1.12	4.7	93.3	－			93.3	1,334	－			1,334	0.09	－			0.09	
15	1.10	3.9	93.4	93.2			94.1	624	522			1,146	0.08	0.09			0.09	
16	1.14	3.7	－	95.0			95.1	－	1,465			1,465	－	0.09			0.09	
17	1.10	4.1	－	95.3			95.5	－	1,392			1,392	－	0.10			0.09	
18	1.12	4.0	－	94.3			94.4	－	1,276			1,276	－	0.09			0.09	
19	1.19	4.2	95.6	95.3			95.5	667	479			1,146	0.08	0.09			0.09	
20	1.16	4.5	90.1	－			90.3	1,392	－			1,392	0.09	－			0.09	
21	1.17	4.0	93.6	－			93.6	1,363	－			1,363	0.09	－			0.09	
22	1.13	4.0	91.7	－			91.5	1,320	－			1,320	0.10	－			0.10	
23	1.16	4.0	91.1	－			90.5	1,465	－			1,465	0.09	－			0.09	
24	1.13	3.8	93.6	－			93.4	1,494	－			1,494	0.10	－			0.10	
25	1.14	3.5	95.1	－			95.1	1,508	－			1,508	0.10	－			0.10	
26	1.14	3.2	95.7	－			95.1	1,479	－			1,479	0.10	－			0.09	
27	1.11	4.1	95.7	－			95.8	1,494	－			1,494	0.10	－			0.10	
28	1.03	3.8	94.0	－			93.7	1,479	－			1,479	0.10	－			0.09	
29	0.80	4.0	92.5	－			93.0	1,494	－			1,494	0.10	－			0.10	
30	0.76	4.4	91.1	－			91.0	1,421	－			1,421	0.10	－			0.10	
31	0.75	4.0	95.1	－			95.8	1,334	－			1,334	0.10	－			0.10	
合計	－	－	－	－	－	－	－	38,483	5,583			44,066	－	－	－	－	－	
最大	1.19	4.7	95.8	95.3			95.8	1,595	1,465			1,595	0.10	0.10			0.10	
最小	0.75	3.2	90.1	93.2			90.3	624	450			1,146	0.08	0.09			0.09	
平均	1.10	4.0	93.7	95.0			93.9	1,374	930			1,421	0.09	0.09			0.09	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2024年 3月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤	脱水ケーキ	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率		(ポリ鉄)	搬出量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t	
1	999	29.1	96.4	129	29.1	77.3	466	0.52	−	−	2,393	6.7	−	−		
2	1,022	28.8	96.6	128	28.8	77.5	463	0.53	−	−	2,291	6.5	−	−		
3	1,037	31.0	96.4	134	31.0	76.9	432	0.47	−	−	2,335	6.3	−	−		
4	1,032	30.4	96.4	132	30.4	77.0	440	0.48	−	−	2,306	6.3	−	−		
5	931	25.8	96.2	115	25.3	77.9	401	0.45	−	−	2,103	6.0	−	−		
6	925	26.0	96.1	121	26.0	78.5	446	0.50	−	−	2,175	6.1	−	−		
7	1,094	31.3	96.5	136	31.3	77.0	496	0.53	−	−	2,494	6.6	−	−		
8	970	28.7	96.2	125	28.7	77.1	376	0.41	−	−	653	1.8	−	−		
9	968	27.9	96.4	125	27.9	77.7	361	0.41	−	−	2,248	6.4	−	−		
10	1,038	31.0	96.5	135	31.0	77.1	420	0.47	−	−	2,364	6.6	−	−		
11	1,005	27.3	96.6	127	27.3	78.6	416	0.48	−	−	2,306	6.7	−	−		
12	1,015	28.9	96.5	132	28.9	78.1	466	0.52	−	−	2,277	6.4	−	−		
13	886	27.9	95.8	127	27.9	78.0	436	0.46	−	−	1,900	5.1	−	−		
14	867	27.1	95.6	125	27.1	78.3	442	0.46	−	−	1,987	5.2	−	−		
15	930	27.9	96.0	123	27.9	77.2	445	0.48	−	−	2,117	5.7	−	−		
16	981	27.1	96.2	126	27.1	78.5	484	0.52	−	−	2,248	6.0	−	−		
17	1,043	28.9	96.4	133	28.9	78.3	606	0.65	−	−	2,436	6.6	−	−		
18	1,036	28.2	96.8	131	28.2	78.4	622	0.74	−	−	2,465	7.4	−	−		
19	1,107	29.9	96.4	133	29.9	77.5	665	0.67	−	−	2,697	6.8	−	−		
20	1,096	29.0	96.6	133	29.0	78.2	535	0.58	−	−	2,726	7.3	−	−		
21	1,005	26.0	96.8	117	26.0	77.8	517	0.65	−	−	2,552	8.0	−	−		
22	1,197	31.6	97.0	143	31.6	77.9	644	0.72	−	−	2,958	8.3	−	−		
23	1,131	28.2	97.5	123	28.2	77.1	505	0.71	−	−	2,668	9.4	−	−		
24	1,127	31.4	97.2	131	31.4	76.1	421	0.54	−	−	2,146	6.8	−	−		
25	1,081	30.4	97.2	131	30.4	76.9	365	0.48	−	−	1,972	6.5	−	−		
26	1,015	28.0	97.2	124	28.0	77.4	318	0.38	−	−	1,697	5.1	−	−		
27	997	30.3	96.3	129	30.3	76.5	364	0.40	−	−	2,306	6.3	−	−		
28	980	30.1	96.6	131	30.1	76.9	373	0.44	−	−	1,189	3.5	−	−		
29	959	30.0	96.7	128	30.0	76.5	445	0.56	−	−	−	−	−	−		
30	1,022	32.1	96.5	132	32.1	75.7	449	0.50	−	−	−	−	−	−		
31	1,105	32.1	95.9	132	32.1	75.6	407	0.36	−	−	−	−	−	−		
合計	31,601	902.4	−	3,990	901.9	−	14,219	−	−	−	62,002	−	0	0		
最大	1,197	32.1	97.5	143	32.1	78.6	665	0.74	−	−	2,958	9.4	−	−		
最小	867	25.8	95.6	115	25.3	75.6	318	0.36	−	−	653	1.8	−	−		
平均	1,019	29.1	97.1	129	29.1	77.4	459	0.52	−	−	2,214	5.2	−	−		

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2024年 3月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	914	3.9	36.0	342.0	3.4	11.7	202.5	4.4	9.0	116	3.9	4.5	253	4.3	10.8	
2	848	4.1	35.1	252.0	3.9	9.9	207.8	4.5	9.3	114	3.9	4.4	275	4.2	11.5	
3	942	3.9	36.9	379.0	3.3	12.7	212.3	4.4	9.3	85	4.0	3.4	266	4.3	11.5	
4	902	4.1	36.9	344.0	3.9	13.4	212.0	4.4	9.4	91	4.0	3.7	256	4.1	10.4	
5	908	3.9	35.3	276.0	3.3	9.0	219.1	4.5	9.8	112	3.9	4.4	301	4.0	12.1	
6	834	4.3	35.6	288.0	4.0	11.4	192.0	4.5	8.6	87	4.0	3.5	267	4.5	12.1	
7	916	4.1	37.8	368.0	4.2	15.4	178.4	4.4	7.9	89	4.1	3.6	281	3.9	10.9	
8	969	3.8	37.0	396.0	3.4	13.5	167.4	4.5	7.5	112	3.9	4.4	293	4.0	11.6	
9	920	3.8	35.2	341.0	3.5	12.0	183.2	4.5	8.3	90	4.1	3.7	305	3.7	11.2	
10	987	3.6	36.0	411.0	2.9	11.8	195.6	4.5	8.8	101	4.0	4.0	280	4.1	11.4	
11	950	3.7	34.7	326.0	3.1	10.3	189.6	4.5	8.5	124	3.9	4.9	310	3.5	11.0	
12	977	3.7	35.7	372.0	2.9	10.7	213.2	4.5	9.6	90	4.1	3.7	301	3.9	11.7	
13	888	4.2	37.6	275.0	4.3	11.8	220.2	4.5	10.0	105	3.9	4.1	288	4.1	11.7	
14	905	4.2	38.2	357.0	3.9	13.8	205.9	4.5	9.2	101	4.0	4.0	241	4.7	11.2	
15	918	4.1	37.4	372.0	4.0	14.7	200.9	4.5	9.0	101	4.1	4.1	244	3.9	9.6	
16	980	3.8	37.4	347.0	3.5	12.0	206.5	4.5	9.2	113	4.0	4.5	314	3.7	11.7	
17	963	3.8	36.9	374.0	3.2	12.1	202.6	4.5	9.1	129	4.0	5.1	257	4.1	10.6	
18	887	3.8	33.6	313.0	3.1	9.6	207.9	4.5	9.3	116	3.9	4.6	250	4.0	10.1	
19	1084	3.9	41.8	521.0	3.4	17.9	193.4	4.5	8.7	119	4.0	4.7	251	4.2	10.5	
20	972	3.8	37.1	405.0	3.0	12.1	202.1	4.5	9.1	116	4.1	4.7	249	4.5	11.2	
21	1007	3.7	37.6	393.0	3.1	12.1	203.6	4.5	9.2	116	3.9	4.6	294	4.0	11.7	
22	1062	3.7	38.9	488.0	3.1	15.2	201.1	4.5	9.1	129	3.8	4.9	244	4.0	9.7	
23	1500	3.7	55.9	883.0	3.5	30.6	206.1	4.5	9.2	126	3.8	4.7	285	4.0	11.4	
24	1404	4.0	56.7	765.0	4.0	30.6	209.5	4.5	9.5	133	3.9	5.2	297	3.8	11.4	
25	1454	3.8	54.9	787.0	3.7	28.9	204.9	4.5	9.2	131	3.9	5.1	331	3.5	11.7	
26	994	3.5	34.8	344.0	3.2	11.1	169.2	4.5	7.6	114	3.8	4.4	366	3.2	11.7	
27	972	3.8	36.4	431.0	3.2	13.7	164.6	4.5	7.4	95	4.0	3.8	281	4.1	11.5	
28	933	3.6	33.9	413.0	3.2	13.1	149.4	4.5	6.7	96	3.9	3.7	275	3.8	10.4	
29	859	3.7	32.0	453.0	3.4	15.3	115.9	4.5	5.2	92	3.8	3.5	198	4.0	8.0	
30	901	4.0	36.3	516.0	3.9	20.3	136.1	4.0	5.5	88	3.8	3.4	162	4.4	7.1	
31	972	4.6	45.0	567.0	5.2	29.3	143.2	3.8	5.5	91	3.7	3.4	170	4.0	6.8	
合計	30722	−	1194.7	13099.0	−	466	5916.2	−	263.7	3,324	−	130.8	8383	−	334.2	
最大	1500	4.6	56.7	883.0	5.2	31	220.2	4.5	10.0	132.80	4.1	5.2	366	4.7	12.1	
最小	834	3.5	32.0	252.0	2.9	9	115.9	3.8	5.2	84.89	3.7	3.4	162	3.2	6.8	
平均	991	3.9	39.0	422.5	3.6	15	190.8	4.5	8.5	107.20	3.9	4.2	270	4.0	10.8	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2024年 3月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	127.54	77.3	84.2	28.9	127.54	77.3	84.2	28.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	129.42	77.5	84.1	29.2	129.42	77.5	84.1	29.2	−	−	−	−	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月
3	130.76	76.9	84.1	30.2	130.76	76.9	84.1	30.2	−	−	−	−	−	−	−	−	平均(average関数使用)にて
4	129.72	77.0	84.6	29.8	129.72	77.0	84.6	29.8	−	−	−	−	−	−	−	−	補完しています
5	118.52	77.9	85.2	26.1	118.52	77.9	85.2	26.1	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	124.22	78.5	84.2	26.7	124.22	78.5	84.2	26.7	−	−	−	−	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日
7	127.82	77.0	84.8	29.4	127.82	77.0	84.8	29.4	−	−	−	−	−	−	−	−	は月平均(average関数使用)にて
8	127.62	77.1	86.6	29.2	127.62	77.1	86.6	29.2	−	−	−	−	−	−	−	−	データを補完しています
9	129.96	77.7	84.1	29.0	129.96	77.7	84.1	29.0	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	130.62	77.1	84.1	30.0	130.62	77.1	84.1	30.0	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	131.28	78.6	85.1	28.2	131.28	78.6	85.1	28.2	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	130.24	78.1	85.2	28.5	130.24	78.1	85.2	28.5	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	129.70	78.0	83.9	28.6	129.70	78.0	83.9	28.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	119.41	78.3	83.4	25.9	119.41	78.3	83.4	25.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	129.08	77.2	83.3	29.4	129.08	77.2	83.3	29.4	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	130.38	78.5	84.1	28.1	130.38	78.5	84.1	28.1	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	130.06	78.3	84.1	28.3	130.06	78.3	84.1	28.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	130.04	78.4	84.2	28.1	130.04	78.4	84.2	28.1	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	128.60	77.5	84.3	29.0	128.60	77.5	84.3	29.0	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	130.52	78.2	84.1	28.4	130.52	78.2	84.1	28.4	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	129.74	77.8	85.0	28.7	129.74	77.8	85.0	28.7	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	134.29	77.8	84.9	29.8	129.12	77.9	84.9	28.6	−	−	−	−	5.17	77.0	85.0	1.2	
23	221.10	76.5	84.5	51.9	130.54	77.1	84.1	29.9	−	−	−	−	90.56	75.7	85.0	22.0	
24	226.49	76.5	84.5	53.3	127.42	76.1	84.1	30.5	−	−	−	−	99.07	77.0	85.0	22.8	
25	228.46	76.6	84.4	53.5	128.94	76.9	83.9	29.8	−	−	−	−	99.52	76.2	85.0	23.7	
26	194.67	77.7	85.1	43.5	130.20	77.4	85.2	29.4	−	−	−	−	64.47	78.1	85.0	14.1	
27	129.59	76.5	81.2	30.5	129.59	76.5	81.2	30.5	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	130.66	76.9	81.0	30.1	130.66	76.9	81.0	30.1	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	130.04	76.5	82.0	30.6	130.04	76.5	82.0	30.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	129.70	75.7	84.1	31.5	129.70	75.7	84.1	31.5	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	129.88	75.6	84.1	31.7	129.88	75.6	84.1	31.7	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	4350.13	−	−	986	3991.34	−	−	902.0	0.00	−	−	0.0	358.79	−	−	83.8	
最大	228.46	78.6	86.6	53.5	131.28	78.6	86.6	31.7	−	0.0	0.0	0.0	99.52	78.1	85.0	23.7	
最小	118.52	75.6	81.0	25.9	118.52	75.6	81.0	25.9	−	0.0	0.0	0.0	5.17	75.7	85.0	1.2	
平均	140.00	77.3	84.2	31.8	128.75	77.4	84.1	29.0	−	−	−	−	71.76	76.6	85.0	17.0	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、珪砂補給量)

2024年 3月度　No.5-10

日	重油消費量				珪砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	t	t	t	t	t	t	t	
1	1,901	−	163	2,064	−	−	−	0	
2	1,323	−	−	1,323	−	−	−	0	
3	1,547	−	−	1,547	−	−	−	0	
4	1,740	−	−	1,740	−	−	20	20	
5	1,567	−	−	1,567	−	−	10	10	
6	2,349	−	−	2,349	−	−	−	0	
7	1,890	−	−	1,890	−	−	−	0	
8	1,924	−	−	1,924	4	−	−	4	
9	1,514	−	−	1,514	−	−	−	0	
10	1,255	−	−	1,255	−	−	−	0	
11	1,911	−	−	1,911	4	−	−	4	
12	1,591	−	−	1,591	−	−	−	0	
13	1,658	−	−	1,658	−	−	−	0	
14	2,314	−	−	2,314	−	−	−	0	
15	1,455	−	−	1,455	−	−	−	0	
16	1,665	−	−	1,665	4	−	−	4	
17	1,834	−	−	1,834	−	−	−	0	
18	1,615	−	−	1,615	−	−	−	0	
19	1,053	−	−	1,053	4	−	−	4	
20	1,160	−	−	1,160	−	−	−	0	
21	1,382	−	1,146	2,528	−	−	−	0	
22	1,313	−	4,113	5,426	−	−	−	0	
23	560	−	1,827	2,387	−	−	−	0	
24	516	−	1,427	1,943	−	−	−	0	
25	1,498	−	2,178	3,676	4	−	−	4	
26	1,225	−	922	2,147	−	−	−	0	
27	1,785	−	−	1,785	−	−	−	0	
28	1,939	−	−	1,939	4	−	−	4	
29	1,090	−	−	1,090	−	−	−	0	
30	1,114	−	−	1,114	−	−	−	0	
31	1,405	−	−	1,405	−	−	−	0	
合計	47,093	0	11,776	58,869	24	0	30	54	
最大	2,349	−	4,113	5,426	4	−	20	20	
最小	516	−	163	1,053	4	−	10	0	
平均	1,519	−	1,682	1,899	4	−	15	2	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2024年 4月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量		流入下水量	放流水量						降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
							簡易処理水量			放流水量							
			（合流）	雨水排水量		（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	mm	㎥	㎥	㎥	㎥	
1	曇後晴	18.0	228,142	0	228,142	229,184	0	28,501	28,501	153,043	47,640	0.0	29,297	222,677	152,407	70,270	
2	晴	20.0	211,101	0	211,101	212,200	0	0	0	161,635	50,565	0.0	28,714	233,880	159,840	74,040	
3	曇時々雨	16.5	403,327	0	403,327	404,408	133,081	81,043	214,124	141,388	48,896	12.5	30,254	212,474	140,244	72,230	
4	曇一時雨	16.8	279,795	0	279,795	280,900	26,991	51,792	78,783	151,335	50,782	1.0	28,148	222,699	147,039	75,660	
5	晴後曇	17.0	202,086	0	202,086	203,191	0	0	0	151,386	51,805	0.0	28,259	224,421	147,841	76,580	
6	晴	18.0	196,977	0	196,977	198,070	0	0	0	148,997	49,073	0.0	28,285	219,107	148,727	70,380	
7	晴	17.0	193,614	0	193,614	194,517	0	0	0	147,067	47,450	0.0	28,573	215,945	147,005	68,940	
8	曇後雨	20.0	352,112	45,580	306,532	307,488	71,044	51,065	122,109	139,451	45,928	12.5	30,076	207,945	137,695	70,250	
9	雨後曇	14.0	892,464	261,950	630,514	631,363	244,529	199,737	444,266	142,843	44,254	42.5	26,477	205,216	136,816	68,400	
10	晴	14.0	260,114	0	260,114	261,138	0	48,516	48,516	161,959	50,663	0.0	28,498	233,869	155,439	78,430	
11	晴	17.5	217,413	0	217,413	218,299	0	0	0	166,491	51,808	0.0	27,023	238,333	162,943	75,390	
12	晴一時曇	19.0	210,192	0	210,192	211,086	0	0	0	160,822	50,264	0.0	27,038	231,162	158,302	72,860	
13	晴	19.0	197,138	0	197,138	198,193	0	0	0	148,310	49,883	0.0	28,784	219,683	147,393	72,290	
14	晴	22.0	190,012	0	190,012	191,011	0	0	0	144,570	46,441	0.0	28,240	212,287	142,727	69,560	
15	晴後曇	22.0	197,186	0	197,186	198,151	0	0	0	152,881	45,270	0.0	27,794	218,942	152,312	66,630	
16	曇一時雨	20.0	222,318	0	222,318	223,197	20,167	18,194	38,361	137,921	46,915	2.5	29,477	206,968	135,828	71,140	
17	晴時々雨	21.0	344,135	0	344,135	345,195	89,775	50,308	140,083	151,732	53,380	11.0	30,094	227,291	146,631	80,660	
18	晴後曇	21.0	190,005	0	190,005	191,068	0	0	0	142,515	48,553	0.0	27,305	211,261	139,711	71,550	
19	晴	19.0	191,230	0	191,230	192,135	0	0	0	141,856	50,279	0.0	27,367	212,487	139,147	73,340	
20	晴	23.0	181,163	0	181,163	182,181	0	0	0	134,902	47,279	0.0	28,793	203,709	134,109	69,600	
21	曇時々雨	17.0	389,979	0	389,979	390,942	127,666	89,780	217,446	122,970	50,526	14.0	33,528	198,629	122,149	76,480	
22	曇	21.0	217,646	0	217,646	218,579	8,654	12,550	21,204	149,337	48,038	0.0	27,321	217,419	143,269	74,150	
23	曇時々雨	20.0	383,525	0	383,525	384,514	90,054	89,081	179,135	148,123	57,256	15.5	35,031	232,166	143,546	88,620	
24	曇時々雨	20.0	383,653	0	383,653	384,642	110,371	71,807	182,178	151,130	51,334	3.0	36,934	230,893	151,073	79,820	
25	晴一時雨	20.0	247,743	0	247,743	248,782	0	38,191	38,191	155,435	55,156	0.5	34,377	237,614	152,684	84,930	
26	晴後曇	22.0	213,374	0	213,374	214,391	0	0	0	159,755	54,636	0.0	33,209	240,341	160,471	79,870	
27	曇後晴	23.0	208,987	0	208,987	209,795	0	0	0	159,141	50,654	0.0	33,026	235,820	161,810	74,010	
28	晴	24.0	196,358	0	196,358	197,229	0	0	0	144,693	52,536	0.0	29,023	219,023	144,643	74,380	
29	曇一時雨	25.0	197,785	0	197,785	198,676	0	4,646	4,646	146,186	47,844	1.0	29,619	216,472	145,082	71,390	
30	曇時々雨	20.0	287,998	0	287,998	288,955	23,706	60,329	84,035	150,024	54,896	3.5	29,501	227,199	146,109	81,090	
合計	－	－	8,087,572	307,530	7,780,042	7,809,480	946,038	895,540	1,841,578	4,467,898	1,500,004	119.5	890,065	6,635,932	4,402,992	2,232,940	
最大	－	25.0	892,464	261,950	630,514	631,363	244,529	199,737	444,266	166,491	57,256	42.5	36,934	240,341	162,943	88,620	
最小	－	14.0	181,163	45,580	181,163	182,181	8,654	4,646	4,646	122,970	44,254	0.5	26,477	198,629	122,149	66,630	
平均	－	19.6	269,586	153,765	259,335	260,316	86,003	59,703	122,772	148,930	50,000	10.0	29,669	221,198	146,766	74,431	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2024年 4月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過) 使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水) 使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水) 使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	52,240	102	510	12,711	6,637	2,013	−	−	−	94	0.22	1,140	0.89	499	0.79
2	49,510	97	510	11,602	6,643	2,294	−	−	−	114	0.28	1,129	0.84	456	1.08
3	69,570	136	510	11,571	6,634	2,596	−	−	−	0	0.00	1,300	0.57	410	0.38
4	64,190	126	510	10,515	6,685	1,739	−	−	−	0	0.00	1,163	0.78	547	0.64
5	46,310	91	510	10,867	6,644	2,279	−	−	−	0	0.00	2,041	1.62	616	1.43
6	45,830	90	510	12,395	6,663	855	−	−	−	56	0.15	1,790	1.44	582	1.42
7	45,490	89	510	11,740	6,704	1,713	−	−	−	0	0.00	1,300	1.06	570	1.44
8	58,430	115	510	11,899	6,649	2,588	−	−	−	168	0.35	1,174	0.67	638	0.79
9	65,950	129	510	7,975	6,772	2,024	−	−	−	174	0.32	1,448	0.45	362	0.18
10	70,730	139	510	10,416	6,783	3,179	−	−	−	0	0.00	1,687	1.25	433	0.52
11	45,600	89	510	11,074	6,701	1,434	−	−	−	0	0.00	1,699	1.22	559	1.29
12	45,520	89	510	11,250	6,696	1,135	−	−	−	0	0.00	1,448	1.08	604	1.44
13	45,380	89	510	12,043	6,646	1,725	−	−	−	54	0.14	1,471	1.19	562	1.35
14	45,170	89	510	11,045	6,672	2,286	−	−	−	125	0.33	2,018	1.68	570	1.47
15	45,160	89	510	11,056	6,699	1,727	−	−	−	94	0.25	1,653	1.30	476	1.26
16	53,200	104	510	11,781	6,655	2,599	−	−	−	0	0.00	1,949	1.48	376	0.69
17	69,600	136	510	11,282	6,641	3,483	−	−	−	0	0.00	1,687	0.84	821	0.95
18	45,240	89	510	11,333	6,698	1,147	−	−	−	0	0.00	1,357	1.14	479	1.18
19	45,270	89	510	10,440	6,657	1,722	−	−	−	0	0.00	1,653	1.40	524	1.25
20	45,570	89	510	10,743	6,635	2,299	−	−	−	56	0.15	1,471	1.31	252	0.64
21	66,070	130	510	13,632	6,728	3,495	−	−	−	217	0.39	1,197	0.57	490	0.42
22	56,490	111	510	10,002	6,700	1,744	−	−	−	142	0.30	1,288	0.98	599	1.19
23	84,900	166	510	14,596	6,700	4,270	−	−	−	226	0.32	1,254	0.63	595	0.49
24	66,190	130	510	16,943	6,776	3,602	−	−	−	174	0.32	1,357	0.62	624	0.61
25	76,630	150	510	15,641	6,719	3,216	−	−	−	0	0.00	1,288	0.99	422	0.54
26	46,280	91	510	16,760	6,794	1,141	−	−	−	0	0.00	2,029	1.52	570	1.25
27	46,160	91	510	16,134	6,712	1,738	−	−	−	53	0.14	1,448	1.09	528	1.25
28	46,160	91	510	13,019	6,592	871	−	−	−	0	0.00	1,322	1.10	445	1.02
29	54,980	108	510	12,460	6,589	2,012	−	−	−	0	0.00	1,277	1.05	388	0.89
30	70,040	137	510	11,814	6,562	2,319	−	−	−	175	0.30	1,482	1.02	612	0.64
合計	1,667,860	3,270	−	364,739	200,386	65,245	−	−	−	1,922	−	44,520	−	15,609	−
最大	84,900	166	510	16,943	6,794	4,270	−	−	−	226	0.39	2,041	1.68	821	1.47
最小	45,160	89	510	7,975	6,562	855	−	−	−	53	0.14	1,129	0.45	252	0.18
平均	55,595	109	510	12,158	6,680	2,175	−	−	−	128	0.14	1,484	0.99	520	0.78

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2024年 4月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計	備考
	A系	B系	C系	D系	E系							
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	
1	21,634	65,387	65,386	34,910	35,360	152,407	70,270	222,677	0	28,501	28,501	
2	24,534	67,653	67,653	36,950	37,090	159,840	74,040	233,880	0	0	0	
3	23,463	58,391	58,390	35,700	36,530	140,244	72,230	212,474	133,081	81,043	214,124	
4	24,884	61,078	61,077	37,610	38,050	147,039	75,660	222,699	26,991	51,792	78,783	
5	23,802	62,020	62,019	37,440	39,140	147,841	76,580	224,421	0	0	0	
6	23,173	62,777	62,777	34,510	35,870	148,727	70,380	219,107	0	0	0	
7	22,653	62,176	62,176	33,850	35,090	147,005	68,940	215,945	0	0	0	
8	22,442	57,627	57,626	34,850	35,400	137,695	70,250	207,945	71,044	51,065	122,109	
9	25,805	55,506	55,505	33,770	34,630	136,816	68,400	205,216	244,529	199,737	444,266	
10	25,466	64,987	64,986	39,360	39,070	155,439	78,430	233,869	0	48,516	48,516	
11	24,573	69,185	69,185	37,830	37,560	162,943	75,390	238,333	0	0	0	
12	23,934	67,184	67,184	36,600	36,260	158,302	72,860	231,162	0	0	0	
13	23,434	61,980	61,979	36,330	35,960	147,393	72,290	219,683	0	0	0	
14	22,505	60,111	60,111	34,970	34,590	142,727	69,560	212,287	0	0	0	
15	22,314	64,999	64,999	32,760	33,870	152,312	66,630	218,942	0	0	0	
16	23,876	55,976	55,976	35,550	35,590	135,828	71,140	206,968	20,167	18,194	38,361	
17	24,564	61,034	61,033	39,380	41,280	146,631	80,660	227,291	89,775	50,308	140,083	
18	23,084	58,314	58,313	34,760	36,790	139,711	71,550	211,261	0	0	0	
19	24,796	57,176	57,175	36,250	37,090	139,147	73,340	212,487	0	0	0	
20	20,225	56,942	56,942	35,200	34,400	134,109	69,600	203,709	0	0	0	
21	23,075	53,554	45,520	38,050	38,430	122,149	76,480	198,629	127,666	89,780	217,446	
22	23,123	60,073	60,073	35,760	38,390	143,269	74,150	217,419	8,654	12,550	21,204	
23	25,073	59,237	59,236	43,990	44,630	143,546	88,620	232,166	90,054	89,081	179,135	
24	24,454	63,310	63,309	39,320	40,500	151,073	79,820	230,893	110,371	71,807	182,178	
25	24,865	63,910	63,909	40,960	43,970	152,684	84,930	237,614	0	38,191	38,191	
26	30,666	64,903	64,902	39,320	40,550	160,471	79,870	240,341	0	0	0	
27	36,286	62,762	62,762	36,700	37,310	161,810	74,010	235,820	0	0	0	
28	32,535	56,054	56,054	36,880	37,500	144,643	74,380	219,023	0	0	0	
29	31,246	56,918	56,918	35,430	35,960	145,082	71,390	216,472	0	4,646	4,646	
30	34,275	55,917	55,917	39,850	41,240	146,109	81,090	227,199	23,706	60,329	84,035	
合計	756,759	1,827,141	1,819,092	1,104,840	1,128,100	4,402,992	2,232,940	6,635,932	946,038	895,540	1,841,578	
最大	36,286	69,185	69,185	43,990	44,630	162,943	88,620	240,341	244,529	199,737	444,266	
最小	20,225	53,554	45,520	32,760	33,870	122,149	66,630	198,629	8,654	4,646	4,646	
平均	25,225	60,905	60,636	36,828	37,603	146,766	74,431	221,198	86,003	59,703	122,772	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2024年 4月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	−	634	675	1,309	−	81.5	76.1	157.6	−	3.1	3.3	6.4	0.51	4.1
2	−	1,058	424	1,482	−	136.0	58.0	193.9	−	5.4	2.2	7.6	0.54	3.9
3	−	965	664	1,629	−	115.6	88.6	204.3	−	5.0	3.5	8.5	0.55	4.2
4	−	909	962	1,871	−	89.7	100.3	190.0	−	3.9	4.1	8.0	0.45	4.2
5	−	950	747	1,697	−	110.6	93.7	204.3	−	4.4	3.5	7.9	0.49	3.9
6	−	873	784	1,657	−	107.2	95.5	202.7	−	4.2	3.8	8.0	0.50	3.9
7	−	741	949	1,690	−	96.8	125.6	222.4	−	3.7	4.8	8.5	0.53	3.8
8	−	997	779	1,776	−	129.8	97.6	227.4	−	5.0	3.9	8.9	0.53	3.9
9	−	580	281	861	−	71.4	35.6	107.0	−	2.7	1.3	4.0	0.48	3.7
10	−	580	555	1,135	−	58.0	59.4	117.4	−	2.4	2.3	4.7	0.44	4.0
11	−	312	625	937	−	56.7	109.5	166.3	−	2.0	4.1	6.1	0.68	3.7
12	−	662	700	1,362	−	88.1	96.7	184.8	−	3.4	3.6	7.0	0.55	3.8
13	−	573	872	1,445	−	81.4	122.8	204.2	−	3.1	4.8	7.9	0.57	3.9
14	−	802	785	1,587	−	97.8	96.9	194.7	−	4.0	3.9	7.9	0.52	4.1
15	184	826	547	1,557	24.0	97.6	69.1	190.8	0.9	4.1	2.7	7.7	0.52	4.0
16	113	670	757	1,540	15.7	90.7	114.9	221.3	0.6	3.6	4.0	8.2	0.56	3.7
17	−	380	746	1,126	−	47.5	100.7	148.2	−	1.9	3.8	5.7	0.53	3.8
18	5	697	364	1,066	1.0	115.3	69.8	186.0	−	4.7	2.5	7.2	0.71	3.9
19	797	−	911	1,708	126.8	−	143.3	270.0	4.4	−	5.1	9.5	0.58	3.5
20	1,048	−	1,058	2,106	159.8	−	153.7	313.6	5.8	−	5.9	11.7	0.58	3.7
21	967	−	1,038	2,005	142.6	−	143.6	286.2	5.1	−	5.4	10.5	0.55	3.7
22	590	−	940	1,530	73.6	−	112.9	186.5	2.6	−	4.2	6.8	0.47	3.6
23	954	−	695	1,649	103.0	−	71.8	174.8	4.0	−	2.9	6.9	0.43	3.9
24	371	−	962	1,333	47.8	−	114.6	162.4	1.8	−	4.6	6.4	0.49	3.9
25	646	−	519	1,165	90.2	−	67.0	157.2	3.3	−	2.6	5.9	0.53	3.8
26	659	−	617	1,276	83.7	−	73.7	157.4	3.2	−	3.0	6.2	0.51	3.9
27	548	−	1,080	1,628	67.0	−	125.5	192.4	2.6	−	5.1	7.7	0.49	4.0
28	670	−	958	1,628	94.4	−	120.8	215.2	3.4	−	4.9	8.3	0.54	3.9
29	728	−	919	1,647	103.0	−	123.2	226.3	3.7	−	4.7	8.4	0.54	3.7
30	1,014	−	903	1,917	125.5	−	105.1	230.6	4.8	−	4.2	9.0	0.49	3.9
合計	9,294	13,209	22,816	45,319	1,258.0	1,671.6	2,966.3	5,895.9	46.2	66.6	114.7	227.5	−	−
最大	1,048	1,058	1,080	2,106	159.8	136.0	153.7	313.6	5.8	5.4	5.9	11.7	0.71	4.2
最小	5	312	281	861	1.0	47.5	35.6	107.0	0.6	1.9	1.3	4.0	0.43	3.5
平均	620	734	761	1,511	83.9	92.9	98.9	196.5	3.3	3.7	3.8	7.6	0.53	3.9

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（ベルト濃縮、重力濃縮）

2024年 4月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	－	95.5	95.4	－	7.48	7.39	14.87	－	0.23	0.21	0.22	518.0	5.4	28.2
2	－	95.2	95.2	－	11.62	4.38	16.00	－	0.20	0.19	0.20	532.0	3.9	20.7
3	－	95.2	95.3	－	10.88	7.75	18.63	－	0.21	0.21	0.21	489.0	3.6	17.6
4	－	95.3	95.3	－	8.97	9.08	18.05	－	0.22	0.21	0.22	391.0	5.2	20.1
5	－	95.2	95.2	－	10.37	7.04	17.41	－	0.22	0.19	0.21	406.0	3.7	14.9
6	－	96.5	96.5	－	8.51	7.69	16.20	－	0.19	0.20	0.20	480.0	4.2	19.9
7	－	95.1	95.1	－	8.20	10.92	19.13	－	0.21	0.22	0.21	444.0	3.9	17.5
8	－	95.0	95.0	－	11.58	9.15	20.73	－	0.22	0.22	0.22	402.0	4.8	19.5
9	－	96.3	96.3	－	6.48	2.94	9.42	－	0.24	0.22	0.23	272.0	4.2	11.5
10	－	95.2	95.3	－	5.72	5.62	11.34	－	0.22	0.23	0.23	371.0	4.0	14.7
11	－	96.4	96.3	－	3.55	6.57	10.12	－	0.17	0.16	0.16	533.0	4.7	24.9
12	－	95.2	95.3	－	8.66	9.93	18.59	－	0.24	0.26	0.25	527.0	3.5	18.5
13	－	95.5	95.5	－	7.12	11.52	18.64	－	0.22	0.23	0.22	460.0	3.6	16.7
14	－	96.6	96.6	－	11.20	10.59	21.79	－	0.27	0.26	0.27	428.0	4.1	17.4
15	95.0	96.6	95.0	2.43	11.36	8.16	21.94	0.25	0.26	0.29	0.27	505.0	3.4	17.1
16	95.4	95.3	95.4	1.49	8.81	9.68	19.98	0.24	0.24	0.23	0.23	485.0	2.8	13.5
17	－	95.0	95.1	－	4.37	9.35	13.72	－	0.22	0.24	0.23	378.0	3.5	13.4
18	96.6	96.5	96.6	0.04	8.89	6.21	15.14	0.12	0.18	0.24	0.20	432.0	4.0	17.1
19	95.7	－	95.7	11.67	－	14.99	26.66	0.25	－	0.28	0.27	426.0	3.6	15.2
20	95.6	－	95.6	15.73	－	15.64	31.37	0.26	－	0.25	0.26	510.0	4.0	20.2
21	95.4	－	95.3	11.85	－	12.71	24.56	0.22	－	0.22	0.22	526.0	3.9	20.7
22	95.0	－	95.0	7.15	－	12.31	19.47	0.26	－	0.28	0.27	466.0	3.6	16.7
23	95.9	－	95.9	11.92	－	7.79	19.71	0.29	－	0.26	0.28	453.0	3.0	13.4
24	96.4	－	96.4	4.69	－	10.65	15.34	0.26	－	0.23	0.23	588.0	3.8	22.6
25	95.2	－	95.1	7.34	－	6.11	13.45	0.21	－	0.22	0.22	1,082.0	3.5	37.7
26	95.5	－	95.4	9.02	－	7.33	16.35	0.27	－	0.23	0.25	1,140.0	3.0	34.7
27	96.4	－	96.4	6.68	－	12.36	19.04	0.25	－	0.24	0.24	799.0	3.9	30.9
28	95.2	－	95.1	8.93	－	11.58	20.51	0.25	－	0.23	0.24	553.0	2.2	11.9
29	95.2	－	95.2	10.29	－	10.55	20.84	0.26	－	0.21	0.24	475.0	1.5	6.9
30	96.4	－	96.4	15.41	－	11.63	27.05	0.31	－	0.26	0.29	495.0	2.2	10.8
合計	－	－	－	124.66	153.77	277.62	556.05	－	－	－	－	15,566.0	－	564.9
最大	96.60	96.60	96.60	15.73	11.62	15.64	31.37	0.31	0.27	0.29	0.29	1,140.0	5.4	37.7
最小	95.00	95.00	95.00	0.04	3.55	2.94	9.42	0.12	0.17	0.16	0.16	272.0	1.5	6.9
平均	95.5	95.2	95.7	8.31	8.54	9.25	18.53	0.26	0.22	0.23	0.23	518.9	3.6	18.8

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心)

2024年 4月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	532	－	166	698	63.7	－	22.1	85.8	2.6	－	0.8	3.4	0.57	4.0
2	460	355	－	815	53.9	48.8	－	102.7	2.2	1.8	－	4.0	0.56	3.9
3	－	684	286	970	－	90.1	35.4	125.4	－	3.3	1.3	4.7	0.54	3.7
4	81	－	658	739	9.3	－	81.0	90.2	0.4	－	3.2	3.5	0.55	3.9
5	855	115	－	970	98.2	14.8	－	113.0	3.9	0.5	－	4.5	0.53	4.0
6	－	408	347	755	－	53.2	41.3	94.6	－	2.0	1.6	3.6	0.54	3.8
7	356	－	624	980	43.6	－	78.4	122.0	1.7	－	3.1	4.8	0.56	3.9
8	40	731	22	793	4.9	87.3	2.8	94.9	0.2	3.6	0.1	3.9	0.56	4.1
9	15	147	962	1,124	1.8	17.6	120.9	140.3	0.1	0.7	4.7	5.5	0.56	3.9
10	595	233	20	848	68.1	25.5	2.3	95.9	2.7	1.0	0.1	3.9	0.52	4.0
11	－	693	264	957	－	75.9	30.2	106.1	－	3.1	1.2	4.3	0.52	4.1
12	586	－	168	754	67.1	－	19.2	86.3	2.7	－	0.8	3.5	0.52	4.0
13	406	412	－	818	48.6	47.1	－	95.7	1.9	1.9	－	3.9	0.54	4.0
14	－	519	440	959	－	59.4	52.6	112.0	－	2.4	2.1	4.5	0.54	4.1
15	354	－	413	767	42.3	－	49.4	91.7	1.7	－	2.0	3.7	0.54	4.0
16	609	214	－	823	74.4	25.0	－	99.4	3.0	1.0	－	4.0	0.55	4.0
17	－	689	267	956	－	91.0	34.6	125.6	－	3.5	1.4	4.8	0.58	3.9
18	237	－	724	961	30.8	－	94.0	124.7	1.2	－	3.8	5.0	0.58	4.0
19	699	195	－	894	96.0	27.3	－	123.4	3.8	1.0	－	4.9	0.61	4.0
20	－	675	135	810	－	98.2	19.2	117.5	－	3.7	0.8	4.5	0.63	3.8
21	152	－	830	982	22.4	－	122.5	144.9	0.9	－	4.9	5.8	0.65	4.0
22	819	233	－	1,052	123.0	35.8	－	158.8	4.9	1.4	－	6.3	0.66	4.0
23	－	752	445	1,197	－	109.5	63.4	172.9	－	4.2	2.5	6.7	0.63	3.9
24	336	－	845	1,181	45.3	－	118.8	164.1	1.8	－	4.6	6.4	0.60	3.9
25	607	658	29	1,294	75.7	83.4	3.8	162.8	3.0	3.2	0.1	6.3	0.56	3.9
26	274	286	938	1,498	33.5	35.5	119.7	188.6	1.3	1.3	4.7	7.4	0.55	3.9
27	679	491	－	1,170	81.2	59.6	－	140.8	3.2	2.3	－	5.5	0.54	3.9
28	－	417	686	1,103	－	47.2	80.4	127.6	－	1.8	3.1	4.9	0.51	3.9
29	704	－	285	989	78.8	－	33.4	112.2	3.2	－	1.3	4.5	0.51	4.0
30	302	845	－	1,147	33.0	93.4	－	126.4	1.3	3.5	－	4.9	0.50	3.9
合計	9,698	9,752	9,554	29,004	1,195.6	1,225.5	1,225.4	3,646.4	48.0	47.4	48.2	143.5	－	－
最大	855	845	962	1,498	123.0	109.5	122.5	188.6	4.9	4.2	4.9	7.4	0.66	4.1
最小	15	115	20	698	1.8	14.8	2.3	85.8	0.1	0.5	0.1	3.4	0.50	3.7
平均	441	464	434	967	54.3	58.4	55.7	121.5	2.2	2.3	2.2	4.8	0.56	3.9

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心、重力濃縮)

2024年 4月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	86.1	－	86.3	－	－	－	
2	85.8	90.8	－	－	－	－	
3	－	90.4	85.4	－	－	－	
4	85.5	－	87.2	－	－	－	
5	86.6	90.1	－	－	－	－	
6	－	90.2	86.8	－	－	－	
7	87.5	－	87.5	－	－	－	
8	87.5	87.4	87.5	－	－	－	
9	87.5	87.4	87.5	－	－	－	
10	88.1	86.3	88.1	－	－	－	
11	－	86.3	88.1	－	－	－	
12	88.1	－	88.1	－	－	－	
13	88.6	86.9	－	－	－	－	
14	－	86.9	88.6	－	－	－	
15	88.6	－	88.6	－	－	－	
16	88.8	87.2	－	－	－	－	
17	－	86.5	89.5	－	－	－	
18	89.5	－	89.5	－	－	－	
19	90.1	87.3	－	－	－	－	
20	－	87.8	90.5	－	－	－	
21	90.8	－	90.8	－	－	－	
22	91.0	88.5	－	－	－	－	
23	－	87.8	90.5	－	－	－	
24	89.9	－	91.4	－	－	－	
25	89.1	86.0	90.7	－	－	－	
26	88.8	85.7	90.5	－	－	－	
27	88.6	85.4	－	－	－	－	
28	－	84.4	89.6	－	－	－	
29	87.8	－	89.6	－	－	－	
30	87.5	84.0	－	－	－	－	
合計	－	－	－	－	－	－	
最大	91.0	90.8	91.4	－	－	－	
最小	85.5	84.0	85.4	－	－	－	
平均	88.5	87.1	89.1	－	－	－	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2024年 4月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	1,069	44.9	95.8	126	30.0	76.3	0	0.0	−	−	369.0	0.33	
2	1,140	40.2	96.5	132	31.4	76.2	116	0.3	−	−	423.0	0.42	
3	1,114	38.1	96.6	136	31.7	76.7	2,567	6.8	−	−	491.5	0.52	
4	985	39.2	96.0	123	29.0	76.4	2,001	5.1	−	−	422.5	0.43	
5	1,003	34.9	96.5	130	29.8	77.0	2,306	6.6	−	−	419.0	0.48	
6	1,064	38.6	96.4	136	32.2	76.3	2,422	6.3	−	−	453.5	0.47	
7	1,026	36.3	96.5	132	29.8	77.4	2,349	6.5	−	−	444.5	0.49	
8	948	38.8	95.9	122	27.1	77.8	2,190	5.6	−	−	519.0	0.54	
9	582	25.5	95.6	74	16.4	77.8	1,436	5.6	−	−	366.0	0.57	
10	870	31.6	96.4	114	26.5	76.8	2,088	6.6	−	−	512.5	0.65	
11	1,022	41.8	95.9	135	33.1	75.5	2,349	5.6	−	−	539.0	0.52	
12	1,002	35.4	96.5	131	31.4	76.1	2,335	6.6	−	−	461.0	0.52	
13	1,011	35.9	96.4	135	30.9	77.2	2,407	6.7	−	−	484.0	0.54	
14	968	36.3	96.3	127	28.3	77.7	2,320	6.4	−	−	476.5	0.53	
15	1,045	34.6	96.7	121	26.5	78.1	2,523	7.3	−	−	543.5	0.63	
16	1,139	31.6	97.2	131	29.1	77.8	2,784	8.8	−	−	566.0	0.72	
17	955	31.6	96.7	117	27.6	76.4	2,320	7.3	−	−	488.5	0.62	
18	959	37.2	96.1	125	30.3	75.8	2,277	6.1	−	−	467.5	0.50	
19	1,018	35.4	96.5	135	31.4	76.7	2,422	6.8	−	−	445.0	0.50	
20	1,204	43.1	96.4	161	35.8	77.7	2,842	6.6	−	−	570.5	0.53	
21	1,193	42.7	96.4	147	33.7	77.1	2,755	6.5	−	−	600.0	0.56	
22	1,042	36.3	96.5	134	31.2	76.6	2,480	6.8	−	−	542.5	0.60	
23	1,034	33.3	96.8	131	30.8	76.5	2,509	7.5	−	−	520.0	0.62	
24	1,289	41.8	96.8	161	37.0	77.1	3,089	7.4	−	−	662.0	0.63	
25	1,991	56.7	97.2	235	56.6	75.9	2,929	5.2	−	−	774.0	0.55	
26	2,119	54.7	97.4	223	54.6	75.5	0	0.0	−	−	720.0	0.53	
27	1,528	49.0	96.8	152	34.7	77.1	1,740	3.5	−	−	538.0	0.44	
28	1,302	30.7	97.6	121	27.5	77.3	2,697	8.8	−	−	488.0	0.64	
29	1,113	24.8	97.8	113	24.7	78.1	2,465	9.9	−	−	471.5	0.76	
30	1,181	31.2	97.4	131	29.8	77.3	2,625	8.4	−	−	536.0	0.69	
合計	33,916	1,132.2	−	4,091	949.1	−	65,337	−	0	−	15,314.0	−	
最大	2,119	56.7	97.8	235	56.6	78.1	3,089	9.9	−	0.0	774.0	0.76	
最小	582	24.8	95.6	74	16.4	75.5	0	0.0	−	0.0	366.0	0.33	
平均	1,131	37.7	96.7	136	31.6	76.8	2,333	5.8	−	−	510.5	0.54	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水A系)

2024年 4月度　No.2-6

日	A系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	412	17.3	95.8	49	11.6	76.3	0	0.0	−	−	143.0	0.33	
2	438	15.5	96.5	51	12.1	76.2	58	0.4	−	−	165.5	0.43	
3	477	16.3	96.6	58	13.6	76.7	1,059	6.5	−	−	210.5	0.52	
4	448	17.8	96.0	56	13.2	76.4	841	4.7	−	−	196.0	0.44	
5	507	17.6	96.5	66	15.1	77.0	1,131	6.4	−	−	219.0	0.50	
6	461	16.7	96.4	59	13.9	76.3	1,015	6.1	−	−	197.0	0.47	
7	467	16.5	96.5	60	13.6	77.4	1,044	6.3	−	−	208.0	0.50	
8	537	22.0	95.9	69	15.4	77.8	1,218	5.5	−	−	299.0	0.54	
9	287	12.6	95.6	37	8.1	77.8	682	5.4	−	−	177.5	0.56	
10	497	18.1	96.4	65	15.1	76.8	1,189	6.6	−	−	285.5	0.63	
11	500	20.5	95.9	66	16.2	75.5	1,131	5.5	−	−	262.5	0.51	
12	525	18.6	96.5	69	16.4	76.1	1,218	6.6	−	−	238.5	0.51	
13	566	20.1	96.5	76	17.3	77.2	1,334	6.6	−	−	274.0	0.55	
14	348	13.1	96.3	46	10.2	77.7	827	6.3	−	−	163.5	0.50	
15	402	13.3	96.7	46	10.2	78.1	957	7.2	−	−	197.0	0.59	
16	534	14.8	97.2	61	13.6	77.8	1,305	8.8	−	−	269.5	0.73	
17	531	17.6	96.7	65	15.3	76.4	1,276	7.3	−	−	273.5	0.62	
18	564	21.9	96.1	74	17.8	75.8	1,363	6.2	−	−	280.0	0.51	
19	476	16.6	96.5	63	14.7	76.7	1,189	7.2	−	−	217.5	0.53	
20	505	18.1	96.4	67	15.0	77.7	1,204	6.7	−	−	243.5	0.54	
21	361	12.9	96.4	44	10.2	77.1	827	6.4	−	−	179.5	0.56	
22	280	9.8	96.5	36	8.4	76.6	653	6.7	−	−	146.5	0.60	
23	446	14.4	96.8	57	13.3	76.5	1,073	7.5	−	−	221.5	0.62	
24	644	20.9	96.8	81	18.5	77.1	1,537	7.4	−	−	327.5	0.63	
25	819	23.3	97.2	96	23.3	75.9	1,218	5.2	−	−	310.0	0.53	
26	848	21.9	97.4	89	21.9	75.5	0	0.0	−	−	285.0	0.52	
27	605	19.4	96.8	60	13.8	77.1	711	3.7	−	−	212.0	0.44	
28	472	11.1	97.6	44	10.0	77.3	986	8.9	−	−	175.5	0.63	
29	463	10.3	97.8	47	10.3	78.1	986	9.6	−	−	190.0	0.74	
30	450	11.9	97.4	50	11.3	77.3	943	7.9	−	−	201.5	0.68	
合計	14,870	500.6	−	1,806	419.3	−	28,971	−	0	−	6,769.5	−	
最大	848	23.3	97.8	96	23.3	78.1	1,537	9.6	−	−	327.5	0.74	
最小	280	9.8	95.6	36	8.1	75.5	0	0.0	−	−	143.0	0.33	
平均	496	16.7	96.6	60	14.0	76.8	966	5.8	−	−	225.7	0.54	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2024年 4月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	657	27.6	95.8	78	18.4	76.3	0	0.0	−	−	226.0	0.33	
2	702	24.8	96.5	81	19.4	76.2	58	0.2	−	−	257.5	0.42	
3	637	21.8	96.6	78	18.1	76.7	1,508	6.9	−	−	281.0	0.52	
4	537	21.4	96.0	67	15.8	76.4	1,160	5.4	−	−	226.5	0.42	
5	496	17.3	96.5	64	14.7	77.0	1,175	6.8	−	−	200.0	0.46	
6	603	21.9	96.4	77	18.2	76.3	1,407	6.4	−	−	256.5	0.47	
7	559	19.8	96.5	72	16.2	77.4	1,305	6.6	−	−	236.5	0.48	
8	411	16.8	95.9	53	11.8	77.8	972	5.8	−	−	220.0	0.52	
9	295	12.9	95.6	38	8.3	77.8	754	5.8	−	−	188.5	0.58	
10	373	13.6	96.4	49	11.4	76.8	899	6.6	−	−	227.0	0.67	
11	522	21.4	95.9	69	16.9	75.5	1,218	5.7	−	−	276.5	0.52	
12	477	16.9	96.5	63	14.9	76.1	1,117	6.6	−	−	222.5	0.53	
13	445	15.8	96.5	60	13.6	77.2	1,073	6.8	−	−	210.0	0.53	
14	620	23.3	96.3	81	18.1	77.7	1,494	6.4	−	−	313.0	0.54	
15	643	21.3	96.7	74	16.3	78.1	1,566	7.4	−	−	346.5	0.65	
16	605	16.8	97.2	69	15.4	77.8	1,479	8.8	−	−	296.5	0.71	
17	424	14.0	96.7	52	12.3	76.4	1,044	7.4	−	−	215.0	0.61	
18	395	15.3	96.1	51	12.5	75.8	914	6.0	−	−	187.5	0.49	
19	542	18.9	96.5	72	16.7	76.7	1,233	6.5	−	−	227.5	0.48	
20	699	25.0	96.4	93	20.8	77.7	1,639	6.5	−	−	327.0	0.52	
21	832	29.8	96.4	102	23.5	77.1	1,929	6.5	−	−	420.5	0.56	
22	762	26.6	96.5	98	22.8	76.6	1,827	6.9	−	−	396.0	0.60	
23	588	18.9	96.8	75	17.5	76.5	1,436	7.6	−	−	298.5	0.63	
24	645	20.9	96.8	81	18.5	77.1	1,552	7.4	−	−	334.5	0.64	
25	1,172	33.4	97.2	138	33.3	75.9	1,711	5.1	−	−	464.0	0.56	
26	1,271	32.8	97.4	134	32.8	75.5	0	0.0	−	−	435.0	0.53	
27	923	29.6	96.8	92	21.0	77.1	1,030	3.5	−	−	326.0	0.44	
28	830	19.6	97.6	77	17.5	77.3	1,711	8.7	−	−	312.5	0.64	
29	650	14.5	97.8	66	14.4	78.1	1,479	10.2	−	−	281.5	0.78	
30	731	19.3	97.4	81	18.4	77.3	1,682	8.7	−	−	334.5	0.69	
合計	19,046	631.6	−	2,284	529.8	−	36,366	−	−	−	8,544.5	−	
最大	1,271	33.4	97.8	138	33.3	78.1	1,929	10.2	−	−	464.0	0.78	
最小	295	12.9	95.6	38	8.3	75.5	0	0.0	−	−	187.5	0.33	
平均	635	21.1	96.7	76	17.7	76.8	1,212	5.8	−	−	284.8	0.54	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2024年 4月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	1.94	1.92	−	
2	−	−	−	
3	−	−	−	
4	−	−	2.63	
5	3.93	−	−	
6	−	−	−	
7	−	−	−	
8	−	−	−	
9	2.06	1.97	−	
10	−	−	−	
11	−	−	2.53	
12	−	−	−	
13	−	−	−	
14	−	−	−	
15	3.72	1.83	−	
16	−	−	2.33	
17	−	−	−	
18	−	−	−	
19	3.89	−	−	
20	−	−	−	
21	−	−	−	
22	1.85	1.95	−	
23	−	−	−	
24	3.68	−	2.54	
25	−	−	−	
26	−	−	−	
27	−	−	−	
28	−	−	−	
29	−	−	−	
30	−	−	2.22	
合計	21.07	7.67	12.25	
最大	3.93	1.97	2.63	
最小	1.85	1.83	2.22	
平均	3.01	1.92	2.45	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2024年 4月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	130.54	24:00	0:00	5.9	−	−	−	−	4.0	592.0	0	592	745.5	
2	130.36	24:00	0:00	5.6	20.45	28.9	20.4	28.9	−	393	0	393	890.3	
3	130.48	24:00	0:00	5.3	19.44	32.9	19.3	32.9	−	335	0	335	1,049.0	
4	130.46	24:00	0:00	5.7	−	−	−	−	−	430	0	430	1,252.2	
5	130.08	24:00	0:00	5.5	19.78	35.1	19.7	35.1	−	1,237	0	1,237	1,068.1	
6	129.48	24:00	0:00	5.5	−	−	−	−	−	731	0	731	1,079.5	
7	131.60	24:00	0:00	5.6	−	−	−	−	−	1,129	0	1,129	1,055.4	
8	129.46	24:00	0:00	5.4	20.08	33.1	20.0	33.1	4.0	1,533	0	1,533	1,070.6	
9	65.45	13:02	10:58	3.6	19.78	35.5	19.7	35.5	−	2,160	0	2,160	711.2	
10	129.14	24:00	0:00	5.5	19.12	33.3	19.0	33.3	−	904	0	904	1,319.5	
11	127.84	24:00	0:00	6.1	−	−	−	−	4.0	324	0	324	1,252.2	
12	130.86	24:00	0:00	6.2	19.90	34.4	19.8	34.4	−	557	0	557	1,202.7	
13	130.94	24:00	0:00	6.1	−	−	−	−	−	788	0	788	1,214.1	
14	129.94	24:00	0:00	5.7	−	−	−	−	−	1,413	0	1,413	1,214.1	
15	129.20	24:00	0:00	5.7	20.05	32.5	20.0	32.5	−	1,321	0	1,321	1,245.9	
16	130.31	24:00	0:00	5.5	−	−	−	−	4.0	780	0	780	1,295.4	
17	127.66	24:00	0:00	5.7	20.33	36.0	20.2	36.0	−	713	0	713	1,361.4	
18	106.22	24:00	0:00	5.1	−	−	−	−	−	508	0	508	1,252.2	
19	131.36	24:00	0:00	6.7	−	−	−	−	−	1,057	0	1,057	1,350.0	
20	131.70	24:00	0:00	6.2	−	−	−	−	4.0	1,985	0	1,985	1,277.6	
21	128.58	24:00	0:00	6.2	−	−	−	−	−	1,033	0	1,033	1,352.6	
22	130.16	24:00	0:00	6.1	−	−	−	−	−	1,292	0	1,292	1,370.3	
23	129.42	24:00	0:00	5.9	−	−	−	−	−	574	0	574	1,431.3	
24	126.40	24:00	0:00	5.8	16.91	30.0	16.8	30.0	−	1,000	0	1,000	1,431.3	
25	99.42	24:00	0:00	3.8	19.17	35.1	19.1	35.1	−	680	0	680	1,169.7	
26	103.16	24:00	0:00	4.3	9.93	29.7	9.9	29.7	4.0	487	0	487	1,019.8	
27	122.53	24:00	0:00	5.9	−	−	−	−	−	658	0	658	1,273.8	
28	122.20	24:00	0:00	5.5	−	−	−	−	−	1,653	0	1,653	1,287.8	
29	115.70	24:00	0:00	5.1	−	−	−	−	−	2,001	0	2,001	1,242.1	
30	125.54	24:00	0:00	5.7	19.11	31.9	19.0	31.9	4.0	1,429	0	1,429	1,357.6	
合計	3,716.2	709:02	10:58	166.9	244.05	−	242.9	−	28.0	29,697	0	29,697	35,843.2	
最大	131.7	24:00	10:58	6.7	20.45	36.0	20.4	36.0	4.0	2,160	−	2,160	1,431.3	
最小	65.5	13:02	0:00	3.6	9.93	28.9	9.9	28.9	4.0	324	−	324	711.2	
平均	123.87	23:38	−	5.6	18.77	33.1	18.7	33.1	4.0	990	−	990	1,194.8	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2024年 4月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	0:00	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	0:00	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	0:00	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	0:00	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	0:00	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	19.82	32.3	19.7	32.3	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	0:00	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	0:00	0:00	−	19.85	35.3	19.7	35.3	−	−	−	−	−	
23	−	0:00	12:27	−	−	−	−	−	−	−	1,396	1,396	−	
24	58.83	12:57	10:42	3.0	−	−	−	−	−	1,884	1,769	3,653	783.6	
25	118.85	24:00	0:00	4.6	−	−	−	−	−	521	0	521	1,488.4	
26	122.93	24:00	0:00	4.8	9.56	29.2	9.5	29.2	−	517	0	517	1,278.9	
27	62.48	11:50	0:31	2.6	−	−	−	−	−	103	0	103	682.0	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	0:00	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	0:00	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	363.09	72:47	23:40	15.0	49.23	−	48.9	−	0.0	3,025	3,165	6,190	4,232.9	
最大	122.93	24:00	12:27	4.8	19.85	35.3	19.7	35.3	−	1,884	1,769	3,653	1,488.4	
最小	58.83	0:00	0:00	2.6	9.56	29.2	9.5	29.2	−	103	0	103	682.0	
平均	90.77	18:11	7:53	3.8	16.41	32.9	16.3	32.9	−	756	1,583	1,238	846.6	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2024年 4月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	102,550	−	−	−	−	−	−	43	1	44	10	
2	100,970	−	−	−	−	−	−	41	1	42	17	
3	112,020	−	−	−	−	−	−	44	2	46	18	
4	97,790	−	−	−	−	−	−	44	2	46	17	
5	99,250	−	−	−	−	−	−	43	2	45	12	
6	98,920	−	−	−	−	−	−	33	1	34	7	
7	99,030	−	−	−	−	−	−	39	0	39	5	
8	107,570	−	−	−	−	−	1,052	43	1	44	8	
9	119,210	−	−	−	−	−	2,844	40	1	41	13	
10	98,770	−	−	−	−	−	−	41	1	42	19	
11	99,340	−	−	−	−	−	−	43	1	44	20	
12	99,630	−	−	−	−	−	−	44	1	45	11	
13	98,930	−	−	−	−	−	−	27	0	27	8	
14	98,670	−	−	−	−	−	−	45	2	47	5	
15	101,570	−	−	−	−	−	−	38	0	38	8	
16	101,670	−	−	−	−	−	112	44	1	45	14	
17	105,610	−	−	−	−	−	98	42	0	42	18	
18	99,480	−	−	−	−	−	−	44	1	45	18	
19	99,230	−	−	−	−	−	−	44	1	45	18	
20	97,630	−	−	−	−	−	−	39	1	40	7	
21	111,820	−	−	−	−	−	−	76	0	76	4	
22	97,010	−	−	−	−	−	33	37	1	38	12	
23	114,850	−	−	−	−	−	−	52	1	53	14	
24	116,070	−	−	−	−	−	−	58	1	59	15	
25	109,310	−	−	−	630	−	−	34	1	35	19	
26	111,360	−	−	−	−	−	−	50	0	50	1	
27	109,450	−	−	−	−	−	−	54	1	55	7	
28	99,790	−	−	−	−	−	−	34	2	36	4	
29	98,310	−	−	−	−	−	−	34	0	34	6	
30	104,690	−	−	−	−	−	19	38	1	39	13	
合計	3,110,500	0	−	−	630	0	4,158	1,288	28	1,316	348	
最大	119,210	0	−	−	630	0	2,844	76	2	76	20	
最小	97,010	0	−	−	630	0	19	27	0	27	1	
平均	103,683	−	−	−	630	−	693	43	1	44	12	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2024年 4月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	21,634	11,710	54.1	125,913	582	1,540	−	4,200	−	5.5	6.7	97	----	717	90	A系の送気量には、A系№5系列の送気量も含まれます。
2	24,534	10,780	43.9	113,816	464	1,570	80.8	4,700	−	4.9	8.8	95	----	716	145	
3	23,463	10,810	46.1	113,080	482	1,620	−	4,500	0.33	5.1	7.1	110	----	1,263	200	
4	24,884	10,720	43.1	100,917	406	1,520	−	4,200	−	4.8	7.7	97	----	896	200	
5	23,802	10,940	46.0	101,533	427	1,440	−	3,900	−	5.0	9.4	110	----	719	150	A系生物反応槽容量
6	23,173	10,290	44.4	114,373	494	1,490	−	4,700	−	5.2	−	100	----	718	120	1池1244m³
7	22,653	9,720	42.9	123,584	546	1,590	−	5,800	−	5.3	−	94	----	720	120	
8	22,442	9,390	41.8	119,291	532	1,650	−	6,300	−	5.3	8.4	90	----	884	120	
9	25,805	11,010	42.7	68,904	267	1,650	79.4	6,100	−	4.6	15.9	110	----	1,615	60	
10	25,466	10,590	41.6	71,743	282	1,520	−	4,200	−	4.7	10.2	100	----	721	120	
11	24,573	9,950	40.5	95,383	388	1,510	−	4,300	0.31	4.9	10.4	95	----	713	120	
12	23,934	9,970	41.7	99,447	416	1,530	−	4,600	−	5.0	10.1	110	----	718	120	
13	23,434	9,880	42.2	104,606	446	1,570	−	4,500	−	5.1	−	83	----	732	120	
14	22,505	9,280	41.2	105,729	470	1,630	−	4,800	−	5.3	−	85	----	730	120	
15	22,314	9,900	44.4	111,099	498	1,700	−	4,800	−	5.4	10.7	96	----	730	120	
16	23,876	9,920	41.5	113,490	475	1,800	80.8	5,400	−	5.0	8.1	99	----	993	165	
17	24,564	11,000	44.8	90,874	370	1,910	−	6,000	−	4.9	6.9	100	----	1,236	200	
18	23,084	9,430	40.9	102,695	445	1,780	−	6,200	0.27	5.2	6.8	92	----	844	170	
19	24,796	10,200	41.1	118,074	476	1,730	−	6,500	−	4.8	5.9	81	----	797	200	
20	20,225	8,960	44.3	110,669	547	1,750	−	6,700	−	5.9	−	81	----	816	200	
21	23,075	10,610	46.0	107,945	468	1,760	−	6,900	−	5.2	−	69	----	1,269	200	
22	23,123	10,260	44.4	112,689	487	1,740	−	6,900	−	5.2	5.5	81	----	926	200	
23	25,073	11,550	46.1	93,576	373	1,650	79.1	6,300	−	4.8	5.5	71	----	1,122	200	
24	24,454	10,880	44.5	112,114	458	1,590	−	4,700	−	4.9	11.0	70	----	1,350	110	
25	24,865	11,640	46.8	167,538	674	1,590	−	4,900	0.16	4.8	30.5	70	----	779	10	
26	30,666	12,060	39.3	187,656	612	1,570	−	5,300	−	4.6	21.7	58	----	714	30	
27	36,286	15,270	42.1	201,379	555	1,300	−	4,900	−	4.9	−	85	----	713	161	
28	32,535	13,040	40.1	196,588	604	1,410	−	5,900	−	5.5	−	79	----	720	160	
29	31,246	12,890	41.3	189,640	607	1,510	−	6,200	−	5.7	−	67	----	717	160	
30	34,275	14,140	41.3	177,093	517	1,620	80.0	6,400	−	5.2	10.5	86	----	782	140	
合計	756,759	326,790	−	3,651,438	−	−	−	−	−	−	−	−	0	26,370	4,231	
最大	36,286	15,270	54.1	201,379	674	1,910	80.8	6,900	0.33	5.9	30.5	110	−	1,615	200	
最小	20,225	8,960	39.3	68,904	267	1,300	79.1	3,900	0.16	4.6	5.5	58	−	713	10	
平均	25,225	10,893	43.2	121,715	483	1,610	80.0	5,400	0.27	5.1	10.4	89	−	879	141	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2024年 4月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2024年 4月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	65,387	23,980	36.7	280,020	428	1,460	−	5,000	−	5.7	6.4	180	----	1,115	600	B系生物反応槽容量
2	67,653	23,870	35.3	287,700	425	1,480	81.7	5,200	−	5.5	6.4	210	----	1,049	600	1池3883m^3
3	58,391	23,910	40.9	257,280	441	1,530	−	5,300	0.27	6.4	6.5	180	----	1,237	600	
4	61,078	23,890	39.1	213,060	349	1,480	−	5,200	−	6.1	7.3	150	----	1,131	555	
5	62,020	23,770	38.3	292,200	471	1,450	−	5,400	−	6.0	7.6	160	----	1,130	480	
6	62,777	23,670	37.7	314,820	501	1,500	−	5,500	−	5.9	−	150	----	1,120	480	
7	62,176	23,770	38.2	326,280	525	1,610	−	5,800	−	6.0	−	230	----	1,145	480	
8	57,627	24,240	42.1	331,800	576	1,620	−	5,900	−	6.5	6.6	290	----	1,201	570	
9	55,506	23,950	43.1	215,640	388	1,590	82.1	5,900	−	6.7	10.3	210	----	1,592	360	
10	64,987	23,640	36.4	234,360	361	1,520	−	6,300	−	5.7	4.7	210	----	1,100	720	
11	69,185	24,050	34.8	278,400	402	1,510	−	6,500	0.27	5.4	4.5	240	----	1,105	720	
12	67,184	23,770	35.4	300,780	448	1,540	−	6,300	−	5.5	4.8	170	----	1,161	720	
13	61,980	24,410	39.4	303,540	490	1,570	−	5,800	−	6.0	−	220	----	1,151	720	
14	60,111	24,180	40.2	329,520	548	1,600	−	5,800	−	6.2	−	220	----	1,120	720	
15	64,999	24,210	37.2	351,720	541	1,560	−	5,900	−	5.7	4.8	180	----	1,135	760	
16	55,976	23,270	41.6	322,620	576	1,640	82.7	6,100	−	6.7	4.8	190	----	1,156	800	
17	61,034	24,240	39.7	249,420	409	1,630	−	6,300	−	6.1	6.3	250	----	1,255	590	
18	58,314	23,110	39.6	289,380	496	1,690	−	6,000	0.22	6.4	7.6	170	----	1,156	500	
19	57,176	24,510	42.9	299,340	524	1,730	−	5,700	−	6.5	4.9	220	----	1,161	920	
20	56,942	23,880	41.9	315,240	554	1,750	−	5,800	−	6.5	−	290	----	1,166	920	
21	53,554	23,260	43.4	297,900	556	1,770	−	5,700	−	7.0	−	190	----	1,340	920	
22	60,073	23,220	38.7	226,800	378	1,580	−	5,600	−	6.2	4.2	270	----	1,170	990	
23	59,237	24,090	40.7	239,340	404	1,570	80.1	5,600	−	6.3	3.9	270	----	1,316	1,040	
24	63,310	23,800	37.6	211,320	334	1,500	−	5,800	−	5.9	4.5	190	----	1,270	820	
25	63,910	23,860	37.3	224,340	351	1,520	−	5,500	0.13	5.8	5.1	180	----	1,151	755	
26	64,903	23,800	36.7	283,200	436	1,460	−	5,800	−	5.7	4.6	180	----	1,166	760	
27	62,762	24,100	38.4	298,860	476	1,520	−	5,700	−	5.9	−	160	----	1,151	720	
28	56,054	22,650	40.4	276,600	493	1,530	−	5,600	−	6.7	−	170	----	1,145	720	
29	56,918	22,930	40.3	292,320	514	1,530	−	5,700	−	6.5	−	170	----	1,151	720	
30	55,917	23,470	42.0	265,860	475	1,520	81.1	5,700	−	6.7	5.1	140	----	1,108	750	
合計	1,827,141	713,500	−	8,409,660	−	−	−	−	−	−	−	−	0	35,354	21,010	
最大	69,185	24,510	43.4	351,720	576	1,770	82.7	6,500	0.27	7.0	10.3	290	−	1,592	1,040	
最小	53,554	22,650	34.8	211,320	334	1,450	80.1	5,000	0.13	5.4	3.9	140	−	1,049	360	
平均	60,905	23,783	39.1	280,322	460	1,570	81.5	5,700	0.22	6.1	5.8	200	−	1,178	700	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2024年 4月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	65,386	26,080	39.9	289,620	443	1,540	-	5,900	-	5.7	6.2	130	----	1,085	565	C系生物反応槽容量
2	67,653	26,220	38.8	310,740	459	1,540	81.0	6,000	-	5.5	5.1	170	----	1,021	700	1池3883m^3
3	58,390	27,260	46.7	290,280	497	1,570	-	5,500	0.26	6.4	4.6	160	----	1,203	880	
4	61,077	27,490	45.0	257,100	421	1,500	-	5,000	-	6.1	4.8	150	----	1,239	925	
5	62,019	25,930	41.8	285,780	461	1,440	-	5,100	-	6.0	4.1	130	----	1,100	1,000	
6	62,777	25,230	40.2	288,060	459	1,440	-	5,100	-	5.9	-	140	----	1,090	1,000	
7	62,176	24,400	39.2	292,860	471	1,500	-	5,400	-	6.0	-	180	----	1,115	1,020	
8	57,626	24,080	41.8	311,040	540	1,490	-	5,200	-	6.5	3.9	200	----	1,169	1,050	
9	55,505	27,670	49.9	261,960	472	1,430	81.1	4,600	-	6.7	9.5	190	----	1,418	450	
10	64,986	27,230	41.9	258,000	397	1,250	-	5,600	-	5.7	20.1	170	----	1,070	80	
11	69,185	27,160	39.3	304,320	440	1,360	-	6,200	0.30	5.4	11.4	220	----	1,075	220	
12	67,184	27,230	40.5	328,320	489	1,450	-	6,100	-	5.5	7.6	150	----	1,129	410	
13	61,979	24,740	39.9	338,640	546	1,510	-	5,700	-	6.0	-	220	----	1,119	640	
14	60,111	23,390	38.9	349,080	581	1,530	-	5,600	-	6.2	-	230	----	1,090	640	
15	64,999	26,360	40.6	383,100	589	1,520	-	5,400	-	5.7	5.9	190	----	1,105	640	
16	55,976	23,810	42.5	356,760	637	1,550	84.0	5,900	-	6.7	7.2	200	----	1,124	500	
17	61,033	26,770	43.9	262,440	430	1,510	-	5,700	-	6.1	14.0	210	----	1,225	240	
18	58,313	23,810	40.8	350,040	600	1,640	-	6,300	0.22	6.4	6.7	170	----	1,124	530	
19	57,175	23,450	41.0	364,980	638	1,670	-	6,600	-	6.5	8.6	160	----	1,129	420	
20	56,942	22,870	40.2	344,580	605	1,720	-	6,400	-	6.5	-	260	----	1,134	800	
21	45,520	25,000	54.9	351,000	771	1,710	-	5,600	-	8.2	-	210	----	1,180	800	
22	60,073	25,060	41.7	272,580	454	1,330	-	4,500	-	6.2	14.3	210	----	1,280	240	
23	59,236	27,320	46.1	249,300	421	1,340	80.5	4,400	-	6.3	15.5	220	----	1,284	210	
24	63,309	27,600	43.6	242,460	383	1,310	-	4,700	-	5.9	10.0	190	----	1,240	340	
25	63,909	25,640	40.1	247,800	388	1,300	-	5,000	0.15	5.8	8.0	190	----	1,119	400	
26	64,902	26,060	40.2	330,120	509	1,390	-	5,000	-	5.7	8.6	180	----	1,134	400	
27	62,762	25,400	40.5	354,960	566	1,570	-	4,900	-	5.9	-	170	----	1,119	620	
28	56,054	22,280	39.7	324,540	579	1,570	-	5,200	-	6.7	-	160	----	1,115	720	
29	56,918	23,090	40.6	337,500	593	1,570	-	5,200	-	6.5	-	240	----	1,119	720	
30	55,917	24,960	44.6	313,200	560	1,580	81.2	5,100	-	6.7	5.4	150	----	1,212	820	
合計	1,819,092	763,590	-	9,251,160	-	-	-	-	-	-	-	-	0	34,566	17,980	
最大	69,185	27,670	54.9	383,100	771	1,720	84.0	6,600	0.30	8.2	20.1	260	-	1,418	1,050	
最小	45,520	22,280	38.8	242,460	383	1,250	80.5	4,400	0.15	5.4	3.9	130	-	1,021	80	
平均	60,636	25,453	42.0	308,372	509	1,490	81.6	5,400	0.23	6.2	8.6	190	-	1,152	599	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2024年 4月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	34,910	13,930	39.9	200,779	575	1,530	-	5,700	-	9.4	9.2	100	----	999	350	D系生物反応槽容量
2	36,950	14,710	39.8	203,573	551	1,550	77.0	5,600	-	8.9	8.2	90	----	1,024	400	1池3424m³
3	35,700	14,220	39.8	187,580	525	1,590	-	5,500	0.38	9.2	8.5	96	----	1,094	400	嫌気槽864m3
4	37,610	15,000	39.9	155,321	413	1,580	-	5,600	-	8.7	8.5	97	----	1,143	400	好気槽2560m3
5	37,440	14,920	39.9	203,950	545	1,560	-	5,400	-	8.8	8.5	89	----	944	400	
6	34,510	13,720	39.8	202,920	588	1,550	-	5,400	-	9.5	-	85	----	956	400	
7	33,850	13,510	39.9	199,743	590	1,620	-	5,600	-	9.7	-	94	----	1,062	400	
8	34,850	13,920	39.9	197,662	567	1,640	-	5,600	-	9.4	7.8	90	----	1,053	445	
9	33,770	13,470	39.9	151,334	448	1,570	77.6	5,700	-	9.7	6.3	92	----	1,161	520	
10	39,360	15,710	39.9	170,469	433	1,440	-	5,300	-	8.4	6.6	92	----	1,162	490	
11	37,830	15,090	39.9	198,867	526	1,450	-	5,300	0.28	8.7	7.3	84	----	1,054	440	
12	36,600	14,620	39.9	193,471	529	1,440	-	5,300	-	9.0	7.3	88	----	932	440	
13	36,330	14,470	39.8	199,077	548	1,420	-	5,500	-	9.0	-	91	----	963	440	
14	34,970	13,940	39.9	199,610	571	1,420	-	5,500	-	9.4	-	92	----	956	440	
15	32,760	13,660	41.7	198,517	606	1,410	-	5,400	-	10.0	7.0	97	----	1,012	440	
16	35,550	14,190	39.9	196,542	553	1,430	76.5	5,500	-	9.2	7.6	100	----	994	405	
17	39,380	15,640	39.7	176,880	449	1,530	-	5,700	-	8.3	8.9	90	----	986	360	
18	34,760	13,880	39.9	191,948	552	1,560	-	5,600	0.25	9.5	8.2	100	----	842	400	
19	36,250	14,480	39.9	198,705	548	1,540	-	6,100	-	9.1	7.5	100	----	1,013	400	
20	35,200	14,070	40.0	196,960	560	1,560	-	6,200	-	9.3	-	96	----	1,028	400	
21	38,050	15,090	39.7	196,720	517	1,570	-	6,500	-	8.6	-	120	----	944	400	
22	35,760	14,210	39.7	165,937	464	1,640	-	6,600	-	9.2	6.0	110	----	1,028	495	
23	43,990	17,510	39.8	186,108	423	1,650	77.2	6,200	-	7.5	5.6	110	----	1,071	560	
24	39,320	15,730	40.0	166,123	422	1,670	-	6,100	-	8.4	5.0	100	----	1,162	650	
25	40,960	16,330	39.9	169,567	414	1,600	-	5,700	0.27	8.0	4.6	100	----	1,073	720	
26	39,320	15,680	39.9	188,705	480	1,540	-	5,600	-	8.4	4.5	99	----	927	720	
27	36,700	14,650	39.9	194,698	531	1,510	-	5,500	-	9.0	-	97	----	959	620	
28	36,880	14,700	39.9	194,288	527	1,440	-	5,200	-	8.9	-	100	----	982	560	
29	35,430	14,110	39.8	191,731	541	1,400	-	5,100	-	9.3	-	100	----	992	560	
30	39,850	15,960	40.1	177,678	446	1,400	77.1	5,000	-	8.2	6.0	100	----	1,028	540	
合計	1,104,840	441,120	-	5,655,463	-	-	-	-	-	-	-	-	0	30,544	14,195	
最大	43,990	17,510	41.7	203,950	606	1,670	77.6	6,600	0.38	10.0	9.2	120	-	1,162	720	
最小	32,760	13,470	39.7	151,334	413	1,400	76.5	5,000	0.25	7.5	4.5	84	-	842	350	
平均	36,828	14,704	39.9	188,515	512	1,530	77.1	5,600	0.30	9.0	7.1	97	-	1,018	473	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2024年 4月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	35,360	14,150	40.0	193,572	547	1,540	−	5,700	−	9.3	7.5	100	----	943	430	E系生物反応槽容量
2	37,090	14,810	39.9	197,024	531	1,540	77.9	5,500	−	8.9	6.9	91	----	941	480	1池3424m^3
3	36,530	14,580	39.9	180,878	495	1,540	−	5,200	0.41	9.0	7.3	100	----	1,015	480	嫌気槽864m3
4	38,050	15,210	40.0	149,726	393	1,530	−	5,300	−	8.6	7.2	100	----	1,135	480	好気槽2560m3
5	39,140	15,650	40.0	195,916	501	1,510	−	5,200	−	8.4	7.1	97	----	961	480	
6	35,870	14,330	39.9	195,221	544	1,500	−	5,300	−	9.2	−	85	----	915	480	
7	35,090	14,040	40.0	192,484	549	1,560	−	5,500	−	9.4	−	99	----	971	480	
8	35,400	14,180	40.1	191,935	542	1,570	−	5,600	−	9.3	6.6	96	----	992	500	
9	34,630	13,840	40.0	144,945	419	1,510	77.8	5,500	−	9.5	6.3	99	----	1,161	520	
10	39,070	15,640	40.0	163,449	418	1,390	−	5,000	−	8.4	7.1	110	----	1,163	470	
11	37,560	15,010	40.0	192,041	511	1,420	−	5,100	0.28	8.8	7.5	91	----	1,041	440	
12	36,260	14,520	40.0	187,179	516	1,430	−	5,100	−	9.1	7.5	99	----	993	440	
13	35,960	14,370	40.0	193,300	538	1,450	−	5,300	−	9.1	−	97	----	990	440	
14	34,590	13,820	40.0	192,674	557	1,450	−	5,300	−	9.5	−	90	----	982	440	
15	33,870	13,550	40.0	192,591	569	1,460	−	5,300	−	9.7	7.4	97	----	965	440	
16	35,590	14,250	40.0	190,806	536	1,540	77.0	5,500	−	9.2	7.2	98	----	966	460	
17	41,280	16,440	39.8	170,451	413	1,680	−	5,900	−	8.0	6.6	76	----	1,016	520	
18	36,790	14,730	40.0	186,312	506	1,590	−	5,900	0.26	8.9	5.7	90	----	938	560	
19	37,090	14,860	40.1	192,883	520	1,540	−	6,100	−	8.9	5.3	87	----	1,043	560	
20	34,400	13,760	40.0	191,641	557	1,560	−	6,400	−	9.6	−	86	----	1,074	560	
21	38,430	15,200	39.6	190,843	497	1,530	−	6,500	−	8.6	−	94	----	1,097	560	
22	38,390	15,320	39.9	159,350	415	1,550	−	6,600	−	8.6	5.0	96	----	1,053	560	
23	44,630	17,800	39.9	180,317	404	1,560	78.3	6,300	−	7.4	5.2	93	----	1,113	560	
24	40,500	16,210	40.0	160,596	397	1,590	−	5,800	−	8.1	5.1	89	----	1,032	650	
25	43,970	17,570	40.0	163,703	372	1,530	−	5,500	0.31	7.5	4.6	94	----	1,035	720	
26	40,550	16,220	40.0	183,388	452	1,520	−	5,300	−	8.1	4.7	88	----	926	720	
27	37,310	14,920	40.0	189,208	507	1,500	−	5,200	−	8.8	−	83	----	951	620	
28	37,500	14,980	39.9	189,417	505	1,450	−	5,000	−	8.8	−	93	----	988	560	
29	35,960	14,360	39.9	187,671	522	1,440	−	5,000	−	9.1	−	98	----	968	560	
30	41,240	16,530	40.1	173,971	422	1,440	78.9	5,000	−	8.0	6.3	99	----	934	535	
合計	1,128,100	450,850	−	5,473,492	−	−	−	−	−	−	−	−	0	30,302	15,705	
最大	44,630	17,800	40.1	197,024	569	1,680	78.9	6,600	0.41	9.7	7.5	110	−	1,163	720	
最小	33,870	13,550	39.6	144,945	372	1,390	77.0	5,000	0.26	7.4	4.6	76	−	915	430	
平均	37,603	15,028	40.0	182,450	485	1,510	78.0	5,500	0.32	8.8	6.4	94	−	1,010	524	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2024年 4月度　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ固形物量)	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ量)	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m^3	%	t	m^3	t	t	m^3	%	t	m^3	t	t	
1	1,042	0.78	8.10	810	−	−	291	0.99	2.88	288	−	−	
2	1,099	0.81	8.85	885	−	−	349	0.99	3.46	346	−	−	
3	1,081	0.78	8.43	843	−	−	351	0.98	3.44	344	−	−	
4	1,105	0.78	8.64	864	−	−	356	1.04	3.70	370	−	−	
5	1,105	0.77	8.50	850	−	−	354	0.99	3.50	350	−	−	
6	1,093	0.75	8.18	818	−	−	342	1.01	3.45	345	−	−	
7	903	0.68	6.14	614	−	−	150	0.95	1.43	143	−	−	
8	956	0.71	6.78	678	−	−	207	1.00	2.07	207	−	−	
9	849	0.87	7.36	736	−	−	299	1.07	3.20	320	−	−	
10	1,024	0.76	7.76	776	−	−	326	0.99	3.23	323	−	−	
11	886	0.77	6.83	683	−	−	185	0.99	1.83	183	−	−	
12	894	0.79	7.03	703	−	−	196	1.01	1.98	198	−	−	
13	1,055	0.77	8.15	815	−	−	355	0.99	3.51	351	−	−	
14	999	0.74	7.40	740	−	−	299	0.99	2.96	296	−	−	
15	965	0.70	6.75	675	−	−	167	0.93	1.55	155	−	−	
16	879	0.74	6.52	652	−	−	179	1.03	1.84	184	−	−	
17	1,060	0.79	8.34	834	−	−	361	1.00	3.61	361	−	−	
18	1,063	0.78	8.34	834	−	−	362	1.01	3.66	366	−	−	
19	905	0.65	5.89	589	−	−	207	0.88	1.82	182	−	−	
20	1,018	0.75	7.65	765	−	−	319	0.99	3.16	316	−	−	
21	963	0.70	6.72	672	−	−	313	0.98	3.07	307	−	−	
22	933	0.76	7.09	709	−	−	332	1.01	3.35	335	−	−	
23	989	0.76	7.47	747	−	−	340	0.99	3.37	337	−	−	
24	989	0.73	7.24	724	−	−	340	0.97	3.30	330	−	−	
25	1,039	0.71	7.40	740	−	−	339	1.00	3.39	339	−	−	
26	1,017	0.70	7.10	710	−	−	318	0.98	3.12	312	−	−	
27	808	0.66	5.34	534	−	−	172	0.93	1.60	160	−	−	
28	871	0.67	5.80	580	−	−	170	1.00	1.70	170	−	−	
29	891	0.63	5.64	564	−	−	190	0.97	1.84	184	−	−	
30	957	0.76	7.30	730	−	−	257	1.02	2.62	262	−	−	
合計	29,438	−	218.74	21874	0.00	0.00	8,426	−	83.64	8364	−	−	
最大	1,105	0.87	8.85	885	−	−	362	1.07	3.70	370	−	−	
最小	808	0.63	5.34	534	−	−	150	0.88	1.43	143	−	−	
平均	981	0.74	7.29	729	−	−	281	0.99	2.79	279	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2024年　4月度　　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備　考
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量	濃度	固形物量	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量						
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t	
1	−	−	−	−	−	−	751	−	0.68	−	5.2	5.2	522	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	750	−	0.69	−	5.4	5.4	539	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	730	−	0.69	−	5.0	5.0	499	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	749	−	0.68	−	4.9	4.9	494	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	751	−	0.65	−	5.0	5.0	500	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	751	−	0.64	−	4.7	4.7	473	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	753	−	0.59	−	4.7	4.7	471	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	749	−	0.63	−	4.7	4.7	471	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	550	−	0.74	−	4.2	4.2	416	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	698	−	0.60	−	4.5	4.5	453	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	701	−	0.79	−	5.0	5.0	500	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	698	−	0.70	−	5.1	5.1	505	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	700	−	0.65	−	4.6	4.6	464	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	700	−	0.62	−	4.4	4.4	444	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	798	−	0.64	−	5.2	5.2	520	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	700	−	0.63	−	4.7	4.7	468	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	699	−	0.67	−	4.7	4.7	473	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	701	−	0.63	−	4.7	4.7	468	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	698	−	0.55	−	4.1	4.1	407	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	699	−	0.63	−	4.5	4.5	449	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	650	−	0.50	−	3.7	3.7	365	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	601	−	0.56	−	3.7	3.7	374	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	649	−	0.64	−	4.1	4.1	410	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	649	−	0.61	−	3.9	3.9	394	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	700	−	0.55	−	4.0	4.0	401	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	699	−	0.53	−	4.0	4.0	398	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	636	−	0.58	−	3.7	3.7	374	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	701	−	0.56	−	4.1	4.1	410	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	701	−	0.51	−	3.8	3.8	380	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	700	−	0.64	−	4.7	4.7	468	−	−	−	−	−	
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	21012	−	−	0.0	135.1	135.1	13510	−	−	0	−	0.00	
最大	−	−	−	−	−	−	798	−	0.79	−	5.4	5.4	539	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	550	−	0.50	−	3.7	3.7	365	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	700	−	0.64	−	4.5	4.5	450	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2024年 4月度　No.5-3

日	スクリュープレス脱水機													備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄)	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
合計	0	0.0	–	0	0.0	–	–	–	0	–	0.00	–	0	
最大	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
最小	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
平均	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2024年 4月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.00	0.00	0:00	0.0	0.00	−	0	−	0.0	0	0	0	0.0	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2024年 4月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	1,042	−			1,042	154.2	−			154.2	6.9	−			6.9
2	1,099	−			1,099	184.3	−			184.3	7.9	−			7.9
3	1,081	−			1,081	169.7	−			169.7	7.4	−			7.4
4	1,105	−			1,105	176.0	−			176.0	7.6	−			7.6
5	1,105	−			1,105	184.4	−			184.4	7.6	−			7.6
6	1,093	−			1,093	163.8	−			163.8	7.1	−			7.1
7	903	−			903	139.7	−			139.7	5.5	−			5.5
8	956	−			956	153.6	−			153.6	6.5	−			6.5
9	849	−			849	156.6	−			156.6	6.8	−			6.8
10	1,024	−			1,024	194.2	−			194.2	7.4	−			7.4
11	886	−			886	144.6	−			144.6	6.2	−			6.2
12	894	−			894	163.8	−			163.8	6.5	−			6.5
13	1,055	−			1,055	191.1	−			191.1	7.5	−			7.5
14	999	−			999	154.6	−			154.6	6.4	−			6.4
15	965	−			965	149.7	−			149.7	6.1	−			6.1
16	879	−			879	144.0	−			144.0	5.9	−			5.9
17	1,060	−			1,060	177.4	−			177.4	7.6	−			7.6
18	1,063	−			1,063	209.3	−			209.3	7.9	−			7.9
19	905	−			905	130.6	−			130.6	5.8	−			5.8
20	1,018	−			1,018	156.6	−			156.6	6.8	−			6.8
21	963	−			963	131.0	−			131.0	5.7	−			5.7
22	933	−			933	142.9	−			142.9	6.4	−			6.4
23	989	−			989	159.6	−			159.6	6.3	−			6.3
24	989	−			989	151.1	−			151.1	6.4	−			6.4
25	1,039	−			1,039	163.7	−			163.7	6.7	−			6.7
26	1,017	−			1,017	153.7	−			153.7	6.4	−			6.4
27	808	−			808	127.8	−			127.8	4.9	−			4.9
28	871	−			871	150.4	−			150.4	5.5	−			5.5
29	891	−			891	110.9	−			110.9	5.0	−			5.0
30	957	−			957	155.6	−			155.6	6.5	−			6.5
合計	29,438	0			29,438	4,744.9	0.0			4,745	197.2	0.0			197.2
最大	1,105	0			1,105	209.3	0.0			209.3	7.9	0.0			7.9
最小	808	0			808	110.9	0.0			110.9	4.9	0.0			4.9
平均	981	0			981	158.2	0.0			158.2	6.6	0.0			6.6

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2024年 4月度 No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.78	4.5	85.3	−			85.2	1,436	−			1,436	0.10	−			0.10	
2	0.80	4.3	89.6	−			89.8	1,494	−			1,494	0.09	−			0.09	
3	0.78	4.3	87.4	−			88.1	1,479	−			1,479	0.09	−			0.09	
4	0.78	4.3	88.5	−			88.4	1,508	−			1,508	0.09	−			0.09	
5	0.77	4.1	89.2	−			89.4	1,508	−			1,508	0.09	−			0.09	
6	0.75	4.3	86.4	−			86.6	1,523	−			1,523	0.10	−			0.10	
7	0.68	3.9	88.8	−			90.2	1,291	−			1,291	0.10	−			0.10	
8	0.71	4.2	95.3	−			95.6	1,349	−			1,349	0.10	−			0.10	
9	0.87	4.3	91.6	−			91.9	1,189	−			1,189	0.10	−			0.10	
10	0.76	3.8	94.7	−			94.9	1,421	−			1,421	0.10	−			0.10	
11	0.77	4.3	91.3	−			91.2	1,218	−			1,218	0.10	−			0.09	
12	0.79	4.0	92.4	−			91.5	1,233	−			1,233	0.10	−			0.10	
13	0.77	3.9	92.6	−			92.6	1,378	−			1,378	0.09	−			0.09	
14	0.74	4.1	86.3	−			86.5	1,276	−			1,276	0.09	−			0.09	
15	0.70	4.1	89.9	−			89.7	1,233	−			1,233	0.09	−			0.09	
16	0.74	4.1	90.2	−			90.8	1,160	−			1,160	0.09	−			0.09	
17	0.79	4.3	90.2	−			90.5	1,291	−			1,291	0.08	−			0.08	
18	0.78	3.8	94.9	−			95.2	1,305	−			1,305	0.09	−			0.08	
19	0.68	4.4	93.7	−			93.5	1,073	−			1,073	0.08	−			0.08	
20	0.75	4.3	88.7	−			89.5	1,291	−			1,291	0.09	−			0.09	
21	0.70	4.4	85.2	−			85.1	1,247	−			1,247	0.09	−			0.09	
22	0.76	4.5	90.7	−			90.1	1,305	−			1,305	0.10	−			0.10	
23	0.75	4.0	85.5	−			85.1	1,436	−			1,436	0.10	−			0.10	
24	0.73	4.2	88.4	−			88.9	1,436	−			1,436	0.10	−			0.10	
25	0.71	4.1	90.9	−			90.5	1,508	−			1,508	0.10	−			0.10	
26	0.70	4.1	89.5	−			90.1	1,450	−			1,450	0.10	−			0.10	
27	0.66	3.8	91.1	−			92.5	1,204	−			1,204	0.10	−			0.10	
28	0.67	3.7	95.1	−			94.8	1,218	−			1,218	0.10	−			0.10	
29	0.63	4.5	88.4	−			89.3	1,291	−			1,291	0.10	−			0.10	
30	0.76	4.2	89.0	−			89.0	1,363	−			1,363	0.10	−			0.10	
合計	−	−	−	−	−	−	−	40,107	0			40,107	−	−	−	−	−	
最大	0.87	4.5	95.3	0.0			95.6	1,523	0			1,523	0.10	0.00			0.10	
最小	0.63	3.7	85.2	0.0			85.1	1,073	0			1,073	0.08	0.00			0.08	
平均	0.74	4.2	90.1	−			90.1	1,337	−			1,337	0.09	−			0.09	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2024年 4月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤	脱水ケーキ	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率		(ポリ鉄)	搬出量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t	
1	1,069	30.0	95.8	126	30.0	76.3	369	0.33	−	−	0	0.0	−	−		
2	1,140	31.4	96.5	132	31.4	76.2	423	0.42	−	−	116	0.3	−	−		
3	1,114	31.7	96.6	136	31.7	76.7	492	0.52	−	−	2,567	6.8	−	−		
4	985	29.0	96.0	123	29.0	76.4	423	0.43	−	−	2,001	5.1	−	−		
5	1,003	29.8	96.5	130	29.8	77.0	419	0.48	−	−	2,306	6.6	−	−		
6	1,064	32.2	96.4	136	32.2	76.3	454	0.47	−	−	2,422	6.3	−	−		
7	1,026	29.8	96.5	132	29.8	77.4	445	0.49	−	−	2,349	6.5	−	−		
8	948	27.1	95.9	122	27.1	77.8	519	0.54	−	−	2,190	5.6	−	−		
9	582	16.4	95.6	74	16.4	77.8	366	0.57	−	−	1,436	5.6	−	−		
10	870	26.5	96.4	114	26.5	76.8	513	0.65	−	−	2,088	6.6	−	−		
11	1,022	33.1	95.9	135	33.1	75.5	539	0.52	−	−	2,349	5.6	−	−		
12	1,002	31.4	96.5	131	31.4	76.1	461	0.52	−	−	2,335	6.6	−	−		
13	1,011	30.9	96.4	135	30.9	77.2	484	0.54	−	−	2,407	6.7	−	−		
14	968	28.3	96.2	127	28.3	77.7	477	0.53	−	−	2,320	6.4	−	−		
15	1,045	26.5	96.7	121	26.5	78.1	544	0.63	−	−	2,523	7.3	−	−		
16	1,139	29.1	97.2	131	29.1	77.8	566	0.72	−	−	2,784	8.8	−	−		
17	955	27.6	96.7	117	27.6	76.4	489	0.62	−	−	2,320	7.3	−	−		
18	959	30.3	96.1	125	30.3	75.8	468	0.50	−	−	2,277	6.1	−	−		
19	1,018	31.4	96.5	135	31.4	76.7	445	0.50	−	−	2,422	6.8	−	−		
20	1,204	35.8	96.4	161	35.8	77.7	571	0.53	−	−	2,842	6.6	−	−		
21	1,193	33.7	96.4	147	33.7	77.1	600	0.56	−	−	2,755	6.5	−	−		
22	1,042	31.2	96.5	134	31.2	76.6	543	0.60	−	−	2,480	6.8	−	−		
23	1,034	30.8	96.8	131	30.8	76.5	520	0.62	−	−	2,509	7.5	−	−		
24	1,289	37.0	96.8	161	37.0	77.1	662	0.63	−	−	3,089	7.4	−	−		
25	1,991	56.6	97.1	235	56.6	75.9	774	0.55	−	−	2,929	5.2	−	−		
26	2,119	54.6	97.4	223	54.6	75.5	720	0.53	−	−	0	0.0	−	−		
27	1,528	34.8	96.8	152	34.7	77.1	538	0.44	−	−	1,740	3.5	−	−		
28	1,302	27.5	97.6	121	27.5	77.3	488	0.64	−	−	2,697	8.8	−	−		
29	1,113	24.7	97.8	113	24.7	78.1	472	0.76	−	−	2,465	9.9	−	−		
30	1,181	29.8	97.4	131	29.8	77.3	536	0.69	−	−	2,625	8.4	−	−		
合計	33,916	949.0	−	4,091	949.1	−	15,314	−	−	−	65,337	−	0	0		
最大	2,119	56.6	97.8	235	56.6	78.1	774	0.76	−	−	3,089	9.9	−	−		
最小	582	16.4	95.6	74	16.4	75.5	366	0.33	−	−	0	0.0	−	−		
平均	1,131	31.6	97.2	136	31.6	76.8	510	0.54	−	−	2,333	5.8	−	−		

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2024年 4月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	916	4.9	44.9	518.0	5.4	28.2	157.6	4.1	6.4	86	4.0	3.4	154	4.5	6.9	
2	1013	4.0	40.2	532.0	3.9	20.7	193.9	3.9	7.6	103	3.9	4.0	184	4.3	7.9	
3	988	3.9	38.2	489.0	3.6	17.6	204.3	4.2	8.5	125	3.7	4.7	170	4.3	7.4	
4	847	4.6	39.2	391.0	5.2	20.1	190.0	4.2	8.0	90	3.9	3.5	176	4.3	7.6	
5	908	3.8	34.9	406.0	3.7	14.9	204.3	3.9	7.9	113	4.0	4.5	184	4.1	7.6	
6	941	4.1	38.6	480.0	4.2	19.9	202.7	3.9	8.0	95	3.8	3.6	164	4.3	7.1	
7	928	3.9	36.3	444.0	3.9	17.5	222.4	3.8	8.5	122	3.9	4.8	140	3.9	5.5	
8	878	4.4	38.8	402.0	4.8	19.5	227.4	3.9	8.9	95	4.1	3.9	154	4.2	6.5	
9	676	4.1	27.8	272.0	4.2	11.5	107.0	3.7	4.0	140	3.9	5.5	157	4.3	6.8	
10	779	3.9	30.7	371.0	4.0	14.7	117.4	4.0	4.7	96	4.0	3.9	194	3.8	7.4	
11	950	4.4	41.5	533.0	4.7	24.9	166.3	3.7	6.1	106	4.1	4.3	145	4.3	6.2	
12	962	3.7	35.5	527.0	3.5	18.5	184.8	3.8	7.0	86	4.0	3.5	164	4.0	6.5	
13	951	3.8	36.0	460.0	3.6	16.7	204.2	3.9	7.9	96	4.0	3.9	191	3.9	7.5	
14	889	4.1	36.2	428.0	4.1	17.4	194.7	4.1	7.9	112	4.1	4.5	155	4.1	6.4	
15	937	3.7	34.6	505.0	3.4	17.1	190.8	4.0	7.7	92	4.0	3.7	150	4.1	6.1	
16	950	3.3	31.6	485.0	2.8	13.5	221.3	3.7	8.2	99	4.0	4.0	144	4.1	5.9	
17	829	3.8	31.5	378.0	3.5	13.4	148.2	3.8	5.7	126	3.9	4.8	177	4.3	7.6	
18	952	3.9	37.2	432.0	4.0	17.1	186.0	3.9	7.2	125	4.0	5.0	209	3.8	7.9	
19	950	3.7	35.4	426.0	3.6	15.2	270.0	3.5	9.5	123	4.0	4.9	131	4.4	5.8	
20	1098	3.9	43.2	510.0	4.0	20.2	313.6	3.7	11.7	117	3.8	4.5	157	4.3	6.8	
21	1088	3.9	42.7	526.0	3.9	20.7	286.2	3.7	10.5	145	4.0	5.8	131	4.4	5.7	
22	954	3.8	36.2	466.0	3.6	16.7	186.5	3.6	6.8	159	4.0	6.3	143	4.5	6.4	
23	960	3.5	33.3	453.0	3.0	13.4	174.8	3.9	6.9	173	3.9	6.7	160	4.0	6.3	
24	1066	3.9	41.8	588.0	3.8	22.6	162.4	3.9	6.4	164	3.9	6.4	151	4.2	6.4	
25	1566	3.6	56.6	1082.0	3.5	37.7	157.2	3.8	5.9	163	3.9	6.3	164	4.1	6.7	
26	1640	3.3	54.7	1140.0	3.0	34.7	157.4	3.9	6.2	189	3.9	7.4	154	4.1	6.4	
27	1260	3.9	49.0	799.0	3.9	30.9	192.4	4.0	7.7	141	3.9	5.5	128	3.8	4.9	
28	1046	2.9	30.6	553.0	2.2	11.9	215.2	3.9	8.3	128	3.9	4.9	150	3.7	5.5	
29	924	2.7	24.8	475.0	1.5	6.9	226.3	3.7	8.4	112	4.0	4.5	111	4.5	5.0	
30	1008	3.1	31.2	495.0	2.2	10.8	230.6	3.9	9.0	126	3.9	4.9	156	4.2	6.5	
合計	29853	−	1133.1	15566.0	−	565	5895.9	−	227.5	3,646	−	143.5	4745	−	197.2	
最大	1640	4.9	56.6	1140.0	5.4	38	313.6	4.2	11.7	188.62	4.1	7.4	209	4.5	7.9	
最小	676	2.7	24.8	272.0	1.5	7	107.0	3.5	4.0	85.75	3.7	3.4	111	3.7	4.9	
平均	995	3.8	38.0	518.9	3.6	19	196.5	3.9	7.6	121.50	3.9	4.8	158	4.2	6.6	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2024年 4月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	130.54	76.3	82.5	31.0	130.54	76.3	82.5	31.0	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	130.36	76.2	83.7	31.0	130.36	76.2	83.7	31.0	−	−	−	−	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月
3	130.48	76.7	83.0	30.4	130.48	76.7	83.0	30.4	−	−	−	−	−	−	−	−	平均(average関数使用)にて
4	130.46	76.4	83.3	30.8	130.46	76.4	83.3	30.8	−	−	−	−	−	−	−	−	補完しています
5	130.08	77.0	83.5	29.9	130.08	77.0	83.5	29.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	129.48	76.3	82.9	30.7	129.48	76.3	82.9	30.7	−	−	−	−	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日
7	131.60	77.4	82.9	29.7	131.60	77.4	82.9	29.7	−	−	−	−	−	−	−	−	は月平均(average関数使用)にて
8	129.46	77.8	84.0	28.7	129.46	77.8	84.0	28.7	−	−	−	−	−	−	−	−	データを補完しています
9	65.45	77.8	83.5	14.5	65.45	77.8	83.5	14.5	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	129.14	76.8	81.6	30.0	129.14	76.8	81.6	30.0	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	127.84	75.5	81.7	31.4	127.84	75.5	81.7	31.4	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	130.86	76.1	82.3	31.3	130.86	76.1	82.3	31.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	130.94	77.2	82.9	29.9	130.94	77.2	82.9	29.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	129.94	77.7	82.9	29.0	129.94	77.7	82.9	29.0	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	129.20	78.1	82.5	28.4	129.20	78.1	82.5	28.4	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	130.31	77.8	83.9	29.0	130.31	77.8	83.9	29.0	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	127.66	76.4	83.6	30.1	127.66	76.4	83.6	30.1	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	106.22	75.8	81.9	25.7	106.22	75.8	81.9	25.7	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	131.36	76.7	81.3	30.6	131.36	76.7	81.3	30.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	131.70	77.7	82.9	29.4	131.70	77.7	82.9	29.4	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	128.58	77.1	82.9	29.5	128.58	77.1	82.9	29.5	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	130.16	76.6	82.4	30.4	130.16	76.6	82.4	30.4	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	129.42	76.5	82.8	30.4	129.42	76.5	82.8	30.4	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	185.23	77.1	82.5	42.5	126.40	77.1	82.5	29.0	58.83	77.1	82.5	13.5	−	−	−	−	
25	218.27	75.9	83.2	52.7	99.42	75.9	83.2	24.0	118.85	75.9	83.2	28.7	−	−	−	−	
26	226.09	75.5	83.9	55.4	103.16	75.5	83.9	25.3	122.93	75.5	83.9	30.1	−	−	−	−	
27	185.01	77.1	82.9	42.4	122.53	77.1	82.9	28.1	62.48	77.1	82.9	14.3	−	−	−	−	
28	122.20	77.3	82.9	27.7	122.20	77.3	82.9	27.7	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	115.70	78.1	82.9	25.3	115.70	78.1	82.9	25.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	125.54	77.3	83.7	28.5	125.54	77.3	83.7	28.5	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	4079.28	−	−	946	3716.19	−	−	859.4	363.09	−	−	86.6	0.00	−	−	0.0	
最大	226.09	78.1	84.0	55.4	131.70	78.1	84.0	31.4	122.93	77.1	83.9	30.1	−	−	−	−	
最小	65.45	75.5	81.3	14.5	65.45	75.5	81.3	14.5	58.83	75.5	82.5	13.5	−	−	−	−	
平均	136.00	76.8	82.9	31.5	123.87	76.9	82.9	29.0	90.77	76.1	83.3	21.7	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、珪砂補給量)

2024年 4月度　No.5-10

日	重油消費量				珪砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	t	t	t	t	t	t	t	
1	592	−	−	592	4	−	−	4	
2	393	−	−	393	−	−	−	0	
3	335	−	−	335	−	−	−	0	
4	430	−	−	430	−	−	−	0	
5	1,237	−	−	1,237	−	−	−	0	
6	731	−	−	731	−	−	−	0	
7	1,129	−	−	1,129	−	−	−	0	
8	1,533	−	−	1,533	4	−	−	4	
9	2,160	−	−	2,160	−	−	−	0	
10	904	−	−	904	−	−	−	0	
11	324	−	−	324	4	−	−	4	
12	557	−	−	557	−	−	−	0	
13	788	−	−	788	−	−	−	0	
14	1,413	−	−	1,413	−	−	−	0	
15	1,321	−	−	1,321	−	−	−	0	
16	780	−	−	780	4	−	−	4	
17	713	−	−	713	−	−	−	0	
18	508	−	−	508	−	−	−	0	
19	1,057	−	−	1,057	−	−	−	0	
20	1,985	−	−	1,985	4	−	−	4	
21	1,033	−	−	1,033	−	−	−	0	
22	1,292	−	−	1,292	−	−	−	0	
23	574	1,396	−	1,970	−	−	−	0	
24	1,000	3,653	−	4,653	−	−	−	0	
25	680	521	−	1,201	−	−	−	0	
26	487	517	−	1,004	4	−	−	4	
27	658	103	−	761	−	−	−	0	
28	1,653	−	−	1,653	−	−	−	0	
29	2,001	−	−	2,001	−	−	−	0	
30	1,429	−	−	1,429	4	−	−	4	
合計	29,697	6,190	0	35,887	28	0	0	28	
最大	2,160	3,653	−	4,653	4	−	−	4	
最小	324	103	−	324	4	−	−	0	
平均	990	1,238	−	1,196	4	−	−	1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2024年 5月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量		流入下水量	放流水量						降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
							簡易処理水量			放流水量							
			（合流）	雨水排水量		（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	mm	㎥	㎥	㎥	㎥	
1	曇時々雨	17.0	315,218	0	315,218	316,274	0	75,926	75,926	183,789	56,559	4.5	27,910	262,107	178,247	83,860	
2	曇後晴	16.0	196,328	0	196,328	197,380	0	0	0	144,808	52,572	0.0	26,949	218,410	142,710	75,700	
3	晴	20.5	190,590	0	190,590	191,516	0	0	0	140,391	51,125	0.0	28,551	214,466	140,196	74,270	
4	晴	23.0	182,118	0	182,118	182,986	0	0	0	132,205	50,781	0.0	26,671	204,009	131,309	72,700	
5	晴	24.0	181,280	0	181,280	182,156	0	0	0	132,613	49,543	0.0	26,462	202,910	131,590	71,320	
6	曇時々雨	24.0	220,619	0	220,619	221,515	9,709	18,510	28,219	146,450	46,846	3.5	29,226	216,832	145,782	71,050	
7	曇時々雨	23.0	457,651	0	457,651	458,711	115,089	124,813	239,902	161,523	57,286	8.0	30,537	242,291	156,121	86,170	
8	曇後晴	20.0	192,785	0	192,785	193,855	0	0	0	139,183	54,672	0.0	25,695	213,567	134,177	79,390	
9	晴一時曇	17.0	193,032	0	193,032	194,097	0	0	0	139,663	54,434	0.0	26,510	214,665	136,515	78,150	
10	晴	21.0	191,414	0	191,414	192,445	0	0	0	139,791	52,654	0.0	27,728	214,429	138,629	75,800	
11	晴	24.0	186,514	0	186,514	187,386	0	0	0	129,733	57,653	0.0	27,334	209,203	128,083	81,120	
12	曇時々雨	23.0	237,781	0	237,781	238,677	14,830	28,941	43,771	141,811	53,095	4.0	27,659	216,913	138,073	78,840	
13	雨後曇	16.0	739,878	36,250	703,628	704,693	263,146	204,830	467,976	176,805	59,912	27.5	30,679	259,472	169,382	90,090	
14	晴	22.0	235,719	0	235,719	236,788	0	4,139	4,139	177,402	55,247	0.0	29,207	255,967	174,137	81,830	
15	晴後曇	22.0	203,206	0	203,206	204,253	0	0	0	149,955	54,298	0.0	33,023	231,563	153,283	78,280	
16	曇後晴	22.0	201,262	0	201,262	202,162	0	0	0	145,687	56,475	0.0	31,273	227,911	148,221	79,690	
17	晴	24.0	198,809	0	198,809	199,657	0	0	0	148,423	51,234	0.0	31,289	225,227	152,417	72,810	
18	晴	25.0	199,677	0	199,677	200,524	0	0	0	149,694	50,830	0.0	30,371	225,313	154,583	70,730	
19	曇時々雨	23.0	288,511	0	288,511	289,388	42,030	34,649	76,679	161,103	51,606	7.0	28,087	234,928	160,388	74,540	
20	曇一時雨	23.0	322,755	0	322,755	323,801	50,137	41,949	92,086	177,315	54,400	2.0	26,784	252,170	172,570	79,600	
21	曇後晴	22.5	194,447	0	194,447	195,494	0	0	0	140,299	55,195	0.0	27,655	217,232	138,092	79,140	
22	晴	25.0	197,950	0	197,950	198,900	0	0	0	143,332	55,568	0.0	27,179	220,334	141,764	78,570	
23	晴	26.0	190,458	0	190,458	191,255	0	0	0	135,863	55,392	0.0	26,870	212,446	134,226	78,220	
24	晴	24.5	188,240	0	188,240	189,081	0	0	0	131,682	57,399	0.0	25,521	209,070	129,810	79,260	
25	晴	22.0	195,528	0	195,528	196,368	0	0	0	143,683	52,685	0.0	26,177	216,981	143,261	73,720	
26	晴	24.0	198,465	0	198,465	199,307	0	0	0	146,850	52,457	0.0	26,920	220,520	147,130	73,390	
27	曇時々雨	24.0	233,150	0	233,150	234,086	0	19,267	19,267	161,272	53,547	4.5	29,434	238,382	159,702	78,680	
28	雨時々曇	24.0	1,398,073	457,425	940,648	941,536	465,047	244,506	709,553	171,479	60,504	88.5	31,687	255,216	167,086	88,130	
29	曇後晴	20.0	334,114	0	334,114	334,903	34,644	63,131	97,775	181,620	55,508	0.0	28,178	258,627	172,007	86,620	
30	晴一時雨	27.0	269,961	0	269,961	270,906	15,365	29,688	45,053	163,009	62,844	0.5	28,430	248,723	158,813	89,910	
31	曇時々雨	23.0	310,624	0	310,624	311,409	36,509	44,339	80,848	173,699	56,862	3.0	29,992	253,985	172,295	81,690	
合計	－	－	8,846,157	493,675	8,352,482	8,381,509	1,046,506	934,688	1,981,194	4,711,132	1,689,183	153.0	879,988	7,093,869	4,650,599	2,443,270	
最大	－	27.0	1,398,073	457,425	940,648	941,536	465,047	244,506	709,553	183,789	62,844	88.5	33,023	262,107	178,247	90,090	
最小	－	16.0	181,280	36,250	181,280	182,156	9,709	4,139	4,139	129,733	46,846	0.5	25,521	202,910	128,083	70,730	
平均	－	22.3	285,360	246,838	269,435	270,371	104,651	71,899	152,400	151,972	54,490	13.9	28,387	228,834	150,019	78,815	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2024年 5月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過) 使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水) 使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水) 使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	㎥	m/日	㎡	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	80,230	157	510	9,580	6,626	2,627	−	−	−	104	0.16	1,607	1.05	614	0.56
2	53,080	104	510	11,230	6,589	285	−	−	−	0	0.00	1,345	1.11	513	1.17
3	46,150	90	510	11,735	6,561	1,730	−	−	−	0	0.00	1,368	1.17	513	1.20
4	46,140	90	510	10,504	6,643	857	−	−	−	0	0.00	1,254	1.14	490	1.16
5	45,750	90	510	10,514	6,617	584	−	−	−	54	0.14	1,379	1.25	413	1.00
6	61,570	121	510	11,203	6,685	2,616	−	−	−	0	0.00	1,459	1.12	502	0.92
7	73,350	144	510	11,002	6,736	3,197	−	−	−	0	0.00	1,334	0.58	513	0.34
8	45,600	89	510	10,237	6,650	580	−	−	−	0	0.00	1,049	0.90	502	1.10
9	45,610	89	510	9,971	6,679	1,142	−	−	−	0	0.00	1,311	1.13	502	1.11
10	45,550	89	510	11,079	6,776	1,157	−	−	−	0	0.00	1,265	1.09	695	1.58
11	45,590	89	510	11,330	6,645	861	−	−	−	36	0.09	1,414	1.31	420	0.87
12	56,390	111	510	10,346	6,645	2,026	−	−	−	0	0.00	1,243	0.95	433	0.63
13	87,750	172	510	10,182	6,697	2,932	−	−	−	0	0.00	1,573	0.43	513	0.23
14	51,640	101	510	12,727	6,679	868	−	−	−	0	0.00	1,288	0.87	536	1.08
15	45,380	89	510	15,924	6,802	1,442	−	−	−	0	0.00	1,334	1.07	456	1.01
16	45,480	89	510	14,725	6,716	868	−	−	−	0	0.00	1,311	1.08	513	1.09
17	45,330	89	510	14,678	6,802	860	−	−	−	0	0.00	1,528	1.24	513	1.20
18	45,790	90	510	15,046	6,581	285	−	−	−	59	0.15	1,801	1.44	522	1.23
19	63,920	125	510	10,715	6,647	2,032	−	−	−	0	0.00	1,607	0.95	388	0.54
20	61,290	120	510	9,984	6,555	1,168	−	−	−	0	0.00	1,550	0.82	650	0.81
21	46,260	91	510	11,196	6,642	1,148	−	−	−	0	0.00	1,448	1.24	467	1.02
22	46,280	91	510	10,622	6,630	1,457	−	−	−	0	0.00	1,345	1.13	490	1.06
23	46,300	91	510	9,617	6,615	2,026	−	−	−	0	0.00	1,243	1.10	604	1.31
24	46,330	91	510	10,656	6,593	288	−	−	−	0	0.00	1,117	1.02	524	1.10
25	46,230	91	510	10,062	6,651	873	−	−	−	58	0.15	1,277	1.07	398	0.91
26	46,190	91	510	10,689	6,616	860	−	−	−	0	0.00	1,596	1.30	433	0.99
27	73,080	143	510	11,484	6,667	2,341	−	−	−	0	0.00	1,288	0.96	524	0.86
28	87,300	171	510	11,190	6,651	2,346	−	−	−	0	0.00	1,345	0.25	513	0.20
29	82,420	162	510	10,334	6,678	1,461	−	−	−	0	0.00	1,471	0.82	456	0.46
30	67,100	132	510	10,887	6,640	2,342	−	−	−	0	0.00	1,459	0.98	695	0.90
31	78,210	153	510	11,637	6,707	2,048	−	−	−	0	0.00	1,642	0.94	445	0.53
合計	1,757,290	3,445	−	351,086	206,421	45,307	−	−	−	311	−	43,251	−	15,750	−
最大	87,750	172	510	15,924	6,802	3,197	−	−	−	104	0.16	1,801	1.44	695	1.58
最小	45,330	89	510	9,580	6,555	285	−	−	−	36	0.09	1,049	0.25	388	0.20
平均	56,687	111	510	11,325	6,659	1,462	−	−	−	62	0.02	1,395	0.90	508	0.72

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2024年 5月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計	備考
	A系	B系	C系	D系	E系							
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	
1	40,096	69,076	69,075	41,000	42,860	178,247	83,860	262,107	0	75,926	75,926	
2	33,666	54,522	54,522	37,410	38,290	142,710	75,700	218,410	0	0	0	
3	29,217	55,490	55,489	36,630	37,640	140,196	74,270	214,466	0	0	0	
4	38,223	46,543	46,543	35,830	36,870	131,309	72,700	204,009	0	0	0	
5	39,785	45,903	45,902	35,210	36,110	131,590	71,320	202,910	0	0	0	
6	43,765	51,009	51,008	34,930	36,120	145,782	71,050	216,832	9,709	18,510	28,219	
7	50,694	52,714	52,713	42,540	43,630	156,121	86,170	242,291	115,089	124,813	239,902	
8	42,254	45,962	45,961	39,670	39,720	134,177	79,390	213,567	0	0	0	
9	42,575	46,970	46,970	39,070	39,080	136,515	78,150	214,665	0	0	0	
10	46,583	46,023	46,023	37,890	37,910	138,629	75,800	214,429	0	0	0	
11	42,114	42,985	42,984	40,540	40,580	128,083	81,120	209,203	0	0	0	
12	42,293	47,890	47,890	39,400	39,440	138,073	78,840	216,913	14,830	28,941	43,771	
13	55,405	56,989	56,988	45,090	45,000	169,382	90,090	259,472	263,146	204,830	467,976	
14	51,814	61,162	61,161	41,240	40,590	174,137	81,830	255,967	0	4,139	4,139	
15	46,205	53,539	53,539	39,820	38,460	153,283	78,280	231,563	0	0	0	
16	41,214	53,504	53,503	40,020	39,670	148,221	79,690	227,911	0	0	0	
17	41,266	55,576	55,575	36,780	36,030	152,417	72,810	225,227	0	0	0	
18	41,934	56,325	56,324	35,760	34,970	154,583	70,730	225,313	0	0	0	
19	45,534	57,427	57,427	37,600	36,940	160,388	74,540	234,928	42,030	34,649	76,679	
20	50,284	61,143	61,143	38,860	40,740	172,570	79,600	252,170	50,137	41,949	92,086	
21	50,415	43,839	43,838	38,420	40,720	138,092	79,140	217,232	0	0	0	
22	49,624	46,070	46,070	38,350	40,220	141,764	78,570	220,334	0	0	0	
23	48,155	43,036	43,035	39,020	39,200	134,226	78,220	212,446	0	0	0	
24	48,635	40,588	40,587	39,520	39,740	129,810	79,260	209,070	0	0	0	
25	39,634	51,814	51,813	36,810	36,910	143,261	73,720	216,981	0	0	0	
26	40,693	53,219	53,218	36,860	36,530	147,130	73,390	220,520	0	0	0	
27	45,354	57,174	57,174	39,160	39,520	159,702	78,680	238,382	0	19,267	19,267	
28	55,793	55,647	55,646	43,870	44,260	167,086	88,130	255,216	465,047	244,506	709,553	
29	55,656	58,176	58,175	43,240	43,380	172,007	86,620	258,627	34,644	63,131	97,775	
30	54,766	52,024	52,023	44,580	45,330	158,813	89,910	248,723	15,365	29,688	45,053	
31	49,674	61,311	61,310	40,970	40,720	172,295	81,690	253,985	36,509	44,339	80,848	
合計	1,403,320	1,623,650	1,623,629	1,216,090	1,227,180	4,650,599	2,443,270	7,093,869	1,046,506	934,688	1,981,194	
最大	55,793	69,076	69,075	45,090	45,330	178,247	90,090	262,107	465,047	244,506	709,553	
最小	29,217	40,588	40,587	34,930	34,970	128,083	70,730	202,910	9,709	4,139	4,139	
平均	45,268	52,376	52,375	39,229	39,586	150,019	78,815	228,834	104,651	71,899	152,400	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2024年 5月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	952	−	916	1,868	133.9	−	115.8	249.6	4.8	−	4.6	9.4	0.53	3.8
2	805	−	942	1,747	120.9	−	121.7	242.5	4.3	−	5.0	9.3	0.56	3.8
3	914	−	852	1,766	131.5	−	106.2	237.7	4.6	−	4.3	8.9	0.53	3.7
4	1,099	−	953	2,052	138.7	−	117.7	256.4	5.1	−	4.4	9.5	0.48	3.7
5	1,000	−	1,042	2,042	130.6	−	123.8	254.5	4.7	−	4.9	9.6	0.50	3.8
6	1,022	−	960	1,982	131.7	−	112.1	243.8	4.9	−	4.6	9.5	0.50	3.9
7	462	−	1,095	1,557	60.8	−	126.2	187.0	2.2	−	5.1	7.3	0.49	3.9
8	−	77	1,055	1,132	−	9.7	140.1	149.7	−	0.4	5.2	5.6	0.52	3.7
9	−	613	1,148	1,761	−	67.9	128.7	196.6	−	2.7	5.1	7.8	0.46	4.0
10	−	782	1,037	1,819	−	90.3	122.9	213.2	−	3.7	4.8	8.5	0.49	4.0
11	−	778	1,112	1,890	−	82.2	124.4	206.7	−	3.4	4.9	8.3	0.45	4.0
12	−	756	1,031	1,787	−	94.0	129.1	223.1	−	3.7	5.0	8.7	0.50	3.9
13	−	837	1,035	1,872	−	88.0	116.1	204.1	−	3.6	4.5	8.1	0.45	4.0
14	−	807	1,007	1,814	−	98.3	121.8	220.1	−	3.8	4.7	8.5	0.48	3.9
15	−	661	1,067	1,728	−	77.3	128.9	206.2	−	3.2	5.1	8.3	0.50	4.0
16	−	708	969	1,677	−	86.0	114.9	200.9	−	3.4	4.7	8.1	0.50	4.0
17	−	819	1,102	1,921	−	95.6	136.1	231.8	−	3.8	5.2	9.0	0.49	3.9
18	−	666	1,131	1,797	−	89.1	143.4	232.6	−	3.4	5.7	9.1	0.53	3.9
19	−	955	825	1,780	−	125.1	112.3	237.4	−	5.1	4.4	9.5	0.56	4.0
20	−	640	1,076	1,716	−	82.3	153.1	235.4	−	3.5	5.8	9.3	0.57	4.0
21	−	688	1,137	1,825	−	94.2	150.3	244.5	−	3.6	6.0	9.6	0.56	3.9
22	−	907	930	1,837	−	126.3	136.8	263.2	−	4.9	5.1	10.0	0.57	3.8
23	−	878	1,125	2,003	−	126.7	165.2	291.9	−	5.1	6.5	11.6	0.59	4.0
24	−	701	1,019	1,720	−	91.2	138.7	229.9	−	3.7	5.4	9.1	0.55	4.0
25	−	948	1,020	1,968	−	134.5	152.3	286.8	−	5.5	5.9	11.4	0.60	4.0
26	−	790	1,185	1,975	−	110.5	163.7	274.2	−	4.5	6.8	11.3	0.60	4.1
27	−	954	1,090	2,044	−	131.0	147.5	278.5	−	5.3	6.1	11.4	0.58	4.1
28	−	877	1,060	1,937	−	121.8	143.9	265.6	−	4.8	5.8	10.6	0.58	4.0
29	−	995	1,048	2,043	−	118.2	120.6	238.8	−	4.7	4.9	9.6	0.49	4.0
30	−	869	1,024	1,893	−	108.5	127.9	236.3	−	4.3	5.1	9.4	0.52	4.0
31	−	877	999	1,876	−	105.2	116.7	221.9	−	4.3	4.8	9.1	0.51	4.1
合計	6,254	18,583	31,992	56,829	848.1	2,354.0	4,058.7	7,260.8	30.6	94.4	160.4	285.4	−	−
最大	1,099	995	1,185	2,052	138.7	134.5	165.2	291.9	5.1	5.5	6.8	11.6	0.60	4.1
最小	462	77	825	1,132	60.8	9.7	106.2	149.7	2.2	0.4	4.3	5.6	0.45	3.7
平均	893	774	1,032	1,833	121.2	98.1	130.9	234.2	4.4	3.9	5.2	9.2	0.52	3.9

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（ベルト濃縮、重力濃縮）

2024年 5月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	95.1	－	95.0	13.81	－	12.57	26.38	0.27	－	0.26	0.27	385.0	4.0	15.3
2	95.4	－	95.3	12.08	－	13.75	25.82	0.27	－	0.26	0.27	391.0	4.0	15.7
3	95.2	－	95.1	15.81	－	11.75	27.56	0.33	－	0.26	0.29	473.0	3.2	15.1
4	95.2	－	95.2	16.78	－	12.82	29.60	0.32	－	0.28	0.30	474.0	3.4	16.1
5	95.6	－	95.6	16.45	－	15.60	32.05	0.33	－	0.30	0.32	451.0	2.8	12.4
6	96.5	－	96.5	15.04	－	12.63	27.67	0.29	－	0.26	0.28	411.0	2.7	10.9
7	95.3	－	95.2	6.91	－	14.18	21.10	0.30	－	0.26	0.28	441.0	2.8	12.3
8	－	95.8	95.0	－	0.73	13.82	14.55	－	0.18	0.25	0.25	409.0	4.4	18.2
9	－	96.1	96.1	－	6.35	16.33	22.68	－	0.23	0.31	0.28	469.0	3.0	13.8
10	－	95.2	95.2	－	8.64	13.25	21.89	－	0.23	0.26	0.25	398.0	3.4	13.6
11	－	96.1	96.1	－	9.38	15.56	24.94	－	0.27	0.31	0.29	353.0	4.4	15.4
12	－	96.5	96.5	－	8.23	12.97	21.20	－	0.22	0.25	0.24	366.0	2.4	8.9
13	－	95.4	95.4	－	9.37	12.65	22.02	－	0.25	0.27	0.26	415.0	2.4	9.8
14	－	98.2	98.2	－	7.88	10.02	17.90	－	0.20	0.21	0.21	460.0	3.3	15.0
15	－	96.5	96.5	－	7.25	12.89	20.14	－	0.22	0.24	0.23	564.0	3.8	21.2
16	－	96.5	96.5	－	7.91	11.24	19.15	－	0.22	0.23	0.23	989.0	3.4	33.5
17	－	95.5	95.5	－	10.27	14.62	24.89	－	0.26	0.27	0.26	1,130.0	2.4	26.8
18	－	96.7	95.0	－	9.17	16.67	25.84	－	0.26	0.28	0.27	821.0	1.0	8.4
19	－	95.3	95.3	－	13.17	11.64	24.81	－	0.25	0.25	0.25	392.0	2.3	9.0
20	－	95.4	95.5	－	8.64	14.83	23.47	－	0.24	0.24	0.24	364.0	2.1	7.5
21	－	95.3	95.3	－	8.60	15.97	24.57	－	0.22	0.25	0.24	276.0	2.9	8.1
22	－	95.5	95.5	－	12.33	12.89	25.22	－	0.24	0.24	0.24	364.0	2.9	10.7
23	－	98.5	98.5	－	13.01	17.52	30.53	－	0.25	0.27	0.26	435.0	1.6	7.2
24	－	95.3	95.3	－	10.57	16.23	26.80	－	0.27	0.29	0.28	331.0	1.9	6.1
25	－	95.7	95.8	－	13.32	16.35	29.67	－	0.23	0.26	0.25	474.0	2.3	10.9
26	－	95.7	95.7	－	11.75	19.63	31.38	－	0.25	0.28	0.27	340.0	2.3	7.7
27	－	95.6	95.6	－	14.18	17.05	31.23	－	0.25	0.27	0.26	425.0	2.4	10.3
28	－	95.5	95.5	－	12.15	15.73	27.89	－	0.24	0.26	0.25	383.0	2.3	8.9
29	－	96.4	96.4	－	10.54	11.77	22.31	－	0.22	0.23	0.22	414.0	5.6	23.2
30	－	95.0	95.0	－	13.15	17.08	30.23	－	0.29	0.32	0.31	317.0	4.6	14.7
31	－	95.4	95.4	－	9.30	10.83	20.12	－	0.21	0.21	0.21	361.0	3.3	12.0
合計	－	－	－	96.88	235.87	440.83	773.58	－	－	－	－	14,276.0	－	418.7
最大	96.50	98.50	98.50	16.78	14.18	19.63	32.05	0.33	0.29	0.32	0.32	1,130.0	5.6	33.5
最小	95.10	95.00	95.00	6.91	0.73	10.02	14.55	0.27	0.18	0.21	0.21	276.0	1.0	6.1
平均	95.5	96.1	95.8	13.84	9.83	14.22	24.95	0.30	0.24	0.26	0.26	460.5	2.9	13.5

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心)

2024年 5月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	－	40	949	989	－	4.4	108.7	113.2	－	0.2	4.2	4.4	0.50	3.9
2	956	27	22	1,005	109.5	3.1	2.6	115.2	4.4	0.1	0.1	4.6	0.52	4.0
3	11	903	140	1,054	1.2	100.2	16.0	117.4	0.0	3.8	0.6	4.5	0.50	3.8
4	110	－	721	831	12.0	－	82.6	94.7	0.5	－	3.2	3.7	0.50	3.9
5	852	120	－	972	88.9	14.2	－	103.1	3.6	0.5	－	4.1	0.49	4.0
6	57	768	78	903	6.2	84.9	8.9	100.0	0.2	3.2	0.3	3.8	0.50	3.8
7	420	－	557	977	44.9	－	62.4	107.3	1.8	－	2.4	4.2	0.49	3.9
8	539	－	416	955	56.2	－	45.5	101.7	2.2	－	1.8	4.0	0.48	4.0
9	157	616	148	921	16.6	66.4	16.6	99.6	0.7	2.5	0.6	3.9	0.49	3.9
10	174	－	825	999	18.2	－	91.3	109.5	0.8	－	3.6	4.3	0.49	3.9
11	788	189	－	977	87.3	21.4	－	108.7	3.7	0.8	－	4.5	0.51	4.1
12	－	800	200	1,000	－	92.7	24.0	116.7	－	3.5	0.9	4.5	0.52	3.8
13	268	－	766	1,034	30.4	－	91.8	122.1	1.3	－	3.6	4.9	0.52	4.0
14	697	272	111	1,080	83.3	33.1	13.9	130.4	3.5	1.3	0.5	5.3	0.54	4.0
15	225	120	850	1,195	28.5	15.6	113.3	157.5	1.2	0.6	4.4	6.2	0.57	3.9
16	483	849	314	1,646	58.3	98.4	37.6	194.3	2.2	3.7	1.5	7.4	0.52	3.8
17	651	4	593	1,248	90.8	0.5	81.8	173.1	3.4	0.0	3.2	6.7	0.59	3.8
18	60	737	－	797	8.2	97.3	－	105.5	0.3	3.7	－	4.0	0.58	3.8
19	－	156	803	959	－	19.8	104.6	124.3	－	0.8	4.1	4.8	0.56	3.9
20	832	－	－	832	109.3	－	－	109.3	4.2	－	－	4.2	0.56	3.8
21	99	506	108	713	13.0	63.6	14.1	90.6	0.5	2.5	0.5	3.5	0.56	3.9
22	－	－	869	869	－	－	131.3	131.3	－	－	5.1	5.1	0.64	3.9
23	664	40	－	704	103.2	6.0	－	109.2	3.9	0.2	－	4.2	0.65	3.8
24	－	398	300	698	－	59.4	47.2	106.6	－	2.3	1.7	4.1	0.65	3.8
25	－	315	654	969	－	47.0	103.0	150.0	－	1.8	3.8	5.6	0.65	3.8
26	－	629	313	942	－	90.6	47.6	138.1	－	3.5	1.8	5.3	0.63	3.8
27	－	347	616	963	－	50.9	95.3	146.2	－	2.0	3.5	5.5	0.64	3.8
28	－	598	351	949	－	85.3	52.8	138.2	－	3.3	2.0	5.3	0.63	3.8
29	－	192	592	784	－	25.6	83.4	109.0	－	1.0	3.1	4.1	0.59	3.7
30	－	780	187	967	－	90.5	21.7	112.2	－	3.3	0.8	4.2	0.50	3.7
31	－	208	764	972	－	29.9	109.7	139.6	－	1.1	4.1	5.2	0.60	3.7
合計	8,043	9,614	12,247	29,904	966.1	1,200.8	1,607.8	3,774.8	38.4	45.9	61.6	145.8	－	－
最大	956	903	949	1,646	109.5	100.2	131.3	194.3	4.4	3.8	5.1	7.4	0.65	4.1
最小	11	4	22	698	1.2	0.5	2.6	90.6	0.0	0.0	0.1	3.5	0.48	3.7
平均	423	401	471	965	50.8	50.0	61.8	121.8	2.0	1.9	2.4	4.7	0.55	3.9

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心、重力濃縮)

2024年 5月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	－	84.0	89.4	－	－	－	
2	88.1	84.7	89.8	－	－	－	
3	87.5	84.0	89.4	－	－	－	
4	87.5	－	89.4	－	－	－	
5	86.9	85.0	－	－	－	－	
6	87.5	84.0	89.4	－	－	－	
7	87.2	－	89.1	－	－	－	
8	86.9	－	88.9	－	－	－	
9	90.9	83.6	89.1	－	－	－	
10	90.8	－	89.0	－	－	－	
11	91.3	84.4	－	－	－	－	
12	－	84.7	89.8	－	－	－	
13	91.5	－	89.8	－	－	－	
14	91.8	85.4	90.3	－	－	－	
15	92.3	86.3	90.9	－	－	－	
16	88.2	84.7	89.8	－	－	－	
17	89.8	86.8	91.2	－	－	－	
18	89.6	86.5	－	－	－	－	
19	－	86.0	90.7	－	－	－	
20	89.1	－	－	－	－	－	
21	89.1	87.5	90.7	－	－	－	
22	－	－	92.0	－	－	－	
23	90.9	89.5	－	－	－	－	
24	－	89.5	89.6	－	－	－	
25	－	89.5	89.6	－	－	－	
26	－	89.1	89.2	－	－	－	
27	－	89.3	89.4	－	－	－	
28	－	89.0	89.1	－	－	－	
29	－	88.3	88.4	－	－	－	
30	－	85.9	85.9	－	－	－	
31	－	88.6	88.6	－	－	－	
合計	－	－	－	－	－	－	
最大	92.3	89.5	92.0	－	－	－	
最小	86.9	83.6	85.9	－	－	－	
平均	89.2	86.4	89.7	－	－	－	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2024年 5月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	1,052	36.6	96.5	130	30.0	76.9	2,248	6.1	−	−	475.0	0.52	
2	1,044	36.3	96.5	118	26.7	77.3	2,248	6.2	−	−	480.0	0.53	
3	1,114	33.3	97.0	137	31.0	77.3	2,494	7.5	−	−	574.5	0.69	
4	1,158	34.3	97.0	138	30.1	78.1	2,610	7.6	−	−	656.0	0.77	
5	1,070	30.7	97.1	130	28.7	77.9	2,465	8.0	−	−	614.0	0.80	
6	980	29.1	97.0	127	26.7	79.0	2,248	7.7	−	−	639.0	0.88	
7	1,007	31.1	96.9	131	28.6	78.2	2,335	7.5	−	−	660.0	0.85	
8	984	33.9	96.6	121	30.0	75.2	1,088	3.2	−	−	498.5	0.59	
9	1,097	33.6	96.9	137	32.7	76.2	174	0.5	−	−	553.0	0.66	
10	1,030	34.9	96.6	135	29.5	78.1	2,378	6.8	−	−	603.0	0.69	
11	905	34.2	96.2	121	26.0	78.5	2,161	6.3	−	−	625.5	0.73	
12	974	28.0	97.1	131	27.9	78.7	2,277	8.1	−	−	678.0	0.97	
13	1,057	31.2	97.0	140	30.9	78.0	2,465	7.9	−	−	689.0	0.88	
14	1,143	36.8	96.8	156	36.7	76.4	2,683	7.3	−	−	609.0	0.66	
15	1,317	43.3	96.7	165	38.7	76.5	3,045	7.0	−	−	707.0	0.65	
16	1,927	55.5	97.1	230	53.2	76.9	4,350	7.8	−	−	887.5	0.64	
17	2,238	47.8	97.9	211	47.5	77.5	3,843	8.0	−	−	756.5	0.63	
18	1,631	27.1	98.3	122	27.0	77.9	2,871	10.6	−	−	476.5	0.70	
19	1,096	29.6	97.3	120	26.4	78.0	1,958	6.6	−	−	532.5	0.72	
20	1,023	28.9	97.2	127	28.7	77.4	2,088	7.2	−	−	578.0	0.80	
21	916	28.2	96.9	122	28.0	77.0	1,900	6.7	−	−	539.0	0.76	
22	1,039	32.6	96.9	133	30.3	77.2	2,306	7.1	−	−	674.5	0.83	
23	1,026	28.1	97.3	130	27.3	79.0	2,262	8.0	−	−	690.5	0.98	
24	880	24.5	97.2	112	22.8	79.6	1,972	8.0	−	−	594.0	0.97	
25	1,179	33.1	97.2	148	32.3	78.2	2,726	8.2	−	−	780.0	0.94	
26	954	29.4	96.9	127	26.2	79.3	2,219	7.6	−	−	627.0	0.85	
27	907	33.5	96.3	124	24.6	80.2	2,117	6.3	−	−	644.0	0.77	
28	1,046	31.6	97.0	135	30.2	77.7	2,538	8.0	−	−	643.0	0.81	
29	983	41.3	95.8	132	32.0	75.8	2,248	6.0	−	−	469.5	0.45	
30	899	34.3	96.2	128	29.3	77.1	2,204	6.4	−	−	451.0	0.53	
31	925	30.6	96.7	131	29.2	77.6	2,291	7.5	−	−	576.5	0.75	
合計	34,601	1,043.4	−	4,246	948.8	−	72,805	−	0	−	18,981.5	−	
最大	2,238	55.5	98.3	230	53.2	80.2	4,350	10.6	−	0.0	887.5	0.98	
最小	880	24.5	95.8	112	22.8	75.2	174	0.5	−	0.0	451.0	0.45	
平均	1,116	33.7	97.0	137	30.6	77.7	2,349	7.0	−	−	612.3	0.73	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水A系)

2024年 5月度　No.2-6

日	A系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	483	16.8	96.5	59	13.8	76.9	1,015	6.0	−	−	219.5	0.52	
2	432	15.0	96.5	49	11.1	77.3	914	6.1	−	−	201.5	0.54	
3	465	13.9	97.0	57	12.9	77.3	986	7.1	−	−	234.5	0.67	
4	515	15.3	97.0	61	13.4	78.1	1,117	7.3	−	−	282.5	0.74	
5	439	12.6	97.1	53	11.8	77.9	957	7.6	−	−	258.5	0.82	
6	375	11.1	97.0	49	10.2	79.0	827	7.4	−	−	243.5	0.87	
7	355	11.0	96.9	46	10.1	78.2	798	7.3	−	−	242.0	0.88	
8	416	14.3	96.6	51	12.7	75.2	363	2.5	−	−	211.0	0.59	
9	529	16.2	96.9	66	15.8	76.2	87	0.5	−	−	271.5	0.67	
10	425	14.4	96.6	56	12.2	78.1	957	6.6	−	−	246.0	0.68	
11	351	13.3	96.2	47	10.1	78.5	783	5.9	−	−	249.0	0.75	
12	423	12.2	97.1	57	12.1	78.7	957	7.9	−	−	306.0	1.01	
13	303	8.9	97.1	40	8.9	78.0	711	7.9	−	−	213.0	0.95	
14	136	4.4	96.8	19	4.4	76.4	334	7.6	−	−	73.0	0.67	
15	349	11.5	96.7	44	10.3	76.5	827	7.2	−	−	199.5	0.70	
16	572	16.5	97.1	68	15.8	76.9	1,334	8.1	−	−	272.5	0.66	
17	670	14.3	97.9	63	14.2	77.5	1,146	8.0	−	−	253.0	0.71	
18	530	8.8	98.3	40	8.8	77.9	928	10.5	−	−	167.0	0.76	
19	349	9.4	97.3	38	8.4	78.0	609	6.5	−	−	157.0	0.67	
20	320	9.0	97.2	40	9.0	77.4	580	6.4	−	−	176.0	0.78	
21	359	11.1	96.9	48	11.0	77.0	696	6.3	−	−	208.5	0.75	
22	432	13.6	96.9	55	12.6	77.2	914	6.7	−	−	284.0	0.84	
23	412	11.3	97.3	52	11.0	79.0	856	7.6	−	−	287.0	1.02	
24	257	7.2	97.2	33	6.6	79.6	551	7.7	−	−	180.5	1.01	
25	419	11.8	97.2	53	11.5	78.2	957	8.1	−	−	290.5	0.99	
26	363	11.2	96.9	48	10.0	79.3	812	7.3	−	−	258.0	0.92	
27	359	13.3	96.3	49	9.7	80.2	841	6.3	−	−	267.5	0.81	
28	352	10.6	97.0	46	10.2	77.7	885	8.3	−	−	227.5	0.86	
29	282	11.9	95.8	38	9.2	75.8	624	5.3	−	−	135.0	0.46	
30	235	9.0	96.2	33	7.7	77.1	566	6.3	−	−	115.5	0.52	
31	270	8.9	96.7	38	8.5	77.6	667	7.5	−	−	170.0	0.76	
合計	12,177	368.5	−	1,495	333.5	−	24,592	−	0	−	6,900.5	−	
最大	670	16.8	98.3	68	15.8	80.2	1,334	10.5	−	−	306.0	1.02	
最小	136	4.4	95.8	19	4.4	75.2	87	0.5	−	−	73.0	0.46	
平均	393	11.9	97.0	48	10.8	77.7	793	6.7	−	−	222.6	0.75	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2024年 5月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	569	19.8	96.5	70	16.2	76.9	1,233	6.2	−	−	255.5	0.52	
2	612	21.3	96.5	69	15.7	77.3	1,334	6.3	−	−	278.5	0.52	
3	649	19.4	97.0	80	18.1	77.3	1,508	7.8	−	−	340.0	0.70	
4	643	19.1	97.0	76	16.7	78.1	1,494	7.8	−	−	373.5	0.78	
5	631	18.1	97.1	77	16.9	77.9	1,508	8.3	−	−	355.5	0.79	
6	605	18.0	97.0	78	16.5	79.0	1,421	7.9	−	−	395.5	0.88	
7	652	20.1	96.9	85	18.5	78.2	1,537	7.6	−	−	418.0	0.83	
8	568	19.6	96.6	70	17.3	75.2	725	3.7	−	−	287.5	0.59	
9	568	17.4	96.9	71	16.9	76.2	87	0.5	−	−	281.5	0.65	
10	605	20.5	96.6	79	17.3	78.1	1,421	6.9	−	−	357.0	0.70	
11	554	20.9	96.2	74	15.9	78.5	1,378	6.6	−	−	376.5	0.72	
12	551	15.8	97.1	74	15.8	78.7	1,320	8.3	−	−	372.0	0.94	
13	754	22.3	97.1	100	22.0	78.0	1,755	7.9	−	−	476.0	0.86	
14	1,007	32.4	96.8	137	32.3	76.4	2,349	7.2	−	−	536.0	0.66	
15	968	31.8	96.7	121	28.5	76.5	2,219	7.0	−	−	507.5	0.64	
16	1,355	39.0	97.1	162	37.4	76.9	3,016	7.7	−	−	615.0	0.63	
17	1,568	33.5	97.9	148	33.2	77.5	2,697	8.1	−	−	503.5	0.60	
18	1,101	18.3	98.3	82	18.2	77.9	1,943	10.6	−	−	309.5	0.68	
19	747	20.2	97.3	82	18.0	78.0	1,349	6.7	−	−	375.5	0.74	
20	703	19.9	97.2	87	19.7	77.4	1,508	7.6	−	−	402.0	0.81	
21	557	17.2	96.9	74	17.0	77.0	1,204	7.0	−	−	330.5	0.77	
22	607	19.1	96.9	78	17.7	77.2	1,392	7.3	−	−	390.5	0.82	
23	614	16.8	97.3	78	16.4	79.0	1,407	8.4	−	−	403.5	0.96	
24	623	17.3	97.2	79	16.1	79.6	1,421	8.2	−	−	413.5	0.95	
25	760	21.3	97.2	95	20.8	78.2	1,769	8.3	−	−	489.5	0.92	
26	591	18.2	96.9	78	16.2	79.3	1,407	7.7	−	−	369.0	0.81	
27	548	20.2	96.3	75	14.9	80.2	1,276	6.3	−	−	376.5	0.74	
28	694	21.0	97.0	90	20.0	77.7	1,653	7.9	−	−	415.5	0.79	
29	701	29.5	95.8	94	22.8	75.8	1,624	5.5	−	−	334.5	0.45	
30	664	25.3	96.2	94	21.6	77.1	1,639	6.5	−	−	335.5	0.53	
31	655	21.7	96.7	92	20.7	77.6	1,624	7.5	−	−	406.5	0.75	
合計	22,424	674.9	−	2,750	615.3	−	48,213	−	−	−	12,081.0	−	
最大	1,568	39.0	98.3	162	37.4	80.2	3,016	10.6	−	−	615.0	0.96	
最小	548	15.8	95.8	69	14.9	75.2	87	0.5	−	−	255.5	0.45	
平均	723	21.8	97.0	89	19.8	77.6	1,555	7.1	−	−	389.7	0.72	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2024年 5月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	−	−	2.53	
2	1.81	1.77	−	
3	−	−	−	
4	−	−	−	
5	−	−	−	
6	−	−	−	
7	−	−	−	
8	−	−	−	
9	−	−	−	
10	−	−	−	
11	−	−	−	
12	−	−	−	
13	−	−	−	
14	−	−	−	
15	−	−	−	
16	−	−	2.29	
17	−	−	−	
18	−	−	−	
19	−	−	−	
20	−	−	2.73	
21	−	−	−	
22	−	−	−	
23	−	−	−	
24	−	−	−	
25	−	−	−	
26	−	−	−	
27	−	−	−	
28	−	−	−	
29	−	−	2.55	
30	−	−	−	
31	4.37	−	−	
合計	6.18	1.77	10.10	
最大	4.37	1.77	2.73	
最小	1.81	1.77	2.29	
平均	3.09	1.77	2.53	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2024年 5月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	128.84	24:00	0:00	5.9	−	−	−	−	−	993.0	0	993	1,452.9	
2	128.88	24:00	0:00	5.5	18.94	31.7	18.9	31.7	4.0	1,222	0	1,222	1,400.8	
3	130.72	24:00	0:00	5.8	−	−	−	−	−	962	0	962	1,308.1	
4	131.10	24:00	0:00	5.5	−	−	−	−	−	1,234	0	1,234	1,323.3	
5	130.24	24:00	0:00	5.4	−	−	−	−	−	1,384	0	1,384	1,328.4	
6	130.16	24:00	0:00	5.4	19.33	35.7	19.2	35.7	−	2,018	0	2,018	1,319.5	
7	129.50	24:00	0:00	5.2	−	−	−	−	−	1,951	0	1,951	1,370.3	
8	127.86	24:00	0:00	5.3	19.69	33.0	19.6	33.0	4.0	187	0	187	1,529.1	
9	129.24	24:00	0:00	5.4	−	−	−	−	−	610	0	610	1,386.8	
10	131.08	24:00	0:00	5.5	19.31	32.9	19.2	32.9	−	1,630	0	1,630	1,388.1	
11	130.30	24:00	0:00	5.5	−	−	−	−	−	1,794	0	1,794	1,388.1	
12	130.14	24:00	0:00	5.2	−	−	−	−	−	2,042	0	2,042	1,337.3	
13	130.22	24:00	0:00	5.4	19.88	32.1	19.8	32.1	4.0	1,979	0	1,979	1,393.2	
14	129.67	24:00	0:00	5.5	16.45	29.9	16.4	29.9	−	879	0	879	1,423.7	
15	120.41	24:00	0:00	5.3	−	−	−	−	−	760	0	760	1,320.8	
16	108.27	24:00	0:00	4.6	16.39	30.3	16.3	30.3	−	636	0	636	1,281.4	
17	108.04	24:00	0:00	4.5	−	−	−	−	−	926	0	926	1,277.6	
18	31.73	8:24	0:44	1.7	−	−	−	−	−	648	0	648	430.5	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	19.28	33.3	19.2	33.3	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	2,186.4	416:24	0:44	92.6	149.27	−	148.6	−	12.0	21,855	0	21,855	23,659.9	
最大	131.1	24:00	0:44	5.9	19.88	35.7	19.8	35.7	4.0	2,042	−	2,042	1,529.1	
最小	31.7	8:24	0:00	1.7	16.39	29.9	16.3	29.9	4.0	187	−	187	430.5	
平均	121.47	23:08	0:44	5.1	18.66	32.5	18.6	32.5	4.0	1,214	−	1,214	1,314.4	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2024年 5月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	0:00	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	29.0	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	0:00	13:39	−	−	−	−	−	4.0	−	1,522	1,522	−	
15	52.27	12:02	11:32	3.2	−	−	−	−	−	1,493	2,074	3,567	739.1	
16	121.39	24:00	0:00	4.9	−	−	−	−	−	602	0	602	1,681.5	
17	119.83	24:00	0:00	4.7	19.12	29.7	19.0	29.7	−	945	0	945	1,692.9	
18	105.62	24:00	0:00	3.8	−	−	−	−	−	1,717	0	1,717	1,554.5	
19	112.30	24:00	0:00	4.1	−	−	−	−	−	1,699	0	1,699	1,559.6	
20	126.20	24:00	0:00	4.9	19.43	34.9	19.4	34.9	−	1,537	0	1,537	1,745.0	
21	128.32	24:00	0:00	5.1	19.52	36.2	19.4	36.2	−	861	0	861	1,745.0	
22	130.92	24:00	0:00	5.3	−	−	−	−	−	1,566	0	1,566	1,687.8	
23	129.18	24:00	0:00	5.2	19.40	30.2	19.3	30.2	−	2,163	0	2,163	1,607.8	
24	125.70	24:00	0:00	4.9	−	−	−	−	−	2,582	0	2,582	1,633.2	
25	129.74	24:00	0:00	4.9	−	−	−	−	−	1,767	0	1,767	1,813.6	
26	130.26	24:00	0:00	4.9	−	−	−	−	−	2,275	0	2,275	1,736.1	
27	128.68	24:00	0:00	4.6	19.40	31.9	19.3	31.9	−	2,799	0	2,799	1,663.7	
28	129.08	24:00	0:00	5.3	−	−	−	−	−	1,302	0	1,302	1,799.6	
29	129.94	24:00	0:00	7.0	19.80	34.2	19.7	34.2	−	909	0	909	1,725.9	
30	129.75	24:00	0:00	7.9	−	−	−	−	4.0	1,289	0	1,289	1,601.5	
31	129.78	24:00	0:00	7.9	20.09	30.6	20.0	30.6	−	2,039	0	2,039	1,598.9	
合計	2,058.96	396:02	25:11	88.6	136.76	−	136.1	−	37.0	27,545	3,596	31,141	27,585.7	
最大	130.92	24:00	13:39	7.9	20.09	36.2	20.0	36.2	29.0	2,799	2,074	3,567	1,813.6	
最小	52.27	0:00	0:00	3.2	19.12	29.7	19.0	29.7	4.0	602	0	602	739.1	
平均	121.12	23:17	12:35	5.2	19.54	32.5	19.4	32.5	12.3	1,620	1,798	1,730	1,532.5	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2024年 5月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	106,710	−	−	−	−	−	−	37	0	37	17	
2	96,400	−	−	−	−	−	−	41	2	43	18	
3	100,050	−	−	−	−	−	9	33	1	34	5	
4	99,680	−	−	−	−	−	−	32	0	32	6	
5	99,960	−	−	−	−	−	−	30	1	31	3	
6	104,050	−	−	−	−	−	−	32	1	33	5	
7	112,670	−	−	−	−	−	20	38	0	38	16	
8	95,870	−	−	−	−	−	−	40	1	41	19	
9	99,650	−	−	−	−	−	−	39	1	40	12	
10	100,700	−	−	−	225	−	−	39	0	39	16	
11	97,400	−	−	−	−	−	−	31	2	33	5	
12	103,580	−	−	−	−	−	630	22	0	22	5	
13	128,640	−	−	−	−	−	1,047	28	1	29	8	
14	104,730	−	−	−	−	−	−	24	0	24	16	
15	111,090	−	−	−	−	−	190	46	2	48	18	
16	111,340	−	−	−	−	−	523	49	1	50	18	
17	110,790	−	−	−	−	−	−	85	1	86	12	
18	107,920	−	−	−	−	−	−	41	1	42	4	
19	106,730	−	−	−	−	−	−	34	1	35	5	
20	103,750	−	−	−	−	−	−	38	0	38	8	
21	96,340	−	−	−	−	−	−	35	1	36	13	
22	98,480	−	−	−	−	−	149	47	1	48	19	
23	96,640	−	−	−	−	−	−	42	1	43	13	
24	95,550	−	−	−	−	−	−	41	1	42	11	
25	99,440	−	−	−	−	−	−	36	1	37	7	
26	98,710	−	−	−	−	−	−	32	0	32	4	
27	104,610	−	−	−	−	−	−	45	1	46	9	
28	143,630	−	−	−	−	−	4,216	41	1	42	13	
29	103,980	−	−	−	−	−	1	53	2	55	17	
30	102,890	−	−	−	−	−	−	49	0	49	16	
31	105,170	−	−	−	−	−	−	42	1	43	8	
合計	3,247,150	0	−	−	225	0	6,785	1,222	26	1,248	346	
最大	143,630	0	−	−	225	0	4,216	85	2	86	19	
最小	95,550	0	−	−	225	0	1	22	0	22	3	
平均	104,747	−	−	−	225	−	754	39	1	40	11	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2024年 5月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	40,096	17,090	42.6	183,996	459	1,680	−	4,900	0.33	4.5	19.0	72	----	709	80	A系の送気量には、A系№5系列の送気量も含まれます。
2	33,666	13,590	40.4	171,866	511	1,700	−	5,700	−	5.3	29.8	74	----	714	30	
3	29,217	13,010	44.5	183,889	629	1,610	−	4,500	−	7.2	−	71	----	742	10	
4	38,223	16,870	44.1	206,465	540	1,500	−	4,200	−	6.2	−	73	----	749	240	
5	39,785	16,880	42.4	234,833	590	1,610	−	5,100	−	6.0	−	75	----	737	320	A系生物反応槽容量
6	43,765	18,090	41.3	232,740	532	1,640	−	5,300	−	5.5	−	75	----	802	320	1池1244m³
7	50,694	21,320	42.1	203,911	402	1,690	79.4	5,900	−	4.7	5.4	81	----	1,322	470	
8	42,254	17,280	40.9	198,382	469	1,570	−	5,700	0.18	5.7	6.1	89	----	801	385	
9	42,575	17,860	41.9	205,995	484	1,530	−	5,400	−	5.6	6.4	84	----	860	400	
10	46,583	19,560	42.0	237,297	509	1,600	−	5,500	−	5.1	6.4	83	----	858	400	
11	42,114	17,070	40.5	228,551	543	1,610	−	4,900	−	5.7	−	75	----	809	400	
12	42,293	16,680	39.4	242,776	574	1,630	−	5,500	−	5.6	−	82	----	823	400	
13	55,405	23,100	41.7	212,006	383	1,680	−	5,300	−	4.3	5.9	96	----	1,849	480	
14	51,814	21,480	41.5	187,115	361	1,480	78.9	5,000	−	4.6	4.5	91	----	725	560	
15	46,205	18,590	40.2	199,008	431	1,420	−	4,700	0.30	5.2	5.1	110	----	733	520	
16	41,214	16,990	41.2	172,309	418	1,430	−	4,600	−	5.2	6.3	110	----	730	350	
17	41,266	13,140	31.8	196,074	475	1,530	−	4,300	−	5.8	7.6	89	----	724	400	
18	41,934	13,520	32.2	199,758	476	1,660	−	4,700	−	5.7	−	86	----	727	480	
19	45,534	14,330	31.5	205,897	452	1,700	−	6,000	−	5.2	−	83	----	908	501	
20	50,284	15,630	31.1	183,585	365	1,660	−	5,900	−	4.7	4.5	83	----	968	580	
21	50,415	15,210	30.2	195,522	388	1,560	78.7	5,400	−	4.7	4.4	92	----	732	600	
22	49,624	15,370	31.0	203,778	411	1,680	−	5,600	0.31	4.8	5.6	85	----	724	480	
23	48,155	14,880	30.9	201,393	418	1,750	−	5,500	−	5.0	5.2	84	----	776	560	
24	48,635	15,030	30.9	202,417	416	1,790	−	6,500	−	4.9	4.9	87	----	864	510	
25	39,634	12,870	32.5	201,245	508	1,830	−	6,800	−	6.0	−	91	----	860	640	
26	40,693	12,460	30.6	187,601	461	1,740	−	6,600	−	5.9	−	85	----	860	640	
27	45,354	14,110	31.1	176,424	389	1,760	−	7,000	−	5.3	3.5	100	----	856	640	
28	55,793	17,280	31.0	175,764	315	1,730	77.9	6,600	−	4.3	3.5	98	----	2,373	690	
29	55,656	17,390	31.2	180,607	325	1,530	−	5,100	0.09	4.3	3.7	99	----	1,187	720	
30	54,766	17,380	31.7	180,839	330	1,450	−	4,600	−	4.4	4.6	92	----	759	600	
31	49,674	16,290	32.8	183,086	369	1,430	−	5,000	−	4.8	4.3	99	----	1,320	600	
合計	1,403,320	510,350	−	6,175,129	−	−	−	−	−	−	−	−	0	28,601	14,006	
最大	55,793	23,100	44.5	242,776	629	1,830	79.4	7,000	0.33	7.2	29.8	110	−	2,373	720	
最小	29,217	12,460	30.2	171,866	315	1,420	77.9	4,200	0.09	4.3	3.5	71	−	709	10	
平均	45,268	16,463	36.4	199,198	440	1,620	78.7	5,400	0.24	5.2	7.0	87	−	923	452	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2024年 5月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2024年 5月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	69,076	24,310	35.2	261,420	378	1,450	-	5,600	0.31	5.4	4.6	160	----	1,125	800	B系生物反応槽容量
2	54,522	23,650	43.4	251,640	462	1,500	-	5,100	-	6.8	5.2	170	----	1,151	800	1池3883m^3
3	55,490	23,870	43.0	294,960	532	1,500	-	5,200	-	6.7	-	160	----	1,130	800	
4	46,543	22,330	48.0	285,360	613	1,540	-	5,000	-	8.0	-	160	----	1,135	775	
5	45,903	21,390	46.6	293,580	640	1,520	-	5,100	-	8.1	-	160	----	1,145	760	
6	51,009	23,200	45.5	303,900	596	1,500	-	5,000	-	7.3	-	180	----	1,135	750	
7	52,714	23,030	43.7	262,800	499	1,460	81.3	5,100	-	7.1	8.1	180	----	1,319	505	
8	45,962	21,870	47.6	250,440	545	1,540	-	4,700	0.12	8.1	11.5	160	----	1,135	385	
9	46,970	23,290	49.6	289,440	616	1,600	-	4,600	-	7.9	7.8	150	----	1,140	660	
10	46,023	21,800	47.4	286,860	623	1,550	-	4,800	-	8.1	6.6	140	----	1,129	720	
11	42,985	23,590	54.9	254,220	591	1,590	-	4,400	-	8.7	-	160	----	1,105	720	
12	47,890	22,950	47.9	296,160	618	1,560	-	4,700	-	7.8	-	160	----	1,156	740	
13	56,989	24,210	42.5	265,860	467	1,450	-	4,900	-	6.5	6.4	150	----	1,518	680	
14	61,162	24,130	39.5	273,780	448	1,400	79.5	5,000	-	6.1	6.1	150	----	1,135	640	
15	53,539	23,210	43.4	272,160	508	1,510	-	5,200	0.20	7.0	6.5	140	----	1,135	650	
16	53,504	24,250	45.3	285,600	534	1,540	-	5,100	-	7.0	5.6	130	----	998	760	
17	55,576	21,080	37.9	290,460	523	1,500	-	5,500	-	6.7	4.8	140	----	1,151	840	
18	56,325	20,590	36.6	288,600	512	1,470	-	5,800	-	6.6	-	150	----	1,151	720	
19	57,427	21,540	37.5	290,160	505	1,480	-	5,600	-	6.5	-	130	----	1,221	670	
20	61,143	21,700	35.5	209,160	342	1,400	-	5,700	-	6.1	5.9	160	----	1,022	620	
21	43,839	16,780	38.3	235,740	538	1,470	79.1	5,900	-	8.5	6.3	150	----	1,156	600	
22	46,070	17,330	37.6	248,280	539	1,580	-	6,300	0.19	8.1	5.3	120	----	1,161	720	
23	43,036	16,690	38.8	255,300	593	1,580	-	6,100	-	8.7	4.9	130	----	1,140	800	
24	40,588	15,830	39.0	241,800	596	1,560	-	6,000	-	9.2	7.0	150	----	1,054	560	
25	51,814	18,980	36.6	283,860	548	1,570	-	5,900	-	7.2	-	120	----	974	720	
26	53,219	19,230	36.1	281,580	529	1,580	-	5,900	-	7.0	-	130	----	1,110	720	
27	57,174	21,090	36.9	299,760	524	1,570	-	5,900	-	6.5	5.3	140	----	1,069	720	
28	55,647	24,100	43.3	222,660	400	1,560	79.6	5,600	-	6.7	6.0	140	----	1,668	695	
29	58,176	23,420	40.3	222,300	382	1,540	-	5,100	0.06	6.4	6.5	130	----	1,303	680	
30	52,024	20,710	39.8	233,880	450	1,480	-	5,300	-	7.2	5.7	110	----	952	720	
31	61,311	22,620	36.9	222,840	363	1,440	-	5,100	-	6.1	5.8	130	----	1,386	720	
合計	1,623,650	672,770	-	8,254,560	-	-	-	-	-	-	-	-	0	36,109	21,650	
最大	69,076	24,310	54.9	303,900	640	1,600	81.3	6,300	0.31	9.2	11.5	180	-	1,668	840	
最小	40,588	15,830	35.2	209,160	342	1,400	79.1	4,400	0.06	5.4	4.6	110	-	952	385	
平均	52,376	21,702	41.4	266,276	508	1,520	79.9	5,300	0.18	7.2	6.3	150	-	1,165	698	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2024年 5月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	69,075	28,240	40.9	308,160	446	1,470	−	5,700	0.30	5.4	4.2	200	----	1,095	880	C系生物反応槽容量
2	54,522	22,210	40.7	280,260	514	1,460	−	6,200	−	6.8	3.9	200	----	1,119	880	1池3883m^3
3	55,489	23,120	41.7	345,900	623	1,490	−	5,900	−	6.7	−	190	----	1,100	880	
4	46,543	18,420	39.6	310,680	668	1,500	−	5,900	−	8.0	−	180	----	1,105	855	
5	45,902	17,940	39.1	299,040	651	1,470	−	5,500	−	8.1	−	200	----	1,115	845	
6	51,008	20,660	40.5	322,260	632	1,450	−	5,400	−	7.3	−	190	----	1,105	825	
7	52,713	25,340	48.1	265,500	504	1,430	81.1	4,700	−	7.1	8.8	180	----	1,291	490	
8	45,961	18,330	39.9	254,040	553	1,480	−	5,000	0.13	8.1	10.8	170	----	1,105	370	
9	46,970	17,950	38.2	279,360	595	1,530	−	4,800	−	7.9	7.9	170	----	1,110	600	
10	46,023	19,220	41.8	302,100	656	1,540	−	5,100	−	8.1	6.9	140	----	961	640	
11	42,984	18,400	42.8	294,540	685	1,590	−	5,400	−	8.7	−	160	----	1,075	640	
12	47,890	20,520	42.8	321,960	672	1,610	−	5,300	−	7.8	−	160	----	1,124	660	
13	56,988	27,090	47.5	230,280	404	1,470	−	4,400	−	6.5	8.1	170	----	1,352	600	
14	61,161	25,050	41.0	255,660	418	1,350	79.4	4,800	−	6.1	6.9	160	----	1,105	560	
15	53,539	22,140	41.4	289,860	541	1,390	−	5,600	0.22	7.0	7.0	140	----	1,105	510	
16	53,503	22,190	41.5	300,900	562	1,450	−	5,100	−	7.0	6.9	140	----	1,122	560	
17	55,575	18,130	32.6	291,000	524	1,410	−	5,800	−	6.7	6.5	160	----	1,119	535	
18	56,324	18,550	32.9	309,240	549	1,450	−	5,900	−	6.6	−	160	----	1,119	520	
19	57,427	20,450	35.6	303,240	528	1,450	−	5,700	−	6.5	−	130	----	1,059	550	
20	61,143	23,020	37.6	270,060	442	1,370	−	5,400	−	6.1	7.3	180	----	1,118	520	
21	43,838	15,210	34.7	250,620	572	1,460	80.1	6,300	−	8.5	6.6	180	----	1,124	535	
22	46,070	16,090	34.9	261,840	568	1,550	−	5,800	0.19	8.1	7.1	140	----	1,129	560	
23	43,035	14,170	32.9	262,320	610	1,560	−	5,900	−	8.7	6.3	150	----	1,110	640	
24	40,587	14,670	36.1	267,300	659	1,540	−	5,500	−	9.2	8.1	140	----	1,026	515	
25	51,813	17,310	33.4	302,160	583	1,630	−	5,900	−	7.2	−	130	----	1,096	560	
26	53,218	16,480	31.0	274,200	515	1,600	−	6,000	−	7.0	−	140	----	1,080	560	
27	57,174	19,390	33.9	292,740	512	1,580	−	5,700	−	6.5	6.9	140	----	1,041	560	
28	55,646	25,420	45.7	230,880	415	1,600	80.3	5,100	−	6.7	8.7	150	----	1,502	530	
29	58,175	23,770	40.9	237,120	408	1,480	−	5,400	0.06	6.4	7.6	150	----	1,267	520	
30	52,023	18,970	36.5	249,240	479	1,460	−	6,300	−	7.2	6.5	120	----	938	520	
31	61,310	24,440	39.9	244,800	399	1,490	−	5,500	−	6.1	7.5	150	----	1,084	525	
合計	1,623,629	632,890	−	8,707,260	−	−	−	−	−	−	−	−	0	34,801	18,945	
最大	69,075	28,240	48.1	345,900	685	1,630	81.1	6,300	0.30	9.2	10.8	200	−	1,502	880	
最小	40,587	14,170	31.0	230,280	399	1,350	79.4	4,400	0.06	5.4	3.9	120	−	938	370	
平均	52,375	20,416	39.0	280,879	536	1,490	80.2	5,500	0.18	7.2	7.2	160	−	1,123	611	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2024年 5月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	41,000	16,390	40.0	176,499	430	1,500	−	4,900	0.43	8.0	6.9	93	----	1,161	520	D系生物反応槽容量
2	37,410	14,920	39.9	172,797	462	1,490	−	4,900	−	8.8	6.9	91	----	1,040	520	1池3424m^3
3	36,630	14,680	40.1	193,232	528	1,490	−	4,700	−	9.0	−	92	----	985	520	嫌気槽864m3
4	35,830	14,300	39.9	194,077	542	1,480	−	4,800	−	9.2	−	97	----	968	500	好気槽2560m3
5	35,210	14,010	39.8	193,119	548	1,470	−	4,800	−	9.3	−	96	----	964	480	
6	34,930	13,930	39.9	191,759	549	1,460	−	4,700	−	9.4	−	96	----	957	480	
7	42,540	16,950	39.8	162,647	382	1,470	78.0	4,600	−	7.7	8.9	100	----	1,133	430	
8	39,670	15,850	40.0	186,298	470	1,520	−	4,600	0.30	8.3	8.2	100	----	1,017	480	
9	39,070	15,570	39.9	198,693	509	1,540	−	4,700	−	8.4	7.9	100	----	926	490	
10	37,890	15,150	40.0	199,170	526	1,540	−	4,700	−	8.7	7.4	100	----	934	520	
11	40,540	16,170	39.9	194,065	479	1,530	−	4,900	−	8.1	−	100	----	903	520	
12	39,400	15,670	39.8	189,909	482	1,550	−	5,000	−	8.3	−	96	----	940	520	
13	45,090	17,990	39.9	154,177	342	1,560	−	5,100	−	7.3	7.0	120	----	1,146	520	
14	41,240	16,470	39.9	162,789	395	1,590	78.2	5,400	−	8.0	6.2	120	----	934	560	
15	39,820	15,910	40.0	177,171	445	1,590	−	5,800	0.25	8.3	5.7	120	----	916	565	
16	40,020	16,000	40.0	190,286	475	1,550	−	5,400	−	8.2	4.1	120	----	1,044	840	
17	36,780	11,070	30.1	181,740	494	1,460	−	5,900	−	8.9	4.3	120	----	1,011	685	
18	35,760	10,740	30.0	175,856	492	1,420	−	5,600	−	9.2	−	110	----	951	480	
19	37,600	11,350	30.2	180,246	479	1,390	−	5,400	−	8.7	−	120	----	977	430	
20	38,860	11,650	30.0	149,278	384	1,350	−	5,500	−	8.5	7.4	130	----	1,161	400	
21	38,420	11,520	30.0	163,101	425	1,340	78.7	5,400	−	8.6	7.3	110	----	994	400	
22	38,350	11,520	30.0	190,124	496	1,400	−	6,500	0.31	8.6	6.4	110	----	1,016	400	
23	39,020	11,670	29.9	186,160	477	1,460	−	6,600	−	8.4	6.5	120	----	981	400	
24	39,520	11,820	29.9	184,852	468	1,490	−	6,600	−	8.3	7.6	110	----	957	350	
25	36,810	11,030	30.0	188,788	513	1,600	−	6,400	−	8.9	−	110	----	966	480	
26	36,860	11,030	29.9	187,879	510	1,580	−	6,300	−	8.9	−	100	----	978	480	
27	39,160	11,790	30.1	183,340	468	1,530	−	6,200	−	8.4	6.2	120	----	1,079	480	
28	43,870	13,110	29.9	146,710	334	1,540	77.0	6,300	−	7.5	6.1	100	----	1,089	480	
29	43,240	13,030	30.1	143,043	331	1,540	−	6,000	0.10	7.6	6.3	110	----	1,116	480	
30	44,580	13,390	30.0	167,757	376	1,520	−	6,000	−	7.4	6.2	110	----	1,064	480	
31	40,970	12,320	30.1	165,421	404	1,450	−	6,100	−	8.0	5.9	98	----	1,087	480	
合計	1,216,090	427,000	−	5,530,983	−	−	−	−	−	−	−	−	0	31,395	15,370	
最大	45,090	17,990	40.1	199,170	549	1,600	78.7	6,600	0.43	9.4	8.9	130	−	1,161	840	
最小	34,930	10,740	29.9	143,043	331	1,340	77.0	4,600	0.10	7.3	4.1	91	−	903	350	
平均	39,229	13,774	35.1	178,419	455	1,500	78.0	5,500	0.28	8.4	6.6	110	−	1,013	496	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2024年 5月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	42,860	17,140	40.0	171,200	399	1,510	−	5,100	0.45	7.7	6.7	94	----	1,131	520	E系生物反応槽容量
2	38,290	15,320	40.0	172,112	449	1,530	−	5,300	−	8.6	6.6	97	----	1,019	520	1池3424m^3
3	37,640	15,090	40.1	192,991	513	1,540	−	5,200	−	8.7	−	98	----	912	520	嫌気槽864m3
4	36,870	14,750	40.0	194,661	528	1,550	−	5,200	−	8.9	−	97	----	977	495	好気槽2560m3
5	36,110	14,420	39.9	194,729	539	1,550	−	5,300	−	9.1	−	97	----	1,025	480	
6	36,120	14,420	39.9	192,837	534	1,550	−	5,300	−	9.1	−	99	----	972	480	
7	43,630	17,270	39.6	163,781	375	1,550	78.1	5,200	−	7.5	7.4	110	----	1,102	480	
8	39,720	15,900	40.0	187,722	473	1,580	−	4,900	0.29	8.3	8.1	110	----	1,000	480	
9	39,080	15,610	39.9	200,044	512	1,600	−	5,000	−	8.4	7.7	110	----	977	490	
10	37,910	15,190	40.1	200,020	528	1,630	−	5,000	−	8.7	7.4	110	----	1,003	520	
11	40,580	16,220	40.0	195,910	483	1,630	−	5,200	−	8.1	−	97	----	934	520	
12	39,440	15,730	39.9	192,262	487	1,640	−	5,300	−	8.3	−	93	----	863	520	
13	45,000	17,990	40.0	153,876	342	1,600	−	5,200	−	7.3	7.1	130	----	1,138	520	
14	40,590	16,230	40.0	163,358	402	1,600	78.3	5,300	−	8.1	6.3	130	----	1,075	570	
15	38,460	15,390	40.0	178,694	465	1,600	−	5,500	0.24	8.5	5.1	140	----	994	680	
16	39,670	15,900	40.1	192,460	485	1,540	−	5,000	−	8.3	4.8	130	----	900	760	
17	36,030	10,870	30.2	185,003	513	1,460	−	5,900	−	9.1	4.8	130	----	1,026	610	
18	34,970	10,540	30.1	179,879	514	1,450	−	5,900	−	9.4	−	140	----	984	480	
19	36,940	11,170	30.2	184,870	500	1,410	−	5,700	−	8.9	−	130	----	990	510	
20	40,740	12,190	29.9	153,279	376	1,330	−	5,600	−	8.1	5.9	140	----	1,162	480	
21	40,720	12,220	30.0	168,366	413	1,340	77.2	5,500	−	8.1	6.7	120	----	1,051	430	
22	40,220	12,090	30.1	196,819	489	1,430	−	6,300	0.32	8.2	6.7	130	----	930	400	
23	39,200	11,750	30.0	194,665	497	1,490	−	6,300	−	8.4	7.0	130	----	1,008	400	
24	39,740	11,930	30.0	193,002	486	1,530	−	6,400	−	8.3	8.0	130	----	957	350	
25	36,910	11,080	30.0	196,006	531	1,660	−	6,500	−	8.9	−	120	----	975	480	
26	36,530	10,950	30.0	195,556	535	1,650	−	6,300	−	9.0	−	110	----	1,005	480	
27	39,520	11,910	30.1	191,485	485	1,600	−	6,300	−	8.3	6.3	120	----	1,081	480	
28	44,260	13,290	30.0	152,629	345	1,570	77.6	6,200	−	7.4	6.3	110	----	1,105	480	
29	43,380	13,090	30.2	147,337	340	1,530	−	5,800	0.10	7.6	6.5	130	----	1,163	480	
30	45,330	13,600	30.0	172,858	381	1,530	−	5,800	−	7.3	6.0	110	----	1,063	520	
31	40,720	12,310	30.2	170,937	420	1,480	−	5,800	−	8.1	5.9	100	----	1,093	520	
合計	1,227,180	431,560	−	5,629,348	−	−	−	−	−	−	−	−	0	31,615	15,655	
最大	45,330	17,990	40.1	200,044	539	1,660	78.3	6,500	0.45	9.4	8.1	140	−	1,163	760	
最小	34,970	10,540	29.9	147,337	340	1,330	77.2	4,900	0.10	7.3	4.8	93	−	863	350	
平均	39,586	13,921	35.2	181,592	459	1,540	77.8	5,600	0.28	8.3	6.5	120	−	1,020	505	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2024年 5月度　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ固形物量)	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ量)	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m^3	%	t	m^3	t	t	m^3	%	t	m^3	t	t	
1	1,056	0.73	7.74	774	−	−	355	1.00	3.55	355	−	−	
2	1,052	0.72	7.53	753	−	−	351	1.00	3.51	351	−	−	
3	926	0.60	5.57	557	−	−	227	0.97	2.20	220	−	−	
4	868	0.65	5.62	562	−	−	169	1.00	1.69	169	−	−	
5	876	0.59	5.19	519	−	−	176	1.00	1.76	176	−	−	
6	896	0.63	5.63	563	−	−	197	0.95	1.87	187	−	−	
7	1,060	0.78	8.31	831	−	−	359	1.01	3.63	363	−	−	
8	1,070	0.66	7.02	702	−	−	370	0.84	3.11	311	−	−	
9	1,065	0.83	8.85	885	−	−	366	1.02	3.73	373	−	−	
10	1,031	0.90	9.29	929	−	−	330	0.98	3.23	323	−	−	
11	872	0.77	6.70	670	−	−	171	0.97	1.66	166	−	−	
12	896	0.75	6.71	671	−	−	196	0.92	1.80	180	−	−	
13	1,065	0.87	9.28	928	−	−	364	0.91	3.31	331	−	−	
14	1,069	0.84	8.99	899	−	−	370	0.94	3.48	348	−	−	
15	1,047	0.79	8.32	832	−	−	346	1.02	3.53	353	−	−	
16	900	0.77	6.92	692	−	−	200	0.97	1.94	194	−	−	
17	848	0.66	5.61	561	−	−	148	0.97	1.44	144	−	−	
18	847	0.75	6.37	637	−	−	198	0.96	1.90	190	−	−	
19	877	0.76	6.65	665	−	−	177	0.97	1.72	172	−	−	
20	1,046	0.83	8.72	872	−	−	347	1.00	3.47	347	−	−	
21	1,047	0.76	8.00	800	−	−	347	1.00	3.47	347	−	−	
22	950	0.76	7.22	722	−	−	300	0.99	2.97	297	−	−	
23	797	0.70	5.59	559	−	−	146	1.00	1.46	146	−	−	
24	841	0.70	5.85	585	−	−	192	0.98	1.88	188	−	−	
25	840	0.69	5.81	581	−	−	190	0.98	1.86	186	−	−	
26	842	0.69	5.79	579	−	−	196	0.98	1.97	197	−	−	
27	936	0.73	6.87	687	−	−	285	1.01	2.88	288	−	−	
28	888	0.82	7.31	731	−	−	290	0.98	2.84	284	−	−	
29	789	0.66	5.20	520	−	−	189	1.00	1.89	189	−	−	
30	945	0.69	6.51	651	−	−	346	1.00	3.46	346	−	−	
31	785	0.62	4.86	486	−	−	184	0.98	1.80	180	−	−	
合計	29,027	−	214.03	21403	0.00	0.00	8,082	−	79.01	7901	−	−	
最大	1,070	0.90	9.29	929	−	−	370	1.02	3.73	373	−	−	
最小	785	0.59	4.86	486	−	−	146	0.84	1.44	144	−	−	
平均	936	0.74	6.90	690	−	−	261	0.98	2.55	255	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2024年　5月度　　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備　考
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量	濃度	固形物量	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量						
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t	
1	−	−	−	−	−	−	701	−	0.56	−	4.2	4.2	419	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	701	−	0.55	−	4.0	4.0	402	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	699	−	0.46	−	3.4	3.4	337	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	699	−	0.54	−	3.9	3.9	393	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	700	−	0.48	−	3.4	3.4	343	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	699	−	0.50	−	3.8	3.8	376	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	701	−	0.64	−	4.7	4.7	468	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	700	−	0.58	−	3.9	3.9	391	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	699	−	0.86	−	5.1	5.1	512	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	701	−	0.82	−	6.1	6.1	606	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	701	−	0.69	−	5.0	5.0	504	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	700	−	0.68	−	4.9	4.9	491	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	701	−	0.84	−	6.0	6.0	597	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	699	−	0.80	−	5.5	5.5	551	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	701	−	0.65	−	4.8	4.8	479	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	700	−	0.70	−	5.0	5.0	498	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	700	−	0.66	−	4.2	4.2	417	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	649	−	0.67	−	4.5	4.5	447	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	700	−	0.69	−	4.9	4.9	493	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	699	−	0.74	−	5.3	5.3	525	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	700	−	0.63	−	4.5	4.5	453	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	650	−	0.66	−	4.3	4.3	425	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	651	−	0.60	−	4.1	4.1	413	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	649	−	0.59	−	4.0	4.0	397	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	650	−	0.58	−	4.0	4.0	395	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	646	−	0.57	−	3.8	3.8	382	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	651	−	0.59	−	4.0	4.0	399	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	598	−	0.74	−	4.5	4.5	447	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	600	−	0.53	−	3.3	3.3	331	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	599	−	0.44	−	3.1	3.1	305	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	601	−	0.48	−	3.1	3.1	306	−	−	−	−	−	
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	20945	−	−	0.0	135.0	135.0	13502	−	−	0	−	0.00	
最大	−	−	−	−	−	−	701	−	0.86	−	6.1	6.1	606	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	598	−	0.44	−	3.1	3.1	305	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	676	−	0.64	−	4.4	4.4	436	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2024年 5月度　No.5-3

日	スクリュープレス脱水機													備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄)	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0	0.0	−	0	0.0	−	−	−	0	−	0.00	−	0	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2024年 5月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.00	0.00	0:00	0.0	0.00	−	0	−	0.0	0	0	0	0.0	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2024年 5月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	1,036	−			1,036	152.4	−			152.4	6.9	−			6.9
2	1,047	−			1,047	174.8	−			174.8	6.7	−			6.7
3	925	−			925	108.8	−			108.8	4.9	−			4.9
4	873	−			873	133.2	−			133.2	5.0	−			5.0
5	881	−			881	104.6	−			104.6	4.6	−			4.6
6	900	−			900	115.7	−			115.7	4.9	−			4.9
7	1,047	−			1,047	168.5	−			168.5	7.3	−			7.3
8	1,047	−			1,047	143.0	−			143.0	6.0	−			6.0
9	1,048	−			1,048	216.0	−			216.0	8.1	−			8.1
10	1,025	−			1,025	196.7	−			196.7	8.5	−			8.5
11	873	−			873	162.4	−			162.4	6.0	−			6.0
12	899	−			899	133.4	−			133.4	6.0	−			6.0
13	1,047	−			1,047	190.3	−			190.3	8.4	−			8.4
14	1,046	−			1,046	187.8	−			187.8	8.1	−			8.1
15	1,047	−			1,047	219.4	−			219.4	7.7	−			7.7
16	900	−			900	149.9	−			149.9	6.5	−			6.5
17	848	−			848	153.9	−			153.9	5.4	−			5.4
18	847	−			847	134.9	−			134.9	5.6	−			5.6
19	877	−			877	158.2	−			158.2	6.3	−			6.3
20	1,046	−			1,046	186.0	−			186.0	8.0	−			8.0
21	1,047	−			1,047	175.5	−			175.5	7.0	−			7.0
22	950	−			950	169.0	−			169.0	6.8	−			6.8
23	797	−			797	115.7	−			115.7	5.2	−			5.2
24	841	−			841	131.9	−			131.9	5.2	−			5.2
25	840	−			840	127.4	−			127.4	5.1	−			5.1
26	842	−			842	122.5	−			122.5	5.2	−			5.2
27	936	−			936	148.7	−			148.7	6.3	−			6.3
28	888	−			888	152.6	−			152.6	6.9	−			6.9
29	789	−			789	100.4	−			100.4	4.5	−			4.5
30	945	−			945	160.0	−			160.0	6.1	−			6.1
31	785	−			785	95.9	−			95.9	4.3	−			4.3
合計	28,919	0			28,919	4,689.5	0.0			4,690	193.5	0.0			193.5
最大	1,048	0			1,048	219.4	0.0			219.4	8.5	0.0			8.5
最小	785	0			785	95.9	0.0			95.9	4.3	0.0			4.3
平均	933	0			933	151.3	0.0			151.3	6.2	0.0			6.2

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2024年 5月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.73	4.5	90.7	−			90.8	1,494	−			1,494	0.10	−			0.10	
2	0.71	3.8	89.8	−			90.5	1,523	−			1,523	0.10	−			0.10	
3	0.60	4.5	88.2	−			87.5	1,334	−			1,334	0.10	−			0.10	
4	0.65	3.7	87.4	−			87.7	1,276	−			1,276	0.10	−			0.10	
5	0.59	4.4	89.0	−			88.5	1,218	−			1,218	0.10	−			0.10	
6	0.63	4.2	85.7	−			86.0	1,204	−			1,204	0.09	−			0.09	
7	0.78	4.3	89.2	−			89.0	1,363	−			1,363	0.09	−			0.09	
8	0.66	4.2	86.9	−			87.0	1,421	−			1,421	0.09	−			0.09	
9	0.83	3.8	93.3	−			93.1	1,363	−			1,363	0.09	−			0.09	
10	0.90	4.3	92.2	−			92.4	1,305	−			1,305	0.09	−			0.09	
11	0.77	3.7	89.4	−			89.6	1,363	−			1,363	0.11	−			0.11	
12	0.75	4.5	89.0	−			89.6	1,160	−			1,160	0.09	−			0.09	
13	0.87	4.4	92.2	−			92.3	1,320	−			1,320	0.09	−			0.09	
14	0.84	4.3	91.9	−			92.0	1,276	−			1,276	0.08	−			0.08	
15	0.79	3.5	93.0	−			92.8	1,378	−			1,378	0.09	−			0.09	
16	0.77	4.3	93.1	−			94.2	1,262	−			1,262	0.10	−			0.10	
17	0.72	3.5	88.6	−			88.5	1,088	−			1,088	0.09	−			0.09	
18	0.75	4.1	87.7	−			87.5	1,276	−			1,276	0.10	−			0.10	
19	0.76	4.0	94.6	−			94.0	1,233	−			1,233	0.10	−			0.10	
20	0.83	4.3	91.6	−			92.0	1,363	−			1,363	0.09	−			0.09	
21	0.76	4.0	88.0	−			87.5	1,465	−			1,465	0.10	−			0.10	
22	0.76	4.0	94.2	−			94.4	1,189	−			1,189	0.09	−			0.09	
23	0.70	4.5	93.3	−			92.9	914	−			914	0.08	−			0.08	
24	0.70	3.9	88.0	−			88.1	1,276	−			1,276	0.11	−			0.10	
25	0.69	4.0	87.7	−			87.9	1,102	−			1,102	0.09	−			0.09	
26	0.68	4.3	91.2	−			91.2	1,160	−			1,160	0.10	−			0.10	
27	0.73	4.3	92.7	−			92.6	1,305	−			1,305	0.10	−			0.10	
28	0.82	4.5	94.3	−			94.5	1,363	−			1,363	0.11	−			0.11	
29	0.66	4.5	86.8	−			86.5	1,465	−			1,465	0.13	−			0.13	
30	0.69	3.8	94.0	−			93.8	1,566	−			1,566	0.11	−			0.11	
31	0.62	4.5	88.7	−			87.8	1,407	−			1,407	0.12	−			0.12	
合計	−	−	−	−	−	−	−	40,426	0			40,426	−	−	−	−	−	
最大	0.90	4.5	94.6	0.0			94.5	1,566	0			1,566	0.13	0.00			0.13	
最小	0.59	3.5	85.7	0.0			86.0	914	0			914	0.08	0.00			0.08	
平均	0.74	4.1	90.7	−			90.6	1,304	−			1,304	0.10	−			0.10	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2024年 5月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤(ポリ鉄)	脱水ケーキ搬出量	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率				
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t	
1	1,052	29.9	96.5	130	30.0	76.9	475	0.52	−	−	2,248	6.1	−	−		
2	1,044	26.7	96.5	118	26.7	77.3	480	0.53	−	−	2,248	6.2	−	−		
3	1,114	31.0	97.0	137	31.0	77.3	575	0.69	−	−	2,494	7.5	−	−		
4	1,158	34.1	97.0	138	30.1	78.1	656	0.77	−	−	2,610	7.6	−	−		
5	1,070	28.7	97.1	130	28.7	77.9	614	0.80	−	−	2,465	8.0	−	−		
6	980	26.7	97.0	127	26.7	79.0	639	0.88	−	−	2,248	7.7	−	−		
7	1,007	28.6	96.9	131	28.6	78.2	660	0.85	−	−	2,335	7.5	−	−		
8	984	30.0	96.5	121	30.0	75.2	499	0.59	−	−	1,088	3.2	−	−		
9	1,097	32.7	96.9	137	32.7	76.2	553	0.66	−	−	174	0.5	−	−		
10	1,030	29.5	96.6	135	29.5	78.1	603	0.69	−	−	2,378	6.8	−	−		
11	905	26.0	96.2	121	26.0	78.5	626	0.73	−	−	2,161	6.3	−	−		
12	974	27.9	97.1	131	27.9	78.7	678	0.97	−	−	2,277	8.1	−	−		
13	1,057	30.9	97.0	140	30.9	78.0	689	0.88	−	−	2,465	7.9	−	−		
14	1,143	36.7	96.8	156	36.7	76.4	609	0.66	−	−	2,683	7.3	−	−		
15	1,317	38.7	96.7	165	38.7	76.5	707	0.65	−	−	3,045	7.0	−	−		
16	1,927	53.2	97.1	230	53.2	76.9	888	0.64	−	−	4,350	7.8	−	−		
17	2,238	47.5	97.9	211	47.5	77.5	757	0.63	−	−	3,843	8.0	−	−		
18	1,631	27.0	98.3	122	27.0	77.9	477	0.70	−	−	2,871	10.6	−	−		
19	1,096	26.4	97.3	120	26.4	78.0	533	0.72	−	−	1,958	6.6	−	−		
20	1,023	28.7	97.2	127	28.7	77.4	578	0.80	−	−	2,088	7.2	−	−		
21	916	28.0	96.9	122	28.0	77.0	539	0.76	−	−	1,900	6.7	−	−		
22	1,039	30.3	96.9	133	30.3	77.2	675	0.83	−	−	2,306	7.1	−	−		
23	1,026	27.3	97.3	130	27.3	79.0	691	0.98	−	−	2,262	8.0	−	−		
24	880	22.8	97.2	112	22.8	79.6	594	0.97	−	−	1,972	8.0	−	−		
25	1,179	32.3	97.2	148	32.3	78.2	780	0.94	−	−	2,726	8.2	−	−		
26	954	26.2	96.9	127	26.2	79.3	627	0.85	−	−	2,219	7.6	−	−		
27	907	24.6	96.3	124	24.6	80.2	644	0.77	−	−	2,117	6.3	−	−		
28	1,046	30.2	97.0	135	30.2	77.7	643	0.81	−	−	2,538	8.0	−	−		
29	983	32.0	96.2	132	32.0	75.8	470	0.50	−	−	2,248	6.0	−	−		
30	899	29.3	96.2	128	29.3	77.1	451	0.53	−	−	2,204	6.4	−	−		
31	925	29.2	96.7	131	29.2	77.6	577	0.75	−	−	2,291	7.5	−	−		
合計	34,601	953.1	−	4,246	948.8	−	18,982	−	−	−	72,805	−	0	0		
最大	2,238	53.2	98.3	230	53.2	80.2	888	0.98	−	−	4,350	10.6	−	−		
最小	880	22.8	96.2	112	22.8	75.2	451	0.50	−	−	174	0.5	−	−		
平均	1,116	30.7	97.2	137	30.6	77.7	612	0.73	−	−	2,349	7.0	−	−		

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2024年 5月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	900	4.0	36.0	385.0	4.0	15.3	249.6	3.8	9.4	113	3.9	4.4	152	4.5	6.9	
2	924	3.9	36.3	391.0	4.0	15.7	242.5	3.8	9.3	115	4.0	4.6	175	3.8	6.7	
3	937	3.6	33.4	473.0	3.2	15.1	237.7	3.7	8.9	117	3.8	4.5	109	4.5	4.9	
4	958	3.6	34.3	474.0	3.4	16.1	256.4	3.7	9.5	95	3.9	3.7	133	3.7	5.0	
5	913	3.4	30.7	451.0	2.8	12.4	254.5	3.8	9.6	103	4.0	4.1	105	4.4	4.6	
6	871	3.3	29.1	411.0	2.7	10.9	243.8	3.9	9.5	100	3.8	3.8	116	4.2	4.9	
7	904	3.4	31.1	441.0	2.8	12.3	187.0	3.9	7.3	107	3.9	4.2	169	4.3	7.3	
8	803	4.2	33.8	409.0	4.4	18.2	149.7	3.7	5.6	102	4.0	4.0	143	4.2	6.0	
9	981	3.4	33.6	469.0	3.0	13.8	196.6	4.0	7.8	100	3.9	3.9	216	3.8	8.1	
10	917	3.8	34.9	398.0	3.4	13.6	213.2	4.0	8.5	110	3.9	4.3	197	4.3	8.5	
11	831	4.1	34.2	353.0	4.4	15.4	206.7	4.0	8.3	109	4.1	4.5	162	3.7	6.0	
12	839	3.3	28.1	366.0	2.4	8.9	223.1	3.9	8.7	117	3.8	4.5	133	4.5	6.0	
13	931	3.3	31.2	415.0	2.4	9.8	204.1	4.0	8.1	122	4.0	4.9	190	4.4	8.4	
14	998	3.7	36.9	460.0	3.3	15.0	220.1	3.9	8.5	130	4.0	5.3	188	4.3	8.1	
15	1147	3.8	43.4	564.0	3.8	21.2	206.2	4.0	8.3	157	3.9	6.2	219	3.5	7.7	
16	1534	3.6	55.5	989.0	3.4	33.5	200.9	4.0	8.1	194	3.8	7.4	150	4.3	6.5	
17	1689	2.8	47.9	1130.0	2.4	26.8	231.8	3.9	9.0	173	3.8	6.7	154	3.5	5.4	
18	1294	2.1	27.1	821.0	1.0	8.4	232.6	3.9	9.1	106	3.8	4.0	135	4.1	5.6	
19	912	3.2	29.6	392.0	2.3	9.0	237.4	4.0	9.5	124	3.9	4.8	158	4.0	6.3	
20	895	3.2	29.0	364.0	2.1	7.5	235.4	4.0	9.3	109	3.8	4.2	186	4.3	8.0	
21	787	3.6	28.2	276.0	2.9	8.1	244.5	3.9	9.6	91	3.9	3.5	176	4.0	7.0	
22	927	3.5	32.6	364.0	2.9	10.7	263.2	3.8	10.0	131	3.9	5.1	169	4.0	6.8	
23	952	3.0	28.2	435.0	1.6	7.2	291.9	4.0	11.6	109	3.8	4.2	116	4.5	5.2	
24	799	3.1	24.5	331.0	1.9	6.1	229.9	4.0	9.1	107	3.8	4.1	132	3.9	5.2	
25	1038	3.2	33.0	474.0	2.3	10.9	286.8	4.0	11.4	150	3.8	5.6	127	4.0	5.1	
26	875	3.4	29.5	340.0	2.3	7.7	274.2	4.1	11.3	138	3.8	5.3	123	4.3	5.2	
27	998	3.4	33.5	425.0	2.4	10.3	278.5	4.1	11.4	146	3.8	5.5	149	4.3	6.3	
28	939	3.4	31.7	383.0	2.3	8.9	265.6	4.0	10.6	138	3.8	5.3	153	4.5	6.9	
29	862	4.8	41.4	414.0	5.6	23.2	238.8	4.0	9.6	109	3.7	4.1	100	4.5	4.5	
30	826	4.2	34.4	317.0	4.6	14.7	236.3	4.0	9.4	112	3.7	4.2	160	3.8	6.1	
31	818	3.7	30.6	361.0	3.3	12.0	221.9	4.1	9.1	140	3.7	5.2	96	4.5	4.3	
合計	30001	－	1043.4	14276.0	－	419	7260.8	－	285.4	3,775	－	145.8	4690	－	193.5	
最大	1689	4.8	55.5	1130.0	5.6	34	291.9	4.1	11.6	194.29	4.1	7.4	219	4.5	8.5	
最小	787	2.1	24.5	276.0	1.0	6	149.7	3.7	5.6	90.65	3.7	3.5	96	3.5	4.3	
平均	968	3.5	34.0	460.5	2.9	14	234.2	3.9	9.2	121.80	3.9	4.7	151	4.1	6.2	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2024年 5月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	128.84	76.9	83.0	29.8	128.84	76.9	83.0	29.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	128.88	77.3	83.3	29.2	128.88	77.3	83.3	29.2	−	−	−	−	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月
3	130.72	77.3	82.0	29.6	130.72	77.3	82.0	29.6	−	−	−	−	−	−	−	−	平均(average関数使用)にて
4	131.10	78.1	82.0	28.7	131.10	78.1	82.0	28.7	−	−	−	−	−	−	−	−	補完しています
5	130.24	77.9	82.0	28.8	130.24	77.9	82.0	28.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	130.16	79.0	82.0	27.4	130.16	79.0	82.0	27.4	−	−	−	−	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日
7	129.50	78.2	83.8	28.2	129.50	78.2	83.8	28.2	−	−	−	−	−	−	−	−	は月平均(average関数使用)にて
8	127.86	75.2	83.2	31.7	127.86	75.2	83.2	31.7	−	−	−	−	−	−	−	−	データを補完しています
9	129.24	76.2	84.2	30.8	129.24	76.2	84.2	30.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	131.08	78.1	82.6	28.7	131.08	78.1	82.6	28.7	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	130.30	78.5	82.0	28.0	130.30	78.5	82.0	28.0	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	130.14	78.7	82.0	27.7	130.14	78.7	82.0	27.7	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	130.22	78.0	83.5	28.6	130.22	78.0	83.5	28.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	129.67	76.4	82.7	30.6	129.67	76.4	82.7	30.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	172.68	76.5	82.2	40.6	120.41	76.5	82.2	28.3	52.27	76.5	82.2	12.3	−	−	−	−	
16	229.66	76.9	82.6	53.1	108.27	76.9	82.6	25.0	121.39	76.9	82.6	28.1	−	−	−	−	
17	227.87	77.5	83.5	51.3	108.04	77.5	83.5	24.3	119.83	77.5	83.5	27.0	−	−	−	−	
18	137.35	77.9	82.0	30.4	31.73	77.9	82.0	7.0	105.62	77.9	82.0	23.4	−	−	−	−	
19	112.30	78.0	82.0	24.7	−	−	−	−	112.30	78.0	82.0	24.7	−	−	−	−	
20	126.20	77.4	84.1	28.5	−	−	−	−	126.20	77.4	84.1	28.5	−	−	−	−	
21	128.32	77.0	83.7	29.6	−	−	−	−	128.32	77.0	83.7	29.6	−	−	−	−	
22	130.92	77.2	83.4	29.8	−	−	−	−	130.92	77.2	83.4	29.8	−	−	−	−	
23	129.18	79.0	83.5	27.2	−	−	−	−	129.18	79.0	83.5	27.2	−	−	−	−	
24	125.70	79.6	83.3	25.6	−	−	−	−	125.70	79.6	83.3	25.6	−	−	−	−	
25	129.74	78.2	82.0	28.3	−	−	−	−	129.74	78.2	82.0	28.3	−	−	−	−	
26	130.26	79.3	82.0	26.9	−	−	−	−	130.26	79.3	82.0	26.9	−	−	−	−	
27	128.68	80.2	84.0	25.5	−	−	−	−	128.68	80.2	84.0	25.5	−	−	−	−	
28	129.08	77.7	79.8	28.8	−	−	−	−	129.08	77.7	79.8	28.8	−	−	−	−	
29	129.94	75.8	75.9	31.4	−	−	−	−	129.94	75.8	75.9	31.4	−	−	−	−	
30	129.75	77.1	74.4	29.7	−	−	−	−	129.75	77.1	74.4	29.7	−	−	−	−	
31	129.78	77.6	75.5	29.0	−	−	−	−	129.78	77.6	75.5	29.0	−	−	−	−	
合計	4245.36	−	−	948	2186.40	−	−	492.4	2,058.96	−	−	455.9	0.00	−	−	0.0	
最大	229.66	80.2	84.2	53.1	131.10	79.0	84.2	31.7	130.92	80.2	84.1	31.4	−	−	−	−	
最小	112.30	75.2	74.4	24.7	31.73	75.2	82.0	7.0	52.27	75.8	74.4	12.3	−	−	−	−	
平均	137.00	77.7	82.0	30.6	121.47	77.5	82.7	27.0	121.12	77.9	81.3	26.8	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、珪砂補給量)

2024年 5月度　No.5-10

日	重油消費量				珪砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	t	t	t	t	t	t	t	
1	993	−	−	993	−	−	−	0	
2	1,222	−	−	1,222	4	−	−	4	
3	962	−	−	962	−	−	−	0	
4	1,234	−	−	1,234	−	−	−	0	
5	1,384	−	−	1,384	−	−	−	0	
6	2,018	−	−	2,018	−	−	−	0	
7	1,951	−	−	1,951	−	−	−	0	
8	187	−	−	187	4	−	−	4	
9	610	−	−	610	−	29	−	29	
10	1,630	−	−	1,630	−	−	−	0	
11	1,794	−	−	1,794	−	−	−	0	
12	2,042	−	−	2,042	−	−	−	0	
13	1,979	−	−	1,979	4	−	−	4	
14	879	1,522	−	2,401	−	4	−	4	
15	760	3,567	−	4,327	−	−	−	0	
16	636	602	−	1,238	−	−	−	0	
17	926	945	−	1,871	−	−	−	0	
18	648	1,717	−	2,365	−	−	−	0	
19	−	1,699	−	1,699	−	−	−	0	
20	−	1,537	−	1,537	−	−	−	0	
21	−	861	−	861	−	−	−	0	
22	−	1,566	−	1,566	−	−	−	0	
23	−	2,163	−	2,163	−	−	−	0	
24	−	2,582	−	2,582	−	−	−	0	
25	−	1,767	−	1,767	−	−	−	0	
26	−	2,275	−	2,275	−	−	−	0	
27	−	2,799	−	2,799	−	−	−	0	
28	−	1,302	−	1,302	−	−	−	0	
29	−	909	−	909	−	−	−	0	
30	−	1,289	−	1,289	−	4	−	4	
31	−	2,039	−	2,039	−	−	−	0	
合計	21,855	31,141	0	52,996	12	37	0	49	
最大	2,042	3,567	−	4,327	4	29	−	29	
最小	187	602	−	187	4	4	−	0	
平均	1,214	1,730	−	1,710	4	12	−	2	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2024年 6月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量		流入下水量	放流水量						降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
							簡易処理水量			放流水量							
			（合流）	雨水排水量		（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	mm	㎥	㎥	㎥	㎥	
1	曇後晴	23.0	226,146	0	226,146	226,984	0	0	0	170,987	55,997	0.0	27,345	248,636	169,126	79,510	
2	曇時々晴	23.0	266,574	0	266,574	267,399	0	27,349	27,349	179,731	60,319	0.0	28,084	262,360	175,360	87,000	
3	晴	24.0	210,679	0	210,679	211,354	0	0	0	163,951	47,403	0.0	25,819	231,572	162,882	68,690	
4	晴	21.0	210,580	0	210,580	211,365	0	0	0	154,859	56,506	0.0	26,471	232,320	153,550	78,770	
5	晴	23.0	202,404	0	202,404	203,216	0	0	0	145,233	57,983	0.0	28,309	225,939	143,929	82,010	
6	晴	24.0	193,188	0	193,188	193,991	0	0	0	139,215	54,776	0.0	25,903	214,387	137,687	76,700	
7	晴	27.0	191,452	0	191,452	192,294	0	0	0	134,771	57,523	0.0	26,412	213,018	132,998	80,020	
8	晴一時曇	25.0	192,563	0	192,563	193,390	0	0	0	142,407	50,983	0.0	29,214	217,011	144,201	72,810	
9	曇時々雨	24.0	283,645	0	283,645	284,555	37,537	35,823	73,360	154,703	56,492	8.5	29,172	234,127	151,577	82,550	
10	晴一時雨	23.0	309,327	0	309,327	310,123	52,196	46,577	98,773	159,708	51,642	2.0	26,777	232,123	157,063	75,060	
11	晴	25.0	205,248	0	205,248	206,107	0	0	0	156,416	49,691	0.0	26,996	227,359	155,179	72,180	
12	晴	30.0	207,355	0	207,355	208,221	0	0	0	158,615	49,606	0.0	27,879	230,520	159,250	71,270	
13	晴一時雨	28.0	203,892	0	203,892	204,800	0	0	0	152,062	52,738	4.0	27,225	226,240	150,020	76,220	
14	晴	28.0	196,017	0	196,017	196,944	0	0	0	144,836	52,108	0.0	27,411	218,617	144,877	73,740	
15	晴一時雨	28.0	226,879	0	226,879	227,810	0	25,422	25,422	152,526	49,862	1.0	28,439	225,327	153,207	72,120	
16	晴一時雨	27.0	202,305	0	202,305	203,285	0	3,249	3,249	150,037	49,999	1.0	27,304	221,387	149,127	72,260	
17	晴後雨	28.0	230,533	0	230,533	231,394	14,941	27,159	42,100	142,949	46,345	3.5	30,157	213,583	144,693	68,890	
18	雨後晴	25.0	1,145,082	396,300	748,782	749,795	302,075	202,064	504,139	180,850	64,806	75.5	30,464	268,033	173,183	94,850	
19	晴	26.0	275,613	0	275,613	276,615	0	34,180	34,180	178,162	64,273	0.0	29,301	265,532	171,912	93,620	
20	晴	28.0	221,935	0	221,935	222,789	0	4,289	4,289	161,085	57,415	0.0	30,165	242,811	162,101	80,710	
21	晴一時雨	25.0	770,647	153,245	617,402	618,318	206,196	173,507	379,703	179,506	59,109	41.0	34,266	265,759	178,329	87,430	
22	晴一時雨	29.0	480,485	62,160	418,325	419,258	85,879	93,965	179,844	174,410	65,004	18.0	31,786	264,668	170,618	94,050	
23	曇時々雨	28.0	732,348	148,155	584,193	585,031	186,780	152,738	339,518	182,760	62,753	35.0	31,091	268,979	175,409	93,570	
24	曇一時雨	27.8	358,044	0	358,044	358,908	23,230	102,888	126,118	171,424	61,366	1.0	28,201	254,378	162,608	91,770	
25	曇	28.0	240,026	0	240,026	241,052	0	45,556	45,556	128,390	67,106	0.0	27,215	216,360	121,660	94,700	
26	曇	27.0	227,299	0	227,299	228,114	0	13,101	13,101	152,499	62,514	0.0	26,352	235,383	148,513	86,870	
27	曇一時雨	27.0	230,039	0	230,039	230,902	0	12,656	12,656	164,500	53,746	0.5	26,219	238,765	163,235	75,530	
28	雨時々曇	25.5	1,107,482	217,660	889,822	890,768	422,834	216,589	639,423	184,966	66,379	61.0	28,706	271,479	177,159	94,320	
29	曇後晴	27.5	348,515	0	348,515	349,320	24,573	94,976	119,549	183,103	46,668	0.0	27,522	250,753	177,783	72,970	
30	曇一時雨	30.0	334,150	0	334,150	335,145	0	101,578	101,578	180,189	53,378	3.5	28,665	256,176	178,156	78,020	
合計	－	－	10,230,452	977,520	9,252,932	9,279,247	1,356,241	1,413,666	2,769,907	4,824,850	1,684,490	255.5	848,870	7,173,602	4,745,392	2,428,210	
最大	－	30.0	1,145,082	396,300	889,822	890,768	422,834	216,589	639,423	184,966	67,106	75.5	34,266	271,479	178,329	94,850	
最小	－	21.0	191,452	62,160	191,452	192,294	14,941	3,249	3,249	128,390	46,345	0.5	25,819	213,018	121,660	68,690	
平均	－	26.2	341,015	195,504	308,431	309,308	135,624	74,403	145,785	160,828	56,150	18.3	28,296	239,120	158,180	80,940	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2024年 6月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過)		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水)		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水)	
				場内使用			場外使用		Q水くん	使用量		使用量		使用量	
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	㎥	m/日	㎡	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	55,810	109	510	11,924	6,681	290	−	−	−	65	0.14	1,528	1.07	562	1.20
2	80,910	159	510	10,701	6,615	2,347	−	−	−	0	0.00	2,063	1.38	536	0.73
3	45,340	89	510	10,420	6,792	288	−	−	−	0	0.00	1,904	1.39	627	1.59
4	45,550	89	510	11,243	6,646	282	−	−	−	0	0.00	1,334	1.03	513	1.09
5	45,610	89	510	11,378	6,738	1,743	−	−	−	0	0.00	1,493	1.23	718	1.49
6	45,580	89	510	10,297	6,689	573	−	−	−	0	0.00	1,163	1.00	502	1.10
7	45,660	90	510	10,866	6,675	585	−	−	−	0	0.00	1,482	1.32	536	1.12
8	45,630	89	510	12,397	6,644	1,729	−	−	−	119	0.31	1,710	1.44	371	0.87
9	78,640	154	510	10,638	6,554	2,936	−	−	−	372	0.57	1,300	0.81	483	0.63
10	57,450	113	510	11,004	6,690	288	−	−	−	176	0.37	1,459	0.83	576	0.70
11	45,230	89	510	11,481	6,688	295	−	−	−	0	0.00	1,744	1.34	422	1.02
12	45,220	89	510	11,410	6,702	1,445	−	−	−	0	0.00	1,870	1.41	536	1.30
13	53,210	104	510	10,839	6,701	1,174	−	−	−	0	0.00	2,029	1.60	490	1.11
14	47,920	94	510	11,876	6,756	289	−	−	−	0	0.00	1,471	1.22	604	1.39
15	51,500	101	510	11,999	6,703	1,455	−	−	−	0	0.00	1,562	1.23	376	0.60
16	62,410	122	510	11,045	6,692	885	−	−	−	55	0.11	1,379	1.10	469	1.06
17	56,030	110	510	13,272	6,703	1,457	−	−	−	0	0.00	1,379	1.05	285	0.47
18	93,170	183	510	11,403	6,692	1,473	−	−	−	0	0.00	1,721	0.43	581	0.26
19	91,820	180	510	10,767	6,684	2,930	−	−	−	0	0.00	1,300	0.88	593	0.72
20	55,330	108	510	14,608	6,717	296	−	−	−	0	0.00	1,459	1.09	684	1.33
21	84,620	166	510	15,168	6,726	2,642	−	−	−	0	0.00	1,539	0.48	707	0.36
22	91,260	179	510	13,482	6,649	2,643	−	−	−	137	0.18	1,345	0.62	832	0.63
23	91,150	179	510	12,481	6,768	1,769	−	−	−	0	0.00	1,835	0.60	741	0.41
24	88,380	173	510	11,369	6,703	1,477	−	−	−	0	0.00	1,596	0.98	752	0.55
25	91,230	179	510	10,923	6,701	1,758	−	−	−	0	0.00	1,151	1.08	752	0.80
26	64,560	127	510	11,093	6,714	883	−	−	−	0	0.00	1,026	0.81	775	1.23
27	57,040	112	510	11,644	6,711	738	−	−	−	0	0.00	1,436	1.05	673	1.22
28	93,130	183	510	10,274	6,825	1,318	−	−	−	0	0.00	2,166	0.43	781	0.33
29	69,810	137	510	10,867	6,717	1,166	−	−	−	88	0.15	1,927	1.11	721	0.61
30	74,850	147	510	12,215	6,702	1,462	−	−	−	0	0.00	1,984	1.32	570	0.44
合計	1,954,050	3,831	−	349,084	200,978	38,616	−	−	−	1,012	−	47,355	−	17,768	−
最大	93,170	183	510	15,168	6,825	2,936	−	−	−	372	0.57	2,166	1.60	832	1.59
最小	45,220	89	510	10,274	6,554	282	−	−	−	55	0.11	1,026	0.43	285	0.26
平均	65,135	128	510	11,636	6,699	1,287	−	−	−	145	0.06	1,579	0.92	592	0.69

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2024年 6月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計	備考
	A系	B系	C系	D系	E系							
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	
1	47,884	60,621	60,621	40,110	39,400	169,126	79,510	248,636	0	0	0	
2	50,524	62,418	62,418	42,740	44,260	175,360	87,000	262,360	0	27,349	27,349	
3	47,117	57,883	57,882	34,180	34,510	162,882	68,690	231,572	0	0	0	
4	51,967	50,792	50,791	39,040	39,730	153,550	78,770	232,320	0	0	0	
5	50,474	46,728	46,727	40,550	41,460	143,929	82,010	225,939	0	0	0	
6	49,337	41,230	47,120	37,970	38,730	137,687	76,700	214,387	0	0	0	
7	49,704	39,935	43,359	39,590	40,430	132,998	80,020	213,018	0	0	0	
8	40,676	51,763	51,762	36,140	36,670	144,201	72,810	217,011	0	0	0	
9	44,915	53,331	53,331	41,020	41,530	151,577	82,550	234,127	37,537	35,823	73,360	
10	44,824	56,120	56,119	37,270	37,790	157,063	75,060	232,123	52,196	46,577	98,773	
11	43,714	55,733	55,732	35,910	36,270	155,179	72,180	227,359	0	0	0	
12	44,505	57,373	57,372	35,450	35,820	159,250	71,270	230,520	0	0	0	
13	45,186	50,375	54,459	37,820	38,400	150,020	76,220	226,240	0	0	0	
14	44,965	49,956	49,956	36,660	37,080	144,877	73,740	218,617	0	0	0	
15	44,534	54,337	54,336	36,050	36,070	153,207	72,120	225,327	0	25,422	25,422	
16	42,744	53,192	53,191	35,700	36,560	149,127	72,260	221,387	0	3,249	3,249	
17	41,935	51,379	51,379	34,000	34,890	144,693	68,890	213,583	14,941	27,159	42,100	
18	56,323	58,430	58,430	46,660	48,190	173,183	94,850	268,033	302,075	202,064	504,139	
19	48,286	61,813	61,813	45,720	47,900	171,912	93,620	265,532	0	34,180	34,180	
20	43,725	59,188	59,188	39,680	41,030	162,101	80,710	242,811	0	4,289	4,289	
21	56,174	61,078	61,077	43,480	43,950	178,329	87,430	265,759	206,196	173,507	379,703	
22	52,975	58,822	58,821	46,320	47,730	170,618	94,050	264,668	85,879	93,965	179,844	
23	56,854	59,278	59,277	45,910	47,660	175,409	93,570	268,979	186,780	152,738	339,518	
24	50,326	56,141	56,141	44,760	47,010	162,608	91,770	254,378	23,230	102,888	126,118	
25	42,414	39,623	39,623	47,200	47,500	121,660	94,700	216,360	0	45,556	45,556	
26	47,855	50,329	50,329	43,100	43,770	148,513	86,870	235,383	0	13,101	13,101	
27	49,277	56,979	56,979	37,660	37,870	163,235	75,530	238,765	0	12,656	12,656	
28	55,286	60,937	60,936	46,690	47,630	177,159	94,320	271,479	422,834	216,589	639,423	
29	56,234	60,775	60,774	35,850	37,120	177,783	72,970	250,753	24,573	94,976	119,549	
30	54,885	61,636	61,635	39,100	38,920	178,156	78,020	256,176	0	101,578	101,578	
合計	1,455,619	1,638,195	1,651,578	1,202,330	1,225,880	4,745,392	2,428,210	7,173,602	1,356,241	1,413,666	2,769,907	
最大	56,854	62,418	62,418	47,200	48,190	178,329	94,850	271,479	422,834	216,589	639,423	
最小	40,676	39,623	39,623	34,000	34,510	121,660	68,690	213,018	14,941	3,249	3,249	
平均	48,521	54,607	55,053	40,078	40,863	158,180	80,940	239,120	135,624	74,403	145,785	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2024年 6月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	－	918	837	1,755	－	117.9	105.4	223.4	－	4.7	4.3	9.0	0.54	4.0
2	－	802	905	1,707	－	100.3	112.3	212.6	－	4.2	4.7	8.9	0.54	4.2
3	－	878	979	1,857	－	109.1	127.5	236.6	－	4.3	4.8	9.1	0.51	3.8
4	－	803	957	1,760	－	115.9	139.6	255.5	－	4.6	5.4	10.0	0.59	3.9
5	－	964	1,011	1,975	－	139.7	138.7	278.4	－	5.3	5.6	10.9	0.58	3.9
6	－	830	1,030	1,860	－	118.9	146.4	265.3	－	4.8	5.9	10.7	0.60	4.0
7	－	785	858	1,643	－	104.5	110.0	214.5	－	4.1	4.5	8.6	0.55	4.0
8	－	782	1,041	1,823	－	98.4	129.1	227.5	－	4.0	5.3	9.3	0.53	4.1
9	－	983	952	1,935	－	111.4	107.1	218.5	－	4.4	4.3	8.7	0.47	4.0
10	－	885	867	1,752	－	123.4	123.7	247.1	－	4.7	4.6	9.3	0.55	3.8
11	－	1,071	737	1,808	－	140.8	95.0	235.8	－	5.4	3.7	9.1	0.53	3.9
12	－	839	839	1,678	－	138.9	132.8	271.7	－	5.2	5.2	10.4	0.64	3.8
13	－	883	758	1,641	－	147.6	125.0	272.6	－	5.5	4.7	10.2	0.65	3.7
14	－	668	1,130	1,798	－	109.1	178.5	287.6	－	3.9	6.5	10.4	0.60	3.6
15	－	872	862	1,734	－	141.4	130.6	272.0	－	5.0	5.0	10.0	0.60	3.7
16	－	788	884	1,672	－	124.5	128.5	252.9	－	4.6	5.2	9.8	0.61	3.9
17	－	897	939	1,836	－	137.3	148.3	285.6	－	5.0	5.2	10.2	0.58	3.6
18	－	794	974	1,768	－	114.2	141.2	255.5	－	4.2	5.2	9.4	0.56	3.7
19	－	772	1,046	1,818	－	105.1	138.7	243.8	－	4.1	5.5	9.6	0.55	3.9
20	－	794	966	1,760	－	113.1	123.9	237.1	－	4.1	5.0	9.1	0.55	3.8
21	－	703	990	1,693	－	96.3	140.7	237.0	－	3.6	5.1	8.7	0.54	3.7
22	－	564	1,006	1,570	－	70.7	117.2	187.9	－	2.7	4.7	7.4	0.50	3.9
23	－	838	744	1,582	－	97.8	86.8	184.6	－	3.8	3.3	7.1	0.47	3.8
24	－	492	640	1,132	－	56.8	73.6	130.5	－	2.3	2.9	5.2	0.48	4.0
25	－	492	321	813	－	67.0	43.8	110.9	－	2.7	1.8	4.5	0.57	4.1
26	－	273	569	842	－	31.3	65.8	97.1	－	1.3	2.7	4.0	0.50	4.1
27	－	142	681	823	－	18.9	93.0	111.9	－	0.8	3.6	4.4	0.56	3.9
28	－	493	576	1,069	－	61.3	73.8	135.1	－	2.5	2.9	5.4	0.53	4.0
29	－	619	886	1,505	－	74.3	119.2	193.4	－	3.0	4.2	7.2	0.50	3.7
30	－	715	657	1,372	－	82.5	79.5	162.0	－	3.5	3.2	6.7	0.51	4.1
合計	0	22,339	25,642	47,981	0.0	3,068.4	3,475.8	6,544.2	0.0	118.3	135.0	253.3	－	－
最大	0	1,071	1,130	1,975	0.0	147.6	178.5	287.6	0.0	5.5	6.5	10.9	0.65	4.2
最小	0	142	321	813	0.0	18.9	43.8	97.1	0.0	0.8	1.8	4.0	0.47	3.6
平均	－	745	855	1,599	－	102.3	115.9	218.1	－	3.9	4.5	8.4	0.55	3.9

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（ベルト濃縮、重力濃縮）

2024年 6月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	－	95.1	95.1	－	10.69	9.78	20.47	－	0.22	0.22	0.22	355.0	3.7	13.1
2	－	95.2	95.2	－	10.22	11.84	22.06	－	0.23	0.24	0.24	404.0	2.8	11.5
3	－	96.6	96.6	－	10.45	11.53	21.98	－	0.23	0.23	0.23	416.0	3.5	14.5
4	－	95.7	95.7	－	10.30	11.90	22.19	－	0.22	0.21	0.21	341.0	4.7	16.1
5	－	95.6	95.5	－	12.67	13.22	25.89	－	0.23	0.23	0.23	422.0	3.4	14.2
6	－	95.7	95.7	－	11.06	14.81	25.87	－	0.22	0.24	0.23	422.0	3.1	12.9
7	－	95.3	95.3	－	10.87	13.26	24.13	－	0.25	0.28	0.27	438.0	2.8	12.1
8	－	95.1	95.1	－	10.98	16.28	27.26	－	0.26	0.29	0.28	439.0	2.8	12.1
9	－	95.0	95.0	－	13.60	13.23	26.84	－	0.29	0.29	0.29	492.0	2.8	13.7
10	－	95.3	95.4	－	12.90	13.91	26.81	－	0.26	0.29	0.28	350.0	3.6	12.8
11	－	95.1	95.0	－	15.53	11.69	27.23	－	0.28	0.30	0.29	397.0	2.9	11.6
12	－	96.1	96.1	－	11.52	11.60	23.11	－	0.21	0.22	0.21	400.0	2.6	10.3
13	－	96.1	96.1	－	11.90	10.48	22.38	－	0.21	0.21	0.21	414.0	2.5	10.4
14	－	95.8	95.8	－	10.40	17.90	28.29	－	0.26	0.26	0.26	455.0	2.8	12.9
15	－	95.8	95.8	－	14.66	14.22	28.88	－	0.28	0.28	0.28	421.0	2.5	10.6
16	－	95.9	95.8	－	12.88	15.50	28.38	－	0.27	0.29	0.28	333.0	2.8	9.4
17	－	95.6	95.7	－	14.63	14.98	29.61	－	0.28	0.27	0.28	385.0	3.1	11.9
18	－	95.4	95.4	－	12.45	14.89	27.34	－	0.28	0.27	0.28	488.0	2.6	12.6
19	－	95.3	95.3	－	10.92	14.82	25.74	－	0.26	0.26	0.26	399.0	4.2	16.9
20	－	95.3	95.2	－	12.33	15.49	27.82	－	0.28	0.29	0.29	454.0	3.4	15.4
21	－	95.2	95.3	－	10.20	14.99	25.19	－	0.27	0.28	0.27	400.0	4.1	16.3
22	－	95.3	95.2	－	8.10	14.77	22.86	－	0.29	0.30	0.29	358.0	3.6	12.8
23	－	96.2	96.2	－	9.67	9.60	19.27	－	0.25	0.28	0.26	429.0	3.9	16.7
24	－	95.1	95.1	－	6.41	7.31	13.72	－	0.27	0.24	0.25	463.0	3.6	16.6
25	－	95.5	95.5	－	5.75	4.61	10.36	－	0.20	0.25	0.22	569.0	4.2	23.9
26	－	96.4	96.4	－	3.10	7.87	10.97	－	0.23	0.28	0.26	703.0	2.1	15.1
27	－	95.4	95.4	－	1.56	7.93	9.49	－	0.20	0.21	0.21	793.0	1.4	11.1
28	－	95.0	95.1	－	5.08	7.21	12.29	－	0.19	0.24	0.22	459.0	2.5	11.4
29	－	96.5	96.5	－	5.21	8.83	14.04	－	0.17	0.20	0.19	416.0	4.0	16.4
30	－	96.5	96.5	－	7.21	6.38	13.59	－	0.20	0.19	0.20	380.0	4.4	16.6
合計	－	－	－	0.00	303.23	360.85	664.08	－	－	－	－	13,195.0	－	411.9
最大	－	96.60	96.60	0.00	15.53	17.90	29.61	－	0.29	0.30	0.29	793.0	4.7	23.9
最小	－	95.00	95.00	0.00	1.56	4.61	9.49	－	0.17	0.19	0.19	333.0	1.4	9.4
平均	－	95.9	95.5	－	10.11	12.03	22.14	－	0.25	0.26	0.25	439.8	3.1	13.7

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心)

2024年 6月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	−	735	156	891	−	107.6	22.8	130.5	−	4.0	0.8	4.8	0.61	3.7
2	−	778	−	778	−	111.8	−	111.8	−	4.1	−	4.1	0.60	3.7
3	−	228	546	774	−	34.0	81.4	115.5	−	1.3	3.0	4.3	0.62	3.7
4	−	853	92	945	−	122.5	13.2	135.7	−	4.5	0.5	5.0	0.60	3.7
5	−	265	487	752	−	37.3	68.6	105.9	−	1.4	2.5	3.9	0.59	3.7
6	−	668	290	958	−	98.5	42.1	140.5	−	3.6	1.6	5.2	0.61	3.7
7	−	562	174	736	−	80.0	24.8	104.7	−	3.0	0.9	3.9	0.60	3.7
8	−	391	582	973	−	57.2	85.2	142.5	−	2.1	3.2	5.3	0.61	3.7
9	−	732	1	733	−	105.1	0.1	105.3	−	3.9	0.0	3.9	0.60	3.7
10	−	197	770	967	−	29.4	114.9	144.2	−	1.1	4.2	5.3	0.62	3.7
11	−	596	191	787	−	88.9	28.5	117.4	−	3.3	1.1	4.3	0.62	3.7
12	−	336	592	928	−	50.6	89.1	139.7	−	1.9	3.3	5.2	0.63	3.7
13	−	622	328	950	−	94.5	49.1	143.6	−	3.5	1.8	5.3	0.63	3.7
14	−	312	649	961	−	47.4	97.1	144.5	−	1.8	3.6	5.3	0.63	3.7
15	−	467	322	789	−	65.8	44.6	110.4	−	2.4	1.7	4.1	0.59	3.7
16	−	463	493	956	−	66.5	69.6	136.2	−	2.5	2.6	5.0	0.60	3.7
17	−	491	463	954	−	67.8	62.8	130.7	−	2.5	2.3	4.8	0.58	3.7
18	−	637	317	954	−	86.2	42.1	128.4	−	3.2	1.6	4.7	0.57	3.7
19	−	466	274	740	−	66.9	39.4	106.3	−	2.5	1.5	3.9	0.60	3.7
20	−	412	325	737	−	62.6	49.4	112.0	−	2.3	1.8	4.1	0.63	3.7
21	−	156	616	772	−	22.0	86.8	108.8	−	0.8	3.2	4.0	0.59	3.7
22	−	800	40	840	−	117.1	5.9	123.0	−	4.3	0.2	4.6	0.61	3.7
23	−	−	775	775	−	−	113.5	113.5	−	−	4.2	4.2	0.61	3.7
24	−	593	229	822	−	86.0	33.2	119.2	−	3.2	1.2	4.4	0.61	3.7
25	−	240	240	480	−	35.1	35.1	70.3	−	1.3	1.3	2.6	0.61	3.7
26	−	645	186	831	−	99.8	28.8	128.6	−	3.7	1.1	4.8	0.64	3.7
27	−	73	227	300	−	11.5	35.7	47.2	−	0.4	1.3	1.7	0.65	3.7
28	−	117	580	697	−	18.1	81.3	99.4	−	0.7	3.4	4.1	0.64	4.1
29	−	266	429	695	−	38.9	57.0	95.9	−	1.4	2.4	3.8	0.61	4.0
30	−	296	429	725	−	42.9	56.5	99.4	−	1.6	2.4	4.0	0.61	4.0
合計	0	13,397	10,803	24,200	0.0	1,952.2	1,558.6	3,510.8	0.0	72.2	58.6	130.9	−	−
最大	0	853	775	973	0.0	122.5	114.9	144.5	0.0	4.5	4.2	5.3	0.65	4.1
最小	0	73	1	300	0.0	11.5	0.1	47.2	0.0	0.4	0.0	1.7	0.57	3.7
平均	−	462	373	807	−	67.3	53.7	117.0	−	2.5	2.0	4.4	0.61	3.7

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心、重力濃縮)

2024年 6月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	−	88.8	88.8	−	−	−	
2	−	88.6	−	−	−	−	
3	−	89.0	89.0	−	−	−	
4	−	88.6	88.6	−	−	−	
5	−	88.4	88.4	−	−	−	
6	−	90.1	88.7	−	−	−	
7	−	88.5	88.5	−	−	−	
8	−	88.8	88.8	−	−	−	
9	−	88.6	88.6	−	−	−	
10	−	89.0	89.0	−	−	−	
11	−	89.0	89.0	−	−	−	
12	−	89.1	89.1	−	−	−	
13	−	89.2	87.9	−	−	−	
14	−	89.2	87.9	−	−	−	
15	−	88.4	86.9	−	−	−	
16	−	88.6	87.1	−	−	−	
17	−	88.1	86.6	−	−	−	
18	−	87.9	86.3	−	−	−	
19	−	88.6	88.6	−	−	−	
20	−	89.2	89.2	−	−	−	
21	−	88.4	88.4	−	−	−	
22	−	88.8	88.8	−	−	−	
23	−	−	88.8	−	−	−	
24	−	88.7	88.7	−	−	−	
25	−	88.8	88.8	−	−	−	
26	−	89.4	89.4	−	−	−	
27	−	89.6	89.6	−	−	−	
28	−	89.4	91.9	−	−	−	
29	−	88.8	91.5	−	−	−	
30	−	88.7	91.4	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	
最大	−	90.1	91.9	−	−	−	
最小	−	87.9	86.3	−	−	−	
平均	0.0	88.7	88.7	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2024年 6月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	936	31.5	96.6	129	29.3	77.3	2,364	7.5	−	−	616.7	0.78	
2	884	29.0	96.7	115	27.0	76.6	2,132	7.4	−	−	600.5	0.83	
3	997	32.5	96.7	130	28.6	78.0	2,509	7.7	−	−	619.0	0.76	
4	927	35.4	96.2	118	26.7	77.4	2,335	6.6	−	−	519.0	0.59	
5	1,045	33.5	96.8	134	29.5	78.0	2,596	7.7	−	−	608.0	0.73	
6	1,080	33.0	96.9	136	30.1	77.9	2,552	7.7	−	−	633.5	0.77	
7	1,054	28.6	97.3	129	28.1	78.2	2,494	8.7	−	−	648.0	0.91	
8	1,022	31.7	96.9	124	27.6	77.8	2,465	7.8	−	−	639.0	0.81	
9	1,199	31.5	97.4	144	31.4	78.1	2,871	9.1	−	−	747.0	0.95	
10	983	32.5	96.7	125	27.1	78.4	2,436	7.5	−	−	590.0	0.73	
11	1,000	34.0	96.6	128	27.8	78.3	2,581	7.6	−	−	666.5	0.78	
12	1,013	31.9	96.9	127	28.1	77.9	2,596	8.1	−	−	684.5	0.86	
13	1,092	33.0	97.0	135	28.9	78.6	2,770	8.4	−	−	721.5	0.87	
14	1,101	35.6	96.8	134	28.5	78.8	2,799	7.9	−	−	716.0	0.80	
15	1,073	31.1	97.1	128	27.4	78.6	2,770	8.9	−	−	712.5	0.92	
16	1,049	31.4	97.0	128	27.6	78.4	2,741	8.7	−	−	733.5	0.93	
17	1,019	32.9	96.8	125	27.6	78.0	2,712	8.2	−	−	730.0	0.89	
18	1,192	34.5	97.1	146	32.6	77.7	3,016	8.8	−	−	818.0	0.95	
19	1,122	37.1	96.7	147	34.3	76.7	2,639	7.1	−	−	585.0	0.63	
20	1,024	34.6	96.6	129	30.4	76.4	2,407	7.0	−	−	512.5	0.59	
21	1,275	35.7	97.2	160	35.5	77.7	2,987	8.4	−	−	694.0	0.78	
22	1,005	30.8	96.9	133	30.5	77.0	2,349	7.6	−	−	606.0	0.79	
23	966	33.8	96.5	130	31.0	76.2	2,248	6.6	−	−	552.0	0.65	
24	1,000	31.6	96.8	125	29.3	76.6	972	3.1	−	−	420.0	0.53	
25	1,131	38.1	96.6	124	29.0	76.6	0	0.0	−	−	455.5	0.48	
26	1,376	29.0	97.9	124	28.9	76.6	0	0.0	−	−	598.5	0.83	
27	1,469	22.7	98.5	93	22.6	75.8	0	0.0	−	−	586.0	1.03	
28	1,215	27.1	97.8	91	22.4	75.4	0	0.0	−	−	339.0	0.50	
29	1,012	31.9	96.8	119	30.6	74.2	0	0.0	−	−	322.5	0.40	
30	930	33.7	96.4	102	25.1	75.4	0	0.0	−	−	318.0	0.38	
合計	32,191	969.7	−	3,812	863.7	−	60,335	−	0	−	17,992.2	−	
最大	1,469	38.1	98.5	160	35.5	78.8	3,016	9.1	−	0.0	818.0	1.03	
最小	884	22.7	96.2	91	22.4	74.2	0	0.0	−	0.0	318.0	0.38	
平均	1,073	32.3	97.0	127	28.8	77.3	2,514	6.2	−	−	599.7	0.74	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水A系)

2024年 6月度　No.2-6

日	A系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	145	4.9	96.6	20	4.6	77.3	334	6.8	−	−	98.0	0.80	
2	279	9.2	96.7	36	8.5	76.6	711	7.8	−	−	187.5	0.82	
3	410	13.4	96.7	53	11.8	78.0	1,044	7.8	−	−	255.5	0.76	
4	293	11.2	96.2	37	8.4	77.4	740	6.6	−	−	170.5	0.61	
5	299	9.6	96.8	38	8.4	78.0	740	7.7	−	−	174.5	0.73	
6	445	13.6	96.9	56	12.4	77.9	1,073	7.9	−	−	267.5	0.79	
7	500	13.6	97.3	61	13.4	78.2	1,189	8.8	−	−	314.5	0.93	
8	499	15.5	96.9	61	13.5	77.8	1,160	7.5	−	−	318.0	0.82	
9	566	14.9	97.4	68	14.8	78.1	1,334	9.0	−	−	358.0	0.96	
10	354	11.7	96.7	45	9.8	78.4	856	7.3	−	−	213.5	0.73	
11	304	10.3	96.6	39	8.5	78.3	769	7.4	−	−	213.0	0.82	
12	413	13.0	96.9	52	11.4	77.9	1,015	7.8	−	−	283.0	0.87	
13	311	9.4	97.0	38	8.2	78.6	783	8.3	−	−	208.0	0.89	
14	326	10.5	96.8	40	8.4	78.8	798	7.6	−	−	217.0	0.82	
15	305	8.8	97.1	36	7.8	78.6	769	8.7	−	−	206.5	0.93	
16	282	8.4	97.0	34	7.4	78.4	711	8.4	−	−	198.5	0.94	
17	318	10.3	96.8	39	8.6	78.0	812	7.9	−	−	224.5	0.87	
18	384	11.1	97.1	47	10.5	77.7	957	8.6	−	−	267.5	0.96	
19	233	7.7	96.7	31	7.1	76.7	537	7.0	−	−	124.0	0.64	
20	365	12.3	96.6	46	10.8	76.4	870	7.1	−	−	185.5	0.60	
21	424	11.9	97.2	53	11.8	77.7	986	8.3	−	−	235.5	0.79	
22	387	11.9	96.9	51	11.8	77.0	914	7.7	−	−	240.5	0.81	
23	346	12.1	96.5	47	11.1	76.2	812	6.7	−	−	210.0	0.69	
24	348	11.0	96.8	44	10.2	76.6	232	2.1	−	−	146.0	0.53	
25	296	10.0	96.6	32	7.6	76.6	0	0.0	−	−	124.5	0.50	
26	437	9.2	97.9	39	9.2	76.6	0	0.0	−	−	194.0	0.84	
27	540	8.3	98.5	34	8.3	75.8	0	0.0	−	−	218.0	1.05	
28	495	11.0	97.8	37	9.1	75.4	0	0.0	−	−	151.0	0.55	
29	472	14.9	96.9	55	14.3	74.2	0	0.0	−	−	165.0	0.44	
30	422	15.3	96.4	46	11.4	75.4	0	0.0	−	−	161.5	0.42	
合計	11,198	335.0	−	1,318	299.1	−	20,141	−	0	−	6,331.0	−	
最大	566	15.5	98.5	68	14.8	78.8	1,334	9.0	−	−	358.0	1.05	
最小	145	4.9	96.2	20	4.6	74.2	0	0.0	−	−	98.0	0.42	
平均	373	11.2	97.0	44	10.0	77.3	671	6.0	−	−	211.0	0.76	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2024年 6月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	791	26.6	96.6	109	24.8	77.3	2,030	7.6	−	−	518.7	0.78	
2	605	19.9	96.7	79	18.5	76.6	1,421	7.2	−	−	413.0	0.83	
3	587	19.1	96.7	77	16.9	78.0	1,465	7.7	−	−	363.5	0.76	
4	634	24.2	96.2	81	18.2	77.4	1,595	6.6	−	−	348.5	0.58	
5	746	23.9	96.8	96	21.0	78.0	1,856	7.8	−	−	433.5	0.73	
6	635	19.4	96.9	80	17.7	77.9	1,479	7.6	−	−	366.0	0.75	
7	554	15.0	97.3	68	14.8	78.2	1,305	8.7	−	−	333.5	0.89	
8	523	16.2	96.9	64	14.1	77.8	1,305	8.0	−	−	321.0	0.79	
9	633	16.6	97.4	76	16.6	78.1	1,537	9.2	−	−	389.0	0.94	
10	629	20.8	96.7	80	17.4	78.4	1,581	7.6	−	−	376.5	0.72	
11	696	23.7	96.6	89	19.4	78.3	1,813	7.7	−	−	453.5	0.77	
12	600	18.9	96.9	75	16.6	77.9	1,581	8.4	−	−	401.5	0.85	
13	781	23.6	97.0	96	20.6	78.6	1,987	8.4	−	−	513.5	0.87	
14	775	25.1	96.8	94	20.1	78.8	2,001	8.0	−	−	499.0	0.80	
15	768	22.3	97.1	92	19.6	78.6	2,001	9.0	−	−	506.0	0.91	
16	767	23.0	97.0	93	20.2	78.4	2,030	8.8	−	−	535.0	0.93	
17	701	22.6	96.8	86	19.0	78.0	1,900	8.4	−	−	505.5	0.89	
18	808	23.4	97.1	99	22.1	77.7	2,059	8.8	−	−	550.5	0.94	
19	889	29.4	96.7	116	27.2	76.7	2,103	7.2	−	−	461.0	0.63	
20	659	22.3	96.6	83	19.6	76.4	1,537	6.9	−	−	327.0	0.59	
21	851	23.8	97.2	107	23.7	77.7	2,001	8.4	−	−	458.5	0.77	
22	618	18.9	96.9	82	18.8	77.0	1,436	7.6	−	−	365.5	0.77	
23	620	21.7	96.5	84	19.9	76.2	1,436	6.6	−	−	342.0	0.63	
24	652	20.6	96.8	82	19.1	76.6	740	3.6	−	−	274.0	0.53	
25	835	28.1	96.6	92	21.4	76.6	−	−	−	−	331.0	0.47	
26	939	19.8	97.9	84	19.7	76.6	−	−	−	−	404.5	0.82	
27	929	14.4	98.5	59	14.3	75.8	−	−	−	−	368.0	1.03	
28	720	16.1	97.8	54	13.3	75.4	−	−	−	−	188.0	0.47	
29	540	17.0	96.9	63	16.3	74.2	−	−	−	−	157.5	0.37	
30	508	18.4	96.4	56	13.7	75.4	−	−	−	−	156.5	0.34	
合計	20,993	634.8	−	2,495	564.5	−	40,194	−	−	−	11,661.2	−	
最大	939	29.4	98.5	116	27.2	78.8	2,103	9.2	−	−	550.5	1.03	
最小	508	14.4	96.2	54	13.3	74.2	740	3.6	−	−	156.5	0.34	
平均	700	21.2	97.0	83	18.8	77.4	1,675	6.3	−	−	388.7	0.73	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2024年 6月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	−	−	−	
2	−	−	−	
3	−	−	2.69	
4	2.10	2.20	−	
5	−	−	−	
6	4.73	−	2.36	
7	−	−	−	
8	−	−	−	
9	−	−	−	
10	2.09	2.19	−	
11	−	−	−	
12	3.75	−	−	
13	−	−	−	
14	2.16	2.16	−	
15	−	−	−	
16	−	−	−	
17	−	−	−	
18	−	−	−	
19	−	−	2.29	
20	−	−	−	
21	4.30	−	2.33	
22	−	−	−	
23	−	−	−	
24	−	−	−	
25	2.21	2.10	2.63	
26	−	−	−	
27	4.31	−	−	
28	−	−	−	
29	−	−	−	
30	−	−	−	
合計	25.65	8.65	12.30	
最大	4.73	2.20	2.69	
最小	2.09	2.10	2.29	
平均	3.21	2.16	2.46	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2024年 6月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	10.80	32.5	10.8	32.5	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	12:14	0.3	−	−	−	−	−	−	1,541	1,541	−	
21	48.62	10:38	12:59	4.1	−	−	−	−	−	1,704	1,607	3,311	708.7	
22	28.13	6:45	0:31	1.9	−	−	−	−	−	687	0	687	450.9	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	76.8	17:23	25:44	6.3	10.80	−	10.8	−	0.0	2,391	3,148	5,539	1,159.6	
最大	48.6	10:38	12:59	4.1	10.80	32.5	10.8	32.5	−	1,704	1,607	3,311	708.7	
最小	28.1	6:45	0:31	0.3	10.80	32.5	10.8	32.5	−	687	0	687	450.9	
平均	38.38	8:41	8:34	2.1	10.80	32.5	10.8	32.5	−	1,196	1,574	1,846	386.5	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2024年 6月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	129.84	24:00	0:00	8.0	−	−	−	−	−	1,668	0	1,668	1,712.0	
2	116.84	23:10	0:12	6.9	−	−	−	−	−	1,063	0	1,063	1,656.1	
3	130.90	24:00	0:00	7.4	22.38	37.6	22.3	37.6	−	1,482	0	1,482	1,656.1	
4	129.66	24:00	0:00	7.1	−	−	−	−	−	1,212	0	1,212	1,625.6	
5	129.80	24:00	0:00	6.7	−	−	−	−	−	1,638	0	1,638	1,602.7	
6	130.44	24:00	0:00	6.7	21.96	30.9	21.9	30.9	−	1,497	0	1,497	1,642.1	
7	130.52	24:00	0:00	6.5	22.33	31.5	22.2	31.5	−	2,253	0	2,253	1,583.7	
8	129.16	24:00	0:00	5.9	−	−	−	−	−	1,445	0	1,445	1,672.6	
9	129.62	24:00	0:00	5.7	−	−	−	−	−	1,922	0	1,922	1,618.0	
10	131.24	24:00	0:00	5.9	21.48	34.6	21.3	34.6	4.0	1,606	0	1,606	1,705.6	
11	128.48	24:00	0:00	5.8	21.32	31.6	21.2	31.6	−	1,978	0	1,978	1,653.5	
12	130.10	24:00	0:00	6.1	−	−	−	−	−	1,261	0	1,261	1,686.6	
13	131.10	24:00	0:00	6.0	20.99	29.6	20.9	29.6	−	1,648	0	1,648	1,658.6	
14	130.96	24:00	0:00	5.8	10.97	29.9	10.9	29.9	4.0	1,773	0	1,773	1,709.4	
15	130.04	24:00	0:00	5.7	−	−	−	−	−	1,678	0	1,678	1,710.7	
16	130.12	24:00	0:00	5.8	−	−	−	−	−	1,132	0	1,132	1,755.1	
17	129.42	24:00	0:00	5.7	−	−	−	−	−	1,296	0	1,296	1,734.8	
18	130.76	24:00	0:00	5.6	21.83	33.7	21.8	33.7	4.0	1,128	0	1,128	1,845.3	
19	130.71	24:00	0:00	6.4	−	−	−	−	−	384	0	384	1,750.1	
20	130.64	24:00	0:00	7.0	−	−	−	−	−	632	0	632	1,760.2	
21	125.99	24:00	0:00	6.7	21.28	34.8	21.2	34.8	−	1,195	0	1,195	1,831.3	
22	119.92	24:00	0:00	6.0	−	−	−	−	−	1,207	0	1,207	1,659.9	
23	129.40	24:00	0:00	7.1	−	−	−	−	−	837	0	837	1,748.8	
24	130.16	24:00	0:00	7.6	10.90	29.6	10.9	29.6	−	1,164	0	1,164	1,628.1	
25	127.82	24:00	0:00	7.6	−	−	−	−	−	913	0	913	1,362.7	
26	122.00	24:00	0:00	6.5	21.22	33.7	21.1	33.7	−	542	0	542	1,417.3	
27	99.84	24:00	0:00	4.9	21.64	35.5	21.6	35.5	−	272	0	272	1,262.4	
28	94.84	23:33	0:27	4.2	21.55	34.8	21.5	34.8	−	584	0	584	1,339.9	
29	101.92	23:55	0:05	5.9	−	−	−	−	−	922	0	922	1,173.5	
30	102.48	24:00	0:00	5.9	−	−	−	−	−	975	0	975	1,004.6	
合計	3,744.72	718:38	0:44	189.1	259.85	−	258.8	−	12.0	37,307	0	37,307	48,167.3	
最大	131.24	24:00	0:27	8.0	22.38	37.6	22.3	37.6	4.0	2,253	−	2,253	1,845.3	
最小	94.84	23:10	0:00	4.2	10.90	29.6	10.9	29.6	4.0	272	−	272	1,004.6	
平均	124.82	23:57	0:14	6.3	19.99	33.2	19.9	33.2	4.0	1,244	−	1,244	1,605.6	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2024年 6月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	96,400	−	−	−	−	−	−	35	1	36	5	
2	103,450	−	−	−	−	−	−	28	1	29	3	
3	98,590	−	−	−	−	−	−	25	2	27	7	
4	99,880	−	−	−	−	−	18	28	1	29	13	
5	103,870	−	−	−	−	−	−	35	1	36	18	
6	104,700	−	−	−	−	−	−	35	0	35	16	
7	103,000	−	−	−	−	−	−	30	2	32	10	
8	103,120	−	−	−	−	−	−	30	1	31	6	
9	109,380	−	−	−	−	−	−	37	0	37	3	
10	105,750	−	−	−	−	356	−	46	3	49	14	
11	103,390	−	−	−	−	608	48	69	4	73	13	
12	104,300	−	−	−	−	562	−	42	0	42	18	
13	105,570	−	−	−	−	721	−	36	1	37	15	
14	103,150	−	−	−	−	805	−	39	2	41	10	
15	105,150	−	−	−	−	−	−	28	2	30	5	
16	102,630	−	−	−	−	−	−	21	2	23	3	
17	108,610	−	−	−	−	880	6	36	2	38	11	
18	134,820	−	−	−	−	880	4,107	33	1	34	13	
19	102,970	−	−	−	−	552	−	48	1	49	15	
20	104,350	−	−	−	−	843	−	99	0	99	16	
21	128,320	−	−	−	−	693	1,646	51	3	54	15	
22	115,040	−	−	−	−	−	730	48	1	49	4	
23	119,570	−	−	−	−	94	1,426	32	1	33	2	
24	107,350	−	−	−	−	889	−	39	0	39	10	
25	102,150	−	−	−	180	889	−	46	1	47	15	
26	100,550	−	−	−	−	730	−	45	1	46	15	
27	98,480	−	−	−	−	665	−	40	1	41	15	
28	139,220	−	−	−	−	374	2,136	40	1	41	7	
29	101,120	−	−	−	−	−	−	27	1	28	5	
30	101,510	−	−	−	−	−	−	48	0	48	4	
合計	3,216,390	0	−	−	180	10,541	10,117	1,196	37	1,233	306	
最大	139,220	0	−	−	180	889	4,107	99	4	99	18	
最小	96,400	0	−	−	180	94	6	21	0	23	2	
平均	107,213	−	−	−	180	659	1,265	40	2	41	10	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2024年 6月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	47,884	14,090	29.4	183,385	383	1,380	-	4,900	-	5.0	-	110	----	825	520	A系の送気量には、A系№5系列の送気量も含まれます。
2	50,524	16,140	31.9	184,809	366	1,440	-	5,000	-	4.7	-	120	----	729	520	
3	47,117	14,210	30.2	186,259	395	1,440	-	4,900	-	5.1	4.9	130	----	730	520	
4	51,967	15,790	30.4	219,793	423	1,480	78.7	5,500	-	4.6	4.8	110	----	737	520	
5	50,474	15,680	31.1	249,330	494	1,460	-	5,900	0.34	4.7	4.3	130	----	727	520	A系生物反応槽容量
6	49,337	15,440	31.3	292,758	593	1,550	-	6,100	-	4.8	4.6	100	----	731	520	1池1244m³
7	49,704	15,280	30.7	277,247	558	1,570	-	5,800	-	4.8	4.8	100	----	730	520	
8	40,676	12,590	31.0	242,252	596	1,520	-	5,500	-	5.9	-	110	----	737	560	
9	44,915	15,380	34.2	245,070	546	1,520	-	4,900	-	5.3	-	94	----	936	520	
10	44,824	13,920	31.1	204,232	456	1,420	-	5,200	-	5.3	4.8	110	----	899	520	
11	43,714	12,890	29.5	210,862	482	1,360	78.1	5,700	-	5.5	4.1	110	----	738	520	
12	44,505	13,610	30.6	240,243	540	1,410	-	6,500	0.33	5.4	4.1	100	----	740	480	
13	45,186	13,670	30.3	246,548	546	1,500	-	6,800	-	5.3	4.2	110	----	740	480	
14	44,965	13,640	30.3	237,871	529	1,580	-	6,800	-	5.3	4.3	92	----	740	480	
15	44,534	13,400	30.1	246,861	554	1,590	-	6,600	-	5.4	-	99	----	714	530	
16	42,744	13,870	32.4	273,421	640	1,650	-	6,400	-	5.6	-	94	----	729	530	
17	41,935	13,530	32.3	252,351	602	1,610	-	6,300	-	5.7	3.8	98	----	920	600	
18	56,323	17,360	30.8	206,133	366	1,560	78.5	6,500	-	4.2	3.6	91	----	1,862	600	
19	48,286	17,380	36.0	192,671	399	1,410	-	5,100	-	4.9	4.0	92	----	743	600	
20	43,725	13,930	31.9	159,114	364	1,320	-	4,400	0.27	4.9	4.6	98	----	743	525	
21	56,174	17,370	30.9	200,348	357	1,330	-	5,200	-	4.3	4.3	96	----	1,399	540	
22	52,975	17,360	32.8	188,374	356	1,240	-	4,400	-	4.5	-	98	----	1,250	480	
23	56,854	17,370	30.6	176,877	311	1,170	-	4,400	-	4.2	-	94	121	1,768	450	
24	50,326	15,820	31.4	185,210	368	1,110	-	4,200	-	4.7	12.7	90	----	1,094	150	
25	42,414	12,520	29.5	186,618	440	1,120	78.0	4,500	-	5.6	37.4	98	----	883	35	
26	47,855	14,840	31.0	190,806	399	1,240	-	4,900	0.26	5.0	40.5	90	----	876	40	
27	49,277	15,810	32.1	199,310	404	1,440	-	5,600	-	4.8	12.5	93	----	873	160	
28	55,286	17,360	31.4	192,413	348	1,600	-	6,500	-	4.3	6.6	100	----	2,252	330	
29	56,234	17,380	30.9	185,533	330	1,470	-	5,800	-	4.2	-	87	----	1,084	555	
30	54,885	17,380	31.7	188,933	344	1,300	-	5,100	-	4.4	-	96	----	783	520	
合計	1,455,619	455,010	-	6,445,632	-	-	-	-	-	-	-	-	121	28,712	13,845	
最大	56,854	17,380	36.0	292,758	640	1,650	78.7	6,800	0.34	5.9	40.5	130	121	2,252	600	
最小	40,676	12,520	29.4	159,114	311	1,110	78.0	4,200	0.26	4.2	3.6	87	121	714	35	
平均	48,521	15,167	31.3	214,854	443	1,430	78.3	5,500	0.30	5.0	8.7	100	121	957	462	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2024年 6月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2024年 6月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	60,621	20,170	33.3	220,020	363	1,320	−	5,200	−	6.1	−	160	----	1,090	640	B系生物反応槽容量
2	62,418	21,590	34.6	260,520	417	1,360	−	5,100	−	6.0	−	150	----	1,145	560	1池3883m^3
3	57,883	20,450	35.3	251,040	434	1,380	−	5,200	−	6.4	5.9	140	----	1,161	640	
4	50,792	18,400	36.2	252,840	498	1,400	78.4	5,500	−	7.3	6.0	150	----	1,115	640	
5	46,728	17,130	36.7	261,420	559	1,410	−	6,000	0.20	8.0	5.4	150	----	1,125	640	
6	41,230	16,500	40.0	255,960	621	1,430	−	5,900	−	7.9	5.1	160	----	1,075	640	
7	39,935	16,520	41.4	237,060	594	1,440	−	5,700	−	8.2	6.7	160	----	1,156	500	
8	51,763	20,250	39.1	290,520	561	1,490	−	5,700	−	7.2	−	150	----	1,135	600	
9	53,331	21,060	39.5	292,980	549	1,560	−	5,700	−	7.0	−	160	----	1,151	600	
10	56,120	18,350	32.7	223,740	399	1,470	−	5,900	−	6.6	6.2	180	----	1,215	600	
11	55,733	21,560	38.7	282,000	506	1,460	78.6	5,700	−	6.7	6.1	180	----	1,140	600	
12	57,373	21,840	38.1	287,640	501	1,460	−	5,600	0.25	6.5	6.9	200	----	1,140	560	
13	50,375	19,420	38.6	278,640	553	1,530	−	5,900	−	6.8	6.4	220	----	1,125	560	
14	49,956	18,570	37.2	254,640	510	1,540	−	6,100	−	7.5	6.4	170	----	1,110	560	
15	54,337	20,130	37.0	293,640	540	1,600	−	6,000	−	6.9	−	180	----	1,059	570	
16	53,192	19,580	36.8	271,740	511	1,590	−	6,100	−	7.0	−	220	----	1,135	560	
17	51,379	19,670	38.3	301,980	588	1,610	−	6,000	−	7.3	6.9	270	----	1,156	560	
18	58,430	22,330	38.2	236,280	404	1,520	79.0	5,600	−	6.4	7.0	210	----	1,545	560	
19	61,813	21,840	35.3	215,160	348	1,400	−	6,000	−	6.0	5.5	230	----	1,140	600	
20	59,188	21,840	36.9	240,120	406	1,400	−	6,000	0.19	6.3	5.7	210	----	1,140	600	
21	61,078	22,690	37.1	244,560	400	1,410	−	5,800	−	6.1	6.2	210	----	1,410	580	
22	58,822	23,170	39.4	212,160	361	1,410	−	5,500	−	6.3	−	160	----	1,279	560	
23	59,278	22,810	38.5	202,620	342	1,360	−	5,400	−	6.3	−	190	----	1,466	545	
24	56,141	21,610	38.5	200,160	357	1,330	−	5,300	−	6.6	7.5	210	----	1,296	480	
25	39,623	15,530	39.2	198,180	500	1,350	77.2	5,600	−	9.4	9.2	200	369	1,130	385	
26	50,329	17,710	35.2	200,160	398	1,360	−	5,400	0.15	7.4	10.3	140	363	1,140	360	
27	56,979	19,880	34.9	200,160	351	1,360	−	5,400	−	6.5	10.8	190	----	1,125	320	
28	60,937	23,990	39.4	205,020	336	1,320	−	5,200	−	6.1	11.8	200	----	1,742	300	
29	60,775	23,300	38.3	199,140	328	1,290	−	5,000	−	6.1	−	180	----	1,250	360	
30	61,636	23,140	37.5	196,680	319	1,300	−	5,100	−	6.0	−	180	----	1,090	360	
合計	1,638,195	611,030	−	7,266,780	−	−	−	−	−	−	−	−	732	35,986	16,040	
最大	62,418	23,990	41.4	301,980	621	1,610	79.0	6,100	0.25	9.4	11.8	270	369	1,742	640	
最小	39,623	15,530	32.7	196,680	319	1,290	77.2	5,000	0.15	6.0	5.1	140	363	1,059	300	
平均	54,607	20,368	37.3	242,226	444	1,430	78.3	5,600	0.20	6.8	7.1	180	366	1,200	535	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2024年 6月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	60,621	19,780	32.6	259,920	429	1,450	-	6,400	-	6.1	-	140	----	1,060	560	C系生物反応槽容量
2	62,418	23,360	37.4	304,320	488	1,510	-	6,100	-	6.0	-	130	----	1,115	560	1池3883m^3
3	57,882	20,140	34.8	257,580	445	1,500	-	6,400	-	6.4	6.0	130	----	1,129	560	
4	50,791	17,430	34.3	259,620	511	1,520	79.0	6,800	-	7.3	5.6	150	----	1,085	600	
5	46,727	16,840	36.0	270,780	579	1,530	-	6,700	0.18	8.0	5.0	150	----	1,095	680	
6	47,120	15,620	33.1	277,560	589	1,530	-	6,200	-	7.9	5.6	160	----	1,045	680	
7	43,359	15,120	34.9	287,940	664	1,490	-	5,700	-	8.2	6.6	150	----	1,124	565	
8	51,762	17,160	33.2	316,080	611	1,500	-	5,000	-	7.2	-	150	----	1,105	640	
9	53,331	22,410	42.0	316,560	594	1,590	-	4,700	-	7.0	-	130	----	1,259	680	
10	56,119	16,710	29.8	272,100	485	1,430	-	5,700	-	6.6	6.1	150	----	1,185	605	
11	55,732	18,030	32.4	285,960	513	1,500	80.3	5,600	-	6.7	6.8	160	----	1,110	560	
12	57,372	18,390	32.1	289,560	505	1,490	-	6,600	0.25	6.5	5.6	170	----	1,110	600	
13	54,459	18,300	33.6	305,580	561	1,560	-	6,700	-	6.8	5.8	160	----	1,095	600	
14	49,956	16,420	32.9	281,100	563	1,590	-	6,900	-	7.5	5.6	140	----	1,080	600	
15	54,336	18,270	33.6	317,820	585	1,610	-	6,100	-	6.9	-	170	----	1,031	570	
16	53,191	17,710	33.3	286,440	539	1,560	-	6,300	-	7.0	-	160	----	1,105	560	
17	51,379	18,400	35.8	319,500	622	1,590	-	6,300	-	7.3	6.5	200	----	1,124	560	
18	58,430	26,810	45.9	243,540	417	1,480	79.7	5,100	-	6.4	7.4	170	----	1,515	560	
19	61,813	26,510	42.9	230,580	373	1,400	-	6,000	-	6.0	5.8	180	----	1,110	560	
20	59,188	22,070	37.3	247,260	418	1,430	-	6,600	0.18	6.3	5.6	160	----	1,110	560	
21	61,077	25,610	41.9	225,240	369	1,370	-	5,800	-	6.1	6.7	180	----	1,380	520	
22	58,821	25,800	43.9	231,240	393	1,390	-	5,400	-	6.3	-	150	----	971	480	
23	59,277	25,520	43.1	228,960	386	1,360	-	5,300	-	6.3	-	170	----	1,434	465	
24	56,141	23,860	42.5	232,080	413	1,360	-	5,200	-	6.6	8.4	170	182	1,264	440	
25	39,623	15,250	38.5	234,960	593	1,390	77.9	6,100	-	9.4	8.8	160	----	1,100	385	
26	50,329	19,800	39.3	215,580	428	1,380	-	5,700	0.15	7.4	10.0	140	----	1,110	360	
27	56,979	23,120	40.6	238,680	419	1,450	-	5,500	-	6.5	10.2	160	----	1,095	360	
28	60,936	26,560	43.6	231,420	380	1,390	-	5,400	-	6.1	10.2	150	----	1,568	360	
29	60,774	25,550	42.0	226,980	373	1,340	-	5,100	-	6.1	-	140	----	1,220	480	
30	61,635	25,140	40.8	225,660	366	1,330	-	5,100	-	6.0	-	140	----	1,060	480	
合計	1,651,578	621,690	-	7,920,600	-	-	-	-	-	-	-	-	182	34,794	16,190	
最大	62,418	26,810	45.9	319,500	664	1,610	80.3	6,900	0.25	9.4	10.2	200	182	1,568	680	
最小	39,623	15,120	29.8	215,580	366	1,330	77.9	4,700	0.15	6.0	5.0	130	182	971	360	
平均	55,053	20,723	37.6	264,020	480	1,470	79.2	5,900	0.19	6.8	6.9	160	182	1,160	540	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2024年 6月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	40,110	12,000	29.9	152,646	381	1,370	−	6,100	−	8.2	−	120	----	1,040	440	D系生物反応槽容量
2	42,740	12,860	30.1	181,117	424	1,330	−	6,100	−	7.7	−	130	----	1,029	440	1池3424m³
3	34,180	10,280	30.1	176,344	516	1,410	−	6,200	−	9.6	6.1	110	----	1,011	440	嫌気槽864m3
4	39,040	11,690	29.9	180,624	463	1,360	76.6	6,000	−	8.4	6.1	120	----	957	440	好気槽2560m3
5	40,550	12,130	29.9	186,094	459	1,360	−	5,800	0.26	8.1	6.4	110	----	1,002	440	
6	37,970	11,360	29.9	186,610	491	1,350	−	5,900	−	8.7	6.2	99	----	950	440	
7	39,590	11,910	30.1	183,999	465	1,370	−	5,800	−	8.3	6.3	110	----	942	440	
8	36,140	10,860	30.0	183,775	509	1,420	−	5,900	−	9.1	−	130	----	955	400	
9	41,020	12,310	30.0	184,842	451	1,420	−	5,900	−	8.0	−	130	----	1,060	400	
10	37,270	11,190	30.0	154,598	415	1,430	−	6,000	−	8.8	7.1	130	----	973	400	
11	35,910	10,830	30.2	170,109	474	1,410	78.8	6,100	−	9.2	6.8	130	----	1,038	400	
12	35,450	10,660	30.1	170,226	480	1,370	−	6,200	0.30	9.3	6.5	130	----	931	400	
13	37,820	11,340	30.0	178,364	472	1,370	−	6,200	−	8.7	6.5	130	----	1,028	400	
14	36,660	11,000	30.0	177,801	485	1,390	−	6,300	−	9.0	6.5	130	----	987	400	
15	36,050	10,930	30.3	178,262	494	1,460	−	5,900	−	9.1	−	120	----	994	400	
16	35,700	10,870	30.4	166,158	465	1,450	−	6,000	−	9.2	−	120	----	1,093	400	
17	34,000	10,420	30.6	180,410	531	1,430	−	5,800	−	9.7	7.3	150	----	984	400	
18	46,660	13,940	29.9	143,184	307	1,360	79.6	5,700	−	7.0	7.1	140	----	1,118	400	
19	45,720	14,350	31.4	148,306	324	1,370	−	5,900	−	7.2	7.7	130	----	1,162	360	
20	39,680	11,900	30.0	165,918	418	1,430	−	6,200	0.22	8.3	7.7	150	----	1,030	360	
21	43,480	13,060	30.0	152,829	351	1,350	−	6,000	−	7.6	7.2	140	----	1,091	375	
22	46,320	13,840	29.9	146,669	317	1,300	−	6,000	−	7.1	−	130	----	1,152	400	
23	45,910	13,740	29.9	134,135	292	1,280	−	6,000	−	7.2	−	110	----	1,162	400	
24	44,760	13,420	30.0	131,497	294	1,270	−	6,000	−	7.3	6.3	130	----	1,162	400	
25	47,200	14,080	29.8	151,686	321	1,290	76.7	5,900	−	7.0	9.0	130	----	1,162	290	
26	43,100	12,900	29.9	162,304	377	1,340	−	6,200	0.21	7.6	6.5	130	----	1,064	400	
27	37,660	11,310	30.0	157,871	419	1,360	−	6,300	−	8.7	10.3	150	----	940	250	
28	46,690	14,020	30.0	145,822	312	1,320	−	6,200	−	7.0	8.5	130	----	1,097	300	
29	35,850	11,390	31.8	129,206	360	1,350	−	6,200	−	9.2	−	120	1,585	1,161	320	
30	39,100	11,890	30.4	127,387	326	1,310	−	6,100	−	8.4	−	150	----	1,134	320	
合計	1,202,330	362,480	−	4,888,793	−	−	−	−	−	−	−	−	1,585	31,409	11,655	
最大	47,200	14,350	31.8	186,610	531	1,460	79.6	6,300	0.30	9.7	10.3	150	1,585	1,162	440	
最小	34,000	10,280	29.8	127,387	292	1,270	76.6	5,700	0.21	7.0	6.1	99	1,585	931	250	
平均	40,078	12,083	30.1	162,960	407	1,370	77.9	6,000	0.25	8.3	7.1	130	1,585	1,047	389	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2024年 6月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	39,400	11,790	29.9	157,488	400	1,410	−	6,100	−	8.3	−	120	----	997	440	E系生物反応槽容量
2	44,260	13,310	30.1	186,887	422	1,360	−	5,900	−	7.4	−	130	----	1,058	440	1池3424m³
3	34,510	10,370	30.0	182,450	529	1,440	−	6,100	−	9.5	6.3	130	----	1,013	440	嫌気槽864m3
4	39,730	11,920	30.0	187,246	471	1,410	76.1	6,000	−	8.3	6.3	120	----	981	440	好気槽2560m3
5	41,460	12,440	30.0	193,475	467	1,460	−	5,900	0.24	7.9	6.7	120	----	969	440	
6	38,730	11,600	30.0	194,540	502	1,460	−	6,200	−	8.5	6.4	98	----	1,020	440	
7	40,430	12,190	30.2	191,840	474	1,510	−	6,100	−	8.1	6.6	110	----	1,027	440	
8	36,670	11,010	30.0	191,678	523	1,580	−	6,200	−	9.0	−	120	----	1,005	480	
9	41,530	12,490	30.1	193,010	465	1,570	−	6,100	−	7.9	−	120	----	1,048	480	
10	37,790	11,330	30.0	161,032	426	1,570	−	6,300	−	8.7	5.6	120	----	1,072	530	
11	36,270	10,960	30.2	177,419	489	1,550	77.8	6,200	−	9.1	5.3	110	----	1,007	560	
12	35,820	10,760	30.0	177,303	495	1,500	−	6,300	0.27	9.2	5.0	110	----	935	560	
13	38,400	11,530	30.0	185,754	484	1,480	−	6,300	−	8.6	5.0	110	----	1,015	560	
14	37,080	11,130	30.0	185,161	499	1,480	−	6,300	−	8.9	5.0	120	----	1,046	560	
15	36,070	10,910	30.2	185,772	515	1,480	−	5,900	−	9.1	−	130	----	923	560	
16	36,560	11,010	30.1	173,366	474	1,460	−	5,900	−	9.0	−	120	----	1,030	560	
17	34,890	10,610	30.4	187,820	538	1,430	−	5,700	−	9.4	5.3	130	----	1,000	560	
18	48,190	14,430	29.9	149,206	310	1,340	78.9	5,600	−	6.8	5.1	130	----	1,163	560	
19	47,900	14,390	30.0	154,322	322	1,360	−	6,100	−	6.9	5.6	110	----	1,163	480	
20	41,030	12,310	30.0	171,947	419	1,420	−	6,400	0.23	8.0	5.5	120	----	1,142	480	
21	43,950	13,250	30.1	158,893	362	1,330	−	5,800	−	7.5	6.0	120	----	1,059	460	
22	47,730	14,250	29.9	152,545	320	1,290	−	6,100	−	6.9	−	120	----	1,067	440	
23	47,660	14,310	30.0	139,225	292	1,280	−	6,200	−	6.9	−	110	----	1,105	440	
24	47,010	14,140	30.1	136,052	289	1,270	−	6,100	−	7.0	5.7	120	----	1,062	440	
25	47,500	14,250	30.0	157,525	332	1,320	76.1	6,200	−	6.9	9.3	120	----	1,162	275	
26	43,770	13,120	30.0	168,406	385	1,370	−	6,600	0.21	7.5	6.2	120	----	1,097	400	
27	37,870	11,410	30.1	164,035	433	1,400	−	6,700	−	8.7	12.5	130	----	940	200	
28	47,630	14,330	30.1	152,500	320	1,400	−	6,500	−	6.9	7.8	110	----	1,064	330	
29	37,120	11,630	31.3	134,634	363	1,410	−	6,100	−	8.9	−	120	1,585	1,137	400	
30	38,920	11,820	30.4	132,999	342	1,380	−	6,000	−	8.4	−	130	----	1,144	400	
合計	1,225,880	369,000	−	5,084,530	−	−	−	−	−	−	−	−	1,585	31,451	13,795	
最大	48,190	14,430	31.3	194,540	538	1,580	78.9	6,700	0.27	9.5	12.5	130	1,585	1,163	560	
最小	34,510	10,370	29.9	132,999	289	1,270	76.1	5,600	0.21	6.8	5.0	98	1,585	923	200	
平均	40,863	12,300	30.1	169,484	415	1,420	77.2	6,100	0.24	8.1	6.4	120	1,585	1,048	460	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2024年 6月度　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ固形物量)	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ量)	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m^3	%	t	m^3	t	t	m^3	%	t	m^3	t	t	
1	838	0.62	5.21	521	−	−	189	0.98	1.85	185	−	−	
2	825	0.63	5.18	518	−	−	177	0.94	1.66	166	−	−	
3	675	0.77	5.17	517	−	−	226	1.00	2.26	226	−	−	
4	785	0.61	4.76	476	−	−	135	0.99	1.31	131	−	−	
5	812	0.64	5.17	517	−	−	162	1.02	1.65	165	−	−	
6	803	0.62	4.97	497	−	−	205	0.98	2.01	201	−	−	
7	842	0.52	4.42	442	−	−	191	0.99	1.89	189	−	−	
8	827	0.68	5.64	564	−	−	180	0.91	1.64	164	−	−	
9	910	0.64	5.84	584	−	−	261	0.96	2.51	251	−	−	
10	796	0.73	5.83	583	−	−	347	1.00	3.47	347	−	−	
11	859	1.12	9.63	963	−	−	292	1.01	2.95	295	−	−	
12	866	0.78	6.74	674	−	−	216	0.98	2.12	212	−	−	
13	908	0.86	7.78	778	−	−	151	0.98	1.48	148	−	−	
14	927	0.84	7.81	781	−	−	227	1.01	2.29	229	−	−	
15	931	0.77	7.13	713	−	−	182	0.96	1.75	175	−	−	
16	980	0.82	8.03	803	−	−	280	0.99	2.77	277	−	−	
17	861	0.81	6.95	695	−	−	161	0.98	1.58	158	−	−	
18	1,013	0.85	8.59	859	−	−	315	0.98	3.09	309	−	−	
19	1,002	0.75	7.55	755	−	−	302	0.97	2.93	293	−	−	
20	854	0.76	6.51	651	−	−	156	0.94	1.47	147	−	−	
21	916	0.82	7.54	754	−	−	216	0.97	2.10	210	−	−	
22	933	0.74	6.92	692	−	−	234	0.98	2.29	229	−	−	
23	838	0.77	6.45	645	−	−	141	0.96	1.35	135	−	−	
24	864	0.71	6.14	614	−	−	111	0.88	0.98	98	−	−	
25	1,026	0.73	7.48	748	−	−	226	0.98	2.21	221	−	−	
26	815	0.71	5.79	579	−	−	116	0.99	1.15	115	−	−	
27	863	0.72	6.24	624	−	−	112	0.97	1.09	109	−	−	
28	946	0.75	7.14	714	−	−	196	0.90	1.76	176	−	−	
29	805	0.60	4.85	485	−	−	54	1.00	0.54	54	−	−	
30	995	0.69	6.86	686	−	−	243	1.04	2.53	253	−	−	
合計	26,315	−	194.32	19432	0.00	0.00	6,004	−	58.68	5868	−	−	
最大	1,026	1.12	9.63	963	−	−	347	1.04	3.47	347	−	−	
最小	675	0.52	4.42	442	−	−	54	0.88	0.54	54	−	−	
平均	877	0.74	6.48	648	−	−	200	0.97	1.96	196	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2024年　6月度　　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備　考
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量	濃度	固形物量	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量						
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t	
1	−	−	−	−	−	−	649	−	0.47	−	3.4	3.4	336	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	648	−	0.52	−	3.5	3.5	352	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	449	−	0.64	−	2.9	2.9	291	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	650	−	0.51	−	3.5	3.5	345	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	650	−	0.52	−	3.5	3.5	352	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	598	−	0.47	−	3.0	3.0	296	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	651	−	0.38	−	2.5	2.5	253	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	647	−	0.58	−	4.0	4.0	400	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	649	−	0.50	−	3.3	3.3	333	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	449	−	0.50	−	2.4	2.4	236	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	567	0.96	1.35	2.4	4.3	6.7	668	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	650	0.69	−	4.6	−	4.6	462	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	757	0.82	−	6.3	−	6.3	630	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	700	0.76	−	5.5	−	5.5	552	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	749	0.71	−	5.4	−	5.4	538	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	700	0.70	−	5.3	−	5.3	526	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	700	0.78	−	5.4	−	5.4	537	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	698	0.78	−	5.5	−	5.5	550	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	700	0.60	−	4.6	−	4.6	462	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	698	0.68	−	5.0	−	5.0	504	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	700	0.77	−	5.4	−	5.4	544	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	699	0.63	−	4.6	−	4.6	463	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	697	0.69	−	5.1	−	5.1	510	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	753	0.67	−	5.2	−	5.2	516	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	800	0.65	−	5.3	−	5.3	527	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	699	0.65	−	4.6	−	4.6	464	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	751	0.64	−	5.2	−	5.2	515	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	750	0.71	−	5.4	−	5.4	538	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	751	0.55	−	4.3	−	4.3	431	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	752	0.56	−	4.3	−	4.3	433	−	−	−	−	−	
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	20311	−	−	99.4	36.2	135.6	13564	−	−	0	−	0.00	
最大	−	−	−	−	−	−	800	0.96	1.35	6.3	4.3	6.7	668	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	449	0.55	0.38	2.4	2.4	2.4	236	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	677	0.49	0.57	5.0	3.3	4.5	452	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2024年 6月度　No.5-3

日	スクリュープレス脱水機													備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄)	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
合計	0	0.0	–	0	0.0	–	–	–	0	–	0.00	–	0	
最大	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
最小	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
平均	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2024年 6月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.00	0.00	0:00	0.0	0.00	−	0	−	0.0	0	0	0	0.0	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2024年 6月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	838	－			838	103.7	－			103.7	4.6	－			4.6
2	825	－			825	111.8	－			111.8	4.5	－			4.5
3	675	－			675	102.8	－			102.8	4.6	－			4.6
4	782	－			782	96.9	－			96.9	4.3	－			4.3
5	812	－			812	108.0	－			108.0	4.5	－			4.5
6	803	－			803	110.7	－			110.7	4.2	－			4.2
7	842	－			842	88.3	－			88.3	3.9	－			3.9
8	827	－			827	112.0	－			112.0	5.0	－			5.0
9	910	－			910	125.6	－			125.6	5.2	－			5.2
10	796	－			796	124.1	－			124.1	5.1	－			5.1
11	859	－			859	203.9	－			203.9	9.0	－			9.0
12	866	－			866	140.0	－			140.0	6.0	－			6.0
13	726	182			908	144.9	33.4			178.3	5.7	1.4			7.1
14	－	927			927	－	159.0			159.0	－	7.0			7.0
15	931	－			931	149.8	－			149.8	6.4	－			6.4
16	－	980			980	－	159.5			159.5	－	7.2			7.2
17	861	－			861	153.4	－			153.4	6.0	－			6.0
18	1,013	－			1,013	206.2	－			206.2	7.8	－			7.8
19	1,002	－			1,002	153.3	－			153.3	6.7	－			6.7
20	－	854			854	－	136.8			136.8	－	6.0			6.0
21	916	－			916	161.0	－			161.0	6.7	－			6.7
22	－	933			933	－	137.8			137.8	－	6.0			6.0
23	838	－			838	132.8	－			132.8	5.8	－			5.8
24	864	－			864	124.3	－			124.3	5.4	－			5.4
25	－	1,026			1,026	－	173.3			173.3	－	7.1			7.1
26	717	98			815	99.4	15.4			114.8	4.5	0.6			5.1
27	－	863			863	－	122.1			122.1	－	5.5			5.5
28	946	－			946	136.9	－			136.9	6.2	－			6.2
29	－	805			805	－	103.3			103.3	－	4.5			4.5
30	995	－			995	141.9	－			141.9	6.4	－			6.4
合計	19,644	6,668			26,312	3,031.7	1,040.6			4,072	128.5	45.3			173.8
最大	1,013	1,026			1,026	206.2	173.3			206.2	9.0	7.2			9.0
最小	675	98			675	88.3	15.4			88.3	3.9	0.6			3.9
平均	854	741			877	131.8	115.6			135.7	5.6	5.0			5.8

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2024年　6月度　　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.62	4.5	89.4	−			88.5	1,073	−			1,073	0.09	−			0.09	
2	0.63	4.1	87.2	−			86.5	1,044	−			1,044	0.09	−			0.09	
3	0.77	4.5	89.0	−			88.5	841	−			841	0.09	−			0.09	
4	0.61	4.4	89.5	−			89.6	1,088	−			1,088	0.10	−			0.10	
5	0.64	4.2	87.1	−			86.5	1,059	−			1,059	0.09	−			0.09	
6	0.62	3.8	85.2	−			84.0	1,073	−			1,073	0.09	−			0.09	
7	0.53	4.4	86.5	−			86.7	986	−			986	0.08	−			0.08	
8	0.68	4.5	89.2	−			89.3	957	−			957	0.08	−			0.08	
9	0.64	4.1	89.2	−			89.7	1,407	−			1,407	0.11	−			0.11	
10	0.73	4.1	88.4	−			87.9	1,175	−			1,175	0.10	−			0.10	
11	1.12	4.4	93.2	−			93.8	1,247	−			1,247	0.10	−			0.10	
12	0.78	4.3	89.3	−			88.2	1,088	−			1,088	0.09	−			0.09	
13	0.86	4.0	91.6	91.5			91.0	957	232			1,189	0.09	0.09			0.09	
14	0.84	4.4	−	89.8			89.7	−	1,175			1,175	−	0.09			0.09	
15	0.77	4.3	89.1	−			88.9	1,189	−			1,189	0.09	−			0.09	
16	0.82	4.5	−	89.3			90.0	−	1,247			1,247	−	0.09			0.09	
17	0.81	3.9	85.8	−			85.7	1,015	−			1,015	0.08	−			0.08	
18	0.85	3.8	90.6	−			90.7	1,247	−			1,247	0.09	−			0.08	
19	0.75	4.4	89.1	−			89.3	1,189	−			1,189	0.08	−			0.08	
20	0.76	4.4	−	92.3			92.3	−	943			943	−	0.08			0.08	
21	0.82	4.2	89.3	−			89.3	1,204	−			1,204	0.09	−			0.09	
22	0.74	4.3	−	86.2			87.0	−	1,204			1,204	−	0.09			0.09	
23	0.77	4.4	89.8	−			89.2	1,044	−			1,044	0.09	−			0.09	
24	0.71	4.3	87.5	−			88.5	1,117	−			1,117	0.09	−			0.09	
25	0.73	4.1	−	94.3			94.7	−	1,160			1,160	−	0.08			0.08	
26	0.71	4.4	87.9	88.1			87.9	798	116			914	0.08	0.08			0.08	
27	0.72	4.5	−	88.1			88.7	−	1,044			1,044	−	0.08			0.08	
28	0.76	4.5	85.7	−			86.1	1,218	−			1,218	0.09	−			0.09	
29	0.60	4.3	−	92.7			93.8	−	1,102			1,102	−	0.09			0.09	
30	0.69	4.5	93.0	−			92.8	1,291	−			1,291	0.09	−			0.09	
合計	−	−	−	−	−	−	−	25,303	8,222			33,524	−	−	−	−	−	
最大	1.12	4.5	93.2	94.3			94.7	1,407	1,247			1,407	0.11	0.09			0.11	
最小	0.53	3.8	85.2	86.2			84.0	798	116			841	0.08	0.08			0.08	
平均	0.74	4.3	89.0	90.6			89.4	1,100	914			1,117	0.09	0.09			0.09	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2024年 6月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤	脱水ケーキ	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率		(ポリ鉄)	搬出量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t	
1	936	29.3	96.6	129	29.3	77.3	617	0.78	−	−	2,364	7.5	−	−		
2	884	27.0	96.7	115	27.0	76.6	601	0.83	−	−	2,132	7.4	−	−		
3	997	28.6	96.7	130	28.6	78.0	619	0.76	−	−	2,509	7.7	−	−		
4	927	26.7	96.2	118	26.7	77.4	519	0.59	−	−	2,335	6.6	−	−		
5	1,045	29.5	96.8	134	29.5	78.0	608	0.73	−	−	2,596	7.7	−	−		
6	1,080	30.1	96.9	136	30.1	77.9	634	0.77	−	−	2,552	7.7	−	−		
7	1,054	28.1	97.3	129	28.1	78.2	648	0.91	−	−	2,494	8.7	−	−		
8	1,022	27.6	96.9	124	27.6	77.8	639	0.81	−	−	2,465	7.8	−	−		
9	1,199	31.4	97.4	144	31.4	78.1	747	0.95	−	−	2,871	9.1	−	−		
10	983	27.1	96.7	125	27.1	78.4	590	0.73	−	−	2,436	7.5	−	−		
11	1,000	27.8	96.6	128	27.8	78.3	667	0.78	−	−	2,581	7.6	−	−		
12	1,013	28.6	96.8	127	28.1	77.9	685	0.86	−	−	2,596	8.1	−	−		
13	1,092	28.9	97.0	135	28.9	78.6	722	0.88	−	−	2,770	8.4	−	−		
14	1,101	28.5	96.8	134	28.5	78.8	716	0.81	−	−	2,799	7.9	−	−		
15	1,073	27.4	97.1	128	27.4	78.6	713	0.92	−	−	2,770	8.9	−	−		
16	1,049	27.6	97.0	128	27.6	78.4	734	0.94	−	−	2,741	8.7	−	−		
17	1,019	27.6	96.8	125	27.6	78.0	730	0.89	−	−	2,712	8.2	−	−		
18	1,192	32.6	97.1	146	32.6	77.7	818	0.95	−	−	3,016	8.8	−	−		
19	1,122	34.3	96.7	147	34.3	76.7	585	0.63	−	−	2,639	7.1	−	−		
20	1,024	30.4	96.6	129	30.4	76.4	513	0.59	−	−	2,407	7.0	−	−		
21	1,275	35.6	97.2	160	35.5	77.7	694	0.78	−	−	2,987	8.4	−	−		
22	1,005	30.5	96.9	133	30.5	77.0	606	0.79	−	−	2,349	7.6	−	−		
23	966	31.0	96.5	130	31.0	76.2	552	0.65	−	−	2,248	6.6	−	−		
24	1,000	29.3	96.8	125	29.3	76.6	420	0.53	−	−	972	3.1	−	−		
25	1,131	29.0	96.6	124	29.0	76.6	456	0.48	−	−	0	0.0	−	−		
26	1,376	28.9	97.9	124	28.9	76.6	599	0.82	−	−	0	0.0	−	−		
27	1,469	22.6	98.5	93	22.6	75.8	586	1.04	−	−	0	0.0	−	−		
28	1,215	22.4	97.8	91	22.4	75.4	339	0.50	−	−	0	0.0	−	−		
29	1,012	30.6	96.8	119	30.6	74.2	323	0.40	−	−	0	0.0	−	−		
30	930	25.1	96.4	102	25.1	75.4	318	0.38	−	−	0	0.0	−	−		
合計	32,191	864.1	−	3,812	863.7	−	17,992	−	−	−	60,335	−	0	0		
最大	1,469	35.6	98.5	160	35.5	78.8	818	1.04	−	−	3,016	9.1	−	−		
最小	884	22.4	96.2	91	22.4	74.2	318	0.38	−	−	0	0.0	−	−		
平均	1,073	28.8	97.3	127	28.8	77.3	600	0.74	−	−	2,514	6.2	−	−		

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2024年 6月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	813	3.9	31.5	355.0	3.7	13.1	223.4	4.0	9.0	130	3.7	4.8	104	4.5	4.6	
2	840	3.5	29.0	404.0	2.8	11.5	212.6	4.2	8.9	112	3.7	4.1	112	4.1	4.5	
3	871	3.7	32.5	416.0	3.5	14.5	236.6	3.8	9.1	115	3.7	4.3	103	4.5	4.6	
4	829	4.3	35.4	341.0	4.7	16.1	255.5	3.9	10.0	136	3.7	5.0	97	4.4	4.3	
5	914	3.7	33.5	422.0	3.4	14.2	278.4	3.9	10.9	106	3.7	3.9	108	4.2	4.5	
6	939	3.5	33.0	422.0	3.1	12.9	265.3	4.0	10.7	141	3.7	5.2	111	3.8	4.2	
7	846	3.4	28.5	438.0	2.8	12.1	214.5	4.0	8.6	105	3.7	3.9	88	4.4	3.9	
8	921	3.4	31.7	439.0	2.8	12.1	227.5	4.1	9.3	142	3.7	5.3	112	4.5	5.0	
9	941	3.3	31.5	492.0	2.8	13.7	218.5	4.0	8.7	105	3.7	3.9	126	4.1	5.2	
10	865	3.8	32.5	350.0	3.6	12.8	247.1	3.8	9.3	144	3.7	5.3	124	4.1	5.1	
11	954	3.6	34.0	397.0	2.9	11.6	235.8	3.9	9.1	117	3.7	4.3	204	4.4	9.0	
12	951	3.3	31.9	400.0	2.6	10.3	271.7	3.8	10.4	140	3.7	5.2	140	4.3	6.0	
13	1008	3.3	33.0	414.0	2.5	10.4	272.6	3.7	10.2	144	3.7	5.3	178	4.0	7.1	
14	1046	3.4	35.6	455.0	2.8	12.9	287.6	3.6	10.4	144	3.7	5.3	159	4.4	7.0	
15	953	3.3	31.1	421.0	2.5	10.6	272.0	3.7	10.0	110	3.7	4.1	150	4.3	6.4	
16	882	3.6	31.4	333.0	2.8	9.4	252.9	3.9	9.8	136	3.7	5.0	160	4.5	7.2	
17	955	3.4	32.9	385.0	3.1	11.9	285.6	3.6	10.2	131	3.7	4.8	153	3.9	6.0	
18	1078	3.2	34.5	488.0	2.6	12.6	255.5	3.7	9.4	128	3.7	4.7	206	3.8	7.8	
19	902	4.1	37.1	399.0	4.2	16.9	243.8	3.9	9.6	106	3.7	3.9	153	4.4	6.7	
20	940	3.7	34.6	454.0	3.4	15.4	237.1	3.8	9.1	112	3.7	4.1	137	4.4	6.0	
21	907	3.9	35.7	400.0	4.1	16.3	237.0	3.7	8.7	109	3.7	4.0	161	4.2	6.7	
22	807	3.8	30.8	358.0	3.6	12.8	187.9	3.9	7.4	123	3.7	4.6	138	4.3	6.0	
23	860	3.9	33.8	429.0	3.9	16.7	184.6	3.8	7.1	113	3.7	4.2	133	4.4	5.8	
24	837	3.8	31.6	463.0	3.6	16.6	130.5	4.0	5.2	119	3.7	4.4	124	4.3	5.4	
25	923	4.1	38.1	569.0	4.2	23.9	110.9	4.1	4.5	70	3.7	2.6	173	4.1	7.1	
26	1043	2.8	29.0	703.0	2.1	15.1	97.1	4.1	4.0	129	3.7	4.8	115	4.4	5.1	
27	1074	2.1	22.7	793.0	1.4	11.1	111.9	3.9	4.4	47	3.7	1.7	122	4.5	5.5	
28	830	3.3	27.1	459.0	2.5	11.4	135.1	4.0	5.4	99	4.1	4.1	137	4.5	6.2	
29	809	3.9	31.9	416.0	4.0	16.4	193.4	3.7	7.2	96	4.0	3.8	103	4.3	4.5	
30	783	4.3	33.7	380.0	4.4	16.6	162.0	4.1	6.7	99	4.0	4.0	142	4.5	6.4	
合計	27322	−	969.9	13195.0	−	412	6544.2	−	253.3	3,511	−	130.9	4072	−	173.8	
最大	1078	4.3	38.1	793.0	4.7	24	287.6	4.2	10.9	144.48	4.1	5.3	206	4.5	9.0	
最小	783	2.1	22.7	333.0	1.4	9	97.1	3.6	4.0	47.24	3.7	1.7	88	3.8	3.9	
平均	911	3.5	32.0	439.8	3.1	14	218.1	3.9	8.4	117.00	3.7	4.4	136	4.3	5.8	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2024年 6月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	129.84	77.3	79.7	29.5	−	−	−	−	129.84	77.3	79.7	29.5	−	−	−	−	
2	116.84	76.6	79.7	27.4	−	−	−	−	116.84	76.6	79.7	27.4	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月
3	130.90	78.0	77.5	28.8	−	−	−	−	130.90	78.0	77.5	28.8	−	−	−	−	平均(average関数使用)にて
4	129.66	77.4	78.0	29.3	−	−	−	−	129.66	77.4	78.0	29.3	−	−	−	−	補完しています
5	129.80	78.0	79.6	28.6	−	−	−	−	129.80	78.0	79.6	28.6	−	−	−	−	
6	130.44	77.9	79.7	28.8	−	−	−	−	130.44	77.9	79.7	28.8	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日
7	130.52	78.2	80.9	28.4	−	−	−	−	130.52	78.2	80.9	28.4	−	−	−	−	は月平均(average関数使用)にて
8	129.16	77.8	79.7	28.7	−	−	−	−	129.16	77.8	79.7	28.7	−	−	−	−	データを補完しています
9	129.62	78.1	79.7	28.3	−	−	−	−	129.62	78.1	79.7	28.3	−	−	−	−	
10	131.24	78.4	82.3	28.4	−	−	−	−	131.24	78.4	82.3	28.4	−	−	−	−	
11	128.48	78.3	81.2	27.9	−	−	−	−	128.48	78.3	81.2	27.9	−	−	−	−	
12	130.10	77.9	80.7	28.8	−	−	−	−	130.10	77.9	80.7	28.8	−	−	−	−	
13	131.10	78.6	81.8	28.1	−	−	−	−	131.10	78.6	81.8	28.1	−	−	−	−	
14	130.96	78.8	81.9	27.8	−	−	−	−	130.96	78.8	81.9	27.8	−	−	−	−	
15	130.04	78.6	79.7	27.8	−	−	−	−	130.04	78.6	79.7	27.8	−	−	−	−	
16	130.12	78.4	79.7	28.1	−	−	−	−	130.12	78.4	79.7	28.1	−	−	−	−	
17	129.42	78.0	81.7	28.5	−	−	−	−	129.42	78.0	81.7	28.5	−	−	−	−	
18	130.76	77.7	82.0	29.2	−	−	−	−	130.76	77.7	82.0	29.2	−	−	−	−	
19	130.71	76.7	78.9	30.5	−	−	−	−	130.71	76.7	78.9	30.5	−	−	−	−	
20	130.64	76.4	78.1	30.8	−	−	−	−	130.64	76.4	78.1	30.8	−	−	−	−	
21	174.61	77.7	78.9	38.9	48.62	77.7	78.9	10.8	125.99	77.7	78.9	28.0	−	−	−	−	
22	148.05	77.0	79.7	34.1	28.13	77.0	79.7	6.5	119.92	77.0	79.7	27.6	−	−	−	−	
23	129.40	76.2	79.7	30.8	−	−	−	−	129.40	76.2	79.7	30.8	−	−	−	−	
24	130.16	76.6	76.4	30.4	−	−	−	−	130.16	76.6	76.4	30.4	−	−	−	−	
25	127.82	76.6	78.5	29.9	−	−	−	−	127.82	76.6	78.5	29.9	−	−	−	−	
26	122.00	76.6	75.3	28.5	−	−	−	−	122.00	76.6	75.3	28.5	−	−	−	−	
27	99.84	75.8	81.1	24.1	−	−	−	−	99.84	75.8	81.1	24.1	−	−	−	−	
28	94.84	75.4	78.5	23.4	−	−	−	−	94.84	75.4	78.5	23.4	−	−	−	−	
29	101.92	74.2	79.7	26.3	−	−	−	−	101.92	74.2	79.7	26.3	−	−	−	−	
30	102.48	75.4	79.7	25.2	−	−	−	−	102.48	75.4	79.7	25.2	−	−	−	−	
合計	3821.47	−	−	865	76.75	−	−	17.3	3,744.72	−	−	848.1	0.00	−	−	0.0	
最大	174.61	78.8	82.3	38.9	48.62	77.7	79.7	10.8	131.24	78.8	82.3	30.8	−	−	−	−	
最小	94.84	74.2	75.3	23.4	28.13	77.0	78.9	6.5	94.84	74.2	75.3	23.4	−	−	−	−	
平均	127.00	77.4	79.6	28.8	38.38	77.5	79.2	9.0	124.82	77.4	79.6	28.3	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、珪砂補給量)

2024年 6月度　No.5-10

日	重油消費量				珪砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	t	t	t	t	t	t	t	
1	－	1,668	－	1,668	－	－	－	0	
2	－	1,063	－	1,063	－	－	－	0	
3	－	1,482	－	1,482	－	－	－	0	
4	－	1,212	－	1,212	－	－	－	0	
5	－	1,638	－	1,638	－	－	－	0	
6	－	1,497	－	1,497	－	－	－	0	
7	－	2,253	－	2,253	－	－	－	0	
8	－	1,445	－	1,445	－	－	－	0	
9	－	1,922	－	1,922	－	－	－	0	
10	－	1,606	－	1,606	－	4	－	4	
11	－	1,978	－	1,978	－	－	－	0	
12	－	1,261	－	1,261	－	－	－	0	
13	－	1,648	－	1,648	－	－	－	0	
14	－	1,773	－	1,773	－	4	－	4	
15	－	1,678	－	1,678	－	－	－	0	
16	－	1,132	－	1,132	－	－	－	0	
17	－	1,296	－	1,296	－	－	－	0	
18	－	1,128	－	1,128	－	4	－	4	
19	－	384	－	384	－	－	－	0	
20	1,541	632	－	2,173	－	－	－	0	
21	3,311	1,195	－	4,506	－	－	－	0	
22	687	1,207	－	1,894	－	－	－	0	
23	－	837	－	837	－	－	－	0	
24	－	1,164	－	1,164	－	－	－	0	
25	－	913	－	913	－	－	－	0	
26	－	542	－	542	－	－	－	0	
27	－	272	－	272	－	－	－	0	
28	－	584	－	584	－	－	－	0	
29	－	922	－	922	－	－	－	0	
30	－	975	－	975	－	－	－	0	
合計	5,539	37,307	0	42,846	0	12	0	12	
最大	3,311	2,253	－	4,506	－	4	－	4	
最小	687	272	－	272	－	4	－	0	
平均	1,846	1,244	－	1,428	－	4	－	0	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2024年 7月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量		流入下水量	放流水量						降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
							簡易処理水量			放流水量							
			（合流）	雨水排水量		（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	mm	㎥	㎥	㎥	㎥	
1	曇時々雨	27.0	488,604	36,770	451,834	452,394	111,127	103,423	214,550	175,422	62,422	35.5	29,961	260,928	170,808	90,120	
2	曇時々雨	27.0	662,352	139,790	522,562	523,485	146,848	129,709	276,557	185,728	61,200	7.0	31,475	271,238	180,248	90,990	
3	晴	29.5	258,689	0	258,689	259,625	0	7,663	7,663	191,157	60,805	0.0	22,782	268,851	183,601	85,250	
4	晴	32.0	242,125	0	242,125	243,089	0	0	0	180,365	62,724	0.0	23,909	261,261	174,911	86,350	
5	晴	33.0	224,573	0	224,573	225,419	0	0	0	165,886	59,533	0.0	26,063	245,977	163,217	82,760	
6	晴	34.0	223,293	0	223,293	224,123	0	0	0	171,775	52,348	0.0	26,095	244,847	171,697	73,150	
7	晴	32.0	208,576	0	208,576	209,543	0	0	0	156,657	52,886	0.0	28,065	232,074	156,454	75,620	
8	晴	32.0	206,018	0	206,018	206,892	0	0	0	153,520	53,372	0.0	25,111	226,470	151,720	74,750	
9	晴一時雨	34.0	257,439	0	257,439	258,047	15,150	33,876	49,026	156,672	52,349	2.5	27,636	231,261	155,821	75,440	
10	晴後曇	33.0	198,736	0	198,736	199,800	0	0	0	149,968	49,832	0.0	26,821	220,879	149,259	71,620	
11	曇時々雨	28.0	386,669	0	386,669	387,735	79,372	77,705	157,077	168,871	61,787	10.0	30,314	254,269	165,819	88,450	
12	曇時々雨	24.0	714,953	152,790	562,163	563,095	203,594	133,806	337,400	168,988	56,707	39.5	29,234	247,578	165,948	81,630	
13	晴後曇	31.0	244,749	0	244,749	245,673	0	8,912	8,912	182,272	54,489	0.0	26,552	257,616	179,106	78,510	
14	曇一時雨	28.0	230,058	0	230,058	230,931	0	9,891	9,891	168,221	52,819	0.5	30,145	245,646	168,226	77,420	
15	曇	32.0	204,065	0	204,065	205,010	0	0	0	153,427	51,583	0.0	28,738	228,311	155,301	73,010	
16	雨後曇	31.0	615,257	140,170	475,087	476,105	117,304	122,027	239,331	174,516	62,258	35.0	29,509	259,694	171,534	88,160	
17	曇後晴	33.0	234,643	0	234,643	235,303	0	0	0	178,134	57,169	0.0	24,506	254,502	173,922	80,580	
18	晴	32.0	220,971	0	220,971	221,790	0	0	0	170,888	50,902	0.0	26,974	243,420	170,910	72,510	
19	晴	34.0	212,642	0	212,642	213,566	0	0	0	163,005	50,561	0.0	24,860	232,858	161,788	71,070	
20	晴	33.0	197,590	0	197,590	198,519	0	0	0	146,355	52,164	0.0	26,129	219,084	146,564	72,520	
21	晴	32.0	201,226	0	201,226	202,312	0	0	0	150,140	52,172	0.0	25,930	222,616	149,646	72,970	
22	晴	35.0	195,680	0	195,680	196,623	0	0	0	149,446	47,177	0.0	26,714	217,793	149,363	68,430	
23	晴	32.0	199,674	0	199,674	200,509	0	0	0	151,117	49,392	0.0	24,357	219,318	149,958	69,360	
24	晴後曇	34.5	187,787	0	187,787	188,836	0	0	0	134,732	54,104	0.0	27,269	210,608	134,938	75,670	
25	曇後晴	34.0	202,842	0	202,842	203,909	0	0	0	149,692	54,217	0.0	31,397	229,667	150,587	79,080	
26	晴	34.0	176,167	0	176,167	177,141	0	0	0	130,095	47,046	0.0	29,758	201,307	131,197	70,110	
27	晴	35.0	192,595	0	192,595	193,579	0	0	0	147,165	46,414	0.0	33,619	221,560	152,270	69,290	
28	晴	36.0	195,881	0	195,881	196,843	0	0	0	149,768	47,075	0.0	33,419	224,615	153,825	70,790	
29	晴	33.0	191,593	0	191,593	192,692	0	0	0	145,636	47,056	0.0	28,212	215,158	144,868	70,290	
30	晴	33.0	195,769	0	195,769	196,773	0	0	0	145,564	51,209	0.0	23,115	215,311	139,171	76,140	
31	晴	34.0	186,255	0	186,255	187,157	0	0	0	134,701	52,456	0.0	20,434	203,207	126,357	76,850	
合計	－	－	8,357,471	469,520	7,887,951	7,916,518	673,395	627,012	1,300,407	4,949,883	1,666,228	130.0	849,103	7,287,924	4,899,034	2,388,890	
最大	－	36.0	714,953	152,790	562,163	563,095	203,594	133,806	337,400	191,157	62,724	39.5	33,619	271,238	183,601	90,990	
最小	－	24.0	176,167	36,770	176,167	177,141	15,150	7,663	7,663	130,095	46,414	0.5	20,434	201,307	126,357	68,430	
平均	－	32.0	269,596	117,380	254,450	255,372	112,233	69,668	144,490	159,674	53,749	18.6	27,390	235,094	158,033	77,061	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2024年 7月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過) 使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水) 使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水) 使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	㎥	m/日	㎡	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	87,130	171	510	13,273	6,673	1,462	−	−	−	0	0.00	1,881	0.79	775	0.56
2	88,830	174	510	14,658	6,665	1,479	−	−	−	0	0.00	1,767	0.64	638	0.40
3	54,700	107	510	8,866	6,681	577	−	−	−	0	0.00	1,687	1.06	889	1.56
4	45,750	90	510	9,811	6,718	288	−	−	−	0	0.00	1,847	1.23	627	1.20
5	45,660	90	510	10,832	6,697	872	−	−	−	0	0.00	1,961	1.42	616	1.24
6	45,380	89	510	10,905	6,683	288	−	−	−	58	0.15	1,767	1.23	751	1.72
7	45,300	89	510	10,956	6,814	1,457	−	−	−	0	0.00	1,379	1.06	456	1.03
8	45,310	89	510	9,898	6,642	289	−	−	−	0	0.00	1,233	0.96	604	1.36
9	53,990	106	510	10,920	6,739	1,467	−	−	−	0	0.00	1,537	1.07	593	0.83
10	52,260	102	510	10,862	6,681	879	−	−	−	0	0.00	1,254	1.00	490	1.18
11	84,870	166	510	11,740	6,725	1,763	−	−	−	0	0.00	1,459	0.71	513	0.44
12	79,750	156	510	11,981	6,722	593	−	−	−	0	0.00	1,391	0.45	627	0.39
13	50,190	98	510	10,673	6,748	297	−	−	−	61	0.15	1,471	0.97	543	1.03
14	62,460	122	510	12,860	6,751	1,763	−	−	−	0	0.00	1,630	1.16	570	1.09
15	59,400	116	510	13,203	6,733	598	−	−	−	0	0.00	1,471	1.15	511	1.19
16	80,250	157	510	12,788	6,795	591	−	−	−	0	0.00	1,664	0.68	755	0.49
17	46,280	91	510	9,888	6,672	578	−	−	−	0	0.00	1,585	1.07	604	1.27
18	46,120	90	510	11,009	6,725	1,181	−	−	−	0	0.00	1,288	0.90	547	1.29
19	46,100	90	510	9,842	6,659	583	−	−	−	0	0.00	1,015	0.75	559	1.33
20	46,170	91	510	10,923	6,676	286	−	−	−	65	0.17	1,106	0.91	608	1.40
21	46,210	91	510	10,702	6,651	289	−	−	−	0	0.00	912	0.73	559	1.29
22	49,800	98	510	10,427	6,650	1,473	−	−	−	0	0.00	1,471	1.18	445	1.13
23	46,150	90	510	9,508	6,695	292	−	−	−	0	0.00	980	0.78	547	1.33
24	53,420	105	510	11,292	6,654	578	−	−	−	0	0.00	1,026	0.91	490	1.09
25	56,630	111	510	11,518	8,689	2,336	−	−	−	0	0.00	1,414	1.13	479	1.06
26	46,290	91	510	10,688	10,391	292	−	−	−	0	0.00	1,482	1.37	502	1.28
27	45,930	90	510	13,477	10,408	297	−	−	−	61	0.16	1,756	1.43	418	1.08
28	45,420	89	510	13,277	10,528	286	−	−	−	0	0.00	1,322	1.06	433	1.10
29	45,420	89	510	9,392	10,352	289	−	−	−	0	0.00	1,414	1.17	490	1.25
30	45,590	89	510	4,307	9,369	1,452	−	−	−	0	0.00	1,550	1.28	467	1.09
31	45,290	89	510	3,167	9,162	298	−	−	−	0	0.00	1,471	1.31	399	0.91
合計	1,692,050	3,318	−	333,643	229,748	25,173	−	−	−	245	−	45,191	−	17,505	−
最大	88,830	174	510	14,658	10,528	2,336	−	−	−	65	0.17	1,961	1.43	889	1.72
最小	45,290	89	510	3,167	6,642	286	−	−	−	58	0.15	912	0.45	399	0.39
平均	54,582	107	510	10,763	7,411	812	−	−	−	61	0.02	1,458	0.96	565	0.92

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2024年 7月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計	備考
	A系	B系	C系	D系	E系							
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	
1	54,016	58,396	58,396	44,990	45,130	170,808	90,120	260,928	111,127	103,423	214,550	
2	55,495	62,377	62,376	45,460	45,530	180,248	90,990	271,238	146,848	129,709	276,557	
3	55,754	66,414	61,433	42,670	42,580	183,601	85,250	268,851	0	7,663	7,663	
4	54,235	62,689	57,987	43,420	42,930	174,911	86,350	261,261	0	0	0	
5	49,683	58,223	55,311	41,740	41,020	163,217	82,760	245,977	0	0	0	
6	53,655	59,021	59,021	36,990	36,160	171,697	73,150	244,847	0	0	0	
7	49,294	53,580	53,580	38,030	37,590	156,454	75,620	232,074	0	0	0	
8	50,246	52,714	48,760	37,460	37,290	151,720	74,750	226,470	0	0	0	
9	50,793	52,514	52,514	37,680	37,760	155,821	75,440	231,261	15,150	33,876	49,026	
10	47,316	50,972	50,971	35,420	36,200	149,259	71,620	220,879	0	0	0	
11	53,655	56,082	56,082	43,760	44,690	165,819	88,450	254,269	79,372	77,705	157,077	
12	54,563	55,693	55,692	40,990	40,640	165,948	81,630	247,578	203,594	133,806	337,400	
13	55,474	61,816	61,816	38,330	40,180	179,106	78,510	257,616	0	8,912	8,912	
14	51,625	58,301	58,300	37,790	39,630	168,226	77,420	245,646	0	9,891	9,891	
15	46,446	54,428	54,427	35,240	37,770	155,301	73,010	228,311	0	0	0	
16	54,276	58,629	58,629	43,600	44,560	171,534	88,160	259,694	117,304	122,027	239,331	
17	53,394	60,264	60,264	39,460	41,120	173,922	80,580	254,502	0	0	0	
18	52,636	59,137	59,137	35,640	36,870	170,910	72,510	243,420	0	0	0	
19	48,323	56,733	56,732	34,930	36,140	161,788	71,070	232,858	0	0	0	
20	46,103	50,231	50,230	35,620	36,900	146,564	72,520	219,084	0	0	0	
21	45,845	51,901	51,900	35,770	37,200	149,646	72,970	222,616	0	0	0	
22	44,785	52,289	52,289	33,640	34,790	149,363	68,430	217,793	0	0	0	
23	46,582	51,688	51,688	34,160	35,200	149,958	69,360	219,318	0	0	0	
24	42,694	46,122	46,122	37,550	38,120	134,938	75,670	210,608	0	0	0	
25	47,316	51,636	51,635	39,590	39,490	150,587	79,080	229,667	0	0	0	
26	40,554	45,322	45,321	35,100	35,010	131,197	70,110	201,307	0	0	0	
27	44,975	53,648	53,647	34,860	34,430	152,270	69,290	221,560	0	0	0	
28	47,595	53,115	53,115	35,470	35,320	153,825	70,790	224,615	0	0	0	
29	38,955	52,957	52,956	35,170	35,120	144,868	70,290	215,158	0	0	0	
30	42,352	48,410	48,409	38,040	38,100	139,171	76,140	215,311	0	0	0	
31	41,125	42,616	42,616	38,370	38,480	126,357	76,850	203,207	0	0	0	
合計	1,519,760	1,697,918	1,681,356	1,186,940	1,201,950	4,899,034	2,388,890	7,287,924	673,395	627,012	1,300,407	
最大	55,754	66,414	62,376	45,460	45,530	183,601	90,990	271,238	203,594	133,806	337,400	
最小	38,955	42,616	42,616	33,640	34,430	126,357	68,430	201,307	15,150	7,663	7,663	
平均	49,025	54,772	54,237	38,288	38,773	158,033	77,061	235,094	112,233	69,668	144,490	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2024年 7月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	−	653	559	1,212	−	71.8	66.1	137.9	−	2.9	2.4	5.3	0.46	3.8
2	−	223	439	662	−	22.9	50.1	73.0	−	1.0	1.9	2.9	0.45	4.0
3	−	80	44	124	−	11.9	7.3	19.2	−	0.5	0.3	0.8	0.68	4.2
4	−	150	166	316	−	19.1	26.4	45.6	−	0.8	0.9	1.7	0.58	3.7
5	−	644	692	1,336	−	85.2	88.3	173.6	−	3.2	3.5	6.7	0.53	3.9
6	−	795	858	1,653	−	111.2	125.3	236.5	−	4.2	4.5	8.7	0.55	3.7
7	−	1,004	1,019	2,023	−	144.3	151.7	296.0	−	5.9	6.0	11.9	0.61	4.0
8	−	963	1,100	2,063	−	134.2	144.3	278.6	−	5.4	6.2	11.6	0.59	4.2
9	−	1,028	835	1,863	−	148.6	110.3	258.9	−	5.7	4.6	10.3	0.58	4.0
10	−	887	1,030	1,917	−	109.8	118.6	228.4	−	4.3	4.9	9.2	0.50	4.0
11	−	901	853	1,754	−	121.8	104.6	226.4	−	4.8	4.5	9.3	0.56	4.1
12	−	749	937	1,686	−	93.4	110.0	203.4	−	3.7	4.7	8.4	0.53	4.1
13	−	610	977	1,587	−	79.3	118.6	198.0	−	3.1	5.0	8.1	0.54	4.1
14	−	897	717	1,614	−	111.8	82.6	194.3	−	4.6	3.6	8.2	0.54	4.2
15	−	702	709	1,411	−	94.5	89.2	183.7	−	3.8	3.8	7.6	0.56	4.1
16	−	430	1,069	1,499	−	54.6	121.0	175.6	−	2.1	5.3	7.4	0.51	4.2
17	−	535	923	1,458	−	68.7	110.3	179.0	−	2.7	4.6	7.3	0.52	4.1
18	−	925	524	1,449	−	109.2	60.3	169.6	−	4.5	2.5	7.0	0.51	4.1
19	−	453	950	1,403	−	58.0	113.5	171.5	−	2.3	4.8	7.1	0.53	4.1
20	−	698	823	1,521	−	95.9	100.4	196.3	−	3.8	4.4	8.2	0.57	4.2
21	−	647	902	1,549	−	92.1	111.2	203.3	−	3.4	4.7	8.1	0.54	4.0
22	−	945	653	1,598	−	136.0	87.9	223.9	−	5.3	3.7	9.0	0.59	4.0
23	−	845	536	1,381	−	119.0	67.9	186.9	−	4.8	3.0	7.8	0.59	4.2
24	−	860	1,080	1,940	−	120.8	137.8	258.5	−	4.8	6.0	10.8	0.59	4.2
25	−	1,014	926	1,940	−	161.7	130.6	292.3	−	6.1	5.6	11.7	0.63	4.0
26	−	700	774	1,474	−	125.0	118.1	243.1	−	4.5	5.0	9.5	0.67	3.9
27	−	898	1,161	2,059	−	134.0	159.4	293.4	−	5.2	6.7	11.9	0.60	4.1
28	−	714	1,144	1,858	−	107.5	172.2	279.7	−	4.3	6.9	11.2	0.62	4.0
29	−	883	768	1,651	−	135.2	101.9	237.1	−	5.1	4.4	9.5	0.60	4.0
30	−	956	927	1,883	−	152.7	121.9	274.7	−	5.4	5.2	10.6	0.59	3.9
31	−	174	1,067	1,241	−	30.0	148.2	178.2	−	1.1	6.4	7.5	0.63	4.2
合計	0	21,963	25,162	47,125	0.0	3,060.4	3,256.2	6,316.6	0.0	119.3	136.0	255.3	−	−
最大	0	1,028	1,161	2,063	0.0	161.7	172.2	296.0	0.0	6.1	6.9	11.9	0.68	4.2
最小	0	80	44	124	0.0	11.9	7.3	19.2	0.0	0.5	0.3	0.8	0.45	3.7
平均	−	708	812	1,520	−	98.7	105.0	203.8	−	3.8	4.4	8.2	0.57	4.0

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（ベルト濃縮、重力濃縮）

2024年 7月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	－	95.5	95.5	－	7.32	5.74	13.06	－	0.24	0.22	0.24	428.0	3.3	14.0
2	－	96.0	96.1	－	2.72	4.83	7.54	－	0.27	0.24	0.25	357.0	3.7	13.2
3	－	96.2	96.3	－	1.07	0.49	1.56	－	0.20	0.16	0.19	487.0	3.7	18.2
4	－	95.5	95.7	－	1.84	1.87	3.70	－	0.21	0.19	0.20	407.0	3.7	15.0
5	－	95.1	95.1	－	7.11	7.80	14.91	－	0.21	0.21	0.21	463.0	2.6	12.2
6	－	95.3	95.3	－	10.70	11.74	22.44	－	0.25	0.25	0.25	232.0	2.1	4.8
7	－	95.8	95.8	－	11.97	11.36	23.32	－	0.19	0.18	0.19	136.0	2.5	3.4
8	－	95.6	95.6	－	12.32	13.89	26.22	－	0.22	0.21	0.22	204.0	2.5	5.2
9	－	95.6	95.5	－	12.21	10.06	22.28	－	0.20	0.21	0.21	427.0	3.0	12.7
10	－	95.6	95.6	－	12.85	14.44	27.29	－	0.29	0.28	0.28	394.0	4.0	15.7
11	－	95.4	95.3	－	12.09	12.45	24.54	－	0.24	0.26	0.25	388.0	3.4	13.0
12	－	95.0	95.0	－	8.88	10.10	18.98	－	0.23	0.21	0.21	307.0	3.5	10.6
13	－	95.1	95.1	－	6.96	10.05	17.01	－	0.21	0.19	0.20	310.0	3.7	11.5
14	－	95.1	95.0	－	12.81	10.14	22.95	－	0.27	0.26	0.27	362.0	2.8	10.0
15	－	95.4	95.3	－	9.56	8.39	17.94	－	0.24	0.21	0.23	357.0	3.4	12.1
16	－	95.8	95.7	－	5.33	13.02	18.35	－	0.24	0.24	0.24	432.0	3.2	13.8
17	－	96.6	96.6	－	6.72	10.56	17.27	－	0.24	0.22	0.23	600.0	2.9	17.6
18	－	95.4	95.3	－	12.05	6.09	18.14	－	0.26	0.23	0.25	406.0	3.0	12.2
19	－	95.1	95.0	－	5.98	13.52	19.50	－	0.25	0.27	0.26	381.0	3.1	11.6
20	－	95.4	95.3	－	9.84	11.70	21.54	－	0.25	0.25	0.25	530.0	1.6	8.4
21	－	95.3	95.2	－	9.42	11.90	21.32	－	0.27	0.24	0.25	595.0	1.8	10.5
22	－	95.7	95.6	－	13.95	11.28	25.23	－	0.25	0.29	0.27	380.0	2.0	7.4
23	－	95.6	95.6	－	12.81	9.32	22.13	－	0.26	0.29	0.27	365.0	2.7	9.9
24	－	95.6	95.5	－	12.78	17.09	29.87	－	0.25	0.27	0.26	428.0	3.0	12.7
25	－	96.0	95.9	－	15.18	13.53	28.71	－	0.24	0.23	0.23	273.0	2.0	5.3
26	－	96.3	96.2	－	13.18	15.41	28.59	－	0.28	0.30	0.29	369.0	2.4	8.9
27	－	95.8	95.7	－	14.43	16.97	31.40	－	0.27	0.24	0.25	711.0	3.9	27.6
28	－	95.9	95.9	－	13.40	21.36	34.76	－	0.30	0.30	0.30	572.0	4.7	26.9
29	－	95.8	95.6	－	17.70	15.18	32.88	－	0.34	0.33	0.33	283.0	2.6	7.5
30	－	95.7	95.6	－	18.06	16.83	34.89	－	0.32	0.31	0.32	133.0	2.8	3.8
31	－	96.1	95.9	－	3.91	22.20	26.11	－	0.36	0.33	0.33	132.0	2.6	3.4
合計	－	－	－	0.00	315.13	359.31	674.43	－	－	－	－	11,849.0	－	359.1
最大	－	96.60	96.60	0.00	18.06	22.20	34.89	－	0.36	0.33	0.33	711.0	4.7	27.6
最小	－	95.00	95.00	0.00	1.07	0.49	1.56	－	0.19	0.16	0.19	132.0	1.6	3.4
平均	－	95.8	95.5	－	10.17	11.59	21.76	－	0.25	0.25	0.25	382.2	3.0	11.6

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心)

2024年 7月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	−	40	180	220	−	6.0	24.3	30.3	−	0.2	1.0	1.2	0.62	4.1
2	−	642	152	794	−	95.8	20.6	116.3	−	3.5	0.9	4.4	0.62	3.8
3	−	146	161	307	−	22.2	21.8	44.0	−	0.8	0.9	1.7	0.63	3.9
4	−	343	376	719	−	52.1	51.0	103.1	−	1.9	2.1	4.1	0.63	3.9
5	−	284	218	502	−	41.6	32.4	74.0	−	1.5	1.2	2.7	0.61	3.7
6	−	646	302	948	−	89.2	42.4	131.7	−	3.3	1.6	4.9	0.58	3.7
7	−	341	572	913	−	45.2	77.2	122.4	−	1.7	2.9	4.5	0.56	3.7
8	−	220	88	308	−	29.8	12.1	41.9	−	1.1	0.4	1.6	0.57	3.7
9	−	101	847	948	−	14.5	123.7	138.2	−	0.5	4.6	5.1	0.60	3.7
10	−	214	283	497	−	34.3	46.0	80.3	−	1.3	1.7	3.0	0.66	3.7
11	−	664	511	1,175	−	103.0	−	103.0	−	3.9	−	3.9	0.64	3.8
12	−	321	205	526	−	51.5	32.8	84.3	−	2.0	1.2	3.2	0.66	3.8
13	−	407	781	1,188	−	61.5	117.6	179.1	−	2.3	4.4	6.7	0.63	3.7
14	−	861	453	1,314	−	122.0	62.6	184.6	−	4.6	2.3	7.0	0.59	3.8
15	−	639	117	756	−	87.1	15.8	103.0	−	3.3	0.6	3.9	0.57	3.8
16	−	349	489	838	−	46.7	64.8	111.5	−	1.8	2.4	4.2	0.56	3.7
17	−	187	128	315	−	24.4	20.9	45.2	−	1.0	0.7	1.7	0.59	3.7
18	−	709	349	1,058	−	97.9	42.4	140.3	−	3.6	1.8	5.4	0.58	3.9
19	−	180	126	306	−	25.4	15.6	41.0	−	0.9	0.7	1.6	0.59	3.9
20	−	−	948	948	−	−	113.7	113.7	−	−	4.8	4.8	0.58	4.3
21	−	743	57	800	−	100.6	6.8	107.4	−	3.7	0.3	4.0	0.57	3.7
22	−	360	211	571	−	49.7	25.6	75.3	−	1.8	1.1	2.9	0.58	3.9
23	−	274	470	744	−	37.8	57.0	94.9	−	1.4	2.4	3.8	0.58	4.0
24	−	582	229	811	−	85.2	29.5	114.7	−	3.2	1.2	4.4	0.61	3.8
25	−	282	570	852	−	40.5	78.9	119.4	−	1.5	3.1	4.6	0.60	3.8
26	−	480	365	845	−	69.0	44.5	113.5	−	2.6	1.9	4.4	0.60	3.9
27	−	433	790	1,223	−	63.4	98.3	161.7	−	2.3	4.1	6.5	0.61	4.0
28	−	657	739	1,396	−	81.7	77.5	159.2	−	3.0	3.3	6.3	0.53	3.9
29	−	294	−	294	−	37.4	−	37.4	−	1.4	−	1.4	0.54	3.7
30	−	75	247	322	−	10.8	30.1	40.9	−	0.4	1.3	1.7	0.60	4.1
31	−	−	709	709	−	−	100.3	100.3	−	−	4.2	4.2	0.68	4.2
合計	0	11,474	11,673	23,147	0.0	1,626.1	1,486.2	3,112.3	0.0	60.7	58.9	119.6	−	−
最大	0	861	948	1,396	0.0	122.0	123.7	184.6	0.0	4.6	4.8	7.0	0.68	4.3
最小	0	40	57	220	0.0	6.0	6.8	30.3	0.0	0.2	0.3	1.2	0.53	3.7
平均	−	396	389	747	−	56.1	51.2	100.4	−	2.1	2.0	3.9	0.60	3.8

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心、重力濃縮)

2024年 7月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	−	89.0	91.6	−	−	−	
2	−	89.0	91.6	−	−	−	
3	−	89.2	90.4	−	−	−	
4	−	89.2	90.4	−	−	−	
5	−	88.8	90.2	−	−	−	
6	−	88.1	89.6	−	−	−	
7	−	87.6	89.2	−	−	−	
8	−	87.9	89.4	−	−	−	
9	−	88.6	90.0	−	−	−	
10	−	89.8	91.1	−	−	−	
11	−	92.1	−	−	−	−	
12	−	92.4	89.8	−	−	−	
13	−	91.9	89.1	−	−	−	
14	−	91.3	88.1	−	−	−	
15	−	90.9	87.9	−	−	−	
16	−	90.7	87.6	−	−	−	
17	−	88.4	92.8	−	−	−	
18	−	88.1	87.9	−	−	−	
19	−	88.4	88.1	−	−	−	
20	−	−	87.9	−	−	−	
21	−	87.9	87.6	−	−	−	
22	−	88.1	87.9	−	−	−	
23	−	88.1	87.9	−	−	−	
24	−	88.8	88.6	−	−	−	
25	−	88.6	89.9	−	−	−	
26	−	88.6	85.4	−	−	−	
27	−	88.8	85.6	−	−	−	
28	−	86.8	83.1	−	−	−	
29	−	87.1	−	−	−	−	
30	−	88.6	85.4	−	−	−	
31	−	−	87.4	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	
最大	−	92.4	92.8	−	−	−	
最小	−	86.8	83.1	−	−	−	
平均	0.0	89.2	84.0	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2024年 7月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	884	23.4	97.4	100	23.3	76.6	0	0.0	−	−	295.0	0.50	
2	796	27.3	96.6	90	22.7	74.9	0	0.0	−	−	266.5	0.39	
3	868	26.4	97.0	98	26.3	73.3	0	0.0	−	−	259.0	0.39	
4	913	26.0	97.2	88	22.5	74.3	0	0.0	−	−	249.5	0.38	
5	1,114	26.5	97.6	96	22.8	76.3	0	0.0	−	−	318.5	0.48	
6	944	23.1	97.6	92	20.0	78.2	1,653	7.1	−	−	372.0	0.64	
7	823	25.3	96.9	103	22.8	77.9	1,987	7.8	−	−	460.5	0.73	
8	793	23.5	97.0	110	23.4	78.8	2,001	8.5	−	−	455.5	0.78	
9	1,079	31.8	97.1	129	27.8	78.5	2,741	8.6	−	−	628.5	0.79	
10	1,094	35.6	96.7	108	26.0	76.0	1,784	5.0	−	−	452.0	0.51	
11	1,164	33.3	97.1	129	28.8	77.6	2,422	7.3	−	−	497.5	0.60	
12	998	28.3	97.2	124	28.2	77.2	2,233	7.9	−	−	533.0	0.75	
13	1,070	31.3	97.1	135	31.2	77.0	1,943	6.2	−	−	562.0	0.72	
14	1,033	29.3	97.2	130	29.2	77.6	2,059	7.0	−	−	586.0	0.80	
15	1,102	27.8	97.5	122	27.7	77.2	2,117	7.6	−	−	621.0	0.89	
16	1,158	30.9	97.3	135	30.8	77.1	2,161	7.0	−	−	639.5	0.83	
17	1,084	29.8	97.3	125	29.6	76.4	624	2.1	−	−	624.0	0.84	
18	1,166	29.0	97.5	130	28.9	77.7	1,827	6.3	−	−	692.0	0.95	
19	1,089	24.8	97.7	106	24.6	76.8	2,291	9.2	−	−	638.0	1.03	
20	1,260	25.9	97.9	117	25.8	78.0	2,596	10.0	−	−	658.5	1.02	
21	1,421	27.8	98.0	123	27.7	77.5	2,828	10.2	−	−	669.5	0.96	
22	1,138	23.9	97.9	93	19.6	79.0	2,219	9.3	−	−	492.0	0.82	
23	959	26.4	97.2	98	21.3	78.2	2,059	7.8	−	−	433.0	0.66	
24	1,447	33.1	97.7	148	32.3	78.2	2,886	10.3	266	5.1	872.0	1.06	
25	1,032	28.4	97.2	121	25.5	79.0	2,436	8.6	−	−	616.5	0.87	
26	1,141	27.6	97.6	132	27.5	79.1	2,407	10.5	218	2.8	727.5	1.05	
27	1,820	50.8	97.2	199	44.4	77.7	2,639	8.9	908	3.9	1,255.0	0.99	
28	1,851	47.0	97.5	193	40.7	78.9	2,146	8.8	920	3.4	1,108.5	0.94	
29	923	23.8	97.4	111	23.8	78.6	0	0.0	932	3.6	830.5	1.40	
30	705	20.7	97.1	97	20.7	78.7	0	0.0	823	3.6	717.0	1.39	
31	653	20.7	96.8	100	20.6	79.3	0	0.0	750	3.6	706.5	1.37	
合計	33,522	889.4	−	3,681	826.5	−	50,054	−	4,816	−	18,236.5	−	
最大	1,851	50.8	98.0	199	44.4	79.3	2,886	10.5	932	5.1	1,255.0	1.40	
最小	653	20.7	96.6	88	19.6	73.3	0	0.0	218	2.8	249.5	0.38	
平均	1,081	28.7	97.3	119	26.7	77.5	2,176	5.6	688	3.7	588.3	0.82	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水A系)

2024年 7月度　No.2-6

日	A系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	279	7.4	97.4	32	7.4	76.6	0	0.0	−	−	108.5	0.59	
2	281	9.6	96.6	32	8.0	74.9	0	0.0	−	−	109.0	0.45	
3	221	6.7	97.0	25	6.7	73.3	0	0.0	−	−	80.5	0.48	
4	253	7.2	97.2	24	6.2	74.3	0	0.0	−	−	70.0	0.39	
5	453	10.8	97.6	39	9.3	76.3	0	0.0	−	−	132.5	0.49	
6	315	7.7	97.6	31	6.7	78.2	392	5.1	−	−	119.5	0.62	
7	184	5.7	96.9	23	5.1	77.9	435	7.7	−	−	108.5	0.77	
8	133	3.9	97.0	19	3.9	78.8	319	8.1	−	−	78.5	0.80	
9	344	10.1	97.1	41	8.9	78.5	870	8.6	−	−	195.0	0.77	
10	438	14.3	96.8	43	10.4	76.0	682	4.8	−	−	205.5	0.58	
11	388	11.1	97.1	43	9.6	77.6	870	7.8	−	−	183.0	0.66	
12	215	6.1	97.2	27	6.1	77.2	493	8.1	−	−	123.0	0.81	
13	245	7.2	97.1	31	7.1	77.0	435	6.1	−	−	133.5	0.74	
14	197	5.6	97.2	25	5.6	77.6	363	6.5	−	−	113.5	0.81	
15	213	5.4	97.5	24	5.4	77.2	421	7.8	−	−	130.0	0.97	
16	269	7.2	97.3	31	7.2	77.1	551	7.7	−	−	146.5	0.82	
17	233	6.4	97.3	27	6.4	76.4	160	2.5	−	−	140.5	0.88	
18	238	5.9	97.5	26	5.9	77.7	363	6.1	−	−	152.0	1.03	
19	225	5.1	97.7	22	5.1	76.8	464	9.1	−	−	135.0	1.05	
20	334	6.9	97.9	31	6.8	78.0	711	10.3	−	−	179.0	1.04	
21	278	5.4	98.0	24	5.4	77.5	609	11.2	−	−	145.0	1.07	
22	164	3.4	97.9	13	2.8	79.0	348	10.1	−	−	78.0	0.91	
23	197	5.4	97.3	20	4.4	78.2	435	8.0	−	−	95.0	0.70	
24	376	8.6	97.7	38	8.3	78.1	899	10.5	−	−	232.0	1.08	
25	237	6.5	97.3	28	5.8	79.0	609	9.3	−	−	146.5	0.90	
26	320	7.5	97.6	36	7.5	79.1	856	11.3	−	−	196.0	1.04	
27	445	12.7	97.2	45	9.9	78.0	1,247	9.8	−	−	272.0	0.86	
28	384	10.0	97.4	35	7.4	78.4	957	9.6	−	−	218.5	0.87	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	7,859	209.9	−	834	189.3	−	13,485	−	0	−	4,026.5	−	
最大	453	14.3	98.0	45	10.4	79.1	1,247	11.3	−	−	272.0	1.08	
最小	133	3.4	96.6	13	2.8	73.3	0	0.0	−	−	70.0	0.39	
平均	281	7.5	97.3	30	6.8	77.3	482	6.4	−	−	143.8	0.77	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2024年 7月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	605	16.0	97.4	68	16.0	76.6	0	0.0	−	−	186.5	0.47	
2	515	17.7	96.6	59	14.7	74.9	−	−	−	−	157.5	0.36	
3	647	19.7	97.0	73	19.6	73.3	0	0.0	−	−	178.5	0.36	
4	660	18.8	97.2	63	16.3	74.3	0	0.0	−	−	179.5	0.38	
5	661	15.7	97.6	57	13.5	76.3	0	0.0	−	−	186.0	0.47	
6	629	15.4	97.6	61	13.3	78.2	1,262	8.2	−	−	252.5	0.66	
7	639	19.6	96.9	80	17.7	77.9	1,552	7.9	−	−	352.0	0.72	
8	660	19.6	97.0	92	19.5	78.8	1,682	8.6	−	−	377.0	0.77	
9	735	21.7	97.1	88	18.9	78.5	1,871	8.6	−	−	433.5	0.80	
10	656	21.4	96.8	65	15.6	76.0	1,102	5.2	−	−	246.5	0.46	
11	776	22.2	97.1	86	19.2	77.6	1,552	7.0	−	−	314.5	0.57	
12	783	22.2	97.2	97	22.1	77.2	1,740	7.8	−	−	410.0	0.74	
13	825	24.1	97.1	104	24.0	77.0	1,508	6.2	−	−	428.5	0.71	
14	836	23.7	97.2	106	23.7	77.6	1,697	7.2	−	−	472.5	0.80	
15	889	22.4	97.5	98	22.3	77.2	1,697	7.6	−	−	491.0	0.88	
16	889	23.7	97.3	103	23.7	77.1	1,610	6.8	−	−	493.0	0.83	
17	851	23.4	97.3	98	23.3	76.4	464	2.0	−	−	483.5	0.83	
18	928	23.1	97.5	103	23.0	77.7	1,465	6.3	−	−	540.0	0.94	
19	864	19.7	97.7	84	19.5	76.8	1,827	9.3	−	−	503.0	1.02	
20	926	19.0	97.9	86	19.0	78.0	1,885	9.9	−	−	479.5	1.01	
21	1,143	22.4	98.0	99	22.3	77.5	2,219	9.9	−	−	524.5	0.94	
22	974	20.5	97.9	80	16.7	79.0	1,871	9.1	−	−	414.0	0.81	
23	762	21.0	97.3	78	16.9	78.2	1,624	7.7	−	−	338.0	0.64	
24	842	19.3	97.7	85	18.7	78.1	1,987	10.3	−	−	501.5	1.04	
25	795	21.9	97.3	94	19.6	79.0	1,827	8.4	−	−	470.0	0.86	
26	648	15.3	97.7	73	15.2	79.1	1,552	10.2	−	−	390.0	1.02	
27	599	17.0	97.2	61	13.3	78.0	1,392	8.2	−	−	331.0	0.78	
28	547	14.3	97.4	49	10.6	78.4	1,189	8.3	−	−	264.5	0.74	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	21,284	560.5	−	2,289	518.2	−	36,569	−	−	−	10,398.5	−	
最大	1,143	24.1	98.0	106	24.0	79.1	2,219	10.3	−	−	540.0	1.04	
最小	515	14.3	96.6	49	10.6	73.3	0	0.0	−	−	157.5	0.36	
平均	760	20.0	97.4	82	18.5	77.4	1,354	6.5	−	−	371.4	0.74	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2024年 7月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	4.00	−	−	
2	−	−	−	
3	2.00	2.00	2.50	
4	−	−	−	
5	−	−	−	
6	−	−	−	
7	−	−	−	
8	−	−	−	
9	4.00	−	−	
10	−	−	−	
11	−	4.00	2.50	
12	−	−	−	
13	−	−	−	
14	−	−	−	
15	−	−	−	
16	2.00	2.00	−	
17	−	−	−	
18	4.00	−	−	
19	−	−	−	
20	−	−	−	
21	−	−	−	
22	4.00	−	2.50	
23	−	−	−	
24	2.00	2.00	2.50	
25	2.00	−	−	
26	2.00	2.00	−	
27	−	−	−	
28	−	−	−	
29	−	−	−	
30	4.40	−	−	
31	−	−	−	
合計	30.40	12.00	10.00	
最大	4.40	4.00	2.50	
最小	2.00	2.00	2.50	
平均	3.04	2.40	2.50	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2024年 7月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	12:28	−	−	−	−	−	−	−	1,439	1,439	−	
2	46.45	11:58	11:46	2.8	−	−	−	−	−	1,437	1,791	3,228	609.6	
3	89.56	24:00	0:00	5.1	−	−	−	−	4.0	561	0	561	854.7	
4	93.64	24:00	0:00	5.5	21.57	30.5	−	30.5	−	64	0	64	842.0	
5	94.60	24:00	0:00	5.0	−	−	−	−	−	1,072	0	1,072	1,012.2	
6	90.24	24:00	0:00	4.2	−	−	−	−	−	1,857	0	1,857	942.3	
7	96.32	24:00	0:00	4.8	−	−	−	−	−	1,487	0	1,487	1,087.1	
8	119.02	24:00	0:00	5.5	21.11	33.7	−	33.7	4.0	3,224	0	3,224	1,040.1	
9	119.82	24:00	0:00	5.1	−	−	−	−	4.0	3,002	0	3,002	1,099.8	
10	118.72	24:00	0:00	5.7	22.44	37.2	−	37.2	−	896	0	896	1,291.6	
11	125.68	24:00	0:00	6.1	−	−	−	−	−	1,057	0	1,057	1,270.0	
12	126.26	24:00	0:00	6.0	22.32	33.8	−	33.8	4.0	1,450	0	1,450	1,237.0	
13	128.54	24:00	0:00	6.9	−	−	−	−	−	1,244	0	1,244	1,159.5	
14	128.66	24:00	0:00	6.7	−	−	−	−	−	1,862	0	1,862	1,027.4	
15	128.08	24:00	0:00	6.8	−	−	−	−	−	1,598	0	1,598	1,079.5	
16	128.24	24:00	0:00	6.8	21.94	37.6	−	37.6	−	1,274	0	1,274	1,212.9	
17	129.94	24:00	0:00	7.7	−	−	−	−	−	1,113	0	1,113	1,160.8	
18	128.86	24:00	0:00	6.9	22.02	36.0	−	36.0	−	1,432	0	1,432	991.9	
19	120.16	24:00	0:00	6.8	−	−	−	−	4.0	1,540	0	1,540	1,184.9	
20	116.16	24:00	0:00	5.3	−	−	−	−	−	1,434	0	1,434	1,239.5	
21	109.56	24:00	0:00	5.4	−	−	−	−	−	1,448	0	1,448	1,193.8	
22	102.85	24:00	0:00	5.3	21.90	30.1	−	30.1	−	1,884	0	1,884	1,165.9	
23	108.84	24:00	0:00	5.1	−	−	−	−	−	1,487	0	1,487	1,201.4	
24	106.26	24:00	0:00	4.9	21.37	32.6	−	32.6	−	1,734	0	1,734	1,220.5	
25	114.18	24:00	0:00	5.2	−	−	−	−	4.0	2,140	0	2,140	1,158.2	
26	123.53	24:00	0:00	5.4	22.17	35.1	−	35.1	−	2,278	0	2,278	1,226.8	
27	111.26	24:00	0:00	4.6	−	−	−	−	−	1,373	0	1,373	1,207.8	
28	107.13	24:00	0:00	4.7	−	−	−	−	−	1,317	0	1,317	1,290.3	
29	2.73	0:30	1:00	0.7	10.98	37.2	−	37.2	−	242	0	242	94.0	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	3,015.3	636:28	25:14	151.0	207.82	−	0.0	−	24.0	41,507	3,230	44,737	30,101.5	
最大	129.9	24:00	12:28	7.7	22.44	37.6	−	37.6	4.0	3,224	1,791	3,228	1,291.6	
最小	2.7	0:30	0:00	0.7	10.98	30.1	−	30.1	4.0	64	0	64	94.0	
平均	107.69	22:43	8:24	5.4	20.78	34.3	−	34.3	4.0	1,482	1,615	1,543	1,038.0	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2024年 7月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	96.34	23:15	0:05	5.4	21.82	35.9	−	35.9	−	1,467	0	1,467	1,104.9	
2	63.23	16:58	0:30	3.3	21.34	33.0	−	33.0	−	461	0	461	859.8	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	159.57	40:13	0:35	8.7	43.16	−	0.0	−	0.0	1,928	0	1,928	1,964.7	
最大	96.34	23:15	0:30	5.4	21.82	35.9	−	35.9	−	1,467	−	1,467	1,104.9	
最小	63.23	16:58	0:05	3.3	21.34	33.0	−	33.0	−	461	−	461	859.8	
平均	79.79	20:06	0:17	4.4	21.58	34.5	−	34.5	−	964	−	964	982.4	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2024年 7月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	114,040	−	−	−	−	768	742	33	1	34	7	
2	121,910	−	−	−	−	1,067	1,044	43	2	45	10	
3	99,330	−	−	−	−	1,058	−	57	1	58	15	
4	99,760	−	−	−	−	786	−	40	1	41	15	
5	99,590	−	−	−	−	1,273	−	56	0	56	8	
6	99,110	−	−	−	−	1,123	−	49	1	50	5	
7	100,680	−	−	−	−	1,104	−	43	3	46	2	
8	101,660	−	−	−	−	1,189	−	56	0	56	10	
9	106,040	−	−	−	−	1,170	−	74	1	75	13	
10	100,130	−	−	−	−	1,076	17	63	0	63	18	
11	115,260	−	−	−	−	1,207	−	61	2	63	14	
12	119,880	−	−	−	−	1,002	2,075	61	0	61	8	
13	99,200	−	−	−	−	−	−	60	1	61	4	
14	101,460	−	−	−	−	543	−	58	0	58	2	
15	99,350	−	−	−	−	84	−	62	2	64	2	
16	114,510	−	−	−	−	1,301	1,432	103	4	107	19	
17	99,830	−	−	−	−	1,123	−	61	2	63	16	
18	103,240	−	−	−	−	1,011	−	63	0	63	14	
19	104,110	−	−	−	−	1,179	−	66	1	67	16	
20	102,610	−	−	−	−	−	−	50	1	51	4	
21	102,620	−	−	−	−	−	−	28	0	28	3	
22	105,970	−	−	−	−	1,301	−	51	1	52	10	
23	104,630	−	−	−	−	1,151	17	58	0	58	19	
24	102,370	−	−	−	−	1,217	−	63	1	64	15	
25	112,910	−	−	−	−	1,207	9	60	2	62	13	
26	115,210	−	−	−	180	1,067	−	63	0	63	8	
27	117,560	−	−	−	−	−	−	51	1	52	3	
28	116,270	−	−	−	−	−	−	44	0	44	2	
29	107,920	−	−	−	−	1,413	−	55	1	56	8	
30	100,100	−	−	−	−	1,086	−	54	1	55	11	
31	98,720	−	−	−	−	1,236	−	42	1	43	13	
合計	3,285,980	0	−	−	180	27,742	5,336	1,728	31	1,759	307	
最大	121,910	0	−	−	180	1,413	2,075	103	4	107	19	
最小	98,720	0	−	−	180	84	9	28	0	28	2	
平均	105,999	−	−	−	180	1,067	762	56	1	57	10	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2024年 7月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	54,016	17,400	32.2	184,496	342	1,220	−	4,800	−	4.4	8.5	90	----	1,454	240	A系の送気量には、A系№5系列の送気量も含まれます。
2	55,495	17,400	31.4	183,889	331	1,220	76.1	4,900	−	4.3	18.8	91	----	1,441	115	
3	55,754	17,410	31.2	187,197	336	1,250	−	5,500	−	4.3	26.9	92	----	763	40	
4	54,235	16,900	31.2	192,524	355	1,400	−	6,200	0.29	4.4	12.1	110	----	760	160	
5	49,683	15,590	31.4	180,486	363	1,500	−	6,500	−	4.4	5.1	100	----	757	360	A系生物反応槽容量
6	53,655	16,670	31.1	194,642	363	1,570	−	6,100	−	4.5	−	83	----	751	470	1池1244m³
7	49,294	14,450	29.3	193,141	392	1,530	−	6,300	−	4.8	−	97	----	746	665	
8	50,246	15,300	30.5	227,518	453	1,510	−	6,300	−	4.8	3.2	120	----	736	680	
9	50,793	15,300	30.1	227,213	447	1,500	80.0	6,200	−	4.7	3.4	130	----	824	650	
10	47,316	14,640	30.9	207,308	438	1,480	−	6,000	0.28	5.0	4.4	130	----	729	520	
11	53,655	16,880	31.5	211,799	395	1,490	−	6,000	−	4.5	4.7	120	----	1,289	480	
12	54,563	17,050	31.2	191,113	350	1,400	−	5,900	−	4.4	4.5	120	----	1,557	480	
13	55,474	16,560	29.9	193,960	350	1,300	−	5,900	−	4.3	−	100	----	761	410	
14	51,625	15,500	30.0	191,950	372	1,380	−	6,300	−	4.6	−	95	----	757	400	
15	46,446	14,380	31.0	192,223	414	1,410	−	6,000	−	5.1	−	92	----	754	400	
16	54,276	17,400	32.1	191,753	353	1,450	78.9	6,200	−	4.4	5.3	110	----	1,301	400	
17	53,394	16,280	30.5	191,913	359	1,380	−	6,100	0.21	4.5	5.2	120	----	746	400	
18	52,636	15,910	30.2	204,101	388	1,450	−	5,400	−	4.5	5.8	130	----	749	400	
19	48,323	14,700	30.4	221,362	458	1,340	−	4,800	−	4.9	6.0	120	----	789	400	
20	46,103	13,670	29.7	230,309	500	1,550	−	6,700	−	5.2	−	130	----	789	400	
21	45,845	14,050	30.6	243,446	531	1,610	−	6,500	−	5.2	−	96	----	744	400	
22	44,785	13,850	30.9	276,527	617	1,670	−	6,500	−	5.3	4.7	98	----	809	490	
23	46,582	13,980	30.0	262,337	563	1,660	78.2	6,800	−	5.1	4.7	91	----	850	470	
24	42,694	13,530	31.7	220,641	517	1,640	−	6,400	0.30	5.6	3.5	95	----	835	680	
25	47,316	14,790	31.3	245,450	519	1,620	−	6,300	−	5.0	3.8	110	----	838	600	
26	40,554	13,980	34.5	234,652	579	1,700	−	6,700	−	5.2	4.5	110	----	833	450	
27	44,975	14,070	31.3	260,112	578	1,700	−	6,900	−	5.3	−	98	----	837	595	
28	47,595	14,260	30.0	247,676	520	1,680	−	7,100	−	5.0	−	94	----	837	560	
29	38,955	12,460	32.0	183,472	471	1,670	−	6,900	−	5.9	4.6	97	----	836	440	
30	42,352	13,170	31.1	188,742	446	1,620	77.7	6,800	−	5.6	4.2	110	----	793	520	
31	41,125	12,620	30.7	195,516	475	1,630	−	6,200	0.25	5.8	6.3	120	----	786	375	
合計	1,519,760	470,150	−	6,557,468	−	−	−	−	−	−	−	−	0	27,451	13,650	
最大	55,754	17,410	34.5	276,527	617	1,700	80.0	7,100	0.30	5.9	26.9	130	−	1,557	680	
最小	38,955	12,460	29.3	180,486	331	1,220	76.1	4,800	0.21	4.3	3.2	83	−	729	40	
平均	49,025	15,166	30.9	211,531	431	1,500	78.2	6,200	0.27	4.9	6.8	110	−	886	440	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2024年 7月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2024年 7月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	58,396	23,120	39.6	197,580	338	1,310	−	5,000	−	6.4	8.4	220	----	1,462	440	B系生物反応槽容量
2	62,377	23,140	37.1	198,060	318	1,260	75.9	4,900	−	6.0	15.8	190	----	1,460	240	1池3883m^3
3	66,414	23,150	34.9	192,540	290	1,260	−	5,000	−	5.6	34.6	180	----	1,110	60	
4	62,689	23,410	37.3	188,940	301	1,330	−	5,300	0.22	5.9	37.6	170	----	1,135	80	
5	58,223	23,380	40.2	202,080	347	1,380	−	5,400	−	6.4	8.4	230	----	1,145	420	
6	59,021	22,950	38.9	208,860	354	1,410	−	5,800	−	6.3	−	210	----	1,140	480	
7	53,580	21,590	40.3	229,680	429	1,430	−	6,100	−	7.0	−	220	----	1,125	600	
8	52,714	21,120	40.1	251,880	478	1,420	−	6,100	−	7.1	5.7	210	----	1,125	600	
9	52,514	23,220	44.2	245,580	468	1,470	78.9	5,800	−	7.1	6.8	190	----	1,258	545	
10	50,972	21,180	41.6	222,360	436	1,610	−	5,800	0.17	7.3	6.8	160	----	1,140	620	
11	56,082	22,160	39.5	231,240	412	1,620	−	5,700	−	6.6	6.7	190	----	1,363	640	
12	55,693	22,540	40.5	215,100	386	1,590	−	5,400	−	6.7	7.4	180	----	1,491	600	
13	61,816	21,780	35.2	208,140	337	1,500	−	5,400	−	6.0	−	190	----	1,145	630	
14	58,301	21,060	36.1	205,260	352	1,480	−	5,300	−	6.4	−	200	----	1,140	640	
15	54,428	19,430	35.7	213,420	392	1,480	−	5,300	−	6.8	−	180	----	1,130	560	
16	58,629	22,730	38.8	196,200	335	1,430	79.0	5,100	−	6.4	7.5	150	----	1,353	560	
17	60,264	21,760	36.1	180,360	299	1,420	−	5,200	0.14	6.2	7.8	170	----	1,130	520	
18	59,137	20,820	35.2	194,820	329	1,440	−	5,300	−	6.3	7.5	160	----	1,130	520	
19	56,733	20,170	35.6	204,420	360	1,490	−	5,400	−	6.6	7.6	150	----	1,110	520	
20	50,231	18,240	36.3	200,640	399	1,570	−	5,500	−	7.4	−	110	----	1,130	520	
21	51,901	18,600	35.8	201,480	388	1,590	−	5,500	−	7.2	−	200	----	1,145	520	
22	52,289	18,740	35.8	214,560	410	1,600	−	5,500	−	7.1	7.4	160	----	1,140	570	
23	51,688	18,670	36.1	211,800	410	1,620	77.7	5,700	−	7.2	11.3	160	----	1,140	365	
24	46,122	17,230	37.4	202,620	439	1,690	−	6,100	0.19	8.1	7.5	180	----	1,054	560	
25	51,636	18,670	36.2	218,820	424	1,690	−	6,000	−	7.2	6.3	150	----	1,115	640	
26	45,322	17,490	38.6	215,040	474	1,710	−	5,900	−	7.2	7.8	160	----	1,030	480	
27	53,648	18,820	35.1	220,740	411	1,710	−	5,900	−	6.9	−	190	----	1,130	635	
28	53,115	18,830	35.5	221,220	416	1,690	−	5,900	−	7.0	−	200	----	1,145	600	
29	52,957	18,820	35.5	231,360	437	1,670	−	5,800	−	7.0	7.5	170	----	1,145	530	
30	48,410	17,480	36.1	202,860	419	1,660	77.2	5,900	−	7.7	7.5	170	----	1,120	560	
31	42,616	15,680	36.8	209,340	491	1,680	−	6,400	0.16	8.7	9.3	180	----	1,110	420	
合計	1,697,918	635,980	−	6,537,000	−	−	−	−	−	−	−	−	0	36,496	15,675	
最大	66,414	23,410	44.2	251,880	491	1,710	79.0	6,100	0.22	8.7	37.6	230	−	1,491	640	
最小	42,616	15,680	34.9	180,360	290	1,260	75.9	4,900	0.14	5.6	5.7	110	−	1,030	60	
平均	54,772	20,515	37.5	210,871	385	1,520	77.7	5,600	0.18	6.8	10.6	180	−	1,177	506	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2024年 7月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	58,396	25,330	43.4	224,100	384	1,340	−	5,000	−	6.4	8.6	160	----	1,288	440	C系生物反応槽容量
2	62,376	25,020	40.1	225,900	362	1,270	77.1	5,200	−	6.0	15.1	150	----	1,420	240	1池3883m^3
3	61,433	23,770	38.7	226,680	369	1,270	−	5,300	−	5.6	32.4	150	----	1,080	60	
4	57,987	25,020	43.1	233,820	403	1,390	−	5,300	0.21	5.9	37.0	150	----	1,105	80	
5	55,311	23,230	42.0	220,920	399	1,520	−	5,500	−	6.4	8.2	170	----	1,115	450	
6	59,021	23,410	39.7	220,980	374	1,570	−	5,900	−	6.3	−	140	----	1,110	580	
7	53,580	19,850	37.0	203,220	379	1,570	−	6,300	−	7.0	−	170	----	1,095	720	
8	48,760	19,620	40.2	224,520	460	1,570	−	5,800	−	7.1	5.2	150	----	1,095	720	
9	52,514	22,250	42.4	219,840	419	1,560	78.8	5,300	−	7.1	6.3	140	----	1,092	690	
10	50,971	20,630	40.5	227,220	446	1,590	−	5,200	0.17	7.3	8.2	130	----	1,110	580	
11	56,082	24,150	43.1	220,980	394	1,530	−	5,100	−	6.6	7.0	130	----	1,327	640	
12	55,692	22,500	40.4	212,280	381	1,440	−	5,300	−	6.7	7.7	140	----	1,459	520	
13	61,816	21,240	34.4	216,780	351	1,390	−	5,600	−	6.0	−	140	----	1,115	480	
14	58,300	20,800	35.7	219,000	376	1,420	−	5,700	−	6.4	−	170	----	1,110	480	
15	54,427	18,970	34.9	222,780	409	1,460	−	5,800	−	6.8	−	150	----	1,100	440	
16	58,629	22,990	39.2	253,500	432	1,450	79.6	5,400	−	6.4	9.0	130	----	1,317	440	
17	60,264	21,890	36.3	255,300	424	1,460	−	5,400	0.14	6.2	9.0	130	----	1,100	445	
18	59,137	21,320	36.1	267,780	453	1,510	−	5,500	−	6.3	8.8	140	----	1,100	440	
19	56,732	20,320	35.8	276,900	488	1,540	−	5,700	−	6.6	8.1	140	----	1,080	480	
20	50,230	18,070	36.0	265,260	528	1,550	−	5,900	−	7.4	−	120	----	1,100	520	
21	51,900	18,480	35.6	244,980	472	1,540	−	5,700	−	7.2	−	160	----	1,115	520	
22	52,289	18,620	35.6	275,700	527	1,560	−	5,900	−	7.1	7.3	140	----	1,110	530	
23	51,688	18,560	35.9	279,420	541	1,610	79.1	6,200	−	7.2	8.2	140	----	1,110	465	
24	46,122	17,040	36.9	258,780	561	1,720	−	6,900	0.19	8.1	5.6	160	----	1,026	680	
25	51,635	18,670	36.2	271,680	526	1,680	−	6,800	−	7.2	5.3	140	----	1,085	675	
26	45,321	17,080	37.7	275,820	609	1,710	−	6,800	−	7.2	5.6	140	----	1,180	595	
27	53,647	18,810	35.1	284,220	530	1,780	−	6,700	−	6.9	−	150	----	1,100	680	
28	53,115	18,690	35.2	296,160	558	1,740	−	6,600	−	7.0	−	130	----	1,115	620	
29	52,956	18,730	35.4	289,740	547	1,700	−	6,600	−	7.0	6.4	150	----	1,115	570	
30	48,409	17,310	35.8	268,560	555	1,680	79.7	6,600	−	7.7	6.0	150	----	1,090	640	
31	42,616	15,300	35.9	261,240	613	1,670	−	6,800	0.16	8.7	8.9	140	----	1,080	410	
合計	1,681,356	637,670	−	7,644,060	−	−	−	−	−	−	−	−	0	35,444	15,830	
最大	62,376	25,330	43.4	296,160	613	1,780	79.7	6,900	0.21	8.7	37.0	170	−	1,459	720	
最小	42,616	15,300	34.4	203,220	351	1,270	77.1	5,000	0.14	5.6	5.2	120	−	1,026	60	
平均	54,237	20,570	37.9	246,583	455	1,540	78.9	5,900	0.17	6.8	10.2	150	−	1,143	511	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2024年 7月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	44,990	13,500	30.0	131,202	292	1,320	−	6,200	−	7.3	15.9	120	----	1,163	160	D系生物反応槽容量
2	45,460	13,720	30.2	124,636	274	1,300	72.5	6,300	−	7.2	7.7	130	----	1,044	320	1池3424m³
3	42,670	12,790	30.0	137,571	322	1,360	−	6,500	−	7.7	16.0	130	----	1,130	150	嫌気槽864m3
4	43,420	13,000	29.9	157,051	362	1,380	−	6,600	0.22	7.6	7.8	130	----	1,023	320	好気槽2560m3
5	41,740	12,580	30.1	157,302	377	1,420	−	6,400	−	7.9	10.8	120	----	1,019	240	
6	36,990	11,140	30.1	140,845	381	1,440	−	5,900	−	8.9	−	140	----	959	480	
7	38,030	11,410	30.0	164,550	433	1,360	−	5,600	−	8.6	−	140	----	1,000	480	
8	37,460	11,260	30.1	166,884	445	1,380	−	5,700	−	8.8	12.8	130	----	946	220	
9	37,680	11,300	30.0	157,503	418	1,480	75.5	6,000	−	8.7	7.3	130	----	958	400	
10	35,420	10,800	30.5	142,117	401	1,640	−	6,700	0.17	9.3	11.5	120	----	1,012	250	
11	43,760	13,120	30.0	158,601	362	1,580	−	6,500	−	7.5	4.9	120	----	1,039	600	
12	40,990	12,300	30.0	130,049	317	1,570	−	6,600	−	8.0	9.5	120	----	1,143	300	
13	38,330	11,470	29.9	127,929	334	1,520	−	6,300	−	8.6	−	120	----	1,041	640	
14	37,790	11,460	30.3	151,842	402	1,460	−	5,900	−	8.7	−	100	----	1,058	640	
15	35,240	10,630	30.2	158,092	449	1,390	−	5,700	−	9.3	−	120	----	944	440	
16	43,600	13,050	29.9	135,916	312	1,360	76.5	5,700	−	7.5	6.5	130	----	1,043	440	
17	39,460	11,870	30.1	148,446	376	1,400	−	6,000	0.14	8.3	18.6	120	----	1,059	150	
18	35,640	10,690	30.0	145,016	407	1,440	−	5,900	−	9.2	6.1	120	----	916	480	
19	34,930	10,590	30.3	143,914	412	1,420	−	6,000	−	9.4	11.5	120	----	975	240	
20	35,620	10,690	30.0	149,498	420	1,440	−	5,800	−	9.2	−	110	----	976	440	
21	35,770	10,840	30.3	156,322	437	1,410	−	5,500	−	9.2	−	120	----	894	440	
22	33,640	10,160	30.2	157,189	467	1,440	−	5,600	−	9.8	8.8	120	----	883	350	
23	34,160	10,310	30.2	156,262	457	1,410	76.5	5,600	−	9.6	8.4	110	----	961	360	
24	37,550	11,260	30.0	161,056	429	1,470	−	5,900	0.31	8.8	6.2	110	----	947	480	
25	39,590	11,840	29.9	171,444	433	1,450	−	5,800	−	8.3	6.8	110	182	963	440	
26	35,100	11,040	31.5	164,658	469	1,580	−	5,600	−	9.4	8.1	120	484	977	410	
27	34,860	10,480	30.1	161,013	462	1,620	−	6,000	−	9.4	−	110	----	1,058	650	
28	35,470	10,700	30.2	158,335	446	1,460	−	5,300	−	9.3	−	120	----	1,055	660	
29	35,170	10,580	30.1	158,543	451	1,440	−	5,400	−	9.3	16.3	110	----	1,015	190	
30	38,040	11,430	30.0	160,598	422	1,520	76.9	6,000	−	8.6	24.0	120	----	1,006	120	
31	38,370	11,490	29.9	171,502	447	1,640	−	6,700	0.20	8.6	7.9	110	----	991	370	
合計	1,186,940	357,500	−	4,705,886	−	−	−	−	−	−	−	−	666	31,198	11,860	
最大	45,460	13,720	31.5	171,502	469	1,640	76.9	6,700	0.31	9.8	24.0	140	484	1,163	660	
最小	33,640	10,160	29.9	124,636	274	1,300	72.5	5,300	0.14	7.2	4.9	100	182	883	120	
平均	38,288	11,532	30.1	151,803	396	1,450	75.6	6,000	0.21	8.6	10.6	120	333	1,006	383	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2024年 7月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	45,130	13,530	30.0	137,195	304	1,370	−	6,200	−	7.3	13.2	120	----	1,146	200	E系生物反応槽容量
2	45,530	13,750	30.2	130,847	287	1,370	72.5	6,100	−	7.2	6.7	120	----	1,070	400	1池3424m^3
3	42,580	12,780	30.0	143,536	337	1,400	−	6,100	−	7.7	11.6	110	----	1,099	230	嫌気槽864m3
4	42,930	12,880	30.0	163,544	381	1,400	−	5,900	0.22	7.7	7.1	110	----	1,065	400	好気槽2560m3
5	41,020	12,390	30.2	159,298	388	1,420	−	5,800	−	8.0	8.7	120	----	980	330	
6	36,160	10,930	30.2	143,391	397	1,450	−	5,700	−	9.1	−	120	----	939	480	
7	37,590	11,290	30.0	167,264	445	1,430	−	5,600	−	8.7	−	130	----	960	480	
8	37,290	11,230	30.1	169,656	455	1,470	−	5,700	−	8.8	13.2	110	----	1,066	220	
9	37,760	11,380	30.1	160,472	425	1,550	74.1	6,000	−	8.7	6.4	120	----	1,005	480	
10	36,200	11,050	30.5	145,128	401	1,640	−	6,500	0.17	9.1	8.7	110	----	1,034	340	
11	44,690	13,420	30.0	161,959	362	1,600	−	6,200	−	7.4	4.8	120	----	1,002	640	
12	40,640	12,230	30.1	134,107	330	1,600	−	6,500	−	8.1	9.8	110	----	1,156	300	
13	40,180	12,040	30.0	131,039	326	1,550	−	6,200	−	8.2	−	110	----	1,048	640	
14	39,630	11,950	30.2	154,824	391	1,500	−	5,800	−	8.3	−	100	----	1,033	640	
15	37,770	11,320	30.0	160,597	425	1,420	−	5,700	−	8.7	−	130	----	1,011	480	
16	44,560	13,340	29.9	139,173	312	1,390	76.2	5,500	−	7.4	6.3	130	----	983	480	
17	41,120	12,400	30.2	151,336	368	1,420	−	5,800	0.14	8.0	12.2	120	----	918	240	
18	36,870	11,070	30.0	148,146	402	1,440	−	5,700	−	8.9	5.8	120	----	985	520	
19	36,140	10,940	30.3	147,177	407	1,420	−	5,800	−	9.1	11.0	120	----	998	260	
20	36,900	11,050	29.9	152,688	414	1,460	−	5,800	−	8.9	−	110	----	1,000	440	
21	37,200	11,200	30.1	159,244	428	1,450	−	5,800	−	8.8	−	110	----	984	440	
22	34,790	10,460	30.1	160,046	460	1,470	−	6,000	−	9.4	8.4	120	----	989	350	
23	35,200	10,600	30.1	159,023	452	1,500	76.3	6,000	−	9.3	8.3	110	----	946	360	
24	38,120	11,450	30.0	163,830	430	1,550	−	6,200	0.30	8.6	6.2	120	----	954	480	
25	39,490	11,850	30.0	174,120	441	1,550	−	6,200	−	8.3	6.6	110	182	976	455	
26	35,010	11,040	31.5	167,165	477	1,650	−	6,300	−	9.4	6.6	120	484	988	470	
27	34,430	10,400	30.2	163,777	476	1,670	−	6,100	−	9.5	−	120	----	1,038	730	
28	35,320	10,680	30.2	161,240	457	1,530	−	5,300	−	9.3	−	130	----	1,034	740	
29	35,120	10,590	30.2	161,151	459	1,480	−	5,400	−	9.4	11.9	110	----	969	270	
30	38,100	11,470	30.1	163,307	429	1,530	77.0	5,900	−	8.6	18.7	110	----	974	160	
31	38,480	11,550	30.0	174,187	453	1,670	−	6,900	0.20	8.5	7.5	110	----	978	385	
合計	1,201,950	362,260	−	4,808,467	−	−	−	−	−	−	−	−	666	31,328	13,040	
最大	45,530	13,750	31.5	174,187	477	1,670	77.0	6,900	0.30	9.5	18.7	130	484	1,156	740	
最小	34,430	10,400	29.9	130,847	287	1,370	72.5	5,300	0.14	7.2	4.8	100	182	918	160	
平均	38,773	11,686	30.1	155,112	400	1,500	75.2	6,000	0.21	8.5	9.1	120	333	1,011	421	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2024年 7月度　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ固形物量)	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ量)	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m^3	%	t	m^3	t	t	m^3	%	t	m^3	t	t	
1	560	0.60	3.38	338	−	−	111	0.53	0.59	59	−	−	
2	923	0.79	7.31	731	−	−	173	1.13	1.95	195	−	−	
3	936	0.69	6.46	646	−	−	186	1.01	1.88	188	−	−	
4	964	0.64	6.20	620	−	−	114	0.98	1.12	112	−	−	
5	846	0.68	5.73	573	−	−	95	0.99	0.94	94	−	−	
6	830	0.66	5.50	550	−	−	81	0.95	0.77	77	−	−	
7	967	0.65	6.24	624	−	−	117	1.00	1.17	117	−	−	
8	874	0.65	5.65	565	−	−	124	0.88	1.09	109	−	−	
9	608	0.72	4.36	436	−	−	129	1.00	1.29	129	−	−	
10	1,064	0.81	8.65	865	−	−	318	0.99	3.15	315	−	−	
11	1,066	0.78	8.34	834	−	−	316	1.01	3.19	319	−	−	
12	932	0.70	6.50	650	−	−	233	0.98	2.28	228	−	−	
13	924	0.59	5.49	549	−	−	172	0.99	1.70	170	−	−	
14	873	0.53	4.62	462	−	−	123	0.97	1.19	119	−	−	
15	945	0.51	4.83	483	−	−	97	0.97	0.94	94	−	−	
16	1,018	0.64	6.47	647	−	−	170	0.99	1.68	168	−	−	
17	660	0.56	3.69	369	−	−	179	0.99	1.77	177	−	−	
18	819	0.61	5.00	500	−	−	68	1.05	0.71	71	−	−	
19	924	0.57	5.28	528	−	−	225	0.89	2.00	200	−	−	
20	929	0.55	5.10	510	−	−	178	0.99	1.76	176	−	−	
21	1,086	0.55	5.92	592	−	−	233	1.00	2.33	233	−	−	
22	943	0.54	5.07	507	−	−	243	1.00	2.43	243	−	−	
23	835	0.65	5.39	539	−	−	286	0.98	2.80	280	−	−	
24	1,049	0.58	6.09	609	−	−	298	1.01	3.01	301	−	−	
25	1,067	0.72	7.68	768	−	−	317	0.99	3.14	314	−	−	
26	974	0.89	8.67	867	−	−	224	0.99	2.22	222	−	−	
27	984	0.80	7.83	783	−	−	232	0.98	2.27	227	−	−	
28	962	0.78	7.49	749	−	−	211	1.00	2.11	211	−	−	
29	1,099	0.77	8.50	850	−	−	248	1.00	2.48	248	−	−	
30	1,004	0.76	7.67	767	−	−	254	0.99	2.51	251	−	−	
31	902	0.73	6.61	661	−	−	152	0.99	1.50	150	−	−	
合計	28,567	−	191.72	19172	0.00	0.00	5,907	−	57.97	5797	−	−	
最大	1,099	0.89	8.67	867	−	−	318	1.13	3.19	319	−	−	
最小	560	0.51	3.38	338	−	−	68	0.53	0.59	59	−	−	
平均	922	0.67	6.18	618	−	−	191	0.97	1.87	187	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2024年　7月度　　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備　考
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量	濃度	固形物量	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量						
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t	
1	−	−	−	−	−	−	449	0.57	−	2.8	−	2.8	279	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	750	0.60	−	5.4	−	5.4	536	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	750	0.60	−	4.6	−	4.6	458	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	850	0.57	−	5.1	−	5.1	508	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	751	0.61	−	4.8	−	4.8	479	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	749	0.61	−	4.7	−	4.7	473	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	850	0.58	−	5.1	−	5.1	507	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	750	0.60	−	4.6	−	4.6	456	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	479	0.63	−	3.1	−	3.1	307	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	746	0.73	−	5.5	−	5.5	550	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	750	0.67	−	5.2	−	5.2	515	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	699	0.59	−	4.2	−	4.2	422	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	752	0.49	−	3.8	−	3.8	379	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	750	0.44	−	3.4	−	3.4	343	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	848	0.43	−	3.9	−	3.9	389	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	848	0.55	−	4.8	−	4.8	479	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	481	0.38	−	1.9	−	1.9	192	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	751	0.55	−	4.3	−	4.3	429	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	699	0.47	−	3.3	−	3.3	328	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	751	0.43	−	3.3	−	3.3	334	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	853	0.39	−	3.6	−	3.6	359	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	700	0.38	−	2.6	−	2.6	264	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	549	0.45	−	2.6	−	2.6	259	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	751	0.37	−	3.1	−	3.1	308	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	750	0.70	−	4.5	−	4.5	454	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	750	0.84	−	6.5	−	6.5	645	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	752	0.73	−	5.6	−	5.6	556	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	751	0.71	−	5.4	−	5.4	538	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	851	0.69	−	6.0	−	6.0	602	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	750	0.66	−	5.2	−	5.2	516	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	750	0.68	−	5.1	−	5.1	511	−	−	−	−	−	
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	22660	−	−	133.8	0.0	133.8	13375	−	−	0	−	0.00	
最大	−	−	−	−	−	−	853	0.84	−	6.5	−	6.5	645	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	449	0.37	−	1.9	−	1.9	192	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	731	0.59	−	4.3	−	4.3	431	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2024年 7月度　No.5-3

日	スクリュープレス脱水機													備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄)	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	229	5.2	97.7	25	5.2	79.0	−	−	266	5.1	138.5	1.06	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	173	4.8	95.5	23	4.8	79.1	−	−	218	2.8	141.5	0.73	−	
27	776	21.1	97.0	93	21.2	77.3	−	−	908	3.9	652.0	1.11	−	
28	920	22.7	97.1	109	22.7	79.2	−	−	920	3.4	625.5	0.93	−	
29	923	23.8	97.2	111	23.8	78.6	−	−	932	3.6	830.5	1.29	−	
30	705	20.7	96.8	97	20.7	78.7	−	−	823	3.6	717.0	1.26	−	
31	653	20.7	96.8	100	20.6	79.3	−	−	750	3.6	706.5	1.36	−	
合計	4,379	119.0	−	558	118.9	−	−	−	4,816	−	3,811.50	−	0	
最大	923	23.8	97.7	111	23.8	79.3	−	−	932	5.1	830.5	1.36	−	
最小	173	4.8	95.5	23	4.8	77.3	−	−	218	2.8	138.5	0.73	−	
平均	626	17.0	97.3	80	17.0	78.8	−	−	688	4.0	544.5	1.28	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2024年 7月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	12:35	−	−	−	−	−	−	−	946	946	−	
26	11.33	3:39	19:42	0.8	−	−	−	−	−	1,515	2,501	4,016	170.2	
27	98.73	24:00	−	3.6	−	−	−	−	−	1,661	0	1,661	1,733.6	
28	99.41	24:00	−	3.5	−	−	−	−	−	1,875	0	1,875	1,706.9	
29	98.37	24:00	−	3.5	10.72	36.6	−	36.6	−	2,514	−	2,514	1,536.7	
30	99.24	24:00	−	3.8	−	−	−	−	−	1,460	−	1,460	1,612.9	
31	99.37	24:00	−	3.7	−	−	−	−	−	2,539	−	2,539	1,540.5	
合計	506.45	5.15	32:17	18.9	10.72	36.6	0	36.6	0.0	11,564	3,447	15,011	8,300.8	
最大	99.41	1.00	19:42	3.8	10.72	36.6	−	36.6	−	2,539	2,501	4,016	1,733.6	
最小	11.33	0.15	12:35	0.8	10.72	36.6	−	36.6	−	1,460	0	946	170.2	
平均	84.41	0.86	16:08	3.15	10.72	36.6	−	36.6	−	1,927	1,724	2,144.43	1,383.5	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2024年 7月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	－	560			560	－	73.2			73.2	－	2.9			2.9
2	923	－			923	152.8	－			152.8	6.8	－			6.8
3	293	643			936	39.3	86.3			125.6	1.8	3.9			5.7
4	964	－			964	122.1	－			122.1	5.3	－			5.3
5	846	－			846	111.4	－			111.4	4.9	－			4.9
6	－	830			830	－	105.5			105.5	－	4.7			4.7
7	967	－			967	141.9	－			141.9	5.5	－			5.5
8	66	808			874	11.0	113.1			124.1	0.4	4.7			5.1
9	608	－			608	84.4	－			84.4	3.7	－			3.7
10	592	472			1,064	112.4	76.1			188.5	4.3	3.4			7.7
11	－	1,066			1,066	－	179.1			179.1	－	7.1			7.1
12	886	46			932	135.1	6.7			141.8	5.8	0.3			6.1
13	924	－			924	123.9	－			123.9	5.1	－			5.1
14	816	57			873	87.1	6.5			93.6	3.8	0.3			4.1
15	640	306			945	60.9	36.6			97.5	2.7	1.5			4.2
16	1,018	－			1,018	124.7	－			124.7	5.6	－			5.6
17	660	－			660	71.7	－			71.7	3.2	－			3.2
18	438	381			819	50.8	57.2			108.0	2.3	2.0			4.3
19	896	28			924	97.5	3.1			100.6	4.4	0.1			4.5
20	929	－			929	116.4	－			116.4	4.4	－			4.4
21	1,086	－			1,086	117.0	－			117.0	5.2	－			5.2
22	943	－			943	127.2	－			127.2	4.6	－			4.6
23	835	－			835	114.6	－			114.6	4.9	－			4.9
24	1,049	－			1,049	121.9	－			121.9	5.2	－			5.2
25	1,067	－			1,067	164.7	－			164.7	6.9	－			6.9
26	649	325			974	135.6	70.2			205.8	5.3	2.5			7.8
27	984	－			984	202.6	－			202.6	7.1	－			7.1
28	962	－			962	152.4	－			152.4	6.9	－			6.9
29	1,099	－			1,099	177.3	－			177.3	7.3	－			7.3
30	1,004	－			1,004	165.3	－			165.3	6.7	－			6.7
31	902	－			902	127.7	－			127.7	5.7	－			5.7
合計	23,045	5,522			28,567	3,249.7	813.6			4,063	135.8	33.4			169.2
最大	1,099	1,066			1,099	202.6	179.1			205.8	7.3	7.1			7.8
最小	66	28			560	11.0	3.1			71.7	0.4	0.1			2.9
平均	823	460			922	116.1	67.8			131.1	4.9	2.8			5.5

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2024年 7月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.60	3.9	－	85.5			85.3	－	754			754	－	0.09			0.09	
2	0.79	4.4	92.6	－			93.2	972	－			972	0.07	－			0.07	
3	0.68	4.5	87.5	87.5			89.1	377	667			1,044	0.09	0.07			0.08	
4	0.64	4.4	86.4	－			85.5	1,146	－			1,146	0.08	－			0.08	
5	0.68	4.4	85.5	－			84.5	1,015	－			1,015	0.08	－			0.08	
6	0.66	4.4	－	85.5			85.5	－	986			986	－	0.08			0.08	
7	0.65	3.9	86.9	－			87.3	1,276	－			1,276	0.09	－			0.09	
8	0.65	4.1	89.7	89.4			89.5	87	1,117			1,204	0.09	0.10			0.09	
9	0.72	4.4	85.6	－			84.1	711	－			711	0.08	－			0.08	
10	0.81	4.1	90.0	89.6			89.5	827	653			1,479	0.10	0.10			0.10	
11	0.78	4.0	－	85.1			85.5	－	1,479			1,479	－	0.10			0.10	
12	0.70	4.3	93.9	93.9			93.8	1,117	58			1,175	0.09	0.09			0.09	
13	0.59	4.1	92.7	－			92.7	1,276	－			1,276	0.10	－			0.10	
14	0.53	4.4	88.2	86.6			89.1	1,001	73			1,073	0.09	0.09			0.08	
15	0.52	4.3	82.3	98.3			85.7	812	377			1,189	0.09	0.09			0.09	
16	0.64	4.5	86.3	－			86.2	1,305	－			1,305	0.09	－			0.09	
17	0.56	4.5	87.3	－			86.5	856	－			856	0.09	－			0.09	
18	0.61	4.0	85.5	86.1			86.0	653	566			1,218	0.10	0.10			0.10	
19	0.57	4.5	85.9	85.9			84.9	1,305	29			1,334	0.10	0.07			0.10	
20	0.55	3.8	86.7	－			86.3	972	－			972	0.07	－			0.07	
21	0.55	4.4	87.0	－			86.7	1,261	－			1,261	0.08	－			0.08	
22	0.54	3.6	90.4	－			90.2	1,363	－			1,363	0.10	－			0.10	
23	0.65	4.2	89.4	－			90.7	957	－			957	0.08	－			0.08	
24	0.58	4.3	86.3	－			85.2	1,218	－			1,218	0.08	－			0.08	
25	0.72	4.2	90.2	－			89.6	1,479	－			1,479	0.10	－			0.10	
26	0.89	3.8	91.1	85.0			89.7	957	334			1,291	0.10	0.07			0.09	
27	0.80	3.5	90.1	－			89.9	1,320	－			1,320	0.09	－			0.09	
28	0.78	4.5	91.4	－			92.0	1,204	－			1,204	0.09	－			0.09	
29	0.77	4.1	85.8	－			85.9	1,508	－			1,508	0.10	－			0.09	
30	0.76	4.1	88.3	－			88.2	1,262	－			1,262	0.09	－			0.09	
31	0.73	4.4	85.9	－			86.4	1,160	－			1,160	0.09	－			0.09	
合計	－	－	－	－	－	－	－	29,391	7,091			36,481	－	－	－	－	－	
最大	0.89	4.5	93.9	98.3			93.8	1,508	1,479			1,508	0.10	0.10			0.10	
最小	0.52	3.5	82.3	85.0			84.1	87	29			711	0.07	0.07			0.07	
平均	0.67	4.2	88.4	87.4			88.1	1,050	591			1,177	0.09	0.09			0.09	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2024年 7月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤	脱水ケーキ	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率		(ポリ鉄)	搬出量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t	
1	884	23.3	97.3	100	23.3	76.6	295	0.50	−	−	0	0.0	−	−		
2	796	22.7	96.6	90	22.7	74.9	267	0.39	−	−	0	0.0	−	−		
3	868	26.3	97.0	98	26.3	73.3	259	0.39	−	−	0	0.0	−	−		
4	913	22.5	97.1	88	22.5	74.3	250	0.38	−	−	0	0.0	−	−		
5	1,114	22.8	97.6	96	22.8	76.3	319	0.48	−	−	0	0.0	−	−		
6	944	20.0	97.5	92	20.0	78.2	372	0.64	−	−	1,653	7.1	−	−		
7	823	22.7	96.9	103	22.8	77.9	461	0.73	−	−	1,987	7.8	−	−		
8	793	23.4	97.0	110	23.4	78.8	456	0.78	−	−	2,001	8.5	−	−		
9	1,079	27.8	97.0	129	27.8	78.5	629	0.79	−	−	2,741	8.6	−	−		
10	1,094	26.0	96.7	108	26.0	76.0	452	0.51	−	−	1,784	5.0	−	−		
11	1,164	28.8	97.1	129	28.8	77.6	498	0.60	−	−	2,422	7.3	−	−		
12	998	28.2	97.2	124	28.2	77.2	533	0.75	−	−	2,233	7.9	−	−		
13	1,070	31.2	97.1	135	31.2	77.0	562	0.72	−	−	1,943	6.2	−	−		
14	1,033	29.2	97.2	130	29.2	77.6	586	0.80	−	−	2,059	7.0	−	−		
15	1,102	27.7	97.5	122	27.7	77.2	621	0.89	−	−	2,117	7.6	−	−		
16	1,158	30.8	97.3	135	30.8	77.1	640	0.83	−	−	2,161	7.0	−	−		
17	1,084	29.6	97.2	125	29.6	76.4	624	0.84	−	−	624	2.1	−	−		
18	1,166	28.9	97.5	130	28.9	77.7	692	0.95	−	−	1,827	6.3	−	−		
19	1,089	24.6	97.7	106	24.6	76.8	638	1.03	−	−	2,291	9.2	−	−		
20	1,260	25.8	97.9	117	25.8	78.0	659	1.01	−	−	2,596	10.0	−	−		
21	1,421	27.7	98.0	123	27.7	77.5	670	0.96	−	−	2,828	10.2	−	−		
22	1,138	19.6	97.9	93	19.6	79.0	492	0.82	−	−	2,219	9.3	−	−		
23	959	21.3	97.2	98	21.3	78.2	433	0.66	−	−	2,059	7.8	−	−		
24	1,218	27.8	97.7	123	27.0	78.1	734	1.05	−	−	2,886	10.3	−	−		
25	1,032	25.5	97.2	121	25.5	79.0	617	0.87	−	−	2,436	8.6	−	−		
26	968	22.7	97.6	109	22.7	79.1	586	1.03	−	−	2,407	10.5	−	−		
27	1,044	23.3	97.2	106	23.3	78.0	603	0.81	−	−	2,639	8.9	−	−		
28	931	18.1	97.4	84	18.1	78.4	483	0.80	−	−	2,146	8.8	−	−		
29	−	−	−	−	−	−	0	−	−	−	−	0.0	−	−		
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0	−	−		
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0	−	−		
合計	29,143	708.3	−	3,123	707.5	−	14,425	−	−	−	50,054	−	0	0		
最大	1,421	31.2	98.0	135	31.2	79.1	734	1.05	−	−	2,886	10.5	−	−		
最小	793	18.1	96.6	84	18.1	73.3	0	0.38	−	−	0	0.0	−	−		
平均	1,041	25.3	97.6	112	25.3	77.3	497	0.75	−	−	2,176	5.6	−	−		

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2024年 7月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	669	3.5	23.4	428.0	3.3	14.0	137.9	3.8	5.3	30	4.1	1.2	73	3.9	2.9	
2	699	3.9	27.3	357.0	3.7	13.2	73.0	4.0	2.9	116	3.8	4.4	153	4.4	6.8	
3	676	3.9	26.4	487.0	3.7	18.2	19.2	4.2	0.8	44	3.9	1.7	126	4.5	5.7	
4	678	3.8	26.1	407.0	3.7	15.0	45.6	3.7	1.7	103	3.9	4.1	122	4.4	5.3	
5	822	3.2	26.5	463.0	2.6	12.2	173.6	3.9	6.7	74	3.7	2.7	111	4.4	4.9	
6	706	3.3	23.1	232.0	2.1	4.8	236.5	3.7	8.7	132	3.7	4.9	106	4.4	4.7	
7	696	3.6	25.3	136.0	2.5	3.4	296.0	4.0	11.9	122	3.7	4.5	142	3.9	5.5	
8	649	3.6	23.5	204.0	2.5	5.2	278.6	4.2	11.6	42	3.7	1.6	124	4.1	5.1	
9	909	3.5	31.8	427.0	3.0	12.7	258.9	4.0	10.3	138	3.7	5.1	84	4.4	3.7	
10	891	4.0	35.6	394.0	4.0	15.7	228.4	4.0	9.2	80	3.7	3.0	189	4.1	7.7	
11	896	3.7	33.3	388.0	3.4	13.0	226.4	4.1	9.3	103	3.8	3.9	179	4.0	7.1	
12	737	3.8	28.3	307.0	3.5	10.6	203.4	4.1	8.4	84	3.8	3.2	142	4.3	6.1	
13	811	3.9	31.4	310.0	3.7	11.5	198.0	4.1	8.1	179	3.7	6.7	124	4.1	5.1	
14	835	3.5	29.3	362.0	2.8	10.0	194.3	4.2	8.2	185	3.8	7.0	94	4.4	4.1	
15	741	3.8	27.8	357.0	3.4	12.1	183.7	4.1	7.6	103	3.8	3.9	98	4.3	4.2	
16	844	3.7	31.0	432.0	3.2	13.8	175.6	4.2	7.4	111	3.7	4.2	125	4.5	5.6	
17	896	3.3	29.8	600.0	2.9	17.6	179.0	4.1	7.3	45	3.7	1.7	72	4.5	3.2	
18	824	3.5	28.9	406.0	3.0	12.2	169.6	4.1	7.0	140	3.9	5.4	108	4.0	4.3	
19	694	3.6	24.8	381.0	3.1	11.6	171.5	4.1	7.1	41	3.9	1.6	101	4.5	4.5	
20	956	2.7	25.8	530.0	1.6	8.4	196.3	4.2	8.2	114	4.3	4.8	116	3.8	4.4	
21	1023	2.7	27.8	595.0	1.8	10.5	203.3	4.0	8.1	107	3.7	4.0	117	4.4	5.2	
22	806	3.0	23.9	380.0	2.0	7.4	223.9	4.0	9.0	75	3.9	2.9	127	3.6	4.6	
23	761	3.5	26.4	365.0	2.7	9.9	186.9	4.2	7.8	95	4.0	3.8	115	4.2	4.9	
24	923	3.6	33.1	428.0	3.0	12.7	258.5	4.2	10.8	115	3.8	4.4	122	4.3	5.2	
25	849	3.4	28.5	273.0	2.0	5.3	292.3	4.0	11.7	119	3.8	4.6	165	4.2	6.9	
26	931	3.3	30.6	369.0	2.4	8.9	243.1	3.9	9.5	113	3.9	4.4	206	3.8	7.8	
27	1369	3.9	53.1	711.0	3.9	27.6	293.4	4.1	11.9	162	4.0	6.5	203	3.5	7.1	
28	1163	4.4	51.3	572.0	4.7	26.9	279.7	4.0	11.2	159	3.9	6.3	152	4.5	6.9	
29	735	3.5	25.7	283.0	2.6	7.5	237.1	4.0	9.5	37	3.7	1.4	177	4.1	7.3	
30	614	3.7	22.8	133.0	2.8	3.8	274.7	3.9	10.6	41	4.1	1.7	165	4.1	6.7	
31	538	3.9	20.8	132.0	2.6	3.4	178.2	4.2	7.5	100	4.2	4.2	128	4.4	5.7	
合計	25341	－	903.2	11849.0	－	359	6316.6	－	255.3	3,112	－	119.6	4063	－	169.2	
最大	1369	4.4	53.1	711.0	4.7	28	296.0	4.2	11.9	184.58	4.3	7.0	206	4.5	7.8	
最小	538	2.7	20.8	132.0	1.6	3	19.2	3.7	0.8	30.31	3.7	1.2	72	3.5	2.9	
平均	817	3.6	29.0	382.2	3.0	12	203.8	4.0	8.2	100.40	3.8	3.9	131	4.2	5.5	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2024年 7月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	96.34	76.6	78.3	22.5	−	−	−	−	96.34	76.6	78.3	22.5	−	−	−	−	
2	109.68	74.9	79.9	27.6	46.45	74.9	79.9	11.7	63.23	74.9	79.9	15.9	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月
3	89.56	73.3	76.8	23.9	89.56	73.3	76.8	23.9	−	−	−	−	−	−	−	−	平均(average関数使用)にて
4	93.64	74.3	77.2	24.1	93.64	74.3	77.2	24.1	−	−	−	−	−	−	−	−	補完しています
5	94.60	76.3	78.4	22.4	94.60	76.3	78.4	22.4	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	90.24	78.2	79.6	19.6	90.24	78.2	79.6	19.6	−	−	−	−	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日
7	96.32	77.9	79.6	21.3	96.32	77.9	79.6	21.3	−	−	−	−	−	−	−	−	は月平均(average関数使用)にて
8	119.02	78.8	79.8	25.2	119.02	78.8	79.8	25.2	−	−	−	−	−	−	−	−	データを補完しています
9	119.82	78.5	81.2	25.8	119.82	78.5	81.2	25.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	118.72	76.0	81.1	28.5	118.72	76.0	81.1	28.5	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	125.68	77.6	80.7	28.2	125.68	77.6	80.7	28.2	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	126.26	77.2	80.4	28.8	126.26	77.2	80.4	28.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	128.54	77.0	79.6	29.6	128.54	77.0	79.6	29.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	128.66	77.6	79.6	28.8	128.66	77.6	79.6	28.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	128.08	77.2	79.6	29.2	128.08	77.2	79.6	29.2	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	128.24	77.1	79.2	29.4	128.24	77.1	79.2	29.4	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	129.94	76.4	77.5	30.7	129.94	76.4	77.5	30.7	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	128.86	77.7	76.0	28.8	128.86	77.7	76.0	28.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	120.16	76.8	77.7	27.9	120.16	76.8	77.7	27.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	116.16	78.0	79.6	25.6	116.16	78.0	79.6	25.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	109.56	77.5	79.6	24.7	109.56	77.5	79.6	24.7	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	102.85	79.0	80.7	21.6	102.85	79.0	80.7	21.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	108.84	78.2	81.3	23.7	108.84	78.2	81.3	23.7	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	106.26	78.1	82.2	23.3	106.26	78.1	82.2	23.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	114.18	79.0	82.0	24.0	114.18	79.0	82.0	24.0	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	134.86	79.1	83.0	28.1	123.53	79.1	82.9	25.8	−	−	−	−	11.33	79.1	84.0	2.4	
27	209.99	77.7	81.7	46.9	111.26	78.0	79.6	24.5	−	−	−	−	98.73	77.3	84.0	22.4	
28	206.54	78.8	81.7	43.8	107.13	78.4	79.6	23.1	−	−	−	−	99.41	79.2	84.0	20.7	
29	101.10	76.5	83.5	23.8	2.73	0.0	79.6	2.7	−	−	−	−	98.37	78.6	84.0	21.1	
30	99.24	78.7	84.0	21.1	−	−	−	−	−	−	−	−	99.24	78.7	84.0	21.1	
31	99.37	79.3	84.0	20.6	−	−	−	−	−	−	−	−	99.37	79.3	84.0	20.6	
合計	3681.31	−	−	830	3015.29	−	−	682.9	159.57	−	−	38.4	506.45	−	−	108.2	
最大	209.99	79.3	84.0	46.9	129.94	79.1	82.9	30.7	96.34	76.6	79.9	22.5	99.41	79.3	84.0	22.4	
最小	89.56	73.3	76.0	19.6	2.73	0.0	76.0	2.7	63.23	74.9	78.3	15.9	11.33	77.3	84.0	2.4	
平均	119.00	77.5	80.2	26.8	107.69	77.4	79.7	24.0	79.79	75.9	79.0	19.2	84.41	78.6	84.0	18.0	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、珪砂補給量)

2024年 7月度　No.5-10

日	重油消費量				珪砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	t	t	t	t	t	t	t	
1	1,439	1,467	−	2,906	−	−	−	0	
2	3,228	461	−	3,689	−	−	−	0	
3	561	−	−	561	4	−	−	4	
4	64	−	−	64	−	−	−	0	
5	1,072	−	−	1,072	−	−	−	0	
6	1,857	−	−	1,857	−	−	−	0	
7	1,487	−	−	1,487	−	−	−	0	
8	3,224	−	−	3,224	4	−	−	4	
9	3,002	−	−	3,002	4	−	−	4	
10	896	−	−	896	−	−	−	0	
11	1,057	−	−	1,057	−	−	−	0	
12	1,450	−	−	1,450	4	−	−	4	
13	1,244	−	−	1,244	−	−	−	0	
14	1,862	−	−	1,862	−	−	−	0	
15	1,598	−	−	1,598	−	−	−	0	
16	1,274	−	−	1,274	−	−	−	0	
17	1,113	−	−	1,113	−	−	−	0	
18	1,432	−	−	1,432	−	−	−	0	
19	1,540	−	−	1,540	4	−	−	4	
20	1,434	−	−	1,434	−	−	−	0	
21	1,448	−	−	1,448	−	−	−	0	
22	1,884	−	−	1,884	−	−	−	0	
23	1,487	−	−	1,487	−	−	−	0	
24	1,734	−	−	1,734	−	−	−	0	
25	2,140	−	946	3,086	4	−	−	4	
26	2,278	−	4,016	6,294	−	−	−	0	
27	1,373	−	1,661	3,034	−	−	−	0	
28	1,317	−	1,875	3,192	−	−	−	0	
29	242	−	2,514	2,756	−	−	−	0	
30	−	−	1,460	1,460	−	−	−	0	
31	−	−	2,539	2,539	−	−	−	0	
合計	44,737	1,928	15,011	61,676	24	0	0	24	
最大	3,228	1,467	4,016	6,294	4	−	−	4	
最小	64	461	946	64	4	−	−	0	
平均	1,543	964	2,144	1,990	4	−	−	1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2024年 8月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量		流入下水量	放流水量	簡易処理水量			放流水量		降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
			（合流）	雨水排水量		（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	mm	㎥	㎥	㎥	㎥	
1	晴	33.0	181,038	0	181,038	182,107	0	0	0	134,891	47,216	0.0	24,217	202,131	131,171	70,960	
2	晴	33.0	190,530	0	190,530	191,596	0	0	0	143,006	48,590	0.0	24,236	211,645	139,075	72,570	
3	晴	37.0	192,175	0	192,175	193,242	0	0	0	139,439	53,803	0.0	25,262	213,188	135,228	77,960	
4	晴一時雨	34.0	235,053	0	235,053	236,121	38,392	0	38,392	145,770	51,959	0.5	28,012	219,946	141,986	77,960	
5	曇一時雨	32.0	296,520	25,750	270,770	271,836	44,660	32,236	76,896	147,278	47,662	14.5	26,438	216,465	144,135	72,330	
6	曇時々雨	32.0	629,862	197,760	432,102	433,169	140,899	85,761	226,660	155,126	51,383	45.5	32,626	232,842	154,332	78,510	
7	曇後晴	31.0	247,553	0	247,553	248,620	10,969	18,632	29,601	169,955	49,064	0.0	35,325	248,759	170,439	78,320	
8	晴	31.5	208,964	0	208,964	210,031	0	0	0	157,358	52,673	0.0	32,744	237,715	159,155	78,560	
9	晴	33.0	194,051	0	194,051	195,118	0	0	0	143,148	51,970	0.0	33,467	223,432	145,672	77,760	
10	晴一時曇	33.0	184,619	0	184,619	185,614	0	0	0	132,232	53,382	0.0	33,018	213,714	135,214	78,500	
11	晴	32.0	193,976	0	193,976	194,922	0	0	0	148,676	46,246	0.0	33,256	223,196	153,116	70,080	
12	晴	32.0	181,381	0	181,381	182,333	0	0	0	134,117	48,216	0.0	33,295	210,639	137,369	73,270	
13	晴	32.0	188,029	0	188,029	189,019	0	0	0	136,470	52,549	0.0	31,615	215,432	136,142	79,290	
14	晴後曇	32.0	169,940	0	169,940	170,902	0	0	0	123,356	47,546	0.0	33,085	198,918	126,188	72,730	
15	曇一時雨	32.0	209,110	0	209,110	210,175	31,344	0	31,344	131,106	47,725	7.5	32,186	205,311	132,211	73,100	
16	曇時々晴	32.0	177,976	0	177,976	179,042	0	0	0	135,548	43,494	0.0	33,133	207,066	140,206	66,860	
17	晴	30.0	184,060	0	184,060	185,125	0	0	0	134,618	50,507	0.0	29,664	209,675	138,035	71,640	
18	晴	31.0	178,169	0	178,169	179,206	0	0	0	129,055	50,151	0.0	29,590	203,775	132,355	71,420	
19	曇時々雨	32.0	192,983	0	192,983	193,501	0	0	0	143,933	49,568	2.0	28,230	217,111	145,551	71,560	
20	曇時々雨	26.0	554,983	0	554,983	555,973	173,787	146,371	320,158	176,612	59,203	14.5	32,830	261,976	176,066	85,910	
21	曇一時晴	34.0	189,148	0	189,148	190,163	0	2,096	2,096	138,379	49,688	0.0	30,282	213,072	139,452	73,620	
22	曇後晴	33.0	193,473	0	193,473	194,469	0	0	0	139,075	55,394	0.0	29,140	218,495	140,685	77,810	
23	晴	32.0	198,811	0	198,811	199,689	0	0	0	146,304	53,385	0.0	28,975	223,620	148,150	75,470	
24	晴	33.0	184,334	0	184,334	185,222	0	0	0	132,497	52,725	0.0	31,445	211,696	136,946	74,750	
25	晴一時雨	32.2	397,513	0	397,513	398,507	106,689	80,053	186,742	153,976	57,789	21.0	31,628	236,958	155,268	81,690	
26	晴後曇	31.0	201,424	0	201,424	201,941	0	0	0	150,749	51,192	0.0	26,318	223,180	148,490	74,690	
27	曇	32.0	198,862	0	198,862	199,720	0	0	0	146,992	52,728	0.0	30,667	226,253	150,733	75,520	
28	曇一時晴	31.0	188,490	0	188,490	189,364	0	0	0	136,857	52,507	0.0	31,886	216,461	142,381	74,080	
29	曇時々雨	27.0	356,993	11,365	345,628	346,610	79,224	53,609	132,833	157,908	55,869	12.5	34,221	227,338	147,008	80,330	
30	晴後雨	33.0	210,281	0	210,281	211,213	0	8,929	8,929	151,840	50,444	2.0	28,398	225,269	152,759	72,510	
31	曇時々雨	28.0	562,724	48,000	514,724	515,674	148,098	131,204	279,302	174,283	62,089	23.5	31,253	261,601	173,611	87,990	
合計	－	－	7,673,025	282,875	7,390,150	7,420,224	774,062	558,891	1,332,953	4,490,554	1,596,717	143.5	946,442	6,856,879	4,509,129	2,347,750	
最大	－	37.0	629,862	197,760	554,983	555,973	173,787	146,371	320,158	176,612	62,089	45.5	35,325	261,976	176,066	87,990	
最小	－	26.0	169,940	11,365	169,940	170,902	10,969	2,096	2,096	123,356	43,494	0.5	24,217	198,918	126,188	66,860	
平均	－	31.8	247,517	70,719	238,392	239,362	86,007	62,099	121,178	144,857	51,507	14.4	30,530	221,190	145,456	75,734	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2024年 8月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水)使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	45,250	89	510	5,879	9,372	286	−	−	−	0	0.00	1,026	0.91	410	1.04
2	45,300	89	510	5,392	9,289	287	−	−	−	0	0.00	958	0.80	490	1.21
3	45,420	89	510	4,913	10,425	874	−	−	−	56	0.15	1,049	0.90	389	0.87
4	59,170	116	510	6,724	10,400	1,176	−	−	−	0	0.00	1,037	0.68	365	0.84
5	64,730	127	510	7,119	9,748	294	−	−	−	0	0.00	1,300	0.81	399	0.60
6	66,880	131	510	11,156	10,357	883	−	−	−	0	0.00	1,379	0.56	399	0.35
7	53,000	104	510	14,223	10,426	881	−	−	−	0	0.00	1,676	1.11	524	0.93
8	45,330	89	510	13,463	10,402	288	−	−	−	0	0.00	1,505	1.15	559	1.27
9	45,300	89	510	13,308	10,324	1,167	−	−	−	0	0.00	1,322	1.11	502	1.16
10	45,800	90	510	13,662	10,419	287	−	−	−	57	0.15	1,163	1.06	593	1.33
11	46,030	90	510	13,811	10,338	296	−	−	−	0	0.00	1,243	1.00	285	0.74
12	46,090	90	510	13,433	10,511	575	−	−	−	0	0.00	1,220	1.09	467	1.16
13	49,640	97	510	11,599	10,359	864	−	−	−	0	0.00	1,414	1.24	456	1.04
14	56,900	112	510	13,357	10,314	585	−	−	−	0	0.00	1,254	1.22	422	1.07
15	62,710	123	510	11,985	10,353	588	−	−	−	0	0.00	1,687	1.25	433	1.09
16	51,040	100	510	14,143	8,791	1,449	−	−	−	0	0.00	1,790	1.58	410	1.13
17	46,110	90	510	13,906	6,720	288	−	−	−	69	0.18	1,642	1.46	410	0.97
18	46,060	90	510	14,010	6,724	289	−	−	−	0	0.00	1,391	1.29	376	0.90
19	50,140	98	510	13,330	6,799	586	−	−	−	0	0.00	1,573	1.31	479	1.16
20	83,420	164	510	14,003	6,777	1,470	−	−	−	0	0.00	1,972	0.68	547	0.32
21	54,120	106	510	13,657	6,832	878	−	−	−	0	0.00	1,744	1.51	570	1.32
22	46,160	91	510	13,491	6,818	290	−	−	−	0	0.00	1,322	1.14	479	1.04
23	46,080	90	510	12,775	6,940	867	−	−	−	0	0.00	1,379	1.13	650	1.46
24	54,050	106	510	14,874	6,790	1,173	−	−	−	64	0.14	1,493	1.35	631	1.44
25	78,940	155	510	14,183	6,815	590	−	−	−	0	0.00	1,573	0.72	764	0.67
26	49,870	98	510	11,066	6,826	876	−	−	−	0	0.00	1,676	1.33	456	1.07
27	52,510	103	510	14,492	6,155	1,166	−	−	−	0	0.00	1,607	1.31	559	1.27
28	70,520	138	510	15,567	6,818	592	−	−	−	0	0.00	1,870	1.64	570	1.30
29	77,450	152	510	15,460	6,750	2,348	−	−	−	0	0.00	1,813	0.92	627	0.69
30	66,480	130	510	12,390	6,721	287	−	−	−	0	0.00	1,539	1.22	524	1.06
31	82,120	161	510	14,032	6,721	884	−	−	−	168	0.25	1,733	0.65	619	0.38
合計	1,732,620	3,397	−	381,403	263,034	23,364	−	−	−	414	−	45,350	−	15,364	−
最大	83,420	164	510	15,567	10,511	2,348	−	−	−	168	0.25	1,972	1.64	764	1.46
最小	45,250	89	510	4,913	6,155	286	−	−	−	56	0.14	958	0.56	285	0.32
平均	55,891	110	510	12,303	8,485	754	−	−	−	83	0.03	1,463	1.03	496	0.86

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2024年 8月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計	備考
	A系	B系	C系	D系	E系							
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	
1	41,585	44,793	44,793	35,500	35,460	131,171	70,960	202,131	0	0	0	
2	42,884	48,096	48,095	36,270	36,300	139,075	72,570	211,645	0	0	0	
3	36,234	49,497	49,497	38,090	39,870	135,228	77,960	213,188	0	0	0	
4	43,724	49,131	49,131	38,990	38,970	141,986	77,960	219,946	38,392	0	38,392	
5	40,145	51,995	51,995	36,240	36,090	144,135	72,330	216,465	44,660	32,236	76,896	
6	46,905	53,714	53,713	39,030	39,480	154,332	78,510	232,842	140,899	85,761	226,660	
7	51,415	59,512	59,512	37,760	40,560	170,439	78,320	248,759	10,969	18,632	29,601	
8	47,525	55,815	55,815	37,950	40,610	159,155	78,560	237,715	0	0	0	
9	41,874	51,899	51,899	38,750	39,010	145,672	77,760	223,432	0	0	0	
10	41,174	47,020	47,020	39,110	39,390	135,214	78,500	213,714	0	0	0	
11	43,595	54,761	54,760	34,990	35,090	153,116	70,080	223,196	0	0	0	
12	39,693	48,838	48,838	36,520	36,750	137,369	73,270	210,639	0	0	0	
13	39,685	48,229	48,228	39,460	39,830	136,142	79,290	215,432	0	0	0	
14	37,534	44,327	44,327	36,300	36,430	126,188	72,730	198,918	0	0	0	
15	38,585	46,813	46,813	36,490	36,610	132,211	73,100	205,311	31,344	0	31,344	
16	38,166	51,020	51,020	33,460	33,400	140,206	66,860	207,066	0	0	0	
17	40,494	48,771	48,770	35,780	35,860	138,035	71,640	209,675	0	0	0	
18	38,845	46,755	46,755	35,690	35,730	132,355	71,420	203,775	0	0	0	
19	41,503	52,024	52,024	35,850	35,710	145,551	71,560	217,111	0	0	0	
20	54,546	60,760	60,760	42,480	43,430	176,066	85,910	261,976	173,787	146,371	320,158	
21	41,324	49,064	49,064	36,080	37,540	139,452	73,620	213,072	0	2,096	2,096	
22	40,574	50,056	50,055	37,960	39,850	140,685	77,810	218,495	0	0	0	
23	43,516	52,317	52,317	36,880	38,590	148,150	75,470	223,620	0	0	0	
24	40,486	48,230	48,230	36,970	37,780	136,946	74,750	211,696	0	0	0	
25	51,655	51,807	51,806	40,700	40,990	155,268	81,690	236,958	106,689	80,053	186,742	
26	44,006	52,242	52,242	37,100	37,590	148,490	74,690	223,180	0	0	0	
27	46,154	52,290	52,289	37,590	37,930	150,733	75,520	226,253	0	0	0	
28	41,086	50,648	50,647	36,880	37,200	142,381	74,080	216,461	0	0	0	
29	48,756	49,126	49,126	39,720	40,610	147,008	80,330	227,338	79,224	53,609	132,833	
30	46,204	53,278	53,277	35,980	36,530	152,759	72,510	225,269	0	8,929	8,929	
31	54,095	59,758	59,758	42,830	45,160	173,611	87,990	261,601	148,098	131,204	279,302	
合計	1,343,967	1,582,586	1,582,576	1,163,400	1,184,350	4,509,129	2,347,750	6,856,879	774,062	558,891	1,332,953	
最大	54,546	60,760	60,760	42,830	45,160	176,066	87,990	261,976	173,787	146,371	320,158	
最小	36,234	44,327	44,327	33,460	33,400	126,188	66,860	198,918	10,969	2,096	2,096	
平均	43,354	51,051	51,051	37,529	38,205	145,456	75,734	221,190	86,007	62,099	121,178	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2024年 8月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	−	545	777	1,322	−	94.2	114.9	209.2	−	3.5	5.0	8.5	0.66	4.1
2	−	929	1,035	1,964	−	157.4	140.9	298.3	−	5.5	6.1	11.6	0.62	3.9
3	−	975	1,042	2,017	−	161.8	137.2	299.0	−	5.5	5.9	11.4	0.59	3.8
4	−	1,030	1,007	2,037	−	161.5	126.8	288.2	−	5.7	5.5	11.2	0.57	3.9
5	−	844	900	1,744	−	152.8	132.6	285.4	−	5.3	5.7	11.0	0.66	3.9
6	−	1,095	1,171	2,266	−	145.7	133.7	279.4	−	5.2	5.6	10.8	0.49	3.9
7	−	887	1,007	1,894	−	134.0	122.1	256.1	−	4.7	5.3	10.0	0.55	3.9
8	−	755	966	1,721	−	108.9	112.0	220.9	−	3.8	4.9	8.7	0.53	3.9
9	−	950	672	1,622	−	161.7	93.0	254.7	−	5.7	4.0	9.7	0.61	3.8
10	−	760	1,128	1,888	−	115.3	143.8	259.1	−	4.2	6.3	10.5	0.58	4.1
11	−	1,087	944	2,031	−	146.3	118.0	264.2	−	5.8	5.1	10.9	0.56	4.1
12	−	923	983	1,906	−	140.4	131.6	271.9	−	5.3	5.6	10.9	0.60	4.0
13	−	847	1,150	1,997	−	127.4	141.2	268.6	−	4.6	6.2	10.8	0.57	4.0
14	−	951	1,075	2,026	−	137.4	136.4	273.9	−	5.3	6.0	11.3	0.58	4.1
15	−	1,065	936	2,001	−	146.0	110.8	256.9	−	5.6	4.9	10.5	0.55	4.1
16	−	973	896	1,869	−	133.7	110.5	244.2	−	5.1	4.7	9.8	0.55	4.0
17	−	1,027	897	1,924	−	127.6	104.2	231.7	−	5.1	4.5	9.6	0.52	4.1
18	−	992	798	1,790	−	135.1	97.5	232.7	−	5.1	4.1	9.2	0.54	4.0
19	−	670	702	1,372	−	84.7	83.4	168.1	−	3.3	3.5	6.8	0.51	4.0
20	−	1,025	926	1,951	−	125.0	103.4	228.4	−	5.0	4.5	9.5	0.51	4.2
21	−	963	829	1,792	−	125.3	101.3	226.6	−	5.1	4.4	9.5	0.55	4.2
22	−	884	809	1,693	−	114.2	95.3	209.5	−	4.5	4.2	8.7	0.54	4.2
23	−	1,028	597	1,625	−	142.3	73.1	215.5	−	5.5	3.2	8.7	0.56	4.0
24	−	988	789	1,777	−	129.0	93.5	222.5	−	5.0	4.0	9.0	0.53	4.0
25	−	958	832	1,790	−	117.6	90.0	207.6	−	4.5	3.9	8.4	0.49	4.0
26	−	550	521	1,071	−	66.6	60.9	127.5	−	2.6	2.5	5.1	0.50	4.0
27	−	943	1,056	1,999	−	117.9	121.1	239.0	−	4.7	5.2	9.9	0.52	4.1
28	−	1,005	948	1,953	−	131.0	114.0	245.1	−	5.2	4.9	10.1	0.54	4.1
29	−	1,076	1,034	2,110	−	126.5	111.7	238.2	−	5.1	4.9	10.0	0.50	4.2
30	−	817	1,167	1,984	−	105.0	135.1	240.1	−	4.2	6.0	10.2	0.54	4.2
31	−	1,005	745	1,750	−	131.2	86.8	218.1	−	5.0	3.7	8.7	0.53	4.0
合計	0	28,547	28,339	56,886	0.0	4,003.5	3,476.8	7,480.3	0.0	150.7	150.3	301.0	−	−
最大	0	1,095	1,171	2,266	0.0	161.8	143.8	299.0	0.0	5.8	6.3	11.6	0.66	4.2
最小	0	545	521	1,071	0.0	66.6	60.9	127.5	0.0	2.6	2.5	5.1	0.49	3.8
平均	−	921	914	1,835	−	129.1	112.2	241.3	−	4.9	4.8	9.7	0.55	4.0

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2024年 8月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	−	96.3	96.2	−	11.93	17.04	28.98	−	0.33	0.33	0.33	150.0	2.4	3.6
2	−	96.0	95.8	−	20.83	23.64	44.47	−	0.36	0.37	0.37	111.0	2.5	2.8
3	−	95.7	95.6	−	19.68	20.57	40.25	−	0.34	0.34	0.34	216.0	2.6	5.6
4	−	95.6	95.4	−	24.63	20.72	45.35	−	0.42	0.36	0.39	408.0	2.7	11.0
5	−	96.3	96.1	−	17.71	17.82	35.53	−	0.32	0.30	0.31	326.0	2.6	8.5
6	−	96.5	96.4	−	21.65	20.06	41.71	−	0.40	0.35	0.37	585.0	3.4	20.0
7	−	96.9	96.8	−	18.42	21.62	40.03	−	0.38	0.39	0.39	685.0	3.8	26.1
8	−	95.2	95.0	−	13.58	16.36	29.94	−	0.34	0.32	0.33	732.0	3.6	26.7
9	−	98.6	98.6	−	17.85	10.02	27.86	−	0.31	0.25	0.28	554.0	3.7	20.3
10	−	95.6	95.5	−	12.08	19.09	31.17	−	0.27	0.29	0.28	1,050.0	2.5	26.0
11	−	95.4	95.3	−	16.50	12.80	29.30	−	0.27	0.24	0.26	801.0	1.6	12.8
12	−	95.8	95.7	−	14.86	12.99	27.85	−	0.27	0.22	0.24	406.0	1.6	6.5
13	−	95.5	95.3	−	13.73	19.73	33.46	−	0.29	0.30	0.30	242.0	1.5	3.6
14	−	95.6	95.5	−	15.30	16.87	32.17	−	0.28	0.27	0.27	220.0	2.4	5.3
15	−	95.3	95.2	−	19.22	16.91	36.14	−	0.33	0.33	0.33	300.0	2.3	6.9
16	−	95.3	95.2	−	15.69	13.01	28.71	−	0.29	0.26	0.28	443.0	2.6	11.4
17	−	95.0	95.5	−	14.79	12.11	26.90	−	0.28	0.26	0.27	403.0	2.6	10.5
18	−	95.2	95.1	−	15.28	10.89	26.17	−	0.28	0.25	0.27	399.0	3.1	12.4
19	−	96.6	96.6	−	11.01	9.97	20.98	−	0.32	0.28	0.30	355.0	2.5	8.9
20	−	95.4	95.3	−	15.90	14.26	30.16	−	0.31	0.30	0.30	560.0	2.9	16.2
21	−	95.3	95.2	−	15.44	11.64	27.09	−	0.29	0.25	0.27	312.0	3.3	10.4
22	−	95.2	95.1	−	13.39	10.77	24.16	−	0.28	0.25	0.26	330.0	3.7	12.1
23	−	95.4	95.3	−	15.62	7.65	23.27	−	0.27	0.23	0.25	321.0	2.8	9.1
24	−	95.1	95.0	−	14.89	10.97	25.86	−	0.28	0.26	0.27	403.0	2.8	11.3
25	−	96.4	96.3	−	14.62	11.55	26.17	−	0.31	0.28	0.30	490.0	2.0	9.6
26	−	96.5	96.4	−	7.82	7.26	15.08	−	0.29	0.28	0.28	258.0	4.0	10.4
27	−	95.5	95.4	−	13.20	13.49	26.69	−	0.27	0.25	0.26	464.0	3.5	16.1
28	−	95.2	95.1	−	13.84	12.85	26.69	−	0.25	0.25	0.25	273.0	2.8	7.7
29	−	95.3	95.2	−	16.05	13.35	29.40	−	0.30	0.26	0.28	343.0	2.8	9.6
30	−	95.1	95.1	−	13.44	14.52	27.97	−	0.31	0.23	0.26	404.0	2.9	11.7
31	−	95.0	95.0	−	13.13	7.55	20.68	−	0.25	0.19	0.22	417.0	3.2	13.4
合計	−	−	−	0.00	482.09	448.10	930.19	−	−	−	−	12,961.0	−	366.5
最大	−	98.60	98.60	0.00	24.63	23.64	45.35	−	0.42	0.39	0.39	1,050.0	4.0	26.7
最小	−	95.00	95.00	0.00	7.82	7.26	15.08	−	0.25	0.19	0.22	111.0	1.5	2.8
平均	−	95.6	95.7	−	15.55	14.45	30.01	−	0.31	0.28	0.30	418.1	2.8	11.8

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（第2処理場遠心）

2024年 8月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	－	920	323	1,243	－	144.9	50.9	195.7	－	5.4	1.9	7.2	0.65	3.7
2	－	893	340	1,233	－	135.7	51.7	187.3	－	5.0	1.9	6.9	0.63	3.7
3	－	589	426	1,015	－	86.2	62.4	148.6	－	3.2	2.3	5.5	0.61	3.7
4	－	444	633	1,077	－	65.0	92.7	157.7	－	2.4	3.4	5.8	0.61	3.7
5	－	457	619	1,076	－	66.9	90.6	157.5	－	2.5	3.4	5.8	0.61	3.7
6	－	971	97	1,068	－	150.2	15.0	165.2	－	5.6	0.6	6.1	0.64	3.7
7	－	456	911	1,367	－	68.0	142.3	210.3	－	2.5	5.3	7.8	0.62	3.7
8	－	878	30	908	－	123.7	4.4	128.1	－	4.6	0.2	4.7	0.59	3.7
9	－	－	861	861	－	－	127.4	127.4	－	－	4.7	4.7	0.59	3.7
10	－	850	45	895	－	112.7	6.3	119.0	－	4.2	0.2	4.4	0.56	3.7
11	－	－	857	857	－	－	119.7	119.7	－	－	4.4	4.4	0.56	3.7
12	－	323	438	761	－	41.9	60.0	101.9	－	1.6	2.2	3.8	0.55	3.7
13	－	264	684	948	－	34.3	87.3	121.6	－	1.3	3.4	4.7	0.55	3.8
14	－	232	511	743	－	30.1	65.2	95.3	－	1.1	2.5	3.7	0.55	3.8
15	－	327	520	847	－	44.3	69.1	113.3	－	1.6	2.7	4.3	0.57	3.8
16	－	－	830	830	－	－	111.3	111.3	－	－	4.2	4.2	0.57	3.8
17	－	676	118	794	－	100.3	16.8	117.1	－	3.7	0.6	4.3	0.60	3.7
18	－	762	－	762	－	111.0	－	111.0	－	4.1	－	4.1	0.59	3.7
19	－	579	－	579	－	90.7	－	90.7	－	3.4	－	3.4	0.63	3.7
20	－	864	131	995	－	128.2	18.6	146.8	－	4.7	0.7	5.4	0.60	3.7
21	－	864	131	995	－	125.8	16.5	142.3	－	4.7	0.7	5.3	0.59	3.8
22	－	244	498	742	－	34.2	64.5	98.6	－	1.3	2.6	3.8	0.57	3.9
23	407	159	434	1,000	54.5	22.0	56.8	133.3	2.1	0.8	2.2	5.1	0.57	3.9
24	155	585	－	740	21.6	85.2	－	106.8	0.8	3.2	－	4.0	0.59	3.7
25	－	378	617	995	－	54.0	81.4	135.4	－	2.0	3.3	5.3	0.58	3.9
26	－	202	266	468	－	30.5	37.1	67.7	－	1.1	1.5	2.6	0.61	3.9
27	－	277	896	1,173	－	39.6	118.3	157.8	－	1.5	4.7	6.2	0.58	3.9
28	－	758	190	948	－	105.9	24.1	130.0	－	3.9	1.0	4.9	0.56	3.8
29	465	－	284	749	62.3	－	35.6	97.9	2.4	－	1.5	3.9	0.57	3.9
30	452	481	－	933	62.8	69.8	－	132.7	2.4	2.6	－	5.0	0.58	3.7
31	－	－	746	746	－	－	97.1	97.1	－	－	4.1	4.1	0.59	4.2
合計	1,479	14,433	12,436	28,348	201.3	2,101.0	1,722.9	4,025.2	7.7	77.7	66.2	151.6	－	－
最大	465	971	911	1,367	62.8	150.2	142.3	210.3	2.4	5.6	5.3	7.8	0.65	4.2
最小	155	159	30	468	21.6	22.0	4.4	67.7	0.8	0.8	0.2	2.6	0.55	3.7
平均	370	555	461	915	50.3	80.8	63.8	129.8	1.9	3.0	2.5	4.9	0.59	3.8

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（第2処理場遠心、重力濃縮）

2024年 8月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	－	89.6	89.6	－	－	－	
2	－	89.2	89.2	－	－	－	
3	－	88.8	88.8	－	－	－	
4	－	88.8	88.8	－	－	－	
5	－	88.8	88.8	－	－	－	
6	－	89.4	89.4	－	－	－	
7	－	89.0	93.2	－	－	－	
8	－	88.4	92.8	－	－	－	
9	－	－	92.8	－	－	－	
10	－	87.6	92.3	－	－	－	
11	－	－	92.3	－	－	－	
12	－	87.3	92.2	－	－	－	
13	－	87.3	90.5	－	－	－	
14	－	87.3	90.5	－	－	－	
15	－	87.9	90.9	－	－	－	
16	－	－	89.4	－	－	－	
17	－	91.5	90.0	－	－	－	
18	－	91.3	－	－	－	－	
19	－	92.0	－	－	－	－	
20	－	91.5	90.0	－	－	－	
21	－	91.3	89.6	－	－	－	
22	－	90.9	90.8	－	－	－	
23	89.4	90.9	90.9	－	－	－	
24	89.8	91.3	－	－	－	－	
25	－	91.1	91.0	－	－	－	
26	－	91.7	91.5	－	－	－	
27	－	91.1	91.0	－	－	－	
28	－	92.3	90.6	－	－	－	
29	89.4	－	92.3	－	－	－	
30	91.1	92.6	－	－	－	－	
31	－	－	92.6	－	－	－	
合計	－	－	－	－	－	－	
最大	91.1	92.6	93.2	－	－	－	
最小	89.4	87.3	88.8	－	－	－	
平均	89.9	90.0	90.9	－	－	－	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2024年 8月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	739	23.3	96.8	109	23.3	78.5	0	0.0	883	3.7	878.0	1.51	
2	646	20.2	96.9	93	20.2	78.3	0	0.0	774	3.3	739.0	1.46	
3	756	22.9	97.0	103	21.1	79.5	261	9.1	811	3.6	839.0	1.47	
4	1,045	31.1	97.0	116	26.3	77.5	943	9.9	859	4.0	1,046.5	1.35	
5	930	25.8	97.2	101	25.8	74.6	0	0.0	1,016	3.7	735.5	1.14	
6	1,384	40.4	97.1	148	35.8	75.8	1,798	10.3	956	3.7	896.5	0.89	
7	1,996	57.4	97.1	241	56.9	76.4	3,002	8.7	944	4.1	1,096.5	0.76	
8	1,866	52.9	97.2	218	51.4	76.4	2,364	7.9	932	4.0	1,107.0	0.84	
9	1,809	48.0	97.3	200	45.3	77.4	2,349	8.9	811	3.7	1,077.0	0.90	
10	1,970	47.1	97.6	192	43.2	77.6	2,610	9.9	823	3.9	1,192.5	1.01	
11	1,813	32.6	98.2	141	31.6	77.6	3,016	12.7	387	4.3	774.0	0.95	
12	1,188	25.8	97.8	112	24.0	78.6	2,436	9.4	−	−	471.0	0.73	
13	916	24.1	97.4	102	21.7	78.7	1,885	7.8	−	−	455.0	0.76	
14	849	24.9	97.1	103	21.1	79.5	1,958	7.9	−	−	494.5	0.79	
15	1,018	26.6	97.4	116	23.1	80.0	2,407	9.1	−	−	575.5	0.87	
16	1,225	30.8	97.5	137	30.7	77.5	2,712	8.8	−	−	648.0	0.84	
17	1,174	29.3	97.5	134	29.2	78.2	2,552	8.7	−	−	608.5	0.83	
18	1,185	30.3	97.4	139	29.9	78.5	2,668	8.8	−	−	630.5	0.83	
19	924	21.6	97.7	97	20.6	78.7	2,146	9.9	−	−	509.0	0.94	
20	1,406	36.6	97.4	152	36.5	75.9	3,161	9.1	−	−	675.5	0.74	
21	1,031	31.8	96.9	131	31.6	75.9	2,190	6.9	−	−	474.0	0.60	
22	992	30.9	96.9	129	30.2	76.6	2,190	7.1	−	−	479.5	0.62	
23	995	28.7	97.1	120	27.3	77.3	2,103	7.3	−	−	480.5	0.67	
24	1,151	30.0	97.4	131	28.9	77.9	2,639	8.8	−	−	619.5	0.83	
25	1,134	30.4	97.3	130	30.3	76.6	2,726	9.0	−	−	627.0	0.83	
26	699	22.3	96.8	88	21.4	75.7	1,711	7.7	−	−	388.0	0.70	
27	1,191	38.7	96.8	160	38.7	75.8	2,784	7.2	−	−	625.5	0.65	
28	913	28.5	96.9	116	25.7	77.9	2,117	7.4	−	−	568.5	0.80	
29	1,075	30.5	97.2	136	30.4	77.7	2,654	8.7	−	−	729.5	0.96	
30	1,054	32.8	96.9	127	29.7	76.6	2,639	8.1	−	−	700.5	0.85	
31	1,093	32.9	97.0	129	30.5	76.4	2,683	8.2	−	−	711.0	0.86	
合計	36,167	989.1	−	4,150	942.4	−	64,699	−	9,196	−	21,852.5	−	
最大	1,996	57.4	98.2	241	56.9	80.0	3,161	12.7	1,016	4.3	1,192.5	1.51	
最小	646	20.2	96.8	88	20.2	74.6	0	0.0	387	3.3	388.0	0.60	
平均	1,167	31.9	97.3	134	30.4	77.3	2,311	6.5	836	3.8	704.9	0.88	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（脱水A系）

2024年 8月度　No.2-6

日	A系（ベルトプレス）												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤（PAC）		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
3	38	1.2	96.9	2	0.5	80.4	145	12.3	－	－	21.5	0.73	
4	93	2.8	97.0	7	1.4	80.0	305	11.0	－	－	76.0	1.10	
5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
6	220	6.3	97.2	19	4.5	75.9	667	10.7	－	－	146.0	0.93	
7	403	11.1	97.3	46	11.0	76.0	928	8.4	－	－	201.0	0.72	
8	366	9.9	97.3	40	9.4	76.4	798	8.0	－	－	181.5	0.73	
9	452	11.3	97.5	44	10.2	76.9	1,030	9.1	－	－	227.5	0.81	
10	401	9.1	97.7	36	7.8	78.5	957	10.5	－	－	224.0	0.98	
11	538	8.9	98.3	39	8.6	78.2	1,117	12.5	－	－	224.0	1.00	
12	582	12.6	97.8	55	11.7	78.6	1,117	8.8	－	－	244.0	0.77	
13	599	15.8	97.4	67	14.2	78.7	1,131	7.2	－	－	304.0	0.77	
14	447	13.1	97.1	54	11.1	79.5	986	7.5	－	－	260.5	0.79	
15	480	12.5	97.4	55	10.9	80.0	1,189	9.5	－	－	285.0	0.91	
16	519	13.1	97.5	58	13.0	77.5	1,146	8.8	－	－	279.5	0.86	
17	767	19.1	97.5	88	19.1	78.2	1,668	8.7	－	－	405.0	0.85	
18	840	21.5	97.4	98	21.2	78.5	1,827	8.5	－	－	455.0	0.85	
19	658	15.4	97.7	69	14.7	78.7	1,450	9.4	－	－	365.5	0.95	
20	879	22.9	97.4	95	22.8	75.9	1,943	8.5	－	－	445.0	0.78	
21	671	20.7	96.9	85	20.6	75.9	1,349	6.5	－	－	314.5	0.61	
22	490	15.3	96.9	64	14.9	76.6	1,001	6.6	－	－	236.0	0.62	
23	497	14.3	97.1	60	13.6	77.3	972	6.8	－	－	247.5	0.69	
24	603	15.7	97.4	69	15.2	77.9	1,233	7.8	－	－	328.5	0.84	
25	476	12.8	97.3	54	12.7	76.6	1,073	8.4	－	－	266.5	0.84	
26	235	7.5	96.8	30	7.2	75.7	580	7.7	－	－	130.5	0.70	
27	434	14.1	96.8	58	14.1	75.8	1,044	7.4	－	－	231.0	0.66	
28	389	12.1	96.9	49	11.0	77.9	870	7.2	－	－	265.5	0.87	
29	464	13.2	97.2	59	13.1	77.7	1,160	8.8	－	－	316.5	0.96	
30	506	15.8	96.9	61	14.3	76.6	1,305	8.3	－	－	342.0	0.87	
31	547	16.5	97.0	64	15.2	76.4	1,320	8.0	－	－	362.0	0.88	
合計	13,594	364.5	－	1,524	343.8	－	30,305	－	0	－	7,385.5	－	
最大	879	22.9	98.3	98	22.8	80.4	1,943	12.5	－	－	455.0	1.10	
最小	38	1.2	96.8	2	0.5	75.7	145	6.5	－	－	21.5	0.61	
平均	486	13.0	97.3	54	12.3	77.4	1,082	8.3	－	－	263.8	0.81	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2024年 8月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	54	1.7	96.9	3	0.7	80.4	116	6.9	−	−	29.5	0.70	
4	228	6.8	97.0	17	3.4	80.0	638	9.4	−	−	181.0	1.07	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	365	10.4	97.2	31	7.4	75.9	1,131	10.9	−	−	250.5	0.97	
7	849	23.4	97.2	96	23.1	76.0	2,074	8.9	−	−	372.0	0.64	
8	731	19.9	97.3	80	18.9	76.4	1,566	7.9	−	−	356.5	0.72	
9	603	15.1	97.5	59	13.5	76.9	1,320	8.8	−	−	317.0	0.84	
10	755	17.2	97.7	68	14.6	78.5	1,653	9.6	−	−	399.5	0.93	
11	891	14.8	98.3	65	14.2	78.2	1,900	12.9	−	−	319.0	0.86	
12	606	13.2	97.8	57	12.2	78.6	1,320	10.0	−	−	227.0	0.69	
13	317	8.3	97.4	35	7.5	78.7	754	9.0	−	−	151.0	0.72	
14	402	11.8	97.1	49	10.0	79.5	972	8.2	−	−	234.0	0.79	
15	538	14.1	97.4	61	12.2	80.0	1,218	8.7	−	−	290.5	0.83	
16	706	17.8	97.5	79	17.7	77.5	1,566	8.8	−	−	368.5	0.83	
17	407	10.2	97.5	46	10.1	78.2	885	8.7	−	−	203.5	0.80	
18	345	8.8	97.4	40	8.7	78.5	841	9.5	−	−	175.5	0.80	
19	266	6.2	97.7	28	5.9	78.7	696	11.2	−	−	143.5	0.92	
20	527	13.7	97.4	57	13.7	75.9	1,218	8.9	−	−	230.5	0.67	
21	360	11.1	96.9	46	11.0	75.9	841	7.6	−	−	159.5	0.57	
22	502	15.6	96.9	65	15.3	76.6	1,189	7.6	−	−	243.5	0.62	
23	498	14.4	97.1	60	13.7	77.3	1,131	7.9	−	−	233.0	0.65	
24	548	14.3	97.4	62	13.8	77.9	1,407	9.8	−	−	291.0	0.82	
25	658	17.6	97.3	75	17.6	76.6	1,653	9.4	−	−	360.5	0.82	
26	464	14.8	96.8	58	14.2	75.7	1,131	7.6	−	−	257.5	0.70	
27	757	24.6	96.8	101	24.6	75.8	1,740	7.1	−	−	394.5	0.64	
28	524	16.4	96.9	67	14.8	77.9	1,247	7.6	−	−	303.0	0.74	
29	611	17.3	97.2	78	17.3	77.7	1,494	8.6	−	−	413.0	0.95	
30	548	17.1	96.9	66	15.5	76.6	1,334	7.8	−	−	358.5	0.84	
31	546	16.4	97.0	64	15.2	76.4	1,363	8.3	−	−	349.0	0.85	
合計	14,606	392.7	−	1,615	366.7	−	34,394	−	−	−	7,612.0	−	
最大	891	24.6	98.3	101	24.6	80.4	2,074	12.9	−	−	413.0	1.07	
最小	54	1.7	96.8	3	0.7	75.7	116	6.9	−	−	29.5	0.57	
平均	522	14.0	97.3	58	13.1	77.3	1,228	8.8	−	−	271.9	0.78	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2024年 8月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	2.36	2.11	−	
2	−	−	−	
3	−	−	−	
4	−	−	−	
5	4.50	−	−	
6	−	−	−	
7	2.20	2.20	−	
8	−	−	−	
9	4.32	−	−	
10	−	−	−	
11	−	−	−	
12	−	−	−	
13	2.17	2.15	−	
14	−	−	−	
15	4.40	−	−	
16	−	−	−	
17	−	−	−	
18	−	−	−	
19	2.11	2.25	2.34	
20	−	−	2.54	
21	4.27	−	−	
22	−	−	−	
23	2.33	2.21	−	
24	−	−	−	
25	−	−	−	
26	−	−	−	
27	4.46	−	−	
28	−	−	−	
29	−	2.22	−	
30	−	−	−	
31	−	−	−	
合計	33.12	13.14	4.88	
最大	4.50	2.25	2.54	
最小	2.11	2.11	2.34	
平均	3.31	2.19	2.44	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2024年 8月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	13:08	−	−	−	−	−	−	−	1,663	1,663	−	
6	51.50	11:20	12:16	3.7	−	−	−	−	4.0	2,142	1,483	3,625	632.5	
7	128.02	24:00	0:00	7.7	10.84	27.4	10.8	27.4	−	734	0	734	1,535.4	
8	125.36	24:00	0:00	7.6	−	−	−	−	4.0	1,423	0	1,423	1,294.1	
9	113.23	24:00	0:00	6.9	−	−	−	−	−	751	0	751	1,356.4	
10	109.18	24:00	0:00	5.5	−	−	−	−	−	2,039	0	2,039	1,083.3	
11	92.94	24:00	0:00	4.6	−	−	−	−	−	1,745	0	1,745	1,071.9	
12	102.26	24:00	0:00	4.6	−	−	−	−	−	1,866	0	1,866	1,103.6	
13	102.92	24:00	0:00	4.5	11.69	21.0	11.6	21.0	−	1,929	0	1,929	1,226.8	
14	111.98	24:00	0:00	4.6	21.38	37.5	21.3	37.5	−	2,579	0	2,579	1,059.2	
15	121.64	24:00	0:00	5.0	21.60	33.5	21.5	33.5	4.0	3,001	0	3,001	1,074.4	
16	124.24	24:00	0:00	5.6	21.07	35.1	21.0	35.1	−	1,633	0	1,633	1,367.8	
17	131.26	24:00	0:00	6.1	−	−	−	−	−	1,313	0	1,313	1,341.1	
18	130.42	24:00	0:00	5.7	−	−	−	−	−	1,702	0	1,702	1,300.5	
19	122.21	24:00	0:00	5.2	10.99	29.2	10.9	29.2	−	1,887	0	1,887	1,329.7	
20	128.40	24:00	0:00	5.6	22.35	36.2	22.3	36.2	−	298	0	298	1,576.1	
21	129.84	24:00	0:00	6.4	21.72	31.5	21.6	31.5	−	589	0	589	1,567.2	
22	127.42	24:00	0:00	6.5	−	−	−	−	4.0	813	0	813	1,544.3	
23	126.06	24:00	0:00	6.0	21.91	33.0	21.8	33.0	−	1,240	0	1,240	1,394.5	
24	128.86	24:00	0:00	5.9	−	−	−	−	−	1,561	0	1,561	1,342.4	
25	130.14	24:00	0:00	6.0	−	−	−	−	−	522	0	522	1,546.9	
26	119.93	24:00	0:00	6.8	21.85	32.9	21.8	32.9	−	339	0	339	1,633.2	
27	125.02	24:00	0:00	7.6	−	−	−	−	4.0	300	0	300	1,459.2	
28	125.38	24:00	0:00	6.6	21.80	32.6	21.8	32.6	−	1,467	0	1,467	1,266.2	
29	128.36	24:00	0:00	6.0	−	−	−	−	−	1,859	0	1,859	1,308.1	
30	129.20	24:00	0:00	6.5	−	−	−	−	4.0	764	0	764	1,451.6	
31	129.82	24:00	0:00	6.3	−	−	−	−	−	84	0	84	1,442.7	
合計	3,095.6	611:20	25:24	153.5	207.20	−	206.4	−	24.0	34,580	3,146	37,726	34,309.1	
最大	131.3	24:00	13:08	7.7	22.35	37.5	22.3	37.5	4.0	3,001	1,663	3,625	1,633.2	
最小	51.5	11:20	0:00	3.7	10.84	21.0	10.8	21.0	4.0	84	0	84	632.5	
平均	119.06	23:30	12:42	5.9	18.84	32.7	18.8	32.7	4.0	1,330	1,573	1,397	1,270.7	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2024年 8月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.00	0:00	0:00	0.0	0.00	−	0.0	−	0.0	0	0	0	0.0	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2024年 8月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	㎥	㎥	㎥	㎥	
1	101,780	−	−	−	−	1,095	7	44	3	47	11	
2	105,920	−	−	−	−	1,142	19	45	3	48	8	
3	104,990	−	−	−	−	1,048	−	36	3	39	1	
4	108,640	−	−	−	−	356	477	28	1	29	2	
5	110,620	−	−	−	−	1,236	441	41	0	41	9	
6	122,780	−	−	−	−	1,376	2,186	45	1	46	10	
7	114,650	−	−	−	−	1,123	−	63	0	63	12	
8	116,180	−	−	−	−	936	−	70	1	71	16	
9	116,440	−	−	−	36	1,207	−	66	1	67	12	
10	115,130	−	−	−	−	−	−	46	1	47	2	
11	115,550	−	−	−	−	−	−	40	3	43	2	
12	106,910	−	−	−	−	1,020	−	35	4	39	2	
13	104,170	−	−	−	−	1,338	−	43	1	44	10	
14	98,980	−	−	−	−	1,189	−	43	0	43	10	
15	104,260	−	−	−	−	1,161	253	40	2	42	13	
16	101,540	−	−	−	−	1,198	−	38	0	38	7	
17	101,020	−	−	−	−	−	−	27	2	29	3	
18	100,180	−	−	−	−	−	−	23	1	24	1	
19	101,640	−	−	−	−	1,282	−	40	0	40	10	
20	120,050	−	−	−	180	1,236	333	39	1	40	13	
21	98,170	−	−	−	−	1,161	−	40	1	41	17	
22	102,570	−	−	−	−	1,301	−	52	0	52	12	
23	103,580	−	−	−	18	1,356	5	70	1	71	8	
24	101,530	−	−	−	−	−	−	44	1	45	2	
25	113,570	−	−	−	−	852	20	43	0	43	2	
26	95,600	−	−	−	−	1,170	−	67	1	68	12	
27	103,010	−	−	−	−	1,488	−	58	1	59	12	
28	102,870	−	−	−	27	1,151	20	49	1	50	13	
29	111,700	−	−	−	−	1,151	200	63	1	64	12	
30	100,930	−	−	−	−	468	−	65	1	66	7	
31	119,160	−	−	−	−	−	460	57	0	57	6	
合計	3,324,120	0	−	−	261	28,041	4,421	1,460	36	1,496	257	
最大	122,780	0	−	−	180	1,488	2,186	70	4	71	17	
最小	95,600	0	−	−	18	356	5	23	0	24	1	
平均	107,230	−	−	−	65	1,122	368	47	2	48	8	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2024年 8月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	41,585	12,970	31.2	184,437	444	1,730	-	6,500	-	5.7	7.0	140	----	823	345	A系の送気量には、A系№5系列の送気量も含まれます。
2	42,884	13,120	30.6	237,662	554	1,760	-	6,100	-	5.6	4.4	120	----	834	600	
3	36,234	12,090	33.4	191,380	528	1,620	-	5,600	-	6.6	-	100	----	847	680	
4	43,724	12,940	29.6	212,204	485	1,580	-	5,700	-	5.5	-	110	----	1,172	560	
5	40,145	13,720	34.2	187,111	466	1,590	-	5,600	-	5.9	5.4	120	----	837	480	A系生物反応槽容量
6	46,905	14,660	31.3	181,993	388	1,520	78.9	5,700	-	5.1	4.3	130	----	1,461	560	1池1244m³
7	51,415	15,570	30.3	185,617	361	1,440	-	5,400	-	4.6	5.3	110	----	951	450	
8	47,525	14,710	31.0	194,354	409	1,450	-	5,400	0.25	5.0	6.1	130	----	848	400	
9	41,874	13,240	31.6	189,123	452	1,500	-	5,700	-	5.7	5.9	110	----	849	400	
10	41,174	12,670	30.8	191,266	465	1,530	-	5,900	-	5.8	-	99	----	845	455	
11	43,595	13,400	30.7	196,125	450	1,580	-	5,900	-	5.5	-	110	----	838	480	
12	39,693	12,220	30.8	195,088	491	1,540	-	6,000	-	6.0	-	110	----	840	480	
13	39,685	12,280	30.9	191,322	482	1,540	77.3	6,000	-	6.0	5.0	120	----	839	480	
14	37,534	12,280	32.7	186,984	498	1,520	-	6,300	0.26	6.4	4.7	100	----	836	480	
15	38,585	13,090	33.9	228,240	592	1,570	-	6,200	-	6.2	4.9	110	----	1,137	470	
16	38,166	11,940	31.3	198,988	521	1,570	-	5,500	-	5.9	5.5	140	----	832	440	
17	40,494	12,740	31.5	201,746	498	1,560	-	5,200	-	5.9	-	97	----	844	480	
18	38,845	12,190	31.4	198,686	511	1,580	-	5,400	-	6.1	-	96	----	850	440	
19	41,503	12,760	30.7	199,458	481	1,670	-	4,800	-	5.8	8.9	120	----	846	330	
20	54,546	17,370	31.8	198,220	363	1,630	78.3	5,000	-	4.4	6.2	110	----	1,681	470	
21	41,324	12,570	30.4	193,782	469	1,450	-	5,300	0.19	5.8	5.0	120	----	842	510	
22	40,574	12,300	30.3	194,567	480	1,450	-	5,400	-	5.9	5.9	120	----	844	400	
23	43,516	13,360	30.7	194,471	447	1,500	-	5,200	-	5.5	6.6	130	----	843	400	
24	40,486	12,390	30.6	195,466	483	1,560	-	5,200	-	5.9	-	100	----	847	425	
25	51,655	16,230	31.4	206,512	400	1,580	-	5,000	-	4.6	-	100	----	1,432	440	
26	44,006	13,280	30.2	191,180	434	1,520	-	5,000	-	5.4	10.9	110	----	834	230	
27	46,154	14,310	31.0	195,131	423	1,570	76.5	5,000	-	5.2	5.4	110	----	830	520	
28	41,086	12,460	30.3	197,047	480	1,560	-	5,500	0.24	5.8	5.0	120	----	830	520	
29	48,756	15,190	31.2	198,951	408	1,550	-	5,500	-	4.9	4.9	130	----	1,218	520	
30	46,204	14,170	30.7	189,357	410	1,430	-	5,600	-	5.2	4.3	110	----	834	520	
31	54,095	17,320	32.0	204,218	378	1,430	-	5,200	-	4.4	-	110	----	1,456	440	
合計	1,343,967	419,540	-	6,110,686	-	-	-	-	-	-	-	-	0	29,820	14,405	
最大	54,546	17,370	34.2	237,662	592	1,760	78.9	6,500	0.26	6.6	10.9	140	-	1,681	680	
最小	36,234	11,940	29.6	181,993	361	1,430	76.5	4,800	0.19	4.4	4.3	96	-	823	230	
平均	43,354	13,534	31.2	197,119	455	1,550	77.8	5,500	0.23	5.6	5.8	110	-	962	465	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2024年 8月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2024年 8月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	44,793	16,210	36.2	232,920	520	1,720	−	6,200	−	8.3	8.6	170	----	1,080	480	B系生物反応槽容量
2	48,096	17,450	36.3	219,540	456	1,680	−	6,200	−	7.8	6.0	160	----	1,130	680	1池3883m^3
3	49,497	17,460	35.3	225,540	456	1,680	−	6,300	−	7.5	−	180	----	1,110	640	
4	49,131	19,100	38.9	225,420	459	1,660	−	6,000	−	7.6	−	190	----	1,237	680	
5	51,995	19,180	36.9	195,720	376	1,600	−	5,900	−	7.2	5.6	160	----	1,145	720	
6	53,714	20,100	37.4	194,640	362	1,570	79.3	5,800	−	6.9	5.9	160	----	1,292	680	
7	59,512	21,320	35.8	195,120	328	1,490	−	5,700	−	6.3	5.6	160	----	1,146	690	
8	55,815	20,200	36.2	250,920	450	1,540	−	5,800	0.17	6.7	6.7	160	----	1,039	600	
9	51,899	19,420	37.4	255,420	492	1,570	−	5,900	−	7.2	5.9	160	----	1,151	665	
10	47,020	17,770	37.8	242,700	516	1,580	−	5,900	−	7.9	−	200	----	1,120	720	
11	54,761	20,060	36.6	264,660	483	1,560	−	5,800	−	6.8	−	170	----	1,140	760	
12	48,838	17,960	36.8	234,000	479	1,540	−	5,800	−	7.6	−	160	----	1,135	760	
13	48,229	17,720	36.7	238,860	495	1,550	77.5	5,700	−	7.7	5.4	190	----	1,110	760	
14	44,327	16,200	36.5	228,000	514	1,610	−	5,900	0.18	8.4	5.5	130	----	1,151	760	
15	46,813	17,900	38.2	252,900	540	1,620	−	5,500	−	8.0	5.8	160	----	1,131	750	
16	51,020	17,370	34.0	233,100	457	1,560	−	5,600	−	7.3	5.8	150	----	1,120	720	
17	48,771	17,750	36.4	236,400	485	1,570	−	5,400	−	7.6	−	150	----	1,120	680	
18	46,755	16,410	35.1	240,480	514	1,590	−	5,400	−	8.0	−	160	----	1,115	640	
19	52,024	17,860	34.3	252,420	485	1,610	−	5,500	−	7.2	8.6	150	----	1,140	480	
20	60,760	22,860	37.6	205,860	339	1,550	78.0	5,300	−	6.1	6.7	150	----	1,358	640	
21	49,064	17,530	35.7	196,500	400	1,520	−	5,400	0.13	7.6	6.6	130	----	1,151	640	
22	50,056	17,530	35.0	218,400	436	1,540	−	5,400	−	7.4	6.5	140	----	1,156	640	
23	52,317	18,660	35.7	215,280	411	1,540	−	5,500	−	7.1	6.6	130	----	1,151	640	
24	48,230	17,460	36.2	221,040	458	1,540	−	5,500	−	7.7	−	150	----	1,140	625	
25	51,807	22,960	44.3	220,200	425	1,560	−	4,900	−	7.2	−	160	----	1,361	640	
26	52,242	18,820	36.0	206,220	395	1,500	−	5,400	−	7.1	9.4	130	----	1,181	420	
27	52,290	18,890	36.1	220,140	421	1,540	76.1	5,300	−	7.1	5.9	150	----	1,151	720	
28	50,648	18,080	35.7	231,360	457	1,540	−	5,300	0.19	7.4	6.0	140	----	1,135	720	
29	49,126	19,870	40.4	218,820	445	1,530	−	5,300	−	7.6	6.0	150	----	1,313	720	
30	53,278	19,100	35.8	210,600	395	1,460	−	5,300	−	7.0	5.6	130	----	1,161	720	
31	59,758	22,650	37.9	211,440	354	1,400	−	5,100	−	6.2	−	150	----	1,195	680	
合計	1,582,586	581,850	−	6,994,620	−	−	−	−	−	−	−	−	0	36,065	20,670	
最大	60,760	22,960	44.3	264,660	540	1,720	79.3	6,300	0.19	8.4	9.4	200	−	1,361	760	
最小	44,327	16,200	34.0	194,640	328	1,400	76.1	4,900	0.13	6.1	5.4	130	−	1,039	420	
平均	51,051	18,769	36.8	225,633	442	1,570	77.7	5,600	0.17	7.3	6.4	160	−	1,163	667	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2024年 8月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	44,793	15,920	35.5	271,980	607	1,690	−	6,600	−	8.3	7.1	150	----	1,050	540	C系生物反応槽容量
2	48,095	17,240	35.8	279,000	580	1,640	−	6,600	−	7.8	5.7	140	----	1,100	640	1池3883m^3
3	49,497	17,190	34.7	287,460	581	1,650	−	6,700	−	7.5	−	150	----	1,080	600	
4	49,131	18,590	37.8	305,460	622	1,660	−	6,500	−	7.6	−	140	----	1,203	680	
5	51,995	18,190	35.0	246,120	473	1,590	−	6,300	−	7.2	5.3	140	----	1,115	720	
6	53,713	19,550	36.4	234,780	437	1,540	77.6	6,000	−	6.9	5.6	140	----	1,258	680	
7	59,512	21,250	35.7	246,360	414	1,430	−	5,800	−	6.3	5.3	130	----	1,254	690	
8	55,815	19,770	35.4	271,500	486	1,480	−	5,900	0.17	6.7	6.3	140	----	1,011	600	
9	51,899	17,740	34.2	281,640	543	1,510	−	6,200	−	7.2	6.1	150	----	1,119	585	
10	47,020	16,210	34.5	273,060	581	1,560	−	6,300	−	7.9	−	170	----	1,090	640	
11	54,760	18,390	33.6	298,020	544	1,530	−	6,200	−	6.8	−	130	----	1,110	680	
12	48,838	16,380	33.5	267,480	548	1,520	−	6,100	−	7.6	−	150	----	1,105	680	
13	48,228	16,350	33.9	273,780	568	1,520	77.9	6,000	−	7.7	5.7	190	----	1,080	680	
14	44,327	14,990	33.8	251,640	568	1,590	−	6,300	0.18	8.4	5.7	130	----	1,119	680	
15	46,813	16,660	35.6	285,840	611	1,600	−	6,000	−	8.0	6.0	130	----	1,239	660	
16	51,020	17,070	33.5	256,500	503	1,600	−	6,000	−	7.3	6.2	140	----	1,090	640	
17	48,770	17,150	35.2	270,720	555	1,660	−	5,600	−	7.6	−	130	----	1,090	695	
18	46,755	16,510	35.3	288,900	618	1,710	−	5,700	−	8.0	−	120	----	1,085	680	
19	52,024	18,040	34.7	307,200	590	1,730	−	5,800	−	7.2	8.7	130	----	1,110	485	
20	60,760	22,550	37.1	270,540	445	1,610	79.0	5,400	−	6.1	5.8	130	----	1,322	770	
21	49,064	18,110	36.9	231,900	473	1,460	−	6,000	0.14	7.6	6.0	140	----	1,119	610	
22	50,055	17,670	35.3	269,880	539	1,500	−	6,300	−	7.4	6.2	140	----	1,124	560	
23	52,317	18,370	35.1	265,080	507	1,520	−	6,300	−	7.1	6.5	140	----	1,119	560	
24	48,230	16,810	34.9	272,640	565	1,560	−	6,100	−	7.7	−	160	----	1,110	630	
25	51,806	21,630	41.8	235,620	455	1,560	−	5,300	−	7.2	−	180	----	1,329	640	
26	52,242	18,360	35.1	231,600	443	1,460	−	5,800	−	7.1	7.3	160	----	1,149	500	
27	52,289	18,340	35.1	268,560	514	1,520	77.5	5,800	−	7.1	5.7	150	----	1,119	680	
28	50,647	17,470	34.5	278,340	550	1,510	−	5,800	0.19	7.4	5.7	160	----	1,105	685	
29	49,126	20,410	41.5	257,940	525	1,480	−	5,600	−	7.6	5.8	190	----	1,277	685	
30	53,277	18,670	35.0	253,200	475	1,450	−	5,800	−	7.0	5.3	150	----	1,129	680	
31	59,758	22,510	37.7	246,300	412	1,420	−	5,400	−	6.2	−	180	----	1,295	640	
合計	1,582,576	564,090	−	8,279,040	−	−	−	−	−	−	−	−	0	35,505	19,895	
最大	60,760	22,550	41.8	307,200	622	1,730	79.0	6,700	0.19	8.4	8.7	190	−	1,329	770	
最小	44,327	14,990	33.5	231,600	412	1,420	77.5	5,300	0.14	6.1	5.3	120	−	1,011	485	
平均	51,051	18,196	35.6	267,066	523	1,560	78.0	6,000	0.17	7.3	6.1	150	−	1,145	642	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2024年 8月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	35,500	10,630	29.9	173,519	489	1,620	−	6,400	−	9.3	4.7	110	----	1,017	640	D系生物反応槽容量
2	36,270	10,890	30.0	167,623	462	1,550	−	6,000	−	9.1	4.8	110	----	949	640	1池3424m^3
3	38,090	11,890	31.2	171,238	450	1,520	−	6,000	−	8.6	−	110	----	917	565	嫌気槽864m3
4	38,990	11,710	30.0	171,426	440	1,560	−	5,900	−	8.4	−	110	----	955	565	好気槽2560m3
5	36,240	10,980	30.3	167,386	462	1,570	−	6,000	−	9.1	5.6	100	----	1,032	560	
6	39,030	11,810	30.3	146,688	376	1,560	78.5	6,100	−	8.4	4.7	100	----	999	640	
7	37,760	11,500	30.5	143,579	380	1,470	−	6,000	−	8.7	4.4	110	----	1,091	660	
8	37,950	11,330	29.9	158,021	416	1,410	−	5,800	0.19	8.7	6.5	100	----	1,043	450	
9	38,750	11,650	30.1	170,522	440	1,440	−	5,800	−	8.5	7.3	100	----	955	400	
10	39,110	11,660	29.8	171,051	437	1,440	−	5,800	−	8.4	−	100	----	925	400	
11	34,990	10,740	30.7	171,399	490	1,470	−	5,700	−	9.4	−	110	----	947	400	
12	36,520	10,960	30.0	170,369	467	1,420	−	5,700	−	9.0	−	110	----	981	400	
13	39,460	11,830	30.0	171,617	435	1,440	77.0	5,600	−	8.3	7.6	100	----	991	400	
14	36,300	10,900	30.0	171,308	472	1,450	−	5,400	0.21	9.1	6.7	110	----	986	480	
15	36,490	11,040	30.3	171,150	469	1,450	−	5,600	−	9.0	6.7	110	----	1,000	465	
16	33,460	10,420	31.1	165,024	493	1,530	−	5,500	−	9.8	7.6	110	----	986	440	
17	35,780	10,720	30.0	171,484	479	1,540	−	5,800	−	9.2	−	100	----	934	440	
18	35,690	10,720	30.0	174,205	488	1,560	−	5,700	−	9.2	−	90	----	932	440	
19	35,850	10,730	29.9	179,531	501	1,620	−	6,000	−	9.2	8.5	100	----	926	375	
20	42,480	12,740	30.0	143,817	339	1,480	78.6	5,800	−	7.7	5.5	110	----	1,135	560	
21	36,080	10,860	30.1	140,957	391	1,390	−	5,500	0.19	9.1	6.3	110	----	997	480	
22	37,960	11,360	29.9	176,035	464	1,350	−	5,300	−	8.7	7.5	110	----	933	400	
23	36,880	11,050	30.0	172,437	468	1,370	−	5,500	−	8.9	7.5	110	----	927	400	
24	36,970	11,100	30.0	174,452	472	1,450	−	5,600	−	8.9	−	87	----	1,000	400	
25	40,700	12,230	30.0	151,515	372	1,480	−	5,800	−	8.1	−	110	----	1,121	400	
26	37,100	11,150	30.1	148,075	399	1,490	−	6,100	−	8.9	11.0	100	----	1,023	260	
27	37,590	11,260	30.0	161,922	431	1,510	75.2	5,900	−	8.7	6.3	110	----	1,000	480	
28	36,880	11,080	30.0	160,652	436	1,510	−	5,500	0.21	8.9	6.9	100	----	967	480	
29	39,720	11,850	29.8	170,011	428	1,520	−	5,800	−	8.3	6.5	100	----	1,075	480	
30	35,980	10,860	30.2	148,985	414	1,520	−	5,700	−	9.1	6.7	110	----	1,087	480	
31	42,830	12,780	29.8	145,487	340	1,450	−	5,800	−	7.7	−	120	----	983	480	
合計	1,163,400	350,430	−	5,081,485	−	−	−	−	−	−	−	−	0	30,814	14,660	
最大	42,830	12,780	31.2	179,531	501	1,620	78.6	6,400	0.21	9.8	11.0	120	−	1,135	660	
最小	33,460	10,420	29.8	140,957	339	1,350	75.2	5,300	0.19	7.7	4.4	87	−	917	260	
平均	37,529	11,304	30.1	163,919	437	1,490	77.3	5,800	0.20	8.8	6.6	110	−	994	473	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2024年 8月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	35,460	10,650	30.0	175,677	495	1,680	−	6,600	−	9.3	4.7	100	----	996	640	E系生物反応槽容量
2	36,300	10,910	30.1	169,819	468	1,650	−	6,300	−	9.1	4.9	110	----	989	640	1池3424m³
3	39,870	11,980	30.0	173,774	436	1,600	−	6,200	−	8.2	−	110	----	974	570	嫌気槽864m3
4	38,970	11,730	30.1	174,177	447	1,620	−	6,100	−	8.4	−	110	----	1,022	570	好気槽2560m3
5	36,090	10,980	30.4	170,261	472	1,610	−	6,200	−	9.1	5.6	110	----	1,042	560	
6	39,480	11,970	30.3	149,715	379	1,620	78.4	6,600	−	8.3	4.6	110	----	953	640	
7	40,560	12,300	30.3	145,911	360	1,540	−	6,300	−	8.1	4.2	110	----	1,106	690	
8	40,610	12,160	29.9	161,359	397	1,470	−	6,000	0.20	8.1	5.6	110	----	1,013	520	
9	39,010	11,740	30.1	179,488	460	1,450	−	5,900	−	8.4	5.8	99	----	972	505	
10	39,390	11,820	30.0	180,269	458	1,430	−	5,400	−	8.3	−	110	----	940	520	
11	35,090	10,780	30.7	180,702	515	1,440	−	5,400	−	9.4	−	110	----	1,030	480	
12	36,750	11,050	30.1	179,528	489	1,380	−	5,300	−	8.9	−	120	----	963	480	
13	39,830	11,970	30.1	180,776	454	1,400	75.8	5,400	−	8.3	6.4	110	----	983	480	
14	36,430	10,960	30.1	180,577	496	1,410	−	5,600	0.22	9.0	7.5	110	----	975	400	
15	36,610	11,060	30.2	180,638	493	1,480	−	5,800	−	9.0	7.6	110	----	943	400	
16	33,400	10,530	31.5	174,949	524	1,520	−	5,900	−	9.8	7.7	110	----	1,016	400	
17	35,860	10,750	30.0	181,626	506	1,500	−	6,100	−	9.2	−	110	----	1,002	400	
18	35,730	10,740	30.1	180,917	506	1,530	−	6,100	−	9.2	−	96	----	948	400	
19	35,710	10,740	30.1	178,642	500	1,580	−	6,500	−	9.2	8.3	100	----	960	345	
20	43,430	13,070	30.1	145,197	334	1,510	77.0	6,200	−	7.6	5.6	110	----	1,134	520	
21	37,540	11,310	30.1	142,921	381	1,550	−	6,300	0.17	8.8	6.1	110	----	1,071	480	
22	39,850	11,950	30.0	177,643	446	1,500	−	6,100	−	8.2	5.6	110	----	968	520	
23	38,590	11,580	30.0	175,076	454	1,540	−	5,900	−	8.5	6.0	110	----	955	520	
24	37,780	11,350	30.0	177,796	471	1,610	−	6,100	−	8.7	−	94	----	1,023	520	
25	40,990	12,340	30.1	156,135	381	1,590	−	5,800	−	8.0	−	100	----	1,163	520	
26	37,590	11,330	30.1	151,538	403	1,560	−	6,000	−	8.7	7.7	97	----	1,036	400	
27	37,930	11,380	30.0	165,281	436	1,540	75.2	5,700	−	8.7	5.3	110	----	896	600	
28	37,200	11,210	30.1	164,551	442	1,420	−	5,600	0.22	8.8	5.1	97	----	993	600	
29	40,610	12,140	29.9	172,422	425	1,430	−	5,500	−	8.1	7.8	100	----	993	400	
30	36,530	11,060	30.3	153,451	420	1,460	−	5,900	−	9.0	7.4	110	----	1,057	400	
31	45,160	13,480	29.8	149,287	331	1,420	−	5,900	−	7.3	−	120	----	1,097	400	
合計	1,184,350	357,020	−	5,230,103	−	−	−	−	−	−	−	−	0	31,213	15,520	
最大	45,160	13,480	31.5	181,626	524	1,680	78.4	6,600	0.22	9.8	8.3	120	−	1,163	690	
最小	33,400	10,530	29.8	142,921	331	1,380	75.2	5,300	0.17	7.3	4.2	94	−	896	345	
平均	38,205	11,517	30.1	168,713	442	1,520	76.6	6,000	0.20	8.6	6.2	110	−	1,007	501	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2024年 8月度　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ固形物量)	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ量)	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m^3	%	t	m^3	t	t	m^3	%	t	m^3	t	t	
1	1,069	0.76	8.11	811	−	−	320	0.98	3.14	314	−	−	
2	1,066	0.74	7.93	793	−	−	316	0.99	3.13	313	−	−	
3	1,067	0.74	7.93	793	−	−	317	0.99	3.14	314	−	−	
4	1,068	0.73	7.82	782	−	−	318	1.01	3.21	321	−	−	
5	1,066	0.74	7.88	788	−	−	316	0.99	3.13	313	−	−	
6	1,067	0.70	7.42	742	−	−	317	0.98	3.11	311	−	−	
7	1,067	0.70	7.46	746	−	−	318	1.01	3.21	321	−	−	
8	1,067	0.63	6.67	667	−	−	317	0.97	3.07	307	−	−	
9	1,067	0.64	6.79	679	−	−	317	1.00	3.17	317	−	−	
10	995	0.59	5.88	588	−	−	194	1.00	1.94	194	−	−	
11	946	0.56	5.27	527	−	−	197	0.98	1.93	193	−	−	
12	952	0.56	5.33	533	−	−	203	1.01	2.05	205	−	−	
13	990	0.60	5.93	593	−	−	240	1.00	2.40	240	−	−	
14	962	0.57	5.52	552	−	−	213	0.98	2.09	209	−	−	
15	1,065	0.54	5.72	572	−	−	215	1.00	2.15	215	−	−	
16	1,066	0.58	6.23	623	−	−	318	1.01	3.21	321	−	−	
17	1,065	0.54	5.72	572	−	−	316	0.97	3.07	307	−	−	
18	1,037	0.51	5.24	524	−	−	290	1.00	2.90	290	−	−	
19	518	0.56	2.91	291	−	−	167	0.99	1.65	165	−	−	
20	990	0.63	6.23	623	−	−	269	0.99	2.66	266	−	−	
21	1,015	0.73	7.38	738	−	−	317	0.93	2.95	295	−	−	
22	996	0.72	7.17	717	−	−	247	1.00	2.47	247	−	−	
23	878	0.72	6.33	633	−	−	128	1.01	1.29	129	−	−	
24	888	0.73	6.44	644	−	−	139	1.02	1.42	142	−	−	
25	994	0.79	7.85	785	−	−	243	0.85	2.07	207	−	−	
26	517	0.90	4.64	464	−	−	241	0.99	2.39	239	−	−	
27	858	0.84	7.19	719	−	−	107	1.00	1.07	107	−	−	
28	874	0.75	6.59	659	−	−	124	0.99	1.23	123	−	−	
29	982	0.79	7.76	776	−	−	285	1.00	2.85	285	−	−	
30	932	0.73	6.78	678	−	−	231	0.99	2.29	229	−	−	
31	950	0.81	7.69	769	−	−	250	0.97	2.43	243	−	−	
合計	30,074	−	203.81	20381	0.00	0.00	7,790	−	76.82	7682	−	−	
最大	1,069	0.90	8.11	811	−	−	320	1.02	3.21	321	−	−	
最小	517	0.51	2.91	291	−	−	107	0.85	1.07	107	−	−	
平均	970	0.68	6.57	657	−	−	251	0.99	2.48	248	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2024年　8月度　　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備　考
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量	濃度	固形物量	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量						
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t	
1	−	−	−	−	−	−	749	−	0.64	−	5.0	5.0	497	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	750	0.61	−	4.8	−	4.8	480	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	750	0.62	−	4.8	−	4.8	479	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	750	0.59	−	4.6	−	4.6	461	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	750	0.61	−	4.8	−	4.8	475	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	750	0.56	−	4.3	−	4.3	431	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	749	0.54	−	4.3	−	4.3	425	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	750	0.46	−	3.6	−	3.6	360	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	750	0.47	−	3.6	−	3.6	362	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	801	0.48	−	3.9	−	3.9	394	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	749	0.44	−	3.3	−	3.3	334	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	749	0.41	−	3.3	−	3.3	328	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	750	0.46	−	3.5	−	3.5	353	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	749	0.44	−	3.4	−	3.4	343	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	850	0.41	−	3.6	−	3.6	357	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	748	0.38	−	3.0	−	3.0	302	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	749	0.33	−	2.7	−	2.7	265	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	747	0.29	−	2.3	−	2.3	234	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	351	0.28	−	1.3	−	1.3	126	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	721	0.22	1.03	1.1	2.5	3.6	357	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	698	−	0.73	−	4.4	4.4	443	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	749	−	0.63	−	4.7	4.7	470	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	750	−	0.66	−	5.0	5.0	504	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	749	−	0.58	−	5.0	5.0	502	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	751	−	0.76	−	5.8	5.8	578	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	276	−	0.76	−	2.3	2.3	225	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	751	−	0.77	−	6.1	6.1	612	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	750	−	0.68	−	5.4	5.4	536	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	697	−	0.67	−	4.9	4.9	491	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	701	−	0.53	−	4.5	4.5	449	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	700	−	0.73	−	5.3	5.3	526	−	−	−	−	−	
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	22284	−	−	66.2	60.8	127.0	12699	−	−	0	−	0.00	
最大	−	−	−	−	−	−	850	0.62	1.03	4.8	6.1	6.1	612	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	276	0.22	0.53	1.1	2.3	1.3	126	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	719	0.30	0.71	3.5	4.7	4.1	410	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2024年 8月度　No.5-3

日	スクリュープレス脱水機													備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄)	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
1	739	23.30	96.7	108.58	23.34	78.5	−	−	883	3.7	878.0	1.46	−	
2	646	20.20	96.4	92.89	20.16	78.3	−	−	774	3.3	739.0	1.26	−	
3	664	20.00	96.6	97.41	19.97	79.5	−	−	811	3.6	788.0	1.39	−	
4	724	21.50	97.0	92.48	21.46	76.8	−	−	859	4.0	789.5	1.47	−	
5	930	25.80	97.0	101.40	25.76	74.6	−	−	1,016	3.7	735.5	1.07	−	
6	799	23.80	96.7	98.07	23.83	75.7	−	−	956	3.7	500.0	0.77	−	
7	744	22.9	96.9	99	22.9	76.9	−	−	944	4.1	523.5	0.91	−	
8	769	23.1	97.0	98	23.1	76.4	−	−	932	4.0	569.0	0.98	−	
9	754	21.6	97.1	98	21.6	77.9	−	−	811	3.7	532.5	0.98	−	
10	814	20.8	97.4	89	20.8	76.5	−	−	823	3.9	569.0	1.08	−	
11	384	8.9	97.7	37	8.9	75.9	−	−	387	4.3	231.0	1.04	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	7,967	231.9	−	1,011	231.8	−	−	−	9,196	−	6,855.00	−	0	
最大	930	25.8	97.7	109	25.8	79.5	−	−	1,016	4.3	878.0	1.47	−	
最小	384	8.9	96.4	37	8.9	74.6	−	−	387	3.3	231.0	0.77	−	
平均	724	21.0	97.1	92	21.1	41.0	−	−	836	4.0	623.2	1.18	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2024年 8月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	100.04	24:00	−	4.0	−	−	−	−	4.0	1,757	0	1,757	1,654.8	
2	100.31	24:00	−	3.9	22.08	34.9	22	34.9	−	1,681	0	1,681	1,659.9	
3	100.43	24:00	−	4.2	−	−	−	−	−	2,025	0	2,025	1,628.1	
4	100.32	24:00	−	3.9	−	−	−	−	−	794	0	794	1,750.1	
5	100.60	24:00	−	4.3	21.67	38.3	22	38.3	−	225	0	225	1,812.3	
6	90.09	22:46	0:05	4.4	−	−	−	−	−	581	0	581	1,621.8	
7	100.41	24:00	−	5.5	11.07	38.6	11	38.6	−	997	0	997	1,661.2	
8	99.91	24:00	−	5.9	−	−	−	−	−	728	0	728	1,606.6	
9	100.43	24:00	−	5.6	22.01	31.6	22	31.6	−	1,148	0	1,148	1,583.7	
10	98.91	24:00	−	5.5	−	−	−	−	4.0	1,166	0	1,166	1,530.4	
11	70.46	21:26	1:01	3.6	−	−	−	−	−	1,069	0	1,069	1,167.1	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	10.71	32.9	11	32.9	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	1,061.91	10.84	1:06	50.8	87.54	176.3	87	176.3	8.0	12,171	0	12,171	17,676.0	
最大	100.60	1.00	1:01	5.9	22.08	38.6	22	38.6	4.0	2,025	−	2,025	1,812.3	
最小	70.46	0.89	0:05	3.6	10.71	31.6	11	31.6	4.0	225	−	225	1,167.1	
平均	96.54	0.99	0:33	4.62	17.51	35.1	17.46	35.1	4.00	1,106	−	1,106.45	1,606.9	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2024年 8月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	1,069	−			1,069	167.6	−			167.6	7.2	−			7.2
2	1,066	−			1,066	155.1	−			155.1	7.0	−			7.0
3	1,057	−			1,057	156.8	−			156.8	6.9	−			6.9
4	1,068	−			1,068	162.6	−			162.6	6.8	−			6.8
5	1,066	−			1,066	175.6	−			175.6	7.3	−			7.3
6	1,067	−			1,067	148.2	−			148.2	6.7	−			6.7
7	1,067	−			1,067	163.0	−			163.0	6.9	−			6.9
8	1,067	−			1,067	127.9	−			127.9	5.8	−			5.8
9	1,067	−			1,067	139.3	−			139.3	6.3	−			6.3
10	995	−			995	111.8	−			111.8	5.0	−			5.0
11	946	−			946	117.4	−			117.4	4.5	−			4.5
12	952	−			952	103.3	−			103.3	4.6	−			4.6
13	990	−			990	121.7	−			121.7	5.1	−			5.1
14	962	−			962	112.4	−			112.4	4.7	−			4.7
15	1,065	−			1,065	110.4	−			110.4	4.9	−			4.9
16	1,066	−			1,066	138.3	−			138.3	5.4	−			5.4
17	1,065	−			1,065	116.7	−			116.7	4.9	−			4.9
18	1,037	−			1,037	119.4	−			119.4	4.6	−			4.6
19	518	−			518	60.1	−			60.1	2.5	−			2.5
20	990	−			990	138.8	−			138.8	5.5	−			5.5
21	997	−			997	165.8	−			165.8	6.5	−			6.5
22	996	−			996	151.0	−			151.0	6.2	−			6.2
23	878	−			878	133.5	−			133.5	5.7	−			5.7
24	888	−			888	136.8	−			136.8	5.7	−			5.7
25	994	−			994	178.8	−			178.8	7.1	−			7.1
26	517	−			517	92.0	−			92.0	4.1	−			4.1
27	858	−			858	160.5	−			160.5	6.5	−			6.5
28	874	−			874	135.1	−			135.1	5.8	−			5.8
29	982	−			982	169.3	−			169.3	7.1	−			7.1
30	932	−			932	138.0	−			138.0	6.0	−			6.0
31	950	−			950	175.7	−			175.7	6.7	−			6.7
合計	30,046	0			30,046	4,282.9	0.0			4,283	180.0	0.0			180.0
最大	1,069	0			1,069	178.8	0.0			178.8	7.3	0.0			7.3
最小	517	0			517	60.1	0.0			60.1	2.5	0.0			2.5
平均	969	0			969	138.2	0.0			138.2	5.8	0.0			5.8

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2024年 8月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.76	4.3	88.9	−			88.9	1,204	−			1,204	0.08	−			0.08	
2	0.74	4.5	88.5	−			88.6	1,262	−			1,262	0.08	−			0.08	
3	0.74	4.4	88.5	−			88.5	1,465	−			1,465	0.10	−			0.10	
4	0.73	4.2	87.2	−			87.2	1,363	−			1,363	0.09	−			0.09	
5	0.74	4.1	92.1	−			92.4	1,349	−			1,349	0.09	−			0.09	
6	0.70	4.5	89.3	−			89.3	1,334	−			1,334	0.09	−			0.09	
7	0.70	4.2	91.9	−			92.0	1,262	−			1,262	0.08	−			0.08	
8	0.63	4.5	85.6	−			86.6	1,160	−			1,160	0.08	−			0.07	
9	0.64	4.5	91.8	−			92.6	1,175	−			1,175	0.08	−			0.08	
10	0.59	4.5	85.7	−			84.7	1,073	−			1,073	0.07	−			0.07	
11	0.56	3.9	85.4	−			84.9	1,059	−			1,059	0.08	−			0.08	
12	0.56	4.4	85.7	−			86.8	1,044	−			1,044	0.08	−			0.08	
13	0.60	4.2	86.1	−			86.4	1,146	−			1,146	0.08	−			0.08	
14	0.57	4.2	85.5	−			85.5	1,102	−			1,102	0.08	−			0.08	
15	0.54	4.4	85.1	−			84.5	1,233	−			1,233	0.08	−			0.08	
16	0.58	3.9	88.0	−			87.1	1,320	−			1,320	0.09	−			0.09	
17	0.54	4.2	85.2	−			84.5	1,247	−			1,247	0.08	−			0.08	
18	0.51	3.8	86.1	−			86.8	1,189	−			1,189	0.08	−			0.08	
19	0.56	4.1	85.8	−			86.2	638	−			638	0.09	−			0.08	
20	0.63	4.0	88.2	−			88.7	1,349	−			1,349	0.09	−			0.09	
21	0.73	3.9	89.3	−			89.0	1,291	−			1,291	0.09	−			0.09	
22	0.72	4.1	85.9	−			86.1	1,595	−			1,595	0.11	−			0.11	
23	0.72	4.3	90.2	−			90.5	1,146	−			1,146	0.09	−			0.09	
24	0.72	4.1	88.6	−			89.1	1,218	−			1,218	0.10	−			0.09	
25	0.79	4.0	90.3	−			89.9	1,407	−			1,407	0.10	−			0.10	
26	0.90	4.5	89.0	−			87.2	624	−			624	0.08	−			0.08	
27	0.84	4.1	90.3	−			90.3	1,262	−			1,262	0.10	−			0.10	
28	0.75	4.3	88.7	−			87.9	1,305	−			1,305	0.10	−			0.10	
29	0.79	4.2	91.6	−			91.0	1,624	−			1,624	0.11	−			0.11	
30	0.73	4.4	88.3	−			88.2	1,537	−			1,537	0.11	−			0.11	
31	0.81	3.8	87.6	−			87.0	1,320	−			1,320	0.10	−			0.10	
合計	−	−	−	−	−	−	−	38,295	0			38,295	−	−	−	−	−	
最大	0.90	4.5	92.1	0.0			92.6	1,624	0			1,624	0.11	0.00			0.11	
最小	0.51	3.8	85.1	0.0			84.5	624	0			624	0.07	0.00			0.07	
平均	0.68	4.2	88.4	−			88.2	1,235	−			1,235	0.09	−			0.09	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2024年 8月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤(ポリ鉄)	脱水ケーキ搬出量	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率				
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–		
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–		
3	92	1.1	96.9	6	1.1	80.4	51	0.71	–	–	261	9.1	–	–		
4	321	4.8	97.0	24	4.8	80.0	257	1.07	–	–	943	9.9	–	–		
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–		
6	585	11.9	97.0	49	11.9	75.9	397	0.91	–	–	1,798	10.3	–	–		
7	1,252	34.0	97.2	142	34.0	76.0	573	0.67	–	–	3,002	8.7	–	–		
8	1,097	28.3	97.3	120	28.3	76.4	538	0.72	–	–	2,364	7.9	–	–		
9	1,055	23.7	97.5	103	23.7	76.9	545	0.83	–	–	2,349	8.9	–	–		
10	1,156	22.4	97.7	104	22.4	78.5	624	0.95	–	–	2,610	9.9	–	–		
11	1,429	22.7	98.3	104	22.7	78.2	543	0.92	–	–	3,016	12.7	–	–		
12	1,188	24.0	97.8	112	24.0	78.6	471	0.73	–	–	2,436	9.4	–	–		
13	916	21.7	97.4	102	21.7	78.7	455	0.76	–	–	1,885	7.8	–	–		
14	849	21.1	97.1	103	21.1	79.5	495	0.80	–	–	1,958	7.9	–	–		
15	1,018	24.3	97.4	116	23.1	80.0	576	0.87	–	–	2,407	9.1	–	–		
16	1,225	30.7	97.5	137	30.7	77.5	648	0.84	–	–	2,712	8.8	–	–		
17	1,174	29.2	97.5	134	29.2	78.2	609	0.83	–	–	2,552	8.7	–	–		
18	1,185	29.9	97.4	139	29.9	78.5	631	0.83	–	–	2,668	8.8	–	–		
19	924	20.6	97.7	97	20.6	78.7	509	0.94	–	–	2,146	9.9	–	–		
20	1,406	36.5	97.3	152	36.5	75.9	676	0.70	–	–	3,161	9.1	–	–		
21	1,031	31.6	96.9	131	31.6	75.9	474	0.60	–	–	2,190	6.9	–	–		
22	992	30.2	96.9	129	30.2	76.6	480	0.62	–	–	2,190	7.1	–	–		
23	995	27.3	97.1	120	27.3	77.3	481	0.67	–	–	2,103	7.3	–	–		
24	1,151	28.9	97.4	131	28.9	77.9	620	0.82	–	–	2,639	8.8	–	–		
25	1,134	30.3	97.3	130	30.3	76.6	627	0.83	–	–	2,726	9.0	–	–		
26	699	21.4	96.8	88	21.4	75.7	388	0.70	–	–	1,711	7.7	–	–		
27	1,191	38.7	96.7	160	38.7	75.8	626	0.65	–	–	2,784	7.2	–	–		
28	913	25.7	96.9	116	25.7	77.9	569	0.80	–	–	2,117	7.4	–	–		
29	1,075	30.4	97.2	136	30.4	77.7	730	0.96	–	–	2,654	8.7	–	–		
30	1,054	29.7	96.9	127	29.7	76.6	701	0.85	–	–	2,639	8.1	–	–		
31	1,093	30.5	97.0	129	30.5	76.4	711	0.86	–	–	2,683	8.2	–	–		
合計	28,200	711.6	–	3,139	710.5	–	14,998	–	–	–	64,699	–	0	0		
最大	1,429	38.7	98.3	160	38.7	80.4	730	1.07	–	–	3,161	12.7	–	–		
最小	92	1.1	96.7	6	1.1	75.7	51	0.60	–	–	261	0.0	–	–		
平均	1,007	25.4	97.5	112	25.4	77.4	536	0.79	–	–	2,311	6.5	–	–		

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2024年 8月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	723	3.7	26.5	150.0	2.4	3.6	209.2	4.1	8.5	196	3.7	7.2	168	4.3	7.2	
2	752	3.8	28.3	111.0	2.5	2.8	298.3	3.9	11.6	187	3.7	6.9	155	4.5	7.0	
3	820	3.6	29.4	216.0	2.6	5.6	299.0	3.8	11.4	149	3.7	5.5	157	4.4	6.9	
4	1017	3.4	34.8	408.0	2.7	11.0	288.2	3.9	11.2	158	3.7	5.8	163	4.2	6.8	
5	945	3.5	32.6	326.0	2.6	8.5	285.4	3.9	11.0	158	3.7	5.8	176	4.1	7.3	
6	1178	3.7	43.6	585.0	3.4	20.0	279.4	3.9	10.8	165	3.7	6.1	148	4.5	6.7	
7	1314	3.9	50.8	685.0	3.8	26.1	256.1	3.9	10.0	210	3.7	7.8	163	4.2	6.9	
8	1209	3.8	45.9	732.0	3.6	26.7	220.9	3.9	8.7	128	3.7	4.7	128	4.5	5.8	
9	1075	3.8	41.0	554.0	3.7	20.3	254.7	3.8	9.7	127	3.7	4.7	139	4.5	6.3	
10	1540	3.0	45.9	1050.0	2.5	26.0	259.1	4.1	10.5	119	3.7	4.4	112	4.5	5.0	
11	1302	2.5	32.6	801.0	1.6	12.8	264.2	4.1	10.9	120	3.7	4.4	117	3.9	4.5	
12	883	2.9	25.8	406.0	1.6	6.5	271.9	4.0	10.9	102	3.7	3.8	103	4.4	4.6	
13	754	3.2	24.2	242.0	1.5	3.6	268.6	4.0	10.8	122	3.8	4.7	122	4.2	5.1	
14	702	3.6	25.0	220.0	2.4	5.3	273.9	4.1	11.3	95	3.8	3.7	112	4.2	4.7	
15	781	3.4	26.6	300.0	2.3	6.9	256.9	4.1	10.5	113	3.8	4.3	110	4.4	4.9	
16	937	3.3	30.8	443.0	2.6	11.4	244.2	4.0	9.8	111	3.8	4.2	138	3.9	5.4	
17	868	3.4	29.3	403.0	2.6	10.5	231.7	4.1	9.6	117	3.7	4.3	117	4.2	4.9	
18	862	3.5	30.3	399.0	3.1	12.4	232.7	4.0	9.2	111	3.7	4.1	119	3.8	4.6	
19	674	3.2	21.6	355.0	2.5	8.9	168.1	4.0	6.8	91	3.7	3.4	60	4.1	2.5	
20	1074	3.4	36.6	560.0	2.9	16.2	228.4	4.2	9.5	147	3.7	5.4	139	4.0	5.5	
21	847	3.7	31.7	312.0	3.3	10.4	226.6	4.2	9.5	142	3.8	5.3	166	3.9	6.5	
22	789	3.9	30.8	330.0	3.7	12.1	209.5	4.2	8.7	99	3.9	3.8	151	4.1	6.2	
23	803	3.6	28.6	321.0	2.8	9.1	215.5	4.0	8.7	133	3.9	5.1	134	4.3	5.7	
24	869	3.4	30.0	403.0	2.8	11.3	222.5	4.0	9.0	107	3.7	4.0	137	4.1	5.7	
25	1012	3.0	30.4	490.0	2.0	9.6	207.6	4.0	8.4	135	3.9	5.3	179	4.0	7.1	
26	545	4.1	22.2	258.0	4.0	10.4	127.5	4.0	5.1	68	3.9	2.6	92	4.5	4.1	
27	1021	3.8	38.7	464.0	3.5	16.1	239.0	4.1	9.9	158	3.9	6.2	161	4.1	6.5	
28	783	3.6	28.5	273.0	2.8	7.7	245.1	4.1	10.1	130	3.8	4.9	135	4.3	5.8	
29	848	3.6	30.6	343.0	2.8	9.6	238.2	4.2	10.0	98	3.9	3.9	169	4.2	7.1	
30	915	3.6	32.9	404.0	2.9	11.7	240.1	4.2	10.2	133	3.7	5.0	138	4.4	6.0	
31	908	3.6	32.9	417.0	3.2	13.4	218.1	4.0	8.7	97	4.2	4.1	176	3.8	6.7	
合計	28749	－	999.1	12961.0	－	367	7480.3	－	301.0	4,025	－	151.6	4283	－	180.0	
最大	1540	4.1	50.8	1050.0	4.0	27	299.0	4.2	11.6	210.29	4.2	7.8	179	4.5	7.3	
最小	545	2.5	21.6	111.0	1.5	3	127.5	3.8	5.1	67.65	3.7	2.6	60	3.8	2.5	
平均	927	3.5	32.0	418.1	2.8	12	241.3	4.0	9.7	129.80	3.8	4.9	138	4.2	5.8	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2024年 8月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	100.04	78.5	82.8	21.5	−	−	−	−	−	−	−	−	100.04	78.5	82.8	21.5	
2	100.31	78.3	83.9	21.8	−	−	−	−	−	−	−	−	100.31	78.3	83.9	21.8	VTSの測定していない日は、月
3	100.43	79.5	80.3	20.6	−	−	−	−	−	−	−	−	100.43	79.5	80.3	20.6	平均(average関数使用)にて
4	100.32	76.8	80.3	23.3	−	−	−	−	−	−	−	−	100.32	76.8	80.3	23.3	補完しています
5	100.60	74.6	83.1	25.6	−	−	−	−	−	−	−	−	100.60	74.6	83.1	25.6	
6	141.59	75.8	79.9	34.3	51.50	75.9	79.8	12.4	−	−	−	−	90.09	75.7	80.0	21.9	焼却炉投入時に含水率のない日
7	228.43	76.4	77.7	53.9	128.02	76.0	77.4	30.7	−	−	−	−	100.41	76.9	78.1	23.2	は月平均(average関数使用)にて
8	225.27	76.4	75.8	53.1	125.36	76.4	74.7	29.6	−	−	−	−	99.91	76.4	77.2	23.6	データを補完しています
9	213.66	77.4	76.4	48.3	113.23	76.9	76.0	26.1	−	−	−	−	100.43	77.9	76.8	22.2	
10	208.09	77.5	80.0	46.8	109.18	78.5	79.8	23.5	−	−	−	−	98.91	76.5	80.3	23.2	
11	163.40	77.2	80.0	37.2	92.94	78.2	79.8	20.3	−	−	−	−	70.46	75.9	80.3	17.0	
12	102.26	78.6	79.8	21.9	102.26	78.6	79.8	21.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	102.92	78.7	81.8	22.0	102.92	78.7	81.8	22.0	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	111.98	79.5	82.3	22.9	111.98	79.5	82.3	22.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	121.64	80.0	82.4	24.3	121.64	80.0	82.4	24.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	124.24	77.5	82.2	27.9	124.24	77.5	82.2	27.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	131.26	78.2	79.8	28.6	131.26	78.2	79.8	28.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	130.42	78.5	79.8	28.1	130.42	78.5	79.8	28.1	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	122.21	78.7	82.8	26.1	122.21	78.7	82.8	26.1	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	128.40	75.9	83.8	30.9	128.40	75.9	83.8	30.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	129.84	75.9	80.4	31.3	129.84	75.9	80.4	31.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	127.42	76.6	80.2	29.9	127.42	76.6	80.2	29.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	126.06	77.3	80.8	28.6	126.06	77.3	80.8	28.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	128.86	77.9	79.8	28.5	128.86	77.9	79.8	28.5	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	130.14	76.6	79.8	30.4	130.14	76.6	79.8	30.4	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	119.93	75.7	76.8	29.2	119.93	75.7	76.8	29.2	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	125.02	75.8	75.9	30.3	125.02	75.8	75.9	30.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	125.38	77.9	78.5	27.8	125.38	77.9	78.5	27.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	128.36	77.7	80.2	28.6	128.36	77.7	80.2	28.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	129.20	76.6	80.8	30.2	129.20	76.6	80.8	30.2	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	129.82	76.4	79.8	30.7	129.82	76.4	79.8	30.7	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	4157.50	−	−	945	3095.59	−	−	700.8	0.00	−	−	0.0	1,061.91	−	−	243.8	
最大	228.43	80.0	83.9	53.9	131.26	80.0	83.8	31.3	−	0.0	0.0	0.0	100.60	79.5	83.9	25.6	
最小	100.04	74.6	75.8	20.6	51.50	75.7	74.7	12.4	−	0.0	0.0	0.0	70.46	74.6	76.8	17.0	
平均	134.00	77.3	79.9	30.5	119.06	77.4	79.8	27.0	−	−	−	−	96.54	77.0	80.3	22.0	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、珪砂補給量)

2024年 8月度　No.5-10

日	重油消費量				珪砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	t	t	t	t	t	t	t	
1	－	－	1,757	1,757	－	－	4	4	
2	－	－	1,681	1,681	－	－	－	0	
3	－	－	2,025	2,025	－	－	－	0	
4	－	－	794	794	－	－	－	0	
5	1,663	－	225	1,888	－	－	－	0	
6	3,625	－	581	4,206	4	－	－	4	
7	734	－	997	1,731	－	－	－	0	
8	1,423	－	728	2,151	4	－	－	4	
9	751	－	1,148	1,899	－	－	－	0	
10	2,039	－	1,166	3,205	－	－	4	4	
11	1,745	－	1,069	2,814	－	－	－	0	
12	1,866	－	－	1,866	－	－	－	0	
13	1,929	－	－	1,929	－	－	－	0	
14	2,579	－	－	2,579	－	－	－	0	
15	3,001	－	－	3,001	4	－	－	4	
16	1,633	－	－	1,633	－	－	－	0	
17	1,313	－	－	1,313	－	－	－	0	
18	1,702	－	－	1,702	－	－	－	0	
19	1,887	－	－	1,887	－	－	－	0	
20	298	－	－	298	－	－	－	0	
21	589	－	－	589	－	－	－	0	
22	813	－	－	813	4	－	－	4	
23	1,240	－	－	1,240	－	－	－	0	
24	1,561	－	－	1,561	－	－	－	0	
25	522	－	－	522	－	－	－	0	
26	339	－	－	339	－	－	－	0	
27	300	－	－	300	4	－	－	4	
28	1,467	－	－	1,467	－	－	－	0	
29	1,859	－	－	1,859	－	－	－	0	
30	764	－	－	764	4	－	－	4	
31	84	－	－	84	－	－	－	0	
合計	37,726	0	12,171	49,897	24	0	8	32	
最大	3,625	－	2,025	4,206	4	－	4	4	
最小	84	－	225	84	4	－	4	0	
平均	1,397	－	1,106	1,610	4	－	4	1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2024年 9月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量		流入下水量	放流水量	簡易処理水量			放流水量		降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
			（合流）	雨水排水量		（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	mm	㎥	㎥	㎥	㎥	
1	曇後雨	31.0	369,306	42,500	326,806	327,692	99,630	26,624	126,254	156,227	45,211	18.0	29,855	226,283	157,843	68,440	
2	晴一時雨	29.0	299,948	4,875	295,073	295,954	38,678	32,074	70,752	178,560	46,642	0.5	29,182	249,461	179,021	70,440	
3	晴一時曇	29.0	222,485	0	222,485	223,328	0	0	0	171,981	51,347	0.0	25,725	244,143	169,763	74,380	
4	晴	28.0	204,497	0	204,497	205,304	0	0	0	159,223	46,081	0.0	27,360	228,541	163,561	64,980	
5	晴	30.0	198,073	0	198,073	198,895	0	0	0	140,881	58,014	0.0	28,271	222,530	142,590	79,940	
6	晴	30.0	209,770	0	209,770	210,304	0	0	0	152,537	57,767	0.0	28,007	234,066	154,346	79,720	
7	晴	32.0	192,034	0	192,034	192,919	0	0	0	134,909	58,010	0.0	27,401	215,466	135,456	80,010	
8	晴	31.0	193,844	0	193,844	194,746	0	0	0	139,234	55,512	0.0	28,040	217,965	139,725	78,240	
9	晴	34.0	188,738	0	188,738	189,645	0	0	0	136,625	53,020	0.0	29,523	215,168	139,718	75,450	
10	晴一時雨	31.0	412,027	79,595	332,432	333,360	103,222	51,053	154,275	128,476	50,609	13.0	33,869	207,817	136,087	71,730	
11	晴	30.0	203,915	0	203,915	204,938	0	12,270	12,270	136,029	56,639	0.0	34,338	216,693	134,803	81,890	
12	晴一時雨	30.0	249,052	0	249,052	249,976	14,259	36,562	50,821	141,874	57,281	1.0	34,459	228,905	148,365	80,540	
13	曇後晴	31.0	189,386	0	189,386	190,024	0	0	0	140,765	49,259	0.0	33,627	218,678	151,828	66,850	
14	晴	33.0	194,887	0	194,887	195,797	0	0	0	141,489	54,308	0.0	30,900	222,305	146,865	75,440	
15	晴一時曇	30.0	180,573	0	180,573	181,465	0	0	0	129,761	51,704	0.0	28,750	205,676	133,656	72,020	
16	晴後曇	32.0	202,318	0	202,318	203,206	0	10,880	10,880	140,508	51,818	0.0	29,345	217,212	143,532	73,680	
17	晴	33.0	186,141	0	186,141	187,036	0	0	0	139,888	47,148	0.0	28,612	210,358	142,688	67,670	
18	晴	30.0	186,387	0	186,387	187,208	0	0	0	133,336	53,872	0.0	28,928	211,713	136,923	74,790	
19	晴	32.0	185,552	0	185,552	186,354	0	0	0	132,141	54,213	0.0	30,437	211,443	143,313	68,130	
20	晴	34.0	187,420	0	187,420	188,229	0	0	0	132,290	55,939	0.0	30,201	213,365	135,305	78,060	
21	晴一時曇	30.0	181,885	0	181,885	182,833	0	0	0	128,508	54,325	0.0	29,335	207,672	132,742	74,930	
22	曇一時雨	31.0	502,629	94,850	407,779	408,795	124,572	68,887	193,459	153,540	61,796	15.5	31,322	241,394	155,124	86,270	
23	晴一時曇	28.0	192,042	0	192,042	193,012	0	0	0	142,922	50,090	0.0	29,882	218,162	143,042	75,120	
24	晴一時曇	25.5	204,060	0	204,060	205,076	0	0	0	162,246	42,830	0.0	30,295	230,276	166,376	63,900	
25	晴	26.0	187,730	0	187,730	188,603	0	0	0	138,612	49,991	0.0	29,986	213,365	140,925	72,440	
26	晴時々曇	28.0	184,377	0	184,377	185,265	0	0	0	134,682	50,583	0.0	29,347	209,375	136,695	72,680	
27	晴後曇	26.0	184,748	0	184,748	185,617	0	0	0	134,287	51,330	0.0	28,382	209,572	137,712	71,860	
28	晴後曇	29.0	176,910	0	176,910	177,749	0	0	0	127,117	50,632	0.0	28,917	202,270	131,680	70,590	
29	晴後曇	29.0	173,987	0	173,987	174,829	0	0	0	122,910	51,919	0.0	29,380	199,946	127,206	72,740	
30	曇	26.0	178,464	0	178,464	179,286	0	0	0	136,769	42,517	0.0	28,442	203,572	141,542	62,030	
合計	－	－	6,623,185	221,820	6,401,365	6,427,445	380,361	238,350	618,711	4,248,327	1,560,407	48.0	892,118	6,553,392	4,348,432	2,204,960	
最大	－	34.0	502,629	94,850	407,779	408,795	124,572	68,887	193,459	178,560	61,796	18.0	34,459	249,461	179,021	86,270	
最小	－	25.5	173,987	4,875	173,987	174,829	14,259	10,880	10,880	122,910	42,517	0.5	25,725	199,946	127,206	62,030	
平均	－	30.0	220,773	55,455	213,379	214,248	76,072	34,050	88,387	141,611	52,014	9.6	29,737	218,446	144,948	73,499	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2024年 9月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水)使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	55,650	109	510	13,349	6,795	588	−	−	−	0	0.00	1,488	0.70	502	0.84
2	54,050	106	510	13,297	6,724	872	−	−	−	0	0.00	1,847	1.02	547	0.83
3	45,250	89	510	10,048	6,777	1,756	−	−	−	0	0.00	2,075	1.45	467	1.09
4	42,170	83	510	12,977	6,751	869	−	−	−	0	0.00	2,223	1.68	445	1.16
5	45,440	89	510	12,847	6,731	291	−	−	−	0	0.00	1,710	1.46	513	1.06
6	45,400	89	510	13,026	6,832	297	−	−	−	0	0.00	1,756	1.38	433	0.90
7	45,420	89	510	11,540	6,724	581	−	−	−	0	0.00	1,083	0.96	365	0.76
8	52,620	103	510	12,383	6,799	872	−	−	−	55	0.13	1,630	1.40	445	0.96
9	51,340	101	510	14,156	6,844	581	−	−	−	0	0.00	1,528	1.34	445	1.01
10	52,200	102	510	16,168	6,841	1,931	−	−	−	0	0.00	1,436	0.74	479	0.57
11	52,940	104	510	17,618	6,802	1,478	−	−	−	0	0.00	1,379	1.22	536	0.93
12	52,770	103	510	17,943	6,775	1,128	−	−	−	0	0.00	2,052	1.58	559	0.71
13	44,720	88	510	17,544	6,726	1,285	−	−	−	0	0.00	1,664	1.42	422	1.03
14	46,110	90	510	15,248	6,736	253	−	−	−	61	0.16	1,881	1.60	559	1.24
15	54,160	106	510	13,018	6,705	244	−	−	−	0	0.00	1,653	1.53	536	1.24
16	56,040	110	510	12,927	6,739	992	−	−	−	0	0.00	2,120	1.81	467	0.89
17	49,810	98	510	12,516	6,725	1,198	−	−	−	0	0.00	1,505	1.29	502	1.28
18	46,100	90	510	12,847	6,898	720	−	−	−	0	0.00	1,824	1.64	513	1.14
19	37,560	74	510	13,821	6,833	1,224	−	−	−	0	0.00	1,972	1.79	559	1.24
20	40,070	79	510	13,412	6,826	1,396	−	−	−	0	0.00	2,006	1.82	559	1.20
21	45,850	90	510	13,453	6,830	284	−	−	−	54	0.14	1,847	1.72	607	1.34
22	82,380	162	510	13,515	6,806	1,463	−	−	−	0	0.00	2,303	0.99	707	0.65
23	52,790	104	510	13,227	6,869	847	−	−	−	0	0.00	1,493	1.25	490	1.17
24	39,350	77	510	13,517	6,811	1,677	−	−	−	0	0.00	1,847	1.37	467	1.31
25	39,590	78	510	13,469	6,796	1,114	−	−	−	0	0.00	1,482	1.28	524	1.26
26	39,880	78	510	13,359	6,830	1,148	−	−	−	0	0.00	1,573	1.40	616	1.46
27	46,110	90	510	13,323	6,985	249	−	−	−	0	0.00	1,824	1.63	524	1.23
28	45,720	90	510	13,130	6,811	282	−	−	−	62	0.16	1,550	1.46	576	1.37
29	45,240	89	510	13,638	6,822	269	−	−	−	0	0.00	1,482	1.45	581	1.34
30	45,090	88	510	12,692	6,698	812	−	−	−	0	0.00	1,824	1.60	365	1.03
合計	1,451,820	2,847	−	410,008	203,841	26,701	−	−	−	232	−	52,057	−	15,310	−
最大	82,380	162	510	17,943	6,985	1,931	−	−	−	62	0.16	2,303	1.82	707	1.46
最小	37,560	74	510	10,048	6,698	244	−	−	−	54	0.13	1,083	0.70	365	0.57
平均	48,394	95	510	13,667	6,795	890	−	−	−	58	0.02	1,735	1.35	510	1.02

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2024年 9月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計	備考
	A系	B系	C系	D系	E系							
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	
1	48,964	54,440	54,439	33,700	34,740	157,843	68,440	226,283	99,630	26,624	126,254	
2	55,455	61,783	61,783	34,590	35,850	179,021	70,440	249,461	38,678	32,074	70,752	
3	52,835	58,464	58,464	36,470	37,910	169,763	74,380	244,143	0	0	0	
4	37,786	62,888	62,887	31,850	33,130	163,561	64,980	228,541	0	0	0	
5	18,985	61,803	61,802	39,010	40,930	142,590	79,940	222,530	0	0	0	
6	25,686	64,330	64,330	38,940	40,780	154,346	79,720	234,066	0	0	0	
7	13,166	61,145	61,145	39,320	40,690	135,456	80,010	215,466	0	0	0	
8	13,815	62,955	62,955	38,460	39,780	139,725	78,240	217,965	0	0	0	
9	12,434	63,642	63,642	36,820	38,630	139,718	75,450	215,168	0	0	0	
10	13,656	61,216	61,215	39,670	32,060	136,087	71,730	207,817	103,222	51,053	154,275	
11	17,695	58,554	58,554	40,330	41,560	134,803	81,890	216,693	0	12,270	12,270	
12	31,744	58,311	58,310	40,380	40,160	148,365	80,540	228,905	14,259	36,562	50,821	
13	38,354	56,737	56,737	36,230	30,620	151,828	66,850	218,678	0	0	0	
14	43,224	51,821	51,820	38,110	37,330	146,865	75,440	222,305	0	0	0	
15	38,375	47,641	47,640	36,470	35,550	133,656	72,020	205,676	0	0	0	
16	42,384	50,574	50,574	36,750	36,930	143,532	73,680	217,212	0	10,880	10,880	
17	41,364	50,662	50,662	38,940	28,730	142,688	67,670	210,358	0	0	0	
18	38,944	48,990	48,989	37,300	37,490	136,923	74,790	211,713	0	0	0	
19	39,714	51,800	51,799	38,000	30,130	143,313	68,130	211,443	0	0	0	
20	44,424	45,441	45,440	39,300	38,760	135,305	78,060	213,365	0	0	0	
21	43,274	44,734	44,734	37,000	37,930	132,742	74,930	207,672	0	0	0	
22	49,475	52,825	52,824	42,710	43,560	155,124	86,270	241,394	124,572	68,887	193,459	
23	41,134	50,954	50,954	37,220	37,900	143,042	75,120	218,162	0	0	0	
24	49,923	58,227	58,226	36,510	27,390	166,376	63,900	230,276	0	0	0	
25	41,574	49,676	49,675	34,920	37,520	140,925	72,440	213,365	0	0	0	
26	39,935	48,380	48,380	35,480	37,200	136,695	72,680	209,375	0	0	0	
27	40,123	48,795	48,794	36,080	35,780	137,712	71,860	209,572	0	0	0	
28	38,825	46,428	46,427	35,440	35,150	131,680	70,590	202,270	0	0	0	
29	37,795	44,706	44,705	36,480	36,260	127,206	72,740	199,946	0	0	0	
30	41,045	50,249	50,248	35,850	26,180	141,542	62,030	203,572	0	0	0	
合計	1,092,107	1,628,171	1,628,154	1,118,330	1,086,630	4,348,432	2,204,960	6,553,392	380,361	238,350	618,711	
最大	55,455	64,330	64,330	42,710	43,560	179,021	86,270	249,461	124,572	68,887	193,459	
最小	12,434	44,706	44,705	31,850	26,180	127,206	62,030	199,946	14,259	10,880	10,880	
平均	36,404	54,272	54,272	37,278	36,221	144,948	73,499	218,446	76,072	34,050	88,387	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2024年 9月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	−	1,016	851	1,867	−	125.5	88.1	213.6	−	4.7	3.9	8.6	0.48	4.0
2	−	435	757	1,192	−	47.4	74.0	121.3	−	1.8	3.2	5.0	0.44	4.1
3	−	347	310	657	−	40.5	34.1	74.6	−	1.7	1.5	3.2	0.51	4.3
4	−	705	393	1,098	−	87.0	42.9	129.8	−	3.4	1.9	5.3	0.51	4.1
5	−	930	760	1,690	−	125.3	89.9	215.2	−	4.8	3.9	8.7	0.54	4.0
6	−	664	727	1,391	−	99.5	91.7	191.1	−	3.6	4.0	7.6	0.57	4.0
7	−	727	918	1,645	−	113.3	119.8	233.1	−	4.0	5.0	9.0	0.57	3.9
8	−	189	821	1,010	−	32.3	110.5	142.7	−	1.1	4.9	6.0	0.63	4.2
9	−	889	822	1,711	−	129.2	106.7	235.9	−	4.9	4.5	9.4	0.58	4.0
10	−	869	757	1,626	−	139.3	107.1	246.4	−	5.1	4.4	9.5	0.61	3.9
11	−	733	755	1,488	−	111.8	100.5	212.4	−	4.1	4.2	8.3	0.59	3.9
12	−	570	556	1,126	−	93.8	82.2	176.0	−	3.5	3.4	6.9	0.63	3.9
13	−	999	871	1,870	−	156.0	114.7	270.7	−	5.8	5.0	10.8	0.60	4.0
14	−	1,104	989	2,093	−	162.0	125.5	287.4	−	5.9	5.2	11.1	0.56	3.9
15	−	901	1,104	2,005	−	135.6	139.4	275.1	−	4.9	6.0	10.9	0.57	4.0
16	−	968	1,087	2,055	−	146.2	134.5	280.6	−	5.1	5.8	10.9	0.56	3.9
17	−	747	919	1,666	−	119.7	127.7	247.4	−	4.2	5.1	9.3	0.59	3.8
18	−	1,031	945	1,976	−	145.4	109.7	255.1	−	5.1	4.7	9.8	0.52	3.8
19	−	1,078	870	1,948	−	147.1	102.6	249.7	−	5.3	4.3	9.6	0.51	3.8
20	−	947	937	1,884	−	141.1	119.3	260.5	−	5.0	5.0	10.0	0.55	3.8
21	−	822	1,141	1,963	−	128.6	150.0	278.6	−	4.5	6.2	10.7	0.57	3.8
22	−	950	1,059	2,009	−	140.7	125.4	266.1	−	4.9	5.5	10.4	0.54	3.9
23	−	842	1,042	1,884	−	126.4	131.4	257.8	−	4.4	5.5	9.9	0.55	3.8
24	−	1,069	820	1,889	−	150.4	97.3	247.7	−	5.3	4.1	9.4	0.52	3.8
25	−	764	1,102	1,866	−	107.1	125.2	232.3	−	3.7	5.4	9.1	0.52	3.9
26	−	403	990	1,393	−	59.0	115.9	174.8	−	2.1	5.1	7.2	0.54	4.1
27	−	342	998	1,340	−	45.0	114.6	159.7	−	1.7	5.0	6.7	0.51	4.2
28	−	1,054	904	1,958	−	135.8	106.3	242.1	−	5.5	4.7	10.2	0.55	4.2
29	−	930	1,070	2,000	−	113.1	123.1	236.2	−	4.5	5.2	9.7	0.51	4.1
30	−	1,003	1,012	2,015	−	125.3	116.7	242.0	−	4.9	5.0	9.9	0.52	4.1
合計	0	24,028	26,287	50,315	0.0	3,429.2	3,226.7	6,655.9	0.0	125.5	137.6	263.1	−	−
最大	0	1,104	1,141	2,093	0.0	162.0	150.0	287.4	0.0	5.9	6.2	11.1	0.63	4.3
最小	0	189	310	657	0.0	32.3	34.1	74.6	0.0	1.1	1.5	3.2	0.44	3.8
平均	−	801	876	1,677	−	114.3	107.6	221.9	−	4.2	4.6	8.8	0.55	4.0

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2024年 9月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	−	95.2	95.0	−	14.01	10.34	24.35	−	0.29	0.25	0.27	349.0	3.8	13.3
2	−	96.0	95.9	−	4.99	7.39	12.38	−	0.26	0.22	0.24	323.0	4.0	12.9
3	−	96.6	96.5	−	3.93	3.25	7.17	−	0.22	0.20	0.21	516.0	3.2	16.3
4	−	95.4	95.4	−	8.77	3.75	12.52	−	0.24	0.19	0.22	465.0	1.6	7.3
5	−	95.2	95.1	−	12.55	8.26	20.81	−	0.25	0.20	0.23	408.0	3.0	12.3
6	−	95.5	95.4	−	9.85	9.96	19.81	−	0.26	0.24	0.25	181.0	2.0	3.6
7	−	95.6	95.4	−	12.04	14.18	26.23	−	0.29	0.27	0.28	79.0	2.0	1.6
8	−	96.0	95.9	−	3.26	16.28	19.54	−	0.28	0.32	0.31	43.0	2.4	1.0
9	−	95.5	95.5	−	18.34	16.88	35.22	−	0.36	0.36	0.36	494.0	1.2	5.8
10	−	95.9	95.8	−	16.73	14.01	30.74	−	0.32	0.30	0.31	496.0	3.7	18.5
11	−	95.7	95.6	−	13.77	14.38	28.15	−	0.32	0.33	0.32	532.0	3.7	19.5
12	−	96.0	95.9	−	11.55	11.42	22.97	−	0.32	0.33	0.32	795.0	3.9	31.3
13	−	96.5	96.4	−	20.37	17.25	37.62	−	0.34	0.33	0.34	600.0	3.5	20.8
14	−	95.4	95.3	−	21.35	18.73	40.08	−	0.35	0.34	0.34	394.0	1.5	5.9
15	−	95.5	95.4	−	15.76	19.28	35.04	−	0.31	0.31	0.31	269.0	2.8	7.4
16	−	95.4	95.3	−	16.64	19.46	36.09	−	0.31	0.32	0.32	204.0	3.0	6.0
17	−	95.7	95.6	−	13.78	16.57	30.34	−	0.31	0.31	0.31	380.0	3.4	12.8
18	−	95.1	95.2	−	19.07	16.92	35.99	−	0.36	0.34	0.35	558.0	2.8	15.7
19	−	96.6	96.5	−	20.67	14.00	34.66	−	0.38	0.32	0.35	371.0	2.6	9.6
20	−	95.4	95.3	−	17.09	15.34	32.43	−	0.33	0.30	0.31	467.0	2.2	10.1
21	−	95.6	95.5	−	15.39	19.54	34.93	−	0.33	0.30	0.31	386.0	2.6	10.2
22	−	95.3	95.1	−	17.33	18.43	35.76	−	0.34	0.32	0.33	301.0	3.2	9.7
23	−	95.4	95.2	−	13.15	17.17	30.33	−	0.28	0.30	0.29	286.0	2.7	7.7
24	−	95.0	96.6	−	16.63	10.66	27.29	−	0.30	0.25	0.28	233.0	3.9	9.0
25	−	95.0	95.0	−	11.59	14.30	25.89	−	0.29	0.25	0.27	306.0	3.8	11.7
26	−	95.2	95.1	−	6.28	15.05	21.33	−	0.29	0.28	0.28	403.0	2.6	10.6
27	−	96.6	96.6	−	4.99	16.26	21.25	−	0.28	0.32	0.31	478.0	2.6	12.3
28	−	95.2	95.1	−	15.78	14.01	29.79	−	0.27	0.28	0.28	442.0	2.3	10.3
29	−	95.4	95.4	−	14.78	15.61	30.38	−	0.31	0.29	0.30	358.0	3.4	12.3
30	−	95.0	95.0	−	15.96	15.10	31.06	−	0.31	0.29	0.30	299.0	2.4	7.0
合計	−	−	−	0.00	406.38	423.77	830.16	−	−	−	−	11,416.0	−	332.5
最大	−	96.60	96.60	0.00	21.35	19.54	40.08	−	0.38	0.36	0.36	795.0	4.0	31.3
最小	−	95.00	95.00	0.00	3.26	3.25	7.17	−	0.22	0.19	0.21	43.0	1.2	1.0
平均	−	95.5	95.6	−	13.55	14.13	27.67	−	0.31	0.29	0.30	380.5	2.9	11.1

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（第2処理場遠心）

2024年 9月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	720	－	176	896	94.3	－	21.2	115.5	3.6	－	0.9	4.5	0.55	3.9
2	－	696	－	696	－	87.5	－	87.5	－	3.3	－	3.3	0.53	3.8
3	271	－	200	471	33.3	－	22.7	56.0	1.3	－	1.0	2.2	0.52	4.0
4	185	255	54	494	23.7	32.7	6.4	62.8	0.9	1.2	0.3	2.4	0.54	3.8
5	425	507	－	932	46.8	67.8	－	114.5	2.0	2.6	－	4.5	0.56	4.0
6	317	295	118	730	36.4	41.0	15.1	92.5	1.5	1.6	0.6	3.7	0.58	4.0
7	－	664	285	949	－	98.2	37.1	135.3	－	3.6	1.6	5.2	0.59	3.8
8	569	－	175	744	68.2	－	23.2	91.4	2.9	－	1.0	3.8	0.60	4.2
9	372	581	－	953	46.4	90.7	－	137.1	1.9	3.4	－	5.3	0.62	3.9
10	219	359	242	820	31.1	62.9	37.3	131.3	1.3	2.3	1.6	5.2	0.69	4.0
11	449	294	－	743	74.5	54.8	－	129.2	3.0	2.0	－	5.0	0.73	3.9
12	－	585	154	739	－	106.6	24.7	131.3	－	3.9	1.0	5.0	0.72	3.8
13	168	－	311	479	25.3	－	48.0	73.3	1.0	－	1.9	2.9	0.67	3.9
14	461	626	－	1,087	64.7	99.5	－	164.2	2.6	3.7	－	6.3	0.63	3.8
15	－	116	628	744	－	18.1	88.8	106.9	－	0.7	3.5	4.1	0.62	3.9
16	638	－	314	952	91.1	－	46.0	137.2	3.6	－	1.8	5.4	0.64	4.0
17	114	106	391	611	14.3	15.1	50.0	79.4	0.6	0.6	2.0	3.1	0.57	3.9
18	375	－	593	968	50.7	－	84.5	135.2	2.0	－	3.2	5.2	0.61	3.9
19	356	441	48	845	49.9	70.1	7.1	127.1	2.0	2.6	0.3	4.9	0.63	3.8
20	915	－	233	1,148	133.0	－	35.7	168.8	5.3	－	1.4	6.7	0.65	4.0
21	40	662	58	760	6.1	114.3	9.4	129.7	0.2	4.2	0.4	4.8	0.68	3.7
22	389	－	568	957	59.5	－	91.6	151.2	2.4	－	3.5	5.9	0.68	3.9
23	759	－	57	816	118.1	－	9.3	127.5	4.7	－	0.4	5.1	0.69	4.0
24	365	321	－	686	57.7	53.6	－	111.4	2.2	2.0	－	4.2	0.66	3.8
25	539	－	511	1,050	86.7	－	81.0	167.7	3.3	－	3.1	6.4	0.67	3.8
26	636	－	126	762	102.3	－	20.3	122.6	3.9	－	0.8	4.7	0.67	3.8
27	235	271	75	581	36.0	42.6	11.6	90.1	1.4	1.6	0.4	3.4	0.64	3.7
28	870	218	－	1,088	132.9	34.2	－	167.2	5.1	1.3	－	6.3	0.64	3.8
29	655	118	－	773	94.8	17.6	－	112.4	3.6	0.6	－	4.3	0.61	3.8
30	283	648	－	931	45.5	105.6	－	151.1	1.7	3.9	－	5.6	0.67	3.7
合計	11,325	7,763	5,317	24,405	1,623.6	1,212.9	770.9	3,607.3	64.0	45.1	30.3	139.4	－	－
最大	915	696	628	1,148	133.0	114.3	91.6	168.8	5.3	4.2	3.5	6.7	0.73	4.2
最小	40	106	48	471	6.1	15.1	6.4	56.0	0.2	0.6	0.3	2.2	0.52	3.7
平均	436	409	253	814	62.4	63.8	36.7	120.2	2.5	2.4	1.4	4.6	0.63	3.9

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（第2処理場遠心、重力濃縮）

2024年 9月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	90.5	－	92.0	－	－	－	
2	－	90.1	－	－	－	－	
3	89.9	－	91.5	－	－	－	
4	90.3	90.3	91.8	－	－	－	
5	82.5	90.7	－	－	－	－	
6	83.2	91.1	92.5	－	－	－	
7	－	92.8	92.6	－	－	－	
8	83.9	－	92.8	－	－	－	
9	84.5	93.2	－	－	－	－	
10	86.3	94.0	93.9	－	－	－	
11	90.9	94.4	－	－	－	－	
12	－	94.3	94.1	－	－	－	
13	89.9	－	89.9	－	－	－	
14	89.1	93.3	－	－	－	－	
15	－	93.2	88.9	－	－	－	
16	89.3	－	89.3	－	－	－	
17	87.7	92.5	87.8	－	－	－	
18	88.7	－	88.8	－	－	－	
19	89.1	93.3	89.2	－	－	－	
20	89.5	－	89.6	－	－	－	
21	90.0	93.9	90.1	－	－	－	
22	90.0	－	90.1	－	－	－	
23	90.2	－	90.3	－	－	－	
24	91.1	93.7	－	－	－	－	
25	91.2	－	90.0	－	－	－	
26	91.2	－	91.2	－	－	－	
27	90.7	90.8	90.7	－	－	－	
28	90.7	90.8	－	－	－	－	
29	90.2	90.2	－	－	－	－	
30	91.2	90.0	－	－	－	－	
合計	－	－	－	－	－	－	
最大	91.2	94.4	94.1	－	－	－	
最小	82.5	90.0	87.8	－	－	－	
平均	89.2	92.4	90.3	－	－	－	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2024年 9月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m³	t	%	m³	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	1,047	31.4	97.0	130	31.3	75.9	2,567	8.2	−	−	588.0	0.75	
2	924	26.9	97.1	114	26.6	76.7	2,291	8.5	−	−	495.0	0.74	
3	1,043	25.5	97.6	105	25.4	75.9	2,654	10.4	−	−	514.0	0.81	
4	1,034	19.8	98.1	85	19.7	76.8	2,233	11.2	−	−	429.0	0.87	
5	1,119	28.7	97.4	107	23.6	78.0	2,190	7.6	−	−	481.5	0.67	
6	616	18.6	97.0	59	12.8	78.4	1,436	7.7	−	−	295.5	0.64	
7	575	21.4	96.3	71	14.0	80.3	1,233	5.8	−	−	343.5	0.64	
8	402	16.0	96.0	44	8.2	81.4	899	5.6	−	−	240.5	0.60	
9	1,003	24.9	97.5	105	21.3	79.8	2,422	9.7	−	−	605.5	0.97	
10	1,315	38.9	97.0	128	27.7	78.3	3,074	7.3	−	−	729.0	0.75	
11	1,360	39.0	97.1	146	34.4	76.4	2,900	7.4	−	−	747.5	0.77	
12	1,882	47.6	97.5	194	47.5	75.5	3,901	8.2	−	−	845.5	0.71	
13	1,322	38.7	97.1	132	30.4	76.9	609	1.6	−	−	489.5	0.51	
14	1,244	29.4	97.6	128	28.2	77.9	2,291	7.8	−	−	530.5	0.72	
15	948	27.4	97.1	99	20.9	78.9	1,885	6.9	−	−	474.5	0.69	
16	886	26.8	97.0	102	20.9	79.5	1,740	6.5	−	−	483.0	0.72	
17	932	29.9	96.8	106	20.7	80.4	1,943	6.5	−	−	499.0	0.67	
18	1,337	34.8	97.4	125	28.3	77.3	2,552	7.3	−	−	582.0	0.67	
19	1,267	28.7	97.7	118	25.9	78.1	2,364	8.2	−	−	544.0	0.76	
20	1,318	31.5	97.6	138	29.1	78.9	2,480	7.9	−	−	643.0	0.82	
21	1,156	30.5	97.4	119	26.2	78.0	2,248	7.4	−	−	569.5	0.75	
22	1,077	31.3	97.1	120	26.4	78.0	2,277	7.3	−	−	571.5	0.73	
23	997	28.0	97.2	120	27.9	76.7	1,972	7.0	−	−	518.0	0.74	
24	929	27.6	97.0	118	25.4	78.4	1,682	6.1	−	−	450.0	0.65	
25	1,087	30.6	97.2	129	27.6	78.6	2,335	7.6	−	−	566.0	0.74	
26	1,028	25.9	97.5	111	25.7	76.7	2,567	9.9	−	−	575.0	0.89	
27	1,121	26.5	97.6	113	26.4	76.7	2,248	8.5	−	−	584.0	0.88	
28	1,300	31.0	97.6	130	28.9	77.7	2,552	8.2	−	−	501.0	0.65	
29	1,040	29.3	97.2	115	24.4	78.7	2,233	7.6	−	−	482.0	0.66	
30	1,025	26.4	97.4	107	23.3	78.2	2,306	8.7	−	−	522.5	0.79	
合計	32,334	873.0	−	3,416	759.1	−	66,077	−	0	−	15,899.5	−	
最大	1,882	47.6	98.1	194	47.5	81.4	3,901	11.2	−	0.0	845.5	0.97	
最小	402	16.0	96.0	44	8.2	75.5	609	1.6	−	0.0	240.5	0.51	
平均	1,078	29.1	97.3	114	25.3	77.8	2,203	7.6	−	−	530.0	0.73	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水A系)

2024年 9月度　No.2-6

日	A系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	471	14.1	97.0	59	14.1	75.9	1,146	8.1	−	−	258.5	0.73	
2	413	12.0	97.1	51	11.9	76.7	972	8.1	−	−	215.0	0.72	
3	534	13.1	97.6	54	13.0	75.9	1,363	10.4	−	−	254.5	0.78	
4	404	7.7	98.1	33	7.7	76.8	856	11.1	−	−	172.5	0.89	
5	559	14.3	97.4	54	11.8	78.0	1,073	7.5	−	−	244.5	0.68	
6	342	10.3	97.0	33	7.1	78.4	812	7.9	−	−	164.5	0.64	
7	215	8.0	96.3	27	5.2	80.3	464	5.8	−	−	123.0	0.62	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	335	8.3	97.5	35	7.1	79.8	725	8.7	−	−	211.0	1.01	
10	623	18.4	97.0	60	13.1	78.3	1,320	7.2	−	−	338.0	0.73	
11	625	17.9	97.1	67	15.8	76.4	1,247	7.0	−	−	332.0	0.74	
12	1,022	25.9	97.5	105	25.8	75.5	2,074	8.0	−	−	458.0	0.71	
13	802	23.5	97.1	80	18.5	76.9	392	1.7	−	−	297.5	0.51	
14	593	14.0	97.6	61	13.5	77.9	1,030	7.3	−	−	243.0	0.69	
15	392	11.3	97.1	41	8.7	78.9	725	6.4	−	−	205.5	0.73	
16	524	15.9	97.0	61	12.4	79.5	1,015	6.4	−	−	290.5	0.73	
17	556	17.8	96.8	63	12.4	80.4	1,117	6.3	−	−	294.5	0.66	
18	859	22.4	97.4	80	18.2	77.3	1,624	7.3	−	−	395.0	0.71	
19	788	17.9	97.7	74	16.1	78.1	1,465	8.2	−	−	358.0	0.80	
20	792	18.9	97.6	83	17.5	78.9	1,479	7.8	−	−	397.5	0.84	
21	703	18.6	97.4	72	15.9	78.0	1,305	7.0	−	−	353.5	0.76	
22	625	18.2	97.1	70	15.3	78.0	1,262	6.9	−	−	334.5	0.74	
23	534	15.0	97.2	64	15.0	76.7	1,044	7.0	−	−	282.5	0.75	
24	442	13.1	97.0	56	12.1	78.4	754	5.7	−	−	217.0	0.66	
25	616	17.3	97.2	73	15.6	78.6	1,334	7.7	−	−	323.5	0.75	
26	588	14.8	97.5	63	14.7	76.7	1,610	10.9	−	−	344.0	0.93	
27	458	10.8	97.6	46	10.8	76.7	943	8.7	−	−	257.0	0.95	
28	455	10.9	97.6	45	10.1	77.7	957	8.8	−	−	208.5	0.77	
29	422	11.9	97.2	47	9.9	78.7	899	7.6	−	−	205.5	0.69	
30	313	8.1	97.4	33	7.1	78.2	667	8.3	−	−	165.5	0.82	
合計	16,005	430.4	−	1,689	376.3	−	31,668	−	0	−	7,944.5	−	
最大	1,022	25.9	98.1	105	25.8	80.4	2,074	11.1	−	−	458.0	1.01	
最小	215	7.7	96.3	27	5.2	75.5	392	1.7	−	−	123.0	0.51	
平均	552	14.8	97.3	58	13.0	77.7	1,092	7.4	−	−	273.9	0.74	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2024年 9月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	576	17.3	97.0	72	17.2	75.9	1,421	8.2	−	−	329.5	0.76	
2	511	14.9	97.1	63	14.7	76.7	1,320	8.9	−	−	280.0	0.75	
3	509	12.4	97.6	51	12.4	75.9	1,291	10.4	−	−	259.5	0.83	
4	630	12.1	98.1	52	12.0	76.8	1,378	11.4	−	−	256.5	0.85	
5	560	14.4	97.4	54	11.8	78.0	1,117	7.8	−	−	237.0	0.66	
6	274	8.3	97.0	26	5.7	78.4	624	7.5	−	−	131.0	0.63	
7	360	13.4	96.3	45	8.8	80.3	769	5.7	−	−	220.5	0.66	
8	402	16.0	96.0	44	8.2	81.4	899	5.6	−	−	240.5	0.60	
9	668	16.6	97.5	70	14.2	79.8	1,697	10.2	−	−	394.5	0.95	
10	692	20.5	97.0	67	14.6	78.3	1,755	8.6	−	−	391.0	0.76	
11	735	21.1	97.1	79	18.6	76.4	1,653	7.8	−	−	415.5	0.79	
12	860	21.8	97.5	88	21.7	75.5	1,827	8.4	−	−	387.5	0.71	
13	520	15.2	97.1	52	12.0	76.9	218	1.4	−	−	192.0	0.50	
14	651	15.4	97.6	67	14.8	77.9	1,262	8.2	−	−	287.5	0.75	
15	556	16.1	97.1	58	12.3	78.9	1,160	7.2	−	−	269.0	0.67	
16	362	11.0	97.0	42	8.6	79.5	725	6.6	−	−	192.5	0.70	
17	376	12.1	96.8	43	8.4	80.4	827	6.9	−	−	204.5	0.68	
18	478	12.4	97.4	45	10.1	77.3	928	7.5	−	−	187.0	0.60	
19	479	10.9	97.7	45	9.8	78.1	899	8.3	−	−	186.0	0.69	
20	526	12.6	97.6	55	11.6	78.9	1,001	8.0	−	−	245.5	0.78	
21	453	12.0	97.4	47	10.3	78.0	943	7.9	−	−	216.0	0.72	
22	452	13.1	97.1	50	11.1	78.0	1,015	7.7	−	−	237.0	0.72	
23	463	13.0	97.2	56	13.0	76.7	928	7.1	−	−	235.5	0.72	
24	487	14.5	97.0	62	13.3	78.4	928	6.4	−	−	233.0	0.64	
25	471	13.3	97.2	56	11.9	78.6	1,001	7.5	−	−	242.5	0.73	
26	440	11.1	97.5	47	11.0	76.7	957	8.6	−	−	231.0	0.83	
27	663	15.7	97.6	67	15.6	76.7	1,305	8.3	−	−	327.0	0.83	
28	845	20.2	97.6	84	18.8	77.7	1,595	7.9	−	−	292.5	0.58	
29	618	17.4	97.2	68	14.5	78.7	1,334	7.7	−	−	276.5	0.64	
30	712	18.3	97.4	74	16.2	78.2	1,639	8.9	−	−	357.0	0.78	
合計	16,329	442.6	−	1,728	382.9	−	34,409	−	−	−	7,955.0	−	
最大	860	21.8	98.1	88	21.7	81.4	1,827	11.4	−	−	415.5	0.95	
最小	274	8.3	96.0	26	5.7	75.5	218	1.4	−	−	131.0	0.50	
平均	544	14.8	97.3	58	12.8	77.8	1,147	7.8	−	−	265.2	0.72	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2024年 9月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	−	−	−	
2	−	−	2.46	
3	−	−	−	
4	4.75	−	2.41	
5	−	−	−	
6	2.48	2.41	−	
7	−	−	−	
8	−	−	−	
9	4.93	−	−	
10	−	−	−	
11	−	−	−	
12	2.44	2.48	−	
13	−	−	−	
14	−	−	−	
15	−	−	−	
16	−	−	−	
17	4.96	−	−	
18	−	−	−	
19	2.46	2.45	2.44	
20	−	−	−	
21	−	−	−	
22	−	−	−	
23	−	−	−	
24	4.79	−	−	
25	−	−	−	
26	2.50	2.53	−	
27	−	−	−	
28	−	−	−	
29	−	−	−	
30	4.90	−	−	
合計	34.21	9.87	7.31	
最大	4.96	2.53	2.46	
最小	2.44	2.41	2.41	
平均	3.80	2.47	2.44	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2024年 9月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	129.18	24:00	0:00	6.6	−	−	−	−	−	433.0	0	433	1,404.6	
2	120.06	24:00	0:00	5.8	10.90	30.4	10.9	30.4	−	1,172	0	1,172	1,238.3	
3	103.72	24:00	0:00	5.0	−	−	−	−	−	466	0	466	1,177.3	
4	99.15	24:00	0:00	4.5	21.50	31.8	21.4	31.8	−	695	0	695	1,064.3	
5	91.38	24:00	0:00	3.5	21.31	33.4	21.3	33.4	−	1,766	0	1,766	859.8	
6	89.92	24:00	0:00	4.0	10.47	33.3	10.4	33.3	−	1,542	0	1,542	891.5	
7	16.00	3:33	15:13	1.1	−	−	−	−	−	1,879	0	1,879	148.6	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	22.15	31.0	22.1	31.0	−	−	−	−	−	
10	−	−	12:48	−	−	−	−	−	−	−	1,739	1,739	−	
11	50.91	11:48	11:55	3.5	−	−	−	−	−	2,452	1,298	3,750	604.5	
12	95.25	24:00	0:00	5.1	−	−	−	−	−	706	0	706	1,394.5	
13	59.29	16:35	0:31	3.2	−	−	−	−	−	829	0	829	1,060.5	
14	−	−	0:00	0.2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	21.80	32.0	21.7	32.0	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	854.9	199:56	40:27	42.5	108.13	−	107.8	−	0.0	11,940	3,037	14,977	9,843.9	
最大	129.2	24:00	15:13	6.6	22.15	33.4	22.1	33.4	−	2,452	1,739	3,750	1,404.6	
最小	16.0	3:33	0:00	0.2	10.47	30.4	10.4	30.4	−	433	0	433	148.6	
平均	85.49	19:59	10:06	3.9	18.02	32.0	18.0	32.0	−	1,194	1,519	1,362	757.2	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2024年 9月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	63	63	−	
6	−	−	−	−	10.84	29.2	10.8	29.2	4.0	−	−	−	−	
7	−	0:00	3:17	−	−	−	−	−	−	−	202	202	−	
8	23.81	7:22	16:14	2.6	−	−	−	−	4.0	2,857	2,276	5,133	411.5	
9	94.84	24:00	0:00	4.2	−	−	−	−	4.0	4,600	0	4,600	1,233.2	
10	122.64	24:00	0:00	4.8	−	−	−	−	−	1,794	0	1,794	1,668.8	
11	116.86	23:25	0:20	5.3	22.04	33.9	21.9	33.9	−	692	0	692	1,858.0	
12	116.08	24:00	0:00	6.0	−	−	−	−	−	13	0	13	1,926.6	
13	109.50	24:00	0:00	4.7	22.25	33.5	22.1	33.5	−	608	0	608	1,583.7	
14	100.90	24:00	0:00	4.4	−	−	−	−	−	1,543	0	1,543	1,572.3	
15	107.01	24:00	0:00	4.5	−	−	−	−	−	2,643	0	2,643	1,399.5	
16	100.78	24:00	0:00	3.9	−	−	−	−	−	2,764	0	2,764	1,593.9	
17	109.78	24:00	0:00	4.1	−	−	−	−	−	3,166	0	3,166	1,610.4	
18	128.38	24:00	0:00	5.0	20.75	33.7	20.7	33.7	−	461	0	461	1,759.0	
19	125.91	24:00	0:00	4.9	−	−	−	−	−	787	0	787	1,698.0	
20	122.04	24:00	0:00	4.5	20.93	32.3	20.8	32.3	−	2,073	0	2,073	1,592.6	
21	119.25	24:00	0:00	4.3	−	−	−	−	−	1,300	0	1,300	1,715.8	
22	114.90	24:00	0:00	3.8	−	−	−	−	−	1,770	0	1,770	1,691.6	
23	120.04	24:00	0:00	5.4	−	−	−	−	−	586	0	586	1,816.1	
24	123.92	24:00	0:00	5.9	21.94	35.2	21.8	35.2	−	1,996	0	1,996	1,553.2	
25	124.26	24:00	0:00	5.3	−	−	−	−	4.0	2,139	0	2,139	1,564.6	
26	121.25	24:00	0:00	5.0	−	−	−	−	−	1,061	0	1,061	1,590.0	
27	116.02	24:00	0:00	4.7	21.82	32.6	21.7	32.6	−	239	0	239	1,703.1	
28	117.60	24:00	0:00	4.3	−	−	−	−	−	320	0	320	1,706.9	
29	115.70	24:00	0:00	3.9	−	−	−	−	−	1,640	0	1,640	1,554.5	
30	109.48	24:00	0:00	3.9	21.83	34.7	21.7	34.7	−	1,183	0	1,183	1,572.3	
合計	2,560.95	534:47	19:51	105.4	162.40	−	161.5	−	16.0	36,235	2,541	38,776	36,375.6	
最大	128.38	24:00	16:14	6.0	22.25	35.2	22.1	35.2	4.0	4,600	2,276	5,133	1,926.6	
最小	23.81	0:00	0:00	2.6	10.84	29.2	10.8	29.2	4.0	13	0	13	411.5	
平均	111.35	23:15	6:37	4.6	20.30	33.4	20.2	33.4	4.0	1,575	847	1,551	1,515.7	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2024年 9月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	106,890	−	−	−	−	−	507	44	1	45	2	
2	103,170	−	−	−	−	1,441	79	54	1	55	13	
3	104,740	−	−	−	−	1,058	4	58	0	58	15	
4	96,670	−	−	−	−	1,095	−	50	1	51	17	
5	103,080	−	−	−	−	824	−	51	1	52	12	
6	102,310	−	−	−	−	945	−	42	1	43	9	
7	103,500	−	−	−	−	−	−	39	0	39	2	
8	104,050	−	−	−	−	−	−	29	1	30	2	
9	104,690	−	−	−	−	1,338	−	37	0	37	9	
10	115,690	−	−	−	−	1,526	859	48	6	54	11	
11	108,210	−	−	−	−	1,423	−	79	1	80	12	
12	115,570	−	−	−	−	1,460	668	49	0	49	13	
13	105,560	−	−	−	−	1,301	−	47	1	48	6	
14	102,740	−	−	−	−	−	−	27	1	28	3	
15	95,950	−	−	−	−	−	−	15	1	16	3	
16	100,450	−	−	−	−	−	−	26	2	28	0	
17	101,030	−	−	−	−	1,460	−	38	1	39	15	
18	102,100	−	−	−	−	1,470	−	40	0	40	12	
19	102,130	−	−	−	−	1,432	−	57	1	58	16	
20	101,800	−	−	−	180	1,500	17	47	2	49	8	
21	99,560	−	−	−	−	−	−	41	1	42	2	
22	114,460	−	−	−	−	983	999	36	0	36	1	
23	97,730	−	−	−	−	−	−	25	1	26	1	
24	100,810	−	−	−	−	805	6	39	0	39	15	
25	102,250	−	−	−	−	824	−	39	1	40	12	
26	102,670	−	−	−	−	1,638	−	42	1	43	11	
27	101,490	−	−	−	−	730	−	35	0	35	10	
28	100,000	−	−	−	−	−	−	37	1	38	2	
29	99,000	−	−	−	−	−	−	30	1	31	2	
30	101,170	−	−	−	−	665	−	33	0	33	7	
合計	3,099,470	0	−	−	180	23,918	3,139	1,234	28	1,262	243	
最大	115,690	0	−	−	180	1,638	999	79	6	80	17	
最小	95,950	0	−	−	180	665	4	15	0	16	0	
平均	103,316	−	−	−	180	1,196	392	41	1	42	8	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2024年 9月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	48,964	15,140	30.9	202,913	414	1,320	-	4,900	-	4.9	-	120	----	1,152	440	A系の送気量には、A系№5系列の送気量も含まれます。
2	55,455	17,080	30.8	194,150	350	1,270	-	4,800	-	4.3	9.8	130	----	1,051	245	
3	52,835	16,120	30.5	241,484	457	1,410	77.3	5,300	-	4.5	9.7	140	----	851	240	
4	37,786	13,940	36.9	200,968	532	1,550	-	5,200	0.24	4.8	3.6	140	----	751	590	
5	18,985	8,610	45.4	86,053	453	1,900	-	4,800	-	4.7	3.1	130	----	854	435	A系生物反応槽容量
6	25,686	8,760	34.1	117,880	459	1,600	-	5,700	-	4.6	6.0	130	----	850	210	1池1244m³
7	13,166	4,400	33.4	113,148	859	1,370	-	5,600	-	9.1	-	140	----	860	100	
8	13,815	4,420	32.0	113,147	819	1,320	-	6,000	-	8.6	-	120	----	850	40	
9	12,434	3,870	31.1	134,775	1,084	1,400	-	6,300	-	8.6	29.9	110	----	739	20	
10	13,656	4,420	32.4	96,569	707	1,450	77.9	6,300	-	8.7	19.9	110	----	1,217	40	
11	17,695	5,560	31.4	122,846	694	1,150	-	4,600	-	8.1	18.9	110	----	743	60	
12	31,744	10,530	33.2	159,902	504	1,400	-	5,200	0.23	5.6	26.6	140	----	955	60	
13	38,354	11,920	31.1	171,707	448	1,520	-	5,600	-	5.3	13.6	120	----	840	120	
14	43,224	13,010	30.1	192,793	446	1,460	-	6,000	-	5.5	-	120	----	840	400	
15	38,375	12,280	32.0	190,852	497	1,480	-	5,900	-	6.2	-	120	----	845	400	
16	42,384	13,270	31.3	191,935	453	1,490	-	6,200	-	5.6	-	110	----	843	400	
17	41,364	12,820	31.0	191,857	464	1,540	77.3	5,900	-	5.8	6.5	120	----	839	350	
18	38,944	12,500	32.1	192,550	494	1,510	-	5,000	-	6.1	5.7	130	----	844	480	
19	39,714	12,200	30.7	193,341	487	1,500	-	5,000	0.25	6.0	6.3	100	----	841	440	
20	44,424	13,200	29.7	192,685	434	1,540	-	5,600	-	5.4	5.5	110	----	836	440	
21	43,274	13,650	31.5	192,702	445	1,590	-	6,200	-	5.5	-	110	----	837	480	
22	49,475	15,980	32.3	196,007	396	1,600	-	6,000	-	4.8	-	97	----	1,248	480	
23	41,134	12,950	31.5	200,207	487	1,460	-	5,700	-	5.8	-	110	----	837	500	
24	49,923	15,740	31.5	200,986	403	1,420	79.1	5,600	-	4.8	5.1	110	----	838	440	
25	41,574	13,540	32.6	196,622	473	1,460	-	5,000	0.24	5.7	7.5	120	----	842	360	
26	39,935	12,780	32.0	196,267	491	1,500	-	5,600	-	6.0	8.8	110	----	837	260	
27	40,123	12,090	30.1	197,881	493	1,610	-	6,000	-	6.0	10.1	98	----	839	240	
28	38,825	12,350	31.8	197,017	507	1,610	-	5,300	-	6.2	-	100	----	842	480	
29	37,795	12,320	32.6	198,046	524	1,580	-	5,100	-	6.3	-	100	----	846	480	
30	41,045	13,230	32.2	202,298	493	1,600	-	5,100	-	5.8	5.8	110	----	842	480	
合計	1,092,107	348,680	-	5,279,588	-	-	-	-	-	-	-	-	0	26,409	9,710	
最大	55,455	17,080	45.4	241,484	1,084	1,900	79.1	6,300	0.25	9.1	29.9	140	-	1,248	590	
最小	12,434	3,870	29.7	86,053	350	1,150	77.3	4,600	0.23	4.3	3.1	97	-	739	20	
平均	36,404	11,623	31.9	175,986	483	1,490	77.9	5,500	0.24	6.0	10.7	120	-	880	324	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2024年 9月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2024年 9月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	54,440	19,770	36.3	208,860	384	1,350	-	5,000	-	6.8	-	130	----	1,166	680	B系生物反応槽容量
2	61,783	21,920	35.5	204,540	331	1,290	-	4,900	-	6.0	9.5	150	----	1,191	420	1池3883m^3
3	58,464	21,370	36.6	226,200	387	1,350	78.2	5,000	-	6.4	18.8	150	363	1,161	200	
4	62,888	21,760	34.6	224,700	357	1,440	-	5,200	0.20	5.9	20.8	150	----	1,034	195	
5	61,803	22,460	36.3	272,340	441	1,550	-	5,500	-	6.0	6.8	160	----	1,151	600	
6	64,330	22,790	35.4	270,840	421	1,540	-	5,600	-	5.8	7.4	150	----	1,151	540	
7	61,145	22,510	36.8	293,460	480	1,580	-	5,600	-	6.1	-	140	----	1,130	715	
8	62,955	22,280	35.4	302,280	480	1,590	-	5,800	-	5.9	-	160	----	1,145	475	
9	63,642	22,740	35.7	320,400	503	1,650	-	5,900	-	5.9	5.3	190	----	1,125	755	
10	61,216	22,780	37.2	284,220	464	1,670	80.7	6,000	-	6.1	5.5	150	----	1,298	720	
11	58,554	22,700	38.8	225,240	385	1,660	-	6,600	-	6.4	4.6	140	----	1,171	820	
12	58,311	22,920	39.3	269,640	462	1,680	-	6,700	0.16	6.4	4.0	170	----	1,161	960	
13	56,737	19,730	34.8	223,560	394	1,610	-	6,300	-	6.6	3.8	180	----	1,156	980	
14	51,821	18,730	36.1	224,940	434	1,550	-	5,800	-	7.2	-	190	----	1,151	800	
15	47,641	17,450	36.6	222,300	467	1,550	-	5,500	-	7.8	-	220	----	1,125	800	
16	50,574	18,730	37.0	227,100	449	1,520	-	5,500	-	7.4	-	170	----	1,125	800	
17	50,662	18,430	36.4	243,360	480	1,500	77.7	5,400	-	7.4	5.9	160	----	1,171	690	
18	48,990	17,890	36.5	234,120	478	1,470	-	5,600	-	7.6	5.8	160	----	1,171	680	
19	51,800	17,630	34.0	226,320	437	1,480	-	5,400	0.20	7.2	6.1	190	----	1,151	680	
20	45,441	18,350	40.4	230,400	507	1,500	-	5,600	-	8.2	5.8	150	----	1,145	680	
21	44,734	17,650	39.5	245,460	549	1,520	-	6,000	-	8.3	-	150	----	1,156	680	
22	52,825	20,470	38.8	219,840	416	1,510	-	5,800	-	7.1	-	160	----	1,201	680	
23	50,954	18,480	36.3	213,360	419	1,450	-	5,800	-	7.3	-	160	----	1,130	640	
24	58,227	20,410	35.1	232,920	400	1,470	78.3	5,600	-	6.4	6.0	140	----	1,130	640	
25	49,676	18,180	36.6	241,140	485	1,590	-	5,400	0.16	7.5	5.7	140	----	1,156	800	
26	48,380	17,730	36.6	248,820	514	1,600	-	5,400	-	7.7	7.0	130	----	1,151	620	
27	48,795	17,580	36.0	232,500	476	1,630	-	5,500	-	7.6	7.5	150	----	1,140	600	
28	46,428	16,740	36.1	231,360	498	1,580	-	5,500	-	8.0	-	150	----	1,130	720	
29	44,706	16,220	36.3	231,240	517	1,570	-	5,400	-	8.3	-	150	----	1,105	720	
30	50,249	17,630	35.1	241,140	480	1,550	-	5,400	-	7.4	5.9	180	----	1,140	720	
合計	1,628,171	594,030	-	7,272,600	-	-	-	-	-	-	-	-	363	34,518	20,010	
最大	64,330	22,920	40.4	320,400	549	1,680	80.7	6,700	0.20	8.3	20.8	220	363	1,298	980	
最小	44,706	16,220	34.0	204,540	331	1,290	77.7	4,900	0.16	5.8	3.8	130	363	1,034	195	
平均	54,272	19,801	36.5	242,420	447	1,530	78.7	5,600	0.18	7.0	7.5	160	363	1,151	667	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2024年 9月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	54,439	19,650	36.1	237,960	437	1,370	−	5,400	−	6.8	−	190	----	1,134	640	C系生物反応槽容量
2	61,783	22,030	35.7	228,720	370	1,310	−	5,000	−	6.0	9.8	170	----	1,159	405	1池3883m^3
3	58,464	20,930	35.8	275,580	471	1,390	76.9	5,500	−	6.4	17.7	180	----	1,129	200	
4	62,887	21,990	35.0	265,080	422	1,460	−	5,700	0.20	5.9	14.7	180	----	1,006	260	
5	61,802	22,620	36.6	273,420	442	1,530	−	5,900	−	6.0	5.9	180	----	1,119	640	
6	64,330	22,260	34.6	282,300	439	1,520	−	6,200	−	5.8	6.0	190	----	1,119	600	
7	61,145	22,390	36.6	320,100	524	1,620	−	6,100	−	6.1	−	160	----	1,100	795	
8	62,955	22,140	35.2	303,060	481	1,610	−	6,100	−	5.9	−	260	----	1,115	545	
9	63,642	22,270	35.0	321,480	505	1,630	−	6,700	−	5.9	4.5	230	----	1,095	785	
10	61,215	22,140	36.2	277,380	453	1,620	80.4	6,700	−	6.1	4.3	220	----	1,262	800	
11	58,554	22,130	37.8	216,840	370	1,520	−	6,000	−	6.4	4.7	200	----	1,139	800	
12	58,310	19,900	34.1	253,740	435	1,590	−	5,900	0.17	6.4	5.0	260	----	1,129	810	
13	56,737	18,590	32.8	214,680	378	1,560	−	6,000	−	6.6	5.2	250	----	1,124	720	
14	51,820	17,530	33.8	258,240	498	1,580	−	6,400	−	7.2	−	280	----	1,119	720	
15	47,640	16,280	34.2	246,120	517	1,590	−	6,500	−	7.8	−	310	----	1,095	720	
16	50,574	17,730	35.1	264,780	524	1,570	−	6,300	−	7.4	−	220	----	1,095	720	
17	50,662	17,210	34.0	273,300	539	1,570	78.9	6,300	−	7.4	5.8	190	----	1,139	630	
18	48,989	16,910	34.5	279,120	570	1,550	−	6,000	−	7.6	5.7	190	----	1,139	680	
19	51,799	16,720	32.3	266,040	514	1,580	−	5,600	0.19	7.2	5.9	240	----	1,119	720	
20	45,440	15,460	34.0	245,820	541	1,570	−	5,800	−	8.2	5.6	180	----	1,115	720	
21	44,734	14,170	31.7	241,980	541	1,580	−	6,000	−	8.3	−	180	----	1,124	760	
22	52,824	19,690	37.3	263,760	499	1,520	−	5,400	−	7.1	−	180	----	1,169	760	
23	50,954	17,950	35.2	248,820	488	1,390	−	5,300	−	7.3	−	190	----	1,100	720	
24	58,226	19,910	34.2	261,720	449	1,370	80.1	5,200	−	6.4	5.4	170	----	1,100	720	
25	49,675	17,660	35.6	276,180	556	1,430	−	5,500	0.18	7.5	6.2	160	----	1,124	640	
26	48,380	17,130	35.4	310,500	642	1,510	−	5,600	−	7.7	8.1	150	----	1,119	480	
27	48,794	17,010	34.9	291,420	597	1,550	−	6,000	−	7.6	10.7	150	----	1,110	360	
28	46,427	16,220	34.9	295,680	637	1,540	−	5,800	−	8.0	−	150	----	1,100	720	
29	44,705	15,620	34.9	294,180	658	1,520	−	5,400	−	8.3	−	160	----	1,075	720	
30	50,248	17,190	34.2	308,700	614	1,510	−	5,700	−	7.4	5.4	190	----	1,110	720	
合計	1,628,154	569,430	−	8,096,700	−	−	−	−	−	−	−	−	0	33,582	19,510	
最大	64,330	22,620	37.8	321,480	658	1,630	80.4	6,700	0.20	8.3	17.7	310	−	1,262	810	
最小	44,705	14,170	31.7	214,680	370	1,310	76.9	5,000	0.17	5.8	4.3	150	−	1,006	200	
平均	54,272	18,981	35.0	269,890	497	1,520	79.1	5,900	0.19	7.0	7.2	200	−	1,119	650	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2024年 9月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	33,700	10,450	31.0	130,606	388	1,410	−	5,300	−	9.8	−	120	----	982	480	D系生物反応槽容量
2	34,590	10,550	30.5	124,933	361	1,300	−	5,100	−	9.5	6.9	120	1,440	1,052	440	1池3424m³
3	36,470	10,960	30.1	145,384	399	1,300	73.6	5,000	−	9.0	13.0	120	1,561	990	240	嫌気槽864m3
4	31,850	9,530	29.9	142,298	447	1,370	−	5,100	0.23	9.0	10.6	120	714	727	265	好気槽2560m3
5	39,010	11,710	30.0	170,445	437	1,410	−	5,300	−	8.4	7.9	110	----	912	400	
6	38,940	11,680	30.0	173,870	447	1,430	−	5,600	−	8.4	7.7	110	----	1,017	390	
7	39,320	11,770	29.9	177,709	452	1,480	−	5,700	−	8.4	−	100	----	940	510	
8	38,460	11,530	30.0	178,250	463	1,500	−	5,800	−	8.5	−	96	----	978	440	
9	36,820	11,040	30.0	178,456	485	1,530	−	6,000	−	8.9	6.8	110	----	1,002	440	
10	39,670	12,110	30.5	171,682	433	1,540	77.8	6,300	−	8.3	6.1	97	----	970	480	
11	40,330	12,060	29.9	142,918	354	1,500	−	6,400	−	8.2	6.4	110	----	968	440	
12	40,380	12,130	30.0	170,938	423	1,510	−	6,300	0.19	8.1	6.5	110	----	967	440	
13	36,230	10,940	30.2	139,854	386	1,510	−	6,200	−	9.1	9.5	110	----	1,035	300	
14	38,110	11,450	30.0	168,505	442	1,550	−	5,700	−	8.6	−	110	----	890	440	
15	36,470	10,990	30.1	163,856	449	1,560	−	5,800	−	9.0	−	110	----	931	440	
16	36,750	11,040	30.0	173,950	473	1,570	−	5,900	−	8.9	−	100	----	982	440	
17	38,940	11,710	30.1	173,174	445	1,600	75.8	5,900	−	8.4	7.6	110	----	1,038	430	
18	37,300	11,230	30.1	174,260	467	1,550	−	6,200	−	8.8	5.7	120	----	914	520	
19	38,000	11,390	30.0	175,293	461	1,520	−	6,300	0.23	8.7	5.5	120	----	964	520	
20	39,300	11,820	30.1	175,042	445	1,530	−	6,500	−	8.4	5.4	120	----	1,012	520	
21	37,000	11,110	30.0	175,099	473	1,560	−	6,700	−	8.9	−	120	----	963	440	
22	42,710	12,810	30.0	168,305	394	1,520	−	6,600	−	7.7	−	100	----	1,045	440	
23	37,220	11,190	30.1	149,015	400	1,520	−	6,700	−	8.8	−	120	----	1,068	440	
24	36,510	11,030	30.2	180,168	493	1,500	76.9	6,400	−	9.0	7.3	130	----	1,017	385	
25	34,920	10,570	30.3	173,718	497	1,450	−	6,200	0.21	9.4	6.4	140	----	890	440	
26	35,480	10,720	30.2	185,330	522	1,460	−	6,200	−	9.3	7.0	130	----	970	400	
27	36,080	10,850	30.1	178,835	496	1,470	−	6,500	−	9.1	6.5	120	----	927	420	
28	35,440	10,670	30.1	179,610	507	1,490	−	6,500	−	9.3	−	130	----	935	480	
29	36,480	10,960	30.0	186,404	511	1,470	−	6,400	−	9.0	−	120	----	931	480	
30	35,850	10,770	30.0	180,634	504	1,480	−	6,400	−	9.2	5.8	120	----	938	480	
合計	1,118,330	336,770	−	5,008,541	−	−	−	−	−	−	−	−	3,715	28,955	12,980	
最大	42,710	12,810	31.0	186,404	522	1,600	77.8	6,700	0.23	9.8	13.0	140	1,561	1,068	520	
最小	31,850	9,530	29.9	124,933	354	1,300	73.6	5,000	0.19	7.7	5.4	96	714	727	240	
平均	37,278	11,226	30.1	166,951	448	1,490	76.0	6,000	0.21	8.8	7.3	120	1,238	965	433	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2024年 9月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	34,740	10,660	30.7	136,152	392	1,430	−	5,700	−	9.5	−	100	----	1,163	400	E系生物反応槽容量
2	35,850	10,870	30.3	129,180	360	1,350	−	5,400	−	9.2	7.5	120	1,440	1,045	400	1池3424m³
3	37,910	11,390	30.0	148,917	393	1,380	73.7	5,400	−	8.7	12.8	120	1,561	1,050	240	嫌気槽864m3
4	33,130	9,950	30.0	143,829	434	1,450	−	5,700	0.22	8.7	7.6	120	714	778	350	好気槽2560m3
5	40,930	12,290	30.0	172,587	422	1,490	−	5,800	−	8.0	6.9	100	----	1,029	440	
6	40,780	12,260	30.1	176,753	433	1,500	−	6,000	−	8.1	6.5	110	----	986	455	
7	40,690	12,190	30.0	180,221	443	1,550	−	6,000	−	8.1	−	95	----	1,006	515	
8	39,780	11,930	30.0	180,267	453	1,590	−	6,200	−	8.3	−	95	----	1,016	480	
9	38,630	11,140	28.8	178,993	463	1,630	−	6,300	−	8.5	7.3	110	----	654	420	
10	32,060	8,610	26.9	176,600	551	1,560	79.4	7,400	−	8.2	4.8	120	----	794	420	
11	41,560	9,670	23.3	147,281	354	1,410	−	8,200	−	7.9	4.2	120	----	786	490	
12	40,160	9,770	24.3	175,735	438	1,420	−	8,000	0.20	8.2	6.1	110	----	857	350	
13	30,620	8,560	28.0	147,096	480	1,480	−	7,200	−	10.7	7.0	110	----	809	350	
14	37,330	9,880	26.5	174,647	468	1,600	−	6,900	−	8.8	−	100	----	953	440	
15	35,550	9,900	27.8	170,945	481	1,610	−	6,600	−	9.2	−	99	----	1,095	440	
16	36,930	9,850	26.7	180,912	490	1,580	−	6,800	−	8.9	−	89	----	954	440	
17	28,730	10,525	36.6	166,158	578	1,630	75.0	5,400	−	8.6	8.2	110	----	661	330	
18	37,490	11,270	30.1	181,211	483	1,590	−	5,900	−	8.8	6.6	110	----	734	480	
19	30,130	9,090	30.2	182,706	606	1,570	−	6,200	0.18	10.9	5.7	110	----	797	525	
20	38,760	11,708	30.2	155,090	400	1,560	−	6,400	−	8.5	5.5	130	----	765	525	
21	37,930	11,380	30.0	181,297	478	1,610	−	6,900	−	8.7	−	120	----	940	440	
22	43,560	13,080	30.0	172,083	395	1,580	−	6,900	−	7.5	−	99	----	1,059	440	
23	37,900	11,390	30.1	149,581	395	1,600	−	7,000	−	8.7	−	120	----	1,054	480	
24	27,390	8,740	31.9	158,261	578	1,630	75.6	6,700	−	9.0	6.1	140	----	644	360	
25	37,520	9,880	26.3	170,099	453	1,510	−	7,200	0.21	8.8	4.7	130	----	952	530	
26	37,200	9,820	26.4	182,169	490	1,470	−	7,100	−	8.8	5.6	120	----	845	440	
27	35,780	10,760	30.1	176,552	493	1,500	−	6,200	−	9.2	8.9	110	----	995	325	
28	35,150	10,590	30.1	177,053	504	1,520	−	6,300	−	9.4	−	130	----	968	480	
29	36,260	10,910	30.1	183,529	506	1,510	−	5,700	−	9.1	−	130	----	972	480	
30	26,180	7,840	29.9	156,957	600	1,510	−	6,900	−	9.1	5.3	120	----	628	360	
合計	1,086,630	315,903	−	5,012,861	−	−	−	−	−	−	−	−	3,715	26,989	12,825	
最大	43,560	13,080	36.6	183,529	606	1,630	79.4	8,200	0.22	10.9	12.8	140	1,561	1,163	530	
最小	26,180	7,840	23.3	129,180	354	1,350	73.7	5,400	0.18	7.5	4.2	89	714	628	240	
平均	36,221	10,530	29.1	167,095	461	1,530	75.9	6,500	0.20	8.8	6.7	110	1,238	900	428	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2024年 9月度　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ固形物量)	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ量)	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m^3	%	t	m^3	t	t	m^3	%	t	m^3	t	t	
1	886	0.68	5.99	599	−	−	187	0.97	1.81	181	−	−	
2	881	0.73	6.47	647	−	−	181	0.99	1.79	179	−	−	
3	843	0.66	5.59	559	−	−	143	0.99	1.42	142	−	−	
4	807	0.68	5.48	548	−	−	108	1.03	1.11	111	−	−	
5	822	0.63	5.16	516	−	−	123	1.00	1.23	123	−	−	
6	534	0.80	4.29	429	−	−	149	1.01	1.50	150	−	−	
7	885	0.75	6.64	664	−	−	186	0.98	1.82	182	−	−	
8	902	0.69	6.25	625	−	−	202	0.99	2.00	200	−	−	
9	907	0.70	6.35	635	−	−	207	1.00	2.07	207	−	−	
10	928	1.04	9.64	964	−	−	229	1.04	2.38	238	−	−	
11	1,023	0.74	7.53	753	−	−	326	1.00	3.26	326	−	−	
12	924	0.66	6.11	611	−	−	224	1.01	2.26	226	−	−	
13	638	0.79	5.06	506	−	−	239	1.01	2.41	241	−	−	
14	910	0.71	6.48	648	−	−	209	1.01	2.11	211	−	−	
15	892	0.65	5.84	584	−	−	193	0.97	1.94	194	−	−	
16	888	0.60	5.29	529	−	−	188	0.99	1.86	186	−	−	
17	895	0.64	5.70	570	−	−	197	1.00	1.97	197	−	−	
18	821	0.64	5.28	528	−	−	285	0.98	2.79	279	−	−	
19	802	0.65	5.24	524	−	−	252	1.00	2.52	252	−	−	
20	809	0.68	5.52	552	−	−	309	0.99	3.06	306	−	−	
21	948	0.65	6.13	613	−	−	248	1.01	2.50	250	−	−	
22	1,016	0.65	6.63	663	−	−	317	0.99	3.14	314	−	−	
23	970	0.66	6.41	641	−	−	317	0.94	2.98	298	−	−	
24	1,016	0.61	6.18	618	−	−	315	0.99	3.12	312	−	−	
25	873	0.52	4.51	451	−	−	173	0.95	1.64	164	−	−	
26	888	0.57	5.02	502	−	−	188	1.00	1.88	188	−	−	
27	869	0.55	4.82	482	−	−	219	1.01	2.21	221	−	−	
28	839	0.60	5.02	502	−	−	197	0.99	1.95	195	−	−	
29	842	0.50	4.21	421	−	−	198	1.02	2.02	202	−	−	
30	822	0.56	4.64	464	−	−	221	0.99	2.19	219	−	−	
合計	26,080	−	173.48	17348	0.00	0.00	6,530	−	64.94	6494	−	−	
最大	1,023	1.04	9.64	964	−	−	326	1.04	3.26	326	−	−	
最小	534	0.50	4.21	421	−	−	108	0.94	1.11	111	−	−	
平均	869	0.67	5.78	578	−	−	218	1.00	2.16	216	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2024年 9月度　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備 考
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量	濃度	固形物量	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量						
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t	
1	−	−	−	−	−	−	699	−	0.57	−	4.2	4.2	418	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	700	−	0.61	−	4.7	4.7	468	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	700	−	0.52	−	4.2	4.2	417	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	699	−	0.57	−	4.4	4.4	437	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	699	−	0.50	−	3.9	3.9	393	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	385	−	0.70	−	2.8	2.8	279	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	699	−	0.65	−	4.8	4.8	482	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	700	−	0.58	−	4.3	4.3	425	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	700	−	0.60	−	4.3	4.3	428	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	699	−	1.30	−	7.3	7.3	726	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	697	−	0.57	−	4.3	4.3	427	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	700	−	0.51	−	3.9	3.9	385	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	399	−	0.62	−	2.7	2.7	265	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	701	−	0.59	−	4.4	4.4	437	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	699	−	0.54	−	3.9	3.9	390	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	700	−	0.49	−	3.4	3.4	343	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	698	−	0.49	−	3.7	3.7	373	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	536	−	0.42	−	2.5	2.5	249	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	550	−	0.45	−	2.7	2.7	272	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	500	−	0.45	−	2.5	2.5	246	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	700	−	0.50	−	3.6	3.6	363	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	699	−	0.51	−	3.5	3.5	349	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	653	−	0.52	−	3.4	3.4	343	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	701	−	0.43	−	3.1	3.1	306	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	700	−	0.38	−	2.9	2.9	287	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	700	−	0.42	−	3.1	3.1	314	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	650	−	0.37	−	2.6	2.6	261	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	642	−	0.47	−	3.1	3.1	307	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	644	−	0.30	−	2.2	2.2	219	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	601	−	0.36	−	2.5	2.5	245	−	−	−	−	−	
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	19550	−	−	0.0	108.5	108.5	10854	−	−	0	−	0.00	
最大	−	−	−	−	−	−	701	−	1.30	−	7.3	7.3	726	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	385	−	0.30	−	2.2	2.2	219	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	652	−	0.56	−	3.6	3.6	362	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2024年 9月度　No.5-3

日	スクリュープレス脱水機													備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄)	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0	0.0	−	0	0.0	−	−	−	0	−	0.00	−	0	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2024年 9月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.00	0.00	0:00	0.0	0.00	−	0	−	0.0	0	0	0	0.0	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2024年 9月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	836	−			836	114.6	−			114.6	5.0	−			5.0
2	881	−			881	136.7	−			136.7	5.7	−			5.7
3	843	−			843	95.3	−			95.3	3.8	−			3.8
4	807	−			807	113.5	−			113.5	4.8	−			4.8
5	822	−			822	98.6	−			98.6	4.0	−			4.0
6	534	−			534	97.5	−			97.5	3.7	−			3.7
7	885	−			885	140.8	−			140.8	5.7	−			5.7
8	902	−			902	117.9	−			117.9	5.2	−			5.2
9	907	−			907	101.7	−			101.7	4.4	−			4.4
10	928	−			928	137.9	−			137.9	5.7	−			5.7
11	1,023	−			1,023	145.4	−			145.4	6.2	−			6.2
12	924	−			924	97.9	−			97.9	4.4	−			4.4
13	638	−			638	123.4	−			123.4	4.3	−			4.3
14	910	−			910	139.0	−			139.0	6.2	−			6.2
15	892	−			892	113.2	−			113.2	4.9	−			4.9
16	888	−			888	116.8	−			116.8	4.4	−			4.4
17	895	−			895	110.9	−			110.9	4.7	−			4.7
18	821	−			821	100.6	−			100.6	4.0	−			4.0
19	802	−			802	126.7	−			126.7	4.7	−			4.7
20	809	−			809	117.2	−			117.2	4.6	−			4.6
21	948	−			948	137.9	−			137.9	4.8	−			4.8
22	1,016	−			1,016	146.2	−			146.2	5.7	−			5.7
23	970	−			970	127.0	−			127.0	5.3	−			5.3
24	1,016	−			1,016	127.4	−			127.4	5.0	−			5.0
25	873	−			873	93.4	−			93.4	3.4	−			3.4
26	888	−			888	84.5	−			84.5	3.4	−			3.4
27	869	−			869	102.4	−			102.4	4.2	−			4.2
28	839	−			839	93.8	−			93.8	4.2	−			4.2
29	842	−			842	66.0	−			66.0	3.0	−			3.0
30	822	−			822	90.0	−			90.0	3.9	−			3.9
合計	26,030	0			26,030	3,414.2	0.0			3,414	139.3	0.0			139.3
最大	1,023	0			1,023	146.2	0.0			146.2	6.2	0.0			6.2
最小	534	0			534	66.0	0.0			66.0	3.0	0.0			3.0
平均	868	0			868	113.8	0.0			113.8	4.6	0.0			4.6

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2024年 9月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.68	4.3	87.3	−			87.7	1,276	−			1,276	0.11	−			0.11	
2	0.73	4.2	88.4	−			89.1	1,160	−			1,160	0.09	−			0.09	
3	0.66	4.0	69.1	−			67.9	160	−			160	0.01	−			0.01	
4	0.68	4.2	86.9	−			87.3	−	−			0	−	−			0.00	
5	0.63	4.1	78.1	−			76.9	−	−			0	−	−			0.00	
6	0.80	3.8	85.7	−			86.0	−	−			0	−	−			0.00	
7	0.75	4.0	85.4	−			86.4	−	−			0	−	−			0.00	
8	0.69	4.5	84.3	−			83.9	−	−			0	−	−			0.00	
9	0.70	4.4	70.0	−			69.8	−	−			0	−	−			0.00	
10	0.72	4.1	84.6	−			85.1	−	−			0	−	−			0.00	
11	0.74	4.3	82.2	−			81.6	−	−			0	−	−			0.00	
12	0.66	4.5	71.6	−			72.1	−	−			0	−	−			0.00	
13	0.79	3.5	85.7	−			86.0	−	−			0	−	−			0.00	
14	0.71	4.5	96.4	−			95.4	−	−			0	−	−			0.00	
15	0.65	4.3	84.3	−			84.5	−	−			0	−	−			0.00	
16	0.60	3.8	82.6	−			83.0	−	−			0	−	−			0.00	
17	0.64	4.3	82.9	−			82.5	−	−			0	−	−			0.00	
18	0.64	4.0	76.2	−			75.5	−	−			0	−	−			0.00	
19	0.65	3.7	90.9	−			90.4	−	−			0	−	−			0.00	
20	0.68	3.9	82.8	−			83.6	−	−			0	−	−			0.00	
21	0.65	3.5	78.3	−			77.4	−	−			0	−	−			0.00	
22	0.65	3.9	86.8	−			86.4	−	−			0	−	−			0.00	
23	0.66	4.2	83.3	−			82.8	−	−			0	−	−			0.00	
24	0.61	3.9	79.9	−			80.6	−	−			0	−	−			0.00	
25	0.52	3.7	75.4	−			75.6	−	−			0	−	−			0.00	
26	0.57	4.0	67.2	−			66.7	−	−			0	−	−			0.00	
27	0.55	4.1	87.2	−			87.5	−	−			0	−	−			0.00	
28	0.60	4.5	83.2	−			84.0	−	−			0	−	−			0.00	
29	0.50	4.5	70.5	−			71.4	−	−			0	−	−			0.00	
30	0.56	4.4	85.2	−			84.8	−	−			0	−	−			0.00	
合計	−	−	−	−	−	−	−	2,596	0			2,596	−	−	−	−	−	
最大	0.80	4.5	96.4	0.0			95.4	1,276	0			1,276	0.11	0.00			0.11	
最小	0.50	3.5	67.2	0.0			66.7	160	0			0	0.01	0.00			0.00	
平均	0.65	4.1	81.9	−			81.9	87	−			87	0.01	−			0.01	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2024年 9月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤(ポリ鉄)	脱水ケーキ搬出量	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率				
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t	
1	1,047	31.3	97.0	130	31.3	75.9	588	0.75	−	−	2,567	8.2	−	−		
2	924	26.6	97.1	114	26.6	76.7	495	0.74	−	−	2,291	8.5	−	−		
3	1,043	25.4	97.5	105	25.4	75.9	514	0.80	−	−	2,654	10.4	−	−		
4	1,034	19.7	98.1	85	19.7	76.8	429	0.86	−	−	2,233	11.2	−	−		
5	1,119	23.6	97.4	107	23.6	78.0	482	0.67	−	−	2,190	7.6	−	−		
6	616	12.8	97.0	59	12.8	78.4	296	0.64	−	−	1,436	7.7	−	−		
7	575	14.0	96.3	71	14.0	80.3	344	0.64	−	−	1,233	5.8	−	−		
8	402	8.2	96.0	44	8.2	81.4	241	0.60	−	−	899	5.6	−	−		
9	1,003	21.3	97.5	105	21.3	79.8	606	0.97	−	−	2,422	9.7	−	−		
10	1,315	27.7	96.8	128	27.7	78.3	729	0.70	−	−	3,074	7.3	−	−		
11	1,360	34.4	97.1	146	34.4	76.4	748	0.77	−	−	2,900	7.4	−	−		
12	1,882	47.5	97.5	194	47.5	75.5	846	0.71	−	−	3,901	8.2	−	−		
13	1,322	30.4	97.1	132	30.4	76.9	490	0.51	−	−	609	1.6	−	−		
14	1,244	28.2	97.6	128	28.2	77.9	531	0.72	−	−	2,291	7.8	−	−		
15	948	20.9	97.1	99	20.9	78.9	475	0.69	−	−	1,885	6.9	−	−		
16	886	20.9	97.0	102	20.9	79.5	483	0.72	−	−	1,740	6.5	−	−		
17	932	20.7	96.8	106	20.7	80.4	499	0.67	−	−	1,943	6.5	−	−		
18	1,337	28.3	97.4	125	28.3	77.3	582	0.67	−	−	2,552	7.3	−	−		
19	1,267	25.9	97.7	118	25.9	78.1	544	0.76	−	−	2,364	8.2	−	−		
20	1,318	29.1	97.6	138	29.1	78.9	643	0.82	−	−	2,480	7.9	−	−		
21	1,156	26.2	97.4	119	26.2	78.0	570	0.75	−	−	2,248	7.4	−	−		
22	1,077	26.4	97.1	120	26.4	78.0	572	0.73	−	−	2,277	7.3	−	−		
23	997	27.9	97.2	120	27.9	76.7	518	0.74	−	−	1,972	7.0	−	−		
24	929	25.4	97.0	118	25.4	78.4	450	0.65	−	−	1,682	6.1	−	−		
25	1,087	27.6	97.2	129	27.6	78.6	566	0.74	−	−	2,335	7.6	−	−		
26	1,028	25.7	97.5	111	25.7	76.7	575	0.89	−	−	2,567	9.9	−	−		
27	1,121	26.4	97.6	113	26.4	76.7	584	0.88	−	−	2,248	8.5	−	−		
28	1,300	28.9	97.6	130	28.9	77.7	501	0.65	−	−	2,552	8.2	−	−		
29	1,040	24.4	97.2	115	24.4	78.7	482	0.66	−	−	2,233	7.6	−	−		
30	1,025	23.3	97.4	107	23.3	78.2	523	0.79	−	−	2,306	8.7	−	−		
合計	32,334	759.1	−	3,416	759.1	−	15,900	−	−	−	66,077	−	0	0		
最大	1,882	47.5	98.1	194	47.5	81.4	846	0.97	−	−	3,901	11.2	−	−		
最小	402	8.2	96.0	44	8.2	75.5	241	0.51	−	−	609	1.6	−	−		
平均	1,078	25.3	97.7	114	25.3	77.8	530	0.73	−	−	2,203	7.6	−	−		

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2024年 9月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	793	4.0	31.4	349.0	3.8	13.3	213.6	4.0	8.6	116	3.9	4.5	115	4.3	5.0	
2	668	4.0	26.9	323.0	4.0	12.9	121.3	4.1	5.0	87	3.8	3.3	137	4.2	5.7	
3	742	3.4	25.5	516.0	3.2	16.3	74.6	4.3	3.2	56	4.0	2.2	95	4.0	3.8	
4	771	2.6	19.8	465.0	1.6	7.3	129.8	4.1	5.3	63	3.8	2.4	114	4.2	4.8	
5	836	3.5	29.5	408.0	3.0	12.3	215.2	4.0	8.7	115	4.0	4.5	99	4.1	4.0	
6	562	3.3	18.6	181.0	2.0	3.6	191.1	4.0	7.6	93	4.0	3.7	98	3.8	3.7	
7	588	3.7	21.5	79.0	2.0	1.6	233.1	3.9	9.0	135	3.8	5.2	141	4.0	5.7	
8	395	4.1	16.0	43.0	2.4	1.0	142.7	4.2	6.0	91	4.2	3.8	118	4.5	5.2	
9	969	2.6	24.9	494.0	1.2	5.8	235.9	4.0	9.4	137	3.9	5.3	102	4.4	4.4	
10	1012	3.8	38.9	496.0	3.7	18.5	246.4	3.9	9.5	131	4.0	5.2	138	4.1	5.7	
11	1019	3.8	39.0	532.0	3.7	19.5	212.4	3.9	8.3	129	3.9	5.0	145	4.3	6.2	
12	1200	4.0	47.6	795.0	3.9	31.3	176.0	3.9	6.9	131	3.8	5.0	98	4.5	4.4	
13	1067	3.6	38.8	600.0	3.5	20.8	270.7	4.0	10.8	73	3.9	2.9	123	3.5	4.3	
14	985	3.0	29.5	394.0	1.5	5.9	287.4	3.9	11.1	164	3.8	6.3	139	4.5	6.2	
15	764	3.6	27.3	269.0	2.8	7.4	275.1	4.0	10.9	107	3.9	4.1	113	4.3	4.9	
16	739	3.6	26.7	204.0	3.0	6.0	280.6	3.9	10.9	137	4.0	5.4	117	3.8	4.4	
17	818	3.7	29.9	380.0	3.4	12.8	247.4	3.8	9.3	79	3.9	3.1	111	4.3	4.7	
18	1049	3.3	34.7	558.0	2.8	15.7	255.1	3.8	9.8	135	3.9	5.2	101	4.0	4.0	
19	874	3.3	28.8	371.0	2.6	9.6	249.7	3.8	9.6	127	3.8	4.9	127	3.7	4.7	
20	1013	3.1	31.4	467.0	2.2	10.1	260.5	3.8	10.0	169	4.0	6.7	117	3.9	4.6	
21	932	3.3	30.5	386.0	2.6	10.2	278.6	3.8	10.7	130	3.7	4.8	138	3.5	4.8	
22	864	3.7	31.7	301.0	3.2	9.7	266.1	3.9	10.4	151	3.9	5.9	146	3.9	5.7	
23	798	3.5	28.0	286.0	2.7	7.7	257.8	3.8	9.9	127	4.0	5.1	127	4.2	5.3	
24	719	3.8	27.6	233.0	3.9	9.0	247.7	3.8	9.4	111	3.8	4.2	127	3.9	5.0	
25	799	3.8	30.6	306.0	3.8	11.7	232.3	3.9	9.1	168	3.8	6.4	93	3.7	3.4	
26	785	3.3	25.9	403.0	2.6	10.6	174.8	4.1	7.2	123	3.8	4.7	85	4.0	3.4	
27	830	3.2	26.6	478.0	2.6	12.3	159.7	4.2	6.7	90	3.7	3.4	102	4.1	4.2	
28	945	3.3	31.0	442.0	2.3	10.3	242.1	4.2	10.2	167	3.8	6.3	94	4.5	4.2	
29	773	3.8	29.3	358.0	3.4	12.3	236.2	4.1	9.7	112	3.8	4.3	66	4.5	3.0	
30	782	3.4	26.4	299.0	2.4	7.0	242.0	4.1	9.9	151	3.7	5.6	90	4.4	3.9	
合計	25093	−	874.3	11416.0	−	333	6655.9	−	263.1	3,607	−	139.4	3414	−	139.3	
最大	1200	4.1	47.6	795.0	4.0	31	287.4	4.3	11.1	168.75	4.2	6.7	146	4.5	6.2	
最小	395	2.6	16.0	43.0	1.2	1	74.6	3.8	3.2	55.98	3.7	2.2	66	3.5	3.0	
平均	836	3.5	29.0	380.5	2.9	11	221.9	4.0	8.8	120.20	3.9	4.6	114	4.1	4.6	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2024年 9月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	129.18	75.9	81.7	31.1	129.18	75.9	81.7	31.1	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	120.06	76.7	80.6	28.0	120.06	76.7	80.6	28.0	−	−	−	−	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月
3	103.72	75.9	81.7	25.0	103.72	75.9	81.7	25.0	−	−	−	−	−	−	−	−	平均(average関数使用)にて
4	99.15	76.8	81.5	23.0	99.15	76.8	81.5	23.0	−	−	−	−	−	−	−	−	補完しています
5	91.38	78.0	80.7	20.1	91.38	78.0	80.7	20.1	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	89.92	78.4	82.8	19.5	89.92	78.4	82.8	19.5	−	−	−	−	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日
7	16.00	80.3	81.7	3.1	16.00	80.3	81.7	3.1	−	−	−	−	−	−	−	−	は月平均(average関数使用)にて
8	23.81	81.4	81.7	4.4	−	−	−	−	23.81	81.4	81.7	4.4	−	−	−	−	データを補完しています
9	94.84	79.8	82.9	19.1	−	−	−	−	94.84	79.8	82.9	19.1	−	−	−	−	
10	122.64	78.3	83.2	26.6	−	−	−	−	122.64	78.3	83.2	26.6	−	−	−	−	
11	167.77	76.4	79.3	39.5	50.91	76.4	79.3	12.0	116.86	76.4	79.3	27.5	−	−	−	−	
12	211.33	75.5	76.9	51.8	95.25	75.5	76.9	23.4	116.08	75.5	76.9	28.5	−	−	−	−	
13	168.79	76.9	79.6	39.0	59.29	76.9	79.6	13.7	109.50	76.9	79.6	25.3	−	−	−	−	
14	100.90	77.9	81.7	22.3	−	−	−	−	100.90	77.9	81.7	22.3	−	−	−	−	
15	107.01	78.9	81.7	22.6	−	−	−	−	107.01	78.9	81.7	22.6	−	−	−	−	
16	100.78	79.5	81.7	20.6	−	−	−	−	100.78	79.5	81.7	20.6	−	−	−	−	
17	109.78	80.4	83.0	21.5	−	−	−	−	109.78	80.4	83.0	21.5	−	−	−	−	
18	128.38	77.3	83.6	29.2	−	−	−	−	128.38	77.3	83.6	29.2	−	−	−	−	
19	125.91	78.1	84.6	27.6	−	−	−	−	125.91	78.1	84.6	27.6	−	−	−	−	
20	122.04	78.9	84.0	25.8	−	−	−	−	122.04	78.9	84.0	25.8	−	−	−	−	
21	119.25	78.0	81.7	26.3	−	−	−	−	119.25	78.0	81.7	26.3	−	−	−	−	
22	114.90	78.0	81.7	25.2	−	−	−	−	114.90	78.0	81.7	25.2	−	−	−	−	
23	120.04	76.7	81.7	27.9	−	−	−	−	120.04	76.7	81.7	27.9	−	−	−	−	
24	123.92	78.4	79.2	26.7	−	−	−	−	123.92	78.4	79.2	26.7	−	−	−	−	
25	124.26	78.6	80.3	26.6	−	−	−	−	124.26	78.6	80.3	26.6	−	−	−	−	
26	121.25	76.7	83.7	28.2	−	−	−	−	121.25	76.7	83.7	28.2	−	−	−	−	
27	116.02	76.7	80.5	27.1	−	−	−	−	116.02	76.7	80.5	27.1	−	−	−	−	
28	117.60	77.7	81.7	26.2	−	−	−	−	117.60	77.7	81.7	26.2	−	−	−	−	
29	115.70	78.7	81.7	24.6	−	−	−	−	115.70	78.7	81.7	24.6	−	−	−	−	
30	109.48	78.2	84.1	23.8	−	−	−	−	109.48	78.2	84.1	23.8	−	−	−	−	
合計	3415.81	−	−	763	854.86	−	−	198.8	2,560.95	−	−	563.8	0.00	−	−	0.0	
最大	211.33	81.4	84.6	51.8	129.18	80.3	82.8	31.1	128.38	81.4	84.6	29.2	−	−	−	−	
最小	16.00	75.5	76.9	3.1	16.00	75.5	76.9	3.1	23.81	75.5	76.9	4.4	−	−	−	−	
平均	114.00	77.7	81.4	25.4	85.49	76.7	80.7	20.0	111.35	78.0	81.7	24.5	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、珪砂補給量)

2024年 9月度　No.5-10

日	重油消費量				珪砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	t	t	t	t	t	t	t	
1	433	−	−	433	−	−	−	0	
2	1,172	−	−	1,172	−	−	−	0	
3	466	−	−	466	−	−	−	0	
4	695	−	−	695	−	−	−	0	
5	1,766	63	−	1,829	−	−	−	0	
6	1,542	−	−	1,542	−	4	−	4	
7	1,879	202	−	2,081	−	−	−	0	
8	−	5,133	−	5,133	−	4	−	4	
9	−	4,600	−	4,600	−	4	−	4	
10	1,739	1,794	−	3,533	−	−	−	0	
11	3,750	692	−	4,442	−	−	−	0	
12	706	13	−	719	−	−	−	0	
13	829	608	−	1,437	−	−	−	0	
14	−	1,543	−	1,543	−	−	−	0	
15	−	2,643	−	2,643	−	−	−	0	
16	−	2,764	−	2,764	−	−	−	0	
17	−	3,166	−	3,166	−	−	−	0	
18	−	461	−	461	−	−	−	0	
19	−	787	−	787	−	−	−	0	
20	−	2,073	−	2,073	−	−	−	0	
21	−	1,300	−	1,300	−	−	−	0	
22	−	1,770	−	1,770	−	−	−	0	
23	−	586	−	586	−	−	−	0	
24	−	1,996	−	1,996	−	−	−	0	
25	−	2,139	−	2,139	−	4	−	4	
26	−	1,061	−	1,061	−	−	−	0	
27	−	239	−	239	−	−	−	0	
28	−	320	−	320	−	−	−	0	
29	−	1,640	−	1,640	−	−	−	0	
30	−	1,183	−	1,183	−	−	−	0	
合計	14,977	38,776	0	53,753	0	16	0	16	
最大	3,750	5,133	−	5,133	−	4	−	4	
最小	433	13	−	239	−	4	−	0	
平均	1,362	1,551	−	1,792	−	4	−	1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2024年 10月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量		流入下水量	放流水量	簡易処理水量			放流水量		降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
			（合流）	雨水排水量		（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	mm	㎥	㎥	㎥	㎥	
1	晴	26.0	180,703	0	180,703	181,263	0	0	0	128,456	52,807	0.0	25,694	204,855	130,375	74,480	
2	晴	26.0	180,954	0	180,954	181,777	0	0	0	128,521	53,256	0.0	27,981	208,321	133,561	74,760	
3	曇時々雨	23.0	490,700	26,095	464,605	465,473	133,394	120,284	253,678	152,964	58,831	19.0	29,441	238,155	155,165	82,990	
4	曇時々雨	23.0	281,301	0	281,301	282,156	24,728	47,734	72,462	154,592	55,102	5.0	29,047	236,199	153,159	83,040	
5	曇後晴	23.0	190,192	0	190,192	191,017	0	0	0	142,232	48,785	0.0	26,371	215,206	144,406	70,800	
6	晴	24.0	178,648	0	178,648	179,399	0	0	0	129,527	49,872	0.0	26,187	203,751	133,191	70,560	
7	曇時々雨	26.0	294,128	0	294,128	294,849	92,436	8,394	100,830	141,150	52,869	5.5	28,165	219,568	144,438	75,130	
8	曇時々雨	26.0	290,397	0	290,397	291,264	60,655	45,225	105,880	136,086	49,298	6.0	28,474	210,617	137,507	73,110	
9	晴時々雨	23.0	291,467	0	291,467	292,334	0	79,058	79,058	156,051	57,225	3.5	27,146	238,922	156,482	82,440	
10	晴	22.0	194,011	0	194,011	194,717	0	0	0	146,656	48,061	0.0	26,297	219,027	149,987	69,040	
11	晴	20.0	159,658	0	159,658	160,394	0	0	0	106,397	53,997	0.0	24,725	182,389	104,659	77,730	
12	晴	22.0	197,698	0	197,698	198,415	0	0	0	150,489	47,926	0.0	29,795	226,512	155,412	71,100	
13	晴	22.0	167,989	0	167,989	168,722	0	0	0	127,111	41,611	0.0	29,852	196,727	133,077	63,650	
14	晴	24.0	174,095	0	174,095	174,830	0	0	0	128,584	46,246	0.0	30,298	203,300	132,770	70,530	
15	晴	25.0	169,354	0	169,354	169,981	0	0	0	119,955	50,026	0.0	28,108	196,545	121,995	74,550	
16	曇	24.0	175,296	0	175,296	176,060	0	0	0	133,811	42,249	0.0	29,299	204,872	140,172	64,700	
17	晴	24.0	179,037	0	179,037	179,865	0	0	0	129,503	50,362	0.0	29,068	208,150	138,050	70,100	
18	曇	25.0	171,464	0	171,464	172,226	0	0	0	122,862	49,364	0.0	30,678	201,123	132,793	68,330	
19	晴一時雨	27.0	387,168	0	387,168	387,879	95,988	91,787	187,775	146,756	53,348	11.5	32,614	230,195	150,455	79,740	
20	晴	21.0	181,883	0	181,883	182,592	0	0	0	138,046	44,546	0.0	31,177	211,542	140,672	70,870	
21	晴	25.0	180,086	0	180,086	180,860	0	0	0	131,518	49,342	0.0	30,148	209,092	134,342	74,750	
22	晴後曇	24.0	181,902	0	181,902	182,768	0	0	0	138,731	44,037	0.0	28,267	208,506	142,296	66,210	
23	曇時々雨	26.0	192,107	0	192,107	192,963	0	0	0	144,248	48,715	1.0	28,990	219,076	146,786	72,290	
24	曇時々晴	22.0	171,684	0	171,684	172,236	0	0	0	124,982	47,254	0.0	27,137	195,883	130,283	65,600	
25	曇後晴	22.0	175,661	0	175,661	176,487	0	0	0	130,335	46,152	0.0	29,222	202,736	134,536	68,200	
26	曇	23.0	167,639	0	167,639	168,357	0	0	0	119,590	48,767	0.0	28,897	194,333	122,683	71,650	
27	晴一時雨	24.0	170,032	0	170,032	170,813	0	0	0	125,336	45,477	1.0	30,562	198,533	128,893	69,640	
28	曇時々雨	20.0	614,856	96,805	518,051	518,918	217,362	95,160	312,522	158,470	47,926	28.5	30,545	232,411	159,451	72,960	
29	曇時々雨	19.0	273,898	0	273,898	274,752	68,703	13,482	82,185	141,988	50,579	3.0	29,285	217,783	143,643	74,140	
30	雨後晴	20.0	347,601	0	347,601	348,468	109,461	42,891	152,352	142,736	53,380	7.5	28,470	220,168	144,648	75,520	
31	晴	17.0	190,689	0	190,689	191,557	0	0	0	139,726	51,831	0.0	28,454	216,789	138,469	78,320	
合計	－	－	7,202,298	122,900	7,079,398	7,103,392	802,727	544,015	1,346,742	4,217,409	1,539,241	91.5	890,394	6,571,286	4,314,356	2,256,930	
最大	－	27.0	614,856	96,805	518,051	518,918	217,362	120,284	312,522	158,470	58,831	28.5	32,614	238,922	159,451	83,040	
最小	－	17.0	159,658	26,095	159,658	160,394	24,728	8,394	72,462	106,397	41,611	1.0	24,725	182,389	104,659	63,650	
平均	－	23.2	232,332	61,450	228,368	229,142	100,341	60,446	149,638	136,045	49,653	8.3	28,722	211,977	139,173	72,804	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2024年 10月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水)使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	45,310	89	510	10,638	6,648	845	−	−	−	0	0.00	1,573	1.47	445	1.01
2	49,010	96	510	12,113	6,759	293	−	−	−	0	0.00	1,562	1.46	490	1.10
3	80,180	157	510	11,245	6,683	1,706	−	−	−	0	0.00	1,904	0.80	547	0.37
4	77,550	152	510	11,204	6,706	2,019	−	−	−	0	0.00	1,813	1.21	559	0.65
5	45,160	89	510	11,102	6,727	291	−	−	−	0	0.00	1,414	1.19	524	1.29
6	45,560	89	510	11,229	6,725	288	−	−	−	54	0.14	1,642	1.52	356	0.86
7	59,880	117	510	11,205	6,808	1,402	−	−	−	0	0.00	1,699	0.87	467	0.91
8	60,590	119	510	11,109	6,833	1,167	−	−	−	0	0.00	1,060	0.65	479	0.61
9	71,710	141	510	12,091	6,751	569	−	−	−	0	0.00	1,402	1.08	559	0.49
10	46,030	90	510	11,135	6,699	878	−	−	−	0	0.00	1,254	1.03	570	1.42
11	46,160	91	510	8,208	8,858	584	−	−	−	0	0.00	1,015	1.14	570	1.27
12	46,040	90	510	11,024	10,319	276	−	−	−	56	0.15	1,471	1.17	423	1.06
13	45,870	90	510	10,919	10,356	283	−	−	−	0	0.00	1,642	1.55	353	1.02
14	45,960	90	510	10,901	10,348	872	−	−	−	0	0.00	1,493	1.39	467	1.21
15	46,080	90	510	10,620	10,368	266	−	−	−	0	0.00	1,790	1.79	536	1.29
16	45,920	90	510	10,882	9,186	1,095	−	−	−	0	0.00	1,733	1.55	376	1.07
17	46,140	90	510	10,855	9,206	251	−	−	−	0	0.00	1,562	1.45	365	0.87
18	46,080	90	510	11,129	10,427	282	−	−	−	0	0.00	1,676	1.64	365	0.89
19	67,150	132	510	11,041	10,357	1,743	−	−	−	0	0.00	1,813	0.90	445	0.37
20	51,010	100	510	10,992	10,451	581	−	−	−	54	0.13	1,402	1.22	459	1.24
21	45,300	89	510	10,570	10,299	848	−	−	−	0	0.00	1,630	1.49	376	0.91
22	45,200	89	510	9,597	10,411	285	−	−	−	0	0.00	2,155	1.86	479	1.31
23	55,670	109	510	9,590	10,340	811	−	−	−	0	0.00	1,596	1.33	490	1.21
24	52,900	104	510	8,418	10,313	832	−	−	−	0	0.00	1,767	1.70	388	0.99
25	52,380	103	510	9,494	10,461	542	−	−	−	0	0.00	1,801	1.66	445	1.16
26	45,200	89	510	9,741	10,264	276	−	−	−	53	0.14	1,459	1.46	517	1.27
27	47,980	94	510	9,907	10,271	1,718	−	−	−	0	0.00	1,699	1.63	410	1.08
28	64,530	127	510	9,408	10,388	843	−	−	−	0	0.00	1,949	0.62	433	0.36
29	65,070	128	510	8,944	10,311	1,124	−	−	−	0	0.00	1,824	1.04	445	0.83
30	61,130	120	510	8,952	10,329	286	−	−	−	0	0.00	1,847	0.88	410	0.51
31	45,230	89	510	9,219	10,304	1,140	−	−	−	0	0.00	1,756	1.51	513	1.19
合計	1,647,980	3,232	−	323,482	280,906	24,396	−	−	−	217	−	50,403	−	14,261	−
最大	80,180	157	510	12,113	10,461	2,019	−	−	−	56	0.15	2,155	1.86	570	1.42
最小	45,160	89	510	8,208	6,648	251	−	−	−	53	0.13	1,015	0.62	353	0.36
平均	53,161	104	510	10,435	9,061	787	−	−	−	54	0.02	1,626	1.20	460	0.82

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2024年 10月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計	備考
	A系	B系	C系	D系	E系							
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	
1	38,854	45,761	45,760	36,690	37,790	130,375	74,480	204,855	0	0	0	
2	39,185	47,188	47,188	36,890	37,870	133,561	74,760	208,321	0	0	0	
3	49,663	52,751	52,751	41,270	41,720	155,165	82,990	238,155	133,394	120,284	253,678	
4	47,443	52,858	52,858	40,540	42,500	153,159	83,040	236,199	24,728	47,734	72,462	
5	36,445	53,981	53,980	37,630	33,170	144,406	70,800	215,206	0	0	0	
6	32,185	50,503	50,503	36,740	33,820	133,191	70,560	203,751	0	0	0	
7	32,864	55,787	55,787	37,100	38,030	144,438	75,130	219,568	92,436	8,394	100,830	
8	33,555	51,976	51,976	35,750	37,360	137,507	73,110	210,617	60,655	45,225	105,880	
9	36,105	60,189	60,188	41,050	41,390	156,482	82,440	238,922	0	79,058	79,058	
10	30,764	59,612	59,611	33,880	35,160	149,987	69,040	219,027	0	0	0	
11	20,902	41,879	41,878	38,100	39,630	104,659	77,730	182,389	0	0	0	
12	35,434	59,989	59,989	35,010	36,090	155,412	71,100	226,512	0	0	0	
13	32,085	50,496	50,496	31,360	32,290	133,077	63,650	196,727	0	0	0	
14	37,286	47,742	47,742	34,850	35,680	132,770	70,530	203,300	0	0	0	
15	30,866	45,565	45,564	37,630	36,920	121,995	74,550	196,545	0	0	0	
16	35,323	52,425	52,424	27,280	37,420	140,172	64,700	204,872	0	0	0	
17	34,182	51,934	51,934	32,300	37,800	138,050	70,100	208,150	0	0	0	
18	37,025	47,884	47,884	32,250	36,080	132,793	68,330	201,123	0	0	0	
19	45,095	52,680	52,680	39,390	40,350	150,455	79,740	230,195	95,988	91,787	187,775	
20	38,634	51,019	51,019	33,920	36,950	140,672	70,870	211,542	0	0	0	
21	30,734	51,804	51,804	35,920	38,830	134,342	74,750	209,092	0	0	0	
22	35,274	53,511	53,511	27,470	38,740	142,296	66,210	208,506	0	0	0	
23	33,404	56,691	56,691	35,050	37,240	146,786	72,290	219,076	0	0	0	
24	30,655	49,814	49,814	30,350	35,250	130,283	65,600	195,883	0	0	0	
25	29,023	52,757	52,756	33,650	34,550	134,536	68,200	202,736	0	0	0	
26	23,175	49,754	49,754	35,980	35,670	122,683	71,650	194,333	0	0	0	
27	27,704	50,595	50,594	35,020	34,620	128,893	69,640	198,533	0	0	0	
28	39,756	59,848	59,847	30,790	42,170	159,451	72,960	232,411	217,362	95,160	312,522	
29	30,596	56,524	56,523	34,430	39,710	143,643	74,140	217,783	68,703	13,482	82,185	
30	24,234	60,207	60,207	34,350	41,170	144,648	75,520	220,168	109,461	42,891	152,352	
31	27,543	55,463	55,463	38,590	39,730	138,469	78,320	216,789	0	0	0	
合計	1,055,993	1,629,187	1,629,176	1,091,230	1,165,700	4,314,356	2,256,930	6,571,286	802,727	544,015	1,346,742	
最大	49,663	60,207	60,207	41,270	42,500	159,451	83,040	238,922	217,362	120,284	312,522	
最小	20,902	41,879	41,878	27,280	32,290	104,659	63,650	182,389	24,728	8,394	72,462	
平均	34,064	52,554	52,554	35,201	37,603	139,173	72,804	211,977	100,341	60,446	149,638	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2024年 10月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	−	546	691	1,237	−	77.8	90.1	167.8	−	3.1	3.9	7.0	0.59	4.2
2	−	970	884	1,854	−	135.8	107.2	243.0	−	5.2	4.7	9.9	0.56	4.1
3	−	1,093	927	2,020	−	157.0	112.3	269.3	−	5.7	4.8	10.5	0.54	3.9
4	−	964	947	1,911	−	124.9	107.8	232.7	−	4.6	4.6	9.2	0.51	4.0
5	−	1,119	452	1,571	−	140.9	54.9	195.8	−	5.5	2.3	7.8	0.52	4.0
6	−	1,085	264	1,349	−	150.8	32.3	183.2	−	6.0	1.5	7.5	0.58	4.1
7	−	1,062	488	1,550	−	136.4	56.3	192.6	−	5.4	2.5	7.9	0.53	4.1
8	−	994	572	1,566	−	120.4	63.0	183.4	−	4.6	2.7	7.3	0.49	4.0
9	−	902	120	1,022	−	121.5	13.9	135.4	−	4.5	0.6	5.1	0.51	3.8
10	−	995	163	1,158	−	134.6	21.8	156.4	−	5.3	0.9	6.2	0.56	4.0
11	−	977	182	1,159	−	132.7	21.6	154.3	−	5.0	0.9	5.9	0.54	3.8
12	−	1,130	688	1,818	−	148.3	82.4	230.8	−	5.7	3.5	9.2	0.53	4.0
13	−	1,021	770	1,791	−	136.8	96.3	233.1	−	5.3	4.0	9.3	0.54	4.0
14	−	1,162	467	1,629	−	171.0	64.5	235.5	−	6.6	2.7	9.3	0.59	3.9
15	−	719	411	1,130	−	103.0	52.1	155.1	−	3.9	2.2	6.1	0.57	3.9
16	−	1,163	787	1,950	−	182.7	109.1	291.8	−	6.8	4.6	11.4	0.61	3.9
17	−	1,174	802	1,976	−	173.7	105.7	279.4	−	6.7	4.6	11.3	0.60	4.0
18	−	1,113	824	1,937	−	159.9	105.9	265.7	−	6.2	4.6	10.8	0.58	4.1
19	−	1,143	696	1,839	−	160.8	89.4	250.2	−	6.3	3.9	10.2	0.58	4.1
20	−	1,087	764	1,851	−	158.9	101.4	260.3	−	6.0	4.2	10.2	0.57	3.9
21	−	1,097	698	1,795	−	149.7	89.6	239.3	−	5.7	3.6	9.3	0.55	3.9
22	−	1,089	490	1,579	−	169.1	65.8	235.0	−	6.1	2.7	8.8	0.59	3.7
23	−	1,056	668	1,724	−	153.5	82.4	236.0	−	5.4	3.4	8.8	0.53	3.7
24	−	753	641	1,394	−	121.4	86.5	207.9	−	4.2	3.6	7.8	0.59	3.8
25	−	1,097	789	1,886	−	156.7	103.3	260.1	−	6.0	4.3	10.3	0.57	4.0
26	−	1,069	825	1,894	−	151.4	108.5	259.9	−	5.8	4.5	10.3	0.57	4.0
27	−	1,125	857	1,982	−	159.4	108.3	267.6	−	5.8	4.5	10.3	0.55	3.8
28	−	1,103	831	1,934	−	140.7	100.2	241.0	−	5.3	4.0	9.3	0.51	3.9
29	−	1,030	703	1,733	−	122.8	79.6	202.4	−	4.8	3.3	8.1	0.49	4.0
30	−	946	470	1,416	−	113.9	51.6	165.6	−	4.5	2.3	6.8	0.50	4.1
31	−	949	396	1,345	−	125.8	50.2	175.9	−	4.9	2.0	6.9	0.54	3.9
合計	0	31,733	19,267	51,000	0.0	4,392.4	2,413.9	6,806.3	0.0	166.9	101.9	268.8	−	−
最大	0	1,174	947	2,020	0.0	182.7	112.3	291.8	0.0	6.8	4.8	11.4	0.61	4.2
最小	0	546	120	1,022	0.0	77.8	13.9	135.4	0.0	3.1	0.6	5.1	0.49	3.7
平均	−	1,024	622	1,645	−	141.7	77.9	219.6	−	5.4	3.3	8.7	0.55	3.9

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2024年 10月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	−	95.6	95.5	−	8.96	10.47	19.43	−	0.28	0.26	0.27	371.0	2.5	9.3
2	−	95.4	95.3	−	15.22	14.16	29.38	−	0.28	0.29	0.28	660.0	1.9	12.8
3	−	95.3	95.1	−	18.12	15.90	34.02	−	0.31	0.32	0.31	558.0	3.1	17.5
4	−	95.4	95.3	−	14.33	12.83	27.16	−	0.29	0.27	0.28	469.0	3.3	15.6
5	−	95.0	96.6	−	14.84	5.96	20.79	−	0.26	0.25	0.25	346.0	4.6	15.8
6	−	95.5	95.4	−	16.80	4.10	20.89	−	0.27	0.27	0.27	430.0	3.2	13.7
7	−	95.1	95.0	−	16.16	7.11	23.26	−	0.29	0.27	0.28	518.0	2.1	10.7
8	−	94.6	94.6	−	14.35	7.06	21.41	−	0.29	0.25	0.28	497.0	3.3	16.5
9	−	96.6	96.6	−	12.47	1.42	13.89	−	0.27	0.23	0.26	549.0	3.7	20.2
10	−	95.4	95.4	−	14.07	1.79	15.86	−	0.25	0.19	0.24	471.0	2.3	10.9
11	−	95.2	95.1	−	14.43	2.11	16.54	−	0.27	0.22	0.27	508.0	1.0	4.9
12	−	95.1	95.1	−	15.35	8.69	24.04	−	0.25	0.24	0.25	525.0	0.7	3.9
13	−	95.2	95.1	−	15.38	11.80	27.18	−	0.28	0.28	0.28	294.0	1.8	5.2
14	−	95.7	95.6	−	18.15	6.56	24.71	−	0.26	0.24	0.26	215.0	1.5	3.1
15	−	95.5	95.4	−	11.26	5.97	17.23	−	0.27	0.25	0.27	246.0	3.6	9.0
16	−	95.9	95.8	−	16.29	10.60	26.89	−	0.23	0.22	0.23	490.0	2.1	10.4
17	−	95.7	95.6	−	18.84	12.33	31.16	−	0.27	0.26	0.26	374.0	1.9	7.1
18	−	95.6	95.5	−	20.56	14.84	35.39	−	0.32	0.31	0.32	221.0	2.8	6.1
19	−	95.6	95.5	−	20.40	11.62	32.02	−	0.31	0.29	0.30	272.0	3.2	8.8
20	−	95.5	95.5	−	15.48	10.49	25.97	−	0.25	0.24	0.24	212.0	3.5	7.3
21	−	95.3	95.2	−	14.71	8.89	23.60	−	0.24	0.23	0.24	338.0	3.9	13.2
22	−	95.7	95.6	−	16.66	6.99	23.65	−	0.26	0.24	0.26	411.0	3.4	14.0
23	−	95.2	95.1	−	17.25	9.25	26.50	−	0.31	0.26	0.29	420.0	2.4	10.1
24	−	95.7	95.6	−	12.34	9.64	21.98	−	0.28	0.26	0.27	359.0	2.5	8.8
25	−	95.5	95.5	−	18.26	11.97	30.23	−	0.29	0.26	0.28	531.0	2.1	11.4
26	−	95.5	95.4	−	17.87	12.44	30.31	−	0.29	0.26	0.28	445.0	2.7	12.1
27	−	95.3	95.2	−	18.56	13.12	31.68	−	0.30	0.28	0.29	484.0	1.9	9.2
28	−	94.8	94.8	−	15.68	11.68	27.36	−	0.28	0.28	0.28	556.0	1.6	8.7
29	−	95.2	95.2	−	14.99	9.15	24.15	−	0.30	0.27	0.28	546.0	3.0	16.3
30	−	96.5	96.4	−	11.35	5.22	16.57	−	0.24	0.22	0.24	557.0	2.5	14.1
31	−	95.2	95.2	−	11.24	4.45	15.69	−	0.22	0.21	0.22	500.0	2.7	13.4
合計	−	−	−	0.00	480.38	278.58	758.97	−	−	−	−	13,373.0	−	340.1
最大	−	96.60	96.60	0.00	20.56	15.90	35.39	−	0.32	0.32	0.32	660.0	4.6	20.2
最小	−	94.60	94.60	0.00	8.96	1.42	13.89	−	0.22	0.19	0.22	212.0	0.7	3.1
平均	−	95.4	95.8	−	15.50	8.99	24.48	−	0.27	0.26	0.27	431.4	2.5	11.0

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（第2処理場遠心）

2024年 10月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	－	214	207	421	－	33.1	31.6	64.7	－	1.2	1.2	2.4	0.64	3.7
2	943	－	224	1,167	141.6	－	33.6	175.2	5.4	－	1.3	6.7	0.63	3.8
3	－	796	－	796	－	120.9	－	120.9	－	4.5	－	4.5	0.63	3.7
4	－	109	656	765	－	15.8	94.1	109.9	－	0.6	3.6	4.2	0.61	3.8
5	434	－	384	818	64.1	－	59.7	123.8	2.6	－	2.3	4.8	0.65	3.9
6	292	497	－	789	41.6	75.5	－	117.1	1.7	2.8	－	4.5	0.63	3.8
7	－	104	619	723	－	16.4	96.3	112.6	－	0.6	3.7	4.3	0.65	3.8
8	585	－	199	784	83.4	－	29.9	113.2	3.3	－	1.1	4.5	0.63	3.9
9	62	460	－	522	8.8	72.0	－	80.9	0.4	2.7	－	3.0	0.63	3.7
10	97	－	419	516	14.1	－	66.8	80.8	0.6	－	2.5	3.0	0.64	3.8
11	471	270	－	741	72.9	45.2	－	118.2	2.9	1.7	－	4.6	0.67	3.9
12	－	287	467	754	－	48.9	79.5	128.4	－	1.8	2.9	4.8	0.68	3.7
13	456	－	302	758	71.8	－	51.4	123.2	2.9	－	1.9	4.8	0.68	3.9
14	284	443	－	727	46.1	77.9	－	124.0	1.8	2.9	－	4.7	0.70	3.8
15	215	－	242	457	34.9	－	42.5	77.5	1.4	－	1.6	3.0	0.70	3.8
16	529	291	－	820	76.5	45.6	－	122.1	3.1	1.7	－	4.7	0.63	3.9
17	113	431	533	1,077	16.6	64.1	84.9	165.7	0.7	2.5	3.1	6.3	0.64	3.8
18	973	54	107	1,134	144.0	8.3	14.8	167.1	5.8	0.3	0.6	6.7	0.66	4.0
19	94	939	262	1,295	15.0	154.7	38.9	208.5	0.6	6.0	1.6	8.3	0.70	4.0
20	495	－	653	1,148	79.6	－	98.5	178.1	3.2	－	4.1	7.3	0.71	4.1
21	446	678	－	1,124	63.7	100.9	－	164.6	2.5	3.9	－	6.5	0.64	3.9
22	218	273	325	816	26.7	34.9	37.2	98.8	1.1	1.4	1.6	4.0	0.56	4.0
23	707	266	－	973	97.4	38.2	－	135.6	3.9	1.5	－	5.4	0.62	4.0
24	108	313	302	723	15.2	48.3	39.7	103.1	0.6	1.8	1.7	4.1	0.63	3.9
25	836	141	68	1,045	115.2	21.4	8.8	145.3	4.6	0.8	0.4	5.8	0.62	4.0
26	－	801	－	801	－	125.8	－	125.8	－	4.7	－	4.7	0.64	3.7
27	－	－	966	966	－	－	129.3	129.3	－	－	5.4	5.4	0.64	4.2
28	451	159	52	662	65.6	25.4	7.1	98.1	2.6	0.9	0.3	3.9	0.65	3.9
29	－	712	22	734	－	109.8	2.9	112.7	－	4.1	0.1	4.2	0.63	3.7
30	169	－	486	655	24.6	－	66.2	90.8	1.0	－	2.8	3.8	0.65	4.1
31	540	208	－	748	79.0	32.1	－	111.0	3.1	1.2	－	4.3	0.63	3.8
合計	9,518	8,446	7,495	25,459	1,398.1	1,315.3	1,113.7	3,827.1	55.6	49.5	43.8	148.8	－	－
最大	973	939	966	1,295	144.0	154.7	129.3	208.5	5.8	6.0	5.4	8.3	0.71	4.2
最小	62	54	22	421	8.8	8.3	2.9	64.7	0.4	0.3	0.1	2.4	0.56	3.7
平均	414	384	357	821	60.8	59.8	53.0	123.5	2.4	2.2	2.1	4.8	0.65	3.9

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（第2処理場遠心、重力濃縮）

2024年 10月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	－	89.4	90.7	－	－	－	
2	90.6	－	90.6	－	－	－	
3	－	89.2	－	－	－	－	
4	－	88.7	90.1	－	－	－	
5	90.8	－	90.9	－	－	－	
6	90.5	89.2	－	－	－	－	
7	－	89.6	90.9	－	－	－	
8	90.5	－	90.6	－	－	－	
9	90.5	92.0	－	－	－	－	
10	90.6	－	92.1	－	－	－	
11	92.4	92.5	－	－	－	－	
12	－	92.7	92.7	－	－	－	
13	92.6	－	92.7	－	－	－	
14	92.8	92.9	－	－	－	－	
15	92.8	－	92.9	－	－	－	
16	91.9	92.0	－	－	－	－	
17	92.0	90.7	92.1	－	－	－	
18	89.7	91.0	88.3	－	－	－	
19	90.4	91.6	89.1	－	－	－	
20	90.5	－	89.2	－	－	－	
21	89.3	90.7	－	－	－	－	
22	87.5	89.1	85.8	－	－	－	
23	88.9	90.3	－	－	－	－	
24	89.1	90.6	87.6	－	－	－	
25	88.9	90.4	87.4	－	－	－	
26	－	90.8	－	－	－	－	
27	－	－	87.8	－	－	－	
28	89.5	91.0	88.0	－	－	－	
29	－	90.6	87.6	－	－	－	
30	89.5	－	88.0	－	－	－	
31	90.5	90.6	－	－	－	－	
合計	－	－	－	－	－	－	
最大	92.8	92.9	92.9	－	－	－	
最小	87.5	88.7	85.8	－	－	－	
平均	90.4	90.8	89.9	－	－	－	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2024年 10月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m³	t	%	m³	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	895	22.0	97.5	96	21.9	77.2	1,987	9.0	−	−	479.5	0.87	
2	1,532	33.5	97.8	129	28.3	77.9	3,147	9.4	−	−	736.5	0.88	
3	1,439	37.3	97.4	135	30.3	77.5	2,828	7.6	−	−	719.0	0.77	
4	1,259	33.1	97.4	136	33.0	75.8	2,465	7.4	−	−	523.0	0.63	
5	1,010	31.7	96.9	119	27.9	76.5	2,001	6.3	−	−	402.0	0.51	
6	1,005	27.8	97.2	118	27.7	76.6	1,943	7.0	−	−	398.0	0.57	
7	1,189	25.7	97.8	116	25.7	77.9	2,291	8.9	−	−	475.5	0.74	
8	1,265	32.2	97.5	132	32.1	75.7	1,508	4.7	−	−	485.0	0.60	
9	1,124	33.4	97.0	119	29.8	75.0	0	0.0	−	−	423.0	0.51	
10	1,105	25.3	97.7	101	25.2	75.0	421	1.7	−	−	388.0	0.61	
11	1,139	21.1	98.1	93	21.0	77.3	1,218	5.8	−	−	406.5	0.77	
12	1,222	22.9	98.1	96	20.9	78.2	2,233	9.8	−	−	432.0	0.75	
13	945	24.2	97.4	93	20.2	78.4	1,755	7.3	−	−	348.5	0.58	
14	798	22.3	97.2	90	18.6	79.4	1,479	6.6	−	−	367.0	0.66	
15	714	22.8	96.8	78	15.7	79.9	1,291	5.7	−	−	342.0	0.60	
16	1,314	31.4	97.6	136	31.3	77.0	2,248	7.2	−	−	639.5	0.81	
17	1,136	30.3	97.3	127	28.5	77.6	1,987	6.5	−	−	565.0	0.75	
18	952	27.8	97.1	128	25.1	80.3	1,740	6.3	−	−	576.0	0.83	
19	961	31.2	96.8	125	25.8	79.3	2,045	6.5	−	−	628.5	0.81	
20	894	29.6	96.7	122	26.9	78.1	1,697	5.7	−	−	577.0	0.78	
21	1,028	33.4	96.8	134	30.4	77.4	2,030	6.1	−	−	640.0	0.77	
22	1,100	31.9	97.1	131	30.2	76.9	2,219	7.0	−	−	605.0	0.76	
23	1,176	29.7	97.5	133	29.6	77.7	2,407	8.1	−	−	644.5	0.87	
24	1,022	23.7	97.7	108	23.3	78.5	1,827	7.7	−	−	572.0	0.97	
25	1,355	31.9	97.6	146	31.8	78.3	2,567	8.1	−	−	750.5	0.94	
26	1,163	30.1	97.4	130	29.0	77.8	2,204	7.3	−	−	609.5	0.81	
27	1,279	29.3	97.7	132	29.2	77.9	2,393	8.2	−	−	705.0	0.96	
28	1,353	27.4	98.0	124	27.3	77.9	2,552	9.3	−	−	659.0	0.96	
29	1,325	33.3	97.5	129	29.9	76.9	1,247	3.7	−	−	554.0	0.67	
30	1,260	29.9	97.6	117	27.6	76.3	0	0.0	−	−	530.0	0.71	
31	1,181	29.6	97.5	119	28.6	76.1	0	0.0	−	−	479.5	0.65	
合計	35,140	895.8	−	3,692	832.7	−	55,724	−	0	−	16,660.5	−	
最大	1,532	37.3	98.1	146	33.0	80.3	3,147	9.8	−	0.0	750.5	0.97	
最小	714	21.1	96.7	78	15.7	75.0	0	0.0	−	0.0	342.0	0.51	
平均	1,134	28.9	97.5	119	26.9	77.4	1,990	6.2	−	−	537.4	0.74	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水A系)

2024年 10月度　No.2-6

日	A系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	304	7.5	97.5	33	7.5	77.2	667	8.9	−	−	166.0	0.89	
2	517	11.3	97.8	43	9.6	78.0	1,073	9.5	−	−	268.5	0.95	
3	577	15.0	97.4	54	12.2	77.5	1,117	7.5	−	−	301.5	0.81	
4	734	19.3	97.4	79	19.3	75.8	1,421	7.4	−	−	303.0	0.63	
5	438	13.8	96.9	51	12.1	76.5	841	6.1	−	−	161.5	0.47	
6	327	9.1	97.2	38	9.0	76.6	696	7.7	−	−	122.5	0.54	
7	560	12.1	97.8	55	12.1	77.9	1,073	8.9	−	−	224.0	0.74	
8	597	15.2	97.5	62	15.2	75.7	653	4.3	−	−	223.5	0.59	
9	551	16.4	97.0	58	14.6	75.0	0	0.0	−	−	207.0	0.51	
10	581	13.3	97.7	53	13.3	75.0	203	1.5	−	−	208.0	0.63	
11	599	11.1	98.2	49	11.0	77.3	682	6.1	−	−	219.0	0.79	
12	611	11.5	98.1	48	10.4	78.2	1,102	9.6	−	−	227.5	0.79	
13	460	11.8	97.4	45	9.8	78.4	827	7.0	−	−	176.0	0.60	
14	382	10.7	97.2	43	8.9	79.4	696	6.5	−	−	178.5	0.67	
15	373	11.9	96.8	41	8.2	79.9	638	5.4	−	−	184.0	0.62	
16	647	15.5	97.6	67	15.4	77.0	1,073	6.9	−	−	321.0	0.83	
17	522	13.9	97.3	58	13.1	77.6	856	6.1	−	−	262.0	0.75	
18	449	13.1	97.1	60	11.9	80.3	798	6.1	−	−	272.5	0.83	
19	463	15.0	96.8	60	12.4	79.3	972	6.5	−	−	304.0	0.81	
20	442	14.6	96.7	61	13.3	78.1	798	5.5	−	−	287.0	0.78	
21	481	15.6	96.8	63	14.2	77.4	928	5.9	−	−	304.0	0.78	
22	548	15.9	97.1	65	15.1	76.9	1,102	6.9	−	−	309.5	0.78	
23	826	20.9	97.5	93	20.8	77.7	1,697	8.1	−	−	459.0	0.88	
24	695	16.1	97.7	74	15.8	78.5	1,189	7.4	−	−	392.0	0.97	
25	778	18.3	97.7	84	18.2	78.3	1,479	8.1	−	−	462.0	1.01	
26	609	15.8	97.4	68	15.2	77.8	1,146	7.3	−	−	342.5	0.87	
27	604	13.8	97.7	62	13.8	77.9	1,102	8.0	−	−	349.5	1.01	
28	696	14.1	98.0	64	14.1	77.9	1,291	9.2	−	−	351.5	1.00	
29	984	24.7	97.5	96	22.2	76.9	783	3.2	−	−	417.0	0.67	
30	1,028	24.4	97.6	95	22.5	76.3	0	0.0	−	−	435.5	0.71	
31	545	13.7	97.5	55	13.2	76.1	0	0.0	−	−	232.5	0.68	
合計	17,928	455.2	−	1,879	424.2	−	26,898	−	0	−	8,672.0	−	
最大	1,028	24.7	98.2	96	22.5	80.3	1,697	9.6	−	−	462.0	1.01	
最小	304	7.5	96.7	33	7.5	75.0	0	0.0	−	−	122.5	0.47	
平均	578	14.7	97.5	61	13.7	77.4	868	5.9	−	−	279.7	0.76	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2024年 10月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m³	t	%	m³	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	591	14.5	97.5	64	14.5	77.2	1,320	9.1	−	−	313.5	0.86	
2	1,015	22.2	97.8	85	18.8	78.0	2,074	9.3	−	−	468.0	0.84	
3	862	22.3	97.4	81	18.2	77.5	1,711	7.7	−	−	417.5	0.75	
4	525	13.8	97.4	57	13.8	75.8	1,044	7.6	−	−	220.0	0.64	
5	572	18.0	96.9	67	15.8	76.5	1,160	6.5	−	−	240.5	0.54	
6	678	18.8	97.2	80	18.7	76.6	1,247	6.7	−	−	275.5	0.59	
7	629	13.6	97.8	61	13.6	77.9	1,218	9.0	−	−	251.5	0.74	
8	668	17.0	97.5	70	17.0	75.7	856	5.0	−	−	261.5	0.62	
9	573	17.0	97.0	61	15.2	75.0	0	0.0	−	−	216.0	0.51	
10	524	12.0	97.7	48	12.0	75.0	218	1.8	−	−	180.0	0.60	
11	540	10.0	98.2	44	9.9	77.3	537	5.4	−	−	187.5	0.75	
12	611	11.5	98.1	48	10.4	78.2	1,131	9.9	−	−	204.5	0.71	
13	485	12.4	97.4	48	10.3	78.4	928	7.5	−	−	172.5	0.56	
14	416	11.6	97.2	47	9.7	79.4	783	6.7	−	−	188.5	0.65	
15	341	10.9	96.8	37	7.5	79.9	653	6.0	−	−	158.0	0.58	
16	667	15.9	97.6	69	15.9	77.0	1,175	7.4	−	−	318.5	0.80	
17	614	16.4	97.3	69	15.4	77.6	1,131	6.9	−	−	303.0	0.74	
18	503	14.7	97.1	68	13.3	80.3	943	6.4	−	−	303.5	0.83	
19	498	16.2	96.8	65	13.4	79.3	1,073	6.6	−	−	324.5	0.80	
20	452	15.0	96.7	62	13.6	78.1	899	6.0	−	−	290.0	0.77	
21	547	17.8	96.8	72	16.2	77.4	1,102	6.2	−	−	336.0	0.76	
22	552	16.0	97.1	65	15.2	76.9	1,117	7.0	−	−	295.5	0.74	
23	350	8.8	97.5	40	8.8	77.7	711	8.0	−	−	185.5	0.84	
24	327	7.6	97.7	35	7.5	78.5	638	8.4	−	−	180.0	0.95	
25	577	13.6	97.7	62	13.5	78.3	1,088	8.0	−	−	288.5	0.85	
26	554	14.3	97.4	62	13.8	77.8	1,059	7.4	−	−	267.0	0.74	
27	675	15.5	97.7	70	15.4	77.9	1,291	8.3	−	−	355.5	0.92	
28	657	13.3	98.0	60	13.3	77.9	1,262	9.5	−	−	307.5	0.92	
29	341	8.6	97.5	33	7.7	76.9	464	5.4	−	−	137.0	0.64	
30	232	5.5	97.6	21	5.1	76.3	0	0.0	−	−	94.5	0.69	
31	636	15.9	97.5	64	15.4	76.1	0	0.0	−	−	247.0	0.62	
合計	17,212	440.6	−	1,813	408.5	−	28,826	−	−	−	7,988.5	−	
最大	1,015	22.3	98.2	85	18.8	80.3	2,074	9.9	−	−	468.0	0.95	
最小	232	5.5	96.7	21	5.1	75.0	0	0.0	−	−	94.5	0.51	
平均	555	14.2	97.4	58	13.2	77.5	930	6.5	−	−	257.7	0.73	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2024年 10月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	−	−	−	
2	4.00	−	−	
3	−	−	−	
4	−	−	2.50	
5	−	−	−	
6	−	−	−	
7	2.00	2.00	−	
8	−	−	−	
9	−	−	−	
10	4.00	−	−	
11	−	−	−	
12	−	−	−	
13	−	−	−	
14	−	−	−	
15	−	−	2.50	
16	2.00	2.00	−	
17	2.00	−	−	
18	2.00	2.00	−	
19	−	−	−	
20	−	−	−	
21	−	−	−	
22	4.00	−	−	
23	−	−	−	
24	2.00	2.00	−	
25	4.00	−	−	
26	−	−	−	
27	−	−	−	
28	−	−	−	
29	2.00	2.00	2.50	
30	4.00	−	−	
31	2.00	2.00	−	
合計	34.00	12.00	7.50	
最大	4.00	2.00	2.50	
最小	2.00	2.00	2.50	
平均	2.83	2.00	2.50	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2024年 10月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.0	0:00	0:00	0.0	0.00	−	0.0	−	0.0	0	0	0	0.0	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2024年 10月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	122.64	24:00	0:00	4.1	−	−	−	−	−	1,192	0	1,192	1,610.4	
2	121.04	24:00	0:00	4.2	−	−	−	−	−	907	0	907	1,614.2	
3	120.32	24:00	0:00	4.6	21.04	35.9	−	35.9	−	707	0	707	1,662.4	
4	118.16	24:00	0:00	6.0	−	−	−	−	−	844	0	844	1,659.9	
5	127.50	24:00	0:00	5.9	−	−	−	−	−	1,179	0	1,179	1,560.8	
6	121.62	24:00	0:00	5.1	−	−	−	−	−	1,283	0	1,283	1,512.6	
7	119.58	24:00	0:00	4.5	−	−	−	−	−	1,200	0	1,200	1,464.3	
8	121.98	24:00	0:00	4.7	−	−	−	−	−	203	0	203	1,529.1	
9	120.72	24:00	0:00	4.5	−	−	−	−	−	980	0	980	1,299.2	
10	110.46	24:00	0:00	3.9	21.34	32.0	−	32.0	−	1,357	0	1,357	1,135.4	
11	89.50	23:02	0:12	3.0	−	−	−	−	−	1,947	0	1,947	1,012.2	
12	90.02	24:00	0:00	3.2	−	−	−	−	−	1,792	0	1,792	1,069.3	
13	91.70	24:00	0:00	3.2	−	−	−	−	−	1,198	0	1,198	1,127.8	
14	89.52	24:00	0:00	3.1	−	−	−	−	−	1,712	0	1,712	1,097.3	
15	102.29	24:00	0:00	3.2	21.67	37.8	−	37.8	−	1,820	0	1,820	1,252.2	
16	116.64	24:00	0:00	3.9	−	−	−	−	−	438	0	438	1,591.3	
17	121.32	24:00	0:00	3.8	22.44	37.2	−	37.2	−	316	0	316	1,654.8	
18	128.14	24:00	0:00	4.1	19.79	38.6	−	38.6	−	2,564	0	2,564	1,447.8	
19	124.24	24:00	0:00	3.9	−	−	−	−	−	2,123	0	2,123	1,477.0	
20	129.46	24:00	0:00	4.8	−	−	−	−	−	1,267	0	1,267	1,629.4	
21	130.18	24:00	0:00	5.3	−	−	−	−	−	734	0	734	1,540.5	
22	131.10	24:00	0:00	5.9	20.10	35.8	−	35.8	−	129	0	129	1,746.3	
23	132.10	24:00	0:00	5.6	−	−	−	−	−	661	0	661	1,846.6	
24	127.88	24:00	0:00	4.7	−	−	−	−	−	885	0	885	1,743.7	
25	129.40	24:00	0:00	4.5	21.63	36.2	−	36.2	−	550	0	550	1,668.8	
26	131.18	24:00	0:00	4.6	−	−	−	−	−	485	0	485	1,696.7	
27	130.70	24:00	0:00	4.5	−	−	−	−	−	784	0	784	1,737.4	
28	123.76	24:00	0:00	4.5	21.41	36.1	−	36.1	−	1,252	0	1,252	1,604.0	
29	126.78	24:00	0:00	5.2	−	−	−	−	−	118	0	118	1,638.3	
30	121.60	24:00	0:00	4.4	−	−	−	−	−	305	0	305	1,455.4	
31	117.04	24:00	0:00	4.1	21.40	36.9	−	36.9	−	1,424	0	1,424	1,256.0	
合計	3,688.57	743:02	0:12	137.0	190.82	−	0.0	−	0.0	32,356	0	32,356	46,341.1	
最大	132.10	24:00	0:12	6.0	22.44	38.6	−	38.6	−	2,564	−	2,564	1,846.6	
最小	89.50	23:02	0:00	3.0	19.79	32.0	−	32.0	−	118	−	118	1,012.2	
平均	118.99	23:58	0:12	4.4	21.20	36.3	−	36.3	−	1,044	−	1,044	1,494.9	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2024年 10月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	100,820	−	−	−	−	739	20	43	1	44	11	
2	105,180	−	−	−	−	730	−	40	1	41	16	
3	119,630	−	−	−	−	683	290	38	0	38	13	
4	103,370	−	−	−	−	636	−	38	1	39	7	
5	98,940	−	−	−	−	−	−	24	1	25	4	
6	100,820	−	−	−	−	−	−	21	0	21	2	
7	110,500	−	−	−	−	683	−	37	1	38	7	
8	108,110	−	−	−	−	580	−	31	0	31	14	
9	104,210	−	−	−	−	505	−	41	1	42	17	
10	102,160	−	−	−	−	505	−	31	1	32	14	
11	94,960	−	−	−	−	927	7	33	0	33	8	
12	102,010	−	−	−	−	−	−	26	1	27	6	
13	99,060	−	−	−	−	−	−	21	1	22	2	
14	99,070	−	−	−	−	−	−	25	1	26	3	
15	98,670	−	−	−	−	534	−	21	0	21	16	
16	102,500	−	−	−	−	674	−	51	1	52	17	
17	104,210	−	−	−	180	543	−	49	1	50	15	
18	102,230	−	−	−	−	636	6	67	0	67	9	
19	113,400	−	−	−	−	281	−	43	1	44	5	
20	97,110	−	−	−	−	−	−	28	0	28	2	
21	102,480	−	−	−	−	365	−	42	1	43	11	
22	100,670	−	−	−	−	131	−	44	0	44	10	
23	103,110	−	−	−	−	599	−	44	1	45	16	
24	100,050	−	−	−	−	571	−	46	1	47	13	
25	102,240	−	−	−	−	94	−	41	0	41	9	
26	98,510	−	−	−	−	−	−	36	1	37	4	
27	98,500	−	−	−	−	−	−	34	0	34	2	
28	117,700	−	−	−	−	−	1,109	41	1	42	9	
29	102,670	−	−	−	−	−	3	38	1	39	15	
30	104,570	−	−	−	−	−	−	41	0	41	16	
31	97,420	−	−	−	−	−	−	58	1	59	11	
合計	3,194,880	0	−	−	180	10,416	1,435	1,173	20	1,193	304	
最大	119,630	0	−	−	180	927	1,109	67	1	67	17	
最小	94,960	0	−	−	180	94	3	21	0	21	2	
平均	103,061	−	−	−	180	548	239	38	1	38	10	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2024年 10月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	38,854	12,330	31.7	196,956	507	1,600	78.1	5,600	−	6.1	7.9	110	----	840	325	A系の送気量には、A系№5系列の送気量も含まれます。
2	39,185	12,200	31.1	195,172	498	1,600	−	5,800	0.26	6.1	4.3	100	----	829	600	
3	49,663	15,580	31.4	198,591	400	1,550	−	5,900	−	4.8	4.3	130	----	1,297	560	
4	47,443	15,680	33.1	200,128	422	1,380	−	5,100	−	5.0	5.5	130	----	1,039	440	
5	36,445	12,100	33.2	201,431	553	1,300	−	5,400	−	6.6	−	100	----	848	240	A系生物反応槽容量
6	32,185	11,140	34.6	200,877	624	1,400	−	5,600	−	7.4	−	100	----	800	80	1池1244m³
7	32,864	11,100	33.8	183,628	559	1,340	−	6,200	−	7.3	11.4	120	----	1,329	160	
8	33,555	11,730	35.0	171,604	511	1,500	78.2	5,700	−	7.1	14.1	110	----	1,302	160	
9	36,105	11,350	31.4	133,340	369	1,430	−	5,000	−	6.6	21.4	110	----	839	120	
10	30,764	9,970	32.4	170,368	554	1,430	−	6,000	0.16	7.8	16.8	110	----	849	120	
11	20,902	7,420	35.5	105,853	506	1,490	−	5,500	−	8.3	8.7	110	----	658	200	
12	35,434	11,470	32.4	159,796	451	1,320	−	6,200	−	6.7	−	100	----	845	400	
13	32,085	10,470	32.6	165,813	517	1,470	−	6,000	−	7.4	−	110	----	845	360	
14	37,286	12,180	32.7	178,602	479	1,510	−	6,100	−	6.4	−	110	----	844	190	
15	30,866	10,630	34.4	178,844	579	1,700	79.6	6,300	−	7.0	10.8	110	----	805	200	
16	35,323	11,090	31.4	203,519	576	1,690	−	6,700	0.24	6.8	4.7	110	----	731	490	
17	34,182	10,710	31.3	193,638	566	1,700	−	6,600	−	7.0	4.0	110	----	732	600	
18	37,025	12,060	32.6	193,185	522	1,580	−	5,900	−	6.5	4.2	110	----	835	580	
19	45,095	13,900	30.8	196,316	435	1,580	−	6,300	−	5.3	−	100	----	1,291	520	
20	38,634	12,290	31.8	198,467	514	1,540	−	6,600	−	6.2	−	110	----	839	520	
21	30,734	12,480	40.6	171,786	559	1,530	77.9	5,900	−	7.0	4.6	130	----	848	460	
22	35,274	12,630	35.8	166,064	471	1,310	−	6,000	−	6.8	8.1	150	----	839	240	
23	33,404	12,240	36.6	166,601	499	1,400	−	6,200	0.25	7.2	9.8	100	----	838	200	
24	30,655	9,180	29.9	159,202	519	1,440	−	5,900	−	7.8	7.2	110	----	836	300	
25	29,023	9,440	32.5	177,977	613	1,520	−	5,600	−	8.2	7.5	120	----	840	320	
26	23,175	7,400	31.9	167,167	721	1,500	−	4,400	−	10.3	−	98	----	846	240	
27	27,704	8,440	30.5	161,874	584	1,500	−	4,200	−	8.6	−	99	----	848	240	
28	39,756	12,470	31.4	164,542	414	1,500	−	4,500	−	6.0	11.9	120	----	1,818	240	
29	30,596	9,900	32.4	152,535	499	1,410	79.4	4,500	−	7.8	10.4	110	----	1,351	240	
30	24,234	8,570	35.4	162,672	671	1,390	−	6,300	0.04	9.9	11.0	100	----	1,348	180	
31	27,543	8,540	31.0	156,027	566	1,340	−	5,900	−	8.2	9.9	100	----	852	180	
合計	1,055,993	346,690	−	5,432,575	−	−	−	−	−	−	−	−	0	29,661	9,705	
最大	49,663	15,680	40.6	203,519	721	1,700	79.6	6,700	0.26	10.3	21.4	150	−	1,818	600	
最小	20,902	7,400	29.9	105,853	369	1,300	77.9	4,200	0.04	4.8	4.0	98	−	658	80	
平均	34,064	11,184	32.8	175,244	514	1,480	78.6	5,700	0.19	7.1	9.0	110	−	957	313	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2024年 10月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2024年 10月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	45,761	16,710	36.5	225,840	494	1,560	77.9	5,400	-	8.1	7.9	150	----	1,156	540	B系生物反応槽容量
2	47,188	17,090	36.2	236,460	501	1,580	-	5,500	0.19	7.9	7.4	150	----	1,222	595	1池3883m^3
3	52,751	20,630	39.1	215,820	409	1,560	-	5,300	-	7.1	6.1	140	----	1,404	720	
4	52,858	20,780	39.3	181,740	344	1,490	-	5,000	-	7.1	6.2	140	----	1,269	720	
5	53,981	18,270	33.8	208,740	387	1,470	-	5,100	-	6.9	-	150	----	1,171	640	
6	50,503	17,410	34.5	241,200	478	1,500	-	5,300	-	7.4	-	160	----	1,161	640	
7	55,787	20,090	36.0	257,640	462	1,530	-	5,200	-	6.7	6.7	140	----	1,247	640	
8	51,976	21,510	41.4	214,620	413	1,480	79.1	5,000	-	7.2	6.8	130	----	1,436	640	
9	60,189	21,880	36.4	211,020	351	1,350	-	5,100	-	6.2	16.3	140	----	1,140	240	
10	59,612	19,400	32.5	252,120	423	1,440	-	5,500	0.18	6.3	9.4	140	----	1,181	400	
11	41,879	15,770	37.7	187,500	448	1,520	-	5,400	-	7.3	9.2	150	----	978	360	
12	59,989	20,650	34.4	246,660	411	1,560	-	5,600	-	6.2	-	160	----	1,105	640	
13	50,496	16,810	33.3	235,680	467	1,600	-	5,900	-	7.4	-	150	----	1,120	640	
14	47,742	16,100	33.7	224,820	471	1,590	-	5,800	-	7.8	-	160	----	1,145	640	
15	45,565	15,810	34.7	225,240	494	1,590	79.9	5,800	-	8.2	9.8	130	----	1,156	410	
16	52,425	16,640	31.7	245,580	468	1,620	-	5,900	0.23	7.1	6.0	140	----	1,161	680	
17	51,934	16,490	31.8	226,020	435	1,620	-	5,700	-	7.2	6.7	120	----	1,156	640	
18	47,884	15,670	32.7	222,900	465	1,620	-	5,800	-	7.8	6.7	120	----	1,156	615	
19	52,680	18,490	35.1	207,000	393	1,600	-	5,800	-	7.1	-	140	----	1,255	600	
20	51,019	17,110	33.5	194,160	381	1,550	-	5,800	-	7.3	-	140	----	1,196	600	
21	51,804	17,620	34.0	232,620	449	1,570	78.9	5,700	-	7.2	6.6	130	----	1,151	600	
22	53,511	17,810	33.3	231,180	432	1,580	-	5,800	-	7.0	6.2	130	----	1,115	655	
23	56,691	18,770	33.1	243,960	430	1,600	-	5,700	0.23	6.6	6.1	140	----	1,115	680	
24	49,814	16,840	33.8	233,640	469	1,620	-	5,900	-	7.5	7.1	120	----	1,161	570	
25	52,757	17,940	34.0	239,460	454	1,650	-	5,700	-	7.1	5.6	120	----	1,166	760	
26	49,754	17,160	34.5	249,000	500	1,650	-	5,700	-	7.5	-	140	----	1,161	840	
27	50,595	17,220	34.0	253,560	501	1,630	-	5,700	-	7.4	-	150	----	1,151	840	
28	59,848	22,270	37.2	209,220	350	1,560	-	5,300	-	6.2	5.2	120	----	1,450	840	
29	56,524	21,180	37.5	215,520	381	1,490	79.2	5,200	-	6.6	5.3	130	----	1,247	760	
30	60,207	22,340	37.1	205,380	341	1,440	-	4,700	0.05	6.2	6.6	120	----	1,379	680	
31	55,463	18,010	32.5	222,780	402	1,440	-	5,000	-	6.4	5.7	120	----	1,161	680	
合計	1,629,187	570,470	-	6,997,080	-	-	-	-	-	-	-	-	0	37,072	19,505	
最大	60,207	22,340	41.4	257,640	501	1,650	79.9	5,900	0.23	8.2	16.3	160	-	1,450	840	
最小	41,879	15,670	31.7	181,740	341	1,350	77.9	4,700	0.05	6.2	5.2	120	-	978	240	
平均	52,554	18,402	35.0	225,712	429	1,550	79.0	5,500	0.18	7.1	7.3	140	-	1,196	629	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2024年 10月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	45,760	16,300	35.6	298,800	653	1,530	78.1	5,900	−	8.1	9.0	150	----	1,124	425	C系生物反応槽容量
2	47,188	16,710	35.4	303,900	644	1,580	−	6,400	0.19	7.9	6.8	160	----	1,188	560	1池3883m^3
3	52,751	20,610	39.1	298,260	565	1,570	−	6,000	−	7.1	6.1	140	----	1,236	640	
4	52,858	20,900	39.5	260,940	494	1,500	−	5,600	−	7.1	5.9	150	----	1,101	680	
5	53,980	19,490	36.1	284,760	528	1,470	−	6,000	−	6.9	−	160	----	1,139	600	
6	50,503	17,830	35.3	322,200	638	1,540	−	6,200	−	7.4	−	170	----	1,129	635	
7	55,787	20,080	36.0	327,300	587	1,540	−	6,100	−	6.7	5.8	140	----	1,213	640	
8	51,976	21,480	41.3	262,320	505	1,520	79.5	5,600	−	7.2	6.3	150	----	1,264	640	
9	60,188	22,130	36.8	236,880	394	1,430	−	5,700	−	6.2	6.4	150	----	1,110	600	
10	59,611	21,650	36.3	304,380	511	1,510	−	6,000	0.18	6.3	6.2	140	----	1,149	600	
11	41,878	17,690	42.2	248,640	594	1,610	−	5,700	−	7.3	6.1	150	----	962	560	
12	59,989	20,890	34.8	290,160	484	1,680	−	5,700	−	6.2	−	150	----	1,075	640	
13	50,496	16,650	33.0	292,380	579	1,750	−	6,200	−	7.4	−	150	----	1,090	720	
14	47,742	15,900	33.3	279,420	585	1,700	−	6,000	−	7.8	−	170	----	1,115	800	
15	45,564	15,510	34.0	280,260	615	1,670	80.4	6,200	−	8.2	8.8	130	----	1,124	455	
16	52,424	16,400	31.3	303,060	578	1,660	−	6,100	0.22	7.1	6.0	150	----	1,129	680	
17	51,934	16,310	31.4	295,860	570	1,680	−	6,200	−	7.2	6.0	130	----	1,124	680	
18	47,884	15,380	32.1	290,100	606	1,690	−	6,200	−	7.8	6.0	140	----	1,124	680	
19	52,680	18,280	34.7	265,560	504	1,600	−	6,100	−	7.1	−	180	----	1,225	640	
20	51,019	16,940	33.2	277,560	544	1,520	−	5,800	−	7.3	−	180	----	1,164	640	
21	51,804	17,400	33.6	302,040	583	1,520	80.4	5,800	−	7.2	5.9	180	----	1,119	640	
22	53,511	17,660	33.0	303,660	567	1,540	−	5,900	−	7.0	5.7	180	----	1,085	680	
23	56,691	18,700	33.0	333,780	589	1,580	−	6,000	0.23	6.6	5.8	190	----	1,085	680	
24	49,814	15,290	30.7	296,040	594	1,610	−	6,500	−	7.5	7.6	160	----	1,129	475	
25	52,756	16,980	32.2	299,520	568	1,620	−	6,200	−	7.1	5.1	150	----	1,134	760	
26	49,754	16,320	32.8	306,180	615	1,600	−	6,500	−	7.5	−	170	----	1,129	760	
27	50,594	16,420	32.5	300,060	593	1,620	−	6,600	−	7.4	−	180	----	1,119	760	
28	59,847	21,810	36.4	275,280	460	1,530	−	5,600	−	6.2	5.4	150	----	1,410	760	
29	56,523	20,820	36.8	264,480	468	1,410	79.7	5,400	−	6.6	5.7	150	----	1,213	640	
30	60,207	22,580	37.5	248,340	412	1,280	−	5,200	0.06	6.2	6.9	160	----	1,341	520	
31	55,463	19,150	34.5	250,560	452	1,280	−	6,200	−	6.4	6.0	160	----	1,129	455	
合計	1,629,176	570,260	−	8,902,680	−	−	−	−	−	−	−	−	0	35,678	19,645	
最大	60,207	22,580	42.2	333,780	653	1,750	80.4	6,600	0.23	8.2	9.0	190	−	1,410	800	
最小	41,878	15,290	30.7	236,880	394	1,280	78.1	5,200	0.06	6.2	5.1	130	−	962	425	
平均	52,554	18,395	35.0	287,183	546	1,560	79.6	6,000	0.18	7.1	6.3	160	−	1,151	634	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2024年 10月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	36,690	10,960	29.9	184,783	504	1,480	77.7	6,500	−	9.0	9.1	120	----	967	300	D系生物反応槽容量
2	36,890	11,020	29.9	184,593	500	1,500	−	6,100	0.28	8.9	5.7	130	----	979	520	1池3424m³
3	41,270	12,410	30.1	167,244	405	1,460	−	6,200	−	8.0	6.4	130	----	1,083	440	嫌気槽864m3
4	40,540	12,210	30.1	133,122	328	1,430	−	6,000	−	8.1	6.5	130	----	1,008	440	好気槽2560m3
5	37,630	11,260	29.9	153,173	407	1,430	−	6,300	−	8.7	−	130	1,180	1,011	400	
6	36,740	11,010	30.0	180,334	491	1,470	−	6,300	−	8.9	−	110	----	988	400	
7	37,100	11,150	30.1	183,699	495	1,510	−	6,600	−	8.9	6.8	150	----	952	400	
8	35,750	10,800	30.2	156,947	439	1,480	77.6	6,400	−	9.2	6.9	120	----	1,162	400	
9	41,050	12,290	29.9	138,816	338	1,380	−	6,500	−	8.0	8.1	120	1,452	1,143	315	
10	33,880	10,150	30.0	158,141	467	1,450	−	6,500	0.17	9.7	9.5	120	2,269	957	280	
11	38,100	11,460	30.1	189,002	496	1,510	−	6,800	−	8.6	7.4	120	----	892	360	
12	35,010	10,820	30.9	181,833	519	1,560	−	6,900	−	9.4	−	130	----	960	400	
13	31,360	10,250	32.7	181,965	580	1,600	−	6,800	−	10.5	−	110	----	980	400	
14	34,850	10,470	30.0	193,121	554	1,580	−	7,000	−	9.4	−	110	----	986	400	
15	37,630	11,220	29.8	168,741	448	1,650	78.5	7,100	−	8.7	10.1	100	----	789	270	
16	27,280	9,150	33.5	178,041	653	1,760	−	6,100	0.27	9.3	7.4	120	----	709	360	
17	32,300	9,690	30.0	186,065	576	1,690	−	6,400	−	10.2	5.6	110	----	893	570	
18	32,250	9,690	30.0	188,157	583	1,670	−	6,700	−	10.2	5.0	110	----	881	600	
19	39,390	11,810	30.0	187,899	477	1,670	−	6,800	−	8.3	−	100	----	1,003	640	
20	33,920	10,220	30.1	158,367	467	1,650	−	6,900	−	9.7	−	100	----	1,129	640	
21	35,920	10,790	30.0	194,767	542	1,530	77.9	6,200	−	9.2	5.0	100	----	800	590	
22	27,470	9,120	33.2	188,754	687	1,560	−	4,700	−	9.3	8.8	100	----	712	350	
23	35,050	10,650	30.4	190,428	543	1,540	−	6,400	0.29	9.4	6.6	96	----	886	440	
24	30,350	9,070	29.9	190,032	626	1,560	−	6,600	−	10.8	7.1	93	----	836	390	
25	33,650	10,250	30.5	192,839	573	1,550	−	6,200	−	9.8	5.4	100	----	839	560	
26	35,980	10,780	30.0	194,308	540	1,490	−	6,100	−	9.1	−	94	----	1,032	400	
27	35,020	10,590	30.2	192,385	549	1,500	−	6,000	−	9.4	−	95	----	1,031	400	
28	30,790	9,310	30.2	152,576	496	1,500	−	6,200	−	8.3	7.5	120	----	874	300	
29	34,430	10,320	30.0	164,950	479	1,470	78.2	6,100	−	9.5	7.9	100	----	866	360	
30	34,350	10,140	29.5	139,809	407	1,500	−	6,400	0.20	9.6	7.8	110	----	870	360	
31	38,590	11,560	30.0	178,154	462	1,510	−	6,300	−	8.5	7.8	110	2,650	925	360	
合計	1,091,230	330,620	−	5,433,045	−	−	−	−	−	−	−	−	7,551	29,143	13,045	
最大	41,270	12,410	33.5	194,767	687	1,760	78.5	7,100	0.29	10.8	10.1	150	2,650	1,162	640	
最小	27,280	9,070	29.5	133,122	328	1,380	77.6	4,700	0.17	8.0	5.0	93	1,180	709	270	
平均	35,201	10,665	30.3	175,260	498	1,540	78.0	6,400	0.24	9.2	7.2	110	1,888	940	421	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2024年 10月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	37,790	11,310	29.9	182,283	482	1,490	76.9	6,300	−	8.7	7.9	120	----	966	360	E系生物反応槽容量
2	37,870	11,340	29.9	182,053	481	1,520	−	6,400	0.28	8.7	5.5	130	----	980	520	1池3424m³
3	41,720	12,550	30.1	164,920	395	1,490	−	6,400	−	7.9	6.3	120	----	1,119	440	嫌気槽864m3
4	42,500	12,800	30.1	131,650	310	1,450	−	6,100	−	7.7	6.5	130	----	1,126	440	好気槽2560m3
5	33,170	10,060	30.3	153,847	464	1,480	−	6,600	−	9.9	−	130	1,180	977	400	
6	33,820	10,320	30.5	179,696	531	1,510	−	6,300	−	9.7	−	110	----	961	400	
7	38,030	11,420	30.0	182,524	480	1,500	−	6,400	−	8.6	6.9	140	----	1,048	400	
8	37,360	11,260	30.1	155,411	416	1,480	77.0	6,100	−	8.8	7.3	120	----	1,094	400	
9	41,390	12,420	30.0	137,519	332	1,360	−	6,100	−	7.9	7.3	130	1,452	996	365	
10	35,160	10,540	30.0	154,474	439	1,400	−	6,300	0.18	9.3	9.5	120	2,269	1,063	280	
11	39,630	11,900	30.0	183,582	463	1,470	−	6,600	−	8.3	7.4	120	----	1,009	360	
12	36,090	11,040	30.6	176,500	489	1,500	−	6,700	−	9.1	−	130	----	994	400	
13	32,290	10,060	31.2	176,793	548	1,550	−	6,800	−	10.2	−	130	----	1,006	400	
14	35,680	10,700	30.0	187,791	526	1,520	−	6,900	−	9.2	−	110	----	922	400	
15	36,920	11,120	30.1	186,995	506	1,590	77.3	6,900	−	8.9	10.0	110	----	748	270	
16	37,420	11,200	29.9	188,047	503	1,720	−	6,500	0.30	8.8	6.6	100	----	952	480	
17	37,800	11,340	30.0	190,763	505	1,690	−	6,300	−	8.7	6.2	100	----	1,013	520	
18	36,080	10,840	30.0	186,346	516	1,690	−	6,500	−	9.1	5.2	110	----	1,007	600	
19	40,350	12,100	30.0	185,703	460	1,680	−	7,100	−	8.1	−	98	----	948	640	
20	36,950	11,110	30.1	153,705	416	1,660	−	7,300	−	8.9	−	100	----	1,076	640	
21	38,830	11,630	30.0	188,136	485	1,560	79.3	6,500	−	8.5	4.8	96	----	859	590	
22	38,740	11,720	30.3	179,515	463	1,580	−	6,500	−	8.5	5.4	93	----	897	535	
23	37,240	11,170	30.0	185,450	498	1,570	−	5,900	0.30	8.8	8.0	97	----	1,069	400	
24	35,250	10,570	30.0	183,667	521	1,590	−	6,000	−	9.3	9.6	91	----	1,000	325	
25	34,550	10,450	30.2	185,142	536	1,610	−	6,200	−	9.5	5.6	110	----	960	560	
26	35,670	10,710	30.0	189,176	530	1,570	−	6,700	−	9.2	−	100	----	1,010	480	
27	34,620	10,510	30.4	187,574	542	1,560	−	6,800	−	9.5	−	97	----	1,016	480	
28	42,170	12,630	30.0	153,582	364	1,530	−	6,700	−	7.8	5.7	130	----	867	480	
29	39,710	11,950	30.1	160,067	403	1,510	77.7	6,500	−	8.3	6.2	110	----	935	440	
30	41,170	12,350	30.0	133,810	325	1,480	−	6,500	0.24	8.0	8.5	110	----	1,038	320	
31	39,730	11,930	30.0	171,016	430	1,490	−	6,300	−	8.3	8.7	120	2,650	861	320	
合計	1,165,700	351,050	−	5,357,737	−	−	−	−	−	−	−	−	7,551	30,517	13,645	
最大	42,500	12,800	31.2	190,763	548	1,720	79.3	7,300	0.30	10.2	10.0	140	2,650	1,126	640	
最小	32,290	10,060	29.9	131,650	310	1,360	76.9	5,900	0.18	7.7	4.8	91	1,180	748	270	
平均	37,603	11,324	30.1	172,830	460	1,540	77.6	6,500	0.26	8.8	7.1	110	1,888	984	440	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2024年 10月度　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ固形物量)	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ量)	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m^3	%	t	m^3	t	t	m^3	%	t	m^3	t	t	
1	560	0.69	3.86	386	−	−	210	1.01	2.12	212	−	−	
2	823	0.68	5.58	558	−	−	224	1.23	2.76	276	−	−	
3	868	0.65	5.68	568	−	−	317	1.00	3.17	317	−	−	
4	855	0.56	4.77	477	−	−	306	0.98	3.00	300	−	−	
5	825	0.53	4.39	439	−	−	277	1.00	2.77	277	−	−	
6	751	0.46	3.45	345	−	−	202	0.99	2.00	200	−	−	
7	721	0.48	3.47	347	−	−	172	1.00	1.72	172	−	−	
8	867	0.59	5.13	513	−	−	317	0.99	3.14	314	−	−	
9	867	0.68	5.93	593	−	−	317	1.00	3.17	317	−	−	
10	706	0.88	6.22	622	−	−	157	0.98	1.54	154	−	−	
11	736	0.88	6.46	646	−	−	187	1.00	1.87	187	−	−	
12	717	0.87	6.24	624	−	−	167	1.01	1.69	169	−	−	
13	733	0.83	6.11	611	−	−	184	0.99	1.82	182	−	−	
14	735	0.81	5.92	592	−	−	184	0.99	1.82	182	−	−	
15	627	0.90	5.67	567	−	−	184	1.01	1.86	186	−	−	
16	764	0.81	6.19	619	−	−	214	1.02	2.18	218	−	−	
17	828	0.78	6.49	649	−	−	278	0.99	2.75	275	−	−	
18	762	0.75	5.69	569	−	−	212	1.00	2.12	212	−	−	
19	711	0.75	5.36	536	−	−	160	1.01	1.62	162	−	−	
20	709	0.77	5.45	545	−	−	160	1.02	1.63	163	−	−	
21	774	0.73	5.62	562	−	−	224	1.00	2.24	224	−	−	
22	866	0.77	6.66	666	−	−	317	1.02	3.23	323	−	−	
23	856	0.72	6.16	616	−	−	317	0.95	3.01	301	−	−	
24	552	0.73	4.02	402	−	−	202	1.04	2.10	210	−	−	
25	826	0.71	5.86	586	−	−	276	0.98	2.70	270	−	−	
26	718	0.64	4.63	463	−	−	168	1.01	1.70	170	−	−	
27	781	0.68	5.34	534	−	−	231	1.02	2.36	236	−	−	
28	867	0.73	6.33	633	−	−	317	0.94	2.98	298	−	−	
29	854	0.67	5.71	571	−	−	310	0.97	3.01	301	−	−	
30	867	0.70	6.10	610	−	−	317	1.00	3.17	317	−	−	
31	868	0.65	5.66	566	−	−	317	0.99	3.14	314	−	−	
合計	23,994	−	170.15	17015	0.00	0.00	7,425	−	74.39	7439	−	−	
最大	868	0.90	6.66	666	−	−	317	1.23	3.23	323	−	−	
最小	552	0.46	3.45	345	−	−	157	0.94	1.54	154	−	−	
平均	774	0.71	5.49	549	−	−	240	1.00	2.40	240	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2024年　10月度　　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備　考
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量	濃度	固形物量	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量						
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t	
1	−	−	−	−	−	−	350	−	0.45	−	1.7	1.7	174	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	599	−	0.44	−	2.8	2.8	282	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	551	−	0.43	−	2.5	2.5	251	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	549	−	0.26	−	1.8	1.8	177	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	548	−	0.27	−	1.6	1.6	162	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	549	−	0.25	−	1.5	1.5	145	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	549	−	0.29	−	1.8	1.8	175	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	550	−	0.34	−	2.0	2.0	199	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	550	−	0.55	−	2.8	2.8	276	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	549	−	0.84	−	4.7	4.7	468	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	549	−	0.83	−	4.6	4.6	459	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	550	−	0.81	−	4.6	4.6	455	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	549	−	0.77	−	4.3	4.3	429	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	551	−	0.75	−	4.1	4.1	410	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	443	−	0.82	−	3.8	3.8	381	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	550	−	0.71	−	4.0	4.0	401	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	550	−	0.65	−	3.7	3.7	374	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	550	−	0.62	−	3.6	3.6	357	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	551	−	0.65	−	3.7	3.7	374	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	549	−	0.66	−	3.8	3.8	382	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	550	−	0.60	−	3.4	3.4	338	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	549	−	0.59	−	3.4	3.4	343	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	539	−	0.52	−	3.2	3.2	315	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	350	−	0.54	−	1.9	1.9	192	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	550	−	0.53	−	3.2	3.2	316	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	550	−	0.50	−	2.9	2.9	293	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	550	−	0.50	−	3.0	3.0	298	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	550	−	0.62	−	3.4	3.4	335	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	544	−	0.48	−	2.7	2.7	270	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	550	−	0.52	−	2.9	2.9	293	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	551	−	0.41	−	2.5	2.5	252	−	−	−	−	−	
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	16569	−	−	0.0	95.8	95.8	9576	−	−	0	−	0.00	
最大	−	−	−	−	−	−	599	−	0.84	−	4.7	4.7	468	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	350	−	0.25	−	1.5	1.5	145	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	534	−	0.58	−	3.1	3.1	309	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2024年 10月度　No.5-3

日	スクリュープレス脱水機													備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄)	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
合計	0	0.0	–	0	0.0	–	–	–	0	–	0.00	–	0	
最大	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
最小	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
平均	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2024年 10月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.00	0.00	0:00	0.0	0.00	−	0	−	0.0	0	0	0	0.0	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2024年 10月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	560	−			560	94.4	−			94.4	3.3	−			3.3
2	823	−			823	97.2	−			97.2	4.1	−			4.1
3	868	−			868	108.3	−			108.3	4.8	−			4.8
4	855	−			855	98.1	−			98.1	4.1	−			4.1
5	825	−			825	74.1	−			74.1	3.3	−			3.3
6	751	−			751	54.8	−			54.8	2.2	−			2.2
7	721	−			721	80.6	−			80.6	2.8	−			2.8
8	867	−			867	99.8	−			99.8	4.0	−			4.0
9	867	−			867	124.0	−			124.0	5.1	−			5.1
10	706	−			706	123.2	−			123.2	5.1	−			5.1
11	736	−			736	162.8	−			162.8	5.7	−			5.7
12	717	−			717	120.4	−			120.4	5.1	−			5.1
13	733	−			733	139.9	−			139.9	4.9	−			4.9
14	735	−			735	128.8	−			128.8	5.2	−			5.2
15	627	−			627	135.9	−			135.9	4.8	−			4.8
16	764	−			764	114.8	−			114.8	4.8	−			4.8
17	828	−			828	133.0	−			133.0	5.6	−			5.6
18	762	−			762	101.3	−			101.3	4.2	−			4.2
19	711	−			711	87.1	−			87.1	3.8	−			3.8
20	709	−			709	115.0	−			115.0	4.8	−			4.8
21	774	−			774	110.8	−			110.8	4.5	−			4.5
22	866	−			866	128.0	−			128.0	5.1	−			5.1
23	856	−			856	134.1	−			134.1	5.5	−			5.5
24	552	−			552	87.8	−			87.8	3.1	−			3.1
25	826	−			826	116.5	−			116.5	4.4	−			4.4
26	718	−			718	79.5	−			79.5	3.0	−			3.0
27	781	−			781	115.6	−			115.6	4.4	−			4.4
28	867	−			867	157.6	−			157.6	5.6	−			5.6
29	854	−			854	132.8	−			132.8	4.7	−			4.7
30	867	−			867	140.2	−			140.2	5.3	−			5.3
31	868	−			868	131.5	−			131.5	5.1	−			5.1
合計	23,994	0			23,994	3,527.9	0.0			3,528	138.4	0.0			138.4
最大	868	0			868	162.8	0.0			162.8	5.7	0.0			5.7
最小	552	0			552	54.8	0.0			54.8	2.2	0.0			2.2
平均	774	0			774	113.8	0.0			113.8	4.5	0.0			4.5

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2024年 10月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.69	3.5	85.5	−			84.6	−	−			0	−	−			0.00	
2	0.68	4.2	72.8	−			73.2	−	−			0	−	−			0.00	
3	0.65	4.4	84.3	−			85.7	−	−			0	−	−			0.00	
4	0.56	4.2	85.2	−			85.4	−	−			0	−	−			0.00	
5	0.53	4.5	76.0	−			75.0	−	−			0	−	−			0.00	
6	0.46	3.9	62.4	−			62.9	−	−			0	−	−			0.00	
7	0.48	3.5	81.5	−			80.0	−	−			0	−	−			0.00	
8	0.59	4.1	79.0	−			78.4	−	−			0	−	−			0.00	
9	0.68	4.1	85.7	−			86.4	−	−			0	−	−			0.00	
10	0.88	4.1	82.2	−			82.3	−	−			0	−	−			0.00	
11	0.88	3.5	88.1	−			87.7	−	−			0	−	−			0.00	
12	0.87	4.3	82.1	−			82.3	−	−			0	−	−			0.00	
13	0.83	3.5	80.5	−			80.3	−	−			0	−	−			0.00	
14	0.81	4.0	87.4	−			86.7	−	−			0	−	−			0.00	
15	0.90	3.5	84.3	−			85.7	−	−			0	−	−			0.00	
16	0.81	4.2	77.3	−			77.4	−	−			0	−	−			0.00	
17	0.78	4.2	86.7	−			86.2	−	−			0	−	−			0.00	
18	0.75	4.1	73.4	−			73.7	−	−			0	−	−			0.00	
19	0.75	4.4	71.9	−			71.7	−	−			0	−	−			0.00	
20	0.77	4.2	87.7	−			87.3	−	−			0	−	−			0.00	
21	0.73	4.0	78.9	−			78.9	−	−			0	−	−			0.00	
22	0.77	4.0	76.8	−			76.1	−	−			0	−	−			0.00	
23	0.73	4.1	88.4	−			88.7	−	−			0	−	−			0.00	
24	0.73	3.5	76.4	−			77.5	−	−			0	−	−			0.00	
25	0.71	3.8	75.8	−			74.6	−	−			0	−	−			0.00	
26	0.64	3.8	65.3	−			65.2	−	−			0	−	−			0.00	
27	0.68	3.8	82.9	−			83.0	−	−			0	−	−			0.00	
28	0.73	3.6	89.2	−			88.9	−	−			0	−	−			0.00	
29	0.67	3.6	82.4	−			82.5	−	−			0	−	−			0.00	
30	0.70	3.8	86.8	−			86.9	−	−			0	−	−			0.00	
31	0.65	3.8	89.6	−			91.1	−	−			0	−	−			0.00	
合計	−	−	−	−	−	−	−	0	0			0	−	−	−	−	−	
最大	0.90	4.5	89.6	0.0			91.1	0	0			0	0.00	0.00			0.00	
最小	0.46	3.5	62.4	0.0			62.9	0	0			0	0.00	0.00			0.00	
平均	0.71	3.9	81.4	−			81.3	−	−			0	−	−			0.00	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2024年 10月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤(ポリ鉄)	脱水ケーキ搬出量	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率				
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t	
1	895	21.9	97.5	96	21.9	77.2	480	0.87	−	−	1,987	9.0	−	−		
2	1,532	28.3	97.8	129	28.3	78.0	737	0.88	−	−	3,147	9.4	−	−		
3	1,439	30.3	97.4	135	30.3	77.5	719	0.77	−	−	2,828	7.6	−	−		
4	1,259	33.0	97.4	136	33.0	75.8	523	0.63	−	−	2,465	7.4	−	−		
5	1,010	27.9	96.9	119	27.9	76.5	402	0.51	−	−	2,001	6.3	−	−		
6	1,005	27.7	97.2	118	27.7	76.6	398	0.57	−	−	1,943	7.0	−	−		
7	1,189	25.6	97.8	116	25.7	77.9	476	0.74	−	−	2,291	8.9	−	−		
8	1,265	32.1	97.4	132	32.1	75.7	485	0.60	−	−	1,508	4.7	−	−		
9	1,124	29.8	97.0	119	29.8	75.0	423	0.51	−	−	0	0.0	−	−		
10	1,105	25.2	97.7	101	25.2	75.0	388	0.61	−	−	421	1.7	−	−		
11	1,139	21.0	98.1	93	21.0	77.3	407	0.77	−	−	1,218	5.8	−	−		
12	1,222	20.9	98.1	96	20.9	78.2	432	0.76	−	−	2,233	9.8	−	−		
13	945	20.2	97.4	93	20.2	78.4	349	0.58	−	−	1,755	7.3	−	−		
14	798	18.6	97.2	90	18.6	79.4	367	0.66	−	−	1,479	6.6	−	−		
15	714	15.7	96.8	78	15.7	79.9	342	0.60	−	−	1,291	5.7	−	−		
16	1,314	31.3	97.6	136	31.3	77.0	640	0.81	−	−	2,248	7.2	−	−		
17	1,136	28.5	97.3	127	28.5	77.6	565	0.75	−	−	1,987	6.5	−	−		
18	952	25.1	97.1	128	25.1	80.3	576	0.83	−	−	1,740	6.3	−	−		
19	961	25.8	96.7	125	25.8	79.3	629	0.80	−	−	2,045	6.5	−	−		
20	894	26.9	96.7	122	26.9	78.1	577	0.78	−	−	1,697	5.7	−	−		
21	1,028	30.4	96.7	134	30.4	77.4	640	0.77	−	−	2,030	6.1	−	−		
22	1,100	30.2	97.1	131	30.2	76.9	605	0.76	−	−	2,219	7.0	−	−		
23	1,176	29.6	97.5	133	29.6	77.7	645	0.87	−	−	2,407	8.1	−	−		
24	1,022	23.3	97.7	108	23.3	78.5	572	0.96	−	−	1,827	7.7	−	−		
25	1,355	31.8	97.6	146	31.8	78.3	751	0.94	−	−	2,567	8.1	−	−		
26	1,163	29.0	97.4	130	29.0	77.8	610	0.81	−	−	2,204	7.3	−	−		
27	1,279	29.2	97.7	132	29.2	77.9	705	0.96	−	−	2,393	8.2	−	−		
28	1,353	27.3	98.0	124	27.3	77.9	659	0.96	−	−	2,552	9.3	−	−		
29	1,325	29.9	97.5	129	29.9	76.9	554	0.67	−	−	1,247	3.7	−	−		
30	1,260	27.6	97.6	117	27.6	76.3	530	0.71	−	−	0	0.0	−	−		
31	1,181	28.6	97.5	119	28.6	76.1	480	0.65	−	−	0	0.0	−	−		
合計	35,140	832.7	−	3,692	832.7	−	16,661	−	−	−	55,724	−	0	0		
最大	1,532	33.0	98.1	146	33.0	80.3	751	0.96	−	−	3,147	9.8	−	−		
最小	714	15.7	96.7	78	15.7	75.0	342	0.51	−	−	0	0.0	−	−		
平均	1,134	26.9	97.6	119	26.9	77.4	537	0.74	−	−	1,990	6.2	−	−		

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2024年 10月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	698	3.2	22.0	371.0	2.5	9.3	167.8	4.2	7.0	65	3.7	2.4	94	3.5	3.3	
2	1175	2.8	33.5	660.0	1.9	12.8	243.0	4.1	9.9	175	3.8	6.7	97	4.2	4.1	
3	1057	3.5	37.3	558.0	3.1	17.5	269.3	3.9	10.5	121	3.7	4.5	108	4.4	4.8	
4	910	3.6	33.1	469.0	3.3	15.6	232.7	4.0	9.2	110	3.8	4.2	98	4.2	4.1	
5	740	4.3	31.7	346.0	4.6	15.8	195.8	4.0	7.8	124	3.9	4.8	74	4.5	3.3	
6	785	3.5	27.9	430.0	3.2	13.7	183.2	4.1	7.5	117	3.8	4.5	55	3.9	2.2	
7	904	2.8	25.7	518.0	2.1	10.7	192.6	4.1	7.9	113	3.8	4.3	81	3.5	2.8	
8	893	3.6	32.3	497.0	3.3	16.5	183.4	4.0	7.3	113	3.9	4.5	100	4.1	4.0	
9	889	3.8	33.4	549.0	3.7	20.2	135.4	3.8	5.1	81	3.7	3.0	124	4.1	5.1	
10	831	3.0	25.2	471.0	2.3	10.9	156.4	4.0	6.2	81	3.8	3.0	123	4.1	5.1	
11	943	2.2	21.1	508.0	1.0	4.9	154.3	3.8	5.9	118	3.9	4.6	163	3.5	5.7	
12	1005	2.3	23.0	525.0	0.7	3.9	230.8	4.0	9.2	128	3.7	4.8	120	4.3	5.1	
13	790	3.1	24.2	294.0	1.8	5.2	233.1	4.0	9.3	123	3.9	4.8	140	3.5	4.9	
14	703	3.2	22.3	215.0	1.5	3.1	235.5	3.9	9.3	124	3.8	4.7	129	4.0	5.2	
15	615	3.7	22.9	246.0	3.6	9.0	155.1	3.9	6.1	77	3.8	3.0	136	3.5	4.8	
16	1019	3.1	31.3	490.0	2.1	10.4	291.8	3.9	11.4	122	3.9	4.7	115	4.2	4.8	
17	952	3.2	30.3	374.0	1.9	7.1	279.4	4.0	11.3	166	3.8	6.3	133	4.2	5.6	
18	755	3.7	27.8	221.0	2.8	6.1	265.7	4.1	10.8	167	4.0	6.7	101	4.1	4.2	
19	818	3.8	31.1	272.0	3.2	8.8	250.2	4.1	10.2	209	4.0	8.3	87	4.4	3.8	
20	765	3.9	29.6	212.0	3.5	7.3	260.3	3.9	10.2	178	4.1	7.3	115	4.2	4.8	
21	853	3.9	33.5	338.0	3.9	13.2	239.3	3.9	9.3	165	3.9	6.5	111	4.0	4.5	
22	873	3.7	31.9	411.0	3.4	14.0	235.0	3.7	8.8	99	4.0	4.0	128	4.0	5.1	
23	926	3.2	29.8	420.0	2.4	10.1	236.0	3.7	8.8	136	4.0	5.4	134	4.1	5.5	
24	758	3.1	23.8	359.0	2.5	8.8	207.9	3.8	7.8	103	3.9	4.1	88	3.5	3.1	
25	1053	3.0	31.9	531.0	2.1	11.4	260.1	4.0	10.3	145	4.0	5.8	117	3.8	4.4	
26	910	3.3	30.1	445.0	2.7	12.1	259.9	4.0	10.3	126	3.7	4.7	80	3.8	3.0	
27	997	2.9	29.3	484.0	1.9	9.2	267.6	3.8	10.3	129	4.2	5.4	116	3.8	4.4	
28	1053	2.6	27.5	556.0	1.6	8.7	241.0	3.9	9.3	98	3.9	3.9	158	3.6	5.6	
29	994	3.3	33.3	546.0	3.0	16.3	202.4	4.0	8.1	113	3.7	4.2	133	3.6	4.7	
30	954	3.1	30.0	557.0	2.5	14.1	165.6	4.1	6.8	91	4.1	3.8	140	3.8	5.3	
31	918	3.2	29.7	500.0	2.7	13.4	175.9	3.9	6.9	111	3.8	4.3	132	3.8	5.1	
合計	27534	－	896.1	13373.0	－	340	6806.3	－	268.8	3,827	－	148.8	3528	－	138.4	
最大	1175	4.3	37.3	660.0	4.6	20	291.8	4.2	11.4	208.55	4.2	8.3	163	4.5	5.7	
最小	615	2.2	21.1	212.0	0.7	3	135.4	3.7	5.1	64.74	3.7	2.4	55	3.5	2.2	
平均	888	3.3	29.0	431.4	2.5	11	219.6	3.9	8.7	123.50	3.9	4.8	114	3.9	4.5	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2024年 10月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	122.64	77.2	83.6	28.0	−	−	−	−	122.64	77.2	83.6	28.0	−	−	−	−	
2	121.04	78.0	84.8	26.7	−	−	−	−	121.04	78.0	84.8	26.7	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月
3	120.32	77.5	84.4	27.1	−	−	−	−	120.32	77.5	84.4	27.1	−	−	−	−	平均(average関数使用)にて
4	118.16	75.8	81.8	28.6	−	−	−	−	118.16	75.8	81.8	28.6	−	−	−	−	補完しています
5	127.50	76.5	84.1	29.9	−	−	−	−	127.50	76.5	84.1	29.9	−	−	−	−	
6	121.62	76.6	84.1	28.4	−	−	−	−	121.62	76.6	84.1	28.4	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日
7	119.58	77.9	83.9	26.5	−	−	−	−	119.58	77.9	83.9	26.5	−	−	−	−	は月平均(average関数使用)にて
8	121.98	75.7	84.6	29.7	−	−	−	−	121.98	75.7	84.6	29.7	−	−	−	−	データを補完しています
9	120.72	75.0	86.2	30.2	−	−	−	−	120.72	75.0	86.2	30.2	−	−	−	−	
10	110.46	75.0	86.8	27.6	−	−	−	−	110.46	75.0	86.8	27.6	−	−	−	−	
11	89.50	77.3	85.4	20.3	−	−	−	−	89.50	77.3	85.4	20.3	−	−	−	−	
12	90.02	78.2	84.1	19.6	−	−	−	−	90.02	78.2	84.1	19.6	−	−	−	−	
13	91.70	78.4	84.1	19.8	−	−	−	−	91.70	78.4	84.1	19.8	−	−	−	−	
14	89.52	79.4	84.1	18.4	−	−	−	−	89.52	79.4	84.1	18.4	−	−	−	−	
15	102.29	79.9	84.6	20.6	−	−	−	−	102.29	79.9	84.6	20.6	−	−	−	−	
16	116.64	77.0	85.8	26.8	−	−	−	−	116.64	77.0	85.8	26.8	−	−	−	−	
17	121.32	77.6	85.9	27.2	−	−	−	−	121.32	77.6	85.9	27.2	−	−	−	−	
18	128.14	80.3	84.4	25.2	−	−	−	−	128.14	80.3	84.4	25.2	−	−	−	−	
19	124.24	79.3	84.1	25.7	−	−	−	−	124.24	79.3	84.1	25.7	−	−	−	−	
20	129.46	78.1	84.1	28.4	−	−	−	−	129.46	78.1	84.1	28.4	−	−	−	−	
21	130.18	77.4	81.5	29.4	−	−	−	−	130.18	77.4	81.5	29.4	−	−	−	−	
22	131.10	76.9	81.5	30.3	−	−	−	−	131.10	76.9	81.5	30.3	−	−	−	−	
23	132.10	77.7	82.4	29.4	−	−	−	−	132.10	77.7	82.4	29.4	−	−	−	−	
24	127.88	78.5	82.9	27.5	−	−	−	−	127.88	78.5	82.9	27.5	−	−	−	−	
25	129.40	78.3	83.6	28.1	−	−	−	−	129.40	78.3	83.6	28.1	−	−	−	−	
26	131.18	77.8	84.1	29.2	−	−	−	−	131.18	77.8	84.1	29.2	−	−	−	−	
27	130.70	77.9	84.1	28.9	−	−	−	−	130.70	77.9	84.1	28.9	−	−	−	−	
28	123.76	77.9	84.0	27.3	−	−	−	−	123.76	77.9	84.0	27.3	−	−	−	−	
29	126.78	76.9	81.9	29.3	−	−	−	−	126.78	76.9	81.9	29.3	−	−	−	−	
30	121.60	76.3	84.2	28.8	−	−	−	−	121.60	76.3	84.2	28.8	−	−	−	−	
31	117.04	76.1	85.1	28.0	−	−	−	−	117.04	76.1	85.1	28.0	−	−	−	−	
合計	3688.57	−	−	831	0.00	−	−	0.0	3,688.57	−	−	831.2	0.00	−	−	0.0	
最大	132.10	80.3	86.8	30.3	−	−	−	−	132.10	80.3	86.8	30.3	−	−	−	−	
最小	89.50	75.0	81.5	18.4	−	−	−	−	89.50	75.0	81.5	18.4	−	−	−	−	
平均	119.00	77.5	84.0	26.8	−	−	−	−	118.99	77.5	84.0	26.8	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、珪砂補給量)

2024年 10月度　No.5-10

日	重油消費量				珪砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	t	t	t	t	t	t	t	
1	−	1,192	−	1,192	−	−	−	0	
2	−	907	−	907	−	−	−	0	
3	−	707	−	707	−	−	−	0	
4	−	844	−	844	−	−	−	0	
5	−	1,179	−	1,179	−	−	−	0	
6	−	1,283	−	1,283	−	−	−	0	
7	−	1,200	−	1,200	−	−	−	0	
8	−	203	−	203	−	−	−	0	
9	−	980	−	980	−	−	−	0	
10	−	1,357	−	1,357	−	−	−	0	
11	−	1,947	−	1,947	−	−	−	0	
12	−	1,792	−	1,792	−	−	−	0	
13	−	1,198	−	1,198	−	−	−	0	
14	−	1,712	−	1,712	−	−	−	0	
15	−	1,820	−	1,820	−	−	−	0	
16	−	438	−	438	−	−	−	0	
17	−	316	−	316	−	−	−	0	
18	−	2,564	−	2,564	−	−	−	0	
19	−	2,123	−	2,123	−	−	−	0	
20	−	1,267	−	1,267	−	−	−	0	
21	−	734	−	734	−	−	−	0	
22	−	129	−	129	−	−	−	0	
23	−	661	−	661	−	−	−	0	
24	−	885	−	885	−	−	−	0	
25	−	550	−	550	−	−	−	0	
26	−	485	−	485	−	−	−	0	
27	−	784	−	784	−	−	−	0	
28	−	1,252	−	1,252	−	−	−	0	
29	−	118	−	118	−	−	−	0	
30	−	305	−	305	−	−	−	0	
31	−	1,424	−	1,424	−	−	−	0	
合計	0	32,356	0	32,356	0	0	0	0	
最大	−	2,564	−	2,564	−	−	−	0	
最小	−	118	−	118	−	−	−	0	
平均	−	1,044	−	1,044	−	−	−		

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2024年 11月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量		流入下水量	放流水量	簡易処理水量			放流水量		降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
			（合流）	雨水排水量		（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	mm	㎥	㎥	㎥	㎥	
1	晴後雨	22.0	468,440	43,000	425,440	426,223	163,658	55,556	219,214	152,967	54,042	22.0	28,572	232,372	152,952	79,420	
2	曇時々雨	22.0	810,929	209,010	601,919	602,760	325,478	78,304	403,782	145,014	53,964	51.0	28,261	221,543	141,713	79,830	
3	晴	21.0	269,263	0	269,263	270,040	5,907	41,236	47,143	167,102	55,795	0.0	24,363	243,939	159,119	84,820	
4	晴	22.0	205,850	0	205,850	206,703	0	0	0	151,041	55,662	0.0	22,895	225,712	147,092	78,620	
5	晴	21.0	212,802	0	212,802	213,542	0	0	0	153,540	60,002	0.0	22,920	233,326	149,576	83,750	
6	晴	19.0	224,529	0	224,529	225,039	0	0	0	158,457	66,582	0.0	19,672	240,954	148,424	92,530	
7	晴	14.0	205,405	0	205,405	205,931	0	0	0	153,605	52,326	0.0	19,364	222,650	149,900	72,750	
8	晴	15.0	209,634	0	209,634	210,163	0	0	0	161,097	49,066	0.0	23,656	231,969	164,249	67,720	
9	晴	13.0	190,427	0	190,427	191,184	0	0	0	139,738	51,446	0.0	24,486	213,096	141,096	72,000	
10	晴	14.0	178,294	0	178,294	179,050	0	0	0	125,447	53,603	0.0	25,009	201,947	127,377	74,570	
11	曇後晴	20.0	180,625	0	180,625	181,372	0	0	0	130,238	51,134	0.0	24,901	204,236	131,436	72,800	
12	晴	17.0	179,605	0	179,605	180,475	0	0	0	129,609	50,866	0.0	25,516	203,120	130,420	72,700	
13	晴	21.0	181,822	0	181,822	182,647	0	0	0	137,472	45,175	0.0	24,153	204,540	141,180	63,360	
14	晴	19.0	176,939	0	176,939	177,685	0	0	0	127,508	50,177	0.0	25,499	200,928	130,268	70,660	
15	晴後曇	19.0	172,128	0	172,128	172,624	0	0	0	121,104	51,520	0.0	26,671	197,267	125,567	71,700	
16	晴後曇	18.0	168,196	0	168,196	168,986	0	0	0	116,106	52,880	0.0	25,838	192,288	118,928	73,360	
17	曇一時雨	23.0	175,477	0	175,477	176,188	0	0	0	126,122	50,066	1.0	25,849	199,011	127,521	71,490	
18	曇後晴	16.0	175,247	0	175,247	175,962	0	0	0	126,766	49,196	0.0	26,276	199,652	129,502	70,150	
19	晴	10.0	176,524	0	176,524	177,341	0	0	0	125,694	51,647	0.0	25,532	200,779	128,549	72,230	
20	晴	10.0	172,538	0	172,538	173,275	0	0	0	123,526	49,749	0.0	25,564	196,653	127,213	69,440	
21	晴	11.0	177,865	0	177,865	178,631	0	0	0	123,489	55,142	0.0	25,231	198,604	122,584	76,020	
22	晴	14.0	174,038	0	174,038	174,883	0	0	0	124,649	50,234	0.0	24,217	197,493	126,793	70,700	
23	晴	14.0	173,892	0	173,892	174,644	0	0	0	126,198	48,446	0.0	26,323	198,290	129,050	69,240	
24	晴一時曇	12.0	167,297	0	167,297	168,064	0	0	0	118,260	49,804	0.0	26,732	192,693	121,833	70,860	
25	晴	15.0	168,779	0	168,779	169,499	0	0	0	118,861	50,638	0.0	27,242	194,739	123,529	71,210	
26	曇一時雨	15.0	555,223	111,120	444,103	444,861	164,969	86,484	251,453	140,864	52,544	32.5	28,997	219,655	146,975	72,680	
27	晴一時雨	14.0	268,708	0	268,708	269,554	3,819	45,422	49,241	167,724	52,589	2.0	29,692	247,693	168,123	79,570	
28	曇一時晴	13.0	188,386	0	188,386	189,261	0	0	0	138,080	51,181	0.0	28,055	214,676	139,636	75,040	
29	晴時々雨	13.0	257,389	0	257,389	258,258	0	44,978	44,978	160,460	52,820	1.5	25,065	235,303	159,363	75,940	
30	晴	12.0	191,934	0	191,934	192,781	0	0	0	144,055	48,726	0.0	23,713	213,682	144,232	69,450	
合計	－	－	7,058,185	363,130	6,695,055	6,717,626	663,831	351,980	1,015,811	4,134,793	1,567,022	110.0	760,264	6,378,810	4,154,200	2,224,610	
最大	－	23.0	810,929	209,010	601,919	602,760	325,478	86,484	403,782	167,724	66,582	51.0	29,692	247,693	168,123	92,530	
最小	－	10.0	167,297	43,000	167,297	168,064	3,819	41,236	44,978	116,106	45,175	1.0	19,364	192,288	118,928	63,360	
平均	－	16.3	235,273	121,043	223,169	223,921	132,766	58,663	169,302	137,826	52,234	18.3	25,342	212,627	138,473	74,154	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2024年 11月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水)使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	59,720	117	510	8,991	10,279	878	−	−	−	0	0.00	1,927	0.73	593	0.65
2	78,920	155	510	8,831	8,547	584	−	−	−	0	0.00	1,904	0.49	581	0.53
3	84,470	166	510	8,375	6,762	1,672	−	−	−	0	0.00	1,721	1.19	661	0.82
4	46,180	91	510	8,034	6,774	289	−	−	−	0	0.00	1,676	1.33	559	1.21
5	46,340	91	510	8,386	6,735	267	−	−	−	0	0.00	1,642	1.28	513	1.03
6	46,580	91	510	4,176	6,776	1,685	−	−	−	0	0.00	2,029	1.54	616	1.11
7	46,180	91	510	4,900	6,923	291	−	−	−	0	0.00	1,915	1.50	559	1.28
8	46,100	90	510	9,398	6,724	233	−	−	−	0	0.00	1,448	1.08	547	1.34
9	46,120	90	510	9,168	6,776	293	−	−	−	58	0.15	1,151	0.99	444	1.04
10	46,100	90	510	9,713	6,687	287	−	−	−	0	0.00	1,094	1.05	547	1.22
11	46,040	90	510	9,498	6,638	560	−	−	−	0	0.00	1,163	1.07	410	0.96
12	46,070	90	510	9,034	6,825	1,142	−	−	−	0	0.00	1,129	1.05	456	1.08
13	45,920	90	510	9,298	6,737		−	−	−	0	0.00	1,311	1.14	433	1.15
14	46,000	90	510	9,987	6,743	281	−	−	−	0	0.00	1,562	1.47	536	1.28
15	46,000	90	510	11,306	6,653	283	−	−	−	0	0.00	1,676	1.66	524	1.22
16	45,670	90	510	9,936	6,717	586	−	−	−	57	0.15	1,505	1.56	524	1.19
17	50,090	98	510	9,469	6,851	1,140	−	−	−	0	0.00	1,505	1.43	502	1.20
18	50,950	100	510	10,281	6,748	880	−	−	−	0	0.00	1,847	1.75	456	1.11
19	45,330	89	510	10,001	6,787	287	−	−	−	0	0.00	1,699	1.62	547	1.27
20	45,300	89	510	9,694	6,875	288	−	−	−	0	0.00	1,687	1.64	593	1.43
21	45,460	89	510	9,366	6,846	251	−	−	−	0	0.00	1,357	1.32	638	1.39
22	45,330	89	510	9,131	6,828	281	−	−	−	0	0.00	1,687	1.62	650	1.55
23	45,180	89	510	9,170	6,772	1,292	−	−	−	57	0.15	1,402	1.33	616	1.53
24	45,080	88	510	9,607	6,727	1,440	−	−	−	0	0.00	1,254	1.27	536	1.29
25	45,130	88	510	11,689	6,736	272	−	−	−	0	0.00	1,471	1.49	559	1.32
26	59,190	116	510	12,868	6,614	840	−	−	−	0	0.00	1,471	0.58	524	0.45
27	64,230	126	510	12,582	6,676	1,725	−	−	−	0	0.00	912	0.64	638	0.78
28	56,230	110	510	11,635	6,731	1,164	−	−	−	0	0.00	912	0.79	490	1.15
29	62,330	122	510	8,733	6,613	1,409	−	−	−	0	0.00	1,678	1.25	513	0.63
30	45,540	89	510	8,595	6,720	297	−	−	−	62	0.16	1,493	1.24	360	0.89
合計	1,527,780	2,996	−	281,852	207,820	20,897	−	−	−	234	−	45,228	−	16,125	−
最大	84,470	166	510	12,868	10,279	1,725	−	−	−	62	0.16	2,029	1.75	661	1.55
最小	45,080	88	510	4,176	6,613	233	−	−	−	57	0.15	912	0.49	360	0.45
平均	50,926	100	510	9,395	6,927	721	−	−	−	59	0.02	1,508	1.13	538	1.01

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2024年 11月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計	備考
	A系	B系	C系	D系	E系							
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	
1	34,895	59,029	59,028	39,420	40,000	152,952	79,420	232,372	163,658	55,556	219,214	
2	38,806	51,454	51,453	38,970	40,860	141,713	79,830	221,543	325,478	78,304	403,782	
3	38,357	60,381	60,381	43,170	41,650	159,119	84,820	243,939	5,907	41,236	47,143	
4	28,786	59,153	59,153	38,250	40,370	147,092	78,620	225,712	0	0	0	
5	27,866	60,855	60,855	41,320	42,430	149,576	83,750	233,326	0	0	0	
6	26,454	60,985	60,985	45,730	46,800	148,424	92,530	240,954	0	0	0	
7	27,025	61,438	61,437	36,430	36,320	149,900	72,750	222,650	0	0	0	
8	35,954	64,148	64,147	25,520	42,200	164,249	67,720	231,969	0	0	0	
9	35,736	52,680	52,680	35,330	36,670	141,096	72,000	213,096	0	0	0	
10	35,735	45,821	45,821	36,280	38,290	127,377	74,570	201,947	0	0	0	
11	37,155	47,141	47,140	35,270	37,530	131,436	72,800	204,236	0	0	0	
12	37,304	46,558	46,558	35,410	37,290	130,420	72,700	203,120	0	0	0	
13	43,746	48,717	48,717	38,400	24,960	141,180	63,360	204,540	0	0	0	
14	41,965	44,152	44,151	34,770	35,890	130,268	70,660	200,928	0	0	0	
15	40,223	42,672	42,672	35,350	36,350	125,567	71,700	197,267	0	0	0	
16	37,942	40,493	40,493	36,150	37,210	118,928	73,360	192,288	0	0	0	
17	42,666	42,428	42,427	35,260	36,230	127,521	71,490	199,011	0	0	0	
18	40,735	44,384	44,383	34,900	35,250	129,502	70,150	199,652	0	0	0	
19	40,906	43,822	43,821	36,100	36,130	128,549	72,230	200,779	0	0	0	
20	42,124	42,545	42,544	34,770	34,670	127,213	69,440	196,653	0	0	0	
21	43,066	39,759	39,759	37,940	38,080	122,584	76,020	198,604	0	0	0	
22	43,386	41,704	41,703	35,380	35,320	126,793	70,700	197,493	0	0	0	
23	43,124	42,963	42,963	34,680	34,560	129,050	69,240	198,290	0	0	0	
24	39,454	44,529	37,850	35,490	35,370	121,833	70,860	192,693	0	0	0	
25	43,745	43,126	36,658	35,600	35,610	123,529	71,210	194,739	0	0	0	
26	49,615	48,680	48,680	36,810	35,870	146,975	72,680	219,655	164,969	86,484	251,453	
27	52,464	57,830	57,829	39,350	40,220	168,123	79,570	247,693	3,819	45,422	49,241	
28	45,314	47,161	47,161	36,410	38,630	139,636	75,040	214,676	0	0	0	
29	51,143	54,110	54,110	37,460	38,480	159,363	75,940	235,303	0	44,978	44,978	
30	46,023	49,105	49,104	34,830	34,620	144,232	69,450	213,682	0	0	0	
合計	1,191,714	1,487,823	1,474,663	1,100,750	1,123,860	4,154,200	2,224,610	6,378,810	663,831	351,980	1,015,811	
最大	52,464	64,148	64,147	45,730	46,800	168,123	92,530	247,693	325,478	86,484	403,782	
最小	26,454	39,759	36,658	25,520	24,960	118,928	63,360	192,288	3,819	41,236	44,978	
平均	39,724	49,594	49,155	36,692	37,462	138,473	74,154	212,627	132,766	58,663	169,302	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2024年 11月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	−	919	321	1,240	−	122.6	35.9	158.5	−	4.4	1.5	5.9	0.50	3.7
2	−	771	−	771	−	96.5	−	96.5	−	3.6	−	3.6	0.48	3.7
3	−	854	−	854	−	99.0	−	99.0	−	3.9	−	3.9	0.48	3.9
4	−	835	−	835	−	106.3	−	106.3	−	4.3	−	4.3	0.54	4.0
5	−	1,052	−	1,052	−	121.6	−	121.6	−	4.9	−	4.9	0.49	4.0
6	−	949	−	949	−	128.5	−	128.5	−	5.1	−	5.1	0.57	4.0
7	−	1,039	58	1,097	−	147.5	9.0	156.5	−	5.6	0.3	5.9	0.57	3.8
8	−	1,147	12	1,159	−	169.1	2.0	171.1	−	6.6	0.1	6.7	0.60	3.9
9	−	1,112	430	1,542	−	158.7	59.9	218.6	−	5.8	2.3	8.1	0.55	3.7
10	−	1,030	470	1,500	−	151.5	63.8	215.3	−	5.8	2.6	8.4	0.59	3.9
11	−	948	697	1,645	−	136.4	88.3	224.7	−	5.2	3.8	9.0	0.57	4.0
12	−	1,103	545	1,648	−	162.6	72.7	235.3	−	6.2	3.1	9.3	0.59	4.0
13	−	1,074	817	1,891	−	148.3	96.6	244.8	−	5.2	4.0	9.2	0.51	3.8
14	−	1,075	909	1,984	−	139.8	111.5	251.3	−	5.4	4.5	9.9	0.52	3.9
15	−	1,150	787	1,937	−	161.8	103.6	265.4	−	6.2	4.3	10.5	0.57	4.0
16	−	1,144	876	2,020	−	173.5	121.2	294.7	−	6.6	5.0	11.6	0.60	3.9
17	−	972	782	1,754	−	140.4	103.2	243.6	−	5.4	4.3	9.7	0.58	4.0
18	−	1,124	653	1,777	−	163.2	83.9	247.1	−	6.3	3.7	10.0	0.59	4.0
19	−	1,160	620	1,780	−	178.9	84.6	263.5	−	6.7	3.6	10.3	0.60	3.9
20	−	1,117	766	1,883	−	168.1	103.6	271.8	−	6.3	4.3	10.6	0.59	3.9
21	−	1,161	835	1,996	−	168.9	110.9	279.8	−	6.4	4.6	11.0	0.58	3.9
22	−	1,028	1,020	2,048	−	143.5	122.9	266.4	−	5.6	5.5	11.1	0.57	4.2
23	−	1,034	915	1,949	−	166.7	134.5	301.2	−	6.3	5.5	11.8	0.63	3.9
24	−	1,095	926	2,021	−	165.6	132.7	298.3	−	6.5	5.5	12.0	0.61	4.0
25	−	1,083	761	1,844	−	167.9	107.6	275.5	−	6.5	4.6	11.1	0.63	4.0
26	−	972	851	1,823	−	147.3	119.4	266.7	−	5.8	5.0	10.8	0.62	4.0
27	−	1,161	866	2,027	−	159.1	114.2	273.3	−	6.3	4.7	11.0	0.57	4.0
28	−	1,212	441	1,653	−	192.8	68.0	260.9	−	7.4	2.7	10.1	0.64	3.9
29	−	950	632	1,582	−	136.2	78.3	214.5	−	5.2	3.4	8.6	0.57	4.0
30	−	1,043	471	1,514	−	142.1	58.8	200.9	−	5.3	2.4	7.7	0.53	3.8
合計	0	31,314	16,461	47,775	0.0	4,464.3	2,187.2	6,651.5	0.0	170.8	91.3	262.1	−	−
最大	0	1,212	1,020	2,048	0.0	192.8	134.5	301.2	0.0	7.4	5.5	12.0	0.64	4.2
最小	0	771	12	771	0.0	96.5	2.0	96.5	0.0	3.6	0.1	3.6	0.48	3.7
平均	−	1,044	658	1,593	−	148.8	87.5	221.7	−	5.7	3.7	8.7	0.57	3.9

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2024年 11月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	−	96.5	96.4	−	17.28	4.13	21.42	−	0.38	0.26	0.35	595.0	2.9	17.3
2	−	96.4	−	−	11.52	−	11.52	−	0.31	−	0.31	580.0	3.2	18.7
3	−	96.3	−	−	7.47	−	7.47	−	0.18	−	0.18	523.0	3.2	16.8
4	−	95.1	−	−	9.48	−	9.48	−	0.21	−	0.21	349.0	3.7	12.8
5	−	96.4	−	−	13.23	−	13.23	−	0.26	−	0.26	422.0	1.6	6.8
6	−	95.4	−	−	15.14	−	15.14	−	0.28	−	0.28	130.0	1.6	2.1
7	−	95.4	95.5	−	12.73	0.63	13.35	−	0.22	0.19	0.22	199.0	2.1	4.3
8	−	95.8	95.8	−	17.69	0.13	17.81	−	0.26	0.17	0.25	544.0	1.7	9.3
9	−	95.3	95.3	−	17.73	6.03	23.76	−	0.29	0.25	0.28	498.0	1.6	7.7
10	−	95.6	95.6	−	18.85	7.51	26.36	−	0.31	0.27	0.30	460.0	3.1	14.3
11	−	95.5	95.4	−	14.19	9.73	23.92	−	0.26	0.24	0.25	317.0	1.7	5.3
12	−	95.6	95.6	−	17.02	6.85	23.87	−	0.26	0.21	0.25	244.0	2.4	5.9
13	−	95.5	95.4	−	13.96	9.94	23.90	−	0.25	0.24	0.25	317.0	2.8	9.0
14	−	96.6	96.6	−	14.81	10.73	25.54	−	0.27	0.23	0.25	367.0	2.7	9.7
15	−	95.5	95.4	−	16.13	9.30	25.43	−	0.25	0.21	0.23	392.0	2.4	9.6
16	−	95.8	95.7	−	15.29	10.69	25.98	−	0.22	0.20	0.21	302.0	1.7	5.1
17	−	95.6	95.5	−	13.81	10.02	23.83	−	0.25	0.22	0.24	268.0	2.1	5.6
18	−	95.6	95.5	−	20.39	10.42	30.81	−	0.31	0.27	0.30	380.0	2.5	9.6
19	−	95.8	95.7	−	18.30	8.01	26.31	−	0.26	0.22	0.25	306.0	2.2	6.7
20	−	95.7	95.6	−	15.47	9.57	25.04	−	0.23	0.21	0.22	368.0	2.1	7.8
21	−	95.5	95.5	−	16.97	10.01	26.98	−	0.25	0.21	0.23	537.0	2.6	13.8
22	−	95.4	95.3	−	16.47	13.65	30.11	−	0.28	0.24	0.26	329.0	2.7	8.7
23	−	96.0	95.9	−	14.53	10.40	24.93	−	0.22	0.18	0.20	411.0	1.9	7.7
24	−	95.9	95.8	−	15.57	9.92	25.49	−	0.23	0.17	0.21	357.0	2.3	8.4
25	−	96.0	95.9	−	14.89	8.58	23.47	−	0.22	0.18	0.20	466.0	2.3	10.7
26	−	95.9	95.8	−	12.57	8.29	20.86	−	0.21	0.16	0.18	628.0	2.9	18.2
27	−	95.5	95.4	−	14.69	7.60	22.28	−	0.22	0.15	0.19	664.0	3.8	25.4
28	−	96.0	96.0	−	15.81	4.50	20.31	−	0.20	0.16	0.19	409.0	3.5	14.1
29	−	95.5	95.4	−	11.71	6.48	18.19	−	0.22	0.18	0.20	277.0	2.9	8.0
30	−	95.1	95.0	−	13.95	4.55	18.51	−	0.25	0.18	0.23	403.0	3.0	12.0
合計	−	−	−	0.00	447.66	197.67	645.32	−	−	−	−	12,042.0	−	311.4
最大	−	96.60	96.60	0.00	20.39	13.65	30.81	−	0.38	0.27	0.35	664.0	3.8	25.4
最小	−	95.10	95.00	0.00	7.47	0.13	7.47	−	0.18	0.15	0.18	130.0	1.6	2.1
平均	−	95.7	95.6	−	14.92	7.91	21.51	−	0.25	0.21	0.24	401.4	2.6	10.4

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（第2処理場遠心）

2024年 11月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	－	367	287	654	－	57.6	38.4	96.0	－	2.1	1.6	3.7	0.64	3.9
2	406	－	304	710	59.9	－	40.3	100.2	2.3	－	1.7	4.0	0.64	4.0
3	117	397	－	514	16.2	58.0	－	74.2	0.6	2.1	－	2.8	0.60	3.7
4	220	－	462	682	28.7	－	54.0	82.7	1.1	－	2.3	3.4	0.57	4.1
5	230	507	－	737	35.4	82.4	－	117.8	1.4	3.0	－	4.4	0.66	3.8
6	－	33	614	647	－	5.6	85.2	90.7	－	0.2	3.6	3.8	0.66	4.2
7	340	－	406	746	55.9	－	66.8	122.7	2.2	－	2.7	4.9	0.70	4.0
8	649	－	－	649	101.7	－	－	101.7	4.0	－	－	4.0	0.67	3.9
9	414	560	171	1,145	65.9	97.9	27.3	191.1	2.6	3.6	1.1	7.3	0.68	3.8
10	530	310	－	840	83.0	53.4	－	136.4	3.2	2.0	－	5.2	0.67	3.8
11	581	429	－	1,010	91.0	73.8	－	164.9	3.5	2.7	－	6.3	0.67	3.8
12	385	137	307	829	57.3	22.5	45.9	125.6	2.2	0.8	1.8	4.9	0.64	3.9
13	－	588	176	764	－	91.6	25.0	116.5	－	3.4	1.0	4.4	0.61	3.8
14	376	－	378	754	60.9	－	57.5	118.4	2.4	－	2.4	4.8	0.69	4.0
15	610	198	－	808	93.1	34.1	－	127.2	3.7	1.3	－	5.0	0.67	3.9
16	－	689	267	956	－	116.7	38.7	155.4	－	4.3	1.6	5.9	0.66	3.8
17	85	－	715	800	13.1	－	106.2	119.3	0.5	－	4.5	5.0	0.68	4.2
18	972	－	－	972	150.9	－	－	150.9	6.0	－	－	6.0	0.68	4.0
19	15	798	－	813	2.4	127.4	－	129.8	0.1	5.0	－	5.1	0.69	3.9
20	89	124	780	993	14.0	19.8	118.7	152.5	0.6	0.8	5.0	6.3	0.69	4.1
21	856	150	－	1,006	128.5	22.8	－	151.3	5.1	0.9	－	6.0	0.66	4.0
22	－	765	455	1,220	－	113.2	70.1	183.3	－	4.5	2.7	7.3	0.66	4.0
23	713	－	469	1,182	101.6	－	66.8	168.4	4.1	－	2.7	6.7	0.63	4.0
24	200	710	351	1,261	28.0	100.4	49.1	177.5	1.1	3.9	2.0	7.0	0.62	3.9
25	176	104	448	728	24.6	15.8	62.7	103.1	1.0	0.6	2.5	4.1	0.62	4.0
26	－	572	39	611	－	91.4	5.8	97.1	－	3.4	0.2	3.6	0.65	3.7
27	155	－	965	1,120	26.0	－	162.1	188.1	1.0	－	6.5	7.5	0.73	4.0
28	808	－	38	846	135.7	－	6.4	142.1	5.4	－	0.3	5.7	0.73	4.0
29	－	798	－	798	－	131.9	－	131.9	－	4.9	－	4.9	0.67	3.7
30	197	－	510	707	27.1	－	70.1	97.1	1.1	－	2.8	3.9	0.61	4.0
合計	9,124	8,236	8,142	25,502	1,401.0	1,316.2	1,196.9	3,914.0	55.4	49.6	48.9	153.8	－	－
最大	972	798	965	1,261	150.9	131.9	162.1	191.1	6.0	5.0	6.5	7.5	0.73	4.2
最小	15	33	38	514	2.4	5.6	5.8	74.2	0.1	0.2	0.2	2.8	0.57	3.7
平均	397	434	407	850	60.9	69.3	59.8	130.5	2.4	2.6	2.4	5.1	0.66	3.9

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（第2処理場遠心、重力濃縮）

2024年 11月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	－	90.8	87.8	－	－	－	
2	90.6	－	87.7	－	－	－	
3	89.9	90.0	－	－	－	－	
4	89.3	－	86.1	－	－	－	
5	91.0	91.1	－	－	－	－	
6	－	95.0	88.3	－	－	－	
7	91.6	－	94.0	－	－	－	
8	91.2	－	－	－	－	－	
9	91.3	95.1	93.8	－	－	－	
10	91.2	95.1	－	－	－	－	
11	91.2	95.1	－	－	－	－	
12	90.7	94.8	93.4	－	－	－	
13	－	94.5	93.0	－	－	－	
14	91.5	－	92.6	－	－	－	
15	91.1	95.1	－	－	－	－	
16	－	95.0	92.2	－	－	－	
17	91.2	－	92.4	－	－	－	
18	91.3	－	－	－	－	－	
19	91.5	90.3	－	－	－	－	
20	91.5	90.3	92.6	－	－	－	
21	91.0	89.7	－	－	－	－	
22	－	89.7	91.0	－	－	－	
23	90.5	－	90.5	－	－	－	
24	90.3	88.9	90.3	－	－	－	
25	90.3	90.4	90.3	－	－	－	
26	－	91.0	90.8	－	－	－	
27	92.0	－	92.0	－	－	－	
28	92.0	－	92.0	－	－	－	
29	－	91.3	－	－	－	－	
30	90.1	－	90.1	－	－	－	
合計	－	－	－	－	－	－	
最大	92.0	95.1	94.0	－	－	－	
最小	89.3	88.9	86.1	－	－	－	
平均	91.1	92.0	91.0	－	－	－	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2024年 11月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	1,261	30.6	97.6	104	23.3	77.7	247	0.8	−	−	538.0	0.70	
2	1,262	32.1	97.5	125	32.0	74.4	1,479	4.7	48	6.5	471.5	0.59	
3	980	26.5	97.3	102	26.4	74.2	0	0.0	−	−	294.5	0.44	
4	899	23.5	97.4	88	22.2	74.6	609	2.6	−	−	286.5	0.49	
5	1,016	17.5	98.3	79	17.4	77.9	1,624	10.5	133	5.0	405.5	0.93	
6	504	10.2	98.0	42	10.2	75.5	0	0.0	532	4.1	431.5	1.69	
7	714	17.3	97.6	70	13.4	80.8	682	8.1	375	4.2	405.5	0.94	
8	1,120	22.5	98.0	107	22.4	79.1	2,349	10.4	−	−	560.5	1.00	
9	1,323	27.4	97.9	121	27.3	77.5	2,813	10.3	−	−	596.5	0.87	
10	1,157	32.9	97.2	122	27.8	77.2	2,509	7.6	−	−	528.5	0.64	
11	991	25.7	97.4	115	24.5	78.7	2,074	8.1	−	−	510.5	0.79	
12	885	26.0	97.1	112	24.8	78.0	1,740	6.7	−	−	477.5	0.73	
13	1,037	28.1	97.3	126	28.0	77.8	2,190	7.8	−	−	562.5	0.80	
14	1,094	28.4	97.4	128	28.3	77.9	2,291	8.1	−	−	580.0	0.82	
15	1,078	28.3	97.4	135	28.2	79.1	2,306	8.1	−	−	571.0	0.81	
16	1,032	27.5	97.3	128	26.6	79.2	2,407	8.7	−	−	572.5	0.83	
17	957	24.8	97.4	122	24.7	79.7	1,972	8.0	−	−	562.5	0.91	
18	1,109	29.9	97.3	136	29.8	78.0	2,320	7.7	−	−	655.5	0.88	
19	1,053	27.2	97.4	127	27.1	78.6	2,262	8.3	−	−	609.0	0.90	
20	1,149	29.3	97.4	131	28.6	78.3	2,364	8.1	−	−	694.0	0.95	
21	1,161	35.9	96.9	129	28.4	78.0	2,625	7.3	−	−	638.5	0.71	
22	1,128	30.8	97.3	133	28.2	78.8	2,639	8.6	−	−	648.5	0.84	
23	1,163	29.0	97.5	131	27.5	79.0	2,654	9.2	−	−	723.5	1.00	
24	1,171	30.7	97.4	142	30.2	78.8	2,581	8.4	−	−	749.0	0.98	
25	1,192	30.2	97.5	138	30.1	78.1	2,668	8.8	−	−	781.0	1.03	
26	1,444	39.7	97.3	155	38.6	75.1	3,103	7.8	−	−	903.0	0.91	
27	1,566	51.3	96.7	190	45.9	75.9	1,436	2.8	−	−	746.0	0.58	
28	1,203	35.9	97.0	155	35.8	76.8	2,306	6.4	−	−	571.5	0.64	
29	925	27.2	97.1	114	26.1	77.2	2,045	7.5	−	−	465.5	0.68	
30	1,073	29.3	97.3	132	29.2	77.9	2,233	7.6	−	−	573.0	0.78	
合計	32,647	855.6	−	3,639	812.8	−	58,522	−	1,089	−	17,113.0	−	
最大	1,566	51.3	98.3	190	45.9	80.8	3,103	10.5	532	6.5	903.0	1.69	
最小	504	10.2	96.7	42	10.2	74.2	0	0.0	48	4.1	286.5	0.44	
平均	1,088	28.5	97.4	121	27.1	77.7	2,090	6.8	272	5.0	570.4	0.80	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水A系)

2024年 11月度　No.2-6

日	A系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	546	13.3	97.6	45	10.1	77.7	102	0.8	−	−	246.5	0.74	
2	569	14.5	97.5	56	14.4	74.4	653	4.5	−	−	221.0	0.61	
3	607	16.4	97.3	63	16.4	74.2	0	0.0	−	−	183.5	0.45	
4	318	8.3	97.4	31	7.9	74.6	102	1.2	−	−	100.0	0.48	
5	334	5.6	98.3	25	5.6	77.9	638	11.4	−	−	113.5	0.81	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	167	3.9	97.7	12	2.1	82.7	319	8.3	−	−	79.5	0.82	
8	420	8.4	98.0	40	8.4	79.1	870	10.3	−	−	245.5	1.16	
9	461	9.6	97.9	42	9.5	77.5	986	10.3	−	−	253.0	1.06	
10	464	13.2	97.2	49	11.1	77.2	1,015	7.7	−	−	250.0	0.76	
11	444	11.5	97.4	51	11.0	78.7	928	8.1	−	−	244.0	0.85	
12	322	9.5	97.1	41	9.0	78.0	624	6.6	−	−	179.0	0.76	
13	494	13.4	97.3	60	13.3	77.8	1,059	7.9	−	−	281.0	0.84	
14	462	12.0	97.4	54	12.0	77.9	957	8.0	−	−	263.5	0.88	
15	417	11.0	97.4	52	10.9	79.1	885	8.1	−	−	229.0	0.84	
16	442	11.8	97.3	55	11.4	79.2	986	8.4	−	−	247.0	0.84	
17	378	9.8	97.4	48	9.8	79.7	783	8.0	−	−	224.5	0.92	
18	474	12.8	97.3	58	12.8	78.0	986	7.7	−	−	300.5	0.94	
19	504	13.0	97.4	61	13.0	78.6	1,102	8.5	−	−	314.5	0.97	
20	552	14.1	97.5	63	13.7	78.3	1,102	7.8	−	−	324.5	0.92	
21	572	17.7	96.9	64	14.0	78.0	1,378	7.8	−	−	320.5	0.72	
22	635	17.3	97.3	75	15.9	78.8	1,610	9.3	−	−	370.5	0.85	
23	540	13.5	97.5	61	12.8	79.0	1,320	9.8	−	−	347.5	1.03	
24	530	13.9	97.4	64	13.7	78.8	1,218	8.8	−	−	346.5	1.00	
25	649	16.4	97.5	75	16.4	78.1	1,537	9.3	−	−	424.0	1.03	
26	786	21.6	97.3	84	21.0	75.1	1,726	8.0	−	−	490.5	0.91	
27	903	29.6	96.7	110	26.5	75.9	812	2.7	−	−	442.5	0.60	
28	596	17.8	97.0	77	17.8	76.8	1,233	6.9	−	−	288.0	0.65	
29	425	12.5	97.1	53	12.0	77.2	1,073	8.6	−	−	211.0	0.68	
30	440	12.0	97.3	54	12.0	77.9	1,001	8.3	−	−	226.0	0.75	
合計	14,451	384.2	−	1,624	364.0	−	26,999	−	0	−	7,767.0	−	
最大	903	29.6	98.3	110	26.5	82.7	1,726	11.4	−	−	490.5	1.16	
最小	167	3.9	96.7	12	2.1	74.2	0	0.0	−	−	79.5	0.45	
平均	498	13.2	97.3	56	12.6	77.6	931	7.0	−	−	267.8	0.81	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2024年 11月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	715	17.4	97.6	59	13.2	77.7	145	0.8	−	−	291.5	0.67	
2	665	16.9	97.5	66	16.9	74.4	827	4.9	−	−	213.0	0.50	
3	373	10.1	97.3	39	10.1	74.2	−	−	−	−	111.0	0.44	
4	581	15.2	97.4	57	14.4	74.6	508	3.3	−	−	186.5	0.49	
5	587	9.9	98.3	44	9.8	77.9	986	10.0	−	−	186.5	0.76	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	199	4.6	97.7	14	2.5	82.7	363	7.9	−	−	84.5	0.73	
8	700	14.1	98.0	67	14.0	79.1	1,479	10.5	−	−	315.0	0.90	
9	862	17.9	97.9	79	17.8	77.5	1,827	10.2	−	−	343.5	0.77	
10	693	19.7	97.2	73	16.6	77.2	1,494	7.6	−	−	278.5	0.57	
11	547	14.2	97.4	63	13.5	78.7	1,146	8.1	−	−	266.5	0.75	
12	563	16.5	97.1	71	15.7	78.0	1,117	6.8	−	−	298.5	0.72	
13	543	14.7	97.3	66	14.7	77.8	1,131	7.7	−	−	281.5	0.77	
14	632	16.4	97.4	74	16.4	77.9	1,334	8.1	−	−	316.5	0.77	
15	661	17.4	97.4	83	17.3	79.1	1,421	8.2	−	−	342.0	0.79	
16	590	15.7	97.3	73	15.2	79.2	1,421	9.0	−	−	325.5	0.83	
17	579	15.0	97.4	74	14.9	79.7	1,189	7.9	−	−	338.0	0.90	
18	635	17.1	97.3	78	17.1	78.0	1,334	7.8	−	−	355.0	0.83	
19	549	14.2	97.4	66	14.1	78.6	1,160	8.2	−	−	294.5	0.83	
20	597	15.2	97.5	68	14.8	78.3	1,262	8.3	−	−	369.5	0.97	
21	589	18.2	96.9	66	14.4	78.0	1,247	6.8	−	−	318.0	0.70	
22	493	13.5	97.3	58	12.3	78.8	1,030	7.6	−	−	278.0	0.83	
23	623	15.5	97.5	70	14.7	79.0	1,334	8.6	−	−	376.0	0.97	
24	641	16.8	97.4	78	16.5	78.8	1,363	8.1	−	−	402.5	0.96	
25	543	13.8	97.5	63	13.7	78.1	1,131	8.2	−	−	357.0	1.04	
26	658	18.1	97.3	71	17.6	75.1	1,378	7.6	−	−	412.5	0.91	
27	663	21.7	96.7	80	19.4	75.9	624	2.9	−	−	303.5	0.56	
28	607	18.1	97.0	78	18.1	76.8	1,073	5.9	−	−	283.5	0.63	
29	500	14.7	97.1	62	14.1	77.2	972	6.6	−	−	254.5	0.69	
30	633	17.3	97.3	78	17.2	77.9	1,233	7.1	−	−	347.0	0.80	
合計	17,221	449.8	−	1,918	427.0	−	31,523	−	−	−	8,530.0	−	
最大	862	21.7	98.3	83	19.4	82.7	1,827	10.5	−	−	412.5	1.04	
最小	199	4.6	96.7	14	2.5	74.2	145	0.8	−	−	84.5	0.44	
平均	594	15.5	97.4	66	14.7	77.7	1,126	7.0	−	−	294.1	0.76	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2024年 11月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	4.64	–	–	
2	–	–	–	
3	–	–	–	
4	–	–	–	
5	–	–	–	
6	–	–	2.43	
7	2.42	2.42	–	
8	4.80	–	–	
9	–	–	–	
10	–	–	–	
11	–	–	–	
12	2.45	2.45	–	
13	4.75	–	–	
14	2.25	2.25	2.45	
15	4.47	–	–	
16	–	–	–	
17	–	–	–	
18	–	–	–	
19	2.30	2.30	–	
20	2.29	2.29	2.58	
21	4.42	–	–	
22	2.12	–	–	
23	–	–	–	
24	–	–	–	
25	1.95	1.95	–	
26	3.89	–	–	
27	–	–	–	
28	1.97	1.97	–	
29	3.98	–	2.73	
30	–	–	–	
合計	48.70	15.63	10.19	
最大	4.80	2.45	2.73	
最小	1.95	1.95	2.43	
平均	3.25	2.23	2.55	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2024年 11月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	77	77	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	65	65	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	86	86	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	12:37	−	−	−	−	−	4.0	−	1,424	1,424	−	
26	44.64	10:27	13:20	2.5	−	−	−	−	−	2,061	2,214	4,275	584.2	
27	68.25	17:28	2:03	2.4	−	−	−	−	−	1,143	0	1,143	1,055.4	
28	16.11	3:40	1:33	0.7	−	−	−	−	−	320	0	320	276.9	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	129.0	31:35	29:33	5.6	0.00	−	0.0	−	4.0	3,524	3,866	7,390	1,916.5	
最大	68.3	17:28	13:20	2.5	−	−	−	−	4.0	2,061	2,214	4,275	1,055.4	
最小	16.1	3:40	1:33	0.7	−	−	−	−	4.0	320	0	65	276.9	
平均	43.00	10:31	7:23	1.9	−	−	−	−	4.0	1,175	773	1,056	479.1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2024年 11月度　No.2-10

日	流動2号炉														備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ		
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計			
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg		
1	115.04	24:00	0:00	3.7	−	−	−	−	−	761	0	761	1,205.2		
2	110.00	24:00	0:00	4.3	−	−	−	−	−	647	0	647	1,393.2		
3	100.44	24:00	0:00	4.4	−	−	−	−	−	1,261	0	1,261	1,073.2		
4	102.10	24:00	0:00	5.7	−	−	−	−	−	1,832	0	1,832	1,068.1		
5	96.76	21:52	0:31	5.2	21.55	34.1	21.4	34.1	−	2,136	0	2,136	1,140.5		
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
7	−	0:00	8:43	0.2	−	−	−	−	−	647	1,425	2,072	−		
8	100.30	22:20	1:40	4.5	9.82	38.0	9.8	38.0	−	3,174	0	3,174	1,115.1		
9	115.44	24:00	0:00	4.5	−	−	−	−	−	1,424	0	1,424	1,440.2		
10	115.88	24:00	0:00	4.3	−	−	−	−	−	1,654	0	1,654	1,460.5		
11	115.42	24:00	0:00	3.9	−	−	−	−	−	1,294	0	1,294	1,351.3		
12	116.05	24:00	0:00	3.8	21.15	33.9	21.0	33.9	−	1,501	0	1,501	1,254.8		
13	126.44	24:00	0:00	4.2	−	−	−	−	−	1,462	0	1,462	1,318.3		
14	131.04	24:00	0:00	4.4	−	−	−	−	−	778	0	778	1,473.2		
15	130.64	24:00	0:00	4.2	19.72	35.0	19.6	35.0	−	1,357	0	1,357	1,508.8		
16	129.98	24:00	0:00	4.0	−	−	−	−	−	1,558	0	1,558	1,484.6		
17	130.25	24:00	0:00	3.9	−	−	−	−	−	2,040	0	2,040	1,492.3		
18	122.36	23:55	0:05	3.8	10.63	39.8	10.6	39.8	−	1,496	0	1,496	1,461.8		
19	130.54	24:00	0:00	4.0	20.72	36.4	20.6	36.4	−	1,204	0	1,204	1,494.8		
20	130.90	24:00	0:00	4.2	−	−	−	−	−	1,109	0	1,109	1,497.3		
21	130.46	24:00	0:00	4.4	−	−	−	−	−	1,247	0	1,247	1,585.0		
22	130.43	24:00	0:00	4.5	21.26	35.4	21.1	35.4	−	1,082	0	1,082	1,604.0		
23	126.88	24:00	0:00	4.4	−	−	−	−	−	1,375	0	1,375	1,544.3		
24	128.29	24:00	0:00	4.2	−	−	−	−	−	1,078	0	1,078	1,571.0		
25	127.76	24:00	0:00	4.2	21.43	36.7	21.4	36.7	−	683	0	683	1,596.4		
26	129.78	24:00	0:00	3.8	−	−	−	−	−	1,017	0	1,017	1,553.2		
27	121.09	24:00	0:00	4.9	20.87	33.5	20.8	33.5	−	487	0	487	1,814.8		
28	123.64	24:00	0:00	4.7	−	−	−	−	−	447	0	447	1,667.5		
29	113.46	22:53	0:23	4.3	20.46	33.8	20.3	33.8	−	1,076	0	1,076	1,464.3		
30	129.98	24:00	0:00	4.6	−	−	−	−	−	1,150	0	1,150	1,612.9		
合計	3,381.35	667:00	11:22	121.2	187.61	−	186.6	−	0.0	36,977	1,425	38,402	40,246.6		
最大	131.04	24:00	8:43	5.7	21.55	39.8	21.4	39.8	−	3,174	1,425	3,174	1,814.8		
最小	96.76	0:00	0:00	0.2	9.82	33.5	9.8	33.5	−	447	0	447	1,068.1		
平均	120.76	23:49	2:16	4.2	18.76	35.3	18.7	35.3	−	1,275	1,425	1,324	1,387.8		

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2024年 11月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	110,980	−	−	−	−	−	545	41	1	42	11	
2	125,220	−	−	−	−	−	1,810	39	3	42	3	
3	99,420	−	−	−	−	−	−	28	0	28	1	
4	95,450	−	−	−	−	−	−	29	1	30	2	
5	105,280	−	−	−	−	−	−	45	1	46	13	
6	106,100	−	−	−	−	−	−	58	1	59	18	
7	108,150	−	−	−	−	−	−	56	0	56	15	
8	112,540	−	−	−	−	−	−	58	3	61	7	
9	99,970	−	−	−	−	−	−	40	2	42	4	
10	96,910	−	−	−	−	−	−	31	0	31	4	
11	99,380	−	−	−	−	−	−	40	1	41	10	
12	100,990	−	−	−	−	−	−	48	1	49	11	
13	101,010	−	−	−	−	−	−	42	1	43	17	
14	100,400	−	−	−	−	−	−	45	0	45	15	
15	101,850	−	−	−	−	−	−	37	1	38	10	
16	98,030	−	−	−	−	−	−	43	1	44	5	
17	98,180	−	−	−	−	−	−	37	1	38	3	
18	105,410	−	−	−	−	−	−	30	0	30	9	
19	101,180	−	−	−	−	−	−	31	1	32	13	
20	99,020	−	−	−	−	−	−	48	1	49	17	
21	99,870	−	−	−	−	−	−	49	1	50	17	
22	97,530	−	−	−	180	−	−	50	1	51	14	
23	95,040	−	−	−	−	−	−	42	0	42	9	
24	96,530	−	−	−	−	−	−	42	2	44	5	
25	106,660	−	−	−	−	−	−	51	0	51	8	
26	122,550	−	−	−	−	−	1,190	53	1	54	15	
27	102,600	−	−	−	−	−	−	84	1	85	16	
28	100,720	−	−	−	−	−	−	53	0	53	16	
29	103,600	−	−	−	−	−	−	51	1	52	10	
30	96,490	−	−	−	−	−	−	43	1	44	9	
合計	3,087,060	0	−	−	180	0	3,545	1,344	28	1,372	307	
最大	125,220	0	−	−	180	0	1,810	84	3	85	18	
最小	95,040	0	−	−	180	0	545	28	0	28	1	
平均	102,902	−	−	−	180	−	1,182	45	1	46	10	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2024年 11月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	34,895	10,900	31.2	155,524	446	1,380	-	5,700	-	6.8	15.3	92	----	1,339	120	A系の送気量には、A系№5系列の送気量も含まれます。
2	38,806	12,300	31.7	149,202	384	1,340	-	5,700	-	6.2	-	99	----	2,301	120	
3	38,357	12,450	32.5	135,860	354	1,330	-	5,300	-	4.9	-	100	----	777	120	
4	28,786	8,730	30.3	105,693	367	2,050	-	4,600	-	4.1	-	81	----	850	180	
5	27,866	8,730	31.3	140,112	503	1,950	80.6	5,100	-	4.3	5.9	80	----	875	270	A系生物反応槽容量
6	26,454	8,740	33.0	149,637	566	1,830	-	7,100	0.23	4.5	6.2	90	----	864	180	1池1244m³
7	27,025	8,750	32.4	186,461	690	1,840	-	7,100	-	4.4	11.3	87	----	847	90	
8	35,954	11,000	30.6	190,152	529	1,630	-	6,900	-	4.0	19.0	90	----	846	45	
9	35,736	10,850	30.4	175,735	492	1,580	-	5,500	-	5.0	-	80	----	834	80	
10	35,735	10,970	30.7	170,552	477	1,580	-	5,500	-	5.7	-	74	----	846	80	
11	37,155	11,890	32.0	179,632	483	1,420	-	5,800	-	6.4	10.0	120	----	842	200	
12	37,304	12,550	33.6	173,758	466	1,480	81.9	5,700	-	6.4	6.9	110	----	838	320	
13	43,746	13,490	30.8	192,106	439	1,550	-	4,600	0.33	5.5	6.1	96	----	837	480	
14	41,965	13,090	31.2	205,366	489	1,580	-	4,400	-	5.7	6.0	86	----	838	520	
15	40,223	12,700	31.6	204,556	509	1,580	-	5,000	-	5.9	5.3	88	----	841	520	
16	37,942	12,430	32.8	206,676	545	1,540	-	6,000	-	6.3	-	86	----	844	520	
17	42,666	12,990	30.4	212,294	498	1,540	-	5,500	-	5.6	-	78	----	837	425	
18	40,735	13,450	33.0	221,834	545	1,660	-	5,500	-	5.9	6.1	93	----	826	440	
19	40,906	13,000	31.8	208,254	509	1,640	81.0	5,400	-	5.8	5.3	91	----	833	520	
20	42,124	13,150	31.2	211,730	503	1,740	-	5,000	0.31	5.7	5.6	91	----	836	570	
21	43,066	13,250	30.8	209,168	486	1,710	-	5,000	-	5.5	5.1	86	----	833	600	
22	43,386	13,050	30.1	220,410	508	1,670	-	5,600	-	5.5	4.2	83	----	526	640	
23	43,124	13,250	30.7	230,895	535	1,640	-	6,600	-	5.5	-	73	----	836	640	
24	39,454	12,670	32.1	199,222	505	1,590	-	6,800	-	6.1	-	76	----	844	640	
25	43,745	13,530	30.9	283,304	648	1,640	-	6,500	-	5.5	3.6	86	----	839	640	
26	49,615	15,480	31.2	276,973	558	1,630	81.4	6,300	-	4.8	3.2	92	----	1,391	680	
27	52,464	16,080	30.6	206,936	394	1,470	-	5,600	0.21	4.6	3.9	81	----	839	600	
28	45,314	13,670	30.2	207,538	458	1,350	-	5,700	-	5.3	6.8	83	----	839	275	
29	51,143	15,700	30.7	209,702	410	1,430	-	5,400	-	4.7	8.8	110	----	841	240	
30	46,023	14,120	30.7	226,456	492	1,540	-	5,700	-	5.2	-	82	----	837	320	
合計	1,191,714	372,960	-	5,845,738	-	-	-	-	-	-	-	-	0	27,376	11,075	
最大	52,464	16,080	33.6	283,304	690	2,050	81.9	7,100	0.33	6.8	19.0	120	-	2,301	680	
最小	26,454	8,730	30.1	105,693	354	1,330	80.6	4,400	0.21	4.0	3.2	73	-	526	45	
平均	39,724	12,432	31.3	194,858	491	1,600	81.2	5,700	0.27	5.4	7.2	89	-	913	369	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2024年 11月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2024年 11月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	59,029	19,350	32.8	201,540	341	1,400	-	5,000	-	6.3	6.7	110	----	1,260	590	B系生物反応槽容量
2	51,454	22,360	43.5	184,740	359	1,350	-	4,700	-	7.2	-	150	----	1,769	330	1池3883m³
3	60,381	22,090	36.6	179,880	298	1,340	-	4,800	-	6.2	-	130	----	1,166	360	
4	59,153	21,160	35.8	207,120	350	1,400	-	5,000	-	6.3	-	110	----	1,156	360	
5	60,855	21,900	36.0	222,420	365	1,440	81.3	5,100	-	6.1	9.9	110	----	1,110	360	
6	60,985	22,790	37.4	229,800	377	1,440	-	4,900	0.20	6.1	10.8	130	----	1,145	360	
7	61,438	22,870	37.2	256,800	418	1,510	-	5,100	-	6.1	9.1	150	----	1,156	445	
8	64,148	22,850	35.6	272,220	424	1,540	-	5,300	-	5.8	7.7	140	----	1,140	525	
9	52,680	18,710	35.5	239,580	455	1,520	-	5,500	-	7.1	-	150	----	1,151	640	
10	45,821	16,810	36.7	220,320	481	1,530	-	5,400	-	8.1	-	160	----	1,145	640	
11	47,141	17,280	36.7	213,840	454	1,490	-	5,400	-	7.9	6.3	130	----	1,140	640	
12	46,558	16,980	36.5	234,060	503	1,500	83.8	5,500	-	8.0	6.9	150	----	1,135	560	
13	48,717	17,200	35.3	233,100	478	1,550	-	5,400	0.22	7.7	6.5	130	----	1,145	640	
14	44,152	15,960	36.1	221,580	502	1,540	-	5,400	-	8.4	6.1	140	----	1,135	680	
15	42,672	15,590	36.5	219,060	513	1,530	-	5,700	-	8.7	5.8	150	----	1,140	680	
16	40,493	14,760	36.5	196,260	485	1,550	-	6,400	-	9.2	-	170	----	1,125	680	
17	42,428	15,270	36.0	201,600	475	1,520	-	6,200	-	8.8	-	150	----	1,125	565	
18	44,384	16,070	36.2	233,700	527	1,530	-	6,400	-	8.4	5.9	140	----	1,125	600	
19	43,822	15,850	36.2	220,260	503	1,600	81.2	6,200	-	8.5	6.5	140	----	1,125	600	
20	42,545	15,370	36.1	202,140	475	1,700	-	5,900	0.19	8.8	6.5	130	----	1,140	650	
21	39,759	15,130	38.1	205,440	517	1,680	-	5,900	-	9.4	6.3	130	----	1,156	680	
22	41,704	15,260	36.6	201,660	484	1,650	-	5,700	-	8.9	6.3	130	----	718	680	
23	42,963	15,430	35.9	207,420	483	1,610	-	5,800	-	8.7	-	140	----	1,161	680	
24	44,529	16,170	36.3	221,940	498	1,620	-	5,700	-	8.4	-	140	----	1,125	680	
25	43,126	16,110	37.4	244,080	566	1,650	-	6,000	-	8.6	6.0	120	----	1,130	680	
26	48,680	17,910	36.8	182,100	374	1,640	80.0	5,800	-	7.7	6.5	140	----	993	600	
27	57,830	21,740	37.6	192,840	333	1,640	-	6,100	0.12	6.4	5.4	120	----	1,024	730	
28	47,161	17,410	36.9	195,420	414	1,660	-	6,300	-	7.9	4.8	120	----	1,129	790	
29	54,110	20,440	37.8	197,280	365	1,600	-	5,800	-	6.9	5.1	120	----	1,140	800	
30	49,105	17,390	35.4	201,000	409	1,510	-	5,500	-	7.6	-	140	----	1,166	560	
合計	1,487,823	544,210	-	6,439,200	-	-	-	-	-	-	-	-	0	34,275	17,785	
最大	64,148	22,870	43.5	272,220	566	1,700	83.8	6,400	0.22	9.4	10.8	170	-	1,769	800	
最小	39,759	14,760	32.8	179,880	298	1,340	80.0	4,700	0.12	5.8	4.8	110	-	718	330	
平均	49,594	18,140	36.6	214,640	433	1,540	81.6	5,600	0.19	7.7	6.8	140	-	1,143	593	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2024年 11月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	59,028	21,240	36.0	246,900	418	1,370	−	5,800	−	6.3	7.5	150	----	1,230	440	C系生物反応槽容量
2	51,453	22,460	43.7	254,820	495	1,360	−	5,000	−	7.2	−	200	----	1,721	300	1池3883m^3
3	60,381	21,950	36.4	269,520	446	1,340	−	5,300	−	6.2	−	190	----	1,134	320	
4	59,153	20,190	34.1	245,520	415	1,330	−	5,800	−	6.3	−	170	----	1,124	320	
5	60,855	21,720	35.7	281,460	463	1,380	78.3	6,000	−	6.1	9.1	160	----	1,080	320	
6	60,985	22,270	36.5	321,600	527	1,490	−	6,300	0.20	6.1	8.8	170	----	1,115	370	
7	61,437	22,560	36.7	307,980	501	1,560	−	6,400	−	6.1	6.6	210	----	1,124	515	
8	64,147	23,000	35.9	322,320	502	1,580	−	6,500	−	5.8	5.8	190	----	1,110	600	
9	52,680	18,400	34.9	265,740	504	1,610	−	6,300	−	7.1	−	210	----	1,119	720	
10	45,821	16,300	35.6	249,660	545	1,650	−	6,800	−	8.1	−	210	----	1,115	720	
11	47,140	16,800	35.6	255,240	541	1,630	−	6,700	−	7.9	5.0	180	----	1,110	720	
12	46,558	16,420	35.3	255,780	549	1,600	80.2	6,600	−	8.0	4.9	180	----	1,105	720	
13	48,717	16,850	34.6	279,900	575	1,640	−	5,900	0.21	7.7	6.0	180	----	1,115	680	
14	44,151	15,930	36.1	281,580	638	1,650	−	6,000	−	8.4	5.6	170	----	1,105	720	
15	42,672	15,500	36.3	271,800	637	1,620	−	6,300	−	8.7	5.3	170	----	1,110	720	
16	40,493	14,490	35.8	265,260	655	1,630	−	6,500	−	9.2	−	190	----	1,095	720	
17	42,427	15,020	35.4	269,760	636	1,610	−	6,300	−	8.8	−	200	----	1,095	680	
18	44,383	15,800	35.6	307,800	694	1,580	−	6,500	−	8.4	5.7	160	----	1,095	640	
19	43,821	15,620	35.6	285,600	652	1,610	81.0	6,500	−	8.5	5.8	170	----	1,095	640	
20	42,544	15,140	35.6	272,460	640	1,650	−	7,000	0.20	8.8	5.4	150	----	1,110	640	
21	39,759	14,820	37.3	269,220	677	1,650	−	7,000	−	9.4	5.5	140	----	1,124	640	
22	41,703	14,990	35.9	271,500	651	1,620	−	6,900	−	8.9	5.8	170	----	702	600	
23	42,963	15,210	35.4	267,300	622	1,580	−	6,900	−	8.7	−	210	----	1,129	600	
24	37,850	13,230	35.0	249,840	660	1,610	−	7,000	−	8.4	−	200	----	1,095	605	
25	36,658	13,630	37.2	260,520	711	1,680	−	6,900	−	8.6	6.4	200	----	1,100	480	
26	48,680	19,620	40.3	266,820	548	1,630	80.8	6,300	−	7.7	7.4	180	----	967	560	
27	57,829	19,110	33.0	236,400	409	1,450	−	6,600	0.14	6.4	5.6	180	----	996	570	
28	47,161	17,370	36.8	267,180	567	1,470	−	7,200	−	7.9	5.4	180	----	961	540	
29	54,110	21,020	38.8	268,560	496	1,490	−	6,300	−	6.9	6.9	170	----	1,110	490	
30	49,104	17,540	35.7	273,180	556	1,460	−	6,000	−	7.6	−	210	----	1,134	520	
合計	1,474,663	534,200	−	8,141,220	−	−	−	−	−	−	−	−	0	33,225	17,110	
最大	64,147	23,000	43.7	322,320	711	1,680	81.0	7,200	0.21	9.4	9.1	210	−	1,721	720	
最小	36,658	13,230	33.0	236,400	409	1,330	78.3	5,000	0.14	5.8	4.9	140	−	702	300	
平均	49,155	17,807	36.2	271,374	552	1,550	80.1	6,400	0.19	7.7	6.2	180	−	1,108	570	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2024年 11月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	39,420	11,800	29.9	186,860	474	1,550	-	6,300	-	8.3	9.4	100	----	1,033	315	D系生物反応槽容量
2	38,970	11,650	29.9	140,901	362	1,490	-	6,300	-	8.4	-	140	490	1,134	360	1池3424m³
3	43,170	13,600	31.5	149,422	346	1,450	-	6,000	-	7.2	-	120	1,416	1,163	320	嫌気槽864m3
4	38,250	11,630	30.4	158,113	413	1,570	-	6,000	-	8.4	-	110	605	1,163	320	好気槽2560m3
5	41,320	12,340	29.9	184,558	447	1,580	77.2	6,500	-	8.0	8.9	110	----	1,063	320	
6	45,730	13,930	30.5	197,706	432	1,640	-	6,300	0.20	7.2	13.7	100	----	809	220	
7	36,430	11,000	30.2	198,528	545	1,680	-	6,800	-	9.0	7.8	100	690	724	380	
8	25,520	7,990	31.3	187,514	735	1,700	-	6,800	-	8.7	7.2	110	----	679	280	
9	35,330	10,730	30.4	189,820	537	1,680	-	6,700	-	9.3	-	100	----	959	560	
10	36,280	10,900	30.0	190,459	525	1,610	-	6,400	-	9.1	-	95	----	1,023	560	
11	35,270	10,540	29.9	172,636	489	1,550	-	6,200	-	9.3	5.4	110	----	780	550	
12	35,410	10,830	30.6	192,773	544	1,500	78.0	6,000	-	9.3	6.7	99	----	997	440	
13	38,400	11,590	30.2	200,223	521	1,480	-	6,200	0.35	8.6	7.2	99	----	970	400	
14	34,770	10,500	30.2	187,698	540	1,490	-	6,700	-	9.5	8.3	99	----	975	320	
15	35,350	10,740	30.4	190,295	538	1,520	-	6,500	-	9.3	6.9	96	----	1,001	400	
16	36,150	10,880	30.1	195,092	540	1,540	-	6,300	-	9.1	-	92	----	922	400	
17	35,260	10,630	30.1	192,284	545	1,580	-	6,500	-	9.3	-	95	----	1,029	400	
18	34,900	10,610	30.4	198,629	569	1,580	-	6,500	-	9.4	7.3	91	----	990	400	
19	36,100	10,820	30.0	198,323	549	1,600	79.3	6,700	-	9.1	7.2	97	----	980	400	
20	34,770	10,470	30.1	191,492	551	1,630	-	6,900	0.27	9.5	6.4	95	----	1,005	440	
21	37,940	11,380	30.0	202,478	534	1,610	-	6,600	-	8.7	5.5	93	----	993	530	
22	35,380	10,710	30.3	196,009	554	1,590	-	6,500	-	9.3	4.5	92	----	1,013	640	
23	34,680	10,460	30.2	191,616	553	1,540	-	6,100	-	9.5	-	100	----	1,028	640	
24	35,490	10,620	29.9	200,797	566	1,520	-	6,000	-	9.3	-	96	----	952	640	
25	35,600	10,720	30.1	205,017	576	1,470	-	5,900	-	9.2	6.1	87	----	1,002	490	
26	36,810	11,130	30.2	193,164	525	1,510	80.0	6,200	-	8.9	11.1	87	----	918	400	
27	39,350	11,860	30.1	142,812	363	1,550	-	6,800	0.18	8.4	5.2	89	----	1,044	515	
28	36,410	10,870	29.9	156,778	431	1,500	-	6,600	-	9.0	5.0	92	----	1,048	520	
29	37,460	11,250	30.0	167,601	447	1,450	-	6,300	-	8.8	6.9	88	944	1,015	400	
30	34,830	10,480	30.1	179,012	514	1,480	-	6,000	-	9.4	-	95	787	1,050	360	
合計	1,100,750	332,660	-	5,538,610	-	-	-	-	-	-	-	-	4,932	29,462	12,920	
最大	45,730	13,930	31.5	205,017	735	1,700	80.0	6,900	0.35	9.5	13.7	140	1,416	1,163	640	
最小	25,520	7,990	29.9	140,901	346	1,450	77.2	5,900	0.18	7.2	4.5	87	490	679	220	
平均	36,692	11,089	30.2	184,620	503	1,550	78.6	6,400	0.25	8.9	7.3	99	822	982	431	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2024年 11月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	40,000	12,000	30.0	179,973	450	1,540	−	6,500	−	8.2	7.9	110	----	954	360	E系生物反応槽容量
2	40,860	12,240	30.0	134,553	329	1,500	−	6,400	−	8.0	−	140	490	1,103	320	1池3424m³
3	41,650	13,430	32.2	143,668	345	1,450	−	6,000	−	7.5	−	380	1,415	1,097	320	嫌気槽864m3
4	40,370	14,480	35.9	150,063	372	1,580	−	5,300	−	7.9	−	110	605	1,152	320	好気槽2560m3
5	42,430	12,730	30.0	177,518	418	1,600	75.6	6,700	−	7.7	8.3	120	----	1,054	340	
6	46,800	14,050	30.0	188,734	403	1,610	−	6,800	0.21	7.0	6.2	110	----	1,012	450	
7	36,320	10,880	30.0	188,261	518	1,630	−	7,100	−	9.1	6.2	110	689	998	445	
8	42,200	12,650	30.0	188,873	448	1,610	−	6,600	−	7.8	5.6	110	----	1,022	525	
9	36,670	11,040	30.1	179,172	489	1,630	−	6,900	−	9.0	−	89	----	989	440	
10	38,290	11,470	30.0	180,215	471	1,600	−	7,000	−	8.6	−	99	----	997	440	
11	37,530	11,270	30.0	190,603	508	1,610	−	7,200	−	8.8	6.1	100	----	1,036	440	
12	37,290	11,320	30.4	183,765	493	1,590	77.7	6,800	−	8.8	5.3	110	----	1,010	520	
13	24,960	8,290	33.2	155,632	624	1,650	−	6,000	0.32	8.6	5.7	110	----	651	375	
14	35,890	10,810	30.1	187,877	523	1,610	−	7,000	−	9.2	6.2	100	----	1,004	445	
15	36,350	11,000	30.3	192,000	528	1,630	−	6,900	−	9.0	5.4	100	----	1,001	520	
16	37,210	11,170	30.0	196,268	527	1,630	−	6,900	−	8.8	−	95	----	983	520	
17	36,230	10,900	30.1	193,962	535	1,640	−	7,000	−	9.1	−	110	----	1,002	520	
18	35,250	10,700	30.4	200,308	568	1,650	−	7,100	−	9.3	5.4	93	----	1,016	520	
19	36,130	10,850	30.0	199,936	553	1,650	78.5	7,000	−	9.1	5.4	99	----	927	520	
20	34,670	10,430	30.1	191,543	552	1,650	−	6,800	0.27	9.5	5.6	97	----	1,059	520	
21	38,080	11,440	30.0	204,590	537	1,650	−	6,600	−	8.6	6.0	93	----	956	490	
22	35,320	10,680	30.2	197,286	559	1,650	−	6,700	−	9.3	4.6	93	----	973	640	
23	34,560	10,390	30.1	192,010	556	1,580	−	6,500	−	9.5	−	86	----	983	640	
24	35,370	10,600	30.0	200,608	567	1,570	−	6,400	−	9.3	−	99	----	970	640	
25	35,610	10,540	29.6	204,785	575	1,520	−	6,400	−	9.2	5.8	93	----	974	490	
26	35,870	10,880	30.3	194,596	543	1,560	78.9	6,700	−	9.2	11.4	94	----	1,008	400	
27	40,220	11,250	28.0	142,338	354	1,550	−	7,700	0.18	8.2	4.5	97	----	1,020	525	
28	38,630	11,330	29.3	156,054	404	1,480	−	7,200	−	8.5	4.6	96	----	1,048	500	
29	38,480	10,640	27.7	167,110	434	1,440	−	7,000	−	8.5	6.2	94	944	1,005	400	
30	34,620	10,430	30.1	178,894	517	1,450	−	6,100	−	9.5	−	100	786	947	360	
合計	1,123,860	339,890	−	5,441,195	−	−	−	−	−	−	−	−	4,929	29,951	13,945	
最大	46,800	14,480	35.9	204,785	624	1,650	78.9	7,700	0.32	9.5	11.4	380	1,415	1,152	640	
最小	24,960	8,290	27.7	134,553	329	1,440	75.6	5,300	0.18	7.0	4.5	86	490	651	320	
平均	37,462	11,330	30.2	181,373	484	1,580	77.7	6,700	0.24	8.7	6.1	110	822	998	465	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2024年 11月度　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ固形物量)	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ量)	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m^3	%	t	m^3	t	t	m^3	%	t	m^3	t	t	
1	783	0.62	4.85	485	−	−	233	0.99	2.31	231	−	−	
2	841	0.78	6.55	655	−	−	299	0.96	2.87	287	−	−	
3	777	0.60	4.64	464	−	−	227	1.01	2.29	229	−	−	
4	853	0.47	4.05	405	−	−	304	0.97	2.95	295	−	−	
5	740	0.40	2.94	294	−	−	190	0.97	1.84	184	−	−	
6	510	0.51	2.59	259	−	−	160	1.00	1.60	160	−	−	
7	526	0.52	2.74	274	−	−	176	0.98	1.72	172	−	−	
8	529	0.53	2.81	281	−	−	179	0.99	1.77	177	−	−	
9	757	0.67	5.10	510	−	−	207	1.02	2.11	211	−	−	
10	756	0.76	5.74	574	−	−	205	0.98	2.01	201	−	−	
11	747	0.81	6.03	603	−	−	196	1.00	1.96	196	−	−	
12	870	0.80	6.92	692	−	−	317	1.01	3.20	320	−	−	
13	825	0.75	6.18	618	−	−	276	0.99	2.73	273	−	−	
14	746	0.74	5.49	549	−	−	245	0.97	2.38	238	−	−	
15	496	0.80	3.99	399	−	−	231	0.95	2.19	219	−	−	
16	790	0.81	6.38	638	−	−	240	0.97	2.33	233	−	−	
17	711	0.76	5.42	542	−	−	211	0.95	2.00	200	−	−	
18	715	0.75	5.34	534	−	−	215	0.96	2.06	206	−	−	
19	817	0.81	6.59	659	−	−	320	0.99	3.17	317	−	−	
20	737	0.78	5.76	576	−	−	238	0.97	2.31	231	−	−	
21	766	0.78	5.96	596	−	−	265	0.99	2.62	262	−	−	
22	845	0.80	6.75	675	−	−	347	1.00	3.47	347	−	−	
23	752	0.86	6.50	650	−	−	253	0.93	2.35	235	−	−	
24	767	0.83	6.34	634	−	−	271	0.96	2.60	260	−	−	
25	720	0.74	5.36	536	−	−	309	0.99	3.06	306	−	−	
26	758	0.91	6.93	693	−	−	309	1.01	3.12	312	−	−	
27	846	1.00	8.46	846	−	−	347	0.98	3.40	340	−	−	
28	875	0.83	7.23	723	−	−	347	0.99	3.44	344	−	−	
29	869	0.85	7.41	741	−	−	347	1.02	3.54	354	−	−	
30	847	0.85	7.20	720	−	−	347	0.99	3.44	344	−	−	
合計	22,571	−	168.25	16825	0.00	0.00	7,811	−	76.84	7684	−	−	
最大	875	1.00	8.46	846	−	−	347	1.02	3.54	354	−	−	
最小	496	0.40	2.59	259	−	−	160	0.93	1.60	160	−	−	
平均	752	0.75	5.61	561	−	−	260	0.98	2.56	256	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2024年　11月度　　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備　考
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量	濃度	固形物量	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量						
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t	
1	−	−	−	−	−	−	550	−	0.45	−	2.5	2.5	254	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	542	−	0.63	−	3.7	3.7	368	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	550	−	0.35	−	2.4	2.4	235	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	549	−	0.19	−	1.1	1.1	110	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	550	−	0.15	−	1.1	1.1	110	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	350	−	0.27	−	1.0	1.0	99	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	350	−	0.28	−	1.0	1.0	102	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	350	−	0.23	−	1.0	1.0	104	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	550	−	0.58	−	3.0	3.0	299	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	551	−	0.67	−	3.7	3.7	373	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	551	−	0.70	−	4.1	4.1	407	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	553	−	0.61	−	3.7	3.7	372	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	549	−	0.57	−	3.5	3.5	345	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	501	−	0.60	−	3.1	3.1	311	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	265	−	0.63	−	1.8	1.8	180	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	550	−	0.69	−	4.1	4.1	405	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	500	−	0.63	−	3.4	3.4	342	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	500	−	0.61	−	3.3	3.3	328	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	497	−	0.67	−	3.4	3.4	342	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	499	−	0.69	−	3.5	3.5	345	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	501	−	0.65	−	3.3	3.3	334	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	498	−	0.62	−	3.3	3.3	328	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	499	−	0.84	−	4.2	4.2	415	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	496	−	0.73	−	3.7	3.7	374	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	411	−	0.55	−	2.3	2.3	230	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	449	−	0.82	−	3.8	3.8	381	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	499	−	0.91	−	5.1	5.1	506	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	528	−	0.66	−	3.8	3.8	379	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	522	−	0.70	−	3.9	3.9	387	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	500	−	0.72	−	3.8	3.8	376	−	−	−	−	−	
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	14760	−	−	0.0	91.4	91.4	9141	−	−	0	−	0.00	
最大	−	−	−	−	−	−	553	−	0.91	−	5.1	5.1	506	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	265	−	0.15	−	1.0	1.0	99	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	492	−	0.62	−	3.1	3.0	305	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2024年 11月度　No.5-3

日	スクリュープレス脱水機													備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄)	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	28	0.70	97.4	3.02	0.73	75.8	–	–	48	6.5	37.5	2.03	–	
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	95	2.00	97.2	9.19	2.01	78.1	–	–	133	5.0	105.5	1.59	–	
6	504	10.20	97.4	41.78	10.24	75.5	–	–	532	4.1	431.5	1.33	–	
7	348	8.8	97.4	43	8.7	79.7	–	–	375	4.2	241.5	1.08	–	
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
合計	975	21.7	–	97	21.7	–	–	–	1,089	–	816.00	–	0	
最大	504	10.2	97.4	43	10.2	79.7	–	–	532	6.5	431.5	2.03	–	
最小	28	0.7	97.2	3	0.7	75.5	–	–	48	4.1	37.5	1.08	–	
平均	244	5.0	97.8	24	5.4	95.2	–	–	272	5.0	204.0	1.50	–	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2024年 11月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	11:27	0.2	−	−	−	−	4.0	−	639	639	−	
6	−	−	24:00	−	−	−	−	−	−	857	2,733	3,590	−	
7	58.44	18:32	4:42	3.8	−	−	−	−	−	2,994	20	3,014	966.5	
8	42.76	14:01	0:34	2.3	10.88	28.4	11	28.4	−	1,610	0	1,610	744.2	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	101.20	1.36	40:43	6.3	10.88	28.4	11	28.4	4.0	5,461	3,392	8,853	1,710.7	
最大	58.44	0.77	24:00	3.8	10.88	28.4	11	28.4	4.0	2,994	2,733	3,590	966.5	
最小	42.76	0.58	0:34	0.2	10.88	28.4	11	28.4	4.0	857	0	639	744.2	
平均	50.60	0.68	10:10	2.10	10.88	28.4	10.80	28.4	4.00	1,820	1,131	2,213.25	855.4	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2024年 11月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	783	−			783	99.3	−			99.3	3.7	−			3.7
2	841	−			841	132.2	−			132.2	5.8	−			5.8
3	777	−			777	80.6	−			80.6	3.1	−			3.1
4	853	−			853	76.4	−			76.4	3.0	−			3.0
5	740	−			740	55.8	−			55.8	2.0	−			2.0
6	510	−			510	56.2	−			56.2	2.0	−			2.0
7	526	−			526	61.2	−			61.2	2.3	−			2.3
8	529	−			529	71.0	−			71.0	2.5	−			2.5
9	757	−			757	122.6	−			122.6	4.3	−			4.3
10	756	−			756	124.5	−			124.5	5.0	−			5.0
11	747	−			747	129.7	−			129.7	5.1	−			5.1
12	870	−			870	145.3	−			145.3	5.9	−			5.9
13	825	−			825	132.2	−			132.2	5.5	−			5.5
14	746	−			746	99.4	−			99.4	4.1	−			4.1
15	496	−			496	78.6	−			78.6	3.2	−			3.2
16	790	−			790	119.4	−			119.4	4.9	−			4.9
17	711	−			711	109.5	−			109.5	4.5	−			4.5
18	715	−			715	112.2	−			112.2	4.3	−			4.3
19	817	−			817	144.8	−			144.8	5.1	−			5.1
20	737	−			737	110.6	−			110.6	4.6	−			4.6
21	766	−			766	128.8	−			128.8	5.1	−			5.1
22	845	−			845	156.3	−			156.3	5.9	−			5.9
23	752	−			752	108.2	−			108.2	4.7	−			4.7
24	767	−			767	117.3	−			117.3	5.0	−			5.0
25	720	−			720	95.5	−			95.5	4.0	−			4.0
26	758	−			758	143.8	−			143.8	5.8	−			5.8
27	846	−			846	174.8	−			174.8	7.4	−			7.4
28	875	−			875	150.4	−			150.4	6.0	−			6.0
29	869	−			869	152.6	−			152.6	5.7	−			5.7
30	847	−			847	142.5	−			142.5	5.7	−			5.7
合計	22,571	0			22,571	3,431.7	0.0			3,432	136.2	0.0			136.2
最大	875	0			875	174.8	0.0			174.8	7.4	0.0			7.4
最小	496	0			496	55.8	0.0			55.8	2.0	0.0			2.0
平均	752	0			752	114.4	0.0			114.4	4.5	0.0			4.5

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2024年 11月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.62	3.8	77.0	−			75.5	−	−			0	−	−			0.00	
2	0.78	4.4	88.1	−			87.9	−	−			0	−	−			0.00	
3	0.60	3.8	66.4	−			66.0	−	−			0	−	−			0.00	
4	0.47	3.9	73.8	−			75.0	−	−			0	−	−			0.00	
5	0.40	3.7	69.2	−			66.7	−	−			0	−	−			0.00	
6	0.51	3.5	75.6	−			76.9	−	−			0	−	−			0.00	
7	0.52	3.7	82.4	−			85.2	−	−			0	−	−			0.00	
8	0.53	3.5	88.6	−			89.3	−	−			0	−	−			0.00	
9	0.67	3.5	84.6	−			84.3	−	−			0	−	−			0.00	
10	0.76	4.0	86.8	−			87.7	−	−			0	−	−			0.00	
11	0.81	3.9	83.7	−			83.6	−	−			0	−	−			0.00	
12	0.80	4.1	84.7	−			84.3	−	−			0	−	−			0.00	
13	0.75	4.2	89.4	−			88.7	−	−			0	−	−			0.00	
14	0.74	4.2	75.0	−			74.5	−	−			0	−	−			0.00	
15	0.81	4.1	80.3	−			80.0	−	−			0	−	−			0.00	
16	0.81	4.1	76.4	−			76.6	−	−			0	−	−			0.00	
17	0.76	4.1	83.3	−			83.3	−	−			0	−	−			0.00	
18	0.75	3.8	80.1	−			79.6	−	−			0	−	−			0.00	
19	0.81	3.5	76.6	−			77.3	−	−			0	−	−			0.00	
20	0.78	4.2	80.0	−			80.7	−	−			0	−	−			0.00	
21	0.78	3.9	85.1	−			85.0	−	−			0	−	−			0.00	
22	0.80	3.8	86.8	−			86.8	−	−			0	−	−			0.00	
23	0.86	4.3	72.6	−			72.3	−	−			0	−	−			0.00	
24	0.83	4.2	78.1	−			78.1	−	−			0	−	−			0.00	
25	0.74	4.1	74.2	−			75.5	−	−			0	−	−			0.00	
26	0.91	4.0	83.4	−			84.1	−	−			0	−	−			0.00	
27	1.00	4.2	87.0	−			87.1	−	−			0	−	−			0.00	
28	0.83	4.0	82.4	−			82.2	−	−			0	−	−			0.00	
29	0.85	3.8	77.7	−			77.0	−	−			0	−	−			0.00	
30	0.85	4.0	79.1	−			79.2	−	−			0	−	−			0.00	
合計	−	−	−	−	−	−	−	0	0			0	−	−	−	−	−	
最大	1.00	4.4	89.4	0.0			89.3	0	0			0	0.00	0.00			0.00	
最小	0.40	3.5	66.4	0.0			66.0	0	0			0	0.00	0.00			0.00	
平均	0.75	4.0	80.9	−			80.7	−	−			0	−	−			0.00	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2024年 11月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤	脱水ケーキ	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率		(ポリ鉄)	搬出量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t	
1	1,261	23.3	97.6	104	23.3	77.7	538	0.71	−	−	247	0.8	−	−		
2	1,234	31.3	97.5	122	31.3	74.4	434	0.55	−	−	1,479	4.7	−	−		
3	980	26.4	97.3	102	26.4	74.2	295	0.45	−	−	0	0.0	−	−		
4	899	22.2	97.4	88	22.2	74.6	287	0.49	−	−	609	2.6	−	−		
5	921	15.4	98.3	69	15.4	77.9	300	0.78	−	−	1,624	10.5	−	−		
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0	−	−		
7	366	4.6	97.7	27	4.6	82.7	164	0.78	−	−	682	8.1	−	−		
8	1,120	22.4	98.0	107	22.4	79.1	561	1.00	−	−	2,349	10.4	−	−		
9	1,323	27.3	97.9	121	27.3	77.5	597	0.87	−	−	2,813	10.3	−	−		
10	1,157	27.8	97.2	122	27.8	77.2	529	0.64	−	−	2,509	7.6	−	−		
11	991	24.5	97.4	115	24.5	78.7	511	0.80	−	−	2,074	8.1	−	−		
12	885	24.8	97.1	112	24.8	78.0	478	0.73	−	−	1,740	6.7	−	−		
13	1,037	28.0	97.3	126	28.0	77.8	563	0.90	−	−	2,190	7.8	−	−		
14	1,094	28.3	97.4	128	28.3	77.9	580	0.82	−	−	2,291	8.1	−	−		
15	1,078	28.2	97.4	135	28.2	79.1	571	0.81	−	−	2,306	8.1	−	−		
16	1,032	26.6	97.3	128	26.6	79.2	573	0.83	−	−	2,407	8.7	−	−		
17	957	24.7	97.4	122	24.7	79.7	563	0.91	−	−	1,972	8.0	−	−		
18	1,109	29.8	97.3	136	29.8	78.0	656	0.88	−	−	2,320	7.7	−	−		
19	1,053	27.1	97.4	127	27.1	78.6	609	0.90	−	−	2,262	8.3	−	−		
20	1,149	28.6	97.4	131	28.6	78.3	694	0.95	−	−	2,364	8.1	−	−		
21	1,161	28.4	96.9	129	28.4	78.0	639	0.71	−	−	2,625	7.3	−	−		
22	1,128	28.2	97.3	133	28.2	78.8	649	0.84	−	−	2,639	8.6	−	−		
23	1,163	27.5	97.5	131	27.5	79.0	724	1.00	−	−	2,654	9.2	−	−		
24	1,171	30.2	97.4	142	30.2	78.8	749	0.98	−	−	2,581	8.4	−	−		
25	1,192	30.1	97.5	138	30.1	78.1	781	1.04	−	−	2,668	8.8	−	−		
26	1,444	38.6	97.2	155	38.6	75.1	903	0.91	−	−	3,103	7.8	−	−		
27	1,566	45.9	96.7	190	45.9	75.9	746	0.58	−	−	1,436	2.8	−	−		
28	1,203	35.8	97.0	155	35.8	76.8	572	0.64	−	−	2,306	6.4	−	−		
29	925	26.1	97.1	114	26.1	77.2	466	0.68	−	−	2,045	7.5	−	−		
30	1,073	29.2	97.3	132	29.2	77.9	573	0.78	−	−	2,233	7.6	−	−		
合計	31,672	791.3	−	3,542	791.1	−	16,297	−	−	−	58,522	−	0	0		
最大	1,566	45.9	98.3	190	45.9	82.7	903	1.04	−	−	3,103	10.5	−	−		
最小	366	4.6	96.7	27	4.6	74.2	164	0.45	−	−	0	0.0	−	−		
平均	1,092	27.3	97.5	122	27.3	77.7	562	0.78	−	−	2,090	6.8	−	−		

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2024年 11月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	949	3.2	30.6	595.0	2.9	17.3	158.5	3.7	5.9	96	3.9	3.7	99	3.8	3.7	
2	909	3.5	32.1	580.0	3.2	18.7	96.5	3.7	3.6	100	4.0	4.0	132	4.4	5.8	
3	777	3.4	26.6	523.0	3.2	16.8	99.0	3.9	3.9	74	3.7	2.8	81	3.8	3.1	
4	614	3.8	23.5	349.0	3.7	12.8	106.3	4.0	4.3	83	4.1	3.4	76	3.9	3.0	
5	717	2.5	18.1	422.0	1.6	6.8	121.6	4.0	4.9	118	3.8	4.4	56	3.7	2.0	
6	405	3.2	13.0	130.0	1.6	2.1	128.5	4.0	5.1	91	4.2	3.8	56	3.5	2.0	
7	539	3.2	17.4	199.0	2.1	4.3	156.5	3.8	5.9	123	4.0	4.9	61	3.7	2.3	
8	888	2.5	22.5	544.0	1.7	9.3	171.1	3.9	6.7	102	3.9	4.0	71	3.5	2.5	
9	1030	2.7	27.4	498.0	1.6	7.7	218.6	3.7	8.1	191	3.8	7.3	123	3.5	4.3	
10	936	3.5	32.9	460.0	3.1	14.3	215.3	3.9	8.4	136	3.8	5.2	125	4.0	5.0	
11	836	3.1	25.7	317.0	1.7	5.3	224.7	4.0	9.0	165	3.8	6.3	130	3.9	5.1	
12	750	3.5	26.0	244.0	2.4	5.9	235.3	4.0	9.3	126	3.9	4.9	145	4.1	5.9	
13	811	3.5	28.1	317.0	2.8	9.0	244.8	3.8	9.2	117	3.8	4.4	132	4.2	5.5	
14	836	3.4	28.5	367.0	2.7	9.7	251.3	3.9	9.9	118	4.0	4.8	99	4.2	4.1	
15	863	3.3	28.3	392.0	2.4	9.6	265.4	4.0	10.5	127	3.9	5.0	79	4.1	3.2	
16	872	3.2	27.5	302.0	1.7	5.1	294.7	3.9	11.6	155	3.8	5.9	119	4.1	4.9	
17	740	3.3	24.8	268.0	2.1	5.6	243.6	4.0	9.7	119	4.2	5.0	110	4.1	4.5	
18	890	3.4	29.9	380.0	2.5	9.6	247.1	4.0	10.0	151	4.0	6.0	112	3.8	4.3	
19	844	3.2	27.2	306.0	2.2	6.7	263.5	3.9	10.3	130	3.9	5.1	145	3.5	5.1	
20	903	3.2	29.3	368.0	2.1	7.8	271.8	3.9	10.6	153	4.1	6.3	111	4.2	4.6	
21	1097	3.3	35.9	537.0	2.6	13.8	279.8	3.9	11.0	151	4.0	6.0	129	3.9	5.1	
22	935	3.5	33.0	329.0	2.7	8.7	266.4	4.2	11.1	183	4.0	7.3	156	3.8	5.9	
23	989	3.1	30.9	411.0	1.9	7.7	301.2	3.9	11.8	168	4.0	6.7	108	4.3	4.7	
24	950	3.4	32.4	357.0	2.3	8.4	298.3	4.0	12.0	177	3.9	7.0	117	4.2	5.0	
25	940	3.2	29.9	466.0	2.3	10.7	275.5	4.0	11.1	103	4.0	4.1	96	4.1	4.0	
26	1136	3.4	38.4	628.0	2.9	18.2	266.7	4.0	10.8	97	3.7	3.6	144	4.0	5.8	
27	1300	3.9	51.3	664.0	3.8	25.4	273.3	4.0	11.0	188	4.0	7.5	175	4.2	7.4	
28	962	3.7	35.9	409.0	3.5	14.1	260.9	3.9	10.1	142	4.0	5.7	150	4.0	6.0	
29	776	3.5	27.2	277.0	2.9	8.0	214.5	4.0	8.6	132	3.7	4.9	153	3.8	5.7	
30	844	3.5	29.3	403.0	3.0	12.0	200.9	3.8	7.7	97	4.0	3.9	143	4.0	5.7	
合計	26039	−	863.5	12042.0	−	311	6651.5	−	262.1	3,914	−	153.8	3432	−	136.2	
最大	1300	3.9	51.3	664.0	3.8	25	301.2	4.2	12.0	191.13	4.2	7.5	175	4.4	7.4	
最小	405	2.5	13.0	130.0	1.6	2	96.5	3.7	3.6	74.15	3.7	2.8	56	3.5	2.0	
平均	868	3.3	29.0	401.4	2.6	10	221.7	3.9	8.7	130.50	3.9	5.1	114	4.0	4.5	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2024年 11月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	115.04	77.7	85.6	25.6	−	−	−	−	115.04	77.7	85.6	25.6	−	−	−	−	
2	110.00	74.4	84.0	28.2	−	−	−	−	110.00	74.4	84.0	28.2	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月
3	100.44	74.2	84.0	25.9	−	−	−	−	100.44	74.2	84.0	25.9	−	−	−	−	平均(average関数使用)にて
4	102.10	74.6	84.0	25.9	−	−	−	−	102.10	74.6	84.0	25.9	−	−	−	−	補完しています
5	96.76	77.9	79.5	21.4	−	−	−	−	96.76	77.9	79.5	21.4	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日
7	58.44	79.7	81.0	11.9	−	−	−	−	−	−	−	−	58.44	79.7	81.0	11.9	は月平均(average関数使用)にて
8	143.06	85.4	80.7	20.9	−	−	−	−	100.30	79.1	80.7	20.9	42.76	−	81.3	−	データを補完しています
9	115.44	77.5	84.0	26.0	−	−	−	−	115.44	77.5	84.0	26.0	−	−	−	−	
10	115.88	77.2	84.0	26.4	−	−	−	−	115.88	77.2	84.0	26.4	−	−	−	−	
11	115.42	78.7	84.3	24.6	−	−	−	−	115.42	78.7	84.3	24.6	−	−	−	−	
12	116.05	78.0	84.6	25.6	−	−	−	−	116.05	78.0	84.6	25.6	−	−	−	−	
13	126.44	77.8	84.9	28.1	−	−	−	−	126.44	77.8	84.9	28.1	−	−	−	−	
14	131.04	77.9	84.7	28.9	−	−	−	−	131.04	77.9	84.7	28.9	−	−	−	−	
15	130.64	79.1	84.9	27.3	−	−	−	−	130.64	79.1	84.9	27.3	−	−	−	−	
16	129.98	79.2	84.0	27.0	−	−	−	−	129.98	79.2	84.0	27.0	−	−	−	−	
17	130.25	79.7	84.0	26.4	−	−	−	−	130.25	79.7	84.0	26.4	−	−	−	−	
18	122.36	78.0	85.2	26.9	−	−	−	−	122.36	78.0	85.2	26.9	−	−	−	−	
19	130.54	78.6	85.5	28.0	−	−	−	−	130.54	78.6	85.5	28.0	−	−	−	−	
20	130.90	78.3	85.2	28.4	−	−	−	−	130.90	78.3	85.2	28.4	−	−	−	−	
21	130.46	78.0	85.4	28.7	−	−	−	−	130.46	78.0	85.4	28.7	−	−	−	−	
22	130.43	78.8	84.5	27.7	−	−	−	−	130.43	78.8	84.5	27.7	−	−	−	−	
23	126.88	79.0	84.0	26.6	−	−	−	−	126.88	79.0	84.0	26.6	−	−	−	−	
24	128.29	78.8	84.0	27.2	−	−	−	−	128.29	78.8	84.0	27.2	−	−	−	−	
25	127.76	78.1	85.7	27.9	−	−	−	−	127.76	78.1	85.7	27.9	−	−	−	−	
26	174.42	75.1	86.1	43.4	44.64	75.1	86.1	11.1	129.78	75.1	86.1	32.3	−	−	−	−	
27	189.34	75.9	81.8	45.7	68.25	75.9	81.8	16.5	121.09	75.9	81.8	29.2	−	−	−	−	
28	139.75	76.8	81.9	32.4	16.11	76.8	81.9	3.7	123.64	76.8	81.9	28.7	−	−	−	−	
29	113.46	77.2	82.1	25.9	−	−	−	−	113.46	77.2	82.1	25.9	−	−	−	−	
30	129.98	77.9	84.0	28.7	−	−	−	−	129.98	77.9	84.0	28.7	−	−	−	−	
合計	3611.55	−	−	798	129.00	−	−	31.3	3,381.35	−	−	754.5	101.20	−	−	11.9	
最大	189.34	85.4	86.1	45.7	68.25	76.8	86.1	16.5	131.04	79.7	86.1	32.3	58.44	79.7	81.3	11.9	
最小	58.44	74.2	79.5	11.9	16.11	75.1	81.8	3.7	96.76	74.2	79.5	20.9	42.76	79.7	81.0	11.9	
平均	125.00	77.9	84.0	27.5	43.00	75.7	83.3	10.0	120.76	77.7	84.1	26.9	50.60	88.3	81.0	12.0	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、珪砂補給量)

2024年 11月度　No.5-10

日	重油消費量				珪砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	t	t	t	t	t	t	t	
1	－	761	－	761	－	－	－	0	
2	－	647	－	647	－	－	－	0	
3	－	1,261	－	1,261	－	－	－	0	
4	－	1,832	－	1,832	－	－	－	0	
5	－	2,136	639	2,775	－	－	4	4	
6	－	－	3,590	3,590	－	－	－	0	
7	－	2,072	3,014	5,086	－	－	－	0	
8	－	3,174	1,610	4,784	－	－	－	0	
9	－	1,424	－	1,424	－	－	－	0	
10	－	1,654	－	1,654	－	－	－	0	
11	－	1,294	－	1,294	－	－	－	0	
12	－	1,501	－	1,501	－	－	－	0	
13	－	1,462	－	1,462	－	－	－	0	
14	－	778	－	778	－	－	－	0	
15	77	1,357	－	1,434	－	－	－	0	
16	－	1,558	－	1,558	－	－	－	0	
17	－	2,040	－	2,040	－	－	－	0	
18	65	1,496	－	1,561	－	－	－	0	
19	86	1,204	－	1,290	－	－	－	0	
20	－	1,109	－	1,109	－	－	－	0	
21	－	1,247	－	1,247	－	－	－	0	
22	－	1,082	－	1,082	－	－	－	0	
23	－	1,375	－	1,375	－	－	－	0	
24	－	1,078	－	1,078	－	－	－	0	
25	1,424	683	－	2,107	4	－	－	4	
26	4,275	1,017	－	5,292	－	－	－	0	
27	1,143	487	－	1,630	－	－	－	0	
28	320	447	－	767	－	－	－	0	
29	－	1,076	－	1,076	－	－	－	0	
30	－	1,150	－	1,150	－	－	－	0	
合計	7,390	38,402	8,853	54,645	4	0	4	8	
最大	4,275	3,174	3,590	5,292	4	－	4	4	
最小	65	447	639	647	4	－	4	0	
平均	1,056	1,324	2,213	1,822	4	－	4	0	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2024年 12月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量		流入下水量	放流水量	簡易処理水量			放流水量		降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
			（合流）	雨水排水量		（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	mm	㎥	㎥	㎥	㎥	
1	晴	12.0	173,611	0	173,611	174,458	0	0	0	125,762	48,696	0.0	24,616	196,215	126,365	69,850	
2	晴	10.0	179,783	0	179,783	180,584	0	0	0	131,354	49,230	0.0	25,611	202,958	132,598	70,360	
3	晴	11.0	184,341	0	184,341	185,030	0	0	0	127,510	57,520	0.0	28,273	210,421	129,411	81,010	
4	晴	13.0	178,452	0	178,452	179,230	0	0	0	124,917	54,313	0.0	30,507	207,661	130,551	77,110	
5	晴	13.0	175,936	0	175,936	176,748	0	0	0	123,537	53,211	0.0	26,637	200,730	126,050	74,680	
6	晴	16.0	173,672	0	173,672	174,436	0	0	0	118,462	55,974	0.0	23,459	194,287	116,897	77,390	
7	晴	8.0	174,064	0	174,064	174,759	0	0	0	121,455	53,304	0.0	23,875	195,425	120,735	74,690	
8	晴	10.0	167,142	0	167,142	167,842	0	0	0	114,683	53,159	0.0	24,687	189,414	113,604	75,810	
9	晴	11.0	173,314	0	173,314	174,088	0	0	0	120,756	53,332	0.0	24,134	195,550	119,760	75,790	
10	晴	6.0	175,429	0	175,429	175,968	0	0	0	123,135	52,833	0.0	23,651	196,398	121,128	75,270	
11	晴	12.0	176,433	0	176,433	177,329	0	0	0	124,905	52,424	0.0	24,618	198,723	123,943	74,780	
12	晴	9.0	173,465	0	173,465	174,282	0	0	0	123,761	50,521	0.0	25,636	197,534	125,014	72,520	
13	晴一時雨	6.0	177,698	0	177,698	178,595	0	0	0	124,659	53,936	0.5	24,890	200,509	123,999	76,510	
14	晴後曇	6.0	169,860	0	169,860	170,758	0	0	0	118,587	52,171	0.0	26,099	193,579	118,229	75,350	
15	晴	9.5	166,754	0	166,754	167,577	0	0	0	114,398	53,179	0.0	25,240	190,082	114,912	75,170	
16	晴	9.0	174,736	0	174,736	175,471	0	0	0	123,453	52,018	0.0	25,073	198,191	122,851	75,340	
17	晴	9.5	167,790	0	167,790	168,587	0	0	0	117,948	50,639	0.0	26,636	192,296	117,676	74,620	
18	晴	7.0	175,183	0	175,183	176,077	0	0	0	127,936	48,141	0.0	26,040	199,162	129,702	69,460	
19	晴	6.0	167,622	0	167,622	168,572	0	0	0	118,568	50,004	0.0	28,410	194,089	121,659	72,430	
20	晴	5.0	172,273	0	172,273	173,194	0	0	0	119,609	53,585	0.0	30,165	201,578	126,118	75,460	
21	曇一時雨	5.0	194,115	0	194,115	195,070	0	18,325	18,325	123,187	53,558	4.5	30,816	204,921	127,441	77,480	
22	晴	9.0	166,801	0	166,801	167,847	0	0	0	118,846	49,001	0.0	31,918	197,155	125,405	71,750	
23	晴	10.0	170,003	0	170,003	170,974	0	0	0	121,035	49,939	0.0	30,189	198,858	126,048	72,810	
24	晴時々曇	6.0	170,433	0	170,433	171,395	0	0	0	122,210	49,185	0.0	30,494	199,064	127,174	71,890	
25	晴	6.0	167,924	0	167,924	168,898	0	0	0	117,143	51,755	0.0	31,563	198,421	123,791	74,630	
26	晴	6.0	162,015	0	162,015	162,961	0	0	0	112,106	50,855	0.0	30,132	190,035	116,595	73,440	
27	晴	11.0	172,463	0	172,463	173,464	0	0	0	121,667	51,797	0.0	27,318	198,765	124,745	74,020	
28	晴	9.0	167,536	0	167,536	168,483	0	0	0	119,338	49,145	0.0	25,208	190,342	119,022	71,320	
29	晴	7.0	169,030	0	169,030	170,023	0	0	0	122,836	47,187	0.0	25,990	192,531	122,971	69,560	
30	晴	10.0	166,036	0	166,036	166,977	0	0	0	116,728	50,249	0.0	24,796	188,861	116,161	72,700	
31	晴	9.0	166,100	0	166,100	167,103	0	0	0	119,226	47,877	0.0	25,561	189,665	118,905	70,760	
合計	－	－	5,350,014	0	5,350,014	5,376,780	0	18,325	18,325	3,759,717	1,598,738	5.0	832,242	6,103,420	3,809,460	2,293,960	
最大	－	16.0	194,115	－	194,115	195,070	－	18,325	18,325	131,354	57,520	4.5	31,918	210,421	132,598	81,010	
最小	－	5.0	162,015	－	162,015	162,961	－	18,325	18,325	112,106	47,187	0.5	23,459	188,861	113,604	69,460	
平均	－	8.9	172,581	－	172,581	173,445	－	18,325	18,325	121,281	51,572	2.5	26,847	196,885	122,886	73,999	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2024年 12月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水)使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	46,030	90	510	8,997	6,816	849	−	−	−	0	0.00	1,300	1.24	467	1.15
2	46,040	90	510	10,741	6,801	289	−	−	−	0	0.00	1,664	1.52	467	1.14
3	46,280	91	510	12,655	6,855	554	−	−	−	0	0.00	1,585	1.49	445	0.93
4	46,230	91	510	13,828	6,786	1,403	−	−	−	0	0.00	1,573	1.51	445	0.98
5	46,180	91	510	10,924	6,738	286	−	−	−	0	0.00	1,425	1.38	536	1.21
6	46,230	91	510	7,814	6,748	249	−	−	−	0	0.00	1,516	1.54	410	0.88
7	46,070	90	510	8,209	6,743	568	−	−	−	57	0.15	1,562	1.54	559	1.26
8	45,980	90	510	8,363	6,656	1,439	−	−	−	0	0.00	1,505	1.57	388	0.88
9	45,990	90	510	8,877	6,691	288	−	−	−	0	0.00	1,265	1.26	399	0.90
10	45,970	90	510	8,094	6,729	842	−	−	−	0	0.00	1,049	1.02	524	1.19
11	46,000	90	510	8,752	6,735	753	−	−	−	0	0.00	1,436	1.38	410	0.94
12	45,990	90	510	9,601	6,782	838	−	−	−	0	0.00	1,505	1.46	422	1.00
13	46,050	90	510	8,965	6,638	822	−	−	−	0	0.00	1,379	1.33	467	1.04
14	63,110	124	510	8,686	6,748	2,212	−	−	−	169	0.32	1,322	1.34	479	1.10
15	45,360	89	510	9,236	6,708	282	−	−	−	216	0.57	1,140	1.20	434	0.98
16	45,340	89	510	9,319	6,833	281	−	−	−	197	0.52	1,425	1.39	350	0.81
17	45,310	89	510	9,031	6,798	1,372	−	−	−	90	0.24	1,596	1.62	366	0.87
18	45,230	89	510	9,022	6,861	554	−	−	−	97	0.26	1,676	1.57	302	0.75
19	45,280	89	510	10,956	6,774	1,146	−	−	−	0	0.00	1,562	1.58	410	0.98
20	45,330	89	510	13,637	6,835	536	−	−	−	0	0.00	1,744	1.75	502	1.12
21	54,180	106	510	13,230	6,756	1,388	−	−	−	55	0.12	1,539	1.50	447	0.75
22	50,760	100	510	13,632	6,764	1,412	−	−	−	0	0.00	1,493	1.51	365	0.89
23	45,070	88	510	13,297	6,687	868	−	−	−	0	0.00	1,311	1.30	388	0.93
24	45,060	88	510	13,033	6,783	558	−	−	−	0	0.00	1,425	1.40	479	1.17
25	45,100	88	510	13,883	6,721	856	−	−	−	0	0.00	1,345	1.38	342	0.79
26	45,120	88	510	12,686	7,513	875	−	−	−	0	0.00	1,448	1.55	467	1.10
27	45,120	88	510	10,983	6,733	578	−	−	−	0	0.00	1,345	1.33	479	1.11
28	45,700	90	510	8,579	6,758	567	−	−	−	60	0.16	1,436	1.44	544	1.33
29	45,980	90	510	8,662	6,799	1,407	−	−	−	0	0.00	1,630	1.59	433	1.10
30	46,050	90	510	9,052	6,756	286	−	−	−	0	0.00	1,288	1.32	445	1.06
31	46,000	90	510	9,121	6,879	865	−	−	−	0	0.00	1,117	1.12	388	0.97
合計	1,448,140	2,839	−	321,865	210,424	25,223	−	−	−	941	−	44,606	−	13,559	−
最大	63,110	124	510	13,883	7,513	2,212	−	−	−	216	0.57	1,744	1.75	559	1.33
最小	45,060	88	510	7,814	6,638	249	−	−	−	55	0.12	1,049	1.02	302	0.75
平均	46,714	92	510	10,383	6,788	814	−	−	−	118	0.08	1,439	1.42	437	1.01

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2024年 12月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計	備考
	A系	B系	C系	D系	E系							
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	
1	41,676	42,345	42,344	35,000	34,850	126,365	69,850	196,215	0	0	0	
2	43,276	45,226	44,096	35,310	35,050	132,598	70,360	202,958	0	0	0	
3	43,855	48,889	36,667	40,420	40,590	129,411	81,010	210,421	0	0	0	
4	43,846	49,546	37,159	38,500	38,610	130,551	77,110	207,661	0	0	0	
5	42,894	47,518	35,638	37,270	37,410	126,050	74,680	200,730	0	0	0	
6	40,135	43,864	32,898	38,620	38,770	116,897	77,390	194,287	0	0	0	
7	40,806	45,674	34,255	37,350	37,340	120,735	74,690	195,425	0	0	0	
8	39,834	42,154	31,616	37,820	37,990	113,604	75,810	189,414	0	0	0	
9	40,745	45,151	33,864	37,840	37,950	119,760	75,790	195,550	0	0	0	
10	41,475	45,516	34,137	37,580	37,690	121,128	75,270	196,398	0	0	0	
11	43,726	45,838	34,379	37,360	37,420	123,943	74,780	198,723	0	0	0	
12	44,415	46,057	34,542	36,220	36,300	125,014	72,520	197,534	0	0	0	
13	45,645	44,774	33,580	38,180	38,330	123,999	76,510	200,509	0	0	0	
14	41,894	43,620	32,715	37,620	37,730	118,229	75,350	193,579	0	0	0	
15	40,613	42,457	31,842	37,520	37,650	114,912	75,170	190,082	0	0	0	
16	43,323	45,445	34,083	37,610	37,730	122,851	75,340	198,191	0	0	0	
17	42,995	42,675	32,006	37,280	37,340	117,676	74,620	192,296	0	0	0	
18	46,484	47,553	35,665	34,770	34,690	129,702	69,460	199,162	0	0	0	
19	42,005	45,517	34,137	36,240	36,190	121,659	72,430	194,089	0	0	0	
20	44,335	46,733	35,050	37,690	37,770	126,118	75,460	201,578	0	0	0	
21	44,414	47,444	35,583	38,610	38,870	127,441	77,480	204,921	0	18,325	18,325	
22	43,455	46,829	35,121	35,950	35,800	125,405	71,750	197,155	0	0	0	
23	44,474	46,614	34,960	36,460	36,350	126,048	72,810	198,858	0	0	0	
24	44,325	47,342	35,507	35,930	35,960	127,174	71,890	199,064	0	0	0	
25	43,674	45,781	34,336	37,290	37,340	123,791	74,630	198,421	0	0	0	
26	41,864	42,703	32,028	36,650	36,790	116,595	73,440	190,035	0	0	0	
27	43,994	46,143	34,608	36,940	37,080	124,745	74,020	198,765	0	0	0	
28	41,106	44,523	33,393	35,610	35,710	119,022	71,320	190,342	0	0	0	
29	42,196	46,157	34,618	34,740	34,820	122,971	69,560	192,531	0	0	0	
30	40,494	43,238	32,429	36,280	36,420	116,161	72,700	188,861	0	0	0	
31	40,895	44,577	33,433	35,360	35,400	118,905	70,760	189,665	0	0	0	
合計	1,324,868	1,407,903	1,076,689	1,146,020	1,147,940	3,809,460	2,293,960	6,103,420	0	18,325	18,325	
最大	46,484	49,546	44,096	40,420	40,590	132,598	81,010	210,421	-	18,325	18,325	
最小	39,834	42,154	31,616	34,740	34,690	113,604	69,460	188,861	-	18,325	18,325	
平均	42,738	45,416	34,732	36,968	37,030	122,886	73,999	196,885	-	18,325	18,325	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2024年 12月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	−	883	512	1,395	−	134.8	71.0	205.8	−	5.1	3.0	8.1	0.61	3.9
2	−	1,113	487	1,600	−	152.6	61.7	214.3	−	5.9	2.6	8.5	0.55	4.0
3	−	1,047	753	1,800	−	156.8	105.4	262.2	−	6.1	4.4	10.5	0.61	4.0
4	−	967	958	1,925	−	131.4	114.6	246.0	−	5.2	5.1	10.3	0.56	4.2
5	−	1,069	817	1,886	−	147.5	104.4	251.9	−	5.8	4.4	10.2	0.57	4.0
6	434	714	840	1,988	57.9	88.3	97.1	243.3	2.1	3.5	4.2	9.8	0.52	4.0
7	−	1,081	646	1,727	−	143.3	76.5	219.7	−	5.6	3.3	8.9	0.54	4.1
8	−	1,048	515	1,563	−	144.6	71.1	215.7	−	5.6	2.8	8.4	0.56	3.9
9	422	579	628	1,629	61.8	80.9	79.1	221.8	2.3	3.1	3.4	8.8	0.56	4.0
10	871	−	736	1,607	140.7	−	92.4	233.1	4.9	−	4.2	9.1	0.59	3.9
11	968	−	768	1,736	145.4	−	95.5	240.8	5.4	−	4.3	9.7	0.58	4.0
12	901	−	813	1,714	140.6	−	115.4	256.0	5.1	−	4.6	9.7	0.59	3.8
13	1,162	−	574	1,736	163.9	−	67.5	231.3	6.2	−	3.0	9.2	0.56	4.0
14	1,055	−	991	2,046	136.8	−	110.8	247.5	5.3	−	5.0	10.3	0.53	4.2
15	1,080	−	969	2,049	134.6	−	113.8	248.3	5.3	−	4.7	10.0	0.51	4.0
16	954	127	790	1,871	137.5	20.6	102.9	261.0	5.4	0.7	4.5	10.6	0.58	4.1
17	1,089	93	1,133	2,315	147.2	11.8	141.5	300.5	5.9	0.5	6.1	12.5	0.57	4.2
18	1,022	373	1,111	2,506	128.5	47.6	132.4	308.5	5.3	1.9	5.7	12.9	0.54	4.2
19	614	686	1,126	2,426	77.1	88.3	138.9	304.3	3.1	3.5	5.7	12.3	0.54	4.0
20	903	435	1,019	2,357	107.2	53.6	119.6	280.4	4.4	2.1	4.9	11.4	0.50	4.1
21	1,128	800	590	2,518	141.7	98.0	67.2	306.9	5.5	3.9	2.9	12.3	0.51	4.0
22	728	1,033	1,010	2,771	81.4	115.7	115.5	312.6	3.3	4.7	4.6	12.6	0.47	4.0
23	896	784	765	2,445	100.9	96.2	93.1	290.2	4.2	3.7	3.6	11.5	0.48	4.0
24	882	1,026	987	2,895	104.5	124.5	122.3	351.3	4.1	4.7	4.6	13.4	0.48	3.8
25	1,031	849	942	2,822	127.8	110.8	119.8	358.4	5.1	4.2	4.7	14.0	0.52	3.9
26	689	832	595	2,116	79.1	99.6	67.6	246.4	3.1	3.7	2.7	9.5	0.47	3.9
27	1,042	520	435	1,997	116.4	59.9	44.8	221.1	4.7	2.3	2.0	9.0	0.47	4.1
28	1,049	−	997	2,046	124.8	−	117.5	242.3	4.9	−	4.7	9.6	0.49	4.0
29	1,091	−	752	1,843	141.1	−	88.9	230.1	5.3	−	3.7	9.0	0.50	3.9
30	860	−	934	1,794	108.9	−	115.1	224.0	4.3	−	4.7	9.0	0.52	4.0
31	944	−	721	1,665	141.4	−	113.1	254.5	5.8	−	4.4	10.2	0.64	4.0
合計	21,815	16,059	24,914	62,788	2,847.1	2,106.8	3,076.2	8,030.2	111.0	81.8	128.5	321.3	−	−
最大	1,162	1,113	1,133	2,895	163.9	156.8	141.5	358.4	6.2	6.1	6.1	14.0	0.64	4.2
最小	422	93	435	1,395	57.9	11.8	44.8	205.8	2.1	0.5	2.0	8.1	0.47	3.8
平均	909	765	804	2,025	118.6	100.3	99.2	259.0	4.6	3.9	4.1	10.4	0.53	4.0

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2024年 12月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	－	95.8	95.7	－	11.40	5.30	16.70	－	0.21	0.17	0.20	384.0	2.4	9.3
2	－	95.3	95.3	－	13.15	5.04	18.19	－	0.21	0.19	0.21	529.0	2.7	14.3
3	－	95.8	95.8	－	15.94	8.28	24.22	－	0.25	0.18	0.22	651.0	3.3	21.4
4	－	95.4	95.3	－	14.84	11.06	25.90	－	0.27	0.21	0.24	768.0	3.0	23.2
5	－	95.5	95.4	－	15.96	8.29	24.25	－	0.26	0.18	0.23	332.0	2.2	7.4
6	95.0	95.0	96.6	5.26	9.54	8.32	23.12	0.23	0.26	0.19	0.22	126.0	3.9	4.9
7	－	95.2	95.1	－	14.55	7.22	21.77	－	0.25	0.21	0.23	105.0	2.8	2.9
8	－	95.4	95.4	－	15.82	4.61	20.43	－	0.27	0.16	0.23	215.0	3.5	7.6
9	95.5	95.4	95.4	6.26	7.84	6.48	20.58	0.26	0.24	0.18	0.22	319.0	2.2	7.0
10	95.7	－	95.6	12.34	－	8.12	20.46	0.24	－	0.19	0.22	340.0	2.7	9.1
11	95.6	－	95.5	16.69	－	8.95	25.64	0.30	－	0.20	0.25	373.0	3.0	11.1
12	95.7	－	95.7	12.05	－	6.77	18.83	0.23	－	0.14	0.19	213.0	2.6	5.6
13	95.4	－	95.2	17.23	－	6.90	24.13	0.27	－	0.22	0.25	252.0	3.0	7.5
14	95.0	－	95.5	16.90	－	9.75	26.66	0.30	－	0.19	0.25	319.0	2.2	6.9
15	95.4	－	95.4	17.91	－	8.48	26.40	0.32	－	0.17	0.25	248.0	2.5	6.2
16	98.5	98.5	98.5	15.34	2.03	7.52	24.89	0.28	0.28	0.17	0.23	361.0	2.3	8.3
17	95.4	95.4	95.4	15.36	1.42	13.03	29.81	0.25	0.27	0.20	0.23	463.0	2.1	9.7
18	95.2	95.2	95.1	13.96	4.65	13.97	32.57	0.25	0.23	0.23	0.24	377.0	2.2	8.4
19	95.1	95.1	95.1	6.83	8.40	12.49	27.72	0.21	0.23	0.21	0.21	406.0	3.0	12.3
20	96.5	96.5	96.5	10.94	4.92	11.40	27.26	0.24	0.22	0.22	0.23	468.0	2.3	10.6
21	96.5	96.5	96.5	17.87	9.37	8.56	35.80	0.31	0.23	0.29	0.28	566.0	2.8	16.1
22	96.2	96.2	96.2	11.09	12.25	16.55	39.89	0.32	0.25	0.35	0.31	480.0	4.0	19.1
23	96.3	96.4	96.4	14.48	13.17	12.55	40.20	0.33	0.35	0.34	0.34	521.0	3.1	16.3
24	96.3	96.3	96.3	12.57	16.22	15.14	43.94	0.30	0.33	0.32	0.32	754.0	3.2	24.1
25	95.0	95.0	95.0	14.16	12.50	13.95	40.61	0.26	0.28	0.28	0.27	957.0	2.8	26.9
26	96.2	96.2	96.2	9.52	10.57	8.50	28.58	0.30	0.27	0.31	0.29	620.0	3.2	20.1
27	95.0	95.0	95.0	14.29	6.45	5.05	25.78	0.29	0.26	0.24	0.27	330.0	2.5	8.3
28	96.4	－	96.4	13.38	－	10.25	23.63	0.26	－	0.21	0.24	190.0	2.7	5.1
29	96.6	－	96.5	15.23	－	9.62	24.85	0.28	－	0.25	0.27	201.0	2.7	5.5
30	96.6	－	96.6	13.84	－	11.81	25.65	0.31	－	0.24	0.28	280.0	2.3	6.5
31	96.0	－	96.0	14.11	－	11.33	25.44	0.23	－	0.25	0.24	288.0	2.2	6.3
合計	－	－	－	317.61	220.98	295.29	833.89	－	－	－	－	12,436.0	－	348.0
最大	98.50	98.50	98.50	17.91	16.22	16.55	43.94	0.33	0.35	0.35	0.34	957.0	4.0	26.9
最小	95.00	95.00	95.00	5.26	1.42	4.61	16.70	0.21	0.21	0.14	0.19	105.0	2.1	2.9
平均	95.9	95.5	96.0	13.23	10.52	9.53	26.90	0.28	0.26	0.22	0.25	401.2	2.8	11.2

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（第2処理場遠心）

2024年 12月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	388	103	347	838	53.3	15.3	47.7	116.3	2.1	0.6	1.9	4.6	0.61	4.0
2	269	－	99	368	40.4	－	14.9	55.2	1.6	－	0.6	2.2	0.66	4.0
3	244	54	464	762	36.6	8.8	69.7	115.1	1.5	0.3	2.8	4.6	0.66	4.0
4	646	－	115	761	98.6	－	17.6	116.2	3.9	－	0.7	4.6	0.67	4.0
5	302	519	－	821	46.6	83.5	－	130.1	1.8	3.2	－	5.0	0.67	3.8
6	－	410	562	972	－	62.3	84.4	146.6	－	2.4	3.4	5.8	0.66	4.0
7	581	－	399	980	86.7	－	58.9	145.6	3.4	－	2.4	5.7	0.65	3.9
8	405	542	－	947	59.4	82.8	－	142.2	2.3	3.1	－	5.5	0.64	3.8
9	－	485	338	823	－	74.1	49.0	123.1	－	2.8	2.0	4.8	0.64	3.9
10	376	－	427	803	57.1	－	64.1	121.2	2.2	－	2.6	4.8	0.66	4.0
11	120	－	716	836	19.2	－	111.7	130.9	0.7	－	4.5	5.2	0.70	4.0
12	634	－	151	785	99.8	－	23.8	123.7	3.9	－	1.0	4.8	0.69	3.9
13	－	862	70	932	－	124.8	9.6	134.4	－	4.7	0.4	5.1	0.61	3.8
14	369	－	351	720	47.5	－	45.5	93.0	1.9	－	1.8	3.7	0.58	3.9
15	636	556	－	1,192	84.3	78.3	－	162.6	3.3	3.0	－	6.3	0.60	3.9
16	791	512	－	1,303	105.9	72.8	－	178.6	4.1	2.8	－	6.9	0.60	3.9
17	44	509	697	1,250	5.9	72.3	88.0	166.2	0.2	2.7	3.7	6.7	0.60	4.0
18	797	360	158	1,315	110.9	53.1	20.7	184.7	4.3	2.0	0.9	7.2	0.62	3.9
19	－	433	762	1,195	－	59.2	96.2	155.4	－	2.5	4.0	6.5	0.60	4.2
20	915	123	162	1,200	124.9	17.1	20.8	162.8	4.9	0.7	0.9	6.5	0.61	4.0
21	－	825	337	1,162	－	112.8	42.5	155.3	－	4.7	1.8	6.5	0.60	4.2
22	400	－	790	1,190	55.6	－	103.5	159.2	2.2	－	4.3	6.5	0.62	4.1
23	418	734	61	1,213	56.0	100.3	7.7	164.0	2.2	4.2	0.3	6.7	0.60	4.1
24	288	196	909	1,393	37.8	26.3	112.5	176.6	1.5	1.1	4.7	7.3	0.59	4.1
25	665	491	－	1,156	83.8	63.6	－	147.4	3.3	2.7	－	5.9	0.57	4.0
26	49	172	938	1,159	6.3	24.2	113.8	144.3	0.2	0.9	4.8	5.9	0.58	4.1
27	914	264	－	1,178	119.3	36.4	－	155.7	4.7	1.3	－	6.0	0.57	3.9
28	－	572	634	1,206	－	78.8	75.4	154.2	－	2.9	3.2	6.1	0.57	3.9
29	835	－	245	1,080	104.6	－	27.9	132.6	4.1	－	1.2	5.3	0.55	4.0
30	173	910	149	1,232	22.6	125.3	17.7	165.7	0.9	4.6	0.7	6.3	0.57	3.8
31	281	19	773	1,073	38.2	2.7	95.7	136.6	1.5	0.1	4.0	5.6	0.59	4.1
合計	11,540	9,651	10,654	31,845	1,601.3	1,374.7	1,419.4	4,395.4	62.7	53.5	58.4	174.6	－	－
最大	915	910	938	1,393	124.9	125.3	113.8	184.7	4.9	4.7	4.8	7.3	0.70	4.2
最小	44	19	61	368	5.9	2.7	7.7	55.2	0.2	0.1	0.3	2.2	0.55	3.8
平均	462	439	426	1,027	64.1	62.5	56.8	141.8	2.5	2.4	2.3	5.6	0.61	4.0

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（第2処理場遠心、重力濃縮）

2024年 12月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	90.1	90.2	90.1	−	−	−	
2	91.0	−	91.0	−	−	−	
3	91.0	91.1	91.0	−	−	−	
4	91.1	−	91.1	−	−	−	
5	89.9	91.2	−	−	−	−	
6	−	89.7	91.0	−	−	−	
7	89.5	−	90.8	−	−	−	
8	89.3	90.7	−	−	−	−	
9	−	90.7	90.6	−	−	−	
10	89.7	−	91.0	−	−	−	
11	89.2	−	89.1	−	−	−	
12	89.0	−	91.5	−	−	−	
13	−	90.2	90.1	−	−	−	
14	86.5	−	89.5	−	−	−	
15	86.9	89.9	−	−	−	−	
16	87.0	90.0	−	−	−	−	
17	87.0	90.0	88.3	−	−	−	
18	87.5	90.4	88.8	−	−	−	
19	−	95.7	88.3	−	−	−	
20	87.3	95.8	88.6	−	−	−	
21	−	95.7	88.3	−	−	−	
22	87.5	−	88.8	−	−	−	
23	87.0	95.7	88.3	−	−	−	
24	86.7	95.6	88.1	−	−	−	
25	86.2	95.4	−	−	−	−	
26	86.5	89.6	87.9	−	−	−	
27	89.3	89.4	−	−	−	−	
28	−	89.4	87.6	−	−	−	
29	88.9	−	87.1	−	−	−	
30	89.3	89.4	87.6	−	−	−	
31	89.7	89.8	88.1	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	
最大	91.1	95.8	91.5	−	−	−	
最小	86.2	89.4	87.1	−	−	−	
平均	88.4	91.6	89.1	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2024年 12月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m³	t	%	m³	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	1,025	28.1	97.3	124	28.1	77.3	2,262	8.1	−	−	583.5	0.83	
2	1,182	30.3	97.4	134	30.2	77.5	2,625	8.7	−	−	685.0	0.90	
3	1,542	41.5	97.3	158	35.1	77.8	3,219	7.8	−	−	813.0	0.78	
4	1,852	43.4	97.7	190	43.3	77.2	3,828	8.8	−	−	904.5	0.83	
5	1,073	28.0	97.4	113	25.0	77.9	2,277	8.1	−	−	493.0	0.70	
6	811	25.7	96.8	110	22.5	79.5	1,958	7.6	−	−	426.5	0.66	
7	717	22.3	96.9	111	21.9	80.2	1,929	8.6	−	−	450.5	0.81	
8	782	26.8	96.6	117	23.3	80.1	2,364	8.8	−	−	473.0	0.71	
9	893	25.5	97.1	117	24.3	79.1	2,204	8.6	−	−	488.5	0.77	
10	1,022	26.6	97.4	122	26.5	78.3	2,306	8.7	−	−	592.0	0.89	
11	1,054	32.8	96.9	124	27.2	78.0	2,349	7.2	−	−	604.0	0.74	
12	918	25.9	97.2	110	24.0	78.2	2,074	8.0	−	−	524.0	0.81	
13	999	28.0	97.2	122	25.6	79.0	2,320	8.3	−	−	587.5	0.84	
14	1,021	27.0	97.4	125	26.9	78.4	2,538	9.4	−	−	608.0	0.90	
15	971	27.0	97.2	120	26.9	77.5	2,306	8.5	−	−	584.5	0.87	
16	1,050	27.8	97.4	120	26.3	78.2	2,175	8.0	−	−	621.0	0.89	
17	1,177	30.7	97.4	127	27.7	78.2	2,871	9.3	−	−	666.5	0.87	
18	1,073	29.3	97.3	124	26.9	78.4	2,668	9.1	−	−	675.5	0.92	
19	1,256	32.9	97.4	152	32.8	78.4	3,234	9.8	−	−	844.0	1.03	
20	1,439	38.3	97.3	180	37.5	79.2	3,712	9.7	−	−	934.5	0.98	
21	1,684	45.0	97.3	219	44.9	79.5	4,423	9.8	−	−	1,020.5	0.91	
22	1,766	49.5	97.2	231	49.4	78.7	4,481	9.1	−	−	1,061.0	0.86	
23	1,548	42.3	97.3	200	41.9	79.0	4,075	9.6	−	−	881.0	0.83	
24	1,854	49.3	97.3	219	49.2	77.5	4,988	10.1	−	−	972.5	0.79	
25	2,068	52.3	97.5	226	50.5	77.7	5,394	10.3	−	−	982.0	0.75	
26	1,499	40.5	97.3	164	36.3	77.9	3,698	9.1	−	−	655.0	0.65	
27	1,069	30.0	97.2	125	27.2	78.2	2,538	8.4	−	−	510.5	0.68	
28	898	25.6	97.1	124	25.5	79.4	2,306	9.0	−	−	545.0	0.85	
29	897	25.4	97.2	126	25.1	80.1	2,436	9.6	−	−	537.5	0.85	
30	926	26.4	97.1	125	26.1	79.2	2,741	10.4	−	−	573.0	0.87	
31	996	28.1	97.2	130	27.6	78.7	2,842	10.1	−	−	614.0	0.87	
合計	37,062	1,012.3	−	4,489	965.8	−	91,133	−	0	−	20,911.0	−	
最大	2,068	52.3	97.7	231	50.5	80.2	5,394	10.4	−	0.0	1,061.0	1.03	
最小	717	22.3	96.6	110	21.9	77.2	1,929	7.2	−	0.0	426.5	0.65	
平均	1,196	32.7	97.3	145	31.2	78.5	2,940	9.0	−	−	674.5	0.83	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（脱水A系）

2024年 12月度　No.2-6

日	A系（ベルトプレス）												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤（PAC）		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	528	14.5	97.3	64	14.5	77.3	1,320	9.1	−	−	291.0	0.80	
2	616	15.8	97.4	70	15.8	77.5	1,508	9.6	−	−	331.0	0.84	
3	941	25.3	97.3	96	21.4	77.8	2,103	8.3	−	−	484.0	0.76	
4	1,003	23.5	97.7	103	23.4	77.2	2,248	9.6	−	−	511.5	0.87	
5	479	12.5	97.4	51	11.2	77.9	1,146	9.2	−	−	232.5	0.74	
6	422	13.4	96.8	57	11.7	79.5	1,117	8.4	−	−	222.5	0.67	
7	295	9.2	96.9	45	9.0	80.2	827	9.0	−	−	188.0	0.82	
8	245	8.4	96.6	37	7.3	80.1	740	8.8	−	−	156.0	0.74	
9	388	11.1	97.1	51	10.6	79.1	943	8.5	−	−	211.0	0.76	
10	612	15.9	97.4	73	15.9	78.3	1,421	8.9	−	−	349.5	0.88	
11	618	19.2	96.9	73	16.0	78.0	1,421	7.4	−	−	359.5	0.75	
12	546	15.4	97.2	65	14.3	78.2	1,262	8.2	−	−	315.5	0.82	
13	612	17.2	97.2	75	15.7	79.0	1,450	8.5	−	−	362.0	0.84	
14	653	17.3	97.4	80	17.2	78.4	1,697	9.8	−	−	389.5	0.90	
15	526	14.6	97.2	65	14.6	77.5	1,262	8.6	−	−	319.5	0.87	
16	467	12.4	97.4	54	11.7	78.2	1,059	8.6	−	−	283.5	0.92	
17	654	17.1	97.4	70	15.4	78.2	1,726	10.1	−	−	382.0	0.90	
18	576	15.7	97.3	67	14.4	78.4	1,552	9.9	−	−	368.5	0.94	
19	708	18.6	97.4	86	18.5	78.4	2,030	10.9	−	−	479.5	1.03	
20	854	22.7	97.3	107	22.3	79.2	2,407	10.6	−	−	552.5	0.97	
21	1,048	28.0	97.3	137	28.0	79.5	2,987	10.7	−	−	637.0	0.91	
22	1,040	29.2	97.2	136	29.1	78.7	2,944	10.1	−	−	631.5	0.87	
23	923	25.2	97.3	119	25.0	79.0	2,596	10.3	−	−	536.0	0.85	
24	1,218	32.4	97.3	144	32.3	77.5	3,437	10.6	−	−	635.5	0.78	
25	1,336	33.8	97.5	146	32.6	77.7	3,654	10.8	−	−	637.5	0.75	
26	965	26.1	97.3	106	23.4	77.9	2,436	9.3	−	−	421.0	0.65	
27	762	21.4	97.2	89	19.4	78.2	1,798	8.4	−	−	363.5	0.68	
28	563	16.1	97.2	78	16.0	79.4	1,494	9.3	−	−	344.0	0.86	
29	574	16.3	97.2	81	16.1	80.1	1,566	9.6	−	−	347.0	0.85	
30	583	16.6	97.2	79	16.4	79.2	1,813	10.9	−	−	367.5	0.88	
31	518	14.6	97.2	67	14.3	78.7	1,552	10.6	−	−	326.5	0.89	
合計	21,273	579.2	−	2,569	553.2	−	55,506	−	0	−	12,036.0	−	
最大	1,336	33.8	97.7	146	32.6	80.2	3,654	10.9	−	−	637.5	1.03	
最小	245	8.4	96.6	37	7.3	77.2	740	7.4	−	−	156.0	0.65	
平均	686	18.7	97.3	83	17.8	78.5	1,791	9.6	−	−	388.3	0.83	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2024年 12月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	497	13.6	97.3	60	13.6	77.3	943	6.9	−	−	292.5	0.86	
2	566	14.5	97.4	64	14.5	77.5	1,117	7.7	−	−	354.0	0.98	
3	601	16.2	97.3	62	13.7	77.8	1,117	6.9	−	−	329.0	0.81	
4	849	19.9	97.7	87	19.8	77.2	1,581	7.9	−	−	393.0	0.79	
5	594	15.5	97.4	63	13.8	77.9	1,131	7.3	−	−	260.5	0.67	
6	389	12.3	96.8	53	10.8	79.5	841	6.8	−	−	204.0	0.66	
7	422	13.1	96.9	65	12.9	80.2	1,102	8.4	−	−	262.5	0.80	
8	537	18.4	96.6	81	16.0	80.1	1,624	8.8	−	−	317.0	0.69	
9	505	14.4	97.1	66	13.8	79.1	1,262	8.7	−	−	277.5	0.77	
10	410	10.7	97.4	49	10.6	78.3	885	8.3	−	−	242.5	0.91	
11	436	13.6	96.9	51	11.3	78.0	928	6.8	−	−	244.5	0.72	
12	372	10.5	97.2	45	9.7	78.2	812	7.7	−	−	208.5	0.79	
13	387	10.9	97.2	47	9.9	79.0	870	8.0	−	−	225.5	0.83	
14	368	9.7	97.4	45	9.7	78.4	841	8.6	−	−	218.5	0.90	
15	445	12.4	97.2	55	12.3	77.5	1,044	8.4	−	−	265.0	0.86	
16	583	15.4	97.4	67	14.6	78.2	1,117	7.2	−	−	337.5	0.87	
17	523	13.6	97.4	56	12.3	78.2	1,146	8.4	−	−	284.5	0.83	
18	497	13.6	97.3	58	12.4	78.4	1,117	8.2	−	−	307.0	0.90	
19	548	14.4	97.4	66	14.3	78.4	1,204	8.4	−	−	364.5	1.02	
20	585	15.6	97.3	73	15.3	79.2	1,305	8.4	−	−	382.0	0.98	
21	636	17.0	97.3	83	17.0	79.5	1,436	8.4	−	−	383.5	0.90	
22	726	20.4	97.2	95	20.3	78.7	1,537	7.6	−	−	429.5	0.84	
23	625	17.1	97.3	81	16.9	79.0	1,479	8.7	−	−	345.0	0.81	
24	636	16.9	97.3	75	16.9	77.5	1,552	9.2	−	−	337.0	0.80	
25	732	18.5	97.5	80	17.9	77.7	1,740	9.4	−	−	344.5	0.74	
26	534	14.4	97.3	59	12.9	77.9	1,262	8.7	−	−	234.0	0.65	
27	307	8.6	97.2	36	7.8	78.2	740	8.6	−	−	147.0	0.68	
28	335	9.6	97.2	46	9.5	79.4	812	8.5	−	−	201.0	0.84	
29	323	9.2	97.2	45	9.0	80.1	870	9.5	−	−	190.5	0.83	
30	343	9.8	97.2	46	9.7	79.2	928	9.5	−	−	205.5	0.84	
31	478	13.5	97.2	62	13.2	78.7	1,291	9.6	−	−	287.5	0.85	
合計	15,789	433.1	−	1,920	412.5	−	35,627	−	−	−	8,875.0	−	
最大	849	20.4	97.7	95	20.3	80.2	1,740	9.6	−	−	429.5	1.02	
最小	307	8.6	96.6	36	7.8	77.2	740	6.8	−	−	147.0	0.65	
平均	509	14.0	97.3	62	13.3	78.5	1,149	8.2	−	−	286.3	0.82	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2024年 12月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	−	−	−	
2	−	−	−	
3	3.98	−	−	
4	1.96	2.00	2.09	
5	4.07	−	−	
6	2.00	2.06	2.32	
7	−	−	−	
8	−	−	−	
9	−	−	−	
10	4.02	−	−	
11	2.04	2.11	−	
12	−	−	−	
13	−	−	−	
14	−	−	−	
15	−	−	−	
16	3.98	−	−	
17	−	−	−	
18	1.95	1.98	−	
19	−	−	−	
20	3.91	−	−	
21	−	−	−	
22	−	−	−	
23	1.90	1.98	−	
24	−	−	−	
25	3.97	−	2.49	
26	1.93	1.94	−	
27	−	−	−	
28	−	−	−	
29	−	−	−	
30	−	−	−	
31	−	−	−	
合計	35.71	12.07	6.90	
最大	4.07	2.11	2.49	
最小	1.90	1.94	2.09	
平均	2.98	2.01	2.30	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2024年 12月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	7:47	−	−	−	−	−	−	−	2,524	2,524	−	
3	49.69	12:34	11:26	1.8	−	−	−	−	−	1,617	1,403	3,020	669.3	
4	97.62	24:00	0:00	2.9	−	−	−	−	−	1,191	0	1,191	1,113.8	
5	96.44	24:00	0:00	2.7	20.68	33.9	20.6	33.9	−	1,281	0	1,281	1,101.1	
6	108.90	24:00	0:00	3.6	−	−	−	−	−	2,054	0	2,054	1,098.6	
7	112.82	24:00	0:00	3.9	−	−	−	−	4.0	3,113	0	3,113	965.2	
8	119.02	24:00	0:00	4.3	−	−	−	−	4.0	3,952	0	3,952	1,061.7	
9	117.46	24:00	0:00	4.4	−	−	−	−	4.0	2,655	0	2,655	1,137.9	
10	123.58	24:00	0:00	4.4	20.54	33.0	20.4	33.0	−	1,269	0	1,269	1,220.5	
11	124.10	24:00	0:00	4.5	20.74	34.6	20.6	34.6	−	865	0	865	1,182.4	
12	117.07	24:00	0:00	4.3	−	−	−	−	−	1,059	0	1,059	1,124.0	
13	119.18	24:00	0:00	4.4	20.75	32.1	20.7	32.1	−	1,785	0	1,785	1,122.7	
14	113.40	24:00	0:00	4.2	−	−	−	−	−	1,721	0	1,721	1,063.0	
15	119.26	24:00	0:00	4.7	−	−	−	−	4.0	1,797	0	1,797	1,132.8	
16	125.76	24:00	0:00	5.2	10.93	31.4	10.9	31.4	−	2,282	0	2,282	1,211.6	
17	128.40	24:00	0:00	5.4	−	−	−	−	4.0	1,570	0	1,570	1,398.3	
18	126.83	24:00	0:00	5.6	−	−	−	−	−	2,055	0	2,055	1,535.4	
19	129.19	24:00	0:00	5.2	20.50	28.9	20.4	28.9	−	1,366	0	1,366	1,572.3	
20	119.66	24:00	0:00	5.0	−	−	−	−	4.0	1,689	0	1,689	1,550.7	
21	94.96	24:00	0:00	3.5	−	−	−	−	−	1,938	0	1,938	1,251.0	
22	96.49	24:00	0:00	3.6	−	−	−	−	−	1,688	0	1,688	1,172.2	
23	101.08	24:00	0:00	4.6	11.44	26.7	11.4	26.7	−	2,599	0	2,599	1,154.4	
24	97.12	24:00	0:00	4.0	20.42	26.6	20.4	26.6	−	1,240	0	1,240	1,254.8	
25	91.80	24:00	0:00	3.5	−	−	−	−	−	1,405	0	1,405	1,212.9	
26	111.63	24:00	0:00	4.4	−	−	−	−	4.0	940	0	940	1,311.9	
27	122.10	24:00	0:00	6.3	10.33	30.4	10.3	30.4	4.0	975	0	975	1,491.0	
28	119.46	24:00	0:00	5.0	−	−	−	−	−	2,560	0	2,560	1,395.7	
29	126.04	24:00	0:00	5.3	−	−	−	−	−	3,568	0	3,568	1,402.1	
30	127.68	24:00	0:00	5.3	18.68	25.1	18.6	25.1	4.0	3,149	0	3,149	1,522.7	
31	129.80	24:00	0:00	5.1	−	−	−	−	−	2,507	0	2,507	1,516.4	
合計	3,266.5	684:34	19:13	127.1	175.01	−	174.3	−	36.0	55,890	3,927	59,817	35,946.4	
最大	129.8	24:00	11:26	6.3	20.75	34.6	20.7	34.6	4.0	3,952	2,524	3,952	1,572.3	
最小	49.7	12:34	0:00	1.8	10.33	25.1	10.3	25.1	4.0	865	0	865	669.3	
平均	112.64	23:36	9:36	4.4	17.50	30.5	17.4	30.5	4.0	1,927	1,964	1,994	1,198.2	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2024年 12月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	129.36	24:00	0:00	4.6	−	−	−	−	−	810	0	810	1,672.6	
2	129.90	24:00	0:00	4.6	−	−	−	−	−	1,024	0	1,024	1,651.0	
3	129.50	24:00	0:00	4.3	21.40	35.7	21.3	35.7	−	1,047	0	1,047	1,709.4	
4	105.16	21:07	0:34	3.2	−	−	−	−	−	543	0	543	1,444.0	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	0:00	12:21	−	−	−	−	−	−	−	2,084	2,084	−	
20	54.04	10:40	12:40	1.9	−	−	−	−	−	1,710	1,217	2,927	817.9	
21	128.37	24:00	0:00	3.6	−	−	−	−	−	1,072	0	1,072	1,790.7	
22	128.68	24:00	0:00	3.9	−	−	−	−	−	765	0	765	1,781.8	
23	125.20	24:00	0:00	4.1	−	−	−	−	−	2,293	0	2,293	1,588.8	
24	128.36	24:00	0:00	4.1	−	−	−	−	−	250	0	250	1,757.7	
25	129.30	24:00	0:00	4.0	−	−	−	−	−	307	0	307	1,765.3	
26	68.97	13:36	0:33	2.4	21.25	34.7	21.2	34.7	−	441	0	441	942.3	
27	−	−	−	−	10.37	34.5	10.3	34.5	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	1,256.84	237:23	26:08	40.7	53.02	−	52.8	−	0.0	10,262	3,301	13,563	16,921.5	
最大	129.90	24:00	12:40	4.6	21.40	35.7	21.3	35.7	−	2,293	2,084	2,927	1,790.7	
最小	54.04	0:00	0:00	1.9	10.37	34.5	10.3	34.5	−	250	0	250	817.9	
平均	114.26	21:34	6:32	3.7	17.67	35.1	17.6	35.1	−	933	1,651	1,130	1,301.7	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2024年 12月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	96,030	−	−	−	−	−	−	39	0	39	4	
2	103,990	−	−	−	−	−	−	56	1	57	7	
3	109,270	−	−	−	117	−	−	73	1	74	15	
4	109,210	−	−	−	126	−	−	56	0	56	18	
5	104,490	−	−	−	180	−	−	54	1	55	17	
6	100,030	−	−	−	−	−	−	48	2	50	11	
7	98,980	−	−	−	−	−	−	32	2	34	8	
8	96,650	−	−	−	−	−	6	25	0	25	4	
9	99,040	−	−	−	−	−	−	40	1	41	8	
10	97,200	−	−	−	−	−	−	37	1	38	19	
11	96,910	−	−	−	−	−	−	34	2	36	16	
12	100,230	−	−	−	−	−	−	38	1	39	22	
13	105,260	−	−	−	−	−	−	35	1	36	14	
14	103,000	−	−	−	−	−	−	29	0	29	4	
15	100,110	−	−	−	−	−	−	28	1	29	5	
16	106,380	−	−	−	−	−	−	32	0	32	12	
17	106,020	−	−	−	−	−	−	35	1	36	14	
18	107,210	−	−	−	−	−	−	36	1	37	18	
19	108,080	−	−	−	−	−	9	44	1	45	19	
20	114,480	−	−	−	−	−	−	45	1	46	13	
21	111,400	−	−	−	−	−	−	40	1	41	10	
22	108,120	−	−	−	−	−	−	37	0	37	6	
23	114,240	−	−	−	−	−	−	45	1	46	7	
24	115,180	−	−	−	−	−	−	31	1	32	13	
25	113,580	−	−	−	−	−	−	35	1	36	21	
26	111,790	−	−	−	−	−	−	32	0	32	18	
27	109,010	−	−	−	−	−	5	27	1	28	12	
28	102,260	−	−	−	−	−	−	26	1	27	8	
29	105,890	−	−	−	−	−	−	19	0	19	4	
30	106,020	−	−	−	−	−	−	22	1	23	3	
31	104,950	−	−	−	−	−	−	23	0	23	7	
合計	3,265,010	0	−	−	423	0	20	1,153	25	1,178	357	
最大	115,180	0	−	−	180	0	9	73	2	74	22	
最小	96,030	0	−	−	117	0	5	19	0	19	3	
平均	105,323	−	−	−	141	−	7	37	1	38	12	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2024年 12月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	41,676	13,220	31.7	221,882	532	1,610	−	6,200	−	5.7	−	82	----	836	320	A系の送気量には、A系№5系列の送気量も含まれます。
2	43,276	13,440	31.1	233,472	539	1,690	−	5,800	−	5.5	6.7	100	----	833	370	
3	43,855	13,680	31.2	216,678	494	1,690	80.5	5,500	−	5.4	5.3	90	----	836	500	
4	43,846	13,810	31.5	237,193	541	1,680	−	5,000	0.27	5.4	4.6	97	----	835	675	
5	42,894	13,550	31.6	245,661	573	1,640	−	4,800	−	5.6	4.3	87	----	832	730	A系生物反応槽容量
6	40,135	13,190	32.9	231,493	577	1,580	−	4,300	−	6.0	4.4	88	----	832	760	1池1244m³
7	40,806	13,360	32.7	228,398	560	1,530	−	4,600	−	5.9	−	82	----	837	455	
8	39,834	12,730	32.0	210,511	528	1,580	−	4,900	−	6.0	−	82	----	841	440	
9	40,745	12,910	31.7	210,400	516	1,670	−	5,300	−	5.9	6.1	89	----	837	470	
10	41,475	13,240	31.9	213,636	515	1,690	81.0	6,100	−	5.8	5.2	88	----	843	480	
11	43,726	13,380	30.6	212,097	485	1,690	−	6,800	−	5.5	4.1	89	----	837	540	
12	44,415	13,520	30.4	226,593	510	1,720	−	6,200	0.35	5.4	4.5	87	----	836	560	
13	45,645	15,240	33.4	268,916	589	1,730	−	5,700	−	5.2	4.8	82	----	835	560	
14	41,894	16,940	40.4	265,268	633	1,750	−	5,400	−	5.7	−	81	----	836	640	
15	40,613	16,380	40.3	242,385	597	1,730	−	5,700	−	5.9	−	80	----	833	640	
16	43,323	17,550	40.5	254,614	588	1,780	−	6,100	−	5.5	4.5	85	----	828	590	
17	42,995	17,400	40.5	285,974	665	1,780	80.9	6,000	−	5.6	3.8	91	----	824	720	
18	46,484	18,120	39.0	307,077	661	1,770	−	5,800	0.33	5.1	3.9	93	----	835	720	
19	42,005	16,460	39.2	270,499	644	1,730	−	5,600	−	5.7	4.0	92	----	831	690	
20	44,335	17,860	40.3	298,631	674	1,730	−	4,700	−	5.4	5.8	92	----	827	560	
21	44,414	18,170	40.9	271,338	611	1,750	−	4,800	−	5.4	−	94	----	825	600	
22	43,455	16,850	38.8	237,464	546	1,740	−	4,400	−	5.5	−	94	----	832	690	
23	44,474	18,060	40.6	317,316	713	1,780	−	4,400	−	5.4	7.1	120	----	607	480	
24	44,325	18,140	40.9	309,308	698	1,740	80.7	4,800	−	5.4	3.4	110	----	828	990	
25	43,674	17,240	39.5	270,751	620	1,580	−	5,300	0.35	5.5	4.4	110	----	836	610	
26	41,864	17,100	40.8	267,720	639	1,630	−	5,300	−	5.7	4.9	110	----	837	560	
27	43,994	17,720	40.3	281,685	640	1,650	−	5,000	−	5.4	5.4	130	----	834	560	
28	41,106	16,900	41.1	269,037	654	1,710	−	4,900	−	5.8	−	110	----	834	560	
29	42,196	16,850	39.9	288,721	684	1,760	−	6,900	−	5.7	−	110	----	830	600	
30	40,494	16,890	41.7	303,483	749	1,810	−	5,500	−	5.9	−	98	----	826	630	
31	40,895	16,880	41.3	290,497	710	1,800	−	5,500	−	5.8	−	99	----	827	600	
合計	1,324,868	486,780	−	7,988,698	−	−	−	−	−	−	−	−	0	25,600	18,300	
最大	46,484	18,170	41.7	317,316	749	1,810	81.0	6,900	0.35	6.0	7.1	130	−	843	990	
最小	39,834	12,730	30.4	210,400	485	1,530	80.5	4,300	0.27	5.1	3.4	80	−	607	320	
平均	42,738	15,703	36.7	257,700	603	1,700	80.8	5,400	0.33	5.6	4.9	95	−	826	590	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2024年　12月度　　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2024年 12月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	42,345	15,170	35.8	205,440	485	1,570	-	5,600	-	8.8	-	140	----	1,151	560	B系生物反応槽容量
2	45,226	16,560	36.6	216,420	479	1,570	-	5,500	-	8.2	7.3	170	----	1,140	560	1池3883m^3
3	48,889	18,420	37.7	232,560	476	1,560	81.3	5,500	-	7.6	7.1	130	----	1,145	560	
4	49,546	18,240	36.8	235,980	476	1,520	-	5,700	0.21	7.5	7.5	140	----	1,161	535	
5	47,518	17,140	36.1	231,360	487	1,570	-	5,900	-	7.8	6.6	150	----	1,151	600	
6	43,864	16,310	37.2	232,140	529	1,600	-	5,800	-	8.5	7.2	130	----	1,156	565	
7	45,674	16,450	36.0	232,680	509	1,600	-	5,500	-	8.2	-	150	----	1,135	615	
8	42,154	15,420	36.6	236,520	561	1,620	-	5,600	-	8.8	-	130	----	1,115	600	
9	45,151	16,660	36.9	245,340	543	1,630	-	5,600	-	8.3	7.5	120	----	1,120	575	
10	45,516	16,910	37.2	239,640	526	1,640	81.2	5,700	-	8.2	7.7	130	----	1,135	550	
11	45,838	17,120	37.3	240,540	525	1,650	-	6,000	-	8.1	7.0	120	----	1,125	575	
12	46,057	17,610	38.2	248,940	541	1,680	-	6,000	0.23	8.1	7.0	150	----	1,130	600	
13	44,774	21,560	48.2	268,200	599	1,710	-	5,800	-	8.3	7.2	130	----	1,130	600	
14	43,620	22,530	51.7	249,480	572	1,790	-	5,500	-	8.5	-	120	----	1,125	720	
15	42,457	21,000	49.5	241,440	569	1,810	-	5,500	-	8.8	-	140	----	1,135	720	
16	45,445	22,320	49.1	271,140	597	1,820	-	5,600	-	8.2	7.6	130	----	1,154	630	
17	42,675	22,250	52.1	259,980	609	1,850	80.0	5,500	-	8.7	5.7	150	----	1,140	890	
18	47,553	23,680	49.8	267,780	563	1,890	-	5,400	0.19	7.8	5.1	130	----	1,120	1,040	
19	45,517	21,940	48.2	241,920	531	1,810	-	5,400	-	8.2	4.8	160	----	1,120	1,035	
20	46,733	21,620	46.3	245,580	525	1,770	-	5,400	-	8.0	4.5	140	----	1,107	1,080	
21	47,444	21,750	45.8	241,500	509	1,720	-	5,300	-	7.9	-	130	----	1,100	1,130	
22	46,829	21,850	46.7	245,940	525	1,680	-	5,200	-	8.0	-	140	----	1,115	1,160	
23	46,614	21,750	46.7	270,300	580	1,630	-	5,100	-	8.0	4.1	130	----	1,159	1,165	
24	47,342	22,370	47.3	255,540	540	1,590	80.4	4,800	-	7.9	4.7	140	----	1,175	1,050	
25	45,781	21,800	47.6	249,060	544	1,590	-	4,400	0.22	8.1	5.4	130	----	1,133	990	
26	42,703	21,240	49.7	242,700	568	1,620	-	4,400	-	8.7	8.2	120	----	1,149	600	
27	46,143	22,960	49.8	276,060	598	1,620	-	4,600	-	8.1	8.0	120	----	1,130	650	
28	44,523	22,050	49.5	252,120	566	1,600	-	4,900	-	8.4	-	170	----	1,120	680	
29	46,157	22,020	47.7	290,700	630	1,660	-	5,100	-	8.1	-	160	----	1,115	595	
30	43,238	21,830	50.5	292,980	678	1,720	-	5,200	-	8.6	-	140	----	1,115	520	
31	44,577	21,630	48.5	290,940	653	1,730	-	5,300	-	8.4	-	150	----	1,120	480	
合計	1,407,903	620,160	-	7,750,920	-	-	-	-	-	-	-	-	0	35,126	22,630	
最大	49,546	23,680	52.1	292,980	678	1,890	81.3	6,000	0.23	8.8	8.2	170	-	1,175	1,165	
最小	42,154	15,170	35.8	205,440	476	1,520	80.0	4,400	0.19	7.5	4.1	120	-	1,100	480	
平均	45,416	20,005	44.0	250,030	551	1,670	80.7	5,400	0.21	8.2	6.5	140	-	1,133	730	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2024年 12月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	42,344	15,160	35.8	268,080	633	1,560	−	6,400	−	8.8	−	180	----	1,119	520	C系生物反応槽容量
2	44,096	15,900	36.1	258,240	586	1,560	−	6,400	−	8.2	6.1	200	----	1,110	565	1池3883m^3
3	36,667	13,190	36.0	226,440	618	1,690	81.4	7,200	−	7.6	3.7	210	----	1,115	710	
4	37,159	13,160	35.4	226,500	610	1,630	−	6,800	0.20	7.5	4.3	150	----	1,129	640	
5	35,638	13,150	36.9	232,860	653	1,650	−	6,900	−	7.8	5.1	160	----	1,119	535	
6	32,898	12,640	38.4	229,080	696	1,660	−	6,800	−	8.5	4.9	180	----	1,124	560	
7	34,255	12,740	37.2	228,780	668	1,660	−	6,700	−	8.2	−	180	----	1,105	570	
8	31,616	11,900	37.6	230,880	730	1,660	−	6,600	−	8.8	−	160	----	1,085	490	
9	33,864	12,890	38.1	226,020	667	1,620	−	6,500	−	8.3	5.3	140	----	1,090	535	
10	34,137	12,960	38.0	227,400	666	1,610	82.4	6,600	−	8.2	5.2	170	----	1,105	520	
11	34,379	13,100	38.1	223,680	651	1,560	−	6,300	−	8.1	5.7	150	----	1,095	480	
12	34,542	12,890	37.3	222,660	645	1,590	−	6,400	0.24	8.1	5.8	170	----	1,100	480	
13	33,580	14,400	42.9	231,360	689	1,670	−	6,200	−	8.3	6.2	160	----	1,100	480	
14	32,715	16,220	49.6	233,220	713	1,730	−	6,000	−	8.5	−	130	----	1,095	560	
15	31,842	16,080	50.5	231,300	726	1,770	−	6,100	−	8.8	−	150	----	1,105	560	
16	34,083	17,480	51.3	242,640	712	1,760	−	6,100	−	8.2	5.4	160	----	1,076	600	
17	32,006	16,190	50.6	240,120	750	1,760	82.3	6,100	−	8.7	5.1	160	----	1,110	640	
18	35,665	17,150	48.1	236,940	664	1,770	−	6,000	0.21	7.8	5.2	160	----	1,090	640	
19	34,137	17,110	50.1	231,900	679	1,730	−	6,100	−	8.2	5.2	100	----	1,090	600	
20	35,050	17,430	49.7	258,180	737	1,770	−	6,100	−	8.0	5.1	150	----	943	640	
21	35,583	17,570	49.4	241,440	679	1,740	−	6,100	−	7.9	−	150	----	1,070	690	
22	35,121	17,060	48.6	249,180	709	1,710	−	6,100	−	8.0	−	170	----	1,085	740	
23	34,960	17,090	48.9	257,640	737	1,700	−	5,900	−	8.0	4.4	120	----	1,081	730	
24	35,507	17,580	49.5	267,060	752	1,730	82.4	5,700	−	7.9	4.7	150	----	1,095	720	
25	34,336	16,840	49.0	241,200	702	1,800	−	5,700	0.20	8.1	3.1	110	----	1,057	1,160	
26	32,028	15,620	48.8	246,240	769	1,740	−	5,400	−	8.7	4.2	120	----	1,071	795	
27	34,608	16,710	48.3	258,720	748	1,660	−	5,400	−	8.1	5.1	110	----	1,100	680	
28	33,393	16,020	48.0	245,280	735	1,610	−	5,700	−	8.4	−	170	----	1,090	680	
29	34,618	16,420	47.4	274,680	793	1,650	−	5,800	−	8.1	−	150	----	1,085	595	
30	32,429	15,750	48.6	277,680	856	1,680	−	6,000	−	8.6	−	120	----	1,085	520	
31	33,433	16,190	48.4	286,620	857	1,720	−	6,100	−	8.4	−	130	----	1,090	480	
合計	1,076,689	474,590	−	7,552,020	−	−	−	−	−	−	−	−	0	33,814	19,115	
最大	44,096	17,580	51.3	286,620	857	1,800	82.4	7,200	0.24	8.8	6.2	210	−	1,129	1,160	
最小	31,616	11,900	35.4	222,660	586	1,560	81.4	5,400	0.20	7.5	3.1	100	−	943	480	
平均	34,732	15,309	44.1	243,614	701	1,680	82.1	6,200	0.21	8.2	5.0	150	−	1,091	617	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2024年 12月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	35,000	10,550	30.1	191,024	546	1,510	−	6,100	−	9.4	−	96	599	966	360	D系生物反応槽容量
2	35,310	10,720	30.4	194,535	551	1,570	−	6,600	−	9.3	12.4	87	----	985	225	1池3424m³
3	40,420	12,140	30.0	202,290	500	1,560	79.9	6,600	−	8.1	7.5	88	----	981	370	嫌気槽864m3
4	38,500	11,580	30.1	198,173	515	1,480	−	6,400	0.28	8.5	6.8	94	----	952	400	好気槽2560m3
5	37,270	11,170	30.0	202,227	543	1,490	−	6,500	−	8.8	5.7	92	----	979	480	
6	38,620	11,600	30.0	205,106	531	1,510	−	6,300	−	8.5	5.9	87	----	979	480	
7	37,350	11,220	30.0	202,254	542	1,500	−	6,300	−	8.8	−	90	----	1,004	460	
8	37,820	11,350	30.0	206,470	546	1,530	−	6,200	−	8.7	−	90	----	1,009	440	
9	37,840	11,380	30.1	211,351	559	1,550	−	6,200	−	8.7	6.9	88	----	1,001	425	
10	37,580	11,260	30.0	206,635	550	1,550	80.8	6,500	−	8.7	7.0	88	----	1,002	400	
11	37,360	11,210	30.0	208,013	557	1,530	−	6,900	−	8.8	6.4	91	----	976	410	
12	36,220	10,890	30.1	211,421	584	1,530	−	6,800	0.29	9.1	6.1	92	----	990	440	
13	38,180	13,820	36.2	210,752	552	1,560	−	5,900	−	8.6	7.1	92	----	986	440	
14	37,620	15,030	40.0	211,753	563	1,650	−	5,600	−	8.7	−	93	----	968	320	
15	37,520	15,010	40.0	212,331	566	1,710	−	5,900	−	8.8	−	86	----	945	640	
16	37,610	15,050	40.0	211,667	563	1,710	−	5,800	−	8.7	5.5	94	----	861	640	
17	37,280	14,920	40.0	212,466	570	1,690	80.7	6,000	−	8.8	4.9	94	----	947	680	
18	34,770	13,920	40.0	212,883	612	1,710	−	6,300	0.29	9.5	4.7	92	----	953	680	
19	36,240	14,460	39.9	214,651	592	1,650	−	5,900	−	9.1	5.2	94	----	940	635	
20	37,690	15,080	40.0	216,386	574	1,630	−	5,900	−	8.7	5.7	98	----	932	575	
21	38,610	15,430	40.0	213,052	552	1,670	−	5,800	−	8.5	−	97	----	915	600	
22	35,950	14,390	40.0	207,949	578	1,670	−	5,900	−	9.1	−	110	----	1,101	660	
23	36,460	14,580	40.0	214,491	588	1,640	−	5,800	−	9.0	5.2	100	----	943	640	
24	35,930	14,370	40.0	207,045	576	1,610	80.0	5,600	−	9.1	5.0	110	----	969	680	
25	37,290	14,910	40.0	215,262	577	1,600	−	5,500	0.30	8.8	5.1	110	----	991	680	
26	36,650	14,650	40.0	209,181	571	1,610	−	5,500	−	9.0	6.2	110	----	1,015	560	
27	36,940	14,770	40.0	211,226	572	1,600	−	5,400	−	8.9	5.9	96	----	897	600	
28	35,610	14,250	40.0	214,053	601	1,600	−	5,500	−	9.2	−	130	----	1,133	640	
29	34,740	13,930	40.1	216,535	623	1,600	−	5,500	−	9.5	−	110	----	1,150	585	
30	36,280	14,490	39.9	216,075	596	1,610	−	5,500	−	9.1	−	94	----	969	560	
31	35,360	14,150	40.0	212,622	601	1,630	−	5,600	−	9.3	−	120	----	984	560	
合計	1,146,020	412,280	−	6,479,879	−	−	−	−	−	−	−	−	599	30,423	16,265	
最大	40,420	15,430	40.1	216,535	623	1,710	80.8	6,900	0.30	9.5	12.4	130	599	1,150	680	
最小	34,740	10,550	30.0	191,024	500	1,480	79.9	5,400	0.28	8.1	4.7	86	599	861	225	
平均	36,968	13,299	36.0	209,028	565	1,600	80.4	6,000	0.29	8.9	6.3	97	599	981	525	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2024年 12月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	34,850	10,490	30.1	190,590	547	1,470	−	6,100	−	9.4	−	100	599	915	360	E系生物反応槽容量
2	35,050	10,630	30.3	194,646	555	1,530	−	6,600	−	9.4	12.1	97	----	966	225	1池3424m³
3	40,590	12,200	30.1	202,709	499	1,530	79.9	6,600	−	8.1	7.4	99	----	933	370	嫌気槽864m3
4	38,610	11,620	30.1	199,215	516	1,560	−	6,900	0.27	8.5	6.7	95	----	985	400	好気槽2560m3
5	37,410	11,230	30.0	202,151	540	1,580	−	6,800	−	8.8	5.7	96	----	971	480	
6	38,770	11,670	30.1	204,804	528	1,580	−	6,800	−	8.5	5.7	90	----	948	480	
7	37,340	11,240	30.1	200,927	538	1,550	−	6,600	−	8.8	−	88	----	959	520	
8	37,990	11,420	30.1	204,482	538	1,550	−	6,500	−	8.7	−	83	----	989	520	
9	37,950	11,430	30.1	210,069	554	1,560	−	6,500	−	8.7	5.9	93	----	971	480	
10	37,690	11,320	30.0	205,590	545	1,570	80.1	6,600	−	8.7	6.4	92	----	972	440	
11	37,420	11,250	30.1	207,061	553	1,550	−	7,000	−	8.8	5.8	97	----	989	455	
12	36,300	10,920	30.1	210,215	579	1,550	−	7,000	0.28	9.1	5.5	96	----	982	480	
13	38,330	13,870	36.2	209,117	546	1,600	−	6,200	−	8.6	6.4	95	----	957	480	
14	37,730	14,870	39.4	209,764	556	1,690	−	5,900	−	8.7	−	93	----	971	320	
15	37,650	15,000	39.8	210,292	559	1,760	−	6,000	−	8.7	−	82	----	973	640	
16	37,730	14,990	39.7	209,604	556	1,770	−	6,200	−	8.7	5.3	98	----	886	640	
17	37,340	14,960	40.1	210,267	563	1,780	79.8	6,000	−	8.8	5.2	98	----	1,007	680	
18	34,690	13,890	40.0	210,208	606	1,700	−	6,000	0.29	9.5	5.0	96	----	951	680	
19	36,190	14,470	40.0	211,539	585	1,650	−	6,000	−	9.1	5.1	95	----	1,008	635	
20	37,770	15,100	40.0	212,909	564	1,650	−	6,200	−	8.7	5.4	96	----	992	580	
21	38,870	15,490	39.9	209,315	539	1,680	−	6,200	−	8.5	−	92	----	957	600	
22	35,800	14,330	40.0	203,610	569	1,710	−	6,500	−	9.2	−	100	----	1,021	660	
23	36,350	14,550	40.0	210,565	579	1,660	−	6,200	−	9.0	5.0	98	----	921	640	
24	35,960	14,380	40.0	203,552	566	1,640	80.0	6,100	−	9.1	4.7	98	----	971	680	
25	37,340	14,950	40.0	211,314	566	1,610	−	5,800	0.30	8.8	4.8	100	----	992	680	
26	36,790	14,710	40.0	206,072	560	1,620	−	6,000	−	8.9	5.7	99	----	965	560	
27	37,080	14,830	40.0	208,198	561	1,630	−	5,900	−	8.9	5.4	91	----	962	610	
28	35,710	14,290	40.0	210,138	588	1,630	−	5,800	−	9.2	−	110	----	980	640	
29	34,820	13,950	40.1	212,665	611	1,630	−	5,400	−	9.4	−	110	----	984	590	
30	36,420	14,570	40.0	212,354	583	1,650	−	5,900	−	9.0	−	93	----	976	560	
31	35,400	14,160	40.0	209,028	590	1,690	−	6,100	−	9.3	−	110	----	992	560	
合計	1,147,940	412,780	−	6,412,970	−	−	−	−	−	−	−	−	599	30,046	16,645	
最大	40,590	15,490	40.1	212,909	611	1,780	80.1	7,000	0.30	9.5	12.1	110	599	1,021	680	
最小	34,690	10,490	30.0	190,590	499	1,470	79.8	5,400	0.27	8.1	4.7	82	599	886	225	
平均	37,030	13,315	36.0	206,870	559	1,620	80.0	6,300	0.28	8.9	6.0	96	599	969	537	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2024年 12月度　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ固形物量)	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ量)	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m^3	%	t	m^3	t	t	m^3	%	t	m^3	t	t	
1	847	0.83	7.01	701	−	−	347	1.00	3.47	347	−	−	
2	801	0.80	6.42	642	−	−	300	0.99	2.97	297	−	−	
3	689	0.82	5.62	562	−	−	224	0.93	2.08	208	−	−	
4	778	0.80	6.25	625	−	−	278	0.99	2.75	275	−	−	
5	812	0.83	6.75	675	−	−	261	0.96	2.51	251	−	−	
6	764	0.80	6.08	608	−	−	213	0.97	2.07	207	−	−	
7	695	0.82	5.71	571	−	−	196	0.99	1.94	194	−	−	
8	700	0.87	6.09	609	−	−	199	0.97	1.93	193	−	−	
9	774	0.82	6.32	632	−	−	227	0.97	2.20	220	−	−	
10	539	0.82	4.42	442	−	−	211	0.97	2.05	205	−	−	
11	896	0.91	8.13	813	−	−	347	1.00	3.47	347	−	−	
12	817	0.92	7.51	751	−	−	267	1.01	2.70	270	−	−	
13	897	0.88	7.87	787	−	−	347	0.99	3.44	344	−	−	
14	898	0.85	7.65	765	−	−	347	1.01	3.50	350	−	−	
15	823	0.86	7.10	710	−	−	272	1.00	2.72	272	−	−	
16	735	0.84	6.15	615	−	−	286	0.99	2.83	283	−	−	
17	797	0.83	6.58	658	−	−	262	1.00	2.62	262	−	−	
18	894	0.68	6.07	607	−	−	343	0.97	3.33	333	−	−	
19	950	0.67	6.39	639	−	−	300	0.97	2.91	291	−	−	
20	921	0.67	6.19	619	−	−	271	1.01	2.74	274	−	−	
21	955	0.65	6.17	617	−	−	254	0.98	2.49	249	−	−	
22	1,046	0.67	7.05	705	−	−	345	0.99	3.42	342	−	−	
23	971	0.70	6.77	677	−	−	271	1.00	2.71	271	−	−	
24	962	0.68	6.51	651	−	−	262	1.01	2.65	265	−	−	
25	974	0.71	6.88	688	−	−	274	1.00	2.74	274	−	−	
26	946	0.70	6.58	658	−	−	246	1.00	2.46	246	−	−	
27	1,001	0.74	7.40	740	−	−	300	1.01	3.03	303	−	−	
28	947	0.69	6.50	650	−	−	244	0.99	2.42	242	−	−	
29	993	0.73	7.22	722	−	−	293	1.00	2.93	293	−	−	
30	941	0.70	6.55	655	−	−	242	1.00	2.42	242	−	−	
31	1,003	0.77	7.70	770	−	−	302	1.00	3.02	302	−	−	
合計	26,766	−	205.64	20564	0.00	0.00	8,531	−	84.52	8452	−	−	
最大	1,046	0.92	8.13	813	−	−	347	1.01	3.50	350	−	−	
最小	539	0.65	4.42	442	−	−	196	0.93	1.93	193	−	−	
平均	863	0.77	6.63	663	−	−	275	0.99	2.73	273	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2024年　12月度　　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備　考
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量	濃度	固形物量	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量						
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t	
1	−	−	−	−	−	−	500	−	0.66	−	3.5	3.5	354	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	501	−	0.65	−	3.5	3.5	345	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	465	−	0.74	−	3.5	3.5	354	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	500	−	0.66	−	3.5	3.5	350	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	551	−	0.74	−	4.2	4.2	424	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	551	−	0.70	−	4.0	4.0	401	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	499	−	0.76	−	3.8	3.8	377	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	501	−	0.83	−	4.2	4.2	416	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	547	−	0.68	−	4.1	4.1	412	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	328	−	0.67	−	2.4	2.4	237	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	549	−	0.85	−	4.7	4.7	466	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	550	−	0.85	−	4.8	4.8	481	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	550	−	0.78	−	4.4	4.4	443	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	551	−	0.68	−	4.2	4.2	415	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	551	−	0.79	−	4.4	4.4	438	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	449	−	0.70	−	3.3	3.3	332	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	535	0.60	0.85	1.5	2.5	4.0	396	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	551	0.51	−	2.7	−	2.7	274	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	650	0.55	−	3.5	−	3.5	348	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	650	0.50	−	3.5	−	3.5	345	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	701	0.53	−	3.7	−	3.7	368	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	701	0.50	−	3.6	−	3.6	363	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	700	0.59	−	4.1	−	4.1	406	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	700	0.54	−	3.9	−	3.9	386	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	700	0.55	−	4.1	−	4.1	414	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	700	0.55	−	4.1	−	4.1	412	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	701	0.61	−	4.4	−	4.4	437	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	703	0.59	−	4.1	−	4.1	408	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	700	0.60	−	4.3	−	4.3	429	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	699	0.57	−	4.1	−	4.1	413	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	701	0.65	−	4.7	−	4.7	468	−	−	−	−	−	
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	18235	−	−	56.2	64.9	121.1	12112	−	−	0	−	0.00	
最大	−	−	−	−	−	−	703	0.65	0.85	4.7	4.8	4.8	481	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	328	0.50	0.65	1.5	2.4	2.4	237	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	588	0.31	0.77	3.8	3.8	3.9	391	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2024年 12月度　No.5-3

日	スクリュープレス脱水機													備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄)	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
合計	0	0.0	–	0	0.0	–	–	–	0	–	0.00	–	0	
最大	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
最小	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
平均	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2024年 12月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	7.0	−	67	67	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.00	0.00	0:00	0.0	0.00	−	0	−	7.0	0	67	67	0.0	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	7.0	−	67	67	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	7.0	−	67	67	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	7.00	−	67	67.00	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2024年 12月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	847	−			847	162.2	−			162.2	6.1	−			6.1
2	801	−			801	122.4	−			122.4	5.3	−			5.3
3	689	−			689	131.9	−			131.9	5.0	−			5.0
4	778	−			778	132.7	−			132.7	5.3	−			5.3
5	812	−			812	128.4	−			128.4	5.5	−			5.5
6	764	−			764	128.1	−			128.1	5.1	−			5.1
7	695	−			695	125.7	−			125.7	4.8	−			4.8
8	700	−			700	144.3	−			144.3	5.4	−			5.4
9	774	−			774	125.2	−			125.2	4.9	−			4.9
10	539	−			539	92.7	−			92.7	3.6	−			3.6
11	896	−			896	168.8	−			168.8	6.8	−			6.8
12	817	−			817	150.1	−			150.1	5.8	−			5.8
13	897	−			897	145.0	−			145.0	6.2	−			6.2
14	898	−			898	148.8	−			148.8	6.2	−			6.2
15	823	−			823	109.1	−			109.1	4.4	−			4.4
16	735	−			735	126.2	−			126.2	5.0	−			5.0
17	797	−			797	152.8	−			152.8	5.9	−			5.9
18	894	−			894	120.8	−			120.8	4.7	−			4.7
19	950	−			950	117.5	−			117.5	4.7	−			4.7
20	921	−			921	113.2	−			113.2	4.6	−			4.6
21	955	−			955	117.8	−			117.8	4.6	−			4.6
22	1,046	−			1,046	142.9	−			142.9	5.4	−			5.4
23	971	−			971	140.0	−			140.0	5.4	−			5.4
24	962	−			962	112.4	−			112.4	4.5	−			4.5
25	974	−			974	155.2	−			155.2	5.5	−			5.5
26	946	−			946	127.2	−			127.2	5.0	−			5.0
27	1,001	−			1,001	166.2	−			166.2	6.6	−			6.6
28	947	−			947	132.0	−			132.0	4.9	−			4.9
29	993	−			993	159.8	−			159.8	5.6	−			5.6
30	941	−			941	130.4	−			130.4	4.8	−			4.8
31	1,003	−			1,003	159.0	−			159.0	6.0	−			6.0
合計	26,766	0			26,766	4,188.8	0.0			4,189	163.6	0.0			163.6
最大	1,046	0			1,046	168.8	0.0			168.8	6.8	0.0			6.8
最小	539	0			539	92.7	0.0			92.7	3.6	0.0			3.6
平均	863	0			863	135.1	0.0			135.1	5.3	0.0			5.3

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2024年 12月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.83	3.8	86.7	−			87.1	−	−			0	−	−			0.00	
2	0.80	4.4	83.1	−			82.8	−	−			0	−	−			0.00	
3	0.82	3.8	88.7	−			89.3	−	−			0	−	−			0.00	
4	0.80	4.0	85.5	−			85.5	−	−			0	−	−			0.00	
5	0.83	4.3	81.0	−			82.1	−	−			0	−	−			0.00	
6	0.80	4.0	83.0	−			83.6	−	−			0	−	−			0.00	
7	0.82	3.8	83.7	−			84.2	−	−			0	−	−			0.00	
8	0.87	3.7	88.4	−			88.5	−	−			0	−	−			0.00	
9	0.82	3.9	77.5	−			77.8	−	−			0	−	−			0.00	
10	0.82	3.9	81.5	−			81.8	−	−			0	−	−			0.00	
11	0.91	4.0	83.1	−			82.9	−	−			0	−	−			0.00	
12	0.92	3.9	77.2	−			77.3	−	−			0	−	−			0.00	
13	0.88	4.3	78.7	−			78.5	−	−			0	−	−			0.00	
14	0.85	4.1	80.7	−			81.6	−	−			0	−	−			0.00	
15	0.86	4.0	62.2	−			62.0	−	−			0	−	−			0.00	
16	0.84	3.9	80.3	−			80.6	−	−			0	−	−			0.00	
17	0.83	3.9	89.3	−			89.4	−	−			0	−	−			0.00	
18	0.68	3.9	76.7	−			77.0	−	−			0	−	−			0.00	
19	0.67	4.0	73.8	−			73.4	−	−			0	−	−			0.00	
20	0.67	4.1	74.3	−			74.2	−	−			0	−	−			0.00	
21	0.65	3.9	74.8	−			74.2	−	−			0	−	−			0.00	
22	0.67	3.8	77.7	−			77.1	−	−			0	−	−			0.00	
23	0.70	3.9	79.6	−			79.4	−	−			0	−	−			0.00	
24	0.68	4.0	68.2	−			69.2	−	−			0	−	−			0.00	
25	0.71	3.6	79.9	−			79.7	−	−			0	−	−			0.00	
26	0.70	3.9	75.3	−			75.8	−	−			0	−	−			0.00	
27	0.74	4.0	88.7	−			89.2	−	−			0	−	−			0.00	
28	0.69	3.7	74.6	−			75.4	−	−			0	−	−			0.00	
29	0.73	3.5	77.4	−			77.8	−	−			0	−	−			0.00	
30	0.70	3.7	73.3	−			72.7	−	−			0	−	−			0.00	
31	0.77	3.8	77.4	−			77.9	−	−			0	−	−			0.00	
合計	−	−	−	−	−	−	−	0	0			0	−	−	−	−	−	
最大	0.92	4.4	89.3	0.0			89.4	0	0			0	0.00	0.00			0.00	
最小	0.65	3.5	62.2	0.0			62.0	0	0			0	0.00	0.00			0.00	
平均	0.77	3.9	79.4	−			79.5	−	−			0	−	−			0.00	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2024年 12月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤(ポリ鉄)	脱水ケーキ搬出量	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率				
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t	
1	1,025	28.0	97.3	124	28.1	77.3	584	0.83	−	−	2,262	8.1	−	−		
2	1,182	30.2	97.4	134	30.2	77.5	685	0.91	−	−	2,625	8.7	−	−		
3	1,542	35.1	97.3	158	35.1	77.8	813	0.78	−	−	3,219	7.8	−	−		
4	1,852	43.3	97.7	190	43.3	77.2	905	0.83	−	−	3,828	8.8	−	−		
5	1,073	25.0	97.4	113	25.0	77.9	493	0.70	−	−	2,277	8.1	−	−		
6	811	22.5	96.8	110	22.5	79.5	427	0.66	−	−	1,958	7.6	−	−		
7	717	21.9	96.9	111	21.9	80.2	451	0.81	−	−	1,929	8.6	−	−		
8	782	23.3	96.6	117	23.3	80.1	473	0.71	−	−	2,364	8.8	−	−		
9	893	24.3	97.1	117	24.3	79.1	489	0.77	−	−	2,204	8.6	−	−		
10	1,022	26.5	97.4	122	26.5	78.3	592	0.89	−	−	2,306	8.7	−	−		
11	1,054	27.2	96.9	124	27.2	78.0	604	0.74	−	−	2,349	7.2	−	−		
12	918	24.0	97.2	110	24.0	78.2	524	0.81	−	−	2,074	8.0	−	−		
13	999	25.6	97.2	122	25.6	79.0	588	0.84	−	−	2,320	8.3	−	−		
14	1,021	26.9	97.4	125	26.9	78.4	608	0.90	−	−	2,538	9.4	−	−		
15	971	26.9	97.2	120	26.9	77.5	585	0.87	−	−	2,306	8.5	−	−		
16	1,050	26.3	97.4	120	26.3	78.2	621	0.91	−	−	2,175	8.0	−	−		
17	1,177	27.7	97.4	127	27.7	78.2	667	0.87	−	−	2,871	9.3	−	−		
18	1,073	26.9	97.3	124	26.9	78.4	676	0.92	−	−	2,668	9.1	−	−		
19	1,256	32.8	97.4	152	32.8	78.4	844	1.03	−	−	3,234	9.8	−	−		
20	1,439	37.5	97.3	180	37.5	79.2	935	0.98	−	−	3,712	9.7	−	−		
21	1,684	44.9	97.3	219	44.9	79.5	1,021	0.91	−	−	4,423	9.8	−	−		
22	1,766	49.4	97.2	231	49.4	78.7	1,061	0.86	−	−	4,481	9.1	−	−		
23	1,548	41.9	97.3	200	41.9	79.0	881	0.83	−	−	4,075	9.6	−	−		
24	1,854	49.2	97.3	219	49.2	77.5	973	0.79	−	−	4,988	10.1	−	−		
25	2,068	50.5	97.5	226	50.5	77.7	982	0.75	−	−	5,394	10.3	−	−		
26	1,499	36.3	97.3	164	36.3	77.9	655	0.65	−	−	3,698	9.1	−	−		
27	1,069	27.2	97.2	125	27.2	78.2	511	0.68	−	−	2,538	8.4	−	−		
28	898	25.5	97.1	124	25.5	79.4	545	0.85	−	−	2,306	9.0	−	−		
29	897	25.1	97.2	126	25.1	80.1	538	0.85	−	−	2,436	9.6	−	−		
30	926	26.1	97.1	125	26.1	79.2	573	0.87	−	−	2,741	10.4	−	−		
31	996	27.6	97.2	130	27.6	78.7	614	0.87	−	−	2,842	10.1	−	−		
合計	37,062	965.6	−	4,489	965.8	−	20,911	−	−	−	91,133	−	0	0		
最大	2,068	50.5	97.7	231	50.5	80.2	1,061	1.03	−	−	5,394	10.4	−	−		
最小	717	21.9	96.6	110	21.9	77.2	427	0.65	−	−	1,929	7.2	−	−		
平均	1,196	31.1	97.4	145	31.2	78.5	675	0.83	−	−	2,940	9.0	−	−		

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2024年 12月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	868	3.2	28.1	384.0	2.4	9.3	205.8	3.9	8.1	116	4.0	4.6	162	3.8	6.1	
2	921	3.3	30.3	529.0	2.7	14.3	214.3	4.0	8.5	55	4.0	2.2	122	4.4	5.3	
3	1160	3.6	41.5	651.0	3.3	21.4	262.2	4.0	10.5	115	4.0	4.6	132	3.8	5.0	
4	1263	3.4	43.4	768.0	3.0	23.2	246.0	4.2	10.3	116	4.0	4.6	133	4.0	5.3	
5	842	3.3	28.1	332.0	2.2	7.4	251.9	4.0	10.2	130	3.8	5.0	128	4.3	5.5	
6	644	4.0	25.6	126.0	3.9	4.9	243.3	4.0	9.8	147	4.0	5.8	128	4.0	5.1	
7	596	3.7	22.3	105.0	2.8	2.9	219.7	4.1	8.9	146	3.9	5.7	126	3.8	4.8	
8	717	3.7	26.9	215.0	3.5	7.6	215.7	3.9	8.4	142	3.8	5.5	144	3.7	5.4	
9	789	3.2	25.5	319.0	2.2	7.0	221.8	4.0	8.8	123	3.9	4.8	125	3.9	4.9	
10	787	3.4	26.6	340.0	2.7	9.1	233.1	3.9	9.1	121	4.0	4.8	93	3.9	3.6	
11	914	3.6	32.8	373.0	3.0	11.1	240.8	4.0	9.7	131	4.0	5.2	169	4.0	6.8	
12	743	3.5	25.9	213.0	2.6	5.6	256.0	3.8	9.7	124	3.9	4.8	150	3.9	5.8	
13	763	3.7	28.0	252.0	3.0	7.5	231.3	4.0	9.2	134	3.8	5.1	145	4.3	6.2	
14	808	3.3	27.1	319.0	2.2	6.9	247.5	4.2	10.3	93	3.9	3.7	149	4.1	6.2	
15	768	3.5	26.9	248.0	2.5	6.2	248.3	4.0	10.0	163	3.9	6.3	109	4.0	4.4	
16	927	3.3	30.8	361.0	2.3	8.3	261.0	4.1	10.6	179	3.9	6.9	126	3.9	5.0	
17	1082	3.2	34.8	463.0	2.1	9.7	300.5	4.2	12.5	166	4.0	6.7	153	3.9	5.9	
18	991	3.4	33.2	377.0	2.2	8.4	308.5	4.2	12.9	185	3.9	7.2	121	3.9	4.7	
19	983	3.6	35.8	406.0	3.0	12.3	304.3	4.0	12.3	155	4.2	6.5	118	4.0	4.7	
20	1024	3.2	33.1	468.0	2.3	10.6	280.4	4.1	11.4	163	4.0	6.5	113	4.1	4.6	
21	1146	3.4	39.5	566.0	2.8	16.1	306.9	4.0	12.3	155	4.2	6.5	118	3.9	4.6	
22	1095	4.0	43.6	480.0	4.0	19.1	312.6	4.0	12.6	159	4.1	6.5	143	3.8	5.4	
23	1115	3.6	39.9	521.0	3.1	16.3	290.2	4.0	11.5	164	4.1	6.7	140	3.9	5.4	
24	1394	3.5	49.3	754.0	3.2	24.1	351.3	3.8	13.4	177	4.1	7.3	112	4.0	4.5	
25	1618	3.2	52.3	957.0	2.8	26.9	358.4	3.9	14.0	147	4.0	5.9	155	3.6	5.5	
26	1138	3.6	40.5	620.0	3.2	20.1	246.4	3.9	9.5	144	4.1	5.9	127	3.9	5.0	
27	873	3.4	29.9	330.0	2.5	8.3	221.1	4.1	9.0	156	3.9	6.0	166	4.0	6.6	
28	718	3.6	25.7	190.0	2.7	5.1	242.3	4.0	9.6	154	3.9	6.1	132	3.7	4.9	
29	723	3.5	25.4	201.0	2.7	5.5	230.1	3.9	9.0	133	4.0	5.3	160	3.5	5.6	
30	800	3.3	26.6	280.0	2.3	6.5	224.0	4.0	9.0	166	3.8	6.3	130	3.7	4.8	
31	838	3.4	28.1	288.0	2.2	6.3	254.5	4.0	10.2	137	4.1	5.6	159	3.8	6.0	
合計	29050	−	1007.5	12436.0	−	348	8030.2	−	321.3	4,395	−	174.6	4189	−	163.6	
最大	1618	4.0	52.3	957.0	4.0	27	358.4	4.2	14.0	184.66	4.2	7.3	169	4.4	6.8	
最小	596	3.2	22.3	105.0	2.1	3	205.8	3.8	8.1	55.25	3.8	2.2	93	3.5	3.6	
平均	937	3.5	33.0	401.2	2.8	11	259.0	4.0	10.4	141.80	4.0	5.6	135	3.9	5.3	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2024年 12月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	129.36	77.3	85.4	29.4	−	−	−	−	129.36	77.3	85.4	29.4	−	−	−	−	
2	129.90	77.5	83.5	29.3	−	−	−	−	129.90	77.5	83.5	29.3	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月
3	179.19	77.8	83.6	39.7	49.69	77.8	83.6	11.0	129.50	77.8	83.6	28.7	−	−	−	−	平均(average関数使用)にて
4	202.78	77.2	85.6	46.3	97.62	77.2	85.6	22.3	105.16	77.2	85.6	24.0	−	−	−	−	補完しています
5	96.44	77.9	85.7	21.3	96.44	77.9	85.7	21.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	108.90	79.5	85.0	22.3	108.90	79.5	85.0	22.3	−	−	−	−	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日
7	112.82	80.2	85.4	22.3	112.82	80.2	85.4	22.3	−	−	−	−	−	−	−	−	は月平均(average関数使用)にて
8	119.02	80.1	85.4	23.7	119.02	80.1	85.4	23.7	−	−	−	−	−	−	−	−	データを補完しています
9	117.46	79.1	85.6	24.5	117.46	79.1	85.6	24.5	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	123.58	78.3	85.6	26.9	123.58	78.3	85.6	26.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	124.10	78.0	86.6	27.3	124.10	78.0	86.6	27.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	117.07	78.2	86.4	25.6	117.07	78.2	86.4	25.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	119.18	79.0	85.8	25.1	119.18	79.0	85.8	25.1	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	113.40	78.4	85.4	24.5	113.40	78.4	85.4	24.5	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	119.26	77.5	85.4	26.9	119.26	77.5	85.4	26.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	125.76	78.2	86.0	27.4	125.76	78.2	86.0	27.4	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	128.40	78.2	86.0	28.0	128.40	78.2	86.0	28.0	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	126.83	78.4	85.3	27.4	126.83	78.4	85.3	27.4	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	129.19	78.4	85.9	27.9	129.19	78.4	85.9	27.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	173.70	79.2	86.4	36.2	119.66	79.2	86.4	24.9	54.04	79.2	86.4	11.2	−	−	−	−	
21	223.33	79.5	85.4	45.7	94.96	79.5	85.4	19.4	128.37	79.5	85.4	26.3	−	−	−	−	
22	225.17	78.7	85.4	48.1	96.49	78.7	85.4	20.6	128.68	78.7	85.4	27.5	−	−	−	−	
23	226.28	79.0	83.7	47.4	101.08	79.0	83.7	21.2	125.20	79.0	83.7	26.2	−	−	−	−	
24	225.48	77.5	84.9	50.6	97.12	77.5	84.9	21.8	128.36	77.5	84.9	28.8	−	−	−	−	
25	221.10	77.7	85.1	49.3	91.80	77.7	85.1	20.5	129.30	77.7	85.1	28.8	−	−	−	−	
26	180.60	77.9	86.3	39.9	111.63	77.9	86.3	24.7	68.97	77.9	86.3	15.2	−	−	−	−	
27	122.10	78.2	85.9	26.6	122.10	78.2	85.9	26.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	119.46	79.4	85.4	24.6	119.46	79.4	85.4	24.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	126.04	80.1	85.4	25.1	126.04	80.1	85.4	25.1	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	127.68	79.2	85.4	26.6	127.68	79.2	85.4	26.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	129.80	78.7	85.4	27.6	129.80	78.7	85.4	27.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	4523.38	−	−	973	3266.54	−	−	697.8	1,256.84	−	−	275.5	0.00	−	−	0.0	
最大	226.28	80.2	86.6	50.6	129.80	80.2	86.6	28.0	129.90	79.5	86.4	29.4	−	−	−	−	
最小	96.44	77.2	83.5	21.3	49.69	77.2	83.6	11.0	54.04	77.2	83.5	11.2	−	−	−	−	
平均	146.00	78.5	85.4	31.4	112.64	78.6	85.6	24.0	114.26	78.1	84.9	25.0	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、珪砂補給量)

2024年 12月度　No.5-10

日	重油消費量				珪砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	t	t	t	t	t	t	t	
1	－	810	－	810	－	－	－	0	
2	2,524	1,024	－	3,548	－	－	－	0	
3	3,020	1,047	－	4,067	－	－	－	0	
4	1,191	543	－	1,734	－	－	－	0	
5	1,281	－	－	1,281	－	－	－	0	
6	2,054	－	－	2,054	－	－	－	0	
7	3,113	－	－	3,113	4	－	－	4	
8	3,952	－	－	3,952	4	－	－	4	
9	2,655	－	－	2,655	4	－	－	4	
10	1,269	－	－	1,269	－	－	－	0	
11	865	－	－	865	－	－	－	0	
12	1,059	－	－	1,059	－	－	－	0	
13	1,785	－	－	1,785	－	－	－	0	
14	1,721	－	－	1,721	－	－	－	0	
15	1,797	－	－	1,797	4	－	－	4	
16	2,282	－	－	2,282	－	－	－	0	
17	1,570	－	－	1,570	4	－	－	4	
18	2,055	－	－	2,055	－	－	－	0	
19	1,366	2,084	－	3,450	－	－	－	0	
20	1,689	2,927	－	4,616	4	－	－	4	
21	1,938	1,072	－	3,010	－	－	－	0	
22	1,688	765	－	2,453	－	－	－	0	
23	2,599	2,293	－	4,892	－	－	－	0	
24	1,240	250	－	1,490	－	－	－	0	
25	1,405	307	－	1,712	－	－	－	0	
26	940	441	67	1,448	4	－	7	11	
27	975	－	－	975	4	－	－	4	
28	2,560	－	－	2,560	－	－	－	0	
29	3,568	－	－	3,568	－	－	－	0	
30	3,149	－	－	3,149	4	－	－	4	
31	2,507	－	－	2,507	－	－	－	0	
合計	59,817	13,563	67	73,447	36	0	7	43	
最大	3,952	2,927	67	4,892	4	－	7	11	
最小	865	250	67	810	4	－	7	0	
平均	1,994	1,130	67	2,369	4	－	7	1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2025年 1月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量		流入下水量	放流水量	簡易処理水量			放流水量		降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
			（合流）	雨水排水量		（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	mm	㎥	㎥	㎥	㎥	
1	晴	8.0	160,387	0	160,387	161,348	0	0	0	116,385	44,963	0.0	28,436	184,572	117,722	66,850	
2	晴	8.0	148,217	0	148,217	149,144	0	0	0	102,548	46,596	0.0	28,175	172,081	102,301	69,780	
3	晴	9.0	160,244	0	160,244	161,244	0	0	0	120,065	41,179	0.0	27,514	183,406	120,766	62,640	
4	晴	7.0	154,460	0	154,460	155,415	0	0	0	112,161	43,254	0.0	28,422	178,673	113,343	65,330	
5	晴	5.0	164,401	0	164,401	165,340	0	0	0	118,784	46,556	0.0	29,235	189,543	120,303	69,240	
6	曇一時雨	7.0	373,120	0	373,120	374,167	78,196	93,299	171,495	146,191	56,481	13.5	28,243	225,216	142,686	82,530	
7	曇後晴	9.0	195,253	0	195,253	196,200	0	0	0	149,321	46,879	0.0	28,510	219,397	147,277	72,120	
8	晴	8.0	174,090	0	174,090	175,037	0	0	0	129,189	45,848	0.0	28,658	198,737	129,287	69,450	
9	晴一時雨	5.5	179,302	0	179,302	180,246	0	0	0	129,877	50,369	0.5	27,162	202,517	129,477	73,040	
10	晴後曇	4.0	172,087	0	172,087	173,033	0	0	0	122,057	50,976	0.0	29,298	197,514	122,664	74,850	
11	晴	6.5	164,051	0	164,051	164,997	0	0	0	112,390	52,607	0.0	28,605	188,275	114,115	74,160	
12	晴	5.0	165,836	0	165,836	166,783	0	0	0	117,486	49,297	0.0	27,432	188,732	116,782	71,950	
13	晴	6.0	166,347	0	166,347	167,294	0	0	0	120,383	46,911	0.0	28,269	190,441	121,231	69,210	
14	晴	6.0	169,737	0	169,737	170,685	0	0	0	122,619	48,066	0.0	27,931	193,592	122,512	71,080	
15	晴一時雨	10.0	173,871	0	173,871	174,819	0	0	0	124,816	50,003	0.5	27,464	197,398	124,768	72,630	
16	晴	8.0	173,520	0	173,520	174,517	0	0	0	127,389	47,128	0.0	31,464	201,106	128,446	72,660	
17	晴	9.0	173,061	0	173,061	174,058	0	0	0	123,365	50,693	0.0	30,400	199,095	124,205	74,890	
18	晴	8.0	168,094	0	168,094	169,092	0	0	0	120,948	48,144	0.0	28,290	192,028	121,438	70,590	
19	晴一時雨	8.0	171,083	0	171,083	172,081	1,022	4,300	5,322	121,486	45,273	4.0	28,054	189,671	123,611	66,060	
20	晴一時雨	8.0	216,230	0	216,230	217,227	17,226	27,358	44,584	124,863	47,780	0.5	31,188	197,952	125,072	72,880	
21	晴	9.0	170,197	0	170,197	171,194	0	0	0	124,485	46,709	0.0	28,456	194,287	125,567	68,720	
22	晴	10.0	176,748	0	176,748	177,746	0	0	0	131,052	46,694	0.0	29,918	202,682	131,162	71,520	
23	晴	8.0	169,973	0	169,973	170,970	0	0	0	124,412	46,558	0.0	32,804	198,515	125,765	72,750	
24	晴	9.0	170,201	0	170,201	171,198	0	0	0	123,865	47,333	0.0	28,577	194,138	120,368	73,770	
25	晴	9.0	170,230	0	170,230	171,093	0	0	0	127,609	43,484	0.0	28,208	193,528	125,828	67,700	
26	晴	10.0	163,285	0	163,285	164,150	0	0	0	123,791	40,359	0.0	29,071	187,692	122,532	65,160	
27	晴後曇	5.0	170,446	0	170,446	171,366	0	0	0	131,165	40,201	0.0	29,442	195,231	129,251	65,980	
28	晴一時雨	9.0	177,526	0	177,526	178,473	0	0	0	136,710	41,763	0.5	27,995	200,666	132,866	67,800	
29	晴一時雨	8.0	192,577	0	192,577	193,524	0	9,063	9,063	139,229	45,232	1.0	33,860	213,093	140,513	72,580	
30	晴	5.0	173,677	0	173,677	174,494	0	0	0	126,885	47,609	0.0	27,880	196,965	124,185	72,780	
31	晴	7.0	173,942	0	173,942	174,756	0	0	0	129,032	45,724	0.0	27,792	196,978	126,068	70,910	
合計	－	－	5,532,193	0	5,532,193	5,561,691	96,444	134,020	230,464	3,880,558	1,450,669	20.5	896,753	6,063,721	3,872,111	2,191,610	
最大	－	10.0	373,120	－	373,120	374,167	78,196	93,299	171,495	149,321	56,481	13.5	33,860	225,216	147,277	82,530	
最小	－	4.0	148,217	－	148,217	149,144	1,022	4,300	5,322	102,548	40,201	0.5	27,162	172,081	102,301	62,640	
平均	－	7.5	178,458	－	178,458	179,409	32,148	33,505	57,616	125,179	46,796	2.9	28,928	195,604	124,907	70,697	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2025年 1月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水)使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	45,950	90	510	11,619	6,758	1,119	−	−	−	0	0.00	1,174	1.21	445	1.19
2	45,980	90	510	10,978	6,827	1,126	−	−	−	0	0.00	1,163	1.36	399	1.03
3	45,880	90	510	10,693	6,898	536	−	−	−	0	0.00	1,607	1.61	353	1.03
4	45,890	90	510	11,512	6,841	792	−	−	−	58	0.15	1,653	1.77	330	0.92
5	49,460	97	510	12,489	6,660	1,624	−	−	−	0	0.00	1,471	1.49	479	1.23
6	79,370	156	510	10,598	6,660	2,006	−	−	−	134	0.20	1,847	0.99	675	0.54
7	45,770	90	510	11,689	6,733	1,128	−	−	−	104	0.27	1,311	1.05	466	1.19
8	45,700	90	510	11,655	6,704	1,400	−	−	−	0	0.00	1,072	1.00	388	1.02
9	45,810	90	510	10,769	6,686	551	−	−	−	0	0.00	1,379	1.27	547	1.30
10	45,810	90	510	11,517	6,746	1,710	−	−	−	0	0.00	1,083	1.06	399	0.94
11	45,550	89	510	12,035	6,710	288	−	−	−	57	0.15	1,231	1.31	559	1.28
12	45,230	89	510	10,049	6,802	1,427	−	−	−	0	0.00	1,277	1.30	524	1.28
13	45,180	89	510	11,890	6,744	836	−	−	−	0	0.00	1,391	1.39	433	1.11
14	45,210	89	510	11,404	6,699	1,431	−	−	−	0	0.00	1,505	1.47	467	1.17
15	45,250	89	510	11,020	7,378	819	−	−	−	0	0.00	1,311	1.26	467	1.12
16	45,240	89	510	12,088	10,298	1,099	−	−	−	0	0.00	1,254	1.18	365	0.93
17	45,290	89	510	12,076	7,722	1,093	−	−	−	16	0.04	1,402	1.36	520	1.23
18	45,280	89	510	10,607	6,831	1,437	−	−	−	69	0.18	1,528	1.52	353	0.88
19	46,590	91	510	11,668	6,751	286	−	−	−	0	0.00	1,550	1.52	445	1.08
20	52,600	103	510	11,959	6,719	2,573	−	−	−	51	0.12	1,471	1.24	473	0.76
21	45,400	89	510	12,141	6,750	283	−	−	−	0	0.00	1,767	1.70	342	0.88
22	45,020	88	510	10,518	9,744	832	−	−	−	0	0.00	1,870	1.71	410	1.05
23	45,200	89	510	11,615	10,395	1,907	−	−	−	0	0.00	1,642	1.58	479	1.23
24	45,050	88	510	7,292	10,233	1,689	−	−	−	114	0.30	1,368	1.33	353	0.89
25	45,360	89	510	6,884	10,362	1,115	−	−	−	149	0.39	1,505	1.42	421	1.16
26	45,790	90	510	7,902	10,373	1,126	−	−	−	123	0.32	1,391	1.35	322	0.96
27	49,950	98	510	7,716	10,364	1,673	−	−	−	102	0.25	1,300	1.19	434	1.30
28	53,030	104	510	5,934	10,446	1,997	−	−	−	0	0.00	1,197	1.05	319	0.92
29	61,040	120	510	10,902	10,310	2,625	−	−	−	31	0.06	1,254	1.08	391	0.86
30	45,900	90	510	7,286	10,360	560	−	−	−	0	0.00	1,037	0.98	388	0.98
31	45,850	90	510	6,987	10,276	1,091	−	−	−	21	0.05	1,003	0.93	378	0.99
合計	1,484,630	2,911	−	323,492	249,780	38,179	−	−	−	1,029	−	43,014	−	13,324	−
最大	79,370	156	510	12,489	10,446	2,625	−	−	−	149	0.39	1,870	1.77	675	1.30
最小	45,020	88	510	5,934	6,660	283	−	−	−	16	0.04	1,003	0.93	319	0.54
平均	47,891	94	510	10,435	8,057	1,232	−	−	−	79	0.08	1,388	1.30	430	1.01

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2025年 1月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計	備考
	A系	B系	C系	D系	E系							
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	
1	41,156	43,752	32,814	33,450	33,400	117,722	66,850	184,572	0	0	0	
2	37,146	37,231	27,924	34,880	34,900	102,301	69,780	172,081	0	0	0	
3	42,746	44,583	33,437	31,440	31,200	120,766	62,640	183,406	0	0	0	
4	39,735	42,062	31,546	32,780	32,550	113,343	65,330	178,673	0	0	0	
5	42,264	44,594	33,445	34,650	34,590	120,303	69,240	189,543	0	0	0	
6	50,926	52,434	39,326	40,890	41,640	142,686	82,530	225,216	78,196	93,299	171,495	
7	50,783	55,139	41,355	35,870	36,250	147,277	72,120	219,397	0	0	0	
8	45,824	47,693	35,770	34,650	34,800	129,287	69,450	198,737	0	0	0	
9	45,037	48,251	36,189	36,340	36,700	129,477	73,040	202,517	0	0	0	
10	43,914	45,000	33,750	37,650	37,200	122,664	74,850	197,514	0	0	0	
11	39,564	42,601	31,950	37,570	36,590	114,115	74,160	188,275	0	0	0	
12	43,166	42,066	31,550	36,310	35,640	116,782	71,950	188,732	0	0	0	
13	42,246	45,134	33,851	34,970	34,240	121,231	69,210	190,441	0	0	0	
14	43,085	45,387	34,040	35,870	35,210	122,512	71,080	193,592	0	0	0	
15	42,846	46,813	35,109	36,630	36,000	124,768	72,630	197,398	0	0	0	
16	41,365	49,761	37,320	36,660	36,000	128,446	72,660	201,106	0	0	0	
17	40,463	47,853	35,889	37,740	37,150	124,205	74,890	199,095	0	0	0	
18	40,754	46,105	34,579	35,630	34,960	121,438	70,590	192,028	0	0	0	
19	39,965	47,798	35,848	33,370	32,690	123,611	66,060	189,671	1,022	4,300	5,322	
20	42,734	47,050	35,288	35,470	37,410	125,072	72,880	197,952	17,226	27,358	44,584	
21	38,674	49,653	37,240	33,480	35,240	125,567	68,720	194,287	0	0	0	
22	39,993	52,097	39,072	34,710	36,810	131,162	71,520	202,682	0	0	0	
23	40,856	48,519	36,390	35,360	37,390	125,765	72,750	198,515	0	0	0	
24	41,243	45,214	33,911	36,450	37,320	120,368	73,770	194,138	0	0	0	
25	42,702	47,501	35,625	34,280	33,420	125,828	67,700	193,528	0	0	0	
26	41,094	46,536	34,902	33,050	32,110	122,532	65,160	187,692	0	0	0	
27	43,766	48,849	36,636	33,430	32,550	129,251	65,980	195,231	0	0	0	
28	45,384	49,990	37,492	34,350	33,450	132,866	67,800	200,666	0	0	0	
29	47,304	53,262	39,947	36,160	36,420	140,513	72,580	213,093	0	9,063	9,063	
30	43,126	46,319	34,740	36,260	36,520	124,185	72,780	196,965	0	0	0	
31	43,263	47,317	35,488	35,370	35,540	126,068	70,910	196,978	0	0	0	
合計	1,323,124	1,456,564	1,092,423	1,095,720	1,095,890	3,872,111	2,191,610	6,063,721	96,444	134,020	230,464	
最大	50,926	55,139	41,355	40,890	41,640	147,277	82,530	225,216	78,196	93,299	171,495	
最小	37,146	37,231	27,924	31,440	31,200	102,301	62,640	172,081	1,022	4,300	5,322	
平均	42,681	46,986	35,239	35,346	35,351	124,907	70,697	195,604	32,148	33,505	57,616	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2025年 1月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	997	−	837	1,834	129.2	−	110.1	239.3	5.1	−	4.3	9.4	0.54	3.9
2	1,036	−	989	2,025	139.0	−	127.2	266.2	5.5	−	5.2	10.7	0.55	4.0
3	1,010	−	1,152	2,162	128.8	−	143.2	272.0	5.0	−	5.7	10.7	0.52	3.9
4	1,137	−	1,002	2,139	141.6	−	128.5	270.1	5.5	−	4.8	10.3	0.50	3.8
5	1,125	−	1,031	2,156	137.8	−	129.5	267.3	5.6	−	5.1	10.7	0.50	4.0
6	1,021	−	1,161	2,182	121.6	−	149.7	271.3	5.0	−	5.7	10.7	0.51	3.9
7	852	302	971	2,125	100.5	36.9	110.9	248.3	3.8	1.3	4.3	9.4	0.46	3.8
8	1,096	−	1,007	2,103	127.5	−	114.6	242.1	5.1	−	4.7	9.8	0.48	4.0
9	1,095	−	1,105	2,200	132.2	−	126.2	258.3	5.1	−	5.1	10.2	0.47	3.9
10	1,122	141	1,131	2,394	125.5	16.2	122.8	264.5	4.9	0.6	5.0	10.5	0.46	4.0
11	1,187	46	1,206	2,439	133.1	5.3	131.4	269.7	5.1	0.2	5.2	10.5	0.45	3.9
12	1,000	−	1,077	2,077	114.4	−	122.2	236.6	4.3	−	4.6	8.9	0.45	3.8
13	1,061	−	915	1,976	118.9	−	104.4	223.3	4.6	−	4.0	8.6	0.45	3.9
14	1,049	−	700	1,749	133.9	−	84.2	218.1	5.0	−	3.4	8.4	0.50	3.9
15	918	−	1,044	1,962	120.9	−	133.0	253.9	4.6	−	5.3	9.9	0.53	3.9
16	851	−	844	1,695	110.8	−	103.1	213.9	4.2	−	4.2	8.4	0.52	3.9
17	1,007	−	1,062	2,069	142.3	−	141.8	284.1	5.5	−	5.8	11.3	0.57	4.0
18	1,073	162	1,157	2,392	133.6	19.4	133.2	286.2	5.2	0.8	5.6	11.6	0.50	4.1
19	1,085	−	1,104	2,189	145.3	−	142.8	288.2	5.8	−	5.9	11.7	0.56	4.1
20	795	379	1,180	2,354	98.2	45.2	135.9	279.4	3.8	1.8	5.6	11.2	0.50	4.0
21	1,124	−	1,028	2,152	153.6	−	129.2	282.9	5.8	−	5.3	11.1	0.54	3.9
22	1,110	−	1,023	2,133	138.8	−	120.9	259.7	5.5	−	5.1	10.6	0.53	4.1
23	1,064	24	1,163	2,251	140.2	3.6	147.3	291.0	5.6	0.1	6.1	11.8	0.55	4.1
24	1,081	266	1,167	2,514	126.6	34.1	141.6	302.3	5.5	1.3	5.9	12.7	0.53	4.2
25	1,002	1,106	463	2,571	128.3	150.3	60.9	339.5	5.3	5.8	2.5	13.6	0.55	4.0
26	1,148	446	1,153	2,747	138.9	56.0	138.7	333.6	5.7	2.2	5.7	13.6	0.51	4.1
27	1,153	364	1,121	2,638	153.8	48.0	139.8	341.6	6.0	1.9	5.8	13.7	0.55	4.0
28	750	755	1,034	2,539	99.4	101.0	130.8	331.2	3.9	3.9	5.4	13.2	0.55	4.0
29	1,174	877	894	2,945	145.6	108.2	106.5	360.4	5.7	4.2	4.3	14.2	0.50	3.9
30	1,103	921	509	2,533	154.1	119.9	62.5	336.5	5.4	4.6	2.5	12.5	0.52	3.7
31	1,145	1,048	303	2,496	129.8	117.0	29.6	276.5	5.0	4.6	1.3	10.9	0.46	3.9
合計	32,371	6,837	30,533	69,741	4,044.3	861.2	3,702.5	8,608.1	158.1	33.3	149.4	340.8	−	−
最大	1,187	1,106	1,206	2,945	154.1	150.3	149.7	360.4	6.0	5.8	6.1	14.2	0.57	4.2
最小	750	24	303	1,695	98.2	3.6	29.6	213.9	3.8	0.1	1.3	8.4	0.45	3.7
平均	1,044	488	985	2,250	130.5	61.5	119.4	277.7	5.1	2.4	4.8	11.0	0.51	4.0

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2025年 1月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	95.2	−	95.2	16.92	−	13.08	30.00	0.31	−	0.29	0.30	343.0	2.9	9.8
2	95.3	−	95.3	16.72	−	15.76	32.48	0.29	−	0.29	0.29	362.0	2.4	8.8
3	95.0	−	95.0	15.69	−	19.01	34.71	0.30	−	0.32	0.31	273.0	2.9	7.9
4	95.4	−	95.4	19.48	−	18.51	37.99	0.34	−	0.37	0.35	331.0	2.8	9.3
5	98.3	−	98.3	16.44	−	15.81	32.25	0.29	−	0.30	0.30	404.0	2.6	10.4
6	96.5	−	96.6	16.07	−	18.09	34.16	0.31	−	0.31	0.31	330.0	3.1	10.1
7	95.6	95.0	95.5	13.40	3.08	12.90	29.38	0.34	0.22	0.29	0.30	423.0	3.9	16.5
8	96.3	−	96.3	14.92	−	12.13	27.05	0.28	−	0.25	0.27	420.0	4.2	17.6
9	98.1	−	98.1	15.73	−	13.31	29.04	0.30	−	0.26	0.28	512.0	3.0	15.4
10	96.1	96.1	96.1	16.73	1.85	14.98	33.56	0.33	0.29	0.29	0.31	550.0	3.5	19.1
11	95.4	95.4	95.4	19.72	0.60	17.76	38.08	0.37	0.29	0.33	0.35	484.0	3.8	18.2
12	95.4	−	95.4	14.55	−	16.94	31.49	0.33	−	0.35	0.34	420.0	4.0	16.7
13	96.1	−	96.1	15.98	−	14.75	30.73	0.33	−	0.36	0.34	256.0	2.4	6.2
14	96.5	−	96.5	16.16	−	10.19	26.35	0.31	−	0.29	0.30	320.0	3.4	10.9
15	95.1	−	95.1	15.52	−	16.02	31.55	0.32	−	0.29	0.30	256.0	2.3	5.8
16	95.0	−	95.5	13.77	−	11.77	25.54	0.31	−	0.27	0.29	273.0	2.5	6.9
17	95.5	−	95.4	15.00	−	12.92	27.92	0.26	−	0.21	0.24	294.0	2.6	7.6
18	96.5	96.5	96.5	17.32	2.40	17.14	36.86	0.32	0.29	0.30	0.31	308.0	3.0	9.2
19	95.3	−	95.3	19.09	−	17.73	36.82	0.32	−	0.29	0.30	462.0	2.4	11.2
20	95.3	95.3	95.3	11.96	5.30	16.45	33.71	0.30	0.28	0.28	0.29	418.0	2.7	11.5
21	95.2	−	95.2	17.86	−	15.10	32.96	0.29	−	0.27	0.28	273.0	3.4	9.2
22	95.0	−	95.0	16.85	−	14.77	31.61	0.29	−	0.27	0.28	417.0	2.9	12.0
23	95.2	95.3	95.2	15.13	0.31	14.62	30.06	0.26	0.24	0.23	0.24	273.0	2.4	6.6
24	95.0	95.1	95.0	14.13	3.73	12.82	30.68	0.25	0.26	0.21	0.23	369.0	2.3	8.6
25	95.3	95.3	98.4	15.39	17.84	6.22	39.44	0.28	0.29	0.24	0.28	424.0	3.0	12.7
26	96.6	96.6	96.5	15.96	5.93	15.47	37.37	0.27	0.26	0.26	0.27	341.0	3.0	10.1
27	95.2	95.2	95.2	15.85	5.22	14.82	35.89	0.25	0.26	0.24	0.25	420.0	3.3	13.8
28	95.2	95.3	95.2	10.72	11.10	13.74	35.56	0.26	0.27	0.24	0.26	546.0	2.8	15.2
29	96.5	96.5	96.5	18.45	13.94	11.29	43.67	0.31	0.32	0.25	0.30	622.0	2.7	16.8
30	95.0	96.6	96.6	18.74	15.23	8.02	41.99	0.33	0.32	0.30	0.32	621.0	3.1	19.1
31	96.1	96.1	96.1	19.15	15.97	3.58	38.70	0.37	0.33	0.26	0.34	867.0	3.2	28.1
合計	−	−	−	499.42	102.50	435.70	1,037.61	−	−	−	−	12,612.0	−	381.3
最大	98.30	96.60	98.40	19.72	17.84	19.01	43.67	0.37	0.33	0.37	0.35	867.0	4.2	28.1
最小	95.00	95.00	95.00	10.72	0.31	3.58	25.54	0.25	0.22	0.21	0.23	256.0	2.3	5.8
平均	95.9	95.2	95.9	16.11	7.32	14.05	33.47	0.30	0.29	0.28	0.29	406.8	3.0	12.3

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（第2処理場遠心）

2025年　1月度　　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	683	389	－	1,072	92.7	55.7	－	148.5	3.6	2.1	－	5.7	0.59	3.8
2	76	363	790	1,229	10.1	51.0	95.9	157.0	0.4	1.9	4.0	6.3	0.58	4.0
3	555	528	157	1,240	71.0	71.3	18.3	160.6	2.8	2.6	0.8	6.2	0.56	3.8
4	210	244	885	1,339	26.9	32.9	103.1	162.9	1.0	1.2	4.3	6.6	0.56	4.0
5	223	379	－	602	29.1	52.2	－	81.3	1.1	1.9	－	3.1	0.57	3.8
6	－	－	379	379	－	－	46.9	46.9	－	－	2.0	2.0	0.59	4.2
7	372	234	326	932	55.4	36.7	44.3	136.4	2.2	1.4	1.9	5.4	0.64	3.9
8	315	71	677	1,063	43.6	10.4	92.2	146.1	1.7	0.4	3.6	5.7	0.60	3.9
9	162	900	317	1,379	22.4	131.4	43.2	197.0	0.9	4.9	1.7	7.4	0.60	3.8
10	721	－	601	1,322	96.0	－	78.7	174.7	3.7	－	3.1	6.8	0.58	3.9
11	293	747	266	1,306	39.0	105.0	34.8	178.8	1.5	3.9	1.4	6.8	0.58	3.8
12	282	－	774	1,056	36.8	－	111.8	148.6	1.4	－	4.4	5.8	0.57	3.9
13	660	318	－	978	86.2	43.8	－	130.0	3.4	1.6	－	5.0	0.57	3.8
14	－	568	217	785	－	79.2	32.5	111.8	－	2.9	1.1	4.1	0.59	3.6
15	90	－	661	751	13.3	－	105.9	119.2	0.5	－	3.7	4.2	0.62	3.5
16	543	229	－	772	76.4	33.6	－	110.0	3.1	1.3	－	4.4	0.64	4.0
17	128	398	766	1,292	17.7	57.3	110.3	185.3	0.7	2.2	4.3	7.2	0.63	3.9
18	708	334	78	1,120	98.5	47.7	11.2	157.4	3.9	1.9	0.4	6.2	0.63	4.0
19	865	170	338	1,373	112.8	23.1	46.0	182.0	4.5	0.9	1.8	7.2	0.60	4.0
20	－	491	659	1,150	－	64.3	86.3	150.5	－	2.5	3.4	5.9	0.58	3.9
21	371	436	288	1,095	47.4	58.2	38.5	144.1	1.9	2.3	1.5	5.7	0.59	3.9
22	－	303	891	1,194	－	41.2	121.3	162.5	－	1.6	4.7	6.3	0.60	3.9
23	441	－	79	520	59.8	－	10.9	70.7	2.4	－	0.4	2.8	0.62	4.0
24	－	863	202	1,065	－	121.3	27.8	149.1	－	4.6	1.1	5.7	0.62	3.8
25	193	2	962	1,157	27.1	0.3	137.4	164.9	1.1	0.0	5.5	6.6	0.64	4.0
26	510	490	65	1,065	71.7	71.5	9.3	152.5	2.9	2.7	0.4	6.0	0.64	3.9
27	－	110	981	1,091	－	15.5	135.1	150.6	－	0.6	5.4	6.0	0.62	4.0
28	745	392	112	1,249	101.0	55.1	15.4	171.5	4.0	2.1	0.6	6.8	0.62	3.9
29	－	584	578	1,162	－	80.5	78.1	158.6	－	3.1	3.1	6.2	0.61	3.9
30	867	185	366	1,418	110.9	24.5	46.8	182.2	4.4	0.9	1.9	7.2	0.59	4.0
31	91	943	271	1,305	11.5	123.6	34.3	169.4	0.5	4.7	1.4	6.5	0.59	3.9
合計	10,104	10,671	12,686	33,461	1,357.4	1,487.3	1,716.2	4,560.9	53.6	56.2	67.7	177.6	－	－
最大	867	943	981	1,418	112.8	131.4	137.4	197.0	4.5	4.9	5.5	7.4	0.64	4.2
最小	76	2	65	379	10.1	0.3	9.3	46.9	0.4	0.0	0.4	2.0	0.56	3.5
平均	421	410	470	1,079	56.6	57.2	63.6	147.1	2.2	2.2	2.5	5.7	0.60	3.9

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（第2処理場遠心、重力濃縮）

2025年 1月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	89.7	89.8	－	－	－	－	
2	89.5	89.6	87.9	－	－	－	
3	89.1	89.2	87.4	－	－	－	
4	89.1	89.2	87.4	－	－	－	
5	89.3	89.4	－	－	－	－	
6	－	－	88.1	－	－	－	
7	90.7	90.8	89.2	－	－	－	
8	89.9	90.0	88.5	－	－	－	
9	89.9	90.0	88.5	－	－	－	
10	89.5	－	88.0	－	－	－	
11	89.5	89.6	88.0	－	－	－	
12	89.3	－	98.8	－	－	－	
13	89.3	89.4	－	－	－	－	
14	－	88.2	88.4	－	－	－	
15	90.4	－	89.2	－	－	－	
16	87.9	89.3	－	－	－	－	
17	87.7	89.1	89.1	－	－	－	
18	87.7	89.1	89.1	－	－	－	
19	87.0	88.5	88.5	－	－	－	
20	－	88.0	88.0	－	－	－	
21	86.7	88.3	88.3	－	－	－	
22	－	88.5	88.5	－	－	－	
23	87.5	－	88.9	－	－	－	
24	－	86.1	88.9	－	－	－	
25	87.9	86.7	89.3	－	－	－	
26	87.9	86.7	89.3	－	－	－	
27	－	86.1	88.9	－	－	－	
28	87.5	86.1	88.9	－	－	－	
29	－	85.9	88.7	－	－	－	
30	86.7	85.3	86.7	－	－	－	
31	86.6	85.1	86.6	－	－	－	
合計	－	－	－	－	－	－	
最大	90.7	90.8	98.8	－	－	－	
最小	86.6	85.1	86.6	－	－	－	
平均	88.3	88.0	89.0	－	－	－	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2025年 1月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m³	t	%	m³	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	1,043	27.9	97.3	129	27.9	78.4	2,770	9.9	−	−	607.5	0.87	
2	1,063	28.3	97.3	126	27.8	77.9	2,770	9.8	−	−	596.5	0.84	
3	1,021	27.6	97.3	128	27.5	78.6	2,668	9.7	−	−	608.0	0.88	
4	1,088	28.2	97.4	131	28.1	78.5	2,741	9.7	−	−	663.0	0.94	
5	1,224	29.7	97.6	133	29.3	78.0	2,944	10.2	73	5.6	773.0	1.04	
6	1,083	30.2	97.2	121	26.4	78.2	3,060	10.2	−	−	642.0	0.85	
7	1,230	36.3	97.0	154	36.2	76.5	2,088	7.9	532	4.4	750.0	0.83	
8	1,380	45.6	96.7	187	42.9	77.1	2,117	7.9	823	4.4	758.0	0.66	
9	1,331	38.8	97.1	184	38.7	78.9	2,088	8.3	678	0.9	798.5	0.82	
10	1,410	42.4	97.0	194	42.5	78.1	2,146	8.4	762	4.4	925.0	0.87	
11	1,455	42.1	97.1	179	41.0	77.1	2,233	9.0	726	4.2	873.0	0.83	
12	1,340	36.5	97.3	160	36.4	77.2	2,610	9.0	363	4.0	715.5	0.78	
13	1,019	26.6	97.4	123	26.6	78.4	2,422	9.1	−	−	533.0	0.80	
14	1,020	29.7	97.1	124	26.1	79.1	2,480	8.4	−	−	579.0	0.78	
15	1,011	26.5	97.4	127	26.4	79.2	2,538	9.6	−	−	578.0	0.87	
16	1,012	28.1	97.2	127	26.5	79.1	2,494	8.9	−	−	594.5	0.85	
17	982	30.8	96.9	123	25.9	79.0	2,422	7.9	−	−	570.0	0.74	
18	1,017	30.8	97.0	132	26.6	79.8	2,654	8.6	−	−	544.0	0.71	
19	1,156	32.3	97.2	133	28.8	78.3	2,900	9.0	−	−	575.5	0.71	
20	1,120	32.2	97.1	129	29.1	77.4	2,422	7.5	−	−	501.0	0.62	
21	1,025	33.0	96.8	128	28.0	78.1	2,277	6.9	−	−	555.5	0.67	
22	1,189	38.0	96.8	154	33.2	78.4	2,233	7.4	375	4.7	734.5	0.77	
23	1,073	29.8	97.2	138	28.0	79.7	2,668	8.9	−	−	662.0	0.89	
24	1,234	34.8	97.2	159	33.7	78.8	2,509	9.4	375	3.8	832.0	0.96	
25	1,468	44.0	97.0	201	41.6	79.3	2,262	9.9	908	4.7	1,124.5	1.02	
26	1,403	40.5	97.1	190	38.0	80.0	2,277	9.5	557	3.4	1,061.5	1.05	
27	1,406	41.3	97.1	198	38.9	80.3	2,407	9.7	484	2.6	1,088.5	1.05	
28	1,753	44.8	97.4	223	44.7	79.9	2,741	12.1	678	2.9	1,344.5	1.20	
29	1,673	43.5	97.4	205	42.6	79.2	2,755	11.4	581	2.7	1,089.0	1.00	
30	1,686	42.7	97.5	204	42.6	79.1	2,465	10.2	605	2.6	1,005.5	0.94	
31	1,867	51.8	97.2	214	49.6	76.8	2,683	9.8	690	0.3	1,085.5	0.84	
合計	38,782	1,094.8	−	4,856	1,041.6	−	77,836	−	9,208	−	23,768.0	−	
最大	1,867	51.8	97.6	223	49.6	80.3	3,060	12.1	908	5.6	1,344.5	1.20	
最小	982	26.5	96.7	121	25.9	76.5	2,088	6.9	73	0.3	501.0	0.62	
平均	1,251	35.3	97.2	157	33.6	78.5	2,511	7.1	576	3.5	766.7	0.87	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水A系)

2025年 1月度　No.2-6

日	A系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	494	13.2	97.3	61	13.2	78.5	1,392	10.5	−	−	296.5	0.90	
2	525	14.0	97.3	62	13.7	77.9	1,479	10.6	−	−	300.5	0.86	
3	485	13.1	97.3	61	13.1	78.6	1,392	10.6	−	−	285.0	0.87	
4	495	12.8	97.4	60	12.8	78.5	1,305	10.2	−	−	304.0	0.95	
5	587	14.5	97.5	65	14.4	78.0	1,537	10.6	−	−	374.5	1.03	
6	550	15.3	97.2	62	13.4	78.2	1,871	12.2	−	−	342.0	0.89	
7	490	14.5	97.0	61	14.5	76.5	1,175	8.1	−	−	277.5	0.76	
8	395	12.7	96.8	51	11.4	77.8	1,102	8.7	−	−	207.0	0.65	
9	401	11.6	97.1	54	11.5	78.6	1,044	9.0	−	−	239.0	0.82	
10	579	16.9	97.1	79	16.8	78.7	1,479	8.8	−	−	355.5	0.84	
11	705	19.6	97.2	84	18.7	77.7	1,784	9.1	−	−	430.0	0.88	
12	874	23.4	97.3	102	23.3	77.1	2,117	9.1	−	−	489.0	0.84	
13	767	20.0	97.4	93	20.0	78.4	1,798	9.0	−	−	410.5	0.82	
14	827	24.1	97.1	101	21.1	79.1	2,016	8.4	−	−	471.5	0.78	
15	824	21.6	97.4	103	21.5	79.2	2,103	9.7	−	−	474.5	0.88	
16	796	22.1	97.2	100	20.9	79.1	1,987	9.0	−	−	469.0	0.85	
17	559	17.5	96.9	70	14.7	79.0	1,421	8.1	−	−	335.0	0.76	
18	513	15.5	97.0	66	13.4	79.8	1,392	9.0	−	−	285.0	0.73	
19	593	16.6	97.2	68	14.8	78.3	1,494	9.0	−	−	296.5	0.72	
20	564	16.2	97.1	65	14.7	77.4	1,233	7.6	−	−	250.5	0.62	
21	438	14.1	96.8	55	11.9	78.1	957	6.8	−	−	236.5	0.67	
22	559	17.9	96.8	72	15.0	79.2	1,363	7.6	−	−	329.5	0.74	
23	641	17.8	97.2	82	16.7	79.7	1,668	9.4	−	−	395.0	0.89	
24	368	10.2	97.2	47	9.7	79.2	1,146	11.3	−	−	246.0	0.97	
25	416	11.9	97.2	55	10.7	80.6	1,233	10.4	−	−	273.5	0.92	
26	412	11.9	97.1	56	10.7	80.9	1,262	10.6	−	−	266.0	0.89	
27	447	13.3	97.0	62	11.9	80.9	1,407	10.6	−	−	311.5	0.94	
28	373	9.2	97.5	48	9.2	80.8	1,247	13.5	−	−	251.5	1.09	
29	488	12.5	97.5	60	12.0	80.0	1,523	12.2	−	−	284.5	0.91	
30	485	12.4	97.4	58	12.4	78.8	1,334	10.7	−	−	274.0	0.88	
31	477	12.9	97.3	54	11.8	78.0	1,247	9.7	−	−	266.0	0.82	
合計	17,127	479.2	−	2,118	450.1	−	45,501	−	0	−	10,027.0	−	
最大	874	24.1	97.5	103	23.3	80.9	2,117	13.5	−	−	489.0	1.09	
最小	368	9.2	96.8	47	9.2	76.5	957	6.8	−	−	207.0	0.62	
平均	552	15.5	97.2	68	14.5	78.7	1,468	9.5	−	−	323.5	0.84	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2025年 1月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	549	14.7	97.3	68	14.7	78.5	1,378	9.4	−	−	311.0	0.85	
2	538	14.3	97.3	64	14.1	77.9	1,291	9.0	−	−	296.0	0.83	
3	536	14.5	97.3	67	14.4	78.6	1,276	8.8	−	−	323.0	0.89	
4	593	15.4	97.4	71	15.3	78.5	1,436	9.3	−	−	359.0	0.93	
5	585	14.5	97.5	65	14.3	78.0	1,407	9.7	−	−	356.5	0.98	
6	533	14.9	97.2	60	13.0	78.2	1,189	8.0	−	−	300.0	0.81	
7	400	11.9	97.0	50	11.8	76.5	914	7.7	−	−	215.0	0.72	
8	451	14.5	96.8	59	13.0	77.8	1,015	7.0	−	−	232.0	0.64	
9	463	13.4	97.1	62	13.3	78.6	1,044	7.8	−	−	252.0	0.75	
10	295	8.6	97.1	40	8.6	78.7	667	7.8	−	−	167.5	0.78	
11	191	5.3	97.2	23	5.1	77.7	450	8.5	−	−	107.0	0.81	
12	211	5.6	97.3	25	5.6	77.1	493	8.7	−	−	106.0	0.75	
13	252	6.6	97.4	31	6.6	78.4	624	9.5	−	−	122.5	0.74	
14	193	5.6	97.1	24	4.9	79.1	464	8.3	−	−	107.5	0.77	
15	187	4.9	97.4	23	4.9	79.2	435	8.9	−	−	103.5	0.84	
16	216	6.0	97.2	27	5.7	79.1	508	8.5	−	−	125.5	0.84	
17	423	13.3	96.9	53	11.2	79.0	1,001	7.5	−	−	235.0	0.71	
18	504	15.3	97.0	65	13.2	79.8	1,262	8.3	−	−	259.0	0.68	
19	563	15.7	97.2	65	14.0	78.3	1,407	8.9	−	−	279.0	0.71	
20	556	16.0	97.1	64	14.5	77.4	1,189	7.4	−	−	250.5	0.63	
21	587	18.9	96.8	73	16.0	78.1	1,320	7.0	−	−	319.0	0.68	
22	379	12.1	96.8	49	10.2	79.2	870	7.2	−	−	216.5	0.72	
23	432	12.0	97.2	56	11.3	79.7	1,001	8.3	−	−	267.0	0.89	
24	604	16.7	97.2	77	15.9	79.2	1,363	8.2	−	−	388.0	0.93	
25	425	12.1	97.2	56	10.9	80.6	1,030	8.5	−	−	273.5	0.90	
26	418	12.1	97.1	57	10.8	80.9	1,015	8.4	−	−	274.0	0.91	
27	390	11.6	97.0	54	10.4	80.9	1,001	8.7	−	−	265.5	0.92	
28	543	13.5	97.5	70	13.4	80.8	1,494	11.1	−	−	353.0	1.05	
29	463	11.8	97.5	57	11.4	80.0	1,233	10.4	−	−	261.5	0.88	
30	424	10.9	97.4	51	10.8	78.8	1,131	10.4	−	−	234.0	0.86	
31	533	14.4	97.3	60	13.2	78.0	1,436	10.0	−	−	301.0	0.83	
合計	13,437	376.8	−	1,665	352.6	−	32,335	−	−	−	7,660.5	−	
最大	604	18.9	97.5	77	16.0	80.9	1,494	11.1	−	−	388.0	1.05	
最小	187	4.9	96.8	23	4.9	76.5	435	7.0	−	−	103.5	0.63	
平均	433	12.2	97.2	54	11.4	78.8	1,043	8.6	−	−	247.1	0.81	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2025年 1月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	−	−	−	
2	−	−	−	
3	−	−	−	
4	−	−	−	
5	−	−	−	
6	−	−	−	
7	−	−	−	
8	3.90	−	2.54	
9	−	−	−	
10	−	−	2.28	
11	−	−	−	
12	−	−	−	
13	−	−	−	
14	−	−	−	
15	−	−	−	
16	−	−	−	
17	−	−	−	
18	−	−	−	
19	−	−	−	
20	−	−	2.79	
21	−	−	−	
22	−	−	2.39	
23	−	−	−	
24	−	−	−	
25	−	−	−	
26	−	−	−	
27	−	−	−	
28	−	−	−	
29	−	−	−	
30	−	−	−	
31	−	−	2.74	
合計	3.90	0.00	12.74	
最大	3.90	0.00	2.79	
最小	3.90	0.00	2.28	
平均	3.90	−	2.55	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2025年 1月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	130.58	24:00	0:00	5.1	−	−	−	−	−	2,106.0	0	2,106	1,508.8	
2	129.94	24:00	0:00	4.9	−	−	−	−	4.0	1,467	0	1,467	1,517.7	
3	127.10	24:00	0:00	5.0	−	−	−	−	4.0	2,277	0	2,277	1,456.7	
4	128.98	24:00	0:00	4.9	20.48	26.8	20.4	26.8	−	2,402	0	2,402	1,493.5	
5	128.68	24:00	0:00	4.9	−	−	−	−	−	1,692	0	1,692	1,503.7	
6	121.76	24:00	0:00	4.5	19.62	28.0	19.6	28.0	4.0	1,386	0	1,386	1,347.5	
7	111.52	24:00	0:00	4.5	−	−	−	−	4.0	2,045	0	2,045	1,202.7	
8	113.78	24:00	0:00	4.2	10.03	30.3	10.0	30.3	−	1,396	0	1,396	901.7	
9	115.88	24:00	0:00	4.3	−	−	−	−	−	1,838	0	1,838	930.9	
10	114.90	24:00	0:00	3.8	20.09	28.8	20.0	28.8	−	2,157	0	2,157	971.6	
11	115.06	24:00	0:00	4.3	−	−	−	−	4.0	1,589	0	1,589	999.5	
12	116.36	24:00	0:00	4.4	−	−	−	−	−	665	0	665	1,005.8	
13	123.56	24:00	0:00	4.9	−	−	−	−	−	1,450	0	1,450	1,201.4	
14	128.70	24:00	0:00	5.1	21.43	29.2	21.3	29.2	−	2,397	0	2,397	1,214.1	
15	124.16	23:54	0:06	5.1	−	−	−	−	−	1,961	0	1,961	1,254.8	
16	128.82	24:00	0:00	5.0	21.46	28.9	21.4	28.9	4.0	2,770	0	2,770	1,182.4	
17	129.78	24:00	0:00	4.8	11.01	27.5	11.0	27.5	−	2,014	0	2,014	1,209.0	
18	129.26	24:00	0:00	4.8	−	−	−	−	4.0	2,943	0	2,943	1,157.0	
19	128.78	24:00	0:00	5.0	−	−	−	−	−	2,032	0	2,032	1,184.9	
20	124.54	24:00	0:00	4.5	−	−	−	−	−	302	0	302	1,259.8	
21	126.40	24:00	0:00	4.7	20.84	29.0	20.8	29.0	4.0	1,681	0	1,681	1,135.4	
22	130.22	24:00	0:00	4.6	20.75	32.1	20.6	32.1	−	1,919	0	1,919	1,071.9	
23	129.58	24:00	0:00	4.8	−	−	−	−	−	2,327	0	2,327	1,040.1	
24	125.58	24:00	0:00	4.4	21.38	30.8	21.3	30.8	4.0	2,131	0	2,131	1,115.1	
25	113.16	24:00	0:00	3.8	−	−	−	−	−	2,652	0	2,652	839.5	
26	115.31	24:00	0:00	4.2	−	−	−	−	−	3,418	0	3,418	867.4	
27	113.30	24:00	0:00	4.0	10.57	28.2	10.5	28.2	4.0	3,966	0	3,966	839.5	
28	115.94	24:00	0:00	4.3	−	−	−	−	−	3,469	0	3,469	991.9	
29	115.10	24:00	0:00	4.5	−	−	−	−	−	2,150	0	2,150	1,009.7	
30	116.72	24:00	0:00	4.5	10.90	20.3	10.9	20.3	4.0	1,621	0	1,621	947.4	
31	111.52	24:00	0:00	4.1	10.36	31.5	10.3	31.5	−	1,364	0	1,364	889.0	
合計	3,785.0	743:54	0:06	141.9	218.92	−	218.1	−	44.0	63,587	0	63,587	35,250.4	
最大	130.6	24:00	0:06	5.1	21.46	32.1	21.4	32.1	4.0	3,966	−	3,966	1,517.7	
最小	111.5	23:54	0:00	3.8	10.03	20.3	10.0	20.3	4.0	302	−	302	839.5	
平均	122.10	23:59	−	4.6	16.84	28.8	16.8	28.8	4.0	2,051	−	2,051	1,137.1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2025年 1月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.00	0:00	0:00	0.0	0.00	−	0.0	−	0.0	0	0	0	0.0	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2025年 1月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	105,520	−	−	−	−	−	−	20	1	21	2	
2	100,760	−	−	−	−	−	−	19	0	19	4	
3	102,880	−	−	−	−	−	−	19	1	20	5	
4	105,180	−	−	−	−	−	−	20	0	20	3	
5	105,380	−	−	−	−	−	−	19	1	20	6	
6	120,970	−	−	−	−	−	7	31	1	32	9	
7	108,140	−	−	−	180	−	−	27	0	27	15	
8	111,170	−	−	−	−	−	−	33	1	34	18	
9	115,320	−	−	−	−	−	−	32	0	32	23	
10	111,070	−	−	−	−	−	−	29	1	30	10	
11	108,890	−	−	−	−	−	−	22	1	23	8	
12	109,110	−	−	−	−	−	−	19	1	20	6	
13	104,360	−	−	−	−	−	−	19	0	19	4	
14	103,980	−	−	−	−	−	−	31	1	32	17	
15	107,370	−	−	−	−	−	7	43	2	45	22	
16	108,540	−	−	−	−	−	−	44	1	45	11	
17	107,970	−	−	−	−	−	−	41	0	41	11	
18	102,330	−	−	−	−	−	−	39	3	42	9	
19	103,500	−	−	−	−	−	−	32	1	33	4	
20	104,190	−	−	−	−	−	−	33	0	33	5	
21	101,640	−	−	−	−	−	−	45	1	46	15	
22	109,770	−	−	−	−	−	−	43	1	44	15	
23	115,010	−	−	−	−	−	−	49	5	54	16	
24	116,610	−	−	−	−	−	−	45	1	46	16	
25	115,450	−	−	−	−	−	−	35	0	35	6	
26	114,870	−	−	−	−	−	−	36	1	37	5	
27	117,750	−	−	−	153	−	5	49	0	49	10	
28	118,360	−	−	−	−	−	−	41	1	42	17	
29	116,280	−	−	−	−	−	−	44	1	45	18	
30	109,640	−	−	−	−	−	−	48	0	48	19	
31	112,740	−	−	−	−	−	−	46	1	47	11	
合計	3,394,750	0	−	−	333	0	19	1,053	28	1,081	340	
最大	120,970	0	−	−	180	0	7	49	5	54	23	
最小	100,760	0	−	−	153	0	5	19	0	19	2	
平均	109,508	−	−	−	167	−	6	34	1	35	11	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2025年 2月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量		流入下水量	放流水量	簡易処理水量			放流水量		降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
			（合流）	雨水排水量		（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	mm	㎥	㎥	㎥	㎥	
1	曇後雨	7.0	223,869	0	223,869	224,817	0	43,338	43,338	132,564	48,915	6.0	31,330	205,630	129,970	75,660	
2	曇時々雨	7.0	209,189	0	209,189	210,134	0	23,937	23,937	137,708	48,489	2.0	29,981	209,319	134,449	74,870	
3	曇後晴	7.0	179,059	0	179,059	180,005	0	0	0	134,674	45,331	0.0	28,868	202,143	129,923	72,220	
4	晴	7.0	178,662	0	178,662	179,590	0	0	0	133,026	46,564	0.0	32,632	204,564	131,964	72,600	
5	晴	5.0	177,069	0	177,069	177,900	0	0	0	132,555	45,345	0.0	30,345	200,769	132,089	68,680	
6	晴	4.0	178,994	0	178,994	179,822	0	0	0	132,299	47,523	0.0	26,472	200,210	127,860	72,350	
7	晴後曇	5.0	179,081	0	179,081	179,974	0	0	0	131,406	48,568	0.0	30,583	201,771	131,691	70,080	
8	晴	2.0	169,127	0	169,127	169,940	0	0	0	120,402	49,538	0.0	27,805	190,002	118,312	71,690	
9	晴	7.0	172,928	0	172,928	173,749	0	0	0	125,770	47,979	0.0	30,064	195,382	125,382	70,000	
10	晴	4.0	171,780	0	171,780	172,644	0	0	0	128,518	44,126	0.0	31,691	195,623	128,973	66,650	
11	晴	6.0	169,851	0	169,851	170,740	0	0	0	121,657	49,083	0.0	30,522	192,989	121,259	71,730	
12	晴一時雨	5.0	184,700	0	184,700	185,175	0	8,396	8,396	127,017	49,762	1.5	19,887	190,741	118,321	72,420	
13	晴一時雨	8.0	186,977	0	186,977	187,974	0	13,471	13,471	128,241	46,262	0.5	29,664	196,051	126,851	69,200	
14	晴	6.0	176,294	0	176,294	177,292	0	0	0	139,524	37,768	0.0	30,852	199,379	142,529	56,850	
15	晴後曇	7.0	172,883	0	172,883	173,931	0	0	0	131,779	42,152	0.0	30,983	196,352	133,802	62,550	
16	雨後曇	8.0	244,555	0	244,555	245,601	24,051	35,722	59,773	139,917	45,911	5.0	32,616	209,137	140,327	68,810	
17	晴	11.0	173,803	0	173,803	174,850	0	0	0	130,892	43,958	0.0	27,431	194,636	128,436	66,200	
18	晴	7.0	170,579	0	170,579	171,375	0	0	0	129,375	42,000	0.0	19,833	192,915	126,945	65,970	
19	晴一時曇	6.0	188,886	0	188,886	189,901	0	0	0	146,250	43,651	0.0	21,040	214,429	146,439	67,990	
20	晴	8.0	175,642	0	175,642	176,562	0	0	0	135,009	41,553	0.0	29,838	200,476	133,986	66,490	
21	晴一時曇	8.0	174,578	0	174,578	175,558	0	0	0	133,538	42,020	0.0	32,663	199,739	136,289	63,450	
22	晴	7.0	166,336	0	166,336	167,201	0	0	0	119,778	47,423	0.0	33,524	191,596	121,296	70,300	
23	晴	7.0	162,036	0	162,036	162,955	0	0	0	117,127	45,828	0.0	27,244	183,407	113,367	70,040	
24	晴一時雨	4.0	168,525	0	168,525	169,213	0	0	0	127,220	41,993	0.5	27,457	190,671	122,071	68,600	
25	晴	9.0	182,207	0	182,207	182,787	0	0	0	139,404	43,383	0.0	31,047	206,882	136,362	70,520	
26	晴	12.0	166,952	0	166,952	167,582	0	0	0	125,205	42,377	0.0	27,551	190,393	122,243	68,150	
27	晴	9.0	174,458	0	174,458	175,212	0	0	0	130,845	44,367	0.0	26,985	195,966	126,656	69,310	
28	晴後曇	10.0	171,791	0	171,791	172,737	0	0	0	130,672	42,065	0.0	35,299	199,868	131,298	68,570	
合計	－	－	5,050,811	0	5,050,811	5,075,221	24,051	124,864	148,915	3,662,372	1,263,934	15.5	814,207	5,551,040	3,619,090	1,931,950	
最大	－	12.0	244,555	－	244,555	245,601	24,051	43,338	59,773	146,250	49,762	6.0	35,299	214,429	146,439	75,660	
最小	－	2.0	162,036	－	162,036	162,955	24,051	8,396	8,396	117,127	37,768	0.5	19,833	183,407	113,367	56,850	
平均	－	6.9	180,386	－	180,386	181,258	24,051	24,973	29,783	130,799	45,141	2.6	29,079	198,251	129,253	68,998	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2025年 2月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水)使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	56,880	112	510	9,438	10,557	1,112	−	−	−	74	0.16	1,300	1.18	599	0.78
2	54,470	107	510	8,054	10,526	1,079	−	−	−	0	0.00	1,254	1.09	456	0.76
3	45,720	90	510	7,765	10,552	1,058	−	−	−	0	0.00	1,037	0.92	319	0.84
4	45,790	90	510	10,973	10,605	1,945	−	−	−	0	0.00	1,516	1.37	479	1.23
5	45,720	90	510	10,503	10,499	558	−	−	−	0	0.00	1,254	1.14	467	1.24
6	45,790	90	510	6,481	9,706	1,345	−	−	−	0	0.00	1,197	1.09	376	0.95
7	45,790	90	510	14,820	6,825	232	−	−	−	0	0.00	1,260	1.15	376	0.93
8	45,810	90	510	11,639	6,921	793	−	−	−	0	0.00	946	0.94	376	0.91
9	45,600	89	510	13,794	6,797	1,129	−	−	−	0	0.00	1,083	1.03	388	0.97
10	45,210	89	510	14,571	6,743	1,695	−	−	−	124	0.33	1,117	1.04	400	1.09
11	45,310	89	510	13,288	6,771	1,678	−	−	−	215	0.57	1,243	1.23	423	1.03
12	58,030	114	510	6,175	6,680	826	−	−	−	132	0.27	1,151	1.09	529	1.09
13	53,380	105	510	11,617	6,734	2,300	−	−	−	16	0.04	1,528	1.43	349	0.70
14	45,080	88	510	13,915	6,796	1,116	−	−	−	4	0.01	1,858	1.60	247	0.78
15	48,110	94	510	13,307	6,804	1,424	−	−	−	0	0.00	1,243	1.13	262	0.75
16	54,430	107	510	14,181	6,853	1,667	−	−	−	55	0.12	1,288	0.94	447	0.66
17	45,010	88	510	10,567	6,843	571	−	−	−	91	0.24	1,322	1.21	331	0.90
18	44,980	88	510	−	9,053	1,665	−	−	−	212	0.57	1,265	1.17	324	0.93
19	45,020	88	510	−	10,243	1,092	−	−	−	213	0.57	1,277	1.05	391	1.07
20	44,950	88	510	9,727	9,440	1,081	−	−	−	148	0.40	1,254	1.11	342	0.99
21	44,920	88	510	15,305	6,914	573	−	−	−	94	0.25	1,448	1.30	362	1.03
22	45,320	89	510	16,190	6,879	1,389	−	−	−	54	0.14	1,596	1.60	413	1.05
23	45,850	90	510	8,101	8,935	870	−	−	−	0	0.00	1,151	1.18	365	0.96
24	45,780	90	510	7,039	10,474	795	−	−	−	0	0.00	1,585	1.50	422	1.21
25	45,830	90	510	10,155	10,465	1,981	−	−	−	99	0.26	1,699	1.46	471	1.30
26	45,840	90	510	10,333	10,659	2,028	−	−	−	198	0.52	1,220	1.17	418	1.18
27	45,750	90	510	6,938	10,625	581	−	−	−	91	0.24	1,961	1.80	411	1.11
28	45,820	90	510	12,689	10,397	2,309	−	−	−	218	0.57	1,904	1.75	409	1.17
合計	1,326,190	2,600	−	287,565	241,296	34,892	−	−	−	2,038	−	37,957	−	11,152	−
最大	58,030	114	510	16,190	10,659	2,309	−	−	−	218	0.57	1,961	1.80	599	1.30
最小	44,920	88	510	6,175	6,680	232	−	−	−	4	0.01	946	0.92	247	0.66
平均	47,364	93	510	11,060	8,618	1,246	−	−	−	120	0.18	1,356	1.24	398	0.96

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2025年 2月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計	備考
	A系	B系	C系	D系	E系							
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	
1	44,686	48,734	36,550	37,760	37,900	129,970	75,660	205,630	0	43,338	43,338	
2	46,275	50,385	37,789	37,390	37,480	134,449	74,870	209,319	0	23,937	23,937	
3	43,435	49,422	37,066	36,070	36,150	129,923	72,220	202,143	0	0	0	
4	44,865	49,771	37,328	36,220	36,380	131,964	72,600	204,564	0	0	0	
5	44,704	49,934	37,451	34,330	34,350	132,089	68,680	200,769	0	0	0	
6	42,556	48,745	36,559	36,070	36,280	127,860	72,350	200,210	0	0	0	
7	43,284	44,204	44,203	34,960	35,120	131,691	70,080	201,771	0	0	0	
8	39,196	45,209	33,907	35,740	35,950	118,312	71,690	190,002	0	0	0	
9	41,305	48,044	36,033	35,040	34,960	125,382	70,000	195,382	0	0	0	
10	42,394	49,474	37,105	33,860	32,790	128,973	66,650	195,623	0	0	0	
11	40,895	45,922	34,442	35,830	35,900	121,259	71,730	192,989	0	0	0	
12	46,274	46,403	25,644	35,880	36,540	118,321	72,420	190,741	0	8,396	8,396	
13	43,606	47,569	35,676	35,470	33,730	126,851	69,200	196,051	0	13,471	13,471	
14	45,914	55,209	41,406	29,340	27,510	142,529	56,850	199,379	0	0	0	
15	44,224	51,187	38,391	33,750	28,800	133,802	62,550	196,352	0	0	0	
16	48,166	52,663	39,498	38,960	29,850	140,327	68,810	209,137	24,051	35,722	59,773	
17	43,785	48,372	36,279	38,410	27,790	128,436	66,200	194,636	0	0	0	
18	41,626	48,754	36,565	35,780	30,190	126,945	65,970	192,915	0	0	0	
19	48,916	55,727	41,796	39,110	28,880	146,439	67,990	214,429	0	0	0	
20	42,555	49,422	42,009	36,530	29,960	133,986	66,490	200,476	0	0	0	
21	38,755	48,767	48,767	31,660	31,790	136,289	63,450	199,739	0	0	0	
22	32,696	44,300	44,300	35,070	35,230	121,296	70,300	191,596	0	0	0	
23	31,955	40,706	40,706	35,020	35,020	113,367	70,040	183,407	0	0	0	
24	34,706	43,683	43,682	34,290	34,310	122,071	68,600	190,671	0	0	0	
25	39,014	48,674	48,674	35,260	35,260	136,362	70,520	206,882	0	0	0	
26	34,660	43,792	43,791	34,240	33,910	122,243	68,150	190,393	0	0	0	
27	32,720	46,968	46,968	34,830	34,480	126,656	69,310	195,966	0	0	0	
28	33,670	48,814	48,814	34,370	34,200	131,298	68,570	199,868	0	0	0	
合計	1,156,837	1,350,854	1,111,399	991,240	940,710	3,619,090	1,931,950	5,551,040	24,051	124,864	148,915	
最大	48,916	55,727	48,814	39,110	37,900	146,439	75,660	214,429	24,051	43,338	59,773	
最小	31,955	40,706	25,644	29,340	27,510	113,367	56,850	183,407	24,051	8,396	8,396	
平均	41,316	48,245	39,693	35,401	33,597	129,253	68,998	198,251	24,051	24,973	29,783	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2025年 2月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	839	916	963	2,718	95.9	108.5	100.6	305.0	3.9	4.2	4.4	12.5	0.48	4.1
2	1,064	608	1,073	2,745	120.7	69.9	122.7	313.3	4.8	2.7	4.8	12.3	0.46	3.9
3	763	586	602	1,951	89.4	66.0	61.5	216.9	3.4	2.6	2.7	8.7	0.46	4.0
4	992	390	1,039	2,421	120.6	44.2	111.6	276.5	4.4	1.8	4.6	10.8	0.47	3.9
5	1,109	374	713	2,196	127.0	42.8	78.0	247.8	4.9	1.7	3.2	9.8	0.47	4.0
6	866	283	1,008	2,157	91.2	30.8	97.8	219.7	3.7	1.2	4.3	9.2	0.44	4.2
7	1,174	－	694	1,868	133.4	－	74.7	208.1	5.4	－	3.2	8.6	0.48	4.1
8	681	118	838	1,637	79.3	13.7	93.7	186.7	3.2	0.6	4.0	7.8	0.50	4.2
9	522	215	891	1,628	58.7	24.5	92.3	175.5	2.4	1.0	4.0	7.4	0.47	4.2
10	1,045	38	841	1,924	122.3	5.1	94.2	221.6	4.9	0.2	3.9	9.0	0.49	4.1
11	992	－	945	1,937	116.6	－	100.6	217.2	4.7	－	4.4	9.1	0.49	4.2
12	595	－	323	918	69.4	－	34.4	103.8	2.9	－	1.5	4.4	0.50	4.2
13	899	－	1,078	1,977	101.6	－	125.1	226.8	4.3	－	5.2	9.5	0.51	4.2
14	1,115	－	990	2,105	140.4	－	118.5	258.9	5.5	－	4.9	10.4	0.51	4.0
15	732	425	972	2,129	98.3	55.8	118.1	272.2	3.8	2.2	5.0	11.0	0.54	4.0
16	712	634	841	2,187	99.9	84.1	98.3	282.3	3.6	3.2	4.2	11.0	0.52	3.9
17	1,034	207	886	2,127	153.3	31.1	109.9	294.3	5.4	1.1	4.6	11.1	0.55	3.8
18	939	374	942	2,255	134.3	49.2	117.5	301.0	4.7	1.9	4.7	11.3	0.53	3.8
19	1,192	33	1,112	2,337	175.3	5.1	140.6	321.1	6.5	0.2	6.0	12.7	0.56	4.0
20	831	684	724	2,239	113.0	90.3	87.0	290.2	4.1	3.4	3.7	11.2	0.52	3.9
21	1,134	837	641	2,612	135.7	101.7	66.3	303.7	5.3	3.9	3.0	12.2	0.49	4.0
22	928	745	683	2,356	109.4	90.7	72.8	272.9	4.4	3.5	3.2	11.1	0.49	4.1
23	904	506	699	2,109	136.1	67.6	86.5	290.2	4.8	2.7	3.7	11.2	0.56	3.9
24	960	676	893	2,529	116.7	85.1	106.8	308.6	4.7	3.3	4.4	12.4	0.51	4.0
25	460	689	727	1,876	59.4	91.6	83.7	234.7	2.3	3.4	3.6	9.3	0.52	4.0
26	209	419	544	1,172	28.5	62.6	66.5	157.6	1.1	2.2	2.9	6.2	0.55	3.9
27	203	844	808	1,855	29.7	123.9	129.8	283.4	1.1	4.8	4.6	10.5	0.59	3.7
28	1,102	899	921	2,922	165.0	127.9	119.0	412.0	6.0	4.9	5.0	15.9	0.57	3.9
合計	23,996	11,500	23,391	58,887	3,021.1	1,472.2	2,708.6	7,201.9	116.2	56.7	113.7	286.6	－	－
最大	1,192	916	1,112	2,922	175.3	127.9	140.6	412.0	6.5	4.9	6.0	15.9	0.59	4.2
最小	203	33	323	918	28.5	5.1	34.4	103.8	1.1	0.2	1.5	4.4	0.44	3.7
平均	857	500	835	2,103	107.9	64.0	96.7	257.2	4.2	2.5	4.1	10.2	0.51	4.0

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2025年 2月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	95.1	95.1	95.1	12.22	13.16	13.45	38.84	0.30	0.30	0.29	0.30	518.0	4.3	22.4
2	96.2	96.2	96.2	15.58	8.08	14.03	37.70	0.32	0.29	0.28	0.30	501.0	3.5	17.4
3	96.2	96.1	96.1	11.05	7.98	7.57	26.59	0.32	0.30	0.27	0.30	552.0	3.3	18.1
4	95.0	96.2	95.5	15.09	5.72	13.28	34.08	0.33	0.31	0.27	0.30	835.0	3.5	29.0
5	95.6	95.6	95.5	15.36	4.44	7.11	26.91	0.30	0.25	0.21	0.26	363.0	2.9	10.7
6	96.0	96.0	95.9	12.89	3.75	10.81	27.45	0.34	0.30	0.24	0.29	227.0	2.8	6.4
7	96.3	－	96.2	15.01	－	6.45	21.46	0.27	－	0.20	0.24	236.0	2.8	6.7
8	95.3	95.3	95.2	8.59	1.65	7.69	17.93	0.25	0.28	0.18	0.22	322.0	3.2	10.3
9	95.0	95.0	95.0	6.74	2.52	8.89	18.14	0.27	0.25	0.21	0.23	383.0	2.6	9.8
10	96.4	96.4	96.4	14.16	0.44	8.00	22.60	0.28	0.24	0.20	0.24	335.0	2.5	8.3
11	96.4	－	96.3	13.46	－	10.24	23.70	0.28	－	0.22	0.25	311.0	4.1	12.6
12	96.4	－	96.4	8.96	－	3.40	12.36	0.30	－	0.21	0.27	44.0	2.8	1.2
13	95.3	－	95.3	13.06	－	13.50	26.57	0.29	－	0.25	0.27	301.0	3.5	10.5
14	95.5	－	95.4	18.16	－	11.63	29.80	0.32	－	0.23	0.28	367.0	3.0	10.9
15	95.2	95.2	95.1	12.11	5.49	12.89	30.49	0.31	0.24	0.25	0.27	207.0	2.8	5.9
16	96.7	96.6	96.6	11.95	9.32	9.86	31.13	0.32	0.28	0.23	0.28	376.0	3.4	12.7
17	95.3	95.3	95.2	17.80	3.43	9.79	31.01	0.32	0.30	0.20	0.27	393.0	3.2	12.4
18	95.1	95.1	95.0	16.66	5.53	11.17	33.36	0.34	0.28	0.22	0.28	277.0	2.7	7.6
19	96.9	97.0	96.9	19.58	0.46	14.41	34.45	0.29	0.25	0.23	0.26	395.0	2.7	10.7
20	95.0	95.0	96.6	14.05	10.09	9.02	33.16	0.32	0.28	0.24	0.28	310.0	2.6	8.1
21	95.2	95.2	95.1	15.61	11.01	7.69	34.31	0.28	0.27	0.25	0.27	507.0	3.7	18.9
22	95.2	95.2	95.2	16.53	11.34	12.10	39.97	0.36	0.31	0.36	0.34	594.0	3.0	17.9
23	95.5	95.4	95.3	14.42	6.90	9.12	30.44	0.28	0.24	0.23	0.26	241.0	2.8	6.7
24	96.6	96.6	96.5	15.64	9.32	9.31	34.27	0.32	0.27	0.20	0.27	268.0	2.8	7.5
25	96.6	96.6	96.6	7.43	10.47	8.71	26.61	0.31	0.29	0.23	0.27	255.0	3.2	8.2
26	95.3	95.4	95.2	3.53	7.35	7.86	18.74	0.31	0.32	0.26	0.29	578.0	3.4	19.7
27	95.7	95.7	95.7	3.04	11.84	10.91	25.79	0.25	0.24	0.23	0.24	719.0	2.2	15.6
28	95.5	95.5	95.4	17.18	14.00	12.94	44.13	0.27	0.27	0.25	0.27	966.0	2.5	24.4
合計	－	－	－	365.86	164.28	281.84	811.98	－	－	－	－	11,381.0	－	350.6
最大	96.90	97.00	96.90	19.58	14.00	14.41	44.13	0.36	0.32	0.36	0.34	966.0	4.3	29.0
最小	95.00	95.00	95.00	3.04	0.44	3.40	12.36	0.25	0.24	0.18	0.22	44.0	2.2	1.2
平均	96.0	96.1	95.8	13.07	7.14	10.07	29.00	0.30	0.28	0.24	0.27	406.5	3.1	12.5

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（第2処理場遠心）

2025年 2月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	676	59	617	1,352	83.0	7.5	75.7	166.2	3.3	0.3	3.0	6.6	0.57	4.0
2	301	837	513	1,651	36.2	104.1	61.7	201.9	1.4	4.0	2.5	7.9	0.56	3.9
3	761	62	540	1,363	84.7	7.1	60.1	151.9	3.4	0.3	2.4	6.1	0.53	4.0
4	536	230	304	1,070	58.9	26.1	33.4	118.5	2.4	1.0	1.3	4.7	0.52	4.0
5	284	267	171	722	32.9	32.0	19.9	84.9	1.3	1.2	0.8	3.3	0.54	3.9
6	774	59	215	1,048	88.1	6.9	24.5	119.5	3.5	0.3	1.0	4.8	0.54	4.0
7	273	680	－	953	32.8	86.1	－	119.0	1.3	3.3	－	4.6	0.56	3.9
8	203	251	352	806	24.9	32.5	43.2	100.6	1.0	1.2	1.7	4.0	0.57	3.9
9	774	209	－	983	95.0	27.0	－	122.1	3.8	1.0	－	4.8	0.57	4.0
10	－	667	387	1,054	－	90.8	49.5	140.3	－	3.4	2.0	5.3	0.59	3.8
11	443	－	536	979	53.3	－	64.4	117.7	2.1	－	2.6	4.7	0.56	4.0
12	127	198	－	325	15.9	26.4	－	42.3	0.6	1.0	－	1.6	0.58	3.8
13	－	751	297	1,048	－	99.1	39.5	138.6	－	3.9	1.6	5.4	0.61	3.9
14	317	－	657	974	41.3	－	85.7	127.0	1.7	－	3.4	5.1	0.60	4.0
15	288	604	332	1,224	36.1	74.9	41.6	152.6	1.4	2.9	1.7	6.0	0.58	4.0
16	693	－	490	1,183	86.8	－	61.4	148.3	3.5	－	2.5	5.9	0.58	4.0
17	241	779	200	1,220	29.6	94.5	24.6	148.7	1.2	3.7	1.0	5.9	0.57	3.9
18	837	28	285	1,150	102.8	3.4	35.0	141.1	4.1	0.1	1.4	5.6	0.57	4.0
19	198	954	262	1,414	25.3	120.1	33.5	178.9	1.0	5.0	1.3	7.4	0.59	4.1
20	451	196	734	1,381	58.8	25.2	90.1	174.1	2.4	1.1	3.7	7.1	0.60	4.1
21	179	782	526	1,487	21.9	97.5	62.6	182.0	0.9	4.1	2.6	7.5	0.59	4.1
22	682	192	281	1,155	84.2	24.2	33.8	142.1	3.4	1.0	1.4	5.8	0.59	4.1
23	248	328	594	1,170	30.6	41.3	71.5	143.4	1.2	1.7	2.9	5.9	0.59	4.1
24	325	597	242	1,164	39.3	74.3	28.5	142.1	1.6	3.1	1.2	5.8	0.58	4.1
25	729	140	304	1,173	89.0	17.6	36.2	142.8	3.6	0.7	1.5	5.8	0.59	4.0
26	－	93	－	93	－	13.5	－	13.5	－	0.6	－	0.6	0.67	4.2
27	654	260	360	1,274	97.5	39.0	52.3	188.9	3.9	1.6	2.1	7.7	0.69	4.1
28	602	436	－	1,038	80.5	53.1	－	133.6	3.2	2.0	－	5.2	0.63	3.9
合計	11,596	9,659	9,199	30,454	1,429.4	1,224.3	1,128.8	3,782.5	57.2	48.5	45.5	151.1	－	－
最大	837	954	734	1,651	102.8	120.1	90.1	201.9	4.1	5.0	3.7	7.9	0.69	4.2
最小	127	28	171	93	15.9	3.4	19.9	13.5	0.6	0.1	0.8	0.6	0.52	3.8
平均	464	386	400	1,088	57.2	49.0	49.1	135.1	2.3	1.9	2.0	5.4	0.58	4.0

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（第2処理場遠心、重力濃縮）

2025年 2月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	86.1	84.7	86.1	−	−	−	
2	85.9	84.4	85.9	−	−	−	
3	84.8	83.1	84.8	−	−	−	
4	84.6	83.0	84.6	−	−	−	
5	85.3	83.7	85.3	−	−	−	
6	85.1	83.5	85.1	−	−	−	
7	85.9	86.0	−	−	−	−	
8	86.1	86.3	86.1	−	−	−	
9	86.1	86.3	−	−	−	−	
10	−	85.4	86.7	−	−	−	
11	85.9	−	85.9	−	−	−	
12	86.4	85.1	−	−	−	−	
13	−	84.3	87.2	−	−	−	
14	87.0	−	87.0	−	−	−	
15	86.4	83.4	86.4	−	−	−	
16	86.4	−	86.4	−	−	−	
17	86.1	83.0	86.1	−	−	−	
18	86.1	83.0	86.1	−	−	−	
19	86.7	89.6	86.7	−	−	−	
20	87.0	89.8	83.9	−	−	−	
21	83.5	89.5	83.4	−	−	−	
22	83.7	89.6	83.6	−	−	−	
23	83.7	89.6	83.6	−	−	−	
24	83.3	89.4	83.3	−	−	−	
25	83.5	89.5	83.4	−	−	−	
26	−	91.1	−	−	−	−	
27	86.4	91.4	86.4	−	−	−	
28	84.9	73.5	−	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	
最大	87.0	91.4	87.2	−	−	−	
最小	83.3	73.5	83.3	−	−	−	
平均	85.3	85.8	85.2	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2025年 2月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m³	t	%	m³	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	1,810	47.4	97.4	212	47.2	77.7	2,509	10.3	678	2.8	1,025.0	0.86	
2	1,556	44.2	97.2	211	44.1	79.0	2,248	9.8	835	3.8	1,079.0	0.98	
3	1,382	40.6	97.1	181	39.7	78.1	1,943	9.8	799	3.8	877.0	0.86	
4	1,789	51.4	97.1	215	49.3	77.1	2,349	8.9	883	3.5	938.0	0.73	
5	1,077	30.0	97.2	130	29.9	77.0	2,393	8.0	−	−	557.0	0.74	
6	900	27.4	97.0	119	24.6	79.3	2,059	7.5	−	−	472.0	0.69	
7	883	26.9	97.0	122	25.0	79.5	2,146	8.0	−	−	527.0	0.78	
8	910	28.5	96.9	125	25.8	79.5	2,175	7.6	−	−	579.0	0.81	
9	1,024	27.6	97.3	128	27.5	78.5	2,451	8.9	−	−	635.5	0.92	
10	1,016	29.4	97.1	132	29.1	78.0	2,422	8.2	−	−	631.0	0.86	
11	984	28.6	97.1	131	28.5	78.3	2,378	8.3	−	−	601.0	0.84	
12	295	11.9	96.0	40	8.4	78.9	754	6.3	−	−	184.0	0.62	
13	886	34.3	96.1	128	26.3	79.5	2,320	6.8	−	−	577.5	0.67	
14	1,011	34.1	96.6	132	29.9	77.3	2,451	7.2	−	−	563.0	0.66	
15	927	27.8	97.0	131	27.7	78.9	2,262	8.1	−	−	540.5	0.78	
16	1,058	31.7	97.0	147	31.6	78.5	2,538	8.0	−	−	659.0	0.83	
17	1,020	31.2	96.9	135	31.1	77.1	2,393	7.7	−	−	555.5	0.71	
18	925	27.5	97.0	127	27.2	78.5	2,306	8.4	−	−	506.0	0.74	
19	1,375	43.0	96.9	189	39.0	79.4	3,350	7.8	−	−	874.0	0.81	
20	1,148	35.0	97.0	165	33.0	80.0	2,886	8.2	−	−	812.5	0.93	
21	1,262	34.5	97.3	161	34.3	78.7	2,799	8.9	182	2.8	877.0	1.02	
22	1,273	34.1	97.3	150	33.9	77.4	2,407	9.4	303	3.3	744.0	0.87	
23	739	25.3	96.6	84	18.4	78.1	1,856	7.3	−	−	354.5	0.56	
24	830	25.3	97.0	106	21.7	79.5	1,972	7.8	−	−	442.0	0.70	
25	919	27.4	97.0	109	22.5	79.4	1,784	7.6	169	1.7	545.0	0.80	
26	1,094	33.6	96.9	143	31.0	78.3	1,697	8.0	448	3.6	737.5	0.88	
27	1,697	44.8	97.4	196	44.2	77.5	2,625	9.5	653	3.8	1,058.0	0.95	
28	2,154	58.8	97.3	253	57.0	77.4	3,132	9.6	1,004	3.8	1,306.5	0.89	
合計	31,944	942.2	−	4,103	887.9	−	64,598	−	5,953	−	19,258.0	−	
最大	2,154	58.8	97.4	253	57.0	80.0	3,350	10.3	1,004	3.8	1,306.5	1.02	
最小	295	11.9	96.0	40	8.4	77.0	754	6.3	169	1.7	184.0	0.56	
平均	1,141	33.7	97.1	147	31.7	78.4	2,307	6.9	595	3.3	687.8	0.82	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水A系)

2025年 2月度　No.2-6

日	A系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	437	11.1	97.5	50	11.0	77.8	1,160	10.5	−	−	243.5	0.88	
2	263	7.2	97.3	36	7.2	80.1	696	9.7	−	−	167.5	0.93	
3	180	5.0	97.2	23	4.9	78.6	479	9.6	−	−	120.0	0.97	
4	434	12.0	97.2	49	11.1	77.5	972	8.1	−	−	245.0	0.82	
5	498	13.9	97.2	60	13.8	77.0	1,044	7.5	−	−	267.0	0.77	
6	423	12.9	97.0	56	11.6	79.3	957	7.4	−	−	227.0	0.70	
7	478	14.6	97.0	66	13.5	79.5	1,175	8.1	−	−	288.5	0.79	
8	399	12.5	96.9	55	11.3	79.5	957	7.7	−	−	258.0	0.83	
9	491	13.2	97.3	61	13.2	78.5	1,160	8.8	−	−	308.0	0.93	
10	487	14.1	97.1	63	13.9	78.0	1,146	8.1	−	−	305.5	0.87	
11	475	13.8	97.1	63	13.7	78.3	1,146	8.3	−	−	273.0	0.79	
12	133	5.4	96.0	18	3.8	78.9	377	7.0	−	−	80.0	0.60	
13	412	16.0	96.1	60	12.2	79.5	1,175	7.4	−	−	268.5	0.67	
14	519	17.5	96.6	68	15.4	77.3	1,334	7.6	−	−	296.0	0.68	
15	402	12.1	97.0	57	12.0	78.9	1,073	8.9	−	−	231.5	0.77	
16	500	15.0	97.0	69	15.0	78.5	1,276	8.5	−	−	305.0	0.81	
17	433	13.2	96.9	58	13.2	77.1	1,059	8.0	−	−	240.5	0.73	
18	379	11.3	97.0	52	11.1	78.5	1,059	9.4	−	−	205.0	0.73	
19	578	18.1	96.9	80	16.4	79.4	1,508	8.3	−	−	381.5	0.84	
20	565	17.2	97.0	81	16.2	80.0	1,552	9.0	−	−	407.5	0.95	
21	482	13.7	97.2	64	13.6	78.6	1,305	9.5	−	−	339.0	0.99	
22	445	11.7	97.4	51	11.6	77.3	1,160	10.0	−	−	258.5	0.89	
23	391	13.4	96.6	44	9.7	78.1	1,059	7.9	−	−	192.5	0.58	
24	440	13.4	97.0	56	11.5	79.5	1,146	8.5	−	−	250.0	0.75	
25	269	8.2	97.0	32	6.5	79.8	638	7.8	−	−	165.5	0.81	
26	284	8.4	97.0	35	7.4	79.0	667	7.9	−	−	189.5	0.90	
27	427	10.7	97.5	46	10.4	77.5	1,117	10.5	−	−	242.0	0.91	
28	575	15.1	97.4	63	14.2	77.4	1,581	10.5	−	−	308.0	0.82	
合計	11,799	350.4	−	1,517	325.6	−	29,972	−	0	−	7,063.5	−	
最大	578	18.1	97.5	81	16.4	80.1	1,581	10.5	−	−	407.5	0.99	
最小	133	5.0	96.0	18	3.8	77.0	377	7.0	−	−	80.0	0.58	
平均	421	12.5	97.0	54	11.6	78.5	1,070	8.6	−	−	252.3	0.81	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2025年 2月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m³	t	%	m³	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	525	13.3	97.5	60	13.2	77.8	1,349	10.1	−	−	293.0	0.88	
2	570	15.6	97.3	78	15.6	80.1	1,552	9.9	−	−	356.5	0.91	
3	538	14.8	97.3	69	14.8	78.6	1,465	9.9	−	−	327.5	0.88	
4	524	14.5	97.2	59	13.3	77.5	1,378	9.5	−	−	286.0	0.79	
5	579	16.1	97.2	70	16.1	77.0	1,349	8.4	−	−	290.0	0.72	
6	477	14.5	97.0	63	13.1	79.3	1,102	7.6	−	−	245.0	0.67	
7	405	12.3	97.0	56	11.5	79.5	972	7.9	−	−	238.5	0.77	
8	511	16.0	96.9	70	14.5	79.5	1,218	7.6	−	−	321.0	0.80	
9	533	14.4	97.3	67	14.3	78.5	1,291	9.0	−	−	327.5	0.91	
10	529	15.3	97.1	69	15.1	78.0	1,276	8.3	−	−	325.5	0.85	
11	509	14.8	97.1	68	14.7	78.3	1,233	8.3	−	−	328.0	0.89	
12	162	6.5	96.0	22	4.6	78.9	377	5.8	−	−	104.0	0.64	
13	474	18.4	96.1	69	14.1	79.5	1,146	6.2	−	−	309.0	0.67	
14	492	16.6	96.6	64	14.6	77.3	1,117	6.7	−	−	267.0	0.64	
15	525	15.7	97.0	74	15.7	78.9	1,189	7.6	−	−	309.0	0.79	
16	558	16.7	97.0	78	16.7	78.5	1,262	7.5	−	−	354.0	0.85	
17	587	18.0	96.9	78	17.9	77.1	1,334	7.4	−	−	315.0	0.70	
18	546	16.2	97.0	75	16.0	78.5	1,247	7.7	−	−	301.0	0.74	
19	797	24.9	96.9	110	22.6	79.4	1,842	7.4	−	−	492.5	0.79	
20	583	17.8	97.0	84	16.7	80.0	1,334	7.5	−	−	405.0	0.91	
21	627	17.8	97.2	83	17.7	78.6	1,494	8.4	−	−	437.0	0.98	
22	533	14.0	97.4	61	13.9	77.3	1,247	8.9	−	−	296.0	0.85	
23	348	11.9	96.6	40	8.7	78.1	798	6.7	−	−	162.0	0.54	
24	390	11.9	97.0	50	10.2	79.5	827	7.0	−	−	192.0	0.65	
25	505	15.4	97.0	61	12.2	79.8	1,146	7.4	−	−	281.0	0.73	
26	433	12.9	97.0	54	11.3	79.0	1,030	8.0	−	−	277.0	0.86	
27	677	16.9	97.5	74	16.5	77.5	1,508	8.9	−	−	384.0	0.91	
28	669	17.6	97.4	73	16.6	77.4	1,552	8.8	−	−	354.0	0.81	
合計	14,606	430.8	−	1,875	402.1	−	34,626	−	−	−	8,578.0	−	
最大	797	24.9	97.5	110	22.6	80.1	1,842	10.1	−	−	492.5	0.98	
最小	162	6.5	96.0	22	4.6	77.0	377	5.8	−	−	104.0	0.54	
平均	522	15.4	97.1	67	14.4	78.6	1,237	8.0	−	−	306.4	0.80	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2025年 2月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	−	−	−	
2	−	−	−	
3	−	−	−	
4	−	−	−	
5	−	−	−	
6	−	−	2.34	
7	−	−	−	
8	−	−	−	
9	−	−	−	
10	−	−	−	
11	−	−	−	
12	−	−	−	
13	−	−	−	
14	−	−	−	
15	−	−	−	
16	−	−	−	
17	−	−	−	
18	−	−	2.38	
19	−	−	−	
20	−	−	−	
21	−	−	2.66	
22	−	−	−	
23	−	−	−	
24	−	−	−	
25	−	−	−	
26	−	−	−	
27	−	−	−	
28	−	−	−	
合計	0.00	0.00	7.38	
最大	0.00	0.00	2.66	
最小	0.00	0.00	2.34	
平均	−	−	2.46	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2025年 2月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	108.96	24:00	0:00	3.9	−	−	−	−	−	390.0	0	390	852.2	
2	111.08	24:00	0:00	4.5	−	−	−	−	−	2,724	0	2,724	905.5	
3	98.86	24:00	0:00	3.6	10.26	26.1	10.2	26.1	4.0	2,327	0	2,327	843.3	
4	109.28	24:00	0:00	4.0	−	−	−	−	−	524	0	524	835.7	
5	123.36	24:00	0:00	4.6	−	−	−	−	4.0	708	0	708	994.4	
6	114.46	22:48	1:12	4.3	20.53	28.5	20.4	28.5	4.0	2,246	0	2,246	929.6	
7	124.30	24:00	0:00	4.3	−	−	−	−	−	3,233	0	3,233	941.1	
8	128.60	24:00	0:00	4.5	−	−	−	−	−	3,084	0	3,084	957.6	
9	129.06	24:00	0:00	4.3	−	−	−	−	−	1,735	0	1,735	1,030.0	
10	129.64	24:00	0:00	4.4	21.12	30.5	21.0	30.5	−	1,798	0	1,798	1,055.4	
11	130.12	24:00	0:00	4.4	−	−	−	−	−	1,696	0	1,696	1,054.1	
12	42.24	8:32	2:47	1.8	−	−	−	−	−	1,309	0	1,309	420.4	
13	129.16	24:00	0:00	4.5	21.12	32.4	21.0	32.4	−	2,775	0	2,775	1,130.3	
14	128.24	24:00	0:00	4.5	−	−	−	−	−	1,824	0	1,824	1,063.0	
15	130.10	24:00	0:00	4.6	−	−	−	−	−	2,312	0	2,312	995.7	
16	129.98	24:00	0:00	4.6	−	−	−	−	−	2,374	0	2,374	1,055.4	
17	129.86	24:00	0:00	4.6	10.14	26.3	10.1	26.3	−	877	0	877	1,084.6	
18	130.72	24:00	0:00	4.5	21.01	29.8	21.0	29.8	−	1,727	0	1,727	1,030.0	
19	128.89	24:00	0:00	4.6	−	−	−	−	−	2,326	0	2,326	1,059.2	
20	110.18	22:21	0:31	3.7	21.05	32.6	20.9	32.6	−	2,312	0	2,312	844.6	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	2,367.1	461:41	4:30	84.2	125.23	−	124.6	−	12.0	38,301	0	38,301	19,082.1	
最大	130.7	24:00	2:47	4.6	21.12	32.6	21.0	32.6	4.0	3,233	−	3,233	1,130.3	
最小	42.2	8:32	0:00	1.8	10.14	26.1	10.1	26.1	4.0	390	−	390	420.4	
平均	118.35	23:05	1:30	4.2	17.89	30.0	17.8	30.0	4.0	1,915	−	1,915	954.1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2025年 2月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	29.0	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	0:00	11:26	−	−	−	−	−	−	−	1,191	1,191	−	
19	46.94	10:40	12:51	2.8	−	−	−	−	3.0	2,305	1,958	4,263	591.8	
20	105.03	24:00	0:00	2.7	−	−	−	−	−	2,291	0	2,291	1,197.6	
21	115.24	24:00	0:00	2.9	20.64	38.5	20.6	38.5	−	2,083	0	2,083	1,174.8	
22	110.82	22:20	1:40	3.8	−	−	−	−	−	1,040	0	1,040	1,179.8	
23	84.69	21:29	2:31	2.2	−	−	−	−	−	721	0	721	955.0	
24	104.88	24:00	0:00	2.7	−	−	−	−	−	1,309	0	1,309	1,066.8	
25	113.12	24:00	0:00	3.0	20.86	34.3	20.8	34.3	−	2,113	0	2,113	1,137.9	
26	98.02	20:28	3:32	2.5	9.96	28.8	9.9	28.8	−	2,726	0	2,726	1,074.4	
27	105.61	24:00	0:00	2.8	−	−	−	−	−	891	0	891	1,229.4	
28	120.96	24:00	0:00	2.7	8.78	30.6	8.7	30.6	−	1,254	0	1,254	1,309.4	
合計	1,005.31	218:57	32:00	28.1	60.24	−	60.0	−	32.0	16,733	3,149	19,882	10,916.9	
最大	120.96	24:00	12:51	3.8	20.86	38.5	20.8	38.5	29.0	2,726	1,958	4,263	1,309.4	
最小	46.94	0:00	0:00	2.2	8.78	28.8	8.7	28.8	3.0	721	0	721	591.8	
平均	100.53	21:53	6:24	2.8	15.06	34.3	15.0	34.3	16.0	1,673	1,575	1,807	992.4	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2025年 2月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	112,670	−	−	−	−	−	−	38	1	39	8	
2	108,610	−	−	−	−	−	−	38	0	38	5	
3	112,610	−	−	−	−	−	−	42	1	43	7	
4	112,250	−	−	−	−	−	−	46	0	46	14	
5	114,970	−	−	−	−	−	−	49	1	50	22	
6	106,330	−	−	−	−	−	−	49	2	51	17	
7	99,900	−	−	−	−	−	12	45	0	45	10	
8	97,070	−	−	−	−	−	−	38	1	39	9	
9	100,970	−	−	−	−	−	−	35	1	36	4	
10	103,290	−	−	−	−	−	−	46	1	47	13	
11	99,490	−	−	−	−	−	−	40	0	40	10	
12	93,130	−	−	−	−	−	7	41	1	42	11	
13	103,320	−	−	−	−	−	−	43	1	44	15	
14	101,970	−	−	−	−	−	−	49	0	49	18	
15	101,090	−	−	−	−	−	−	37	1	38	7	
16	104,120	−	−	−	−	−	−	42	1	43	5	
17	101,740	−	−	−	−	−	−	48	1	49	13	
18	108,470	−	−	−	−	−	−	44	0	44	15	
19	115,010	−	−	−	−	−	−	47	1	48	17	
20	111,930	−	−	−	−	−	−	53	1	54	23	
21	109,220	−	−	−	180	−	−	47	1	48	13	
22	101,020	−	−	−	−	−	−	38	1	39	7	
23	104,190	−	−	−	−	−	−	34	1	35	8	
24	113,500	−	−	−	−	−	−	43	0	43	3	
25	113,390	−	−	−	−	−	−	43	1	44	15	
26	109,140	−	−	−	−	−	−	59	1	60	20	
27	112,210	−	−	−	−	−	6	44	0	44	14	
28	114,360	−	−	−	−	−	−	36	1	37	10	
合計	2,985,970	0	−	−	180	0	25	1,214	21	1,235	333	
最大	115,010	0	−	−	180	0	12	59	2	60	23	
最小	93,130	0	−	−	180	0	6	34	0	35	3	
平均	106,642	−	−	−	180	−	8	43	1	44	12	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2025年 2月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	44,686	17,820	39.9	214,488	480	1,650	-	4,600	-	5.3	-	120	----	833	880	A系の送気量には、A系№5系列の送気量も含まれます。
2	46,275	17,950	38.8	212,977	460	1,610	-	4,600	-	5.2	-	130	----	825	865	
3	43,435	17,510	40.3	265,756	612	1,580	-	4,200	-	5.5	4.9	110	----	837	675	
4	44,865	18,100	40.3	267,924	597	1,590	81.5	4,400	-	5.3	4.9	110	----	837	635	
5	44,704	17,750	39.7	252,438	565	1,540	-	4,500	0.37	5.3	5.0	120	----	837	600	A系生物反応槽容量
6	42,556	17,210	40.4	251,275	590	1,530	-	4,400	-	5.6	5.5	130	----	839	560	1池1244m³
7	43,284	17,520	40.5	236,966	547	1,560	-	4,400	-	5.5	5.8	110	----	839	520	
8	39,196	16,040	40.9	238,431	608	1,590	-	4,700	-	6.1	-	120	----	842	480	
9	41,305	16,590	40.2	265,445	643	1,620	-	4,800	-	5.8	-	120	----	839	480	
10	42,394	17,550	41.4	270,800	639	1,630	85.9	5,100	-	5.6	5.6	110	----	834	505	
11	40,895	16,390	40.1	280,162	685	1,650	-	4,800	-	5.8	-	120	----	831	520	
12	46,274	18,750	40.5	290,301	627	1,700	-	4,900	0.41	5.0	11.6	110	----	833	240	
13	43,606	17,600	40.4	295,510	678	1,800	-	5,200	-	5.5	6.3	110	----	811	480	
14	45,914	17,950	39.1	298,041	649	1,840	-	5,300	-	5.2	5.9	97	----	820	520	
15	44,224	17,170	38.8	279,356	632	1,830	-	5,400	-	5.4	-	120	----	812	640	
16	48,166	19,750	41.0	276,079	573	1,840	-	5,100	-	5.0	-	100	----	1,017	640	
17	43,785	17,130	39.1	266,854	609	1,830	-	5,300	-	5.5	4.8	110	----	793	640	
18	41,626	17,420	41.8	299,623	720	1,810	85.7	4,800	-	5.7	4.8	130	----	778	680	
19	48,916	20,060	41.0	268,829	550	1,690	-	5,300	-	4.9	4.6	100	----	782	600	
20	42,555	17,230	40.5	267,051	628	1,710	-	5,300	0.42	5.6	5.9	110	----	771	480	
21	38,755	15,810	40.8	286,984	741	1,740	-	5,600	-	6.2	4.6	95	----	764	600	
22	32,696	13,170	40.3	315,760	966	1,740	-	4,900	-	7.3	-	100	----	770	585	
23	31,955	12,700	39.7	298,184	933	1,690	-	4,000	-	7.5	-	96	----	820	560	
24	34,706	14,000	40.3	318,951	919	1,700	-	3,900	-	6.9	-	87	----	817	640	
25	39,014	15,300	39.2	241,357	619	1,660	82.3	4,600	-	6.1	8.6	97	----	801	350	
26	34,660	16,810	48.5	229,498	662	1,690	-	4,700	0.32	6.9	11.3	92	----	396	280	
27	32,720	14,210	43.4	229,623	702	1,630	-	4,300	-	7.3	7.6	99	----	761	420	
28	33,670	14,020	41.6	229,712	682	1,640	-	4,700	-	7.1	5.5	120	----	808	560	
合計	1,156,837	469,510	-	7,448,375	-	-	-	-	-	-	-	-	0	22,547	15,635	
最大	48,916	20,060	48.5	318,951	966	1,840	85.9	5,600	0.42	7.5	11.6	130	-	1,017	880	
最小	31,955	12,700	38.8	212,977	460	1,530	81.5	3,900	0.32	4.9	4.6	87	-	396	240	
平均	41,316	16,768	40.6	266,013	644	1,680	83.9	4,800	0.38	5.9	6.3	110	-	805	558	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2025年 2月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	A系の送気量には、A系No.5系列の送気量も含まれます。
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2025年 2月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	48,734	22,960	47.1	267,180	548	1,620	−	5,000	−	7.6	−	140	----	1,151	1,040	B系生物反応槽容量
2	50,385	21,770	43.2	247,500	491	1,530	−	5,400	−	7.4	−	150	----	1,140	1,040	1池3883m^3
3	49,422	23,250	47.0	273,720	554	1,540	−	4,800	−	7.5	5.6	140	----	1,171	840	
4	49,771	22,360	44.9	251,700	506	1,510	82.7	5,100	−	7.5	5.2	130	----	1,135	820	
5	49,934	23,550	47.2	274,320	549	1,500	−	5,000	0.26	7.5	6.2	130	----	1,135	700	
6	48,745	23,870	49.0	277,440	569	1,540	−	5,000	−	7.6	6.9	160	----	1,130	650	
7	44,204	23,630	53.5	278,280	630	1,590	−	5,300	−	8.4	7.5	130	----	1,151	570	
8	45,209	22,830	50.5	283,680	627	1,700	−	5,100	−	8.2	−	110	----	1,135	540	
9	48,044	22,790	47.4	296,640	617	1,750	−	5,400	−	7.8	−	120	----	1,135	600	
10	49,474	24,700	49.9	298,320	603	1,780	83.3	5,400	−	7.5	7.3	120	----	1,140	660	
11	45,922	22,130	48.2	273,720	596	1,810	−	5,400	−	8.1	−	190	----	1,135	840	
12	46,403	22,210	47.9	294,420	634	1,850	−	5,500	0.24	7.6	11.7	140	----	775	390	
13	47,569	23,270	48.9	240,420	505	1,830	−	5,600	−	7.8	5.5	140	----	1,151	880	
14	55,209	24,290	44.0	283,740	514	1,850	−	5,800	−	6.8	5.2	130	----	1,156	910	
15	51,187	24,380	47.6	282,060	551	1,910	−	5,600	−	7.3	−	180	----	1,140	1,000	
16	52,663	23,910	45.4	249,720	474	1,850	−	5,700	−	7.1	−	130	----	1,216	1,000	
17	48,372	23,950	49.5	270,240	559	1,840	−	5,500	−	7.7	4.6	130	----	1,171	1,080	
18	48,754	23,780	48.8	288,120	591	1,850	82.4	5,700	−	7.6	4.4	160	----	1,134	1,080	
19	55,727	25,500	45.8	295,500	530	1,830	−	5,600	−	6.7	4.5	110	----	1,140	1,080	
20	49,422	25,280	51.2	284,520	576	1,840	−	5,500	0.28	7.5	5.1	150	----	1,120	980	
21	48,767	22,970	47.1	281,220	577	1,820	−	5,800	−	7.6	4.6	110	----	1,130	1,000	
22	44,300	22,790	51.4	266,220	601	1,820	−	5,700	−	8.4	−	140	----	1,135	980	
23	40,706	22,360	54.9	252,360	620	1,800	−	5,600	−	9.2	−	130	----	1,120	1,000	
24	43,683	24,120	55.2	267,420	612	1,760	−	5,400	−	8.5	−	150	----	1,151	1,000	
25	48,674	23,070	47.4	296,820	610	1,760	82.0	5,700	−	7.7	6.5	130	----	1,125	690	
26	43,792	24,020	54.9	274,740	627	1,870	−	5,700	0.23	8.5	9.9	130	----	644	490	
27	46,968	23,850	50.8	281,820	600	1,920	−	5,900	−	7.9	5.9	140	----	1,166	800	
28	48,814	23,560	48.3	312,360	640	1,940	−	6,300	−	7.6	3.8	130	----	1,140	1,225	
合計	1,350,854	657,150	−	7,744,200	−	−	−	−	−	−	−	−	0	31,172	23,885	
最大	55,727	25,500	55.2	312,360	640	1,940	83.3	6,300	0.28	9.2	11.7	190	−	1,216	1,225	
最小	40,706	21,770	43.2	240,420	474	1,500	82.0	4,800	0.23	6.7	3.8	110	−	644	390	
平均	48,245	23,470	48.6	276,579	573	1,760	82.6	5,500	0.25	7.7	6.1	140	−	1,113	853	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2025年 2月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	36,550	17,560	48.0	224,520	614	1,640	−	5,400	−	7.6	−	150	----	1,119	720	C系生物反応槽容量
2	37,789	18,590	49.2	215,700	571	1,600	−	5,300	−	7.4	−	150	----	1,110	705	1池3883m^3
3	37,066	18,000	48.6	241,080	650	1,620	−	5,200	−	7.5	7.9	140	----	1,139	425	
4	37,328	17,900	48.0	236,580	634	1,630	81.6	5,400	−	7.5	4.4	130	----	1,105	765	
5	37,451	17,960	48.0	267,900	715	1,620	−	5,100	0.24	7.5	4.5	120	----	1,105	780	
6	36,559	17,860	48.9	235,140	643	1,570	−	4,900	−	7.6	4.6	150	----	1,100	790	
7	44,203	17,910	40.5	247,200	559	1,550	−	5,000	−	6.3	4.7	110	----	1,119	715	
8	33,907	16,240	47.9	237,540	701	1,540	−	5,200	−	8.2	−	110	----	1,105	605	
9	36,033	16,690	46.3	248,700	690	1,550	−	5,200	−	7.8	−	110	----	1,105	440	
10	37,105	16,940	45.7	251,760	679	1,610	83.1	5,300	−	7.5	5.4	120	----	1,110	620	
11	34,442	15,940	46.3	234,480	681	1,630	−	5,100	−	8.1	−	130	----	1,105	520	
12	25,644	13,720	53.5	192,600	751	1,750	−	5,100	0.25	7.6	9.6	120	----	755	270	
13	35,676	16,670	46.7	225,540	632	1,750	−	5,500	−	7.8	7.2	110	----	1,119	480	
14	41,406	18,400	44.4	231,540	559	1,660	−	5,400	−	6.8	6.3	110	----	1,124	530	
15	38,391	17,290	45.0	246,720	643	1,610	−	5,500	−	7.3	−	170	----	1,110	440	
16	39,498	20,590	52.1	234,060	593	1,650	−	5,300	−	7.1	−	120	----	1,184	440	
17	36,279	17,390	47.9	231,720	639	1,680	−	6,000	−	7.7	8.2	110	----	1,139	360	
18	36,565	17,450	47.7	255,840	700	1,800	83.2	6,100	−	7.6	8.6	150	----	966	360	
19	41,796	19,430	46.5	252,540	604	1,890	−	5,800	−	6.7	5.6	110	----	1,110	635	
20	42,009	19,740	47.0	261,480	622	1,920	−	5,400	0.27	7.5	6.3	140	----	1,090	710	
21	48,767	20,360	41.7	274,260	562	1,790	−	5,100	−	7.6	6.3	110	----	1,100	800	
22	44,300	19,630	44.3	233,340	527	1,740	−	5,900	−	8.4	−	140	----	1,105	520	
23	40,706	17,900	44.0	223,020	548	1,820	−	6,200	−	9.2	−	130	----	1,090	575	
24	43,682	19,270	44.1	249,780	572	1,820	−	6,000	−	8.5	−	140	----	979	760	
25	48,674	20,520	42.2	247,680	509	1,800	82.8	5,900	−	7.7	6.4	130	----	1,095	690	
26	43,791	23,630	54.0	286,860	655	1,840	−	5,600	0.23	8.5	11.3	110	----	636	430	
27	46,968	21,760	46.3	283,740	604	1,900	−	6,300	−	7.9	6.4	100	----	1,134	675	
28	48,814	20,980	43.0	291,120	596	1,930	−	6,300	−	7.6	4.6	110	----	1,110	990	
合計	1,111,399	516,320	−	6,862,440	−	−	−	−	−	−	−	−	0	30,068	16,750	
最大	48,814	23,630	54.0	291,120	751	1,930	83.2	6,300	0.27	9.2	11.3	170	−	1,184	990	
最小	25,644	13,720	40.5	192,600	509	1,540	81.6	4,900	0.23	6.3	4.4	100	−	636	270	
平均	39,693	18,440	46.5	245,087	617	1,710	82.7	5,500	0.25	7.7	6.6	130	−	1,074	598	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2025年 2月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	37,760	15,050	39.9	213,161	565	1,720	−	5,800	−	8.7	−	120	----	1,000	720	D系生物反応槽容量
2	37,390	14,960	40.0	193,729	518	1,660	−	5,700	−	8.8	−	120	----	1,042	720	1池3424m^3
3	36,070	14,420	40.0	209,500	581	1,600	−	5,300	−	9.1	5.3	120	----	1,013	670	嫌気槽864m3
4	36,220	14,530	40.1	212,687	587	1,590	80.6	5,300	−	9.1	7.2	110	----	1,042	495	好気槽2560m3
5	34,330	13,770	40.1	217,284	633	1,630	−	5,300	0.27	9.6	8.3	120	----	1,032	435	
6	36,070	14,440	40.0	218,149	605	1,600	−	5,200	−	9.1	6.3	120	----	992	580	
7	34,960	13,870	39.7	216,574	619	1,600	−	5,600	−	9.4	6.6	120	----	979	515	
8	35,740	14,280	40.0	218,293	611	1,610	−	5,600	−	9.2	−	110	----	979	480	
9	35,040	14,030	40.0	217,893	622	1,640	−	5,600	−	9.4	−	110	----	1,004	480	
10	33,860	13,530	40.0	216,738	640	1,670	82.4	5,700	−	9.7	6.9	120	----	986	500	
11	35,830	14,340	40.0	216,677	605	1,640	−	5,200	−	9.2	−	100	----	952	520	
12	35,880	14,340	40.0	215,674	601	1,670	−	5,400	0.21	9.2	14.3	120	----	1,014	260	
13	35,470	14,240	40.1	213,883	603	1,770	−	5,700	−	9.3	7.7	120	152	1,068	480	
14	29,340	12,150	41.4	208,329	710	1,800	−	5,500	−	9.2	7.3	120	1,664	983	440	
15	33,750	13,490	40.0	212,418	629	1,730	−	5,500	−	9.7	−	130	----	998	640	
16	38,960	15,550	39.9	209,788	538	1,740	−	5,500	−	8.4	−	120	----	1,054	640	
17	38,410	15,370	40.0	209,221	545	1,760	−	5,500	−	8.6	5.9	120	----	968	640	
18	35,780	14,310	40.0	219,236	613	1,800	81.3	5,700	−	9.2	5.8	120	----	1,012	640	
19	39,110	15,660	40.0	223,045	570	1,860	−	5,900	−	8.4	5.1	110	----	1,008	730	
20	36,530	14,600	40.0	222,291	609	1,900	−	6,200	0.51	9.0	4.5	110	----	958	800	
21	31,660	12,670	40.0	218,930	692	1,800	−	6,100	−	10.4	4.4	110	----	1,013	800	
22	35,070	14,050	40.1	218,785	624	1,700	−	6,500	−	9.4	−	110	----	946	640	
23	35,020	14,020	40.0	216,934	619	1,670	−	6,500	−	9.4	−	120	----	1,043	640	
24	34,290	13,730	40.0	216,591	632	1,670	−	6,400	−	9.6	−	110	----	948	640	
25	35,260	14,100	40.0	215,481	611	1,620	83.8	6,300	−	9.3	5.0	110	----	951	600	
26	34,240	12,574	36.7	223,756	653	1,640	−	6,800	0.43	9.6	18.1	110	----	440	150	
27	34,830	12,470	35.8	224,007	643	1,690	−	7,300	−	9.4	4.6	120	----	994	600	
28	34,370	13,460	39.2	222,416	647	1,690	−	6,400	−	9.6	5.6	110	----	957	560	
合計	991,240	394,004	−	6,041,470	−	−	−	−	−	−	−	−	1,816	27,376	16,015	
最大	39,110	15,660	41.4	224,007	710	1,900	83.8	7,300	0.51	10.4	18.1	130	1,664	1,068	800	
最小	29,340	12,150	35.8	193,729	518	1,590	80.6	5,200	0.21	8.4	4.4	100	152	440	150	
平均	35,401	14,072	39.7	215,767	609	1,700	82.0	5,800	0.36	9.2	7.2	120	908	978	572	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2025年 2月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	37,900	15,110	39.9	210,670	556	1,690	-	5,600	-	8.7	-	120	----	972	840	E系生物反応槽容量
2	37,480	15,020	40.1	191,044	510	1,630	-	5,500	-	8.8	-	110	----	1,090	840	1池3424m³
3	36,150	14,460	40.0	206,487	571	1,570	-	5,200	-	9.1	4.4	120	----	962	815	嫌気槽864m3
4	36,380	14,590	40.1	209,502	576	1,530	80.3	5,100	-	9.0	7.4	110	----	867	480	好気槽2560m3
5	34,350	13,790	40.1	213,852	623	1,560	-	5,500	0.28	9.6	9.3	120	----	970	360	
6	36,280	14,520	40.0	216,632	597	1,570	-	5,500	-	9.1	6.8	120	----	971	500	
7	35,120	14,030	39.9	215,823	615	1,590	-	5,600	-	9.4	7.3	120	----	945	460	
8	35,950	14,380	40.0	217,508	605	1,610	-	5,700	-	9.1	-	110	----	993	480	
9	34,960	13,990	40.0	217,306	622	1,640	-	5,800	-	9.4	-	110	----	960	480	
10	32,790	13,110	40.0	217,972	665	1,690	81.1	6,100	-	10.0	6.4	120	----	958	505	
11	35,900	14,370	40.0	219,198	611	1,670	-	5,900	-	9.2	-	100	----	953	520	
12	36,540	14,620	40.0	216,501	593	1,710	-	6,200	0.21	9.0	17.0	120	----	999	195	
13	33,730	13,590	40.3	212,289	629	1,810	-	6,500	-	9.7	6.4	120	151	1,027	520	
14	27,510	11,030	40.1	210,831	766	1,870	-	6,400	-	11.9	6.2	120	1,664	984	560	
15	28,800	11,510	40.0	211,528	734	1,810	-	6,000	-	11.4	-	120	----	980	640	
16	29,850	11,940	40.0	208,909	700	1,790	-	6,000	-	11.0	-	110	----	1,038	640	
17	27,790	11,120	40.0	209,871	755	1,800	-	5,900	-	11.8	5.6	110	----	972	640	
18	30,190	12,090	40.0	209,847	695	1,740	81.3	5,700	-	10.9	6.0	110	----	1,069	600	
19	28,880	11,570	40.1	209,962	727	1,790	-	5,800	-	11.4	6.0	110	----	995	610	
20	29,960	11,970	40.0	213,170	712	1,790	-	5,800	0.44	11.0	5.0	99	----	1,041	720	
21	31,790	12,740	40.1	215,315	677	1,710	-	5,600	-	10.3	5.1	96	----	964	720	
22	35,230	14,110	40.1	215,509	612	1,640	-	5,200	-	9.3	-	100	----	960	560	
23	35,020	14,030	40.1	217,231	620	1,640	-	5,300	-	9.4	-	100	----	1,011	560	
24	34,310	13,740	40.0	217,865	635	1,650	-	5,200	-	9.6	-	97	----	966	560	
25	35,260	14,120	40.0	216,530	614	1,620	81.4	5,400	-	9.3	5.9	100	----	964	600	
26	33,910	12,803	37.8	224,846	663	1,640	-	6,700	0.43	9.7	34.5	110	----	360	75	
27	34,480	13,970	40.5	224,553	651	1,740	-	6,400	-	9.5	6.1	110	----	1,012	525	
28	34,200	13,710	40.1	223,505	654	1,740	-	6,100	-	9.6	5.3	100	----	968	640	
合計	940,710	376,033	-	5,994,256	-	-	-	-	-	-	-	-	1,815	26,951	15,645	
最大	37,900	15,110	40.5	224,846	766	1,870	81.4	6,700	0.44	11.9	34.5	120	1,664	1,090	840	
最小	27,510	11,030	37.8	191,044	510	1,530	80.3	5,100	0.21	8.7	4.4	96	151	360	75	
平均	33,597	13,430	40.0	214,081	637	1,690	81.0	5,800	0.34	9.9	8.4	110	908	963	559	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2025年 2月度　　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ固形物量)	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ量)	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m^3	%	t	m^3	t	t	m^3	%	t	m^3	t	t	
1	948	0.97	9.22	922	−	−	347	0.98	3.40	340	−	−	
2	945	0.98	9.24	924	−	−	347	0.98	3.40	340	−	−	
3	946	0.99	9.32	932	−	−	347	1.01	3.50	350	−	−	
4	928	0.98	9.11	911	−	−	328	1.00	3.28	328	−	−	
5	831	0.97	8.03	803	−	−	230	0.97	2.23	223	−	−	
6	828	0.97	8.02	802	−	−	228	0.96	2.19	219	−	−	
7	893	0.96	8.58	858	−	−	294	0.93	2.73	273	−	−	
8	813	1.00	8.16	816	−	−	213	0.99	2.11	211	−	−	
9	821	0.93	7.64	764	−	−	222	0.96	2.13	213	−	−	
10	864	0.98	8.50	850	−	−	264	0.96	2.53	253	−	−	
11	889	0.99	8.81	881	−	−	288	1.00	2.88	288	−	−	
12	475	1.14	5.40	540	−	−	224	0.96	2.15	215	−	−	
13	997	1.09	10.91	1091	−	−	347	0.99	3.44	344	−	−	
14	998	0.96	9.62	962	−	−	347	0.99	3.44	344	−	−	
15	1,048	0.95	9.98	998	−	−	347	1.00	3.47	347	−	−	
16	1,046	0.90	9.37	937	−	−	347	1.01	3.50	350	−	−	
17	1,047	0.93	9.73	973	−	−	347	0.98	3.40	340	−	−	
18	796	0.95	7.54	754	−	−	347	1.00	3.47	347	−	−	
19	1,015	0.93	9.48	948	−	−	314	0.99	3.05	305	−	−	
20	920	0.87	8.01	801	−	−	223	0.98	2.19	219	−	−	
21	980	0.88	8.63	863	−	−	279	0.99	2.76	276	−	−	
22	865	0.85	7.31	731	−	−	217	0.98	2.13	213	−	−	
23	919	0.89	8.16	816	−	−	269	1.00	2.69	269	−	−	
24	688	0.92	6.33	633	−	−	237	1.01	2.39	239	−	−	
25	580	1.47	8.53	853	−	−	283	1.02	2.89	289	−	−	
26	630	0.96	6.02	602	−	−	279	0.99	2.76	276	−	−	
27	754	1.06	8.03	803	−	−	253	1.01	2.61	261	−	−	
28	946	0.93	8.80	880	−	−	347	0.99	3.44	344	−	−	
合計	24,410	−	236.48	23648	0.00	0.00	8,115	−	80.16	8016	−	−	
最大	1,048	1.47	10.91	1091	−	−	347	1.02	3.50	350	−	−	
最小	475	0.85	5.40	540	−	−	213	0.93	2.11	211	−	−	
平均	872	0.97	8.45	845	−	−	290	0.99	2.86	286	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2025年　2月度　　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備　考
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量	濃度	固形物量	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量						
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t	
1	−	−	−	−	−	−	601	0.98	−	5.8	−	5.8	582	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	598	0.94	−	5.8	−	5.8	584	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	599	0.95	−	5.8	−	5.8	582	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	600	1.00	−	5.8	−	5.8	583	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	601	0.96	−	5.8	−	5.8	580	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	600	0.96	−	5.8	−	5.8	583	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	599	0.99	−	5.9	−	5.9	585	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	600	0.98	−	6.1	−	6.1	605	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	599	0.90	−	5.5	−	5.5	551	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	600	0.96	−	6.0	−	6.0	597	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	601	0.97	−	5.9	−	5.9	593	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	251	1.31	−	3.3	−	3.3	325	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	650	1.11	−	7.5	−	7.5	747	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	651	0.94	−	6.2	−	6.2	618	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	701	0.90	−	6.5	−	6.5	651	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	699	0.83	−	5.9	−	5.9	587	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	700	0.91	−	6.3	−	6.3	633	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	449	0.90	−	4.1	−	4.1	407	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	701	0.94	−	6.4	−	6.4	643	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	697	0.80	−	5.8	−	5.8	582	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	701	0.82	−	5.9	−	5.9	587	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	648	0.76	−	5.2	−	5.2	518	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	650	0.82	−	5.5	−	5.5	547	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	451	0.85	−	3.9	−	3.9	394	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	297	−	1.08	−	5.6	5.6	564	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	351	−	0.85	−	3.3	3.3	326	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	501	−	1.05	−	5.4	5.4	542	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	599	−	0.84	−	5.4	5.4	536	−	−	−	−	−	
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	16295	−	−	136.6	19.7	156.3	15632	−	−	0	−	0.00	
最大	−	−	−	−	−	−	701	1.31	1.08	7.5	5.6	7.5	747	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	251	0.76	0.84	3.3	3.3	3.3	325	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	582	0.84	1.13	5.7	4.9	5.6	558	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2025年 2月度　No.5-3

日	スクリュープレス脱水機													備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄)	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
1	848	23.00	97.1	102.31	22.92	77.6	−	−	678	2.8	488.5	0.80	−	
2	723	21.30	96.9	96.19	21.35	77.8	−	−	835	3.8	555.0	1.00	−	
3	664	20.80	96.8	89.16	19.97	77.6	−	−	799	3.8	429.5	0.81	−	
4	831	24.90	97.0	106.94	24.92	76.7	−	−	883	3.5	407.0	0.65	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	153	3.0	95.7	15	3.0	80.3	−	−	182	2.8	101.0	0.61	−	
22	295	8.5	96.8	38	8.5	77.7	−	−	303	3.3	189.5	0.82	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	145	3.8	93.0	17	3.8	77.2	−	−	169	1.7	98.5	0.39	−	
26	377	12.3	96.7	54	12.3	77.2	−	−	448	3.6	271.0	0.88	−	
27	593	17.2	97.1	76	17.3	77.4	−	−	653	3.8	432.0	1.00	−	
28	910	26.2	97.1	117	26.2	77.5	−	−	1,004	3.8	644.5	0.98	−	
合計	5,539	161.0	−	711	160.2	−	−	−	5,953	−	3,616.50	−	0	
最大	910	26.2	97.1	117	26.2	80.3	−	−	1,004	3.8	644.5	1.00	−	
最小	145	3.0	93.0	15	3.0	76.7	−	−	169	1.7	98.5	0.39	−	
平均	554	16.0	97.1	71	16.0	62.8	−	−	595	3.7	361.7	0.90	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2025年 2月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	99.60	24:00	−	2.6	−	−	−	−	−	700	0	700	1,327.2	
2	100.50	24:00	−	3.0	−	−	−	−	−	1,568	0	1,568	1,313.2	
3	99.52	24:00	−	2.9	10.43	29.3	10.4	29.3	−	515	0	515	1,333.5	
4	99.74	24:00	−	2.8	−	−	−	−	−	669	0	669	1,271.3	
5	45.81	12:36	1:14	1.4	−	−	−	−	−	738	0	738	637.5	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	12:14	−	−	−	−	−	−	−	893	893	−	
24	−	−	24:00	−	−	−	−	−	−	47	3,747	3,794	−	
25	17.69	7:00	15:12	1.1	−	−	−	−	−	2,461	963	3,424	271.8	
26	69.28	17:57	1:30	2.5	10.52	31.8	10.5	31.8	−	1,818	0	1,818	1,085.9	
27	85.11	24:00	−	3.3	−	−	−	−	−	1,622	0	1,622	1,291.6	
28	94.08	24:00	−	2.6	10.02	33.3	10.0	33.3	−	1,235	0	1,235	1,235.7	
合計	711.33	7.56	54:10	22.2	30.97	94.4	30.9	94.4	0.0	11,373	5,603	16,976	9,767.7	
最大	100.50	1.00	24:00	3.3	10.52	33.3	10.5	33.3	−	2,461	3,747	3,794	1,333.5	
最小	17.69	0.29	1:14	1.1	10.02	29.3	10.0	29.3	−	47	0	515	271.8	
平均	79.04	0.84	10:50	2.47	10.32	31.4	10.3	31.4	−	1,137	1,868	1,543.27	1,085.3	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2025年 2月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	948	−			948	175.1	−			175.1	7.2	−			7.2
2	945	−			945	185.1	−			185.1	7.5	−			7.5
3	946	−			946	187.8	−			187.8	8.0	−			8.0
4	928	−			928	181.9	−			181.9	7.0	−			7.0
5	831	−			831	157.4	−			157.4	6.2	−			6.2
6	828	−			828	157.3	−			157.3	7.0	−			7.0
7	893	−			893	181.6	−			181.6	7.0	−			7.0
8	813	−			813	165.7	−			165.7	6.5	−			6.5
9	821	−			821	135.7	−			135.7	5.5	−			5.5
10	864	−			864	164.5	−			164.5	6.8	−			6.8
11	889	−			889	194.3	−			194.3	7.4	−			7.4
12	475	−			475	115.1	−			115.1	4.7	−			4.7
13	997	−			997	209.3	−			209.3	8.9	−			8.9
14	998	−			998	182.4	−			182.4	7.7	−			7.7
15	1,048	−			1,048	180.6	−			180.6	8.1	−			8.1
16	1,046	−			1,046	173.5	−			173.5	7.5	−			7.5
17	1,047	−			1,047	171.1	−			171.1	7.3	−			7.3
18	796	−			796	134.8	−			134.8	6.1	−			6.1
19	1,009	−			1,009	187.6	−			187.6	7.3	−			7.3
20	920	−			920	166.6	−			166.6	6.7	−			6.7
21	980	−			980	180.8	−			180.8	6.6	−			6.6
22	865	−			865	165.3	−			165.3	5.9	−			5.9
23	919	−			919	192.7	−			192.7	7.0	−			7.0
24	688	−			688	131.8	−			131.8	5.0	−			5.0
25	580	−			580	171.2	−			171.2	7.7	−			7.7
26	630	−			630	130.6	−			130.6	5.0	−			5.0
27	759	−			759	166.4	−			166.4	6.6	−			6.6
28	946	−			946	164.6	−			164.6	6.8	−			6.8
合計	24,409	0			24,409	4,710.8	0.0			4,711	191.0	0.0			191.0
最大	1,048	0			1,048	209.3	0.0			209.3	8.9	0.0			8.9
最小	475	0			475	115.1	0.0			115.1	4.7	0.0			4.7
平均	872	0			872	168.2	0.0			168.2	6.8	0.0			6.8

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2025年 2月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.97	4.1	77.9	−			78.3	−	−			0	−	−			0.00	
2	0.98	4.1	81.1	−			80.6	−	−			0	−	−			0.00	
3	0.99	4.2	84.9	−			85.1	−	−			0	−	−			0.00	
4	0.98	3.9	77.0	−			76.9	−	−			0	−	−			0.00	
5	0.97	4.0	77.4	−			76.5	−	−			0	−	−			0.00	
6	0.97	4.5	87.5	−			87.5	−	−			0	−	−			0.00	
7	0.96	3.9	82.0	−			81.4	−	−			0	−	−			0.00	
8	1.00	3.9	80.1	−			80.2	−	−			0	−	−			0.00	
9	0.93	4.1	72.2	−			72.4	−	−			0	−	−			0.00	
10	0.98	4.2	80.7	−			80.0	−	−			0	−	−			0.00	
11	0.99	3.8	84.5	−			84.1	−	−			0	−	−			0.00	
12	1.14	4.1	86.4	−			87.0	−	−			0	−	−			0.00	
13	1.09	4.3	82.1	−			81.7	−	−			0	−	−			0.00	
14	0.96	4.2	79.9	−			80.2	−	−			0	−	−			0.00	
15	0.95	4.5	81.1	−			81.0	−	−			0	−	−			0.00	
16	0.90	4.3	79.6	−			79.8	−	−			0	−	−			0.00	
17	0.93	4.3	74.8	−			75.3	−	−			0	−	−			0.00	
18	0.95	4.5	80.2	−			80.3	−	−			0	−	−			0.00	
19	0.94	3.9	77.2	−			76.8	−	−			0	−	−			0.00	
20	0.87	4.0	84.0	−			83.8	−	−			0	−	−			0.00	
21	0.88	3.7	77.1	−			76.7	−	−			0	−	−			0.00	
22	0.84	3.6	81.2	−			80.8	−	−			0	−	−			0.00	
23	0.89	3.6	85.2	−			85.4	−	−			0	−	−			0.00	
24	0.92	3.8	78.9	−			79.4	−	−			0	−	−			0.00	
25	1.47	4.5	89.9	−			90.6	−	−			0	−	−			0.00	
26	0.96	3.8	82.7	−			83.3	−	−			0	−	−			0.00	
27	1.06	4.0	82.1	−			82.5	−	−			0	−	−			0.00	
28	0.93	4.1	76.9	−			77.3	−	−			0	−	−			0.00	
合計	−	−	−	−	−	−	−	0	0			0	−	−	−	−	−	
最大	1.47	4.5	89.9	0.0			90.6	0	0			0	0.00	0.00			0.00	
最小	0.84	3.6	72.2	0.0			72.4	0	0			0	0.00	0.00			0.00	
平均	0.97	4.1	80.8	−			80.8	−	−			0	−	−			0.00	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2025年 2月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤(ポリ鉄)	脱水ケーキ搬出量	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率				
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t	
1	962	24.3	97.5	109	24.3	77.8	537	0.88	−	−	2,509	10.3	−	−		
2	833	22.8	97.3	114	22.8	80.1	524	0.92	−	−	2,248	9.8	−	−		
3	718	19.7	97.2	92	19.7	78.6	448	0.90	−	−	1,943	9.8	−	−		
4	958	24.4	97.2	108	24.4	77.5	531	0.80	−	−	2,349	8.9	−	−		
5	1,077	29.9	97.2	130	29.9	77.0	557	0.74	−	−	2,393	8.0	−	−		
6	900	24.6	97.0	119	24.6	79.3	472	0.69	−	−	2,059	7.5	−	−		
7	883	25.0	96.9	122	25.0	79.5	527	0.78	−	−	2,146	8.0	−	−		
8	910	25.7	96.9	125	25.8	79.5	579	0.81	−	−	2,175	7.6	−	−		
9	1,024	27.5	97.3	128	27.5	78.5	636	0.92	−	−	2,451	8.9	−	−		
10	1,016	29.1	97.1	132	29.1	78.0	631	0.86	−	−	2,422	8.2	−	−		
11	984	28.5	97.1	131	28.5	78.3	601	0.84	−	−	2,378	8.3	−	−		
12	295	8.4	96.0	40	8.4	78.9	184	0.62	−	−	754	6.3	−	−		
13	886	26.3	96.1	128	26.3	79.5	578	0.67	−	−	2,320	6.8	−	−		
14	1,011	29.9	96.6	132	29.9	77.3	563	0.66	−	−	2,451	7.2	−	−		
15	927	27.7	97.0	131	27.7	78.9	541	0.78	−	−	2,262	8.1	−	−		
16	1,058	31.6	97.0	147	31.6	78.5	659	0.83	−	−	2,538	8.0	−	−		
17	1,020	31.1	96.9	135	31.1	77.1	556	0.71	−	−	2,393	7.7	−	−		
18	925	27.2	97.0	127	27.2	78.5	506	0.74	−	−	2,306	8.4	−	−		
19	1,375	39.0	96.9	189	39.0	79.4	874	0.81	−	−	3,350	7.8	−	−		
20	1,148	33.0	96.9	165	33.0	80.0	813	0.93	−	−	2,886	8.2	−	−		
21	1,109	31.4	97.2	146	31.4	78.6	776	0.99	−	−	2,799	8.9	−	−		
22	978	25.5	97.4	112	25.5	77.3	555	0.87	−	−	2,407	9.4	−	−		
23	739	18.4	96.6	84	18.4	78.1	355	0.56	−	−	1,856	7.3	−	−		
24	830	21.7	96.9	106	21.7	79.5	442	0.70	−	−	1,972	7.8	−	−		
25	774	18.8	96.9	93	18.8	79.8	447	0.76	−	−	1,784	7.6	−	−		
26	717	18.7	97.0	89	18.7	79.0	467	0.88	−	−	1,697	8.0	−	−		
27	1,104	27.0	97.5	120	27.0	77.5	626	0.91	−	−	2,625	9.5	−	−		
28	1,244	30.8	97.4	136	30.8	77.4	662	0.81	−	−	3,132	9.6	−	−		
合計	26,405	728.0	−	3,392	727.7	−	15,642	−	−	−	64,598	−	0	0		
最大	1,375	39.0	97.5	189	39.0	80.1	874	0.99	−	−	3,350	10.3	−	−		
最小	295	8.4	96.0	40	8.4	77.0	184	0.56	−	−	754	6.3	−	−		
平均	943	26.0	97.2	121	26.0	78.5	559	0.80	−	−	2,307	6.9	−	−		

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2025年 2月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	1164	4.2	48.7	518.0	4.3	22.4	305.0	4.1	12.5	166	4.0	6.6	175	4.1	7.2	
2	1201	3.8	45.1	501.0	3.5	17.4	313.3	3.9	12.3	202	3.9	7.9	185	4.1	7.5	
3	1109	3.7	40.9	552.0	3.3	18.1	216.9	4.0	8.7	152	4.0	6.1	188	4.2	8.0	
4	1412	3.6	51.5	835.0	3.5	29.0	276.5	3.9	10.8	118	4.0	4.7	182	3.9	7.0	
5	853	3.5	30.0	363.0	2.9	10.7	247.8	4.0	9.8	85	3.9	3.3	157	4.0	6.2	
6	724	3.8	27.4	227.0	2.8	6.4	219.7	4.2	9.2	119	4.0	4.8	157	4.5	7.0	
7	745	3.6	26.9	236.0	2.8	6.7	208.1	4.1	8.6	119	3.9	4.6	182	3.9	7.0	
8	775	3.7	28.6	322.0	3.2	10.3	186.7	4.2	7.8	101	3.9	4.0	166	3.9	6.5	
9	816	3.4	27.5	383.0	2.6	9.8	175.5	4.2	7.4	122	4.0	4.8	136	4.1	5.5	
10	861	3.4	29.4	335.0	2.5	8.3	221.6	4.1	9.0	140	3.8	5.3	165	4.2	6.8	
11	840	4.0	33.8	311.0	4.1	12.6	217.2	4.2	9.1	118	4.0	4.7	194	3.8	7.4	
12	305	3.9	11.9	44.0	2.8	1.2	103.8	4.2	4.4	42	3.8	1.6	115	4.1	4.7	
13	876	3.9	34.3	301.0	3.5	10.5	226.8	4.2	9.5	139	3.9	5.4	209	4.3	8.9	
14	935	3.6	34.1	367.0	3.0	10.9	258.9	4.0	10.4	127	4.0	5.1	182	4.2	7.7	
15	812	3.8	31.0	207.0	2.8	5.9	272.2	4.0	11.0	153	4.0	6.0	181	4.5	8.1	
16	980	3.8	37.1	376.0	3.4	12.7	282.3	3.9	11.0	148	4.0	5.9	174	4.3	7.5	
17	1007	3.6	36.7	393.0	3.2	12.4	294.3	3.8	11.1	149	3.9	5.9	171	4.3	7.3	
18	854	3.6	30.6	277.0	2.7	7.6	301.0	3.8	11.3	141	4.0	5.6	135	4.5	6.1	
19	1083	3.5	38.1	395.0	2.7	10.7	321.1	4.0	12.7	179	4.1	7.4	188	3.9	7.3	
20	941	3.5	33.1	310.0	2.6	8.1	290.2	3.9	11.2	174	4.1	7.1	167	4.0	6.7	
21	1174	3.9	45.2	507.0	3.7	18.9	303.7	4.0	12.2	182	4.1	7.5	181	3.7	6.6	
22	1174	3.5	40.7	594.0	3.0	17.9	272.9	4.1	11.1	142	4.1	5.8	165	3.6	5.9	
23	867	3.5	30.8	241.0	2.8	6.7	290.2	3.9	11.2	143	4.1	5.9	193	3.6	7.0	
24	851	3.6	30.7	268.0	2.8	7.5	308.6	4.0	12.4	142	4.1	5.8	132	3.8	5.0	
25	804	3.9	31.0	255.0	3.2	8.2	234.7	4.0	9.3	143	4.0	5.8	171	4.5	7.7	
26	880	3.6	31.5	578.0	3.4	19.7	157.6	3.9	6.2	14	4.2	0.6	131	3.8	5.0	
27	1358	3.0	40.4	719.0	2.2	15.6	283.4	3.7	10.5	189	4.1	7.7	166	4.0	6.6	
28	1676	3.1	52.3	966.0	2.5	24.4	412.0	3.9	15.9	134	3.9	5.2	165	4.1	6.8	
合計	27076	－	979.3	11381.0	－	351	7201.9	－	286.6	3,783	－	151.1	4711	－	191.0	
最大	1676	4.2	52.3	966.0	4.3	29	412.0	4.2	15.9	201.91	4.2	7.9	209	4.5	8.9	
最小	305	3.0	11.9	44.0	2.2	1	103.8	3.7	4.4	13.51	3.8	0.6	115	3.6	4.7	
平均	967	3.6	35.0	406.5	3.1	13	257.2	4.0	10.2	135.10	4.0	5.4	168	4.1	6.8	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2025年 2月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	208.56	77.7	88.0	46.5	108.96	77.8	87.3	24.2	−	−	−	−	99.60	77.6	88.7	22.3	
2	211.58	79.0	88.0	44.4	111.08	80.1	87.3	22.1	−	−	−	−	100.50	77.8	88.7	22.3	VTSの測定していない日は、月
3	198.38	78.1	87.3	43.5	98.86	78.6	86.4	21.2	−	−	−	−	99.52	77.6	88.2	22.3	平均(average関数使用)にて
4	209.02	77.1	88.0	47.8	109.28	77.5	87.3	24.6	−	−	−	−	99.74	76.7	88.7	23.2	補完しています
5	169.17	83.3	88.0	28.3	123.36	77.0	88.0	28.3	−	−	−	−	45.81	−	88.7	−	
6	114.46	79.3	87.0	23.7	114.46	79.3	87.0	23.7	−	−	−	−	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日
7	124.30	79.5	87.0	25.5	124.30	79.5	87.0	25.5	−	−	−	−	−	−	−	−	は月平均(average関数使用)にて
8	128.60	79.5	87.3	26.4	128.60	79.5	87.3	26.4	−	−	−	−	−	−	−	−	データを補完しています
9	129.06	78.5	87.3	27.7	129.06	78.5	87.3	27.7	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	129.64	78.0	88.1	28.5	129.64	78.0	88.1	28.5	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	130.12	78.3	87.3	28.2	130.12	78.3	87.3	28.2	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	42.24	78.9	87.5	8.9	42.24	78.9	87.5	8.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	129.16	79.5	86.9	26.5	129.16	79.5	86.9	26.5	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	128.24	77.3	88.6	29.1	128.24	77.3	88.6	29.1	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	130.10	78.9	87.3	27.4	130.10	78.9	87.3	27.4	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	129.98	78.5	87.3	28.0	129.98	78.5	87.3	28.0	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	129.86	77.1	86.5	29.8	129.86	77.1	86.5	29.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	130.72	78.5	87.8	28.1	130.72	78.5	87.8	28.1	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	175.83	79.4	87.2	36.2	128.89	79.4	87.2	26.6	46.94	79.4	87.2	9.7	−	−	−	−	
20	215.21	80.0	86.8	43.0	110.18	80.0	86.8	22.0	105.03	80.0	86.8	21.0	−	−	−	−	
21	115.24	78.6	87.6	24.7	−	−	−	−	115.24	78.6	87.6	24.7	−	−	−	−	
22	110.82	77.3	87.3	25.1	−	−	−	−	110.82	77.3	87.3	25.1	−	−	−	−	
23	84.69	78.1	87.3	18.6	−	−	−	−	84.69	78.1	87.3	18.6	−	−	−	−	
24	104.88	79.5	87.3	21.5	−	−	−	−	104.88	79.5	87.3	21.5	−	−	−	−	
25	130.81	79.4	87.6	26.9	−	−	−	−	113.12	79.8	87.4	22.9	17.69	77.2	88.7	4.0	
26	167.30	78.2	87.4	36.4	−	−	−	−	98.02	79.0	86.7	20.6	69.28	77.2	88.4	15.8	
27	190.72	77.5	88.5	43.0	−	−	−	−	105.61	77.5	87.6	23.8	85.11	77.4	89.5	19.2	
28	215.04	77.4	87.7	48.6	−	−	−	−	120.96	77.4	86.8	27.4	94.08	77.5	88.9	21.2	
合計	4083.73	−	−	872	2367.09	−	−	506.8	1,005.31	−	−	215.2	711.33	−	−	150.4	
最大	215.21	83.3	88.6	48.6	130.72	80.1	88.6	29.8	120.96	80.0	87.6	27.4	100.50	77.8	89.5	23.2	
最小	42.24	77.1	86.5	8.9	42.24	77.0	86.4	8.9	46.94	77.3	86.7	9.7	17.69	76.7	88.2	4.0	
平均	146.00	78.6	87.5	31.2	118.35	78.6	87.3	25.0	100.53	78.6	87.2	21.5	79.04	78.9	88.7	19.0	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、珪砂補給量)

2025年 2月度　No.5-10

日	重油消費量				珪砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	t	t	t	t	t	t	t	
1	390	−	700	1,090	−	−	−	0	
2	2,724	−	1,568	4,292	−	−	−	0	
3	2,327	−	515	2,842	4	−	−	4	
4	524	−	669	1,193	−	−	−	0	
5	708	−	738	1,446	4	−	−	4	
6	2,246	−	−	2,246	4	−	−	4	
7	3,233	−	−	3,233	−	−	−	0	
8	3,084	−	−	3,084	−	−	−	0	
9	1,735	−	−	1,735	−	−	−	0	
10	1,798	−	−	1,798	−	−	−	0	
11	1,696	−	−	1,696	−	−	−	0	
12	1,309	−	−	1,309	−	−	−	0	
13	2,775	−	−	2,775	−	−	−	0	
14	1,824	−	−	1,824	−	29	−	29	
15	2,312	−	−	2,312	−	−	−	0	
16	2,374	−	−	2,374	−	−	−	0	
17	877	−	−	877	−	−	−	0	
18	1,727	1,191	−	2,918	−	−	−	0	
19	2,326	4,263	−	6,589	−	3	−	3	
20	2,312	2,291	−	4,603	−	−	−	0	
21	−	2,083	−	2,083	−	−	−	0	
22	−	1,040	−	1,040	−	−	−	0	
23	−	721	893	1,614	−	−	−	0	
24	−	1,309	3,794	5,103	−	−	−	0	
25	−	2,113	3,424	5,537	−	−	−	0	
26	−	2,726	1,818	4,544	−	−	−	0	
27	−	891	1,622	2,513	−	−	−	0	
28	−	1,254	1,235	2,489	−	−	−	0	
合計	38,301	19,882	16,976	75,159	12	32	0	44	
最大	3,233	4,263	3,794	6,589	4	29	−	29	
最小	390	721	515	877	4	3	−	0	
平均	1,915	1,807	1,543	2,684	4	16	−	2	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2025年 3月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量		流入下水量	放流水量	簡易処理水量			放流水量		降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
			（合流）	雨水排水量		（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	mm	㎥	㎥	㎥	㎥	
1	曇後晴	10.0	170,768	0	170,768	171,610	0	0	0	128,928	42,682	0.0	30,457	200,144	132,384	67,760	
2	曇時々雨	10.0	228,358	0	228,358	229,237	24,133	30,650	54,783	127,244	47,210	5.0	25,278	198,794	123,234	75,560	
3	雨後曇	8.0	537,638	25,370	512,268	512,963	168,994	127,750	296,744	160,925	55,294	20.0	28,448	243,256	155,896	87,360	
4	曇時々雨	6.0	319,486	0	319,486	320,333	56,920	51,000	107,920	164,843	47,570	6.0	30,035	241,425	161,535	79,890	
5	曇一時雨	12.0	272,357	0	272,357	273,204	0	65,340	65,340	159,234	48,630	3.0	24,152	231,997	152,077	79,920	
6	曇	9.0	188,142	0	188,142	188,939	0	0	0	148,347	40,592	0.0	20,850	209,944	141,074	68,870	
7	晴一時曇	7.5	190,357	0	190,357	191,154	0	0	0	144,003	47,151	0.0	21,578	212,625	138,335	74,290	
8	晴	6.0	181,856	0	181,856	182,653	0	0	0	137,318	45,335	0.0	21,727	204,110	132,920	71,190	
9	晴	8.0	171,658	0	171,658	172,455	0	0	0	126,012	46,443	0.0	26,350	196,217	127,067	69,150	
10	晴	6.0	190,892	0	190,892	191,689	0	0	0	134,987	56,702	0.0	25,573	212,695	127,825	84,870	
11	曇一時雨	11.0	245,611	0	245,611	246,154	0	55,770	55,770	141,755	48,629	4.5	25,574	211,116	136,376	74,740	
12	曇	13.0	187,197	0	187,197	187,987	0	0	0	142,623	45,364	0.0	25,631	207,696	139,846	67,850	
13	晴	14.0	183,171	0	183,171	183,741	0	0	0	139,903	43,838	0.0	25,965	204,082	137,212	66,870	
14	晴	11.0	174,544	0	174,544	175,043	0	0	0	128,062	46,981	0.0	28,680	198,040	129,010	69,030	
15	曇時々雨	10.0	192,195	0	192,195	192,828	0	2,610	2,610	143,515	46,703	1.5	30,197	214,544	142,874	71,670	
16	曇時々雨	10.0	378,285	0	378,285	379,033	40,811	106,110	146,921	171,869	60,243	7.0	29,552	255,106	167,666	87,440	
17	曇一時雨	10.0	202,359	0	202,359	203,105	0	0	0	157,056	46,049	0.5	27,455	224,550	153,090	71,460	
18	晴一時雨	7.0	253,610	0	253,610	254,249	33,978	33,130	67,108	141,219	45,922	4.0	28,584	209,969	138,199	71,770	
19	曇後晴	8.0	209,215	0	209,215	209,963	6,226	10,540	16,766	147,124	46,073	0.0	33,004	219,749	148,269	71,480	
20	晴	10.0	185,139	0	185,139	185,885	0	0	0	142,359	43,526	0.0	32,573	212,158	142,858	69,300	
21	晴	14.0	184,154	0	184,154	184,827	0	0	0	141,945	42,882	0.0	33,023	211,864	142,454	69,410	
22	晴	18.0	173,182	0	173,182	173,812	0	0	0	131,407	42,405	0.0	34,707	202,565	135,295	67,270	
23	晴	18.0	175,569	0	175,569	176,167	0	0	0	135,251	40,916	0.0	33,320	203,694	137,144	66,550	
24	晴後曇	19.0	169,156	0	169,156	169,863	0	0	0	124,836	45,027	0.0	34,199	198,441	127,471	70,970	
25	晴	20.0	177,478	0	177,478	178,103	0	0	0	137,864	40,239	0.0	34,883	207,143	141,443	65,700	
26	晴	21.0	177,080	0	177,080	177,707	0	0	0	139,599	38,108	0.0	32,562	204,713	142,853	61,860	
27	晴一時雨	20.0	191,921	0	191,921	192,621	0	9,720	9,720	144,785	38,116	1.0	35,532	212,487	147,717	64,770	
28	雨後曇	20.0	408,039	0	408,039	408,786	94,265	97,400	191,665	165,856	51,265	13.0	32,709	244,851	163,181	81,670	
29	曇後晴	11.0	177,052	0	177,052	177,797	0	0	0	136,015	41,782	0.0	24,708	200,125	135,555	64,570	
30	晴後曇	10.0	169,801	0	169,801	170,546	0	0	0	125,854	44,692	0.0	24,717	193,916	126,496	67,420	
31	曇	10.0	178,270	0	178,270	179,016	0	0	0	134,835	44,181	0.0	23,566	202,022	136,002	66,020	
合計	－	－	6,844,540	25,370	6,819,170	6,841,470	425,327	590,020	1,015,347	4,405,573	1,420,550	65.5	885,589	6,590,038	4,363,358	2,226,680	
最大	－	21.0	537,638	25,370	512,268	512,963	168,994	127,750	296,744	171,869	60,243	20.0	35,532	255,106	167,666	87,440	
最小	－	6.0	169,156	25,370	169,156	169,863	6,226	2,610	2,610	124,836	38,108	0.5	20,850	193,916	123,234	61,860	
平均	－	11.9	220,792	25,370	219,973	220,693	60,761	53,638	92,304	142,115	45,824	6.0	28,567	212,582	140,753	71,828	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2025年 3月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水)使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	45,810	90	510	8,745	10,359	1,149	−	−	−	90	0.24	1,904	1.77	343	0.96
2	61,900	121	510	2,733	10,208	1,874	−	−	−	198	0.38	1,858	1.47	406	0.63
3	85,730	168	510	5,648	10,290	3,060	−	−	−	304	0.43	2,360	0.86	528	0.35
4	76,070	149	510	6,103	10,213	3,189	−	−	−	0	0.00	2,063	1.12	467	0.57
5	74,290	146	510	1,824	10,264	2,896	−	−	−	67	0.11	2,029	1.53	366	0.39
6	45,660	90	510	886	10,287	869	−	−	−	0	0.00	1,607	1.30	479	1.42
7	45,770	90	510	1,634	10,255	1,139	−	−	−	0	0.00	1,505	1.25	581	1.48
8	45,730	90	510	1,343	9,603	2,011	−	−	−	124	0.33	1,881	1.64	446	1.18
9	45,440	89	510	9,719	6,717	1,159	−	−	−	219	0.58	1,892	1.80	568	1.47
10	45,480	89	510	9,861	7,408	572	−	−	−	217	0.57	2,041	1.81	615	1.30
11	61,150	120	510	7,534	7,073	2,894	−	−	−	292	0.57	1,607	1.36	506	0.58
12	45,220	89	510	9,951	6,647	286	−	−	−	101	0.27	1,847	1.55	401	1.06
13	45,230	89	510	8,714	6,665	2,011	−	−	−	117	0.31	1,835	1.57	407	1.11
14	45,270	89	510	12,931	6,674	580	−	−	−	122	0.32	1,858	1.74	539	1.38
15	58,720	115	510	12,745	6,655	2,317	−	−	−	0	0.00	1,699	1.42	559	1.36
16	84,810	166	510	11,830	6,673	2,038	−	−	−	104	0.15	2,166	1.22	660	0.48
17	51,410	101	510	11,038	6,781	1,152	−	−	−	0	0.00	1,995	1.52	559	1.46
18	53,920	106	510	10,707	7,139	2,307	−	−	−	29	0.06	2,109	1.44	666	1.01
19	58,740	115	510	12,948	8,826	1,734	−	−	−	0	0.00	2,006	1.57	479	1.02
20	45,010	88	510	12,071	10,249	859	−	−	−	0	0.00	1,790	1.51	570	1.57
21	44,980	88	510	11,572	10,263	2,012	−	−	−	114	0.30	1,870	1.58	547	1.53
22	45,440	89	510	14,190	10,279	1,137	−	−	−	218	0.58	1,539	1.41	546	1.55
23	45,770	90	510	11,944	10,196	2,004	−	−	−	220	0.58	1,915	1.70	555	1.63
24	50,040	98	510	14,376	10,303	1,152	−	−	−	241	0.58	1,596	1.53	511	1.36
25	45,760	90	510	13,703	10,209	2,282	−	−	−	149	0.39	1,813	1.58	398	1.19
26	45,730	90	510	12,367	10,192	1,421	−	−	−	116	0.30	1,744	1.50	340	1.07
27	53,170	104	510	13,798	10,236	2,580	−	−	−	53	0.12	1,756	1.46	312	0.78
28	76,150	149	510	10,055	10,185	3,168	−	−	−	296	0.47	1,596	0.74	365	0.29
29	45,720	90	510	7,324	8,252	294	−	−	−	58	0.15	1,163	1.03	284	0.82
30	45,690	90	510	7,320	6,652	1,990	−	−	−	0	0.00	1,094	1.04	593	1.59
31	45,630	89	510	7,064	6,699	1,151	−	−	−	97	0.26	1,471	1.31	587	1.59
合計	1,665,440	3,265	−	282,678	272,452	53,287	−	−	−	3,546	−	55,609	−	15,183	−
最大	85,730	168	510	14,376	10,359	3,189	−	−	−	304	0.58	2,360	1.81	666	1.63
最小	44,980	88	510	886	6,647	286	−	−	−	29	0.06	1,094	0.74	284	0.29
平均	53,724	105	510	9,119	8,789	1,719	−	−	−	154	0.26	1,794	1.38	490	0.91

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2025年 3月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計	備考
	A系	B系	C系	D系	E系							
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	
1	34,030	49,177	49,177	33,960	33,800	132,384	67,760	200,144	0	0	0	
2	35,190	44,022	44,022	37,800	37,760	123,234	75,560	198,794	24,133	30,650	54,783	
3	51,950	51,973	51,973	42,110	45,250	155,896	87,360	243,256	168,994	127,750	296,744	
4	50,450	55,543	55,542	39,040	40,850	161,535	79,890	241,425	56,920	51,000	107,920	
5	44,940	53,569	53,568	39,970	39,950	152,077	79,920	231,997	0	65,340	65,340	
6	37,350	51,862	51,862	34,730	34,140	141,074	68,870	209,944	0	0	0	
7	41,450	48,443	48,442	37,400	36,890	138,335	74,290	212,625	0	0	0	
8	36,400	48,260	48,260	35,880	35,310	132,920	71,190	204,110	0	0	0	
9	33,150	46,959	46,958	34,850	34,300	127,067	69,150	196,217	0	0	0	
10	38,490	44,668	44,667	42,590	42,280	127,825	84,870	212,695	0	0	0	
11	41,220	47,578	47,578	36,960	37,780	136,376	74,740	211,116	0	55,770	55,770	
12	37,030	51,408	51,408	33,490	34,360	139,846	67,850	207,696	0	0	0	
13	37,940	52,248	47,024	32,980	33,890	137,212	66,870	204,082	0	0	0	
14	38,820	48,101	42,089	33,970	35,060	129,010	69,030	198,040	0	0	0	
15	38,610	52,132	52,132	35,140	36,530	142,874	71,670	214,544	0	2,610	2,610	
16	54,340	56,663	56,663	43,640	43,800	167,666	87,440	255,106	40,811	106,110	146,921	
17	42,100	55,495	55,495	34,850	36,610	153,090	71,460	224,550	0	0	0	
18	39,110	49,545	49,544	35,120	36,650	138,199	71,770	209,969	33,978	33,130	67,108	
19	39,520	54,375	54,374	35,370	36,110	148,269	71,480	219,749	6,226	10,540	16,766	
20	36,370	53,244	53,244	34,210	35,090	142,858	69,300	212,158	0	0	0	
21	36,100	53,177	53,177	34,200	35,210	142,454	69,410	211,864	0	0	0	
22	34,680	50,308	50,307	33,180	34,090	135,295	67,270	202,565	0	0	0	
23	36,980	52,033	48,131	32,770	33,780	137,144	66,550	203,694	0	0	0	
24	38,250	48,042	41,179	34,900	36,070	127,471	70,970	198,441	0	0	0	
25	34,960	53,242	53,241	32,450	33,250	141,443	65,700	207,143	0	0	0	
26	34,770	54,042	54,041	30,640	31,220	142,853	61,860	204,713	0	0	0	
27	37,700	55,009	55,008	32,280	32,490	147,717	64,770	212,487	0	9,720	9,720	
28	49,710	56,736	56,735	40,390	41,280	163,181	81,670	244,851	94,265	97,400	191,665	
29	35,530	50,013	50,012	31,890	32,680	135,555	64,570	200,125	0	0	0	
30	31,920	47,288	47,288	33,100	34,320	126,496	67,420	193,916	0	0	0	
31	35,420	50,291	50,291	33,170	32,850	136,002	66,020	202,022	0	0	0	
合計	1,214,480	1,585,446	1,563,432	1,103,030	1,123,650	4,363,358	2,226,680	6,590,038	425,327	590,020	1,015,347	
最大	54,340	56,736	56,735	43,640	45,250	167,666	87,440	255,106	168,994	127,750	296,744	
最小	31,920	44,022	41,179	30,640	31,220	123,234	61,860	193,916	6,226	2,610	2,610	
平均	39,177	51,143	50,433	35,582	36,247	140,753	71,828	212,582	60,761	53,638	92,304	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2025年 3月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	958	1,072	991	3,021	147.6	153.8	138.5	439.9	5.3	5.9	5.4	16.6	0.58	3.8
2	885	1,059	1,089	3,033	127.0	145.6	140.3	412.9	4.6	5.5	5.7	15.8	0.55	3.8
3	641	584	560	1,785	83.8	71.5	67.2	222.6	3.1	2.8	2.7	8.6	0.50	3.9
4	1,043	781	1,041	2,865	141.2	93.1	120.2	354.4	4.9	3.7	4.9	13.5	0.49	3.8
5	1,023	243	751	2,017	139.5	33.9	84.4	257.8	5.0	1.2	3.7	9.9	0.51	3.8
6	619	489	692	1,800	86.0	57.7	85.5	229.1	3.0	2.4	3.4	8.8	0.51	3.8
7	669	346	630	1,645	83.7	43.5	76.2	203.4	3.4	1.8	3.2	8.4	0.52	4.1
8	1,017	252	630	1,899	127.8	29.0	70.8	227.6	4.7	1.2	2.9	8.8	0.48	3.9
9	1,059	－	913	1,972	125.6	－	104.7	230.3	4.9	－	4.2	9.1	0.48	4.0
10	567	55	803	1,425	75.3	7.4	100.1	182.8	2.8	0.3	4.0	7.1	0.53	3.9
11	876	93	862	1,831	109.7	12.2	109.0	230.9	4.4	0.5	4.4	9.3	0.52	4.0
12	929	－	900	1,829	128.7	－	118.7	247.3	4.8	－	4.7	9.5	0.54	3.8
13	663	328	1,079	2,070	94.1	42.0	138.6	274.8	3.4	1.7	5.5	10.6	0.53	3.9
14	1,086	－	953	2,039	155.6	－	123.8	279.4	5.6	－	4.9	10.5	0.54	3.8
15	826	－	1,102	1,928	108.0	－	133.2	241.2	4.1	－	5.4	9.5	0.51	3.9
16	1,039	－	907	1,946	132.0	－	109.9	241.9	4.9	－	4.3	9.2	0.49	3.8
17	748	131	916	1,795	112.8	16.6	113.6	243.0	3.5	0.6	4.3	8.4	0.49	3.5
18	884	36	906	1,826	122.1	4.4	111.4	237.9	4.3	0.2	4.5	9.0	0.52	3.8
19	1,101	313	849	2,263	153.4	43.0	109.9	306.2	5.4	1.5	4.2	11.1	0.51	3.6
20	1,000	－	1,114	2,114	140.9	－	138.0	278.9	5.0	－	5.5	10.5	0.52	3.8
21	1,076	－	1,108	2,184	139.3	－	143.8	283.0	5.4	－	5.5	10.9	0.53	3.9
22	881	454	1,041	2,376	114.1	53.0	134.5	301.6	4.3	2.2	5.0	11.5	0.50	3.8
23	923	624	884	2,431	131.6	84.4	114.4	330.4	4.7	3.2	4.5	12.4	0.52	3.8
24	904	365	999	2,268	111.9	43.6	118.4	273.9	4.5	1.8	4.9	11.2	0.51	4.1
25	1,115	674	702	2,491	127.4	72.7	79.4	279.4	4.9	3.0	3.1	11.0	0.46	3.9
26	1,059	380	829	2,268	121.0	43.9	92.0	256.9	4.8	1.7	3.8	10.3	0.47	4.0
27	902	288	1,068	2,258	117.5	37.3	137.0	291.9	4.5	1.4	5.3	11.2	0.52	3.8
28	945	814	391	2,150	106.8	93.3	49.7	249.8	4.3	3.7	1.8	9.8	0.48	3.9
29	989	45	959	1,993	109.5	5.2	109.9	224.6	4.6	0.2	4.4	9.2	0.49	4.1
30	1,095	－	953	2,048	127.5	－	111.0	238.5	5.0	－	4.3	9.3	0.47	3.9
31	1,019	－	939	1,958	117.0	－	106.7	223.7	4.6	－	4.2	8.8	0.47	3.9
合計	28,541	9,426	27,561	65,528	3,718.2	1,187.1	3,390.6	8,295.8	138.7	46.5	134.6	319.8	－	－
最大	1,115	1,072	1,114	3,033	155.6	153.8	143.8	439.9	5.6	5.9	5.7	16.6	0.58	4.1
最小	567	36	391	1,425	75.3	4.4	49.7	182.8	2.8	0.2	1.8	7.1	0.46	3.5
平均	921	428	889	2,114	119.9	54.0	109.4	267.6	4.5	2.1	4.3	10.3	0.51	3.9

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2025年 3月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	95.6	95.5	95.5	14.90	13.65	11.81	40.35	0.27	0.22	0.21	0.23	469.0	3.3	15.4
2	95.3	95.3	95.2	13.78	14.40	15.58	43.76	0.28	0.25	0.26	0.26	537.0	3.0	16.1
3	96.5	96.5	96.5	10.01	7.73	7.34	25.08	0.31	0.26	0.26	0.28	522.0	4.4	23.0
4	96.5	96.4	96.4	17.33	10.25	13.99	41.57	0.34	0.27	0.27	0.30	531.0	3.6	18.9
5	95.0	95.0	95.4	15.11	3.51	9.28	27.90	0.29	0.28	0.24	0.27	431.0	6.2	26.8
6	95.5	95.4	95.5	9.23	6.17	8.87	24.27	0.29	0.25	0.25	0.26	711.0	4.5	32.1
7	98.3	98.3	98.3	11.33	5.48	10.42	27.23	0.33	0.31	0.32	0.32	848.0	3.9	33.2
8	96.4	96.3	96.3	14.91	2.44	7.80	25.15	0.30	0.20	0.26	0.28	390.0	3.2	12.3
9	95.2	−	95.1	15.85	−	11.38	27.23	0.31	−	0.26	0.28	308.0	2.7	8.2
10	95.1	95.1	95.0	7.70	0.54	12.09	20.34	0.26	0.19	0.29	0.27	416.0	2.9	12.0
11	96.7	96.7	96.7	12.32	1.21	11.37	24.89	0.27	0.25	0.25	0.26	404.0	3.7	14.9
12	96.8	−	96.8	14.04	−	11.73	25.77	0.28	−	0.24	0.26	339.0	3.0	10.0
13	95.2	95.1	95.1	9.54	4.57	13.95	28.06	0.27	0.26	0.24	0.25	311.0	2.9	8.9
14	95.2	−	95.2	18.16	−	16.13	34.29	0.31	−	0.31	0.31	361.0	2.9	10.6
15	96.6	−	96.6	13.24	−	15.71	28.95	0.31	−	0.28	0.29	355.0	2.7	9.7
16	96.4	−	96.4	16.53	−	12.97	29.50	0.32	−	0.29	0.31	390.0	2.6	10.2
17	95.4	95.3	95.3	13.13	1.69	14.61	29.43	0.36	0.26	0.32	0.33	303.0	3.3	9.9
18	95.0	95.5	95.5	14.01	0.48	12.88	27.36	0.31	0.26	0.27	0.29	397.0	3.0	11.8
19	96.6	96.6	96.6	19.25	4.69	13.82	37.77	0.34	0.29	0.32	0.33	361.0	4.1	14.8
20	95.1	−	95.0	15.89	−	16.28	32.17	0.30	−	0.28	0.29	279.0	3.4	9.5
21	95.0	−	95.0	16.17	−	16.07	32.24	0.29	−	0.28	0.28	680.0	3.4	22.9
22	96.5	96.5	96.5	14.43	6.90	17.37	38.70	0.33	0.30	0.33	0.33	834.0	3.9	32.5
23	96.7	96.7	96.7	12.72	7.78	11.15	31.65	0.26	0.24	0.24	0.25	956.0	3.3	31.7
24	96.6	96.6	96.6	11.55	4.64	13.94	30.14	0.25	0.25	0.27	0.26	964.0	3.2	30.6
25	96.1	96.1	96.1	13.97	7.01	7.99	28.96	0.27	0.23	0.25	0.25	643.0	2.3	15.1
26	96.3	96.3	96.2	18.32	3.73	11.54	33.59	0.36	0.21	0.29	0.31	500.0	2.4	12.2
27	96.6	96.6	96.6	13.41	3.19	17.10	33.70	0.29	0.21	0.31	0.29	344.0	2.9	10.1
28	96.3	96.3	96.3	14.51	12.24	5.83	32.58	0.32	0.32	0.31	0.32	395.0	2.8	11.1
29	95.1	95.1	95.1	11.05	0.58	11.86	23.48	0.23	0.26	0.25	0.24	366.0	4.0	14.6
30	96.2	−	96.2	12.14	−	10.75	22.89	0.24	−	0.24	0.24	340.0	3.4	11.4
31	96.2	−	96.2	13.37	−	11.51	24.89	0.28	−	0.26	0.27	373.0	3.6	13.3
合計	−	−	−	427.91	122.88	383.11	933.90	−	−	−	−	15,058.0	−	513.8
最大	98.30	98.30	98.30	19.25	14.40	17.37	43.76	0.36	0.32	0.33	0.33	964.0	6.2	33.2
最小	95.00	95.00	95.00	7.70	0.48	5.83	20.34	0.23	0.19	0.21	0.23	279.0	2.3	8.2
平均	96.0	96.2	95.8	13.80	5.59	12.36	30.13	0.30	0.26	0.27	0.28	485.7	3.4	16.6

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（第2処理場遠心）

2025年 3月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	386	287	707	1,380	43.7	34.2	78.0	155.8	1.7	1.3	3.2	6.2	0.55	4.0
2	571	659	－	1,230	61.7	75.0	－	136.7	2.5	2.9	－	5.3	0.53	3.9
3	311	163	304	778	36.8	20.3	35.0	92.1	1.5	0.8	1.4	3.7	0.57	4.0
4	571	625	－	1,196	71.9	83.0	－	154.9	2.9	3.2	－	6.0	0.60	3.9
5	－	499	943	1,442	－	63.6	111.1	174.6	－	2.4	4.6	7.0	0.58	4.0
6	－	561	878	1,439	－	66.0	96.8	162.8	－	2.6	4.0	6.6	0.55	4.1
7	－	595	391	986	－	67.0	41.2	108.1	－	2.7	1.7	4.4	0.53	4.0
8	－	883	267	1,150	－	97.1	27.4	124.5	－	3.9	1.1	5.0	0.52	4.0
9	－	207	854	1,061	－	22.2	85.6	107.8	－	0.9	3.5	4.4	0.51	4.1
10	－	696	348	1,044	－	74.8	34.9	109.6	－	3.0	1.4	4.4	0.51	4.0
11	－	473	494	967	－	58.8	56.8	115.6	－	2.2	2.3	4.6	0.56	3.9
12	－	462	509	971	－	58.5	58.5	117.1	－	2.2	2.4	4.6	0.56	4.0
13	－	505	459	964	－	62.6	50.6	113.2	－	2.4	2.1	4.5	0.55	3.9
14	－	435	574	1,009	－	51.6	61.7	113.3	－	2.0	2.5	4.5	0.53	4.0
15	－	386	363	749	－	43.7	37.2	80.9	－	1.7	1.5	3.2	0.51	3.9
16	－	421	287	708	－	48.8	30.1	78.9	－	1.9	1.2	3.1	0.52	3.9
17	－	306	657	963	－	39.5	73.2	112.7	－	1.5	3.0	4.5	0.57	4.0
18	－	580	377	957	－	71.9	40.7	112.6	－	2.7	1.7	4.4	0.55	3.9
19	－	383	580	963	－	50.6	67.0	117.6	－	1.9	2.7	4.7	0.58	4.0
20	－	587	573	1,160	－	72.8	61.9	134.7	－	2.8	2.5	5.3	0.09	3.9
21	－	777	295	1,072	－	92.2	30.4	122.5	－	3.5	1.2	4.7	0.53	3.9
22	－	191	876	1,067	－	21.6	85.8	107.5	－	0.8	3.5	4.3	0.51	4.0
23	－	921	143	1,064	－	101.8	13.7	115.4	－	3.9	0.6	4.4	0.50	3.8
24	－	417	344	761	－	44.4	31.5	75.9	－	1.7	1.3	3.0	0.49	3.9
25	－	268	402	670	－	30.3	39.4	69.7	－	1.2	1.6	2.8	0.51	4.0
26	－	489	267	756	－	58.0	27.5	85.5	－	2.2	1.1	3.3	0.53	3.9
27	－	443	505	948	－	51.2	52.0	103.2	－	2.0	2.1	4.1	0.53	4.0
28	－	732	－	732	－	84.5	－	84.5	－	3.3	－	3.3	0.53	3.9
29	－	114	622	736	－	14.1	68.8	82.8	－	0.5	2.8	3.4	0.56	4.1
30	－	737	30	767	－	88.0	3.2	91.2	－	3.4	0.1	3.6	0.55	3.9
31	－	112	635	747	－	13.8	70.2	84.0	－	0.5	2.9	3.4	0.56	4.1
合計	1,839	14,914	13,684	30,437	214.0	1,761.9	1,470.4	3,446.3	8.6	67.8	60.3	136.7	－	－
最大	571	921	943	1,442	71.9	101.8	111.1	174.6	2.9	3.9	4.6	7.0	0.60	4.1
最小	311	112	30	670	36.8	13.8	3.2	69.7	1.5	0.5	0.1	2.8	0.09	3.8
平均	460	481	489	982	53.5	56.8	52.5	111.2	2.1	2.2	2.2	4.4	0.52	4.0

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（第2処理場遠心、重力濃縮）

2025年 3月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	82.3	82.4	82.2	−	−	−	
2	81.5	81.6	−	−	−	−	
3	83.0	83.1	82.9	−	−	−	
4	84.0	84.1	−	−	−	−	
5	−	83.5	83.3	−	−	−	
6	−	85.6	82.2	−	−	−	
7	−	84.9	81.4	−	−	−	
8	−	84.6	81.0	−	−	−	
9	−	84.2	80.6	−	−	−	
10	−	84.2	80.6	−	−	−	
11	−	84.4	84.2	−	−	−	
12	−	86.0	84.2	−	−	−	
13	−	85.7	82.2	−	−	−	
14	−	85.0	83.2	−	−	−	
15	−	84.4	82.4	−	−	−	
16	−	84.7	82.8	−	−	−	
17	−	86.1	81.1	−	−	−	
18	−	85.7	80.5	−	−	−	
19	−	86.5	81.7	−	−	−	
20	−	85.7	80.5	−	−	−	
21	−	85.0	79.7	−	−	−	
22	−	84.4	78.8	−	−	−	
23	−	84.0	78.3	−	−	−	
24	−	83.4	77.5	−	−	−	
25	−	84.4	78.8	−	−	−	
26	−	85.0	79.7	−	−	−	
27	−	85.0	79.7	−	−	−	
28	−	85.0	−	−	−	−	
29	−	85.9	80.9	−	−	−	
30	−	85.5	80.3	−	−	−	
31	−	85.9	80.9	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	
最大	84.0	86.5	84.2	−	−	−	
最小	81.5	81.6	77.5	−	−	−	
平均	82.7	87.6	84.3	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2025年 3月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m³	t	%	m³	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	1,613	49.8	96.9	218	45.6	79.1	2,291	7.8	787	3.6	1,107.5	0.89	
2	1,508	44.0	97.1	212	41.7	80.3	2,436	9.6	666	3.5	1,123.0	1.02	
3	1,277	42.9	96.6	172	39.0	77.3	2,117	9.8	726	4.6	1,047.0	0.98	
4	1,590	49.4	96.9	213	49.3	76.9	2,581	8.9	799	3.9	1,159.5	0.94	
5	1,498	52.3	96.5	226	52.3	76.9	2,059	7.2	956	4.0	1,074.5	0.82	
6	1,540	52.1	96.6	223	52.0	76.6	2,204	7.7	980	4.0	896.0	0.69	
7	1,638	52.3	96.8	219	51.6	76.4	1,392	4.7	908	4.0	705.5	0.54	
8	1,040	32.4	96.9	132	30.5	77.0	2,625	8.1	−	−	470.0	0.58	
9	921	28.0	97.0	121	27.5	77.2	2,306	8.2	−	−	460.0	0.66	
10	969	30.3	96.9	130	29.0	77.7	2,509	8.3	−	−	578.5	0.76	
11	988	33.3	96.6	126	28.3	77.6	2,625	7.9	−	−	591.0	0.71	
12	982	32.1	96.7	132	29.9	77.3	2,567	8.0	−	−	574.5	0.72	
13	919	29.6	96.8	126	28.5	77.4	2,393	8.1	−	−	520.0	0.70	
14	959	30.5	96.8	135	29.1	78.4	2,451	8.0	−	−	544.5	0.71	
15	952	28.6	97.0	128	27.7	78.4	2,944	10.3	−	−	573.5	0.80	
16	980	29.8	97.0	129	29.1	77.5	2,697	9.1	−	−	590.0	0.79	
17	905	30.4	96.6	120	27.9	76.7	2,190	7.2	−	−	537.5	0.71	
18	973	31.2	96.8	133	30.6	77.1	2,393	7.7	−	−	560.0	0.72	
19	964	34.7	96.4	132	28.9	78.1	2,248	6.7	133	3.6	575.5	0.66	
20	954	31.6	96.7	137	30.8	77.5	2,770	8.8	−	−	559.0	0.71	
21	1,346	42.3	96.9	181	41.6	77.0	2,494	8.7	593	4.3	873.5	0.83	
22	1,743	53.2	96.9	219	51.4	76.6	2,161	7.4	835	3.4	861.5	0.65	
23	1,848	52.8	97.1	217	50.9	76.6	2,552	8.3	787	3.5	894.0	0.68	
24	1,942	50.3	97.4	209	50.2	76.0	2,320	9.5	920	3.5	1,003.5	0.80	
25	1,329	33.8	97.5	141	32.4	77.0	2,987	8.8	−	−	636.5	0.75	
26	1,149	31.1	97.3	128	29.3	77.0	2,639	8.5	−	−	552.5	0.71	
27	1,011	31.3	96.9	127	27.9	78.0	1,972	6.3	−	−	515.5	0.66	
28	1,041	30.7	97.1	135	30.5	77.4	2,465	8.0	−	−	584.0	0.76	
29	903	34.1	96.2	127	30.3	76.2	1,900	5.6	−	−	507.0	0.59	
30	921	30.5	96.7	126	28.5	77.3	1,798	5.9	−	−	510.0	0.67	
31	961	31.4	96.7	132	29.9	77.3	1,943	6.2	−	−	530.0	0.68	
合計	37,364	1,166.7	−	4,905	1,112.3	−	73,022	−	9,087	−	21,715.0	−	
最大	1,942	53.2	97.5	226	52.3	80.3	2,987	10.3	980	4.6	1,159.5	1.02	
最小	903	28.0	96.2	120	27.5	76.0	1,392	4.7	133	3.4	460.0	0.54	
平均	1,205	37.6	96.9	158	35.9	77.3	2,356	6.3	757	3.8	700.5	0.74	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（脱水A系）

2025年 3月度　No.2-6

日	A系（ベルトプレス）												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤（PAC）		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	382	12.0	96.9	50	10.2	79.6	1,073	9.0	−	−	221.0	0.74	
2	405	11.4	97.2	54	10.4	80.9	1,247	10.9	−	−	271.5	0.95	
3	365	11.8	96.8	43	10.0	76.6	1,131	9.6	−	−	235.0	0.79	
4	490	14.5	97.1	64	14.4	77.4	1,436	9.9	−	−	310.0	0.86	
5	379	12.9	96.6	57	12.8	77.4	1,001	7.8	−	−	257.5	0.80	
6	498	16.9	96.6	72	16.9	76.4	1,421	8.4	−	−	284.5	0.67	
7	345	10.8	96.9	45	10.6	76.2	624	5.8	−	−	162.0	0.60	
8	475	14.8	96.9	60	13.9	77.0	1,450	9.8	−	−	222.5	0.60	
9	442	13.4	97.0	58	13.2	77.2	1,247	9.3	−	−	226.0	0.67	
10	535	16.7	96.9	72	16.0	77.7	1,494	8.9	−	−	330.0	0.79	
11	574	19.4	96.6	73	16.4	77.6	1,624	8.4	−	−	350.0	0.72	
12	390	12.8	96.7	52	11.9	77.3	1,117	8.8	−	−	231.0	0.72	
13	421	13.6	96.8	58	13.1	77.4	1,189	8.8	−	−	239.5	0.71	
14	440	14.0	96.8	62	13.3	78.4	1,204	8.6	−	−	254.5	0.73	
15	471	14.2	97.0	63	13.7	78.4	1,798	12.7	−	−	295.0	0.83	
16	490	14.9	97.0	65	14.6	77.5	1,523	10.2	−	−	303.0	0.81	
17	331	11.1	96.6	44	10.2	76.7	827	7.4	−	−	206.0	0.74	
18	446	14.3	96.8	61	14.0	77.1	1,146	8.0	−	−	266.0	0.74	
19	390	15.1	96.1	57	12.5	78.1	1,131	7.5	−	−	239.5	0.63	
20	462	15.3	96.7	66	14.9	77.5	1,639	10.7	−	−	281.5	0.74	
21	439	13.9	96.8	59	13.5	77.2	1,436	10.3	−	−	261.0	0.75	
22	485	14.4	97.0	58	13.6	76.8	1,218	8.4	−	−	245.0	0.68	
23	598	16.8	97.2	69	15.8	77.0	1,595	9.5	−	−	311.5	0.74	
24	389	9.7	97.5	41	9.6	76.2	1,175	12.1	−	−	202.5	0.84	
25	415	10.6	97.5	44	10.1	77.0	1,262	12.0	−	−	209.0	0.79	
26	549	14.9	97.3	61	14.0	77.0	1,508	10.1	−	−	284.0	0.76	
27	650	20.1	96.9	82	18.0	78.0	1,392	6.9	−	−	359.0	0.71	
28	797	23.5	97.1	103	23.3	77.4	1,958	8.3	−	−	458.5	0.78	
29	463	17.5	96.2	65	15.5	76.2	1,015	5.8	−	−	267.5	0.61	
30	273	9.0	96.7	37	8.5	77.3	522	5.8	−	−	156.0	0.69	
31	247	8.1	96.7	34	7.7	77.3	479	5.9	−	−	140.5	0.70	
合計	14,036	438.2	−	1,828	412.7	−	38,875	−	0	−	8,080.5	−	
最大	797	23.5	97.5	103	23.3	80.9	1,958	12.7	−	−	458.5	0.95	
最小	247	8.1	96.1	34	7.7	76.2	479	5.8	−	−	140.5	0.60	
平均	453	14.1	96.9	59	13.3	77.4	1,254	8.9	−	−	260.7	0.74	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2025年 3月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	536	16.8	96.9	70	14.4	79.6	1,218	7.3	−	−	322.5	0.77	
2	495	14.0	97.2	66	12.7	80.9	1,189	8.5	−	−	317.0	0.91	
3	418	13.5	96.8	49	11.5	76.6	986	7.3	−	−	278.0	0.82	
4	497	14.7	97.1	65	14.6	77.4	1,146	7.8	−	−	326.5	0.89	
5	460	15.6	96.6	69	15.6	77.4	1,059	6.8	−	−	314.0	0.81	
6	343	11.7	96.6	49	11.6	76.4	783	6.7	−	−	187.5	0.64	
7	590	18.6	96.9	76	18.1	76.2	769	4.1	−	−	271.5	0.59	
8	565	17.6	96.9	72	16.5	77.0	1,175	6.7	−	−	247.5	0.56	
9	479	14.6	97.0	63	14.3	77.2	1,059	7.3	−	−	234.0	0.64	
10	434	13.6	96.9	58	13.0	77.7	1,015	7.5	−	−	248.5	0.73	
11	414	14.0	96.6	53	11.9	77.6	1,001	7.2	−	−	241.0	0.69	
12	592	19.4	96.7	79	18.0	77.3	1,450	7.5	−	−	343.5	0.71	
13	498	16.0	96.8	68	15.5	77.4	1,204	7.5	−	−	280.5	0.70	
14	519	16.5	96.8	73	15.7	78.4	1,247	7.6	−	−	290.0	0.70	
15	481	14.5	97.0	65	14.0	78.4	1,146	7.9	−	−	278.5	0.77	
16	490	14.9	97.0	65	14.6	77.5	1,175	7.9	−	−	287.0	0.77	
17	574	19.3	96.6	76	17.7	76.7	1,363	7.1	−	−	331.5	0.69	
18	527	16.9	96.8	72	16.6	77.1	1,247	7.4	−	−	294.0	0.70	
19	479	18.5	96.1	70	15.3	78.1	1,117	6.0	−	−	265.0	0.57	
20	492	16.3	96.7	70	15.9	77.5	1,131	6.9	−	−	277.5	0.68	
21	468	14.8	96.8	63	14.4	77.2	1,059	7.1	−	−	255.5	0.69	
22	492	14.6	97.0	59	13.8	76.8	943	6.4	−	−	239.0	0.65	
23	500	14.1	97.2	57	13.2	77.0	957	6.8	−	−	228.0	0.65	
24	595	14.8	97.5	62	14.8	76.2	1,146	7.7	−	−	363.0	0.98	
25	914	23.3	97.5	97	22.2	77.0	1,726	7.4	−	−	427.5	0.74	
26	600	16.2	97.3	67	15.3	77.0	1,131	7.0	−	−	268.5	0.66	
27	361	11.2	96.9	45	10.0	78.0	580	5.2	−	−	156.5	0.56	
28	244	7.2	97.1	32	7.1	77.4	508	7.0	−	−	125.5	0.70	
29	440	16.6	96.2	62	14.8	76.2	885	5.3	−	−	239.5	0.58	
30	648	21.5	96.7	88	20.1	77.3	1,276	5.9	−	−	354.0	0.66	
31	714	23.3	96.7	98	22.2	77.3	1,465	6.3	−	−	389.5	0.67	
合計	15,859	494.3	−	2,059	465.3	−	34,148	−	−	−	8,682.0	−	
最大	914	23.3	97.5	98	22.2	80.9	1,726	8.5	−	−	427.5	0.98	
最小	244	7.2	96.1	32	7.1	76.2	508	4.1	−	−	125.5	0.56	
平均	512	15.9	96.9	66	15.0	77.4	1,102	6.9	−	−	280.1	0.70	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2025年 3月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	−	−	−	
2	−	−	−	
3	−	−	−	
4	−	−	−	
5	3.98	−	2.50	
6	−	−	2.46	
7	−	−	−	
8	−	−	−	
9	−	−	−	
10	−	−	−	
11	1.93	1.93	−	
12	3.88	−	−	
13	−	−	2.12	
14	−	−	−	
15	−	−	−	
16	−	−	−	
17	−	−	−	
18	1.96	2.18	−	
19	−	−	2.19	
20	−	−	−	
21	3.73	−	2.32	
22	−	−	−	
23	−	−	−	
24	−	−	−	
25	−	−	−	
26	−	−	−	
27	−	−	−	
28	−	−	−	
29	−	−	−	
30	−	−	−	
31	−	−	−	
合計	15.48	4.11	11.59	
最大	3.98	2.18	2.50	
最小	1.93	1.93	2.12	
平均	3.10	2.06	2.32	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2025年 3月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.0	0:00	0:00	0.0	0.00	−	0.0	−	0.0	0	0	0	0.0	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2025年 3月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	122.84	24:00	0:00	3.7	−	−	−	−	−	1,812	0	1,812	1,270.0	
2	117.26	24:00	0:00	3.4	−	−	−	−	−	3,788	0	3,788	958.9	
3	110.47	24:00	0:00	3.4	−	−	−	−	−	2,104	0	2,104	1,261.1	
4	110.80	24:00	0:00	4.0	−	−	−	−	−	1,524	0	1,524	1,262.4	
5	125.48	24:00	0:00	4.7	10.66	30.6	10.6	30.6	4.0	1,959	0	1,959	1,233.2	
6	124.50	24:00	0:00	4.6	−	−	−	−	−	1,427	0	1,427	1,259.8	
7	123.18	24:00	0:00	4.3	10.62	31.5	10.6	31.5	−	742	0	742	1,254.8	
8	126.10	24:00	0:00	4.2	−	−	−	−	−	1,181	0	1,181	1,221.7	
9	122.30	23:47	0:05	4.1	−	−	−	−	−	1,231	0	1,231	1,289.1	
10	128.18	24:00	0:00	4.2	−	−	−	−	−	1,870	0	1,870	1,310.6	
11	129.66	24:00	0:00	4.3	−	−	−	−	−	1,064	0	1,064	1,322.1	
12	129.32	24:00	0:00	4.2	19.64	29.3	19.5	29.3	−	1,515	0	1,515	1,353.8	
13	130.50	24:00	0:00	4.2	20.67	33.8	20.5	33.8	−	1,271	0	1,271	1,388.1	
14	130.90	24:00	0:00	4.2	−	−	−	−	−	1,779	0	1,779	1,394.5	
15	129.74	24:00	0:00	4.1	−	−	−	−	−	1,703	0	1,703	1,344.9	
16	129.72	24:00	0:00	4.1	−	−	−	−	−	675	0	675	1,341.1	
17	127.65	24:00	0:00	4.4	19.32	34.4	19.3	34.4	−	894	0	894	1,471.9	
18	123.08	24:00	0:00	4.0	−	−	−	−	−	1,499	0	1,499	1,318.3	
19	130.32	24:00	0:00	4.1	10.29	33.1	10.2	33.1	−	1,580	0	1,580	1,353.8	
20	129.58	24:00	0:00	4.4	−	−	−	−	−	1,069	0	1,069	1,371.6	
21	126.06	24:00	0:00	4.3	10.48	34.2	10.4	34.2	−	1,478	0	1,478	1,284.0	
22	120.20	24:00	0:00	3.6	−	−	−	−	−	485	0	485	1,239.5	
23	124.08	24:00	0:00	3.9	−	−	−	−	−	437	0	437	1,351.3	
24	124.57	24:00	0:00	4.3	10.90	35.8	10.9	35.8	−	874	0	874	1,468.1	
25	124.18	24:00	0:00	3.9	−	−	−	−	−	912	0	912	1,277.6	
26	124.94	24:00	0:00	3.7	19.78	31.3	19.7	31.3	−	696	0	696	1,280.2	
27	128.14	24:00	0:00	3.8	−	−	−	−	−	1,281	0	1,281	1,273.8	
28	128.16	24:00	0:00	4.0	−	−	−	−	−	1,112	0	1,112	1,362.7	
29	129.04	24:00	0:00	4.7	−	−	−	−	−	186	0	186	1,554.5	
30	129.08	24:00	0:00	4.8	−	−	−	−	−	228	0	228	1,498.6	
31	129.94	24:00	0:00	5.0	−	−	−	−	−	615	0	615	1,502.4	
合計	3,889.97	743:47	0:05	128.6	132.36	−	131.7	−	4.0	38,991	0	38,991	41,074.4	
最大	130.90	24:00	0:05	5.0	20.67	35.8	20.5	35.8	4.0	3,788	−	3,788	1,554.5	
最小	110.47	23:47	0:00	3.4	10.29	29.3	10.2	29.3	4.0	186	−	186	958.9	
平均	125.48	23:59	0:05	4.1	14.71	32.5	14.6	32.5	4.0	1,258	−	1,258	1,325.0	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2025年 3月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	111,910	−	−	−	−	−	−	19	1	20	9	
2	115,840	−	−	−	−	−	−	15	0	15	3	
3	130,680	−	−	−	−	−	408	27	1	28	4	
4	118,610	−	−	−	−	−	3	43	0	43	16	
5	114,470	−	−	−	−	−	−	42	1	43	10	
6	108,550	−	−	−	−	−	−	44	2	46	18	
7	113,760	−	−	−	−	−	−	49	0	49	20	
8	109,300	−	−	−	−	−	−	40	1	41	6	
9	101,200	−	−	−	−	−	−	34	0	34	2	
10	100,810	−	−	−	−	−	7	48	1	49	12	
11	103,030	−	−	−	−	−	−	45	1	46	18	
12	98,470	−	−	−	−	−	−	46	0	46	15	
13	101,600	−	−	−	−	−	−	38	2	40	21	
14	103,230	−	−	−	−	−	−	50	2	52	10	
15	104,650	−	−	−	−	−	−	32	1	33	7	
16	112,920	−	−	−	−	−	−	30	0	30	4	
17	97,640	−	−	−	−	−	−	39	1	40	7	
18	105,930	−	−	−	−	−	6	40	1	41	17	
19	106,500	−	−	−	630	−	−	83	0	83	17	
20	107,080	−	−	−	−	−	−	38	1	39	8	
21	111,680	−	−	−	−	−	−	34	0	34	17	
22	110,300	−	−	−	−	−	−	31	1	32	6	
23	110,410	−	−	−	−	−	−	29	1	30	3	
24	110,030	−	−	−	−	−	−	34	1	35	8	
25	110,250	−	−	−	−	−	−	39	1	40	15	
26	99,910	−	−	−	−	−	−	44	0	44	17	
27	103,010	−	−	−	−	−	−	45	1	46	17	
28	111,270	−	−	−	−	−	−	42	1	43	8	
29	93,700	−	−	−	−	−	−	37	0	37	3	
30	97,050	−	−	−	−	−	−	37	1	38	5	
31	101,680	−	−	−	−	−	−	39	0	39	13	
合計	3,325,470	0	−	−	630	0	424	1,213	23	1,236	336	
最大	130,680	0	−	−	630	0	408	83	2	83	21	
最小	93,700	0	−	−	630	0	3	15	0	15	2	
平均	107,273	−	−	−	630	−	106	39	1	40	11	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2025年 3月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	34,030	13,790	40.5	223,909	658	1,610	-	4,700	-	7.0	-	93	----	819	600	A系生物反応槽容量
2	35,190	14,960	42.5	227,869	648	1,580	-	4,800	-	6.8	-	88	----	1,023	580	1池1244m³
3	51,950	22,690	43.7	189,854	365	1,580	-	4,200	-	4.6	8.2	96	----	1,698	365	
4	50,450	21,530	42.7	197,883	392	1,530	82.8	4,200	-	4.7	4.9	110	----	1,135	560	
5	44,940	19,020	42.3	221,226	492	1,460	-	4,300	-	5.3	8.9	100	----	822	270	
6	37,350	15,310	41.0	198,750	532	1,440	-	4,400	-	6.4	10.1	97	----	822	240	
7	41,450	16,210	39.1	189,511	457	1,460	-	4,700	0.29	5.8	14.5	100	----	818	160	
8	36,400	14,310	39.3	215,817	593	1,480	-	4,600	-	6.6	-	94	----	824	460	
9	33,150	13,530	40.8	230,019	694	1,470	-	4,000	-	7.2	-	96	----	771	480	
10	38,490	15,920	41.4	212,065	551	1,470	-	4,200	-	5.3	6.9	110	----	718	350	
11	41,220	17,640	42.8	236,003	573	1,490	84.1	4,500	-	5.4	6.2	96	----	811	390	
12	37,030	14,680	39.6	224,034	605	1,390	-	4,800	-	6.5	12.0	130	----	814	160	
13	37,940	15,640	41.2	226,440	597	1,430	-	4,600	0.29	6.3	12.6	99	----	834	160	
14	38,820	15,670	40.4	252,547	651	1,520	-	4,700	-	6.2	14.1	110	----	825	160	
15	38,610	15,360	39.8	269,255	697	1,580	-	5,200	-	6.2	-	100	----	827	240	
16	54,340	22,780	41.9	247,897	456	1,620	-	4,900	-	4.4	-	100	----	1,238	200	
17	42,100	18,240	43.3	218,105	518	1,660	-	5,100	-	5.7	6.8	95	----	818	390	
18	39,110	15,620	39.9	243,571	623	1,600	82.8	5,300	-	6.1	5.1	110	----	950	500	
19	39,520	15,800	40.0	228,393	578	1,520	-	5,600	0.20	6.0	3.5	100	----	794	720	
20	36,370	14,540	40.0	219,984	605	1,410	-	5,800	-	6.6	-	110	----	810	560	
21	36,100	14,430	40.0	216,068	599	1,430	-	6,600	-	6.6	6.4	99	----	801	280	
22	34,680	13,870	40.0	212,655	613	1,450	-	4,900	-	6.9	-	90	----	823	400	
23	36,980	14,790	40.0	218,656	591	1,460	-	4,800	-	6.5	-	95	----	831	400	
24	38,250	15,430	40.3	221,976	580	1,500	-	4,800	-	5.5	6.7	80	----	724	375	
25	34,960	13,990	40.0	258,625	740	1,560	82.1	4,900	-	6.8	6.4	100	----	824	440	
26	34,770	13,910	40.0	219,237	631	1,610	-	5,100	0.24	6.9	6.0	99	----	820	480	
27	37,700	15,070	40.0	223,813	594	1,610	-	5,000	-	6.3	5.9	100	----	820	480	
28	49,710	19,870	40.0	246,027	495	1,640	-	4,900	-	4.8	6.5	91	----	1,122	480	
29	35,530	14,160	39.9	227,419	640	1,620	-	4,700	-	6.7	-	100	----	828	560	
30	31,920	12,970	40.6	229,009	717	1,560	-	4,400	-	7.5	-	110	----	822	560	
31	35,420	14,200	40.1	229,394	648	1,550	-	4,400	-	6.7	5.6	110	----	820	560	
合計	1,214,480	495,930	-	6,976,011	-	-	-	-	-	-	-	-	0	27,406	12,560	
最大	54,340	22,780	43.7	269,255	740	1,660	84.1	6,600	0.29	7.5	14.5	130	-	1,698	720	
最小	31,920	12,970	39.1	189,511	365	1,390	82.1	4,000	0.20	4.4	3.5	80	-	718	160	
平均	39,177	15,998	40.8	225,033	574	1,530	83.0	4,800	0.25	6.1	7.9	100	-	884	405	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2025年 3月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2025年 3月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	49,177	23,300	47.4	301,200	612	1,890	−	6,200	−	7.6	−	130	----	1,135	1,280	B系生物反応槽容量
2	44,022	24,030	54.6	307,260	698	1,850	−	5,700	−	8.5	−	130	----	1,120	1,270	1池3883m^3
3	51,973	23,610	45.4	274,078	527	1,740	−	5,800	−	7.2	5.8	130	----	1,231	755	
4	55,543	23,350	42.0	247,590	446	1,630	80.8	6,000	−	6.7	3.3	130	----	1,191	1,160	
5	53,569	23,040	43.0	240,217	448	1,500	−	5,900	−	7.0	4.0	130	----	1,089	900	
6	51,862	23,030	44.4	244,290	471	1,460	−	5,800	−	7.2	5.1	140	----	1,115	690	
7	48,443	23,210	47.9	273,317	564	1,550	−	5,600	0.20	7.7	6.9	130	----	1,125	600	
8	48,260	23,760	49.2	262,132	543	1,560	−	5,400	−	7.7	−	120	----	1,115	720	
9	46,959	23,900	50.9	287,595	612	1,560	−	5,600	−	7.9	−	140	----	1,120	720	
10	44,668	19,890	44.5	255,589	572	1,600	−	5,900	−	6.9	5.4	170	----	839	600	
11	47,578	22,320	46.9	253,546	533	1,630	82.3	5,800	−	7.2	5.1	140	----	983	720	
12	51,408	23,800	46.3	234,714	457	1,720	−	5,600	−	7.3	4.9	110	----	1,135	900	
13	52,248	23,380	44.7	264,489	506	1,670	−	5,600	0.22	7.1	4.4	120	----	1,145	960	
14	48,101	23,200	48.2	269,575	560	1,680	−	5,400	−	7.7	4.7	120	----	1,145	960	
15	52,132	23,930	45.9	278,932	535	1,670	−	5,200	−	7.2	−	130	----	1,135	930	
16	56,663	23,910	42.2	236,083	417	1,620	−	5,300	−	6.6	−	140	----	1,145	930	
17	55,495	23,950	43.2	203,442	367	1,530	−	5,200	−	6.7	5.3	120	----	1,115	780	
18	49,545	21,170	42.7	245,764	496	1,550	82.2	5,400	−	7.5	5.6	150	----	973	720	
19	54,375	23,660	43.5	233,944	430	1,540	−	5,300	0.18	6.9	5.9	110	----	1,237	720	
20	53,244	23,330	43.8	235,044	441	1,530	−	5,500	−	7.0	−	120	----	1,206	720	
21	53,177	23,270	43.8	277,201	521	1,570	−	5,500	−	7.0	5.6	130	----	1,161	720	
22	50,308	23,860	47.4	274,427	545	1,610	−	5,100	−	7.4	−	160	----	1,161	720	
23	52,033	23,690	45.5	287,714	553	1,620	−	5,100	−	7.2	−	140	----	1,140	720	
24	48,042	21,260	44.3	256,920	535	1,610	−	5,300	−	6.8	5.6	140	----	983	720	
25	53,242	22,820	42.9	256,442	482	1,660	82.0	5,400	−	7.0	6.2	160	----	1,125	720	
26	54,042	24,160	44.7	264,746	490	1,790	−	5,400	0.21	6.9	4.2	130	----	1,130	1,200	
27	55,009	23,610	42.9	287,024	522	1,710	−	5,400	−	6.8	8.1	180	----	1,156	560	
28	56,736	23,230	40.9	226,938	400	1,650	−	5,400	−	6.6	4.3	130	----	1,277	1,070	
29	50,013	23,910	47.8	241,163	482	1,590	−	5,200	−	7.5	−	150	----	1,201	720	
30	47,288	23,730	50.2	281,555	595	1,630	−	5,300	−	7.9	−	130	----	1,135	720	
31	50,291	23,550	46.8	299,522	596	1,650	−	5,400	−	7.4	6.2	120	----	1,161	720	
合計	1,585,446	720,860	−	8,102,453	−	−	−	−	−	−	−	−	0	34,929	25,625	
最大	56,736	24,160	54.6	307,260	698	1,890	82.3	6,200	0.22	8.5	8.1	180	−	1,277	1,280	
最小	44,022	19,890	40.9	203,442	367	1,460	80.8	5,100	0.18	6.6	3.3	110	−	839	560	
平均	51,143	23,254	45.5	261,369	511	1,630	81.8	5,500	0.20	7.2	5.3	130	−	1,127	827	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2025年 3月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	49,177	21,160	43.0	274,260	558	1,880	−	6,300	−	7.6	−	130	----	1,105	1,040	C系生物反応槽容量
2	44,022	21,190	48.1	273,480	621	1,850	−	6,100	−	8.5	−	130	----	1,090	1,035	1池3883m^3
3	51,973	28,130	54.1	239,758	461	1,780	−	5,300	−	7.2	7.7	110	----	1,469	620	
4	55,542	27,570	49.6	220,814	398	1,640	83.0	5,400	−	6.7	4.4	150	----	1,159	960	
5	53,568	25,640	47.9	221,439	413	1,620	−	5,500	−	7.0	5.4	130	----	1,071	760	
6	51,862	24,500	47.2	237,842	459	1,620	−	5,500	−	7.2	5.5	140	----	1,085	750	
7	48,442	25,390	52.4	285,818	590	1,650	−	5,200	0.19	7.7	5.6	130	----	1,095	840	
8	48,260	23,030	47.7	292,272	606	1,650	−	5,400	−	7.7	−	130	----	1,085	580	
9	46,958	19,760	42.1	281,533	600	1,700	−	5,700	−	7.9	−	160	----	1,090	620	
10	44,667	21,010	47.0	228,510	512	1,720	−	5,600	−	6.9	7.5	170	----	961	480	
11	47,578	23,290	49.0	228,241	480	1,700	83.3	5,900	−	7.2	6.1	150	----	967	610	
12	51,408	23,870	46.4	233,677	455	1,730	−	5,600	−	7.3	6.0	120	----	1,105	720	
13	47,024	21,960	46.7	265,033	564	1,750	−	5,900	0.21	7.1	4.8	140	----	1,115	800	
14	42,089	18,810	44.7	293,704	698	1,730	−	5,900	−	7.7	4.7	98	----	1,115	800	
15	52,132	22,580	43.3	295,358	567	1,660	−	5,300	−	7.2	−	140	----	1,105	695	
16	56,663	27,090	47.8	286,980	506	1,600	−	5,300	−	6.6	−	150	----	1,115	685	
17	55,495	25,780	46.5	259,805	468	1,610	−	5,200	−	6.7	7.7	110	----	1,085	540	
18	49,544	22,940	46.3	262,508	530	1,620	82.3	5,400	−	7.5	7.6	180	----	947	540	
19	54,374	24,750	45.5	249,534	459	1,630	−	5,200	0.17	6.9	6.4	110	----	1,203	720	
20	53,244	22,440	42.1	235,984	443	1,650	−	5,400	−	7.0	−	170	----	1,174	720	
21	53,177	23,060	43.4	267,789	504	1,700	−	5,400	−	7.0	4.3	120	----	1,129	1,070	
22	50,307	21,890	43.5	268,883	534	1,690	−	5,400	−	7.4	−	150	----	1,129	1,120	
23	48,131	19,920	41.4	276,155	574	1,680	−	5,400	−	7.2	−	130	----	1,110	1,280	
24	41,179	18,580	45.1	236,781	575	1,610	−	5,600	−	6.8	3.1	150	----	957	1,030	
25	53,241	22,790	42.8	259,923	488	1,500	81.9	4,800	−	7.0	3.9	150	----	1,095	1,200	
26	54,041	22,190	41.1	256,125	474	1,490	−	5,100	0.26	6.9	10.5	130	----	1,100	400	
27	55,008	21,860	39.7	281,606	512	1,570	−	5,600	−	6.8	3.7	210	----	1,124	1,120	
28	56,735	26,820	47.3	248,601	438	1,600	−	5,400	−	6.6	9.9	120	----	1,243	435	
29	50,012	20,330	40.7	238,912	478	1,660	−	6,100	−	7.5	−	200	----	1,169	600	
30	47,288	19,320	40.9	255,113	539	1,670	−	5,900	−	7.9	−	180	----	1,105	680	
31	50,291	21,220	42.2	285,190	567	1,670	−	5,800	−	7.4	7.0	130	----	1,129	600	
合計	1,563,432	708,870	−	8,041,628	−	−	−	−	−	−	−	−	0	34,431	24,050	
最大	56,735	28,130	54.1	295,358	698	1,880	83.3	6,300	0.26	8.5	10.5	210	−	1,469	1,280	
最小	41,179	18,580	39.7	220,814	398	1,490	81.9	4,800	0.17	6.6	3.1	98	−	947	400	
平均	50,433	22,867	45.3	259,407	514	1,670	82.6	5,500	0.21	7.2	6.1	140	−	1,111	776	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2025年 3月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	33,960	13,570	40.0	221,209	651	1,690	−	5,600	−	9.8	−	93	----	1,006	680	D系生物反応槽容量
2	37,800	15,140	40.1	217,837	576	1,640	−	5,500	−	8.8	−	110	----	1,059	680	1池3484m^3
3	42,110	16,850	40.0	198,570	472	1,700	−	5,800	−	7.9	8.5	100	----	868	405	
4	39,040	15,630	40.0	181,118	464	1,710	80.9	6,100	−	8.6	5.3	110	----	1,158	630	
5	39,970	16,030	40.1	202,416	506	1,640	−	5,900	−	8.4	4.7	110	----	1,000	710	
6	34,730	13,890	40.0	200,739	578	1,610	−	5,800	−	9.6	4.5	100	----	921	720	
7	37,400	14,990	40.1	223,714	598	1,570	−	5,600	0.36	8.9	5.9	110	----	990	560	
8	35,880	14,360	40.0	225,706	629	1,560	−	5,500	−	9.3	−	90	----	981	560	
9	34,850	13,930	40.0	225,522	647	1,540	−	5,400	−	9.6	−	87	----	998	560	
10	42,590	17,020	40.0	224,134	526	1,510	−	5,400	−	7.9	5.8	98	----	973	560	
11	36,960	14,810	40.1	221,400	599	1,570	81.4	5,800	−	9.0	6.1	92	----	1,010	520	
12	33,490	13,410	40.0	218,213	652	1,550	−	5,800	−	10.0	6.0	85	----	1,063	520	
13	32,980	13,190	40.0	218,531	663	1,550	−	5,700	0.27	10.1	6.2	89	----	988	520	
14	33,970	13,600	40.0	221,351	652	1,510	−	5,400	−	9.8	6.3	96	----	931	520	
15	35,140	14,050	40.0	222,751	634	1,510	−	5,200	−	9.5	−	86	----	1,025	440	
16	43,640	17,430	39.9	212,822	488	1,540	−	5,200	−	7.7	−	88	----	1,135	365	
17	34,850	13,950	40.0	203,243	583	1,620	−	5,700	−	9.6	7.5	82	----	1,099	440	
18	35,120	13,970	39.8	222,550	634	1,600	79.8	5,600	−	9.5	6.7	84	----	1,086	495	
19	35,370	14,160	40.0	204,274	578	1,590	−	5,900	0.30	9.5	6.1	82	----	1,156	520	
20	34,210	13,690	40.0	217,769	637	1,550	−	5,500	−	9.8	−	89	----	1,119	600	
21	34,200	13,670	40.0	221,808	649	1,500	−	5,300	−	9.8	5.5	83	----	1,057	600	
22	33,180	13,270	40.0	217,481	655	1,450	−	5,000	−	10.1	−	82	----	1,016	480	
23	32,770	13,110	40.0	215,558	658	1,440	−	5,000	−	10.2	−	87	----	1,018	480	
24	34,900	13,970	40.0	211,799	607	1,440	−	5,000	−	9.6	8.3	81	----	1,051	400	
25	32,450	13,000	40.1	213,986	659	1,490	79.2	5,200	−	10.3	10.3	93	----	1,004	320	
26	30,640	12,280	40.1	214,736	701	1,560	−	5,400	0.30	10.9	7.0	100	----	968	480	
27	32,280	12,860	39.8	213,696	662	1,550	−	5,400	−	10.4	7.1	92	----	1,008	480	
28	40,390	16,250	40.2	208,707	517	1,590	−	5,500	−	8.3	7.5	94	----	1,117	460	
29	31,890	12,760	40.0	212,362	666	1,660	−	5,700	−	10.5	−	91	----	1,158	364	
30	33,100	13,240	40.0	220,880	667	1,630	−	5,500	−	10.1	−	90	----	1,060	440	
31	33,170	13,290	40.1	222,373	670	1,630	−	5,600	−	10.1	8.2	95	----	1,005	420	
合計	1,103,030	441,370	−	6,657,255	−	−	−	−	−	−	−	−	0	32,028	15,929	
最大	43,640	17,430	40.2	225,706	701	1,710	81.4	6,100	0.36	10.9	10.3	110	−	1,158	720	
最小	30,640	12,280	39.8	181,118	464	1,440	79.2	5,000	0.27	7.7	4.5	81	−	868	320	
平均	35,582	14,238	40.0	214,750	604	1,570	80.3	5,500	0.31	9.5	6.7	93	−	1,033	514	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2025年 3月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	33,800	13,510	40.0	222,760	659	1,720	−	5,400	−	9.9	−	90	----	1,017	680	E系生物反応槽容量
2	37,760	15,130	40.1	220,238	583	1,650	−	5,100	−	8.9	−	95	----	1,047	680	1池3484m^3
3	45,250	17,970	39.7	198,946	440	1,700	−	5,600	−	7.4	11.1	110	----	1,024	320	
4	40,850	16,330	40.0	178,906	438	1,710	80.8	5,900	−	8.2	5.5	120	----	1,100	630	
5	39,950	16,030	40.1	202,121	506	1,650	−	5,700	−	8.4	4.8	110	----	979	720	
6	34,140	13,660	40.0	200,369	587	1,580	−	5,100	−	9.8	5.1	110	----	948	720	
7	36,890	14,810	40.1	223,687	606	1,500	−	5,000	0.37	9.1	6.3	110	----	1,005	560	
8	35,310	14,140	40.0	225,770	639	1,490	−	4,900	−	9.5	−	98	----	1,088	560	
9	34,300	13,710	40.0	225,893	659	1,470	−	4,800	−	9.8	−	95	----	1,074	525	
10	42,280	16,860	39.9	224,704	531	1,450	−	4,800	−	7.9	6.7	99	----	934	520	
11	37,780	15,120	40.0	222,596	589	1,530	82.3	5,300	−	8.9	7.0	100	----	1,039	480	
12	34,360	13,770	40.1	219,532	639	1,550	−	5,400	−	9.7	6.5	97	----	1,020	520	
13	33,890	13,580	40.1	219,727	648	1,540	−	5,300	0.28	9.9	6.6	97	----	963	520	
14	35,060	14,040	40.0	222,563	635	1,500	−	5,100	−	9.5	6.6	110	----	1,020	520	
15	36,530	14,580	39.9	223,823	613	1,500	−	4,900	−	9.2	−	95	----	1,010	440	
16	43,800	17,510	40.0	214,227	489	1,520	−	5,200	−	7.6	−	97	----	1,070	380	
17	36,610	14,670	40.1	203,292	555	1,590	−	5,600	−	9.1	7.5	89	----	1,031	440	
18	36,650	14,600	39.8	223,397	610	1,590	80.7	5,400	−	9.1	6.9	93	----	1,086	495	
19	36,110	14,470	40.1	203,627	564	1,630	−	5,700	0.30	9.3	6.5	84	----	1,158	520	
20	35,090	14,060	40.1	217,872	621	1,590	−	5,500	−	9.5	−	89	----	1,139	600	
21	35,210	14,090	40.0	222,248	631	1,540	−	5,200	−	9.5	5.8	82	----	1,085	600	
22	34,090	13,650	40.0	218,267	640	1,500	−	5,200	−	9.8	−	84	----	1,022	600	
23	33,780	13,540	40.1	216,694	641	1,430	−	4,900	−	9.9	−	81	----	999	600	
24	36,070	14,450	40.1	213,231	591	1,410	−	4,700	−	9.3	8.7	79	----	1,021	400	
25	33,250	13,330	40.1	211,141	635	1,430	82.4	5,000	−	10.1	10.3	90	----	1,016	320	
26	31,220	12,510	40.1	212,404	680	1,450	−	5,100	0.32	10.7	8.3	97	----	977	400	
27	32,490	12,960	39.9	211,590	651	1,470	−	5,100	−	10.3	8.7	100	----	1,080	390	
28	41,280	16,560	40.1	206,168	499	1,510	−	5,200	−	8.1	10.9	89	----	1,030	320	
29	32,680	13,090	40.1	208,414	638	1,570	−	5,500	−	10.2	−	85	----	1,133	360	
30	34,320	13,740	40.0	225,504	657	1,550	−	5,400	−	9.7	−	87	----	1,088	400	
31	32,850	13,160	40.1	227,410	692	1,560	−	5,500	−	10.2	8.0	92	----	1,071	420	
合計	1,123,650	449,630	−	6,667,121	−	−	−	−	−	−	−	−	0	32,274	15,640	
最大	45,250	17,970	40.1	227,410	692	1,720	82.4	5,900	0.37	10.7	11.1	120	−	1,158	720	
最小	31,220	12,510	39.7	178,906	438	1,410	80.7	4,700	0.28	7.4	4.8	79	−	934	320	
平均	36,247	14,504	40.0	215,068	593	1,540	81.6	5,200	0.32	9.3	7.4	95	−	1,041	505	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2025年 3月度　　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ固形物量)	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ量)	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m^3	%	t	m^3	t	t	m^3	%	t	m^3	t	t	
1	842	0.97	8.14	814	−	−	290	1.00	2.90	290	−	−	
2	879	0.90	7.93	793	−	−	280	0.96	2.69	269	−	−	
3	695	1.00	6.94	694	−	−	347	1.00	3.47	347	−	−	
4	847	1.06	8.95	895	−	−	347	1.03	3.57	357	−	−	
5	847	0.97	8.25	825	−	−	347	1.09	3.78	378	−	−	
6	797	0.94	7.53	753	−	−	347	1.03	3.57	357	−	−	
7	797	0.95	7.58	758	−	−	347	1.00	3.47	347	−	−	
8	797	1.00	7.97	797	−	−	347	1.00	3.47	347	−	−	
9	797	0.96	7.64	764	−	−	347	1.05	3.64	364	−	−	
10	797	0.99	7.86	786	−	−	347	1.00	3.47	347	−	−	
11	543	1.04	5.65	565	−	−	292	0.98	2.86	286	−	−	
12	790	1.16	9.18	918	−	−	339	0.99	3.36	336	−	−	
13	570	1.14	6.48	648	−	−	166	0.97	1.61	161	−	−	
14	499	1.15	5.73	573	−	−	200	0.99	1.98	198	−	−	
15	633	1.10	6.96	696	−	−	233	0.98	2.28	228	−	−	
16	748	1.08	8.08	808	−	−	347	0.99	3.44	344	−	−	
17	746	1.09	8.13	813	−	−	347	1.02	3.54	354	−	−	
18	639	1.04	6.63	663	−	−	239	1.03	2.46	246	−	−	
19	748	1.00	7.47	747	−	−	347	1.01	3.50	350	−	−	
20	746	0.99	7.37	737	−	−	347	1.00	3.47	347	−	−	
21	673	0.95	6.40	640	−	−	272	1.04	2.83	283	−	−	
22	630	0.93	5.83	583	−	−	181	0.96	1.74	174	−	−	
23	598	0.85	5.09	509	−	−	198	0.95	1.88	188	−	−	
24	707	0.90	6.35	635	−	−	207	0.97	2.01	201	−	−	
25	625	0.92	5.73	573	−	−	223	0.99	2.21	221	−	−	
26	627	0.94	5.90	590	−	−	218	1.00	2.18	218	−	−	
27	700	0.92	6.43	643	−	−	199	1.01	2.01	201	−	−	
28	747	0.95	7.12	712	−	−	347	0.98	3.40	340	−	−	
29	745	1.00	7.48	748	−	−	346	1.09	3.77	377	−	−	
30	745	0.90	6.70	670	−	−	347	1.03	3.57	357	−	−	
31	746	0.91	6.78	678	−	−	347	0.99	3.44	344	−	−	
合計	22,300	−	220.28	22028	0.00	0.00	9,088	−	91.57	9157	−	−	
最大	879	1.16	9.18	918	−	−	347	1.09	3.78	378	−	−	
最小	499	0.85	5.09	509	−	−	166	0.95	1.61	161	−	−	
平均	719	0.99	7.11	711	−	−	293	1.00	2.95	295	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2025年　3月度　　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備　考
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量	濃度	固形物量	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量						
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t	
1	−	−	−	−	−	−	552	−	0.91	−	5.2	5.2	524	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	599	−	0.89	−	5.2	5.2	524	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	348	−	0.99	−	3.5	3.5	347	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	500	−	1.06	−	5.4	5.4	538	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	500	−	0.83	−	4.5	4.5	447	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	450	−	0.84	−	4.0	4.0	396	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	450	−	0.88	−	4.1	4.1	411	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	450	−	0.95	−	4.5	4.5	450	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	450	−	0.85	−	4.0	4.0	400	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	450	−	0.93	−	4.4	4.4	439	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	251	−	1.12	−	2.8	2.8	279	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	451	−	1.24	−	5.8	5.8	582	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	404	−	1.10	−	4.9	4.9	487	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	299	−	1.19	−	3.8	3.8	375	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	400	−	1.16	−	4.7	4.7	468	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	401	−	1.14	−	4.6	4.6	464	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	399	−	1.08	−	4.6	4.6	459	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	400	−	1.02	−	4.2	4.2	417	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	401	−	0.97	−	4.0	4.0	397	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	399	−	1.00	−	3.9	3.9	390	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	401	−	0.89	−	3.6	3.6	357	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	449	−	0.88	−	4.1	4.1	409	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	400	−	0.76	−	3.2	3.2	321	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	500	−	0.88	−	4.3	4.3	434	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	402	−	0.89	−	3.5	3.5	352	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	409	−	0.93	−	3.7	3.7	372	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	501	−	0.91	−	4.4	4.4	442	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	400	−	0.98	−	3.7	3.7	372	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	399	−	0.92	−	3.7	3.7	371	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	398	−	0.80	−	3.1	3.1	313	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	399	−	0.85	−	3.3	3.3	334	−	−	−	−	−	
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	13212	−	−	0.0	128.7	128.7	12871	−	−	0	−	0.00	
最大	−	−	−	−	−	−	599	−	1.24	−	5.8	5.8	582	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	251	−	0.76	−	2.8	2.8	279	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	426	−	0.97	−	4.2	4.2	415	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2025年 3月度　No.5-3

日	スクリュープレス脱水機													備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄)	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
1	695	21.10	96.8	97.81	21.03	78.5	−	−	787	3.6	564.0	1.02	−	
2	608	18.60	96.9	91.46	18.66	79.6	−	−	666	3.5	534.5	1.14	−	
3	494	17.50	96.8	80.59	17.57	78.2	−	−	726	4.6	534.0	1.34	−	
4	603	20.30	96.6	84.59	20.30	76.0	−	−	799	3.9	523.0	1.03	−	
5	659	23.80	96.4	100.56	23.83	76.3	−	−	956	4.0	503.0	0.84	−	
6	699	23.50	96.5	101.77	23.51	76.9	−	−	980	4.0	424.0	0.68	−	
7	703	22.9	96.7	98	22.9	76.7	−	−	908	4.0	272.0	0.47	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	95	1.1	96.1	5	1.1	79.0	−	−	133	3.6	71.0	0.77	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	439	13.6	96.9	59	13.6	76.7	−	−	593	4.3	357.0	1.04	−	
22	766	24.1	96.8	102	24.1	76.3	−	−	835	3.4	377.5	0.62	−	
23	750	21.9	97.0	91	21.9	76.0	−	−	787	3.5	354.5	0.64	−	
24	958	25.8	97.3	106	25.8	75.7	−	−	920	3.5	438.0	0.67	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	7,469	234.2	−	1,018	234.3	−	−	−	9,087	−	4,952.50	−	0	
最大	958	25.8	97.3	106	25.8	79.6	−	−	980	4.6	564.0	1.34	−	
最小	95	1.1	96.1	5	1.1	75.7	−	−	133	3.4	71.0	0.47	−	
平均	622	20.0	96.9	85	19.5	52.6	−	−	757	3.9	412.7	0.85	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2025年 3月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	97.88	24:00	−	3.0	−	−	−	−	−	1,287	0	1,287	1,244.6	
2	95.59	24:00	−	3.3	−	−	−	−	−	2,100	0	2,100	1,234.4	
3	91.00	24:00	−	2.9	−	−	−	−	−	1,542	0	1,542	1,159.5	
4	68.88	24:00	−	2.0	−	−	−	−	−	1,024	0	1,024	897.9	
5	95.86	24:00	−	3.8	10.78	36.9	10.7	36.9	−	1,731	0	1,731	1,051.6	
6	98.47	24:00	−	3.6	−	−	−	−	−	617	0	617	1,129.0	
7	96.97	24:00	−	3.7	10.85	33.9	10.8	33.9	−	1,088	0	1,088	1,047.8	
8	38.72	10:44	0:33	1.4	−	−	−	−	−	662	0	662	472.4	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	12:53	0.2	10.43	32.9	10.4	32.9	−	−	1,155	1,155	−	
20	−	−	23:24	−	−	−	−	−	−	−	3,317	3,317	−	
21	38.61	10:51	12:27	2.0	10.31	27.4	10.3	27.4	4.0	1,940	1,090	3,030	530.9	
22	90.23	24:00	−	3.0	−	−	−	−	8.0	777	0	777	1,054.1	
23	99.59	24:00	−	3.4	−	−	−	−	−	962	0	962	1,132.8	
24	99.14	24:00	−	3.3	10.85	33.7	10.8	33.7	−	174	0	174	1,169.7	
25	50.19	14:04	0:32	1.7	−	−	−	−	−	138	0	138	596.9	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	1,061.13	11.49	49:49	37.3	53.22	164.8	53.0	164.8	12.0	14,042	5,562	19,604	12,721.6	
最大	99.59	1.00	23:24	3.8	10.85	36.9	10.8	36.9	8.0	2,100	3,317	3,317	1,244.6	
最小	38.61	0.45	0:32	0.2	10.31	27.4	10.3	27.4	4.0	138	0	138	472.4	
平均	81.63	0.88	9:57	2.66	10.64	33.0	10.6	33.0	6.00	1,080	1,854	1,306.93	978.6	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2025年 3月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	842	−	−	−	842	193.2	−	−	−	193.2	6.8	−	−	−	6.8
2	879	−	−	−	879	109.1	−	−	−	109.1	4.7	−	−	−	4.7
3	695	−	−	−	695	128.7	−	−	−	128.7	5.8	−	−	−	5.8
4	847	−	−	−	847	171.0	−	−	−	171.0	7.6	−	−	−	7.6
5	847	−	−	−	847	179.8	−	−	−	179.8	7.6	−	−	−	7.6
6	797	−	−	−	797	141.7	−	−	−	141.7	5.8	−	−	−	5.8
7	797	−	−	−	797	177.9	−	−	−	177.9	6.4	−	−	−	6.4
8	797	−	−	−	797	139.2	−	−	−	139.2	6.3	−	−	−	6.3
9	797	−	−	−	797	165.9	−	−	−	165.9	6.3	−	−	−	6.3
10	797	−	−	−	797	162.1	−	−	−	162.1	6.8	−	−	−	6.8
11	344	199	−	−	543	73.4	50.1	−	−	123.5	2.8	1.8	−	−	4.6
12	−	790	−	−	790	−	214.1	−	−	214.1	−	7.9	−	−	7.9
13	−	570	−	−	570	−	140.7	−	−	140.7	−	5.7	−	−	5.7
14	−	499	−	−	499	−	116.3	−	−	116.3	−	4.9	−	−	4.9
15	−	633	−	−	633	−	139.5	−	−	139.5	−	6.2	−	−	6.2
16	−	748	−	−	748	−	165.7	−	−	165.7	−	7.3	−	−	7.3
17	−	746	−	−	746	−	216.5	−	−	216.5	−	7.6	−	−	7.6
18	−	639	−	−	639	−	146.7	−	−	146.7	−	6.0	−	−	6.0
19	−	748	−	−	748	−	148.9	−	−	148.9	−	6.7	−	−	6.7
20	−	746	−	−	746	−	139.9	−	−	139.9	−	6.3	−	−	6.3
21	−	673	−	−	673	−	126.3	−	−	126.3	−	5.7	−	−	5.7
22	−	630	−	−	630	−	119.9	−	−	119.9	−	5.0	−	−	5.0
23	−	598	−	−	598	−	124.9	−	−	124.9	−	4.6	−	−	4.6
24	−	707	−	−	707	−	140.7	−	−	140.7	−	5.8	−	−	5.8
25	−	625	−	−	625	−	123.6	−	−	123.6	−	4.9	−	−	4.9
26	−	627	−	−	627	−	124.1	−	−	124.1	−	5.3	−	−	5.3
27	−	700	−	−	700	−	146.0	−	−	146.0	−	5.9	−	−	5.9
28	−	747	−	−	747	−	153.6	−	−	153.6	−	6.5	−	−	6.5
29	−	745	−	−	745	−	173.7	−	−	173.7	−	6.9	−	−	6.9
30	−	745	−	−	745	−	178.6	−	−	178.6	−	6.3	−	−	6.3
31	−	746	−	−	746	−	137.8	−	−	137.8	−	5.9	−	−	5.9
合計	8,439	13,861	−	−	22,300	1,642.0	3,027.6	−	−	4,670	66.9	123.2	−	−	190.1
最大	879	790	−	−	879	193.2	216.5	−	−	216.5	7.6	7.9	−	−	7.9
最小	344	199	−	−	499	73.4	50.1	−	−	109.1	2.8	1.8	−	−	4.6
平均	767	660	−	−	719	149.3	144.2	−	−	150.6	6.1	5.9	−	−	6.1

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2025年 3月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.97	3.5	82.8	−	−	−	82.9	−	−	−	−	0	−	−	−	−	0.00	
2	0.90	4.3	58.8	−	−	−	59.5	−	−	−	−	0	−	−	−	−	0.00	
3	1.00	4.5	82.9	−	−	−	82.9	−	−	−	−	0	−	−	−	−	0.00	
4	1.06	4.4	84.2	−	−	−	84.4	−	−	−	−	0	−	−	−	−	0.00	
5	0.97	4.2	91.9	−	−	−	92.7	−	−	−	−	0	−	−	−	−	0.00	
6	0.95	4.1	76.9	−	−	−	76.3	−	−	−	−	0	−	−	−	−	0.00	
7	0.95	3.6	84.2	−	−	−	84.2	−	−	−	−	0	−	−	−	−	0.00	
8	1.00	4.5	78.5	−	−	−	78.8	−	−	−	−	0	−	−	−	−	0.00	
9	0.96	3.8	81.9	−	−	−	81.8	−	−	−	−	0	−	−	−	−	0.00	
10	0.99	4.2	86.3	−	−	−	86.1	−	−	−	−	0	−	−	−	−	0.00	
11	1.05	3.7	79.2	85.6	−	−	80.7	−	232	−	−	232	−	0.08	−	−	0.03	
12	1.16	3.7	−	86.6	−	−	85.9	−	943	−	−	943	−	0.08	−	−	0.08	
13	1.14	4.0	−	87.0	−	−	87.7	−	783	−	−	783	−	0.10	−	−	0.09	
14	1.15	4.2	−	85.3	−	−	86.0	−	696	−	−	696	−	0.10	−	−	0.10	
15	1.10	4.4	−	88.7	−	−	88.6	−	1,001	−	−	1,001	−	0.11	−	−	0.11	
16	1.08	4.4	−	89.9	−	−	90.1	−	1,117	−	−	1,117	−	0.10	−	−	0.10	
17	1.09	3.5	−	93.2	−	−	93.8	−	1,088	−	−	1,088	−	0.10	−	−	0.10	
18	1.04	4.1	−	90.6	−	−	90.9	−	943	−	−	943	−	0.10	−	−	0.10	
19	1.00	4.5	−	89.6	−	−	89.3	−	1,102	−	−	1,102	−	0.10	−	−	0.10	
20	0.99	4.5	−	85.2	−	−	85.1	−	1,160	−	−	1,160	−	0.11	−	−	0.11	
21	0.95	4.5	−	88.9	−	−	89.1	−	1,030	−	−	1,030	−	0.11	−	−	0.11	
22	0.93	4.2	−	85.2	−	−	84.7	−	957	−	−	957	−	0.11	−	−	0.10	
23	0.85	3.7	−	90.7	−	−	90.2	−	885	−	−	885	−	0.10	−	−	0.10	
24	0.90	4.1	−	91.1	−	−	90.6	−	1,059	−	−	1,059	−	0.10	−	−	0.10	
25	0.92	4.0	−	85.2	−	−	84.5	−	928	−	−	928	−	0.10	−	−	0.10	
26	0.94	4.3	−	90.2	−	−	89.8	−	1,015	−	−	1,015	−	0.11	−	−	0.11	
27	0.92	4.1	−	92.3	−	−	92.2	−	1,117	−	−	1,117	−	0.11	−	−	0.11	
28	0.95	4.3	−	92.2	−	−	91.5	−	1,146	−	−	1,146	−	0.11	−	−	0.11	
29	1.00	4.0	−	92.8	−	−	92.0	−	1,146	−	−	1,146	−	0.11	−	−	0.11	
30	0.90	3.5	−	93.5	−	−	94.0	−	1,131	−	−	1,131	−	0.11	−	−	0.10	
31	0.91	4.3	−	86.6	−	−	86.8	−	1,160	−	−	1,160	−	0.11	−	−	0.11	
合計	−	−	−	−	−	−	−	0	20,634	−	−	20,634	−	−	−	−	−	
最大	1.16	4.5	91.9	93.5	−	−	94.0	0	1,160	−	−	1,160	0.00	0.11	−	−	0.11	
最小	0.85	3.5	58.8	85.2	−	−	59.5	0	232	−	−	0	0.00	0.08	−	−	0.00	
平均	0.99	4.1	81.1	89.3	−	−	86.1	−	983	−	−	666	−	0.10	−	−	0.06	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2025年 3月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤(ポリ鉄)	脱水ケーキ搬出量	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率				
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t	
1	918	24.6	96.8	120	24.6	79.6	544	0.74	−	−	2,291	7.8	−	−	−	
2	900	23.0	97.2	120	23.1	80.9	589	0.93	−	−	2,436	9.6	−	−	−	
3	783	21.5	97.2	92	21.5	76.6	513	0.95	−	−	2,117	9.8	−	−	−	
4	987	29.0	97.0	128	29.0	77.4	637	0.87	−	−	2,581	8.9	−	−	−	
5	839	28.4	96.6	126	28.4	77.4	572	0.80	−	−	2,059	7.2	−	−	−	
6	841	28.5	96.6	121	28.5	76.4	472	0.66	−	−	2,204	7.7	−	−	−	
7	935	28.8	96.9	121	28.8	76.2	434	0.59	−	−	1,392	4.7	−	−	−	
8	1,040	30.5	96.9	132	30.5	77.0	470	0.58	−	−	2,625	8.1	−	−	−	
9	921	27.5	97.0	121	27.5	77.2	460	0.66	−	−	2,306	8.2	−	−	−	
10	969	29.0	96.9	130	29.0	77.7	579	0.76	−	−	2,509	8.3	−	−	−	
11	988	28.3	96.6	126	28.3	77.6	591	0.71	−	−	2,625	7.9	−	−	−	
12	982	29.9	96.7	132	29.9	77.3	575	0.72	−	−	2,567	8.0	−	−	−	
13	919	28.5	96.8	126	28.5	77.4	520	0.70	−	−	2,393	8.1	−	−	−	
14	959	29.1	96.8	135	29.1	78.4	545	0.71	−	−	2,451	8.0	−	−	−	
15	952	27.7	97.0	128	27.7	78.4	574	0.80	−	−	2,944	10.3	−	−	−	
16	980	29.1	97.0	129	29.1	77.5	590	0.79	−	−	2,697	9.1	−	−	−	
17	905	27.9	96.6	120	27.9	76.7	538	0.71	−	−	2,190	7.2	−	−	−	
18	973	30.6	96.8	133	30.6	77.1	560	0.72	−	−	2,393	7.7	−	−	−	
19	869	27.8	96.1	127	27.8	78.1	505	0.60	−	−	2,248	6.7	−	−	−	
20	954	30.8	96.7	137	30.8	77.5	559	0.71	−	−	2,770	8.8	−	−	−	
21	907	28.0	96.9	123	28.0	77.2	517	0.73	−	−	2,494	8.7	−	−	−	
22	977	27.3	97.0	118	27.3	76.8	484	0.66	−	−	2,161	7.4	−	−	−	
23	1,098	29.0	97.2	126	29.0	77.0	540	0.70	−	−	2,552	8.3	−	−	−	
24	984	24.4	97.5	103	24.4	76.2	566	0.92	−	−	2,320	9.5	−	−	−	
25	1,329	32.4	97.5	141	32.4	77.0	637	0.75	−	−	2,987	8.8	−	−	−	
26	1,149	29.3	97.3	128	29.3	77.0	553	0.71	−	−	2,639	8.5	−	−	−	
27	1,011	27.9	96.9	127	27.9	78.0	516	0.66	−	−	1,972	6.3	−	−	−	
28	1,041	30.5	97.0	135	30.5	77.4	584	0.76	−	−	2,465	8.0	−	−	−	
29	903	30.3	96.2	127	30.3	76.2	507	0.59	−	−	1,900	5.6	−	−	−	
30	921	28.5	96.7	126	28.5	77.3	510	0.67	−	−	1,798	5.9	−	−	−	
31	961	29.9	96.7	132	29.9	77.3	530	0.67	−	−	1,943	6.2	−	−	−	
合計	29,895	878.0	−	3,888	878.0	−	16,763	−	−	−	73,022	−	0	0	−	
最大	1,329	32.4	97.5	141	32.4	80.9	637	0.95	−	−	2,987	10.3	−	−	−	
最小	783	21.5	96.1	92	21.5	76.2	434	0.58	−	−	1,392	4.7	−	−	−	
平均	964	28.3	97.1	125	28.3	77.4	541	0.72	−	−	2,356	6.3	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2025年 3月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	1258	3.6	45.0	469.0	3.3	15.4	439.9	3.8	16.6	156	4.0	6.2	193	3.5	6.8	
2	1196	3.5	41.9	537.0	3.0	16.1	412.9	3.8	15.8	137	3.9	5.3	109	4.3	4.7	
3	965	4.3	41.1	522.0	4.4	23.0	222.6	3.9	8.6	92	4.0	3.7	129	4.5	5.8	
4	1211	3.8	46.0	531.0	3.6	18.9	354.4	3.8	13.5	155	3.9	6.0	171	4.4	7.6	
5	1043	4.9	51.3	431.0	6.2	26.8	257.8	3.8	9.9	175	4.0	7.0	180	4.2	7.6	
6	1245	4.3	53.3	711.0	4.5	32.1	229.1	3.8	8.8	163	4.1	6.6	142	4.1	5.8	
7	1337	3.9	52.4	848.0	3.9	33.2	203.4	4.1	8.4	108	4.0	4.4	178	3.6	6.4	
8	881	3.7	32.4	390.0	3.2	12.3	227.6	3.9	8.8	125	4.0	5.0	139	4.5	6.3	
9	812	3.4	28.0	308.0	2.7	8.2	230.3	4.0	9.1	108	4.1	4.4	166	3.8	6.3	
10	871	3.5	30.3	416.0	2.9	12.0	182.8	3.9	7.1	110	4.0	4.4	162	4.2	6.8	
11	874	3.8	33.4	404.0	3.7	14.9	230.9	4.0	9.3	116	3.9	4.6	124	3.7	4.6	
12	917	3.5	32.0	339.0	3.0	10.0	247.3	3.8	9.5	117	4.0	4.6	214	3.7	7.9	
13	840	3.5	29.7	311.0	2.9	8.9	274.8	3.9	10.6	113	3.9	4.5	141	4.0	5.7	
14	870	3.5	30.5	361.0	2.9	10.6	279.4	3.8	10.5	113	4.0	4.5	116	4.2	4.9	
15	817	3.5	28.6	355.0	2.7	9.7	241.2	3.9	9.5	81	3.9	3.2	140	4.4	6.2	
16	877	3.4	29.8	390.0	2.6	10.2	241.9	3.8	9.2	79	3.9	3.1	166	4.4	7.3	
17	875	3.5	30.4	303.0	3.3	9.9	243.0	3.5	8.4	113	4.0	4.5	217	3.5	7.6	
18	894	3.5	31.2	397.0	3.0	11.8	237.9	3.8	9.0	113	3.9	4.4	147	4.1	6.0	
19	934	4.0	37.3	361.0	4.1	14.8	306.2	3.6	11.1	118	4.0	4.7	149	4.5	6.7	
20	832	3.8	31.6	279.0	3.4	9.5	278.9	3.8	10.5	135	3.9	5.3	140	4.5	6.3	
21	1212	3.7	44.2	680.0	3.4	22.9	283.0	3.9	10.9	123	3.9	4.7	126	4.5	5.7	
22	1363	3.9	53.3	834.0	3.9	32.5	301.6	3.8	11.5	107	4.0	4.3	120	4.2	5.0	
23	1527	3.5	53.1	956.0	3.3	31.7	330.4	3.8	12.4	115	3.8	4.4	125	3.7	4.6	
24	1455	3.5	50.6	964.0	3.2	30.6	273.9	4.1	11.2	76	3.9	3.0	141	4.1	5.8	
25	1116	3.0	33.8	643.0	2.3	15.1	279.4	3.9	11.0	70	4.0	2.8	124	4.0	4.9	
26	967	3.2	31.1	500.0	2.4	12.2	256.9	4.0	10.3	85	3.9	3.3	124	4.3	5.3	
27	885	3.5	31.3	344.0	2.9	10.1	291.9	3.8	11.2	103	4.0	4.1	146	4.1	5.9	
28	883	3.5	30.7	395.0	2.8	11.1	249.8	3.9	9.8	85	3.9	3.3	154	4.3	6.5	
29	847	4.0	34.1	366.0	4.0	14.6	224.6	4.1	9.2	83	4.1	3.4	174	4.0	6.9	
30	848	3.6	30.6	340.0	3.4	11.4	238.5	3.9	9.3	91	3.9	3.6	179	3.5	6.3	
31	818	3.8	31.4	373.0	3.6	13.3	223.7	3.9	8.8	84	4.1	3.4	138	4.3	5.9	
合計	31470	－	1160.4	15058.0	－	514	8295.8	－	319.8	3,446	－	136.7	4670	－	190.1	
最大	1527	4.9	53.3	964.0	6.2	33	439.9	4.1	16.6	174.64	4.1	7.0	217	4.5	7.9	
最小	812	3.0	28.0	279.0	2.3	8	182.8	3.5	7.1	69.73	3.8	2.8	109	3.5	4.6	
平均	1015	3.7	37.0	485.7	3.4	17	267.6	3.9	10.3	111.20	4.0	4.4	151	4.1	6.1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2025年 3月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	220.72	79.1	86.4	46.2	−	−	−	−	122.84	79.6	86.0	25.1	97.88	78.5	86.9	21.0	
2	212.85	80.3	86.4	41.9	−	−	−	−	117.26	80.9	86.0	22.4	95.59	79.6	86.9	19.5	VTSの測定していない日は、月
3	201.47	77.3	87.2	45.7	−	−	−	−	110.47	76.6	86.1	25.9	91.00	78.2	88.6	19.8	平均(average関数使用)にて
4	179.68	76.9	85.0	41.6	−	−	−	−	110.80	77.4	83.9	25.0	68.88	76.0	86.6	16.5	補完しています
5	221.34	76.9	84.3	51.1	−	−	−	−	125.48	77.4	83.4	28.4	95.86	76.3	85.4	22.7	
6	222.97	76.6	84.8	52.1	−	−	−	−	124.50	76.4	84.1	29.4	98.47	76.9	85.8	22.7	焼却炉投入時に含水率のない日
7	220.15	76.4	86.0	51.9	−	−	−	−	123.18	76.2	85.5	29.3	96.97	76.7	86.7	22.6	は月平均(average関数使用)にて
8	164.82	82.4	86.0	29.0	−	−	−	−	126.10	77.0	86.0	29.0	38.72	−	86.9	−	データを補完しています
9	122.30	77.2	86.0	27.8	−	−	−	−	122.30	77.2	86.0	27.8	−	−	−	−	
10	128.18	77.7	85.1	28.6	−	−	−	−	128.18	77.7	85.1	28.6	−	−	−	−	
11	129.66	77.6	86.6	29.1	−	−	−	−	129.66	77.6	86.6	29.1	−	−	−	−	
12	129.32	77.3	85.8	29.4	−	−	−	−	129.32	77.3	85.8	29.4	−	−	−	−	
13	130.50	77.4	86.2	29.5	−	−	−	−	130.50	77.4	86.2	29.5	−	−	−	−	
14	130.90	78.4	86.3	28.3	−	−	−	−	130.90	78.4	86.3	28.3	−	−	−	−	
15	129.74	78.4	86.0	28.1	−	−	−	−	129.74	78.4	86.0	28.1	−	−	−	−	
16	129.72	77.5	86.0	29.2	−	−	−	−	129.72	77.5	86.0	29.2	−	−	−	−	
17	127.65	76.7	86.6	29.8	−	−	−	−	127.65	76.7	86.6	29.8	−	−	−	−	
18	123.08	77.1	86.9	28.2	−	−	−	−	123.08	77.1	86.9	28.2	−	−	−	−	
19	130.32	78.1	85.9	28.6	−	−	−	−	130.32	78.1	85.9	28.6	−	−	−	−	
20	129.58	77.5	86.0	29.2	−	−	−	−	129.58	77.5	86.0	29.2	−	−	−	−	
21	164.67	77.1	85.4	37.8	−	−	−	−	126.06	77.2	84.9	28.8	38.61	76.7	86.9	9.0	
22	210.43	76.6	86.4	49.3	−	−	−	−	120.20	76.8	86.0	27.9	90.23	76.3	86.9	21.4	
23	223.67	76.6	86.4	52.4	−	−	−	−	124.08	77.0	86.0	28.5	99.59	76.0	86.9	23.9	
24	223.71	76.0	87.8	53.7	−	−	−	−	124.57	76.2	87.4	29.6	99.14	75.7	88.2	24.1	
25	174.37	83.6	87.8	28.6	−	−	−	−	124.18	77.0	87.8	28.6	50.19	−	86.9	−	
26	124.94	77.0	87.3	28.7	−	−	−	−	124.94	77.0	87.3	28.7	−	−	−	−	
27	128.14	78.0	87.1	28.2	−	−	−	−	128.14	78.0	87.1	28.2	−	−	−	−	
28	128.16	77.4	88.7	29.0	−	−	−	−	128.16	77.4	88.7	29.0	−	−	−	−	
29	129.04	76.2	86.0	30.7	−	−	−	−	129.04	76.2	86.0	30.7	−	−	−	−	
30	129.08	77.3	86.0	29.3	−	−	−	−	129.08	77.3	86.0	29.3	−	−	−	−	
31	129.94	77.3	84.3	29.5	−	−	−	−	129.94	77.3	84.3	29.5	−	−	−	−	
合計	4951.10	−	−	1,102	0.00	−	−	0.0	3,889.97	−	−	879.1	1,061.13	−	−	223.3	
最大	223.71	83.6	88.7	53.7	−	−	−	−	130.90	80.9	88.7	30.7	99.59	79.6	88.6	24.1	
最小	122.30	76.0	84.3	27.8	−	−	−	−	110.47	76.2	83.4	22.4	38.61	75.7	85.4	9.0	
平均	160.00	77.7	86.2	35.6	−	−	−	−	125.48	77.4	86.0	28.4	81.63	79.0	86.9	20.0	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、珪砂補給量)

2025年 3月度　No.5-10

日	重油消費量				珪砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	t	t	t	t	t	t	t	
1	−	1,812	1,287	3,099	−	−	−	0	
2	−	3,788	2,100	5,888	−	−	−	0	
3	−	2,104	1,542	3,646	−	−	−	0	
4	−	1,524	1,024	2,548	−	−	−	0	
5	−	1,959	1,731	3,690	−	4	−	4	
6	−	1,427	617	2,044	−	−	−	0	
7	−	742	1,088	1,830	−	−	−	0	
8	−	1,181	662	1,843	−	−	−	0	
9	−	1,231	−	1,231	−	−	−	0	
10	−	1,870	−	1,870	−	−	−	0	
11	−	1,064	−	1,064	−	−	−	0	
12	−	1,515	−	1,515	−	−	−	0	
13	−	1,271	−	1,271	−	−	−	0	
14	−	1,779	−	1,779	−	−	−	0	
15	−	1,703	−	1,703	−	−	−	0	
16	−	675	−	675	−	−	−	0	
17	−	894	−	894	−	−	−	0	
18	−	1,499	−	1,499	−	−	−	0	
19	−	1,580	1,155	2,735	−	−	−	0	
20	−	1,069	3,317	4,386	−	−	−	0	
21	−	1,478	3,030	4,508	−	−	4	4	
22	−	485	777	1,262	−	−	8	8	
23	−	437	962	1,399	−	−	−	0	
24	−	874	174	1,048	−	−	−	0	
25	−	912	138	1,050	−	−	−	0	
26	−	696	−	696	−	−	−	0	
27	−	1,281	−	1,281	−	−	−	0	
28	−	1,112	−	1,112	−	−	−	0	
29	−	186	−	186	−	−	−	0	
30	−	228	−	228	−	−	−	0	
31	−	615	−	615	−	−	−	0	
合計	0	38,991	19,604	58,595	0	4	12	16	
最大	−	3,788	3,317	5,888	−	4	8	8	
最小	−	186	138	186	−	4	4	0	
平均	−	1,258	1,307	1,890	−	4	6	1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2025年 4月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量		流入下水量	放流水量	簡易処理水量			放流水量		降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
			（合流）	雨水排水量		（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	mm	㎥	㎥	㎥	㎥	
1	曇	11.0	175,134	0	175,134	175,880	0	0	0	131,807	44,073	0.0	41,199	216,333	151,083	65,250	
2	曇	17.0	176,824	0	176,824	177,568	0	0	0	134,869	42,699	0.0	47,818	219,508	155,788	63,720	
3	曇時々晴	16.0	175,002	0	175,002	175,789	0	0	0	131,444	44,345	0.0	47,798	217,718	153,058	64,660	
4	晴	14.0	177,601	0	177,601	178,511	0	0	0	128,808	49,703	0.0	52,184	224,708	151,558	73,150	
5	晴後曇	13.0	168,260	0	168,260	169,021	0	0	0	124,913	44,108	0.0	49,246	212,177	147,207	64,970	
6	晴時々雨	18.0	187,322	0	187,322	188,151	0	0	0	138,353	49,798	2.0	53,349	235,549	160,839	74,710	
7	晴	16.0	178,221	0	178,221	178,973	0	0	0	133,751	45,222	0.0	51,948	225,034	156,554	68,480	
8	晴	18.0	173,731	0	173,731	174,287	0	0	0	127,471	46,816	0.0	48,195	216,696	149,106	67,590	
9	晴	16.0	173,276	0	173,276	173,985	0	0	0	129,889	44,096	0.0	51,987	220,146	153,936	66,210	
10	曇一時雨	17.0	289,524	0	289,524	290,359	57,999	48,630	106,629	136,212	47,518	7.0	53,713	231,546	160,156	71,390	
11	曇一時雨	18.0	189,759	0	189,759	190,668	0	5,190	5,190	138,420	47,058	0.5	52,894	231,991	161,141	70,850	
12	晴後曇	19.0	173,447	0	173,447	174,304	0	0	0	129,466	44,838	0.0	50,703	218,939	151,889	67,050	
13	曇時々雨	18.0	353,741	0	353,741	354,598	66,256	70,650	136,906	167,082	50,610	9.5	55,012	266,658	189,248	77,410	
14	曇一時雨	14.0	266,443	0	266,443	267,304	41,858	33,860	75,718	145,392	46,194	6.5	55,981	240,992	168,892	72,100	
15	曇時々雨	13.0	210,938	0	210,938	211,678	0	1,660	1,660	159,628	50,390	2.5	56,197	259,943	182,913	77,030	
16	晴	14.0	182,024	0	182,024	182,779	0	0	0	135,612	47,167	0.0	57,456	234,653	164,663	69,990	
17	晴	21.0	184,731	0	184,731	185,461	0	0	0	138,115	47,346	0.0	55,322	234,719	165,869	68,850	
18	晴	20.0	177,073	0	177,073	177,885	0	0	0	131,405	46,480	0.0	56,512	228,353	160,093	68,260	
19	晴	21.0	176,586	0	176,586	177,385	0	0	0	130,018	47,367	0.0	56,317	227,744	157,924	69,820	
20	晴	20.0	169,264	0	169,264	169,928	0	0	0	124,711	45,217	0.0	55,769	219,939	153,029	66,910	
21	晴	20.0	179,006	0	179,006	179,802	0	0	0	133,840	45,962	0.0	60,769	234,682	165,922	68,760	
22	晴後雨	25.0	236,223	0	236,223	237,057	10,960	26,700	37,660	150,809	48,588	4.5	60,088	253,513	180,253	73,260	
23	曇時々雨	20.0	341,440	0	341,440	342,436	61,636	85,500	147,136	143,863	51,437	4.5	62,466	251,600	173,820	77,780	
24	曇後晴	18.0	190,971	0	190,971	191,968	0	0	0	146,908	45,060	0.0	61,850	246,756	178,506	68,250	
25	晴後曇	20.0	189,411	0	189,411	190,409	0	0	0	143,398	47,011	0.0	56,998	241,222	171,562	69,660	
26	晴	18.0	185,175	0	185,175	186,173	0	0	0	144,361	41,812	0.0	54,585	234,642	173,072	61,570	
27	晴後曇	18.0	183,172	0	183,172	184,170	0	0	0	142,561	41,609	0.0	47,790	225,865	164,535	61,330	
28	曇一時雨	18.0	314,430	0	314,430	315,374	62,727	58,630	121,357	146,805	47,212	7.5	54,804	242,864	171,264	71,600	
29	晴	17.0	177,192	0	177,192	178,189	0	0	0	135,688	42,501	0.0	49,535	221,218	156,638	64,580	
30	晴	17.0	189,304	0	189,304	190,301	0	0	0	143,284	47,017	0.0	52,472	236,437	166,407	70,030	
合計	－	－	6,145,225	0	6,145,225	6,170,393	301,436	330,820	632,256	4,148,883	1,389,254	44.5	1,610,957	6,972,145	4,896,925	2,075,220	
最大	－	25.0	353,741	－	353,741	354,598	66,256	85,500	147,136	167,082	51,437	9.5	62,466	266,658	189,248	77,780	
最小	－	11.0	168,260	－	168,260	169,021	10,960	1,660	1,660	124,711	41,609	0.5	41,199	212,177	147,207	61,330	
平均	－	17.5	204,841	－	204,841	205,680	50,239	41,353	79,032	138,296	46,308	4.9	53,699	232,405	163,231	69,174	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2025年 4月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水)使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m^3	m/日	m^2	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	45,630	89	510	3,425	6,668	1,146	−	−	−	67	0.18	1,368	1.25	617	1.68
2	45,610	89	510	3,684	6,755	1,423	−	−	−	0	0.00	1,129	1.00	581	1.63
3	45,660	90	510	5,174	6,650	860	−	−	−	0	0.00	1,208	1.10	524	1.42
4	45,760	90	510	4,062	6,742	2,000	−	−	−	0	0.00	1,140	1.06	559	1.35
5	47,280	93	510	7,149	6,752	1,432	−	−	−	0	0.00	980	0.94	331	0.90
6	61,990	122	510	10,141	6,646	2,894	−	−	−	0	0.00	1,037	0.90	376	0.91
7	45,220	89	510	9,418	6,708	2,286	−	−	−	20	0.05	946	0.85	299	0.79
8	45,240	89	510	9,184	6,638	573	−	−	−	0	0.00	787	0.74	308	0.79
9	45,200	89	510	10,854	6,740	2,000	−	−	−	0	0.00	1,151	1.06	319	0.87
10	62,270	122	510	9,543	6,731	2,313	−	−	−	0	0.00	1,391	0.86	422	0.53
11	54,600	107	510	9,861	6,836	1,147	−	−	−	0	0.00	1,163	1.01	342	0.79
12	45,270	89	510	10,489	6,819	1,138	−	−	−	0	0.00	969	0.90	331	0.89
13	72,200	142	510	9,806	6,807	2,893	−	−	−	0	0.00	1,197	0.62	376	0.37
14	57,980	114	510	10,905	6,828	1,721	−	−	−	0	0.00	1,265	0.81	547	0.82
15	70,520	138	510	11,358	6,796	2,011	−	−	−	0	0.00	1,231	0.93	410	0.95
16	44,920	88	510	14,586	6,745	1,144	−	−	−	0	0.00	1,186	1.05	399	1.02
17	44,940	88	510	12,393	6,706	850	−	−	−	0	0.00	1,163	1.01	239	0.61
18	44,920	88	510	14,933	6,736	1,143	−	−	−	0	0.00	1,265	1.16	376	0.97
19	45,240	89	510	9,524	6,706	1,418	−	−	−	65	0.17	1,208	1.11	266	0.67
20	45,840	90	510	5,541	6,700	864	−	−	−	0	0.00	1,174	1.13	296	0.79
21	45,850	90	510	5,809	6,667	1,420	−	−	−	0	0.00	1,300	1.17	388	1.01
22	52,320	103	510	6,031	6,766	1,728	−	−	−	0	0.00	1,630	1.21	285	0.45
23	65,900	129	510	6,141	6,613	2,608	−	−	−	0	0.00	1,277	0.75	388	0.34
24	45,850	90	510	5,859	6,756	863	−	−	−	0	0.00	1,163	0.95	388	1.03
25	45,870	90	510	4,863	6,680	1,425	−	−	−	0	0.00	1,357	1.14	319	0.81
26	45,690	90	510	5,839	6,751	576	−	−	−	47	0.12	1,254	1.04	375	1.08
27	45,600	89	510	4,788	6,721	588	−	−	−	0	0.00	1,368	1.15	274	0.79
28	62,970	123	510	5,624	6,754	2,624	−	−	−	0	0.00	1,790	1.03	353	0.40
29	48,550	95	510	6,159	6,741	284	−	−	−	0	0.00	1,072	0.95	331	0.93
30	45,660	90	510	5,400	6,709	1,154	−	−	−	0	0.00	1,072	0.90	323	0.82
合計	1,520,550	2,981	−	238,543	201,867	44,526	−	−	−	199	−	36,241	−	11,342	−
最大	72,200	142	510	14,933	6,836	2,894	−	−	−	67	0.18	1,790	1.25	617	1.68
最小	44,920	88	510	3,425	6,613	284	−	−	−	20	0.05	787	0.62	239	0.34
平均	50,685	99	510	7,951	6,729	1,484	−	−	−	50	0.02	1,208	0.98	378	0.79

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2025年 4月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計	備考
	A系	B系	C系	D系	E系							
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	
1	34,380	66,186	50,517	32,740	32,510	151,083	65,250	216,333	0	0	0	
2	35,790	69,057	50,941	31,960	31,760	155,788	63,720	219,508	0	0	0	
3	34,340	68,310	50,408	32,380	32,280	153,058	64,660	217,718	0	0	0	
4	34,690	67,234	49,634	36,500	36,650	151,558	73,150	224,708	0	0	0	
5	32,400	65,755	49,052	32,530	32,440	147,207	64,970	212,177	0	0	0	
6	37,170	68,268	55,401	37,310	37,400	160,839	74,710	235,549	0	0	0	
7	35,290	68,694	52,570	34,250	34,230	156,554	68,480	225,034	0	0	0	
8	33,010	67,565	48,531	33,770	33,820	149,106	67,590	216,696	0	0	0	
9	34,840	67,929	51,167	33,080	33,130	153,936	66,210	220,146	0	0	0	
10	40,020	69,556	50,580	35,680	35,710	160,156	71,390	231,546	57,999	48,630	106,629	
11	36,990	65,185	58,966	35,410	35,440	161,141	70,850	231,991	0	5,190	5,190	
12	34,840	65,471	51,578	33,430	33,620	151,889	67,050	218,939	0	0	0	
13	48,830	71,820	68,598	38,170	39,240	189,248	77,410	266,658	66,256	70,650	136,906	
14	39,900	70,317	58,675	35,790	36,310	168,892	72,100	240,992	41,858	33,860	75,718	
15	47,360	73,046	62,507	37,730	39,300	182,913	77,030	259,943	0	1,660	1,660	
16	33,980	73,128	57,555	34,580	35,410	164,663	69,990	234,653	0	0	0	
17	36,130	72,714	57,025	33,990	34,860	165,869	68,850	234,719	0	0	0	
18	34,950	70,061	55,082	33,770	34,490	160,093	68,260	228,353	0	0	0	
19	36,800	67,771	53,353	34,570	35,250	157,924	69,820	227,744	0	0	0	
20	32,990	67,161	52,878	33,190	33,720	153,029	66,910	219,939	0	0	0	
21	35,090	73,193	57,639	34,110	34,650	165,922	68,760	234,682	0	0	0	
22	46,320	72,954	60,979	36,180	37,080	180,253	73,260	253,513	10,960	26,700	37,660	
23	47,860	72,138	53,822	38,030	39,750	173,820	77,780	251,600	61,636	85,500	147,136	
24	42,060	75,786	60,660	33,460	34,790	178,506	68,250	246,756	0	0	0	
25	39,430	75,340	56,792	34,330	35,330	171,562	69,660	241,222	0	0	0	
26	38,420	76,556	58,096	30,440	31,130	173,072	61,570	234,642	0	0	0	
27	36,080	71,094	57,361	30,480	30,850	164,535	61,330	225,865	0	0	0	
28	42,440	69,275	59,549	35,350	36,250	171,264	71,600	242,864	62,727	58,630	121,357	
29	33,510	67,384	55,744	32,370	32,210	156,638	64,580	221,218	0	0	0	
30	36,280	72,920	57,207	35,040	34,990	166,407	70,030	236,437	0	0	0	
合計	1,132,190	2,101,868	1,662,867	1,030,620	1,044,600	4,896,925	2,075,220	6,972,145	301,436	330,820	632,256	
最大	48,830	76,556	68,598	38,170	39,750	189,248	77,780	266,658	66,256	85,500	147,136	
最小	32,400	65,185	48,531	30,440	30,850	147,207	61,330	212,177	10,960	1,660	1,660	
平均	37,740	70,062	55,429	34,354	34,820	163,231	69,174	232,405	50,239	41,353	79,032	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2025年 4月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	1,059	−	972	2,031	115.5	−	106.1	221.6	4.5	−	4.2	8.7	0.45	3.9
2	982	−	918	1,900	119.0	−	102.3	221.3	4.4	−	4.1	8.5	0.47	3.8
3	792	−	744	1,536	113.7	−	100.4	214.1	4.0	−	3.8	7.8	0.53	3.6
4	979	743	645	2,367	141.1	94.6	82.2	317.9	5.0	3.8	3.3	12.1	0.53	3.8
5	776	−	1,113	1,889	107.4	−	153.2	260.6	4.0	−	5.7	9.7	0.54	3.7
6	899	−	951	1,850	111.8	−	121.7	233.6	4.4	−	4.6	9.0	0.51	3.9
7	956	−	906	1,862	140.3	−	121.5	261.7	4.9	−	4.7	9.6	0.54	3.7
8	992	−	890	1,882	152.1	−	126.9	279.0	5.4	−	4.8	10.2	0.57	3.7
9	855	203	1,041	2,099	118.7	28.6	147.8	295.1	4.4	1.1	5.4	10.9	0.54	3.7
10	903	282	908	2,093	138.0	39.4	126.5	303.9	4.7	1.5	4.8	11.0	0.55	3.6
11	531	793	1,037	2,361	80.9	108.7	154.9	344.5	2.9	4.3	5.6	12.8	0.56	3.7
12	973	699	767	2,439	146.3	97.2	115.3	358.9	5.1	3.7	4.0	12.8	0.55	3.6
13	604	691	965	2,260	91.6	97.6	146.0	335.3	3.4	3.8	5.4	12.6	0.58	3.8
14	756	733	929	2,418	115.4	100.9	140.7	357.0	4.0	3.9	5.0	12.9	0.56	3.6
15	640	667	961	2,268	92.6	86.0	136.3	314.9	3.3	3.4	5.0	11.7	0.53	3.7
16	668	394	996	2,058	82.5	48.3	127.5	258.3	3.3	2.0	4.9	10.2	0.52	3.9
17	769	302	591	1,662	110.8	42.7	93.8	247.3	4.3	1.7	3.3	9.3	0.58	3.8
18	1,142	327	678	2,147	146.0	40.4	89.5	275.9	5.6	1.6	3.3	10.5	0.51	3.8
19	728	697	1,105	2,530	98.3	88.9	147.6	334.8	3.7	3.5	5.6	12.8	0.53	3.8
20	1,081	671	965	2,717	143.3	86.0	123.5	352.7	5.2	3.2	4.6	13.0	0.50	3.7
21	989	581	1,119	2,689	124.0	69.8	138.4	332.2	4.6	2.7	5.2	12.5	0.48	3.8
22	839	526	1,140	2,505	110.7	64.1	146.0	320.7	4.0	2.5	5.5	12.0	0.50	3.7
23	806	886	1,047	2,739	103.2	107.9	132.6	343.7	3.8	4.2	5.0	13.0	0.50	3.8
24	1,164	489	1,178	2,831	151.3	63.4	150.8	365.5	5.7	2.4	5.9	14.0	0.52	3.8
25	1,153	456	1,159	2,768	139.6	54.9	136.3	330.7	5.2	2.1	5.3	12.6	0.47	3.8
26	762	647	895	2,304	90.8	78.8	115.1	284.6	3.7	3.1	4.3	11.1	0.50	3.9
27	778	519	1,140	2,437	90.7	59.4	132.5	282.6	3.5	2.4	5.2	11.1	0.48	3.9
28	592	715	1,050	2,357	66.0	84.1	121.7	271.8	2.7	3.3	4.9	10.9	0.48	4.0
29	914	706	690	2,310	104.0	76.6	79.3	259.9	4.1	3.1	3.1	10.3	0.46	4.0
30	932	213	1,101	2,246	111.4	26.0	132.8	270.2	4.6	1.1	5.4	11.1	0.51	4.1
合計	26,014	12,940	28,601	67,555	3,456.7	1,644.4	3,749.3	8,850.3	128.4	64.4	141.9	334.7	−	−
最大	1,164	886	1,178	2,831	152.1	108.7	154.9	365.5	5.7	4.3	5.9	14.0	0.58	4.1
最小	531	203	591	1,536	66.0	26.0	79.3	214.1	2.7	1.1	3.1	7.8	0.45	3.6
平均	867	563	953	2,252	115.2	71.5	125.0	295.0	4.3	2.8	4.7	11.2	0.52	3.8

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2025年 4月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	96.0	−	96.0	14.48	−	11.11	25.59	0.31	−	0.26	0.28	371.0	3.1	11.4
2	95.0	−	95.0	15.75	−	12.82	28.58	0.34	−	0.30	0.32	341.0	3.3	11.4
3	95.2	−	95.1	12.70	−	11.27	23.97	0.30	−	0.28	0.29	262.0	3.4	8.8
4	96.8	96.7	96.7	15.44	10.70	9.92	36.06	0.30	0.27	0.29	0.29	355.0	3.6	12.7
5	95.2	−	95.2	11.09	−	16.80	27.89	0.27	−	0.28	0.28	225.0	3.6	8.1
6	95.4	−	95.4	15.22	−	14.60	29.82	0.33	−	0.30	0.32	411.0	2.9	11.9
7	95.3	−	95.2	17.88	−	15.79	33.67	0.35	−	0.32	0.33	368.0	2.8	10.3
8	95.5	−	95.4	18.05	−	16.31	34.36	0.32	−	0.32	0.32	502.0	2.7	13.5
9	95.2	95.3	95.3	13.96	2.95	17.77	34.68	0.30	0.27	0.31	0.30	406.0	2.4	9.7
10	95.4	95.3	95.3	15.80	3.83	14.88	34.51	0.32	0.25	0.30	0.30	271.0	2.5	6.7
11	95.5	95.4	95.5	8.96	11.66	17.26	37.88	0.30	0.26	0.29	0.28	247.0	2.4	6.0
12	95.4	95.3	95.4	16.99	10.72	13.28	40.99	0.32	0.28	0.31	0.30	355.0	3.5	12.5
13	95.6	95.6	95.6	10.01	10.62	15.78	36.41	0.29	0.26	0.28	0.28	457.0	3.3	15.0
14	95.5	95.4	95.5	12.03	10.89	14.37	37.29	0.28	0.27	0.28	0.28	373.0	3.2	12.1
15	96.8	96.7	96.8	12.16	9.91	16.26	38.33	0.36	0.28	0.32	0.32	412.0	3.6	14.8
16	95.0	95.0	95.0	10.90	5.52	15.24	31.66	0.31	0.27	0.29	0.30	375.0	2.7	10.3
17	95.6	95.6	95.7	12.96	4.75	8.98	26.70	0.29	0.27	0.26	0.28	315.0	2.3	7.1
18	96.6	96.6	96.6	17.04	4.26	9.68	30.98	0.29	0.26	0.28	0.28	607.0	2.0	12.4
19	95.1	95.1	95.1	12.38	8.82	18.69	39.90	0.32	0.24	0.32	0.30	902.0	2.0	17.7
20	96.5	96.5	96.5	16.85	8.07	14.23	39.15	0.31	0.24	0.30	0.29	946.0	2.2	20.5
21	96.4	96.4	96.4	16.50	7.84	18.34	42.68	0.34	0.28	0.34	0.33	706.0	2.5	18.0
22	96.5	96.5	96.5	13.09	7.22	16.99	37.30	0.31	0.28	0.30	0.30	764.0	2.4	18.7
23	95.3	95.3	95.3	13.53	10.97	15.93	40.43	0.34	0.25	0.31	0.30	741.0	2.8	20.7
24	95.0	95.0	96.6	17.35	5.76	18.96	42.07	0.29	0.23	0.31	0.29	850.0	3.2	27.4
25	96.3	96.3	96.3	16.92	6.47	19.00	42.39	0.31	0.30	0.35	0.32	871.0	3.5	30.2
26	96.5	96.5	96.5	9.86	7.63	12.24	29.73	0.26	0.23	0.27	0.26	561.0	1.7	9.8
27	95.1	95.0	95.1	10.41	5.76	15.44	31.61	0.28	0.23	0.28	0.27	269.0	1.9	5.1
28	96.3	96.3	96.3	7.88	8.54	14.43	30.85	0.28	0.25	0.29	0.27	226.0	2.8	6.4
29	96.2	96.2	96.2	12.31	7.69	10.12	30.11	0.29	0.23	0.32	0.28	271.0	3.8	10.4
30	96.6	96.6	96.6	12.15	2.50	13.91	28.56	0.26	0.23	0.25	0.25	345.0	3.7	12.6
合計	−	−	−	410.65	173.07	440.41	1,024.13	−	−	−	−	14,105.0	−	392.2
最大	96.80	96.70	96.80	18.05	11.66	19.00	42.68	0.36	0.30	0.35	0.33	946.0	3.8	30.2
最小	95.00	95.00	95.00	7.88	2.50	8.98	23.97	0.26	0.23	0.25	0.25	225.0	1.7	5.1
平均	95.7	95.9	96.0	13.69	7.52	14.68	34.14	0.31	0.26	0.30	0.29	470.2	2.8	13.1

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（第2処理場遠心）

2025年　4月度　　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	－	634	325	959	－	74.9	34.3	109.2	－	2.9	1.4	4.3	0.54	4.0
2	－	392	288	680	－	46.3	29.7	76.0	－	1.8	1.2	3.0	0.54	4.0
3	－	406	153	559	－	45.4	16.5	62.0	－	1.9	0.7	2.6	0.55	4.2
4	－	220	818	1,038	－	24.6	90.2	114.8	－	1.0	3.7	4.7	0.55	4.1
5	－	112	459	571	－	12.5	50.6	63.2	－	0.5	2.1	2.6	0.55	4.1
6	－	501	－	501	－	58.5	－	58.5	－	2.5	－	2.5	0.57	4.2
7	－	154	537	691	－	18.7	64.6	83.3	－	0.8	2.6	3.4	0.59	4.1
8	－	751	－	751	－	95.0	－	95.0	－	4.0	－	4.0	0.61	4.2
9	－	－	795	795	－	－	103.6	103.6	－	－	4.2	4.2	0.63	4.1
10	－	306	838	1,144	－	38.0	103.7	141.6	－	1.6	4.1	5.7	0.60	4.1
11	－	750	448	1,198	－	96.7	57.7	154.4	－	4.1	2.3	6.4	0.62	4.1
12	－	554	769	1,323	－	66.0	91.2	157.2	－	2.8	3.6	6.4	0.58	4.1
13	－	541	729	1,270	－	61.9	82.7	144.5	－	2.6	3.3	5.9	0.56	4.1
14	－	573	696	1,269	－	65.5	78.9	144.5	－	2.8	3.2	5.9	0.56	4.1
15	－	473	746	1,219	－	55.2	86.5	141.8	－	2.3	3.5	5.8	0.57	4.1
16	－	560	490	1,050	－	65.4	56.8	122.2	－	2.7	2.3	5.0	0.57	4.1
17	－	665	344	1,009	－	77.7	44.9	122.6	－	3.3	1.8	5.0	0.57	4.1
18	－	280	733	1,013	－	31.3	91.9	123.2	－	1.3	3.6	4.9	0.55	4.0
19	－	631	484	1,115	－	69.1	59.4	128.5	－	2.9	2.3	5.2	0.54	4.1
20	－	224	917	1,141	－	23.4	107.7	131.2	－	1.0	4.2	5.2	0.52	4.0
21	－	944	301	1,245	－	96.5	34.6	131.0	－	4.1	1.3	5.4	0.51	4.1
22	－	227	831	1,058	－	22.6	93.3	115.9	－	1.0	3.6	4.6	0.50	4.0
23	－	872	184	1,056	－	95.5	22.6	118.1	－	4.0	0.9	4.9	0.54	4.1
24	－	177	795	972	－	18.5	87.9	106.4	－	0.8	3.4	4.2	0.52	4.0
25	－	757	241	998	－	79.2	26.6	105.8	－	3.3	1.0	4.4	0.52	4.1
26	－	254	712	966	－	25.3	74.9	100.3	－	1.1	2.9	4.0	0.50	4.0
27	－	393	337	730	－	37.3	33.7	71.0	－	1.6	1.3	2.9	0.48	4.1
28	－	210	443	653	－	19.9	44.3	64.2	－	0.8	1.7	2.6	0.48	4.0
29	－	203	405	608	－	21.5	45.3	66.8	－	0.9	1.8	2.7	0.53	4.0
30	－	689	－	689	－	73.8	－	73.8	－	3.1	－	3.1	0.53	4.2
合計	0	13,453	14,818	28,271	0.0	1,516.4	1,714.2	3,230.6	0.0	63.3	68.2	131.5	－	－
最大	0	944	917	1,323	0.0	96.7	107.7	157.2	0.0	4.1	4.2	6.4	0.63	4.2
最小	0	112	153	501	0.0	12.5	16.5	58.5	0.0	0.5	0.7	2.5	0.48	4.0
平均	－	464	549	942	－	52.3	63.5	107.7	－	2.2	2.5	4.4	0.55	4.1

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（第2処理場遠心、重力濃縮）

2025年 4月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	－	85.3	80.1	－	－	－	
2	－	85.3	79.7	－	－	－	
3	－	85.5	80.5	－	－	－	
4	－	85.5	82.2	－	－	－	
5	－	85.5	82.2	－	－	－	
6	－	86.1	－	－	－	－	
7	－	86.6	83.6	－	－	－	
8	－	87.1	－	－	－	－	
9	－	－	84.8	－	－	－	
10	－	86.9	82.5	－	－	－	
11	－	87.4	83.1	－	－	－	
12	－	86.3	81.8	－	－	－	
13	－	85.8	81.0	－	－	－	
14	－	85.8	81.0	－	－	－	
15	－	86.1	81.4	－	－	－	
16	－	86.1	81.4	－	－	－	
17	－	86.1	89.3	－	－	－	
18	－	85.5	88.9	－	－	－	
19	－	85.2	88.6	－	－	－	
20	－	84.5	88.1	－	－	－	
21	－	84.2	87.9	－	－	－	
22	－	83.8	87.6	－	－	－	
23	－	85.2	88.6	－	－	－	
24	－	84.5	82.9	－	－	－	
25	－	84.5	82.9	－	－	－	
26	－	83.8	82.1	－	－	－	
27	－	83.0	81.3	－	－	－	
28	－	83.0	81.3	－	－	－	
29	－	84.7	83.1	－	－	－	
30	－	84.8	－	－	－	－	
合計	－	－	－	－	－	－	
最大	－	87.4	89.3	－	－	－	
最小	－	83.0	79.7	－	－	－	
平均	0.0	85.5	83.6	－	－	－	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2025年 4月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m³	t	%	m³	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	955	30.7	96.8	133	28.2	78.8	1,958	6.4	−	−	542.0	0.71	
2	908	28.4	96.9	131	27.9	78.6	1,827	6.4	−	−	539.5	0.76	
3	839	24.3	97.1	112	24.2	78.3	1,784	7.3	−	−	499.5	0.82	
4	1,102	36.3	96.7	148	31.7	78.6	2,291	6.3	−	−	651.0	0.72	
5	840	24.9	97.0	126	24.8	80.3	1,943	7.8	−	−	569.5	0.91	
6	1,003	28.8	97.1	136	28.6	78.9	2,523	8.8	−	−	701.5	0.97	
7	971	28.0	97.1	126	27.9	77.9	2,523	9.0	−	−	706.5	1.01	
8	1,058	31.8	97.0	133	28.0	79.0	2,741	8.6	−	−	616.5	0.78	
9	1,038	30.0	97.1	130	28.0	78.5	2,596	8.7	−	−	592.0	0.79	
10	956	27.7	97.1	130	27.1	79.1	2,451	8.8	−	−	615.0	0.89	
11	887	29.0	96.7	127	26.4	79.2	2,523	8.7	−	−	651.5	0.90	
12	1,045	33.2	96.8	142	31.0	78.2	3,002	9.0	−	−	741.0	0.89	
13	1,130	35.2	96.9	137	30.8	77.6	3,176	9.0	−	−	734.0	0.83	
14	1,055	32.6	96.9	134	30.7	77.1	2,973	9.1	−	−	616.0	0.76	
15	1,041	34.2	96.7	128	29.3	77.1	2,857	8.4	−	−	621.0	0.73	
16	1,116	33.7	97.0	145	32.8	77.4	2,813	8.3	−	−	651.5	0.77	
17	949	28.4	97.0	126	26.8	78.8	2,407	8.5	−	−	589.5	0.83	
18	1,517	40.1	97.4	183	38.1	79.2	3,973	9.9	−	−	993.5	0.99	
19	1,939	48.1	97.5	216	48.0	77.8	5,191	10.8	−	−	1,162.5	0.97	
20	2,003	50.0	97.5	231	49.9	78.4	5,177	10.3	−	−	1,201.5	0.96	
21	1,736	48.9	97.2	209	44.8	78.6	4,394	9.0	−	−	1,109.0	0.91	
22	1,834	48.0	97.4	226	46.7	79.3	4,597	9.6	−	−	1,174.5	0.98	
23	1,845	52.2	97.2	223	49.9	77.7	4,698	9.0	−	−	1,152.5	0.88	
24	1,833	52.8	97.1	223	52.7	76.4	3,611	6.8	−	−	1,025.5	0.78	
25	2,048	54.3	97.3	246	54.2	78.0	2,538	4.7	−	−	1,058.5	0.78	
26	1,347	32.3	97.6	139	30.7	78.0	3,582	11.1	−	−	568.5	0.70	
27	934	25.6	97.3	119	25.5	78.5	2,639	10.3	−	−	555.5	0.87	
28	865	26.4	96.9	125	25.9	79.3	2,059	7.8	−	−	587.0	0.89	
29	915	30.4	96.7	123	26.8	78.2	2,219	7.3	−	−	653.5	0.86	
30	1,026	32.9	96.8	137	31.8	76.8	2,422	7.4	−	−	610.5	0.74	
合計	36,735	1,059.2	−	4,644	1,009.2	−	89,480	−	0	−	22,490.0	−	
最大	2,048	54.3	97.6	246	54.2	80.3	5,191	11.1	−	0.0	1,201.5	1.01	
最小	839	24.3	96.7	112	24.2	76.4	1,784	4.7	−	0.0	499.5	0.70	
平均	1,225	35.3	97.1	155	33.6	78.3	2,983	8.4	−	−	749.7	0.85	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（脱水A系）

2025年 4月度　No.2-6

日	A系（ベルトプレス）												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤（PAC）		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	291	9.4	96.8	40	8.6	78.8	609	6.5	−	−	167.0	0.71	
2	325	10.2	96.9	47	10.0	78.6	624	6.1	−	−	190.0	0.75	
3	397	11.5	97.1	53	11.5	78.3	827	7.2	−	−	231.5	0.81	
4	492	16.2	96.7	66	14.1	78.6	1,015	6.3	−	−	288.0	0.71	
5	347	10.3	97.0	52	10.2	80.3	798	7.8	−	−	235.0	0.91	
6	485	13.9	97.1	66	13.9	78.9	1,189	8.5	−	−	340.0	0.98	
7	460	13.3	97.1	60	13.2	77.9	1,175	8.9	−	−	331.5	1.00	
8	418	12.6	97.0	53	11.1	79.0	1,102	8.8	−	−	255.0	0.81	
9	417	12.1	97.1	52	11.3	78.5	1,059	8.8	−	−	235.0	0.78	
10	473	13.7	97.1	64	13.4	79.1	1,204	8.8	−	−	312.5	0.91	
11	411	13.4	96.7	59	12.2	79.2	1,204	9.0	−	−	306.5	0.91	
12	499	15.9	96.8	68	14.8	78.2	1,494	9.4	−	−	344.5	0.87	
13	631	19.7	96.9	77	17.2	77.6	1,856	9.4	−	−	415.0	0.84	
14	605	18.7	96.9	77	17.6	77.1	1,784	9.5	−	−	366.0	0.78	
15	622	20.4	96.7	76	17.5	77.1	1,755	8.6	−	−	378.0	0.74	
16	551	16.6	97.0	72	16.2	77.4	1,436	8.6	−	−	324.5	0.78	
17	427	12.8	97.0	57	12.1	78.8	1,146	9.0	−	−	267.0	0.84	
18	741	19.6	97.4	89	18.6	79.2	2,088	10.7	−	−	477.0	0.97	
19	1,033	25.6	97.5	115	25.6	77.8	3,045	11.9	−	−	633.0	0.99	
20	971	24.2	97.5	112	24.2	78.4	2,857	11.8	−	−	618.0	1.02	
21	827	23.3	97.2	100	21.3	78.6	2,364	10.1	−	−	564.5	0.97	
22	929	24.3	97.4	114	23.7	79.3	2,610	10.7	−	−	613.5	1.01	
23	965	27.3	97.2	117	26.1	77.7	2,755	10.1	−	−	612.5	0.90	
24	970	27.9	97.1	118	27.9	76.4	2,233	8.0	−	−	554.0	0.79	
25	1,075	28.5	97.4	129	28.4	78.0	1,581	5.5	−	−	567.0	0.80	
26	664	15.9	97.6	69	15.1	78.0	2,059	12.9	−	−	295.0	0.74	
27	494	13.5	97.3	63	13.5	78.5	1,682	12.4	−	−	299.5	0.88	
28	431	13.2	97.0	62	12.9	79.3	1,131	8.6	−	−	283.5	0.86	
29	500	16.6	96.7	67	14.7	78.2	1,305	7.9	−	−	358.0	0.86	
30	606	19.4	96.8	81	18.8	76.8	1,523	7.8	−	−	353.5	0.73	
合計	18,057	520.0	−	2,274	495.6	−	47,502	−	0	−	11,216.0	−	
最大	1,075	28.5	97.6	129	28.4	80.3	3,045	12.9	−	−	633.0	1.02	
最小	291	9.4	96.7	40	8.6	76.4	609	5.5	−	−	167.0	0.71	
平均	602	17.3	97.1	76	16.5	78.2	1,583	9.1	−	−	373.9	0.86	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2025年 4月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	664	21.4	96.8	92	19.6	78.8	1,349	6.3	−	−	375.0	0.70	
2	583	18.2	96.9	84	17.9	78.6	1,204	6.6	−	−	349.5	0.77	
3	442	12.8	97.1	59	12.7	78.3	957	7.5	−	−	268.0	0.84	
4	610	20.1	96.7	82	17.5	78.6	1,276	6.4	−	−	363.0	0.72	
5	493	14.6	97.0	74	14.5	80.3	1,146	7.8	−	−	334.5	0.92	
6	518	14.9	97.1	70	14.8	78.9	1,334	9.0	−	−	361.5	0.97	
7	511	14.7	97.1	67	14.7	77.9	1,349	9.1	−	−	375.0	1.02	
8	640	19.2	97.0	81	17.0	79.0	1,639	8.5	−	−	361.5	0.75	
9	621	18.0	97.1	78	16.8	78.5	1,537	8.6	−	−	357.0	0.80	
10	483	14.0	97.1	65	13.7	79.1	1,247	8.9	−	−	302.5	0.86	
11	476	15.6	96.7	68	14.2	79.2	1,320	8.5	−	−	345.0	0.89	
12	546	17.4	96.8	74	16.2	78.2	1,508	8.7	−	−	396.5	0.91	
13	499	15.5	96.9	61	13.6	77.6	1,320	8.5	−	−	319.0	0.82	
14	450	13.9	96.9	57	13.1	77.1	1,189	8.5	−	−	250.0	0.72	
15	419	13.8	96.7	51	11.8	77.1	1,102	8.0	−	−	243.0	0.71	
16	565	17.1	97.0	73	16.6	77.4	1,378	8.1	−	−	327.0	0.77	
17	522	15.6	97.0	70	14.7	78.8	1,262	8.1	−	−	322.5	0.83	
18	776	20.5	97.4	93	19.5	79.2	1,885	9.2	−	−	516.5	1.01	
19	906	22.5	97.5	101	22.4	77.8	2,146	9.6	−	−	529.5	0.94	
20	1,032	25.8	97.5	119	25.7	78.4	2,320	9.0	−	−	583.5	0.91	
21	909	25.6	97.2	109	23.4	78.6	2,030	7.9	−	−	544.5	0.85	
22	905	23.7	97.4	111	23.1	79.3	1,987	8.4	−	−	561.0	0.95	
23	880	24.9	97.2	107	23.8	77.7	1,943	7.8	−	−	540.0	0.87	
24	863	24.9	97.1	105	24.8	76.4	1,378	5.5	−	−	471.5	0.76	
25	973	25.8	97.4	117	25.7	78.0	957	3.7	−	−	491.5	0.76	
26	683	16.4	97.6	71	15.6	78.0	1,523	9.3	−	−	273.5	0.67	
27	440	12.1	97.3	56	12.0	78.5	957	7.9	−	−	256.0	0.85	
28	434	13.3	97.0	63	13.0	79.3	928	7.0	−	−	303.5	0.92	
29	415	13.8	96.7	56	12.2	78.2	914	6.6	−	−	295.5	0.86	
30	420	13.5	96.8	56	13.0	76.8	899	6.7	−	−	257.0	0.76	
合計	18,678	539.2	−	2,370	513.7	−	41,978	−	−	−	11,274.0	−	
最大	1,032	25.8	97.6	119	25.7	80.3	2,320	9.6	−	−	583.5	1.02	
最小	415	12.1	96.7	51	11.8	76.4	899	3.7	−	−	243.0	0.67	
平均	623	18.0	97.1	79	17.1	78.3	1,399	7.8	−	−	375.8	0.84	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2025年 4月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	3.88	−	2.25	
2	−	−	−	
3	1.85	1.80	2.56	
4	−	−	−	
5	−	−	−	
6	−	−	−	
7	−	−	−	
8	−	−	−	
9	−	−	−	
10	−	−	−	
11	−	−	−	
12	−	−	−	
13	−	−	−	
14	−	−	−	
15	−	−	−	
16	4.01	−	2.06	
17	−	−	−	
18	−	−	2.45	
19	−	−	−	
20	−	−	−	
21	−	−	−	
22	1.89	1.94	−	
23	−	−	−	
24	−	−	−	
25	−	−	2.71	
26	−	−	−	
27	−	−	−	
28	−	−	−	
29	−	−	−	
30	−	−	−	
合計	11.63	3.74	12.03	
最大	4.01	1.94	2.71	
最小	1.85	1.80	2.06	
平均	2.91	1.87	2.41	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2025年 4月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	11:35	−	−	−	−	−	−	−	1,298	1,298	−	
16	26.79	6:53	13:18	1.9	−	−	−	−	−	2,032	1,702	3,734	340.4	
17	−	−	7:12	−	−	−	−	−	−	281	1,181	1,462	−	
18	76.97	22:44	1:16	3.4	−	−	−	−	−	2,448	0	2,448	792.5	
19	98.40	24:00	0:00	3.9	−	−	−	−	−	1,263	0	1,263	1,122.7	
20	97.71	24:00	0:00	3.5	−	−	−	−	−	1,042	0	1,042	1,140.5	
21	102.45	24:00	0:00	3.7	−	−	−	−	−	1,156	0	1,156	1,209.0	
22	106.24	24:00	0:00	3.8	−	−	−	−	−	1,574	0	1,574	1,150.6	
23	107.00	23:51	0:09	4.2	19.95	30.6	19.9	30.6	−	470	0	470	1,284.0	
24	113.44	24:00	0:00	4.3	−	−	−	−	−	196	0	196	1,306.8	
25	107.16	24:00	0:00	3.9	−	−	−	−	−	629	0	629	1,153.2	
26	41.88	11:05	0:32	1.9	−	−	−	−	−	472	0	472	567.7	
27	−	−	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	0:00	−	8.84	17.8	8.8	17.8	−	−	−	−	−	
29	−	−	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	878.0	208:33	34:02	34.5	28.79	−	28.7	−	0.0	11,563	4,181	15,744	10,067.4	
最大	113.4	24:00	13:18	4.3	19.95	30.6	19.9	30.6	−	2,448	1,702	3,734	1,306.8	
最小	26.8	6:53	0:00	1.9	8.84	17.8	8.8	17.8	−	196	0	196	340.4	
平均	87.80	20:51	5:40	3.5	14.40	26.7	14.4	26.7	−	1,051	1,394	1,312	839.0	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2025年 4月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	131.70	24:00	0:00	4.6	−	−	−	−	−	1,335	0	1,335	1,361.4	
2	129.38	24:00	0:00	4.3	20.07	29.1	20.0	29.1	−	1,891	0	1,891	1,280.2	
3	127.81	24:00	0:00	4.1	21.19	33.5	21.1	33.5	−	1,477	0	1,477	1,327.2	
4	131.21	24:00	0:00	3.2	21.38	34.2	21.2	34.2	−	1,579	0	1,579	1,358.9	
5	130.04	24:00	0:00	4.2	−	−	−	−	−	2,971	0	2,971	1,370.3	
6	130.00	24:00	0:00	4.2	−	−	−	−	−	2,106	0	2,106	1,325.9	
7	129.66	24:00	0:00	4.0	21.35	38.7	21.2	38.7	−	1,341	0	1,341	1,522.7	
8	131.62	24:00	0:00	4.2	−	−	−	−	−	1,239	0	1,239	1,412.2	
9	130.38	24:00	0:00	4.0	−	−	−	−	−	1,370	0	1,370	1,357.6	
10	128.28	24:00	0:00	3.9	21.24	34.8	21.1	34.8	−	2,762	0	2,762	1,350.0	
11	127.80	24:00	0:00	4.3	−	−	−	−	−	2,802	0	2,802	1,449.1	
12	128.34	24:00	0:00	4.7	−	−	−	−	−	1,590	0	1,590	1,450.3	
13	129.77	24:00	0:00	4.9	−	−	−	−	−	701	0	701	1,502.4	
14	130.30	24:00	0:00	5.2	20.00	32.7	19.9	32.7	−	654	0	654	1,492.3	
15	128.62	24:00	0:00	5.2	−	−	−	−	−	851	0	851	1,470.7	
16	127.40	24:00	0:00	4.9	−	−	−	−	−	1,030	0	1,030	1,471.9	
17	131.14	24:00	0:00	5.6	19.97	33.1	19.8	33.1	−	2,631	0	2,631	1,299.2	
18	124.28	24:00	0:00	4.6	−	−	−	−	−	2,105	0	2,105	1,452.9	
19	119.16	24:00	0:00	4.2	−	−	−	−	−	770	0	770	1,497.3	
20	116.89	24:00	0:00	4.0	−	−	−	−	−	690	0	690	1,493.5	
21	122.75	24:00	0:00	4.5	−	−	−	−	−	1,108	0	1,108	1,573.5	
22	121.93	24:00	0:00	4.3	20.79	30.9	20.7	30.9	−	1,556	0	1,556	1,518.9	
23	116.70	24:00	0:00	4.5	−	−	−	−	−	408	0	408	1,591.3	
24	119.17	24:00	0:00	4.4	20.53	37.4	20.4	37.4	−	225	0	225	1,517.7	
25	123.68	24:00	0:00	4.3	20.96	34.8	20.9	34.8	−	673	0	673	1,498.6	
26	113.30	24:00	0:00	3.9	−	−	−	−	−	833	0	833	1,534.2	
27	112.76	24:00	0:00	4.0	−	−	−	−	−	1,586	0	1,586	1,493.5	
28	129.44	24:00	0:00	5.0	9.17	26.5	9.1	26.5	−	2,562	0	2,562	1,615.4	
29	130.18	24:00	0:00	4.9	−	−	−	−	−	1,920	0	1,920	1,748.8	
30	131.02	24:00	0:00	5.0	−	−	−	−	−	1,095	0	1,095	1,576.1	
合計	3,784.71	720:00	0:00	133.1	216.65	−	215.4	−	0.0	43,861	0	43,861	43,914.0	
最大	131.70	24:00	−	5.6	21.38	38.7	21.2	38.7	−	2,971	−	2,971	1,748.8	
最小	112.76	24:00	−	3.2	9.17	26.5	9.1	26.5	−	225	−	225	1,280.2	
平均	126.16	24:00	−	4.4	19.70	33.6	19.6	33.6	−	1,462	−	1,462	1,463.8	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2025年 4月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	99,910	−	−	−	−	−	65	40	1	41	14	
2	99,470	−	−	−	−	−	8	39	1	40	22	
3	97,410	−	−	−	−	−	8	44	0	44	15	
4	99,640	−	−	−	−	−	−	43	1	44	12	
5	96,850	−	−	−	−	−	−	36	1	37	8	
6	97,970	−	−	−	−	−	−	33	1	34	4	
7	98,700	−	−	−	−	−	−	39	1	40	5	
8	97,290	−	−	−	−	−	−	43	0	43	12	
9	99,030	−	−	−	−	−	−	48	1	49	18	
10	106,100	−	−	−	−	−	5	47	0	47	16	
11	94,820	−	−	−	−	−	−	43	1	44	15	
12	97,720	−	−	−	−	−	−	37	1	38	7	
13	108,900	−	−	−	−	−	−	34	0	34	3	
14	99,800	−	−	−	−	−	−	43	1	44	7	
15	99,970	−	−	−	−	−	−	46	1	47	15	
16	105,560	−	−	−	−	−	−	43	0	43	18	
17	102,630	−	−	−	630	−	6	50	1	51	17	
18	108,010	−	−	−	−	−	6	57	0	57	10	
19	107,240	−	−	−	−	−	−	39	1	40	4	
20	106,910	−	−	−	−	−	−	37	1	38	4	
21	111,140	−	−	−	−	−	25	45	1	46	6	
22	113,640	−	−	−	−	−	−	47	2	49	24	
23	113,870	−	−	−	−	−	−	42	1	43	10	
24	106,540	−	−	−	−	−	−	50	1	51	15	
25	109,250	−	−	−	−	−	−	44	0	44	16	
26	105,980	−	−	−	−	−	−	40	1	41	6	
27	96,830	−	−	−	−	−	−	33	0	33	5	
28	105,950	−	−	−	−	−	18	33	1	34	8	
29	92,050	−	−	−	−	−	−	45	1	46	7	
30	98,540	−	−	−	−	−	−	50	0	50	16	
合計	3,077,720	0	−	−	630	0	141	1,270	22	1,292	339	
最大	113,870	0	−	−	630	0	65	57	2	57	24	
最小	92,050	0	−	−	630	0	5	33	0	33	3	
平均	102,591	−	−	−	630	−	18	42	1	43	11	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2025年 4月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	34,380	13,910	40.5	227,011	660	1,540	82.6	4,300	−	6.9	6.1	120	----	815	540	A系生物反応槽容量
2	35,790	14,360	40.1	210,290	588	1,580	−	4,300	0.30	6.7	7.9	110	----	809	440	1池1244m³
3	34,340	13,960	40.7	199,301	580	1,600	−	4,600	−	7.0	8.1	120	----	809	380	
4	34,690	13,950	40.2	200,101	577	1,600	−	4,700	−	6.9	5.8	120	----	821	560	
5	32,400	13,760	42.5	185,790	573	1,570	−	4,700	−	7.4	−	120	----	819	430	
6	37,170	14,860	40.0	187,842	505	1,440	−	4,700	−	5.9	−	100	----	816	400	
7	35,290	14,120	40.0	208,189	590	1,590	−	4,800	−	5.7	7.6	110	----	816	320	
8	33,010	13,210	40.0	197,183	597	1,570	83.4	5,000	−	7.2	11.4	120	----	814	240	
9	34,840	13,930	40.0	201,846	579	1,680	−	4,900	0.27	6.9	7.0	120	----	813	455	
10	40,020	16,010	40.0	198,756	497	1,680	−	4,700	−	6.0	7.9	110	----	1,060	410	
11	36,990	14,810	40.0	174,617	472	1,730	−	5,100	−	6.5	8.0	110	----	700	400	
12	34,840	13,910	39.9	187,286	538	1,730	−	6,000	−	6.9	−	120	----	771	430	
13	48,830	19,530	40.0	211,854	434	1,750	−	6,000	−	4.9	−	110	----	1,206	400	
14	39,900	15,950	40.0	173,865	436	1,680	−	6,000	−	6.0	6.3	110	----	1,031	400	
15	47,360	18,950	40.0	192,461	406	1,620	81.2	5,600	−	5.0	6.4	120	----	804	400	
16	33,980	13,590	40.0	183,780	541	1,600	−	6,000	0.23	6.3	3.7	100	----	803	615	
17	36,130	14,460	40.0	214,643	594	1,380	−	6,500	−	5.7	9.9	110	----	798	150	
18	34,950	13,980	40.0	204,279	584	1,420	−	6,000	−	6.8	15.8	110	----	803	120	
19	36,800	14,730	40.0	221,566	602	1,560	−	4,800	−	6.5	−	100	----	813	400	
20	32,990	13,610	41.3	220,651	669	1,670	−	4,500	−	6.3	−	110	----	820	460	
21	35,090	14,450	41.2	226,026	644	1,440	−	4,200	−	6.0	5.8	120	----	821	480	
22	46,320	18,590	40.1	223,773	483	1,480	81.9	4,500	−	5.2	9.1	110	----	903	320	
23	47,860	19,230	40.2	171,659	359	1,570	−	4,600	−	5.0	10.3	120	----	1,317	320	
24	42,060	16,880	40.1	183,148	435	1,570	−	5,100	−	5.7	5.4	110	----	815	520	
25	39,430	15,820	40.1	218,775	555	1,600	−	5,000	0.23	6.1	4.9	100	----	822	640	
26	38,420	15,340	39.9	224,505	584	1,570	−	5,000	−	6.2	−	100	----	822	590	
27	36,080	14,560	40.4	202,166	560	1,590	−	5,000	−	5.8	−	110	----	821	600	
28	42,440	17,100	40.3	222,059	523	1,570	79.5	4,700	−	5.0	4.8	110	----	1,173	580	
29	33,510	13,680	40.8	179,432	535	1,460	−	4,200	−	7.1	−	100	----	814	480	
30	36,280	14,550	40.1	182,978	504	1,460	−	4,600	0.30	6.6	6.5	100	----	823	480	
合計	1,132,190	455,790	−	6,035,832	−	−	−	−	−	−	−	−	0	26,072	12,960	
最大	48,830	19,530	42.5	227,011	669	1,750	83.4	6,500	0.30	7.4	15.8	120	−	1,317	640	
最小	32,400	13,210	39.9	171,659	359	1,380	79.5	4,200	0.23	4.9	3.7	100	−	700	120	
平均	37,740	15,193	40.3	201,194	533	1,580	81.7	5,000	0.27	6.2	7.6	110	−	869	432	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2025年 4月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	㎥	㎥	%	㎥	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	㎥	㎥	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2025年 4月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	66,186	23,710	35.8	280,500	424	1,670	83.4	5,500	-	5.6	6.0	180	----	1,151	720	B系生物反応槽容量
2	69,057	24,210	35.1	288,410	418	1,690	-	5,400	0.34	5.4	7.0	140	----	1,135	660	1池3883m^3
3	68,310	23,360	34.2	282,128	413	1,730	-	5,600	-	5.5	8.1	150	----	1,151	520	
4	67,234	22,350	33.2	279,274	415	1,790	-	5,700	-	5.5	5.8	120	----	1,166	800	
5	65,755	23,260	35.4	290,086	441	1,790	-	5,900	-	5.7	-	200	----	1,135	635	
6	68,268	23,540	34.5	273,902	401	1,820	-	5,900	-	5.5	-	180	----	1,151	600	
7	68,694	24,250	35.3	287,521	419	1,830	-	5,900	-	5.4	6.3	170	----	1,161	700	
8	67,565	23,860	35.3	291,698	432	1,860	81.4	6,000	-	5.5	5.6	290	----	1,151	800	
9	67,929	23,760	35.0	286,947	422	1,860	-	6,200	0.31	5.5	5.6	160	----	1,156	775	
10	69,556	23,850	34.3	297,753	428	1,860	-	6,200	-	5.4	5.3	140	----	1,291	820	
11	65,185	23,200	35.6	231,291	355	1,880	-	6,100	-	5.7	4.6	200	----	1,232	1,000	
12	65,471	24,160	36.9	273,750	418	1,920	-	5,900	-	5.7	-	190	----	1,125	1,050	
13	71,820	23,730	33.0	303,394	422	1,890	-	6,000	-	5.2	-	170	----	1,093	1,080	
14	70,317	23,590	33.5	226,540	322	1,740	-	5,800	-	5.3	3.9	160	----	1,237	1,120	
15	73,046	23,540	32.2	210,578	288	1,640	80.6	5,600	-	5.1	4.7	220	----	1,135	880	
16	73,128	24,060	32.9	268,112	367	1,620	-	5,500	0.29	5.1	6.8	180	----	1,171	620	
17	72,714	23,630	32.5	278,621	383	1,700	-	5,700	-	5.1	5.8	260	----	1,151	725	
18	70,061	23,760	33.9	284,869	407	1,770	-	5,600	-	5.3	5.4	170	----	1,151	855	
19	67,771	24,110	35.6	280,064	413	1,770	-	5,500	-	5.5	-	180	----	1,145	1,025	
20	67,161	24,100	35.9	291,812	434	1,760	-	5,400	-	5.6	-	250	----	1,135	1,040	
21	73,193	23,980	32.8	325,088	444	1,690	-	5,400	-	5.1	4.4	150	----	1,125	1,040	
22	72,954	23,860	32.7	292,934	402	1,700	81.7	5,500	-	5.1	4.4	200	----	1,120	1,040	
23	72,138	23,700	32.9	223,100	309	1,700	-	5,500	-	5.2	4.1	170	----	1,303	1,160	
24	75,786	23,690	31.3	261,716	345	1,630	-	5,400	-	4.9	3.7	200	----	1,145	1,195	
25	75,340	24,060	31.9	296,135	393	1,620	-	5,400	0.28	4.9	3.8	150	----	1,140	1,210	
26	76,556	24,190	31.6	285,499	373	1,600	-	5,500	-	4.9	-	160	----	1,130	910	
27	71,094	24,040	33.8	276,734	389	1,620	-	5,300	-	5.2	-	150	----	1,125	920	
28	69,275	23,860	34.4	280,274	405	1,630	82.1	5,300	-	5.4	4.9	170	----	1,253	920	
29	67,384	23,520	34.9	234,308	348	1,570	-	5,300	-	5.5	-	200	----	1,186	800	
30	72,920	23,940	32.8	279,733	384	1,590	-	5,500	0.35	5.1	5.2	130	----	1,130	850	
合計	2,101,868	712,870	-	8,262,771	-	-	-	-	-	-	-	-	0	34,880	26,470	
最大	76,556	24,250	36.9	325,088	444	1,920	83.4	6,200	0.35	5.7	8.1	290	-	1,303	1,210	
最小	65,185	22,350	31.3	210,578	288	1,570	80.6	5,300	0.28	4.9	3.7	120	-	1,093	520	
平均	70,062	23,762	33.9	275,426	393	1,730	81.8	5,700	0.31	5.3	5.3	180	-	1,163	882	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2025年 4月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	50,517	20,890	41.4	274,421	543	1,690	83.2	5,800	−	7.4	6.6	200	----	1,119	630	C系生物反応槽容量
2	50,941	20,400	40.0	269,587	529	1,750	−	5,900	0.24	7.3	6.5	130	----	1,105	680	1池3883m^3
3	50,408	20,250	40.2	265,405	527	1,770	−	6,100	−	7.4	7.1	130	----	1,119	585	
4	49,634	19,890	40.1	265,805	536	1,800	−	6,000	−	7.5	5.2	120	----	1,134	880	
5	49,052	19,770	40.3	270,925	552	1,780	−	6,000	−	7.6	−	160	----	1,105	735	
6	55,401	22,560	40.7	289,566	523	1,780	−	5,900	−	6.7	−	180	----	1,119	680	
7	52,570	21,120	40.2	289,330	550	1,790	−	5,900	−	7.1	5.9	140	----	1,129	745	
8	48,531	19,590	40.4	284,062	585	1,830	83.8	6,100	−	7.7	5.8	200	----	1,119	760	
9	51,167	20,660	40.4	289,304	565	1,810	−	6,000	0.24	7.3	6.1	130	----	1,124	730	
10	50,580	21,430	42.4	305,307	604	1,820	−	5,800	−	7.4	5.9	130	----	1,119	780	
11	58,966	22,980	39.0	247,368	420	1,740	−	5,900	−	6.3	5.0	120	----	1,198	880	
12	51,578	20,610	40.0	289,849	562	1,840	−	6,500	−	7.2	−	120	----	1,095	720	
13	68,598	27,750	40.5	309,390	451	1,800	−	5,900	−	5.4	−	130	----	1,197	720	
14	58,675	23,410	39.9	243,825	416	1,720	−	6,100	−	6.4	5.4	120	----	1,203	760	
15	62,507	25,360	40.6	254,843	408	1,680	82.2	5,600	−	6.0	4.9	170	----	1,105	880	
16	57,555	23,290	40.5	282,579	491	1,730	−	5,500	0.21	6.5	6.6	130	----	1,139	700	
17	57,025	23,030	40.4	300,179	526	1,780	−	5,600	−	6.5	5.6	190	----	1,119	815	
18	55,082	22,650	41.1	314,167	570	1,810	−	5,600	−	6.8	5.0	110	----	1,119	965	
19	53,353	21,380	40.1	307,793	577	1,800	−	5,700	−	7.0	−	120	----	1,115	1,025	
20	52,878	21,200	40.1	304,751	576	1,770	−	5,600	−	7.0	−	200	----	1,105	1,040	
21	57,639	23,500	40.8	327,962	569	1,710	−	5,200	−	6.5	4.7	130	----	1,095	1,040	
22	60,979	25,730	42.2	333,587	547	1,660	81.7	5,100	−	6.1	4.6	200	----	1,090	1,040	
23	53,822	23,150	43.0	253,115	470	1,620	−	5,000	−	6.9	4.3	140	----	1,267	1,160	
24	60,660	24,400	40.2	288,544	476	1,530	−	4,800	−	6.1	4.0	160	----	1,115	1,160	
25	56,792	22,670	39.9	298,245	525	1,530	−	5,100	0.22	6.6	6.9	130	----	1,110	660	
26	58,096	23,720	40.8	298,274	513	1,540	−	5,100	−	6.4	−	150	----	1,100	715	
27	57,361	23,370	40.7	308,331	538	1,570	−	5,200	−	6.5	−	130	----	1,095	720	
28	59,549	24,780	41.6	325,022	546	1,640	81.9	5,200	−	6.3	6.4	140	----	1,087	720	
29	55,744	22,490	40.3	266,426	478	1,630	−	5,300	−	6.7	−	190	----	1,154	840	
30	57,207	23,170	40.5	296,580	518	1,660	−	5,100	0.27	6.5	5.5	120	----	1,100	900	
合計	1,662,867	675,200	−	8,654,542	−	−	−	−	−	−	−	−	0	33,800	24,665	
最大	68,598	27,750	43.0	333,587	604	1,840	83.8	6,500	0.27	7.7	7.1	200	−	1,267	1,160	
最小	48,531	19,590	39.0	243,825	408	1,530	81.7	4,800	0.21	5.4	4.0	110	−	1,087	585	
平均	55,429	22,507	40.6	288,485	520	1,720	82.6	5,600	0.24	6.8	5.6	150	−	1,127	822	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2025年 4月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	32,740	13,100	40.0	220,062	672	1,600	80.9	5,500	−	10.2	8.4	100	----	1,030	480	D系生物反応槽容量
2	31,960	12,800	40.1	213,424	668	1,540	−	5,500	0.30	10.5	8.6	110	----	1,008	450	1池3484m^3
3	32,380	12,960	40.0	216,594	669	1,550	−	5,600	−	10.3	12.1	110	----	1,011	320	
4	36,500	14,600	40.0	218,782	599	1,560	−	5,500	−	9.2	8.1	110	----	1,070	480	
5	32,530	13,130	40.4	218,634	672	1,580	−	5,500	−	10.3	−	120	----	1,026	320	
6	37,310	14,900	39.9	215,294	577	1,610	−	5,600	−	9.0	−	130	----	1,011	320	
7	34,250	13,720	40.1	216,240	631	1,650	−	5,900	−	9.8	12.0	140	----	1,097	320	
8	33,770	13,540	40.1	215,089	637	1,730	80.9	6,100	−	9.9	9.7	130	----	1,033	400	
9	33,080	13,250	40.1	214,530	649	1,820	−	6,500	0.34	10.1	9.6	120	----	974	400	
10	35,680	14,300	40.1	212,535	596	1,800	−	6,200	−	9.4	6.7	130	----	990	600	
11	35,410	14,190	40.1	187,499	530	1,780	−	6,400	−	9.4	6.5	120	----	1,091	600	
12	33,430	13,320	39.8	212,813	637	1,780	−	6,000	−	10.0	−	120	----	1,146	680	
13	38,170	15,280	40.0	206,467	541	1,760	−	5,800	−	8.8	−	120	----	1,118	660	
14	35,790	14,350	40.1	175,712	491	1,820	−	5,900	−	9.3	6.2	120	----	1,020	680	
15	37,730	15,110	40.0	202,756	537	1,790	80.5	6,000	−	8.9	6.9	130	----	767	600	
16	34,580	13,860	40.1	211,977	613	1,760	−	5,800	0.32	9.7	6.9	140	----	1,107	615	
17	33,990	13,630	40.1	211,913	623	1,790	−	5,800	−	9.8	6.7	130	----	1,082	640	
18	33,770	13,530	40.1	209,280	620	1,820	−	5,700	−	9.9	6.9	120	----	1,040	640	
19	34,570	13,820	40.0	207,496	600	1,660	−	5,700	−	9.7	−	130	----	1,022	640	
20	33,190	13,300	40.1	207,820	626	1,650	−	5,600	−	10.1	−	120	----	993	640	
21	34,110	13,770	40.4	210,449	617	1,620	−	5,400	−	9.8	6.5	120	----	1,020	640	
22	36,180	14,490	40.0	209,258	578	1,600	81.0	5,200	−	9.2	6.6	130	----	1,041	640	
23	38,030	15,260	40.1	169,575	446	1,520	−	5,300	−	8.8	7.7	140	----	1,095	520	
24	33,460	13,400	40.0	191,620	573	1,520	−	5,200	−	10.0	8.4	140	----	1,060	480	
25	34,330	13,780	40.1	204,759	596	1,550	−	5,000	0.19	9.7	7.9	120	----	1,018	520	
26	30,440	12,190	40.0	204,163	671	1,590	−	5,100	−	11.0	−	120	----	1,026	480	
27	30,480	12,210	40.1	190,111	624	1,520	−	4,900	−	11.0	−	140	----	998	440	
28	35,350	14,170	40.1	202,949	574	1,550	79.6	4,900	−	9.5	13.4	110	----	958	330	
29	32,370	12,950	40.0	173,629	536	1,600	−	5,100	−	10.3	−	110	----	1,095	320	
30	35,040	14,040	40.1	209,537	598	1,650	−	5,100	0.27	9.5	9.1	120	----	1,010	490	
合計	1,030,620	412,950	−	6,160,967	−	−	−	−	−	−	−	−	0	30,957	15,345	
最大	38,170	15,280	40.4	220,062	672	1,820	81.0	6,500	0.34	11.0	13.4	140	−	1,146	680	
最小	30,440	12,190	39.8	169,575	446	1,520	79.6	4,900	0.19	8.8	6.2	100	−	767	320	
平均	34,354	13,765	40.1	205,366	598	1,660	80.6	5,600	0.29	9.8	8.3	120	−	1,032	512	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2025年 4月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	32,510	13,030	40.1	225,052	692	1,520	81.9	5,300	−	10.3	8.6	97	----	1,019	465	E系生物反応槽容量
2	31,760	12,720	40.1	218,280	687	1,470	−	5,200	0.31	10.5	9.7	110	----	1,025	400	1池3484m^3
3	32,280	12,930	40.1	221,749	687	1,500	−	5,400	−	10.4	15.2	110	----	987	255	
4	36,650	14,670	40.0	223,943	611	1,540	−	5,400	−	9.1	8.2	99	----	1,138	480	
5	32,440	13,120	40.4	224,038	691	1,640	−	5,500	−	10.3	−	110	----	1,037	320	
6	37,400	14,840	39.7	220,709	590	1,620	−	5,700	−	8.9	−	120	----	1,038	320	
7	34,230	13,730	40.1	222,246	649	1,660	−	5,900	−	9.8	12.0	130	----	1,027	320	
8	33,820	13,570	40.1	221,266	654	1,720	81.2	6,000	−	9.9	9.8	120	----	1,000	400	
9	33,130	13,270	40.1	220,902	667	1,780	−	6,000	0.35	10.1	10.2	100	----	995	400	
10	35,710	14,290	40.0	219,157	614	1,760	−	5,800	−	9.4	7.0	110	----	1,012	600	
11	35,440	14,200	40.1	193,347	546	1,740	−	6,000	−	9.4	6.7	110	----	990	600	
12	33,620	13,420	39.9	220,067	655	1,730	−	5,600	−	9.9	−	110	----	1,052	680	
13	39,240	15,730	40.1	213,430	544	1,690	−	5,400	−	8.5	−	97	----	1,100	645	
14	36,310	14,590	40.2	180,415	497	1,640	−	5,300	−	9.2	6.2	110	----	1,041	680	
15	39,300	15,740	40.1	208,904	532	1,590	80.6	5,300	−	8.5	7.0	110	----	1,016	600	
16	35,410	14,210	40.1	218,967	618	1,610	−	5,500	0.36	9.4	9.3	120	----	1,114	440	
17	34,860	13,970	40.1	219,083	628	1,620	−	5,600	−	9.6	9.0	100	----	1,082	440	
18	34,490	13,830	40.1	217,406	630	1,640	−	5,300	−	9.7	8.9	97	----	1,046	480	
19	35,250	14,100	40.0	216,718	615	1,620	−	5,000	−	9.5	−	100	----	999	560	
20	33,720	13,510	40.1	217,395	645	1,590	−	4,800	−	9.9	−	94	----	1,040	560	
21	34,650	14,000	40.4	219,256	633	1,560	−	4,800	−	9.7	8.0	96	----	1,077	560	
22	37,080	14,830	40.0	217,965	588	1,560	82.7	4,800	−	9.0	10.1	100	----	1,016	440	
23	39,750	15,930	40.1	176,149	443	1,550	−	5,500	−	8.4	7.6	120	----	1,083	520	
24	34,790	13,950	40.1	199,433	573	1,540	−	5,200	−	9.6	6.7	100	----	1,052	610	
25	35,330	14,160	40.1	213,293	604	1,470	−	4,900	0.21	9.5	7.5	97	----	1,028	520	
26	31,130	12,450	40.0	212,401	682	1,460	−	4,800	−	10.7	−	88	----	1,019	480	
27	30,850	12,370	40.1	197,460	640	1,400	−	4,600	−	10.8	−	100	----	974	430	
28	36,250	14,500	40.0	211,420	583	1,410	79.5	4,700	−	9.2	13.3	91	----	1,038	315	
29	32,210	12,900	40.0	180,385	560	1,490	−	5,400	−	10.4	−	89	----	1,090	240	
30	34,990	14,020	40.1	218,155	623	1,520	−	5,400	0.30	9.6	15.9	90	----	1,018	240	
合計	1,044,600	418,580	−	6,368,991	−	−	−	−	−	−	−	−	0	31,153	14,000	
最大	39,750	15,930	40.4	225,052	692	1,780	82.7	6,000	0.36	10.8	15.9	130	−	1,138	680	
最小	30,850	12,370	39.7	176,149	443	1,400	79.5	4,600	0.21	8.4	6.2	88	−	974	240	
平均	34,820	13,953	40.1	212,300	610	1,590	81.2	5,300	0.30	9.6	9.4	100	−	1,038	467	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2025年 4月度　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ固形物量)	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ量)	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m^3	%	t	m^3	t	t	m^3	%	t	m^3	t	t	
1	746	0.98	7.28	728	−	−	347	0.99	3.44	344	−	−	
2	744	0.85	6.32	632	−	−	244	0.99	2.42	242	−	−	
3	787	0.75	5.94	594	−	−	218	1.00	2.18	218	−	−	
4	910	0.80	7.30	730	−	−	338	1.01	3.41	341	−	−	
5	761	0.69	5.23	523	−	−	198	0.99	1.96	196	−	−	
6	829	0.77	6.36	636	−	−	287	0.99	2.84	284	−	−	
7	752	0.73	5.50	550	−	−	192	0.94	1.80	180	−	−	
8	556	0.86	4.79	479	−	−	281	1.01	2.84	284	−	−	
9	709	0.84	5.93	593	−	−	244	1.00	2.44	244	−	−	
10	835	0.98	8.18	818	−	−	267	1.00	2.67	267	−	−	
11	909	1.01	9.22	922	−	−	347	1.02	3.54	354	−	−	
12	857	0.95	8.10	810	−	−	347	1.00	3.46	346	−	−	
13	857	0.94	8.04	804	−	−	347	1.01	3.50	350	−	−	
14	861	0.92	7.96	796	−	−	347	0.99	3.44	344	−	−	
15	740	1.00	7.41	741	−	−	347	0.98	3.40	340	−	−	
16	755	1.13	8.54	854	−	−	347	0.99	3.44	344	−	−	
17	730	1.09	7.98	798	−	−	347	1.02	3.54	354	−	−	
18	812	1.01	8.21	821	−	−	347	1.00	3.47	347	−	−	
19	799	1.03	8.23	823	−	−	347	0.99	3.44	344	−	−	
20	664	1.01	6.71	671	−	−	212	1.01	2.14	214	−	−	
21	796	0.97	7.76	776	−	−	245	0.99	2.43	243	−	−	
22	834	1.00	8.37	837	−	−	333	1.00	3.33	333	−	−	
23	996	0.95	9.45	945	−	−	347	0.97	3.37	337	−	−	
24	997	0.84	8.39	839	−	−	347	0.97	3.37	337	−	−	
25	998	0.80	7.95	795	−	−	347	1.00	3.47	347	−	−	
26	998	0.81	8.10	810	−	−	347	1.00	3.47	347	−	−	
27	998	0.76	7.62	762	−	−	347	0.95	3.30	330	−	−	
28	944	0.78	7.32	732	−	−	293	1.00	2.93	293	−	−	
29	997	0.79	7.90	790	−	−	347	0.99	3.44	344	−	−	
30	997	0.69	6.87	687	−	−	347	0.99	3.44	344	−	−	
合計	25,168	−	222.96	22296	0.00	0.00	9,251	−	91.92	9192	−	−	
最大	998	1.13	9.45	945	−	−	347	1.02	3.54	354	−	−	
最小	556	0.69	4.79	479	−	−	192	0.94	1.80	180	−	−	
平均	839	0.89	7.43	743	−	−	308	0.99	3.06	306	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2025年　4月度　　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備　考
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量	濃度	固形物量	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量						
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t	
1	−	−	−	−	−	−	399	−	0.96	−	3.8	3.8	384	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	500	−	0.68	−	3.9	3.9	390	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	569	−	0.66	−	3.8	3.8	376	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	572	−	0.68	−	3.9	3.9	389	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	563	−	0.58	−	3.3	3.3	327	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	542	−	0.65	−	3.5	3.5	352	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	560	−	0.66	−	3.7	3.7	370	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	275	−	0.71	−	2.0	2.0	195	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	465	−	0.75	−	3.5	3.5	349	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	568	−	0.97	−	5.5	5.5	551	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	562	−	1.01	−	5.7	5.7	568	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	510	−	0.91	−	4.6	4.6	464	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	510	−	0.89	−	4.5	4.5	454	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	514	−	0.88	−	4.5	4.5	452	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	393	−	1.02	−	4.0	4.0	401	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	408	−	1.25	−	5.1	5.1	510	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	383	−	1.16	−	4.4	4.4	444	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	465	−	1.02	−	4.7	4.7	474	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	452	−	1.06	−	4.8	4.8	479	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	452	−	1.01	−	4.6	4.6	457	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	551	−	0.95	−	5.3	5.3	533	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	501	−	1.04	−	5.0	5.0	504	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	649	−	0.93	−	6.1	6.1	608	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	650	−	0.76	−	5.0	5.0	502	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	651	−	0.67	−	4.5	4.5	448	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	651	−	0.70	−	4.6	4.6	463	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	651	−	0.64	−	4.3	4.3	432	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	651	−	0.67	−	4.4	4.4	439	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	650	−	0.66	−	4.5	4.5	446	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	650	−	0.50	−	3.4	3.4	343	−	−	−	−	−	
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	15917	−	−	0.0	131.0	131.0	13104	−	−	0	−	0.00	
最大	−	−	−	−	−	−	651	−	1.25	−	6.1	6.1	608	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	275	−	0.50	−	2.0	2.0	195	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	531	−	0.82	−	4.4	4.4	437	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2025年 4月度　No.5-3

日	スクリュープレス脱水機													備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄)	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
合計	0	0.0	–	0	0.0	–	–	–	0	–	0.00	–	0	
最大	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
最小	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
平均	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2025年 4月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.00	0.00	0:00	0.0	0.00	−	0.0	−	0.0	0	0	0	0.0	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2025年 4月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	−	746	−	−	746	−	138.6	−	−	138.6	−	6.2	−	−	6.2
2	−	744	−	−	744	−	140.8	−	−	140.8	−	5.5	−	−	5.5
3	−	787	−	−	787	−	114.3	−	−	114.3	−	5.1	−	−	5.1
4	−	910	−	−	910	−	162.9	−	−	162.9	−	6.8	−	−	6.8
5	−	761	−	−	761	−	103.2	−	−	103.2	−	4.5	−	−	4.5
6	−	829	−	−	829	−	143.3	−	−	143.3	−	5.4	−	−	5.4
7	−	752	−	−	752	−	111.7	−	−	111.7	−	4.7	−	−	4.7
8	61	495	−	−	556	11.0	106.6	−	−	117.6	0.4	3.7	−	−	4.1
9	−	709	−	−	709	−	112.5	−	−	112.5	−	5.1	−	−	5.1
10	−	835	−	−	835	−	175.9	−	−	175.9	−	7.0	−	−	7.0
11	−	909	−	−	909	−	188.5	−	−	188.5	−	8.4	−	−	8.4
12	−	857	−	−	857	−	178.7	−	−	178.7	−	7.5	−	−	7.5
13	−	857	−	−	857	−	199.1	−	−	199.1	−	7.2	−	−	7.2
14	−	861	−	−	861	−	169.0	−	−	169.0	−	7.2	−	−	7.2
15	−	740	−	−	740	−	170.9	−	−	170.9	−	6.8	−	−	6.8
16	−	755	−	−	755	−	174.4	−	−	174.4	−	7.8	−	−	7.8
17	−	730	−	−	730	−	164.2	−	−	164.2	−	7.0	−	−	7.0
18	−	812	−	−	812	−	189.1	−	−	189.1	−	7.4	−	−	7.4
19	−	799	−	−	799	−	167.4	−	−	167.4	−	7.4	−	−	7.4
20	−	664	−	−	664	−	147.9	−	−	147.9	−	6.1	−	−	6.1
21	−	796	−	−	796	−	165.9	−	−	165.9	−	7.1	−	−	7.1
22	−	834	−	−	834	−	192.8	−	−	192.8	−	7.3	−	−	7.3
23	−	996	−	−	996	−	198.6	−	−	198.6	−	8.2	−	−	8.2
24	−	997	−	−	997	−	177.9	−	−	177.9	−	7.2	−	−	7.2
25	−	998	−	−	998	−	174.5	−	−	174.5	−	7.2	−	−	7.2
26	−	998	−	−	998	−	172.8	−	−	172.8	−	7.4	−	−	7.4
27	−	998	−	−	998	−	143.9	−	−	143.9	−	6.5	−	−	6.5
28	−	944	−	−	944	−	148.8	−	−	148.8	−	6.5	−	−	6.5
29	−	997	−	−	997	−	162.1	−	−	162.1	−	7.0	−	−	7.0
30	−	997	−	−	997	−	142.8	−	−	142.8	−	6.1	−	−	6.1
			−	−				−	−				−	−	
合計	61	25,107	−	−	25,168	11.0	4,739.1	−	−	4,750	0.4	197.3	−	−	197.7
最大	61	998	−	−	998	11.0	199.1	−	−	199.1	0.4	8.4	−	−	8.4
最小	61	495	−	−	556	11.0	103.2	−	−	103.2	0.4	3.7	−	−	4.1
平均	61	837	−	−	839	11.0	158.0	−	−	158.3	0.4	6.6	−	−	6.6

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2025年 4月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.98	4.5	−	85.0	−	−	84.9	−	1,131	−	−	1,131	−	0.11	−	−	0.10	
2	0.85	3.9	−	87.6	−	−	87.3	−	1,218	−	−	1,218	−	0.11	−	−	0.11	
3	0.75	4.4	−	85.6	−	−	86.4	−	1,233	−	−	1,233	−	0.11	−	−	0.11	
4	0.80	4.1	−	92.8	−	−	93.2	−	1,392	−	−	1,392	−	0.11	−	−	0.11	
5	0.69	4.4	−	85.8	−	−	84.9	−	1,218	−	−	1,218	−	0.11	−	−	0.11	
6	0.77	3.8	−	85.0	−	−	84.4	−	1,276	−	−	1,276	−	0.11	−	−	0.11	
7	0.73	4.2	−	86.0	−	−	85.5	−	1,233	−	−	1,233	−	0.11	−	−	0.11	
8	0.86	3.5	77.2	85.9	−	−	85.4	−	827	−	−	827	−	0.12	−	−	0.10	
9	0.84	4.5	−	85.0	−	−	85.0	−	1,073	−	−	1,073	−	0.10	−	−	0.10	
10	0.98	4.0	−	85.5	−	−	85.4	−	1,291	−	−	1,291	−	0.11	−	−	0.11	
11	1.01	4.5	−	91.9	−	−	91.3	−	1,392	−	−	1,392	−	0.11	−	−	0.11	
12	0.95	4.2	−	91.7	−	−	92.6	−	1,305	−	−	1,305	−	0.11	−	−	0.11	
13	0.94	3.6	−	89.9	−	−	88.9	−	1,291	−	−	1,291	−	0.10	−	−	0.10	
14	0.92	4.3	−	91.3	−	−	91.1	−	1,305	−	−	1,305	−	0.11	−	−	0.10	
15	1.00	4.0	−	91.3	−	−	91.9	−	1,117	−	−	1,117	−	0.10	−	−	0.10	
16	1.13	4.4	−	90.9	−	−	91.8	−	1,146	−	−	1,146	−	0.11	−	−	0.10	
17	1.09	4.3	−	88.4	−	−	87.5	−	1,102	−	−	1,102	−	0.10	−	−	0.10	
18	1.01	3.9	−	90.1	−	−	90.2	−	1,276	−	−	1,276	−	0.11	−	−	0.11	
19	1.03	4.5	−	90.5	−	−	90.2	−	1,073	−	−	1,073	−	0.09	−	−	0.09	
20	1.01	4.1	−	90.4	−	−	91.0	−	899	−	−	899	−	0.09	−	−	0.09	
21	0.97	4.3	−	91.3	−	−	92.2	−	957	−	−	957	−	0.08	−	−	0.08	
22	1.00	3.8	−	87.4	−	−	88.0	−	1,059	−	−	1,059	−	0.09	−	−	0.09	
23	0.95	4.1	−	86.9	−	−	86.3	−	1,204	−	−	1,204	−	0.08	−	−	0.08	
24	0.84	4.1	−	86.3	−	−	85.7	−	1,204	−	−	1,204	−	0.08	−	−	0.08	
25	0.80	4.2	−	90.7	−	−	90.0	−	1,247	−	−	1,247	−	0.09	−	−	0.09	
26	0.81	4.3	−	91.3	−	−	91.4	−	1,276	−	−	1,276	−	0.09	−	−	0.09	
27	0.76	4.5	−	85.4	−	−	85.5	−	1,262	−	−	1,262	−	0.09	−	−	0.09	
28	0.78	4.4	−	88.5	−	−	87.8	−	1,233	−	−	1,233	−	0.09	−	−	0.09	
29	0.79	4.3	−	89.0	−	−	88.6	−	1,276	−	−	1,276	−	0.09	−	−	0.09	
30	0.69	4.3	−	89.2	−	−	88.4	−	1,305	−	−	1,305	−	0.09	−	−	0.09	
					−	−				−	−				−	−		
合計	−	−	−	−	−	−	−	0	35,815	−	−	35,815	−	−	−	−	−	
最大	1.13	4.5	77.2	92.8	−	−	93.2	0	1,392	−	−	1,392	0.00	0.12	−	−	0.11	
最小	0.69	3.5	77.2	85.0	−	−	84.4	0	827	−	−	827	0.00	0.08	−	−	0.08	
平均	0.89	4.2	76.1	88.7	−	−	88.6	−	1,194	−	−	1,194	−	0.10	−	−	0.10	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2025年 4月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤(ポリ鉄)	脱水ケーキ搬出量	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率				
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t	
1	955	28.2	96.8	133	28.2	78.8	542	0.71	−	−	1,958	6.4	−	−	−	
2	908	27.9	96.9	131	27.9	78.6	540	0.76	−	−	1,827	6.4	−	−	−	
3	839	24.2	97.1	112	24.2	78.3	500	0.82	−	−	1,784	7.3	−	−	−	
4	1,102	31.7	96.7	148	31.7	78.6	651	0.72	−	−	2,291	6.3	−	−	−	
5	840	24.8	97.0	126	24.8	80.3	570	0.91	−	−	1,943	7.8	−	−	−	
6	1,003	28.6	97.1	136	28.6	78.9	702	0.97	−	−	2,523	8.8	−	−	−	
7	971	27.9	97.1	126	27.9	77.9	707	1.01	−	−	2,523	9.0	−	−	−	
8	1,058	28.0	97.0	133	28.0	79.0	617	0.78	−	−	2,741	8.6	−	−	−	
9	1,038	28.0	97.1	130	28.0	78.5	592	0.79	−	−	2,596	8.7	−	−	−	
10	956	27.1	97.1	130	27.1	79.1	615	0.89	−	−	2,451	8.8	−	−	−	
11	887	26.4	96.7	127	26.4	79.2	652	0.90	−	−	2,523	8.7	−	−	−	
12	1,045	31.0	96.8	142	31.0	78.2	741	0.89	−	−	3,002	9.0	−	−	−	
13	1,130	30.8	96.9	137	30.8	77.6	734	0.83	−	−	3,176	9.0	−	−	−	
14	1,055	30.7	96.9	134	30.7	77.1	616	0.76	−	−	2,973	9.1	−	−	−	
15	1,041	29.3	96.7	128	29.3	77.1	621	0.73	−	−	2,857	8.4	−	−	−	
16	1,116	32.8	97.0	145	32.8	77.4	652	0.77	−	−	2,813	8.3	−	−	−	
17	949	26.8	97.0	126	26.8	78.8	590	0.83	−	−	2,407	8.5	−	−	−	
18	1,517	38.1	97.4	183	38.1	79.2	994	0.99	−	−	3,973	9.9	−	−	−	
19	1,939	48.0	97.5	216	48.0	77.8	1,163	0.97	−	−	5,191	10.8	−	−	−	
20	2,003	49.9	97.5	231	49.9	78.4	1,202	0.96	−	−	5,177	10.3	−	−	−	
21	1,736	44.8	97.2	209	44.8	78.6	1,109	0.91	−	−	4,394	9.0	−	−	−	
22	1,834	46.7	97.4	226	46.7	79.3	1,175	0.98	−	−	4,597	9.6	−	−	−	
23	1,845	49.9	97.2	223	49.9	77.7	1,153	0.88	−	−	4,698	9.0	−	−	−	
24	1,833	52.7	97.1	223	52.7	76.4	1,026	0.78	−	−	3,611	6.8	−	−	−	
25	2,048	54.2	97.3	246	54.2	78.0	1,059	0.78	−	−	2,538	4.7	−	−	−	
26	1,347	30.7	97.6	139	30.7	78.0	569	0.70	−	−	3,582	11.1	−	−	−	
27	934	25.5	97.3	119	25.5	78.5	556	0.87	−	−	2,639	10.3	−	−	−	
28	865	25.9	96.9	125	25.9	79.3	587	0.89	−	−	2,059	7.8	−	−	−	
29	915	26.8	96.7	123	26.8	78.2	654	0.86	−	−	2,219	7.3	−	−	−	
30	1,026	31.8	96.8	137	31.8	76.8	611	0.74	−	−	2,422	7.4	−	−	−	
															−	
合計	36,735	1,009.2	−	4,644	1,009.2	−	22,490	−	−	−	89,480	−	0	0	−	
最大	2,048	54.2	97.6	246	54.2	80.3	1,202	1.01	−	−	5,191	11.1	−	−	−	
最小	839	24.2	96.7	112	24.2	76.4	500	0.70	−	−	1,784	4.7	−	−	−	
平均	1,225	33.6	97.3	155	33.6	78.3	750	0.85	−	−	2,983	8.4	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2025年 4月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	840	3.6	30.6	371.0	3.1	11.4	221.6	3.9	8.7	109	4.0	4.3	139	4.5	6.2	
2	779	3.6	28.4	341.0	3.3	11.4	221.3	3.8	8.5	76	4.0	3.0	141	3.9	5.5	
3	652	3.7	24.3	262.0	3.4	8.8	214.1	3.6	7.8	62	4.2	2.6	114	4.4	5.1	
4	951	3.8	36.3	355.0	3.6	12.7	317.9	3.8	12.1	115	4.1	4.7	163	4.1	6.8	
5	652	3.8	24.9	225.0	3.6	8.1	260.6	3.7	9.7	63	4.1	2.6	103	4.4	4.5	
6	846	3.4	28.8	411.0	2.9	11.9	233.6	3.9	9.0	59	4.2	2.5	143	3.8	5.4	
7	825	3.4	28.0	368.0	2.8	10.3	261.7	3.7	9.6	83	4.1	3.4	112	4.2	4.7	
8	994	3.2	31.8	502.0	2.7	13.5	279.0	3.7	10.2	95	4.2	4.0	118	3.5	4.1	
9	917	3.3	29.9	406.0	2.4	9.7	295.1	3.7	10.9	104	4.1	4.2	113	4.5	5.1	
10	892	3.4	30.4	271.0	2.5	6.7	303.9	3.6	11.0	142	4.1	5.7	176	4.0	7.0	
11	934	3.6	33.6	247.0	2.4	6.0	344.5	3.7	12.8	154	4.1	6.4	189	4.5	8.4	
12	1050	3.7	39.2	355.0	3.5	12.5	358.9	3.6	12.8	157	4.1	6.4	179	4.2	7.5	
13	1136	3.6	40.7	457.0	3.3	15.0	335.3	3.8	12.6	145	4.1	5.9	199	3.6	7.2	
14	1043	3.7	38.1	373.0	3.2	12.1	357.0	3.6	12.9	144	4.1	5.9	169	4.3	7.2	
15	1040	3.8	39.1	412.0	3.6	14.8	314.9	3.7	11.7	142	4.1	5.8	171	4.0	6.8	
16	930	3.6	33.3	375.0	2.7	10.3	258.3	3.9	10.2	122	4.1	5.0	174	4.4	7.8	
17	849	3.3	28.4	315.0	2.3	7.1	247.3	3.8	9.3	123	4.1	5.0	164	4.3	7.0	
18	1195	2.9	35.2	607.0	2.0	12.4	275.9	3.8	10.5	123	4.0	4.9	189	3.9	7.4	
19	1533	2.8	43.1	902.0	2.0	17.7	334.8	3.8	12.8	128	4.1	5.2	167	4.5	7.4	
20	1578	2.8	44.8	946.0	2.2	20.5	352.7	3.7	13.0	131	4.0	5.2	148	4.1	6.1	
21	1335	3.2	43.0	706.0	2.5	18.0	332.2	3.8	12.5	131	4.1	5.4	166	4.3	7.1	
22	1393	3.1	42.6	764.0	2.4	18.7	320.7	3.7	12.0	116	4.0	4.6	193	3.8	7.3	
23	1401	3.3	46.8	741.0	2.8	20.7	343.7	3.8	13.0	118	4.1	4.9	199	4.1	8.2	
24	1500	3.5	52.8	850.0	3.2	27.4	365.5	3.8	14.0	106	4.0	4.2	178	4.1	7.2	
25	1482	3.7	54.4	871.0	3.5	30.2	330.7	3.8	12.6	106	4.1	4.4	175	4.2	7.2	
26	1119	2.9	32.3	561.0	1.7	9.8	284.6	3.9	11.1	100	4.0	4.0	173	4.3	7.4	
27	766	3.3	25.6	269.0	1.9	5.1	282.6	3.9	11.1	71	4.1	2.9	144	4.5	6.5	
28	711	3.7	26.4	226.0	2.8	6.4	271.8	4.0	10.9	64	4.0	2.6	149	4.4	6.5	
29	760	4.0	30.4	271.0	3.8	10.4	259.9	4.0	10.3	67	4.0	2.7	162	4.3	7.0	
30	832	4.0	32.9	345.0	3.7	12.6	270.2	4.1	11.1	74	4.2	3.1	143	4.3	6.1	
合計	30936	−	1056.1	14105.0	−	392	8850.3	−	334.7	3,231	−	131.5	4750	−	197.7	
最大	1578	4.0	54.4	946.0	3.8	30	365.5	4.1	14.0	157.22	4.2	6.4	199	4.5	8.4	
最小	652	2.8	24.3	225.0	1.7	5	214.1	3.6	7.8	58.51	4.0	2.5	103	3.5	4.1	
平均	1031	3.4	35.0	470.2	2.8	13	295.0	3.8	11.2	107.70	4.1	4.4	158	4.2	6.6	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2025年 4月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	131.70	78.8	84.6	28.0	−	−	−	−	131.70	78.8	84.6	28.0	−	−	−	−	
2	129.38	78.6	85.0	27.6	−	−	−	−	129.38	78.6	85.0	27.6	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月
3	127.81	78.3	85.6	27.7	−	−	−	−	127.81	78.3	85.6	27.7	−	−	−	−	平均(average関数使用)にて
4	131.21	78.6	85.9	28.1	−	−	−	−	131.21	78.6	85.9	28.1	−	−	−	−	補完しています
5	130.04	80.3	84.5	25.6	−	−	−	−	130.04	80.3	84.5	25.6	−	−	−	−	
6	130.00	78.9	84.5	27.4	−	−	−	−	130.00	78.9	84.5	27.4	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日
7	129.66	77.9	86.0	28.6	−	−	−	−	129.66	77.9	86.0	28.6	−	−	−	−	は月平均(average関数使用)にて
8	131.62	79.0	86.0	27.7	−	−	−	−	131.62	79.0	86.0	27.7	−	−	−	−	データを補完しています
9	130.38	78.5	86.5	28.1	−	−	−	−	130.38	78.5	86.5	28.1	−	−	−	−	
10	128.28	79.1	85.6	26.9	−	−	−	−	128.28	79.1	85.6	26.9	−	−	−	−	
11	127.80	79.2	84.8	26.6	−	−	−	−	127.80	79.2	84.8	26.6	−	−	−	−	
12	128.34	78.2	84.5	28.0	−	−	−	−	128.34	78.2	84.5	28.0	−	−	−	−	
13	129.77	77.6	84.5	29.1	−	−	−	−	129.77	77.6	84.5	29.1	−	−	−	−	
14	130.30	77.1	83.2	29.9	−	−	−	−	130.30	77.1	83.2	29.9	−	−	−	−	
15	128.62	77.1	83.1	29.4	−	−	−	−	128.62	77.1	83.1	29.4	−	−	−	−	
16	154.19	77.4	83.6	34.9	26.79	77.4	83.6	6.1	127.40	77.4	83.6	28.8	−	−	−	−	
17	131.14	78.8	82.8	27.8	−	−	−	−	131.14	78.8	82.8	27.8	−	−	−	−	
18	201.25	79.2	83.7	41.9	76.97	79.2	83.7	16.0	124.28	79.2	83.7	25.9	−	−	−	−	
19	217.56	77.8	84.5	48.3	98.40	77.8	84.5	21.9	119.16	77.8	84.5	26.5	−	−	−	−	
20	214.60	78.4	84.5	46.4	97.71	78.4	84.5	21.1	116.89	78.4	84.5	25.3	−	−	−	−	
21	225.20	78.6	83.8	48.2	102.45	78.6	83.8	21.9	122.75	78.6	83.8	26.3	−	−	−	−	
22	228.17	79.3	84.0	47.2	106.24	79.3	84.0	22.0	121.93	79.3	84.0	25.2	−	−	−	−	
23	223.70	77.7	83.2	50.0	107.00	77.7	83.2	23.9	116.70	77.7	83.2	26.1	−	−	−	−	
24	232.61	76.4	84.2	54.9	113.44	76.4	84.2	26.8	119.17	76.4	84.2	28.1	−	−	−	−	
25	230.84	78.0	86.0	50.8	107.16	78.0	86.0	23.6	123.68	78.0	86.0	27.2	−	−	−	−	
26	155.18	78.0	84.5	34.2	41.88	78.0	84.5	9.2	113.30	78.0	84.5	25.0	−	−	−	−	
27	112.76	78.5	84.5	24.2	−	−	−	−	112.76	78.5	84.5	24.2	−	−	−	−	
28	129.44	79.3	84.0	26.8	−	−	−	−	129.44	79.3	84.0	26.8	−	−	−	−	
29	130.18	78.2	84.5	28.4	−	−	−	−	130.18	78.2	84.5	28.4	−	−	−	−	
30	131.02	76.8	83.5	30.4	−	−	−	−	131.02	76.8	83.5	30.4	−	−	−	−	
合計	4662.75	−	−	1,013	878.04	−	−	192.5	3,784.71	−	−	820.6	0.00	−	−	0.0	
最大	232.61	80.3	86.5	54.9	113.44	79.3	86.0	26.8	131.70	80.3	86.5	30.4	−	−	−	−	
最小	112.76	76.4	82.8	24.2	26.79	76.4	83.2	6.1	112.76	76.4	82.8	24.2	−	−	−	−	
平均	155.00	78.3	84.5	33.8	87.80	78.1	84.3	19.0	126.16	78.3	84.5	27.4	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、珪砂補給量)

2025年 4月度　No.5-10

日	重油消費量				珪砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	t	t	t	t	t	t	t	
1	−	1,335	−	1,335	−	−	−	0	
2	−	1,891	−	1,891	−	−	−	0	
3	−	1,477	−	1,477	−	−	−	0	
4	−	1,579	−	1,579	−	−	−	0	
5	−	2,971	−	2,971	−	−	−	0	
6	−	2,106	−	2,106	−	−	−	0	
7	−	1,341	−	1,341	−	−	−	0	
8	−	1,239	−	1,239	−	−	−	0	
9	−	1,370	−	1,370	−	−	−	0	
10	−	2,762	−	2,762	−	−	−	0	
11	−	2,802	−	2,802	−	−	−	0	
12	−	1,590	−	1,590	−	−	−	0	
13	−	701	−	701	−	−	−	0	
14	−	654	−	654	−	−	−	0	
15	1,298	851	−	2,149	−	−	−	0	
16	3,734	1,030	−	4,764	−	−	−	0	
17	1,462	2,631	−	4,093	−	−	−	0	
18	2,448	2,105	−	4,553	−	−	−	0	
19	1,263	770	−	2,033	−	−	−	0	
20	1,042	690	−	1,732	−	−	−	0	
21	1,156	1,108	−	2,264	−	−	−	0	
22	1,574	1,556	−	3,130	−	−	−	0	
23	470	408	−	878	−	−	−	0	
24	196	225	−	421	−	−	−	0	
25	629	673	−	1,302	−	−	−	0	
26	472	833	−	1,305	−	−	−	0	
27	−	1,586	−	1,586	−	−	−	0	
28	−	2,562	−	2,562	−	−	−	0	
29	−	1,920	−	1,920	−	−	−	0	
30	−	1,095	−	1,095	−	−	−	0	
合計	15,744	43,861	0	59,605	0	0	0	0	
最大	3,734	2,971	−	4,764	−	−	−	0	
最小	196	225	−	421	−	−	−	0	
平均	1,312	1,462	−	1,987	−	−	−		

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2025年 5月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量		流入下水量	放流水量	簡易処理水量			放流水量		降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
			（合流）	雨水排水量		（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	mm	㎥	㎥	㎥	㎥	
1	晴	20.0	177,257	0	177,257	178,254	0	0	0	135,501	42,753	0.0	45,915	223,172	157,912	65,260	
2	曇一時雨	18.0	522,701	75,575	447,126	448,124	142,427	88,420	230,847	165,170	52,107	26.0	54,583	265,768	188,128	77,640	
3	晴	17.0	201,836	0	201,836	202,834	0	0	0	166,496	36,338	0.0	51,467	247,231	188,771	58,460	
4	晴	21.0	180,659	0	180,659	181,656	0	0	0	142,191	39,465	0.0	52,118	227,463	167,253	60,210	
5	晴	22.0	179,594	0	179,594	180,501	0	0	0	139,813	40,688	0.0	51,126	225,550	163,540	62,010	
6	曇時々雨	14.0	489,878	13,475	476,403	477,376	187,903	62,110	250,013	170,657	56,706	19.5	58,810	280,140	194,520	85,620	
7	曇後晴	17.0	259,876	0	259,876	260,746	25,353	20,140	45,493	167,814	47,439	0.0	56,249	264,054	190,074	73,980	
8	晴	20.0	203,051	0	203,051	204,048	0	0	0	158,772	45,276	0.0	52,405	250,115	181,525	68,590	
9	晴後雨	20.0	300,376	0	300,376	301,237	41,248	49,020	90,268	162,877	48,092	9.0	53,785	258,883	185,763	73,120	
10	曇一時雨	23.0	271,592	0	271,592	272,533	35,853	30,700	66,553	161,449	44,531	0.5	51,185	250,706	183,126	67,580	
11	曇後雨	20.0	219,265	0	219,265	220,147	18,206	0	18,206	157,826	44,115	2.5	52,920	248,303	179,483	68,820	
12	曇一時雨	20.0	265,110	0	265,110	266,084	70,018	0	70,018	145,649	50,417	2.0	49,711	239,256	164,836	74,420	
13	晴	23.0	201,082	0	201,082	201,714	0	0	0	153,558	48,156	0.0	50,283	246,802	176,162	70,640	
14	晴	23.0	191,317	0	191,317	191,881	0	0	0	145,542	46,339	0.0	52,253	238,478	169,708	68,770	
15	晴後曇	21.0	194,547	0	194,547	195,236	0	0	0	144,308	50,928	0.0	53,637	243,196	169,616	73,580	
16	晴後曇	24.0	179,180	0	179,180	179,816	0	0	0	137,616	42,200	0.0	51,010	225,149	160,489	64,660	
17	曇時々雨	26.0	581,633	132,050	449,583	450,488	149,013	84,690	233,703	160,104	56,681	31.0	58,056	268,810	184,900	83,910	
18	晴	25.0	210,224	0	210,224	211,146	0	0	0	156,253	54,893	0.0	55,640	259,633	177,083	82,550	
19	晴	23.0	215,931	0	215,931	216,800	0	0	0	153,567	63,233	0.0	61,188	271,930	176,280	95,650	
20	晴	26.0	187,664	0	187,664	188,582	0	0	0	139,796	48,786	0.0	57,586	240,005	164,345	75,660	
21	曇後雨	27.0	330,805	0	330,805	331,610	73,174	68,780	141,954	132,939	56,717	5.5	56,136	240,136	151,796	88,340	
22	曇一時雨	27.0	230,719	0	230,719	231,665	8,956	12,640	21,596	152,776	57,293	1.5	54,320	258,348	167,628	90,720	
23	晴	23.0	201,452	0	201,452	202,404	0	0	0	156,621	45,783	0.0	49,777	245,823	172,643	73,180	
24	曇時々雨	21.0	558,276	110,180	448,096	448,902	135,926	111,790	247,716	154,851	46,335	45.0	42,671	237,832	165,922	71,910	
25	雨時々曇	20.0	667,600	96,605	570,995	571,994	205,499	147,900	353,399	172,679	45,916	12.0	49,288	260,725	184,295	76,430	
26	曇	20.0	231,614	0	231,614	232,537	0	5,280	5,280	177,965	49,292	0.0	51,409	270,574	192,854	77,720	
27	曇	19.0	232,116	0	232,116	233,063	0	0	0	179,588	53,475	0.0	57,225	284,017	202,547	81,470	
28	晴	21.0	216,268	0	216,268	216,782	0	0	0	168,497	48,285	0.0	56,539	267,759	193,149	74,610	
29	曇一時雨	25.0	219,340	0	219,340	220,149	0	15,480	15,480	159,467	45,202	3.0	56,308	254,993	184,383	70,610	
30	曇後晴	25.0	204,480	0	204,480	205,330	0	0	0	162,504	42,826	0.0	53,019	252,399	186,449	65,950	
31	晴後曇	21.0	193,233	0	193,233	194,074	0	0	0	151,688	42,386	0.0	45,843	233,929	168,779	65,150	
合計	－	－	8,518,676	427,885	8,090,791	8,117,713	1,093,576	696,950	1,790,526	4,834,534	1,492,653	157.5	1,642,462	7,781,179	5,493,959	2,287,220	
最大	－	27.0	667,600	132,050	570,995	571,994	205,499	147,900	353,399	179,588	63,233	45.0	61,188	284,017	202,547	95,650	
最小	－	14.0	177,257	13,475	177,257	178,254	8,956	5,280	5,280	132,939	36,338	0.5	42,671	223,172	151,796	58,460	
平均	－	21.7	274,796	85,577	260,993	261,862	91,131	58,079	127,895	155,953	48,150	13.1	52,983	251,006	177,224	73,781	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2025年 5月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水)使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	48,860	96	510	4,904	6,834	2,312	−	−	−	0	0.00	1,117	0.99	285	0.80
2	74,370	146	510	6,092	6,659	2,340	−	−	−	0	0.00	1,117	0.44	342	0.29
3	45,270	89	510	8,861	6,778	1,154	−	−	−	58	0.15	1,379	0.99	307	1.01
4	45,210	89	510	11,624	6,653	869	−	−	−	0	0.00	1,436	1.21	285	0.87
5	45,950	90	510	10,821	6,714	1,431	−	−	−	0	0.00	1,573	1.35	274	0.81
6	82,840	162	510	10,479	6,655	2,908	−	−	−	0	0.00	1,493	0.50	365	0.37
7	54,710	107	510	10,701	6,740	1,450	−	−	−	0	0.00	1,539	0.96	399	0.71
8	45,320	89	510	10,121	6,672	1,140	−	−	−	0	0.00	1,231	0.93	319	0.85
9	61,510	121	510	9,646	6,708	2,318	−	−	−	0	0.00	1,414	0.83	308	0.38
10	52,540	103	510	10,564	6,739	1,457	−	−	−	60	0.14	1,265	0.77	293	0.47
11	52,330	103	510	10,191	6,726	1,455	−	−	−	0	0.00	1,106	0.75	365	0.99
12	53,330	105	510	5,455	6,694	1,153	−	−	−	0	0.00	844	0.47	308	0.73
13	44,960	88	510	3,785	6,724	569	−	−	−	0	0.00	1,528	1.19	331	0.82
14	44,910	88	510	4,777	6,702	1,450	−	−	−	0	0.00	1,733	1.43	296	0.77
15	45,080	88	510	8,531	6,745	572	−	−	−	0	0.00	1,539	1.28	296	0.70
16	47,010	92	510	10,889	6,687	2,882	−	−	−	117	0.30	1,186	1.03	316	0.90
17	81,290	159	510	11,998	6,728	2,332	−	−	−	221	0.33	1,288	0.50	360	0.31
18	51,460	101	510	10,190	6,716	1,171	−	−	−	93	0.22	1,174	0.90	374	0.82
19	51,970	102	510	10,393	8,974	1,451	−	−	−	121	0.28	946	0.74	267	0.51
20	72,550	142	510	11,134	10,297	1,469	−	−	−	117	0.19	1,322	1.13	293	0.72
21	85,250	167	510	9,145	10,302	3,516	−	−	−	155	0.22	1,368	0.80	490	0.47
22	85,890	168	510	3,717	10,428	1,461	−	−	−	0	0.00	1,585	1.18	502	0.86
23	88,750	174	510	1,836	10,305	1,458	−	−	−	0	0.00	1,243	0.95	353	0.93
24	76,900	151	510	2,036	10,379	1,460	−	−	−	0	0.00	1,300	0.54	433	0.33
25	73,970	145	510	2,926	10,246	871	−	−	−	0	0.00	1,516	0.48	581	0.36
26	51,710	101	510	2,456	10,375	584	−	−	−	0	0.00	1,345	0.91	342	0.75
27	45,790	90	510	5,550	10,314	859	−	−	−	0	0.00	1,824	1.22	296	0.66
28	45,680	90	510	6,494	10,313	1,152	−	−	−	0	0.00	1,585	1.13	331	0.82
29	54,280	106	510	6,239	10,384	872	−	−	−	0	0.00	1,482	1.12	342	0.68
30	49,140	96	510	5,823	10,179	284	−	−	−	0	0.00	1,493	1.10	353	0.99
31	45,350	89	510	8,527	10,353	285	−	−	−	92	0.24	1,505	1.19	273	0.77
合計	1,804,180	3,538	−	235,905	253,723	44,685	−	−	−	1,034	−	42,476	−	10,679	−
最大	88,750	174	510	11,998	10,428	3,516	−	−	−	221	0.33	1,824	1.43	581	1.01
最小	44,910	88	510	1,836	6,653	284	−	−	−	58	0.14	844	0.44	267	0.29
平均	58,199	114	510	7,610	8,185	1,441	−	−	−	115	0.07	1,370	0.86	344	0.59

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2025年 5月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計	備考
	A系	B系	C系	D系	E系							
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	
1	35,460	65,168	57,284	32,820	32,440	157,912	65,260	223,172	0	0	0	
2	51,340	69,364	67,424	38,280	39,360	188,128	77,640	265,768	142,427	88,420	230,847	
3	48,550	74,731	65,490	29,230	29,230	188,771	58,460	247,231	0	0	0	
4	36,640	73,026	57,587	30,010	30,200	167,253	60,210	227,463	0	0	0	
5	34,760	71,648	57,132	30,810	31,200	163,540	62,010	225,550	0	0	0	
6	52,780	71,366	70,374	42,300	43,320	194,520	85,620	280,140	187,903	62,110	250,013	
7	47,810	75,176	67,088	36,980	37,000	190,074	73,980	264,054	25,353	20,140	45,493	
8	45,480	74,882	61,163	34,650	33,940	181,525	68,590	250,115	0	0	0	
9	47,660	71,391	66,712	36,900	36,220	185,763	73,120	258,883	41,248	49,020	90,268	
10	46,740	71,557	64,829	33,610	33,970	183,126	67,580	250,706	35,853	30,700	66,553	
11	44,710	71,541	63,232	34,050	34,770	179,483	68,820	248,303	18,206	0	18,206	
12	40,540	66,928	57,368	36,780	37,640	164,836	74,420	239,256	70,018	0	70,018	
13	42,500	71,527	62,135	35,020	35,620	176,162	70,640	246,802	0	0	0	
14	38,170	71,744	59,794	34,110	34,660	169,708	68,770	238,478	0	0	0	
15	42,890	68,891	57,835	36,370	37,210	169,616	73,580	243,196	0	0	0	
16	38,640	67,442	54,407	32,220	32,440	160,489	64,660	225,149	0	0	0	
17	51,140	72,706	61,054	41,030	42,880	184,900	83,910	268,810	149,013	84,690	233,703	
18	33,400	74,483	69,200	40,820	41,730	177,083	82,550	259,633	0	0	0	
19	26,400	76,369	73,511	47,060	48,590	176,280	95,650	271,930	0	0	0	
20	14,290	76,448	73,607	37,440	38,220	164,345	75,660	240,005	0	0	0	
21	13,270	70,955	67,571	43,370	44,970	151,796	88,340	240,136	73,174	68,780	141,954	
22	22,900	75,926	68,802	45,060	45,660	167,628	90,720	258,348	8,956	12,640	21,596	
23	33,760	73,205	65,678	36,840	36,340	172,643	73,180	245,823	0	0	0	
24	47,090	61,318	57,514	35,410	36,500	165,922	71,910	237,832	135,926	111,790	247,716	
25	54,020	66,922	63,353	37,450	38,980	184,295	76,430	260,725	205,499	147,900	353,399	
26	51,320	72,798	68,736	38,260	39,460	192,854	77,720	270,574	0	5,280	5,280	
27	55,520	75,685	71,342	39,350	42,120	202,547	81,470	284,017	0	0	0	
28	51,190	72,746	69,213	36,110	38,500	193,149	74,610	267,759	0	0	0	
29	49,950	69,251	65,182	34,280	36,330	184,383	70,610	254,993	0	15,480	15,480	
30	48,260	70,619	67,570	32,140	33,810	186,449	65,950	252,399	0	0	0	
31	42,650	64,496	61,633	31,720	33,430	168,779	65,150	233,929	0	0	0	
合計	1,289,830	2,210,309	1,993,820	1,130,480	1,156,740	5,493,959	2,287,220	7,781,179	1,093,576	696,950	1,790,526	
最大	55,520	76,448	73,607	47,060	48,590	202,547	95,650	284,017	205,499	147,900	353,399	
最小	13,270	61,318	54,407	29,230	29,230	151,796	58,460	223,172	8,956	5,280	5,280	
平均	41,607	71,300	64,317	36,467	37,314	177,224	73,781	251,006	91,131	58,079	127,895	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2025年 5月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	814	861	537	2,212	102.3	97.7	66.6	266.5	3.8	4.0	2.5	10.3	0.49	3.9
2	835	641	770	2,246	100.1	74.3	92.1	266.6	3.8	2.9	3.5	10.2	0.47	3.8
3	856	889	465	2,210	104.2	98.4	50.3	252.9	3.9	4.1	2.1	10.1	0.47	4.0
4	1,004	−	1,147	2,151	119.5	−	129.2	248.7	4.6	−	5.2	9.8	0.47	3.9
5	954	292	838	2,084	116.7	34.7	109.1	260.5	4.5	1.4	3.9	9.8	0.49	3.8
6	889	532	822	2,243	111.0	61.7	95.8	268.5	4.1	2.5	3.8	10.4	0.48	3.9
7	978	47	913	1,938	108.5	5.4	105.1	218.9	4.5	0.2	4.2	8.9	0.48	4.1
8	889	−	606	1,495	90.5	−	67.8	158.3	3.8	−	2.6	6.4	0.44	4.0
9	991	−	481	1,472	110.7	−	56.3	167.0	4.5	−	2.2	6.7	0.47	4.0
10	550	−	913	1,463	56.0	−	95.3	151.2	2.3	−	3.8	6.1	0.44	4.0
11	632	−	628	1,260	73.6	−	75.8	149.4	2.9	−	2.9	5.8	0.48	3.9
12	420	−	683	1,103	53.0	−	82.5	135.4	2.0	−	3.3	5.3	0.50	3.9
13	842	−	1,030	1,872	101.8	−	121.6	223.3	4.0	−	4.9	8.9	0.49	4.0
14	963	125	1,042	2,130	120.5	14.3	133.5	268.3	4.7	0.6	5.0	10.3	0.50	3.8
15	1,104	146	1,123	2,373	130.4	17.8	145.4	293.7	5.4	0.7	5.5	11.6	0.51	4.0
16	903	405	1,132	2,440	115.0	47.0	133.6	295.6	4.2	1.9	5.3	11.4	0.49	3.9
17	921	697	808	2,426	107.7	78.2	99.1	285.0	4.2	3.2	3.7	11.1	0.48	3.9
18	1,003	415	914	2,332	129.6	47.5	115.5	292.5	4.6	1.9	4.2	10.7	0.48	3.7
19	676	192	1,055	1,923	82.2	23.4	145.8	251.3	3.4	1.0	5.2	9.6	0.51	3.8
20	1,100	−	962	2,062	137.3	−	124.4	261.6	5.2	−	4.5	9.7	0.49	3.7
21	733	89	554	1,376	95.0	10.4	70.6	176.0	3.3	0.4	2.5	6.2	0.48	3.5
22	413	−	517	930	44.3	−	56.6	100.8	1.7	−	2.2	3.9	0.44	3.9
23	400	−	341	741	57.0	−	41.0	98.0	2.0	−	1.7	3.7	0.52	3.8
24	551	−	662	1,213	63.9	−	79.2	143.1	2.6	−	3.1	5.7	0.48	4.0
25	742	−	497	1,239	93.9	−	59.9	153.8	3.6	−	2.4	6.0	0.51	3.9
26	866	−	528	1,394	95.9	−	58.9	154.8	3.8	−	2.3	6.1	0.46	3.9
27	847	−	869	1,716	108.0	−	108.1	216.0	4.3	−	4.4	8.7	0.53	4.0
28	827	−	895	1,722	85.1	−	93.3	178.4	3.4	−	3.7	7.1	0.43	4.0
29	935	−	932	1,867	97.1	−	98.3	195.4	4.0	−	3.9	7.9	0.44	4.0
30	989	−	929	1,918	110.6	−	111.3	221.9	4.4	−	4.1	8.5	0.46	3.8
31	864	−	1,030	1,894	104.8	−	119.3	224.1	4.1	−	4.8	8.9	0.49	4.0
合計	25,491	5,331	24,623	55,445	3,026.0	610.7	2,940.8	6,577.6	117.6	24.8	113.4	255.8	−	−
最大	1,104	889	1,147	2,440	137.3	98.4	145.8	295.6	5.4	4.1	5.5	11.6	0.53	4.1
最小	400	47	341	741	44.3	5.4	41.0	98.0	1.7	0.2	1.7	3.7	0.43	3.5
平均	822	410	794	1,789	97.6	47.0	94.9	212.2	3.8	1.9	3.7	8.3	0.48	3.9

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2025年 5月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	95.2	95.1	95.2	9.92	9.79	6.82	26.53	0.25	0.23	0.26	0.25	351.0	3.4	11.8
2	96.3	96.3	96.3	10.75	6.96	11.21	28.92	0.27	0.23	0.31	0.27	361.0	3.0	10.9
3	96.3	96.2	96.2	13.39	11.22	5.69	30.30	0.33	0.27	0.26	0.29	286.0	3.9	11.2
4	96.3	－	96.3	12.90	－	13.99	26.89	0.27	－	0.26	0.26	301.0	3.2	9.5
5	95.3	95.2	95.3	14.40	3.25	13.26	30.92	0.31	0.23	0.32	0.30	367.0	3.0	11.2
6	96.4	96.3	96.3	11.78	5.59	10.16	27.53	0.27	0.22	0.26	0.25	349.0	3.1	10.7
7	96.3	96.3	96.3	8.14	0.51	11.18	19.83	0.17	0.23	0.26	0.21	417.0	3.3	13.7
8	96.0	－	96.0	10.18	－	6.97	17.15	0.26	－	0.26	0.26	409.0	3.4	13.9
9	95.0	－	95.0	11.04	－	6.90	17.94	0.24	－	0.30	0.26	445.0	3.3	14.6
10	95.9	－	95.9	5.72	－	12.21	17.92	0.24	－	0.30	0.28	529.0	2.9	15.4
11	96.3	－	96.3	6.10	－	6.81	12.91	0.20	－	0.23	0.21	462.0	3.5	16.2
12	96.5	－	96.5	4.99	－	8.28	13.26	0.24	－	0.24	0.24	435.0	3.3	14.4
13	95.3	－	95.2	11.11	－	13.02	24.13	0.27	－	0.26	0.26	560.0	3.0	17.0
14	96.5	96.5	96.5	13.27	1.40	13.29	27.96	0.28	0.22	0.25	0.26	464.0	2.6	11.8
15	96.5	96.6	96.6	12.40	1.64	14.88	28.92	0.22	0.22	0.26	0.24	475.0	2.3	11.1
16	96.4	96.4	96.4	12.46	4.69	15.95	33.10	0.28	0.24	0.29	0.28	481.0	2.4	11.3
17	95.1	95.0	95.1	12.65	7.15	10.56	30.35	0.29	0.21	0.27	0.26	460.0	2.3	10.6
18	96.3	96.3	96.3	13.29	4.23	12.51	30.03	0.28	0.21	0.29	0.27	254.0	3.3	8.4
19	96.6	96.6	96.6	9.39	2.25	15.65	27.29	0.27	0.23	0.29	0.28	333.0	3.7	12.5
20	96.4	－	96.4	14.84	－	13.79	28.62	0.28	－	0.29	0.28	264.0	3.8	9.9
21	95.1	95.1	95.1	11.44	1.23	8.30	20.97	0.33	0.29	0.31	0.32	175.0	4.0	6.9
22	95.9	－	95.9	5.56	－	6.48	12.04	0.31	－	0.29	0.30	266.0	2.9	7.7
23	96.7	－	96.6	6.16	－	5.04	11.20	0.30	－	0.29	0.29	253.0	2.9	7.4
24	96.3	－	96.4	7.30	－	8.68	15.99	0.27	－	0.27	0.27	356.0	2.6	9.4
25	95.4	－	95.4	8.86	－	6.45	15.31	0.24	－	0.26	0.24	381.0	3.3	12.4
26	96.1	－	96.1	10.36	－	7.02	17.38	0.26	－	0.29	0.27	168.0	3.7	6.2
27	96.7	－	96.7	13.07	－	12.45	25.52	0.29	－	0.27	0.28	500.0	2.9	14.5
28	95.8	－	95.8	9.98	－	10.71	20.68	0.28	－	0.28	0.28	804.0	4.1	33.2
29	95.3	－	95.3	11.67	－	11.94	23.61	0.28	－	0.29	0.28	1,205.0	2.5	30.2
30	96.1	－	96.2	12.94	－	13.05	26.00	0.28	－	0.31	0.29	627.0	2.3	14.2
31	96.4	－	96.4	13.79	－	16.40	30.19	0.33	－	0.33	0.33	453.0	2.3	10.4
合計	－	－	－	329.85	59.91	329.64	719.40	－	－	－	－	13,191.0	－	398.6
最大	96.70	96.60	96.70	14.84	11.22	16.40	33.10	0.33	0.29	0.33	0.33	1,205.0	4.1	33.2
最小	95.00	95.00	95.00	4.99	0.51	5.04	11.20	0.17	0.21	0.23	0.21	168.0	2.3	6.2
平均	96.1	96.4	95.8	10.64	4.61	10.63	23.21	0.27	0.23	0.28	0.27	425.5	3.0	12.9

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（第2処理場遠心）

2025年 5月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	－	104	571	675	－	13.1	65.4	78.4	－	0.5	2.5	3.0	0.54	3.9
2	－	870	－	870	－	110.6	－	110.6	－	4.1	－	4.1	0.54	3.7
3	－	467	257	724	－	58.1	29.1	87.1	－	2.1	1.1	3.3	0.53	3.8
4	－	557	173	730	－	69.2	19.6	88.8	－	2.6	0.8	3.3	0.53	3.7
5	－	161	549	710	－	20.0	62.1	82.1	－	0.7	2.4	3.2	0.53	3.9
6	－	544	133	677	－	66.1	14.7	80.8	－	2.4	0.6	3.0	0.52	3.7
7	－	147	585	732	－	19.5	70.8	90.3	－	0.7	2.8	3.5	0.56	3.9
8	－	735	221	956	－	90.9	23.8	114.7	－	3.4	0.9	4.3	0.51	3.7
9	－	43	936	979	－	5.3	101.0	106.3	－	0.2	3.9	4.1	0.51	3.9
10	－	520	223	743	－	61.3	24.1	85.4	－	2.3	0.9	3.3	0.51	3.8
11	－	215	480	695	－	23.1	46.7	69.8	－	0.9	1.8	2.7	0.47	3.9
12	－	543	88	631	－	61.1	9.0	70.2	－	2.3	0.4	2.7	0.49	3.8
13	－	262	478	740	－	29.5	49.1	78.6	－	1.1	1.9	3.0	0.49	3.9
14	－	528	208	736	－	59.5	21.3	80.8	－	2.3	0.8	3.1	0.49	3.8
15	－	155	545	700	－	17.9	67.2	85.1	－	0.7	2.5	3.2	0.50	3.7
16	－	572	137	709	－	69.0	17.6	86.6	－	2.6	0.7	3.3	0.52	3.8
17	－	151	598	749	－	17.0	72.1	89.1	－	0.6	2.7	3.3	0.49	3.7
18	－	761	－	761	－	85.7	－	85.7	－	3.3	－	3.3	0.49	3.8
19	－	831	－	831	－	93.6	－	93.6	－	3.6	－	3.6	0.49	3.8
20	－	736	223	959	－	88.8	28.7	117.5	－	3.4	1.1	4.4	0.52	3.8
21	－	－	976	976	－	－	123.0	123.0	－	－	4.6	4.6	0.51	3.7
22	－	363	478	841	－	44.8	53.5	98.3	－	1.7	2.2	3.9	0.53	4.0
23	－	11	962	973	－	1.4	110.1	111.5	－	0.1	4.5	4.6	0.54	4.1
24	－	222	446	668	－	25.6	46.6	72.2	－	1.0	1.9	2.9	0.50	4.0
25	－	563	115	678	－	67.2	12.4	79.6	－	2.6	0.5	3.1	0.52	3.8
26	－	16	559	575	－	1.8	58.4	60.2	－	0.1	2.4	2.5	0.50	4.1
27	－	598	602	1,200	－	67.3	61.4	128.7	－	2.6	2.5	5.1	0.49	3.9
28	－	701	409	1,110	－	81.8	43.2	125.0	－	3.1	1.8	4.9	0.51	3.9
29	－	191	661	852	－	20.8	65.8	86.6	－	0.8	2.7	3.5	0.48	4.1
30	－	865	－	865	－	98.5	－	98.5	－	3.9	－	3.9	0.50	4.0
31	－	53	447	500	－	6.4	50.0	56.5	－	0.3	2.1	2.3	0.53	4.1
合計	0	12,485	12,060	24,545	0.0	1,474.8	1,346.8	2,821.6	0.0	55.8	52.9	108.8	－	－
最大	0	870	976	1,200	0.0	110.6	123.0	128.7	0.0	4.1	4.6	5.1	0.56	4.1
最小	0	11	88	500	0.0	1.4	9.0	56.5	0.0	0.1	0.4	2.3	0.47	3.7
平均	－	416	447	792	－	49.2	49.9	91.0	－	1.9	2.0	3.5	0.51	3.9

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（第2処理場遠心、重力濃縮）

2025年 5月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	－	86.9	83.4	－	－	－	
2	－	87.1	－	－	－	－	
3	－	86.8	83.3	－	－	－	
4	－	86.8	83.3	－	－	－	
5	－	86.8	83.3	－	－	－	
6	－	86.5	82.9	－	－	－	
7	－	87.6	84.3	－	－	－	
8	－	89.7	82.5	－	－	－	
9	－	89.7	82.5	－	－	－	
10	－	87.9	82.5	－	－	－	
11	－	86.7	80.8	－	－	－	
12	－	87.3	81.7	－	－	－	
13	－	87.3	81.7	－	－	－	
14	－	87.3	81.7	－	－	－	
15	－	87.6	91.2	－	－	－	
16	－	88.2	91.6	－	－	－	
17	－	87.3	91.0	－	－	－	
18	－	87.3	－	－	－	－	
19	－	87.3	－	－	－	－	
20	－	88.2	91.6	－	－	－	
21	－	－	91.4	－	－	－	
22	－	88.4	86.6	－	－	－	
23	－	88.7	86.9	－	－	－	
24	－	87.6	85.7	－	－	－	
25	－	88.0	86.1	－	－	－	
26	－	87.6	85.7	－	－	－	
27	－	87.3	85.3	－	－	－	
28	－	87.8	85.8	－	－	－	
29	－	90.7	85.0	－	－	－	
30	－	91.1	－	－	－	－	
31	－	91.7	86.6	－	－	－	
合計	－	－	－	－	－	－	
最大	－	91.7	91.6	－	－	－	
最小	－	86.5	80.8	－	－	－	
平均	0.0	87.8	85.7	－	－	－	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2025年 5月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m³	t	%	m³	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	1,009	31.7	96.9	132	29.5	77.7	2,219	7.1	−	−	531.5	0.67	
2	1,018	32.2	96.8	133	28.8	78.4	2,219	6.9	−	−	548.5	0.68	
3	884	30.5	96.5	126	27.9	77.9	2,204	7.0	−	−	459.5	0.60	
4	909	28.6	96.9	127	28.5	77.6	2,393	8.4	−	−	429.0	0.60	
5	984	29.3	97.0	131	28.7	78.0	2,639	9.0	−	−	472.5	0.65	
6	983	30.0	96.9	131	28.3	78.4	2,668	8.9	−	−	501.5	0.67	
7	978	31.4	96.8	130	29.8	77.1	2,741	8.7	−	−	476.0	0.61	
8	994	30.5	96.9	128	29.1	77.2	2,610	8.6	−	−	437.0	0.57	
9	1,063	30.2	97.2	132	30.1	77.2	2,451	8.1	−	−	524.5	0.69	
10	1,083	30.4	97.2	133	30.3	77.2	2,146	7.1	−	−	534.0	0.70	
11	991	29.0	97.1	125	28.9	76.9	1,972	6.8	−	−	458.0	0.63	
12	984	27.7	97.2	121	27.6	77.1	2,001	7.2	−	−	395.0	0.57	
13	1,161	31.7	97.3	140	31.6	77.5	1,726	5.4	−	−	412.0	0.52	
14	1,039	28.5	97.3	125	27.2	78.2	2,103	7.4	−	−	420.0	0.59	
15	1,084	29.6	97.3	130	29.5	77.2	2,378	8.0	−	−	492.5	0.67	
16	1,130	29.9	97.4	134	29.8	77.8	2,552	8.5	−	−	566.5	0.76	
17	1,132	32.6	97.1	137	31.3	77.1	2,320	7.3	48	4.2	655.5	0.81	
18	903	30.3	96.6	132	30.2	77.1	1,900	6.3	−	−	469.0	0.62	
19	932	30.6	96.7	130	29.2	77.5	2,074	6.8	−	−	511.5	0.67	
20	904	28.3	96.9	122	26.2	78.5	1,972	7.0	−	−	565.0	0.80	
21	669	22.2	96.7	103	21.9	78.8	653	6.8	508	4.0	623.0	1.12	
22	724	24.0	96.7	111	24.0	78.4	0	0.0	980	4.1	603.0	1.01	
23	685	21.4	96.9	93	21.4	77.1	0	0.0	968	3.7	663.0	1.24	
24	839	22.8	97.3	96	22.8	76.4	0	0.0	956	3.6	690.5	1.21	
25	844	26.2	96.9	109	26.2	76.0	0	0.0	883	2.7	563.0	0.86	
26	569	21.2	96.3	88	21.2	76.0	0	0.0	799	3.4	459.0	0.87	
27	1,255	27.9	97.8	154	35.4	77.0	943	6.2	871	3.8	1,050.5	1.51	
28	1,938	51.2	97.4	212	50.9	76.0	1,146	3.7	920	4.6	1,383.5	1.08	
29	2,154	47.5	97.8	188	42.9	77.1	2,045	6.9	726	3.5	1,232.0	1.04	
30	1,369	33.2	97.6	124	28.1	77.3	2,929	8.8	−	−	757.0	0.91	
31	1,106	27.8	97.5	122	27.7	77.3	2,378	8.6	−	−	572.5	0.82	
合計	32,317	928.3	−	3,999	904.9	−	55,376	−	7,659	−	18,456.0	−	
最大	2,154	51.2	97.8	212	50.9	78.8	2,929	9.0	980	4.6	1,383.5	1.51	
最小	569	21.2	96.3	88	21.2	76.0	0	0.0	48	2.7	395.0	0.52	
平均	1,042	29.9	97.1	129	29.2	77.4	2,130	6.0	766	3.8	595.4	0.80	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水A系)

2025年 5月度　No.2-6

日	A系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	541	17.0	96.9	71	15.8	77.7	1,276	7.5	−	−	276.0	0.65	
2	506	16.0	96.8	66	14.3	78.4	1,160	7.2	−	−	261.5	0.65	
3	389	13.4	96.6	56	12.3	77.9	1,015	7.6	−	−	199.5	0.59	
4	396	12.5	96.9	55	12.4	77.6	1,131	9.1	−	−	175.0	0.56	
5	450	13.4	97.0	60	13.1	78.0	1,334	10.0	−	−	211.5	0.63	
6	460	14.0	97.0	61	13.2	78.4	1,378	9.8	−	−	232.5	0.66	
7	556	17.9	96.8	74	16.9	77.1	1,682	9.4	−	−	267.0	0.60	
8	486	14.9	96.9	63	14.2	77.2	1,349	9.0	−	−	209.5	0.56	
9	546	15.5	97.2	68	15.5	77.2	1,276	8.2	−	−	272.0	0.70	
10	547	15.4	97.2	67	15.3	77.2	1,073	7.0	−	−	270.5	0.70	
11	498	14.6	97.1	63	14.5	76.9	986	6.8	−	−	236.0	0.65	
12	498	14.0	97.2	61	14.0	77.1	1,015	7.2	−	−	205.5	0.59	
13	429	11.7	97.3	52	11.7	77.5	638	5.4	−	−	156.0	0.53	
14	412	11.3	97.3	49	10.8	78.2	812	7.2	−	−	171.5	0.61	
15	460	12.6	97.3	55	12.5	77.2	1,102	8.8	−	−	204.5	0.65	
16	629	16.6	97.4	75	16.6	77.8	1,494	9.0	−	−	311.5	0.75	
17	618	18.0	97.1	75	17.3	77.1	1,349	7.5	−	−	330.0	0.73	
18	427	14.3	96.6	62	14.3	77.1	899	6.3	−	−	220.0	0.61	
19	487	16.0	96.7	68	15.3	77.5	1,117	7.0	−	−	272.0	0.68	
20	449	14.1	96.9	61	13.0	78.5	1,001	7.1	−	−	288.0	0.82	
21	151	4.8	96.8	22	4.6	78.9	334	7.0	−	−	111.0	0.93	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	169	4.7	97.2	18	3.9	78.7	392	8.3	−	−	132.0	1.12	
28	667	16.7	97.5	68	16.6	75.7	566	3.4	−	−	412.5	0.99	
29	657	14.1	97.9	54	12.0	77.7	1,204	8.5	−	−	378.0	1.07	
30	654	15.9	97.6	59	13.4	77.3	1,421	9.0	−	−	367.5	0.93	
31	533	13.4	97.5	59	13.4	77.3	1,189	8.9	−	−	278.0	0.83	
合計	12,615	362.8	−	1,542	346.9	−	28,188	−	0	−	6,449.0	−	
最大	667	18.0	97.9	75	17.3	78.9	1,682	10.0	−	−	412.5	1.12	
最小	151	4.7	96.6	18	3.9	75.7	334	3.4	−	−	111.0	0.53	
平均	485	14.0	97.1	59	13.3	77.5	1,084	7.8	−	−	248.0	0.71	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2025年 5月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	468	14.7	96.9	61	13.7	77.7	943	6.4	−	−	255.5	0.70	
2	512	16.2	96.8	67	14.5	78.4	1,059	6.5	−	−	287.0	0.71	
3	495	17.1	96.6	71	15.6	77.9	1,189	7.0	−	−	260.0	0.61	
4	513	16.1	96.9	72	16.1	77.6	1,262	7.8	−	−	254.0	0.63	
5	534	15.9	97.0	71	15.6	78.0	1,305	8.2	−	−	261.0	0.66	
6	523	16.0	97.0	70	15.0	78.4	1,291	8.1	−	−	269.0	0.67	
7	422	13.6	96.8	56	12.9	77.1	1,059	7.8	−	−	209.0	0.62	
8	508	15.6	96.9	65	14.9	77.2	1,262	8.1	−	−	227.5	0.58	
9	517	14.7	97.2	64	14.6	77.2	1,175	8.0	−	−	252.5	0.69	
10	536	15.1	97.2	66	15.0	77.2	1,073	7.1	−	−	263.5	0.70	
11	493	14.4	97.1	62	14.4	76.9	986	6.8	−	−	222.0	0.62	
12	486	13.7	97.2	60	13.6	77.1	986	7.2	−	−	189.5	0.55	
13	732	20.0	97.3	88	19.9	77.5	1,088	5.4	−	−	256.0	0.51	
14	627	17.2	97.3	75	16.4	78.2	1,291	7.5	−	−	248.5	0.58	
15	624	17.0	97.3	75	17.0	77.2	1,276	7.5	−	−	288.0	0.68	
16	501	13.3	97.4	60	13.2	77.8	1,059	8.0	−	−	255.0	0.77	
17	475	13.9	97.1	58	13.3	77.1	972	7.0	−	−	262.5	0.76	
18	476	16.0	96.6	70	15.9	77.1	1,001	6.3	−	−	249.0	0.62	
19	445	14.6	96.7	62	13.9	77.5	957	6.6	−	−	239.5	0.66	
20	455	14.2	96.9	61	13.2	78.5	972	6.8	−	−	277.0	0.78	
21	151	4.8	96.8	22	4.6	78.9	319	6.7	−	−	104.0	0.87	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	380	10.6	97.2	41	8.7	78.7	551	5.2	−	−	280.0	1.06	
28	568	14.3	97.5	58	14.1	75.7	580	4.1	−	−	341.5	0.96	
29	731	15.7	97.9	60	13.3	77.7	841	5.3	−	−	404.5	1.03	
30	715	17.3	97.6	65	14.7	77.3	1,508	8.7	−	−	389.5	0.90	
31	573	14.4	97.5	63	14.4	77.3	1,189	8.3	−	−	294.5	0.82	
合計	13,460	386.2	−	1,642	368.5	−	27,188	−	−	−	6,840.0	−	
最大	732	20.0	97.9	88	19.9	78.9	1,508	8.7	−	−	404.5	1.06	
最小	151	4.8	96.6	22	4.6	75.7	319	4.1	−	−	104.0	0.51	
平均	518	14.9	97.1	63	14.2	77.6	1,046	7.0	−	−	263.1	0.71	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2025年 5月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	3.66	–	2.12	
2	–	–	–	
3	–	–	–	
4	–	–	–	
5	–	–	–	
6	–	–	–	
7	–	–	–	
8	–	–	1.91	
9	–	–	–	
10	–	–	–	
11	–	–	–	
12	–	–	2.15	
13	–	–	2.18	
14	–	–	–	
15	1.75	1.91	–	
16	–	–	–	
17	–	–	–	
18	–	–	–	
19	–	–	–	
20	–	–	–	
21	–	–	2.63	
22	3.89	–	–	
23	–	–	–	
24	–	–	–	
25	–	–	–	
26	–	–	–	
27	–	–	–	
28	1.94	1.95	2.35	
29	–	–	2.40	
30	3.94	–	–	
31	–	–	–	
合計	15.18	3.86	15.74	
最大	3.94	1.95	2.63	
最小	1.75	1.91	1.91	
平均	3.04	1.93	2.25	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2025年 5月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.0	0:00	0:00	0.0	0.00	−	0.0	−	0.0	0	0	0	0.0	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2025年 5月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	130.76	24:00	0:00	4.8	20.56	37.0	20.4	37.0	−	1,124	0	1,124	1,544.3	
2	130.36	24:00	0:00	4.8	21.21	35.5	21.2	35.5	−	1,174	0	1,174	1,574.8	
3	130.02	24:00	0:00	4.8	−	−	−	−	−	1,886	0	1,886	1,548.1	
4	130.24	24:00	0:00	5.0	−	−	−	−	−	1,720	0	1,720	1,515.1	
5	130.20	24:00	0:00	5.3	20.30	35.0	20.2	35.0	−	1,945	0	1,945	1,564.6	
6	130.04	24:00	0:00	5.2	−	−	−	−	−	2,268	0	2,268	1,598.9	
7	129.12	24:00	0:00	4.9	−	−	−	−	−	975	0	975	1,703.1	
8	129.80	24:00	0:00	4.9	21.25	36.2	21.2	36.2	−	1,184	0	1,184	1,479.6	
9	129.48	24:00	0:00	5.0	20.27	34.5	20.2	34.5	−	976	0	976	1,499.9	
10	130.46	24:00	0:00	4.9	−	−	−	−	−	680	0	680	1,548.1	
11	129.77	24:00	0:00	4.7	−	−	−	−	−	473	0	473	1,551.9	
12	127.86	24:00	0:00	4.5	−	−	−	−	−	679	0	679	1,505.0	
13	130.04	24:00	0:00	4.2	21.47	35.0	21.4	35.0	−	985	0	985	1,449.1	
14	129.08	24:00	0:00	4.6	−	−	−	−	−	1,317	0	1,317	1,407.2	
15	130.02	24:00	0:00	4.7	−	−	−	−	−	1,002	0	1,002	1,518.9	
16	130.74	24:00	0:00	4.8	20.54	35.3	20.4	35.3	−	1,188	0	1,188	1,518.9	
17	131.20	24:00	0:00	4.9	−	−	−	−	−	681	0	681	1,567.2	
18	131.38	24:00	0:00	6.1	−	−	−	−	−	1,179	0	1,179	1,553.2	
19	130.54	24:00	0:00	6.3	10.21	32.3	10.2	32.3	−	1,687	0	1,687	1,569.7	
20	126.52	24:00	0:00	6.0	−	−	−	−	−	1,513	0	1,513	1,494.8	
21	75.57	13:47	0:34	4.0	21.04	35.7	21.0	35.7	−	1,534	0	1,534	810.3	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	0:00	12:17	−	−	−	−	−	−	−	1,848	1,848	−	
27	47.18	10:56	12:34	3.4	10.89	38.5	10.8	38.5	−	2,642	1,242	3,884	638.8	
28	125.32	24:00	0:00	6.7	−	−	−	−	−	403	0	403	1,546.9	
29	115.22	24:00	0:00	5.3	−	−	−	−	−	1,192	0	1,192	1,192.5	
30	104.68	24:00	0:00	4.9	20.86	32.9	20.8	32.9	−	918	0	918	1,056.6	
31	116.68	24:00	0:00	5.2	−	−	−	−	−	550	0	550	1,004.6	
合計	3,182.28	600:43	25:25	129.9	208.60	−	207.8	−	0.0	31,875	3,090	34,965	36,962.1	
最大	131.38	24:00	12:34	6.7	21.47	38.5	21.4	38.5	−	2,642	1,848	3,884	1,703.1	
最小	47.18	0:00	0:00	3.4	10.21	32.3	10.2	32.3	−	403	0	403	638.8	
平均	122.40	23:06	8:28	5.0	18.96	35.3	18.9	35.3	−	1,226	1,545	1,295	1,320.1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2025年 5月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	98,020	−	−	−	−	−	−	41	1	42	17	
2	111,750	−	−	−	−	−	826	39	0	39	10	
3	92,950	−	−	−	−	−	−	34	1	35	5	
4	94,670	−	−	−	−	−	−	37	1	38	3	
5	94,530	−	−	−	−	−	−	36	1	37	5	
6	114,310	−	−	−	−	−	153	32	1	33	3	
7	97,860	−	−	−	−	−	9	39	1	40	20	
8	97,510	−	−	−	−	−	12	44	1	45	18	
9	106,330	−	−	−	−	−	−	37	1	38	17	
10	95,960	−	−	−	−	−	−	32	0	32	5	
11	98,510	−	−	−	−	−	−	28	1	29	4	
12	98,390	−	−	−	−	−	−	45	1	46	9	
13	97,660	−	−	−	−	−	21	29	0	29	12	
14	97,880	−	−	−	−	−	89	37	1	38	20	
15	97,800	−	−	−	−	−	474	38	5	43	16	
16	97,990	−	−	−	180	−	−	45	1	46	8	
17	112,320	−	−	−	−	−	1,427	21	0	21	5	
18	95,170	−	−	−	−	−	−	33	1	34	4	
19	107,220	−	−	−	−	−	332	31	0	31	8	
20	110,740	−	−	−	−	−	384	40	1	41	12	
21	117,340	−	−	−	−	−	−	33	0	33	17	
22	99,120	−	−	−	−	−	−	35	1	36	15	
23	103,050	−	−	−	−	−	30	32	0	32	9	
24	113,350	−	−	−	−	−	1,031	24	1	25	4	
25	114,990	−	−	−	−	−	849	20	0	20	3	
26	100,360	−	−	−	−	−	520	25	1	26	12	
27	109,870	−	−	−	−	−	−	26	1	27	13	
28	111,770	−	−	−	−	−	−	27	0	27	16	
29	113,340	−	−	−	−	−	−	31	1	32	15	
30	107,380	−	−	−	−	−	−	31	1	32	7	
31	95,180	−	−	−	−	−	−	21	1	22	3	
合計	3,203,320	0	−	−	180	0	6,157	1,023	26	1,049	315	
最大	117,340	0	−	−	180	0	1,427	45	5	46	20	
最小	92,950	0	−	−	180	0	9	20	0	20	3	
平均	103,333	−	−	−	180	−	440	33	1	34	10	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2025年 5月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	35,460	14,780	41.7	191,619	540	1,500	−	4,300	−	6.7	8.7	100	----	820	360	A系生物反応槽容量
2	51,340	20,560	40.0	219,285	427	1,610	−	4,800	−	4.7	7.9	110	----	1,285	370	1池1244m³
3	48,550	19,370	39.9	198,716	409	1,600	−	4,900	−	4.9	−	91	----	818	480	
4	36,640	14,650	40.0	186,076	508	1,570	−	5,300	−	6.5	−	95	----	817	440	
5	34,760	13,910	40.0	187,420	539	1,530	−	5,100	−	6.9	−	98	----	824	440	
6	52,780	21,110	40.0	217,365	412	1,580	−	5,500	−	4.5	−	92	----	1,619	440	
7	47,810	19,120	40.0	224,393	469	1,510	79.9	5,200	−	5.0	6.1	85	----	1,021	440	
8	45,480	18,190	40.0	203,312	447	1,410	−	4,700	−	5.3	6.4	86	----	814	410	
9	47,660	19,070	40.0	216,196	454	1,460	−	4,800	0.31	5.0	6.4	93	----	1,024	435	
10	46,740	18,710	40.0	196,288	420	1,440	−	4,900	−	5.1	−	86	----	1,023	420	
11	44,710	17,840	39.9	225,478	504	1,460	−	4,900	−	5.3	−	84	----	1,024	400	
12	40,540	16,230	40.0	196,691	485	1,470	−	5,000	−	5.9	7.9	90	----	912	360	
13	42,500	17,040	40.1	213,218	502	1,480	79.9	5,100	−	5.6	5.4	75	----	838	480	
14	38,170	15,360	40.2	216,821	568	1,470	−	5,900	0.23	6.3	4.6	82	----	821	520	
15	42,890	17,090	39.8	218,749	510	1,470	−	5,500	−	5.6	4.0	76	----	818	625	
16	38,640	15,490	40.1	224,338	581	1,440	−	4,800	−	6.2	4.4	92	----	817	640	
17	51,140	20,440	40.0	195,541	382	1,370	−	4,000	−	4.7	−	100	----	1,349	720	
18	33,400	13,360	40.0	171,751	514	1,370	−	4,400	−	6.1	−	58	----	823	600	
19	26,400	10,590	40.1	177,965	674	1,590	−	4,700	−	4.5	4.9	70	----	836	300	
20	14,290	5,710	40.0	108,332	758	1,560	−	4,000	−	5.2	7.8	96	----	520	120	
21	13,270	5,320	40.1	107,915	813	1,310	−	3,400	0.28	5.6	12.1	110	----	693	80	
22	22,900	9,220	40.3	115,259	503	1,180	−	3,800	−	5.2	27.5	71	----	799	20	
23	33,760	13,520	40.0	185,702	550	1,290	−	4,800	−	4.9	29.6	72	----	828	20	
24	47,090	18,790	39.9	218,773	465	1,350	−	5,200	−	5.1	−	78	----	1,423	160	
25	54,020	21,650	40.1	185,012	342	1,400	−	6,100	−	4.4	−	69	----	1,847	160	
26	51,320	20,590	40.1	200,207	390	1,360	−	5,400	−	4.7	12.7	82	----	820	160	
27	55,520	22,250	40.1	221,552	399	1,450	79.0	5,600	−	4.3	8.9	75	----	821	240	
28	51,190	20,510	40.1	219,491	429	1,470	−	3,500	0.27	4.7	9.6	88	----	825	400	
29	49,950	20,090	40.2	241,136	483	1,510	−	3,800	−	4.8	8.1	75	----	820	435	
30	48,260	16,580	34.4	219,606	455	1,490	−	3,900	−	4.9	7.5	100	----	827	480	
31	42,650	13,080	30.7	200,382	470	1,450	−	4,400	−	5.6	−	97	----	831	440	
合計	1,289,830	510,220	−	6,104,589	−	−	−	−	−	−	−	−	0	29,357	11,595	
最大	55,520	22,250	41.7	241,136	813	1,610	79.9	6,100	0.31	6.9	29.6	110	−	1,847	720	
最小	13,270	5,320	30.7	107,915	342	1,180	79.0	3,400	0.23	4.3	4.0	58	−	520	20	
平均	41,607	16,459	39.6	196,922	473	1,460	79.6	4,800	0.27	5.3	9.5	86	−	947	374	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2025年 5月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2025年 5月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	65,168	23,830	36.6	274,549	421	1,660	−	5,400	−	5.7	5.7	190	----	1,145	780	B系生物反応槽容量
2	69,364	23,920	34.5	229,471	331	1,610	−	5,300	−	5.4	5.2	140	----	1,313	840	1池3883m^3
3	74,731	23,960	32.1	225,837	302	1,590	−	4,900	−	5.0	−	150	----	1,201	800	
4	73,026	23,870	32.7	267,665	367	1,620	−	5,000	−	5.1	−	150	----	1,145	760	
5	71,648	23,850	33.3	261,618	365	1,650	−	5,000	−	5.2	−	170	----	1,140	760	
6	71,366	23,800	33.3	235,260	330	1,650	−	5,100	−	5.2	−	150	----	1,385	760	
7	75,176	23,450	31.2	217,864	290	1,520	80.0	5,000	−	5.0	6.3	130	----	1,141	690	
8	74,882	23,860	31.9	258,878	346	1,410	−	5,000	−	5.0	6.7	140	----	1,140	560	
9	71,391	23,610	33.1	266,289	373	1,470	−	5,200	0.30	5.2	7.1	140	----	1,269	560	
10	71,557	23,620	33.0	205,712	287	1,470	−	5,000	−	5.2	−	150	----	1,146	560	
11	71,541	23,850	33.3	270,049	377	1,490	−	5,100	−	5.2	−	180	----	1,186	560	
12	66,928	23,930	35.8	204,590	306	1,520	−	5,000	−	5.6	10.9	140	----	1,008	420	
13	71,527	23,510	32.9	251,455	352	1,550	80.1	5,200	−	5.2	6.3	170	----	1,135	635	
14	71,744	23,290	32.5	275,281	384	1,640	−	5,400	0.25	5.2	6.6	130	----	1,075	680	
15	68,891	24,070	34.9	267,579	388	1,690	−	5,200	−	5.4	6.0	250	----	1,130	770	
16	67,442	23,540	34.9	266,300	395	1,680	−	5,200	−	5.5	5.5	130	----	1,140	840	
17	72,706	23,450	32.3	245,614	338	1,650	−	5,600	−	5.1	−	140	----	1,281	720	
18	74,483	23,600	31.7	213,932	287	1,600	−	5,400	−	5.0	−	140	----	1,156	720	
19	76,369	23,490	30.8	245,733	322	1,580	−	5,400	−	4.9	5.5	130	----	1,156	720	
20	76,448	23,460	30.7	252,451	330	1,560	79.0	5,500	−	4.9	4.6	160	----	1,140	840	
21	70,955	23,310	32.9	230,570	325	1,540	−	5,400	0.26	5.3	7.1	140	----	1,242	570	
22	75,926	23,420	30.8	206,818	272	1,520	−	5,300	−	4.9	16.8	150	----	1,274	180	
23	73,205	23,280	31.8	266,215	364	1,530	−	5,500	−	5.1	19.7	170	----	1,145	140	
24	61,318	23,690	38.6	236,040	385	1,660	−	5,200	−	6.1	−	150	----	1,292	480	
25	66,922	23,490	35.1	206,955	309	1,590	−	5,200	−	5.6	−	140	----	1,526	505	
26	72,798	23,710	32.6	216,248	297	1,540	−	5,200	−	5.1	8.0	130	----	1,166	520	
27	75,685	23,470	31.0	224,946	297	1,510	79.2	5,300	−	4.9	5.6	130	----	1,130	720	
28	72,746	23,360	32.1	231,336	318	1,470	−	4,900	0.24	5.1	7.4	140	----	1,181	600	
29	69,251	23,900	34.5	232,309	335	1,490	−	4,800	−	5.4	6.9	180	----	1,151	640	
30	70,619	22,150	31.4	217,955	309	1,470	−	4,900	−	5.3	7.0	130	----	1,120	640	
31	64,496	19,430	30.1	214,056	332	1,500	−	4,900	−	5.8	−	130	----	1,125	640	
合計	2,210,309	727,170	−	7,419,575	−	−	−	−	−	−	−	−	0	36,784	19,610	
最大	76,448	24,070	38.6	275,281	421	1,690	80.1	5,600	0.30	6.1	19.7	250	−	1,526	840	
最小	61,318	19,430	30.1	204,590	272	1,410	79.0	4,800	0.24	4.9	4.6	130	−	1,008	140	
平均	71,300	23,457	32.9	239,341	336	1,560	79.6	5,200	0.26	5.2	7.7	150	−	1,187	633	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2025年 5月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	57,284	22,440	39.2	317,372	554	1,670	−	5,300	−	6.5	4.9	180	----	1,115	940	C系生物反応槽容量
2	67,424	26,950	40.0	308,263	457	1,650	−	5,000	−	5.5	5.4	130	----	1,277	880	1池3883m^3
3	65,490	26,160	39.9	274,353	419	1,610	−	5,000	−	5.7	−	160	----	1,169	840	
4	57,587	23,880	41.5	306,457	532	1,660	−	5,100	−	6.5	−	140	----	1,115	800	
5	57,132	22,840	40.0	278,831	488	1,660	−	5,100	−	6.5	−	150	----	1,110	835	
6	70,374	24,840	35.3	297,695	423	1,610	−	5,400	−	5.3	−	140	----	1,355	840	
7	67,088	24,790	37.0	242,306	361	1,470	80.9	5,000	−	5.6	6.0	120	----	1,249	705	
8	61,163	24,800	40.5	268,464	439	1,330	−	4,500	−	6.1	9.1	160	----	1,110	425	
9	66,712	28,130	42.2	336,325	504	1,410	−	4,600	0.29	5.6	9.8	150	----	1,101	400	
10	64,829	26,250	40.5	262,119	404	1,430	−	4,700	−	5.8	−	160	----	1,254	340	
11	63,232	25,000	39.5	320,124	506	1,490	−	5,200	−	5.9	−	230	----	1,154	240	
12	57,368	24,060	41.9	276,580	482	1,550	−	5,400	−	6.5	14.4	150	----	992	300	
13	62,135	25,150	40.5	312,587	503	1,590	79.8	5,400	−	6.0	6.3	200	----	1,105	650	
14	59,794	25,430	42.5	312,764	523	1,710	−	4,900	0.20	6.2	6.5	140	----	1,045	800	
15	57,835	22,600	39.1	296,527	513	1,720	−	5,500	−	6.4	5.4	330	----	1,100	850	
16	54,407	23,890	43.9	316,520	582	1,750	−	5,300	−	6.9	5.8	150	----	1,110	840	
17	61,054	25,300	41.4	272,379	446	1,740	−	5,300	−	6.1	−	130	----	1,389	880	
18	69,200	26,310	38.0	238,107	344	1,610	−	5,200	−	5.4	−	200	----	1,124	880	
19	73,511	26,760	36.4	318,147	433	1,590	−	5,200	−	5.1	4.8	140	----	1,124	880	
20	73,607	26,620	36.2	327,266	445	1,560	79.2	5,200	−	5.1	4.3	200	----	1,110	960	
21	67,571	26,130	38.7	309,072	457	1,510	−	5,400	0.25	5.5	6.7	140	----	1,208	595	
22	68,802	26,370	38.3	241,806	351	1,480	−	5,100	−	5.4	6.7	190	----	1,106	595	
23	65,678	26,170	39.8	311,893	475	1,550	−	5,300	−	5.7	7.2	220	----	1,115	560	
24	57,514	24,330	42.3	283,785	493	1,680	−	5,300	−	6.5	−	160	----	1,258	480	
25	63,353	25,860	40.8	237,939	376	1,580	−	5,300	−	5.9	−	170	----	1,484	505	
26	68,736	25,510	37.1	250,827	365	1,530	−	5,400	−	5.4	7.7	130	----	1,134	520	
27	71,342	26,410	37.0	286,785	402	1,520	78.8	5,400	−	5.2	5.6	140	----	1,100	720	
28	69,213	26,200	37.9	307,540	444	1,520	−	5,100	0.22	5.4	7.4	130	----	1,149	600	
29	65,182	24,890	38.2	297,630	457	1,550	−	5,300	−	5.7	6.3	270	----	1,119	675	
30	67,570	22,720	33.6	287,010	425	1,500	−	5,600	−	5.5	5.9	150	----	1,090	680	
31	61,633	18,560	30.1	307,850	499	1,510	−	6,100	−	6.0	−	140	----	1,095	680	
合計	1,993,820	775,350	−	9,005,323	−	−	−	−	−	−	−	−	0	35,966	20,895	
最大	73,607	28,130	43.9	336,325	582	1,750	80.9	6,100	0.29	6.9	14.4	330	−	1,484	960	
最小	54,407	18,560	30.1	237,939	344	1,330	78.8	4,500	0.20	5.1	4.3	120	−	992	240	
平均	64,317	25,011	38.9	290,494	452	1,570	79.7	5,200	0.24	5.8	6.8	170	−	1,160	674	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2025年 5月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	32,820	13,240	40.3	207,408	632	1,660	−	5,000	−	10.2	10.4	120	----	989	440	D系生物反応槽容量
2	38,280	15,310	40.0	207,763	543	1,670	−	5,300	−	8.7	10.2	110	----	1,060	430	1池3484m^3
3	29,230	11,710	40.1	160,944	551	1,690	−	5,700	−	11.4	−	98	----	1,038	400	
4	30,010	12,030	40.1	178,057	593	1,600	−	5,500	−	11.1	−	110	----	1,047	425	
5	30,810	12,360	40.1	193,983	630	1,580	−	5,500	−	10.9	−	110	----	1,026	465	
6	42,300	16,930	40.0	192,032	454	1,620	−	5,300	−	7.9	−	88	----	1,133	480	
7	36,980	14,810	40.0	176,567	477	1,580	78.2	5,600	−	9.0	8.1	100	----	930	480	
8	34,650	13,880	40.1	187,711	542	1,480	−	5,300	−	9.7	8.7	130	----	920	440	
9	36,900	14,790	40.1	200,269	543	1,460	−	5,100	0.31	9.1	8.1	120	----	1,056	440	
10	33,610	13,470	40.1	169,189	503	1,510	−	5,500	−	10.0	−	120	----	1,094	440	
11	34,050	13,630	40.0	190,129	558	1,510	−	5,200	−	9.8	−	130	----	1,103	440	
12	36,780	14,790	40.2	203,563	553	1,520	−	5,300	−	9.1	9.9	130	----	841	395	
13	35,020	14,050	40.1	202,928	579	1,520	78.3	5,200	−	9.6	10.0	130	----	1,011	400	
14	34,110	13,690	40.1	205,060	601	1,560	−	5,000	0.24	9.8	8.9	130	----	1,012	480	
15	36,370	14,550	40.0	207,957	572	1,550	−	4,900	−	9.2	8.4	120	----	997	520	
16	32,220	12,970	40.3	207,347	644	1,530	−	5,000	−	10.4	8.8	120	----	1,064	480	
17	41,030	16,420	40.0	183,808	448	1,550	−	4,900	−	8.2	−	120	----	1,081	400	
18	40,820	16,220	39.7	186,434	457	1,560	−	5,000	−	8.2	−	130	----	1,016	400	
19	47,060	18,850	40.1	203,369	432	1,540	−	4,900	−	7.1	9.3	120	----	1,035	450	
20	37,440	15,040	40.2	203,095	542	1,610	76.8	5,300	−	8.9	7.6	130	----	1,038	560	
21	43,370	17,400	40.1	200,617	463	1,570	−	5,200	0.32	7.7	9.0	120	----	1,014	465	
22	45,060	17,910	39.7	199,853	444	1,640	−	5,400	−	7.4	9.4	130	----	1,114	440	
23	36,840	14,800	40.2	204,518	555	1,700	−	5,600	−	9.1	7.6	130	----	1,080	560	
24	35,410	14,200	40.1	200,876	567	1,720	−	5,300	−	9.4	−	110	----	1,106	400	
25	37,450	15,000	40.1	148,374	396	1,730	−	5,400	−	8.9	−	110	----	1,158	400	
26	38,260	15,350	40.1	194,002	507	1,720	−	5,300	−	8.7	11.1	110	----	1,078	400	
27	39,350	15,800	40.2	199,223	506	1,640	75.4	5,200	−	8.5	6.0	120	----	1,004	720	
28	36,110	14,460	40.0	196,327	544	1,620	−	5,300	0.26	9.3	5.9	100	----	1,030	720	
29	34,280	13,750	40.1	189,609	553	1,540	−	5,000	−	9.8	6.7	120	----	1,037	640	
30	32,140	11,150	34.7	171,365	533	1,470	−	5,000	−	10.4	7.9	100	----	1,023	520	
31	31,720	9,910	31.2	171,801	542	1,440	−	5,200	−	10.5	−	110	----	1,024	360	
合計	1,130,480	448,470	−	5,944,178	−	−	−	−	−	−	−	−	0	32,159	14,590	
最大	47,060	18,850	40.3	207,957	644	1,730	78.3	5,700	0.32	11.4	11.1	130	−	1,158	720	
最小	29,230	9,910	31.2	148,374	396	1,440	75.4	4,900	0.24	7.1	5.9	88	−	841	360	
平均	36,467	14,467	39.7	191,748	526	1,580	77.2	5,200	0.28	9.3	8.6	120	−	1,037	471	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2025年 5月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	32,440	13,110	40.4	216,360	667	1,570	−	5,700	−	10.3	10.5	90	----	1,025	360	E系生物反応槽容量
2	39,360	15,720	39.9	216,733	551	1,570	−	5,500	−	8.5	9.3	92	----	1,137	430	1池3484m^3
3	29,230	11,720	40.1	167,070	572	1,540	−	5,400	−	11.4	−	88	----	1,088	400	
4	30,200	12,090	40.0	185,572	614	1,450	−	5,100	−	11.1	−	100	----	1,046	375	
5	31,200	12,500	40.1	201,606	646	1,440	−	5,000	−	10.7	−	84	----	960	270	
6	43,320	17,360	40.1	199,009	459	1,480	−	5,100	−	7.7	−	81	----	1,086	240	
7	37,000	14,790	40.0	183,174	495	1,550	77.8	5,500	−	9.0	13.7	85	----	1,000	280	
8	33,940	13,600	40.1	195,674	577	1,490	−	4,900	−	9.9	8.0	84	----	1,026	520	
9	36,220	14,530	40.1	209,205	578	1,410	−	4,400	0.31	9.2	8.6	80	----	1,068	520	
10	33,970	13,630	40.1	176,740	520	1,370	−	4,600	−	9.8	−	85	----	1,159	395	
11	34,770	13,800	39.7	199,156	573	1,360	−	4,200	−	9.6	−	80	----	1,080	320	
12	37,640	15,100	40.1	213,042	566	1,370	−	4,500	−	8.9	14.7	75	----	810	280	
13	35,620	14,290	40.1	212,924	598	1,400	76.3	4,600	−	9.4	12.9	75	----	1,003	320	
14	34,660	13,910	40.1	214,994	620	1,430	−	4,900	0.26	9.6	12.4	78	----	1,035	320	
15	37,210	14,780	39.7	218,427	587	1,450	−	5,000	−	9.0	16.3	71	----	996	240	
16	32,440	13,040	40.2	218,109	672	1,500	−	5,300	−	10.3	13.8	69	----	995	280	
17	42,880	16,940	39.5	193,806	452	1,510	−	4,800	−	7.8	−	74	----	1,131	400	
18	41,730	16,420	39.3	197,215	473	1,500	−	4,800	−	8.0	−	71	----	1,070	400	
19	48,590	19,030	39.2	215,252	443	1,470	−	4,800	−	6.9	10.2	72	----	1,094	400	
20	38,220	15,330	40.1	214,072	560	1,560	76.3	5,000	−	8.8	9.9	75	----	1,043	440	
21	44,970	17,750	39.5	212,330	472	1,560	−	5,000	0.33	7.4	9.4	71	----	938	465	
22	45,660	18,030	39.5	211,695	464	1,590	−	5,200	−	7.3	9.1	110	----	1,113	460	
23	36,340	14,600	40.2	215,784	594	1,640	−	5,200	−	9.2	7.8	78	----	1,051	560	
24	36,500	14,630	40.1	211,090	578	1,640	−	4,700	−	9.2	−	81	----	1,080	280	
25	38,980	15,610	40.0	156,134	401	1,630	−	4,900	−	8.6	−	82	----	1,154	280	
26	39,460	15,760	39.9	202,380	513	1,610	−	4,700	−	8.5	16.6	77	----	1,126	280	
27	42,120	16,750	39.8	206,839	491	1,510	75.0	4,600	−	7.9	7.0	79	----	993	640	
28	38,500	15,400	40.0	204,205	530	1,410	−	4,800	0.31	8.7	9.1	78	----	990	440	
29	36,330	14,550	40.0	198,401	546	1,380	−	4,600	−	9.2	13.1	87	----	973	320	
30	33,810	11,580	34.3	179,452	531	1,370	−	5,000	−	9.9	11.9	88	----	1,087	320	
31	33,430	10,120	30.3	180,195	539	1,340	−	5,400	−	10.0	−	80	----	1,042	250	
合計	1,156,740	456,470	−	6,226,645	−	−	−	−	−	−	−	−	0	32,399	11,485	
最大	48,590	19,030	40.4	218,427	672	1,640	77.8	5,700	0.33	11.4	16.6	110	−	1,159	640	
最小	29,230	10,120	30.3	156,134	401	1,340	75.0	4,200	0.26	6.9	7.0	69	−	810	240	
平均	37,314	14,725	39.5	200,860	538	1,490	76.4	4,900	0.30	9.1	11.2	81	−	1,045	370	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2025年 5月度　　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ固形物量)	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ量)	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m^3	%	t	m^3	t	t	m^3	%	t	m^3	t	t	
1	997	0.78	7.76	776	−	−	347	1.02	3.54	354	−	−	
2	998	0.80	7.99	799	−	−	347	1.00	3.47	347	−	−	
3	998	0.69	6.90	690	−	−	347	0.97	3.37	337	−	−	
4	997	0.71	7.04	704	−	−	347	1.03	3.57	357	−	−	
5	907	0.66	5.97	597	−	−	256	0.99	2.53	253	−	−	
6	973	0.69	6.72	672	−	−	323	0.98	3.17	317	−	−	
7	870	0.67	5.86	586	−	−	220	0.98	2.16	216	−	−	
8	997	0.70	7.02	702	−	−	347	1.01	3.50	350	−	−	
9	861	0.61	5.26	526	−	−	216	0.97	2.10	210	−	−	
10	941	0.71	6.72	672	−	−	292	1.04	3.04	304	−	−	
11	882	0.57	5.01	501	−	−	182	1.07	1.95	195	−	−	
12	974	0.61	5.91	591	−	−	324	0.98	3.18	318	−	−	
13	632	0.50	3.18	318	−	−	133	0.94	1.25	125	−	−	
14	564	0.65	3.64	364	−	−	116	1.02	1.18	118	−	−	
15	689	0.63	4.37	437	−	−	89	0.97	0.86	86	−	−	
16	636	0.69	4.37	437	−	−	138	0.99	1.37	137	−	−	
17	905	0.97	8.75	875	−	−	306	0.96	2.94	294	−	−	
18	922	0.95	8.74	874	−	−	322	1.02	3.28	328	−	−	
19	869	0.64	5.58	558	−	−	266	0.95	2.53	253	−	−	
20	918	0.54	4.92	492	−	−	213	0.98	2.09	209	−	−	
21	805	0.63	5.06	506	−	−	155	0.97	1.50	150	−	−	
22	946	1.37	12.98	1298	−	−	297	1.02	3.03	303	−	−	
23	952	1.17	11.11	1111	−	−	302	1.01	3.05	305	−	−	
24	806	1.16	9.35	935	−	−	156	0.98	1.53	153	−	−	
25	999	1.21	12.06	1206	−	−	347	1.02	3.54	354	−	−	
26	923	1.03	9.50	950	−	−	273	0.87	2.38	238	−	−	
27	947	1.14	10.77	1077	−	−	347	1.01	3.50	350	−	−	
28	514	1.28	6.58	658	−	−	163	1.00	1.63	163	−	−	
29	809	1.19	9.62	962	−	−	165	0.99	1.63	163	−	−	
30	850	0.86	7.30	730	−	−	199	1.00	1.99	199	−	−	
31	841	0.82	6.89	689	−	−	190	1.01	1.92	192	−	−	
合計	26,922	−	222.93	22293	0.00	0.00	7,725	−	76.78	7678	−	−	
最大	999	1.37	12.98	1298	−	−	347	1.07	3.57	357	−	−	
最小	514	0.50	3.18	318	−	−	89	0.87	0.86	86	−	−	
平均	868	0.83	7.19	719	−	−	249	0.99	2.48	248	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2025年　5月度　　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備　考
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量	濃度	固形物量	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量						
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t	
1	−	−	−	−	−	−	650	−	0.61	−	4.2	4.2	422	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	651	−	0.68	−	4.5	4.5	452	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	651	−	0.51	−	3.5	3.5	353	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	650	−	0.52	−	3.5	3.5	347	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	651	−	0.51	−	3.4	3.4	344	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	650	−	0.54	−	3.6	3.6	355	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	650	−	0.56	−	3.7	3.7	370	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	650	−	0.53	−	3.5	3.5	352	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	645	−	0.50	−	3.2	3.2	316	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	649	−	0.57	−	3.7	3.7	368	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	700	−	0.43	−	3.1	3.1	306	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	650	−	0.40	−	2.7	2.7	273	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	499	−	0.32	−	1.9	1.9	193	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	448	−	0.55	−	2.5	2.5	246	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	600	−	0.60	−	3.5	3.5	351	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	498	−	0.58	−	3.0	3.0	300	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	599	−	0.98	−	5.8	5.8	581	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	600	−	0.91	−	5.5	5.5	546	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	603	−	0.47	−	3.1	3.1	305	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	705	−	0.40	−	2.8	2.8	283	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	650	−	0.61	−	3.6	3.6	356	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	649	−	1.53	−	10.0	10.0	995	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	650	−	1.20	−	8.1	8.1	806	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	650	−	1.19	−	7.8	7.8	782	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	652	−	1.31	−	8.5	8.5	852	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	650	−	1.08	−	7.1	7.1	712	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	600	−	1.22	−	7.3	7.3	727	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	351	−	1.45	−	5.0	5.0	495	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	644	0.89	1.45	2.2	5.8	8.0	799	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	651	−	0.81	−	5.3	5.3	531	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	651	0.73	−	5.0	−	5.0	497	−	−	−	−	−	
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	19197	−	−	7.2	139.0	146.2	14615	−	−	0	−	0.00	
最大	−	−	−	−	−	−	705	0.89	1.53	5.0	10.0	10.0	995	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	351	0.73	0.32	2.2	1.9	1.9	193	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	619	0.04	0.76	3.6	4.6	4.7	471	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2025年 5月度　No.5-3

日	スクリュープレス脱水機													備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄)	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	39	0.7	97.1	3	0.7	76.0	–	–	48	4.2	63.0	2.21	–	
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	367	12.6	96.6	59	12.6	78.7	–	–	508	4.0	408.0	1.29	–	
22	724	24.0	96.7	111	24.0	78.4	–	–	980	4.1	603.0	1.00	–	
23	685	21.4	96.2	93	21.4	77.1	–	–	968	3.7	663.0	1.02	–	
24	839	22.8	96.8	96	22.8	76.4	–	–	956	3.6	690.5	1.03	–	
25	844	26.2	96.1	109	26.2	76.0	–	–	883	2.7	563.0	0.69	–	
26	569	21.2	95.8	88	21.2	76.0	–	–	799	3.4	459.0	0.77	–	
27	706	12.6	96.7	95	22.8	76.0	–	–	871	3.8	638.5	1.11	–	
28	703	20.2	97.1	86	20.3	76.4	–	–	920	4.6	629.5	1.25	–	
29	766	17.6	97.3	74	17.6	76.3	–	–	726	3.5	449.5	0.88	–	
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
合計	6,242	179.3	–	816	189.5	–	–	–	7,659	–	5,167.00	–	0	
最大	844	26.2	97.3	111	26.2	78.7	–	–	980	4.6	690.5	2.21	–	
最小	39	0.7	95.8	3	0.7	76.0	–	–	48	2.7	63.0	0.69	–	
平均	624	18.0	97.1	82	19.0	76.8	–	–	766	4.3	516.7	1.15	–	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2025年 5月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	13:35	−	−	−	−	−	4.0	−	984	984	−	
20	−	−	24:00	−	−	−	−	−	−	−	3,910	3,910	−	
21	37.53	8:53	14:39	2.1	−	−	−	−	−	2,531	1,031	3,562	425.5	
22	91.46	24:00	−	4.5	−	−	−	−	−	2,359	0	2,359	1,385.6	
23	88.68	24:00	−	4.6	21.27	29.0	21.1	29.0	−	2,449	0	2,449	1,364.0	
24	100.06	24:00	−	4.9	−	−	−	−	−	765	0	765	1,541.8	
25	99.66	24:00	−	5.1	−	−	−	−	−	246	0	246	1,559.6	
26	95.46	24:00	−	5.0	11.16	36.4	11.1	36.4	−	1,333	0	1,333	1,418.6	
27	99.45	24:00	−	5.2	9.79	29.4	9.7	29.4	−	953	0	953	1,553.2	
28	89.57	23:38	−	4.6	−	−	−	−	−	928	0	928	1,424.9	
29	72.85	24:00	−	3.6	21.10	32.7	21	32.7	−	1,115	−	1,115	1,192.5	
30	31.12	10:01	0:38	1.6	−	−	−	−	−	557	−	557	600.7	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	805.84	8.77	52:52	41.2	63.32	127.5	62.9	127.5	4.0	13,236	5,925	19,161	12,466.4	
最大	100.06	1.00	24:00	5.2	21.27	36.4	21.1	36.4	4.0	2,531	3,910	3,910	1,559.6	
最小	31.12	0.37	0:38	1.6	9.79	29.0	9.7	29.0	4.0	246	0	246	425.5	
平均	80.58	0.88	13:13	4.12	15.83	31.6	15.7	31.6	4.00	1,324	1,975	1,596.75	1,246.6	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2025年 5月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	−	997	−	−	997	−	157.4	−	−	157.4	−	6.6	−	−	6.6
2	−	998	−	−	998	−	154.9	−	−	154.9	−	7.0	−	−	7.0
3	−	998	−	−	998	−	149.4	−	−	149.4	−	5.9	−	−	5.9
4	−	997	−	−	997	−	161.3	−	−	161.3	−	6.0	−	−	6.0
5	−	907	−	−	907	−	142.6	−	−	142.6	−	5.1	−	−	5.1
6	−	973	−	−	973	−	146.3	−	−	146.3	−	5.9	−	−	5.9
7	−	870	−	−	870	−	131.1	−	−	131.1	−	5.3	−	−	5.3
8	−	997	−	−	997	−	134.6	−	−	134.6	−	5.9	−	−	5.9
9	−	861	−	−	861	−	115.2	−	−	115.2	−	4.8	−	−	4.8
10	−	941	−	−	941	−	149.6	−	−	149.6	−	5.7	−	−	5.7
11	−	882	−	−	882	−	104.4	−	−	104.4	−	4.3	−	−	4.3
12	−	974	−	−	974	−	125.5	−	−	125.5	−	5.3	−	−	5.3
13	−	632	−	−	632	−	63.3	−	−	63.3	−	2.7	−	−	2.7
14	−	564	−	−	564	−	74.1	−	−	74.1	−	3.3	−	−	3.3
15	−	689	−	−	689	−	84.8	−	−	84.8	−	3.8	−	−	3.8
16	−	636	−	−	636	−	93.6	−	−	93.6	−	3.9	−	−	3.9
17	−	905	−	−	905	−	201.8	−	−	201.8	−	8.0	−	−	8.0
18	−	922	−	−	922	−	207.0	−	−	207.0	−	7.9	−	−	7.9
19	−	869	−	−	869	−	116.0	−	−	116.0	−	4.9	−	−	4.9
20	414	504	−	−	918	42.2	55.1	−	−	97.3	1.9	2.3	−	−	4.2
21	805	−	−	−	805	111.0	−	−	−	111.0	4.5	−	−	−	4.5
22	946	−	−	−	946	193.5	−	−	−	193.5	8.7	−	−	−	8.7
23	−	952	−	−	952	−	241.7	−	−	241.7	−	10.4	−	−	10.4
24	806	−	−	−	806	203.1	−	−	−	203.1	8.8	−	−	−	8.8
25	−	999	−	−	999	−	271.2	−	−	271.2	−	11.1	−	−	11.1
26	923	−	−	−	923	223.1	−	−	−	223.1	8.9	−	−	−	8.9
27	−	947	−	−	947	−	243.7	−	−	243.7	−	10.1	−	−	10.1
28	514	−	−	−	514	136.8	−	−	−	136.8	6.0	−	−	−	6.0
29	−	809	−	−	809	−	215.8	−	−	215.8	−	8.7	−	−	8.7
30	850	−	−	−	850	147.7	−	−	−	147.7	6.5	−	−	−	6.5
31	−	841	−	−	841	−	139.9	−	−	139.9	−	6.2	−	−	6.2
合計	5,258	21,664	−	−	26,922	1,057.4	3,680.3	−	−	4,738	45.3	151.1	−	−	196.4
最大	946	999	−	−	999	223.1	271.2	−	−	271.2	8.9	11.1	−	−	11.1
最小	414	504	−	−	514	42.2	55.1	−	−	63.3	1.9	2.3	−	−	2.7
平均	751	867	−	−	868	151.1	147.2	−	−	152.8	6.5	6.0	−	−	6.3

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2025年 5月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.78	4.2	−	85.1	−	−	84.6	−	1,276	−	−	1,276	−	0.09	−	−	0.09	
2	0.80	4.5	−	87.3	−	−	87.5	−	1,407	−	−	1,407	−	0.10	−	−	0.10	
3	0.69	3.9	−	85.2	−	−	85.5	−	1,465	−	−	1,465	−	0.10	−	−	0.10	
4	0.71	3.7	−	85.0	−	−	84.5	−	1,479	−	−	1,479	−	0.10	−	−	0.10	
5	0.66	3.6	−	86.0	−	−	85.0	−	1,262	−	−	1,262	−	0.10	−	−	0.10	
6	0.69	4.0	−	88.1	−	−	88.1	−	1,305	−	−	1,305	−	0.09	−	−	0.09	
7	0.67	4.0	−	90.7	−	−	91.4	−	1,146	−	−	1,146	−	0.09	−	−	0.09	
8	0.70	4.4	−	85.2	−	−	84.3	−	1,320	−	−	1,320	−	0.09	−	−	0.09	
9	0.61	4.2	−	92.0	−	−	90.6	−	1,189	−	−	1,189	−	0.10	−	−	0.10	
10	0.71	3.8	−	85.4	−	−	85.1	−	1,233	−	−	1,233	−	0.09	−	−	0.09	
11	0.57	4.1	−	86.1	−	−	86.0	−	1,233	−	−	1,233	−	0.10	−	−	0.10	
12	0.61	4.2	−	89.5	−	−	89.8	−	1,276	−	−	1,276	−	0.09	−	−	0.09	
13	0.50	4.3	−	85.6	−	−	84.4	−	856	−	−	856	−	0.09	−	−	0.09	
14	0.65	4.4	−	88.9	−	−	89.2	−	914	−	−	914	−	0.11	−	−	0.11	
15	0.63	4.5	−	87.9	−	−	88.4	−	972	−	−	972	−	0.10	−	−	0.10	
16	0.69	4.2	−	89.7	−	−	88.6	−	928	−	−	928	−	0.10	−	−	0.10	
17	0.97	4.0	−	91.6	−	−	90.9	−	1,218	−	−	1,218	−	0.09	−	−	0.09	
18	0.95	3.8	−	90.2	−	−	89.8	−	1,349	−	−	1,349	−	0.10	−	−	0.10	
19	0.64	4.2	−	88.3	−	−	87.5	−	1,276	−	−	1,276	−	0.10	−	−	0.10	
20	0.53	4.3	85.0	85.2	−	−	85.7	377	696	−	−	1,073	0.06	0.10	−	−	0.08	
21	0.63	4.0	88.4	−	−	−	88.2	1,117	−	−	−	1,117	0.10	−	−	−	0.10	
22	1.02	4.5	89.9	−	−	−	90.6	1,320	−	−	−	1,320	0.10	−	−	−	0.10	
23	1.17	4.3	−	93.8	−	−	93.7	−	1,276	−	−	1,276	−	0.09	−	−	0.09	
24	1.16	4.3	94.2	−	−	−	94.6	1,015	−	−	−	1,015	0.09	−	−	−	0.09	
25	1.21	4.1	−	92.0	−	−	91.7	−	1,465	−	−	1,465	−	0.10	−	−	0.10	
26	1.03	4.0	93.4	−	−	−	93.7	1,204	−	−	−	1,204	0.09	−	−	−	0.09	
27	1.14	4.1	−	93.3	−	−	93.5	−	1,407	−	−	1,407	−	0.10	−	−	0.10	
28	1.28	4.4	91.7	−	−	−	90.9	595	−	−	−	595	0.08	−	−	−	0.08	
29	1.19	4.0	−	90.1	−	−	90.6	−	1,189	−	−	1,189	−	0.10	−	−	0.10	
30	0.86	4.4	89.4	−	−	−	89.0	1,117	−	−	−	1,117	0.09	−	−	−	0.09	
31	0.82	4.5	−	90.5	−	−	89.9	−	1,073	−	−	1,073	−	0.09	−	−	0.09	
合計	−	−	−	−	−	−	−	6,743	30,204	−	−	36,946	−	−	−	−	−	
最大	1.28	4.5	94.2	93.8	−	−	94.6	1,320	1,479	−	−	1,479	0.10	0.11	−	−	0.11	
最小	0.50	3.6	85.0	85.0	−	−	84.3	377	696	−	−	595	0.06	0.09	−	−	0.08	
平均	0.82	4.1	91.2	88.9	−	−	89.4	963	1,208	−	−	1,192	0.09	0.10	−	−	0.09	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2025年 5月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤(ポリ鉄)	脱水ケーキ搬出量	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率				
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t	
1	1,009	29.5	96.9	132	29.5	77.7	532	0.68	−	−	2,219	7.1	−	−	−	
2	1,018	28.8	96.8	133	28.8	78.4	549	0.68	−	−	2,219	6.9	−	−	−	
3	884	27.9	96.5	126	27.9	77.9	460	0.60	−	−	2,204	7.0	−	−	−	
4	909	28.5	96.8	127	28.5	77.6	429	0.60	−	−	2,393	8.4	−	−	−	
5	984	28.7	97.0	131	28.7	78.0	473	0.64	−	−	2,639	9.0	−	−	−	
6	983	28.3	96.9	131	28.3	78.4	502	0.67	−	−	2,668	8.9	−	−	−	
7	978	29.8	96.8	130	29.8	77.1	476	0.61	−	−	2,741	8.7	−	−	−	
8	994	29.1	96.9	128	29.1	77.2	437	0.57	−	−	2,610	8.6	−	−	−	
9	1,063	30.1	97.2	132	30.1	77.2	525	0.69	−	−	2,451	8.1	−	−	−	
10	1,083	30.3	97.2	133	30.3	77.2	534	0.70	−	−	2,146	7.1	−	−	−	
11	991	28.9	97.1	125	28.9	76.9	458	0.63	−	−	1,972	6.8	−	−	−	
12	984	27.6	97.2	121	27.6	77.1	395	0.57	−	−	2,001	7.2	−	−	−	
13	1,161	31.6	97.3	140	31.6	77.5	412	0.52	−	−	1,726	5.4	−	−	−	
14	1,039	27.2	97.3	125	27.2	78.2	420	0.59	−	−	2,103	7.4	−	−	−	
15	1,084	29.5	97.3	130	29.5	77.2	493	0.67	−	−	2,378	8.0	−	−	−	
16	1,130	29.8	97.3	134	29.8	77.8	567	0.76	−	−	2,552	8.5	−	−	−	
17	1,093	30.6	97.1	133	30.6	77.1	593	0.75	−	−	2,320	7.3	−	−	−	
18	903	30.2	96.6	132	30.2	77.1	469	0.62	−	−	1,900	6.3	−	−	−	
19	932	29.2	96.7	130	29.2	77.5	512	0.67	−	−	2,074	6.8	−	−	−	
20	904	26.2	96.9	122	26.2	78.5	565	0.80	−	−	1,972	7.0	−	−	−	
21	302	9.3	96.8	44	9.3	78.9	215	0.90	−	−	653	6.8	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0	−	−	−	
27	549	12.5	97.2	59	12.5	78.7	412	1.08	−	−	943	6.2	−	−	−	
28	1,235	30.7	97.5	126	30.7	75.7	754	0.97	−	−	1,146	3.7	−	−	−	
29	1,388	25.3	97.8	113	25.3	77.7	783	1.05	−	−	2,045	6.9	−	−	−	
30	1,369	28.1	97.6	124	28.1	77.3	757	0.91	−	−	2,929	8.8	−	−	−	
31	1,106	27.7	97.5	122	27.7	77.3	573	0.82	−	−	2,378	8.6	−	−	−	
合計	26,075	715.4	−	3,183	715.4	−	13,289	−	−	−	55,376	−	0	0	−	
最大	1,388	31.6	97.8	140	31.6	78.9	783	1.08	−	−	2,929	9.0	−	−	−	
最小	302	9.3	96.5	44	9.3	75.7	215	0.52	−	−	653	0.0	−	−	−	
平均	1,003	27.5	97.3	122	27.5	77.5	511	0.71	−	−	2,130	6.0	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2025年 5月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	853	3.7	31.7	351.0	3.4	11.8	266.5	3.9	10.3	78	3.9	3.0	157	4.2	6.6	
2	893	3.6	32.2	361.0	3.0	10.9	266.6	3.8	10.2	111	3.7	4.1	155	4.5	7.0	
3	775	3.9	30.5	286.0	3.9	11.2	252.9	4.0	10.1	87	3.8	3.3	149	3.9	5.9	
4	800	3.6	28.6	301.0	3.2	9.5	248.7	3.9	9.8	89	3.7	3.3	161	3.7	6.0	
5	852	3.4	29.3	367.0	3.0	11.2	260.5	3.8	9.8	82	3.9	3.2	143	3.6	5.1	
6	845	3.6	30.0	349.0	3.1	10.7	268.5	3.9	10.4	81	3.7	3.0	146	4.0	5.9	
7	857	3.7	31.4	417.0	3.3	13.7	218.9	4.1	8.9	90	3.9	3.5	131	4.0	5.3	
8	817	3.7	30.5	409.0	3.4	13.9	158.3	4.0	6.4	115	3.7	4.3	135	4.4	5.9	
9	834	3.6	30.2	445.0	3.3	14.6	167.0	4.0	6.7	106	3.9	4.1	115	4.2	4.8	
10	915	3.3	30.5	529.0	2.9	15.4	151.2	4.0	6.1	85	3.8	3.3	150	3.8	5.7	
11	786	3.7	29.0	462.0	3.5	16.2	149.4	3.9	5.8	70	3.9	2.7	104	4.1	4.3	
12	766	3.6	27.7	435.0	3.3	14.4	135.4	3.9	5.3	70	3.8	2.7	126	4.2	5.3	
13	925	3.4	31.6	560.0	3.0	17.0	223.3	4.0	8.9	79	3.9	3.0	63	4.3	2.7	
14	887	3.2	28.5	464.0	2.6	11.8	268.3	3.8	10.3	81	3.8	3.1	74	4.4	3.3	
15	939	3.2	29.7	475.0	2.3	11.1	293.7	4.0	11.6	85	3.7	3.2	85	4.5	3.8	
16	957	3.1	29.9	481.0	2.4	11.3	295.6	3.9	11.4	87	3.8	3.3	94	4.2	3.9	
17	1036	3.2	33.0	460.0	2.3	10.6	285.0	3.9	11.1	89	3.7	3.3	202	4.0	8.0	
18	839	3.6	30.3	254.0	3.3	8.4	292.5	3.7	10.7	86	3.8	3.3	207	3.8	7.9	
19	794	3.8	30.6	333.0	3.7	12.5	251.3	3.8	9.6	94	3.8	3.6	116	4.2	4.9	
20	740	3.8	28.2	264.0	3.8	9.9	261.6	3.7	9.7	118	3.8	4.4	97	4.3	4.2	
21	585	3.8	22.2	175.0	4.0	6.9	176.0	3.5	6.2	123	3.7	4.6	111	4.0	4.5	
22	659	3.7	24.2	266.0	2.9	7.7	100.8	3.9	3.9	98	4.0	3.9	194	4.5	8.7	
23	704	3.7	26.1	253.0	2.9	7.4	98.0	3.8	3.7	111	4.1	4.6	242	4.3	10.4	
24	774	3.5	26.8	356.0	2.6	9.4	143.1	4.0	5.7	72	4.0	2.9	203	4.3	8.8	
25	886	3.7	32.6	381.0	3.3	12.4	153.8	3.9	6.0	80	3.8	3.1	271	4.1	11.1	
26	606	3.9	23.7	168.0	3.7	6.2	154.8	3.9	6.1	60	4.1	2.5	223	4.0	8.9	
27	1088	3.5	38.4	500.0	2.9	14.5	216.0	4.0	8.7	129	3.9	5.1	244	4.1	10.1	
28	1244	4.1	51.2	804.0	4.1	33.2	178.4	4.0	7.1	125	3.9	4.9	137	4.4	6.0	
29	1703	3.0	50.3	1205.0	2.5	30.2	195.4	4.0	7.9	87	4.1	3.5	216	4.0	8.7	
30	1095	3.0	33.1	627.0	2.3	14.2	221.9	3.8	8.5	99	4.0	3.9	148	4.4	6.5	
31	873	3.2	27.8	453.0	2.3	10.4	224.1	4.0	8.9	56	4.1	2.3	140	4.5	6.2	
合計	27328	−	959.6	13191.0	−	399	6577.6	−	255.8	2,822	−	108.8	4738	−	196.4	
最大	1703	4.1	51.2	1205.0	4.1	33	295.6	4.1	11.6	128.73	4.1	5.1	271	4.5	11.1	
最小	585	3.0	22.2	168.0	2.3	6	98.0	3.5	3.7	56.48	3.7	2.3	63	3.6	2.7	
平均	882	3.5	31.0	425.5	3.0	13	212.2	3.9	8.3	91.00	3.9	3.5	153	4.1	6.3	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2025年 5月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	130.76	77.7	83.4	29.2	−	−	−	−	130.76	77.7	83.4	29.2	−	−	−	−	
2	130.36	78.4	84.4	28.1	−	−	−	−	130.36	78.4	84.4	28.1	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月
3	130.02	77.9	81.8	28.7	−	−	−	−	130.02	77.9	81.8	28.7	−	−	−	−	平均(average関数使用)にて
4	130.24	77.6	81.8	29.2	−	−	−	−	130.24	77.6	81.8	29.2	−	−	−	−	補完しています
5	130.20	78.0	81.8	28.6	−	−	−	−	130.20	78.0	81.8	28.6	−	−	−	−	
6	130.04	78.4	81.8	28.1	−	−	−	−	130.04	78.4	81.8	28.1	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日
7	129.12	77.1	83.0	29.6	−	−	−	−	129.12	77.1	83.0	29.6	−	−	−	−	は月平均(average関数使用)にて
8	129.80	77.2	82.9	29.6	−	−	−	−	129.80	77.2	82.9	29.6	−	−	−	−	データを補完しています
9	129.48	77.2	83.6	29.5	−	−	−	−	129.48	77.2	83.6	29.5	−	−	−	−	
10	130.46	77.2	81.8	29.8	−	−	−	−	130.46	77.2	81.8	29.8	−	−	−	−	
11	129.77	76.9	81.8	29.9	−	−	−	−	129.77	76.9	81.8	29.9	−	−	−	−	
12	127.86	77.1	84.5	29.2	−	−	−	−	127.86	77.1	84.5	29.2	−	−	−	−	
13	130.04	77.5	85.8	29.3	−	−	−	−	130.04	77.5	85.8	29.3	−	−	−	−	
14	129.08	78.2	84.0	28.2	−	−	−	−	129.08	78.2	84.0	28.2	−	−	−	−	
15	130.02	77.2	84.0	29.6	−	−	−	−	130.02	77.2	84.0	29.6	−	−	−	−	
16	130.74	77.8	84.1	29.0	−	−	−	−	130.74	77.8	84.1	29.0	−	−	−	−	
17	131.20	77.1	81.8	30.0	−	−	−	−	131.20	77.1	81.8	30.0	−	−	−	−	
18	131.38	77.1	81.8	30.1	−	−	−	−	131.38	77.1	81.8	30.1	−	−	−	−	
19	130.54	77.5	78.2	29.3	−	−	−	−	130.54	77.5	78.2	29.3	−	−	−	−	
20	126.52	78.5	77.9	27.2	−	−	−	−	126.52	78.5	77.9	27.2	−	−	−	−	
21	113.10	78.9	79.9	23.9	−	−	−	−	75.57	78.9	79.7	15.9	37.53	78.7	80.4	8.0	
22	91.46	78.4	81.7	19.8	−	−	−	−	−	−	−	−	91.46	78.4	81.7	19.8	
23	88.68	77.1	81.1	20.3	−	−	−	−	−	−	−	−	88.68	77.1	81.1	20.3	
24	100.06	76.4	80.4	23.6	−	−	−	−	−	−	−	−	100.06	76.4	80.4	23.6	
25	99.66	76.0	80.4	23.9	−	−	−	−	−	−	−	−	99.66	76.0	80.4	23.9	
26	95.46	76.0	80.8	22.9	−	−	−	−	−	−	−	−	95.46	76.0	80.8	22.9	
27	146.63	76.9	79.3	33.9	−	−	−	−	47.18	78.7	78.1	10.0	99.45	76.0	79.8	23.9	
28	214.89	76.0	78.1	51.6	−	−	−	−	125.32	75.7	77.6	30.5	89.57	76.4	78.9	21.1	
29	188.07	77.1	80.2	43.0	−	−	−	−	115.22	77.7	80.1	25.8	72.85	76.3	80.4	17.3	
30	135.80	82.5	79.8	23.8	−	−	−	−	104.68	77.3	79.8	23.8	31.12	−	80.4	−	
31	116.68	77.3	81.8	26.5	−	−	−	−	116.68	77.3	81.8	26.5	−	−	−	−	
合計	3988.12	−	−	895	0.00	−	−	0.0	3,182.28	−	−	714.7	805.84	−	−	180.8	
最大	214.89	82.5	85.8	51.6	−	−	−	−	131.38	78.9	85.8	30.5	100.06	78.7	81.7	23.9	
最小	88.68	76.0	77.9	19.8	−	−	−	−	47.18	75.7	77.6	10.0	31.12	76.0	78.9	8.0	
平均	129.00	77.5	81.7	28.9	−	−	−	−	122.40	77.5	82.0	27.5	80.58	77.6	80.4	20.0	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、珪砂補給量)

2025年 5月度　No.5-10

日	重油消費量				珪砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	t	t	t	t	t	t	t	
1	−	1,124	−	1,124	−	−	−	0	
2	−	1,174	−	1,174	−	−	−	0	
3	−	1,886	−	1,886	−	−	−	0	
4	−	1,720	−	1,720	−	−	−	0	
5	−	1,945	−	1,945	−	−	−	0	
6	−	2,268	−	2,268	−	−	−	0	
7	−	975	−	975	−	−	−	0	
8	−	1,184	−	1,184	−	−	−	0	
9	−	976	−	976	−	−	−	0	
10	−	680	−	680	−	−	−	0	
11	−	473	−	473	−	−	−	0	
12	−	679	−	679	−	−	−	0	
13	−	985	−	985	−	−	−	0	
14	−	1,317	−	1,317	−	−	−	0	
15	−	1,002	−	1,002	−	−	−	0	
16	−	1,188	−	1,188	−	−	−	0	
17	−	681	−	681	−	−	−	0	
18	−	1,179	−	1,179	−	−	−	0	
19	−	1,687	984	2,671	−	−	4	4	
20	−	1,513	3,910	5,423	−	−	−	0	
21	−	1,534	3,562	5,096	−	−	−	0	
22	−	−	2,359	2,359	−	−	−	0	
23	−	−	2,449	2,449	−	−	−	0	
24	−	−	765	765	−	−	−	0	
25	−	−	246	246	−	−	−	0	
26	−	1,848	1,333	3,181	−	−	−	0	
27	−	3,884	953	4,837	−	−	−	0	
28	−	403	928	1,331	−	−	−	0	
29	−	1,192	1,115	2,307	−	−	−	0	
30	−	918	557	1,475	−	−	−	0	
31	−	550	−	550	−	−	−	0	
合計	0	34,965	19,161	54,126	0	0	4	4	
最大	−	3,884	3,910	5,423	−	−	4	4	
最小	−	403	246	246	−	−	4	0	
平均	−	1,295	1,597	1,746	−	−	4	0	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2025年 6月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量		流入下水量	放流水量	簡易処理水量			放流水量		降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
			（合流）	雨水排水量		（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	mm	㎥	㎥	㎥	㎥	
1	晴	22.0	190,138	0	190,138	190,975	0	0	0	147,686	43,289	0.0	42,060	232,198	165,428	66,770	
2	晴後曇	21.0	200,506	0	200,506	201,274	0	0	0	158,043	43,231	0.0	49,850	245,243	176,703	68,540	
3	雨時々曇	20.0	760,057	85,805	674,252	675,249	296,451	154,820	451,271	169,165	54,813	34.5	54,811	272,657	187,177	85,480	
4	晴一時雨	23.0	261,635	0	261,635	262,532	0	32,420	32,420	179,919	50,193	0.5	57,678	279,820	197,780	82,040	
5	晴	24.0	226,020	0	226,020	227,016	0	0	0	178,230	48,786	0.0	53,370	274,374	198,894	75,480	
6	晴	22.0	203,013	0	203,013	203,939	0	0	0	157,458	46,481	0.0	49,280	247,238	176,038	71,200	
7	晴後曇	23.0	199,458	0	199,458	200,268	0	0	0	153,313	46,955	0.0	48,533	242,753	173,123	69,630	
8	曇	25.0	189,126	0	189,126	189,946	0	0	0	143,412	46,534	0.0	46,221	230,185	162,485	67,700	
9	曇時々雨	21.0	276,544	0	276,544	277,374	3,169	58,730	61,899	164,279	51,196	6.5	52,957	262,501	185,441	77,060	
10	雨時々曇	21.0	1,064,407	184,625	879,782	880,779	415,155	232,860	648,015	173,847	58,917	53.0	61,142	287,718	196,638	91,080	
11	曇時々雨	24.0	885,158	117,913	767,245	768,017	341,451	199,100	540,551	169,325	58,141	34.0	65,132	283,819	190,969	92,850	
12	曇	24.0	298,393	0	298,393	299,352	0	62,890	62,890	179,126	57,336	0.0	60,626	288,376	200,916	87,460	
13	曇後晴	25.0	239,352	0	239,352	239,840	0	0	0	183,609	56,231	0.0	53,297	287,269	206,539	80,730	
14	雨時々晴	23.0	642,807	19,800	623,007	623,812	253,069	143,190	396,259	172,235	55,318	23.5	54,640	276,126	193,226	82,900	
15	曇一時雨	26.0	511,695	47,515	464,180	464,857	110,169	125,240	235,409	175,277	54,171	14.5	63,110	285,205	194,965	90,240	
16	曇後晴	30.0	251,653	0	251,653	252,457	0	14,290	14,290	181,907	56,260	0.0	57,319	288,105	201,545	86,560	
17	晴一時曇	30.0	238,413	0	238,413	239,360	0	0	0	182,666	56,694	0.0	51,534	284,737	199,877	84,860	
18	晴	30.0	249,512	0	249,512	250,399	0	0	0	186,091	64,308	0.0	51,460	295,828	199,548	96,280	
19	晴	32.0	217,340	0	217,340	218,127	0	0	0	168,385	49,742	0.0	49,285	261,618	185,898	75,720	
20	晴	34.0	217,439	0	217,439	218,299	0	0	0	168,739	49,560	0.0	55,244	267,862	191,872	75,990	
21	晴	34.0	216,418	0	216,418	217,418	0	0	0	171,655	45,763	0.0	50,786	262,189	192,109	70,080	
22	晴後曇	34.0	202,024	0	202,024	202,995	0	0	0	156,396	46,599	0.0	51,638	248,585	176,695	71,890	
23	曇時々雨	30.0	376,803	15,475	361,328	362,363	54,797	85,930	140,727	167,390	54,246	13.0	58,239	273,799	189,389	84,410	
24	雨後曇	27.0	735,590	140,215	595,375	596,322	213,114	160,520	373,634	166,213	56,475	34.0	62,825	279,113	187,493	91,620	
25	曇後晴	31.0	244,337	0	244,337	245,333	0	9,300	9,300	182,692	53,341	0.0	55,146	283,173	200,253	82,920	
26	曇時々雨	28.0	351,362	15,215	336,147	337,263	57,592	43,170	100,762	183,991	52,510	10.5	49,174	279,176	197,466	81,710	
27	曇後晴	30.0	229,234	0	229,234	230,365	0	0	0	179,081	51,284	0.0	52,817	276,319	195,919	80,400	
28	晴	31.0	220,272	0	220,272	221,179	0	0	0	173,644	47,535	0.0	51,943	267,072	193,452	73,620	
29	晴	31.0	207,950	0	207,950	208,832	0	0	0	161,207	47,625	0.0	52,632	255,449	182,029	73,420	
30	晴	30.0	207,787	0	207,787	208,638	0	0	0	162,719	45,919	0.0	55,340	257,958	186,198	71,760	
合計	－	－	10,314,443	626,563	9,687,880	9,714,580	1,744,967	1,322,460	3,067,427	5,097,700	1,549,453	224.0	1,618,089	8,076,465	5,686,065	2,390,400	
最大	－	34.0	1,064,407	184,625	879,782	880,779	415,155	232,860	648,015	186,091	64,308	53.0	65,132	295,828	206,539	96,280	
最小	－	20.0	189,126	15,215	189,126	189,946	3,169	9,300	9,300	143,412	43,231	0.5	42,060	230,185	162,485	66,770	
平均	－	26.9	343,815	78,320	322,929	323,819	193,885	101,728	235,956	169,923	51,648	22.4	53,936	269,216	189,536	79,680	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2025年 6月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水)使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	45,190	89	510	12,890	10,213	579	−	−	−	0	0.00	1,493	1.21	251	0.70
2	49,500	97	510	12,798	10,301	1,163	−	−	−	0	0.00	1,699	1.29	456	1.27
3	83,280	163	510	11,992	10,231	2,047	−	−	−	0	0.00	1,676	0.43	467	0.27
4	67,200	132	510	10,926	10,285	1,447	−	−	−	0	0.00	1,676	1.12	513	0.75
5	45,410	89	510	13,374	10,268	1,161	−	−	−	0	0.00	1,471	0.99	296	0.73
6	45,340	89	510	10,599	10,223	286	−	−	−	0	0.00	1,448	1.10	274	0.71
7	45,060	88	510	8,044	8,297	582	−	−	−	58	0.15	1,288	1.01	318	0.81
8	44,840	88	510	7,443	6,741	583	−	−	−	0	0.00	1,357	1.14	319	0.82
9	65,260	128	510	7,579	6,808	2,046	−	−	−	0	0.00	1,265	0.91	353	0.39
10	89,730	176	510	8,207	6,698	2,349	−	−	−	0	0.00	1,471	0.30	365	0.15
11	90,510	177	510	8,882	6,756	1,472	−	−	−	0	0.00	1,357	0.32	445	0.21
12	83,760	164	510	6,954	6,758	2,057	−	−	−	0	0.00	707	0.47	422	0.42
13	55,680	109	510	7,621	6,807	862	−	−	−	0	0.00	946	0.62	308	0.66
14	72,870	143	510	7,619	8,743	1,181	−	−	−	0	0.00	1,550	0.44	467	0.28
15	86,630	170	510	8,527	10,323	1,164	−	−	−	103	0.14	1,414	0.59	421	0.28
16	62,420	122	510	8,487	10,339	882	−	−	−	0	0.00	958	0.63	353	0.60
17	46,130	90	510	6,010	10,320	290	−	−	−	0	0.00	1,106	0.73	399	0.84
18	46,390	91	510	3,012	10,340	863	−	−	−	0	0.00	1,699	1.10	399	0.74
19	46,000	90	510	6,758	10,293	581	−	−	−	0	0.00	1,243	0.89	422	1.02
20	45,980	90	510	8,561	10,299	868	−	−	−	0	0.00	901	0.64	353	0.85
21	45,880	90	510	7,785	10,301	293	−	−	−	0	0.00	1,231	0.86	307	0.81
22	48,680	95	510	13,747	10,242	576	−	−	−	57	0.14	1,231	0.94	365	0.94
23	81,050	159	510	13,142	10,354	2,339	−	−	−	0	0.00	889	0.48	399	0.34
24	89,000	175	510	11,594	10,253	2,048	−	−	−	0	0.00	1,436	0.45	547	0.30
25	61,250	120	510	7,555	10,227	288	−	−	−	0	0.00	741	0.49	479	0.92
26	67,070	132	510	3,476	10,289	1,760	−	−	−	0	0.00	946	0.47	456	0.57
27	45,790	90	510	7,841	10,262	286	−	−	−	0	0.00	1,550	1.04	285	0.67
28	45,530	89	510	11,397	10,355	289	−	−	−	39	0.10	1,493	1.03	326	0.82
29	45,350	89	510	12,343	10,251	294	−	−	−	0	0.00	1,573	1.17	388	0.98
30	45,330	89	510	14,412	10,383	290	−	−	−	0	0.00	1,642	1.21	342	0.89
合計	1,792,110	3,514	−	279,575	283,960	30,926	−	−	−	257	−	39,457	−	11,495	−
最大	90,510	177	510	14,412	10,383	2,349	−	−	−	103	0.15	1,699	1.29	547	1.27
最小	44,840	88	510	3,012	6,698	286	−	−	−	39	0.10	707	0.30	251	0.15
平均	59,737	117	510	9,319	9,465	1,031	−	−	−	64	0.02	1,315	0.69	383	0.48

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2025年 6月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計	備考
	A系	B系	C系	D系	E系							
	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	
1	42,890	63,170	59,368	32,560	34,210	165,428	66,770	232,198	0	0	0	
2	47,340	67,088	62,275	33,570	34,970	176,703	68,540	245,243	0	0	0	
3	54,570	66,228	66,379	42,170	43,310	187,177	85,480	272,657	296,451	154,820	451,271	
4	53,610	72,590	71,580	40,210	41,830	197,780	82,040	279,820	0	32,420	32,420	
5	54,470	73,896	70,528	36,060	39,420	198,894	75,480	274,374	0	0	0	
6	47,200	65,596	63,242	34,040	37,160	176,038	71,200	247,238	0	0	0	
7	45,790	64,830	62,503	33,290	36,340	173,123	69,630	242,753	0	0	0	
8	42,890	60,925	58,670	32,360	35,340	162,485	67,700	230,185	0	0	0	
9	50,330	68,762	66,349	37,540	39,520	185,441	77,060	262,501	3,169	58,730	61,899	
10	55,430	71,062	70,146	44,280	46,800	196,638	91,080	287,718	415,155	232,860	648,015	
11	55,470	69,797	65,702	45,750	47,100	190,969	92,850	283,819	341,451	199,100	540,551	
12	54,720	75,450	70,746	43,380	44,080	200,916	87,460	288,376	0	62,890	62,890	
13	57,340	75,245	73,954	40,750	39,980	206,539	80,730	287,269	0	0	0	
14	56,390	69,358	67,478	40,760	42,140	193,226	82,900	276,126	253,069	143,190	396,259	
15	54,920	72,994	67,051	43,980	46,260	194,965	90,240	285,205	110,169	125,240	235,409	
16	53,770	76,946	70,829	42,620	43,940	201,545	86,560	288,105	0	14,290	14,290	
17	53,490	74,485	71,902	41,670	43,190	199,877	84,860	284,737	0	0	0	
18	53,410	74,158	71,980	47,180	49,100	199,548	96,280	295,828	0	0	0	
19	50,810	68,507	66,581	37,280	38,440	185,898	75,720	261,618	0	0	0	
20	51,110	71,428	69,334	37,420	38,570	191,872	75,990	267,862	0	0	0	
21	50,850	71,670	69,589	34,540	35,540	192,109	70,080	262,189	0	0	0	
22	47,190	66,125	63,380	35,400	36,490	176,695	71,890	248,585	0	0	0	
23	50,810	70,760	67,819	41,500	42,910	189,389	84,410	273,799	54,797	85,930	140,727	
24	51,980	68,974	66,539	45,200	46,420	187,493	91,620	279,113	213,114	160,520	373,634	
25	54,060	74,629	71,564	41,480	41,440	200,253	82,920	283,173	0	9,300	9,300	
26	54,830	72,513	70,123	40,000	41,710	197,466	81,710	279,176	57,592	43,170	100,762	
27	53,470	72,278	70,171	39,070	41,330	195,919	80,400	276,319	0	0	0	
28	51,890	71,797	69,765	36,320	37,300	193,452	73,620	267,072	0	0	0	
29	48,080	68,042	65,907	36,340	37,080	182,029	73,420	255,449	0	0	0	
30	50,130	69,092	66,976	35,590	36,170	186,198	71,760	257,958	0	0	0	
合計	1,549,240	2,108,395	2,028,430	1,172,310	1,218,090	5,686,065	2,390,400	8,076,465	1,744,967	1,322,460	3,067,427	
最大	57,340	76,946	73,954	47,180	49,100	206,539	96,280	295,828	415,155	232,860	648,015	
最小	42,890	60,925	58,670	32,360	34,210	162,485	66,770	230,185	3,169	9,300	9,300	
平均	51,641	70,280	67,614	39,077	40,603	189,536	79,680	269,216	193,885	101,728	235,956	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2025年 6月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	966	−	835	1,801	133.0	−	115.3	248.4	4.9	−	4.2	9.1	0.52	3.7
2	1,077	−	829	1,906	128.5	−	93.5	222.1	4.9	−	3.8	8.7	0.48	3.9
3	883	−	754	1,637	95.6	−	83.8	179.4	4.0	−	3.4	7.4	0.47	4.1
4	728	−	844	1,572	90.0	−	109.4	199.4	3.7	−	4.3	8.0	0.54	4.0
5	964	−	1,087	2,051	119.5	−	140.7	260.2	4.8	−	5.4	10.2	0.52	3.9
6	1,017	−	927	1,944	115.1	−	109.1	224.2	4.8	−	4.4	9.2	0.49	4.1
7	1,124	−	1,053	2,177	140.3	−	136.7	277.0	5.5	−	5.2	10.7	0.51	3.9
8	1,100	−	1,049	2,149	131.0	−	126.2	257.2	5.2	−	5.0	10.2	0.49	4.0
9	1,050	−	1,090	2,140	128.7	−	132.9	261.6	5.0	−	5.2	10.2	0.50	3.9
10	847	−	982	1,829	95.7	−	110.1	205.7	3.8	−	4.4	8.2	0.47	4.0
11	785	−	657	1,442	78.4	−	67.2	145.6	3.2	−	2.7	5.9	0.43	4.1
12	716	−	466	1,182	71.0	−	46.4	117.4	3.1	−	2.0	5.1	0.44	4.3
13	562	−	859	1,421	57.4	−	91.6	149.0	2.5	−	3.8	6.3	0.46	4.2
14	921	−	578	1,499	104.1	−	68.4	172.5	4.4	−	2.8	7.2	0.51	4.2
15	643	−	985	1,628	69.8	−	101.3	171.2	2.8	−	4.2	7.0	0.45	4.1
16	338	−	504	842	37.3	−	56.5	93.8	1.6	−	2.4	4.0	0.50	4.3
17	338	−	873	1,211	36.6	−	100.9	137.5	1.6	−	4.1	5.7	0.49	4.1
18	920	−	395	1,315	94.5	−	43.0	137.5	3.9	−	1.7	5.6	0.44	4.1
19	714	−	827	1,541	75.3	−	90.7	166.1	3.2	−	3.7	6.9	0.47	4.2
20	409	−	1,066	1,475	55.7	−	134.0	189.7	2.0	−	5.3	7.3	0.51	3.8
21	1,024	−	531	1,555	127.4	−	70.9	198.3	5.3	−	2.8	8.1	0.54	4.1
22	815	−	836	1,651	108.9	−	112.6	221.5	4.3	−	4.4	8.7	0.56	3.9
23	740	−	808	1,548	101.2	−	117.2	218.4	4.0	−	4.4	8.4	0.57	3.8
24	762	−	1,041	1,803	89.0	−	130.9	219.9	3.7	−	5.1	8.8	0.50	4.0
25	736	−	637	1,373	91.4	−	82.3	173.7	3.7	−	3.2	6.9	0.52	4.0
26	741	−	438	1,179	94.5	−	56.9	151.4	3.8	−	2.3	6.1	0.54	4.0
27	732	−	559	1,291	89.2	−	70.6	159.8	3.5	−	2.7	6.2	0.49	3.9
28	572	−	813	1,385	76.8	−	110.0	186.9	3.0	−	4.3	7.3	0.55	3.9
29	755	−	974	1,729	98.6	−	132.3	230.9	3.9	−	5.0	8.9	0.53	3.9
30	951	−	973	1,924	118.2	−	130.2	248.4	4.8	−	4.9	9.7	0.53	3.9
合計	23,930	0	24,270	48,200	2,852.6	0.0	2,971.9	5,824.5	114.9	0.0	117.1	232.0	−	−
最大	1,124	0	1,090	2,177	140.3	0.0	140.7	277.0	5.5	0.0	5.4	10.7	0.57	4.3
最小	338	0	395	842	36.6	0.0	43.0	93.8	1.6	0.0	1.7	4.0	0.43	3.7
平均	798	−	809	1,607	95.1	−	99.1	194.2	3.8	−	3.9	7.7	0.50	4.0

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2025年 6月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	96.7	−	96.7	15.17	−	12.72	27.89	0.30	−	0.29	0.30	406.0	2.0	8.1
2	95.1	−	95.1	16.04	−	13.56	29.60	0.31	−	0.34	0.32	361.0	2.6	9.5
3	96.2	−	96.2	12.49	−	13.01	25.50	0.30	−	0.36	0.33	311.0	2.1	6.6
4	95.1	−	95.1	8.92	−	11.60	20.52	0.23	−	0.26	0.24	293.0	3.0	8.7
5	95.0	−	95.0	10.58	−	12.92	23.50	0.21	−	0.23	0.22	459.0	2.8	12.9
6	95.2	−	95.2	12.74	−	12.32	25.06	0.25	−	0.27	0.26	324.0	3.0	9.8
7	96.6	−	96.6	14.38	−	13.98	28.35	0.25	−	0.26	0.26	452.0	3.0	13.4
8	96.4	−	96.4	17.10	−	15.63	32.73	0.31	−	0.30	0.31	405.0	2.5	10.2
9	96.5	−	96.5	12.51	−	13.34	25.86	0.24	−	0.25	0.24	287.0	2.6	7.5
10	95.0	−	95.0	9.98	−	13.27	23.25	0.25	−	0.29	0.27	378.0	2.9	11.0
11	95.8	−	95.8	7.92	−	6.89	14.82	0.24	−	0.25	0.24	412.0	3.6	14.9
12	95.9	−	95.9	6.85	−	4.81	11.66	0.22	−	0.23	0.22	311.0	4.7	14.7
13	96.1	−	96.1	5.45	−	10.50	15.96	0.21	−	0.26	0.24	422.0	3.5	14.9
14	95.3	−	95.3	12.03	−	7.12	19.15	0.26	−	0.24	0.25	479.0	2.4	11.5
15	95.4	−	95.4	6.63	−	10.76	17.39	0.23	−	0.24	0.24	344.0	3.3	11.5
16	96.4	−	96.4	3.17	−	5.15	8.32	0.19	−	0.21	0.20	235.0	4.2	9.8
17	96.4	−	96.4	3.12	−	9.00	12.12	0.19	−	0.21	0.20	152.0	2.5	3.9
18	95.3	−	95.3	9.13	−	4.40	13.54	0.22	−	0.25	0.23	237.0	3.5	8.4
19	95.6	−	95.0	7.82	−	10.84	18.66	0.23	−	0.28	0.26	386.0	2.5	9.7
20	96.6	−	96.6	4.89	−	14.17	19.06	0.23	−	0.26	0.25	374.0	3.5	13.0
21	96.7	−	96.8	14.76	−	7.63	22.39	0.27	−	0.27	0.27	276.0	2.9	7.9
22	95.3	−	95.3	12.14	−	14.76	26.90	0.27	−	0.32	0.29	579.0	3.3	19.1
23	95.5	−	95.5	11.30	−	13.02	24.32	0.27	−	0.28	0.28	421.0	3.3	13.7
24	96.5	−	96.5	12.14	−	17.77	29.91	0.32	−	0.34	0.33	563.0	2.9	16.5
25	96.6	−	96.6	8.83	−	9.11	17.94	0.23	−	0.28	0.25	124.0	2.2	2.8
26	95.2	−	95.2	9.52	−	5.32	14.84	0.24	−	0.22	0.23	195.0	3.7	7.3
27	96.4	−	96.5	9.62	−	8.07	17.70	0.27	−	0.29	0.28	171.0	2.9	4.9
28	95.3	−	95.3	7.21	−	10.25	17.46	0.23	−	0.23	0.23	662.0	3.0	20.0
29	96.7	−	96.8	9.79	−	13.22	23.01	0.24	−	0.26	0.25	1,255.0	3.1	39.0
30	95.1	−	95.1	13.78	−	15.32	29.10	0.27	−	0.30	0.28	721.0	3.5	25.2
合計	−	−	−	306.01	0.00	330.48	636.49	−	−	−	−	11,995.0	−	366.4
最大	96.70	−	96.80	17.10	0.00	17.77	32.73	0.32	−	0.36	0.33	1,255.0	4.7	39.0
最小	95.00	−	95.00	3.12	0.00	4.40	8.32	0.19	−	0.21	0.20	124.0	2.0	2.8
平均	95.7	−	96.0	10.20	−	11.02	21.22	0.25	−	0.27	0.26	399.8	3.1	12.2

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（第2処理場遠心）

2025年 6月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	－	493	－	493	－	61.2	－	61.2	－	2.4	－	2.4	0.54	4.0
2	－	100	565	665	－	12.4	64.7	77.1	－	0.5	2.7	3.1	0.54	4.1
3	－	416	315	731	－	52.7	36.8	89.5	－	2.1	1.5	3.6	0.55	4.0
4	－	194	103	297	－	26.5	13.1	39.6	－	1.1	0.5	1.6	0.59	4.0
5	－	90	449	539	－	12.8	55.9	68.6	－	0.5	2.3	2.9	0.61	4.2
6	－	770	－	770	－	109.2	－	109.2	－	4.4	－	4.4	0.61	4.0
7	－	－	835	835	－	－	112.0	112.0	－	－	4.5	4.5	0.58	4.0
8	－	621	－	621	－	80.2	－	80.2	－	3.2	－	3.2	0.56	4.0
9	－	－	552	552	－	－	63.3	63.3	－	－	2.7	2.7	0.57	4.2
10	－	435	－	435	－	59.5	－	59.5	－	2.4	－	2.4	0.59	4.0
11	－	144	348	492	－	20.1	42.4	62.5	－	0.8	1.8	2.6	0.60	4.1
12	－	299	337	636	－	42.4	41.9	84.3	－	1.6	1.8	3.3	0.61	3.9
13	－	294	582	876	－	40.8	71.0	111.8	－	1.5	3.0	4.5	0.60	4.0
14	－	57	801	858	－	7.4	91.8	99.3	－	0.3	3.9	4.1	0.57	4.2
15	－	296	910	1,206	－	34.5	93.2	127.8	－	1.3	3.9	5.2	0.52	4.1
16	－	257	31	288	－	35.6	3.3	39.0	－	1.1	0.1	1.3	0.53	3.3
17	－	－	569	569	－	－	63.1	63.1	－	－	2.7	2.7	0.56	4.2
18	－	453	157	610	－	59.1	18.0	77.1	－	2.2	0.8	2.9	0.57	3.8
19	－	378	231	609	－	55.7	31.3	87.0	－	2.1	1.3	3.4	0.63	3.9
20	－	548	437	985	－	83.7	61.4	145.1	－	3.1	2.6	5.7	0.65	3.9
21	－	263	524	787	－	39.5	72.3	111.8	－	1.5	3.0	4.5	0.64	4.0
22	－	680	129	809	－	96.3	16.9	113.2	－	3.6	0.7	4.3	0.61	3.8
23	－	250	507	757	－	34.0	63.8	97.9	－	1.3	2.7	3.9	0.59	4.0
24	－	－	574	574	－	－	76.4	76.4	－	－	3.2	3.2	0.62	4.2
25	－	545	－	545	－	81.8	－	81.8	－	3.0	－	3.0	0.64	3.7
26	－	44	583	627	－	6.8	80.9	87.7	－	0.3	3.4	3.6	0.66	4.2
27	－	477	240	717	－	75.5	33.9	109.4	－	2.8	1.4	4.2	0.67	3.9
28	－	97	715	812	－	15.9	104.4	120.3	－	0.6	4.4	5.0	0.69	4.1
29	－	866	149	1,015	－	137.1	21.0	158.1	－	5.1	0.9	6.0	0.67	3.8
30	－	148	816	964	－	21.4	105.2	126.6	－	0.8	4.4	5.2	0.62	4.1
合計	0	9,215	11,459	20,674	0.0	1,302.0	1,438.1	2,740.1	0.0	49.3	60.1	109.4	－	－
最大	0	866	910	1,206	0.0	137.1	112.0	158.1	0.0	5.1	4.5	6.0	0.69	4.2
最小	0	44	31	288	0.0	6.8	3.3	39.0	0.0	0.3	0.1	1.3	0.52	3.3
平均	－	354	458	689	－	50.1	57.5	91.3	－	1.9	2.4	3.6	0.60	4.0

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（第2処理場遠心、重力濃縮）

2025年 6月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	－	91.9	－	－	－	－	
2	－	91.9	86.9	－	－	－	
3	－	92.1	87.2	－	－	－	
4	－	92.7	88.2	－	－	－	
5	－	93.0	85.6	－	－	－	
6	－	93.0	－	－	－	－	
7	－	－	92.5	－	－	－	
8	－	92.2	－	－	－	－	
9	－	－	84.5	－	－	－	
10	－	92.7	－	－	－	－	
11	－	92.8	85.4	－	－	－	
12	－	85.9	85.6	－	－	－	
13	－	85.6	85.4	－	－	－	
14	－	84.7	84.5	－	－	－	
15	－	83.0	82.7	－	－	－	
16	－	83.7	83.2	－	－	－	
17	－	－	84.0	－	－	－	
18	－	84.7	84.5	－	－	－	
19	－	86.5	90.4	－	－	－	
20	－	87.0	90.7	－	－	－	
21	－	86.7	90.6	－	－	－	
22	－	85.9	90.0	－	－	－	
23	－	85.4	89.6	－	－	－	
24	－	－	90.2	－	－	－	
25	－	86.7	－	－	－	－	
26	－	87.2	88.3	－	－	－	
27	－	87.4	88.5	－	－	－	
28	－	87.9	88.9	－	－	－	
29	－	87.4	88.5	－	－	－	
30	－	86.2	87.4	－	－	－	
合計	－	－	－	－	－	－	
最大	－	93.0	92.5	－	－	－	
最小	－	83.0	82.7	－	－	－	
平均	0.0	88.4	87.4	－	－	－	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2025年 6月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m³	t	%	m³	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	1,063	26.1	97.5	115	24.5	78.8	2,190	8.4	−	−	490.5	0.75	
2	1,037	28.4	97.3	117	26.1	77.8	2,190	7.7	−	−	532.5	0.75	
3	955	25.6	97.3	113	25.0	77.9	1,987	7.8	−	−	534.0	0.83	
4	805	25.0	96.9	103	24.1	76.5	1,740	7.0	−	−	472.5	0.76	
5	1,162	34.1	97.1	144	34.0	76.5	2,465	7.2	−	−	633.0	0.74	
6	1,023	29.9	97.1	133	29.1	78.0	2,175	7.3	−	−	521.5	0.70	
7	1,043	34.2	96.7	128	27.6	78.5	2,277	6.7	−	−	581.5	0.68	
8	1,036	29.5	97.2	133	29.4	77.9	2,291	7.8	−	−	594.0	0.81	
9	972	27.0	97.2	125	26.8	78.5	2,132	7.9	−	−	600.5	0.89	
10	1,012	29.8	97.1	133	29.7	77.7	2,117	7.1	−	−	646.0	0.87	
11	931	28.9	96.9	126	28.8	77.1	1,943	6.7	−	−	564.0	0.78	
12	902	29.8	96.7	125	28.6	77.1	1,900	6.4	−	−	512.5	0.69	
13	959	29.2	97.0	123	29.1	76.3	1,102	3.8	−	−	452.5	0.62	
14	1,069	33.8	96.8	133	29.9	77.4	1,015	3.1	61	2.9	561.5	0.66	
15	945	33.0	96.5	129	30.2	76.7	551	1.7	−	−	529.0	0.64	
16	600	20.0	96.7	70	16.9	76.0	0	0.0	327	2.8	435.5	0.87	
17	598	20.3	96.6	82	20.3	75.4	0	0.0	690	3.1	401.5	0.79	
18	667	22.4	96.6	100	22.4	77.6	0	0.0	774	3.0	504.5	0.90	
19	929	27.1	97.1	114	26.1	77.1	305	6.8	835	3.6	651.5	0.96	
20	998	30.5	96.9	130	29.7	77.1	479	6.9	847	3.4	673.5	0.88	
21	924	28.8	96.9	123	26.0	78.8	740	7.6	666	3.4	681.5	0.95	
22	1,319	39.7	97.0	143	30.6	78.6	2,697	7.4	109	3.6	922.5	0.93	
23	1,092	31.3	97.1	114	24.5	78.6	1,929	7.6	278	2.9	749.5	0.96	
24	1,361	35.7	97.4	151	35.4	76.7	1,566	9.7	750	3.8	876.0	0.98	
25	687	19.2	97.2	85	19.2	77.4	0	0.0	666	3.2	409.0	0.85	
26	738	22.4	97.0	102	22.4	78.0	0	0.0	787	3.2	597.0	1.07	
27	807	23.5	97.1	107	23.5	78.0	0	0.0	859	3.6	687.5	1.17	
28	1,437	36.8	97.4	147	32.9	77.6	1,697	8.8	666	3.8	1,012.0	1.10	
29	2,426	56.8	97.7	215	51.8	75.8	1,871	5.3	944	3.6	1,326.0	0.93	
30	1,675	47.6	97.2	180	40.1	77.7	1,218	3.7	484	3.4	631.5	0.53	
合計	31,172	906.4	−	3,743	844.7	−	40,571	−	9,741	−	18,784.5	−	
最大	2,426	56.8	97.7	215	51.8	78.8	2,697	9.7	944	3.8	1,326.0	1.17	
最小	598	19.2	96.5	70	16.9	75.4	0	0.0	61	2.8	401.5	0.53	
平均	1,039	30.2	97.1	125	28.2	77.4	1,690	4.5	609	3.3	626.2	0.83	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水A系)

2025年 6月度　No.2-6

日	A系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	482	11.8	97.6	52	11.1	78.8	1,059	8.9	−	−	225.0	0.76	
2	519	14.2	97.3	59	13.0	77.8	1,146	8.1	−	−	261.5	0.74	
3	436	11.7	97.3	52	11.4	77.9	943	8.1	−	−	235.0	0.80	
4	365	11.3	96.9	47	10.9	76.5	827	7.3	−	−	214.0	0.75	
5	521	15.3	97.1	65	15.2	76.5	1,131	7.4	−	−	282.5	0.74	
6	483	14.1	97.1	63	13.8	78.0	1,059	7.5	−	−	245.5	0.70	
7	471	15.4	96.7	58	12.5	78.4	1,073	6.9	−	−	270.0	0.70	
8	466	13.3	97.2	60	13.2	77.9	1,073	8.1	−	−	274.5	0.83	
9	459	12.8	97.2	59	12.7	78.5	1,044	8.2	−	−	292.5	0.92	
10	550	16.2	97.1	72	16.2	77.7	1,160	7.2	−	−	362.0	0.89	
11	413	12.8	96.9	56	12.8	77.1	841	6.6	−	−	254.0	0.79	
12	260	8.6	96.7	36	8.2	77.1	551	6.4	−	−	155.0	0.72	
13	274	8.3	97.0	35	8.3	76.3	798	9.6	−	−	133.0	0.64	
14	416	13.6	96.7	53	12.0	77.4	406	3.0	−	−	220.0	0.65	
15	527	18.4	96.5	72	16.8	76.7	276	1.5	−	−	304.5	0.66	
16	193	7.2	96.3	23	5.3	77.0	0	0.0	−	−	114.0	0.63	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	74	2.0	97.3	7	1.6	78.6	116	5.7	−	−	41.0	0.81	
20	31	1.0	96.8	4	0.9	77.1	73	7.3	−	−	21.0	0.85	
21	121	3.4	97.2	11	2.5	78.2	247	7.2	−	−	83.5	0.97	
22	546	16.4	97.0	58	12.4	78.7	1,189	7.2	−	−	362.5	0.88	
23	348	10.3	97.0	35	7.6	78.6	827	8.0	−	−	215.5	0.83	
24	280	6.6	97.6	30	6.5	78.1	696	10.5	−	−	167.5	1.01	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	392	9.5	97.6	36	7.6	78.8	827	8.7	−	−	220.0	0.93	
29	732	17.6	97.6	64	15.2	76.2	899	5.1	−	−	345.5	0.78	
30	521	14.8	97.2	52	11.4	78.1	479	3.2	−	−	190.5	0.51	
合計	9,880	286.9	−	1,157	258.9	−	18,734	−	0	−	5,490.0	−	
最大	732	18.4	97.6	72	16.8	78.8	1,189	10.5	−	−	362.5	1.01	
最小	31	1.0	96.3	4	0.9	76.2	0	0.0	−	−	21.0	0.51	
平均	395	11.5	97.1	46	10.4	77.6	749	6.5	−	−	219.6	0.77	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2025年 6月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	581	14.3	97.5	63	13.4	78.8	1,131	7.9	−	−	265.5	0.74	
2	518	14.2	97.3	59	13.0	77.8	1,044	7.4	−	−	271.0	0.76	
3	519	13.9	97.3	61	13.6	77.9	1,044	7.5	−	−	299.0	0.86	
4	440	13.7	96.9	56	13.2	76.5	914	6.7	−	−	258.5	0.76	
5	641	18.8	97.1	80	18.8	76.5	1,334	7.1	−	−	350.5	0.75	
6	540	15.8	97.1	70	15.4	78.0	1,117	7.1	−	−	276.0	0.70	
7	572	18.8	96.7	70	15.1	78.4	1,204	6.4	−	−	311.5	0.66	
8	570	16.2	97.2	73	16.2	77.9	1,218	7.5	−	−	319.5	0.79	
9	513	14.3	97.2	66	14.2	78.5	1,088	7.6	−	−	308.0	0.86	
10	462	13.6	97.1	61	13.6	77.7	957	7.0	−	−	284.0	0.84	
11	518	16.1	96.9	70	16.0	77.1	1,102	6.9	−	−	310.0	0.77	
12	642	21.2	96.7	89	20.3	77.1	1,349	6.4	−	−	357.5	0.67	
13	685	20.9	97.0	88	20.8	76.3	305	1.5	−	−	319.5	0.61	
14	590	19.3	96.7	75	17.0	77.4	609	3.2	−	−	293.0	0.61	
15	418	14.6	96.5	57	13.3	76.7	276	1.9	−	−	224.5	0.62	
16	120	4.5	96.3	14	3.3	77.0	−	−	−	−	71.0	0.63	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	90	2.5	97.3	9	1.9	78.6	189	7.6	−	−	51.5	0.83	
20	185	5.9	96.8	23	5.2	77.1	406	6.9	−	−	126.0	0.85	
21	224	6.4	97.2	21	4.6	78.2	493	7.8	−	−	159.0	1.00	
22	673	20.3	97.0	72	15.2	78.7	1,508	7.4	−	−	487.0	0.96	
23	510	15.2	97.0	52	11.1	78.6	1,102	7.3	−	−	328.0	0.87	
24	402	9.5	97.6	43	9.3	78.1	870	9.1	−	−	246.0	1.03	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	410	9.9	97.6	37	7.9	78.8	870	8.8	−	−	235.5	0.95	
29	738	17.8	97.6	64	15.3	76.2	972	5.5	−	−	388.0	0.87	
30	647	18.4	97.2	65	14.2	78.1	740	4.0	−	−	224.0	0.49	
合計	12,208	355.7	−	1,437	321.9	−	21,837	−	−	−	6,764.0	−	
最大	738	21.2	97.6	89	20.8	78.8	1,508	9.1	−	−	487.0	1.03	
最小	90	2.5	96.3	9	1.9	76.2	189	1.5	−	−	51.5	0.49	
平均	488	14.2	97.1	57	12.9	77.6	910	6.1	−	−	270.6	0.76	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2025年 6月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	–	–	–	
2	3.41	–	–	
3	–	–	–	
4	2.11	1.95	–	
5	–	–	–	
6	3.97	–	2.02	
7	–	–	–	
8	–	–	–	
9	–	–	2.34	
10	2.01	1.99	–	
11	–	–	–	
12	3.83	–	2.17	
13	–	–	–	
14	–	–	–	
15	–	–	–	
16	1.96	2.01	–	
17	–	–	–	
18	5.02	–	2.53	
19	–	–	–	
20	2.48	2.53	1.73	
21	–	–	–	
22	–	–	–	
23	–	–	–	
24	–	–	–	
25	4.85	–	–	
26	–	–	–	
27	2.33	2.47	–	
28	–	–	–	
29	–	–	–	
30	4.93	–	2.10	
合計	36.90	10.95	12.89	
最大	5.02	2.53	2.53	
最小	1.96	1.95	1.73	
平均	3.35	2.19	2.15	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2025年 6月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	12:35	−	−	−	−	−	4.0	−	1,370	1,370	−	
20	4.63	2:09	18:59	1.0	−	−	−	−	4.0	2,229	1,869	4,098	105.4	
21	41.07	10:36	2:16	2.4	−	−	−	−	−	1,578	0	1,578	469.9	
22	125.36	24:00	0:00	5.7	−	−	−	−	4.0	2,120	0	2,120	1,220.5	
23	86.82	18:56	5:04	4.0	−	−	−	−	−	2,125	0	2,125	1,221.7	
24	107.24	21:44	0:46	4.9	−	−	−	−	−	1,816	0	1,816	1,404.6	
25	−	−	−	−	8.32	28.8	8.3	28.8	−	−	−	−	95.3	
26	−	−	−	−	8.91	28.8	8.9	28.8	−	−	−	−	−	
27	−	−	12:17	−	−	−	−	−	−	−	1,831	1,831	−	
28	49.70	11:21	12:18	2.9	−	−	−	−	−	2,088	1,417	3,505	518.2	
29	121.62	24:00	0:00	7.1	−	−	−	−	−	794	0	794	1,308.1	
30	109.62	24:00	0:00	6.0	9.65	32.6	9.6	32.6	−	1,052	0	1,052	1,141.7	
合計	646.1	136:46	64:15	34.0	26.88	−	26.8	−	12.0	13,802	6,487	20,289	7,485.4	
最大	125.4	24:00	18:59	7.1	9.65	32.6	9.6	32.6	4.0	2,229	1,869	4,098	1,404.6	
最小	4.6	2:09	0:00	1.0	8.32	28.8	8.3	28.8	4.0	794	0	794	95.3	
平均	80.76	17:05	9:10	4.3	8.96	30.2	8.9	30.2	4.0	1,725	1,622	2,029	680.5	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2025年 6月度　No.2-10

日	流動2号炉														備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ		
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計			
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg		
1	116.08	24:00	0:00	4.8	−	−	−	−	−	1,474	0	1,474	916.9		
2	116.15	24:00	0:00	4.8	20.99	34.7	20.9	34.7	−	1,627	0	1,627	853.4		
3	114.37	24:00	0:00	4.4	−	−	−	−	−	1,548	0	1,548	853.4		
4	121.35	24:00	0:00	5.3	19.98	31.3	19.9	31.3	−	511	0	511	1,181.1		
5	127.94	24:00	0:00	6.1	−	−	−	−	4.0	902	0	902	1,252.2		
6	131.18	24:00	0:00	6.3	18.99	36.3	18.9	36.3	−	933	0	933	1,205.2		
7	127.66	24:00	0:00	6.0	−	−	−	−	−	1,673	0	1,673	1,251.0		
8	131.06	24:00	0:00	5.9	−	−	−	−	−	981	0	981	1,252.2		
9	128.94	24:00	0:00	5.5	−	−	−	−	−	1,379	0	1,379	1,344.9		
10	128.30	24:00	0:00	5.0	19.26	26.0	19.2	26.0	−	1,354	0	1,354	1,517.7		
11	125.68	24:00	0:00	5.5	−	−	−	−	−	797	0	797	1,736.1		
12	125.88	24:00	0:00	5.8	20.56	33.0	20.5	33.0	−	1,144	0	1,144	1,496.1		
13	125.08	24:00	0:00	6.4	−	−	−	−	−	979	0	979	1,408.4		
14	126.24	24:00	0:00	6.3	−	−	−	−	−	1,445	0	1,445	1,360.2		
15	121.96	24:00	0:00	6.5	−	−	−	−	−	924	0	924	1,692.9		
16	90.52	17:57	0:30	4.9	21.39	30.3	21.3	30.3	−	793	0	793	1,351.3		
17	−	−	−	0.1	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
18	−	−	−	−	10.14	30.9	10.1	30.9	−	−	−	−	−		
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
20	−	−	−	−	20.03	36.1	19.9	36.1	−	−	−	−	−		
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
合計	1,958.39	377:57	0:30	89.6	151.34	−	150.7	−	4.0	18,464	0	18,464	20,673.0		
最大	131.18	24:00	0:30	6.5	21.39	36.3	21.3	36.3	4.0	1,673	−	1,673	1,736.1		
最小	90.52	17:57	0:00	0.1	10.14	26.0	10.1	26.0	4.0	511	−	511	853.4		
平均	122.40	23:37	0:30	5.3	18.92	32.4	18.8	32.4	4.0	1,154	−	1,154	1,216.1		

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2025年 6月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	94,640	−	−	−	−	−	−	23	1	24	3	
2	99,110	−	−	−	−	−	−	33	1	34	11	
3	126,770	−	−	−	−	−	992	35	1	36	13	
4	97,190	−	−	−	−	−	−	42	1	43	10	
5	98,680	−	−	−	−	−	−	43	1	44	12	
6	98,030	−	−	−	−	−	−	34	0	34	14	
7	96,520	−	−	−	−	−	−	35	1	36	5	
8	93,950	−	−	−	−	−	−	27	0	27	3	
9	104,230	−	−	−	−	−	9	62	1	63	11	
10	136,750	−	−	−	−	−	1,809	43	0	43	11	
11	129,830	−	−	−	−	−	1,012	39	1	40	16	
12	99,660	−	−	−	−	−	−	40	1	41	13	
13	96,600	−	−	−	−	−	−	41	0	41	10	
14	124,060	−	−	−	−	−	280	34	1	35	4	
15	115,770	−	−	−	−	−	425	28	1	29	2	
16	103,130	−	−	−	−	−	−	37	2	39	10	
17	96,890	−	−	−	−	730	−	38	1	39	7	
18	96,690	−	−	−	−	889	−	32	0	32	17	
19	100,680	−	−	−	180	824	−	35	1	36	13	
20	107,460	−	−	−	−	936	−	35	1	36	9	
21	104,490	−	−	−	−	−	−	35	1	36	3	
22	102,430	−	−	−	−	−	−	23	0	23	1	
23	113,980	−	−	−	−	−	449	37	1	38	9	
24	127,750	−	−	−	−	−	1,360	35	1	36	10	
25	99,250	−	−	−	−	1,104	4	32	0	32	15	
26	103,770	−	−	−	−	1,161	274	38	1	39	13	
27	100,020	−	−	−	−	889	−	36	1	37	6	
28	105,650	−	−	−	−	515	−	27	0	27	3	
29	107,610	−	−	−	−	−	−	33	1	34	2	
30	110,150	−	−	−	−	−	−	35	0	35	9	
合計	3,191,740	0	−	−	180	7,048	6,614	1,067	22	1,089	265	
最大	136,750	0	−	−	180	1,161	1,809	62	2	63	17	
最小	93,950	0	−	−	180	515	4	23	0	23	1	
平均	106,391	−	−	−	180	881	661	36	1	36	9	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2025年 6月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	42,890	12,880	30.0	202,184	471	1,420	−	4,900	−	5.6	−	94	----	829	440	A系生物反応槽容量
2	47,340	14,210	30.0	214,891	454	1,470	−	4,800	−	5.0	6.6	95	----	823	400	1池1244m³
3	54,570	16,390	30.0	202,088	370	1,540	79.7	4,900	−	4.4	7.5	86	----	1,861	360	
4	53,610	16,090	30.0	193,400	361	1,490	−	5,700	−	4.5	5.6	83	----	834	420	
5	54,470	16,360	30.0	194,740	358	1,440	−	5,600	−	4.4	4.6	78	----	822	515	
6	47,200	14,200	30.1	202,438	429	1,490	−	4,000	0.26	5.1	8.8	84	----	828	400	
7	45,790	13,800	30.1	211,069	461	1,540	−	5,200	−	5.2	−	76	----	828	475	
8	42,890	12,990	30.3	197,062	459	1,590	−	4,800	−	5.6	−	82	----	831	440	
9	50,330	15,240	30.3	215,099	427	1,670	−	5,500	−	4.7	6.3	110	----	820	440	
10	55,430	16,700	30.1	175,227	316	1,640	79.2	4,900	−	4.3	5.9	91	----	2,456	535	
11	55,470	16,690	30.1	142,875	258	1,440	−	3,800	0.09	4.3	7.5	100	----	2,185	485	
12	54,720	16,490	30.1	156,214	285	1,310	−	4,000	−	4.4	7.7	90	----	828	380	
13	57,340	17,260	30.1	184,074	321	1,330	−	4,700	−	4.2	7.8	88	----	835	320	
14	56,390	16,980	30.1	179,996	319	1,440	−	4,900	−	4.2	−	91	----	1,769	400	
15	54,920	16,520	30.1	175,760	320	1,350	−	5,000	−	4.3	−	88	----	1,467	400	
16	53,770	16,190	30.1	176,362	328	1,270	−	4,500	−	4.4	11.0	110	----	839	220	
17	53,490	16,110	30.1	176,941	331	1,370	77.5	4,600	−	4.5	10.8	100	----	833	240	
18	53,410	16,080	30.1	193,606	362	1,520	−	4,900	0.23	4.5	11.8	110	----	835	240	
19	50,810	15,620	30.7	209,745	413	1,590	−	5,200	−	4.3	5.0	96	----	827	505	
20	51,110	15,400	30.1	211,951	415	1,610	−	5,900	−	4.7	4.6	100	----	827	560	
21	50,850	15,260	30.0	225,651	444	1,690	−	6,800	−	4.7	−	89	----	835	410	
22	47,190	14,180	30.0	223,332	473	1,720	−	6,500	−	5.1	−	90	----	839	510	
23	50,810	15,250	30.0	202,795	399	1,700	−	6,400	−	4.7	5.0	100	----	1,011	510	
24	51,980	15,610	30.0	180,164	347	1,450	78.5	5,800	−	4.6	4.4	100	----	1,758	540	
25	54,060	16,240	30.0	193,352	358	1,240	−	5,400	0.16	4.4	7.4	110	----	835	300	
26	54,830	16,470	30.0	197,789	361	1,360	−	5,400	−	4.4	12.5	96	----	1,130	160	
27	53,470	16,070	30.1	197,711	370	1,400	−	5,700	−	4.5	13.0	99	----	839	160	
28	51,890	15,590	30.0	221,456	427	1,500	−	5,200	−	4.6	−	94	----	836	240	
29	48,080	14,440	30.0	220,003	458	1,570	−	4,900	−	5.0	−	98	----	839	410	
30	50,130	15,070	30.1	245,871	490	1,600	−	4,900	−	4.8	6.2	99	----	836	495	
合計	1,549,240	466,380	−	5,923,846	−	−	−	−	−	−	−	−	0	31,935	11,910	
最大	57,340	17,260	30.7	245,871	490	1,720	79.7	6,800	0.26	5.6	13.0	110	−	2,456	560	
最小	42,890	12,880	30.0	142,875	258	1,240	77.5	3,800	0.09	4.2	4.4	76	−	820	160	
平均	51,641	15,546	30.1	197,462	382	1,490	78.7	5,200	0.19	4.6	7.6	94	−	1,065	397	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2025年 6月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	㎥	㎥	%	㎥	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	㎥	㎥	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2025年 6月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	63,170	19,020	30.1	217,658	345	1,510	-	4,900	-	5.9	-	160	----	1,115	640	B系生物反応槽容量
2	67,088	20,000	29.8	231,297	345	1,510	-	4,900	-	5.6	6.6	140	----	1,140	640	1池3883m^3
3	66,228	22,300	33.7	205,288	310	1,540	79.7	4,900	-	5.6	7.3	170	----	1,525	600	
4	72,590	22,210	30.6	186,413	257	1,540	-	5,700	-	5.1	7.0	130	----	1,075	540	
5	73,896	22,370	30.3	201,776	273	1,530	-	5,300	-	5.0	5.8	150	----	1,125	720	
6	65,596	19,630	29.9	220,358	336	1,540	-	5,200	0.23	5.7	6.2	130	----	1,135	720	
7	64,830	19,360	29.9	210,377	325	1,520	-	5,100	-	5.7	-	140	----	1,145	795	
8	60,925	18,360	30.1	211,647	347	1,530	-	5,000	-	6.1	-	130	----	1,130	785	
9	68,762	20,840	30.3	232,029	337	1,510	-	4,900	-	5.4	5.9	130	----	1,130	755	
10	71,062	22,450	31.6	174,720	246	1,420	80.0	4,900	-	5.2	7.2	130	----	1,635	580	
11	69,797	22,250	31.9	174,687	250	1,370	-	5,000	0.07	5.3	10.3	150	----	1,619	400	
12	75,450	22,840	30.3	167,644	222	1,340	-	5,100	-	4.9	10.9	140	----	1,161	330	
13	75,245	22,870	30.4	176,953	235	1,360	-	5,100	-	5.0	7.7	110	----	1,145	480	
14	69,358	22,570	32.5	186,553	269	1,390	-	5,100	-	5.4	-	110	----	1,395	520	
15	72,994	22,950	31.4	183,137	251	1,340	-	4,900	-	5.1	-	120	----	1,494	520	
16	76,946	22,810	29.6	179,900	234	1,320	-	5,000	-	4.8	11.5	100	----	1,125	310	
17	74,485	22,480	30.2	183,571	246	1,370	78.4	5,000	-	5.0	8.1	120	----	1,130	480	
18	74,158	22,780	30.7	190,019	256	1,370	-	4,400	0.23	5.0	8.7	120	----	1,125	520	
19	68,507	21,540	31.4	198,284	289	1,410	-	4,500	-	5.0	8.4	140	----	852	460	
20	71,428	21,600	30.2	215,862	302	1,480	-	4,800	-	5.2	10.4	130	----	1,130	400	
21	71,670	21,610	30.2	211,339	295	1,600	-	5,000	-	5.2	-	120	----	1,151	505	
22	66,125	19,540	29.6	205,732	311	1,620	-	5,100	-	5.6	-	120	----	1,130	520	
23	70,760	22,250	31.4	199,212	282	1,620	-	5,100	-	5.3	9.6	120	----	1,176	475	
24	68,974	22,880	33.2	189,336	275	1,570	79.2	5,000	-	5.4	8.0	130	----	1,459	570	
25	74,629	22,140	29.7	180,269	242	1,500	-	5,300	0.12	5.0	8.9	130	----	1,130	480	
26	72,513	22,640	31.2	179,750	248	1,530	-	5,200	-	5.1	8.5	130	----	1,242	480	
27	72,278	21,300	29.5	178,560	247	1,520	-	5,300	-	5.2	8.6	130	----	1,125	480	
28	71,797	21,300	29.7	188,287	262	1,520	-	5,300	-	5.2	-	140	----	1,156	560	
29	68,042	20,720	30.5	199,599	293	1,540	-	5,200	-	5.5	-	150	----	1,156	570	
30	69,092	21,250	30.8	202,956	294	1,540	-	5,200	-	5.4	6.8	130	----	1,156	640	
合計	2,108,395	646,860	-	5,883,213	-	-	-	-	-	-	-	-	0	36,212	16,475	
最大	76,946	22,950	33.7	232,029	347	1,620	80.0	5,700	0.23	6.1	11.5	170	-	1,635	795	
最小	60,925	18,360	29.5	167,644	222	1,320	78.4	4,400	0.07	4.8	5.8	100	-	852	310	
平均	70,280	21,562	30.7	196,107	279	1,480	79.3	5,000	0.16	5.3	8.2	130	-	1,207	549	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2025年 6月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	59,368	17,870	30.1	294,592	496	1,480	−	6,100	−	6.3	−	180	----	1,085	680	C系生物反応槽容量
2	62,275	18,720	30.1	311,619	500	1,480	−	6,000	−	6.0	5.2	160	----	1,110	680	1池3883m^3
3	66,379	19,960	30.1	274,144	413	1,470	79.6	5,600	−	5.6	6.7	180	----	1,495	545	
4	71,580	21,500	30.0	249,435	348	1,520	−	5,500	−	5.2	7.1	120	----	1,045	540	
5	70,528	21,190	30.0	273,486	388	1,510	−	5,600	−	5.3	5.4	190	----	1,095	720	
6	63,242	19,060	30.1	273,892	433	1,510	−	5,900	0.22	5.9	5.4	140	----	1,105	720	
7	62,503	18,780	30.0	297,303	476	1,530	−	5,700	−	6.0	−	170	----	1,115	795	
8	58,670	17,670	30.1	273,060	465	1,530	−	5,800	−	6.4	−	140	----	1,100	790	
9	66,349	19,950	30.1	296,818	447	1,500	−	5,600	−	5.6	4.9	140	----	1,100	800	
10	70,146	20,970	29.9	270,568	386	1,430	80.2	5,500	−	5.3	6.5	130	----	1,605	580	
11	65,702	19,780	30.1	266,618	406	1,390	−	5,200	0.07	5.7	9.2	150	----	1,731	440	
12	70,746	21,230	30.0	275,145	389	1,370	−	5,000	−	5.3	9.4	150	----	1,129	410	
13	73,954	22,240	30.1	265,578	359	1,350	−	5,100	−	5.0	7.1	120	----	1,115	520	
14	67,478	20,330	30.1	249,003	369	1,350	−	5,700	−	5.5	−	120	----	1,365	520	
15	67,051	20,120	30.0	241,533	360	1,320	−	5,400	−	5.6	−	140	----	1,316	520	
16	70,829	21,310	30.1	241,130	340	1,310	−	5,300	−	5.3	11.0	110	----	1,095	310	
17	71,902	21,600	30.0	239,149	333	1,360	79.5	5,500	−	5.2	8.0	130	----	1,100	440	
18	71,980	21,660	30.1	239,798	333	1,370	−	5,400	0.22	5.2	8.4	130	----	1,095	440	
19	66,581	20,540	30.8	238,872	359	1,420	−	5,400	−	5.2	7.0	140	----	1,118	475	
20	69,334	20,840	30.1	279,523	403	1,490	−	5,900	−	5.4	8.8	130	----	1,100	400	
21	69,589	20,880	30.0	288,221	414	1,560	−	6,000	−	5.4	−	120	----	1,119	505	
22	63,380	19,060	30.1	270,231	426	1,600	−	6,200	−	5.9	−	120	----	1,100	520	
23	67,819	22,700	33.5	275,958	407	1,630	−	5,800	−	5.5	7.6	130	----	1,144	540	
24	66,539	23,680	35.6	246,069	370	1,560	80.5	5,600	−	5.6	7.7	130	----	1,571	530	
25	71,564	21,700	30.3	248,121	347	1,510	−	6,100	0.11	5.2	7.8	130	----	1,100	480	
26	70,123	21,090	30.1	248,029	354	1,520	−	6,300	−	5.3	7.1	130	----	1,078	480	
27	70,171	21,090	30.1	250,778	357	1,530	−	6,100	−	5.3	7.6	110	----	1,095	480	
28	69,765	20,970	30.1	262,681	377	1,520	−	6,100	−	5.3	−	120	----	1,124	560	
29	65,907	19,810	30.1	271,817	412	1,560	−	6,500	−	5.7	−	110	----	1,124	650	
30	66,976	20,150	30.1	281,366	420	1,540	−	6,400	−	5.6	5.1	120	----	1,124	700	
合計	2,028,430	616,450	−	7,994,537	−	−	−	−	−	−	−	−	0	35,598	16,770	
最大	73,954	23,680	35.6	311,619	500	1,630	80.5	6,500	0.22	6.4	11.0	190	−	1,731	800	
最小	58,670	17,670	29.9	238,872	333	1,310	79.5	5,000	0.07	5.0	4.9	110	−	1,045	310	
平均	67,614	20,548	30.4	266,485	394	1,470	80.0	5,700	0.16	5.5	7.3	140	−	1,187	559	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2025年 6月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	32,560	9,950	30.6	177,568	545	1,440	-	5,100	-	10.3	-	110	----	1,025	360	D系生物反応槽容量
2	33,570	10,160	30.3	184,722	550	1,420	-	5,100	-	10.0	9.5	110	----	1,012	400	1池3484m^3
3	42,170	12,700	30.1	175,078	415	1,370	77.2	5,200	-	7.9	10.2	110	----	1,113	360	
4	40,210	12,130	30.2	160,209	398	1,390	-	5,500	-	8.3	16.8	100	----	1,041	210	
5	36,060	11,010	30.5	186,846	518	1,450	-	5,700	-	9.3	12.4	110	----	1,013	285	
6	34,040	10,360	30.4	193,144	567	1,430	-	5,700	0.20	9.8	9.7	120	----	1,021	360	
7	33,290	10,130	30.4	191,349	575	1,410	-	5,600	-	10.0	-	120	----	1,022	315	
8	32,360	10,140	31.3	187,339	579	1,410	-	5,400	-	10.3	-	100	----	1,050	280	
9	37,540	11,420	30.4	197,499	526	1,390	-	5,600	-	8.9	13.1	100	----	1,133	265	
10	44,280	13,330	30.1	161,732	365	1,430	78.5	5,900	-	7.6	14.1	110	----	1,152	240	
11	45,750	13,780	30.1	152,618	334	1,460	-	6,000	0.08	7.3	12.1	110	----	1,058	280	
12	43,380	13,100	30.2	162,039	374	1,480	-	6,100	-	7.7	10.9	100	----	1,142	310	
13	40,750	12,280	30.1	174,152	427	1,500	-	5,900	-	8.2	7.3	100	----	1,073	480	
14	40,760	12,280	30.1	167,227	410	1,420	-	5,800	-	8.2	-	130	----	1,081	560	
15	43,980	13,210	30.0	150,326	342	1,350	-	5,300	-	7.6	-	100	----	1,148	560	
16	42,620	12,830	30.1	164,025	385	1,360	-	5,400	-	7.8	14.3	100	----	1,004	245	
17	41,670	12,510	30.0	168,128	403	1,400	74.4	5,700	-	8.0	8.8	100	----	1,033	390	
18	47,180	14,210	30.1	195,532	414	1,430	-	5,400	0.40	7.1	8.2	100	----	1,015	440	
19	37,280	11,270	30.2	193,138	518	1,530	-	5,900	-	9.0	17.5	99	----	999	200	
20	37,420	11,300	30.2	194,818	521	1,610	-	6,100	-	8.9	7.0	97	----	973	520	
21	34,540	10,520	30.5	178,108	516	1,620	-	5,900	-	9.7	-	100	----	984	480	
22	35,400	10,690	30.2	182,675	516	1,570	-	5,600	-	9.4	-	100	----	996	480	
23	41,500	12,630	30.4	186,967	451	1,540	-	5,500	-	8.1	9.8	97	----	1,068	400	
24	45,200	13,610	30.1	142,097	314	1,590	77.3	5,900	-	7.4	9.2	110	----	1,071	410	
25	41,480	12,530	30.2	150,108	362	1,570	-	6,500	0.32	8.1	7.7	120	----	1,159	440	
26	40,000	12,050	30.1	167,242	418	1,580	-	6,500	-	8.4	7.7	130	----	1,137	440	
27	39,070	11,820	30.3	162,423	416	1,600	-	6,500	-	8.6	9.4	110	----	1,038	360	
28	36,320	11,040	30.4	189,415	522	1,600	-	6,400	-	9.2	-	110	----	1,017	560	
29	36,340	11,040	30.4	182,174	501	1,550	-	6,300	-	9.2	-	110	----	1,036	560	
30	35,590	10,830	30.4	174,892	491	1,470	-	5,800	-	9.4	6.1	120	----	984	575	
合計	1,172,310	354,860	-	5,253,590	-	-	-	-	-	-	-	-	0	31,598	11,765	
最大	47,180	14,210	31.3	197,499	579	1,620	78.5	6,500	0.40	10.3	17.5	130	-	1,159	575	
最小	32,360	9,950	30.0	142,097	314	1,350	74.4	5,100	0.08	7.1	6.1	97	-	973	200	
平均	39,077	11,829	30.3	175,120	448	1,480	76.9	5,800	0.25	8.7	10.6	110	-	1,053	392	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2025年 6月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	34,210	10,300	30.1	186,148	544	1,380	−	5,600	−	9.8	−	92	----	1,059	240	E系生物反応槽容量
2	34,970	10,530	30.1	194,041	555	1,410	−	5,700	−	9.6	12.0	95	----	1,050	280	1池3484m^3
3	43,310	13,020	30.1	184,360	426	1,410	76.3	5,800	−	7.7	10.6	98	----	1,079	320	
4	41,830	12,590	30.1	168,996	404	1,500	−	6,300	−	8.0	18.4	98	----	1,021	180	
5	39,420	11,920	30.2	194,568	494	1,570	−	6,500	−	8.5	10.2	100	----	1,000	330	
6	37,160	11,210	30.2	200,636	540	1,560	−	6,400	0.21	9.0	7.1	100	----	1,149	480	
7	36,340	10,950	30.1	199,574	549	1,510	−	5,900	−	9.2	−	110	----	1,052	435	
8	35,340	10,670	30.2	196,511	556	1,480	−	5,800	−	9.5	−	98	----	990	400	
9	39,520	11,940	30.2	207,933	526	1,440	−	5,700	−	8.5	9.1	100	----	1,008	385	
10	46,800	14,100	30.1	170,202	364	1,420	77.1	5,800	−	7.1	12.2	120	----	1,159	280	
11	47,100	14,190	30.1	161,125	342	1,410	−	6,000	0.08	7.1	13.6	120	----	1,160	240	
12	44,080	13,300	30.2	172,147	391	1,440	−	6,100	−	7.6	11.0	110	----	1,120	300	
13	39,980	12,050	30.1	183,987	460	1,450	−	6,100	−	8.4	6.8	110	----	1,094	480	
14	42,140	12,680	30.1	176,390	419	1,350	−	5,500	−	7.9	−	140	----	1,066	560	
15	46,260	13,890	30.0	157,823	341	1,260	−	5,100	−	7.2	−	120	----	1,152	560	
16	43,940	13,220	30.1	172,510	393	1,260	−	5,200	−	7.6	16.1	100	----	1,147	210	
17	43,190	12,980	30.1	174,911	405	1,360	73.9	5,400	−	7.7	17.5	110	----	1,048	200	
18	49,100	14,770	30.1	201,452	410	1,490	−	5,900	0.40	6.8	16.9	110	----	937	200	
19	38,440	11,580	30.1	198,445	516	1,610	−	6,600	−	8.7	8.0	110	----	1,025	420	
20	38,570	11,620	30.1	205,197	532	1,600	−	6,800	−	8.7	6.2	110	----	985	520	
21	35,540	10,710	30.1	191,689	539	1,560	−	6,800	−	9.4	−	120	----	988	480	
22	36,490	10,960	30.0	196,714	539	1,500	−	6,600	−	9.2	−	100	----	976	480	
23	42,910	13,000	30.3	201,417	469	1,460	−	6,300	−	7.8	8.3	110	----	1,054	390	
24	46,420	13,980	30.1	153,261	330	1,440	76.8	6,400	−	7.2	11.6	120	----	1,151	270	
25	41,440	12,510	30.2	161,022	389	1,430	−	6,200	0.35	8.1	20.1	120	----	1,159	160	
26	41,710	12,540	30.1	177,928	427	1,490	−	6,600	−	8.0	13.1	130	----	1,145	240	
27	41,330	12,430	30.1	172,711	418	1,540	−	6,900	−	8.1	9.5	110	----	1,046	320	
28	37,300	11,290	30.3	202,375	543	1,520	−	7,400	−	9.0	−	110	----	1,000	400	
29	37,080	11,190	30.2	195,558	527	1,510	−	7,000	−	9.0	−	120	----	1,014	480	
30	36,170	10,970	30.3	188,082	520	1,410	−	6,600	−	9.2	6.0	120	----	1,035	500	
合計	1,218,090	367,090	−	5,547,713	−	−	−	−	−	−	−	−	0	31,869	10,740	
最大	49,100	14,770	30.3	207,933	556	1,610	77.1	7,400	0.40	9.8	20.1	140	−	1,160	560	
最小	34,210	10,300	30.0	153,261	330	1,260	73.9	5,100	0.08	6.8	6.0	92	−	937	160	
平均	40,603	12,236	30.1	184,924	455	1,460	76.0	6,200	0.26	8.3	11.6	110	−	1,062	358	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2025年 6月度　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ固形物量)	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ量)	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m^3	%	t	m^3	t	t	m^3	%	t	m^3	t	t	
1	837	0.86	7.18	718	−	−	195	0.98	1.91	191	−	−	
2	768	0.95	7.30	730	−	−	219	0.99	2.17	217	−	−	
3	997	0.94	9.39	939	−	−	347	1.06	3.68	368	−	−	
4	897	0.85	7.59	759	−	−	347	0.97	3.37	337	−	−	
5	996	0.92	9.15	915	−	−	347	0.98	3.40	340	−	−	
6	926	0.81	7.53	753	−	−	276	1.01	2.79	279	−	−	
7	810	0.78	6.35	635	−	−	159	0.97	1.54	154	−	−	
8	820	0.80	6.57	657	−	−	171	1.01	1.73	173	−	−	
9	830	0.88	7.29	729	−	−	181	1.01	1.83	183	−	−	
10	997	0.90	8.94	894	−	−	347	0.99	3.44	344	−	−	
11	772	0.80	6.15	615	−	−	169	0.93	1.57	157	−	−	
12	959	0.81	7.75	775	−	−	309	0.96	2.97	297	−	−	
13	488	0.82	4.01	401	−	−	189	0.94	1.80	180	−	−	
14	805	1.55	12.44	1244	−	−	204	0.98	2.00	200	−	−	
15	677	1.42	9.61	961	−	−	77	0.89	0.69	69	−	−	
16	804	1.12	9.04	904	−	−	150	0.87	1.31	131	−	−	
17	947	1.11	10.54	1054	−	−	347	0.99	3.44	344	−	−	
18	887	1.09	9.70	970	−	−	186	1.02	1.90	190	−	−	
19	787	1.06	8.37	837	−	−	132	0.98	1.29	129	−	−	
20	860	0.98	8.45	845	−	−	161	1.00	1.61	161	−	−	
21	1,000	0.91	9.12	912	−	−	209	1.00	2.09	209	−	−	
22	971	0.87	8.45	845	−	−	191	0.98	1.87	187	−	−	
23	1,035	0.98	10.11	1011	−	−	335	1.00	3.35	335	−	−	
24	947	0.89	8.44	844	−	−	347	0.99	3.44	344	−	−	
25	996	0.87	8.62	862	−	−	347	0.98	3.40	340	−	−	
26	1,116	0.77	8.62	862	−	−	347	0.99	3.44	344	−	−	
27	1,131	0.82	9.28	928	−	−	280	1.00	2.80	280	−	−	
28	907	0.60	5.41	541	−	−	207	0.97	2.01	201	−	−	
29	882	1.01	8.90	890	−	−	183	1.00	1.83	183	−	−	
30	851	1.01	8.59	859	−	−	200	0.98	1.96	196	−	−	
合計	26,700	−	248.89	24889	0.00	0.00	7,159	−	70.63	7063	−	−	
最大	1,131	1.55	12.44	1244	−	−	347	1.06	3.68	368	−	−	
最小	488	0.60	4.01	401	−	−	77	0.87	0.69	69	−	−	
平均	890	0.93	8.30	830	−	−	239	0.98	2.35	235	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2025年　6月度　　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備　考
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量	濃度	固形物量	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量						
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t	
1	−	−	−	−	−	−	642	0.81	−	5.3	−	5.3	527	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	549	0.78	−	5.1	−	5.1	513	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	650	0.86	−	5.7	−	5.7	571	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	550	0.74	−	4.2	−	4.2	422	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	649	0.87	−	5.8	−	5.8	575	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	650	0.72	−	4.7	−	4.7	474	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	651	0.72	−	4.8	−	4.8	481	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	649	0.74	−	4.8	−	4.8	484	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	649	0.82	−	5.5	−	5.5	546	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	650	0.85	−	5.5	−	5.5	550	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	603	0.84	−	4.6	−	4.6	458	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	650	0.71	−	4.8	−	4.8	478	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	299	0.72	−	2.2	−	2.2	221	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	601	−	1.72	−	10.4	10.4	1044	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	600	−	1.39	−	8.9	8.9	892	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	654	−	1.15	−	7.7	7.7	773	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	600	−	1.17	−	7.1	7.1	710	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	701	−	1.09	−	7.8	7.8	780	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	655	0.72	1.11	0.8	6.3	7.1	708	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	699	−	0.96	−	6.8	6.8	684	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	791	−	0.84	−	7.0	7.0	703	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	780	−	0.81	−	6.6	6.6	658	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	700	−	0.93	−	6.8	6.8	676	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	600	−	0.79	−	5.0	5.0	500	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	649	−	0.75	−	5.2	5.2	522	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	769	0.68	0.68	2.8	2.4	5.2	518	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	851	−	0.76	−	6.5	6.5	648	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	700	1.04	−	3.4	−	3.4	340	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	699	1.00	−	7.1	−	7.1	707	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	651	1.00	−	6.6	−	6.6	663	−	−	−	−	−	
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	19541	−	−	83.7	94.5	178.3	17826	−	−	0	−	0.00	
最大	−	−	−	−	−	−	851	1.04	1.72	7.1	10.4	10.4	1044	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	299	0.68	0.68	0.8	2.4	2.2	221	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	651	0.43	1.04	4.7	6.8	5.9	594	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2025年 6月度　No.5-3

日	スクリュープレス脱水機													備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄)	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	63	1.0	96.7	5	1.0	78.5	−	−	61	2.9	48.5	0.94	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	287	8.3	96.0	33	8.3	74.9	−	−	327	2.8	250.5	0.87	−	
17	598	20.3	96.3	82	20.3	75.4	−	−	690	3.1	401.5	0.73	−	
18	667	22.4	96.2	100	22.4	77.6	−	−	774	3.0	504.5	0.79	−	
19	765	22.6	97.0	98	22.6	76.9	−	−	835	3.6	559.0	0.97	−	
20	782	23.6	96.6	103	23.6	77.1	−	−	847	3.4	526.5	0.79	−	
21	579	19.0	96.7	90	19.0	79.0	−	−	666	3.4	439.0	0.91	−	
22	100	3.0	97.0	14	3.0	77.6	−	−	109	3.6	73.0	0.97	−	
23	234	5.8	95.8	27	5.8	78.5	−	−	278	2.9	206.0	0.85	−	
24	679	19.5	97.1	79	19.5	75.3	−	−	750	3.8	462.5	0.95	−	
25	687	19.2	97.0	85	19.2	77.4	−	−	666	3.2	409.0	0.79	−	
26	738	22.4	96.6	102	22.4	78.0	−	−	787	3.2	597.0	0.96	−	
27	807	23.5	97.1	107	23.5	78.0	−	−	859	3.6	687.5	1.17	−	
28	635	17.4	97.2	74	17.4	76.5	−	−	666	3.8	556.5	1.28	−	
29	956	21.4	97.2	87	21.4	75.3	−	−	944	3.6	592.5	0.90	−	
30	507	14.4	97.2	63	14.5	77.1	−	−	484	3.4	217.0	0.60	−	
合計	9,084	263.8	−	1,149	264.0	−	−	−	9,741	−	6,530.50	−	0	
最大	956	23.6	97.2	107	23.6	79.0	−	−	944	3.8	687.5	1.28	−	
最小	63	1.0	95.8	5	1.0	74.9	−	−	61	2.8	48.5	0.60	−	
平均	568	16.0	97.1	72	16.5	77.0	−	−	609	3.7	408.2	0.99	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2025年 6月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	13:05	0.3	−	−	−	−	−	−	1,136	1,136	−	
15	−	−	24:00	−	−	−	−	−	−	−	3,882	3,882	−	
16	3.24	1:56	21:37	0.7	−	−	−	−	4.0	1,755	1,775	3,530	17.8	
17	81.30	24:00	0:00	4.7	−	−	−	−	8.0	1,132	0	1,132	1,364.0	
18	100.26	24:00	0:00	5.8	10.22	30.3	10.2	30.3	−	1,826	0	1,826	1,398.3	
19	100.27	24:00	0:00	5.4	−	−	−	−	−	1,038	0	1,038	1,471.9	
20	100.50	24:00	0:00	5.1	−	−	−	−	−	512	0	512	1,597.7	
21	95.09	24:00	0:00	4.9	−	−	−	−	−	2,251	0	2,251	1,441.5	
22	26.02	6:43	0:34	1.3	−	−	−	−	−	571	0	571	499.1	
23	4.02	2:16	10:15	0.3	21.26	37.2	21.1	37.2	−	1,939	0	1,939	227.3	
24	94.88	24:00	0:00	4.6	−	−	−	−	−	991	0	991	1,804.7	
25	82.05	23:35	0:01	4.6	9.56	26.7	9.5	26.7	−	1,503	0	1,503	1,308.1	
26	100.04	24:00	0:00	5.7	9.96	36.7	9.9	36.7	−	1,714	0	1,714	1,497.3	
27	100.31	24:00	0:00	5.8	17.33	31.3	17.2	31.3	4.0	2,063	0	2,063	1,511.3	
28	100.54	24:00	0:00	5.6	−	−	−	−	−	1,261	0	1,261	1,549.4	
29	86.60	24:00	0:00	4.8	−	−	−	−	−	570	−	570	1,421.1	
30	86.78	22:18	0:33	4.8	10.42	34.5	10	34.5	−	1,251	−	1,251	1,331.0	
合計	1,161.90	12.37	70:05	64.4	78.75	196.7	78.3	196.7	16.0	20,377	6,793	27,170	18,440.5	
最大	100.54	1.00	24:00	5.8	21.26	37.2	21.1	37.2	8.0	2,251	3,882	3,882	1,804.7	
最小	3.24	0.08	0:00	0.3	9.56	26.7	9.5	26.7	4.0	512	0	512	17.8	
平均	77.46	0.82	10:00	4.03	13.13	33.3	13.1	33.3	5.33	1,358	2,264	1,598.24	1,229.4	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2025年 6月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	837	−	−	−	837	160.1	−	−	−	160.1	6.5	−	−	−	6.5
2	−	768	−	−	768	−	157.1	−	−	157.1	−	7.0	−	−	7.0
3	997	−	−	−	997	193.6	−	−	−	193.6	8.0	−	−	−	8.0
4	−	897	−	−	897	−	148.4	−	−	148.4	−	6.7	−	−	6.7
5	996	−	−	−	996	180.0	−	−	−	180.0	8.1	−	−	−	8.1
6	−	926	−	−	926	−	166.1	−	−	166.1	−	6.5	−	−	6.5
7	810	−	−	−	810	134.9	−	−	−	134.9	5.6	−	−	−	5.6
8	−	820	−	−	820	−	139.4	−	−	139.4	−	5.9	−	−	5.9
9	830	−	−	−	830	161.3	−	−	−	161.3	6.7	−	−	−	6.7
10	−	997	−	−	997	−	181.9	−	−	181.9	−	8.2	−	−	8.2
11	772	−	−	−	772	133.5	−	−	−	133.5	5.6	−	−	−	5.6
12	−	959	−	−	959	−	167.9	−	−	167.9	−	6.7	−	−	6.7
13	490	−	−	−	490	92.8	−	−	−	92.8	3.5	−	−	−	3.5
14	−	805	−	−	805	−	340.9	−	−	340.9	−	12.0	−	−	12.0
15	677	−	−	−	677	213.3	−	−	−	213.3	9.3	−	−	−	9.3
16	−	804	−	−	804	−	196.9	−	−	196.9	−	8.2	−	−	8.2
17	947	−	−	−	947	208.0	−	−	−	208.0	9.8	−	−	−	9.8
18	−	887	−	−	887	−	190.6	−	−	190.6	−	8.6	−	−	8.6
19	−	787	−	−	787	−	200.4	−	−	200.4	−	7.5	−	−	7.5
20	400	460	−	−	860	75.6	107.7	−	−	183.3	3.4	4.0	−	−	7.4
21	980	30	−	−	1,010	194.6	6.5	−	−	201.1	8.3	0.3	−	−	8.6
22	−	971	−	−	971	−	187.8	−	−	187.8	−	7.6	−	−	7.6
23	1,035	−	−	−	1,035	216.7	−	−	−	216.7	9.2	−	−	−	9.2
24	−	947	−	−	947	−	159.2	−	−	159.2	−	7.2	−	−	7.2
25	996	−	−	−	996	206.1	−	−	−	206.1	8.1	−	−	−	8.1
26	−	1,116	−	−	1,116	−	197.9	−	−	197.9	−	7.7	−	−	7.7
27	1,030	100	−	−	1,130	166.7	16.4	−	−	183.1	7.5	0.7	−	−	8.2
28	−	907	−	−	907	−	103.0	−	−	103.0	−	4.6	−	−	4.6
29	882	−	−	−	882	189.2	−	−	−	189.2	7.8	−	−	−	7.8
30	−	851	−	−	851	−	169.4	−	−	169.4	−	7.5	−	−	7.5
			−	−				−	−				−	−	
合計	12,679	14,032	−	−	26,711	2,526.4	2,837.5	−	−	5,364	107.4	116.9	−	−	224.3
最大	1,035	1,116	−	−	1,130	216.7	340.9	−	−	340.9	9.8	12.0	−	−	12.0
最小	400	30	−	−	490	75.6	6.5	−	−	92.8	3.4	0.3	−	−	3.5
平均	845	780	−	−	890	168.4	157.6	−	−	178.8	7.2	6.5	−	−	7.5

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2025年 6月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.86	4.1	90.1	−	−	−	90.3	1,305	−	−	−	1,305	0.11	−	−	−	0.11	
2	0.95	4.5	−	95.8	−	−	95.9	−	1,117	−	−	1,117	−	0.10	−	−	0.10	
3	0.94	4.1	85.1	−	−	−	85.1	1,349	−	−	−	1,349	0.09	−	−	−	0.09	
4	0.85	4.5	−	87.6	−	−	88.2	−	1,117	−	−	1,117	−	0.09	−	−	0.09	
5	0.92	4.5	88.4	−	−	−	88.0	1,291	−	−	−	1,291	0.09	−	−	−	0.09	
6	0.81	3.9	−	86.8	−	−	86.7	−	1,247	−	−	1,247	−	0.09	−	−	0.09	
7	0.78	4.2	88.6	−	−	−	88.9	1,102	−	−	−	1,102	0.09	−	−	−	0.09	
8	0.80	4.2	−	90.0	−	−	89.4	−	1,146	−	−	1,146	−	0.10	−	−	0.10	
9	0.88	4.2	92.1	−	−	−	91.8	1,218	−	−	−	1,218	0.10	−	−	−	0.10	
10	0.90	4.5	−	91.2	−	−	91.1	−	1,407	−	−	1,407	−	0.10	−	−	0.10	
11	0.80	4.2	90.0	−	−	−	90.3	1,218	−	−	−	1,218	0.11	−	−	−	0.11	
12	0.81	4.0	−	86.1	−	−	85.9	−	1,392	−	−	1,392	−	0.10	−	−	0.10	
13	0.82	3.8	87.5	−	−	−	87.5	624	−	−	−	624	0.09	−	−	−	0.09	
14	1.55	3.5	−	95.9	−	−	96.0	−	1,117	−	−	1,117	−	0.10	−	−	0.10	
15	1.42	4.4	96.8	−	−	−	96.9	870	−	−	−	870	0.09	−	−	−	0.09	
16	1.12	4.2	−	91.2	−	−	91.1	−	1,146	−	−	1,146	−	0.10	−	−	0.10	
17	1.11	4.7	93.0	−	−	−	93.3	1,189	−	−	−	1,189	0.09	−	−	−	0.09	
18	1.09	4.5	−	88.7	−	−	88.7	−	1,334	−	−	1,334	−	0.10	−	−	0.10	
19	1.06	3.7	−	89.5	−	−	90.4	−	1,175	−	−	1,175	−	0.10	−	−	0.10	
20	0.98	4.0	86.8	89.8	−	−	88.1	479	696	−	−	1,175	0.08	0.10	−	−	0.09	
21	0.91	4.3	92.5	95.7	−	−	93.5	1,276	73	−	−	1,349	0.09	0.17	−	−	0.09	
22	0.87	4.0	−	89.8	−	−	90.5	−	1,247	−	−	1,247	−	0.09	−	−	0.09	
23	0.98	4.3	91.1	−	−	−	91.1	1,262	−	−	−	1,262	0.08	−	−	−	0.08	
24	0.89	4.5	−	85.0	−	−	85.7	−	1,146	−	−	1,146	−	0.08	−	−	0.08	
25	0.87	3.9	93.0	−	−	−	93.1	1,349	−	−	−	1,349	0.09	−	−	−	0.09	
26	0.77	3.9	−	89.3	−	−	89.5	−	1,247	−	−	1,247	−	0.08	−	−	0.08	
27	0.81	4.5	88.8	89.8	−	−	89.1	1,378	102	−	−	1,479	0.09	0.07	−	−	0.09	
28	0.60	4.5	−	85.2	−	−	85.2	−	624	−	−	624	−	0.05	−	−	0.05	
29	1.01	4.1	87.8	−	−	−	87.6	1,378	−	−	−	1,378	0.11	−	−	−	0.11	
30	1.01	4.4	−	87.3	−	−	87.2	−	957	−	−	957	−	0.08	−	−	0.08	
					−	−				−	−				−	−		
合計	−	−	−	−	−	−	−	17,284	18,285	−	−	35,569	−	−	−	−	−	
最大	1.55	4.7	96.8	95.9	−	−	96.9	1,378	1,407	−	−	1,479	0.11	0.17	−	−	0.11	
最小	0.60	3.5	85.1	85.0	−	−	85.1	479	73	−	−	624	0.08	0.05	−	−	0.05	
平均	0.93	4.2	90.5	89.7	−	−	90.1	1,152	1,016	−	−	1,186	0.09	0.09	−	−	0.09	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2025年 6月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤(ポリ鉄)	脱水ケーキ搬出量	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率				
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t	
1	1,063	24.5	97.5	115	24.5	78.8	491	0.75	−	−	2,190	8.4	−	−	−	
2	1,037	26.1	97.3	117	26.1	77.8	533	0.75	−	−	2,190	7.7	−	−	−	
3	955	25.0	97.3	113	25.0	77.9	534	0.83	−	−	1,987	7.8	−	−	−	
4	805	24.1	96.9	103	24.1	76.5	473	0.75	−	−	1,740	7.0	−	−	−	
5	1,162	34.0	97.1	144	34.0	76.5	633	0.74	−	−	2,465	7.2	−	−	−	
6	1,023	29.1	97.1	133	29.1	78.0	522	0.70	−	−	2,175	7.3	−	−	−	
7	1,043	27.6	96.7	128	27.6	78.4	582	0.68	−	−	2,277	6.7	−	−	−	
8	1,036	29.4	97.1	133	29.4	77.9	594	0.80	−	−	2,291	7.8	−	−	−	
9	972	26.8	97.2	125	26.8	78.5	601	0.89	−	−	2,132	7.9	−	−	−	
10	1,012	29.7	97.0	133	29.7	77.7	646	0.87	−	−	2,117	7.1	−	−	−	
11	931	28.8	96.9	126	28.8	77.1	564	0.78	−	−	1,943	6.7	−	−	−	
12	902	28.6	96.7	125	28.6	77.1	513	0.69	−	−	1,900	6.4	−	−	−	
13	959	29.1	97.0	123	29.1	76.3	453	0.62	−	−	1,102	3.8	−	−	−	
14	1,006	28.9	96.7	128	28.9	77.4	513	0.63	−	−	1,015	3.1	−	−	−	
15	945	30.2	96.5	129	30.2	76.7	529	0.64	−	−	551	1.7	−	−	−	
16	313	8.5	96.2	37	8.5	77.0	185	0.63	−	−	0	0.0	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0	−	−	−	
19	164	3.5	97.3	16	3.5	78.6	93	0.82	−	−	305	6.8	−	−	−	
20	216	6.1	96.8	27	6.1	77.1	147	0.85	−	−	479	6.9	−	−	−	
21	345	7.0	97.2	32	7.0	78.2	243	0.99	−	−	740	7.6	−	−	−	
22	1,219	27.6	97.0	130	27.6	78.7	850	0.93	−	−	2,697	7.4	−	−	−	
23	858	18.7	97.0	87	18.7	78.6	544	0.85	−	−	1,929	7.6	−	−	−	
24	682	15.8	97.6	72	15.8	78.1	414	1.02	−	−	1,566	9.7	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0	−	−	−	
28	802	15.5	97.6	73	15.5	78.8	456	0.94	−	−	1,697	8.8	−	−	−	
29	1,470	30.5	97.6	128	30.5	76.2	734	0.83	−	−	1,871	5.3	−	−	−	
30	1,168	25.6	97.2	117	25.6	78.1	415	0.50	−	−	1,218	3.7	−	−	−	
															−	
合計	22,088	580.7	−	2,594	580.7	−	12,254	−	−	−	40,571	−	0	0	−	
最大	1,470	34.0	97.6	144	34.0	78.8	850	1.02	−	−	2,697	9.7	−	−	−	
最小	164	3.5	96.2	16	3.5	76.2	93	0.50	−	−	0	0.0	−	−	−	
平均	884	23.2	97.4	104	23.2	77.6	490	0.76	−	−	1,690	4.5	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2025年 6月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	876	3.0	26.1	406.0	2.0	8.1	248.4	3.7	9.1	61	4.0	2.4	160	4.1	6.5	
2	817	3.5	28.3	361.0	2.6	9.5	222.1	3.9	8.7	77	4.1	3.1	157	4.5	7.0	
3	774	3.3	25.6	311.0	2.1	6.6	179.4	4.1	7.4	89	4.0	3.6	194	4.1	8.0	
4	680	3.7	25.0	293.0	3.0	8.7	199.4	4.0	8.0	40	4.0	1.6	148	4.5	6.7	
5	968	3.5	34.1	459.0	2.8	12.9	260.2	3.9	10.2	69	4.2	2.9	180	4.5	8.1	
6	824	3.6	29.9	324.0	3.0	9.8	224.2	4.1	9.2	109	4.0	4.4	166	3.9	6.5	
7	976	3.5	34.2	452.0	3.0	13.4	277.0	3.9	10.7	112	4.0	4.5	135	4.2	5.6	
8	882	3.3	29.5	405.0	2.5	10.2	257.2	4.0	10.2	80	4.0	3.2	139	4.2	5.9	
9	773	3.5	27.1	287.0	2.6	7.5	261.6	3.9	10.2	63	4.2	2.7	161	4.2	6.7	
10	825	3.6	29.8	378.0	2.9	11.0	205.7	4.0	8.2	59	4.0	2.4	182	4.5	8.2	
11	754	3.8	29.0	412.0	3.6	14.9	145.6	4.1	5.9	62	4.1	2.6	134	4.2	5.6	
12	681	4.4	29.8	311.0	4.7	14.7	117.4	4.3	5.1	84	3.9	3.3	168	4.0	6.7	
13	776	3.8	29.2	422.0	3.5	14.9	149.0	4.2	6.3	112	4.0	4.5	93	3.8	3.5	
14	1092	3.2	34.8	479.0	2.4	11.5	172.5	4.2	7.2	99	4.2	4.1	341	3.5	12.0	
15	856	3.9	33.0	344.0	3.3	11.5	171.2	4.1	7.0	128	4.1	5.2	213	4.4	9.3	
16	565	4.1	23.3	235.0	4.2	9.8	93.8	4.3	4.0	39	3.3	1.3	197	4.2	8.2	
17	561	3.9	22.1	152.0	2.5	3.9	137.5	4.1	5.7	63	4.2	2.7	208	4.7	9.8	
18	642	4.0	25.5	237.0	3.5	8.4	137.5	4.1	5.6	77	3.8	2.9	191	4.5	8.6	
19	839	3.3	27.5	386.0	2.5	9.7	166.1	4.2	6.9	87	3.9	3.4	200	3.7	7.5	
20	892	3.7	33.4	374.0	3.5	13.0	189.7	3.8	7.3	145	3.9	5.7	183	4.0	7.4	
21	787	3.7	29.1	276.0	2.9	7.9	198.3	4.1	8.1	112	4.0	4.5	201	4.3	8.6	
22	1101	3.6	39.7	579.0	3.3	19.1	221.5	3.9	8.7	113	3.8	4.3	188	4.0	7.6	
23	954	3.7	35.2	421.0	3.3	13.7	218.4	3.8	8.4	98	4.0	3.9	217	4.3	9.2	
24	1019	3.5	35.7	563.0	2.9	16.5	219.9	4.0	8.8	76	4.2	3.2	159	4.5	7.2	
25	586	3.6	20.8	124.0	2.2	2.8	173.7	4.0	6.9	82	3.7	3.0	206	3.9	8.1	
26	632	3.9	24.7	195.0	3.7	7.3	151.4	4.0	6.1	88	4.2	3.6	198	3.9	7.7	
27	623	3.8	23.5	171.0	2.9	4.9	159.8	3.9	6.2	109	3.9	4.2	183	4.5	8.2	
28	1072	3.4	36.9	662.0	3.0	20.0	186.9	3.9	7.3	120	4.1	5.0	103	4.5	4.6	
29	1833	3.4	61.7	1255.0	3.1	39.0	230.9	3.9	8.9	158	3.8	6.0	189	4.1	7.8	
30	1265	3.8	47.6	721.0	3.5	25.2	248.4	3.9	9.7	127	4.1	5.2	169	4.4	7.5	
合計	25924	−	932.1	11995.0	−	366	5824.5	−	232.0	2,740	−	109.4	5364	−	224.3	
最大	1833	4.4	61.7	1255.0	4.7	39	277.0	4.3	10.7	158.14	4.2	6.0	341	4.7	12.0	
最小	561	3.0	20.8	124.0	2.0	3	93.8	3.7	4.0	38.98	3.3	1.3	93	3.5	3.5	
平均	864	3.6	31.0	399.8	3.1	12	194.2	4.0	7.7	91.30	4.0	3.6	179	4.2	7.5	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2025年 6月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	116.08	78.8	79.7	24.6	−	−	−	−	116.08	78.8	79.7	24.6	−	−	−	−	
2	116.15	77.8	81.9	25.8	−	−	−	−	116.15	77.8	81.9	25.8	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月
3	114.37	77.9	82.4	25.3	−	−	−	−	114.37	77.9	82.4	25.3	−	−	−	−	平均(average関数使用)にて
4	121.35	76.5	79.9	28.5	−	−	−	−	121.35	76.5	79.9	28.5	−	−	−	−	補完しています
5	127.94	76.5	79.5	30.1	−	−	−	−	127.94	76.5	79.5	30.1	−	−	−	−	
6	131.18	78.0	79.7	28.8	−	−	−	−	131.18	78.0	79.7	28.8	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日
7	127.66	78.4	79.7	27.5	−	−	−	−	127.66	78.4	79.7	27.5	−	−	−	−	は月平均(average関数使用)にて
8	131.06	77.9	79.7	29.0	−	−	−	−	131.06	77.9	79.7	29.0	−	−	−	−	データを補完しています
9	128.94	78.5	81.4	27.7	−	−	−	−	128.94	78.5	81.4	27.7	−	−	−	−	
10	128.30	77.7	81.5	28.7	−	−	−	−	128.30	77.7	81.5	28.7	−	−	−	−	
11	125.68	77.1	80.2	28.7	−	−	−	−	125.68	77.1	80.2	28.7	−	−	−	−	
12	125.88	77.1	79.0	28.8	−	−	−	−	125.88	77.1	79.0	28.8	−	−	−	−	
13	125.08	76.3	77.5	29.7	−	−	−	−	125.08	76.3	77.5	29.7	−	−	−	−	
14	126.24	77.4	79.7	28.5	−	−	−	−	126.24	77.4	79.7	28.5	−	−	−	−	
15	121.96	76.7	79.7	28.5	−	−	−	−	121.96	76.7	79.7	28.5	−	−	−	−	
16	93.76	77.0	76.5	21.6	−	−	−	−	90.52	77.0	76.4	20.8	3.24	74.9	79.2	0.8	
17	81.30	75.4	80.0	20.0	−	−	−	−	−	−	−	−	81.30	75.4	80.0	20.0	
18	100.26	77.6	77.3	22.5	−	−	−	−	−	−	−	−	100.26	77.6	77.3	22.5	
19	100.27	76.9	79.4	23.2	−	−	−	−	−	−	−	−	100.27	76.9	79.4	23.2	
20	105.13	77.1	80.3	24.1	4.63	77.1	78.6	1.1	−	−	−	−	100.50	77.1	80.4	23.0	
21	136.16	78.8	79.3	28.9	41.07	78.2	79.7	9.0	−	−	−	−	95.09	79.0	79.2	20.0	
22	151.38	78.5	79.6	32.5	125.36	78.7	79.7	26.6	−	−	−	−	26.02	77.6	79.2	5.8	
23	90.84	78.6	80.8	19.4	86.82	78.6	80.9	18.6	−	−	−	−	4.02	78.5	79.2	0.9	
24	202.12	76.8	80.3	46.9	107.24	78.1	78.4	23.5	−	−	−	−	94.88	75.3	82.2	23.4	
25	82.05	77.4	78.2	18.5	−	−	−	−	−	−	−	−	82.05	77.4	78.2	18.5	
26	100.04	78.0	78.2	22.0	−	−	−	−	−	−	−	−	100.04	78.0	78.2	22.0	
27	100.31	78.0	77.0	22.1	−	−	−	−	−	−	−	−	100.31	78.0	77.0	22.1	
28	150.24	77.3	79.3	34.2	49.70	78.8	79.7	10.5	−	−	−	−	100.54	76.5	79.2	23.6	
29	208.22	75.8	79.5	50.3	121.62	76.2	79.7	29.0	−	−	−	−	86.60	75.3	79.2	21.4	
30	196.40	77.6	78.3	43.9	109.62	78.1	77.6	24.1	−	−	−	−	86.78	77.1	79.2	19.9	
合計	3766.35	−	−	850	646.06	−	−	142.2	1,958.39	−	−	441.1	1,161.90	−	−	267.1	
最大	208.22	78.8	82.4	50.3	125.36	78.8	80.9	29.0	131.18	78.8	82.4	30.1	100.54	79.0	82.2	23.6	
最小	81.30	75.4	76.5	18.5	4.63	76.2	77.6	1.1	90.52	76.3	76.4	20.8	3.24	74.9	77.0	0.8	
平均	126.00	77.4	79.5	28.3	80.76	78.0	79.3	18.0	122.40	77.5	79.9	27.6	77.46	77.0	79.1	18.0	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、珪砂補給量)

2025年 6月度　No.5-10

日	重油消費量				珪砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	t	t	t	t	t	t	t	
1	−	1,474	−	1,474	−	−	−	0	
2	−	1,627	−	1,627	−	−	−	0	
3	−	1,548	−	1,548	−	−	−	0	
4	−	511	−	511	−	−	−	0	
5	−	902	−	902	−	4	−	4	
6	−	933	−	933	−	−	−	0	
7	−	1,673	−	1,673	−	−	−	0	
8	−	981	−	981	−	−	−	0	
9	−	1,379	−	1,379	−	−	−	0	
10	−	1,354	−	1,354	−	−	−	0	
11	−	797	−	797	−	−	−	0	
12	−	1,144	−	1,144	−	−	−	0	
13	−	979	−	979	−	−	−	0	
14	−	1,445	1,136	2,581	−	−	−	0	
15	−	924	3,882	4,806	−	−	−	0	
16	−	793	3,530	4,323	−	−	4	4	
17	−	−	1,132	1,132	−	−	8	8	
18	−	−	1,826	1,826	−	−	−	0	
19	1,370	−	1,038	2,408	4	−	−	4	
20	4,098	−	512	4,610	4	−	−	4	
21	1,578	−	2,251	3,829	−	−	−	0	
22	2,120	−	571	2,691	4	−	−	4	
23	2,125	−	1,939	4,064	−	−	−	0	
24	1,816	−	991	2,807	−	−	−	0	
25	−	−	1,503	1,503	−	−	−	0	
26	−	−	1,714	1,714	−	−	−	0	
27	1,831	−	2,063	3,894	−	−	4	4	
28	3,505	−	1,261	4,766	−	−	−	0	
29	794	−	570	1,364	−	−	−	0	
30	1,052	−	1,251	2,303	−	−	−	0	
合計	20,289	18,464	27,170	65,923	12	4	16	32	
最大	4,098	1,673	3,882	4,806	4	4	8	8	
最小	794	511	512	511	4	4	4	0	
平均	2,029	1,154	1,598	2,197	4	4	5	1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2025年 7月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量		流入下水量	放流水量	簡易処理水量			放流水量		降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
			（合流）	雨水排水量		（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	mm	㎥	㎥	㎥	㎥	
1	晴後曇	32.0	205,126	0	205,126	206,012	0	0	0	160,903	45,109	0.0	45,921	251,047	181,687	69,360	
2	曇後晴	35.0	202,125	0	202,125	203,020	0	0	0	153,169	49,851	0.0	50,278	247,302	173,632	73,670	
3	晴一時雨	32.0	229,761	0	229,761	230,667	11,185	29,630	40,815	135,926	53,926	6.0	54,104	237,980	158,750	79,230	
4	晴	32.0	201,384	0	201,384	202,319	0	0	0	157,077	45,242	0.0	50,050	246,389	178,329	68,060	
5	晴	33.0	189,343	0	189,343	190,262	0	0	0	143,117	47,145	0.0	48,407	232,668	163,988	68,680	
6	晴	32.0	184,449	0	184,449	185,376	0	0	0	135,457	49,919	0.0	48,681	227,881	155,751	72,130	
7	晴	34.0	194,828	0	194,828	195,709	0	0	0	148,974	46,735	0.0	48,917	238,511	169,611	68,900	
8	曇一時雨	35.0	294,216	0	294,216	295,126	46,389	41,040	87,429	152,290	55,407	1.5	54,397	255,971	174,611	81,360	
9	晴一時雨	35.0	194,855	0	194,855	195,899	0	0	0	150,037	45,862	4.0	49,939	239,190	169,270	69,920	
10	晴後曇	32.0	194,134	0	194,134	195,180	0	0	0	150,859	44,321	0.0	48,322	237,167	171,287	65,880	
11	晴時々雨	35.0	270,215	0	270,215	271,136	32,034	34,220	66,254	152,013	52,869	6.0	52,373	251,168	173,438	77,730	
12	曇後晴	31.0	203,063	0	203,063	204,066	0	0	0	154,760	49,306	0.0	49,873	247,494	174,604	72,890	
13	晴後曇	31.0	231,141	0	231,141	232,102	0	32,870	32,870	151,084	48,148	0.0	47,922	240,993	170,063	70,930	
14	晴時々雨	32.0	330,589	0	330,589	331,461	68,348	68,370	136,718	140,147	54,596	9.0	53,001	241,570	160,920	80,650	
15	曇後晴	33.0	232,188	0	232,188	233,006	18,236	12,590	30,826	152,017	50,163	0.0	51,546	246,978	171,208	75,770	
16	曇時々雨	32.0	371,907	31,590	340,317	341,193	65,654	49,220	114,874	169,276	57,043	10.0	57,269	277,069	193,509	83,560	
17	雨時々曇	25.0	872,182	230,015	642,167	643,115	275,842	139,600	415,442	170,300	57,373	56.0	59,164	280,327	192,787	87,540	
18	晴一時雨	35.0	352,800	0	352,800	353,611	40,264	82,080	122,344	171,735	59,532	7.5	66,512	289,767	198,657	91,110	
19	晴	32.0	223,848	0	223,848	224,738	0	0	0	172,167	52,571	0.0	54,838	273,064	194,974	78,090	
20	晴	33.0	218,457	0	218,457	219,250	0	0	0	166,802	52,448	0.0	52,824	266,025	190,255	75,770	
21	晴	33.0	201,493	0	201,493	202,350	0	0	0	152,201	50,149	0.0	48,874	245,240	172,000	73,240	
22	晴	32.0	200,755	0	200,755	201,439	0	0	0	154,915	46,524	0.0	50,248	245,862	177,782	68,080	
23	晴時々曇	33.0	193,819	0	193,819	194,591	0	0	0	149,079	45,512	0.0	48,131	236,803	169,883	66,920	
24	晴	31.0	197,299	0	197,299	198,142	0	0	0	152,507	45,635	0.0	51,398	243,606	174,966	68,640	
25	晴	31.0	195,465	0	195,465	196,310	0	0	0	150,161	46,149	0.0	51,757	242,038	171,108	70,930	
26	晴	33.0	186,315	0	186,315	187,204	0	0	0	142,748	44,456	0.0	47,980	229,011	160,341	68,670	
27	晴	33.0	183,488	0	183,488	184,349	0	0	0	138,424	45,925	0.0	49,054	227,158	156,708	70,450	
28	晴	31.0	199,066	0	199,066	199,952	0	0	0	151,437	48,515	0.0	49,318	243,238	169,538	73,700	
29	晴	33.0	187,341	0	187,341	188,083	0	0	0	138,115	49,968	0.0	50,954	233,225	160,665	72,560	
30	晴	34.0	179,549	0	179,549	180,430	0	0	0	126,227	54,203	0.0	53,690	228,173	147,843	80,330	
31	晴	34.0	182,682	0	182,682	183,622	0	0	0	138,513	45,109	0.0	49,621	227,216	161,186	66,030	
合計	－	－	7,503,883	261,605	7,242,278	7,269,720	557,952	489,620	1,047,572	4,682,437	1,539,711	100.0	1,595,363	7,630,131	5,339,351	2,290,780	
最大	－	35.0	872,182	230,015	642,167	643,115	275,842	139,600	415,442	172,167	59,532	56.0	66,512	289,767	198,657	91,110	
最小	－	25.0	179,549	31,590	179,549	180,430	11,185	12,590	30,826	126,227	44,321	1.5	45,921	227,158	147,843	65,880	
平均	－	32.5	242,061	130,803	233,622	234,507	69,744	54,402	116,397	151,046	49,668	12.5	51,463	246,133	172,237	73,896	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2025年 7月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水)使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	45,310	89	510	10,385	9,162	866	−	−	−	0	0.00	1,607	1.20	274	0.73
2	54,050	106	510	9,863	6,817	863	−	−	−	0	0.00	1,915	1.50	467	1.12
3	67,030	131	510	11,530	7,047	2,043	−	−	−	0	0.00	1,562	1.27	410	0.59
4	49,590	97	510	10,714	6,786	587	−	−	−	0	0.00	1,607	1.23	308	0.82
5	45,140	89	510	9,305	6,803	285	−	−	−	81	0.22	1,208	1.01	409	1.04
6	44,960	88	510	7,580	6,751	286	−	−	−	0	0.00	1,208	1.07	422	1.01
7	44,960	88	510	7,994	6,876	281	−	−	−	0	0.00	1,448	1.17	274	0.70
8	65,190	128	510	8,072	6,753	1,458	−	−	−	0	0.00	1,550	0.94	331	0.41
9	54,420	107	510	7,366	6,844	862	−	−	−	0	0.00	1,562	1.25	353	0.92
10	51,860	102	510	7,720	6,785	290	−	−	−	0	0.00	1,208	0.96	274	0.74
11	65,760	129	510	7,967	6,869	1,172	−	−	−	0	0.00	1,026	0.67	308	0.42
12	55,580	109	510	7,430	6,815	577	−	−	−	60	0.13	1,037	0.80	339	0.83
13	54,870	108	510	7,843	6,800	282	−	−	−	0	0.00	1,015	0.81	274	0.41
14	68,090	134	510	7,834	6,818	882	−	−	−	0	0.00	1,037	0.60	365	0.36
15	55,060	108	510	7,607	6,861	863	−	−	−	0	0.00	1,334	0.94	308	0.59
16	78,710	154	510	8,206	6,878	1,164	−	−	−	0	0.00	1,459	0.75	342	0.39
17	85,360	167	510	7,053	6,816	873	−	−	−	0	0.00	1,300	0.35	445	0.27
18	82,080	161	510	7,764	6,894	877	−	−	−	0	0.00	969	0.55	410	0.35
19	46,120	90	510	8,964	6,818	286	−	−	−	57	0.15	1,015	0.71	296	0.68
20	46,070	90	510	11,608	6,780	286	−	−	−	0	0.00	969	0.70	376	0.86
21	46,030	90	510	9,915	6,743	281	−	−	−	0	0.00	969	0.76	456	1.09
22	45,920	90	510	11,433	6,808	287	−	−	−	0	0.00	1,083	0.84	331	0.85
23	45,880	90	510	9,764	6,763	584	−	−	−	0	0.00	1,037	0.83	433	1.14
24	45,930	90	510	11,188	8,925	294	−	−	−	0	0.00	1,345	1.06	422	1.11
25	52,040	102	510	10,570	10,358	577	−	−	−	0	0.00	1,311	1.05	285	0.74
26	45,510	89	510	10,215	10,309	568	−	−	−	64	0.17	1,528	1.28	472	1.27
27	45,380	89	510	11,981	10,402	288	−	−	−	0	0.00	1,379	1.20	296	0.77
28	45,460	89	510	10,329	9,640	295	−	−	−	0	0.00	1,607	1.27	285	0.70
29	45,510	89	510	11,634	6,771	582	−	−	−	0	0.00	1,471	1.28	410	0.98
30	45,710	90	510	10,700	6,794	1,716	−	−	−	0	0.00	1,197	1.14	445	0.99
31	45,590	89	510	10,708	6,778	296	−	−	−	0	0.00	1,482	1.28	274	0.73
合計	1,669,170	3,272	−	291,242	229,264	20,851	−	−	−	262	−	40,445	−	11,094	−
最大	85,360	167	510	11,981	10,402	2,043	−	−	−	81	0.22	1,915	1.50	472	1.27
最小	44,960	88	510	7,053	6,743	281	−	−	−	57	0.13	969	0.35	274	0.27
平均	53,844	106	510	9,395	7,396	673	−	−	−	66	0.02	1,305	0.93	358	0.66

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2025年 7月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計	備考
	A系	B系	C系	D系	E系							
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	
1	47,440	68,213	66,034	34,410	34,950	181,687	69,360	251,047	0	0	0	
2	44,470	65,688	63,474	36,490	37,180	173,632	73,670	247,302	0	0	0	
3	35,770	62,566	60,414	39,160	40,070	158,750	79,230	237,980	11,185	29,630	40,815	
4	47,320	67,389	63,620	33,430	34,630	178,329	68,060	246,389	0	0	0	
5	44,320	61,951	57,717	33,690	34,990	163,988	68,680	232,668	0	0	0	
6	39,240	60,333	56,178	35,400	36,730	155,751	72,130	227,881	0	0	0	
7	43,160	65,374	61,077	34,450	34,450	169,611	68,900	238,511	0	0	0	
8	48,000	65,476	61,135	40,830	40,530	174,611	81,360	255,971	46,389	41,040	87,429	
9	44,250	63,923	61,097	34,450	35,470	169,270	69,920	239,190	0	0	0	
10	44,240	64,873	62,174	32,900	32,980	171,287	65,880	237,167	0	0	0	
11	45,250	65,416	62,772	38,370	39,360	173,438	77,730	251,168	32,034	34,220	66,254	
12	46,520	65,376	62,708	35,310	37,580	174,604	72,890	247,494	0	0	0	
13	46,330	63,182	60,551	34,940	35,990	170,063	70,930	240,993	0	32,870	32,870	
14	45,240	59,263	56,417	39,360	41,290	160,920	80,650	241,570	68,348	68,370	136,718	
15	45,960	63,899	61,349	37,280	38,490	171,208	75,770	246,978	18,236	12,590	30,826	
16	52,830	71,514	69,165	41,720	41,840	193,509	83,560	277,069	65,654	49,220	114,874	
17	54,030	70,170	68,587	43,710	43,830	192,787	87,540	280,327	275,842	139,600	415,442	
18	54,990	73,382	70,285	45,580	45,530	198,657	91,110	289,767	40,264	82,080	122,344	
19	54,380	70,180	70,414	39,650	38,440	194,974	78,090	273,064	0	0	0	
20	53,090	69,205	67,960	38,520	37,250	190,255	75,770	266,025	0	0	0	
21	45,540	64,640	61,820	37,120	36,120	172,000	73,240	245,240	0	0	0	
22	48,210	66,201	63,371	33,940	34,140	177,782	68,080	245,862	0	0	0	
23	44,440	64,160	61,283	33,330	33,590	169,883	66,920	236,803	0	0	0	
24	46,560	65,639	62,767	34,160	34,480	174,966	68,640	243,606	0	0	0	
25	46,110	63,953	61,045	35,280	35,650	171,108	70,930	242,038	0	0	0	
26	42,050	60,581	57,710	34,190	34,480	160,341	68,670	229,011	0	0	0	
27	31,510	64,063	61,135	35,040	35,410	156,708	70,450	227,158	0	0	0	
28	26,190	73,605	69,743	36,620	37,080	169,538	73,700	243,238	0	0	0	
29	24,780	69,650	66,235	36,030	36,530	160,665	72,560	233,225	0	0	0	
30	21,490	65,079	61,274	39,770	40,560	147,843	80,330	228,173	0	0	0	
31	25,500	71,744	63,942	32,900	33,130	161,186	66,030	227,216	0	0	0	
合計	1,339,210	2,046,688	1,953,453	1,138,030	1,152,750	5,339,351	2,290,780	7,630,131	557,952	489,620	1,047,572	
最大	54,990	73,605	70,414	45,580	45,530	198,657	91,110	289,767	275,842	139,600	415,442	
最小	21,490	59,263	56,178	32,900	32,980	147,843	65,880	227,158	11,185	12,590	30,826	
平均	43,200	66,022	63,015	36,711	37,185	172,237	73,896	246,133	69,744	54,402	116,397	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2025年 7月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	937	−	1,086	2,023	122.6	−	142.2	264.8	4.7	−	5.4	10.1	0.52	3.8
2	972	−	832	1,804	132.4	−	120.1	252.4	5.2	−	4.5	9.7	0.57	3.8
3	876	−	794	1,670	117.6	−	117.5	235.0	4.9	−	4.4	9.3	0.58	4.0
4	912	−	1,047	1,959	126.6	−	151.9	278.5	5.0	−	5.7	10.7	0.57	3.8
5	1,024	−	1,099	2,123	145.7	−	158.8	304.5	5.6	−	6.0	11.6	0.58	3.8
6	1,037	−	877	1,914	131.1	−	115.2	246.3	5.3	−	4.5	9.8	0.53	4.0
7	903	−	934	1,837	129.1	−	134.2	263.4	5.0	−	5.2	10.2	0.58	3.9
8	1,107	−	1,095	2,202	146.5	−	160.8	307.4	5.8	−	5.8	11.6	0.55	3.8
9	1,162	−	970	2,132	150.7	−	143.4	294.1	6.1	−	5.1	11.2	0.55	3.8
10	1,061	−	962	2,023	146.3	−	139.2	285.6	5.8	−	5.2	11.0	0.57	3.9
11	835	−	1,026	1,861	121.0	−	158.9	280.0	4.7	−	5.8	10.5	0.58	3.8
12	1,048	−	1,132	2,180	146.9	−	175.4	322.2	5.7	−	6.2	11.9	0.57	3.7
13	1,024	−	1,134	2,158	143.5	−	164.0	307.5	5.7	−	6.3	12.0	0.58	3.9
14	933	−	1,060	1,993	128.9	−	158.7	287.6	4.9	−	5.6	10.5	0.55	3.7
15	808	−	1,013	1,821	105.0	−	138.1	243.1	4.1	−	5.1	9.2	0.52	3.8
16	706	65	859	1,630	89.6	8.5	116.6	214.7	3.6	0.3	4.4	8.3	0.53	3.9
17	920	−	719	1,639	110.3	−	91.7	202.0	4.4	−	3.5	7.9	0.51	3.9
18	863	−	804	1,667	94.6	−	97.6	192.2	4.0	−	3.8	7.8	0.49	4.1
19	610	−	924	1,534	70.4	−	112.8	183.2	2.9	−	4.3	7.2	0.49	3.9
20	987	−	799	1,786	107.1	−	96.0	203.2	4.5	−	3.7	8.2	0.48	4.0
21	936	−	804	1,740	108.9	−	99.2	208.1	4.4	−	3.8	8.2	0.50	3.9
22	832	−	949	1,781	93.7	−	118.8	212.5	3.9	−	4.5	8.4	0.49	4.0
23	925	−	896	1,821	112.4	−	117.5	229.9	4.6	−	4.5	9.1	0.52	4.0
24	329	602	1,000	1,931	38.9	74.7	126.6	240.2	1.6	3.0	5.0	9.6	0.51	4.0
25	450	434	1,129	2,013	55.5	57.8	157.9	271.2	2.4	2.3	5.9	10.6	0.55	3.9
26	1,088	−	1,080	2,168	129.9	−	143.0	272.9	5.4	−	5.4	10.8	0.52	4.0
27	949	−	1,076	2,025	128.4	−	162.4	290.8	5.0	−	5.7	10.7	0.55	3.7
28	1,035	−	798	1,833	145.7	−	123.8	269.5	5.7	−	4.4	10.1	0.58	3.7
29	1,057	−	937	1,994	146.6	−	146.7	293.3	5.8	−	5.2	11.0	0.58	3.8
30	999	−	858	1,857	127.5	−	122.8	250.3	5.0	−	4.3	9.3	0.53	3.7
31	806	−	898	1,704	110.6	−	138.7	249.2	4.4	−	4.9	9.3	0.56	3.7
合計	28,131	1,101	29,591	58,823	3,664.1	140.9	4,150.4	7,955.5	146.1	5.6	154.1	305.8	−	−
最大	1,162	602	1,134	2,202	150.7	74.7	175.4	322.2	6.1	3.0	6.3	12.0	0.58	4.1
最小	329	65	719	1,534	38.9	8.5	91.7	183.2	1.6	0.3	3.5	7.2	0.48	3.7
平均	907	367	955	1,898	118.2	47.0	133.9	256.6	4.7	1.9	5.0	9.9	0.54	3.8

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2025年 7月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	95.0	−	95.0	12.16	−	14.94	27.10	0.25	−	0.26	0.26	266.0	2.7	7.1
2	95.4	−	95.5	13.84	−	11.98	25.82	0.25	−	0.25	0.25	251.0	2.9	7.3
3	95.5	−	95.6	12.92	−	12.87	25.79	0.25	−	0.28	0.27	300.0	2.6	7.8
4	95.5	−	95.5	14.69	−	17.17	31.85	0.28	−	0.29	0.28	288.0	2.6	7.5
5	95.5	−	95.5	16.70	−	18.67	35.37	0.28	−	0.30	0.29	233.0	2.4	5.5
6	95.1	−	95.1	18.36	−	15.54	33.90	0.33	−	0.33	0.33	269.0	2.8	7.6
7	95.6	−	95.6	15.39	−	16.31	31.70	0.29	−	0.30	0.30	353.0	2.3	8.1
8	95.3	−	95.4	18.78	−	20.76	39.55	0.31	−	0.34	0.32	350.0	2.1	7.3
9	95.2	−	95.3	20.35	−	18.18	38.53	0.32	−	0.34	0.33	304.0	3.2	9.6
10	95.5	−	95.4	17.78	−	17.09	34.87	0.29	−	0.31	0.30	297.0	2.7	8.0
11	97.1	−	97.1	13.16	−	18.20	31.36	0.27	−	0.30	0.29	358.0	2.6	9.3
12	95.5	−	95.5	18.19	−	20.88	39.07	0.30	−	0.32	0.31	344.0	3.5	12.1
13	95.5	−	95.6	16.04	−	19.16	35.20	0.27	−	0.29	0.28	383.0	3.4	13.2
14	95.3	−	95.4	14.01	−	18.50	32.51	0.27	−	0.32	0.29	442.0	3.1	13.6
15	96.7	−	96.7	11.65	−	17.54	29.20	0.28	−	0.33	0.31	332.0	3.4	11.2
16	95.1	95.1	95.1	8.86	0.71	13.62	23.20	0.24	0.20	0.30	0.27	404.0	3.3	13.4
17	95.4	−	95.4	12.95	−	12.13	25.07	0.28	−	0.33	0.30	476.0	4.3	20.5
18	96.3	−	96.4	9.79	−	12.58	22.37	0.23	−	0.32	0.28	332.0	5.2	17.3
19	96.4	−	96.4	6.72	−	10.77	17.50	0.23	−	0.24	0.23	769.0	4.1	31.5
20	95.7	−	95.7	12.44	−	9.72	22.16	0.26	−	0.25	0.26	740.0	4.2	31.1
21	95.3	−	95.3	11.65	−	9.88	21.53	0.25	−	0.25	0.25	337.0	3.9	13.1
22	96.4	−	96.4	10.93	−	12.95	23.88	0.27	−	0.28	0.27	345.0	3.1	10.8
23	96.6	−	96.6	12.41	−	12.70	25.10	0.26	−	0.27	0.27	244.0	3.2	7.8
24	96.6	96.6	96.6	4.68	6.74	15.60	27.02	0.28	0.22	0.30	0.27	224.0	3.1	6.9
25	95.2	95.3	95.3	7.23	4.80	16.97	29.00	0.29	0.20	0.27	0.26	251.0	3.1	7.8
26	96.6	−	96.6	16.69	−	17.60	34.29	0.30	−	0.32	0.31	328.0	2.7	8.9
27	96.8	−	96.9	13.37	−	20.43	33.80	0.26	−	0.35	0.31	368.0	3.2	11.9
28	95.5	−	95.6	16.84	−	13.73	30.57	0.28	−	0.30	0.29	282.0	2.7	7.7
29	95.5	−	95.6	17.68	−	17.78	35.46	0.29	−	0.33	0.31	276.0	2.0	5.5
30	95.0	−	95.1	18.64	−	15.25	33.89	0.35	−	0.34	0.35	299.0	2.2	6.6
31	96.9	−	97.0	14.83	−	17.09	31.92	0.33	−	0.34	0.33	474.0	2.1	9.8
合計	−	−	−	429.75	12.25	486.58	928.57	−	−	−	−	10,919.0	−	345.8
最大	97.10	96.60	97.10	20.35	6.74	20.88	39.55	0.35	0.22	0.35	0.35	769.0	5.2	31.5
最小	95.00	95.10	95.00	4.68	0.71	9.72	17.50	0.23	0.20	0.24	0.23	224.0	2.0	5.5
平均	95.7	96.2	96.0	13.86	4.08	15.70	29.95	0.28	0.21	0.30	0.29	352.2	3.2	11.2

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（第2処理場遠心）

2025年 7月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	－	197	623	820	－	27.4	77.3	104.7	－	1.0	3.2	4.3	0.60	4.1
2	－	447	341	788	－	63.3	43.1	106.5	－	2.3	1.8	4.2	0.61	3.9
3	－	27	641	668	－	4.1	84.2	88.3	－	0.2	3.5	3.7	0.63	4.2
4	－	567	155	722	－	87.7	20.7	108.5	－	3.2	0.9	4.1	0.64	3.8
5	－	50	650	700	－	7.5	83.8	91.3	－	0.3	3.5	3.8	0.62	4.2
6	－	573	119	692	－	87.1	15.6	102.7	－	3.2	0.7	3.9	0.63	3.8
7	－	72	603	675	－	11.1	80.7	91.8	－	0.4	3.4	3.8	0.64	4.1
8	－	825	－	825	－	121.9	－	121.9	－	4.5	－	4.5	0.62	3.7
9	－	110	935	1,045	－	17.6	141.5	159.1	－	0.7	5.4	6.0	0.66	3.8
10	－	905	43	948	－	137.5	6.6	144.1	－	5.1	0.2	5.3	0.63	3.7
11	－	－	948	948	－	－	135.8	135.8	－	－	5.0	5.0	0.59	3.7
12	－	757	－	757	－	110.8	－	110.8	－	4.1	－	4.1	0.61	3.7
13	－	－	798	798	－	－	114.3	114.3	－	－	4.2	4.2	0.59	3.7
14	－	409	－	409	－	57.6	－	57.6	－	2.1	－	2.1	0.59	3.7
15	－	175	487	662	－	25.6	72.4	98.1	－	0.9	2.7	3.6	0.61	3.7
16	－	488	－	488	－	71.4	－	71.4	－	2.6	－	2.6	0.61	3.7
17	－	350	391	741	－	50.3	57.1	107.4	－	1.9	2.1	4.0	0.60	3.7
18	－	434	112	546	－	62.3	16.4	78.7	－	2.3	0.6	2.9	0.60	3.7
19	－	387	337	724	－	56.7	50.1	106.8	－	2.1	1.9	4.0	0.61	3.7
20	－	159	596	755	－	21.5	82.1	103.6	－	0.8	3.0	3.8	0.57	3.7
21	－	691	51	742	－	89.7	6.7	96.5	－	3.3	0.2	3.6	0.55	3.7
22	－	30	700	730	－	3.9	92.6	96.5	－	0.1	3.4	3.6	0.55	3.7
23	－	687	54	741	－	88.2	7.1	95.3	－	3.3	0.3	3.5	0.55	3.7
24	－	－	683	683	－	－	88.4	88.4	－	－	3.3	3.3	0.54	3.7
25	－	498	32	530	－	60.8	4.2	65.1	－	2.4	0.2	2.6	0.55	4.0
26	－	351	338	689	－	46.4	48.4	94.9	－	1.9	1.8	3.6	0.59	3.8
27	－	21	363	384	－	2.8	53.0	55.8	－	0.1	2.0	2.1	0.60	3.7
28	－	328	427	755	－	45.1	63.5	108.6	－	1.8	2.4	4.2	0.61	3.8
29	－	445	327	772	－	61.1	48.6	109.8	－	2.4	1.8	4.2	0.61	3.9
30	－	501	455	956	－	66.3	65.2	131.5	－	2.7	2.4	5.1	0.59	3.9
31	－	473	441	914	－	63.2	63.8	127.0	－	2.5	2.4	4.9	0.60	3.8
合計	0	10,957	11,650	22,607	0.0	1,549.2	1,623.5	3,172.7	0.0	58.4	62.2	120.6	－	－
最大	0	905	948	1,045	0.0	137.5	141.5	159.1	0.0	5.1	5.4	6.0	0.66	4.2
最小	0	21	32	384	0.0	2.8	4.2	55.8	0.0	0.1	0.2	2.1	0.54	3.7
平均	－	391	432	729	－	55.3	60.1	102.3	－	2.1	2.3	3.9	0.60	3.8

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（第2処理場遠心、重力濃縮）

2025年 7月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	－	85.6	86.9	－	－	－	
2	－	85.9	87.1	－	－	－	
3	－	89.2	87.6	－	－	－	
4	－	89.4	87.8	－	－	－	
5	－	89.0	87.4	－	－	－	
6	－	89.2	87.6	－	－	－	
7	－	89.4	87.8	－	－	－	
8	－	88.9	－	－	－	－	
9	－	89.8	87.1	－	－	－	
10	－	89.2	90.6	－	－	－	
11	－	－	89.8	－	－	－	
12	－	88.8	－	－	－	－	
13	－	－	89.8	－	－	－	
14	－	88.4	－	－	－	－	
15	－	88.8	90.2	－	－	－	
16	－	88.8	－	－	－	－	
17	－	88.6	90.0	－	－	－	
18	－	88.6	90.0	－	－	－	
19	－	88.8	90.2	－	－	－	
20	－	87.9	89.4	－	－	－	
21	－	87.3	89.0	－	－	－	
22	－	87.3	89.0	－	－	－	
23	－	87.2	88.8	－	－	－	
24	－	－	88.7	－	－	－	
25	－	88.8	89.0	－	－	－	
26	－	89.7	89.8	－	－	－	
27	－	89.9	90.0	－	－	－	
28	－	90.1	90.2	－	－	－	
29	－	90.1	90.2	－	－	－	
30	－	89.7	89.8	－	－	－	
31	－	89.8	89.9	－	－	－	
合計	－	－	－	－	－	－	
最大	－	90.1	90.6	－	－	－	
最小	－	85.6	86.9	－	－	－	
平均	0.0	88.6	88.8	－	－	－	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2025年 7月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m³	t	%	m³	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	1,006	29.4	97.1	120	25.3	78.8	2,233	7.6	−	−	467.5	0.64	
2	930	29.3	96.8	121	25.2	79.2	2,088	7.1	−	−	500.0	0.68	
3	905	28.0	96.9	114	24.3	78.6	2,001	7.2	−	−	585.0	0.84	
4	984	29.7	97.0	132	28.0	78.8	2,146	7.2	−	−	707.5	0.95	
5	938	27.9	97.0	128	26.6	79.3	2,074	7.4	−	−	668.0	0.96	
6	950	27.8	97.1	128	26.5	79.3	2,146	7.7	−	−	708.0	1.02	
7	1,053	28.5	97.3	133	27.8	79.1	2,393	8.4	−	−	779.5	1.09	
8	1,009	27.5	97.3	126	27.2	78.5	2,262	8.2	−	−	726.0	1.06	
9	967	38.5	96.0	131	29.5	77.5	2,349	6.1	−	−	650.0	0.68	
10	919	29.0	96.8	122	26.3	78.5	2,204	7.6	−	−	649.0	0.90	
11	1,070	28.8	97.3	130	28.4	78.3	2,712	9.4	−	−	711.0	0.99	
12	1,036	32.8	96.8	121	27.7	77.1	2,697	8.2	−	−	661.5	0.81	
13	1,097	33.9	96.9	140	31.9	77.2	2,552	7.5	−	−	641.0	0.76	
14	1,119	32.3	97.1	142	32.2	77.3	2,465	8.3	133	5.1	681.5	0.84	
15	1,092	31.0	97.2	131	30.9	76.5	2,407	7.8	−	−	616.0	0.79	
16	1,082	31.8	97.1	131	31.0	76.3	2,233	7.0	−	−	563.0	0.71	
17	1,306	39.5	97.0	176	39.4	77.6	2,045	6.9	484	4.2	963.0	0.97	
18	1,022	31.8	96.9	133	31.7	76.1	2,074	6.6	48	4.9	615.0	0.77	
19	1,730	54.3	96.9	218	54.1	75.1	2,016	6.8	1,004	4.0	945.5	0.70	
20	1,055	47.4	95.5	140	33.3	76.1	1,697	3.7	73	3.4	472.5	0.40	
21	983	29.3	97.0	128	29.2	77.2	1,798	6.1	−	−	521.5	0.71	
22	953	27.0	97.2	120	26.9	77.7	1,987	7.4	−	−	529.5	0.78	
23	845	24.7	97.1	109	24.6	77.3	1,813	7.3	−	−	476.0	0.77	
24	854	24.5	97.1	113	24.0	78.8	1,871	7.6	−	−	529.5	0.86	
25	914	25.5	97.2	118	25.4	78.5	1,943	7.6	−	−	574.5	0.90	
26	1,034	28.1	97.3	130	28.0	78.4	2,219	7.9	−	−	627.0	0.89	
27	1,071	29.0	97.3	128	28.9	77.4	2,523	8.7	−	−	654.0	0.90	
28	995	26.7	97.3	118	26.6	77.5	2,146	8.0	−	−	619.5	0.93	
29	989	25.1	97.5	120	25.0	79.2	2,117	8.4	−	−	679.0	1.08	
30	1,045	25.7	97.5	123	25.6	79.2	2,422	9.4	−	−	743.5	1.16	
31	1,092	27.9	97.4	130	27.8	78.6	2,610	9.3	−	−	758.5	1.09	
合計	32,045	952.7	−	4,054	899.1	−	68,237	−	1,742	−	20,023.0	−	
最大	1,730	54.3	97.5	218	54.1	79.3	2,712	9.4	1,004	5.1	963.0	1.16	
最小	845	24.5	95.5	109	24.0	75.1	1,697	3.7	48	3.4	467.5	0.40	
平均	1,034	30.7	97.0	131	29.0	77.8	2,201	7.2	348	4.3	645.9	0.84	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（脱水A系）

2025年 7月度　No.2-6

日	A系（ベルトプレス）												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤（PAC）		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	435	12.7	97.1	52	11.0	78.8	1,015	8.0	−	−	224.5	0.71	
2	326	10.3	96.9	43	8.8	79.2	740	7.2	−	−	182.5	0.71	
3	316	9.8	96.9	40	8.5	78.6	696	7.1	−	−	214.0	0.88	
4	340	10.3	97.0	46	9.7	78.8	711	6.9	−	−	247.5	0.96	
5	351	10.4	97.0	48	10.0	79.3	769	7.4	−	−	245.5	0.94	
6	407	11.9	97.1	55	11.4	79.3	928	7.8	−	−	310.0	1.04	
7	477	12.9	97.3	60	12.6	79.1	1,073	8.3	−	−	367.5	1.14	
8	396	10.8	97.3	50	10.7	78.5	899	8.3	−	−	299.0	1.11	
9	351	14.0	96.0	47	10.7	77.5	856	6.1	−	−	238.5	0.68	
10	263	8.3	96.8	35	7.5	78.5	638	7.7	−	−	197.0	0.95	
11	455	12.3	97.3	55	12.1	78.3	1,233	10.1	−	−	315.5	1.03	
12	435	13.8	96.8	51	11.6	77.1	1,247	9.1	−	−	281.5	0.82	
13	431	13.3	96.9	55	12.5	77.2	1,030	7.7	−	−	261.5	0.79	
14	405	11.7	97.1	51	11.7	77.2	1,015	8.7	−	−	249.5	0.85	
15	684	19.4	97.2	82	19.4	76.5	1,508	7.8	−	−	397.5	0.82	
16	558	16.4	97.1	68	16.0	76.3	1,146	7.0	−	−	298.5	0.73	
17	386	11.6	97.0	51	11.5	77.4	798	6.9	−	−	235.5	0.81	
18	322	10.1	96.9	42	10.1	76.1	696	6.9	−	−	203.0	0.80	
19	418	12.8	96.9	52	12.8	75.6	856	6.7	−	−	210.5	0.66	
20	403	18.1	95.5	52	12.5	75.9	754	4.2	−	−	172.5	0.38	
21	369	11.0	97.0	48	11.0	77.2	696	6.3	−	−	203.0	0.74	
22	390	11.1	97.2	49	11.0	77.7	827	7.5	−	−	224.0	0.81	
23	327	9.6	97.1	42	9.5	77.3	682	7.1	−	−	190.0	0.79	
24	332	9.5	97.1	44	9.3	78.8	725	7.6	−	−	217.0	0.91	
25	418	11.7	97.2	54	11.6	78.5	885	7.6	−	−	275.5	0.95	
26	462	12.6	97.3	58	12.5	78.4	986	7.9	−	−	302.0	0.96	
27	471	12.8	97.3	56	12.7	77.4	1,189	9.3	−	−	293.0	0.92	
28	433	11.6	97.3	51	11.6	77.5	928	8.0	−	−	275.0	0.95	
29	520	13.2	97.5	63	13.1	79.2	1,088	8.2	−	−	370.0	1.12	
30	641	15.8	97.5	75	15.7	79.2	1,552	9.8	−	−	472.0	1.20	
31	740	18.9	97.4	88	18.8	78.6	1,827	9.7	−	−	528.5	1.12	
合計	13,262	388.5	−	1,664	367.7	−	29,986	−	0	−	8,501.5	−	
最大	740	19.4	97.5	88	19.4	79.3	1,827	10.1	−	−	528.5	1.20	
最小	263	8.3	95.5	35	7.5	75.6	638	4.2	−	−	172.5	0.38	
平均	428	12.5	97.1	54	11.9	77.9	967	7.7	−	−	274.2	0.88	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2025年 7月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	571	16.7	97.1	68	14.4	78.8	1,218	7.3	−	−	243.0	0.58	
2	604	19.0	96.9	79	16.4	79.2	1,349	7.1	−	−	317.5	0.67	
3	589	18.2	96.9	74	15.8	78.6	1,305	7.2	−	−	371.0	0.81	
4	644	19.4	97.0	86	18.3	78.8	1,436	7.4	−	−	460.0	0.95	
5	587	17.5	97.0	80	16.6	79.3	1,305	7.5	−	−	422.5	0.97	
6	543	15.9	97.1	73	15.1	79.3	1,218	7.7	−	−	398.0	1.00	
7	576	15.6	97.3	73	15.2	79.1	1,320	8.5	−	−	412.0	1.06	
8	613	16.7	97.3	77	16.5	78.5	1,363	8.2	−	−	427.0	1.02	
9	616	24.5	96.0	83	18.8	77.5	1,494	6.1	−	−	411.5	0.67	
10	656	20.7	96.8	87	18.7	78.5	1,566	7.6	−	−	452.0	0.87	
11	615	16.6	97.3	75	16.3	78.3	1,479	8.9	−	−	395.5	0.96	
12	601	19.0	96.8	70	16.1	77.1	1,450	7.6	−	−	380.0	0.80	
13	666	20.6	96.9	85	19.3	77.2	1,523	7.4	−	−	379.5	0.74	
14	624	18.1	97.1	79	18.0	77.2	1,450	8.0	−	−	353.5	0.78	
15	408	11.6	97.2	49	11.6	76.5	899	7.8	−	−	218.5	0.75	
16	524	15.4	97.1	63	15.0	76.3	1,088	7.1	−	−	264.5	0.69	
17	607	18.2	97.0	80	18.2	77.4	1,247	6.8	−	−	346.5	0.76	
18	669	21.1	96.9	88	21.0	76.1	1,378	6.5	−	−	374.0	0.71	
19	556	17.1	96.9	70	17.0	75.6	1,160	6.8	−	−	253.0	0.59	
20	605	27.2	95.5	78	18.7	75.9	943	3.5	−	−	263.5	0.39	
21	614	18.3	97.0	80	18.2	77.2	1,102	6.0	−	−	318.5	0.70	
22	563	16.0	97.2	71	15.9	77.7	1,160	7.3	−	−	305.5	0.77	
23	518	15.1	97.1	67	15.1	77.3	1,131	7.5	−	−	286.0	0.76	
24	522	15.0	97.1	69	14.6	78.8	1,146	7.6	−	−	312.5	0.83	
25	496	13.8	97.2	64	13.8	78.5	1,059	7.6	−	−	299.0	0.86	
26	572	15.5	97.3	72	15.5	78.4	1,233	7.9	−	−	325.0	0.84	
27	600	16.3	97.3	72	16.2	77.4	1,334	8.2	−	−	361.0	0.89	
28	562	15.1	97.3	67	15.0	77.5	1,218	8.1	−	−	344.5	0.91	
29	469	11.9	97.5	57	11.9	79.2	1,030	8.7	−	−	309.0	1.04	
30	404	9.9	97.5	48	9.9	79.2	870	8.8	−	−	271.5	1.09	
31	352	9.0	97.5	42	9.0	78.6	783	8.7	−	−	230.0	1.02	
合計	17,546	524.9	−	2,226	492.1	−	38,251	−	−	−	10,505.5	−	
最大	669	27.2	97.5	88	21.0	79.3	1,566	8.9	−	−	460.0	1.09	
最小	352	9.0	95.5	42	9.0	75.6	783	3.5	−	−	218.5	0.39	
平均	566	16.9	97.0	72	15.9	77.9	1,234	7.3	−	−	338.9	0.80	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2025年 7月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	−	−	−	
2	2.50	−	−	
3	2.50	2.50	2.50	
4	−	−	−	
5	−	−	−	
6	−	−	−	
7	5.00	−	−	
8	−	−	−	
9	−	−	−	
10	2.50	2.50	−	
11	5.00	−	−	
12	−	−	−	
13	−	−	−	
14	2.50	2.50	−	
15	−	−	−	
16	5.00	−	2.50	
17	2.50	2.50	2.50	
18	5.00	−	−	
19	−	−	−	
20	−	−	−	
21	−	−	−	
22	−	−	−	
23	5.00	−	−	
24	2.50	2.50	2.50	
25	−	−	−	
26	−	−	−	
27	−	−	−	
28	−	−	2.50	
29	5.00	−	−	
30	−	−	−	
31	−	−	−	
合計	45.00	12.50	12.50	
最大	5.00	2.50	2.50	
最小	2.50	2.50	2.50	
平均	3.75	2.50	2.50	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2025年 7月度　No.2-9

日	流動1号炉														備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ		
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計			
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg		
1	120.34	24:00	0:00	5.7	9.46	35.5	−	35.5	−	2,292.0	0	2,292	1,291.6		
2	122.50	24:00	0:00	5.4	21.36	34.0	−	34.0	4.0	3,053	0	3,053	1,442.7		
3	113.20	21:18	0:48	5.3	21.03	36.8	−	36.8	−	2,627	0	2,627	1,426.2		
4	129.68	24:00	0:00	5.8	9.30	33.3	−	33.3	4.0	2,106	0	2,106	1,756.4		
5	130.32	24:00	0:00	6.2	−	−	−	−	−	2,441	0	2,441	1,732.3		
6	131.74	24:00	0:00	5.8	−	−	−	−	−	2,715	0	2,715	1,624.3		
7	130.33	24:00	0:00	5.9	21.27	33.0	−	33.0	−	2,229	0	2,229	1,577.3		
8	130.06	24:00	0:00	5.7	19.74	35.2	−	35.2	4.0	1,200	0	1,200	1,607.8		
9	130.62	24:00	0:00	6.3	−	−	−	−	−	1,128	0	1,128	1,710.7		
10	123.22	24:00	0:00	6.0	22.40	34.0	−	34.0	−	2,717	0	2,717	1,389.4		
11	129.20	24:00	0:00	6.4	21.46	35.7	−	35.7	−	1,841	0	1,841	1,554.5		
12	129.54	24:00	0:00	6.8	−	−	−	−	−	748	0	748	1,784.4		
13	130.32	24:00	0:00	7.4	−	−	−	−	−	883	0	883	1,728.5		
14	130.78	24:00	0:00	7.2	21.28	32.9	−	32.9	−	1,123	0	1,123	1,696.7		
15	130.40	24:00	0:00	7.0	−	−	−	−	−	194	0	194	1,696.7		
16	129.88	24:00	0:00	7.0	20.89	33.0	−	33.0	4.0	102	0	102	1,651.0		
17	129.90	24:00	0:00	7.5	−	−	−	−	−	1,037	0	1,037	1,698.0		
18	130.16	24:00	0:00	8.5	11.10	29.0	−	29.0	−	1,304	0	1,304	1,611.6		
19	130.66	24:00	0:00	8.9	−	−	−	−	−	1,601	0	1,601	1,450.3		
20	129.30	24:00	0:00	9.6	−	−	−	−	−	1,013	0	1,013	1,447.8		
21	122.06	24:00	0:00	8.0	−	−	−	−	−	1,746	0	1,746	1,341.1		
22	116.84	24:00	0:00	6.4	18.24	28.8	−	28.8	−	1,596	0	1,596	1,297.9		
23	106.16	24:00	0:00	5.1	17.37	32.6	−	32.6	−	1,195	0	1,195	1,129.0		
24	118.34	24:00	0:00	5.4	19.15	31.0	−	31.0	4.0	1,870	0	1,870	1,170.9		
25	118.82	24:00	0:00	5.3	−	−	−	−	4.0	2,060	0	2,060	1,329.7		
26	127.10	24:00	0:00	5.8	−	−	−	−	−	1,888	0	1,888	1,512.6		
27	128.12	24:00	0:00	5.5	−	−	−	−	−	1,020	0	1,020	1,581.2		
28	115.74	24:00	0:00	4.8	9.39	27.6	−	27.6	−	320	0	320	1,499.9		
29	121.52	24:00	0:00	4.9	−	−	−	−	−	1,825	0	1,825	1,315.7		
30	126.04	24:00	0:00	5.1	22.48	37.3	−	37.3	−	2,108	0	2,108	1,395.7		
31	130.70	24:00	0:00	5.1	21.13	40.9	−	40.9	−	1,414	0	1,414	1,658.6		
合計	3,893.6	741:18	0:48	195.8	307.05	−	0.0	−	24.0	49,396	0	49,396	47,110.5		
最大	131.7	24:00	0:48	9.6	22.48	40.9	−	40.9	4.0	3,053	−	3,053	1,784.4		
最小	106.2	21:18	0:00	4.8	9.30	27.6	−	27.6	4.0	102	−	102	1,129.0		
平均	125.60	23:54	−	6.3	18.06	34.0	−	34.0	4.0	1,593	−	1,593	1,519.7		

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2025年 7月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.00	0:00	0:00	0.0	0.00	−	0.0	−	0.0	0	0	0	0.0	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2025年 7月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	104,050	−	−	−	−	−	−	51	2	53	8	
2	102,020	−	−	−	−	−	−	46	1	47	18	
3	104,780	−	−	−	−	−	127	66	1	67	11	
4	101,160	−	−	−	−	−	−	58	0	58	6	
5	97,250	−	−	−	−	−	−	53	0	53	3	
6	96,130	−	−	−	−	−	−	45	1	46	1	
7	100,220	−	−	−	−	−	−	63	1	64	10	
8	106,320	−	−	−	−	−	−	66	0	66	11	
9	98,640	−	−	−	−	−	−	67	1	68	14	
10	101,020	−	−	−	−	−	−	75	2	77	10	
11	103,830	−	−	−	−	−	−	72	1	73	11	
12	96,010	−	−	−	−	−	−	66	31	97	2	
13	98,320	−	−	−	−	−	−	49	2	51	1	
14	107,060	−	−	−	−	−	−	68	0	68	9	
15	102,560	−	−	−	−	−	−	71	1	72	10	
16	115,880	−	−	−	180	−	281	68	0	68	14	
17	129,780	−	−	−	−	−	1,912	66	1	67	12	
18	110,510	−	−	−	−	−	−	63	1	64	7	
19	107,520	−	−	−	−	−	−	57	0	57	3	
20	102,450	−	−	−	−	−	−	48	1	49	1	
21	99,360	−	−	−	−	−	−	49	0	49	2	
22	101,370	−	−	−	−	−	−	64	1	65	16	
23	101,570	−	−	−	−	−	−	56	0	56	17	
24	108,290	−	−	−	−	−	−	70	2	72	10	
25	110,390	−	−	−	−	−	6	40	0	40	6	
26	101,960	−	−	−	−	−	−	34	2	36	2	
27	98,170	−	−	−	−	−	−	20	1	21	2	
28	103,240	−	−	−	−	−	−	33	1	34	8	
29	99,760	−	−	−	−	−	−	44	1	45	9	
30	100,070	−	−	−	−	−	−	42	0	42	16	
31	101,870	−	−	−	−	−	−	44	1	45	7	
合計	3,211,560	0	−	−	180	0	2,326	1,714	56	1,770	257	
最大	129,780	0	−	−	180	0	1,912	75	31	97	18	
最小	96,010	0	−	−	180	0	6	20	0	21	1	
平均	103,599	−	−	−	180	−	582	55	3	57	8	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2025年 7月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	47,440	14,260	30.1	244,074	514	1,590	76.9	5,200	−	5.0	5.3	97	----	802	560	A系生物反応槽容量
2	44,470	13,360	30.0	232,435	523	1,630	−	5,900	0.23	5.4	5.3	99	----	826	510	1池1244m³
3	35,770	10,650	29.8	206,539	577	1,590	−	5,200	−	5.4	4.6	86	----	927	515	
4	47,320	14,210	30.0	204,082	431	1,570	−	6,200	−	5.0	4.9	84	----	823	480	
5	44,320	14,520	32.8	216,348	488	1,660	−	5,900	−	5.4	−	81	----	826	400	
6	39,240	13,420	34.2	221,627	565	1,760	−	5,300	−	6.1	−	85	----	840	400	
7	43,160	13,140	30.4	214,159	496	1,810	−	5,800	−	5.5	6.2	100	----	833	480	
8	48,000	14,550	30.3	235,246	490	1,790	77.5	5,400	−	5.0	4.8	110	----	1,126	660	
9	44,250	13,750	31.1	208,597	471	1,640	−	6,200	0.23	5.4	4.3	120	----	810	600	
10	44,240	13,450	30.4	187,608	424	1,630	−	6,100	−	5.4	4.4	100	----	815	585	
11	45,250	13,690	30.3	186,274	412	1,640	−	6,100	−	5.3	4.7	120	----	1,037	560	
12	46,520	14,250	30.6	189,007	406	1,590	−	6,200	−	5.1	−	130	----	820	560	
13	46,330	14,050	30.3	212,462	459	1,570	−	6,000	−	5.2	−	130	----	832	560	
14	45,240	14,150	31.3	201,913	446	1,590	−	6,000	−	5.3	6.4	130	----	1,245	400	
15	45,960	14,200	30.9	208,119	453	1,540	77.4	5,500	−	5.2	6.8	120	----	1,045	400	
16	52,830	15,920	30.1	213,406	404	1,540	−	5,900	0.23	4.5	6.2	120	----	1,103	400	
17	54,030	16,280	30.1	210,854	390	1,490	−	5,500	−	4.4	6.4	100	----	1,864	400	
18	54,990	16,570	30.1	210,800	383	1,350	−	4,800	−	4.3	6.0	120	----	1,041	440	
19	54,380	16,330	30.0	213,211	392	1,330	−	4,700	−	4.4	−	100	----	842	360	
20	53,090	15,960	30.1	212,865	401	1,360	−	5,300	−	4.5	−	96	----	842	440	
21	45,540	13,690	30.1	200,725	441	1,340	−	5,200	−	5.2	−	110	----	839	440	
22	48,210	14,480	30.0	212,857	442	1,390	78.0	5,500	−	5.0	5.5	110	----	833	440	
23	44,440	13,360	30.1	214,864	483	1,430	−	5,600	0.28	5.4	4.6	120	----	833	540	
24	46,560	13,990	30.0	231,773	498	1,410	−	5,600	−	5.1	4.1	140	----	833	600	
25	46,110	13,860	30.1	244,816	531	1,450	−	5,400	−	5.2	3.9	140	----	830	660	
26	42,050	12,610	30.0	227,247	540	1,420	−	4,800	−	5.7	−	93	----	834	760	
27	31,510	9,520	30.2	212,677	675	1,550	−	6,000	−	5.5	−	110	----	835	625	
28	26,190	7,910	30.2	212,639	812	1,820	−	6,200	−	4.6	3.3	130	----	835	420	
29	24,780	7,490	30.2	147,849	597	1,740	77.9	6,400	−	4.8	2.7	110	----	835	480	
30	21,490	6,510	30.3	125,333	583	1,560	−	5,100	0.28	5.6	5.0	110	----	840	280	
31	25,500	7,690	30.2	128,945	506	1,590	−	5,700	−	4.7	5.5	99	----	831	240	
合計	1,339,210	407,820	−	6,389,351	−	−	−	−	−	−	−	−	0	28,477	15,195	
最大	54,990	16,570	34.2	244,816	812	1,820	78.0	6,400	0.28	6.1	6.8	140	−	1,864	760	
最小	21,490	6,510	29.8	125,333	383	1,330	76.9	4,700	0.23	4.3	2.7	81	−	802	240	
平均	43,200	13,155	30.5	206,108	477	1,560	77.5	5,600	0.25	5.1	5.0	110	−	919	490	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2025年 7月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2025年 7月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	68,213	20,030	29.4	197,430	289	1,560	78.2	5,400	−	5.5	6.7	140	----	1,156	640	B系生物反応槽容量
2	65,688	19,750	30.1	201,504	307	1,680	−	5,500	0.21	5.7	8.2	130	----	1,156	565	1池3883m^3
3	62,566	20,060	32.1	219,505	351	1,710	−	5,600	−	5.7	7.2	140	----	1,145	585	
4	67,389	20,270	30.1	203,191	302	1,720	−	5,700	−	5.5	6.6	150	----	1,145	665	
5	61,951	18,530	29.9	225,916	365	1,770	−	5,800	−	6.0	−	150	----	1,161	760	
6	60,333	18,130	30.0	195,082	323	1,740	−	5,500	−	6.2	−	170	----	1,145	695	
7	65,374	19,550	29.9	234,694	359	1,740	−	5,600	−	5.7	6.8	140	----	1,156	680	
8	65,476	19,320	29.5	204,074	312	1,710	77.3	5,600	−	5.7	6.3	140	----	1,206	720	
9	63,923	19,100	29.9	192,420	301	1,650	−	5,500	0.21	5.8	6.6	140	----	1,100	680	
10	64,873	19,440	30.0	209,846	323	1,690	−	5,600	−	5.7	6.8	190	----	1,145	670	
11	65,416	20,000	30.6	205,597	314	1,720	−	5,500	−	5.7	7.3	180	----	1,186	640	
12	65,376	19,720	30.2	191,211	292	1,710	−	5,500	−	5.7	−	180	----	1,151	760	
13	63,182	19,070	30.2	201,192	318	1,700	−	5,400	−	5.9	−	180	----	1,156	800	
14	59,263	19,080	32.2	194,282	328	1,650	−	5,300	−	6.3	6.5	130	----	1,255	720	
15	63,899	19,960	31.2	180,459	282	1,570	76.4	5,100	−	5.8	7.3	150	----	1,232	640	
16	71,514	22,700	31.7	189,156	265	1,500	−	5,000	0.21	5.2	7.9	140	----	1,117	560	
17	70,170	21,000	29.9	178,086	254	1,470	−	5,100	−	5.3	7.6	180	----	1,542	560	
18	73,382	21,120	28.8	169,954	232	1,410	−	5,100	−	5.1	7.3	140	----	1,280	560	
19	70,180	20,980	29.9	171,827	245	1,380	−	5,000	−	5.3	−	170	----	1,156	560	
20	69,205	20,650	29.8	182,127	263	1,400	−	5,000	−	5.4	−	170	----	1,125	605	
21	64,640	19,240	29.8	190,313	294	1,420	−	5,100	−	5.8	−	180	----	1,140	600	
22	66,201	19,870	30.0	193,963	293	1,450	77.0	4,900	−	5.6	7.3	180	----	1,140	600	
23	64,160	19,340	30.1	196,309	306	1,470	−	4,700	0.26	5.8	7.3	160	----	1,156	640	
24	65,639	19,600	29.9	206,435	315	1,480	−	4,700	−	5.7	7.2	140	----	1,166	650	
25	63,953	19,190	30.0	207,811	325	1,520	−	4,900	−	5.8	6.8	160	----	1,140	665	
26	60,581	18,220	30.1	199,535	329	1,560	−	5,200	−	6.2	−	170	----	1,140	630	
27	64,063	19,180	29.9	215,061	336	1,560	−	5,200	−	5.8	−	160	----	1,135	600	
28	73,605	21,730	29.5	257,638	350	1,570	−	5,200	−	5.1	6.4	160	----	1,130	660	
29	69,650	20,900	30.0	256,543	368	1,590	80.0	5,400	−	5.4	6.4	180	----	1,130	640	
30	65,079	19,780	30.4	240,282	369	1,590	−	5,500	0.26	5.7	5.7	130	----	1,145	720	
31	71,744	21,110	29.4	262,018	365	1,620	−	5,500	−	5.2	6.0	170	----	1,156	720	
合計	2,046,688	616,620	−	6,373,461	−	−	−	−	−	−	−	−	0	36,293	20,190	
最大	73,605	22,700	32.2	262,018	369	1,770	80.0	5,800	0.26	6.3	8.2	190	−	1,542	800	
最小	59,263	18,130	28.8	169,954	232	1,380	76.4	4,700	0.21	5.1	5.7	130	−	1,100	560	
平均	66,022	19,891	30.1	205,596	311	1,590	77.8	5,300	0.23	5.7	6.9	160	−	1,171	651	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2025年 7月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	66,034	19,890	30.1	290,817	440	1,570	78.6	6,600	−	5.6	5.6	130	----	1,124	640	C系生物反応槽容量
2	63,474	19,100	30.1	284,629	448	1,610	−	6,800	0.22	5.9	6.0	120	----	1,124	600	1池3883m^3
3	60,414	18,110	30.0	293,888	486	1,620	−	7,100	−	5.9	6.0	130	----	975	530	
4	63,620	19,140	30.1	270,250	425	1,670	−	6,800	−	5.9	5.1	130	----	1,115	705	
5	57,717	17,350	30.1	284,504	493	1,740	−	6,800	−	6.5	−	120	----	1,129	800	
6	56,178	16,900	30.1	260,396	464	1,710	−	6,400	−	6.6	−	120	----	1,115	670	
7	61,077	18,390	30.1	298,057	488	1,700	−	6,400	−	6.1	6.2	120	----	1,124	640	
8	61,135	18,370	30.0	277,338	454	1,670	78.8	6,400	−	6.1	5.4	120	----	1,174	720	
9	61,097	18,420	30.1	259,660	425	1,600	−	6,200	0.21	6.1	5.7	120	----	1,070	680	
10	62,174	18,680	30.0	294,317	473	1,650	−	6,300	−	6.0	5.9	130	----	1,115	665	
11	62,772	18,900	30.1	277,327	442	1,670	−	6,500	−	5.9	6.4	130	----	1,154	600	
12	62,708	18,850	30.1	273,424	436	1,670	−	6,800	−	5.9	−	130	----	1,119	700	
13	60,551	18,220	30.1	290,090	479	1,690	−	6,700	−	6.2	−	140	----	1,124	720	
14	56,417	16,980	30.1	275,778	489	1,620	−	6,700	−	6.6	5.1	120	----	1,225	720	
15	61,349	18,470	30.1	251,032	409	1,530	77.6	6,300	−	6.1	5.8	130	----	1,198	640	
16	69,165	20,800	30.1	280,603	406	1,500	−	5,900	0.20	5.4	6.3	130	----	1,223	600	
17	68,587	20,600	30.0	257,564	376	1,460	−	5,800	−	5.4	6.7	130	----	1,508	560	
18	70,285	21,130	30.1	261,586	372	1,400	−	5,600	−	5.3	6.6	130	----	1,110	560	
19	70,414	21,160	30.1	280,183	398	1,360	−	5,300	−	5.3	−	130	----	1,124	560	
20	67,960	20,460	30.1	277,344	408	1,380	−	5,400	−	5.5	−	140	----	1,095	595	
21	61,820	18,610	30.1	294,764	477	1,410	−	5,500	−	6.0	−	130	----	1,110	600	
22	63,371	19,080	30.1	273,353	431	1,420	77.4	5,600	−	5.9	6.3	160	----	1,110	600	
23	61,283	18,410	30.0	284,030	463	1,450	−	6,000	0.25	6.1	6.5	140	----	1,124	560	
24	62,767	18,920	30.1	281,239	448	1,470	−	5,900	−	5.9	6.3	140	----	1,134	590	
25	61,045	18,440	30.2	274,842	450	1,520	−	6,400	−	6.1	5.3	140	----	1,110	665	
26	57,710	17,360	30.1	271,437	470	1,590	−	7,000	−	6.5	−	140	----	1,110	630	
27	61,135	18,420	30.1	277,892	455	1,590	−	7,000	−	6.1	−	150	----	1,105	600	
28	69,743	20,980	30.1	293,945	421	1,580	−	6,600	−	5.3	5.0	160	----	1,100	690	
29	66,235	19,860	30.0	291,138	440	1,610	79.1	6,900	−	5.6	4.7	160	----	1,100	720	
30	61,274	18,440	30.1	311,191	508	1,640	−	6,100	0.24	6.1	5.4	160	----	1,115	720	
31	63,942	20,300	31.7	326,656	511	1,700	−	5,900	−	5.8	5.9	150	----	1,124	720	
合計	1,953,453	588,740	−	8,719,274	−	−	−	−	−	−	−	−	0	35,187	20,000	
最大	70,414	21,160	31.7	326,656	511	1,740	79.1	7,100	0.25	6.6	6.7	160	−	1,508	800	
最小	56,178	16,900	30.0	251,032	372	1,360	77.4	5,300	0.20	5.3	4.7	120	−	975	530	
平均	63,015	18,992	30.1	281,267	446	1,570	78.3	6,300	0.22	5.9	5.8	130	−	1,135	645	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2025年 7月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	34,410	10,590	30.8	175,431	510	1,430	75.3	5,800	−	9.7	6.6	120	----	1,008	520	D系生物反応槽容量
2	36,490	11,060	30.3	165,976	455	1,420	−	6,300	0.30	9.2	7.0	120	----	962	450	1池3484m^3
3	39,160	12,070	30.8	182,972	467	1,430	−	6,600	−	8.5	8.0	120	----	1,008	370	
4	33,430	10,260	30.7	159,716	478	1,570	−	6,600	−	10.0	8.3	130	----	997	400	
5	33,690	10,330	30.7	175,701	522	1,610	−	6,500	−	9.9	−	120	----	1,052	400	
6	35,400	10,730	30.3	185,936	525	1,620	−	6,600	−	9.4	−	110	----	1,071	400	
7	34,450	10,530	30.6	184,344	535	1,620	−	6,800	−	9.7	9.2	110	----	1,051	360	
8	40,830	12,320	30.2	180,569	442	1,630	76.8	6,500	−	8.2	6.2	120	----	1,052	560	
9	34,450	10,520	30.5	172,732	501	1,780	−	6,900	0.25	9.7	6.4	110	----	1,151	560	
10	32,900	10,210	31.0	179,433	545	1,720	−	6,700	−	10.2	5.5	110	----	1,076	645	
11	38,370	11,680	30.4	168,852	440	1,630	−	6,200	−	8.7	6.0	110	----	1,051	600	
12	35,310	10,830	30.7	155,717	441	1,630	−	6,200	−	9.5	−	110	----	1,120	520	
13	34,940	10,840	31.0	167,732	480	1,610	−	6,000	−	9.6	−	110	----	1,159	520	
14	39,360	11,940	30.3	170,830	434	1,560	−	6,000	−	8.5	8.9	100	----	1,099	400	
15	37,280	11,290	30.3	161,929	434	1,620	76.3	6,300	−	9.0	10.0	120	----	1,092	360	
16	41,720	12,710	30.5	176,079	422	1,580	−	6,500	0.30	8.0	9.4	110	----	1,079	360	
17	43,710	13,180	30.2	148,901	341	1,580	−	6,400	−	7.7	8.6	110	----	1,137	400	
18	45,580	13,800	30.3	154,051	338	1,580	−	6,100	−	7.3	7.5	110	----	1,106	480	
19	39,650	11,940	30.1	156,492	395	1,580	−	6,000	−	8.4	−	110	----	1,042	480	
20	38,520	11,660	30.3	167,938	436	1,500	−	5,400	−	8.7	−	110	----	1,013	480	
21	37,120	11,200	30.2	173,062	466	1,470	−	5,200	−	9.0	−	120	----	990	480	
22	33,940	10,300	30.3	169,878	501	1,450	74.2	5,300	−	9.9	7.9	110	----	1,044	480	
23	33,330	10,110	30.3	160,887	483	1,440	−	5,500	0.18	10.0	7.6	120	----	1,015	480	
24	34,160	10,350	30.3	170,223	498	1,410	−	5,400	−	9.8	7.6	120	----	1,008	480	
25	35,280	10,740	30.4	179,787	510	1,440	−	5,600	−	9.5	9.0	110	----	1,045	400	
26	34,190	10,380	30.4	171,635	502	1,520	−	6,000	−	9.8	−	110	----	1,141	320	
27	35,040	10,630	30.3	182,322	520	1,560	−	6,200	−	9.5	−	110	----	1,031	320	
28	36,620	11,060	30.2	192,121	525	1,600	−	6,400	−	9.1	8.4	100	----	996	415	
29	36,030	10,890	30.2	192,156	533	1,610	76.0	6,300	−	9.3	6.8	100	----	997	520	
30	39,770	12,000	30.2	192,132	483	1,640	−	6,100	0.31	8.4	6.2	100	----	1,005	600	
31	32,900	10,170	30.9	192,761	586	1,640	−	6,100	−	10.2	5.9	100	----	998	640	
合計	1,138,030	346,320	−	5,368,295	−	−	−	−	−	−	−	−	0	32,596	14,400	
最大	45,580	13,800	31.0	192,761	586	1,780	76.8	6,900	0.31	10.2	10.0	130	−	1,159	645	
最小	32,900	10,110	30.1	148,901	338	1,410	74.2	5,200	0.18	7.3	5.5	100	−	962	320	
平均	36,711	11,172	30.4	173,171	472	1,560	75.7	6,100	0.27	9.2	7.6	110	−	1,051	465	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2025年 7月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	34,950	10,710	30.6	189,154	541	1,410	75.0	6,100	−	9.6	7.3	120	----	1,011	440	E系生物反応槽容量
2	37,180	11,210	30.2	179,793	484	1,480	−	5,900	0.29	9.0	8.5	100	----	1,002	410	1池3484m^3
3	40,070	12,310	30.7	198,720	496	1,480	−	5,900	−	8.3	8.6	110	----	990	400	
4	34,630	10,490	30.3	174,090	503	1,600	−	6,200	−	9.7	9.0	120	----	1,002	400	
5	34,990	10,590	30.3	192,970	552	1,610	−	5,900	−	9.6	−	120	----	1,081	400	
6	36,730	11,070	30.1	206,105	561	1,610	−	5,900	−	9.1	−	93	----	1,063	400	
7	34,450	10,470	30.4	205,509	597	1,600	−	6,000	−	9.7	10.3	94	----	1,049	360	
8	40,530	12,230	30.2	201,980	498	1,580	76.3	5,800	−	8.3	6.7	110	----	1,046	560	
9	35,470	10,710	30.2	193,077	544	1,630	−	6,200	0.28	9.4	6.5	110	----	1,158	560	
10	32,980	10,110	30.7	201,173	610	1,580	−	5,900	−	10.1	7.2	98	----	1,015	520	
11	39,360	11,940	30.3	189,649	482	1,490	−	5,500	−	8.5	7.2	100	----	1,014	520	
12	37,580	11,330	30.1	174,597	465	1,500	−	5,900	−	8.9	−	96	----	990	360	
13	35,990	11,030	30.6	188,620	524	1,490	−	5,700	−	9.3	−	98	----	1,031	360	
14	41,290	12,460	30.2	186,106	451	1,470	−	5,800	−	8.1	14.3	100	----	1,106	240	
15	38,490	11,620	30.2	173,300	450	1,530	76.5	5,900	−	8.7	11.3	110	----	1,076	320	
16	41,840	12,730	30.4	187,914	449	1,490	−	5,600	0.32	8.0	11.6	120	----	1,040	320	
17	43,830	13,200	30.1	159,285	363	1,480	−	5,600	−	7.6	11.5	110	----	1,150	320	
18	45,530	13,730	30.2	165,473	363	1,460	−	5,900	−	7.3	10.8	110	----	1,085	320	
19	38,440	11,570	30.1	168,736	439	1,480	−	6,200	−	8.7	−	99	----	1,092	320	
20	37,250	11,270	30.3	181,039	486	1,420	−	5,900	−	9.0	−	110	----	1,052	400	
21	36,120	10,890	30.1	186,871	517	1,400	−	5,700	−	9.3	−	110	----	1,062	400	
22	34,140	10,300	30.2	183,486	537	1,380	73.3	5,600	−	9.8	8.6	110	----	1,020	400	
23	33,590	10,130	30.2	174,065	518	1,360	−	5,400	0.19	10.0	8.8	110	----	963	400	
24	34,480	10,400	30.2	183,859	533	1,330	−	5,300	−	9.7	8.7	110	----	1,043	400	
25	35,650	10,800	30.3	194,163	545	1,380	−	5,400	−	9.4	10.2	120	----	1,159	350	
26	34,480	10,430	30.2	186,064	540	1,520	−	5,700	−	9.7	−	100	----	1,159	320	
27	35,410	10,680	30.2	197,419	558	1,500	−	5,700	−	9.4	−	110	----	1,040	320	
28	37,080	11,170	30.1	207,110	559	1,520	−	5,800	−	9.0	9.6	110	----	1,009	380	
29	36,530	11,000	30.1	205,955	564	1,540	75.3	5,800	−	9.2	8.4	110	----	1,004	440	
30	40,560	12,230	30.2	205,456	507	1,570	−	5,700	0.33	8.2	7.6	100	----	982	505	
31	33,130	10,120	30.5	205,637	621	1,580	−	5,800	−	10.1	7.3	110	----	949	520	
合計	1,152,750	348,930	−	5,847,375	−	−	−	−	−	−	−	−	0	32,443	12,365	
最大	45,530	13,730	30.7	207,110	621	1,630	76.5	6,200	0.33	10.1	14.3	120	−	1,159	560	
最小	32,980	10,110	30.1	159,285	363	1,330	73.3	5,300	0.19	7.3	6.5	93	−	949	240	
平均	37,185	11,256	30.3	188,625	507	1,500	75.3	5,800	0.28	9.1	9.1	110	−	1,047	399	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2025年 7月度　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ固形物量)	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ量)	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m^3	%	t	m^3	t	t	m^3	%	t	m^3	t	t	
1	886	1.01	8.99	899	−	−	186	0.98	1.82	182	−	−	
2	895	1.02	9.10	910	−	−	194	0.99	1.92	192	−	−	
3	906	0.90	8.11	811	−	−	206	0.98	2.02	202	−	−	
4	935	0.93	8.71	871	−	−	236	0.99	2.34	234	−	−	
5	919	0.88	8.12	812	−	−	221	0.99	2.19	219	−	−	
6	927	0.82	7.57	757	−	−	227	0.94	2.13	213	−	−	
7	881	0.84	7.43	743	−	−	181	0.94	1.70	170	−	−	
8	910	0.86	7.87	787	−	−	210	0.99	2.08	208	−	−	
9	1,044	0.89	9.31	931	−	−	345	1.00	3.45	345	−	−	
10	1,046	0.86	8.99	899	−	−	346	0.98	3.39	339	−	−	
11	921	0.82	7.57	757	−	−	318	0.97	3.08	308	−	−	
12	1,003	0.83	8.37	837	−	−	303	0.93	2.82	282	−	−	
13	961	0.80	7.67	767	−	−	262	0.97	2.54	254	−	−	
14	872	0.77	6.72	672	−	−	171	0.99	1.69	169	−	−	
15	818	0.85	6.92	692	−	−	344	1.03	3.54	354	−	−	
16	876	0.80	7.01	701	−	−	227	0.97	2.20	220	−	−	
17	948	0.80	7.54	754	−	−	297	0.96	2.85	285	−	−	
18	811	0.61	4.92	492	−	−	160	0.99	1.58	158	−	−	
19	890	0.67	5.98	598	−	−	239	0.99	2.46	246	−	−	
20	793	0.63	4.96	496	−	−	143	0.95	1.36	136	−	−	
21	857	0.60	5.12	512	−	−	107	0.95	1.02	102	−	−	
22	684	0.70	4.77	477	−	−	160	0.98	1.57	157	−	−	
23	772	0.64	4.97	497	−	−	121	1.01	1.22	122	−	−	
24	843	0.65	5.44	544	−	−	193	1.00	1.93	193	−	−	
25	845	0.62	5.20	520	−	−	196	0.99	1.94	194	−	−	
26	889	0.63	5.59	559	−	−	236	1.02	2.41	241	−	−	
27	861	0.58	5.00	500	−	−	220	0.99	2.18	218	−	−	
28	886	0.61	5.43	543	−	−	236	1.02	2.41	241	−	−	
29	742	0.67	4.98	498	−	−	250	1.01	2.53	253	−	−	
30	881	0.62	5.49	549	−	−	308	1.00	3.08	308	−	−	
31	940	0.29	2.69	269	−	−	241	1.00	2.41	241	−	−	
合計	27,442	−	206.54	20654	0.00	0.00	7,084	−	69.86	6986	−	−	
最大	1,046	1.02	9.31	931	−	−	346	1.03	3.54	354	−	−	
最小	684	0.29	2.69	269	−	−	107	0.93	1.02	102	−	−	
平均	885	0.75	6.66	666	−	−	229	0.98	2.25	225	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2025年　7月度　　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備　考
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量	濃度	固形物量	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量						
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t	
1	−	−	−	−	−	−	700	1.00	−	7.2	−	7.2	717	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	701	1.02	−	7.2	−	7.2	718	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	700	0.85	−	6.1	−	6.1	609	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	699	0.91	−	6.4	−	6.4	637	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	698	0.84	−	5.9	−	5.9	593	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	700	0.75	−	5.4	−	5.4	544	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	700	0.79	−	5.7	−	5.7	573	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	700	0.82	−	5.8	−	5.8	579	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	699	0.84	−	5.9	−	5.9	586	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	700	0.77	−	5.6	−	5.6	560	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	603	0.74	−	4.5	−	4.5	449	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	700	0.78	−	5.6	−	5.6	555	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	699	0.69	−	5.1	−	5.1	513	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	701	0.71	−	5.0	−	5.0	503	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	474	0.70	−	3.4	−	3.4	338	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	649	0.73	−	4.8	−	4.8	481	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	651	0.70	−	4.7	−	4.7	469	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	651	0.50	−	3.3	−	3.3	334	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	651	0.51	−	3.5	−	3.5	352	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	650	0.54	−	3.6	−	3.6	360	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	750	0.52	−	4.1	−	4.1	410	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	524	0.61	−	3.2	−	3.2	320	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	651	0.56	−	3.8	−	3.8	375	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	650	0.52	−	3.5	−	3.5	351	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	649	0.49	−	3.3	−	3.3	326	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	653	0.45	−	3.2	−	3.2	318	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	641	0.40	−	2.8	−	2.8	282	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	650	0.42	−	3.0	−	3.0	302	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	492	0.48	−	2.5	−	2.5	245	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	573	0.38	−	2.4	−	2.4	241	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	699	0.33	−	0.3	−	0.3	28	−	−	−	−	−	
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	20358	−	−	136.7	0.0	136.7	13668	−	−	0	−	0.00	
最大	−	−	−	−	−	−	750	1.02	−	7.2	−	7.2	718	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	474	0.33	−	0.3	−	0.3	28	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	657	0.67	−	4.4	−	4.4	441	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2025年 7月度　No.5-3

日	スクリュープレス脱水機													備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄)	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	90	2.5	97.1	11	2.5	78.2	−	−	133	5.1	78.5	1.20	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	313	9.7	96.3	44	9.7	78.1	−	−	484	4.2	381.0	1.31	−	
18	31	0.6	96.8	2	0.6	75.0	−	−	48	4.9	38.0	1.55	−	
19	756	24.4	96.7	96	24.4	74.5	−	−	1,004	4.0	482.0	0.78	−	
20	47	2.1	95.5	10	2.1	79.7	−	−	73	3.4	36.5	0.69	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	1,237	39.3	−	164	39.2	−	−	−	1,742	−	1,016.00	−	0	
最大	756	24.4	97.1	96	24.4	79.7	−	−	1,004	5.1	482.0	1.55	−	
最小	31	0.6	95.5	2	0.6	74.5	−	−	48	3.4	36.5	0.69	−	
平均	247	8.0	96.8	33	7.8	76.1	−	−	348	4.4	203.2	1.03	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2025年 7月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	9.88	36.2	−	36.2	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	10.05	42.3	−	42.3	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	13:28	−	−	−	−	−	−	−	880	880	−	
16	−	−	24:00	0.9	−	−	−	−	−	−	3,348	3,348	−	
17	17.40	6:11	13:19	1.3	−	−	−	−	4.0	2,318	905	3,223	337.8	
18	4.78	1:53	8:56	0.4	10.80	23.2	−	23.2	−	1,734	0	1,734	76.2	
19	94.75	24:00	0:00	5.5	−	−	−	−	−	1,511	0	1,511	1,606.6	
20	20.00	4:55	2:31	1.1	−	−	−	−	−	471	0	471	436.9	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	13:41	0.3	−	−	−	−	−	70	1,655	1,725	−	
25	22.61	8:42	13:57	1.7	−	−	−	−	−	2,747	763	3,510	289.6	
26	13.30	4:20	0:30	0.9	−	−	−	−	−	293	0	293	195.6	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	10.83	41.8	−	41.8	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	172.84	2.08	90:22	12.1	41.56	143.5	0.0	143.5	4.0	9,144	7,551	16,695	2,942.7	
最大	94.75	1.00	24:00	5.5	10.83	42.3	−	42.3	4.0	2,747	3,348	3,510	1,606.6	
最小	4.78	0.08	0:00	0.3	9.88	23.2	−	23.2	4.0	70	0	293	76.2	
平均	28.81	0.35	11:17	1.51	10.39	35.8	−	35.8	4.00	1,306	1,510	1,855.00	490.5	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2025年 7月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	337	549	−	−	886	83.1	105.5	−	−	188.6	3.2	4.7	−	−	7.9
2	467	428	−	−	895	109.2	98.1	−	−	207.3	4.3	3.9	−	−	8.2
3	−	906	−	−	906	−	160.7	−	−	160.7	−	7.2	−	−	7.2
4	935	−	−	−	935	180.8	−	−	−	180.8	7.4	−	−	−	7.4
5	−	919	−	−	919	−	162.3	−	−	162.3	−	7.0	−	−	7.0
6	927	−	−	−	927	144.6	−	−	−	144.6	6.5	−	−	−	6.5
7	−	881	−	−	881	−	142.6	−	−	142.6	−	6.4	−	−	6.4
8	910	−	−	−	910	180.6	−	−	−	180.6	6.9	−	−	−	6.9
9	−	1,044	−	−	1,044	−	221.3	−	−	221.3	−	8.7	−	−	8.7
10	1,046	−	−	−	1,046	199.5	−	−	−	199.5	7.7	−	−	−	7.7
11	−	921	−	−	921	−	146.2	−	−	146.2	−	6.4	−	−	6.4
12	1,003	−	−	−	1,003	160.0	−	−	−	160.0	7.1	−	−	−	7.1
13	−	961	−	−	961	−	176.4	−	−	176.4	−	6.9	−	−	6.9
14	−	872	−	−	872	−	134.7	−	−	134.7	−	5.8	−	−	5.8
15	−	818	−	−	818	−	147.3	−	−	147.3	−	6.2	−	−	6.2
16	−	876	−	−	876	−	142.3	−	−	142.3	−	6.2	−	−	6.2
17	−	948	−	−	948	−	143.4	−	−	143.4	−	6.5	−	−	6.5
18	−	811	−	−	811	−	104.4	−	−	104.4	−	4.2	−	−	4.2
19	−	899	−	−	899	−	111.9	−	−	111.9	−	5.1	−	−	5.1
20	−	793	−	−	793	−	107.6	−	−	107.6	−	4.3	−	−	4.3
21	−	857	−	−	857	−	112.3	−	−	112.3	−	4.4	−	−	4.4
22	−	684	−	−	684	−	106.5	−	−	106.5	−	4.2	−	−	4.2
23	−	772	−	−	772	−	103.1	−	−	103.1	−	4.3	−	−	4.3
24	−	843	−	−	843	−	110.0	−	−	110.0	−	4.7	−	−	4.7
25	−	845	−	−	845	−	113.4	−	−	113.4	−	4.5	−	−	4.5
26	−	889	−	−	889	−	116.7	−	−	116.7	−	4.8	−	−	4.8
27	−	861	−	−	861	−	114.9	−	−	114.9	−	4.3	−	−	4.3
28	−	886	−	−	886	−	113.4	−	−	113.4	−	4.8	−	−	4.8
29	−	742	−	−	742	−	105.2	−	−	105.2	−	4.3	−	−	4.3
30	−	881	−	−	881	−	108.8	−	−	108.8	−	4.7	−	−	4.7
31	−	940	−	−	940	−	89.3	−	−	89.3	−	4.0	−	−	4.0
合計	5,625	21,826	−	−	27,451	1,057.8	3,298.3	−	−	4,356	43.1	138.5	−	−	181.6
最大	1,046	1,044	−	−	1,046	199.5	221.3	−	−	221.3	7.7	8.7	−	−	8.7
最小	337	428	−	−	684	83.1	89.3	−	−	89.3	3.2	3.9	−	−	4.0
平均	804	839	−	−	886	151.1	126.9	−	−	140.5	6.2	5.3	−	−	5.9

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2025年 7月度 No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	1.00	4.2	94.0	85.6	−	−	88.8	537	798	−	−	1,334	0.11	0.10	−	−	0.10	
2	1.03	4.0	91.0	89.4	−	−	89.1	740	595	−	−	1,334	0.11	0.10	−	−	0.10	
3	0.90	4.5	−	88.6	−	−	87.8	−	1,320	−	−	1,320	−	0.10	−	−	0.10	
4	0.93	4.1	85.3	−	−	−	85.1	1,407	−	−	−	1,407	0.10	−	−	−	0.10	
5	0.88	4.3	−	86.0	−	−	86.4	−	1,407	−	−	1,407	−	0.11	−	−	0.11	
6	0.82	4.5	85.6	−	−	−	85.5	1,146	−	−	−	1,146	0.09	−	−	−	0.09	
7	0.84	4.5	−	86.7	−	−	86.5	−	1,363	−	−	1,363	−	0.11	−	−	0.11	
8	0.86	3.8	87.6	−	−	−	88.5	1,305	−	−	−	1,305	0.10	−	−	−	0.10	
9	0.89	3.9	−	93.2	−	−	93.5	−	1,508	−	−	1,508	−	0.10	−	−	0.10	
10	0.86	3.8	85.3	−	−	−	85.6	1,320	−	−	−	1,320	0.09	−	−	−	0.09	
11	0.82	4.4	−	85.3	−	−	84.2	−	1,276	−	−	1,276	−	0.10	−	−	0.10	
12	0.83	4.5	85.5	−	−	−	85.5	1,378	−	−	−	1,378	0.10	−	−	−	0.09	
13	0.80	3.9	−	89.8	−	−	89.6	−	1,349	−	−	1,349	−	0.10	−	−	0.10	
14	0.77	4.3	−	86.5	−	−	86.6	−	1,247	−	−	1,247	−	0.10	−	−	0.10	
15	0.85	4.2	−	89.4	−	−	88.6	−	1,160	−	−	1,160	−	0.10	−	−	0.10	
16	0.80	4.3	−	87.8	−	−	88.6	−	1,189	−	−	1,189	−	0.09	−	−	0.09	
17	0.80	4.5	−	85.1	−	−	85.5	−	1,421	−	−	1,421	−	0.10	−	−	0.10	
18	0.61	4.0	−	85.2	−	−	85.7	−	1,102	−	−	1,102	−	0.09	−	−	0.09	
19	0.66	4.5	−	85.4	−	−	86.4	−	1,218	−	−	1,218	−	0.09	−	−	0.09	
20	0.63	4.0	−	85.6	−	−	86.0	−	1,131	−	−	1,131	−	0.10	−	−	0.10	
21	0.60	3.9	−	86.0	−	−	86.3	−	1,291	−	−	1,291	−	0.10	−	−	0.10	
22	0.70	4.0	−	87.9	−	−	87.5	−	1,001	−	−	1,001	−	0.10	−	−	0.10	
23	0.64	4.2	−	87.1	−	−	87.8	−	1,001	−	−	1,001	−	0.09	−	−	0.09	
24	0.65	4.3	−	85.7	−	−	85.5	−	1,233	−	−	1,233	−	0.10	−	−	0.10	
25	0.62	4.0	−	86.0	−	−	86.5	−	1,291	−	−	1,291	−	0.11	−	−	0.11	
26	0.63	4.1	−	86.2	−	−	85.7	−	1,160	−	−	1,160	−	0.09	−	−	0.09	
27	0.58	3.7	−	85.1	−	−	86.0	−	1,305	−	−	1,305	−	0.11	−	−	0.10	
28	0.61	4.2	−	88.6	−	−	88.9	−	1,276	−	−	1,276	−	0.10	−	−	0.10	
29	0.67	4.1	−	85.9	−	−	86.0	−	1,160	−	−	1,160	−	0.11	−	−	0.11	
30	0.62	4.3	−	85.4	−	−	85.5	−	1,436	−	−	1,436	−	0.11	−	−	0.11	
31	0.50	4.5	−	85.5	−	−	85.1	−	1,421	−	−	1,421	−	0.10	−	−	0.10	
合計	−	−	−	−	−	−	−	7,830	31,654	−	−	39,484	−	−	−	−	−	
最大	1.03	4.5	94.0	93.2	−	−	93.5	1,407	1,508	−	−	1,508	0.11	0.11	−	−	0.11	
最小	0.50	3.7	85.3	85.1	−	−	84.2	537	595	−	−	1,001	0.09	0.09	−	−	0.09	
平均	0.76	4.2	86.8	87.1	−	−	87.1	1,119	1,217	−	−	1,274	0.10	0.10	−	−	0.10	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2025年 7月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤(ポリ鉄)	脱水ケーキ搬出量	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率				
	m³	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t	
1	1,006	25.3	97.1	120	25.3	78.8	468	0.64	−	−	2,233	7.6	−	−	−	
2	930	25.2	96.8	121	25.2	79.2	500	0.68	−	−	2,088	7.1	−	−	−	
3	905	24.3	96.9	114	24.3	78.6	585	0.84	−	−	2,001	7.2	−	−	−	
4	984	28.0	97.0	132	28.0	78.8	708	0.95	−	−	2,146	7.2	−	−	−	
5	938	26.6	97.0	128	26.6	79.3	668	0.96	−	−	2,074	7.4	−	−	−	
6	950	26.5	97.1	128	26.5	79.3	708	1.02	−	−	2,146	7.7	−	−	−	
7	1,053	27.8	97.3	133	27.8	79.1	780	1.09	−	−	2,393	8.4	−	−	−	
8	1,009	27.2	97.3	126	27.2	78.5	726	1.06	−	−	2,262	8.2	−	−	−	
9	967	29.5	96.0	131	29.5	77.5	650	0.68	−	−	2,349	6.1	−	−	−	
10	919	26.3	96.9	122	26.3	78.5	649	0.90	−	−	2,204	7.6	−	−	−	
11	1,070	28.4	97.3	130	28.4	78.3	711	0.99	−	−	2,712	9.4	−	−	−	
12	1,036	27.7	96.8	121	27.7	77.1	662	0.81	−	−	2,697	8.2	−	−	−	
13	1,097	31.9	96.9	140	31.9	77.2	641	0.76	−	−	2,552	7.5	−	−	−	
14	1,029	29.7	97.1	131	29.7	77.2	603	0.81	−	−	2,465	8.3	−	−	−	
15	1,092	30.9	97.2	131	30.9	76.5	616	0.79	−	−	2,407	7.8	−	−	−	
16	1,082	31.0	97.1	131	31.0	76.3	563	0.71	−	−	2,233	7.0	−	−	−	
17	993	29.7	97.0	132	29.7	77.4	582	0.78	−	−	2,045	6.9	−	−	−	
18	991	31.1	96.8	130	31.1	76.1	577	0.74	−	−	2,074	6.6	−	−	−	
19	974	29.8	96.9	122	29.8	75.6	464	0.62	−	−	2,016	6.8	−	−	−	
20	1,008	31.2	95.5	129	31.2	75.9	436	0.39	−	−	1,697	3.7	−	−	−	
21	983	29.2	97.0	128	29.2	77.2	522	0.71	−	−	1,798	6.1	−	−	−	
22	953	26.9	97.2	120	26.9	77.7	530	0.79	−	−	1,987	7.4	−	−	−	
23	845	24.6	97.1	109	24.6	77.3	476	0.77	−	−	1,813	7.3	−	−	−	
24	854	24.0	97.1	113	24.0	78.8	530	0.86	−	−	1,871	7.6	−	−	−	
25	914	25.4	97.2	118	25.4	78.5	575	0.90	−	−	1,943	7.6	−	−	−	
26	1,034	28.0	97.3	130	28.0	78.4	627	0.89	−	−	2,219	7.9	−	−	−	
27	1,071	28.9	97.3	128	28.9	77.4	654	0.90	−	−	2,523	8.7	−	−	−	
28	995	26.6	97.3	118	26.6	77.5	620	0.93	−	−	2,146	8.0	−	−	−	
29	989	25.0	97.5	120	25.0	79.2	679	1.08	−	−	2,117	8.4	−	−	−	
30	1,045	25.6	97.5	123	25.6	79.2	744	1.16	−	−	2,422	9.4	−	−	−	
31	1,092	27.8	97.4	130	27.8	78.6	759	1.09	−	−	2,610	9.3	−	−	−	
合計	30,808	860.1	−	3,890	859.9	−	19,007	−	−	−	68,237	−	0	0	−	
最大	1,097	31.9	97.5	140	31.9	79.3	780	1.16	−	−	2,712	9.4	−	−	−	
最小	845	24.0	95.5	109	24.0	75.6	436	0.39	−	−	1,697	3.7	−	−	−	
平均	994	27.7	97.2	125	27.7	77.9	613	0.83	−	−	2,201	7.2	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2025年 7月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	824	3.6	29.4	266.0	2.7	7.1	264.8	3.8	10.1	105	4.1	4.3	189	4.2	7.9	
2	817	3.6	29.4	251.0	2.9	7.3	252.4	3.8	9.7	106	3.9	4.2	207	4.0	8.2	
3	784	3.6	28.0	300.0	2.6	7.8	235.0	4.0	9.3	88	4.2	3.7	161	4.5	7.2	
4	856	3.5	29.7	288.0	2.6	7.5	278.5	3.8	10.7	108	3.8	4.1	181	4.1	7.4	
5	791	3.5	27.9	233.0	2.4	5.5	304.5	3.8	11.6	91	4.2	3.8	162	4.3	7.0	
6	763	3.6	27.8	269.0	2.8	7.6	246.3	4.0	9.8	103	3.8	3.9	145	4.5	6.5	
7	851	3.3	28.5	353.0	2.3	8.1	263.4	3.9	10.2	92	4.1	3.8	143	4.5	6.4	
8	960	3.2	30.3	350.0	2.1	7.3	307.4	3.8	11.6	122	3.7	4.5	181	3.8	6.9	
9	979	3.6	35.5	304.0	3.2	9.6	294.1	3.8	11.2	159	3.8	6.0	221	3.9	8.7	
10	926	3.5	32.0	297.0	2.7	8.0	285.6	3.9	11.0	144	3.7	5.3	200	3.8	7.7	
11	920	3.4	31.2	358.0	2.6	9.3	280.0	3.8	10.5	136	3.7	5.0	146	4.4	6.4	
12	937	3.8	35.2	344.0	3.5	12.1	322.2	3.7	11.9	111	3.7	4.1	160	4.5	7.1	
13	981	3.7	36.3	383.0	3.4	13.2	307.5	3.9	12.0	114	3.7	4.2	176	3.9	6.9	
14	922	3.5	32.0	442.0	3.1	13.6	287.6	3.7	10.5	58	3.7	2.1	135	4.3	5.8	
15	820	3.7	30.2	332.0	3.4	11.2	243.1	3.8	9.2	98	3.7	3.6	147	4.2	6.2	
16	832	3.7	30.5	404.0	3.3	13.4	214.7	3.9	8.3	71	3.7	2.6	142	4.3	6.2	
17	929	4.2	38.9	476.0	4.3	20.5	202.0	3.9	7.9	107	3.7	4.0	143	4.5	6.5	
18	707	4.6	32.2	332.0	5.2	17.3	192.2	4.1	7.8	79	3.7	2.9	104	4.0	4.2	
19	1171	4.1	47.8	769.0	4.1	31.5	183.2	3.9	7.2	107	3.7	4.0	112	4.5	5.1	
20	1154	4.1	47.4	740.0	4.2	31.1	203.2	4.0	8.2	104	3.7	3.8	108	4.0	4.3	
21	754	3.9	29.3	337.0	3.9	13.1	208.1	3.9	8.2	96	3.7	3.6	112	3.9	4.4	
22	760	3.5	27.0	345.0	3.1	10.8	212.5	4.0	8.4	96	3.7	3.6	107	4.0	4.2	
23	672	3.7	24.7	244.0	3.2	7.8	229.9	4.0	9.1	95	3.7	3.5	103	4.2	4.3	
24	663	3.7	24.5	224.0	3.1	6.9	240.2	4.0	9.6	88	3.7	3.3	110	4.3	4.7	
25	701	3.6	25.5	251.0	3.1	7.8	271.2	3.9	10.6	65	4.0	2.6	113	4.0	4.5	
26	812	3.5	28.1	328.0	2.7	8.9	272.9	4.0	10.8	95	3.8	3.6	117	4.1	4.8	
27	830	3.5	29.0	368.0	3.2	11.9	290.8	3.7	10.7	56	3.7	2.1	115	3.7	4.3	
28	773	3.5	26.8	282.0	2.7	7.7	269.5	3.7	10.1	109	3.8	4.2	113	4.2	4.8	
29	784	3.2	25.0	276.0	2.0	5.5	293.3	3.8	11.0	110	3.9	4.2	105	4.1	4.3	
30	790	3.3	25.7	299.0	2.2	6.6	250.3	3.7	9.3	131	3.9	5.1	109	4.3	4.7	
31	939	3.0	28.0	474.0	2.1	9.8	249.2	3.7	9.3	127	3.8	4.9	89	4.5	4.0	
合計	26403	－	953.8	10919.0	－	346	7955.5	－	305.8	3,173	－	120.6	4356	－	181.6	
最大	1171	4.6	47.8	769.0	5.2	32	322.2	4.1	12.0	159.14	4.2	6.0	221	4.5	8.7	
最小	663	3.0	24.5	224.0	2.0	6	183.2	3.7	7.2	55.83	3.7	2.1	89	3.7	4.0	
平均	852	3.6	31.0	352.2	3.2	11	256.6	3.8	9.9	102.30	3.8	3.9	141	4.2	5.9	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2025年 7月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	120.34	78.8	80.1	25.5	120.34	78.8	80.1	25.5	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	122.50	79.2	80.0	25.4	122.50	79.2	80.0	25.4	−	−	−	−	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月
3	113.20	78.6	80.6	24.2	113.20	78.6	80.6	24.2	−	−	−	−	−	−	−	−	平均(average関数使用)にて
4	129.68	78.8	79.6	27.5	129.68	78.8	79.6	27.5	−	−	−	−	−	−	−	−	補完しています
5	130.32	79.3	79.5	27.0	130.32	79.3	79.5	27.0	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	131.74	79.3	79.5	27.2	131.74	79.3	79.5	27.2	−	−	−	−	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日
7	130.33	79.1	80.3	27.2	130.33	79.1	80.3	27.2	−	−	−	−	−	−	−	−	は月平均(average関数使用)にて
8	130.06	78.5	81.7	28.0	130.06	78.5	81.7	28.0	−	−	−	−	−	−	−	−	データを補完しています
9	130.62	77.5	79.4	29.5	130.62	77.5	79.4	29.5	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	123.22	78.5	77.6	26.4	123.22	78.5	77.6	26.4	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	129.20	78.3	78.2	28.1	129.20	78.3	78.2	28.1	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	129.54	77.1	79.5	29.6	129.54	77.1	79.5	29.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	130.32	77.2	79.5	29.8	130.32	77.2	79.5	29.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	130.78	77.2	77.6	29.8	130.78	77.2	77.6	29.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	130.40	76.5	78.0	30.7	130.40	76.5	78.0	30.7	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	129.88	76.3	78.4	30.7	129.88	76.3	78.4	30.7	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	147.30	77.5	75.9	33.1	129.90	77.4	75.8	29.3	−	−	−	−	17.40	78.1	76.9	3.8	
18	134.94	76.1	71.8	32.3	130.16	76.1	71.6	31.1	−	−	−	−	4.78	75.0	76.9	1.2	
19	225.41	75.1	78.4	56.0	130.66	75.6	79.5	31.9	−	−	−	−	94.75	74.5	76.9	24.2	
20	149.30	76.4	79.2	35.3	129.30	75.9	79.5	31.2	−	−	−	−	20.00	79.7	76.9	4.1	
21	122.06	77.2	79.5	27.9	122.06	77.2	79.5	27.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	116.84	77.7	76.6	26.1	116.84	77.7	76.6	26.1	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	106.16	77.3	79.7	24.1	106.16	77.3	79.7	24.1	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	118.34	78.8	80.7	25.1	118.34	78.8	80.7	25.1	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	141.43	82.0	80.8	25.5	118.82	78.5	80.8	25.5	−	−	−	−	22.61	−	76.9	−	
26	140.40	80.5	79.5	27.4	127.10	78.4	79.5	27.4	−	−	−	−	13.30	−	76.9	−	
27	128.12	77.4	79.5	28.9	128.12	77.4	79.5	28.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	115.74	77.5	82.6	26.1	115.74	77.5	82.6	26.1	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	121.52	79.2	84.5	25.3	121.52	79.2	84.5	25.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	126.04	79.2	81.9	26.2	126.04	79.2	81.9	26.2	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	130.70	78.6	82.3	27.9	130.70	78.6	82.3	27.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	4066.43	−	−	894	3893.59	−	−	860.6	0.00	−	−	0.0	172.84	−	−	33.2	
最大	225.41	82.0	84.5	56.0	131.74	79.3	84.5	31.9	−	0.0	0.0	0.0	94.75	79.7	76.9	24.2	
最小	106.16	75.1	71.8	24.1	106.16	75.6	71.6	24.1	−	0.0	0.0	0.0	4.78	74.5	76.9	1.2	
平均	131.00	78.0	79.3	28.8	125.60	77.9	79.4	28.0	−	−	−	−	28.81	80.8	76.9	8.0	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、珪砂補給量)

2025年 7月度　No.5-10

日	重油消費量				珪砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	t	t	t	t	t	t	t	
1	2,292	−	−	2,292	−	−	−	0	
2	3,053	−	−	3,053	4	−	−	4	
3	2,627	−	−	2,627	−	−	−	0	
4	2,106	−	−	2,106	4	−	−	4	
5	2,441	−	−	2,441	−	−	−	0	
6	2,715	−	−	2,715	−	−	−	0	
7	2,229	−	−	2,229	−	−	−	0	
8	1,200	−	−	1,200	4	−	−	4	
9	1,128	−	−	1,128	−	−	−	0	
10	2,717	−	−	2,717	−	−	−	0	
11	1,841	−	−	1,841	−	−	−	0	
12	748	−	−	748	−	−	−	0	
13	883	−	−	883	−	−	−	0	
14	1,123	−	−	1,123	−	−	−	0	
15	194	−	880	1,074	−	−	−	0	
16	102	−	3,348	3,450	4	−	−	4	
17	1,037	−	3,223	4,260	−	−	4	4	
18	1,304	−	1,734	3,038	−	−	−	0	
19	1,601	−	1,511	3,112	−	−	−	0	
20	1,013	−	471	1,484	−	−	−	0	
21	1,746	−	−	1,746	−	−	−	0	
22	1,596	−	−	1,596	−	−	−	0	
23	1,195	−	−	1,195	−	−	−	0	
24	1,870	−	1,725	3,595	4	−	−	4	
25	2,060	−	3,510	5,570	4	−	−	4	
26	1,888	−	293	2,181	−	−	−	0	
27	1,020	−	−	1,020	−	−	−	0	
28	320	−	−	320	−	−	−	0	
29	1,825	−	−	1,825	−	−	−	0	
30	2,108	−	−	2,108	−	−	−	0	
31	1,414	−	−	1,414	−	−	−	0	
合計	49,396	0	16,695	66,091	24	0	4	28	
最大	3,053	−	3,510	5,570	4	−	4	4	
最小	102	−	293	320	4	−	4	0	
平均	1,593	−	1,855	2,132	4	−	4	1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2025年 8月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量		流入下水量	放流水量	簡易処理水量			放流水量		降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
			（合流）	雨水排水量		（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	mm	㎥	㎥	㎥	㎥	
1	晴	31.0	182,183	0	182,183	183,130	0	0	0	137,005	46,125	0.0	46,997	229,180	161,850	67,330	
2	晴	34.0	183,935	0	183,935	184,908	0	0	0	136,992	47,916	0.0	50,106	228,864	159,054	69,810	
3	晴	34.0	178,045	0	178,045	178,990	0	0	0	132,345	46,645	0.0	51,916	224,769	156,059	68,710	
4	晴	35.0	186,160	0	186,160	186,750	0	0	0	137,614	49,136	0.0	49,226	230,232	157,982	72,250	
5	晴	36.0	192,132	0	192,132	193,105	0	0	0	149,675	43,430	0.0	48,419	235,442	171,092	64,350	
6	晴	36.0	183,849	0	183,849	184,748	0	0	0	137,825	46,923	0.0	47,938	226,658	157,288	69,370	
7	曇時々雨	31.0	271,827	0	271,827	272,648	24,383	55,010	79,393	143,701	49,554	3.0	52,318	239,755	166,255	73,500	
8	晴時々曇	31.0	237,634	0	237,634	238,680	15,049	13,600	28,649	163,903	46,128	0.0	47,473	250,993	180,303	70,690	
9	晴時々曇	30.0	184,252	0	184,252	185,293	0	0	0	140,353	44,940	0.0	43,560	222,293	155,433	66,860	
10	曇時々雨	28.0	218,985	0	218,985	220,024	0	30,880	30,880	139,683	49,461	3.0	47,607	230,681	157,851	72,830	
11	曇時々雨	31.0	255,745	0	255,745	256,791	0	29,370	29,370	170,646	56,775	3.5	53,348	274,328	189,698	84,630	
12	曇一時雨	31.0	187,311	0	187,311	188,258	0	0	0	142,900	45,358	1.0	45,427	227,521	159,301	68,220	
13	曇時々晴	31.0	173,349	0	173,349	174,308	0	0	0	130,068	44,240	0.0	45,084	213,231	146,901	66,330	
14	晴	32.0	201,558	0	201,558	202,434	0	15,250	15,250	138,545	48,639	0.0	50,232	231,406	158,176	73,230	
15	曇一時雨	32.5	242,767	0	242,767	243,457	44,367	18,480	62,847	132,057	48,553	2.5	47,302	222,128	148,428	73,700	
16	晴	32.0	174,091	0	174,091	175,134	0	0	0	132,083	43,051	0.0	47,913	216,510	149,610	66,900	
17	晴	33.0	181,690	0	181,690	182,736	0	0	0	137,302	45,434	0.0	46,412	222,768	154,168	68,600	
18	晴	34.0	176,776	0	176,776	177,705	0	0	0	133,020	44,685	0.0	46,736	218,380	151,620	66,760	
19	晴	31.0	176,614	0	176,614	177,121	0	0	0	130,101	47,020	0.0	46,057	217,523	148,743	68,780	
20	晴	31.0	176,133	0	176,133	176,727	0	0	0	130,718	46,009	0.0	47,000	218,029	150,439	67,590	
21	晴	34.0	183,243	0	183,243	183,870	0	0	0	135,616	48,254	0.0	47,022	225,254	154,814	70,440	
22	晴	34.0	173,026	0	173,026	173,993	0	0	0	128,333	45,660	0.0	46,652	214,641	146,941	67,700	
23	晴	33.0	178,688	0	178,688	179,714	0	0	0	138,083	41,631	0.0	44,930	218,512	157,552	60,960	
24	晴時々雨	34.0	486,347	147,585	338,762	339,730	85,181	56,390	141,571	147,338	50,821	44.5	48,321	240,392	165,852	74,540	
25	曇時々雨	31.0	281,985	0	281,985	282,778	25,840	40,200	66,040	169,982	46,756	1.5	49,609	259,754	186,624	73,130	
26	晴時々曇	31.0	217,763	0	217,763	218,570	0	7,950	7,950	161,344	49,276	0.0	49,397	253,584	180,764	72,820	
27	晴時々曇	34.0	194,355	0	194,355	195,403	0	0	0	149,611	45,792	0.0	45,652	235,032	167,572	67,460	
28	晴一時雨	33.0	190,361	0	190,361	191,297	0	0	0	143,236	48,061	5.0	46,657	231,916	162,096	69,820	
29	晴	34.0	187,386	0	187,386	188,247	0	0	0	143,021	45,226	0.0	46,941	229,143	163,423	65,720	
30	晴	34.0	185,990	0	185,990	186,965	0	0	0	136,551	50,414	0.0	50,641	231,493	159,593	71,900	
31	晴	33.0	180,005	0	180,005	180,928	0	0	0	132,778	48,150	0.0	48,461	223,435	154,045	69,390	
合計	－	－	6,424,185	147,585	6,276,600	6,304,442	194,820	267,130	461,950	4,382,429	1,460,063	64.0	1,485,354	7,143,847	4,979,527	2,164,320	
最大	－	36.0	486,347	147,585	338,762	339,730	85,181	56,390	141,571	170,646	56,775	44.5	53,348	274,328	189,698	84,630	
最小	－	28.0	173,026	147,585	173,026	173,993	15,049	7,950	7,950	128,333	41,631	1.0	43,560	213,231	146,901	60,960	
平均	－	32.6	207,232	147,585	202,471	203,369	38,964	29,681	51,328	141,369	47,099	8.0	47,915	230,447	160,630	69,817	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2025年 8月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水)使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	45,600	89	510	11,822	6,780	296	−	−	−	0	0.00	1,459	1.28	331	0.86
2	45,360	89	510	10,517	6,778	284	−	−	−	59	0.16	1,425	1.25	306	0.77
3	45,010	88	510	12,136	6,790	574	−	−	−	0	0.00	1,436	1.30	296	0.76
4	45,090	88	510	10,362	6,815	572	−	−	−	0	0.00	1,300	1.13	342	0.84
5	44,960	88	510	11,947	6,876	285	−	−	−	0	0.00	1,003	0.80	274	0.76
6	46,910	92	510	10,647	6,789	870	−	−	−	0	0.00	1,049	0.91	319	0.82
7	69,960	137	510	11,893	6,842	871	−	−	−	0	0.00	1,254	0.90	319	0.37
8	61,590	121	510	10,329	6,862	1,733	−	−	−	0	0.00	1,003	0.67	285	0.57
9	56,580	111	510	9,363	6,735	295	−	−	−	59	0.13	809	0.69	340	0.91
10	69,230	136	510	10,618	6,752	291	−	−	−	0	0.00	1,049	0.90	422	0.63
11	81,670	160	510	11,636	6,738	2,037	−	−	−	0	0.00	1,163	0.82	456	0.64
12	52,930	104	510	10,505	6,804	289	−	−	−	0	0.00	1,129	0.95	376	0.99
13	50,470	99	510	10,484	6,686	865	−	−	−	0	0.00	1,026	0.95	353	0.96
14	59,240	116	510	11,752	6,805	1,159	−	−	−	0	0.00	1,072	0.93	353	0.66
15	62,660	123	510	10,421	6,744	1,437	−	−	−	0	0.00	1,117	0.76	376	0.67
16	52,460	103	510	12,074	6,779	297	−	−	−	0	0.00	946	0.86	296	0.83
17	45,790	90	510	8,874	6,753	577	−	−	−	71	0.19	832	0.73	282	0.74
18	45,760	90	510	8,445	6,773	284	−	−	−	0	0.00	1,083	0.98	376	1.01
19	45,840	90	510	7,823	6,752	279	−	−	−	0	0.00	1,174	1.08	410	1.05
20	45,900	90	510	8,566	6,757	286	−	−	−	0	0.00	1,174	1.08	331	0.86
21	46,060	90	510	7,827	6,778	578	−	−	−	0	0.00	1,117	0.99	331	0.82
22	46,070	90	510	8,683	6,852	1,143	−	−	−	0	0.00	992	0.93	285	0.75
23	45,680	90	510	7,885	6,717	285	−	−	−	58	0.15	821	0.71	307	0.88
24	70,410	138	510	8,149	6,694	885	−	−	−	0	0.00	878	0.45	422	0.47
25	69,990	137	510	7,987	6,788	1,440	−	−	−	0	0.00	1,072	0.66	308	0.43
26	54,940	108	510	7,837	6,715	574	−	−	−	0	0.00	845	0.63	479	1.00
27	51,390	101	510	7,888	6,713	296	−	−	−	0	0.00	855	0.69	467	1.22
28	57,700	113	510	8,051	7,086	292	−	−	−	0	0.00	787	0.66	513	1.28
29	51,820	102	510	7,461	6,740	286	−	−	−	0	0.00	684	0.57	490	1.30
30	45,230	89	510	10,703	6,772	287	−	−	−	70	0.19	684	0.60	420	1.00
31	45,000	88	510	11,305	6,836	282	−	−	−	0	0.00	695	0.63	319	0.80
合計	1,657,300	3,249	−	303,990	210,301	19,929	−	−	−	317	−	31,933	−	11,184	−
最大	81,670	160	510	12,136	7,086	2,037	−	−	−	71	0.19	1,459	1.30	513	1.30
最小	44,960	88	510	7,461	6,686	279	−	−	−	58	0.13	684	0.45	274	0.37
平均	53,461	105	510	9,806	6,784	643	−	−	−	63	0.02	1,030	0.84	361	0.78

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2025年 8月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計	備考
	A系	B系	C系	D系	E系							
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	
1	25,660	71,998	64,192	33,430	33,900	161,850	67,330	229,180	0	0	0	
2	24,790	70,991	63,273	34,720	35,090	159,054	69,810	228,864	0	0	0	
3	30,360	66,396	59,303	34,160	34,550	156,059	68,710	224,769	0	0	0	
4	38,290	64,533	55,159	35,870	36,380	157,982	72,250	230,232	0	0	0	
5	46,080	64,083	60,929	31,620	32,730	171,092	64,350	235,442	0	0	0	
6	41,080	60,351	55,857	34,150	35,220	157,288	69,370	226,658	0	0	0	
7	44,910	63,269	58,076	36,050	37,450	166,255	73,500	239,755	24,383	55,010	79,393	
8	48,640	67,916	63,747	35,050	35,640	180,303	70,690	250,993	15,049	13,600	28,649	
9	41,250	58,950	55,233	32,570	34,290	155,433	66,860	222,293	0	0	0	
10	40,430	60,494	56,927	35,530	37,300	157,851	72,830	230,681	0	30,880	30,880	
11	49,410	71,780	68,508	41,540	43,090	189,698	84,630	274,328	0	29,370	29,370	
12	39,700	61,362	58,239	33,610	34,610	159,301	68,220	227,521	0	0	0	
13	35,730	58,133	53,038	33,600	32,730	146,901	66,330	213,231	0	0	0	
14	39,400	62,147	56,629	36,650	36,580	158,176	73,230	231,406	0	15,250	15,250	
15	38,910	57,331	52,187	36,060	37,640	148,428	73,700	222,128	44,367	18,480	62,847	
16	38,060	58,368	53,182	33,130	33,770	149,610	66,900	216,510	0	0	0	
17	40,070	59,695	54,403	33,880	34,720	154,168	68,600	222,768	0	0	0	
18	39,230	58,748	53,642	33,320	33,440	151,620	66,760	218,380	0	0	0	
19	37,960	57,928	52,855	34,360	34,420	148,743	68,780	217,523	0	0	0	
20	39,120	58,302	53,017	33,770	33,820	150,439	67,590	218,029	0	0	0	
21	39,920	60,092	54,802	35,140	35,300	154,814	70,440	225,254	0	0	0	
22	39,150	56,411	51,380	33,620	34,080	146,941	67,700	214,641	0	0	0	
23	41,320	60,823	55,409	30,110	30,850	157,552	60,960	218,512	0	0	0	
24	46,360	62,397	57,095	36,400	38,140	165,852	74,540	240,392	85,181	56,390	141,571	
25	49,040	71,585	65,999	35,860	37,270	186,624	73,130	259,754	25,840	40,200	66,040	
26	47,110	69,351	64,303	35,870	36,950	180,764	72,820	253,584	0	7,950	7,950	
27	43,200	65,341	59,031	33,620	33,840	167,572	67,460	235,032	0	0	0	
28	41,850	63,298	56,948	34,440	35,380	162,096	69,820	231,916	0	0	0	
29	42,880	63,460	57,083	32,510	33,210	163,423	65,720	229,143	0	0	0	
30	41,430	62,193	55,970	35,450	36,450	159,593	71,900	231,493	0	0	0	
31	39,810	60,139	54,096	34,450	34,940	154,045	69,390	223,435	0	0	0	
合計	1,251,150	1,947,865	1,780,512	1,070,540	1,093,780	4,979,527	2,164,320	7,143,847	194,820	267,130	461,950	
最大	49,410	71,998	68,508	41,540	43,090	189,698	84,630	274,328	85,181	56,390	141,571	
最小	24,790	56,411	51,380	30,110	30,850	146,901	60,960	213,231	15,049	7,950	7,950	
平均	40,360	62,834	57,436	34,534	35,283	160,630	69,817	230,447	38,964	29,681	51,328	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2025年 8月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	1,023	−	861	1,884	135.0	−	123.7	258.8	5.1	−	4.3	9.4	0.53	3.6
2	1,030	−	900	1,930	155.0	−	142.9	297.9	5.7	−	5.0	10.7	0.57	3.6
3	940	−	886	1,826	135.7	−	137.9	273.7	5.1	−	4.8	9.9	0.57	3.6
4	1,028	−	904	1,932	143.9	−	135.4	279.3	5.4	−	4.7	10.1	0.54	3.6
5	1,053	−	1,027	2,080	138.5	−	146.0	284.5	5.2	−	5.1	10.3	0.52	3.6
6	946	−	1,103	2,049	139.5	−	179.2	318.7	5.4	−	6.3	11.7	0.59	3.7
7	1,112	−	954	2,066	157.5	−	147.9	305.4	6.0	−	5.2	11.2	0.57	3.7
8	964	−	974	1,938	138.9	−	146.1	285.0	5.1	−	5.1	10.2	0.54	3.6
9	748	−	689	1,437	102.3	−	102.7	205.0	3.9	−	3.6	7.5	0.54	3.7
10	917	−	920	1,837	138.2	−	145.0	283.2	5.1	−	5.1	10.2	0.58	3.6
11	905	−	1,034	1,939	125.9	−	152.3	278.2	4.7	−	5.3	10.0	0.54	3.6
12	1,192	−	787	1,979	162.9	−	115.3	278.2	6.1	−	4.0	10.1	0.54	3.6
13	805	−	669	1,474	117.9	−	99.8	217.7	4.2	−	3.5	7.7	0.54	3.5
14	1,030	409	720	2,159	146.8	53.7	102.9	303.4	5.2	2.0	3.6	10.8	0.53	3.6
15	830	603	711	2,144	122.3	82.8	107.2	312.3	4.4	3.2	3.8	11.4	0.55	3.6
16	1,092	−	1,011	2,103	160.6	−	139.4	299.9	5.6	−	5.2	10.8	0.54	3.6
17	1,096	−	1,121	2,217	160.6	−	155.2	315.8	5.6	−	5.8	11.4	0.54	3.6
18	956	292	919	2,167	141.3	37.5	122.4	301.3	5.0	1.5	4.8	11.3	0.54	3.8
19	926	310	895	2,131	141.9	40.1	127.9	310.0	5.0	1.7	4.8	11.5	0.56	3.7
20	552	689	888	2,129	80.3	89.2	119.2	288.7	2.9	3.6	4.6	11.1	0.55	3.8
21	562	500	1,058	2,120	82.7	64.7	140.7	288.1	2.9	2.6	5.5	11.0	0.54	3.8
22	1,162	−	1,153	2,315	150.4	−	160.6	311.1	6.0	−	6.0	12.0	0.55	3.9
23	1,008	185	1,041	2,234	131.6	26.2	150.8	308.6	5.4	1.0	5.5	11.9	0.56	3.9
24	1,105	−	931	2,036	140.0	−	137.3	277.3	5.7	−	4.8	10.5	0.54	3.8
25	1,066	−	1,094	2,160	132.9	−	144.8	277.7	5.4	−	5.5	10.9	0.52	3.9
26	1,109	−	1,040	2,149	135.4	−	132.5	267.9	5.5	−	5.2	10.7	0.53	4.0
27	1,121	−	995	2,116	149.1	−	150.5	299.6	6.0	−	5.3	11.3	0.56	3.8
28	979	120	777	1,876	127.8	16.7	114.2	258.7	5.7	0.7	4.5	10.9	0.60	4.2
29	610	121	751	1,482	81.9	15.9	101.5	199.3	3.6	0.7	4.4	8.7	0.62	4.4
30	1,115	303	1,067	2,485	136.3	39.0	136.8	312.1	5.6	1.5	5.4	12.5	0.52	4.0
31	985	650	858	2,493	122.0	79.4	110.1	311.5	4.9	3.2	4.2	12.3	0.52	3.9
合計	29,967	4,182	28,738	62,887	4,135.4	545.1	4,128.3	8,808.9	157.4	21.7	150.9	330.0	−	−
最大	1,192	689	1,153	2,493	162.9	89.2	179.2	318.7	6.1	3.6	6.3	12.5	0.62	4.4
最小	552	120	669	1,437	80.3	15.9	99.8	199.3	2.9	0.7	3.5	7.5	0.52	3.5
平均	967	380	927	2,029	133.4	49.6	133.2	284.2	5.1	2.0	4.9	10.6	0.55	3.7

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2025年 8月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	95.1	−	95.1	19.63	−	16.83	36.46	0.36	−	0.37	0.37	391.0	2.3	8.9
2	97.0	−	97.1	18.99	−	16.77	35.76	0.32	−	0.33	0.32	283.0	2.4	6.7
3	95.5	−	95.6	18.03	−	18.08	36.12	0.34	−	0.36	0.35	331.0	2.1	6.9
4	96.8	−	96.9	19.14	−	17.45	36.59	0.34	−	0.36	0.35	352.0	2.0	7.0
5	95.0	−	95.1	19.65	−	20.40	40.05	0.36	−	0.38	0.37	391.0	2.0	7.7
6	95.7	−	95.8	16.98	−	20.30	37.28	0.30	−	0.31	0.31	423.0	2.0	8.6
7	95.5	−	95.5	20.89	−	18.31	39.20	0.33	−	0.34	0.33	370.0	2.1	7.8
8	96.8	−	96.9	16.81	−	18.02	34.83	0.32	−	0.34	0.33	313.0	2.7	8.6
9	96.8	−	96.9	14.49	−	12.76	27.26	0.36	−	0.34	0.35	171.0	4.1	7.0
10	95.6	−	95.6	17.63	−	18.15	35.77	0.33	−	0.34	0.34	168.0	4.1	6.9
11	95.2	−	95.3	17.41	−	19.99	37.40	0.36	−	0.36	0.36	239.0	3.1	7.4
12	95.2	−	95.3	22.97	−	14.80	37.78	0.36	−	0.35	0.35	194.0	4.6	8.9
13	96.8	−	96.9	15.37	−	12.28	27.65	0.35	−	0.34	0.35	271.0	3.0	8.0
14	95.1	95.0	95.1	17.89	5.41	13.15	36.45	0.33	0.25	0.35	0.32	273.0	3.5	9.5
15	95.4	95.3	95.4	15.14	8.82	12.50	36.46	0.33	0.26	0.32	0.31	251.0	3.4	8.6
16	95.3	−	95.2	20.84	−	17.96	38.81	0.35	−	0.33	0.34	249.0	3.3	8.2
17	95.3	−	95.2	21.32	−	19.77	41.09	0.36	−	0.33	0.34	276.0	3.1	8.6
18	95.3	95.2	95.2	18.04	4.34	16.13	38.51	0.35	0.27	0.32	0.33	236.0	2.9	7.0
19	95.5	95.4	95.4	18.10	4.58	15.13	37.81	0.35	0.26	0.30	0.32	297.0	2.8	8.2
20	95.3	95.2	95.3	11.37	9.59	15.36	36.32	0.38	0.25	0.32	0.31	382.0	3.3	12.7
21	95.3	95.2	95.2	8.30	6.51	15.84	30.65	0.27	0.24	0.28	0.27	377.0	2.9	10.8
22	95.2	−	95.3	17.43	−	20.44	37.87	0.28	−	0.33	0.30	390.0	2.3	9.1
23	95.3	95.4	95.4	15.64	2.74	19.20	37.58	0.28	0.27	0.33	0.30	307.0	2.2	6.6
24	95.2	−	95.3	17.37	−	17.37	34.74	0.29	−	0.34	0.32	382.0	2.4	9.0
25	96.6	−	96.7	15.63	−	19.20	34.83	0.28	−	0.34	0.31	323.0	4.2	13.5
26	95.0	−	95.0	14.08	−	16.48	30.56	0.24	−	0.30	0.27	274.0	3.8	10.5
27	95.4	−	95.5	14.33	−	14.47	28.80	0.23	−	0.26	0.24	311.0	3.1	9.6
28	95.7	95.7	95.8	12.82	1.64	11.27	25.72	0.22	0.23	0.24	0.23	283.0	2.3	6.4
29	95.8	95.8	95.8	11.24	2.13	13.65	27.02	0.30	0.29	0.29	0.30	330.0	2.0	6.6
30	96.6	96.7	96.6	15.53	4.10	16.23	35.86	0.27	0.26	0.29	0.28	460.0	2.4	11.2
31	95.8	95.7	95.8	14.26	8.85	13.32	36.43	0.28	0.26	0.30	0.28	530.0	2.2	11.8
合計	−	−	−	517.32	58.71	511.62	1,087.65	−	−	−	−	9,828.0	−	268.3
最大	97.00	96.70	97.10	22.97	9.59	20.44	41.09	0.38	0.29	0.38	0.37	530.0	4.6	13.5
最小	95.00	95.00	95.00	8.30	1.64	11.27	25.72	0.22	0.23	0.24	0.23	168.0	2.0	6.4
平均	95.7	95.4	95.6	16.69	5.34	16.50	35.09	0.32	0.26	0.33	0.32	317.0	2.7	8.7

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（第2処理場遠心）

2025年 8月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	－	476	481	957	－	63.0	68.9	131.9	－	2.5	2.5	5.1	0.59	3.8
2	－	391	407	798	－	51.7	58.3	110.0	－	2.1	2.2	4.2	0.59	3.8
3	－	359	605	964	－	46.6	85.0	131.6	－	1.9	3.1	5.0	0.58	3.8
4	－	456	332	788	－	60.9	48.0	108.9	－	2.4	1.8	4.2	0.60	3.9
5	－	209	365	574	－	27.1	51.3	78.4	－	1.1	1.9	3.0	0.58	3.8
6	－	376	151	527	－	50.7	22.0	72.8	－	2.0	0.8	2.8	0.60	3.9
7	－	172	445	617	－	24.1	65.6	89.7	－	1.0	2.5	3.5	0.62	3.9
8	－	378	408	786	－	52.9	60.2	113.1	－	2.1	2.3	4.4	0.62	3.9
9	－	295	218	513	－	38.3	29.8	68.1	－	1.5	1.1	2.7	0.58	3.9
10	－	226	523	749	－	28.2	68.7	96.9	－	1.1	2.6	3.7	0.56	3.9
11	－	433	321	754	－	57.3	44.8	102.0	－	2.3	1.7	4.0	0.59	3.9
12	－	491	97	588	－	68.7	14.3	83.0	－	2.7	0.5	3.3	0.62	4.0
13	－	－	893	893	－	－	124.5	124.5	－	－	4.7	4.7	0.59	3.8
14	－	480	77	557	－	59.8	10.3	70.1	－	2.4	0.4	2.8	0.56	4.0
15	－	334	398	732	－	45.9	58.5	104.4	－	1.8	2.2	4.1	0.61	3.9
16	－	164	467	631	－	22.5	68.7	91.2	－	0.9	2.6	3.5	0.61	3.8
17	－	489	155	644	－	64.7	22.0	86.7	－	2.6	0.8	3.4	0.59	3.9
18	－	315	397	712	－	42.5	57.3	99.8	－	1.7	2.2	3.9	0.60	3.9
19	－	290	459	749	－	39.8	67.5	107.3	－	1.6	2.6	4.2	0.61	3.9
20	－	691	40	731	－	94.9	5.9	100.8	－	3.8	0.2	4.0	0.61	4.0
21	－	219	434	653	－	31.2	63.8	95.0	－	1.2	2.4	3.6	0.61	3.8
22	－	412	225	637	－	60.9	34.3	95.2	－	2.3	1.3	3.6	0.63	3.8
23	－	678	265	943	－	100.2	40.4	140.6	－	3.8	1.5	5.3	0.63	3.8
24	－	604	118	722	－	86.1	17.4	103.4	－	3.3	0.7	3.9	0.61	3.8
25	－	－	503	503	－	－	78.0	78.0	－	－	3.0	3.0	0.64	3.8
26	－	463	342	805	－	64.7	49.4	114.1	－	2.5	1.9	4.3	0.60	3.8
27	－	343	311	654	－	44.3	41.6	85.8	－	1.7	1.6	3.3	0.56	3.8
28	－	815	158	973	－	112.3	21.5	133.8	－	4.2	0.8	5.0	0.57	3.7
29	－	371	375	746	－	50.1	50.1	100.2	－	1.9	1.9	3.8	0.56	3.8
30	－	648	358	1,006	－	85.7	46.9	132.6	－	3.2	1.8	5.0	0.55	3.7
31	－	513	541	1,054	－	66.4	69.4	135.9	－	2.5	2.6	5.1	0.54	3.8
合計	0	12,091	10,869	22,960	0.0	1,641.6	1,544.4	3,186.0	0.0	63.9	58.4	122.3	－	－
最大	0	815	893	1,054	0.0	112.3	124.5	140.6	0.0	4.2	4.7	5.3	0.64	4.0
最小	0	164	40	503	0.0	22.5	5.9	68.1	0.0	0.9	0.2	2.7	0.54	3.7
平均	－	417	351	741	－	56.6	49.8	102.8	－	2.2	1.9	3.9	0.59	3.8

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（第2処理場遠心、重力濃縮）

2025年 8月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	－	89.7	89.8	－	－	－	
2	－	89.7	89.8	－	－	－	
3	－	89.5	89.6	－	－	－	
4	－	89.8	89.9	－	－	－	
5	－	89.5	89.6	－	－	－	
6	－	89.9	90.0	－	－	－	
7	－	90.3	90.4	－	－	－	
8	－	90.3	90.4	－	－	－	
9	－	89.5	89.6	－	－	－	
10	－	89.1	89.1	－	－	－	
11	－	89.7	89.8	－	－	－	
12	－	90.3	90.4	－	－	－	
13	－	－	89.8	－	－	－	
14	－	89.1	90.7	－	－	－	
15	－	90.1	91.6	－	－	－	
16	－	90.1	91.6	－	－	－	
17	－	89.7	91.3	－	－	－	
18	－	89.9	91.4	－	－	－	
19	－	90.1	91.6	－	－	－	
20	－	90.1	91.6	－	－	－	
21	－	88.8	91.6	－	－	－	
22	－	89.2	91.9	－	－	－	
23	－	89.2	91.9	－	－	－	
24	－	88.8	91.6	－	－	－	
25	－	－	92.1	－	－	－	
26	－	88.5	91.4	－	－	－	
27	－	87.6	90.7	－	－	－	
28	－	89.4	90.9	－	－	－	
29	－	89.2	90.7	－	－	－	
30	－	89.0	90.5	－	－	－	
31	－	88.7	90.3	－	－	－	
合計	－	－	－	－	－	－	
最大	－	90.3	92.1	－	－	－	
最小	－	87.6	89.1	－	－	－	
平均	0.0	89.4	90.6	－	－	－	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2025年 8月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m³	t	%	m³	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	1,134	29.8	97.4	131	27.8	78.8	2,755	9.2	−	−	719.5	0.97	
2	1,076	29.9	97.2	131	28.1	78.5	2,581	8.6	−	−	648.0	0.87	
3	1,064	29.6	97.2	131	26.8	79.5	2,552	8.6	−	−	625.0	0.84	
4	1,077	27.0	97.5	126	26.4	79.1	2,509	9.3	−	−	618.5	0.92	
5	1,158	32.6	97.2	128	26.4	79.4	2,726	8.3	−	−	719.0	0.88	
6	1,193	30.6	97.4	134	29.8	77.7	2,842	9.3	−	−	753.0	0.98	
7	1,098	29.3	97.3	124	27.1	78.2	2,654	9.1	−	−	702.5	0.96	
8	1,096	30.8	97.2	134	30.1	77.6	2,567	8.3	−	−	690.5	0.90	
9	756	24.5	96.8	101	22.4	77.8	1,769	7.2	−	−	464.0	0.76	
10	871	28.0	96.8	121	26.0	78.5	2,117	7.5	−	−	540.5	0.77	
11	914	28.5	96.9	129	26.9	79.2	2,190	7.7	−	−	563.0	0.79	
12	916	30.0	96.7	129	26.8	79.2	2,175	7.2	−	−	564.0	0.75	
13	959	26.6	97.2	125	26.5	78.7	2,436	9.2	−	−	599.5	0.90	
14	1,024	28.9	97.2	130	28.8	77.9	2,509	8.7	−	−	647.5	0.90	
15	1,013	30.3	97.0	126	26.7	78.8	2,436	8.0	−	−	654.5	0.86	
16	1,052	30.1	97.1	137	30.0	78.1	2,494	8.3	−	−	673.0	0.89	
17	1,062	30.4	97.1	133	29.9	77.6	2,567	8.4	−	−	649.0	0.85	
18	993	28.5	97.1	131	28.4	78.2	2,378	8.3	−	−	654.5	0.92	
19	1,007	27.5	97.3	126	26.7	78.9	2,596	9.4	−	−	702.0	1.02	
20	1,120	32.6	97.1	134	29.1	78.3	2,770	8.5	−	−	677.5	0.83	
21	1,072	29.9	97.2	126	28.4	77.4	2,625	8.8	−	−	633.0	0.85	
22	1,190	34.0	97.1	132	29.0	78.0	2,929	8.6	−	−	695.0	0.82	
23	1,119	33.4	97.0	126	26.5	78.9	2,451	7.3	−	−	622.5	0.75	
24	1,147	31.3	97.3	134	27.8	79.3	2,697	8.6	−	−	676.5	0.86	
25	1,036	35.8	96.5	131	28.9	77.9	2,219	6.2	−	−	592.0	0.66	
26	957	32.0	96.7	123	27.8	77.3	2,074	6.5	−	−	586.5	0.73	
27	1,014	33.6	96.7	128	27.9	78.2	2,146	6.4	−	−	623.0	0.74	
28	1,001	29.5	97.1	127	27.1	78.7	2,088	7.1	−	−	664.0	0.90	
29	1,005	24.9	97.5	112	24.8	77.9	2,349	9.4	−	−	673.5	1.08	
30	1,309	35.8	97.3	151	32.6	78.4	2,857	8.0	−	−	815.0	0.91	
31	1,410	35.2	97.5	154	34.7	77.4	3,248	9.2	−	−	832.0	0.95	
合計	32,843	940.9	−	4,004	866.2	−	77,300	−	0	−	20,278.0	−	
最大	1,410	35.8	97.5	154	34.7	79.5	3,248	9.4	−	0.0	832.0	1.08	
最小	756	24.5	96.5	101	22.4	77.3	1,769	6.2	−	0.0	464.0	0.66	
平均	1,059	30.4	97.1	129	27.9	78.4	2,494	8.2	−	−	654.1	0.86	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（脱水A系）

2025年 8月度　No.2-6

日	A系（ベルトプレス）												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤（PAC）		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	690	18.1	97.4	80	16.9	78.9	1,726	9.5	−	−	438.5	0.97	
2	411	11.4	97.2	50	10.7	78.5	1,015	8.9	−	−	269.5	0.94	
3	444	12.4	97.2	55	11.2	79.5	1,088	8.8	−	−	292.0	0.95	
4	446	11.2	97.5	52	10.9	79.1	1,059	9.5	−	−	286.5	1.03	
5	505	14.2	97.2	56	11.5	79.4	1,233	8.7	−	−	341.0	0.96	
6	492	12.6	97.4	55	12.3	77.7	1,189	9.4	−	−	324.0	1.03	
7	599	16.0	97.3	68	14.8	78.2	1,508	9.4	−	−	410.5	1.03	
8	541	15.2	97.2	66	14.9	77.6	1,291	8.5	−	−	363.5	0.96	
9	338	11.0	96.8	45	10.0	77.8	812	7.4	−	−	214.5	0.78	
10	422	13.6	96.8	59	12.6	78.5	1,073	7.9	−	−	269.5	0.79	
11	370	11.5	96.9	52	10.9	79.2	928	8.0	−	−	235.5	0.82	
12	500	16.4	96.7	70	14.6	79.2	1,218	7.4	−	−	309.5	0.76	
13	518	14.4	97.2	67	14.3	78.7	1,407	9.8	−	−	331.5	0.92	
14	463	13.1	97.2	59	13.0	77.9	1,204	9.2	−	−	306.0	0.94	
15	484	14.5	97.0	60	12.8	78.8	1,218	8.4	−	−	318.0	0.88	
16	431	12.3	97.1	56	12.3	78.1	1,059	8.6	−	−	281.0	0.91	
17	484	13.9	97.1	61	13.6	77.6	1,218	8.8	−	−	301.5	0.87	
18	552	15.8	97.1	73	15.8	78.2	1,334	8.4	−	−	372.5	0.94	
19	639	17.5	97.3	80	16.9	78.9	1,711	9.8	−	−	453.0	1.04	
20	694	20.2	97.1	83	18.0	78.3	1,740	8.6	−	−	426.0	0.84	
21	639	17.8	97.2	75	16.9	77.4	1,566	8.8	−	−	403.0	0.90	
22	698	19.9	97.1	77	17.0	78.0	1,740	8.7	−	−	422.5	0.85	
23	650	19.4	97.0	73	15.4	78.9	1,494	7.7	−	−	367.5	0.76	
24	734	20.0	97.3	86	17.8	79.3	1,856	9.3	−	−	453.5	0.91	
25	641	22.2	96.5	81	17.9	77.9	1,421	6.4	−	−	382.0	0.69	
26	569	19.0	96.7	73	16.5	77.3	1,247	6.6	−	−	354.0	0.74	
27	494	16.4	96.7	62	13.6	78.2	1,015	6.2	−	−	318.0	0.78	
28	522	15.4	97.1	66	14.1	78.7	1,088	7.1	−	−	361.0	0.94	
29	536	13.3	97.5	60	13.2	77.9	1,378	10.4	−	−	375.5	1.13	
30	689	18.8	97.3	79	17.1	78.4	1,537	8.2	−	−	450.5	0.96	
31	809	20.2	97.5	88	19.9	77.4	1,958	9.7	−	−	495.5	0.98	
合計	17,004	487.6	−	2,068	447.7	−	41,325	−	0	−	10,927.0	−	
最大	809	22.2	97.5	88	19.9	79.5	1,958	10.4	−	−	495.5	1.13	
最小	338	11.0	96.5	45	10.0	77.3	812	6.2	−	−	214.5	0.69	
平均	549	15.7	97.1	67	14.4	78.4	1,333	8.5	−	−	352.5	0.90	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2025年 8月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m³	t	%	m³	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	444	11.7	97.4	51	10.9	78.9	1,030	8.8	−	−	281.0	0.96	
2	665	18.5	97.2	81	17.4	78.5	1,566	8.5	−	−	378.5	0.82	
3	620	17.3	97.2	76	15.6	79.5	1,465	8.5	−	−	333.0	0.77	
4	631	15.8	97.5	74	15.5	79.1	1,450	9.2	−	−	332.0	0.84	
5	653	18.4	97.2	72	14.9	79.4	1,494	8.1	−	−	378.0	0.82	
6	701	18.0	97.4	79	17.5	77.7	1,653	9.2	−	−	429.0	0.95	
7	499	13.3	97.3	56	12.3	78.2	1,146	8.6	−	−	292.0	0.88	
8	555	15.6	97.2	68	15.2	77.6	1,276	8.2	−	−	327.0	0.84	
9	418	13.6	96.8	56	12.4	77.8	957	7.1	−	−	249.5	0.74	
10	449	14.4	96.8	62	13.4	78.5	1,044	7.2	−	−	271.0	0.75	
11	544	17.0	96.9	77	16.0	79.2	1,262	7.4	−	−	327.5	0.77	
12	416	13.6	96.7	59	12.2	79.2	957	7.0	−	−	254.5	0.75	
13	441	12.2	97.2	57	12.2	78.7	1,030	8.4	−	−	268.0	0.88	
14	561	15.8	97.2	71	15.8	77.9	1,305	8.2	−	−	341.5	0.86	
15	529	15.8	97.0	66	13.9	78.8	1,218	7.7	−	−	336.5	0.85	
16	621	17.8	97.1	81	17.7	78.1	1,436	8.1	−	−	392.0	0.88	
17	578	16.6	97.1	73	16.3	77.6	1,349	8.1	−	−	347.5	0.84	
18	441	12.7	97.1	58	12.6	78.2	1,044	8.2	−	−	282.0	0.89	
19	368	10.1	97.3	46	9.7	78.9	885	8.8	−	−	249.0	0.99	
20	426	12.4	97.1	51	11.1	78.3	1,030	8.3	−	−	251.5	0.81	
21	433	12.1	97.2	51	11.5	77.4	1,059	8.8	−	−	230.0	0.76	
22	492	14.1	97.1	54	12.0	78.0	1,189	8.5	−	−	272.5	0.78	
23	469	14.0	97.0	53	11.1	78.9	957	6.8	−	−	255.0	0.73	
24	413	11.3	97.3	48	10.0	79.3	841	7.5	−	−	223.0	0.79	
25	395	13.7	96.5	50	11.0	77.9	798	5.8	−	−	210.0	0.62	
26	388	13.0	96.7	50	11.3	77.3	827	6.4	−	−	232.5	0.72	
27	520	17.2	96.7	66	14.3	78.2	1,131	6.6	−	−	305.0	0.71	
28	479	14.1	97.1	61	13.0	78.7	1,001	7.1	−	−	303.0	0.86	
29	469	11.6	97.5	52	11.6	77.9	972	8.4	−	−	298.0	1.03	
30	620	17.0	97.3	71	15.4	78.4	1,320	7.8	−	−	364.5	0.86	
31	601	15.0	97.5	66	14.8	77.4	1,291	8.6	−	−	336.5	0.90	
合計	15,839	453.3	−	1,936	418.5	−	35,975	−	−	−	9,351.0	−	
最大	701	18.5	97.5	81	17.7	79.5	1,653	9.2	−	−	429.0	1.03	
最小	368	10.1	96.5	46	9.7	77.3	798	5.8	−	−	210.0	0.62	
平均	511	14.6	97.1	62	13.5	78.4	1,160	7.9	−	−	301.6	0.83	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2025年 8月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	−	−	−	
2	−	−	−	
3	−	−	−	
4	−	−	−	
5	2.67	2.86	−	
6	−	−	1.60	
7	−	−	−	
8	5.42	−	−	
9	−	−	−	
10	−	−	−	
11	−	−	−	
12	−	−	−	
13	2.90	2.85	−	
14	−	−	−	
15	5.68	−	−	
16	−	−	−	
17	−	−	−	
18	−	−	2.06	
19	2.88	2.75	−	
20	−	−	−	
21	5.35	−	−	
22	−	−	−	
23	−	−	−	
24	−	−	−	
25	2.71	2.71	2.16	
26	−	−	−	
27	5.61	−	−	
28	−	−	−	
29	2.72	2.72	−	
30	−	−	−	
31	−	−	−	
合計	35.94	13.89	5.82	
最大	5.68	2.86	2.16	
最小	2.67	2.71	1.60	
####	3.99	2.78	1.94	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2025年 8月度　No.2-9

日	流動1号炉														備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ		
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計			
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg		
1	130.44	24:00	0:00	5.0	20.37	36.6	20.2	36.6	−	1,403.0	0	1,403	1,634.5		
2	130.52	24:00	0:00	5.2	−	−	−	−	−	1,919	0	1,919	1,583.7		
3	127.60	24:00	0:00	4.7	−	−	−	−	−	2,301	0	2,301	1,493.5		
4	129.62	24:00	0:00	4.9	10.15	30.0	10.1	30.0	−	2,535	0	2,535	1,445.3		
5	129.70	24:00	0:00	4.9	−	−	−	−	4.0	2,302	0	2,302	1,529.1		
6	130.56	24:00	0:00	4.9	20.93	34.0	20.8	34.0	−	994	0	994	1,704.3		
7	130.22	24:00	0:00	5.0	−	−	−	−	−	1,282	0	1,282	1,695.5		
8	130.08	24:00	0:00	5.5	20.20	32.5	20.1	32.5	−	522	0	522	1,774.2		
9	99.98	19:31	4:29	5.2	−	−	−	−	−	1,302	0	1,302	1,384.3		
10	116.56	22:40	1:20	5.4	−	−	−	−	−	1,405	0	1,405	1,525.3		
11	130.46	24:00	0:00	5.9	−	−	−	−	−	2,287	0	2,287	1,780.5		
12	130.42	24:00	0:00	5.6	20.47	32.8	20.4	32.8	4.0	1,814	0	1,814	1,786.9		
13	129.92	24:00	0:00	5.7	−	−	−	−	−	1,764	0	1,764	1,632.0		
14	130.82	24:00	0:00	5.5	−	−	−	−	−	915	0	915	1,746.3		
15	130.50	24:00	0:00	5.5	21.99	34.5	21.9	34.5	−	1,695	0	1,695	1,734.8		
16	129.66	24:00	0:00	5.6	−	−	−	−	−	1,404	0	1,404	1,700.5		
17	131.38	24:00	0:00	5.9	−	−	−	−	−	733	0	733	1,600.2		
18	130.12	24:00	0:00	5.9	21.27	33.9	21.2	33.9	−	1,336	0	1,336	1,689.1		
19	129.50	24:00	0:00	5.9	−	−	−	−	−	1,679	0	1,679	1,728.5		
20	130.96	24:00	0:00	5.5	21.47	33.8	21.3	33.8	−	1,595	0	1,595	1,605.3		
21	129.52	24:00	0:00	5.2	−	−	−	−	−	615	0	615	1,680.2		
22	130.44	24:00	0:00	5.0	20.96	34.8	20.8	34.8	4.0	193	0	193	1,738.6		
23	131.26	24:00	0:00	4.8	−	−	−	−	−	1,294	0	1,294	1,654.8		
24	129.82	24:00	0:00	4.7	−	−	−	−	−	1,735	0	1,735	1,677.7		
25	130.26	24:00	0:00	5.6	−	−	−	−	−	1,117	0	1,117	1,861.8		
26	120.02	24:00	0:00	6.1	10.54	27.6	10.5	27.6	−	1,664	0	1,664	1,640.8		
27	130.14	24:00	0:00	6.9	21.17	35.3	21.1	35.3	−	1,500	0	1,500	1,757.7		
28	129.14	24:00	0:00	6.7	−	−	−	−	−	1,083	0	1,083	1,779.3		
29	77.70	24:00	0:00	3.6	20.28	31.7	20.2	31.7	−	2,277	0	2,277	1,144.3		
30	72.65	24:00	0:00	3.1	−	−	−	−	−	2,253	0	2,253	1,143.0		
31	49.90	11:11	1:46	3.1	−	−	−	−	−	1,680	0	1,680	948.7		
合計	3,789.9	725:22	7:35	162.5	229.80	−	228.6	−	12.0	46,598	0	46,598	49,800.7		
最大	131.4	24:00	4:29	6.9	21.99	36.6	21.9	36.6	4.0	2,535	−	2,535	1,861.8		
最小	49.9	11:11	0:00	3.1	10.15	27.6	10.1	27.6	4.0	193	−	193	948.7		
平均	122.25	23:23	−	5.2	19.15	33.5	19.1	33.5	4.0	1,503	−	1,503	1,606.5		

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2025年 8月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	0:00	5:48	0.1	−	−	−	−	−	−	679	679	−	
30	56.50	12:22	11:20	2.8	−	−	−	−	4.0	1,834	2,064	3,898	857.3	
31	96.05	14:23	0:17	3.9	−	−	−	−	−	947	0	947	1,657.4	
合計	152.55	26:45	17:25	6.8	0.00	−	0.0	−	4.0	2,781	2,743	5,524	2,514.7	
最大	96.05	14:23	11:20	3.9	−	−	−	−	4.0	1,834	2,064	3,898	1,657.4	
最小	56.50	0:00	0:17	0.1	−	−	−	−	4.0	947	0	679	857.3	
平均	76.28	13:22	5:48	2.3	−	−	−	−	4.0	1,391	1,372	1,841	838.2	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2025年 8月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	102,420	−	−	−	90	−	7	42	0	42	6	
2	98,920	−	−	−	−	−	−	32	2	34	1	
3	100,190	−	−	−	−	−	−	19	1	20	2	
4	101,430	−	−	−	−	−	−	48	0	48	10	
5	101,770	−	−	−	−	−	−	60	1	61	9	
6	102,920	−	−	−	−	−	6	63	0	63	17	
7	109,340	−	−	−	−	−	−	84	1	85	10	
8	102,010	−	−	−	−	−	−	79	0	79	9	
9	94,240	−	−	−	−	−	−	63	1	64	2	
10	102,180	−	−	−	−	−	−	56	1	57	1	
11	105,880	−	−	−	−	−	−	53	0	53	1	
12	97,300	−	−	−	−	−	6	57	0	57	8	
13	97,100	−	−	−	−	−	−	74	2	76	10	
14	100,750	−	−	−	−	−	−	80	1	81	6	
15	101,700	−	−	−	−	−	−	72	0	72	5	
16	95,910	−	−	−	−	−	−	66	1	67	2	
17	99,310	−	−	−	−	−	−	49	0	49	2	
18	101,950	−	−	−	−	−	−	72	1	73	9	
19	100,140	−	−	−	−	−	−	71	1	72	7	
20	101,370	−	−	−	−	−	77	62	2	64	10	
21	101,890	−	−	−	90	−	−	73	2	75	7	
22	101,060	−	−	−	−	−	−	74	1	75	10	
23	99,550	−	−	−	−	−	−	49	1	50	2	
24	112,970	−	−	−	−	−	1,284	40	2	42	1	
25	102,370	−	−	−	−	−	−	64	0	64	7	
26	100,150	−	−	−	−	−	−	64	1	65	6	
27	102,970	−	−	−	−	−	−	60	1	61	11	
28	102,670	−	−	−	−	−	−	60	1	61	8	
29	104,790	−	−	−	−	−	−	61	0	61	6	
30	108,860	−	−	−	−	−	−	48	2	50	1	
31	106,540	−	−	−	−	−	−	42	0	42	1	
合計	3,160,650	0	−	−	180	0	1,380	1,837	26	1,863	187	
最大	112,970	0	−	−	90	0	1,284	84	2	85	17	
最小	94,240	0	−	−	90	0	6	19	0	20	1	
平均	101,956	−	−	−	90	−	276	59	1	60	6	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2025年 8月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	25,660	7,750	30.2	131,358	512	1,670	−	6,000	−	4.7	6.3	120	----	833	200	A系生物反応槽容量
2	24,790	7,480	30.2	148,784	600	1,780	−	7,400	−	4.8	−	96	----	840	120	1池1244m³
3	30,360	9,070	29.9	182,673	602	1,570	−	6,700	−	4.7	−	110	----	833	120	
4	38,290	11,520	30.1	203,152	531	1,390	−	5,900	−	5.3	13.7	110	----	830	120	
5	46,080	13,850	30.1	211,784	460	1,420	79.3	5,400	−	5.2	8.8	95	----	828	280	
6	41,080	12,340	30.0	210,418	512	1,500	−	6,000	0.33	5.8	5.6	98	----	826	420	
7	44,910	13,490	30.0	209,622	467	1,550	−	6,300	−	5.3	4.8	130	----	1,030	480	
8	48,640	14,640	30.1	195,018	401	1,450	−	6,100	−	4.9	4.7	130	----	905	480	
9	41,250	12,370	30.0	189,400	459	1,410	−	5,700	−	5.8	−	120	----	795	300	
10	40,430	12,160	30.1	188,088	465	1,450	−	6,100	−	5.9	−	120	----	835	400	
11	49,410	14,850	30.1	176,456	357	1,410	−	6,100	−	4.8	−	130	----	824	400	
12	39,700	11,930	30.1	185,561	467	1,420	79.0	5,800	−	6.0	5.8	150	----	832	400	
13	35,730	10,740	30.1	179,039	501	1,500	−	5,100	0.24	6.7	7.0	140	----	834	420	
14	39,400	11,850	30.1	189,202	480	1,500	−	4,800	−	6.1	5.4	120	----	826	560	
15	38,910	11,700	30.1	200,384	515	1,510	−	5,200	−	6.1	5.0	140	----	1,072	560	
16	38,060	11,430	30.0	183,345	482	1,440	−	5,000	−	6.3	−	120	----	821	560	
17	40,070	12,280	30.6	203,997	509	1,470	−	5,800	−	6.0	−	120	----	797	560	
18	39,230	12,500	31.9	214,654	547	1,490	−	5,500	−	6.1	4.8	110	----	834	560	
19	37,960	12,360	32.6	204,470	539	1,500	77.6	5,700	−	6.3	4.6	130	----	839	560	
20	39,120	12,700	32.5	210,646	538	1,510	−	4,800	0.29	6.1	5.5	140	----	837	560	
21	39,920	12,460	31.2	213,973	536	1,530	−	4,700	−	6.0	5.6	110	----	833	560	
22	39,150	12,210	31.2	225,179	575	1,570	−	5,000	−	6.1	5.3	120	----	834	560	
23	41,320	12,790	31.0	214,612	519	1,590	−	5,200	−	5.8	−	110	----	834	550	
24	46,360	14,270	30.8	255,382	551	1,660	−	5,400	−	5.2	−	110	----	1,120	480	
25	49,040	14,850	30.3	180,279	368	1,540	−	5,200	−	4.9	5.9	120	----	1,041	480	
26	47,110	14,370	30.5	219,535	466	1,470	77.7	5,700	−	5.1	4.8	130	----	830	520	
27	43,200	13,070	30.3	223,193	517	1,500	−	7,200	0.24	5.5	3.7	140	----	828	540	
28	41,850	13,330	31.9	229,766	549	1,530	−	7,000	−	5.7	4.3	120	----	831	490	
29	42,880	13,080	30.5	222,886	520	1,600	−	6,500	−	5.6	5.5	110	----	827	430	
30	41,430	12,450	30.1	211,842	511	1,550	−	4,900	−	5.8	−	100	----	836	640	
31	39,810	11,960	30.0	213,900	537	1,480	−	5,800	−	6.0	−	99	----	842	620	
合計	1,251,150	381,850	−	6,228,598	−	−	−	−	−	−	−	−	0	26,727	13,930	
最大	49,410	14,850	32.6	255,382	602	1,780	79.3	7,400	0.33	6.7	13.7	150	−	1,120	640	
最小	24,790	7,480	29.9	131,358	357	1,390	77.6	4,700	0.24	4.7	3.7	95	−	795	120	
平均	40,360	12,318	30.5	200,923	498	1,510	78.4	5,700	0.27	5.6	5.9	120	−	862	449	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2025年 8月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2025年 8月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	71,998	21,240	29.5	261,223	363	1,640	-	5,600	-	5.2	6.1	180	----	1,166	680	B系生物反応槽容量
2	70,991	21,000	29.6	267,591	377	1,660	-	5,600	-	5.3	-	220	----	1,151	840	1池3883m^3
3	66,396	19,900	30.0	271,914	410	1,670	-	5,600	-	5.6	-	200	----	1,145	800	
4	64,533	19,480	30.2	263,328	408	1,650	-	5,600	-	5.8	5.2	200	----	1,140	840	
5	64,083	19,230	30.0	240,879	376	1,630	78.8	5,500	-	5.8	5.5	210	----	1,125	815	
6	60,351	18,210	30.2	260,755	432	1,640	-	5,600	0.28	6.2	5.4	200	----	1,130	800	
7	63,269	20,090	31.8	236,995	375	1,630	-	5,500	-	5.9	6.0	180	----	1,115	720	
8	67,916	21,150	31.1	184,825	272	1,550	-	5,400	-	5.5	6.3	170	----	1,216	670	
9	58,950	17,670	30.0	203,244	345	1,610	-	5,800	-	6.3	-	220	----	1,135	510	
10	60,494	18,190	30.1	209,630	347	1,610	-	5,800	-	6.2	-	170	----	1,140	680	
11	71,780	21,840	30.4	216,511	302	1,550	-	5,500	-	5.2	-	190	----	1,125	680	
12	61,362	18,410	30.0	207,175	338	1,570	78.4	5,700	-	6.1	6.0	190	----	1,130	680	
13	58,133	17,560	30.2	200,842	345	1,670	-	5,700	0.22	6.4	7.7	160	----	1,135	590	
14	62,147	18,720	30.1	209,013	336	1,680	-	5,600	-	6.0	5.4	150	----	1,145	840	
15	57,331	17,990	31.4	191,130	333	1,660	-	5,700	-	6.5	5.3	160	----	1,089	840	
16	58,368	17,600	30.2	202,637	347	1,620	-	5,500	-	6.4	-	200	----	1,176	840	
17	59,695	17,990	30.1	216,387	362	1,640	-	5,500	-	6.2	-	190	----	1,151	840	
18	58,748	17,710	30.1	225,698	384	1,630	-	5,500	-	6.3	5.4	170	----	1,166	840	
19	57,928	17,480	30.2	212,748	367	1,610	77.4	5,500	-	6.4	5.3	160	----	1,156	840	
20	58,302	17,580	30.2	220,814	379	1,590	-	5,700	0.26	6.4	5.3	150	----	1,130	800	
21	60,092	18,130	30.2	229,008	381	1,610	-	5,700	-	6.2	5.9	190	----	1,145	720	
22	56,411	17,080	30.3	224,099	397	1,630	-	5,800	-	6.6	5.6	190	----	1,161	760	
23	60,823	18,310	30.1	233,941	385	1,630	-	5,500	-	6.1	-	160	----	1,156	760	
24	62,397	19,710	31.6	239,908	384	1,670	-	5,500	-	6.0	-	180	----	1,222	760	
25	71,585	20,510	28.7	188,824	264	1,550	-	5,400	-	5.2	5.7	130	----	1,160	760	
26	69,351	20,330	29.3	194,753	281	1,510	77.1	5,400	-	5.4	5.3	150	----	1,120	800	
27	65,341	19,690	30.1	232,752	356	1,550	-	5,300	0.22	5.7	5.4	140	----	1,130	825	
28	63,298	19,270	30.4	230,101	364	1,590	-	5,200	-	5.9	5.3	150	----	1,135	880	
29	63,460	19,100	30.1	232,100	366	1,580	-	5,500	-	5.9	7.4	140	----	1,130	580	
30	62,193	18,720	30.1	234,617	377	1,550	-	5,400	-	6.0	-	160	----	1,151	1,000	
31	60,139	18,140	30.2	225,355	375	1,510	-	5,200	-	6.2	-	150	----	1,145	960	
合計	1,947,865	588,030	-	6,968,797	-	-	-	-	-	-	-	-	0	35,521	23,950	
最大	71,998	21,840	31.8	271,914	432	1,680	78.8	5,800	0.28	6.6	7.7	220	-	1,222	1,000	
最小	56,411	17,080	28.7	184,825	264	1,510	77.1	5,200	0.22	5.2	5.2	130	-	1,089	510	
平均	62,834	18,969	30.2	224,800	358	1,610	77.9	5,500	0.25	6.0	5.8	170	-	1,146	773	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2025年 8月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	64,192	20,040	31.2	328,568	512	1,700	−	5,900	−	5.8	5.0	160	----	1,134	840	C系生物反応槽容量
2	63,273	19,000	30.0	326,568	516	1,690	−	6,200	−	5.9	−	180	----	1,119	880	1池3883m^3
3	59,303	17,870	30.1	325,759	549	1,670	−	6,100	−	6.3	−	170	----	1,115	840	
4	55,159	16,610	30.1	322,330	584	1,630	−	6,000	−	6.8	4.8	180	----	1,110	840	
5	60,929	18,330	30.1	313,910	515	1,600	80.9	6,000	−	6.1	5.0	160	----	1,095	815	
6	55,857	16,820	30.1	330,650	592	1,650	−	6,700	0.26	6.7	4.8	150	----	1,100	770	
7	58,076	18,030	31.0	302,605	521	1,650	−	6,600	−	6.4	5.1	150	----	1,085	720	
8	63,747	19,970	31.3	266,070	417	1,550	−	5,900	−	5.8	5.8	140	----	1,174	670	
9	55,233	16,600	30.1	248,052	449	1,560	−	6,100	−	6.7	−	160	----	1,105	510	
10	56,927	17,140	30.1	282,668	497	1,580	−	6,200	−	6.5	−	140	----	1,110	680	
11	68,508	20,630	30.1	285,154	416	1,530	−	5,900	−	5.4	−	140	----	1,095	730	
12	58,239	17,530	30.1	270,516	464	1,520	80.6	5,900	−	6.4	5.1	140	----	1,100	760	
13	53,038	16,080	30.3	264,346	498	1,510	−	6,200	0.23	7.0	9.5	140	----	1,105	400	
14	56,629	17,060	30.1	281,741	498	1,580	−	6,200	−	6.6	6.0	140	----	1,115	640	
15	52,187	15,700	30.1	246,861	473	1,560	−	6,500	−	7.1	5.7	140	----	1,191	640	
16	53,182	16,020	30.1	238,266	448	1,500	−	6,200	−	7.0	−	170	----	1,144	640	
17	54,403	16,350	30.1	301,808	555	1,570	−	6,400	−	6.9	−	150	----	1,119	640	
18	53,642	16,140	30.1	311,813	581	1,590	−	6,400	−	6.9	6.0	140	----	1,134	640	
19	52,855	15,920	30.1	287,373	544	1,590	78.1	6,500	−	7.1	5.8	150	----	1,124	640	
20	53,017	15,960	30.1	289,027	545	1,610	−	6,500	0.23	7.0	5.6	140	----	1,100	680	
21	54,802	16,510	30.1	317,004	578	1,610	−	6,300	−	6.8	5.1	150	----	1,115	760	
22	51,380	15,500	30.2	297,555	579	1,610	−	6,700	−	7.3	4.6	150	----	1,129	800	
23	55,409	16,660	30.1	309,507	559	1,630	−	6,700	−	6.7	−	150	----	1,124	800	
24	57,095	17,190	30.1	320,896	562	1,640	−	6,600	−	6.5	−	120	----	1,188	760	
25	65,999	19,830	30.0	256,498	389	1,460	−	6,100	−	5.6	4.8	120	----	1,270	760	
26	64,303	19,360	30.1	266,304	414	1,390	78.4	5,900	−	5.8	5.2	130	----	1,090	680	
27	59,031	17,750	30.1	321,806	545	1,390	−	6,000	0.22	6.3	5.9	160	----	1,100	600	
28	56,948	17,120	30.1	304,651	535	1,420	−	6,300	−	6.5	6.4	140	----	1,105	525	
29	57,083	17,180	30.1	306,041	536	1,470	−	6,500	−	6.5	7.1	130	----	1,100	480	
30	55,970	16,840	30.1	309,226	552	1,490	−	6,100	−	6.7	−	150	----	1,119	720	
31	54,096	16,280	30.1	305,080	564	1,470	−	6,100	−	6.9	−	140	----	1,115	700	
合計	1,780,512	538,020	−	9,138,653	−	−	−	−	−	−	−	−	0	34,829	21,560	
最大	68,508	20,630	31.3	330,650	592	1,700	80.9	6,700	0.26	7.3	9.5	180	−	1,270	880	
最小	51,380	15,500	30.0	238,266	389	1,390	78.1	5,900	0.22	5.4	4.6	120	−	1,085	400	
平均	57,436	17,355	30.2	294,795	513	1,560	79.5	6,200	0.24	6.5	5.7	150	−	1,124	695	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2025年 8月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	33,430	10,240	30.6	190,281	569	1,570	−	6,000	−	10.0	5.7	100	----	1,039	640	D系生物反応槽容量
2	34,720	10,480	30.2	192,301	554	1,520	−	6,100	−	9.6	−	110	----	1,055	560	1池3484m^3
3	34,160	10,520	30.8	193,298	566	1,510	−	6,000	−	9.8	−	110	----	1,042	560	
4	35,870	10,860	30.3	194,011	541	1,490	−	6,300	−	9.3	6.9	110	----	1,017	480	
5	31,620	10,070	31.8	194,533	615	1,500	78.7	5,900	−	10.6	8.9	110	----	1,031	400	
6	34,150	10,430	30.5	192,997	565	1,490	−	6,200	0.25	9.8	10.5	110	----	953	320	
7	36,050	11,200	31.1	192,610	534	1,550	−	6,300	−	9.3	8.6	120	----	1,119	400	
8	35,050	10,770	30.7	171,653	490	1,540	−	6,300	−	9.5	7.2	110	----	1,065	470	
9	32,570	10,100	31.0	182,131	559	1,520	−	6,100	−	10.3	−	120	----	966	360	
10	35,530	11,020	31.0	192,008	540	1,520	−	5,800	−	9.4	−	120	----	1,159	480	
11	41,540	12,610	30.4	191,730	462	1,500	−	6,200	−	8.1	−	140	----	1,144	480	
12	33,610	10,300	30.6	186,337	554	1,500	77.6	6,300	−	10.0	6.9	120	----	1,114	480	
13	33,600	10,250	30.5	179,129	533	1,480	−	6,100	0.23	10.0	6.5	120	----	1,076	520	
14	36,650	11,120	30.3	186,782	510	1,480	−	5,500	−	9.1	8.5	120	----	1,052	440	
15	36,060	11,010	30.5	190,920	529	1,540	−	6,200	−	9.3	7.9	120	----	1,082	440	
16	33,130	10,160	30.7	167,971	507	1,570	−	6,200	−	10.1	−	110	----	1,033	440	
17	33,880	10,300	30.4	184,991	546	1,540	−	6,100	−	9.9	−	120	----	979	440	
18	33,320	10,200	30.6	192,173	577	1,550	−	6,100	−	10.0	7.4	120	----	980	480	
19	34,360	10,390	30.2	192,070	559	1,550	76.8	6,300	−	9.7	7.1	120	----	959	480	
20	33,770	10,280	30.4	192,522	570	1,590	−	6,400	0.20	9.9	7.2	120	----	982	480	
21	35,140	10,620	30.2	193,110	550	1,540	−	6,300	−	9.5	7.1	130	----	986	480	
22	33,620	10,440	31.1	194,358	578	1,580	−	6,500	−	9.9	7.0	120	----	983	480	
23	30,110	9,920	32.9	192,476	639	1,640	−	6,400	−	11.1	−	120	----	1,010	480	
24	36,400	11,490	31.6	192,125	528	1,590	−	6,300	−	9.2	−	140	----	1,131	480	
25	35,860	10,860	30.3	148,443	414	1,540	−	6,500	−	9.3	6.9	130	----	1,142	480	
26	35,870	10,880	30.3	174,717	487	1,480	77.1	6,000	−	9.3	7.8	120	----	912	440	
27	33,620	10,180	30.3	187,726	558	1,460	−	5,600	0.23	9.9	7.6	110	----	985	480	
28	34,440	10,560	30.7	188,562	548	1,440	−	5,500	−	9.7	7.6	120	----	1,066	480	
29	32,510	9,970	30.7	185,093	569	1,460	−	5,400	−	10.3	7.8	120	----	1,023	480	
30	35,450	10,700	30.2	188,183	531	1,440	−	5,200	−	9.4	−	110	----	978	520	
31	34,450	10,540	30.6	194,604	565	1,420	−	5,200	−	9.7	−	120	----	1,030	520	
合計	1,070,540	328,470	−	5,799,845	−	−	−	−	−	−	−	−	0	32,093	14,670	
最大	41,540	12,610	32.9	194,604	639	1,640	78.7	6,500	0.25	11.1	10.5	140	−	1,159	640	
最小	30,110	9,920	30.2	148,443	414	1,420	76.8	5,200	0.20	8.1	5.7	100	−	912	320	
平均	34,534	10,596	30.7	187,092	542	1,520	77.6	6,000	0.23	9.7	7.6	120	−	1,035	473	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2025年 8月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	33,900	10,260	30.3	203,031	599	1,520	−	5,800	−	9.9	7.0	110	----	1,005	520	E系生物反応槽容量
2	35,090	10,570	30.1	205,312	585	1,480	−	5,600	−	9.5	−	110	----	1,027	520	1池3484m^3
3	34,550	10,560	30.6	205,861	596	1,460	−	5,500	−	9.7	−	110	----	1,019	520	
4	36,380	10,970	30.2	206,360	567	1,430	−	5,600	−	9.2	7.4	110	----	1,012	480	
5	32,730	10,020	30.6	205,949	629	1,440	79.1	5,600	−	10.2	10.2	110	----	1,050	350	
6	35,220	10,640	30.2	205,587	584	1,470	−	5,800	0.26	9.5	11.0	110	----	988	320	
7	37,450	11,400	30.4	205,488	549	1,500	−	6,100	−	8.9	8.6	110	----	1,116	400	
8	35,640	10,850	30.4	184,184	517	1,480	−	6,000	−	9.4	7.3	110	----	1,159	470	
9	34,290	10,390	30.3	194,705	568	1,400	−	5,500	−	9.8	−	120	----	1,030	330	
10	37,300	11,410	30.6	204,469	548	1,400	−	5,400	−	9.0	−	120	----	1,151	440	
11	43,090	13,000	30.2	204,713	475	1,390	−	5,500	−	7.8	−	140	----	1,029	390	
12	34,610	10,510	30.4	201,067	581	1,430	78.0	6,000	−	9.7	9.2	120	----	1,026	360	
13	32,730	10,000	30.6	195,302	597	1,470	−	5,700	0.22	10.2	6.9	120	----	984	520	
14	36,580	11,100	30.3	203,674	557	1,450	−	5,600	−	9.1	8.2	120	----	956	440	
15	37,640	11,450	30.4	207,884	552	1,450	−	5,900	−	8.9	7.8	120	----	1,060	440	
16	33,770	10,260	30.4	185,540	549	1,470	−	5,900	−	9.9	−	110	----	1,160	440	
17	34,720	10,480	30.2	201,652	581	1,440	−	5,700	−	9.6	−	110	----	1,086	440	
18	33,440	10,090	30.2	210,125	628	1,440	−	5,800	−	10.0	8.6	110	----	1,034	400	
19	34,420	10,370	30.1	209,831	610	1,470	77.4	5,800	−	9.7	8.8	110	----	1,026	400	
20	33,820	10,220	30.2	208,928	618	1,510	−	5,700	0.21	9.9	9.2	100	----	962	400	
21	35,300	10,640	30.1	208,590	591	1,490	−	5,800	−	9.5	9.0	110	----	958	400	
22	34,080	10,390	30.5	208,520	612	1,540	−	6,000	−	9.8	8.8	110	----	999	400	
23	30,850	9,780	31.7	206,003	668	1,580	−	6,100	−	10.8	−	110	----	996	395	
24	38,140	11,780	30.9	205,301	538	1,560	−	5,900	−	8.8	−	120	----	1,139	360	
25	37,270	11,250	30.2	160,755	431	1,530	−	6,200	−	9.0	9.6	110	----	1,013	360	
26	36,950	11,170	30.2	188,125	509	1,500	77.7	5,900	−	9.1	8.1	110	----	1,023	440	
27	33,840	10,300	30.4	203,206	600	1,510	−	5,600	0.23	9.9	7.8	110	----	1,059	480	
28	35,380	10,770	30.4	203,820	576	1,520	−	5,800	−	9.5	7.6	100	----	1,047	480	
29	33,210	10,090	30.4	199,665	601	1,540	−	5,800	−	10.1	7.7	110	----	1,058	480	
30	36,450	10,970	30.1	203,226	558	1,520	−	5,700	−	9.2	−	110	----	947	520	
31	34,940	10,630	30.4	209,073	598	1,490	−	5,500	−	9.6	−	110	----	1,001	520	
合計	1,093,780	332,320	−	6,245,946	−	−	−	−	−	−	−	−	0	32,120	13,415	
最大	43,090	13,000	31.7	210,125	668	1,580	79.1	6,200	0.26	10.8	11.0	140	−	1,160	520	
最小	30,850	9,780	30.1	160,755	431	1,390	77.4	5,400	0.21	7.8	6.9	100	−	947	320	
平均	35,283	10,720	30.4	201,482	571	1,480	78.1	5,800	0.23	9.5	8.4	110	−	1,036	433	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2025年 8月度　　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ固形物量)	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ量)	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m^3	%	t	m^3	t	t	m^3	%	t	m^3	t	t	
1	947	0.77	7.28	728	−	−	246	0.97	2.39	239	−	−	
2	973	0.93	9.05	905	−	−	273	1.01	2.76	276	−	−	
3	945	0.95	8.97	897	−	−	246	1.00	2.46	246	−	−	
4	590	1.04	6.15	615	−	−	240	1.00	2.40	240	−	−	
5	973	1.31	12.75	1275	−	−	323	1.03	3.33	333	−	−	
6	899	0.92	8.23	823	−	−	248	1.01	2.50	250	−	−	
7	821	0.95	7.83	783	−	−	347	0.99	3.44	344	−	−	
8	1,046	0.85	8.85	885	−	−	347	1.01	3.50	350	−	−	
9	1,041	0.79	8.26	826	−	−	347	0.99	3.44	344	−	−	
10	1,039	0.77	8.00	800	−	−	339	1.00	3.39	339	−	−	
11	1,046	0.77	8.08	808	−	−	347	1.02	3.54	354	−	−	
12	947	0.89	8.41	841	−	−	347	0.99	3.44	344	−	−	
13	959	0.76	7.25	725	−	−	314	0.98	3.08	308	−	−	
14	876	0.76	6.69	669	−	−	176	0.93	1.64	164	−	−	
15	690	0.95	6.55	655	−	−	196	0.99	1.94	194	−	−	
16	1,043	0.82	8.54	854	−	−	347	0.99	3.44	344	−	−	
17	1,046	0.78	8.20	820	−	−	347	0.99	3.44	344	−	−	
18	929	0.79	7.36	736	−	−	228	1.00	2.28	228	−	−	
19	507	0.82	4.15	415	−	−	206	0.98	2.02	202	−	−	
20	594	0.93	5.54	554	−	−	194	0.99	1.92	192	−	−	
21	627	0.85	5.33	533	−	−	215	1.00	2.15	215	−	−	
22	967	1.11	10.78	1078	−	−	217	1.00	2.17	217	−	−	
23	1,026	1.01	10.36	1036	−	−	226	0.98	2.21	221	−	−	
24	968	0.93	8.98	898	−	−	218	0.97	2.11	211	−	−	
25	793	1.17	9.30	930	−	−	343	0.97	3.33	333	−	−	
26	807	0.93	7.50	750	−	−	342	1.00	3.42	342	−	−	
27	1,048	0.97	10.21	1021	−	−	347	1.01	3.50	350	−	−	
28	936	0.85	7.98	798	−	−	238	0.97	2.31	231	−	−	
29	861	0.78	6.74	674	−	−	186	0.97	1.80	180	−	−	
30	975	0.85	8.29	829	−	−	228	1.01	2.30	230	−	−	
31	923	0.74	6.83	683	−	−	173	0.97	1.68	168	−	−	
合計	27,842	−	248.44	24844	0.00	0.00	8,391	−	83.33	8333	−	−	
最大	1,048	1.31	12.75	1275	−	−	347	1.03	3.54	354	−	−	
最小	507	0.74	4.15	415	−	−	173	0.93	1.64	164	−	−	
平均	898	0.89	8.01	801	−	−	271	0.99	2.69	269	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2025年　8月度　　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備　考
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量	濃度	固形物量	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量						
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t	
1	−	−	−	−	−	−	701	0.65	−	4.9	−	4.9	489	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	700	0.81	−	6.3	−	6.3	629	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	699	9.00	−	6.5	−	6.5	651	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	350	0.90	−	3.8	−	3.8	375	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	650	1.44	−	9.4	−	9.4	942	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	651	0.85	−	5.7	−	5.7	573	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	474	0.90	−	4.4	−	4.4	439	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	699	0.66	−	5.4	−	5.4	535	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	694	0.69	−	4.8	−	4.8	482	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	700	0.66	−	4.6	−	4.6	461	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	699	0.67	−	4.5	−	4.5	454	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	600	0.77	−	5.0	−	5.0	497	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	645	0.68	−	4.2	−	4.2	417	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	700	0.74	−	5.1	−	5.1	505	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	494	0.95	−	4.6	−	4.6	461	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	696	0.71	−	5.1	−	5.1	510	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	699	0.65	−	4.8	−	4.8	476	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	701	0.72	−	5.1	−	5.1	508	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	301	0.70	−	2.1	−	2.1	213	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	400	0.78	−	3.6	−	3.6	362	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	412	0.82	−	3.2	−	3.2	318	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	750	1.11	−	8.6	−	8.6	861	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	800	1.00	−	8.2	−	8.2	815	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	750	0.88	−	6.9	−	6.9	687	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	450	0.88	−	6.0	−	6.0	597	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	465	0.90	0.80	3.3	0.8	4.1	408	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	701	−	0.95	−	6.7	6.7	671	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	698	−	0.80	−	5.7	5.7	567	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	675	−	0.66	−	4.9	4.9	494	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	747	−	0.79	−	6.0	6.0	599	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	750	−	0.68	−	5.2	5.2	515	−	−	−	−	−	
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	19451	−	−	135.9	29.3	165.1	16511	−	−	0	−	0.00	
最大	−	−	−	−	−	−	800	9.00	0.95	9.4	6.7	9.4	942	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	301	0.65	0.66	2.1	0.8	2.1	213	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	627	0.70	0.80	5.2	4.9	5.3	533	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2025年 8月度　No.5-3

日	スクリュープレス脱水機													備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄)	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0	0.0	−	0	0.0	−	−	−	0	−	0.00	−	0	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2025年 8月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.00	0.00	0:00	0.0	0.00	−	0.0	−	0.0	0	0	0	0.0	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2025年 8月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	−	947	−	−	947	−	145.2	−	−	145.2	−	6.5	−	−	6.5
2	−	973	−	−	973	−	204.1	−	−	204.1	−	8.3	−	−	8.3
3	−	945	−	−	945	−	189.7	−	−	189.7	−	7.8	−	−	7.8
4	−	590	−	−	590	−	131.3	−	−	131.3	−	5.6	−	−	5.6
5	−	973	−	−	973	−	258.3	−	−	258.3	−	11.6	−	−	11.6
6	−	899	−	−	899	−	192.0	−	−	192.0	−	7.5	−	−	7.5
7	−	821	−	−	821	−	161.9	−	−	161.9	−	6.8	−	−	6.8
8	−	1,046	−	−	1,046	−	173.9	−	−	173.9	−	7.6	−	−	7.6
9	−	1,041	−	−	1,041	−	163.2	−	−	163.2	−	7.3	−	−	7.3
10	−	1,039	−	−	1,039	−	166.8	−	−	166.8	−	7.1	−	−	7.1
11	−	1,046	−	−	1,046	−	183.4	−	−	183.4	−	7.1	−	−	7.1
12	−	947	−	−	947	−	184.0	−	−	184.0	−	7.7	−	−	7.7
13	−	959	−	−	959	−	138.8	−	−	138.8	−	6.2	−	−	6.2
14	−	876	−	−	876	−	147.0	−	−	147.0	−	5.8	−	−	5.8
15	−	690	−	−	690	−	175.0	−	−	175.0	−	6.2	−	−	6.2
16	−	1,043	−	−	1,043	−	207.3	−	−	207.3	−	7.6	−	−	7.6
17	−	1,046	−	−	1,046	−	186.9	−	−	186.9	−	7.0	−	−	7.0
18	−	929	−	−	929	−	144.5	−	−	144.5	−	6.3	−	−	6.3
19	−	507	−	−	507	−	81.0	−	−	81.0	−	3.6	−	−	3.6
20	−	594	−	−	594	−	131.6	−	−	131.6	−	4.8	−	−	4.8
21	−	627	−	−	627	−	103.2	−	−	103.2	−	4.5	−	−	4.5
22	40	927	−	−	967	9.9	207.4	−	−	217.3	0.4	8.9	−	−	9.3
23	−	1,026	−	−	1,026	−	243.7	−	−	243.7	−	9.5	−	−	9.5
24	−	968	−	−	968	−	182.3	−	−	182.3	−	7.9	−	−	7.9
25	−	793	−	−	793	−	197.1	−	−	197.1	−	8.4	−	−	8.4
26	−	807	−	−	807	−	144.8	−	−	144.8	−	6.5	−	−	6.5
27	−	1,048	−	−	1,048	−	221.9	−	−	221.9	−	9.4	−	−	9.4
28	−	936	−	−	936	−	167.1	−	−	167.1	−	7.1	−	−	7.1
29	290	571	−	−	861	43.7	87.1	−	−	130.8	2.0	3.8	−	−	5.8
30	−	975	−	−	975	−	169.4	−	−	169.4	−	7.2	−	−	7.2
31	−	923	−	−	923	−	144.8	−	−	144.8	−	5.9	−	−	5.9
合計	330	27,512	−	−	27,842	53.6	5,234.7	−	−	5,288	2.4	217.5	−	−	219.9
最大	290	1,048	−	−	1,048	43.7	258.3	−	−	258.3	2.0	11.6	−	−	11.6
最小	40	507	−	−	507	9.9	81.0	−	−	81.0	0.4	3.6	−	−	3.6
平均	165	887	−	−	898	26.8	168.9	−	−	170.6	1.2	7.0	−	−	7.1

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2025年 8月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.77	4.5	−	89.6	−	−	89.0	−	1,233	−	−	1,233	−	0.09	−	−	0.09	
2	0.93	4.1	−	91.8	−	−	92.2	−	1,262	−	−	1,262	−	0.09	−	−	0.09	
3	0.95	4.1	−	87.4	−	−	86.7	−	943	−	−	943	−	0.07	−	−	0.07	
4	1.04	4.2	−	90.8	−	−	91.8	−	682	−	−	682	−	0.08	−	−	0.08	
5	1.31	4.5	−	91.2	−	−	91.3	−	1,146	−	−	1,146	−	0.08	−	−	0.08	
6	0.92	3.9	−	90.6	−	−	90.4	−	1,160	−	−	1,160	−	0.09	−	−	0.09	
7	0.95	4.2	−	87.0	−	−	87.2	−	928	−	−	928	−	0.08	−	−	0.08	
8	0.85	4.4	−	85.6	−	−	85.4	−	1,320	−	−	1,320	−	0.09	−	−	0.09	
9	0.79	4.5	−	89.3	−	−	89.0	−	1,247	−	−	1,247	−	0.08	−	−	0.08	
10	0.77	4.3	−	89.1	−	−	88.8	−	1,465	−	−	1,465	−	0.10	−	−	0.10	
11	0.77	3.9	−	88.6	−	−	87.7	−	1,276	−	−	1,276	−	0.08	−	−	0.08	
12	0.89	4.2	−	91.9	−	−	91.7	−	1,102	−	−	1,102	−	0.08	−	−	0.08	
13	0.76	4.5	−	85.7	−	−	84.9	−	1,349	−	−	1,349	−	0.10	−	−	0.10	
14	0.76	3.9	−	86.9	−	−	86.6	−	1,073	−	−	1,073	−	0.08	−	−	0.08	
15	0.95	3.6	−	94.9	−	−	93.9	−	1,044	−	−	1,044	−	0.10	−	−	0.10	
16	0.82	3.6	−	88.3	−	−	88.4	−	1,291	−	−	1,291	−	0.09	−	−	0.09	
17	0.78	3.7	−	85.3	−	−	85.4	−	1,233	−	−	1,233	−	0.08	−	−	0.08	
18	0.79	4.3	−	85.4	−	−	86.3	−	1,146	−	−	1,146	−	0.09	−	−	0.09	
19	0.82	4.5	−	87.7	−	−	85.7	−	609	−	−	609	−	0.08	−	−	0.08	
20	0.93	3.7	−	87.4	−	−	87.3	−	841	−	−	841	−	0.10	−	−	0.10	
21	0.85	4.4	−	85.3	−	−	84.9	−	609	−	−	609	−	0.07	−	−	0.07	
22	1.11	4.3	89.2	86.2	−	−	86.9	58	1,146	−	−	1,204	0.10	0.09	−	−	0.09	
23	1.01	3.9	−	91.4	−	−	91.3	−	1,392	−	−	1,392	−	0.09	−	−	0.09	
24	0.93	4.4	−	88.2	−	−	87.8	−	1,320	−	−	1,320	−	0.09	−	−	0.09	
25	1.17	4.3	−	91.0	−	−	90.3	−	1,117	−	−	1,117	−	0.10	−	−	0.10	
26	0.93	4.5	−	86.8	−	−	86.7	−	1,073	−	−	1,073	−	0.09	−	−	0.09	
27	0.97	4.2	−	92.1	−	−	92.2	−	1,523	−	−	1,523	−	0.10	−	−	0.10	
28	0.85	4.3	−	89.7	−	−	88.8	−	1,349	−	−	1,349	−	0.10	−	−	0.10	
29	0.79	4.4	86.9	85.9	−	−	85.3	392	769	−	−	1,160	0.09	0.09	−	−	0.09	
30	0.85	4.2	−	86.4	−	−	86.7	−	1,334	−	−	1,334	−	0.09	−	−	0.09	
31	0.74	4.1	−	86.3	−	−	86.8	−	1,291	−	−	1,291	−	0.10	−	−	0.10	
合計	−	−	−	−	−	−	−	450	35,264	−	−	35,714	−	−	−	−	−	
最大	1.31	4.5	89.2	94.9	−	−	93.9	392	1,523	−	−	1,523	0.10	0.10	−	−	0.10	
最小	0.74	3.6	86.9	85.3	−	−	84.9	58	609	−	−	609	0.09	0.07	−	−	0.07	
平均	0.89	4.2	87.8	88.6	−	−	88.5	225	1,138	−	−	1,152	0.09	0.09	−	−	0.09	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2025年 8月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤(ポリ鉄)	脱水ケーキ搬出量	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率				
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t	
1	1,134	27.8	97.4	131	27.8	78.9	720	0.96	−	−	2,755	9.2	−	−	−	
2	1,076	28.1	97.2	131	28.1	78.5	648	0.87	−	−	2,581	8.6	−	−	−	
3	1,064	26.8	97.2	131	26.8	79.5	625	0.85	−	−	2,552	8.6	−	−	−	
4	1,077	26.4	97.5	126	26.4	79.1	619	0.92	−	−	2,509	9.3	−	−	−	
5	1,158	26.4	97.2	128	26.4	79.4	719	0.88	−	−	2,726	8.3	−	−	−	
6	1,193	29.8	97.4	134	29.8	77.7	753	0.98	−	−	2,842	9.3	−	−	−	
7	1,098	27.1	97.3	124	27.1	78.2	703	0.96	−	−	2,654	9.1	−	−	−	
8	1,096	30.1	97.2	134	30.1	77.6	691	0.90	−	−	2,567	8.3	−	−	−	
9	756	22.4	96.8	101	22.4	77.8	464	0.76	−	−	1,769	7.2	−	−	−	
10	871	26.0	96.8	121	26.0	78.5	541	0.77	−	−	2,117	7.5	−	−	−	
11	914	26.9	96.9	129	26.9	79.2	563	0.79	−	−	2,190	7.7	−	−	−	
12	916	26.8	96.7	129	26.8	79.2	564	0.75	−	−	2,175	7.2	−	−	−	
13	959	26.5	97.2	125	26.5	78.7	600	0.90	−	−	2,436	9.2	−	−	−	
14	1,024	28.8	97.2	130	28.8	77.9	648	0.90	−	−	2,509	8.7	−	−	−	
15	1,013	26.7	97.0	126	26.7	78.8	655	0.86	−	−	2,436	8.0	−	−	−	
16	1,052	30.0	97.1	137	30.0	78.1	673	0.89	−	−	2,494	8.3	−	−	−	
17	1,062	29.9	97.1	133	29.9	77.6	649	0.85	−	−	2,567	8.4	−	−	−	
18	993	28.4	97.1	131	28.4	78.2	655	0.92	−	−	2,378	8.3	−	−	−	
19	1,007	26.7	97.3	126	26.7	78.9	702	1.02	−	−	2,596	9.4	−	−	−	
20	1,120	29.1	97.1	134	29.1	78.3	678	0.83	−	−	2,770	8.5	−	−	−	
21	1,072	28.4	97.2	126	28.4	77.4	633	0.85	−	−	2,625	8.8	−	−	−	
22	1,190	29.0	97.1	132	29.0	78.0	695	0.82	−	−	2,929	8.6	−	−	−	
23	1,119	26.5	97.0	126	26.5	78.9	623	0.75	−	−	2,451	7.3	−	−	−	
24	1,147	27.8	97.3	134	27.8	79.3	677	0.86	−	−	2,697	8.6	−	−	−	
25	1,036	28.9	96.5	131	28.9	77.9	592	0.66	−	−	2,219	6.2	−	−	−	
26	957	27.8	96.7	123	27.8	77.3	587	0.73	−	−	2,074	6.5	−	−	−	
27	1,014	27.9	96.7	128	27.9	78.2	623	0.74	−	−	2,146	6.4	−	−	−	
28	1,001	27.1	97.0	127	27.1	78.7	664	0.90	−	−	2,088	7.1	−	−	−	
29	1,005	24.8	97.5	112	24.8	77.9	674	1.08	−	−	2,349	9.4	−	−	−	
30	1,309	32.6	97.3	151	32.6	78.4	815	0.91	−	−	2,857	8.0	−	−	−	
31	1,410	34.7	97.5	154	34.7	77.4	832	0.94	−	−	3,248	9.2	−	−	−	
合計	32,843	866.2	−	4,004	866.2	−	20,278	−	−	−	77,300	−	0	0	−	
最大	1,410	34.7	97.5	154	34.7	79.5	832	1.08	−	−	3,248	9.4	−	−	−	
最小	756	22.4	96.5	101	22.4	77.3	464	0.66	−	−	1,769	6.2	−	−	−	
平均	1,059	27.9	97.4	129	27.9	78.4	654	0.86	−	−	2,494	8.2	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2025年 8月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	927	3.2	29.9	391.0	2.3	8.9	258.8	3.6	9.4	132	3.8	5.1	145	4.5	6.5	
2	895	3.3	29.9	283.0	2.4	6.7	297.9	3.6	10.7	110	3.8	4.2	204	4.1	8.3	
3	926	3.2	29.6	331.0	2.1	6.9	273.7	3.6	9.9	132	3.8	5.0	190	4.1	7.8	
4	872	3.1	26.9	352.0	2.0	7.0	279.3	3.6	10.1	109	3.9	4.2	131	4.2	5.6	
5	1012	3.2	32.6	391.0	2.0	7.7	284.5	3.6	10.3	78	3.8	3.0	258	4.5	11.6	
6	1006	3.0	30.6	423.0	2.0	8.6	318.7	3.7	11.7	73	3.9	2.8	192	3.9	7.5	
7	927	3.2	29.3	370.0	2.1	7.8	305.4	3.7	11.2	90	3.9	3.5	162	4.2	6.8	
8	885	3.5	30.8	313.0	2.7	8.6	285.0	3.6	10.2	113	3.9	4.4	174	4.4	7.6	
9	607	4.0	24.5	171.0	4.1	7.0	205.0	3.7	7.5	68	3.9	2.7	163	4.5	7.3	
10	715	3.9	27.9	168.0	4.1	6.9	283.2	3.6	10.2	97	3.9	3.7	167	4.3	7.1	
11	803	3.5	28.5	239.0	3.1	7.4	278.2	3.6	10.0	102	3.9	4.0	183	3.9	7.1	
12	739	4.1	30.0	194.0	4.6	8.9	278.2	3.6	10.1	83	4.0	3.3	184	4.2	7.7	
13	752	3.5	26.6	271.0	3.0	8.0	217.7	3.5	7.7	124	3.8	4.7	139	4.5	6.2	
14	794	3.6	28.9	273.0	3.5	9.5	303.4	3.6	10.8	70	4.0	2.8	147	3.9	5.8	
15	843	3.6	30.3	251.0	3.4	8.6	312.3	3.6	11.4	104	3.9	4.1	175	3.6	6.2	
16	847	3.6	30.1	249.0	3.3	8.2	299.9	3.6	10.8	91	3.8	3.5	207	3.6	7.6	
17	865	3.5	30.4	276.0	3.1	8.6	315.8	3.6	11.4	87	3.9	3.4	187	3.7	7.0	
18	782	3.6	28.5	236.0	2.9	7.0	301.3	3.8	11.3	100	3.9	3.9	145	4.3	6.3	
19	795	3.5	27.5	297.0	2.8	8.2	310.0	3.7	11.5	107	3.9	4.2	81	4.5	3.6	
20	903	3.6	32.6	382.0	3.3	12.7	288.7	3.8	11.1	101	4.0	4.0	132	3.7	4.8	
21	863	3.5	29.9	377.0	2.9	10.8	288.1	3.8	11.0	95	3.8	3.6	103	4.4	4.5	
22	1014	3.4	34.0	390.0	2.3	9.1	311.1	3.9	12.0	95	3.8	3.6	217	4.3	9.3	
23	1000	3.3	33.3	307.0	2.2	6.6	308.6	3.9	11.9	141	3.8	5.3	244	3.9	9.5	
24	945	3.3	31.3	382.0	2.4	9.0	277.3	3.8	10.5	103	3.8	3.9	182	4.4	7.9	
25	876	4.1	35.8	323.0	4.2	13.5	277.7	3.9	10.9	78	3.8	3.0	197	4.3	8.4	
26	801	4.0	32.0	274.0	3.8	10.5	267.9	4.0	10.7	114	3.8	4.3	145	4.5	6.5	
27	918	3.7	33.6	311.0	3.1	9.6	299.6	3.8	11.3	86	3.8	3.3	222	4.2	9.4	
28	843	3.5	29.4	283.0	2.3	6.4	258.7	4.2	10.9	134	3.7	5.0	167	4.3	7.1	
29	760	3.3	24.9	330.0	2.0	6.6	199.3	4.4	8.7	100	3.8	3.8	131	4.4	5.8	
30	1074	3.3	35.9	460.0	2.4	11.2	312.1	4.0	12.5	133	3.7	5.0	169	4.2	7.2	
31	1122	3.1	35.1	530.0	2.2	11.8	311.5	3.9	12.3	136	3.8	5.1	145	4.1	5.9	
合計	27111	−	940.5	9828.0	−	268	8808.9	−	330.0	3,186	−	122.3	5288	−	219.9	
最大	1122	4.1	35.9	530.0	4.6	14	318.7	4.4	12.5	140.63	4.0	5.3	258	4.5	11.6	
最小	607	3.0	24.5	168.0	2.0	6	199.3	3.5	7.5	68.09	3.7	2.7	81	3.6	3.6	
平均	875	3.5	30.0	317.0	2.7	9	284.2	3.7	10.6	102.80	3.8	3.9	171	4.2	7.1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2025年 8月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	130.44	78.9	82.3	27.6	130.44	78.9	82.3	27.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	130.52	78.5	80.8	28.0	130.52	78.5	80.8	28.0	−	−	−	−	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月
3	127.60	79.5	80.8	26.2	127.60	79.5	80.8	26.2	−	−	−	−	−	−	−	−	平均(average関数使用)にて
4	129.62	79.1	83.0	27.1	129.62	79.1	83.0	27.1	−	−	−	−	−	−	−	−	補完しています
5	129.70	79.4	82.7	26.7	129.70	79.4	82.7	26.7	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	130.56	77.7	83.7	29.1	130.56	77.7	83.7	29.1	−	−	−	−	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日
7	130.22	78.2	83.0	28.4	130.22	78.2	83.0	28.4	−	−	−	−	−	−	−	−	は月平均(average関数使用)にて
8	130.08	77.6	80.4	29.2	130.08	77.6	80.4	29.2	−	−	−	−	−	−	−	−	データを補完しています
9	99.98	77.8	80.8	22.2	99.98	77.8	80.8	22.2	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	116.56	78.5	80.8	25.1	116.56	78.5	80.8	25.1	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	130.46	79.2	80.8	27.2	130.46	79.2	80.8	27.2	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	130.42	79.2	80.7	27.1	130.42	79.2	80.7	27.1	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	129.92	78.7	81.0	27.6	129.92	78.7	81.0	27.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	130.82	77.9	82.0	28.9	130.82	77.9	82.0	28.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	130.50	78.8	81.7	27.7	130.50	78.8	81.7	27.7	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	129.66	78.1	80.8	28.4	129.66	78.1	80.8	28.4	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	131.38	77.6	80.8	29.4	131.38	77.6	80.8	29.4	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	130.12	78.2	80.4	28.3	130.12	78.2	80.4	28.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	129.50	78.9	78.0	27.4	129.50	78.9	78.0	27.4	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	130.96	78.3	81.1	28.4	130.96	78.3	81.1	28.4	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	129.52	77.4	82.3	29.2	129.52	77.4	82.3	29.2	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	130.44	78.0	83.3	28.7	130.44	78.0	83.3	28.7	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	131.26	78.9	80.8	27.7	131.26	78.9	80.8	27.7	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	129.82	79.3	80.8	26.9	129.82	79.3	80.8	26.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	130.26	77.9	78.4	28.8	130.26	77.9	78.4	28.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	120.02	77.3	76.9	27.2	120.02	77.3	76.9	27.2	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	130.14	78.2	76.7	28.4	130.14	78.2	76.7	28.4	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	129.14	78.7	78.3	27.5	129.14	78.7	78.3	27.5	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	77.70	77.9	79.5	17.2	77.70	77.9	79.5	17.2	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	129.15	78.4	80.8	28.0	72.65	78.4	80.8	15.7	56.50	78.4	80.8	12.2	−	−	−	−	
31	145.95	77.4	80.8	33.0	49.90	77.4	80.8	11.3	96.05	77.4	80.8	21.7	−	−	−	−	
合計	3942.42	−	−	852	3789.87	−	−	818.5	152.55	−	−	33.9	0.00	−	−	0.0	
最大	145.95	79.5	83.7	33.0	131.38	79.5	83.7	29.4	96.05	78.4	80.8	21.7	−	−	−	−	
最小	77.70	77.3	76.7	17.2	49.90	77.3	76.7	11.3	56.50	77.4	80.8	12.2	−	−	−	−	
平均	127.00	78.4	80.8	27.5	122.25	78.4	80.8	26.0	76.28	77.8	80.8	17.0	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、珪砂補給量)

2025年 8月度　No.5-10

日	重油消費量				珪砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	t	t	t	t	t	t	t	
1	1,403	−	−	1,403	−	−	−	0	
2	1,919	−	−	1,919	−	−	−	0	
3	2,301	−	−	2,301	−	−	−	0	
4	2,535	−	−	2,535	−	−	−	0	
5	2,302	−	−	2,302	4	−	−	4	
6	994	−	−	994	−	−	−	0	
7	1,282	−	−	1,282	−	−	−	0	
8	522	−	−	522	−	−	−	0	
9	1,302	−	−	1,302	−	−	−	0	
10	1,405	−	−	1,405	−	−	−	0	
11	2,287	−	−	2,287	−	−	−	0	
12	1,814	−	−	1,814	4	−	−	4	
13	1,764	−	−	1,764	−	−	−	0	
14	915	−	−	915	−	−	−	0	
15	1,695	−	−	1,695	−	−	−	0	
16	1,404	−	−	1,404	−	−	−	0	
17	733	−	−	733	−	−	−	0	
18	1,336	−	−	1,336	−	−	−	0	
19	1,679	−	−	1,679	−	−	−	0	
20	1,595	−	−	1,595	−	−	−	0	
21	615	−	−	615	−	−	−	0	
22	193	−	−	193	4	−	−	4	
23	1,294	−	−	1,294	−	−	−	0	
24	1,735	−	−	1,735	−	−	−	0	
25	1,117	−	−	1,117	−	−	−	0	
26	1,664	−	−	1,664	−	−	−	0	
27	1,500	−	−	1,500	−	−	−	0	
28	1,083	−	−	1,083	−	−	−	0	
29	2,277	679	−	2,956	−	−	−	0	
30	2,253	3,898	−	6,151	−	4	−	4	
31	1,680	947	−	2,627	−	−	−	0	
合計	46,598	5,524	0	52,122	12	4	0	16	
最大	2,535	3,898	−	6,151	4	4	−	4	
最小	193	679	−	193	4	4	−	0	
平均	1,503	1,841	−	1,681	4	4	−	1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2025年 9月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量		流入下水量	放流水量	簡易処理水量			放流水量		降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
			（合流）	雨水排水量		（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	mm	m³	m³	m³	m³	
1	晴	34.0	182,699	0	182,699	183,298	0	0	0	138,363	44,935	0.0	47,657	230,356	164,096	66,260	
2	晴	32.0	182,730	0	182,730	183,718	0	0	0	138,827	44,891	0.0	50,708	228,295	163,065	65,230	
3	晴一時雨	33.0	184,783	0	184,783	185,712	0	0	0	138,971	46,741	2.0	52,142	231,832	163,422	68,410	
4	曇時々雨	30.0	274,747	0	274,747	275,703	39,146	36,320	75,466	148,743	51,494	12.5	49,183	243,401	169,701	73,700	
5	曇時々雨	28.0	967,392	267,770	699,622	700,665	300,467	169,700	470,167	171,632	58,866	62.0	52,108	276,431	188,251	88,180	
6	晴	29.0	214,873	0	214,873	215,916	0	3,000	3,000	166,228	46,688	0.0	51,668	256,578	185,588	70,990	
7	晴	31.0	197,505	0	197,505	198,549	0	0	0	153,322	45,227	0.0	48,228	240,440	173,630	66,810	
8	晴時々曇	33.0	198,632	0	198,632	199,618	0	0	0	153,769	45,849	0.0	47,040	240,533	173,153	67,380	
9	晴	32.0	194,969	0	194,969	195,975	0	0	0	149,408	46,567	0.0	45,125	235,198	167,938	67,260	
10	晴一時雨	32.0	196,462	0	196,462	197,216	0	0	0	146,385	50,831	0.5	48,526	239,914	166,814	73,100	
11	曇時々雨	30.0	547,246	63,895	483,351	484,446	130,951	130,110	261,061	169,050	54,335	22.5	52,703	269,873	189,643	80,230	
12	曇時々雨	30.0	298,986	0	298,986	300,080	42,160	50,950	93,110	159,056	47,914	5.5	52,984	252,903	180,383	72,520	
13	曇	30.0	214,425	0	214,425	215,418	0	6,550	6,550	165,093	43,775	0.0	48,643	250,952	185,392	65,560	
14	晴	32.0	197,563	0	197,563	198,467	0	0	0	160,590	37,877	0.0	45,077	237,376	179,436	57,940	
15	晴	33.0	188,572	0	188,572	189,338	0	0	0	150,645	38,693	0.0	42,969	226,480	168,020	58,460	
16	晴	31.0	195,415	0	195,415	196,216	0	0	0	155,414	40,802	0.0	44,336	234,688	173,788	60,900	
17	晴	31.0	188,557	0	188,557	189,389	0	0	0	147,213	42,176	0.0	47,877	231,337	168,737	62,600	
18	晴一時雨	31.0	218,672	0	218,672	219,575	10,359	17,340	27,699	144,991	46,885	9.5	45,423	231,316	163,086	68,230	
19	晴時々曇	31.0	181,973	0	181,973	182,948	0	0	0	137,852	45,096	0.0	46,321	223,143	156,863	66,280	
20	晴時々曇	31.0	184,451	0	184,451	185,396	0	0	0	144,017	41,379	0.0	44,360	223,654	162,954	60,700	
21	曇時々晴	29.0	176,284	0	176,284	177,189	0	0	0	132,314	44,875	0.0	44,546	215,502	149,972	65,530	
22	晴	24.0	173,886	0	173,886	174,769	0	0	0	128,442	46,327	0.0	42,876	211,570	144,260	67,310	
23	曇時々晴	27.0	174,088	0	174,088	175,009	0	0	0	130,440	44,569	0.0	43,121	212,078	147,338	64,740	
24	晴時々曇	26.0	175,504	0	175,504	176,524	0	0	0	135,373	41,151	0.0	44,305	214,703	153,753	60,950	
25	曇時々晴	27.0	176,087	0	176,087	177,015	0	0	0	133,179	43,836	0.0	44,990	215,995	150,275	65,720	
26	曇一時雨	28.0	186,316	0	186,316	187,260	0	0	0	143,687	43,573	1.5	47,031	228,054	161,314	66,740	
27	晴	26.0	177,320	0	177,320	178,255	0	0	0	133,447	44,808	0.0	43,682	215,811	150,971	64,840	
28	晴時々曇	26.0	169,300	0	169,300	170,268	0	0	0	125,516	44,752	0.0	44,912	209,067	144,237	64,830	
29	曇時々雨	27.0	350,889	26,100	324,789	325,423	70,263	50,500	120,763	157,615	47,045	14.0	45,724	244,646	174,016	70,630	
30	晴	24.0	195,580	0	195,580	196,653	0	0	0	150,854	45,799	0.0	48,411	238,389	169,109	69,280	
合計	－	－	7,165,906	357,765	6,808,141	6,836,008	593,346	464,470	1,057,816	4,410,436	1,367,756	130.0	1,412,676	7,010,515	4,989,205	2,021,310	
最大	－	34.0	967,392	267,770	699,622	700,665	300,467	169,700	470,167	171,632	58,866	62.0	52,984	276,431	189,643	88,180	
最小	－	24.0	169,300	26,100	169,300	170,268	10,359	3,000	3,000	125,516	37,877	0.5	42,876	209,067	144,237	57,940	
平均	－	29.6	238,864	119,255	226,938	227,867	98,891	58,059	132,227	147,015	45,592	14.4	47,089	233,684	166,307	67,377	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2025年 9月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水)使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	44,940	88	510	16,416	6,972	295	−	−	−	0	0.00	707	0.61	274	0.73
2	44,950	88	510	15,596	6,829	285	−	−	−	0	0.00	855	0.74	308	0.82
3	51,340	101	510	15,621	6,839	293	−	−	−	0	0.00	1,345	1.16	285	0.73
4	70,670	139	510	12,279	6,820	580	−	−	−	0	0.00	1,550	0.99	353	0.48
5	86,590	170	510	9,235	6,885	1,161	−	−	−	0	0.00	1,300	0.33	456	0.24
6	50,690	99	510	10,288	6,795	874	−	−	−	0	0.00	901	0.65	342	0.83
7	44,980	88	510	10,977	6,731	286	−	−	−	60	0.16	1,163	0.91	476	1.26
8	44,950	88	510	9,839	6,750	295	−	−	−	0	0.00	1,619	1.26	718	1.88
9	44,960	88	510	9,416	6,744	282	−	−	−	0	0.00	1,231	0.99	467	1.20
10	48,490	95	510	10,787	6,795	287	−	−	−	0	0.00	1,448	1.19	559	1.32
11	77,550	152	510	10,427	6,736	869	−	−	−	0	0.00	1,573	0.63	707	0.46
12	69,760	137	510	9,957	6,823	1,164	−	−	−	0	0.00	1,721	1.03	695	0.84
13	53,650	105	510	9,562	6,804	281	−	−	−	61	0.14	1,037	0.75	372	0.89
14	45,800	90	510	7,961	6,905	286	−	−	−	0	0.00	935	0.70	319	1.01
15	45,790	90	510	7,190	6,828	285	−	−	−	0	0.00	878	0.70	422	1.31
16	45,780	90	510	7,850	6,890	295	−	−	−	0	0.00	1,402	1.08	319	0.94
17	45,780	90	510	8,230	6,850	573	−	−	−	0	0.00	1,493	1.22	410	1.17
18	54,750	107	510	7,877	6,771	864	−	−	−	0	0.00	1,676	1.29	524	0.98
19	49,410	97	510	8,117	6,863	286	−	−	−	0	0.00	627	0.55	296	0.79
20	50,830	100	510	7,696	6,802	286	−	−	−	59	0.14	695	0.58	363	1.05
21	48,620	95	510	7,691	6,790	872	−	−	−	0	0.00	730	0.66	479	1.28
22	45,360	89	510	7,318	6,865	289	−	−	−	0	0.00	1,493	1.39	376	0.97
23	45,320	89	510	7,730	6,809	281	−	−	−	0	0.00	1,585	1.46	433	1.17
24	45,430	89	510	7,389	6,789	570	−	−	−	0	0.00	1,208	1.07	388	1.13
25	45,810	90	510	7,710	8,259	578	−	−	−	0	0.00	1,072	0.97	433	1.19
26	49,920	98	510	8,246	9,266	873	−	−	−	0	0.00	1,140	0.95	319	0.88
27	45,410	89	510	9,368	6,760	280	−	−	−	69	0.18	1,015	0.91	284	0.76
28	44,960	88	510	11,766	6,808	284	−	−	−	0	0.00	707	0.68	308	0.83
29	58,860	115	510	10,375	6,760	1,748	−	−	−	0	0.00	1,094	0.58	433	0.53
30	45,030	88	510	10,433	6,748	855	−	−	−	0	0.00	1,174	0.93	445	1.17
合計	1,546,380	3,032	−	293,347	208,286	16,457	−	−	−	249	−	35,374	−	12,563	−
最大	86,590	170	510	16,416	9,266	1,748	−	−	−	69	0.18	1,721	1.46	718	1.88
最小	44,940	88	510	7,190	6,731	280	−	−	−	59	0.14	627	0.33	274	0.24
平均	51,546	101	510	9,778	6,943	549	−	−	−	62	0.02	1,179	0.85	419	0.82

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2025年 9月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計	備考
	A系	B系	C系	D系	E系							
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	
1	43,610	63,487	56,999	32,940	33,320	164,096	66,260	230,356	0	0	0	
2	43,810	62,784	56,471	32,420	32,810	163,065	65,230	228,295	0	0	0	
3	43,550	63,057	56,815	33,930	34,480	163,422	68,410	231,832	0	0	0	
4	46,010	64,103	59,588	36,400	37,300	169,701	73,700	243,401	39,146	36,320	75,466	
5	53,850	67,898	66,503	43,970	44,210	188,251	88,180	276,431	300,467	169,700	470,167	
6	50,140	69,294	66,154	35,250	35,740	185,588	70,990	256,578	0	3,000	3,000	
7	45,830	65,409	62,391	33,050	33,760	173,630	66,810	240,440	0	0	0	
8	45,980	65,112	62,061	33,330	34,050	173,153	67,380	240,533	0	0	0	
9	45,770	62,609	59,559	33,270	33,990	167,938	67,260	235,198	0	0	0	
10	45,770	62,038	59,006	36,090	37,010	166,814	73,100	239,914	0	0	0	
11	51,100	70,420	68,123	40,250	39,980	189,643	80,230	269,873	130,951	130,110	261,061	
12	48,350	68,202	63,831	35,650	36,870	180,383	72,520	252,903	42,160	50,950	93,110	
13	51,160	71,076	63,156	33,110	32,450	185,392	65,560	250,952	0	6,550	6,550	
14	48,280	67,299	63,857	29,560	28,380	179,436	57,940	237,376	0	0	0	
15	43,700	63,871	60,449	29,740	28,720	168,020	58,460	226,480	0	0	0	
16	45,410	65,975	62,403	30,510	30,390	173,788	60,900	234,688	0	0	0	
17	44,590	63,822	60,325	31,430	31,170	168,737	62,600	231,337	0	0	0	
18	43,450	61,558	58,078	33,950	34,280	163,086	68,230	231,316	10,359	17,340	27,699	
19	41,400	59,484	55,979	33,340	32,940	156,863	66,280	223,143	0	0	0	
20	44,440	61,039	57,475	30,660	30,040	162,954	60,700	223,654	0	0	0	
21	40,920	59,465	49,587	32,970	32,560	149,972	65,530	215,502	0	0	0	
22	38,910	54,666	50,684	33,830	33,480	144,260	67,310	211,570	0	0	0	
23	39,410	55,944	51,984	32,620	32,120	147,338	64,740	212,078	0	0	0	
24	41,300	58,278	54,175	30,840	30,110	153,753	60,950	214,703	0	0	0	
25	39,300	57,543	53,432	33,110	32,610	150,275	65,720	215,995	0	0	0	
26	42,370	61,415	57,529	33,580	33,160	161,314	66,740	228,054	0	0	0	
27	39,310	57,504	54,157	32,620	32,220	150,971	64,840	215,811	0	0	0	
28	38,000	54,726	51,511	32,580	32,250	144,237	64,830	209,067	0	0	0	
29	47,280	64,832	61,904	34,360	36,270	174,016	70,630	244,646	70,263	50,500	120,763	
30	44,170	65,130	59,809	33,560	35,720	169,109	69,280	238,389	0	0	0	
合計	1,337,170	1,888,040	1,763,995	1,008,920	1,012,390	4,989,205	2,021,310	7,010,515	593,346	464,470	1,057,816	
最大	53,850	71,076	68,123	43,970	44,210	189,643	88,180	276,431	300,467	169,700	470,167	
最小	38,000	54,666	49,587	29,560	28,380	144,237	57,940	209,067	10,359	3,000	3,000	
平均	44,572	62,935	58,800	33,631	33,746	166,307	67,377	233,684	98,891	58,059	132,227	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2025年 9月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	804	558	955	2,317	102.8	70.3	125.3	298.5	4.1	2.8	4.8	11.7	0.53	3.9
2	782	693	979	2,454	102.0	86.1	127.0	315.1	3.9	3.4	4.9	12.2	0.51	3.9
3	706	330	937	1,973	84.6	39.5	121.0	245.1	3.4	1.6	4.5	9.5	0.50	3.9
4	1,023	－	985	2,008	127.0	－	123.6	250.6	4.9	－	4.8	9.7	0.50	3.9
5	696	63	924	1,683	83.0	7.9	116.8	207.7	3.5	0.3	4.6	8.4	0.53	4.0
6	806	257	995	2,058	85.3	27.6	113.6	226.5	3.7	1.2	4.6	9.5	0.48	4.2
7	617	－	1,089	1,706	82.1	－	144.2	226.3	3.3	－	5.8	9.1	0.56	4.0
8	936	－	787	1,723	128.7	－	116.8	245.5	5.1	－	4.3	9.4	0.57	3.8
9	967	－	942	1,909	138.9	－	142.0	280.9	5.6	－	5.5	11.1	0.61	4.0
10	1,020	－	1,045	2,065	121.0	－	134.2	255.2	5.1	－	5.3	10.4	0.52	4.1
11	409	535	1,099	2,043	46.7	59.1	128.7	234.5	1.9	2.5	5.2	9.6	0.50	4.1
12	313	425	1,041	1,779	35.4	49.3	124.7	209.4	1.5	2.0	5.0	8.5	0.50	4.1
13	976	－	821	1,797	119.4	－	100.2	219.6	4.9	－	4.1	9.0	0.52	4.1
14	947	－	938	1,885	103.6	－	106.4	210.0	4.4	－	4.3	8.7	0.48	4.1
15	881	－	941	1,822	101.9	－	115.2	217.1	4.2	－	4.5	8.7	0.50	4.0
16	1,003	－	920	1,923	117.1	－	115.2	232.3	4.9	－	4.5	9.4	0.50	4.0
17	920	－	1,123	2,043	106.9	－	137.2	244.1	4.3	－	5.3	9.6	0.49	3.9
18	1,094	－	997	2,091	124.9	－	128.7	253.6	5.3	－	4.9	10.2	0.51	4.0
19	1,112	192	1,017	2,321	128.1	24.2	125.4	277.7	5.3	0.9	4.8	11.0	0.49	4.0
20	1,014	179	1,131	2,324	122.4	21.5	139.3	283.2	4.9	0.9	5.4	11.2	0.50	4.0
21	1,018	－	1,019	2,037	119.0	－	127.2	246.1	4.9	－	4.9	9.8	0.50	4.0
22	739	－	948	1,687	90.6	－	122.3	212.8	3.6	－	4.7	8.3	0.51	3.9
23	748	－	584	1,332	93.3	－	77.3	170.6	3.8	－	2.9	6.7	0.52	3.9
24	606	－	855	1,461	79.6	－	116.7	196.3	3.2	－	4.6	7.8	0.55	4.0
25	1,005	－	987	1,992	123.8	－	132.4	256.1	5.1	－	5.0	10.1	0.53	3.9
26	1,014	－	1,040	2,054	130.8	－	143.4	274.2	5.3	－	5.5	10.8	0.54	3.9
27	726	290	952	1,968	99.3	41.5	154.3	295.1	4.1	1.6	5.4	11.1	0.59	3.8
28	990	－	1,094	2,084	137.4	－	173.1	310.5	5.5	－	6.1	11.6	0.59	3.7
29	921	551	559	2,031	129.2	78.3	90.2	297.6	5.2	3.1	3.2	11.5	0.59	3.9
30	1,051	86	955	2,092	129.3	11.4	131.6	272.3	5.3	0.4	4.8	10.5	0.52	3.9
合計	25,844	4,159	28,659	58,662	3,194.1	516.6	3,753.7	7,464.4	130.2	20.7	144.2	295.1	－	－
最大	1,112	693	1,131	2,454	138.9	86.1	173.1	315.1	5.6	3.4	6.1	12.2	0.61	4.2
最小	313	63	559	1,332	35.4	7.9	77.3	170.6	1.5	0.3	2.9	6.7	0.48	3.7
平均	861	347	955	1,955	106.5	43.1	125.1	248.8	4.3	1.7	4.8	9.8	0.52	4.0

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2025年 9月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	95.1	95.1	95.1	11.73	7.29	15.14	34.16	0.27	0.24	0.30	0.28	564.0	2.3	13.2
2	96.6	96.6	96.6	9.81	8.35	15.52	33.68	0.24	0.23	0.31	0.27	977.0	1.7	16.9
3	95.3	95.3	95.4	10.29	4.01	14.52	28.83	0.29	0.24	0.31	0.29	788.0	1.2	9.5
4	96.5	－	96.5	14.64	－	15.95	30.59	0.29	－	0.32	0.30	454.0	1.6	7.4
5	95.0	95.0	95.0	11.28	1.00	15.96	28.23	0.31	0.30	0.33	0.32	359.0	3.0	10.6
6	96.2	96.2	96.3	10.55	3.71	16.95	31.20	0.28	0.30	0.36	0.32	302.0	4.4	13.2
7	95.3	－	95.3	6.67	－	15.79	22.46	0.19	－	0.26	0.24	382.0	4.4	16.8
8	95.5	－	95.6	10.30	－	9.69	19.99	0.19	－	0.21	0.20	328.0	4.0	13.2
9	95.8	－	95.8	11.56	－	12.32	23.88	0.20	－	0.22	0.21	336.0	3.4	11.3
10	96.6	－	96.7	14.22	－	15.23	29.45	0.27	－	0.28	0.27	305.0	3.1	9.5
11	95.2	95.2	95.3	5.74	7.00	16.71	29.44	0.28	0.26	0.31	0.29	186.0	2.4	4.5
12	96.4	96.4	96.4	3.68	4.14	14.45	22.27	0.24	0.20	0.28	0.25	233.0	3.7	8.5
13	96.6	－	96.6	10.40	－	10.86	21.27	0.20	－	0.25	0.23	342.0	3.6	12.3
14	96.3	－	96.3	9.93	－	12.11	22.04	0.22	－	0.27	0.25	351.0	3.5	12.4
15	95.3	－	95.3	9.74	－	11.51	21.24	0.22	－	0.24	0.23	357.0	3.1	11.0
16	96.5	－	96.5	11.85	－	12.27	24.12	0.23	－	0.26	0.25	325.0	2.7	8.8
17	96.4	－	96.4	10.88	－	15.35	26.23	0.24	－	0.28	0.26	434.0	2.4	10.5
18	96.5	－	96.6	14.84	－	16.28	31.12	0.27	－	0.32	0.29	415.0	2.3	9.3
19	96.4	96.5	96.4	13.41	2.30	16.33	32.05	0.24	0.24	0.33	0.28	279.0	3.1	8.6
20	96.5	96.5	96.5	11.82	2.14	17.65	31.60	0.23	0.24	0.31	0.27	260.0	3.4	8.9
21	96.5	－	96.5	12.58	－	15.54	28.12	0.25	－	0.31	0.28	248.0	2.0	4.9
22	96.6	－	96.6	9.61	－	16.35	25.96	0.25	－	0.34	0.30	198.0	2.3	4.5
23	96.6	－	96.7	10.84	－	8.91	19.75	0.28	－	0.29	0.29	186.0	2.2	4.1
24	96.8	－	96.9	9.73	－	15.57	25.30	0.29	－	0.33	0.32	367.0	1.9	7.0
25	95.0	－	95.1	13.95	－	18.45	32.40	0.26	－	0.35	0.31	498.0	2.0	9.9
26	96.8	－	96.8	16.17	－	20.17	36.35	0.29	－	0.36	0.33	325.0	2.0	6.6
27	95.6	95.7	95.8	12.64	3.76	17.43	33.84	0.29	0.22	0.31	0.29	385.0	1.9	7.3
28	95.6	－	95.7	16.85	－	23.57	40.42	0.29	－	0.37	0.33	447.0	2.1	9.3
29	95.6	95.6	95.7	14.78	8.81	11.46	35.05	0.27	0.27	0.35	0.29	421.0	2.1	8.8
30	96.7	96.7	96.7	16.18	1.42	17.45	35.05	0.29	0.31	0.35	0.32	303.0	3.9	11.9
合計	－	－	－	346.67	53.93	455.50	856.10	－	－	－	－	11,355.0	－	290.7
最大	96.80	96.70	96.90	16.85	8.81	23.57	40.42	0.31	0.31	0.37	0.33	977.0	4.4	16.9
最小	95.00	95.00	95.00	3.68	1.00	8.91	19.75	0.19	0.20	0.21	0.20	186.0	1.2	4.1
平均	96.1	95.1	96.3	11.56	4.49	15.18	28.54	0.25	0.25	0.30	0.28	378.5	2.6	9.7

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（第2処理場遠心）

2025年 9月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	－	429	347	776	－	53.2	42.7	95.9	－	2.0	1.6	3.6	0.52	3.7
2	－	644	414	1,058	－	79.8	50.9	130.8	－	3.0	1.9	4.9	0.52	3.7
3	－	226	634	860	－	29.9	83.1	112.9	－	1.1	3.2	4.3	0.55	3.8
4	－	606	304	910	－	78.5	38.0	116.5	－	2.9	1.5	4.4	0.54	3.8
5	－	109	475	584	－	14.7	61.8	76.6	－	0.5	2.4	3.0	0.56	3.9
6	－	825	－	825	－	120.5	－	120.5	－	4.5	－	4.5	0.60	3.7
7	－	－	861	861	－	－	112.1	112.1	－	－	4.4	4.4	0.56	3.9
8	－	620	80	700	－	85.4	10.6	96.0	－	3.2	0.4	3.6	0.57	3.7
9	－	61	453	514	－	8.4	60.2	68.6	－	0.3	2.3	2.7	0.57	3.9
10	－	336	469	805	－	46.3	60.7	107.0	－	1.7	2.4	4.1	0.57	3.9
11	－	358	344	702	－	51.3	46.3	97.6	－	1.9	1.9	3.7	0.59	3.8
12	4	355	595	954	0.5	50.9	80.0	131.4	0.0	1.9	3.2	5.1	0.59	3.9
13	－	32	700	732	－	4.3	88.8	93.2	－	0.2	3.6	3.7	0.56	4.0
14	－	259	526	785	－	31.4	60.1	91.5	－	1.2	2.4	3.6	0.51	3.9
15	－	281	487	768	－	33.3	54.4	87.7	－	1.2	2.2	3.4	0.50	3.9
16	70	373	374	817	7.6	47.3	44.6	99.4	0.3	1.7	1.8	3.8	0.53	3.9
17	－	－	702	702	－	－	81.5	81.5	－	－	3.3	3.3	0.52	4.0
18	－	－	868	868	－	－	104.3	104.3	－	－	4.1	4.1	0.53	3.9
19	－	－	696	696	－	－	87.2	87.2	－	－	3.4	3.4	0.55	3.9
20	－	－	736	736	－	－	92.2	92.2	－	－	3.6	3.6	0.55	3.9
21	－	－	759	759	－	－	99.7	99.7	－	－	3.9	3.9	0.57	3.9
22	－	54	658	712	－	7.6	87.6	95.2	－	0.3	3.4	3.7	0.58	3.9
23	－	449	180	629	－	61.8	23.5	85.3	－	2.3	0.9	3.2	0.57	3.8
24	－	419	496	915	－	57.7	64.8	122.5	－	2.1	2.5	4.7	0.57	3.8
25	－	361	390	751	－	48.3	54.0	102.2	－	2.0	2.1	4.1	0.60	4.0
26	－	243	559	802	－	31.9	75.9	107.8	－	1.3	3.0	4.3	0.59	4.0
27	－	706	226	932	－	89.1	29.5	118.6	－	3.7	1.2	4.8	0.57	4.1
28	－	88	643	731	－	11.3	85.6	96.9	－	0.5	3.3	3.8	0.58	3.9
29	－	855	－	855	－	110.0	－	110.0	－	4.5	－	4.5	0.58	4.1
30	－	－	913	913	－	－	119.2	119.2	－	－	4.6	4.6	0.57	3.9
合計	74	8,689	14,889	23,652	8.1	1,152.8	1,899.3	3,060.1	0.3	43.8	74.4	118.5	－	－
最大	70	855	913	1,058	7.6	120.5	119.2	131.4	0.3	4.5	4.6	5.1	0.60	4.1
最小	4	32	80	514	0.5	4.3	10.6	68.6	0.0	0.2	0.4	2.7	0.50	3.7
平均	37	378	532	788	4.0	50.1	67.8	102.0	0.2	1.9	2.7	4.0	0.56	3.9

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（第2処理場遠心、重力濃縮）

2025年 9月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	－	88.2	89.9	－	－	－	
2	－	88.2	89.9	－	－	－	
3	－	89.0	90.5	－	－	－	
4	－	88.7	90.3	－	－	－	
5	－	89.2	90.7	－	－	－	
6	－	90.0	－	－	－	－	
7	－	－	90.7	－	－	－	
8	－	89.4	90.9	－	－	－	
9	－	89.4	90.9	－	－	－	
10	－	89.4	90.8	－	－	－	
11	－	89.8	91.2	－	－	－	
12	83.7	89.8	91.2	－	－	－	
13	－	89.2	90.6	－	－	－	
14	－	87.9	89.6	－	－	－	
15	－	87.7	89.3	－	－	－	
16	81.5	88.5	90.0	－	－	－	
17	－	－	89.3	－	－	－	
18	－	－	88.4	－	－	－	
19	－	－	88.9	－	－	－	
20	－	－	88.9	－	－	－	
21	－	－	89.4	－	－	－	
22	－	89.6	89.5	－	－	－	
23	－	89.4	89.3	－	－	－	
24	－	89.4	89.3	－	－	－	
25	－	91.3	89.9	－	－	－	
26	－	91.2	89.7	－	－	－	
27	－	90.8	89.3	－	－	－	
28	－	91.0	89.5	－	－	－	
29	－	91.0	－	－	－	－	
30	－	－	89.3	－	－	－	
合計	－	－	－	－	－	－	
最大	83.7	91.3	91.2	－	－	－	
最小	81.5	87.7	88.4	－	－	－	
平均	81.6	89.6	89.8	－	－	－	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2025年 9月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m³	t	%	m³	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	1,377	34.0	97.5	160	33.9	78.8	2,509	7.4	−	−	930.5	1.09	
2	2,109	41.1	98.1	181	41.0	77.3	3,741	9.1	−	−	1,125.5	1.10	
3	1,749	29.6	98.3	131	29.5	77.5	3,393	11.5	−	−	886.5	1.20	
4	1,213	27.9	97.7	109	23.9	78.1	3,060	11.0	−	−	597.5	0.86	
5	986	29.4	97.0	104	24.5	76.4	2,451	8.3	−	−	553.0	0.75	
6	1,026	33.0	96.8	137	32.6	76.2	2,422	7.3	−	−	538.5	0.65	
7	968	36.5	96.2	125	29.8	76.1	711	1.9	−	−	558.5	0.61	
8	953	31.7	96.7	119	28.0	76.5	464	1.5	−	−	558.5	0.70	
9	931	30.7	96.7	110	25.6	76.7	0	0.0	−	−	553.0	0.72	
10	897	28.6	96.8	105	23.4	77.7	1,552	5.4	−	−	555.5	0.78	
11	818	26.6	96.7	94	20.2	78.4	1,740	6.5	−	−	552.5	0.83	
12	806	30.1	96.3	102	23.7	76.7	1,769	5.9	−	−	565.0	0.75	
13	1,109	32.0	97.1	116	28.4	75.6	769	2.4	−	−	635.0	0.79	
14	919	30.8	96.6	119	28.3	76.1	1,421	4.6	−	−	533.0	0.69	
15	896	28.2	96.9	108	24.6	77.2	1,972	7.0	−	−	521.5	0.74	
16	1,024	27.1	97.4	115	25.7	77.6	2,190	8.1	−	−	557.5	0.82	
17	1,088	28.7	97.4	119	27.8	76.6	2,262	7.9	−	−	557.0	0.78	
18	1,073	29.2	97.3	113	26.2	76.9	2,407	8.2	−	−	553.5	0.76	
19	948	29.3	96.9	110	25.9	76.4	2,204	7.5	−	−	484.5	0.66	
20	900	29.2	96.8	108	23.7	78.1	2,001	6.9	−	−	519.0	0.71	
21	846	24.5	97.1	98	21.2	78.4	1,958	8.0	−	−	537.0	0.88	
22	722	21.9	97.0	88	18.8	78.7	1,769	8.1	−	−	482.0	0.88	
23	677	19.1	97.2	87	17.5	79.8	1,494	7.8	−	−	510.0	1.07	
24	969	25.1	97.4	109	23.2	78.7	2,175	8.7	−	−	754.5	1.20	
25	1,195	29.4	97.5	132	29.3	77.8	2,799	9.5	−	−	856.5	1.17	
26	1,016	27.0	97.3	118	24.7	79.1	2,741	10.1	−	−	697.0	1.03	
27	1,114	28.8	97.4	128	27.5	78.6	2,726	9.5	−	−	847.0	1.18	
28	1,174	31.4	97.3	135	28.9	78.5	2,886	9.2	−	−	873.0	1.11	
29	1,015	31.3	96.9	118	25.8	78.2	2,393	7.7	−	−	726.0	0.93	
30	881	37.9	95.7	115	26.3	77.2	2,030	5.4	−	−	613.5	0.65	
合計	31,399	890.1	−	3,514	790.1	−	62,002	−	0	−	19,232.0	−	
最大	2,109	41.1	98.3	181	41.0	79.8	3,741	11.5	−	0.0	1,125.5	1.20	
最小	677	19.1	95.7	87	17.5	75.6	0	0.0	−	0.0	482.0	0.61	
平均	1,047	29.7	97.2	117	26.3	77.5	2,138	7.0	−	−	641.1	0.86	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（脱水A系）

2025年 9月度　No.2-6

日	A系（ベルトプレス）												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤（PAC）		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	699	17.3	97.5	81	17.2	78.8	1,088	6.3	−	−	489.5	1.13	
2	1,123	21.9	98.1	96	21.9	77.3	1,682	7.7	−	−	640.0	1.17	
3	935	15.8	98.3	70	15.8	77.5	1,755	11.1	−	−	496.0	1.25	
4	563	13.0	97.7	51	11.1	78.1	1,726	13.3	−	−	288.0	0.89	
5	427	12.7	97.0	45	10.6	76.4	1,291	10.1	−	−	245.5	0.77	
6	535	17.2	96.8	71	17.0	76.2	1,436	8.3	−	−	280.0	0.65	
7	484	18.3	96.2	62	14.9	76.1	421	2.3	−	−	280.0	0.61	
8	378	12.6	96.7	47	11.1	76.5	464	3.7	−	−	219.5	0.70	
9	401	13.2	96.7	47	11.0	76.7	0	0.0	−	−	233.5	0.71	
10	451	14.4	96.8	53	11.8	77.7	812	5.6	−	−	276.0	0.77	
11	336	10.9	96.8	38	8.3	78.4	769	7.0	−	−	226.0	0.83	
12	459	17.1	96.3	58	13.5	76.7	1,030	6.0	−	−	324.0	0.76	
13	632	18.2	97.1	66	16.2	75.6	769	4.2	−	−	431.5	0.95	
14	459	15.4	96.7	59	14.1	76.1	783	5.1	−	−	267.0	0.69	
15	451	14.2	96.9	54	12.4	77.2	1,059	7.5	−	−	264.5	0.75	
16	504	13.3	97.4	56	12.6	77.6	1,117	8.4	−	−	279.5	0.84	
17	409	10.8	97.4	45	10.4	76.6	870	8.1	−	−	215.5	0.80	
18	576	15.7	97.3	61	14.1	76.9	1,378	8.8	−	−	304.5	0.78	
19	555	17.2	96.9	64	15.2	76.4	1,392	8.1	−	−	287.0	0.67	
20	451	14.6	96.8	54	11.9	78.1	1,088	7.4	−	−	260.5	0.71	
21	335	9.7	97.1	39	8.4	78.4	856	8.8	−	−	213.0	0.88	
22	207	6.3	97.0	25	5.4	78.7	595	9.5	−	−	136.5	0.87	
23	202	5.7	97.2	26	5.2	79.8	421	7.4	−	−	153.0	1.07	
24	351	9.1	97.4	40	8.4	78.7	769	8.5	−	−	285.5	1.26	
25	541	13.3	97.5	60	13.3	77.8	1,305	9.8	−	−	397.5	1.19	
26	404	10.7	97.3	47	9.8	79.1	1,276	11.9	−	−	280.0	1.04	
27	467	12.1	97.4	54	11.5	78.6	1,204	10.0	−	−	360.0	1.19	
28	567	15.2	97.3	65	14.0	78.5	1,479	9.7	−	−	430.0	1.13	
29	390	12.0	96.9	45	9.9	78.2	899	7.5	−	−	301.0	1.00	
30	329	14.2	95.7	43	9.8	77.2	740	5.2	−	−	251.5	0.71	
合計	14,621	412.0	−	1,625	366.8	−	30,465	−	0	−	9,116.0	−	
最大	1,123	21.9	98.3	96	21.9	79.8	1,755	13.3	−	−	640.0	1.26	
最小	202	5.7	95.7	25	5.2	75.6	0	0.0	−	−	136.5	0.61	
平均	487	13.7	97.2	54	12.2	77.4	1,015	7.4	−	−	303.9	0.89	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2025年 9月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	678	16.7	97.5	79	16.7	78.8	1,421	8.5	−	−	441.0	1.05	
2	986	19.2	98.1	84	19.2	77.3	2,059	10.7	−	−	485.5	1.01	
3	814	13.8	98.3	61	13.7	77.5	1,639	11.9	−	−	390.5	1.13	
4	650	15.0	97.7	59	12.8	78.1	1,334	8.9	−	−	309.5	0.83	
5	559	16.7	97.0	59	13.9	76.4	1,160	7.0	−	−	307.5	0.74	
6	491	15.8	96.8	65	15.6	76.2	986	6.2	−	−	258.5	0.65	
7	484	18.3	96.2	62	14.9	76.1	290	1.6	−	−	278.5	0.61	
8	575	19.1	96.7	72	16.9	76.5	0	0.0	−	−	339.0	0.71	
9	530	17.5	96.7	63	14.6	76.7	0	0.0	−	−	319.5	0.73	
10	446	14.2	96.8	52	11.7	77.7	740	5.2	−	−	279.5	0.79	
11	482	15.7	96.8	55	11.9	78.4	972	6.2	−	−	326.5	0.83	
12	347	13.0	96.3	44	10.2	76.7	740	5.7	−	−	241.0	0.74	
13	477	13.8	97.1	50	12.2	75.6	0	0.0	−	−	203.5	0.59	
14	460	15.4	96.7	59	14.2	76.1	638	4.1	−	−	266.0	0.69	
15	445	14.0	96.9	54	12.2	77.2	914	6.5	−	−	257.0	0.73	
16	520	13.8	97.4	58	13.0	77.6	1,073	7.8	−	−	278.0	0.81	
17	679	17.9	97.4	74	17.3	76.6	1,392	7.8	−	−	341.5	0.76	
18	497	13.5	97.3	53	12.1	76.9	1,030	7.6	−	−	249.0	0.74	
19	393	12.2	96.9	46	10.8	76.4	812	6.7	−	−	197.5	0.65	
20	449	14.6	96.8	54	11.8	78.1	914	6.3	−	−	258.5	0.71	
21	511	14.8	97.1	59	12.8	78.4	1,102	7.4	−	−	324.0	0.88	
22	515	15.6	97.0	63	13.4	78.7	1,175	7.5	−	−	345.5	0.88	
23	475	13.4	97.2	61	12.3	79.8	1,073	8.0	−	−	357.0	1.07	
24	618	16.0	97.4	70	14.8	78.7	1,407	8.8	−	−	469.0	1.17	
25	654	16.1	97.5	72	16.1	77.8	1,494	9.3	−	−	459.0	1.14	
26	612	16.3	97.3	71	14.9	79.1	1,465	9.0	−	−	417.0	1.03	
27	647	16.7	97.4	75	16.0	78.6	1,523	9.1	−	−	487.0	1.16	
28	607	16.2	97.3	70	15.0	78.5	1,407	8.7	−	−	443.0	1.09	
29	625	19.3	96.9	73	15.9	78.2	1,494	7.8	−	−	425.0	0.88	
30	552	23.8	95.7	72	16.5	77.2	1,291	5.4	−	−	362.0	0.61	
合計	16,778	478.1	−	1,889	423.3	−	31,538	−	−	−	10,116.0	−	
最大	986	23.8	98.3	84	19.2	79.8	2,059	11.9	−	−	487.0	1.17	
最小	347	12.2	95.7	44	10.2	75.6	0	0.0	−	−	197.5	0.59	
平均	559	15.9	97.2	63	14.1	77.6	1,051	6.6	−	−	337.2	0.85	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2025年 9月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	−	−	2.15	
2	2.84	2.83	−	
3	−	−	−	
4	5.57	−	−	
5	−	−	1.75	
6	−	−	−	
7	−	−	−	
8	2.75	2.76	−	
9	−	−	−	
10	−	−	−	
11	−	−	−	
12	5.63	−	2.03	
13	−	−	−	
14	−	−	−	
15	−	−	−	
16	2.78	2.76	−	
17	−	−	−	
18	5.47	−	−	
19	−	−	−	
20	−	−	−	
21	−	−	−	
22	2.74	2.84	2.52	
23	−	−	−	
24	−	−	−	
25	5.66	−	−	
26	−	−	−	
27	−	−	−	
28	−	−	−	
29	2.65	2.99	−	
30	−	−	−	
合計	36.09	14.18	8.45	
最大	5.66	2.99	2.52	
最小	2.65	2.76	1.75	
####	4.01	2.84	2.11	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2025年 9月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	84.92	24:00	0:00	3.2	10.55	32.7	10.5	32.7	−	2,168.0	0	2,168	1,206.5	
2	87.96	24:00	0:00	3.4	−	−	−	−	−	754	0	754	1,386.8	
3	61.68	16:32	0:30	2.7	9.62	35.3	9.6	35.3	−	672	0	672	991.9	
4	−	−	−	1.3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	10.08	30.3	10.0	30.3	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	234.6	64:32	0:30	10.6	30.25	−	30.1	−	0.0	3,594	0	3,594	3,585.2	
最大	88.0	24:00	0:30	3.4	10.55	35.3	10.5	35.3	−	2,168	−	2,168	1,386.8	
最小	61.7	16:32	0:00	1.3	9.62	30.3	9.6	30.3	−	672	−	672	991.9	
平均	78.19	21:30	0:30	2.7	10.08	32.7	10.0	32.7	−	1,198	−	1,198	1,195.1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2025年 9月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	101.57	21:30	1:28	3.9	−	−	−	−	−	1,834	0	1,834	1,607.8	
2	94.92	23:27	0:33	3.4	−	−	−	−	−	784	0	784	1,670.1	
3	85.90	19:05	0:41	3.2	9.99	35.7	9.9	35.7	−	1,142	0	1,142	1,423.7	
4	108.77	24:00	0:00	6.3	−	−	−	−	−	1,191	0	1,191	1,861.8	
5	109.34	22:18	1:42	4.7	19.48	33.7	19.3	33.7	−	1,091	0	1,091	1,920.2	
6	127.86	24:00	0:00	7.1	−	−	−	−	−	664	0	664	2,053.6	
7	126.42	24:00	0:00	7.5	−	−	−	−	−	1,115	0	1,115	1,945.6	
8	120.58	24:00	0:00	6.5	19.92	30.5	19.8	30.5	−	1,224	0	1,224	1,891.0	
9	106.32	24:00	0:00	4.9	−	−	−	−	4.0	1,362	0	1,362	1,640.8	
10	104.08	24:00	0:00	5.3	20.59	30.3	20.5	30.3	−	1,627	0	1,627	1,684.0	
11	97.80	24:00	0:00	4.3	−	−	−	−	−	1,955	0	1,955	1,634.5	
12	104.48	24:00	0:00	5.1	20.26	30.5	20.1	30.5	4.0	1,249	0	1,249	1,739.9	
13	111.58	24:00	0:00	5.7	−	−	−	−	−	523	0	523	1,938.0	
14	118.76	24:00	0:00	6.4	−	−	−	−	−	976	0	976	1,769.1	
15	105.15	24:00	0:00	5.3	−	−	−	−	−	1,012	0	1,012	1,692.9	
16	121.30	24:00	0:00	6.0	19.89	29.4	19.8	29.4	−	1,018	0	1,018	1,851.7	
17	117.04	24:00	0:00	4.9	20.43	30.8	20.4	30.8	−	591	0	591	1,924.1	
18	109.96	24:00	0:00	4.5	20.12	33.5	20.1	33.5	4.0	556	0	556	1,875.8	
19	111.52	24:00	0:00	4.9	9.53	34.6	9.5	34.6	−	517	0	517	1,935.5	
20	111.60	24:00	0:00	4.9	−	−	−	−	−	1,619	0	1,619	1,919.0	
21	94.12	24:00	0:00	4.1	−	−	−	−	−	1,729	0	1,729	1,611.6	
22	86.30	24:00	0:00	3.5	19.16	29.6	19.0	29.6	−	2,174	0	2,174	1,527.8	
23	91.72	24:00	0:00	3.7	−	−	−	−	4.0	2,605	0	2,605	1,565.9	
24	115.30	24:00	0:00	4.8	−	−	−	−	−	1,815	0	1,815	1,957.1	
25	124.30	24:00	0:00	5.0	20.80	29.3	20.7	29.3	−	555	0	555	2,049.8	
26	119.08	24:00	0:00	4.6	−	−	−	−	−	1,241	0	1,241	1,982.5	
27	129.90	24:00	0:00	5.0	−	−	−	−	−	1,036	0	1,036	2,081.5	
28	129.46	24:00	0:00	5.9	−	−	−	−	−	718	0	718	2,052.3	
29	118.12	24:00	0:00	4.2	19.49	32.4	19.4	32.4	−	692	0	692	1,953.3	
30	118.88	24:00	0:00	5.1	−	−	−	−	−	536	0	536	1,986.3	
合計	3,322.13	710:20	4:24	150.7	219.66	−	218.5	−	16.0	35,151	0	35,151	54,747.2	
最大	129.90	24:00	1:42	7.5	20.80	35.7	20.7	35.7	4.0	2,605	−	2,605	2,081.5	
最小	85.90	19:05	0:00	3.2	9.53	29.3	9.5	29.3	4.0	517	−	517	1,423.7	
平均	110.74	23:40	1:06	5.0	18.31	31.4	18.2	31.4	4.0	1,172	−	1,172	1,824.9	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2025年 9月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	112,660	−	−	−	−	−	−	46	1	47	8	
2	117,370	−	−	−	−	−	−	81	1	82	9	
3	112,490	−	−	−	18	−	6	72	1	73	9	
4	112,580	−	−	−	−	−	−	72	0	72	8	
5	129,680	−	−	−	−	−	3,058	70	1	71	6	
6	99,130	−	−	−	−	−	−	55	1	56	2	
7	102,050	−	−	−	−	−	−	51	0	51	1	
8	104,030	−	−	−	−	−	−	72	1	73	11	
9	101,890	−	−	−	−	−	−	101	0	101	8	
10	103,710	−	−	−	−	−	26	73	1	74	8	
11	118,260	−	−	−	−	−	753	55	0	55	9	
12	108,230	−	−	−	−	−	409	52	1	53	6	
13	100,230	−	−	−	−	−	−	39	1	40	2	
14	102,940	−	−	−	−	−	−	34	0	34	0	
15	100,580	−	−	−	−	−	−	34	1	35	2	
16	100,860	−	−	−	−	−	−	37	1	38	9	
17	101,660	−	−	−	−	−	−	38	0	38	11	
18	102,390	−	−	−	180	−	15	45	1	46	8	
19	97,910	−	−	−	−	−	−	40	1	41	5	
20	99,040	−	−	−	−	−	−	29	2	31	2	
21	99,590	−	−	−	−	−	−	23	0	23	2	
22	99,750	−	−	−	−	−	−	29	1	30	9	
23	98,590	−	−	−	−	−	−	26	0	26	2	
24	103,560	−	−	−	−	−	−	30	1	31	11	
25	104,930	−	−	−	−	−	19	46	0	46	8	
26	104,770	−	−	−	−	−	19	53	1	54	8	
27	98,710	−	−	−	−	−	−	51	1	52	3	
28	98,760	−	−	−	−	−	−	37	0	37	1	
29	105,950	−	−	−	−	−	439	34	1	35	9	
30	96,600	−	−	−	−	−	16	30	1	31	8	
合計	3,138,900	0	−	−	198	0	4,760	1,455	21	1,476	185	
最大	129,680	0	−	−	180	0	3,058	101	2	101	11	
最小	96,600	0	−	−	18	0	6	23	0	23	0	
平均	104,630	−	−	−	99	−	476	49	1	49	6	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2025年 9月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	43,610	13,110	30.1	248,502	570	1,500	−	5,500	−	5.5	4.4	130	----	838	600	A系生物反応槽容量
2	43,810	13,160	30.0	251,828	575	1,480	77.4	5,200	−	5.5	3.8	120	----	839	720	1池1244m³
3	43,550	13,090	30.1	224,341	515	1,440	−	4,200	0.28	5.5	7.3	120	----	838	465	
4	46,010	13,840	30.1	211,194	459	1,490	−	4,500	−	5.2	7.2	98	----	1,039	440	
5	53,850	16,160	30.0	180,736	336	1,440	−	4,800	−	4.4	7.1	110	----	1,835	385	
6	50,140	15,070	30.1	194,338	388	1,270	−	5,800	−	4.8	−	150	----	834	430	
7	45,830	13,730	30.0	241,340	527	1,330	−	6,600	−	5.2	−	110	----	821	400	
8	45,980	13,840	30.1	224,823	489	1,390	−	6,800	−	5.2	4.8	120	----	831	400	
9	45,770	13,760	30.1	214,446	469	1,440	78.7	7,000	−	5.2	4.8	110	----	828	400	
10	45,770	13,760	30.1	215,386	471	1,520	−	6,100	−	5.2	4.9	99	----	826	480	
11	51,100	15,340	30.0	207,281	406	1,490	−	6,300	0.05	4.7	4.1	100	----	1,384	560	
12	48,350	14,530	30.1	198,031	410	1,320	−	5,400	−	4.9	4.1	120	----	1,028	560	
13	51,160	15,240	29.8	216,170	423	1,290	−	6,400	−	4.7	−	130	----	835	440	
14	48,280	14,570	30.2	232,354	481	1,380	−	5,200	−	4.9	−	94	----	841	440	
15	43,700	13,490	30.9	213,266	488	1,430	−	5,300	−	5.5	−	96	----	843	440	
16	45,410	13,690	30.1	215,245	474	1,480	76.4	5,100	−	5.3	5.5	110	----	838	480	
17	44,590	13,620	30.5	226,771	509	1,470	−	4,800	0.27	5.4	5.8	110	----	838	520	
18	43,450	13,240	30.5	223,910	515	1,470	−	4,900	−	5.5	5.4	100	----	938	520	
19	41,400	12,670	30.6	211,183	510	1,430	−	5,200	−	5.8	4.6	120	----	832	560	
20	44,440	13,470	30.3	235,032	529	1,430	−	5,600	−	5.4	−	98	----	835	560	
21	40,920	12,850	31.4	220,257	538	1,430	−	5,400	−	5.8	−	130	----	834	490	
22	38,910	12,040	30.9	211,019	542	1,450	79.6	5,400	−	6.1	6.2	120	----	826	400	
23	39,410	12,210	31.0	224,632	570	1,470	−	5,600	−	6.1	−	100	----	827	350	
24	41,300	12,760	30.9	249,139	603	1,590	−	6,100	0.26	5.8	6.9	110	----	833	370	
25	39,300	12,410	31.6	240,575	612	1,610	−	5,900	−	6.1	5.3	99	----	830	500	
26	42,370	13,210	31.2	253,742	599	1,590	−	5,800	−	5.6	4.7	110	----	829	560	
27	39,310	11,870	30.2	216,483	551	1,540	−	6,200	−	6.1	−	120	----	835	560	
28	38,000	11,520	30.3	215,571	567	1,520	−	6,400	−	6.3	−	120	----	838	560	
29	47,280	14,210	30.1	201,280	426	1,490	−	6,400	−	5.1	3.9	130	----	992	560	
30	44,170	13,270	30.0	190,814	432	1,370	79.4	5,500	−	5.4	4.2	120	----	837	560	
合計	1,337,170	405,730	−	6,609,689	−	−	−	−	−	−	−	−	0	27,222	14,710	
最大	53,850	16,160	31.6	253,742	612	1,610	79.6	7,000	0.28	6.3	7.3	150	−	1,835	720	
最小	38,000	11,520	29.8	180,736	336	1,270	76.4	4,200	0.05	4.4	3.8	94	−	821	350	
平均	44,572	13,524	30.3	220,323	494	1,450	78.3	5,600	0.21	5.4	5.3	110	−	907	490	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2025年 9月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2025年 9月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	63,487	19,100	30.1	249,440	393	1,470	-	5,200	-	5.9	4.5	160	----	1,156	960	B系生物反応槽容量
2	62,784	18,940	30.2	260,754	415	1,450	77.1	5,000	-	5.9	4.5	140	----	1,156	960	1池3883m^3
3	63,057	18,920	30.0	249,160	395	1,400	-	4,800	0.27	5.9	7.9	140	----	1,130	575	
4	64,103	21,740	33.9	245,491	383	1,480	-	4,800	-	5.8	7.6	170	----	1,100	600	
5	67,898	22,700	33.4	199,409	294	1,390	-	4,800	-	5.5	7.5	150	----	1,470	560	
6	69,294	21,020	30.3	199,021	287	1,300	-	5,400	-	5.4	-	170	----	1,085	780	
7	65,409	20,460	31.3	227,948	348	1,350	-	5,500	-	5.7	-	170	----	1,145	720	
8	65,112	19,630	30.1	228,117	350	1,380	-	5,700	-	5.7	4.9	160	----	1,130	720	
9	62,609	18,890	30.2	213,306	341	1,390	79.4	5,400	-	6.0	5.5	130	----	1,135	680	
10	62,038	18,660	30.1	221,879	358	1,370	-	4,800	-	6.0	6.2	150	----	1,166	680	
11	70,420	22,330	31.7	212,122	301	1,330	-	4,600	0.05	5.3	7.2	160	----	1,240	590	
12	68,202	21,060	30.9	206,173	302	1,340	-	4,700	-	5.5	7.8	130	----	1,328	525	
13	71,076	21,310	30.0	217,120	305	1,370	-	4,800	-	5.2	-	120	----	1,125	560	
14	67,299	20,270	30.1	231,527	344	1,410	-	4,900	-	5.5	-	150	----	1,115	560	
15	63,871	19,260	30.2	231,856	363	1,440	-	4,900	-	5.8	-	140	----	1,135	560	
16	65,975	19,890	30.1	245,690	372	1,460	77.9	5,100	-	5.7	6.7	130	----	1,151	600	
17	63,822	19,240	30.1	235,021	368	1,430	-	5,000	0.25	5.8	5.7	140	----	1,145	760	
18	61,558	18,920	30.7	235,264	382	1,430	-	5,000	-	6.1	5.2	180	----	1,120	800	
19	59,484	17,930	30.1	222,358	374	1,430	-	5,100	-	6.3	5.3	140	----	1,120	770	
20	61,039	18,320	30.0	231,403	379	1,430	-	5,200	-	6.1	-	140	----	1,161	760	
21	59,465	17,960	30.2	241,362	406	1,440	-	5,100	-	6.3	-	130	----	1,135	690	
22	54,666	16,500	30.2	226,308	414	1,430	79.9	5,100	-	6.8	6.7	140	----	1,145	610	
23	55,944	16,870	30.2	234,431	419	1,470	-	4,800	-	6.7	-	150	----	1,156	470	
24	58,278	18,140	31.1	256,798	441	1,520	-	4,900	0.25	6.4	9.1	130	----	1,161	520	
25	57,543	15,350	26.7	246,998	429	1,490	-	4,800	-	6.5	6.9	180	----	1,171	675	
26	61,415	18,990	30.9	246,019	401	1,510	-	5,300	-	6.1	6.8	150	----	1,156	630	
27	57,504	17,570	30.6	243,967	424	1,540	-	6,100	-	6.5	-	270	----	1,145	645	
28	54,726	17,240	31.5	243,181	444	1,530	-	6,100	-	6.8	-	240	----	1,140	680	
29	64,832	19,020	29.3	229,050	353	1,470	-	6,100	-	5.7	5.2	150	----	1,211	680	
30	65,130	19,630	30.1	205,870	316	1,450	79.0	5,800	-	5.7	5.4	160	----	1,166	680	
合計	1,888,040	575,860	-	6,937,043	-	-	-	-	-	-	-	-	0	34,899	20,000	
最大	71,076	22,700	33.9	260,754	444	1,540	79.9	6,100	0.27	6.8	9.1	270	-	1,470	960	
最小	54,666	15,350	26.7	199,021	287	1,300	77.1	4,600	0.05	5.2	4.5	120	-	1,085	470	
平均	62,935	19,195	30.5	231,235	367	1,430	78.7	5,200	0.20	6.0	6.3	160	-	1,163	667	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2025年 9月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	56,999	17,180	30.1	325,742	571	1,460	-	6,000	-	6.5	5.4	160	----	1,124	680	C系生物反応槽容量
2	56,471	16,990	30.1	318,220	564	1,500	77.3	6,000	-	6.6	5.5	140	----	1,124	680	1池3883m^3
3	56,815	17,110	30.1	291,731	513	1,590	-	6,300	0.21	6.6	4.8	130	----	1,100	820	
4	59,588	17,920	30.1	295,431	496	1,610	-	5,900	-	6.3	4.7	120	----	1,070	880	
5	66,503	20,010	30.1	248,990	374	1,420	-	5,600	-	5.6	4.9	140	----	1,440	770	
6	66,154	19,930	30.1	248,850	376	1,320	-	5,700	-	5.6	-	150	----	1,055	540	
7	62,391	18,760	30.1	279,175	447	1,380	-	6,000	-	6.0	-	130	----	1,115	480	
8	62,061	18,670	30.1	282,658	455	1,460	-	6,400	-	6.0	6.8	150	----	1,100	480	
9	59,559	17,940	30.1	265,758	446	1,490	78.6	6,400	-	6.3	4.3	130	----	1,105	800	
10	59,006	17,730	30.0	275,339	467	1,510	-	5,700	-	6.3	5.0	140	----	1,134	800	
11	68,123	20,480	30.1	257,893	379	1,410	-	5,200	0.05	5.5	5.4	140	----	1,210	750	
12	63,831	19,870	31.1	250,431	392	1,390	-	5,200	-	5.8	6.1	110	----	1,152	640	
13	63,156	20,250	32.1	260,212	412	1,420	-	5,100	-	5.9	-	120	----	1,095	720	
14	63,857	19,240	30.1	282,121	442	1,420	-	5,500	-	5.8	-	130	----	1,085	720	
15	60,449	18,180	30.1	289,793	479	1,460	-	5,600	-	6.2	-	120	----	1,105	720	
16	62,403	18,770	30.1	313,568	502	1,450	77.7	5,600	-	6.0	5.0	130	----	1,119	745	
17	60,325	18,130	30.1	290,803	482	1,410	-	5,700	0.24	6.2	5.9	140	----	1,115	640	
18	58,078	19,160	33.0	319,086	549	1,440	-	5,500	-	6.4	5.3	140	----	1,090	730	
19	55,979	18,270	32.6	286,031	511	1,440	-	5,400	-	6.7	4.6	140	----	1,090	855	
20	57,475	17,280	30.1	285,428	497	1,420	-	5,600	-	6.5	-	110	----	1,129	800	
21	49,587	14,970	30.2	279,247	563	1,440	-	5,600	-	7.5	-	120	----	1,105	710	
22	50,684	15,270	30.1	299,666	591	1,430	79.4	5,600	-	7.4	6.3	110	----	1,115	595	
23	51,984	15,670	30.1	301,800	581	1,480	-	5,900	-	7.2	-	120	----	1,124	460	
24	54,175	16,310	30.1	310,914	574	1,540	-	6,200	0.23	6.9	7.3	110	----	1,129	520	
25	53,432	16,060	30.1	312,808	585	1,570	-	6,200	-	7.0	5.4	120	----	1,139	705	
26	57,529	17,310	30.1	303,041	527	1,550	-	6,200	-	6.5	5.2	120	----	1,124	735	
27	54,157	16,310	30.1	310,697	574	1,580	-	6,200	-	6.9	-	160	----	1,115	685	
28	51,511	15,530	30.1	318,165	618	1,570	-	6,200	-	7.2	-	150	----	1,110	720	
29	61,904	18,630	30.1	287,750	465	1,490	-	5,900	-	6.0	5.1	130	----	1,179	720	
30	59,809	17,990	30.1	259,703	434	1,420	79.6	5,800	-	6.2	5.3	120	----	1,134	680	
合計	1,763,995	535,920	-	8,651,051	-	-	-	-	-	-	-	-	0	33,831	20,780	
最大	68,123	20,480	33.0	325,742	618	1,610	79.6	6,400	0.24	7.5	7.3	160	-	1,440	880	
最小	49,587	14,970	30.0	248,850	374	1,320	77.3	5,100	0.05	5.5	4.3	110	-	1,055	460	
平均	58,800	17,864	30.4	288,368	490	1,470	78.5	5,800	0.18	6.4	5.4	130	-	1,128	693	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2025年 9月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	32,940	10,240	31.1	196,055	595	1,400	-	4,900	-	10.2	7.7	120	----	1,015	520	D系生物反応槽容量
2	32,420	10,190	31.4	197,222	608	1,400	77.0	5,000	-	10.3	8.1	110	----	1,001	480	1池3484m^3
3	33,930	10,490	30.9	198,134	584	1,360	-	5,100	0.21	9.9	7.7	120	----	991	485	
4	36,400	11,160	30.7	194,997	536	1,340	-	5,100	-	9.2	8.3	120	----	967	440	
5	43,970	13,270	30.2	158,866	361	1,280	-	5,300	-	7.6	9.6	120	----	1,087	350	
6	35,250	10,730	30.4	158,227	449	1,310	-	5,600	-	9.5	-	120	----	1,159	475	
7	33,050	10,180	30.8	178,689	541	1,270	-	5,300	-	10.1	-	110	303	1,024	410	
8	33,330	10,190	30.6	186,125	558	1,270	-	5,300	-	10.0	9.3	120	----	913	360	
9	33,270	10,210	30.7	180,207	542	1,310	76.0	5,500	-	10.1	10.8	110	----	1,035	320	
10	36,090	10,880	30.1	192,215	533	1,380	-	5,600	-	9.3	7.8	97	----	1,007	440	
11	40,250	12,150	30.2	166,243	413	1,420	-	5,900	0.20	8.3	8.4	110	----	1,025	400	
12	35,650	10,910	30.6	161,673	454	1,410	-	5,900	-	9.4	8.3	100	----	1,052	400	
13	33,110	10,340	31.2	156,532	473	1,380	-	5,700	-	10.1	-	110	908	1,159	400	
14	29,560	9,860	33.4	152,602	516	1,360	-	5,300	-	11.3	-	110	551	1,061	400	
15	29,740	9,820	33.0	166,201	559	1,380	-	5,400	-	11.2	-	100	----	1,003	400	
16	30,510	9,800	32.1	171,608	562	1,390	74.5	5,500	-	11.0	8.4	110	----	998	420	
17	31,430	9,800	31.2	174,566	555	1,280	-	5,300	0.21	10.6	8.4	120	----	1,008	400	
18	33,950	10,430	30.7	189,194	557	1,270	-	5,400	-	9.9	9.1	100	----	1,007	360	
19	33,340	10,130	30.4	186,234	559	1,300	-	5,600	-	10.0	9.0	120	----	1,050	360	
20	30,660	10,020	32.7	191,159	623	1,380	-	5,700	-	10.9	-	100	----	1,043	400	
21	32,970	10,180	30.9	202,658	615	1,390	-	5,900	-	10.1	-	93	----	1,062	400	
22	33,830	10,280	30.4	215,123	636	1,410	76.9	6,000	-	9.9	8.2	89	----	1,052	400	
23	32,620	10,030	30.7	215,896	662	1,440	-	5,800	-	10.3	-	83	----	1,018	400	
24	30,840	9,920	32.2	214,359	695	1,480	-	5,700	0.18	10.8	9.0	93	----	958	400	
25	33,110	10,240	30.9	215,057	650	1,480	-	6,000	-	10.1	8.6	93	----	1,091	400	
26	33,580	10,390	30.9	213,362	635	1,460	-	5,700	-	10.0	8.1	100	----	1,044	440	
27	32,620	10,070	30.9	208,447	639	1,480	-	5,400	-	10.3	-	96	----	1,063	440	
28	32,580	10,180	31.2	214,783	659	1,470	-	5,400	-	10.3	-	92	----	1,053	440	
29	34,360	10,620	30.9	185,683	540	1,460	-	5,500	-	9.7	8.4	100	----	1,113	440	
30	33,560	10,250	30.5	179,476	535	1,430	77.3	5,500	-	10.0	8.2	100	----	1,042	440	
合計	1,008,920	312,960	-	5,621,593	-	-	-	-	-	-	-	-	1,762	31,101	12,420	
最大	43,970	13,270	33.4	215,896	695	1,480	77.3	6,000	0.21	11.3	10.8	120	908	1,159	520	
最小	29,560	9,800	30.1	152,602	361	1,270	74.5	4,900	0.18	7.6	7.7	83	303	913	320	
平均	33,631	10,432	31.0	187,386	557	1,380	76.3	5,500	0.20	10.0	8.6	110	587	1,037	414	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2025年 9月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	33,320	10,310	30.9	208,189	625	1,490	-	5,400	-	10.0	7.4	110	----	1,010	520	E系生物反応槽容量
2	32,810	10,220	31.1	207,685	633	1,460	76.9	5,400	-	10.2	6.7	110	----	973	560	1池3484m^3
3	34,480	10,610	30.8	207,701	602	1,410	-	5,800	0.21	9.7	6.5	110	----	1,004	525	
4	37,300	11,360	30.5	204,944	549	1,390	-	5,700	-	9.0	7.7	110	----	956	440	
5	44,210	13,320	30.1	168,365	381	1,330	-	5,900	-	7.6	8.2	120	----	1,131	385	
6	35,740	10,790	30.2	170,122	476	1,360	-	6,300	-	9.4	-	110	----	1,160	475	
7	33,760	10,290	30.5	189,681	562	1,330	-	5,900	-	9.9	-	98	302	1,034	410	
8	34,050	10,300	30.2	197,714	581	1,320	-	6,000	-	9.8	8.5	120	----	922	360	
9	33,990	10,280	30.2	192,959	568	1,370	77.6	6,000	-	9.8	8.5	110	----	971	370	
10	37,010	11,140	30.1	205,305	555	1,450	-	5,800	-	9.0	8.1	95	----	987	430	
11	39,980	12,060	30.2	178,436	446	1,480	-	5,900	0.19	8.4	7.9	110	----	1,098	440	
12	36,870	11,170	30.3	174,313	473	1,440	-	5,800	-	9.1	7.9	96	----	1,006	440	
13	32,450	10,330	31.8	169,133	521	1,410	-	5,400	-	10.3	-	100	907	1,050	440	
14	28,380	9,860	34.7	166,779	588	1,380	-	4,900	-	11.8	-	100	550	959	440	
15	28,720	9,710	33.8	180,297	628	1,390	-	4,800	-	11.6	-	100	----	977	440	
16	30,390	9,760	32.1	186,165	613	1,390	73.8	5,100	-	11.0	8.6	100	----	991	440	
17	31,170	9,800	31.4	179,517	576	1,270	-	5,100	0.21	10.7	8.7	120	----	974	400	
18	34,280	10,530	30.7	189,681	553	1,260	-	5,200	-	9.8	9.4	96	----	996	360	
19	32,940	10,000	30.4	182,242	553	1,310	-	5,300	-	10.2	9.6	100	----	1,065	360	
20	30,040	10,000	33.3	184,417	614	1,370	-	5,200	-	11.1	-	96	----	1,160	400	
21	32,560	10,170	31.2	194,736	598	1,400	-	5,500	-	10.3	-	85	----	1,056	400	
22	33,480	10,230	30.6	203,175	607	1,470	77.5	5,600	-	10.0	9.1	87	----	993	400	
23	32,120	10,000	31.1	203,524	634	1,430	-	5,500	-	10.4	-	78	----	981	400	
24	30,110	9,890	32.8	202,317	672	1,480	-	5,600	0.18	11.1	9.2	89	----	1,001	400	
25	32,610	10,150	31.1	203,195	623	1,490	-	5,900	-	10.3	8.8	87	----	1,062	400	
26	33,160	10,320	31.1	202,233	610	1,480	-	6,100	-	10.1	7.7	91	----	1,038	440	
27	32,220	9,980	31.0	196,228	609	1,510	-	6,000	-	10.4	-	91	----	987	440	
28	32,250	9,950	30.9	202,130	627	1,500	-	6,100	-	10.4	-	90	----	963	440	
29	36,270	11,060	30.5	173,564	479	1,480	-	6,100	-	9.2	7.6	97	----	1,107	440	
30	35,720	10,760	30.1	166,679	467	1,440	76.8	5,800	-	9.4	7.2	99	----	1,055	480	
合計	1,012,390	314,350	-	5,691,426	-	-	-	-	-	-	-	-	1,759	30,667	12,875	
最大	44,210	13,320	34.7	208,189	672	1,510	77.6	6,300	0.21	11.8	9.6	120	907	1,160	560	
最小	28,380	9,710	30.1	166,679	381	1,260	73.8	4,800	0.18	7.6	6.5	78	302	922	360	
平均	33,746	10,478	31.1	189,714	562	1,410	76.5	5,600	0.20	10.0	8.2	100	586	1,022	429	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2025年 9月度　　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ固形物量)	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ量)	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m^3	%	t	m^3	t	t	m^3	%	t	m^3	t	t	
1	599	0.97	5.81	581	−	−	249	1.01	2.51	251	−	−	
2	988	0.85	8.38	838	−	−	237	0.99	2.35	235	−	−	
3	929	0.79	7.37	737	−	−	229	1.01	2.31	231	−	−	
4	956	0.77	7.32	732	−	−	256	0.99	2.53	253	−	−	
5	1,043	0.79	8.23	823	−	−	343	0.98	3.36	336	−	−	
6	1,043	0.66	6.93	693	−	−	343	0.98	3.36	336	−	−	
7	1,044	0.69	7.18	718	−	−	344	1.00	3.44	344	−	−	
8	986	0.65	6.42	642	−	−	188	0.99	1.86	186	−	−	
9	1,006	0.68	6.82	682	−	−	206	0.99	2.04	204	−	−	
10	754	0.67	5.08	508	−	−	154	0.99	1.52	152	−	−	
11	1,095	0.93	10.16	1016	−	−	344	0.99	3.41	341	−	−	
12	1,094	0.80	8.77	877	−	−	344	0.98	3.36	336	−	−	
13	993	0.81	8.02	802	−	−	344	0.97	3.34	334	−	−	
14	904	0.75	6.76	676	−	−	204	0.99	2.02	202	−	−	
15	766	0.75	5.74	574	−	−	115	0.97	1.12	112	−	−	
16	801	0.72	5.80	580	−	−	151	0.99	1.49	149	−	−	
17	832	0.74	6.13	613	−	−	181	0.99	1.79	179	−	−	
18	903	0.73	6.57	657	−	−	202	0.99	2.00	200	−	−	
19	975	0.75	7.31	731	−	−	278	1.00	2.78	278	−	−	
20	945	0.66	6.21	621	−	−	196	1.00	1.96	196	−	−	
21	905	0.73	6.59	659	−	−	205	1.01	2.07	207	−	−	
22	883	0.70	6.16	616	−	−	183	1.00	1.83	183	−	−	
23	921	0.65	6.02	602	−	−	221	0.97	2.14	214	−	−	
24	1,020	0.64	6.51	651	−	−	220	1.01	2.22	222	−	−	
25	928	0.66	6.14	614	−	−	228	0.99	2.26	226	−	−	
26	944	0.66	6.24	624	−	−	245	1.00	2.45	245	−	−	
27	935	0.68	6.33	633	−	−	235	0.99	2.33	233	−	−	
28	968	0.81	7.86	786	−	−	218	0.97	2.11	211	−	−	
29	634	1.15	7.30	730	−	−	340	0.98	3.33	333	−	−	
30	1,073	1.10	11.83	1183	−	−	346	0.99	3.43	343	−	−	
合計	27,867	−	211.99	21199	0.00	0.00	7,349	−	72.72	7272	−	−	
最大	1,095	1.15	11.83	1183	−	−	346	1.01	3.44	344	−	−	
最小	599	0.64	5.08	508	−	−	115	0.97	1.12	112	−	−	
平均	929	0.76	7.07	707	−	−	245	0.99	2.42	242	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2025年 9月度　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備 考
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量	濃度	固形物量	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量						
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t	
1	−	−	−	−	−	−	350	−	0.94	−	3.3	3.3	330	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	751	−	0.79	−	6.0	6.0	603	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	700	−	0.71	−	5.1	5.1	506	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	700	−	0.69	−	4.8	4.8	479	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	700	−	0.69	−	4.9	4.9	487	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	700	−	0.51	−	3.6	3.6	357	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	700	−	0.53	−	3.7	3.7	374	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	798	−	0.57	−	4.6	4.6	456	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	800	−	0.59	−	4.8	4.8	478	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	600	−	0.84	−	3.6	3.6	356	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	751	−	0.90	−	6.8	6.8	675	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	750	−	0.72	−	5.4	5.4	541	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	649	−	0.72	−	4.7	4.7	468	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	700	−	0.69	−	4.7	4.7	474	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	651	−	0.70	−	4.6	4.6	462	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	650	−	0.65	−	4.3	4.3	431	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	651	−	0.63	−	4.3	4.3	434	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	701	−	0.65	−	4.6	4.6	457	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	697	−	0.66	−	4.5	4.5	453	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	749	−	0.59	−	4.3	4.3	425	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	700	−	0.66	−	4.5	4.5	452	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	700	−	0.64	−	4.3	4.3	433	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	700	−	0.55	−	3.9	3.9	388	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	800	−	0.52	−	4.3	4.3	429	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	700	−	0.55	−	3.9	3.9	388	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	699	−	0.55	−	3.8	3.8	379	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	700	−	0.56	−	4.0	4.0	400	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	750	−	0.76	−	5.8	5.8	575	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	294	−	1.35	−	4.0	4.0	397	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	727	−	1.11	−	8.4	8.4	840	−	−	−	−	−	
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	20518	−	−	0.0	139.3	139.3	13927	−	−	0	−	0.00	
最大	−	−	−	−	−	−	800	−	1.35	−	8.4	8.4	840	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	294	−	0.51	−	3.3	3.3	330	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	684	−	0.68	−	4.6	4.6	464	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2025年 9月度　No.5-3

日	スクリュープレス脱水機													備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄)	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
合計	0	0.0	–	0	0.0	–	–	–	0	–	0.00	–	0	
最大	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
最小	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
平均	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2025年 9月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.00	0.00	0:00	0.0	0.00	−	0.0	−	0.0	0	0	0	0.0	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2025年 9月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	－	599	－	－	599	－	158.5	－	－	158.5	－	5.5	－	－	5.5
2	－	988	－	－	988	－	200.4	－	－	200.4	－	7.2	－	－	7.2
3	－	929	－	－	929	－	149.8	－	－	149.8	－	6.3	－	－	6.3
4	－	956	－	－	956	－	142.5	－	－	142.5	－	6.4	－	－	6.4
5	－	1,043	－	－	1,043	－	172.8	－	－	172.8	－	7.4	－	－	7.4
6	－	1,043	－	－	1,043	－	167.6	－	－	167.6	－	5.9	－	－	5.9
7	－	1,044	－	－	1,044	－	143.4	－	－	143.4	－	6.2	－	－	6.2
8	－	986	－	－	986	－	123.4	－	－	123.4	－	5.5	－	－	5.5
9	－	1,006	－	－	1,006	－	140.9	－	－	140.9	－	5.8	－	－	5.8
10	－	754	－	－	754	－	127.5	－	－	127.5	－	4.5	－	－	4.5
11	－	1,095	－	－	1,095	－	230.9	－	－	230.9	－	8.8	－	－	8.8
12	－	1,093	－	－	1,093	－	178.7	－	－	178.7	－	8.0	－	－	8.0
13	－	993	－	－	993	－	161.0	－	－	161.0	－	7.0	－	－	7.0
14	－	904	－	－	904	－	147.5	－	－	147.5	－	6.1	－	－	6.1
15	－	766	－	－	766	－	113.1	－	－	113.1	－	5.1	－	－	5.1
16	－	801	－	－	801	－	118.8	－	－	118.8	－	5.0	－	－	5.0
17	－	832	－	－	832	－	124.8	－	－	124.8	－	5.4	－	－	5.4
18	－	903	－	－	903	－	125.1	－	－	125.1	－	5.6	－	－	5.6
19	－	975	－	－	975	－	138.9	－	－	138.9	－	6.3	－	－	6.3
20	－	945	－	－	945	－	128.6	－	－	128.6	－	5.5	－	－	5.5
21	－	905	－	－	905	－	153.0	－	－	153.0	－	5.9	－	－	5.9
22	－	883	－	－	883	－	127.9	－	－	127.9	－	5.4	－	－	5.4
23	－	921	－	－	921	－	113.3	－	－	113.3	－	5.1	－	－	5.1
24	－	1,020	－	－	1,020	－	128.9	－	－	128.9	－	5.7	－	－	5.7
25	－	928	－	－	928	－	121.9	－	－	121.9	－	5.3	－	－	5.3
26	－	944	－	－	944	－	126.7	－	－	126.7	－	5.3	－	－	5.3
27	－	935	－	－	935	－	121.9	－	－	121.9	－	5.5	－	－	5.5
28	－	968	－	－	968	－	156.9	－	－	156.9	－	6.7	－	－	6.7
29	－	634	－	－	634	－	144.7	－	－	144.7	－	6.5	－	－	6.5
30	－	1,073	－	－	1,073	－	260.3	－	－	260.3	－	10.9	－	－	10.9
			－	－				－	－				－	－	
合計	0	27,866	－	－	27,866	0.0	4,449.7	－	－	4,450	0.0	185.8	－	－	185.8
最大	0	1,095	－	－	1,095	0.0	260.3	－	－	260.3	0.0	10.9	－	－	10.9
最小	0	599	－	－	599	0.0	113.1	－	－	113.1	0.0	4.5	－	－	4.5
平均	0	929	－	－	929	0.0	148.3	－	－	148.3	0.0	6.2	－	－	6.2

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2025年 9月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.97	3.5	−	95.5	−	−	94.8	−	841	−	−	841	−	0.10	−	−	0.10	
2	0.85	3.6	−	85.9	−	−	85.7	−	1,436	−	−	1,436	−	0.10	−	−	0.10	
3	0.79	4.2	−	85.7	−	−	86.3	−	1,218	−	−	1,218	−	0.09	−	−	0.09	
4	0.77	4.5	−	87.1	−	−	86.5	−	1,233	−	−	1,233	−	0.09	−	−	0.09	
5	0.79	4.3	−	90.1	−	−	90.2	−	1,436	−	−	1,436	−	0.10	−	−	0.09	
6	0.66	3.5	−	85.2	−	−	85.5	−	1,392	−	−	1,392	−	0.09	−	−	0.09	
7	0.69	4.3	−	85.6	−	−	86.1	−	1,494	−	−	1,494	−	0.10	−	−	0.10	
8	0.65	4.5	−	86.1	−	−	85.9	−	1,421	−	−	1,421	−	0.10	−	−	0.10	
9	0.68	4.1	−	85.2	−	−	85.3	−	1,392	−	−	1,392	−	0.10	−	−	0.10	
10	0.67	3.6	−	89.7	−	−	88.2	−	972	−	−	972	−	0.09	−	−	0.09	
11	0.93	3.8	−	86.4	−	−	86.3	−	1,479	−	−	1,479	−	0.09	−	−	0.09	
12	0.80	4.5	−	91.3	−	−	92.0	−	1,363	−	−	1,363	−	0.09	−	−	0.09	
13	0.81	4.4	−	87.6	−	−	87.5	−	1,088	−	−	1,088	−	0.08	−	−	0.08	
14	0.75	4.2	−	90.5	−	−	89.7	−	1,146	−	−	1,146	−	0.09	−	−	0.09	
15	0.75	4.5	−	88.6	−	−	89.5	−	856	−	−	856	−	0.08	−	−	0.08	
16	0.72	4.2	−	85.8	−	−	86.2	−	1,030	−	−	1,030	−	0.09	−	−	0.09	
17	0.74	4.3	−	87.4	−	−	87.1	−	1,189	−	−	1,189	−	0.10	−	−	0.10	
18	0.73	4.5	−	85.4	−	−	84.8	−	1,233	−	−	1,233	−	0.09	−	−	0.09	
19	0.75	4.5	−	85.5	−	−	86.3	−	1,363	−	−	1,363	−	0.10	−	−	0.10	
20	0.66	4.3	−	87.6	−	−	88.7	−	1,349	−	−	1,349	−	0.10	−	−	0.10	
21	0.73	3.9	−	89.8	−	−	89.4	−	1,189	−	−	1,189	−	0.09	−	−	0.09	
22	0.70	4.2	−	87.4	−	−	87.1	−	1,305	−	−	1,305	−	0.10	−	−	0.10	
23	0.65	4.5	−	85.2	−	−	85.0	−	1,378	−	−	1,378	−	0.10	−	−	0.10	
24	0.64	4.4	−	87.3	−	−	87.7	−	1,450	−	−	1,450	−	0.10	−	−	0.10	
25	0.66	4.3	−	86.4	−	−	86.9	−	1,450	−	−	1,450	−	0.11	−	−	0.11	
26	0.66	4.2	−	85.6	−	−	85.5	−	1,436	−	−	1,436	−	0.11	−	−	0.10	
27	0.68	4.5	−	85.9	−	−	85.9	−	1,334	−	−	1,334	−	0.10	−	−	0.10	
28	0.81	4.3	−	85.2	−	−	85.9	−	1,436	−	−	1,436	−	0.10	−	−	0.10	
29	1.15	4.5	−	89.3	−	−	89.0	−	1,030	−	−	1,030	−	0.11	−	−	0.11	
30	1.10	4.2	−	92.2	−	−	92.4	−	1,175	−	−	1,175	−	0.08	−	−	0.08	
					−	−				−	−				−	−		
合計	−	−	−	−	−	−	−	0	38,106	−	−	38,106	−	−	−	−	−	
最大	1.15	4.5	0.0	95.5	−	−	94.8	0	1,494	−	−	1,494	0.00	0.11	−	−	0.11	
最小	0.64	3.5	0.0	85.2	−	−	84.8	0	841	−	−	841	0.00	0.08	−	−	0.08	
平均	0.76	4.2	−	87.6	−	−	87.7	−	1,270	−	−	1,270	−	0.09	−	−	0.09	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2025年 9月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤(ポリ鉄)	脱水ケーキ搬出量	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率				
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t	
1	1,377	33.9	97.5	160	33.9	78.8	931	1.09	−	−	2,509	7.4	−	−	−	
2	2,109	41.0	98.0	181	41.0	77.3	1,126	1.09	−	−	3,741	9.1	−	−	−	
3	1,749	29.5	98.3	131	29.5	77.5	887	1.20	−	−	3,393	11.5	−	−	−	
4	1,213	23.9	97.7	109	23.9	78.1	598	0.86	−	−	3,060	11.0	−	−	−	
5	986	24.5	97.0	104	24.5	76.4	553	0.75	−	−	2,451	8.3	−	−	−	
6	1,026	32.6	96.8	137	32.6	76.2	539	0.65	−	−	2,422	7.3	−	−	−	
7	968	29.8	96.2	125	29.8	76.1	559	0.61	−	−	711	1.9	−	−	−	
8	953	28.0	96.7	119	28.0	76.5	559	0.70	−	−	464	1.5	−	−	−	
9	931	25.6	96.7	110	25.6	76.7	553	0.72	−	−	0	0.0	−	−	−	
10	897	23.4	96.8	105	23.4	77.7	556	0.78	−	−	1,552	5.4	−	−	−	
11	818	20.2	96.7	94	20.2	78.4	553	0.83	−	−	1,740	6.5	−	−	−	
12	806	23.7	96.3	102	23.7	76.7	565	0.75	−	−	1,769	5.9	−	−	−	
13	1,109	28.4	97.1	116	28.4	75.6	635	0.79	−	−	769	2.4	−	−	−	
14	919	28.3	96.6	119	28.3	76.1	533	0.69	−	−	1,421	4.6	−	−	−	
15	896	24.6	96.8	108	24.6	77.2	522	0.74	−	−	1,972	7.0	−	−	−	
16	1,024	25.7	97.3	115	25.7	77.6	558	0.82	−	−	2,190	8.1	−	−	−	
17	1,088	27.8	97.4	119	27.8	76.6	557	0.78	−	−	2,262	7.9	−	−	−	
18	1,073	26.2	97.3	113	26.2	76.9	554	0.76	−	−	2,407	8.2	−	−	−	
19	948	25.9	96.9	110	25.9	76.4	485	0.66	−	−	2,204	7.5	−	−	−	
20	900	23.7	96.8	108	23.7	78.1	519	0.71	−	−	2,001	6.9	−	−	−	
21	846	21.2	97.1	98	21.2	78.4	537	0.88	−	−	1,958	8.0	−	−	−	
22	722	18.8	97.0	88	18.8	78.7	482	0.88	−	−	1,769	8.1	−	−	−	
23	677	17.5	97.2	87	17.5	79.8	510	1.07	−	−	1,494	7.8	−	−	−	
24	969	23.2	97.4	109	23.2	78.7	755	1.20	−	−	2,175	8.7	−	−	−	
25	1,195	29.3	97.5	132	29.3	77.8	857	1.17	−	−	2,799	9.5	−	−	−	
26	1,016	24.7	97.3	118	24.7	79.1	697	1.03	−	−	2,741	10.1	−	−	−	
27	1,114	27.5	97.4	128	27.5	78.6	847	1.18	−	−	2,726	9.5	−	−	−	
28	1,174	28.9	97.3	135	28.9	78.5	873	1.11	−	−	2,886	9.2	−	−	−	
29	1,015	25.8	96.9	118	25.8	78.2	726	0.93	−	−	2,393	7.7	−	−	−	
30	881	26.3	95.7	115	26.3	77.2	614	0.65	−	−	2,030	5.4	−	−	−	
															−	
合計	31,399	789.9	−	3,514	790.1	−	19,232	−	−	−	62,002	−	0	0	−	
最大	2,109	41.0	98.3	181	41.0	79.8	1,126	1.20	−	−	3,741	11.5	−	−	−	
最小	677	17.5	95.7	87	17.5	75.6	482	0.61	−	−	0	0.0	−	−	−	
平均	1,047	26.3	97.5	117	26.3	77.5	641	0.86	−	−	2,138	7.0	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2025年 9月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	1117	3.0	34.0	564.0	2.3	13.2	298.5	3.9	11.7	96	3.7	3.6	159	3.5	5.5	
2	1623	2.5	41.2	977.0	1.7	16.9	315.1	3.9	12.2	131	3.7	4.9	200	3.6	7.2	
3	1296	2.3	29.6	788.0	1.2	9.5	245.1	3.9	9.5	113	3.8	4.3	150	4.2	6.3	
4	964	2.9	27.9	454.0	1.6	7.4	250.6	3.9	9.7	116	3.8	4.4	143	4.5	6.4	
5	816	3.6	29.4	359.0	3.0	10.6	207.7	4.0	8.4	77	3.9	3.0	173	4.3	7.4	
6	817	4.0	33.1	302.0	4.4	13.2	226.5	4.2	9.5	120	3.7	4.5	168	3.5	5.9	
7	864	4.2	36.5	382.0	4.4	16.8	226.3	4.0	9.1	112	3.9	4.4	143	4.3	6.2	
8	793	4.0	31.7	328.0	4.0	13.2	245.5	3.8	9.4	96	3.7	3.6	123	4.5	5.5	
9	826	3.7	30.9	336.0	3.4	11.3	280.9	4.0	11.1	69	3.9	2.7	141	4.1	5.8	
10	795	3.6	28.5	305.0	3.1	9.5	255.2	4.1	10.4	107	3.9	4.1	128	3.6	4.5	
11	749	3.6	26.6	186.0	2.4	4.5	234.5	4.1	9.6	98	3.8	3.7	231	3.8	8.8	
12	753	4.0	30.1	233.0	3.7	8.5	209.4	4.1	8.5	131	3.9	5.1	179	4.5	8.0	
13	816	3.9	32.0	342.0	3.6	12.3	219.6	4.1	9.0	93	4.0	3.7	161	4.4	7.0	
14	800	3.8	30.8	351.0	3.5	12.4	210.0	4.1	8.7	91	3.9	3.6	148	4.2	6.1	
15	775	3.6	28.2	357.0	3.1	11.0	217.1	4.0	8.7	88	3.9	3.4	113	4.5	5.1	
16	776	3.5	27.0	325.0	2.7	8.8	232.3	4.0	9.4	99	3.9	3.8	119	4.2	5.0	
17	884	3.3	28.8	434.0	2.4	10.5	244.1	3.9	9.6	81	4.0	3.3	125	4.3	5.4	
18	898	3.2	29.2	415.0	2.3	9.3	253.6	4.0	10.2	104	3.9	4.1	125	4.5	5.6	
19	783	3.7	29.3	279.0	3.1	8.6	277.7	4.0	11.0	87	3.9	3.4	139	4.5	6.3	
20	764	3.8	29.2	260.0	3.4	8.9	283.2	4.0	11.2	92	3.9	3.6	129	4.3	5.5	
21	747	3.3	24.5	248.0	2.0	4.9	246.1	4.0	9.8	100	3.9	3.9	153	3.9	5.9	
22	634	3.5	21.9	198.0	2.3	4.5	212.8	3.9	8.3	95	3.9	3.7	128	4.2	5.4	
23	555	3.4	19.1	186.0	2.2	4.1	170.6	3.9	6.7	85	3.8	3.2	113	4.5	5.1	
24	815	3.1	25.2	367.0	1.9	7.0	196.3	4.0	7.8	122	3.8	4.7	129	4.4	5.7	
25	978	3.0	29.4	498.0	2.0	9.9	256.1	3.9	10.1	102	4.0	4.1	122	4.3	5.3	
26	834	3.2	27.0	325.0	2.0	6.6	274.2	3.9	10.8	108	4.0	4.3	127	4.2	5.3	
27	921	3.1	28.7	385.0	1.9	7.3	295.1	3.8	11.1	119	4.1	4.8	122	4.5	5.5	
28	1011	3.1	31.4	447.0	2.1	9.3	310.5	3.7	11.6	97	3.9	3.8	157	4.3	6.7	
29	973	3.2	31.3	421.0	2.1	8.8	297.6	3.9	11.5	110	4.1	4.5	145	4.5	6.5	
30	955	4.0	37.9	303.0	3.9	11.9	272.3	3.9	10.5	119	3.9	4.6	260	4.2	10.9	
合計	26329	−	890.1	11355.0	−	291	7464.4	−	295.1	3,060	−	118.5	4450	−	185.8	
最大	1623	4.2	41.2	977.0	4.4	17	315.1	4.2	12.2	131.39	4.1	5.1	260	4.5	10.9	
最小	555	2.3	19.1	186.0	1.2	4	170.6	3.7	6.7	68.57	3.7	2.7	113	3.5	4.5	
平均	878	3.4	30.0	378.5	2.6	10	248.8	4.0	9.8	102.00	3.9	4.0	148	4.2	6.2	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2025年 9月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	186.49	78.8	81.6	39.5	84.92	78.8	81.6	18.0	101.57	78.8	81.6	21.5	−	−	−	−	
2	182.88	77.3	82.5	41.6	87.96	77.3	82.5	20.0	94.92	77.3	82.5	21.6	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月
3	147.58	77.5	83.0	33.1	61.68	77.5	83.0	13.8	85.90	77.5	83.0	19.3	−	−	−	−	平均(average関数使用)にて
4	108.77	78.1	82.7	23.8	−	−	−	−	108.77	78.1	82.7	23.8	−	−	−	−	補完しています
5	109.34	76.4	81.8	25.8	−	−	−	−	109.34	76.4	81.8	25.8	−	−	−	−	
6	127.86	76.2	82.6	30.5	−	−	−	−	127.86	76.2	82.6	30.5	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日
7	126.42	76.1	82.6	30.2	−	−	−	−	126.42	76.1	82.6	30.2	−	−	−	−	は月平均(average関数使用)にて
8	120.58	76.5	77.3	28.3	−	−	−	−	120.58	76.5	77.3	28.3	−	−	−	−	データを補完しています
9	106.32	76.7	81.9	24.8	−	−	−	−	106.32	76.7	81.9	24.8	−	−	−	−	
10	104.08	77.7	82.3	23.3	−	−	−	−	104.08	77.7	82.3	23.3	−	−	−	−	
11	97.80	78.4	82.5	21.1	−	−	−	−	97.80	78.4	82.5	21.1	−	−	−	−	
12	104.48	76.7	81.0	24.3	−	−	−	−	104.48	76.7	81.0	24.3	−	−	−	−	
13	111.58	75.6	82.6	27.2	−	−	−	−	111.58	75.6	82.6	27.2	−	−	−	−	
14	118.76	76.1	82.6	28.3	−	−	−	−	118.76	76.1	82.6	28.3	−	−	−	−	
15	105.15	77.2	82.6	24.0	−	−	−	−	105.15	77.2	82.6	24.0	−	−	−	−	
16	121.30	77.6	82.0	27.2	−	−	−	−	121.30	77.6	82.0	27.2	−	−	−	−	
17	117.04	76.6	83.6	27.3	−	−	−	−	117.04	76.6	83.6	27.3	−	−	−	−	
18	109.96	76.9	84.7	25.4	−	−	−	−	109.96	76.9	84.7	25.4	−	−	−	−	
19	111.52	76.4	82.1	26.3	−	−	−	−	111.52	76.4	82.1	26.3	−	−	−	−	
20	111.60	78.1	82.6	24.5	−	−	−	−	111.60	78.1	82.6	24.5	−	−	−	−	
21	94.12	78.4	82.6	20.3	−	−	−	−	94.12	78.4	82.6	20.3	−	−	−	−	
22	86.30	78.7	83.1	18.3	−	−	−	−	86.30	78.7	83.1	18.3	−	−	−	−	
23	91.72	79.8	82.6	18.5	−	−	−	−	91.72	79.8	82.6	18.5	−	−	−	−	
24	115.30	78.7	84.0	24.5	−	−	−	−	115.30	78.7	84.0	24.5	−	−	−	−	
25	124.30	77.8	84.8	27.6	−	−	−	−	124.30	77.8	84.8	27.6	−	−	−	−	
26	119.08	79.1	84.5	24.9	−	−	−	−	119.08	79.1	84.5	24.9	−	−	−	−	
27	129.90	78.6	82.6	27.8	−	−	−	−	129.90	78.6	82.6	27.8	−	−	−	−	
28	129.46	78.5	82.6	27.8	−	−	−	−	129.46	78.5	82.6	27.8	−	−	−	−	
29	118.12	78.2	84.8	25.7	−	−	−	−	118.12	78.2	84.8	25.7	−	−	−	−	
30	118.88	77.2	81.1	27.1	−	−	−	−	118.88	77.2	81.1	27.1	−	−	−	−	
合計	3556.69	−	−	799	234.56	−	−	51.8	3,322.13	−	−	747.3	0.00	−	−	0.0	
最大	186.49	79.8	84.8	41.6	87.96	78.8	83.0	20.0	129.90	79.8	84.8	30.5	−	−	−	−	
最小	86.30	75.6	77.3	18.3	61.68	77.3	81.6	13.8	85.90	75.6	77.3	18.3	−	−	−	−	
平均	119.00	77.5	82.5	26.6	78.19	77.9	82.3	17.0	110.74	77.5	82.5	24.9	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、珪砂補給量)

2025年 9月度　No.5-10

日	重油消費量				珪砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	t	t	t	t	t	t	t	
1	2,168	1,834	－	4,002	－	－	－	0	
2	754	784	－	1,538	－	－	－	0	
3	672	1,142	－	1,814	－	－	－	0	
4	－	1,191	－	1,191	－	－	－	0	
5	－	1,091	－	1,091	－	－	－	0	
6	－	664	－	664	－	－	－	0	
7	－	1,115	－	1,115	－	－	－	0	
8	－	1,224	－	1,224	－	－	－	0	
9	－	1,362	－	1,362	－	4	－	4	
10	－	1,627	－	1,627	－	－	－	0	
11	－	1,955	－	1,955	－	－	－	0	
12	－	1,249	－	1,249	－	4	－	4	
13	－	523	－	523	－	－	－	0	
14	－	976	－	976	－	－	－	0	
15	－	1,012	－	1,012	－	－	－	0	
16	－	1,018	－	1,018	－	－	－	0	
17	－	591	－	591	－	－	－	0	
18	－	556	－	556	－	4	－	4	
19	－	517	－	517	－	－	－	0	
20	－	1,619	－	1,619	－	－	－	0	
21	－	1,729	－	1,729	－	－	－	0	
22	－	2,174	－	2,174	－	－	－	0	
23	－	2,605	－	2,605	－	4	－	4	
24	－	1,815	－	1,815	－	－	－	0	
25	－	555	－	555	－	－	－	0	
26	－	1,241	－	1,241	－	－	－	0	
27	－	1,036	－	1,036	－	－	－	0	
28	－	718	－	718	－	－	－	0	
29	－	692	－	692	－	－	－	0	
30	－	536	－	536	－	－	－	0	
合計	3,594	35,151	0	38,745	0	16	0	16	
最大	2,168	2,605	－	4,002	－	4	－	4	
最小	672	517	－	517	－	4	－	0	
平均	1,198	1,172	－	1,292	－	4	－	1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2025年 10月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量		流入下水量	放流水量	簡易処理水量			放流水量		降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
			（合流）	雨水排水量		（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	mm	㎥	㎥	㎥	㎥	
1	晴	26.0	181,006	0	181,006	182,109	0	0	0	137,906	44,203	0.0	42,248	223,254	157,044	66,210	
2	晴	25.0	185,378	0	185,378	186,319	0	0	0	140,999	45,320	0.0	45,366	225,486	156,686	68,800	
3	曇時々雨	25.0	179,977	0	179,977	180,743	0	6,060	6,060	132,872	41,811	1.5	48,662	217,389	150,839	66,550	
4	曇時々雨	27.0	454,626	0	454,626	455,767	66,702	161,160	227,862	169,340	58,565	11.0	48,726	270,424	182,164	88,260	
5	曇時々雨	25.0	234,884	0	234,884	235,981	0	14,260	14,260	173,890	47,831	3.0	49,232	263,966	187,296	76,670	
6	曇後晴	26.0	186,812	0	186,812	187,845	0	0	0	145,755	42,090	0.0	46,690	228,176	161,316	66,860	
7	晴	26.0	191,375	0	191,375	192,326	0	0	0	145,215	47,111	0.0	44,934	230,911	162,051	68,860	
8	晴	27.0	177,816	0	177,816	178,647	0	0	0	134,841	43,806	0.0	45,230	217,874	152,974	64,900	
9	晴	25.0	176,401	0	176,401	177,247	0	0	0	129,672	47,575	0.0	45,605	216,933	148,563	68,370	
10	晴	23.0	184,294	0	184,294	185,195	0	0	0	137,057	48,138	0.0	45,102	224,355	155,365	68,990	
11	晴時々曇	24.0	166,168	0	166,168	167,002	0	0	0	124,417	42,585	0.0	43,407	204,491	142,801	61,690	
12	曇一時雨	26.0	174,545	0	174,545	175,487	0	0	0	130,163	45,324	0.5	45,769	215,247	148,257	66,990	
13	曇時々晴	26.0	170,488	0	170,488	171,362	0	0	0	126,205	45,157	0.0	42,874	208,443	142,353	66,090	
14	晴時々曇	27.0	172,314	0	172,314	173,246	0	0	0	128,837	44,409	0.0	45,258	212,575	147,335	65,240	
15	曇時々雨	26.0	273,424	0	273,424	274,434	77,733	16,370	94,103	133,936	46,395	5.5	47,719	222,022	151,712	70,310	
16	曇一時雨	24.0	227,453	0	227,453	228,433	30,208	11,480	41,688	136,995	49,750	0.5	48,817	228,847	155,817	73,030	
17	晴	26.0	184,795	0	184,795	185,758	0	3,860	3,860	136,493	45,405	0.0	45,678	221,074	153,944	67,130	
18	曇時々雨	25.0	288,276	29,165	259,111	260,124	55,369	31,710	87,079	125,004	48,041	11.5	47,615	214,574	144,344	70,230	
19	曇時々雨	21.0	234,794	0	234,794	235,807	25,601	20,840	46,441	141,738	47,628	4.5	46,392	229,435	156,765	72,670	
20	曇時々雨	22.0	358,368	0	358,368	359,359	79,868	63,530	143,398	166,405	49,556	3.5	49,622	259,158	183,398	75,760	
21	曇時々晴	18.0	185,228	0	185,228	186,012	0	0	0	142,289	43,723	0.0	46,147	225,414	159,704	65,710	
22	曇時々雨	16.0	192,898	0	192,898	193,883	0	0	0	149,863	44,020	1.0	48,523	236,366	170,206	66,160	
23	晴	18.0	189,500	0	189,500	190,270	0	0	0	144,412	45,858	0.0	51,471	235,868	166,158	69,710	
24	晴	18.0	181,706	0	181,706	182,520	0	0	0	137,081	45,439	0.0	48,918	225,469	155,179	70,290	
25	晴時々雨	20.0	325,583	0	325,583	326,446	84,458	45,290	129,748	148,569	48,129	10.0	43,308	234,033	161,603	72,430	
26	曇一時雨	21.0	200,917	0	200,917	201,762	0	3,660	3,660	156,516	41,586	0.5	40,009	231,548	165,498	66,050	
27	晴時々曇	21.0	192,669	0	192,669	193,704	0	0	0	153,762	39,942	0.0	40,616	228,023	163,543	64,480	
28	晴	17.0	186,353	0	186,353	187,185	0	0	0	146,579	40,606	0.0	42,078	223,524	160,034	63,490	
29	晴	14.0	179,648	0	179,648	180,444	0	0	0	137,681	42,763	0.0	48,003	222,561	156,291	66,270	
30	晴	16.0	183,246	0	183,246	184,058	0	0	0	141,505	42,553	0.0	51,066	229,197	163,127	66,070	
31	曇時々雨	17.0	621,191	82,875	538,316	539,160	214,470	117,770	332,240	160,035	46,885	32.5	46,684	247,720	176,750	70,970	
合計	－	－	7,042,133	112,040	6,930,093	6,958,635	634,409	495,990	1,130,399	4,416,032	1,412,204	85.5	1,431,769	7,074,357	4,939,117	2,135,240	
最大	－	27.0	621,191	82,875	538,316	539,160	214,470	161,160	332,240	173,890	58,565	32.5	51,471	270,424	187,296	88,260	
最小	－	14.0	166,168	29,165	166,168	167,002	25,601	3,660	3,660	124,417	39,942	0.5	40,009	204,491	142,353	61,690	
平均	－	22.5	227,166	56,020	223,551	224,472	79,301	41,333	94,200	142,453	45,555	6.6	46,186	228,205	159,326	68,879	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2025年 10月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水)使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	48,980	96	510	11,093	8,312	287	−	−	−	0	0.00	1,026	0.89	285	0.77
2	45,080	88	510	9,868	10,309	288	−	−	−	0	0.00	1,049	0.89	331	0.88
3	48,220	95	510	11,403	10,312	1,157	−	−	−	0	0.00	1,208	1.09	331	0.83
4	85,620	168	510	10,441	10,308	1,150	−	−	−	65	0.09	1,379	0.70	494	0.27
5	71,840	141	510	10,525	10,295	297	−	−	−	0	0.00	695	0.48	479	0.93
6	45,740	90	510	10,436	9,143	292	−	−	−	0	0.00	730	0.60	319	0.91
7	45,830	90	510	9,626	6,733	284	−	−	−	0	0.00	889	0.73	308	0.78
8	45,770	90	510	10,183	6,709	1,138	−	−	−	0	0.00	1,243	1.11	285	0.78
9	45,900	90	510	10,868	6,717	285	−	−	−	0	0.00	1,129	1.04	262	0.66
10	45,870	90	510	9,796	6,703	295	−	−	−	0	0.00	1,037	0.91	342	0.85
11	45,760	90	510	8,643	6,779	291	−	−	−	61	0.16	1,140	1.10	338	0.95
12	49,920	98	510	6,692	6,759	1,153	−	−	−	0	0.00	1,117	1.03	274	0.73
13	45,800	90	510	7,131	6,750	281	−	−	−	0	0.00	1,151	1.09	308	0.82
14	49,420	97	510	7,172	6,850	297	−	−	−	0	0.00	1,288	1.20	285	0.77
15	55,580	109	510	7,751	6,832	2,024	−	−	−	0	0.00	1,357	0.77	604	1.15
16	63,590	125	510	6,697	6,777	292	−	−	−	0	0.00	1,026	0.74	467	0.92
17	52,100	102	510	7,578	6,835	579	−	−	−	0	0.00	844	0.74	319	0.78
18	59,590	117	510	6,901	6,738	287	−	−	−	64	0.13	969	0.64	449	0.68
19	59,570	117	510	6,474	6,753	1,156	−	−	−	0	0.00	730	0.52	296	0.52
20	61,260	120	510	6,387	6,756	587	−	−	−	0	0.00	878	0.43	410	0.44
21	45,330	89	510	5,218	6,758	281	−	−	−	0	0.00	741	0.62	296	0.81
22	45,360	89	510	6,452	8,562	285	−	−	−	0	0.00	1,083	0.87	319	0.87
23	45,450	89	510	6,007	10,275	284	−	−	−	0	0.00	1,528	1.27	285	0.75
24	45,410	89	510	4,705	10,319	1,436	−	−	−	0	0.00	1,721	1.51	273	0.72
25	57,740	113	510	3,783	10,238	867	−	−	−	61	0.13	1,721	0.89	281	0.36
26	61,480	121	510	3,430	10,268	290	−	−	−	0	0.00	752	0.58	296	0.79
27	45,000	88	510	2,488	10,261	572	−	−	−	0	0.00	1,037	0.81	490	1.47
28	45,000	88	510	5,683	10,270	292	−	−	−	0	0.00	1,277	1.05	342	1.01
29	45,080	88	510	10,218	10,322	294	−	−	−	0	0.00	935	0.81	467	1.31
30	45,110	88	510	11,988	10,297	855	−	−	−	0	0.00	1,117	0.95	456	1.29
31	64,660	127	510	10,533	10,275	1,157	−	−	−	0	0.00	1,277	0.41	490	0.36
合計	1,617,060	3,171	−	246,170	261,215	19,033	−	−	−	251	−	34,074	−	11,181	−
最大	85,620	168	510	11,988	10,322	2,024	−	−	−	65	0.16	1,721	1.51	604	1.47
最小	45,000	88	510	2,488	6,703	281	−	−	−	61	0.09	695	0.41	262	0.27
平均	52,163	102	510	7,941	8,426	614	−	−	−	63	0.02	1,099	0.81	361	0.70

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2025年 10月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計	備考
	A系	B系	C系	D系	E系							
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	
1	43,250	61,750	52,044	32,770	33,440	157,044	66,210	223,254	0	0	0	
2	41,850	61,000	53,836	34,290	34,510	156,686	68,800	225,486	0	0	0	
3	39,700	57,971	53,168	33,100	33,450	150,839	66,550	217,389	0	6,060	6,060	
4	51,730	65,274	65,160	43,040	45,220	182,164	88,260	270,424	66,702	161,160	227,862	
5	50,350	69,602	67,344	38,670	38,000	187,296	76,670	263,966	0	14,260	14,260	
6	41,670	62,061	57,585	32,950	33,910	161,316	66,860	228,176	0	0	0	
7	42,620	61,966	57,465	33,970	34,890	162,051	68,860	230,911	0	0	0	
8	40,320	58,509	54,145	32,280	32,620	152,974	64,900	217,874	0	0	0	
9	38,650	57,513	52,400	33,970	34,400	148,563	68,370	216,933	0	0	0	
10	41,130	60,491	53,744	34,290	34,700	155,365	68,990	224,355	0	0	0	
11	36,560	56,246	49,995	30,720	30,970	142,801	61,690	204,491	0	0	0	
12	38,340	58,231	51,686	33,280	33,710	148,257	66,990	215,247	0	0	0	
13	37,220	55,692	49,441	32,920	33,170	142,353	66,090	208,443	0	0	0	
14	38,850	57,520	50,965	32,470	32,770	147,335	65,240	212,575	0	0	0	
15	40,740	58,829	52,143	34,170	36,140	151,712	70,310	222,022	77,733	16,370	94,103	
16	41,660	60,618	53,539	35,370	37,660	155,817	73,030	228,847	30,208	11,480	41,688	
17	40,990	59,948	53,006	33,000	34,130	153,944	67,130	221,074	0	3,860	3,860	
18	38,290	56,299	49,755	34,600	35,630	144,344	70,230	214,574	55,369	31,710	87,079	
19	42,920	59,051	54,794	35,600	37,070	156,765	72,670	229,435	25,601	20,840	46,441	
20	52,030	67,452	63,916	37,410	38,350	183,398	75,760	259,158	79,868	63,530	143,398	
21	42,310	60,549	56,845	32,950	32,760	159,704	65,710	225,414	0	0	0	
22	44,870	63,810	61,526	33,240	32,920	170,206	66,160	236,366	0	0	0	
23	45,620	60,777	59,761	34,920	34,790	166,158	69,710	235,868	0	0	0	
24	41,020	57,676	56,483	35,190	35,100	155,179	70,290	225,469	0	0	0	
25	44,300	59,005	58,298	36,100	36,330	161,603	72,430	234,033	84,458	45,290	129,748	
26	43,040	61,891	60,567	32,100	33,950	165,498	66,050	231,548	0	3,660	3,660	
27	42,670	62,417	58,456	31,160	33,320	163,543	64,480	228,023	0	0	0	
28	43,260	60,441	56,333	30,700	32,790	160,034	63,490	223,524	0	0	0	
29	41,270	59,578	55,443	32,300	33,970	156,291	66,270	222,561	0	0	0	
30	43,750	61,859	57,518	32,480	33,590	163,127	66,070	229,197	0	0	0	
31	49,750	65,278	61,722	35,040	35,930	176,750	70,970	247,720	214,470	117,770	332,240	
合計	1,320,730	1,879,304	1,739,083	1,055,050	1,080,190	4,939,117	2,135,240	7,074,357	634,409	495,990	1,130,399	
最大	52,030	69,602	67,344	43,040	45,220	187,296	88,260	270,424	214,470	161,160	332,240	
最小	36,560	55,692	49,441	30,700	30,970	142,353	61,690	204,491	25,601	3,660	3,660	
平均	42,604	60,623	56,099	34,034	34,845	159,326	68,879	228,205	79,301	41,333	94,200	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2025年 10月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	1,074	−	1,089	2,163	128.7	−	142.4	271.1	5.3	−	5.4	10.7	0.51	3.9
2	1,093	−	975	2,068	132.8	−	132.5	265.3	5.5	−	4.9	10.4	0.53	3.9
3	1,009	−	1,130	2,139	124.0	−	163.1	287.1	5.1	−	5.7	10.8	0.53	3.8
4	1,116	327	750	2,193	129.3	39.0	99.0	267.2	5.4	1.6	3.7	10.7	0.50	4.0
5	1,066	−	1,099	2,165	128.8	−	147.4	276.2	5.3	−	5.5	10.8	0.52	3.9
6	818	720	710	2,248	91.8	86.2	85.6	263.5	3.8	3.4	3.3	10.5	0.49	4.0
7	953	49	1,029	2,031	111.8	6.0	129.2	247.0	4.7	0.2	5.1	10.0	0.51	4.0
8	1,113	−	951	2,064	120.9	−	114.0	234.9	5.1	−	4.4	9.5	0.48	4.0
9	1,047	−	1,009	2,056	116.6	−	124.0	240.6	4.9	−	4.7	9.6	0.49	4.0
10	1,060	−	1,042	2,102	121.9	−	126.4	248.4	4.8	−	4.7	9.5	0.48	3.8
11	989	−	1,009	1,998	121.8	−	137.2	259.0	4.8	−	4.9	9.7	0.50	3.7
12	1,111	−	1,013	2,124	124.1	−	123.6	247.7	5.0	−	4.5	9.5	0.47	3.8
13	1,042	−	1,065	2,107	117.8	−	130.0	247.8	4.8	−	4.9	9.7	0.47	3.9
14	949	−	917	1,866	116.2	−	126.0	242.2	4.6	−	4.4	9.0	0.50	3.7
15	1,057	−	1,040	2,097	124.9	−	130.8	255.8	5.0	−	4.9	9.9	0.49	3.9
16	874	−	832	1,706	100.6	−	102.8	203.3	4.0	−	3.8	7.8	0.48	3.8
17	983	−	975	1,958	109.4	−	122.1	231.6	4.5	−	4.5	9.0	0.48	3.9
18	860	−	1,077	1,937	103.8	−	141.5	245.3	4.0	−	5.0	9.0	0.48	3.7
19	999	−	983	1,982	111.3	−	126.5	237.8	4.5	−	4.4	8.9	0.47	3.7
20	1,016	−	812	1,828	102.7	−	97.4	200.1	4.3	−	3.4	7.7	0.44	3.8
21	589	−	598	1,187	57.3	−	69.2	126.5	2.4	−	2.4	4.8	0.42	3.8
22	763	−	871	1,634	92.4	−	112.2	204.6	3.8	−	4.3	8.1	0.52	4.0
23	790	−	1,050	1,840	98.3	−	134.6	232.9	3.9	−	5.2	9.1	0.52	3.9
24	791	−	1,091	1,882	93.6	−	149.0	242.6	3.8	−	5.2	9.0	0.50	3.7
25	818	−	834	1,652	95.4	−	105.4	200.8	3.9	−	4.0	7.9	0.49	3.9
26	902	−	674	1,576	110.6	−	88.1	198.7	4.5	−	3.3	7.8	0.51	3.9
27	733	−	873	1,606	90.3	−	109.0	199.3	3.6	−	4.3	7.9	0.50	4.0
28	447	−	916	1,363	57.9	−	131.3	189.1	2.2	−	4.6	6.8	0.53	3.6
29	746	−	1,014	1,760	85.4	−	116.4	201.9	3.4	−	4.6	8.0	0.47	4.0
30	826	−	972	1,798	92.7	−	122.5	215.2	3.9	−	4.6	8.5	0.49	3.9
31	953	−	944	1,897	116.8	−	123.8	240.7	4.5	−	4.5	9.0	0.49	3.7
合計	28,587	1,096	29,344	59,027	3,329.8	131.1	3,763.3	7,224.2	135.3	5.2	139.1	279.6	−	−
最大	1,116	720	1,130	2,248	132.8	86.2	163.1	287.1	5.5	3.4	5.7	10.8	0.53	4.0
最小	447	49	598	1,187	57.3	6.0	69.2	126.5	2.2	0.2	2.4	4.8	0.42	3.6
平均	922	365	947	1,904	107.4	43.7	121.4	233.0	4.4	1.7	4.5	9.0	0.49	3.9

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2025年 10月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	95.4	−	95.5	15.74	−	19.97	35.71	0.28	−	0.36	0.32	269.0	2.9	7.9
2	95.1	−	95.1	15.17	−	17.74	32.91	0.26	−	0.34	0.30	297.0	3.1	9.3
3	95.0	−	95.2	15.76	−	20.41	36.17	0.29	−	0.34	0.32	343.0	3.0	10.3
4	96.5	96.5	96.6	17.72	4.96	13.11	35.80	0.32	0.30	0.35	0.32	397.0	2.7	10.8
5	96.6	−	96.6	13.86	−	18.85	32.72	0.25	−	0.33	0.29	268.0	2.6	7.0
6	95.2	95.2	95.2	10.64	8.12	10.31	29.07	0.26	0.23	0.30	0.26	382.0	3.3	12.8
7	96.6	96.6	96.6	12.02	0.49	15.24	27.76	0.25	0.20	0.29	0.27	357.0	2.5	8.8
8	96.3	−	96.3	17.91	−	15.08	32.99	0.34	−	0.33	0.33	331.0	2.4	7.9
9	95.2	−	95.3	14.22	−	16.49	30.71	0.28	−	0.33	0.30	365.0	2.3	8.3
10	95.0	−	95.1	13.76	−	15.31	29.07	0.27	−	0.31	0.29	304.0	2.5	7.7
11	96.5	−	96.5	13.32	−	17.12	30.44	0.27	−	0.34	0.30	320.0	2.8	9.0
12	95.6	−	95.0	14.95	−	15.60	30.55	0.29	−	0.33	0.31	341.0	2.1	7.2
13	96.3	−	96.3	14.50	−	17.31	31.80	0.29	−	0.34	0.32	392.0	2.1	8.1
14	96.5	−	96.6	13.22	−	16.44	29.66	0.28	−	0.36	0.32	378.0	2.1	8.0
15	96.4	−	96.4	16.37	−	16.72	33.09	0.32	−	0.33	0.32	292.0	1.9	5.6
16	95.1	−	95.2	13.48	−	11.79	25.27	0.32	−	0.29	0.31	324.0	2.8	8.9
17	96.3	−	96.3	15.50	−	15.17	30.66	0.33	−	0.33	0.33	429.0	3.2	13.9
18	96.3	−	96.4	12.37	−	15.13	27.49	0.30	−	0.29	0.30	354.0	3.6	12.8
19	96.2	−	96.3	13.59	−	14.77	28.36	0.29	−	0.32	0.31	391.0	3.1	12.1
20	95.2	−	95.3	13.44	−	12.95	26.38	0.30	−	0.36	0.33	350.0	3.6	12.7
21	95.7	−	95.8	7.32	−	9.43	16.75	0.29	−	0.37	0.33	278.0	4.1	11.3
22	96.6	−	96.6	8.76	−	10.32	19.08	0.22	−	0.23	0.23	532.0	3.3	17.3
23	95.0	−	95.0	8.23	−	11.43	19.66	0.20	−	0.21	0.20	543.0	3.0	16.0
24	96.5	−	96.5	8.39	−	11.69	20.08	0.21	−	0.22	0.21	264.0	2.4	6.4
25	96.4	−	96.5	10.09	−	9.25	19.34	0.25	−	0.23	0.24	242.0	2.6	6.4
26	96.6	−	96.6	11.17	−	8.18	19.35	0.24	−	0.24	0.24	316.0	4.0	12.7
27	96.5	−	96.5	8.65	−	10.68	19.32	0.23	−	0.24	0.24	98.0	3.8	3.7
28	95.0	−	95.1	5.25	−	9.16	14.41	0.22	−	0.19	0.20	116.0	3.4	4.0
29	96.2	−	96.2	9.85	−	15.22	25.07	0.28	−	0.32	0.30	706.0	3.0	21.4
30	96.4	−	96.4	12.36	−	15.15	27.51	0.30	−	0.32	0.31	1,028.0	3.5	35.7
31	96.4	−	96.5	12.78	−	14.44	27.22	0.27	−	0.31	0.29	520.0	3.2	16.4
合計	−	−	−	390.39	13.58	440.46	844.43	−	−	−	−	11,527.0	−	340.4
最大	96.60	96.60	96.60	17.91	8.12	20.41	36.17	0.34	0.30	0.37	0.33	1,028.0	4.1	35.7
最小	95.00	95.20	95.00	5.25	0.49	8.18	14.41	0.20	0.20	0.19	0.20	98.0	1.9	3.7
平均	96.0	95.6	95.9	12.59	4.53	14.21	27.24	0.28	0.25	0.31	0.29	371.8	3.0	11.0

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（第2処理場遠心）

2025年 10月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	－	851	34	885	－	103.2	4.3	107.5	－	4.2	0.2	4.4	0.55	4.1
2	－	－	892	892	－	－	114.1	114.1	－	－	4.5	4.5	0.56	3.9
3	－	718	85	803	－	94.8	11.3	106.1	－	3.8	0.4	4.2	0.58	4.0
4	－	236	582	818	－	31.1	77.5	108.6	－	1.2	3.0	4.3	0.58	3.9
5	－	420	383	803	－	57.6	53.0	110.6	－	2.3	2.1	4.4	0.60	4.0
6	－	516	214	730	－	72.0	30.2	102.2	－	2.9	1.2	4.1	0.61	4.0
7	－	228	756	984	－	29.8	99.7	129.5	－	1.2	3.9	5.1	0.58	3.9
8	－	459	334	793	－	58.9	41.0	99.9	－	2.2	1.6	3.8	0.54	3.8
9	－	272	484	756	－	35.6	60.7	96.3	－	1.4	2.4	3.7	0.55	3.9
10	－	477	232	709	－	63.8	29.7	93.5	－	2.4	1.2	3.6	0.56	3.8
11	－	57	728	785	－	7.6	93.1	100.8	－	0.3	3.6	3.9	0.56	3.9
12	－	692	－	692	－	92.5	－	92.5	－	3.5	－	3.5	0.56	3.8
13	－	－	914	914	－	－	121.7	121.7	－	－	4.7	4.7	0.58	3.9
14	－	446	197	643	－	63.2	26.7	89.9	－	2.4	1.0	3.4	0.59	3.8
15	－	204	790	994	－	29.5	109.3	138.8	－	1.1	4.3	5.4	0.60	3.9
16	－	719	232	951	－	106.0	32.4	138.4	－	3.9	1.3	5.2	0.61	3.7
17	－	248	700	948	－	35.5	95.0	130.6	－	1.3	3.7	5.0	0.59	3.8
18	－	287	467	754	－	39.5	61.0	100.5	－	1.5	2.4	3.8	0.57	3.8
19	－	424	537	961	－	59.6	71.5	131.1	－	2.2	2.8	5.0	0.58	3.8
20	－	89	758	847	－	12.0	97.0	109.0	－	0.4	3.8	4.2	0.56	3.9
21	－	269	198	467	－	34.8	24.3	59.1	－	1.3	0.9	2.2	0.54	3.8
22	－	147	588	735	－	18.2	69.1	87.3	－	0.7	2.7	3.4	0.52	3.9
23	－	296	233	529	－	38.0	28.6	66.6	－	1.4	1.1	2.6	0.54	3.8
24	－	－	718	718	－	－	90.0	90.0	－	－	3.5	3.5	0.55	3.9
25	－	341	－	341	－	47.0	－	47.0	－	1.8	－	1.8	0.58	3.8
26	－	－	444	444	－	－	60.3	60.3	－	－	2.4	2.4	0.59	3.9
27	－	461	114	575	－	65.3	15.5	80.8	－	2.5	0.6	3.1	0.59	3.8
28	－	389	255	644	－	56.2	35.3	91.5	－	2.1	1.4	3.5	0.60	3.8
29	－	114	606	720	－	18.0	91.8	109.8	－	0.7	3.6	4.3	0.65	3.9
30	－	－	850	850	－	－	113.9	113.9	－	－	4.7	4.7	0.61	4.1
31	－	629	115	744	－	92.5	15.4	107.9	－	3.5	0.6	4.1	0.61	3.8
合計	0	9,989	13,440	23,429	0.0	1,362.2	1,773.3	3,135.5	0.0	52.3	69.4	121.8	－	－
最大	0	851	914	994	0.0	106.0	121.7	138.8	0.0	4.2	4.7	5.4	0.65	4.1
最小	0	57	34	341	0.0	7.6	4.3	47.0	0.0	0.3	0.2	1.8	0.52	3.7
平均	－	384	463	756	－	52.4	61.1	101.1	－	2.0	2.4	3.9	0.58	3.9

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（第2処理場遠心、重力濃縮）

2025年 10月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	－	90.4	88.9	－	－	－	
2	－	－	89.1	－	－	－	
3	－	91.0	89.5	－	－	－	
4	－	91.0	89.5	－	－	－	
5	－	91.4	89.9	－	－	－	
6	－	91.5	90.1	－	－	－	
7	－	90.9	89.4	－	－	－	
8	－	90.3	88.6	－	－	－	
9	－	90.5	88.9	－	－	－	
10	－	90.7	89.1	－	－	－	
11	－	90.7	89.1	－	－	－	
12	－	90.7	－	－	－	－	
13	－	－	89.5	－	－	－	
14	－	91.3	89.7	－	－	－	
15	－	91.4	89.9	－	－	－	
16	－	90.1	90.0	－	－	－	
17	－	89.8	89.7	－	－	－	
18	－	89.4	89.3	－	－	－	
19	－	89.6	89.5	－	－	－	
20	－	89.2	89.1	－	－	－	
21	－	88.7	88.6	－	－	－	
22	－	88.2	88.1	－	－	－	
23	－	90.3	88.6	－	－	－	
24	－	－	88.9	－	－	－	
25	－	91.0	－	－	－	－	
26	－	－	89.7	－	－	－	
27	－	91.3	89.7	－	－	－	
28	－	91.4	89.9	－	－	－	
29	－	92.2	90.9	－	－	－	
30	－	－	90.1	－	－	－	
31	－	91.6	90.1	－	－	－	
合計	－	－	－	－	－	－	
最大	－	92.2	90.9	－	－	－	
最小	－	88.2	88.1	－	－	－	
平均	0.0	90.6	89.4	－	－	－	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2025年 10月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m³	t	%	m³	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	882	32.9	96.3	124	27.3	78.0	2,219	6.7	−	−	664.5	0.81	
2	975	31.8	96.7	130	27.7	78.7	2,625	8.3	−	−	706.0	0.89	
3	1,027	31.8	96.9	126	26.9	78.7	2,784	8.7	−	−	725.5	0.91	
4	1,100	35.3	96.8	135	30.1	77.7	2,726	7.7	−	−	639.5	0.72	
5	964	30.8	96.8	125	28.5	77.3	2,349	7.6	−	−	538.5	0.70	
6	1,071	36.6	96.6	131	30.1	77.1	2,320	5.4	−	−	532.0	0.58	
7	1,040	32.9	96.8	128	28.5	77.8	2,219	6.7	−	−	499.5	0.61	
8	994	28.0	97.2	123	26.1	78.8	2,204	7.9	−	−	563.0	0.80	
9	1,019	28.0	97.3	120	26.9	77.7	2,161	7.7	−	−	667.0	0.95	
10	937	26.8	97.1	112	24.3	78.3	2,059	7.7	−	−	654.0	0.98	
11	968	28.6	97.0	112	24.8	77.9	2,190	7.7	−	−	733.0	1.03	
12	990	26.1	97.4	112	25.2	77.6	2,364	9.0	−	−	773.5	1.19	
13	1,066	28.5	97.3	116	26.3	77.2	2,451	8.6	−	−	778.0	1.09	
14	1,041	26.6	97.4	116	25.7	77.9	2,378	8.9	−	−	699.0	1.05	
15	1,015	27.5	97.3	117	26.9	77.0	2,335	8.5	−	−	603.5	0.88	
16	984	27.9	97.2	123	27.0	78.0	2,277	8.2	−	−	586.0	0.84	
17	1,140	35.1	96.9	136	31.9	76.5	2,654	7.6	−	−	660.5	0.75	
18	1,047	32.0	96.9	126	28.3	77.4	2,407	7.5	−	−	538.0	0.67	
19	1,024	32.6	96.8	134	29.4	78.0	2,335	7.2	−	−	526.0	0.65	
20	1,004	30.9	96.9	134	30.8	77.0	2,262	7.3	−	−	547.5	0.71	
21	731	22.8	96.9	97	22.7	76.7	1,653	7.2	−	−	401.0	0.70	
22	1,160	33.7	97.1	143	33.6	76.5	522	1.5	−	−	571.0	0.68	
23	1,079	31.4	97.1	123	29.1	76.3	2,349	7.7	109	6.9	543.0	0.69	
24	847	23.9	97.2	107	23.8	77.9	1,030	9.0	702	5.5	540.5	0.91	
25	778	21.5	97.2	98	21.5	78.0	0	0.0	1,271	5.9	618.5	1.15	
26	903	26.8	97.0	114	26.8	76.5	0	0.0	1,186	4.0	725.0	1.08	
27	647	20.9	96.8	93	20.9	77.5	0	0.0	823	3.8	489.5	0.94	
28	652	19.2	97.1	96	19.2	80.1	0	0.0	799	4.1	567.5	1.18	
29	1,424	37.9	97.3	148	33.5	77.4	1,798	9.0	762	4.1	914.0	0.96	
30	1,820	53.8	97.0	180	42.5	76.3	2,654	7.6	690	3.4	930.0	0.69	
31	1,163	35.4	97.0	116	24.9	78.6	2,494	7.1	−	−	567.0	0.64	
合計	31,492	938.0	−	3,796	851.1	−	59,813	−	6,340	−	19,501.5	−	
最大	1,820	53.8	97.4	180	42.5	80.1	2,784	9.0	1,271	6.9	930.0	1.19	
最小	647	19.2	96.3	93	19.2	76.3	0	0.0	109	3.4	401.0	0.58	
平均	1,016	30.3	97.0	122	27.5	77.6	2,215	6.4	793	4.7	629.1	0.83	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水A系)

2025年 10月度　No.2-6

日	A系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	309	11.5	96.3	43	9.6	78.0	870	7.5	−	−	245.0	0.85	
2	323	10.5	96.7	43	9.2	78.7	1,059	10.1	−	−	248.5	0.94	
3	385	11.9	96.9	47	10.1	78.7	1,102	9.2	−	−	289.0	0.97	
4	426	13.7	96.8	52	11.7	77.7	1,044	7.6	−	−	265.0	0.78	
5	274	8.8	96.8	36	8.1	77.3	696	8.0	−	−	154.0	0.70	
6	458	15.7	96.6	56	12.9	77.1	957	6.1	−	−	226.0	0.58	
7	393	12.4	96.8	49	10.8	77.8	783	6.3	−	−	192.0	0.62	
8	317	8.9	97.2	39	8.3	78.8	740	8.3	−	−	191.0	0.86	
9	355	9.8	97.3	42	9.4	77.7	754	7.7	−	−	243.5	1.00	
10	316	9.0	97.1	38	8.2	78.3	696	7.7	−	−	220.5	0.98	
11	299	8.8	97.1	35	7.7	77.9	711	8.0	−	−	228.0	1.03	
12	394	10.4	97.4	45	10.0	77.6	1,001	9.6	−	−	315.0	1.21	
13	417	11.2	97.3	45	10.3	77.2	1,030	9.2	−	−	320.0	1.15	
14	403	10.3	97.4	45	9.9	77.9	1,001	9.7	−	−	280.0	1.09	
15	412	11.2	97.3	47	10.9	77.0	1,015	9.1	−	−	249.0	0.89	
16	429	12.2	97.2	54	11.8	78.0	1,044	8.6	−	−	263.0	0.87	
17	431	13.3	96.9	51	12.1	76.5	1,059	8.0	−	−	257.5	0.78	
18	499	15.3	96.9	60	13.5	77.4	1,247	8.2	−	−	253.0	0.66	
19	366	11.7	96.8	48	10.5	78.0	943	8.1	−	−	186.0	0.64	
20	380	11.7	96.9	51	11.7	77.0	972	8.3	−	−	213.0	0.73	
21	296	9.2	96.9	39	9.2	76.7	711	7.7	−	−	163.5	0.71	
22	456	13.3	97.1	56	13.2	76.5	232	1.8	−	−	218.0	0.66	
23	359	10.7	97.0	42	9.9	76.3	899	8.4	−	−	167.5	0.63	
24	114	3.0	97.4	14	2.9	78.4	334	11.3	−	−	53.5	0.73	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	385	9.9	97.4	35	7.7	78.0	957	9.7	−	−	210.0	0.85	
30	543	16.5	97.0	50	11.2	77.7	1,291	7.8	−	−	269.0	0.65	
31	498	15.2	97.0	50	10.6	78.6	1,131	7.5	−	−	258.0	0.68	
合計	10,237	305.7	−	1,211	271.2	−	24,273	−	0	−	6,178.5	−	
最大	543	16.5	97.4	60	13.5	78.8	1,291	11.3	−	−	320.0	1.21	
最小	114	3.0	96.3	14	2.9	76.3	232	1.8	−	−	53.5	0.58	
平均	379	11.3	97.0	45	10.0	77.6	899	7.9	−	−	228.8	0.81	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2025年 10月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	573	21.4	96.3	81	17.7	78.0	1,349	6.3	−	−	419.5	0.79	
2	652	21.3	96.7	87	18.5	78.7	1,566	7.4	−	−	457.5	0.86	
3	642	19.9	96.9	79	16.8	78.7	1,682	8.5	−	−	436.5	0.88	
4	674	21.6	96.8	83	18.5	77.7	1,682	7.8	−	−	374.5	0.69	
5	690	22.1	96.8	90	20.4	77.3	1,653	7.5	−	−	384.5	0.70	
6	613	21.0	96.6	75	17.2	77.1	1,363	6.5	−	−	306.0	0.58	
7	647	20.5	96.8	80	17.7	77.8	1,436	7.0	−	−	307.5	0.60	
8	677	19.1	97.2	84	17.8	78.8	1,465	7.7	−	−	372.0	0.78	
9	664	18.3	97.3	78	17.5	77.7	1,407	7.7	−	−	423.5	0.93	
10	621	17.8	97.1	74	16.1	78.3	1,363	7.7	−	−	433.5	0.98	
11	669	19.8	97.0	77	17.1	77.9	1,479	7.5	−	−	505.0	1.02	
12	596	15.7	97.4	68	15.2	77.6	1,363	8.7	−	−	458.5	1.17	
13	649	17.4	97.3	70	16.0	77.2	1,421	8.2	−	−	458.0	1.06	
14	638	16.3	97.5	71	15.7	77.9	1,378	8.5	−	−	419.0	1.03	
15	603	16.3	97.3	69	16.0	77.0	1,320	8.1	−	−	354.5	0.87	
16	555	15.7	97.2	69	15.3	78.0	1,233	7.8	−	−	323.0	0.82	
17	709	21.8	96.9	85	19.8	76.5	1,595	7.3	−	−	403.0	0.74	
18	548	16.8	96.9	66	14.8	77.4	1,160	6.9	−	−	285.0	0.68	
19	658	21.0	96.8	86	18.9	78.0	1,392	6.6	−	−	340.0	0.65	
20	624	19.2	96.9	83	19.1	77.0	1,291	6.7	−	−	334.5	0.70	
21	435	13.6	96.9	58	13.5	76.7	943	6.9	−	−	237.5	0.70	
22	704	20.5	97.1	87	20.4	76.5	290	1.4	−	−	353.0	0.69	
23	667	19.9	97.0	77	18.4	76.3	1,450	7.3	−	−	335.0	0.67	
24	329	8.5	97.4	39	8.5	78.4	696	8.2	−	−	162.0	0.76	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	390	10.0	97.4	35	7.8	78.0	841	8.4	−	−	228.5	0.91	
30	609	18.5	97.0	56	12.5	77.7	1,363	7.4	−	−	302.0	0.65	
31	665	20.2	97.0	66	14.2	78.6	1,363	6.7	−	−	309.0	0.61	
合計	16,501	493.8	−	1,974	441.5	−	35,540	−	−	−	9,722.5	−	
最大	709	22.1	97.5	90	20.4	78.8	1,682	8.7	−	−	505.0	1.17	
最小	329	8.5	96.3	35	7.8	76.3	290	1.4	−	−	162.0	0.58	
平均	611	18.3	97.0	73	16.4	77.6	1,316	7.2	−	−	360.1	0.79	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2025年 10月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	5.63	–	–	
2	–	–	2.44	
3	2.79	2.92	–	
4	–	–	–	
5	–	–	–	
6	–	–	–	
7	5.58	–	–	
8	–	–	2.42	
9	–	–	–	
10	–	–	–	
11	–	–	–	
12	–	–	–	
13	–	–	–	
14	–	–	–	
15	2.82	2.86	–	
16	–	–	–	
17	2.81	2.50	–	
18	–	–	–	
19	–	–	–	
20	–	–	–	
21	5.50	–	–	
22	–	–	–	
23	2.95	2.83	1.95	
24	–	–	–	
25	–	–	–	
26	–	–	–	
27	5.64	–	–	
28	–	–	–	
29	2.79	2.82	–	
30	–	–	–	
31	5.52	–	–	
合計	42.03	13.93	6.81	
最大	5.64	2.92	2.44	
最小	2.79	2.50	1.95	
####	4.20	2.79	2.27	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2025年 10月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.0	0:00	0:00	0.0	0.00	−	0.0	−	0.0	0	0	0	0.0	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2025年 10月度　No.2-10

日	流動2号炉														備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ		
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計			
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg		
1	122.24	24:00	0:00	5.6	−	−	−	−	−	1,028	0	1,028	1,952.0		
2	129.58	24:00	0:00	5.9	−	−	−	−	−	1,644	0	1,644	1,932.9		
3	130.72	24:00	0:00	6.0	21.25	31.4	21.2	31.4	−	971	0	971	2,095.5		
4	130.48	24:00	0:00	5.5	−	−	−	−	−	1,086	0	1,086	2,059.9		
5	130.24	24:00	0:00	5.4	−	−	−	−	−	859	0	859	1,971.0		
6	129.22	24:00	0:00	5.2	21.84	36.0	21.8	36.0	−	1,009	0	1,009	1,802.1		
7	128.44	24:00	0:00	5.2	−	−	−	−	−	610	0	610	1,718.3		
8	125.64	24:00	0:00	4.8	19.25	34.2	19.2	34.2	−	1,221	0	1,221	1,774.2		
9	117.62	24:00	0:00	4.3	−	−	−	−	−	510	0	510	1,784.4		
10	111.50	24:00	0:00	4.1	20.43	35.5	20.3	35.5	−	678	0	678	1,752.6		
11	111.58	24:00	0:00	4.2	−	−	−	−	−	339	0	339	1,855.5		
12	113.82	24:00	0:00	4.5	−	−	−	−	−	123	0	123	1,917.7		
13	114.92	24:00	0:00	4.3	−	−	−	−	−	101	0	101	1,874.5		
14	114.62	24:00	0:00	4.3	20.27	31.9	20.2	31.9	−	281	0	281	1,869.4		
15	117.20	24:00	0:00	4.2	−	−	−	−	−	217	0	217	1,770.4		
16	127.28	24:00	0:00	5.6	21.13	31.7	21.0	31.7	−	1,011	0	1,011	1,686.6		
17	129.80	24:00	0:00	5.4	20.50	36.7	20.4	36.7	−	109	0	109	1,846.6		
18	130.44	24:00	0:00	5.4	−	−	−	−	−	126	0	126	1,896.1		
19	130.98	24:00	0:00	5.6	−	−	−	−	−	583	0	583	1,800.9		
20	128.84	24:00	0:00	6.2	−	−	−	−	−	918	0	918	1,783.1		
21	124.20	24:00	0:00	6.2	21.57	34.4	21.5	34.4	−	530	0	530	1,712.0		
22	122.20	24:00	0:00	6.1	−	−	−	−	−	545	0	545	1,557.0		
23	122.24	24:00	0:00	5.8	−	−	−	−	−	644	0	644	1,454.2		
24	90.04	18:53	0:37	4.3	20.59	33.1	20.5	33.1	−	598	0	598	1,190.0		
25	−	−	−	0.1	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
28	−	0:00	9:46	−	−	−	−	−	−	−	1,679	1,679	−		
29	41.72	9:57	13:13	0.5	10.62	37.1	10.6	37.1	4.0	2,306	1,175	3,481	619.8		
30	106.56	24:00	0:00	4.4	−	−	−	−	−	697	0	697	1,464.3		
31	111.68	24:00	0:00	3.7	10.16	30.1	10.1	30.1	−	1,303	0	1,303	1,442.7		
合計	3,193.80	628:50	23:36	132.8	207.61	−	206.8	−	4.0	20,047	2,854	22,901	46,583.7		
最大	130.98	24:00	13:13	6.2	21.84	37.1	21.8	37.1	4.0	2,306	1,679	3,481	2,095.5		
最小	41.72	0:00	0:00	0.1	10.16	30.1	10.1	30.1	4.0	101	0	101	619.8		
平均	118.29	23:17	7:52	4.7	18.87	33.9	18.8	33.9	4.0	742	1,427	818	1,606.3		

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2025年 10月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	100,830	−	−	−	−	−	−	33	0	33	8	
2	102,230	−	−	−	−	−	−	34	2	36	8	
3	100,970	−	−	−	−	−	−	31	1	32	9	
4	114,710	−	−	−	−	−	−	27	0	27	3	
5	97,070	−	−	−	−	−	−	19	1	20	2	
6	96,650	−	−	−	−	−	−	30	0	30	8	
7	100,430	−	−	−	−	−	−	37	1	38	8	
8	99,570	−	−	−	−	180	6	31	0	31	10	
9	99,230	−	−	−	−	−	−	38	1	39	22	
10	99,340	−	−	−	−	−	−	30	1	31	10	
11	95,350	−	−	−	−	−	−	25	0	25	3	
12	97,010	−	−	−	−	−	−	20	1	21	4	
13	96,990	−	−	−	−	−	−	18	0	18	0	
14	99,360	−	−	−	−	−	−	34	1	35	11	
15	101,640	−	−	−	−	−	−	31	0	31	14	
16	101,590	−	−	−	−	−	−	36	2	38	6	
17	97,130	−	−	−	−	−	−	34	0	34	9	
18	101,310	−	−	−	−	−	287	27	1	28	6	
19	96,670	−	−	−	−	−	−	18	2	20	1	
20	106,500	−	−	−	−	−	−	29	0	29	11	
21	91,720	−	−	−	−	−	−	32	1	33	10	
22	101,710	−	−	−	−	−	−	22	0	22	11	
23	107,850	−	−	−	−	−	−	24	1	25	10	
24	103,990	−	−	−	−	−	6	26	1	27	8	
25	105,910	−	−	−	−	−	−	18	1	19	4	
26	92,350	−	−	−	−	−	−	10	0	10	4	
27	95,060	−	−	−	−	−	−	17	1	18	12	
28	100,810	−	−	−	−	−	−	16	0	16	9	
29	106,580	−	−	−	−	−	−	20	1	21	15	
30	109,400	−	−	−	−	−	−	27	1	28	10	
31	123,290	−	−	−	−	−	793	20	0	20	8	
合計	3,143,250	0	−	−	0	180	1,092	814	21	835	254	
最大	123,290	0	−	−	0	180	793	38	2	39	22	
最小	91,720	0	−	−	0	180	6	10	0	10	0	
平均	101,395	−	−	−	−	180	273	26	1	27	8	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2025年 10月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	43,250	12,990	30.0	207,752	480	1,430	−	5,600	0.25	5.5	5.3	110	----	838	480	A系生物反応槽容量
2	41,850	12,570	30.0	219,113	524	1,490	−	5,500	−	5.7	5.4	100	----	826	480	1池1244m³
3	39,700	11,930	30.1	214,332	540	1,530	−	5,800	−	6.0	5.3	110	----	829	480	
4	51,730	15,510	30.0	205,205	397	1,500	−	5,900	−	4.6	−	99	----	1,195	560	
5	50,350	15,130	30.0	199,466	396	1,380	−	6,100	−	4.7	−	110	----	822	560	
6	41,670	12,520	30.0	181,741	436	1,320	−	5,600	−	5.7	4.0	110	----	834	560	
7	42,620	12,800	30.0	203,842	478	1,370	78.6	5,800	−	5.6	5.1	130	----	838	440	
8	40,320	12,120	30.1	218,580	542	1,440	−	5,200	−	5.9	5.9	100	----	832	440	
9	38,650	11,610	30.0	211,494	547	1,470	−	5,200	0.26	6.2	5.3	100	----	835	520	
10	41,130	12,350	30.0	219,158	533	1,480	−	5,300	−	5.8	5.3	99	----	832	520	
11	36,560	11,500	31.5	213,981	585	1,460	−	5,100	−	6.5	−	110	----	837	480	
12	38,340	12,690	33.1	204,951	535	1,460	−	5,300	−	6.2	−	100	----	835	480	
13	37,220	12,160	32.7	210,479	565	1,500	−	5,600	−	6.4	−	99	----	832	480	
14	38,850	12,570	32.4	216,143	556	1,560	79.9	5,600	−	6.1	5.4	99	----	829	495	
15	40,740	13,300	32.6	208,662	512	1,520	−	5,200	0.15	5.9	5.4	110	----	1,177	520	
16	41,660	13,260	31.8	205,965	494	1,480	−	4,700	−	5.7	6.3	97	----	1,134	455	
17	40,990	13,170	32.1	199,185	486	1,510	−	4,600	−	5.8	6.7	110	----	823	480	
18	38,290	12,710	33.2	186,699	488	1,480	−	4,400	−	6.2	−	120	----	1,028	520	
19	42,920	13,540	31.5	178,045	415	1,420	−	4,600	−	5.6	−	100	----	1,040	520	
20	52,030	15,650	30.1	190,818	367	1,340	−	4,500	−	4.6	6.4	120	----	1,252	450	
21	42,310	12,840	30.3	190,480	450	1,320	77.2	4,600	−	5.6	10.3	110	----	836	250	
22	44,870	13,860	30.9	212,213	473	1,420	−	5,300	0.27	5.3	5.8	100	----	832	440	
23	45,620	13,760	30.2	214,506	470	1,470	−	5,400	−	5.2	5.1	95	----	829	510	
24	41,020	12,630	30.8	205,949	502	1,450	−	4,900	−	5.8	5.5	110	----	837	520	
25	44,300	13,380	30.2	200,795	453	1,460	−	5,300	−	5.4	−	97	----	1,232	440	
26	43,040	12,930	30.0	193,168	449	1,390	−	5,200	−	5.5	−	97	----	832	440	
27	42,670	12,860	30.1	208,926	490	1,330	−	5,300	−	5.6	6.0	110	----	740	400	
28	43,260	12,990	30.0	224,219	518	1,380	78.6	5,200	−	5.5	7.8	86	----	834	320	
29	41,270	12,390	30.0	214,432	520	1,470	−	5,000	0.28	5.8	8.7	88	----	831	320	
30	43,750	13,140	30.0	222,784	509	1,510	−	4,900	−	5.5	8.1	91	----	832	360	
31	49,750	14,940	30.0	214,758	432	1,540	−	5,200	−	4.8	6.3	97	----	1,510	440	
合計	1,320,730	405,800	−	6,397,841	−	−	−	−	−	−	−	−	0	28,613	14,360	
最大	52,030	15,650	33.2	224,219	585	1,560	79.9	6,100	0.28	6.5	10.3	130	−	1,510	560	
最小	36,560	11,500	30.0	178,045	367	1,320	77.2	4,400	0.15	4.6	4.0	86	−	740	250	
平均	42,604	13,090	30.7	206,382	484	1,450	78.6	5,200	0.24	5.6	6.2	100	−	923	463	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2025年　10月度　　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2025年 10月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	61,750	18,630	30.2	245,948	398	1,540	−	5,200	0.21	6.0	5.5	150	----	1,156	840	B系生物反応槽容量
2	61,000	18,270	30.0	239,433	393	1,570	−	5,200	−	6.1	5.4	200	----	1,156	840	1池3883m³
3	57,971	17,390	30.0	236,336	408	1,540	−	5,500	−	6.4	5.1	170	----	1,156	840	
4	65,274	23,280	35.7	211,470	324	1,490	−	5,100	−	5.7	−	180	----	1,250	800	
5	69,602	20,980	30.1	199,339	286	1,410	−	5,300	−	5.4	−	190	----	1,181	800	
6	62,061	18,690	30.1	202,948	327	1,420	−	5,300	−	6.0	5.0	140	----	1,151	800	
7	61,966	18,700	30.2	239,765	387	1,460	78.9	5,200	−	6.0	5.5	140	----	1,171	760	
8	58,509	17,630	30.1	234,372	401	1,490	−	4,800	−	6.4	5.8	150	----	1,166	800	
9	57,513	17,330	30.1	249,387	434	1,530	−	4,800	0.24	6.5	6.1	170	----	1,130	800	
10	60,491	18,230	30.1	249,233	412	1,520	−	4,500	−	6.2	6.5	170	----	1,151	800	
11	56,246	16,970	30.2	227,943	405	1,510	−	4,300	−	6.6	−	170	----	1,140	800	
12	58,231	17,400	29.9	239,649	412	1,490	−	4,300	−	6.4	−	180	----	1,130	800	
13	55,692	16,800	30.2	243,860	438	1,500	−	4,200	−	6.7	−	180	----	1,140	800	
14	57,520	17,320	30.1	257,469	448	1,500	80.6	4,500	−	6.5	7.1	150	----	1,151	700	
15	58,829	18,400	31.3	227,610	387	1,440	−	5,000	0.14	6.3	6.4	170	----	1,227	680	
16	60,618	18,880	31.1	245,387	405	1,470	−	5,000	−	6.1	6.8	170	----	1,141	610	
17	59,948	18,010	30.0	217,106	362	1,480	−	5,100	−	6.2	6.9	160	----	1,115	640	
18	56,299	17,350	30.8	229,328	407	1,530	−	4,700	−	6.6	−	140	----	1,269	720	
19	59,051	17,960	30.4	203,512	345	1,470	−	4,700	−	6.3	−	190	----	1,181	720	
20	67,452	21,330	31.6	207,139	307	1,420	−	4,300	−	5.5	7.3	150	----	1,358	690	
21	60,549	18,250	30.1	202,711	335	1,400	78.0	4,700	−	6.2	10.6	140	----	1,140	400	
22	63,810	19,240	30.2	221,388	347	1,400	−	4,900	0.25	5.8	7.6	140	----	1,145	560	
23	60,777	18,320	30.1	223,957	368	1,440	−	5,000	−	6.1	6.8	140	----	1,176	620	
24	57,676	17,370	30.1	203,127	352	1,470	−	5,100	−	6.5	7.2	150	----	1,151	600	
25	59,005	18,680	31.7	220,760	374	1,550	−	5,100	−	6.3	−	150	----	1,205	560	
26	61,891	18,710	30.2	195,303	316	1,510	−	5,200	−	6.0	−	140	----	1,171	560	
27	62,417	18,660	29.9	219,000	351	1,520	−	5,300	−	6.0	7.4	170	----	1,151	575	
28	60,441	18,230	30.2	233,979	387	1,560	79.2	5,000	−	6.2	8.2	140	----	1,140	565	
29	59,578	17,960	30.1	222,998	374	1,580	−	4,200	0.24	6.3	8.7	150	----	1,140	640	
30	61,859	18,640	30.1	235,530	381	1,590	−	4,300	−	6.0	8.1	130	----	1,151	680	
31	65,278	20,880	32.0	220,335	338	1,560	−	4,500	−	5.7	7.4	130	----	1,335	680	
合計	1,879,304	574,490	−	7,006,322	−	−	−	−	−	−	−	−	0	36,425	21,680	
最大	69,602	23,280	35.7	257,469	448	1,590	80.6	5,500	0.25	6.7	10.6	200	−	1,358	840	
最小	55,692	16,800	29.9	195,303	286	1,400	78.0	4,200	0.14	5.4	5.0	130	−	1,115	400	
平均	60,623	18,532	30.6	226,010	373	1,500	79.2	4,800	0.22	6.2	6.9	160	−	1,175	699	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2025年 10月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	52,044	15,670	30.1	279,403	537	1,470	−	6,000	0.19	7.2	5.6	120	----	1,124	680	C系生物反応槽容量
2	53,836	16,150	30.0	293,428	545	1,480	−	5,900	−	6.9	5.6	130	----	1,124	680	1池3883m^3
3	53,168	15,990	30.1	278,595	524	1,450	−	5,800	−	7.0	5.6	130	----	1,124	680	
4	65,160	19,610	30.1	293,435	450	1,410	−	5,100	−	5.7	−	130	----	1,220	720	
5	67,344	20,260	30.1	256,138	380	1,350	−	4,900	−	5.5	−	140	----	1,149	720	
6	57,585	17,320	30.1	265,008	460	1,390	−	5,100	−	6.5	5.6	110	----	1,119	720	
7	57,465	17,300	30.1	285,859	497	1,390	80.0	5,200	−	6.5	5.2	130	----	1,139	760	
8	54,145	16,290	30.1	292,443	540	1,390	−	5,500	−	6.9	5.5	130	----	1,134	680	
9	52,400	15,820	30.2	291,555	556	1,430	−	5,600	0.24	7.1	6.1	130	----	1,100	640	
10	53,744	16,150	30.0	292,356	544	1,450	−	5,700	−	6.9	6.1	150	----	1,119	640	
11	49,995	15,060	30.1	279,771	560	1,490	−	5,900	−	7.5	−	130	----	1,110	680	
12	51,686	15,530	30.0	293,890	569	1,500	−	5,800	−	7.2	−	140	----	1,100	680	
13	49,441	14,900	30.1	302,331	611	1,500	−	5,800	−	7.5	−	140	----	1,110	680	
14	50,965	15,300	30.0	304,920	598	1,540	80.0	5,800	−	7.3	6.7	130	----	1,119	595	
15	52,143	15,490	29.7	257,894	495	1,500	−	5,700	0.12	7.1	5.5	120	----	1,193	720	
16	53,539	16,070	30.0	280,736	524	1,520	−	5,500	−	7.0	6.8	110	----	1,249	585	
17	53,006	15,960	30.1	261,376	493	1,460	−	5,700	−	7.0	5.8	120	----	1,085	680	
18	49,755	14,980	30.1	287,921	579	1,480	−	5,700	−	7.5	−	120	----	1,101	640	
19	54,794	16,470	30.1	267,494	488	1,380	−	5,500	−	6.8	−	140	----	1,149	640	
20	63,916	19,200	30.0	271,003	424	1,330	−	5,100	−	5.8	6.6	140	----	1,322	600	
21	56,845	17,120	30.1	265,575	467	1,360	76.4	5,300	−	6.6	9.8	120	----	1,110	375	
22	61,526	18,790	30.5	281,410	457	1,430	−	5,600	0.24	6.1	6.4	130	----	1,115	600	
23	59,761	17,990	30.1	309,286	518	1,490	−	5,900	−	6.2	5.8	130	----	1,144	645	
24	56,483	17,020	30.1	287,348	509	1,480	−	5,800	−	6.6	6.0	130	----	1,119	645	
25	58,298	18,360	31.5	297,107	510	1,470	−	5,500	−	6.4	−	140	----	1,175	520	
26	60,567	18,470	30.5	264,378	437	1,410	−	5,500	−	6.2	−	150	----	1,139	520	
27	58,456	17,590	30.1	284,250	486	1,430	−	5,700	−	6.4	7.2	130	----	1,119	520	
28	56,333	16,980	30.1	301,476	535	1,480	78.5	6,000	−	6.6	8.1	130	----	1,110	450	
29	55,443	16,680	30.1	291,609	526	1,530	−	6,200	0.23	6.7	5.8	130	----	1,110	640	
30	57,518	17,290	30.1	305,298	531	1,560	−	6,100	−	6.5	5.7	140	----	1,119	680	
31	61,722	18,570	30.1	301,292	488	1,530	−	5,900	−	6.0	5.7	130	----	1,175	680	
合計	1,739,083	524,380	−	8,824,585	−	−	−	−	−	−	−	−	0	35,325	19,695	
最大	67,344	20,260	31.5	309,286	611	1,560	80.0	6,200	0.24	7.5	9.8	150	−	1,322	760	
最小	49,441	14,900	29.7	256,138	380	1,330	76.4	4,900	0.12	5.5	5.2	110	−	1,085	375	
平均	56,099	16,915	30.2	284,664	507	1,450	78.7	5,600	0.20	6.7	6.2	130	−	1,140	635	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2025年 10月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	32,770	10,090	30.8	203,356	621	1,410	-	5,500	0.18	10.2	8.1	100	----	1,005	440	D系生物反応槽容量
2	34,290	10,410	30.4	216,789	632	1,430	-	5,600	-	9.8	8.1	99	----	1,043	440	1池3484m^3
3	33,100	10,290	31.1	214,381	648	1,440	-	5,800	-	10.1	7.9	96	----	1,032	440	
4	43,040	12,980	30.2	181,200	421	1,390	-	6,100	-	7.8	-	110	----	1,123	400	
5	38,670	11,790	30.5	179,977	465	1,480	-	6,400	-	8.6	-	94	----	1,092	400	
6	32,950	10,030	30.4	187,856	570	1,470	-	6,500	-	10.2	7.9	99	----	1,158	400	
7	33,970	10,290	30.3	209,867	618	1,420	77.4	6,100	-	9.8	6.8	100	----	1,025	480	
8	32,280	10,030	31.1	210,810	653	1,400	-	5,600	-	10.4	7.9	100	----	956	440	
9	33,970	10,250	30.2	217,945	642	1,400	-	5,600	0.23	9.8	8.7	110	----	1,004	400	
10	34,290	10,380	30.3	220,378	643	1,420	-	5,700	-	9.8	8.7	99	----	967	400	
11	30,720	9,890	32.2	207,184	674	1,470	-	5,600	-	10.9	-	99	----	972	440	
12	33,280	10,220	30.7	214,346	644	1,450	-	5,500	-	10.1	-	97	----	916	440	
13	32,920	10,070	30.6	217,371	660	1,460	-	5,600	-	10.2	-	98	----	932	435	
14	32,470	10,090	31.1	215,175	663	1,500	78.5	5,700	-	10.3	8.8	100	----	934	415	
15	34,170	10,670	31.2	199,861	585	1,510	-	5,900	0.21	9.8	7.2	110	----	1,107	495	
16	35,370	10,780	30.5	207,033	585	1,480	-	6,000	-	9.5	7.2	110	----	1,010	480	
17	33,000	10,300	31.2	185,539	562	1,470	-	5,700	-	10.1	6.9	97	----	1,072	520	
18	34,600	10,610	30.7	202,977	587	1,450	-	5,500	-	9.7	-	97	----	972	440	
19	35,600	10,820	30.4	172,993	486	1,420	-	5,700	-	9.4	-	100	----	1,036	440	
20	37,410	11,320	30.3	169,036	452	1,380	-	5,600	-	8.9	6.9	110	----	1,038	495	
21	32,950	10,140	30.8	176,894	537	1,340	75.2	5,200	-	10.2	11.0	100	423	961	325	
22	33,240	10,210	30.7	194,756	586	1,320	-	5,000	0.18	10.1	11.5	110	938	1,001	320	
23	34,920	10,540	30.2	201,097	576	1,360	-	5,300	-	9.6	14.9	110	----	1,020	240	
24	35,190	10,600	30.1	202,135	574	1,450	-	5,400	-	9.5	12.5	97	----	1,034	300	
25	36,100	10,900	30.2	201,892	559	1,490	-	5,700	-	9.3	-	99	----	1,072	240	
26	32,100	10,230	31.9	165,252	515	1,490	-	5,800	-	10.4	-	87	----	1,064	240	
27	31,160	9,940	31.9	185,284	595	1,580	-	5,700	-	10.7	14.9	97	----	985	260	
28	30,700	9,910	32.3	195,945	638	1,520	74.3	5,700	-	10.9	12.4	96	968	972	300	
29	32,300	10,110	31.3	195,886	606	1,540	-	5,800	0.24	10.4	9.3	100	----	1,025	400	
30	32,480	9,970	30.7	214,358	660	1,540	-	5,800	-	10.3	9.3	96	----	1,004	400	
31	35,040	10,720	30.6	198,538	567	1,520	-	5,800	-	9.5	8.3	95	----	1,073	440	
合計	1,055,050	324,580	-	6,166,111	-	-	-	-	-	-	-	-	2,329	31,605	12,305	
最大	43,040	12,980	32.3	220,378	674	1,580	78.5	6,500	0.24	10.9	14.9	110	968	1,158	520	
最小	30,700	9,890	30.1	165,252	421	1,320	74.3	5,000	0.18	7.8	6.8	87	423	916	240	
平均	34,034	10,470	30.8	198,907	584	1,450	76.4	5,700	0.21	9.9	9.3	100	776	1,020	397	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2025年 10月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	33,440	10,130	30.3	190,424	569	1,440	−	5,500	0.18	10.0	7.6	94	----	1,135	480	E系生物反応槽容量
2	34,510	10,210	29.6	202,315	586	1,460	−	5,500	−	9.7	7.7	100	----	1,041	480	1池3484m^3
3	33,450	10,020	30.0	199,802	597	1,460	−	5,700	−	10.0	7.4	94	----	925	480	
4	45,220	13,620	30.1	167,717	371	1,400	−	5,400	−	7.4	−	110	----	1,102	440	
5	38,000	11,630	30.6	167,540	441	1,460	−	5,600	−	8.8	−	94	----	1,082	440	
6	33,910	10,260	30.3	174,689	515	1,440	−	5,700	−	9.9	8.0	100	----	1,136	440	
7	34,890	10,500	30.1	195,658	561	1,430	77.3	5,400	−	9.6	7.7	100	----	999	480	
8	32,620	10,080	30.9	196,558	603	1,370	−	5,200	−	10.3	8.3	110	----	985	440	
9	34,400	10,360	30.1	202,598	589	1,370	−	5,300	0.23	9.7	9.0	110	----	972	400	
10	34,700	10,460	30.1	204,377	589	1,400	−	5,400	−	9.6	9.0	100	----	1,015	400	
11	30,970	9,970	32.2	192,174	621	1,450	−	5,500	−	10.8	−	98	----	1,008	360	
12	33,710	10,330	30.6	199,381	591	1,470	−	5,600	−	9.9	−	99	----	938	360	
13	33,170	10,140	30.6	202,461	610	1,500	−	5,900	−	10.1	−	100	----	983	370	
14	32,770	10,150	31.0	205,420	627	1,550	78.7	6,000	−	10.2	9.9	110	----	985	365	
15	36,140	11,080	30.7	196,139	543	1,560	−	6,100	0.22	9.3	7.2	110	----	1,031	495	
16	37,660	11,350	30.1	203,832	541	1,530	−	6,100	−	8.9	7.7	110	----	1,005	455	
17	34,130	10,550	30.9	182,311	534	1,530	−	6,000	−	9.8	6.8	98	----	978	520	
18	35,630	10,780	30.3	199,691	560	1,510	−	5,900	−	9.4	−	97	----	940	440	
19	37,070	11,140	30.1	169,718	458	1,470	−	5,900	−	9.0	−	120	----	1,028	440	
20	38,350	11,540	30.1	165,888	433	1,420	−	5,600	−	8.7	7.1	130	----	991	495	
21	32,760	10,010	30.6	172,236	526	1,430	76.1	5,500	−	10.2	13.9	110	424	1,008	260	
22	32,920	10,080	30.6	189,066	574	1,450	−	5,400	0.16	10.2	10.4	110	938	1,010	360	
23	34,790	10,470	30.1	194,936	560	1,440	−	5,400	−	9.6	8.4	120	----	986	440	
24	35,100	10,560	30.1	195,690	558	1,460	−	5,500	−	9.5	10.9	100	----	969	340	
25	36,330	10,950	30.1	195,667	539	1,500	−	5,800	−	9.2	−	99	----	1,034	240	
26	33,950	10,540	31.0	159,445	470	1,540	−	6,000	−	9.9	−	92	----	1,056	240	
27	33,320	10,180	30.6	178,862	537	1,550	−	6,100	−	10.0	14.2	99	----	912	250	
28	32,790	10,030	30.6	187,942	573	1,530	75.9	6,200	−	10.2	11.5	110	968	1,034	300	
29	33,970	10,340	30.4	187,177	551	1,520	−	6,300	0.26	9.8	8.4	120	----	1,009	400	
30	33,590	10,170	30.3	208,293	620	1,560	−	6,400	−	10.0	8.5	120	----	934	400	
31	35,930	10,870	30.3	193,736	539	1,550	−	6,300	−	9.3	7.8	120	----	1,040	440	
合計	1,080,190	328,500	−	5,881,743	−	−	−	−	−	−	−	−	2,330	31,271	12,450	
最大	45,220	13,620	32.2	208,293	627	1,560	78.7	6,400	0.26	10.8	14.2	130	968	1,136	520	
最小	30,970	9,970	29.6	159,445	371	1,370	75.9	5,200	0.16	7.4	6.8	92	424	912	240	
平均	34,845	10,597	30.4	189,734	545	1,480	77.0	5,700	0.21	9.6	9.0	110	777	1,009	402	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2025年 10月度　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ固形物量)	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ量)	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m^3	%	t	m^3	t	t	m^3	%	t	m^3	t	t	
1	1,103	0.99	10.90	1090	−	−	259	0.96	2.49	249	−	−	
2	941	0.91	8.60	860	−	−	191	0.97	1.85	185	−	−	
3	766	0.95	7.31	731	−	−	208	0.99	2.06	206	−	−	
4	1,141	0.93	10.66	1066	−	−	335	1.00	3.35	335	−	−	
5	1,097	0.89	9.79	979	−	−	341	0.99	3.38	338	−	−	
6	1,033	1.02	10.56	1056	−	−	342	0.99	3.39	339	−	−	
7	951	1.04	9.91	991	−	−	214	0.98	2.10	210	−	−	
8	831	0.94	7.77	777	−	−	197	1.013	1.99	199	−	−	
9	846	0.85	7.18	718	−	−	197	1.01	1.99	199	−	−	
10	901	0.79	7.12	712	−	−	222	0.97	2.15	215	−	−	
11	834	0.76	6.33	633	−	−	207	0.98	2.03	203	−	−	
12	942	0.73	6.91	691	−	−	215	0.99	2.13	213	−	−	
13	874	0.76	6.68	668	−	−	281	1.00	2.81	281	−	−	
14	932	0.77	7.17	717	−	−	241	1.00	2.41	241	−	−	
15	1,010	0.76	7.68	768	−	−	316	0.97	3.07	307	−	−	
16	980	0.72	7.06	706	−	−	329	0.92	3.03	303	−	−	
17	963	0.83	8.03	803	−	−	342	0.98	3.35	335	−	−	
18	1,013	0.72	7.25	725	−	−	343	0.99	3.40	340	−	−	
19	1,013	0.74	7.46	746	−	−	343	1.01	3.46	346	−	−	
20	991	0.69	6.83	683	−	−	346	0.97	3.36	336	−	−	
21	784	0.66	5.21	521	−	−	331	0.96	3.18	318	−	−	
22	985	0.58	5.73	573	−	−	144	0.97	1.40	140	−	−	
23	770	0.70	5.36	536	−	−	152	1.00	1.52	152	−	−	
24	814	0.75	6.14	614	−	−	155	0.99	1.53	153	−	−	
25	863	0.69	5.95	595	−	−	149	0.96	1.43	143	−	−	
26	845	0.84	7.08	708	−	−	347	0.97	3.37	337	−	−	
27	1,035	0.79	8.19	819	−	−	319	1.03	3.28	328	−	−	
28	832	0.72	5.97	597	−	−	146	0.99	1.45	145	−	−	
29	796	0.72	5.76	576	−	−	159	0.96	1.53	153	−	−	
30	812	0.83	6.73	673	−	−	174	1.00	1.74	174	−	−	
31	844	0.79	6.63	663	−	−	191	0.98	1.87	187	−	−	
合計	28,542	−	229.95	22995	0.00	0.00	7,736	−	76.10	7610	−	−	
最大	1,141	1.04	10.90	1090	−	−	347	1.03	3.46	346	−	−	
最小	766	0.58	5.21	521	−	−	144	0.92	1.40	140	−	−	
平均	921	0.81	7.42	742	−	−	250	0.98	2.45	245	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2025年　10月度　　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備　考
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量	濃度	固形物量	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量						
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t	
1	−	−	−	−	−	−	844	−	0.98	−	8.4	8.4	841	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	750	−	0.91	−	6.8	6.8	675	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	558	−	0.93	−	5.3	5.3	525	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	806	−	0.96	−	7.3	7.3	731	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	756	−	0.89	−	6.4	6.4	641	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	691	−	1.05	−	7.2	7.2	717	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	737	−	1.06	−	7.8	7.8	781	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	634	−	1.04	−	5.8	5.8	578	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	649	−	0.77	−	5.2	5.2	519	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	679	−	0.72	−	5.0	5.0	497	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	627	−	0.69	−	4.3	4.3	430	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	727	−	0.69	−	4.8	4.8	478	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	593	−	0.65	−	3.9	3.9	387	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	691	−	0.72	−	4.8	4.8	476	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	694	−	0.68	−	4.6	4.6	461	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	651	−	0.59	−	4.0	4.0	403	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	621	−	0.80	−	4.7	4.7	468	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	670	−	0.54	−	3.9	3.9	385	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	670	−	0.61	−	4.0	4.0	400	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	645	−	0.55	−	3.5	3.5	347	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	453	−	0.43	−	2.0	2.0	203	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	841	−	0.52	−	4.3	4.3	433	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	618	−	0.61	−	3.8	3.8	384	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	659	−	0.69	−	4.6	4.6	461	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	714	−	0.63	−	4.5	4.5	452	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	498	−	0.78	−	3.7	3.7	371	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	716	−	0.69	−	4.9	4.9	491	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	686	−	0.62	−	4.5	4.5	452	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	637	−	0.67	−	4.2	4.2	423	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	638	−	0.79	−	5.0	5.0	499	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	653	−	0.68	−	4.8	4.8	476	−	−	−	−	−	
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	20806	−	−	0.0	153.9	153.9	15385	−	−	0	−	0.00	
最大	−	−	−	−	−	−	844	−	1.06	−	8.4	8.4	841	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	453	−	0.43	−	2.0	2.0	203	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	671	−	0.74	−	5.0	5.0	496	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2025年 10月度　No.5-3

日	スクリュープレス脱水機													備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄)	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	53	0.8	97.0	4	0.8	77.4	−	−	109	6.9	40.5	1.03	−	
24	404	12.4	96.9	55	12.4	77.4	−	−	702	5.5	325.0	1.03	−	
25	778	21.5	97.2	98	21.5	78.0	−	−	1,271	5.9	618.5	1.15	−	
26	903	26.8	96.8	114	26.8	76.5	−	−	1,186	4.0	725.0	0.99	−	
27	647	20.9	96.6	93	20.9	77.5	−	−	823	3.8	489.5	0.90	−	
28	652	19.2	97.0	96	19.2	80.1	−	−	799	4.1	567.5	1.18	−	
29	649	18.0	97.1	77	18.0	76.8	−	−	762	4.1	475.5	1.01	−	
30	668	18.9	97.0	73	18.9	74.3	−	−	690	3.4	359.0	0.71	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	4,754	138.5	−	610	138.5	−	−	−	6,340	−	3,600.50	−	0	
最大	903	26.8	97.2	114	26.8	80.1	−	−	1,271	6.9	725.0	1.18	−	
最小	53	0.8	96.6	4	0.8	74.3	−	−	109	3.4	40.5	0.71	−	
平均	594	17.0	97.1	76	17.3	77.3	−	−	793	4.6	450.1	1.04	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2025年 10月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	0:00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	12:55	−	−	−	−	−	−	−	519	519	−	
23	−	−	24:00	−	−	−	−	−	−	394	2,865	3,259	−	
24	37.28	10:43	12:00	2.3	−	−	−	−	−	2,428	907	3,335	732.8	
25	91.11	24:00	0:00	3.6	−	−	−	−	−	1,778	0	1,778	1,548.1	
26	94.55	24:00	0:00	3.7	−	−	−	−	−	1,006	0	1,006	1,532.9	
27	98.37	24:00	0:00	3.9	−	−	−	−	−	1,154	0	1,154	1,530.4	
28	95.54	24:00	0:00	4.0	20.76	32.6	20.7	32.6	−	2,344	0	2,344	1,430.0	
29	95.65	24:00	0:00	4.0	10.36	31.4	10	31.4	−	1,145	−	1,145	1,573.5	
30	79.31	24:00	0:00	3.0	−	−	−	−	−	695	−	695	1,383.0	
31	15.89	5:14	0:30	0.6	10.63	32.9	11	32.9	−	365	−	365	433.1	
合計	607.70	6.66	49:25	25.1	41.75	96.9	41.6	96.9	0.0	11,309	4,291	15,600	10,163.8	
最大	98.37	1.00	24:00	4.0	20.76	32.9	20.7	32.9	−	2,428	2,865	3,335	1,573.5	
最小	15.89	0.22	0:00	0.6	10.36	31.4	10.3	31.4	−	365	0	365	433.1	
平均	75.96	0.83	12:21	3.14	13.92	32.4	13.9	32.4	−	1,257	1,430	1,560.00	1,270.5	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2025年 10月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	−	1,103	−	−	1,103	−	220.3	−	−	220.3	−	9.9	−	−	9.9
2	−	941	−	−	941	−	177.6	−	−	177.6	−	7.7	−	−	7.7
3	−	766	−	−	766	−	155.9	−	−	155.9	−	6.5	−	−	6.5
4	−	1,141	−	−	1,141	−	241.6	−	−	241.6	−	9.5	−	−	9.5
5	−	1,097	−	−	1,097	−	216.1	−	−	216.1	−	8.6	−	−	8.6
6	−	1,033	−	−	1,033	−	203.5	−	−	203.5	−	9.2	−	−	9.2
7	−	951	−	−	951	−	216.2	−	−	216.2	−	9.1	−	−	9.1
8	−	831	−	−	831	−	165.6	−	−	165.6	−	6.8	−	−	6.8
9	−	846	−	−	846	−	141.6	−	−	141.6	−	6.4	−	−	6.4
10	−	901	−	−	901	−	136.4	−	−	136.4	−	6.1	−	−	6.1
11	−	834	−	−	834	−	129.3	−	−	129.3	−	5.5	−	−	5.5
12	−	942	−	−	942	−	137.8	−	−	137.8	−	6.1	−	−	6.1
13	−	874	−	−	874	−	130.0	−	−	130.0	−	5.9	−	−	5.9
14	−	932	−	−	932	−	143.2	−	−	143.2	−	6.2	−	−	6.2
15	−	1,010	−	−	1,010	−	145.7	−	−	145.7	−	6.6	−	−	6.6
16	−	980	−	−	980	−	141.8	−	−	141.8	−	6.1	−	−	6.1
17	−	963	−	−	963	−	175.1	−	−	175.1	−	7.2	−	−	7.2
18	−	1,013	−	−	1,013	−	150.4	−	−	150.4	−	6.4	−	−	6.4
19	−	1,013	−	−	1,013	−	158.1	−	−	158.1	−	6.6	−	−	6.6
20	−	991	−	−	991	−	138.1	−	−	138.1	−	6.2	−	−	6.2
21	−	784	−	−	784	−	100.6	−	−	100.6	−	4.5	−	−	4.5
22	−	985	−	−	985	−	115.6	−	−	115.6	−	5.1	−	−	5.1
23	−	770	−	−	770	−	106.4	−	−	106.4	−	4.6	−	−	4.6
24	−	814	−	−	814	−	120.7	−	−	120.7	−	5.3	−	−	5.3
25	−	863	−	−	863	−	144.7	−	−	144.7	−	5.5	−	−	5.5
26	−	845	−	−	845	−	152.8	−	−	152.8	−	6.5	−	−	6.5
27	−	1,035	−	−	1,035	−	164.6	−	−	164.6	−	7.0	−	−	7.0
28	−	832	−	−	832	−	145.9	−	−	145.9	−	5.1	−	−	5.1
29	−	796	−	−	796	−	111.4	−	−	111.4	−	5.0	−	−	5.0
30	−	812	−	−	812	−	146.4	−	−	146.4	−	6.1	−	−	6.1
31	−	844	−	−	844	−	134.1	−	−	134.1	−	5.9	−	−	5.9
合計	0	28,542	−	−	28,542	0.0	4,767.5	−	−	4,768	0.0	203.2	−	−	203.2
最大	0	1,141	−	−	1,141	0.0	241.6	−	−	241.6	0.0	9.9	−	−	9.9
最小	0	766	−	−	766	0.0	100.6	−	−	100.6	0.0	4.5	−	−	4.5
平均	0	921	−	−	921	0.0	153.8	−	−	153.8	0.0	6.6	−	−	6.6

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2025年 10月度 No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.99	4.5	−	90.8	−	−	90.8	−	1,436	−	−	1,436	−	0.09	−	−	0.09	
2	0.92	4.3	−	89.1	−	−	88.5	−	1,436	−	−	1,436	−	0.11	−	−	0.11	
3	0.95	4.2	−	89.7	−	−	89.0	−	1,218	−	−	1,218	−	0.11	−	−	0.11	
4	0.93	3.9	−	89.8	−	−	89.6	−	1,711	−	−	1,711	−	0.10	−	−	0.10	
5	0.89	4.0	−	88.0	−	−	87.8	−	1,566	−	−	1,566	−	0.10	−	−	0.10	
6	1.02	4.5	−	86.9	−	−	87.6	−	1,392	−	−	1,392	−	0.09	−	−	0.09	
7	1.04	4.2	−	92.3	−	−	91.9	−	1,552	−	−	1,552	−	0.11	−	−	0.11	
8	0.93	4.1	−	87.7	−	−	88.3	−	1,305	−	−	1,305	−	0.11	−	−	0.11	
9	0.85	4.5	−	88.6	−	−	88.9	−	1,131	−	−	1,131	−	0.09	−	−	0.09	
10	0.79	4.5	−	85.5	−	−	85.9	−	1,146	−	−	1,146	−	0.09	−	−	0.09	
11	0.76	4.3	−	86.7	−	−	87.3	−	1,088	−	−	1,088	−	0.09	−	−	0.09	
12	0.75	4.4	−	85.8	−	−	85.9	−	1,392	−	−	1,392	−	0.10	−	−	0.10	
13	0.76	4.5	−	88.1	−	−	89.4	−	1,131	−	−	1,131	−	0.09	−	−	0.09	
14	0.77	4.3	−	85.7	−	−	86.1	−	1,189	−	−	1,189	−	0.09	−	−	0.09	
15	0.76	4.5	−	85.4	−	−	85.7	−	1,334	−	−	1,334	−	0.09	−	−	0.09	
16	0.72	4.3	−	86.3	−	−	85.9	−	1,392	−	−	1,392	−	0.10	−	−	0.10	
17	0.83	4.1	−	90.5	−	−	90.0	−	1,421	−	−	1,421	−	0.10	−	−	0.10	
18	0.72	4.3	−	88.2	−	−	87.7	−	1,537	−	−	1,537	−	0.11	−	−	0.10	
19	0.74	4.2	−	87.8	−	−	88.0	−	1,494	−	−	1,494	−	0.10	−	−	0.10	
20	0.69	4.5	−	90.9	−	−	91.2	−	1,465	−	−	1,465	−	0.10	−	−	0.10	
21	0.66	4.5	−	86.8	−	−	86.5	−	1,233	−	−	1,233	−	0.11	−	−	0.11	
22	0.58	4.4	−	89.3	−	−	89.5	−	1,523	−	−	1,523	−	0.11	−	−	0.11	
23	0.70	4.3	−	85.2	−	−	85.2	−	1,276	−	−	1,276	−	0.11	−	−	0.11	
24	0.75	4.4	−	86.4	−	−	86.9	−	1,247	−	−	1,247	−	0.11	−	−	0.11	
25	0.69	3.8	−	92.2	−	−	91.7	−	1,305	−	−	1,305	−	0.10	−	−	0.10	
26	0.84	4.2	−	91.2	−	−	91.5	−	1,189	−	−	1,189	−	0.10	−	−	0.10	
27	0.79	4.2	−	85.5	−	−	85.4	−	1,465	−	−	1,465	−	0.10	−	−	0.10	
28	0.72	3.5	−	85.5	−	−	85.0	−	1,320	−	−	1,320	−	0.11	−	−	0.11	
29	0.72	4.5	−	87.3	−	−	87.7	−	1,262	−	−	1,262	−	0.11	−	−	0.11	
30	0.83	4.2	−	90.5	−	−	91.0	−	1,363	−	−	1,363	−	0.12	−	−	0.12	
31	0.79	4.4	−	88.3	−	−	88.1	−	1,305	−	−	1,305	−	0.11	−	−	0.11	
合計	−	−	−	−	−	−	−	0	41,818	−	−	41,818	−	−	−	−	−	
最大	1.04	4.5	0.0	92.3	−	−	91.9	0	1,711	−	−	1,711	0.00	0.12	−	−	0.12	
最小	0.58	3.5	0.0	85.2	−	−	85.0	0	1,088	−	−	1,088	0.00	0.09	−	−	0.09	
平均	0.81	4.3	−	88.3	−	−	88.3	−	1,349	−	−	1,349	−	0.10	−	−	0.10	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2025年 10月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤(ポリ鉄)	脱水ケーキ搬出量	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率				
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t	
1	882	27.3	96.3	124	27.3	78.0	665	0.81	−	−	2,219	6.7	−	−	−	
2	975	27.6	96.7	130	27.7	78.7	706	0.89	−	−	2,625	8.3	−	−	−	
3	1,027	26.9	96.9	126	26.9	78.7	726	0.91	−	−	2,784	8.7	−	−	−	
4	1,100	30.1	96.8	135	30.1	77.7	640	0.72	−	−	2,726	7.7	−	−	−	
5	964	28.5	96.8	125	28.5	77.3	539	0.70	−	−	2,349	7.6	−	−	−	
6	1,071	30.0	96.6	131	30.1	77.1	532	0.49	−	−	2,320	5.4	−	−	−	
7	1,040	28.5	96.8	128	28.5	77.8	500	0.61	−	−	2,219	6.7	−	−	−	
8	994	26.1	97.2	123	26.1	78.8	563	0.80	−	−	2,204	7.9	−	−	−	
9	1,019	26.9	97.2	120	26.9	77.7	667	0.95	−	−	2,161	7.7	−	−	−	
10	937	24.3	97.1	112	24.3	78.3	654	0.98	−	−	2,059	7.7	−	−	−	
11	968	24.8	97.0	112	24.8	77.9	733	1.03	−	−	2,190	7.7	−	−	−	
12	990	25.2	97.4	112	25.2	77.6	774	1.18	−	−	2,364	9.0	−	−	−	
13	1,066	26.3	97.3	116	26.3	77.2	778	1.09	−	−	2,451	8.6	−	−	−	
14	1,041	25.7	97.4	116	25.7	77.9	699	1.05	−	−	2,378	8.9	−	−	−	
15	1,015	26.9	97.3	117	26.9	77.0	604	0.88	−	−	2,335	8.5	−	−	−	
16	984	27.0	97.2	123	27.0	78.0	586	0.84	−	−	2,277	8.2	−	−	−	
17	1,140	31.9	96.9	136	31.9	76.5	661	0.75	−	−	2,654	7.6	−	−	−	
18	1,047	28.3	96.9	126	28.3	77.4	538	0.67	−	−	2,407	7.5	−	−	−	
19	1,024	29.4	96.8	134	29.4	78.0	526	0.65	−	−	2,335	7.2	−	−	−	
20	1,004	30.8	96.9	134	30.8	77.0	548	0.71	−	−	2,262	7.3	−	−	−	
21	731	22.7	96.9	97	22.7	76.7	401	0.70	−	−	1,653	7.2	−	−	−	
22	1,160	33.6	97.1	143	33.6	76.5	571	0.68	−	−	522	1.5	−	−	−	
23	1,026	28.2	97.0	119	28.2	76.3	503	0.66	−	−	2,349	7.7	−	−	−	
24	443	11.4	97.4	53	11.4	78.4	216	0.75	−	−	1,030	9.0	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0	−	−	−	
29	775	15.5	97.4	71	15.5	78.0	−	0.88	−	−	1,798	9.0	−	−	−	
30	1,152	23.7	97.0	106	23.7	77.7	571	0.65	−	−	2,654	7.6	−	−	−	
31	1,163	24.9	97.0	116	24.9	78.6	567	0.64	−	−	2,494	7.1	−	−	−	
合計	26,738	712.5	−	3,186	712.6	−	15,463	−	−	−	59,813	−	0	0	−	
最大	1,163	33.6	97.4	143	33.6	78.8	778	1.18	−	−	2,784	9.0	−	−	−	
最小	443	11.4	96.3	53	11.4	76.3	216	0.49	−	−	522	0.0	−	−	−	
平均	990	26.4	97.3	118	26.4	77.6	595	0.80	−	−	2,215	6.4	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2025年 10月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	868	3.8	32.9	269.0	2.9	7.9	271.1	3.9	10.7	107	4.1	4.4	220	4.5	9.9	
2	854	3.7	31.9	297.0	3.1	9.3	265.3	3.9	10.4	114	3.9	4.5	178	4.3	7.7	
3	892	3.6	31.8	343.0	3.0	10.3	287.1	3.8	10.8	106	4.0	4.2	156	4.2	6.5	
4	1014	3.5	35.3	397.0	2.7	10.8	267.2	4.0	10.7	109	3.9	4.3	242	3.9	9.5	
5	871	3.5	30.8	268.0	2.6	7.0	276.2	3.9	10.8	111	4.0	4.4	216	4.0	8.6	
6	951	3.8	36.6	382.0	3.3	12.8	263.5	4.0	10.5	102	4.0	4.1	204	4.5	9.2	
7	950	3.5	33.0	357.0	2.5	8.8	247.0	4.0	10.0	129	3.9	5.1	216	4.2	9.1	
8	831	3.4	28.0	331.0	2.4	7.9	234.9	4.0	9.5	100	3.8	3.8	166	4.1	6.8	
9	844	3.3	28.0	365.0	2.3	8.3	240.6	4.0	9.6	96	3.9	3.7	142	4.5	6.4	
10	782	3.4	26.9	304.0	2.5	7.7	248.4	3.8	9.5	93	3.8	3.6	136	4.5	6.1	
11	809	3.5	28.1	320.0	2.8	9.0	259.0	3.7	9.7	101	3.9	3.9	129	4.3	5.5	
12	819	3.2	26.3	341.0	2.1	7.2	247.7	3.8	9.5	93	3.8	3.5	138	4.4	6.1	
13	892	3.2	28.4	392.0	2.1	8.1	247.8	3.9	9.7	122	3.9	4.7	130	4.5	5.9	
14	853	3.1	26.6	378.0	2.1	8.0	242.2	3.7	9.0	90	3.8	3.4	143	4.3	6.2	
15	832	3.3	27.5	292.0	1.9	5.6	255.8	3.9	9.9	139	3.9	5.4	146	4.5	6.6	
16	807	3.5	28.0	324.0	2.8	8.9	203.3	3.8	7.8	138	3.7	5.2	142	4.3	6.1	
17	966	3.6	35.1	429.0	3.2	13.9	231.6	3.9	9.0	131	3.8	5.0	175	4.1	7.2	
18	850	3.8	32.0	354.0	3.6	12.8	245.3	3.7	9.0	100	3.8	3.8	150	4.3	6.4	
19	918	3.6	32.6	391.0	3.1	12.1	237.8	3.7	8.9	131	3.8	5.0	158	4.2	6.6	
20	797	3.9	30.8	350.0	3.6	12.7	200.1	3.8	7.7	109	3.9	4.2	138	4.5	6.2	
21	564	4.0	22.8	278.0	4.1	11.3	126.5	3.8	4.8	59	3.8	2.2	101	4.5	4.5	
22	940	3.6	33.9	532.0	3.3	17.3	204.6	4.0	8.1	87	3.9	3.4	116	4.4	5.1	
23	949	3.4	32.3	543.0	3.0	16.0	232.9	3.9	9.1	67	3.8	2.6	106	4.3	4.6	
24	717	3.4	24.2	264.0	2.4	6.4	242.6	3.7	9.0	90	3.9	3.5	121	4.4	5.3	
25	634	3.4	21.6	242.0	2.6	6.4	200.8	3.9	7.9	47	3.8	1.8	145	3.8	5.5	
26	728	4.0	29.4	316.0	4.0	12.7	198.7	3.9	7.8	60	3.9	2.4	153	4.2	6.5	
27	543	4.0	21.7	98.0	3.8	3.7	199.3	4.0	7.9	81	3.8	3.1	165	4.2	7.0	
28	543	3.6	19.4	116.0	3.4	4.0	189.1	3.6	6.8	91	3.8	3.5	146	3.5	5.1	
29	1129	3.4	38.7	706.0	3.0	21.4	201.9	4.0	8.0	110	3.9	4.3	111	4.5	5.0	
30	1503	3.7	55.0	1028.0	3.5	35.7	215.2	3.9	8.5	114	4.1	4.7	146	4.2	6.1	
31	1003	3.5	35.4	520.0	3.2	16.4	240.7	3.7	9.0	108	3.8	4.1	134	4.4	5.9	
合計	26654	−	945.0	11527.0	−	340	7224.2	−	279.6	3,135	−	121.8	4768	−	203.2	
最大	1503	4.0	55.0	1028.0	4.1	36	287.1	4.0	10.8	138.78	4.1	5.4	242	4.5	9.9	
最小	543	3.1	19.4	98.0	1.9	4	126.5	3.6	4.8	46.96	3.7	1.8	101	3.5	4.5	
平均	860	3.5	30.0	371.8	3.0	11	233.0	3.9	9.0	101.10	3.9	3.9	154	4.3	6.6	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2025年 10月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	122.24	78.0	80.4	26.9	−	−	−	−	122.24	78.0	80.4	26.9	−	−	−	−	
2	129.58	78.7	81.1	27.5	−	−	−	−	129.58	78.7	81.1	27.5	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月
3	130.72	78.7	81.7	27.8	−	−	−	−	130.72	78.7	81.7	27.8	−	−	−	−	平均(average関数使用)にて
4	130.48	77.7	82.3	29.1	−	−	−	−	130.48	77.7	82.3	29.1	−	−	−	−	補完しています
5	130.24	77.3	82.3	29.6	−	−	−	−	130.24	77.3	82.3	29.6	−	−	−	−	
6	129.22	77.1	83.2	29.6	−	−	−	−	129.22	77.1	83.2	29.6	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日
7	128.44	77.8	82.9	28.5	−	−	−	−	128.44	77.8	82.9	28.5	−	−	−	−	は月平均(average関数使用)にて
8	125.64	78.8	83.2	26.7	−	−	−	−	125.64	78.8	83.2	26.7	−	−	−	−	データを補完しています
9	117.62	77.7	84.4	26.3	−	−	−	−	117.62	77.7	84.4	26.3	−	−	−	−	
10	111.50	78.3	84.4	24.2	−	−	−	−	111.50	78.3	84.4	24.2	−	−	−	−	
11	111.58	77.9	82.3	24.7	−	−	−	−	111.58	77.9	82.3	24.7	−	−	−	−	
12	113.82	77.6	82.3	25.5	−	−	−	−	113.82	77.6	82.3	25.5	−	−	−	−	
13	114.92	77.2	82.3	26.2	−	−	−	−	114.92	77.2	82.3	26.2	−	−	−	−	
14	114.62	77.9	85.3	25.4	−	−	−	−	114.62	77.9	85.3	25.4	−	−	−	−	
15	117.20	77.0	85.2	27.0	−	−	−	−	117.20	77.0	85.2	27.0	−	−	−	−	
16	127.28	78.0	82.9	28.0	−	−	−	−	127.28	78.0	82.9	28.0	−	−	−	−	
17	129.80	76.5	82.6	30.4	−	−	−	−	129.80	76.5	82.6	30.4	−	−	−	−	
18	130.44	77.4	82.3	29.4	−	−	−	−	130.44	77.4	82.3	29.4	−	−	−	−	
19	130.98	78.0	82.3	28.8	−	−	−	−	130.98	78.0	82.3	28.8	−	−	−	−	
20	128.84	77.0	79.3	29.7	−	−	−	−	128.84	77.0	79.3	29.7	−	−	−	−	
21	124.20	76.7	78.8	29.0	−	−	−	−	124.20	76.7	78.8	29.0	−	−	−	−	
22	122.20	76.5	79.7	28.7	−	−	−	−	122.20	76.5	79.7	28.7	−	−	−	−	
23	122.24	76.3	80.5	29.0	−	−	−	−	122.24	76.3	80.5	29.0	−	−	−	−	
24	127.32	78.1	82.2	27.9	−	−	−	−	90.04	78.4	81.7	19.5	37.28	77.4	83.5	8.4	
25	91.11	78.0	83.5	20.0	−	−	−	−	−	−	−	−	91.11	78.0	83.5	20.0	
26	94.55	76.5	83.5	22.2	−	−	−	−	−	−	−	−	94.55	76.5	83.5	22.2	
27	98.37	77.5	83.2	22.1	−	−	−	−	−	−	−	−	98.37	77.5	83.2	22.1	
28	95.54	80.1	82.8	19.0	−	−	−	−	−	−	−	−	95.54	80.1	82.8	19.0	
29	137.37	77.2	82.7	31.4	−	−	−	−	41.72	78.0	80.9	9.2	95.65	76.8	83.5	22.2	
30	185.87	76.2	83.8	44.1	−	−	−	−	106.56	77.7	84.0	23.8	79.31	74.3	83.5	20.4	
31	127.57	81.3	83.0	23.9	−	−	−	−	111.68	78.6	83.0	23.9	15.89	−	83.5	−	
合計	3801.50	−	−	849	0.00	−	−	0.0	3,193.80	−	−	714.2	607.70	−	−	134.4	
最大	185.87	81.3	85.3	44.1	−	−	−	−	130.98	78.8	85.3	30.4	98.37	80.1	83.5	22.2	
最小	91.11	76.2	78.8	19.0	−	−	−	−	41.72	76.3	78.8	9.2	15.89	74.3	82.8	8.4	
平均	123.00	77.7	82.4	27.4	−	−	−	−	118.29	77.6	82.2	26.5	75.96	77.9	83.3	19.0	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、珪砂補給量)

2025年 10月度　　No.5-10

日	重油消費量				珪砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	t	t	t	t	t	t	t	
1	－	1,028	－	1,028	－	－	－	0	
2	－	1,644	－	1,644	－	－	－	0	
3	－	971	－	971	－	－	－	0	
4	－	1,086	－	1,086	－	－	－	0	
5	－	859	－	859	－	－	－	0	
6	－	1,009	－	1,009	－	－	－	0	
7	－	610	－	610	－	－	－	0	
8	－	1,221	－	1,221	－	－	－	0	
9	－	510	－	510	－	－	－	0	
10	－	678	－	678	－	－	－	0	
11	－	339	－	339	－	－	－	0	
12	－	123	－	123	－	－	－	0	
13	－	101	－	101	－	－	－	0	
14	－	281	－	281	－	－	－	0	
15	－	217	－	217	－	－	－	0	
16	－	1,011	－	1,011	－	－	－	0	
17	－	109	－	109	－	－	－	0	
18	－	126	－	126	－	－	－	0	
19	－	583	－	583	－	－	－	0	
20	－	918	－	918	－	－	－	0	
21	－	530	－	530	－	－	－	0	
22	－	545	519	1,064	－	－	－	0	
23	－	644	3,259	3,903	－	－	－	0	
24	－	598	3,335	3,933	－	－	－	0	
25	－	－	1,778	1,778	－	－	－	0	
26	－	－	1,006	1,006	－	－	－	0	
27	－	－	1,154	1,154	－	－	－	0	
28	－	1,679	2,344	4,023	－	－	－	0	
29	－	3,481	1,145	4,626	－	4	－	4	
30	－	697	695	1,392	－	－	－	0	
31	－	1,303	365	1,668	－	－	－	0	
合計	0	22,901	15,600	38,501	0	4	0	4	
最大	－	3,481	3,335	4,626	－	4	－	4	
最小	－	101	365	101	－	4	－	0	
平均	－	818	1,560	1,242	－	4	－	0	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2025年 11月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量		流入下水量	放流水量	簡易処理水量			放流水量		降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
			（合流）	雨水排水量		（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	mm	m³	m³	m³	m³	
1	晴	17.0	244,351	0	244,351	245,227	14,292	16,290	30,582	173,591	41,054	0.0	49,310	263,079	193,099	69,980	
2	晴時々曇	18.0	199,579	0	199,579	200,518	0	0	0	164,929	35,589	0.0	47,329	241,298	182,678	58,620	
3	晴時々雨	15.0	197,404	0	197,404	198,272	0	0	0	161,861	36,411	1.0	45,000	237,340	178,080	59,260	
4	晴	0.0	186,515	0	186,515	187,354	0	0	0	148,511	38,843	0.0	47,537	228,755	166,645	62,110	
5	曇	18.0	189,448	0	189,448	190,237	0	0	0	149,238	40,999	0.0	45,436	229,660	165,220	64,440	
6	晴	16.0	185,280	0	185,280	186,194	0	0	0	146,701	39,493	0.0	46,600	226,914	164,054	62,860	
7	晴	17.0	185,126	0	185,126	186,035	0	0	0	143,683	42,352	0.0	49,666	229,741	163,751	65,990	
8	晴	17.0	180,114	0	180,114	181,077	0	0	0	137,397	43,680	0.0	47,697	222,745	155,675	67,070	
9	曇時々雨	14.5	454,457	0	454,457	455,441	224,575	23,000	247,575	161,527	46,339	13.5	47,603	249,370	179,170	70,200	
10	晴時々曇	17.0	205,237	0	205,237	206,374	0	0	0	167,206	39,168	0.0	51,138	249,554	184,474	65,080	
11	晴	18.0	203,670	0	203,670	204,176	0	0	0	160,240	43,936	0.0	46,893	245,505	177,755	67,750	
12	晴	12.0	192,303	0	192,303	193,135	0	0	0	153,720	39,415	0.0	47,768	234,947	173,087	61,860	
13	曇時々晴	14.0	179,715	0	179,715	180,598	0	0	0	139,780	40,818	0.0	45,125	219,722	156,762	62,960	
14	晴	15.0	183,728	0	183,728	184,633	0	0	0	144,738	39,895	0.0	48,506	227,119	162,609	64,510	
15	晴	14.0	182,762	0	182,762	183,800	0	0	0	140,258	43,542	0.0	47,997	225,660	157,910	67,750	
16	晴	15.0	172,311	0	172,311	173,365	0	0	0	130,540	42,825	0.0	44,192	211,599	145,129	66,470	
17	晴	14.0	181,398	0	181,398	182,423	0	0	0	138,337	44,086	0.0	46,955	223,379	154,859	68,520	
18	晴	14.0	165,835	0	165,835	166,428	0	0	0	129,169	37,259	0.0	36,407	197,279	140,379	56,900	
19	晴時々曇	14.0	183,156	0	183,156	184,174	0	0	0	141,982	42,192	0.0	44,984	225,002	159,222	65,780	
20	晴	9.0	176,695	0	176,695	177,837	0	0	0	132,873	44,964	0.0	46,250	217,838	149,688	68,150	
21	晴	16.0	172,921	0	172,921	173,918	0	0	0	130,643	43,275	0.0	46,508	214,278	147,128	67,150	
22	晴	16.0	169,209	0	169,209	170,266	0	0	0	126,769	43,497	0.0	45,920	210,010	143,770	66,240	
23	晴	15.0	168,413	0	168,413	169,479	0	0	0	127,194	42,285	0.0	43,475	206,825	141,115	65,710	
24	晴	15.0	166,358	0	166,358	167,407	0	0	0	124,769	42,638	0.0	43,454	204,733	138,653	66,080	
25	晴時々雨	13.0	320,044	0	320,044	321,099	0	104,090	104,090	167,752	49,257	8.5	50,612	261,334	185,194	76,140	
26	曇時々晴	15.0	185,518	0	185,518	186,478	0	0	0	145,484	40,994	0.0	47,438	227,930	160,960	66,970	
27	晴一時雨	9.0	183,423	0	183,423	184,410	0	0	0	142,166	42,244	0.5	43,537	221,772	155,872	65,900	
28	晴時々曇	13.0	172,886	0	172,886	173,841	0	0	0	130,149	43,692	0.0	44,376	212,163	144,733	67,430	
29	晴	14.0	173,694	0	173,694	174,603	0	0	0	130,169	44,434	0.0	45,080	213,766	146,136	67,630	
30	晴	14.0	171,215	0	171,215	172,104	0	0	0	130,322	41,782	0.0	44,852	210,864	144,954	65,910	
合計	－	－	5,932,765	0	5,932,765	5,960,903	238,867	143,380	382,247	4,321,698	1,256,958	23.5	1,387,645	6,790,181	4,818,761	1,971,420	
最大	－	18.0	454,457	－	454,457	455,441	224,575	104,090	247,575	173,591	49,257	13.5	51,138	263,079	193,099	76,140	
最小	－	0.0	165,835	－	165,835	166,428	14,292	16,290	30,582	124,769	35,589	0.5	36,407	197,279	138,653	56,900	
平均	－	14.3	197,759	－	197,759	198,697	119,434	47,793	127,416	144,057	41,899	5.9	46,255	226,339	160,625	65,714	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2025年 11月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水)使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	57,280	112	510	11,762	10,290	1,453	−	−	−	58	0.12	821	0.52	364	0.76
2	48,510	95	510	10,856	10,339	291	−	−	−	0	0.00	901	0.66	331	1.12
3	54,300	106	510	10,316	10,324	283	−	−	−	0	0.00	1,231	0.91	353	1.16
4	51,590	101	510	11,915	10,344	295	−	−	−	0	0.00	1,117	0.90	285	0.88
5	45,660	90	510	10,228	10,262	293	−	−	−	0	0.00	946	0.76	342	1.00
6	45,660	90	510	10,907	10,357	570	−	−	−	0	0.00	1,699	1.39	422	1.28
7	45,680	90	510	12,782	10,337	575	−	−	−	0	0.00	1,402	1.17	296	0.84
8	45,740	90	510	11,347	10,311	568	−	−	−	57	0.15	1,117	0.98	445	1.22
9	64,510	126	510	12,422	10,301	593	−	−	−	0	0.00	1,265	0.39	559	0.97
10	45,610	89	510	12,064	10,329	288	−	−	−	0	0.00	980	0.70	433	1.33
11	45,690	90	510	11,334	10,316	285	−	−	−	0	0.00	684	0.51	353	0.96
12	45,570	89	510	12,846	10,311	859	−	−	−	0	0.00	1,277	1.00	296	0.90
13	45,640	89	510	11,453	10,298	285	−	−	−	0	0.00	1,197	1.03	285	0.84
14	45,570	89	510	12,060	10,270	859	−	−	−	0	0.00	1,240	1.03	376	1.13
15	45,610	89	510	11,686	10,320	572	−	−	−	0	0.00	1,174	1.00	319	0.88
16	45,400	89	510	10,562	10,286	583	−	−	−	61	0.16	1,231	1.13	349	0.98
17	45,300	89	510	10,849	10,369	289	−	−	−	0	0.00	1,106	0.96	376	1.02
18	48,200	95	510	6,854	8,613	0	−	−	−	0	0.00	1,300	1.21	251	0.81
19	59,570	117	510	11,445	10,378	868	−	−	−	0	0.00	1,596	1.35	308	0.88
20	45,240	89	510	10,797	10,294	285	−	−	−	0	0.00	1,448	1.31	331	0.88
21	45,010	88	510	10,909	10,488	1,148	−	−	−	0	0.00	1,345	1.24	319	0.88
22	45,010	88	510	11,540	10,240	286	−	−	−	0	0.00	1,265	1.20	353	0.97
23	44,980	88	510	7,788	10,395	873	−	−	−	0	0.00	1,174	1.11	399	1.13
24	45,010	88	510	8,423	10,303	286	−	−	−	58	0.15	764	0.73	364	1.02
25	67,170	132	510	10,744	10,336	1,154	−	−	−	0	0.00	1,208	0.86	513	0.40
26	49,210	96	510	12,309	10,332	1,163	−	−	−	0	0.00	946	0.78	433	1.27
27	51,940	102	510	10,074	10,286	289	−	−	−	0	0.00	935	0.79	410	1.16
28	48,050	94	510	10,414	10,338	280	−	−	−	0	0.00	1,288	1.19	399	1.10
29	45,360	89	510	10,889	10,289	283	−	−	−	57	0.15	912	0.84	353	0.95
30	45,590	89	510	10,559	10,299	1,720	−	−	−	0	0.00	946	0.87	308	0.88
合計	1,463,660	2,870	−	328,134	307,955	17,576	−	−	−	291	−	34,515	−	10,925	−
最大	67,170	132	510	12,846	10,488	1,720	−	−	−	61	0.16	1,699	1.39	559	1.33
最小	44,980	88	510	6,854	8,613	0	−	−	−	57	0.12	684	0.39	251	0.40
平均	48,789	96	510	10,938	10,265	606	−	−	−	58	0.02	1,151	0.91	364	0.94

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2025年 11月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計	備考
	A系	B系	C系	D系	E系							
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	
1	52,030	73,179	67,890	34,910	35,070	193,099	69,980	263,079	14,292	16,290	30,582	
2	48,460	69,607	64,611	29,660	28,960	182,678	58,620	241,298	0	0	0	
3	41,430	70,842	65,808	29,930	29,330	178,080	59,260	237,340	0	0	0	
4	37,220	67,130	62,295	31,330	30,780	166,645	62,110	228,755	0	0	0	
5	31,660	69,230	64,330	32,490	31,950	165,220	64,440	229,660	0	0	0	
6	30,490	69,234	64,330	31,700	31,160	164,054	62,860	226,914	0	0	0	
7	36,810	65,818	61,123	33,260	32,730	163,751	65,990	229,741	0	0	0	
8	36,570	61,773	57,332	36,340	30,730	155,675	67,070	222,745	0	0	0	
9	52,110	65,527	61,533	40,660	29,540	179,170	70,200	249,370	224,575	23,000	247,575	
10	48,480	70,431	65,563	38,040	27,040	184,474	65,080	249,554	0	0	0	
11	46,790	67,859	63,106	40,040	27,710	177,755	67,750	245,505	0	0	0	
12	45,810	65,953	61,324	35,650	26,210	173,087	61,860	234,947	0	0	0	
13	40,960	60,082	55,720	35,720	27,240	156,762	62,960	219,722	0	0	0	
14	43,380	61,805	57,424	36,580	27,930	162,609	64,510	227,119	0	0	0	
15	43,170	59,502	55,238	34,680	33,070	157,910	67,750	225,660	0	0	0	
16	35,700	57,330	52,099	33,450	33,020	145,129	66,470	211,599	0	0	0	
17	36,220	62,667	55,972	34,420	34,100	154,859	68,520	223,379	0	0	0	
18	31,240	57,596	51,543	28,660	28,240	140,379	56,900	197,279	0	0	0	
19	35,800	63,892	59,530	33,020	32,760	159,222	65,780	225,002	0	0	0	
20	34,270	59,785	55,633	34,110	34,040	149,688	68,150	217,838	0	0	0	
21	33,550	58,791	54,787	33,670	33,480	147,128	67,150	214,278	0	0	0	
22	34,680	56,537	52,553	33,260	32,980	143,770	66,240	210,010	0	0	0	
23	36,150	54,428	50,537	33,070	32,640	141,115	65,710	206,825	0	0	0	
24	32,790	54,926	50,937	33,190	32,890	138,653	66,080	204,733	0	0	0	
25	38,300	75,834	71,060	38,020	38,120	185,194	76,140	261,334	0	104,090	104,090	
26	36,660	63,094	61,206	33,010	33,960	160,960	66,970	227,930	0	0	0	
27	35,210	62,230	58,432	33,140	32,760	155,872	65,900	221,772	0	0	0	
28	33,050	59,303	52,380	33,870	33,560	144,733	67,430	212,163	0	0	0	
29	35,710	58,580	51,846	33,840	33,790	146,136	67,630	213,766	0	0	0	
30	34,890	58,390	51,674	32,360	33,550	144,954	65,910	210,864	0	0	0	
合計	1,159,590	1,901,355	1,757,816	1,022,080	949,340	4,818,761	1,971,420	6,790,181	238,867	143,380	382,247	
最大	52,110	75,834	71,060	40,660	38,120	193,099	76,140	263,079	224,575	104,090	247,575	
最小	30,490	54,428	50,537	28,660	26,210	138,653	56,900	197,279	14,292	16,290	30,582	
平均	38,653	63,379	58,594	34,069	31,645	160,625	65,714	226,339	119,434	47,793	127,416	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2025年 11月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	1,030	−	669	1,699	138.8	−	79.2	218.0	5.2	−	3.3	8.5	0.53	3.9
2	822	−	723	1,545	100.2	−	89.7	190.0	4.0	−	3.6	7.6	0.51	4.0
3	801	−	929	1,730	96.7	−	121.3	218.0	4.0	−	4.7	8.7	0.52	4.0
4	962	−	843	1,805	119.9	−	110.8	230.7	4.9	−	4.3	9.2	0.53	4.0
5	630	65	766	1,461	83.2	9.1	108.1	200.4	3.5	0.4	4.3	8.2	0.58	4.1
6	1,065	−	966	2,031	139.0	−	135.1	274.1	5.7	−	5.2	10.9	0.55	4.0
7	1,070	−	1,003	2,073	143.6	−	141.0	284.6	5.8	−	5.4	11.2	0.57	3.9
8	1,097	−	1,102	2,199	147.3	−	156.5	303.8	6.0	−	6.0	12.0	0.57	4.0
9	1,027	−	1,037	2,064	139.1	−	146.2	285.2	5.7	−	5.7	11.4	0.58	4.0
10	1,006	−	1,093	2,099	128.1	−	148.0	276.1	5.5	−	6.0	11.5	0.57	4.2
11	1,105	−	1,113	2,218	132.6	−	144.3	276.9	5.5	−	5.6	11.1	0.52	4.0
12	927	−	999	1,926	118.2	−	139.1	257.4	4.8	−	5.2	10.0	0.55	3.9
13	1,002	−	1,074	2,076	120.3	−	134.4	254.7	5.0	−	5.3	10.3	0.52	4.0
14	907	132	1,080	2,119	108.6	14.9	135.9	259.4	4.5	0.7	5.3	10.5	0.51	4.0
15	1,039	−	1,063	2,102	126.3	−	136.1	262.4	5.2	−	5.3	10.5	0.53	4.0
16	1,016	−	1,024	2,040	132.5	−	137.0	269.5	5.2	−	5.3	10.5	0.54	3.9
17	946	509	453	1,908	121.7	64.3	63.5	249.6	4.8	2.6	2.3	9.7	0.53	3.9
18	617	449	−	1,066	81.1	56.0	−	137.1	3.1	2.3	−	5.4	0.52	3.9
19	809	930	−	1,739	106.4	112.5	−	218.9	4.1	4.7	−	8.8	0.52	4.0
20	838	975	−	1,813	108.3	126.3	−	234.5	4.4	5.1	−	9.5	0.55	4.1
21	884	876	−	1,760	119.8	122.1	−	241.8	4.9	4.9	−	9.8	0.58	4.1
22	818	853	−	1,671	104.5	112.0	−	216.5	4.2	4.4	−	8.6	0.54	4.0
23	687	895	−	1,582	91.1	122.0	−	213.0	3.6	4.7	−	8.3	0.56	3.9
24	848	832	−	1,680	105.2	107.3	−	212.5	4.3	4.3	−	8.6	0.54	4.0
25	885	903	−	1,788	115.5	117.3	−	232.7	4.7	4.8	−	9.5	0.56	4.1
26	869	962	−	1,831	126.9	144.6	−	271.5	5.0	5.6	−	10.6	0.60	3.9
27	850	621	136	1,607	132.4	92.9	22.3	247.7	5.2	3.8	0.8	9.8	0.63	4.0
28	962	877	31	1,870	149.8	134.0	4.8	288.6	5.8	5.3	0.2	11.3	0.63	3.9
29	854	966	94	1,914	129.8	144.4	15.3	289.6	5.1	5.8	0.6	11.5	0.62	4.0
30	747	466	769	1,982	118.6	77.3	124.9	320.8	4.3	2.7	4.5	11.5	0.61	3.6
合計	27,120	11,311	16,967	55,398	3,585.3	1,556.9	2,293.7	7,435.9	144.0	62.1	88.9	295.0	−	−
最大	1,105	975	1,113	2,218	149.8	144.6	156.5	320.8	6.0	5.8	6.0	12.0	0.63	4.2
最小	617	65	31	1,066	81.1	9.1	4.8	137.1	3.1	0.4	0.2	5.4	0.51	3.6
平均	904	707	808	1,847	119.5	97.3	109.2	247.9	4.8	3.9	4.2	9.8	0.56	4.0

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2025年 11月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	95.1	−	95.0	13.09	−	8.16	21.25	0.24	−	0.23	0.24	512.0	3.8	19.2
2	96.6	−	96.6	9.71	−	8.72	18.43	0.23	−	0.24	0.23	575.0	3.0	17.2
3	96.6	−	96.7	9.90	−	11.99	21.89	0.24	−	0.25	0.24	625.0	3.4	21.4
4	95.1	−	95.1	12.50	−	11.21	23.70	0.24	−	0.25	0.25	614.0	1.7	10.6
5	95.5	95.6	95.6	8.59	0.71	12.11	21.41	0.23	0.19	0.27	0.25	354.0	1.0	3.7
6	96.8	−	96.9	12.85	−	11.94	24.79	0.22	−	0.22	0.22	404.0	2.7	10.7
7	95.4	−	95.5	14.27	−	13.85	28.12	0.24	−	0.24	0.24	290.0	3.4	9.8
8	95.5	−	95.5	15.40	−	16.62	32.03	0.25	−	0.26	0.25	207.0	2.6	5.3
9	95.5	−	95.5	14.85	−	15.74	30.59	0.25	−	0.26	0.26	267.0	2.4	6.5
10	95.4	−	95.5	13.20	−	16.68	29.88	0.23	−	0.27	0.25	231.0	3.5	8.0
11	96.6	−	96.6	16.72	−	18.73	35.46	0.29	−	0.32	0.31	341.0	2.7	9.3
12	95.2	−	95.3	12.26	−	16.32	28.58	0.24	−	0.30	0.27	381.0	3.2	12.3
13	95.5	−	95.0	13.23	−	16.57	29.81	0.25	−	0.30	0.28	418.0	2.5	10.4
14	96.6	96.5	96.6	12.00	1.23	14.58	27.82	0.26	0.18	0.26	0.26	448.0	2.7	12.1
15	95.0	−	95.0	13.02	−	13.08	26.10	0.24	−	0.23	0.24	351.0	3.5	12.4
16	95.2	−	95.2	11.50	−	12.92	24.42	0.21	−	0.23	0.22	387.0	2.5	9.8
17	95.1	95.1	95.2	11.28	5.31	5.74	22.33	0.22	0.20	0.24	0.22	286.0	2.4	6.8
18	96.7	96.6	−	7.31	6.11	−	13.42	0.23	0.26	−	0.24	170.0	2.4	4.1
19	96.7	96.6	−	11.16	13.38	−	24.53	0.26	0.28	−	0.27	359.0	3.1	11.1
20	95.2	95.2	−	11.16	12.97	−	24.12	0.24	0.24	−	0.24	366.0	2.3	8.5
21	95.5	95.6	−	12.16	10.75	−	22.91	0.24	0.21	−	0.22	297.0	2.2	6.5
22	95.2	95.2	−	11.36	11.30	−	22.66	0.26	0.24	−	0.25	350.0	2.1	7.3
23	95.3	95.3	−	10.40	12.94	−	23.34	0.27	0.26	−	0.27	348.0	3.1	10.9
24	95.1	95.1	−	12.99	12.67	−	25.65	0.29	0.28	−	0.28	384.0	2.2	8.3
25	95.3	95.3	−	13.50	12.90	−	26.40	0.27	0.26	−	0.27	284.0	1.7	4.9
26	97.1	97.2	−	11.56	13.17	−	24.72	0.22	0.23	−	0.23	278.0	3.3	9.3
27	96.0	96.0	96.0	12.09	9.48	2.44	24.01	0.23	0.24	0.28	0.24	313.0	2.6	8.2
28	95.9	96.0	96.0	14.34	13.02	0.52	27.87	0.24	0.23	0.26	0.24	307.0	2.8	8.6
29	95.9	95.9	96.0	14.38	16.17	1.67	32.22	0.27	0.27	0.29	0.27	499.0	2.5	12.3
30	95.8	95.9	95.8	13.23	8.17	14.56	35.96	0.29	0.29	0.31	0.30	368.0	2.4	8.7
合計	−	−	−	370.00	160.26	244.14	774.40	−	−	−	−	11,014.0	−	294.2
最大	97.10	97.20	96.90	16.72	16.17	18.73	35.96	0.29	0.29	0.32	0.31	625.0	3.8	21.4
最小	95.00	95.10	95.00	7.31	0.71	0.52	13.42	0.21	0.18	0.22	0.22	170.0	1.0	3.7
平均	95.7	96.2	95.9	12.33	10.02	11.63	25.81	0.25	0.25	0.26	0.25	367.1	2.7	9.8

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（第2処理場遠心）

2025年 11月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	－	338	459	797	－	47.0	58.1	105.1	－	1.8	2.4	4.2	0.58	4.0
2	－	212	527	739	－	26.6	60.2	86.8	－	1.0	2.5	3.5	0.53	4.0
3	－	415	337	752	－	52.7	38.9	91.6	－	2.0	1.6	3.6	0.54	3.9
4	－	270	488	758	－	34.7	56.9	91.6	－	1.3	2.3	3.7	0.54	4.0
5	－	315	279	594	－	41.3	33.2	74.5	－	1.6	1.4	2.9	0.55	3.9
6	－	224	792	1,016	－	27.3	96.4	123.6	－	1.0	3.7	4.7	0.52	3.8
7	－	107	643	750	－	13.2	79.1	92.2	－	0.5	3.0	3.5	0.52	3.8
8	－	386	341	727	－	46.4	41.0	87.5	－	1.8	1.6	3.3	0.51	3.8
9	－	221	490	711	－	27.2	60.3	87.4	－	1.0	2.3	3.3	0.52	3.8
10	－	388	348	736	－	47.7	42.8	90.5	－	1.8	1.6	3.4	0.52	3.8
11	－	119	647	766	－	13.8	79.6	93.4	－	0.6	3.0	3.6	0.52	3.8
12	－	605	50	655	－	68.7	6.0	74.7	－	2.8	0.2	3.0	0.51	4.1
13	－	－	662	662	－	－	83.2	83.2	－	－	3.2	3.2	0.53	3.8
14	－	615	－	615	－	77.4	－	77.4	－	3.2	－	3.2	0.56	4.1
15	－	193	465	658	－	25.3	64.7	89.9	－	1.0	2.5	3.5	0.58	3.9
16	－	461	206	667	－	61.5	29.2	90.7	－	2.5	1.1	3.6	0.59	4.0
17	－	396	441	837	－	53.8	63.7	117.5	－	2.2	2.4	4.6	0.60	3.9
18	－	492	－	492	－	64.4	－	64.4	－	2.6	－	2.6	0.58	4.1
19	－	537	173	710	－	67.6	25.4	93.1	－	2.8	1.0	3.8	0.59	4.1
20	－	－	1,069	1,069	－	－	165.8	165.8	－	－	6.3	6.3	0.64	3.8
21	－	28	676	704	－	3.9	101.2	105.2	－	0.2	3.8	4.0	0.62	3.8
22	－	923	－	923	－	125.3	－	125.3	－	5.1	－	5.1	0.60	4.1
23	－	358	386	744	－	46.8	53.7	100.5	－	1.9	2.0	4.0	0.58	3.9
24	－	609	191	800	－	79.7	26.6	106.3	－	3.3	1.0	4.3	0.58	4.0
25	－	107	868	975	－	14.3	123.0	137.3	－	0.6	4.7	5.3	0.59	3.8
26	－	778	－	778	－	113.3	－	113.3	－	4.6	－	4.6	0.64	4.1
27	－	269	327	596	－	33.5	43.7	77.3	－	1.3	1.7	3.0	0.56	3.9
28	－	386	305	691	－	57.9	48.9	106.9	－	2.3	1.9	4.2	0.66	3.9
29	－	158	527	685	－	24.1	86.0	110.1	－	1.0	3.3	4.2	0.67	3.8
30	－	450	44	494	－	68.7	7.2	75.9	－	2.7	0.3	3.0	0.67	4.0
合計	0	10,360	11,741	22,101	0.0	1,364.2	1,574.6	2,938.8	0.0	54.7	60.6	115.3	－	－
最大	0	923	1,069	1,069	0.0	125.3	165.8	165.8	0.0	5.1	6.3	6.3	0.67	4.1
最小	0	28	44	492	0.0	3.9	6.0	64.4	0.0	0.2	0.2	2.6	0.51	3.8
平均	－	370	452	737	－	48.7	60.6	98.0	－	2.0	2.3	3.8	0.57	3.9

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（第2処理場遠心、重力濃縮）

2025年 11月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	－	91.1	89.5	－	－	－	
2	－	90.1	88.3	－	－	－	
3	－	90.2	88.4	－	－	－	
4	－	90.3	88.5	－	－	－	
5	－	90.5	88.8	－	－	－	
6	－	89.8	89.8	－	－	－	
7	－	89.9	89.9	－	－	－	
8	－	89.7	89.7	－	－	－	
9	－	89.9	89.9	－	－	－	
10	－	89.9	89.9	－	－	－	
11	－	91.5	89.9	－	－	－	
12	－	91.3	89.7	－	－	－	
13	－	－	90.1	－	－	－	
14	－	92.2	－	－	－	－	
15	－	92.5	91.1	－	－	－	
16	－	92.7	91.3	－	－	－	
17	－	92.8	91.4	－	－	－	
18	－	92.5	－	－	－	－	
19	－	89.6	91.6	－	－	－	
20	－	－	92.1	－	－	－	
21	－	93.1	91.8	－	－	－	
22	－	92.8	－	－	－	－	
23	－	92.5	91.1	－	－	－	
24	－	92.5	91.1	－	－	－	
25	－	92.7	91.3	－	－	－	
26	－	93.3	－	－	－	－	
27	－	89.1	90.7	－	－	－	
28	－	91.0	92.4	－	－	－	
29	－	91.1	92.5	－	－	－	
30	－	91.1	92.5	－	－	－	
合計	－	－	－	－	－	－	
最大	－	93.3	92.5	－	－	－	
最小	－	89.1	88.3	－	－	－	
平均	0.0	91.5	90.6	－	－	－	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2025年 11月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	1,115	39.2	96.5	130	28.4	78.1	2,364	6.0	−	−	592.5	0.60	
2	1,169	35.3	97.0	122	27.5	77.5	2,277	6.4	−	−	590.5	0.67	
3	1,235	39.6	96.8	111	25.0	77.4	2,364	6.0	−	−	581.5	0.59	
4	1,305	29.2	97.8	121	27.0	77.6	2,552	8.7	−	−	590.5	0.81	
5	879	21.2	97.6	88	19.2	78.1	1,755	8.3	−	−	419.0	0.79	
6	1,043	33.0	96.8	125	27.5	78.1	2,132	6.5	−	−	558.5	0.68	
7	876	30.8	96.5	117	25.2	78.5	1,885	6.1	−	−	553.5	0.72	
8	855	26.7	96.9	126	25.9	79.4	2,030	7.6	−	−	597.5	0.90	
9	878	28.3	96.8	126	26.0	79.3	2,132	7.5	−	−	620.5	0.88	
10	892	31.6	96.5	132	28.2	78.6	2,146	6.8	−	−	625.0	0.79	
11	923	29.5	96.8	125	27.9	77.7	2,001	6.8	−	−	578.0	0.78	
12	999	34.8	96.5	130	28.9	77.8	1,987	5.7	−	−	618.5	0.71	
13	1,031	34.5	96.7	129	29.3	77.3	2,074	6.0	−	−	636.0	0.74	
14	1,061	36.4	96.6	136	30.3	77.8	2,103	5.8	−	−	660.0	0.73	
15	960	37.1	96.1	126	27.6	78.1	1,914	5.2	−	−	654.5	0.71	
16	1,013	33.8	96.7	136	29.1	78.6	2,074	6.1	−	−	706.5	0.84	
17	905	31.7	96.5	126	26.1	79.3	1,885	6.0	−	−	666.0	0.84	
18	500	18.6	96.3	67	13.2	80.2	1,073	5.8	−	−	374.0	0.80	
19	988	32.0	96.8	129	27.1	78.9	2,204	6.9	−	−	743.5	0.93	
20	1,049	32.2	96.9	136	30.1	77.9	2,291	7.1	−	−	702.5	0.87	
21	936	27.0	97.1	130	26.9	79.3	2,074	7.7	−	−	674.0	1.00	
22	979	28.5	97.1	128	26.5	79.3	2,248	7.9	−	−	737.5	1.04	
23	992	30.0	97.0	129	26.7	79.3	2,233	7.5	−	−	729.0	0.97	
24	1,020	29.1	97.1	130	28.4	78.1	2,291	7.9	−	−	704.5	0.97	
25	953	27.6	97.1	130	26.8	79.3	2,248	8.1	−	−	673.0	0.98	
26	969	31.1	96.8	134	29.3	78.1	2,494	8.0	−	−	660.5	0.85	
27	871	28.5	96.7	116	25.4	78.1	2,045	7.2	−	−	560.5	0.79	
28	962	31.1	96.8	129	28.6	77.7	2,132	6.9	−	−	628.0	0.81	
29	1,112	35.0	96.9	150	32.3	78.5	2,378	6.8	−	−	672.0	0.77	
30	1,008	30.0	97.0	134	29.7	77.8	2,291	7.6	−	−	585.5	0.78	
合計	29,478	933.4	−	3,746	810.3	−	63,670	−	0	−	18,693.0	−	
最大	1,305	39.6	97.8	150	32.3	80.2	2,552	8.7	−	0.0	743.5	1.04	
最小	500	18.6	96.1	67	13.2	77.3	1,073	5.2	−	0.0	374.0	0.59	
平均	983	31.1	96.8	125	27.0	78.4	2,122	6.8	−	−	623.1	0.80	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水A系)

2025年 11月度　No.2-6

日	A系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	464	16.3	96.5	54	11.8	78.1	1,073	6.6	−	−	253.0	0.62	
2	476	14.4	97.0	50	11.2	77.5	986	6.9	−	−	233.0	0.65	
3	452	14.5	96.8	40	9.1	77.5	914	6.3	−	−	223.0	0.62	
4	481	10.8	97.8	45	10.0	77.6	1,015	9.4	−	−	236.5	0.88	
5	394	9.5	97.6	39	8.6	78.1	856	9.0	−	−	195.0	0.82	
6	494	15.6	96.8	59	13.0	78.1	1,117	7.1	−	−	270.5	0.69	
7	416	14.6	96.5	56	12.0	78.5	928	6.3	−	−	262.5	0.72	
8	384	12.0	96.9	57	11.7	79.4	943	7.9	−	−	274.5	0.92	
9	354	11.4	96.8	51	10.5	79.3	899	7.9	−	−	254.5	0.89	
10	359	12.7	96.5	53	11.4	78.6	899	7.1	−	−	256.0	0.81	
11	358	11.4	96.8	49	10.8	77.7	827	7.2	−	−	234.5	0.82	
12	399	13.9	96.5	52	11.5	77.8	827	5.9	−	−	252.0	0.73	
13	524	17.5	96.7	66	14.9	77.3	1,088	6.2	−	−	331.5	0.76	
14	513	17.6	96.6	66	14.6	77.8	1,059	6.0	−	−	322.5	0.73	
15	463	17.9	96.1	61	13.3	78.1	972	5.4	−	−	321.5	0.72	
16	474	15.8	96.7	64	13.6	78.6	1,030	6.5	−	−	338.5	0.86	
17	308	10.8	96.5	43	8.9	79.3	696	6.5	−	−	234.0	0.87	
18	242	9.0	96.3	32	6.4	80.2	537	6.0	−	−	187.5	0.83	
19	420	13.6	96.8	55	11.5	78.9	1,073	7.9	−	−	324.5	0.95	
20	418	12.8	96.9	54	12.0	77.9	986	7.7	−	−	281.0	0.88	
21	410	11.8	97.1	57	11.8	79.3	986	8.3	−	−	297.0	1.00	
22	411	12.0	97.1	54	11.1	79.3	1,015	8.5	−	−	316.0	1.06	
23	409	12.4	97.0	53	11.0	79.3	972	7.9	−	−	307.5	0.99	
24	424	12.1	97.2	54	11.8	78.1	1,001	8.3	−	−	299.0	0.99	
25	370	10.7	97.1	50	10.4	79.3	943	8.8	−	−	264.0	0.99	
26	454	14.6	96.8	63	13.7	78.1	1,218	8.4	−	−	306.5	0.84	
27	349	11.4	96.7	46	10.2	78.1	827	7.2	−	−	220.5	0.77	
28	459	14.8	96.8	61	13.7	77.7	1,015	6.8	−	−	303.0	0.82	
29	500	15.7	96.9	68	14.5	78.5	1,073	6.8	−	−	308.5	0.78	
30	415	12.4	97.0	55	12.2	77.8	957	7.7	−	−	245.0	0.79	
合計	12,594	400.1	−	1,605	347.3	−	28,725	−	0	−	8,153.0	−	
最大	524	17.9	97.8	68	14.9	80.2	1,218	9.4	−	−	338.5	1.06	
最小	242	9.0	96.1	32	6.4	77.3	537	5.4	−	−	187.5	0.62	
平均	420	13.3	96.8	54	11.6	78.4	957	7.2	−	−	271.8	0.82	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2025年 11月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	651	22.9	96.5	76	16.6	78.1	1,291	5.6	−	−	339.5	0.59	
2	693	20.9	97.0	73	16.3	77.5	1,291	6.2	−	−	357.5	0.68	
3	783	25.1	96.8	70	15.8	77.5	1,450	5.8	−	−	358.5	0.57	
4	824	18.4	97.8	76	17.1	77.6	1,537	8.3	−	−	354.0	0.77	
5	485	11.7	97.6	48	10.6	78.1	899	7.7	−	−	224.0	0.77	
6	549	17.4	96.8	66	14.5	78.1	1,015	5.8	−	−	288.0	0.66	
7	460	16.2	96.5	62	13.2	78.5	957	5.9	−	−	291.0	0.72	
8	471	14.7	96.9	70	14.3	79.4	1,088	7.4	−	−	323.0	0.88	
9	524	16.9	96.8	75	15.5	79.3	1,233	7.3	−	−	366.0	0.87	
10	533	18.9	96.5	79	16.9	78.6	1,247	6.6	−	−	369.0	0.78	
11	565	18.1	96.8	77	17.1	77.7	1,175	6.5	−	−	343.5	0.76	
12	600	20.9	96.5	78	17.3	77.8	1,160	5.6	−	−	366.5	0.70	
13	507	17.0	96.7	63	14.4	77.3	986	5.8	−	−	304.5	0.72	
14	548	18.8	96.6	70	15.6	77.8	1,044	5.6	−	−	337.5	0.72	
15	497	19.2	96.1	65	14.3	78.1	943	4.9	−	−	333.0	0.69	
16	539	18.0	96.7	72	15.5	78.6	1,044	5.8	−	−	368.0	0.82	
17	597	20.9	96.5	83	17.2	79.3	1,189	5.7	−	−	432.0	0.83	
18	258	9.6	96.3	34	6.8	80.2	537	5.6	−	−	186.5	0.78	
19	568	18.4	96.8	74	15.6	78.9	1,131	6.1	−	−	419.0	0.91	
20	631	19.4	96.9	82	18.1	77.9	1,305	6.7	−	−	421.5	0.87	
21	526	15.2	97.1	73	15.1	79.3	1,088	7.2	−	−	377.0	0.99	
22	568	16.5	97.1	74	15.4	79.3	1,233	7.5	−	−	421.5	1.02	
23	583	17.6	97.0	76	15.7	79.3	1,262	7.2	−	−	421.5	0.96	
24	596	17.0	97.2	76	16.6	78.1	1,291	7.6	−	−	405.5	0.95	
25	583	16.9	97.1	79	16.4	79.3	1,305	7.7	−	−	409.0	0.97	
26	515	16.5	96.8	71	15.6	78.1	1,276	7.7	−	−	354.0	0.86	
27	522	17.1	96.7	69	15.2	78.1	1,218	7.1	−	−	340.0	0.80	
28	503	16.3	96.8	67	15.0	77.7	1,117	6.9	−	−	325.0	0.80	
29	612	19.3	96.9	83	17.8	78.5	1,305	6.8	−	−	363.5	0.75	
30	593	17.7	97.0	79	17.5	77.8	1,334	7.6	−	−	340.5	0.77	
合計	16,884	533.3	−	2,141	463.0	−	34,945	−	−	−	10,540.0	−	
最大	824	25.1	97.8	83	18.1	80.2	1,537	8.3	−	−	432.0	1.02	
最小	258	9.6	96.1	34	6.8	77.3	537	4.9	−	−	186.5	0.57	
平均	563	17.8	96.8	71	15.4	78.4	1,165	6.6	−	−	351.3	0.79	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2025年 11月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	−	−	−	
2	−	−	−	
3	−	−	−	
4	−	−	−	
5	−	−	−	
6	−	−	−	
7	−	−	−	
8	−	−	−	
9	−	−	−	
10	−	−	2.61	
11	−	−	2.40	
12	−	−	−	
13	5.50	−	−	
14	−	−	−	
15	−	−	−	
16	−	−	−	
17	−	−	−	
18	−	−	−	
19	−	−	−	
20	−	−	−	
21	−	−	−	
22	−	−	−	
23	−	−	−	
24	−	−	−	
25	2.90	2.80	−	
26	−	−	−	
27	−	−	−	
28	−	−	−	
29	−	−	−	
30	−	−	−	
合計	8.40	2.80	5.01	
最大	5.50	2.80	2.61	
最小	2.90	2.80	2.40	
平均	4.20	2.80	2.51	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2025年 11月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	14.0	−	55	55	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	16.0	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.0	0:00	0:00	0.0	0.00	−	0.0	−	30.0	0	55	55	0.0	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	16.0	−	55	55	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	14.0	−	55	55	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	15.0	−	55	55	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2025年 11月度　No.2-10

日	流動2号炉														備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ		
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計			
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg		
1	123.66	24:00	0:00	5.3	−	−	−	−	−	2,316	0	2,316	1,700.5		
2	123.52	24:00	0:00	5.6	−	−	−	−	4.0	2,328	0	2,328	1,596.4		
3	114.94	24:00	0:00	4.8	−	−	−	−	−	1,391	0	1,391	1,480.8		
4	109.38	24:00	0:00	4.2	17.23	31.7	17.1	31.7	−	1,146	0	1,146	1,411.0		
5	109.23	24:00	0:00	4.0	−	−	−	−	−	1,248	0	1,248	1,417.3		
6	108.04	24:00	0:00	3.9	16.90	29.9	16.8	29.9	−	1,168	0	1,168	1,422.4		
7	117.12	24:00	0:00	4.5	18.08	35.4	18.0	35.4	−	1,485	0	1,485	1,473.2		
8	122.94	24:00	0:00	4.5	−	−	−	−	−	2,292	0	2,292	1,590.0		
9	129.72	24:00	0:00	5.0	−	−	−	−	−	2,470	0	2,470	1,684.0		
10	128.91	24:00	0:00	4.9	−	−	−	−	−	1,936	0	1,936	1,751.3		
11	130.12	24:00	0:00	5.1	20.63	32.9	20.5	32.9	−	1,290	0	1,290	1,719.6		
12	128.80	24:00	0:00	4.8	−	−	−	−	−	1,314	0	1,314	1,833.9		
13	130.70	24:00	0:00	4.9	−	−	−	−	4.0	761	0	761	1,941.8		
14	130.74	24:00	0:00	4.7	20.80	34.2	20.7	34.2	−	1,028	0	1,028	1,828.8		
15	130.08	24:00	0:00	4.5	−	−	−	−	−	1,049	0	1,049	1,651.0		
16	130.44	24:00	0:00	4.4	−	−	−	−	−	1,408	0	1,408	1,680.2		
17	130.18	24:00	0:00	4.5	21.12	35.4	21.0	35.4	−	1,247	0	1,247	1,661.2		
18	69.49	13:31	2:17	2.5	−	−	−	−	−	1,344	0	1,344	957.6		
19	128.80	24:00	0:00	4.1	20.58	35.6	20.5	35.6	−	1,689	0	1,689	1,827.5		
20	130.82	24:00	0:00	4.5	−	−	−	−	−	1,045	0	1,045	1,788.2		
21	129.78	24:00	0:00	4.2	20.59	34.2	20.5	34.2	−	1,662	0	1,662	1,759.0		
22	130.02	24:00	0:00	4.4	−	−	−	−	−	1,814	0	1,814	1,786.9		
23	129.08	24:00	0:00	4.3	−	−	−	−	−	1,239	0	1,239	1,799.6		
24	131.42	24:00	0:00	4.3	−	−	−	−	−	1,029	0	1,029	1,798.3		
25	131.59	24:00	0:00	4.4	20.15	35.6	20.0	35.6	−	1,461	0	1,461	1,764.0		
26	128.30	24:00	0:00	4.3	−	−	−	−	−	1,217	0	1,217	1,781.8		
27	116.41	22:40	1:20	4.3	20.93	37.5	20.9	37.5	−	1,169	0	1,169	1,534.2		
28	129.80	24:00	0:00	4.8	−	−	−	−	−	853	0	853	1,745.0		
29	130.52	24:00	0:00	4.6	−	−	−	−	−	1,190	0	1,190	1,643.4		
30	130.60	24:00	0:00	4.5	−	−	−	−	−	437	0	437	1,677.7		
合計	3,715.15	708:11	3:37	134.8	197.01	−	196.0	−	8.0	42,026	0	42,026	49,706.6		
最大	131.59	24:00	2:17	5.6	21.12	37.5	21.0	37.5	4.0	2,470	−	2,470	1,941.8		
最小	69.49	13:31	0:00	2.5	16.90	29.9	16.8	29.9	4.0	437	−	437	957.6		
平均	123.84	23:36	1:48	4.5	19.70	34.4	19.6	34.4	4.0	1,401	−	1,401	1,656.9		

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2025年 11月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	94,940	−	−	−	−	−	−	18	0	18	5	
2	93,410	−	−	−	−	−	−	15	1	16	5	
3	97,110	−	−	−	−	−	−	16	0	16	3	
4	98,830	−	−	−	−	−	−	19	1	20	11	
5	97,590	−	−	−	−	−	−	20	1	21	12	
6	98,060	−	−	−	−	−	−	24	0	24	10	
7	99,070	−	−	−	−	−	−	27	1	28	13	
8	96,560	−	−	−	−	−	−	18	0	18	7	
9	111,850	−	−	−	−	−	−	14	1	15	1	
10	94,270	−	−	−	−	−	−	19	0	19	12	
11	97,940	−	−	−	−	−	−	27	1	28	12	
12	100,040	−	−	−	−	−	−	21	0	21	11	
13	96,750	−	−	−	−	−	46	31	1	32	15	
14	96,550	−	−	−	−	−	−	24	1	25	12	
15	95,470	−	−	−	−	−	−	18	1	19	5	
16	94,820	−	−	−	−	−	−	17	1	18	3	
17	98,670	−	−	−	−	−	−	29	0	29	13	
18	78,260	−	−	−	−	−	−	22	1	23	8	
19	100,360	−	−	−	−	−	−	26	0	26	15	
20	98,410	−	−	−	180	−	−	24	1	25	13	
21	95,840	−	−	−	−	−	−	32	1	33	8	
22	93,910	−	−	−	−	−	−	39	1	40	7	
23	92,270	−	−	−	−	−	−	35	1	36	6	
24	94,220	−	−	−	−	−	−	37	1	38	2	
25	107,540	−	−	−	−	−	−	42	1	43	11	
26	90,470	−	−	−	−	−	3	42	0	42	16	
27	93,490	−	−	−	−	−	−	45	2	47	11	
28	94,670	−	−	−	−	−	−	41	1	42	12	
29	94,650	−	−	−	−	−	−	37	0	37	7	
30	93,150	−	−	−	−	−	−	33	0	33	2	
合計	2,889,170	0	−	−	180	0	49	812	20	832	268	
最大	111,850	0	−	−	180	0	46	45	2	47	16	
最小	78,260	0	−	−	180	0	3	14	0	15	1	
平均	96,306	−	−	−	180	−	25	27	1	28	9	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2025年 11月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	52,030	15,570	29.9	185,816	357	1,420	-	6,200	-	4.6	-	97	----	924	350	A系生物反応槽容量
2	48,460	14,550	30.0	205,115	423	1,420	-	6,100	-	4.9	-	99	----	829	282	1池1244m³
3	41,430	12,440	30.0	204,186	493	1,500	-	6,000	-	5.8	-	110	----	829	337	
4	37,220	10,790	29.0	216,274	581	1,580	80.4	6,000	-	6.4	7.6	99	----	837	320	
5	31,660	9,380	29.6	202,053	638	1,590	-	5,900	0.19	7.5	6.8	93	----	720	381	
6	30,490	9,150	30.0	184,329	605	1,510	-	6,300	-	7.8	4.4	110	----	827	528	
7	36,810	11,060	30.0	203,340	552	1,500	-	5,900	-	6.5	5.0	110	----	823	480	
8	36,570	10,950	29.9	190,665	521	1,490	-	5,600	-	6.5	-	86	----	827	470	
9	52,110	15,640	30.0	204,055	392	1,490	-	5,400	-	4.6	-	81	----	1,887	447	
10	48,480	14,520	30.0	183,938	379	1,400	-	5,600	-	4.9	5.1	87	----	807	440	
11	46,790	14,050	30.0	200,506	429	1,390	79.1	5,600	-	5.1	5.6	92	----	815	407	
12	45,810	13,760	30.0	218,195	476	1,410	-	5,900	0.26	5.2	5.5	83	----	825	408	
13	40,960	12,300	30.0	209,054	510	1,410	-	5,900	-	5.8	5.2	92	----	822	440	
14	43,380	13,030	30.0	206,249	475	1,390	-	5,600	-	5.5	-	86	----	829	447	
15	43,170	12,920	29.9	216,232	501	1,410	-	5,500	-	5.5	-	78	----	829	448	
16	35,700	10,720	30.0	216,048	605	1,440	-	5,400	-	6.7	6.2	85	----	819	440	
17	36,220	11,170	30.8	198,620	548	1,440	81.6	5,400	-	6.6	6.3	89	----	822	397	
18	31,240	9,360	30.0	185,325	593	1,480	-	5,600	-	6.1	8.5	81	----	519	230	
19	35,800	10,710	29.9	229,329	641	1,540	-	5,200	-	6.7	7.3	84	----	823	372	
20	34,270	10,280	30.0	198,973	581	1,500	-	5,600	0.23	7.0	6.5	79	----	831	400	
21	33,550	10,080	30.0	187,900	560	1,460	-	5,500	-	7.1	6.1	81	----	828	408	
22	34,680	10,410	30.0	196,478	567	1,430	-	5,000	-	6.9	-	76	----	824	318	
23	36,150	11,690	32.3	207,548	574	1,470	-	5,300	-	6.6	-	73	----	824	287	
24	32,790	10,600	32.3	195,684	597	1,580	-	5,600	-	7.3	-	69	----	828	286	
25	38,300	11,240	29.3	214,837	561	1,600	80.4	5,100	-	6.2	8.6	82	----	817	319	
26	36,660	11,030	30.1	196,314	535	1,590	-	6,700	0.20	6.5	6.8	91	----	814	333	
27	35,210	10,580	30.0	211,147	600	1,650	-	6,600	-	6.8	6.3	80	----	807	356	
28	33,050	9,930	30.0	207,670	628	1,670	-	6,300	-	7.2	6.1	84	----	820	407	
29	35,710	10,720	30.0	210,458	589	1,640	-	6,000	-	6.7	-	84	----	830	287	
30	34,890	10,460	30.0	197,042	565	1,630	-	6,000	-	6.8	-	80	----	831	327	
合計	1,159,590	349,090	-	6,083,380	-	-	-	-	-	-	-	-	0	25,467	11,352	
最大	52,110	15,640	32.3	229,329	641	1,670	81.6	6,700	0.26	7.8	8.6	110	-	1,887	528	
最小	30,490	9,150	29.0	183,938	357	1,390	79.1	5,000	0.19	4.6	4.4	69	-	519	230	
平均	38,653	11,636	30.1	202,779	525	1,500	80.4	5,800	0.22	6.3	6.3	87	-	849	378	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2025年 11月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2025年 11月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	73,179	22,150	30.3	189,973	260	1,420	−	5,300	−	5.1	−	160	----	1,194	600	B系生物反応槽容量
2	69,607	22,010	31.6	211,137	303	1,460	−	5,400	−	5.4	−	180	----	1,110	460	1池3883m^3
3	70,842	21,520	30.4	246,773	348	1,530	−	5,600	−	5.3	−	200	----	1,135	605	
4	67,130	19,980	29.8	247,043	368	1,580	79.4	5,700	−	5.6	6.0	130	----	1,161	675	
5	69,230	20,670	29.9	249,317	360	1,710	−	5,300	0.25	5.4	7.0	130	----	1,156	690	
6	69,234	20,620	29.8	255,651	369	1,710	−	5,500	−	5.4	5.6	120	----	1,176	810	
7	65,818	19,810	30.1	250,890	381	1,720	−	5,600	−	5.7	5.4	140	----	1,166	840	
8	61,773	18,560	30.0	246,692	399	1,740	−	6,300	−	6.0	−	180	----	1,161	880	
9	65,527	21,280	32.5	227,524	347	1,720	−	6,000	−	5.7	−	170	----	1,399	880	
10	70,431	20,720	29.4	202,490	288	1,630	−	6,000	−	5.3	4.5	130	----	1,176	880	
11	67,859	19,990	29.5	233,849	345	1,600	79.3	5,800	−	5.5	4.6	160	----	1,151	880	
12	65,953	19,610	29.7	252,853	383	1,490	−	5,200	0.23	5.7	5.3	140	----	1,156	800	
13	60,082	18,250	30.4	247,495	412	1,490	−	5,100	−	6.2	5.8	130	----	1,171	760	
14	61,805	18,640	30.2	240,434	389	1,480	−	5,300	−	6.0	−	160	----	1,140	760	
15	59,502	17,910	30.1	227,007	382	1,450	−	5,500	−	6.3	−	160	----	1,125	760	
16	57,330	17,290	30.2	239,447	418	1,460	−	5,500	−	6.5	5.8	160	----	1,135	760	
17	62,667	18,870	30.1	265,954	424	1,500	81.8	5,500	−	5.9	5.5	110	----	1,151	730	
18	57,596	16,710	29.0	221,625	385	1,570	−	5,300	−	5.2	7.6	120	----	706	450	
19	63,892	19,280	30.2	268,343	420	1,610	−	5,500	−	5.8	6.5	130	----	1,156	640	
20	59,785	18,370	30.7	242,882	406	1,650	−	5,500	0.23	6.2	6.6	140	----	1,166	680	
21	58,791	17,710	30.1	236,157	402	1,670	−	5,600	−	6.3	6.1	110	----	1,166	720	
22	56,537	17,050	30.2	237,733	420	1,680	−	5,900	−	6.6	−	110	----	1,156	680	
23	54,428	16,400	30.1	225,133	414	1,680	−	5,700	−	6.8	−	140	----	1,156	680	
24	54,926	16,540	30.1	241,682	440	1,690	−	5,800	−	6.8	−	140	----	1,156	720	
25	75,834	20,910	27.6	279,878	369	1,650	77.1	5,800	−	4.9	5.3	120	----	1,120	760	
26	63,094	18,540	29.4	225,094	357	1,600	−	6,000	0.22	5.9	5.2	130	----	1,211	760	
27	62,230	18,710	30.1	236,216	380	1,690	−	6,000	−	6.0	6.6	120	----	1,171	595	
28	59,303	17,740	29.9	239,801	404	1,750	−	6,200	−	6.3	6.0	120	----	1,145	680	
29	58,580	17,660	30.1	244,381	417	1,780	−	6,200	−	6.4	−	150	----	1,140	760	
30	58,390	17,580	30.1	233,926	401	1,760	−	6,200	−	6.4	−	130	----	1,135	760	
合計	1,901,355	571,080	−	7,167,380	−	−	−	−	−	−	−	−	0	34,447	21,655	
最大	75,834	22,150	32.5	279,878	440	1,780	81.8	6,300	0.25	6.8	7.6	200	−	1,399	880	
最小	54,428	16,400	27.6	189,973	260	1,420	77.1	5,100	0.22	4.9	4.5	110	−	706	450	
平均	63,379	19,036	30.0	238,913	377	1,620	79.4	5,700	0.23	5.9	5.9	140	−	1,148	722	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2025年 11月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	67,890	20,380	30.0	264,727	390	1,480	−	5,300	−	5.5	−	120	----	1,306	680	C系生物反応槽容量
2	64,611	19,460	30.1	267,333	414	1,490	−	5,400	−	5.8	−	130	----	1,080	680	1池3883m³
3	65,808	19,810	30.1	304,086	462	1,550	−	5,500	−	5.7	−	140	----	1,105	660	
4	62,295	18,740	30.1	327,985	527	1,560	81.0	5,900	−	6.0	5.9	120	----	1,129	650	
5	64,330	19,360	30.1	326,725	508	1,490	−	5,900	0.27	5.8	8.5	140	----	1,124	440	
6	64,330	19,370	30.1	344,761	536	1,530	−	6,100	−	5.8	6.5	130	----	1,144	560	
7	61,123	18,420	30.1	338,673	554	1,540	−	6,200	−	6.1	5.4	130	----	1,134	680	
8	57,332	17,230	30.1	326,333	569	1,600	−	6,300	−	6.5	−	140	----	1,129	700	
9	61,533	18,500	30.1	322,119	523	1,570	−	6,200	−	6.1	−	130	----	1,361	680	
10	65,563	19,730	30.1	274,362	418	1,500	−	5,900	−	5.7	5.1	130	----	1,144	720	
11	63,106	19,000	30.1	321,117	509	1,520	79.3	5,800	−	5.9	5.3	130	----	1,119	720	
12	61,324	18,410	30.0	329,351	537	1,510	−	5,500	0.21	6.1	5.7	140	----	1,124	720	
13	55,720	16,780	30.1	318,360	571	1,510	−	5,700	−	6.7	5.3	130	----	1,139	760	
14	57,424	17,290	30.1	321,729	560	1,490	−	5,700	−	6.5	−	130	----	1,110	760	
15	55,238	16,610	30.1	311,666	564	1,430	−	5,800	−	6.7	−	130	----	1,095	760	
16	52,099	15,690	30.1	312,848	600	1,430	−	5,900	−	7.2	5.6	130	----	1,105	760	
17	55,972	16,820	30.1	363,242	649	1,450	81.8	5,900	−	6.7	5.3	110	----	1,119	680	
18	51,543	15,460	30.0	270,792	525	1,480	−	5,900	−	5.8	9.0	130	----	554	320	
19	59,530	17,960	30.2	319,757	537	1,550	−	6,500	−	6.3	6.1	120	----	1,124	560	
20	55,633	16,750	30.1	318,544	573	1,580	−	6,600	0.23	6.7	6.0	130	----	1,134	600	
21	54,787	16,490	30.1	303,881	555	1,600	−	6,600	−	6.8	5.9	110	----	1,134	600	
22	52,553	15,830	30.1	296,826	565	1,650	−	6,500	−	7.1	−	100	----	1,124	550	
23	50,537	15,210	30.1	298,273	590	1,640	−	6,600	−	7.4	−	110	----	1,124	520	
24	50,937	15,330	30.1	314,534	617	1,690	−	6,800	−	7.3	−	110	----	1,124	560	
25	71,060	21,380	30.1	368,776	519	1,690	79.2	6,500	−	5.2	6.1	99	----	1,090	600	
26	61,206	18,420	30.1	247,348	404	1,580	−	6,900	0.22	6.1	5.7	120	----	1,179	600	
27	58,432	17,560	30.1	295,338	505	1,700	−	7,100	−	6.4	5.7	110	----	1,139	595	
28	52,380	15,800	30.2	295,031	563	1,760	−	7,400	−	7.1	5.2	110	----	1,115	680	
29	51,846	15,610	30.1	302,418	583	1,750	−	7,200	−	7.2	−	130	----	1,110	760	
30	51,674	15,550	30.1	292,119	565	1,690	−	7,000	−	7.2	−	110	----	1,105	760	
合計	1,757,816	528,950	−	9,299,054	−	−	−	−	−	−	−	−	0	33,523	19,315	
最大	71,060	21,380	30.2	368,776	649	1,760	81.8	7,400	0.27	7.4	9.0	140	−	1,361	760	
最小	50,537	15,210	30.0	247,348	390	1,430	79.2	5,300	0.21	5.2	5.1	99	−	554	320	
平均	58,594	17,632	30.1	309,968	529	1,570	80.3	6,200	0.23	6.4	6.0	120	−	1,117	644	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2025年 11月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	34,910	10,820	31.0	159,586	457	1,500	−	5,600	−	9.6	−	91	1,331	1,090	380	D系生物反応槽容量
2	29,660	9,900	33.4	164,106	553	1,450	−	5,100	−	11.3	−	120	1,664	1,030	322	1池3484m^3
3	29,930	9,820	32.8	175,515	586	1,500	−	5,300	−	11.2	−	87	----	1,077	361	
4	31,330	9,910	31.6	182,382	582	1,480	77.4	5,400	−	10.7	9.5	91	----	1,025	400	
5	32,490	10,050	30.9	195,771	603	1,420	−	5,400	0.28	10.3	10.6	92	----	914	346	
6	31,700	9,970	31.5	187,102	590	1,390	−	5,100	−	10.6	8.6	94	----	945	442	
7	33,260	10,130	30.5	192,552	579	1,350	−	5,200	−	10.1	10.1	97	----	1,005	360	
8	36,340	10,970	30.2	195,936	539	1,350	−	5,200	−	9.2	−	92	----	997	323	
9	40,660	12,280	30.2	207,078	509	1,450	−	5,600	−	8.2	−	89	----	1,090	336	
10	38,040	11,510	30.3	167,760	441	1,510	−	5,800	−	8.8	8.2	82	----	965	440	
11	40,040	12,050	30.1	209,092	522	1,490	77.8	5,700	−	8.4	8.1	94	----	1,020	442	
12	35,650	10,880	30.5	213,581	599	1,480	−	5,500	0.24	9.4	8.5	100	----	1,005	441	
13	35,720	10,830	30.3	202,755	568	1,470	−	5,700	−	9.4	9.0	100	----	979	400	
14	36,580	11,010	30.1	204,389	559	1,500	−	5,900	−	9.1	−	98	----	1,015	402	
15	34,680	10,460	30.2	204,632	590	1,540	−	5,900	−	9.6	−	92	----	904	441	
16	33,450	10,190	30.5	207,261	620	1,540	−	5,800	−	10.0	7.6	93	----	970	480	
17	34,420	10,420	30.3	214,276	623	1,520	79.9	5,800	−	9.7	7.6	83	----	899	482	
18	28,660	8,500	29.7	179,487	626	1,500	−	5,700	−	9.6	12.6	97	1,549	676	241	
19	33,020	10,180	30.8	208,940	633	1,540	−	5,900	−	10.1	8.3	97	357	1,016	440	
20	34,110	10,320	30.3	205,595	603	1,570	−	6,200	0.28	9.8	7.4	98	----	1,000	480	
21	33,670	10,190	30.3	204,351	607	1,540	−	6,100	−	9.9	8.0	89	----	984	442	
22	33,260	10,050	30.2	207,037	622	1,490	−	5,900	−	10.1	−	92	----	986	442	
23	33,070	10,090	30.5	216,296	654	1,460	−	5,700	−	10.1	−	100	----	1,011	441	
24	33,190	10,140	30.6	217,300	655	1,470	−	5,700	−	10.1	−	110	----	1,074	428	
25	38,020	11,550	30.4	209,318	551	1,460	79.7	5,700	−	8.8	8.1	95	----	1,002	442	
26	33,010	10,280	31.1	176,137	534	1,570	−	6,200	0.23	10.1	8.4	93	----	985	421	
27	33,140	10,100	30.5	201,043	607	1,590	−	6,400	−	10.1	12.1	96	----	957	282	
28	33,870	10,220	30.2	207,711	613	1,630	−	6,500	−	9.9	9.5	90	----	947	361	
29	33,840	10,240	30.3	211,793	626	1,650	−	6,600	−	9.9	−	82	----	1,054	324	
30	32,360	10,010	30.9	209,009	646	1,670	−	6,600	−	10.3	−	84	----	1,028	321	
合計	1,022,080	313,070	−	5,937,791	−	−	−	−	−	−	−	−	4,901	29,650	11,863	
最大	40,660	12,280	33.4	217,300	655	1,670	79.9	6,600	0.28	11.3	12.6	120	1,664	1,090	482	
最小	28,660	8,500	29.7	159,586	441	1,350	77.4	5,100	0.23	8.2	7.4	82	357	676	241	
平均	34,069	10,436	30.6	197,926	581	1,500	78.7	5,800	0.26	9.8	9.0	94	1,225	988	395	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2025年 11月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	35,070	10,930	31.2	155,072	442	1,520	−	5,900	−	9.5	−	110	----	1,096	480	E系生物反応槽容量
2	28,960	9,830	33.9	160,274	553	1,490	−	5,400	−	11.5	−	120	1,664	1,015	483	1池3484m^3
3	29,330	9,670	33.0	171,243	584	1,490	−	5,400	−	11.4	−	100	----	1,151	432	
4	30,780	9,780	31.8	177,467	577	1,480	76.4	5,400	−	10.9	9.5	110	----	1,072	401	
5	31,950	9,910	31.0	191,067	598	1,490	−	5,500	0.26	10.5	10.7	120	----	1,052	352	
6	31,160	9,830	31.5	183,382	589	1,480	−	5,200	−	10.7	8.2	110	----	959	482	
7	32,730	10,020	30.6	188,925	577	1,430	−	5,200	−	10.2	8.0	110	----	938	480	
8	30,730	9,920	32.3	181,026	589	1,390	−	4,900	−	10.9	−	100	----	1,001	443	
9	29,540	9,930	33.6	178,555	604	1,420	−	4,700	−	11.3	−	98	----	1,084	428	
10	27,040	9,670	35.8	152,023	562	1,440	−	4,500	−	12.4	13.9	95	----	966	320	
11	27,710	9,740	35.1	151,180	546	1,410	77.4	4,600	−	12.1	13.0	110	----	1,019	322	
12	26,210	9,810	37.4	155,431	593	1,370	−	4,700	0.19	12.8	14.5	110	----	1,008	281	
13	27,240	9,750	35.8	171,965	631	1,410	−	4,900	−	12.3	14.3	110	----	1,004	280	
14	27,930	9,650	34.6	178,618	640	1,430	−	5,200	−	12.0	−	100	----	1,005	322	
15	33,070	9,990	30.2	182,185	551	1,400	−	5,700	−	10.1	−	110	----	951	241	
16	33,020	10,120	30.6	190,014	575	1,460	−	6,000	−	10.1	8.3	110	----	945	240	
17	34,100	10,290	30.2	203,237	596	1,530	80.6	6,100	−	9.8	8.3	110	----	972	422	
18	28,240	8,420	29.8	171,969	609	1,560	−	5,800	−	9.8	10.3	110	1,549	683	301	
19	32,760	10,060	30.7	201,224	614	1,650	−	6,100	−	10.2	8.0	110	357	988	480	
20	34,040	10,270	30.2	197,822	581	1,620	−	6,500	0.27	9.8	7.8	110	----	1,020	443	
21	33,480	10,150	30.3	196,953	588	1,620	−	6,300	−	10.0	8.1	100	----	1,007	442	
22	32,980	9,960	30.2	199,587	605	1,590	−	6,000	−	10.1	−	100	----	973	443	
23	32,640	9,990	30.6	208,731	639	1,550	−	5,800	−	10.2	−	110	----	964	442	
24	32,890	10,070	30.6	209,291	636	1,560	−	5,900	−	10.2	−	110	----	1,050	444	
25	38,120	11,530	30.2	201,171	528	1,560	78.6	6,100	−	8.8	7.4	100	----	997	482	
26	33,960	10,340	30.4	167,710	494	1,610	−	6,600	0.23	9.8	7.0	110	----	999	483	
27	32,760	9,980	30.5	192,980	589	1,620	−	6,600	−	10.2	9.6	99	----	1,025	352	
28	33,560	10,120	30.2	199,229	594	1,640	−	6,700	−	10.0	9.2	99	----	981	362	
29	33,790	10,210	30.2	203,242	601	1,640	−	6,700	−	9.9	−	93	----	1,069	324	
30	33,550	10,100	30.1	200,229	597	1,660	−	6,800	−	10.0	−	95	----	1,035	322	
合計	949,340	300,040	−	5,521,802	−	−	−	−	−	−	−	−	3,570	30,029	11,729	
最大	38,120	11,530	37.4	209,291	640	1,660	80.6	6,800	0.27	12.8	14.5	120	1,664	1,151	483	
最小	26,210	8,420	29.8	151,180	442	1,370	76.4	4,500	0.19	8.8	7.0	93	357	683	240	
平均	31,645	10,001	31.6	184,060	582	1,520	78.3	5,700	0.24	10.6	9.8	110	1,190	1,001	391	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2025年 11月度　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ固形物量)	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ量)	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m^3	%	t	m^3	t	t	m^3	%	t	m^3	t	t	
1	876	0.91	7.96	796	−	−	284	0.96	2.71	271	−	−	
2	939	0.84	7.85	785	−	−	291	1.00	2.91	291	−	−	
3	868	0.78	6.77	677	−	−	147	0.99	1.46	146	−	−	
4	839	0.78	6.52	652	−	−	149	0.99	1.47	147	−	−	
5	789	0.86	6.75	675	−	−	163	1.00	1.63	163	−	−	
6	914	0.80	7.35	735	−	−	188	1.00	1.88	188	−	−	
7	909	0.76	6.93	693	−	−	161	1.00	1.61	161	−	−	
8	963	0.75	7.18	718	−	−	226	1.01	2.28	228	−	−	
9	984	0.85	8.32	832	−	−	294	1.00	2.94	294	−	−	
10	1,137	0.80	9.14	914	−	−	347	1.00	3.47	347	−	−	
11	506	1.14	5.76	576	−	−	286	0.97	2.77	277	−	−	
12	832	1.20	9.97	997	−	−	179	0.99	1.77	177	−	−	
13	883	1.31	11.59	1159	−	−	168	0.97	1.63	163	−	−	
14	905	1.25	11.31	1131	−	−	135	0.94	1.27	127	−	−	
15	1,038	1.14	11.85	1185	−	−	347	1.03	3.57	357	−	−	
16	1,054	1.05	11.02	1102	−	−	285	0.98	2.79	279	−	−	
17	1,025	1.09	11.14	1114	−	−	238	0.99	2.36	236	−	−	
18	593	1.15	6.80	680	−	−	223	1.00	2.23	223	−	−	
19	1,018	0.93	9.46	946	−	−	347	1.01	3.50	350	−	−	
20	1,142	0.79	9.07	907	−	−	339	0.99	3.36	336	−	−	
21	997	0.75	7.49	749	−	−	243	1.00	2.43	243	−	−	
22	1,057	0.80	8.45	845	−	−	343	0.99	3.40	340	−	−	
23	1,066	0.75	7.95	795	−	−	292	1.00	2.91	291	−	−	
24	1,049	0.76	8.00	800	−	−	242	0.97	2.35	235	−	−	
25	1,055	0.86	9.11	911	−	−	347	0.99	3.44	344	−	−	
26	960	0.81	7.73	773	−	−	253	0.97	2.45	245	−	−	
27	987	0.86	8.52	852	−	−	347	1.03	3.57	357	−	−	
28	955	0.80	7.61	761	−	−	347	0.98	3.40	340	−	−	
29	909	0.83	7.56	756	−	−	347	0.98	3.40	340	−	−	
30	889	0.86	7.67	767	−	−	347	1.01	3.52	352	−	−	
合計	28,138	−	252.83	25283	0.00	0.00	7,905	−	78.48	7848	−	−	
最大	1,142	1.31	11.85	1185	−	−	347	1.03	3.57	357	−	−	
最小	506	0.75	5.76	576	−	−	135	0.94	1.27	127	−	−	
平均	938	0.90	8.43	843	−	−	264	0.99	2.62	262	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2025年　11月度　　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備　考
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量	濃度	固形物量	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量						
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t	
1	−	−	−	−	−	−	592	−	0.89	−	5.3	5.3	525	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	648	−	0.70	−	4.9	4.9	494	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	721	−	0.75	−	5.3	5.3	531	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	690	−	0.73	−	5.1	5.1	505	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	626	−	0.81	−	5.1	5.1	512	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	726	−	0.71	−	5.5	5.5	547	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	748	−	0.64	−	5.3	5.3	532	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	737	−	0.65	−	4.9	4.9	490	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	690	−	0.80	−	5.4	5.4	538	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	790	−	0.69	−	5.7	5.7	567	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	220	−	1.43	−	3.0	3.0	299	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	653	1.17	−	8.2	−	8.2	820	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	715	1.38	−	10.0	−	10.0	996	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	770	1.33	−	10.0	−	10.0	1004	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	691	1.20	−	8.3	−	8.3	828	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	769	1.01	−	8.2	−	8.2	823	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	787	1.15	−	8.8	−	8.8	878	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	370	1.29	−	4.6	−	4.6	457	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	671	0.89	−	6.0	−	6.0	596	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	803	0.67	−	5.7	−	5.7	571	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	754	0.66	−	5.1	−	5.1	506	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	714	0.67	−	5.1	−	5.1	505	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	774	0.64	−	5.0	−	5.0	504	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	807	0.70	−	5.7	−	5.7	565	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	708	0.81	−	5.7	−	5.7	567	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	707	0.73	−	5.3	−	5.3	528	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	640	0.77	−	5.0	−	5.0	495	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	608	0.77	−	4.2	−	4.2	421	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	562	0.72	−	4.2	−	4.2	416	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	542	0.78	−	4.2	−	4.2	415	−	−	−	−	−	
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	20233	−	−	119.0	55.4	174.4	17435	−	−	0	−	0.00	
最大	−	−	−	−	−	−	807	1.38	1.43	10.0	5.7	10.0	1004	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	220	0.64	0.64	4.2	3.0	3.0	299	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	674	0.59	0.77	6.3	5.0	5.8	581	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2025年 11月度　No.5-3

日	スクリュープレス脱水機													備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄)	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
合計	0	0.0	–	0	0.0	–	–	–	0	–	0.00	–	0	
最大	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
最小	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
平均	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2025年 11月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.00	0.00	0:00	0.0	0.00	−	0.0	−	0.0	0	0	0	0.0	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2025年 11月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	－	876	－	－	876	－	169.8	－	－	169.8	－	7.3	－	－	7.3
2	－	939	－	－	939	－	167.2	－	－	167.2	－	7.0	－	－	7.0
3	－	868	－	－	868	－	153.5	－	－	153.5	－	5.9	－	－	5.9
4	－	839	－	－	839	－	144.9	－	－	144.9	－	5.7	－	－	5.7
5	－	789	－	－	789	－	183.4	－	－	183.4	－	6.4	－	－	6.4
6	－	914	－	－	914	－	181.1	－	－	181.1	－	6.7	－	－	6.7
7	－	909	－	－	909	－	157.8	－	－	157.8	－	6.3	－	－	6.3
8	－	963	－	－	963	－	162.8	－	－	162.8	－	6.1	－	－	6.1
9	－	984	－	－	984	－	191.7	－	－	191.7	－	7.1	－	－	7.1
10	－	1,137	－	－	1,137	－	193.7	－	－	193.7	－	8.6	－	－	8.6
11	－	506	－	－	506	－	151.6	－	－	151.6	－	5.6	－	－	5.6
12	－	832	－	－	832	－	213.6	－	－	213.6	－	9.4	－	－	9.4
13	－	883	－	－	883	－	240.2	－	－	240.2	－	10.6	－	－	10.6
14	－	905	－	－	905	－	274.6	－	－	274.6	－	10.6	－	－	10.6
15	－	1,038	－	－	1,038	－	283.5	－	－	283.5	－	10.7	－	－	10.7
16	－	1,054	－	－	1,054	－	253.5	－	－	253.5	－	10.2	－	－	10.2
17	－	1,025	－	－	1,025	－	236.6	－	－	236.6	－	10.6	－	－	10.6
18	－	593	－	－	593	－	151.9	－	－	151.9	－	6.5	－	－	6.5
19	－	1,018	－	－	1,018	－	192.8	－	－	192.8	－	8.3	－	－	8.3
20	－	1,142	－	－	1,142	－	193.3	－	－	193.3	－	7.9	－	－	7.9
21	－	997	－	－	997	－	148.9	－	－	148.9	－	6.7	－	－	6.7
22	－	1,057	－	－	1,057	－	167.0	－	－	167.0	－	7.5	－	－	7.5
23	－	1,066	－	－	1,066	－	184.5	－	－	184.5	－	6.9	－	－	6.9
24	－	1,049	－	－	1,049	－	191.4	－	－	191.4	－	7.6	－	－	7.6
25	－	1,055	－	－	1,055	－	187.9	－	－	187.9	－	8.0	－	－	8.0
26	－	960	－	－	960	－	159.5	－	－	159.5	－	6.6	－	－	6.6
27	－	987	－	－	987	－	181.0	－	－	181.0	－	7.5	－	－	7.5
28	－	955	－	－	955	－	174.0	－	－	174.0	－	7.0	－	－	7.0
29	－	909	－	－	909	－	161.8	－	－	161.8	－	7.0	－	－	7.0
30	－	889	－	－	889	－	152.6	－	－	152.6	－	6.8	－	－	6.8
			－	－				－	－				－	－	
合計	0	28,138	－	－	28,138	0.0	5,606.1	－	－	5,606	0.0	229.1	－	－	229.1
最大	0	1,142	－	－	1,142	0.0	283.5	－	－	283.5	0.0	10.7	－	－	10.7
最小	0	506	－	－	506	0.0	144.9	－	－	144.9	0.0	5.6	－	－	5.6
平均	0	938	－	－	938	0.0	186.9	－	－	186.9	0.0	7.6	－	－	7.6

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2025年 11月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.91	4.3	−	92.0	−	−	91.3	−	1,320	−	−	1,320	−	0.10	−	−	0.10	
2	0.84	4.2	−	88.7	−	−	88.6	−	1,392	−	−	1,392	−	0.10	−	−	0.10	
3	0.78	3.9	−	87.3	−	−	86.8	−	1,363	−	−	1,363	−	0.11	−	−	0.11	
4	0.78	3.9	−	86.6	−	−	87.7	−	1,363	−	−	1,363	−	0.11	−	−	0.11	
5	0.86	3.5	−	94.6	−	−	94.1	−	1,117	−	−	1,117	−	0.10	−	−	0.10	
6	0.80	3.7	−	92.0	−	−	91.8	−	1,392	−	−	1,392	−	0.11	−	−	0.11	
7	0.76	4.0	−	91.3	−	−	91.3	−	1,421	−	−	1,421	−	0.11	−	−	0.11	
8	0.75	3.8	−	85.0	−	−	84.7	−	1,479	−	−	1,479	−	0.11	−	−	0.11	
9	0.85	3.7	−	85.2	−	−	84.5	−	1,465	−	−	1,465	−	0.10	−	−	0.10	
10	0.80	4.4	−	94.5	−	−	94.5	−	1,566	−	−	1,566	−	0.10	−	−	0.09	
11	1.14	3.7	−	96.9	−	−	96.6	−	725	−	−	725	−	0.10	−	−	0.10	
12	1.20	4.4	−	93.8	−	−	94.0	−	1,276	−	−	1,276	−	0.11	−	−	0.11	
13	1.31	4.4	−	91.5	−	−	91.4	−	1,349	−	−	1,349	−	0.11	−	−	0.11	
14	1.25	3.8	−	93.3	−	−	93.8	−	1,334	−	−	1,334	−	0.10	−	−	0.10	
15	1.14	3.8	−	90.4	−	−	90.7	−	1,436	−	−	1,436	−	0.10	−	−	0.10	
16	1.05	4.0	−	92.3	−	−	91.9	−	1,537	−	−	1,537	−	0.10	−	−	0.10	
17	1.09	4.5	−	95.3	−	−	94.6	−	1,450	−	−	1,450	−	0.10	−	−	0.10	
18	1.15	4.3	−	95.8	−	−	95.6	−	827	−	−	827	−	0.10	−	−	0.10	
19	0.93	4.3	−	88.1	−	−	87.4	−	1,291	−	−	1,291	−	0.09	−	−	0.09	
20	0.79	4.1	−	87.4	−	−	87.8	−	1,537	−	−	1,537	−	0.09	−	−	0.09	
21	0.75	4.5	−	89.2	−	−	89.3	−	1,421	−	−	1,421	−	0.10	−	−	0.10	
22	0.80	4.5	−	88.8	−	−	88.2	−	1,494	−	−	1,494	−	0.10	−	−	0.10	
23	0.75	3.7	−	85.7	−	−	86.3	−	1,508	−	−	1,508	−	0.10	−	−	0.10	
24	0.76	4.0	−	95.2	−	−	95.0	−	1,450	−	−	1,450	−	0.10	−	−	0.10	
25	0.86	4.3	−	88.5	−	−	87.9	−	1,450	−	−	1,450	−	0.10	−	−	0.09	
26	0.81	4.2	−	85.1	−	−	84.6	−	1,320	−	−	1,320	−	0.10	−	−	0.09	
27	0.86	4.1	−	88.3	−	−	88.2	−	1,349	−	−	1,349	−	0.09	−	−	0.09	
28	0.80	4.0	−	91.5	−	−	92.1	−	1,291	−	−	1,291	−	0.09	−	−	0.09	
29	0.83	4.3	−	93.1	−	−	93.3	−	1,363	−	−	1,363	−	0.10	−	−	0.10	
30	0.86	4.5	−	89.4	−	−	89.5	−	1,276	−	−	1,276	−	0.10	−	−	0.10	
					−	−				−	−				−	−		
合計	−	−	−	−	−	−	−	0	40,557	−	−	40,557	−	−	−	−	−	
最大	1.31	4.5	0.0	96.9	−	−	96.6	0	1,566	−	−	1,566	0.00	0.11	−	−	0.11	
最小	0.75	3.5	0.0	85.0	−	−	84.5	0	725	−	−	725	0.00	0.09	−	−	0.09	
平均	0.90	4.1	−	90.6	−	−	90.5	−	1,352	−	−	1,352	−	0.10	−	−	0.10	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2025年 11月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤(ポリ鉄)	脱水ケーキ搬出量	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率				
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t	
1	1,115	28.4	96.5	130	28.4	78.1	593	0.60	−	−	2,364	6.0	−	−	−	
2	1,169	27.5	97.0	122	27.5	77.5	591	0.67	−	−	2,277	6.4	−	−	−	
3	1,235	24.9	96.8	111	25.0	77.5	582	0.59	−	−	2,364	6.0	−	−	−	
4	1,305	27.0	97.8	121	27.0	77.6	591	0.81	−	−	2,552	8.7	−	−	−	
5	879	19.2	97.6	88	19.2	78.1	419	0.79	−	−	1,755	8.3	−	−	−	
6	1,043	27.5	96.8	125	27.5	78.1	559	0.68	−	−	2,132	6.5	−	−	−	
7	876	25.2	96.5	117	25.2	78.5	554	0.72	−	−	1,885	6.1	−	−	−	
8	855	25.9	96.9	126	25.9	79.4	598	0.90	−	−	2,030	7.6	−	−	−	
9	878	26.0	96.8	126	26.0	79.3	621	0.88	−	−	2,132	7.5	−	−	−	
10	892	28.2	96.5	132	28.2	78.6	625	0.79	−	−	2,146	6.8	−	−	−	
11	923	27.9	96.8	125	27.9	77.7	578	0.78	−	−	2,001	6.8	−	−	−	
12	999	28.9	96.5	130	28.9	77.8	619	0.71	−	−	1,987	5.7	−	−	−	
13	1,031	29.3	96.6	129	29.3	77.3	636	0.74	−	−	2,074	6.0	−	−	−	
14	1,061	30.3	96.6	136	30.3	77.8	660	0.73	−	−	2,103	5.8	−	−	−	
15	960	27.6	96.1	126	27.6	78.1	655	0.71	−	−	1,914	5.2	−	−	−	
16	1,013	29.1	96.7	136	29.1	78.6	707	0.84	−	−	2,074	6.1	−	−	−	
17	905	26.1	96.5	126	26.1	79.3	666	0.84	−	−	1,885	6.0	−	−	−	
18	500	13.2	96.3	67	13.2	80.2	374	0.80	−	−	1,073	5.8	−	−	−	
19	988	27.1	96.8	129	27.1	78.9	744	0.93	−	−	2,204	6.9	−	−	−	
20	1,049	30.1	96.9	136	30.1	77.9	703	0.87	−	−	2,291	7.1	−	−	−	
21	936	26.9	97.1	130	26.9	79.3	674	1.00	−	−	2,074	7.7	−	−	−	
22	979	26.5	97.1	128	26.5	79.3	738	1.04	−	−	2,248	7.9	−	−	−	
23	992	26.7	97.0	129	26.7	79.3	729	0.97	−	−	2,233	7.5	−	−	−	
24	1,020	28.4	97.1	130	28.4	78.1	705	0.97	−	−	2,291	7.9	−	−	−	
25	953	26.8	97.1	130	26.8	79.3	673	0.97	−	−	2,248	8.1	−	−	−	
26	969	29.3	96.8	134	29.3	78.1	661	0.85	−	−	2,494	8.0	−	−	−	
27	871	25.4	96.7	116	25.4	78.1	561	0.79	−	−	2,045	7.2	−	−	−	
28	962	28.6	96.8	129	28.6	77.7	628	0.81	−	−	2,132	6.9	−	−	−	
29	1,112	32.3	96.9	150	32.3	78.5	672	0.77	−	−	2,378	6.8	−	−	−	
30	1,008	29.7	97.0	134	29.7	77.8	586	0.78	−	−	2,291	7.6	−	−	−	
															−	
合計	29,478	810.0	−	3,746	810.3	−	18,693	−	−	−	63,670	−	0	0	−	
最大	1,305	32.3	97.8	150	32.3	80.2	744	1.04	−	−	2,552	8.7	−	−	−	
最小	500	13.2	96.1	67	13.2	77.3	374	0.59	−	−	1,073	5.2	−	−	−	
平均	983	27.0	97.3	125	27.0	78.4	623	0.80	−	−	2,122	6.8	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2025年 11月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	1005	3.9	39.2	512.0	3.8	19.2	218.0	3.9	8.5	105	4.0	4.2	170	4.3	7.3	
2	1019	3.5	35.3	575.0	3.0	17.2	190.0	4.0	7.6	87	4.0	3.5	167	4.2	7.0	
3	1088	3.6	39.6	625.0	3.4	21.4	218.0	4.0	8.7	92	3.9	3.6	154	3.9	5.9	
4	1081	2.7	29.2	614.0	1.7	10.6	230.7	4.0	9.2	92	4.0	3.7	145	3.9	5.7	
5	812	2.6	21.2	354.0	1.0	3.7	200.4	4.1	8.2	75	3.9	2.9	183	3.5	6.4	
6	983	3.4	33.0	404.0	2.7	10.7	274.1	4.0	10.9	124	3.8	4.7	181	3.7	6.7	
7	825	3.7	30.8	290.0	3.4	9.8	284.6	3.9	11.2	92	3.8	3.5	158	4.0	6.3	
8	761	3.5	26.7	207.0	2.6	5.3	303.8	4.0	12.0	87	3.8	3.3	163	3.8	6.1	
9	831	3.4	28.3	267.0	2.4	6.5	285.2	4.0	11.4	87	3.8	3.3	192	3.7	7.1	
10	791	4.0	31.5	231.0	3.5	8.0	276.1	4.2	11.5	91	3.8	3.4	194	4.4	8.6	
11	863	3.4	29.6	341.0	2.7	9.3	276.9	4.0	11.1	93	3.8	3.6	152	3.7	5.6	
12	927	3.7	34.7	381.0	3.2	12.3	257.4	3.9	10.0	75	4.1	3.0	214	4.4	9.4	
13	996	3.5	34.5	418.0	2.5	10.4	254.7	4.0	10.3	83	3.8	3.2	240	4.4	10.6	
14	1059	3.4	36.4	448.0	2.7	12.1	259.4	4.0	10.5	77	4.1	3.2	275	3.8	10.6	
15	987	3.8	37.1	351.0	3.5	12.4	262.4	4.0	10.5	90	3.9	3.5	284	3.8	10.7	
16	1001	3.4	34.1	387.0	2.5	9.8	269.5	3.9	10.5	91	4.0	3.6	254	4.0	10.2	
17	890	3.6	31.7	286.0	2.4	6.8	249.6	3.9	9.7	117	3.9	4.6	237	4.5	10.6	
18	523	3.6	18.6	170.0	2.4	4.1	137.1	3.9	5.4	64	4.1	2.6	152	4.3	6.5	
19	864	3.7	32.0	359.0	3.1	11.1	218.9	4.0	8.8	93	4.1	3.8	193	4.3	8.3	
20	960	3.4	32.2	366.0	2.3	8.5	234.5	4.1	9.5	166	3.8	6.3	193	4.1	7.9	
21	793	3.4	27.0	297.0	2.2	6.5	241.8	4.1	9.8	105	3.8	4.0	149	4.5	6.7	
22	859	3.3	28.5	350.0	2.1	7.3	216.5	4.0	8.6	125	4.1	5.1	167	4.5	7.5	
23	846	3.6	30.1	348.0	3.1	10.9	213.0	3.9	8.3	101	3.9	4.0	185	3.7	6.9	
24	894	3.2	28.8	384.0	2.2	8.3	212.5	4.0	8.6	106	4.0	4.3	191	4.0	7.6	
25	842	3.3	27.7	284.0	1.7	4.9	232.7	4.1	9.5	137	3.8	5.3	188	4.3	8.0	
26	822	3.8	31.1	278.0	3.3	9.3	271.5	3.9	10.6	113	4.1	4.6	160	4.2	6.6	
27	819	3.5	28.5	313.0	2.6	8.2	247.7	4.0	9.8	77	3.9	3.0	181	4.1	7.5	
28	876	3.5	31.1	307.0	2.8	8.6	288.6	3.9	11.3	107	3.9	4.2	174	4.0	7.0	
29	1060	3.3	35.0	499.0	2.5	12.3	289.6	4.0	11.5	110	3.8	4.2	162	4.3	7.0	
30	917	3.3	30.0	368.0	2.4	8.7	320.8	3.6	11.5	76	4.0	3.0	153	4.5	6.8	
合計	26995	−	933.6	11014.0	−	294	7435.9	−	295.0	2,939	−	115.3	5606	−	229.1	
最大	1088	4.0	39.6	625.0	3.8	21	320.8	4.2	12.0	165.78	4.1	6.3	284	4.5	10.7	
最小	523	2.6	18.6	170.0	1.0	4	137.1	3.6	5.4	64.39	3.8	2.6	145	3.5	5.6	
平均	900	3.5	31.0	367.1	2.7	10	247.9	4.0	9.8	98.00	3.9	3.8	187	4.1	7.6	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2025年 11月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	123.66	78.1	84.4	27.1	−	−	−	−	123.66	78.1	84.4	27.1	−	−	−	−	
2	123.52	77.5	84.4	27.8	−	−	−	−	123.52	77.5	84.4	27.8	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月
3	114.94	77.5	84.4	25.9	−	−	−	−	114.94	77.5	84.4	25.9	−	−	−	−	平均(average関数使用)にて
4	109.38	77.6	83.0	24.5	−	−	−	−	109.38	77.6	83.0	24.5	−	−	−	−	補完しています
5	109.23	78.1	83.3	23.9	−	−	−	−	109.23	78.1	83.3	23.9	−	−	−	−	
6	108.04	78.1	84.3	23.7	−	−	−	−	108.04	78.1	84.3	23.7	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日
7	117.12	78.5	84.0	25.2	−	−	−	−	117.12	78.5	84.0	25.2	−	−	−	−	は月平均(average関数使用)にて
8	122.94	79.4	84.4	25.3	−	−	−	−	122.94	79.4	84.4	25.3	−	−	−	−	データを補完しています
9	129.72	79.3	84.4	26.8	−	−	−	−	129.72	79.3	84.4	26.8	−	−	−	−	
10	128.91	78.6	83.8	27.6	−	−	−	−	128.91	78.6	83.8	27.6	−	−	−	−	
11	130.12	77.7	83.7	29.0	−	−	−	−	130.12	77.7	83.7	29.0	−	−	−	−	
12	128.80	77.8	84.3	28.6	−	−	−	−	128.80	77.8	84.3	28.6	−	−	−	−	
13	130.70	77.3	85.0	29.7	−	−	−	−	130.70	77.3	85.0	29.7	−	−	−	−	
14	130.74	77.8	84.6	29.1	−	−	−	−	130.74	77.8	84.6	29.1	−	−	−	−	
15	130.08	78.1	84.4	28.5	−	−	−	−	130.08	78.1	84.4	28.5	−	−	−	−	
16	130.44	78.6	84.4	27.9	−	−	−	−	130.44	78.6	84.4	27.9	−	−	−	−	
17	130.18	79.3	84.9	26.9	−	−	−	−	130.18	79.3	84.9	26.9	−	−	−	−	
18	69.49	80.2	84.4	13.7	−	−	−	−	69.49	80.2	84.4	13.7	−	−	−	−	
19	128.80	78.9	85.1	27.2	−	−	−	−	128.80	78.9	85.1	27.2	−	−	−	−	
20	130.82	77.9	86.0	28.9	−	−	−	−	130.82	77.9	86.0	28.9	−	−	−	−	
21	129.78	79.3	85.2	26.8	−	−	−	−	129.78	79.3	85.2	26.8	−	−	−	−	
22	130.02	79.3	84.4	26.9	−	−	−	−	130.02	79.3	84.4	26.9	−	−	−	−	
23	129.08	79.3	84.4	26.7	−	−	−	−	129.08	79.3	84.4	26.7	−	−	−	−	
24	131.42	78.1	84.4	28.8	−	−	−	−	131.42	78.1	84.4	28.8	−	−	−	−	
25	131.59	79.3	84.9	27.3	−	−	−	−	131.59	79.3	84.9	27.3	−	−	−	−	
26	128.30	78.1	84.7	28.1	−	−	−	−	128.30	78.1	84.7	28.1	−	−	−	−	
27	116.41	78.1	84.1	25.5	−	−	−	−	116.41	78.1	84.1	25.5	−	−	−	−	
28	129.80	77.7	84.2	28.9	−	−	−	−	129.80	77.7	84.2	28.9	−	−	−	−	
29	130.52	78.5	84.4	28.1	−	−	−	−	130.52	78.5	84.4	28.1	−	−	−	−	
30	130.60	77.8	84.4	29.1	−	−	−	−	130.60	77.8	84.4	29.1	−	−	−	−	
合計	3715.15	−	−	803	0.00	−	−	0.0	3,715.15	−	−	803.4	0.00	−	−	0.0	
最大	131.59	80.2	86.0	29.7	−	−	−	−	131.59	80.2	86.0	29.7	−	−	−	−	
最小	69.49	77.3	83.0	13.7	−	−	−	−	69.49	77.3	83.0	13.7	−	−	−	−	
平均	124.00	78.4	84.4	26.8	−	−	−	−	123.84	78.4	84.4	26.8	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、珪砂補給量)

2025年 11月度　　No.5-10

日	重油消費量				珪砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	t	t	t	t	t	t	t	
1	−	2,316	−	2,316	−	−	−	0	
2	−	2,328	−	2,328	−	4	−	4	
3	−	1,391	−	1,391	−	−	−	0	
4	−	1,146	−	1,146	−	−	−	0	
5	−	1,248	−	1,248	−	−	−	0	
6	−	1,168	−	1,168	−	−	−	0	
7	−	1,485	−	1,485	−	−	−	0	
8	−	2,292	−	2,292	−	−	−	0	
9	−	2,470	−	2,470	−	−	−	0	
10	−	1,936	−	1,936	−	−	−	0	
11	−	1,290	−	1,290	−	−	−	0	
12	−	1,314	−	1,314	−	−	−	0	
13	−	761	−	761	−	4	−	4	
14	−	1,028	−	1,028	−	−	−	0	
15	−	1,049	−	1,049	−	−	−	0	
16	−	1,408	−	1,408	−	−	−	0	
17	−	1,247	−	1,247	−	−	−	0	
18	−	1,344	−	1,344	−	−	−	0	
19	−	1,689	−	1,689	−	−	−	0	
20	−	1,045	−	1,045	−	−	−	0	
21	55	1,662	−	1,717	14	−	−	14	
22	−	1,814	−	1,814	−	−	−	0	
23	−	1,239	−	1,239	−	−	−	0	
24	−	1,029	−	1,029	−	−	−	0	
25	−	1,461	−	1,461	16	−	−	16	
26	−	1,217	−	1,217	−	−	−	0	
27	−	1,169	−	1,169	−	−	−	0	
28	−	853	−	853	−	−	−	0	
29	−	1,190	−	1,190	−	−	−	0	
30	−	437	−	437	−	−	−	0	
合計	55	42,026	0	42,081	30	8	0	38	
最大	55	2,470	−	2,470	16	4	−	16	
最小	55	437	−	437	14	4	−	0	
平均	55	1,401	−	1,403	15	4	−	1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2025年 12月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量		流入下水量	放流水量	簡易処理水量			放流水量		降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
			（合流）	雨水排水量		（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	mm	m³	m³	m³	m³	
1	晴	16.0	170,027	0	170,027	170,891	0	0	0	127,863	43,028	0.0	39,458	209,485	142,685	66,800	
2	晴	14.0	177,274	0	177,274	178,067	0	0	0	134,449	43,618	0.0	50,084	222,368	156,528	65,840	
3	晴	13.0	176,571	0	176,571	177,288	0	0	0	128,160	49,128	0.0	47,746	219,253	148,473	70,780	
4	晴	8.0	175,773	0	175,773	176,816	0	0	0	127,379	49,437	0.0	49,600	220,255	148,605	71,650	
5	晴時々曇	11.0	174,939	0	174,939	175,894	0	0	0	129,012	46,882	0.0	51,834	221,651	153,681	67,970	
6	晴	8.0	168,161	0	168,161	169,091	0	0	0	122,484	46,607	0.0	48,867	211,980	144,800	67,180	
7	晴	11.0	162,367	0	162,367	163,384	0	0	0	119,430	43,954	0.0	47,539	204,830	142,030	62,800	
8	晴	13.0	176,845	0	176,845	177,793	0	0	0	132,363	45,430	0.0	47,712	219,599	154,259	65,340	
9	晴	9.0	183,468	0	183,468	184,222	0	0	0	141,047	43,175	0.0	45,589	223,982	162,072	61,910	
10	晴	7.0	168,409	0	168,409	169,459	0	0	0	128,803	40,656	0.0	48,045	211,395	152,475	58,920	
11	晴時々曇	10.0	174,023	0	174,023	174,778	0	0	0	130,460	44,318	0.0	44,301	213,306	149,546	63,760	
12	晴時々曇	8.0	172,396	0	172,396	173,496	0	0	0	128,707	44,789	0.0	43,551	210,893	146,973	63,920	
13	晴時々曇	6.0	171,179	0	171,179	172,218	0	0	0	128,362	43,856	0.0	43,865	210,001	147,081	62,920	
14	晴時々雨	10.0	283,928	0	283,928	284,965	40,410	47,580	87,990	152,024	44,951	6.5	44,057	234,995	168,355	66,640	
15	晴	9.0	186,725	0	186,725	187,396	0	0	0	148,305	39,091	0.0	41,099	222,446	161,306	61,140	
16	晴	6.0	179,356	0	179,356	180,495	0	0	0	138,161	42,334	0.0	46,229	220,332	157,632	62,700	
17	晴時々雨	11.5	211,433	0	211,433	212,409	0	20,850	20,850	146,513	45,046	3.5	48,320	233,920	164,340	69,580	
18	晴時々曇	9.0	175,452	0	175,452	176,365	0	0	0	139,216	37,149	0.0	48,904	219,219	157,239	61,980	
19	晴	9.0	182,393	0	182,393	183,340	0	0	0	141,771	41,569	0.0	49,584	226,782	164,452	62,330	
20	曇時々晴	13.0	171,106	0	171,106	172,072	0	0	0	131,793	40,279	0.0	50,597	216,567	155,637	60,930	
21	曇時々雨	14.0	521,862	17,310	504,552	505,527	185,051	126,100	311,151	145,443	48,933	20.0	52,913	241,316	165,636	75,680	
22	晴一時雨	10.0	201,345	0	201,345	202,239	0	5,390	5,390	156,440	40,409	0.5	59,681	249,010	181,670	67,340	
23	晴時々雨	9.0	283,303	0	283,303	284,273	46,955	26,600	73,555	172,649	38,069	4.5	51,209	255,851	196,251	59,600	
24	曇時々雨	11.0	324,184	0	324,184	325,177	86,426	28,420	114,846	159,499	50,832	4.5	59,088	262,806	184,046	78,760	
25	曇時々雨	13.0	375,060	0	375,060	376,006	86,182	65,830	152,012	170,258	53,736	8.5	58,599	275,656	193,596	82,060	
26	曇時々晴	7.0	214,387	0	214,387	215,358	0	0	0	172,914	42,444	0.0	57,172	265,532	197,272	68,260	
27	晴	8.0	193,674	0	193,674	194,672	0	0	0	150,292	44,380	0.0	47,206	235,493	169,243	66,250	
28	晴	10.0	184,326	0	184,326	185,319	0	0	0	139,436	45,883	0.0	45,675	224,951	156,791	68,160	
29	晴	7.0	179,824	0	179,824	180,735	0	0	0	137,673	43,062	0.0	46,306	221,074	156,154	64,920	
30	曇時々晴	12.0	187,400	0	187,400	188,289	0	0	0	148,596	39,693	0.0	47,229	229,594	168,684	60,910	
31	晴	8.0	175,047	0	175,047	175,915	0	0	0	132,950	42,965	0.0	44,428	214,400	150,400	64,000	
合計	－	－	6,482,237	17,310	6,464,927	6,493,949	445,024	320,770	765,794	4,362,452	1,365,703	48.0	1,506,487	7,048,942	4,997,912	2,051,030	
最大	－	16.0	521,862	17,310	504,552	505,527	185,051	126,100	311,151	172,914	53,736	20.0	59,681	275,656	197,272	82,060	
最小	－	6.0	162,367	17,310	162,367	163,384	40,410	5,390	5,390	119,430	37,149	0.5	39,458	204,830	142,030	58,920	
平均	－	10.0	209,104	17,310	208,546	209,482	89,005	45,824	109,399	140,724	44,055	6.9	48,596	227,385	161,223	66,162	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2025年 12月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水)使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	1,896	4	510	4,452	10,294	285	−	−	−	0	0.00	741	0.70	331	0.92
2	1,898	4	510	7,035	9,023	286	−	−	−	0	0.00	1,300	1.16	352	0.97
3	1,906	4	510	5,019	6,701	286	−	−	−	0	0.00	1,254	1.17	285	0.70
4	1,904	4	510	5,204	6,843	1,154	−	−	−	0	0.00	1,140	1.07	274	0.67
5	1,901	4	510	7,247	6,883	280	−	−	−	0	0.00	1,391	1.29	353	0.90
6	1,902	4	510	5,643	6,608	568	−	−	−	58	3.66	1,208	1.18	273	0.70
7	1,895	4	510	6,272	6,649	288	−	−	−	0	0.00	1,174	1.18	285	0.78
8	1,899	4	510	5,687	6,786	294	−	−	−	0	0.00	1,345	1.22	376	0.99
9	1,894	4	510	4,770	6,719	575	−	−	−	0	0.00	1,471	1.25	308	0.86
10	1,894	4	510	7,138	6,678	565	−	−	−	0	0.00	1,425	1.33	365	1.08
11	1,903	4	510	4,686	6,747	859	−	−	−	0	0.00	1,151	1.06	331	0.90
12	1,900	4	510	5,400	6,708	295	−	−	−	0	0.00	1,106	1.03	342	0.92
13	2,034	4	510	6,097	6,769	291	−	−	−	65	3.83	1,060	0.99	300	0.82
14	2,617	5	510	5,269	6,804	1,441	−	−	−	0	0.00	969	0.60	433	0.56
15	1,878	4	510	1,781	6,761	584	−	−	−	0	0.00	832	0.67	262	0.80
16	1,878	4	510	5,720	6,739	573	−	−	−	0	0.00	1,254	1.09	296	0.84
17	2,523	5	510	4,665	6,765	2,310	−	−	−	0	0.00	1,379	1.13	513	0.93
18	2,172	4	510	4,760	6,739	3,754	−	−	−	0	0.00	1,037	0.89	308	0.99
19	2,244	4	510	6,262	6,755	286	−	−	−	0	0.00	1,049	0.89	331	0.96
20	1,870	4	510	7,418	6,766	1,155	−	−	−	57	3.66	1,117	1.02	365	1.09
21	2,852	6	510	5,487	6,781	2,891	−	−	−	0	0.00	1,391	0.51	456	0.31
22	2,012	4	510	7,372	6,858	1,731	−	−	−	0	0.00	832	0.64	308	0.81
23	1,990	4	510	5,092	6,801	1,424	−	−	−	0	0.00	1,265	0.69	308	0.57
24	3,043	6	510	7,428	6,721	2,024	−	−	−	0	0.00	980	0.48	410	0.62
25	3,115	6	510	5,265	6,646	2,610	−	−	−	0	0.00	1,334	0.62	467	0.47
26	1,889	4	510	6,547	6,694	2,003	−	−	−	0	0.00	1,448	1.00	353	1.00
27	1,901	4	510	4,682	6,730	286	−	−	−	67	4.23	1,117	0.89	286	0.77
28	1,903	4	510	5,069	6,662	579	−	−	−	0	0.00	980	0.84	342	0.89
29	1,901	4	510	5,730	6,699	572	−	−	−	0	0.00	958	0.84	331	0.92
30	1,896	4	510	6,048	6,697	1,423	−	−	−	0	0.00	1,106	0.89	296	0.89
31	1,902	4	510	4,627	6,663	287	−	−	−	0	0.00	1,345	1.21	319	0.89
合計	64,412	127	−	173,872	214,689	31,959	−	−	−	247	−	36,159	−	10,559	−
最大	3,115	6	510	7,428	10,294	3,754	−	−	−	67	4.23	1,471	1.33	513	1.09
最小	1,870	4	510	1,781	6,608	280	−	−	−	57	3.66	741	0.48	262	0.31
平均	2,078	4	510	5,609	6,925	1,031	−	−	−	62	0.46	1,166	0.90	341	0.75

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2025年 12月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計	備考
	A系	B系	C系	D系	E系							
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	
1	33,730	57,857	51,098	32,800	34,000	142,685	66,800	209,485	0	0	0	
2	33,160	65,559	57,809	32,380	33,460	156,528	65,840	222,368	0	0	0	
3	34,090	59,765	54,618	34,730	36,050	148,473	70,780	219,253	0	0	0	
4	34,230	59,074	55,301	35,180	36,470	148,605	71,650	220,255	0	0	0	
5	38,140	59,691	55,850	33,480	34,490	153,681	67,970	221,651	0	0	0	
6	38,820	54,807	51,173	33,090	34,090	144,800	67,180	211,980	0	0	0	
7	36,690	54,516	50,824	33,390	29,410	142,030	62,800	204,830	0	0	0	
8	40,210	59,002	55,047	37,040	28,300	154,259	65,340	219,599	0	0	0	
9	42,160	61,938	57,974	35,190	26,720	162,072	61,910	223,982	0	0	0	
10	39,700	58,256	54,519	33,540	25,380	152,475	58,920	211,395	0	0	0	
11	39,190	57,057	53,299	36,340	27,420	149,546	63,760	213,306	0	0	0	
12	38,200	56,894	51,879	36,390	27,530	146,973	63,920	210,893	0	0	0	
13	38,300	56,910	51,871	35,810	27,110	147,081	62,920	210,001	0	0	0	
14	42,100	63,780	62,475	37,550	29,090	168,355	66,640	234,995	40,410	47,580	87,990	
15	36,690	66,507	58,109	34,160	26,980	161,306	61,140	222,446	0	0	0	
16	41,660	62,084	53,888	32,440	30,260	157,632	62,700	220,332	0	0	0	
17	44,320	63,213	56,807	34,010	35,570	164,340	69,580	233,920	0	20,850	20,850	
18	40,340	61,616	55,283	31,120	30,860	157,239	61,980	219,219	0	0	0	
19	42,990	63,779	57,683	31,230	31,100	164,452	62,330	226,782	0	0	0	
20	41,470	58,043	56,124	30,520	30,410	155,637	60,930	216,567	0	0	0	
21	45,620	60,596	59,420	37,780	37,900	165,636	75,680	241,316	185,051	126,100	311,151	
22	47,000	68,311	66,359	33,990	33,350	181,670	67,340	249,010	0	5,390	5,390	
23	54,130	72,067	70,054	30,100	29,500	196,251	59,600	255,851	46,955	26,600	73,555	
24	50,440	67,485	66,121	39,480	39,280	184,046	78,760	262,806	86,426	28,420	114,846	
25	53,800	70,713	69,083	40,610	41,450	193,596	82,060	275,656	86,182	65,830	152,012	
26	50,810	74,169	72,293	33,930	34,330	197,272	68,260	265,532	0	0	0	
27	44,340	63,419	61,484	33,740	32,510	169,243	66,250	235,493	0	0	0	
28	40,710	59,083	56,998	34,520	33,640	156,791	68,160	224,951	0	0	0	
29	41,950	58,772	55,432	32,860	32,060	156,154	64,920	221,074	0	0	0	
30	47,520	65,451	55,713	30,800	30,110	168,684	60,910	229,594	0	0	0	
31	40,640	59,235	50,525	32,270	31,730	150,400	64,000	214,400	0	0	0	
合計	1,293,150	1,919,649	1,785,113	1,060,470	990,560	4,997,912	2,051,030	7,048,942	445,024	320,770	765,794	
最大	54,130	74,169	72,293	40,610	41,450	197,272	82,060	275,656	185,051	126,100	311,151	
最小	33,160	54,516	50,525	30,100	25,380	142,030	58,920	204,830	40,410	5,390	5,390	
平均	41,715	61,924	57,584	34,209	31,954	161,223	66,162	227,385	89,005	45,824	109,399	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2025年 12月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	1,029	915	-	1,944	156.9	147.2	-	304.0	6.2	5.5	-	11.7	0.62	3.8
2	985	1,043	142	2,170	149.9	152.5	21.8	324.1	5.3	5.6	0.8	11.7	0.56	3.6
3	599	527	615	1,741	103.1	85.6	107.4	296.1	3.7	3.2	3.8	10.7	0.64	3.6
4	745	975	233	1,953	125.3	151.4	39.5	316.2	4.4	5.8	1.4	11.6	0.62	3.7
5	792	818	630	2,240	115.2	115.9	96.9	328.1	4.3	4.5	3.4	12.2	0.57	3.7
6	835	601	527	1,963	121.3	81.6	77.2	280.2	4.4	3.2	2.8	10.4	0.55	3.7
7	550	427	780	1,757	90.6	62.7	128.5	281.9	3.2	2.5	4.5	10.2	0.60	3.6
8	610	615	482	1,707	96.8	91.1	79.9	267.8	3.6	3.6	2.8	10.0	0.60	3.7
9	426	287	445	1,158	61.1	39.9	67.1	168.2	2.2	1.5	2.3	6.0	0.55	3.6
10	786	705	327	1,818	122.9	102.9	53.2	279.1	4.5	4.0	1.9	10.4	0.59	3.7
11	642	328	263	1,233	109.0	52.9	46.2	208.0	3.9	2.0	1.6	7.5	0.63	3.6
12	459	833	639	1,931	81.1	139.2	113.2	333.6	2.9	5.2	4.0	12.1	0.65	3.6
13	752	705	674	2,131	108.0	96.6	97.9	302.5	3.8	3.6	3.4	10.8	0.53	3.6
14	643	447	431	1,521	97.1	67.5	70.0	234.5	3.6	2.5	2.4	8.5	0.59	3.6
15	253	370	-	623	34.0	53.3	-	87.3	1.4	2.0	-	3.4	0.56	3.9
16	804	583	224	1,611	147.6	102.7	42.2	292.5	5.3	3.9	1.5	10.7	0.68	3.7
17	779	724	561	2,064	128.8	105.4	94.4	328.6	4.6	4.3	3.3	12.2	0.61	3.7
18	940	577	534	2,051	160.4	88.7	91.7	340.9	5.7	3.5	3.2	12.4	0.63	3.6
19	713	730	627	2,070	128.2	115.0	112.7	355.9	4.5	4.6	3.9	13.0	0.65	3.7
20	1,116	913	454	2,483	190.0	148.9	80.6	419.6	7.0	5.7	2.8	15.5	0.64	3.7
21	927	758	820	2,505	158.2	115.4	131.4	405.1	5.6	4.5	4.9	15.0	0.62	3.7
22	545	1,019	855	2,419	90.1	151.9	134.3	376.3	3.2	5.9	5.0	14.1	0.61	3.7
23	632	1,144	429	2,205	102.8	164.5	69.8	337.2	3.6	6.5	2.4	12.5	0.59	3.7
24	624	557	829	2,010	97.1	75.7	129.0	301.8	3.4	3.0	4.5	10.9	0.57	3.6
25	189	845	590	1,624	25.6	117.8	90.9	234.4	1.0	4.6	3.2	8.8	0.57	3.8
26	135	844	446	1,425	22.0	122.2	71.1	215.3	0.8	4.8	2.5	8.1	0.60	3.8
27	286	653	534	1,473	43.8	84.8	82.0	210.6	1.6	3.5	2.9	8.0	0.57	3.8
28	343	828	282	1,453	54.2	112.6	44.5	211.3	1.9	4.6	1.6	8.1	0.58	3.8
29	648	601	411	1,660	101.1	83.5	64.9	249.5	3.6	3.3	2.3	9.2	0.58	3.7
30	611	761	476	1,848	92.3	100.8	71.9	265.0	3.2	4.0	2.5	9.7	0.55	3.7
31	1,014	748	-	1,762	159.1	106.2	-	265.3	5.7	4.2	-	9.9	0.59	3.7
合計	20,412	21,881	14,260	56,553	3,273.7	3,236.7	2,310.5	8,820.9	118.1	125.6	81.6	325.3	-	-
最大	1,116	1,144	855	2,505	190.0	164.5	134.3	419.6	7.0	6.5	5.0	15.5	0.68	3.9
最小	135	287	142	623	22.0	39.9	21.8	87.3	0.8	1.5	0.8	3.4	0.53	3.6
平均	658	706	509	1,824	105.6	104.4	82.5	284.5	3.8	4.1	2.9	10.5	0.60	3.7

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2025年 12月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	95.9	96.0	-	17.37	17.87	-	35.24	0.27	0.31	-	0.29	289.0	2.3	6.7
2	95.5	95.4	95.5	16.64	18.63	2.47	37.74	0.30	0.32	0.31	0.31	311.0	2.8	8.8
3	96.1	96.0	96.1	10.77	9.57	12.17	32.51	0.28	0.29	0.31	0.29	279.0	2.4	6.8
4	96.0	95.9	96.0	13.25	16.52	4.21	33.98	0.29	0.27	0.29	0.28	303.0	2.6	7.8
5	95.5	95.5	95.6	13.22	12.17	11.30	36.69	0.29	0.26	0.31	0.29	715.0	2.7	19.6
6	95.4	95.3	95.4	13.57	9.58	8.40	31.54	0.29	0.29	0.29	0.29	860.0	2.8	23.8
7	95.8	95.7	95.8	10.03	6.73	12.24	29.00	0.30	0.26	0.26	0.27	333.0	2.4	8.1
8	97.2	97.2	97.2	9.83	9.30	9.11	28.24	0.27	0.25	0.31	0.28	321.0	2.5	8.0
9	95.4	95.3	95.4	6.96	4.30	8.09	19.36	0.30	0.27	0.33	0.30	320.0	2.0	6.4
10	95.7	95.7	95.8	13.82	11.28	5.86	30.96	0.30	0.27	0.30	0.29	349.0	2.6	9.2
11	97.4	97.3	97.4	9.95	5.08	5.46	20.49	0.25	0.25	0.33	0.26	212.0	2.4	5.1
12	97.5	97.4	97.5	8.29	14.03	12.40	34.72	0.28	0.26	0.30	0.28	218.0	2.6	5.6
13	96.7	96.7	96.7	13.72	13.18	13.19	40.09	0.35	0.36	0.37	0.36	120.0	3.9	4.7
14	95.7	95.7	95.8	10.93	7.50	7.97	26.40	0.29	0.28	0.31	0.29	82.0	4.1	3.4
15	95.4	95.4	-	5.23	6.77	-	12.00	0.37	0.33	-	0.34	80.0	2.7	2.2
16	97.6	97.6	97.6	17.54	11.02	4.74	33.30	0.32	0.28	0.31	0.31	160.0	2.8	4.6
17	95.9	95.8	95.9	15.49	13.46	11.25	40.20	0.32	0.30	0.33	0.32	188.0	2.8	5.3
18	96.0	96.0	96.1	17.74	9.07	10.42	37.23	0.30	0.25	0.31	0.29	97.0	2.5	2.4
19	96.2	96.1	96.2	13.20	11.40	12.67	37.27	0.28	0.24	0.31	0.28	180.0	3.8	6.9
20	97.4	97.4	97.4	21.07	13.46	9.10	43.62	0.30	0.23	0.31	0.27	630.0	2.7	17.1
21	96.0	95.9	96.0	17.74	12.05	15.76	45.55	0.31	0.25	0.31	0.29	610.0	2.5	15.4
22	95.9	95.8	95.8	8.64	15.57	14.42	38.63	0.26	0.25	0.28	0.26	655.0	4.1	26.7
23	97.1	97.1	97.1	10.84	15.19	7.02	33.06	0.29	0.23	0.28	0.26	411.0	3.3	13.6
24	95.6	95.4	95.6	10.21	8.07	13.83	32.12	0.29	0.25	0.29	0.28	843.0	3.4	28.9
25	95.4	95.5	95.5	3.27	17.42	10.51	31.20	0.30	0.36	0.31	0.34	748.0	4.4	32.9
26	95.8	95.7	95.8	1.87	13.62	7.29	22.79	0.23	0.27	0.27	0.27	480.0	4.0	19.3
27	95.5	95.4	95.5	3.98	8.64	7.48	20.10	0.24	0.23	0.25	0.24	392.0	3.1	12.1
28	95.6	95.5	95.6	5.38	9.57	3.83	18.78	0.27	0.20	0.23	0.22	474.0	2.9	13.6
29	95.6	95.5	95.6	9.70	8.31	7.00	25.01	0.26	0.24	0.29	0.26	441.0	3.0	13.4
30	95.4	95.3	95.4	11.04	10.85	8.43	30.33	0.33	0.26	0.32	0.30	388.0	2.8	10.8
31	95.7	95.6	-	15.69	10.04	-	25.73	0.26	0.23	-	0.25	316.0	2.8	8.8
合計	-	-	-	357.01	350.24	256.62	963.88	-	-	-	-	11,805.0	-	358.0
最大	97.60	97.60	97.60	21.07	18.63	15.76	45.55	0.37	0.36	0.37	0.36	860.0	4.4	32.9
最小	95.40	95.30	95.40	1.87	4.30	2.47	12.00	0.23	0.20	0.23	0.22	80.0	2.0	2.2
平均	96.3	96.1	95.9	11.52	11.30	9.17	31.09	0.29	0.27	0.30	0.28	380.8	3.0	11.5

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（第2処理場遠心）

2025年 12月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	－	138	521	659	－	21.4	86.4	107.8	－	0.9	3.3	4.1	0.68	3.8
2	312	654	－	966	45.7	101.5	－	147.2	1.8	4.1	－	5.9	0.68	4.0
3	547	－	－	547	82.1	－	－	82.1	3.4	－	－	3.4	0.69	4.2
4	－	413	691	1,104	－	66.2	118.2	184.5	－	2.6	4.5	7.1	0.70	3.9
5	－	741	199	940	－	115.0	33.0	148.0	－	4.6	1.3	5.9	0.68	4.0
6	－	976	－	976	－	146.5	－	146.5	－	5.9	－	5.9	0.66	4.0
7	－	811	－	811	－	113.5	－	113.5	－	4.5	－	4.5	0.62	4.0
8	－	417	384	801	－	58.4	57.5	115.9	－	2.3	2.2	4.5	0.62	3.9
9	－	88	284	372	－	12.3	42.5	54.8	－	0.5	1.6	2.1	0.62	3.8
10	－	701	－	701	－	89.2	－	89.2	－	3.6	－	3.6	0.57	4.0
11	－	209	289	498	－	29.2	37.9	67.1	－	1.2	1.6	2.8	0.62	4.1
12	－	696	42	738	－	98.3	5.6	103.8	－	3.9	0.2	4.2	0.63	4.0
13	－	－	936	936	－	－	120.4	120.4	－	－	5.1	5.1	0.61	4.2
14	－	560	105	665	－	76.9	13.5	90.5	－	3.1	0.6	3.6	0.61	4.0
15	－	165	134	299	－	25.2	19.2	44.4	－	1.0	0.8	1.8	0.67	4.1
16	－	786	57	843	－	118.0	8.0	126.0	－	4.7	0.3	5.1	0.66	4.0
17	－	447	630	1,077	－	70.5	93.3	163.8	－	2.8	3.9	6.7	0.69	4.1
18	－	430	492	922	－	65.6	70.5	136.1	－	2.6	3.0	5.6	0.67	4.1
19	－	556	413	969	－	79.2	55.1	134.4	－	3.2	2.3	5.5	0.63	4.1
20	－	529	637	1,166	－	75.4	85.0	160.4	－	3.0	3.6	6.6	0.63	4.1
21	－	793	331	1,124	－	111.0	43.4	154.4	－	4.4	1.8	6.3	0.62	4.1
22	－	188	967	1,155	－	26.8	129.1	155.9	－	1.1	5.4	6.5	0.63	4.2
23	－	351	327	678	－	39.3	34.1	73.4	－	1.6	1.4	3.0	0.51	4.1
24	－	146	576	722	－	19.1	70.6	89.7	－	0.8	3.0	3.7	0.59	4.2
25	－	264	401	665	－	37.4	49.6	87.1	－	1.4	2.1	3.5	0.59	4.0
26	－	436	120	556	－	64.1	15.4	79.6	－	2.4	0.6	3.1	0.61	3.9
27	－	－	470	470	－	－	62.7	62.7	－	－	2.6	2.6	0.63	4.2
28	－	374	171	545	－	59.0	23.7	82.7	－	2.2	1.0	3.2	0.65	3.9
29	－	326	415	741	－	51.4	57.4	108.8	－	2.0	2.4	4.4	0.65	4.0
30	－	110	593	703	－	17.1	80.6	97.7	－	0.6	3.4	4.0	0.64	4.1
31	－	619	57	676	－	97.6	7.9	105.5	－	3.7	0.3	4.0	0.65	3.8
合計	859	12,924	10,242	24,025	127.8	1,885.4	1,420.7	3,433.9	5.3	74.8	58.3	138.4	－	－
最大	547	976	967	1,166	82.1	146.5	129.1	184.5	3.4	5.9	5.4	7.1	0.70	4.2
最小	312	88	42	299	45.7	12.3	5.6	44.4	1.8	0.5	0.2	1.8	0.51	3.8
平均	430	462	394	775	63.9	67.3	54.6	110.8	2.6	2.7	2.2	4.5	0.64	4.0

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（第2処理場遠心、重力濃縮）

2025年 12月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	－	91.3	92.6	－	－	－	
2	86.2	91.3	－	－	－	－	
3	91.4	－	－	－	－	－	
4	－	91.6	92.9	－	－	－	
5	－	91.3	92.6	－	－	－	
6	－	91.0	－	－	－	－	
7	－	90.3	－	－	－	－	
8	－	90.3	91.8	－	－	－	
9	－	90.3	91.8	－	－	－	
10	－	89.3	－	－	－	－	
11	－	90.3	88.8	－	－	－	
12	－	90.4	88.9	－	－	－	
13	－	－	88.6	－	－	－	
14	－	90.1	88.6	－	－	－	
15	－	91.1	89.8	－	－	－	
16	－	91.0	89.6	－	－	－	
17	－	91.5	90.1	－	－	－	
18	－	91.1	89.8	－	－	－	
19	－	90.5	89.0	－	－	－	
20	－	90.5	89.0	－	－	－	
21	－	90.3	88.8	－	－	－	
22	－	90.5	89.0	－	－	－	
23	－	87.8	86.0	－	－	－	
24	－	89.6	88.0	－	－	－	
25	－	91.3	88.1	－	－	－	
26	－	91.6	88.6	－	－	－	
27	－	－	89.0	－	－	－	
28	－	92.2	89.4	－	－	－	
29	－	92.2	89.4	－	－	－	
30	－	92.1	89.2	－	－	－	
31	－	92.2	89.4	－	－	－	
合計	－	－	－	－	－	－	
最大	91.4	92.2	92.9	－	－	－	
最小	86.2	87.8	86.0	－	－	－	
平均	89.5	90.8	89.6	－	－	－	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2025年 12月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	928	29.1	96.9	129	26.7	79.3	2,219	7.6	−	−	587.5	0.81	
2	1,071	32.6	97.0	154	31.2	79.7	2,712	8.3	−	−	730.0	0.90	
3	873	26.7	96.9	121	25.1	79.2	2,088	7.8	−	−	617.5	0.93	
4	1,067	37.0	96.5	149	30.6	79.5	2,538	6.9	−	−	749.0	0.81	
5	1,567	47.7	97.0	218	46.7	78.5	3,466	7.3	−	−	976.0	0.82	
6	1,739	48.3	97.2	209	47.3	77.4	3,698	7.6	−	−	905.5	0.75	
7	1,008	31.4	96.9	128	27.7	78.3	2,146	6.8	−	−	502.5	0.64	
8	967	30.8	96.8	129	26.6	79.3	2,175	7.1	−	−	537.0	0.70	
9	746	21.4	97.1	97	20.8	78.5	1,755	8.2	−	−	439.0	0.82	
10	1,018	32.7	96.8	131	29.1	77.7	2,465	7.5	−	−	600.5	0.73	
11	715	21.5	97.0	98	20.8	78.7	1,740	8.1	−	−	451.5	0.84	
12	895	28.8	96.8	126	26.6	78.8	2,190	7.6	−	−	592.5	0.82	
13	812	26.4	96.7	129	26.2	79.7	2,117	8.0	−	−	569.5	0.86	
14	662	21.6	96.7	110	21.5	80.5	2,001	9.3	−	−	549.0	1.02	
15	318	12.2	96.2	52	10.1	80.7	928	7.6	−	−	266.5	0.87	
16	648	27.7	95.7	97	20.4	79.0	1,668	6.0	−	−	508.0	0.73	
17	766	24.0	96.9	119	23.9	80.0	2,016	8.4	−	−	581.0	0.97	
18	689	21.4	96.9	103	20.7	79.9	1,914	8.9	−	−	539.5	1.01	
19	925	28.0	97.0	143	27.9	80.5	2,349	8.4	−	−	718.5	1.03	
20	1,608	47.7	97.0	223	45.6	79.5	3,988	8.3	−	−	1,167.5	0.98	
21	1,613	47.3	97.1	225	47.0	79.1	4,046	8.6	−	−	1,143.0	0.97	
22	1,669	57.4	96.6	247	57.3	76.8	4,017	7.0	−	−	1,072.5	0.75	
23	1,184	37.0	96.9	168	36.8	78.1	2,726	7.4	−	−	726.5	0.79	
24	1,705	50.3	97.0	225	50.2	77.6	3,408	6.8	−	−	1,044.0	0.83	
25	1,679	51.6	96.9	223	51.5	76.9	116	0.2	−	−	891.5	0.69	
26	1,122	36.7	96.7	151	36.6	75.8	2,335	6.4	−	−	517.5	0.56	
27	905	29.3	96.8	121	27.3	77.4	1,871	6.4	−	−	402.0	0.55	
28	1,073	31.2	97.1	139	31.1	77.6	2,538	8.1	−	−	524.0	0.67	
29	1,095	32.7	97.0	129	29.9	76.8	2,654	8.1	−	−	468.5	0.57	
30	1,044	29.6	97.2	132	28.2	78.6	2,523	8.5	−	−	541.0	0.73	
31	953	27.9	97.1	128	27.6	78.4	2,422	8.7	−	−	544.0	0.78	
合計	33,064	1,028.0	−	4,551	979.3	−	74,820	−	0	−	20,462.5	−	
最大	1,739	57.4	97.2	247	57.3	80.7	4,046	9.3	−	0.0	1,167.5	1.03	
最小	318	12.2	95.7	52	10.1	75.8	116	0.2	−	0.0	266.5	0.55	
平均	1,067	33.2	96.9	147	31.6	78.5	2,414	7.3	−	−	660.1	0.80	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水A系)

2025年 12月度　No.2-6

日	A系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	374	11.7	96.9	52	10.8	79.3	972	8.3	−	−	238.0	0.81	
2	395	12.0	97.0	57	11.5	79.7	1,160	9.7	−	−	277.0	0.92	
3	300	9.2	96.9	41	8.6	79.2	798	8.7	−	−	214.5	0.93	
4	349	12.1	96.5	49	10.0	79.5	899	7.4	−	−	253.0	0.84	
5	562	17.1	97.0	78	16.8	78.5	1,247	7.3	−	−	363.5	0.85	
6	756	21.0	97.2	91	20.6	77.4	1,726	8.2	−	−	418.5	0.80	
7	504	15.7	96.9	64	13.9	78.3	1,088	6.9	−	−	260.5	0.66	
8	375	11.9	96.8	50	10.3	79.3	885	7.4	−	−	219.5	0.74	
9	276	7.9	97.1	36	7.7	78.5	725	9.1	−	−	166.5	0.84	
10	255	8.2	96.8	33	7.3	77.7	711	8.7	−	−	156.5	0.76	
11	304	9.1	97.0	42	8.9	78.7	812	8.9	−	−	195.5	0.86	
12	280	9.0	96.8	39	8.3	78.8	711	7.9	−	−	180.5	0.80	
13	366	11.9	96.8	58	11.8	79.7	972	8.2	−	−	253.0	0.85	
14	292	9.5	96.7	49	9.5	80.5	899	9.4	−	−	243.0	1.02	
15	152	5.8	96.2	25	4.8	80.7	464	8.0	−	−	129.0	0.89	
16	343	14.7	95.7	51	10.8	79.0	856	5.8	−	−	262.0	0.71	
17	436	13.7	96.9	68	13.6	80.0	1,160	8.5	−	−	330.5	0.97	
18	447	13.9	96.9	67	13.4	79.9	1,204	8.7	−	−	352.0	1.01	
19	494	15.0	97.0	76	14.9	80.5	1,291	8.6	−	−	399.5	1.07	
20	556	16.5	97.0	77	15.8	79.5	1,349	8.2	−	−	410.5	1.00	
21	521	15.3	97.1	73	15.2	79.1	1,262	8.3	−	−	375.0	0.98	
22	532	18.3	96.6	79	18.3	76.8	1,247	6.8	−	−	344.0	0.75	
23	442	13.8	96.9	63	13.7	78.1	1,001	7.2	−	−	276.5	0.80	
24	451	13.3	97.1	59	13.3	77.6	928	7.0	−	−	282.0	0.85	
25	365	11.2	96.9	48	11.2	76.9	44	0.4	−	−	203.0	0.72	
26	423	13.8	96.7	57	13.8	75.8	899	6.5	−	−	202.0	0.58	
27	243	7.9	96.8	32	7.3	77.4	522	6.6	−	−	103.0	0.52	
28	349	10.2	97.1	45	10.1	77.6	957	9.4	−	−	196.5	0.77	
29	470	14.0	97.0	55	12.8	76.8	1,233	8.8	−	−	208.0	0.59	
30	331	9.4	97.2	42	9.0	78.6	885	9.4	−	−	167.5	0.71	
31	340	10.0	97.1	46	9.9	78.4	928	9.3	−	−	197.5	0.79	
合計	12,283	383.1	−	1,702	363.8	−	29,827	−	0	−	7,878.0	−	
最大	756	21.0	97.2	91	20.6	80.7	1,726	9.7	−	−	418.5	1.07	
最小	152	5.8	95.7	25	4.8	75.8	44	0.4	−	−	103.0	0.52	
平均	396	12.4	96.9	55	11.7	78.6	962	7.8	−	−	254.1	0.82	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2025年 12月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	554	17.4	96.9	77	16.0	79.3	1,247	7.2	−	−	349.5	0.80	
2	676	20.6	97.0	97	19.7	79.7	1,552	7.5	−	−	453.0	0.88	
3	573	17.5	96.9	79	16.5	79.2	1,291	7.4	−	−	403.0	0.92	
4	718	24.9	96.5	100	20.6	79.5	1,639	6.6	−	−	496.0	0.80	
5	1,005	30.6	97.0	140	30.0	78.5	2,219	7.3	−	−	612.5	0.80	
6	983	27.3	97.2	118	26.7	77.4	1,972	7.2	−	−	487.0	0.71	
7	504	15.7	96.9	64	13.9	78.3	1,059	6.7	−	−	242.0	0.62	
8	592	18.9	96.8	79	16.3	79.3	1,291	6.8	−	−	317.5	0.67	
9	470	13.5	97.1	61	13.1	78.5	1,030	7.6	−	−	272.5	0.81	
10	763	24.5	96.8	98	21.8	77.7	1,755	7.2	−	−	444.0	0.72	
11	411	12.4	97.0	56	12.0	78.7	928	7.5	−	−	256.0	0.83	
12	615	19.8	96.8	86	18.3	78.8	1,479	7.5	−	−	412.0	0.83	
13	446	14.5	96.8	71	14.4	79.7	1,146	7.9	−	−	316.5	0.87	
14	370	12.1	96.7	62	12.0	80.5	1,102	9.1	−	−	306.0	1.01	
15	166	6.4	96.2	27	5.3	80.7	464	7.3	−	−	137.5	0.86	
16	305	13.0	95.7	46	9.6	79.0	812	6.2	−	−	246.0	0.75	
17	330	10.3	96.9	51	10.3	80.0	856	8.3	−	−	250.5	0.97	
18	242	7.5	96.9	36	7.3	79.9	711	9.4	−	−	187.5	1.00	
19	431	13.1	97.0	67	13.0	80.5	1,059	8.1	−	−	319.0	0.98	
20	1,052	31.2	97.0	146	29.9	79.5	2,639	8.5	−	−	757.0	0.97	
21	1,092	32.0	97.1	152	31.8	79.1	2,784	8.7	−	−	768.0	0.96	
22	1,137	39.1	96.6	168	39.1	76.8	2,770	7.1	−	−	728.5	0.75	
23	742	23.2	96.9	105	23.1	78.1	1,726	7.4	−	−	450.0	0.78	
24	1,254	37.0	97.1	165	36.9	77.6	2,480	6.7	−	−	762.0	0.82	
25	1,314	40.4	96.9	174	40.3	76.9	73	0.2	−	−	688.5	0.68	
26	699	22.9	96.7	94	22.8	75.8	1,436	6.3	−	−	315.5	0.55	
27	662	21.4	96.8	88	20.0	77.4	1,349	6.3	−	−	299.0	0.56	
28	724	21.1	97.1	94	21.0	77.6	1,581	7.5	−	−	327.5	0.62	
29	625	18.7	97.0	74	17.1	76.8	1,421	7.6	−	−	260.5	0.56	
30	713	20.2	97.2	90	19.3	78.6	1,639	8.1	−	−	373.5	0.74	
31	613	18.0	97.1	82	17.8	78.4	1,494	8.3	−	−	346.5	0.77	
合計	20,781	644.9	−	2,849	615.5	−	44,994	−	−	−	12,584.5	−	
最大	1,314	40.4	97.2	174	40.3	80.7	2,784	9.4	−	−	768.0	1.01	
最小	166	6.4	95.7	27	5.3	75.8	73	0.2	−	−	137.5	0.55	
平均	670	20.8	96.9	92	19.9	78.4	1,451	7.0	−	−	406.0	0.78	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2025年 12月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	−	−	2.50	
2	−	−	−	
3	−	−	−	
4	−	−	−	
5	−	−	−	
6	−	−	−	
7	−	−	−	
8	−	−	−	
9	−	−	−	
10	−	−	−	
11	−	−	2.50	
12	−	−	−	
13	−	−	−	
14	−	−	−	
15	−	−	−	
16	−	−	−	
17	−	−	−	
18	−	−	−	
19	−	−	−	
20	−	−	−	
21	−	−	−	
22	−	−	−	
23	−	−	−	
24	−	−	−	
25	−	−	−	
26	−	−	−	
27	−	−	−	
28	−	−	−	
29	−	−	−	
30	−	−	−	
31	−	−	−	
合計	0.00	0.00	5.00	
最大	0.00	0.00	2.50	
最小	0.00	0.00	2.50	
平均	−	−	2.50	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2025年 12月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	8:59	−	−	−	−	−	−	−	951	951	−	
2	5.03	2:35	14:16	0.4	−	−	−	−	−	1,660	1,438	3,098	129.5	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	19.40	5:54	7:59	0.8	−	−	−	−	−	1,739	503	2,242	264.2	
5	98.39	23:20	0:40	2.7	10.25	33.7	−	33.7	4.0	2,125	0	2,125	1,110.0	
6	70.39	16:40	0:53	2.0	−	−	−	−	−	777	0	777	751.8	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	9.56	3:11	4:56	0.4	−	−	−	−	−	1,309	0	1,309	165.1	
10	73.18	21:49	2:11	2.1	−	−	−	−	−	1,353	0	1,353	915.7	
11	118.53	23:29	0:31	3.6	19.50	35.8	−	35.8	4.0	1,570	0	1,570	1,211.6	
12	103.98	21:48	1:17	3.0	9.46	28.1	−	28.1	−	1,557	0	1,557	966.5	
13	130.04	24:00	0:00	4.0	−	−	−	−	−	3,059	0	3,059	1,110.0	
14	109.42	22:14	1:46	3.8	−	−	−	−	−	3,756	0	3,756	932.2	
15	41.88	9:27	2:28	1.4	10.44	37.7	−	37.7	−	2,051	0	2,051	594.4	
16	77.46	18:15	1:02	2.4	−	−	−	−	4.0	2,468	0	2,468	767.1	
17	103.31	24:00	0:00	4.1	−	−	−	−	−	2,360	0	2,360	715.0	
18	101.38	24:00	0:00	3.4	−	−	−	−	−	2,222	0	2,222	732.8	
19	97.19	23:13	0:47	3.3	19.97	31.4	−	31.4	−	2,679	0	2,679	791.2	
20	100.76	24:00	0:00	3.3	−	−	−	−	−	2,317	0	2,317	731.5	
21	101.14	24:00	0:00	3.5	−	−	−	−	−	1,787	0	1,787	737.9	
22	101.51	24:00	0:00	3.9	−	−	−	−	−	761	0	761	943.6	
23	52.06	13:37	2:48	2.4	−	−	−	−	−	947	0	947	556.3	
24	98.68	24:00	0:00	3.8	9.12	22.1	−	22.1	−	1,015	0	1,015	824.2	
25	101.84	24:00	0:00	3.9	−	−	−	−	−	587	0	587	622.3	
26	59.81	14:02	0:30	2.6	9.42	32.1	−	32.1	−	316	0	316	458.5	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	1,774.9	411:34	51:03	60.8	88.16	−	0.0	−	12.0	38,415	2,892	41,307	16,031.4	
最大	130.0	24:00	14:16	4.1	19.97	37.7	−	37.7	4.0	3,756	1,438	3,756	1,211.6	
最小	5.0	2:35	0:00	0.4	9.12	22.1	−	22.1	4.0	316	0	316	129.5	
平均	80.68	18:42	3:24	2.8	12.59	32.1	−	32.1	4.0	1,746	964	1,796	641.3	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2025年 12月度　No.2-10

日	流動2号炉														備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ		
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計			
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg		
1	131.32	24:00	0:00	4.6	19.24	32.0	−	32.0	−	1,269	0	1,269	1,598.9		
2	130.19	24:00	0:00	4.2	−	−	−	−	−	2,106	0	2,106	1,662.4		
3	129.96	24:00	0:00	4.4	21.09	35.5	−	35.5	−	1,362	0	1,362	1,755.1		
4	130.98	24:00	0:00	4.3	−	−	−	−	−	1,771	0	1,771	1,805.9		
5	129.51	24:00	0:00	4.4	9.91	37.4	−	37.4	−	1,258	0	1,258	1,835.2		
6	130.83	24:00	0:00	4.1	−	−	−	−	−	228	0	228	1,859.3		
7	131.32	24:00	0:00	4.3	−	−	−	−	−	1,401	0	1,401	1,779.3		
8	129.96	24:00	0:00	4.3	10.81	38.0	−	38.0	−	2,116	0	2,116	1,738.6		
9	125.98	24:00	0:00	3.9	18.66	35.3	−	35.3	−	1,445	0	1,445	1,790.7		
10	43.56	8:32	0:32	1.5	−	−	−	−	−	184	0	184	753.1		
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
12	−	−	−	−	9.56	34.1	−	34.1	−	−	−	−	−		
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
18	−	0:00	7:13	−	−	−	−	−	−	−	1,196	1,196	−		
19	58.84	12:27	5:55	1.9	−	−	−	−	−	2,570	1,509	4,079	845.8		
20	124.93	24:00	0:00	3.7	−	−	−	−	−	2,303	0	2,303	1,562.1		
21	132.07	24:00	0:00	4.1	−	−	−	−	4.0	1,619	0	1,619	1,640.8		
22	129.79	24:00	0:00	4.8	19.91	36.2	−	36.2	−	805	0	805	1,583.7		
23	130.01	24:00	0:00	4.8	−	−	−	−	−	1,554	0	1,554	1,466.9		
24	123.57	24:00	0:00	2.9	9.04	31.4	−	31.4	−	1,226	0	1,226	1,503.7		
25	125.67	24:00	0:00	4.2	−	−	−	−	−	840	0	840	1,220.5		
26	119.93	24:00	0:00	4.2	10.37	34.4	−	34.4	−	1,149	0	1,149	1,365.3		
27	127.14	24:00	0:00	4.4	−	−	−	−	−	1,280	0	1,280	1,271.3		
28	128.84	24:00	0:00	4.6	−	−	−	−	−	1,033	0	1,033	1,384.3		
29	130.40	24:00	0:00	4.7	−	−	−	−	−	566	0	566	1,450.3		
30	129.90	24:00	0:00	4.3	19.09	35.1	−	35.1	−	1,059	0	1,059	1,431.3		
31	131.14	24:00	0:00	4.1	−	−	−	−	−	1,162	0	1,162	1,402.1		
合計	2,805.84	524:59	13:40	92.7	147.68	−	0.0	−	4.0	30,306	2,705	33,011	34,706.6		
最大	132.07	24:00	7:13	4.8	21.09	38.0	−	38.0	4.0	2,570	1,509	4,079	1,859.3		
最小	43.56	0:00	0:00	1.5	9.04	31.4	−	31.4	4.0	184	0	184	753.1		
平均	121.99	22:49	4:33	4.0	14.77	35.0	−	35.0	4.0	1,318	1,353	1,375	1,446.1		

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2025年 12月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	98,930	−	−	−	−	−	−	38	1	39	13	
2	104,910	−	−	−	−	−	−	46	1	47	13	
3	99,100	−	−	−	−	−	−	40	0	40	8	
4	103,710	−	−	−	−	−	−	40	2	42	16	
5	106,060	−	−	−	−	−	1	47	0	47	12	
6	98,150	−	−	−	−	−	−	42	1	43	7	
7	94,750	−	−	−	−	−	−	35	0	35	6	
8	97,090	−	−	−	−	−	−	38	1	39	6	
9	97,240	−	−	−	−	−	−	43	1	44	11	
10	102,670	−	−	−	−	−	−	45	0	45	15	
11	97,800	−	−	−	−	−	−	45	1	46	16	
12	96,630	−	−	−	−	−	9	40	0	40	13	
13	95,700	−	−	−	−	−	−	37	1	38	10	
14	101,490	−	−	−	−	−	−	35	0	35	10	
15	93,140	−	−	−	−	−	−	39	1	40	7	
16	97,720	−	−	−	−	−	−	42	0	42	13	
17	101,190	−	−	−	−	−	7	40	1	41	14	
18	99,760	−	−	−	−	−	−	43	1	44	12	
19	109,360	−	−	−	180	−	−	44	0	44	12	
20	109,910	−	−	−	−	−	−	74	1	75	8	
21	123,880	−	−	−	−	−	160	37	0	37	3	
22	105,910	−	−	−	−	−	−	45	1	46	9	
23	111,170	−	−	−	−	−	−	46	0	46	15	
24	112,010	−	−	−	−	−	9	48	1	49	17	
25	114,860	−	−	−	−	−	−	44	1	45	16	
26	104,400	−	−	−	−	−	−	49	1	50	11	
27	98,420	−	−	−	−	−	−	36	6	42	7	
28	98,450	−	−	−	−	−	−	35	1	36	5	
29	100,830	−	−	−	−	−	−	41	0	41	9	
30	103,430	−	−	−	−	−	−	38	1	39	6	
31	101,570	−	−	−	−	−	−	34	0	34	6	
合計	3,180,240	0	−	−	180	0	186	1,306	25	1,331	326	
最大	123,880	0	−	−	180	0	160	74	6	75	17	
最小	93,140	0	−	−	180	0	1	34	0	34	3	
平均	102,588	−	−	−	180	−	37	42	1	43	11	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2025年 12月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	33,730	10,030	29.7	211,694	628	1,680	−	6,300	−	7.1	7.6	89	----	819	328	A系生物反応槽容量
2	33,160	9,880	29.8	214,398	647	1,680	78.1	6,400	−	7.2	7.2	92	----	822	347	1池1244m³
3	34,090	10,240	30.0	209,670	615	1,690	−	6,600	−	7.0	7.4	89	----	817	327	
4	34,230	10,270	30.0	211,403	618	1,670	−	6,600	0.21	7.0	6.1	99	----	822	397	
5	38,140	11,450	30.0	212,914	558	1,630	−	6,400	−	6.3	4.8	88	----	816	498	
6	38,820	11,800	30.4	206,212	531	1,530	−	5,800	−	6.2	−	99	----	825	517	
7	36,690	12,380	33.7	219,583	598	1,530	−	6,700	−	6.5	−	84	----	825	486	
8	40,210	12,800	31.8	210,108	523	1,510	−	6,400	−	5.9	4.7	97	----	825	486	
9	42,160	13,330	31.6	211,687	502	1,550	77.4	6,000	−	5.7	11.8	92	----	820	204	
10	39,700	13,080	32.9	222,694	561	1,660	−	6,400	0.24	6.0	7.6	91	----	790	326	
11	39,190	12,910	32.9	206,687	527	1,700	−	6,600	−	6.1	8.2	100	----	817	294	
12	38,200	12,670	33.2	210,388	551	1,700	−	6,300	−	6.3	4.6	100	----	824	576	
13	38,300	12,710	33.2	214,680	561	1,660	−	5,200	−	6.2	−	100	----	826	560	
14	42,100	13,220	31.4	201,108	478	1,690	−	5,700	−	5.7	−	110	----	980	409	
15	36,690	12,300	33.5	202,349	552	1,710	−	5,800	−	6.5	13.2	110	----	795	178	
16	41,660	13,190	31.7	203,736	489	1,790	80.9	6,800	−	5.7	13.0	100	----	758	183	
17	44,320	14,290	32.2	220,164	497	1,880	−	5,900	0.28	5.4	6.1	97	----	760	488	
18	40,340	13,030	32.3	215,055	533	1,870	−	6,100	−	5.9	5.9	100	----	742	487	
19	42,990	13,520	31.4	244,373	568	1,850	−	6,400	−	5.6	5.3	92	----	718	518	
20	41,470	13,260	32.0	261,125	630	1,790	−	6,400	−	5.8	−	130	----	699	608	
21	45,620	13,690	30.0	203,588	446	1,660	−	6,900	−	5.2	−	96	----	1,663	608	
22	47,000	14,100	30.0	189,665	404	1,470	−	6,200	−	5.1	3.9	110	----	812	547	
23	54,130	16,260	30.0	209,010	386	1,450	81.5	6,100	−	4.4	4.7	110	----	1,011	426	
24	50,440	15,140	30.0	186,927	371	1,390	−	6,500	0.13	4.7	5.1	110	----	1,347	387	
25	53,800	16,150	30.0	189,581	352	1,380	−	6,400	−	4.4	5.4	110	----	1,354	327	
26	50,810	15,260	30.0	198,711	391	1,370	−	6,300	−	4.7	5.7	120	----	824	317	
27	44,340	13,290	30.0	225,045	508	1,410	−	5,500	−	5.4	−	110	----	822	288	
28	40,710	12,220	30.0	257,346	632	1,500	−	5,300	−	5.9	−	93	----	819	287	
29	41,950	12,580	30.0	258,034	615	1,540	−	5,500	−	5.7	−	110	----	819	407	
30	47,520	14,280	30.1	332,696	700	1,570	−	5,200	−	5.0	−	100	----	820	447	
31	40,640	12,190	30.0	326,545	804	1,570	−	5,000	−	5.9	−	99	----	819	448	
合計	1,293,150	401,520	−	6,887,176	−	−	−	−	−	−	−	−	0	27,210	12,706	
最大	54,130	16,260	33.7	332,696	804	1,880	81.5	6,900	0.28	7.2	13.2	130	−	1,663	608	
最小	33,160	9,880	29.7	186,927	352	1,370	77.4	5,000	0.13	4.4	3.9	84	−	699	178	
平均	41,715	12,952	31.0	222,167	533	1,620	79.5	6,100	0.22	5.8	6.9	100	−	878	410	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2025年　12月度　　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2025年 12月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	57,857	17,440	30.1	248,080	429	1,760	−	6,200	−	6.4	5.4	110	----	1,135	775	B系生物反応槽容量
2	65,559	19,690	30.0	259,072	395	1,710	79.4	6,200	−	5.7	5.0	120	----	1,130	820	1池3883m^3
3	59,765	18,010	30.1	261,053	437	1,640	−	7,000	−	6.2	4.9	130	----	1,176	720	
4	59,074	17,800	30.1	246,247	417	1,620	−	7,000	0.23	6.3	4.4	130	----	1,140	790	
5	59,691	17,990	30.1	244,346	409	1,580	−	6,500	−	6.2	4.4	140	----	1,145	805	
6	54,807	16,480	30.1	229,404	419	1,550	−	5,500	−	6.8	−	140	----	1,130	660	
7	54,516	16,420	30.1	240,066	440	1,540	−	5,600	−	6.8	−	130	----	1,140	600	
8	59,002	17,780	30.1	244,296	414	1,530	−	5,500	−	6.3	6.8	120	----	1,140	600	
9	61,938	18,640	30.1	253,228	409	1,580	79.6	5,700	−	6.0	9.6	130	----	1,125	425	
10	58,256	17,550	30.1	238,221	409	1,660	−	5,900	0.22	6.4	5.8	120	----	1,120	720	
11	57,057	17,210	30.2	228,750	401	1,690	−	5,900	−	6.5	8.1	120	----	1,135	520	
12	56,894	17,150	30.1	242,879	427	1,720	−	6,000	−	6.6	6.0	120	----	1,151	720	
13	56,910	17,160	30.2	242,073	425	1,710	−	6,000	−	6.6	−	180	----	1,135	715	
14	63,780	20,360	31.9	241,213	378	1,720	−	5,900	−	5.8	−	150	----	1,227	600	
15	66,507	19,580	29.4	267,253	402	1,750	−	6,300	−	5.6	15.8	120	----	1,211	200	
16	62,084	18,430	29.7	258,068	416	1,870	81.3	6,600	−	6.0	6.2	140	----	1,135	680	
17	63,213	18,970	30.0	263,239	416	1,850	−	6,500	0.26	5.9	5.8	160	----	1,151	720	
18	61,616	18,490	30.0	238,342	387	1,860	−	6,600	−	6.0	5.6	140	----	1,171	740	
19	63,779	19,120	30.0	273,392	429	1,930	−	6,700	−	5.8	5.6	120	----	1,166	760	
20	58,043	17,830	30.7	270,467	466	1,980	−	6,700	−	6.4	−	130	----	1,166	880	
21	60,596	19,620	32.4	218,248	360	1,920	−	6,400	−	6.2	−	150	----	1,424	880	
22	68,311	20,440	29.9	203,721	298	1,780	−	6,200	−	5.5	4.3	170	----	1,176	940	
23	72,067	22,410	31.1	267,801	372	1,700	83.1	6,000	−	5.2	4.2	130	----	1,181	910	
24	67,485	20,270	30.0	198,934	295	1,540	−	6,100	0.10	5.5	4.4	150	----	1,292	850	
25	70,713	22,290	31.5	222,577	315	1,500	−	5,800	−	5.3	5.3	150	----	1,377	660	
26	74,169	21,280	28.7	228,542	308	1,480	−	5,800	−	5.0	5.6	120	----	1,156	600	
27	63,419	19,050	30.0	252,867	399	1,540	−	5,700	−	5.9	−	140	----	1,130	600	
28	59,083	17,810	30.1	246,732	418	1,620	−	5,900	−	6.3	−	140	----	1,156	600	
29	58,772	17,690	30.1	260,933	444	1,620	−	5,800	−	6.3	−	160	----	1,156	610	
30	65,451	19,470	29.7	285,911	437	1,620	−	5,800	−	5.7	−	94	----	1,145	680	
31	59,235	17,820	30.1	276,311	466	1,620	−	5,900	−	6.3	−	150	----	1,140	680	
合計	1,919,649	580,250	−	7,652,266	−	−	−	−	−	−	−	−	0	36,362	21,460	
最大	74,169	22,410	32.4	285,911	466	1,980	83.1	7,000	0.26	6.8	15.8	180	−	1,424	940	
最小	54,516	16,420	28.7	198,934	295	1,480	79.4	5,500	0.10	5.0	4.2	94	−	1,120	200	
平均	61,924	18,718	30.2	246,847	399	1,680	80.9	6,100	0.21	6.1	6.2	140	−	1,173	692	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2025年 12月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	51,098	15,600	30.5	313,058	613	1,690	−	6,900	−	7.3	4.8	100	----	1,105	760	C系生物反応槽容量
2	57,809	17,380	30.1	316,428	547	1,640	79.5	6,200	−	6.4	5.0	110	----	1,100	790	1池3883m^3
3	54,618	16,450	30.1	307,463	563	1,600	−	5,700	−	6.8	6.2	110	----	1,144	680	
4	55,301	16,650	30.1	311,669	564	1,600	−	5,600	0.22	6.7	6.0	120	----	1,110	710	
5	55,850	16,810	30.1	309,285	554	1,580	−	5,800	−	6.7	5.3	130	----	1,115	755	
6	51,173	15,370	30.0	275,287	538	1,550	−	6,500	−	7.3	−	120	----	1,100	650	
7	50,824	15,290	30.1	293,856	578	1,540	−	6,600	−	7.3	−	110	----	1,110	600	
8	55,047	16,590	30.1	310,646	564	1,540	−	6,400	−	6.8	6.0	120	----	1,110	600	
9	57,974	17,460	30.1	303,514	524	1,570	81.1	6,500	−	6.4	8.5	110	----	1,095	425	
10	54,519	16,400	30.1	309,866	568	1,600	−	7,000	0.21	6.8	5.5	110	----	1,090	640	
11	53,299	16,100	30.2	299,721	562	1,640	−	7,200	−	7.0	8.7	120	----	1,105	385	
12	51,879	15,630	30.1	304,864	588	1,680	−	7,100	−	7.2	5.4	100	----	1,119	660	
13	51,871	15,690	30.2	319,219	615	1,640	−	6,700	−	7.2	−	150	----	1,105	635	
14	62,475	18,800	30.1	314,518	503	1,620	−	6,700	−	6.0	−	120	----	1,193	470	
15	58,109	17,500	30.1	347,755	598	1,710	−	7,100	−	6.4	16.5	110	----	1,179	170	
16	53,888	16,200	30.1	325,018	603	1,840	81.5	7,500	−	6.9	5.4	110	----	1,105	690	
17	56,807	17,100	30.1	334,906	590	1,820	−	7,100	0.24	6.6	5.3	120	----	1,119	720	
18	55,283	16,570	30.0	309,158	559	1,810	−	7,200	−	6.7	5.0	110	----	1,139	740	
19	57,683	17,340	30.1	355,824	617	1,840	−	7,200	−	6.5	5.3	100	----	1,134	720	
20	56,124	17,050	30.4	379,923	677	1,830	−	7,000	−	6.6	−	130	----	1,134	880	
21	59,420	19,470	32.8	333,153	561	1,760	−	6,600	−	6.3	−	110	----	1,386	880	
22	66,359	20,060	30.2	307,475	463	1,610	−	6,000	−	5.6	4.2	130	----	1,144	910	
23	70,054	21,060	30.1	367,098	524	1,560	80.6	5,800	−	5.3	4.7	110	----	1,149	775	
24	66,121	19,760	29.9	282,286	427	1,440	−	6,000	0.11	5.6	5.6	130	----	1,258	625	
25	69,083	20,780	30.1	272,537	395	1,420	−	5,800	−	5.4	6.2	130	----	1,213	520	
26	72,293	21,760	30.1	287,759	398	1,410	−	5,800	−	5.2	6.1	91	----	1,124	520	
27	61,484	18,450	30.0	319,006	519	1,470	−	6,500	−	6.1	−	120	----	1,100	520	
28	56,998	17,170	30.1	291,153	511	1,540	−	7,000	−	6.5	−	120	----	1,124	520	
29	55,432	16,670	30.1	310,004	559	1,570	−	7,200	−	6.7	−	130	----	1,124	530	
30	55,713	16,760	30.1	322,954	580	1,580	−	7,100	−	6.7	−	95	----	1,115	560	
31	50,525	15,190	30.1	329,374	652	1,570	−	7,300	−	7.4	−	140	----	1,110	560	
合計	1,785,113	539,110	−	9,764,777	−	−	−	−	−	−	−	−	0	35,258	19,600	
最大	72,293	21,760	32.8	379,923	677	1,840	81.5	7,500	0.24	7.4	16.5	150	−	1,386	910	
最小	50,525	15,190	29.9	272,537	395	1,410	79.5	5,600	0.11	5.2	4.2	91	−	1,090	170	
平均	57,584	17,391	30.2	314,993	547	1,620	80.7	6,600	0.20	6.5	6.3	120	−	1,137	632	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2025年 12月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	32,800	9,980	30.4	213,368	651	1,710	−	6,700	−	10.2	10.1	90	----	966	352	D系生物反応槽容量
2	32,380	9,990	30.9	214,008	661	1,680	77.9	6,600	−	10.3	8.3	93	----	997	472	1池3484m^3
3	34,730	10,440	30.1	216,685	624	1,600	−	6,800	−	9.6	9.1	93	----	974	361	
4	35,180	10,580	30.1	215,846	614	1,610	−	6,900	0.24	9.5	6.9	99	----	1,042	472	
5	33,480	10,150	30.3	206,475	617	1,580	−	6,700	−	10.0	6.3	98	----	1,048	522	
6	33,090	10,110	30.6	211,414	639	1,520	−	6,600	−	10.1	−	98	----	1,037	402	
7	33,390	10,380	31.1	203,736	610	1,510	−	6,300	−	10.0	−	99	----	930	402	
8	37,040	11,140	30.1	217,182	586	1,500	−	6,300	−	9.0	8.3	98	----	1,018	401	
9	35,190	10,600	30.1	210,900	599	1,600	78.5	6,700	−	9.5	14.7	110	----	992	226	
10	33,540	10,370	30.9	196,176	585	1,740	−	6,300	0.22	10.0	8.7	100	----	1,023	442	
11	36,340	10,920	30.0	212,921	586	1,740	−	6,600	−	9.2	11.4	99	----	999	321	
12	36,390	10,940	30.1	219,372	603	1,760	−	6,600	−	9.2	6.5	89	----	957	572	
13	35,810	10,770	30.1	219,831	614	1,670	−	6,200	−	9.3	−	99	----	975	564	
14	37,550	11,360	30.3	203,794	543	1,700	−	6,000	−	8.9	−	78	702	973	492	
15	34,160	10,460	30.6	205,514	602	1,790	−	6,700	−	9.8	13.9	85	----	1,071	262	
16	32,440	10,320	31.8	215,892	666	1,780	82.3	6,600	−	10.3	5.8	99	----	1,011	642	
17	34,010	10,580	31.1	215,761	634	1,620	−	6,900	0.44	9.8	5.6	92	----	1,004	582	
18	31,120	9,870	31.7	190,732	613	1,640	−	6,900	−	10.7	5.9	100	----	1,105	562	
19	31,230	9,930	31.8	198,466	635	1,580	−	6,600	−	10.7	5.7	100	----	1,059	582	
20	30,520	9,890	32.4	212,595	697	1,500	−	6,200	−	11.0	−	94	----	986	643	
21	37,780	11,520	30.5	198,014	524	1,420	−	6,200	−	8.9	−	90	----	1,076	612	
22	33,990	10,350	30.5	172,447	507	1,450	−	6,300	−	9.8	5.8	110	----	988	542	
23	30,100	10,960	36.4	174,567	580	1,350	86.8	5,200	−	8.9	7.9	100	----	1,145	347	
24	39,480	11,930	30.2	180,383	457	1,350	−	5,900	0.50	8.5	8.3	99	----	1,054	382	
25	40,610	12,220	30.1	200,739	494	1,360	−	6,000	−	8.2	10.2	94	----	1,061	310	
26	33,930	10,300	30.4	175,641	518	1,410	−	6,200	−	9.9	10.6	110	----	1,135	282	
27	33,740	10,190	30.2	196,652	583	1,380	−	6,400	−	9.9	−	110	----	993	283	
28	34,520	10,390	30.1	222,722	645	1,450	−	6,600	−	9.7	−	100	----	956	282	
29	32,860	9,990	30.4	218,959	666	1,510	−	6,700	−	10.2	−	100	----	966	321	
30	30,800	9,750	31.7	217,798	707	1,510	−	6,700	−	10.9	−	95	----	984	362	
31	32,270	10,060	31.2	218,037	676	1,480	−	6,500	−	10.4	−	110	----	1,090	362	
合計	1,060,470	326,440	−	6,376,627	−	−	−	−	−	−	−	−	702	31,615	13,359	
最大	40,610	12,220	36.4	222,722	707	1,790	86.8	6,900	0.50	11.0	14.7	110	702	1,145	643	
最小	30,100	9,750	30.0	172,447	457	1,350	77.9	5,200	0.22	8.2	5.6	78	702	930	226	
平均	34,209	10,530	30.8	205,698	601	1,560	81.4	6,400	0.35	9.8	8.5	98	702	1,020	431	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2025年 12月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	34,000	10,240	30.1	204,727	602	1,710	−	6,900	−	9.8	9.5	100	----	965	362	E系生物反応槽容量
2	33,460	10,170	30.4	205,537	614	1,720	79.9	7,000	−	10.0	7.0	99	----	1,015	488	1池3484m^3
3	36,050	10,850	30.1	207,899	577	1,680	−	7,000	−	9.3	7.9	100	----	1,007	422	
4	36,470	10,960	30.1	206,724	567	1,680	−	7,000	0.23	9.2	6.9	99	----	1,008	482	
5	34,490	10,440	30.3	197,014	571	1,660	−	6,800	−	9.7	5.6	98	----	924	603	
6	34,090	10,360	30.4	201,922	592	1,590	−	6,500	−	9.8	−	100	----	984	572	
7	29,410	9,390	31.9	188,937	642	1,580	−	6,100	−	11.4	−	96	----	953	483	
8	28,300	8,820	31.2	190,037	672	1,580	−	6,100	−	11.8	7.5	97	----	982	482	
9	26,720	9,420	35.3	187,038	700	1,600	80.1	5,600	−	12.5	13.2	100	----	1,027	302	
10	25,380	9,450	37.2	166,169	655	1,500	−	5,100	0.19	13.2	12.7	110	----	995	322	
11	27,420	9,350	34.1	177,555	648	1,530	−	5,800	−	12.2	20.9	110	----	998	176	
12	27,530	9,370	34.0	196,766	715	1,590	−	5,900	−	12.1	13.3	96	----	992	282	
13	27,110	9,610	35.4	203,728	751	1,580	−	6,000	−	12.3	−	100	----	959	284	
14	29,090	9,990	34.3	187,034	643	1,620	−	6,100	−	11.5	−	89	702	1,005	282	
15	26,980	9,620	35.7	179,235	664	1,750	−	6,600	−	12.4	28.4	110	----	997	126	
16	30,260	10,170	33.6	186,281	616	1,770	80.7	6,600	−	11.1	19.7	110	----	974	181	
17	35,570	10,880	30.6	208,322	586	1,720	−	6,800	0.43	9.4	7.2	100	----	1,103	482	
18	30,860	9,840	31.9	185,341	601	1,700	−	6,400	−	10.8	7.7	100	----	1,038	483	
19	31,100	9,860	31.7	193,076	621	1,620	−	6,000	−	10.8	7.3	99	----	1,059	512	
20	30,410	9,840	32.4	207,839	683	1,580	−	6,300	−	11.0	−	87	----	1,013	604	
21	37,900	11,530	30.4	189,969	501	1,560	−	6,200	−	8.8	−	81	----	1,077	633	
22	33,350	10,260	30.8	156,708	470	1,520	−	6,200	−	10.0	5.2	110	----	986	642	
23	29,500	10,880	36.9	159,603	541	1,400	81.1	5,000	−	9.1	7.4	100	----	1,134	407	
24	39,280	11,960	30.4	164,928	420	1,420	−	5,800	0.48	8.5	9.3	100	----	1,040	367	
25	41,450	12,460	30.1	186,627	450	1,430	−	5,800	−	8.1	10.7	90	----	1,022	320	
26	34,330	10,450	30.4	166,173	484	1,440	−	6,000	−	9.7	9.8	98	----	1,148	323	
27	32,510	10,020	30.8	188,086	579	1,420	−	6,100	−	10.3	−	100	----	1,005	323	
28	33,640	10,180	30.3	213,984	636	1,450	−	6,300	−	9.9	−	100	----	1,001	322	
29	32,060	9,760	30.4	219,959	686	1,510	−	6,200	−	10.4	−	99	----	970	372	
30	30,110	9,600	31.9	220,285	732	1,510	−	6,100	−	11.1	−	95	----	1,011	362	
31	31,730	9,930	31.3	219,046	690	1,490	−	6,400	−	10.5	−	98	----	1,013	362	
合計	990,560	315,660	−	5,966,549	−	−	−	−	−	−	−	−	702	31,405	12,363	
最大	41,450	12,460	37.2	220,285	751	1,770	81.1	7,000	0.48	13.2	28.4	110	702	1,148	642	
最小	25,380	8,820	30.1	156,708	420	1,400	79.9	5,000	0.19	8.1	5.2	81	702	924	126	
平均	31,954	10,183	31.9	192,469	602	1,580	80.5	6,200	0.33	10.5	10.9	99	702	1,013	399	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2025年 12月度　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ固形物量)	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ量)	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m^3	%	t	m^3	t	t	m^3	%	t	m^3	t	t	
1	864	0.87	7.51	751	−	−	347	1.01	3.50	350	−	−	
2	793	0.86	6.81	681	−	−	347	0.99	3.44	344	−	−	
3	717	0.90	6.46	646	−	−	347	1.01	3.50	350	−	−	
4	1,043	1.09	11.41	1141	−	−	280	0.98	2.74	274	−	−	
5	955	1.12	10.74	1074	−	−	305	0.99	3.02	302	−	−	
6	930	0.97	9.01	901	−	−	231	0.97	2.24	224	−	−	
7	1,017	0.96	9.75	975	−	−	300	1.02	3.06	306	−	−	
8	948	0.95	8.99	899	−	−	287	0.98	2.81	281	−	−	
9	754	1.00	7.55	755	−	−	242	0.98	2.38	238	−	−	
10	1,050	1.00	10.46	1046	−	−	346	1.00	3.46	346	−	−	
11	755	0.87	6.55	655	−	−	347	1.00	3.45	345	−	−	
12	1,100	0.73	8.00	800	−	−	347	1.00	3.47	347	−	−	
13	1,039	0.67	6.93	693	−	−	285	0.98	2.79	279	−	−	
14	1,037	0.69	7.18	718	−	−	347	1.00	3.47	347	−	−	
15	671	0.82	5.48	548	−	−	347	1.00	3.47	347	−	−	
16	1,139	0.71	8.13	813	−	−	347	0.99	3.44	344	−	−	
17	976	0.77	7.47	747	−	−	347	1.00	3.47	347	−	−	
18	913	0.75	6.83	683	−	−	348	1.03	3.58	358	−	−	
19	947	0.73	6.96	696	−	−	346	0.99	3.43	343	−	−	
20	966	0.71	6.82	682	−	−	347	0.99	3.44	344	−	−	
21	975	0.73	7.12	712	−	−	347	1.02	3.54	354	−	−	
22	894	0.75	6.68	668	−	−	347	1.02	3.54	354	−	−	
23	970	0.74	7.19	719	−	−	347	1.00	3.47	347	−	−	
24	993	0.73	7.20	720	−	−	347	1.00	3.47	347	−	−	
25	946	0.75	7.13	713	−	−	347	1.02	3.54	354	−	−	
26	971	0.72	6.98	698	−	−	347	0.98	3.40	340	−	−	
27	998	0.72	7.18	718	−	−	347	0.99	3.44	344	−	−	
28	993	0.71	7.09	709	−	−	347	1.00	3.47	347	−	−	
29	911	0.70	6.41	641	−	−	240	1.00	2.40	240	−	−	
30	889	0.66	5.86	586	−	−	201	0.95	1.91	191	−	−	
31	868	0.66	5.72	572	−	−	194	0.97	1.88	188	−	−	
合計	29,022	−	233.60	23360	0.00	0.00	9,851	−	98.22	9822	−	−	
最大	1,139	1.12	11.41	1141	−	−	348	1.03	3.58	358	−	−	
最小	671	0.66	5.48	548	−	−	194	0.95	1.88	188	−	−	
平均	936	0.80	7.54	754	−	−	318	1.00	3.17	317	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2025年　12月度　　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備　考
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量	濃度	固形物量	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量						
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t	
1	−	−	−	−	−	−	517	0.77	−	4.0	−	4.0	401	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	446	0.74	−	3.4	−	3.4	337	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	370	0.76	−	3.0	−	3.0	296	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	763	1.19	−	8.7	−	8.7	867	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	650	1.12	−	7.7	−	7.7	772	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	699	0.99	−	6.8	−	6.8	677	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	717	0.90	−	6.7	−	6.7	669	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	661	0.92	−	6.2	−	6.2	618	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	512	1.01	−	5.2	−	5.2	517	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	704	1.04	−	7.0	−	7.0	700	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	408	0.70	−	3.1	−	3.1	310	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	753	0.57	−	4.5	−	4.5	453	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	754	0.53	−	4.1	−	4.1	414	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	690	0.52	−	3.7	−	3.7	371	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	324	0.62	−	2.0	−	2.0	201	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	792	0.57	−	4.7	−	4.7	469	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	629	0.64	−	4.0	−	4.0	400	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	565	0.55	−	3.3	−	3.3	325	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	601	0.59	−	3.5	−	3.5	353	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	619	0.55	−	3.4	−	3.4	338	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	628	0.55	−	3.6	−	3.6	358	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	547	0.57	−	3.1	−	3.1	314	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	623	0.53	−	3.7	−	3.7	372	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	646	0.58	−	3.7	−	3.7	373	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	599	0.60	−	3.6	−	3.6	359	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	624	0.55	−	3.6	−	3.6	358	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	651	0.57	−	3.7	−	3.7	374	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	646	0.54	−	3.6	−	3.6	362	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	671	−	0.59	−	4.0	4.0	401	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	688	0.57	−	4.0	−	4.0	395	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	674	0.56	−	3.8	−	3.8	384	−	−	−	−	−	
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	19171	−	−	131.4	4.0	135.4	13538	−	−	0	−	0.00	
最大	−	−	−	−	−	−	792	1.19	0.59	8.7	4.0	8.7	867	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	324	0.52	0.59	2.0	4.0	2.0	201	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	618	0.69	0.60	4.4	4.0	4.4	437	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2025年 12月度　No.5-3

日	スクリュープレス脱水機													備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄)	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
合計	0	0.0	–	0	0.0	–	–	–	0	–	0.00	–	0	
最大	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
最小	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
平均	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2025年 12月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.00	0.00	0:00	0.0	0.00	−	0.0	−	0.0	0	0	0	0.0	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2025年 12月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	−	864	−	−	864	−	155.5	−	−	155.5	−	6.6	−	−	6.6
2	−	793	−	−	793	−	142.5	−	−	142.5	−	6.2	−	−	6.2
3	−	717	−	−	717	−	131.9	−	−	131.9	−	5.8	−	−	5.8
4	−	1,043	−	−	1,043	−	266.9	−	−	266.9	−	10.4	−	−	10.4
5	−	955	−	−	955	−	225.8	−	−	225.8	−	10.0	−	−	10.0
6	−	930	−	−	930	−	209.1	−	−	209.1	−	8.2	−	−	8.2
7	−	1,017	−	−	1,017	−	212.9	−	−	212.9	−	8.6	−	−	8.6
8	−	948	−	−	948	−	213.8	−	−	213.8	−	8.3	−	−	8.3
9	−	754	−	−	754	−	179.7	−	−	179.7	−	6.9	−	−	6.9
10	−	1,050	−	−	1,050	−	235.7	−	−	235.7	−	9.5	−	−	9.5
11	−	755	−	−	755	−	138.5	−	−	138.5	−	6.2	−	−	6.2
12	−	1,100	−	−	1,100	−	155.9	−	−	155.9	−	6.9	−	−	6.9
13	−	1,039	−	−	1,039	−	156.4	−	−	156.4	−	5.9	−	−	5.9
14	−	1,037	−	−	1,037	−	157.4	−	−	157.4	−	6.1	−	−	6.1
15	−	671	−	−	671	−	127.9	−	−	127.9	−	4.8	−	−	4.8
16	−	1,139	−	−	1,139	−	166.1	−	−	166.1	−	7.4	−	−	7.4
17	−	976	−	−	976	−	144.8	−	−	144.8	−	6.5	−	−	6.5
18	−	913	−	−	913	−	153.9	−	−	153.9	−	6.2	−	−	6.2
19	−	947	−	−	947	−	135.7	−	−	135.7	−	6.1	−	−	6.1
20	−	966	−	−	966	−	174.6	−	−	174.6	−	6.1	−	−	6.1
21	−	975	−	−	975	−	173.2	−	−	173.2	−	6.5	−	−	6.5
22	−	894	−	−	894	−	155.2	−	−	155.2	−	5.8	−	−	5.8
23	−	970	−	−	970	−	151.3	−	−	151.3	−	6.2	−	−	6.2
24	−	993	−	−	993	−	154.0	−	−	154.0	−	6.7	−	−	6.7
25	−	946	−	−	946	−	149.6	−	−	149.6	−	6.4	−	−	6.4
26	−	986	−	−	986	−	143.4	−	−	143.4	−	6.2	−	−	6.2
27	−	998	−	−	998	−	167.8	−	−	167.8	−	6.6	−	−	6.6
28	−	993	−	−	993	−	139.0	−	−	139.0	−	6.3	−	−	6.3
29	−	911	−	−	911	−	157.5	−	−	157.5	−	5.7	−	−	5.7
30	−	889	−	−	889	−	119.1	−	−	119.1	−	5.1	−	−	5.1
31	−	868	−	−	868	−	132.6	−	−	132.6	−	5.0	−	−	5.0
合計	0	29,037	−	−	29,037	0.0	5,127.7	−	−	5,128	0.0	209.2	−	−	209.2
最大	0	1,139	−	−	1,139	0.0	266.9	−	−	266.9	0.0	10.4	−	−	10.4
最小	0	671	−	−	671	0.0	119.1	−	−	119.1	0.0	4.8	−	−	4.8
平均	0	937	−	−	937	0.0	165.4	−	−	165.4	0.0	6.7	−	−	6.7

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2025年 12月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.87	4.3	−	88.4	−	−	88.0	−	1,276	−	−	1,276	−	0.10	−	−	0.10	
2	0.86	4.3	−	90.5	−	−	91.2	−	1,117	−	−	1,117	−	0.10	−	−	0.10	
3	0.90	4.4	−	89.1	−	−	89.2	−	1,030	−	−	1,030	−	0.10	−	−	0.10	
4	1.09	3.9	−	91.1	−	−	91.2	−	1,479	−	−	1,479	−	0.10	−	−	0.10	
5	1.12	4.4	−	93.4	−	−	93.5	−	1,363	−	−	1,363	−	0.10	−	−	0.10	
6	0.97	3.9	−	90.8	−	−	91.1	−	1,436	−	−	1,436	−	0.11	−	−	0.11	
7	0.96	4.0	−	88.1	−	−	87.8	−	1,450	−	−	1,450	−	0.10	−	−	0.10	
8	0.95	3.9	−	91.8	−	−	92.2	−	1,407	−	−	1,407	−	0.10	−	−	0.10	
9	1.00	3.9	−	92.0	−	−	92.0	−	1,073	−	−	1,073	−	0.10	−	−	0.10	
10	1.00	4.0	−	90.4	−	−	90.5	−	1,508	−	−	1,508	−	0.10	−	−	0.10	
11	0.87	4.4	−	93.7	−	−	93.9	−	1,175	−	−	1,175	−	0.11	−	−	0.11	
12	0.73	4.4	−	85.9	−	−	86.3	−	1,523	−	−	1,523	−	0.10	−	−	0.10	
13	0.67	3.8	−	85.4	−	−	84.3	−	1,494	−	−	1,494	−	0.10	−	−	0.10	
14	0.69	3.9	−	85.2	−	−	84.7	−	1,465	−	−	1,465	−	0.10	−	−	0.10	
15	0.82	3.8	−	87.2	−	−	87.3	−	972	−	−	972	−	0.10	−	−	0.10	
16	0.71	4.5	−	91.6	−	−	91.4	−	1,436	−	−	1,436	−	0.09	−	−	0.09	
17	0.77	4.5	−	86.7	−	−	86.7	−	1,044	−	−	1,044	−	0.07	−	−	0.07	
18	0.75	4.0	−	90.0	−	−	91.2	−	1,030	−	−	1,030	−	0.08	−	−	0.08	
19	0.73	4.5	−	88.3	−	−	88.4	−	1,073	−	−	1,073	−	0.08	−	−	0.08	
20	0.71	3.5	−	89.6	−	−	88.4	−	1,059	−	−	1,059	−	0.08	−	−	0.08	
21	0.73	3.8	−	91.4	−	−	91.5	−	1,059	−	−	1,059	−	0.08	−	−	0.07	
22	0.75	3.8	−	86.8	−	−	86.6	−	1,160	−	−	1,160	−	0.09	−	−	0.09	
23	0.74	4.1	−	86.3	−	−	86.1	−	1,131	−	−	1,131	−	0.08	−	−	0.08	
24	0.73	4.3	−	91.9	−	−	93.1	−	1,073	−	−	1,073	−	0.08	−	−	0.07	
25	0.75	4.2	−	89.5	−	−	90.1	−	1,044	−	−	1,044	−	0.08	−	−	0.08	
26	0.71	4.4	−	89.2	−	−	88.6	−	1,088	−	−	1,088	−	0.08	−	−	0.08	
27	0.72	3.9	−	91.9	−	−	91.7	−	1,117	−	−	1,117	−	0.08	−	−	0.08	
28	0.71	4.5	−	88.7	−	−	88.7	−	1,102	−	−	1,102	−	0.08	−	−	0.08	
29	0.70	3.6	−	89.0	−	−	89.1	−	1,117	−	−	1,117	−	0.09	−	−	0.08	
30	0.66	4.3	−	86.9	−	−	86.4	−	1,044	−	−	1,044	−	0.08	−	−	0.08	
31	0.66	3.7	−	86.7	−	−	87.7	−	1,044	−	−	1,044	−	0.08	−	−	0.08	
合計	−	−	−	−	−	−	−	0	37,381	−	−	37,381	−	−	−	−	−	
最大	1.12	4.5	0.0	93.7	−	−	93.9	0	1,523	−	−	1,523	0.00	0.11	−	−	0.11	
最小	0.66	3.5	0.0	85.2	−	−	84.3	0	972	−	−	972	0.00	0.07	−	−	0.07	
平均	0.81	4.1	−	89.5	−	−	89.5	−	1,206	−	−	1,206	−	0.09	−	−	0.09	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2025年 12月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤(ポリ鉄)	脱水ケーキ搬出量	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率				
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t	
1	928	26.7	96.9	129	26.7	79.3	588	0.81	−	−	2,219	7.6	−	−	−	
2	1,071	31.2	97.0	154	31.2	79.7	730	0.90	−	−	2,712	8.3	−	−	−	
3	873	25.1	96.9	121	25.1	79.2	618	0.92	−	−	2,088	7.8	−	−	−	
4	1,067	30.6	96.5	149	30.6	79.5	749	0.81	−	−	2,538	6.9	−	−	−	
5	1,567	46.7	97.0	218	46.7	78.5	976	0.82	−	−	3,466	7.3	−	−	−	
6	1,739	47.3	97.2	209	47.3	77.4	906	0.75	−	−	3,698	7.6	−	−	−	
7	1,008	27.7	96.9	128	27.7	78.3	503	0.64	−	−	2,146	6.8	−	−	−	
8	967	26.6	96.8	129	26.6	79.3	537	0.70	−	−	2,175	7.1	−	−	−	
9	746	20.8	97.1	97	20.8	78.5	439	0.82	−	−	1,755	8.2	−	−	−	
10	1,018	29.1	96.8	131	29.1	77.7	601	0.74	−	−	2,465	7.5	−	−	−	
11	715	20.8	97.0	98	20.8	78.7	452	0.84	−	−	1,740	8.1	−	−	−	
12	895	26.6	96.8	126	26.6	78.8	593	0.82	−	−	2,190	7.6	−	−	−	
13	812	26.2	96.7	129	26.2	79.7	570	0.86	−	−	2,117	8.0	−	−	−	
14	662	21.5	96.7	110	21.5	80.5	549	1.02	−	−	2,001	9.3	−	−	−	
15	318	10.1	96.2	52	10.1	80.7	267	0.87	−	−	928	7.6	−	−	−	
16	648	20.4	95.7	97	20.4	79.0	508	0.74	−	−	1,668	6.0	−	−	−	
17	766	23.9	96.9	119	23.9	80.0	581	0.97	−	−	2,016	8.4	−	−	−	
18	689	20.7	96.9	103	20.7	79.9	540	1.01	−	−	1,914	8.9	−	−	−	
19	925	27.9	97.0	143	27.9	80.5	719	1.03	−	−	2,349	8.4	−	−	−	
20	1,608	45.6	97.0	223	45.6	79.5	1,168	0.98	−	−	3,988	8.3	−	−	−	
21	1,613	47.0	97.1	225	47.0	79.1	1,143	0.97	−	−	4,046	8.6	−	−	−	
22	1,669	57.3	96.6	247	57.3	76.8	1,073	0.75	−	−	4,017	7.0	−	−	−	
23	1,184	36.8	96.9	168	36.8	78.1	727	0.79	−	−	2,726	7.4	−	−	−	
24	1,705	50.2	97.0	225	50.2	77.6	1,044	0.83	−	−	3,408	6.8	−	−	−	
25	1,679	51.5	96.9	223	51.5	76.9	892	0.69	−	−	116	0.2	−	−	−	
26	1,122	36.6	96.7	151	36.6	75.8	518	0.56	−	−	2,335	6.4	−	−	−	
27	905	27.3	96.8	121	27.3	77.4	402	0.55	−	−	1,871	6.4	−	−	−	
28	1,073	31.1	97.1	139	31.1	77.6	524	0.67	−	−	2,538	8.1	−	−	−	
29	1,095	29.9	97.0	129	29.9	76.8	469	0.57	−	−	2,654	8.1	−	−	−	
30	1,044	28.2	97.2	132	28.2	78.6	541	0.73	−	−	2,523	8.5	−	−	−	
31	953	27.6	97.1	128	27.6	78.4	544	0.78	−	−	2,422	8.7	−	−	−	
合計	33,064	979.0	−	4,551	979.3	−	20,463	−	−	−	74,820	−	0	0	−	
最大	1,739	57.3	97.2	247	57.3	80.7	1,168	1.03	−	−	4,046	9.3	−	−	−	
最小	318	10.1	95.7	52	10.1	75.8	267	0.55	−	−	116	0.2	−	−	−	
平均	1,067	31.6	97.0	147	31.6	78.5	660	0.80	−	−	2,414	7.3	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2025年 12月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	856	3.4	29.1	289.0	2.3	6.7	304.0	3.8	11.7	108	3.8	4.1	156	4.3	6.6	
2	925	3.5	32.6	311.0	2.8	8.8	324.1	3.6	11.7	147	4.0	5.9	143	4.3	6.2	
3	789	3.4	26.7	279.0	2.4	6.8	296.1	3.6	10.7	82	4.2	3.4	132	4.4	5.8	
4	1071	3.5	36.9	303.0	2.6	7.8	316.2	3.7	11.6	184	3.9	7.1	267	3.9	10.4	
5	1417	3.4	47.7	715.0	2.7	19.6	328.1	3.7	12.2	148	4.0	5.9	226	4.4	10.0	
6	1496	3.2	48.3	860.0	2.8	23.8	280.2	3.7	10.4	147	4.0	5.9	209	3.9	8.2	
7	941	3.3	31.4	333.0	2.4	8.1	281.9	3.6	10.2	113	4.0	4.5	213	4.0	8.6	
8	918	3.4	30.8	321.0	2.5	8.0	267.8	3.7	10.0	116	3.9	4.5	214	3.9	8.3	
9	723	3.0	21.4	320.0	2.0	6.4	168.2	3.6	6.0	55	3.8	2.1	180	3.9	6.9	
10	953	3.4	32.7	349.0	2.6	9.2	279.1	3.7	10.4	89	4.0	3.6	236	4.0	9.5	
11	626	3.4	21.6	212.0	2.4	5.1	208.0	3.6	7.5	67	4.1	2.8	139	4.4	6.2	
12	811	3.5	28.8	218.0	2.6	5.6	333.6	3.6	12.1	104	4.0	4.2	156	4.4	6.9	
13	699	3.8	26.5	120.0	3.9	4.7	302.5	3.6	10.8	120	4.2	5.1	156	3.8	5.9	
14	564	3.8	21.6	82.0	4.1	3.4	234.5	3.6	8.5	90	4.0	3.6	157	3.9	6.1	
15	340	3.6	12.2	80.0	2.7	2.2	87.3	3.9	3.4	44	4.1	1.8	128	3.8	4.8	
16	745	3.7	27.8	160.0	2.8	4.6	292.5	3.7	10.7	126	4.0	5.1	166	4.5	7.4	
17	825	3.7	30.7	188.0	2.8	5.3	328.6	3.7	12.2	164	4.1	6.7	145	4.5	6.5	
18	728	3.7	26.6	97.0	2.5	2.4	340.9	3.6	12.4	136	4.1	5.6	154	4.0	6.2	
19	806	3.9	31.5	180.0	3.8	6.9	355.9	3.7	13.0	134	4.1	5.5	136	4.5	6.1	
20	1385	3.3	45.3	630.0	2.7	17.1	419.6	3.7	15.5	160	4.1	6.6	175	3.5	6.1	
21	1343	3.2	43.2	610.0	2.5	15.4	405.1	3.7	15.0	154	4.1	6.3	173	3.8	6.5	
22	1342	4.0	53.1	655.0	4.1	26.7	376.3	3.7	14.1	156	4.2	6.5	155	3.8	5.8	
23	973	3.6	35.3	411.0	3.3	13.6	337.2	3.7	12.5	73	4.1	3.0	151	4.1	6.2	
24	1389	3.6	50.2	843.0	3.4	28.9	301.8	3.6	10.9	90	4.2	3.7	154	4.3	6.7	
25	1219	4.2	51.6	748.0	4.4	32.9	234.4	3.8	8.8	87	4.0	3.5	150	4.2	6.4	
26	918	4.0	36.7	480.0	4.0	19.3	215.3	3.8	8.1	80	3.9	3.1	143	4.4	6.2	
27	833	3.5	29.3	392.0	3.1	12.1	210.6	3.8	8.0	63	4.2	2.6	168	3.9	6.6	
28	907	3.4	31.2	474.0	2.9	13.6	211.3	3.8	8.1	83	3.9	3.2	139	4.5	6.3	
29	957	3.4	32.7	441.0	3.0	13.4	249.5	3.7	9.2	109	4.0	4.4	158	3.6	5.7	
30	870	3.4	29.6	388.0	2.8	10.8	265.0	3.7	9.7	98	4.1	4.0	119	4.3	5.1	
31	819	3.4	27.7	316.0	2.8	8.8	265.3	3.7	9.9	106	3.8	4.0	133	3.7	5.0	
合計	29187	－	1030.9	11805.0	－	358	8820.9	－	325.3	3,434	－	138.4	5128	－	209.2	
最大	1496	4.2	53.1	860.0	4.4	33	419.6	3.9	15.5	184.45	4.2	7.1	267	4.5	10.4	
最小	340	3.0	12.2	80.0	2.0	2	87.3	3.6	3.4	44.38	3.8	1.8	119	3.5	4.8	
平均	942	3.5	33.0	380.8	3.0	12	284.5	3.7	10.5	110.80	4.0	4.5	165	4.1	6.7	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2025年 12月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	131.32	79.3	84.9	27.1	−	−	−	−	131.32	79.3	84.9	27.1	−	−	−	−	
2	135.22	79.7	84.3	27.5	5.03	79.7	84.3	1.0	130.19	79.7	84.3	26.5	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月
3	129.96	79.2	85.1	27.1	−	−	−	−	129.96	79.2	85.1	27.1	−	−	−	−	平均(average関数使用)にて
4	150.38	79.5	85.0	30.9	19.40	79.5	85.0	4.0	130.98	79.5	85.0	26.9	−	−	−	−	補完しています
5	227.90	78.5	85.4	48.9	98.39	78.5	85.4	21.1	129.51	78.5	85.4	27.8	−	−	−	−	
6	201.22	77.4	85.0	45.5	70.39	77.4	85.0	15.9	130.83	77.4	85.0	29.6	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日
7	131.32	78.3	85.0	28.5	−	−	−	−	131.32	78.3	85.0	28.5	−	−	−	−	は月平均(average関数使用)にて
8	129.96	79.3	85.2	26.9	−	−	−	−	129.96	79.3	85.2	26.9	−	−	−	−	データを補完しています
9	135.54	78.5	85.7	29.1	9.56	78.5	85.7	2.1	125.98	78.5	85.7	27.1	−	−	−	−	
10	116.74	77.7	86.4	26.0	73.18	77.7	86.4	16.3	43.56	77.7	86.4	9.7	−	−	−	−	
11	118.53	78.7	85.9	25.3	118.53	78.7	85.9	25.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	103.98	78.8	85.6	22.0	103.98	78.8	85.6	22.0	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	130.04	79.7	85.0	26.3	130.04	79.7	85.0	26.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	109.42	80.5	85.0	21.3	109.42	80.5	85.0	21.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	41.88	80.7	85.0	8.1	41.88	80.7	85.0	8.1	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	77.46	79.0	84.7	16.3	77.46	79.0	84.7	16.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	103.31	80.0	84.4	20.7	103.31	80.0	84.4	20.7	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	101.38	79.9	84.7	20.3	101.38	79.9	84.7	20.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	156.03	80.5	84.8	30.4	97.19	80.5	84.8	18.9	58.84	80.5	84.8	11.5	−	−	−	−	
20	225.69	79.5	85.0	46.2	100.76	79.5	85.0	20.6	124.93	79.5	85.0	25.6	−	−	−	−	
21	233.21	79.1	85.0	48.7	101.14	79.1	85.0	21.1	132.07	79.1	85.0	27.6	−	−	−	−	
22	231.30	76.8	83.6	53.7	101.51	76.8	83.6	23.6	129.79	76.8	83.6	30.1	−	−	−	−	
23	182.07	78.1	84.3	39.9	52.06	78.1	84.3	11.4	130.01	78.1	84.3	28.5	−	−	−	−	
24	222.25	77.6	84.0	49.7	98.68	77.6	84.0	22.1	123.57	77.6	84.0	27.6	−	−	−	−	
25	227.51	76.9	86.4	52.6	101.84	76.9	86.4	23.5	125.67	76.9	86.4	29.0	−	−	−	−	
26	179.74	75.8	85.4	43.4	59.81	75.8	85.4	14.5	119.93	75.8	85.4	29.0	−	−	−	−	
27	127.14	77.4	85.0	28.7	−	−	−	−	127.14	77.4	85.0	28.7	−	−	−	−	
28	128.84	77.6	85.0	28.9	−	−	−	−	128.84	77.6	85.0	28.9	−	−	−	−	
29	130.40	76.8	85.0	30.3	−	−	−	−	130.40	76.8	85.0	30.3	−	−	−	−	
30	129.90	78.6	85.0	27.8	−	−	−	−	129.90	78.6	85.0	27.8	−	−	−	−	
31	131.14	78.4	85.0	28.3	−	−	−	−	131.14	78.4	85.0	28.3	−	−	−	−	
合計	4580.78	−	−	986	1774.94	−	−	376.5	2,805.84	−	−	610.0	0.00	−	−	0.0	
最大	233.21	80.7	86.4	53.7	130.04	80.7	86.4	26.3	132.07	80.5	86.4	30.3	−	−	−	−	
最小	41.88	75.8	83.6	8.1	5.03	75.8	83.6	1.0	43.56	75.8	83.6	9.7	−	−	−	−	
平均	148.00	78.5	85.0	31.8	80.68	78.8	85.1	17.0	121.99	78.3	85.0	26.5	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、珪砂補給量)

2025年 12月度　No.5-10

日	重油消費量				珪砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	t	t	t	t	t	t	t	
1	951	1,269	－	2,220	－	－	－	0	
2	3,098	2,106	－	5,204	－	－	－	0	
3	－	1,362	－	1,362	－	－	－	0	
4	2,242	1,771	－	4,013	－	－	－	0	
5	2,125	1,258	－	3,383	4	－	－	4	
6	777	228	－	1,005	－	－	－	0	
7	－	1,401	－	1,401	－	－	－	0	
8	－	2,116	－	2,116	－	－	－	0	
9	1,309	1,445	－	2,754	－	－	－	0	
10	1,353	184	－	1,537	－	－	－	0	
11	1,570	－	－	1,570	4	－	－	4	
12	1,557	－	－	1,557	－	－	－	0	
13	3,059	－	－	3,059	－	－	－	0	
14	3,756	－	－	3,756	－	－	－	0	
15	2,051	－	－	2,051	－	－	－	0	
16	2,468	－	－	2,468	4	－	－	4	
17	2,360	－	－	2,360	－	－	－	0	
18	2,222	1,196	－	3,418	－	－	－	0	
19	2,679	4,079	－	6,758	－	－	－	0	
20	2,317	2,303	－	4,620	－	－	－	0	
21	1,787	1,619	－	3,406	－	4	－	4	
22	761	805	－	1,566	－	－	－	0	
23	947	1,554	－	2,501	－	－	－	0	
24	1,015	1,226	－	2,241	－	－	－	0	
25	587	840	－	1,427	－	－	－	0	
26	316	1,149	－	1,465	－	－	－	0	
27	－	1,280	－	1,280	－	－	－	0	
28	－	1,033	－	1,033	－	－	－	0	
29	－	566	－	566	－	－	－	0	
30	－	1,059	－	1,059	－	－	－	0	
31	－	1,162	－	1,162	－	－	－	0	
合計	41,307	33,011	0	74,318	12	4	0	16	
最大	3,756	4,079	－	6,758	4	4	－	4	
最小	316	184	－	566	4	4	－	0	
平均	1,796	1,375	－	2,397	4	4	－	1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2026年 1月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量		流入下水量	放流水量						降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
							簡易処理水量			放流水量							
			（合流）	雨水排水量		（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	mm	m³	m³	m³	m³	
1	晴	8.0	165,985	0	165,985	166,961	0	0	0	126,714	40,247	0.0	41,046	207,031	144,931	62,100	
2	晴	5.0	158,631	0	158,631	159,453	0	0	0	119,209	40,244	0.0	45,258	198,786	138,216	60,570	
3	晴時々曇	5.0	162,045	0	162,045	162,942	0	0	0	123,978	38,964	0.0	43,127	200,076	140,686	59,390	
4	晴	8.0	169,332	0	169,332	170,255	0	0	0	128,971	41,284	0.0	44,496	208,769	146,029	62,740	
5	晴時々曇	9.0	174,480	0	174,480	175,464	0	0	0	134,265	41,199	0.0	46,967	216,376	153,016	63,360	
6	晴	8.0	169,221	0	169,221	170,108	0	0	0	128,215	41,893	0.0	45,388	209,601	146,831	62,770	
7	晴一時雨	5.0	180,569	0	180,569	181,437	0	0	0	141,749	39,688	0.5	46,332	221,887	160,557	61,330	
8	晴一時雨	9.0	187,705	0	187,705	188,661	0	0	0	145,148	43,513	0.5	45,945	228,530	163,860	64,670	
9	晴時々曇	7.0	169,819	0	169,819	170,684	0	0	0	129,664	41,020	0.0	45,159	209,924	148,064	61,860	
10	晴	9.0	171,194	0	171,194	172,195	0	0	0	128,508	43,687	0.0	47,068	213,143	146,993	66,150	
11	晴	9.0	164,424	0	164,424	165,401	0	0	0	123,851	41,550	0.0	43,718	203,034	140,944	62,090	
12	晴	4.0	161,561	0	161,561	162,543	0	0	0	120,815	41,728	0.0	43,503	199,902	137,752	62,150	
13	曇時々晴	11.0	184,602	0	184,602	185,635	0	0	0	143,389	42,246	0.0	47,617	227,141	163,661	63,480	
14	晴時々曇	11.0	173,038	0	173,038	173,930	0	0	0	130,069	43,861	0.0	47,937	216,052	151,152	64,900	
15	晴	5.0	165,569	0	165,569	166,161	0	0	0	122,536	43,625	0.0	48,647	209,314	144,774	64,540	
16	晴	12.0	170,447	0	170,447	171,385	0	0	0	125,959	45,426	0.0	52,561	218,051	151,011	67,040	
17	晴	9.0	168,958	0	168,958	169,970	0	0	0	126,157	43,813	0.0	50,349	214,279	149,379	64,900	
18	晴	9.0	164,025	0	164,025	165,006	0	0	0	125,330	39,676	0.0	51,460	210,361	150,601	59,760	
19	晴	9.0	165,414	0	165,414	166,405	0	0	0	123,305	43,100	0.0	51,205	211,544	146,664	64,880	
20	晴	8.0	160,066	0	160,066	160,732	0	0	0	117,739	42,993	0.0	49,887	204,905	140,285	64,620	
21	晴	3.0	169,699	0	169,699	170,681	0	0	0	131,115	39,566	0.0	44,717	209,390	149,280	60,110	
22	晴	3.0	188,625	0	188,625	189,639	0	0	0	150,082	39,557	0.0	41,042	224,579	166,409	58,170	
23	晴	4.0	170,375	0	170,375	171,309	0	0	0	129,769	41,540	0.0	46,336	211,734	150,244	61,490	
24	晴	7.0	164,668	0	164,668	165,666	0	0	0	123,427	42,239	0.0	44,775	204,546	142,046	62,500	
25	晴	6.0	158,271	0	158,271	159,182	0	0	0	116,126	43,056	0.0	39,221	192,458	129,148	63,310	
26	晴時々曇	4.0	171,877	0	171,877	172,830	0	0	0	130,015	42,815	0.0	41,630	208,470	144,650	63,820	
27	晴時々曇	9.0	173,893	0	173,893	174,773	0	0	0	132,655	42,118	0.0	42,775	211,598	149,298	62,300	
28	晴	8.0	170,512	0	170,512	171,559	0	0	0	130,239	41,320	0.0	44,020	209,526	146,846	62,680	
29	晴時々曇	8.0	169,946	0	169,946	170,967	0	0	0	129,796	41,171	0.0	43,224	208,190	146,860	61,330	
30	晴時々曇	5.0	169,607	0	169,607	170,390	0	0	0	130,125	40,265	0.0	45,196	209,780	149,380	60,400	
31	曇	5.0	159,487	0	159,487	160,604	0	0	0	118,726	41,878	0.0	49,803	204,115	141,845	62,270	
合計	－	－	5,254,045	0	5,254,045	5,282,928	0	0	0	3,987,646	1,295,282	1.0	1,420,409	6,523,092	4,581,412	1,941,680	
最大	－	12.0	188,625	－	188,625	189,639	－	－	－	150,082	45,426	0.5	52,561	228,530	166,409	67,040	
最小	－	3.0	158,271	－	158,271	159,182	－	－	－	116,126	38,964	0.5	39,221	192,458	129,148	58,170	
平均	－	7.2	169,485	－	169,485	170,417	－	－	－	128,634	41,783	0.5	45,820	210,422	147,787	62,635	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2026年 1月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水)使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	45,640	89	510	11,521	6,732	1,713	−	−	−	0	0.00	1,300	1.23	308	0.92
2	45,600	89	510	10,215	6,689	573	−	−	−	0	0.00	1,094	1.10	308	0.92
3	45,490	89	510	6,536	6,730	1,147	−	−	−	54	0.14	1,379	1.33	299	0.92
4	45,510	89	510	6,444	6,712	1,144	−	−	−	0	0.00	1,391	1.29	285	0.83
5	45,490	89	510	7,802	6,735	1,433	−	−	−	19	0.05	1,562	1.40	300	0.87
6	45,500	89	510	6,973	6,737	570	−	−	−	0	0.00	1,482	1.39	388	1.11
7	45,420	89	510	7,157	6,780	1,715	−	−	−	0	0.00	1,402	1.19	294	0.89
8	45,540	89	510	6,717	6,780	574	−	−	−	0	0.00	1,151	0.95	319	0.88
9	45,450	89	510	6,957	6,790	580	−	−	−	0	0.00	1,186	1.10	319	0.93
10	45,360	89	510	6,850	6,772	1,998	−	−	−	60	0.16	1,026	0.96	316	0.87
11	45,130	88	510	5,456	6,691	863	−	−	−	0	0.00	1,003	0.97	274	0.79
12	45,100	88	510	4,864	6,791	564	−	−	−	0	0.00	1,106	1.10	274	0.79
13	45,120	88	510	6,495	6,679	1,429	−	−	−	0	0.00	1,288	1.08	388	1.10
14	45,160	89	510	5,948	6,713	852	−	−	−	0	0.00	1,186	1.09	296	0.81
15	45,170	89	510	5,561	6,751	1,146	−	−	−	0	0.00	1,208	1.18	296	0.81
16	45,190	89	510	7,387	6,811	850	−	−	−	0	0.00	1,448	1.38	342	0.90
17	45,460	89	510	8,969	6,717	861	−	−	−	56	0.15	1,585	1.51	320	0.88
18	45,620	89	510	14,635	6,710	853	−	−	−	0	0.00	1,208	1.16	308	0.93
19	45,690	90	510	13,131	6,715	1,144	−	−	−	21	0.06	1,516	1.48	378	1.05
20	45,700	90	510	9,260	6,708	1,432	−	−	−	24	0.06	969	0.99	261	0.73
21	45,630	89	510	4,725	6,741	1,428	−	−	−	72	0.19	730	0.67	327	0.99
22	45,640	89	510	3,939	6,689	287	−	−	−	114	0.30	1,083	0.87	308	0.93
23	45,660	90	510	6,462	6,716	1,148	−	−	−	0	0.00	969	0.90	365	1.05
24	45,580	89	510	9,387	6,722	851	−	−	−	0	0.00	718	0.70	308	0.88
25	45,530	89	510	8,010	6,716	572	−	−	−	0	0.00	707	0.73	445	1.24
26	45,520	89	510	8,766	6,773	861	−	−	−	0	0.00	1,254	1.16	296	0.83
27	45,510	89	510	9,913	6,693	566	−	−	−	0	0.00	1,596	1.44	308	0.88
28	45,490	89	510	9,672	6,769	1,731	−	−	−	0	0.00	1,664	1.53	365	1.06
29	45,510	89	510	8,157	6,846	854	−	−	−	0	0.00	1,186	1.10	353	1.03
30	45,470	89	510	6,298	6,803	866	−	−	−	0	0.00	1,425	1.31	285	0.85
31	45,510	89	510	6,320	6,713	852	−	−	−	79	0.21	1,151	1.16	309	0.89
合計	1,409,390	2,763	−	240,527	208,924	31,457	−	−	−	499	−	37,973	−	9,942	−
最大	45,700	90	510	14,635	6,846	1,998	−	−	−	114	0.30	1,664	1.53	445	1.24
最小	45,100	88	510	3,939	6,679	287	−	−	−	19	0.05	707	0.67	261	0.73
平均	45,464	89	510	7,759	6,739	1,015	−	−	−	55	0.04	1,225	1.14	321	0.92

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2026年 1月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計	備考
	A系	B系	C系	D系	E系							
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	
1	39,000	57,172	48,759	31,460	30,640	144,931	62,100	207,031	0	0	0	
2	37,750	54,227	46,239	30,570	30,000	138,216	60,570	198,786	0	0	0	
3	38,500	55,181	47,005	30,030	29,360	140,686	59,390	200,076	0	0	0	
4	39,630	57,444	48,955	31,660	31,080	146,029	62,740	208,769	0	0	0	
5	42,980	59,459	50,577	31,800	31,560	153,016	63,360	216,376	0	0	0	
6	40,750	57,403	48,678	31,550	31,220	146,831	62,770	209,601	0	0	0	
7	43,610	63,533	53,414	30,840	30,490	160,557	61,330	221,887	0	0	0	
8	45,450	64,313	54,097	32,630	32,040	163,860	64,670	228,530	0	0	0	
9	39,080	59,261	49,723	31,140	30,720	148,064	61,860	209,924	0	0	0	
10	38,100	59,176	49,717	33,280	32,870	146,993	66,150	213,143	0	0	0	
11	38,120	55,889	46,935	31,160	30,930	140,944	62,090	203,034	0	0	0	
12	35,920	55,368	46,464	31,310	30,840	137,752	62,150	199,902	0	0	0	
13	42,970	65,561	55,130	31,870	31,610	163,661	63,480	227,141	0	0	0	
14	40,830	59,247	51,075	32,630	32,270	151,152	64,900	216,052	0	0	0	
15	39,560	57,395	47,819	32,440	32,100	144,774	64,540	209,314	0	0	0	
16	41,830	59,555	49,626	33,560	33,480	151,011	67,040	218,051	0	0	0	
17	39,020	60,180	50,179	32,580	32,320	149,379	64,900	214,279	0	0	0	
18	38,440	61,188	50,973	30,020	29,740	150,601	59,760	210,361	0	0	0	
19	37,290	59,651	49,723	32,460	32,420	146,664	64,880	211,544	0	0	0	
20	36,700	56,814	46,771	32,340	32,280	140,285	64,620	204,905	0	0	0	
21	37,670	64,048	47,562	30,410	29,700	149,280	60,110	209,390	0	0	0	
22	44,580	67,012	54,817	29,510	28,660	166,409	58,170	224,579	0	0	0	
23	38,490	61,408	50,346	31,120	30,370	150,244	61,490	211,734	0	0	0	
24	36,170	57,194	48,682	31,630	30,870	142,046	62,500	204,546	0	0	0	
25	35,270	47,832	46,046	31,970	31,340	129,148	63,310	192,458	0	0	0	
26	37,290	53,188	54,172	32,270	31,550	144,650	63,820	208,470	0	0	0	
27	41,380	55,816	52,102	31,470	30,830	149,298	62,300	211,598	0	0	0	
28	39,600	55,263	51,983	31,660	31,020	146,846	62,680	209,526	0	0	0	
29	39,680	56,528	50,652	30,930	30,400	146,860	61,330	208,190	0	0	0	
30	40,320	57,976	51,084	30,540	29,860	149,380	60,400	209,780	0	0	0	
31	37,730	56,847	47,268	31,440	30,830	141,845	62,270	204,115	0	0	0	
合計	1,223,710	1,811,129	1,546,573	978,280	963,400	4,581,412	1,941,680	6,523,092	0	0	0	
最大	45,450	67,012	55,130	33,560	33,480	166,409	67,040	228,530	-	-	-	
最小	35,270	47,832	46,046	29,510	28,660	129,148	58,170	192,458	-	-	-	
平均	39,475	58,424	49,889	31,557	31,077	147,787	62,635	210,422	-	-	-	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2026年 1月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	669	1,008	57	1,734	103.9	146.5	9.2	259.6	3.8	5.7	0.3	9.8	0.59	3.8
2	719	988	60	1,767	111.6	135.6	9.3	256.5	3.9	5.4	0.3	9.6	0.57	3.7
3	453	1,090	165	1,708	72.8	153.2	24.6	250.6	2.5	6.1	0.9	9.5	0.59	3.8
4	229	1,159	368	1,756	34.6	153.9	49.1	237.7	1.2	6.1	1.9	9.2	0.55	3.9
5	357	777	382	1,516	51.6	121.6	64.3	237.5	2.2	4.7	2.3	9.2	0.64	3.9
6	545	720	501	1,766	69.6	95.7	73.0	238.4	2.8	3.7	2.6	9.1	0.54	3.8
7	490	754	505	1,749	64.8	112.9	80.7	258.4	2.8	4.3	2.9	10.0	0.60	3.9
8	784	1,065	−	1,849	113.9	162.2	−	276.0	4.7	6.4	−	11.1	0.62	4.0
9	662	962	268	1,892	92.2	142.5	45.4	280.1	3.9	5.7	1.6	11.2	0.62	4.0
10	966	777	−	1,743	134.9	110.4	−	245.3	5.4	4.4	−	9.8	0.59	4.0
11	842	832	−	1,674	120.3	124.4	−	244.8	5.2	5.1	−	10.3	0.64	4.2
12	837	829	−	1,666	119.1	124.9	−	243.9	4.9	4.9	−	9.8	0.61	4.0
13	1,051	872	−	1,923	149.7	127.2	−	277.0	6.1	5.0	−	11.1	0.60	4.0
14	882	1,121	−	2,003	134.5	182.7	−	317.2	5.5	7.1	−	12.6	0.65	4.0
15	1,021	649	497	2,167	158.3	107.4	90.5	356.1	6.5	4.2	3.2	13.9	0.67	3.9
16	1,111	584	796	2,491	160.9	90.7	134.1	385.8	6.7	3.5	4.8	15.0	0.63	3.9
17	873	900	671	2,444	113.4	126.3	102.9	342.6	4.7	4.9	3.6	13.2	0.57	3.9
18	977	794	623	2,394	126.2	107.6	91.9	325.6	5.2	4.2	3.3	12.7	0.56	3.9
19	809	1,046	284	2,139	100.5	138.7	40.4	279.6	4.1	5.3	1.4	10.8	0.54	3.9
20	482	700	435	1,617	60.4	88.7	53.7	202.8	2.4	3.5	2.2	8.1	0.52	4.0
21	327	441	568	1,336	37.3	51.2	66.0	154.5	1.5	2.1	2.7	6.3	0.49	4.1
22	377	420	526	1,323	49.6	55.2	72.6	177.4	1.9	2.2	2.7	6.8	0.54	3.8
23	925	251	180	1,356	108.4	32.0	23.5	164.0	4.5	1.2	0.9	6.6	0.50	4.0
24	575	658	−	1,233	65.2	80.7	−	145.9	2.7	3.1	−	5.8	0.49	4.0
25	277	440	96	813	34.8	50.6	12.2	97.6	1.3	2.0	0.4	3.7	0.47	3.8
26	540	612	−	1,152	72.7	88.4	−	161.1	2.8	3.2	−	6.0	0.55	3.7
27	303	670	337	1,310	52.2	111.5	58.7	222.4	1.9	4.1	2.1	8.1	0.64	3.6
28	913	357	89	1,359	158.2	62.4	16.3	236.8	5.9	2.3	0.6	8.8	0.67	3.7
29	943	576	−	1,519	133.0	90.8	−	223.8	5.5	3.4	−	8.9	0.60	4.0
30	975	880	−	1,855	138.4	142.3	−	280.7	5.7	5.2	−	10.9	0.61	3.9
31	820	1,100	−	1,920	130.8	185.0	−	315.8	5.0	6.8	−	11.8	0.64	3.7
合計	21,734	24,032	7,408	53,174	3,073.9	3,503.1	1,118.6	7,695.6	123.2	135.8	40.7	299.7	−	−
最大	1,111	1,159	796	2,491	160.9	185.0	134.1	385.8	6.7	7.1	4.8	15.0	0.67	4.2
最小	229	251	57	813	34.6	32.0	9.2	97.6	1.2	1.2	0.3	3.7	0.47	3.6
平均	701	775	370	1,715	99.2	113.0	55.9	248.2	4.0	4.4	2.0	9.7	0.59	3.9

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2026年 1月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	95.7	95.7	95.8	10.62	13.04	1.05	24.70	0.27	0.22	0.31	0.24	346.0	3.0	10.4
2	95.5	95.5	95.5	11.82	14.34	0.99	27.15	0.29	0.26	0.29	0.27	334.0	2.8	9.4
3	95.7	95.6	95.7	6.43	16.02	3.39	25.83	0.24	0.25	0.35	0.26	282.0	2.5	7.2
4	95.4	95.3	95.3	3.18	14.81	6.23	24.23	0.25	0.23	0.31	0.25	256.0	3.4	8.6
5	96.0	96.0	96.1	4.60	10.97	6.29	21.85	0.20	0.22	0.26	0.23	279.0	2.5	7.1
6	95.2	95.2	95.3	6.52	12.47	9.65	28.64	0.22	0.32	0.35	0.30	315.0	2.6	8.1
7	95.6	95.7	95.8	6.96	12.79	9.42	29.17	0.24	0.28	0.31	0.28	371.0	3.2	11.9
8	95.9	95.9	－	9.69	14.46	－	24.16	0.20	0.22	－	0.21	349.0	3.5	12.2
9	95.8	95.9	96.0	8.77	13.44	5.31	27.52	0.21	0.23	0.32	0.24	239.0	2.7	6.5
10	95.6	95.6	－	12.52	12.56	－	25.08	0.22	0.27	－	0.24	236.0	2.6	6.2
11	96.0	96.0	－	11.48	16.30	－	27.78	0.21	0.31	－	0.26	379.0	3.5	13.2
12	95.8	95.8	－	12.11	12.31	－	24.43	0.24	0.24	－	0.24	425.0	3.3	13.8
13	95.7	95.8	－	14.19	13.21	－	27.40	0.22	0.25	－	0.24	417.0	2.8	11.6
14	96.1	96.2	－	13.99	18.39	－	32.38	0.24	0.25	－	0.25	381.0	2.4	9.2
15	96.2	96.2	96.3	15.15	10.12	9.73	35.00	0.22	0.23	0.29	0.24	593.0	3.2	19.2
16	95.9	96.0	96.1	15.87	8.89	13.82	38.57	0.23	0.24	0.27	0.24	652.0	3.5	22.5
17	95.4	95.4	95.5	12.76	15.73	12.11	40.60	0.26	0.31	0.32	0.29	854.0	2.3	19.6
18	95.3	95.4	95.4	13.46	12.25	11.59	37.31	0.25	0.28	0.33	0.28	1,054.0	2.5	26.3
19	95.1	95.1	95.2	11.02	15.76	5.53	32.32	0.25	0.28	0.36	0.28	768.0	3.2	24.4
20	95.0	95.0	95.0	6.91	10.63	7.05	24.59	0.27	0.29	0.31	0.29	675.0	3.0	20.0
21	96.4	96.4	96.4	4.00	6.30	8.51	18.81	0.25	0.29	0.31	0.29	357.0	2.1	7.5
22	95.2	95.2	95.2	5.00	5.79	7.91	18.70	0.25	0.26	0.28	0.26	323.0	2.9	9.5
23	96.5	96.5	96.5	13.96	4.12	2.81	20.88	0.30	0.33	0.31	0.31	341.0	2.5	8.4
24	96.4	96.4	－	9.56	11.67	－	21.23	0.34	0.36	－	0.35	483.0	3.4	16.5
25	96.3	96.3	96.3	4.69	8.13	1.58	14.39	0.36	0.39	0.35	0.37	485.0	2.9	14.2
26	95.2	95.3	－	8.92	10.15	－	19.08	0.30	0.30	－	0.30	572.0	2.4	13.8
27	96.1	96.1	96.2	5.45	12.49	6.05	23.99	0.28	0.29	0.28	0.28	421.0	2.5	10.6
28	96.3	96.3	96.3	16.91	6.55	1.53	24.99	0.28	0.28	0.26	0.28	251.0	2.6	6.4
29	97.1	97.2	－	18.01	10.76	－	28.77	0.32	0.31	－	0.32	241.0	3.0	7.1
30	95.8	95.9	－	19.16	17.45	－	36.61	0.32	0.32	－	0.32	428.0	2.8	12.2
31	96.1	96.1	－	15.31	20.80	－	36.11	0.29	0.30	－	0.29	516.0	3.1	16.2
合計	－	－	－	329.00	382.71	130.53	842.25	－	－	－	－	13,623.0	－	389.8
最大	97.10	97.20	96.50	19.16	20.80	13.82	40.60	0.36	0.39	0.36	0.37	1,054.0	3.5	26.3
最小	95.00	95.00	95.00	3.18	4.12	0.99	14.39	0.20	0.22	0.26	0.21	236.0	2.1	6.2
平均	95.7	95.9	95.4	10.61	12.35	6.53	27.17	0.26	0.27	0.31	0.27	439.5	2.9	12.6

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（第2処理場遠心）

2026年　1月度　　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	－	－	643	643	－	－	89.0	89.0	－	－	3.7	3.7	0.65	4.2
2	－	447	104	551	－	70.5	14.4	84.9	－	2.7	0.6	3.3	0.65	3.9
3	－	218	551	769	－	33.2	73.6	106.8	－	1.3	3.1	4.4	0.63	4.1
4	－	331	343	674	－	50.4	45.8	96.2	－	1.9	1.9	3.8	0.63	4.0
5	－	399	292	691	－	63.5	40.8	104.2	－	2.4	1.7	4.1	0.66	4.0
6	－	168	520	688	－	26.5	71.9	98.4	－	1.0	3.0	4.0	0.65	4.1
7	－	517	444	961	－	82.9	62.5	145.4	－	3.2	2.6	5.8	0.66	4.0
8	－	415	550	965	－	65.5	76.1	141.6	－	2.5	3.2	5.7	0.65	4.0
9	－	360	414	774	－	55.8	56.3	112.1	－	2.1	2.4	4.5	0.64	4.0
10	－	577	302	879	－	91.0	41.8	132.8	－	3.5	1.8	5.2	0.65	3.9
11	－	755	－	755	－	119.1	－	119.1	－	4.5	－	4.5	0.65	3.8
12	－	－	768	768	－	－	104.4	104.4	－	－	4.4	4.4	0.64	4.2
13	－	791	－	791	－	126.9	－	126.9	－	4.8	－	4.8	0.66	3.8
14	－	574	155	729	－	94.4	22.4	116.8	－	3.6	0.9	4.5	0.68	3.9
15	－	337	474	811	－	57.7	69.4	127.0	－	2.2	2.9	5.1	0.70	4.0
16	－	506	634	1,140	－	86.6	92.8	179.4	－	3.3	3.9	7.2	0.70	4.0
17	－	616	348	964	－	103.8	50.1	153.8	－	3.9	2.1	6.0	0.69	3.9
18	－	318	651	969	－	49.3	85.7	135.1	－	1.9	3.6	5.5	0.64	4.1
19	－	736	314	1,050	－	118.5	40.6	159.1	－	4.3	1.7	6.0	0.63	3.8
20	－	231	601	832	－	36.4	80.6	117.1	－	1.4	3.4	4.8	0.65	4.1
21	－	532	355	887	－	78.2	42.6	120.9	－	3.0	1.8	4.8	0.61	3.9
22	－	－	841	841	－	－	97.9	97.9	－	－	4.1	4.1	0.60	4.2
23	－	731	136	867	－	109.5	16.7	126.1	－	4.2	0.7	4.9	0.62	3.9
24	－	－	868	868	－	－	104.2	104.2	－	－	4.4	4.4	0.61	4.2
25	－	859	91	950	－	128.6	11.2	139.8	－	4.9	0.5	5.4	0.62	3.8
26	－	84	555	639	－	12.9	70.1	83.0	－	0.5	2.9	3.4	0.64	4.1
27	－	693	－	693	－	105.6	－	105.6	－	4.0	－	4.0	0.63	3.8
28	－	226	750	976	－	35.7	97.4	133.1	－	1.4	4.1	5.4	0.65	4.1
29	－	303	664	967	－	45.4	82.8	128.2	－	1.7	3.5	5.2	0.62	4.1
30	－	312	659	971	－	46.7	82.2	128.9	－	1.8	3.5	5.2	0.62	4.1
31	－	822	279	1,101	－	129.7	36.8	166.5	－	4.9	1.5	6.5	0.65	3.9
合計	0	12,858	13,306	26,164	0.0	2,024.4	1,759.9	3,784.2	0.0	76.7	73.9	150.6	－	－
最大	0	859	868	1,140	0.0	129.7	104.4	179.4	0.0	4.9	4.4	7.2	0.70	4.2
最小	0	84	91	551	0.0	12.9	11.2	83.0	0.0	0.5	0.5	3.3	0.60	3.8
平均	－	476	475	844	－	75.0	62.9	122.1	－	2.8	2.6	4.9	0.64	4.0

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（第2処理場遠心、重力濃縮）

2026年 1月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	－	－	89.4	－	－	－	
2	－	92.2	89.4	－	－	－	
3	－	91.9	89.0	－	－	－	
4	－	91.9	89.0	－	－	－	
5	－	92.3	89.5	－	－	－	
6	－	92.2	89.4	－	－	－	
7	－	92.4	89.6	－	－	－	
8	－	92.2	89.4	－	－	－	
9	－	92.1	89.2	－	－	－	
10	－	92.2	89.4	－	－	－	
11	－	92.2	－	－	－	－	
12	－	－	89.2	－	－	－	
13	－	92.4	－	－	－	－	
14	－	92.6	89.9	－	－	－	
15	－	92.9	87.8	－	－	－	
16	－	92.9	87.8	－	－	－	
17	－	92.8	87.6	－	－	－	
18	－	92.1	86.4	－	－	－	
19	－	92.0	86.2	－	－	－	
20	－	92.2	86.7	－	－	－	
21	－	91.6	82.7	－	－	－	
22	－	－	82.2	－	－	－	
23	－	91.8	83.0	－	－	－	
24	－	－	82.7	－	－	－	
25	－	91.8	83.0	－	－	－	
26	－	92.0	83.5	－	－	－	
27	－	91.9	－	－	－	－	
28	－	92.2	83.9	－	－	－	
29	－	91.8	84.5	－	－	－	
30	－	91.8	84.5	－	－	－	
31	－	92.2	85.3	－	－	－	
合計	－	－	－	－	－	－	
最大	－	92.9	89.9	－	－	－	
最小	－	91.6	82.2	－	－	－	
平均	0.0	92.1	86.5	－	－	－	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2026年 1月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m³	t	%	m³	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	995	29.2	97.1	133	29.1	78.1	2,552	8.8	−	−	571.0	0.78	
2	936	27.6	97.1	126	27.5	78.2	2,364	8.6	−	−	547.0	0.79	
3	897	26.4	97.1	125	26.3	79.0	2,262	8.5	−	−	554.5	0.84	
4	888	27.0	97.0	129	26.9	79.2	2,204	8.2	−	−	554.0	0.82	
5	898	27.1	97.0	128	26.6	79.2	2,291	8.4	−	−	599.0	0.88	
6	872	27.0	96.9	126	26.0	79.4	2,291	8.5	−	−	629.5	0.93	
7	911	33.0	96.4	127	26.6	79.1	2,480	7.5	−	−	611.5	0.74	
8	969	35.2	96.4	136	28.5	79.1	2,538	7.2	−	−	625.0	0.71	
9	902	27.7	96.9	129	26.5	79.4	2,407	8.7	−	−	685.5	0.99	
10	902	27.8	96.9	134	26.3	80.4	2,465	8.9	−	−	700.5	1.01	
11	899	31.2	96.5	124	26.1	78.9	2,451	7.9	−	−	692.0	0.89	
12	1,000	31.8	96.8	131	28.0	78.6	2,755	8.7	−	−	733.5	0.92	
13	1,113	33.5	97.0	143	30.9	78.4	3,045	9.1	−	−	806.0	0.96	
14	1,061	34.4	96.8	143	29.9	79.1	2,987	8.7	−	−	781.0	0.91	
15	1,349	45.8	96.6	181	39.3	78.3	3,408	7.4	−	−	924.0	0.81	
16	1,637	57.0	96.5	209	43.9	79.0	3,901	6.8	−	−	1,043.0	0.73	
17	1,762	48.2	97.3	222	47.4	78.6	4,336	9.0	−	−	1,145.5	0.95	
18	1,930	51.7	97.3	232	51.6	77.8	4,278	8.3	−	−	1,190.0	0.92	
19	1,868	48.7	97.4	218	47.1	78.4	4,162	8.5	−	−	1,077.0	0.88	
20	1,230	38.2	96.9	140	29.5	79.0	2,161	5.7	−	−	804.5	0.84	
21	917	25.6	97.2	106	24.1	77.3	0	0.0	−	−	562.5	0.88	
22	855	27.8	96.7	105	22.3	78.8	0	0.0	−	−	573.5	0.83	
23	917	26.4	97.1	118	26.3	77.7	0	0.0	−	−	658.5	1.00	
24	1,020	33.7	96.7	132	29.3	77.8	0	0.0	−	−	600.5	0.71	
25	1,025	29.3	97.1	125	27.3	78.2	0	0.0	−	−	605.5	0.83	
26	1,132	29.8	97.4	129	28.9	77.6	0	0.0	−	−	653.5	0.88	
27	1,020	29.0	97.2	130	27.8	78.5	0	0.0	−	−	607.5	0.84	
28	850	28.2	96.7	116	24.3	79.0	0	0.0	−	−	579.5	0.82	
29	871	28.9	96.7	127	26.6	79.1	0	0.0	−	−	664.5	0.92	
30	1,092	33.9	96.9	159	32.6	79.5	0	0.0	−	−	838.0	0.99	
31	1,373	40.3	97.1	193	40.2	79.2	0	0.0	−	−	1,043.0	1.04	
合計	34,091	1,041.4	−	4,477	953.4	−	57,333	−	0	−	22,660.5	−	
最大	1,930	57.0	97.4	232	51.6	80.4	4,336	9.1	−	0.0	1,190.0	1.04	
最小	850	25.6	96.4	105	22.3	77.3	0	0.0	−	0.0	547.0	0.71	
平均	1,100	33.6	96.9	144	30.8	78.7	2,867	5.5	−	−	731.0	0.87	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水A系)

2026年 1月度　No.2-6

日	A系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	322	9.5	97.1	43	9.4	78.1	841	8.9	−	−	186.0	0.79	
2	244	7.2	97.1	33	7.2	78.2	609	8.5	−	−	144.0	0.80	
3	166	4.9	97.1	23	4.9	78.9	406	8.3	−	−	98.5	0.81	
4	227	6.9	97.0	33	6.9	79.2	580	8.4	−	−	134.5	0.78	
5	300	9.1	97.0	43	8.9	79.2	783	8.7	−	−	193.5	0.86	
6	303	9.4	96.9	44	9.0	79.4	827	8.8	−	−	215.5	0.92	
7	249	9.0	96.4	35	7.3	79.1	798	8.8	−	−	187.5	0.83	
8	250	9.1	96.4	35	7.4	79.1	798	8.8	−	−	175.0	0.77	
9	245	7.5	96.9	35	7.2	79.4	754	10.0	−	−	193.0	1.03	
10	189	5.8	96.9	28	5.5	80.4	624	10.7	−	−	153.0	1.05	
11	211	7.3	96.5	29	6.1	78.9	682	9.3	−	−	168.5	0.92	
12	230	7.3	96.8	30	6.4	78.6	754	10.3	−	−	180.5	0.99	
13	187	5.6	97.0	24	5.2	78.4	609	10.8	−	−	146.5	1.04	
14	217	7.0	96.8	29	6.1	79.1	653	9.3	−	−	176.5	1.00	
15	232	7.9	96.6	31	6.8	78.3	638	8.1	−	−	175.5	0.89	
16	437	15.2	96.5	56	11.7	79.0	1,160	7.6	−	−	294.0	0.77	
17	654	17.9	97.3	82	17.6	78.6	1,856	10.4	−	−	447.5	1.00	
18	622	16.7	97.3	75	16.6	77.8	1,566	9.4	−	−	418.0	1.00	
19	644	16.8	97.4	75	16.2	78.4	1,523	9.1	−	−	404.5	0.96	
20	420	13.0	96.9	48	10.1	79.0	754	5.8	−	−	288.5	0.88	
21	375	10.5	97.2	43	9.8	77.3	0	0.0	−	−	238.0	0.91	
22	385	12.5	96.8	47	10.0	78.8	0	0.0	−	−	270.0	0.86	
23	430	12.4	97.1	55	12.3	77.7	0	0.0	−	−	320.5	1.04	
24	535	17.7	96.7	69	15.4	77.8	0	0.0	−	−	317.0	0.72	
25	436	12.5	97.1	53	11.6	78.2	0	0.0	−	−	256.0	0.82	
26	564	14.9	97.4	64	14.4	77.6	0	0.0	−	−	321.0	0.86	
27	393	11.2	97.2	50	10.7	78.5	0	0.0	−	−	227.0	0.81	
28	293	9.7	96.7	40	8.4	79.0	0	0.0	−	−	202.5	0.83	
29	342	11.4	96.7	50	10.4	79.1	0	0.0	−	−	258.5	0.91	
30	538	16.7	96.9	78	16.0	79.5	0	0.0	−	−	407.0	0.97	
31	673	19.8	97.1	95	19.7	79.2	0	0.0	−	−	521.5	1.06	
合計	11,313	342.1	−	1,477	315.3	−	17,212	−	0	−	7,719.5	−	
最大	673	19.8	97.4	95	19.7	80.4	1,856	10.8	−	−	521.5	1.06	
最小	166	4.9	96.4	23	4.9	77.3	0	0.0	−	−	98.5	0.72	
平均	365	11.0	97.0	48	10.2	78.7	555	5.0	−	−	249.0	0.90	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2026年 1月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	673	19.8	97.1	90	19.7	78.1	1,711	8.7	−	−	385.0	0.78	
2	692	20.4	97.1	93	20.3	78.2	1,755	8.6	−	−	403.0	0.79	
3	731	21.5	97.1	102	21.4	78.9	1,856	8.6	−	−	456.0	0.85	
4	661	20.1	97.0	96	20.0	79.2	1,624	8.1	−	−	419.5	0.83	
5	598	18.1	97.0	85	17.7	79.2	1,508	8.4	−	−	405.5	0.90	
6	569	17.6	96.9	82	17.0	79.4	1,465	8.3	−	−	414.0	0.94	
7	662	24.0	96.4	92	19.4	79.1	1,682	7.0	−	−	424.0	0.71	
8	719	26.1	96.4	101	21.2	79.1	1,740	6.7	−	−	450.0	0.69	
9	657	20.2	96.9	94	19.3	79.4	1,653	8.2	−	−	492.5	0.98	
10	713	22.0	96.9	106	20.8	80.4	1,842	8.4	−	−	547.5	1.00	
11	688	23.9	96.5	95	19.9	78.9	1,769	7.4	−	−	523.5	0.88	
12	770	24.5	96.8	101	21.5	78.6	2,001	8.2	−	−	553.0	0.90	
13	926	27.9	97.0	119	25.7	78.4	2,436	8.7	−	−	659.5	0.95	
14	844	27.4	96.8	114	23.8	79.1	2,335	8.5	−	−	604.5	0.88	
15	1,117	37.9	96.6	150	32.5	78.3	2,770	7.3	−	−	748.5	0.79	
16	1,200	41.8	96.5	153	32.2	79.0	2,741	6.6	−	−	749.0	0.72	
17	1,108	30.3	97.3	140	29.8	78.6	2,480	8.2	−	−	698.0	0.92	
18	1,308	35.0	97.3	157	35.0	77.8	2,712	7.7	−	−	772.0	0.88	
19	1,224	31.9	97.4	143	30.8	78.4	2,639	8.3	−	−	672.5	0.84	
20	810	25.2	96.9	92	19.4	79.0	1,407	5.6	−	−	516.0	0.82	
21	542	15.1	97.2	63	14.2	77.3	0	0.0	−	−	324.5	0.86	
22	470	15.3	96.8	58	12.2	78.8	0	0.0	−	−	303.5	0.79	
23	487	14.0	97.1	63	14.0	77.7	0	0.0	−	−	338.0	0.96	
24	485	16.0	96.7	63	13.9	77.8	−	−	−	−	283.5	0.71	
25	589	16.8	97.1	72	15.7	78.2	−	−	−	−	349.5	0.83	
26	568	15.0	97.4	65	14.5	77.6	−	−	−	−	332.5	0.89	
27	627	17.8	97.2	80	17.1	78.5	0	0.0	−	−	380.5	0.85	
28	557	18.5	96.7	76	15.9	79.0	0	0.0	−	−	377.0	0.82	
29	529	17.6	96.7	77	16.2	79.1	−	−	−	−	406.0	0.93	
30	554	17.2	96.9	81	16.5	79.5	0	0.0	−	−	431.0	1.00	
31	700	20.6	97.1	98	20.5	79.2	0	0.0	−	−	521.5	1.02	
合計	22,778	699.3	−	3,000	638.1	−	40,122	−	−	−	14,941.0	−	
最大	1,308	41.8	97.4	157	35.0	80.4	2,770	8.7	−	−	772.0	1.02	
最小	470	14.0	96.4	58	12.2	77.3	0	0.0	−	−	283.5	0.69	
平均	735	22.6	96.9	97	20.6	78.7	1,486	5.7	−	−	482.0	0.85	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2026年 1月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	−	−	−	
2	−	−	−	
3	−	−	−	
4	−	−	−	
5	−	−	−	
6	−	−	1.77	
7	−	−	−	
8	−	−	−	
9	−	−	2.67	
10	−	−	−	
11	−	−	−	
12	−	−	−	
13	−	−	2.39	
14	−	−	−	
15	−	−	−	
16	−	−	−	
17	−	−	−	
18	−	−	−	
19	−	−	−	
20	−	−	−	
21	−	−	−	
22	−	−	−	
23	−	−	−	
24	−	−	−	
25	−	−	−	
26	−	−	−	
27	−	−	−	
28	−	−	−	
29	−	−	2.29	
30	−	−	−	
31	−	−	−	
合計	0.00	0.00	9.12	
最大	0.00	0.00	2.67	
最小	0.00	0.00	1.77	
平均	−	−	2.28	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2026年 1月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	9.92	32.2	9.9	32.2	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	10.58	33.6	10.5	33.6	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	13:17	−	−	−	−	−	−	−	1,364	1,364	−	
15	48.69	12:29	11:05	2.2	−	−	−	−	−	1,505	1,702	3,207	417.8	
16	87.10	23:36	0:24	2.7	−	−	−	−	−	1,653	0	1,653	641.4	
17	95.77	24:00	0:00	2.9	−	−	−	−	−	1,371	0	1,371	760.7	
18	95.59	24:00	0:00	2.8	−	−	−	−	−	526	0	526	831.9	
19	115.43	24:00	0:00	4.2	−	−	−	−	−	649	0	649	984.3	
20	129.81	24:00	0:00	5.0	−	−	−	−	4.0	2,143	0	2,143	1,012.2	
21	100.44	22:49	1:11	3.3	19.77	29.0	19.7	29.0	−	664	0	664	1,228.1	
22	110.86	24:00	0:00	3.4	−	−	−	−	4.0	1,009	0	1,009	1,315.7	
23	115.90	24:00	0:00	3.6	19.95	30.8	19.8	30.8	−	735	0	735	1,355.1	
24	128.54	24:00	0:00	4.3	−	−	−	−	−	1,246	0	1,246	1,378.0	
25	128.94	24:00	0:00	4.0	−	−	−	−	−	1,069	0	1,069	1,431.3	
26	127.26	24:00	0:00	4.1	10.31	27.8	10.3	27.8	4.0	694	0	694	1,489.7	
27	130.32	24:00	0:00	3.8	−	−	−	−	−	1,631	0	1,631	1,427.5	
28	117.28	24:00	0:00	3.5	−	−	−	−	−	1,760	0	1,760	1,280.2	
29	121.62	23:01	0:59	3.9	17.95	33.7	17.8	33.7	4.0	2,280	0	2,280	1,306.8	
30	129.57	24:00	0:00	4.0	−	−	−	−	−	2,377	0	2,377	1,165.9	
31	126.94	24:00	0:00	3.8	−	−	−	−	−	1,653	0	1,653	1,021.1	
合計	1,910.1	393:55	26:56	61.5	88.48	−	88.0	−	16.0	22,965	3,066	26,031	19,047.7	
最大	130.3	24:00	13:17	5.0	19.95	33.7	19.8	33.7	4.0	2,377	1,702	3,207	1,489.7	
最小	48.7	12:29	0:00	2.2	9.92	27.8	9.9	27.8	4.0	526	0	526	417.8	
平均	112.36	23:10	5:23	3.6	14.75	31.1	14.7	31.1	4.0	1,351	1,533	1,446	1,058.2	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2026年 1月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	129.74	24:00	0:00	3.9	−	−	−	−	−	1,274	0	1,274	1,505.0	
2	125.38	24:00	0:00	3.7	−	−	−	−	−	1,514	0	1,514	1,545.6	
3	130.06	24:00	0:00	3.6	−	−	−	−	−	1,656	0	1,656	1,527.8	
4	130.54	24:00	0:00	3.6	20.05	32.9	19.9	32.9	−	1,985	0	1,985	1,610.4	
5	121.16	22:56	1:04	3.5	−	−	−	−	−	1,866	0	1,866	1,543.1	
6	129.26	24:00	0:00	3.5	18.73	30.7	18.7	30.7	−	1,787	0	1,787	1,517.7	
7	131.06	24:00	0:00	3.9	−	−	−	−	−	1,511	0	1,511	1,517.7	
8	130.46	24:00	0:00	3.8	10.58	34.5	10.5	34.5	−	1,773	0	1,773	1,508.8	
9	129.50	24:00	0:00	3.6	10.62	36.1	10.6	36.1	−	1,741	0	1,741	1,628.1	
10	130.14	24:00	0:00	4.0	−	−	−	−	−	2,288	0	2,288	1,539.2	
11	129.96	24:00	0:00	3.8	−	−	−	−	−	1,754	0	1,754	1,540.5	
12	129.96	24:00	0:00	3.9	−	−	−	−	−	656	0	656	1,736.1	
13	130.80	24:00	0:00	3.8	−	−	−	−	−	626	0	626	1,626.9	
14	130.69	24:00	0:00	3.9	21.35	37.3	21.3	37.3	−	1,182	0	1,182	1,767.8	
15	131.81	24:00	0:00	3.8	−	−	−	−	−	1,306	0	1,306	1,611.6	
16	130.56	24:00	0:00	3.5	20.22	33.2	20.1	33.2	−	1,361	0	1,361	1,577.3	
17	128.84	24:00	0:00	3.5	−	−	−	−	−	940	0	940	1,675.1	
18	129.83	24:00	0:00	3.7	−	−	−	−	−	318	0	318	1,684.0	
19	131.47	24:00	0:00	3.7	9.44	36.1	9.4	36.1	−	579	0	579	1,706.9	
20	11.11	2:00	0:30	0.5	−	−	−	−	−	136	0	136	180.3	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	0:00	12:04	−	19.40	34.6	19.4	34.6	−	−	1,307	1,307	−	
31	58.53	12:04	11:38	2.6	−	−	−	−	−	2,469	1,665	4,134	836.9	
合計	2,530.86	469:00	25:16	73.8	130.39	−	129.9	−	0.0	28,722	2,972	31,694	31,386.8	
最大	131.81	24:00	12:04	4.0	21.35	37.3	21.3	37.3	−	2,469	1,665	4,134	1,767.8	
最小	11.11	0:00	0:00	0.5	9.44	30.7	9.4	30.7	−	136	0	136	180.3	
平均	120.52	22:20	6:19	3.5	16.30	34.2	16.2	34.2	−	1,368	1,486	1,441	1,426.7	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2026年 1月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	101,230	−	−	−	−	−	−	39	2	41	4	
2	99,780	−	−	−	−	−	−	39	0	39	3	
3	100,240	−	−	−	−	−	−	37	1	38	6	
4	100,080	−	−	−	−	−	−	36	1	37	7	
5	103,540	−	−	−	−	−	−	40	0	40	9	
6	102,900	−	−	−	−	−	−	44	1	45	14	
7	104,760	−	−	−	−	−	−	40	0	40	14	
8	106,490	−	−	−	−	−	−	42	1	43	18	
9	102,980	−	−	−	−	−	−	45	0	45	13	
10	100,500	−	−	−	−	−	−	39	1	40	9	
11	101,310	−	−	−	−	−	−	29	0	29	4	
12	101,640	−	−	−	−	−	−	40	1	41	6	
13	105,850	−	−	−	−	−	10	41	1	42	11	
14	109,260	−	−	−	−	−	−	37	0	37	13	
15	111,350	−	−	−	180	−	−	51	2	53	11	
16	113,550	−	−	−	−	−	−	48	1	49	16	
17	111,220	−	−	−	−	−	−	49	1	50	5	
18	110,800	−	−	−	−	−	−	27	1	28	5	
19	114,000	−	−	−	−	−	−	50	2	52	10	
20	109,230	−	−	−	−	−	−	48	1	49	11	
21	105,170	−	−	−	−	−	−	36	1	37	10	
22	105,830	−	−	−	−	−	−	50	2	52	15	
23	104,200	−	−	−	−	−	−	44	1	45	17	
24	98,650	−	−	−	−	−	−	40	1	41	7	
25	95,060	−	−	−	−	−	−	38	1	39	9	
26	103,690	−	−	−	−	−	−	44	1	45	12	
27	104,380	−	−	−	−	−	−	42	1	43	13	
28	103,090	−	−	−	−	−	−	45	1	46	19	
29	103,850	−	−	−	−	−	−	43	0	43	16	
30	109,020	−	−	−	−	−	7	44	1	45	11	
31	113,540	−	−	−	−	−	−	44	2	46	10	
合計	3,257,190	0	−	−	180	0	17	1,291	29	1,320	328	
最大	114,000	0	−	−	180	0	10	51	2	53	19	
最小	95,060	0	−	−	180	0	7	27	0	28	3	
平均	105,071	−	−	−	180	−	9	42	1	43	11	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2026年 1月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	39,000	11,710	30.0	301,949	774	1,520	−	5,000	−	6.1	−	100	----	822	447	A系生物反応槽容量
2	37,750	11,700	31.0	322,295	854	1,510	−	5,600	−	6.3	−	100	----	824	408	1池1244m³
3	38,500	12,480	32.4	334,492	869	1,560	−	5,400	−	6.2	−	96	----	825	406	
4	39,630	12,620	31.8	312,409	788	1,530	−	5,400	−	6.0	−	100	----	825	406	
5	42,980	13,080	30.4	336,823	784	1,560	−	5,700	−	5.6	6.1	120	----	816	420	
6	40,750	13,030	32.0	309,395	759	1,600	86.2	5,300	−	5.9	6.9	120	----	804	406	
7	43,610	13,130	30.1	296,874	681	1,720	−	6,200	−	5.5	5.8	110	----	811	436	
8	45,450	13,710	30.2	315,600	694	1,720	−	6,300	0.29	5.3	4.9	110	----	816	526	
9	39,080	12,790	32.7	292,021	747	1,680	−	6,200	−	6.1	4.8	97	----	810	506	
10	38,100	12,360	32.4	270,747	711	1,640	−	5,500	−	6.3	−	91	----	817	406	
11	38,120	12,020	31.5	314,450	825	1,680	−	6,400	−	6.3	−	88	----	814	368	
12	35,920	12,020	33.5	311,927	868	1,680	−	5,700	−	6.6	−	84	----	801	367	
13	42,970	13,580	31.6	337,274	785	1,680	81.8	5,200	−	5.6	6.4	94	----	771	437	
14	40,830	13,070	32.0	309,926	759	1,640	−	6,300	0.28	5.8	6.1	98	----	745	408	
15	39,560	12,780	32.3	296,193	749	1,670	−	6,100	−	6.0	5.3	91	----	750	468	
16	41,830	12,940	30.9	305,942	731	1,660	−	6,600	−	5.7	4.1	89	----	766	578	
17	39,020	12,530	32.1	280,651	719	1,580	−	5,300	−	6.1	−	96	----	794	569	
18	38,440	11,530	30.0	297,177	773	1,510	−	5,100	−	6.2	−	88	----	800	567	
19	37,290	11,180	30.0	314,888	844	1,440	−	5,100	−	6.4	5.7	87	----	784	467	
20	36,700	12,080	32.9	295,995	807	1,490	86.9	5,000	−	6.5	36.5	100	----	783	52	
21	37,670	12,430	33.0	280,854	746	1,580	−	4,600	−	6.3	33.1	95	----	786	46	
22	44,580	13,470	30.2	324,314	727	1,640	−	5,500	−	5.4	11.9	120	----	750	177	
23	38,490	12,200	31.7	266,658	693	1,620	−	5,000	0.33	6.2	7.6	98	----	689	391	
24	36,170	11,340	31.4	212,967	589	1,570	−	4,000	−	6.6	−	120	----	781	383	
25	35,270	10,580	30.0	241,311	684	1,540	−	2,900	−	6.8	−	120	----	742	368	
26	37,290	11,200	30.0	285,949	767	1,570	−	4,400	−	6.4	8.9	110	----	758	367	
27	41,380	12,410	30.0	273,184	660	1,590	83.2	6,100	−	5.8	6.8	120	----	754	362	
28	39,600	11,880	30.0	272,787	689	1,660	−	6,600	0.43	6.0	7.1	120	----	745	327	
29	39,680	12,430	31.3	273,450	689	1,730	−	6,000	−	6.0	9.3	120	----	727	250	
30	40,320	12,820	31.8	288,402	715	1,810	−	5,800	−	5.9	6.1	100	----	735	466	
31	37,730	12,270	32.5	318,415	844	1,790	−	5,700	−	6.3	−	110	----	769	495	
合計	1,223,710	383,370	−	9,195,319	−	−	−	−	−	−	−	−	0	24,214	12,280	
最大	45,450	13,710	33.5	337,274	869	1,810	86.9	6,600	0.43	6.8	36.5	120	−	825	578	
最小	35,270	10,580	30.0	212,967	589	1,440	81.8	2,900	0.28	5.3	4.1	84	−	689	46	
平均	39,475	12,367	31.3	296,623	751	1,620	84.5	5,500	0.33	6.1	9.7	100	−	781	396	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2026年 1月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2026年 1月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	57,172	17,230	30.1	274,572	480	1,610	−	5,800	−	6.5	−	130	----	1,151	680	B系生物反応槽容量
2	54,227	16,310	30.1	271,445	501	1,580	−	5,700	−	6.9	−	160	----	1,166	680	1池3883m³
3	55,181	16,610	30.1	279,718	507	1,580	−	5,700	−	6.8	−	130	----	1,161	680	
4	57,444	17,310	30.1	283,772	494	1,570	−	5,500	−	6.5	−	140	----	1,151	680	
5	59,459	17,900	30.1	293,491	494	1,590	−	5,700	−	6.3	6.8	130	----	1,135	595	
6	57,403	17,310	30.2	272,408	475	1,590	84.7	5,800	−	6.5	5.8	130	----	1,156	690	
7	63,533	19,110	30.1	277,493	437	1,630	−	5,800	−	5.9	5.6	120	----	1,166	720	
8	64,313	19,360	30.1	291,109	453	1,630	−	5,900	0.28	5.8	5.6	110	----	1,151	720	
9	59,261	17,820	30.1	280,421	473	1,650	−	6,300	−	6.3	5.4	120	----	1,130	670	
10	59,176	17,780	30.0	283,469	479	1,660	−	6,500	−	6.3	−	150	----	1,120	555	
11	55,889	16,850	30.1	292,873	524	1,700	−	6,700	−	6.7	−	140	----	1,135	520	
12	55,368	16,660	30.1	282,407	510	1,710	−	6,600	−	6.7	−	160	----	1,151	520	
13	65,561	19,200	29.3	324,859	496	1,710	81.5	6,700	−	5.7	5.8	160	----	1,135	610	
14	59,247	17,780	30.0	305,752	516	1,720	−	6,900	0.24	6.3	5.6	110	----	1,135	665	
15	57,395	17,290	30.1	293,107	511	1,710	−	6,900	−	6.5	4.8	110	----	1,166	740	
16	59,555	17,940	30.1	297,537	500	1,670	−	6,300	−	6.3	4.6	130	----	1,145	840	
17	60,180	18,070	30.0	308,819	513	1,560	−	5,600	−	6.2	−	150	----	1,145	800	
18	61,188	18,430	30.1	304,659	498	1,520	−	5,500	−	6.1	−	130	----	1,145	800	
19	59,651	17,950	30.1	308,241	517	1,480	−	5,300	−	6.2	5.6	120	----	1,151	725	
20	56,814	17,120	30.1	318,649	561	1,480	83.7	5,500	−	6.6	5.7	120	----	1,166	690	
21	64,048	19,250	30.1	322,456	503	1,500	−	5,600	−	5.8	5.2	120	----	1,186	720	
22	67,012	20,120	30.0	316,043	472	1,470	−	5,600	−	5.6	4.9	130	----	1,145	720	
23	61,408	18,500	30.1	292,917	477	1,480	−	5,500	0.37	6.1	7.0	120	----	1,140	550	
24	57,194	17,200	30.1	273,724	479	1,480	−	5,500	−	6.5	−	140	----	1,161	435	
25	47,832	14,460	30.2	239,511	501	1,410	−	5,400	−	7.8	−	130	----	1,151	105	
26	53,188	16,020	30.1	259,431	488	1,470	−	5,500	−	7.0	16.7	130	----	1,151	210	
27	55,816	16,810	30.1	284,748	510	1,590	81.8	6,200	−	6.7	13.9	130	----	1,135	260	
28	55,263	16,630	30.1	288,944	523	1,870	−	7,100	0.34	6.7	9.1	150	----	1,145	420	
29	56,528	17,040	30.1	274,048	485	1,850	−	7,300	−	6.6	6.2	130	----	1,151	570	
30	57,976	17,450	30.1	274,258	473	1,820	−	7,200	−	6.4	5.1	110	----	1,140	720	
31	56,847	17,130	30.1	288,318	507	1,800	−	6,900	−	6.6	−	160	----	1,125	820	
合計	1,811,129	544,640	−	8,959,199	−	−	−	−	−	−	−	−	0	35,591	19,110	
最大	67,012	20,120	30.2	324,859	561	1,870	84.7	7,300	0.37	7.8	16.7	160	−	1,186	840	
最小	47,832	14,460	29.3	239,511	437	1,410	81.5	5,300	0.24	5.6	4.6	110	−	1,120	105	
平均	58,424	17,569	30.1	289,006	495	1,620	82.9	6,100	0.31	6.4	6.8	130	−	1,148	616	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2026年 1月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	48,759	14,680	30.1	312,769	641	1,580	-	7,300	-	7.6	-	110	----	1,119	560	C系生物反応槽容量
2	46,239	13,890	30.0	295,515	639	1,540	-	7,100	-	8.1	-	130	----	1,134	560	1池3883m^3
3	47,005	14,150	30.1	310,779	661	1,530	-	7,100	-	7.9	-	110	----	1,129	560	
4	48,955	14,750	30.1	316,009	646	1,520	-	6,800	-	7.6	-	120	----	1,119	560	
5	50,577	15,210	30.1	327,848	648	1,520	-	7,000	-	7.4	5.8	130	----	1,105	550	
6	48,678	14,630	30.1	316,185	650	1,580	85.6	7,000	-	7.7	6.7	120	----	1,124	495	
7	53,414	16,080	30.1	309,558	580	1,740	-	7,000	-	7.0	6.9	110	----	1,134	510	
8	54,097	16,260	30.1	318,387	589	1,760	-	7,100	0.22	6.9	6.5	120	----	1,119	560	
9	49,723	14,960	30.1	302,345	608	1,760	-	7,400	-	7.5	5.7	110	----	1,100	585	
10	49,717	15,020	30.2	300,197	604	1,760	-	7,000	-	7.5	-	110	----	1,090	635	
11	46,935	14,150	30.1	313,597	668	1,760	-	7,100	-	7.9	-	110	----	1,105	680	
12	46,464	13,960	30.0	305,141	657	1,740	-	6,900	-	8.0	-	110	----	1,119	680	
13	55,130	16,560	30.0	316,737	575	1,720	82.5	6,800	-	6.8	4.7	110	----	1,105	770	
14	51,075	15,390	30.1	340,671	667	1,750	-	7,200	0.21	7.3	4.5	110	----	1,105	825	
15	47,819	14,400	30.1	301,756	631	1,720	-	7,300	-	7.8	3.9	110	----	1,134	885	
16	49,626	14,930	30.1	295,211	595	1,680	-	6,900	-	7.5	3.8	120	----	1,115	965	
17	50,179	15,090	30.1	321,332	640	1,640	-	6,800	-	7.4	-	130	----	1,115	920	
18	50,973	15,330	30.1	306,097	601	1,600	-	6,600	-	7.3	-	100	----	1,115	920	
19	49,723	14,980	30.1	323,476	651	1,550	-	6,300	-	7.5	4.4	100	----	1,119	830	
20	46,771	14,090	30.1	326,914	699	1,500	84.4	6,100	-	8.0	4.8	110	----	1,134	760	
21	47,562	14,310	30.1	309,299	650	1,410	-	5,700	-	7.8	6.6	99	----	1,154	520	
22	54,817	16,500	30.1	298,344	544	1,410	-	5,800	-	6.8	8.1	110	----	1,115	380	
23	50,346	15,170	30.1	311,584	619	1,540	-	6,100	0.29	7.4	11.1	110	----	1,110	320	
24	48,682	14,680	30.2	298,281	613	1,600	-	6,600	-	7.7	-	110	----	1,129	320	
25	46,046	13,890	30.2	292,239	635	1,640	-	6,900	-	8.1	-	100	----	1,119	320	
26	54,172	16,310	30.1	364,061	672	1,700	-	6,900	-	6.9	7.1	110	----	1,119	510	
27	52,102	15,690	30.1	352,816	677	1,710	81.1	7,000	-	7.2	5.6	110	----	1,105	660	
28	51,983	15,650	30.1	338,415	651	1,710	-	7,300	0.35	7.2	6.5	120	----	1,115	535	
29	50,652	15,260	30.1	343,010	677	1,740	-	7,500	-	7.4	6.4	110	----	1,119	510	
30	51,084	15,390	30.1	333,203	652	1,710	-	7,600	-	7.3	5.6	110	----	1,110	570	
31	47,268	14,240	30.1	346,781	734	1,740	-	7,500	-	7.9	-	110	----	1,095	620	
合計	1,546,573	465,600	-	9,848,557	-	-	-	-	-	-	-	-	0	34,629	19,075	
最大	55,130	16,560	30.2	364,061	734	1,760	85.6	7,600	0.35	8.1	11.1	130	-	1,154	965	
最小	46,046	13,890	30.0	292,239	544	1,410	81.1	5,700	0.21	6.8	3.8	99	-	1,090	320	
平均	49,889	15,019	30.1	317,695	637	1,640	83.4	6,900	0.27	7.5	6.0	110	-	1,117	615	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2026年 1月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	31,460	9,790	31.1	223,136	709	1,490	−	6,600	−	10.6	−	100	----	1,007	362	D系生物反応槽容量
2	30,570	9,650	31.6	222,416	728	1,490	−	6,600	−	10.9	−	110	----	962	361	1池3484m^3
3	30,030	9,700	32.3	222,772	742	1,510	−	6,500	−	11.1	−	100	----	938	360	
4	31,660	9,920	31.3	222,565	703	1,500	−	6,400	−	10.6	−	110	----	982	362	
5	31,800	9,960	31.3	222,512	700	1,490	−	6,600	−	10.5	8.8	100	----	967	351	
6	31,550	10,050	31.9	219,306	695	1,540	82.6	6,500	−	10.6	9.5	110	----	937	349	
7	30,840	9,960	32.3	209,472	679	1,620	−	6,400	−	10.8	7.3	94	----	1,015	482	
8	32,630	10,170	31.2	220,030	674	1,580	−	6,400	0.41	10.3	7.1	100	----	967	482	
9	31,140	9,890	31.8	209,353	672	1,580	−	6,300	−	10.7	7.9	99	----	999	442	
10	33,280	10,170	30.6	221,283	665	1,600	−	6,400	−	10.1	−	91	----	930	372	
11	31,160	9,910	31.8	225,180	723	1,640	−	6,400	−	10.7	−	91	----	962	402	
12	31,310	9,830	31.4	225,874	721	1,630	−	6,300	−	10.7	−	88	----	998	442	
13	31,870	9,950	31.2	219,738	689	1,610	82.2	6,400	−	10.5	8.0	97	----	940	432	
14	32,630	10,140	31.1	221,787	680	1,640	−	6,700	0.33	10.3	8.5	94	----	950	402	
15	32,440	10,090	31.1	223,769	690	1,660	−	6,800	−	10.3	7.5	96	----	905	447	
16	33,560	10,200	30.4	219,904	655	1,650	−	6,900	−	10.0	6.2	89	----	965	532	
17	32,580	10,120	31.1	220,461	677	1,650	−	6,800	−	10.3	−	83	----	996	523	
18	30,020	9,870	32.9	218,890	729	1,630	−	6,300	−	11.1	−	84	----	1,024	522	
19	32,460	9,930	30.6	220,716	680	1,550	−	6,300	−	10.3	7.0	83	----	1,012	492	
20	32,340	9,860	30.5	222,146	687	1,500	81.0	6,300	−	10.3	6.8	89	----	962	482	
21	30,410	9,730	32.0	224,945	740	1,460	−	5,900	−	11.0	8.9	93	----	978	382	
22	29,510	9,740	33.0	225,911	766	1,460	−	5,800	−	11.3	10.3	98	----	980	341	
23	31,120	9,800	31.5	220,347	708	1,450	−	6,100	0.51	10.7	12.2	97	----	1,015	272	
24	31,630	9,940	31.4	219,249	693	1,500	−	6,300	−	10.6	−	98	----	977	242	
25	31,970	10,010	31.3	226,243	708	1,560	−	6,500	−	10.5	−	100	----	1,034	242	
26	32,270	10,050	31.1	227,786	706	1,600	−	6,800	−	10.4	13.3	93	1,059	1,029	241	
27	31,470	10,020	31.8	225,131	715	1,660	79.9	6,500	−	10.6	9.8	94	----	1,013	362	
28	31,660	9,930	31.4	224,101	708	1,720	−	6,500	0.33	10.6	7.3	88	----	1,011	502	
29	30,930	9,900	32.0	222,998	721	1,690	−	6,100	−	10.8	7.5	87	----	996	507	
30	30,540	9,940	32.5	227,299	744	1,630	−	6,100	−	11.0	6.6	100	----	1,112	563	
31	31,440	9,990	31.8	227,367	723	1,550	−	6,600	−	10.6	−	83	----	1,026	549	
合計	978,280	308,210	−	6,882,687	−	−	−	−	−	−	−	−	1,059	30,589	12,802	
最大	33,560	10,200	33.0	227,786	766	1,720	82.6	6,900	0.51	11.3	13.3	110	1,059	1,112	563	
最小	29,510	9,650	30.4	209,353	655	1,450	79.9	5,800	0.33	10.0	6.2	83	1,059	905	241	
平均	31,557	9,942	31.5	222,022	704	1,580	81.4	6,400	0.40	10.6	8.4	95	1,059	987	413	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2026年 1月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	30,640	9,610	31.4	220,664	720	1,510	−	6,300	−	10.9	−	110	----	1,004	363	E系生物反応槽容量
2	30,000	9,440	31.5	220,955	737	1,530	−	6,300	−	11.1	−	110	----	1,010	362	1池3484m^3
3	29,360	9,670	32.9	221,492	754	1,540	−	6,100	−	11.4	−	100	----	1,006	360	
4	31,080	9,820	31.6	221,476	713	1,540	−	6,200	−	10.8	−	100	----	994	363	
5	31,560	9,920	31.4	222,471	705	1,560	−	6,500	−	10.6	9.1	100	----	985	362	
6	31,220	10,010	32.1	219,784	704	1,610	84.0	6,500	−	10.7	8.8	110	----	993	392	
7	30,490	9,870	32.4	209,776	688	1,730	−	6,800	−	11.0	7.1	93	----	994	502	
8	32,040	10,050	31.4	220,808	689	1,680	−	6,600	0.38	10.4	6.2	100	----	1,001	563	
9	30,720	9,840	32.0	209,799	683	1,640	−	6,500	−	10.9	6.5	96	----	1,080	537	
10	32,870	10,020	30.5	219,819	669	1,590	−	6,500	−	10.2	−	90	----	1,151	488	
11	30,930	9,720	31.4	219,146	709	1,590	−	6,500	−	10.8	−	89	----	1,146	442	
12	30,840	9,720	31.5	224,419	728	1,600	−	6,400	−	10.8	−	90	----	1,009	403	
13	31,610	9,840	31.1	218,001	690	1,610	85.7	6,700	−	10.6	8.2	92	----	972	402	
14	32,270	10,050	31.1	220,173	682	1,660	−	6,800	0.32	10.4	8.5	90	----	967	402	
15	32,100	9,910	30.9	225,306	702	1,700	−	7,200	−	10.4	7.1	89	----	1,002	462	
16	33,480	10,090	30.1	222,588	665	1,670	−	7,000	−	10.0	5.8	89	----	1,037	572	
17	32,320	10,030	31.0	223,292	691	1,660	−	6,900	−	10.3	−	79	----	1,074	563	
18	29,740	9,760	32.8	221,490	745	1,660	−	6,400	−	11.2	−	82	----	991	562	
19	32,420	9,870	30.4	223,455	689	1,600	−	6,600	−	10.3	7.0	82	----	982	508	
20	32,280	9,800	30.4	224,972	697	1,580	82.9	6,600	−	10.4	6.9	86	----	981	482	
21	29,700	9,590	32.3	227,882	767	1,600	−	6,300	−	11.3	6.2	88	1,936	984	563	
22	28,660	9,560	33.4	228,452	797	1,630	−	6,100	−	11.7	6.4	83	----	987	582	
23	30,370	9,580	31.5	222,709	733	1,630	−	6,200	0.44	11.0	5.6	83	----	943	653	
24	30,870	9,730	31.5	221,856	719	1,600	−	5,900	−	10.8	−	77	----	986	680	
25	31,340	9,810	31.3	229,290	732	1,550	−	5,900	−	10.7	−	86	----	991	682	
26	31,550	9,830	31.2	229,710	728	1,550	−	5,900	−	10.6	9.0	74	1,059	1,013	402	
27	30,830	9,830	31.9	226,966	736	1,620	80.1	6,000	−	10.8	8.9	78	----	999	423	
28	31,020	9,760	31.5	226,012	729	1,660	−	6,400	0.34	10.8	7.3	72	----	964	492	
29	30,400	9,740	32.0	224,822	740	1,690	−	6,300	−	11.0	7.7	73	----	1,030	477	
30	29,860	9,780	32.8	229,364	768	1,670	−	6,300	−	11.2	7.2	80	----	1,078	513	
31	30,830	9,820	31.9	229,410	744	1,610	−	6,400	−	10.8	−	72	----	1,085	514	
合計	963,400	304,070	−	6,906,359	−	−	−	−	−	−	−	−	2,995	31,439	15,071	
最大	33,480	10,090	33.4	229,710	797	1,730	85.7	7,200	0.44	11.7	9.1	110	1,936	1,151	682	
最小	28,660	9,440	30.1	209,776	665	1,510	80.1	5,900	0.32	10.0	5.6	72	1,059	943	360	
平均	31,077	9,809	31.6	222,786	717	1,620	83.2	6,400	0.37	10.8	7.3	88	1,498	1,014	486	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2026年 1月度　　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ固形物量)	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ量)	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m^3	%	t	m^3	t	t	m^3	%	t	m^3	t	t	
1	976	0.63	6.19	619	−	−	192	0.98	1.88	188	−	−	
2	822	0.70	5.73	573	−	−	175	1.00	1.75	175	−	−	
3	897	0.69	6.23	623	−	−	195	0.98	1.90	190	−	−	
4	923	0.68	6.32	632	−	−	195	1.00	1.95	195	−	−	
5	984	0.75	7.41	741	−	−	262	0.98	2.57	257	−	−	
6	887	0.75	6.61	661	−	−	212	1.00	2.11	211	−	−	
7	868	0.72	6.29	629	−	−	220	1.00	2.20	220	−	−	
8	956	0.71	6.83	683	−	−	263	1.00	2.63	263	−	−	
9	865	0.73	6.34	634	−	−	249	0.99	2.47	247	−	−	
10	1,001	0.72	7.22	722	−	−	347	0.98	3.40	340	−	−	
11	977	0.78	7.61	761	−	−	347	1.05	3.64	364	−	−	
12	982	0.78	7.68	768	−	−	347	0.98	3.36	336	−	−	
13	1,033	0.77	7.94	794	−	−	347	0.98	3.40	340	−	−	
14	892	0.93	8.27	827	−	−	313	1.00	3.13	313	−	−	
15	592	1.05	6.21	621	−	−	266	1.01	2.69	269	−	−	
16	938	1.05	9.87	987	−	−	347	0.99	3.44	344	−	−	
17	1,012	0.88	8.87	887	−	−	346	1.04	3.60	360	−	−	
18	981	0.80	7.84	784	−	−	347	0.98	3.40	340	−	−	
19	991	0.83	8.18	818	−	−	347	1.00	3.47	347	−	−	
20	666	0.89	5.96	596	−	−	269	1.00	2.69	269	−	−	
21	982	0.85	8.34	834	−	−	347	1.00	3.47	347	−	−	
22	1,014	0.84	8.47	847	−	−	347	1.01	3.50	350	−	−	
23	934	0.82	7.68	768	−	−	285	1.04	2.96	296	−	−	
24	998	0.80	8.03	803	−	−	346	0.98	3.39	339	−	−	
25	911	0.79	7.23	723	−	−	246	0.99	2.44	244	−	−	
26	953	0.81	7.72	772	−	−	262	1.00	2.62	262	−	−	
27	880	0.81	7.12	712	−	−	214	0.98	2.10	210	−	−	
28	1,047	0.81	8.51	851	−	−	346	0.99	3.43	343	−	−	
29	1,021	0.83	8.43	843	−	−	348	1.00	3.43	343	−	−	
30	783	0.78	6.11	611	−	−	182	0.97	1.77	177	−	−	
31	1,117	0.61	6.80	680	−	−	334	0.98	3.27	327	−	−	
合計	28,883	−	228.04	22804	0.00	0.00	8,843	−	88.06	8806	−	−	
最大	1,117	1.05	9.87	987	−	−	348	1.05	3.64	364	−	−	
最小	592	0.61	5.73	573	−	−	175	0.97	1.75	175	−	−	
平均	932	0.79	7.36	736	−	−	285	1.00	2.84	284	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2026年　1月度　　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備　考
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量	濃度	固形物量	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量						
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t	
1	−	−	−	−	−	−	784	0.54	−	4.3	−	4.3	431	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	647	0.62	−	4.0	−	4.0	398	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	702	0.63	−	4.3	−	4.3	433	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	728	0.60	−	4.4	−	4.4	437	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	722	0.68	−	4.8	−	4.8	484	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	675	0.67	−	4.5	−	4.5	450	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	648	0.63	−	4.1	−	4.1	409	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	693	0.60	−	4.2	−	4.2	420	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	616	0.64	−	3.9	−	3.9	387	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	654	0.57	−	3.8	−	3.8	382	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	630	0.63	−	4.0	−	4.0	397	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	635	0.64	−	4.3	−	4.3	432	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	686	0.66	−	4.5	−	4.5	454	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	579	0.92	−	5.1	−	5.1	514	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	326	1.14	−	3.5	−	3.5	352	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	591	1.12	−	6.4	−	6.4	643	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	666	0.74	−	5.3	−	5.3	527	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	634	0.68	−	4.4	−	4.4	444	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	644	0.74	−	4.7	−	4.7	471	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	397	0.90	−	3.3	−	3.3	327	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	635	0.75	−	4.9	−	4.9	487	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	667	0.75	−	5.0	−	5.0	497	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	649	0.72	−	4.7	−	4.7	472	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	652	0.71	−	4.6	−	4.6	464	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	665	0.72	−	4.8	−	4.8	479	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	691	0.74	−	5.1	−	5.1	510	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	666	0.75	−	5.0	−	5.0	502	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	701	0.73	−	5.1	−	5.1	508	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	673	0.76	−	5.0	−	5.0	500	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	601	0.72	−	4.3	−	4.3	434	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	783	0.71	−	3.5	−	3.5	353	−	−	−	−	−	
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	20040	−	−	140.0	0.0	140.0	13998	−	−	0	−	0.00	
最大	−	−	−	−	−	−	784	1.14	−	6.4	−	6.4	643	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	326	0.54	−	3.3	−	3.3	327	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	646	0.70	−	4.5	−	4.5	452	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2026年 1月度　No.5-3

日	スクリュープレス脱水機													備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄)	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0	0.0	−	0	0.0	−	−	−	0	−	0.00	−	0	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2026年 1月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.00	0.00	0:00	0.0	0.00	−	0.0	−	0.0	0	0	0	0.0	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2026年 1月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	−	976	−	−	976	−	133.9	−	−	133.9	−	5.3	−	−	5.3
2	−	822	−	−	822	−	134.6	−	−	134.6	−	5.3	−	−	5.3
3	−	897	−	−	897	−	117.6	−	−	117.6	−	5.3	−	−	5.3
4	−	923	−	−	923	−	140.6	−	−	140.6	−	5.4	−	−	5.4
5	−	984	−	−	984	−	164.8	−	−	164.8	−	6.6	−	−	6.6
6	−	887	−	−	887	−	141.3	−	−	141.3	−	5.8	−	−	5.8
7	−	868	−	−	868	−	121.6	−	−	121.6	−	5.3	−	−	5.3
8	−	956	−	−	956	−	179.7	−	−	179.7	−	6.2	−	−	6.2
9	−	865	−	−	865	−	132.3	−	−	132.3	−	5.5	−	−	5.5
10	−	1,001	−	−	1,001	−	152.7	−	−	152.7	−	6.6	−	−	6.6
11	−	977	−	−	977	−	160.7	−	−	160.7	−	6.6	−	−	6.6
12	−	978	−	−	978	−	155.3	−	−	155.3	−	6.9	−	−	6.9
13	−	1,033	−	−	1,033	−	182.5	−	−	182.5	−	6.8	−	−	6.8
14	−	892	−	−	892	−	197.7	−	−	197.7	−	7.6	−	−	7.6
15	−	592	−	−	592	−	134.5	−	−	134.5	−	6.0	−	−	6.0
16	−	938	−	−	938	−	216.9	−	−	216.9	−	9.1	−	−	9.1
17	−	1,012	−	−	1,012	−	193.0	−	−	193.0	−	8.1	−	−	8.1
18	−	981	−	−	981	−	176.0	−	−	176.0	−	7.2	−	−	7.2
19	−	991	−	−	991	−	199.4	−	−	199.4	−	7.5	−	−	7.5
20	−	666	−	−	666	−	125.6	−	−	125.6	−	5.3	−	−	5.3
21	−	982	−	−	982	−	171.2	−	−	171.2	−	7.1	−	−	7.1
22	−	1,014	−	−	1,014	−	174.9	−	−	174.9	−	7.4	−	−	7.4
23	−	934	−	−	934	−	158.9	−	−	158.9	−	6.5	−	−	6.5
24	−	998	−	−	998	−	163.8	−	−	163.8	−	7.0	−	−	7.0
25	−	911	−	−	911	−	149.8	−	−	149.8	−	6.1	−	−	6.1
26	−	953	−	−	953	−	167.7	−	−	167.7	−	6.6	−	−	6.6
27	−	880	−	−	880	−	139.7	−	−	139.7	−	6.3	−	−	6.3
28	−	1,047	−	−	1,047	−	177.4	−	−	177.4	−	7.5	−	−	7.5
29	−	1,016	−	−	1,016	−	178.0	−	−	178.0	−	7.7	−	−	7.7
30	−	783	−	−	783	−	131.4	−	−	131.4	−	5.5	−	−	5.5
31	−	1,117	−	−	1,117	−	139.6	−	−	139.6	−	5.8	−	−	5.8
合計	0	28,874	−	−	28,874	0.0	4,913.1	−	−	4,913	0.0	201.9	−	−	201.9
最大	0	1,117	−	−	1,117	0.0	216.9	−	−	216.9	0.0	9.1	−	−	9.1
最小	0	592	−	−	592	0.0	117.6	−	−	117.6	0.0	5.3	−	−	5.3
平均	0	931	−	−	931	0.0	158.5	−	−	158.5	0.0	6.5	−	−	6.5

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2026年 1月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.63	3.9	−	85.6	−	−	86.9	−	1,131	−	−	1,131	−	0.08	−	−	0.08	
2	0.70	3.9	−	91.6	−	−	91.4	−	957	−	−	957	−	0.08	−	−	0.08	
3	0.69	4.5	−	85.5	−	−	85.5	−	1,131	−	−	1,131	−	0.09	−	−	0.09	
4	0.68	3.8	−	85.5	−	−	85.7	−	1,146	−	−	1,146	−	0.09	−	−	0.09	
5	0.75	4.0	−	90.0	−	−	89.2	−	1,146	−	−	1,146	−	0.08	−	−	0.08	
6	0.75	4.1	−	86.5	−	−	86.6	−	1,088	−	−	1,088	−	0.09	−	−	0.08	
7	0.72	4.4	−	85.3	−	−	85.5	−	1,247	−	−	1,247	−	0.10	−	−	0.10	
8	0.71	3.5	−	91.6	−	−	91.2	−	1,320	−	−	1,320	−	0.10	−	−	0.10	
9	0.73	4.2	−	87.6	−	−	87.3	−	1,218	−	−	1,218	−	0.10	−	−	0.10	
10	0.72	4.3	−	91.2	−	−	91.7	−	1,334	−	−	1,334	−	0.09	−	−	0.09	
11	0.78	4.1	−	86.1	−	−	86.8	−	1,320	−	−	1,320	−	0.09	−	−	0.09	
12	0.79	4.4	−	89.4	−	−	89.6	−	1,349	−	−	1,349	−	0.10	−	−	0.10	
13	0.77	3.7	−	85.6	−	−	85.0	−	1,334	−	−	1,334	−	0.09	−	−	0.09	
14	0.93	3.8	−	91.6	−	−	91.6	−	1,204	−	−	1,204	−	0.09	−	−	0.09	
15	1.05	4.5	−	96.3	−	−	96.8	−	827	−	−	827	−	0.10	−	−	0.10	
16	1.05	4.2	−	92.2	−	−	92.9	−	1,276	−	−	1,276	−	0.09	−	−	0.09	
17	0.88	4.2	−	90.8	−	−	91.0	−	1,334	−	−	1,334	−	0.09	−	−	0.09	
18	0.80	4.1	−	91.1	−	−	92.3	−	1,320	−	−	1,320	−	0.09	−	−	0.09	
19	0.83	3.8	−	91.3	−	−	91.5	−	1,276	−	−	1,276	−	0.09	−	−	0.09	
20	0.89	4.2	−	88.8	−	−	89.8	−	899	−	−	899	−	0.09	−	−	0.09	
21	0.85	4.2	−	85.4	−	−	85.5	−	1,436	−	−	1,436	−	0.10	−	−	0.10	
22	0.84	4.2	−	87.2	−	−	87.1	−	1,465	−	−	1,465	−	0.10	−	−	0.10	
23	0.82	4.1	−	85.5	−	−	84.4	−	1,392	−	−	1,392	−	0.10	−	−	0.10	
24	0.80	4.3	−	87.5	−	−	87.5	−	1,436	−	−	1,436	−	0.10	−	−	0.10	
25	0.79	4.1	−	85.2	−	−	84.7	−	1,436	−	−	1,436	−	0.11	−	−	0.11	
26	0.81	3.9	−	85.1	−	−	85.7	−	1,479	−	−	1,479	−	0.11	−	−	0.11	
27	0.81	4.5	−	88.2	−	−	88.7	−	1,479	−	−	1,479	−	0.12	−	−	0.12	
28	0.81	4.2	−	88.4	−	−	88.2	−	1,537	−	−	1,537	−	0.10	−	−	0.10	
29	0.83	4.3	−	91.4	−	−	91.7	−	1,581	−	−	1,581	−	0.11	−	−	0.11	
30	0.78	4.2	−	89.3	−	−	90.2	−	1,175	−	−	1,175	−	0.10	−	−	0.10	
31	0.61	4.2	−	85.7	−	−	85.3	−	1,668	−	−	1,668	−	0.10	−	−	0.10	
合計	−	−	−	−	−	−	−	0	39,933	−	−	39,933	−	−	−	−	−	
最大	1.05	4.5	0.0	96.3	−	−	96.8	0	1,668	−	−	1,668	0.00	0.12	−	−	0.12	
最小	0.61	3.5	0.0	85.1	−	−	84.4	0	827	−	−	827	0.00	0.08	−	−	0.08	
平均	0.79	4.1	−	88.6	−	−	88.7	−	1,288	−	−	1,288	−	0.10	−	−	0.10	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2026年 1月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤(ポリ鉄)	脱水ケーキ搬出量	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率				
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t	
1	995	29.1	97.1	133	29.1	78.1	571	0.78	−	−	2,552	8.8	−	−	−	
2	936	27.5	97.0	126	27.5	78.2	547	0.79	−	−	2,364	8.6	−	−	−	
3	897	26.3	97.0	125	26.3	78.9	555	0.84	−	−	2,262	8.5	−	−	−	
4	888	26.9	97.0	129	26.9	79.2	554	0.82	−	−	2,204	8.2	−	−	−	
5	898	26.6	97.0	128	26.6	79.2	599	0.88	−	−	2,291	8.4	−	−	−	
6	872	26.0	96.9	126	26.0	79.4	630	0.93	−	−	2,291	8.5	−	−	−	
7	911	26.6	96.4	127	26.6	79.1	612	0.74	−	−	2,480	7.5	−	−	−	
8	969	28.5	96.4	136	28.5	79.1	625	0.71	−	−	2,538	7.2	−	−	−	
9	902	26.5	96.9	129	26.5	79.4	686	0.99	−	−	2,407	8.7	−	−	−	
10	902	26.3	96.9	134	26.3	80.4	701	1.01	−	−	2,465	8.9	−	−	−	
11	899	26.1	96.5	124	26.1	78.9	692	0.89	−	−	2,451	7.9	−	−	−	
12	1,000	28.0	96.8	131	28.0	78.6	734	0.92	−	−	2,755	8.7	−	−	−	
13	1,113	30.9	97.0	143	30.9	78.4	806	0.96	−	−	3,045	9.1	−	−	−	
14	1,061	29.9	96.8	143	29.9	79.1	781	0.91	−	−	2,987	8.7	−	−	−	
15	1,349	39.3	96.6	181	39.3	78.3	924	0.81	−	−	3,408	7.4	−	−	−	
16	1,637	43.9	96.5	209	43.9	79.0	1,043	0.73	−	−	3,901	6.8	−	−	−	
17	1,762	47.4	97.3	222	47.4	78.6	1,146	0.95	−	−	4,336	9.0	−	−	−	
18	1,930	51.6	97.3	232	51.6	77.8	1,190	0.92	−	−	4,278	8.3	−	−	−	
19	1,868	47.1	97.3	218	47.1	78.4	1,077	0.88	−	−	4,162	8.5	−	−	−	
20	1,230	29.5	96.9	140	29.5	79.0	805	0.84	−	−	2,161	5.7	−	−	−	
21	917	24.1	97.2	106	24.1	77.3	563	0.88	−	−	0	0.0	−	−	−	
22	855	22.3	96.7	105	22.3	78.8	574	0.83	−	−	0	0.0	−	−	−	
23	917	26.3	97.1	118	26.3	77.7	659	1.00	−	−	0	0.0	−	−	−	
24	1,020	29.3	96.7	132	29.3	77.8	601	0.71	−	−	0	0.0	−	−	−	
25	1,025	27.3	97.1	125	27.3	78.2	606	0.83	−	−	0	0.0	−	−	−	
26	1,132	28.9	97.4	129	28.9	77.6	654	0.88	−	−	0	0.0	−	−	−	
27	1,020	27.8	97.2	130	27.8	78.5	608	0.84	−	−	0	0.0	−	−	−	
28	850	24.3	96.7	116	24.3	79.0	580	0.82	−	−	0	0.0	−	−	−	
29	871	26.6	96.7	127	26.6	79.1	665	0.92	−	−	0	0.0	−	−	−	
30	1,092	32.6	96.9	159	32.6	79.5	838	0.99	−	−	0	0.0	−	−	−	
31	1,373	40.2	97.1	193	40.2	79.2	1,043	1.04	−	−	0	0.0	−	−	−	
合計	34,091	953.7	−	4,477	953.4	−	22,661	−	−	−	57,333	−	0	0	−	
最大	1,930	51.6	97.4	232	51.6	80.4	1,190	1.04	−	−	4,336	9.1	−	−	−	
最小	850	22.3	96.4	105	22.3	77.3	547	0.71	−	−	0	0.0	−	−	−	
平均	1,100	30.8	97.2	144	30.8	78.7	731	0.87	−	−	2,867	5.5	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2026年 1月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	828	3.5	29.2	346.0	3.0	10.4	259.6	3.8	9.8	89	4.2	3.7	134	3.9	5.3	
2	810	3.4	27.6	334.0	2.8	9.4	256.5	3.7	9.6	85	3.9	3.3	135	3.9	5.3	
3	757	3.5	26.4	282.0	2.5	7.2	250.6	3.8	9.5	107	4.1	4.4	118	4.5	5.3	
4	731	3.7	27.0	256.0	3.4	8.6	237.7	3.9	9.2	96	4.0	3.8	141	3.8	5.4	
5	785	3.4	27.0	279.0	2.5	7.1	237.5	3.9	9.2	104	4.0	4.1	165	4.0	6.6	
6	793	3.4	27.0	315.0	2.6	8.1	238.4	3.8	9.1	98	4.1	4.0	141	4.1	5.8	
7	896	3.7	33.0	371.0	3.2	11.9	258.4	3.9	10.0	145	4.0	5.8	122	4.4	5.3	
8	946	3.7	35.2	349.0	3.5	12.2	276.0	4.0	11.1	142	4.0	5.7	180	3.5	6.2	
9	763	3.6	27.7	239.0	2.7	6.5	280.1	4.0	11.2	112	4.0	4.5	132	4.2	5.5	
10	767	3.6	27.8	236.0	2.6	6.2	245.3	4.0	9.8	133	3.9	5.2	153	4.3	6.6	
11	904	3.8	34.6	379.0	3.5	13.2	244.8	4.2	10.3	119	3.8	4.5	161	4.1	6.6	
12	929	3.8	34.9	425.0	3.3	13.8	243.9	4.0	9.8	104	4.2	4.4	155	4.4	6.9	
13	1003	3.4	34.3	417.0	2.8	11.6	277.0	4.0	11.1	127	3.8	4.8	183	3.7	6.8	
14	1013	3.4	33.9	381.0	2.4	9.2	317.2	4.0	12.6	117	3.9	4.5	198	3.8	7.6	
15	1211	3.7	44.2	593.0	3.2	19.2	356.1	3.9	13.9	127	4.0	5.1	135	4.5	6.0	
16	1434	3.8	53.8	652.0	3.5	22.5	385.8	3.9	15.0	179	4.0	7.2	217	4.2	9.1	
17	1543	3.0	46.9	854.0	2.3	19.6	342.6	3.9	13.2	154	3.9	6.0	193	4.2	8.1	
18	1691	3.1	51.7	1054.0	2.5	26.3	325.6	3.9	12.7	135	4.1	5.5	176	4.1	7.2	
19	1406	3.5	48.7	768.0	3.2	24.4	279.6	3.9	10.8	159	3.8	6.0	199	3.8	7.5	
20	1121	3.4	38.2	675.0	3.0	20.0	202.8	4.0	8.1	117	4.1	4.8	126	4.2	5.3	
21	804	3.2	25.7	357.0	2.1	7.5	154.5	4.1	6.3	121	3.9	4.8	171	4.2	7.1	
22	773	3.6	27.8	323.0	2.9	9.5	177.4	3.8	6.8	98	4.2	4.1	175	4.2	7.4	
23	790	3.3	26.4	341.0	2.5	8.4	164.0	4.0	6.6	126	3.9	4.9	159	4.1	6.5	
24	897	3.8	33.7	483.0	3.4	16.5	145.9	4.0	5.8	104	4.2	4.4	164	4.3	7.0	
25	872	3.4	29.4	485.0	2.9	14.2	97.6	3.8	3.7	140	3.8	5.4	150	4.1	6.1	
26	984	3.0	29.8	572.0	2.4	13.8	161.1	3.7	6.0	83	4.1	3.4	168	3.9	6.6	
27	889	3.3	29.0	421.0	2.5	10.6	222.4	3.6	8.1	106	3.8	4.0	140	4.5	6.3	
28	798	3.5	28.1	251.0	2.6	6.4	236.8	3.7	8.8	133	4.1	5.4	177	4.2	7.5	
29	771	3.7	28.9	241.0	3.0	7.1	223.8	4.0	8.9	128	4.1	5.2	178	4.3	7.7	
30	969	3.5	33.8	428.0	2.8	12.2	280.7	3.9	10.9	129	4.1	5.2	131	4.2	5.5	
31	1138	3.5	40.3	516.0	3.1	16.2	315.8	3.7	11.8	167	3.9	6.5	140	4.2	5.8	
合計	30016	−	1042.0	13623.0	−	390	7695.6	−	299.7	3,784	−	150.6	4913	−	201.9	
最大	1691	3.8	53.8	1054.0	3.5	26	385.8	4.2	15.0	179.37	4.2	7.2	217	4.5	9.1	
最小	731	3.0	25.7	236.0	2.1	6	97.6	3.6	3.7	82.97	3.8	3.3	118	3.5	5.3	
平均	968	3.5	34.0	439.5	2.9	13	248.2	3.9	9.7	122.10	4.0	4.9	158	4.1	6.5	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2026年 1月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	129.74	78.1	87.5	28.4	−	−	−	−	129.74	78.1	87.5	28.4	−	−	−	−	
2	125.38	78.2	87.5	27.3	−	−	−	−	125.38	78.2	87.5	27.3	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月
3	130.06	78.9	87.5	27.4	−	−	−	−	130.06	78.9	87.5	27.4	−	−	−	−	平均(average関数使用)にて
4	130.54	79.2	87.5	27.2	−	−	−	−	130.54	79.2	87.5	27.2	−	−	−	−	補完しています
5	121.16	79.2	86.1	25.2	−	−	−	−	121.16	79.2	86.1	25.2	−	−	−	−	
6	129.26	79.4	86.1	26.6	−	−	−	−	129.26	79.4	86.1	26.6	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日
7	131.06	79.1	86.5	27.4	−	−	−	−	131.06	79.1	86.5	27.4	−	−	−	−	は月平均(average関数使用)にて
8	130.46	79.1	86.8	27.3	−	−	−	−	130.46	79.1	86.8	27.3	−	−	−	−	データを補完しています
9	129.50	79.4	87.2	26.7	−	−	−	−	129.50	79.4	87.2	26.7	−	−	−	−	
10	130.14	80.4	87.5	25.5	−	−	−	−	130.14	80.4	87.5	25.5	−	−	−	−	
11	129.96	78.9	87.5	27.4	−	−	−	−	129.96	78.9	87.5	27.4	−	−	−	−	
12	129.96	78.6	87.5	27.8	−	−	−	−	129.96	78.6	87.5	27.8	−	−	−	−	
13	130.80	78.4	87.3	28.2	−	−	−	−	130.80	78.4	87.3	28.2	−	−	−	−	
14	130.69	79.1	86.4	27.3	−	−	−	−	130.69	79.1	86.4	27.3	−	−	−	−	
15	180.50	78.3	86.8	39.2	48.69	78.3	86.8	10.6	131.81	78.3	86.8	28.6	−	−	−	−	
16	217.66	79.0	86.8	45.6	87.10	79.0	86.8	18.3	130.56	79.0	86.8	27.4	−	−	−	−	
17	224.61	78.6	87.5	48.0	95.77	78.6	87.5	20.5	128.84	78.6	87.5	27.5	−	−	−	−	
18	225.42	77.8	87.5	50.1	95.59	77.8	87.5	21.2	129.83	77.8	87.5	28.9	−	−	−	−	
19	246.90	78.4	87.8	53.4	115.43	78.4	87.8	24.9	131.47	78.4	87.8	28.4	−	−	−	−	
20	140.92	79.0	86.2	29.6	129.81	79.0	86.2	27.2	11.11	79.0	86.2	2.3	−	−	−	−	
21	100.44	77.3	89.3	22.8	100.44	77.3	89.3	22.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	110.86	78.8	88.7	23.5	110.86	78.8	88.7	23.5	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	115.90	77.7	88.4	25.8	115.90	77.7	88.4	25.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	128.54	77.8	87.5	28.6	128.54	77.8	87.5	28.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	128.94	78.2	87.5	28.1	128.94	78.2	87.5	28.1	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	127.26	77.6	89.3	28.5	127.26	77.6	89.3	28.5	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	130.32	78.5	88.9	28.0	130.32	78.5	88.9	28.0	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	117.28	79.0	87.9	24.6	117.28	79.0	87.9	24.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	121.62	79.1	87.7	25.5	121.62	79.1	87.7	25.5	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	129.57	79.5	87.7	26.5	129.57	79.5	87.7	26.5	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	185.47	79.2	87.5	38.6	126.94	79.2	87.5	26.4	58.53	79.2	87.5	12.2	−	−	−	−	
合計	4440.92	−	−	946	1910.06	−	−	411.0	2,530.86	−	−	534.9	0.00	−	−	0.0	
最大	246.90	80.4	89.3	53.4	130.32	79.5	89.3	28.6	131.81	80.4	87.8	28.9	−	−	−	−	
最小	100.44	77.3	86.1	22.8	48.69	77.3	86.2	10.6	11.11	77.8	86.1	2.3	−	−	−	−	
平均	143.00	78.7	87.4	30.5	112.36	78.5	87.9	24.0	120.52	78.9	87.1	25.5	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、珪砂補給量)

2026年 1月度　No.5-10

日	重油消費量				珪砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	t	t	t	t	t	t	t	
1	−	1,274	−	1,274	−	−	−	0	
2	−	1,514	−	1,514	−	−	−	0	
3	−	1,656	−	1,656	−	−	−	0	
4	−	1,985	−	1,985	−	−	−	0	
5	−	1,866	−	1,866	−	−	−	0	
6	−	1,787	−	1,787	−	−	−	0	
7	−	1,511	−	1,511	−	−	−	0	
8	−	1,773	−	1,773	−	−	−	0	
9	−	1,741	−	1,741	−	−	−	0	
10	−	2,288	−	2,288	−	−	−	0	
11	−	1,754	−	1,754	−	−	−	0	
12	−	656	−	656	−	−	−	0	
13	−	626	−	626	−	−	−	0	
14	1,364	1,182	−	2,546	−	−	−	0	
15	3,207	1,306	−	4,513	−	−	−	0	
16	1,653	1,361	−	3,014	−	−	−	0	
17	1,371	940	−	2,311	−	−	−	0	
18	526	318	−	844	−	−	−	0	
19	649	579	−	1,228	−	−	−	0	
20	2,143	136	−	2,279	4	−	−	4	
21	664	−	−	664	−	−	−	0	
22	1,009	−	−	1,009	4	−	−	4	
23	735	−	−	735	−	−	−	0	
24	1,246	−	−	1,246	−	−	−	0	
25	1,069	−	−	1,069	−	−	−	0	
26	694	−	−	694	4	−	−	4	
27	1,631	−	−	1,631	−	−	−	0	
28	1,760	−	−	1,760	−	−	−	0	
29	2,280	−	−	2,280	4	−	−	4	
30	2,377	1,307	−	3,684	−	−	−	0	
31	1,653	4,134	−	5,787	−	−	−	0	
合計	26,031	31,694	0	57,725	16	0	0	16	
最大	3,207	4,134	−	5,787	4	−	−	4	
最小	526	136	−	626	4	−	−	0	
平均	1,446	1,441	−	1,862	4	−	−	1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2026年 2月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量		流入下水量	放流水量						降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
							簡易処理水量			放流水量							
			（合流）	雨水排水量		（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	mm	㎥	㎥	㎥	㎥	
1	晴	7.0	172,835	0	172,835	173,896	0	0	0	134,018	39,878	0.0	47,180	220,015	159,185	60,830	
2	晴	8.0	170,112	0	170,112	170,736	0	0	0	132,583	38,153	0.0	50,224	215,244	157,074	58,170	
3	晴	5.0	165,042	0	165,042	165,667	0	0	0	124,194	41,473	0.0	50,200	210,181	148,931	61,250	
4	晴	8.0	174,115	0	174,115	174,772	0	0	0	132,319	42,453	0.0	48,649	217,622	154,532	63,090	
5	晴	6.0	168,573	0	168,573	169,134	0	0	0	127,770	41,364	0.0	46,708	210,182	148,452	61,730	
6	晴	7.0	166,549	0	166,549	167,515	0	0	0	124,739	42,776	0.0	45,910	207,399	144,629	62,770	
7	曇時々晴	7.0	159,266	0	159,266	160,395	0	0	0	120,164	40,231	0.0	45,368	199,605	139,165	60,440	
8	曇時々雨	6.0	191,416	0	191,416	192,528	0	16,910	16,910	129,075	46,543	1.0	51,317	220,683	150,633	70,050	
9	晴	4.0	169,227	0	169,227	170,265	0	0	0	129,539	40,726	0.0	45,079	209,443	148,073	61,370	
10	晴時々曇	2.0	173,950	0	173,950	174,459	0	0	0	131,880	42,579	0.0	48,910	217,944	153,304	64,640	
11	曇時々雨	7.0	419,636	0	419,636	420,676	103,807	116,390	220,197	150,057	50,422	16.0	52,812	247,186	170,296	76,890	
12	晴	9.0	184,080	0	184,080	185,159	0	0	0	145,029	40,130	0.0	51,202	229,162	164,362	64,800	
13	晴	9.0	174,219	0	174,219	175,289	0	0	0	131,404	43,885	0.0	49,815	218,703	151,743	66,960	
14	晴	10.0	164,016	0	164,016	165,036	0	0	0	122,106	42,930	0.0	48,144	207,088	142,618	64,470	
15	曇時々晴	14.0	165,221	0	165,221	166,266	0	0	0	126,852	39,414	0.0	47,552	207,576	145,686	61,890	
16	晴時々曇	11.0	168,918	0	168,918	169,995	0	0	0	132,864	37,131	0.0	48,927	212,769	154,699	58,070	
17	晴	6.0	164,664	0	164,664	165,255	0	0	0	125,077	40,178	0.0	51,775	211,409	149,559	61,850	
18	晴	5.0	169,087	0	169,087	170,081	0	0	0	127,744	42,337	0.0	53,782	217,826	153,456	64,370	
19	晴	7.0	164,131	0	164,131	165,165	0	0	0	120,799	44,366	0.0	56,449	215,421	148,611	66,810	
20	曇時々晴	4.0	166,217	0	166,217	167,102	0	0	0	123,191	43,911	0.0	55,290	216,337	151,537	64,800	
21	晴	7.0	157,727	0	157,727	158,732	0	0	0	116,304	42,428	0.0	51,647	204,227	141,267	62,960	
22	晴時々曇	13.0	161,547	0	161,547	162,500	0	0	0	122,566	39,934	0.0	51,429	207,848	147,848	60,000	
23	晴時々曇	14.0	159,093	0	159,093	160,071	0	0	0	120,874	39,197	0.0	47,736	201,722	142,252	59,470	
24	晴時々曇	10.0	161,619	0	161,619	162,642	0	0	0	120,252	42,390	0.0	46,317	202,890	139,870	63,020	
25	曇時々雨	13.0	242,593	0	242,593	243,680	34,761	31,230	65,991	131,504	46,185	4.5	49,847	221,389	150,829	70,560	
26	曇	13.0	166,007	0	166,007	167,120	0	0	0	127,172	39,948	0.0	47,464	208,016	146,276	61,740	
27	曇時々雨	15.0	181,803	0	181,803	182,871	0	0	0	138,617	44,254	1.5	50,269	227,001	158,321	68,680	
28	曇	13.0	173,707	0	173,707	174,818	0	0	0	131,716	43,102	0.0	47,932	216,501	151,881	64,620	
合計	－	－	5,055,370	0	5,055,370	5,081,825	138,568	164,530	303,098	3,600,409	1,178,318	23.0	1,387,934	6,001,389	4,215,089	1,786,300	
最大	－	15.0	419,636	－	419,636	420,676	103,807	116,390	220,197	150,057	50,422	16.0	56,449	247,186	170,296	76,890	
最小	－	2.0	157,727	－	157,727	158,732	34,761	16,910	16,910	116,304	37,131	1.0	45,079	199,605	139,165	58,070	
平均	－	8.6	180,549	－	180,549	181,494	69,284	54,843	101,033	128,586	42,083	5.8	49,569	214,335	150,539	63,796	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2026年 2月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水)使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	45,470	89	510	7,017	6,766	1,431	−	−	−	0	0.00	1,288	1.15	308	0.93
2	45,430	89	510	6,468	6,683	1,419	−	−	−	0	0.00	1,174	1.06	342	1.08
3	45,520	89	510	6,694	6,732	864	−	−	−	0	0.00	1,231	1.19	285	0.82
4	45,550	89	510	5,294	6,699	1,427	−	−	−	0	0.00	1,060	0.96	301	0.85
5	45,510	89	510	7,272	6,670	1,435	−	−	−	0	0.00	1,174	1.10	342	0.99
6	45,280	89	510	6,974	6,801	283	−	−	−	0	0.00	889	0.86	342	0.96
7	44,840	88	510	6,971	6,664	1,424	−	−	−	66	0.18	958	0.96	310	0.92
8	54,290	106	510	8,211	6,711	2,009	−	−	−	0	0.00	901	0.84	422	0.80
9	44,860	88	510	4,992	6,664	1,139	−	−	−	0	0.00	764	0.71	331	0.98
10	47,530	93	510	6,728	6,683	1,439	−	−	−	0	0.00	741	0.67	296	0.83
11	68,760	135	510	5,974	6,645	2,585	−	−	−	0	0.00	855	0.40	422	0.30
12	44,880	88	510	3,685	7,638	2,010	−	−	−	0	0.00	821	0.68	319	0.95
13	44,900	88	510	5,415	6,782	1,149	−	−	−	0	0.00	730	0.67	342	0.94
14	45,240	89	510	9,718	6,703	862	−	−	−	57	0.15	832	0.82	467	1.31
15	45,600	89	510	7,319	6,733	1,987	−	−	−	44	0.12	889	0.84	355	1.08
16	45,560	89	510	5,986	6,747	861	−	−	−	24	0.06	764	0.69	318	1.03
17	45,610	89	510	6,742	6,690	1,440	−	−	−	0	0.00	581	0.56	353	1.05
18	45,650	90	510	6,036	6,762	1,136	−	−	−	36	0.09	752	0.71	295	0.84
19	45,720	90	510	7,577	6,847	1,446	−	−	−	0	0.00	1,060	1.05	365	0.99
20	45,710	90	510	7,777	6,757	857	−	−	−	0	0.00	1,140	1.11	296	0.81
21	45,620	89	510	7,643	6,693	1,153	−	−	−	0	0.00	935	0.96	342	0.97
22	46,860	92	510	6,871	6,673	852	−	−	−	0	0.00	1,026	1.00	342	1.03
23	47,800	94	510	6,774	6,678	1,158	−	−	−	0	0.00	1,060	1.05	331	1.01
24	45,580	89	510	7,491	6,699	569	−	−	−	0	0.00	707	0.71	285	0.81
25	65,360	128	510	6,813	6,685	2,879	−	−	−	0	0.00	1,277	0.92	342	0.53
26	45,540	89	510	6,930	6,681	1,157	−	−	−	0	0.00	707	0.67	308	0.93
27	54,840	108	510	6,342	6,679	2,015	−	−	−	0	0.00	1,003	0.87	342	0.93
28	52,840	104	510	7,987	6,708	1,442	−	−	−	0	0.00	1,049	0.96	319	0.89
合計	1,346,350	2,640	−	189,701	188,873	38,428	−	−	−	227	−	26,368	−	9,422	−
最大	68,760	135	510	9,718	7,638	2,879	−	−	−	66	0.18	1,288	1.19	467	1.31
最小	44,840	88	510	3,685	6,645	283	−	−	−	24	0.06	581	0.40	285	0.30
平均	48,084	94	510	6,775	6,745	1,372	−	−	−	45	0.02	942	0.85	337	0.84

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2026年 2月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計	備考
	A系	B系	C系	D系	E系							
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	
1	43,650	63,212	52,323	30,790	30,040	159,185	60,830	220,015	0	0	0	
2	44,360	61,718	50,996	29,470	28,700	157,074	58,170	215,244	0	0	0	
3	40,270	60,796	47,865	30,970	30,280	148,931	61,250	210,181	0	0	0	
4	43,840	64,732	45,960	31,840	31,250	154,532	63,090	217,622	0	0	0	
5	43,750	61,761	42,941	31,150	30,580	148,452	61,730	210,182	0	0	0	
6	40,020	61,680	42,929	31,590	31,180	144,629	62,770	207,399	0	0	0	
7	39,530	58,746	40,889	30,540	29,900	139,165	60,440	199,605	0	0	0	
8	43,830	62,924	43,879	35,370	34,680	150,633	70,050	220,683	0	16,910	16,910	
9	42,500	62,216	43,357	31,290	30,080	148,073	61,370	209,443	0	0	0	
10	44,740	63,965	44,599	32,920	31,720	153,304	64,640	217,944	0	0	0	
11	53,550	68,726	48,020	38,720	38,170	170,296	76,890	247,186	103,807	116,390	220,197	
12	47,210	69,739	47,413	32,560	32,240	164,362	64,800	229,162	0	0	0	
13	42,990	63,879	44,874	33,570	33,390	151,743	66,960	218,703	0	0	0	
14	40,330	59,352	42,936	32,400	32,070	142,618	64,470	207,088	0	0	0	
15	43,830	59,805	42,051	31,050	30,840	145,686	61,890	207,576	0	0	0	
16	44,410	65,380	44,909	29,220	28,850	154,699	58,070	212,769	0	0	0	
17	42,950	64,354	42,255	31,350	30,500	149,559	61,850	211,409	0	0	0	
18	44,550	65,792	43,114	32,590	31,780	153,456	64,370	217,826	0	0	0	
19	42,960	63,878	41,773	33,870	32,940	148,611	66,810	215,421	0	0	0	
20	43,500	65,614	42,423	32,810	31,990	151,537	64,800	216,337	0	0	0	
21	43,000	57,955	40,312	31,910	31,050	141,267	62,960	204,227	0	0	0	
22	42,550	62,054	43,244	30,370	29,630	147,848	60,000	207,848	0	0	0	
23	40,690	59,853	41,709	30,130	29,340	142,252	59,470	201,722	0	0	0	
24	40,590	58,543	40,737	31,850	31,170	139,870	63,020	202,890	0	0	0	
25	46,260	61,772	42,797	35,300	35,260	150,829	70,560	221,389	34,761	31,230	65,991	
26	42,430	61,304	42,542	31,060	30,680	146,276	61,740	208,016	0	0	0	
27	46,120	66,260	45,941	34,420	34,260	158,321	68,680	227,001	0	0	0	
28	45,290	62,937	43,654	32,480	32,140	151,881	64,620	216,501	0	0	0	
合計	1,219,700	1,758,947	1,236,442	901,590	884,710	4,215,089	1,786,300	6,001,389	138,568	164,530	303,098	
最大	53,550	69,739	52,323	38,720	38,170	170,296	76,890	247,186	103,807	116,390	220,197	
最小	39,530	57,955	40,312	29,220	28,700	139,165	58,070	199,605	34,761	16,910	16,910	
平均	43,561	62,820	44,159	32,200	31,597	150,539	63,796	214,335	69,284	54,843	101,033	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2026年 2月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	948	1,041	203	2,192	135.6	162.4	31.7	329.7	5.4	5.9	1.2	12.5	0.59	3.8
2	1,012	733	392	2,137	152.6	121.4	64.6	338.6	6.2	4.5	2.4	13.1	0.63	3.9
3	829	864	575	2,268	122.0	137.0	97.0	356.1	4.9	5.1	3.4	13.4	0.62	3.8
4	729	805	493	2,027	116.3	138.8	89.2	344.3	4.6	5.1	3.1	12.8	0.66	3.7
5	909	773	595	2,277	143.7	136.5	102.8	382.9	5.7	4.9	3.8	14.4	0.66	3.8
6	435	685	377	1,497	72.0	123.2	62.9	258.1	2.9	4.5	2.5	9.9	0.68	3.8
7	762	477	874	2,113	116.1	77.1	142.8	336.0	4.6	2.9	5.3	12.8	0.63	3.8
8	937	781	303	2,021	136.6	130.8	47.3	314.7	5.5	4.6	1.8	11.9	0.61	3.8
9	789	807	308	1,904	116.9	127.7	48.7	293.4	4.5	4.6	1.8	10.9	0.59	3.7
10	859	816	54	1,729	117.5	120.4	8.5	246.5	4.7	4.5	0.3	9.5	0.58	3.9
11	554	377	517	1,448	78.1	61.6	80.8	220.5	3.2	2.2	3.0	8.4	0.60	3.8
12	739	655	62	1,456	117.2	111.0	11.0	239.3	4.6	4.1	0.4	9.1	0.65	3.8
13	582	652	317	1,551	87.7	109.7	55.4	252.8	3.7	4.1	2.0	9.8	0.65	3.9
14	434	509	518	1,461	68.1	87.0	92.4	247.5	2.8	3.3	3.3	9.4	0.66	3.8
15	473	772	295	1,540	77.1	128.6	48.3	253.9	3.0	4.9	1.9	9.8	0.67	3.9
16	576	867	96	1,539	92.9	149.4	17.8	260.1	3.7	5.6	0.6	9.9	0.67	3.8
17	314	882	241	1,437	54.8	149.8	44.4	249.0	2.0	5.7	1.6	9.3	0.67	3.7
18	1,103	1,039	163	2,305	179.7	174.3	28.7	382.6	7.1	6.7	1.0	14.8	0.67	3.9
19	895	1,079	826	2,800	134.8	175.1	133.7	443.6	5.5	6.7	5.1	17.3	0.64	3.9
20	1,007	1,041	734	2,782	142.1	162.4	120.1	424.6	6.0	6.3	4.4	16.7	0.63	3.9
21	479	1,024	904	2,407	75.9	172.0	162.7	410.7	3.1	6.6	5.8	15.5	0.67	3.8
22	840	725	633	2,198	120.4	114.3	102.9	337.6	5.0	4.3	3.8	13.1	0.62	3.9
23	576	806	594	1,976	78.3	116.8	90.7	285.8	3.3	4.6	3.4	11.3	0.60	4.0
24	475	624	434	1,533	67.4	92.4	64.6	224.3	2.7	3.6	2.5	8.8	0.60	3.9
25	554	432	387	1,373	79.1	63.9	57.4	200.4	3.1	2.5	2.2	7.8	0.59	3.9
26	432	433	434	1,299	63.4	72.4	75.0	210.8	2.7	2.7	2.7	8.1	0.64	3.8
27	772	511	313	1,596	117.9	77.4	51.3	246.6	4.6	3.0	1.9	9.5	0.62	3.9
28	406	836	394	1,636	69.0	147.5	69.3	285.8	2.6	5.4	2.6	10.6	0.67	3.7
合計	19,420	21,046	12,036	52,502	2,933.3	3,441.0	2,002.1	8,376.4	117.7	128.9	73.8	320.4	-	-
最大	1,103	1,079	904	2,800	179.7	175.1	162.7	443.6	7.1	6.7	5.8	17.3	0.68	4.0
最小	314	377	54	1,299	54.8	61.6	8.5	200.4	2.0	2.2	0.3	7.8	0.58	3.7
平均	694	752	430	1,875	104.8	122.9	71.5	299.2	4.2	4.6	2.6	11.4	0.64	3.8

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2026年 2月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	95.7	95.7	95.7	19.16	21.17	4.84	45.17	0.34	0.34	0.40	0.35	962.0	2.9	28.2
2	96.0	96.0	96.0	19.23	14.49	8.58	42.30	0.30	0.31	0.35	0.31	1,106.0	2.6	29.3
3	95.9	95.9	96.0	14.85	16.27	10.93	42.04	0.29	0.30	0.31	0.30	943.0	2.7	25.7
4	96.2	96.2	96.3	13.37	15.25	9.80	38.42	0.28	0.29	0.30	0.29	385.0	2.7	10.5
5	96.2	96.2	96.2	17.48	16.02	11.39	44.89	0.29	0.32	0.29	0.30	319.0	2.6	8.4
6	96.3	96.4	96.3	9.41	13.93	7.50	30.85	0.32	0.30	0.29	0.30	280.0	3.2	8.9
7	96.0	96.0	96.0	14.50	9.41	17.18	41.09	0.30	0.31	0.31	0.31	190.0	2.8	5.3
8	95.8	95.9	95.9	18.55	16.34	5.90	40.79	0.32	0.34	0.32	0.33	272.0	2.9	7.9
9	95.7	95.8	95.8	13.77	14.31	6.34	34.42	0.29	0.30	0.35	0.30	328.0	3.1	10.3
10	95.5	95.6	95.6	16.52	15.10	1.03	32.65	0.33	0.32	0.33	0.33	419.0	3.1	13.0
11	95.7	95.8	95.8	10.14	7.04	9.25	26.43	0.30	0.31	0.30	0.30	340.0	2.4	8.3
12	96.1	96.2	96.2	12.84	12.50	1.20	26.54	0.27	0.29	0.30	0.28	214.0	4.4	9.4
13	96.1	96.2	96.2	10.58	12.42	6.05	29.05	0.28	0.29	0.29	0.29	118.0	3.9	4.6
14	97.4	97.5	97.5	7.45	9.04	9.14	25.63	0.26	0.27	0.27	0.27	259.0	3.3	8.6
15	96.2	96.2	96.2	7.94	14.01	5.35	27.30	0.25	0.27	0.27	0.27	259.0	3.1	8.2
16	96.3	96.3	96.4	10.26	15.75	1.58	27.59	0.26	0.27	0.24	0.27	196.0	3.2	6.3
17	96.3	96.3	96.3	6.36	18.12	5.56	30.04	0.30	0.31	0.34	0.31	580.0	3.1	17.8
18	96.2	96.3	96.3	21.79	20.90	3.32	46.01	0.30	0.30	0.30	0.30	929.0	2.8	26.2
19	96.0	96.1	96.1	17.80	19.97	17.27	55.04	0.31	0.29	0.33	0.31	812.0	3.0	24.0
20	95.9	96.0	96.0	18.49	18.88	14.55	51.92	0.29	0.29	0.32	0.30	1,013.0	3.0	30.5
21	96.2	96.2	96.3	8.09	19.55	17.84	45.48	0.25	0.29	0.30	0.28	1,015.0	3.1	31.1
22	95.9	95.9	96.0	16.04	13.01	13.68	42.73	0.31	0.29	0.35	0.31	631.0	3.0	18.6
23	95.7	95.7	95.7	9.68	13.52	11.41	34.61	0.28	0.28	0.32	0.29	203.0	2.3	4.8
24	95.7	95.7	95.7	8.07	11.06	8.13	27.26	0.28	0.30	0.31	0.30	251.0	2.9	7.2
25	95.7	95.7	95.7	8.95	7.25	6.94	23.15	0.27	0.28	0.30	0.28	394.0	3.3	12.8
26	96.0	96.1	96.1	9.63	7.66	10.50	27.79	0.35	0.28	0.38	0.33	406.0	3.4	13.8
27	95.9	95.9	96.0	11.68	9.57	5.49	26.75	0.24	0.30	0.28	0.27	340.0	3.0	10.2
28	96.3	96.3	96.3	7.70	16.13	7.95	31.77	0.28	0.29	0.30	0.29	321.0	2.9	9.3
合計	−	−	−	360.32	398.68	238.70	997.69	−	−	−	−	13,485.0	−	399.2
最大	97.40	97.50	97.50	21.79	21.17	17.84	55.04	0.35	0.34	0.40	0.35	1,106.0	4.4	31.1
最小	95.50	95.60	95.60	6.36	7.04	1.03	23.15	0.24	0.27	0.24	0.27	118.0	2.3	4.6
平均	95.8	96.1	96.4	12.87	14.24	8.52	35.63	0.29	0.30	0.31	0.30	481.6	3.0	14.3

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（第2処理場遠心）

2026年 2月度　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	－	99	648	747	－	15.6	85.6	101.2	－	0.6	3.6	4.2	0.65	4.1
2	－	683	335	1,018	－	90.3	41.8	132.0	－	3.7	1.8	5.5	0.62	4.1
3	－	380	102	482	－	53.1	13.5	66.5	－	2.2	0.6	2.7	0.65	4.1
4	－	161	213	374	－	24.1	30.2	54.3	－	1.0	1.3	2.3	0.69	4.2
5	－	159	286	445	－	25.4	43.4	68.7	－	1.0	1.8	2.9	0.73	4.2
6	－	111	383	494	－	17.7	58.1	75.8	－	0.7	2.4	3.2	0.73	4.2
7	－	306	－	306	－	48.8	－	48.8	－	2.0	－	2.0	0.73	4.1
8	－	－	292	292	－	－	46.4	46.4	－	－	1.9	1.9	0.76	4.2
9	－	359	122	481	－	64.4	20.3	84.7	－	2.5	0.9	3.4	0.79	4.0
10	－	339	292	631	－	62.6	50.0	112.6	－	2.4	2.1	4.5	0.81	4.0
11	－	595	148	743	－	108.3	25.0	133.3	－	4.2	1.0	5.3	0.80	4.0
12	－	503	342	845	－	95.6	60.2	155.8	－	3.7	2.5	6.3	0.83	4.0
13	－	255	904	1,159	－	46.8	153.6	200.4	－	1.8	6.5	8.3	0.81	4.1
14	－	749	351	1,100	－	130.4	56.6	187.1	－	5.1	2.4	7.5	0.77	4.0
15	－	623	531	1,154	－	96.0	81.8	177.8	－	4.0	3.4	7.5	0.74	4.2
16	－	413	738	1,151	－	63.2	101.5	164.7	－	2.5	4.3	6.7	0.69	4.1
17	－	608	220	828	－	94.6	30.8	125.5	－	3.7	1.3	5.0	0.70	4.0
18	－	335	818	1,153	－	51.3	112.6	163.8	－	2.0	4.7	6.7	0.69	4.1
19	－	924	117	1,041	－	141.4	16.1	157.5	－	5.5	0.7	6.2	0.69	3.9
20	－	17	769	786	－	2.7	112.8	115.5	－	0.1	4.7	4.8	0.71	4.2
21	－	509	284	793	－	79.6	41.7	121.3	－	3.2	1.7	4.9	0.71	4.1
22	－	393	542	935	－	59.5	76.9	136.3	－	2.4	3.2	5.6	0.69	4.1
23	－	561	401	962	－	82.0	54.9	136.9	－	3.3	2.3	5.6	0.67	4.1
24	－	166	579	745	－	25.5	83.5	109.1	－	1.0	3.5	4.5	0.70	4.2
25	－	234	－	234	－	39.2	－	39.2	－	1.5	－	1.5	0.72	3.8
26	－	332	204	536	－	59.2	31.5	90.7	－	2.3	1.3	3.5	0.76	3.9
27	－	370	364	734	－	65.0	55.3	120.3	－	2.5	2.3	4.7	0.75	3.9
28	－	307	603	910	－	53.1	90.1	143.2	－	2.0	3.7	5.7	0.74	4.0
合計	0	10,491	10,588	21,079	0.0	1,695.4	1,573.9	3,269.3	0.0	66.9	65.9	132.9	－	－
最大	0	924	904	1,159	0.0	141.4	153.6	200.4	0.0	5.5	6.5	8.3	0.83	4.2
最小	0	17	102	234	0.0	2.7	13.5	39.2	0.0	0.1	0.6	1.5	0.62	3.8
平均	－	389	407	753	－	62.8	60.5	116.8	－	2.5	2.5	4.7	0.72	4.1

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(第2処理場遠心、重力濃縮)

2026年 2月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	−	92.2	85.3	−	−	−	
2	−	87.4	84.5	−	−	−	
3	−	88.1	85.3	−	−	−	
4	−	88.9	86.3	−	−	−	
5	−	89.6	87.2	−	−	−	
6	−	89.6	87.2	−	−	−	
7	−	89.6	−	−	−	−	
8	−	−	87.8	−	−	−	
9	−	88.6	88.4	−	−	−	
10	−	88.9	88.7	−	−	−	
11	−	88.8	88.6	−	−	−	
12	−	89.3	89.1	−	−	−	
13	−	88.8	88.7	−	−	−	
14	−	88.2	88.0	−	−	−	
15	−	87.4	87.4	−	−	−	
16	−	86.5	83.8	−	−	−	
17	−	86.7	84.0	−	−	−	
18	−	86.5	83.8	−	−	−	
19	−	86.5	83.8	−	−	−	
20	−	88.1	86.8	−	−	−	
21	−	88.1	86.8	−	−	−	
22	−	87.7	86.3	−	−	−	
23	−	87.3	85.8	−	−	−	
24	−	87.9	86.6	−	−	−	
25	−	88.4	−	−	−	−	
26	−	89.2	83.3	−	−	−	
27	−	89.0	83.0	−	−	−	
28	−	88.8	82.8	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	
最大	−	92.2	89.1	−	−	−	
最小	−	86.5	82.8	−	−	−	
平均	0.0	88.0	86.1	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2026年 2月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	1,856	51.8	97.2	236	51.7	78.1	0	0.0	−	−	1,224.5	0.95	
2	1,978	52.6	97.3	228	51.1	77.6	0	0.0	−	−	1,183.5	0.90	
3	1,695	47.0	97.2	188	41.2	78.2	0	0.0	−	−	873.5	0.74	
4	993	31.2	96.9	125	27.2	78.2	0	0.0	−	−	515.5	0.66	
5	960	30.8	96.8	133	26.9	79.8	0	0.0	−	−	597.0	0.78	
6	905	29.8	96.7	122	25.6	78.9	0	0.0	−	−	645.5	0.87	
7	915	27.9	97.0	128	27.0	78.9	0	0.0	−	−	614.0	0.88	
8	885	30.2	96.6	132	26.0	80.2	87	0.3	−	−	653.5	0.87	
9	847	32.4	96.2	129	26.4	79.5	0	0.0	−	−	642.0	0.79	
10	930	31.0	96.7	125	27.2	78.2	0	0.0	−	−	690.5	0.89	
11	1,011	30.8	97.0	137	29.5	78.5	58	0.2	−	−	729.0	0.95	
12	877	33.0	96.2	128	28.5	77.7	0	0.0	−	−	635.5	0.77	
13	848	30.6	96.4	125	26.8	78.7	508	1.7	−	−	635.5	0.83	
14	976	33.5	96.6	148	31.3	78.8	2,320	6.9	−	−	742.0	0.89	
15	1,008	33.1	96.7	150	32.0	78.6	2,523	7.6	−	−	792.0	0.96	
16	922	28.6	96.9	136	28.5	79.0	2,262	7.9	−	−	743.5	1.04	
17	1,259	36.7	97.1	175	36.6	79.1	3,132	8.5	−	−	954.0	1.04	
18	1,899	53.7	97.2	235	53.6	77.2	4,046	7.5	−	−	1,126.0	0.84	
19	1,805	53.8	97.0	233	50.6	78.3	3,205	6.0	−	−	831.5	0.62	
20	1,942	58.0	97.0	249	55.6	77.7	3,466	6.0	−	−	1,013.5	0.70	
21	1,993	58.2	97.1	254	56.9	77.6	3,654	6.3	−	−	1,071.0	0.74	
22	1,693	43.3	97.4	201	43.0	78.6	3,205	7.4	−	−	943.0	0.87	
23	920	28.1	96.9	132	25.2	80.9	2,088	7.4	−	−	643.5	0.92	
24	875	27.2	96.9	127	26.4	79.3	2,030	7.5	−	−	691.5	1.02	
25	955	31.1	96.7	125	28.7	77.1	2,059	6.6	−	−	731.0	0.94	
26	980	35.3	96.4	130	31.0	76.2	2,088	5.9	−	−	643.0	0.73	
27	940	33.2	96.5	131	29.4	77.6	2,001	6.0	−	−	555.0	0.67	
28	917	34.6	96.2	132	28.0	78.7	2,016	5.8	−	−	555.5	0.64	
合計	33,784	1,047.5	−	4,493	971.8	−	40,745	−	0	−	21,675.5	−	
最大	1,993	58.2	97.4	254	56.9	80.9	4,046	8.5	−	0.0	1,224.5	1.04	
最小	847	27.2	96.2	122	25.2	76.2	0	0.0	−	0.0	515.5	0.62	
平均	1,207	37.4	96.9	160	34.7	78.4	2,264	3.9	−	−	774.1	0.83	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水A系)

2026年 2月度　No.2-6

日	A系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m³	t	%	m³	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	779	21.7	97.2	99	21.7	78.1	0	0.0	−	−	533.0	0.98	
2	892	23.7	97.3	103	23.1	77.6	0	0.0	−	−	550.5	0.93	
3	848	23.5	97.2	94	20.6	78.2	0	0.0	−	−	462.0	0.79	
4	460	14.5	96.9	58	12.6	78.2	0	0.0	−	−	245.0	0.68	
5	453	14.5	96.8	63	12.7	79.8	0	0.0	−	−	284.0	0.78	
6	472	15.5	96.7	63	13.4	78.9	0	0.0	−	−	338.5	0.87	
7	445	13.6	97.0	62	13.1	78.9	0	0.0	−	−	300.5	0.89	
8	442	15.1	96.6	66	13.0	80.2	0	0.0	−	−	332.0	0.88	
9	422	16.1	96.2	64	13.2	79.5	0	0.0	−	−	337.0	0.84	
10	415	13.8	96.7	56	12.1	78.2	0	0.0	−	−	324.0	0.94	
11	446	13.6	97.0	60	13.0	78.5	0	0.0	−	−	333.5	0.98	
12	559	21.0	96.2	81	18.2	77.7	0	0.0	−	−	421.5	0.80	
13	632	22.8	96.4	94	19.9	78.7	305	1.3	−	−	484.5	0.85	
14	514	17.6	96.6	78	16.5	78.8	1,204	6.8	−	−	396.0	0.90	
15	411	13.5	96.7	61	13.0	78.6	1,059	7.8	−	−	323.5	0.96	
16	252	7.8	96.9	37	7.8	79.0	653	8.3	−	−	205.5	1.05	
17	430	12.5	97.1	60	12.5	79.1	1,102	8.8	−	−	327.5	1.05	
18	654	18.5	97.2	81	18.4	77.2	1,378	7.4	−	−	370.5	0.80	
19	608	18.1	97.0	79	17.0	78.3	1,044	5.8	−	−	286.5	0.63	
20	710	21.2	97.0	91	20.3	77.7	1,305	6.2	−	−	387.5	0.73	
21	765	22.3	97.1	97	21.9	77.6	1,494	6.7	−	−	428.0	0.77	
22	724	18.5	97.4	86	18.4	78.6	1,479	8.0	−	−	421.0	0.91	
23	391	11.9	97.0	56	10.7	80.9	899	7.5	−	−	283.5	0.95	
24	240	7.5	96.9	35	7.2	79.3	537	7.2	−	−	182.5	0.98	
25	308	10.0	96.7	40	9.3	77.1	638	6.4	−	−	235.5	0.94	
26	417	15.0	96.4	55	13.2	76.2	885	5.9	−	−	279.5	0.74	
27	468	16.5	96.5	65	14.6	77.6	986	6.0	−	−	276.5	0.67	
28	460	17.4	96.2	66	14.0	78.7	1,001	5.8	−	−	282.0	0.65	
合計	14,617	458.0	−	1,951	421.5	−	15,965	−	0	−	9,631.5	−	
最大	892	23.7	97.4	103	23.1	80.9	1,494	8.8	−	−	550.5	1.05	
最小	240	7.5	96.2	35	7.2	76.2	0	0.0	−	−	182.5	0.63	
平均	522	16.4	96.9	70	15.1	78.4	570	3.5	−	−	344.0	0.84	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2026年 2月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	1,077	30.1	97.2	137	30.0	78.1	−	−	−	−	691.5	0.92	
2	1,086	28.9	97.3	125	28.1	77.6	−	−	−	−	633.0	0.88	
3	847	23.5	97.2	94	20.6	78.2	−	−	−	−	411.5	0.70	
4	533	16.8	96.9	67	14.6	78.2	−	−	−	−	270.5	0.65	
5	507	16.3	96.8	70	14.2	79.8	−	−	−	−	313.0	0.77	
6	433	14.3	96.7	58	12.3	78.9	−	−	−	−	307.0	0.86	
7	470	14.3	97.0	66	13.9	78.9	−	−	−	−	313.5	0.88	
8	443	15.1	96.6	66	13.0	80.2	87	0.6	−	−	321.5	0.85	
9	425	16.3	96.2	65	13.3	79.5	−	−	−	−	305.0	0.75	
10	515	17.2	96.7	69	15.1	78.2	−	−	−	−	366.5	0.85	
11	565	17.2	97.0	77	16.5	78.5	58	0.3	−	−	395.5	0.92	
12	318	12.0	96.2	46	10.3	77.7	−	−	−	−	214.0	0.72	
13	216	7.8	96.4	32	6.8	78.7	203	2.6	−	−	151.0	0.78	
14	462	15.9	96.6	70	14.8	78.8	1,117	7.0	−	−	346.0	0.87	
15	597	19.6	96.7	89	18.9	78.6	1,465	7.5	−	−	468.5	0.96	
16	670	20.8	96.9	99	20.7	79.0	1,610	7.7	−	−	538.0	1.04	
17	829	24.2	97.1	115	24.1	79.1	2,030	8.4	−	−	626.5	1.04	
18	1,245	35.2	97.2	154	35.1	77.2	2,668	7.6	−	−	755.5	0.86	
19	1,197	35.7	97.0	155	33.5	78.3	2,161	6.1	−	−	545.0	0.61	
20	1,232	36.8	97.0	158	35.3	77.7	2,161	5.9	−	−	626.0	0.68	
21	1,228	35.9	97.1	156	35.1	77.6	2,161	6.0	−	−	643.0	0.72	
22	969	24.8	97.4	115	24.6	78.6	1,726	7.0	−	−	522.0	0.84	
23	529	16.2	97.0	76	14.5	80.9	1,189	7.4	−	−	360.0	0.89	
24	635	19.7	96.9	92	19.1	79.3	1,494	7.6	−	−	509.0	1.03	
25	647	21.1	96.7	85	19.5	77.1	1,421	6.7	−	−	495.5	0.94	
26	563	20.3	96.4	75	17.8	76.2	1,204	5.9	−	−	363.5	0.72	
27	472	16.7	96.5	66	14.8	77.6	1,015	6.1	−	−	278.5	0.67	
28	457	17.2	96.2	66	13.9	78.7	1,015	5.9	−	−	273.5	0.63	
合計	19,167	589.5	−	2,542	550.3	−	24,781	−	−	−	12,044.0	−	
最大	1,245	36.8	97.4	158	35.3	80.9	2,668	8.4	−	−	755.5	1.04	
最小	216	7.8	96.2	32	6.8	76.2	58	0.3	−	−	151.0	0.61	
平均	685	21.1	96.9	91	19.7	78.3	1,377	4.2	−	−	430.1	0.82	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2026年 2月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	−	−	−	
2	−	−	−	
3	−	−	−	
4	−	−	1.94	
5	−	−	−	
6	−	−	−	
7	−	−	−	
8	−	−	−	
9	−	−	−	
10	−	−	−	
11	−	−	−	
12	2.30	−	−	
13	2.75	−	−	
14	−	−	−	
15	−	−	−	
16	−	−	−	
17	2.82	2.88	5.67	
18	−	−	−	
19	−	−	−	
20	−	−	−	
21	−	−	−	
22	−	−	−	
23	−	−	−	
24	−	−	−	
25	−	−	−	
26	−	−	−	
27	−	−	−	
28	−	−	−	
合計	7.87	2.88	7.61	
最大	2.82	2.88	5.67	
最小	2.30	2.88	1.94	
平均	2.62	2.88	3.81	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2026年 2月度　No.2-9

日	流動1号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	110.63	24:00	0:00	3.0	−	−	−	−	−	1,094.0	0	1,094	953.8	
2	109.39	24:00	0:00	2.9	−	−	−	−	−	304	0	304	938.5	
3	90.81	19:31	1:05	2.6	−	−	−	−	−	612	0	612	718.8	
4	−	−	−	−	10.14	28.9	−	28.9	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	7.75	30.1	−	30.1	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	9.9	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	10.5	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	12:33	−	−	−	−	−	−	−	1,763	1,763	−	
17	58.76	12:44	10:56	2.5	−	−	−	−	−	1,816	1,534	3,350	546.1	
18	126.34	24:00	0:00	4.9	−	−	−	−	4.0	552	0	552	1,512.6	
19	125.55	24:00	0:00	4.3	−	−	−	−	−	878	0	878	1,397.0	
20	130.72	24:00	0:00	4.6	18.94	28.3	−	28.3	−	712	0	712	1,375.4	
21	131.97	24:00	0:00	4.5	−	−	19.7	−	−	871	0	871	1,350.0	
22	130.08	24:00	0:00	4.2	−	−	−	−	4.0	791	0	791	1,315.7	
23	130.52	24:00	0:00	4.3	−	−	19.8	−	−	3,499	0	3,499	1,065.5	
24	130.32	24:00	0:00	4.4	19.34	28.6	−	28.6	−	2,949	0	2,949	951.2	
25	128.64	24:00	0:00	4.4	−	−	−	−	4.0	1,198	0	1,198	1,135.4	
26	128.66	24:00	0:00	5.0	21.28	32.8	10.3	32.8	−	657	0	657	1,521.5	
27	130.46	24:00	0:00	4.9	19.81	29.9	−	29.9	−	916	0	916	1,339.9	
28	131.10	24:00	0:00	4.8	−	−	−	−	−	1,839	0	1,839	1,144.3	
合計	1,794.0	344:15	24:34	61.3	97.26	−	70.2	−	12.0	18,688	3,297	21,985	17,265.7	
最大	132.0	24:00	12:33	5.0	21.28	32.8	19.8	32.8	4.0	3,499	1,763	3,499	1,521.5	
最小	58.8	12:44	0:00	2.5	7.75	28.3	9.9	28.3	4.0	304	0	304	546.1	
平均	119.60	22:57	8:11	4.1	16.21	29.9	14.0	29.9	4.0	1,246	1,649	1,374	1,015.6	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2026年 2月度　No.2-10

日	流動2号炉														備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ		
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計			
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg		
1	130.42	24:00	0:00	3.4	−	−	−	−	−	1,776	0	1,776	1,828.8		
2	125.18	24:00	0:00	3.0	−	−	−	−	−	786	0	786	1,780.5		
3	127.19	24:00	0:00	2.9	8.16	31.4	−	31.4	−	1,036	0	1,036	1,695.5		
4	128.30	24:00	0:00	3.3	9.84	34.0	19.9	34.0	−	1,609	0	1,609	1,595.1		
5	129.96	24:00	0:00	3.3	8.66	29.4	−	29.4	−	2,331	0	2,331	1,576.1		
6	128.25	24:00	0:00	3.4	−	−	18.7	−	−	1,816	0	1,816	1,447.8		
7	118.48	23:41	0:02	3.1	−	−	−	−	−	1,237	0	1,237	1,494.8		
8	130.62	24:00	0:00	4.0	−	−	10.5	−	−	2,770	0	2,770	1,273.8		
9	130.68	24:00	0:00	4.7	20.73	32.2	10.6	32.2	−	3,035	0	3,035	1,341.1		
10	128.94	24:00	0:00	4.3	−	−	−	−	−	1,401	0	1,401	1,445.3		
11	129.38	24:00	0:00	3.9	−	−	−	−	−	711	0	711	1,501.1		
12	128.90	24:00	0:00	4.5	−	−	−	−	−	966	0	966	1,610.4		
13	130.06	24:00	0:00	4.6	20.12	30.4	−	30.4	−	1,585	0	1,585	1,451.6		
14	131.05	24:00	0:00	4.8	−	−	21.3	−	−	2,212	0	2,212	1,432.6		
15	130.35	24:00	0:00	4.7	−	−	−	−	−	1,487	0	1,487	1,435.1		
16	131.33	24:00	0:00	4.7	19.93	32.5	20.1	32.5	−	1,503	0	1,503	1,567.2		
17	127.88	24:00	0:00	4.3	−	−	−	−	4.0	2,048	0	2,048	1,640.8		
18	111.70	24:00	0:00	3.2	19.51	31.0	−	31.0	−	421	0	421	1,705.6		
19	111.31	24:00	0:00	3.0	−	−	9.4	−	−	839	0	839	1,727.2		
20	114.10	24:00	0:00	3.3	−	−	−	−	−	634	0	634	1,578.6		
21	114.87	24:00	0:00	3.1	−	−	−	−	−	638	0	638	1,480.8		
22	99.08	21:00	0:30	1.8	−	−	−	−	−	203	0	203	1,356.4		
23	−	−	−	0.1	−	−	−	−	−	−	−	−	99.1		
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		
合計	2,738.03	524:41	0:32	81.4	106.95	−	110.5	−	4.0	31,044	0	31,044	34,065.3		
最大	131.33	24:00	0:30	4.8	20.73	34.0	21.3	34.0	4.0	3,035	−	3,035	1,828.8		
最小	99.08	21:00	0:00	0.1	8.16	29.4	9.4	29.4	4.0	203	−	203	99.1		
平均	124.46	23:50	0:16	3.5	15.28	31.6	15.8	31.6	4.0	1,411	−	1,411	1,481.1		

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2026年 2月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	113,940	−	−	−	−	−	−	43	0	43	6	
2	112,770	−	−	−	−	−	−	47	1	48	9	
3	106,090	−	−	−	−	−	−	50	0	50	16	
4	104,380	−	−	−	−	−	−	47	2	49	17	
5	98,780	−	−	−	−	−	9	46	2	48	12	
6	98,790	−	−	−	−	−	−	41	0	41	16	
7	96,320	−	−	−	−	−	−	39	1	40	10	
8	97,790	−	−	−	−	−	−	39	1	40	5	
9	96,340	−	−	−	−	−	−	49	0	49	11	
10	98,570	−	−	−	−	−	7	51	1	52	19	
11	111,290	−	−	−	−	−	−	37	1	38	10	
12	97,160	−	−	−	−	−	−	41	0	41	15	
13	99,670	−	−	−	−	−	−	45	1	46	17	
14	97,940	−	−	−	−	−	−	35	0	35	8	
15	101,500	−	−	−	−	−	−	37	1	38	8	
16	108,930	−	−	−	−	−	−	44	0	44	7	
17	111,380	−	−	−	−	−	−	45	1	46	14	
18	113,950	−	−	−	−	−	−	49	1	50	16	
19	111,890	−	−	−	−	−	−	50	0	50	21	
20	112,320	−	−	−	180	−	10	50	1	51	15	
21	107,490	−	−	−	−	−	−	47	2	49	10	
22	108,890	−	−	−	−	−	−	38	1	39	5	
23	104,050	−	−	−	−	−	−	35	0	35	6	
24	101,830	−	−	−	−	−	6	46	1	47	12	
25	105,030	−	−	−	−	−	−	37	0	37	14	
26	94,210	−	−	−	−	−	−	43	1	44	13	
27	99,600	−	−	−	−	−	−	41	0	41	14	
28	100,460	−	−	−	−	−	−	36	1	37	9	
合計	2,911,360	0	−	−	180	0	32	1,208	20	1,228	335	
最大	113,950	0	−	−	180	0	10	51	2	52	21	
最小	94,210	0	−	−	180	0	6	35	0	35	5	
平均	103,977	−	−	−	180	−	8	43	1	44	12	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2026年 2月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	43,650	13,260	30.4	312,970	717	1,700	-	5,700	-	5.5	-	130	----	803	415	A系生物反応槽容量
2	44,360	13,830	31.2	279,412	630	1,710	-	6,000	-	5.4	7.0	120	----	809	362	1池1244m³
3	40,270	13,190	32.8	222,831	553	1,760	82.9	6,000	-	5.9	8.1	120	----	811	332	
4	43,840	13,740	31.3	222,551	508	1,800	-	7,200	0.24	5.4	11.1	120	----	812	219	
5	43,750	13,360	30.5	231,434	529	1,840	-	7,200	-	5.5	4.2	110	----	816	572	
6	40,020	12,560	31.4	222,594	556	1,870	-	6,700	-	6.0	9.6	130	----	799	270	
7	39,530	12,560	31.8	219,983	556	1,890	-	6,600	-	6.0	-	110	----	801	653	
8	43,830	13,690	31.2	217,519	496	1,790	-	6,400	-	5.4	-	120	----	777	625	
9	42,500	12,880	30.3	216,307	509	1,690	-	6,000	-	5.6	4.5	120	----	785	595	
10	44,740	13,520	30.2	221,361	495	1,650	-	5,800	0.35	5.3	5.8	120	----	788	455	
11	53,550	16,110	30.1	200,595	375	1,680	-	6,300	-	4.5	-	110	----	1,362	174	
12	47,210	14,440	30.6	191,815	406	1,750	82.8	6,800	-	5.1	10.0	120	----	796	214	
13	42,990	13,780	32.1	210,325	489	1,810	-	6,900	-	5.6	6.6	120	----	780	365	
14	40,330	12,990	32.2	226,945	563	1,790	-	6,400	-	5.9	-	130	----	738	536	
15	43,830	13,190	30.1	292,680	668	1,840	-	6,800	-	5.4	-	120	----	761	532	
16	44,410	13,760	31.0	295,107	665	1,880	-	7,000	-	5.4	4.2	110	----	717	612	
17	42,950	13,180	30.7	274,368	639	1,970	83.3	7,100	-	5.6	4.9	100	----	647	536	
18	44,550	13,670	30.7	278,540	625	1,910	-	6,300	-	5.4	3.4	110	----	689	845	
19	42,960	13,170	30.7	260,789	607	1,780	-	6,400	0.29	5.6	3.4	110	----	792	806	
20	43,500	13,540	31.1	266,826	613	1,720	-	5,600	-	5.5	4.8	110	----	808	606	
21	43,000	13,200	30.7	260,346	605	1,700	-	6,400	-	5.6	-	96	----	800	487	
22	42,550	13,290	31.2	287,589	676	1,700	-	6,300	-	5.6	-	90	----	802	487	
23	40,690	12,920	31.8	286,351	704	1,680	-	6,000	-	5.9	-	110	----	798	468	
24	40,590	13,120	32.3	315,770	778	1,700	81.7	5,500	-	5.9	7.8	110	----	785	363	
25	46,260	14,460	31.3	300,278	649	1,730	-	6,400	-	5.2	7.6	98	----	1,092	327	
26	42,430	13,200	31.1	216,976	511	1,700	-	6,200	-	5.6	7.2	110	----	778	358	
27	46,120	13,910	30.2	250,301	543	1,690	-	6,000	0.33	5.2	6.6	120	----	777	408	
28	45,290	14,000	30.9	278,294	614	1,750	-	6,000	-	5.3	-	98	----	758	408	
合計	1,219,700	378,520	-	7,060,857	-	-	-	-	-	-	-	-	0	22,681	13,030	
最大	53,550	16,110	32.8	315,770	778	1,970	83.3	7,200	0.35	6.0	11.1	130	-	1,362	845	
最小	39,530	12,560	30.1	191,815	375	1,650	81.7	5,500	0.24	4.5	3.4	90	-	647	174	
平均	43,561	13,519	31.0	252,173	579	1,770	82.7	6,400	0.30	5.5	6.5	110	-	810	465	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2026年 2月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2026年 2月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	63,212	18,940	30.0	293,901	465	1,760	-	6,700	-	5.9	-	160	----	1,135	960	B系生物反応槽容量
2	61,718	18,580	30.1	288,054	467	1,710	-	6,600	-	6.0	3.6	120	----	1,140	990	1池3883m³
3	60,796	18,100	29.8	264,910	436	1,690	80.5	6,400	-	6.1	3.9	130	----	1,151	1,040	
4	64,732	19,010	29.4	290,381	449	1,740	-	5,900	0.24	5.8	4.8	120	----	1,145	1,035	
5	61,761	18,600	30.1	274,180	444	1,710	-	5,900	-	6.0	5.3	120	----	1,140	855	
6	61,680	18,580	30.1	284,179	461	1,700	-	6,000	-	6.0	5.8	110	----	1,140	720	
7	58,746	17,630	30.0	275,713	469	1,670	-	6,200	-	6.3	-	130	----	1,145	720	
8	62,924	18,740	29.8	261,939	416	1,650	-	6,300	-	5.9	-	130	----	1,115	720	
9	62,216	18,670	30.0	263,832	424	1,640	-	6,200	-	6.0	5.2	120	----	1,156	720	
10	63,965	18,940	29.6	288,142	450	1,670	-	6,200	0.32	5.8	5.4	110	----	1,171	720	
11	68,726	20,890	30.4	238,461	347	1,620	-	6,000	-	5.4	-	150	----	1,353	720	
12	69,739	19,850	28.5	245,441	352	1,610	80.9	6,200	-	5.3	5.3	110	----	1,206	720	
13	63,879	18,340	28.7	284,419	445	1,620	-	6,600	-	5.8	6.1	110	----	1,156	630	
14	59,352	17,530	29.5	259,321	437	1,630	-	6,600	-	6.3	-	190	----	1,156	480	
15	59,805	17,990	30.1	280,398	469	1,700	-	6,600	-	6.2	-	180	----	1,125	480	
16	65,380	19,210	29.4	332,092	508	1,740	-	6,800	-	5.7	7.3	140	----	1,130	480	
17	64,354	19,140	29.7	316,598	492	1,850	82.4	7,000	-	5.8	9.2	150	----	1,151	420	
18	65,792	19,550	29.7	320,379	487	1,960	-	6,900	-	5.7	5.6	140	----	1,166	780	
19	63,878	19,090	29.9	296,643	464	1,930	-	6,900	0.26	5.8	4.4	130	----	1,151	980	
20	65,614	19,190	29.2	287,685	438	1,860	-	6,800	-	5.7	3.4	140	----	1,130	1,160	
21	57,955	17,400	30.0	280,960	485	1,830	-	6,900	-	6.4	-	130	----	1,135	1,160	
22	62,054	18,640	30.0	289,011	466	1,760	-	6,600	-	6.0	-	130	----	1,125	910	
23	59,853	18,010	30.1	283,433	474	1,740	-	6,600	-	6.2	-	120	----	1,140	760	
24	58,543	17,640	30.1	300,379	513	1,740	83.3	6,700	-	6.4	5.7	120	----	1,151	750	
25	61,772	18,200	29.5	289,156	468	1,730	-	6,700	-	6.0	4.8	120	----	1,226	760	
26	61,304	18,450	30.1	249,900	408	1,690	-	6,700	-	6.1	5.0	120	----	1,140	760	
27	66,260	19,250	29.1	291,423	440	1,720	-	6,800	0.30	5.6	4.8	140	----	1,145	795	
28	62,937	18,530	29.4	282,211	448	1,700	-	7,000	-	5.9	-	150	----	1,140	840	
合計	1,758,947	522,690	-	7,913,141	-	-	-	-	-	-	-	-	0	32,364	22,065	
最大	69,739	20,890	30.4	332,092	513	1,960	83.3	7,000	0.32	6.4	9.2	190	-	1,353	1,160	
最小	57,955	17,400	28.5	238,461	347	1,610	80.5	5,900	0.24	5.3	3.4	110	-	1,115	420	
平均	62,820	18,668	29.7	282,612	450	1,730	81.8	6,500	0.28	5.9	5.3	130	-	1,156	788	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2026年 2月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	52,323	15,910	30.4	351,549	672	1,710	−	7,300	−	7.1	−	140	----	1,105	680	C系生物反応槽容量
2	50,996	15,340	30.1	339,360	665	1,660	−	7,200	−	7.3	4.8	120	----	1,110	730	1池3883m^3
3	47,865	14,400	30.1	296,911	620	1,660	79.7	7,000	−	7.8	4.7	120	----	1,119	810	
4	45,960	13,850	30.1	281,747	613	1,740	−	6,700	0.19	7.3	6.0	110	----	1,115	715	
5	42,941	12,930	30.1	257,560	600	1,820	−	7,100	−	6.5	4.5	110	----	1,110	685	
6	42,929	12,930	30.1	262,624	612	1,780	−	6,900	−	6.5	5.5	110	----	1,110	520	
7	40,889	12,280	30.0	270,933	663	1,740	−	6,800	−	6.8	−	110	----	1,115	640	
8	43,879	13,220	30.1	253,639	578	1,700	−	6,700	−	6.4	−	100	----	1,085	570	
9	43,357	13,050	30.1	233,723	539	1,660	−	6,600	−	6.4	5.1	120	----	1,124	520	
10	44,599	13,400	30.0	258,228	579	1,680	−	6,600	0.30	6.3	5.9	110	----	1,139	480	
11	48,020	14,450	30.1	246,397	513	1,650	−	6,500	−	5.8	−	130	----	1,317	480	
12	47,413	14,280	30.1	233,228	492	1,670	80.0	6,600	−	5.9	5.9	100	----	1,174	480	
13	44,874	13,510	30.1	237,867	530	1,630	−	6,900	−	6.2	6.1	110	----	1,124	475	
14	42,936	12,880	30.0	259,607	605	1,630	−	7,100	−	6.5	−	140	----	1,124	440	
15	42,051	12,640	30.1	262,734	625	1,690	−	7,200	−	6.6	−	140	----	1,095	440	
16	44,909	13,540	30.1	287,031	639	1,740	−	7,400	−	6.2	6.7	110	----	1,100	370	
17	42,255	12,680	30.0	284,803	674	1,840	81.2	7,800	−	6.6	7.7	110	----	1,119	370	
18	43,114	12,980	30.1	277,854	644	1,870	−	7,600	−	6.5	4.6	110	----	1,134	620	
19	41,773	12,530	30.0	259,532	621	1,800	−	7,200	0.24	6.7	3.4	110	----	1,119	840	
20	42,423	12,750	30.1	254,249	599	1,670	−	6,800	−	6.6	3.1	120	----	1,100	900	
21	40,312	12,130	30.1	240,465	597	1,580	−	6,800	−	6.9	−	110	----	1,105	720	
22	43,244	13,030	30.1	273,561	633	1,560	−	6,600	−	6.5	−	120	----	1,095	695	
23	41,709	12,580	30.2	272,023	652	1,520	−	6,500	−	6.7	−	130	----	1,110	610	
24	40,737	12,290	30.2	263,879	648	1,520	80.8	6,600	−	6.9	8.7	110	----	1,119	330	
25	42,797	12,840	30.0	258,689	604	1,590	−	6,900	−	6.5	15.3	100	----	1,064	140	
26	42,542	12,820	30.1	243,692	573	1,630	−	7,200	−	6.6	16.9	110	----	1,110	140	
27	45,941	13,810	30.1	266,120	579	1,710	−	7,100	0.28	6.1	9.1	120	----	1,115	290	
28	43,654	13,160	30.1	264,505	606	1,760	−	7,500	−	6.4	−	130	----	1,110	360	
合計	1,236,442	372,210	−	7,492,510	−	−	−	−	−	−	−	−	0	31,366	15,050	
最大	52,323	15,910	30.4	351,549	674	1,870	81.2	7,800	0.30	7.8	16.9	140	−	1,317	900	
最小	40,312	12,130	30.0	233,228	492	1,520	79.7	6,500	0.19	5.8	3.1	100	−	1,064	140	
平均	44,159	13,293	30.1	267,590	606	1,690	80.4	7,000	0.25	6.6	6.9	120	−	1,120	538	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2026年 2月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	30,790	9,900	32.2	225,908	734	1,530	-	6,400	-	10.9	-	83	----	1,011	482	D系生物反応槽容量
2	29,470	9,880	33.5	220,044	747	1,530	-	6,200	-	11.3	8.1	82	----	1,023	422	1池3484m^3
3	30,970	9,860	31.8	214,185	692	1,480	82.7	6,500	-	10.8	13.5	91	----	1,073	231	
4	31,840	10,000	31.4	217,639	684	1,440	-	6,800	0.27	10.5	13.6	89	----	989	212	
5	31,150	9,800	31.5	221,148	710	1,520	-	7,400	-	10.7	38.6	100	242	966	70	
6	31,590	9,840	31.1	222,219	703	1,570	-	7,400	-	10.6	13.1	96	----	968	226	
7	30,540	9,870	32.3	219,805	720	1,620	-	7,400	-	11.0	-	120	----	1,047	72	
8	35,370	10,800	30.5	213,141	603	1,670	-	7,800	-	9.5	-	97	575	969	141	
9	31,290	9,880	31.6	221,629	708	1,770	-	8,100	-	10.7	14.4	99	----	942	211	
10	32,920	10,080	30.6	216,921	659	1,760	-	8,200	0.27	10.2	9.2	110	----	968	322	
11	38,720	11,700	30.2	191,873	496	1,730	-	8,100	-	8.6	-	120	381	1,023	277	
12	32,560	9,960	30.6	188,070	578	1,830	78.8	8,200	-	10.3	8.0	120	----	1,081	371	
13	33,570	10,210	30.4	218,287	650	1,820	-	8,200	-	10.0	5.4	100	----	950	562	
14	32,400	10,180	31.4	223,440	690	1,880	-	7,800	-	10.3	-	87	----	1,087	606	
15	31,050	9,850	31.7	220,421	710	1,810	-	7,400	-	10.8	-	95	----	1,019	602	
16	29,220	9,810	33.6	222,273	761	1,750	-	6,800	-	11.4	5.7	91	----	1,019	623	
17	31,350	9,930	31.7	223,015	711	1,710	81.1	6,800	-	10.7	6.0	99	----	1,042	582	
18	32,590	10,110	31.0	223,621	686	1,660	-	6,600	-	10.3	5.5	94	----	1,130	632	
19	33,870	10,390	30.7	226,938	670	1,610	-	6,500	0.35	9.9	7.0	95	----	1,033	482	
20	32,810	10,080	30.7	226,083	689	1,590	-	6,800	-	10.2	9.5	90	----	1,072	332	
21	31,910	10,010	31.4	217,352	681	1,580	-	6,900	-	10.5	-	100	----	1,048	363	
22	30,370	9,920	32.7	219,073	721	1,580	-	6,800	-	11.0	-	96	----	1,007	382	
23	30,130	9,890	32.8	218,765	726	1,580	-	6,600	-	11.1	-	120	----	960	402	
24	31,850	9,950	31.2	220,275	692	1,550	79.1	7,000	-	10.5	9.5	110	----	986	321	
25	35,300	10,880	30.8	218,804	620	1,630	-	7,200	-	9.5	19.6	96	----	1,017	161	
26	31,060	9,770	31.5	208,405	671	1,780	-	7,500	-	10.8	11.3	110	----	1,019	271	
27	34,420	10,640	30.9	218,475	635	1,740	-	7,500	0.34	9.7	7.1	97	----	1,031	452	
28	32,480	10,450	32.2	217,444	669	1,720	-	7,300	-	10.3	-	93	----	1,052	562	
合計	901,590	283,640	-	6,095,253	-	-	-	-	-	-	-	-	1,198	28,532	10,372	
最大	38,720	11,700	33.6	226,938	761	1,880	82.7	8,200	0.35	11.4	38.6	120	575	1,130	632	
最小	29,220	9,770	30.2	188,070	496	1,440	78.8	6,200	0.27	8.6	5.4	82	242	942	70	
平均	32,200	10,130	31.5	217,688	676	1,660	80.4	7,200	0.31	10.4	11.4	99	399	1,019	370	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2026年 2月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	30,040	9,680	32.2	227,997	759	1,600	−	6,500	−	11.1	−	74	----	1,038	482	E系生物反応槽容量
2	28,700	9,580	33.4	221,199	771	1,620	−	6,200	−	11.7	7.8	74	----	979	462	1池3484m^3
3	30,280	9,670	31.9	214,706	709	1,570	78.9	6,400	−	11.0	13.9	75	----	988	242	
4	31,250	9,820	31.4	218,298	699	1,530	−	6,900	0.25	10.7	10.0	79	----	1,038	306	
5	30,580	9,590	31.4	222,062	726	1,570	−	7,100	−	10.9	10.8	81	242	1,028	282	
6	31,180	9,660	31.0	222,990	715	1,600	−	7,200	−	10.7	11.6	83	----	1,012	267	
7	29,900	9,630	32.2	220,512	737	1,640	−	7,100	−	11.2	−	85	----	1,032	284	
8	34,680	10,640	30.7	213,515	616	1,650	−	7,400	−	9.6	−	82	575	917	282	
9	30,080	9,500	31.6	222,459	740	1,730	−	7,700	−	11.1	11.1	79	----	909	282	
10	31,720	9,760	30.8	217,734	686	1,740	−	7,900	0.26	10.5	9.4	85	----	999	322	
11	38,170	11,560	30.3	191,476	502	1,700	−	7,800	−	8.8	−	88	381	1,065	442	
12	32,240	9,840	30.5	187,408	581	1,770	78.3	8,300	−	10.4	5.9	90	----	1,074	492	
13	33,390	10,150	30.4	218,837	655	1,720	−	7,900	−	10.0	5.1	91	----	1,062	583	
14	32,070	10,100	31.5	224,225	699	1,740	−	7,600	−	10.4	−	79	----	1,092	604	
15	30,840	9,770	31.7	221,083	717	1,690	−	7,400	−	10.8	−	83	----	1,076	602	
16	28,850	9,670	33.5	222,933	773	1,670	−	6,900	−	11.6	6.9	83	----	1,064	482	
17	30,500	9,750	32.0	223,615	733	1,710	80.2	7,200	−	11.0	7.6	81	----	1,084	433	
18	31,780	9,910	31.2	224,360	706	1,770	−	7,200	−	10.5	6.6	79	----	1,040	512	
19	32,940	10,180	30.9	227,797	692	1,740	−	7,200	0.31	10.2	6.1	78	----	1,075	542	
20	31,990	9,910	31.0	226,872	709	1,730	−	7,300	−	10.5	6.5	83	----	1,037	503	
21	31,050	9,770	31.5	217,942	702	1,710	−	7,300	−	10.8	−	82	----	1,040	564	
22	29,630	9,650	32.6	219,820	742	1,660	−	7,000	−	11.3	−	80	----	1,078	537	
23	29,340	9,670	33.0	219,516	748	1,650	−	6,700	−	11.4	−	91	----	1,038	522	
24	31,170	9,730	31.2	221,082	709	1,570	82.7	7,000	−	10.7	7.3	86	----	1,019	423	
25	35,260	10,840	30.7	219,612	623	1,570	−	7,100	−	9.5	15.3	120	----	1,056	201	
26	30,680	9,590	31.3	208,595	680	1,730	−	7,600	−	10.9	10.5	90	----	1,024	282	
27	34,260	10,520	30.7	219,177	640	1,690	−	7,500	0.35	9.8	7.5	89	----	1,070	412	
28	32,140	10,220	31.8	217,969	678	1,710	−	7,500	−	10.4	−	88	----	1,082	442	
合計	884,710	278,360	−	6,113,791	−	−	−	−	−	−	−	−	1,198	29,016	11,789	
最大	38,170	11,560	33.5	227,997	773	1,770	82.7	8,300	0.35	11.7	15.3	120	575	1,092	604	
最小	28,700	9,500	30.3	187,408	502	1,530	78.3	6,200	0.25	8.8	5.1	74	242	909	201	
平均	31,597	9,941	31.5	218,350	691	1,670	80.0	7,200	0.29	10.6	8.9	84	399	1,036	421	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2026年 2月度　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ固形物量)	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ量)	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m^3	%	t	m^3	t	t	m^3	%	t	m^3	t	t	
1	1,061	0.75	8.00	800	−	−	275	0.98	2.70	270	−	−	
2	624	0.89	5.55	555	−	−	292	1.00	2.92	292	−	−	
3	625	0.93	5.79	579	−	−	241	0.98	2.36	236	−	−	
4	657	0.99	6.48	648	−	−	293	1.00	2.94	294	−	−	
5	561	0.98	5.49	549	−	−	299	0.99	2.96	296	−	−	
6	966	0.95	9.13	913	−	−	324	0.98	3.18	318	−	−	
7	1,129	0.81	9.12	912	−	−	251	1.01	2.54	254	−	−	
8	1,112	0.85	9.47	947	−	−	346	0.97	3.36	336	−	−	
9	1,038	0.84	8.71	871	−	−	274	0.98	2.69	269	−	−	
10	509	0.90	4.57	457	−	−	289	0.97	2.80	280	−	−	
11	1,040	0.95	9.87	987	−	−	284	0.99	2.81	281	−	−	
12	1,079	0.90	9.69	969	−	−	347	1.00	3.47	347	−	−	
13	1,070	0.87	9.27	927	−	−	345	1.04	3.60	360	−	−	
14	1,020	0.87	8.86	886	−	−	348	0.99	3.44	344	−	−	
15	1,045	0.85	8.88	888	−	−	347	0.99	3.45	345	−	−	
16	1,077	0.61	6.58	658	−	−	347	0.99	3.44	344	−	−	
17	591	0.92	5.46	546	−	−	294	1.00	2.94	294	−	−	
18	994	0.71	7.01	701	−	−	191	0.97	1.85	185	−	−	
19	1,034	0.71	7.31	731	−	−	241	1.00	2.41	241	−	−	
20	885	0.74	6.51	651	−	−	188	0.98	1.84	184	−	−	
21	1,005	0.72	7.26	726	−	−	221	1.01	2.23	223	−	−	
22	953	0.71	6.72	672	−	−	221	0.98	2.17	217	−	−	
23	978	0.73	7.13	713	−	−	234	0.98	2.29	229	−	−	
24	1,023	0.75	7.69	769	−	−	248	1.00	2.48	248	−	−	
25	1,087	0.94	10.26	1026	−	−	347	0.99	3.44	344	−	−	
26	1,113	1.01	11.29	1129	−	−	348	1.01	3.51	351	−	−	
27	1,068	0.95	10.12	1012	−	−	347	0.97	3.37	337	−	−	
28	1,111	0.93	10.28	1028	−	−	347	0.98	3.40	340	−	−	
合計	26,455	−	222.50	22250	0.00	0.00	8,129	−	80.59	8059	−	−	
最大	1,129	1.01	11.29	1129	−	−	348	1.04	3.60	360	−	−	
最小	509	0.61	4.57	457	−	−	188	0.97	1.84	184	−	−	
平均	945	0.84	7.95	795	−	−	290	0.99	2.88	288	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2026年　2月度　　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備　考
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量	濃度	固形物量	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量						
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t	
1	−	−	−	−	−	−	786	0.66	−	5.3	−	5.3	530	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	332	0.82	−	2.6	−	2.6	263	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	384	0.90	−	3.4	−	3.4	343	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	364	0.96	−	3.5	−	3.5	354	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	262	0.98	−	2.5	−	2.5	253	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	642	0.91	−	6.0	−	6.0	595	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	878	0.73	−	6.6	−	6.6	658	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	766	0.81	−	6.1	−	6.1	611	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	764	0.79	−	6.0	−	6.0	602	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	220	0.84	−	1.8	−	1.8	177	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	756	0.94	−	7.1	−	7.1	706	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	732	0.83	−	6.2	−	6.2	622	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	725	0.77	−	5.7	−	5.7	567	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	672	0.81	−	5.4	−	5.4	542	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	698	0.75	−	5.4	−	5.4	543	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	730	0.78	−	3.1	−	3.1	314	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	297	−	1.04	−	2.5	2.5	252	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	803	−	0.63	−	5.2	5.2	516	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	793	−	0.62	−	4.9	4.9	490	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	697	−	0.68	−	4.7	4.7	467	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	784	−	0.64	−	5.0	5.0	503	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	732	−	0.65	−	4.6	4.6	455	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	744	−	0.67	−	4.8	4.8	484	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	775	−	0.68	−	5.2	5.2	521	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	740	−	1.04	−	6.8	6.8	682	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	765	−	1.05	−	7.8	7.8	778	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	721	−	0.96	−	6.8	6.8	675	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	764	−	0.91	−	6.9	6.9	688	−	−	−	−	−	
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	18326	−	−	76.8	65.1	141.9	14191	−	−	0	−	0.00	
最大	−	−	−	−	−	−	878	0.98	1.05	7.1	7.8	7.8	778	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	220	0.66	0.62	1.8	2.5	1.8	177	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	655	0.42	0.76	4.8	5.4	5.1	507	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2026年 2月度　No.5-3

日	スクリュープレス脱水機													備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄)	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
合計	0	0.0	–	0	0.0	–	–	–	0	–	0.00	–	0	
最大	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
最小	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
平均	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2026年 2月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	3	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	127	127	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.00	0.00	0:00	0.0	0.00	−	0.0	−	0.0	0	130	130	0.0	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	127	127	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	3	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	65	65.00	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2026年 2月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	−	1,061	−	−	1,061	−	169.6	−	−	169.6	−	7.0	−	−	7.0
2	−	624	−	−	624	−	116.6	−	−	116.6	−	4.8	−	−	4.8
3	−	625	−	−	625	−	122.1	−	−	122.1	−	5.2	−	−	5.2
4	−	661	−	−	661	−	148.1	−	−	148.1	−	5.6	−	−	5.6
5	−	561	−	−	561	−	119.9	−	−	119.9	−	5.1	−	−	5.1
6	−	966	−	−	966	−	212.8	−	−	212.8	−	7.8	−	−	7.8
7	−	1,129	−	−	1,129	−	202.7	−	−	202.7	−	7.8	−	−	7.8
8	−	1,112	−	−	1,112	−	197.4	−	−	197.4	−	8.5	−	−	8.5
9	−	1,038	−	−	1,038	−	181.1	−	−	181.1	−	7.8	−	−	7.8
10	111	398	−	−	509	21.6	85.5	−	−	107.1	0.9	3.1	−	−	4.0
11	1,040	−	−	−	1,040	220.4	−	−	−	220.4	8.8	−	−	−	8.8
12	1,079	−	−	−	1,079	202.2	−	−	−	202.2	8.3	−	−	−	8.3
13	1,071	−	−	−	1,071	202.0	−	−	−	202.0	8.0	−	−	−	8.0
14	1,019	−	−	−	1,019	212.6	−	−	−	212.6	8.0	−	−	−	8.0
15	1,045	−	−	−	1,045	216.7	−	−	−	216.7	7.6	−	−	−	7.6
16	1,077	−	−	−	1,077	136.4	−	−	−	136.4	5.6	−	−	−	5.6
17	591	−	−	−	591	120.4	−	−	−	120.4	4.6	−	−	−	4.6
18	994	−	−	−	994	143.3	−	−	−	143.3	6.0	−	−	−	6.0
19	1,034	−	−	−	1,034	158.4	−	−	−	158.4	6.3	−	−	−	6.3
20	885	−	−	−	885	152.6	−	−	−	152.6	6.0	−	−	−	6.0
21	1,005	−	−	−	1,005	169.9	−	−	−	169.9	6.6	−	−	−	6.6
22	953	−	−	−	953	151.6	−	−	−	151.6	6.0	−	−	−	6.0
23	978	−	−	−	978	149.6	−	−	−	149.6	6.4	−	−	−	6.4
24	1,023	−	−	−	1,023	185.4	−	−	−	185.4	6.6	−	−	−	6.6
25	1,087	−	−	−	1,087	216.7	−	−	−	216.7	9.0	−	−	−	9.0
26	1,098	−	−	−	1,098	245.2	−	−	−	245.2	9.9	−	−	−	9.9
27	1,068	−	−	−	1,068	201.8	−	−	−	201.8	8.8	−	−	−	8.8
28	1,111	−	−	−	1,111	256.2	−	−	−	256.2	9.0	−	−	−	9.0
			−	−				−	−				−	−	
			−	−				−	−				−	−	
			−	−				−	−				−	−	
合計	18,269	8,175	−	−	26,444	3,363.0	1,555.8	−	−	4,919	132.4	62.7	−	−	195.1
最大	1,111	1,129	−	−	1,129	256.2	212.8	−	−	256.2	9.9	8.5	−	−	9.9
最小	111	398	−	−	509	21.6	85.5	−	−	107.1	0.9	3.1	−	−	4.0
平均	962	818	−	−	944	177.0	155.6	−	−	175.7	7.0	6.3	−	−	7.0

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2026年 2月度　No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.75	4.1	−	88.4	−	−	87.5	−	1,624	−	−	1,624	−	0.11	−	−	0.11	
2	0.89	4.1	−	86.3	−	−	85.7	−	1,001	−	−	1,001	−	0.11	−	−	0.11	
3	0.93	4.2	−	89.2	−	−	89.7	−	1,015	−	−	1,015	−	0.11	−	−	0.11	
4	0.98	3.8	−	86.9	−	−	86.2	−	914	−	−	914	−	0.10	−	−	0.10	
5	0.98	4.2	−	92.0	−	−	92.7	−	653	−	−	653	−	0.08	−	−	0.08	
6	0.94	3.7	−	85.6	−	−	85.7	−	754	−	−	754	−	0.05	−	−	0.05	
7	0.81	3.8	−	85.1	−	−	85.7	−	899	−	−	899	−	0.06	−	−	0.05	
8	0.85	4.3	−	90.3	−	−	89.5	−	1,508	−	−	1,508	−	0.09	−	−	0.09	
9	0.84	4.3	−	89.5	−	−	89.7	−	1,073	−	−	1,073	−	0.07	−	−	0.07	
10	0.90	3.7	86.6	86.9	−	−	87.0	160	319	−	−	479	0.10	0.06	−	−	0.06	
11	0.95	4.0	88.7	−	−	−	88.9	1,595	−	−	−	1,595	0.11	−	−	−	0.11	
12	0.90	4.1	85.3	−	−	−	85.6	1,697	−	−	−	1,697	0.11	−	−	−	0.11	
13	0.87	3.9	85.4	−	−	−	86.0	1,711	−	−	−	1,711	0.11	−	−	−	0.11	
14	0.87	3.7	89.7	−	−	−	89.9	1,595	−	−	−	1,595	0.11	−	−	−	0.11	
15	0.85	3.5	85.4	−	−	−	85.4	1,537	−	−	−	1,537	0.10	−	−	−	0.10	
16	0.61	4.1	84.7	−	−	−	84.8	1,610	−	−	−	1,610	0.10	−	−	−	0.10	
17	0.92	3.8	85.0	−	−	−	85.2	914	−	−	−	914	0.11	−	−	−	0.11	
18	0.71	4.2	85.5	−	−	−	84.5	1,436	−	−	−	1,436	0.10	−	−	−	0.10	
19	0.71	4.0	85.3	−	−	−	86.3	1,436	−	−	−	1,436	0.10	−	−	−	0.10	
20	0.74	3.9	91.6	−	−	−	92.3	1,566	−	−	−	1,566	0.12	−	−	−	0.12	
21	0.72	3.9	91.2	−	−	−	91.7	1,668	−	−	−	1,668	0.11	−	−	−	0.11	
22	0.72	3.9	87.2	−	−	−	87.0	1,595	−	−	−	1,595	0.12	−	−	−	0.12	
23	0.73	4.3	89.9	−	−	−	90.1	1,537	−	−	−	1,537	0.11	−	−	−	0.11	
24	0.75	3.6	85.8	−	−	−	85.7	1,523	−	−	−	1,523	0.10	−	−	−	0.10	
25	0.94	4.1	87.8	−	−	−	88.2	1,581	−	−	−	1,581	0.10	−	−	−	0.10	
26	1.01	4.1	89.7	−	−	−	89.2	1,653	−	−	−	1,653	0.10	−	−	−	0.10	
27	0.95	4.4	87.2	−	−	−	87.1	1,494	−	−	−	1,494	0.10	−	−	−	0.10	
28	0.93	3.5	86.8	−	−	−	87.4	1,523	−	−	−	1,523	0.10	−	−	−	0.09	
					−	−				−	−				−	−		
					−	−				−	−				−	−		
					−	−				−	−				−	−		
合計	−	−	−	−	−	−	−	27,826	9,759	−	−	37,584	−	−	−	−	−	
最大	1.01	4.4	91.6	92.0	−	−	92.7	1,711	1,624	−	−	1,711	0.12	0.11	−	−	0.12	
最小	0.61	3.5	84.7	85.1	−	−	84.5	160	319	−	−	479	0.10	0.05	−	−	0.05	
平均	0.84	4.0	87.5	87.9	−	−	87.6	1,465	976	−	−	1,342	0.11	0.08	−	−	0.10	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2026年 2月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤(ポリ鉄)	脱水ケーキ搬出量	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率				
	m³	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t	
1	1,856	51.7	97.2	236	51.7	78.1	1,225	0.95	−	−	0	0.0	−	−	−	
2	1,978	51.1	97.3	228	51.1	77.6	1,184	0.90	−	−	0	0.0	−	−	−	
3	1,695	41.2	97.2	188	41.2	78.2	874	0.74	−	−	0	0.0	−	−	−	
4	993	27.2	96.8	125	27.2	78.2	516	0.66	−	−	0	0.0	−	−	−	
5	960	26.9	96.8	133	26.9	79.8	597	0.77	−	−	0	0.0	−	−	−	
6	905	25.6	96.7	122	25.6	78.9	646	0.87	−	−	0	0.0	−	−	−	
7	915	27.0	96.9	128	27.0	78.9	614	0.88	−	−	0	0.0	−	−	−	
8	885	26.0	96.6	132	26.0	80.2	654	0.87	−	−	87	0.3	−	−	−	
9	847	26.4	96.2	129	26.4	79.5	642	0.79	−	−	0	0.0	−	−	−	
10	930	27.2	96.7	125	27.2	78.2	691	0.89	−	−	0	0.0	−	−	−	
11	1,011	29.5	96.9	137	29.5	78.5	729	0.95	−	−	58	0.2	−	−	−	
12	877	28.5	96.2	128	28.5	77.7	636	0.77	−	−	0	0.0	−	−	−	
13	848	26.8	96.4	125	26.8	78.7	636	0.83	−	−	508	1.7	−	−	−	
14	976	31.3	96.6	148	31.3	78.8	742	0.89	−	−	2,320	6.9	−	−	−	
15	1,008	32.0	96.7	150	32.0	78.6	792	0.96	−	−	2,523	7.6	−	−	−	
16	922	28.5	96.9	136	28.5	79.0	744	1.04	−	−	2,262	7.9	−	−	−	
17	1,259	36.6	97.1	175	36.6	79.1	954	1.04	−	−	3,132	8.5	−	−	−	
18	1,899	53.6	97.2	235	53.6	77.2	1,126	0.84	−	−	4,046	7.5	−	−	−	
19	1,805	50.6	97.0	233	50.6	78.3	832	0.62	−	−	3,205	6.0	−	−	−	
20	1,942	55.6	97.0	249	55.6	77.7	1,014	0.70	−	−	3,466	6.0	−	−	−	
21	1,993	56.9	97.1	254	56.9	77.6	1,071	0.74	−	−	3,654	6.3	−	−	−	
22	1,693	43.0	97.4	201	43.0	78.6	943	0.87	−	−	3,205	7.4	−	−	−	
23	920	25.2	96.9	132	25.2	80.9	644	0.92	−	−	2,088	7.4	−	−	−	
24	875	26.4	96.9	127	26.4	79.3	692	1.02	−	−	2,030	7.5	−	−	−	
25	955	28.7	96.7	125	28.7	77.1	731	0.94	−	−	2,059	6.6	−	−	−	
26	980	31.0	96.4	130	31.0	76.2	643	0.72	−	−	2,088	5.9	−	−	−	
27	940	29.4	96.5	131	29.4	77.6	555	0.67	−	−	2,001	6.0	−	−	−	
28	917	28.0	96.2	132	28.0	78.7	556	0.64	−	−	2,016	5.8	−	−	−	
															−	
															−	
															−	
合計	33,784	971.9	−	4,493	971.8	−	21,676	−	−	−	40,745	−	0	0	−	
最大	1,993	56.9	97.4	254	56.9	80.9	1,225	1.04	−	−	4,046	8.5	−	−	−	
最小	847	25.2	96.2	122	25.2	76.2	516	0.62	−	−	0	0.0	−	−	−	
平均	1,207	34.7	97.1	160	34.7	78.4	774	0.83	−	−	2,264	3.9	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2026年 2月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	1562	3.3	51.9	962.0	2.9	28.2	329.7	3.8	12.5	101	4.1	4.2	170	4.1	7.0	
2	1693	3.1	52.7	1106.0	2.6	29.3	338.6	3.9	13.1	132	4.1	5.5	117	4.1	4.8	
3	1488	3.2	47.0	943.0	2.7	25.7	356.1	3.8	13.4	67	4.1	2.7	122	4.2	5.2	
4	932	3.3	31.2	385.0	2.7	10.5	344.3	3.7	12.8	54	4.2	2.3	148	3.8	5.6	
5	891	3.5	30.8	319.0	2.6	8.4	382.9	3.8	14.4	69	4.2	2.9	120	4.2	5.1	
6	827	3.6	29.8	280.0	3.2	8.9	258.1	3.8	9.9	76	4.2	3.2	213	3.7	7.8	
7	778	3.6	27.9	190.0	2.8	5.3	336.0	3.8	12.8	49	4.1	2.0	203	3.8	7.8	
8	831	3.6	30.2	272.0	2.9	7.9	314.7	3.8	11.9	46	4.2	1.9	197	4.3	8.5	
9	887	3.6	32.4	328.0	3.1	10.3	293.4	3.7	10.9	85	4.0	3.4	181	4.3	7.8	
10	885	3.5	31.0	419.0	3.1	13.0	246.5	3.9	9.5	113	4.0	4.5	107	3.7	4.0	
11	914	3.4	30.8	340.0	2.4	8.3	220.5	3.8	8.4	133	4.0	5.3	220	4.0	8.8	
12	811	4.1	33.1	214.0	4.4	9.4	239.3	3.8	9.1	156	4.0	6.3	202	4.1	8.3	
13	773	4.0	30.7	118.0	3.9	4.6	252.8	3.9	9.8	200	4.1	8.3	202	3.9	8.0	
14	906	3.7	33.5	259.0	3.3	8.6	247.5	3.8	9.4	187	4.0	7.5	213	3.7	8.0	
15	907	3.6	33.1	259.0	3.1	8.2	253.9	3.9	9.8	178	4.2	7.5	217	3.5	7.6	
16	757	3.8	28.5	196.0	3.2	6.3	260.1	3.8	9.9	165	4.1	6.7	136	4.1	5.6	
17	1075	3.4	36.7	580.0	3.1	17.8	249.0	3.7	9.3	125	4.0	5.0	120	3.8	4.6	
18	1619	3.3	53.7	929.0	2.8	26.2	382.6	3.9	14.8	164	4.1	6.7	143	4.2	6.0	
19	1572	3.4	53.8	812.0	3.0	24.0	443.6	3.9	17.3	158	3.9	6.2	158	4.0	6.3	
20	1706	3.4	58.0	1013.0	3.0	30.5	424.6	3.9	16.7	115	4.2	4.8	153	3.9	6.0	
21	1717	3.4	58.1	1015.0	3.1	31.1	410.7	3.8	15.5	121	4.1	4.9	170	3.9	6.6	
22	1257	3.4	43.3	631.0	3.0	18.6	337.6	3.9	13.1	136	4.1	5.6	152	3.9	6.0	
23	775	3.6	28.1	203.0	2.3	4.8	285.8	4.0	11.3	137	4.1	5.6	150	4.3	6.4	
24	770	3.5	27.1	251.0	2.9	7.2	224.3	3.9	8.8	109	4.2	4.5	185	3.6	6.6	
25	850	3.7	31.1	394.0	3.3	12.8	200.4	3.9	7.8	39	3.8	1.5	217	4.1	9.0	
26	953	3.7	35.3	406.0	3.4	13.8	210.8	3.8	8.1	91	3.9	3.5	245	4.1	9.9	
27	909	3.7	33.2	340.0	3.0	10.2	246.6	3.9	9.5	120	3.9	4.7	202	4.4	8.8	
28	1006	3.4	34.6	321.0	2.9	9.3	285.8	3.7	10.6	143	4.0	5.7	256	3.5	9.0	
合計	30049	−	1047.6	13485.0	−	399	8376.4	−	320.4	3,269	−	132.9	4919	−	195.1	
最大	1717	4.1	58.1	1106.0	4.4	31	443.6	4.0	17.3	200.37	4.2	8.3	256	4.4	9.9	
最小	757	3.1	27.1	118.0	2.3	5	200.4	3.7	7.8	39.21	3.8	1.5	107	3.5	4.0	
平均	1073	3.5	37.0	481.6	3.0	14	299.2	3.8	11.4	116.80	4.1	4.7	176	4.0	7.0	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2026年 2月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	241.05	78.1	87.0	52.7	110.63	78.1	87.0	24.2	130.42	78.1	87.0	28.5	−	−	−	−	
2	234.57	77.6	89.2	52.6	109.39	77.6	89.2	24.5	125.18	77.6	89.2	28.1	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月
3	218.00	78.2	89.0	47.6	90.81	78.2	89.0	19.8	127.19	78.2	89.0	27.8	−	−	−	−	平均(average関数使用)にて
4	128.30	78.2	88.5	27.9	−	−	−	−	128.30	78.2	88.5	27.9	−	−	−	−	補完しています
5	129.96	79.8	87.9	26.3	−	−	−	−	129.96	79.8	87.9	26.3	−	−	−	−	
6	128.25	78.9	87.8	27.0	−	−	−	−	128.25	78.9	87.8	27.0	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日
7	118.48	78.9	87.0	25.0	−	−	−	−	118.48	78.9	87.0	25.0	−	−	−	−	は月平均(average関数使用)にて
8	130.62	80.2	87.0	25.8	−	−	−	−	130.62	80.2	87.0	25.8	−	−	−	−	データを補完しています
9	130.68	79.5	86.3	26.8	−	−	−	−	130.68	79.5	86.3	26.8	−	−	−	−	
10	128.94	78.2	88.2	28.1	−	−	−	−	128.94	78.2	88.2	28.1	−	−	−	−	
11	129.38	78.5	87.0	27.9	−	−	−	−	129.38	78.5	87.0	27.9	−	−	−	−	
12	128.90	77.7	86.6	28.8	−	−	−	−	128.90	77.7	86.6	28.8	−	−	−	−	
13	130.06	78.7	86.6	27.7	−	−	−	−	130.06	78.7	86.6	27.7	−	−	−	−	
14	131.05	78.8	87.0	27.7	−	−	−	−	131.05	78.8	87.0	27.7	−	−	−	−	
15	130.35	78.6	87.0	27.8	−	−	−	−	130.35	78.6	87.0	27.8	−	−	−	−	
16	131.33	79.0	85.6	27.5	−	−	−	−	131.33	79.0	85.6	27.5	−	−	−	−	
17	186.64	79.1	85.7	39.1	58.76	79.1	85.7	12.3	127.88	79.1	85.7	26.8	−	−	−	−	
18	238.04	77.2	85.8	54.3	126.34	77.2	85.8	28.8	111.70	77.2	85.8	25.5	−	−	−	−	
19	236.86	78.3	86.6	51.4	125.55	78.3	86.6	27.2	111.31	78.3	86.6	24.1	−	−	−	−	
20	244.82	77.7	86.9	54.7	130.72	77.7	86.9	29.2	114.10	77.7	86.9	25.5	−	−	−	−	
21	246.84	77.6	87.0	55.3	131.97	77.6	87.0	29.6	114.87	77.6	87.0	25.8	−	−	−	−	
22	229.16	78.6	87.0	49.1	130.08	78.6	87.0	27.9	99.08	78.6	87.0	21.2	−	−	−	−	
23	130.52	80.9	87.0	25.0	130.52	80.9	87.0	25.0	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	130.32	79.3	85.7	27.0	130.32	79.3	85.7	27.0	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	128.64	77.1	86.8	29.4	128.64	77.1	86.8	29.4	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	128.66	76.2	86.5	30.7	128.66	76.2	86.5	30.7	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	130.46	77.6	86.3	29.3	130.46	77.6	86.3	29.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	131.10	78.7	87.0	27.9	131.10	78.7	87.0	27.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	4531.98	−	−	981	1793.95	−	−	392.8	2,738.03	−	−	587.7	0.00	−	−	0.0	
最大	246.84	80.9	89.2	55.3	131.97	80.9	89.2	30.7	131.33	80.2	89.2	28.8	−	−	−	−	
最小	118.48	76.2	85.6	25.0	58.76	76.2	85.7	12.3	99.08	77.2	85.6	21.2	−	−	−	−	
平均	162.00	78.4	87.0	35.0	119.60	78.1	86.9	26.0	124.46	78.5	87.1	26.7	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、珪砂補給量)

2026年 2月度　No.5-10

日	重油消費量				珪砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	t	t	t	t	t	t	t	
1	1,094	1,776	－	2,870	－	－	－	0	
2	304	786	－	1,090	－	－	－	0	
3	612	1,036	－	1,648	－	－	－	0	
4	－	1,609	－	1,609	－	－	－	0	
5	－	2,331	－	2,331	－	－	－	0	
6	－	1,816	－	1,816	－	－	－	0	
7	－	1,237	－	1,237	－	－	－	0	
8	－	2,770	－	2,770	－	－	－	0	
9	－	3,035	－	3,035	－	－	－	0	
10	－	1,401	－	1,401	－	－	－	0	
11	－	711	－	711	－	－	－	0	
12	－	966	－	966	－	－	－	0	
13	－	1,585	－	1,585	－	－	－	0	
14	－	2,212	－	2,212	－	－	－	0	
15	－	1,487	－	1,487	－	－	－	0	
16	1,763	1,503	－	3,266	－	－	－	0	
17	3,350	2,048	－	5,398	－	4	－	4	
18	552	421	－	973	4	－	－	4	
19	878	839	3	1,720	－	－	－	0	
20	712	634	127	1,473	－	－	－	0	
21	871	638	－	1,509	－	－	－	0	
22	791	203	－	994	4	－	－	4	
23	3,499	－	－	3,499	－	－	－	0	
24	2,949	－	－	2,949	－	－	－	0	
25	1,198	－	－	1,198	4	－	－	4	
26	657	－	－	657	－	－	－	0	
27	916	－	－	916	－	－	－	0	
28	1,839	－	－	1,839	－	－	－	0	
合計	21,985	31,044	130	53,159	12	4	0	16	
最大	3,499	3,035	127	5,398	4	4	－	4	
最小	304	203	3	657	4	4	－	0	
平均	1,374	1,411	65	1,899	4	4	－	1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2026年 3月度　No.1-1

日	天候	気温	総流入水量		流入下水量	放流水量	簡易処理水量			放流水量		降雨量	返流水	高級・高度処理量			備考
			（合流）	雨水排水量		（合流）	ABC	DE	合計	生物処理放流水量	ろ過放流水量			合計	高級処理量	高度処理量	
		℃	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	㎥	mm	㎥	㎥	㎥	㎥	
1	晴	12.0	158,129	0	158,129	159,223	0	0	0	117,736	41,487	0.0	41,251	199,380	137,240	62,140	
2	曇時々雨	11.0	177,059	0	177,059	178,096	0	930	930	135,646	41,520	1.5	49,909	220,804	156,054	64,750	
3	曇時々雨	14.0	311,756	0	311,756	312,789	0	97,350	97,350	159,434	56,005	4.5	56,374	265,716	181,446	84,270	
4	曇	9.0	175,872	0	175,872	176,983	0	3,850	3,850	132,950	40,183	0.0	50,924	217,977	154,877	63,100	
5	晴	9.0	175,959	0	175,959	177,032	0	0	0	135,782	41,250	0.0	50,238	220,981	158,351	62,630	
6	晴時々雨	10.0	236,405	0	236,405	237,387	31,386	32,220	63,606	127,477	46,304	4.5	59,111	226,665	156,285	70,380	
7	晴時々曇	11.0	197,976	0	197,976	199,014	12,969	12,060	25,029	133,001	40,984	0.0	51,254	218,829	156,599	62,230	
8	晴	8.0	161,774	0	161,774	162,470	0	0	0	122,570	39,900	0.0	53,079	209,512	147,932	61,580	
9	晴	8.0	172,585	0	172,585	173,547	0	0	0	132,822	40,725	0.0	42,321	209,723	148,773	60,950	
10	晴	8.0	167,431	0	167,431	168,511	0	0	0	125,757	42,754	0.0	44,920	207,507	144,687	62,820	
11	晴	9.0	169,199	0	169,199	170,178	0	0	0	126,831	43,347	0.0	51,790	216,201	152,301	63,900	
12	晴	8.0	167,147	0	167,147	168,098	0	0	0	124,190	43,908	0.0	51,374	213,668	148,978	64,690	
13	晴時々曇	9.0	169,663	0	169,663	170,593	0	0	0	128,058	42,535	0.0	46,979	211,528	148,938	62,590	
14	晴	9.0	158,538	0	158,538	159,500	0	0	0	116,277	43,223	0.0	45,465	199,019	135,669	63,350	
15	晴	10.0	157,899	0	157,899	158,869	0	0	0	118,778	40,091	0.0	45,902	198,727	138,487	60,240	
16	晴	9.0	170,020	0	170,020	170,937	0	0	0	129,075	41,862	0.0	46,544	211,491	148,561	62,930	
17	晴	14.0	163,589	0	163,589	164,591	0	0	0	123,341	41,250	0.0	47,535	206,089	144,989	61,100	
18	晴時々雨	11.0	299,069	0	299,069	300,099	44,399	73,010	117,409	136,566	46,124	7.0	50,901	227,446	156,866	70,580	
19	雨時々曇	13.0	459,909	0	459,909	460,918	148,340	96,070	244,410	163,690	52,818	15.5	55,570	265,574	181,264	84,310	
20	晴	10.0	180,601	0	180,601	181,686	0	0	0	141,370	40,316	0.0	53,050	227,119	163,789	63,330	
21	晴	8.0	163,451	0	163,451	164,508	0	0	0	123,392	41,116	0.0	46,785	204,890	143,350	61,540	
22	晴時々雨	15.0	183,908	0	183,908	184,946	0	11,670	11,670	131,948	41,328	1.0	49,484	216,582	153,362	63,220	
23	曇時々雨	12.0	194,391	0	194,391	195,455	0	15,180	15,180	136,743	43,532	1.0	50,364	224,526	157,466	67,060	
24	晴	12.0	170,398	0	170,398	171,402	0	0	0	130,854	40,548	0.0	46,229	211,431	148,841	62,590	
25	曇時々雨	14.0	396,517	0	396,517	397,405	111,801	96,490	208,291	142,491	46,623	10.0	52,197	235,204	163,634	71,570	
26	曇時々晴	14.0	212,018	0	212,018	213,030	9,526	10,480	20,006	152,203	40,821	0.0	50,427	236,430	171,750	64,680	
27	晴	12.5	189,952	0	189,952	191,053	0	0	0	150,418	40,635	0.0	48,075	232,555	169,295	63,260	
28	晴	15.0	173,572	0	173,572	174,599	0	0	0	134,556	40,043	0.0	46,887	215,445	154,865	60,580	
29	晴	20.0	165,856	0	165,856	166,896	0	0	0	124,877	42,019	0.0	46,315	206,940	143,930	63,010	
30	晴時々曇	19.0	178,172	0	178,172	179,046	0	0	0	140,890	38,156	0.0	48,196	221,226	162,126	59,100	
31	曇時々雨	19.0	210,412	0	210,412	211,342	0	13,980	13,980	153,957	43,405	3.5	51,086	242,326	174,836	67,490	
合計	－	－	6,269,227	0	6,269,227	6,300,203	358,421	463,290	821,711	4,153,680	1,324,812	48.5	1,530,536	6,821,511	4,805,541	2,015,970	
最大	－	20.0	459,909	－	459,909	460,918	148,340	97,350	244,410	163,690	56,005	15.5	59,111	265,716	181,446	84,310	
最小	－	8.0	157,899	－	157,899	158,869	9,526	930	930	116,277	38,156	1.0	41,251	198,727	135,669	59,100	
平均	－	11.7	202,233	－	202,233	203,232	59,737	38,608	68,476	133,990	42,736	5.4	49,372	220,049	155,017	65,031	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書

2026年 3月度　No.1-2

日	砂ろ過処理水量			再利用水量						次亜塩素酸ナトリウム(砂ろ過)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(ABC放流水)使用量		次亜塩素酸ナトリウム(DE放流水)使用量	
				場内使用			場外使用		Q水くん						
		ろ過速度	ろ過面積	第一砂ろ過、処理水	第二砂ろ過送水量	第二砂ろ過逆洗流量	施設利用	環境利用			注入率		注入率		注入率
	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
1	45,290	89	510	7,860	6,646	573	−	−	−	57	0.15	980	1.00	365	1.06
2	51,190	100	510	10,494	6,662	1,720	−	−	−	0	0.00	1,026	0.91	285	0.81
3	81,600	160	510	11,123	6,665	2,893	−	−	−	169	0.25	1,072	0.81	378	0.30
4	49,840	98	510	11,068	6,728	1,457	−	−	−	139	0.33	923	0.83	385	1.05
5	45,020	88	510	4,809	6,761	571	−	−	−	0	0.00	1,072	0.95	422	1.23
6	51,110	100	510	7,143	6,812	2,024	−	−	−	0	0.00	1,151	0.87	296	0.45
7	49,780	98	510	5,614	6,811	863	−	−	−	0	0.00	1,186	0.97	410	0.93
8	43,050	84	510	7,185	6,750	1,431	−	−	−	0	0.00	1,448	1.42	331	1.00
9	43,060	84	510	5,570	6,795	287	−	−	−	0	0.00	1,243	1.12	296	0.87
10	43,120	85	510	7,154	6,823	290	−	−	−	0	0.00	1,300	1.24	308	0.86
11	43,120	85	510	6,052	6,749	856	−	−	−	0	0.00	1,459	1.38	342	0.95
12	43,180	85	510	6,232	6,690	1,142	−	−	−	0	0.00	1,482	1.43	285	0.78
13	43,620	86	510	4,892	6,788	291	−	−	−	0	0.00	1,562	1.46	308	0.87
14	44,800	88	510	6,691	6,661	867	−	−	−	71	0.19	1,231	1.27	317	0.88
15	45,040	88	510	5,471	6,668	1,137	−	−	−	0	0.00	1,402	1.42	319	0.95
16	45,070	88	510	4,769	6,763	1,156	−	−	−	0	0.00	1,505	1.40	274	0.79
17	45,030	88	510	6,647	6,582	850	−	−	−	0	0.00	1,357	1.32	342	0.99
18	60,490	119	510	5,042	6,780	2,321	−	−	−	0	0.00	1,436	0.95	353	0.36
19	75,520	148	510	4,277	6,685	3,494	−	−	−	0	0.00	1,083	0.42	456	0.37
20	45,000	88	510	7,138	6,680	1,437	−	−	−	0	0.00	718	0.61	342	1.02
21	44,780	88	510	7,907	6,651	862	−	−	−	58	0.16	889	0.86	295	0.86
22	48,590	95	510	10,737	6,771	1,148	−	−	−	0	0.00	1,174	1.07	376	0.85
23	52,510	103	510	10,357	6,674	2,310	−	−	−	1	0.00	1,277	1.12	319	0.65
24	44,760	88	510	10,478	7,548	876	−	−	−	0	0.00	1,072	0.98	285	0.84
25	63,350	124	510	11,449	6,723	2,603	−	−	−	0	0.00	1,243	0.59	399	0.33
26	50,440	99	510	11,174	6,672	565	−	−	−	0	0.00	1,186	0.88	296	0.69
27	45,030	88	510	9,407	6,696	1,443	−	−	−	0	0.00	764	0.61	365	1.08
28	44,920	88	510	11,260	6,729	1,147	−	−	−	55	0.15	718	0.64	390	1.17
29	44,890	88	510	10,871	6,634	863	−	−	−	0	0.00	707	0.68	296	0.85
30	45,640	89	510	11,311	6,803	1,144	−	−	−	101	0.27	684	0.58	287	0.90
31	59,560	117	510	10,653	6,710	2,617	−	−	−	221	0.45	821	0.64	417	0.87
合計	1,538,400	3,017	−	250,835	209,110	41,238	−	−	−	872	−	35,171	−	10,539	−
最大	81,600	160	510	11,449	7,548	3,494	−	−	−	221	0.45	1,562	1.46	456	1.23
最小	43,050	84	510	4,277	6,582	287	−	−	−	1	0.00	684	0.42	274	0.30
平均	49,626	97	510	8,091	6,745	1,330	−	−	−	97	0.07	1,135	0.94	340	0.71

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(高級高度放流量及び簡易処理水量)

2026年 3月度　No.1-3

日	高級処理量			高度処理量		高級処理水量	高度処理水量	高級・高度処理水量	ABC系簡易処理水量	DE系簡易処理水量	簡易処理水量合計	備考
	A系	B系	C系	D系	E系							
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	
1	38,260	58,468	40,512	31,250	30,890	137,240	62,140	199,380	0	0	0	
2	42,160	67,304	46,590	32,490	32,260	156,054	64,750	220,804	0	930	930	
3	53,440	75,552	52,454	41,960	42,310	181,446	84,270	265,716	0	97,350	97,350	
4	44,250	65,383	45,244	31,630	31,470	154,877	63,100	217,977	0	3,850	3,850	
5	43,270	66,826	48,255	31,340	31,290	158,351	62,630	220,981	0	0	0	
6	42,270	63,586	50,429	35,060	35,320	156,285	70,380	226,665	31,386	32,220	63,606	
7	39,750	65,416	51,433	30,970	31,260	156,599	62,230	218,829	12,969	12,060	25,029	
8	37,680	62,773	47,479	30,640	30,940	147,932	61,580	209,512	0	0	0	
9	38,830	58,060	51,883	30,300	30,650	148,773	60,950	209,723	0	0	0	
10	39,350	63,908	41,429	31,120	31,700	144,687	62,820	207,507	0	0	0	
11	41,280	64,624	46,397	31,730	32,170	152,301	63,900	216,201	0	0	0	
12	37,810	62,182	48,986	32,110	32,580	148,978	64,690	213,668	0	0	0	
13	37,390	62,418	49,130	31,120	31,470	148,938	62,590	211,528	0	0	0	
14	34,810	56,505	44,354	31,510	31,840	135,669	63,350	199,019	0	0	0	
15	33,950	59,173	45,364	29,940	30,300	138,487	60,240	198,727	0	0	0	
16	37,740	62,391	48,430	31,260	31,670	148,561	62,930	211,491	0	0	0	
17	37,330	60,723	46,936	30,390	30,710	144,989	61,100	206,089	0	0	0	
18	43,440	61,417	52,009	35,380	35,200	156,866	70,580	227,446	44,399	73,010	117,409	
19	51,500	67,619	62,145	41,760	42,550	181,264	84,310	265,574	148,340	96,070	244,410	
20	41,760	66,458	55,571	31,120	32,210	163,789	63,330	227,119	0	0	0	
21	35,670	59,383	48,297	30,680	30,860	143,350	61,540	204,890	0	0	0	
22	37,670	63,837	51,855	31,450	31,770	153,362	63,220	216,582	0	11,670	11,670	
23	40,430	65,630	51,406	32,730	34,330	157,466	67,060	224,526	0	15,180	15,180	
24	38,960	62,165	47,716	30,590	32,000	148,841	62,590	211,431	0	0	0	
25	46,410	63,475	53,749	35,120	36,450	163,634	71,570	235,204	111,801	96,490	208,291	
26	45,430	67,325	58,995	31,820	32,860	171,750	64,680	236,430	9,526	10,480	20,006	
27	44,610	69,835	54,850	31,150	32,110	169,295	63,260	232,555	0	0	0	
28	40,070	65,412	49,383	29,800	30,780	154,865	60,580	215,445	0	0	0	
29	36,000	61,375	46,555	30,910	32,100	143,930	63,010	206,940	0	0	0	
30	40,870	68,932	52,324	29,000	30,100	162,126	59,100	221,226	0	0	0	
31	45,220	69,014	60,602	33,090	34,400	174,836	67,490	242,326	0	13,980	13,980	
合計	1,267,610	1,987,169	1,550,762	999,420	1,016,550	4,805,541	2,015,970	6,821,511	358,421	463,290	821,711	
最大	53,440	75,552	62,145	41,960	42,550	181,446	84,310	265,716	148,340	97,350	244,410	
最小	33,950	56,505	40,512	29,000	30,100	135,669	59,100	198,727	9,526	930	930	
平均	40,891	64,102	50,025	32,239	32,792	155,017	65,031	220,049	59,737	38,608	68,476	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮)

2026年 3月度　No.2-1

日	ベルト濃縮投入汚泥量				ベルト濃縮汚泥量				ベルト濃縮固形物量				ベルト濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	823	903	−	1,726	133.1	153.6	−	286.7	5.3	5.9	−	11.2	0.67	3.9
2	973	731	−	1,704	159.7	132.7	−	292.3	6.4	4.8	−	11.2	0.68	3.8
3	435	960	345	1,740	68.8	155.1	57.2	281.1	2.7	6.0	2.1	10.8	0.65	3.8
4	684	831	399	1,914	110.1	140.9	71.1	322.1	4.3	5.2	2.5	12.0	0.65	3.7
5	516	756	636	1,908	67.9	111.9	96.7	276.5	2.8	4.2	3.5	10.5	0.58	3.8
6	877	658	446	1,981	121.8	102.4	73.6	297.7	5.1	3.8	2.6	11.5	0.61	3.9
7	1,030	549	501	2,080	143.9	86.7	82.4	313.1	6.0	3.2	2.9	12.1	0.61	3.9
8	1,018	679	331	2,028	126.3	92.4	46.8	265.5	5.2	3.5	1.7	10.4	0.54	3.9
9	563	602	445	1,610	78.3	88.7	64.9	232.0	3.2	3.4	2.5	9.1	0.59	3.9
10	1,065	868	36	1,969	144.0	134.9	5.8	284.7	6.0	4.9	0.2	11.1	0.59	3.9
11	921	871	599	2,391	128.7	136.8	93.8	359.3	5.1	4.8	3.3	13.2	0.58	3.7
12	1,023	650	213	1,886	133.1	95.4	29.3	257.9	5.3	3.4	1.1	9.8	0.54	3.8
13	928	392	467	1,787	129.3	62.0	72.7	264.0	5.2	2.2	2.6	10.0	0.58	3.8
14	817	804	88	1,709	103.9	118.1	13.3	235.3	4.4	4.3	0.5	9.2	0.56	3.9
15	860	931	−	1,791	118.6	141.8	−	260.4	4.8	5.2	−	10.0	0.58	3.8
16	841	985	−	1,826	122.8	160.4	−	283.1	5.0	5.9	−	10.9	0.62	3.8
17	1,044	950	−	1,994	141.7	143.5	−	285.2	5.8	5.3	−	11.1	0.58	3.9
18	1,022	750	−	1,772	148.6	116.8	−	265.4	5.9	4.3	−	10.2	0.60	3.8
19	997	752	−	1,749	137.9	117.0	−	254.9	5.6	4.2	−	9.8	0.59	3.8
20	1,093	822	−	1,915	145.2	122.7	−	267.8	5.7	4.3	−	10.0	0.55	3.7
21	1,067	892	−	1,959	143.4	136.7	−	280.2	5.8	4.8	−	10.6	0.57	3.8
22	1,000	894	−	1,894	133.3	131.5	−	264.7	5.2	4.6	−	9.8	0.54	3.7
23	940	758	−	1,698	127.5	116.1	−	243.6	5.2	4.2	−	9.4	0.58	3.9
24	853	710	−	1,563	99.9	97.3	−	197.2	4.1	3.5	−	7.6	0.50	3.9
25	804	665	−	1,469	104.6	98.1	−	202.7	4.4	3.6	−	8.0	0.57	3.9
26	910	265	−	1,175	120.0	39.7	−	159.8	4.9	1.4	−	6.3	0.57	3.9
27	618	562	−	1,180	97.7	92.7	−	190.4	3.7	3.4	−	7.1	0.63	3.7
28	479	869	−	1,348	69.5	128.7	−	198.2	2.8	5.0	−	7.8	0.60	3.9
29	600	709	−	1,309	91.6	116.1	−	207.6	3.6	4.2	−	7.8	0.62	3.8
30	759	616	−	1,375	121.0	103.8	−	224.8	4.7	3.8	−	8.5	0.64	3.8
31	953	502	245	1,700	144.8	80.7	39.5	265.0	5.8	3.1	1.5	10.4	0.63	3.9
合計	26,513	22,886	4,751	54,150	3,716.8	3,555.1	747.3	8,019.2	150.0	130.4	27.0	307.4	−	−
最大	1,093	985	636	2,391	159.7	160.4	96.7	359.3	6.4	6.0	3.5	13.2	0.68	3.9
最小	435	265	36	1,175	67.9	39.7	5.8	159.8	2.7	1.4	0.2	6.3	0.50	3.7
平均	855	738	365	1,747	119.9	114.7	57.5	258.7	4.8	4.2	2.1	9.9	0.59	3.8

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルト濃縮、重力濃縮)

2026年 3月度　No.2-2

日	ベルト濃縮回収率			高分子凝集剤				高分子凝集剤薬注率				初沈重力濃縮汚泥		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	平均	引抜量	濃度	固形物量
	%	%	%	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	m^3	%	t
1	96.3	96.3	−	15.33	17.51	−	32.85	0.28	0.29	−	0.28	321.0	3.4	10.9
2	96.3	96.4	−	19.47	16.76	−	36.23	0.29	0.34	−	0.31	249.0	3.1	7.8
3	96.1	96.1	96.1	8.73	20.41	6.90	36.04	0.31	0.33	0.31	0.32	280.0	3.0	8.3
4	96.1	96.2	96.2	14.70	17.54	8.78	41.02	0.33	0.33	0.34	0.33	309.0	3.0	9.2
5	95.5	95.6	95.6	9.40	14.17	12.70	36.27	0.32	0.33	0.35	0.33	360.0	3.2	11.4
6	95.8	95.8	95.9	19.62	13.03	9.16	41.81	0.37	0.33	0.34	0.35	578.0	2.9	16.8
7	95.8	95.9	95.9	17.31	10.39	9.95	37.65	0.27	0.31	0.32	0.30	917.0	2.8	25.8
8	95.1	95.2	95.2	16.42	11.82	6.33	34.57	0.30	0.32	0.36	0.32	1,039.0	3.1	31.9
9	95.7	95.7	95.7	10.35	10.41	8.60	29.36	0.31	0.29	0.32	0.31	971.0	3.4	32.6
10	95.6	95.7	95.7	18.47	15.42	0.73	34.62	0.29	0.30	0.34	0.30	453.0	3.8	17.3
11	95.5	95.6	95.6	16.04	16.47	11.44	43.95	0.30	0.33	0.33	0.32	710.0	3.1	22.3
12	95.2	95.3	95.2	17.45	12.17	3.89	33.51	0.31	0.34	0.34	0.33	579.0	3.1	18.1
13	95.6	95.7	95.6	17.42	7.00	8.78	33.20	0.32	0.31	0.32	0.32	351.0	2.0	6.8
14	95.3	95.4	95.4	15.29	15.91	1.73	32.93	0.33	0.35	0.35	0.34	390.0	3.1	12.0
15	95.6	95.6	−	14.49	16.76	−	31.24	0.29	0.31	−	0.30	409.0	2.8	11.4
16	95.9	96.0	−	14.38	17.58	−	31.96	0.27	0.29	−	0.28	407.0	2.8	11.4
17	95.5	95.6	−	17.33	17.33	−	34.66	0.29	0.31	−	0.30	303.0	3.0	9.1
18	95.7	95.8	−	19.15	14.96	−	34.10	0.31	0.33	−	0.32	276.0	2.4	6.5
19	95.6	95.7	−	19.50	14.50	−	34.00	0.33	0.33	−	0.33	357.0	3.3	11.8
20	95.3	95.4	−	20.65	14.58	−	35.23	0.34	0.32	−	0.34	417.0	4.1	17.0
21	95.4	95.5	−	17.35	15.57	−	32.92	0.29	0.31	−	0.30	393.0	4.0	15.6
22	95.2	95.3	−	20.07	17.41	−	37.48	0.37	0.36	−	0.36	337.0	3.1	10.4
23	95.5	95.6	−	14.75	13.46	−	28.21	0.27	0.31	−	0.29	377.0	2.9	10.8
24	96.5	96.6	−	14.94	13.24	−	28.18	0.35	0.37	−	0.36	480.0	2.9	13.9
25	95.4	95.5	−	12.17	11.74	−	23.91	0.26	0.31	−	0.28	695.0	3.5	24.0
26	95.4	95.5	−	12.98	4.62	−	17.59	0.25	0.31	−	0.26	532.0	3.2	16.9
27	96.0	96.0	−	8.78	10.20	−	18.98	0.23	0.29	−	0.26	364.0	3.6	13.1
28	95.8	95.8	−	7.55	15.63	−	23.18	0.26	0.30	−	0.28	458.0	3.2	14.6
29	95.9	96.0	−	10.16	13.79	−	23.95	0.27	0.31	−	0.29	385.0	3.2	12.2
30	96.1	96.1	−	12.69	11.84	−	24.53	0.26	0.30	−	0.28	527.0	2.7	14.4
31	96.0	96.0	96.0	17.10	9.51	3.90	30.51	0.28	0.30	0.25	0.28	489.0	2.7	13.0
合計	−	−	−	470.06	431.70	92.88	994.64	−	−	−	−	14,713.0	−	457.3
最大	96.50	96.60	96.20	20.65	20.41	12.70	43.95	0.37	0.37	0.36	0.36	1,039.0	4.1	32.6
最小	95.10	95.20	95.20	7.55	4.62	0.73	17.59	0.23	0.29	0.25	0.26	249.0	2.0	6.5
平均	95.7	95.8	95.5	15.16	13.93	7.14	32.09	0.30	0.32	0.33	0.31	474.6	3.1	14.8

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（第2処理場遠心）

2026年　3月度　　No.2-3

日	遠心投入汚泥量				遠心濃縮汚泥量				遠心濃縮固形物量				遠心濃縮機濃度	
	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	No.1	No.2	No.3	合計	入口平均	出口平均
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	%	%
1	－	646	312	958	－	108.2	45.0	153.3	－	4.1	1.8	6.0	0.72	3.9
2	－	580	133	713	－	100.3	19.9	120.2	－	3.8	0.8	4.6	0.74	3.8
3	－	348	122	470	－	58.6	18.2	76.9	－	2.2	0.7	3.0	0.74	3.9
4	－	670	488	1,158	－	136.2	85.2	221.5	－	5.0	3.5	8.5	0.84	3.9
5	－	318	897	1,215	－	58.5	140.8	199.3	－	2.2	5.8	7.9	0.77	4.0
6	80	789	381	1,250	12.4	120.3	56.5	189.2	0.5	4.9	2.3	7.8	0.71	4.1
7	810	186	267	1,263	121.6	27.4	38.2	187.3	5.1	1.1	1.6	7.8	0.69	4.2
8	－	914	209	1,123	－	118.8	26.3	145.1	－	4.9	1.1	5.9	0.62	4.1
9	－	－	936	936	－	－	119.3	119.3	－	－	4.9	4.9	0.61	4.1
10	－	151	518	669	－	19.3	66.0	85.3	－	0.8	2.7	3.5	0.61	4.1
11	－	285	509	794	－	36.3	64.9	101.2	－	1.5	2.7	4.2	0.61	4.1
12	－	573	157	730	－	74.5	21.6	96.1	－	3.1	0.9	3.9	0.62	4.1
13	－	33	680	713	－	4.3	86.9	91.2	－	0.2	3.6	3.7	0.62	4.1
14	－	654	－	654	－	89.9	－	89.9	－	3.7	－	3.7	0.65	4.1
15	－	393	276	669	－	55.0	38.0	93.1	－	2.3	1.6	3.8	0.66	4.1
16	－	88	656	744	－	12.5	93.5	106.0	－	0.5	3.8	4.3	0.67	4.1
17	－	934	－	934	－	128.4	－	128.4	－	5.3	－	5.3	0.65	4.1
18	－	－	639	639	－	－	87.5	87.5	－	－	3.7	3.7	0.67	4.2
19	－	605	－	605	－	98.3	－	98.3	－	4.0	－	4.0	0.75	4.1
20	－	－	894	894	－	－	146.4	146.4	－	－	6.2	6.2	0.78	4.2
21	－	690	26	716	－	112.1	4.2	116.3	－	4.6	0.2	4.8	0.75	4.1
22	－	605	322	927	－	88.7	47.9	136.6	－	3.6	2.0	5.6	0.70	4.1
23	－	783	267	1,050	－	123.3	41.5	164.8	－	5.1	1.7	6.8	0.73	4.1
24	－	162	766	928	－	25.4	112.3	137.7	－	1.0	4.6	5.6	0.70	4.1
25	－	714	286	1,000	－	105.2	39.4	144.6	－	4.1	1.6	5.7	0.66	4.0
26	－	67	920	987	－	10.2	131.4	141.7	－	0.4	5.4	5.8	0.68	4.1
27	－	868	138	1,006	－	135.0	19.3	154.2	－	5.1	0.8	5.9	0.65	3.8
28	－	－	903	903	－	－	123.9	123.9	－	－	5.1	5.1	0.64	4.1
29	－	847	－	847	－	129.4	－	129.4	－	4.9	－	4.9	0.64	3.8
30	－	267	365	632	－	40.1	48.7	88.8	－	1.5	2.0	3.6	0.63	4.0
31	－	227	301	528	－	35.9	42.4	78.3	－	1.4	1.8	3.1	0.66	4.0
合計	890	13,397	12,368	26,655	134.0	2,052.4	1,765.4	3,951.8	5.6	81.3	72.7	159.6	－	－
最大	810	934	936	1,263	121.6	136.2	146.4	221.5	5.1	5.3	6.2	8.5	0.84	4.2
最小	80	33	26	470	12.4	4.3	4.2	76.9	0.5	0.2	0.2	3.0	0.61	3.8
平均	445	496	458	860	67.0	76.0	65.4	127.5	2.8	3.0	2.7	5.1	0.69	4.0

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（第2処理場遠心、重力濃縮）

2026年 3月度　No.2-4

日	遠心濃縮回収率			初沈重力濃縮汚泥			備考
	No.1	No.2	No.3	引抜量	濃度	固形物量	
	%	%	%	m^3	%	t	
1	－	88.4	82.2	－	－	－	
2	－	88.8	82.8	－	－	－	
3	－	86.5	82.8	－	－	－	
4	－	89.6	85.3	－	－	－	
5	－	88.3	83.6	－	－	－	
6	91.7	88.1	85.6	－	－	－	
7	91.4	87.6	85.1	－	－	－	
8	－	86.0	83.1	－	－	－	
9	－	－	85.7	－	－	－	
10	－	85.7	85.7	－	－	－	
11	－	85.7	85.7	－	－	－	
12	－	86.0	88.9	－	－	－	
13	－	86.0	84.5	－	－	－	
14	－	86.7	－	－	－	－	
15	－	87.0	85.6	－	－	－	
16	－	87.2	87.2	－	－	－	
17	－	86.7	－	－	－	－	
18	－	－	85.8	－	－	－	
19	－	88.8	－	－	－	－	
20	－	－	88.2	－	－	－	
21	－	88.8	87.7	－	－	－	
22	－	86.5	87.8	－	－	－	
23	－	88.5	87.3	－	－	－	
24	－	87.9	86.5	－	－	－	
25	－	87.1	85.6	－	－	－	
26	－	87.5	86.1	－	－	－	
27	－	90.9	88.1	－	－	－	
28	－	－	87.9	－	－	－	
29	－	90.7	－	－	－	－	
30	－	90.6	89.0	－	－	－	
31	－	91.1	89.6	－	－	－	
合計	－	－	－	－	－	－	
最大	91.7	91.1	89.6	－	－	－	
最小	91.4	85.7	82.2	－	－	－	
平均	91.4	88.1	86.0	－	－	－	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水)

2026年 3月度　No.2-5

日	合計												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m³	t	%	m³	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	870	37.6	95.7	123	27.1	78.0	1,943	5.2	−	−	570.5	0.61	
2	972	32.4	96.7	139	29.3	78.9	2,146	6.6	−	−	642.0	0.79	
3	890	30.0	96.6	127	26.3	79.3	2,074	6.9	−	−	669.5	0.89	
4	1,008	35.5	96.5	139	30.4	78.2	2,378	6.7	−	−	775.5	0.87	
5	1,047	35.5	96.6	143	32.3	77.4	2,451	6.9	−	−	698.5	0.79	
6	1,290	39.7	96.9	169	38.4	77.3	2,900	7.3	−	−	838.0	0.84	
7	1,874	57.8	96.9	249	57.4	77.0	3,321	5.8	−	−	1,065.0	0.74	
8	1,904	57.2	97.0	255	57.1	77.6	3,277	5.7	−	−	1,080.0	0.76	
9	1,900	58.8	96.9	244	55.4	77.3	3,422	5.8	−	−	998.0	0.68	
10	1,342	40.2	97.0	179	40.1	77.6	2,755	6.8	−	−	702.5	0.70	
11	1,578	49.1	96.9	229	48.7	78.7	3,495	7.1	−	−	860.5	0.70	
12	1,271	40.2	96.8	155	35.1	77.4	2,871	7.1	−	−	723.0	0.72	
13	992	28.2	97.2	130	28.1	78.3	2,161	7.7	−	−	626.0	0.89	
14	1,006	32.6	96.8	129	28.3	78.0	2,233	6.9	−	−	697.0	0.86	
15	1,037	33.1	96.8	129	28.5	77.9	2,204	6.7	−	−	704.0	0.85	
16	1,030	33.9	96.7	132	29.6	77.5	2,335	6.9	−	−	686.0	0.81	
17	973	33.8	96.5	135	29.1	78.4	2,219	6.6	−	−	700.0	0.83	
18	892	28.6	96.8	125	27.2	78.2	2,059	7.2	−	−	672.5	0.94	
19	928	34.3	96.3	130	29.5	77.3	2,248	6.5	−	−	720.5	0.84	
20	915	42.0	95.4	133	31.4	76.4	2,175	5.2	−	−	526.5	0.50	
21	1,051	39.5	96.2	138	32.6	76.3	2,451	6.2	−	−	608.0	0.62	
22	927	34.0	96.3	134	29.7	77.8	1,987	5.8	−	−	617.0	0.73	
23	1,021	34.5	96.6	140	31.2	77.7	2,117	6.5	121	4.2	790.0	0.92	
24	1,171	35.0	97.0	148	34.0	77.0	2,422	7.7	169	4.7	812.0	0.93	
25	1,285	45.1	96.5	159	37.2	76.7	2,697	6.4	121	3.9	833.5	0.74	
26	1,042	37.0	96.4	133	32.6	75.4	2,291	6.2	−	−	552.0	0.60	
27	999	34.8	96.5	131	30.6	76.7	2,117	6.1	−	−	430.5	0.49	
28	1,012	35.3	96.5	132	31.3	76.2	2,175	6.2	−	−	498.5	0.56	
29	976	32.6	96.7	126	29.7	76.4	2,320	7.1	−	−	580.5	0.71	
30	1,066	32.0	97.0	135	31.2	76.8	2,451	7.7	−	−	662.5	0.83	
31	1,052	32.5	96.9	127	30.1	76.3	2,320	7.1	−	−	665.0	0.82	
合計	35,321	1,172.7	−	4,695	1,059.6	−	76,009	−	411	−	22,005.0	−	
最大	1,904	58.8	97.2	255	57.4	79.3	3,495	7.7	169	4.7	1,080.0	0.94	
最小	870	28.2	95.4	123	26.3	75.4	1,943	5.2	121	3.9	430.5	0.49	
平均	1,139	37.8	96.7	151	34.2	77.4	2,452	6.5	137	4.3	709.8	0.75	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書（脱水A系）

2026年 3月度　No.2-6

日	A系（ベルトプレス）												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤（PAC）		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	437	18.9	95.7	62	13.6	78.0	986	5.2	−	−	300.0	0.64	
2	450	15.0	96.7	64	13.6	78.9	1,001	6.7	−	−	308.5	0.82	
3	342	11.5	96.6	49	10.1	79.3	812	7.0	−	−	260.0	0.90	
4	552	19.4	96.5	76	16.7	78.2	1,305	6.7	−	−	428.0	0.88	
5	556	18.9	96.6	76	17.2	77.5	1,305	6.9	−	−	379.0	0.80	
6	601	18.5	96.9	79	17.9	77.3	1,363	7.4	−	−	386.5	0.84	
7	851	26.3	96.9	113	26.1	77.0	1,508	5.7	−	−	488.0	0.74	
8	987	29.7	97.0	132	29.6	77.6	1,813	6.1	−	−	576.5	0.78	
9	813	25.2	96.9	105	23.7	77.3	1,523	6.1	−	−	451.0	0.72	
10	677	20.3	97.0	91	20.2	77.6	1,407	6.9	−	−	356.0	0.70	
11	777	24.2	96.9	113	24.0	78.7	1,842	7.6	−	−	430.5	0.71	
12	678	21.4	96.8	83	18.7	77.4	1,639	7.6	−	−	399.5	0.75	
13	518	14.7	97.2	68	14.7	78.3	1,175	8.0	−	−	334.0	0.91	
14	497	16.1	96.8	64	14.0	78.0	1,160	7.2	−	−	357.5	0.89	
15	514	16.4	96.8	64	14.1	77.9	1,160	7.1	−	−	363.5	0.89	
16	558	18.4	96.7	71	16.0	77.5	1,334	7.3	−	−	382.5	0.83	
17	560	19.5	96.5	77	16.7	78.4	1,320	6.8	−	−	404.0	0.83	
18	443	14.2	96.8	62	13.5	78.2	1,030	7.3	−	−	339.5	0.96	
19	471	17.4	96.3	66	15.0	77.3	1,117	6.4	−	−	373.0	0.86	
20	427	19.6	95.4	62	14.6	76.4	986	5.0	−	−	263.0	0.54	
21	495	18.6	96.2	65	15.4	76.3	1,117	6.0	−	−	289.0	0.62	
22	421	15.4	96.3	61	13.5	77.8	812	5.3	−	−	284.0	0.74	
23	485	16.8	96.5	67	15.1	77.7	1,059	6.3	−	−	370.0	0.88	
24	440	13.2	97.0	55	12.8	76.9	1,030	7.8	−	−	313.5	0.95	
25	615	21.6	96.5	75	17.5	76.7	1,392	6.4	−	−	394.5	0.73	
26	566	20.1	96.5	72	17.7	75.4	1,247	6.2	−	−	307.0	0.61	
27	489	17.0	96.5	64	15.0	76.7	1,044	6.1	−	−	221.0	0.52	
28	328	11.4	96.5	43	10.1	76.2	740	6.5	−	−	172.5	0.60	
29	493	16.5	96.7	64	15.0	76.4	1,291	7.8	−	−	301.5	0.73	
30	505	15.2	97.0	64	14.8	76.8	1,262	8.3	−	−	320.0	0.84	
31	493	15.2	96.9	60	14.1	76.3	1,146	7.5	−	−	317.5	0.83	
合計	17,039	566.5	−	2,265	511.0	−	37,918	−	0	−	10,871.0	−	
最大	987	29.7	97.2	132	29.6	79.3	1,842	8.3	−	−	576.5	0.96	
最小	328	11.4	95.4	43	10.1	75.4	740	5.0	−	−	172.5	0.52	
平均	550	18.3	96.7	73	16.5	77.4	1,223	6.7	−	−	350.7	0.77	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(脱水B系)

2026年 3月度　No.2-7

日	B系(ベルトプレス)												備考
	脱水機投入汚泥量			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		
	投入汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	
	m^3	t	%	m^3	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	
1	433	18.7	95.7	61	13.5	78.0	957	5.1	−	−	270.5	0.58	
2	522	17.4	96.7	75	15.7	78.9	1,146	6.6	−	−	333.5	0.77	
3	548	18.5	96.6	78	16.2	79.3	1,262	6.8	−	−	409.5	0.89	
4	456	16.1	96.5	63	13.8	78.2	1,073	6.7	−	−	347.5	0.87	
5	491	16.7	96.6	67	15.2	77.5	1,146	6.9	−	−	319.5	0.77	
6	689	21.2	96.9	90	20.5	77.3	1,537	7.3	−	−	451.5	0.85	
7	1,023	31.6	96.9	136	31.3	77.0	1,813	5.7	−	−	577.0	0.73	
8	917	27.6	97.0	123	27.5	77.6	1,465	5.3	−	−	503.5	0.73	
9	1,087	33.6	96.9	140	31.7	77.3	1,900	5.6	−	−	547.0	0.65	
10	665	19.9	97.0	89	19.9	77.6	1,349	6.8	−	−	346.5	0.70	
11	801	24.9	96.9	116	24.7	78.7	1,653	6.6	−	−	430.0	0.69	
12	593	18.8	96.8	72	16.4	77.4	1,233	6.6	−	−	323.5	0.69	
13	474	13.5	97.2	62	13.4	78.3	986	7.3	−	−	292.0	0.87	
14	509	16.5	96.8	65	14.3	78.0	1,073	6.5	−	−	339.5	0.82	
15	523	16.7	96.8	65	14.4	77.9	1,044	6.3	−	−	340.5	0.82	
16	472	15.5	96.7	60	13.6	77.5	1,001	6.4	−	−	303.5	0.78	
17	413	14.4	96.5	57	12.3	78.4	899	6.3	−	−	296.0	0.83	
18	449	14.4	96.8	63	13.7	78.2	1,030	7.1	−	−	333.0	0.93	
19	457	16.9	96.3	64	14.5	77.3	1,131	6.7	−	−	347.5	0.82	
20	488	22.4	95.4	71	16.7	76.4	1,189	5.3	−	−	263.5	0.47	
21	556	20.9	96.2	73	17.3	76.3	1,334	6.4	−	−	319.0	0.61	
22	506	18.6	96.3	73	16.2	77.8	1,175	6.3	−	−	333.0	0.72	
23	452	15.7	96.5	63	14.0	77.7	1,059	6.8	−	−	321.0	0.82	
24	610	18.3	97.0	77	17.7	76.9	1,392	7.6	−	−	379.0	0.83	
25	581	20.4	96.5	71	16.6	76.7	1,305	6.4	−	−	353.0	0.69	
26	476	16.9	96.5	61	14.9	75.4	1,044	6.2	−	−	245.0	0.58	
27	510	17.8	96.5	67	15.6	76.7	1,073	6.0	−	−	209.5	0.47	
28	684	23.9	96.5	89	21.2	76.2	1,436	6.0	−	−	326.0	0.55	
29	483	16.1	96.7	62	14.7	76.4	1,030	6.4	−	−	279.0	0.69	
30	561	16.8	97.0	71	16.4	76.8	1,189	7.1	−	−	342.5	0.81	
31	559	17.3	96.9	67	16.0	76.3	1,175	6.8	−	−	347.5	0.80	
合計	17,988	597.6	−	2,392	540.0	−	38,092	−	−	−	10,829.5	−	
最大	1,087	33.6	97.2	140	31.7	79.3	1,900	7.6	−	−	577.0	0.93	
最小	413	13.5	95.4	57	12.3	75.4	899	5.1	−	−	209.5	0.47	
平均	580	19.3	96.7	77	17.4	77.4	1,229	6.4	−	−	349.3	0.72	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(沈砂、しさ)

2026年 3月度　No.2-8

日	沈砂処分量		しさ処分量	備考
	場外分	場内分		
	t	t	t	
1	-	-	-	
2	5.70	-	-	
3	-	-	2.34	
4	-	-	-	
5	2.70	2.60	-	
6	-	-	2.59	
7	-	-	-	
8	-	-	-	
9	-	-	-	
10	-	-	-	
11	-	-	2.62	
12	-	-	-	
13	-	-	-	
14	-	-	-	
15	-	-	-	
16	-	-	-	
17	-	-	-	
18	-	-	-	
19	5.60	-	2.54	
20	-	-	-	
21	-	-	-	
22	-	-	-	
23	-	-	-	
24	-	-	-	
25	-	-	-	
26	-	-	-	
27	-	-	-	
28	-	-	-	
29	-	-	-	
30	-	-	-	
31	-	-	-	
合計	14.00	2.60	10.09	
最大	5.70	2.60	2.62	
最小	2.70	2.60	2.34	
平均	4.67	2.60	2.52	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動1号炉)

2026年 3月度　No.2-9

日	流動1号炉														備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ		
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計			
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg		
1	129.70	24:00	0:00	4.7	−	−	−	−	−	1,431.0	0	1,431	1,106.2		
2	131.56	24:00	0:00	4.8	9.72	28.9	9.7	28.9	4.0	1,804	0	1,804	1,158.2		
3	130.20	24:00	0:00	4.6	−	−	−	−	−	2,181	0	2,181	1,132.8		
4	130.72	24:00	0:00	4.7	20.69	33.7	20.6	33.7	−	928	0	928	1,375.4		
5	129.95	24:00	0:00	4.8	−	−	−	−	−	751	0	751	1,289.1		
6	129.05	24:00	0:00	4.6	10.16	36.6	10.1	36.6	4.0	458	0	458	1,289.1		
7	112.82	24:00	0:00	4.0	−	−	−	−	−	463	0	463	1,056.6		
8	114.18	24:00	0:00	3.9	−	−	−	−	−	783	0	783	1,033.8		
9	113.94	24:00	0:00	3.9	−	−	−	−	−	219	0	219	1,113.8		
10	121.74	24:00	0:00	4.2	−	−	−	−	−	576	0	576	1,165.9		
11	119.00	24:00	0:00	4.3	−	−	−	−	−	1,759	0	1,759	1,093.5		
12	126.92	24:00	0:00	5.1	20.50	29.6	20.4	29.6	−	585	0	585	1,369.1		
13	130.34	24:00	0:00	5.5	20.05	28.8	20.0	28.8	4.0	1,529	0	1,529	1,338.6		
14	130.34	24:00	0:00	5.1	−	−	−	−	4.0	1,522	0	1,522	1,216.7		
15	130.02	24:00	0:00	5.4	−	−	−	−	−	1,026	0	1,026	1,310.6		
16	130.28	24:00	0:00	5.2	20.40	30.0	20.3	30.0	−	1,184	0	1,184	1,311.9		
17	130.29	24:00	0:00	4.8	−	−	−	−	4.0	1,430	0	1,430	1,155.7		
18	127.96	24:00	0:00	4.7	20.31	33.0	20.3	33.0	−	1,184	0	1,184	1,038.9		
19	128.26	24:00	0:00	5.0	20.76	33.5	20.7	33.5	−	669	0	669	1,270.0		
20	129.32	24:00	0:00	5.6	−	−	−	−	−	930	0	930	1,261.1		
21	126.87	24:00	0:00	5.5	−	−	−	−	−	1,038	0	1,038	1,136.7		
22	130.24	24:00	0:00	5.4	−	−	−	−	−	1,144	0	1,144	1,122.7		
23	130.28	24:00	0:00	5.2	20.74	31.8	20.6	31.8	4.0	857	0	857	1,107.4		
24	130.65	24:00	0:00	5.2	−	−	−	−	−	663	0	663	1,153.2		
25	130.20	24:00	0:00	5.1	19.40	33.5	19.3	33.5	−	199	0	199	1,301.8		
26	128.99	24:00	0:00	5.1	10.31	33.8	10.3	33.8	−	0	0	0	1,609.1		
27	130.10	24:00	0:00	5.4	−	−	−	−	−	216	0	216	1,333.5		
28	129.70	24:00	0:00	5.3	−	−	−	−	−	166	0	166	1,295.4		
29	130.94	24:00	0:00	5.5	−	−	−	−	−	77	0	77	1,361.4		
30	130.34	24:00	0:00	5.1	−	−	−	−	4.0	393	0	393	1,365.3		
31	128.76	24:00	0:00	5.2	−	−	−	−	−	9	0	9	1,455.4		
合計	3,953.7	744:00	0:00	152.9	193.04	−	192.3	−	28.0	26,174	0	26,174	38,328.9		
最大	131.6	24:00	−	5.6	20.76	36.6	20.7	36.6	4.0	2,181	−	2,181	1,609.1		
最小	112.8	24:00	−	3.9	9.72	28.8	9.7	28.8	4.0	0	−	0	1,033.8		
平均	127.54	24:00	−	4.9	17.55	32.0	17.5	32.0	4.0	872	−	872	1,236.4		

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動2号炉)

2026年 3月度　No.2-10

日	流動2号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	0:00	12:21	−	−	−	−	−	−	−	1,575	1,575	−	
6	33.94	8:17	14:10	1.6	10.12	34.5	10.1	34.5	−	2,104	1,174	3,278	510.5	
7	129.54	24:00	0:00	4.5	−	−	−	−	−	269	0	269	1,695.5	
8	131.79	24:00	0:00	4.5	−	−	−	−	−	640	0	640	1,684.0	
9	128.93	24:00	0:00	4.0	9.96	32.6	9.9	32.6	−	30	0	30	1,699.3	
10	56.52	11:27	3:50	2.1	−	−	−	−	−	721	0	721	1,010.9	
11	123.64	24:00	0:00	3.7	−	−	−	−	−	1,713	0	1,713	1,736.1	
12	67.92	16:15	0:31	2.8	−	−	−	−	−	587	0	587	1,525.3	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	78.7	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	10.32	34.9	10.3	34.9	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	672.28	131:59	30:52	23.2	30.40	−	30.3	−	0.0	6,064	2,749	8,813	9,940.3	
最大	131.79	24:00	14:10	4.5	10.32	34.9	10.3	34.9	−	2,104	1,575	3,278	1,736.1	
最小	33.94	0:00	0:00	1.6	9.96	32.6	9.9	32.6	−	30	0	30	78.7	
平均	96.04	18:51	7:43	3.3	10.13	34.0	10.1	34.0	−	866	1,375	1,102	1,104.5	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(エネルギー関係)

2026年 3月度　No.3

日	電力使用量	発電電力量	停電回数	停電時分	重油使用量(自家発)	重油使用量(本館)	重油使用量(ポンプ場)	上水使用量			都市ガス使用量	備考
								既設	第2	合計		
	kWh/日	kWh/日	回	分	L	L	L	m³	m³	m³	m³	
1	98,310	−	−	−	−	−	−	35	1	36	3	
2	101,770	−	−	−	−	−	9	42	0	42	17	
3	111,540	−	−	−	−	−	−	40	1	41	14	
4	97,290	−	−	−	−	−	−	40	0	40	11	
5	107,400	−	−	−	180	−	−	43	1	44	13	
6	118,620	−	−	−	540	−	−	42	0	42	15	
7	106,260	−	−	−	−	−	−	39	1	40	7	
8	105,950	−	−	−	−	−	−	44	0	44	5	
9	110,050	−	−	−	−	−	−	44	1	45	9	
10	106,660	−	−	−	−	−	−	47	0	47	10	
11	109,730	−	−	−	−	−	−	47	1	48	10	
12	109,760	−	−	−	−	−	10	45	0	45	1	
13	100,630	−	−	−	−	−	−	44	1	45	4	
14	95,700	−	−	−	−	−	−	35	1	36	5	
15	95,710	−	−	−	−	−	−	35	1	36	1	
16	98,940	−	−	−	−	−	−	43	0	43	5	
17	98,450	−	−	−	−	−	−	45	1	46	5	
18	110,100	−	−	−	−	−	−	36	0	36	6	
19	110,810	−	−	−	−	−	−	41	0	41	3	
20	95,100	−	−	−	−	−	−	36	1	37	5	
21	94,280	−	−	−	−	−	−	34	0	34	2	
22	98,440	−	−	−	−	−	−	32	1	33	2	
23	100,260	−	−	−	−	−	−	41	0	41	3	
24	99,330	−	−	−	−	−	−	40	1	41	2	
25	117,090	−	−	−	−	−	6	36	0	36	6	
26	96,890	−	−	−	−	−	−	46	1	47	4	
27	100,010	−	−	−	−	−	−	28	1	29	4	
28	100,880	−	−	−	−	−	−	32	1	33	3	
29	99,710	−	−	−	−	−	−	27	0	27	2	
30	102,950	−	−	−	−	−	6	28	2	30	2	
31	102,910	−	−	−	−	−	−	34	0	34	3	
合計	3,201,530	0	−	−	720	0	31	1,201	18	1,219	182	
最大	118,620	0	−	−	540	0	10	47	2	48	17	
最小	94,280	0	−	−	180	0	6	27	0	27	1	
平均	103,275	−	−	−	360	−	8	39	1	39	6	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2026年 3月度　No.4-1

日	A系列(A5を除く)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	38,260	12,480	32.6	251,307	657	1,770	−	6,700	−	6.2	−	86	----	779	409	A系生物反応槽容量
2	42,160	12,640	30.0	268,665	637	1,740	−	7,500	−	5.7	5.3	94	----	811	407	1池1244m³
3	53,440	16,060	30.1	283,884	531	1,730	82.6	7,300	−	4.5	5.1	95	----	778	407	
4	44,250	13,280	30.0	205,752	465	1,660	−	7,000	−	5.4	5.0	100	----	779	445	
5	43,270	13,420	31.0	252,259	583	1,710	−	5,600	−	5.5	5.7	100	----	741	492	
6	42,270	13,330	31.5	269,361	637	1,730	−	6,300	0.37	5.7	5.4	87	----	968	493	
7	39,750	12,760	32.1	206,698	520	1,740	−	5,900	−	6.0	−	100	----	895	494	
8	37,680	12,530	33.3	199,869	530	1,680	−	5,300	−	6.3	−	100	----	796	495	
9	38,830	12,570	32.4	225,234	580	1,720	−	5,900	−	6.2	11.7	100	----	790	215	
10	39,350	12,750	32.4	202,618	515	1,760	80.7	6,000	−	6.1	7.5	110	----	788	354	
11	41,280	13,040	31.6	217,658	527	1,740	−	6,300	−	5.8	5.1	120	----	785	495	
12	37,810	12,540	33.2	235,830	624	1,710	−	5,800	0.29	6.3	5.6	110	----	799	514	
13	37,390	12,570	33.6	203,080	543	1,640	−	5,800	−	6.4	4.2	100	----	794	648	
14	34,810	12,210	35.1	212,745	611	1,590	−	4,900	−	6.9	−	110	----	802	588	
15	33,950	11,910	35.1	217,190	640	1,600	−	5,500	−	7.0	−	120	----	814	551	
16	37,740	12,350	32.7	215,175	570	1,580	−	5,400	−	6.3	4.8	95	----	809	567	
17	37,330	12,680	34.0	220,658	591	1,590	82.1	5,100	−	6.4	5.5	110	----	810	546	
18	43,440	13,920	32.0	280,339	645	1,720	−	5,900	0.30	5.5	6.2	110	----	1,206	446	
19	51,500	15,490	30.1	190,254	369	1,660	−	6,000	−	4.6	6.4	110	----	1,530	406	
20	41,760	12,790	30.6	193,609	464	1,630	−	5,800	−	5.7	−	110	----	820	406	
21	35,670	11,670	32.7	211,335	592	1,610	−	5,700	−	6.7	−	99	----	795	433	
22	37,670	11,310	30.0	202,444	537	1,560	−	5,600	−	6.3	−	84	----	777	387	
23	40,430	12,130	30.0	216,688	536	1,630	−	5,600	−	5.9	9.2	98	----	752	287	
24	38,960	11,670	30.0	238,108	611	1,630	83.9	5,800	−	5.4	7.8	91	----	751	267	
25	46,410	13,940	30.0	289,477	624	1,590	−	7,200	0.35	5.1	6.6	100	----	1,384	287	
26	45,430	13,640	30.0	194,738	429	1,520	−	7,300	−	5.3	6.9	100	----	888	287	
27	44,610	13,390	30.0	228,302	512	1,520	−	6,600	−	5.4	7.8	100	----	783	252	
28	40,070	12,020	30.0	264,878	661	1,610	−	6,400	−	6.0	−	89	----	795	287	
29	36,000	10,800	30.0	263,113	731	1,650	−	6,600	−	6.6	−	96	----	822	288	
30	40,870	12,880	31.5	286,301	701	1,670	−	6,600	−	5.8	6.8	110	----	814	337	
31	45,220	13,610	30.1	288,048	637	1,750	80	7,000	−	5.3	5.3	91	----	813	422	
合計	1,267,610	398,380	−	7,235,617	−	−	−	−	−	−	−	−	0	26,668	12,912	
最大	53,440	16,060	35.1	289,477	731	1,770	83.9	7,500	0.37	7.0	11.7	120	−	1,530	648	
最小	33,950	10,800	30.0	190,254	369	1,520	80.2	4,900	0.29	4.5	4.2	84	−	741	215	
平均	40,891	12,851	31.4	233,407	571	1,660	81.9	6,100	0.33	5.9	6.4	100	−	860	417	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(A系)

2026年 3月度　No.4-2

日	A系列(A5)															備考
	高級処理量(生反流量)	返送汚泥量	返送率	送気量	送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(B系)

2026年 3月度　No.4-3

日	B系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	58,468	17,420	29.8	281,908	482	1,750	-	6,900	-	6.4	-	120	----	1,145	700	B系生物反応槽容量
2	67,304	19,660	29.2	323,392	480	1,770	-	7,000	-	5.5	6.5	120	----	1,151	560	1池3883m³
3	75,552	21,830	28.9	299,461	396	1,740	82.1	6,800	-	4.9	6.2	110	----	1,080	560	
4	65,383	19,590	30.0	257,614	394	1,780	-	6,200	-	5.7	6.2	110	----	1,151	683	
5	66,826	19,690	29.5	298,410	447	1,820	-	6,500	-	5.6	5.6	110	----	1,171	720	
6	63,586	19,460	30.6	306,517	482	1,850	-	6,600	0.33	5.9	5.9	110	----	1,125	720	
7	65,416	19,720	30.1	225,036	344	1,790	-	6,400	-	5.7	-	140	----	1,156	960	
8	62,773	18,620	29.7	268,176	427	1,780	-	6,400	-	5.9	-	150	----	1,130	960	
9	58,060	17,120	29.5	262,773	453	1,770	-	6,400	-	6.4	4.3	110	----	968	960	
10	63,908	18,970	29.7	271,210	424	1,720	80.5	6,100	-	5.8	3.4	120	----	1,145	1,220	
11	64,624	19,150	29.6	273,033	422	1,640	-	5,800	-	5.8	3.4	130	----	1,054	1,215	
12	62,182	18,510	29.8	268,859	432	1,650	-	5,700	0.32	6.0	6.0	130	----	1,156	700	
13	62,418	18,560	29.7	268,190	430	1,680	-	5,900	-	6.0	7.3	110	----	1,151	560	
14	56,505	16,980	30.1	267,482	473	1,740	-	6,400	-	6.6	-	140	----	1,135	540	
15	59,173	17,780	30.0	281,538	476	1,790	-	6,400	-	6.3	-	150	----	1,120	625	
16	62,391	18,570	29.8	283,485	454	1,790	-	6,500	-	6.0	5.2	110	----	1,130	780	
17	60,723	17,890	29.5	281,603	464	1,740	81.5	6,600	-	6.1	5.5	110	----	1,135	720	
18	61,417	19,520	31.8	293,165	477	1,700	-	5,800	0.28	6.1	6.1	100	----	1,242	720	
19	67,619	21,360	31.6	216,140	320	1,650	-	5,500	-	5.5	6.2	140	----	1,404	720	
20	66,458	19,430	29.2	242,198	364	1,600	-	5,700	-	5.6	-	140	----	1,156	720	
21	59,383	17,810	30.0	258,353	435	1,640	-	5,800	-	6.3	-	130	----	1,125	720	
22	63,837	18,540	29.0	270,524	424	1,660	-	5,700	-	5.8	-	120	----	1,120	720	
23	65,630	19,020	29.0	273,618	417	1,620	-	5,900	-	5.7	5.6	150	----	1,135	720	
24	62,165	17,850	28.7	290,704	468	1,660	81.0	5,800	-	5.2	5.4	110	----	1,161	645	
25	63,475	18,800	29.6	288,497	455	1,670	-	6,600	0.29	5.9	5.0	120	----	1,393	720	
26	67,325	19,750	29.3	228,310	339	1,650	-	6,600	-	5.5	5.4	120	----	1,262	705	
27	69,835	20,190	28.9	277,287	397	1,660	-	6,500	-	5.3	5.2	120	----	1,156	720	
28	65,412	19,420	29.7	287,236	439	1,710	-	6,700	-	5.7	-	130	----	1,140	720	
29	61,375	18,490	30.1	291,945	476	1,740	-	6,700	-	6.1	-	120	----	1,140	720	
30	68,932	20,180	29.3	322,942	468	1,730	-	6,500	-	5.4	4.8	120	----	1,140	790	
31	69,014	19,840	28.7	286,679	415	1,730	80	6,500	-	5.4	4.1	120	----	1,161	890	
合計	1,987,169	589,720	-	8,546,285	-	-	-	-	-	-	-	-	0	35,838	23,413	
最大	75,552	21,830	31.8	323,392	482	1,850	82.1	7,000	0.33	6.6	7.3	150	-	1,404	1,220	
最小	56,505	16,980	28.7	216,140	320	1,600	80.1	5,500	0.28	4.9	3.4	100	-	968	540	
平均	64,102	19,023	29.7	275,687	430	1,720	81.0	6,300	0.31	5.8	5.4	120	-	1,156	755	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系)

2026年 3月度　No.4-4

日	C系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	40,512	12,180	30.1	271,555	670	1,840	−	7,600	−	6.9	−	120	----	1,115	540	C系生物反応槽容量
2	46,590	14,000	30.0	286,968	616	1,800	−	7,300	−	6.0	4.3	110	----	1,119	640	1池3883m³
3	52,454	15,790	30.1	271,863	518	1,740	80.8	7,000	−	5.3	4.2	110	----	1,050	640	
4	45,244	13,570	30.0	230,820	510	1,680	−	7,100	−	6.2	3.9	120	----	1,119	690	
5	48,255	14,530	30.1	270,367	560	1,710	−	7,000	−	5.8	4.0	110	----	1,139	680	
6	50,429	15,150	30.0	310,502	616	1,700	−	6,500	0.34	6.3	5.0	110	----	1,095	680	
7	51,433	15,460	30.1	277,401	539	1,500	−	6,000	−	7.2	−	120	----	1,124	540	
8	47,479	14,300	30.1	256,571	540	1,530	−	6,100	−	7.9	−	120	----	1,100	475	
9	51,883	15,560	30.0	279,391	539	1,580	−	6,300	−	7.2	8.8	110	----	942	400	
10	41,429	12,510	30.2	252,482	609	1,650	80.9	6,600	−	9.0	10.9	120	----	835	325	
11	46,397	13,950	30.1	282,028	608	1,660	−	6,200	−	8.0	7.4	120	----	1,026	520	
12	48,986	14,720	30.0	283,642	579	1,650	−	6,200	0.25	7.6	7.5	130	----	1,124	520	
13	49,130	14,770	30.1	274,771	559	1,680	−	6,400	−	7.6	7.4	110	----	1,119	520	
14	44,354	13,340	30.1	279,381	630	1,710	−	6,700	−	8.4	−	140	----	1,105	480	
15	45,364	13,680	30.2	272,302	600	1,720	−	6,700	−	8.2	−	150	----	1,090	505	
16	48,430	14,570	30.1	281,536	581	1,720	−	6,700	−	7.7	7.7	110	----	1,100	480	
17	46,936	14,000	29.8	282,814	603	1,740	79.2	6,700	−	7.9	6.6	120	----	1,105	590	
18	52,009	15,650	30.1	311,710	599	1,830	−	6,400	0.22	7.2	8.0	79	----	1,078	530	
19	62,145	18,710	30.1	257,964	415	1,700	−	6,000	−	6.0	7.1	140	----	1,366	590	
20	55,571	16,730	30.1	249,077	448	1,680	−	6,000	−	6.7	−	130	----	1,124	640	
21	48,297	14,510	30.0	259,038	536	1,690	−	6,100	−	7.7	−	130	----	1,095	690	
22	51,855	15,590	30.1	291,288	562	1,720	−	5,800	−	7.2	−	110	----	1,090	680	
23	51,406	15,480	30.1	282,573	550	1,690	−	6,000	−	7.3	6.5	110	----	1,105	640	
24	47,716	14,330	30.0	288,276	604	1,630	80.5	5,800	−	6.8	7.6	120	----	1,129	445	
25	53,749	16,190	30.1	291,641	543	1,440	−	5,800	0.29	6.9	8.8	130	----	1,227	375	
26	58,995	17,750	30.1	250,889	425	1,330	−	5,700	−	6.3	55.2	150	----	1,228	45	
27	54,850	16,530	30.1	289,088	527	1,450	−	6,100	−	6.8	16.2	120	----	1,124	180	
28	49,383	14,870	30.1	287,577	582	1,510	−	6,600	−	7.5	−	130	----	1,110	225	
29	46,555	14,010	30.1	292,505	628	1,560	−	7,000	−	8.0	−	120	----	1,110	200	
30	52,324	15,730	30.1	318,992	610	1,610	−	7,100	−	7.1	13.8	130	----	1,110	210	
31	60,602	18,280	30.2	324,995	536	1,670	80	7,100	−	6.2	10.7	120	----	1,129	285	
合計	1,550,762	466,440	−	8,660,007	−	−	−	−	−	−	−	−	0	34,332	14,960	
最大	62,145	18,710	30.2	324,995	670	1,840	80.9	7,600	0.34	9.0	55.2	150	−	1,366	690	
最小	40,512	12,180	29.8	230,820	415	1,330	79.2	5,700	0.22	5.3	3.9	79	−	835	45	
平均	50,025	15,046	30.1	279,355	558	1,650	80.2	6,500	0.27	7.1	10.1	120	−	1,107	483	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(D系)

2026年 3月度　No.4-5

日	D系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m³	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m³	m³	
1	31,250	10,080	32.3	222,528	712	1,710	−	7,000	−	10.7	−	95	----	1,090	489	D系生物反応槽容量
2	32,490	10,120	31.1	221,910	683	1,700	−	7,100	−	10.3	8.3	110	----	999	402	1池3484m³
3	41,960	12,730	30.3	218,487	521	1,680	81.0	7,200	−	8.0	13.0	110	----	1,033	251	
4	31,630	9,930	31.4	195,422	618	1,860	−	8,100	−	10.6	5.3	110	----	1,116	602	
5	31,340	9,850	31.4	224,364	716	1,810	−	7,400	−	10.7	5.3	98	----	1,074	642	
6	35,060	10,640	30.3	222,486	635	1,700	−	7,000	0.55	9.5	6.0	100	----	1,047	563	
7	30,970	9,990	32.3	180,134	582	1,670	−	6,700	−	10.8	−	90	----	1,010	563	
8	30,640	9,870	32.2	209,197	683	1,600	−	6,200	−	10.9	−	89	----	1,078	482	
9	30,300	9,870	32.6	223,211	737	1,560	−	6,200	−	11.0	9.2	89	----	1,075	382	
10	31,120	9,930	31.9	222,715	716	1,550	80.6	6,000	−	10.7	9.3	97	----	992	387	
11	31,730	9,990	31.5	223,584	705	1,500	−	5,800	−	10.5	9.1	95	----	996	392	
12	32,110	9,920	30.9	220,863	688	1,510	−	5,800	0.31	10.4	9.7	91	----	1,039	362	
13	31,120	9,920	31.9	219,804	706	1,490	−	5,800	−	10.7	10.3	95	----	933	342	
14	31,510	10,000	31.7	224,611	713	1,480	−	6,100	−	10.6	−	93	----	1,030	284	
15	29,940	9,920	33.1	222,323	743	1,570	−	6,200	−	11.2	−	120	----	1,062	326	
16	31,260	9,950	31.8	223,202	714	1,570	−	6,300	−	10.7	8.6	92	----	1,001	402	
17	30,390	9,880	32.5	221,879	730	1,600	79.3	6,200	−	11.0	8.9	95	----	1,051	402	
18	35,380	11,140	31.5	221,026	625	1,650	−	6,700	0.40	9.5	9.5	93	----	973	362	
19	41,760	12,550	30.1	185,504	444	1,730	−	7,400	−	8.0	9.5	92	----	1,079	342	
20	31,120	9,880	31.7	210,375	676	1,840	−	7,600	−	10.7	−	87	----	1,156	402	
21	30,680	9,830	32.0	221,519	722	1,780	−	7,200	−	10.9	−	85	----	1,132	453	
22	31,450	10,120	32.2	222,322	707	1,740	−	6,800	−	10.6	−	91	----	1,052	482	
23	32,730	10,230	31.3	220,906	675	1,700	−	6,900	−	10.2	7.4	82	----	1,137	462	
24	30,590	9,770	31.9	221,242	723	1,640	79.4	6,600	−	10.9	7.0	82	----	1,083	482	
25	35,120	10,950	31.2	219,671	625	1,510	−	6,400	0.38	9.5	8.2	92	----	971	401	
26	31,820	9,910	31.1	197,703	621	1,590	−	6,700	−	10.5	9.1	92	----	1,035	362	
27	31,150	9,800	31.5	213,863	687	1,510	−	6,400	−	10.7	7.7	110	----	967	421	
28	29,800	9,750	32.7	216,550	727	1,450	−	6,300	−	11.2	−	87	----	1,071	353	
29	30,910	9,900	32.0	217,528	704	1,450	−	6,300	−	10.8	−	99	----	1,022	322	
30	29,000	9,830	33.9	215,947	745	1,470	−	6,200	−	11.5	11.6	100	----	1,076	281	
31	33,090	10,720	32.4	212,106	641	1,510	80.1	6,400	−	10.1	12.3	97	----	1,007	267	
合計	999,420	316,970	−	6,692,982	−	−	−	−	−	−	−	−	0	32,387	12,665	
最大	41,960	12,730	33.9	224,611	745	1,860	81.0	8,100	0.55	11.5	13.0	120	−	1,156	642	
最小	29,000	9,750	30.1	180,134	444	1,450	79.3	5,800	0.31	8.0	5.3	82	−	933	251	
平均	32,239	10,225	31.7	215,903	670	1,620	80.1	6,600	0.41	10.4	8.8	95	−	1,045	409	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(E系)

2026年 3月度　No.4-6

日	E系列															備考
	高級処理量	返送汚泥		送気		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	A-SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥量	余剰汚泥量	
			返送率		送気率											
	m^3	m^3	%	m^3	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg	m^3	m^3	
1	30,890	9,850	31.9	223,066	722	1,730	−	7,600	−	10.8	−	83	----	1,105	429	E系生物反応槽容量
2	32,260	9,960	30.9	222,554	690	1,730	−	7,700	−	10.4	7.8	96	----	984	403	1池3484m^3
3	42,310	12,820	30.3	219,132	518	1,710	80.0	7,600	−	7.9	12.5	98	----	1,028	251	
4	31,470	9,770	31.0	195,128	620	1,920	−	8,600	−	10.6	5.0	94	----	1,051	613	
5	31,290	9,710	31.0	225,202	720	1,920	−	7,900	−	10.7	5.2	91	----	1,120	642	
6	35,320	10,670	30.2	223,068	632	1,820	−	7,200	0.52	9.5	4.9	92	----	1,137	723	
7	31,260	10,010	32.0	179,023	573	1,720	−	7,000	−	10.7	−	84	----	1,156	724	
8	30,940	9,730	31.4	209,449	677	1,670	−	6,200	−	10.8	−	82	----	1,079	723	
9	30,650	9,770	31.9	222,623	726	1,580	−	6,000	−	10.9	7.9	92	----	1,069	462	
10	31,700	9,850	31.1	221,750	700	1,580	79.5	6,200	−	10.6	9.2	94	----	1,028	387	
11	32,170	9,970	31.0	222,680	692	1,610	−	6,300	−	10.4	8.0	87	----	992	442	
12	32,580	9,930	30.5	219,948	675	1,610	−	6,500	0.29	10.3	7.6	87	----	996	442	
13	31,470	9,820	31.2	218,880	696	1,590	−	6,500	−	10.6	8.0	92	----	987	423	
14	31,840	9,840	30.9	224,609	705	1,760	−	6,800	−	10.5	−	90	----	1,002	364	
15	30,300	9,650	31.8	222,964	736	1,630	−	7,000	−	11.0	−	86	----	987	377	
16	31,670	9,790	30.9	223,790	707	1,630	−	7,100	−	10.6	8.0	91	----	995	402	
17	30,710	9,820	32.0	222,396	724	1,650	80.0	6,700	−	10.9	8.5	96	----	1,014	402	
18	35,200	10,940	31.1	221,663	630	1,710	−	7,200	0.38	9.5	9.1	91	----	996	362	
19	42,550	12,790	30.1	184,858	434	1,730	−	7,600	−	7.9	9.3	98	----	1,153	342	
20	32,210	9,950	30.9	210,072	652	1,860	−	8,000	−	10.4	−	88	----	1,090	403	
21	30,860	9,720	31.5	221,926	719	1,830	−	7,700	−	10.8	−	78	----	993	463	
22	31,770	10,120	31.9	222,586	701	1,800	−	7,100	−	10.5	−	95	----	1,010	483	
23	34,330	10,470	30.5	220,959	644	1,770	−	7,600	−	9.7	6.7	96	----	1,067	482	
24	32,000	9,980	31.2	221,654	693	1,780	78.8	7,300	−	10.5	5.7	94	----	1,095	583	
25	36,450	11,150	30.6	220,186	604	1,660	−	6,800	0.36	9.2	5.3	98	----	1,034	642	
26	32,860	9,940	30.2	197,656	602	1,640	−	6,800	−	10.2	5.2	100	----	1,059	642	
27	32,110	9,790	30.5	214,369	668	1,540	−	6,500	−	10.4	5.2	120	----	984	632	
28	30,780	9,640	31.3	217,246	706	1,440	−	6,500	−	10.9	−	93	----	1,115	589	
29	32,100	9,890	30.8	218,372	680	1,410	−	6,500	−	10.4	−	110	----	1,048	563	
30	30,100	9,680	32.2	217,757	723	1,410	−	6,300	−	11.1	7.3	110	----	1,052	422	
31	34,400	10,850	31.5	215,127	625	1,470	80.0	6,700	−	9.7	11.5	110	----	1,093	267	
合計	1,016,550	315,870	−	6,700,693	−	−	−	−	−	−	−	−	0	32,519	15,084	
最大	42,550	12,820	32.2	225,202	736	1,920	80.0	8,600	0.52	11.1	12.5	120	−	1,156	724	
最小	30,100	9,640	30.1	179,023	434	1,410	78.8	6,000	0.29	7.9	4.9	78	−	984	251	
平均	32,792	10,189	31.1	216,151	659	1,670	79.7	7,000	0.39	10.3	7.5	94	−	1,049	487	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)

2026年 3月度　No.5-1

日	合計						守口市						備考
	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ固形物量)	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受入れ量)	脱水ケーキ (受入れ量)	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量			
	m^3	%	t	m^3	t	t	m^3	%	t	m^3	t	t	
1	1,094	0.94	10.31	1031	−	−	346	1.00	3.46	346	−	−	
2	1,037	0.95	9.84	984	−	−	249	0.98	2.44	244	−	−	
3	1,033	0.88	9.13	913	−	−	346	1.01	3.49	349	−	−	
4	1,111	0.95	10.56	1056	−	−	347	0.99	3.44	344	−	−	
5	1,073	0.98	10.52	1052	−	−	347	0.98	3.39	339	−	−	
6	982	0.92	9.08	908	−	−	237	0.98	2.32	232	−	−	
7	1,038	0.93	9.68	968	−	−	346	1.05	3.63	363	−	−	
8	696	0.91	6.31	631	−	−	329	0.99	3.26	326	−	−	
9	962	1.02	9.86	986	−	−	198	0.99	1.96	196	−	−	
10	1,080	0.89	9.62	962	−	−	204	1.02	2.08	208	−	−	
11	979	0.93	9.14	914	−	−	235	1.00	2.35	235	−	−	
12	951	0.99	9.37	937	−	−	208	1.03	2.14	214	−	−	
13	930	0.90	8.37	837	−	−	207	1.01	2.09	209	−	−	
14	962	0.88	8.49	849	−	−	187	0.99	1.85	185	−	−	
15	970	0.89	8.62	862	−	−	214	0.97	2.08	208	−	−	
16	917	0.89	8.13	813	−	−	197	0.98	1.93	193	−	−	
17	1,002	0.94	9.40	940	−	−	248	0.99	2.46	246	−	−	
18	1,030	0.89	9.18	918	−	−	261	1.01	2.64	264	−	−	
19	1,009	0.93	9.43	943	−	−	347	0.99	3.44	344	−	−	
20	1,085	0.91	9.83	983	−	−	347	1.01	3.50	350	−	−	
21	1,057	0.92	9.76	976	−	−	347	1.05	3.64	364	−	−	
22	1,038	0.89	9.23	923	−	−	347	0.98	3.40	340	−	−	
23	1,064	0.94	9.95	995	−	−	347	0.98	3.40	340	−	−	
24	1,004	0.91	9.11	911	−	−	324	0.96	3.11	311	−	−	
25	888	0.90	7.97	797	−	−	188	0.97	1.82	182	−	−	
26	1,012	0.92	9.34	934	−	−	347	0.99	3.44	344	−	−	
27	1,101	0.89	9.85	985	−	−	347	1.05	3.64	364	−	−	
28	1,027	0.87	8.93	893	−	−	347	1.04	3.61	361	−	−	
29	1,040	0.82	8.57	857	−	−	333	0.98	3.26	326	−	−	
30	874	0.74	6.47	647	−	−	163	0.93	1.52	152	−	−	
31	930	0.85	7.89	789	−	−	241	1.00	2.41	241	−	−	
合計	30,976	−	281.94	28194	0.00	0.00	8,731	−	87.20	8720	−	−	
最大	1,111	1.02	10.56	1056	−	−	347	1.05	3.64	364	−	−	
最小	696	0.74	6.31	631	−	−	163	0.93	1.52	152	−	−	
平均	999	0.91	9.09	909	−	−	282	1.00	2.81	281	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域下水汚泥)　　2026年　3月度　　No.5-2

日	四條畷市						なわてMC									汚泥移送量			備　考
	汚泥量(受入れ汚泥量)				脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量(受入れ汚泥量)							脱水ケーキ(受入れ量)	脱水ケーキ(受入れ固形物量)	汚泥量	濃度	固形物量	
		濃度	汚泥DS	1%換算汚泥量				濃度No.1	濃度No.2	固形物量No.1	固形物量No.2	合計量	1%換算汚泥量						
	m³	%	t	m³	t	t	m³	%	%	t	t	t	m³	t	t	m³	%	t	
1	−	−	−	−	−	−	748	−	0.93	−	6.9	6.9	685	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	788	−	0.96	−	7.4	7.4	740	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	687	−	0.83	−	5.6	5.6	564	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	764	−	0.96	−	7.1	7.1	712	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	726	−	1.03	−	7.1	7.1	713	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	745	−	0.92	−	6.8	6.8	676	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	692	−	0.89	−	6.1	6.1	605	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	367	−	0.83	−	3.1	3.1	305	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	764	−	1.05	−	7.9	7.9	790	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	876	−	0.87	−	7.5	7.5	754	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	744	−	1.11	−	6.8	6.8	679	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	743	−	0.98	−	7.2	7.2	723	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	723	−	0.89	−	6.3	6.3	628	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	775	−	0.88	−	6.6	6.6	664	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	756	−	0.89	−	6.5	6.5	654	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	720	−	0.88	−	6.2	6.2	620	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	754	−	0.93	−	6.9	6.9	694	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	769	−	0.85	−	6.5	6.5	654	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	662	−	0.91	−	6.0	6.0	599	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	738	−	0.88	−	6.3	6.3	633	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	710	−	0.88	−	6.1	6.1	612	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	691	−	0.87	−	5.8	5.8	583	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	717	−	0.94	−	6.6	6.6	655	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	680	−	0.90	−	6.0	6.0	600	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	700	−	0.89	−	6.2	6.2	615	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	665	−	0.93	−	5.9	5.9	590	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	754	−	0.83	−	6.2	6.2	621	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	680	−	0.80	−	5.3	5.3	532	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	707	−	0.77	−	5.3	5.3	531	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	711	−	0.70	−	5.0	5.0	495	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	689	−	0.81	−	5.5	5.5	548	−	−	−	−	−	
合計	0	−	0	0	0.00	0.00	22245	−	−	0.0	194.7	194.7	19474	−	−	0	−	0.00	
最大	−	−	−	−	−	−	876	−	1.11	−	7.9	7.9	790	−	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	367	−	0.70	−	3.1	3.1	305	−	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	718	−	0.88	−	6.3	6.3	628	−	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(C系脱水)

2026年 3月度　No.5-3

日	スクリュープレス脱水機													備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			無機凝集剤(ポリ鉄)		無機凝集剤(PAC)		両性高分子凝集剤		消臭剤(ポリ鉄)	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	薬注率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	84	2.0	96.5	9	2.0	78.0	−	−	121	4.2	99.0	1.36	−	
24	121	3.5	97.0	16	3.5	77.7	−	−	169	4.7	119.5	1.32	−	
25	89	3.1	96.5	13	3.1	76.6	−	−	121	3.9	86.0	1.10	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	294	8.6	−	38	8.7	−	−	−	411	−	304.50	−	0	
最大	121	3.5	97.0	16	3.5	78.0	−	−	169	4.7	119.5	1.36	−	
最小	84	2.0	96.5	9	2.0	76.6	−	−	121	3.9	86.0	1.10	−	
平均	98	3.0	97.1	13	2.9	77.4	−	−	137	4.8	101.5	1.42	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流動3号炉)

2026年 3月度　No.5-4

日	流動3号炉													備考
	焼却投入量	焼却時間	保温時間	乾灰量	湿灰量		灰処分量		硅砂	重油使用量			苛性ソーダ	
					(搬出量)	含水率		含水率		オイルガン	始動用バーナー	合計		
	t	時:分	時:分	t	t	%	t	%	t	L	L	L	kg	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	−	−	−	−	−	−	−	−	27.0	−	−	−	−	
5	−	−	−	−	−	−	−	−	4.0	−	−	−	−	
6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	0.00	0.00	0:00	0.0	0.00	−	0.0	−	31.0	0	0	0	0.0	
最大	−	−	−	−	−	−	−	−	27.0	−	−	−	−	
最小	−	−	−	−	−	−	−	−	4.0	−	−	−	−	
平均	−	−	−	−	−	−	−	−	15.50	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2026年 3月度　No.5-5

日	遠心投入汚泥量					遠心濃縮汚泥量					遠心濃縮固形物量				
	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	合計
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	t	t	t	t	t
1	1,094	−	−	−	1,094	253.5	−	−	−	253.5	9.5	−	−	−	9.5
2	1,037	−	−	−	1,037	206.5	−	−	−	206.5	8.8	−	−	−	8.8
3	1,033	−	−	−	1,033	190.3	−	−	−	190.3	7.9	−	−	−	7.9
4	1,111	−	−	−	1,111	238.7	−	−	−	238.7	9.6	−	−	−	9.6
5	1,073	−	−	−	1,073	236.7	−	−	−	236.7	9.7	−	−	−	9.7
6	982	−	−	−	982	208.8	−	−	−	208.8	8.3	−	−	−	8.3
7	1,038	−	−	−	1,038	196.1	−	−	−	196.1	8.7	−	−	−	8.7
8	696	−	−	−	696	139.0	−	−	−	139.0	5.7	−	−	−	5.7
9	962	−	−	−	962	207.0	−	−	−	207.0	8.9	−	−	−	8.9
10	1,028	−	−	−	1,028	190.9	−	−	−	190.9	8.1	−	−	−	8.1
11	979	−	−	−	979	185.7	−	−	−	185.7	8.0	−	−	−	8.0
12	951	−	−	−	951	202.2	−	−	−	202.2	8.4	−	−	−	8.4
13	930	−	−	−	930	179.6	−	−	−	179.6	7.7	−	−	−	7.7
14	962	−	−	−	962	174.2	−	−	−	174.2	7.7	−	−	−	7.7
15	970	−	−	−	970	183.0	−	−	−	183.0	7.9	−	−	−	7.9
16	917	−	−	−	917	168.2	−	−	−	168.2	7.3	−	−	−	7.3
17	1,002	−	−	−	1,002	201.3	−	−	−	201.3	8.4	−	−	−	8.4
18	1,031	−	−	−	1,031	196.7	−	−	−	196.7	8.2	−	−	−	8.2
19	1,009	−	−	−	1,009	192.3	−	−	−	192.3	8.7	−	−	−	8.7
20	1,085	−	−	−	1,085	210.4	−	−	−	210.4	8.9	−	−	−	8.9
21	1,057	−	−	−	1,057	197.9	−	−	−	197.9	8.5	−	−	−	8.5
22	1,038	−	−	−	1,038	182.3	−	−	−	182.3	8.2	−	−	−	8.2
23	1,064	−	−	−	1,064	192.0	−	−	−	192.0	8.4	−	−	−	8.4
24	1,004	−	−	−	1,004	178.1	−	−	−	178.1	7.9	−	−	−	7.9
25	888	−	−	−	888	167.7	−	−	−	167.7	7.3	−	−	−	7.3
26	1,012	−	−	−	1,012	181.3	−	−	−	181.3	8.0	−	−	−	8.0
27	1,101	−	−	−	1,101	215.6	−	−	−	215.6	8.7	−	−	−	8.7
28	1,027	−	−	−	1,027	183.6	−	−	−	183.6	7.8	−	−	−	7.8
29	1,040	−	−	−	1,040	175.2	−	−	−	175.2	7.7	−	−	−	7.7
30	872	−	−	−	872	122.3	−	−	−	122.3	5.5	−	−	−	5.5
31	930	−	−	−	930	157.8	−	−	−	157.8	6.7	−	−	−	6.7
合計	30,923	0	−	−	30,923	5,914.9	0.0	−	−	5,915	251.1	0.0	−	−	251.1
最大	1,111	0	−	−	1,111	253.5	0.0	−	−	253.5	9.7	0.0	−	−	9.7
最小	696	0	−	−	696	122.3	0.0	−	−	122.3	5.5	0.0	−	−	5.5
平均	998	0	−	−	998	190.8	0.0	−	−	190.8	8.1	0.0	−	−	8.1

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(流域汚泥濃縮)

2026年 3月度 No.5-6

日	遠心濃縮機濃度		遠心濃縮回収率					無機凝集剤(ポリ鉄)					無機凝集剤(ポリ鉄)薬注率					備考
	入口平均	出口平均	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	No.1	No.2	No.3	No.4	合計	No.1	No.2	No.3	No.4	平均	
	%	%	%	%	%	%	%	kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	%	
1	0.94	3.7	92.2	−	−	−	92.2	1,494	−	−	−	1,494	0.09	−	−	−	0.09	
2	0.95	4.3	89.3	−	−	−	88.9	1,581	−	−	−	1,581	0.11	−	−	−	0.11	
3	0.88	4.2	87.3	−	−	−	86.8	1,639	−	−	−	1,639	0.11	−	−	−	0.11	
4	0.95	4.0	90.9	−	−	−	90.6	1,653	−	−	−	1,653	0.10	−	−	−	0.10	
5	0.98	4.1	92.6	−	−	−	92.4	1,552	−	−	−	1,552	0.10	−	−	−	0.10	
6	0.92	4.0	92.0	−	−	−	92.2	1,494	−	−	−	1,494	0.11	−	−	−	0.10	
7	0.93	4.4	89.8	−	−	−	89.7	1,537	−	−	−	1,537	0.10	−	−	−	0.10	
8	0.91	4.1	89.4	−	−	−	90.5	1,015	−	−	−	1,015	0.10	−	−	−	0.10	
9	1.02	4.3	90.5	−	−	−	90.8	1,450	−	−	−	1,450	0.10	−	−	−	0.10	
10	0.89	4.2	88.1	−	−	−	89.0	1,755	−	−	−	1,755	0.12	−	−	−	0.12	
11	0.93	4.3	88.1	−	−	−	87.9	1,653	−	−	−	1,653	0.12	−	−	−	0.12	
12	0.99	4.2	89.4	−	−	−	89.4	1,653	−	−	−	1,653	0.12	−	−	−	0.12	
13	0.90	4.3	91.9	−	−	−	91.7	1,624	−	−	−	1,624	0.12	−	−	−	0.12	
14	0.88	4.4	90.4	−	−	−	90.6	1,537	−	−	−	1,537	0.11	−	−	−	0.11	
15	0.89	4.3	91.5	−	−	−	91.9	1,479	−	−	−	1,479	0.11	−	−	−	0.11	
16	0.89	4.3	89.6	−	−	−	89.0	1,233	−	−	−	1,233	0.09	−	−	−	0.09	
17	0.94	4.2	88.9	−	−	−	89.4	1,233	−	−	−	1,233	0.09	−	−	−	0.08	
18	0.89	4.2	89.1	−	−	−	89.1	1,233	−	−	−	1,233	0.08	−	−	−	0.08	
19	0.93	4.5	92.2	−	−	−	92.6	1,189	−	−	−	1,189	0.08	−	−	−	0.08	
20	0.91	4.2	90.0	−	−	−	89.9	1,175	−	−	−	1,175	0.08	−	−	−	0.07	
21	0.92	4.3	87.9	−	−	−	87.6	1,131	−	−	−	1,131	0.07	−	−	−	0.07	
22	0.89	4.5	88.6	−	−	−	89.1	1,117	−	−	−	1,117	0.07	−	−	−	0.07	
23	0.93	4.4	85.0	−	−	−	84.8	1,131	−	−	−	1,131	0.07	−	−	−	0.07	
24	0.91	4.4	86.4	−	−	−	86.8	1,117	−	−	−	1,117	0.08	−	−	−	0.08	
25	0.90	4.3	91.0	−	−	−	91.3	1,160	−	−	−	1,160	0.09	−	−	−	0.09	
26	0.92	4.4	85.7	−	−	−	86.0	1,146	−	−	−	1,146	0.08	−	−	−	0.08	
27	0.89	4.0	88.6	−	−	−	88.8	1,189	−	−	−	1,189	0.07	−	−	−	0.07	
28	0.87	4.2	86.8	−	−	−	87.6	1,131	−	−	−	1,131	0.08	−	−	−	0.08	
29	0.82	4.4	89.9	−	−	−	90.6	1,160	−	−	−	1,160	0.08	−	−	−	0.08	
30	0.74	4.5	85.3	−	−	−	84.6	1,088	−	−	−	1,088	0.09	−	−	−	0.09	
31	0.85	4.3	85.3	−	−	−	84.8	1,146	−	−	−	1,146	0.09	−	−	−	0.08	
合計	−	−	−	−	−	−	−	41,688	0	−	−	41,688	−	−	−	−	−	
最大	1.02	4.5	92.6	0.0	−	−	92.6	1,755	0	−	−	1,755	0.12	0.00	−	−	0.12	
最小	0.74	3.7	85.0	0.0	−	−	84.6	1,015	0	−	−	1,015	0.07	0.00	−	−	0.07	
平均	0.91	4.2	89.3	−	−	−	89.3	1,345	−	−	−	1,345	0.09	−	−	−	0.09	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(ベルトプレス脱水機合計)

2026年 3月度　No.5-7

日	ベルトプレス脱水機															備考
	濃縮汚泥			脱水ケーキ			両性高分子凝集剤		PAC		ポリ鉄		消臭剤	消臭剤(ポリ鉄)	脱水ケーキ搬出量	
	汚泥量	固形物量	含水率	ケーキ量	固形物量	含水率	注入量	添加率	注入量	添加率	注入量	添加率				
	m^3	t	%	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		kg	t	
1	870	27.1	95.7	123	27.1	78.0	571	0.61	−	−	1,943	5.2	−	−	−	
2	972	29.3	96.7	139	29.3	78.9	642	0.79	−	−	2,146	6.6	−	−	−	
3	890	26.3	96.6	127	26.3	79.3	670	0.89	−	−	2,074	6.9	−	−	−	
4	1,008	30.4	96.5	139	30.4	78.2	776	0.87	−	−	2,378	6.7	−	−	−	
5	1,047	32.3	96.6	143	32.3	77.5	699	0.79	−	−	2,451	6.9	−	−	−	
6	1,290	38.4	96.9	169	38.4	77.3	838	0.84	−	−	2,900	7.3	−	−	−	
7	1,874	57.4	96.9	249	57.4	77.0	1,065	0.74	−	−	3,321	5.8	−	−	−	
8	1,904	57.1	97.0	255	57.1	77.6	1,080	0.76	−	−	3,277	5.7	−	−	−	
9	1,900	55.4	96.9	244	55.4	77.3	998	0.68	−	−	3,422	5.8	−	−	−	
10	1,342	40.1	97.0	179	40.1	77.6	703	0.70	−	−	2,755	6.8	−	−	−	
11	1,578	48.7	96.9	229	48.7	78.7	861	0.70	−	−	3,495	7.1	−	−	−	
12	1,271	35.1	96.8	155	35.1	77.4	723	0.72	−	−	2,871	7.1	−	−	−	
13	992	28.1	97.2	130	28.1	78.3	626	0.89	−	−	2,161	7.7	−	−	−	
14	1,006	28.3	96.8	129	28.3	78.0	697	0.86	−	−	2,233	6.9	−	−	−	
15	1,037	28.5	96.8	129	28.5	77.9	704	0.85	−	−	2,204	6.7	−	−	−	
16	1,030	29.6	96.7	132	29.6	77.5	686	0.81	−	−	2,335	6.9	−	−	−	
17	973	29.1	96.5	135	29.1	78.4	700	0.83	−	−	2,219	6.6	−	−	−	
18	892	27.2	96.8	125	27.2	78.2	673	0.94	−	−	2,059	7.2	−	−	−	
19	928	29.5	96.3	130	29.5	77.3	721	0.83	−	−	2,248	6.5	−	−	−	
20	915	31.4	95.4	133	31.4	76.4	527	0.50	−	−	2,175	5.2	−	−	−	
21	1,051	32.6	96.2	138	32.6	76.3	608	0.61	−	−	2,451	6.2	−	−	−	
22	927	29.7	96.3	134	29.7	77.8	617	0.73	−	−	1,987	5.8	−	−	−	
23	937	29.1	96.5	130	29.1	77.7	691	0.85	−	−	2,117	6.5	−	−	−	
24	1,050	30.5	97.0	132	30.5	76.9	693	0.88	−	−	2,422	7.7	−	−	−	
25	1,196	34.1	96.5	146	34.1	76.7	748	0.71	−	−	2,697	6.4	−	−	−	
26	1,042	32.6	96.4	133	32.6	75.4	552	0.60	−	−	2,291	6.2	−	−	−	
27	999	30.6	96.5	131	30.6	76.7	431	0.50	−	−	2,117	6.1	−	−	−	
28	1,012	31.3	96.5	132	31.3	76.2	499	0.56	−	−	2,175	6.2	−	−	−	
29	976	29.7	96.7	126	29.7	76.4	581	0.71	−	−	2,320	7.1	−	−	−	
30	1,066	31.2	97.0	135	31.2	76.8	663	0.83	−	−	2,451	7.7	−	−	−	
31	1,052	30.1	96.9	127	30.1	76.3	665	0.82	−	−	2,320	7.1	−	−	−	
合計	35,027	1,050.8	−	4,657	1,051.0	−	21,701	−	−	−	76,009	−	0	0	−	
最大	1,904	57.4	97.2	255	57.4	79.3	1,080	0.94	−	−	3,495	7.7	−	−	−	
最小	870	26.3	95.4	123	26.3	75.4	431	0.50	−	−	1,943	5.2	−	−	−	
平均	1,130	33.9	97.0	150	33.9	77.4	700	0.75	−	−	2,452	6.5	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(濃縮汚泥合計)

2026年 3月度　No.5-8

日	濃縮汚泥合計			初沈重力濃縮			ベルト濃縮			第二遠心濃縮			流泥遠心濃縮			備考
	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	汚泥量	汚泥濃度	固形物量	
	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	m^3	%	t	
1	1014	3.7	37.6	321.0	3.4	10.9	286.7	3.9	11.2	153	3.9	6.0	254	3.7	9.5	
2	868	3.7	32.4	249.0	3.1	7.8	292.3	3.8	11.2	120	3.8	4.6	207	4.3	8.8	
3	828	3.6	30.0	280.0	3.0	8.3	281.1	3.8	10.8	77	3.9	3.0	190	4.2	7.9	
4	1091	3.6	39.3	309.0	3.0	9.2	322.1	3.7	12.0	221	3.9	8.5	239	4.0	9.6	
5	1072	3.7	39.5	360.0	3.2	11.4	276.5	3.8	10.5	199	4.0	7.9	237	4.1	9.7	
6	1274	3.5	44.4	578.0	2.9	16.8	297.7	3.9	11.5	189	4.1	7.8	209	4.0	8.3	
7	1613	3.4	54.4	917.0	2.8	25.8	313.1	3.9	12.1	187	4.2	7.8	196	4.4	8.7	
8	1589	3.4	53.9	1039.0	3.1	31.9	265.5	3.9	10.4	145	4.1	5.9	139	4.1	5.7	
9	1529	3.6	55.5	971.0	3.4	32.6	232.0	3.9	9.1	119	4.1	4.9	207	4.3	8.9	
10	1014	3.9	40.0	453.0	3.8	17.3	284.7	3.9	11.1	85	4.1	3.5	191	4.2	8.1	
11	1356	3.5	47.7	710.0	3.1	22.3	359.3	3.7	13.2	101	4.1	4.2	186	4.3	8.0	
12	1135	3.5	40.2	579.0	3.1	18.1	257.9	3.8	9.8	96	4.1	3.9	202	4.2	8.4	
13	886	3.2	28.2	351.0	2.0	6.8	264.0	3.8	10.0	91	4.1	3.7	180	4.3	7.7	
14	889	3.7	32.6	390.0	3.1	12.0	235.3	3.9	9.2	90	4.1	3.7	174	4.4	7.7	
15	945	3.5	33.1	409.0	2.8	11.4	260.4	3.8	10.0	93	4.1	3.8	183	4.3	7.9	
16	964	3.5	33.9	407.0	2.8	11.4	283.1	3.8	10.9	106	4.1	4.3	168	4.3	7.3	
17	918	3.7	33.9	303.0	3.0	9.1	285.2	3.9	11.1	128	4.1	5.3	201	4.2	8.4	
18	826	3.5	28.6	276.0	2.4	6.5	265.4	3.8	10.2	87	4.2	3.7	197	4.2	8.2	
19	903	3.8	34.3	357.0	3.3	11.8	254.9	3.8	9.8	98	4.1	4.0	192	4.5	8.7	
20	1042	4.0	42.1	417.0	4.1	17.0	267.8	3.7	10.0	146	4.2	6.2	210	4.2	8.9	
21	987	4.0	39.5	393.0	4.0	15.6	280.2	3.8	10.6	116	4.1	4.8	198	4.3	8.5	
22	921	3.7	34.0	337.0	3.1	10.4	264.7	3.7	9.8	137	4.1	5.6	182	4.5	8.2	
23	977	3.6	35.4	377.0	2.9	10.8	243.6	3.9	9.4	165	4.1	6.8	192	4.4	8.4	
24	993	3.5	35.0	480.0	2.9	13.9	197.2	3.9	7.6	138	4.1	5.6	178	4.4	7.9	
25	1210	3.7	45.0	695.0	3.5	24.0	202.7	3.9	8.0	145	4.0	5.7	168	4.3	7.3	
26	1015	3.6	37.0	532.0	3.2	16.9	159.8	3.9	6.3	142	4.1	5.8	181	4.4	8.0	
27	924	3.8	34.8	364.0	3.6	13.1	190.4	3.7	7.1	154	3.8	5.9	216	4.0	8.7	
28	964	3.7	35.3	458.0	3.2	14.6	198.2	3.9	7.8	124	4.1	5.1	184	4.2	7.8	
29	897	3.6	32.6	385.0	3.2	12.2	207.6	3.8	7.8	129	3.8	4.9	175	4.4	7.7	
30	963	3.3	32.0	527.0	2.7	14.4	224.8	3.8	8.5	89	4.0	3.6	122	4.5	5.5	
31	990	3.4	33.2	489.0	2.7	13.0	265.0	3.9	10.4	78	4.0	3.1	158	4.3	6.7	
合計	32599	−	1175.4	14713.0	−	457	8019.2	−	307.4	3,952	−	159.6	5915	−	251.1	
最大	1613	4.0	55.5	1039.0	4.1	33	359.3	3.9	13.2	221.49	4.2	8.5	254	4.5	9.7	
最小	826	3.2	28.2	249.0	2.0	7	159.8	3.7	6.3	76.85	3.8	3.0	122	3.7	5.5	
平均	1052	3.6	38.0	474.6	3.1	15	258.7	3.8	9.9	127.50	4.0	5.1	191	4.2	8.1	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(焼却ケーキ量)

2026年 3月度　No.5-9

日	焼却ケーキ量 合計				1号炉				2号炉				3号炉				備考
	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	焼却ケーキ量	含水率	VTS	固形物量	
	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	t	%	%	t	
1	129.70	78.0	85.2	28.6	129.70	78.0	85.2	28.6	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	131.56	78.9	85.7	27.7	131.56	78.9	85.7	27.7	−	−	−	−	−	−	−	−	VTSの測定していない日は、月
3	130.20	79.3	85.5	27.0	130.20	79.3	85.5	27.0	−	−	−	−	−	−	−	−	平均(average関数使用)にて
4	130.72	78.2	86.1	28.6	130.72	78.2	86.1	28.6	−	−	−	−	−	−	−	−	補完しています
5	129.95	77.5	85.6	29.3	129.95	77.5	85.6	29.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
6	162.99	77.3	85.8	37.0	129.05	77.3	85.8	29.3	33.94	77.3	85.8	7.7	−	−	−	−	焼却炉投入時に含水率のない日
7	242.36	77.0	85.2	55.8	112.82	77.0	85.2	26.0	129.54	77.0	85.2	29.8	−	−	−	−	は月平均(average関数使用)にて
8	245.97	77.6	85.2	55.2	114.18	77.6	85.2	25.6	131.79	77.6	85.2	29.6	−	−	−	−	データを補完しています
9	242.87	77.3	85.9	55.1	113.94	77.3	85.9	25.9	128.93	77.3	85.9	29.3	−	−	−	−	
10	178.26	77.6	86.2	39.8	121.74	77.6	86.2	27.2	56.52	77.6	86.2	12.6	−	−	−	−	
11	242.64	78.7	86.6	51.7	119.00	78.7	86.6	25.4	123.64	78.7	86.6	26.3	−	−	−	−	
12	194.84	77.4	84.7	44.1	126.92	77.4	84.7	28.7	67.92	77.4	84.7	15.4	−	−	−	−	
13	130.34	78.3	84.4	28.2	130.34	78.3	84.4	28.2	−	−	−	−	−	−	−	−	
14	130.34	78.0	85.2	28.7	130.34	78.0	85.2	28.7	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	130.02	77.9	85.2	28.7	130.02	77.9	85.2	28.7	−	−	−	−	−	−	−	−	
16	130.28	77.5	85.0	29.3	130.28	77.5	85.0	29.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
17	130.29	78.4	84.9	28.2	130.29	78.4	84.9	28.2	−	−	−	−	−	−	−	−	
18	127.96	78.2	84.9	27.9	127.96	78.2	84.9	27.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	128.26	77.3	85.2	29.1	128.26	77.3	85.2	29.1	−	−	−	−	−	−	−	−	
20	129.32	76.4	85.2	30.5	129.32	76.4	85.2	30.5	−	−	−	−	−	−	−	−	
21	126.87	76.3	85.2	30.1	126.87	76.3	85.2	30.1	−	−	−	−	−	−	−	−	
22	130.24	77.8	85.2	28.9	130.24	77.8	85.2	28.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
23	130.28	77.7	84.0	29.1	130.28	77.7	84.0	29.1	−	−	−	−	−	−	−	−	
24	130.65	76.9	84.8	30.2	130.65	76.9	84.8	30.2	−	−	−	−	−	−	−	−	
25	130.20	76.7	83.4	30.4	130.20	76.7	83.4	30.4	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	128.99	75.4	84.8	31.7	128.99	75.4	84.8	31.7	−	−	−	−	−	−	−	−	
27	130.10	76.7	84.5	30.3	130.10	76.7	84.5	30.3	−	−	−	−	−	−	−	−	
28	129.70	76.2	85.2	30.8	129.70	76.2	85.2	30.8	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	130.94	76.4	85.2	30.9	130.94	76.4	85.2	30.9	−	−	−	−	−	−	−	−	
30	130.34	76.8	84.9	30.2	130.34	76.8	84.9	30.2	−	−	−	−	−	−	−	−	
31	128.76	76.3	85.5	30.5	128.76	76.3	85.5	30.5	−	−	−	−	−	−	−	−	
合計	4625.94	−	−	1,044	3953.66	−	−	892.8	672.28	−	−	150.7	0.00	−	−	0.0	
最大	245.97	79.3	86.6	55.8	131.56	79.3	86.6	31.7	131.79	78.7	86.6	29.8	−	−	−	−	
最小	126.87	75.4	83.4	27.0	112.82	75.4	83.4	25.4	33.94	77.0	84.7	7.7	−	−	−	−	
平均	149.00	77.4	85.2	33.7	127.54	77.4	85.1	29.0	96.04	77.6	85.6	21.5	−	−	−	−	

鴻池水みらいセンター業務実績報告書(重油消費量、珪砂補給量)

2026年 3月度　No.5-10

日	重油消費量				珪砂補給量				備考
	1号炉	2号炉	3号炉	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計	
	t	t	t	t	t	t	t	t	
1	1,431	−	−	1,431	−	−	−	0	
2	1,804	−	−	1,804	4	−	−	4	
3	2,181	−	−	2,181	−	−	−	0	
4	928	−	−	928	−	−	27	27	
5	751	1,575	−	2,326	−	−	4	4	
6	458	3,278	−	3,736	4	−	−	4	
7	463	269	−	732	−	−	−	0	
8	783	640	−	1,423	−	−	−	0	
9	219	30	−	249	−	−	−	0	
10	576	721	−	1,297	−	−	−	0	
11	1,759	1,713	−	3,472	−	−	−	0	
12	585	587	−	1,172	−	−	−	0	
13	1,529	−	−	1,529	4	−	−	4	
14	1,522	−	−	1,522	4	−	−	4	
15	1,026	−	−	1,026	−	−	−	0	
16	1,184	−	−	1,184	−	−	−	0	
17	1,430	−	−	1,430	4	−	−	4	
18	1,184	−	−	1,184	−	−	−	0	
19	669	−	−	669	−	−	−	0	
20	930	−	−	930	−	−	−	0	
21	1,038	−	−	1,038	−	−	−	0	
22	1,144	−	−	1,144	−	−	−	0	
23	857	−	−	857	4	−	−	4	
24	663	−	−	663	−	−	−	0	
25	199	−	−	199	−	−	−	0	
26	0	−	−	0	−	−	−	0	
27	216	−	−	216	−	−	−	0	
28	166	−	−	166	−	−	−	0	
29	77	−	−	77	−	−	−	0	
30	393	−	−	393	4	−	−	4	
31	9	−	−	9	−	−	−	0	
合計	26,174	8,813	0	34,987	28	0	31	59	
最大	2,181	3,278	−	3,736	4	−	27	27	
最小	0	30	−	0	4	−	4	0	
平均	872	1,102	−	1,129	4	−	16	2	

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（1）

令和3年度

日付	水温																													
	初沈引抜汚泥					なわて水みらいセンター					重力濃縮汚泥	機械濃縮機投入汚泥				機械濃縮汚泥				脱水機投入汚泥（薬注前）		重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液				脱水ろ液		場内返流水	
	A系	B系	C系	D系	E系	なわて1系	なわて2系	なわて1系	なわて2系	混合汚泥	第1期	ベルト	守口	なわて	第2期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	第1期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	第1期	第2期
4月1日	20.5	20.5	20.5	19.7	19.8	—	—	—	—	—	19.2	19.5	19.0	19.2	21.0	19.5	19.7	22.2	19.8	—	19.5	17.0	19.5	21.2	19.0	—	20.0	20.0
4月8日	18.0	20.0	19.0	19.5	19.0	—	—	—	—	—	20.0	20.1	19.2	19.9	20.0	18.5	20.1	21.0	19.0	20.0	19.8	19.9	20.1	20.0	21.1	20.0	28.5	20.8
4月15日	20.0	19.0	20.0	19.2	19.3	—	—	—	—	—	19.5	20.0	20.0	19.5	18.4	18.0	20.5	21.1	19.5	—	19.0	19.0	20.0	20.0	19.0	—	20.2	20.2
4月22日	20.5	21.0	21.0	21.0	21.0	—	22.1	—	22.8	22.5	19.0	20.3	19.5	18.3	21.0	18.6	20.6	22.0	21.2	20.5	18.5	18.2	20.2	21.5	20.1	20.5	26.2	21.5
4月27日	21.5	21.2	21.2	21.0	21.5	—	—	—	—	—	20.0	21.0	20.0	19.0	22.0	19.0	20.0	21.0	21.0	—	20.0	20.0	21.5	21.0	18.0	—	21.2	22.0
5月5日	22.0	22.0	23.0	21.0	21.0	—	—	—	—	—	20.3	20.3	20.3	20.0	21.0	20.2	20.5	19.0	21.3	—	20.1	19.8	20.1	20.0	21.0	—	22.0	20.5
5月13日	20.9	21.1	21.5	21.0	21.0	—	25.3	—	25.5	25.0	20.5	21.5	21.0	21.0	24.0	21.5	21.0	24.0	21.0	—	20.5	21.5	21.0	24.0	21.5	—	22.0	24.1
5月20日	22.2	22.1	22.2	22.5	22.5	—	—	—	—	—	23.6	24.0	23.9	23.2	24.0	23.1	24.0	24.5	—	25.0	23.8	23.5	23.9	24.0	—	24.2	27.5	24.1
5月27日	23.5	23.5	23.0	23.0	23.0	—	—	—	—	—	22.2	22.8	22.0	22.2	24.0	22.0	22.2	25.0	23.4	—	25.0	21.8	22.5	24.0	22.0	—	20.5	23.4
6月3日	24.0	24.2	23.8	23.2	23.2	—	—	—	—	—	24.0	24.3	23.3	23.1	24.2	26.0	24.0	24.5	25.9	—	24.2	24.5	24.1	24.2	24.6	—	24.3	23.7
6月10日	23.0	23.0	23.0	24.0	24.3	—	25.7	—	26.3	26.6	25.0	25.0	24.0	24.0	25.8	25.0	24.5	27.0	26.0	—	24.5	25.0	24.0	26.0	26.0	—	25.2	24.7
6月17日	24.5	24.2	24.5	25.0	25.0	—	—	—	—	—	26.0	26.0	26.0	26.0	27.0	26.0	27.0	27.2	27.0	—	26.0	26.0	26.0	27.0	27.0	—	27.2	25.0
6月24日	25.0	24.9	24.9	23.5	24.0	—	—	—	—	—	26.2	24.8	26.1	26.2	25.5	25.0	24.2	27.0	26.4	—	25.2	25.1	24.8	26.0	26.4	—	26.9	25.1
6月30日	25.0	25.0	25.0	25.1	25.3	—	—	—	—	—	25.0	25.5	25.0	26.0	25.5	25.5	26.0	27.1	25.5	—	25.0	26.0	26.0	26.7	26.0	—	26.5	25.5
7月8日	25.0	25.0	25.0	25.0	25.5	—	—	—	—	—	27.0	26.0	26.0	27.0	26.5	26.0	27.0	28.0	27.0	—	27.0	26.0	27.0	27.0	26.0	—	24.7	25.5
7月15日	26.0	25.9	25.8	26.1	26.2	—	—	—	—	—	25.9	26.8	27.1	26.7	27.0	27.4	26.5	28.1	28.2	—	26.5	28.1	27.1	28.1	27.0	—	25.7	27.3
7月20日	26.0	26.0	26.0	27.0	27.0	—	—	—	—	—	27.0	27.0	26.0	27.0	28.5	30.0	27.0	29.5	30.0	—	27.5	30.0	27.0	28.5	27.0	—	27.2	27.5
7月29日	28.5	28.0	28.0	28.2	29.1	28.0	28.0	28.5	28.2	29.2	29.5	30.0	29.2	29.4	31.2	30.1	29.5	30.8	29.6	—	29.3	30.2	29.5	30.0	29.8	—	28.6	28.8
8月4日	28.0	28.5	28.3	29.0	29.0	—	—	—	—	—	29.0	29.5	29.0	29.0	30.0	29.5	29.0	30.0	29.0	—	29.5	29.0	29.0	30.0	29.5	—	29.1	29.0
8月12日	27.8	28.0	28.0	28.5	28.5	—	—	—	—	—	28.0	29.0	28.0	27.5	30.0	29.1	28.5	31.0	30.0	—	28.5	30.1	28.5	30.0	29.0	—	27.0	29.0
8月19日	26.2	26.0	25.8	26.9	26.5	27.6	27.5	28.1	28.1	28.5	26.2	27.0	26.2	26.2	28.2	27.0	26.8	27.5	27.8	—	27.0	28.0	26.1	26.8	25.3	—	25.9	26.0
8月26日	27.0	27.0	27.0	27.4	27.2	—	—	—	—	—	27.5	27.0	28.5	29.5	27.9	27.8	29.2	28.2	26.8	—	27.3	30.0	29.0	28.0	30.2	—	27.5	27.6
9月2日	28.0	28.5	28.5	28.8	28.3	—	—	—	—	—	29.0	29.0	29.0	28.0	30.1	29.0	29.3	29.2	30.0	—	29.0	29.8	29.8	29.0	29.2	—	27.7	28.6
9月9日	27.0	27.0	27.0	27.7	27.5	27.1	27.1	28.7	28.3	28.6	28.0	27.0	28.0	27.0	27.4	29.0	28.0	29.0	29.0	—	28.0	28.0	28.0	27.8	28.0	—	26.3	27.9
9月15日	26.0	26.5	26.2	28.0	28.2	—	—	—	—	—	27.0	27.0	27.0	27.0	29.0	26.0	27.0	29.3	28.0	—	27.0	26.0	27.0	28.7	26.0	—	26.2	28.2
9月23日	26.8	26.5	26.1	27.0	27.0	—	—	—	—	—	27.0	27.2	26.0	26.2	28.0	27.2	27.0	29.0	28.0	—	27.0	27.0	26.5	28.5	27.0	—	27.0	27.7
9月30日	27.0	27.0	27.0	26.5	26.5	—	—	—	—	—	26.8	26.9	26.0	24.6	27.0	26.9	24.8	28.0	28.0	27.5	26.7	27.1	25.2	27.0	27.9	27.2	28.8	27.3
10月7日	26.8	27.0	27.0	27.0	26.5	—	—	—	—	—	25.0	25.0	25.0	25.0	28.0	24.0	25.0	28.5	26.0	25.0	26.0	24.0	24.0	27.5	25.0	26.0	30.2	27.0
10月14日	26.5	26.8	27.0	27.0	27.5	—	—	—	—	—	26.5	27.8	27.0	27.0	28.0	27.2	27.0	29.0	29.0	—	27.0	26.6	27.8	28.5	26.8	—	27.1	26.5
10月21日	24.8	24.7	24.6	25.0	26.0	—	—	—	—	—	23.2	23.1	21.9	23.0	25.0	22.9	22.9	25.0	22.1	—	22.0	24.0	22.0	25.0	23.8	—	24.3	25.7
10月28日	22.7	22.8	22.8	24.0	24.0	24.8	24.8	24.9	24.9	24.9	22.0	22.0	22.8	22.5	24.0	19.0	24.0	25.0	22.0	23.8	22.3	19.5	23.3	24.0	22.5	23.0	26.2	24.0
11月2日	23.5	24.0	24.0	23.0	23.0	—	—	—	—	—	24.0	24.5	24.0	24.0	23.0	24.5	24.0	25.0	24.0	—	24.0	24.5	24.0	24.0	24.5	—	24.5	24.5
11月11日	21.7	21.8	21.8	21.0	21.0	—	—	—	—	—	20.8	21.4	21.0	21.0	21.0	21.0	21.3	23.0	21.5	21.5	20.8	21.0	21.2	22.0	21.4	21.4	25.0	22.5
11月18日	21.6	21.5	21.5	22.1	22.2	—	—	—	—	—	23.0	22.5	23.0	22.5	23.0	21.0	22.0	24.0	22.0	—	23.0	21.0	23.5	23.1	21.0	—	22.0	23.2
11月25日	21.0	21.0	22.0	20.5	20.5	—	22.7	—	22.5	22.8	19.0	18.2	19.0	18.2	21.0	18.0	19.3	21.5	19.0	—	18.6	18.0	19.0	21.5	19.3	—	22.0	21.0
12月2日	17.0	18.0	18.0	18.0	18.0	—	—	—	—	—	19.4	19.2	19.8	19.8	19.9	19.3	19.9	19.8	19.5	—	19.0	19.2	19.8	19.8	19.9	—	19.2	20.9
12月9日	18.8	18.7	19.0	20.0	20.0	—	—	—	—	—	18.0	18.0	18.0	18.0	19.0	18.0	18.0	20.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	19.0	18.0	18.0	24.0	21.6
12月16日	19.5	20.0	21.0	20.7	20.8	—	—	—	—	—	20.0	20.0	18.0	18.0	21.4	20.0	18.5	21.9	20.0	—	20.0	20.0	18.5	21.9	18.5	—	20.5	20.5
12月23日	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	—	—	—	—	—	18.0	18.2	18.1	18.2	20.0	18.1	18.1	19.8	19.0	19.0	18.0	18.2	18.2	18.0	19.0	19.0	26.0	20.6
12月30日	19.5	19.0	19.0	18.7	18.7	—	18.8	—	20.8	20.3	18.2	18.2	17.6	17.2	18.3	17.7	18.7	19.0	17.6	—	17.9	17.5	18.4	19.0	17.5	—	19.0	20.5
1月5日	18.1	18.0	18.0	19.5	19.0	—	—	—	—	—	18.0	18.0	17.6	17.8	19.2	18.0	17.6	19.2	18.0	—	18.0	18.0	17.6	19.5	18.0	—	19.0	20.3
1月13日	17.2	17.3	17.8	17.7	17.7	—	—	—	—	—	17.1	17.0	17.0	17.0	17.8	17.0	17.0	18.0	16.9	17.1	17.0	17.0	17.0	18.0	17.0	17.0	20.6	19.0
1月20日	18.0	18.7	18.5	17.0	17.0	—	17.7	—	20.0	19.7	17.5	17.6	17.0	17.1	17.0	17.8	17.3	17.0	17.2	17.2	17.3	17.4	17.1	17.0	17.5	18.1	22.0	17.8
1月27日	16.7	16.8	16.8	16.0	16.0	—	—	—	—	—	16.0	16.2	16.0	16.1	17.0	16.2	16.1	18.0	16.2	—	16.0	16.2	16.1	17.0	16.1	—	17.0	17.3
2月3日	16.0	16.8	17.0	16.0	15.8	—	—	—	—	—	11.0	12.6	13.0	13.0	15.8	12.8	13.0	16.2	15.8	—	11.2	12.9	13.0	16.9	15.1	—	17.5	18.1
2月10日	17.0	16.0	16.0	16.8	16.5	—	—	—	—	—	15.8	16.4	16.0	16.0	17.0	16.0	16.0	17.0	16.0	—	16.0	16.0	16.0	16.0	16.2	—	17.9	18.0
2月17日	17.0	17.0	16.8	16.9	16.5	—	—	—	—	—	16.5	16.5	17.0	17.0	17.2	16.8	17.0	17.1	17.0	—	16.8	17.0	17.0	17.1	17.0	—	16.5	17.5
2月24日	16.3	16.4	16.4	16.2	16.5	—	17.0	—	17.8	17.5	16.4	16.5	16.3	16.3	16.8	16.8	17.0	17.0	17.0	17.0	16.4	16.5	16.3	17.0	17.0	17.0	18.1	17.8
3月3日	15.5	15.7	16.0	16.0	16.4	—	—	—	—	—	15.5	16.0	15.5	16.0	17.5	16.0	16.0	17.6	16.0	—	16.0	16.0	16.0	17.3	16.0	—	15.7	17.5
3月10日	18.0	18.0	18.0	17.5	17.5	—	19.5	—	19.8	18.6	17.0	17.2	17.0	17.0	17.0	17.2	17.0	18.2	17.0	—	17.0	17.2	17.0	17.4	17.0	—	17.2	18.6
3月17日	19.5	19.2	19.6	19.0	18.7	—	—	—	—	—	19.1	19.2	19.0	19.2	20.0	19.2	19.4	19.9	19.1	19.3	18.9	19.0	19.0	19.8	19.2	19.0	22.5	19.5
3月24日	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	—	—	—	—	—	20.0	20.0	20.0	20.0	18.2	20.0	20.0	18.5	20.0	19.7	20.0	20.0	20.0	18.4	20.0	19.7	21.3	18.2
3月28日	18.0	18.0	18.0	17.5	17.5	—	—	—	—	—	18.0	18.0	17.0	17.0	19.5	17.0	18.0	19.1	17.0	—	17.0	17.0	17.0	18.7	17.0	—	18.2	18.5
最大	28.5	28.5	28.5	29.0	29.1	28.0	28.0	28.7	28.3	29.2	29.5	30.0	29.2	29.5	31.2	30.1	29.5	31.0	30.0	27.5	29.5	30.2	29.8	30.0	30.2	27.2	30.2	29.0
最少	15.5	15.7	16.0	16.0	15.8	24.8	17.0	24.9	17.8	17.5	11.0	12.6	13.0	13.0	15.8	12.8	13.0	16.2	15.8	17.0	11.2	12.9	13.0	16.0	15.1	17.0	15.7	17.3
平均	22.1	22.2	22.3	22.3	22.3	26.9	23.0	27.6	23.8	23.7	22.0	22.2	22.0	21.9	23.0	22.1	22.2	23.6	22.6	20.8	22.1	22.1	22.2	23.1	22.3	20.7	23.6	23.1
サンプル数	53	53	53	53	53	4	12	4	12	12	53	53	53	53	53	53	53	53	52	14	53	53	53	53	52	14	53	53

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（2）

令和3年度

日付	pH																												
	初沈引抜汚泥					なわて水みらいセンター					重力濃縮汚泥	機械濃縮機投入汚泥				機械濃縮汚泥			脱水機投入汚泥（薬注前）		重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水	
	A系	B系	C系	D系	E系	なわて1系	なわて2系	なわて1系	なわて2系	混合汚泥	第1期	ベルト	守口	なわて	第2期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	第1期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	第1期	第2期
4月1日	5.8	6.0	5.8	4.9	4.9	—	—	—	—	—	4.7	6.5	5.5	5.7	6.6	6.1	5.5	6.3	5.4	—	6.3	6.8	4.6	6.7	4.9	—	6.2	6.7
4月8日	5.3	5.7	5.6	5.4	5.2	—	—	—	—	—	4.5	6.3	5.6	5.7	6.5	6.1	5.5	6.2	5.3	5.4	5.6	6.9	4.5	6.7	4.9	5.3	5.9	6.7
4月15日	5.4	5.9	6.3	5.5	5.8	—	—	—	—	—	4.8	6.7	5.4	5.4	6.6	6.1	5.5	6.4	5.4	—	5.5	6.9	4.6	6.8	4.7	—	6.1	6.7
4月22日	5.2	5.3	5.1	5.0	5.3	—	6.1	—	6.1	6.1	4.6	6.6	5.7	5.7	6.5	6.2	5.6	6.3	5.3	5.2	5.0	6.8	4.7	6.5	6.0	5.1	5.5	6.7
4月27日	5.9	5.9	5.8	5.4	5.4	—	—	—	—	—	5.1	6.6	5.5	5.6	6.4	6.3	5.5	6.3	5.4	—	6.5	7.0	4.5	6.6	4.9	—	6.4	6.8
5月5日	5.4	6.0	5.9	5.7	5.8	—	—	—	—	—	4.4	6.5	5.6	5.8	6.5	6.3	5.7	6.5	5.2	—	5.2	6.7	4.5	6.6	4.7	—	5.8	6.6
5月13日	5.7	5.8	5.7	5.4	5.4	—	6.0	—	6.4	5.8	4.9	6.5	5.3	5.5	6.6	6.1	5.4	6.1	5.5	—	6.2	6.8	4.5	6.7	4.8	—	6.5	6.8
5月20日	5.8	5.8	5.7	5.4	5.4	—	—	—	—	—	4.4	6.5	5.2	5.5	6.5	6.2	5.5	6.2	—	5.0	4.7	6.7	4.6	6.7	—	5.0	5.2	6.6
5月27日	5.9	5.2	5.5	5.0	5.1	—	—	—	—	—	4.5	6.7	5.3	5.3	6.5	6.2	5.7	6.3	5.1	—	6.0	6.3	4.6	6.4	4.7	—	5.3	7.2
6月3日	5.8	5.8	5.9	5.5	5.4	—	—	—	—	—	4.3	6.2	5.2	5.4	6.5	5.5	5.4	6.4	4.8	—	6.1	6.9	4.7	6.7	4.9	—	6.1	6.9
6月10日	5.9	5.9	5.7	5.4	5.4	—	5.7	—	6.3	5.4	4.4	6.5	5.2	5.2	6.4	6.1	5.3	6.2	5.1	—	5.7	6.8	4.7	6.6	4.8	—	6.2	6.8
6月17日	5.8	5.9	5.8	5.4	5.4	—	—	—	—	—	4.8	6.4	5.0	5.2	6.3	6.0	5.4	6.2	5.1	—	6.1	7.2	4.4	6.8	4.8	—	6.6	6.9
6月24日	6	5.8	6.0	5.6	5.9	—	—	—	—	—	4.4	6.4	5.0	5.1	6.4	6.1	5.3	6.3	5.0	—	5.4	6.9	4.6	6.5	4.6	—	5.6	7.0
6月30日	5.8	5.7	5.7	5.4	5.3	—	—	—	—	—	4.4	6.4	5.0	4.9	6.4	6.1	5.1	6.2	4.9	—	4.8	6.8	4.6	6.7	4.6	—	5.2	6.9
7月8日	5.8	5.7	5.7	5.3	5.3	—	—	—	—	—	4.6	6.3	5.5	5.2	6.3	5.8	5.3	6.2	5.0	—	6.3	6.7	4.4	6.5	5.2	—	5.6	6.7
7月15日	5.8	5.8	5.9	5.5	5.4	—	—	—	—	—	4.7	6.4	5.4	5.4	6.4	6.3	5.5	6.2	5.2	—	6.3	6.8	4.6	6.7	4.9	—	6.4	6.9
7月20日	5.8	5.9	5.7	5.5	5.5	—	—	—	—	—	4.8	6.5	5.4	5.4	6.5	6.2	5.4	6.2	4.9	—	6.8	6.9	4.4	6.7	5.3	—	7.0	7.0
7月29日	5.8	5.7	5.7	5.4	5.4	5.8	6.0	6.3	6.4	5.8	4.6	6.5	5.3	5.4	6.7	5.9	5.4	6.4	5.1	—	6.0	7.2	4.6	6.8	4.6	—	6.1	6.8
8月4日	4.9	5.1	5.0	4.9	4.8	—	—	—	—	—	4.5	6.4	5.5	5.4	6.5	6.1	5.3	6.1	5.0	—	6.5	6.9	4.5	6.7	4.9	—	5.9	6.7
8月12日	5.8	5.7	5.7	5.4	5.4	—	—	—	—	—	4.3	6.3	5.0	5.0	6.3	6.0	5.3	6.1	4.9	—	5.3	6.8	4.3	6.7	4.5	—	5.9	6.9
8月19日	5.4	5.4	5.4	5.5	5.1	6.1	5.9	6.4	6.2	5.7	4.8	6.1	5.8	5.5	6.5	5.9	5.4	6.2	5.0	—	5.8	6.8	4.5	6.6	4.8	—	6.5	6.8
8月26日	5.8	5.8	5.7	5.5	5.4	—	—	—	—	—	4.6	6.3	4.8	4.8	6.4	5.8	5.1	6.3	5.2	—	6.7	6.9	4.5	6.8	5.4	—	6.3	6.9
9月2日	5.8	5.7	5.8	5.4	5.5	—	—	—	—	—	4.5	6.3	5.0	5.1	6.3	5.8	5.2	6.0	5.0	—	5.3	6.7	4.3	6.7	4.7	—	5.2	6.8
9月9日	5.1	5.1	5.1	4.8	4.8	5.9	5.8	6.3	6.2	5.8	4.6	6.4	5.2	5.2	6.4	6.1	5.3	6.1	4.9	—	5.3	6.8	4.7	6.8	4.7	—	6.0	6.7
9月15日	5.8	5.8	5.7	5.4	5.4	—	—	—	—	—	4.4	6.4	4.9	5.2	6.5	6.2	5.3	6.1	5.0	—	5.8	6.8	4.5	6.8	4.8	—	5.9	6.5
9月23日	6.3	5.2	5.5	4.8	4.8	—	—	—	—	—	4.6	6.5	5.2	5.2	6.3	6.0	5.4	6.1	5.1	—	6.3	6.8	4.6	6.7	4.8	—	6.4	6.8
9月30日	5	5.2	5.2	4.7	4.9	—	—	—	—	—	4.6	6.6	5.3	5.3	6.5	6.5	5.3	6.1	5.0	5.1	6.0	6.9	4.7	6.6	4.8	4.9	6.1	6.7
10月7日	5.8	5.7	5.8	5.5	5.5	—	—	—	—	—	4.7	6.5	5.2	5.3	6.4	6.1	5.5	6.5	5.2	5.0	5.9	6.8	4.6	6.7	4.8	4.9	5.6	6.9
10月14日	5.3	5.8	5.7	6.1	6.1	—	—	—	—	—	4.6	6.4	5.5	5.3	6.4	5.9	5.3	6.1	5.0	—	5.4	6.7	4.9	6.5	4.9	—	6.5	6.8
10月21日	5.2	5.5	5.7	5.8	6.0	—	—	—	—	—	4.4	6.4	5.4	5.4	6.3	6.0	5.4	6.1	5.0	—	5.2	6.9	4.6	6.6	4.7	—	6.0	6.8
10月28日	5.8	5.6	5.6	5.5	5.5	6.2	6.0	6.2	6.4	5.2	4.3	6.5	5.5	5.7	6.4	6.2	5.5	6.2	5.3	5.1	4.9	6.9	4.1	6.7	4.5	4.9	6.1	6.9
11月2日	5.2	5.6	5.7	5.1	5.7	—	—	—	—	—	5.5	6.6	5.7	5.5	6.5	6.3	5.5	6.2	5.5	—	6.6	6.8	4.5	6.6	5.0	—	6.3	6.8
11月11日	4.9	5.2	5.1	4.6	4.6	—	—	—	—	—	4.4	6.5	5.5	5.6	6.4	6.2	5.5	6.1	5.2	5.1	4.9	6.8	4.2	6.5	4.8	4.3	5.4	6.7
11月18日	5.3	5.8	5.5	5.5	5.6	—	—	—	—	—	5.1	6.5	5.7	5.6	6.5	6.1	5.6	6.3	4.9	—	4.7	6.8	4.5	6.6	4.8	—	5.8	6.8
11月25日	5	5.1	5.1	4.7	4.8	—	6.4	—	6.4	5.5	4.4	6.5	5.3	5.3	6.4	5.9	5.4	6.1	5.2	—	5.0	6.7	4.4	6.4	4.5	—	5.5	6.5
12月2日	5.8	5.5	5.5	5.5	5.4	—	—	—	—	—	4.4	6.3	5.1	5.3	6.2	6.2	4.9	6.1	5.2	—	4.7	6.7	4.9	6.3	4.5	—	5.5	6.2
12月9日	5.7	6.0	5.9	5.6	5.2	—	—	—	—	—	4.7	6.3	5.2	5.4	6.3	6.0	5.3	6.2	5.4	5.4	5.5	6.8	4.0	6.5	4.8	5.1	5.8	6.7
12月16日	5.9	5.6	6.0	5.2	5.3	—	—	—	—	—	5.4	6.3	5.8	5.6	6.3	6.2	5.6	6.2	5.7	—	6.6	6.8	4.4	6.7	5.4	—	6.5	6.6
12月23日	5.6	5.7	5.9	5.2	5.4	—	—	—	—	—	4.4	6.5	5.9	5.9	6.6	6.3	5.6	6.3	5.2	5.2	5.4	6.5	4.3	6.4	4.8	5.2	5.8	6.7
12月30日	5.3	5.6	5.6	5.6	5.5	—	6.0	—	6.2	5.8	5.7	6.5	5.7	5.7	6.4	6.2	5.6	6.9	5.5	—	6.6	6.9	4.3	6.6	5.6	—	6.6	6.6
1月5日	5.5	5.7	5.8	5.4	5.6	—	—	—	—	—	5.1	6.4	5.8	5.8	6.4	6.2	5.3	6.2	5.5	—	6.5	6.7	4.3	6.6	4.7	—	6.1	6.6
1月13日	6.4	6.2	6.2	5.9	6.2	—	—	—	—	—	4.7	6.3	5.8	5.8	6.3	6.2	5.4	6.2	5.1	5.5	6.0	6.7	4.4	6.5	4.7	4.6	5.9	6.4
1月20日	5.3	5.6	5.7	5.5	4.8	—	6.0	—	6.2	5.8	4.5	6.4	5.7	5.8	6.4	6.3	5.5	6.2	5.4	5.3	4.7	6.8	4.4	6.4	4.7	5.2	5.7	6.5
1月27日	5.6	5.7	5.7	5.7	5.8	—	—	—	—	—	4.6	6.4	5.5	5.7	6.3	5.1	6.2	6.2	5.4	—	5.2	6.8	4.1	6.5	4.9	—	5.7	6.5
2月3日	5.3	5.8	6.0	6.4	5.7	—	—	—	—	—	4.9	6.4	5.6	5.7	6.4	6.2	5.2	6.3	5.2	—	6.8	6.8	4.4	6.5	5.0	—	5.6	6.6
2月10日	6.1	6.1	6.0	6.2	5.9	—	—	—	—	—	5.1	6.3	5.6	5.7	6.3	6.2	5.4	6.2	5.5	—	5.5	4.5	4.4	6.6	6.4	—	6.4	6.4
2月17日	5.8	6.0	5.9	6.2	6.5	—	—	—	—	—	5.1	6.0	5.6	5.6	6.0	6.1	5.0	6.1	5.5	—	5.7	6.7	4.3	6.5	5.0	—	5.9	6.6
2月24日	5.5	5.6	5.7	5.1	5.1	—	6.3	—	6.4	5.9	4.7	6.4	5.7	5.8	6.1	6.3	5.3	6.2	5.5	5.5	5.0	6.8	4.1	6.6	4.9	5.2	5.8	6.6
3月3日	5.4	5.8	5.8	5.7	5.8	—	—	—	—	—	4.8	6.3	5.8	5.8	6.2	6.2	5.3	6.1	5.3	—	6.3	6.7	4.3	6.3	4.7	—	6.2	6.5
3月10日	5.2	5.1	5.6	5.6	5.7	—	6.1	—	6.4	5.5	4.8	6.4	5.7	5.7	6.4	6.2	5.5	6.3	5.4	—	5.0	6.8	4.2	6.5	4.7	—	5.6	6.8
3月17日	5.1	5.4	5.1	5.2	5.3	—	—	—	—	—	5.0	6.2	5.7	5.8	6.6	6.5	5.6	6.4	5.6	5.6	5.0	6.6	4.5	6.5	5.0	5.2	5.4	6.7
3月24日	5.8	5.9	6.0	6.0	6.3	—	—	—	—	—	4.9	6.4	5.8	5.9	6.0	6.3	5.6	6.3	5.3	5.2	5.1	6.3	4.4	6.3	4.7	5.1	5.7	6.3
3月28日	5.4	5.6	5.7	4.9	5.2	—	—	—	—	—	4.7	6.4	5.7	5.8	6.4	6.0	5.0	6.2	5.3	—	4.7	6.5	4.0	6.4	4.7	—	5.1	6.3
最大	6.4	6.2	6.3	6.4	6.5	6.2	6.4	6.4	6.4	6.1	5.7	6.7	5.9	5.9	6.7	6.5	6.2	6.9	5.7	5.6	6.8	7.2	4.9	6.8	6.4	5.3	7.0	7.2
最少	4.9	5.1	5.0	4.6	4.6	5.8	5.7	6.2	6.1	5.2	4.3	6.0	4.8	4.8	6.0	5.1	4.9	6.0	4.8	5.0	4.7	4.5	4.0	6.3	4.5	4.3	5.2	6.2
平均	5.6	5.7	5.7	5.4	5.4	6.0	6.0	6.3	6.3	5.7	4.7	6.4	5.4	5.5	6.4	6.1	5.4	6.2	5.2	5.3	5.7	6.7	4.5	6.6	4.9	5.0	5.9	6.7
サンプル数	53	53	53	53	53	4	12	4	12	12	53	53	53	53	53	53	53	53	52	14	53	53	53	53	52	14	53	53

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（3）

令和3年度

日付	汚泥濃度																		含水率								
	初沈引抜汚泥					なわて水みらいセンター					重力濃縮汚泥	機械濃縮機投入汚泥				機械濃縮汚泥			脱水機投入汚泥（薬注前）		脱水ケーキ			焼却灰			
	A系	B系	C系	D系	E系	なわて1系	なわて2系	なわて1系	なわて2系	混合汚泥	第1期	ベルト	守口	なわて	第2期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	ベルトプレス	スクリュープレス	田原処理場	1号炉	2号炉	3号炉
4月1日	1.3	0.88	1.3	2.7	2.9	—	—	—	—	—	4.7	0.53	0.96	0.82	0.51	4.0	4.2	4.1	95.8	—	76.7	—	81.1	—	32.6	—
4月8日	2.3	1.3	1.1	1.8	1.5	—	—	—	—	—	4.0	0.45	0.85	0.82	0.51	4.1	5.3	4.1	96.4	96.2	78.1	78.7	81.9	—	38.6	35.0
4月15日	2.3	0.92	1.0	1.5	1.2	—	—	—	—	—	4.1	0.50	0.98	0.98	1.0	3.8	3.8	3.9	95.4	—	78.2	—	78.8	—	32.3	—
4月22日	1.6	1.7	2.7	1.5	1.0	—	1.0	—	0.53	0.64	2.1	0.66	0.73	0.82	0.44	4.3	4.3	3.6	96.9	96.7	78.0	77.0	81.5	—	33.6	29.9
4月27日	2.0	1.3	1.3	1.5	1.3	—	—	—	—	—	3.1	0.55	0.69	0.84	0.60	4.1	4.5	3.9	96.9	—	76.8	—	81.0	—	32.3	—
5月5日	1.8	0.71	0.69	1.1	1.4	—	—	—	—	—	3.5	0.53	0.70	0.80	0.64	4.4	3.9	3.9	96.4	—	76.0	—	82.8	—	30.9	—
5月13日	1.8	1.9	1.4	2.6	2.7	—	1.4	—	0.48	0.61	4.4	0.76	0.83	0.85	0.65	4.0	4.7	3.6	96.8	—	77.4	—	81.1	33.5	32.2	—
5月20日	1.7	1.1	1.3	3.1	2.9	—	—	—	—	—	5.4	0.62	0.90	0.83	0.66	2.4	3.9	3.9	—	96.1	—	76.5	83.4	—	—	31.2
5月27日	1.9	1.3	0.88	1.6	1.3	—	—	—	—	—	3.2	0.77	0.84	0.70	0.48	5.0	3.8	4.4	96.8	—	77.7	—	81.8	—	34.8	—
6月3日	0.70	0.95	0.8	0.64	1.8	—	—	—	—	—	2.3	0.58	0.83	0.76	0.62	3.8	6.4	4.0	97.6	—	76.5	—	82.0	—	36.1	—
6月10日	2.2	1.2	0.88	1.8	2.4	—	2.4	—	0.48	1.1	2.7	0.61	0.75	0.86	0.61	4.3	4.8	4.0	96.7	—	77.1	—	80.9	—	30.3	—
6月17日	1.9	1.2	1.1	2.3	2.9	—	—	—	—	—	3.9	0.57	0.69	0.79	0.58	4.5	3.2	3.9	96.6	—	79.1	—	—	—	32.1	—
6月24日	0.76	1.1	0.66	1.0	0.72	—	—	—	—	—	2.6	0.65	0.84	0.83	0.52	3.1	4.1	3.9	96.7	—	76.0	—	—	—	34.1	—
6月30日	2.1	1.2	1.5	0.66	0.79	—	—	—	—	—	3.0	0.53	0.89	0.83	0.68	3.9	4.7	3.9	97.1	—	77.2	—	—	—	35.0	—
7月8日	2.8	2.2	2.3	1.9	2.4	—	—	—	—	—	3.6	0.53	1.1	0.72	0.55	4.3	4.0	3.7	96.5	—	76.7	—	—	—	26.4	—
7月15日	0.63	1.2	2.0	3.4	2.1	—	—	—	—	—	2.5	0.63	0.51	0.49	0.43	3.1	4.6	3.6	97.2	—	76.8	—	—	—	34.1	—
7月20日	2.0	1.3	0.90	2.5	2.4	—	—	—	—	—	3.3	0.50	0.65	0.74	0.48	3.4	4.8	3.9	97.1	—	77.0	—	—	—	35.2	—
7月29日	1.9	1.0	1.2	1.2	1.8	1.3	1.0	0.52	0.38	0.57	1.7	0.59	0.57	0.60	0.60	5.3	5.1	4.0	97.1	—	76.4	—	—	—	30.7	—
8月4日	1.4	1.1	1.1	1.4	1.3	—	—	—	—	—	3.3	0.71	0.76	0.58	0.70	3.8	4.9	3.8	96.5	—	78.7	—	—	—	30.6	—
8月12日	1.9	0.71	0.5	0.54	0.48	—	—	—	—	—	2.4	0.57	0.46	0.68	0.56	4.8	3.3	3.3	96.8	—	76.5	—	—	32.0	—	—
8月19日	1.3	1.3	1.3	1.7	1.9	1.2	1.5	0.37	0.36	0.56	1.6	0.44	0.49	0.43	0.60	4.8	3.0	3.8	96.8	—	75.1	—	—	32.1	—	—
8月26日	1.1	0.55	0.63	1.7	1.8	—	—	—	—	—	3.1	0.50	0.73	0.70	0.48	3.8	4.1	4.2	97.5	—	75.0	—	—	32.8	—	—
9月2日	0.9	0.3	0.32	1.3	0.63	—	—	—	—	—	1.9	0.71	0.56	0.63	0.62	4.6	5.3	3.8	96.9	—	78.5	—	—	31.3	—	—
9月9日	1.1	1.1	1.2	1.9	2.3	0.80	1.1	0.49	0.65	0.56	3.6	0.54	0.63	0.57	0.47	4.3	5.3	3.8	97.5	—	76.9	—	—	27.8	—	—
9月15日	1.3	1.2	0.85	1.9	1.5	—	—	—	—	—	2.7	0.60	0.77	0.75	1.0	4.0	4.8	4.0	97.0	—	77.0	—	—	37.0	—	—
9月23日	1.1	1.2	0.73	2.3	2.0	—	—	—	—	—	1.8	0.51	0.55	0.57	0.51	4.3	2.9	3.4	97.5	—	76.8	—	—	33.9	—	—
9月30日	1.8	1.2	1.1	2.1	1.5	—	—	—	—	—	1.9	0.60	0.68	0.68	0.59	4.1	4.9	3.7	97.2	96.6	79.6	79.1	—	30.0	—	31.8
10月7日	1.9	0.94	1.0	1.0	0.77	—	—	—	—	—	1.6	0.41	0.64	0.59	0.6	4.4	5.2	4.0	97.6	97.6	80.5	79.6	—	28.1	—	34.6
10月14日	1.1	0.96	1.1	1.3	1.3	—	—	—	—	—	3.7	0.52	0.52	0.62	0.52	4.0	4.2	3.3	97.2	—	75.0	—	—	28.9	—	—
10月21日	1.7	1.1	0.84	0.76	1.1	—	—	—	—	—	2.4	0.49	0.58	0.59	0.64	4.2	4.0	4.3	97.4	—	78.3	—	—	31.1	—	—
10月28日	1.5	1.1	1.2	1.3	2.2	1.0	1.4	0.49	0.54	1.0	3.2	0.48	0.57	0.55	0.49	5.1	4.1	4.4	97.3	96.2	77.7	76.4	—	32.9	—	33.1
11月2日	1.9	1.0	1.5	1.6	1.3	—	—	—	—	—	0.91	0.59	0.85	0.71	0.57	4.1	4.1	4.0	97.4	—	79.1	—	—	32.7	—	—
11月11日	2.1	1.1	1.3	2.5	2.2	—	—	—	—	—	2.8	0.59	0.53	0.65	0.61	3.9	5.5	3.6	96.5	96.6	77.8	77.5	—	—	29.3	31.6
11月18日	1.9	0.81	1.1	0.83	1.0	—	—	—	—	—	1.4	0.69	0.58	0.72	0.48	4.2	3.3	3.9	97.1	—	78.5	—	—	—	33.1	—
11月25日	1.8	1.3	1.3	1.9	1.5	—	0.98	—	0.56	0.63	3.0	0.65	0.73	0.76	0.60	4.2	4.4	3.9	96.9	—	75.3	—	—	—	32.8	—
12月2日	1.0	1.4	1.5	2.0	2.0	—	—	—	—	—	3.5	0.55	0.64	0.68	1.0	3.6	4.6	4.0	96.2	—	76.9	—	—	—	29.2	—
12月9日	0.86	0.63	0.74	1.1	1.3	—	—	—	—	—	3.5	0.50	0.88	0.34	0.51	4.5	4.1	4.4	96.1	96.5	75.0	76.4	—	—	31.3	35.0
12月16日	1.0	0.88	0.56	1.2	1.2	—	—	—	—	—	1.6	0.51	0.94	0.64	0.40	4.3	4.0	4.2	97.5	—	78.6	—	—	—	38.4	—
12月23日	1.5	1.2	0.96	1.3	1.0	—	—	—	—	—	3.9	0.65	0.69	0.73	0.49	4.4	4.3	4.6	96.8	96.7	78.4	78.9	—	—	35.5	36.9
12月30日	2.1	0.85	0.90	0.81	0.96	—	1.5	—	0.60	0.80	1.0	0.50	0.58	0.58	0.53	4.0	4.7	4.1	98.2	—	76.3	—	—	—	35.1	—
1月5日	1.8	1.2	0.78	1.4	1.1	—	—	—	—	—	3.8	0.54	0.65	0.67	0.53	3.4	6.1	3.5	96.7	—	79.4	—	—	—	35.3	—
1月13日	0.80	0.79	0.76	1.1	1.0	—	—	—	—	—	4.4	0.44	0.62	0.74	0.52	3.4	4.9	3.7	97.2	97.4	79.3	81.2	—	—	30.2	25.9
1月20日	2.4	1.2	1.1	1.2	2.3	—	1.5	—	0.51	0.67	3.5	0.56	0.69	0.69	0.62	3.9	4.1	3.9	96.9	97.0	78.3	81.4	—	—	32.5	32.3
1月27日	1.5	1.5	1.4	1.5	1.2	—	—	—	—	—	4.5	0.52	0.74	0.62	0.52	4.2	4.7	3.5	96.1	—	77.4	—	—	—	29.4	—
2月3日	1.7	0.76	0.70	0.82	0.77	—	—	—	—	—	3.5	0.57	0.76	0.73	0.49	3.9	5.3	3.9	97.0	—	77.8	—	—	—	37.5	—
2月10日	0.84	0.76	0.94	0.84	0.77	—	—	—	—	—	3.3	0.59	0.83	0.76	0.52	3.7	4.1	3.6	96.4	—	77.0	—	—	36.8	37.4	—
2月17日	1.3	1.0	0.93	0.90	1.1	—	—	—	—	—	4.7	0.42	0.46	0.64	0.45	4.0	4.1	4.3	96.5	—	80.0	—	—	29.4	—	—
2月24日	1.6	1.4	1.0	3.4	4.1	—	0.95	—	0.45	0.83	2.7	0.54	0.62	0.67	0.54	3.9	2.9	4.2	96.4	96.4	78.5	76.9	—	29.6	—	31.1
3月3日	1.9	1.0	0.90	0.94	0.8	—	—	—	—	—	4.2	0.56	0.79	0.69	0.51	3.6	3.0	4.0	96.3	—	75.7	—	—	28.6	—	—
3月10日	2.0	2.4	1.2	0.73	1.2	—	1.2	—	0.44	0.87	2.9	0.59	0.71	0.76	0.55	3.6	4.4	4.3	96.8	—	78.3	—	—	29.7	—	—
3月17日	2.3	1.7	1.0	2.0	1.8	—	—	—	—	—	3.7	0.56	0.9	0.76	0.55	3.2	4.7	4.1	97.0	96.5	79.8	77.0	—	27.4	—	29.0
3月24日	1.3	1.2	0.93	0.91	0.95	—	—	—	—	—	4.9	0.52	0.65	0.75	0.59	3.6	4.0	4.2	96.2	96.6	75.0	79.6	—	29.1	—	32.6
3月28日	1.7	1.4	1.3	2.0	1.3	—	—	—	—	—	3.6	0.66	0.77	0.71	0.69	3.2	3.5	4.2	97.0	—	76.8	—	—	29.0	—	—
最大	2.8	2.4	2.7	3.4	4.1	1.3	2.4	0.52	0.65	1.1	5.4	0.77	1.1	0.98	1.0	5.3	6.4	4.6	98.2	97.6	80.5	81.4	83.4	37.0	38.6	36.9
最少	0.63	0.32	0.32	0.54	0.48	0.80	0.95	0.37	0.36	0.56	0.91	0.41	0.46	0.34	0.40	2.4	2.9	3.3	95.4	96.1	75.0	76.4	78.8	27.4	26.4	25.9
平均	1.6	1.1	1.1	1.6	1.6	1.1	1.3	0.47	0.50	0.74	3.1	0.56	0.71	0.70	0.57	4.0	4.4	3.9	96.9	96.7	77.4	78.3	81.5	31.2	33.1	32.1
サンプル数	53	53	53	53	53	4	12	4	12	12	53	53	53	53	53	53	53	53	52	14	52	14	11	22	32	14

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（4）

令和3年度

日付	有機分(乾物中)																									
	初沈引抜汚泥					なわて水みらいセンター					重力濃縮汚泥	機械濃縮機投入汚泥				機械濃縮汚泥			脱水機投入汚泥（薬注前）		脱水ケーキ			焼却灰		
	A系	B系	C系	D系	E系	なわて1系	なわて2系	なわて1系	なわて2系	混合汚泥	第1期	ベルト	守口	なわて	第2期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	ベルトプレス	スクリュープレス	田原処理場	1号炉	2号炉	3号炉
4月1日	85.6	86.5	86.3	83.2	82.3	—	—	—	—	—	83.3	82.7	84.9	87.0	78.0	79.8	84.1	76.0	82.7	—	82.6	—	83.8	—	0.40	—
4月8日	85.4	87.8	87.7	81.2	80.7	—	—	—	—	—	86.8	81.9	82.9	83.8	72.8	79.9	84.2	74.3	81.9	83.0	83.4	84.2	83.4	—	0.40	0.60
4月15日	86.1	87.4	87.9	83.0	86.8	—	—	—	—	—	85.5	89.3	89.7	87.4	75.5	80.7	87.4	76.4	89.3	—	85.7	—	83.6	—	0.40	—
4月22日	86.7	87.5	86.9	86.3	87.2	—	91.2	—	80.6	81.7	85.7	82.5	86.4	86.8	84.3	85.0	85.7	77.2	82.5	82.4	82.4	83.5	82.2	—	0.40	0.60
4月27日	87.3	87.4	88.9	86.8	87.0	—	—	—	—	—	87.8	83.7	85.1	85.7	84.0	81.1	83.6	75.6	83.7	—	84.8	—	84.1	—	0.60	—
5月5日	87.2	86.9	87.4	83.9	81.3	—	—	—	—	—	76.9	76.5	83.5	83.2	70.8	79.2	82.6	78.4	76.5	—	84.1	—	80.2	—	0.50	—
5月13日	86.9	86.2	85.9	79.1	84.8	—	92.3	—	81.2	83.5	85.5	82.2	85.0	85.4	79.2	80.2	85.3	74.7	82.2	—	83.1	—	82.2	0.50	0.70	—
5月20日	80.5	81.7	82.3	79.1	78.5	—	—	—	—	—	86.7	78.1	81.0	83.7	73.8	79.7	82.4	74.1	—	78.0	—	80.0	82.3	—	—	0.70
5月27日	75.4	82.5	82.2	78.5	79.0	—	—	—	—	—	74.1	74.2	80.6	83.0	71.4	76.8	82.3	72.0	74.2	—	75.4	—	81.8	—	0.50	—
6月3日	83.8	82.4	80.5	83.5	82.9	—	—	—	—	—	80.7	79.1	82.6	83.1	73.2	80.0	82.8	73.6	79.1	—	81.4	—	81.6	—	0.60	—
6月10日	84.3	82.9	82.8	81.3	81.0	—	85.6	—	77.7	86.2	78.2	79.1	82.4	82.5	73.8	77.9	82.7	74.3	79.1	—	79.9	—	80.3	—	0.50	—
6月17日	84.4	84.0	84.1	79.4	79.0	—	—	—	—	—	84.0	79.1	82.9	83.6	79.3	77.5	82.6	74.1	79.1	—	81.0	—	—	—	0.40	—
6月24日	80.8	82.5	81.0	80.9	81.1	—	—	—	—	—	80.7	78.1	81.7	82.6	74.3	78.4	82.5	74.6	78.1	—	80.2	—	—	—	0.40	—
6月30日	84.4	85.1	84.9	73.2	81.0	—	—	—	—	—	82.9	79.1	82.6	82.6	75.9	79.8	84.6	75.0	79.1	—	80.0	—	—	—	0.50	—
7月8日	56.8	51.4	59.3	67.8	65.7	—	—	—	—	—	72.3	75.2	81.1	81.8	75.5	80.1	81.1	75.4	75.2	—	78.7	—	—	—	0.50	—
7月15日	81.2	81.8	78.4	73.8	74.2	—	—	—	—	—	81.3	73.8	80.3	81.2	72.4	74.7	76.7	73.1	73.8	—	80.5	—	—	—	0.60	—
7月20日	78.7	80.4	80.7	75.7	75.2	—	—	—	—	—	77.1	76.5	77.2	77.5	71.7	74.7	76.7	71.2	76.5	—	77.9	—	—	—	0.60	—
7月29日	85.9	85.2	85.5	86.7	69.4	91.6	91.1	78.6	81.8	84.2	86.2	81.0	82.8	83.4	78.7	82.1	83.5	76.5	81.0	—	83.0	—	—	—	0.40	—
8月4日	82.1	82.9	82.1	78.9	73.0	—	—	—	—	—	70.6	75.1	67.4	81.3	70.7	76.6	76.3	74.0	75.1	—	76.9	—	—	—	0.50	—
8月12日	85.3	85.6	84.8	82.8	83.6	—	—	—	—	—	76.7	76.2	79.5	79.8	73.1	76.1	79.1	74.8	76.2	—	78.2	—	—	0.50	—	—
8月19日	71.3	77.6	76.0	71.8	72.2	91.2	91.1	82.0	79.7	83.0	70.7	71.3	81.8	80.0	76.8	76.9	81.2	67.8	71.3	—	71.6	—	—	0.40	—	—
8月26日	79.5	80.6	81.6	83.8	82.9	—	—	—	—	—	84.1	79.7	82.8	82.1	69.8	79.3	83.3	69.8	79.7	—	82.3	—	—	0.50	—	—
9月2日	83.9	82.1	80.2	84.9	82.9	—	—	—	—	—	84.8	80.4	81.4	80.4	73.3	79.6	82.2	72.3	80.4	—	81.6	—	—	0.3	—	—
9月9日	84.3	84.5	83.3	82.2	81.3	90.3	89.7	81.9	81.9	83.6	81.9	77.0	80.7	83.8	71.7	78.0	83.7	69.7	77.0	—	79.0	—	—	0.4	—	—
9月15日	83.0	85.2	84.9	82.7	79.1	—	—	—	—	—	82.8	78.5	82.7	84.9	69.3	76.5	85.8	70.5	78.5	—	81.2	—	—	0.50	—	—
9月23日	86.1	86.5	85.5	83.1	83.5	—	—	—	—	—	86.3	79.7	82.5	82.9	71.0	80.4	82.8	70.6	79.7	—	81.6	—	—	0.40	—	—
9月30日	86.5	86.5	86.7	86.1	85.4	—	—	—	—	—	86.7	80.8	83.3	85.3	72.3	76.7	84.3	73.0	80.8	79.5	83.1	78.8	—	0.50	—	0.80
10月7日	86.3	85.5	86.2	86.9	85.9	—	—	—	—	—	85.1	79.3	85.4	83.1	76.6	77.3	82.5	75.1	79.3	81.8	82.5	84.4	—	0.60	—	0.60
10月14日	82.7	80.2	81.0	83.4	83.9	—	—	—	—	—	84.9	81.8	80.9	80.6	77.5	78.2	81.3	76.4	81.8	—	83.7	—	—	0.70	—	—
10月21日	84.7	82.9	84.4	76.4	74.2	—	—	—	—	—	81.4	77.6	81.6	83.6	73.8	78.1	74.5	77.0	77.6	—	80.9	—	—	0.50	—	—
10月28日	84.5	83.7	84.2	85.3	81.6	92.9	92.4	84.0	82.8	87.7	81.9	78.7	82.4	82.5	71.1	77.5	82.7	65.3	78.7	80.0	81.0	82.3	—	0.50	—	0.60
11月2日	87.8	87.0	86.8	87.6	87.3	—	—	—	—	—	88.6	83.5	82.7	85.1	75.7	80.0	85.0	77.7	83.5	—	84.3	—	—	0.60	—	—
11月11日	85.3	87.5	87.3	85.7	86.0	—	—	—	—	—	85.0	81.0	81.8	84.6	80.7	79.3	85.2	77.1	81.0	81.8	82.5	83.3	—	—	0.50	0.60
11月18日	87.8	87.8	87.0	86.8	87.5	—	—	—	—	—	88.0	82.6	83.2	87.2	75.9	79.1	85.3	77.0	82.6	—	84.1	—	—	—	0.60	—
11月25日	86.7	87.3	86.9	84.5	85.6	—	92.2	—	80.0	88.4	83.9	82.1	84.7	85.9	76.7	80.1	84.7	78.7	82.1	—	83.7	—	—	—	0.50	—
12月2日	82.8	84.4	83.4	83.2	83.9	—	—	—	—	—	79.6	80.3	84.8	91.4	77.3	78.8	85.2	76.2	80.3	—	81.5	—	—	—	0.30	—
12月9日	71.1	73.9	74.6	78.4	75.8	—	—	—	—	—	84.1	79.7	81.1	83.1	73.5	79.7	85.5	76.0	79.7	80.7	80.3	83.3	—	—	0.40	0.50
12月16日	82.8	87.3	88.1	87.0	87.3	—	—	—	—	—	89.2	84.6	80.4	86.1	75.7	80.3	84.7	75.9	84.6	—	84.8	—	—	—	0.50	—
12月23日	86.2	87.7	82.4	86.4	85.9	—	—	—	—	—	87.4	79.2	84.2	84.0	76.8	80.9	84.7	75.8	83.8	84.5	82.2	85.9	—	—	0.49	0.60
12月30日	86.1	82.8	85.0	83.1	82.7	—	90.2	—	81.6	86.4	89.4	84.3	84.9	86.3	78.4	82.2	86.7	76.3	84.3	—	85.2	—	—	—	0.50	—
1月5日	87.7	87.0	86.6	86.8	87.4	—	—	—	—	—	87.7	86.0	85.9	85.8	78.3	83.6	87.3	79.5	86.0	—	86.6	—	—	—	0.50	—
1月13日	80.3	89.1	89.1	87.1	84.9	—	—	—	—	—	88.9	82.9	85.1	86.2	78.9	83.8	87.2	79.1	82.9	86.4	86.0	87.4	—	—	0.60	0.40
1月20日	82.8	89.1	89.6	88.9	89.8	—	93.4	—	82.9	85.9	89.6	84.4	85.9	86.8	78.2	83.2	86.0	79.9	84.4	84.8	86.0	86.5	—	—	0.40	0.60
1月27日	87.1	88.6	88.6	88.5	87.6	—	—	—	—	—	87.9	85.8	83.2	85.1	77.3	83.0	87.2	78.7	85.8	—	86.7	—	—	—	0.50	—
2月3日	88.5	87.2	87.3	87.4	87.8	—	—	—	—	—	89.8	85.7	85.3	85.7	78.3	84.7	88.0	81.1	85.7	—	87.0	—	—	—	0.70	—
2月10日	85.3	87.0	87.8	85.6	87.9	—	—	—	—	—	90.7	86.8	86.8	86.2	77.9	83.5	87.8	79.0	86.8	—	87.5	—	—	0.70	0.50	—
2月17日	89.4	89.2	89.9	86.4	85.0	—	—	—	—	—	90.1	85.2	80.3	86.5	78.5	82.7	86.6	78.5	85.2	—	86.0	—	—	0.60	—	—
2月24日	88.8	89.4	89.2	81.8	82.7	—	93.1	—	82.4	87.2	92.3	85.1	84.8	86.5	82.6	82.5	86.6	81.1	85.1	85.2	86.1	86.4	—	0.60	—	0.40
3月3日	87.1	87.9	87.3	86.2	87.1	—	—	—	—	—	86.2	85.0	85.6	86.5	78.9	81.1	86.3	78.9	85.0	—	84.9	—	—	0.8	—	—
3月10日	89.2	89.9	88.7	87.9	88.9	—	93.2	—	81.4	88.5	89.4	84.6	84.7	86.7	75.4	81.5	86.3	78.1	84.6	—	86.6	—	—	0.6	—	—
3月17日	84.7	86.6	84.9	85.7	85.7	—	—	—	—	—	86.0	82.5	83.9	84.9	77.8	81.0	86.2	79.8	82.5	83.3	82.9	84.3	—	0.7	—	0.60
3月24日	84.2	87.6	86.1	86.7	85.9	—	—	—	—	—	85.2	81.5	84.0	83.9	78.4	79.3	87.1	77.0	81.5	82.9	83.5	85.0	—	0.4	—	0.60
3月28日	88.9	88.8	88.2	86.0	85.9	—	—	—	—	—	86.2	84.0	86.6	87.3	77.0	82.2	86.8	74.6	84.0	—	84.9	—	—	0.5	—	—
最大	89.4	89.9	89.9	88.9	89.8	92.9	93.4	84.0	82.9	88.5	92.3	89.3	89.7	91.4	84.3	85.0	88.0	81.1	89.3	86.4	87.5	87.4	84.1	0.80	0.70	0.80
最少	56.8	51.4	59.3	67.8	65.7	90.3	85.6	78.6	77.7	81.7	70.6	71.3	67.4	77.5	69.3	74.7	74.5	65.3	71.3	78.0	71.6	78.8	80.2	0.30	0.30	0.40
平均	83.7	84.6	84.4	83.0	82.5	91.5	91.3	81.6	81.2	85.5	84.1	80.8	82.9	84.2	75.8	79.8	83.8	75.5	80.9	82.5	82.5	84.0	82.3	0.54	0.50	0.59
サンプル数	53	53	53	53	53	4	12	4	12	12	53	53	53	53	53	53	53	53	52	14	52	14	11	22	32	14

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（5）

令和3年度

日付	無機分(乾物中)																									
	初沈引抜汚泥					なわて水みらいセンター					重力濃縮汚泥	機械濃縮機投入汚泥				機械濃縮汚泥			脱水機投入汚泥(薬注前)	脱水ケーキ			焼却灰		
	A系	B系	C系	D系	E系	なわて1系	なわて2系	なわて1系	なわて2系	混合汚泥	第1期	ベルト	守口	なわて	第2期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	ベルトプレス	スクリュープレス	田原処理場	1号炉	2号炉	3号炉
4月1日	14.4	13.5	13.7	16.8	17.7	—	—	—	—	—	16.7	17.3	15.1	13.0	22.0	20.2	15.9	24.0	17.3	—	17.4	—	16.2	—	99.6	—
4月8日	14.6	12.2	12.3	18.8	19.3	—	—	—	—	—	13.2	18.1	17.1	16.2	27.2	20.1	15.8	25.7	18.1	17.0	16.6	15.8	16.6	—	99.6	99.4
4月15日	13.9	12.6	12.1	17.0	13.2	—	—	—	—	—	14.5	10.7	10.3	12.6	24.5	19.3	12.6	23.6	10.7	—	14.3	—	16.4	—	99.6	—
4月22日	13.3	12.5	13.1	13.7	12.8	—	8.8	—	19.4	18.3	14.3	17.5	13.6	13.2	15.7	15.0	14.3	22.8	17.5	17.6	17.6	16.5	17.8	—	99.6	99.4
4月27日	12.7	12.6	11.1	13.2	13.0	—	—	—	—	—	12.2	16.3	14.9	14.3	16.0	18.9	16.4	24.4	16.3	—	15.2	—	15.9	—	99.4	—
5月5日	12.8	13.1	12.6	16.1	18.7	—	—	—	—	—	23.1	23.5	16.5	16.8	29.2	20.8	17.4	21.6	23.5	—	15.9	—	19.8	—	99.5	—
5月13日	13.1	13.8	14.1	20.9	15.2	—	7.7	—	18.8	16.5	14.5	17.8	15.0	14.6	20.8	19.8	14.7	25.3	17.8	—	16.9	—	17.8	99.5	99.3	—
5月20日	19.5	18.3	17.7	20.9	21.5	—	—	—	—	—	13.3	21.9	19.0	16.3	26.2	20.3	17.6	25.9	—	22.0	—	20.0	17.7	—	—	99.3
5月27日	24.6	17.5	17.8	21.5	21.0	—	—	—	—	—	25.9	25.8	19.4	17.0	28.6	23.2	17.7	28.0	25.8	—	24.6	—	18.2	—	99.5	—
6月3日	16.2	17.6	19.5	16.5	17.1	—	—	—	—	—	19.3	20.9	17.4	16.9	26.8	20.0	17.2	26.4	20.9	—	18.6	—	18.4	—	99.4	—
6月10日	15.7	17.1	17.2	18.7	19.0	—	14.4	—	22.3	13.8	21.8	20.9	17.6	17.5	26.2	22.1	17.3	25.7	20.9	—	20.1	—	19.7	—	99.5	—
6月17日	15.6	16.0	15.9	20.6	21.0	—	—	—	—	—	16.0	20.9	17.1	16.4	20.7	22.5	17.4	25.9	20.9	—	19.0	—	—	—	99.6	—
6月24日	19.2	17.5	19.0	19.1	18.9	—	—	—	—	—	19.3	21.9	18.3	17.4	25.7	21.6	17.5	25.4	21.9	—	19.8	—	—	—	99.6	—
6月30日	15.6	14.9	15.1	26.8	19.0	—	—	—	—	—	17.1	20.9	17.4	17.4	24.1	20.2	15.4	25.0	20.9	—	20.0	—	—	—	99.5	—
7月8日	43.2	48.6	40.7	32.2	34.3	—	—	—	—	—	27.7	24.8	18.9	18.2	24.5	19.9	18.9	24.6	24.8	—	21.3	—	—	—	99.5	—
7月15日	18.8	18.2	21.6	26.2	25.8	—	—	—	—	—	18.7	26.2	19.7	18.8	27.6	25.3	23.3	26.9	26.2	—	19.5	—	—	—	99.4	—
7月20日	21.3	19.6	19.3	24.3	24.8	—	—	—	—	—	22.9	23.5	22.8	22.5	28.3	25.3	23.3	28.8	23.5	—	22.1	—	—	—	99.4	—
7月29日	14.1	14.8	14.5	13.3	30.6	8.4	8.9	21.4	18.2	15.8	13.8	19.0	17.2	16.6	21.3	17.9	16.5	23.5	19.0	—	17.0	—	—	—	99.6	—
8月4日	17.9	17.1	17.9	21.1	27.0	—	—	—	—	—	29.4	24.9	32.6	18.7	29.3	23.4	23.7	26.0	24.9	—	23.1	—	—	—	99.5	—
8月12日	14.7	14.4	15.2	17.2	16.4	—	—	—	—	—	23.3	23.8	20.5	20.2	26.9	23.9	20.9	25.2	23.8	—	21.8	—	—	99.5	—	—
8月19日	28.7	22.4	24.0	28.2	27.8	8.8	8.9	18.0	20.3	17.0	29.3	28.7	18.2	20.0	23.2	23.1	18.8	32.2	28.7	—	28.4	—	—	99.6	—	—
8月26日	20.5	19.4	18.4	16.2	17.1	—	—	—	—	—	15.9	20.3	17.2	17.9	30.2	20.7	16.7	30.2	20.3	—	17.7	—	—	99.5	—	—
9月2日	16.1	17.9	19.8	15.1	17.1	—	—	—	—	—	15.2	19.6	18.6	19.6	26.7	20.4	17.8	27.7	19.6	—	18.4	—	—	99.7	—	—
9月9日	15.7	15.5	16.7	17.8	18.7	9.7	10.3	18.1	18.1	16.4	18.1	23.0	19.3	16.2	28.3	22.0	16.3	30.3	23.0	—	21.0	—	—	99.6	—	—
9月15日	17.0	14.8	15.1	17.3	20.9	—	—	—	—	—	17.2	21.5	17.3	15.1	30.7	23.5	14.2	29.5	21.5	—	18.8	—	—	99.5	—	—
9月23日	13.9	13.5	14.5	16.9	16.5	—	—	—	—	—	13.7	20.3	17.5	17.1	29.0	19.6	17.2	29.4	20.3	—	18.4	—	—	99.6	—	—
9月30日	13.5	13.5	13.3	13.9	14.6	—	—	—	—	—	13.3	19.2	16.7	14.7	27.7	23.3	15.7	27.0	19.2	20.5	16.9	21.2	—	99.5	—	99.2
10月7日	13.7	14.5	13.8	13.1	14.1	—	—	—	—	—	14.9	20.7	14.6	16.9	23.4	22.7	17.5	24.9	20.7	18.2	17.5	15.6	—	99.4	—	99.4
10月14日	17.3	19.8	19.0	16.6	16.1	—	—	—	—	—	15.1	18.2	19.1	19.4	22.5	21.8	18.7	23.6	18.2	—	16.3	—	—	99.3	—	—
10月21日	15.3	17.1	15.6	23.6	25.8	—	—	—	—	—	18.6	22.4	18.4	16.4	26.2	21.9	25.5	23.0	22.4	—	19.1	—	—	99.5	—	—
10月28日	15.5	16.3	15.8	14.7	18.4	7.1	7.6	16.0	17.2	12.3	18.1	21.3	17.6	17.5	28.9	22.5	17.3	34.7	21.3	20.0	19.0	17.7	—	99.5	—	99.4
11月2日	12.2	13.0	13.2	12.4	12.7	—	—	—	—	—	11.4	16.5	17.3	14.9	24.3	20.0	15.0	22.3	16.5	—	15.7	—	—	99.4	—	—
11月11日	14.7	12.5	12.7	14.3	14.0	—	—	—	—	—	15.0	19.0	18.2	15.4	19.3	20.7	14.8	22.9	19.0	18.2	17.5	16.7	—	—	99.5	99.4
11月18日	12.2	12.2	13.0	13.2	12.5	—	—	—	—	—	12.0	17.4	16.8	12.8	24.1	20.9	14.7	23.0	17.4	—	15.9	—	—	—	99.4	—
11月25日	13.3	12.7	13.1	15.5	14.4	—	7.8	—	20.0	11.6	16.1	17.9	15.3	14.1	23.3	19.9	15.3	21.3	17.9	—	16.3	—	—	—	99.5	—
12月2日	17.2	15.6	16.6	16.8	16.1	—	—	—	—	—	20.4	19.7	15.2	8.6	22.7	21.2	14.8	23.8	19.7	—	18.5	—	—	—	99.7	—
12月9日	28.9	26.1	25.4	21.6	24.2	—	—	—	—	—	15.9	20.3	18.9	16.9	26.5	20.3	14.5	24.0	20.3	19.3	19.7	16.7	—	—	99.6	99.5
12月16日	17.2	12.7	11.9	13.0	12.7	—	—	—	—	—	10.8	15.4	19.6	13.9	24.3	19.7	15.3	24.1	15.4	—	15.2	—	—	—	99.5	—
12月23日	13.8	12.3	17.6	13.6	14.1	—	—	—	—	—	12.6	20.8	15.8	16.0	23.2	19.1	15.3	24.2	16.2	15.5	17.8	14.1	—	—	99.5	99.4
12月30日	13.9	17.2	15.0	16.9	17.3	—	9.8	—	18.4	13.6	10.6	15.7	15.1	13.7	21.6	17.8	13.3	23.7	15.7	—	14.8	—	—	—	99.5	—
1月5日	12.3	13.0	13.4	13.2	12.6	—	—	—	—	—	12.3	14.0	14.1	14.2	21.7	16.4	12.7	20.5	14.0	—	13.4	—	—	—	99.5	—
1月13日	19.7	10.9	10.9	12.9	15.1	—	—	—	—	—	11.1	17.1	14.9	13.8	21.1	16.2	12.8	20.9	17.1	13.6	14.0	12.6	—	—	99.4	99.6
1月20日	17.2	10.9	10.4	11.1	10.2	—	6.6	—	17.1	14.1	10.4	15.6	14.1	13.2	21.8	16.8	14.0	20.1	15.6	15.2	14.0	13.5	—	—	99.6	99.4
1月27日	12.9	11.4	11.4	11.5	12.4	—	—	—	—	—	12.1	14.2	16.8	14.9	22.7	17.0	12.8	21.3	14.2	—	13.3	—	—	—	99.5	—
2月3日	11.5	12.8	12.7	12.6	12.2	—	—	—	—	—	10.2	14.3	14.7	14.3	21.7	15.3	12.0	18.9	14.3	—	13.0	—	—	—	99.3	—
2月10日	14.7	13.0	12.2	14.4	12.1	—	—	—	—	—	9.3	13.2	13.2	13.8	22.1	16.5	12.2	21.0	13.2	—	12.5	—	—	99.3	99.5	—
2月17日	10.6	10.8	10.1	13.6	15.0	—	—	—	—	—	9.9	14.8	19.7	13.5	21.5	17.3	13.4	21.5	14.8	—	14.0	—	—	99.4	—	—
2月24日	11.2	10.6	10.8	18.2	17.3	—	6.9	—	17.6	12.8	7.7	14.9	15.2	13.5	17.4	17.5	13.4	18.9	14.9	14.8	13.9	13.6	—	99.4	—	99.6
3月3日	12.9	12.1	12.7	13.8	12.9	—	—	—	—	—	13.8	15.0	14.4	13.5	21.1	18.9	13.7	21.1	15.0	—	15.1	—	—	99.2	—	—
3月10日	10.8	10.1	11.3	12.1	11.1	—	6.8	—	18.6	11.5	10.6	15.4	15.3	13.3	24.6	18.5	13.7	21.9	15.4	—	13.4	—	—	99.4	—	—
3月17日	15.3	13.4	15.1	14.3	14.3	—	—	—	—	—	14.0	17.5	16.1	15.1	22.2	19.0	13.8	20.2	17.5	16.7	17.1	15.7	—	99.3	—	99.4
3月24日	15.8	12.4	13.9	13.3	14.1	—	—	—	—	—	14.8	18.5	16.0	16.1	21.6	20.7	12.9	23.0	18.5	17.1	16.5	15.0	—	99.6	—	99.4
3月28日	11.1	11.2	11.8	14.0	14.1	—	—	—	—	—	13.8	16.0	13.4	12.7	23.0	17.8	13.2	25.4	16.0	—	15.1	—	—	99.5	—	—
最大	43.2	48.6	40.7	32.2	34.3	9.7	14.4	21.4	22.3	18.3	29.4	28.7	32.6	22.5	30.7	25.3	25.5	34.7	28.7	22.0	28.4	21.2	19.8	99.7	99.7	99.6
最少	10.6	10.1	10.1	11.1	10.2	7.1	6.6	16.0	17.1	11.5	7.7	10.7	10.3	8.6	15.7	15.0	12.0	18.9	10.7	13.6	12.5	12.6	15.9	99.2	99.3	99.2
平均	16.3	15.4	15.6	17.1	17.5	8.5	8.7	18.4	18.8	14.5	15.9	19.2	17.1	15.8	24.2	20.2	16.2	24.5	19.1	17.6	17.5	16.1	17.7	99.5	99.5	99.4
サンプル数	53	53	53	53	53	4	12	4	12	12	53	53	53	53	53	53	53	53	52	14	52	14	11	22	32	14

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（6）

令和3年度

日付	アルカリ度																								
	初沈引抜汚泥					なわて水みらいセンター					重力濃縮汚泥	機械濃縮機投入汚泥				機械濃縮汚泥			脱水機投入汚泥（薬注前）		脱水ケーキ			焼却灰		
	A系	B系	C系	D系	E系	なわて1系	なわて2系	なわて1系	なわて2系	混合汚泥	第1期	ベルト	守口	なわて	第2期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	ベルトプレス	スクリュープレス	田原処理場	1号炉	2号炉	3号炉
4月1日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	140	150	170	180	1100	500	1200	560	—	—	—	—	—	—	—
4月8日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	250	140	140	170	810	400	1100	350	280	—	—	—	—	—	—
4月15日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	120	140	130	310	890	260	640	350	—	—	—	—	—	—	—
4月22日	—	—	—	—	—	—	240	—	130	120	0	160	240	220	170	780	570	1100	430	400	—	—	—	—	—	—
4月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130	160	120	130	350	800	380	870	410	—	—	—	—	—	—	—
5月5日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	160	130	140	230	890	350	320	330	—	—	—	—	—	—	—
5月13日	—	—	—	—	—	—	260	—	100	110	100	220	100	130	250	820	340	900	420	—	—	—	—	—	—	—
5月20日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	140	110	140	210	470	300	900	—	220	—	—	—	—	—	—
5月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	260	150	180	200	1400	480	1300	340	—	—	—	—	—	—	—
6月3日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	210	130	140	160	550	500	800	0	—	—	—	—	—	—	—
6月10日	—	—	—	—	—	—	240	—	100	130	0	180	140	140	210	1000	400	1100	360	—	—	—	—	—	—	—
6月17日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	180	60	100	470	970	270	980	320	—	—	—	—	—	—	—
6月24日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	160	110	110	120	650	330	870	320	—	—	—	—	—	—	—
6月30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	150	110	75	180	780	320	880	220	—	—	—	—	—	—	—
7月8日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	150	130	110	130	620	400	900	260	—	—	—	—	—	—	—
7月15日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	210	140	130	150	1000	580	970	570	—	—	—	—	—	—	—
7月20日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	170	140	130	160	900	500	980	150	—	—	—	—	—	—	—
7月29日	—	—	—	—	—	180	170	90	90	100	0	220	130	150	520	840	400	1000	310	—	—	—	—	—	—	—
8月4日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	210	160	140	440	740	460	910	320	—	—	—	—	—	—	—
8月12日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	150	70	55	150	800	260	630	140	—	—	—	—	—	—	—
8月19日	—	—	—	—	—	210	230	80	80	110	0	150	120	110	460	800	250	880	240	—	—	—	—	—	—	—
8月26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	190	0	0	120	670	300	800	380	—	—	—	—	—	—	—
9月2日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	200	50	70	160	710	400	820	200	—	—	—	—	—	—	—
9月9日	—	—	—	—	—	220	230	100	90	120	0	160	110	100	180	830	400	820	160	—	—	—	—	—	—	—
9月15日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	150	55	100	210	1100	350	960	210	—	—	—	—	—	—	—
9月23日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	200	95	95	150	900	300	770	260	—	—	—	—	—	—	—
9月30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	130	110	95	110	1500	360	730	260	300	—	—	—	—	—	—
10月7日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	120	100	100	120	1100	630	870	260	170	—	—	—	—	—	—
10月14日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	160	150	130	190	870	410	820	280	—	—	—	—	—	—	—
10月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	130	140	110	170	1200	320	740	220	—	—	—	—	—	—	—
10月28日	—	—	—	—	—	200	200	90	100	70	0	130	100	100	120	1200	310	700	410	280	—	—	—	—	—	—
11月2日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120	190	200	150	170	760	390	850	330	—	—	—	—	—	—	—
11月11日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	150	100	110	410	560	310	590	280	240	—	—	—	—	—	—
11月18日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75	180	120	130	150	960	290	740	200	—	—	—	—	—	—	—
11月25日	—	—	—	—	—	—	220	—	100	130	0	210	90	100	160	770	330	750	270	—	—	—	—	—	—	—
12月2日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	80	35	60	290	350	25	670	300	—	—	—	—	—	—	—
12月9日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	100	160	70	120	850	150	930	400	500	—	—	—	—	—	—
12月16日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170	100	200	120	110	570	320	950	470	—	—	—	—	—	—	—
12月23日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	160	140	150	500	750	510	770	300	280	—	—	—	—	—	—
12月30日	—	—	—	—	—	—	200	—	100	130	170	140	120	110	880	950	260	980	330	—	—	—	—	—	—	—
1月5日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150	100	120	110	120	590	280	800	500	—	—	—	—	—	—	—
1月13日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	90	110	100	100	650	200	760	330	280	—	—	—	—	—	—
1月20日	—	—	—	—	—	—	200	—	100	150	0	160	130	130	580	750	300	630	470	460	—	—	—	—	—	—
1月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	110	75	90	100	120	610	660	350	—	—	—	—	—	—	—
2月3日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	140	110	120	80	760	180	280	340	—	—	—	—	—	—	—
2月10日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120	120	120	110	110	840	220	750	480	—	—	—	—	—	—	—
2月17日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	250	100	100	110	130	580	60	860	550	—	—	—	—	—	—	—
2月24日	—	—	—	—	—	—	210	—	110	130	0	100	100	120	400	600	95	850	470	540	—	—	—	—	—	—
3月3日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	120	100	90	90	780	130	690	400	—	—	—	—	—	—	—
3月10日	—	—	—	—	—	—	200	—	140	130	0	150	130	130	160	880	270	1100	510	—	—	—	—	—	—	—
3月17日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140	140	180	160	530	620	410	1200	650	630	—	—	—	—	—	—
3月24日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85	110	130	140	480	720	350	1050	240	370	—	—	—	—	—	—
3月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	200	130	140	410	710	120	1100	420	—	—	—	—	—	—	—
最大						220	260	100	140	150	250	260	240	220	880	1500	630	1300	650	630						
最少						180	170	80	80	70	0	80	0	0	80	120	25	280	0	170						
平均						200	220	90	100	120	130	160	120	120	240	810	340	850	340	350						
サンプル数						4	12	4	12	12	53	53	53	53	53	53	53	53	52	14						

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（7）

令和3年度

日付	全窒素																							
	重力濃縮汚泥	機械濃縮機投入汚泥				機械濃縮汚泥			脱水機投入汚泥（薬注前）		脱水ケーキ			焼却灰			重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水	
	第1期	ベルト	守口	なおて	第2期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	ベルトプレス	スクリュープレス	田原処理場	1号炉	2号炉	3号炉	第1期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	第1期	第2期
4月1日	1100	450	580	510	340	3500	2500	3300	2400	—	—	—	—	—	—	—	58	11	67	37	120	—	31	29
4月8日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	190	45	31
4月15日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79	24	77	56	100	—	48	24
4月22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120	56	33
4月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	22
5月5日	1100	570	470	610	510	3600	2500	1300	2600	—	—	—	—	—	—	—	53	50	60	22	110	—	42	16
5月13日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	18
5月20日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2100	—	—	—	—	—	—	74	83	76	55	—	150	57	31
5月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49	13
6月3日	1200	340	550	490	2000	3100	3200	450	2000	—	—	—	—	—	—	—	49	35	83	32	98	—	27	17
6月10日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	16
6月17日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	11	61	41	100	—	38	16
6月24日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58	32
6月30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	15
7月8日	1000	380	400	490	450	3400	2500	3700	2500	—	—	—	—	—	—	—	19	28	66	31	33	—	22	21
7月15日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	17
7月20日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	17	59	15	72	—	24	15
7月29日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	28
8月4日	1100	590	450	440	800	3500	2700	3600	1200	—	—	—	—	—	—	—	41	19	54	32	180	—	31	16
8月12日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	17
8月19日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	10	45	22	120	—	25	12
8月26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	12
9月2日	840	500	450	460	420	2900	3000	2300	2200	—	—	—	—	—	—	—	57	49	47	27	110	—	57	20
9月9日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54	20
9月15日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	16	58	23	86	—	45	15
9月23日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	18
9月30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130	36	16
10月7日	770	380	430	400	360	4000	2900	3900	2300	1300	—	—	—	—	—	—	60	22	68	25	130	120	42	14
10月14日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	21
10月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57	19	52	24	100	—	32	20
10月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	13
11月2日	440	470	660	460	450	2800	2200	3900	1700	—	—	—	—	—	—	—	39	22	56	24	71	—	30	19
11月11日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	320	52	25
11月18日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59	17	38	15	72	—	19	7.8
11月25日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	21
12月2日	1000	520	290	400	780	2400	1800	3200	1700	—	—	—	—	—	—	—	38	14	50	35	130	—	34	20
12月9日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160	35	16
12月16日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	16	63	35	63	—	28	35
12月23日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95	44	16
12月30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	32
1月5日	1200	490	460	490	480	3300	3400	3400	2300	—	—	—	—	—	—	—	53	62	67	42	120	—	42	23
1月13日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160	41	39
1月20日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	41	70	36	270	190	59	18
1月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	19
2月3日	1000	460	460	510	240	3100	2100	1000	2300	—	—	—	—	—	—	—	53	38	86	29	210	—	49	16
2月10日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	26
2月17日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54	10	65	40	260	—	51	24
2月24日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170	52	35
3月3日	1000	510	440	450	480	4100	1900	4100	2400	—	—	—	—	—	—	—	36	15	67	45	220	—	34	23
3月10日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64	35
3月17日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2100	—	—	—	—	—	—	150	13	71	51	160	190	210	26
3月24日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130	32	17
3月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68	20
最大	1200	590	660	610	2000	4100	3400	4100	2600	3500							150	83	86	56	270	320	210	39
最少	440	340	290	400	240	2400	1800	450	1200	970							19	10	38	15	33	95	19	7.8
平均	980	470	470	480	610	3310	2560	2850	2130	2130							54	27	63	33	130	160	43	21
サンプル数	12	12	12	12	12	12	12	12	12	9							24	24	24	24	23	13	53	53

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（8）

令和3年度

日付	T-N含有率(汚泥中)															
	重力濃縮汚泥	機械濃縮機投入汚泥				機械濃縮汚泥			脱水機投入汚泥(薬注前)	脱水ケーキ				焼却灰		
	第1期	ベルト	守口	なわて	第2期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	ベルトプレス	スクリュープレス	田原処理場	1号炉	2号炉	3号炉
4月1日	2.3	8.5	6.0	6.2	6.7	8.8	6.0	8.0	5.7	—	—	—	—	—	—	—
4月8日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—
4月15日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4月22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5月5日	3.1	11.0	6.7	7.6	8.0	8.2	6.4	3.3	7.2	—	—	—	—	—	—	—
5月13日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5月20日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—
5月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6月3日	5.2	5.9	6.6	6.4	32.0	8.2	5.0	1.1	8.3	—	—	—	—	—	—	—
6月10日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6月17日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6月24日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6月30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7月8日	2.8	7.2	3.6	6.8	8.2	7.9	6.3	10.0	7.1	—	—	—	—	—	—	—
7月15日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7月20日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7月29日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8月4日	3.3	8.3	5.9	7.6	9.3	9.2	5.5	9.5	3.4	—	—	—	—	—	—	—
8月12日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8月19日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8月26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9月2日	4.4	7.0	8.0	7.3	6.8	6.3	5.7	6.1	7.1	—	—	—	—	—	—	—
9月9日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9月15日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9月23日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9月30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	—	—	—	—	—	—
10月7日	4.8	9.3	6.7	6.8	6.4	9.1	5.6	9.8	9.6	5.4	—	—	—	—	—	—
10月14日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11月2日	4.8	8.0	7.8	6.5	7.9	6.8	5.40	9.8	6.5	—	—	—	—	—	—	—
11月11日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—
11月18日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11月25日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12月2日	2.9	9.5	4.5	5.9	7.8	6.7	3.9	8.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—
12月9日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—
12月16日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12月23日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12月30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1月5日	3.2	9.1	7.1	7.3	9.1	9.7	5.6	9.7	7.0	—	—	—	—	—	—	—
1月13日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	—	—	—	—	—
1月20日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2月3日	2.9	8.1	6.1	7.0	4.9	7.9	4.0	2.6	7.7	—	—	—	—	—	—	—
2月10日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2月17日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2月24日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—
3月3日	2.4	9.1	5.6	6.5	9.4	11.0	6.3	10.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—
3月10日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3月17日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—
3月24日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
最大	5.2	11	8.0	7.6	32.0	11.0	6.4	10.0	9.6	10.0						
最少	2.3	5.9	3.6	5.9	4.9	6.3	3.9	1.1	3.4	2.6						
平均	3.5	8.4	6.2	6.8	9.7	8.3	5.5	7.3	6.7	6.5						
サンプル数	12	12	12	12	12	12	12	12	12	9						

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（9）

令和3年度

日付	全燐																							
	重力濃縮汚泥	機械濃縮機投入汚泥				機械濃縮汚泥			脱水機投入汚泥（薬注前）		脱水ケーキ			焼却灰			重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水	
	第1期	ベルト	守口	なおて	第2期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	ベルトプレス	スクリュープレス	田原処理場	1号炉	2号炉	3号炉	第1期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	第1期	第2期
4月1日	190	130	110	98	120	1100	510	1200	610	—	16000	—	28000	—	79000	—	11	11	9.9	20	28	—	4.6	7.5
4月8日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150	—	14000	—	—	—	75000	—	—	—	—	—	31	8.6	7.6
4月15日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	21	10	21	33	—	12	6.9
4月22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	17	11
4月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	8.1
5月5日	170	140	86	100	200	1000	540	430	620	—	16000	—	32000	—	62000	—	14	35	6.6	2.3	5.7	—	9.0	2.8
5月13日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76000	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	4.4
5月20日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	550	—	15000	—	—	—	72000	18	25	6.2	23	—	55	8.5	9.8
5月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	2.4
6月3日	190	160	110	110	540	890	810	200	580	—	17000	—	30000	—	90000	—	11	24	12	18	33	—	5.7	5.1
6月10日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	6.6
6月17日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	4.3	8.3	22	23	—	9.6	10
6月24日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	11
6月30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	7.2
7月8日	160	140	66	100	170	900	640	1600	630	—	9200	—	—	—	74000	—	3.2	28	7.5	18	8.3	—	4.7	13
7月15日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.2
7月20日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	26	5.5	8.5	45	—	5.6	4.6
7月29日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	14
8月4日	170	230	73	100	330	1500	640	1800	440	—	23000	—	—	—	79000	—	11	12	7.2	25	51	—	9.1	6.4
8月12日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	16
8月19日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9	12	6.3	17	66	—	9.2	5.0
8月26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.3
9月2日	120	180	100	100	210	1000	830	1300	560	—	18000	—	—	66000	—	—	17	32	8.9	21	39	—	12	7.1
9月9日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	6.9
9月15日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	28	8.7	18	64	—	14	6.3
9月23日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.0
9月30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	760	—	20000	—	—	—	34000	—	—	—	—	—	120	12	3.8
10月7日	120	170	95	99	210	1900	780	2000	1100	610	19000	11000	—	95000	—	120000	24	37	13	24	110	100	18	9.7
10月14日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	15
10月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	18	10	13	81	—	8.7	9.4
10月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	11
11月2日	71	180	120	87	230	1000	480	1700	670	—	15000	—	—	84000	—	—	9.4	20	10	20	84	—	7.0	12
11月11日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	710	—	18000	—	—	—	82000	—	—	—	—	—	110	14	11
11月18日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80000	—	14	6.6	3.4	17	39	—	8.7	5.0
11月25日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	6.7
12月2日	190	150	70	93	350	1200	410	1400	660	—	19000	—	—	—	51000	—	14	5.0	8.2	15	22	—	9.9	7.4
12月9日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1200	—	18000	—	—	—	40000	—	—	—	—	—	54	8.7	6.9
12月16日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	4.1	7.3	17	14	—	6.9	11
12月23日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	9.2	6.0
12月30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.0
1月5日	180	110	96	100	130	790	810	1000	560	—	14000	—	—	—	83000	—	8.5	19	8.5	11	10	—	6.6	3.8
1月13日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500	—	22000	—	—	—	41000	—	—	—	—	—	25	6.1	8.1
1月20日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	18	9.5	11	83	100	16	3.7
1月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	2.8
2月3日	180	130	91	94	88	920	530	480	600	—	17000	—	—	—	76000	—	12	23	13	7.5	44	—	13	6.1
2月10日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64000	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.9
2月17日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	3.5	11	17	74	—	12	7.8
2月24日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	720	—	22000	—	—	—	51000	—	—	—	—	—	51	9.8	10
3月3日	150	150	100	83	140	1200	440	1400	810	—	16000	—	—	58000	—	—	8.2	3.4	10	15	43	—	7.9	4.2
3月10日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	10
3月17日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	640	—	18000	—	—	—	41000	34	6.3	10	18	63	73	41	5.3
3月24日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	7.2	4.4
3月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	6.1
最大	190	230	120	110	540	1900	830	2000	1100	1200	23000	22000	32000	95000	90000	120000	34	37	13	25	110	120	41	16
最少	71	110	66	83	88	790	410	200	440	150	9200	11000	28000	58000	51000	34000	3.2	3.4	3.4	2.3	5.7	20	4.6	2.4
平均	160	160	90	100	230	1120	620	1210	650	650	16600	17560	30000	73830	74890	61780	13	18	9.0	17	46	62	10	7.6
サンプル数	12	12	12	12	12	12	12	12	12	9	12	9	3	6	9	9	24	24	24	24	23	13	53	53

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（10）

令和3年度

日付	T-P含有率(汚泥中)																繊維状物	
	重力濃縮汚泥	機械濃縮機投入汚泥				機械濃縮汚泥			脱水機投入汚泥(薬注前)	脱水ケーキ			焼却灰				脱水機投入汚泥(薬注前)	
	第1期	ベルト	守口	なわて	第2期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	ベルトプレス	スクリュープレス	田原処理場	1号炉	2号炉	3号炉	ベルトプレス	スクリュープレス
4月1日	0.40	2.5	1.1	1.2	2.4	2.8	1.2	2.9	1.5	—	6.9	—	15.0	—	12.0	—	22.3	—
4月8日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.39	—	6.6	—	—	—	12.0	25.2	28.0
4月15日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	—
4月22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.9	20.4
4月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.1	—
5月5日	0.49	2.6	1.2	1.3	3.1	2.3	1.4	1.1	1.7	—	6.7	—	19.0	—	9.0	—	20.4	—
5月13日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	22.3	—
5月20日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	6.4	—	—	—	10.0	—	20.6
5月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—
6月3日	0.83	2.8	1.3	1.4	8.7	2.3	1.3	0.5	2.4	—	7.2	—	17.0	—	14.0	—	21.5	—
6月10日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	—
6月17日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.1	—
6月24日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—
6月30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	—
7月8日	0.44	2.6	0.60	1.4	3.1	2.1	1.6	4.3	1.8	—	3.9	—	—	—	10.0	—	21.4	—
7月15日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	—
7月20日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1	—
7月29日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	—
8月4日	0.52	3.2	0.96	1.7	3.8	3.9	1.3	4.7	1.3	—	11.0	—	—	—	11.0	—	18.0	—
8月12日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	—
8月19日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.3	—
8月26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—
9月2日	0.6	2.5	1.8	1.6	3.4	2.2	1.6	3.4	1.8	—	8.4	—	—	9.6	—	—	13.5	—
9月9日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	—
9月15日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	—
9月23日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	—
9月30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	9.6	—	—	—	5.0	14.0	18.4
10月7日	0.75	4.1	1.5	1.7	3.8	4.3	1.5	5.0	4.6	2.5	9.7	5.4	—	13.0	—	18.0	10.8	17.1
10月14日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.8	—
10月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.7	—
10月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	29.9
11月2日	0.78	3.1	1.4	1.2	4.0	2.4	1.2	4.3	2.6	—	7.2	—	—	12.0	—	—	19.8	—
11月11日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	8.0	—	—	—	12.0	20.8	24.3
11月18日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	21.7	—
11月25日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.9	—
12月2日	0.54	2.7	1.1	1.4	3.5	3.3	0.89	3.5	1.7	—	8.2	—	—	—	7.2	—	20.6	—
12月9日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	7.6	—	—	—	6.2	23.8	23.8
12月16日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	—
12月23日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	26.1
12月30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—
1月5日	0.47	2.0	1.5	1.5	2.5	2.3	1.3	2.9	1.7	—	6.8	—	—	—	13.0	—	23.6	—
1月13日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	12.0	—	—	—	5.5	22.8	23.7
1月20日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	20.9
1月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.9	—
2月3日	0.51	2.3	1.2	1.3	1.8	2.4	1.0	1.2	2.0	—	7.7	—	—	—	12.0	—	24.8	—
2月10日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	27.7	—
2月17日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—
2月24日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	9.5	—	—	—	7.4	22.4	23.2
3月3日	0.36	2.7	1.3	1.2	2.7	3.3	1.5	3.5	2.2	—	6.6	—	—	8.1	—	—	29.8	—
3月10日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	—
3月17日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	7.8	—	—	—	5.8	19.0	19.7
3月24日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.6	18.7
3月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.1	—
最大	0.83	4.1	1.8	1.7	8.7	4.3	1.6	5.0	4.6	3.4	11.0	12.0	19.0	13.0	14.0	18.0	32.6	29.9
最少	0.36	2.0	0.60	1.2	1.8	2.1	0.89	0.50	1.3	0.39	3.9	5.4	15.0	8.1	7.2	5.0	10.8	17.1
平均	0.56	2.8	1.2	1.4	3.6	2.8	1.3	3.1	2.1	2.0	7.5	8.1	17.0	10.6	11.1	9.1	20.4	22.5
サンプル数	12	12	12	12	12	12	12	12	12	9	12	9	3	6	9	9	52	14

鴻池水みらいセンターの繊維状物は、機械設備標準仕様書（（一財)下水道事業支援センター）に定められている方法ではなく、
100メッシュのふるいの残留物の強熱減量を分子に、蒸発残留物を分母として計算した結果である。
機械設備標準仕様書に定められている方法での測定結果と比較試験を実施した結果、
鴻池水みらいセンターで実施している方法での結果の方が、約17%低かった。

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（11）

令和3年度

日付	蒸発残留物								強熱残留物							
	重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水		重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水	
	第1期	ベルト	第1期	第2期	ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ	ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ	第1期	第2期	第1期	ベルト	第1期	第2期	ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ	ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ	第1期	第2期
4月1日	970	470	1400	770	3400	—	580	540	320	140	400	220	1500	—	250	260
4月8日	1300	330	1300	520	3500	2400	870	470	340	210	610	180	1400	1300	350	190
4月15日	2400	530	1600	920	1800	—	840	340	420	350	740	300	1300	—	280	170
4月22日	1200	320	1100	720	1000	2100	1000	630	400	200	500	210	650	1100	400	250
4月27日	720	460	1100	660	1800	—	620	520	310	300	650	310	1000	—	380	260
5月5日	1100	840	1100	430	1300	—	630	300	290	250	460	140	820	—	190	140
5月13日	570	650	1300	650	2100	—	520	380	200	330	730	320	1300	—	270	210
5月20日	3500	1200	1300	780	—	2300	820	510	920	410	640	270	—	1100	380	250
5月27日	1400	770	1400	510	2100	—	930	270	380	300	650	210	1300	—	320	180
6月3日	800	700	1600	660	1400	—	530	370	260	340	730	280	840	—	220	220
6月10日	1000	680	1400	800	2000	—	660	390	310	330	720	380	1400	—	380	280
6月17日	900	730	1400	700	320	—	610	350	260	420	710	300	190	—	240	170
6月24日	2400	530	1500	550	2300	—	1000	420	550	100	740	260	1600	—	370	250
6月30日	1500	380	1700	730	1800	—	980	390	560	190	660	230	1200	—	430	190
7月8日	350	500	1200	550	360	—	520	360	110	200	640	210	210	—	170	130
7月15日	400	640	950	460	1600	—	630	380	120	250	550	210	1000	—	230	180
7月20日	560	360	1200	390	1100	—	470	300	280	260	680	170	620	—	230	190
7月29日	760	290	1200	700	2500	—	530	440	200	150	550	290	1700	—	230	110
8月4日	740	380	1100	540	1400	—	540	320	200	230	550	140	820	—	140	130
8月12日	990	820	1100	570	2400	—	460	510	350	350	600	260	1600	—	170	220
8月19日	880	210	810	350	1700	—	500	250	330	89	450	140	1000	—	200	150
8月26日	670	530	1500	490	330	—	640	370	270	320	690	240	130	—	310	210
9月2日	1500	2400	1400	670	880	—	1300	430	510	1500	670	320	410	—	430	270
9月9日	840	460	1200	510	1600	—	1500	490	210	220	600	250	1100	—	380	240
9月15日	900	440	1400	560	1100	—	730	400	350	310	730	270	760	—	210	240
9月23日	790	410	1200	540	1600	—	590	480	270	240	590	270	1100	—	270	290
9月30日	910	560	1900	590	2400	1700	760	440	310	310	670	260	1200	1000	330	250
10月7日	930	540	1400	690	1900	1700	1000	460	380	320	710	310	1400	1100	410	270
10月14日	2600	900	1300	610	1800	—	850	530	420	410	600	290	1000	—	340	320
10月21日	1100	570	1500	600	1900	—	610	460	420	380	720	280	1300	—	300	270
10月28日	1100	390	1100	590	2500	2100	650	400	370	210	660	260	1500	1000	320	240
11月2日	650	520	1300	710	1600	—	570	450	220	280	560	240	1100	—	200	200
11月11日	1100	600	900	740	1900	2000	1600	500	300	250	340	290	1100	1200	410	220
11月18日	1100	330	790	690	1500	—	630	400	340	190	450	290	1000	—	250	240
11月25日	1500	850	1300	960	1900	—	1100	490	420	390	660	370	1400	—	420	250
12月2日	990	210	1200	630	1200	—	1200	690	190	90	560	170	800	—	660	410
12月9日	1300	930	1300	680	2400	1400	720	400	480	410	680	300	1200	860	390	270
12月16日	520	390	1000	530	990	—	550	670	190	190	420	190	640	—	350	340
12月23日	910	440	1300	640	1700	1500	940	410	330	310	740	290	1200	840	400	280
12月30日	550	320	1100	530	970	—	430	470	250	280	590	260	610	—	240	240
1月5日	650	950	1300	670	2200	—	620	360	290	340	630	280	1500	—	290	220
1月13日	690	360	1200	640	2300	2100	630	520	270	220	550	250	1000	1100	300	260
1月20日	1100	620	1200	670	1800	1600	1300	380	400	310	630	340	820	960	560	300
1月27日	1100	550	1200	620	2400	—	970	460	470	330	640	290	1200	—	530	290
2月3日	800	680	1700	550	2000	—	1000	460	330	370	690	290	1200	—	420	290
2月10日	860	400	1700	770	2100	—	640	560	360	280	740	320	1200	—	340	290
2月17日	870	320	1600	710	3300	—	920	470	280	200	600	260	1400	—	310	240
2月24日	1600	520	1200	950	2800	1700	1100	620	500	340	630	390	1400	840	500	350
3月3日	710	340	1400	790	3000	—	620	390	340	220	680	260	1300	—	330	300
3月10日	3200	420	1300	860	2900	—	1100	580	600	340	650	340	1400	—	450	270
3月17日	2500	320	1300	790	2200	1800	5800	480	760	200	650	240	1200	950	1100	330
3月24日	880	250	1400	640	1300	1600	710	420	290	190	700	320	830	820	360	270
3月28日	1400	260	1500	590	2300	—	1200	360	410	50	610	190	1000	—	490	110
最大	3500	2400	1900	960	3500	2400	5800	690	920	1500	740	390	1700	1300	1100	410
最少	350	210	790	350	320	1400	430	250	110	89	340	140	130	820	140	110
平均	1142	564	1295	646	1850	1857	885	444	351	295	623	265	1075	1012	345	242
サンプル数	53	53	53	53	52	14	53	53	53	53	53	53	52	14	53	53

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（12）

令和3年度

日付	強熱減量								SS							
	重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水		重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水	
	第1期	ベルト	第1期	第2期	ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ	ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ	第1期	第2期	第1期	ベルト	第1期	第2期	ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ	ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ	第1期	第2期
4月1日	650	330	1000	550	1900	—	330	280	290	28	560	209	365	—	127	125
4月8日	960	120	690	340	2100	1100	520	280	614	129	440	170	480	177	336	200
4月15日	2000	180	860	620	500	—	560	170	1460	74	709	600	106	—	375	104
4月22日	800	120	600	510	350	1000	600	380	799	80	400	190	75	830	699	274
4月27日	410	160	450	350	800	—	240	260	142	47	310	220	252	—	163	140
5月5日	810	590	640	290	480	—	440	160	600	505	355	185	140	—	327	24
5月13日	370	320	570	330	800	—	250	170	170	259	393	318	292	—	168	91
5月20日	2600	790	660	510	—	1200	440	260	1700	910	360	400	—	336	340	210
5月27日	1000	470	750	300	800	—	610	90	925	455	455	255	315	—	435	46
6月3日	540	360	870	380	560	—	310	150	220	235	516	310	330	—	150	40
6月10日	690	350	680	420	600	—	280	110	305	273	406	373	114	—	265	61
6月17日	640	310	690	400	130	—	370	180	300	65	393	293	235	—	305	40
6月24日	1900	430	760	290	700	—	630	170	1250	243	490	230	231	—	395	103
6月30日	940	190	1000	500	600	—	550	200	620	125	546	355	110	—	453	50
7月8日	240	300	560	340	150	—	350	230	65	230	316	279	39	—	200	120
7月15日	280	390	400	250	600	—	400	200	108	320	213	162	102	—	240	65
7月20日	280	100	520	220	480	—	240	110	130	40	200	165	245	—	102	85
7月29日	560	140	650	410	800	—	300	330	293	62	359	290	125	—	138	230
8月4日	540	150	550	400	580	—	400	190	193	147	279	346	277	—	210	66
8月12日	640	470	500	310	800	—	290	290	317	460	266	285	176	—	135	140
8月19日	550	120	360	210	700	—	300	100	393	55	180	200	687	—	302	41
8月26日	400	210	810	250	200	—	330	160	103	230	430	130	171	—	205	72
9月2日	990	900	730	350	470	—	870	160	470	435	365	300	168	—	740	87
9月9日	630	240	600	260	500	—	1100	250	172	270	350	205	80	—	1210	105
9月15日	550	130	670	290	340	—	520	160	216	29	450	225	48	—	455	61
9月23日	520	170	610	270	500	—	320	190	182	76	385	205	95	—	196	136
9月30日	600	250	1200	330	1200	700	430	190	184	333	560	265	620	334	260	41
10月7日	550	220	690	380	500	600	590	190	140	122	530	300	99	123	280	95
10月14日	2200	490	700	320	800	—	510	210	306	475	600	260	476	—	293	145
10月21日	680	190	780	320	600	—	310	190	405	180	480	250	99	—	207	123
10月28日	730	180	440	330	1000	1100	330	160	294	112	219	235	202	392	170	64
11月2日	430	240	740	470	500	—	370	250	90	142	370	265	57	—	167	162
11月11日	800	350	560	450	800	800	1200	280	285	292	360	490	165	436	743	253
11月18日	760	140	340	400	500	—	380	160	440	46	190	355	62	—	302	62
11月25日	1100	460	640	590	500	—	680	240	490	455	486	470	43	—	624	157
12月2日	800	120	640	460	400	—	540	280	205	156	250	350	250	—	464	115
12月9日	820	520	620	380	1200	540	330	130	510	555	380	340	585	70	217	90
12月16日	330	200	580	340	350	—	200	330	127	150	455	326	130	—	227	354
12月23日	580	130	560	350	500	660	540	130	217	65	389	220	81	160	243	86
12月30日	300	40	510	270	360	—	190	230	121	105	457	195	152	—	230	203
1月5日	360	610	670	390	700	—	330	140	134	634	409	315	62	—	226	67
1月13日	420	140	650	390	1300	1000	330	260	152	107	580	400	915	603	197	245
1月20日	700	310	570	330	980	640	740	80	292	300	419	326	980	176	875	68
1月27日	630	220	560	330	1200	—	440	170	265	212	440	430	263	—	600	102
2月3日	470	310	1000	260	800	—	580	170	160	229	660	155	262	—	187	84
2月10日	500	120	960	450	900	—	300	270	182	66	860	320	227	—	207	200
2月17日	590	120	1000	450	1900	—	610	230	205	33	760	320	905	—	365	112
2月24日	1100	180	570	560	1400	860	600	270	590	120	340	369	610	315	510	140
3月3日	370	120	720	530	1700	—	290	90	140	67	550	430	520	—	210	60
3月10日	2600	80	650	520	1500	—	650	310	990	31	600	390	990	—	615	189
3月17日	1700	120	650	550	1000	850	4700	150	1320	47	510	370	585	95	5140	76
3月24日	590	60	700	320	470	780	350	150	253	28	509	250	56	246	254	119
3月28日	990	210	890	400	1300	—	710	250	696	125	720	470	793	—	710	145
最大	2600	900	1200	620	2100	1200	4700	380	1700	910	860	600	990	830	5140	354
最少	240	40	340	210	130	540	190	80	65	28	180	130	39	70	102	24
平均	792	268	671	381	775	845	540	202	395	209	432	294	287	307	432	118
サンプル数	53	53	53	53	52	14	53	53	53	53	53	53	52	14	53	53

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（13）

令和3年度

日付	溶解性物質								BOD							
	重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水		重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水	
	第1期	ベルト	第1期	第2期	ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ	ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ	第1期	第2期	第1期	ベルト	第1期	第2期	ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ	ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ	第1期	第2期
4月1日	680	440	840	560	3000	—	450	420	440	40	720	210	2200	—	200	100
4月8日	690	200	860	350	3000	2200	530	270	—	—	—	—	—	990	410	96
4月15日	940	460	890	320	1700	—	470	240	1200	100	780	330	1100	—	430	69
4月22日	400	240	700	530	930	1300	300	360	—	—	—	—	—	1400	530	160
4月27日	580	410	790	440	1500	—	460	380	—	—	—	—	—	—	240	100
5月5日	500	340	750	250	1200	—	300	280	810	320	450	130	1000	—	380	24
5月13日	400	390	910	330	1800	—	350	290	—	—	—	—	—	—	200	62
5月20日	1800	290	940	380	—	2000	480	300	2500	440	560	240	—	2800	320	100
5月27日	480	320	950	260	1800	—	500	220	—	—	—	—	—	—	540	19
6月3日	580	470	1100	350	1100	—	380	330	490	210	950	200	900	—	240	49
6月10日	700	410	990	430	1900	—	400	330	—	—	—	—	—	—	220	40
6月17日	600	670	1000	410	85	—	310	310	480	34	690	190	1200	—	200	49
6月24日	1200	290	1000	320	2100	—	610	320	—	—	—	—	—	—	500	67
6月30日	880	260	1200	380	1700	—	530	340	—	—	—	—	—	—	810	48
7月8日	290	270	880	270	320	—	320	240	130	140	510	140	170	—	180	71
7月15日	290	320	740	300	1500	—	390	320	—	—	—	—	—	—	280	43
7月20日	430	320	1000	230	860	—	370	220	230	64	420	99	940	—	150	40
7月29日	470	230	840	410	2400	—	390	210	—	—	—	—	—	—	180	94
8月4日	550	230	820	190	1100	—	330	250	320	76	540	170	1900	—	280	34
8月12日	670	360	830	290	2200	—	330	370	—	—	—	—	—	—	180	79
8月19日	490	160	630	150	1000	—	200	210	380	34	320	97	1000	—	180	24
8月26日	570	300	1100	360	160	—	440	300	—	—	—	—	—	—	210	47
9月2日	1000	2000	1000	370	710	—	560	340	740	250	560	170	1600	—	590	49
9月9日	670	190	850	310	1500	—	290	390	—	—	—	—	—	—	710	53
9月15日	680	410	950	340	1100	—	280	340	510	48	710	120	950	—	320	36
9月23日	610	330	820	340	1500	—	390	340	—	—	—	—	—	—	190	44
9月30日	730	230	1300	330	1800	1400	500	400	—	—	—	—	—	1000	230	33
10月7日	790	420	870	390	1800	1600	720	370	550	95	620	160	890	1000	280	67
10月14日	2300	430	700	350	1300	—	560	390	—	—	—	—	—	—	280	94
10月21日	700	390	1000	350	1800	—	400	340	800	98	710	150	1000	—	300	89
10月28日	810	280	880	360	2300	1700	480	340	—	—	—	—	—	—	230	63
11月2日	560	380	930	450	1500	—	400	290	310	100	630	180	620	—	240	110
11月11日	820	310	540	250	1700	1600	860	250	—	—	—	—	—	1400	670	100
11月18日	660	280	600	340	1400	—	330	340	1000	40	240	200	820	—	290	44
11月25日	1000	400	810	490	1900	—	480	330	—	—	—	—	—	—	590	92
12月2日	790	54	950	280	950	—	740	580	860	110	560	230	2000	—	510	130
12月9日	790	380	920	340	1800	1300	500	310	—	—	—	—	—	1300	340	91
12月16日	390	240	550	200	860	—	320	320	280	86	460	200	490	—	250	190
12月23日	690	380	910	420	1700	1300	700	320	—	—	—	—	—	1200	340	52
12月30日	430	220	640	340	820	—	200	270	—	—	—	—	—	—	250	150
1月5日	520	320	890	360	2100	—	390	290	360	480	490	290	1100	—	340	98
1月13日	540	250	620	240	1400	1500	430	280	—	—	—	—	—	960	250	170
1月20日	810	320	780	340	820	1400	430	310	1000	300	660	260	2500	2200	1300	86
1月27日	840	340	760	190	2100	—	370	360	—	—	—	—	—	—	600	77
2月3日	640	450	1000	400	1700	—	810	380	460	250	740	140	1500	—	460	85
2月10日	680	330	840	450	1900	—	430	360	—	—	—	—	—	—	240	130
2月17日	670	290	840	390	2400	—	560	360	590	48	620	280	2200	—	520	110
2月24日	1000	400	860	580	2200	1400	590	480	—	—	—	—	—	1100	500	180
3月3日	570	270	850	360	2500	—	410	330	360	65	510	330	1800	—	250	80
3月10日	2200	390	700	470	1900	—	490	390	—	—	—	—	—	—	670	190
3月17日	1200	270	790	420	1600	1700	660	400	1600	82	690	510	1500	1200	2700	140
3月24日	630	220	890	390	1200	1400	460	300	—	—	—	—	—	1000	410	130
3月28日	700	140	780	120	1500	—	490	220	—	—	—	—	—	—	1400	94
最大	2300	2000	1300	580	3000	2200	860	580	2500	480	950	510	2500	2800	2700	190
最少	290	54	540	150	85	1300	200	210	130	34	240	97	170	960	150	19
平均	748	357	862	353	1561	1557	453	327	680	150	590	210	1280	1350	420	84
サンプル数	53	53	53	53	52	14	53	53	24	24	24	24	23	13	53	53

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（14）

令和3年度

日付	COD								アンモニア性窒素							
	重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水		重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水	
	第1期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	第1期	第2期	第1期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	第1期	第2期
4月1日	180	27	320	160	810	—	85	78	15	4.0	32	4.0	100	—	7.9	0.73
4月8日	—	—	—	—	—	440	160	95	—	—	—	—	—	160	9.2	0.13
4月15日	690	55	410	290	360	—	220	60	14	10	4.7	3.8	55	—	12	0.62
4月22日	—	—	—	—	—	400	220	120	—	—	—	—	—	110	17	1.1
4月27日	—	—	—	—	—	—	110	84	—	—	—	—	—	—	12	2.9
5月5日	270	210	190	120	240	—	120	20	14	7.7	35	1.9	55	—	8.2	0.82
5月13日	—	—	—	—	—	—	180	45	—	—	—	—	—	—	6.9	1.5
5月20日	850	310	240	180	—	500	150	77	2.1	4.7	31	4.9	—	130	8.3	1.3
5月27日	—	—	—	—	—	—	250	19	—	—	—	—	—	—	11	0.85
6月3日	200	100	330	140	260	—	95	32	19	10	44	2.1	44	—	8.6	2.6
6月10日	—	—	—	—	—	—	120	36	—	—	—	—	—	—	6.0	1.4
6月17日	220	32	280	180	440	—	120	42	15	2.5	35	5.4	79	—	6.9	2.6
6月24日	—	—	—	—	—	—	190	54	—	—	—	—	—	—	11	2.2
6月30日	—	—	—	—	—	—	340	36	—	—	—	—	—	—	8.6	2.7
7月8日	61	82	220	120	70	—	88	65	6.0	8.1	35	1.4	7.6	—	3.3	1.9
7月15日	—	—	—	—	—	—	120	36	—	—	—	—	—	—	13	0.71
7月20日	100	24	160	85	190	—	68	36	17	12	34	0.69	47	—	8.7	0.37
7月29日	—	—	—	—	—	—	85	81	—	—	—	—	—	—	8.8	1.5
8月4日	140	60	210	170	540	—	120	37	16	4.1	31	3.0	120	—	8.0	0.47
8月12日	—	—	—	—	—	—	98	67	—	—	—	—	—	—	8.0	2.9
8月19日	130	28	140	91	410	—	100	24	4.1	2.0	17	1.5	49	—	2.6	0.32
8月26日	—	—	—	—	—	—	100	39	—	—	—	—	—	—	8.8	1.9
9月2日	200	150	220	150	400	—	390	44	19	11	25	2.9	100	—	8.2	1.6
9月9日	—	—	—	—	—	—	390	54	—	—	—	—	—	—	4.5	1.2
9月15日	180	22	260	100	190	—	170	42	22	15	31	2.9	43	—	6.0	1.5
9月23日	—	—	—	—	—	—	110	58	—	—	—	—	—	—	6.2	0.14
9月30日	—	—	—	—	—	330	130	30	—	—	—	—	—	75	7.6	0.98
10月7日	200	59	290	130	240	250	150	51	24	11	31	0.085	96	73	8.4	1.6
10月14日	—	—	—	—	—	—	130	68	—	—	—	—	—	—	10	2.4
10月21日	230	70	300	100	320	—	150	61	20	2.7	31	0.057	47	—	7.8	2.1
10月28日	—	—	—	—	—	—	86	39	—	—	—	—	—	—	6.3	2.1
11月2日	120	74	260	120	150	—	100	72	23	3.6	32	0.69	50	—	9.0	1.8
11月11日	—	—	—	—	—	760	410	94	—	—	—	—	—	200	6.1	0.18
11月18日	310	29	110	150	220	—	140	39	28	3.2	16	1.0	58	—	7.6	0.40
11月25日	—	—	—	—	—	—	230	63	—	—	—	—	—	—	9.9	1.0
12月2日	280	78	270	180	740	—	220	100	12	0.79	27	0.15	110	—	10	0.36
12月9日	—	—	—	—	—	330	130	65	—	—	—	—	—	100	11	2.3
12月16日	120	58	230	150	170	—	100	120	24	1.1	30	3.8	32	—	12	2.4
12月23日	—	—	—	—	—	270	150	59	—	—	—	—	—	53	11	1.6
12月30日	—	—	—	—	—	—	110	87	—	—	—	—	—	—	2.6	9.3
1月5日	140	190	220	150	290	—	120	45	25	4.8	28	7.8	85	—	10	6.2
1月13日	—	—	—	—	—	280	110	100	—	—	—	—	—	66	12	1.8
1月20日	240	69	430	160	630	390	360	60	15	10	30	0.10	92	110	14	0.89
1月27日	—	—	—	—	—	—	240	51	—	—	—	—	—	—	15	1.5
2月3日	190	120	370	110	440	—	200	56	23	10	40	0.31	98	—	11	2.2
2月10日	—	—	—	—	—	—	110	98	—	—	—	—	—	—	7.6	0.39
2月17日	190	31	410	200	800	—	250	74	23	4.6	26	2.3	97	—	17	2.4
2月24日	—	—	—	—	—	360	220	98	—	—	—	—	—	93	14	4.6
3月3日	150	38	300	230	760	—	100	55	19	3.5	26	0.83	72	—	11	2.0
3月10日	—	—	—	—	—	—	330	100	—	—	—	—	—	—	19	8.4
3月17日	790	39	320	200	440	360	1700	51	14	3.3	29	7.0	72	94	17	5.0
3月24日	—	—	—	—	—	320	120	60	—	—	—	—	—	67	8.6	0.84
3月28日	—	—	—	—	—	—	860	67	—	—	—	—	—	—	11	0.52
最大	850	310	430	290	810	760	1700	120	28	15	44	7.8	120	200	19	9.3
最少	61	22	110	85	70	250	68	19	2.1	0.79	4.7	0.057	7.6	53	2.6	0.13
平均	260	80	270	150	400	380	200	61	17	6.2	29	2.4	70	100	9.5	1.9
サンプル数	24	24	24	24	23	13	53	53	24	24	24	24	23	13	53	53

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（1）

令和4年度

日付	水温																													
	初沈引抜汚泥					なわて水みらいセンター					重力濃縮汚泥	機械濃縮機投入汚泥				機械濃縮汚泥			脱水機投入汚泥（薬注前）		重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水	
	A系	B系	C系	D系	E系	なわて1系	なわて2系	なわて1系	なわて2系	混合汚泥	第1期	ベルト	守口	なわて	第2期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	第1期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	第1期	第2期
4月7日	19.4	19.6	19.3	19.7	19.7	—	—	—	—	—	19.0	19.1	19.0	20.0	20.2	19.0	19.0	20.8	19.2	—	19.0	19.2	19.5	20.5	19.9	—	20.0	20.0
4月14日	22.0	22.0	21.8	22.0	22.2	—	—	—	—	—	22.0	21.0	22.1	22.5	23.0	22.8	21.8	23.2	23.1	—	21.8	22.2	22.2	23.2	23.0	—	22.3	23.2
4月21日	21.5	22.0	21.5	21.5	21.5	—	—	—	—	—	21.8	22.2	22.5	22.0	22.7	22.2	22.0	22.8	22.6	—	22.0	22.3	22.3	22.0	22.5	—	22.4	22.8
4月28日	21.1	21.0	21.1	21.8	21.6	—	23.2	—	24.0	24.0	21.6	22.5	21.7	21.6	22.7	21.8	22.1	23.2	22.5	—	22.2	22.0	22.2	22.0	23.0	—	22.5	23.0
5月5日	21.0	21.0	21.0	22.0	22.0	—	—	—	—	—	21.4	22.5	22.0	21.5	21.6	22.0	21.5	22.5	22.5	—	21.6	21.0	22.0	22.0	22.2	—	22.2	21.8
5月12日	23.0	23.0	23.0	22.0	22.0	—	—	—	—	—	22.5	23.0	23.0	22.5	22.5	23.0	22.5	22.5	23.2	—	22.5	23.0	22.4	22.8	23.0	—	23.0	23.0
5月19日	22.1	22.0	22.2	23.0	23.1	—	23.4	—	24.8	24.5	23.0	23.3	22.2	22.2	24.2	23.5	22.8	24.0	25.0	25.0	22.6	23.7	22.6	24.0	22.0	22.0	25.2	23.2
5月26日	24.1	24.0	24.0	24.7	24.9	—	—	—	—	—	25.0	24.2	24.7	24.3	26.7	24.5	24.5	26.7	26.0	24.9	24.5	24.0	24.0	26.0	25.0	25.0	31.0	25.1
6月2日	24.5	24.0	24.0	25.0	25.0	—	—	—	—	—	24.4	24.6	24.3	26.0	26.0	24.5	24.3	26.5	26.0	—	24.3	24.7	24.5	24.0	24.7	—	25.6	25.0
6月9日	24.1	24.0	23.8	24.3	24.1	—	—	—	—	—	24.1	23.8	23.1	23.0	25.0	24.0	23.8	26.0	24.0	—	24.0	24.1	23.5	25.5	24.0	—	25.0	24.5
6月16日	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	—	—	—	—	—	24.5	24.0	24.0	24.4	25.0	24.0	24.0	25.0	25.0	—	24.0	24.0	24.0	24.3	24.0	—	25.0	25.2
6月23日	25.2	25.0	25.0	25.0	25.0	—	—	—	—	—	25.8	25.0	25.0	25.6	26.0	25.5	25.6	26.0	26.0	—	26.2	25.0	25.7	26.0	26.0	—	26.0	26.0
6月30日	27.2	27.1	27.1	27.8	27.8	—	27.0	—	27.7	28.0	28.0	28.4	27.0	27.1	28.2	28.4	27.5	28.3	28.0	—	27.8	28.0	27.0	28.9	28.6	—	30.0	28.5
7月7日	26.5	26.3	26.2	27.7	27.2	—	—	—	—	—	29.2	27.6	26.7	27.3	28.7	27.5	27.6	28.0	27.6	—	28.1	28.1	27.1	28.8	29.0	—	28.0	27.5
7月14日	27.2	27.0	27.0	26.8	26.8	—	—	—	—	—	27.6	28.2	27.7	27.4	28.0	29.0	28.7	28.0	27.6	—	28.1	29.5	28.5	28.0	29.0	—	28.0	28.2
7月21日	28.0	27.7	27.5	28.2	28.4	—	—	—	—	—	28.0	29.0	27.5	27.6	29.8	28.9	27.5	30.8	30.5	—	28.2	29.0	27.5	29.7	29.8	—	28.0	27.5
7月28日	28.7	29.0	29.0	29.3	29.4	—	28.1	—	28.7	29.3	30.0	31.0	28.5	29.0	31.0	31.0	30.5	31.7	30.0	—	30.0	30.0	30.0	29.9	30.0	—	29.6	29.3
8月4日	29.1	29.2	29.2	28.5	28.5	—	—	—	—	—	29.7	30.5	28.5	28.5	30.5	30.3	28.5	28.5	30.5	—	29.7	30.6	28.5	30.0	30.1	—	30.0	30.6
8月11日	29.4	29.1	29.2	28.7	28.8	—	—	—	—	—	30.0	30.0	29.0	28.2	30.2	30.0	29.2	28.9	31.0	—	31.0	30.5	28.3	30.0	30.0	—	30.3	30.2
8月18日	28.5	28.1	28.1	29.1	29.2	—	29.5	—	30.0	30.6	29.2	30.0	30.2	29.8	30.2	29.5	29.0	30.0	30.0	30.0	28.8	28.8	30.0	29.8	29.0	30.0	31.8	29.0
8月25日	28.2	28.5	28.5	29.0	29.0	—	—	—	—	—	29.5	28.1	28.5	28.4	30.0	29.8	28.0	30.0	30.6	30.6	29.8	29.6	28.3	30.0	30.5	30.5	32.3	30.1
9月1日	29.0	29.0	29.0	29.2	29.6	—	—	—	—	—	28.8	29.6	28.0	29.0	31.0	29.8	28.8	31.6	30.5	—	28.5	30.4	29.1	30.8	29.0	—	28.9	30.1
9月8日	28.0	28.0	28.0	29.0	28.9	—	—	—	—	—	29.2	29.0	29.0	29.0	31.0	29.0	29.3	31.5	31.5	—	29.1	29.0	28.8	30.5	30.0	—	29.1	29.5
9月15日	28.0	28.0	28.1	28.4	29.0	—	28.9	—	29.8	29.9	29.7	30.0	30.0	29.2	29.0	30.0	29.5	29.0	29.0	—	29.4	30.0	29.5	29.0	30.2	—	29.1	29.7
9月22日	27.1	27.1	27.1	27.2	27.7	—	—	—	—	—	27.2	26.9	26.2	26.5	27.8	26.9	26.3	27.8	26.8	—	26.8	26.2	26.5	27.8	27.5	—	27.6	27.9
9月29日	26.0	26.0	26.0	27.1	27.3	—	—	—	—	—	27.0	26.5	26.5	27.0	27.3	27.0	27.0	27.8	27.5	—	26.0	26.0	26.0	27.8	27.5	—	26.9	27.9
10月5日	27.2	27.0	27.0	27.0	27.0	—	—	—	—	—	28.1	28.5	27.0	26.7	28.0	28.6	27.3	28.0	28.8	—	27.9	28.7	26.9	28.0	28.5	—	27.7	27.0
10月13日	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	—	—	—	—	—	24.1	22.5	23.0	23.5	24.0	22.6	23.5	24.2	22.4	—	23.2	22.8	23.2	24.2	23.8	—	24.7	24.7
10月20日	24.0	24.5	24.5	24.5	25.0	—	—	—	—	—	25.5	25.8	25.4	25.6	26.0	25.9	25.5	26.0	25.5	—	25.5	25.9	25.5	26.0	25.7	—	24.8	25.5
10月27日	24.0	24.2	24.2	24.0	23.8	—	24.9	—	25.8	25.8	22.0	21.0	21.0	21.0	23.0	21.0	21.0	22.8	22.0	—	21.0	21.0	21.0	22.8	20.0	—	24.7	25.2
11月1日	23.8	24.0	24.0	24.0	24.2	—	—	—	—	—	23.5	23.7	22.5	22.3	26.0	23.9	23.2	26.0	24.3	—	23.2	23.8	23.0	25.4	23.0	—	23.2	24.5
11月10日	23.7	23.5	23.8	23.0	23.0	—	—	—	—	—	23.0	23.5	24.0	24.0	24.5	23.5	24.0	24.5	23.5	—	23.0	23.5	24.0	24.5	23.0	—	23.0	24.2
11月17日	21.5	21.4	21.4	21.5	21.5	—	—	—	—	—	22.8	22.5	21.5	21.1	22.2	22.7	22.5	23.0	22.0	—	23.1	22.0	22.2	22.5	21.8	—	22.0	23.7
11月22日	19.8	19.7	19.7	20.5	20.5	—	21.3	—	21.9	22.1	21.0	20.1	20.5	20.0	21.0	19.8	20.5	21.5	20.7	20.7	21.5	20.0	21.0	21.5	19.1	19.1	21.0	21.5
12月1日	20.5	20.5	20.5	21.2	21.0	—	—	—	—	—	19.2	19.3	19.0	19.0	20.5	19.3	19.3	22.3	19.0	—	19.0	18.6	19.2	21.0	19.0	—	21.2	21.9
12月8日	19.6	19.9	19.8	20.0	20.0	—	—	—	—	—	19.0	19.0	19.5	19.0	20.0	19.0	20.0	20.0	19.5	—	18.5	19.0	19.5	20.0	20.0	—	19.6	21.2
12月15日	19.5	19.9	20.1	20.5	20.0	—	—	—	—	—	19.5	20.0	18.0	18.2	19.5	19.0	18.5	20.5	18.8	—	19.0	19.0	18.0	20.5	18.0	—	20.0	20.6
12月22日	19.0	19.0	19.0	18.5	18.5	—	—	—	—	—	18.0	19.0	18.0	18.2	19.0	19.0	18.0	18.0	18.0	—	18.0	19.0	18.0	18.0	18.0	—	19.0	19.2
12月27日	18.9	18.9	18.8	18.2	18.3	—	19.8	—	19.6	19.5	18.0	18.5	18.0	18.0	18.5	18.0	18.0	19.0	18.0	18.0	18.0	18.2	18.3	18.8	18.0	18.0	19.5	19.4
1月4日	18.6	18.6	18.7	18.2	18.0	—	—	—	—	—	18.0	17.6	17.5	17.7	18.6	17.5	17.8	18.6	18.0	—	17.8	17.5	17.8	18.6	17.3	—	19.5	19.2
1月12日	17.5	17.8	17.8	17.5	17.5	—	—	—	—	—	17.2	17.0	17.4	17.4	18.0	17.0	17.4	18.0	17.3	—	17.0	17.2	17.6	18.0	17.2	—	19.5	18.8
1月19日	19.5	19.5	19.5	19.0	19.0	—	19.5	—	20.6	20.1	18.0	18.0	18.0	18.0	18.5	18.0	18.0	18.0	—	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	—	18.0	20.5	18.8
1月26日	17.5	17.8	17.5	17.6	17.5	—	—	—	—	—	17.5	17.5	17.3	17.5	18.0	17.4	17.6	18.0	17.5	17.6	17.3	17.5	17.5	17.0	17.0	17.4	21.0	18.8
2月2日	16.8	17.0	16.9	17.3	17.3	—	—	—	—	—	16.8	16.7	16.8	16.8	17.0	16.8	16.9	17.0	16.8	—	16.8	16.8	16.8	17.3	16.5	—	16.4	18.5
2月9日	17.4	17.6	17.6	17.8	17.8	—	—	—	—	—	17.6	17.8	—	—	18.0	17.5	—	17.8	17.2	—	17.3	17.5	—	17.8	17.5	—	17.8	18.6
2月16日	17.0	17.2	17.3	17.0	17.0	—	—	—	—	—	17.0	16.5	16.5	16.5	17.0	16.5	16.5	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	16.5	17.0	16.5	16.5	20.5	17.8
2月24日	17.5	17.5	17.5	18.0	18.0	—	18.8	—	19.0	18.5	17.3	17.5	17.5	17.4	18.0	17.5	18.0	18.0	17.5	17.2	17.4	17.5	17.5	18.0	17.5	17.5	19.0	18.2
3月2日	17.0	17.0	16.9	17.0	16.8	—	—	—	—	—	17.5	18.0	17.0	17.0	17.8	17.7	17.5	18.2	18.0	—	17.0	17.5	17.2	18.0	18.0	—	17.8	18.9
3月9日	18.8	19.0	19.0	18.8	18.8	—	—	—	—	—	18.5	18.0	18.0	18.0	19.0	18.0	18.0	19.5	18.0	—	18.1	18.0	18.0	19.0	18.2	—	18.6	19.5
3月16日	19.0	19.1	19.1	19.0	19.0	—	19.8	—	21.3	20.8	18.0	19.0	18.5	18.5	19.5	19.0	18.5	19.5	18.0	—	18.0	19.0	18.3	19.5	18.5	—	19.8	20.0
3月23日	19.5	19.5	19.5	19.8	19.9	—	—	—	—	—	19.7	19.7	19.3	19.6	20.8	19.5	19.8	19.8	20.3	—	19.6	19.9	19.7	20.5	19.7	—	21.9	20.0
3月27日	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	—	—	—	—	—	18.0	17.5	17.5	17.5	18.0	17.5	18.0	18.0	18.0	—	18.0	18.0	18.0	18.0	17.5	—	19.0	18.6
最大	29.4	29.2	29.2	29.3	29.6		29.5		30.0	30.6	30.0	31.0	30.2	29.8	31.0	31.0	30.5	31.7	31.5	30.6	31.0	30.6	30.0	30.8	30.5	30.5	32.3	30.6
最少	16.8	17.0	16.9	17.0	16.8		18.8		19.0	18.5	16.8	16.5	16.5	16.5	17.0	16.5	16.5	17.0	16.8	17.0	16.8	16.8	16.5	17.0	16.5	16.5	16.4	17.8
平均	22.8	22.8	22.8	23.0	23.0		23.7		24.4	24.4	23.0	23.1	22.8	22.8	23.7	23.1	23.0	23.8	23.5	21.9	22.9	23.1	22.9	23.6	23.2	21.4	24.0	23.8
サンプル数	52	52	52	52	52		12		12	12	52	52	51	51	52	52	51	52	51	10	52	52	51	52	51	10	52	52

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（2）

令和4年度

日付	pH																											
	初沈引抜汚泥					なわて水みらいセンター					重力濃縮汚泥	機械濃縮機投入汚泥				機械濃縮汚泥			脱水機投入汚泥（薬注前）		重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水	
	A系	B系	C系	D系	E系	なわて1系	なわて2系	なわて1系	なわて2系	混合汚泥	第1期	ベルト	守口	なわて	第2期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	第1期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	第1期	第2期
4月7日	5.0	5.3	5.8	5.4	5.7	—	—	—	—	—	4.9	6.6	5.8	5.8	6.5	6.3	5.6	6.2	5.5	—	5.1	6.5	4.6	6.6	5.1	—	5.1	6.6
4月14日	5.7	5.9	6.1	5.3	5.1	—	—	—	—	—	4.5	6.6	5.4	5.4	6.6	6.3	5.4	6.4	5.1	—	6.4	6.6	4.5	6.9	4.9	—	6.3	7.0
4月21日	5.2	5.3	5.1	5.0	4.8	—	—	—	—	—	4.7	6.6	5.5	5.7	6.5	6.1	5.4	6.2	5.1	—	5.3	6.9	4.5	6.7	4.7	—	5.4	6.7
4月28日	5.4	5.3	5.3	4.8	4.8	—	6.1	—	6.4	5.7	4.8	6.3	5.3	5.5	6.5	6.2	5.3	6.2	5.1	—	5.9	6.2	4.6	6.4	5.0	—	5.7	6.9
5月5日	5.8	6.1	6.3	6.0	5.4	—	—	—	—	—	4.7	6.6	5.7	6.0	6.6	6.3	5.6	6.5	5.3	—	5.2	6.8	4.6	6.7	4.9	—	6.3	6.8
5月12日	5.1	5.6	5.6	5.1	4.9	—	—	—	—	—	4.5	6.5	5.2	5.6	6.5	6.2	5.5	6.2	5.4	—	5.1	6.7	4.6	6.5	5.0	—	6.2	6.6
5月19日	5.0	5.3	5.4	4.7	4.7	—	6.0	—	6.3	6.2	5.5	6.5	5.5	5.6	6.6	6.1	5.6	6.2	5.1	5.3	5.0	7.0	4.4	6.6	4.9	5.2	5.7	6.5
5月26日	5.3	5.9	6.0	5.6	5.0	—	—	—	—	—	5.1	6.6	5.1	5.2	6.5	6.2	5.2	6.3	5.1	5.1	5.7	6.7	4.6	6.4	4.6	5.4	5.5	6.8
6月2日	5.1	5.4	5.5	5.0	4.9	—	—	—	—	—	4.6	6.6	5.3	5.6	6.5	6.2	5.4	6.3	5.1	—	6.2	6.8	4.4	6.7	4.7	—	6.1	6.8
6月9日	5.6	5.9	5.7	5.4	5.2	—	—	—	—	—	4.4	6.4	5.2	5.3	6.6	6.2	5.3	6.3	5.1	—	4.8	6.4	4.3	6.6	4.8	—	5.4	6.8
6月16日	5.4	6.0	5.7	5.9	5.9	—	—	—	—	—	4.5	6.5	5.1	5.1	6.5	6.2	5.2	6.3	5.1	—	4.8	6.8	4.5	6.6	4.8	—	5.0	6.7
6月23日	4.9	5.0	5.0	4.6	4.8	—	—	—	—	—	4.6	6.3	5.1	5.4	6.3	5.8	5.3	6.2	5.0	—	5.0	6.6	4.5	6.4	4.7	—	5.2	6.7
6月30日	5.5	5.9	6.1	6.0	5.3	—	6.0	—	6.2	5.5	5.1	6.4	5.3	5.3	6.5	6.1	5.4	6.3	5.5	—	6.6	6.8	4.7	6.6	4.9	—	6.4	6.7
7月7日	5.7	5.9	5.7	5.4	5.5	—	—	—	—	—	4.6	6.4	4.9	5.1	6.4	6.1	5.3	6.2	4.9	—	5.2	6.6	4.5	6.6	4.8	—	6.0	6.8
7月14日	4.9	5.0	5.0	5.1	5.0	—	—	—	—	—	4.5	6.5	5.6	5.7	6.5	6.1	5.5	6.2	5.1	—	6.0	7.2	4.5	6.8	5.2	—	6.7	6.9
7月21日	5.5	5.8	5.3	5.3	4.7	—	—	—	—	—	4.4	6.4	5.1	5.1	6.4	6.0	5.3	6.1	4.9	—	6.2	7.0	4.6	6.7	4.8	—	5.8	6.9
7月28日	5.9	5.9	5.9	5.4	5.4	—	5.8	—	6.4	5.7	4.8	6.3	5.0	5.1	6.3	5.6	5.1	6.0	5.4	—	6.4	6.7	4.6	6.6	4.9	—	6.1	6.7
8月4日	4.8	5.1	5.2	5.4	5.6	—	—	—	—	—	5.1	6.3	4.9	5.1	6.4	5.9	5.2	6.0	5.2	—	6.5	6.9	4.7	6.6	4.9	—	6.1	6.7
8月11日	5.6	5.9	6.0	5.6	5.3	—	—	—	—	—	4.6	6.4	5.0	5.3	6.6	6.1	6.3	5.3	4.9	—	4.9	7.0	4.8	6.8	4.7	—	6.0	6.8
8月18日	5.7	5.1	5.8	4.7	4.7	—	6.0	—	6.4	5.6	4.6	6.4	5.1	5.2	6.5	5.9	5.3	5.1	4.8	5.0	5.7	7.1	4.4	6.5	5.0	4.9	5.6	6.6
8月25日	4.9	5.0	5.0	5.3	5.8	—	—	—	—	—	4.3	6.5	4.8	4.8	6.3	6.1	5.0	5.9	4.8	4.9	5.6	7.0	4.5	6.5	4.6	4.6	5.6	6.8
9月1日	6.1	5.4	5.4	5.1	5.2	—	—	—	—	—	4.4	6.4	4.9	5.0	6.4	5.9	5.2	6.1	5.1	—	6.3	7.0	4.4	6.7	4.7	—	6.1	6.7
9月8日	5.7	5.9	5.7	5.4	5.4	—	—	—	—	—	4.6	6.4	5.4	5.1	6.5	6.0	5.3	6.2	4.8	—	5.7	6.8	4.6	6.6	4.6	—	6.5	7.0
9月15日	5.0	5.1	5.2	5.5	5.5	—	5.7	—	6.4	5.7	4.7	6.4	5.1	5.2	6.6	5.9	5.3	6.3	4.9	—	6.8	7.0	4.8	6.7	4.8	—	6.5	7.0
9月22日	5.6	6.1	6.2	5.4	5.3	—	—	—	—	—	4.4	6.5	5.4	5.4	6.4	6.0	5.4	6.1	5.0	—	6.3	7.0	4.8	6.6	4.8	—	6.4	6.8
9月29日	5.9	6.4	6.4	5.7	5.2	—	—	—	—	—	4.7	6.6	5.0	5.2	6.4	6.0	5.2	6.1	5.2	—	6.2	7.0	4.6	6.5	5.2	—	6.2	6.9
10月5日	5.1	5.9	5.4	5.1	6.0	—	—	—	—	—	4.8	6.5	5.3	5.3	6.5	6.2	5.4	6.2	5.3	—	6.7	7.2	4.7	6.7	4.9	—	6.6	6.8
10月13日	6.0	5.8	5.9	5.5	5.7	—	—	—	—	—	4.5	6.6	5.6	5.7	6.3	6.2	5.6	6.3	5.1	—	4.7	7.0	4.9	6.7	5.2	—	5.8	6.8
10月20日	5.1	5.5	5.4	5.2	5.6	—	—	—	—	—	4.6	6.6	5.5	5.6	6.5	6.4	5.5	6.2	5.2	—	6.1	6.9	4.7	6.6	5.1	—	6.2	6.9
10月27日	5.5	5.6	5.7	6.2	5.8	—	6.0	—	6.4	5.8	4.5	6.6	5.4	5.5	6.6	6.2	5.4	6.4	5.3	—	5.6	6.9	4.6	6.7	4.7	—	5.8	6.9
11月1日	5.5	5.8	5.9	5.5	5.3	—	—	—	—	—	4.6	6.6	5.5	5.6	6.5	6.4	5.5	6.3	5.2	—	6.2	6.9	4.6	6.7	4.8	—	6.4	6.8
11月10日	5.7	5.8	6.0	5.2	5.3	—	—	—	—	—	4.6	6.5	5.9	5.6	6.6	6.4	5.5	6.3	5.2	—	5.8	6.7	4.7	6.6	5.1	—	6.0	6.8
11月17日	5.1	5.6	5.8	4.7	4.6	—	—	—	—	—	4.7	6.5	5.8	5.8	6.6	6.3	5.5	6.2	5.0	—	5.0	6.6	4.9	6.6	4.7	—	6.0	6.7
11月22日	5.3	5.5	5.8	5.0	4.9	—	6.1	—	6.4	5.6	4.6	6.4	5.5	5.5	6.4	6.3	5.5	6.2	5.2	5.0	4.8	6.7	4.6	6.4	4.7	4.8	5.7	6.8
12月1日	5.2	5.6	5.6	4.7	4.6	—	—	—	—	—	4.7	6.6	5.4	5.3	6.5	6.3	5.4	6.2	5.4	—	6.3	6.9	4.5	6.5	5.4	—	6.2	6.6
12月8日	5.8	6.0	6.0	6.0	6.0	—	—	—	—	—	5.1	6.6	5.3	5.4	6.4	6.3	5.4	6.2	5.4	—	5.6	6.8	4.4	6.6	5.5	—	6.1	7.0
12月15日	6.5	6.0	6.1	5.2	5.6	—	—	—	—	—	5.2	6.6	5.4	5.5	6.3	6.2	5.3	6.3	5.5	—	5.1	7.0	4.4	6.6	4.9	—	6.1	6.8
12月22日	5.2	5.5	5.8	5.8	5.6	—	—	—	—	—	4.7	6.3	5.6	5.6	6.3	6.1	5.5	6.2	5.3	—	6.0	6.7	4.5	6.5	4.8	—	6.1	6.6
12月27日	5.9	5.5	6.1	5.4	5.4	—	6.2	—	6.3	5.4	4.8	6.5	5.7	5.7	6.4	6.2	5.5	6.2	5.3	5.4	6.6	6.7	4.5	6.5	4.7	5.3	6.2	6.6
1月4日	6.2	6.1	6.0	5.8	5.9	—	—	—	—	—	5.7	6.6	5.9	5.9	6.4	6.3	5.5	6.2	5.7	—	6.6	6.8	4.5	6.5	4.9	—	6.6	6.9
1月12日	5.4	5.8	5.8	5.6	5.2	—	—	—	—	—	4.9	6.4	5.7	5.7	6.3	6.2	5.5	6.3	5.5	—	5.4	6.7	4.5	6.5	5.0	—	5.5	6.5
1月19日	5.6	5.7	5.7	5.2	4.7	—	6.2	—	6.3	5.7	4.7	6.5	5.7	5.7	6.3	6.2	5.4	6.2	—	5.3	5.7	6.8	4.4	6.6	—	5.1	5.4	6.5
1月26日	5.8	6.0	6.1	5.3	5.1	—	—	—	—	—	4.9	6.5	5.7	5.8	6.3	6.2	5.4	6.2	5.2	5.3	5.1	6.8	4.3	6.4	5.0	5.1	5.6	6.7
2月2日	5.5	6.1	6.2	6.1	6.0	—	—	—	—	—	5.0	6.5	5.8	5.8	6.3	6.2	5.5	6.3	5.5	—	5.6	6.7	4.5	6.7	6.0	—	5.7	6.7
2月9日	5.7	5.6	5.6	5.2	5.8	—	—	—	—	—	5.0	6.7	—	—	6.6	6.4	—	6.5	5.5	—	5.1	6.8	—	6.6	4.8	—	6.0	6.5
2月16日	5.2	5.6	5.8	5.0	5.3	—	—	—	—	—	5.1	6.5	5.6	5.7	6.5	6.3	5.4	6.3	5.2	5.4	5.1	6.7	4.5	6.5	4.7	5.0	5.8	6.7
2月24日	5.2	5.8	5.9	5.7	5.7	—	6.2	—	6.5	5.3	4.9	6.7	6.0	5.9	6.6	6.5	5.6	6.4	5.5	5.5	5.9	6.7	4.5	6.6	4.9	5.0	6.2	6.6
3月2日	5.6	6.0	5.9	4.8	4.8	—	—	—	—	—	4.8	6.6	5.9	5.9	6.5	6.5	5.7	6.3	5.6	—	5.4	6.7	4.5	6.6	4.8	—	6.0	6.7
3月9日	5.6	5.8	6.2	5.0	6.0	—	—	—	—	—	4.9	6.6	5.7	5.7	6.7	6.5	5.6	6.5	5.5	—	5.6	6.7	4.6	6.5	4.8	—	6.0	6.5
3月16日	5.2	5.4	5.7	5.3	5.3	—	6.2	—	6.3	5.8	4.8	6.5	5.7	5.7	6.3	6.1	5.4	6.2	5.4	—	4.9	6.8	4.6	6.6	4.7	—	6.5	6.6
3月23日	5.2	5.2	5.3	5.6	5.5	—	—	—	—	—	4.6	6.5	5.6	5.7	6.3	6.2	5.5	6.2	5.3	—	4.7	6.6	4.4	6.5	4.7	—	5.6	6.5
3月27日	5.5	5.4	5.5	5.5	5.6	—	—	—	—	—	4.7	6.5	5.7	5.8	6.5	6.3	5.4	6.3	5.2	—	5.8	6.7	4.4	6.6	4.7	—	6.0	6.6
最大	6.5	6.4	6.4	6.2	6.0		6.2		6.5	6.2	5.7	6.7	6.0	6.0	6.7	6.5	6.3	6.5	5.7	5.5	6.8	7.2	4.9	6.9	6.0	5.4	6.7	7.0
最少	4.8	5.0	5.0	4.6	4.6		5.7		6.2	5.3	4.3	6.3	4.8	4.8	6.3	5.6	5.0	5.1	4.8	4.9	4.7	6.2	4.3	6.4	4.6	4.6	5.0	6.5
平均	5.5	5.7	5.7	5.3	5.3		6.0		6.4	5.7	4.8	6.5	5.4	5.5	6.5	6.2	5.4	6.2	5.2	5.2	5.7	6.8	4.6	6.6	4.9	5.0	6.0	6.7
サンプル数	52	52	52	52	52		12		12	12	52	52	51	51	52	52	51	52	51	10	52	52	51	52	51	10	52	52

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（3）

令和4年度

日付	汚泥濃度																		含水率								
	初沈引抜汚泥					なわて水みらいセンター					重力濃縮汚泥	機械濃縮機投入汚泥				機械濃縮汚泥			脱水機投入汚泥（薬注前）		脱水ケーキ			焼却灰			
	A系	B系	C系	D系	E系	なわて1系	なわて2系	なわて1系	なわて2系	混合汚泥	第1期	ベルト	守口	なわて	第2期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	ベルトプレス	スクリュープレス	田原処理場	1号炉	2号炉	3号炉
4月7日	2.6	1.4	0.75	1.1	0.61	—	—	—	—	—	2.8	0.68	0.64	0.78	0.56	4.2	4.5	4.2	96.7	—	79.8	—	—	28.8	—	—
4月14日	1.9	1.2	0.97	2.1	2.4	—	—	—	—	—	1.8	0.55	0.78	0.78	0.48	4.0	3.8	4.2	97.1	—	77.7	—	—	34.1	30.8	—
4月21日	2.8	1.3	1.8	1.7	2.8	—	—	—	—	—	3.1	0.67	0.98	0.79	0.58	4.4	5.2	4.0	96.8	—	79.4	—	—	28.7	—	—
4月28日	3.9	1.5	1.5	3.7	3.8	—	1.2	—	0.45	0.79	3.4	0.48	0.90	0.74	0.57	4.1	5.9	4.0	96.3	—	76.9	—	—	31.6	30.1	—
5月5日	1.6	0.93	0.80	1.9	1.1	—	—	—	—	—	1.9	0.68	0.72	0.64	0.47	3.4	4.5	4.0	96.9	—	80.3	—	—	30.0	—	—
5月12日	1.6	0.71	0.71	1.4	1.7	—	—	—	—	—	2.8	0.56	1.0	0.84	0.48	4.2	4.1	3.9	96.8	—	76.6	—	—	33.6	—	—
5月19日	2.1	1.0	1.0	2.4	1.8	—	1.7	—	0.40	0.70	1.1	0.59	1.1	0.75	0.62	3.7	2.6	4.1	97.0	96.9	77.3	78.2	—	33.4	—	30.0
5月26日	2.5	1.2	0.95	1.5	3.0	—	—	—	—	—	2.4	0.65	0.90	0.91	0.64	4.1	3.6	4.3	97.1	96.6	77.9	75.9	—	—	30.1	30.0
6月2日	1.8	0.84	0.89	1.9	1.6	—	—	—	—	—	2.5	0.50	0.49	0.76	0.59	2.8	4.8	4.1	97.3	—	77.2	—	—	—	28.3	—
6月9日	1.5	0.94	2.0	1.6	2.0	—	—	—	—	—	1.9	0.62	0.76	0.72	0.59	3.3	4.2	3.9	96.7	—	77.9	—	—	—	32.9	—
6月16日	1.9	0.94	1.3	1.4	0.99	—	—	—	—	—	2.7	0.51	0.85	0.90	0.65	2.7	4.8	4.0	96.7	—	76.9	—	—	29.7	—	—
6月23日	2.4	1.9	1.8	1.0	1.0	—	—	—	—	—	4.0	0.51	0.71	0.75	0.66	3.7	4.7	3.9	96.4	—	76.2	—	—	28.6	—	—
6月30日	2.0	0.92	0.64	0.65	1.7	—	1.1	—	0.65	0.70	0.66	0.55	0.56	0.77	0.47	3.5	4.7	4.0	97.7	—	77.4	—	—	28.0	30.3	—
7月7日	1.8	1.5	1.4	1.5	1.8	—	—	—	—	—	4.4	0.49	0.77	0.65	0.59	4.2	3.0	3.8	96.2	—	76.0	—	—	—	28.6	—
7月14日	1.8	1.5	1.4	1.4	1.6	—	—	—	—	—	5.2	0.47	0.43	0.55	0.52	4.8	4.7	3.9	96.4	—	75.9	—	—	—	28.9	—
7月21日	1.9	1.5	1.0	0.97	1.8	—	—	—	—	—	4.9	0.47	0.61	0.67	0.53	3.9	4.1	4.1	96.2	—	78.0	—	—	—	33.9	—
7月28日	2.0	1.8	2.3	2.5	2.7	—	1.2	—	0.50	0.59	7.5	0.56	0.76	0.84	0.55	4.0	5.1	4.1	95.4	—	75.1	—	—	—	30.6	—
8月4日	2.1	1.2	1.0	1.0	1.3	—	—	—	—	—	2.3	0.58	0.69	0.67	0.64	4.7	4.9	4.1	97.5	—	76.3	—	—	—	30.7	—
8月11日	1.6	1.1	1.3	1.4	1.7	—	—	—	—	—	2.8	0.64	0.58	0.69	0.43	3.5	5.1	4.2	96.9	—	77.3	—	—	—	32.6	—
8月18日	2.2	2.1	2.8	2.8	2.7	—	1.1	—	0.51	0.70	3.8	0.55	1.0	0.72	0.61	4.5	3.9	3.8	95.8	96.2	76.7	78.4	—	—	28.9	34.7
8月25日	1.4	1.5	1.0	1.2	1.5	—	—	—	—	—	4.0	0.52	0.69	0.76	0.58	3.5	3.8	5.1	96.6	96.3	76.3	76.5	—	31.4	—	33.8
9月1日	1.2	1.8	1.9	1.8	2.1	—	—	—	—	—	2.9	0.63	0.71	0.82	0.62	4.7	4.4	3.7	96.6	—	77.6	—	—	29.7	—	—
9月8日	1.5	0.85	1.2	1.5	1.4	—	—	—	—	—	2.3	0.43	0.79	0.70	0.61	4.3	4.6	4.0	97.2	—	78.1	—	—	31.0	—	—
9月15日	1.6	1.4	0.87	1.9	1.9	—	1.2	—	0.6	0.76	1.3	0.53	0.67	0.74	0.52	5.7	4.0	4.3	97.8	—	78.2	—	—	29.9	—	—
9月22日	2.3	1.3	1.1	2.1	2.3	—	—	—	—	—	3.2	0.58	0.51	0.66	0.57	5.1	3.9	3.9	96.5	—	77.8	—	—	30.5	—	—
9月29日	2.0	0.93	0.84	1.3	2.5	—	—	—	—	—	3.7	0.45	0.86	0.69	0.67	4.6	4.5	4.0	96.4	—	75.9	—	—	31.8	—	—
10月5日	1.9	0.84	0.92	1.6	1.4	—	—	—	—	—	3.1	0.59	0.62	0.76	0.57	4.4	4.4	3.2	97.0	—	78.7	—	—	28.3	—	—
10月13日	0.9	1.7	1.2	1.3	1.5	—	—	—	—	—	3.4	0.38	0.60	0.65	0.74	4.7	4.0	4.1	96.5	—	77.1	—	—	30.2	—	—
10月20日	1.5	0.79	1.0	0.93	1.4	—	—	—	—	—	1.7	0.49	0.56	0.69	0.63	4.4	3.4	4.2	97.1	—	78.6	—	—	35.7	—	—
10月27日	1.6	1.0	0.89	1.4	1.4	—	0.96	—	0.38	0.8	1.8	0.64	0.73	0.87	0.59	4.1	4.3	4.3	97.1	—	78.3	—	—	33.2	—	—
11月1日	1.0	1.1	0.88	1.2	1.5	—	—	—	—	—	3.1	0.74	0.65	0.74	0.59	4.5	3.6	4.2	96.5	—	78.7	—	—	29.1	—	—
11月10日	1.6	1.2	0.80	2.0	1.8	—	—	—	—	—	2.4	0.63	0.85	0.69	0.60	3.5	4.0	4.0	97.4	—	76.6	—	—	29.2	32.7	—
11月17日	2.0	1.2	1.4	2.2	2.4	—	—	—	—	—	1.8	0.56	0.69	0.75	0.60	2.8	4.7	4.1	96.8	—	78.3	—	—	—	30.0	—
11月22日	1.7	1.1	1.1	1.4	1.2	—	1.0	—	0.43	0.74	3.9	0.53	0.72	0.74	0.56	3.6	4.8	3.9	96.3	96.6	78.2	80.4	—	30.6	—	31.6
12月1日	1.4	1.3	1.1	1.7	1.6	—	—	—	—	—	3.9	0.53	0.74	0.85	0.60	3.9	4.2	3.9	96.0	—	77.5	—	—	—	30.2	—
12月8日	1.8	1.9	1.3	1.7	1.2	—	—	—	—	—	2.3	0.54	0.70	0.84	0.63	4.4	4.2	4.1	96.9	—	78.1	—	—	—	35.5	—
12月15日	1.3	1.1	1.3	1.2	1.6	—	—	—	—	—	2.7	0.60	0.84	0.78	0.63	4.4	4.0	4.4	96.7	—	77.7	—	—	—	30.1	—
12月22日	1.7	1.1	1.6	1.5	1.4	—	—	—	—	—	2.2	0.60	0.71	0.80	0.64	4.4	4.3	4.2	96.9	—	77.7	—	—	—	36.4	—
12月27日	1.5	1.8	1.6	1.8	1.9	—	1.1	—	0.50	0.85	2.1	0.56	0.68	0.68	0.59	4.1	4.2	4.0	97.1	96.8	77.3	77.1	—	—	31.8	29.4
1月4日	1.4	1.5	1.6	1.9	1.7	—	—	—	—	—	2.3	0.52	0.76	0.75	0.45	4.0	4.0	4.3	96.9	—	76.7	—	—	—	34.9	—
1月12日	1.7	1.0	1.0	1.2	2.0	—	—	—	—	—	3.9	0.65	0.77	0.89	0.56	3.5	4.4	4.0	96.1	—	78.0	—	—	—	33.8	—
1月19日	1.7	1.2	1.3	1.7	1.6	—	1.4	—	0.66	0.78	3.6	0.66	0.81	0.89	0.59	3.9	4.1	4.3	—	95.8	—	76.6	—	—	—	31.0
1月26日	1.7	1.0	1.3	1.3	1.2	—	—	—	—	—	2.6	0.58	0.85	0.74	0.55	3.9	3.8	4.3	97.1	96.5	77.2	77.0	—	—	32.3	30.6
2月2日	1.6	1.0	1.0	1.1	1.0	—	—	—	—	—	2.7	0.67	0.90	0.95	0.67	4.0	4.4	4.1	96.1	—	78.1	—	—	—	33.3	—
2月9日	1.8	1.4	1.6	1.3	1.2	—	—	—	—	—	2.6	0.63	—	—	0.57	3.6	—	4.4	96.8	—	77.6	—	—	—	32.0	—
2月16日	1.4	1.6	1.0	1.1	1.6	—	—	—	—	—	2.7	0.68	0.90	0.92	0.68	3.9	4.3	4.1	96.7	96.4	78.2	77.6	—	33.8	—	32.5
2月24日	1.9	1.4	1.4	1.4	1.5	—	1.0	—	0.56	1.0	3.3	0.46	0.89	0.82	0.53	3.8	3.7	4.3	96.8	96.5	77.6	76.6	—	33.8	—	30.1
3月2日	1.4	1.0	1.1	1.6	1.7	—	—	—	—	—	4.1	0.62	0.78	0.92	0.65	3.8	3.9	4.1	96.2	—	78.3	—	—	30.4	—	—
3月9日	1.8	1.5	1.1	1.5	1.3	—	—	—	—	—	2.9	0.74	1.1	0.95	0.61	3.9	3.8	4.2	96.7	—	77.4	—	—	30.4	—	—
3月16日	1.1	1.4	1.0	1.2	1.7	—	1.3	—	0.59	0.88	3.5	0.61	0.86	0.99	0.69	3.7	4.2	4.2	95.6	—	78.8	—	—	—	32.0	—
3月23日	1.3	1.4	1.3	1.2	1.6	—	—	—	—	—	2.4	0.71	0.77	0.88	0.65	4.0	3.9	4.1	96.4	—	76.6	—	—	—	30.2	—
3月27日	1.2	1.1	1.4	1.3	1.2	—	—	—	—	—	3.3	0.55	1.0	0.90	0.60	3.9	4.0	4.1	96.2	—	77.8	—	—	—	30.3	—
最大	3.9	2.1	2.8	3.7	3.8		1.7		0.66	1.0	7.5	0.74	1.1	0.99	0.74	5.7	5.9	5.1	97.8	96.9	80.3	80.4		35.7	36.4	34.7
最少	0.85	0.71	0.64	0.65	0.61		0.96		0.38	0.59	0.66	0.38	0.43	0.55	0.43	2.7	2.6	3.2	95.4	95.8	75.1	75.9		28.0	28.3	29.4
平均	1.8	1.3	1.2	1.6	1.7		1.2		0.52	0.78	2.9	0.58	0.76	0.78	0.59	4.0	4.2	4.1	96.7	96.5	77.6	77.4		30.9	31.6	31.4
サンプル数	52	52	52	52	52		12		12	12	52	52	51	51	52	52	51	52	51	10	51	10		27	28	10

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（4）

令和4年度

日付	有機分(乾物中)																								
	初沈引抜汚泥					なわて水みらいセンター					重力濃縮汚泥	機械濃縮機投入汚泥				機械濃縮汚泥			脱水機投入汚泥(薬注前)		脱水ケーキ			焼却灰		
	A系	B系	C系	D系	E系	なわて1系	なわて2系	なわて1系	なわて2系	混合汚泥	第1期	ベルト	守口	なわて	第2期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	ベルトプレス	スクリュープレス	田原処理場	1号炉	2号炉	3号炉
4月7日	87.3	86.8	85.0	85.9	85.1	—	—	—	—	—	88.0	83.3	84.4	85.8	76.7	77.5	87.0	77.7	83.3	—	84.5	—	—	0.50	—	—
4月14日	88.3	87.8	88.6	88.7	89.1	—	—	—	—	—	87.6	84.3	86.2	85.8	78.2	80.9	86.4	78.6	84.3	—	86.6	—	—	0.60	0.50	—
4月21日	82.0	83.8	86.0	84.5	84.4	—	—	—	—	—	86.2	80.8	77.9	83.7	76.8	81.3	85.5	78.8	80.8	—	82.9	—	—	0.40	—	—
4月28日	81.9	77.6	76.4	75.0	74.8	—	92.1	—	81.9	86.1	76.7	77.8	82.1	83.6	76.1	79.5	81.9	77.9	77.8	—	78.3	—	—	0.60	0.50	—
5月5日	86.4	87.7	87.2	84.8	84.7	—	—	—	—	—	81.3	79.8	82.9	83.8	76.1	79.5	83.5	74.8	79.8	—	80.8	—	—	0.40	—	—
5月12日	85.0	85.0	83.5	83.9	86.3	—	—	—	—	—	86.6	83.1	83.7	86.1	75.9	80.6	86.6	77.0	83.1	—	83.7	—	—	0.50	—	—
5月19日	85.2	85.9	86.1	84.7	83.9	—	92.5	—	83.5	86.6	82.0	80.4	75.3	81.4	77.9	80.0	83.9	74.7	80.4	80.8	82.2	82.5	—	0.50	—	0.60
5月26日	83.2	83.1	83.2	80.6	80.6	—	—	—	—	—	81.4	78.5	82.1	84.5	76.0	79.4	84.6	77.8	78.5	80.2	80.1	82.4	—	—	0.50	0.60
6月2日	85.3	85.1	85.2	83.8	83.5	—	—	—	—	—	83.9	82.0	83.9	86.0	73.8	79.6	83.6	76.7	82.0	—	83.0	—	—	—	0.40	—
6月9日	84.5	85.5	84.9	84.3	83.2	—	—	—	—	—	81.1	80.6	84.6	83.7	75.0	78.7	84.5	75.6	80.6	—	81.6	—	—	—	0.60	—
6月16日	85.4	85.3	85.8	83.5	83.6	—	—	—	—	—	82.3	81.1	84.6	84.5	75.5	78.3	85.5	76.4	81.1	—	82.8	—	—	0.40	—	—
6月23日	75.7	78.7	79.5	79.9	78.1	—	—	—	—	—	75.5	78.7	81.9	81.9	74.8	79.0	81.2	76.4	78.7	—	79.4	—	—	0.40	—	—
6月30日	84.9	84.8	83.2	82.7	83.6	—	91.9	—	81.0	84.1	81.7	80.3	82.9	82.5	74.5	78.0	83.1	74.4	80.3	—	82.1	—	—	0.50	0.50	—
7月7日	75.3	76.4	74.7	75.5	75.0	—	—	—	—	—	68.5	72.3	80.8	77.7	74.0	76.3	77.7	73.3	72.3	—	73.3	—	—	—	0.60	—
7月14日	77.8	78.0	77.5	75.9	75.7	—	—	—	—	—	69.4	72.4	74.4	79.2	71.2	75.0	74.5	71.9	72.4	—	74.4	—	—	—	0.40	—
7月21日	78.8	81.3	81.2	80.2	80.3	—	—	—	—	—	74.5	75.4	79.0	80.0	73.5	76.2	79.7	73.0	75.4	—	77.0	—	—	—	0.50	—
7月28日	59.2	63.6	62.1	72.6	69.0	—	91.7	—	80.0	81.6	59.4	68.9	81.1	84.4	72.8	78.9	83.1	72.9	68.9	—	69.3	—	—	—	0.40	—
8月4日	84.2	85.6	85.6	85.9	86.5	—	—	—	—	—	83.8	81.0	81.9	80.9	71.1	77.0	82.3	71.9	81.0	—	82.5	—	—	—	0.40	—
8月11日	84.8	83.9	84.6	82.6	81.7	—	—	—	—	—	76.9	77.0	83.2	81.6	74.5	78.4	82.0	75.1	77.0	—	78.9	—	—	—	0.60	—
8月18日	71.9	72.9	71.2	73.5	73.8	—	92.5	—	81.7	84.7	73.4	73.2	84.7	77.0	73.0	77.7	79.6	73.9	80.2	83.1	81.9	84.4	—	—	0.40	0.50
8月25日	82.9	84.5	83.9	84.0	84.4	—	—	—	—	—	73.1	73.1	81.3	82.0	71.5	78.0	82.2	72.2	73.1	76.6	76.5	77.8	—	0.60	—	0.50
9月1日	80.8	81.7	80.7	82.5	82.0	—	—	—	—	—	83.4	79.8	79.2	79.1	74.2	79.2	80.1	74.8	79.8	—	81.6	—	—	0.50	—	—
9月8日	84.8	85.0	84.9	81.3	79.4	—	—	—	—	—	78.3	76.7	83.8	83.5	71.7	76.3	84.6	72.6	76.7	—	78.6	—	—	0.40	—	—
9月15日	83.9	83.0	84.3	82.8	81.4	—	91.7	—	78.9	84.4	80.5	81.9	80.2	80.6	72.1	76.7	82.5	73.5	81.9	—	82.4	—	—	0.70	—	—
9月22日	85.1	87.2	87.5	81.9	80.8	—	—	—	—	—	79.2	78.5	78.5	79.3	72.3	77.0	81.1	73.1	78.5	—	80.4	—	—	0.60	—	—
9月29日	81.1	81.9	81.3	81.9	80.1	—	—	—	—	—	79.2	78.3	81.8	83.7	72.4	77.9	83.6	74.6	78.3	—	81.7	—	—	0.60	—	—
10月5日	85.9	85.4	85.8	85.7	85.7	—	—	—	—	—	86.6	80.8	83.6	84.4	74.3	79.2	85.0	74.5	80.8	—	81.7	—	—	0.50	—	—
10月13日	83.6	83.9	83.5	82.3	82.6	—	—	—	—	—	82.1	79.0	81.5	80.6	72.9	77.2	80.9	73.2	79.0	—	81.9	—	—	0.50	—	—
10月20日	86.1	86.2	85.9	85.4	86.6	—	—	—	—	—	85.3	81.7	83.6	84.5	74.4	77.9	83.7	74.3	81.7	—	82.8	—	—	0.60	—	—
10月27日	85.4	85.9	84.5	85.7	85.4	—	91.3	—	79.5	87.5	84.0	82.0	83.6	84.3	76.0	78.2	85.2	76.6	82.0	—	83.3	—	—	0.60	—	—
11月1日	85.2	85.2	85.1	87.0	86.8	—	—	—	—	—	87.1	82.2	84.8	83.1	77.1	79.1	84.1	77.6	82.2	—	84.4	—	—	0.50	—	—
11月10日	85.4	86.9	86.1	87.8	87.1	—	—	—	—	—	87.4	81.5	82.4	82.2	77.9	79.1	83.4	77.6	83.9	—	85.5	—	—	0.60	0.60	—
11月17日	84.8	84.7	84.3	85.2	83.8	—	—	—	—	—	82.1	79.8	82.8	83.0	77.6	77.8	83.6	78.1	79.8	—	82.2	—	—	—	0.40	—
11月22日	84.4	85.1	84.2	84.6	84.7	—	91.2	—	80.3	85.3	84.0	81.1	85.1	85.3	77.7	80.1	85.0	77.7	82.8	82.2	83.5	84.6	—	0.30	—	0.60
12月1日	78.5	78.9	78.5	78.1	77.9	—	—	—	—	—	78.5	77.2	83.3	83.4	77.7	77.0	83.6	77.6	79.3	—	81.1	—	—	—	0.70	—
12月8日	86.1	85.9	85.7	85.8	85.4	—	—	—	—	—	85.9	78.6	86.9	85.9	76.5	78.9	85.4	76.0	83.3	—	84.9	—	—	—	0.50	—
12月15日	85.9	85.3	85.5	86.7	86.4	—	—	—	—	—	87.5	78.9	86.7	85.8	77.1	79.4	86.5	77.9	83.4	—	84.6	—	—	—	0.50	—
12月22日	86.2	87.7	87.9	87.6	86.6	—	—	—	—	—	88.7	79.6	86.9	87.8	79.2	79.5	86.0	79.7	84.7	—	85.3	—	—	—	0.60	—
12月27日	86.8	87.7	88.2	87.6	88.6	—	92.2	—	82.1	85.7	87.4	78.6	85.4	86.1	78.8	79.7	85.8	79.4	85.0	84.2	86.0	86.1	—	—	0.40	0.40
1月4日	90.2	90.0	90.2	89.6	90.1	—	—	—	—	—	90.2	80.4	86.1	86.4	78.2	81.1	86.3	79.2	85.5	—	87.0	—	—	—	0.70	—
1月12日	88.7	89.4	89.3	89.0	88.9	—	—	—	—	—	89.6	80.6	85.6	85.8	78.0	80.7	86.5	78.4	84.7	—	86.2	—	—	—	0.60	—
1月19日	87.4	86.7	87.2	86.6	85.4	—	92.7	—	83.3	86.0	87.2	80.0	85.9	85.8	78.1	80.5	85.2	78.6	—	84.3	—	85.9	—	—	—	0.50
1月26日	88.8	88.6	89.0	88.9	89.2	—	—	—	—	—	89.1	80.7	86.8	86.2	78.8	81.2	86.7	78.9	86.5	85.9	87.1	87.2	—	—	0.60	0.60
2月2日	88.6	89.1	89.0	88.7	88.9	—	—	—	—	—	89.6	80.3	87.0	86.7	77.9	81.1	87.6	79.4	85.3	—	86.2	—	—	—	0.50	—
2月9日	89.4	87.7	87.9	88.0	88.9	—	—	—	—	—	90.9	82.1	—	—	78.9	82.3	—	80.1	86.7	—	87.8	—	—	—	0.60	—
2月16日	88.6	88.7	88.9	88.2	88.9	—	—	—	—	—	88.8	79.9	87.3	86.8	79.6	80.3	87.5	78.8	84.4	85.5	86.4	87.1	—	0.50	—	0.50
2月24日	88.8	89.5	89.9	89.2	88.9	—	91.3	—	82.5	86.7	88.7	78.9	85.1	85.5	79.5	80.0	85.4	78.2	83.9	84.7	84.7	85.7	—	0.50	—	0.50
3月2日	87.1	86.9	87.0	87.9	86.7	—	—	—	—	—	87.8	79.7	84.6	85.3	78.1	80.8	85.4	79.8	85.4	—	85.7	—	—	0.50	—	—
3月9日	86.7	86.9	87.3	87.4	86.6	—	—	—	—	—	88.0	79.6	86.3	87.0	78.0	79.9	86.6	78.8	84.3	—	85.4	—	—	0.50	—	—
3月16日	86.3	85.9	86.0	85.7	85.3	—	92.3	—	83.2	87.6	83.1	77.4	84.9	85.2	78.7	79.0	84.9	79.0	81.4	—	81.9	—	—	—	0.70	—
3月23日	85.5	86.3	86.1	86.1	86.5	—	—	—	—	—	86.4	79.2	85.6	85.9	78.6	79.3	85.5	78.3	83.2	—	83.9	—	—	—	0.40	—
3月27日	88.0	87.6	87.2	87.7	88.2	—	—	—	—	—	86.3	79.3	85.7	86.3	78.0	78.9	86.0	78.8	84.5	—	85.4	—	—	—	0.40	—
最大	90.2	90.0	90.2	89.6	90.1		92.7		83.5	87.6	90.9	84.3	87.3	87.8	79.6	82.3	87.6	80.1	86.7	85.9	87.8	87.2		0.70	0.70	0.60
最少	59.2	63.6	62.1	72.6	69.0		91.2		78.9	81.6	59.4	68.9	74.4	77.0	71.1	75.0	74.5	71.9	68.9	76.6	69.3	77.8		0.30	0.40	0.40
平均	84.0	84.4	84.3	84.1	83.8		92.0		81.5	85.5	82.7	79.2	83.3	83.7	75.9	78.9	83.9	76.4	80.9	82.8	82.3	84.4		0.51	0.52	0.53
サンプル数	52	52	52	52	52		12		12	12	52	52	51	51	52	52	51	52	51	10	51	10		27	28	10

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（5）

令和4年度

日付	無機分(乾物中)																									
	初沈引抜汚泥					なわて水みらいセンター					重力濃縮汚泥	機械濃縮機投入汚泥				機械濃縮汚泥			脱水機投入汚泥（薬注前）	脱水ケーキ			焼却灰		
	A系	B系	C系	D系	E系	なわて1系	なわて2系	なわて1系	なわて2系	混合汚泥	第1期	ベルト	守口	なわて	第2期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	ベルトプレス	スクリュープレス	田原処理場	1号炉	2号炉	3号炉
4月7日	12.7	13.2	15.0	14.1	14.9	—	—	—	—	—	12.0	16.7	15.6	14.2	23.3	22.5	13.0	22.3	16.7	—	15.5	—	—	99.5	—	—
4月14日	11.7	12.2	11.4	11.3	10.9	—	—	—	—	—	12.4	15.7	13.8	14.2	21.8	19.1	13.6	21.4	15.7	—	13.4	—	—	99.4	99.5	—
4月21日	18.0	16.2	14.0	15.5	15.6	—	—	—	—	—	13.8	19.2	22.1	16.3	23.2	18.7	14.5	21.2	19.2	—	17.1	—	—	99.6	—	—
4月28日	18.1	22.4	23.6	25.0	25.2	—	7.9	—	18.1	13.9	23.3	22.2	17.9	16.4	23.9	20.5	18.1	22.1	22.2	—	21.7	—	—	99.4	99.5	—
5月5日	13.6	12.3	12.8	15.2	15.3	—	—	—	—	—	18.7	20.2	17.1	16.2	23.9	20.5	16.5	25.2	20.2	—	19.2	—	—	99.6	—	—
5月12日	15.0	15.0	16.5	16.1	13.7	—	—	—	—	—	13.4	16.9	16.3	13.9	24.1	19.4	13.4	23.0	16.9	—	16.3	—	—	99.5	—	—
5月19日	14.8	14.1	13.9	15.3	16.1	—	7.5	—	16.5	13.4	18.0	19.6	24.7	18.6	22.1	20.0	16.1	25.3	19.6	19.2	17.8	17.5	—	99.5	—	99.4
5月26日	16.8	16.9	16.8	19.4	19.4	—	—	—	—	—	18.6	21.5	17.9	15.5	24.0	20.6	15.4	22.2	21.5	19.8	19.9	17.6	—	—	99.5	99.4
6月2日	14.7	14.9	14.8	16.2	16.5	—	—	—	—	—	16.1	18.0	16.1	14.0	26.2	20.4	16.4	23.3	18.0	—	17.0	—	—	—	99.6	—
6月9日	15.5	14.5	15.1	15.7	16.8	—	—	—	—	—	18.9	19.4	15.4	16.3	25.0	21.3	15.5	24.4	19.4	—	18.4	—	—	—	99.4	—
6月16日	14.6	14.7	14.2	16.5	16.4	—	—	—	—	—	17.7	18.9	15.4	15.5	24.5	21.7	14.5	23.6	18.9	—	17.2	—	—	99.6	—	—
6月23日	24.3	21.3	20.5	20.1	21.9	—	—	—	—	—	24.5	21.3	18.1	18.1	25.2	21.0	18.8	23.6	21.3	—	20.6	—	—	99.6	—	—
6月30日	15.1	15.2	16.8	17.3	16.4	—	8.1	—	19.0	15.9	18.3	19.7	17.1	17.5	25.5	22.0	16.9	25.6	19.7	—	17.9	—	—	99.5	99.5	—
7月7日	24.7	23.6	25.3	24.5	25.0	—	—	—	—	—	31.5	27.7	19.2	22.3	26.0	23.7	22.3	26.7	27.7	—	26.7	—	—	—	99.4	—
7月14日	22.2	22.0	22.5	24.1	24.3	—	—	—	—	—	30.6	27.6	25.6	20.8	28.8	25.0	25.5	28.1	27.6	—	25.6	—	—	—	99.6	—
7月21日	21.2	18.7	18.8	19.8	19.7	—	—	—	—	—	25.5	24.6	21.0	20.0	26.5	23.8	20.3	27.0	24.6	—	23.0	—	—	—	99.5	—
7月28日	40.8	36.4	37.9	27.4	31.0	—	8.3	—	20.0	18.4	40.6	31.1	18.9	15.6	27.2	21.1	16.9	27.1	31.1	—	30.7	—	—	—	99.6	—
8月4日	15.8	14.4	14.4	14.1	13.5	—	—	—	—	—	16.2	19.0	18.1	19.1	28.9	23.0	17.7	28.1	19.0	—	17.5	—	—	—	99.6	—
8月11日	15.2	16.1	15.4	17.4	18.3	—	—	—	—	—	23.1	23.0	16.8	18.4	25.5	21.6	18.0	24.9	23.0	—	21.1	—	—	—	99.4	—
8月18日	28.1	27.1	28.8	26.5	26.2	—	7.5	—	18.3	15.3	26.6	26.8	15.3	23.0	27.0	22.3	20.4	26.1	19.8	16.9	18.1	15.6	—	—	99.6	99.5
8月25日	17.1	15.5	16.1	16.0	15.6	—	—	—	—	—	26.9	26.9	18.7	18.0	28.5	22.0	17.8	27.8	26.9	23.4	23.5	22.2	—	99.4	—	99.5
9月1日	19.2	18.3	19.3	17.5	18.0	—	—	—	—	—	16.6	20.2	20.8	20.9	25.8	20.8	19.9	25.2	20.2	—	18.4	—	—	99.5	—	—
9月8日	15.2	15.0	15.1	18.7	20.6	—	—	—	—	—	21.7	23.3	16.2	16.5	28.3	23.7	15.4	27.4	23.3	—	21.4	—	—	99.6	—	—
9月15日	16.1	17.0	15.7	17.2	18.6	—	8.3	—	21.1	15.6	19.5	18.1	19.8	19.4	27.9	23.3	17.5	26.5	18.1	—	17.6	—	—	99.3	—	—
9月22日	14.9	12.8	12.5	18.1	19.2	—	—	—	—	—	20.8	21.5	21.5	20.7	27.7	23.0	18.9	26.9	21.5	—	19.6	—	—	99.4	—	—
9月29日	18.9	18.1	18.7	18.1	19.9	—	—	—	—	—	20.8	21.7	18.2	16.3	27.6	22.1	16.4	25.4	21.7	—	18.3	—	—	99.4	—	—
10月5日	14.1	14.6	14.2	14.3	14.3	—	—	—	—	—	13.4	19.2	16.4	15.6	25.7	20.8	15.0	25.5	19.2	—	18.3	—	—	99.5	—	—
10月13日	16.4	16.1	16.5	17.7	17.4	—	—	—	—	—	17.9	21.0	18.5	19.4	27.1	22.8	19.1	26.8	21.0	—	18.1	—	—	99.5	—	—
10月20日	13.9	13.8	14.1	14.6	13.4	—	—	—	—	—	14.7	18.3	16.4	15.5	25.6	22.1	16.3	25.7	18.3	—	17.2	—	—	99.4	—	—
10月27日	14.6	14.1	15.5	14.3	14.6	—	8.7	—	20.5	12.5	16.0	18.0	16.4	15.7	24.0	21.8	14.8	23.4	18.0	—	16.7	—	—	99.4	—	—
11月1日	14.8	14.8	14.9	13.0	13.2	—	—	—	—	—	12.9	17.8	15.2	16.9	22.9	20.9	15.9	22.4	17.8	—	15.6	—	—	99.5	—	—
11月10日	14.6	13.1	13.9	12.2	12.9	—	—	—	—	—	12.6	18.5	17.6	17.8	22.1	20.9	16.6	22.4	16.1	—	14.5	—	—	99.4	99.4	—
11月17日	15.2	15.3	15.7	14.8	16.2	—	—	—	—	—	17.9	20.2	17.2	17.0	22.4	22.2	16.4	21.9	20.2	—	17.8	—	—	—	99.6	—
11月22日	15.6	14.9	15.8	15.4	15.3	—	8.8	—	19.7	14.7	16.0	18.9	14.9	14.7	22.3	19.9	15.0	22.3	17.2	17.8	16.5	15.4	—	99.7	—	99.4
12月1日	21.5	21.1	21.5	21.9	22.1	—	—	—	—	—	21.5	22.8	16.7	16.6	22.3	23.0	16.4	22.4	20.7	—	18.9	—	—	—	99.3	—
12月8日	13.9	14.1	14.3	14.2	14.6	—	—	—	—	—	14.1	21.4	13.1	14.1	23.5	21.1	14.6	24.0	16.7	—	15.1	—	—	—	99.5	—
12月15日	14.1	14.7	14.5	13.3	13.6	—	—	—	—	—	12.5	21.1	13.3	14.2	22.9	20.6	13.5	22.1	16.6	—	15.4	—	—	—	99.5	—
12月22日	13.8	12.3	12.1	12.4	13.4	—	—	—	—	—	11.3	20.4	13.1	12.2	20.8	20.5	14.0	20.3	15.3	—	14.7	—	—	—	99.4	—
12月27日	13.2	12.3	11.8	12.4	11.4	—	7.8	—	17.9	14.3	12.6	21.4	14.6	13.9	21.2	20.3	14.2	20.6	15.0	15.8	14.0	13.9	—	—	99.6	99.6
1月4日	9.8	10.0	9.8	10.4	9.9	—	—	—	—	—	9.8	19.6	13.9	13.6	21.8	18.9	13.7	20.8	14.5	—	13.0	—	—	—	99.3	—
1月12日	11.3	10.6	10.7	11.0	11.1	—	—	—	—	—	10.4	19.4	14.4	14.2	22.0	19.3	13.5	21.6	15.3	—	13.8	—	—	—	99.4	—
1月19日	12.6	13.3	12.8	13.4	14.6	—	7.3	—	16.7	14.0	12.8	20.0	14.1	14.2	21.9	19.5	14.8	21.4	—	15.7	—	14.1	—	—	—	99.5
1月26日	11.2	11.4	11.0	11.1	10.8	—	—	—	—	—	10.9	19.3	13.2	13.8	21.2	18.8	13.3	21.1	13.5	14.1	12.9	12.8	—	—	99.4	99.4
2月2日	11.4	10.9	11.0	11.3	11.1	—	—	—	—	—	10.4	19.7	13.0	13.3	22.1	18.9	12.4	20.6	14.7	—	13.8	—	—	—	99.5	—
2月9日	10.6	12.3	12.1	12.0	11.1	—	—	—	—	—	9.1	17.9	—	—	21.1	17.7	—	19.9	13.3	—	12.2	—	—	—	99.4	—
2月16日	11.4	11.3	11.1	11.8	11.1	—	—	—	—	—	11.2	20.1	12.7	13.2	20.4	19.7	12.5	21.2	15.6	14.5	13.6	12.9	—	99.5	—	99.5
2月24日	11.2	10.5	10.1	10.8	11.1	—	8.7	—	17.5	13.3	11.3	21.1	14.9	14.5	20.5	20.0	14.6	21.8	16.1	15.3	15.3	14.3	—	99.5	—	99.5
3月2日	12.9	13.1	13.0	12.1	13.3	—	—	—	—	—	12.2	20.3	15.4	14.7	21.9	19.2	14.6	20.2	14.6	—	14.3	—	—	99.5	—	—
3月9日	13.3	13.1	12.7	12.6	13.4	—	—	—	—	—	12.0	20.4	13.7	13.0	22.0	20.1	13.4	21.2	15.7	—	14.6	—	—	99.5	—	—
3月16日	13.7	14.1	14.0	14.3	14.7	—	7.7	—	16.8	12.4	16.9	22.6	15.1	14.8	21.3	21.0	15.1	21.0	18.6	—	18.1	—	—	—	99.3	—
3月23日	14.5	13.7	13.9	13.9	13.5	—	—	—	—	—	13.6	20.8	14.4	14.1	21.4	20.7	14.5	21.7	16.8	—	16.1	—	—	—	99.6	—
3月27日	12.0	12.4	12.8	12.3	11.8	—	—	—	—	—	13.7	20.7	14.3	13.7	22.0	21.1	14.0	21.2	15.5	—	14.6	—	—	—	99.6	—
最大	40.8	36.4	37.9	27.4	31.0		8.8		21.1	18.4	40.6	31.1	25.6	23.0	28.9	25.0	25.5	28.1	31.1	23.4	30.7	22.2		99.7	99.6	99.6
最少	9.8	10.0	9.8	10.4	9.9		7.3		16.5	12.4	9.1	15.7	12.7	12.2	20.4	17.7	12.4	19.9	13.3	14.1	12.2	12.8		99.3	99.3	99.4
平均	16.0	15.6	15.7	15.9	16.2		8.1		18.5	14.5	17.3	20.8	16.7	16.3	24.1	21.1	16.1	23.6	19.1	17.3	17.7	15.6		99.5	99.5	99.5
サンプル数	52	52	52	52	52		12		12	12	52	52	51	51	52	52	51	52	51	10	51	10		27	28	10

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（6）

令和4年度

日付	アルカリ度																								
	初沈引抜汚泥					なわて水みらいセンター					重力濃縮汚泥	機械濃縮機投入汚泥				機械濃縮汚泥			脱水機投入汚泥（薬注前）		脱水ケーキ			焼却灰		
	A系	B系	C系	D系	E系	なわて1系	なわて2系	なわて1系	なわて2系	混合汚泥	第1期	ベルト	守口	なわて	第2期	ベルト	第1期	第2期	ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ	ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ	ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ	ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ	田原処理場	1号炉	2号炉	3号炉
4月7日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65	170	150	160	160	570	320	830	460	—	—	—	—	—	—	—
4月14日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	160	130	120	180	1000	330	790	260	—	—	—	—	—	—	—
4月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	160	120	140	160	910	390	960	340	—	—	—	—	—	—	—
4月28日	—	—	—	—	—	—	230	—	95	120	0	80	100	110	460	1100	380	940	280	—	—	—	—	—	—	—
5月5日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	160	150	60	110	680	430	830	330	—	—	—	—	—	—	—
5月12日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	150	130	120	150	760	300	850	410	—	—	—	—	—	—	—
5月19日	—	—	—	—	—	—	310	—	120	200	160	170	100	170	530	740	300	900	280	480	—	—	—	—	—	—
5月26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110	120	130	110	160	880	220	840	260	320	—	—	—	—	—	—
6月2日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	150	100	150	180	560	490	830	220	—	—	—	—	—	—	—
6月9日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	140	80	90	570	560	280	660	230	—	—	—	—	—	—	—
6月16日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	120	80	80	240	510	330	760	280	—	—	—	—	—	—	—
6月23日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	120	80	100	370	630	390	750	190	—	—	—	—	—	—	—
6月30日	—	—	—	—	—	—	220	—	130	120	65	160	110	130	100	700	430	870	330	—	—	—	—	—	—	—
7月7日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	110	95	80	400	850	250	850	150	—	—	—	—	—	—	—
7月14日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	140	110	110	140	1200	600	920	240	—	—	—	—	—	—	—
7月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	140	70	90	140	900	290	980	130	—	—	—	—	—	—	—
7月28日	—	—	—	—	—	—	190	—	100	110	0	180	70	90	150	680	400	1000	270	—	—	—	—	—	—	—
8月4日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65	180	45	87	340	1000	330	800	270	—	—	—	—	—	—	—
8月11日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	270	50	110	140	800	850	400	100	—	—	—	—	—	—	—
8月18日	—	—	—	—	—	—	210	—	120	100	0	140	75	100	200	1300	400	950	0	210	—	—	—	—	—	—
8月25日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	140	0	0	380	710	160	1100	0	170	—	—	—	—	—	—
9月1日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	190	30	55	150	850	250	650	260	—	—	—	—	—	—	—
9月8日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	150	150	100	410	1100	470	900	0	—	—	—	—	—	—	—
9月15日	—	—	—	—	—	—	200	—	120	140	0	160	75	110	120	1300	310	780	95	—	—	—	—	—	—	—
9月22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	160	100	110	340	1200	370	810	270	—	—	—	—	—	—	—
9月29日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	110	60	80	390	1000	260	800	320	—	—	—	—	—	—	—
10月5日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	170	100	110	150	950	340	670	300	—	—	—	—	—	—	—
10月13日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	110	160	180	260	1100	440	780	300	—	—	—	—	—	—	—
10月20日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	130	120	130	180	720	300	800	270	—	—	—	—	—	—	—
10月27日	—	—	—	—	—	—	190	—	80	140	0	160	100	130	160	880	330	770	300	—	—	—	—	—	—	—
11月1日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	160	110	120	160	750	280	960	400	—	—	—	—	—	—	—
11月10日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	180	180	140	130	590	350	850	220	—	—	—	—	—	—	—
11月17日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	160	150	180	160	480	420	800	240	—	—	—	—	—	—	—
11月22日	—	—	—	—	—	—	230	—	100	110	0	180	120	130	120	600	380	670	360	230	—	—	—	—	—	—
12月1日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	90	100	110	140	610	380	1000	420	—	—	—	—	—	—	—
12月8日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150	140	100	140	340	1000	320	1000	420	—	—	—	—	—	—	—
12月15日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130	120	110	140	360	970	220	830	420	—	—	—	—	—	—	—
12月22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	140	150	150	450	1100	570	940	510	—	—	—	—	—	—	—
12月27日	—	—	—	—	—	—	270	—	140	130	0	110	150	160	100	930	360	650	260	440	—	—	—	—	—	—
1月4日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	310	150	170	130	170	730	310	1300	600	—	—	—	—	—	—	—
1月12日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75	130	150	150	120	580	360	510	520	—	—	—	—	—	—	—
1月19日	—	—	—	—	—	—	280	—	130	170	0	120	150	150	360	850	240	960	—	560	—	—	—	—	—	—
1月26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	100	140	150	110	1000	220	790	210	400	—	—	—	—	—	—
2月2日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65	110	160	160	380	950	300	800	550	—	—	—	—	—	—	—
2月9日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	210	—	—	160	930	—	1000	470	—	—	—	—	—	—	—
2月16日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140	140	160	180	350	720	300	1000	440	490	—	—	—	—	—	—
2月24日	—	—	—	—	—	—	200	—	110	120	70	110	220	210	180	960	330	1000	740	480	—	—	—	—	—	—
3月2日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	140	170	210	190	690	460	1100	480	—	—	—	—	—	—	—
3月9日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	180	200	200	150	830	380	1000	480	—	—	—	—	—	—	—
3月16日	—	—	—	—	—	—	250	—	110	140	0	140	150	160	350	770	520	1000	500	—	—	—	—	—	—	—
3月23日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	170	130	150	320	730	320	1000	360	—	—	—	—	—	—	—
3月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	120	200	190	300	650	280	850	200	—	—	—	—	—	—	—
最大							310		140	200	310	270	220	210	570	1300	850	1300	740	560						
最少							190		80	100	0	80	0	0	100	480	160	400	0	170						
平均							230		110	130	110	150	120	130	240	840	360	860	340	380						
サンプル数							12		12	12	52	52	51	51	52	52	51	52	51	10						

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（7）

令和4年度

日付	全窒素																							
	重力濃縮汚泥	機械濃縮機投入汚泥				機械濃縮汚泥			脱水機投入汚泥（薬注前）		脱水ケーキ			焼却灰			重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水	
	第1期	ベルト	守口	なおて	第2期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	ベルトプレス	スクリュープレス	田原処理場	1号炉	2号炉	3号炉	第1期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	第1期	第2期
4月7日	1000	590	480	420	560	4400	3300	5200	2900	—	—	—	—	—	—	—	64	56	78	49	130	—	63	39
4月14日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	22
4月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66	17	50	39	180	—	57	22
4月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73	10
5月5日	800	500	490	200	360	3300	2100	2500	2000	—	—	—	—	—	—	—	52	20	64	34	190	—	42	24
5月12日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	28
5月19日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2100	—	—	—	—	—	—	61	14	52	25	200	140	39	22
5月26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200	65	25
6月2日	970	440	310	430	430	3400	2800	4000	1900	—	—	—	—	—	—	—	48	54	54	34	120	—	27	31
6月9日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	27
6月16日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	8.2	62	54	41	—	65	26
6月23日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	16
6月30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	20
7月7日	1000	330	430	390	810	5200	1800	4600	2500	—	—	—	—	—	—	—	64	6.8	52	41	160	—	52	12
7月14日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	9.3
7月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	9.6	63	23	150	—	37	13
7月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	13
8月4日	320	370	430	420	540	3900	2800	2700	1300	—	—	—	—	—	—	—	38	14	83	22	110	—	45	22
8月11日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54	17
8月18日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	28	14	41	19	110	140	29	14
8月25日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	280	42	21
9月1日	880	460	410	360	410	2900	2200	2700	1800	—	—	—	—	—	—	—	29	9.3	47	37	200	—	31	27
9月8日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	10
9月15日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	7.6	77	33	87	—	29	15
9月22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	21
9月29日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	19
10月5日	920	450	420	410	450	3800	2400	2400	1800	—	—	—	—	—	—	—	44	10	73	31	120	—	34	23
10月13日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	26
10月20日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	7.0	61	27	57	—	43	25
10月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	9.3
11月1日	1300	690	480	540	520	5800	2700	7600	2600	—	—	—	—	—	—	—	56	19	63	39	120	—	52	36
11月10日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	22
11月17日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	11	79	42	210	—	43	36
11月22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	210	57	21
12月1日	860	540	410	480	570	2500	2900	2500	1400	—	—	—	—	—	—	—	27	8.1	61	40	97	—	31	24
12月8日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	22
12月15日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63	13	73	48	110	—	59	28
12月22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	27
12月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160	50	39
1月4日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51	34
1月12日	1000	600	460	530	390	3200	2900	4000	2200	—	—	—	—	—	—	—	53	33	84	39	200	—	40	16
1月19日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3200	—	—	—	—	—	—	79	9.0	82	49	—	240	74	29
1月26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150	100	31
2月2日	930	540	580	590	480	3600	2700	4200	2500	—	—	—	—	—	—	—	71	68	93	49	300	—	54	26
2月9日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85	35
2月16日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	58	14	93	50	160	170	130	28
2月24日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	45	17
3月2日	1000	490	460	520	470	2400	1800	3300	1700	—	—	—	—	—	—	—	50	11	120	48	180	—	62	26
3月9日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	24
3月16日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	16	85	48	180	—	44	16
3月23日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140	44
3月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	4.7
最大	1300	690	580	590	810	5800	3300	7600	2900	3200							79	68	120	54	300	280	140	44
最少	320	330	310	200	360	2400	1800	2400	1300	1800							27	6.8	41	19	41	100	14	9.3
平均	920	500	450	440	500	3700	2530	3810	2050	2250							51	19	70	38	150	180	51	23
サンプル数	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6							24	24	24	24	23	10	52	52

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（8）

令和4年度

	T-N含有率(汚泥中)															
日付	重力濃縮汚泥	機械濃縮機投入汚泥				機械濃縮汚泥			脱水機投入汚泥(薬注前)		脱水ケーキ			焼却灰		
	第1期	ベルト	守口	なわて	第2期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	ベルトプレス	スクリュープレス	田原処理場	1号炉	2号炉	3号炉
4月7日	3.6	8.7	7.5	5.4	10.0	10.0	7.3	12.0	8.8	—	—	—	—	—	—	—
4月14日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5月5日	4.2	7.4	6.8	3.1	7.7	9.7	4.7	6.3	6.5	—	—	—	—	—	—	—
5月12日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5月19日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—
5月26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6月2日	3.9	8.8	6.3	5.7	7.3	12.0	5.8	9.8	7.0	—	—	—	—	—	—	—
6月9日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6月16日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6月23日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6月30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7月7日	2.3	6.7	5.6	6.0	14.0	12.0	6.0	12.0	6.6	—	—	—	—	—	—	—
7月14日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8月4日	1.4	6.4	6.2	6.3	8.4	8.3	5.7	6.6	5.2	—	—	—	—	—	—	—
8月11日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8月18日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—
8月25日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9月1日	3.0	7.3	5.8	4.4	6.6	6.2	5.0	7.3	5.3	—	—	—	—	—	—	—
9月8日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9月15日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9月22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9月29日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10月5日	3.0	7.6	6.8	5.4	7.9	8.6	5.5	7.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—
10月13日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10月20日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11月1日	4.2	9.3	7.4	7.3	8.8	13.0	7.50	18.0	7.4	—	—	—	—	—	—	—
11月10日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11月17日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11月22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—
12月1日	2.2	10.0	5.5	5.6	9.5	6.4	6.9	6.4	3.5	—	—	—	—	—	—	—
12月8日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12月15日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12月22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	—	—	—	—	—	—
1月4日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1月12日	2.6	9.2	6.0	6.0	7.0	9.1	6.6	10.0	5.6	—	—	—	—	—	—	—
1月19日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—
1月26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2月2日	3.4	8.1	6.4	6.2	7.2	9.0	6.1	10.0	6.4	—	—	—	—	—	—	—
2月9日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2月16日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—
2月24日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3月2日	2.4	7.9	5.9	5.7	7.2	6.3	4.6	8.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—
3月9日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3月16日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3月23日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
最大	4.2	10	7.5	7.3	14.0	13.0	7.5	18.0	8.8	7.6						
最少	1.4	6.4	5.5	3.1	6.6	6.2	4.6	6.3	3.5	4.7						
平均	3.0	8.1	6.4	5.6	8.5	9.2	6.0	9.5	6.1	6.4						
サンプル数	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6						

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（9）

令和4年度

日付	全燐																							
	重力濃縮汚泥	機械濃縮機投入汚泥				機械濃縮汚泥			脱水機投入汚泥（薬注前）		脱水ケーキ			焼却灰			重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水	
	第1期	ベルト	守口	なおて	第2期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	ベルトプレス	スクリュープレス	田原処理場	1号炉	2号炉	3号炉	第1期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	第1期	第2期
4月7日	180	180	96	110	170	1300	760	1700	830	—	19000	—	—	59000	—	—	21	28	12	20	45	—	23	9.3
4月14日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69000	—	—	—	—	—	—	—	13	5.6
4月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	16	7.7	21	58	—	18	7.8
4月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	4.7
5月5日	130	170	110	39	150	1000	550	1000	530	—	20000	—	—	65000	—	—	19	20	7.3	17	52	—	11	12
5月12日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	7.6
5月19日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	680	—	19000	—	—	—	44000	18	6.4	7.9	12	94	72	10	10
5月26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57000	—	—	—	—	—	—	58	18	10
6月2日	160	160	80	110	200	1300	750	2000	620	—	18000	—	—	—	65000	—	11	24	6.2	20	42	—	4.7	10
6月9日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	2.0
6月16日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57000	—	—	22	2.2	10	25	21	—	21	13
6月23日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	6.8
6月30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	7.2
7月7日	190	140	97	100	340	2000	470	2000	840	—	17000	—	—	—	55000	—	26	2.6	6.0	24	100	—	15	9.9
7月14日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	13
7月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1.3	10	19	110	—	11	13
7月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	5.5
8月4日	55	210	110	110	390	2000	820	1700	540	—	17000	—	—	—	69000	—	7.7	20	19	17	100	—	16	12
8月11日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	5.1
8月18日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	580	—	13000	—	—	—	59000	7.7	13	6.2	16	130	120	11	7.9
8月25日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57000	—	—	—	—	—	—	—	170	15	13
9月1日	150	230	95	88	250	1200	530	1400	780	—	19000	—	—	89000	—	—	10	11	6.6	28	140	—	8.1	11
9月8日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	10
9月15日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	13	17	26	47	—	5.5	19
9月22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	14
9月29日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	12
10月5日	170	210	99	100	250	1600	650	1300	650	—	20000	—	—	77000	—	—	11	13	13	23	86	—	7.6	10
10月13日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	9.9
10月20日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	2.8	9.3	16	32	—	10	10
10月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	11
11月1日	180	230	100	100	210	1700	700	2300	930	—	19000	—	—	84000	—	—	11	13	7.4	17	29	—	14	9.0
11月10日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63000	—	—	—	—	—	—	—	13	8.9
11月17日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	8.1	13	23	100	—	10	13
11月22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	690	—	18000	—	—	—	82000	—	—	—	—	—	130	17	15
12月1日	140	150	67	73	190	900	540	1200	550	—	18000	—	—	—	71000	—	9.3	2.8	9.4	22	49	—	7.2	11
12月8日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	10
12月15日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	7.4	10	21	78	—	15	8.7
12月22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	6.3
12月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	570	—	18000	—	—	—	51000	—	—	—	—	—	100	13	12
1月4日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19000	—	—	—	64000	—	—	—	—	—	—	—	12	7.0
1月12日	170	180	97	110	160	1100	750	1500	740	—	—	—	—	—	—	—	13	11	12	15	94	—	8.2	4.2
1月19日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	810	—	19000	—	—	—	56000	17	1.9	11	16	—	96	17	7.2
1月26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93	25	9.2
2月2日	150	170	110	120	160	1000	570	1500	770	—	18000	—	—	—	120000	—	19	20	13	19	59	—	14	5.4
2月9日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	9.1
2月16日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	470	—	20000	—	98000	—	90000	22	4.9	12	19	42	34	26	8.4
2月24日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	9.1	5.2
3月2日	200	150	100	110	170	880	420	1100	520	—	14000	—	—	59000	—	—	31	6.1	13	27	43	—	16	6.1
3月9日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	6.9
3月16日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81000	—	17	7.3	16	20	56	—	14	4.1
3月23日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	16
3月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	7.0
最大	200	230	110	120	390	2000	820	2300	930	810	20000	20000		98000	120000	90000	31	28	19	28	140	170	30	19
最少	55	140	67	39	150	880	420	1000	520	470	14000	13000		57000	55000	44000	7.7	1.3	6.0	12	21	13	3.9	2.0
平均	160	180	97	98	220	1330	630	1560	690	630	18170	17830		71670	71400	63670	16	11	11	20	70	89	14	9.3
サンプル数	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	12	6		9	10	6	24	24	24	24	23	10	52	52

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（10）

令和4年度

日付	T-P含有率(汚泥中)																繊維状物	
	重力濃縮汚泥	機械濃縮機投入汚泥				機械濃縮汚泥			脱水機投入汚泥(薬注前)		脱水ケーキ			焼却灰			脱水機投入汚泥(薬注前)	
	第1期	ベルト	守口	なわて	第2期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	ベルトプレス	スクリュープレス	田原処理場	1号炉	2号炉	3号炉	ベルトプレス	スクリュープレス
4月7日	0.64	2.6	1.5	1.4	3.0	3.1	1.7	4.0	2.5	—	9.4	—	—	8.3	—	—	19	—
4月14日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	22	—
4月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—
4月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—
5月5日	0.68	2.5	1.5	0.61	3.2	2.9	1.2	2.5	1.7	—	10.0	—	—	9.3	—	—	17	—
5月12日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—
5月19日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	8.7	—	—	—	6.3	16	18
5月26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	15	16
6月2日	0.64	3.2	1.6	1.4	3.4	4.6	1.6	4.9	2.3	—	7.9	—	—	—	9.1	—	23	—
6月9日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—
6月16日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	—	—	21	—
6月23日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—
6月30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—
7月7日	0.43	2.9	1.3	1.5	5.8	4.8	1.6	5.3	2.2	—	7.1	—	—	—	7.7	—	23	—
7月14日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—
7月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—
7月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—
8月4日	0.24	3.6	1.6	1.6	6.1	4.3	1.7	4.1	2.2	—	7.2	—	—	—	10.0	—	22	—
8月11日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—
8月18日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	6.0	—	—	—	9.0	20	23
8月25日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—	—	16	19
9月1日	0.5	3.7	1.3	1.1	4.0	2.6	1.2	3.8	2.3	—	8.5	—	—	13.0	—	—	20	—
9月8日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—
9月15日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—
9月22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—
9月29日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—
10月5日	0.55	3.6	1.6	1.3	4.4	3.6	1.5	4.1	2.2	—	9.4	—	—	11.0	—	—	23	—
10月13日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—
10月20日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—
10月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—
11月1日	0.58	3.1	1.5	1.4	3.6	3.8	1.9	5.5	2.7	—	8.9	—	—	12.0	—	—	16	—
11月10日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	—	19	—
11月17日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—
11月22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	8.0	—	—	—	12.0	21	22
12月1日	0.36	2.8	0.9	0.9	3.2	2.3	1.30	3.1	1.4	—	8.0	—	—	—	10.0	—	22	—
12月8日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—
12月15日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—
12月22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—
12月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	7.9	—	—	—	7.2	22	23
1月4日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	9.8	—	20	—
1月12日	0.44	2.8	1.3	1.2	2.9	3.1	1.7	3.8	1.9	—	—	—	—	—	—	—	21	—
1月19日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	8.1	—	—	—	8.1	—	25
1月26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	24
2月2日	0.56	2.5	1.2	1.3	2.4	2.5	1.3	3.7	2.0	—	8.2	—	—	—	18.0	—	19	—
2月9日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—
2月16日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	8.9	—	15.0	—	13.0	22	22
2月24日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	22
3月2日	0.49	2.4	1.3	1.2	2.6	2.3	1.1	2.7	1.4	—	6.5	—	—	8.5	—	—	24	—
3月9日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—
3月16日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	19	—
3月23日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—
3月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—
最大	0.68	3.7	1.6	1.6	6.1	4.8	1.9	5.5	2.7	2.2	10.0	8.9		15.0	18.0	13.0	26	25
最少	0.24	2.4	0.91	0.61	2.4	2.3	1.1	2.5	1.4	1.3	6.5	6.0		8.1	7.7	6.3	15	16
平均	0.51	3.0	1.4	1.2	3.7	3.3	1.5	4.0	2.1	1.8	8.3	7.9		10.4	10.4	9.3	21	22
サンプル数	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	12	6		9	10	6	51	10

鴻池水みらいセンターの繊維状物は、機械設備標準仕様書（（一財)下水道事業支援センター）に定められている方法ではなく、
100メッシュのふるいの残留物の強熱減量を分子に、蒸発残留物を分母として計算した結果である。
機械設備標準仕様書に定められている方法での測定結果と比較試験を実施した結果、
鴻池水みらいセンターで実施している方法での結果の方が、約17%低かった。

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（11）

令和4年度

日付	蒸発残留物								強熱残留物							
	重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水		重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水	
	第1期	ベルト	第1期	第2期	ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ	ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ	第1期	第2期	第1期	ベルト	第1期	第2期	ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ	ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ	第1期	第2期
4月7日	2100	1000	1400	860	1500	—	5300	620	560	430	690	350	890	—	860	330
4月14日	820	500	1400	790	1400	—	890	450	370	340	710	340	960	—	370	300
4月21日	1400	500	1300	840	2900	—	1400	450	580	330	680	350	1500	—	470	240
4月28日	990	220	1300	660	2600	—	1400	300	370	150	650	230	1400	—	430	210
5月5日	1100	310	1000	630	2000	—	600	490	420	210	670	300	1300	—	280	260
5月12日	1400	500	1100	670	670	—	860	480	480	340	660	270	310	—	350	300
5月19日	1700	360	1200	600	2400	1500	1000	450	460	180	700	330	1200	770	400	270
5月26日	1600	420	1600	740	2000	2000	1500	590	440	280	750	300	1300	930	600	320
6月2日	850	960	1000	670	1700	—	560	610	370	380	660	320	1200	—	320	310
6月9日	1200	200	970	910	2100	—	790	530	490	80	520	350	1200	—	350	280
6月16日	2200	270	1400	930	2800	—	2000	570	740	180	670	320	1400	—	530	280
6月23日	1200	230	1100	690	2300	—	1200	360	360	170	600	210	1400	—	450	210
6月30日	590	390	1100	570	1700	—	800	460	230	240	620	290	1200	—	360	280
7月7日	1700	200	1100	690	2300	—	1200	320	590	160	630	270	1500	—	440	210
7月14日	630	270	850	680	1200	—	430	320	310	200	550	290	750	—	250	210
7月21日	770	270	1100	500	2200	—	800	360	330	210	590	230	1400	—	360	240
7月28日	510	300	1200	670	1800	—	670	370	230	200	630	320	1200	—	310	240
8月4日	670	450	1500	570	2000	—	880	520	290	300	710	290	1200	—	390	300
8月11日	1000	320	1500	530	2300	—	930	390	290	240	660	280	1400	—	330	200
8月18日	550	270	1100	450	1500	2100	540	250	160	100	440	170	910	1100	260	160
8月25日	880	240	1600	520	510	2200	690	400	300	190	690	240	270	1400	370	230
9月1日	780	340	1100	840	3300	—	740	580	320	230	590	320	1800	—	320	290
9月8日	890	320	1100	610	2200	—	540	360	310	220	580	260	1300	—	280	170
9月15日	650	330	1400	760	1600	—	570	430	290	280	660	370	1100	—	320	310
9月22日	690	400	1300	6300	2400	—	540	500	300	280	610	270	1500	—	330	280
9月29日	750	380	1100	670	1700	—	700	340	330	230	550	270	1000	—	320	170
10月5日	720	350	1400	700	1700	—	600	500	300	280	620	300	1100	—	310	300
10月13日	1300	330	1200	640	2300	—	760	550	410	270	650	300	1200	—	310	280
10月20日	780	380	1100	580	710	—	690	460	310	290	620	290	550	—	300	310
10月27日	1300	350	1100	770	2400	—	930	530	470	300	580	370	1600	—	370	310
11月1日	790	530	1000	760	3000	—	860	630	350	340	560	340	1700	—	340	310
11月10日	950	590	1300	820	760	—	870	510	390	320	610	350	520	—	380	310
11月17日	1000	430	1400	980	1600	—	800	570	400	230	630	390	1100	—	370	310
11月22日	1700	270	1000	800	2000	2300	960	390	400	180	520	250	1200	1400	310	180
12月1日	700	240	690	700	1800	—	550	420	290	130	200	270	850	—	270	180
12月8日	1200	370	880	640	1100	—	810	400	410	250	360	280	620	—	320	180
12月15日	1300	380	1500	870	1800	—	1100	510	480	260	710	310	1200	—	400	280
12月22日	860	300	2000	760	2000	—	750	460	310	210	640	320	1100	—	240	190
12月27日	720	350	1500	570	1400	1600	810	680	330	260	750	260	1000	970	370	290
1月4日	490	480	1100	490	2000	—	740	530	120	280	310	130	1000	—	290	240
1月12日	890	610	1500	780	2500	—	700	260	320	330	670	310	1100	—	290	100
1月19日	2600	330	1500	840	—	2100	1800	560	540	280	720	330	—	1100	520	350
1月26日	920	340	1700	940	1300	2100	1900	590	390	280	750	350	830	1200	870	320
2月2日	1800	1100	1800	840	1400	—	930	470	440	390	740	330	680	—	390	280
2月9日	1600	770	—	940	2100	—	1800	660	510	380	—	400	1200	—	470	370
2月16日	2700	420	2000	960	2300	1900	2300	540	600	250	860	340	1300	1000	560	270
2月24日	930	570	1600	850	2200	1900	770	450	430	320	710	350	1200	1000	420	300
3月2日	1800	340	1600	850	2800	—	1400	490	550	230	680	220	1300	—	370	220
3月9日	2000	470	2100	910	1900	—	2500	510	560	330	860	360	1000	—	560	340
3月16日	1300	470	2000	900	2600	—	890	400	520	290	800	330	1600	—	380	280
3月23日	3600	680	1700	880	2300	—	2800	810	1000	350	760	360	1300	—	600	370
3月27日	1000	400	1900	800	830	—	630	390	220	260	760	310	580	—	240	170
最大	3600	1100	2100	6300	3300	2300	5300	810	1000	430	860	400	1800	1400	870	370
最少	490	200	690	450	510	1500	430	250	120	80	200	130	270	770	240	100
平均	1207	420	1330	845	1941	1970	1109	478	407	258	636	302	1137	1087	393	264
サンプル数	52	52	51	52	51	10	52	52	52	52	51	52	51	10	52	52

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（12）

令和4年度

日付	強熱減量								SS							
	重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水		重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水	
	第1期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	第1期	第2期	第1期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	第1期	第2期
4月7日	1500	570	710	510	610	—	4400	290	1159	565	550	419	350	—	5040	540
4月14日	450	160	690	450	440	—	520	150	145	81	440	360	71	—	474	87
4月21日	820	170	620	490	1400	—	930	210	620	134	450	499	476	—	895	160
4月28日	620	70	650	430	1200	—	970	90	345	44	500	430	785	—	950	49
5月5日	680	100	330	330	700	—	320	230	326	35	320	249	373	—	200	185
5月12日	920	160	440	400	360	—	510	180	565	150	360	270	283	—	380	190
5月19日	1200	180	500	270	1200	730	600	180	730	152	320	150	750	216	435	160
5月26日	1200	140	850	440	700	1100	900	270	965	92	540	380	136	508	780	230
6月2日	480	580	340	350	500	—	240	300	173	617	206	310	86	—	96	250
6月9日	710	120	450	560	900	—	440	250	374	73	246	520	223	—	290	234
6月16日	1500	90	730	610	1400	—	1500	290	1359	27	420	580	555	—	1200	206
6月23日	840	60	500	480	900	—	750	150	465	12	320	330	167	—	513	85
6月30日	360	150	480	280	500	—	440	180	150	115	315	213	68	—	146	356
7月7日	1100	40	470	420	800	—	760	110	646	20	269	370	276	—	709	61
7月14日	320	70	300	390	450	—	180	110	64	24	129	306	120	—	68	46
7月21日	440	60	510	270	800	—	440	120	140	18	926	219	160	—	296	86
7月28日	280	100	570	350	600	—	360	130	182	44	346	266	181	—	260	61
8月4日	380	150	790	280	800	—	490	220	135	91	530	199	177	—	450	182
8月11日	710	80	840	250	900	—	600	190	502	17	620	205	550	—	550	84
8月18日	390	170	660	280	590	1000	280	90	120	73	345	200	178	242	260	100
8月25日	580	50	910	280	240	800	320	170	810	10	500	160	225	573	186	88
9月1日	460	110	510	520	1500	—	420	290	147	18	340	400	323	—	222	230
9月8日	580	100	520	350	900	—	260	190	282	215	315	300	314	—	115	76
9月15日	360	50	740	390	500	—	250	120	97	6	489	326	56	—	106	51
9月22日	390	120	690	6000	900	—	210	220	134	113	540	313	132	—	94	184
9月29日	420	150	550	400	700	—	380	170	82	112	340	320	138	—	184	99
10月5日	420	70	780	400	600	—	290	200	145	38	420	249	130	—	157	135
10月13日	890	60	550	340	1100	—	450	270	396	50	430	273	359	—	326	210
10月20日	470	90	480	290	160	—	390	150	245	28	359	273	104	—	300	170
10月27日	830	50	520	400	800	—	560	220	495	33	326	360	172	—	380	153
11月1日	440	190	440	420	1300	—	520	320	109	155	286	340	340	—	410	224
11月10日	560	270	690	470	240	—	490	200	203	217	470	390	152	—	370	130
11月17日	600	200	770	590	500	—	430	260	338	89	699	450	331	—	306	336
11月22日	1300	90	480	550	800	900	650	210	853	64	290	470	307	1023	720	130
12月1日	410	110	490	430	950	—	280	240	163	38	560	350	157	—	193	180
12月8日	790	120	520	360	480	—	490	220	450	68	466	273	336	—	380	100
12月15日	820	120	790	560	600	—	700	230	350	99	640	479	110	—	673	182
12月22日	550	90	1400	440	900	—	510	270	175	73	590	373	198	—	440	140
12月27日	390	90	750	310	400	630	440	390	120	76	680	233	77	446	335	305
1月4日	370	200	790	360	1000	—	450	290	95	195	520	160	230	—	335	155
1月12日	570	280	830	470	1400	—	410	160	216	257	685	380	290	—	233	75
1月19日	2100	50	780	510	—	1000	1300	210	2150	32	650	420	—	246	1230	195
1月26日	530	60	950	590	470	900	1000	270	146	67	610	430	93	930	1580	160
2月2日	1400	710	1100	510	720	—	540	190	1049	680	910	370	530	—	430	126
2月9日	1100	390	—	540	900	—	1300	290	510	389	—	510	160	—	853	240
2月16日	2100	170	1100	620	1000	900	1700	270	1750	93	1070	549	445	187	1749	184
2月24日	500	250	890	500	1000	900	350	150	202	207	600	450	242	785	335	40
3月2日	1300	110	920	630	1500	—	1000	270	753	102	810	460	790	—	993	155
3月9日	1400	140	1200	550	900	—	1900	170	1109	137	806	470	436	—	1430	170
3月16日	780	180	1200	570	1000	—	510	120	370	142	753	499	290	—	485	54
3月23日	2600	330	940	520	1000	—	2200	440	1890	295	849	489	257	—	1380	465
3月27日	780	140	1100	490	250	—	390	220	613	113	930	225	316	—	566	223
最大	2600	710	1400	6000	1500	1100	4400	440	2150	680	1070	580	790	1023	5040	540
最少	280	40	300	250	160	630	180	90	64	6	129	150	56	187	68	40
平均	802	161	694	543	804	886	712	214	490	127	503	353	274	516	606	167
サンプル数	52	52	51	52	51	10	52	52	52	52	51	52	51	10	52	52

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（13）

令和4年度

日付	溶解性物質								BOD							
	重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水		重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水	
	第1期	ベルト	第1期	第2期	ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ	ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ	第1期	第2期	第1期	ベルト	第1期	第2期	ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ	ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ	第1期	第2期
4月7日	940	440	850	440	1200	—	260	80	1300	420	710	310	870	—	2200	190
4月14日	680	420	960	430	1300	—	420	360	—	—	—	—	—	—	350	84
4月21日	780	370	850	340	2400	—	510	290	1600	94	480	270	1900	—	730	93
4月28日	650	180	800	230	1800	—	450	250	—	—	—	—	—	—	1000	45
5月5日	770	280	680	380	1600	—	400	310	870	81	460	180	1900	—	380	88
5月12日	840	350	740	400	390	—	480	290	—	—	—	—	—	—	380	93
5月19日	970	210	880	450	1700	1300	570	290	1000	92	490	150	2100	480	480	100
5月26日	640	330	1100	360	1900	1500	720	360	—	—	—	—	—	1900	690	120
6月2日	680	340	790	360	1600	—	460	360	350	310	540	160	1100	—	180	100
6月9日	830	130	720	390	1900	—	500	300	—	—	—	—	—	—	360	110
6月16日	840	240	980	350	2200	—	800	360	1500	22	700	280	1600	—	1000	110
6月23日	740	220	780	360	2100	—	690	280	—	—	—	—	—	—	1000	74
6月30日	440	280	790	360	1600	—	650	100	—	—	—	—	—	—	280	85
7月7日	1100	180	830	320	2000	—	490	260	1100	8.8	660	230	2300	—	480	56
7月14日	570	250	720	370	1100	—	360	270	—	—	—	—	—	—	110	51
7月21日	630	250	170	280	2000	—	500	270	360	10	620	130	1900	—	330	70
7月28日	330	260	850	400	1600	—	410	310	—	—	—	—	—	—	300	33
8月4日	540	360	970	370	1800	—	430	340	280	47	1000	120	1200	—	360	100
8月11日	500	300	880	330	1800	—	380	310	—	—	—	—	—	—	460	35
8月18日	430	200	760	250	1300	1900	280	150	320	48	570	100	1800	2100	250	40
8月25日	70	230	1100	360	290	1600	500	310	—	—	—	—	—	2700	300	86
9月1日	630	320	760	440	3000	—	520	350	340	29	630	200	2100	—	310	63
9月8日	610	110	790	310	1900	—	430	280	—	—	—	—	—	—	140	64
9月15日	550	320	910	430	1500	—	460	380	220	10	820	160	820	—	170	64
9月22日	560	290	760	6000	2300	—	450	320	—	—	—	—	—	—	120	70
9月29日	670	270	760	350	1600	—	520	240	—	—	—	—	—	—	290	73
10月5日	580	310	980	450	1600	—	440	370	310	31	680	260	920	—	220	73
10月13日	900	280	770	370	1900	—	430	340	—	—	—	—	—	—	350	100
10月20日	540	350	740	310	610	—	390	290	480	27	550	140	380	—	360	110
10月27日	810	320	770	410	2200	—	550	380	—	—	—	—	—	—	470	140
11月1日	680	380	710	420	2700	—	450	410	370	78	480	170	2100	—	320	140
11月10日	750	370	830	430	610	—	500	380	—	—	—	—	—	—	380	69
11月17日	660	340	700	530	1300	—	490	230	600	38	700	240	1700	—	300	140
11月22日	850	210	710	330	1700	1300	240	260	—	—	—	—	—	1400	530	97
12月1日	540	200	130	350	1600	—	360	240	320	32	840	240	1500	—	230	100
12月8日	750	300	410	370	760	—	430	300	—	—	—	—	—	—	210	120
12月15日	950	280	860	390	1700	—	430	330	960	61	730	420	960	—	490	130
12月22日	690	230	1400	390	1800	—	310	320	—	—	—	—	—	—	380	93
12月27日	600	270	820	340	1300	1200	480	380	—	—	—	—	—	1000	330	180
1月4日	400	290	580	330	1800	—	410	380	—	—	—	—	—	—	380	200
1月12日	670	350	820	400	2200	—	470	190	620	170	560	270	1400	—	320	54
1月19日	450	300	850	420	—	1900	570	370	1300	22	550	330	—	2100	920	140
1月26日	770	270	1100	510	1200	1200	320	430	—	—	—	—	—	1200	850	140
2月2日	750	420	890	470	870	—	500	340	960	410	690	300	2300	—	450	73
2月9日	1100	380	—	430	1900	—	950	420	—	—	—	—	—	—	1000	160
2月16日	950	330	930	410	1900	1700	550	360	1200	64	890	330	1400	1100	870	140
2月24日	730	360	1000	400	2000	1100	440	410	—	—	—	—	—	730	200	86
3月2日	1000	240	790	390	2000	—	410	340	1500	56	760	330	1600	—	740	110
3月9日	890	330	1300	440	1500	—	1100	340	—	—	—	—	—	—	1000	89
3月16日	930	330	1200	400	2300	—	410	350	960	76	870	310	1200	—	250	40
3月23日	1700	390	850	390	2000	—	1400	350	—	—	—	—	—	—	1200	210
3月27日	390	290	970	580	510	—	64	170	—	—	—	—	—	—	260	75
最大	1700	440	1400	6000	3000	1900	1400	430	1600	420	1000	420	2300	2700	2200	210
最少	70	110	130	230	290	1100	240	80	220	8.8	460	100	380	480	110	33
平均	718	293	826	493	1667	1470	503	312	780	93	670	230	1520	1470	500	99
サンプル数	52	52	51	52	51	10	52	52	24	24	24	24	23	10	52	52

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（14）

令和4年度

日付	COD								アンモニア性窒素							
	重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水		重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水	
	第1期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	第1期	第2期	第1期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	第1期	第2期
4月7日	620	250	360	220	290	—	1300	120	14	6.3	31	4.9	50	—	14	3.6
4月14日	—	—	—	—	—	—	210	54	—	—	—	—	—	—	5.7	5.8
4月21日	730	56	230	200	620	—	340	67	17	5.3	25	1.2	120	—	10	2.0
4月28日	—	—	—	—	—	—	580	34	—	—	—	—	—	—	5.7	1.3
5月5日	260	37	180	140	410	—	140	87	17	12	35	2.0	88	—	14	2.4
5月12日	—	—	—	—	—	—	170	72	—	—	—	—	—	—	9.4	1.8
5月19日	410	65	220	130	890	320	230	77	16	1.5	22	0.079	76	78	6.8	0.89
5月26日	—	—	—	—	—	620	450	98	—	—	—	—	—	140	16	1.9
6月2日	190	210	200	150	320	—	81	100	16	3.9	33	2.2	61	—	6.3	0.50
6月9日	—	—	—	—	—	—	180	110	—	—	—	—	—	—	7.3	1.2
6月16日	760	18	250	210	550	—	470	82	12	1.5	32	3.6	88	—	8.7	2.1
6月23日	—	—	—	—	—	—	310	61	—	—	—	—	—	—	11	2.1
6月30日	—	—	—	—	—	—	160	81	—	—	—	—	—	—	9.7	2.4
7月7日	400	14	170	150	380	—	220	37	11	1.4	24	4.4	77	—	4.9	2.4
7月14日	—	—	—	—	—	—	53	40	—	—	—	—	—	—	3.5	3.5
7月21日	150	16	250	110	490	—	150	56	11	1.9	24	1.1	74	—	7.2	2.7
7月28日	—	—	—	—	—	—	140	33	—	—	—	—	—	—	12	0.52
8月4日	140	41	440	110	320	—	200	82	20	5.0	34	0.37	66	—	11	1.8
8月11日	—	—	—	—	—	—	240	46	—	—	—	—	—	—	13	0.98
8月18日	130	40	200	100	370	420	130	47	8.0	6.8	15	0.35	46	79	4.9	0.12
8月25日	—	—	—	—	—	760	130	54	—	—	—	—	—	260	12	3.5
9月1日	160	18	240	180	590	—	160	90	16	4.9	17	3.5	99	—	5.9	0.059
9月8日	—	—	—	—	—	—	70	70	—	—	—	—	—	—	10	2.4
9月15日	120	11	390	150	180	—	83	44	16	2.7	30	2.5	48	—	8.6	5.1
9月22日	—	—	—	—	—	—	67	78	—	—	—	—	—	—	1.0	4.9
9月29日	—	—	—	—	—	—	120	66	—	—	—	—	—	—	12	3.1
10月5日	110	24	270	120	230	—	91	57	19	4.5	29	0.88	52	—	8.8	1.4
10月13日	—	—	—	—	—	—	160	98	—	—	—	—	—	—	7.5	2.2
10月20日	190	19	270	130	110	—	180	92	14	1.6	29	0.31	24	—	8.7	4.1
10月27日	—	—	—	—	—	—	210	85	—	—	—	—	—	—	12	7.5
11月1日	190	33	270	160	320	—	210	120	25	2.3	30	0.052	130	—	9.0	4.7
11月10日	—	—	—	—	—	—	190	68	—	—	—	—	—	—	13	0.22
11月17日	190	34	350	200	850	—	150	110	10	2.1	33	2.7	57	—	5.7	3.1
11月22日	—	—	—	—	—	690	290	74	—	—	—	—	—	100	8.0	3.7
12月1日	200	31	350	210	680	—	100	92	12	0.35	26	1.6	63	—	5.7	1.2
12月8日	—	—	—	—	—	—	66	76	—	—	—	—	—	—	7.9	4.1
12月15日	340	43	360	230	290	—	260	93	23	3.5	32	0.62	40	—	5.8	3.2
12月22日	—	—	—	—	—	—	220	76	—	—	—	—	—	—	5.3	1.8
12月27日	—	—	—	—	—	340	190	140	—	—	—	—	—	87	10	0.85
1月4日	—	—	—	—	—	—	180	100	—	—	—	—	—	—	12	9.9
1月12日	280	110	440	170	730	—	210	49	22	2.2	38	0.65	71	—	11	0.12
1月19日	810	20	390	230	—	530	550	97	20	0.70	31	1.0	—	140	12	0.045
1月26日	—	—	—	—	—	540	460	110	—	—	—	—	—	90	14	0.50
2月2日	530	290	460	220	590	—	220	63	23	3.4	42	4.3	240	—	10	1.4
2月9日	—	—	—	—	—	—	580	110	—	—	—	—	—	—	6.8	0.24
2月16日	840	49	510	270	520	360	720	100	14	2.0	40	0.76	75	97	11	2.1
2月24日	—	—	—	—	—	670	160	57	—	—	—	—	—	44	9.2	1.5
3月2日	690	42	520	270	730	—	590	93	30	6.8	76	4.3	120	—	7.2	3.7
3月9日	—	—	—	—	—	—	880	76	—	—	—	—	—	—	7.0	1.5
3月16日	450	68	590	260	480	—	280	44	8.7	2.5	38	2.0	71	—	0.21	0.69
3月23日	—	—	—	—	—	—	840	150	—	—	—	—	—	—	7.8	0.79
3月27日	—	—	—	—	—	—	200	74	—	—	—	—	—	—	5.4	0.52
最大	840	290	590	270	890	760	1300	150	30	12	76	4.9	240	260	16	9.9
最少	110	11	170	100	110	320	53	33	8.0	0.35	15	0.052	24	44	0.21	0.045
平均	370	64	330	180	480	530	280	79	16	3.5	32	1.9	80	110	8.7	2.3
サンプル数	24	24	24	24	23	10	52	52	24	24	24	24	23	10	52	52

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（1）

令和5年度

日付	水温																												
	初沈引抜汚泥					なわて水みらいセンター					重力濃縮汚泥	機械濃縮機投入汚泥				機械濃縮汚泥			脱水機投入汚泥（薬注前）		重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液				脱水ろ液		場内返流水	
	A系	B系	C系	D系	E系	なわて1系	なわて2系	なわて1系	なわて2系	混合汚泥	第1期	ベルト	守口	なわて	第2期	ベルト	第1期	第2期	ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ	ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ	第1期	ベルト	第1期	第2期	ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ	ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ	第1期	第2期
4月6日	20.0	21.0	21.0	20.0	21.0	—	—	—	—	—	20.5	21.0	20.5	20.8	21.0	21.0	21.5	22.0	21.3	—	20.5	21.5	20.9	22.0	21.0	—	20.6	21.2
4月13日	19.9	19.8	19.8	20.5	20.7	—	—	—	—	—	19.4	19.1	19.3	19.6	21.5	20.6	20.9	22.2	19.2	—	19.2	19.1	20.0	21.5	19.5	—	21.6	21.0
4月20日	20.2	20.4	20.4	20.5	20.5	—	22.4	—	23.0	22.7	20.5	21.0	21.0	21.0	21.6	20.5	21.0	20.0	21.0	—	20.5	20.0	21.0	21.5	21.5	—	22.0	20.6
4月26日	20.0	19.4	19.5	20.1	19.9	—	—	—	—	—	21.0	21.0	19.5	20.0	21.5	21.0	20.7	21.9	21.0	—	20.5	21.0	20.4	22.0	20.2	—	17.5	21.0
5月2日	20.0	20.0	20.0	20.1	19.8	—	—	—	—	—	20.0	19.5	20.5	20.3	21.0	19.8	21.0	21.0	20.2	—	20.0	19.5	20.4	21.0	20.2	—	21.3	21.5
5月11日	21.0	21.0	21.0	22.1	22.0	—	—	—	—	—	21.2	21.1	22.0	21.0	22.5	20.5	21.5	23.5	22.0	—	21.0	21.2	21.0	22.6	20.9	—	25.6	22.7
5月18日	23.0	23.2	23.2	23.0	23.2	—	24.3	—	24.4	25.1	22.9	23.5	23.0	23.0	24.1	23.0	23.0	24.2	24.0	—	22.7	22.5	23.0	24.2	23.0	—	24.8	23.0
5月25日	23.0	22.0	21.8	22.0	22.0	—	—	—	—	—	23.0	23.0	23.5	22.8	24.0	23.0	23.0	24.5	22.6	—	23.0	23.0	22.5	23.5	23.5	—	24.0	23.5
6月1日	22.8	22.8	22.8	23.0	23.0	—	—	—	—	—	23.5	23.5	22.5	22.5	23.0	22.0	23.0	23.5	23.8	—	23.2	23.0	23.0	23.0	23.4	—	23.0	24.4
6月8日	23.5	23.5	23.5	24.0	23.9	—	—	—	—	—	23.5	23.5	23.0	23.1	24.0	23.8	23.3	24.0	23.2	—	23.3	24.3	23.3	24.0	24.0	—	24.0	23.7
6月15日	24.5	24.2	24.1	24.9	23.9	—	—	—	—	—	24.0	24.3	24.4	24.5	27.2	24.9	24.6	27.5	25.1	—	24.0	24.8	24.5	26.0	24.8	—	25.0	24.0
6月22日	25.0	25.0	25.0	26.0	26.0	—	—	—	—	—	25.0	25.0	25.0	24.8	27.0	25.5	24.5	27.0	26.2	—	25.0	25.5	25.0	27.0	25.5	—	24.5	26.2
6月29日	25.0	25.0	25.0	26.0	26.0	25.6	25.8	26.5	26.7	26.8	27.0	26.0	26.5	26.5	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	—	26.0	26.0	26.0	26.0	26.5	—	27.0	27.0
7月6日	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	—	—	—	—	—	26.0	25.4	25.5	25.5	27.0	25.6	26.4	27.0	27.5	—	25.5	26.0	26.0	27.0	25.5	—	27.3	27.1
7月13日	27.8	28.0	28.0	28.0	28.0	—	—	—	—	—	28.7	28.2	28.0	27.2	29.1	28.5	26.8	29.5	—	29.2	29.3	28.3	27.5	29.2	—	29.5	33.9	28.3
7月20日	27.8	28.0	28.0	27.2	27.2	27.9	27.9	28.7	28.7	28.9	28.0	28.8	27.6	27.5	29.0	28.5	28.5	29.2	30.2	30.7	28.6	29.0	27.5	29.6	30.4	30.8	32.5	29.2
7月27日	28.6	28.6	28.5	28.0	28.0	—	—	—	—	—	30.0	29.6	27.0	28.2	28.0	29.5	28.0	29.0	29.5	—	29.0	30.0	27.5	28.0	29.5	—	29.3	30.3
8月3日	28.8	29.0	29.0	29.8	29.8	—	—	—	—	—	29.2	28.8	28.2	28.0	31.3	30.3	27.9	32.2	31.0	—	29.6	30.5	28.0	31.5	30.5	—	30.4	29.0
8月10日	29.1	29.3	29.3	29.0	29.0	—	—	—	—	—	29.9	30.1	28.5	28.5	31.0	30.2	28.5	32.0	29.0	—	29.8	30.4	28.5	30.5	30.0	—	30.4	29.7
8月16日	27.2	27.2	27.3	27.0	27.0	28.0	28.0	28.0	28.5	28.5	28.0	28.0	28.0	28.0	28.8	28.0	28.0	29.5	28.0	—	28.0	28.0	28.0	29.0	28.0	—	28.0	28.3
8月24日	29.5	29.5	29.5	29.0	29.0	—	—	—	—	—	29.5	30.5	28.5	28.5	29.5	30.0	28.5	30.0	30.0	—	29.5	30.0	28.5	29.0	30.1	—	29.5	30.3
8月31日	29.8	29.8	30.0	29.8	30.0	—	—	—	—	—	31.5	30.0	30.0	30.0	31.0	30.1	30.2	32.0	31.0	—	31.5	30.0	30.0	31.0	31.0	—	30.0	30.0
9月7日	31.0	31.2	31.3	29.5	29.2	—	—	—	—	—	30.1	30.5	29.8	29.9	30.5	30.5	30.2	31.0	30.0	—	29.8	30.5	30.5	30.7	29.8	—	30.7	31.0
9月14日	28.5	28.8	28.5	29.0	29.0	—	—	—	—	—	28.6	29.0	28.0	28.3	30.5	28.9	28.5	30.0	29.4	—	28.7	29.0	28.6	30.0	29.4	—	29.1	28.7
9月21日	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	—	—	—	—	—	30.0	29.5	29.6	29.5	29.0	30.2	30.0	29.5	31.0	—	29.0	30.1	29.5	29.0	30.0	—	29.3	30.0
9月28日	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	28.9	29.6	29.5	29.6	28.8	29.3	29.4	29.4	30.0	29.3	29.5	30.4	29.5	—	29.0	29.6	29.5	30.0	29.7	—	29.1	28.7
10月4日	27.8	27.5	27.2	27.5	28.0	—	—	—	—	—	26.5	26.0	26.2	26.5	27.0	26.0	26.2	27.5	27.0	—	26.0	26.0	26.2	27.2	26.8	—	26.5	26.0
10月12日	26.0	26.2	26.3	26.0	26.0	—	—	—	—	—	25.0	25.5	25.5	25.5	26.0	25.0	25.0	27.0	25.0	—	25.5	25.5	25.0	26.0	25.0	—	26.5	26.0
10月19日	25.0	25.1	25.1	24.8	24.7	—	—	—	—	—	25.0	25.5	24.5	24.8	26.0	25.0	24.6	26.0	26.1	—	25.0	25.0	24.8	26.0	25.0	—	25.5	25.7
10月26日	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	25.0	24.8	26.4	26.3	26.1	22.0	22.0	20.0	20.0	23.1	22.0	20.0	23.5	21.0	—	20.0	22.0	21.0	23.2	21.0	—	21.9	25.3
11月2日	24.0	24.0	24.0	24.5	24.5	—	—	—	—	—	23.5	24.0	23.5	23.1	24.5	23.5	23.1	24.5	23.5	—	23.5	23.5	23.5	24.5	23.5	—	24.0	25.0
11月9日	24.0	24.5	24.5	24.5	24.6	—	—	—	—	—	23.0	23.5	23.5	23.4	24.7	23.5	23.4	24.9	23.2	—	23.5	23.0	23.5	24.9	23.2	—	24.0	25.3
11月16日	22.2	22.5	22.5	23.0	22.8	—	—	—	—	—	20.0	23.0	22.0	22.0	23.0	22.0	22.0	23.5	—	22.0	20.0	23.0	22.0	23.3	—	22.0	25.5	23.5
11月20日	21.2	21.0	21.1	21.0	21.0	—	23.1	—	23.6	23.4	21.0	20.0	21.0	21.0	20.5	20.8	20.0	21.0	20.2	20.5	20.7	20.6	20.0	20.5	20.8	20.8	21.7	22.0
11月30日	21.0	21.5	21.5	22.0	22.0	—	—	—	—	—	21.8	21.3	19.5	19.6	22.0	20.8	20.5	22.0	21.5	—	20.7	21.0	20.0	22.0	19.5	—	21.7	22.0
12月7日	20.2	20.4	20.9	21.0	21.0	—	—	—	—	—	21.0	20.5	20.0	20.0	21.0	20.0	20.0	21.0	20.0	—	20.5	20.0	20.0	21.0	20.0	—	20.9	21.7
12月14日	20.5	20.5	20.3	20.5	20.5	—	21.2	—	22.6	22.6	19.0	19.2	19.0	19.0	20.0	19.0	19.0	20.8	20.0	—	19.0	19.0	19.5	20.5	19.9	—	20.3	21.2
12月21日	20.5	20.5	20.5	20.0	20.0	—	—	—	—	—	19.5	18.3	18.4	18.6	20.0	18.5	18.2	19.5	18.3	—	19.7	18.8	18.4	20.5	18.9	—	19.7	21.5
12月28日	19.3	19.8	19.8	19.0	19.0	—	—	—	—	—	19.0	19.0	19.0	19.0	18.8	18.8	19.0	19.0	19.0	—	19.0	19.5	19.2	19.5	19.0	—	19.8	20.8
1月6日	19.5	19.5	19.5	19.0	19.0	—	—	—	—	—	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.2	19.2	18.5	19.0	—	19.0	19.2	19.2	19.0	19.0	—	17.8	19.3
1月11日	18.0	18.0	18.5	18.1	18.2	—	18.5	—	20.2	20.2	18.5	18.7	18.1	18.0	19.1	19.0	18.5	19.1	19.3	—	18.2	19.0	17.9	19.0	18.0	—	18.3	19.4
1月18日	19.0	18.8	18.8	18.3	18.5	—	—	—	—	—	18.0	18.0	18.0	18.0	18.2	18.2	18.2	18.0	18.0	—	18.0	18.1	18.0	18.8	18.5	—	19.6	19.6
1月25日	18.5	19.0	19.0	19.0	19.0	—	—	—	—	—	18.0	18.0	18.0	18.0	19.2	18.2	18.2	20.0	18.0	—	18.4	18.0	18.0	20.0	18.0	—	17.8	19.0
1月29日	18.0	18.0	18.1	18.0	18.0	—	—	—	—	—	18.0	18.5	18.0	18.3	19.0	18.0	18.5	19.0	18.0	—	18.0	18.3	18.8	19.0	18.5	—	19.2	19.3
2月7日	15.0	15.0	15.5	16.0	16.0	—	—	—	—	—	15.5	15.5	15.2	15.8	16.0	15.3	15.0	16.0	15.5	—	15.4	15.6	15.0	16.0	15.5	—	16.2	17.0
2月15日	18.5	18.5	18.5	18.5	18.2	—	—	—	—	—	18.0	18.0	18.0	18.0	19.0	18.2	18.2	19.5	18.0	—	18.0	18.0	18.1	19.3	18.0	—	19.2	19.1
2月22日	18.0	18.0	18.0	19.0	19.0	—	—	—	—	—	17.0	17.0	17.5	18.0	19.0	17.0	18.5	20.0	18.0	—	17.0	18.0	18.5	20.0	18.0	—	16.9	17.0
2月29日	17.2	17.3	17.3	18.0	17.5	—	18.2	—	20.1	19.6	17.0	16.0	17.0	16.5	18.6	17.0	17.0	19.0	18.0	—	16.5	16.5	17.0	19.0	16.5	—	18.0	19.3
3月6日	14.2	14.1	14.2	15.0	15.0	—	—	—	—	—	17.0	18.0	17.0	18.0	17.0	18.2	17.0	18.1	17.0	—	16.8	17.0	17.0	18.1	17.0	—	14.5	14.7
3月14日	16.0	16.0	16.5	15.8	16.0	—	—	—	—	—	15.8	16.2	16.0	16.0	16.0	16.3	16.5	17.5	16.0	—	15.8	16.2	16.2	16.1	16.0	—	16.7	17.0
3月22日	17.1	17.5	17.5	17.0	17.0	—	—	—	—	—	18.0	18.0	17.5	17.3	17.5	17.5	17.3	17.5	18.0	—	17.0	17.5	17.0	17.5	17.0	—	18.5	18.4
3月28日	16.0	16.0	16.3	16.5	16.5	—	19.0	—	19.0	18.5	16.0	16.0	17.0	17.5	16.5	16.0	17.5	16.5	16.0	16.2	16.0	16.0	17.0	16.5	16.0	16.2	16.6	16.9
最大	31.0	31.2	31.3	29.8	30.0	29.0	28.9	29.6	29.5	29.6	31.5	30.5	30.0	30.0	31.3	30.5	30.2	32.2	31.0	30.7	31.5	30.5	30.5	31.5	31.0	30.8	33.9	31.0
最少	14.2	14.1	14.2	15.0	15.0	25.0	18.2	26.4	19.0	18.5	15.5	15.5	15.2	15.8	16.0	15.3	15.0	16.0	15.5	16.2	15.4	15.6	15.0	16.0	15.5	16.2	14.5	14.7
平均	22.6	22.7	22.7	22.8	22.8	27.1	23.5	27.8	24.4	24.3	22.7	22.8	22.4	22.5	23.5	22.8	22.6	23.8	22.9	23.7	22.6	22.8	22.5	23.6	22.7	23.9	23.4	23.5
サンプル数	52	52	52	52	52	5	12	5	12	12	52	52	52	52	52	52	52	52	50	5	52	52	52	52	50	5	52	52

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（2）

令和5年度

日付	pH																											
	初沈引抜汚泥					なわて水みらいセンター					重力濃縮汚泥	機械濃縮機投入汚泥				機械濃縮汚泥			脱水機投入汚泥（薬注前）		重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液				脱水ろ液		場内返流水	
	A系	B系	C系	D系	E系	なわて1系	なわて2系	なわて1系	なわて2系	混合汚泥	第1期	ベルト	守口	なわて	第2期	ベルト	第1期	第2期	ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ	ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ	第1期	ベルト	第1期	第2期	ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ	ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ	第1期	第2期
4月6日	5.4	6.1	6.5	6.2	6.0	—	—	—	—	—	4.4	6.5	5.5	5.6	6.5	6.2	5.5	6.3	5.1	—	5.5	7.0	4.6	6.7	4.6	—	6.3	6.7
4月13日	5.5	5.3	5.3	4.7	4.7	—	—	—	—	—	4.8	6.5	5.7	5.7	6.5	6.4	5.6	6.3	5.3	—	5.8	7.0	4.5	6.6	4.7	—	6.0	6.6
4月20日	5.6	5.9	6.0	5.5	5.6	—	6.0	—	6.4	5.8	4.6	6.5	5.7	5.9	6.4	6.2	5.5	6.3	5.3	—	5.2	6.8	4.5	6.6	4.7	—	5.7	6.8
4月26日	5.9	6.1	6.1	6.0	6.0	—	—	—	—	—	4.8	6.5	5.6	5.6	6.5	6.3	5.5	6.3	5.4	—	5.9	6.9	4.6	6.7	4.9	—	5.8	6.7
5月2日	4.9	5.6	5.7	5.5	5.5	—	—	—	—	—	4.6	6.4	5.5	5.5	6.6	6.3	5.5	6.5	5.2	—	6.2	6.9	4.5	6.6	5.3	—	6.1	6.7
5月11日	6.6	6.5	6.1	5.7	6.1	—	—	—	—	—	5.0	6.5	5.8	5.9	6.5	6.2	5.6	6.4	5.2	—	6.5	6.9	4.3	6.9	4.9	—	6.2	6.8
5月18日	6.1	6.2	6.2	6.2	6.1	—	5.8	—	6.3	5.5	5.0	6.4	5.2	5.2	6.4	6.1	5.4	6.3	5.3	—	6.7	7.0	4.5	6.7	5.6	—	6.4	6.6
5月25日	5.4	5.5	5.5	5.0	5.2	—	—	—	—	—	4.3	6.4	5.2	5.3	6.3	6.1	5.4	6.2	5.2	—	6.1	6.7	4.5	6.6	4.7	—	5.6	7.0
6月1日	5.7	6.0	6.2	5.9	5.8	—	—	—	—	—	4.4	6.5	5.1	5.2	6.4	6.3	5.4	6.2	5.0	—	5.4	6.9	4.5	6.6	4.4	—	5.7	6.8
6月8日	5.6	5.9	5.9	6.0	5.8	—	—	—	—	—	4.4	6.4	5.2	5.3	6.4	6.0	5.4	6.2	4.9	—	5.8	6.9	4.7	6.8	5.2	—	5.8	6.9
6月15日	6.0	5.7	5.8	4.7	4.8	—	—	—	—	—	4.7	6.4	4.7	5.4	6.3	6.6	5.4	6.1	5.2	—	6.1	6.7	4.7	6.8	5.1	—	6.1	6.9
6月22日	5.3	5.8	5.8	5.8	5.9	—	—	—	—	—	4.5	6.4	5.5	5.3	6.6	6.1	5.3	6.2	5.1	—	5.1	6.8	4.7	6.8	4.7	—	5.1	6.7
6月29日	5.0	4.8	4.8	4.7	4.8	5.9	5.9	6.3	6.3	5.5	4.5	6.3	5.2	5.4	6.3	6.0	5.3	6.1	5.0	—	5.2	6.9	4.8	6.7	4.7	—	5.6	6.7
7月6日	5.4	5.3	5.2	5.4	5.5	—	—	—	—	—	4.8	6.3	5.3	5.8	6.4	6.0	5.3	6.3	5.2	—	4.9	7.0	4.8	6.6	4.9	—	5.8	6.6
7月13日	5.7	5.8	5.8	4.6	4.8	—	—	—	—	—	4.7	6.4	5.5	5.4	6.4	6.3	5.4	6.2	—	5.0	5.0	6.9	4.4	6.8	—	4.4	5.7	7.0
7月20日	5.4	5.7	5.8	4.9	4.9	5.8	5.8	6.1	6.1	5.5	4.7	6.3	5.2	5.2	6.4	6.1	5.3	6.1	5.0	5.0	5.1	7.0	4.8	6.7	4.8	4.7	5.7	6.9
7月27日	5.5	5.4	5.6	4.6	4.7	—	—	—	—	—	4.6	6.3	4.9	5.0	6.3	5.8	5.1	6.0	5.2	—	6.7	6.9	4.6	6.7	4.8	—	6.0	6.8
8月3日	6.3	5.9	6.1	5.2	5.6	—	—	—	—	—	4.6	6.2	4.8	5.0	6.3	6.1	5.2	6.1	5.0	—	6.1	6.9	4.6	6.7	4.7	—	6.3	6.9
8月10日	5.2	6.2	6.0	5.6	5.4	—	—	—	—	—	4.5	6.2	4.9	4.9	6.5	6.0	5.0	6.1	5.0	—	6.6	6.9	5.1	6.7	4.8	—	6.3	6.8
8月16日	5.5	5.5	5.4	5.5	5.5	5.8	5.3	6.1	6.1	5.2	4.5	6.1	4.7	4.9	6.1	5.9	5.1	6.0	4.9	—	6.2	6.8	4.6	6.4	5.2	—	6.4	6.8
8月24日	5.5	5.7	5.9	5.4	5.6	—	—	—	—	—	4.8	6.3	4.8	4.9	6.5	6.0	5.0	6.1	5.0	—	6.6	6.9	4.7	6.8	4.8	—	6.1	6.8
8月31日	5.6	5.7	5.8	5.5	5.7	—	—	—	—	—	4.4	6.3	4.9	5.0	6.3	6.3	5.2	6.0	5.1	—	6.3	6.8	4.7	6.8	4.7	—	6.3	6.9
9月7日	5.2	5.3	5.5	5.2	5.1	—	—	—	—	—	4.5	6.3	5.1	5.3	6.3	6.1	5.3	6.1	5.1	—	6.1	7.0	4.8	6.9	4.7	—	6.0	7.2
9月14日	5.5	5.9	5.8	5.5	5.4	—	—	—	—	—	4.5	6.3	5.0	5.3	6.5	6.2	5.3	6.2	5.0	—	5.1	6.9	4.7	6.5	4.6	—	6.0	7.0
9月21日	6.0	5.9	6.0	5.5	5.4	—	—	—	—	—	4.5	6.3	5.1	5.2	6.3	6.2	5.3	6.2	5.0	—	6.2	6.8	4.7	6.5	4.7	—	6.1	6.8
9月28日	5.8	6.2	6.3	5.9	5.8	5.8	6.0	6.4	6.4	6.0	4.7	6.6	5.2	5.3	6.6	6.1	5.3	6.3	5.0	—	5.8	6.9	4.8	6.7	4.6	—	6.4	7.0
10月4日	6.0	6.2	6.3	6.3	6.0	—	—	—	—	—	4.7	6.7	5.2	5.5	6.6	6.4	5.3	6.2	5.0	—	5.1	7.0	4.7	6.6	4.8	—	5.4	6.7
10月12日	6.2	6.1	6.2	5.9	6.0	—	—	—	—	—	4.9	6.5	5.2	5.6	6.6	6.3	5.3	6.3	5.1	—	6.3	6.9	4.6	6.6	5.1	—	6.4	6.8
10月19日	5.8	6.1	6.4	6.5	5.8	—	—	—	—	—	4.7	6.6	5.3	5.6	6.6	6.2	5.5	6.3	5.0	—	6.2	7.0	4.8	6.6	4.7	—	6.2	6.9
10月26日	6.0	6.1	6.0	5.7	5.8	6.0	6.1	6.4	6.4	5.8	5.3	6.4	5.5	5.7	6.6	6.4	5.6	6.3	5.3	—	6.4	6.9	4.8	6.7	5.0	—	6.1	6.8
11月2日	5.8	6.5	6.5	5.1	5.5	—	—	—	—	—	5.0	6.6	5.4	5.6	6.6	6.3	5.5	6.4	5.1	—	6.6	6.8	4.8	6.6	5.0	—	6.4	6.9
11月9日	5.7	6.0	6.2	5.1	5.1	—	—	—	—	—	4.7	6.6	5.6	5.4	6.5	6.4	5.4	6.3	5.2	—	5.7	7.0	4.6	6.3	4.8	—	5.5	6.8
11月16日	5.9	6.1	6.3	5.5	5.5	—	—	—	—	—	5.2	6.7	5.9	5.5	6.4	6.4	5.5	6.4	—	5.3	6.5	7.0	4.7	6.6	—	5.2	6.2	7.0
11月20日	5.6	5.6	5.6	5.5	5.4	—	6.1	—	6.4	5.6	4.6	6.7	5.7	5.9	6.6	6.4	5.6	6.4	5.1	5.2	5.3	7.0	4.6	6.6	5.0	5.1	6.0	6.7
11月30日	5.9	6.1	5.9	5.4	5.4	—	—	—	—	—	5.3	6.6	5.5	5.6	6.4	6.4	5.5	6.4	5.7	—	6.6	6.9	4.7	6.6	5.0	—	6.4	6.8
12月7日	6.2	6.1	6.2	6.2	6.2	—	—	—	—	—	4.9	6.7	5.6	5.7	6.4	6.3	5.5	6.4	5.4	—	6.0	6.9	4.7	6.6	5.0	—	6.5	6.8
12月14日	5.9	6.0	5.9	5.8	5.8	—	6.2	—	6.5	5.9	4.7	6.6	5.6	5.6	6.4	6.4	5.5	6.4	5.4	—	5.0	6.8	4.6	6.6	4.9	—	5.2	6.7
12月21日	6.5	6.1	6.1	6.2	6.1	—	—	—	—	—	4.9	6.6	5.6	6.0	6.4	6.4	5.6	6.3	5.2	—	4.9	6.9	4.8	6.6	4.8	—	5.7	6.9
12月28日	5.8	5.9	5.9	5.8	5.8	—	—	—	—	—	5.5	6.5	5.6	5.8	6.6	6.4	5.6	6.4	5.6	—	6.6	6.9	4.9	6.6	5.1	—	6.5	6.7
1月6日	6.2	6.0	6.1	5.9	5.8	—	—	—	—	—	4.6	6.8	5.8	5.9	6.1	6.1	5.3	6.3	5.2	—	6.0	6.8	4.7	6.6	4.9	—	6.0	6.4
1月11日	5.8	5.7	5.7	5.3	5.6	—	5.9	—	6.3	5.9	5.0	6.5	5.7	5.8	6.4	6.4	5.4	6.3	5.6	—	5.2	6.7	4.4	6.6	5.3	—	5.8	6.7
1月18日	6.1	5.9	6.0	5.9	5.9	—	—	—	—	—	4.6	6.4	5.6	5.8	6.5	6.3	5.5	6.3	5.3	—	5.1	6.6	4.7	6.6	4.8	—	6.1	6.5
1月25日	5.6	5.7	5.7	5.0	5.2	—	—	—	—	—	5.2	6.6	5.8	5.5	6.5	6.4	5.6	6.3	5.6	—	5.2	6.9	4.6	6.7	5.0	—	5.3	6.8
1月29日	5.9	5.8	6.0	5.6	5.2	—	—	—	—	—	4.7	6.6	5.8	5.9	6.5	6.5	5.6	6.4	5.3	—	5.1	6.7	4.6	6.6	4.6	—	6.2	6.6
2月7日	6.4	6.3	6.3	6.3	6.1	—	—	—	—	—	5.0	6.5	5.7	5.6	6.4	6.3	5.3	6.3	5.7	—	6.7	6.7	4.4	6.3	5.1	—	6.5	6.7
2月15日	5.8	6.1	6.0	5.2	5.3	—	—	—	—	—	4.4	6.4	5.6	5.7	6.4	6.3	5.5	6.2	5.3	—	6.1	6.7	4.6	6.5	4.8	—	5.9	6.5
2月22日	5.5	5.6	5.6	5.5	5.2	—	—	—	—	—	4.8	6.4	5.5	5.5	6.4	6.1	5.2	6.3	5.3	—	5.2	6.8	4.4	6.6	4.9	—	5.4	6.6
2月29日	5.8	6.4	6.6	4.8	4.6	—	5.7	—	6.2	5.7	4.6	6.5	5.4	5.6	6.5	6.3	5.2	6.3	5.4	—	5.9	6.8	4.4	6.6	4.8	—	6.2	6.5
3月6日	5.4	5.5	5.7	5.7	5.7	—	—	—	—	—	4.5	6.2	5.6	5.8	6.4	6.3	5.0	6.4	5.6	—	5.0	6.9	4.2	6.6	4.8	—	6.0	6.6
3月14日	5.8	5.9	6.0	5.7	5.6	—	—	—	—	—	4.8	6.3	5.8	5.9	6.4	6.4	5.5	6.4	5.7	—	6.1	6.8	4.2	6.5	5.1	—	6.0	6.7
3月22日	6.1	6.0	6.2	5.0	6.1	—	—	—	—	—	4.8	6.7	5.8	5.9	6.5	6.3	5.6	6.4	5.5	—	4.8	6.8	4.6	6.6	4.7	—	6.2	6.4
3月28日	6.0	6.3	6.2	6.0	6.2	—	6.2	—	6.1	5.8	4.8	6.4	5.8	5.9	6.4	6.3	5.4	6.4	5.5	5.3	6.4	6.9	4.3	6.4	4.7	4.9	6.4	6.7
最大	6.6	6.5	6.6	6.5	6.2	6.0	6.2	6.4	6.5	6.0	5.5	6.8	5.9	6.0	6.6	6.6	5.6	6.5	5.7	5.3	6.7	7.0	5.1	6.9	5.6	5.2	6.5	7.2
最少	4.9	4.8	4.8	4.6	4.6	5.8	5.3	6.1	6.1	5.2	4.3	6.1	4.7	4.9	6.1	5.8	5.0	6.0	4.9	5.0	4.8	6.6	4.2	6.3	4.4	4.4	5.1	6.4
平均	5.8	5.9	5.9	5.5	5.6	5.9	5.9	6.3	6.3	5.7	4.7	6.5	5.4	5.5	6.4	6.2	5.4	6.3	5.2	5.2	5.8	6.9	4.6	6.6	4.9	4.9	6.0	6.8
サンプル数	52	52	52	52	52	5	12	5	12	12	52	52	52	52	52	52	52	52	50	5	52	52	52	52	50	5	52	52

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（3）

令和5年度

日付	汚泥濃度																		含水率								
	初沈引抜汚泥					なわて水みらいセンター					重力濃縮汚泥	機械濃縮機投入汚泥				機械濃縮汚泥			脱水機投入汚泥（薬注前）	脱水ケーキ					焼却灰		
	A系	B系	C系	D系	E系	なわて1系	なわて2系	なわて1系	なわて2系	混合汚泥	第1期	ベルト	守口	なわて	第2期	ベルト	第1期	第2期	ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ	ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ	ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ	ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ	田原処理場	1号炉	2号炉	3号炉
4月6日	1.2	1.0	1.2	1.3	1.0	—	—	—	—	—	2.7	0.63	0.81	0.86	0.66	3.8	4.1	4.1	96.7	—	77.2	—	—	—	32.7	—
4月13日	1.1	1.7	1.6	1.9	1.7	—	—	—	—	—	4.1	0.62	0.77	0.81	0.62	3.8	4.2	4.1	96.6	—	76.7	—	—	—	30.1	—
4月20日	1.2	1.1	1.1	1.8	1.5	—	1.5	—	0.53	0.69	3.0	0.66	0.65	0.71	0.58	3.8	3.8	4.2	96.2	—	76.0	—	—	—	38.3	—
4月26日	1.0	1.1	1.0	1.5	1.8	—	—	—	—	—	2.4	0.63	1.0	0.95	0.60	4.3	4.1	4.3	96.3	—	76.5	—	—	31.2	35.4	—
5月2日	1.0	1.0	1.2	1.2	1.4	—	—	—	—	—	3.5	0.66	0.70	0.77	0.44	3.9	4.1	4.1	96.3	—	76.7	—	—	34.9	35.4	—
5月11日	1.6	1.2	1.2	1.6	1.3	—	—	—	—	—	4.1	0.55	0.90	0.85	0.53	4.4	4.3	4.3	95.8	—	76.2	—	—	30.9	—	—
5月18日	1.2	1.0	1.1	1.2	1.3	—	1.7	—	0.73	1.0	3.2	0.62	0.88	0.92	0.62	4.4	4.2	4.3	96.4	—	76.0	—	—	30.0	—	—
5月25日	1.0	1.0	1.0	1.8	1.4	—	—	—	—	—	3.4	0.70	0.75	0.81	0.56	3.8	4.3	4.1	96.1	—	78.0	—	—	30.2	—	—
6月1日	1.9	1.0	1.1	1.6	1.7	—	—	—	—	—	3.1	0.72	0.92	0.85	0.63	4.1	4.9	4.5	96.2	—	77.0	—	—	31.0	—	—
6月8日	1.8	1.3	1.1	1.1	1.6	—	—	—	—	—	2.7	0.72	0.83	0.82	0.70	4.1	3.5	4.4	96.5	—	76.1	—	—	30.1	—	—
6月15日	1.3	1.5	1.2	1.8	1.8	—	—	—	—	—	2.3	0.62	0.79	0.91	1.3	3.6	5.1	4.5	96.7	—	76.0	—	—	—	31.1	—
6月22日	1.5	1.3	1.3	1.6	1.0	—	—	—	—	—	2.2	0.70	1.0	0.90	0.62	4.2	4.2	3.8	96.4	—	77.8	—	—	—	35.6	—
6月29日	1.1	1.8	1.7	1.9	1.6	0.84	1.5	0.46	0.59	0.77	2.9	0.71	0.89	0.97	0.65	4.0	4.2	4.0	97.2	—	77.1	—	—	30.1	30.1	—
7月6日	1.2	1.0	1.3	1.9	1.9	—	—	—	—	—	3.8	0.58	0.75	0.59	0.61	4.3	4.2	4.2	96.3	—	76.6	—	—	—	33.1	—
7月13日	1.2	1.3	1.3	1.2	1.6	—	—	—	—	—	5.9	0.69	1.0	0.77	0.51	3.6	4.5	4.0	—	96.2	—	78.0	—	—	—	31.3
7月20日	1.9	1.1	1.1	1.6	1.7	1.0	1.1	0.47	0.55	0.61	4.2	0.60	0.75	0.85	0.66	4.5	4.4	4.2	97.0	96.0	77.7	81.7	—	—	30.1	33.2
7月27日	1.2	1.3	1.0	1.9	1.9	—	—	—	—	—	2.8	0.67	0.76	0.70	0.64	3.8	4.3	3.9	96.5	—	78.1	—	—	—	32.9	—
8月3日	1.0	1.0	1.4	1.9	1.4	—	—	—	—	—	2.5	0.67	0.78	0.70	0.60	4.2	4.3	4.1	96.8	—	78.7	—	—	—	32.3	—
8月10日	1.8	1.2	1.1	1.5	1.6	—	—	—	—	—	3.0	0.63	0.76	0.62	0.61	4.0	4.0	3.7	97.2	—	76.9	—	—	—	39.0	—
8月16日	1.0	1.1	1.2	1.3	1.5	1.0	1.9	0.34	0.53	1.1	4.6	0.57	0.82	0.87	0.63	4.0	4.2	3.5	95.2	—	75.7	—	—	30.0	—	—
8月24日	1.9	1.1	1.1	1.5	1.3	—	—	—	—	—	2.4	0.57	0.79	0.80	0.60	4.2	4.1	3.6	96.6	—	77.3	—	—	33.4	—	—
8月31日	1.8	1.3	1.2	1.8	1.4	—	—	—	—	—	4.2	0.53	0.65	0.69	0.58	4.3	3.6	3.8	96.6	—	77.1	—	—	30.1	—	—
9月7日	1.6	1.1	1.3	1.3	1.3	—	—	—	—	—	1.8	0.78	0.81	0.73	0.64	3.6	4.3	4.1	96.7	—	79.6	—	—	32.0	—	—
9月14日	1.6	1.3	1.7	1.8	1.9	—	—	—	—	—	5.6	0.52	0.71	0.67	0.60	4.1	4.3	4.1	96.0	—	76.6	—	—	31.4	—	—
9月21日	1.0	1.4	1.3	1.8	1.7	—	—	—	—	—	3.1	0.54	0.83	0.85	0.69	3.8	4.3	4.4	96.6	—	76.7	—	—	31.3	—	—
9月28日	1.9	1.1	1.0	1.5	1.3	1.0	1.0	0.46	0.50	0.87	2.0	0.56	0.72	0.72	0.75	4.2	4.1	4.1	97.0	—	77.2	—	—	35.4	—	—
10月4日	1.7	1.1	1.0	1.2	1.1	—	—	—	—	—	3.2	0.50	0.74	0.71	0.62	3.2	4.4	3.9	96.3	—	76.9	—	—	32.5	—	—
10月12日	1.4	1.1	1.0	1.4	1.2	—	—	—	—	—	3.1	0.67	0.77	0.71	0.65	3.8	4.1	3.8	96.6	—	77.1	—	—	31.9	—	—
10月19日	1.7	1.1	1.1	1.3	1.4	—	—	—	—	—	2.5	0.46	0.72	0.71	0.64	4.2	4.3	4.0	96.8	—	78.2	—	—	31.8	—	—
10月26日	1.9	1.9	1.8	1.8	1.5	0.98	1.0	0.50	0.44	0.74	4.5	0.58	0.74	0.78	0.64	4.1	4.2	4.2	95.9	—	75.7	—	—	32.9	29.4	—
11月2日	1.7	1.8	1.3	1.8	1.5	—	—	—	—	—	2.7	0.57	0.76	0.8	0.59	4.3	4.2	4.0	96.7	—	78.2	—	—	—	36.2	—
11月9日	1.7	1.4	1.1	1.8	1.7	—	—	—	—	—	3.7	0.54	0.73	0.78	0.60	4.2	4.0	4.3	95.3	—	75.9	—	—	—	34.0	—
11月16日	1.8	1.2	1.0	1.7	1.4	—	—	—	—	—	2.9	0.58	0.94	0.75	0.62	4.4	4.0	4.1	—	96.8	—	80.1	—	—	—	31.0
11月20日	1.0	1.0	1.1	1.3	1.8	—	0.84	—	0.41	0.77	3.0	0.56	0.72	0.69	0.60	4.4	4.3	3.9	96.7	96.6	77.4	77.6	—	—	32.0	30.8
11月30日	1.5	1.0	1.4	1.7	1.6	—	—	—	—	—	2.8	0.58	0.79	0.75	0.58	3.9	4.4	4.3	96.7	—	78.8	—	—	—	33.8	—
12月7日	1.5	1.1	1.0	1.1	1.5	—	—	—	—	—	2.5	0.63	0.83	0.82	0.66	4.1	4.2	4.4	96.3	—	78.1	—	—	—	37.1	—
12月14日	1.1	1.0	1.3	1.7	1.8	—	1.0	—	0.48	0.77	3.8	0.61	0.90	0.84	0.64	4.0	4.4	4.2	96.1	—	78.1	—	—	—	34.7	—
12月21日	1.2	1.1	1.1	1.6	1.4	—	—	—	—	—	3.0	0.60	0.88	0.85	0.65	4.0	4.3	4.2	96.6	—	80.0	—	—	—	36.0	—
12月28日	1.5	1.4	1.3	1.1	1.4	—	—	—	—	—	3.1	0.63	0.91	0.78	0.59	3.7	4.4	4.0	97.0	—	78.6	—	—	32.8	30.2	—
1月6日	1.3	1.2	1.0	1.2	1.5	—	—	—	—	—	1.9	0.76	0.93	0.97	0.65	4.3	4.4	4.2	96.4	—	80.7	—	—	—	30.1	—
1月11日	1.3	1.5	1.3	1.9	1.2	—	1.1	—	0.67	0.97	2.4	0.64	0.87	0.85	1.2	3.5	3.9	4.1	96.6	—	81.5	—	—	31.6	36.8	—
1月18日	1.3	1.3	1.1	1.2	1.1	—	—	—	—	—	2.5	0.61	0.85	0.85	0.59	3.5	4.4	4.2	96.9	—	78.0	—	—	—	34.6	—
1月25日	1.8	1.7	1.7	1.7	1.9	—	—	—	—	—	3.3	0.58	0.86	0.80	0.66	3.3	4.2	4.4	96.5	—	78.4	—	—	31.6	30.8	—
1月29日	1.3	1.2	1.5	1.3	1.8	—	—	—	—	—	2.7	0.53	0.71	0.65	0.53	3.7	3.7	4.4	97.1	—	78.2	—	—	31.4	35.9	—
2月7日	1.0	1.1	1.2	1.1	1.2	—	—	—	—	—	4.4	0.45	0.8	0.75	0.77	3.0	3.7	4.0	96.6	—	79.0	—	—	30.0	—	—
2月15日	1.9	1.3	1.0	1.3	1.4	—	—	—	—	—	4.0	0.56	0.81	0.78	0.65	3.5	3.8	4.3	96.7	—	78.9	—	—	30.3	—	—
2月22日	2.2	2.1	2.2	2.5	1.9	—	—	—	—	—	4.7	0.64	0.88	0.93	0.69	3.5	4.2	4.4	96.0	—	79.8	—	—	30.3	30.1	—
2月29日	1.6	1.3	1.1	2.9	2.9	—	1.5	—	0.55	0.90	4.3	0.58	0.89	0.92	0.55	3.5	4.2	4.4	96.1	—	78.2	—	—	30.0	32.1	—
3月6日	1.6	1.3	1.7	2.0	2.2	—	—	—	—	—	4.0	0.59	0.86	0.92	0.58	3.6	4.3	4.4	96.5	—	80.5	—	—	30.4	—	—
3月14日	1.5	1.4	1.0	1.5	1.7	—	—	—	—	—	4.3	0.59	0.78	0.81	0.59	3.6	4.3	4.3	95.9	—	78.3	—	—	35.4	—	—
3月22日	1.4	1.2	1.4	2.0	1.0	—	—	—	—	—	3.6	0.52	0.83	0.76	0.60	3.5	4.2	4.2	97.0	—	77.3	—	—	31.7	—	—
3月28日	2.1	1.0	1.1	1.3	1.2	—	1.1	—	0.56	0.75	3.1	0.52	0.86	0.78	0.57	3.5	3.6	4.1	96.0	97.0	76.5	78.9	—	35.6	—	32.1
最大	2.2	2.1	2.2	2.9	2.9		1.9		0.73	1.1	5.9	0.78	1.0	0.97	1.3	4.5	5.1	4.5	97.2	97.0	81.5	81.7	—	35.6	39.0	33.2
最少	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0		0.84		0.41	0.61	1.8	0.45	0.65	0.59	0.44	3.0	3.5	3.5	95.2	96.0	75.7	77.6	—	30.0	29.4	30.8
平均	1.5	1.3	1.2	1.6	1.5		1.3		0.55	0.83	3.3	0.61	0.82	0.80	0.64	3.9	4.2	4.1	96.5	96.5	77.7	79.3	—	31.7	33.4	31.7
サンプル数	52	52	52	52	52		12	5	12	12	52	52	52	52	52	52	52	52	50	5	50	5	0	31	29	5

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（4）

令和5年度

日付	有機分(乾物中)																								
	初沈引抜汚泥					なわて水みらいセンター					重力濃縮汚泥	機械濃縮機投入汚泥				機械濃縮汚泥			脱水機投入汚泥(薬注前)	脱水ケーキ			焼却灰		
	A系	B系	C系	D系	E系	なわて1系	なわて2系	なわて1系	なわて2系	混合汚泥	第1期	ベルト	守口	なわて	第2期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	ベルトプレス	スクリュープレス	田原処理場	1号炉	2号炉	3号炉
4月6日	87.8	88.5	88.1	88.3	88.2	—	—	—	—	—	88.4	78.1	85.4	85.1	78.1	79.8	85.9	78.0	85.0	—	85.9	—	—	—	0.50	—
4月13日	85.0	85.4	85.5	85.5	84.9	—	—	—	—	—	84.5	78.4	84.0	84.4	75.7	78.2	85.0	76.6	82.6	—	83.3	—	—	—	0.40	—
4月20日	80.7	81.3	81.2	80.2	79.6	—	92.5	—	81.7	86.1	80.5	76.9	83.7	85.0	74.3	77.6	84.5	74.6	79.7	—	80.4	—	—	—	0.50	—
4月26日	82.5	82.9	82.7	82.6	82.2	—	—	—	—	—	82.9	77.8	85.2	84.9	74.2	77.3	85.2	75.1	81.4	—	81.9	—	—	0.40	0.50	—
5月2日	77.3	77.1	76.6	78.5	78.8	—	—	—	—	—	77.0	77.3	82.8	83.0	72.4	77.1	83.2	72.5	76.4	—	78.2	—	—	0.40	0.40	—
5月11日	79.0	79.2	80.0	78.7	77.6	—	—	—	—	—	78.7	75.1	82.6	82.2	70.7	76.1	82.7	72.2	77.7	—	78.7	—	—	0.50	—	—
5月18日	85.3	84.9	85.2	84.1	84.5	—	91.8	—	82.0	87.1	85.6	77.9	83.4	84.3	70.9	77.5	83.8	71.8	81.6	—	83.4	—	—	0.40	—	—
5月25日	85.0	85.6	85.4	85.0	84.8	—	—	—	—	—	84.1	79.9	82.9	83.0	73.2	77.8	81.8	72.1	80.9	—	81.7	—	—	0.50	—	—
6月1日	82.7	83.4	82.6	81.0	80.1	—	—	—	—	—	78.6	77.4	85.0	85.2	73.6	77.5	84.6	73.5	79.7	—	80.2	—	—	0.50	—	—
6月8日	79.4	81.8	81.0	79.8	80.4	—	—	—	—	—	78.0	76.6	84.2	84.6	71.3	76.2	84.4	71.3	77.5	—	78.8	—	—	0.50	—	—
6月15日	79.6	80.4	80.2	81.1	81.7	—	—	—	—	—	75.1	76.3	80.0	81.9	70.0	74.3	82.8	71.8	76.4	—	77.3	—	—	—	0.50	—
6月22日	86.0	85.0	85.1	83.9	83.1	—	—	—	—	—	83.3	77.9	83.1	83.8	75.8	77.5	85.2	74.3	79.7	—	81.3	—	—	—	0.60	—
6月29日	80.4	81.2	81.8	81.4	81.8	91.1	92.5	77.6	80.7	85.3	81.3	77.4	81.9	81.4	74.4	77.2	82.5	74.6	78.6	—	80.5	—	—	0.50	0.40	—
7月6日	84.0	82.6	83.4	83.1	82.9	—	—	—	—	—	79.3	75.9	81.8	82.4	72.6	76.9	82.2	74.0	79.0	—	79.3	—	—	—	0.50	—
7月13日	85.8	88.1	88.1	81.2	81.6	—	—	—	—	—	76.3	77.5	85.1	85.7	73.5	78.2	85.3	74.7	—	80.4	—	81.8	—	—	—	0.70
7月20日	84.0	85.5	84.0	82.6	83.4	92.0	90.2	79.9	80.8	83.7	77.7	77.9	84.1	83.0	75.6	77.4	83.1	75.8	78.2	80.7	78.2	82.6	—	—	0.40	0.50
7月27日	86.6	86.0	86.3	85.9	85.2	—	—	—	—	—	85.5	77.4	84.0	82.9	73.2	77.9	85.1	75.7	81.6	—	83.0	—	—	—	0.50	—
8月3日	83.7	84.5	82.7	85.0	84.5	—	—	—	—	—	82.8	76.4	84.4	83.5	75.8	77.1	84.3	75.9	81.9	—	83.2	—	—	—	0.50	—
8月10日	84.8	83.8	86.1	84.3	84.0	—	—	—	—	—	84.0	77.0	83.6	83.4	75.4	76.5	83.2	74.9	81.7	—	83.4	—	—	—	0.80	—
8月16日	67.9	67.1	65.3	65.3	65.8	89.5	87.3	82.2	81.8	86.3	68.7	76.2	83.5	84.6	75.4	75.0	84.4	75.1	71.5	—	73.7	—	—	0.50	—	—
8月24日	86.2	86.6	86.9	85.6	85.4	—	—	—	—	—	84.4	77.2	83.9	83.8	72.3	76.7	85.4	72.7	81.1	—	83.2	—	—	0.50	—	—
8月31日	83.8	86.2	86.3	83.5	84.4	—	—	—	—	—	78.0	75.8	82.5	83.8	73.6	75.4	84.2	73.8	78.6	—	80.1	—	—	0.50	—	—
9月7日	82.5	84.5	84.1	84.7	84.2	—	—	—	—	—	84.9	77.0	82.9	83.5	76.0	76.9	83.5	74.4	80.4	—	82.3	—	—	0.50	—	—
9月14日	73.6	76.0	74.9	73.3	72.9	—	—	—	—	—	65.1	73.9	78.3	79.9	72.0	74.4	78.6	72.3	71.1	—	72.7	—	—	0.40	—	—
9月21日	79.1	78.1	78.7	77.9	78.2	—	—	—	—	—	78.3	75.9	81.1	82.1	73.5	75.4	81.7	74.0	77.5	—	78.9	—	—	0.40	—	—
9月28日	86.0	86.2	85.9	85.4	85.0	92.1	92.9	79.4	81.7	82.0	84.5	76.5	83.0	84.0	74.1	75.0	84.2	74.9	79.7	—	81.5	—	—	0.50	—	—
10月4日	83.7	83.7	83.2	82.3	81.8	—	—	—	—	—	78.4	74.9	82.0	82.3	74.7	74.6	82.7	74.0	78.0	—	79.8	—	—	0.50	—	—
10月12日	86.3	87.4	86.8	86.1	86.5	—	—	—	—	—	86.3	75.9	85.2	86.0	74.2	75.0	85.7	73.9	84.1	—	85.9	—	—	0.60	—	—
10月19日	86.8	86.4	86.1	85.7	85.0	—	—	—	—	—	86.2	75.1	85.2	84.5	73.7	74.9	85.7	73.9	80.9	—	82.7	—	—	0.60	—	—
10月26日	62.6	61.3	62.4	68.0	67.7	92.6	91.8	81.0	80.5	86.4	65.1	76.2	83.6	82.0	76.2	76.9	82.1	77.3	75.8	—	77.3	—	—	0.50	0.50	—
11月2日	86.7	86.1	84.8	83.1	82.5	—	—	—	—	—	87.0	76.2	85.1	84.6	74.4	78.2	85.7	76.7	81.4	—	83.7	—	—	—	0.50	—
11月9日	78.5	77.2	78.2	77.5	78.1	—	—	—	—	—	74.6	77.2	84.0	83.9	74.8	77.9	84.6	76.6	79.9	—	78.1	—	—	—	0.40	—
11月16日	87.0	87.0	87.9	85.1	84.8	—	—	—	—	—	85.8	77.8	86.3	86.9	75.6	79.6	87.3	76.1	—	80.2	—	82.3	—	—	—	0.50
11月20日	82.6	81.8	81.9	81.3	81.7	—	92.2	—	82.8	86.3	81.7	77.9	83.7	84.8	73.9	79.5	84.6	75.6	80.3	83.7	81.9	85.6	—	—	0.40	0.50
11月30日	85.7	86.7	87.2	88.0	87.5	—	—	—	—	—	87.6	78.0	85.7	85.6	76.3	80.2	86.6	78.1	83.9	—	85.1	—	—	—	0.50	—
12月7日	86.5	88.5	87.7	86.8	86.6	—	—	—	—	—	88.8	80.2	85.4	85.4	78.1	81.5	87.3	80.0	84.6	—	86.0	—	—	—	0.60	—
12月14日	85.8	85.1	85.3	85.9	85.4	—	92.1	—	82.6	86.4	84.3	80.5	85.9	85.4	79.7	81.7	85.8	80.6	83.2	—	84.5	—	—	—	0.80	—
12月21日	87.2	88.3	88.6	86.3	86.9	—	—	—	—	—	88.9	79.5	86.5	87.0	78.7	81.6	87.1	80.5	82.9	—	84.6	—	—	—	0.60	—
12月28日	87.4	86.8	87.6	86.5	85.9	—	—	—	—	—	87.4	80.0	86.5	86.5	77.2	81.2	87.4	80.4	85.5	—	86.5	—	—	0.50	0.50	—
1月6日	89.3	90.6	89.5	90.0	88.4	—	—	—	—	—	87.2	80.7	86.0	84.8	80.4	82.4	87.2	81.4	84.0	—	85.2	—	—	—	0.70	—
1月11日	88.8	89.4	89.2	90.3	88.7	—	93.6	—	83.8	88.1	90.0	81.5	89.2	85.8	79.3	82.5	86.6	81.5	84.7	—	85.8	—	—	0.70	0.70	—
1月18日	87.9	89.7	89.3	88.6	88.1	—	—	—	—	—	89.6	80.1	87.9	86.7	81.1	82.0	87.7	81.3	84.6	—	86.2	—	—	—	0.80	—
1月25日	89.2	89.1	88.5	88.7	89.3	—	—	—	—	—	87.9	79.9	84.5	86.0	79.9	82.0	85.4	80.9	84.6	—	85.5	—	—	0.70	0.60	—
1月29日	88.4	88.8	87.4	87.4	87.4	—	—	—	—	—	88.4	79.4	86.2	85.5	79.1	81.3	86.2	79.8	85.7	—	86.4	—	—	0.50	0.50	—
2月7日	87.2	88.6	88.0	87.1	86.6	—	—	—	—	—	84.5	82.8	85.7	86.8	80.0	83.4	87.0	80.1	85.1	—	85.1	—	—	0.70	—	—
2月15日	89.2	88.4	89.5	88.6	88.3	—	—	—	—	—	88.0	80.7	87.4	86.1	79.2	83.3	87.3	80.6	84.4	—	86.1	—	—	0.70	—	—
2月22日	79.4	80.9	80.1	77.9	79.0	—	—	—	—	—	83.7	80.5	86.0	86.4	78.5	83.0	87.1	80.0	82.4	—	83.2	—	—	0.90	0.60	—
2月29日	88.1	88.5	88.0	83.9	84.1	—	93.5	—	83.1	87.8	85.9	79.5	83.3	84.3	75.0	81.1	86.9	78.3	83.9	—	84.4	—	—	0.40	0.40	—
3月6日	85.9	86.9	83.4	86.3	86.9	—	—	—	—	—	87.9	80.4	84.2	86.7	77.0	82.2	88.2	79.0	83.7	—	84.3	—	—	0.60	—	—
3月14日	86.1	87.7	87.3	85.2	85.5	—	—	—	—	—	84.1	80.3	84.3	85.5	76.1	81.0	85.4	78.1	82.9	—	83.5	—	—	0.70	—	—
3月22日	86.8	86.5	87.3	87.2	86.4	—	—	—	—	—	87.1	80.8	85.5	85.3	77.3	81.6	87.0	79.0	83.9	—	85.0	—	—	0.60	—	—
3月28日	81.7	83.2	82.4	83.3	83.0	—	91.6	—	81.9	86.9	78.3	79.0	80.6	81.2	75.9	80.2	82.4	77.1	80.5	83.9	81.1	85.1	—	0.70	—	0.70
最大	89.3	90.6	89.5	90.3	89.3	92.6	93.6	82.2	83.8	88.1	90.0	82.8	89.2	87.0	81.1	83.4	88.2	81.5	85.7	83.9	86.5	85.6	—	0.90	0.80	0.70
最少	62.6	61.3	62.4	65.3	65.8	89.5	87.3	77.6	80.5	82.0	65.1	73.9	78.3	79.9	70.0	74.3	78.6	71.3	71.1	80.2	72.7	81.8	—	0.40	0.40	0.50
平均	83.7	84.2	84.0	83.4	83.2	91.5	91.8	80.0	82.0	86.0	82.5	78.0	84.2	84.4	75.5	78.6	84.9	76.3	81.0	81.8	82.2	83.5	—	0.55	0.54	0.58
サンプル数	52	52	52	52	52	5	12	5	12	12	52	52	52	52	52	52	52	52	50	5	50	5	0	31	29	5

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（5）

令和5年度

日付	無機分(乾物中)																								
	初沈引抜汚泥					なわて水みらいセンター					重力濃縮汚泥	機械濃縮機投入汚泥				機械濃縮汚泥			脱水機投入汚泥(薬注前)		脱水ケーキ			焼却灰		
	A系	B系	C系	D系	E系	なわて1系	なわて2系	なわて1系	なわて2系	混合汚泥	第1期	ベルト	守口	なわて	第2期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	ベルトプレス	スクリュープレス	田原処理場	1号炉	2号炉	3号炉
4月6日	12.2	11.5	11.9	11.7	11.8	—	—	—	—	—	11.6	21.9	14.6	14.9	21.9	20.2	14.1	22.0	15.0	—	14.1	—	—	—	99.5	—
4月13日	15.0	14.6	14.5	14.5	15.1	—	—	—	—	—	15.5	21.6	16.0	15.6	24.3	21.8	15.0	23.4	17.4	—	16.7	—	—	—	99.6	—
4月20日	19.3	18.7	18.8	19.8	20.4	—	7.5	—	18.3	13.9	19.5	23.1	16.3	15.0	25.7	22.4	15.5	25.4	20.3	—	19.6	—	—	—	99.5	—
4月26日	17.5	17.1	17.3	17.4	17.8	—	—	—	—	—	17.1	22.2	14.8	15.1	25.8	22.7	14.8	24.9	18.6	—	18.1	—	—	99.6	99.5	—
5月2日	22.7	22.9	23.4	21.5	21.2	—	—	—	—	—	23.0	22.7	17.2	17.0	27.6	22.9	16.8	27.5	23.6	—	21.8	—	—	99.6	99.6	—
5月11日	21.0	20.8	20.0	21.3	22.4	—	—	—	—	—	21.3	24.9	17.4	17.8	29.3	23.9	17.3	27.8	22.3	—	21.3	—	—	99.5	—	—
5月18日	14.7	15.1	14.8	15.9	15.5	—	8.2	—	18.0	12.9	14.4	22.1	16.6	15.7	29.1	22.5	16.2	28.2	18.4	—	16.6	—	—	99.6	—	—
5月25日	15.0	14.4	14.6	15.0	15.2	—	—	—	—	—	15.9	20.1	17.1	17.0	26.8	22.2	18.2	27.9	19.1	—	18.3	—	—	99.5	—	—
6月1日	17.3	16.6	17.4	19.0	19.9	—	—	—	—	—	21.4	22.6	15.0	14.8	26.4	22.5	15.4	26.5	20.3	—	19.8	—	—	99.5	—	—
6月8日	20.6	18.2	19.0	20.2	19.6	—	—	—	—	—	22.0	23.4	15.8	15.4	28.7	23.8	15.6	28.7	22.5	—	21.2	—	—	99.5	—	—
6月15日	20.4	19.6	19.8	18.9	18.3	—	—	—	—	—	24.9	23.7	20.0	18.1	30.0	25.7	17.2	28.2	23.6	—	22.7	—	—	—	99.5	—
6月22日	14.0	15.0	14.9	16.1	16.9	—	—	—	—	—	16.7	22.1	16.9	16.2	24.2	22.5	14.8	25.7	20.3	—	18.7	—	—	—	99.4	—
6月29日	19.6	18.8	18.2	18.6	18.2	8.9	7.5	22.4	19.3	14.7	18.7	22.6	18.1	18.6	25.6	22.8	17.5	25.4	21.4	—	19.5	—	—	99.5	99.6	—
7月6日	16.0	17.4	16.6	16.9	17.1	—	—	—	—	—	20.7	24.1	18.2	17.6	27.4	23.1	17.8	26.0	21.0	—	20.7	—	—	—	99.5	—
7月13日	14.2	11.9	11.9	18.8	18.4	—	—	—	—	—	23.7	22.5	14.9	14.3	26.5	21.8	14.7	25.3	—	19.6	—	18.2	—	—	—	99.3
7月20日	16.0	14.5	16.0	17.4	16.6	8.0	9.8	20.1	19.2	16.3	22.3	22.1	15.9	17.0	24.4	22.6	16.9	24.2	21.8	19.3	21.8	17.4	—	—	99.6	99.5
7月27日	13.4	14.0	13.7	14.1	14.8	—	—	—	—	—	14.5	22.6	16.0	17.1	26.8	22.1	14.9	24.3	18.4	—	17.0	—	—	—	99.5	—
8月3日	16.3	15.5	17.3	15.0	15.5	—	—	—	—	—	17.2	23.6	15.6	16.5	24.2	22.9	15.7	24.1	18.1	—	16.8	—	—	—	99.5	—
8月10日	15.2	16.2	13.9	15.7	16.0	—	—	—	—	—	16.0	23.0	16.4	16.6	24.6	23.5	16.8	25.1	18.3	—	16.6	—	—	—	99.2	—
8月16日	32.1	32.9	34.7	34.7	34.2	10.5	12.7	17.8	18.2	13.7	31.3	23.8	16.5	15.4	24.6	25.0	15.6	24.9	28.5	—	26.3	—	—	99.5	—	—
8月24日	13.8	13.4	13.1	14.4	14.6	—	—	—	—	—	15.6	22.8	16.1	16.2	27.7	23.3	14.6	27.3	18.9	—	16.8	—	—	99.5	—	—
8月31日	16.2	13.8	13.7	16.5	15.6	—	—	—	—	—	22.0	24.2	17.5	16.2	26.4	24.6	15.8	26.2	21.4	—	19.9	—	—	99.5	—	—
9月7日	17.5	15.5	15.9	15.3	15.8	—	—	—	—	—	15.1	23.0	17.1	16.5	24.0	23.1	16.5	25.6	19.6	—	17.7	—	—	99.5	—	—
9月14日	26.4	24.0	25.1	26.7	27.1	—	—	—	—	—	34.9	26.1	21.7	20.1	28.0	25.6	21.4	27.7	28.9	—	27.3	—	—	99.6	—	—
9月21日	20.9	21.9	21.3	22.1	21.8	—	—	—	—	—	21.7	24.1	18.9	17.9	26.5	24.6	18.3	26.0	22.5	—	21.1	—	—	99.6	—	—
9月28日	14.0	13.8	14.1	14.6	15.0	7.9	7.1	20.6	18.3	18.0	15.5	23.5	17.0	16.0	25.9	25.0	15.8	25.1	20.3	—	18.5	—	—	99.5	—	—
10月4日	16.3	16.3	16.8	17.7	18.2	—	—	—	—	—	21.6	25.1	18.0	17.7	25.3	25.4	17.3	26.0	22.0	—	20.2	—	—	99.5	—	—
10月12日	13.7	12.6	13.2	13.9	13.5	—	—	—	—	—	13.7	24.1	14.8	14.0	25.8	25.0	14.3	26.1	15.9	—	14.1	—	—	99.4	—	—
10月19日	13.2	13.6	13.9	14.3	15.0	—	—	—	—	—	13.8	24.9	14.8	15.5	26.3	25.1	14.3	26.1	19.1	—	17.3	—	—	99.4	—	—
10月26日	37.4	38.7	37.6	32.0	32.3	7.4	8.2	19.0	19.5	13.6	34.9	23.8	16.4	18.0	23.8	23.1	17.9	22.7	24.2	—	22.7	—	—	99.5	99.5	—
11月2日	13.3	13.9	15.2	16.9	17.5	—	—	—	—	—	13.0	23.8	14.9	15.4	25.6	21.8	14.3	23.3	18.6	—	16.3	—	—	—	99.5	—
11月9日	21.5	22.8	21.8	22.5	21.9	—	—	—	—	—	25.4	22.8	16.0	16.1	25.2	22.1	15.4	23.4	20.1	—	21.9	—	—	—	99.6	—
11月16日	13.0	13.0	12.1	14.9	15.2	—	—	—	—	—	14.2	22.2	13.7	13.1	24.4	20.4	12.7	23.9	—	19.8	—	17.7	—	—	—	99.5
11月20日	17.4	18.2	18.1	18.7	18.3	—	7.8	—	17.2	13.7	18.3	22.1	16.3	15.2	26.1	20.5	15.4	24.4	19.7	16.3	18.1	14.4	—	—	99.6	99.5
11月30日	14.3	13.3	12.8	12.0	12.5	—	—	—	—	—	12.4	22.0	14.3	14.4	23.7	19.8	13.4	21.9	16.1	—	14.9	—	—	—	99.5	—
12月7日	13.5	11.5	12.3	13.2	13.4	—	—	—	—	—	11.2	19.8	14.6	14.6	21.9	18.5	12.7	20.0	15.4	—	14.0	—	—	—	99.4	—
12月14日	14.2	14.9	14.7	14.1	14.6	—	7.9	—	17.4	13.6	15.7	19.5	14.1	14.6	20.3	18.3	14.2	19.4	16.8	—	15.5	—	—	—	99.2	—
12月21日	12.8	11.7	11.4	13.7	13.1	—	—	—	—	—	11.1	20.5	13.5	13.0	21.3	18.4	12.9	19.5	17.1	—	15.4	—	—	—	99.4	—
12月28日	12.6	13.2	12.4	13.5	14.1	—	—	—	—	—	12.6	20.0	13.5	13.5	22.8	18.8	12.6	19.6	14.5	—	13.5	—	—	99.5	99.5	—
1月6日	10.7	9.4	10.5	10.0	11.6	—	—	—	—	—	12.8	19.3	14.0	15.2	19.6	17.6	12.8	18.6	16.0	—	14.8	—	—	—	99.3	—
1月11日	11.2	10.6	10.8	9.7	11.3	—	6.4	—	16.2	11.9	10.0	18.5	10.8	14.2	20.7	17.5	13.4	18.5	15.3	—	14.2	—	—	99.3	99.3	—
1月18日	12.1	10.3	10.7	11.4	11.9	—	—	—	—	—	10.4	19.9	12.1	13.3	18.9	18.0	12.3	18.7	15.4	—	13.8	—	—	—	99.2	—
1月25日	10.8	10.9	11.5	11.3	10.7	—	—	—	—	—	12.1	20.1	15.5	14.0	20.1	18.0	14.6	19.1	15.4	—	14.5	—	—	99.3	99.4	—
1月29日	11.6	11.2	12.6	12.6	12.6	—	—	—	—	—	11.6	20.6	13.8	14.5	20.9	18.7	13.8	20.2	14.3	—	13.6	—	—	99.5	99.5	—
2月7日	12.8	11.4	12.0	12.9	13.4	—	—	—	—	—	15.5	17.2	14.3	13.2	20.0	16.6	13.0	19.9	14.9	—	14.9	—	—	99.3	—	—
2月15日	10.8	11.6	10.5	11.4	11.7	—	—	—	—	—	12.0	19.3	12.6	13.9	20.8	16.7	12.7	19.4	15.6	—	13.9	—	—	99.3	—	—
2月22日	20.6	19.1	19.9	22.1	21.0	—	—	—	—	—	16.3	19.5	14.0	13.6	21.5	17.0	12.9	20.0	17.6	—	16.8	—	—	99.1	99.4	—
2月29日	11.9	11.5	12.0	16.1	15.9	—	6.5	—	16.9	12.2	14.1	20.5	16.7	15.7	25.0	18.9	13.1	21.7	16.1	—	15.6	—	—	99.6	99.6	—
3月6日	14.1	13.1	16.6	13.7	13.1	—	—	—	—	—	12.1	19.6	15.8	13.3	23.0	17.8	11.8	21.0	16.3	—	15.7	—	—	99.4	—	—
3月14日	13.9	12.3	12.7	14.8	14.5	—	—	—	—	—	15.9	19.7	15.7	14.5	23.9	19.0	14.6	21.9	17.1	—	16.5	—	—	99.3	—	—
3月22日	13.2	13.5	12.7	12.8	13.6	—	—	—	—	—	12.9	19.2	14.5	14.7	22.7	18.4	13.0	21.0	16.1	—	15.0	—	—	99.4	—	—
3月28日	18.3	16.8	17.6	16.7	17.0	—	8.4	—	18.1	13.1	21.7	21.0	19.4	18.8	24.1	19.8	17.6	22.9	19.5	16.1	18.9	14.9	—	99.3	—	99.3
最大	37.4	38.7	37.6	34.7	34.2	10.5	12.7	22.4	19.5	18.0	34.9	26.1	21.7	20.1	30.0	25.7	21.4	28.7	28.9	19.8	27.3	18.2	—	99.6	99.6	99.5
最少	10.7	9.4	10.5	9.7	10.7	7.4	6.4	17.8	16.2	11.9	10.0	17.2	10.8	13.0	18.9	16.6	11.8	18.5	14.3	16.1	13.5	14.4	—	99.1	99.2	99.3
平均	16.3	15.8	16.0	16.6	16.8	8.5	8.2	20.0	18.1	14.0	17.5	22.0	15.8	15.6	24.5	21.4	15.1	23.7	19.0	18.2	17.8	16.5	—	99.5	99.5	99.4
サンプル数	52	52	52	52	52	5	12	5	12	12	52	52	52	52	52	52	52	52	50	5	50	5	0	31	29	5

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（6）

令和5年度

日付	アルカリ度																										
	初沈引抜汚泥					なわて水みらいセンター					重力濃縮汚泥	機械濃縮機投入汚泥				機械濃縮汚泥			脱水機投入汚泥（薬注前）	脱水ケーキ				焼却灰		
	A系	B系	C系	D系	E系	なわて1系	なわて2系	なわて1系	なわて2系	混合汚泥	第1期	ベルト	守口	なわて	第2期	ベルト	第1期	第2期	ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ	ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ	ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ	ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ	田原処理場	1号炉	2号炉	3号炉
4月6日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	150	130	140	130	810	350	860	270	—	—	—	—	—	—	—
4月13日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	110	140	160	170	620	460	860	330	—	—	—	—	—	—	—
4月20日	—	—	—	—	—	—	290	—	100	150	0	150	120	140	120	800	330	1000	400	—	—	—	—	—	—	—
4月26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	150	230	150	160	810	320	950	360	—	—	—	—	—	—	—
5月2日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	140	130	120	130	610	350	900	340	—	—	—	—	—	—	—
5月11日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160	150	320	130	150	1100	390	1000	370	—	—	—	—	—	—	—
5月18日	—	—	—	—	—	—	230	—	100	120	100	150	130	130	150	1000	430	980	420	—	—	—	—	—	—	—
5月25日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	150	100	110	140	640	530	1100	350	—	—	—	—	—	—	—
6月1日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	140	85	95	130	950	420	970	200	—	—	—	—	—	—	—
6月8日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	170	110	110	180	880	300	1000	160	—	—	—	—	—	—	—
6月15日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	160	0	140	410	2100	480	1200	240	—	—	—	—	—	—	—
6月22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	270	200	120	700	750	350	700	270	—	—	—	—	—	—	—
6月29日	—	—	—	—	—	190	220	90	100	80	0	190	110	120	160	870	510	900	190	—	—	—	—	—	—	—
7月6日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	150	110	110	130	950	540	920	260	—	—	—	—	—	—	—
7月13日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	150	210	80	120	650	270	940	—	230	—	—	—	—	—	—
7月20日	—	—	—	—	—	140	150	70	90	70	0	130	90	100	160	1000	350	940	180	210	—	—	—	—	—	—
7月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	200	40	70	160	870	290	860	300	—	—	—	—	—	—	—
8月3日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	150	0	60	130	970	280	790	230	—	—	—	—	—	—	—
8月10日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	180	45	55	500	800	290	660	170	—	—	—	—	—	—	—
8月16日	—	—	—	—	—	85	85	45	90	90	0	70	0	30	90	810	370	570	150	—	—	—	—	—	—	—
8月24日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	150	0	45	550	870	230	650	210	—	—	—	—	—	—	—
8月31日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	140	35	65	130	600	210	750	280	—	—	—	—	—	—	—
9月7日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	170	90	110	140	620	450	800	330	—	—	—	—	—	—	—
9月14日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	130	65	95	500	900	330	740	300	—	—	—	—	—	—	—
9月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	100	90	110	130	760	410	800	230	—	—	—	—	—	—	—
9月28日	—	—	—	—	—	200	220	95	95	120	0	140	120	120	160	1000	330	750	200	—	—	—	—	—	—	—
10月4日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	110	110	150	530	630	340	800	250	—	—	—	—	—	—	—
10月12日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65	170	110	130	130	750	290	680	270	—	—	—	—	—	—	—
10月19日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	120	140	160	120	920	580	750	210	—	—	—	—	—	—	—
10月26日	—	—	—	—	—	180	190	95	100	110	300	140	160	160	200	650	600	1000	370	—	—	—	—	—	—	—
11月2日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	150	120	160	130	1200	470	850	370	—	—	—	—	—	—	—
11月9日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	130	130	120	390	820	350	800	350	—	—	—	—	—	—	—
11月16日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	140	240	110	440	670	410	770	—	310	—	—	—	—	—	—
11月20日	—	—	—	—	—	—	190	—	95	110	0	120	130	130	120	1000	600	690	330	250	—	—	—	—	—	—
11月30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	230	140	140	150	450	790	400	820	550	—	—	—	—	—	—	—
12月7日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	140	160	160	370	960	390	780	430	—	—	—	—	—	—	—
12月14日	—	—	—	—	—	—	230	—	90	110	0	120	130	140	320	700	310	680	560	—	—	—	—	—	—	—
12月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	110	200	150	370	610	410	810	460	—	—	—	—	—	—	—
12月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	320	120	190	190	140	700	500	810	450	—	—	—	—	—	—	—
1月6日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	360	180	190	340	650	450	700	390	—	—	—	—	—	—	—
1月11日	—	—	—	—	—	—	190	—	120	130	80	130	170	180	410	530	230	850	540	—	—	—	—	—	—	—
1月18日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	130	160	170	140	500	450	840	490	—	—	—	—	—	—	—
1月25日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170	120	170	160	150	550	330	950	460	—	—	—	—	—	—	—
1月29日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	130	170	190	180	770	450	1200	330	—	—	—	—	—	—	—
2月7日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	220	110	130	120	320	550	230	920	610	—	—	—	—	—	—	—
2月15日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	130	150	160	160	6000	320	1000	380	—	—	—	—	—	—	—
2月22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	130	110	110	160	840	190	980	570	—	—	—	—	—	—	—
2月29日	—	—	—	—	—	—	180	—	85	110	0	120	130	130	100	480	150	800	360	—	—	—	—	—	—	—
3月6日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	80	110	130	110	350	80	850	440	—	—	—	—	—	—	—
3月14日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	100	110	110	430	480	310	980	590	—	—	—	—	—	—	—
3月22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	110	160	160	180	700	350	1000	410	—	—	—	—	—	—	—
3月28日	—	—	—	—	—	—	180	—	85	90	0	75	70	130	100	580	190	850	470	440	—	—	—	—	—	—
最大	—	—	—	—	—	200	290	95	120	150	320	360	320	190	700	6000	600	1200	610	440	—	—	—	—	—	—
最少	—	—	—	—	—	85	85	45	85	70	0	70	0	30	90	350	80	570	150	210	—	—	—	—	—	—
平均	—	—	—	—	—	160	200	79	96	110	150	140	140	130	230	890	360	860	350	290	—	—	—	—	—	—
サンプル数		0	0	0	0	5	12	5	12	12	52	52	52	52	52	52	52	52	50	5	0	0	0	0	0	0

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（7）

令和5年度

日付	全窒素																							
	重力濃縮汚泥	機械濃縮機投入汚泥				機械濃縮汚泥			脱水機投入汚泥（薬注前）		脱水ケーキ			焼却灰			重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水	
	第1期	ベルト	守口	なわて	第2期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	ベルトプレス	スクリュープレス	田原処理場	1号炉	2号炉	3号炉	第1期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	第1期	第2期
4月6日	900	450	480	440	470	3700	2300	3000	2000	—	—	—	—	—	—	—	49	8.6	100	44	130	—	30	26
4月13日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	33
4月20日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	15	66	32	150	—	40	23
4月26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77	23
5月2日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	11
5月11日	1100	430	680	360	370	8700	2000	6700	2700	—	—	—	—	—	—	—	38	18	52	33	140	—	30	16
5月18日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	5.1	79	41	130	—	36	23
5月25日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	31
6月1日	810	520	440	380	370	2700	2100	1900	1400	—	—	—	—	—	—	—	44	13	55	29	140	—	35	14
6月8日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	14
6月15日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	27	80	36	190	—	21	23
6月22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	15
6月29日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	14
7月6日	930	430	400	300	370	4000	3500	3200	1700	—	—	—	—	—	—	—	250	6.3	72	29	130	—	36	19
7月13日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	230	44	12
7月20日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	7.9	83	38	180	260	100	14
7月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	14
8月3日	880	510	460	430	820	2800	2600	3900	2400	—	—	—	—	—	—	—	41	21	74	33	150	—	35	12
8月10日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	12
8月16日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	4.5	65	35	120	—	23	18
8月24日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	19
8月31日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	12
9月7日	710	520	420	400	420	2600	2600	3500	1800	—	—	—	—	—	—	—	36	18	81	26	140	—	52	21
9月14日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	23
9月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	23	68	38	200	—	29	23
9月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	24
10月4日	940	340	390	420	780	3200	4100	1300	2100	—	—	—	—	—	—	—	54	11	75	33	94	—	29	22
10月12日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	25
10月19日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41	18	62	29	240	—	49	26
10月26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	16
11月2日	810	400	440	460	420	3600	3600	2700	2100	—	—	—	—	—	—	—	45	28	81	29	170	—	35	26
11月9日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61	26
11月16日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2200	—	—	—	—	—	—	45	67	63	46	—	160	47	27
11月20日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	240	130	24	16
11月30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	21
12月7日	920	530	440	430	560	3400	3300	3200	2400	—	—	—	—	—	—	—	48	12	74	48	120	—	71	33
12月14日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67	28
12月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	210	32	81	30	200	—	74	29
12月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	29
1月6日	1100	840	900	1000	1400	3100	2900	680	2100	—	—	—	—	—	—	—	50	8.4	100	52	96	—	48	19
1月11日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	41
1月18日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170	24	87	54	160	—	53	35
1月25日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49	37
1月29日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	44
2月7日	1000	500	390	480	720	3600	2600	4100	2400	—	—	—	—	—	—	—	32	15	84	45	190	—	30	30
2月15日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	47
2月22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	9.0	69	47	280	—	74	28
2月29日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53	21
3月6日	960	400	470	510	540	2800	2600	5700	2500	—	—	—	—	—	—	—	32	7.0	73	50	180	—	48	38
3月14日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	26
3月22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	10	74	53	210	—	45	27
3月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150	29	22
最大	1100	840	900	1000	1400	8700	4100	6700	2700	2600	—	—	—	—	—	—	250	67	100	54	280	260	100	47
最少	710	340	390	300	370	2600	2000	680	1400	2100	—	—	—	—	—	—	10	4.5	52	26	94	130	21	11
平均	920	490	490	470	600	3680	2850	3320	2130	2300	—	—	—	—	—	—	61	17	75	39	170	190	45	24
サンプル数	12	12	12	12	12	12	12	12	12	3	0	0	0	0	0	0	24	24	24	24	24	5	52	52

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（8）

令和5年度

	T-N含有率(汚泥中)															
日付	重力濃縮汚泥	機械濃縮機投入汚泥				機械濃縮汚泥			脱水機投入汚泥(薬注前)		脱水ケーキ			焼却灰		
	第1期	ベルト	守口	なわて	第2期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	ベルトプレス	スクリュープレス	田原処理場	1号炉	2号炉	3号炉
4月6日	3.3	7.1	5.9	5.1	7.1	9.7	5.6	7.3	6.1	—	—	—	—	—	—	—
4月13日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4月20日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4月26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5月2日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5月11日	2.7	7.8	7.6	4.2	7.0	20.0	4.7	16.0	6.4	—	—	—	—	—	—	—
5月18日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5月25日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6月1日	2.6	7.2	4.8	4.5	5.9	6.6	4.3	4.2	3.7	—	—	—	—	—	—	—
6月8日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6月15日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6月22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6月29日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7月6日	2.4	7.4	5.3	5.1	6.1	9.3	8.3	7.6	4.6	—	—	—	—	—	—	—
7月13日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—
7月20日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8月3日	3.5	7.6	5.9	6.1	14.0	6.7	6.0	9.5	7.5	—	—	—	—	—	—	—
8月10日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8月16日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8月24日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8月31日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9月7日	3.9	6.7	5.2	5.5	6.6	7.2	6.0	8.5	5.5	—	—	—	—	—	—	—
9月14日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10月4日	2.9	6.8	5.3	5.9	13.0	10.0	9.3	3.3	5.7	—	—	—	—	—	—	—
10月12日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10月19日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10月26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11月2日	3.0	7.0	5.8	5.8	7.1	8.4	8.6	6.8	6.4	—	—	—	—	—	—	—
11月9日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11月16日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	—	—	—	—	—	—
11月20日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11月30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12月7日	3.7	8.4	5.3	5.2	8.5	8.3	7.9	7.3	6.5	—	—	—	—	—	—	—
12月14日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1月6日	5.8	11.0	9.7	10.0	22.0	7.2	6.6	1.6	5.8	—	—	—	—	—	—	—
1月11日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1月18日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1月25日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1月29日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2月7日	2.3	11.0	4.9	6.4	9.4	12.0	7.0	10.0	7.1	—	—	—	—	—	—	—
2月15日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2月22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2月29日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3月6日	2.4	6.8	5.5	5.5	9.3	7.8	6.0	13.0	7.1	—	—	—	—	—	—	—
3月14日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3月22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—
最大	5.8	11.0	9.7	10.0	22.0	20.0	9.3	16.0	7.5	7.0	—	—	—	—	—	—
最少	2.3	6.7	4.8	4.2	5.9	6.6	4.3	1.6	3.7	6.8	—	—	—	—	—	—
平均	3.2	7.9	5.9	5.8	9.7	9.4	6.7	7.9	6.0	6.9	—	—	—	—	—	—
サンプル数	12	12	12	12	12	12	12	12	12	3	0	0	0	0	0	0

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（9）

令和5年度

日付	全燐																							
	重力濃縮汚泥	機械濃縮機投入汚泥				機械濃縮汚泥			脱水機投入汚泥（薬注前）		脱水ケーキ			焼却灰			重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水	
	第1期	ベルト	守口	なわて	第2期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	ベルトプレス	スクリュープレス	田原処理場	1号炉	2号炉	3号炉	第1期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	第1期	第2期
4月6日	130	170	99	100	160	1100	520	1100	630	—	14000	—	—	—	66000	—	15	2.1	10	23	48	—	4.3	5.8
4月13日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	9.9
4月20日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	6.9	9.6	13	50	—	10	8.8
4月26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56000	—	—	—	—	—	—	—	—	15	7.6
5月2日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14000	—	—	63000	57000	—	—	—	—	—	—	—	5.4	3.7
5月11日	260	120	140	88	150	2300	600	2000	630	—	—	—	—	—	—	—	8.3	7.6	6.3	17	27	—	7.4	5.6
5月18日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	7.6	10	19	74	—	6.6	4.5
5月25日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	9.2
6月1日	140	220	100	93	190	1100	590	1100	490	—	14000	—	—	54000	—	—	14	5.4	10	22	45	—	13	11
6月8日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	9.8
6月15日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70000	—	11	22	15	25	100	—	4.5	11
6月22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	8.4
6月29日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	4.3
7月6日	170	180	96	90	180	1800	1000	1600	600	—	14000	—	—	—	62000	—	58	6.2	10	14	72	—	10	7.2
7月13日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	770	—	18000	—	—	—	69000	—	—	—	—	—	120	15	10
7月20日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	2.5	16	27	100	100	31	5.7
7月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	8.0
8月3日	140	240	110	110	220	1300	730	1900	1000	—	17000	—	—	—	69000	—	11	9.0	16	24	140	—	9.9	10
8月10日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	6.9
8月16日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70000	—	—	2.3	1.7	14	26	140	—	9.5	11
8月24日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	5.2
8月31日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	1.4
9月7日	110	260	110	110	230	1200	750	1900	870	—	18000	—	—	57000	—	—	9.8	12	19	17	130	—	12	15
9月14日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	9.3
9月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	18	11	24	120	—	6.6	7.2
9月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	21
10月4日	150	200	100	100	390	1600	1200	830	950	—	17000	—	—	80000	—	—	16	13	15	24	99	—	10	10
10月12日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	19
10月19日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	8.7	11	18	140	—	15	13
10月26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66000	—	—	—	—	—	—	—	9.1	9.1
11月2日	130	160	99	94	200	1700	820	1200	820	—	18000	—	—	—	62000	—	10	21	12	22	110	—	9.0	15
11月9日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	17
11月16日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	750	—	20000	—	—	—	59000	8.4	21	10	24	—	100	12	15
11月20日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	88	11	8.0
11月30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	11
12月7日	130	200	100	100	420	1300	620	1400	920	—	18000	—	—	—	68000	—	11	4.8	11	26	48	—	11	12
12月14日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	12
12月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	13	15	17	110	—	21	11
12月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89000	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	8.5
1月6日	210	310	220	230	430	1000	690	1100	790	—	19000	—	—	—	70000	—	12	4.3	19	26	44	—	10	5.2
1月11日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71000	—	—	—	—	—	—	—	—	14	13
1月18日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	14	15	21	78	—	13	5.0
1月25日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	12
1月29日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	12
2月7日	170	110	61	93	240	890	470	1200	750	—	18000	—	—	69000	—	—	5.9	2.3	11	13	38	—	4.5	7.9
2月15日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	21
2月22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70000	—	6.2	0.36	9.9	20	81	—	17	7.8
2月29日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	3.4
3月6日	160	120	95	92	130	760	560	1600	690	—	20000	—	—	77000	—	—	9.9	2.1	10	18	31	—	9.2	8.7
3月14日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	6.3
3月22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	0.40	9.4	21	40	—	8.4	4.6
3月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	720	—	19000	—	—	—	67000	—	—	—	—	—	90	5.3	5.8
最大	260	310	220	230	430	2300	1200	2000	1000	770	20000	20000	—	89000	70000	69000	58	22	19	27	140	120	31	21
最少	110	110	61	88	130	760	470	830	490	720	14000	18000	—	54000	57000	59000	2.3	0.36	6.3	13	27	88	4.3	1.4
平均	160	190	110	110	250	1340	710	1410	760	750	16750	19000	—	68600	66000	65000	14	8.6	12	21	82	100	11	9.4
サンプル数	12	12	12	12	12	12	12	12	12	3	12	3	0	10	10	3	24	24	24	24	24	5	52	52

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（10）

令和5年度

日付	T-P含有率(汚泥中)																繊維状物	
	重力濃縮汚泥	機械濃縮機投入汚泥				機械濃縮汚泥			脱水機投入汚泥(薬注前)		脱水ケーキ			焼却灰			脱水機投入汚泥(薬注前)	
	第1期	ベルト	守口	なわて	第2期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	ベルトプレス	スクリュープレス	田原処理場	1号炉	2号炉	3号炉	ベルトプレス	スクリュープレス
4月6日	0.48	2.7	1.2	1.2	2.4	2.9	1.3	2.7	1.9	—	6.1	—	—	—	9.8	—	19	—
4月13日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—
4月20日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—
4月26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	—	—	19	—
5月2日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	9.7	8.8	—	21	—
5月11日	0.63	2.2	1.6	1.0	2.8	5.2	1.4	4.7	1.5	—	—	—	—	—	—	—	21	—
5月18日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—
5月25日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—
6月1日	0.45	3.1	1.1	1.1	3.0	2.7	1.2	2.4	1.3	—	6.1	—	—	7.8	—	—	23	—
6月8日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—
6月15日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	22	—
6月22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—
6月29日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—
7月6日	0.45	3.1	1.3	1.5	3.0	4.2	2.4	3.8	1.6	—	6.0	—	—	—	9.3	—	26	—
7月13日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	8.2	—	—	—	10.0	—	18
7月20日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	19
7月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—
8月3日	0.56	3.6	1.4	1.6	3.7	3.1	1.7	4.6	3.1	—	8.0	—	—	—	10.0	—	12	—
8月10日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—
8月16日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	23	—
8月24日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—
8月31日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—
9月7日	0.61	3.3	1.4	1.5	3.6	3.3	1.7	4.6	2.6	—	8.8	—	—	8.4	—	—	16	—
9月14日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—
9月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—
9月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—
10月4日	0.47	4.0	1.4	1.4	6.3	5.0	2.7	2.1	2.6	—	7.4	—	—	12.0	—	—	18	—
10月12日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—
10月19日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—
10月26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	21	—
11月2日	0.48	2.8	1.3	1.2	3.4	4.0	2.0	3.0	2.5	—	8.3	—	—	—	9.7	—	20	—
11月9日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—
11月16日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	10.0	—	—	—	8.6	—	17
11月20日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	19
11月30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—
12月7日	0.5	3.2	1.2	1.2	6.4	3.2	1.5	3.2	2.5	—	8.2	—	—	—	11.0	—	19	—
12月14日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—
12月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—
12月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	23	—
1月6日	1.1	4.1	2.4	2.4	6.6	2.3	1.6	2.6	2.2	—	9.8	—	—	—	10.0	—	18	—
1月11日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	20	—
1月18日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—
1月25日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—
1月29日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—
2月7日	0.39	2.4	0.76	1.2	3.1	3.0	1.3	3.0	2.2	—	8.6	—	—	9.9	—	—	30	—
2月15日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—
2月22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	17	—
2月29日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—
3月6日	0.40	2.0	1.1	1.0	2.2	2.1	1.3	3.6	2.0	—	10.0	—	—	11.0	—	—	21	—
3月14日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—
3月22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—
3月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	9.0	—	—	—	9.9	29	26
最大	1.1	4.1	2.4	2.4	6.6	5.2	2.7	4.7	3.1	2.4	10.0	10.0	—	13.0	11.0	10.0	30	26
最少	0.39	2.0	0.76	1.0	2.2	2.1	1.2	2.1	1.3	2.0	6.0	8.2	—	7.8	8.8	8.6	12	17
平均	0.55	3.0	1.3	1.4	3.9	3.4	1.7	3.4	2.2	2.2	7.8	9.1	—	10.0	9.8	9.5	21	20
サンプル数	12	12	12	12	12	12	12	12	12	3	12	3	0	10	10	3	50	5

鴻池水みらいセンターの繊維状物は、機械設備標準仕様書（（一財)下水道事業支援センター）に定められている方法ではなく、
100メッシュのふるいの残留物の強熱減量を分子に、蒸発残留物を分母として計算した結果である。
機械設備標準仕様書に定められている方法での測定結果と比較試験を実施した結果、鴻池水みらいセンターで実施している方法での結果の方が、約17%低かった。

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（11）

令和5年度

日付	蒸発残留物								強熱残留物							
	重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水		重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水	
	第1期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレ	第1期	第2期	第1期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレ	第1期	第2期
4月6日	950	350	1500	870	2100	—	520	540	410	260	690	320	1300	—	330	320
4月13日	500	440	1200	690	1800	—	810	620	210	270	620	300	1200	—	330	290
4月20日	2400	410	1300	610	2700	—	830	510	680	250	650	270	1600	—	360	280
4月26日	1100	340	1500	660	2000	—	1800	530	400	240	680	300	1100	—	400	260
5月2日	580	280	1300	410	1300	—	500	290	190	150	640	130	650	—	200	150
5月11日	600	430	1000	600	1900	—	590	340	290	240	580	310	1100	—	320	220
5月18日	270	240	1500	720	1300	—	560	440	120	150	670	240	570	—	290	230
5月25日	840	370	1400	650	2600	—	650	520	320	200	660	240	1400	—	300	230
6月1日	1100	390	1200	650	2300	—	800	440	320	220	630	260	1400	—	320	220
6月8日	800	370	1300	760	1100	—	830	330	300	250	620	300	640	—	350	200
6月15日	1000	350	1600	740	2500	—	500	500	320	280	690	330	1100	—	230	230
6月22日	3700	640	1600	720	2900	—	6000	430	750	320	660	300	1700	—	1100	260
6月29日	1200	320	1600	690	1800	—	820	350	350	230	650	260	1200	—	290	200
7月6日	2500	280	1300	620	2000	—	710	410	1900	190	630	250	1200	—	240	150
7月13日	1000	520	1000	610	—	6900	860	350	330	260	550	270	—	3600	400	220
7月20日	690	300	1500	750	2300	10000	2400	350	220	230	630	280	1300	5100	590	220
7月27日	710	520	1400	650	2700	—	930	430	280	310	650	290	1600	—	370	260
8月3日	680	500	1600	700	2500	—	710	330	320	230	700	310	1600	—	300	230
8月10日	700	570	2000	610	2600	—	820	380	300	290	720	260	1400	—	340	240
8月16日	290	100	1400	670	1900	—	400	330	110	50	570	210	1100	—	150	140
8月24日	750	460	1400	520	2100	—	830	460	280	250	670	220	1300	—	310	240
8月31日	670	610	1300	590	2500	—	780	340	340	340	620	270	1500	—	360	230
9月7日	650	570	1700	630	2700	—	1300	570	200	310	680	260	1600	—	380	270
9月14日	1000	410	1200	540	2800	—	760	440	420	230	560	220	1700	—	330	240
9月21日	770	550	1600	820	3300	—	650	510	300	280	680	320	1700	—	290	270
9月28日	930	400	1700	900	2200	—	800	570	360	270	660	350	1400	—	330	310
10月4日	1100	400	1400	790	1500	—	700	420	330	300	630	330	780	—	270	180
10月12日	620	330	1500	720	2200	—	560	490	290	290	670	330	1300	—	270	310
10月19日	670	470	1000	650	3400	—	810	520	290	250	510	290	1700	—	340	260
10月26日	480	330	1300	770	3100	—	530	370	230	270	780	340	1400	—	250	260
11月2日	710	590	1600	700	2600	—	670	530	360	340	690	360	1400	—	360	340
11月9日	1100	280	1100	630	3200	—	1600	510	410	180	590	280	1600	—	530	280
11月16日	680	1100	1200	870	—	1800	710	510	310	410	580	370	—	1000	360	300
11月20日	1900	250	1300	550	3500	1500	940	380	530	140	610	270	1400	900	360	260
11月30日	610	640	1400	800	1900	—	680	490	330	320	660	310	1200	—	350	310
12月7日	870	420	1400	960	2500	—	740	550	390	270	640	370	1400	—	330	360
12月14日	2900	400	1400	910	3500	—	2100	540	640	240	610	310	1500	—	450	240
12月21日	3200	720	1600	700	3000	—	2500	580	720	320	670	300	1600	—	510	290
12月28日	690	410	1600	730	1400	—	700	410	350	290	670	330	980	—	340	290
1月6日	800	300	2200	960	1300	—	1100	360	270	190	750	270	650	—	350	220
1月11日	3300	490	1700	1000	820	—	2300	650	590	260	770	330	530	—	420	320
1月18日	4500	390	1700	910	2000	—	910	430	600	240	660	350	1200	—	360	310
1月25日	1200	410	1600	830	2000	—	2100	660	450	230	690	320	1200	—	460	290
1月29日	1000	290	1300	610	1500	—	500	780	360	220	620	250	1000	—	290	310
2月7日	540	260	1400	700	2200	—	440	490	240	190	600	250	1100	—	170	240
2月15日	750	420	1500	1000	2200	—	950	1200	340	260	700	400	1200	—	350	410
2月22日	660	260	1400	910	2800	—	2800	550	250	180	670	350	1500	—	530	190
2月29日	980	710	1400	710	2300	—	970	400	420	330	700	330	1300	—	420	290
3月6日	760	240	1500	920	2500	—	1600	590	280	95	610	310	1300	—	350	250
3月14日	1100	250	1300	810	1800	—	1200	450	330	190	580	280	1100	—	360	230
3月22日	960	300	1200	910	2500	—	730	370	480	260	630	320	1300	—	330	250
3月28日	590	260	1300	670	2300	1900	570	440	290	190	590	240	1200	1100	270	230
最大	4500	1100	2200	1000	3500	10000	6000	1200	1900	410	780	400	1700	5100	1100	410
最少	270	100	1000	410	820	1500	400	290	110	50	510	130	530	900	150	140
平均	1136	416	1431	733	2278	4420	1088	480	387	245	647	293	1264	2340	358	256
サンプル数	52	52	52	52	50	5	52	52	52	52	52	52	50	5	52	52

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（12）

令和5年度

日付	強熱減量								SS							
	重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水		重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水	
	第1期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	第1期	第2期	第1期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	第1期	第2期
4月6日	540	90	810	550	800	—	190	220	200	79	760	530	272	—	81	182
4月13日	290	170	580	390	600	—	480	330	104	135	292	310	89	—	400	313
4月20日	1700	160	650	340	1100	—	470	230	1479	131	480	306	365	—	315	196
4月26日	700	100	820	360	900	—	1400	270	286	56	610	306	336	—	1073	203
5月2日	390	130	660	280	650	—	300	140	134	81	540	205	130	—	340	247
5月11日	310	190	420	290	800	—	270	120	141	178	313	280	276	—	262	86
5月18日	150	90	830	480	730	—	270	210	105	75	510	340	293	—	173	140
5月25日	520	170	740	410	1200	—	350	290	210	116	530	333	690	—	152	215
6月1日	780	170	570	390	900	—	480	220	473	110	450	353	192	—	368	172
6月8日	500	120	680	460	460	—	480	130	185	80	409	353	108	—	273	57
6月15日	680	70	910	410	1400	—	270	270	428	23	787	335	710	—	145	187
6月22日	3000	320	940	420	1200	—	4900	170	1390	266	700	353	493	—	2140	163
6月29日	850	90	950	430	600	—	530	150	464	30	550	320	84	—	310	39
7月6日	600	90	670	370	800	—	470	260	1333	20	470	300	302	—	319	183
7月13日	670	260	450	340	—	3300	460	130	188	140	200	230	—	3880	226	44
7月20日	470	70	870	470	1000	4900	1800	130	200	29	710	320	228	6199	1233	56
7月27日	430	210	750	360	1100	—	560	170	106	186	490	260	439	—	370	70
8月3日	360	270	900	390	900	—	410	100	93	225	610	300	111	—	230	43
8月10日	400	280	1300	350	1200	—	480	140	106	260	959	400	513	—	345	70
8月16日	180	50	830	460	800	—	250	190	75	17	480	406	473	—	240	172
8月24日	470	210	730	300	800	—	520	220	128	165	386	189	115	—	300	111
8月31日	330	270	680	320	1000	—	420	110	37	340	520	220	293	—	349	22
9月7日	450	260	1000	370	1100	—	920	300	134	265	829	255	312	—	885	217
9月14日	580	180	640	320	1100	—	430	200	262	121	392	254	166	—	217	187
9月21日	470	270	920	500	1600	—	360	240	116	243	670	426	520	—	156	185
9月28日	570	130	1000	550	800	—	470	260	220	93	750	453	165	—	223	202
10月4日	770	100	770	460	720	—	430	240	292	17	660	353	680	—	257	193
10月12日	330	40	830	390	900	—	290	180	88	20	700	313	235	—	161	122
10月19日	380	220	490	360	1700	—	470	260	91	165	409	290	402	—	384	210
10月26日	250	60	520	430	1700	—	280	110	170	57	460	345	2886	—	250	62
11月2日	350	250	910	340	1200	—	310	190	142	190	800	266	1125	—	233	166
11月9日	690	100	510	350	1600	—	1100	230	480	35	426	300	346	—	1129	205
11月16日	370	690	620	500	—	800	350	210	117	880	409	426	—	345	243	160
11月20日	1400	110	690	280	2100	600	580	120	970	15	408	246	739	300	495	78
11月30日	280	320	740	490	700	—	330	180	90	300	550	366	139	—	219	138
12月7日	480	150	760	590	1100	—	410	190	203	139	612	480	257	—	249	243
12月14日	2300	160	790	600	2000	—	1700	300	2010	122	566	490	833	—	1530	256
12月21日	2500	400	930	400	1400	—	2000	290	2199	374	639	270	755	—	1520	228
12月28日	340	120	930	400	420	—	360	120	112	73	783	333	88	—	248	154
1月6日	530	110	1500	690	650	—	750	140	169	34	980	549	300	—	539	67
1月11日	2700	230	930	670	290	—	1900	330	2319	183	679	589	138	—	1750	319
1月18日	3900	150	1000	560	800	—	550	120	3257	50	800	460	75	—	425	102
1月25日	750	180	910	510	800	—	1600	370	410	97	687	453	182	—	616	290
1月29日	640	70	680	360	500	—	210	470	519	22	499	240	51	—	120	480
2月7日	300	70	800	450	1100	—	270	250	145	51	600	349	200	—	30	190
2月15日	410	160	800	600	1000	—	600	790	166	115	683	600	342	—	513	1012
2月22日	410	80	730	560	1300	—	2300	360	216	22	628	530	530	—	1530	334
2月29日	560	380	700	380	1000	—	550	110	345	425	549	353	205	—	493	89
3月6日	480	150	890	610	1200	—	1300	340	212	54	750	480	275	—	1233	305
3月14日	770	60	720	530	700	—	840	220	700	14	620	420	86	—	773	203
3月22日	480	40	570	590	1200	—	400	120	74	11	490	549	435	—	305	112
3月28日	300	70	710	430	1100	800	300	210	150	25	460	320	195	294	203	145
最大	3900	690	1500	690	2100	4900	4900	790	3257	880	980	600	2886	6199	2140	1012
最少	150	40	420	280	290	600	190	100	37	11	200	189	51	294	30	22
平均	751	171	783	439	1014	2080	733	224	466	134	582	360	383	2204	511	185
サンプル数	52	52	52	52	50	5	52	52	52	52	52	52	50	5	52	52

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（13）

令和5年度

日付	溶解性物質								BOD							
	重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水		重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水	
	第1期	ベルト	第1期	第2期	ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ	ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ	第1期	第2期	第1期	ベルト	第1期	第2期	ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ	ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ	第1期	第2期
4月6日	750	270	740	340	1800	—	440	360	680	27	710	260	1400	—	150	88
4月13日	400	310	910	380	1700	—	410	310	—	—	—	—	—	—	360	150
4月20日	920	280	820	300	2300	—	520	310	1200	70	540	150	2100	—	350	110
4月26日	810	280	890	350	1700	—	730	330	—	—	—	—	—	—	930	130
5月2日	450	200	760	210	1200	—	160	43	—	—	—	—	—	—	210	36
5月11日	460	250	690	320	1600	—	330	250	260	78	350	180	1400	—	210	53
5月18日	170	170	990	380	1000	—	390	300	76	11	780	160	1000	—	200	66
5月25日	630	250	870	320	1900	—	500	310	—	—	—	—	—	—	290	150
6月1日	630	280	750	300	2100	—	430	270	640	44	670	170	1600	—	350	81
6月8日	620	290	890	410	990	—	560	270	—	—	—	—	—	—	410	54
6月15日	570	330	810	410	1800	—	360	310	460	17	830	210	1500	—	140	110
6月22日	2300	370	900	370	2400	—	3900	270	—	—	—	—	—	—	2300	82
6月29日	740	290	1100	370	1700	—	510	310	—	—	—	—	—	—	350	29
7月6日	1200	260	830	320	1700	—	390	230	3800	22	650	140	1100	—	350	71
7月13日	810	380	800	380	—	3000	630	310	—	—	—	—	—	1800	320	47
7月20日	490	270	790	430	2100	3800	1200	290	490	18	810	200	1500	2200	850	46
7月27日	600	330	910	390	2300	—	560	360	—	—	—	—	—	—	470	51
8月3日	590	280	990	400	2400	—	480	290	320	66	860	180	1400	—	260	42
8月10日	590	310	1000	210	2100	—	480	310	—	—	—	—	—	—	390	44
8月16日	220	83	920	260	1400	—	160	160	86	5.4	870	190	1700	—	110	62
8月24日	620	300	1000	330	2000	—	530	350	—	—	—	—	—	—	400	35
8月31日	630	270	780	370	2200	—	430	320	—	—	—	—	—	—	240	9.8
9月7日	520	310	870	380	2400	—	420	350	290	53	980	130	1500	—	440	110
9月14日	740	290	810	290	2600	—	540	250	—	—	—	—	—	—	290	100
9月21日	650	310	930	390	2800	—	490	330	340	81	750	180	2300	—	210	52
9月28日	710	310	950	450	2000	—	580	370	—	—	—	—	—	—	300	120
10月4日	810	380	740	440	820	—	440	230	810	40	840	160	950	—	320	87
10月12日	530	310	800	410	2000	—	400	370	—	—	—	—	—	—	210	83
10月19日	580	310	590	360	3000	—	430	310	340	81	600	150	2300	—	390	120
10月26日	310	270	840	430	210	—	280	310	—	—	—	—	—	—	350	79
11月2日	570	400	800	430	1500	—	440	360	340	210	1000	170	1200	—	240	120
11月9日	620	250	670	330	2900	—	470	310	—	—	—	—	—	—	730	120
11月16日	560	220	790	440	—	1500	470	350	340	590	750	430	—	1500	410	150
11月20日	930	240	890	300	2800	1200	450	300	—	—	—	—	2500	1000	600	120
11月30日	520	340	850	430	1800	—	460	350	—	—	—	—	—	—	320	92
12月7日	670	280	790	480	2200	—	490	310	530	110	740	510	1300	—	510	180
12月14日	890	280	830	420	2700	—	570	280	—	—	—	—	—	—	1100	260
12月21日	1000	350	960	430	2200	—	980	350	2100	190	810	200	1800	—	1200	150
12月28日	580	340	820	400	1300	—	450	260	—	—	—	—	—	—	430	130
1月6日	630	270	1200	410	1000	—	560	290	430	36	1100	270	660	—	410	56
1月11日	980	310	1000	410	680	—	550	330	—	—	—	—	—	—	1000	220
1月18日	1200	340	900	450	1900	—	490	330	2200	150	850	450	1200	—	500	91
1月25日	790	310	910	380	1800	—	1500	370	—	—	—	—	—	—	480	260
1月29日	480	270	800	370	1400	—	380	300	—	—	—	—	—	—	280	360
2月7日	400	210	800	350	2000	—	410	300	250	37	630	210	1200	—	200	170
2月15日	580	310	820	400	1900	—	440	190	—	—	—	—	—	—	560	560
2月22日	440	240	770	380	2300	—	1300	220	440	4.5	670	370	2100	—	1700	240
2月29日	640	290	850	360	2100	—	480	310	—	—	—	—	—	—	450	56
3月6日	550	190	750	440	2200	—	370	290	530	30	680	340	1200	—	670	250
3月14日	400	240	680	390	1700	—	430	250	—	—	—	—	—	—	630	130
3月22日	890	290	710	360	2100	—	430	260	840	9.5	620	320	1700	—	280	69
3月28日	440	240	840	350	2100	1600	370	300	—	—	—	—	—	1600	240	88
最大	2300	400	1200	480	3000	3800	3900	370	3800	590	1100	510	2500	2200	2300	560
最少	170	83	590	210	210	1200	160	43	76	4.5	350	130	660	1000	110	9.8
平均	669	284	848	373	1896	2220	580	296	740	83	750	240	1530	1620	480	120
サンプル数	52	52	52	52	50	5	52	52	24	24	24	24	24	5	52	52

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（14）

令和5年度

日付	COD								アンモニア性窒素							
	重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水		重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水	
	第1期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	第1期	第2期	第1期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	第1期	第2期
4月6日	350	30	420	260	500	—	75	90	15	0.76	30	0.15	50	—	4.0	0.89
4月13日	—	—	—	—	—	—	170	130	—	—	—	—	—	—	7.3	0.14
4月20日	840	65	300	150	790	—	190	96	10	1.0	30	0.12	87	—	6.6	2.0
4月26日	—	—	—	—	—	—	590	100	—	—	—	—	—	—	6.5	2.7
5月2日	—	—	—	—	—	—	100	40	—	—	—	—	—	—	6.2	0.28
5月11日	140	75	220	150	290	—	140	44	15	0.92	25	3.5	58	—	4.8	1.4
5月18日	51	18	440	200	460	—	120	80	5.9	3.1	50	4.8	65	—	6.7	0.069
5月25日	—	—	—	—	—	—	130	92	—	—	—	—	—	—	10	7.9
6月1日	310	51	350	180	470	—	180	85	16	2.1	32	2.1	85	—	7.8	2.2
6月8日	—	—	—	—	—	—	180	41	—	—	—	—	—	—	13	2.6
6月15日	290	21	470	170	720	—	88	82	11	22	44	6.4	75	—	4.2	3.1
6月22日	—	—	—	—	—	—	1000	79	—	—	—	—	—	—	12	1.7
6月29日	—	—	—	—	—	—	170	28	—	—	—	—	—	—	9.3	0.76
7月6日	860	16	300	140	440	—	170	73	15	4.4	43	0.74	62	—	9.9	0.12
7月13日	—	—	—	—	—	770	140	39	—	—	—	—	—	120	16	3.2
7月20日	200	25	410	160	570	1100	790	39	16	2.7	44	7.7	110	130	11	1.6
7月27日	—	—	—	—	—	—	260	41	—	—	—	—	—	—	19	1.7
8月3日	140	76	370	140	350	—	130	36	20	14	33	2.2	81	—	9.0	1.8
8月10日	—	—	—	—	—	—	190	44	—	—	—	—	—	—	14	0.60
8月16日	54	16	410	180	440	—	90	65	1.9	0.43	22	2.3	67	—	0.61	0.054
8月24日	—	—	—	—	—	—	210	50	—	—	—	—	—	—	21	0.20
8月31日	—	—	—	—	—	—	220	17	—	—	—	—	—	—	10	0.18
9月7日	140	82	480	140	440	—	360	100	15	4.6	41	1.2	85	—	10	2.5
9月14日	—	—	—	—	—	—	130	81	—	—	—	—	—	—	15	5.3
9月21日	130	92	440	190	800	—	110	85	15	2.8	33	0.65	97	—	8.6	0.076
9月28日	—	—	—	—	—	—	150	100	—	—	—	—	—	—	12	5.4
10月4日	330	26	430	180	540	—	170	98	12	5.9	33	0.80	32	—	5.2	1.3
10月12日	—	—	—	—	—	—	110	69	—	—	—	—	—	—	10	4.5
10月19日	160	77	330	150	1000	—	190	100	18	2.1	28	0.091	83	—	11	3.5
10月26日	—	—	—	—	—	—	110	45	—	—	—	—	—	—	6.5	2.1
11月2日	180	100	480	150	760	—	130	85	22	5.6	35	1.3	71	—	8.9	4.4
11月9日	—	—	—	—	—	—	430	100	—	—	—	—	—	—	7.9	4.3
11月16日	150	330	350	210	—	440	120	79	19	2.1	27	3.9	—	75	10	4.7
11月20日	—	—	—	—	1200	390	290	59	—	—	—	—	85	75	12	2.0
11月30日	—	—	—	—	—	—	160	78	—	—	—	—	—	—	14	3.4
12月7日	230	67	410	280	630	—	190	120	20	1.4	32	<0.20	87	—	15	1.4
12月14日	—	—	—	—	—	—	630	110	—	—	—	—	—	—	14	4.0
12月21日	800	160	430	180	620	—	790	110	13	1.4	46	0.69	140	—	18	3.2
12月28日	—	—	—	—	—	—	170	90	—	—	—	—	—	—	10	0.69
1月6日	200	24	640	220	270	—	300	55	32	3.9	67	1.2	45	—	12	0.58
1月11日	—	—	—	—	—	—	770	150	—	—	—	—	—	—	8.2	1.8
1月18日	540	47	460	240	370	—	240	44	23	18	44	2.0	99	—	12	2.1
1月25日	—	—	—	—	—	—	320	150	—	—	—	—	—	—	15	7.9
1月29日	—	—	—	—	—	—	120	170	—	—	—	—	—	—	13	1.4
2月7日	120	32	420	210	580	—	110	140	12	0.48	23	3.1	63	—	8.5	4.4
2月15日	—	—	—	—	—	—	290	490	—	—	—	—	—	—	14	2.6
2月22日	180	11	400	270	710	—	930	160	3.8	1.7	30	3.0	150	—	5.9	1.8
2月29日	—	—	—	—	—	—	240	57	—	—	—	—	—	—	12	0.38
3月6日	210	29	380	250	590	—	320	160	7.6	0.74	28	2.3	88	—	4.4	1.5
3月14日	—	—	—	—	—	—	340	93	—	—	—	—	—	—	6.6	1.2
3月22日	250	12	330	290	700	—	170	64	17	2.6	37	1.4	100	—	8.9	0.44
3月28日	—	—	—	—	—	450	120	78	—	—	—	—	—	70	7.6	<0.20
最大	860	330	640	290	1200	1100	1000	490	32	22	67	7.7	150	130	21	7.9
最少	51	11	220	140	270	390	75	17	1.9	0.43	22	0.091	32	70	0.61	<0.20
平均	290	62	400	200	590	630	270	91	15	4.4	36	2.2	82	94	10	2.2
サンプル数	24	24	24	24	24	5	52	52	24	24	24	23	24	5	52	51

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（1）

令和6年度

日付	水温																											
	初沈引抜汚泥					なわて水みらいセンター					重力濃縮汚泥	機械濃縮機投入汚泥				機械濃縮汚泥				脱水機投入汚泥（薬注前）		重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液				脱水ろ液		場内返流水	
	A系	B系	C系	D系	E系	なわて1系	なわて2系	なわて1系	なわて2系	混合汚泥	第1期	ベルト	守口	なわて	第2期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	第1期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	第1期	第2期
4月4日	19.2	19.0	19.5	20.1	20.8	—	—	—	—	—	18.0	18.2	18.8	18.4	20.4	18.5	19.2	21.5	18.8	—	18.0	18.0	19.0	20.4	19.1	—	18.2	19.0
4月10日	18.0	18.0	18.0	17.8	17.9	—	20.5	—	21.6	21.5	18.2	17.3	18.3	18.8	19.0	17.3	19.0	20.8	19.6	—	18.2	17.3	18.5	18.8	18.5	—	17.3	18.9
4月17日	21.0	21.0	21.0	21.0	20.7	—	—	—	—	—	22.0	21.0	20.0	20.5	23.0	21.0	20.0	24.5	21.0	—	21.0	20.0	20.0	21.8	20.0	—	21.0	22.1
4月24日	20.2	20.5	20.6	21.5	21.0	—	—	—	—	—	20.9	20.9	21.0	20.8	21.0	20.8	21.0	21.0	21.0	—	21.0	21.0	21.0	21.0	21.8	—	20.3	22.3
5月2日	21.0	20.0	20.0	21.0	21.0	—	—	—	—	—	21.5	21.0	21.5	20.8	22.5	20.5	21.5	24.0	22.0	—	21.0	20.0	21.2	23.0	21.0	—	21.8	23.0
5月9日	21.0	21.0	21.0	22.0	22.0	—	22.7	—	24.2	23.6	21.6	22.3	21.2	21.1	23.0	22.2	21.9	24.0	22.4	—	21.6	22.2	21.5	22.0	22.1	—	22.1	23.1
5月16日	22.5	23.0	23.0	22.0	22.0	—	—	—	—	—	23.0	22.5	22.5	22.0	23.0	22.8	22.8	24.5	22.1	—	22.8	22.8	22.5	24.0	23.0	—	22.7	23.4
5月23日	23.0	23.0	23.0	23.2	23.2	—	—	—	—	—	24.0	24.0	24.0	23.5	24.5	24.0	23.5	25.0	24.0	—	24.0	24.0	23.0	25.0	24.0	—	24.5	24.3
5月30日	22.1	22.0	22.0	22.0	22.3	—	—	—	—	—	24.0	23.0	22.8	21.7	22.8	22.5	22.7	22.9	23.2	—	23.0	22.8	21.9	22.8	22.1	—	24.0	23.3
6月6日	24.0	23.5	23.5	23.2	23.0	—	—	—	—	—	23.0	23.0	23.6	23.1	26.0	23.0	23.6	26.0	23.5	—	23.1	22.9	23.4	25.0	24.2	—	24.9	25.0
6月13日	25.0	25.0	25.0	24.8	24.9	—	—	—	—	—	26.0	26.0	25.0	25.0	26.5	26.0	25.5	27.2	25.0	—	25.0	26.0	25.0	26.0	25.0	—	26.0	26.0
6月19日	22.9	23.2	23.2	23.8	22.0	25.6	25.6	26.2	26.3	26.5	24.5	23.5	24.0	23.5	25.4	23.5	24.0	25.5	25.5	—	24.0	24.0	23.5	24.5	25.0	—	26.2	24.4
6月27日	26.0	27.0	27.0	26.0	26.0	—	—	—	—	—	26.5	27.5	26.0	25.8	27.0	27.5	26.2	28.0	26.8	—	26.8	27.5	26.0	27.0	26.5	—	26.1	25.5
7月3日	25.3	25.3	25.5	25.8	25.8	—	—	—	—	—	25.2	26.0	25.2	24.6	26.2	26.1	24.7	27.5	25.8	—	25.7	25.9	25.0	26.8	27.0	—	24.5	26.6
7月11日	27.0	27.0	27.2	27.0	27.0	—	—	—	—	—	29.0	29.0	29.0	29.0	32.0	27.0	28.0	31.0	29.0	—	27.0	27.0	27.0	31.0	29.0	—	27.6	27.1
7月18日	27.0	27.0	27.0	27.1	27.2	—	—	—	—	—	27.1	27.2	26.4	25.8	28.2	27.5	28.5	29.1	28.2	—	27.1	28.0	28.0	28.3	28.2	—	28.3	27.0
7月25日	27.6	27.8	27.8	28.5	28.0	28.4	28.3	29.0	29.2	28.5	28.5	29.5	27.5	27.6	30.5	29.5	28.5	31.0	28.5	—	28.5	29.5	28.0	30.5	30.0	—	29.5	28.6
8月1日	28.0	27.0	27.0	29.2	29.5	—	—	—	—	—	28.0	27.0	28.0	28.0	32.0	28.0	28.0	32.0	—	28.0	28.0	28.0	28.0	32.0	—	28.0	34.5	30.8
8月7日	29.0	29.0	29.0	29.0	30.0	30.1	30.1	30.1	30.0	30.8	28.9	29.8	30.0	29.0	30.0	29.6	30.0	31.5	29.0	29.5	29.0	29.2	30.0	30.0	31.0	29.5	35.2	29.8
8月15日	30.0	29.0	29.0	30.0	30.0	—	—	—	—	—	31.0	30.0	32.0	29.0	32.0	31.0	30.0	32.5	31.7	—	30.0	31.0	28.8	31.5	31.0	—	30.6	29.7
8月22日	29.5	29.0	29.0	30.0	30.2	—	—	—	—	—	30.9	30.8	30.5	30.8	32.0	30.5	31.1	32.1	30.9	—	30.5	30.8	31.1	31.7	31.0	—	30.6	30.8
8月29日	30.0	29.7	30.0	30.6	30.0	—	—	—	—	—	29.7	30.3	28.8	28.5	31.5	30.3	28.6	32.0	28.9	—	29.7	30.5	28.2	31.5	31.0	—	29.4	28.3
9月5日	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	—	—	—	—	—	29.0	29.0	30.0	30.0	31.0	29.0	30.0	32.0	30.0	—	29.0	29.0	30.0	31.0	29.0	—	29.2	30.5
9月11日	30.1	28.0	28.0	32.0	30.5	29.6	29.7	30.3	30.4	30.6	29.0	30.0	30.0	28.0	31.0	30.0	28.5	32.0	31.5	—	29.0	29.5	28.5	31.0	30.0	—	29.3	29.4
9月18日	30.5	30.5	30.5	30.0	30.0	—	—	—	—	—	30.0	30.0	29.0	30.0	31.0	30.0	30.8	33.0	30.0	—	29.0	29.0	29.0	31.0	29.0	—	30.6	29.7
9月26日	29.0	29.1	29.3	29.0	29.0	—	—	—	—	—	29.5	30.0	28.8	28.4	31.0	30.0	28.8	32.0	30.5	—	29.6	30.0	28.8	30.0	30.0	—	29.2	30.2
10月3日	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	—	—	—	—	—	29.5	29.8	28.2	28.8	30.1	30.0	29.0	31.0	29.0	—	29.5	28.2	28.5	30.1	29.0	—	28.2	28.3
10月9日	25.5	25.7	25.6	25.0	25.0	—	—	—	—	—	26.1	26.3	26.6	26.0	25.5	27.0	26.7	25.3	27.0	—	25.0	26.8	26.2	25.6	26.0	—	26.5	25.5
10月17日	27.1	27.2	27.5	27.0	27.0	27.4	27.1	28.1	28.3	28.5	27.5	26.5	26.2	25.8	29.0	26.5	27.4	29.0	28.2	—	27.2	26.2	27.2	28.0	27.0	—	27.7	28.0
10月24日	27.0	27.0	27.0	27.0	26.0	—	—	—	—	—	27.0	27.5	26.5	26.5	27.0	27.5	26.5	27.0	27.5	—	27.0	26.5	26.0	27.4	27.5	—	26.9	27.2
10月31日	22.4	22.4	22.6	22.2	22.3	—	—	—	—	—	22.0	22.0	24.0	23.5	24.2	22.0	24.8	24.2	23.5	—	22.0	22.0	24.0	22.1	23.5	—	23.9	25.5
11月7日	24.0	22.5	22.0	25.0	24.0	—	—	—	—	—	23.0	22.7	22.8	22.2	25.0	23.2	22.0	25.0	—	22.3	22.8	22.7	22.5	26.0	—	24.0	29.0	24.5
11月14日	25.0	25.0	25.0	24.0	24.0	—	—	—	—	—	24.5	24.5	22.5	23.0	24.0	24.5	23.0	26.0	23.5	—	24.0	25.0	23.0	24.0	23.0	—	23.5	24.8
11月21日	23.5	23.5	23.5	23.1	23.0	25.3	25.0	25.1	25.3	24.9	19.0	19.0	20.0	20.0	22.0	20.0	26.0	24.2	20.0	—	18.0	19.0	19.0	22.3	19.0	—	23.0	24.0
11月28日	20.6	21.0	20.0	22.0	21.0	—	—	—	—	—	19.8	19.0	19.7	19.8	21.0	21.0	20.0	22.0	19.6	—	19.0	19.8	19.6	20.0	19.5	—	20.0	22.5
12月5日	24.0	24.0	24.0	22.5	22.5	—	—	—	—	—	18.5	18.1	20.5	18.8	22.5	19.0	17.8	24.0	18.8	—	18.0	18.2	17.0	22.5	16.5	—	22.4	23.0
12月11日	21.2	21.4	21.4	21.0	21.0	—	21.1	—	22.5	22.2	20.5	20.5	18.5	20.0	20.0	20.5	19.0	18.0	18.5	—	21.0	21.0	19.0	20.5	20.0	—	19.8	21.8
12月19日	20.4	20.3	20.5	20.5	20.5	—	—	—	—	—	20.5	21.5	19.0	19.0	20.0	21.0	20.0	23.0	20.0	—	21.0	22.0	20.5	20.0	19.0	—	20.4	21.2
12月26日	20.5	21.0	20.9	24.0	24.0	—	—	—	—	—	17.5	20.0	18.2	18.8	25.0	20.5	18.9	25.0	17.5	—	16.0	19.0	18.5	23.0	19.2	—	19.5	21.0
1月8日	18.0	18.0	18.0	17.5	17.5	—	—	—	—	—	17.2	17.5	17.5	17.5	17.0	17.4	17.8	18.0	17.5	17.5	17.5	17.4	17.5	17.5	17.6	17.6	19.2	18.8
1月16日	18.6	18.6	19.0	19.0	19.0	—	—	—	—	—	18.0	18.5	13.0	13.0	17.0	19.0	12.5	20.0	17.5	—	13.0	16.0	13.0	19.0	12.0	—	17.8	19.2
1月23日	18.9	19.3	19.1	18.5	19.0	—	17.7	—	19.8	19.8	20.0	18.0	18.0	18.5	19.0	20.0	18.0	20.0	19.0	—	19.5	18.5	18.0	19.5	19.0	—	19.0	19.5
1月30日	18.3	18.4	18.4	17.5	17.5	—	—	—	—	—	18.0	17.0	17.0	17.0	17.0	18.0	18.0	20.0	18.0	18.0	18.0	17.5	18.0	19.0	18.0	18.0	20.5	19.3
2月6日	17.0	17.2	17.2	17.2	17.3	—	—	—	—	—	18.5	16.5	16.0	16.0	17.5	18.0	16.0	20.0	16.2	—	18.5	16.5	16.0	18.2	16.5	—	18.0	19.2
2月13日	17.0	17.0	17.0	18.0	18.0	—	18.2	—	19.2	18.9	17.0	17.0	18.0	18.5	17.0	17.0	17.5	17.0	17.0	—	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	—	16.4	17.5
2月19日	17.1	17.0	17.0	16.0	16.0	—	—	—	—	—	15.0	17.0	14.5	15.0	17.0	17.0	14.5	18.0	16.5	—	15.0	16.5	14.5	17.0	14.8	—	16.8	18.4
2月27日	18.1	18.0	18.0	18.0	18.0	—	—	—	—	—	18.0	17.0	16.0	16.0	16.0	17.0	17.0	19.0	18.0	18.0	18.0	17.0	18.0	18.0	19.0	19.0	18.2	18.3
3月6日	16.2	17.4	17.6	18.0	18.0	—	—	—	—	—	15.8	16.0	15.9	16.0	17.0	16.5	17.0	18.0	16.2	15.8	15.8	16.0	16.5	16.0	15.8	15.5	20.4	17.1
3月12日	18.2	18.3	18.3	17.1	17.0	—	19.5	—	20.1	19.2	17.0	17.5	17.5	18.0	18.1	18.0	18.0	20.0	18.0	—	17.0	17.0	17.0	18.9	18.0	—	17.9	19.0
3月21日	19.0	19.1	19.1	18.0	18.0	—	—	—	—	—	17.5	17.5	16.5	17.5	17.0	18.0	17.0	17.5	17.0	—	17.0	17.0	16.0	16.0	16.0	—	19.1	18.4
3月27日	20.6	20.7	20.8	20.0	20.5	—	—	—	—	—	19.0	19.0	19.0	19.0	22.5	20.0	20.0	22.5	20.5	—	19.0	19.0	19.0	21.5	19.0	—	20.6	21.0
最大	30.5	30.5	30.5	32.0	30.5	30.1	30.1	30.3	30.4	30.8	31.0	30.8	32.0	30.8	32.0	31.0	31.1	33.0	31.7	29.5	30.5	31.0	31.1	32.0	31.0	29.5	35.2	30.8
最少	16.2	17.0	17.0	16.0	16.0	25.3	17.7	25.1	19.2	18.9	15.0	16.0	13.0	13.0	16.0	16.5	12.5	17.0	16.2	15.8	13.0	16.0	13.0	16.0	12.0	15.5	16.4	17.1
平均	23.2	23.2	23.2	23.4	23.3	27.7	23.8	28.1	24.7	24.6	23.0	23.0	22.7	22.5	24.1	23.3	23.0	25.0	23.1	21.3	22.7	22.9	22.5	24.0	22.8	21.7	23.9	24.0
サンプル数	51	51	51	51	51	6	12	6	12	12	51	51	51	51	51	51	51	51	49	7	51	51	51	51	49	7	51	51

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（2）

令和6年度

日付	pH																												
	初沈引抜汚泥					なわて水みらいセンター					重力濃縮汚泥	機械濃縮機投入汚泥				機械濃縮汚泥			脱水機投入汚泥（薬注前）		重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液				脱水ろ液		場内返流水	
	A系	B系	C系	D系	E系	なわて1系	なわて2系	なわて1系	なわて2系	混合汚泥	第1期	ベルト	守口	なわて	第2期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	第1期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレ	第1期	第2期
4月4日	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2	—	—	—	—	—	4.6	6.4	5.6	5.7	6.5	6.3	5.5	6.4	5.5	—	6.1	6.8	4.4	6.6	4.8	—	6.0	6.6
4月10日	6.4	6.5	6.5	6.4	6.4	—	6.6	—	6.4	6.0	5.2	6.9	6.1	6.1	7.0	6.9	6.1	6.8	5.9	—	5.5	6.7	4.5	6.4	4.9	—	6.1	6.7
4月17日	6.3	6.5	6.4	6.7	6.3	—	—	—	—	—	5.1	6.6	5.9	5.9	6.6	6.3	5.5	6.3	5.4	—	6.1	6.9	4.8	6.7	4.8	—	6.1	6.5
4月24日	6.5	6.3	6.1	5.6	6.0	—	—	—	—	—	4.8	6.4	5.3	5.4	6.5	6.2	5.4	6.4	5.3	—	5.1	6.4	4.5	6.2	4.8	—	5.5	6.7
5月2日	5.7	6.4	6.5	6.1	6.2	—	—	—	—	—	4.6	6.5	5.4	5.7	6.5	6.4	5.5	6.4	5.4	—	5.4	6.7	4.5	6.6	4.9	—	6.4	6.5
5月9日	6.0	6.3	6.5	6.0	6.8	—	6.3	—	6.4	6.0	4.6	6.6	5.2	5.4	6.6	6.3	5.4	6.4	5.1	—	4.7	6.7	4.5	6.5	4.5	—	5.9	6.8
5月16日	6.0	6.6	6.1	5.6	5.0	—	—	—	—	—	4.5	6.7	5.5	5.6	6.6	6.4	5.5	6.4	5.1	—	5.3	6.7	4.6	6.6	4.6	—	5.8	6.8
5月23日	5.6	6.1	6.4	5.8	5.5	—	—	—	—	—	4.6	6.6	5.3	5.4	6.6	6.3	5.4	6.3	5.3	—	5.1	6.9	4.9	6.5	4.9	—	6.3	6.9
5月30日	5.3	6.3	6.0	5.5	6.0	—	—	—	—	—	4.8	6.5	5.3	5.9	6.6	6.2	5.5	6.3	4.9	—	5.0	6.9	4.5	6.7	4.7	—	6.3	6.9
6月6日	6.4	6.1	6.4	6.6	6.5	—	—	—	—	—	4.4	6.6	5.3	5.7	6.5	6.3	5.6	6.3	5.0	—	5.2	6.8	4.7	6.8	4.7	—	6.2	7.0
6月13日	5.9	6.5	6.0	5.5	5.8	—	—	—	—	—	4.4	6.5	5.1	5.2	6.5	6.1	5.3	6.3	5.1	—	5.6	6.8	4.8	6.8	4.6	—	5.9	7.0
6月19日	6.2	6.2	6.0	6.2	6.2	5.9	6.0	6.3	6.3	5.4	4.5	6.5	5.1	5.3	6.5	6.2	5.2	6.4	5.0	—	5.5	6.9	4.7	6.5	4.6	—	6.0	6.6
6月27日	5.6	5.6	5.7	6.5	5.9	—	—	—	—	—	4.7	6.5	5.1	5.3	6.6	6.1	5.3	6.4	4.8	—	6.2	6.9	4.8	6.7	5.7	—	6.4	6.9
7月3日	5.7	5.9	6.2	6.6	6.8	—	—	—	—	—	4.5	6.5	4.9	5.0	6.4	6.3	5.1	6.3	4.9	—	6.1	6.8	4.7	6.6	5.1	—	6.0	6.8
7月11日	5.7	6.0	5.8	5.2	5.3	—	—	—	—	—	4.7	6.5	5.1	5.0	6.5	6.2	5.0	6.3	4.9	—	6.4	6.9	4.5	6.6	4.7	—	5.4	6.8
7月18日	5.7	6.0	6.0	5.1	5.4	—	—	—	—	—	4.6	6.5	4.9	5.1	6.4	6.2	5.2	6.3	4.7	—	5.4	7.0	4.7	6.7	5.0	—	6.2	7.0
7月25日	5.4	5.6	5.7	5.4	5.2	6.0	5.7	6.3	6.4	5.7	4.7	6.4	5.0	5.2	6.5	6.2	5.2	6.3	5.2	—	6.4	6.8	4.7	6.7	4.7	—	6.1	6.8
8月1日	5.7	6.0	6.2	5.3	5.9	—	—	—	—	—	4.6	6.4	5.5	5.0	6.5	6.0	5.0	6.3	—	5.1	5.5	6.5	4.8	6.8	—	5.0	5.7	7.0
8月7日	6.0	6.0	5.8	5.1	5.6	6.1	6.3	6.4	6.3	5.7	4.6	6.4	5.0	5.1	6.4	6.2	5.2	6.3	4.8	5.2	5.1	6.7	4.6	6.4	4.4	5.1	5.2	6.8
8月15日	5.5	5.9	5.9	5.3	5.6	—	—	—	—	—	4.6	6.3	4.9	5.1	6.4	6.0	5.2	6.2	5.1	—	6.5	7.2	4.7	6.7	4.8	—	6.2	6.8
8月22日	5.8	6.1	6.0	5.7	5.8	—	—	—	—	—	4.5	6.4	4.9	5.2	6.5	6.1	5.2	6.2	4.9	—	5.9	6.9	4.6	6.5	4.7	—	6.2	6.8
8月29日	5.7	6.1	5.8	5.5	5.6	—	—	—	—	—	4.6	6.6	5.3	5.3	6.5	6.2	5.3	6.2	5.1	—	6.1	7.0	4.6	6.8	4.7	—	6.0	6.8
9月5日	5.7	6.4	6.3	5.8	5.0	—	—	—	—	—	4.8	6.5	5.6	4.9	6.4	6.1	4.6	6.2	4.7	—	6.5	6.7	5.5	6.7	4.6	—	6.6	6.8
9月11日	5.6	6.0	6.1	5.2	5.9	5.7	5.7	6.3	6.3	5.8	4.7	6.5	5.5	5.3	6.3	6.1	5.0	6.2	3.2	—	5.2	7.1	5.8	6.6	4.6	—	6.5	6.5
9月18日	5.9	6.2	6.3	5.5	5.5	—	—	—	—	—	4.6	6.5	5.7	5.5	6.4	6.1	4.8	6.2	4.7	—	6.0	7.2	5.4	6.6	4.3	—	6.6	6.5
9月26日	5.6	6.3	6.2	6.0	5.4	—	—	—	—	—	4.5	6.5	5.2	5.3	6.3	6.1	5.0	6.2	5.0	—	6.2	6.9	5.8	6.7	5.0	—	6.5	6.9
10月3日	5.7	6.1	6.2	5.7	5.8	—	—	—	—	—	5.0	6.5	4.8	5.0	6.5	6.3	4.7	6.2	5.1	—	6.7	6.8	5.1	6.6	4.9	—	6.4	6.7
10月9日	5.4	5.8	6.1	5.4	5.4	—	—	—	—	—	4.8	6.4	5.3	5.2	6.5	6.3	5.0	6.3	4.9	—	6.3	6.9	5.5	6.6	5.0	—	6.4	6.5
10月17日	5.5	5.9	6.2	5.8	5.4	5.5	6.1	6.4	6.3	5.5	4.8	6.5	4.9	5.2	6.3	6.2	4.7	6.2	4.7	—	6.4	6.9	5.2	6.7	4.7	—	6.4	7.0
10月24日	5.7	5.9	6.0	5.4	5.9	—	—	—	—	—	4.5	6.4	6.0	6.1	6.4	6.1	4.7	6.2	5.0	—	5.6	6.9	5.6	6.5	4.9	—	5.8	6.7
10月31日	5.7	5.8	5.7	4.7	4.8	—	—	—	—	—	4.5	6.3	5.2	5.3	6.4	6.2	5.0	6.3	5.0	—	6.2	6.8	5.5	6.6	5.2	—	6.3	6.7
11月7日	5.5	6.4	6.3	6.1	6.4	—	—	—	—	—	4.9	6.5	4.5	6.0	6.3	6.3	5.6	6.3	—	5.7	6.6	7.0	6.2	6.7	—	5.0	6.4	6.9
11月14日	6.0	6.1	6.1	4.9	5.1	—	—	—	—	—	4.5	6.5	6.0	5.5	6.3	6.2	5.2	6.1	6.3	—	5.8	7.0	5.9	6.8	4.7	—	6.2	6.9
11月21日	5.6	6.0	6.1	5.4	5.5	5.9	5.5	6.3	6.3	5.4	4.8	6.4	5.7	5.0	6.4	6.2	5.3	6.2	5.1	—	5.7	7.0	5.9	6.7	4.6	—	6.3	6.9
11月28日	5.9	6.2	5.8	6.4	6.4	—	—	—	—	—	4.9	6.3	5.2	5.3	6.3	6.3	5.2	6.3	5.1	—	5.9	6.8	5.3	6.4	4.6	—	6.2	6.6
12月5日	5.1	6.1	6.2	6.1	6.5	—	—	—	—	—	5.3	6.5	5.6	5.7	6.5	6.4	5.5	6.4	5.5	—	6.7	7.0	6.0	6.8	4.9	—	6.7	6.9
12月11日	5.8	6.2	6.2	5.6	6.4	—	6.0	—	6.5	5.6	4.7	6.6	5.7	5.7	6.5	6.3	5.6	6.3	5.1	—	5.9	7.0	6.0	6.7	4.6	—	6.5	6.9
12月19日	5.7	6.2	6.2	5.3	5.1	—	—	—	—	—	4.7	6.7	5.6	5.6	6.3	5.8	5.5	6.3	5.1	—	5.6	6.7	5.8	6.6	4.6	—	6.4	6.8
12月26日	6.0	6.2	6.4	5.4	4.8	—	—	—	—	—	4.8	6.5	5.8	5.8	6.2	6.4	5.6	6.3	5.4	—	5.8	6.9	6.0	6.7	4.4	—	6.5	6.8
1月8日	6.3	6.4	6.7	6.1	6.2	—	—	—	—	—	4.8	6.5	5.7	5.7	6.5	6.3	5.5	6.3	5.4	5.4	6.5	6.9	6.0	6.6	4.5	5.2	6.6	6.6
1月16日	6.0	6.4	6.3	5.7	5.7	—	—	—	—	—	4.8	6.5	5.8	5.9	6.3	6.4	5.6	6.3	5.5	—	5.5	6.3	5.9	6.7	5.0	—	6.2	6.7
1月23日	5.9	6.2	6.3	5.7	5.6	—	5.8	—	6.3	5.6	5.0	6.6	5.2	5.8	6.5	6.4	5.5	6.4	5.5	—	5.5	7.1	5.9	6.8	4.6	—	6.0	6.6
1月30日	5.9	6.3	6.3	5.2	5.5	—	—	—	—	—	4.9	6.4	5.4	5.9	6.4	6.3	5.6	6.3	5.3	5.5	5.6	6.8	6.0	6.6	4.4	5.4	6.1	6.9
2月6日	6.2	6.3	6.4	6.3	6.5	—	—	—	—	—	4.9	6.6	5.2	5.8	6.6	6.4	5.7	6.3	5.2	—	6.3	7.0	6.0	6.8	6.4	—	6.6	6.8
2月13日	5.9	6.3	6.4	5.6	5.7	—	5.8	—	6.3	5.6	4.6	6.5	5.9	5.9	6.4	6.3	5.7	6.3	5.4	—	5.4	7.0	6.0	6.7	4.6	—	5.4	6.7
2月19日	5.9	6.2	6.4	5.1	5.4	—	—	—	—	—	5.1	6.5	5.7	5.8	6.4	6.3	5.6	6.3	5.5	—	5.3	7.0	5.9	6.7	4.7	—	6.2	6.9
2月27日	5.8	5.9	6.0	4.9	4.9	—	—	—	—	—	5.0	6.6	5.7	5.8	6.1	6.4	5.7	6.3	5.3	5.4	5.3	6.8	6.1	6.7	4.6	5.0	5.4	6.5
3月6日	6.0	6.2	6.3	5.6	5.8	—	—	—	—	—	4.8	6.3	5.6	5.6	6.2	6.2	5.4	6.2	5.2	5.4	5.6	6.8	5.8	6.7	4.6	5.3	6.3	6.7
3月12日	6.2	6.0	6.0	5.1	5.0	—	5.6	—	6.2	5.4	4.7	6.4	5.8	5.6	6.3	6.3	5.6	6.3	5.4	—	6.2	7.1	5.2	6.8	4.8	—	5.9	6.9
3月21日	5.9	6.2	6.0	5.8	5.6	—	—	—	—	—	4.5	6.4	5.8	5.7	6.4	6.2	5.5	6.1	5.5	—	5.9	6.7	4.6	6.5	4.7	—	5.8	6.6
3月27日	5.8	6.1	6.2	5.8	5.9	—	—	—	—	—	4.8	6.5	5.4	5.4	6.4	6.3	5.4	6.3	5.2	—	6.4	6.9	4.8	6.8	4.9	—	6.5	6.9
最大	6.5	6.6	6.7	6.7	6.8	6.1	6.6	6.4	6.5	6.0	5.3	6.9	6.1	6.1	7.0	6.9	6.1	6.8	6.3	5.7	6.7	7.2	6.2	6.8	6.4	5.4	6.7	7.0
最少	5.1	5.6	5.7	4.7	4.8	5.5	5.5	6.3	6.2	5.4	4.4	6.3	4.5	4.9	6.1	5.8	4.6	6.1	3.2	5.1	4.7	6.3	4.4	6.2	4.3	5.0	5.2	6.5
平均	5.8	6.1	6.2	5.7	5.7	5.9	6.0	6.3	6.3	5.6	4.7	6.5	5.4	5.5	6.4	6.2	5.3	6.3	5.1	5.4	5.8	6.9	5.2	6.6	4.8	5.1	6.1	6.8
サンプル数	51	51	51	51	51	6	12	6	12	12	51	51	51	51	51	51	51	51	49	7	51	51	51	51	49	7	51	51

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（3）

令和6年度

日付	汚泥濃度																	含水率							
	初沈引抜汚泥					なわて水みらいセンター					重力濃縮汚泥	機械濃縮機投入汚泥				機械濃縮汚泥			脱水機投入汚泥（薬注前）	脱水ケーキ				焼却灰		
	A系	B系	C系	D系	E系	なわて1系	なわて2系	なわて1系	なわて2系	混合汚泥	第1期	ベルト	守口	なわて	第2期	ベルト	第1期	第2期	ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ	ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ	ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ	ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ	田原処理場	1号炉	2号炉	3号炉
4月4日	1.2	1.8	1.0	2.9	3.2	—	—	—	—	—	4.2	0.60	0.93	0.85	0.59	3.7	4.3	4.4	95.8	—	75.7	—	—	30.5	—	—
4月10日	1.3	1.0	1.1	1.6	1.4	—	1.1	—	0.60	0.74	5.6	0.47	0.94	0.89	0.56	3.7	4.3	4.2	95.8	—	76.5	—	—	30.9	—	—
4月17日	1.8	1.0	1.2	1.2	1.4	—	—	—	—	—	3.7	0.65	0.83	0.79	0.61	3.7	4.4	4.3	96.5	—	77.6	—	—	30.0	—	—
4月24日	1.2	1.0	1.2	1.2	1.8	—	—	—	—	—	2.9	0.51	0.92	1.0	0.61	4.3	4.8	4.0	96.0	—	75.7	—	—	30.0	—	—
5月2日	2.0	1.6	1.8	1.4	1.3	—	—	—	—	—	4.1	0.54	0.84	0.79	0.50	3.6	3.8	4.1	96.6	—	78.0	—	—	30.4	—	—
5月9日	1.7	1.3	1.5	1.2	1.0	—	1.1	—	0.48	0.84	2.9	0.63	0.89	0.87	0.56	3.9	4.1	4.3	96.2	—	75.4	—	—	30.0	—	—
5月16日	1.9	1.2	1.4	1.4	1.7	—	—	—	—	—	3.1	0.53	0.82	0.77	0.60	3.7	4.0	4.0	96.4	—	76.1	—	—	34.2	31.7	—
5月23日	2.1	1.0	1.0	1.4	1.8	—	—	—	—	—	2.1	0.72	0.83	0.92	0.60	4.5	4.3	3.9	96.5	—	78.6	—	—	—	31.1	—
5月30日	2.0	1.3	1.2	1.9	1.8	—	—	—	—	—	5.9	0.58	0.87	0.66	0.72	3.9	4.1	3.9	96.1	—	76.3	—	—	—	36.2	—
6月6日	1.2	1.2	1.3	1.1	1.1	—	—	—	—	—	3.5	0.65	0.79	0.79	0.67	3.5	4.4	4.2	96.3	—	77.4	—	—	—	30.7	—
6月13日	1.1	1.2	1.1	1.5	1.2	—	—	—	—	—	3.7	0.55	0.98	0.77	0.74	4.2	4.0	3.8	96.3	—	79.2	—	—	—	30.7	—
6月19日	1.0	1.4	2.2	1.4	1.3	1.4	1.2	0.46	0.45	0.79	4.6	0.61	0.94	0.84	0.70	3.8	4.0	3.6	95.8	—	77.5	—	—	—	30.0	—
6月27日	1.6	1.3	1.2	1.1	1.0	—	—	—	—	—	1.8	0.53	0.84	0.79	0.66	4.2	4.1	3.8	96.9	—	78.1	—	—	—	32.9	—
7月3日	2.8	1.3	1.3	1.2	1.0	—	—	—	—	—	3.9	0.49	0.94	0.87	0.68	3.7	4.4	4.0	95.9	—	76.1	—	—	30.1	33.1	—
7月11日	2.1	1.2	1.6	2.2	2.2	—	—	—	—	—	2.8	0.61	1.3	0.86	0.63	3.7	4.4	3.8	96.2	—	78.3	—	—	30.3	—	—
7月18日	2.3	1.3	2.5	2.7	2.4	—	—	—	—	—	6.5	0.60	1.0	0.72	0.66	4.5	4.5	4.2	96.8	—	77.5	—	—	34.5	—	—
7月25日	1.2	1.1	1.6	1.4	1.9	1.2	1.4	0.56	0.62	0.68	2.0	0.83	0.90	0.80	0.71	3.8	4.4	4.0	96.6	—	79.0	—	—	32.6	—	—
8月1日	1.9	1.2	1.4	2.7	1.1	—	—	—	—	—	2.8	0.78	1.0	0.76	0.78	4.4	4.4	3.8	—	96.1	—	77.1	—	—	—	32.7
8月7日	1.3	1.6	1.8	2.5	1.0	1.0	0.88	0.42	0.54	0.65	4.2	0.71	0.77	0.79	0.59	3.6	4.3	4.0	97.0	95.8	77.3	77.6	—	30.0	—	33.2
8月15日	1.4	1.0	1.4	1.6	1.4	—	—	—	—	—	2.2	0.48	0.67	0.60	0.58	4.3	4.6	4.3	96.7	—	79.7	—	—	30.6	—	—
8月22日	1.8	1.0	1.3	2.3	1.1	—	—	—	—	—	4.5	0.55	0.83	0.73	0.68	4.2	3.8	4.0	95.6	—	76.2	—	—	30.9	—	—
8月29日	2.3	1.1	1.4	2.0	2.1	—	—	—	—	—	4.5	0.59	0.66	0.71	0.62	4.0	4.4	4.4	96.6	—	77.3	—	—	30.1	—	—
9月5日	1.7	1.4	1.8	1.0	2.3	—	—	—	—	—	2.7	0.57	0.90	0.67	0.70	4.5	4.5	4.5	97.7	—	75.5	—	—	30.0	—	—
9月11日	1.7	1.7	1.2	1.1	1.6	1.7	1.6	0.37	0.44	0.80	5.1	0.55	0.88	0.71	1.0	4.5	4.5	4.2	96.5	—	79.2	—	—	—	34.4	—
9月18日	1.6	1.2	1.4	1.7	1.9	—	—	—	—	—	4.2	0.61	0.94	0.72	0.65	4.5	4.4	4.0	97.4	—	76.5	—	—	—	33.2	—
9月26日	2.3	1.2	1.3	1.1	1.9	—	—	—	—	—	3.2	0.57	0.67	0.72	0.91	4.1	4.4	4.0	96.6	—	77.5	—	—	—	33.0	—
10月3日	2.2	1.0	1.0	1.5	1.5	—	—	—	—	—	2.0	0.83	0.90	0.81	0.70	3.2	4.5	4.3	97.3	—	77.3	—	—	—	35.8	—
10月9日	1.7	1.6	1.0	1.5	1.4	—	—	—	—	—	3.6	0.60	0.68	0.77	1.9	4.3	3.5	3.7	96.5	—	77.0	—	—	—	30.5	—
10月17日	2.2	1.0	1.1	1.0	2.3	1.9	1.2	0.43	0.55	0.86	3.0	0.72	0.90	0.84	1.1	4.0	4.1	4.4	96.8	—	78.0	—	—	—	34.2	—
10月24日	1.8	1.2	1.1	1.8	1.0	—	—	—	—	—	3.0	0.75	0.79	0.81	0.72	4.3	4.2	4.2	96.5	—	77.4	—	—	—	30.3	—
10月31日	2.0	1.1	1.0	2.9	3.2	—	—	—	—	—	2.7	0.55	0.79	0.80	0.64	3.9	4.6	4.3	97.0	—	75.6	—	—	—	35.3	—
11月7日	1.0	1.3	1.5	1.3	1.6	—	—	—	—	—	3.1	0.70	0.70	0.58	0.91	4.6	3.7	4.2	—	97.1	—	78.2	—	—	—	30.1
11月14日	1.0	1.0	1.0	2.1	1.3	—	—	—	—	—	3.1	0.80	0.71	0.78	1.1	4.0	4.4	4.7	96.5	—	79.3	—	—	—	35.4	—
11月21日	2.2	1.0	1.0	1.5	1.7	1.5	2.0	0.58	0.51	1.1	2.1	0.68	1.0	1.1	0.85	4.4	4.0	4.5	96.7	—	77.5	—	—	—	38.7	—
11月28日	2.3	1.3	1.8	1.2	1.3	—	—	—	—	—	4.5	0.58	1.1	1.1	0.77	4.4	4.4	4.4	95.6	—	78.1	—	—	—	35.0	—
12月5日	1.3	1.2	1.2	1.5	1.2	—	—	—	—	—	3.1	0.76	0.96	0.91	0.77	4.4	3.8	4.3	96.7	—	78.7	—	—	30.6	33.7	—
12月11日	2.2	1.1	1.1	1.7	1.2	—	1.7	—	0.54	0.94	3.1	0.72	0.91	0.95	0.79	4.4	4.1	4.3	96.0	—	76.7	—	—	32.5	—	—
12月19日	2.2	1.0	1.4	1.2	2.6	—	—	—	—	—	2.6	0.54	1.0	0.97	1.5	4.4	3.3	4.4	96.7	—	78.5	—	—	30.7	—	—
12月26日	2.4	1.4	1.2	1.8	2.6	—	—	—	—	—	2.9	0.60	0.92	0.98	1.7	4.4	4.2	4.0	96.6	—	79.0	—	—	34.5	—	—
1月8日	1.9	1.0	1.0	1.2	1.3	—	—	—	—	—	4.6	0.63	0.98	0.95	0.72	3.8	4.0	4.3	96.1	96.1	80.1	76.3	—	30.1	—	38.2
1月16日	2.6	1.0	1.0	1.6	1.8	—	—	—	—	—	3.1	0.66	0.42	0.56	1.3	3.7	4.1	4.3	96.2	—	79.6	—	—	30.0	—	—
1月23日	1.7	1.3	1.2	1.3	1.4	—	1.4	—	0.61	1.1	2.7	0.54	1.0	0.75	0.66	4.0	4.1	4.4	96.7	—	78.7	—	—	30.3	—	—
1月30日	2.7	1.4	1.3	2.3	1.9	—	—	—	—	—	3.3	0.70	1.0	0.88	0.69	4.0	4.4	4.4	96.3	96.1	78.2	79.4	—	30.1	—	32.9
2月6日	1.5	1.0	1.0	1.8	1.1	—	—	—	—	—	3.3	0.5	1.1	0.89	0.56	3.5	4.4	4.0	96.7	—	80.8	—	—	29.1	—	—
2月13日	2.6	1.4	1.3	2.2	1.6	—	1.4	—	0.63	1.0	3.5	0.72	0.53	0.72	0.66	4.2	4.4	4.1	95.8	—	80.3	—	—	30.0	—	—
2月19日	2.0	1.1	1.0	2.7	3.1	—	—	—	—	—	3.2	0.58	1.1	0.97	0.66	4.4	4.3	4.4	96.1	—	80.1	—	—	30.1	29.8	—
2月27日	2.7	2.0	1.2	3.5	2.3	—	—	—	—	—	2.6	0.55	1.0	1.0	0.82	4.5	4.4	4.2	96.8	96.3	77.7	76.0	—	—	35.9	30.1
3月6日	2.1	1.5	1.2	1.2	1.0	—	—	—	—	—	5.0	0.64	1.1	1.1	0.69	3.9	4.4	4.2	95.9	95.2	76.6	76.8	—	—	27.9	33.1
3月12日	1.0	1.5	2.0	3.1	3.2	—	1.7	—	0.64	1.2	4.2	0.65	1.1	1.1	0.67	4.2	4.2	4.2	95.5	—	79.4	—	—	—	30.7	—
3月21日	1.3	1.5	1.3	1.1	1.4	—	—	—	—	—	4.7	0.69	0.52	0.93	0.66	4.0	4.4	4.4	95.4	—	77.6	—	—	—	33.8	—
3月27日	2.2	1.0	1.0	1.9	1.1	—	—	—	—	—	4.3	0.64	1.2	1.1	0.68	4.2	4.0	4.4	96.3	—	78.0	—	—	—	30.0	—
最大	2.8	2.0	2.5	3.5	3.2		2.0		0.64	1.2	6.5	0.83	1.3	1.1	1.9	4.6	4.8	4.7	97.7	97.1	80.8	79.4	—	34.5	38.7	38.2
最少	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		0.88		0.44	0.65	1.8	0.47	0.42	0.56	0.50	3.2	3.3	3.6	95.4	95.2	75.4	76.0	—	29.1	27.9	30.1
平均	1.8	1.2	1.3	1.7	1.7		1.4		0.55	0.89	3.5	0.62	0.89	0.84	0.78	4.1	4.2	4.2	96.4	96.1	77.8	77.3	—	30.9	32.8	32.9
サンプル数	51	51	51	51	51		12	6	12	12	51	51	51	51	51	51	51	51	49	7	49	7	0	27	26	7

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（4）

令和6年度

日付	有機分(乾物中)																								
	初沈引抜汚泥					なわて水みらいセンター					重力濃縮汚泥	機械濃縮機投入汚泥				機械濃縮汚泥			脱水機投入汚泥（薬注前）		脱水ケーキ			焼却灰		
	A系	B系	C系	D系	E系	なわて1系	なわて2系	なわて1系	なわて2系	混合汚泥	第1期	ベルト	守口	なわて	第2期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	ベルトプレス	スクリュープレス	田原処理場	1号炉	2号炉	3号炉
4月4日	86.8	86.1	86.6	85.1	85.6	—	—	—	—	—	82.5	79.9	83.4	83.9	72.3	81.1	84.6	76.4	82.8	—	83.4	—	—	0.60	—	—
4月10日	81.6	83.6	84.7	81.3	82.0	—	89.6	—	81.3	85.0	83.1	79.3	82.9	83.6	73.1	79.8	85.0	74.5	81.2	—	81.7	—	—	0.60	—	—
4月17日	86.1	85.5	85.7	84.1	84.7	—	—	—	—	—	77.2	78.8	80.7	83.4	73.6	80.6	84.7	76.2	82.2	—	83.7	—	—	0.50	—	—
4月24日	86.1	86.0	86.3	83.8	82.6	—	—	—	—	—	84.3	78.4	86.6	85.2	75.7	79.3	87.1	76.1	81.8	—	82.6	—	—	0.50	—	—
5月2日	87.1	88.8	89.5	87.5	88.7	—	—	—	—	—	84.5	78.9	83.6	86.1	75.9	79.5	86.5	76.2	82.3	—	83.4	—	—	0.50	—	—
5月9日	84.7	83.2	84.4	82.5	82.2	—	92.8	—	82.0	87.6	83.5	78.2	82.8	84.1	74.6	79.5	85.4	76.8	82.9	—	84.3	—	—	0.50	—	—
5月16日	85.5	83.6	83.6	84.2	84.9	—	—	—	—	—	84.2	77.1	83.3	82.7	74.1	78.7	83.5	76.9	81.6	—	82.7	—	—	0.70	0.50	—
5月23日	87.0	86.8	86.9	86.8	86.6	—	—	—	—	—	86.2	77.9	84.1	85.0	75.5	79.9	85.5	77.6	82.1	—	83.6	—	—	—	0.50	—
5月30日	70.3	78.7	78.5	72.8	72.4	—	—	—	—	—	68.7	72.1	76.9	79.3	74.6	76.6	77.6	78.6	74.2	—	74.5	—	—	—	0.50	—
6月6日	83.7	81.7	84.3	84.4	83.1	—	—	—	—	—	79.4	78.6	87.3	85.7	75.5	78.5	86.2	76.7	78.6	—	79.8	—	—	—	0.30	—
6月13日	85.2	85.9	86.5	83.5	82.5	—	—	—	—	—	82.1	77.6	81.9	83.2	76.6	78.9	84.3	78.2	80.5	—	81.9	—	—	—	0.40	—
6月19日	73.9	73.9	74.7	78.6	79.0	86.6	91.3	79.6	80.2	86.5	74.8	78.3	80.7	82.4	76.4	78.2	83.0	78.9	78.5	—	79.0	—	—	—	0.40	—
6月27日	84.8	85.8	85.1	83.3	83.4	—	—	—	—	—	79.4	75.0	82.1	82.1	74.4	76.7	82.9	74.8	79.3	—	81.2	—	—	—	0.50	—
7月3日	77.9	78.2	79.0	76.6	76.1	—	—	—	—	—	72.2	75.8	81.7	81.4	71.9	76.5	82.7	72.2	75.8	—	76.9	—	—	0.50	0.60	—
7月11日	83.7	84.4	84.4	81.2	81.4	—	—	—	—	—	82.3	77.9	81.1	81.7	73.3	79.0	83.0	75.4	79.6	—	80.8	—	—	0.40	—	—
7月18日	81.6	83.2	72.9	75.9	77.6	—	—	—	—	—	75.2	75.8	75.6	77.5	73.0	76.9	77.8	74.9	74.8	—	76.1	—	—	0.60	—	—
7月25日	82.6	83.6	83.7	85.8	84.8	92.1	91.0	80.8	80.3	84.0	83.2	77.5	75.6	76.6	75.0	78.0	84.4	76.5	80.3	—	82.1	—	—	0.50	—	—
8月1日	86.2	86.0	83.9	83.8	86.0	—	—	—	—	—	85.6	77.9	79.6	75.1	76.3	78.8	82.6	77.9	—	81.2	—	82.9	—	—	—	0.60
8月7日	70.6	71.9	69.9	72.4	73.3	90.7	90.0	80.3	79.8	81.0	72.4	77.8	79.4	80.5	77.4	79.1	81.0	77.4	75.6	76.9	77.5	78.2	—	0.30	—	0.50
8月15日	86.5	86.0	87.5	86.2	84.7	—	—	—	—	—	86.2	75.1	79.0	80.7	74.0	76.7	83.7	76.5	80.6	—	82.5	—	—	0.50	—	—
8月22日	85.0	85.2	83.8	81.4	82.0	—	—	—	—	—	78.2	76.2	80.2	79.3	75.5	76.7	80.2	76.2	78.1	—	80.3	—	—	0.40	—	—
8月29日	85.3	84.6	86.4	83.2	81.0	—	—	—	—	—	84.1	75.6	80.2	82.0	74.7	76.5	82.5	75.2	78.1	—	80.3	—	—	0.50	—	—
9月5日	85.8	88.3	87.6	80.6	81.2	—	—	—	—	—	85.0	76.3	77.0	78.4	73.3	77.2	87.2	74.1	79.7	—	80.8	—	—	0.60	—	—
9月11日	69.2	69.7	69.1	64.1	74.9	86.8	86.8	79.6	77.9	80.2	73.8	77.4	75.9	81.8	73.9	78.8	84.2	76.4	65.1	—	79.4	—	—	—	0.50	—
9月18日	86.4	89.5	84.1	85.1	85.8	—	—	—	—	—	84.8	77.0	82.1	85.1	74.1	78.5	86.4	76.0	80.1	—	83.7	—	—	—	0.50	—
9月26日	86.1	85.9	86.4	87.6	84.6	—	—	—	—	—	83.1	76.7	82.0	83.8	74.6	78.3	86.6	75.1	80.8	—	83.8	—	—	—	0.50	—
10月3日	88.9	88.8	88.7	88.5	89.4	—	—	—	—	—	87.5	77.5	87.5	86.0	76.3	78.8	87.5	76.7	82.8	—	84.5	—	—	—	0.60	—
10月9日	87.2	88.7	88.9	86.6	86.6	—	—	—	—	—	87.0	77.6	84.9	83.5	53.0	78.9	88.3	76.9	84.1	—	86.3	—	—	—	0.60	—
10月17日	88.0	88.3	88.2	87.9	88.8	93.2	91.9	82.2	80.9	85.8	89.0	78.6	81.3	84.9	75.6	80.1	89.1	77.6	83.2	—	86.0	—	—	—	0.60	—
10月24日	86.6	87.4	87.2	85.9	86.8	—	—	—	—	—	82.7	79.3	82.8	83.6	77.0	78.6	87.4	77.9	81.2	—	83.0	—	—	—	0.50	—
10月31日	86.9	87.6	87.1	85.6	85.0	—	—	—	—	—	85.5	77.7	85.9	85.2	77.1	78.4	87.2	78.1	83.3	—	85.2	—	—	—	0.60	—
11月7日	83.6	84.8	85.1	85.7	85.5	—	—	—	—	—	82.0	78.6	81.2	81.0	73.5	80.2	83.7	75.2	—	79.5	—	81.1	—	—	—	0.60
11月14日	88.9	88.3	88.9	87.9	88.5	—	—	—	—	—	87.8	79.6	82.2	86.3	77.4	81.1	88.7	78.2	83.7	—	84.8	—	—	—	0.50	—
11月21日	87.8	87.6	87.6	88.0	88.6	93.2	93.2	81.6	81.4	88.2	88.0	78.6	82.2	84.2	78.0	80.2	88.6	79.3	83.5	—	85.5	—	—	—	0.50	—
11月28日	83.2	84.7	86.4	83.6	82.1	—	—	—	—	—	80.6	78.9	84.6	84.8	76.1	79.8	86.3	79.1	80.8	—	82.0	—	—	—	0.60	—
12月5日	87.3	87.3	87.1	87.9	87.6	—	—	—	—	—	88.5	78.2	85.1	84.6	77.6	80.1	87.9	79.3	84.6	—	85.8	—	—	0.50	0.50	—
12月11日	88.4	89.1	89.2	89.0	88.2	—	92.2	—	83.2	86.2	90.1	79.3	84.4	87.2	78.1	80.9	88.4	80.4	84.3	—	86.7	—	—	0.90	—	—
12月19日	88.4	88.2	88.2	85.5	85.2	—	—	—	—	—	89.1	78.1	86.3	84.9	69.4	81.4	88.5	80.3	84.6	—	86.0	—	—	0.70	—	—
12月26日	89.1	89.5	89.4	88.9	88.2	—	—	—	—	—	88.8	78.8	88.9	85.7	78.8	81.2	90.1	80.1	85.0	—	86.4	—	—	0.60	—	—
1月8日	88.8	87.8	88.8	86.8	85.7	—	—	—	—	—	88.9	81.7	86.1	86.8	80.4	83.5	87.9	81.7	85.0	86.5	85.5	87.4	—	0.80	—	0.70
1月16日	90.9	90.0	90.4	90.5	90.7	—	—	—	—	—	91.7	80.4	72.0	84.8	78.5	83.1	90.5	82.1	86.2	—	87.4	—	—	1.0	—	—
1月23日	91.2	91.9	91.5	91.8	88.3	—	92.8	—	83.4	89.4	91.2	83.1	85.9	88.4	83.2	82.8	90.2	82.6	86.5	—	87.6	—	—	1.1	—	—
1月30日	90.1	90.4	89.0	90.5	89.5	—	—	—	—	—	91.1	80.3	86.6	87.9	80.5	81.9	91.0	81.4	86.3	87.3	87.4	89.3	—	0.80	—	0.80
2月6日	89.0	90.3	90.4	89.2	88.3	—	—	—	—	—	92.3	88.3	87.7	86.2	83.7	82.1	90.8	80.7	85.9	—	87.1	—	—	0.80	—	—
2月13日	90.4	89.5	90.0	89.3	89.9	—	93.4	—	81.1	87.3	92.0	81.3	85.3	86.1	80.6	83.6	90.5	85.0	86.5	—	87.0	—	—	1.30	—	—
2月19日	90.4	90.2	90.0	90.6	90.0	—	—	—	—	—	91.0	84.6	88.0	87.7	81.1	83.7	90.6	81.6	86.6	—	87.3	—	—	1.10	0.70	—
2月27日	91.4	90.9	90.6	91.2	90.8	—	—	—	—	—	90.9	83.7	89.0	88.4	80.7	82.7	91.1	82.9	86.8	87.6	87.7	89.6	—	—	0.60	0.70
3月6日	85.8	88.9	87.9	85.9	86.0	—	—	—	—	—	86.0	80.4	85.3	86.0	80.1	81.4	88.5	80.7	83.3	84.0	84.2	85.9	—	—	0.60	0.70
3月12日	89.2	89.3	89.6	89.0	88.5	—	93.7	—	84.3	90.8	89.1	81.0	85.5	88.3	80.2	82.3	86.6	80.7	85.8	—	85.9	—	—	—	0.70	—
3月21日	88.4	89.4	88.7	86.1	87.5	—	—	—	—	—	89.5	80.7	81.9	88.3	80.0	82.1	87.4	80.4	84.8	—	85.0	—	—	—	0.60	—
3月27日	89.6	89.1	90.0	87.3	87.7	—	—	—	—	—	91.2	81.2	87.3	87.7	78.9	82.9	88.3	80.9	86.4	—	87.2	—	—	—	0.90	—
最大	91.4	91.9	91.5	91.8	90.8	93.2	93.7	82.2	84.3	90.8	92.3	88.3	89.0	88.4	83.7	83.7	91.1	85.0	86.8	87.6	87.7	89.6	—	1.30	0.90	0.80
最少	69.2	69.7	69.1	64.1	72.4	86.6	86.8	79.6	77.9	80.2	68.7	72.1	72.0	75.1	53.0	76.5	77.6	72.2	65.1	76.9	74.5	78.2	—	0.30	0.30	0.50
平均	85.5	86.0	85.8	84.7	84.8	90.4	91.6	80.7	81.3	86.0	84.5	78.7	82.8	83.9	76.0	79.8	86.2	78.1	81.8	83.3	83.4	84.9	—	0.66	0.55	0.66
サンプル数	51	51	51	51	51	6	12	6	12	12	51	51	51	51	51	51	51	51	49	7	49	7	0	27	26	7

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（5）

令和6年度

日付	無機分(乾物中)																								
	初沈引抜汚泥					なわて水みらいセンター					重力濃縮汚泥	機械濃縮機投入汚泥				機械濃縮汚泥			脱水機投入汚泥(薬注前)	脱水ケーキ			焼却灰		
	A系	B系	C系	D系	E系	なわて1系	なわて2系	なわて1系	なわて2系	混合汚泥	第1期	ベルト	守口	なわて	第2期	ベルト	第1期	第2期	ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ	ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ	ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ	ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ	田原処理場	1号炉	2号炉	3号炉
4月4日	13.2	13.9	13.4	14.9	14.4	—	—	—	—	—	17.5	20.1	16.6	16.1	27.7	18.9	15.4	23.6	17.2	—	16.6	—	—	99.4	—	—
4月10日	18.4	16.4	15.3	18.7	18.0	—	10.4	—	18.7	15.0	16.9	20.7	17.1	16.4	26.9	20.2	15.0	25.5	18.8	—	18.3	—	—	99.4	—	—
4月17日	13.9	14.5	14.3	15.9	15.3	—	—	—	—	—	22.8	21.2	19.3	16.6	26.4	19.4	15.3	23.8	17.8	—	16.3	—	—	99.5	—	—
4月24日	13.9	14.0	13.7	16.2	17.4	—	—	—	—	—	15.7	21.6	13.4	14.8	24.3	20.7	12.9	23.9	18.2	—	17.4	—	—	99.5	—	—
5月2日	12.9	11.2	10.5	12.5	11.3	—	—	—	—	—	15.5	21.1	16.4	13.9	24.1	20.5	13.5	23.8	17.7	—	16.6	—	—	99.5	—	—
5月9日	15.3	16.8	15.6	17.5	17.8	—	7.2	—	18.0	12.4	16.5	21.8	17.2	15.9	25.4	20.5	14.6	23.2	17.1	—	15.7	—	—	99.5	—	—
5月16日	14.5	16.4	16.4	15.8	15.1	—	—	—	—	—	15.8	22.9	16.7	17.3	25.9	21.3	16.5	23.1	18.4	—	17.3	—	—	99.3	99.5	—
5月23日	13.0	13.2	13.1	13.2	13.4	—	—	—	—	—	13.8	22.1	15.9	15.0	24.5	20.1	14.5	22.4	17.9	—	16.4	—	—	—	99.5	—
5月30日	29.7	21.3	21.5	27.2	27.6	—	—	—	—	—	31.3	27.9	23.1	20.7	25.4	23.4	22.4	21.4	25.8	—	25.5	—	—	—	99.5	—
6月6日	16.3	18.3	15.7	15.6	16.9	—	—	—	—	—	20.6	21.4	12.7	14.3	24.5	21.5	13.8	23.3	21.4	—	20.2	—	—	—	99.7	—
6月13日	14.8	14.1	13.5	16.5	17.5	—	—	—	—	—	17.9	22.4	18.1	16.8	23.4	21.1	15.7	21.8	19.5	—	18.1	—	—	—	99.6	—
6月19日	26.1	26.1	25.3	21.4	21.0	13.4	8.7	20.4	19.8	13.5	25.2	21.7	19.3	17.6	23.6	21.8	17.0	21.1	21.5	—	21.0	—	—	—	99.6	—
6月27日	15.2	14.2	14.9	16.7	16.6	—	—	—	—	—	20.6	25.0	17.9	17.9	25.6	23.3	17.1	25.2	20.7	—	18.8	—	—	—	99.5	—
7月3日	22.1	21.8	21.0	23.4	23.9	—	—	—	—	—	27.8	24.2	18.3	18.6	28.1	23.5	17.3	27.8	24.2	—	23.1	—	—	99.5	99.4	—
7月11日	16.3	15.6	15.6	18.8	18.6	—	—	—	—	—	17.7	22.1	18.9	18.3	26.7	21.0	17.0	24.6	20.4	—	19.2	—	—	99.6	—	—
7月18日	18.4	16.8	27.1	24.1	22.4	—	—	—	—	—	24.8	24.2	24.4	22.5	27.0	23.1	22.2	25.1	25.2	—	23.9	—	—	99.4	—	—
7月25日	17.4	16.4	16.3	14.2	15.2	7.9	9.0	19.2	19.7	16.0	16.8	22.5	24.4	23.4	25.0	22.0	15.6	23.5	19.7	—	17.9	—	—	99.5	—	—
8月1日	13.8	14.0	16.1	16.2	14.0	—	—	—	—	—	14.4	22.1	20.4	24.9	23.7	21.2	17.4	22.1	—	18.8	—	17.1	—	—	—	99.4
8月7日	29.4	28.1	30.1	27.6	26.7	9.3	10.0	19.7	20.2	19.0	27.6	22.2	20.6	19.5	22.6	20.9	19.0	22.6	24.4	23.1	22.5	21.8	—	99.7	—	99.5
8月15日	13.5	14.0	12.5	13.8	15.3	—	—	—	—	—	13.8	24.9	21.0	19.3	26.0	23.3	16.3	23.5	19.4	—	17.5	—	—	99.5	—	—
8月22日	15.0	14.8	16.2	18.6	18.0	—	—	—	—	—	21.8	23.8	19.8	20.7	24.5	23.3	19.8	23.8	21.9	—	19.7	—	—	99.6	—	—
8月29日	14.7	15.4	13.6	16.8	19.0	—	—	—	—	—	15.9	24.4	19.8	18.0	25.3	23.5	17.5	24.8	21.9	—	19.7	—	—	99.5	—	—
9月5日	14.2	11.7	12.4	19.4	18.8	—	—	—	—	—	15.0	23.7	23.0	21.6	26.7	22.8	12.8	25.9	20.3	—	19.2	—	—	99.4	—	—
9月11日	30.8	30.3	30.9	35.9	25.1	13.2	13.2	20.4	22.1	19.8	26.2	22.6	24.1	18.2	26.1	21.2	15.8	23.6	34.9	—	20.6	—	—	—	99.5	—
9月18日	13.6	10.5	15.9	14.9	14.2	—	—	—	—	—	15.2	23.0	17.9	14.9	25.9	21.5	13.6	24.0	19.9	—	16.3	—	—	—	99.5	—
9月26日	13.9	14.1	13.6	12.4	15.4	—	—	—	—	—	16.9	23.3	18.0	16.2	25.4	21.7	13.4	24.9	19.2	—	16.2	—	—	—	99.5	—
10月3日	11.1	11.2	11.3	11.5	10.6	—	—	—	—	—	12.5	22.5	12.5	14.0	23.7	21.2	12.5	23.3	17.2	—	15.5	—	—	—	99.4	—
10月9日	12.8	11.3	11.1	13.4	13.4	—	—	—	—	—	13.0	22.4	15.1	16.5	47.0	21.1	11.7	23.1	15.9	—	13.7	—	—	—	99.4	—
10月17日	12.0	11.7	11.8	12.1	11.2	6.8	8.1	17.8	19.1	14.2	11.0	21.4	18.7	15.1	24.4	19.9	10.9	22.4	16.8	—	14.0	—	—	—	99.4	—
10月24日	13.4	12.6	12.8	14.1	13.2	—	—	—	—	—	17.3	20.7	17.2	16.4	23.0	21.4	12.6	22.1	18.8	—	17.0	—	—	—	99.5	—
10月31日	13.1	12.4	12.9	14.4	15.0	—	—	—	—	—	14.5	22.3	14.1	14.8	22.9	21.6	12.8	21.9	16.7	—	14.8	—	—	—	99.4	—
11月7日	16.4	15.2	14.9	14.3	14.5	—	—	—	—	—	18.0	21.4	18.8	19.0	26.5	19.8	16.3	24.8	—	20.5	—	18.9	—	—	—	99.4
11月14日	11.1	11.7	11.1	12.1	11.5	—	—	—	—	—	12.2	20.4	17.8	13.7	22.6	18.9	11.3	21.8	16.3	—	15.2	—	—	—	99.5	—
11月21日	12.2	12.4	12.4	12.0	11.4	6.8	6.8	18.4	18.6	11.8	12.0	21.4	17.8	15.8	22.0	19.8	11.4	20.7	16.5	—	14.5	—	—	—	99.5	—
11月28日	16.8	15.3	13.6	16.4	17.9	—	—	—	—	—	19.4	21.1	15.4	15.2	23.9	20.2	13.7	20.9	19.2	—	18.0	—	—	—	99.4	—
12月5日	12.7	12.7	12.9	12.1	12.4	—	—	—	—	—	11.5	21.8	14.9	15.4	22.4	19.9	12.1	20.7	15.4	—	14.2	—	—	99.5	99.5	—
12月11日	11.6	10.9	10.8	11.0	11.8	—	7.8	—	16.8	13.8	9.9	20.7	15.6	12.8	21.9	19.1	11.6	19.6	15.7	—	13.3	—	—	99.1	—	—
12月19日	11.6	11.8	11.8	14.5	14.8	—	—	—	—	—	10.9	21.9	13.7	15.1	30.6	18.6	11.5	19.7	15.4	—	14.0	—	—	99.3	—	—
12月26日	10.9	10.5	10.6	11.1	11.8	—	—	—	—	—	11.2	21.2	11.1	14.3	21.2	18.8	9.9	19.9	15.0	—	13.6	—	—	99.4	—	—
1月8日	11.2	12.2	11.2	13.2	14.3	—	—	—	—	—	11.1	18.3	13.9	13.2	19.6	16.5	12.1	18.3	15.0	13.5	14.5	12.6	—	99.2	—	99.3
1月16日	9.1	10.0	9.6	9.5	9.3	—	—	—	—	—	8.3	19.6	28.0	15.2	21.5	16.9	9.5	17.9	13.8	—	12.6	—	—	99.0	—	—
1月23日	8.8	8.1	8.5	8.2	11.7	—	7.2	—	16.6	10.6	8.8	16.9	14.1	11.6	16.8	17.2	9.8	17.4	13.5	—	12.4	—	—	98.9	—	—
1月30日	9.9	9.6	11.0	9.5	10.5	—	—	—	—	—	8.9	19.7	13.4	12.1	19.5	18.1	9.0	18.6	13.7	12.7	12.6	10.7	—	99.2	—	99.2
2月6日	11.0	9.7	9.6	10.8	11.7	—	—	—	—	—	7.7	11.7	12.3	13.8	16.3	17.9	9.2	19.3	14.1	—	12.9	—	—	99.2	—	—
2月13日	9.6	10.5	10.0	10.7	10.1	—	6.6	—	18.9	12.7	8.0	18.7	14.7	13.9	19.4	16.4	9.5	15.0	13.5	—	13.0	—	—	98.7	—	—
2月19日	9.6	9.8	10.0	9.4	10.0	—	—	—	—	—	9.0	15.4	12.0	12.3	18.9	16.3	9.4	18.4	13.4	—	12.7	—	—	98.9	99.3	—
2月27日	8.6	9.1	9.4	8.8	9.2	—	—	—	—	—	9.1	16.3	11.0	11.6	19.3	17.3	8.9	17.1	13.2	12.4	12.3	10.4	—	—	99.4	99.3
3月6日	14.2	11.1	12.1	14.1	14.0	—	—	—	—	—	14.0	19.6	14.7	14.0	19.9	18.6	11.5	19.3	16.7	16.0	15.8	14.1	—	—	99.4	99.3
3月12日	10.8	10.7	10.4	11.0	11.5	—	6.3	—	15.7	9.2	10.9	19.0	14.5	11.7	19.8	17.7	13.4	19.3	14.2	—	14.1	—	—	—	99.3	—
3月21日	11.6	10.6	11.3	13.9	12.5	—	—	—	—	—	10.5	19.3	18.1	11.7	20.0	17.9	12.6	19.6	15.2	—	15.0	—	—	—	99.4	—
3月27日	10.4	10.9	10.0	12.7	12.3	—	—	—	—	—	8.8	18.8	12.7	12.3	21.1	17.1	11.7	19.1	13.6	—	12.8	—	—	—	99.1	—
最大	30.8	30.3	30.9	35.9	27.6	13.4	13.2	20.4	22.1	19.8	31.3	27.9	28.0	24.9	47.0	23.5	22.4	27.8	34.9	23.1	25.5	21.8	—	99.7	99.7	99.5
最少	8.6	8.1	8.5	8.2	9.2	6.8	6.3	17.8	15.7	9.2	7.7	11.7	11.0	11.6	16.3	16.3	8.9	15.0	13.2	12.4	12.3	10.4	—	98.7	99.1	99.2
平均	14.5	14.0	14.2	15.3	15.2	9.6	8.4	19.3	18.7	14.0	15.5	21.3	17.2	16.1	24.0	20.2	13.8	21.9	18.2	16.7	16.6	15.1	—	99.3	99.5	99.3
サンプル数	51	51	51	51	51	6	12	6	12	12	51	51	51	51	51	51	51	51	49	7	49	7	0	27	26	7

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（6）

令和6年度

日付	アルカリ度																									
	初沈引抜汚泥					なわて水みらいセンター					重力濃縮汚泥	機械濃縮機投入汚泥				機械濃縮汚泥			脱水機投入汚泥（薬注前）		脱水ケーキ			焼却灰		
	A系	B系	C系	D系	E系	なわて1系	なわて2系	なわて1系	なわて2系	混合汚泥	第1期	ベルト	守口	なわて	第2期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	ベルトプレス	スクリュープレス	田原処理場	1号炉	2号炉	3号炉
4月4日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	120	140	140	480	650	480	1200	540	—	—	—	—	—	—	—
4月10日	—	—	—	—	—	—	310	—	150	130	170	120	270	280	670	950	650	1700	1100	—	—	—	—	—	—	—
4月17日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	190	180	270	250	230	830	750	1300	470	—	—	—	—	—	—	—
4月24日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	120	120	130	110	820	430	960	430	—	—	—	—	—	—	—
5月2日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	120	140	140	130	900	330	1000	460	—	—	—	—	—	—	—
5月9日	—	—	—	—	—	—	250	—	100	130	0	150	90	110	570	700	280	920	290	—	—	—	—	—	—	—
5月16日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	120	130	140	120	660	430	770	240	—	—	—	—	—	—	—
5月23日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	190	130	130	520	950	410	780	360	—	—	—	—	—	—	—
5月30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	140	100	130	160	760	300	750	170	—	—	—	—	—	—	—
6月6日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	160	130	140	430	680	320	780	250	—	—	—	—	—	—	—
6月13日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	170	90	120	190	770	270	750	330	—	—	—	—	—	—	—
6月19日	—	—	—	—	—	180	190	90	90	100	0	120	85	100	120	700	260	650	210	—	—	—	—	—	—	—
6月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	160	100	120	150	1100	340	730	0	—	—	—	—	—	—	—
7月3日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	120	60	70	120	770	250	680	160	—	—	—	—	—	—	—
7月11日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	130	95	65	410	740	150	690	120	—	—	—	—	—	—	—
7月18日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	150	35	80	140	950	280	770	0	—	—	—	—	—	—	—
7月25日	—	—	—	—	—	190	200	95	100	100	0	210	85	100	170	750	380	800	360	—	—	—	—	—	—	—
8月1日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	240	190	85	180	950	230	790	—	350	—	—	—	—	—	—
8月7日	—	—	—	—	—	210	240	70	95	130	0	170	80	100	100	550	330	660	0	310	—	—	—	—	—	—
8月15日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	180	50	100	180	810	400	820	300	—	—	—	—	—	—	—
8月22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	130	50	95	150	760	230	760	200	—	—	—	—	—	—	—
8月29日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	170	120	110	140	840	410	930	370	—	—	—	—	—	—	—
9月5日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	180	300	55	240	1000	0	1000	0	—	—	—	—	—	—	—
9月11日	—	—	—	—	—	200	210	80	80	110	0	140	270	120	320	750	320	790	160	—	—	—	—	—	—	—
9月18日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	180	230	110	140	830	0	670	0	—	—	—	—	—	—	—
9月26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	150	100	120	290	730	130	710	170	—	—	—	—	—	—	—
10月3日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	200	0	90	130	520	0	790	200	—	—	—	—	—	—	—
10月9日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	100	95	90	380	550	100	480	70	—	—	—	—	—	—	—
10月17日	—	—	—	—	—	180	250	75	90	100	0	190	45	100	310	650	0	660	0	—	—	—	—	—	—	—
10月24日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	180	170	110	130	650	0	710	180	—	—	—	—	—	—	—
10月31日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	220	210	240	240	760	330	1500	270	—	—	—	—	—	—	—
11月7日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90	190	220	170	300	770	390	790	—	360	—	—	—	—	—	—
11月14日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	150	180	130	240	750	270	900	310	—	—	—	—	—	—	—
11月21日	—	—	—	—	—	220	220	90	90	95	0	130	250	90	160	650	200	840	180	—	—	—	—	—	—	—
11月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	100	120	120	120	640	170	750	290	—	—	—	—	—	—	—
12月5日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	230	140	170	190	160	660	270	790	420	—	—	—	—	—	—	—
12月11日	—	—	—	—	—	—	330	—	90	100	0	130	110	160	160	750	430	740	410	—	—	—	—	—	—	—
12月19日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	120	170	170	420	1000	250	820	290	—	—	—	—	—	—	—
12月26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	110	160	170	400	750	300	770	360	—	—	—	—	—	—	—
1月8日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	130	130	150	120	620	280	740	430	470	—	—	—	—	—	—
1月16日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	140	160	160	340	550	300	850	430	—	—	—	—	—	—	—
1月23日	—	—	—	—	—	—	200	—	110	140	90	130	85	170	170	570	400	800	440	—	—	—	—	—	—	—
1月30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	150	190	160	350	600	350	900	370	490	—	—	—	—	—	—
2月6日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120	150	180	210	150	480	530	810	520	—	—	—	—	—	—	—
2月13日	—	—	—	—	—	—	260	—	120	120	0	160	210	170	210	680	440	600	600	—	—	—	—	—	—	—
2月19日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140	140	230	190	210	650	380	600	560	—	—	—	—	—	—	—
2月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90	120	210	200	320	550	450	750	350	400	—	—	—	—	—	—
3月6日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	110	130	120	290	380	340	740	480	500	—	—	—	—	—	—
3月12日	—	—	—	—	—	—	230	—	110	130	0	120	240	180	320	590	430	800	450	—	—	—	—	—	—	—
3月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	140	160	160	160	590	430	1000	540	—	—	—	—	—	—	—
3月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	120	170	180	320	530	290	1000	410	—	—	—	—	—	—	—
最大	—	—	—	—	—	220	330	95	150	140	230	240	300	280	670	1100	750	1700	1100	500	—	—	—	—	—	—
最少	—	—	—	—	—	180	190	70	80	95	0	100	0	55	100	380	0	480	0	310	—	—	—	—	—	—
平均	—	—	—	—	—	200	240	83	100	120	120	150	150	140	250	720	340	830	350	410	—	—	—	—	—	—
サンプル数	0	0	0	0	0	6	12	6	12	12	51	51	51	51	51	51	51	51	49	7	0	0	0	0	0	0

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（7）

令和6年度

日付	全窒素																							
	重力濃縮汚泥	機械濃縮機投入汚泥				機械濃縮汚泥			脱水機投入汚泥（薬注前）		脱水ケーキ			焼却灰			重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水	
	第1期	ベルト	守口	なわて	第2期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	ベルトプレス	スクリュープレス	田原処理場	1号炉	2号炉	3号炉	第1期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	第1期	第2期
4月4日	1000	420	460	410	840	1900	2500	3200	1700	—	—	—	—	—	—	—	27	10	72	48	160	—	49	29
4月10日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	20
4月17日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51	15	80	52	160	—	65	29
4月24日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140	31
5月2日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	23
5月9日	820	480	390	390	800	2600	1900	3600	1900	—	—	—	—	—	—	—	54	9.5	60	30	250	—	36	24
5月16日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	11	61	37	130	—	44	16
5月23日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	27
5月30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	11
6月6日	920	530	520	470	840	3000	3200	3500	2100	—	—	—	—	—	—	—	45	23	57	44	170	—	28	27
6月13日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	30
6月19日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	4.3	61	49	130	—	23	19
6月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58	11
7月3日	840	300	410	410	380	2500	2400	2800	1400	—	—	—	—	—	—	—	27	6.6	79	37	210	—	35	25
7月11日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51	27
7月18日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	3.6	73	40	90	—	32	14
7月25日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	16
8月1日	780	490	610	400	470	3200	2100	2900	—	2400	—	—	—	—	—	—	65	23	68	44	—	180	44	21
8月7日	—	—	—	—	—	—	—	—	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	—	28	21
8月15日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49	5.3	73	33	250	—	30	15
8月22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	11
8月29日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	11
9月5日	770	380	590	330	750	4200	2600	4400	1700	—	—	—	—	—	—	—	41	8.9	170	53	78	—	28	23
9月11日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	20
9月18日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	14	88	36	81	—	37	15
9月26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	21
10月3日	590	530	420	410	410	1900	1800	2900	1400	—	—	—	—	—	—	—	40	28	210	30	58	—	35	16
10月9日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	16
10月17日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	10	200	34	140	—	46	18
10月24日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	17
10月31日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	20
11月7日	1000	570	510	410	740	4000	2500	3500	—	2400	—	—	—	—	—	—	41	6.9	210	27	—	160	44	25
11月14日	—	—	—	—	—	—	—	—	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140	—	88	14
11月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54	14	200	38	94	—	51	17
11月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	25
12月5日	930	610	470	490	620	3100	2300	2000	3700	—	—	—	—	—	—	—	41	6.9	210	47	180	—	56	30
12月11日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51	24
12月19日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	16	220	30	170	—	65	40
12月26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57	32
1月8日	930	460	370	390	450	2500	1600	2700	1800	1700	—	—	—	—	—	—	38	21	170	54	100	110	54	20
1月16日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61	21
1月23日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	18	240	61	170	—	63	28
1月30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140	74	41
2月6日	1000	460	750	580	610	3800	2700	4500	2400	—	—	—	—	—	—	—	48	16	240	43	100	—	57	32
2月13日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82	33
2月19日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200	15	310	48	240	—	120	45
2月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	490	190	18
3月6日	1100	500	480	460	960	2400	2300	3200	2300	2600	—	—	—	—	—	—	46	21	200	56	200	180	49	24
3月12日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95	26
3月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	8.1	110	62	200	—	66	42
3月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	36
最大	1100	610	750	580	960	4200	3200	4500	3700	2600	—	—	—	—	—	—	200	28	310	62	250	490	190	45
最少	590	300	370	330	380	1900	1600	2000	1400	1700	—	—	—	—	—	—	18	3.6	57	27	58	110	23	11
平均	890	480	500	430	660	2930	2330	3270	1980	2280	—	—	—	—	—	—	52	13	140	43	150	210	53	23
サンプル数	12	12	12	12	12	12	12	12	12	5	0	0	0	0	0	0	24	24	24	24	24	6	51	51

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（8）

令和6年度

日付	T-N含有率(汚泥中)															
	重力濃縮汚泥	機械濃縮機投入汚泥				機械濃縮汚泥			脱水機投入汚泥（薬注前）		脱水ケーキ			焼却灰		
	第1期	ベルト	守口	なわて	第2期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	ベルトプレス	スクリュープレス	田原処理場	1号炉	2号炉	3号炉
4月4日	2.4	7.0	4.9	4.8	14.0	5.1	5.8	7.3	4.0	—	—	—	—	—	—	—
4月10日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4月17日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4月24日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5月2日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5月9日	2.8	7.6	4.4	4.5	14.0	6.7	4.6	8.4	5.0	—	—	—	—	—	—	—
5月16日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5月23日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5月30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6月6日	2.6	8.2	6.6	5.9	13.0	8.6	7.3	8.3	5.7	—	—	—	—	—	—	—
6月13日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6月19日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7月3日	2.2	6.1	4.4	4.7	5.6	6.8	5.5	7.0	3.4	—	—	—	—	—	—	—
7月11日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7月18日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7月25日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8月1日	2.8	6.3	6.1	5.3	6.0	7.3	4.8	7.6	—	6.2	—	—	—	—	—	—
8月7日	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—
8月15日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8月22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8月29日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9月5日	2.9	6.7	6.6	4.9	11.0	9.3	5.8	9.8	7.4	—	—	—	—	—	—	—
9月11日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9月18日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9月26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10月3日	3.0	6.4	4.7	5.1	5.9	5.9	4.0	6.7	5.2	—	—	—	—	—	—	—
10月9日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10月17日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10月24日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10月31日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11月7日	3.2	8.1	7.3	7.1	8.1	8.7	6.8	8.3	—	8.3	—	—	—	—	—	—
11月14日	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—
11月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12月5日	3.0	8.0	4.9	5.4	8.1	7.0	6.1	4.7	11.0	—	—	—	—	—	—	—
12月11日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12月19日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12月26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1月8日	2.0	7.3	3.8	4.1	6.3	6.6	4.0	6.3	4.6	4.4	—	—	—	—	—	—
1月16日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1月23日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1月30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2月6日	3.0	9.2	6.8	6.5	11.0	11.0	6.1	11.0	7.3	—	—	—	—	—	—	—
2月13日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2月19日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—
3月6日	2.2	7.8	4.4	4.2	14.0	6.2	5.2	7.6	5.6	5.4	—	—	—	—	—	—
3月12日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
最大	3.2	9.2	7.3	7.1	14.0	11.0	7.3	11.0	11.0	8.3	—	—	—	—	—	—
最少	2.0	6.1	3.8	4.1	5.6	5.1	4.0	4.7	3.4	4.4	—	—	—	—	—	—
平均	2.7	7.4	5.4	5.2	9.8	7.4	5.5	7.8	5.8	6.1	—	—	—	—	—	—
サンプル数	12	12	12	12	12	12	12	12	12	5	0	0	0	0	0	0

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（9）

令和6年度

日付	全燐																							
	重力濃縮汚泥	機械濃縮機投入汚泥				機械濃縮汚泥			脱水機投入汚泥（薬注前）		脱水ケーキ			焼却灰			重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水	
	第1期	ベルト	守口	なわて	第2期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	ベルトプレス	スクリュープレス	田原処理場	1号炉	2号炉	3号炉	第1期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	第1期	第2期
4月4日	190	110	88	88	280	670	530	1100	490	—	16000	—	—	67000	—	—	6.3	3.3	9.6	27	35	—	13	9.1
4月10日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	5.3
4月17日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	4.8	11	26	48	—	13	10
4月24日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	12
5月2日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17000	—	—	66000	—	—	—	—	—	—	—	—	11	5.2
5月9日	130	180	84	91	360	1000	460	1200	590	—	—	—	—	—	—	—	19	1.9	9.4	15	120	—	9.5	7.8
5月16日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69000	—	12	2.9	8.2	22	47	—	11	7.1
5月23日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	8.0
5月30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	1.7
6月6日	150	180	100	100	310	1100	720	1300	680	—	16000	—	—	—	60000	—	11	13	8.0	22	92	—	5.4	13
6月13日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	19
6月19日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	2.5	13	27	91	—	6.1	6.1
6月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	8.7
7月3日	150	130	97	98	220	840	690	1500	510	—	16000	—	—	64000	63000	—	6.9	10	20	30	120	—	9.1	4.2
7月11日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	16
7月18日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	0.55	21	31	110	—	8.4	11
7月25日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	12
8月1日	110	240	100	100	230	1200	500	1400	—	940	—	19000	—	—	—	65000	14	19	14	32	—	150	17	22
8月7日	—	—	—	—	—	—	—	—	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	—	12	9.1
8月15日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19000	—	—	58000	—	—	10	1.3	15	27	170	—	7.6	10
8月22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	12
8月29日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	7.0
9月5日	140	180	120	91	380	1900	560	1900	500	—	16000	—	—	62000	—	—	8.6	22	49	35	62	—	8.6	16
9月11日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59000	—	—	—	—	—	—	—	11	11
9月18日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	7.9	27	25	67	—	11	2.0
9月26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	19
10月3日	96	340	100	100	290	1100	370	1900	640	—	17000	—	—	—	71000	—	8.2	34	70	5.9	100	—	11	5.9
10月9日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	14
10月17日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10	70	34	130	—	15	19
10月24日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	9.1
10月31日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	22
11月7日	180	150	93	89	260	1000	410	1400	—	580	—	20000	—	—	—	53000	8.1	5.5	53	19	—	120	14	6.9
11月14日	—	—	—	—	—	—	—	—	720	—	18000	—	—	—	63000	—	—	—	—	—	100	—	21	17
11月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	6.1	69	28	76	—	16	14
11月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	12
12月5日	180	200	110	100	240	1200	360	870	1500	—	18000	—	—	61000	57000	—	8.7	1.6	60	25	78	—	13	12
12月11日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	11
12月19日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	4.9	58	8.2	71	—	18	13
12月26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	9.5
1月8日	150	180	84	100	180	1000	280	1100	580	540	19000	18000	—	57000	—	56000	8.4	13	53	22	47	73	16	5.7
1月16日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	13
1月23日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	9.1	60	24	100	—	15	8.2
1月30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71	18	13
2月6日	160	170	130	110	210	1100	1800	450	790	—	19000	—	—	50000	—	—	10	6.2	65	18	25	—	14	9.8
2月13日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	16
2月19日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57000	—	39	2.2	71	14	73	—	25	10
2月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	570	—	18000	—	—	—	46000	—	—	—	—	—	140	38	2.2
3月6日	160	160	95	89	340	720	320	1100	730	720	17000	20000	—	—	49000	52000	12	8.4	47	21	72	110	12	11
3月12日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	11
3月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	3.5	15	22	67	—	16	13
3月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	21
最大	190	340	130	110	380	1900	1800	1900	1500	940	19000	20000	—	67000	71000	65000	39	34	71	35	170	150	38	22
最少	96	110	84	88	180	670	280	450	480	540	16000	18000	—	50000	49000	46000	5.4	0.55	8.0	5.9	25	71	5.4	1.7
平均	150	190	100	96	280	1070	580	1270	680	670	17330	19000	—	60630	60890	54400	12	8.1	37	23	83	110	13	11
サンプル数	12	12	12	12	12	12	12	12	12	5	12	5	0	8	9	5	24	24	24	24	24	6	51	51

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（10）

令和6年度

日付	T-P含有率(汚泥中)																繊維状物	
	重力濃縮汚泥	機械濃縮機投入汚泥				機械濃縮汚泥			脱水機投入汚泥（薬注前）		脱水ケーキ			焼却灰			脱水機投入汚泥（薬注前）	
	第1期	ベルト	守口	なわて	第2期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	ベルトプレス	スクリュープレス	田原処理場	1号炉	2号炉	3号炉	ベルトプレス	スクリュープレス
4月4日	0.45	1.8	0.95	1.0	4.7	1.8	1.2	2.5	1.2	—	6.6	—	—	9.6	—	—	30	—
4月10日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—
4月17日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—
4月24日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—
5月2日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	—	—	9.5	—	—	23	—
5月9日	0.45	2.9	0.94	1.0	6.4	2.6	1.1	2.8	1.6	—	—	—	—	—	—	—	29	—
5月16日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	25	—
5月23日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—
5月30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—
6月6日	0.4	2.8	1.3	1.3	4.6	3.1	1.6	3.1	1.8	—	7.1	—	—	—	8.7	—	18	—
6月13日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—
6月19日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—
6月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—
7月3日	0.38	2.7	1.0	1.1	3.2	2.3	1.6	3.8	1.2	—	6.7	—	—	9.2	9.4	—	26	—
7月11日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—
7月18日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—
7月25日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—
8月1日	0.39	3.1	1.0	1.3	2.9	2.7	1.1	3.7	—	2.4	—	8.3	—	—	—	9.7	—	17
8月7日	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	19	20
8月15日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	—	—	8.4	—	—	17	—
8月22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—
8月29日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—
9月5日	0.52	3.2	1.3	1.4	5.4	4.2	1.2	4.2	2.2	—	6.5	—	—	8.9	—	—	20	—
9月11日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	16	—
9月18日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—
9月26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—
10月3日	0.48	4.1	1.1	1.2	4.1	3.4	0.8	4.4	2.4	—	7.5	—	—	—	11.0	—	23	—
10月9日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	—
10月17日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—
10月24日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—
10月31日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—
11月7日	0.58	2.1	1.3	1.5	2.9	2.2	1.1	3.3	—	2.0	—	9.2	—	—	—	7.6	—	15
11月14日	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	8.7	—	—	—	9.8	—	20	—
11月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—
11月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—
12月5日	0.58	2.6	1.1	1.1	3.1	2.7	0.95	2.0	4.5	—	8.5	—	—	8.8	8.6	—	28	—
12月11日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—
12月19日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—
12月26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—
1月8日	0.33	2.9	0.86	1.1	2.5	2.6	0.70	2.6	1.5	1.4	9.5	7.6	—	8.2	—	9.1	29	29
1月16日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—
1月23日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—
1月30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	27
2月6日	0.48	3.4	1.2	1.2	3.8	3.1	4.1	1.1	2.4	—	9.9	—	—	7.1	—	—	18	—
2月13日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—
2月19日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	—	24	—
2月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	7.5	—	—	—	6.6	23	27
3月6日	0.32	2.5	0.86	0.81	4.9	1.8	0.73	2.6	1.8	1.5	7.3	8.6	—	—	6.8	7.8	20	28
3月12日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—
3月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—
3月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—
最大	0.58	4.1	1.3	1.5	6.4	4.2	4.1	4.4	4.5	2.4	9.9	9.2	—	9.6	11.0	9.7	33	29
最少	0.32	1.8	0.86	0.81	2.5	1.8	0.70	1.1	1.2	1.4	6.5	7.5	—	7.1	6.8	6.6	14	15
平均	0.45	2.8	1.1	1.2	4.0	2.7	1.4	3.0	2.0	1.8	8.0	8.2	—	8.7	9.0	8.2	21	23
サンプル数	12	12	12	12	12	12	12	12	12	5	12	5	0	8	9	5	49	7

鴻池水みらいセンターの繊維状物は、機械設備標準仕様書（（一財)下水道事業支援センター）に定められている方法ではなく、
100メッシュのふるいの残留物の強熱減量を分子に、蒸発残留物を分母として計算した結果である。
機械設備標準仕様書に定められている方法での測定結果と比較試験を実施した結果、
鴻池水みらいセンターで実施している方法での結果の方が、約17%低かった。

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（11）

令和6年度

日付	蒸発残留物								強熱残留物							
	重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水		重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水	
	第1期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	第1期	第2期	第1期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	第1期	第2期
4月4日	590	270	1500	860	2600	—	1100	510	220	170	680	290	1300	—	320	210
4月10日	690	210	1400	760	3100	—	630	330	260	110	580	260	1500	—	240	160
4月17日	870	310	1300	960	2400	—	2400	490	340	240	650	390	1300	—	590	280
4月24日	6200	270	1300	670	2500	—	3400	530	1000	150	620	230	1300	—	610	220
5月2日	820	260	1300	680	2600	—	730	470	320	130	560	200	1400	—	240	200
5月9日	1600	320	1100	540	2700	—	670	390	470	210	540	220	1100	—	300	220
5月16日	910	360	1200	750	2200	—	890	400	360	260	610	340	1300	—	380	260
5月23日	2600	490	1300	840	2200	—	970	590	820	300	610	340	1400	—	350	270
5月30日	1200	390	1200	800	3100	—	790	230	460	230	570	260	1700	—	340	130
6月6日	820	460	1100	770	2100	—	540	560	320	260	540	330	1300	—	300	290
6月13日	820	340	1500	950	2900	—	790	640	310	270	650	370	1600	—	360	340
6月19日	520	320	1200	840	2000	—	540	280	260	240	520	230	1300	—	250	180
6月27日	660	350	1500	660	670	—	2000	360	300	240	670	280	440	—	440	220
7月3日	820	210	2200	700	3100	—	870	230	350	140	710	270	1200	—	330	140
7月11日	740	530	1900	870	4200	—	1100	520	280	280	730	330	1700	—	350	270
7月18日	890	270	2000	820	1400	—	680	370	400	250	810	350	940	—	340	280
7月25日	750	430	1500	780	2100	—	750	430	330	270	650	310	1500	—	350	250
8月1日	1500	550	1300	890	—	2300	730	510	430	340	590	380	—	1500	340	280
8月7日	510	320	1200	550	1900	1600	550	340	220	290	590	210	1300	870	300	190
8月15日	510	200	1100	610	3400	—	460	230	280	190	560	300	1900	—	220	180
8月22日	760	280	1200	630	3100	—	620	330	340	220	610	290	1800	—	310	240
8月29日	770	290	1200	550	2900	—	690	360	340	250	630	290	1800	—	290	260
9月5日	710	260	2000	1100	1600	—	610	600	310	200	540	500	1100	—	310	330
9月11日	730	270	2100	850	2200	—	610	450	290	230	570	400	1500	—	250	230
9月18日	780	430	2200	820	1600	—	730	330	330	260	540	390	1200	—	300	240
9月26日	810	490	2200	730	1700	—	710	470	330	280	570	330	1200	—	300	280
10月3日	740	660	3200	740	1600	—	780	550	310	290	630	300	1000	—	290	250
10月9日	390	390	2200	640	1600	—	530	400	150	230	510	300	980	—	220	230
10月17日	730	390	2800	770	2700	—	890	470	290	230	610	350	1400	—	310	280
10月24日	860	320	2500	710	850	—	600	380	320	230	590	320	600	—	280	220
10月31日	610	300	2400	770	1200	—	790	450	220	200	540	290	760	—	260	230
11月7日	550	290	2100	550	—	1800	630	350	240	220	550	260	—	1200	360	220
11月14日	1400	370	2200	680	2400	—	2000	470	400	280	570	260	1500	—	460	290
11月21日	1000	290	2500	700	1600	—	760	430	370	110	590	280	1200	—	260	310
11月28日	600	220	3700	740	2400	—	790	480	250	160	690	280	1300	—	280	230
12月5日	620	340	2800	850	2300	—	830	480	310	240	640	310	1200	—	350	290
12月11日	800	370	2900	960	2500	—	830	480	360	270	630	380	1500	—	340	290
12月19日	1200	250	2500	370	1700	—	1100	650	390	130	590	140	1100	—	410	350
12月26日	930	350	2800	750	1800	—	830	510	380	270	670	340	1300	—	350	300
1月8日	640	470	2700	890	1800	1200	910	350	300	250	580	300	1200	740	320	240
1月16日	860	440	2900	990	1800	—	990	480	380	270	630	390	1100	—	320	300
1月23日	840	420	3100	890	2300	—	1200	520	240	210	610	200	1300	—	220	270
1月30日	1400	450	3400	910	1800	1900	1700	690	430	320	730	330	1300	1100	460	310
2月6日	680	300	3100	750	770	—	990	600	340	250	690	360	220	—	300	340
2月13日	1400	390	3800	1100	3600	—	2000	510	390	270	730	410	1600	—	320	290
2月19日	5000	310	4500	780	2800	—	2200	610	710	200	800	280	1300	—	330	290
2月27日	3500	440	4100	1900	2300	2600	4700	370	620	320	780	690	1500	1600	680	210
3月6日	890	400	3200	920	2600	2000	850	420	360	190	680	330	1300	1100	380	230
3月12日	1000	290	3000	900	2000	—	1900	530	290	220	790	300	1300	—	420	260
3月21日	1300	320	1700	910	2700	—	2700	730	400	240	630	290	1500	—	550	350
3月27日	760	460	2600	960	2400	—	800	700	320	320	850	390	1400	—	340	330
最大	6200	660	4500	1900	4200	2600	4700	730	1000	340	850	690	1900	1600	680	350
最少	390	200	1100	370	670	1200	460	230	150	110	510	140	220	740	220	130
平均	1123	355	2190	806	2241	1914	1115	462	362	234	632	317	1284	1159	344	256
サンプル数	51	51	51	51	49	7	51	51	51	51	51	51	49	7	51	51

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（12）

令和6年度

日付	強熱減量								SS							
	重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水		重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水	
	第1期	ベルト	第1期	第2期	ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ	ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚ	第1期	第2期	第1期	ベルト	第1期	第2期	ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ	ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚ	第1期	第2期
4月4日	370	100	820	570	1300	—	780	300	242	80	680	460	933	—	826	230
4月10日	430	100	820	500	1600	—	390	170	213	77	580	510	1100	—	345	147
4月17日	530	70	650	570	1100	—	1800	210	325	65	580	520	699	—	1104	220
4月24日	5200	120	680	440	1200	—	2800	310	2457	86	510	380	416	—	1510	319
5月2日	500	130	740	480	1200	—	490	270	212	107	405	376	290	—	387	215
5月9日	1100	110	560	320	1600	—	370	170	833	83	540	246	946	—	263	142
5月16日	550	100	590	410	900	—	510	140	260	70	380	410	284	—	300	78
5月23日	1800	190	690	500	800	—	620	320	1611	132	460	410	153	—	455	240
5月30日	740	160	630	540	1400	—	450	100	275	115	246	490	284	—	409	34
6月6日	500	200	560	440	800	—	240	270	216	192	358	453	327	—	111	239
6月13日	510	70	850	580	1300	—	430	300	230	60	620	575	396	—	300	254
6月19日	260	80	680	610	700	—	290	100	98	35	510	640	67	—	180	130
6月27日	360	110	830	380	230	—	1600	140	120	71	675	306	135	—	1530	41
7月3日	470	70	1500	430	1900	—	540	90	176	37	890	400	729	—	316	38
7月11日	460	250	1200	540	2500	—	750	250	200	456	1020	490	2310	—	685	260
7月18日	490	20	1200	470	460	—	340	90	202	16	900	450	284	—	235	90
7月25日	420	160	850	470	600	—	400	180	167	127	620	350	101	—	237	104
8月1日	1100	210	710	510	—	800	390	230	832	223	450	509	—	865	198	180
8月7日	290	30	610	340	600	730	250	150	124	28	433	470	93	775	170	127
8月15日	230	10	540	310	1500	—	240	50	138	15	570	360	655	—	68	73
8月22日	420	60	590	340	1300	—	310	90	162	48	420	320	153	—	209	66
8月29日	430	40	570	260	1100	—	400	100	226	13	420	220	158	—	272	47
9月5日	400	60	1500	600	500	—	300	270	134	3	1079	700	78	—	155	185
9月11日	440	40	1500	450	700	—	360	220	158	35	1380	453	97	—	276	200
9月18日	450	170	1700	430	400	—	430	90	180	128	1440	379	37	—	276	25
9月26日	480	210	1600	400	500	—	410	190	188	192	239	485	115	—	255	110
10月3日	430	370	2600	440	600	—	490	300	137	257	2079	326	69	—	183	78
10月9日	240	160	1700	340	620	—	310	170	130	131	1359	325	185	—	207	129
10月17日	440	160	2200	420	1300	—	580	190	150	76	1500	366	820	—	394	98
10月24日	540	90	1900	390	250	—	320	160	307	49	166	319	61	—	202	99
10月31日	390	100	1900	480	440	—	530	220	137	89	1450	391	122	—	233	159
11月7日	310	70	1600	290	—	600	270	130	136	79	1233	240	—	610	207	76
11月14日	1000	90	1600	420	900	—	1500	180	810	60	1299	386	161	—	1510	94
11月21日	630	180	1900	420	400	—	500	120	351	120	1640	346	56	—	383	90
11月28日	350	60	3000	460	1100	—	510	250	97	33	2720	479	526	—	350	244
12月5日	310	100	2200	540	1100	—	480	190	106	79	1733	440	580	—	385	162
12月11日	440	100	2300	580	1000	—	490	190	185	44	1900	566	130	—	424	170
12月19日	810	120	1900	230	600	—	690	300	729	145	1400	170	57	—	560	255
12月26日	550	80	2100	410	500	—	480	210	247	70	1666	400	72	—	429	216
1月8日	340	220	2100	590	600	460	590	110	136	196	1466	600	131	92	212	274
1月16日	480	170	2300	600	700	—	670	180	143	115	1866	530	128	—	446	114
1月23日	600	210	2500	690	1000	—	980	250	212	145	2180	580	233	—	806	203
1月30日	970	130	2700	580	500	800	1200	380	749	88	2000	479	63	540	1200	305
2月6日	340	50	2400	390	550	—	690	260	192	65	2399	340	525	—	460	221
2月13日	1000	120	3100	690	2000	—	1700	220	710	83	2350	570	290	—	1559	324
2月19日	4300	110	3700	500	1500	—	1900	320	4116	66	2899	360	297	—	1800	280
2月27日	2900	120	3300	1200	800	1000	4000	160	2450	60	2680	830	106	373	3470	38
3月6日	530	210	2500	590	1300	900	470	190	274	154	2333	510	564	1267	350	173
3月12日	710	70	2200	600	700	—	1500	270	509	81	2200	566	82	—	1490	210
3月21日	900	80	1100	620	1200	—	2200	380	605	87	739	580	251	—	2300	414
3月27日	440	140	1800	570	1000	—	460	370	136	129	1699	480	210	—	320	324
最大	5200	370	3700	1200	2500	1000	4000	380	4116	456	2899	830	2310	1267	3470	414
最少	230	10	540	230	230	460	240	50	97	3	166	170	37	92	68	25
平均	762	121	1564	489	956	756	773	206	465	98	1203	442	338	646	607	168
サンプル数	51	51	51	51	49	7	51	51	51	51	51	51	49	7	51	51

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（13）

令和6年度

日付	溶解性物質								BOD							
	重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水		重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水	
	第1期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	第1期	第2期	第1期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	第1期	第2期
4月4日	350	190	820	400	1700	—	270	280	320	46	660	330	1600	—	530	140
4月10日	480	130	820	250	2000	—	290	180	—	—	—	—	—	—	300	93
4月17日	550	250	720	440	1700	—	1300	270	550	67	740	320	1400	—	1200	96
4月24日	3700	180	790	290	2100	—	1900	210	—	—	—	—	—	—	1900	160
5月2日	610	150	900	300	2300	—	340	260	—	—	—	—	—	—	200	97
5月9日	770	240	560	290	1800	—	410	250	1100	39	590	150	2100	—	310	90
5月16日	650	290	820	340	1900	—	590	320	610	30	560	190	1300	—	350	59
5月23日	990	360	840	430	2000	—	520	350	—	—	—	—	—	—	400	120
5月30日	930	280	950	310	2800	—	380	200	—	—	—	—	—	—	280	14
6月6日	600	270	740	320	1800	—	430	320	650	130	520	220	2000	—	280	150
6月13日	590	280	880	380	2500	—	490	390	—	—	—	—	—	—	390	170
6月19日	420	290	690	200	1900	—	360	150	290	20	640	270	1300	—	260	49
6月27日	540	280	830	350	540	—	470	320	—	—	—	—	—	—	1000	44
7月3日	640	170	1300	300	2400	—	550	190	320	31	1400	190	3200	—	320	37
7月11日	540	74	880	380	1900	—	420	260	—	—	—	—	—	—	650	140
7月18日	690	250	1100	370	1100	—	450	280	570	4.3	1300	200	1700	—	300	61
7月25日	580	300	880	430	2000	—	510	330	—	—	—	—	—	—	360	72
8月1日	670	330	850	380	—	1400	530	330	880	74	770	220	—	1700	370	100
8月7日	390	290	770	80	1800	830	380	210	—	—	—	—	1400	—	260	70
8月15日	370	190	530	250	2700	—	390	160	340	9.8	920	170	2200	—	270	38
8月22日	600	230	780	310	2900	—	410	260	—	—	—	—	—	—	230	39
8月29日	540	280	780	330	2700	—	420	310	—	—	—	—	—	—	320	38.0
9月5日	580	260	920	400	1500	—	460	420	250	19	1100	300	970	—	170	130
9月11日	570	240	720	400	2100	—	330	250	—	—	—	—	—	—	230	100
9月18日	600	300	760	440	1600	—	450	310	410	39	1300	170	940	—	240	8.9
9月26日	620	300	2000	250	1600	—	460	360	—	—	—	—	—	—	300	68
10月3日	600	400	1100	410	1500	—	600	470	220	130	1800	150	540	—	260	34
10月9日	260	260	840	320	1400	—	320	270	—	—	—	—	—	—	200	71
10月17日	580	310	1300	400	1900	—	500	370	360	33	2000	170	1900	—	330	78
10月24日	550	270	2300	390	790	—	400	280	—	—	—	—	—	—	290	63
10月31日	470	210	950	380	1100	—	560	290	—	—	—	—	—	—	370	100
11月7日	410	210	870	310	—	1200	420	270	240	22	1300	140	—	830	250	61
11月14日	590	310	900	290	2200	—	490	380	—	—	—	—	1500	—	1100	67
11月21日	650	170	860	350	1500	—	380	340	640	53	1700	210	910	—	450	74
11月28日	500	190	980	260	1900	—	440	240	—	—	—	—	—	—	410	120
12月5日	510	260	1100	410	1700	—	450	320	230	5.5	1700	260	1100	—	340	120
12月11日	620	330	1000	390	2400	—	410	310	—	—	—	—	—	—	380	140
12月19日	470	110	1100	200	1600	—	540	400	760	45	1500	110	1200	—	470	180
12月26日	680	280	1100	350	1700	—	400	290	—	—	—	—	—	—	430	140
1月8日	500	270	1200	290	1700	1100	700	76	300	110	2100	390	930	700	560	86
1月16日	720	330	1000	460	1700	—	540	370	—	—	—	—	—	—	500	100
1月23日	630	280	920	310	2100	—	390	320	600	72	2200	340	1400	—	610	110
1月30日	650	360	1400	430	1700	1400	500	390	—	—	—	—	—	1300	840	230
2月6日	490	240	700	410	250	—	530	380	420	52	1700	280	370	—	470	160
2月13日	690	310	1500	530	3300	—	440	190	—	—	—	—	—	—	1100	190
2月19日	880	240	1600	420	2500	—	400	330	2900	45	2700	270	2000	—	1400	220
2月27日	1100	380	1400	1100	2200	2200	1200	330	—	—	—	—	—	1400	2000	33
3月6日	620	250	870	410	2000	730	500	250	580	81	1800	400	1500	1200	360	150
3月12日	490	210	800	330	1900	—	410	320	—	—	—	—	—	—	1000	170
3月21日	700	230	960	330	2400	—	400	320	770	26	770	370	1500	—	1300	240
3月27日	620	330	900	480	2200	—	480	380	—	—	—	—	—	—	420	210
最大	3700	400	2300	1100	3300	2200	1900	470	2900	130	2700	400	3200	1700	2000	240
最少	260	74	530	80	250	730	270	76	220	4.3	520	110	370	700	170	8.9
平均	658	258	986	364	1898	1266	508	295	600	49	1320	240	1460	1190	530	100
サンプル数	51	51	51	51	49	7	51	51	24	24	24	24	24	6	51	51

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（14）

令和6年度

日付	COD								アンモニア性窒素							
	重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水		重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水	
	第1期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	第1期	第2期	第1期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	第1期	第2期
4月4日	150	37	360	240	660	—	300	100	9.8	2.0	34	5.6	77	—	6.2	1.1
4月10日	—	—	—	—	—	—	170	73	—	—	—	—	—	—	6.2	1.8
4月17日	310	57	360	260	560	—	830	98	19	4.8	38	7.1	84	—	7.6	0.72
4月24日	—	—	—	—	—	—	1100	120	—	—	—	—	—	—	5.7	1.6
5月2日	—	—	—	—	—	—	170	93	—	—	—	—	—	—	7.9	<0.20
5月9日	660	30	460	160	1000	—	160	75	10	0.65	20	<0.20	97	—	5.6	3.2
5月16日	250	34	320	190	500	—	200	61	17	0.25	24	0.78	50	—	7.2	1.2
5月23日	—	—	—	—	—	—	240	100	—	—	—	—	—	—	14	2.4
5月30日	—	—	—	—	—	—	170	21	—	—	—	—	—	—	9.2	<0.20
6月6日	250	100	260	220	560	—	120	110	21	4.4	28	2.0	79	—	12	3.5
6月13日	—	—	—	—	—	—	160	150	—	—	—	—	—	—	14.0	6.2
6月19日	95	19	310	240	350	—	100	49	6.1	1.3	25	<0.20	90	—	7.7	<0.20
6月27日	—	—	—	—	—	—	650	45	—	—	—	—	—	—	10	2.7
7月3日	130	28	710	210	1300	—	190	31	10	2.7	38	3.0	87	—	8.4	1.4
7月11日	—	—	—	—	—	—	390	110	—	—	—	—	—	—	10	4.5
7月18日	200	10	790	210	430	—	150	55	18	0.55	30	3.4	57	—	11	2.3
7月25日	—	—	—	—	—	—	200	65	—	—	—	—	—	—	16	3.4
8月1日	480	100	410	260	—	590	170	98	24	6.8	36	5.7	—	120	15	4.4
8月7日	—	—	—	—	360	—	110	63	—	—	—	—	62	—	9.9	0.48
8月15日	180	18	510	180	820	—	110	49	18	1.1	29	1.3	100	—	9.4	1.4
8月22日	—	—	—	—	—	—	120	42	—	—	—	—	—	—	11	1.0
8月29日	—	—	—	—	—	—	180	42	—	—	—	—	—	—	11	1.8
9月5日	160	12	400	340	220	—	110	110	21	7.1	28	4.0	36	—	5.3	3.2
9月11日	—	—	—	—	—	—	150	87	—	—	—	—	—	—	6.5	0.20
9月18日	200	53	1200	190	240	—	190	19	14	2.3	30	2.3	29	—	12	<0.20
9月26日	—	—	—	—	—	—	190	67	—	—	—	—	—	—	9.5	1.6
10月3日	160	100	1400	160	180	—	160	43	21	4.8	36	0.47	26	—	9.4	0.22
10月9日	—	—	—	—	—	—	150	68	—	—	—	—	—	—	5.8	0.70
10月17日	290	48	1300	190	760	—	260	65	23	3.4	39	2.6	61	—	8.8	3.3
10月24日	—	—	—	—	—	—	140	55	—	—	—	—	—	—	12	1.3
10月31日	—	—	—	—	—	—	210	100	—	—	—	—	—	—	9.5	2.1
11月7日	130	31	890	140	—	390	140	49	21	1.6	45	1.9	—	44	16	2.1
11月14日	—	—	—	—	450	—	740	64	—	—	—	—	70	—	8.9	2.6
11月21日	320	65	1000	210	280	—	290	67	17	1.1	35	1.4	44	—	12	1.8
11月28日	—	—	—	—	—	—	240	110	—	—	—	—	—	—	10	0.37
12月5日	120	17	950	210	420	—	190	89	20	1.4	43	4.6	59	—	10	4.7
12月11日	—	—	—	—	—	—	200	87	—	—	—	—	—	—	11	4.2
12月19日	240	54	1200	110	370	—	290	150	22	1	40	<0.20	64	—	9.5	3.4
12月26日	—	—	—	—	—	—	230	98	—	—	—	—	—	—	11	1.5
1月8日	170	96	1400	290	320	310	290	66	20	4.6	35	2.6	61	76	12	2.1
1月16日	—	—	—	—	—	—	370	79	—	—	—	—	—	—	12	1.7
1月23日	220	64	1200	270	470	—	330	87	17	3.1	33	1.1	75	—	9.3	0.57
1月30日	—	—	—	—	—	590	560	160	—	—	—	—	—	94	14	2.9
2月6日	170	40	1200	200	290	—	250	110	19	5.1	45	1.1	36	—	11	0.94
2月13日	—	—	—	—	—	—	680	120	—	—	—	—	—	—	13	2.8
2月19日	1700	37	2000	220	690	—	840	160	27	4.8	77	3.7	140	—	19	5.0
2月27日	—	—	—	—	—	460	1300	40	—	—	—	—	—	100	10	0.95
3月6日	280	68	1400	310	650	530	190	120	19	4.8	52	4.5	71	66	8.6	0.39
3月12日	—	—	—	—	—	—	510	100	—	—	—	—	—	—	10	2.1
3月21日	440	43	520	310	660	—	820	190	18	1.2	32	2.7	92	—	12	0.78
3月27日	—	—	—	—	—	—	210	140	—	—	—	—	—	—	17	6.4
最大	1700	100	2000	340	1300	590	1300	190	27	7.1	77	7.1	140	120	19	6.4
最少	95	10	260	110	180	310	100	19	6.1	0.25	20	0.47	26	44	5.3	<0.20
平均	300	48	860	220	520	480	320	85	18	3.0	36	2.9	69	83	10	2.2
サンプル数	24	24	24	24	24	6	51	51	24	24	24	21	24	6	51	47

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（1）

令和7年度

日付	水温																													
	初沈引抜汚泥					なわて水みらいセンター					重力濃縮汚泥	機械濃縮機投入汚泥				機械濃縮汚泥				脱水機投入汚泥（薬注前）		重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液				脱水ろ液		場内返流水	
	A系	B系	C系	D系	E系	なわて1系	なわて2系	なわて1系	なわて2系	混合汚泥	第1期	ベルト	守口	なわて	第2期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	第1期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	第1期	第2期
4月3日	20.2	20.3	20.3	19.2	19.2	—	—	—	—	—	19.5	19.5	19.0	19.5	18.0	19.5	19.0	20.0	20.0	—	19.5	19.5	19.0	20.0	19.0	—	20.3	20.6
4月10日	21.2	21.3	21.3	21.0	21.0	—	21.6	—	22.5	22.1	20.5	21.0	20.0	20.0	21.5	21.0	20.0	22.0	20.5	—	20.5	20.0	20.9	21.5	20.5	—	21.1	21.2
4月17日	20.6	20.8	20.8	20.0	20.0	—	—	—	—	—	19.9	20.5	19.5	20.2	21.0	20.0	19.5	22.0	20.7	—	20.2	19.0	19.2	21.0	19.0	—	20.8	21.3
4月24日	22.3	22.4	22.4	22.0	22.0	—	—	—	—	—	20.0	21.0	19.0	20.0	22.0	20.0	20.0	23.0	19.0	—	21.0	19.0	20.0	23.0	20.0	—	22.3	22.0
5月1日	22.0	21.8	21.8	22.0	22.0	—	—	—	—	—	21.8	22.0	20.5	20.8	22.5	24.0	21.5	22.5	22.0	—	21.5	24.0	21.5	23.0	20.5	—	23.0	22.9
5月8日	21.1	21.5	21.6	21.0	21.0	—	—	—	—	—	21.0	20.0	20.0	20.0	21.0	21.0	20.0	22.0	21.0	—	22.0	21.0	20.0	21.5	20.0	—	21.6	21.9
5月15日	22.8	22.7	22.7	23.0	23.0	23.5	23.4	23.9	24.2	24.3	23.0	22.5	23.5	23.0	25.0	23.4	24.0	25.1	23.0	—	23.0	23.5	22.0	25.5	22.5	—	24.2	24.0
5月22日	24.1	24.2	24.2	26.5	26.5	—	—	—	—	—	24.5	24.5	23.0	24.5	24.5	24.5	24.5	25.0	—	25.0	24.5	24.5	24.5	24.5	—	25.0	29.3	24.5
5月29日	24.0	24.1	24.2	24.0	24.0	—	—	—	—	—	23.5	23.2	23.0	22.7	24.5	23.8	23.3	25.5	24.1	24.0	23.9	23.5	23.0	25.0	23.0	23.8	29.0	24.9
6月5日	23.1	23.3	23.3	24.0	24.0	—	—	—	—	—	23.2	22.5	22.2	22.7	24.0	23.0	23.0	25.0	23.5	—	22.8	22.9	22.9	24.0	23.5	—	24.4	23.7
6月12日	23.5	23.6	23.6	23.3	23.5	23.8	24.1	24.5	24.5	24.7	25.0	24.0	25.0	25.0	24.1	24.0	25.0	24.0	25.0	—	24.0	24.0	24.5	24.5	24.0	—	24.0	24.6
6月19日	25.5	25.0	25.1	25.7	25.9	—	—	—	—	—	27.5	26.1	26.5	26.7	27.0	26.2	27.5	28.0	—	26.5	27.2	28.1	27.2	27.5	—	26.2	31.2	26.3
6月26日	26.2	26.0	25.9	26.5	26.5	—	—	—	—	—	28.2	27.5	28.0	28.0	28.0	28.7	28.0	28.0	—	28.2	27.0	27.5	28.0	28.0	—	29.9	28.7	28.1
7月3日	27.5	27.2	27.3	27.2	27.5	—	—	—	—	—	27.0	27.0	26.0	27.0	31.2	27.0	28.0	30.5	28.0	—	26.0	26.0	27.0	30.0	27.0	—	29.5	28.6
7月10日	28.6	28.5	28.6	29.0	29.0	29.1	29.1	29.3	29.4	29.7	29.2	29.8	28.2	28.7	31.0	29.8	29.8	31.0	28.6	—	29.5	31.2	30.1	31.0	28.0	—	30.2	30.6
7月17日	28.7	28.8	28.8	29.0	29.0	—	—	—	—	—	28.7	29.1	29.2	28.5	30.5	29.5	28.6	31.5	29.3	—	29.0	29.5	28.5	30.5	29.0	—	29.7	29.7
7月24日	28.9	28.5	28.6	29.0	29.0	—	—	—	—	—	30.5	30.0	26.9	29.0	34.0	30.6	28.9	33.0	31.3	—	32.2	30.5	28.2	31.0	31.0	—	30.0	29.8
7月31日	29.5	29.4	29.5	30.0	30.0	—	—	—	—	—	30.0	30.5	30.5	30.5	31.9	30.5	29.5	32.0	32.0	—	30.0	31.0	29.0	31.8	30.0	—	30.5	31.5
8月7日	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	—	—	—	—	—	29.0	31.0	29.0	29.5	32.0	30.0	29.0	33.0	29.0	—	29.0	30.0	29.0	32.0	28.6	—	31.5	29.5
8月14日	29.3	29.4	29.3	30.0	30.0	29.2	29.2	29.4	29.5	30.5	28.8	29.2	29.3	29.0	31.7	31.5	31.7	30.2	29.5	—	29.0	31.2	31.0	30.0	29.8	—	29.7	30.7
8月21日	29.7	30.0	30.2	30.0	30.0	—	—	—	—	—	32.0	31.8	28.8	29.0	33.0	31.5	29.0	32.0	32.8	—	31.0	31.8	28.0	31.0	32.0	—	31.5	29.6
8月28日	30.5	30.3	30.3	30.0	30.5	—	—	—	—	—	29.0	28.0	30.0	30.0	31.5	28.0	32.0	30.5	28.0	—	29.0	29.0	30.0	31.5	29.0	—	30.7	31.2
9月4日	30.9	30.7	30.9	30.5	31.0	—	—	—	—	—	30.5	31.2	29.8	29.5	34.0	31.0	29.5	33.0	31.5	—	30.3	31.2	29.5	32.0	30.5	—	31.7	30.6
9月10日	30.0	29.9	29.7	30.0	30.0	30.3	30.5	31.0	31.0	31.0	28.0	28.0	28.0	29.0	32.0	28.0	28.0	32.2	29.0	—	28.0	28.0	28.0	31.5	29.0	—	31.2	29.6
9月18日	29.8	29.8	29.8	29.9	30.2	—	—	—	—	—	31.0	30.5	30.0	31.0	32.0	31.0	31.5	32.0	31.0	—	30.5	31.0	30.5	31.5	31.0	—	30.8	31.1
9月25日	28.8	28.8	28.6	28.9	28.9	—	—	—	—	—	29.0	29.0	28.0	29.0	29.8	29.0	29.0	30.8	29.0	—	28.0	29.0	28.0	31.0	29.0	—	29.6	30.5
10月2日	28.3	28.3	28.3	28.0	28.0	—	—	—	—	—	28.0	28.5	27.3	27.5	27.0	28.0	27.1	27.0	27.3	—	27.8	28.2	27.0	27.0	27.4	—	28.3	29.8
10月8日	28.3	28.2	28.2	28.5	28.5	28.1	28.1	28.8	28.8	28.6	27.0	26.8	26.9	27.0	29.5	26.9	26.5	29.5	28.0	—	26.5	27.2	26.8	28.5	27.0	—	28.3	28.5
10月16日	28.1	28.2	28.2	28.5	28.5	—	—	—	—	—	27.0	27.0	27.0	27.0	28.0	27.0	27.5	29.0	27.0	—	27.0	27.0	27.5	28.0	27.0	—	28.3	28.1
10月23日	25.5	25.7	25.7	26.0	26.0	—	—	—	—	—	25.0	24.5	24.5	24.2	25.5	25.2	25.0	26.7	25.0	—	24.5	24.5	25.0	25.5	24.8	—	26.0	26.8
10月30日	25.1	25.3	25.3	25.0	25.0	—	—	—	—	—	25.0	24.0	25.0	25.0	25.0	24.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	29.7	26.0
11月6日	23.2	23.6	23.4	23.4	23.2	—	—	—	—	—	24.0	23.5	22.5	22.5	23.3	23.5	23.0	24.5	22.5	—	23.0	23.5	22.5	23.7	22.5	—	23.8	25.1
11月13日	23.1	23.2	23.3	22.5	22.5	—	—	—	—	—	23.5	22.0	22.0	22.5	22.0	22.5	22.0	24.5	22.0	—	22.0	22.0	22.0	23.5	22.0	—	23.0	23.9
11月19日	22.2	22.4	22.5	21.0	21.0	—	23.0	—	24.3	24.5	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	19.0	20.0	22.0	—	20.0	20.0	20.0	20.0	18.0	—	22.9	24.1
11月27日	21.5	22.0	22.1	20.5	20.5	—	—	—	—	—	19.0	19.0	19.0	19.0	20.5	20.0	19.0	21.5	19.0	—	19.0	19.0	19.0	19.5	19.0	—	22.1	22.5
12月3日	26.5	26.8	26.8	22.0	24.0	—	—	—	—	—	21.0	20.5	20.0	20.0	22.0	21.5	21.5	24.0	22.0	—	21.0	21.0	21.0	23.0	20.5	—	28.2	23.3
12月11日	21.5	21.6	21.6	20.5	20.5	—	21.2	—	22.5	21.7	19.0	20.0	18.0	18.0	21.0	20.5	19.0	22.5	20.5	—	18.5	19.0	19.0	20.0	20.0	—	20.9	21.7
12月18日	19.0	19.3	19.4	19.1	18.8	—	—	—	—	—	19.0	18.0	18.0	18.0	19.8	18.0	19.0	20.7	19.0	—	19.0	18.0	18.0	20.2	18.0	—	19.5	20.3
12月25日	18.5	19.5	19.5	16.0	16.5	—	—	—	—	—	18.0	16.2	18.0	17.5	17.0	19.0	19.0	19.2	19.0	—	18.0	18.0	18.0	18.5	18.0	—	18.5	18.5
1月7日	18.8	19.0	19.1	17.2	17.1	—	—	—	—	—	17.0	18.0	18.0	18.0	20.3	19.0	18.0	19.1	17.5	—	18.0	15.5	17.5	19.1	14.0	—	19.2	19.6
1月15日	18.5	18.2	18.2	18.0	17.0	—	20.2	—	19.0	18.8	18.0	18.0	18.0	18.2	16.0	18.2	18.3	19.3	18.2	—	18.2	18.0	18.0	19.0	18.1	—	19.0	19.5
1月21日	19.7	19.9	19.9	18.8	18.6	—	—	—	—	—	17.0	16.0	15.0	18.0	16.8	15.5	15.5	20.2	16.5	—	16.5	16.0	16.0	19.0	18.0	—	18.2	20.2
1月29日	17.7	18.0	17.9	17.0	17.0	—	—	—	—	—	16.5	17.5	17.0	17.0	16.5	18.0	17.0	19.0	16.0	—	15.5	16.0	16.0	18.0	16.0	—	18.2	19.2
2月5日	18.8	18.7	18.7	17.4	17.2	—	—	—	—	—	16.0	16.5	15.0	15.5	18.0	16.0	15.0	20.2	15.7	—	16.3	16.0	15.0	18.2	15.7	—	18.3	18.6
2月12日	16.5	16.7	16.8	16.5	16.5	—	—	—	—	—	15.2	15.0	16.8	15.6	15.0	14.2	16.7	15.5	14.6	—	15.2	15.0	16.8	15.0	15.1	—	19.5	15.0
2月18日	18.6	18.9	19.2	18.0	18.0	—	—	—	—	—	17.0	17.0	17.2	17.2	20.0	17.2	17.4	20.0	16.8	—	16.5	16.8	17.2	19.5	17.0	—	18.8	19.4
2月26日	17.5	17.5	17.5	20.0	20.0	—	19.5	—	20.5	19.6	17.5	18.0	18.0	18.0	19.2	19.0	18.0	21.2	17.0	—	17.5	18.0	17.5	19.2	17.0	—	18.0	19.3
3月5日	17.9	18.0	18.0	18.5	18.7	—	—	—	—	—	17.0	18.0	18.0	17.0	17.5	17.0	20.0	20.5	17.0	—	17.0	16.0	19.0	19.5	16.0	—	18.5	18.3
3月11日	18.4	18.2	18.1	19.0	18.0	—	20.1	—	20.6	20.1	19.3	18.0	19.5	18.0	17.0	19.5	18.0	20.0	19.0	—	19.8	19.0	18.0	18.0	17.5	—	18.5	19.9
3月19日	17.5	17.3	17.3	17.1	17.0	—	—	—	—	—	18.0	19.5	18.0	18.0	18.8	20.0	19.0	21.0	18.0	—	17.0	19.0	18.5	19.9	19.0	—	19.5	19.2
3月26日	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	—	—	—	—	—	17.5	18.7	18.7	18.5	19.0	18.7	20.0	20.0	18.0	—	16.3	18.0	19.0	19.0	19.0	—	17.2	19.6
最大	30.9	30.7	30.9	30.5	31.0	30.3	30.5	31.0	31.0	31.0	32.0	31.8	30.5	31.0	34.0	31.5	32.0	33.0	32.8	28.2	32.2	31.8	31.0	32.0	32.0	29.9	31.7	31.5
最少	16.5	16.7	16.8	16.0	16.5	23.5	19.5	23.9	19.0	18.8	15.2	15.0	15.0	15.5	15.0	14.2	15.0	15.5	14.6	24.0	15.2	15.0	15.0	15.0	14.0	23.8	17.2	15.0
平均	23.7	23.7	23.7	23.5	23.5	27.3	24.2	27.8	24.7	24.6	23.2	23.1	22.8	22.9	24.2	23.4	23.2	25.0	23.1	25.7	23.0	23.2	22.9	24.3	22.7	26.0	24.7	24.4
サンプル数	51	51	51	51	51	6	12	6	12	12	51	51	51	51	51	51	51	51	48	5	51	51	51	51	48	5	51	51

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（2）

令和7年度

日付	pH																											
	初沈引抜汚泥					なわて水みらいセンター					重力濃縮汚泥	機械濃縮機投入汚泥				機械濃縮汚泥			脱水機投入汚泥（薬注前）		重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水	
	A系	B系	C系	D系	E系	なわて1系	なわて2系	なわて1系	なわて2系	混合汚泥	第1期	ベルト	守口	なわて	第2期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	第1期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレ	第1期	第2期
4月3日	6.3	6.1	6.3	6.0	6.4	—	—	—	—	—	4.6	6.4	5.8	5.5	6.3	6.3	5.4	6.4	5.3	—	5.8	7.0	4.7	6.7	5.1	—	5.5	6.6
4月10日	5.8	6.1	6.3	4.9	5.4	—	5.1	—	6.3	5.2	4.7	6.4	5.2	5.4	6.4	6.3	5.3	6.3	5.0	—	5.4	7.0	4.8	6.8	4.7	—	6.0	6.8
4月17日	5.6	5.8	6.1	5.6	5.3	—	—	—	—	—	4.8	6.4	5.1	5.3	6.4	6.4	5.2	6.4	5.3	—	4.6	6.9	4.5	6.5	4.8	—	5.7	6.7
4月24日	5.9	6.3	6.3	5.0	5.3	—	—	—	—	—	4.6	6.4	5.4	5.4	6.5	6.4	5.3	6.3	5.2	—	5.0	7.0	4.6	6.7	4.6	—	5.9	6.8
5月1日	6.5	6.4	6.2	5.4	5.1	—	—	—	—	—	4.5	6.5	5.3	5.4	6.5	6.3	5.5	6.4	5.2	—	5.4	7.0	4.6	6.7	4.9	—	6.0	6.8
5月8日	6.0	6.3	6.4	5.0	4.9	—	—	—	—	—	4.6	6.4	5.7	5.3	6.4	6.3	5.4	6.4	5.0	—	5.1	6.7	4.6	6.5	4.6	—	5.8	6.8
5月15日	6.6	6.5	6.7	6.2	6.3	5.6	5.7	6.3	6.2	5.2	4.6	6.8	5.1	5.0	6.5	6.5	6.3	5.2	6.4	5.2	—	6.3	6.9	4.7	6.8	4.8	—	6.2	6.8
5月22日	5.9	6.3	6.3	5.1	5.1	—	—	—	—	—	4.7	6.5	5.8	5.5	6.4	6.2	5.3	6.3	—	5.2	5.4	6.8	5.0	6.7	—	5.2	5.3	6.8
5月29日	5.9	6.2	6.2	5.8	5.9	—	—	—	—	—	4.7	6.5	5.2	5.3	6.6	6.3	5.4	6.3	5.1	4.9	5.2	6.7	4.5	6.7	5.3	5.0	5.5	6.9
6月5日	5.8	5.9	6.0	5.6	5.8	—	—	—	—	—	4.6	6.5	5.3	5.2	6.5	6.2	5.3	6.3	5.2	—	5.9	6.9	4.9	6.6	4.7	—	5.5	7.0
6月12日	5.9	6.3	6.5	5.8	5.9	5.1	5.5	6.0	6.1	5.3	4.4	6.3	5.2	5.4	6.4	6.1	5.3	6.3	5.1	—	5.2	6.5	4.4	6.3	4.7	—	5.9	6.7
6月19日	5.8	6.1	6.3	5.8	5.8	—	—	—	—	—	4.5	6.5	5.2	5.1	6.4	6.2	5.2	6.3	—	5.1	5.9	7.0	4.5	6.8	—	5.1	5.4	7.0
6月26日	5.7	5.9	6.2	5.8	5.9	—	—	—	—	—	4.5	6.4	5.2	5.1	6.4	6.1	5.0	6.3	—	5.1	5.1	6.7	4.8	6.7	—	4.9	5.2	7.0
7月3日	5.5	6.0	6.2	5.7	5.6	—	—	—	—	—	4.5	6.2	4.9	5.0	6.5	6.1	5.1	6.3	4.9	—	5.7	6.8	4.7	6.8	4.8	—	6.0	6.8
7月10日	5.7	5.9	6.2	5.9	6.0	5.5	5.4	6.1	6.1	5.0	4.5	6.2	4.9	5.0	6.4	6.0	5.1	6.4	5.3	—	4.9	6.8	4.6	6.4	4.9	—	5.1	6.7
7月17日	6.2	6.2	6.1	6.0	6.1	—	—	—	—	—	4.7	6.4	4.8	5.0	6.4	5.1	6.1	6.2	4.9	—	5.7	6.8	4.6	6.6	4.6	—	5.3	6.5
7月24日	5.5	6.1	6.1	6.3	6.6	—	—	—	—	—	4.5	6.4	5.1	4.9	6.4	6.2	5.1	6.3	5.0	—	6.0	7.1	4.6	6.6	4.7	—	6.2	6.9
7月31日	5.6	6.0	6.0	6.0	6.0	—	—	—	—	—	4.5	6.4	5.6	4.9	6.0	6.1	5.1	6.3	5.1	—	5.9	6.9	4.6	6.8	4.7	—	6.3	7.0
8月7日	5.5	6.0	6.1	5.3	5.5	—	—	—	—	—	4.8	6.1	4.9	5.0	6.4	5.8	4.9	6.2	5.1	—	5.4	6.9	4.8	6.7	4.6	—	5.6	6.8
8月14日	5.5	5.9	6.0	5.4	5.5	4.7	4.9	6.0	6.1	4.9	4.5	6.2	4.9	4.9	6.3	6.1	5.1	6.2	5.1	—	5.4	6.6	4.7	6.2	4.7	—	5.7	6.9
8月21日	5.5	5.9	6.1	5.5	5.7	—	—	—	—	—	4.5	6.2	4.7	4.7	6.5	6.1	5.0	6.3	4.9	—	5.9	7.0	4.6	6.7	4.6	—	5.7	6.8
8月28日	5.8	5.8	5.8	5.8	5.6	—	—	—	—	—	4.6	6.3	4.7	4.9	6.4	6.1	5.0	6.3	5.1	—	5.8	7.0	4.5	6.8	4.7	—	5.8	6.9
9月4日	5.4	5.8	6.0	5.6	6.0	—	—	—	—	—	5.3	6.3	4.8	4.9	6.4	6.1	5.1	6.2	5.0	—	6.4	6.8	4.6	6.6	4.7	—	6.4	6.9
9月10日	5.4	6.0	6.2	5.3	5.2	5.7	5.9	6.2	6.2	5.1	4.5	6.2	5.0	5.0	6.3	6.1	5.0	6.2	4.9	—	6.4	6.7	4.9	6.8	5.0	—	6.3	6.9
9月18日	5.7	6.0	6.2	5.6	5.6	—	—	—	—	—	4.8	6.3	4.9	5.0	6.4	6.0	5.2	6.3	4.9	—	6.0	6.0	4.4	6.8	4.7	—	6.1	6.6
9月25日	6.2	6.2	6.3	6.6	6.7	—	—	—	—	—	4.9	6.6	5.9	5.5	6.4	6.5	5.4	6.4	5.1	—	5.4	6.7	4.6	6.7	4.6	—	5.9	6.6
10月2日	5.5	6.1	6.3	5.1	6.2	—	—	—	—	—	4.4	6.3	5.2	5.3	6.2	6.2	5.2	6.0	5.1	—	5.7	6.9	4.8	6.8	4.7	—	5.9	6.9
10月8日	5.7	6.1	6.3	5.8	5.7	6.1	6.1	6.6	6.6	5.6	4.7	6.1	5.3	5.3	6.2	6.3	5.3	6.1	5.1	—	5.4	6.2	4.9	6.7	4.7	—	6.4	6.8
10月16日	5.9	6.2	6.3	5.1	5.4	—	—	—	—	—	4.7	6.4	5.3	5.1	6.5	6.3	5.2	6.5	5.3	—	6.4	6.8	4.5	6.6	4.8	—	5.7	6.9
10月23日	5.8	6.5	6.6	6.1	6.6	—	—	—	—	—	4.7	6.7	5.6	5.5	6.4	6.5	5.4	6.6	5.1	—	6.5	7.1	4.7	6.6	4.7	—	6.5	6.8
10月30日	6.3	6.4	6.4	5.8	5.9	—	—	—	—	—	4.7	6.7	5.4	5.5	6.5	6.5	5.5	6.4	4.9	5.0	5.0	6.7	4.5	6.7	4.3	4.8	6.0	6.9
11月6日	5.9	6.6	6.7	5.5	5.6	—	—	—	—	—	4.9	6.8	5.8	5.7	6.6	6.1	5.4	6.6	5.3	—	6.5	6.8	4.6	6.7	4.9	—	6.0	6.9
11月13日	5.5	6.2	6.4	5.2	5.4	—	—	—	—	—	4.5	6.4	5.3	5.1	6.3	5.9	5.3	6.4	5.1	—	5.1	6.9	4.2	6.7	4.7	—	5.8	6.9
11月19日	5.9	6.4	6.4	6.6	5.8	—	6.2	—	6.5	5.4	4.8	6.8	5.4	5.5	6.5	6.5	5.5	6.5	5.3	—	5.9	6.8	4.4	6.6	4.9	—	6.5	6.7
11月27日	5.8	6.3	6.5	5.0	6.3	—	—	—	—	—	5.1	6.6	5.7	5.7	6.4	6.4	5.5	6.3	5.5	—	5.2	6.8	4.2	6.5	4.8	—	5.2	6.8
12月3日	5.9	6.4	6.5	5.9	5.7	—	—	—	—	—	4.5	6.5	5.7	5.5	6.6	6.3	5.5	6.5	5.3	—	5.9	6.6	4.7	6.1	4.8	—	5.3	6.0
12月11日	6.3	6.3	6.3	5.6	5.6	—	6.0	—	6.4	5.8	4.8	6.7	5.8	5.8	6.7	6.4	5.6	6.4	5.3	—	5.6	7.0	4.3	6.6	4.8	—	5.9	6.7
12月18日	5.5	6.1	6.4	5.1	5.1	—	—	—	—	—	5.1	6.5	5.7	5.6	6.3	6.5	5.6	6.3	5.5	—	5.1	7.0	4.7	6.6	4.9	—	5.2	6.5
12月25日	6.0	6.5	6.5	5.9	4.7	—	—	—	—	—	5.1	6.5	5.6	5.8	6.4	6.2	5.6	6.5	4.7	—	6.1	6.6	4.7	6.5	4.5	—	6.5	6.0
1月7日	6.2	6.4	6.5	5.5	5.4	—	—	—	—	—	4.7	6.6	6.1	5.8	6.5	6.3	6.5	6.3	5.2	—	5.9	6.8	4.8	6.6	4.9	—	5.6	6.8
1月15日	5.9	6.3	6.4	5.2	5.6	—	6.2	—	6.5	5.6	5.0	6.4	5.8	5.8	6.2	6.5	5.8	6.3	5.4	—	5.1	6.6	4.7	6.5	4.7	—	5.8	6.7
1月21日	6.4	6.4	6.4	6.1	6.1	—	—	—	—	—	5.1	6.7	5.8	6.0	6.3	6.4	5.7	6.4	5.3	—	6.7	6.9	4.7	6.8	5.5	—	6.8	6.9
1月29日	6.1	6.5	6.6	5.6	5.5	—	—	—	—	—	5.0	6.7	5.9	6.0	6.5	6.5	5.6	6.4	5.5	—	5.7	6.9	4.6	6.4	5.5	—	5.7	6.0
2月5日	6.1	6.5	6.3	6.5	6.4	—	—	—	—	—	5.3	6.6	5.6	5.5	6.6	6.4	5.5	6.3	5.5	—	6.5	6.9	4.7	6.7	5.6	—	6.6	6.5
2月12日	6.3	6.6	6.7	5.4	5.8	—	—	—	—	—	5.0	6.4	5.6	5.7	6.3	6.2	5.4	6.3	5.3	—	6.4	6.7	4.6	6.3	5.5	—	6.4	6.5
2月18日	5.7	5.9	6.1	5.6	5.8	—	—	—	—	—	4.7	6.5	5.8	6.0	6.4	6.3	5.9	6.4	5.5	—	5.4	7.1	4.7	6.9	4.8	—	6.4	6.8
2月26日	6.1	6.3	6.4	5.3	5.8	—	6.2	—	6.4	5.8	5.1	6.4	5.7	5.6	6.6	6.4	5.5	6.3	5.3	—	5.3	6.8	4.5	6.7	4.7	—	5.3	6.6
3月5日	5.6	6.2	6.4	5.4	4.9	—	—	—	—	—	4.7	6.6	5.7	5.6	6.3	6.4	5.1	6.4	5.9	—	5.1	7.0	4.0	6.7	4.7	—	6.7	5.8
3月11日	5.8	6.4	6.4	5.1	5.3	—	6.1	—	6.3	5.7	4.6	6.5	6.0	6.1	6.3	6.4	5.3	5.4	5.4	—	6.0	6.9	4.3	6.8	4.8	—	6.4	6.9
3月19日	5.7	6.0	6.1	5.4	5.5	—	—	—	—	—	5.0	6.5	5.7	5.7	6.3	6.3	5.5	6.3	5.3	—	5.0	6.9	4.7	6.7	5.2	—	6.4	6.7
3月26日	6.1	6.4	6.5	5.4	5.7	—	—	—	—	—	4.8	6.4	5.8	5.7	6.3	6.3	5.4	6.4	5.1	—	5.1	6.9	4.8	6.6	4.7	—	5.9	6.6
最大	6.6	6.6	6.7	6.6	6.7	6.1	6.2	6.6	6.6	5.8	5.3	6.8	6.1	6.1	6.7	6.5	6.5	6.6	5.9	5.2	6.7	7.1	5.0	6.9	5.6	5.2	6.8	7.0
最少	5.4	5.8	5.8	4.9	4.7	4.7	4.9	6.0	6.1	4.9	4.4	6.1	4.7	4.7	6.0	5.1	4.9	5.4	4.7	4.9	4.6	6.0	4.0	6.1	4.3	4.8	5.1	5.8
平均	5.9	6.2	6.3	5.6	5.7	5.5	5.8	6.2	6.3	5.4	4.7	6.5	5.4	5.4	6.4	6.2	5.4	6.3	5.2	5.1	5.6	6.8	4.6	6.6	4.8	5.0	5.9	6.7
サンプル数	51	51	51	51	51	6	12	6	12	12	51	51	51	51	51	51	51	51	48	5	51	51	51	51	48	5	51	51

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（3）

令和7年度

日付	汚泥濃度																		含水率								
	初沈引抜汚泥					なわて水みらいセンター					重力濃縮汚泥	機械濃縮機投入汚泥				機械濃縮汚泥			脱水機投入汚泥（薬注前）		脱水ケーキ				焼却灰		
	A系	B系	C系	D系	E系	なわて1系	なわて2系	なわて1系	なわて2系	混合汚泥	第1期	ベルト	守口	なわて	第2期	ベルト	第1期	第2期	ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ	ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ	ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ	ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ	田原処理場	1号炉	2号炉	3号炉
4月3日	1.2	1.4	1.0	1.4	1.3	—	—	—	—	—	3.6	0.62	1.2	0.89	0.67	4.4	4.4	4.0	95.7	—	77.6	—	—	—	33.3	—
4月10日	2.2	1.5	1.2	1.8	2.0	—	1.3	—	0.60	1.1	3.3	0.74	1.2	1.1	0.71	3.3	4.2	4.4	96.2	—	80.6	—	—	—	34.6	—
4月17日	2.7	2.3	1.0	2.6	2.6	—	—	—	—	—	2.5	0.72	1.1	1.1	0.69	3.5	4.3	4.3	96.0	—	79.0	—	—	—	30.5	—
4月24日	2.0	1.1	1.1	2.5	2.2	—	—	—	—	—	3.9	0.58	1.0	1.0	0.55	4.4	4.4	4.2	96.3	—	75.8	—	—	30.0	34.0	—
5月1日	1.1	1.1	1.7	2.3	2.8	—	—	—	—	—	3.6	0.64	0.92	0.85	0.71	4.5	4.5	4.1	95.8	—	77.5	—	—	—	38.7	—
5月8日	2.3	1.1	1.3	3.5	3.0	—	—	—	—	—	4.0	0.51	1.0	0.92	0.66	4.4	4.3	3.9	96.1	—	78.8	—	—	—	32.1	—
5月15日	1.1	1.0	1.2	2.1	2.1	1.4	0.77	0.5	0.55	0.98	4.5	0.58	1.0	1.0	0.54	4.3	4.4	4.2	96.2	—	78.6	—	—	—	32.4	—
5月22日	1.7	1.5	1.4	1.5	1.8	—	—	—	—	—	4.1	0.60	1.0	0.95	0.65	4.4	4.4	4.4	—	95.6	—	76.7	—	—	—	30.0
5月29日	2.3	1.3	1.1	2.2	2.3	—	—	—	—	—	1.5	0.57	0.89	0.83	0.59	3.8	4.4	4.2	97.1	97.1	77.3	77.8	—	—	34.7	32.5
6月5日	2.4	2.1	1.7	2.3	2.0	—	—	—	—	—	2.8	0.62	1.2	0.90	0.60	4.3	4.4	4.2	96.0	—	76.4	—	—	—	32.0	—
6月12日	2.5	2.2	1.9	2.5	2.0	1.4	0.85	0.66	0.52	0.78	3.8	0.49	0.86	0.78	0.70	4.4	4.3	4.1	95.9	—	76.2	—	—	—	33.6	—
6月19日	1.8	1.3	1.2	2.3	1.7	—	—	—	—	—	4.2	0.49	1.0	0.88	0.66	4.3	4.4	4.4	—	95.9	—	77.4	—	—	—	30.1
6月26日	2.4	1.9	1.4	2.8	2.5	—	—	—	—	—	1.9	0.51	0.94	0.90	0.73	4.2	4.5	4.4	—	96.6	—	78.8	—	—	—	34.0
7月3日	2.4	1.0	1.2	1.4	1.6	—	—	—	—	—	3.2	0.71	0.93	0.92	0.69	4.1	4.3	4.0	96.8	—	79.4	—	—	34.0	—	—
7月10日	2.7	1.6	1.1	2.7	2.5	1.0	1.3	0.71	0.57	0.85	5.2	0.64	0.86	0.87	0.72	4.1	4.4	3.9	96.2	—	79.1	—	—	34.1	—	—
7月17日	1.9	1.6	2.1	1.5	1.1	—	—	—	—	—	4.8	0.52	0.88	0.87	0.72	4.4	3.9	4.1	96.0	—	78.2	—	—	30.0	—	—
7月24日	2.6	1.3	1.4	1.2	1.2	—	—	—	—	—	4.9	0.56	0.76	0.80	0.59	4.4	4.4	4.0	96.3	—	78.5	—	—	30.1	—	—
7月31日	2.0	1.2	1.1	1.6	1.6	—	—	—	—	—	2.1	0.55	0.80	0.78	0.75	4.3	4.4	4.2	96.9	—	78.4	—	—	38.7	—	—
8月7日	2.5	1.0	1.1	1.9	1.0	—	—	—	—	—	2.4	0.58	0.85	0.86	0.71	3.9	4.4	4.3	96.7	—	78.5	—	—	30.7	—	—
8月14日	1.6	1.0	1.3	2.0	1.7	2.3	2.1	0.57	0.60	0.87	3.2	0.61	0.80	0.84	0.60	3.6	4.4	4.0	96.5	—	76.0	—	—	29.5	—	—
8月21日	1.8	1.3	1.2	1.4	1.2	—	—	—	—	—	3.5	0.57	0.83	0.87	0.59	4.4	4.4	4.2	96.8	—	77.5	—	—	31.6	—	—
8月28日	2.4	1.7	2.1	1.3	1.3	—	—	—	—	—	2.8	0.61	1.2	0.82	0.58	4.2	4.4	4.0	96.3	—	77.9	—	—	29.5	—	—
9月4日	2.6	1.2	1.2	1.6	1.5	—	—	—	—	—	1.7	0.56	0.77	0.77	0.62	3.9	4.4	4.3	97.7	—	78.7	—	—	32.1	31.7	—
9月10日	2.0	1.7	1.6	1.9	2.1	1.2	1.1	0.50	0.55	0.97	3.4	0.62	0.77	0.75	0.59	4.4	3.9	4.3	96.8	—	78.5	—	—	—	25.9	—
9月18日	1.6	1.0	1.0	2.1	1.6	—	—	—	—	—	4.1	0.55	0.76	0.81	0.56	4.4	4.4	4.3	96.6	—	76.6	—	—	—	31.1	—
9月25日	1.5	1.1	1.0	1.1	1.1	—	—	—	—	—	2.0	0.67	1.0	0.72	0.58	3.5	4.4	4.4	97.1	—	77.6	—	—	—	27.2	—
10月2日	2.1	1.3	1.1	2.0	1.3	—	—	—	—	—	3.2	0.53	0.68	0.71	0.76	4.2	4.4	4.2	96.5	—	78.0	—	—	—	32.1	—
10月8日	1.6	1.4	1.6	2.3	1.8	1.1	1.1	0.50	0.59	0.79	2.5	0.75	0.74	0.75	0.78	4.4	3.6	4.2	96.5	—	79.7	—	—	—	32.2	—
10月16日	2.4	1.2	1.3	2.9	2.2	—	—	—	—	—	3.0	0.48	0.79	0.73	0.64	4.4	4.0	4.1	96.7	—	78.5	—	—	—	32.6	—
10月23日	2.0	1.7	1.5	1.4	1.2	—	—	—	—	—	2.6	0.51	0.77	0.71	0.48	4.4	4.4	4.0	96.8	—	77.0	—	—	—	31.8	—
10月30日	1.0	1.0	1.4	2.1	1.7	—	—	—	—	—	2.3	0.54	0.66	0.76	0.56	4.4	4.4	4.3	97.2	96.9	77.6	76.9	—	—	31.0	32.3
11月6日	2.3	1.2	1.2	1.9	1.9	—	—	—	—	—	3.3	0.61	0.70	0.66	0.83	4.2	4.4	4.2	97.2	—	76.9	—	—	—	37.2	—
11月13日	2.2	1.0	1.2	2.4	1.9	—	—	—	—	—	2.6	0.59	0.72	0.77	0.79	4.4	4.3	4.4	96.7	—	76.7	—	—	—	31.2	—
11月19日	2.4	1.0	1.0	1.3	1.6	—	1.2	—	0.46	1.0	2.5	0.54	0.82	0.85	0.60	4.4	4.4	4.3	96.5	—	78.4	—	—	—	33.0	—
11月27日	2.2	1.3	1.3	3.9	3.3	—	—	—	—	—	2.9	0.57	0.77	0.75	1.0	4.3	4.4	4.3	96.4	—	78.5	—	—	—	38.1	—
12月3日	2.2	1.1	1.0	1.2	1.5	—	—	—	—	—	2.4	0.57	0.73	0.80	0.69	4.3	4.3	4.8	96.8	—	79.6	—	—	27.8	33.8	—
12月11日	1.1	1.2	1.1	2.1	1.8	—	1.6	—	0.56	0.68	2.6	0.60	0.76	0.72	0.66	4.3	4.2	4.6	96.5	—	79.1	—	—	29.9	37.5	—
12月18日	2.7	1.5	1.0	2.5	2.5	—	—	—	—	—	2.6	0.66	0.81	0.77	0.99	3.8	4.3	4.6	96.8	—	79.9	—	—	26.3	—	—
12月25日	2.2	1.0	1.0	1.2	1.9	—	—	—	—	—	3.9	0.62	0.99	0.83	0.92	3.7	4.3	4.4	96.3	—	75.9	—	—	30.2	28.1	—
1月7日	1.1	1.0	1.0	1.6	1.6	—	—	—	—	—	2.8	0.65	0.4	0.92	0.67	4.7	5.2	4.9	96.6	—	79.5	—	—	—	35.6	—
1月15日	2.1	1.1	1.0	1.9	2.0	—	1.3	—	0.46	0.75	2.8	0.73	0.78	0.78	0.92	3.6	4.9	4.7	96.8	—	78.6	—	—	—	31.0	—
1月21日	1.7	1.1	1.1	1.5	1.6	—	—	—	—	—	2.3	0.54	0.99	0.46	1.2	4.6	4.9	4.9	96.9	—	74.7	—	—	29.4	—	—
1月29日	2.0	1.0	1.0	2.0	2.3	—	—	—	—	—	3.0	0.64	0.85	0.79	0.66	4.5	4.3	4.4	96.2	—	79.1	—	—	32.8	—	—
2月5日	2.2	0.84	1.1	0.85	0.90	—	—	—	—	—	1.7	0.65	1.1	0.92	0.57	3.9	4.4	4.4	96.6	—	78.9	—	—	30.9	34.1	—
2月12日	1.8	1.0	1.1	1.5	1.2	—	—	—	—	—	4.1	0.67	0.99	0.99	0.68	3.8	4.0	4.8	95.7	—	77.9	—	—	—	32.1	—
2月18日	2.6	1.7	1.0	0.82	0.80	—	—	—	—	—	2.6	0.72	0.70	0.78	0.69	4.5	4.2	4.5	96.6	—	77.1	—	—	24.8	27.6	—
2月26日	2.1	1.2	1.0	3.0	1.3	—	1.3	—	0.63	1.0	3.6	0.71	0.95	0.95	0.76	3.9	4.7	4.6	96.0	—	75.3	—	—	28.4	—	—
3月5日	2.8	1.5	1.6	1.8	2.7	—	—	—	—	—	3.8	0.62	0.67	1.1	0.78	4.1	3.8	4.6	96.5	—	77.8	—	—	32.2	37.5	—
3月11日	1.8	1.2	1.4	2.8	2.8	—	1.2	—	0.56	0.96	3.3	0.77	1.2	0.82	0.80	4.4	4.6	4.7	96.0	—	76.9	—	—	32.2	37.5	—
3月19日	1.8	1.7	2.8	2.0	2.1	—	—	—	—	—	3.8	0.72	0.95	0.93	0.75	4.0	4.5	4.7	96.1	—	77.3	—	—	33.0	—	—
3月26日	2.1	1.1	0.93	2.3	1.8	—	—	—	—	—	3.6	0.58	0.91	0.83	0.65	4.8	4.9	4.7	97.3	—	76.9	—	—	31.4	—	—
最大	2.8	2.3	2.8	3.9	3.3		2.1		0.63	1.1	5.2	0.77	1.2	1.1	1.2	4.8	5.2	4.9	97.7	97.1	80.6	78.8	—	38.7	38.7	34.0
最少	1.0	0.84	0.93	0.82	0.80		0.77		0.46	0.68	1.5	0.48	0.40	0.46	0.48	3.3	3.6	3.9	95.7	95.6	74.7	76.7	—	24.8	25.9	30.0
平均	2.0	1.3	1.3	2.0	1.8		1.3		0.55	0.89	3.2	0.61	0.88	0.84	0.70	4.2	4.4	4.3	96.5	96.4	77.9	77.5	—	30.8	32.9	31.8
サンプル数	51	51	51	51	51		12	6	12	12	51	51	51	51	51	51	51	51	48	5	48	5	—	24	33	5

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（4）

令和7年度

日付	有機分(乾物中)																								
	初沈引抜汚泥					なわて水みらいセンター					重力濃縮汚泥	機械濃縮機投入汚泥				機械濃縮汚泥			脱水機投入汚泥（薬注前）	脱水ケーキ			焼却灰		
	A系	B系	C系	D系	E系	なわて1系	なわて2系	なわて1系	なわて2系	混合汚泥	第1期	ベルト	守口	なわて	第2期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	ベルトプレス	スクリュープレス	田原処理場	1号炉	2号炉	3号炉
4月3日	88.3	88.6	88.9	88.6	88.5	—	—	—	—	—	88.7	80.2	84.0	88.2	78.1	81.9	87.3	80.1	84.8	—	85.7	—	—	—	0.70	—
4月10日	88.4	89.0	88.2	87.8	86.4	—	92.2	—	82.3	86.9	89.5	79.8	87.9	86.6	78.5	84.3	89.1	80.6	84.5	—	85.7	—	—	—	0.60	—
4月17日	86.0	86.3	86.2	85.6	86.1	—	—	—	—	—	85.4	79.0	84.6	87.0	77.9	80.4	84.9	79.5	82.1	—	82.9	—	—	—	0.50	—
4月24日	85.3	87.5	87.3	85.7	84.9	—	—	—	—	—	84.2	79.1	86.3	85.7	78.5	80.6	87.8	80.4	82.3	—	84.3	—	—	0.70	0.60	—
5月1日	84.3	85.4	86.0	85.8	86.3	—	—	—	—	—	84.9	78.9	84.9	85.3	76.7	79.9	85.9	78.6	82.7	—	83.5	—	—	—	0.60	—
5月8日	87.0	87.7	87.8	85.5	85.2	—	—	—	—	—	83.5	79.0	85.2	86.7	77.6	79.3	85.8	78.0	81.7	—	83.0	—	—	—	0.40	—
5月15日	83.0	83.8	81.7	86.9	87.4	87.9	89.8	76.8	82.5	85.7	88.1	77.4	85.2	85.5	73.9	79.5	86.3	77.8	83.1	—	84.1	—	—	—	0.40	—
5月22日	82.8	83.9	83.3	77.8	78.5	—	—	—	—	—	77.3	77.8	81.7	82.8	75.4	79.5	83.5	76.5	—	79.9	—	81.8	—	—	—	0.50
5月29日	82.6	83.5	84.5	79.7	80.2	—	—	—	—	—	77.6	76.6	82.7	83.0	73.3	78.3	83.5	74.6	76.7	77.7	80.2	80.4	—	—	0.40	0.60
6月5日	82.9	82.8	83.1	78.1	77.9	—	—	—	—	—	77.2	76.9	78.8	82.0	75.1	78.4	83.1	76.3	79.5	—	79.6	—	—	—	0.50	—
6月12日	75.6	79.4	78.9	79.6	78.7	89.9	89.7	83.1	82.2	83.5	74.8	76.4	80.9	82.1	75.0	76.7	81.2	75.5	77.5	—	79.1	—	—	—	0.40	—
6月19日	83.6	83.9	84.3	78.0	78.7	—	—	—	—	—	78.6	76.7	79.8	80.9	73.9	78.5	81.7	74.8	—	76.1	—	79.5	—	—	—	0.7
6月26日	79.8	79.2	77.3	76.8	77.0	—	—	—	—	—	74.4	77.1	81.4	80.6	75.7	77.5	81.3	76.2	—	76.2	—	78.3	—	—	—	0.4
7月3日	84.0	84.8	82.8	78.8	82.0	—	—	—	—	—	80.8	76.2	83.7	84.7	74.9	77.4	84.6	75.3	77.0	—	80.7	—	—	0.50	—	—
7月10日	79.4	79.8	78.9	78.4	77.1	86.9	87.1	83.0	82.7	86.0	75.9	76.8	79.1	79.2	75.4	77.4	80.6	75.9	75.8	—	77.7	—	—	0.70	—	—
7月17日	60.8	61.0	60.3	64.3	65.1	—	—	—	—	—	65.8	75.9	83.3	83.4	75.0	77.9	83.7	76.3	74.7	—	75.9	—	—	0.50	—	—
7月24日	82.2	85.0	84.3	84.0	84.2	—	—	—	—	—	83.3	74.8	84.8	83.7	73.1	76.3	84.5	73.2	77.7	—	80.8	—	—	0.50	—	—
7月31日	86.6	87.7	88.1	84.5	84.7	—	—	—	—	—	85.6	76.8	84.1	84.6	75.0	77.8	85.7	75.7	78.9	—	82.4	—	—	0.50	—	—
8月7日	85.8	85.8	84.9	85.0	84.5	—	—	—	—	—	84.9	76.8	83.3	83.3	76.6	77.7	86.0	77.7	81.2	—	83.1	—	—	0.50	—	—
8月14日	84.3	85.8	85.1	80.2	79.9	93.3	93.0	81.8	80.7	87.3	82.7	76.6	85.1	84.3	75.1	77.2	86.0	75.8	78.4	—	82.1	—	—	0.40	—	—
8月21日	86.8	86.4	86.0	85.4	86.0	—	—	—	—	—	83.9	75.9	83.5	86.1	76.1	77.2	87.3	76.9	79.2	—	82.4	—	—	0.40	—	—
8月28日	84.7	83.1	83.8	83.3	80.7	—	—	—	—	—	74.1	75.7	83.4	85.6	74.6	75.0	85.1	75.0	77.4	—	78.4	—	—	0.50	—	—
9月4日	82.9	84.2	84.5	78.6	77.8	—	—	—	—	—	83.9	74.9	84.2	84.9	74.3	76.8	86.4	75.5	80.7	—	82.8	—	—	0.60	0.70	—
9月10日	86.7	86.1	85.8	80.8	81.8	91.2	93.0	81.7	81.2	88.9	83.5	75.4	83.4	83.1	72.8	76.3	84.8	74.5	78.1	—	82.4	—	—	—	0.40	—
9月18日	88.0	89.0	88.3	86.7	87.2	—	—	—	—	—	88.7	76.0	84.3	85.0	73.0	77.5	85.1	74.8	82.7	—	84.8	—	—	—	0.60	—
9月25日	87.1	87.2	88.1	87.2	87.7	—	—	—	—	—	87.3	76.1	82.5	83.5	74.5	77.6	85.5	75.8	82.3	—	84.9	—	—	—	0.60	—
10月2日	84.5	86.8	85.5	83.5	87.2	—	—	—	—	—	78.6	75.2	84.1	85.2	73.9	76.4	85.6	75.2	78.6	—	81.2	—	—	—	0.50	—
10月8日	89.0	89.0	89.1	87.8	89.1	92.5	91.6	81.2	80.4	86.1	87.0	75.8	84.2	83.6	75.2	78.1	84.4	75.8	81.6	—	83.3	—	—	—	0.60	—
10月16日	85.3	86.3	86.7	83.7	84.3	—	—	—	—	—	82.9	78.0	84.9	83.7	77.6	79.0	84.5	77.6	80.7	—	83.0	—	—	—	0.60	—
10月23日	86.5	86.1	86.3	82.9	83.6	—	—	—	—	—	80.5	77.4	82.5	83.5	74.4	77.6	83.4	75.7	79.1	—	80.6	—	—	—	0.40	—
10月30日	88.0	88.7	88.6	86.8	87.0	—	—	—	—	—	85.6	76.5	84.3	83.9	75.4	77.9	85.0	76.2	83.4	83.3	84.1	84.9	—	—	0.50	0.80
11月6日	88.9	86.3	85.6	88.5	87.7	—	—	—	—	—	87.9	78.7	84.5	85.6	75.2	79.8	86.2	76.7	82.5	—	84.4	—	—	—	0.70	—
11月13日	89.0	88.9	88.9	87.6	86.4	—	—	—	—	—	87.1	78.6	84.8	84.4	75.2	79.9	86.3	77.7	83.0	—	85.1	—	—	—	0.50	—
11月19日	89.0	89.8	89.7	87.8	87.4	—	93.1	—	81.7	88.8	89.2	77.7	85.3	85.0	76.3	80.3	86.6	78.3	83.4	—	85.2	—	—	—	0.50	—
11月27日	87.6	86.5	87.1	81.0	82.7	—	—	—	—	—	86.5	78.5	83.9	84.4	77.0	80.2	84.7	79.5	83.0	—	84.2	—	—	—	0.50	—
12月3日	88.1	87.8	87.9	87.7	88.0	—	—	—	—	—	88.7	78.2	85.6	85.5	78.5	80.9	86.5	79.5	83.5	—	85.2	—	—	0.50	0.60	—
12月11日	90.4	90.0	90.1	90.8	90.1	—	93.8	—	83.2	88.2	89.8	79.6	85.9	87.7	79.5	80.7	86.9	80.3	84.5	—	86.0	—	—	0.70	0.60	—
12月18日	88.8	88.4	88.4	81.4	85.3	—	—	—	—	—	87.4	81.5	87.2	86.7	79.1	81.5	87.2	79.8	83.6	—	84.8	—	—	0.70	—	—
12月25日	87.7	88.1	87.9	83.3	90.1	—	—	—	—	—	86.1	79.0	80.5	85.2	77.1	80.4	86.0	80.0	84.7	—	86.5	—	—	0.50	0.60	—
1月7日	87.6	89.1	89.5	89.8	88.9	—	—	—	—	—	90.1	81.0	83.4	89.0	80.2	82.1	88.1	80.4	85.8	—	86.6	—	—	—	0.70	—
1月15日	90.5	90.7	90.4	79.6	76.5	—	92.9	—	83.6	86.5	91.2	80.8	86.4	86.7	81.2	82.2	87.9	81.3	85.6	—	86.9	—	—	—	0.60	—
1月21日	88.0	86.8	85.4	89.2	89.2	—	—	—	—	—	90.4	80.9	87.4	86.1	79.2	82.7	88.7	80.8	87.2	—	89.4	—	—	0.70	—	—
1月29日	90.9	91.1	90.9	90.3	89.6	—	—	—	—	—	91.4	81.1	87.4	87.0	77.0	82.2	87.9	78.9	85.0	—	87.8	—	—	0.70	—	—
2月5日	88.3	85.1	88.0	86.8	87.2	—	—	—	—	—	89.4	79.4	85.0	87.9	76.7	80.9	89.9	78.7	85.8	—	88.0	—	—	1.0	0.90	—
2月12日	86.5	87.2	84.1	83.8	84.2	—	—	—	—	—	84.9	80.4	89.9	88.5	77.1	82.3	88.8	78.2	84.5	—	86.7	—	—	—	0.70	—
2月18日	88.7	89.0	88.7	85.3	86.5	—	—	—	—	—	88.5	81.2	85.5	80.3	77.5	82.5	81.2	79.2	85.4	—	85.9	—	—	0.60	0.40	—
2月26日	89.2	89.9	89.7	88.7	88.2	—	93.5	—	84.4	89.8	87.6	80.8	87.6	88.7	78.5	81.7	87.9	80.1	85.7	—	86.6	—	—	0.80	—	—
3月5日	89.1	88.6	89.1	87.7	88.3	—	—	—	—	—	88.9	78.9	85.3	88.0	77.7	81.4	85.9	79.9	83.6	—	85.7	—	—	0.80	0.50	—
3月11日	85.8	80.1	83.3	87.5	87.2	—	92.9	—	82.9	88.1	86.9	78.7	83.1	84.7	77.6	80.3	86.1	79.3	84.3	—	86.7	—	—	0.80	0.50	—
3月19日	79.7	79.5	79.4	84.1	83.8	—	—	—	—	—	85.0	78.7	85.8	86.2	78.1	80.4	87.0	79.1	83.8	—	85.3	—	—	0.80	—	—
3月26日	84.8	87.0	86.7	85.7	87.7	—	—	—	—	—	84.2	79.3	84.5	87.8	78.0	80.7	88.8	79.2	82.0	—	84.9	—	—	0.70	—	—
最大	90.9	91.1	90.9	90.8	90.1	93.3	93.8	83.1	84.4	89.8	91.4	81.5	89.9	89.0	81.2	84.3	89.9	81.3	87.2	83.3	89.4	84.9	—	1.0	0.90	0.80
最少	60.8	61.0	60.3	64.3	65.1	86.9	87.1	76.8	80.4	83.5	65.8	74.8	78.8	79.2	72.8	75.0	80.6	73.2	74.7	76.1	75.9	78.3	—	0.40	0.40	0.40
平均	85.5	85.8	85.6	84.0	84.3	90.3	91.9	81.3	82.3	87.2	84.3	78.0	84.3	85.0	76.3	79.4	85.7	77.6	81.9	78.6	83.8	81.0	—	0.63	0.55	0.60
サンプル数	51	51	51	51	51	6	12	6	12	12	51	51	51	51	51	51	51	51	48	5	48	5	0	24	33	5

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（5）

令和7年度

日付	無機分(乾物中)																									
	初沈引抜汚泥					なわて水みらいセンター					重力濃縮汚泥	機械濃縮機投入汚泥				機械濃縮汚泥			脱水機投入汚泥（薬注前）	脱水ケーキ				焼却灰		
	A系	B系	C系	D系	E系	なわて1系	なわて2系	なわて1系	なわて2系	混合汚泥	第1期	ベルト	守口	なわて	第2期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	ベルトプレス	スクリュープレス	田原処理場	1号炉	2号炉	3号炉
4月3日	11.7	11.4	11.1	11.4	11.5	—	—	—	—	—	11.3	19.8	16.0	11.8	21.9	18.1	12.7	19.9	15.2	—	14.3	—	—	—	99.3	—
4月10日	11.6	11.0	11.8	12.2	13.6	—	7.8	—	17.7	13.1	10.5	20.2	12.1	13.4	21.5	15.7	10.9	19.4	15.5	—	14.3	—	—	—	99.4	—
4月17日	14.0	13.7	13.8	14.4	13.9	—	—	—	—	—	14.6	21.0	15.4	13.0	22.1	19.6	15.1	20.5	17.9	—	17.1	—	—	—	99.5	—
4月24日	14.7	12.5	12.7	14.3	15.1	—	—	—	—	—	15.8	20.9	13.7	14.3	21.5	19.4	12.2	19.6	17.7	—	15.7	—	—	99.3	99.4	—
5月1日	15.7	14.6	14.0	14.2	13.7	—	—	—	—	—	15.1	21.1	15.1	14.7	23.3	20.1	14.1	21.4	17.3	—	16.5	—	—	—	99.4	—
5月8日	13.0	12.3	12.2	14.5	14.8	—	—	—	—	—	16.5	21.0	14.8	13.3	22.4	20.7	14.2	22.0	18.3	—	17.0	—	—	—	99.6	—
5月15日	17.0	16.2	18.3	13.1	12.6	12.1	10.2	23.2	17.5	14.3	11.9	22.6	14.8	14.5	26.1	20.5	13.7	22.2	16.9	—	15.9	—	—	—	99.6	—
5月22日	17.2	16.1	16.7	22.2	21.5	—	—	—	—	—	22.7	22.2	18.3	17.2	24.6	20.5	16.5	23.5	—	20.1	—	18.2	—	—	—	99.5
5月29日	17.4	16.5	15.5	20.3	19.8	—	—	—	—	—	22.4	23.4	17.3	17.0	26.7	21.7	16.5	25.4	23.3	22.3	19.8	19.6	—	—	99.6	99.4
6月5日	17.1	17.2	16.9	21.9	22.1	—	—	—	—	—	22.8	23.1	21.2	18.0	24.9	21.6	16.9	23.7	20.5	—	20.4	—	—	—	99.5	—
6月12日	24.4	20.6	21.1	20.4	21.3	10.1	10.3	16.9	17.8	16.5	25.2	23.6	19.1	17.9	25.0	23.3	18.8	24.5	22.5	—	20.9	—	—	—	99.6	—
6月19日	16.4	16.1	15.7	22.0	21.3	—	—	—	—	—	21.4	23.3	20.2	19.1	26.1	21.5	18.3	25.2	—	23.9	—	20.5	—	—	—	99.3
6月26日	20.2	20.8	22.7	23.2	23.0	—	—	—	—	—	25.6	22.9	18.6	19.4	24.3	22.5	18.7	23.8	—	23.8	—	21.7	—	—	—	99.6
7月3日	16.0	15.2	17.2	21.2	18.0	—	—	—	—	—	19.2	23.8	16.3	15.3	25.1	22.6	15.4	24.7	23.0	—	19.3	—	—	99.5	—	—
7月10日	20.6	20.2	21.1	21.6	22.9	13.1	12.9	17.0	17.3	14.0	24.1	23.2	20.9	20.8	24.6	22.6	19.4	24.1	24.2	—	22.3	—	—	99.3	—	—
7月17日	39.2	39.0	39.7	35.7	34.9	—	—	—	—	—	34.2	24.1	16.7	16.6	25.0	22.1	16.3	23.7	25.3	—	24.1	—	—	99.5	—	—
7月24日	17.8	15.0	15.7	16.0	15.8	—	—	—	—	—	16.7	25.2	15.2	16.3	26.9	23.7	15.5	26.8	22.3	—	19.2	—	—	99.5	—	—
7月31日	13.4	12.3	11.9	15.5	15.3	—	—	—	—	—	14.4	23.2	15.9	15.4	25.0	22.2	14.3	24.3	21.1	—	17.6	—	—	99.5	—	—
8月7日	14.2	14.2	15.1	15.0	15.5	—	—	—	—	—	15.1	23.2	16.7	16.7	23.4	22.3	14.0	22.3	18.8	—	16.9	—	—	99.5	—	—
8月14日	15.7	14.2	14.9	19.8	20.1	6.7	7.0	18.2	19.3	12.7	17.3	23.4	14.9	15.7	24.9	22.8	14.0	24.2	21.6	—	17.9	—	—	99.6	—	—
8月21日	13.2	13.6	14.0	14.6	14.0	—	—	—	—	—	16.1	24.1	16.5	13.9	23.9	22.8	12.7	23.1	20.8	—	17.6	—	—	99.6	—	—
8月28日	15.3	16.9	16.2	16.7	19.3	—	—	—	—	—	25.9	24.3	16.6	14.4	25.4	25.0	14.9	25.0	22.6	—	21.6	—	—	99.5	—	—
9月4日	17.1	15.8	15.5	21.4	22.2	—	—	—	—	—	16.1	25.1	15.8	15.1	25.7	23.2	13.6	24.5	19.3	—	17.2	—	—	99.4	99.3	—
9月10日	13.3	13.9	14.2	19.2	18.2	8.8	7.0	18.3	18.8	11.1	16.5	24.6	16.6	16.9	27.2	23.7	15.2	25.5	21.9	—	17.6	—	—	—	99.6	—
9月18日	12.0	11.0	11.7	13.3	12.8	—	—	—	—	—	11.3	24.0	15.7	15.0	27.0	22.5	14.9	25.2	17.3	—	15.2	—	—	—	99.4	—
9月25日	12.9	12.8	11.9	12.8	12.3	—	—	—	—	—	12.7	23.9	17.5	16.5	25.5	22.4	14.5	24.2	17.7	—	15.1	—	—	—	99.4	—
10月2日	15.5	13.2	14.5	16.5	12.8	—	—	—	—	—	21.4	24.8	15.9	14.8	26.1	23.6	14.4	24.8	21.4	—	18.8	—	—	—	99.5	—
10月8日	11.0	11.0	10.9	12.2	10.9	7.5	8.4	18.8	19.6	13.9	13.0	24.2	15.8	16.4	24.8	21.9	15.6	24.2	18.4	—	16.7	—	—	—	99.4	—
10月16日	14.7	13.7	13.3	16.3	15.7	—	—	—	—	—	17.1	22.0	15.1	16.3	22.4	21.0	15.5	22.4	19.3	—	17.0	—	—	—	99.4	—
10月23日	13.5	13.9	13.7	17.1	16.4	—	—	—	—	—	19.5	22.6	17.5	16.5	25.6	22.4	16.6	24.3	20.9	—	19.4	—	—	—	99.6	—
10月30日	12.0	11.3	11.4	13.2	13.0	—	—	—	—	—	14.4	23.5	15.7	16.1	24.6	22.1	15.0	23.8	16.6	16.7	15.9	15.1	—	—	99.5	99.2
11月6日	11.1	13.7	14.4	11.5	12.3	—	—	—	—	—	12.1	21.3	15.5	14.4	24.8	20.2	13.8	23.3	17.5	—	15.6	—	—	—	99.3	—
11月13日	11.0	11.1	11.1	12.4	13.6	—	—	—	—	—	12.9	21.4	15.2	15.6	24.8	20.1	13.7	22.3	17.0	—	14.9	—	—	—	99.5	—
11月19日	11.0	10.2	10.3	12.2	12.6	—	6.9	—	18.3	11.2	10.8	22.3	14.7	15.0	23.7	19.7	13.4	21.7	16.6	—	14.8	—	—	—	99.5	—
11月27日	12.4	13.5	12.9	19.0	17.3	—	—	—	—	—	13.5	21.5	16.1	15.6	23.0	19.8	15.3	20.5	17.0	—	15.8	—	—	—	99.5	—
12月3日	11.9	12.2	12.1	12.3	12.0	—	—	—	—	—	11.3	21.8	14.4	14.5	21.5	19.1	13.5	20.5	16.5	—	14.8	—	—	99.5	99.4	—
12月11日	9.6	10.0	9.9	9.2	9.9	—	6.2	—	16.8	11.8	10.2	20.4	14.1	12.3	20.5	19.3	13.1	19.7	15.5	—	14.0	—	—	99.3	99.4	—
12月18日	11.2	11.6	11.6	18.6	14.7	—	—	—	—	—	12.6	18.5	12.8	13.3	20.9	18.5	12.8	20.2	16.4	—	15.2	—	—	99.3	—	—
12月25日	12.3	11.9	12.1	16.7	9.9	—	—	—	—	—	13.9	21.0	19.5	14.8	22.9	19.6	14.0	20.0	15.3	—	13.5	—	—	99.5	99.4	—
1月7日	12.4	10.9	10.5	10.2	11.1	—	—	—	—	—	9.9	19.0	16.6	11.0	19.8	17.9	11.9	19.6	14.2	—	13.4	—	—	—	99.3	—
1月15日	9.5	9.3	9.6	20.4	23.5	—	7.1	—	16.4	13.5	8.8	19.2	13.6	13.3	18.8	17.8	12.1	18.7	14.4	—	13.1	—	—	—	99.4	—
1月21日	12.0	13.2	14.6	10.8	10.8	—	—	—	—	—	9.6	19.1	12.6	13.9	20.8	17.3	11.3	19.2	12.8	—	10.6	—	—	99.3	—	—
1月29日	9.1	8.9	9.1	9.7	10.4	—	—	—	—	—	8.6	18.9	12.6	13.0	23.0	17.8	12.1	21.1	15.0	—	12.2	—	—	99.3	—	—
2月5日	11.7	14.9	12.0	13.2	12.8	—	—	—	—	—	10.6	20.6	15.0	12.1	23.3	19.1	10.1	21.3	14.2	—	12.0	—	—	99.0	99.1	—
2月12日	13.5	12.8	15.9	16.2	15.8	—	—	—	—	—	15.1	19.6	10.1	11.5	22.9	17.7	11.2	21.8	15.5	—	13.3	—	—	—	99.3	—
2月18日	11.3	11.0	11.3	14.7	13.5	—	—	—	—	—	11.5	18.8	14.5	19.7	22.5	17.5	18.8	20.8	14.6	—	14.1	—	—	99.4	99.6	—
2月26日	10.8	10.1	10.3	11.3	11.8	—	6.5	—	15.6	10.2	12.4	19.2	12.4	11.3	21.5	18.3	12.1	19.9	14.3	—	13.4	—	—	99.2	—	—
3月5日	10.9	11.4	10.9	12.3	11.7	—	—	—	—	—	11.1	21.1	14.7	12.0	22.3	18.6	14.1	20.1	16.4	—	14.3	—	—	99.2	99.5	—
3月11日	14.2	19.9	16.7	12.5	12.8	—	7.1	—	17.1	11.9	13.1	21.3	16.9	15.3	22.4	19.7	13.9	20.7	15.7	—	13.3	—	—	99.2	99.5	—
3月19日	20.3	20.5	20.6	15.9	16.2	—	—	—	—	—	15.0	21.3	14.2	13.8	21.9	19.6	13.0	20.9	16.2	—	14.7	—	—	99.2	—	—
3月26日	15.2	13.0	13.3	14.3	12.3	—	—	—	—	—	15.8	20.7	15.5	12.2	22.0	19.3	11.2	20.8	18.0	—	15.1	—	—	99.3	—	—
最大	39.2	39.0	39.7	35.7	34.9	13.1	12.9	23.2	19.6	16.5	34.2	25.2	21.2	20.8	27.2	25.0	19.4	26.8	25.3	23.9	24.1	21.7	—	99.6	99.6	99.6
最少	9.1	8.9	9.1	9.2	9.9	6.7	6.2	16.9	15.6	10.2	8.6	18.5	10.1	11.0	18.8	15.7	10.1	18.7	12.8	16.7	10.6	15.1	—	99.0	99.1	99.2
平均	14.5	14.2	14.4	16.0	15.7	9.7	8.1	18.7	17.7	12.9	15.7	22.0	15.7	15.0	23.7	20.6	14.3	22.4	18.1	21.4	16.2	19.0	—	99.4	99.4	99.4
サンプル数	51	51	51	51	51	6	12	6	12	12	51	51	51	51	51	51	51	51	48	5	48	5	0	24	33	5

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（6）

令和7年度

日付	アルカリ度																										
	初沈引抜汚泥					なわて水みらいセンター					重力濃縮汚泥	機械濃縮機投入汚泥				機械濃縮汚泥			脱水機投入汚泥（薬注前）		脱水ケーキ			焼却灰		
	A系	B系	C系	D系	E系	なわて1系	なわて2系	なわて1系	なわて2系	混合汚泥	第1期	ベルト	守口	なわて	第2期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	ベルトプレス	スクリュープレス	田原処理場	1号炉	2号炉	3号炉
4月3日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4月10日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4月17日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4月24日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5月1日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5月8日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5月15日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5月22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5月29日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6月5日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6月12日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6月19日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6月26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7月3日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7月10日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7月17日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7月24日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7月31日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8月7日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8月14日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9月4日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9月10日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9月18日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9月25日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10月2日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10月8日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10月16日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10月23日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10月30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11月6日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11月13日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11月19日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12月3日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12月11日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12月18日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12月25日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1月7日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1月15日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1月29日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2月5日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2月12日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2月18日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2月26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3月5日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3月11日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3月19日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3月26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
最大	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
最少	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
サンプル数	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（7）

令和7年度

日付	全窒素																							
	重力濃縮汚泥	機械濃縮機投入汚泥				機械濃縮汚泥			脱水機投入汚泥（薬注前）		脱水ケーキ			焼却灰			重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水	
	第1期	ベルト	守口	なわて	第2期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	ベルトプレス	スクリュープレス	田原処理場	1号炉	2号炉	3号炉	第1期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	第1期	第2期
4月3日	910	490	710	380	550	3400	2300	3500	2200	—	—	—	—	—	—	0	65	15	98	46	210	—	89	38
4月10日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	71	27
4月17日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	68	7.9	88	38	130	—	180	14
4月24日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	45	17
5月1日	920	440	430	490	460	3300	2600	2400	2000	—	—	—	—	—	—	0	69	3.6	79	46	260	—	35	17
5月8日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	52	32
5月15日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	43	9.5	82	40	94	—	49	16
5月22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2400	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	180	67	23
5月29日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	120	36	16
6月5日	700	430	370	420	900	5600	2500	4300	2200	—	—	—	—	—	—	0	46	10	88	62	160	—	33	26
6月12日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	48	12
6月19日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2100	—	—	—	—	—	0	51	14	110	39	—	180	82	13
6月26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	210	55	35
7月3日	890	510	500	450	790	2200	2900	2700	1800	—	—	—	—	—	—	—	73	30	160	49	120	—	85	20
7月10日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130	20
7月17日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	7.3	110	44	170	—	48	17
7月24日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	14
7月31日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	17
8月7日	760	420	480	470	460	2300	2600	3100	1600	—	—	—	—	—	—	—	61	4.8	130	54	120	—	90	16
8月14日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	13
8月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	3.7	120	40	140	—	70	13
8月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	15
9月4日	590	400	470	450	650	3000	2800	3000	1800	—	—	—	—	—	—	—	45	27	100	26	110	—	42	24
9月10日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	11
9月18日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	15	88	29	130	—	51	13
9月25日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65	13
10月2日	970	410	420	430	550	3600	3300	3000	2300	—	—	—	—	—	—	—	51	6.4	99	27	170	—	35	13
10月8日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	12
10月16日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	4.4	68	36	190	—	33	14
10月23日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	12
10月30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	30	15
11月6日	1000	530	570	430	690	3700	2200	3000	1900	—	—	—	—	—	—	—	40	13	74	47	150	—	29	20
11月13日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	22
11月19日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77	77	100	46	130	—	38	25
11月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61	19
12月3日	1000	480	580	550	680	3600	2800	4700	2400	—	—	—	—	—	—	—	50	12	140	41	140	—	64	19
12月11日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	23
12月18日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110	8.8	92	38	180	—	260	26
12月25日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	18
1月7日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69	23
1月15日	900	560	590	520	870	2900	3300	3800	2900	—	—	—	—	—	—	—	71	23	100	62	220	—	61	26
1月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71	33	160	100	120	—	79	46
1月29日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95	26
2月5日	610	550	590	550	420	3400	2000	1900	2200	—	—	—	—	—	—	—	58	7.9	150	76	150	—	44	19
2月12日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	20
2月18日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56	8.9	97	63	140	—	59	42
2月26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59	22
3月5日	520	350	530	360	490	1700	2600	4400	2200	—	—	—	—	—	—	—	50	12	79	85	150	—	36	46
3月11日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91	110
3月19日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49	24	120	91	88	—	47	31
3月26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	29
最大	1000	560	710	550	900	5600	3300	4700	2900	2400	—	—	—	—	—	—	110	77	160	100	260	210	260	110
最少	520	350	370	360	420	1700	2000	1900	1600	1500	—	—	—	—	—	—	30	3.6	68	26	88	76	29	11
平均	810	460	520	460	630	3230	2660	3320	2130	2000	—	—	—	—	—	—	58	16	110	51	150	150	60	23
サンプル数	12	12	12	12	12	12	12	12	12	3	0	0	0	0	0	13	24	24	24	24	23	5	51	51

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（8）

令和7年度

	T-N含有率(汚泥中)															
日付	重力濃縮汚泥	機械濃縮機投入汚泥				機械濃縮汚泥			脱水機投入汚泥（薬注前）	脱水ケーキ			焼却灰			
	第1期	ベルト	守口	なわて	第2期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	ベルトプレス	スクリュープレス	田原処理場	1号炉	2号炉	3号炉
4月3日	2.5	7.9	5.9	4.3	8.2	7.7	5.2	8.8	5.1	—	—	—	—	—	—	—
4月10日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4月17日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4月24日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5月1日	2.6	6.9	4.7	5.8	6.5	7.3	5.8	5.9	4.8	—	—	—	—	—	—	—
5月8日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5月15日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5月22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—
5月29日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6月5日	2.5	6.9	3.1	4.7	15.0	13.0	5.7	10.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—
6月12日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6月19日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—
6月26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7月3日	2.8	7.2	5.4	4.9	11.0	5.4	6.7	6.8	5.6	—	—	—	—	—	—	—
7月10日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7月17日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7月24日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7月31日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8月7日	3.2	7.2	5.6	5.5	6.5	5.9	5.9	7.2	4.8	—	—	—	—	—	—	—
8月14日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9月4日	3.5	7.1	6.1	5.8	10.0	7.7	6.4	7.0	7.8	—	—	—	—	—	—	—
9月10日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9月18日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9月25日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10月2日	3.0	7.7	6.2	6.1	7.2	8.6	7.5	7.1	6.6	—	—	—	—	—	—	—
10月8日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10月16日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10月23日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10月30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—
11月6日	3.0	8.7	8.1	6.5	8.3	8.8	5.0	7.1	6.8	—	—	—	—	—	—	—
11月13日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11月19日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12月3日	4.2	8.4	7.9	6.9	9.9	8.4	6.5	9.8	7.5	—	—	—	—	—	—	—
12月11日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12月18日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12月25日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1月7日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1月15日	3.2	7.7	7.6	6.7	9.5	8.1	6.7	8.1	9.1	—	—	—	—	—	—	—
1月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1月29日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2月5日	3.6	8.5	5.4	6.0	7.4	8.7	4.5	4.3	6.5	—	—	—	—	—	—	—
2月12日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2月18日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2月26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3月5日	1.4	5.6	7.9	3.3	6.3	4.1	6.8	9.6	6.3	—	—	—	—	—	—	—
3月11日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3月19日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3月26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
最大	4.2	8.7	8.1	6.9	15.0	13.0	7.5	10.0	9.1	5.5	—	—	—	—	—	—
最少	1.4	5.6	3.1	3.3	6.3	4.1	4.5	4.3	4.8	4.8	—	—	—	—	—	—
平均	3.0	7.5	6.2	5.5	8.8	7.8	6.1	7.6	6.4	5.1	—	—	—	—	—	—
サンプル数	12	12	12	12	12	12	12	12	12	3	0	0	0	0	0	0

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（9）

令和7年度

日付	全燐																							
	重力濃縮汚泥	機械濃縮機投入汚泥				機械濃縮汚泥			脱水機投入汚泥（薬注前）		脱水ケーキ			焼却灰			重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水	
	第1期	ベルト	守口	なおて	第2期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	ベルトプレス	スクリュープレス	田原処理場	1号炉	2号炉	3号炉	第1期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	第1期	第2期
4月3日	130	150	120	100	260	1200	570	1100	630	—	16000	—	—	—	60000	—	14	5.2	17	24	61	—	17	12
4月10日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	11
4月17日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	7.4	16	15	54	—	30	5.9
4月24日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46000	—	—	—	—	—	—	—	—	12	10
5月1日	140	180	100	100	200	1300	630	1000	720	—	16000	—	—	—	61000	—	17	0.61	12	26	93	—	10	6.3
5月8日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	16
5月15日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	0.87	14	25	56	—	14	9.7
5月22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	950	—	20000	—	—	—	60000	—	—	—	—	—	170	20	13
5月29日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	8.2	6.3
6月5日	110	190	61	98	380	1900	630	1600	690	—	15000	—	—	—	57000	—	8.5	4.5	14	35	100	—	10	17
6月12日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	11
6月19日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3300	—	19000	—	—	—	56000	11	10	20	25	—	110	18	8.3
6月26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97	14	26
7月3日	140	200	120	110	310	950	730	1100	680	—	18000	—	—	53000	—	—	16	19	37	36	100	—	27	6.0
7月10日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	12
7月17日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.8	27	28	130	—	9.4	20
7月24日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	11
7月31日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	13
8月7日	100	220	120	130	240	1500	700	1300	680	—	17000	—	—	61000	—	—	13	0.61	42	52	130	—	17	15
8月14日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	13
8月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	0.85	30	40	210	—	20	15
8月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	18
9月4日	100	230	120	110	330	1700	680	1900	930	—	18000	—	—	67000	62000	—	11	20	33	24	120	—	13	19
9月10日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	16
9月18日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	9.6	13	32	150	—	17	11
9月25日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	17
10月2日	120	210	100	100	310	2000	730	1800	990	—	17000	—	—	—	65000	—	12	2.1	19	19	190	—	9.4	13
10月8日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	14
10月16日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	2.3	10	26	100	—	9.7	17
10月23日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	10
10月30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	470	—	19000	—	—	—	64000	—	—	—	—	—	78	11	14
11月6日	150	180	100	100	280	1500	470	1300	580	—	18000	—	—	—	61000	—	7.6	13	8.5	26	100	—	7.5	10
11月13日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10
11月19日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	22	11	22	120	—	8.9	12
11月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	12
12月3日	120	200	100	100	240	1600	520	1700	870	—	21000	—	—	49000	51000	—	10	12	20	20	110	—	12	10
12月11日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	5.7
12月18日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	4.8	13	15	140	—	54	7.5
12月25日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	9.6
1月7日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20000	—	—	—	52000	—	—	—	—	—	—	—	13	12
1月15日	140	220	110	100	290	1100	690	1400	720	—	—	—	—	—	—	—	18	10	14	32	99	—	16	14
1月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49000	—	—	11	14	17	41	100	—	8.9	19
1月29日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	12
2月5日	100	210	120	100	240	1200	370	1500	760	—	19000	—	—	48000	53000	—	12	4.7	22	47	150	—	10	7.2
2月12日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	5.8
2月18日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	8.9	7.1	39	41	—	20	17
2月26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	8.9
3月5日	140	110	180	96	200	1700	440	530	810	—	18000	—	—	44000	53000	—	17	3.6	11	38	94	—	11	13
3月11日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	33
3月19日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	17	15	43	71	—	14	14
3月26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	8.0
最大	150	230	180	130	380	2000	730	1900	990	3300	21000	20000	—	67000	65000	64000	34	22	42	52	210	170	54	33
最少	100	110	61	96	200	950	370	530	580	470	15000	19000	—	44000	51000	56000	7.6	0.61	7.1	15	41	78	7.5	5.7
平均	120	190	110	100	270	1470	600	1350	760	1570	17750	19330	—	52130	57500	60000	14	8.4	18	30	110	110	15	13
サンプル数	12	12	12	12	12	12	12	12	12	3	12	3	0	8	10	3	24	24	24	24	23	5	51	51

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（10）

令和7年度

日付	T-P含有率(汚泥中)																繊維状物	
	重力濃縮汚泥	機械濃縮機投入汚泥				機械濃縮汚泥			脱水機投入汚泥(薬注前)		脱水ケーキ			焼却灰			脱水機投入汚泥(薬注前)	
	第1期	ベルト	守口	なわて	第2期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	ベルトプレス	スクリュープレス	田原処理場	1号炉	2号炉	3号炉	ベルトプレス	スクリュープレス
4月3日	0.36	2.4	1.0	1.1	3.9	2.7	1.3	2.8	1.5	—	7.1	—	—	—	9.0	—	22	—
4月10日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—
4月17日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—
4月24日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	—	—	25	—
5月1日	0.39	2.8	1.1	1.2	2.8	2.9	1.4	2.4	1.7	—	7.1	—	—	—	10.0	—	24	—
5月8日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—
5月15日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—
5月22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	8.6	—	—	—	8.6	—	15
5月29日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	16
6月5日	0.39	3.1	0.51	1.1	6.3	4.4	1.4	3.8	1.7	—	6.4	—	—	—	8.4	—	24	—
6月12日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—
6月19日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	8.4	—	—	—	8.0	—	17
6月26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
7月3日	0.44	2.8	1.3	1.2	4.5	2.3	1.7	2.8	2.1	—	8.7	—	—	8.0	—	—	13	—
7月10日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—
7月17日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—
7月24日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—
7月31日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—
8月7日	0.42	3.8	1.4	1.5	3.4	3.8	1.6	3.0	2.1	—	7.9	—	—	8.8	—	—	19	—
8月14日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—
8月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—
8月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—
9月4日	0.59	4.1	1.6	1.4	5.3	4.4	1.5	4.4	4.0	—	8.5	—	—	9.9	9.1	—	20	—
9月10日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—
9月18日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—
9月25日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—
10月2日	0.38	4.0	1.5	1.4	4.1	4.8	1.7	4.3	2.8	—	7.7	—	—	—	9.6	—	14	—
10月8日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—
10月16日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—
10月23日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—
10月30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	8.2	—	—	—	9.5	19	18
11月6日	0.45	3.0	1.4	1.5	3.4	3.6	1.1	3.1	2.1	—	7.8	—	—	—	9.7	—	21	—
11月13日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—
11月19日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—
11月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—
12月3日	0.50	3.5	1.4	1.3	3.5	3.7	1.20	3.5	2.7	—	10.0	—	—	6.8	7.7	—	21	—
12月11日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—
12月18日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—
12月25日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—
1月7日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	—	—	—	8.1	—	18	—
1月15日	0.50	3.0	1.4	1.3	3.2	3.1	1.4	3.0	2.3	—	—	—	—	—	—	—	33	—
1月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	—	—	33	—
1月29日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—
2月5日	0.59	3.2	1.1	1.1	4.2	3.1	0.84	3.4	2.2	—	9.0	—	—	6.9	8.0	—	22	—
2月12日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—
2月18日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—
2月26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—
3月5日	0.37	1.8	2.7	0.87	2.6	4.1	1.2	1.2	2.3	—	8.1	—	—	6.5	8.5	—	12	—
3月11日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—
3月19日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—
3月26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—
最大	0.59	4.1	2.7	1.5	6.3	4.8	1.7	4.4	4.0	8.0	10.0	8.6	—	9.9	10.0	9.5	33	18
最少	0.36	1.8	0.51	0.87	2.6	2.3	0.84	1.2	1.5	1.5	6.4	8.2	—	6.5	7.7	8.0	12	15
平均	0.45	3.1	1.4	1.2	3.9	3.6	1.4	3.1	2.3	3.9	8.2	8.4	—	7.6	8.8	8.7	20	17
サンプル数	12	12	12	12	12	12	12	12	12	3	12	3	0	8	10	3	48	5

鴻池水みらいセンターの繊維状物は、機械設備標準仕様書（（一財)下水道事業支援センター）に定められている方法ではなく、
100メッシュのふるいの残留物の強熱減量を分子に、蒸発残留物を分母として計算した結果である。
機械設備標準仕様書に定められている方法での測定結果と比較試験を実施した結果、
鴻池水みらいセンターで実施している方法での結果の方が、約17%低かった。

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（11）

令和7年度

日付	蒸発残留物								強熱残留物							
	重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水		重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水	
	第1期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	第1期	第2期	第1期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	第1期	第2期
4月3日	1300	440	2100	930	2100	—	1900	560	400	250	760	350	1100	—	350	310
4月10日	1400	440	2700	1200	2000	—	1100	600	450	300	820	420	1400	—	400	360
4月17日	2500	340	2400	740	2100	—	4600	350	640	270	850	310	1400	—	760	240
4月24日	1400	480	1900	1000	2000	—	900	370	490	320	730	260	1300	—	340	210
5月1日	1300	270	1500	840	2100	—	680	350	390	180	660	320	1200	—	300	240
5月8日	930	220	1300	630	2300	—	870	440	340	140	630	150	1300	—	240	230
5月15日	720	290	1500	590	1400	—	920	350	320	230	690	130	940	—	350	210
5月22日	780	450	1800	880	—	2700	1200	450	390	310	730	410	—	1500	460	310
5月29日	1100	470	1300	570	870	1400	780	350	400	380	690	280	640	970	390	250
6月5日	950	260	1300	1000	2100	—	810	480	330	170	570	320	1300	—	320	260
6月12日	530	220	1200	1000	2700	—	1100	270	270	180	600	460	1600	—	400	150
6月19日	940	430	1700	790	—	1900	1800	350	360	290	770	350	—	1100	530	240
6月26日	3500	290	2000	970	—	2700	1400	720	1000	180	740	350	—	1400	370	300
7月3日	1200	390	2300	870	1900	—	1400	390	410	260	840	400	1200	—	480	240
7月10日	2900	440	1900	700	2900	—	3800	470	760	230	760	260	1600	—	920	250
7月17日	640	270	1900	880	2800	—	1000	390	260	210	770	370	1600	—	330	260
7月24日	750	330	1700	700	3000	—	820	410	300	240	730	340	1800	—	330	270
7月31日	1000	310	2200	780	2500	—	710	410	370	240	790	320	1600	—	310	250
8月7日	1200	290	2200	1000	2400	—	2100	410	390	240	800	430	1500	—	510	280
8月14日	560	300	1800	680	2600	—	730	370	160	210	660	260	1400	—	310	200
8月21日	830	300	2100	810	2700	—	1000	420	320	260	830	370	1600	—	360	270
8月28日	920	530	2000	750	2100	—	840	400	340	270	800	340	1300	—	340	270
9月4日	720	640	1700	680	2100	—	760	550	280	160	750	300	1400	—	230	240
9月10日	690	360	1900	660	2200	—	610	370	300	260	730	320	1600	—	300	270
9月18日	950	450	1500	720	2400	—	920	400	370	290	800	370	1500	—	390	280
9月25日	1100	400	1600	660	2000	—	1200	480	430	310	760	380	1400	—	440	340
10月2日	1000	300	1600	610	2900	—	780	400	390	230	650	270	1900	—	320	290
10月8日	820	400	1800	600	3300	—	660	400	330	280	690	280	1700	—	310	260
10月16日	760	250	1500	710	3200	—	870	400	330	200	610	290	1700	—	310	250
10月23日	670	350	1400	640	2000	—	560	360	240	220	640	260	1200	—	270	250
10月30日	1600	390	1300	760	1400	1300	630	450	400	230	710	390	1000	860	350	310
11月6日	730	380	1100	680	2000	—	570	390	240	220	570	280	1300	—	240	230
11月13日	970	320	1300	590	2100	—	880	330	420	280	710	290	1400	—	320	260
11月19日	1000	710	1400	710	2000	—	670	380	330	390	690	300	1300	—	310	300
11月27日	1500	420	1300	780	2100	—	1100	420	460	330	600	270	1400	—	240	230
12月3日	830	400	1900	740	2100	—	1200	430	330	280	760	330	1400	—	330	250
12月11日	940	210	1200	850	2300	—	890	130	270	60	670	320	1300	—	170	50
12月18日	5700	280	1500	700	2200	—	11000	460	810	160	520	200	1300	—	1000	160
12月25日	560	220	1300	680	1500	—	510	560	260	150	660	270	1100	—	260	290
1月7日	1600	490	1700	810	1100	—	1000	430	340	250	600	190	720	—	220	220
1月15日	1500	490	1800	1000	2400	—	1600	560	400	230	600	340	1400	—	330	310
1月21日	760	510	1900	1200	1000	—	690	720	310	190	660	380	680	—	240	250
1月29日	1900	630	1800	1100	2300	—	2100	520	410	430	720	370	1100	—	450	220
2月5日	680	380	2000	990	1600	—	1100	380	310	270	750	400	780	—	300	290
2月12日	640	280	2500	1300	2800	—	740	350	250	130	850	340	1100	—	260	180
2月18日	1000	300	1500	1100	1600	—	1000	670	310	230	710	380	1200	—	420	330
2月26日	860	500	2400	1500	1900	—	1300	450	260	270	820	450	1200	—	370	240
3月5日	1400	320	1500	1200	2400	—	810	450	480	200	820	400	1400	—	390	240
3月11日	800	480	1700	1000	2000	—	760	850	330	320	780	350	1200	—	320	380
3月19日	890	580	1600	1100	1400	—	990	760	280	370	690	420	940	—	290	280
3月26日	640	370	1900	950	1700	—	1000	490	240	230	670	310	1100	—	230	190
最大	5700	710	2700	1500	3300	2700	11000	850	1000	430	850	460	1900	1500	1000	380
最少	530	210	1100	570	870	1300	510	130	160	60	520	130	640	860	170	50
平均	1187	384	1733	850	2137	2000	1321	448	376	246	714	326	1302	1166	367	255
サンプル数	51	51	51	51	48	5	51	51	51	51	51	51	48	5	51	51

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（12）

令和7年度

日付	強熱減量								SS							
	重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水		重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水	
	第1期	ベルト	第1期	第2期	ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ	ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚ	第1期	第2期	第1期	ベルト	第1期	第2期	ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ	ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚ	第1期	第2期
4月3日	900	190	1300	580	1000	—	1600	250	670	150	1099	470	1053	—	1350	200
4月10日	950	140	1900	780	600	—	700	240	660	117	1166	750	280	—	900	214
4月17日	1900	70	1600	430	700	—	3800	110	1700	71	1339	330	166	—	4050	86
4月24日	910	160	1200	740	700	—	560	160	535	179	800	720	99	—	465	95
5月1日	910	90	840	520	900	—	380	110	575	23	660	420	276	—	280	66
5月8日	590	80	670	480	1000	—	630	210	248	69	630	393	276	—	515	228
5月15日	400	60	810	460	460	—	570	140	158	28	780	426	64	—	500	72
5月22日	390	140	1100	470	—	1200	740	140	170	124	880	469	—	1432	690	142
5月29日	700	90	610	290	230	430	390	100	480	24	380	250	102	696	239	50
6月5日	620	90	730	680	800	—	490	220	523	66	620	659	80	—	346	172
6月12日	260	40	600	540	1100	—	700	120	58	36	433	580	131	—	746	67
6月19日	580	140	930	440	—	800	1300	110	343	140	700	480	—	386	1333	59
6月26日	2500	110	1300	620	—	1300	1000	420	1740	40	940	550	—	357	950	400
7月3日	790	130	1500	470	700	—	920	150	675	88	1079	480	148	—	1050	90
7月10日	2100	210	1100	440	1300	—	2900	220	1762	212	920	426	301	—	2866	320
7月17日	380	60	1100	510	1200	—	670	130	156	51	820	446	263	—	765	84
7月24日	450	90	970	360	1200	—	490	140	121	37	700	320	211	—	370	73
7月31日	630	70	1400	460	900	—	400	160	331	38	750	394	142	—	226	87
8月7日	810	50	1400	570	900	—	1600	130	640	20	937	573	121	—	1530	78
8月14日	400	90	1100	420	1200	—	420	170	183	65	1080	350	275	—	260	46
8月21日	510	40	1300	440	1100	—	640	150	236	17	660	319	216	—	406	59
8月28日	580	260	1200	410	800	—	500	130	225	248	875	393	86	—	326	67
9月4日	440	480	950	380	700	—	530	310	145	244	730	199	67	—	265	186
9月10日	390	100	1200	340	600	—	310	100	136	34	860	220	221	—	179	56
9月18日	580	160	700	350	900	—	530	120	250	142	439	255	117	—	396	61
9月25日	670	90	840	280	600	—	760	140	257	39	629	450	50	—	753	88
10月2日	610	70	950	340	1000	—	460	110	177	27	620	200	96	—	248	54
10月8日	490	120	1100	320	1600	—	350	140	150	58	680	233	327	—	142	49
10月16日	430	50	890	420	1500	—	560	150	185	45	360	400	239	—	310	78
10月23日	430	130	760	380	800	—	290	110	90	68	470	275	258	—	223	60
10月30日	1200	160	590	370	400	440	280	140	526	108	300	330	68	166	226	78
11月6日	490	160	530	400	700	—	330	160	207	67	246	260	89	—	143	70
11月13日	550	40	590	300	700	—	560	70	307	19	310	330	94	—	515	48
11月19日	670	320	710	410	700	—	360	80	350	375	409	350	91	—	259	73
11月27日	1000	90	700	510	700	—	860	190	779	15	430	400	66	—	741	150
12月3日	500	120	1100	410	700	—	870	180	200	72	949	290	56	—	800	95
12月11日	670	150	530	530	1000	—	720	80	269	44	380	480	155	—	490	29
12月18日	4900	120	980	500	900	—	10000	300	4500	54	419	320	144	—	9500	290
12月25日	300	70	640	410	400	—	250	270	135	56	550	500	41	—	250	285
1月7日	1300	240	1100	620	380	—	780	210	680	210	790	560	49	—	540	60
1月15日	1100	260	1200	660	1000	—	1300	250	486	196	612	542	96	—	1500	175
1月21日	450	320	1200	820	320	—	450	470	160	132	600	480	86	—	185	339
1月29日	1500	200	1100	730	1200	—	1700	300	1150	72	700	666	233	—	1337	152
2月5日	370	110	1300	590	820	—	800	90	142	88	1170	610	679	—	606	61
2月12日	390	150	1700	960	1700	—	480	170	240	56	1050	750	490	—	333	74
2月18日	690	70	790	720	400	—	580	340	140	20	320	480	62	—	592	253
2月26日	600	230	1600	1100	700	—	930	210	314	83	1240	900	99	—	770	65
3月5日	920	120	680	800	1000	—	420	210	575	14	389	559	100	—	296	75
3月11日	470	160	920	650	800	—	440	470	153	108	559	420	268	—	245	290
3月19日	610	210	910	680	460	—	700	480	309	132	580	562	95	—	470	215
3月26日	400	140	1200	640	600	—	770	300	160	25	959	560	97	—	430	157
最大	4900	480	1900	1100	1700	1300	10000	480	4500	375	1339	900	1053	1432	9500	400
最少	260	40	530	280	230	430	250	70	58	14	246	199	41	166	142	29
平均	811	138	1022	524	835	834	956	193	497	87	706	447	184	607	841	126
サンプル数	51	51	51	51	48	5	51	51	51	51	51	51	48	5	51	51

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（13）

令和7年度

	溶解性物質								BOD							
日付	重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水		重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水	
	第1期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	第1期	第2期	第1期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	第1期	第2期
4月3日	630	290	1000	460	1000	—	550	360	—	—	—	—	—	—	940	120
4月10日	740	320	1500	450	1700	—	200	390	—	—	—	—	—	—	570	120
4月17日	800	270	1100	410	1900	—	550	260	—	—	—	—	—	—	2300	66
4月24日	870	300	1100	280	1900	—	440	280	—	—	—	—	—	—	380	79
5月1日	730	250	840	420	1800	—	400	280	—	—	—	—	—	—	320	45
5月8日	680	150	670	240	2000	—	360	210	—	—	—	—	—	—	400	130
5月15日	560	260	720	160	1300	—	420	280	—	—	—	—	—	—	420	48
5月22日	610	330	920	410	—	1300	510	310	—	—	—	—	—	—	590	85
5月29日	620	450	920	320	770	700	540	300	—	—	—	—	—	—	180	37
6月5日	430	190	680	340	2000	—	460	310	—	—	—	—	—	—	400	100
6月12日	470	180	770	420	2600	—	350	200	—	—	—	—	—	—	470	47
6月19日	600	290	1000	310	—	1500	470	290	—	—	—	—	—	—	940	55
6月26日	1800	250	1100	420	—	2300	450	320	—	—	—	—	—	—	530	190
7月3日	530	300	1200	390	1800	—	350	300	—	—	—	—	—	—	1000	80
7月10日	1100	230	980	270	2600	—	930	150	—	—	—	—	—	—	1800	130
7月17日	480	220	1100	430	2500	—	240	310	—	—	—	—	—	—	390	65
7月24日	630	290	1000	380	2800	—	450	340	—	—	—	—	—	—	290	53
7月31日	670	270	1500	390	2400	—	480	320	—	—	—	—	—	—	430	100
8月7日	560	270	1300	430	2300	—	570	330	—	—	—	—	—	—	920	57
8月14日	380	240	720	330	2300	—	470	320	—	—	—	—	—	—	310	38
8月21日	590	280	1400	490	2500	—	590	360	—	—	—	—	—	—	630	73
8月28日	700	280	1100	360	2000	—	510	330	—	—	—	—	—	—	540	74
9月4日	580	400	970	480	2000	—	500	360	—	—	—	—	—	—	290	95
9月10日	550	330	1000	440	2000	—	430	310	—	—	—	—	—	—	210	46
9月18日	700	310	1100	470	2300	—	520	340	—	—	—	—	—	—	560	65
9月25日	840	360	970	210	2000	—	450	390	—	—	—	—	—	—	730	70
10月2日	820	270	980	410	2800	—	530	350	—	—	—	—	—	—	300	46
10月8日	670	340	1100	370	3000	—	520	350	—	—	—	—	—	—	260	44
10月16日	580	210	1100	310	3000	—	560	320	—	—	—	—	—	—	420	83
10月23日	580	280	930	370	1700	—	340	300	—	—	—	—	—	—	180	47
10月30日	1100	280	1000	430	1300	1100	400	370	—	—	—	—	—	—	210	61
11月6日	520	310	850	420	1900	—	430	320	—	—	—	—	—	—	270	77
11月13日	660	300	990	260	2000	—	370	280	—	—	—	—	—	—	460	41
11月19日	650	340	990	360	1900	—	410	310	—	—	—	—	—	—	250	49
11月27日	720	410	870	380	2000	—	360	270	—	—	—	—	—	—	610	100
12月3日	630	330	950	450	2000	—	400	340	—	—	—	—	—	—	660	86
12月11日	670	170	820	370	2100	—	400	100	—	—	—	—	—	—	530	49
12月18日	1200	230	1100	380	2100	—	1500	170	—	—	—	—	—	—	520	100
12月25日	430	160	750	180	1500	—	260	280	—	—	—	—	—	—	150	120
1月7日	920	280	910	250	1100	—	460	370	—	—	—	—	—	—	530	100
1月15日	1000	290	1200	460	2300	—	100	390	—	—	—	—	—	—	950	150
1月21日	600	380	1300	720	910	—	510	380	—	—	—	—	—	—	300	290
1月29日	750	560	1100	430	2100	—	760	370	—	—	—	—	—	—	1000	150
2月5日	540	290	830	380	920	—	490	320	—	—	—	—	—	—	570	57
2月12日	400	220	1500	550	2300	—	410	280	—	—	—	—	—	—	340	55
2月18日	860	280	1200	620	1500	—	410	420	—	—	—	—	—	—	1200	520
2月26日	550	420	1200	600	1800	—	530	390	—	—	—	—	—	—	770	75
3月5日	830	310	1100	640	2300	—	510	380	—	—	—	—	—	—	530	140
3月11日	650	370	1100	580	1700	—	520	560	—	—	—	—	—	—	380	330
3月19日	580	450	1000	540	1300	—	520	550	—	—	—	—	—	—	520	180
3月26日	480	350	940	390	1600	—	570	330	—	—	—	—	—	—	390	99
最大	1800	560	1500	720	3000	2300	1500	560	—	—	—	—	—	—	2300	520
最少	380	150	670	160	770	700	100	100	—	—	—	—	—	—	150	37
平均	691	297	1029	403	1950	1380	480	323	—	—	—	—	—	—	570	100
サンプル数	51	51	51	51	48	5	51	51	—	—	—	—	—	—	51	51

別紙6_汚泥の発生量実績と汚泥性状分析結果

鴻池水みらいセンター　汚泥試験年報（14）

令和7年度

日付	COD								アンモニア性窒素							
	重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水		重力濃縮槽分離液	機械濃縮分離液			脱水ろ液		場内返流水	
	第1期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	第1期	第2期	第1期	ベルト	第1期	第2期	ベルトプレス	スクリュープレス	第1期	第2期
4月3日	—	—	—	—	—	—	940	97	18	<0.20	45	2.6	64	—	10	<0.20
4月10日	—	—	—	—	—	—	930	100	—	—	—	—	—	—	11	1.0
4月17日	—	—	—	—	—	—	1500	61	13	1.3	36	<0.20	72	—	11	0.38
4月24日	—	—	—	—	—	—	520	70	—	—	—	—	—	—	7.7	2.7
5月1日	—	—	—	—	—	—	150	42	27	0.48	35	4.7	89	—	7.5	0.86
5月8日	—	—	—	—	—	—	210	100	—	—	—	—	—	—	6.7	3.2
5月15日	—	—	—	—	—	—	260	49	21	0.46	36	4.0	52	—	11	1.4
5月22日	—	—	—	—	—	—	320	64	—	—	—	—	—	130	12	5.5
5月29日	—	—	—	—	—	—	42	36	—	—	—	—	—	70	7.2	1.1
6月5日	—	—	—	—	—	—	210	88	10	0.70	22	7.2	85	—	4.6	2.6
6月12日	—	—	—	—	—	—	300	44	—	—	—	—	—	—	3.6	1.3
6月19日	—	—	—	—	—	—	500	36	16	2.8	41	4.2	—	120	13	2.8
6月26日	—	—	—	—	—	—	370	160	—	—	—	—	—	130	5.7	4.9
7月3日	—	—	—	—	—	—	590	50	17	20	41	5.5	66	—	8.3	3.0
7月10日	—	—	—	—	—	—	1200	89	—	—	—	—	—	—	13	2.4
7月17日	—	—	—	—	—	—	300	56	10	2.0	32	6.1	100	—	3.9	3.6
7月24日	—	—	—	—	—	—	170	46	—	—	—	—	—	—	7.4	3.5
7月31日	—	—	—	—	—	—	180	64	—	—	—	—	—	—	7.3	5.0
8月7日	—	—	—	—	—	—	690	52	16	1.1	37	4.5	74	—	11	2.6
8月14日	—	—	—	—	—	—	160	41	—	—	—	—	—	—	9.9	2.4
8月21日	—	—	—	—	—	—	300	51	27	1.0	32	3.0	78	—	14	2.8
8月28日	—	—	—	—	—	—	240	54	—	—	—	—	—	—	12	2.9
9月4日	—	—	—	—	—	—	180	100	19	3.0	30	0.26	58	—	11	2.3
9月10日	—	—	—	—	—	—	110	45	—	—	—	—	—	—	6.5	1.6
9月18日	—	—	—	—	—	—	210	48	23	1.8	36	1.4	79	—	12	0.93
9月25日	—	—	—	—	—	—	360	56	—	—	—	—	—	—	9.7	2.4
10月2日	—	—	—	—	—	—	190	49	18	1.0	28	<0.20	100	—	5.1	2.1
10月8日	—	—	—	—	—	—	130	48	—	—	—	—	—	—	11	2.3
10月16日	—	—	—	—	—	—	200	54	18	0.95	34	2.6	120	—	7.4	2.5
10月23日	—	—	—	—	—	—	120	42	—	—	—	—	—	—	4.4	1.9
10月30日	—	—	—	—	—	—	120	50	—	—	—	—	—	40	7.0	2.4
11月6日	—	—	—	—	—	—	110	45	21	2.5	31	3.5	74	—	7.5	3.0
11月13日	—	—	—	—	—	—	270	34	—	—	—	—	—	—	8.1	2.9
11月19日	—	—	—	—	—	—	150	42	18	5.0	36	1.2	73	—	5.3	1.6
11月27日	—	—	—	—	—	—	330	83	—	—	—	—	—	—	8.3	1.3
12月3日	—	—	—	—	—	—	370	71	18	1.6	46	1.0	82	—	7.5	1.2
12月11日	—	—	—	—	—	—	290	56	—	—	—	—	—	—	14	1.5
12月18日	—	—	—	—	—	—	2900	100	14	3.5	30	1.8	100	—	5.8	<0.20
12月25日	—	—	—	—	—	—	120	110	—	—	—	—	—	—	4.1	0.21
1月7日	—	—	—	—	—	—	280	76	—	—	—	—	—	—	6.7	1.9
1月15日	—	—	—	—	—	—	610	120	20	2.1	35	1.6	100	—	8.0	0.86
1月21日	—	—	—	—	—	—	160	190	21	9.4	46	8.1	49	—	14	6.3
1月29日	—	—	—	—	—	—	730	120	—	—	—	—	—	—	16	<0.20
2月5日	—	—	—	—	—	—	270	47	28	3.3	51	6.0	52	—	11	0.35
2月12日	—	—	—	—	—	—	200	44	—	—	—	—	—	—	7.1	<0.20
2月18日	—	—	—	—	—	—	360	180	15	4.2	45	2.7	61	—	7.2	1.1
2月26日	—	—	—	—	—	—	460	65	—	—	—	—	—	—	5.6	2.3
3月5日	—	—	—	—	—	—	180	110	11	6.9	35	1.3	100	—	2.3	0.57
3月11日	—	—	—	—	—	—	190	180	—	—	—	—	—	—	8.1	1.1
3月19日	—	—	—	—	—	—	300	140	9.0	5.1	46	4.8	57	—	9.2	<0.20
3月26日	—	—	—	—	—	—	220	84	0	0	0	0	0	—	6.4	1.1
最大	—	—	—	—	—	—	2900	190	28	20	51	8.1	120	130	16	6.3
最少	—	—	—	—	—	—	42	34	0	<0.20	0	<0.20	0	40	2.3	<0.20
平均	—	—	—	—	—	—	400	75	18	3.5	37	3.5	78	98	8.5	2.2
サンプル数	—	—	—	—	—	—	51	51	24	24	24	24	24	5	51	51

産業廃棄物等 年間測定結果一覧表　1/1

【某水みらいセンター 産業廃棄物等試験結果(含有試験)】

採取場所				某水みらいセンター（流泥）								某水みらいセンター（流域）	フェニックス基準		土壌汚染対策法
区分	測定項目及び単位	試料名	定量下限値	脱水ケーキ	焼却灰				抜取砒砂			二段洗浄沈砂			
					1号炉		2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉				
		採取日		R3.8.4	R3.5.18	R3.10.18	R3.11.18	R3.10.5	R3.11.26	R3.11.26	R3.11.26				
含有試験	アルキル水銀化合物	mg/DSkg	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－
	水銀又はその化合物	mg/DSkg	0.01	0.28	0.02	0.04	0.27	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	－	－	－	15
	カドミウム又はその化合物	mg/DSkg	0.05	0.65	2.5	2.6	2.9	2.3	－	－	－	－	－	－	150
	鉛又はその化合物	mg/DSkg	0.5	27	76	100	100	81	－	－	－	－	－	－	150
	有機燐化合物	mg/DSkg	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	－	－	－	－	－	－
	六価クロム化合物	mg/DSkg	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	－	－	－	－	－	－	250
	砒素又はその化合物	mg/DSkg	0.05	6.0	18	17	15	26	－	－	－	－	－	－	150
	シアン化合物	mg/DSkg	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	－	－	－	－	－	50
	ポリ塩素化ビフェニル	mg/DSkg	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－
	セレン又はその化合物	mg/DSkg	0.05	4.0	3.5	2.0	5.5	6.4	－	－	－	－	－	－	150
	高位発熱量	kcal/kg	40	4220	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	低位発熱量	kcal/kg	40	3910	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	組成分析（８項目） Al_2O_3	mg/DSkg	5	14000	67000	67000	59000	95000	－	－	－	－	－	－	－
	組成分析（８項目） CaO	mg/DSkg	5	7600	33000	39000	34000	46000	－	－	－	－	－	－	－
	組成分析（８項目） Cr_2O_3	mg/DSkg	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	組成分析（８項目） MgO	mg/DSkg	5	5500	18000	25000	23000	26000	－	－	－	－	－	－	－
	組成分析（８項目） MnO_2	mg/DSkg	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	組成分析（８項目） P_2O_5	mg/DSkg	5	42000	210000	200000	220000	220000	－	－	－	－	－	－	－
	組成分析（８項目） K_2O	mg/DSkg	5	3200	12000	14000	13000	13000	－	－	－	－	－	－	－
	組成分析（８項目） SiO_2	mg/DSkg	0.05	30000	420000	400000	400000	320000	－	－	－	－	－	－	－
	組成分析（８項目） Fe_2O_3	mg/DSkg	2	49000	180000	180000	210000	150000	－	－	－	－	－	－	－
	組成分析（８項目） Na_2O	mg/DSkg	5	540	2800	3400	4000	4900	－	－	－	－	－	－	－
	クロム及びその化合物	mg/DSkg	0.15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	銅及びその化合物	mg/DSkg	1.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	亜鉛及びその化合物	mg/DSkg	1.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	鉄及びその化合物	mg/DSkg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	マンガン及びその化合物	mg/DSkg	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ニッケル及びその化合物	mg/DSkg	－	49	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ふっ素及びその化合物	mg/DSkg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ほう素及びその化合物	mg/DSkg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	※ダイオキシン類	ng-TEQ/g	－	0.0036	0.00011	0.000060	0.00000034	0.000075	0.0000000084	0	0	－	3	3	－
	元素分析 C	W/W dry%	0.1	39	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	元素分析 H	W/W dry%	0.1	5.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	元素分析 N	W/W dry%	0.1	6.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	元素分析 O	W/W dry%	0.01	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	硫黄	W/W dry%	0.01	1.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	塩化物	W/W dry%	0.01	0.06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
備考				※の項目については、計量証明対象外である。 毒性等価係数は、WHO/IPCS(2006)のTEFを適用した。 TEQに換算する際、定量下限値未満のものは0として算出									下水汚泥（焼却灰、ばいじん）	管理を要する陸上残土（産業廃棄物として対象）	陸上残土

産業廃棄物等 年間測定結果一覧表 1/1

【某水みらいセンター 産業廃棄物等試験結果(含有試験)】

採取場所				某水みらいセンター（流泥）							某水みらいセンター（流域）		特別管理産業廃棄物となる基準※及び水銀含有ばいじん等となる基準	下水汚泥（焼却灰、ばいじん）	陸上残土
					焼却灰			抜取硅砂			しさ	二段洗浄沈砂		フェニックス基準	フェニックス基準（土壌汚染対策法と同値）
区分	測定項目及び単位	試料名	定量下限値	脱水ケーキ	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉					
		採取日		R4.8.17	R4.10.14	R4.11.28	R4.11.28	R4.11.28	R4.11.28	R4.11.28	R4.11.28	R4.11.28			
含有試験	アルキル水銀化合物	mg/DSkg	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
	水銀又はその化合物	mg/DSkg	0.01	0.28	0.05	0.05	0.05	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.46	－	－	－	15
		mg/kg	0.01	0.07	0.03	0.04	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.08	－	15	－	－
	カドミウム又はその化合物	mg/DSkg	0.05	0.59	2.0	2.6	2.2	－	－	－	－	－	－	－	45
	鉛又はその化合物	mg/DSkg	0.5	36	100	77	75	－	－	－	－	－	－	－	150
	有機燐化合物	mg/DSkg	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	－	－	－	－	－	－	－
	六価クロム化合物	mg/DSkg	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	－	－	－	－	－	－	－	250
	砒素又はその化合物	mg/DSkg	0.05	3.6	19	13	11	－	－	－	－	－	－	－	150
	シアン化合物	mg/DSkg	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	－	－	－	－	－	－	50
	ポリ塩素化ビフェニル	mg/DSkg	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－
	セレン又はその化合物	mg/DSkg	0.05	3.0	3.0	2.4	4.5	－	－	－	－	－	－	－	150
	高位発熱量	kJ/kg	160	17390	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		kcal/kg	40	4150	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	低位発熱量	kJ/kg	160	16040	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		kcal/kg	40	3830	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	組成分析（8項目） Al_2O_3	mg/DSkg	5	13000	70000	41000	48000	－	－	－	－	－	－	－	－
	組成分析（8項目） CaO	mg/DSkg	5	8800	40000	27000	26000	－	－	－	－	－	－	－	－
	組成分析（8項目） Cr_2O_3	mg/DSkg	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	組成分析（8項目） MgO	mg/DSkg	5	4600	23000	19000	13000	－	－	－	－	－	－	－	－
	組成分析（8項目） MnO_2	mg/DSkg	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	組成分析（8項目） P_2O_5	mg/DSkg	5	12000	120000	160000	120000	－	－	－	－	－	－	－	－
	組成分析（8項目） K_2O	mg/DSkg	5	2500	14000	10000	7500	－	－	－	－	－	－	－	－
	組成分析（8項目） SiO_2	mg/DSkg	0.05	140000	510000	530000	640000	－	－	－	－	－	－	－	－
	組成分析（8項目） Fe_2O_3	mg/DSkg	2	27000	140000	110000	70000	－	－	－	－	－	－	－	－
	組成分析（8項目） Na_2O	mg/DSkg	5	260	2700	2900	3000	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロム及びその化合物	mg/DSkg	0.15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	銅及びその化合物	mg/DSkg	1.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	亜鉛及びその化合物	mg/DSkg	1.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	鉄及びその化合物	mg/DSkg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	マンガン及びその化合物	mg/DSkg	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ニッケル及びその化合物	mg/DSkg	－	44	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ふっ素及びその化合物	mg/DSkg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ほう素及びその化合物	mg/DSkg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	※ダイオキシン類	ng-TEQ/g	－	0.014	0.000021	0	0.000024	0	0	0	0.0070	－	3	3	－
	元素分析 C	W/W dry%	0.1	41	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	元素分析 H	W/W dry%	0.1	5.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	元素分析 N	W/W dry%	0.1	4.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	元素分析 O	W/W dry%	0.01	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	硫黄	W/W dry%	0.01	0.67	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	塩化物	W/W dry%	0.01	0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
備考				※の項目については、計量証明対象外である。 毒性等価係数は、WHO/IPCS(2006)のTEFを適用した。 TEQに換算する際、定量下限値未満のものは0として算出した。									※金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令別表第一または別表第六		

産業廃棄物等 年間測定結果一覧表 1/1

【鴻池水みらいセンター 産業廃棄物等試験結果(含有試験)】

採取場所				鴻池水みらいセンター（流泥）							鴻池水みらいセンター（流域）		特別管理産業廃棄物となる基準※及び水銀含有ばいじん等となる基準	下水汚泥（焼却灰、ばいじん）	陸上残土
区分	測定項目及び単位	試料名	定量下限値	脱水ケーキ	焼却灰			抜取砂			しさ	二段洗浄沈砂		フェニックス基準	フェニックス基準（土壌汚染対策法と同値）
					1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉					
		採取日		R5.10.5	R5.10.31	R5.10.31	R5.11.17	R5.11.10	R5.11.10	R5.11.10	R5.11.10	R5.11.10			
含有試験	アルキル水銀化合物	mg/DSkg	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
	水銀又はその化合物	mg/DSkg	0.01	0.37	0.01	0.22	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.06	－	－	－	15
		mg/kg	0.01	0.08	0.01	0.13	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	－	15	－	－
	カドミウム又はその化合物	mg/DSkg	0.05	0.68	1.6	2.4	2.5	－	－	－	－	－	－	－	45
	鉛又はその化合物	mg/DSkg	0.5	33	110	95	74	－	－	－	－	－	－	－	150
	有機燐化合物	mg/DSkg	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	－	－	－	－	－	－	－
	六価クロム化合物	mg/DSkg	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	－	－	－	－	－	－	－	250
	砒素又はその化合物	mg/DSkg	0.05	3.5	18	19	12	－	－	－	－	－	－	－	150
	シアン化合物	mg/DSkg	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	－	－	－	－	－	－	50
	ポリ塩素化ビフェニル	mg/DSkg	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－
	セレン又はその化合物	mg/DSkg	0.05	2.4	3.1	6.4	2.4	－	－	－	－	－	－	－	150
	総発熱量	kJ/DSkg	160					－	－	－	－	－	－	－	－
		kcal/DSkg	0.05					－	－	－	－	－	－	－	－
	高位発熱量	kJ/kg	160	18610	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		kcal/kg	40	4450	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	低位発熱量	kJ/kg	160	17240	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		kcal/kg	160		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		kcal/DSkg	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		kcal/kg	40	4120	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	組成分析（8項目） Al_2O_3	mg/DSkg	5	12000	55000	63000	83000	－	－	－	－	－	－	－	－
	組成分析（8項目） CaO	mg/DSkg	5	7300	31000	31000	22000	－	－	－	－	－	－	－	－
	組成分析（8項目） Cr_2O_3	mg/DSkg	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	組成分析（8項目） MgO	mg/DSkg	5	4300	19000	20000	11000	－	－	－	－	－	－	－	－
	組成分析（8項目） MnO_2	mg/DSkg	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	組成分析（8項目） P_2O_5	mg/DSkg	5	38000	190000	230000	160000	－	－	－	－	－	－	－	－
	組成分析（8項目） K_2O	mg/DSkg	5	2800	12000	11000	6200	－	－	－	－	－	－	－	－
	組成分析（8項目） SiO_2	mg/DSkg	0.05	55000	510000	430000	580000	－	－	－	－	－	－	－	－
	組成分析（8項目） Fe_2O_3	mg/DSkg	2	37000	110000	160000	94000	－	－	－	－	－	－	－	－
	組成分析（8項目） Na_2O	mg/DSkg	5	620	2300	3200	2300	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロム及びその化合物	mg/DSkg	0.15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	銅及びその化合物	mg/DSkg	1.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	亜鉛及びその化合物	mg/DSkg	1.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	鉄及びその化合物	mg/DSkg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	マンガン及びその化合物	mg/DSkg	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ニッケル及びその化合物	mg/DSkg	－	44	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ふっ素及びその化合物	mg/DSkg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ほう素及びその化合物	mg/DSkg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	※ダイオキシン類	ng-TEQ/g	－	0.0020	0	0	0.00014	0.000016	0	0	0.0011	－	3	3	－
	元素分析 C	W/W dry%	0.1	42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	元素分析 H	W/W dry%	0.1	6.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	元素分析 N	W/W dry%	0.1	5.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	元素分析 O	W/W dry%	0.01	26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	硫黄	W/W dry%	0.01	0.41	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	塩化物	W/W dry%	0.01	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
備考				※の項目については、計量証明対象外である。 毒性等価係数は、WHO/IPCS(2006)のTEFを適用した。 TEQに換算する際、定量下限値未満のものは0として算出した。									※金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令別表第一または別表第六		

産業廃棄物等 年間測定結果一覧表 1/1

【鴻池水みらいセンター 産業廃棄物等試験結果(含有試験)】

採取場所				鴻池水みらいセンター（流泥）								特別管理産業廃棄物となる基準※及び水銀含有ばいじん等となる基準	下水汚泥（焼却灰、ばいじん）	陸上残土
区分	測定項目及び単位	試料名	定量下限値	脱水ケーキ	焼却灰			抜取砕砂			二段洗浄沈砂		フェニックス基準	フェニックス基準（土壌汚染対策法と同値）
					1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉				
		採取日		R6.10.16	R6.9.17	R6.12.27	R6.11.8	R6.10.16	R6.10.16	R6.11.22	R6.11.22			
含有試験	アルキル水銀化合物	mg/DSkg	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－
	水銀又はその化合物	mg/DSkg	0.01	0.37	0.02	0.78	0.14	0.01未満	0.01未満	0.01未満	－	－	－	15
		mg/kg	0.01	0.07	0.01	0.46	0.09	0.01未満	0.01未満	0.01未満	－	15	－	－
	カドミウム又はその化合物	mg/DSkg	0.05	0.30	2.1	3.0	2.6	－	－	－	－	－	－	45
	鉛又はその化合物	mg/DSkg	0.5	11	88	78	100	－	－	－	－	－	－	150
	有機燐化合物	mg/DSkg	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	－	－	－	－	－	－
	六価クロム化合物	mg/DSkg	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	－	－	－	－	－	－	250
	砒素又はその化合物	mg/DSkg	0.05	3.4	16	16	14	－	－	－	－	－	－	150
	シアン化合物	mg/DSkg	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	－	－	－	－	－	50
	ポリ塩素化ビフェニル	mg/DSkg	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－
	セレン又はその化合物	mg/DSkg	0.05	3.1	2.1	5.2	3.9	－	－	－	－	－	－	150
	高位発熱量	kJ/kg	160	19420	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		kcal/kg	40	4640	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	低位発熱量	kJ/kg	160	17950	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		kcal/kg	40	4290	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	組成分析（8項目） Al_2O_3	mg/DSkg	5	9500	69000	46000	83000	－	－	－	－	－	－	－
	組成分析（8項目） CaO	mg/DSkg	5	8200	26000	30000	24000	－	－	－	－	－	－	－
	組成分析（8項目） Cr_2O_3	mg/DSkg	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	組成分析（8項目） MgO	mg/DSkg	5	4100	15000	27000	14000	－	－	－	－	－	－	－
	組成分析（8項目） MnO_2	mg/DSkg	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	組成分析（8項目） P_2O_5	mg/DSkg	5	44000	150000	200000	150000	－	－	－	－	－	－	－
	組成分析（8項目） K_2O	mg/DSkg	5	3300	9400	18000	8300	－	－	－	－	－	－	－
	組成分析（8項目） SiO_2	mg/DSkg	0.05	27000	550000	510000	530000	－	－	－	－	－	－	－
	組成分析（8項目） Fe_2O_3	mg/DSkg	2	29000	120000	110000	81000	－	－	－	－	－	－	－
	組成分析（8項目） Na_2O	mg/DSkg	5	2300	2200	3900	2700	－	－	－	－	－	－	－
	クロム及びその化合物	mg/DSkg	0.15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	銅及びその化合物	mg/DSkg	1.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	亜鉛及びその化合物	mg/DSkg	1.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	鉄及びその化合物	mg/DSkg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	マンガン及びその化合物	mg/DSkg	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ニッケル及びその化合物	mg/DSkg	－	32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ふっ素及びその化合物	mg/DSkg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ほう素及びその化合物	mg/DSkg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	※ダイオキシン類	ng-TEQ/g	－	0.00029	0	0	0.0017	0	0	0	－	3	3	－
	元素分析 C	W/W dry%	0.1	44	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	元素分析 H	W/W dry%	0.1	6.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	元素分析 N	W/W dry%	0.1	6.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	元素分析 O	W/W dry%	0.01	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	硫黄	W/W dry%	0.01	0.48	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	塩化物	W/W dry%	0.01	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
備考				※の項目については、計量証明対象外である。 毒性等価係数は、WHO/IPCS(2006)のTEFを適用した。 TEQに換算する際、定量下限値未満のものは0として算出した。								※金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令別表第一または別表第六		

産業廃棄物等 年間測定結果一覧表 1/1

【鴻池水みらいセンター 産業廃棄物等試験結果(含有試験)】

採取場所				鴻池水みらいセンター（流泥）									特別管理産業廃棄物となる基準※及び水銀含有ばいじん等となる基準	下水汚泥（焼却灰、ばいじん）	陸上残土
					焼却灰			抜取硅砂			しさ	二段洗浄沈砂		フェニックス基準	フェニックス基準（土壌汚染対策法と同値）
区分	測定項目及び単位	試料名	定量下限値	脱水ケーキ	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉					
		採取日		R7.10.27	R7.9.22	R7.12.23	R7.11.19	R7.9.22	R7.9.22	R7.11.19	R7.11.19	R7.11.19			
含有試験	アルキル水銀化合物	mg/DSkg	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
	水銀又はその化合物	mg/DSkg	0.01	0.24	0.01未満	0.46	0.09	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.09	－	－	－	15
		mg/kg[注1]	0.01	0.05	0.01未満	0.31	0.06	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	－	15	－	－
	カドミウム又はその化合物	mg/DSkg	0.05	0.40	2.3	2.6	2.1	－	－	－	－	－	－	－	45
	鉛又はその化合物	mg/DSkg	0.5	18	96	69	64	－	－	－	－	－	－	－	150
	有機燐化合物	mg/DSkg	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	－	－	－	－	－	－	－
	六価クロム化合物	mg/DSkg	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	－	－	－	－	－	－	－	250
	砒素又はその化合物	mg/DSkg	0.05	3.3	22	23	18	－	－	－	－	－	－	－	150
	シアン化合物	mg/DSkg	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	－	－	－	－	－	－	50
	ポリ塩素化ビフェニル	mg/DSkg	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－
	セレン又はその化合物	mg/DSkg	0.05	0.81	1.2	5.2	5.7	－	－	－	－	－	－	－	150
	高位発熱量	kJ/kg[注2]	160	18570	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		kcal/kg	40	4440	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	低位発熱量	kJ/kg[注2]	160	17140	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		kcal/kg	40	4090	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	組成分析（８項目） Al_2O_3	mg/DSkg	5	14000	58000	66000	90000	－	－	－	－	－	－	－	－
	組成分析（８項目） CaO	mg/DSkg	5	6800	32000	41000	30000	－	－	－	－	－	－	－	－
	組成分析（８項目） Cr_2O_3	mg/DSkg	1		－			－	－	－	－	－	－	－	－
	組成分析（８項目） MgO	mg/DSkg	5	4300	25000	26000	17000	－	－	－	－	－	－	－	－
	組成分析（８項目） MnO_2	mg/DSkg	0.2		－			－	－	－	－	－	－	－	－
	組成分析（８項目） P_2O_5	mg/DSkg	5	36000	240000	230000	140000	－	－	－	－	－	－	－	－
	組成分析（８項目） K_2O	mg/DSkg	5	2400	32000	19000	11000	－	－	－	－	－	－	－	－
	組成分析（８項目） SiO_2	mg/DSkg	0.05	29000	380000	430000	560000	－	－	－	－	－	－	－	－
	組成分析（８項目） Fe_2O_3	mg/DSkg	2	22000	200000	160000	93000	－	－	－	－	－	－	－	－
	組成分析（８項目） Na_2O	mg/DSkg	5	490	2900	4900	3800	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロム及びその化合物	mg/DSkg	0.15	73	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	銅及びその化合物	mg/DSkg	1.5		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	亜鉛及びその化合物	mg/DSkg	1.5		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	鉄及びその化合物	mg/DSkg	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	マンガン及びその化合物	mg/DSkg	5		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ニッケル及びその化合物	mg/DSkg	－	36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ふっ素及びその化合物	mg/DSkg	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ほう素及びその化合物	mg/DSkg	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	※ダイオキシン類	ng-TEQ/g	－	0.0013	0	0	0.00018	0	0	0	0.00023	－	3	3	－
	元素分析 C	W/W dry%	0.1	44	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	元素分析 H	W/W dry%	0.1	6.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	元素分析 N	W/W dry%	0.1	5.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	元素分析 O	W/W dry%	0.01	27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	硫黄	W/W dry%	0.01	0.43	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	塩化物	W/W dry%	0.01	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
備考				※の項目については、計量証明対象外である。 毒性等価係数は、WHO/IPCS(2006)のTEFを適用した。 TEQに換算する際、定量下限値未満のものは0として算出した。 注1：(100－含水率)/100×乾物換算値として算出した。 注2：1cal＝4.18605J								※金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令別表第一または別表第六		