

国道26号

No	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果		耐震改修等の予定		備考	
					現状値	目標値	内容	実施時期		
1	カタナヤビル	泉佐野市市場西3-990-5ほか	店舗	1	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(2011年版)	$I_s=0.19$ 、 $q=0.77$	$I_s=0.6$ 、 $q=1.0$			
2	キノソービル	泉佐野市市場東3-268-1	事務所	1	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(2011年版)	$I_s=0.25$ 、 $q=0.99$	$I_s=0.6$ 、 $q=1.0$			
3	いずみさのコーポ三番館	泉佐野市高松東1丁目1410-3	店舗	1	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(2011年版)	$I_s=0.05$ 、 $q=0.22$	$I_s=0.6$ 、 $q=1.0$			