

大阪生駒線（府道 8 号）

No	建築物の名称	建築物の位置	建築物の 主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に 対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	株式会社樋口組 所有建築物	大東市龍間1316ほか	事務所	一般財団法人日本建築防災協会による「既存ブロック塀等の耐震診断基準・ 耐震改修設計指針・同解説」に定める耐震診断基準	耐震診断基準に適合しない	建替え	令和 7 年10月	
2	栄興業株式会社	大東市曙町102ほか	事務所	一般財団法人日本建築防災協会による「既存ブロック塀等の耐震診断基準・ 耐震改修設計指針・同解説」に定める耐震診断基準	耐震診断基準に適合しない			