

国道 3 1 0 号

No	建築物の名称	建築物の位置	建築物の 主たる用途	耐震診断の方法の名称		構造耐力上主要な部分の地震に 対する安全性の評価の結果		耐震改修等の予定		備考
						現状値	目標値	内容	実施時期	
1	山広商事	河内長野市松ヶ丘中 町1456-2	工場	1	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」 (2011年版)	$I_S=0.20$ 、 $q=0.81$	$I_S=0.6$ 、 $q=1.0$			
2	株式会社金城商事ビル	河内長野市木戸西町 2丁目195-1ほか	住宅・事務所	1	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」 (2011年版)	$I_S=0.18$ 、 $q=0.72$	$I_S=0.6$ 、 $q=1.0$			
3	河内長野ビル 送受信所用 建物	河内長野市西代町6- 21	送受信所用建 物	3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震 診断基準」に定める「第2次診断法」 (2001年版、2017年版)	$I_S/I_{S0}=1.00$ 、 $C_{TU} \cdot S_D=0.63$	$I_S/I_{S0}=1.0$ 、 $C_{TU} \cdot S_D=0.3$	耐震改修済		
4	西代Nビル	河内長野市西代町6- 1	事務所	3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震 診断基準」に定める「第2次診断法」 (2001年版、2017年版)	$I_S/I_{S0}=0.51$ 、 $C_{TU} \cdot S_D=0.43$	$I_S/I_{S0}=1.0$ 、 $C_{TU} \cdot S_D=0.3$	建替え	令和7年12月	