

表2-3-6 関西電力発電所の公害等防止協定遵守状況（昭和58年度）
汚染物質排出量等の状況

区分	発電所	協定値 (年間)	実績												昭和58年 度 比率(協 定値100)	
			昭和58年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	昭和59年 1月	2月	3月		
硫酸化 物 排出 量 (トン)	多奈川	800	停止中	停止中	停止中	3.1	18.4	15.5	停止中	3.7	25.6	45.8	56.4	31.6	200.1	25
	多奈川第二	3,020	100.9	124.9	160.4	206.2	198.4	151.3	92.3	211.6	111.8	110.2	128.8	211.2	1,808.0	60
	堺港	3,720	3.5	16.7	48.4	18.3	27.6	15.9	2.2	62.5	96.1	66.3	54.3	45.8	459.5	12
	三寶	470	停止中	停止中	停止中	5.3	13.6	3.5	停止中	7.4	16.4	15.1	20.8	22.5	109.6	23
	大阪市内	2,620	20.2	12.6	22.8	58.1	30.1	54.6	9.8	21.5	81.1	112.1	184.7	115.3	722.9	28
合計	10,630	124.6	154.2	231.6	291.0	338.1	245.7	104.3	306.7	333.0	349.5	365.0	426.4	3,300.1	31	
亜硫酸化 物 排出 量 (トン)	多奈川	410	停止中	停止中	停止中	1.5	5.9	4.2	停止中	1.4	7.8	13.1	16.1	11.1	61.1	15
	多奈川第二	2,100	111.0	121.5	111.4	182.2	123.3	92.9	100.5	146.5	29.3	24.5	61.7	165.2	1,236.5	58
	堺港	3,400	59.6	58.1	97.5	94.6	104.0	98.6	112.0	185.1	172.0	113.9	114.9	113.9	1,290.5	38
	三寶	190	停止中	停止中	停止中	5.2	13.0	8.2	停止中	6.6	14.4	14.2	19.2	20.1	100.9	53
	大阪市内	1,540	19.8	14.3	21.5	46.4	63.8	44.8	11.5	20.5	61.4	82.1	102.0	87.8	575.9	37
合計	7,640	190.4	193.9	230.4	279.9	310.5	245.7	224.0	310.1	284.9	269.1	313.9	368.1	3,253.9	43	
燃料硫黄分 (%)	多奈川	0.12	停止中	停止中	停止中	0.09	0.10	0.10	停止中	0.09	0.10	0.10	0.10	0.08	0.10	83
	多奈川第二	0.12	0.09	0.09	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.07	0.08	67
	堺港	0.12	0.00	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	8
	三寶	0.20	停止中	停止中	停止中	0.12	0.12	0.12	停止中	0.12	0.13	0.12	0.12	0.13	0.12	60
利用率(%)	多奈川	53	2.8	3.3	5.3	5.3	6.0	4.3	2.6	6.0	3.2	2.9	3.9	6.8	52.4	99
燃料使用量 (10 ⁴ kg)	多奈川第二	1,380	66.6	78.6	125.7	125.8	142.0	105.0	62.0	141.3	76.1	70.4	93.7	159.6	1,247.3	94

(参考) 「多奈川第二発電所の建設に伴う公害等防止協定に定める燃料使用量及び発電所の利用率に関する協定」の運用を承認した発電所の利用率及び燃料使用量

区分	発電所	協定値 (年間)	実績												昭和58年 度 計	
			昭和58年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	昭和59年 1月	2月	3月		
利用率 (%)	多奈川	-	停止中	停止中	停止中	0.2	1.0	0.9	停止中	0.2	1.4	2.6	3.2	2.2	11.7	
	多奈川第二	-	2.6	2.3	2.8	3.8	4.0	3.4	3.5	3.9	3.9	5.0	4.5	4.5	4.9	45.2
	堺港	-	停止中	停止中	停止中	0.7	2.0	1.2	停止中	0.9	2.2	2.1	3.0	3.0	3.0	15.1
	三寶	-	1.1	0.9	1.0	1.5	2.8	2.0	0.8	1.1	2.5	3.2	4.0	4.3	25.2	
	大阪市内	-	停止中	停止中	停止中	2.0	10.5	8.5	停止中	2.1	14.1	25.0	30.3	21.7	114.7	
燃料使用量 (9640 kcal/ℓ 換算) (10 ⁴ ℓ)	多奈川	-	111.9	101.8	114.9	167.6	173.9	150.0	157.3	167.1	210.3	194.3	196.6	207.5	1,953.2	
	多奈川第二	-	停止中	停止中	停止中	2.5	6.4	4.0	停止中	3.4	7.3	7.0	9.6	10.0	50.2	
	堺港	-	21.5	18.4	19.2	32.8	55.2	39.4	16.1	22.9	47.7	63.7	78.0	82.9	437.8	
	大阪市内	-	停止中	停止中	停止中	5.3	14.2	10.5	停止中	5.3	14.2	25.0	30.3	21.7	114.7	

(注) 本表は関西電力公害等防止計画書（昭和59年4月）から作成した。