

表 2-3-6 関西電力発電所の公営等防止協定遵守状況（昭和61年度）

汚染物質排出量等の状況

区 分	発電所	実 績												昭和61年度計	比率（協定値100）		
		昭和61年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	昭和61年1月	2月	3月				
硫 酸 化 物 排 出 量 (ト ン)	協定値	800	0.9	0.6	8-6	19.4	11.3	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	9-2	54.3	7
	多奈川	8,020	59.9	92.3	106.1	138.7	114.8	81.5	76.6	189.6	90.0	60.1	77.3	1,108.0	87		
	多奈川第二	3,720	2.6	2.3	0.8	0.5	0.1	20.3	0.2	2.0	10.0	5.4	1.0	51.2	1		
	三 宝	250	2.0	2.3	停止中	2.9	8.2	停止中	3.1	停止中	停止中	停止中	4.8	23.9	10		
	大 阪	1,460	10.1	6.4	6.6	8.6	28.0	5.0	0.1	2.0	19.6	24.3	28.3	15.7	156.7	11	
	春日出	760	0.1	8.8	0.9	16.6	39.3	15.0	0.1	2.4	28.6	8.8	82.0	18.2	160.3	21	
	合 計	9,980	76.6	95.6	108.2	142.6	231.3	148.9	102.0	88.3	189.3	183.1	125.3	122.2	1,568.9	16	
	多奈川	410	0.5	0.4	4.2	4.2	9.0	5.8	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	4.5	26.6	7	
	多奈川第二	2,100	17.5	60.8	90.1	102.7	127.4	95.5	124.2	115.3	121.2	60.9	19.3	21.7	867.1	46	
	多奈川第三	3,400	90.3	64.1	78.4	110.1	159.7	117.0	98.5	96.2	97.2	109.2	146.2	147.4	1,306.3	39	
三 宝	190	1.8	2.3	停止中	2.9	5.5	3.2	停止中	3.1	停止中	停止中	停止中	4.7	23.5	12		
大 阪	1,070	11.0	7.4	7.3	8.5	26.2	5.8	0.3	3.2	19.6	24.2	27.8	17.7	159.0	15		
春日出	470	0.3	3.8	0.9	12.7	31.0	11.7	0.3	2.1	23.0	7.2	26.2	11.0	129.7	28		
合 計	7,640	121.4	140.1	172.1	241.1	357.8	239.0	223.3	219.9	281.0	201.5	223.0	207.0	2,604.2	84		
多奈川	0.12	0.10	0.10	0.10	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	76	
多奈川第二	0.12	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	67	
多奈川第三	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
三 宝	0.15	0.10	0.12	停止中	0.13	0.13	0.10	停止中	0.13	停止中	停止中	停止中	停止中	0.12	0.12	80	
大 阪	0.15	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06	0.04	0.04	0.03	0.07	0.07	0.07	0.08	0.06	0.06	40	
春日出	0.15	0.06	0.12	0.10	0.13	0.13	0.13	0.04	0.12	0.13	0.12	0.13	0.12	0.13	0.13	87	
多奈川	-	0.1	0.2	0.1	0.5	1.4	1.0	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	0.5	3.8	-	
多奈川第二	-	2.3	2.8	8.7	4.2	4.9	4.2	3.0	2.7	4.9	3.8	2.3	2.6	40.9	-		
多奈川第三	-	2.3	2.6	3.3	3.8	4.3	3.7	3.2	3.6	3.8	4.0	4.2	4.4	44.1	-		
三 宝	-	0.3	0.3	停止中	0.4	0.3	0.5	停止中	0.5	停止中	停止中	停止中	0.6	3.4	-		
大 阪	-	1.0	0.7	0.6	0.6	1.9	0.6	停止中	0.2	1.1	1.4	1.5	1.0	10.6	-		
春日出	-	停止中	0.3	0.0	1.2	2.9	1.0	停止中	0.2	2.1	0.6	2.5	1.0	11.8	-		
合 計	-	0.6	2.7	0.4	6.0	13.5	9.7	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	0.6	3.4	-		
多奈川	-	55.0	66.5	88.6	101.4	116.7	100.8	70.3	64.4	115.7	79.0	54.2	61.4	974.0	-		
多奈川第二	-	120.0	111.2	141.5	167.0	206.6	159.6	140.4	150.9	164.1	171.2	178.3	187.9	1,886.1	-		
多奈川第三	-	1.0	1.1	停止中	1.4	2.7	1.7	停止中	1.6	停止中	停止中	停止中	2.8	11.8	-		
三 宝	-	14.4	9.5	8.1	8.7	25.7	7.2	0.2	9.2	15.7	19.8	20.2	13.7	146.4	-		
大 阪	-	0.2	1.9	0.5	8.2	19.6	7.3	0.2	1.2	14.1	4.5	16.2	6.8	80.7	-		
春日出	-	191.2	192.9	239.1	292.7	383.8	296.3	211.1	220.7	309.6	274.5	263.9	278.2	3,147.0	-		
合 計	-	191.2	192.9	239.1	292.7	383.8	296.3	211.1	220.7	309.6	274.5	263.9	278.2	3,147.0	-		

但 本表は関西電力公営等防止協議書（昭和62年4月）から作成した。