

様式第15号(第43条関係)

事後調査結果報告書			
大阪府知事 様		令和7年 2月 26日	
届出者 住所 大阪府高石市高砂一丁目6番地 氏名 三井化学株式会社 大阪工場 執行役員工場長 穴水 孝佳			
大阪府気候変動対策の推進に関する条例第34条第1項の規定により、次のとおり届け出ます。			
発電設備の名称		第2号ガスタービン発電機	
発電設備の所在地		大阪府高石市高砂一丁目4番地	
発電設備の概要		別紙1のとおり	
事後調査の結果		別紙2のとおり	
連絡先	部署名	安全・環境部 安全・環境グループ	
	電話番号	072-268-3506	
	電子メールアドレス		
※整理番号		※受理年月日	令和7年 2月 26日

備考

- 1 ※印のある欄は、記入しないでください。

委任状

令和 7 年 2 月 26 日

(代理人)

住 所 大阪府高石市高砂 1 丁目 6 番地

氏 名 三井化学株式会社 大阪工場

執行役員工場長 穴水 孝徳

私は、上記のものを代理者と定め、下記の権限を委任します。

記

委任事項

1. 当社大阪工場において、環境法令に係る届出及び事務手続きに関する一切の件

以上

(委任者)

住 所： 東京都中央区八重洲二丁目 2 番 1 号

氏 名： 三井化学株式会社

代表取締役社長 橋本 修

別紙 1

発電設備の概要

発電設備の種類	ガスタービン（コバイトサイクル・ <u>コージェネレーション</u> ） ・ その他（ ）
発電設備の出力	30,000kW(※) × 1台 合計 30,000kW ※メーカー保証性能値： 大気温度 15 度での発電機端出力
燃 焼 方 式	<u>予混合希薄燃焼方式</u> ・ その他（ ）
燃 料 の 種 類	<u>液化天然ガス</u> ・ 都市ガス ・ その他（ ）

事後調査の内容

1) エネルギーを利用する効率を高めるために発電設備において講じた措置に関するもの

(燃料使用量や発電量の把握方法を記載すること)

以下の計測機器を設置し、常時監視を行い、結果を記録・保存します。

(新設)

- ①ガスタービン燃料流量計、②ガスタービン発電電力計、③分解炉入口ガスタービン排ガス温度計
④分解炉出口排ガス温度計、⑤ガスタービン出口排ガス分析計（酸素濃度計、NOx 濃度計）
⑥ガスタービン排ガス流量計

2) 環境の保全のために発電設備において講じた措置に関するもの

調査項目	調査地点	調査時期及び頻度	調査方法
窒素酸化物	ガスタービン 出口排ガス	[調査時期] 営業運転開始後 [調査頻度] ①.営業運転開始から1年間 2ヶ月に1回 ②.営業運転開始2～5年の期間※ 6ヶ月に1回 ※但し測定結果が概ね計画値で 安定し推移する場合	①測定要領 JIS K 0104


別紙 2
事後調査の結果

1) エネルギーを利用する効率を高めるために発電設備において講じた措置に関するもの

燃料使用量や発電量を把握するため、ガスタービン燃料計など6つの計測機器を設置し、常時監視を行い、結果を記録・保存しております。24 年 5 月 31 日にエチレンプラントの定期修理等に伴い、ガスタービン設備を停止し、その後、24 年 8 月に稼働を再開する予定でしたが、エチレンプラントの定期修理後のスタート準備において、エチレンプラント側にトラブルが発生し、ガスタービンの稼働再開が未定となりました。その後、エチレンプラントのトラブル発生設備をバイパスする工事を実施して、エチレンプラントは 24 年 9 月末に再稼働致しましたが、ガスタービン排ガスを回収する分解炉の稼働に制限があり、ガスタービン排ガスを回収できないことから、ガスタービンは稼働を見送っております。したがって、今回の報告については稼働データがないことより、「停止中」として報告させていただきます。

エチレンプラントのトラブル発生設備の復旧時期は、25 年 9 月頃を予定しております。その後、ガスタービンも通常稼働・運用に戻りますので、その際はデータを採取して、報告させていただきます。

(1) 測定位置



(2) 計算結果 :

項 目	単 位	実 績 値 ^{※1}	計 画 値
発 電 効 率 ^{※2}	%	停止中	33.4 ^{※3}
総 合 効 率 ^{※2}	%	停止中	75.1

※1 ガスタービンが稼働していないため、停止中として報告する。
※2 発電効率及び総合効率の計算過程で使用した燃料低位発熱量と排ガス平均定圧熱容量については、発電設備計画書届出時の計画値と実測値のいずれを使用しても、計算結果に大きな影響を与え

ないことから、発電設備計画書届出時の計画値を使用した。

※3 発電効率は、外気温度の変化によって影響を受ける。計画値は外気温度 15℃で算出した値であり、実測時の外気温度が 15℃以上の場合は、計画値を下回る場合がある。


別紙 2
事後調査の結果

2) 環境の保全のために発電設備において講じた措置に関するもの

2-1) 窒素酸化物

導入したガスタービンは、乾式低窒素酸化物燃焼器であり窒素酸化物濃度の低減に努めています。
今回は 1) 項で記載した通り、エチレンプラント側でのトラブルの影響でガスタービンが停止中だったため、窒素酸化物濃度の測定も実施できていないことから「停止中」として報告させていただきます。

(1) 測定位置



(2) 測定結果 :

項 目	単 位	実 測 値 ^{※1}	計 画 値
窒素酸化物濃度(Cs)	ppm	停止中	—
酸 素 濃 度(Os)	%	停止中	14.4
窒素酸化物濃度(C) O ₂ =16%乾き換算	ppm	停止中	21 以下

※1 ガスタービンが稼働していないため、停止中として報告する。

※2 小数点以下は切り上げ

□ 窒素酸化物(O₂=16%乾き換算値)は、以下の計算式に基づき算出しています。

$$C = \frac{21 - O_n}{21 - O_s} \times C_s$$

C : 窒素酸化物濃度 (O₂=16%乾き換算値)

Cs : 窒素酸化物濃度 (測定値)

On : 標準酸素濃度 (O₂=16%)


Os : 酸素濃度 (測定値%)

三井化学(株) 大阪工場プリント配置図




滨 节 水 路

三井化学株式会社 大阪工場 周辺図・位置図



【事後調査地点】

(1) エネルギーを高めるために発電設備において講じた措置に関するもの



【事後調査地点】

(2) 環境の保全のために発電設備において講じた措置に関するもの

(2-1) 窒素酸化物

