令和7年度

精密試験結果　流入水　竜華水みらいセンター

項目番号	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	最大	最小	項目	
	項目	採水日	2日	14日	6日	2日	6日	3日	1日	5日	3日	14日	13日	11日					
	採水方法		スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット				採水方法	
1	水温	℃	19.3	22.8	23.0	26.6	28.8	29.1	28.1	23.6	21.8	17.9	17.5	18.0	23.0	29.1	17.5	水温	
2	透視度	度	6.0	6.5	9.0	6.8	5.0	5.6	7.8	4.0	5.2	4.0	5.8	5.0	5.9	9.0	4.0	透視度	
3	色相（外観）		灰黄色	灰黄色	灰黄色	灰黄色	灰黄色	灰黄色	灰黄色	灰黄色	灰黄色	灰黄色	灰黄色	灰黄色	－	－	－	色相（外観）	
4	臭気		下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	－	－	－	臭気	
5	水素イオン濃度（pH）		7.1	7.2	7.1	7.0	7.0	6.9	7.2	7.0	7.2	7.0	7.3	7.3	7.1	7.3	6.9	水素イオン濃度（pH）	
6	電気伝導率	μS/cm	847	811	714	969	957	742	1234	1009	1293	1292	1296	1210	1031	1296	714	電気伝導率	
7	蒸発残留物	mg／L	685	509	411	851	548	580	989	765	913	1390	858	767	772	1390	411	蒸発残留物	
8	強熱残留物	mg／L	417	298	298	418	335	275	482	359	511	614	552	503	422	614	275	強熱残留物	
9	強熱減量	mg／L	268	211	113	433	213	305	507	406	402	776	306	264	350	776	113	強熱減量	
10	溶解性物質	mg／L	548	444	372	767	468	493	928	495	815	987	775	623	643	987	372	溶解性物質	
11	浮遊物質量（SS）	mg／L	130	65	39	84	80	87	61	270	98	403	83	144	129	403	39	浮遊物質量（SS）	
12	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg／L	200	140	150	120	170	160	100	260	240	390	140	160	190	390	100	生物化学的酸素要求量（BOD）	
13	化学的酸素要求量（COD）	mg／L	120	70	67	84	89	96	63	150	100	190	97	110	100	190	63	化学的酸素要求量（COD）	
14	窒素含有量（T－N）	mg／L	44	34	38	37	41	34	45	49	47	60	45	45	43	60	34	窒素含有量（T－N）	
15	有機性窒素 ※1	mg／L	13	6.0	11	11	13	8.0	17	23	18	24	14	18	15	24	6.0	有機性窒素 ※1	
16	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）	mg／L	31	28	26	26	27	26	28	26	29	36	31	27	28	36	26	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）	
17	亜硝酸性窒素（NO2－N）	mg／L	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	亜硝酸性窒素（NO2－N）	
18	硝酸性窒素（NO3－N）	mg／L	<0.10	<0.10	0.10	<0.10	0.11	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0.11	0.10	硝酸性窒素（NO3－N）	
19	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※2	mg／L	12	11	10	10	10	10	11	10	11	14	12	10	11	14	10	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※2	
20	りん含有量（T－P）	mg／L	3.9	3.2	3.1	3.4	4.2	4.7	3.4	5.4	4.9	7.4	3.8	4.4	4.3	7.4	3.1	りん含有量（T－P）	
21	りん酸態りん	mg／L	2.0	1.6	1.5	1.4	1.9	2.1	1.5	2.2	2.2	3.3	2.0	2.2	2.0	3.3	1.4	りん酸態りん	
22	塩化物イオン	mg／L	96	100	61	130	79	76	210	120	150	180	190	140	130	210	61	塩化物イオン	
23	よう素消費量	mg／L	4	4	6	11	4	10	8	12	7	15	10	9	8	15	4	よう素消費量	
24	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）	mg／L	23	9	8	12	12	17	11	23	18	45	12	14	17	45	8	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）	
25	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	—	—	—	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）	
26	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	—	—	—	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）	
27	陰イオン界面活性剤	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	—	—	—	陰イオン界面活性剤	
28	フェノール類	mg／L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.23	<0.05	0.19	0.08	<0.05	0.23	<0.05	フェノール類	
29	シアン化合物	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	シアン化合物	
30	アルキル水銀化合物	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	アルキル水銀化合物	
31	有機燐化合物	mg／L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐化合物	
32	カドミウム及びその化合物	mg／L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	カドミウム及びその化合物	
33	鉛及びその化合物	mg／L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛及びその化合物	
34	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg／L	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	－	ND	－	ND	ND	ND	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	
35	六価クロム化合物	mg／L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	六価クロム化合物	
36	砒素及びその化合物	mg／L	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	砒素及びその化合物	
37	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	
38	クロム含有量	mg／L	0.07	0.02	0.03	0.05	0.06	0.05	0.02	0.11	0.06	0.12	0.03	0.12	0.06	0.12	0.02	クロム含有量	
39	銅含有量	mg／L	0.05	0.02	0.02	0.03	0.05	0.04	0.02	0.07	0.05	0.13	0.03	0.04	0.05	0.13	0.02	銅含有量	
40	亜鉛含有量	mg／L	0.13	0.08	0.10	0.14	0.18	0.24	0.07	0.20	0.14	0.39	0.08	0.13	0.16	0.39	0.07	亜鉛含有量	
41	溶解性鉄含有量	mg／L	0.9	1.3	1.2	1.1	0.7	1.3	0.8	0.7	1.4	1.3	1.1	0.7	1.0	1.4	0.7	溶解性鉄含有量	
42	溶解性マンガン含有量	mg／L	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	溶解性マンガン含有量	
43	ふっ素及びその化合物	mg／L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	ふっ素及びその化合物	
44	ほう素及びその化合物	mg／L	0.13	0.04	0.07	0.09	0.05	0.11	0.11	0.08	0.36	0.06	0.05	0.07	0.10	0.36	0.04	ほう素及びその化合物	
45	セレン及びその化合物	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
46	トリクロロエチレン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	トリクロロエチレン	
47	テトラクロロエチレン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン	
48	ジクロロメタン	mg／L	0.009	0.008	<0.001	0.008	<0.001	0.004	<0.001	0.006	0.023	0.005	0.009	0.006	0.007	0.023	<0.001	ジクロロメタン	
49	四塩化炭素	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
50	1,2-ジクロロエタン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,2-ジクロロエタン	
51	1,1-ジクロロエチレン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1-ジクロロエチレン	
52	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シス-1,2-ジクロロエチレン	
53	1,1,1-トリクロロエタン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1,1-トリクロロエタン	
54	1,1,2-トリクロロエタン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,1,2-トリクロロエタン	
55	1,3-ジクロロプロペン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,3-ジクロロプロペン	
56	チウラム	mg／L	－	<0.0006	－	－	<0.0006	－	－	<0.0006	－	－	<0.0006	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006	チウラム	
57	シマジン	mg／L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジン	
58	チオベンカルブ	mg／L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	チオベンカルブ	
59	ベンゼン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン	
60	1,4-ジオキサン	mg／L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ジオキサン	
62	大腸菌数	CFU／mL	73,000	110,000	49,000	120,000	110,000	93,000	290,000	100,000	76,000	72,000	9,500	100,000	100000	290000	9500	大腸菌数	
63	残留塩素（total）	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	—	—	—	残留塩素（total）	

※1）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）　※2）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

流入水　竜華水みらいセンター

※1）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）　※2）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

令和7年度

精密試験結果　放流水　竜華水みらいセンター

項目番号	項目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項目	
	項目 / 採水日	単位	2日	18日	14日	21日	6日	18日	2日	23日	6日	20日	3日	17日	1日	28日	5日	20日	3日	10日	14日	28日	13日	19日	11日	18日					
	採水方法		スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット				採水方法	
1	水温	℃	19.6	22.3	22.9	23.4	24.0	25.7	27.3	28.0	29.2	29.2	29.8	29.1	28.4	24.8	23.9	23.2	21.8	21.7	18.3	18.1	17.8	18.6	19.3	19.7	23.6	29.8	17.8	水温	
2	透視度	度	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	透視度	
3	色相（外観）		微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	－	－	－	色相（外観）	
4	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	－	－	－	臭気	
5	水素イオン濃度（pH）		6.5	6.4	6.6	6.7	6.5	6.7	6.6	6.5	6.4	6.6	6.6	6.4	6.4	6.4	6.4	6.5	6.5	6.6	6.5	6.8	6.2	6.7	6.7	6.5	6.5	6.8	6.2	水素イオン濃度（pH）	
6	電気伝導率	μS/cm	687	694	651	578	530	671	773	837	918	1140	980	878	942	937	919	1400	1024	1045	865	864	886	998	929	1019	882	1400	530	電気伝導率	
7	蒸発残留物	mg／L	532	650	491	408	586	534	628	801	734	1002	840	811	844	739	710	806	751	792	627	626	719	698	644	838	700	1002	408	蒸発残留物	
8	強熱残留物	mg／L	374	388	288	305	334	276	398	423	422	538	419	412	447	450	451	549	447	480	436	449	421	438	445	484	420	549	276	強熱残留物	
9	強熱減量	mg／L	158	262	203	103	252	258	230	378	312	464	421	399	397	289	259	257	304	312	191	177	298	260	199	354	281	464	103	強熱減量	
10	溶解性物質	mg／L	532	650	491	408	586	534	628	801	734	1002	840	811	844	739	710	806	751	792	627	626	719	698	644	838	700	1002	408	溶解性物質	
11	浮遊物質量（SS）	mg／L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	浮遊物質量（SS）	
12	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg／L	<1.0	<1.0	<1.0	1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.5	1.9	1.6	<1.0	1.1	<1.0	<1.0	<1.0	3.6	1.5	3.2	<1.0	1.5	1.1	<1.0	<1.0	3.6	<1.0	生物化学的酸素要求量（BOD）	
13	化学的酸素要求量（COD）	mg／L	8.7	8.7	7.5	7.6	6.7	6.7	6.8	7.3	7.3	8.9	7.8	7.9	5.8	8.2	6.6	7.3	6.8	9.7	7.4	9.4	12	9.2	9.1	10	8.1	12	5.8	化学的酸素要求量（COD）	
14	窒素含有量（T－N）	mg／L	9.2	10	7.8	7.1	8.5	6.4	5.4	6.8	7.4	10	9.0	9.1	8.2	7.2	7.9	9.0	10	9.7	10	10	12	12	10	9.6	8.8	12	5.4	窒素含有量（T－N）	
15	有機性窒素 ※1	mg／L	1.6	2.0	1.0	1.4	3.7	1.7	1.0	2.0	1.8	2.3	3.4	1.0	2.9	0.70	1.2	1.8	0.90	1.5	0.74	1.0	1.6	0.72	2.0	2.8	1.7	3.7	0.70	有機性窒素 ※1	
16	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）	mg／L	<0.20	0.38	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	2.8	<0.20	1.0	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	3.8	0.50	4.1	0.33	5.3	1.1	<0.20	0.80	5.3	<0.20	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）	
17	亜硝酸性窒素（NO2－N）	mg／L	<0.010	0.016	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.023	0.074	0.068	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.020	0.059	0.10	0.040	0.18	0.16	<0.010	0.031	0.18	<0.010	亜硝酸性窒素（NO2－N）	
18	硝酸性窒素（NO3－N）	mg／L	7.6	7.6	6.8	5.7	4.8	4.7	4.4	4.8	5.6	4.8	5.5	7.0	5.3	6.5	6.7	7.2	9.1	4.3	8.7	4.8	10	5.8	6.7	6.8	6.3	10.0	4.3	硝酸性窒素（NO3－N）	
19	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※2	mg／L	7.6	7.7	6.8	5.7	4.8	4.7	4.4	4.8	5.6	5.9	5.5	7.4	5.3	6.5	6.7	7.2	9.1	5.8	8.9	6.5	10	8.1	7.3	6.8	6.6	10.0	4.4	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※2	
20	りん含有量（T－P）	mg／L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0.11	<0.10	<0.10	<0.10	0.15	<0.10	<0.10	0.11	0.10	0.12	0.13	<0.10	<0.10	<0.10	0.10	0.10	0.11	<0.10	0.15	<0.10	りん含有量（T－P）	
21	りん酸態りん	mg／L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	りん酸態りん	
22	塩化物イオン	mg／L	120	130	110	71	60	100	140	160	150	210	180	190	150	180	190	180	180	160	170	130	160	170	160	170	150	210	60	塩化物イオン	
23	よう素消費量	mg／L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	3	<1	<1	2	<1	1	1	1	<1	<1	<1	3	<1	よう素消費量	
24	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）	mg／L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）	
25	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	—	—	—	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）	
26	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	—	—	—	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）	
27	陰イオン界面活性剤	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	—	—	—	陰イオン界面活性剤	
28	フェノール類	mg／L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	フェノール類	
29	シアン化合物	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	シアン化合物	
30	アルキル水銀化合物	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	アルキル水銀化合物	
31	有機燐化合物	mg／L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐化合物	
32	カドミウム及びその化合物	mg／L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	カドミウム及びその化合物	
33	鉛及びその化合物	mg／L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛及びその化合物	
34	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg／L	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	ND	ND	ND	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	
35	六価クロム化合物	mg／L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	六価クロム化合物	
36	砒素及びその化合物	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	砒素及びその化合物	
37	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	
38	クロム含有量	mg／L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	クロム含有量	
39	銅含有量	mg／L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	銅含有量	
40	亜鉛含有量	mg／L	0.03	0.03	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.05	0.02	0.06	0.03	0.02	0.02	0.03	0.06	0.01	亜鉛含有量	
41	溶解性鉄含有量	mg／L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	溶解性鉄含有量	
42	溶解性マンガン含有量	mg／L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	溶解性マンガン含有量	
43	ふっ素及びその化合物	mg／L	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	ふっ素及びその化合物	
44	ほう素及びその化合物	mg／L	0.06	0.06	0.06	0.09	0.07	0.07	0.05	0.07	0.06	0.07	0.09	0.07	0.08	0.06	0.06	0.10	0.10	0.13	0.07	0.06	0.06	0.05	0.06	0.07	0.07	0.13	0.05	ほう素及びその化合物	
45	セレン及びその化合物	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
46	トリクロロエチレン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	トリクロロエチレン	
47	テトラクロロエチレン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン	
48	ジクロロメタン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ジクロロメタン	
49	四塩化炭素	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
50	1,2-ジクロロエタン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,2-ジクロロエタン	
51	1,1-ジクロロエチレン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1-ジクロロエチレン	
52	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シス-1,2-ジクロロエチレン	
53	1,1,1-トリクロロエタン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1,1-トリクロロエタン	
54	1,1,2-トリクロロエタン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,1,2-トリクロロエタン	
55	1,3-ジクロロプロペン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,3-ジクロロプロペン	
56	チウラム	mg／L	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006	チウラム	
57	シマジン	mg／L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジン	
58	チオベンカルブ	mg／L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	チオベンカルブ	
59	ベンゼン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン	
60	1,4-ジオキサン	mg／L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ジオキサン	
62	大腸菌数	CFU／mL	1	0	0	0	0	1	1	0	3	0	0	0	0	3	0	1	0	6	0	0	0	0	0	0	1	6	0	大腸菌数	
63	残留塩素（total）	mg／L	0.24	0.12	0.17	0.26	0.13	0.12	0.17	0.20	0.15	0.17	0.28	0.14	0.21	0.14	0.15	0.19	0.27	0.11	0.20	0.20	0.15	0.37	0.22	0.17	0.19	0.37	0.11	残留塩素（total）	

※1）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）　※2）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

放流水　竜華水みらいセンター

※1）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）　※2）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素