

要求水準書 新旧対照表

新（修正後）	令和 3 年 1 0 月 4 日	旧（修正前）
P. 44		P. 44
2. 6. 取合等に関する条件		2. 6. 取合等に関する条件
2) 上水に関する条件		2) 上水に関する条件
上水供給管は、既設の上水供給配管より 1 号炉へ供給する。		上水供給管は、既設の上水供給配管より 1 号炉へ供給する。ただし、1 号炉の建設にあたり、既設 2 号炉への供給配管の移設が必要である。