

公有財産管理の不備

対象受検機関	検出事項	是正を求める事項		
佐野支援学校	<p>消防法で1年に1回と定められている、消防用設備等の点検結果の報告を、令和4年2月2日に報告した日以降、報告していなかった。</p>	<p>検出事項について、速やかに是正措置を講じるとともに、原因を確認し、所属のチェック体制を強化する等、再発防止に向け必要な措置を講じられたい。</p> <p>【消防法】 第17条 学校、(中略) その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設（以下「消防用設備等」という。）について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するよう、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。</p> <p>第17条の3の3 第17条第1項の防火対象物（政令で定めるものを除く。）の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等（第8条の2の2第1項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能）について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。</p> <p>【消防法施行令】 第2章 第1節 防火対象物の指定 (防火対象物の指定) 第6条 法第17条第1項の政令で定める防火対象物は、別表第1に掲げる防火対象物とする。 別表第一（抜粋）</p> <table border="1" data-bbox="1692 1388 2915 1477"> <tr> <td data-bbox="1692 1388 1972 1477">(六)</td> <td data-bbox="1972 1388 2915 1477">ニ 幼稚園又は特別支援学校</td> </tr> </table> <p>【消防法施行規則】 (消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告) 第31条の6 法第17条の3の3の規定による消防用設備等の点検は、種類及び点検内容に応じて、1年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行うものとする。 3 防火対象物の関係者は、前2項の規定により点検を行った結果を、(中略) 次の各号に掲げる防火対象物の区分に従い、当該各号に定める期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。(以下略) 一 令別表第一（中略）(六)項（中略）に掲げる防火対象物 一年に一回</p>	(六)	ニ 幼稚園又は特別支援学校
(六)	ニ 幼稚園又は特別支援学校			

措置の内容
<p>検出事項について、監査後、直ちに消防用設備等の点検結果の報告を行った。</p> <p>検出事項の原因は、担当者が失念しており、他の職員のチェック機能も働かなかつたことにある。</p> <p>再発防止に向け、消防用設備等の点検業務に係る支出命令伺い時に、年1回の報告が必要であることを記載し、報告の伺いも一緒に行うこととした。報告不要の場合は、前回の点検結果を報告した旨を記載することとした。</p> <p>今後は、法令等に基づき、適正な点検報告を行う。</p>

監査（検査）実施年月日（委員：令和一年一月一日、事務局：令和5年11月1日）