

エネマネ導入による削減効果事例

業種（建物用途）	トランス容量 kVA	導入前		導入後		削減量			空調設備 自動制御 機能の有無	導入時期
		契約電力（kW）	使用量（kWh）	契約電力（kW）	使用量（kWh）	契約電力（kW）	使用量（kWh）	使用量削減率		
事務所	500	60	112,180	49	91,157	11	21,023	19%	あり	2022
事務所	1600	159	504,895	149	454,450	10	50,445	10%	あり	2022
福祉施設	100	35	30,191	23	27,279	12	2,912	10%	なし	2022
福祉施設	350	62	126,041	59	124,432	3	1,609	1%	なし	2022
学校（小中学校）	280	205	129,164	111	89,228	94	39,936	31%	なし	2021
学校（高校）	1200	427	483,296	375	427,466	52	55,830	12%	あり	2022
小売業	175	82	221,935	76	138,914	6	83,021	37%	なし	2019
自動車整備工場	280	46	76,318	44	63,088	2	13,230	17%	なし	2022
クリーニング業	700	221	342,154	219	297,641	2	44,513	13%	なし	2019
倉庫	1400	497	957,645	445	855,118	52	102,527	11%	なし	2022
倉庫	3010	1207	1,185,372	1191	1,160,223	16	25,149	2%	なし	2021
機械製造業	700	108	66,115	94	56,025	14	10,090	15%	なし	2022
金属加工業	1525	356	502,698	320	396,219	36	106,479	21%	なし	2019
金属製造業	4216	1401	8,769,389	1262	8,121,845	139	647,544	7%	なし	2021
電気機械製造業	1680	677	1,561,032	633	1,398,644	44	162,388	10%	なし	2020
食品製造業	1825	517	2,261,155	516	2,221,265	1	39,890	2%	あり	2019

※一般財団法人関西電気保安協会から提供を受けたデータを基に大阪府作成