

令和6年度 第1回 大阪府環境放射線評価会議

原子燃料工業株式会社 熊取事業所

令和5年度 放射線管理等概要

排気口・排水口のウランの濃度 (Bq/cm³)

		4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
平均値	排気口1	1.6×10^{-10}	LTD	LTD	1.6×10^{-10}
	排気口2	LTD	LTD	LTD	LTD
	排水口1	LTD	LTD	LTD	LTD
	排水口2	－	LTD	LTD	－
	一般排水口	LTD	LTD	LTD	LTD
最大値	排気口1	1.7×10^{-10}	LTD	LTD	1.7×10^{-10}
	排気口2	LTD	LTD	LTD	LTD
	排水口1	LTD	LTD	LTD	LTD
	排水口2	－	LTD	LTD	－
	一般排水口	LTD	LTD	LTD	LTD

－ 放出実績なし

LTD(検出限界値未満) 排気口 $<1.5 \times 10^{-10}$ Bq/cm³、排水口 $<1.1 \times 10^{-3}$ Bq/cm³