

**官庁施設における E S C O 事業導入・実施マニュアル**

**国土交通省 大臣官房 官庁営繕部 設備・環境課**

**平成 2 6 年 3 月**

### 3. 2. 3 計測・検証方法の設定

事業の実施時において、計測・検証が確実に行えるよう、適切な計測・検証方法の提案を求める。提案には、計測・検証に係るベースラインの適切な設定も含める。

なお、「3. 2. 1 業務要求水準の設定」で、水準の設定を現状と異なるものに設定した場合は、これを踏まえた計測・検証方法についても提案を求める。

また、改修対象範囲ごと又は提案技術ごとに、計測・検証方法を指定する必要がある場合には、次の代表的な4つのオプション（選択肢）を参考に、適切に設定する。ただし、「3. 3. 2 技術提案の評価」との整合についても留意する。

なお、オプションは省エネルギー対策範囲のエネルギー用途、機器の特性及び計測・検証に要する費用を考慮して選択しなければならない。

設備更新型ESCO事業において、発注者が指定した設備機器の更新による省エネルギー効果とその他の技術による省エネルギー効果との計測・検証の区分が困難な場合は、事業全体での省エネルギー効果の計測・検証方法の提案を求める。

#### 1) オプションA

省エネルギー対象機器ごとのエネルギー消費量の差を算出するのに、設備容量、稼働時間、及び省エネルギー率を乗じて省エネルギー効果を評価する。設備容量の設定は、省エネルギー対策の前後に1回又は短期の実測を行う場合と、メーカーのカタログデータを使用して推定する場合がある。

[ベースラインの設定例]

- ・一定消費電力機器、器具、システムの場合  
＝対策前機器の消費電力×機器数×稼働時間

2) オプションB

省エネルギー対策前後に、対象機器の出力（能力）、エネルギー消費などを一定期間あるいは長期計測する。

[ベースラインの設定例]

- ・一定消費電力機器、器具、システムの場合  
＝対策前機器の消費電力×機器数×稼働時間
- ・負荷連動機器＝相関が強いパラメータを用いた統計解析モデル式

3) オプションC

施設全体のエネルギー又は系統別エネルギー消費の実測結果、あるいはエネルギー供給会社の料金請求書を基に統計的処理を行う。

[ベースラインの設定例]

相関が強いパラメータを用いた統計解析モデル式

4) オプションD

空調熱負荷シミュレーター、空調用エネルギー消費シミュレーター等を使用し、熱負荷又はエネルギー消費を推計して、省エネルギー効果を求める。

### 3. 2. 4 光熱水の原単位の設定

光熱水費削減額の原単位及び二酸化炭素排出削減量の原単位は、「2. 4 (2) フィージビリティ・スタディの実施」により設定する。

## 照明改修仕様書

### 1. 直管形蛍光灯器具の改修仕様について

直管形蛍光灯器具の照明改修については、直管形 LED ランプ又は LED 照明器具への改修に限定したものとす。

直管形 LED ランプへの改修仕様については、以下に示すとおりとする。また、LED 照明器具への改修仕様については、我儘の省エネに類するものでないものとし、これに抛りがたい仕様については、以下の直管形 LED ランプの要求水準に概ね準じることとする。

ただし、光源が直管形蛍光灯である既設誘導灯の改修については、本仕様は適用せず、消防法に適合したものとす。

#### (1)直管形蛍光灯器具 40 形の直管形 LED ランプへの改修仕様

(Hf32 形も同様の扱いとする。)

##### ■基本的仕様

- ① 既設直管形蛍光灯器具本体に取り付け可能である直管形 LED ランプであること。
- ② 直管形 LED ランプと電源部の組み合わせ形式は、ランプ内蔵形、別置形どちらでも可能とする。ただし、電源部別置形の場合、電源部に関して電気用品安全法に適合（PSE マーク取得）していること。
- ③ 直管形 LED ランプは、商用電源直結形であること。  
電源部別置形の場合は、電源部に対して商用電源直結形とし、適当な場所にて固定設置すること。電源部が重い場合は、支持ボルト等にて固定すること。
- ④ 口金ピンからの給電方式は、ランプの片側、両側、もしくはくぼみ形コンタクト口金とし、ランプ交換時に感電リスクの無い方式が望ましい。
- ⑤ 既設直管形蛍光灯器具が、防雨形器具もしくは防湿形器具の場合、原則として直管形 LED ランプは、既設直管形蛍光灯器具と同等の防水性能を有し、既存防水ソケットに適合すること。
- ⑥ 高演色仕様など特殊な蛍光灯が設置されている既設直管形蛍光灯器具の場合、特殊仕様を満たす直管形 LED ランプであること。

##### ■改修内容に関して

- ① 既設直管形蛍光灯器具本体の配線及び安定器は、直管形 LED ランプ設置のため切り離しを行い、切り離された配線は端末処理を施すこと。切り離された配線及び安定器は、復旧可能な状態にて残置とする。
- ② 既設直管形蛍光灯器具本体の G13 受金及び配線はそのまま利用しても構わないが、劣化しているものについては取替えること。  
(劣化の基準：ソケットについてはひびが入っている、変色している等、配線については腐食している等、長期の使用に耐えられないもの)

- ③ 直管形 LED ランプの口金が G13 以外の形式である場合は、既設蛍光灯器具本体の受金をそのランプ口金に対応したものに全数取替えること。
- ④ 既設回路に対して接続台数が制限される場合や、突入電流が許容電流値を超える場合は、既設回路を改修すること。
- ⑤ 取り外した器具及び蛍光灯は全て適切な処理にて廃棄すること。
- ⑥ 契約期間中に受金が外れた場合や器具内部での不具合が発生した場合には、取替え・修繕を実施すること。
- ⑦ 既設非常照明器具の蛍光灯を直管形 LED ランプに改修する場合、別途で非常照明器具を設置すること。

■特記仕様

- ① 寸法  
JIS C 7617-2 で定められている規格に適合すること。また、既設直管形蛍光灯 40 形に適合する寸法であること。
- ② 口金 (ランプ保持部)  
G13 (JIS C 7709-1)、GX16t-5 (JEL801:2010)、又は専用口金
- ③ 質量  
500g 以下  
ただし、電源別置形の場合、電源部質量は含まない。
- ④ 材質  
直管形 LED ランプ本体は、難燃性を有し、破碎されたときには飛散する恐れのないものであること。また、点灯時 LED 素子が目立たないように発光面は乳白色相当とする。
- ⑤ 全光束  
1,900lm 以上
- ⑥ 消費電力  
25.0W 以下  
※電源部消費電力を含めてのランプ 1 本当たりとする。
- ⑦ 定格電圧  
100V 及び 200V
- ⑧ 色温度  
4,600~6,500K  
※改修後の色温度については、既設直管形蛍光灯に合わせることを原則とする。
- ⑨ 平均演色評価数 (Ra)  
70 以上

- ⑩ 電源装置の出力電流波形  
JEL801:2010「9. 制御装置の要求事項」のリップル率 1.3 未満の基準を満たすこと。  
※リップル率とは、ランプ電流波形の変動幅（最大値－最小値）をランプ電流値の平均で除した値を言う。
- ⑪ 配光  
JEL801:2010「6.ランプの性能要求事項」のランプ配光は下方立体角 120° の範囲に 70%を超えて光束を集中させない基準を満たすこと。
- ⑫ 1/2 照度角  
45° 以上  
※1/2 照度角とは、光源直下の水平面照度に対して、同一水平面上で 1/2 の照度になる点と光源とを結ぶ線と光源の垂直軸とのなす角度を言う。
- ⑬ 寿命  
40,000 時間以上
- ⑭ ランプ本体耐熱性  
JEL801:2010「5.ランプの安全性要求事項」の周囲温度差 50K（絶対温度）における熱収縮変化は±2.0mm 以下であり、自重によるたわみは中央部で 10mm 以下とする基準を満たすこと。
- ⑮ 絶縁抵抗・耐電圧  
JIS C 8105-1「第 10 章 絶縁抵抗、耐電圧、接触電流及び保護電流導体 10.2 絶縁抵抗及び耐電圧」で定められているクラス 1 に準拠すること。
- ⑯ 高調波  
JIS C 61000-3-2 で定められているクラス C の有効入力電力に応じた基準を満たすこと。
- ⑰ 電磁波雑音 1  
「電気用品の技術基準の解釈」の「〔附属の表の 2〕 電気用品の雑音の強さの測定方法」の「第 7 章 照明器具等」の基準を満たすこと。
- ⑱ 電磁波雑音 2  
国際無線障害特別委員会 CISPR15 で定める「蛍光ランプを使用する蛍光灯器具」の基準を満たすこと。
- ⑲ 生産物賠償責任保険  
有効な生産物賠償責任保険（PL 保険）証券の写しを提出可能な場合は提出すること。
- ⑳ パテント  
LED チップ、LED モジュール、LED ランプ及びその電源装置が、他社の知的財産権を侵害していないこと。
- (2) 40 形直管蛍光灯器具以外についての直管形 LED ランプへの改修仕様  
現状と同等以上の照度及び各種環境水準が確保できるものとし、改修内容及び仕様等

については前項(1)の要求水準に概ね準拠することとする。

## 2. 直管形蛍光灯器具以外の照明器具の改修仕様について

直管形蛍光灯器具以外の照明改修については、LED 照明に限定しないものとする。ただし、現状の環境水準を確保できるものであり、我慢の省エネに類するものでなく、電気用品安全法に適合したものであること。改修後の器具の色温度については、既設照明のランプに合わせることを原則とし、その他仕様に関しては、「1.直管形蛍光灯器具の改修仕様」の要求水準に出来る限り準拠することとする。

### ■改修内容に関して

- ① 既設器具本体の配線及び安定器は、改修の際は切り離しを行い、切り離された配線は端末処理を施すこと。
- ② 既設器具本体の口金及び配線については、そのまま利用しても構わないが、劣化しているものについては取替えること。(劣化の基準：ソケットについてはひびが入っている、変色している等、配線については腐食している等、長期の使用に耐えられないもの)
- ③ 取り外したランプ及び安定器については、適切な処理にて廃棄すること。
- ④ 既設器具が防雨形器具もしくは防湿形器具の場合、原則として既設器具と同等の防水性能を有するよう防水措置を施すこと。
- ⑤ ポール式照明器具の改修など、高所における機器の取り付けを行う場合は、器具の落下防止措置を施すこと。
- ⑥ 契約期間中に生じた器具本体や器具内部での不具合については、取替え・修繕を実施すること。

## 3. 照度計算について

既設照明器具を LED 照明器具等に改修する提案を行う場合は、大阪府の指定するエリアにおける改修前後の照度分布について、DIALux 等の照度計算ソフトにて計算し、照度計算書として提出すること。また、メーカー等がカタログ等で一般に公表している照度分布図により代用できる場合は照度計算書を省略することができる。

本案件では、照度計算を行うエリア指定は行わない。

### ■照度計算書記載項目

提出する照度計算書は、最低限下記に示す項目を記載したものであること。

- 照度分布
- 使用する LED 照明器具の品名もしくは品番
- 計算上の器具取付け高さ
- 保守率
- 照度計算点の高さ

#### 4. 仕様報告書の提出について

提案する直管形 LED ランプの仕様については、様式 10-2-10 直管形 LED ランプ仕様報告書に記載のうえ提出すること。

直管形 LED ランプ以外の照明改修については、様式 10-2-11 照明改修仕様報告書の書式に従い、照明の仕様を記載のうえ提出すること。様式 10-2-11 照明改修仕様報告書への記入方法については、以下の記入例を参考とすること。

#### ■ 記入例

照明改修仕様報告書											様式10-2-8
No	器具名 (別紙-4より)	改修方法	光源	消費電力 [W]	定格寿命 [時間]	全光束 [lm]	色温度 [K]	大きさ [mm]	質量 [g]	□金	その他 (自由記入欄)
1	FL40W-2灯 直付型	器具ごと改修	LED	30.7	40,000	4,130	6,500	〈幅〉290mm 〈長さ〉1250mm 〈高さ〉53mm	2.2	-	国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(電気設備工事案)平成25年版の仕様に適合しており、本ESCO事業の要求水準についても満足している。

#### 5. 試験設置結果報告書の提出について

最優秀提案者となった場合、LED 照明器具等の性能等を確認するために試験設置を求められることがある。

その場合、改修前と改修後の照度、及び消費電力をそれぞれ測定し、比較結果を報告書として提出すること。

照度分布や消費電力の性能等が提案内容より大きく劣る場合は、LED 照明器具等の選定見直しを実施することが有り得る。

## 大阪府立東淀川高等学校外 33 件の照明稼働状況表

### 【特記事項】

一日平均点灯時間[h]が7以上の部屋における照明器具のうち、特記ESCO提案募集要項20.②c記載の条件に該当する照明器具については、LED照明へ改修する提案を必ず行うこと。

上記の場合に関わらず、以下の取り扱いとする。

- ・その他欄が「LED改修済み」等の記載があり、室内全てがLEDへ改修済みとなっている部屋は対象外とする。
- ・その他欄が「2か所LED改修済」等の記載があり、室内が部分的にLEDへ改修済みとなっている部屋は、その台数分は、特記ESCO提案募集要項20.②cの「部屋名（エリア）単位」から除外すること。

大阪府立東淀川高等学校 照明稼働状況表

稼働区分⇒ 1 年中(365日)稼働しているエリア  
 2 平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(教職員) ... 250日相当  
 3 平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(生徒) ... 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、  
 改修対象とするエリアについては、開いている照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。  
 注) 点灯時間は開引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
管理-教室棟					
1 F					
[西側]①					
1	校務員室	2	8		
2	倉庫	2	0.5		
3	宿直室	2	1		
4	保健室倉庫	2	0.5		
5	階段	2	8		
6	便所	2	1		
7	保健室	2	8		
8	更衣室	2	1		
9	生徒相談室	2	4		
10	教育相談室	2	4		
11	応接室	2	4		
12	廊下	2	8		
[東側]②					
13	校長室	2	8		
14	付属室	2	4		
15	事務室	2	10		
16	階段	2	8		
17	生活指導室	2	8		
18	会議室	2	4		
19	廊下	2	8		
2 F					
[西側]①					
1	社会教室	3	4		
2	準備室	2	8		
3	階段	2	8		
4	選択教室	3	8		
5	便所	2	1		
6	進路指導室	2	8		
7	選択教室	3	8		
8	放送室	2	4		
9	廊下	2	8		
[東側]②					
10	職員室	2	10		
11	倉庫・印刷室	2	4		
12	階段	2	8		
13	準備室	2	4		
14	大講義室	3	4		
15	廊下	2	8		
3 F					
[西側]①					
1	LL教室	3	4		
2	生徒会室	3	4		
3	階段	2	8		
4	便所	2	1		
5	選択教室	3	8		
6	選択教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	廊下	2	8		
[東側]②					
9	普通教室	3	8		
10	普通教室	3	8		
11	選択教室	3	8		
12	階段	2	8		
13	準備室	2	8		
14	音楽教室	3	4		
15	廊下	2	8		

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
教室棟(南側)					
1F					
[西側]⑤					
1	選択教室	3	8		
2	普通教室	3	8		
3	便所	2	1		
4	階段	2	8		
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	選択教室	3	8		
8	廊下	2	8		
[東側]⑥					
9	講義室	3	4		
10	準備室	2	8		
11	化学実験室	3	4		
12	階段	2	8		
13	準備室	2	8		
14	美術室	3	4		
15	廊下	2	8		
16	薬品庫	2	0.5		
2 F					
[西側]⑤					
1	普通教室	3	8		
2	普通教室	3	8		
3	便所	2	1		
4	階段	2	8		
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	選択教室	3	8		
8	選択教室	3	8		
9	廊下	2	8		
[東側]⑥					
10	講義室	3	4		
11	準備室	2	8		
12	生物実験室	3	4		
13	階段	2	8		
14	準備室	2	8		
15	普通教室	3	4		
16	廊下	2	8		
3 F					
[西側]⑤					
1	普通教室	3	8		
2	普通教室	3	8		
3	便所	2	1		
4	階段	2	8		
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	廊下	2	8		
[東側]⑥					
9	LAN教室	3	4		
10	準備室	2	8		
11	物理実験室	3	4		
12	階段	2	8		
13	準備室	2	8		
14	音楽教室	3	4		
15	廊下	2	8		

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
教室棟(南側)					
4 F					
[西側]⑤					
1	普通教室	3	8		
2	普通教室	3	8		
3	便所	2	1		
4	階段	2	8		
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	選択教室	3	8		
8	廊下	2	8		
[東側]⑥					
9	司書室	2	2		
10	図書室	3	8		
11	階段	2	8		
12	準備室	3	4		
13	映写室	3	4		
14	視聴覚教室	3	4		
15	廊下	2	8		
2 F					
[北側]					
1 F					
⑨					
1	便所	2	1		
2	選択教室	3	8		
3	選択教室	3	8		
4	準備室	3	4		
5	普通教室	3	4		
6	廊下	2	8		
2 F					
⑨					
1	被覆教室	3	4		
2	準備室	2	8		
3	準備室	2	8		
4	調理教室	3	4		
5	廊下	2	8		
3 F					
⑨					
1	便所	2	1		
2	普通教室	3	8		
3	普通教室	3	8		
4	家庭科B室	3	4		
5	指導室	3	4		
6	作法室	3	4		
7	廊下	2	8		
屋外照明灯					
敷地内照明					
1	プール	3	2		外灯なし
2	自給準備室	2	3		13灯
2	その他敷地内外灯	1	12		

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
屋内運動場					
1 F					
⑩					
1	剣道場	3	4		
2	器具庫	2	0.5		
3	女子更衣室	3	1		
4	男子更衣室	3	1		
5	男子便所	2	1		
6	女子便所	2	1		
7	倉庫	2	0.5		
8	柔道場	3	4		LED改修済
9	多目的室	3	4		LED改修済
10	倉庫	2	0.5		
11	廊下	2	1		
2 F					
⑩					
1	控室	3	1		
2	ステージ	3	1		
3	器具庫	2	0.5		
4	競技場	3	4		
5	教官室	2	8		
6	ホール	3	4		
3 F					
⑩					
1	ギャラリー	3	4		
食堂					
1 F					
④					
1	食堂	3	2		
2	厨房	3	8		
渡り廊下(西側)					
1 F					
⑥					
1	廊下	2	3		
2 F					
⑥					
1	廊下	2	3		
3 F					
⑥					
渡り廊下(東側)					
1 F					
⑨					
1	廊下	2	3		
2 F					
⑨					
1	廊下	2	3		
3 F					
⑨					
弓道場					
⑦					
1	弓道場	3	4		
給品部					
⑩					
1	給品部	3	2		
便所					
⑪					
1	便所	2	1		

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
倉庫					
1 F					
⑦					
1	倉庫	2	0.5		
倉庫					
⑧					
1	倉庫	2	0.5		
下足機械室棟					
1 F					
⑮					
1	下足室	2	3		
2 F					
⑮					
1	機械室	2	0.5		
ボール付属棟					
⑬					
1	便所	3	1		
2	女子更衣室	3	2		
3	男子更衣室	3	2		
4	機械室	2	0.5		
更衣室棟					
⑫					
1 F					
1	更衣室	3	1		
2 F					
1	更衣室	3	1		
機械室					
⑯					
1	機械室	2	0.5		
倉庫(ボール東側)					
⑫					
1	倉庫	2	0.5		
ポンプ室					
⑱					
1	ポンプ室	2	0.5		
電気室					
⑫					
1	電気室	2	0.5		
機械室					
⑱					
1	電気室	2	0.5		

大阪府立柴島高等学校 照明稼動状況表

稼動区分⇒ 1 年中(365日)稼動しているエリア
2 平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員)
3 平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒)
... 250日相当
... 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、改修対象とするエリアについては、開引している照明器具についても改修をしてく下さい。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注) 点灯時間は開引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

Table with 6 columns: No., 部屋名(エリア), 稼動区分, 1日平均点灯時間[h], その他. Includes sections like エレベーター棟, 管理教室棟, 管理教室棟, 管理教室棟, 管理教室棟.

Table with 6 columns: No., 部屋名(エリア), 稼動区分, 1日平均点灯時間[h], その他. Includes sections like 管理教室棟, 管理教室棟, 管理教室棟, 管理教室棟, 管理教室棟, 管理教室棟.

Table with 6 columns: No., 部屋名(エリア), 稼動区分, 1日平均点灯時間[h], その他. Includes sections like 管理教室棟, 管理教室棟, 管理教室棟, 管理教室棟, 管理教室棟, 管理教室棟.

Table with 6 columns: No., 部屋名(エリア), 稼動区分, 1日平均点灯時間[h], その他. Includes sections like 福祉実習棟, 福祉実習棟, 福祉実習棟, 福祉実習棟, 福祉実習棟, 福祉実習棟.

Table with 6 columns: No., 部屋名(エリア), 稼動区分, 1日平均点灯時間[h], その他. Includes sections like 倉庫棟, 倉庫棟, 倉庫棟, 倉庫棟, 倉庫棟, 倉庫棟.

Table with 6 columns: No., 部屋名(エリア), 稼動区分, 1日平均点灯時間[h], その他. Includes sections like 多目的教室棟, 多目的教室棟, 多目的教室棟.

Table with 6 columns: No., 部屋名(エリア), 稼動区分, 1日平均点灯時間[h], その他. Includes sections like 屋外照明灯, 屋外照明灯, 屋外照明灯.

大阪府立池田高等学校 照明稼働状況表

稼働区分= 1 年中(365日)稼働しているエリア  
 2 平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(教職員) ... 250日稼働  
 3 平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(生徒) ... 200日稼働

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、  
 改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。  
 注) 点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平均化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
特別教室棟(北側)				
1F				
⑤				
1	音楽室	3	4	
2	準備室	3	4	
3	準備室	3	4	
4	倉庫	2	0.5	
5	準備室	3	4	
6	準備室	3	4	
7	廊下	2	1	
2F				
⑤				
1	家庭科教室	3	4	
2	準備室	2	8	
3	廊下	2	1	
3F				
⑤				
1	視覚覚教室	3	4	
2	準備室	3	0.5	
3	準備室	3	0.5	
4	準備室	3	0.5	
5	廊下	2	0.5	
水風会館				
1F				
⑤				
1	工芸室	3	0	
2	トレーニングルーム	3	1	
3	階段	2	1	
4	便所	2	1	
2F				
⑤				
1	ホール	2	4	
2	階段	2	1	
3	調理室	2	0.5	
4	来場サロン	3	4	
部室棟				
⑤				
1	部室	3	1	

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
特別教室棟				
1F				
⑥				
1	化学実験室	3	4	
2	準備室	2	8	
3	便所	2	1	
4	化学講義室	3	4	
5	普通教室	3	8	
6	生物講義室	3	4	
7	廊下	2	1	
2F				
⑥				
1	食物教室	3	4	
2	準備室	2	8	
3	便所	2	1	
4	図書室	3	8	
5	地学講義室	3	4	
6	生活指導室(相談)	3	4	
7	CALL教室(外国語)	3	4	
8	廊下	2	1	
3F				
⑥				
1	美術教室	3	4	
2	美術準備室	2	8	
3	便所	2	1	
4	集客室	3	4	
5	図書室	2	8	
6	図書室	3	4	
7	廊下	2	1	
8	廊下	2	1	
1F				
③				
1	便所	2	1	
2	生物準備室	2	8	
3	生物実験室	3	4	
4	廊下	2	1	
2F				
③				
1	便所	2	1	
2	物理準備室	2	8	
3	物理実験室	3	4	
4	廊下	2	1	
3F				
③				
1	社会準備室	2	8	
2	社会科講義室	3	4	
3	廊下	2	1	
系列道場・食堂				
1F				
①-1				
1	女子便所	2	1	
2	男子便所	2	1	
3	給食部	2	1	
4	便所	3	1	
5	和室	3	1	
6	カービスヤード	3	1	
7	倉庫	2	1	
8	控室	3	1	
9	厨房	3	5	
10	食堂	3	5	
2F				
①-2				
1	器具庫	2	0.5	
2	更衣室	3	1	
3	器具庫	2	0.5	
4	玄関	3	4	
5	ホール	3	4	
6	更衣室	3	1	
7	手洗い	2	1	
8	更衣室	3	1	
9	器具庫	2	0.5	
10	剣道場	3	4	
11	柔道場	3	4	

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
管理・教室棟				
1F				
②-1 ②-2				
1	普通教室	3	4	
2	準備室	2	8	
3	控室	3	2	
4	階段	2	1	
5	倉庫	2	0.5	
6	便所	2	1	
7	下足室	2	3	
8	保健室	2	3	
9	下足室	2	3	
10	作業室	3	1	
11	廊下	2	1	
2F				
②-1 ②-2				
1	会議室	2	4	
2	更衣室	2	1	
3	更衣室	2	1	
4	階段	2	1	
5	便所	2	1	
6	玄関	2	2	LED改修済
7	事務室	2	1.2	
8	付属室	2	1	
9	応接室	2	4	
10	校長室	2	8	
11	廊下	2	1	
3F				
②-1 ②-2				
1	教務室	2	1.2	
2	放送室	3	4	
3	相談室	2	4	
4	印刷室	2	4	
5	階段	2	1	
6	便所	2	1	
7	連絡指導室	2	8	
8	普通教室	3	8	
9	普通教室	3	8	
10	普通教室	3	8	
11	廊下	2	1	
4F				
②-1 ②-2				
1	LAN教室(情報)	3	8	
2	普通教室	3	8	
3	普通教室	3	8	
4	階段	2	1	
5	便所	2	1	
6	普通教室	3	8	
7	普通教室	3	8	
8	普通教室	3	8	
9	普通教室	3	8	
10	廊下	2	1	

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
管理・教室棟				
1F				
②-1 ②-2				
1	倉庫	2	0.5	
2	便所	2	1	
3	雑用場	2	4	
4	宿直室	2	1	
5	倉庫	2	1	
6	倉庫	2	0.5	
7	電気室	2	0.5	
8	保健室	2	8	
9	保健講義室	3	4	
10	教育相談室	3	4	
11	普通教室	3	8	
12	多目的教室	2	8	
13	廊下	2	1	
2F				
②-1 ②-2				
1	階段	2	1	
2	便所	2	1	
3	普通教室	3	8	
4	普通教室	3	8	
5	普通教室	3	8	
6	普通教室	3	8	
7	普通教室	3	8	
8	校長室	3	8	
9	廊下	2	1	
3F				
②-1 ②-2				
1	階段	2	1	
2	便所	2	1	
3	普通教室	3	8	
4	普通教室	3	8	
5	普通教室	3	8	
6	普通教室	3	8	
7	普通教室	3	8	
8	普通教室	3	8	
9	廊下	2	1	
4F				
②-1 ②-2				
1	階段	2	1	
2	便所	2	1	
3	普通教室	3	8	
4	普通教室	3	8	
5	普通教室	3	8	
6	普通教室	3	8	
7	普通教室	3	8	
8	普通教室	3	8	
9	廊下	2	1	
10	廊下	2	1	

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
普通教室棟				
1F				
④				
1	普通教室	3	8	
2	普通教室	3	8	
3	統合実習室	3	4	
4	階段	2	1	
5	多目的室	3	2	
6	廊下	2	1	
2F				
④				
1	普通教室	3	8	
2	普通教室	3	8	
3	普通教室	3	8	
4	階段	2	1	
5	合併教室	3	8	
6	廊下	2	1	
屋外照明灯				
敷地内照明				
1F				
④				
1	廊下	2	1	
2F				
④				
1	廊下	2	1	
3F				
④				
1	廊下	2	1	
4F				
④				
1	廊下	2	1	
5F				
④				
1	男子更衣室	3	1	
6F				
④				
1	女子更衣室	3	1	
7F				
④				
1	部室	3	3	
2	部室	3	3	
3	部室	3	3	
4	部室	3	3	
5	部室	3	3	
8F				
④				
9F				
④				
10F				
④				
11F				
④				
1	部室	3	3	
2	部室	3	3	
12F				
④				
3	部室	3	3	
4	部室	3	3	

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
プールポンプ室				
④				
1	ポンプ室	2	0.5	
プール専用器具庫				
④				
1	器具庫	2	0.5	
便所(テニスコート東)				
④				
1	便所	2	1	
屋外照明灯				
敷地内照明				
1	プール	3	1	
2	その他敷地内外灯	1	4	73灯 内LED18灯

大阪府立渋谷高等学校 照明稼動状況表

稼動区分⇒ 1 年中(365日)稼動しているエリア  
 2 平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員) … 250日相当  
 3 平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒) … 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、改修対象とするエリアについては、開引している照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。  
 注) 点灯時間は開引き点灯を考慮し、エリア内標準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
<b>普通教室棟</b>				
1 F				
②-1、②-2、②-3				
1	資料室	2	0.5	
2	会議室	2	4	
3	会議室(小)	2	4	
4	更衣休養室	2	1	
5	階段	2	1	
6	職員便所	2	1	LED改修済
7	更衣休養室	2	1	
8	職員室	2	1.0	
9	廊下	2	1	
①				
10	放送室・印刷室	2	4	
11	応接室	2	1	
12	校長室	2	8	
13	付風室・湯沸室	2	4	
14	事務室	2	1.0	
15	玄関	2	2	
16	階段	2	1	
17	職員便所	2	1	
18	進路指導室	3	8	
19	校務員室	2	8	
20	階段	2	1	
21	廊下	2	1	
2 F				
②-1、②-2、②-3				
1	普通教室	3	1	生徒会室
2	普通教室	3	2	2階西講義室②
3	普通教室	3	2	2階西講義室①
4	階段	2	1	
5	女子便所	3	1	LED改修済
6	数学準備室	2	8	
7	普通教室	3	8	
8	普通教室	3	8	
9	普通教室	3	2	2階中央講義室
10	廊下	2	1	
①				
11	普通教室	3	8	
12	普通教室	3	8	
13	普通教室	3	8	
14	普通教室	3	8	
15	英語準備室	2	8	
16	階段	2	1	
17	男子便所	3	1	
18	家庭総合実習A室	3	4	
19	家庭総合実習B室	3	4	
20	階段	2	1	
21	廊下	2	1	

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
<b>普通教室棟</b>				
3 F				
②-1、②-2、②-3				
1	普通教室	3	2	3階西講義室③
2	普通教室	3	2	3階西講義室②
3	普通教室	3	2	3階西講義室①
4	階段	2	1	
5	男子便所	2	1	LED改修済
6	国語準備室	2	8	
7	普通教室	3	8	
8	普通教室	3	8	
9	普通教室	3	2	3階中央講義室
10	廊下	2	1	
①				
11	普通教室	3	8	
12	普通教室	3	8	
13	普通教室	3	8	
14	普通教室	3	8	
15	国語準備室	2	8	
16	階段	2	1	
17	女子便所	2	1	
18	自習室	3	4	
19	教育相談室	3	2	
20	階段	2	1	
21	廊下	2	1	
4 F				
②-1、②-2、②-3				
1	普通教室	3	2	4階西講義室③
2	普通教室	3	2	4階西講義室②
3	普通教室	3	2	4階西講義室①
4	階段	2	1	
5	女子便所	2	1	LED改修済
6	英語準備室	2	8	
7	普通教室	3	8	
8	普通教室	3	8	
9	普通教室	3	2	4階中央講義室
10	廊下	2	1	
①				
11	普通教室	3	8	
12	普通教室	3	8	
13	普通教室	3	8	
14	普通教室	3	8	
15	数学準備室	2	8	
16	階段	2	1	
17	男子便所	2	1	
18	普通教室	3	2	4階東講義室
19	普通教室	3	2	漫画研究会・将棋同好会
20	階段	2	1	
21	廊下	2	1	
<b>電気室</b>				
【電気室】⑥				
1	電気室	2	0.5	
<b>体育園芸倉庫</b>				
【体育園芸倉庫】④				
1	体育倉庫	2	0.5	
2	園芸倉庫	2	0.5	
<b>便所</b>				
【便所】⑦				
1	便所	2	1	

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
<b>特別教室棟</b>				
1 F				
②				
1	階段	2	1	
2	女子便所	2	1	
3	調理教室	3	4	
4	準備室	2	8	
5	被服教室	3	4	
6	洗濯コーナー	3	2	
7	作法室	3	2	
8	保健室	2	8	
③				
9	男子便所	2	1	
10	階段	2	1	
11	普通教室	3	4	
12	化学準備室	2	8	
13	化学講義室	3	4	
14	廊下	2	1	
2 F				
②				
1	階段	2	1	
2	男子便所	2	1	
3	美術教室	3	4	
4	美術準備室	2	8	
5	書道準備室	2	8	
6	書道教室	3	4	
7	LAN教室	3	4	
8	LAN準備室	2	8	
9	生活指導室	2	8	
10	廊下	2	1	
③				
11	女子便所	2	1	
12	階段	2	1	
13	物理教室	3	4	
14	物理準備室	2	8	
15	物理講義室	3	4	
16	廊下	2	1	
3 F				
②				
1	階段	2	1	
2	女子便所	2	1	
3	準備室	2	8	
4	社会教室	3	4	
5	図書室	3	4	
6	司書室	2	8	
7	書庫	2	1	
8	廊下	2	1	
③				
9	男子便所	2	1	
10	階段	2	1	
11	生物教室	3	4	
12	準備室	2	8	
13	生物講義室	3	4	
14	廊下	2	1	

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
<b>特別教室棟</b>				
4 F				
②				
1	階段	2	1	
2	女子便所	2	1	
3	音楽教室	3	4	
4	個人練習室	3	4	
5	準備室	2	8	
6	倉庫	2	1	
7	送風機室	2	0.5	
8	準備室	3	4	
9	視聴覚教室	3	4	LED改修済
10	廊下	2	1	
③				
11	女子便所	2	1	
12	化学教室	2	1	
13	化学準備室	2	8	
14	化学講義室	3	4	
15	地学準備室	2	8	
16	廊下	2	1	
<b>食堂棟</b>				
1F				
④				
1	電気室	2	0.5	
2	食堂	3	2	
3	厨房	3	8	
4	休養室(厨房)	3	1	
5	食品庫	3	0.5	
6	ボンブ室	2	0.5	
<b>渡り廊下</b>				
1F				
⑨				
1	廊下	2	1	
2F				
⑨				
1	廊下	2	1	
3F				
⑨				
1	廊下	2	1	
<b>渡り廊下</b>				
1F				
⑥				
1	廊下	2	1	
2F				
⑥				
1	廊下	2	1	
3F				
⑥				
1	廊下	2	1	
⑩				
1	倉庫	2	0.5	
<b>倉庫(屋内運動場 北側)</b>				
⑦				
1	倉庫	2	0.5	

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
<b>プール付属棟</b>				
1F				
⑧				
1	機械室	2	0.5	
2	倉庫	2	0.5	
3	男子更衣室	3	2	
4	男子便所	3	0.5	
5	女子更衣室	3	0.5	
6	女子更衣室	3	0.5	
<b>屋内運動場</b>				
1F				
③-1、③-2				
1	男子便所	2	1	
2	女子便所	2	1	
3	下足室	2	4	
4	器具庫	3	0.5	
5	柔道場	3	4	
6	男子更衣室	3	1	
7	女子更衣室	3	1	
8	器具庫	2	0.5	
9	剣道場	3	4	
10	廊下	2	1	
11	階段	2	1	
2F				
③-1、③-2				
1	体育準備室	2	8	
2	ホール	2	4	
3	階段	2	1	
4	競技場	3	4	
5	器具庫	2	0.5	
6	ステージ	3	1	
7	控室	3	1	
3F				
③-1				
1	ギャラリー	3	2	
2	階段	2	1	
3	倉庫	2	0.5	
4	倉庫	2	0.5	
<b>倉庫(屋内運動場 西側)</b>				
①				
1	倉庫	2	0.5	
2	倉庫	2	0.5	
3	倉庫	2	0.5	
<b>倉庫(プール東側)</b>				
⑤				
1	倉庫	2	0.5	
⑩				
1	倉庫	2	0.5	
<b>倉庫(屋内運動場 北側)</b>				
⑦				
1	倉庫	2	0.5	
<b>屋外照明灯</b>				
敷地内照明				
1	プール	3	2	
2	その他敷地内常夜灯	1	1.2	12灯

大阪府立豊中高等学校 照明稼働状況表

稼働区分⇒ 1 年中(365日)稼働しているエリア ... 250日相当 ... 2 平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(教職員) ... 200日相当 ... 3 平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(生徒)

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、改修対象とするエリアについては、閉引している照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。注) 点灯時間は開引き点灯を考慮し、エリア内平均化した時間を記載しています。

Table with 5 columns: No., 部屋名(エリア), 稼働区分, 1日平均点灯時間[h], その他. Contains data for special classrooms (特別教室棟) and special classrooms (特別教室棟).

Table with 5 columns: No., 部屋名(エリア), 稼働区分, 1日平均点灯時間[h], その他. Contains data for general classrooms (普通教室棟).

Table with 5 columns: No., 部屋名(エリア), 稼働区分, 1日平均点灯時間[h], その他. Contains data for special classrooms (特別教室棟).

Table with 5 columns: No., 部屋名(エリア), 稼働区分, 1日平均点灯時間[h], その他. Contains data for management rooms (管理棟).

Table with 5 columns: No., 部屋名(エリア), 稼働区分, 1日平均点灯時間[h], その他. Contains data for sports hall (体育館).

Table with 5 columns: No., 部屋名(エリア), 稼働区分, 1日平均点灯時間[h], その他. Contains data for club room (クラブ室), general classrooms (普通教室棟), student union (学生会館), student council room (職員控室), and outdoor lighting (屋外照明灯).

大阪府立桜塚高等学校 照明稼働状況表

稼働区分⇒ 

1	年中(365日)稼働しているエリア
2	平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(教職員)
3	平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(生徒)

… 250日相当  
… 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、改修対象とするエリアについては、開閉している照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。  
 注) 点灯時間は開閉キ点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
<b>管理・特別教室棟</b>				
1 F				
05-1,05-2				
1	指導室(全)	2	8	
2	自治会室(定)	3	4	LED改修済
3	下足室	2	8	
4	階段	2	6	
5	総務部	3	4	
6	倉庫	2	0.5	
7	家庭科講義室	3	5	
8	調理準備室	2	8	
9	調理教室	3	4.5	
10	便所	2	6	
11	渡り廊下	2	6	
12	廊下	2	6	
2 F				
05-1,05-2				
1	作法室	3	5	
2	副校長室(定)	2	10	
3	教材室(定)	2	10	
4	職員室(定)	2	10	
5	階段	2	6	
6	被服教室	3	4.5	
7	被服準備室(定)	2	8	
8	家庭科総合実習室(B)	3	4	
9	倉庫	2	0.5	
10	便所	2	6	
11	渡り廊下	2	6	
12	廊下	2	6	
3 F				
05-1,05-2				
1	階段	2	6	
2	生物準備室	2	8.5	
3	書道教室	2	4.5	
4	指導室	2	8	
5	小会議室	2	4	
6	便所	2	6	
7	渡り廊下	2	6	
8	廊下	2	6	
4 F				
05-1,05-2				
1	階段	2	6	
2	送風機室	2	0.5	
3	放送室	2	4	
4	準備室	3	4	
5	視聴覚室	3	4	
6	便所	2	6	
7	渡り廊下	2	6	
8	廊下	2	6	
<b>普通教室棟</b>				
1 F				
②				
1	階段	2	6	LED改修済
2	便所	2	6	
3	普通教室(1-9)	3	8	
4	普通教室(1-8)	3	13	
5	普通教室(1-7)	3	13	
6	普通教室(1-6)	3	8	
7	普通教室(1-5)	3	8	
8	階段	2	6	
9	廊下	2	6	
2 F				
②				
1	階段	2	6	LED改修済
2	便所	2	6	
3	普通教室(C教室)	3	13	
4	普通教室(1-4)	3	13	
5	普通教室(1-3)	3	13	
6	普通教室(1-2)	3	10	
7	普通教室(1-1)	3	8	
8	階段	2	6	
9	廊下	2	6	

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
<b>普通教室棟</b>				
3 F				
②				
1	階段	2	6	
2	便所	2	6	LED改修済
3	普通教室(A教室)	3	13	
4	普通教室(2-8)	3	13	
5	普通教室(2-7)	3	10	
6	普通教室(2-6)	3	10	
7	普通教室(2-5)	3	8	
8	階段	2	6	
9	廊下	2	6	
<b>管理・特別教室棟</b>				
1 F				
06-1,06-2				
1	階段	2	6	
2	美術教室	3	4.5	
3	美術準備室	2	8.5	
4	倉庫	2	0.5	
5	倉庫	2	0.5	
6	保健室	2	8	
7	生物教室	3	4	
8	恒温室	2	1	
9	生物準備室	2	8	
10	倉庫	2	0.5	
11	生物講義室	3	4	
12	便所	2	1	
13	階段	2	1	
14	廊下	2	6	
2 F				
06-1,06-2				
1	階段	2	6	
2	LL教室	3	4	
3	準備室	2	8	
4	保健室(定)	2	8	
5	進路指導室(定)	2	8	
6	生活指導室(定)	2	2	
7	休養室(女)	3	4	
8	化学教室	3	4	
9	暗室	2	1	
10	化学準備室	2	16	
11	倉庫	2	0.5	
12	薬品庫	2	0.5	
13	化学講義室	3	6.5	
14	便所	2	6	
15	階段	2	6	
16	廊下	2	6	
3 F				
06-1,06-2				
1	階段	2	1	
2	図書室	3	4	
3	司書室	2	8	
4	司書室分室	2	8	
5	物理教室	3	4	
6	暗室	2	1	
7	物理準備室	2	8	
8	倉庫	2	0.5	
9	物理講義室	3	4	
10	便所	2	1	
11	階段	2	1	
12	廊下	2	1	

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
<b>管理・特別教室棟</b>				
4 F				
06-1,06-2				
1	音楽教室	3	4.5	
2	練習室	3	4	
3	普通教室(B教室)	3	4	
4	音楽準備室	2	8.5	
5	ワンルーム	2	0.5	
6	器具庫	2	0.5	
7	普通教室(2-1)	3	12	
8	階段	2	6	
9	廊下	2	6	
1 F				
④				
1	便所	2	1	
2	応接室	2	4	
3	玄関ホール	2	2	
4	事務室	2	10	
5	付属室	2	4	
6	校長室	2	8	
7	倉庫	2	0.5	
8	技師室	2	8	
9	廊下	2	1	
2 F				
④				
1	便所	2	1	
2	印刷室	2	4	
3	大観覧室(全)	2	10	
4	資料室	2	4	
5	会議室	2	4	
6	廊下	2	1	
3 F				
④				
1	便所	2	1	
2	自治会室(全)	3	4	
3	普通教室(F教室)	3	8	
4	普通教室(3-4)	3	8	
5	普通教室(3-3)	3	8	
6	普通教室(3-4)	3	8	
7	普通教室(3-4)	3	8	
8	廊下	2	1	
4 F				
④				
1	便所	2	1	
2	倉庫	2	0.5	
12	薬品庫	3	8	
13	化学講義室	3	8	
14	便所	3	8	
15	普通教室	3	8	
16	廊下	2	1	

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
<b>普通教室棟</b>				
1 F				
①				
1	進路指導室	2	8	
2	進路開覧室	2	4	
3	第2会議室	2	4	
4	休憩室	3	4	
5	廊下	2	1	
6	階段	2	1	
2 F				
①				
1	情報準備室	2	8	
2	LAN教室	3	4	
3	国語準備室	2	8	
4	廊下	2	1	
5	階段	2	1	
<b>普通教室棟</b>				
3 F				
①				
1	階段	2	1	
4 F				
①				
1	階段	2	1	
<b>食堂棟</b>				
1F				
⑥				
1	休憩室(厨房)	3	1	
2	下処理室(厨房)	3	8	
3	便所(厨房)	3	1	
4	食品庫	3	0.5	
5	厨房	3	8	
6	倉庫	3	2	
2F				
⑥				
1	便所	2	1	
2	会議室	2	4	
<b>屋内運動場</b>				
1F				
①-1,①-2				
1	剣道場	3	9	LED改修済
2	下足室	2	9	
3	プール	2	6	
4	柔道場	3	6	LED改修済
5	器具庫	2	2.5	
6	更衣室	3	6	
7	更衣室	3	6	
8	便所	2	6	
9	便所	2	6	
10	廊下	2	6	
2F				
①-1				
1	器具庫	2	0.5	
2	ステージ	3	1	
3	器具庫	2	0.5	
4	器具庫	3	4	
5	階段	2	1	
6	ホール	3	4	
7	体育準備室	2	8	
<b>プール付属棟</b>				
1F				
⑨				
1	機械室	2	0.5	
2	男子更衣室	3	2	
3	便所	3	1	
4	女子更衣室	3	2	
5	倉庫	2	0.5	

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
<b>体育倉庫</b>				
1 F				
⑦				
1	倉庫	2	0.5	
<b>部室棟</b>				
⑩				
1	部室	3	3	
2	部室	3	3	
3	部室	3	3	
4	部室	3	3	
5	部室	3	3	
6	部室	3	3	
7	部室	3	3	
8	部室	3	3	
9	部室	3	3	
10	部室	3	3	
11	部室	3	3	
<b>倉庫(運動場内)</b>				
⑪				
1	倉庫	2	0.5	
<b>設備棟</b>				
⑬				
①				
1	電気室	2	0.5	
2	ポンプ室	2	0.5	
<b>屋外照明灯</b>				
敷地内照明				
1	自転車置場	2	8	
2	運動場	3	6.5	
3	プール	3	2	
4	フェンスコート	3	6	
5	その他敷地内常夜灯	1	12	25灯

大阪府立豊島高等学校 照明稼働状況表

稼働区分⇒ 1 年中(365日)稼働しているエリア  
 2 平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(教職員)  
 3 平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(生徒)

… 250日相当  
 … 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、  
 改修対象とするエリアについては、開引している照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。  
 注) 点灯時間は開引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
特別教室棟				
1 F				
②-1、②-2				
1	薬品庫	2	0.5	
2	化学実験室	3	4	
3	化学準備室	2	8	
4	化学講義室	3	4	
5	生活文化実習教室	3	4	
6	階段	2	0	
7	洗濯コーナー	3	4	
8	接服教室	3	4	
9	家庭科準備室	2	8	
10	家庭科講義室	3	4	
11	調理教室	3	4	
12	廊下	2	0	
④				
13	階段	2	0	
14	便所	2	1	
15	作法室	3	4	
16	保健室	2	8	
17	廊下	2	0	
2 F				
②-1、②-2				
1	物理実験室	3	4	
2	物理準備室	2	8	
3	物理講義室	3	4	
4	木工室	3	4	
5	階段	2	0	
6	播道準備	2	8	
7	播道教室	3	4	
8	第2コンピュータ室	3	4	
9	英語準備室	2	8	
10	教務部	2	8	
11	廊下	2	0	
④				
12	階段	2	0	
13	便所	2	1	
14	美術準備室	2	8	
15	美術教室	3	4	
16	廊下	2	0	
3 F				
②-1、②-2				
1	生物実験室	3	4	
2	生物準備室	2	8	
3	生物講義室	3	4	
4	便所	2	1	
5	階段	2	0	
6	倉庫	2	0.5	
7	図書室	3	4	
8	司書室	2	8	
9	廊下	2	0	
④				
10	階段	2	0	
11	便所	2	1	
12	社会準備室	2	8	
13	社会教室	3	4	
14	廊下	2	0	

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
特別教室棟				
4 F				
②				
1	地学実験室	3	4	
2	地学準備室	2	8	
3	情報処理室	3	4	
4	便所	2	1	
5	階段	2	0	
6	倉庫	2	0.5	
7	視聴覚室	3	4	
8	視聴覚準備室	3	4	
9	送風機室	2	0	
10	廊下	2	0	
④				
11	階段	2	0	
12	便所	2	1	
13	練習室	3	4	
14	練習室	3	4	
15	音楽準備室	2	8	
16	音楽教室	3	4	
17	廊下	2	0	
普通教室棟(北側)				
1 F				
⑥-1、⑥-2				
1	印刷室	2	4	
2	放送室	3	1	
3	職員室	2	10	
4	休養室	2	1	
5	便所	2	1	
6	階段	2	0	
7	倉庫(旧給品部)	3	0.5	
8	会議室	2	4	
9	生徒会室	3	4	
10	生徒指導部	2	8	
11	廊下	2	0	
2 F				
⑥-1、⑥-2				
1	選択教室	3	4	
2	選択教室	3	4	
3	選択教室	3	4	
4	選択教室	3	4	
5	便所	2	1	
6	階段	2	0	
7	国語準備室	2	8	
8	選択教室	3	4	
9	選択教室	3	4	
10	選択教室	3	4	
11	選択教室	3	4	
12	廊下	2	0	
3 F				
⑥-1、⑥-2				
1	普通教室	3	8	
2	普通教室	3	8	
3	普通教室	3	8	
4	普通教室	3	8	
5	便所	2	1	
6	階段	2	0	
7	数学準備室	2	8	
8	普通教室	3	8	
9	普通教室	3	8	
10	普通教室	3	8	
11	普通教室	3	8	
12	廊下	2	0	

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
普通教室棟(北側)				
4 F				
⑥-1、⑥-2				
1	普通教室	3	8	
2	普通教室	3	8	
3	普通教室	3	8	
4	普通教室	3	8	
5	便所	3	1	
6	倉庫	2	0	
7	倉庫	2	0.5	
8	普通教室	3	8	
9	普通教室	3	8	
10	普通教室	3	8	
11	普通教室	3	8	
12	廊下	2	0	
普通教室棟(南側)				
1 F				
①				
1	応接室	2	4	LED改修済
2	校長室	2	10	
3	附属室	2	4	LED改修済
4	事務室	2	10	
5	玄関ホール	2	1	
6	技術員室	2	8	
7	階段	2	0	
8	廊下	2	0	
9	便所	2	1	
2 F				
①				
1	相談室	3	1	
2	家庭実習室	3	4	
3	交歓談話室	3	4	
4	進路室	3	4	
5	進路指導室	2	8	
6	便所	2	1	
7	階段	2	0	
8	廊下	2	0	
3 F				
①				
1	倉庫	2	0.5	
2	普通教室	3	8	
3	普通教室	3	8	
4	普通教室	3	8	
5	普通教室	3	8	
6	便所	3	1	
7	階段	2	0	
8	廊下	2	0	
4 F				
①				
1	倉庫	2	0.5	
2	普通教室	3	8	
3	普通教室	3	8	
4	普通教室	3	8	
5	普通教室	3	8	
6	便所	3	1	
7	階段	2	0	
8	廊下	2	0	
渡り廊下・下足室				
1 F				
⑦				
1	ガラス工芸室	3	4	
2	下足室	3	3	
3	廊下	2	0	
2 F				
⑦				
1	廊下	2	0	
3 F				
⑦				
1	廊下	2	0	

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
プール付高棟				
1F				
⑧				
1	男子更衣室	3	1	
2	便所	3	0.5	
3	便所	3	1	
4	女子更衣室	3	1	
5	機械室	2	0	
6	倉庫(準備室)	2	0	
屋内運動場				
1F				
⑨-1、⑨-2				
1	器具庫	2	0.5	
2	倉庫	2	0.5	
3	便所	2	1	
4	便所	2	1	
5	柔道場	3	4	LED改修済
6	剣道場	3	4	LED改修済
7	女子更衣室	3	1	
8	厨房	3	6	
9	男子更衣室	3	1	
10	トレーニング室	3	4	
11	食堂	3	3	
12	階段	2	0	
13	廊下	2	0	
2F				
⑨-1				
1	控室	3	0.5	
2	ステージ	3	0.5	
3	体育準備室	2	10	
4	競技場	3	4	LED改修済
5	階段	2	0.5	
6	ホール	3	2	
7	器具庫	2	0.5	
3F				
⑨-1				
1	倉庫	2	0.5	
2	倉庫	2	0.5	
3	階段	2	0.5	
4	ギヤラリー	3	0.5	
設備棟				
1F				
④				
1	電気室	2	0.1	
2	ポンプ室	2	0.1	
倉庫(運動場 西側)				
①				
1	倉庫	2	0.5	
倉庫(テニスコート東)				
⑤				
1	倉庫	2	0.5	
屋外照明灯				
敷地内照明				
1	自転車置場	3	1	
2	運動場	3	1.5	
3	テニスコート	3	1	
4	プール	3	0.5	
5	その他敷地内常夜灯	1	12	18灯

大阪府立根山高等学校 照明稼働状況表

稼働区分⇒ 1 年中(365日)稼働しているエリア  
 2 平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(教職員) ... 250日相当  
 3 平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(生徒) ... 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、  
 改修対象とするエリアについては、開引している照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。  
 注) 点灯時間は開引でき点灯を考慮し、エリア内平均化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
管理・教室棟				
1F				
⑨				
1	送風機室	2	0.5	
2	倉庫	2	0.5	
3	準備室	2	8	
4	視聴覚室	3	4	
5	相談室	3	4	
6	コミュニティルーム	3	4	
7	美術室	3	4	
8	準備室	2	8	
9	廊下	2	1	
⑧-1、⑧-2				
10	便所	2	1	
11	階段	2	1	
12	階段	2	1	
13	下足室	2	3	
14	倉庫	2	0.5	
15	倉庫	2	0.5	
16	ポンプ室	2	0.5	
17	電気室	2	0.5	
18	玄関	2	2	
19	資料室	3	0.5	
20	下足室	2	3	
21	階段	2	1	
22	便所	2	1	
23	生徒指導室	2	8	
24	応接室	2	4	
25	玄関	2	2	
26	廊下	2	1	
①				
27	階段	2	1	
28	便所	2	1	
29	講義室	3	4	
30	準備室	2	8	
31	化学教室	3	4	
32	事務室	2	10	
33	附属室	2	4	
34	湯沸室	2	1	
35	校長室	2	8	
36	保健室	2	8	
37	技術員室	2	8	
38	薬品庫	2	0.5	
39	廊下	2	1	
2F				
⑨				
1	準備室	2	8	
2	普通教室	3	4	
3	会議室	2	4	
4	普通教室	3	8	
5	普通教室	3	8	
6	普通教室	3	8	
7	普通教室	3	8	
8	廊下	2	1	
⑧-1、⑧-2				
9	便所	2	1	
10	階段	2	1	
11	進路相談室	3	4	
12	印刷・放送室	2	4	
13	職員室	2	10	
14	男子更衣室	2	1	
15	女子更衣室	2	1	
16	生徒会室	3	4	
17	水飲み場	3	1	
18	普通教室	3	8	
19	進路指導室	2	8	
20	階段	2	1	
21	便所	2	1	
22	普通教室	3	8	
23	普通教室	3	8	
24	廊下	2	1	

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
管理・教室棟				
2F				
①				
25	階段	2	1	
26	便所	2	1	
27	LAN教室	3	4	
28	準備室	2	8	
29	物理教室	3	4	
30	水飲み場	3	1	
31	普通教室	3	8	
32	普通教室	3	8	
33	普通教室	3	8	
34	講義室	3	4	
35	廊下	2	1	
3F				
⑨				
1	調理教室	3	4	
2	準備室	2	8	
3	倉庫	2	0.5	
4	作法室	3	4	
5	家庭総合実習室(B室)	3	4	
6	普通教室	3	8	
7	普通教室	3	8	
8	普通教室	3	8	
9	廊下	2	1	
⑧-1、⑧-2				
10	便所	2	1	
11	階段	2	1	
12	準備室	2	8	
13	被服教室	3	4	
14	社会教室	3	4	
15	準備室	2	8	
16	水飲み場	3	1	
17	普通教室	3	8	
18	普通教室	3	8	
19	階段	2	1	
20	便所	2	1	
21	普通教室	3	8	
22	普通教室	3	8	
23	廊下	2	1	
①				
24	階段	2	1	
25	便所	2	1	
26	講義室	3	4	
27	準備室	2	8	
28	生物教室	3	4	
29	水飲み場	3	1	
30	普通教室	3	8	
31	普通教室	3	8	
32	普通教室	3	8	
33	普通教室	3	8	
34	廊下	2	1	
4F				
⑨				
1	図書室	3	4	
2	司書室	2	8	
3	普通教室	3	8	
4	普通教室	3	8	
5	普通教室	3	8	
6	普通教室	3	8	
7	廊下	2	1	

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
管理・教室棟				
4F				
⑧-1、⑧-2				
8	便所	2	1	
9	階段	2	1	
10	LL教室	3	4	
11	準備室	2	8	
12	送風機室	3	0.5	
13	倉庫	2	0.5	
14	準備室	2	8	
15	器具庫	2	0.5	
16	器具庫	2	0.5	
17	器具庫	2	0.5	
18	音楽室	3	4	
19	水飲み場	3	1	
20	多目的室(小ホール)	3	4	
21	普通教室	3	8	
22	階段	2	1	
23	便所	2	1	
24	普通教室	3	8	
25	普通教室	3	8	
26	廊下	2	1	
①				
27	階段	2	1	
28	便所	2	1	
29	講義室	3	4	
30	準備室	2	8	
31	地学教室	3	4	
32	水飲み場	3	1	
33	普通教室	3	8	
34	普通教室	3	8	
35	普通教室	3	8	
36	普通教室	3	8	
37	廊下	2	1	
屋内運動場				
1 F				
⑤-1、⑤-2				
1	便所(厨房)	3	1	
2	前室(厨房)	3	1	
3	休憩室(厨房)	3	1	
4	倉庫	3	0.5	
5	厨房	3	4	
6	食堂	3	4	
7	柔道場	3	4	LED改修済
8	踏込	3	4	
9	防具庫	2	1	
10	踏込	3	4	
11	倉庫	2	0.5	
12	便所	2	1	
13	便所	2	1	
14	更衣室	3	1	
15	更衣室	3	1	
16	器具庫	2	0.5	
17	剣道場	3	4	LED改修済
18	廊下	2	1	
2F				
⑤-1				
1	階段	2	1	
2	ホール	3	4	
3	体育教官室	2	8	
4	競技場	3	8	
5	器具庫	2	0.5	
6	ステージ	3	1	
7	控室	3	1	
3F				
⑤				
1	階段	2	1	
2	ギャラリー	3	4	

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
プール付属棟				
1F				
④				
1	倉庫	2	0.5	
2	女子更衣室	3	2	
3	便所	3	1	
4	男子更衣室	3	2	
5	機械室	2	0.5	
倉庫				
②				
1	倉庫	2	0.5	
倉庫				
③				
1	倉庫	2	0.5	
倉庫				
⑥				
1	倉庫	2	0.5	
倉庫				
⑦				
1	倉庫	2	0.5	
屋外照明灯 敷地内照明				
1	自転車置場	2	3	
2	運動場	3	1.5	
3	テニスコート	3	1	
4	プール	3	2	
5	その他敷地内夜灯	1	12	16灯

大阪府立箕面高等学校 照明稼動状況表

稼動区分⇒ 1 年中(365日)稼動しているエリア  
 2 平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員) ... 250日相当  
 3 平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒) ... 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、  
 改修対象とするエリアについては、開引している照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。  
 注) 点灯時間は開引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
<b>教室棟</b>				
1 F				
①				
1	クラブ用男子更衣室	3	1	
2	クラブ用男子更衣室	3	1	
3	便所	2	1	
4	普通教室	3	8	
5	普通教室	3	8	
6	普通教室	3	8	
7	普通教室	3	8	
8	便所	2	1	
9	普通教室	3	8	
10	普通教室	3	8	
11	廊下・階段	2	1	
2 F				
①				
1	普通教室	3	8	
2	普通教室	3	8	
3	便所	2	1	
4	普通教室	3	8	
5	普通教室	3	8	
6	普通教室	3	8	
7	普通教室	3	8	
8	便所	2	1	
9	普通教室	3	8	
10	普通教室	3	8	
11	廊下・階段	2	1	
3 F				
①				
1	普通教室	3	8	
2	普通教室	3	8	
3	便所	2	1	
4	普通教室	3	8	
5	普通教室	3	8	
6	普通教室	3	8	
7	普通教室	3	8	
8	便所	2	1	
9	普通教室	3	8	
10	普通教室	3	8	
11	廊下・階段	2	1	
R F				
①				
1	塔屋	2	1	
2	塔屋	2	1	
<b>管理・教室棟</b>				
1 F				
⑥				
1	附属室	2	2	
2	事務室	2	10	
3	校長室	2	8	
4	相談室	3	4	
5	学年職員室	2	10	
6	便所	2	1	
7	保健室	2	8	
8	倉庫(技能員)	2	0.5	
9	校務員室	2	0.5	
10	湯沸室	2	4	
11	女子更衣室	2	1	
12	廊下・階段	2	1	
2 F				
⑥				
1	進路指導室	2	10	
2	進路指導資料室	3	4	
3	普通教室	3	8	
4	生活指導室	2	2	
5	普通教室	3	8	
6	普通教室	3	8	
7	普通教室	3	8	
8	便所	2	1	
9	放送室	2	4	
10	印刷室	2	8	
11	合同準備室(英語・国語・数学)	2	10	
12	廊下・階段	2	1	

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
<b>管理・教室棟</b>				
3 F				
⑥				
1	作法室	3	2	
2	普通教室	3	8	
3	普通教室	3	8	
4	普通教室	3	8	
5	普通教室	3	8	
6	普通教室	3	8	
7	生徒会室	3	2	
8	便所	2	1	
9	生徒対応室	3	2	
10	休室	2	1	
11	倉庫(国・教・英)	2	0.5	
12	廊下・階段	2	1	
R F				
⑥				
1	塔屋	2	1	
<b>特別教室棟</b>				
1 F				
③				
1	講義室(生物)	3	4	
2	講義室(化学)	3	4	
3	倉庫	2	0.5	
4	化学教室	3	4	
5	準備室	2	8	
6	暗室	2	1	
7	便所	2	1	
8	準備室	2	8	
9	書道教室	3	4	
10	準備室	2	8	
11	生物教室	3	4	
12	ホール・廊下	2	1	
2 F				
③				
1	調理教室	3	4	
2	モデルルーム	3	2	
3	準備室	2	8	
4	美術教室	3	4	
5	準備室	2	8	
6	便所	2	1	
7	準備室(洗濯)	3	2	
8	被服教室	3	4	
9	準備室	2	8	
10	社会科教室	3	4	
11	ホール・廊下	2	1	
3 F				
③				
1	地学実験室	3	4	
2	準備室	2	8	
3	ピアノ練習室	3	2	
4	音楽教室	3	8	
5	準備室	3	8	
6	準備室	3	2	
7	便所	2	1	
8	地学講義室	3	4	
9	物理講義室	3	4	
10	準備室	2	8	
11	物理教室	3	4	
12	ホール・廊下	2	1	
R F				
①				
1	塔屋	2	1	
<b>渡り廊下(西側)</b>				
1F				
⑦				
1	渡り廊下	2	1	
2F				
⑦				
1	渡り廊下	2	4	

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
<b>渡り廊下(東側)</b>				
1F				
⑧				
1	渡り廊下	2	1	
2F				
⑧				
1	渡り廊下	2	4	
<b>渡り廊下(特別教室棟 南側)</b>				
1F				
④				
1	渡り廊下	2	1	
2F				
④				
1	渡り廊下	2	1	
<b>屋内運動場</b>				
1 F				
⑨-1, ⑨-2				
1	柔道場	3	4	
2	種具庫	2	0.5	
3	下足室	2	4	
4	便所	2	1	
5	剣道場	3	4	
6	更衣室	3	1	
7	シャワー室	3	1	
8	シャワー室	3	1	
9	更衣室	3	1	
10	ホール	3	4	
11	階段	2	1	
2 F				
⑨-1, ⑨-2				
1	種具庫	2	0.5	
2	スチージ	3	1	
3	種具庫	2	0.5	
4	屋内運動場	3	8	
5	教官室	2	8	
6	更衣室	2	1	
7	ホール	3	4	
8	階段	2	1	
3 F				
⑨-1				
1	ギャラリー	3	6	
2	階段	2	1	
<b>プール機械室</b>				
⑩				
1	機械室	2	0.5	
<b>プール更衣室</b>				
⑪				
1	更衣室	3	2	
<b>倉庫(管理・教室棟 南側)</b>				
⑫				
1	倉庫	2	0.5	
<b>電気室</b>				
⑬				
1	電気室	2	0.5	
<b>視覚・図書室棟</b>				
1 F				
⑭				
1	司書室	2	2	
2	図書室	3	4	
3	階段	2	1	
2 F				
⑭				
1	準備室	3	1	
2	視覚教室	3	4	
3	放送室	2	1	
4	階段	2	1	

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
<b>工芸棟</b>				
1F				
⑮				
1	工芸室	3	2	
<b>増教室棟</b>				
1F				
⑯				
1	普通教室	3	2	
2	セミナールーム	3	2	
3	セミナールーム	3	2	
4	便所	2	1	
5	多目的ルーム	3	4	
6	階段	2	1	
7	廊下	2	1	
2F				
⑯				
1	LL教室	3	4	
2	準備室	2	4	
3	便所	2	1	
4	家庭総合実習室B	3	4	
5	廊下	2	1	
6	階段	2	1	
3F				
⑯				
1	LAN教室	3	4	
2	便所	2	1	
3	国際交流室	3	4	
4	階段	2	1	
5	廊下	2	1	
<b>食堂棟</b>				
⑰-1, ⑰-2				
1	食堂	3	4	
2	厨房	3	8	
3	倉庫(厨房)	3	0.5	
4	更衣室(厨房)	3	1	
<b>食堂棟</b>				
⑱				
1	食堂	3	1	
<b>倉庫(倉庫棟傍)</b>				
⑲				
1	倉庫	2	0.5	
<b>倉庫(特別教室棟西側)</b>				
1 F				
⑲				
1	倉庫	2	0.5	
2	廊下	2	1	
2 F				
⑲				
1	倉庫	2	0.5	
2	廊下	2	1	

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
<b>屋外照明</b>				
敷地内照明				
1	運動場	3	1.5	
2	その他敷地内外灯	1	12	35灯

白熱灯は調光あり

大阪府立茨木西高校学校 照明稼働状況表

稼働区分⇒ 1 年中(365日)稼働しているエリア  
 2 平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(教職員) ... 250日相当  
 3 平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(生徒) ... 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、  
 改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。  
 注) 点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
普通教室棟				
1 F				
①-1,①-2				
1	階段	2	1	
2	技能実室	2	8	
3	和室	2	1	
4	相談室	3	4	
5	自習室	3	4	
6	進路指導室	2	8	
7	便所	2	1	
8	階段	2	1	
9	ホール	2	1	
10	事務室	2	10	
11	付風室	2	4	
12	校長室	2	8	
13	応接室	2	4	
22	廊下	2	1	
②-1,②-2				
14	放送室	2	4	
15	印刷室	2	4	
16	職員室	2	10	
17	倉庫	2	0.5	
18	休養室	2	1	
19	階段	2	1	
20	便所	2	1	LED改修済
21	保健室	2	8	
23	廊下	2	1	
2 F				
①-1,①-2				
1	階段	2	1	
2	普通教室	3	8	
3	普通教室	3	8	
4	普通教室	3	8	
5	便所	2	1	
6	階段	2	1	
7	職員控室	2	4	
8	生活指導室	2	8	
9	小豆ミ室(2)	3	4	
10	小豆ミ室(1)	3	4	
11	展開教室	3	4	
12	廊下	2	1	
②-1,②-2				
13	普通教室	3	8	
14	普通教室	3	8	
15	普通教室	3	8	
16	展開教室	3	4	
17	職員部	3	4	
18	階段	2	1	
19	便所	2	1	LED改修済
20	展開教室	3	4	
21	英語ルーム	3	4	
22	廊下	2	1	
3 F				
①-1,①-2				
1	階段	2	1	
2	普通教室	3	8	
3	普通教室	3	8	
4	普通教室	3	8	
5	便所	2	1	
6	階段	2	1	
7	職員控室	2	4	
8	生徒会部室	3	4	
9	展開教室	3	4	
10	展開教室	3	4	
11	廊下	2	1	
②-1,②-2				
12	普通教室	3	8	
13	普通教室	3	8	
14	普通教室	3	8	
15	普通教室	3	8	
16	倉庫	2	0.5	
17	階段	2	1	
18	便所	2	1	LED改修済
19	家庭科教室	3	4	
20	展開教室	3	4	
21	廊下	2	1	

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
普通教室棟				
4 F				
①-1,①-2				
1	階段	2	1	
2	普通教室	3	8	
3	普通教室	3	8	
4	普通教室	3	8	
5	便所	2	1	
6	階段	2	1	
7	職員控室	2	4	
8	展開教室	3	4	
9	普通教室	3	8	
10	普通教室	3	8	
11	廊下	2	1	
②-1,②-2				
12	普通教室	3	8	
13	展開教室	3	4	
14	展開教室	3	4	
15	音楽教室	3	4	
16	倉庫	2	0.5	
17	階段	2	1	
18	便所	2	1	LED改修済
19	音楽練習室	3	4	
20	第2情報教室	3	4	
21	廊下	2	1	
特別教室棟				
1 F				
④-1,④-2				
1	図書室	3	4	
2	司書室	2	8	
3	階段	2	1	
4	便所	2	1	
5	音楽室	3	4	
6	準備室	2	8	
7	視聴覚教室	3	4	
8	準備室	3	4	
9	送風機室	2	0.5	
10	便所	2	1	
11	階段	2	1	
12	廊下	2	1	
⑦				
11	階段	2	1	
12	普通教室	3	8	
13	普通教室	3	8	
14	普通教室	3	8	
15	階段	2	1	
16	廊下	2	1	
2 F				
④-1,④-2				
1	物理教室	3	4	
2	暗室	2	1	
3	準備室	2	8	
4	講義室	3	4	
5	階段	2	1	
6	便所	2	1	
7	準備室	2	8	
8	普通教室	3	4	
9	洗補室	3	4	
10	洗補室	3	4	
11	階段	2	8	
12	調理教室	3	4	
13	便所	2	1	
14	階段	2	1	
15	廊下	2	1	

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
特別教室棟				
3 F				
④-1,④-2				
1	生物教室	3	4	
2	恒温室	2	1	
3	準備室	2	8	
4	生物講義室	3	4	
5	階段	2	1	
6	便所	2	1	
7	倉庫	2	0.5	
8	準備室	2	8	
9	美術教室	3	4	
10	社会科準備室	2	8	
11	社会科講義室	3	4	
12	会議室	2	4	
13	便所	2	1	
14	階段	2	1	
15	廊下	2	1	
4 F				
④-1,④-2				
1	化学教室	3	4	
2	暗室	2	1	
3	準備室	2	8	
4	生物講義室	3	4	
5	階段	2	1	
6	便所	2	1	
7	地学教室	3	4	
8	準備室	2	8	
9	講義室	3	4	
10	作法室	3	4	
11	準備室	2	8	
12	情報処理室	3	4	
13	便所	2	1	
14	階段	2	1	
15	廊下	2	1	
下足棟				
⑧				
1	下足室	2	3	
渡り廊下(西)				
1F				
②				
1	廊下	2	1	
2F				
②				
1	廊下	2	1	
3F				
②				
1	廊下	2	1	
渡り廊下(東)				
1F				
⑩				
1	廊下	2	1	
2F				
⑩				
1	廊下	2	1	
3F				
⑩				
1	廊下	2	1	

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
体育館				
1 F				
⑨-1,⑨-2				
1	ホール	3	4	
2	更衣室	3	1	
3	更衣室	3	1	
4	器具庫	2	0.5	
5	柔道場	3	4	
6	便所	2	1	
7	便所	2	1	
8	更衣室	3	8	
9	食堂	3	2	
10	剣道場	3	4	
11	廊下	2	1	
12	雑込	3	4	
2 F				
⑨-1				
1	階段	2	1	
2	ホール	3	4	
3	教官室	2	8	LED改修済
4	競技場	3	4	
5	控室	3	1	
6	ステージ	3	1	
7	控室	3	1	
3 F				
⑨-1				
1	ギャラリー	3	4	
プール付風室				
⑦				
1	倉庫	2	0.5	
2	機械室	2	0.5	
3	女子更衣室	3	2	
4	便所	3	1	
5	男子更衣室	3	2	
設備棟				
⑤				
1	設備室	2	0.5	
倉庫(プール近傍)				
③				
1	倉庫	2	0.5	
倉庫(特別教室棟 東側)				
①				
1	倉庫	2	0.5	

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
屋外照明灯				
敷地内照明				
1	運動場	3	1.5	
2	テニスコート	3	2	
3	自転車置場	2	3	
4	その他敷地内外灯	1	12	12灯

大阪府立吹田高等学校 照明稼働状況表

稼働区分⇒ 1 年中(365日)稼働しているエリア  
 2 平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(教職員使用) ... 250日相当  
 3 平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(生徒使用) ... 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、  
 改修対象とするエリアについては、開閉している照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。  
 注) 点灯時間は開引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

本館(管理教室棟) 1F				
No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
【東側】②				
1	廊下(東側)	2	8	
2	階段(東側)	2	8	
3	保健室	2	8	
4	多目的ルーム(生徒相談室)(前談室)	2	2	
5	男子休養室	2	1	
6	生徒指導・生徒会室	2	8	
7	小会議室・執行部室(生徒会執行部室)	2	4	
【西側】①-1				
1	廊下(西側)	2	8	
2	マルチルーム	2	4	
3	応接室	2	1	
4	玄関	2	2	
5	階段(東側:玄関向かい)	2	1	
6	事務室	2	10	
7	校長室	2	8	
8	第二職員室(進路指導室)	2	11	
9	男子便所	2	1	
10	女子便所	2	1	
11	印刷室	2	4	
12	宿直室	2	1	
13	技術員室	2	8	
14	湯沸室	2	1	
15	階段(西側:WC横)	2	8	
16	コミュニケーションルーム	2	4	

中央館(普通-特別教室棟) 1F				
No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
【中央館 東側】②-2				
1	廊下	2	8	
2	展開教室1B(216)	3	8	
3	展開教室1A(215)	3	8	
4	普通教室(214)	3	8	
5	普通教室(213)	3	8	
6	普通教室(212)	3	8	
7	渡り廊下(本館東側側へ)④	2	3	
【中央館 西側】②-1				
1	廊下	2	8	
2	普通教室(211)	3	8	
3	階段(東側)	2	8	
4	女子便所	2	1	
5	生物講義室	3	4	
6	生物準備室	2	8	
7	生物実験室	3	4	
8	渡り廊下(本館西側側へ)⑤	2	3	
9	階段(西側)	2	1	

東館(普通教室棟) 1F				
No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
【東館】②				
1	廊下	2	8	
2	階段(東側)	2	1	
3	家庭総合実習室(B)	3	4	
4	普通教室(312)	3	8	
5	普通教室(311)	3	8	
6	男子便所	2	1	
7	階段(西側)	2	1	

北館(特別教室棟) 1F				
No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
【北館 東側】②-2				
1	廊下	2	2	
2	階段	2	2	
3	女子便所	2	1	
4	音楽教室	3	4	
5	家庭準備室	2	8	
6	渡り廊下(中央館東側側へ)⑥	2	3	
【北館 西側】②-1				
1	廊下	2	2	
2	モデルルーム	3	4	
3	調理教室	3	4	
4	階段	2	2	
5	渡り廊下(中央館西側側へ)⑦	2	3	

体育館(屋内運動場) 1F				
No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
【屋内運動場】①				
1	廊下	2	4	
2	駒道場	3	4	LED改修済
3	柔道場	3	4	
4	器具庫	3	0.5	
5	男子更衣室	3	1	
6	女子更衣室	3	1	
7	男子便所	2	1	
8	女子便所	2	1	
9	部室1〜7(トレーニングルーム)	3	4	
10	生徒会室	3	4	
11	階段(西側)	2	1	

食堂				
No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
【旧給食堂棟】⑧				
1	倉庫(旧厨房)	2	0.5	
2	事務室	3	1	
3	更衣室(和室)	3	1	
4	便所	3	1	
5	倉庫(小部屋)	3	0.5	
【食堂棟】②-1, ②-2				
1	食堂	3	2	
2	北側通路	3	2	
3	厨房	3	8	
4	更衣室	3	1	
5	便所	3	1	
6	倉庫	3	0.5	

下足室				
No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
【下足室】⑩				
1	廊下	2	1	
2	下足室	2	3	
3	生徒会室	3	4	
4	技師作業場・技師倉庫(部室)	2	4	
5	渡り廊下(本館西側側へ)	2	3	

プール付属室				
No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
【プール更衣室】⑤				
1	プール更衣室(男子)	3	2	
2	プール更衣室(女子)	3	2	
3	男子便所	3	1	
4	女子便所	3	1	
5	管理員室	2	2	
6	機械室	2	0.5	

守衛室				
No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
【守衛室】⑨				
1	守衛室	2	2	

倉庫/ポンプ室				
No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
1	運動場機 器具庫 ⑦	2	0.5	
2	運動場 倉庫 ⑪	2	0.5	
3	本館機倉庫 ④	2	0.5	
4	中央館機倉庫 ⑫	2	0.5	
5	ポンプ室 ⑥	2	0.5	

自転車置場				
No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
【自転車置場】				
1	自転車置場	2	3	LED改修済

屋外照明灯				
No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
敷地内照明				
1	運動場	3	1.5	
2	テニスコート	3	1	
3	プール	3	2	
4	その他敷地内外灯	1	12	71灯

本館(管理教室棟) 2F				
No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
【東側】②				
1	廊下(東側)	2	1	
2	階段(東側)	2	1	
3	普通教室(125)	3	8	
4	普通教室(124)	3	8	
5	スタディルーム	3	4	
6	男子便所	2	1	
7	女子便所	2	1	
【西側】①-1				
1	廊下(西側)	2	1	
2	個別学習室	3	4	
3	3年担任室(第二職員室)	2	10	
4	放送室	2	4	
5	第一職員室	2	10	
6	階段(西側:WC機)	2	1	
7	会議室	2	4	

中央館(普通・特別教室棟) 2F				
No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
【中央館 東側】②-2				
1	廊下	2	1	
2	図書室	3	4	
3	図書室	2	8	
4	書庫	2	0.5	
5	国語準備室	2	4	
6	英語準備室	2	4	
7	渡り廊下(本館東側へ)⑤	2	3	
【中央館 西側】②-1				
1	廊下	2	1	
2	数学準備室	2	4	
3	階段(東側)	2	1	
4	男子便所	2	1	
5	化学講義室	3	4	
6	化学準備室	2	8	
7	化学実験室	3	4	
8	渡り廊下(本館西側へ)⑨	2	3	
9	階段(西側)	2	1	

東館(普通教室棟) 2F				
No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
【東館】②				
1	廊下	2	1	
2	階段(東側)	2	1	
3	図書保管庫(図書資料室)	2	0.5	
4	普通教室(322)	3	8	
5	普通教室(321)	3	8	
6	女子便所	2	1	
7	階段(西側)	2	1	

北館(特別教室棟) 2F				
No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
【北館 東側】⑩-2				
1	廊下	2	1	
2	階段	2	1	
3	男子便所	2	1	
4	書道教室	3	4	
5	書道準備室	2	8	
6	作法室	3	2	
7	渡り廊下(中央館東側へ)⑮	2	3	
【北館 西側】⑩-1				
1	廊下	2	1	
2	美術準備室	2	8	
3	美術教室	3	4	
4	階段	2	1	
5	渡り廊下(中央館西側へ)⑬	2	3	

体育館(屋内運動場) 2F				
No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
【屋内運動場】⑪				
1	ホール	3	4	
2	階段(西側)	2	1	
3	体育館(競技場)	3	6	
4	体育準備室	2	10	
5	ステージ	3	1	
6	器具庫(北)	2	0.5	
7	器具庫(南)	2	0.5	
8	階段(南側)	2	1	

本館(管理教室棟) 3F				
No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
【東側】①-3				
1	廊下(東側)	2	1	
2	階段(東側)	2	1	
3	社会準備室	2	2	
4	社会科学教室	3	2	
5	男子便所	2	1	
6	女子便所	2	1	
【西側】①-2				
1	廊下(西側)	2	1	
2	展開教室3B	3	8	
3	普通教室(134)	3	8	
4	普通教室(133)	3	8	
5	普通教室(132)	3	8	
6	普通教室(131)	3	8	
7	階段(西側:WC機)	2	1	
8	展開教室3A	3	8	

中央館(普通・特別教室棟) 3F				
No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
【中央館 東側】②-2				
1	廊下	2	1	
2	視聴覚準備室	3	1	
3	映写室	3	1	
4	くわいホール(視聴覚教室)	3	4	
5	普通教室(233)	3	8	
6	普通教室(232)	3	8	
【中央館 西側】②-1				
1	廊下	2	1	
2	展開教室2	3	8	
3	階段(東側)	2	1	
4	女子便所	2	1	
5	物理講義室	3	4	
6	物理準備室	2	8	
7	物理実験室	3	4	
9	階段(西側)	2	1	

東館(普通教室棟) 3F				
No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
【東館】②				
1	廊下	2	1	
2	階段(東側)	2	1	
3	英語ルーム	3	4	
4	普通教室(332)	3	8	
5	普通教室(331)	3	8	
6	女子便所	2	1	
7	階段(西側)	2	1	

北館(特別教室棟) 3F				
No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
【北館 東側】⑩-2				
1	廊下	2	1	
2	階段	2	1	
3	音楽準備室	2	8	
4	音楽教室	3	4	
5	LAN教室	3	4	
【北館 西側】⑩-1				
1	廊下	2	1	
2	LAN準備室	2	8	
3	第2LAN準備室	2	2	
4	マルチメディア・サウンズルーム(第2LAN教室)	3	4	
5	階段	2	1	

大阪府立千里高等学校 照明稼働状況表

稼働区分⇒ 1 年中(365日)稼働しているエリア  
 2 平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(教職員) ... 250日相当  
 3 平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(生徒) ... 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位の改修とし、  
 改修対象とするエリアについては、開引している照明器具についても改修をさせていただきます。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。  
 注) 点灯時間は開引き点灯を考慮し、エリア内平均化した時間を記載しています。

No.	部署名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
<b>教室特別教室棟(北側)</b>					
1 F					
①					
1	美術教室	3	3.5		
2	国際文化科スタッフルーム	3	8		
3	家庭科準備室	2	8		
4	試食室	3	4		
5	前室	3	2		
6	調理教室	3	6		
7	ホール	2	1		
8	書道教室	3	1.5		
9	社会準備室	2	8		
10	便所	2	1		LED改修済
11	便所	2	1		LED改修済
②					
12	階段	2	1		
13	普通教室	3	8		
14	普通教室	3	8		
15	普通教室	3	8		
16	階段	2	1		
17	廊下	2	1		
2 F					
③					
1	音楽教室	3	8		
2	音楽準備室	2	8		
3	音楽練習室	3	3		
4	作法室	3	3		
5	染色室	3	3		
6	被服教室	3	8		
7	ホール	2	1		
8	社会講義室	3	3		
9	社会準備室	2	8		
10	便所	2	1		LED改修済
11	便所	2	1		LED改修済
④					
12	階段	2	1		
13	普通教室	3	8		
14	普通教室	3	8		
15	普通教室	3	8		
16	階段	2	1		
17	廊下	2	1		
3 F					
⑤					
1	階段	2	1		
2	普通教室	3	8		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	階段	2	1		
6	廊下	2	1		

No.	部署名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
<b>教室特別教室棟(南側)</b>					
1 F					
①					
1	化学講義室	3	3		
2	化学準備室	2	8		
3	化学実教室	3	5		
4	ホール	2	1		
5	生物実験室	3	4		
6	生物準備室	2	8		
7	生物講義室	3	2		
8	便所	2	1		
9	便所	2	1		
10	廊下	2	1		
②					
11	階段	2	1		
12	普通教室	3	8		
13	普通教室	3	8		
14	普通教室	3	8		
15	階段	2	1		
16	廊下	2	1		
2 F					
①					
1	物理講義室	3	1		
2	家庭総合実習室(B)	3	8		
3	総合科学教室1	3	1		
4	ホール	2	1		
5	物理実験室	3	2		
6	物理準備室	2	8		
7	総合科学教室2	3	1		
8	便所	2	1		
9	便所	2	1		
10	廊下	2	1		
②					
11	階段	2	1		
12	普通教室	3	8		
13	普通教室	3	8		
14	普通教室	3	8		
15	階段	2	1		
16	廊下	2	1		
3 F					
①					
11	階段	2	1		
12	普通教室	3	8		
13	普通教室	3	8		
14	普通教室	3	8		
15	階段	2	1		
16	廊下	2	1		

No.	部署名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
<b>渡り廊下</b>					
1 F					
①					
1	渡り廊下	2	1		
2 F					
②					
1	渡り廊下	2	1		
3 F					
③					
1	渡り廊下	2	1		
④					
1	渡り廊下	2	1		
⑤					
1	渡り廊下	2	1		
⑥					
1	渡り廊下	2	1		

No.	部署名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
<b>下足棟</b>					
1 F					
①					
1	渡り廊下	2	1		
2 F					
②					
1	渡り廊下	2	1		
<b>教室管理室棟</b>					
1 F					
⑥					
1	国語準備室	2	8		
2	進路指導室	2	8		
3	応接室	2	4		
4	便所	2	1		
5	更衣室	2	1		
6	便所	2	1		
7	更衣室(男)	2	1		
8	生徒指導室	2	8		
9	保健室	2	8		
10	留置室	2	1		
11	風呂	2	1		
12	倉庫	2	0.5		
13	作業員室	2	1		
14	湯沸室	2	1		
15	校長室	2	8		
16	湯沸室	2	1		
17	附属室	2	2		
18	事務室	2	1.0		
19	玄関ホール	2	2		
8	便所	2	3		
21	職員室	2	1.0		
22	給送室	2	4		
23	印刷室	2	4		
24	廊下	2	6		
⑦					
25	階段	2	1		
26	普通教室	3	8		
27	普通教室	3	8		
28	普通教室	3	8		
29	階段	2	1		
30	廊下	2	1		
2 F					
⑧					
1	図書室	3	3		
2	階段	2	1		
3	視聴覚教室	3	7		
4	視聴覚準備室	3	0.5		
5	映写室	3	0.5		
6	ファン室	2	0.5		
7	便所	2	1		
8	給品部	3	4		
9	司書室	2	4		
10	生徒会小会議室	3	3		
11	第2ライブラリー室	3	6		
12	プレゼンテーションルーム	3	3		
13	保管室	2	0.5		
14	教育相談室	3	5		
15	便所	2	1		
16	倉庫	2	0.5		
17	廊下	2	1		
⑨					
18	階段	2	1		
19	普通教室	3	8		
20	普通教室	3	8		
21	普通教室	3	8		
22	階段	2	1		
23	廊下	2	1		
3 F					
⑩					
1	階段	2	1		
2	普通教室	3	8		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	階段	2	1		
6	廊下	2	1		

No.	部署名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
<b>下足棟</b>					
⑨-1, ⑨-2, ⑨-3, ⑨-4					
1	生徒昇降口	3	3		
2	便所	2	1		
3	便所	2	1		
4	電気室	2	0.5		
5	廊下	2	1		
6	生徒昇降口	3	3		
7	廊下	2	1		
8	便所	2	1		
9	便所	2	1		
10	ポンプ室	2	0.5		
11	生徒昇降口	3	3		
12	廊下	2	1		
<b>セミナーハウス</b>					
1 F					
⑪					
1	研修室	2	1		
2	倉庫	2	0.5		
3	ホール	2	1		
4	身障便所	2	1		
5	便所・洗面	2	1		
6	更衣室	2	1		
7	シャワー室	2	1		
8	湯沸室	2	1		
9	便所・洗面	2	1		
10	脱衣室	2	1		
11	シャワー室	2	1		
2 F					
⑫					
1	研修室兼宿泊室	2	1		
2	指導員室	2	1		
3	研修室兼宿泊室	2	1		
4	通路	2	1		
5	階段	2	1		
<b>別館(体育館棟 南側)</b>					
⑬					
1	会議室	2	4		
2	別館講義室	3	4		
3	廊下	2	1		
<b>倉庫(運動場 南側)</b>					
⑭					
1	倉庫	2	0.5		
<b>薬品庫</b>					
⑮					
1	薬品庫	2	0.5		
<b>体育館棟</b>					
1 F					
⑯-1, ⑯-2					
1	器具庫	2	1		
2	器具庫	2	1		
3	柔剣道場	3	5		
4	食堂	3	4		
5	更衣室	3	1		
6	売店	3	5		
7	厨房	3	8		
8	食品庫	2	0.5		
9	更衣室	3	1		
10	シャワー室	3	1		
11	シャワー室	3	1		
12	更衣室	3	8		
13	便所	2	1		
14	便所	2	1		
15	階段	2	1		
2 F					
⑰-1					
16	器具庫	2	1		
17	ステージ	3	1		
18	器具庫	2	1		
19	競技場	3	1.0		LED改修済

No.	部署名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
<b>体育館棟</b>					
3 F					
⑱-1					
20	シャワー室	2	1		
21	湯沸室	2	1.3		
22	体育準備室	2	1.3		
23	階段	2	1		
<b>教室管理室棟</b>					
1 F					
⑲					
1	階段	2	1		
2	第2CAL教室	3	6		
3	第2LL教室	3	3		
4	階段	2	1		
5	生徒昇降口	3	3		
6	便所	2	1		
7	便所	2	1		
8	廊下	2	1		
2 F					
⑳					
1	階段	2	1		
2	セミナールームⅡⅡ	3	6		
3	階段	3	1		
4	スタジオ	3	1		
5	LL準備室	3	3		
6	LL教室	3	8		
7	階段	2	1		
8	廊下	2	1		
3 F					
㉑					
1	階段	2	1		
2	CAL教室	3	6		
3	CAL準備室	2	1		
4	セミナールームⅢⅣ	3	5		
5	階段	2	1		
6	廊下	2	1		
<b>プール付館室</b>					
㉒					
1	更衣室	3	8		
2	更衣室	3	8		
3	倉庫	2	1		
<b>プール機械室</b>					
㉓					
1	機械室	2	0.5		
<b>課外活動部室</b>					
㉔					
1	部室	3	1		
2	部室	3	1		
3	部室	3	1		
4	部室	3	1		
5	部室	3	1		
6	部室	3	1		
7	部室	3	1		
<b>事務倉庫</b>					
㉕					
1	倉庫	2	0.5		
2	倉庫	2	0.5		
3	倉庫	2	0.5		
<b>屋外照明灯</b>					
敷地内照明					
1	自転車置き場	2	3		
2	運動場	3	2		
3	フェンスコート	3	0		
4	その他敷地内外灯	1	0		

大阪府立北千里高等学校 照明稼働状況表

稼働区分→ 1 年中(365日)稼働しているエリア  
 2 平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(教職員) ... 250日相当  
 3 平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(生徒) ... 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、  
 改修対象とするエリアについては、閉引いている照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。  
 注) 点灯時間は開引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
校舎棟					
1 F					
①					
1	薬品庫 技師倉庫	2	0.5		
2	化学実験室	3	4		
3	化学準備室	2	8		
4	探究教室Ⅰ・化学	3	4		
5	職員便所 男子便所	2	1		
6	階段	2	1		LED改修済
7	廊下	2	1		LED改修済
8	技師室	2	8		
9	和室	2	1		
10	保健室	2	8		
11	校長室	2	8		
12	予備室・湯沸室	2	1		
13	事務室	2	10		
⑤-1、⑤-2					
14	玄関ホール	2	2		
15	講義室	2	0.5		
16	PC室	2	0.5		
17	給品部	3	4		
18	倉庫	2	0.5		
19	下足室	2	3		LED改修済
20	階段室	2	1		LED改修済
21	女子便所	2	1		
22	玄関ホール	2	2		
23	応接室	2	4		
24	教育相談室	3	4		
25	便所	2	1		LED改修済
26	階段室	2	1		LED改修済
27	下足室	2	3		LED改修済
28	生徒指導室 看護室	2	6		
29	廊下	2	1		LED改修済
①-5					
30	倉庫	2	0.5		
2 F					
①					
1	物理実験室	3	4		
2	物理準備室	2	8		
3	暗室	2	1		
4	探究教室Ⅱ・物理	3	4		
5	女子便所	2	1		
6	階段	2	1		LED改修済
7	普通教室	3	8		
8	普通教室	3	8		
9	普通教室	3	8		
10	普通教室	3	8		
11	水飲み場	2	1		LED改修済
12	廊下	2	1		LED改修済
⑤-1、⑤-2					
13	英語準備室	2	8		
14	女子職員更衣室	2	1		
15	男子職員更衣室	2	1		
16	職員室	2	10		
17	印刷室	2	4		
18	放送室	2	4		
19	数学準備室	2	8		
20	階段室	2	1		LED改修済
21	男子便所	2	1		
22	普通教室	3	8		
23	コンピュータ室	2	4		
24	便所	2	1		LED改修済
25	階段室	2	1		LED改修済
26	普通教室	3	8		
27	普通教室	3	8		
28	水飲み場	2	1		LED改修済
29	廊下	2	1		LED改修済

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
校舎棟					
2 F					
⑥					
30	LAN教室(会議室)	3	4		
31	書道教室	3	4		
32	書道準備室	2	4		
33	進路指導室	2	8		
34	普通教室	3	8		
35	普通教室	3	8		
36	普通教室	3	8		
37	廊下	2	1		LED改修済
3 F					
①					
1	生物実験室	3	4		
2	生物準備室	2	8		
35	恒温室	2	1		
3	探究教室Ⅲ・生物	3	4		
4	男子便所	2	1		LED改修済
5	階段室	2	1		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	普通教室	3	8		
9	普通教室	3	8		
10	水飲み場	2	1		LED改修済
11	廊下	2	1		LED改修済
⑤-1、⑤-2					
12	家庭科学準備室	2	8		
13	調理教室	3	4		
14	被服教室	3	4		
15	被服準備室	2	8		
16	階段室	2	1		LED改修済
17	女子便所	2	1		
18	普通教室	3	8		
19	家庭科総合実習室B	3	2		
20	便所	2	1		LED改修済
21	階段室	2	1		LED改修済
22	普通教室	3	8		
23	普通教室	3	8		
24	水飲み場	2	1		LED改修済
25	廊下	2	1		LED改修済
⑥					
26	生徒会室	3	4		
27	作法室	3	2		
28	社会教室	3	4		
29	社会準備室	2	8		
30	普通教室	3	8		
31	普通教室	3	8		
32	普通教室	3	8		
33	普通教室	3	8		
34	廊下	2	1		LED改修済

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
校舎棟					
4 F					
①					
1	地学実験室	3	4		
2	地学準備室	2	4		
3	探究教室Ⅳ・地学	3	4		
4	女子便所	2	1		
5	階段室	2	1		LED改修済
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	普通教室	3	8		
9	普通教室	3	8		
10	水飲み場	2	1		LED改修済
11	廊下	2	1		LED改修済
⑤-1、⑤-2					
12	LL準備室	2	4		
13	LL教室	3	4		
14	送風室	2	0.5		
15	倉庫	2	0.5		
16	音楽準備室	2	4		
17	楽器練習室	3	2		
18	音楽教室	3	4		
19	階段室	2	1		LED改修済
20	男子便所	2	1		
21	普通教室	3	8		
22	普通教室	3	8		
23	便所	2	1		LED改修済
24	階段室	2	1		LED改修済
25	普通教室	3	8		
26	普通教室	3	8		
27	水飲み場	2	1		LED改修済
28	廊下	2	1		LED改修済
⑥					
29	司書室	2	8		
30	図書室	3	4		
31	普通教室	3	8		
32	普通教室	3	8		
33	生徒指導室	2	4		
34	国語準備室	2	4		
35	廊下	2	1		LED改修済
5 F					
①、①-2					
1	プール	3	2		
2	階段室	2	1		
3	機械室	2	0.5		
⑤-1、⑤-2					
4	便所	2	1		
5	女子更衣室	3	2		
6	倉庫	2	0.5		
7	男子更衣室	3	2		
8	階段室	2	1		
9	便所	2	1		
10	水飲み場	2	1		
⑥					
11	視聴覚教室	3	4		
12	視聴覚準備室	3	2		
13	送風機室	2	0.5		
14	倉庫	2	0.5		
15	多目的室	3	4		
16	倉庫	2	0.5		
17	美術教室	3	4		
18	美術準備室	2	4		
19	廊下	2	1		
塔屋					
①					
1	階段室	2	1		
2	倉庫	2	0.5		
⑤					
3	階段室	2	1		

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
屋内運動場					
1 F					
③-1、③-2					
1	トイレ(厨房)	2	1		
2	前室	2	1		
3	休憩室(厨房)	2	1		
4	ホール	3	4		
5	厨房	2	4		
6	食堂	3	2		
7	柔道場	3	4		LED改修済
8	廊下	2	1		
9	階段	3	4		
10	防具庫	2	0.5		
11	階段	3	4		
12	倉庫	2	0.5		
13	便所	2	1		
14	便所	2	1		
15	更衣室	3	1		
16	更衣室	3	1		
17	防具庫	2	0.5		
18	剣道場	3	4		LED改修済
2 F					
③-1					
1	階段	2	1		
2	ホール	3	4		
3	体育教官室	2	8		
4	鏡接室	3	8		
5	職員庫	2	0.5		
6	ステージ	3	1		
7	控室	3	1		
3 F					
③-1					
1	階段	2	1		
2	ギャラリー	3	4		
倉庫(小)					
②					
1	倉庫	2	0.5		
倉庫(大)					
④					
1	倉庫	2	0.5		
屋外照明灯					
敷地内照明					
1	運動場	3	1.5		
2	バレー・テニス兼用コート	3	1		
3					
4					
5	その他敷地内外灯	1	12		11灯

大阪府立山田高等学校 照明稼動状況表

稼動区分⇒ 1 年中(365日)稼動しているエリア  
 2 平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員) ... 250日相当  
 3 平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒) ... 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、  
 改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。  
 注) 点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平均化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
<b>校舎棟</b>				
1 F				
⑥				
1	技能員室	2	8	
2	倉庫	2	0.5	
3	生徒指導室	2	8	
4	進路指導室	2	8	
5	生徒会室	3	4	
6	下足室	2	3	
7	階段	2	3	
8	普通教室	3	8	
9	普通教室	3	8	
10	自習室・進路資料室	3	4	
11	下足室	2	3	
12	トイレ	2	1	LED改修済
13	トイレ	2	1	LED改修済
14	廊下	2	4	
①				
15	電気室	2	0.5	
16	ポンプ室	2	0.5	
17	応接室	2	4	
18	地学準備室	2	8	
19	地学教室	3	4	
20	玄関ホール	2	4	
21	トイレ	2	1	
22	階段	2	3	
23	階段	2	3	
24	保健室	2	8	
25	校長室	2	8	
26	附属室	2	4	
27	湯沸室	2	1	
28	事務室	2	10	
29	トイレ	2	1	
30	廊下	2	4	
2 F				
⑥				
1	普通教室	3	8	
2	教務倉庫	2	0.5	
3	女子職員更衣室	2	1	
4	印刷室	2	8	
5	放送室	2	4	
6	職員室	2	10	
7	階段	2	3	
8	普通教室	3	8	
9	普通教室	3	8	
10	普通教室	3	8	
11	普通教室	3	8	
12	トイレ	2	1	LED改修済
13	廊下	2	4	
①				
14	男子職員更衣室	2	1	
15	物理講義室	3	4	
16	物理準備室	2	8	
17	物理実験室	3	4	
18	トイレ	2	1	
19	階段	2	3	
20	階段	2	3	
21	普通教室	3	8	
22	普通教室	3	8	
23	普通教室	3	8	
24	普通教室	3	8	
25	水飲み場	2	4	
26	廊下	2	4	

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
<b>校舎棟</b>				
3 F				
⑥				
1	会議室	2	4	
2	社会科準備室	2	8	
3	社会科教室	3	4	
4	物品庫	2	0.5	
5	階段	2	3	
6	普通教室	3	8	
7	普通教室	3	8	
8	普通教室	3	8	
9	普通教室	3	8	
10	トイレ	2	1	LED改修済
11	廊下	2	4	
①				
12	化学保管庫	2	0.5	
13	化学講義室	3	4	
14	化学準備室	2	8	
15	化学実験室	3	4	
16	トイレ	2	1	
17	階段	2	3	
18	階段	2	3	
19	普通教室	3	8	
20	普通教室	3	8	
21	普通教室	3	8	
22	普通教室	3	8	
23	水飲み場	2	4	
24	廊下	2	4	
4 F				
⑥				
1	被服教室	3	4	
2	家庭科準備室	2	8	
3	調理教室	3	4	
4	作法室	3	4	
5	階段	2	3	
6	家庭総合実習室B	3	4	
7	普通教室	3	8	
8	普通教室	3	8	
9	普通教室	3	8	
10	トイレ	2	1	LED改修済
①				
11	倉庫	2	0.5	
12	生物講義室	3	4	
13	生物準備室	2	8	
14	生物実験室	3	4	
15	トイレ	2	1	
16	階段	2	3	
17	階段	2	3	
18	普通教室	3	8	
19	普通教室	3	8	
20	普通教室	3	8	
21	普通教室	3	8	
22	水飲み場	2	4	
23	廊下	2	4	

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
<b>校舎棟</b>				
5 F				
⑥				
1	美術教室	3	4	
2	美術準備室	2	8	
3	書道教室	3	4	
4	書道準備室	2	8	
5	LAN教室準備室	2	8	
6	階段	2	3	
7	普通教室	3	8	
8	普通教室	3	8	
9	普通教室	3	8	
10	普通教室	3	8	
11	トイレ	2	1	LED改修済
12	廊下	2	4	
①				
13	合併教室(LAN教室)	3	4	
14	送風機室	2	0.5	
15	音楽準備室	2	8	
16	楽器庫1	2	0.5	
17	楽器庫2	2	0.5	
18	楽器庫3	2	0.5	
19	音楽室	3	4	
20	トイレ	2	1	
21	階段	2	3	
22	階段	2	3	
23	普通教室	3	8	
24	普通教室	3	8	
25	普通教室	3	8	
26	普通教室	3	8	
27	水飲み場	2	4	
28	廊下	2	4	
<b>体育館</b>				
1 F				
③				
1	柔道場	3	4	LED改修済
2	食堂	3	2	
3	厨房	3	8	
4	控室	3	1	
5	廊下・階段	2	4	
6	剣道場	3	4	LED改修済
7	防具庫	2	0.5	
8	器具庫	2	0.5	
9	女子更衣室	3	1	
10	男子更衣室	3	1	
11	倉庫	2	0.5	
12	トイレ	2	1	
13	トイレ	2	1	
2 F				
③				
1	器具庫	2	0.5	
2	ステージ	3	1	
3	器具庫	2	0.5	
4	競技場	3	6	LED改修済
5	階段	2	1	
6	ホール	3	4	
7	体育準備室	2	8	
3 F				
③				
1	階段室	2	1	
2	ギャラリー	3	4	LED改修済

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
<b>図書・視聴覚棟</b>				
1 F				
⑤				
1	トイレ	2	1	
2	トイレ	2	1	
3	倉庫	2	0.5	
4	書庫	2	0.5	
5	司書室	2	8	
6	図書室	3	4	
2 F				
⑤				
1	進路指導室	2	8	
2	教育相談室	3	4	
3	倉庫	2	0.5	
4	送風機室	2	0.5	
5	視聴覚準備室	3	4	
6	視聴覚教室	3	4	
<b>プール付属室</b>				
1 F				
④				
1	機械室	2	0.5	
2 F				
④				
1	倉庫	2	0.5	
2	更衣室	3	2	
3	トイレ	2	1	
4	更衣室	3	2	
<b>污水处理場</b>				
B1 F				
②				
1	機械室	2	0.5	
1 F				
②				
1	倉庫	2	0.5	
<b>屋外照明灯</b>				
敷地内照明				
1	運動場	3	2	
2	プール	3	2	
3	テニスコート	3	2	
4	バレーコート	3	2	
5	その他敷地内外灯	1	13	13灯

大阪府立三島高等学校 照明稼働状況表

稼働区分= 1 年中(365日)稼働しているエリア
2 平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(教職員)
3 平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(生徒)
... 250日相当
... 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、改修対象とするエリアについては、開引している照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注) 点灯時間は開引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

Table with 5 columns: No., 部屋名(エリア), 稼働区分, 1日平均点灯時間[h], その他. Includes sections for 特別教室棟, 管理教室棟, and 管理教室棟.

Table with 5 columns: No., 部屋名(エリア), 稼働区分, 1日平均点灯時間[h], その他. Includes sections for 管理教室棟, 特別普通教室棟, 食堂棟, and 屋内運動場.

Table with 5 columns: No., 部屋名(エリア), 稼働区分, 1日平均点灯時間[h], その他. Includes sections for 管理教室棟, 特別普通教室棟, 食堂棟, 屋内運動場, and 屋内運動場.

Table with 5 columns: No., 部屋名(エリア), 稼働区分, 1日平均点灯時間[h], その他. Includes sections for 屋内運動場, 更衣室, プール付属棟, 倉庫, 渡り廊下, 屋外照明灯, 特別普通教室棟, 渡り廊下, 倉庫, ごみ置き場, 消火水槽・ポンプ室, 電気室, 汚水処理場.

Table with 5 columns: No., 部屋名(エリア), 稼働区分, 1日平均点灯時間[h], その他. Includes sections for 更衣室, プール付属棟, 倉庫, 屋外照明灯.

大阪府立高槻北高等学校 照明稼働状況表

稼働区分⇒ 1 年中(365日)稼働しているエリア  
 2 平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(教職員) ... 250日相当  
 3 平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(生徒) ... 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、改修対象とするエリアについては、開引している照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。  
 注) 点灯時間は開引引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
管理・普通・特別教室棟				
1 F				
①				
1	化学教室	3	4	
2	化学準備室	2	8	
3	化学講義室	3	7	
4	便所	2	1	
5	便所	2	1	
6	階段	2	1	
7	講師室	2	8	
8	保健室	2	8	
9	校長室	2	8	
10	付属室	2	4	
11	湯沸室	2	1	
12	事務室	2	10	
13	廊下	2	1	
⑧-1				
14	玄関	2	2	
15	電気室	2	0.5	
16	ポンプ室	2	0.5	
17	応接室	2	4	
18	生徒指導室	2	8	
19	便所	2	1	
20	便所	2	1	
21	廊下	2	1	
⑧-2				
22	倉庫	2	0.5	
23	体育倉庫	2	0.5	
24	下足室	2	3	
25	階段	2	1	
26	便所	2	1	
27	便所	2	1	
28	階段	2	1	
29	地球活動室	3	4	
30	廊下	2	1	
⑨				
31	視聴覚室	3	7	
32	視聴覚準備室	3	4	
33	送風機室	2	0.5	
34	倉庫	2	0.5	
35	美術準備室	2	8	
36	美術教室	3	4	
37	生徒相談室	3	4	
38	相談室(給品)	3	7	
39	廊下	2	1	
2 F				
①				
1	物理教室	3	4	
2	物理準備室	2	8	
3	物理講義室	3	4	
4	便所	2	1	
5	階段	2	1	
6	普通教室	3	8	
7	普通教室	3	8	LED改修済
8	普通教室	3	8	LED改修済
9	普通教室	3	8	
10	水飲み場	2	1	
11	廊下	2	1	
⑧-2				
12	生活指導室	2	1	
13	女子更衣室	2	1	
14	生徒会室	3	4	
15	職員室	2	10	
16	印刷室	2	4	
17	放送室	2	4	
18	資料室(男子更衣室)	2	1	
19	階段	2	1	
20	便所	2	1	
21	普通教室	3	8	
22	個別学習室	3	4	
23	便所	2	1	
24	便所	2	1	
25	階段	2	1	
26	資料会議室	2	4	
27	進路指導室	2	8	
28	水飲み場	2	1	
29	廊下	2	1	

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
管理・普通・特別教室棟				
2 F				
⑨				
30	会議室	2	7	
31	普通教室	3	7	
32	普通準備室	2	8	
33	普通教室	3	8	
34	普通教室	3	8	
35	普通教室	3	8	
36	普通教室	3	8	LED改修済
37	廊下	2	1	
3 F				
①				
1	生物教室	3	4	
2	生物準備室	2	8	
3	生物講義室	3	4	
4	便所	2	1	
5	階段	2	1	
6	普通教室	3	8	
7	普通教室	3	8	
8	普通教室	3	8	
9	普通教室	3	8	LED改修済
10	水飲み場	2	1	
11	廊下	2	1	
⑧-2				
12	社会準備室	2	8	
13	社会教室	3	7	
14	被服教室	3	7	
15	被服準備室	2	8	
16	階段	2	1	
17	便所	2	1	
18	学習室	3	4	
19	学習室	3	4	
20	便所	2	1	
21	便所	2	1	
22	階段	2	1	
23	普通教室	3	8	
24	普通教室	3	8	LED改修済
25	水飲み場	2	1	
26	廊下	2	1	
⑨				
27	作法室	3	4	
28	倉庫	2	0.5	
29	調理準備室	2	8	
30	調理教室	3	4	
31	普通教室	3	8	LED改修済
32	普通教室	3	8	LED改修済
33	普通教室	3	8	LED改修済
34	家庭科総合実習室(B室)	3	4	
35	廊下	2	1	
4 F				
①				
1	講義室	3	4	
2	準備室	2	8	
3	LAN教室	3	7	
4	便所	2	1	
5	階段	2	1	
6	多目的教室	3	4	
7	普通教室	3	8	
8	普通教室	3	8	LED改修済
9	普通教室	3	8	LED改修済
10	水飲み場	2	1	
11	廊下	2	1	

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
管理教室棟				
4 F				
⑧-2				
12	音楽室	3	8	
13	音楽準備室1	2	8	
14	音楽準備室2	3	4	
15	音楽準備室3	3	4	
16	音楽準備室4	3	4	
17	送風機室	2	0.5	
18	倉庫	2	0.5	
19	LL準備室	2	8	
20	LL教室	3	4	
21	階段	2	1	
22	便所	2	1	
23	学習室	3	4	
24	吹奏楽楽器庫	2	0.5	
25	便所	2	1	
26	便所	2	1	
27	階段	2	1	
28	普通教室	3	8	LED改修済
29	普通教室	3	8	LED改修済
30	水飲み場	2	1	
31	廊下	2	1	
⑨				
32	司書室	2	8	
33	図書室	3	7	
34	普通教室	3	8	LED改修済
35	普通教室	3	8	LED改修済
36	普通教室	3	8	LED改修済
37	普通教室	3	8	LED改修済
38	廊下	2	1	
屋内運動場				
1 F				
⑤-1, ⑤-2				
1	便所(厨房)	3	1	
2	前室(厨房)	3	1	
3	休憩室(厨房)	3	1	
4	食品庫	3	0.5	
5	厨房	3	7	
6	食堂	3	2	
7	柔道場	3	4	
8	ホール	3	4	
9	倉庫	2	0.5	
10	便所	2	1	
11	便所	2	1	
12	更衣室	3	1	
13	更衣室	3	1	
14	器具庫	2	0.5	
15	踏込	3	4	
16	防具庫	2	0.5	
17	踏込	3	4	
18	剣道場	3	4	
19	廊下	2	1	
2 F				
⑤-1				
1	階段	2	1	
2	ホール	3	4	
3	体育教育室	2	8	
4	競技場	3	4	
5	器具庫	2	0.5	
6	ステージ	3	1	
7	器具庫	2	0.5	
3 F				
⑤-1				
1	階段	2	1	
2	ギャラリー	3	4	
倉庫				
③				
1	倉庫	2	0.5	
プール付属棟				
④				
1	プール付属棟	2	1	(室不明)

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
部室				
⑥				
1	部室	3	3	
部室				
⑦				
1	部室	3	3	
こみ置き場				
⑧				
1	こみ置き場	2	0.5	
屋外照明灯				
敷地内照明				
1	プール	3	2	
2	運動場	3	1.5	
3	自転車置場	2	3	
4	その他敷地内外灯	1	12	9灯

大阪府立芥川高等学校 照明稼動状況表

稼動区分⇒ 1 年中(365日)稼動しているエリア  
 2 平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員)  
 3 平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒)

… 250日相当  
 … 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、  
 改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。  
 注) 点灯時間は開引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
校舎棟				
1 F				
①				
1	化学教室	3	7	
2	化学準備室	2	9	
3	化学講義室	3	7	
4	便所	2	1	LED改修済
5	階段	2	4	
6	薬品庫	2	2	
7	技能員室	2	9	
8	保健室	2	9	
9	校長室	2	12	
10	付属室	2	4	
11	湯沸室	2	2	
12	事務室	2	11	
13	廊下	2	12	
②-1, ②-2				
14	玄関ホール	2	4	
15	電気室	2	0.5	
16	ポンプ室	2	0.5	
17	生徒会室	3	4	
18	倉庫	2	0.5	
19	下足室	2	5	
20	階段	2	4	
21	女子便所	2	4	
22	応接室	2	4	
23	生徒相談室	3	4	
24	男子便所	2	4	4
25	女子便所	2	4	4
26	階段	2	4	4
27	生徒会室	3	4	
28	廊下	2	1	
③				
29	視聴覚教室	3	5	5
30	準備室	3	4	
31	送風機室	2	0.5	
32	倉庫	2	0.5	
33	準備室	2	9	8
34	美術教室	3	9	8
35	クラブ倉庫	2	0.5	
36	小会議室	2	4	
37	廊下	2	12	11.5
38	屋外階段	2	1	
2 F				
①				
1	物理教室兼第2LAN教室	3	9	8
2	物理準備室	2	9	8
3	物理講義室	3	6	
4	女子便所	2	1	LED改修済
5	階段	2	1	
6	普通教室	3	9	
7	普通教室	3	9	
8	普通教室	3	9	
9	休養室	3	4	
10	英語科準備室	2	9	
11	水飲み場	3	1	
12	廊下	2	12	
40	屋外階段	2	1	

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
校舎棟				
2 F				
②-2				
13	倉庫3	2	0.5	
14	女子更衣室	2	3	
15	男子更衣室	2	3	
16	職員室	2	12	
17	印刷室	2	12	
18	放送室	2	4	
19	生徒指導室	2	9	
20	階段	2	6	
21	男子便所	2	4	
22	普通教室	3	9	
23	普通教室	3	9	
24	男子便所	2	4	
25	女子便所	2	4	
26	階段	2	6	
27	進路資料室	3	4	
28	進路指導室	2	9	
29	水飲み場	3	1	
30	廊下	2	12	
③				
31	セミナールーム	3	4	
32	書道室	3	4	
33	書道準備室	2	9	
34	普通教室	3	9	
35	普通教室	3	9	
36	普通教室	3	9	
37	普通教室	3	9	
38	屋外階段	2	1	
39	廊下	2	12	
3 F				
①				
1	屋外階段	2	1	
2	生物教室	3	6	
3	生物準備室	2	9	
4	生物講義室	3	6	
5	男子便所	2	1	LED改修済
6	階段	2	6	
7	普通教室	3	9	
8	普通教室	3	9	
9	普通教室	3	9	
10	普通教室	3	9	
11	水飲み場	3	1	
12	廊下	2	12	
②-2				
13	準備室	2	9	
14	調理教室	3	6	
15	洗濯室	3	4	
16	被服教室	3	6	
17	準備室	2	9	
18	階段	2	6	
19	女子便所	2	4	
20	家庭総合実習室B	3	4	
21	普通教室	3	9	
22	男子便所	2	4	
23	女子便所	2	4	
24	階段	2	6	
25	普通教室	3	9	
26	普通教室	3	9	
27	水飲み場	3	1	
28	廊下	2	12	

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
校舎棟				
3 F				
③				
29	作法室	3	1	
30	倉庫5	2	0.5	
31	準備室	2	9	
32	社会科教室	3	9	
33	屋外階段	2	1	
34	数学準備室	2	9	
35	国語準備室	2	9	
36	普通教室	3	9	
37	普通教室	3	9	
38	普通教室	3	9	
39	廊下	2	12	
4 F				
①				
1	屋外階段	2	1	
2	地学教室	3	4	
3	地学準備室	2	9	
4	第2LAN教室	3	4	
5	便所	2	4	
6	階段	2	6	
7	普通教室	3	9	
8	普通教室	3	9	
9	普通教室	3	9	
10	普通教室	3	9	
11	水飲み場	3	1	
12	廊下	2	12	
②-2				
13	LAN教室	3	9	
14	準備室	2	9	
15	送風機室	2	0.5	
16	倉庫6	2	0.5	
17	準備室1	2	9	
18	準備室4	3	4	
19	準備室3	3	4	
20	準備室2	3	4	
21	音楽室	3	6	
22	階段	2	6	
23	男子便所	2	4	
24	普通教室	3	9	
25	普通教室	3	9	
26	男子便所	2	4	
27	女子便所	2	4	
28	階段	2	6	
29	普通教室	3	9	
30	普通教室	3	9	
31	水飲み場	3	1	
32	廊下	2	12	
③				
33	司書室	2	9	
34	図書室	3	4	
35	屋外階段	2	1	
36	普通教室	3	9	
37	普通教室	3	9	
38	普通教室	3	9	
39	普通教室	3	9	
40	廊下	2	12	

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
校舎棟				
R F				
①				
1	塔屋	2	0	
②-2				
1	塔屋	2	0	
屋内運動場				
1 F				
④-1, ④-2				
1	更衣室	2	4	
2	器具庫	2	0.5	
3	防具庫	2	0.5	
4	駒道場	3	4	
5	便所	2	4	LED改修済
6	倉庫	2	0.5	
7	ホール	2	4	
8	階段	2	4	
9	厨房	3	8	
10	食堂	3	7	
11	柔道場	3	4	LED改修済
12	廊下	2	4	
2 F				
④-1				
1	器具庫	2	0.5	
2	ホール	3	4	
3	階段	2	4	
4	競技場	3	8	LED改修済
5	体育教育室	2	12	
6	ステージ	3	4	
7	控室	3	1	
3 F				
④-1				
1	ギャラリー	3	4	
2	階段	2	4	
倉庫(校舎棟東側)				
⑤				
1	倉庫	2	0.5	
ごみ置き場				
⑨				
1	ごみ置き場	2	1	
1	倉庫	2	0.5	
プール付属棟				
③				
1	機械室	2	4	
2	男子更衣室	3	4	
3	男子便所	3	2	
4	女子便所	3	2	
5	女子更衣室	3	4	
6	倉庫	2	0.5	
倉庫(屋内運動場南側)				
⑥				
1	倉庫	2	0.5	
2	倉庫	2	0.5	

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
屋外照明灯				
敷地内照明				
1	プール	3	2	
2	運動場	3	1.5	
3	自転車置場	2	3	
4	テニスコート	3	1	
5	その他敷地内外灯	1	13	15灯

大阪府立阿武野高等学校 照明稼動状況表

稼動区分⇒ 1 年中(365日)稼動しているエリア  
 2 平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員) ... 250日相当  
 3 平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒) ... 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。  
 注) 点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
校舎棟				
1 F				
⑨-1、⑨-2				
1	屋外階段	2	1	
2	下足室	2	3	
3	書道準備室	2	8	
4	書道教室	3	4	
5	倉庫3	2	0.5	
6	男子便所	2	1	LED改修済
7	女子便所	2	1	LED改修済
8	美術教室	3	4	
9	美術準備室	2	8	
10	階段	2	1	
11	倉庫2	2	0.5	
12	廊下	2	1	
⑦				
13	会議室	2	4	
14	ポンプ室	2	0.5	
15	電気室	2	0.5	
16	生徒相談室	3	8	
17	通路	2	0.5	
⑧				
18	進路指導室	2	8	
19	給品部	2	2	
20	学習室	3	4	
21	階段	2	1	
22	保健室	2	8	
23	応接室	2	4	
24	廊下	2	1	
①				
25	男子便所	2	1	
26	多目的便所	3	1	
27	女子便所	2	1	
28	階段	2	1	
29	倉庫1	2	0.5	
30	化学講義室	3	4	
31	化学準備室	2	8	
32	化学教室	3	4	
33	薬品庫	2	0.5	
34	屋外階段	2	1	
35	事務室	2	10	
36	附属室	2	2	
37	湯沸室	2	2	
38	校長室	2	8	
39	技師室	2	8	
40	廊下	2	1	
2 F				
⑨-1、⑨-2				
1	屋外階段	2	1	
2	図書室	3	4	
3	司書室	2	8	
4	生徒指導室	2	8	
5	水飲み場	3	1	
6	男子便所	2	1	LED改修済
7	普通教室	3	8	
8	普通教室	3	8	
9	普通教室	3	8	
10	普通教室	3	8	
11	階段	2	1	
12	廊下	2	1	

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
校舎棟				
2 F				
⑦				
13	女子更衣室	2	1	
14	男子更衣室	2	1	
15	職員室	2	10	
16	印刷室	2	8	
17	放送室	2	2	
18	女子便所	2	1	
19	男子便所	2	1	
⑧				
20	普通教室	3	8	
21	普通教室	3	8	
22	階段	2	1	
23	普通教室	3	8	
24	地域交流室	3	4	
25	廊下	2	1	
①				
26	女子便所	2	1	
27	階段	2	1	
28	水飲み場	3	1	
29	AI教室	3	4	
30	物理準備室	2	8	
31	物理教室	3	4	
32	屋外階段	2	1	
33	びあ教室	3	8	
34	びあ準備室	2	8	
35	普通教室	3	8	
36	普通教室	3	8	
37	廊下	2	1	
3 F				
⑨-1、⑨-2				
1	倉庫5	2	0.5	
2	作法室	3	4	
3	資料室	2	1	
4	社会準備室	2	8	
5	社会教室	3	4	
6	水飲み場	3	1	
7	女子便所	2	1	LED改修済
8	屋外階段	2	1	
9	家庭科総合実習室B	3	4	
10	家庭科総合実習室A	3	4	
11	普通教室	3	8	
12	普通教室	3	8	
13	階段	2	1	
14	廊下	2	1	
⑦				
15	調理教室	3	4	
16	家庭科準備室	2	8	
17	被服教室	3	4	
18	洗濯室	3	2	
19	廊下	2	1	
⑧				
20	普通教室	3	8	
21	普通教室	3	8	
22	階段	2	1	
23	普通教室	3	8	
24	普通教室	3	8	
25	廊下	2	1	

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
校舎棟				
3 F				
①				
26	男子便所	2	1	
27	階段	2	1	
28	水飲み場	3	1	
29	生物講義室	3	4	
30	生物準備室	2	8	
31	生物教室	3	4	
32	屋外階段	2	1	
33	生徒会室	3	4	
34	生徒会室	3	4	
35	普通教室	3	8	
36	普通教室	3	8	
37	普通教室	3	8	
38	廊下	2	1	
4 F				
⑨-1、⑨-2				
1	屋外階段	2	1	
2	送風機室	2	0.5	
3	倉庫6	2	0.5	
4	視聴覚準備室	2	4	
5	視聴覚教室	3	4	
6	水飲み場	3	1	
7	男子便所	2	1	LED改修済
8	普通教室	3	8	
9	普通教室	3	8	
10	普通教室	3	8	
11	普通教室	3	8	
12	階段	2	1	
13	廊下	2	1	
⑦				
14	準備室1	2	8	
15	準備室2	3	4	
16	準備室3	3	4	
17	準備室4	3	4	
18	音楽教室	3	4	
19	合併教室	3	4	
20	準備室	2	2	
21	廊下	2	1	
⑧				
22	普通教室	3	8	
23	普通教室	3	8	
24	階段	2	1	
25	普通教室	3	8	
26	普通教室	3	8	
27	廊下	2	1	
①				
28	女子便所	2	1	
29	階段	2	1	
30	水飲み場	3	1	
31	地学講義室	3	4	
32	準備室	2	8	
33	LAN教室	3	4	
34	屋外階段	2	1	
35	普通教室	3	8	
36	普通教室	3	8	
37	普通教室	3	8	
38	普通教室	3	8	
39	廊下	2	1	

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
屋内運動場				
1 F				
③-1、③-2				
1	柔道場	3	4	LED改修済
2	食堂	3	2	
3	厨房	3	4	
4	階段	2	1	
5	剣道場	3	4	LED改修済
6	防具庫	2	0.5	
7	器具庫	2	0.5	
8	女子更衣室	3	1	
9	男子更衣室	3	1	
10	倉庫	2	0.5	
11	女子便所	2	1	
12	多目的便所	3	1	
13	男子便所	2	1	
2 F				
③-1				
1	器具庫	2	0.5	
2	ステージ	3	1	
3	控室	3	1	
4	競技場	3	6	LED改修済
5	階段	2	1	
6	ホール	3	6	
7	体育準備室	2	8	
3 F				
③-1				
1	階段	2	1	
2	ギャラリー	3	6	
倉庫(北側)				
1 F				
⑥				
1	倉庫	2	0.5	
⑥				
2 F				
1	倉庫	2	0.5	
倉庫(運動場内)				
⑤				
1	倉庫	2	0.5	
プール付属棟				
④				
1	プール準備室	2	1	
屋外照明灯				
敷地内照明				
1	プール	3	2	
2	運動場(北側)(テニスコート)	3	1	
3	運動場(南側)	3	1.5	
4	自転車置場	2	3	
5	その他敷地内外灯	1	12	11灯

大阪府立摂津高等学校 照明稼動状況表

稼動区分⇒ 

1	年中(365日)稼動しているエリア
2	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員)
3	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒)

… 250日相当  
… 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、改修対象とするエリアについては、開引している照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。  
注) 点灯時間は開引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
特別教室棟 普通・管理棟				
1 F				
①-1, ①-2				
1	会議室	2	4	LED改修済
2	作法室	3	4	
3	便所	2	1	
4	便所	2	1	
5	階段	2	1	
6	事務室	2	10	
7	付属室	2	4	
8	湯沸室	2	1	
9	校長室	2	10	
10	応接室	2	4	LED改修済
11	倉庫	2	0.5	
12	技術員室	2	8	
13	階段	2	1	
14	廊下	2	1	
2 F				
①-1, ①-2				
1	LL教室	3	4	LED改修済
2	LL準備室	2	10	
3	生徒指導室	2	8	
4	休養室	3	4	
5	便所	2	1	
6	便所	2	1	
7	階段	2	1	
8	準備室	2	4	
9	準備室	2	4	
10	職員室	2	10	
11	放送・印刷室	2	4	
12	休養室	3	4	
13	国語数学準備室	2	8	
14	階段	2	1	
15	廊下	2	1	
3 F				
①-1, ①-2				
1	視聴覚教室	3	8	
2	便所	2	1	
3	便所	2	1	
4	階段	2	1	
5	選択教室	3	4	
6	普通教室	3	8	LED改修済
7	普通教室	3	8	LED改修済
8	普通教室	3	8	LED改修済
9	普通教室	3	8	LED改修済
10	階段	2	1	
11	廊下	2	1	
4 F				
①-1, ①-2				
1	ファンルーム	2	0.5	
2	便所	2	1	
3	便所	2	1	
4	階段	2	1	
5	普通教室	3	8	LED改修済
6	普通教室	3	8	LED改修済
7	普通教室	3	8	LED改修済
8	普通教室	3	8	LED改修済
9	普通教室	3	8	LED改修済
10	階段	2	1	
11	廊下	2	1	
R F				
①-1				
1	塔屋	2	0.5	
下足室				
⑩				
1	ウエイトルーム	3	4	
2	下足室	2	3	

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
普通教室棟				
1F				
⑨				
1	普通教室	3	8	LED改修済
2	普通教室	3	8	LED改修済
3	普通教室	3	8	LED改修済
4	普通教室	3	8	LED改修済
5	家庭科総合B室	3	4	
6	保健室	2	8	
7	給品部	3	4	
8	廊下	2	1	
2F				
⑨				
1	普通教室	3	8	LED改修済
2	普通教室	3	8	LED改修済
3	普通教室	3	8	LED改修済
4	普通教室	3	8	LED改修済
5	普通教室	3	8	LED改修済
6	進路資料室	2	4	
7	進路指導室	2	8	LED改修済
8	廊下	2	1	
3F				
⑨				
1	普通教室	3	8	LED改修済
2	普通教室	3	8	LED改修済
3	普通教室	3	8	LED改修済
4	普通教室	3	8	LED改修済
5	普通教室	3	8	LED改修済
6	選択教室	3	4	
7	生徒会室	3	4	
8	廊下	2	1	
4F				
⑨				
1	普通教室	3	8	LED改修済
2	普通教室	3	8	LED改修済
3	普通教室	3	8	LED改修済
4	普通教室	3	8	LED改修済
5	普通教室	3	8	LED改修済
6	選択教室	3	4	
7	選択教室	3	4	
8	廊下	2	1	
特別教室棟				
1F				
④				
1	階段	2	1	
2	便所	2	1	LED改修済
3	便所	2	1	LED改修済
4	化学実験室	3	4	
5	化学準備室	2	8	
6	化学講義室	3	4	
7	階段	2	1	
8	廊下	2	1	
2F				
④				
1	階段	2	1	
2	便所	2	1	LED改修済
3	便所	2	1	LED改修済
4	物理実験室	3	4	
5	物理準備室	2	8	
6	物理講義室	3	4	
7	階段	2	1	
8	廊下	2	1	
3F				
④				
1	階段	2	1	
2	便所	2	1	LED改修済
3	便所	2	1	LED改修済
4	生物実験室	3	4	
5	生物準備室	2	8	
6	生物講義室	3	4	
7	階段	2	1	
8	廊下	2	1	

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
特別教室棟				
4F				
④				
1	階段	2	1	
2	便所	2	1	LED改修済
3	便所	2	1	LED改修済
4	第2LAN教室	3	4	LED改修済
5	準備室	2	8	
6	LAN教室	3	4	LED改修済
7	階段	2	1	
8	廊下	2	1	
RF				
④				
1	塔屋	2	0.5	
特別教室棟				
1F				
⑤				
1	美術準備室	2	8	
2	美術教室	3	4	
3	調理準備室	2	8	
4	調理教室	3	4	
5	便所	2	1	
6	階段	2	1	
7	廊下	2	1	
2F				
⑤				
1	社会科準備室	2	8	
2	社会科教室	3	4	LED改修済
3	準備室	2	8	
4	被服教室	3	4	
5	便所	2	1	
6	階段	2	1	
7	廊下	2	1	
3F				
⑤				
1	図書室	3	4	LED改修済
2	司書室	2	8	LED改修済
3	涉外	2	4	
4	生徒相談室	3	4	
5	便所	2	1	
6	階段	2	1	
7	廊下	2	1	
4F				
⑤				
1	音楽準備室	2	8	
2	楽器庫	2	0.5	
3	楽器庫	2	0.5	
4	楽器庫	2	0.5	
5	音楽教室	3	4	
6	倉庫	2	0.5	
7	準備室	2	8	
8	書道教室	3	4	
9	便所	2	1	
10	階段	2	1	
11	廊下	2	1	
RF				
⑤				
1	塔屋	2	0.5	
渡り廊下(1棟と4棟間 西側)				
1 F				
①				
1	廊下	2	1	
2 F				
①				
1	廊下	2	1	
3 F				
①				
1	廊下	2	1	

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
渡り廊下(1棟と4棟間 東側)				
1 F				
②				
1	廊下	2	1	
2 F				
②				
1	廊下	2	1	
3 F				
②				
1	廊下	2	1	
渡り廊下(4棟と5棟間)				
1 F				
③				
1	廊下	2	1	
2 F				
③				
1	廊下	2	1	
3 F				
③				
1	廊下	2	1	
7 廊下				
2 F				
⑤				
1	女子更衣室	3	1	
2	男子更衣室	3	1	
3	食堂	3	2	LED改修済
4	厨房	3	8	
5	柔道場	3	4	
6	知造場	3	4	
7	廊下	2	1	
2 F				
⑥-1				
1	ホール	3	4	
2	準備室	1	10	
3	競技場	1	10	
4	器具庫	2	0.5	
5	ステージ	3	1	
6	器具庫	2	0.5	
3 F				
⑥-1				
1	ギャラリー	3	4	
プール附属棟				
⑦				
1	男子更衣室	3	2	
2	便所	3	1	
3	便所	3	1	
4	女子更衣室	3	2	
5	機械室	2	0.5	
6	倉庫	2	0.5	
プール倉庫				
⑧				
1	倉庫	2	0.5	
設備棟				
②				
1	ポンプ室	2	0.5	
2	電気室	2	0.5	
3	倉庫	2	0.5	
倉庫(設備棟南側)				
⑨				
1	倉庫	2	0.5	
2	コンディショニングルーム	3	4	

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
敷地内照明				
1	自転車置場	2	3	
2	運動場	3	1.5	
3	テニスコート	3	1	
4	プール	3	2	
5	その他敷地内外灯	1	12	4灯

大阪府立千里青雲高等学校 照明稼働状況表

稼働区分⇒ 1 年中(365日)稼働しているエリア  
 2 平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(教職員) … 250日相当  
 3 平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(生徒) … 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、改修対象とするエリアについては、開引いている照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。  
 注) 点灯時間は開引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼働区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
<b>実習棟</b>				
1 F				
⑤				
1	幼児教育実習室	3	4	
2	介護福祉実習室	3	4	
3	リハビリ実習室	3	4	
4	通路	2	1	
<b>屋内体育館(食堂北側)</b>				
1 F				
⑨-1,⑨-2				
1	柔剣道場	3	4	
2	下足室	2	4	
3	階段	2	1	
4	男子更衣室	3	1	
5	女子更衣室	3	1	
6	便所	2	1	
7	シャワー室	3	1	
8	シャワー室	3	1	
9	便所	2	1	
10	倉庫	2	0.5	
11	廊下	2	1	
<b>2 F</b>				
⑨-1				
1	倉庫	2	0.5	
2	スチーブ	3	1	
3	倉庫	2	0.5	
4	体育場	3	4	
5	階段	2	1	
6	ホール	3	4	
7	体育教員室	2	10	
<b>3 F</b>				
⑨-1				
1	ギャラリー	3	4	
<b>管理教室棟</b>				
1 F				
①				
1	便所	2	1	
2	保健教室	2	8	
3	階段	2	1	
4	ホール	2	2	
5	地域交流室	3	4	
6	多目的室1	3	4	
7	階段	2	1	
8	廊下	2	1	
<b>2 F</b>				
①				
1	便所	2	1	
2	校務員室	2	8	
3	シャワー室(校務員)	2	1	
4	物入(校務員)	2	0.5	
5	和室(校務員)	2	1	
6	倉庫	2	1	
7	階段	2	1	
8	ホール	2	1	
9	事務室	2	10	
10	廊下	2	4	
11	校長室	2	8	
12	応接室	2	4	
13	階段	2	1	
14	廊下	2	1	
<b>3 F</b>				
①				
1	便所	2	1	
2	学室	3	8	
3	普通教室	3	8	
4	普通教室	3	8	
5	普通教室	3	8	
6	フレンドルームA	3	4	
7	フレンドルームB	3	4	
8	多目的室2	3	4	
9	階段	2	1	
10	廊下	2	1	

No.	部屋名 (エリア)	稼働区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
<b>管理教室棟</b>				
4 F				
①				
1	便所	2	1	
2	倉庫	2	0.5	
3	普通教室	3	8	
4	普通教室	3	8	
5	普通教室	3	8	
6	普通教室	3	8	
7	接客室	3	4	
8	多目的室3	3	4	
9	階段	2	1	
10	廊下	2	1	
<b>食堂棟</b>				
1 F				
⑨-3				
1	食堂	3	2	
2	給品部	3	0	
3	厨房	3	6	
4	食品庫	3	0.5	
5	休憩(厨房)	3	1	
6	便所(厨房)	3	1	
<b>2 F</b>				
⑨-4				
1	倉庫	2	0.5	
2	練習室	3	4	
3	音楽準備室	2	8	
4	練習室	3	4	
<b>3 F</b>				
⑨-4				
1	ホール	2	1	
2	器具庫	2	0.5	
3	音楽教室	3	4	
<b>渡り廊下</b>				
1 F				
⑩				
1	渡り廊下	2	1	
<b>2 F</b>				
⑩				
1	渡り廊下	2	1	
<b>3 F</b>				
⑩				
1	渡り廊下	2	1	
<b>2 F</b>				
①				
1	渡り廊下	2	1	
<b>3 F</b>				
⑦-2				
1	渡り廊下	2	1	

No.	部屋名 (エリア)	稼働区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
<b>普通教室棟</b>				
1 F				
⑤-2				
1	図書室	3	4	
2	司書室	2	8	
3	前室	2	1	
4	自習室	3	4	
<b>⑤-1</b>				
5	便所	2	1	LED改修済
6	階段	2	1	
7	ホール	2	1	
8	記念室	2	4	
9	普通教室	3	8	
10	生徒会	3	4	
12	廊下	2	1	
<b>⑤-3</b>				
11	家庭科総合実習室B	3	4	
<b>2 F</b>				
⑤-2				
1	LAN教室	3	4	
2	男子休費室	3	4	
3	女子休費室	3	4	
4	生徒相談室	3	4	
5	進路相談室	3	4	
6	進路準備室	2	10	
14	廊下	2	1	
<b>⑤-1,⑤-3</b>				
7	便所	2	1	LED改修済
8	階段	2	1	
9	ホール	2	1	
10	スカラ・資料室	2	4	
11	放送室	2	4	
12	印刷室	2	4	
13	職員室	2	12	
<b>3 F</b>				
⑤-2				
1	普通教室	3	8	
2	普通教室	3	8	
3	普通教室	3	8	
4	普通教室	3	8	
5	学室	3	8	
13	廊下	2	8	
<b>⑤-1</b>				
6	便所	2	1	LED改修済
7	階段	2	1	
8	ホール	2	1	
9	普通教室	3	8	
10	普通教室	3	8	
11	普通教室	3	8	
<b>⑤-3</b>				
12	普通教室	3	8	
<b>4 F</b>				
⑤-2				
1	普通教室	3	8	
2	普通教室	3	8	
3	普通教室	3	8	
4	普通教室	3	8	
5	学室	3	8	
13	廊下	2	1	
<b>⑤-1</b>				
6	便所	2	1	LED改修済
7	階段	2	1	
8	ホール	2	1	
9	普通教室	3	8	
10	普通教室	3	8	
11	普通教室	3	8	
<b>⑤-3</b>				
12	普通教室	3	8	

No.	部屋名 (エリア)	稼働区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
<b>渡り廊下</b>				
1 F				
⑧-1				
1	渡り廊下	2	1	
<b>2 F</b>				
⑧-1				
1	渡り廊下	2	1	
<b>3 F</b>				
⑧-2				
1	渡り廊下	2	1	
<b>特別教室棟</b>				
1 F				
⑥				
1	調理教室	3	4	
2	試食室	3	4	
3	調理準備室	2	8	
4	前室(調理教室)	3	4	
5	美術準備室	2	8	
6	美術教室	3	4	
7	便所	2	1	
8	階段	2	1	
9	化学講義室	3	4	
10	化学準備室	2	8	
11	化学実験室	3	4	
12	廊下	2	1	
13	薬品庫	2	0.5	
<b>2 F</b>				
⑥				
1	LL教室	3	4	
2	LL準備室	2	8	
3	倉庫	2	0.5	
4	被服準備室	2	8	
5	被服教室	3	4	
6	便所	2	1	
7	階段	2	1	
8	生物講義室	3	4	
9	生物準備室	2	8	
10	生物実験室	3	4	
11	廊下	2	1	
<b>3 F</b>				
⑥				
1	書道教室	3	4	
2	書道準備室	2	8	
3	社会教室	3	4	
4	社会準備室	2	8	
5	作法室	3	4	
6	便所	2	1	
7	階段	2	1	
8	工芸教室	3	4	
9	物理準備室	2	8	
10	物理教室	3	4	
11	廊下	2	1	
<b>4 F</b>				
⑥				
1	地学教室	3	4	
2	地学準備室	2	8	
3	地学準備室	2	8	
4	普通教室	3	8	
5	普通教室	3	8	
6	生徒指導室	2	8	
7	便所	2	1	
8	階段	2	1	
9	倉庫	2	0.5	
10	視聴覚準備室	3	4	
11	映写室	3	4	
12	ビデオ室	3	4	
13	視聴覚室	3	4	
14	廊下	2	1	
<b>R F</b>				
⑥				
1	塔屋	2	0.5	

No.	部屋名 (エリア)	稼働区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
<b>屋内体育館(東側)</b>				
1 F				
⑬				
1	体育場	3	4	
2	職員室	2	4	
3	ホール	3	4	
4	倉庫	2	0.5	
<b>ブルーム棟</b>				
1 F				
⑪				
1	機械室	2	0.5	
2	男子更衣室	3	2	
3	女子更衣室	3	2	
4	倉庫	2	0.5	
5	便所	3	1	
<b>屋内体育館(西側)</b>				
1 F				
⑭				
1	屋内体育館	3	4	
<b>体育倉庫</b>				
⑭				
1	倉庫	2	0.5	
2	倉庫	2	0.5	
<b>設備棟</b>				
⑬				
1	電気室	2	0.5	
2	ポンプ室	2	0.5	
<b>屋外照明灯</b>				
敷地内照明				
1	自転車置き場	2	3	
2	運動場	3	1.5	
3	テニスコート	3	1	
4	プール	3	2	
5	その他敷地内外灯	1	12	11灯

大阪府立北摂つばさ高等学校 照明稼働状況表

稼働区分⇒ 1 年中(365日)稼働しているエリア  
 2 平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(教職員) ... 250日相当  
 3 平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(生徒) ... 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、  
 改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。  
 注) 点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
校舎棟				
1 F				
①				
1	化学教室	3	4	
2	化学準備室	2	8	
3	化学講義室	3	4	
4	便所	2	2	
5	階段	2	2	
6	校務員室	2	8	
7	保健室	2	8	
8	校長室	2	8	
9	湯沸室	2	2	
10	事務室	2	10	
11	廊下	2	4	LED改修済
⑦-1、⑦-2				
12	記念室	3	1	
13	電気室	2	0.5	
14	ポンプ室	2	0.5	
15	給品部	3	5	
16	倉庫	2	0.5	
17	下足室	2	3	LED改修済
18	階段	2	2	
19	便所	2	2	LED改修済
20	玄関ホール	2	4	LED改修済
21	応接室	2	4	
22	生徒指導室	2	8	
23	便所	2	2	
24	階段	2	2	
25	進路指導室	2	8	
26	工芸教室	3	4	
27	廊下	2	4	LED改修済
⑧				
28	視聴覚教室	3	4	
29	準備室	3	4	
30	送風機室	2	0.5	
31	倉庫	2	0.5	
32	準備室	2	8	
33	美術教室	3	4	
34	相談室	3	4	
35	生徒会室	3	2	
36	廊下	2	4	LED改修済
2 F				
①				
1	物理教室	3	4	
2	物理準備室	2	8	
3	第1LAN教室	3	4	
4	便所	2	2	
5	階段	2	2	
6	女子休養室	3	4	
7	男子休養室	3	4	
8	保育実習室	3	4	
9	物理講義室	3	4	
10	物理準備室	2	8	
11	倉庫	2	0.5	
12	水飲み場	3	2	
13	廊下	2	4	

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
校舎棟				
2 F				
⑦-2				
14	共生推進講義室	3	4	
15	共生推進準備室	2	8	
16	準備室	2	8	
17	職員室	2	10	
18	印刷室	2	8	
19	放送室	2	2	
20	準備室	2	8	
21	階段	2	2	
22	便所	2	2	LED改修済
23	普通教室	3	8	
24	普通教室	3	8	
25	便所	2	2	
26	階段	2	2	
27	普通教室	3	8	
28	普通教室	3	8	
29	水飲み場	3	2	
30	廊下	2	4	
⑧				
31	会議室	2	4	
32	書道教室	3	4	
33	準備室	2	8	
34	普通教室(共生推進)	3	8	
35	普通教室	3	8	
36	普通教室	3	8	
37	普通教室	3	8	
38	廊下	2	4	
3 F				
①				
1	生物教室	3	4	
2	生物準備室	2	8	
3	生物講義室	3	4	
4	便所	2	2	
5	階段	2	2	
6	普通教室	3	8	
7	普通教室	3	8	
8	普通教室	3	8	
9	普通教室	3	8	
10	水飲み場	3	2	
11	廊下	2	4	
⑦-2				
12	準備室	2	8	
13	調理教室	3	4	
14	被服教室	3	4	
15	準備室	2	8	
16	階段	2	2	
17	便所	2	2	LED改修済
18	家庭総合実習室B	3	4	
19	2年学年室	3	8	
20	便所	2	2	
21	階段	2	2	
22	普通教室	3	8	
23	普通教室	3	8	
24	水飲み場	3	2	
25	廊下	2	4	

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
校舎棟				
3 F				
⑧				
26	作法室	3	2	
27	倉庫	2	0.5	
28	準備室	2	8	
29	社会科教室	3	4	
30	普通教室	3	8	
31	普通教室	3	8	
32	AL教室	3	4	
33	生徒会室	3	2	
34	廊下	2	4	
4 F				
①				
1	地学教室	3	4	
2	地学準備室	2	8	
3	第2LAN教室	3	4	
4	便所	2	2	
5	階段	2	2	
6	普通教室	3	8	
7	普通教室	3	8	
8	普通教室	3	8	
9	普通教室	3	8	
10	水飲み場	3	2	
11	廊下	2	4	
⑦-2				
12	ML教室	3	4	
13	準備室	2	8	
14	送風機室	2	0.5	
15	アンサンブル室	3	0.5	
16	準備室1	2	8	
17	準備室3	3	4	
18	準備室4	3	4	
19	準備室2	3	4	
20	音楽室	3	4	
21	階段	2	2	
22	便所	2	2	LED改修済
23	普通教室	3	8	
24	1年学年室	3	4	
25	便所	2	2	
26	階段	2	2	
27	普通教室	3	8	
28	普通教室	3	8	
29	水飲み場	3	2	
30	廊下	2	4	
⑧				
31	司書室	2	8	
32	図書室	3	4	
33	普通教室	3	8	
34	普通教室	3	8	
35	普通教室	3	8	
36	普通教室	3	8	
37	廊下	2	4	

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
校舎棟				
R F				
①				
1	塔屋	2	0.5	
⑦-2				
1	塔屋	2	0.5	
屋内運動場				
1 F				
⑥-1、⑥-2				
1	乗道場	3	4	LED改修済
2	食堂	3	4	
3	厨房	2	8	
4	防具庫	2	0.5	
5	剣道場	3	4	LED改修済
6	器具庫	2	0.5	
7	更衣室	3	4	
8	階段	2	2	
9	倉庫	2	0.5	
10	便所	2	1	
11	廊下	2	4	
2 F				
⑥-1				
1	器具庫	2	0.5	
2	ステージ	3	1	
3	控室	3	1	
4	競技場	3	6	
5	階段	2	2	
6	ホール	3	6	
7	体育教官室	2	8	
3 F				
⑥-1				
1	階段	2	2	
2	ギャラリー	3	4	
倉庫(校舎棟東)				
③				
1	倉庫	2	0.5	
倉庫(屋内運動場北)				
⑤				
1	倉庫	2	0.5	
プール付属棟				
④				
1	プール付属棟	3	1	(室不明)
屋外照明灯				
敷地内照明				
1	プール	3		
2	運動場	3		
3	テニスコート	3		
4	自転車置場	2	3	
5	その他敷地内外灯	1	4	12灯

大阪府立茨木支援学校 照明稼動状況表

稼動区分⇒ **1** 年中(365日)稼動しているエリア  
**2** 平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員) ... 250日相当  
**3** 平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒) ... 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、  
改修対象とするエリアについては、開引している照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。  
注) 点灯時間は開引き点灯を考慮し、エリア内標準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
<b>管理棟</b>				
1F				
①-2				
1	看護師室	2	8	
2	図書室	3	4	
3	図書室	3	4	
4	保健室	2	8	
5	校長室	2	8	
6	応接室	2	4	
7	便所	2	4	LED改修済
8	便所	2	4	LED改修済
9	倉庫	2	0.5	
10	玄関	2	8	
11	廊下	2	8	
12	事務室	2	10	
13	電話交換室	2	4	
14	倉庫	2	0.5	
15	技師室	2	8	
2F				
①-2				
1	小学部職員室	2	10	
2	会議スペース	2	10	
3	便所	2	4	LED改修済
4	便所	2	4	LED改修済
5	男子更衣室	2	1	
6	印刷室	2	1	LED改修済
7	廊下	2	8	
8	男子更衣室	2	1	
9	女子更衣室	2	1	
10	放送室	2	2	
11	階段	2	10	LED改修済
12	中学部職員室	2	10	
<b>中学部棟</b>				
1F				
①-1				
1	ホール	2	3	
2	自立訓練室B	3	7	
3	自立活動室A	3	7	
4	廊下	2	10	
5	(器具)自立活動室I	3	4	
6	自立活動室C	3	7	
7	便所	3	1	LED改修済
8	便所	3	1	LED改修済
9	階段	2	10	
10	倉庫	2	0.5	
11	普通教室(中)	3	7	
12	中学部教室	2	0.5	
13	第1LAN教室	3	4	
14	音楽教室(中)	3	4	
15	普通教室(中)	3	4	
16	美術教室	3	4	
17	高校校長	2	8	
18	普通教室(中)	3	7	
19	調理教室	3	4	
20	普通教室(中)	3	7	
21	普通教室(中)	3	7	
22	女子生徒更衣室	3	1	

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
<b>中学部棟</b>				
2F				
③-1				
1	階段	2	10	
2	カウンセラingleーム	3	1	
3	高等部職員室	2	10	
<b>高等部棟 南館</b>				
1F				
③-1				
1	倉庫	2	0.5	
2	階段	2	10	
3	ホール	2	8	
4	会議室	2	4	
5	便所	3	1	
6	便所	3	1	
7	展開教室	3	4	
8	ケアルーム	3	4	
9	廊下	2	8	
10	倉庫	2	0.5	
11	廊下	2	8	
12	普通教室(高)	3	7	
13	普通教室(高)	3	7	
14	普通教室(高)	3	7	
15	展開教室	3	4	
16	普通教室(高)	3	7	
17	普通教室(高)	3	7	
2F				
③-1, ③-4				
1	階段	2	10	LED改修済
2	ホール	2	8	
3	視聴覚室	3	4	
4	ケアルーム	3	4	
5	教材室	2	1	
6	映写室	3	1	
7	便所	3	1	
8	便所	3	1	
9	廊下	2	8	
10	普通教室(高)	3	7	
11	普通教室(高)	3	7	
12	女子更衣室	3	1	
<b>厨房棟</b>				
1F				
③-2, ③-5				
1	廊下	2	1	
2	休憩室	3	8	
3	倉庫	3	0.5	
4	事務室	2	8	
5	配膳室	3	7	
6	倉庫	3	0.5	
7	検収室	3	5	
8	厨房	3	8	
9	倉庫(旧ポイラー室)	2	0.5	
10	倉庫	2	0.5	

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
<b>高等部棟 北館</b>				
1F				
③-3, ⑦				
1	職業室	3	7	
2	カウンセリングルーム	2	0.5	
3	普通教室	3	7	
4	普通教室	3	7	
5	便所	3	1	
6	便所	3	1	
7	美術室(高)	3	7	
8	窯場	2	0.5	
9	倉庫	2	0.5	
10	階段	2	10	LED改修済
11	ホール	2	8	
12	第2LAN教室	3	4	
13	準備室	2	4	
14	普通教室	3	7	
15	家庭科教室	3	4	
16	展開教室	3	4	
17	音楽教室	3	4	
18	会議室	2	4	
2F				
③-3, ⑦				
1	普通教室	3	7	
2	階段	2	10	LED改修済
3	便所	3	1	
4	更衣室	3	1	
5	普通教室	3	7	
6	ロッカー室	2	1	
7	便所	3	1	
8	展開教室	3	4	
9	普通教室	3	7	
10	階段	2	10	LED改修済
11	ホール	2	8	
12	廊下	2	8	
13	展開教室	3	7	
14	普通教室	3	7	
15	普通教室	3	7	
16	普通教室	3	7	
17	普通教室	3	7	
18	普通教室	3	7	
19	普通教室	3	7	
20	視聴覚教室	3	4	
21	映写室	3	1	

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
<b>小学部棟(南側)</b>				
1F				
②-2, ②-1				
1	昇降口	2	3	
2	教材室	2	0.5	
3	木工室	2	0.5	
4	便所	3	1	
5	便所	3	1	
6	通路	2	8	
7	音楽教室(小)	3	4	
8	図工室(小)	3	4	
9	くま	3	4	
10	保護者控室	3	0.5	
11	こあら	3	4	
12	うさぎ	3	4	
13	高校職業 喫茶室	3	4	実名不詳
14	教材室	3	4	
15	ポンプ室	2	0.5	
2F				
②				
16	廊下	2	8	
⑤-2				
17	普通教室(小3)	3	7	
18	廊下	2	8	
<b>小学部棟(北側)</b>				
1F				
⑤-1				
1	更衣室	2	1	
2	休憩室	2	1	
3	更衣室	2	1	
4	便所	3	1	
5	便所	3	1	
6	フレイルーム(中)	3	4	
7	普通教室(中)	3	7	
8	普通教室(中)	3	7	
9	「実名なし」	—	—	中庭
10	普通教室(小1)	3	7	
11	普通教室(小1)	3	7	
12	普通教室(小3)	3	7	
13	普通教室(小3)	3	7	
14	普通教室	3	7	
15	欠番	—	—	
16	かめ	3	4	
17	自立活動室	3	7	
18	便所	3	1	
19	便所	3	1	
20	男子更衣室	3	1	
21	普通教室(小2)	3	7	
22	きりん	3	7	
23	普通教室(小6)	3	7	
24	普通教室(小5)	3	7	
25	普通教室(小4)	3	7	
26	普通教室(小4)	3	7	
②				
14	廊下	2	8	
17	倉庫	2	0.5	
27	倉庫	2	0.5	
<b>屋内体育館</b>				
⑨				
1	倉庫	2	0.5	
2	競技場	3	4	
3	便所	3	1	
4	便所	3	1	
5	倉庫	2	0.5	
⑩				
6	教官室	2	4	
7	ステージ	3	1	

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
<b>作業棟</b>				
1F				
⑧				
1	物入	2	0.5	
2	木工室	3	7	
3	倉庫	2	0.5	
4	準備室	2	0.5	
5	便所	3	1	
6	便所	3	1	
7	窯業室	3	7	
8	準備室	2	0.5	
9	通路	2	8	
10	窯場	2	0.5	
2F				
⑩				
1	階段	2	10	LED改修済
2	通路	2	8	
3	園芸室	3	4	
4	布加工室	3	4	
5	倉庫	2	0.5	
6	準備室	2	0.5	
<b>プール付風棟 I</b>				
⑪				
1	女子ロッカー室	3	0.5	
2	便所	3	0.25	
3	便所	3	0.25	
4	男子ロッカー室	3	0.5	
5	管理室	3	0.5	
<b>プール付風棟 II</b>				
⑬				
1	機械室	2	0.1	
2	倉庫	2	0.1	
<b>乗務員控室</b>				
⑭				
1	控室	3	0.5	
<b>バス車庫</b>				
⑯				
1	車庫	3	0.5	
<b>バス車庫</b>				
⑰				
1	車庫	3	0.5	
<b>屋外照明灯</b>				
敷地内照明				
1	プール	3	0.25	
2	その他敷地内常夜灯	1	7	11灯

大阪府立箕面支援学校 照度稼働状況表

稼働区分⇒ 1 年中(365日)稼働しているエリア  
 2 平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(教職員) ... 250日相当  
 3 平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(生徒) ... 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、  
 改修対象とするエリアについては、開引いている照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。  
 注) 点灯時間は開引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
<b>管理・普通・特別教室棟</b>				
B1 F				
①-1				
1	事務室(厨房)	2	8	
2	食品庫1	3	0.5	
3	食品庫2	3	0.5	
4	下処理室	2	8	
5	休養室(厨房)	3	2	
6	シャワー室	3	1	
7	便所	2	1	
8	二次調理室	3	8	
9	発電機室	2	0.5	
10	電気室	2	0.5	
11	倉庫	2	0.5	
12	機械室	2	0.5	
13	厨房	3	8	
14	ホール	2	8	直管、サークルタイプとも点灯灯
15	階段	1	24	LED改修済
16	ゴミ置き場	2	0.5	
17	B1地下駐輪場	2	8	
18	地下バス乗降場	3	7	
1F				
①-1、①-2、①-3				
1	湯沸室	2	1	
2	資料室	2	4	
3	事務室	2	10	
4	普通教室	3	7	
5	普通教室	3	7	
6	普通教室	3	7	
7	普通教室	3	7	
8	普通教室	3	7	
9	普通教室	3	7	
10	普通教室	3	7	
11	普通教室	3	7	
12	音楽室・音楽準備室	3	4	
13	図書兼応接室	2	4	
14	階段	2	12	LED改修済
15	下足室	2	8	
16	学習室	3	7	
17	便所	3	4	
18	便所	3	7	
19	便所	3	7	
20	ホール	2	7	
21	倉庫	2	0.5	
22	廊下	2	8	直管、サークルタイプとも点灯灯
23	階段	1	24	LED改修済
2F				
①-1、①-2、①-3				
1	職員室	2	10	
2	印刷室	2	4	
3	湯沸室	2	1	
4	第2音楽室	3	4	
5	美術室	3	4	
6	技術室・図工室	3	4	
7	自立活動室	3	4	
8	倉庫	2	0.5	
9	進路室	2	8	
10	第2職員室・PC室	2	10	
11	職員便所	2	4	
12	職員便所	2	4	
13	便所	3	4	
14	便所	3	4	
15	階段	1	24	LED改修済
16	看護師室	2	8	
17	自活ホール	2	7	
18	便所	2	4	
19	便所	2	4	
20	廊下	2	8	直管、サークルタイプとも点灯灯
21	階段	2	12	LED改修済

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
<b>管理・普通・特別教室棟</b>				
3 F				
①-1、①-2、①-3				
1	普通教室	3	7	LED改修済
2	普通教室	3	7	LED改修済
3	普通教室	3	7	LED改修済
4	普通教室	3	7	LED改修済
5	普通教室	3	7	
6	理科準備室	2	1	
7	普通教室	3	7	
8	更衣室	3	2	
9	音楽室	3	4	
10	管理室	2	0.5	
11	金属加工室	3	4	
12	階段	2	12	LED改修済
13	倉庫	2	0.5	
14	普通教室	3	7	
15	倉庫	2	0.5	
16	便所	3	7	
17	便所	3	7	
18	階段	1	24	LED改修済
19	普通教室	3	7	
20	音楽準備室	2	2	
21	倉庫	2	0.5	
22	廊下	2	8	直管、サークルタイプとも点灯灯
PH 1F				
①-1				
1	階段	1	24	直管タイプLED済 サークルタイプ点灯灯
2	外灯	3	0.5	
PH 2F				
①-1				
1	機械室	2	0.5	
<b>管理・普通教室棟</b>				
1F				
②				
1	便所	3	4	
3	倉庫	2	0.5	
4	校長室	2	8	LED改修済
5	用務員室	2	8	
6	階段	2	12	LED改修済
7	保健室	2	8	
8	廊下	2	8	直管、サークルタイプとも点灯灯
2F				
②				
1	学習室	3	4	
2	学習室	3	4	
3	便所	3	7	
4	便所	3	7	
5	学習室	3	7	
6	更衣室	3	2	
7	更衣室	3	2	直管、サークルタイプとも点灯灯
8	階段	2	12	LED改修済
9	普通教室	3	7	
10	廊下	2	8	直管、サークルタイプとも点灯灯

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
<b>管理・普通教室棟</b>				
3F				
②				
1	ホール	2	7	
2	便所	3	7	
3	便所	3	7	
4	木工室	3	4	
5	機械室	2	1	
6	準備室	2	2	
7	普通教室	3	7	
8	階段	2	12	LED改修済
9	普通教室	3	7	
10	廊下	2	8	直管、サークルタイプとも点灯灯
PH 1F				
②				
1	階段	2	1	直管タイプLED済 サークルタイプ点灯灯
2	外灯	3	0.5	
PH 2F				
②				
1	EV機械室	2	0.5	
<b>普通・特別教室棟</b>				
1F				
③				
1	工作室	3	0.5	
2	保護者控室	3	8	直管、サークルタイプとも点灯灯
3	バス車庫	3	7	
4	バス昇降口	3	7	
5	外灯	3	0.5	
2F				
③				
1	便所	3	7	
2	便所	3	7	
3	普通教室	3	7	
4	普通教室	3	7	
5	調理室	3	4	
6	普通教室	3	7	
7	普通教室	3	7	
8	普通教室	3	7	
9	普通教室	3	7	
10	普通教室	3	7	
11	普通教室	3	7	
12	廊下	2	8	
13	外灯	3	0.5	
3F				
③				
1	便所	3	7	
2	便所	3	7	
3	保健室	3	4	
4	情報室	3	4	
5	情報室	3	4	
6	普通教室	3	7	
7	普通教室	3	7	
8	普通教室	3	7	
9	普通教室	3	7	
10	普通教室	3	7	
11	普通教室	3	7	
12	廊下	2	8	
13	外灯	3	0.5	
<b>スロースタイル</b>				
1F				
⑤				
1	スロースタイル	3	8	
2F				
⑤				
1	スロースタイル	3	8	
3F				
⑤				
1	スロースタイル	3	8	

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
<b>体育館棟</b>				
1F				
④				
1	楽室・学習室	3	4	
2	普通教室	3	7	
3	普通教室	3	7	
4	普通教室	3	7	
5	普通教室	3	7	
6	便所	3	1	
7	便所	3	7	
8	便所	3	1	
9	SCR	3	7	
10	SCR	3	7	
11	普通教室	3	7	
12	廊下	2	8	
13	外灯	3	2	
2F				
④				
1	体育館	3	4	メタルハライド
2	放送室	3	4	
3	外灯	3	2	
3F				
④				
1	吹き抜け	-	-	
<b>プール付属棟</b>				
⑥				
1	機械室	3	0.5	
2	更衣室	3	2	
3	男子前室	3	2	
4	便所	3	1	
5	女子前室	3	2	
6	更衣室	3	2	
7	管理室	3	1	
<b>屋外照明灯</b>				
敷地内照明				
1	その他敷地内常夜灯	1	12	10灯

大阪府立中津支援学校 照明稼働状況表

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、  
改修対象とするエリアについては、開引している照明器具についても改修をしてください。

稼働区分⇒	1	年中(365日)稼働しているエリア	…	250日相当
	2	平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(教職員)	…	200日相当
	3	平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(生徒)		

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。  
注) 点灯時間は開引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部署名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
<b>学校棟</b>					
<b>B1 F</b>					
①					
1	機械室	2	0.5		
2	休養室	2	4		
3	倉庫	2	4		
4	階段	2	10		
5	電気室	2	0.5		
6	音楽室	3	4		
7	更衣室	2	2		
8	便所	2	2		
9	技師室	2	5		
10	廊下	2	10		
<b>1 F</b>					
①					
1	SCR	3	7		
2	普通教室	3	7		
3	便所	3	7		
4	校長室	2	8		
5	事務室	2	9		
6	便所	2	7		
7	普通教室	3	7		
8	普通教室	3	7		
9	普通教室	3	7		
10	普通教室	3	7		
11	普通教室	3	7		
12	職員室	2	10		
13	階段	1	24		LED改修済
14	廊下	3	10		
15	スロープ	3	10		LED改修済
16	スロープ踊り場	2	10		
<b>2 F</b>					
①					
1	音楽室	3	4		
2	理科室	3	4		
3	便所	3	4		
4	美術・技術教室	3	4		
5	教材室	2	4		
6	階段	1	24		LED改修済
7	SCR	3	7		
8	普通教室	3	7		
9	普通教室	3	7		
10	普通教室	3	7		
11	保健室	2	8		
12	図書ホール	3	10		
13	廊下	3	10		
14	スロープ	3	10		LED改修済
15	スロープ踊り場	2	10		
<b>3 F</b>					
①					
1	多目的ホール	3	8		
2	便所	3	7		
3	家庭科室	3	4		
4	階段	1	24		LED改修済
5	倉庫	2	1		
6	普通教室	3	7		
7	普通教室	3	7		
8	視聴覚教室	3	1		
9	普通教室	3	7		
10	普通教室	3	7		
11	廊下	3	10		
12	スロープ	3	10		LED改修済
13	スロープ踊り場	2	10		
<b>屋上</b>					
①					
1	倉庫	2	0.5		
2	便所	2	1		
3	EV機械室	2	0.5		
<b>屋外照明灯</b>					
敷地内照明					
1	その他敷地内常夜灯				2台

大阪府立高槻支援学校 照明稼働状況表

稼働区分⇒ 1 年中(365日)稼働しているエリア
2 平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(教職員)
3 平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(生徒)
... 250日相当
... 200日相当

※各エリアの稼働においては、エリア単位での稼働とし、
稼働対象とするエリアについては、開いている照明器具についても稼働をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注) 点灯時間は開き点灯を考慮し、エリア内平均化した時間を記載しています。

Table with 5 columns: No., 部屋名(エリア), 稼働区分, 1日平均点灯時間[h], その他. Includes sections for 管理/中学部棟, 1F, 2F, 3F, 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F, 12F, 13F, 14F, 15F, 16F, 17F, 18F, 19F, 20F, 21F, 22F, 23F, 24F, 25F, 26F, 27F, 28F, 29F, 30F, 31F, 32F, 33F, 34F, 35F, 36F, 37F, 38F, 39F, 40F, 41F, 42F, 43F, 44F, 45F, 46F, 47F, 48F, 49F, 50F, 51F, 52F, 53F, 54F, 55F, 56F, 57F, 58F, 59F, 60F, 61F, 62F, 63F, 64F, 65F, 66F, 67F, 68F, 69F, 70F, 71F, 72F, 73F, 74F, 75F, 76F, 77F, 78F, 79F, 80F, 81F, 82F, 83F, 84F, 85F, 86F, 87F, 88F, 89F, 90F, 91F, 92F, 93F, 94F, 95F, 96F, 97F, 98F, 99F, 100F.

Table with 5 columns: No., 部屋名(エリア), 稼働区分, 1日平均点灯時間[h], その他. Includes sections for 管理/中学部棟, 1F, 2F, 3F, 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F, 12F, 13F, 14F, 15F, 16F, 17F, 18F, 19F, 20F, 21F, 22F, 23F, 24F, 25F, 26F, 27F, 28F, 29F, 30F, 31F, 32F, 33F, 34F, 35F, 36F, 37F, 38F, 39F, 40F, 41F, 42F, 43F, 44F, 45F, 46F, 47F, 48F, 49F, 50F, 51F, 52F, 53F, 54F, 55F, 56F, 57F, 58F, 59F, 60F, 61F, 62F, 63F, 64F, 65F, 66F, 67F, 68F, 69F, 70F, 71F, 72F, 73F, 74F, 75F, 76F, 77F, 78F, 79F, 80F, 81F, 82F, 83F, 84F, 85F, 86F, 87F, 88F, 89F, 90F, 91F, 92F, 93F, 94F, 95F, 96F, 97F, 98F, 99F, 100F.

Table with 5 columns: No., 部屋名(エリア), 稼働区分, 1日平均点灯時間[h], その他. Includes sections for 小学部 高学年棟, 1F, 2F, 3F, 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F, 12F, 13F, 14F, 15F, 16F, 17F, 18F, 19F, 20F, 21F, 22F, 23F, 24F, 25F, 26F, 27F, 28F, 29F, 30F, 31F, 32F, 33F, 34F, 35F, 36F, 37F, 38F, 39F, 40F, 41F, 42F, 43F, 44F, 45F, 46F, 47F, 48F, 49F, 50F, 51F, 52F, 53F, 54F, 55F, 56F, 57F, 58F, 59F, 60F, 61F, 62F, 63F, 64F, 65F, 66F, 67F, 68F, 69F, 70F, 71F, 72F, 73F, 74F, 75F, 76F, 77F, 78F, 79F, 80F, 81F, 82F, 83F, 84F, 85F, 86F, 87F, 88F, 89F, 90F, 91F, 92F, 93F, 94F, 95F, 96F, 97F, 98F, 99F, 100F.

Table with 5 columns: No., 部屋名(エリア), 稼働区分, 1日平均点灯時間[h], その他. Includes sections for 小学部 低学年棟/診療棟, 1F, 2F, 3F, 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F, 12F, 13F, 14F, 15F, 16F, 17F, 18F, 19F, 20F, 21F, 22F, 23F, 24F, 25F, 26F, 27F, 28F, 29F, 30F, 31F, 32F, 33F, 34F, 35F, 36F, 37F, 38F, 39F, 40F, 41F, 42F, 43F, 44F, 45F, 46F, 47F, 48F, 49F, 50F, 51F, 52F, 53F, 54F, 55F, 56F, 57F, 58F, 59F, 60F, 61F, 62F, 63F, 64F, 65F, 66F, 67F, 68F, 69F, 70F, 71F, 72F, 73F, 74F, 75F, 76F, 77F, 78F, 79F, 80F, 81F, 82F, 83F, 84F, 85F, 86F, 87F, 88F, 89F, 90F, 91F, 92F, 93F, 94F, 95F, 96F, 97F, 98F, 99F, 100F.

Table with 5 columns: No., 部屋名(エリア), 稼働区分, 1日平均点灯時間[h], その他. Includes sections for 作業棟, 1F, 2F, 3F, 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F, 12F, 13F, 14F, 15F, 16F, 17F, 18F, 19F, 20F, 21F, 22F, 23F, 24F, 25F, 26F, 27F, 28F, 29F, 30F, 31F, 32F, 33F, 34F, 35F, 36F, 37F, 38F, 39F, 40F, 41F, 42F, 43F, 44F, 45F, 46F, 47F, 48F, 49F, 50F, 51F, 52F, 53F, 54F, 55F, 56F, 57F, 58F, 59F, 60F, 61F, 62F, 63F, 64F, 65F, 66F, 67F, 68F, 69F, 70F, 71F, 72F, 73F, 74F, 75F, 76F, 77F, 78F, 79F, 80F, 81F, 82F, 83F, 84F, 85F, 86F, 87F, 88F, 89F, 90F, 91F, 92F, 93F, 94F, 95F, 96F, 97F, 98F, 99F, 100F.

大阪府立豊中支援学校 照明稼働状況表

稼働区分= 1 年中(365日)稼働しているエリア  
 2 平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(教職員) ... 250日相当  
 3 平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(生徒) ... 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。  
 注) 点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
<b>小学部棟</b>				
1F				
①				
1	普通教室	3	7	
2	便所	3	7	
3	階段	3	7	LED改修済
4	倉庫	2	0.5	
5	普通教室	3	7	
6	普通教室	3	7	
7	普通教室	3	7	
8	更衣室	2	2	
9	休養室	2	2	
10	音楽ホール	3	7	
11	プール(更衣室)	3	0.5	
12	階段	3	7	LED改修済
13	廊下	3	7	※1※2
②				
14	普通教室	3	7	
15	普通教室	3	7	
16	生活ホール	3	7	
17	普通教室	3	7	
18	普通教室	3	7	
③				
19	普通教室	3	7	
2F				
①				
1	普通教室	3	7	
2	便所	3	7	
3	階段	3	7	LED改修済
4	普通教室	3	7	
5	普通教室	3	7	
6	普通教室	3	7	
7	普通教室	3	7	
8	普通教室	3	7	
9	便所	3	7	
10	階段	3	7	LED改修済
11	廊下	3	7	※1
<b>普通教室棟</b>				
1F				
⑥				
1	便所	3	7	
2	普通教室	3	7	
3	普通教室	3	7	
4	普通教室	3	7	
5	廊下	3	7	※1
2F				
⑥				
1	階段	3	7	LED改修済
2	便所	3	7	
3	普通教室	3	7	
4	普通教室	3	7	
5	普通教室	3	7	
6	廊下	3	7	※1
<b>管理棟</b>				
1F				
⑤				
1	食堂	3	8	
2	厨房	3	8	
3	便所	2	10	
4	応接室	2	4	
5	階段	2	10	※3
6	保健室	2	8	
7	校長室	2	10	
8	付属室	2	2	
9	事務室	2	10	
10	技師室	2	8	
11	廊下	2	10	

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
<b>管理棟</b>				
2F				
⑤				
1	更衣室	2	2	
2	更衣室	2	2	
3	職員室	2	10	
4	放送室	2	2	
5	印刷室	2	2	
6	湯沸室	2	2	
7	便所	2	7	
8	休養室	2	2	
9	階段	2	10	※2
10	会議室	2	4	
11	進路指導室	2	8	
12	普通教室	3	7	
13	パソコン教室	3	6	
14	準備室	2	6	
15	普通教室	3	7	
16	廊下	3	7	※1
3F				
⑤				
1	小学部職員室	2	10	
2	更衣室	2	2	
3	便所	2	7	
4	第2音楽室	3	5	
5	準備室	3	5	
6	会議室	2	2	
7	階段	2	10	※2
8	映写集会室	3	5	
9	ステージ	3	1	
10	廊下	3	7	※1
<b>渡り廊下</b>				
1F				
⑧				
1	渡り廊下	2	10	
2F				
⑧				
1	渡り廊下	3	7	※1
3F				
⑧				
1	渡り廊下	3	7	※1
<b>中・高等部棟</b>				
1F				
⑥-1、⑥-2、⑥-3				
1	準備室	3	3	
2	美術教室	3	3	
3	粘土教室	3	3	
4	中学職員室	2	10	
5	暗室	2	0.5	
6	普通教室	3	7	LED改修済
7	被服教室	3	6	
8	階段	3	7	LED改修済
9	倉庫	2	0.5	
10	普通教室	3	7	
11	普通教室	3	7	
12	普通教室	3	7	
13	普通教室	3	7	
14	普通教室	3	7	
15	普通教室	3	7	LED改修済
16	階段	3	7	
17	便所	3	7	
18	廊下	3	7	※1※3
2F				
①				
1	体育室	3	4	
2	階段	3	7	
3	便所	3	7	
4	階段	2	2	
5	器具庫	2	0.5	
3F				
①				
1	男子更衣室	2	2	LED改修済
2	階段	2	2	
3	教官室	2	4	

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
<b>中・高等部棟</b>				
2F				
⑥-1、⑥-2、⑥-3				
1	準備室	3	3	
2	視聴覚教室	3	3	
3	調理教室	3	4	
4	準備室	3	4	
5	学習室・図書室	3	2	
6	準備室	3	5	
7	第一音楽室	3	5	
8	階段	3	7	LED改修済
9	教材室	2	0.5	
10	普通教室	3	7	
11	普通教室	3	7	
12	普通教室	3	7	
13	普通教室	3	7	
14	普通教室	3	7	
15	普通教室	3	7	
16	普通教室	3	7	
17	階段	3	7	LED改修済
18	便所	3	7	
19	廊下	3	7	※1※3
3F				
⑥-1、⑥-2、⑥-3				
1	倉庫	2	0.5	
2	便所	3	7	
3	学習室	3	4	
4	階段	3	7	LED改修済
5	普通教室	3	7	
6	普通教室	3	7	
7	普通教室	3	7	
8	普通教室	3	7	
9	普通教室	3	7	
10	普通教室	3	7	
11	普通教室	3	7	
12	階段	3	7	LED改修済
13	廊下	3	7	※1
<b>作業・体育館棟</b>				
1F				
①				
1	木材金属加工室	3	3	
2	塗装室	3	4	
3	倉庫	2	0.5	
4	階段	3	7	
5	便所	3	7	
6	普通教室	3	7	
7	普通教室	3	7	
8	組立室	3	3	
9	倉庫	2	0.5	
10	廊下	3	7	
2F				
①				
1	体育室	3	4	
2	階段	3	7	
3	便所	3	7	
4	階段	2	2	
5	器具庫	2	0.5	
3F				
①				
1	男子更衣室	2	2	LED改修済
2	階段	2	2	
3	教官室	2	4	

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
<b>設備棟</b>				
②				
1	ポンプ室	2	0.5	
2	電気室	2	0.5	
3	機械室	2	0.5	
<b>発電機室</b>				
⑫				
1	発電機室	2	0.5	
<b>ガレージ</b>				
⑬				
1	車庫	3	0.5	
<b>プール付属棟</b>				
⑭				
1	便所	3	0.5	
2	機械室	3	0.5	
<b>監視員室</b>				
⑮				
1	監視員室	3	5	
<b>シャワー室</b>				
⑯				
1	シャワー室	3	0.5	
<b>倉庫</b>				
⑰				
1	倉庫			照明無し
<b>窯場</b>				
⑱				
1	窯場	2	0.5	
<b>倉庫</b>				
⑲				
1	倉庫			照明無し
<b>倉庫</b>				
⑳				
1	倉庫			照明無し
<b>倉庫</b>				
㉑				
1	倉庫			照明無し
<b>食品庫</b>				
㉒				
1	食品庫	3	1	
<b>屋外照明灯</b>				
敷地内照明				
1	プール			照明無し
2	その他敷地内常夜灯	1	4	9灯

※1 ①小学部棟、⑥普通教室棟、⑤管理棟(1階除く)、⑧渡り廊下(1階除く)及び⑥中高等部棟の廊下については、1台おき(約半分)でLED改修済。  
 ※2 廊下の一部となる①小学部棟及び⑥中高等部棟の玄関ホール、⑥中高等部棟の1.2階トイレ前のホールは全て蛍光灯照明。  
 ※3 ⑤管理棟階段(1-3階)については、踊り場の照明のみLED改修済。

大阪府立刀根山支援学校 照明稼働状況表

稼働区分⇒ 

1	年中(365日)稼働しているエリア
2	平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(教職員)
3	平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(生徒)

… 250日相当  
… 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、  
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。  
注) 点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他	
<b>学校棟</b>					
B1F					
①					
1	機械室	2	0.5		
2	電気室	2	0.5		
1F					
①					
1	普通教室	3	7		
2	普通教室	3	7		
3	普通教室	3	7		
4	普通教室	3	7		
5	更衣室	3	1		
6	美術工芸室	3	7		
7	階段	1	24		
8	乾燥室	3	4		
9	教具室	2	4		
10	音楽室	3	4		
11	玄関	2	8		
12	事務室	2	10		
13	印刷室	2	10		
14	湯沸室	2	1		
15	職員室	2	10		
16	資料室	2	8		
17	普通教室	3	7		
18	普通教室	3	7		
19	普通教室	3	7		
20	普通教室(保健室)	3	7		
21	便所	2	1		
22	エレベーターホール	2	8		
23	廊下	2	7		
2F					
①					
1	多目的教室	3	4		LED改修済
2	倉庫	2	0.5		
3	普通教室	3	7		
4	会議室	2	7		
5	階段	1	24		
6	図書コーナー	3	4		
7	校長室	2	8		
8	放送室	2	7		
9	準備室	2	8		
10	訪問教育室	2	7		
11	便所	2	1		
12	エレベーターホール	2	8		
13	音楽視聴覚室	3	4		
14	廊下	2	7		
塔屋					
①					
1	階段	1	24		
2	エレベーター機械室	2	0.5		
<b>屋外照明灯</b>					
敷地内照明					
1	その他敷地内常夜灯	1	12		3灯

大阪府立吹田支援学校 照明稼働状況表

稼働区分⇒ 1 年中(365日)稼働しているエリア  
 2 平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(教職員) ... 250日相当  
 3 平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(生徒) ... 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、改修対象とするエリアについては、開閉している照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。  
 注) 点灯時間は開引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
A棟				
B1F				
①				
1	階段	1	24	LED改修済
2	衛生機械室	2	0.1	
3	倉庫	2	0.1	
1F				
①				
1	検収室	2	4	
2	厨房	2	8	
3	食堂	3	2	
4	調理室	3	4	
5	便所	2	2	
6	便所	2	2	
7	連絡室	2	4	
8	校長室	2	8	
9	事務室	2	10	
10	階段	1	24	LED改修済
11	玄関	2	8	
12	廊下	2	2	3×2/3
13	調理員休憩室	2	4	
14	調理員用WC	2	1	
15	栄養士事務室	2	8	
16	食材保管庫	2	0.5	
2F				
①				
1	職員室	2	11	
2	会議室	2	4	
3	階段	1	0	LED改修済
4	便所	2	2	
5	便所	2	2	
6	更衣室	2	1	
7	更衣室	2	1	
8	パソコン室	2	4	
9	印刷室	2	8	
10	更衣室	2	1	
11	階段	1	24	LED改修済
12	廊下	2	2	3×2/3
13	渡り廊下	2	2	3×2/3
3F				
①				
1	舞台	3	5	
2	体育館A	3	5	LED改修済
3	廊下	2	1	2×1/2
4	倉庫	2	0.1	
5	便所	2	2	
6	便所	2	2	
7	階段	1	24	LED改修済
8	便所	3	1	
9	男子更衣室	2	0.1	
10	女子更衣室	3	0.5	
4F				
①				
1	発電機室	2	0.1	
2	電気室	2	0.1	
3	検字室	2	1	
4	階段	2	0.5	1×1/2

3×2/3→(時間)×(開引き率)

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
B棟				
1 F				
③				
1	倉庫	2	0.1	
2	便所	2	2	
3	技能員室	2	8	
4	音楽室	3	4	
5	音楽準備室	2	4	
6	木工準備室	2	4	
7	木工室	3	4	
8	機械室	2	4	
9	便所	2	2	
10	美術準備室	2	4	
11	美術室	3	4	
12	普通教室→美術室2	3	4	
13	総合生産技術室	3	4	3×2/3
14	総合準備室	2	4	
15	地域支援室	3	4	
16	倉庫	2	0	
17	廊下	2	0.5	1×1/2
2 F				
③				
1	階段	1	24	LED改修済
2	司書室	2	1	
3	図書室	3	4	
4	生徒更衣室	3	1	
5	便所	2	2	
6	便所	2	2	
7	コンピューター準備室	2	4	
8	コンピューター室	3	4	
9	普通教室	3	7	
10	普通教室	3	7	
11	普通教室	3	7	
12	普通教室	3	7	
13	普通教室	3	7	
14	普通教室	3	7	
15	廊下	2	2	3×2/3
16	便所	3	1	
3 F				
③				
1	階段	1	24	LED改修済
2	倉庫	2	0	
3	体育館B	3	5	
4	便所	2	2	
5	便所	2	2	
6	控室	3	2	
4F				
③				
1	テラス	2	0	
2	ギャラリー	2	0	

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
C棟				
1F				
④				
1	階段	1	24	LED改修済
2	普通教室	3	7	
3	普通教室	3	7	
4	普通教室	3	7	
5	普通教室	3	7	
6	普通教室	3	7	
7	普通教室	3	7	
8	普通教室	3	7	
9	普通教室	3	7	
10	普通教室	3	7	
11	階段	1	0	LED改修済
12	普通教室	3	7	
13	廊下	2	2	3×2/3
14	感覚運動室	3	4	
15	便所	2	2	
16	ウッドデッキ	3	0	
17	階段	1	24	LED改修済
18	便所	2	2	
19	便所	2	2	
20	便所	2	2	
21	普通教室	3	7	
22	便所	2	2	
23	便所	2	2	
24	園芸室	3	4	
25	廊下	2	2	3×2/3
26	保健室	2	8	
27	言語機能室	3	4	1/2LED改修済
28	普通教室	3	7	
29	普通教室	3	7	
30	普通教室	3	7	
31	普通教室	3	7	
32	普通教室	3	7	
33	普通教室	3	7	
34	普通教室	3	7	
2F				
④				
1	階段	1	24	LED改修済
2	普通教室	3	7	
3	普通教室	3	7	
4	普通教室	3	7	
5	普通教室	3	7	
6	普通教室	3	7	
7	普通教室	3	4	
8	普通教室	3	7	
9	普通教室	3	7	
10	普通教室	3	7	
11	普通教室	3	7	
12	倉庫	2	0.5	
13	便所	2	2	
14	便所	2	2	
15	便所	2	2	
16	便所	2	2	
17	階段	1	24	LED改修済
18	便所	2	2	
19	便所	2	2	
20	便所	2	2	
21	便所	2	2	
22	普通教室	3	7	
23	普通教室	3	7	
24	生徒更衣室	3	1	
25	普通教室	3	7	
26	普通教室	3	7	
27	普通教室	3	7	
28	普通教室	3	7	
29	普通教室	3	7	
30	普通教室	3	7	
31	普通教室	3	7	
32	普通教室	3	7	
33	普通教室	3	7	
34	階段	1	0	LED改修済
35	階段	1	0	LED改修済

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
C棟				
3F				
④				
1	階段	1	24	LED改修済
2	音楽準備室	2	4	
3	音楽室2	3	4	
4	テラス	3	0	
5	音楽室1	3	4	
6	音楽準備室	2	4	
7	ステージ	3	0	
8	ホール	2	0	
9	階段	1	0	LED改修済
10	生活訓練室	3	4	
11	倉庫	2	0.5	
12	テラス	3	0.5	
13	倉庫	2	0.5	
14	便所	2	2	
15	便所	2	2	
16	階段	1	24	LED改修済
17	便所	2	2	
18	便所	2	2	
19	視覚準備室	3	4	
20	便所	3	4	LED改修済(ベースライトのみ)
21	テラス	3	0.5	
22	テラス	3	0.5	
23	家庭科室	3	4	
24	階段	1	0	LED改修済
25	廊下	2	1	3×1/3
プール付風機棟				
②				
0	プール付風機	3	2	室名不詳
1	女子便所	3	1	
2	男子便所	3	1	
3	女子便所	3	1	
4	女子更衣室	3	1	
5	男子更衣室	3	1	
6	男子便所	3	1	
7	機械室	2	0.5	
8	控室	2	2	
9	倉庫	2	0	
屋外照明灯				
敷地内照明				
1	その他敷地内常夜灯	1	5	11灯
2	駐車場	2	4	

大阪府立摂津支援・とりかひ高等支援学校 照明稼働状況表

稼働区分⇒ 1 年中(365日)稼働しているエリア  
 2 平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(教職員) … 250日相当  
 3 平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(生徒) … 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、改修対象とするエリアについては、開引している照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。  
 注) 点灯時間は開引き点灯考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
<b>校舎棟</b>					
<b>1 F</b>					
①-1、①-2、①-3					
1	調理食品加工実習室	3	4		
2	喫茶販売実習室	3	4		
3	理科室	3	4		
4	準備室	2	4		
5	便所	2	1		
6	階段	2	1.13		
7	技術職員室	2	1		
8	保健室	2	8		
9	校長室	2	8		
10	湯沸室	2	1		
11	事務室	2	11		
12	廊下	2	1		
13	屋外階段	2	1		
⑩-1、⑩-2、⑩-3、⑩-4、⑩-5、⑩-6					
13	下足室	2	8		
14	電気室	2	0.5		
15	ポンプ室	2	0.5		
16	倉庫	2	0.5		
17	木工室	2	2		
18	階段	2	1		
19	便所	2	1		
20	玄関ホール	2	8		
21	応接室	2	4		
22	進路指導室	2	8		
23	便所	2	1		
24	階段	2	1		
25	下足室	2	3		—BLEED*(DL)
26	相談室	3	4		
27	地域支援室	3	4		
28	廊下	2	1		
⑪-1、⑪-2、⑪-3					
29	視聴覚室(会議室)	2	4		—BLEED*(DL)
30	送風機室	2	0.5		
31	音楽室	3	2		
32	美術室	3	2		
33	生徒指導室	2	2		
34	生徒会室	3	1		
35	廊下	2	1		
37	屋外階段	2	1		
<b>2 F</b>					
①-1、①-2、①-3					
1	屋外階段	2	1		
2	会議室	2	4		
3	教材室	2	1		
4	普通教室	3	2		
5	便所	2	1		
6	階段	2	1		
7	普通教室	3	2		
8	普通教室	3	2		
9	普通教室	3	2		
10	普通教室	3	2		
11	便所	2	1		
12	廊下	2	1		
⑩-4、⑩-5、⑩-6					
13	倉庫	2	0.5		
14	生徒更衣室	3	1		
15	生徒更衣室	3	1		
16	職員室(中・高)	2	11		
17	印刷室	2	4		
18	放送室	2	4		
19	階段	2	1		
20	便所	2	1		
21	普通教室	3	2		
22	普通教室	3	2		
23	便所	2	1		
24	階段	2	1		
25	普通教室	3	2		
26	普通教室	3	2		
27	便所	2	1		
28	廊下	2	1		

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
<b>校舎棟</b>					
<b>2 F</b>					
①-1、①-2、①-3					
29	職員更衣室	2	1		
30	職員更衣室	2	1		
31	美術作業室	3	2		
32	準備室	2	2		
33	普通教室	3	2		
34	普通教室	3	2		
35	普通教室	3	2		
36	普通教室	3	2		
37	廊下	2	1		
38	屋外階段	2	1		
<b>3 F</b>					
①-1、①-2、①-3					
1	屋外階段	2	1		
2	作業自立活動室	3	5		
3	教材室	2	1		
4	作業室	3	4		
5	便所	2	1		
6	階段	2	1		
7	普通教室	3	2		
8	普通教室	3	2		
9	普通教室	3	2		
10	普通教室	3	2		
11	水飲み場	3	1		
12	廊下	2	1		
⑩-4、⑩-5、⑩-6					
13	家庭科準備室	2	5		
14	調理室	3	5		
15	被服室	3	2		
16	相談室	3	4		
17	階段	2	1		
18	便所	2	1		
19	普通教室	3	2		
20	普通教室	3	2		
21	便所	2	1		
22	階段	2	1		
23	普通教室	3	2		
24	普通教室	3	2		
25	便所	2	1		
26	廊下	2	1		
⑪-1、⑪-2、⑪-3					
27	ADL室	3	2		
28	倉庫	2	0.5		
29	生徒更衣室	3	1		
30	生徒更衣室	3	1		
31	展開教室	3	4		
32	普通教室	3	2		
33	普通教室	3	2		
34	普通教室	3	2		
35	普通教室	3	2		
36	屋外階段	2	1		
37	廊下	2	1		
<b>4 F</b>					
①-1、①-2、①-3					
1	屋外階段	2	1		とりかひ
2	廊下	2	2		とりかひ
3	LAN教室	3	2		とりかひ
4	校長室(高等支援)	2	11		とりかひ
5	職員室(高等支援)	2	12		とりかひ
6	便所	2	1		とりかひ
7	階段	2	1		とりかひ
8	普通教室	3	2		とりかひ
9	普通教室	3	2		とりかひ
10	普通教室	3	2		とりかひ
11	共生室	3	2		とりかひ
12	水飲み場	3	1		とりかひ
13	廊下	2	1		とりかひ

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
<b>校舎棟</b>					
<b>4 F</b>					
⑩-4、⑩-5、⑩-6					
14	生活科学実習室	3	2		とりかひ
15	生徒支援室	3	2		とりかひ
16	進路指導室	2	2		とりかひ
17	送風機室	2	0.5		とりかひ
18	倉庫	2	0.5		とりかひ
19	音楽準備室	2	2		とりかひ
20	教材室	2	4		とりかひ
21	倉庫	2	0.5		とりかひ
22	倉庫	2	0.5		とりかひ
23	音楽室	3	2		とりかひ
24	階段	2	1		とりかひ
25	便所	2	1		とりかひ
26	多目的室	3	2		とりかひ
27	普通教室	3	2		とりかひ
28	便所	2	1		とりかひ
29	階段	2	1		とりかひ
30	普通教室	3	2		とりかひ
31	普通教室	3	2		とりかひ
32	水飲み場	3	1		とりかひ
33	廊下	2	1		とりかひ
⑪-1、⑪-2、⑪-3					
34	職員更衣室	2	1		とりかひ
35	職員更衣室	2	1		とりかひ
36	生徒更衣室	3	2		とりかひ
37	生徒更衣室	3	2		とりかひ
38	図書室	3	2		とりかひ
39	多目的室2	3	2		とりかひ
40	普通教室	3	2		とりかひ
41	普通教室	3	2		とりかひ
42	普通教室	3	2		とりかひ
43	屋外階段	2	1		とりかひ
44	廊下	2	1		とりかひ
<b>R F</b>					
①-1、①-2、①-3					
1	塔屋	2	0.5		
⑪-1、⑪-2、⑪-3					
1	塔屋	2	0.5		
<b>校舎棟</b>					
<b>1 F</b>					
②					
1	屋外階段	2	1		
2	倉庫	2	1		
3	放送室	2	1		
4	便所	2	1		
5	普通教室	3	2		
6	下足室	2	3		
7	音楽室(1)	3	4		
8	準備室	2	4		
9	音楽室(2)	3	4		
10	普通教室	3	2		
11	普通教室	3	2		
12	普通教室	3	2		
13	教材室	2	1		
14	階段	2	1		
15	普通教室	3	2		
16	保健室	2	1		
17	普通教室	3	2		
18	普通教室	3	2		
19	普通教室	3	2		
20	フレイルーム	3	4		LED
21	普通教室	3	2		
22	普通教室	3	2		
23	普通教室	3	2		
24	便所	2	1		
25	普通教室	3	2		
26	廊下	2	1		

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
<b>校舎棟</b>					
<b>2 F</b>					
②					
1	屋外階段	2	1		
2	更衣室	2	1		
3	LAN教室	3	4		
4	便所	2	1		
5	図工室(2)	3	4		
6	被服室	3	4		
7	調理教室	3	4		
8	視聴覚室	3	4		
9	普通教室	3	2		
10	普通教室	3	2		
11	便所	2	1		
12	児童会室	3	4		
13	階段	2	1		
14	更衣室	2	1		
15	職員室	2	11		
16	図書室	3	4		
17	階段	2	1		
18	普通教室	3	2		
19	更衣室	3	1		
20	更衣室	3	1		
21	普通教室	3	2		
22	普通教室	3	2		
23	普通教室	3	2		
24	普通教室	3	2		
25	廊下	2	1		
<b>R F</b>					
②					
1	塔屋	2	0.5		
<b>体育館</b>					
<b>1 F</b>					
④-1、④-2、④-3					
1	多目的室	3	2		
2	器具庫	2	0.5		
3	倉庫	2	0.5		
4	農作業実習室	3	2		とりかひ
5	清掃作業実習室	3	2		とりかひ
6	厨房	3	8		
7	軽作業室(1)	3	4		
8	軽作業室(2)	3			

大阪府立大阪北視覚支援学校 照明稼働状況表

稼働区分⇒ 1 年中(365日)稼働しているエリア  
 2 平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(教職員) ... 250日相当  
 3 平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(生徒) ... 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、改修対象とするエリアについては、開引いている照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。  
 注) 点灯時間は開引き点灯を考慮し、エリア内標準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
寄宿舎棟				
1 F				
②-1				
1	調理室	3	6	
2	印刷室	3	17	
3	寄宿舎職員室	3	17	
4	「欠番」	—	—	
5	倉室1-1	3	8	
6	宿直室・学習室	3	4	
7	倉室1-2	3	8	
8	身障便所	3	8	
9	倉室1-3	3	8	
10	宿直室・学習室	3	4	
11	倉室1-4	3	8	
12	浴室	3	2	
13	浴室	3	2	
14	階段	1	24	LED改修済
15	階段	1	24	LED改修済
16	電気機械室	2	0.5	
17	倉庫	2	0.5	
18	廊下	3	8	
③-2				
1	下足室	3	8	
2 F				
②-1				
1	娯楽室	3	4	
2	倉室2-0	3	8	
3	倉室2-1	3	8	
4	倉室2-2	3	8	
5	倉室2-3	3	8	
6	身障便所	3	8	
7	倉室2-4	3	8	
8	倉室2-5	3	8	
9	倉室2-6	3	8	
10	宿直室	3	4	
11	娯楽室	3	4	
12	階段	1	24	LED改修済
13	階段	1	24	LED改修済
14	廊下	3	8	
3 F				
②-1				
1	娯楽室	3	4	
2	倉室3-0	3	8	
3	倉室3-1	3	8	
4	倉室3-2	3	8	
5	倉室3-3	3	8	
6	身障便所	3	8	
7	倉室3-4	3	8	
8	倉室3-5	3	8	
9	倉室3-6	3	8	
10	宿直室	3	8	
11	娯楽室	3	4	
12	階段	1	24	LED改修済
13	階段	1	24	LED改修済
14	廊下	3	8	
R F				
②-1				
1	塔屋	3	1	
寄宿舎棟				
1 F				
④-2				
1	食堂	3	4	
2	更衣室	3	1	
3	通路	2	1	
給食室棟				
1 F				
④-1				
1	給食室	3	4	
2	倉庫	2	0.5	
⑤				
1	給食室	3	4	

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
特別・普通教室棟(B棟)				
1 F				
②				
1	電気機械室	2	0.5	
2	階段	1	24	LED改修済
3	身障便所	2	10	
4	家庭教室	3	4	
5	家庭準備室	2	4	
6	理科準備室	2	4	
7	理科教室	3	4	
8	技術教室	3	4	
9	電気機械室	2	0.5	
10	普通教室	3	7	
11	普通教室	3	7	
12	普通教室	3	7	
13	普通教室	3	7	
14	普通教室	3	7	
15	普通教室	3	7	
16	階段	1	24	LED改修済
17	廊下	2	8	
2 F				
②				
1	倉庫	2	0.5	
2	階段	1	24	LED改修済
3	倉庫	2	0.5	
4	身障便所	2	10	
5	パソコン教室	3	4	
6	点字プリンター室	3	4	
7	自立活動室	3	4	
8	美術教室	3	5	
9	児童会室	3	4	
10	第二自立活動室	3	4	
11	普通教室	3	7	
12	普通教室	3	7	
13	普通教室	3	7	
14	普通教室	3	7	
15	普通教室	3	7	
16	普通教室	3	8	
17	普通教室	3	7	
18	階段	1	24	LED改修済
19	廊下	2	8	
3 F				
②				
1	倉庫	2	0.5	
2	階段	1	24	LED改修済
3	倉庫	2	0.5	
4	身障便所	2	8	
5	図書室	3	4	
6	倉庫	2	0.5	
7	普通教室	3	7	
8	LL教室	3	1	
9	家庭教室	3	4	
10	家庭教室	3	4	
11	作法室	3	4	
12	普通教室	3	7	
13	普通教室	3	7	
14	普通教室	3	7	
15	普通教室	3	7	
16	階段	1	24	LED改修済
17	廊下	2	8	
体育倉庫				
1 F				
1	倉庫	2	0	
倉庫(アクト倉庫)				
④				
1	器具庫	2	0.5	

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
管理室棟(C棟)				
1 F				
③				
1	普通教室	3	7	
2	普通教室	3	7	
3	身障便所	2	7	
4	倉庫	2	0.5	
5	家庭準備室	3	7	
6	普通教室	3	7	
7	保健室	2	8	
2 F				
②				
1	更衣室	2	1	
2	放送室	2	4	
3	職員室	2	10	
4	更衣室	2	1	
5	廊下	2	8	
3 F				
③-1				
1	視聴覚室	3	4	
2	教育相談室	3	4	
3	学習室	3	4	
4	楽器室	2	0.5	
5	音楽教室	3	4	
6	音楽教室	3	4	
7	廊下	2	8	
特別・普通教室棟(プレハブ棟)				
1 F				
⑩				
1	プレハブ教室	3	4	
2	教員室	2	2	
プールの専用付属室				
⑪				
1	便所	3	2	
2	更衣室	3	2	
3	プール機械室	2	0.5	
1 F				
1	プール機械室	2	0.5	
校舎棟(体育館)				
1 F				
⑪-1				
1	器具庫	2	0.5	
2	プレイルーム1	3	7	LED改修済
3	洗面	2	0	
4	洗面	2	0	
5	更衣室	3	0	
6	更衣室	3	0	
7	身障便所	2	8	
8	身障便所	2	8	
9	身障便所	2	2	
10	階段	1	24	LED改修済
格技室棟(体育館)				
1 F				
⑪-2				
1	プレイルーム3	3	4	LED改修済
2	プレイルーム2	3	7	LED改修済
屋体棟(体育館)				
2 F				
⑪-3				
1	屋内体育館	3	4	LED改修済
2	ステージ	3	0.5	
3	倉庫	2	0.5	
4	倉庫	2	0.5	
5	廊下	2	1	
6	階段	1	24	LED改修済
3 F				
⑪-3				
1	予備室	3	0.5	
2	放送室	3	1	

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
特別教室棟(A棟)				
1 F				
①-1				
1	管理作業員室	2	8	
2	管理作業員室	2	2	
3	予診室	2	7	
4	第一治療室	3	4	
5	第二治療室	3	4	
6	第一解剖室	3	4	
7	PTAルーム	2	2	
8	階段	1	24	LED改修済
9	身障便所	2	8	
10	理科室	3	2	
11	研修室	2	4	
12	第三治療室	3	4	
13	進路相談室	3	2	
14	玄関	2	8	
15	廊下	2	8	
16	待合室	3	2	
2 F				
①-1				
1	校長室	2	8	
2	事務室	2	10	
3	印刷室	2	4	
4	第一実習室	3	4	
5	第二実習室	3	4	
6	第三実習室	3	4	
7	第四実習室	3	4	
8	第五実習室	3	4	
9	臨床検査室	3	4	
10	階段	1	24	LED改修済
11	倉庫	2	0.5	
12	階段	1	24	LED改修済
13	倉庫	2	0.5	
14	身障便所	2	8	
15	男子休養室	3	4	
16	男子休養室	3	4	
17	家庭準備室	2	8	
18	普通教室	3	7	
19	普通教室	3	7	
20	普通教室	3	7	
21	廊下	2	8	
3 F				
①-1				
1	男子休養室 普通教室	3	7	
2	剥製展示室	3	0.5	
3	第二解剖室	3	2	
4	普通教室	3	7	
5	普通教室	3	7	
6	普通教室	3	7	
7	普通教室	3	7	
8	普通教室	3	7	
9	普通教室	3	7	
10	階段	1	24	LED改修済
11	倉庫	2	0.5	
12	階段	1	24	LED改修済
13	身障便所	2	8	
14	キャリア室	3	4	
15	普通教室	3	7	
16	普通教室	3	7	
17	普通教室	3	7	
18	普通教室	3	7	
19	普通教室	3	7	
20	廊下	2	8	
屋外照明灯				
敷地内照明				
1	中庭	3	1	
2	その他敷地内常夜灯	1	12	2灯
3	プール	3	1	
4	駐輪場	2	2	

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
管理室棟(同窓会館)				
1 F				
⑦				
1	会議室	3	4	
2	便所	2	1	
3	玄関	2	1	
4	階段	1	24	LED改修済
2 F				
⑦				
1	資料室	2	2	
2	研究室	2	4	
3	応接室	2	3	
4	階段	1	24	LED改修済
倉庫(給食室裏)				
⑥				
1	倉庫	2	0.5	
2	倉庫	2	0.5	
倉庫(技ボール倉庫)				
⑥				
1	倉庫	2	0	
倉庫(管作さん)				
⑧				
1	倉庫	2	0.5	
倉庫(蛍光灯倉庫)				
⑨				
1	倉庫	2	0.5	

大阪府立西淀川支援学校 照明稼働状況表

稼働区分→ 1 年中(365日)稼働しているエリア  
 2 平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(教職員) ... 250日相当  
 3 平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(生徒) ... 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、  
 改修対象とするエリアについては、開引している照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。  
 注) 点灯時間は開引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
<b>教室棟</b>				
1 F				
⑥-1、⑥-2				
1	トイレトレーニング障害用	3	4	
2	訓練ホール	2	7	
3	訓練ホール	2	7	
4	訓練ホール	2	7	
5	倉庫	2	0.5	
6	階段	1	24	LED改修済
7	階段	1	24	LED改修済
8	111号室	3	7	
9	110号室	3	7	
10	109号室	3	7	
11	108号室	3	7	
12	107号室	3	7	
13	106号室	3	7	
14	105号室	3	7	
15	104号室	3	7	
16	トイレトレーニング障害用	3	4	
17	103号室	3	7	
18	102号室	3	7	
19	101号室	3	7	
20	廊下	2	1	
2 F				
⑥-1、⑥-2				
1	トイレトレーニング障害用	3	4	
2	訓練ホール	2	7	
3	訓練ホール	2	7	
4	訓練ホール	2	7	
5	倉庫	2	0.5	
6	階段	1	24	LED改修済
7	階段	1	24	LED改修済
8	211号室	3	7	
9	210号室	3	7	
10	209号室	3	7	
11	208号室	3	7	
12	207号室	3	7	
13	206号室	3	7	
14	205号室	3	7	
15	204号室	3	7	
16	トイレトレーニング障害用	3	4	
17	203号室	3	7	
18	202号室	3	7	
19	201号室	3	7	
20	廊下	2	1	
<b>特別教室棟</b>				
1 F				
①-3				
1	技術室	3	4	
2	階段	1	24	LED改修済
3	理料室	3	4	
4	トイレトレーニング障害用	3	4	
5	陶芸室	3	4	
6	機能訓練室	3	4	
7	廊下	2	1	

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
<b>特別教室棟</b>				
2 F				
①-3				
1	音楽教室	3	4	
2	階段	2	4	LED改修済
3	視覚教室	3	4	
4	トイレトレーニング障害用	3	4	
5	職能訓練室・情報教育室	3	4	
6	図書室	3	4	
7	廊下	2	1	
R F				
①-3				
1	階段	2	1	LED改修済
<b>管理室棟</b>				
1 F				
①-1、①-2				
1	校長室	2	8	
2	応接相談室	2	4	
3	ホール	2	4	
4	事務管理室	2	10	
5	倉庫	2	0.5	
6	給食室	3	8	
7	管理作業員室	2	8	
8	階段	1	24	LED改修済
9	便所	2	1	
10	保健室	2	8	
11	廊下	2	4	
2 F				
①-1、①-2				
1	印刷室	2	4	
2	調理室	3	4	
3	被服室	3	4	
4	ホール	2	7	
5	倉庫	2	0.5	
6	放送室	2	4	
7	給茶室	2	4	
8	職員室	2	10	
9	コミュニティホール	3	4	
10	保護者控室	3	4	
11	便所	2	1	
12	階段	2	4	LED改修済
13	廊下	2	1	
<b>渡り廊下</b>				
1 F				
①-1				
1	渡り廊下	2	4	
2 F				
①-1				
1	渡り廊下	2	4	

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
<b>屋体棟</b>				
1 F				
⑤				
1	ビロティ	2	4	LED改修済
2 F				
⑤				
1	講堂兼体育館	3	4	吹き抜け天井照明のみLED改修済
2	ステージ	3	2	
3	倉庫	2	0.5	
4	放送室	3	1	
R F				
⑤				
1	倉庫	2	0.5	
2	倉庫	2	0.5	
<b>プール専用付属室</b>				
④				
1	プール更衣室	3	1	
2	便所	3	0.5	
3	プール更衣室	3	1	
<b>プール付属棟</b>				
④				
1	プール機械室	2	0.5	
<b>電気機械室</b>				
②				
1	電気機械室	2	0.5	
2	発電機室	2	0.5	
3	ポンプ室	2	0.5	
<b>屋外照明灯</b>				
敷地内照明				
1	その他敷地内外灯	1	0	点灯せず 2灯
2	門灯	1	12	2灯

大阪府立東淀川支援学校 照明稼働状況表

稼働区分⇒ 1 年中(365日)稼働しているエリア
2 平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(教職員) ... 250日相当
3 平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(生徒) ... 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注) 点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

Table with columns: No., 部屋名(エリア), 稼働区分, 1日平均点灯時間[h], その他. Contains sections for 特別-普通教室棟, 管理室棟, 特別教室棟, and 屋外照明灯.

Table with columns: No., 部屋名(エリア), 稼働区分, 1日平均点灯時間[h], その他. Contains sections for 特別-普通教室棟, 特別教室棟, 倉庫, クラブ部室棟, and 倉庫(クラブ部室棟 東側).

Table with columns: No., 部屋名(エリア), 稼働区分, 1日平均点灯時間[h], その他. Contains sections for 特別-普通教室棟, 倉庫(1-2 西側), 倉庫(運動場用地 南側), クラブ部室棟, 倉庫(クラブ部室棟 東側), and 設備棟.

Table with columns: No., 部屋名(エリア), 稼働区分, 1日平均点灯時間[h], その他. Contains sections for 特別教室棟, 特別教室棟(設備棟), 給食室棟, EV棟, 2F, 3F, 4F, and 倉庫(3-1 西側).

Table with columns: No., 部屋名(エリア), 稼働区分, 1日平均点灯時間[h], その他. Contains sections for 屋体棟, 2F, 3F, 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, and 武道場棟.

大阪府立福井高等学校 照明稼働状況表

稼働区分= 1 年中(365日)稼働しているエリア  
 2 平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(教職員) ... 250日相当  
 3 平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(生徒) ... 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、  
 改修対象とするエリアについては、開いている照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。  
 注) 点灯時間は開引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
エレベーター棟				
1F				
①				
1	エレベーターホール	2	1	
2F				
②				
1	エレベーターホール	2	1	
3F				
③				
1	エレベーターホール	2	1	
4F				
④				
1	エレベーターホール	2	1	
校舎棟				
1F				
②				
1	薬品庫	2	0.5	
2	階段	2	1	
3	化学教室	3	4	
4	化学準備室	2	8	
5	化学講義室	3	4	
6	男子便所	2	1	
7	階段	2	1	
8	技術員室	2	8	
9	保健室	2	8	
10	校長室	2	8	
11	附属室	2	4	
12	湯沸室	2	1	
13	事務室	2	1.0	
14	玄関ホール	2	2	
15	廊下	2	1	
⑩-1, ⑩-2				
16	電気室	2	0.5	
17	ポンプ室	2	0.5	
18	男子便所	2	1	
19	女子便所	2	1	
20	男子更衣室	2	1	
21	女子更衣室	2	1	
22	資料室(生徒指導)	2	8	
23	倉庫	2	0.5	
24	女子便所	2	1	
25	階段	2	1	
26	応接室	2	4	
27	階段	2	1	
28	職員室	2	1.0	
29	放送室	2	4	
30	印刷室	2	4	
31	廊下	2	1	
⑪				
32	下足室	2	3	
33	美術準備室	2	8	
34	美術教室	3	4	
35	下足室	2	3	
36	ビジュアルアート演習室	3	4	
37	倉庫	2	0.5	
38	会議室	2	4	
39	廊下	2	1	
40	階段	2	1	

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
校舎棟				
2F				
②				
1	階段	2	1	
2	物理教室	3	4	
3	物理準備室	2	8	
4	物理講義室	3	4	
5	女子便所	2	1	
6	階段	2	1	
7	スポーツ健康実習室	3	4	
8	多目的教室	3	4	
9	多目的教室	3	4	
10	多目的教室	3	4	
11	水飲み場	2	1	
12	廊下	2	1	
⑩-2				
13	倉庫	2	0.5	
14	生徒会室	3	4	
15	生徒相談室	3	4	
16	進路指導室	2	8	
17	書道教室	3	4	
18	書道準備室	2	8	
19	男子便所	2	1	
20	階段	2	1	
21	地域文化交流室	3	4	
22	階段	2	1	
23	コスモスルーム	3	4	
24	進路指導閲覧室	3	4	
25	多目的教室	3	4	
26	水飲み場	2	1	
27	廊下	2	1	
⑪				
28	司書室	2	8	
29	図書室	3	4	
30	多目的教室	3	4	
31	多目的教室	3	4	
32	多目的教室	3	4	
33	多目的教室	3	4	
34	廊下	2	1	
35	階段	2	1	
3F				
②				
1	階段	2	1	
2	生物教室	3	4	
3	生物準備室	2	8	
4	生物講義室	3	4	
5	男子便所	2	1	
6	階段	2	1	
7	普通教室	3	8	
8	普通教室	3	8	
9	普通教室	3	8	
10	普通教室	3	8	
11	水飲み場	2	1	
12	廊下	2	1	
⑩-2				
13	被服教室	3	4	
14	準備室	2	8	
15	調理教室	3	4	
16	女子便所	2	1	
17	階段	2	1	
18	多目的教室	3	4	
19	階段	3	1	
20	福祉実習室	3	4	
21	家庭総合実習室A	3	4	
22	家庭総合実習室B	3	4	
23	廊下	2	1	

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
校舎棟				
3F				
①				
24	準備室	2	8	
25	アクティブラーニングルーム	3	4	
26	倉庫	2	0.5	
27	作法室	3	4	
28	倉庫	2	0.5	
29	普通教室	3	8	
30	普通教室	3	8	
31	普通教室	3	8	
32	普通教室	3	8	
33	廊下	2	1	
34	階段	2	1	
4F				
②				
1	階段	2	1	
2	第1LAN教室・地学教室	3	4	
3	準備室	2	8	
4	第2LAN教室	3	4	
5	女子便所	2	1	
6	階段	2	1	
7	備蓄倉庫	2	0.5	
8	普通教室	3	8	
9	普通教室	3	8	
10	多目的教室	3	4	
11	水飲み場	2	1	
12	廊下	2	1	
⑩-2				
13	準備室	2	8	
14	LL教室	3	4	
15	音楽教室	3	4	
16	準備室(1)	3	4	
17	準備室(2)	3	4	
18	準備室(3)	3	4	
19	準備室(4)	3	4	
20	男子便所	2	1	
21	階段	2	1	
22	学年室	3	4	
23	階段	2	1	
24	多目的教室	3	4	
25	楽器庫	2	0.5	
26	小セミナー室①	3	4	
27	小セミナー室②	3	4	
28	小セミナー室③	3	4	
29	水飲み場	2	1	
30	廊下	2	1	
⑪				
31	視聴覚室	3	4	
32	視聴覚準備室	3	4	
33	送風機室	2	0.5	
34	倉庫	2	0.5	
35	多目的教室	3	4	
36	普通教室	3	8	
37	普通教室	3	8	
38	普通教室	3	8	
39	廊下	2	1	
40	階段	2	1	
PH				
②				
1	階段	2	1	
⑩-2				
2	送風機室	2	0.5	

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
体育館				
1F				
③				
1	柔道場	3	4	
2	食堂	3	2	
3	厨房	3	8	
4	階段	2	1	
5	倉庫	2	0.5	
6	便所	2	1	
7	剣道場	3	4	
8	防具庫	2	0.5	
9	器具庫	2	0.5	
10	更衣室	3	1	
11	廊下	2	1	
2F				
③				
1	控室	3	1	
2	ステージ	3	1	
3	体育準備室	2	8	
4	競技場	3	4	
5	階段	2	1	
6	ホール	3	4	
7	器具庫	2	0.5	
3F				
③				
1	階段	2	1	
2	ギャラリー	3	4	
プール付員棟				
④				
1	倉庫	2	0.5	
2	女子更衣室	3	1	
3	便所	3	1	
4	男子更衣室	3	1	
5	機械室	2	0.5	
倉庫				
⑤				
1	倉庫	2	0.5	
倉庫・部室				
⑥				
1	倉庫・部室	2	0.5	室名不詳
自転車置場				
⑦				
1	自転車置場	2	3	
2	自転車置場	2	3	
3	自転車置場	2	3	
4	自転車置場	2	3	
5	自転車置場	2	3	
6	自転車置場	2	3	
7	自転車置場	2	3	
8	自転車置場	2	3	
9	自転車置場	2	3	
10	自転車置場	2	3	
11	自転車置場	2	3	
12	自転車置場	2	3	
13	自転車置場	2	3	

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]	その他
屋外照明灯				
敷地内照明				
1	プール	3	2	
2	運動場	3	1.5	
3	テニスコート	3	1	
4	その他敷地内外灯	1	1.2	

大阪府立茨木工科高等学校 照明稼働状況表

稼働区分= 1 年中(365日)稼働しているエリア  
2 平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(教職員) ... 250日相当  
3 平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(生徒) ... 200日相当

※各エリアの稼働においては、エリア単位での稼働とし、稼働対象とするエリアについては、開いている照明器具についても稼働をさせていただきます。

注) 点灯時間はセンサーを意味した時間を記載しています。  
注) 点灯時間は開閉スイッチ点灯を考慮し、エリア内半導化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼働区分	1日平均点灯時間 [h]	その他
<b>管理教室棟</b>				
1 F				
②-1、①-1				
1	普通教室	3	8	LED改修済
2	普通教室	3	8	LED改修済
3	普通教室	3	11	全室で使用 LED改修済
4	普通教室	3	11	全室で使用 LED改修済
5	階段	2	2	
6	廊下	2	2	
7	普通教室	3	11	全室で使用 LED改修済
8	普通教室	3	11	全室で使用 LED改修済
9	普通教室	3	11	全室で使用 LED改修済
10	普通教室	3	11	全室で使用 LED改修済
11	普通教室	3	11	全室で使用 LED改修済
12	便所	2	2	
13	階段	2	2	
14	保健室	2	8	
15	1学年職員室	2	10	
16	家庭科実習室	3	4	
17	廊下	2	2	
2 F				
②-1、①-1				
1	女子体育室	3	4	
2	校務録室	2	8	
3	外部講師控室	3	4	
4	普通教室	3	8	LED改修済
5	普通教室	3	8	LED改修済
6	階段	2	2	
7	廊下	2	2	
8	事務室	2	10	
9	校長室	2	8	
10	応接室	2	4	
11	普通教室	3	8	LED改修済
12	普通教室	3	8	LED改修済
13	普通教室	3	8	LED改修済
14	便所	2	2	
15	階段	2	2	
16	普通教室	3	8	LED改修済
17	普通教室	3	8	LED改修済
18	普通教室	3	8	LED改修済
19	廊下	2	2	
3 F				
②-1、①-1				
1	図書室	3	4	
2	司書室	2	8	
3	進路指導室	2	8	
4	男性体育室	3	4	
5	廊下	2	2	
6	家庭科実習室	3	4	LED改修済
7	普通教室	3	8	LED改修済
8	普通教室	3	8	LED改修済
9	普通教室	3	8	LED改修済
10	普通教室	3	8	LED改修済
11	便所	2	2	
12	普通教室	3	8	LED改修済
13	普通教室	3	8	LED改修済
14	普通教室	3	8	LED改修済
15	廊下	2	2	

No.	部屋名 (エリア)	稼働区分	1日平均点灯時間 [h]	その他
<b>特別教室実験棟</b>				
1 F				
②-1、②-2、②-3				
1	材料準備室	2	8	
2	M系工基実習室	3	4	
3	材料試験室	3	4	
4	電気準備室	2	8	
5	電気実習室	3	4	
6	電気実習室	3	4	
7	特設	3	4	
8	M系制御実習室	3	4	
9	木工実習室	3	4	
10	階段	2	2	
11	廊下	2	2	
12	便所	2	2	
13	教務室(定時制)	2	8	
14	定時制職員室	2	8	
15	進路指導室(定時制)	2	8	
16	生活指導室(定時制)	2	8	
17	女子更衣室	2	1	
18	階段	2	1	
19	電気機器実習室 II	3	4	
20	電気機器実習室 I	3	4	
21	更衣室(定時制)	3	4	
22	学習室(定時制)	3	4	
23	第2LAN教室	3	4	
24	物理準備室	2	8	
25	物理実験室	3	4	
26	准校長室	2	8	
27	階段	2	2	
28	廊下	2	2	
29	生徒昇降口	3	4	
30	美術準備室	2	8	
31	美術教室	3	4	
2 F				
②-1、②-2、③				
1	専門科(系)職員室	2	10	
2	教務室	2	8	
3	印刷室-専門科準備室	2	8	
4	電気工基実習室	3	4	
5	一般準備室	2	8	
6	一般科職員室	2	10	
7	階段	2	2	
8	廊下	2	2	
9	便所	2	2	
10	会議室(西)	2	4	
11	会議室(東)	2	4	
12	基礎準備室	2	8	
13	応用計測室 II	3	4	
14	応用計測準備室	2	8	
15	印刷計測室 I	3	4	
16	印刷 I 実習室	3	4	
17	印刷 II 実習室	3	4	
18	計測 I 実習室	3	4	
19	印刷準備室	2	8	
20	印刷 II 実習室	3	4	
21	印刷 III 実習室	3	4	
22	階段	2	2	
23	廊下	2	2	
24	LAN教室	3	4	
25	印刷 III 実習室	3	4	
26	生活指導室	2	8	
27	廊下	2	2	

No.	部屋名 (エリア)	稼働区分	1日平均点灯時間 [h]	その他
<b>特別教室実験棟</b>				
3 F				
②-1、②-2、③				
1	工業技術基礎実習室(C系)	3	4	
2	プラント実習室	3	4	
3	印刷教室	3	4	
4	機器分析 II 実習室	3	4	
5	電気実習室	3	4	
6	材料準備室	2	0.5	
7	合成化学実験室	3	4	
8	教育相談室	3	4	
9	準備室	2	8	
10	階段	2	2	
11	廊下	2	2	
12	便所	2	2	
13	定時室	3	4	
14	薬品庫	2	0.5	
15	定時室	3	4	
16	準備室	2	8	
17	理科化学教室	3	4	
18	電気工作実習室	3	4	
19	応用計測室 III	3	4	
20	機器分析室	3	4	
21	天祥室	3	4	
22	バオ実習室	3	4	
23	印刷	2	2	
24	廊下	2	2	
25	放送室	2	4	
26	喫茶室	3	4	
27	フィルムライブラリー	3	0.5	
28	ホール	3	1	
29	物理計測実習室	3	4	
30	視聴覚室	3	4	
<b>渡り廊下(西側)</b>				
1 F				
②-2、②-3、③-2				
1	便所	2	2	
2	渡り廊下	2	2	
2 F				
②-2、②-3、③-1				
1	便所	2	2	
2	渡り廊下	2	2	
3 F				
②-2、②-3、③-1				
1	便所	2	2	
2	渡り廊下	2	2	
<b>渡り廊下(東側)</b>				
1 F				
①-2、①-3				
1	渡り廊下	2	2	
2 F				
①-2、①-3				
1	渡り廊下	2	2	
3 F				
①-2、①-3				
1	渡り廊下	2	2	

No.	部屋名 (エリア)	稼働区分	1日平均点灯時間 [h]	その他
<b>屋内運動場</b>				
1 F				
②-1、②-2				
1	倉庫(階段下)	2	0.5	
2	階段	2	2	
3	ホール	2	1	
4	廊下	3	8	
5	養蚕	3	2	
6	養蚕部場	3	4	
7	便所	2	2	
8	器具庫	2	0.5	
9	女子更衣室	3	1	
10	倉庫	2	0.5	
11	器具庫	2	0.5	
12	男子更衣室	3	1	
2 F				
②-1、②-2				
1	体育館	3	4	
2	器具庫	2	0.5	
3	器具庫	2	0.5	
4	体育教官室	2	8	
5	器具庫	2	0.5	
6	階段	2	2	
3 F				
②-1、②-2				
1	ギャラリー	3	4	
<b>工場棟</b>				
1 F				
②-1、②-2				
1	実習室	3	4	
2	C実習室 I	3	4	
3	PLC室	3	4	
4	計測室	3	4	
5	MC実習室 II	3	4	
6	研習室	3	4	
7	CAD/CAM教室	3	4	
8	CNC実習室 I	3	4	
9	熱機関実習室	3	4	
10	手仕上げ室	3	4	
11	放電加工室	3	4	
12	CNC実習室 II	3	4	
2 F				
②-1、②-3				
1	講義室 I	3	4	
2	講義室 II	3	4	
3	機械実習室	3	4	
4	講義室 III	3	4	
5	廊下	2	1	
6	製図実習室 IV	3	4	
7	CAD教室 II	3	4	
8	CAD教室 I	3	4	
9	製図実習室 I	3	4	
10	準備室	2	8	
11	製図実習室 II	3	4	
12	製図実習室 I	3	4	
13	廊下	2	1	
<b>工場棟</b>				
⑧				
1	溶接実習室	3	4	
2	講義室	3	4	
3	M系工基実習室	3	4	
<b>自動車工場棟</b>				
1 F				
⑧				
1	コンプレッサー室	3	4	
2	実習室(定時制)	3	4	
3	準備室	2	8	
4	準備室	2	8	
2 F				
⑧				
1	準備室	2	8	
2	準備室	2	8	

No.	部屋名 (エリア)	稼働区分	1日平均点灯時間 [h]	その他
<b>家庭科棟</b>				
1 F				
②				
1	廊下	2	1	
2	準備室	2	8	
3	被服教室	3	4	
2 F				
②				
1	廊下	2	1	
2	準備室	2	8	
3	食物実習室	3	4	
<b>美術・数学科棟</b>				
1 F				
②				
1	保健室(定時制)	2	8	
2	相談室(定時制)	3	4	
3	普通教室(定時制)	3	4	
4	普通教室(定時制)	3	4	
5	廊下	2	1	
2 F				
②				
1	工基実習室	3	4	
2	工基実習室	3	4	
3	電気準備室	2	8	
4	廊下	2	1	
<b>プール付廊棟</b>				
②				
1	プール付実室	2	1	プール兼用
<b>プール付実室</b>				
②				
1	プール付実室	2	1	機械室
<b>倉庫</b>				
②				
1	倉庫	2	0.5	定時制職員
<b>守衛室</b>				
③				
1	守衛室	2	0.5	
<b>倉庫</b>				
②				
1	倉庫	2	0.5	全館用-機庫兼用
<b>クラブ室</b>				
⑥				
1	クラブ室	3	3	ダンス-自転車
<b>ボンブ室</b>				
②				
1	ボンブ室	2	0.5	
<b>ボンブ室</b>				
④				
1	ボンブ室	2	0.5	南KAF実
<b>クラブ室</b>				
②				
1	クラブ室	3	3	機研研実部
<b>電気ボンブ室</b>				
②				
1	電気-ボンブ室	2	0.5	
<b>便所</b>				
②				
1	便所	2	1	全館用-男女別上11
<b>倉庫(⑧工場棟 東側)</b>				
⑧				
1	倉庫	2	0.5	

No.	部屋名 (エリア)	稼働区分	1日平均点灯時間 [h]	その他
<b>倉庫(②、②-1、②-2特別教室実験棟 西側)</b>				
1 F				
②				
1	倉庫	2	0.5	
<b>倉庫(④工場棟 南側)</b>				
④				
1	倉庫	2	0.5	機研研実部 (KAF-東11)
<b>クラブ室(西側グラウンド内)</b>				
1 F				
②				
1	クラブ室	3	3	
2 F				
②				
1	クラブ室	3	3	
<b>車庫(⑤自動車工場棟 北側)</b>				
⑤				
1	車庫	2	0.5	
<b>倉庫(⑤自動車工場棟 西側)</b>				
⑤				
1	倉庫	2	0.5	
<b>倉庫(東側 敷地内)</b>				
②				
1	倉庫	2	0.5	女子更衣室
<b>倉庫(東側 敷地内)</b>				
②				
1	倉庫	2	0.5	自転車庫
<b>屋外照明灯 敷地内照明</b>				
1	プール	3	2	4
2	運動場	3	1.5	16
3	自転車庫	2	3	16
4	その他敷地内外灯	1	12	56灯
5	自動車工場棟	3	2	5

## 大阪府立東淀川高等学校外 33 件の主な空調設備一覧表

**【特記事項】**

設置手段欄が▲のものは提案対象外とする。

空調設置状況調査票

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援学校名	室番号	棟	階	室名	室区分	室面積 (㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力 (KW)	暖房能力 (KW)	数量 (台)	メーカー	型式	製造 (設置) 年	設置年	設置手段
高校	東淀川	1	1-23	1	会議室	管理諸室	99	GHP	天吊り			2	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	3	1-23	1	生活指導室	管理諸室	33	GHP	天吊り			1	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	6	1-23	1	事務室	管理諸室	73	GHP	天吊り			2	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	8	1-23	1	校長室	管理諸室	66	GHP	天吊り			2	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	9	1-23	1	応接室	管理諸室	33	GHP	天吊り			1	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	10	1-23	1	江風会PTA室	管理諸室	33	GHP	天吊り			1	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	11	1-23	1	教育相談室	管理諸室	33	GHP	天吊り			1	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	12	1-23	1	女子更衣室	管理諸室	33	GHP	天吊り			1	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	13	1-23	1	保健室	管理諸室	67	GHP	天吊り			2	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	16-2	1-23	1	倉庫	管理諸室	67	EHP	壁掛け			1	ダイキン	FXYAP28M	H2	H23	●
高校	東淀川		23	地上 27	GHP-450 1号館 1F東側			GHP	室外機	45	50	1	ダイキン	H450E	2011		
高校	東淀川		1	地上 32	GHP-450 1号館 1F西側			GHP	室外機	45	50	1	ダイキン	H450E	2011		
高校	東淀川	16-1	1-23	1	技術員室	管理諸室	67	EHP	壁掛け			1	ダイキン	FXYAP28M	H2	H23	●
高校	東淀川		1	地上 31	EHP-140 1号館 1F技術員室			EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RXYP140BA140BA	2011		
高校	東淀川	17	1-23	2	大講義室	管理諸室	132	GHP	天吊り			3	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	19	1-23	2	男子更衣室	管理諸室	32	GHP	天吊り			1	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	22	1-23	2	職員室	管理諸室	162	GHP	天吊り			4	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	23	1-23	2	放送室	管理諸室	32	GHP	天吊り			1	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	24	1-23	2	セミナー室	管理諸室	32	GHP	天吊り			1	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	25	1-23	2	進路指導室	管理諸室	65	GHP	天吊り			2	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	26	1-23	2	生徒支援室	特別教室等	65	GHP	天吊り			2	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	29	1-23	2	地理準備室	管理諸室	32	GHP	天吊り			1	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	30	1-23	2	社会科教室	特別教室等	88	GHP	天吊り			1	ダイキン			H23	●
高校	東淀川		23	地上 26	GHP-560 1号館 2F東側			GHP	室外機	56	63	1	ダイキン	H560E	2011		
高校	東淀川		1	地上 28	GHP-560 1号館 2F西側			GHP	室外機	56	63	1	ダイキン	H560E	2010		
高校	東淀川	30	1-23	2	社会科教室	特別教室等	88	GHP	天吊り			1		不明		H23	●
高校	東淀川	40	1-23	3	131室	特別教室等	65	GHP	天吊り			1	アイシン精機			H23	●
高校	東淀川		1	地上 29	2・3F			GHP	室外機	28	31.5	1	アイシン精機	TGSP280	2007		
高校	東淀川	31	1-23	3	国語科準備室	管理諸室	65	GHP	天吊り			2	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	33	1-23	3	英語科準備室	管理諸室	65	GHP	天吊り			2	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	35	1-23	3	多文化室	特別教室等	65	GHP	天吊り			2	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	36	1-23	3	普通教室	普通教室	65	GHP	天吊り			2	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	37	1-23	3	普通教室	普通教室	65	GHP	天吊り			2	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	38	1-23	3	普通教室	普通教室	65	GHP	天吊り			2	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	39	1-23	3	132室	特別教室等	65	GHP	天吊り			2	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	40	1-23	3	131室	特別教室等	65	GHP	天吊り			1	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	43	1-23	3	生徒会室	管理諸室	32	GHP	天吊り			1	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	44	1-23	3	LL教室	特別教室等	88	GHP	天吊り			2	ダイキン			H23	●
高校	東淀川		23	地上 25	GHP-560 1号館 3F東側			GHP	室外機	56	63	1	ダイキン	H560E	2011		
高校	東淀川		1	地上 33	GHP-450 1号館 3F西側			GHP	室外機	45	50	1	ダイキン	H450E	2011		
高校	東淀川		1	地上 34	GHP-450 1号館 3F西側			GHP	室外機	45	50	1	ダイキン	H450E	2011		
高校	東淀川		1	地上 30	2F			GHP	室外機	14	16	1	ヤンマー	YNMP140G1	2007		
高校	東淀川	1	5-24	1	美術教室	特別教室等	124	GHP	天吊り			3	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	2	5-24	1	美術準備室	管理諸室	83	GHP	天吊り			1	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	5	5-24	1	化学実験室	特別教室等	124	GHP	天吊り			2	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	6	5-24	1	化学準備室	管理諸室	83	GHP	天吊り			2	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	7	5-24	1	化学講義室	特別教室等	124	GHP	天吊り			2	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	8	5-24	1	215室	特別教室等	64	GHP	天吊り			2	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	9	5-24	1	普通教室	普通教室	64	GHP	天吊り			2	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	10	5-24	1	普通教室	普通教室	64	GHP	天吊り			2	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	13	5-24	1	普通教室	普通教室	64	GHP	天吊り			2	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	14	5-24	1	211室	特別教室等	64	GHP	天吊り			2	ダイキン			H23	●
高校	東淀川		24	地上 11	GHP-450 2号館 1F東側			GHP	室外機	45	50	1	ダイキン	H450E	2011		
高校	東淀川		24	地上 12	GHP-450 2号館 1F東側			GHP	室外機	45	50	1	ダイキン	H450E	2011		
高校	東淀川		5	地上 23	GHP-450 2号館 1F西側			GHP	室外機	45	50	1	ダイキン	H450E	2011		

高校・支援	学校名	室番号	棟	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
高校	東淀川			5	地上 24	GHP-450 2号館 1F西側			GHP	室外機	45	50	1	ダイキン	H450E	2011		
高校	東淀川	15	5-24	2	書道教室	特別教室等	124		GHP	天吊り			3	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	17	5-24	2	書道準備室	管理諸室	83		GHP	天吊り			2	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	19	5-24	2	生物実験室	特別教室等	124		GHP	天吊り			2	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	20	5-24	2	生物準備室	管理諸室	83		GHP	天吊り			2	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	21	5-24	2	生物講義室	特別教室等	124		GHP	天吊り			2	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	22	5-24	2	普通教室	普通教室	64		GHP	天吊り			2	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	23	5-24	2	普通教室	普通教室	64		GHP	天吊り			2	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	24	5-24	2	普通教室	普通教室	64		GHP	天吊り			2	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	27	5-24	2	普通教室	普通教室	64		GHP	天吊り			2	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	28	5-24	2	221室	特別教室等	64		GHP	天吊り			2	ダイキン			H23	●
高校	東淀川			24	地上 9	GHP-450 2号館 2F東側			GHP	室外機	45	50	1	ダイキン	H450E	2011		
高校	東淀川			24	地上 10	GHP-450 2号館 2F東側			GHP	室外機	45	50	1	ダイキン	H450E	2011		
高校	東淀川			24	地上 16	GHP-450 2号館 2F西側			GHP	室外機	45	50	1	ダイキン	H450E	2011		
高校	東淀川			24	地上 17	GHP-450 2号館 2F西側			GHP	室外機	45	50	1	ダイキン	H450E	2011		
高校	東淀川	30-2	5-24	3	音楽器具庫	管理諸室	28		EHP	壁掛け			1	ダイキン	FXYP28M	H2	H23	●
高校	東淀川			24	地上 13	EHP-140 2号館 3F音楽準備室			EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RXYP140BA	2011		
高校	東淀川	29	5-24	3	音楽教室	特別教室等	150		GHP	天吊り			3	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	30-1	5-24	3	音楽準備室	管理諸室	28		GHP	天吊り			1	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	32	5-24	3	物理実験室	特別教室等	124		GHP	天吊り			3	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	33	5-24	3	物理準備室	特別教室等	83		GHP	天吊り			2	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	34	5-24	3	LAN教室	特別教室等	124		GHP	天吊り			3	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	35	5-24	3	335室	特別教室等	64		GHP	天吊り			2	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	36	5-24	3	普通教室	普通教室	64		GHP	天吊り			2	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	37	5-24	3	普通教室	普通教室	64		GHP	天吊り			2	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	40	5-24	3	普通教室	普通教室	64		GHP	天吊り			2	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	41	5-24	3	普通教室	普通教室	64		GHP	天吊り			2	ダイキン			H23	●
高校	東淀川			24	地上 7	GHP-560 2号館 3F東側			GHP	室外機	56	63	1	ダイキン	H560E	2011		
高校	東淀川			24	地上 8	GHP-450 2号館 3F東側			GHP	室外機	45	50	1	ダイキン	H450E	2011		
高校	東淀川			24	地上 14	GHP-450 2号館 3F西側			GHP	室外機	45	50	1	ダイキン	H450E	2011		
高校	東淀川			24	地上 15	GHP-450 2号館 3F西側			GHP	室外機	45	50	1	ダイキン	H450E	2011		
高校	東淀川	42	5-24	4	視聴覚室	特別教室等	300		GHP	天吊り			4	ヤンマー			H23	●
高校	東淀川	44	5-24	4	視聴覚準備室	管理諸室	68		GHP	天吊り			1	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	46	5-24	4	図書室	特別教室等			GHP	天吊り			4	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	47	5-24	4	司書室	管理諸室	300		GHP	天吊り			2	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	48	5-24	4	245室	特別教室等	83		GHP	天吊り			2	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	49	5-24	4	普通教室	普通教室	64		GHP	天吊り			2	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	50	5-24	4	普通教室	普通教室	64		GHP	天吊り			2	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	53	5-24	4	普通教室	普通教室	64		GHP	天吊り			2	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	54	5-24	4	普通教室	普通教室	64		GHP	天吊り			2	ダイキン			H23	●
高校	東淀川			24	地上 4	GHP-710 2号館 4F東			GHP	室外機	71	80	1	ダイキン	H710E	2011		
高校	東淀川			5	地上 18	GHP-560 2号館 4F西側			GHP	室外機	56	63	1	ダイキン	H560E	2011		
高校	東淀川			5	地上 19	GHP-560 2号館 4F西側			GHP	室外機	45	50	1	ダイキン	H450E	2011		
高校	東淀川	1	19	1	総合実習室	特別教室等	120		GHP	天吊り			3	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	2	19	1	数学準備室	管理諸室	64		GHP	天吊り			2	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	3	19	1	312室	特別教室等	64		GHP	天吊り			2	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	4	19	1	311室	特別教室等	64		GHP	天吊り			2	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	7	19	2	調理実習室	特別教室等	120		GHP	天吊り			3	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	8	19	2	調理準備室	管理諸室	64		GHP	天吊り			2	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	9	19	2	被服準備室	管理諸室	32		GHP	天吊り			1	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	10	19	2	被服実習室	特別教室等	120		GHP	天吊り			3	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	12	19	3	作法室	特別教室等	83		GHP	天カセ			2	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	13	19	3	第2社会科準備室	管理諸室	40		GHP	天吊り			1	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	14	19	3	家庭科教室	特別教室等	64		GHP	天吊り			2	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	15	19	3	普通教室	普通教室	64		GHP	天吊り			2	ダイキン			H23	●
高校	東淀川	16	19	3	普通教室	普通教室	64		GHP	天吊り			2	ダイキン			H23	●
高校	東淀川			24	地上 1	GHP-560 3号館 1・2F			GHP	室外機	56	63	1	ダイキン	H560E	2011		
高校	東淀川			24	地上 2	GHP-560 3号館 1・2F			GHP	室外機	56	63	1	ダイキン	H560E	2011		
高校	東淀川			24	地上 3	GHP-280 3号館 1・2・3F			GHP	室外機	28	31.5	1	ダイキン	M280E	2011		



空調設置状況調査票

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R		
高校・支援学校名	室番号	棟	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段		
高校	柴島	1	1	1	休養室	管理諸室	18		EHP	壁掛け		2.2	2.5	1	サンヨー	SAP-E220A	2009	H22	●
高校	柴島		1	地上 24	休養室				EHP	室外機		2.2	2.5	1	サンヨー	SAP-CE220A			
高校	柴島	2	1	1	休養室	管理諸室	18		EHP	壁掛け		2.2	2.5	1	サンヨー	SAP-E220A	2009	H22	●
高校	柴島		1	地上 25	休養室				EHP	室外機		2.2	2.5	1	サンヨー	SAP-CE220A			
高校	柴島	11	1	1	技師室	管理諸室	73		GHP	天吊り				1	サンヨー			H22	●
高校	柴島	12	1	1	進路指導室	管理諸室	73		GHP	天吊り				2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	14	1	1	事務室	管理諸室	68		GHP	天吊り				2	サンヨー			H22	●
		15	1	1	付属室				GHP	天吊り				1	サンヨー			H22	●
高校	柴島	20	1	2	化学教室	特別教室等	122		GHP	天吊り				2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	21	1	2	化学準備室	管理諸室	72		GHP	天吊り				2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	22	1	2	化学講義室	特別教室等	122		GHP	天吊り				2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	29	1	2	普通教室3-1	普通教室	73		GHP	天吊り				2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	30	1	2	普通教室3-2	普通教室	73		GHP	天吊り				2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	31	1	2	普通教室3-3	普通教室	73		GHP	天吊り				2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	37	1	3	物理教室	特別教室等	122		GHP	天吊り				2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	38	1	3	準備室	管理諸室	72		GHP	天吊り				2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	39	1	3	バイオテクノロジー室	特別教室等	122		GHP	天吊り				2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	47	1	3	普通教室2-1	普通教室	73		GHP	天吊り				2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	48	1	3	普通教室2-2	普通教室	73		GHP	天吊り				2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	49	1	3	普通教室2-3	普通教室	73		GHP	天吊り				2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	57	1	4	生物教室	特別教室等	122		GHP	天吊り				2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	58	1	4	準備室	管理諸室	73		GHP	天吊り				2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	59	1	4	生物講義室	特別教室等	122		GHP	天吊り				2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	66	1	4	普通教室1-1	普通教室	73		GHP	天吊り				2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	67	1	4	普通教室1-2	普通教室	73		GHP	天吊り				2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	68	1	4	普通教室1-3	普通教室	73		GHP	天吊り				2	サンヨー			H22	●
高校	柴島		1	地上 19				GHP-5	GHP	室外機	不明			1	サンヨー	シール不明			
高校	柴島		1	地上 20				GHP-4	GHP	室外機	不明			1	サンヨー	シール不明			
高校	柴島		1	地上 21				GHP-3	GHP	室外機	不明			1	サンヨー	シール不明			
高校	柴島		1	地上 22				GHP-2	GHP	室外機	不明			1	サンヨー	シール不明			
高校	柴島		1	地上 23				GHP-1	GHP	室外機	不明			1	サンヨー	シール不明			
高校	柴島		1	地上 26				GHP-20	GHP	室外機	不明			1	サンヨー	シール不明			
高校	柴島		1	地上 27				GHP-21	GHP	室外機	不明			1	サンヨー	シール不明			
高校	柴島		1	地上 28				GHP-19	GHP	室外機	不明			1	サンヨー	シール不明			
高校	柴島	18	15	1	図書室	特別教室等	219		EHP	天吊り				2	ダイキン			H18	●
高校	柴島		15	地上 11	図書室NO1				EHP	室外機		20	22.4	1	ダイキン	RZYP224K(E)(H)			
高校	柴島		15	地上 16	図書室NO2				EHP	室外機		20	22.4	1	ダイキン	RZYP224K(E)(H)			
高校	柴島	6	15	1	第一応接室	管理諸室	36		EHP	天吊り				1	ダイキン			H18	●
高校	柴島		15	地上 38	応接室				EHP	室外機		10	11.2	1	ダイキン	RZYP112K	2006		
高校	柴島	7	15	1	第二応接室	管理諸室	36		GHP	天吊り				1	サンヨー			H22	●
高校	柴島	16	15	1	校長室	管理諸室	73		GHP	天吊り				2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	17	15	1	司書室	管理諸室			GHP	天吊り				1	サンヨー			H16	●
高校	柴島	25	15	2	LL教室	特別教室等	109		GHP	天吊り				2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	26	15	2	LL準備室	管理諸室	36		GHP	天吊り				1	サンヨー			H22	●
高校	柴島	32	15	2	普通教室3-4	普通教室	73		GHP	天吊り				2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	33	15	2	普通教室3-5	普通教室	73		GHP	天吊り				2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	34	15	2	普通教室3-6	普通教室	73		GHP	天吊り				2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	35	15	2	自立支援室	特別教室等	36		GHP	天吊り				2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	36	15	2	ブレイルーム	特別教室等	73		GHP	天吊り				2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	42	15	3	書道教室	特別教室等	109		GHP	天吊り				2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	43	15	3	準備室	管理諸室	36		GHP	天吊り				1	サンヨー			H22	●
高校	柴島	50	15	3	普通教室2-4	普通教室	73		GHP	天吊り				2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	51	15	3	家庭総合実習室A	特別教室等	73		GHP	天吊り				2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	52	15	3	家庭総合実習室B	特別教室等	73		GHP	天吊り				2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	53	15	3	ゼミナル教室	特別教室等	36		GHP	天吊り				1	サンヨー			H22	●
高校	柴島	54	15	3	ゼミナル教室	特別教室等	36		GHP	天吊り				1	サンヨー			H22	●
高校	柴島	55	15	3	準備室	管理諸室	36		GHP	天吊り				1	サンヨー			H22	●

高校・支援	学校名	室番号	棟	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
高校	柴島	62	15	4	第1美術教室	特別教室等	109		GHP	天吊り			2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	63	15	4	準備室	管理諸室	35		GHP	天吊り			2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	69	15	4	多目的室5		73		GHP	天吊り			2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	70	15	4	多目的室6		73		GHP	天吊り			2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	71	15	4	第2美術教室	特別教室等	73		GHP	天吊り			2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	72	15	4	工芸教室	特別教室等	73		GHP	天吊り			2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	73	15	4	準備室	管理諸室	73		GHP	天吊り			2	サンヨー			H22	●
高校	柴島		15	地上 12					GHP-11	GHP	室外機	不明	1	サンヨー	シール不明			
高校	柴島		15	地上 13					GHP-9	GHP	室外機	不明	1	サンヨー	シール不明			
高校	柴島		15	地上 14					GHP-10	GHP	室外機	不明	1	サンヨー	シール不明			
高校	柴島		15	地上 15					GHP-6	GHP	室外機	不明	1	サンヨー	シール不明			
高校	柴島		15	地上 17					GHP-8	GHP	室外機	不明	1	サンヨー	シール不明			
高校	柴島		15	地上 18					GHP-7	GHP	室外機	不明	1	サンヨー	シール不明			
高校	柴島		15	地上 29					GHP-22	GHP	室外機	不明	1	サンヨー	シール不明			
高校	柴島		15	地上 30					GHP-23	GHP	室外機	不明	1	サンヨー	シール不明			
高校	柴島		15	地上 31					GHP-24	GHP	室外機	不明	1	サンヨー	シール不明			
高校	柴島	56	15	3	生活指導室	管理諸室	36		EHP	天吊り			1	ダイキン			H22	●
高校	柴島		15	地上 10	生活指導室				EHP	室外機	シール劣化不明		1	ダイキン				
高校	柴島	3	16	1	調理教室	特別教室等	122		GHP	天吊り			2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	4	16	1	家庭準備室	管理諸室	75		GHP	天吊り			2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	5	16	1	被服教室	特別教室等	122		GHP	天吊り			2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	6	16	1	洗濯室	特別教室等	36		GHP	天吊り			1	サンヨー			H22	●
高校	柴島	10	16	1	デザイン技術実習室	特別教室等	73		GHP	天吊り			2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	11	16	1	作法室	特別教室等	73		GHP	天吊り			2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	12	16	1	保健室	管理諸室	109		GHP	天吊り			2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	15	16	2	インターネット実習室	特別教室等	122		GHP	天吊り			2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	16	16	2	準備室	管理諸室	75		GHP	天吊り			2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	17	16	2	マルチメディア教室	特別教室等	122		GHP	天吊り			2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	18	16	2	相談室	管理諸室	36		GHP	天吊り			1	サンヨー			H22	●
高校	柴島	20	16	2	会議室	管理諸室	174		GHP	天吊り			4	サンヨー			H22	●
高校	柴島	21	16	2	多目的室5		73		GHP	天吊り			2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	22	16	2	第二LL教室	特別教室等	73		GHP	天吊り			2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	23	16	2	ビジュアルデザイン室	その他	73		GHP	天吊り			2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	24	16	2	総合ゼミ室	特別教室等	36		GHP	天吊り			1	サンヨー			H22	●
高校	柴島	25	16	2	地域交流室	管理諸室	36		GHP	天吊り			1	サンヨー			H22	●
高校	柴島	29	16	3	職員室	管理諸室	236		GHP	天吊り			5	サンヨー			H22	●
高校	柴島	30	16	3	生徒会室	特別教室等	36		GHP	天吊り			1	サンヨー			H22	●
高校	柴島	32	16	3	音楽教室	特別教室等	167		GHP	天吊り			2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	33	16	3	準備室	管理諸室	35		GHP	天吊り			1	サンヨー			H22	●
高校	柴島	34	16	3	練習室		37		GHP	天吊り			2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	34	16	3	練習室		37		GHP	天吊り			1	サンヨー			H22	●
高校	柴島	35	16	3	ゼミナール教室	特別教室等	36		GHP	天吊り			1	サンヨー			H22	●
高校	柴島	36	16	3	ゼミナール教室	特別教室等	36		GHP	天吊り			1	サンヨー			H22	●
高校	柴島	37	16	3	アミティエルーム		73		GHP	天吊り			2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	38	16	3	普通教室2-5	普通教室	73		GHP	天吊り			2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	39	16	3	普通教室2-6	普通教室	73		GHP	天吊り			2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	42	16	4	準備室	管理諸室	75		GHP	天吊り			2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	43	16	4	社会科教室	特別教室等	122		GHP	天吊り			2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	44	16	4	生徒会室	特別教室等	36		GHP	天吊り			1	サンヨー			H22	●
高校	柴島	46	16	4	視聴覚教室	特別教室等	259		GHP	天吊り			5	サンヨー			H22	●
高校	柴島	47	16	4	多目的室7		73		GHP	天吊り			2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	48	16	4	普通教室1-4	普通教室	73		GHP	天吊り			2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	49	16	4	普通教室1-5	普通教室	73		GHP	天吊り			2	サンヨー			H22	●
高校	柴島	50	16	4	普通教室1-6	普通教室	73		GHP	天吊り			2	サンヨー			H22	●
高校	柴島		6	地上 3					GHP-18	GHP	室外機	不明	1	サンヨー	シール不明			
高校	柴島		6	地上 4					GHP-17	GHP	室外機	不明	1	サンヨー	シール不明			
高校	柴島		6	地上 5					GHP-16	GHP	室外機	不明	1	サンヨー	シール不明			
高校	柴島		6	地上 6					GHP-15	GHP	室外機	不明	1	サンヨー	シール不明			
高校	柴島		6	地上 7					GHP-12	GHP	室外機	不明	1	サンヨー	シール不明			
高校	柴島		6	地上 8					GHP-14	GHP	室外機	不明	1	サンヨー	シール不明			
高校	柴島		6	地上 9					GHP-13	GHP	室外機	不明	1	サンヨー	シール不明			
高校	柴島		6	地上 34					GHP-28	GHP	室外機	不明	1	サンヨー				
高校	柴島		6	地上 35					GHP-27	GHP	室外機	不明	1	サンヨー				

高校・支援	学校名	室番号	棟	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
高校	柴島		6	地上 36				GHP-26	GHP	室外機	不明		1	サンヨー				
高校	柴島		6	地上 37				GHP-25	GHP	室外機	不明		1	サンヨー				
高校	柴島	3	11		1 準備室	管理諸室	30	GHP-1-1	GHP	天カセ			1	パナソニック			H9	●
高校	柴島	6	11		1 入浴介護実習室	特別教室等	75		不明								H9	●
高校	柴島	7	11		1 家庭介護実習室	特別教室等	45	GHP-1-2	GHP	天カセ			1	パナソニック			H9	●
高校	柴島	7	11		1 家庭介護実習室	特別教室等	45	GHP-1-3	GHP	天カセ			1	パナソニック			H9	●
高校	柴島	8	11		1 リハビリテーション実習室	特別教室等	120	GHP-2-1	GHP	天カセ			2	パナソニック			H9	●
高校	柴島	9	11		1 介護実習室	特別教室等	120	GHP-1-2	GHP	天カセ			2	パナソニック			H9	●
高校	柴島		11	地上 1				GHP-2	GHP	室外機	45	50	1	パナソニック	U-GH450U	2023		
高校	柴島		11	地上 2				GHP-1	GHP	室外機	45	50	1	パナソニック	U-GH450U	2023		
高校	柴島	8	4		2 体育館	体育館等	1080	GHP-A	GHP	天吊り			4	アイシン			R4	●
高校	柴島	8	4		2 体育館	体育館等	1080	GHP-B	GHP	天吊り			4	アイシン			R4	●
高校	柴島		4	地上 32				GHP-A	GHP	室外機	56	63	1	アイシン	B560F2	2022		
高校	柴島		4	地上 33				GHP-B	GHP	室外機	56	63	1	アイシン	B560F2	2022		
高校	柴島	9	4		2 体育準備室	管理諸室	58		EHP	壁掛け	4	5	1	東芝	RAS-4017D(W)		H22	●
高校	柴島		4	地上 39	体育準備室				GHP	室外機	4	5	1	東芝	RAS-4017AD			
高校	柴島	9	4		2 体育準備室	管理諸室	58		EHP	壁掛け	5.6	6.7	1	日立	RAS-AJ56F2(W)		H22	●
高校	柴島		4	地上 40	体育準備室				GHP	室外機	5.6	6.7	1	日立	RAC-AJ56F2			
高校	柴島	1	多目的棟		1 多目的棟	特別教室等	115										H15	●
高校	柴島	74	15		1 倉庫		18											
高校	柴島	75	15		1 倉庫		36											
高校	柴島	76	15		1 倉庫		18											
高校	柴島	46	15		3 倉庫													
高校	柴島	77	15		3 倉庫		18											
高校	柴島	51	16		1 倉庫		36											
高校	柴島	4	11		1 女子更衣室													
高校	柴島	5	11		1 男子更衣室													
高校	柴島	1	4		1 剣道場	体育館等	234											
高校	柴島	2	4		1 柔道場	体育館等	234											
高校	柴島	3	4		1 厨房	体育館等	91											
高校	柴島	4	4		1 食堂	体育館等	451											
高校	柴島	5	4		1 女子更衣室													
高校	柴島	6	4		1 男子更衣室													
高校	柴島	10	4		1 倉庫													
高校	柴島	11	4		1 器具庫													
※階の列に室外機の図示番号を示す(図面に口囲み番号で表示)																		

空調設備リスト記入例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	
高校	池田	1	1音楽教室	特別教室等	133		EHP	天吊り				2	パナソニック		H5	H5	▲
		2	1音楽準備室(1)	管理諸室	15												
		3	1楽器倉庫		15												
		4	1機器室		22												
		5	1音楽準備室(2)	管理諸室	9												
		6	1音楽準備室(3)	管理諸室	9												
		7	1化学実験室	特別教室等	126		GHP	天吊り				2	ダイキン		H26	H26	●
		8	1化学準備室	管理諸室	64												
		9	1男子便所		26												
		10	1化学講義室	特別教室等	96												
		11	1講義室C	特別教室等	64		EHP	天吊り				1	三菱		H26	H26	■
		12	1生物講義室	特別教室等	96												
		13	1生物準備室	管理諸室	64		EHP	天吊り				1	ダイキン		R2	R2	
		14	1生物実験室	特別教室等	105												
		15	1女子便所														
		16	11-6教室	普通教室	64	A	GHP	天吊り				2	パナソニック		R3	R3	▲
		17	11-7教室	普通教室	64	B	GHP	天吊り				2	パナソニック		R3	R3	▲
		18	1家庭科実習室	特別教室等	64												
		19	1多目的室	管理諸室	80												
		20	2被服教室	特別教室等	169												
		21	2被服準備室	管理諸室	31												
		22	2食物教室	特別教室等	147												
		23	2食物準備室	管理諸室	64		EHP	壁掛け	5.6	6.7	1	富士通	AS-AH560K2		R3	R3	◎
		24	2女子便所		26												
		25	2地学準備室	管理諸室	32												
		26	2地学講義室	特別教室等	96												
		27	2生活指導室	管理諸室	32												
		28	2CALL室	特別教室等	96		GHP	天吊り				2	アイシン		H25	H25	■
		29	2物理準備室	管理諸室	64		EHP	床置き				1	日立		R5	R5	
		30	2物理実験室	特別教室等	105												
		31	2男子便所														
		32	21-8教室	普通教室	64	A	GHP	天吊り				2	パナソニック		R3	R3	▲
		33	21-9教室	普通教室	64	B	GHP	天吊り				2	パナソニック		R3	R3	▲
		34	21-10教室	普通教室	64		EHP	天吊り				2	東芝		H21	H21	●
		35	2英語科準備室	管理諸室	80		EHP	天吊り				1	三菱重工		H19	H19	■
		36	3視聴覚教室	特別教室等	178		EHP	天吊り				2	日立	RPC-AP140K5	H25	H25	●
		37	3美術教室	特別教室等	126		GHP	天吊り				2	ダイキン		H26	H26	●
		38	3美術準備室	管理諸室	64												
		39	3女子便所		26												
		40	3書庫	管理諸室	32		EHP	壁掛け	4	5	1	ダイキン	F40TAYP		R3	R3	◎
		41	3司書室	管理諸室	64												
		42	3図書室	特別教室等	210		EHP	天吊り				3	パナソニック		S63	S63	▲
		43	3社会科準備室	管理諸室	64												
		44	3社会科教室	特別教室等	105		EHP	天吊り				1	三菱重工		H19	H19	●
		45	屋上図書室				EHP	室外機	12.5	14	3	パナソニック	CU-P140H6B		S63	S63	▲
		45	屋上社会科教室				EHP	室外機	7.1	8	1	三菱重工	FDCXP802HKB		H19	H19	●
		46	地上化学実験室				GHP	室外機	28	31.5	1	ダイキン	GYDP280AN		H26	H26	●
		46	地上美術教室				GHP	室外機	35.5	40	1	ダイキン	GYDP350AN		H26	H26	●
		46	地上1-6、1-8		A		GHP	室外機	35.5	40	1	パナソニック	U-GH355U1DR		R3	R3	▲
		46	地上1-7、1-9		B		GHP	室外機	35.5	40	1	パナソニック	U-GH355U1DR		R3	R3	▲
		46	地上CALL室				GHP	室外機	28	31.5	1	アイシン	ASGP-280D1N		H25	H25	■
		46	地上1-10教室				EHP	室外機	14	16	1	東芝	ROA-AP1604H		H21	H21	●
		46	地上音楽教室				EHP	室外機	14	16	2	パナソニック	CUP-160H6B		H5	H5	▲
		46	地上講義室C				EHP	室外機	14	16	1	三菱	PUZ-SRP160HA1		H26	H26	■
		46	地上生物準備室				EHP	室外機	7.1	8	1	ダイキン	RZRP80BDV		R2	R2	
		46	地上物理準備室				EHP	室外機	7.1	8	1	日立	RASGP80RSHJ3		R5	R5	
		46	地上視聴覚教室				EHP	室外機	25	28	1	日立	RAS-AP280SH2		H25	H25	●
		47	1書道教室	特別教室等	126		GHP	天吊り				1	ダイキン		H26	H26	●
		48	1書道準備室	管理諸室	32												
		49	1作法室	特別教室等	64												
		50	1便所		35												
		51	1倉庫		64												
		52	1便所		35												
		53	1技師・技能員室	管理諸室	52		EHP	壁掛け				1	三菱		H15	H15	◎
		54	1宿直室		33												
		55	1変電設備室		32												

高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
		56	1	保健室	管理諸室	96		EHP	天吊り			1	日立		H25	H25	●

空調設備リスト記入例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	
高校	池田	57	1 相談室	管理諸室	32		EHP	壁掛け	5.6	6.7	1	富士通	AS-AH560K2				
		58	1 講義室A	特別教室等	64		EHP	天吊り			1	三菱		H28	H28	■	
		59	1 多目的室	特別教室等	64		EHP	天吊り			1	ダイキン		H24	H24	●	
		60	2 会議室	管理諸室	168												
		61	2 和室	管理諸室	32												
		62	2 更衣室	管理諸室	32												
		63	2 便所		35												
		64	2 事務室	管理諸室	64		EHP	天吊り			1	パナソニック		H12	H12	●	
		65	2 湯沸室	管理諸室	32												
		66	2 応接室	管理諸室	32		EHP	壁掛け	5.6	6.7	1	富士通	AS-A568H2	H29	H29	■	
		67	2 校長室	管理諸室	64		EHP	天吊り			1	パナソニック		H12	H12	●	
		68	2 便所		35												
		69	2 講義室B	特別教室等	64	C	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		70	2 1-1教室	普通教室	64	C	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		71	2 1-2教室	普通教室	64	C	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		72	2 1-3教室	普通教室	64	C	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		73	2 1-4教室	普通教室	64	C	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		74	2 1-5教室	普通教室	64	C	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		75	3 教務室	管理諸室	178		GHP	天吊り			3	パナソニック		R3	R3	▲	
		76	3 放送室	管理諸室													
		77	3 印刷室1	管理諸室													
		78	3 印刷室2	管理諸室	32		EHP	壁掛け			1	ダイキン		H11	H11	◎	
		79	3 便所														
		80	3 進路指導室	特別教室等	64		EHP	天吊り			1	パナソニック				●	
		81	3 進路閲覧室	特別教室等	64												
		82	3 2-1教室	普通教室	64	D	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		83	3 2-2教室	普通教室	64	F	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		84	3 便所		35												
		85	3 2-3教室	普通教室	64	C	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		86	3 2-4教室	普通教室	64	C	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		87	3 2-5教室	普通教室	64	C	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		88	3 2-6教室	普通教室	64	C	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		89	3 2-7教室	普通教室	64	C	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		90	3 2-8教室	普通教室	64	C	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		91	4 LAN教室	特別教室等	125		EHP	天吊り			2	パナソニック		H1	H1	●	
		92	4 LAN準備室	管理諸室	32												
		93	4 2-9教室	普通教室	64	D	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		94	4 便所		35												
		95	4 2-10教室	普通教室	64	D	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		96	4 3-1教室	普通教室	64	D	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		97	4 3-2教室	普通教室	64	D	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		98	4 3-3教室	普通教室	64	F	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		99	4 便所														
		100	4 3-4教室	普通教室	64	F	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		101	4 3-5教室	普通教室	64	E	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		102	4 3-6教室	普通教室	64	E	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		103	4 3-7教室	普通教室	64	E	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		104	4 3-8教室	普通教室	64	E	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		105	4 3-9教室	普通教室	64	E	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		106	屋上 LAN教室				EHP	室外機	12.5	14	2	パナソニック	CU-P140H6B	H1	H1	●	
		107	地上 書道教室				GHP	室外機	28	31.5	1	ダイキン	GYDP280AN	H26	H26	●	
		107	地上 技師・技能員室				EHP	室外機	4.5	5	1	三菱	PUH-45SGA	H15	H15	◎	
		107	地上 保健室				EHP	室外機	7.1	8	1	日立	RAS-80SH1	H25	H25	●	
		107	地上 相談室				EHP	室外機			1	富士通	AO-AH560K2				
		107	地上 講義室A				EHP	室外機	14	16	1	三菱	PUZ-ERMP160LA2	H28	H28	■	
		107	地上 多目的室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RYZP160CA	H24	H24	●	
		107	地上 事務室				EHP	室外機	10	11.2	1	パナソニック	CU-P112H6B	H12	H12	●	
		107	地上 応接室				EHP	室外機			1	富士通	AO-A5682	H29	H29	■	
		107	地上 校長室				EHP	室外機	10	11.2	1	パナソニック	CU-P112H6B	H12	H12	●	
		107	地上 講義室B、1-1、1-2、1-3、1-4、1-5			C	GHP	室外機	85	95	2	パナソニック	U-GWH850U1DR	R3	R3	▲	
			2-3、2-4、2-5、2-6、2-7、2-8														
		107	地上 2-1、2-9、2-10、3-1、3-2			D	GHP	室外機	71	80	2	パナソニック	U-GWH710U1DR	R3	R3	▲	
		107	地上 3-5、3-6、3-7、3-8、3-9			E	GHP	室外機	45	50	2	パナソニック	U-GWH450U1DR	R3	R3	▲	
		107	地上 2-2、3-3、3-4			F	GHP	室外機	45	50	1	パナソニック	U-GWH710U1DR	R3	R3	▲	
		108	1 体育館	体育館等	813												
		109	1 更衣室		51												

高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
		110	1	便所													

空調設備リスト記入例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	
高校	池田	111	1 器具庫		38												
		112	2 体育準備室	管理諸室	63		EHP	天吊り			1	三菱重工		H19	H19	◎	
		113	2 更衣室		51												
		114	地上 体育準備室				EHP	室外機	7.1	8	1	三菱重工	FDCXP802HKB	H19	H19	◎	
		115	1 食堂	管理諸室	264												
		116	1 厨房		86												
		117	1 便所														
		118	1 和室														
		119	1 倉庫														
		120	2 剣道場	管理諸室	195		EHP	床置き	28	31.5	2	日立	RPV-AP280K1	R3	R3	■	
		121	2 柔道場	管理諸室	195												
		122	2 器具庫		26												
		123	2 更衣室		18												
		124	2 器具庫		9												
		125	2 更衣室		18												
		126	2 器具庫		16												
		127	地上 食堂					室外機	25	28	2	日立	RAS-AP280SH3	R3	R3	■	
		128	1 部室														
		129	1 工芸室	管理諸室													
		130	1 トレーニングルーム	管理諸室													
		131	1 便所														
		132	2 承風ホール	管理諸室		G	GHP	天井埋込			5	アイシン		H22	H22	■	
		133	2 倉庫														
		134	2 資料室	管理諸室													
		135	2 承風サロン	管理諸室		G	GHP	天井埋込			1	アイシン		H22	H22	■	
		136	地上 承風ホール・サロン			G	GHP	室外機	45	50	1	アイシン	AHGP450E1ND	H22	H22	■	

空調設備リスト記入例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	
高校	渋谷	1	1男子便所														
		2	1調理教室	特別教室等	120		EHP	天吊り				2	日立		H25	H25	●
		3	1家庭科準備室	管理諸室	80												
		4	1家庭科教室	特別教室等	160												
		5	1作法室	特別教室等	80												
		6	1保健室	管理諸室	120		EHP	天吊り				2	パナソニック		H28	H28	●
		7	1男子便所														
		8	1化学教室	特別教室等	120												
		9	1化学準備室	管理諸室	80												
		10	1化学講義室	特別教室等	120												
		11	1会議室	管理諸室	160		EHP	天吊り				2	日立		H20	H20	■
		12	1男子休養室	管理諸室	32												
		13	1便所														
		14	1更衣室	管理諸室	32												
		15	1職員室	管理諸室	192	B	GHP	天吊り				6	パナソニック		R2	R2	▲
		16	1放送室	管理諸室	16												
		17	1印刷室	管理諸室	16		EHP	壁掛け	2.8	4	1	日立	RAC-AJ28J	H31	H31	◎	
		18	1応接室	管理諸室	32		EHP	天吊り	5.6	6.3	1	日立	RAC-AP63HVM	H25	H25	■	
		19	1校長室	管理諸室	64		EHP	床置き			1	日立					◎
		20	1付属室	管理諸室	22												
		21	1湯沸室	管理諸室	10												
		22	1事務室	管理諸室	64		EHP	天吊り				1	ダイキン				●
		23	1便所														
		24	1進路指導室	管理諸室	64		EHP	天吊り				1	ダイキン				●
		25	1技術員室	管理諸室	64		EHP	壁掛け				1	パナソニック	CS-258CF-W	H30	H30	◎
		26	2男子便所														
		27	2美術教室	特別教室等	120		EHP	天吊り				2	日立		H25	H25	●
		28	2美術準備室	管理諸室	80												
		29	2書道準備室	管理諸室	40												
		30	2書道教室	特別教室等	120		EHP	天吊り				2	日立		H25	H25	●
		31	2パソコン室	特別教室等	120		EHP	天吊り				2	ダイキン		H21	H21	●
		32	2LAN準備室	管理諸室	40												
		33	2生徒指導室	管理諸室	40		EHP	壁掛け				1	日立		H31	H31	■
		34	2女子便所														
		35	2物理教室	特別教室等	120												
		36	2暗室	管理諸室	6												
		37	2物理準備室	管理諸室	74												
		38	2物理講義室	特別教室等	120												
		39	2西講義室3	特別教室等	64												
		40	2西講義室2	特別教室等	64		EHP	天吊り				2	三菱		H16	H16	■
		41	2西講義室1	特別教室等	64	A	GHP	天吊り				2	パナソニック		R2	R2	▲
		42	2女子便所														
		43	2数学準備室	管理諸室	32		EHP	壁掛け				1	三菱	PK-RP63KA19	R5	R5	▲
		44	23-6教室	普通教室	64	A	GHP	天吊り				2	パナソニック		R2	R2	▲
		45	23-5教室	普通教室	64	A	GHP	天吊り				2	パナソニック		R2	R2	▲
		46	2中央講義室	特別教室等	64	A	GHP	天吊り				2	パナソニック		R2	R2	▲
		47	23-4教室	普通教室	64	A	GHP	天吊り				2	パナソニック		R2	R2	▲
		48	23-3教室	普通教室	64	C	GHP	天吊り				2	パナソニック		R2	R2	▲
		49	23-2教室	普通教室	64	C	GHP	天吊り				2	パナソニック		R2	R2	▲
		50	23-1教室	普通教室	64	C	GHP	天吊り				2	パナソニック		R2	R2	▲
		51	2英語準備室	管理諸室	32												
		52	2男子便所														
		53	2家庭総合実習室A	特別教室等	64												
		54	2家庭総合実習室B	特別教室等	64												
		55	3女子便所														
		56	3社会準備室	管理諸室	80												
		57	3社会科教室	特別教室等	120												
		58	3図書室	特別教室等	252		EHP	天吊り				4	ダイキン		H27	H27	●
		59	3司書室	特別教室等	68		EHP	壁掛け				1	ナショナル	CS-403EB-W	H15	H15	◎
		60	3保管庫	管理諸室	40												
		61	3男子便所														
		62	3生物教室	特別教室等	120												
		63	3恒温室	管理諸室	8		EHP	壁掛け				1	三菱	SRK-222-W			◎
		64	3生物準備室	体育館等	72												
		65	3生物講義室	特別教室等	120												
		66	3西講義室3	特別教室等	64		EHP	天吊り				1	三菱		H16	H16	■

高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
		67	3	西講義室2	特別教室等	64		EHP	天吊り			1	パナソニック		R2	R2	▲

空調設備リスト記入例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	
高校	渋谷	68	3西講義室1	特別教室等	64	A	GHP	天吊り				2	パナソニック		R2	R2	▲
		69	3男子便所														
		70	3国語準備室	管理諸室	32												
		71	32-6教室	普通教室	64	B	GHP	天吊り				2	パナソニック		R2	R2	▲
		72	32-5教室	普通教室	64	B	GHP	天吊り				2	パナソニック		R2	R2	▲
		73	3中央講義室	特別教室等	64		EHP	天吊り				2	三菱				■
		74	32-4教室	普通教室	64	B	GHP	天吊り				2	パナソニック		R2	R2	▲
		75	32-3教室	普通教室	64	C	GHP	天吊り				2	パナソニック		R2	R2	▲
		76	32-2教室	普通教室	64	C	GHP	天吊り				2	パナソニック		R2	R2	▲
		77	32-1教室	普通教室	64	C	GHP	天吊り				2	パナソニック		R2	R2	▲
		78	3古典準備室	管理諸室	32												
		79	3女子便所														
		80	3自習室	特別教室等	64		EHP	天吊り				1	三菱		H16	H16	■
		81	3相談室	管理諸室	64												
		82	3男子便所														
		83	4音楽室	特別教室等	120		EHP	天吊り				2	ダイキン		H21	H21	●
		84	4														
		85	4音楽準備室	管理諸室	48												
		86	4倉庫	管理諸室	40												
		87	4送風機室	管理諸室	40												
		88	4														
		89	4視聴覚室	特別教室等	200		EHP	天吊り				2	日立		H25	H25	●
		90	4DS														
		91	4女子便所														
		92	4地学教室	特別教室等	120												
		93	4地学準備室	管理諸室	80												
		94	4地学講義室	特別教室等	120												
		95	4西講義室3	特別教室等	64	A	GHP	天吊り				2	パナソニック		R2	R2	▲
		96	4西講義室2	特別教室等	64		EHP	天吊り				1	三菱		H16	H16	■
		97	4西講義室1	特別教室等	64	A	GHP	天吊り				2	パナソニック		R2	R2	▲
		98	4女子便所														
		99	4事務室	管理諸室	32												
		100	41-6教室	普通教室	64	B	GHP	天吊り				2	パナソニック		R2	R2	▲
		101	41-5教室	普通教室	64	B	GHP	天吊り				2	パナソニック		R2	R2	▲
		102	4中央講義室	特別教室等	64		EHP	天吊り				2	パナソニック		R2	R2	▲
		103	41-4教室	普通教室	64	B	GHP	天吊り				2	パナソニック		R2	R2	▲
		104	41-3教室	普通教室	64	C	GHP	天吊り				2	パナソニック		R2	R2	▲
		105	41-2教室	普通教室	64	C	GHP	天吊り				2	パナソニック		R2	R2	▲
		106	41-1教室	普通教室	64	C	GHP	天吊り				2	パナソニック		R2	R2	▲
		107	4数学準備室	管理諸室	32												
		108	4男子便所														
		109	4東講義室	普通教室	64		EHP	天吊り									
		110	4部室	普通教室	64												
		111	地上 調理教室					室外機	20	22.4	1	日立	RAS-AP224SH2	H25	H25	●	
		111	地上 保健室					室外機	7.1	8	1	パナソニック	CU-P80H6B	H28	H28	●	
		111	地上 会議室					室外機	14	16	1	日立	RAS-AP160HVM1	H25	H25	■	
		111	地上 職員室、2-6、2-5、2-4、1-4			B	GHP	室外機	71	80	2	パナソニック	U-GWH710U1DR	R2	R2	▲	
		111	地上 印刷室					室外機	2.8	4	1	日立	RAC-AJ28J	H31	H31	◎	
		111	地上 応接室					室外機	5.6	6.3	1	日立	RAS-AP63HVM	H25	H25	■	
		111	地上 校長室					室外機	11.2	11.5	1	日立	RPV-AP112K1	H25	H25	◎	
		111	地上 事務室					室外機	10	11.2	1	ダイキン	RZYP112BB			●	
		111	地上 進路指導室					室外機	10	11.2	1	ダイキン	RJ112			●	
		111	地上 技術員室					室外機	2.5	2.8	1	パナソニック	CS-258CF	H30	H30	◎	
		111	地上 美術教室					室外機	20	22.4	1	日立	RAS-AP224SH2	H25	H25	●	
		111	地上 書道教室					室外機	20	22.4	1	日立	RAS-AP224SH2	H25	H25	●	
		111	地上 パソコン室					室外機	14	16	1	ダイキン	RZYP160AA	H21	H21	●	
		111	地上 生徒指導室					室外機	6.3	7.1	1	日立	RAS-VL63J2	H31	H31	■	
		111	地上 西講義室2(2階)					室外機	14	16	1	三菱	MPUZ-RP160HA	H16	H16	■	
		111	地上 西講義室3(2階)、3-6、3-5、中央講義室(2階)、			A	GHP	室外機	85	95	1	パナソニック	U-GWH850U1DR	R2	R2	▲	
			3-4、西講義室1(3階)、西講義室1・3(4階)					室外機	71	81	1	パナソニック	U-GWH710U1DR	R2	R2	▲	
		111	地上 数学準備室					室外機	5.6	6.3	1	三菱	PUZ-ERMP63SKA13	R5	R5	▲	
		111	地上 3-3、3-2、3-1、2-3、2-2、2-1、1-3、1-2、1-1			C	GHP	室外機	85	95	1	パナソニック	U-GWH850U1DR	R2	R2	▲	
		111	地上			C	GHP	室外機	71	81	1	パナソニック	U-GWH710U1DR	R2	R2	▲	
		111	地上 図書室					室外機	25	28	1	ダイキン	RZYP280AA	H27	H27	●	
		111	地上 司書室					室外機	4	5	1	ナショナル	CS-403EB	H15	H15	◎	
		111	地上 恒温室					室外機	2	2.8	1	三菱	SRK-222			◎	

高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
		111	地上	西講義室3(3階)					室外機	14	16	1	三菱	MPUZ-RP160HA	H16	H16	■

空調設備リスト記入例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支庁学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	
高校	渋谷	111	地上	西講義室2(3階)				室外機	14	16	1	パナソニック	CU-P160H6B	R2	R2	▲	
		111	地上	西講義室2(4階)				室外機	14	16	1	パナソニック	CU-P160H6B	R2	R2	▲	
		111	地上	中央講義室(3階)				室外機	14	16	1	三菱	MPUZ-RP160HA	H16	H16	■	
		111	地上	自習室				室外機	12.5	14	1	三菱	MPUZ-RP140HA	H16	H16	■	
		111	地上	音楽室				室外機	14	16	1	ダイキン	RZYP160AA	H21	H21	●	
		111	地上	視聴覚室				室外機	30	33.5	1	日立	RAS-AP335SH1	H25	H25	●	
		111	地上	西講義室2(4階)				室外機	14	16	1	三菱	MPUZ-RP160HA	H16	H16	■	
		111	地上	中央講義室(4階)				室外機	14	16	1	三菱	MPUZ-RP160HA	H16	H16	■	
		111	地上	東講義室				室外機			2	ダイキン				●	
		112	1	男子便所		26											
		113	1	女子便所		26											
		114	1	器具庫		52											
		115	1	柔道場	体育館等	208											
		116	1	男子更衣室		117											
		117	1	女子更衣室		117											
		118	1	器具庫		52											
		119	1	剣道場	体育館等	216											
		120	2	体育準備室	管理諸室	66	EHP	壁付け	6.3	7.5	2	日立	RPK-GP63K3	R3	R3	◎	
		121	2	体育館	体育館等	1080											
		122	地上	体育準備室			EHP	室外機	6.3	7.5	1	日立	RPK-GP63K3	R3	R3	◎	
		123	1	厨房		76											
		124	1	食堂		234											
		125	1	電気室		40											
		126	1	ポンプ室		26											
		127	1	女子更衣室													
		128	1	便所													
		129	1	男子更衣室													
		130	1	倉庫													
		131	1	機械室													

空調設備リスト記入例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	
高校	豊中	1	1 厨房	管理諸室													
		2	1 更衣室	管理諸室													
		3	1 事務室	管理諸室													
		4	1 食堂	管理諸室	264		GHP	天吊り				5	ヤンマー		R2	R2	■
		5	1 多目的室	特別教室等	214.87		EHP	天吊り				5	ダイキン		H25	H25	■
		6	1 生活指導室	管理諸室			EHP	天吊り				1	日立				
		7	1 技術員室	管理諸室	31		EHP	壁掛け	2.5	2.8	1	東芝	RAS-F251PBK	H31	H31	◎	
		8	1 警備員室	管理諸室													
		9	1 被服教室	特別教室等	161.5		EHP	天吊り				2	日立				
		10	1 倉庫	その他													
		11	1 家庭科準備室	管理諸室													
		12	1 調理実習室	特別教室等	168		EHP	天吊り				4	東芝		H23	H23	■
		13	1 女子便所	その他													
		14	1 男子便所	その他													
		15	1 購買部	管理諸室													
		16	1 湯沸室	管理諸室													
		17	1 家庭科演習室A	特別教室等	64												
		18	1 女子便所	その他													
		19	1 家庭科演習室B	特別教室等	64		EHP	天吊り				2	三菱		H28	H28	■
		20	1 3-6教室	普通教室	64A		GHP	天吊り				2	パナソニック		R3	R3	▲
		21	1 3-5教室	普通教室	64A		GHP	天吊り				2	パナソニック		R3	R3	▲
		22	1 3-4教室	普通教室	64B		GHP	天吊り				1	パナソニック		R3	R3	▲
		23	1 3-3教室	普通教室	64B		GHP	天吊り				1	パナソニック		R3	R3	▲
		24	1 3-2教室	普通教室	64B		GHP	天吊り				1	パナソニック		R3	R3	▲
		25	1 3-1教室	普通教室	64B		GHP	天吊り				1	パナソニック		R3	R3	▲
		26	1 男子便所	その他													
		27	1 救護室	管理諸室													
		28	2 情報準備室	管理諸室													
		29	2 カイタンスルーム	管理諸室	66.11		EHP	天吊り				2	三菱		H19	H19	■
		30	2 進路指導室	管理諸室	66.11		EHP	天吊り				1	ダイキン		H27	H27	●
		31	2 書庫	特別教室等													
		32	2 司書室	管理諸室	52		EHP	壁掛け	4	5	1	ダイキン	F40ETDP-W	H16	H16	◎	
		33	2 図書室	特別教室等	252		EHP	天吊り				3	三菱		H23	H23	■
		34	2 女子便所	その他													
		35	2 男子便所	その他													
		36	2 展開教室	特別教室等	64		GHP	天吊り				2	アイシン		H7	H7	■
		37	2 男子便所	その他													
		38	2 2-9教室	普通教室	64A		GHP	天吊り				2	パナソニック		R3	R3	▲
		39	2 2-8教室	普通教室	64B		GHP	天吊り				1	パナソニック		R3	R3	▲
		40	2 2-7教室	普通教室	64B		GHP	天吊り				1	パナソニック		R3	R3	▲
		41	2 3-9教室	普通教室	64B		GHP	天吊り				1	パナソニック		R3	R3	▲
		42	2 3-8教室	普通教室	64B		GHP	天吊り				1	パナソニック		R3	R3	▲
		43	2 3-7教室	普通教室	64B		GHP	天吊り				1	パナソニック		R3	R3	▲
		44	2 女子便所	その他													
		45	2 事務室	管理諸室	59.85		EHP	天吊り				1	パナソニック		R3	R3	▲
		46	2 附属室	管理諸室													
		47	2 校長室	管理諸室	58.7		EHP	天吊り				1	パナソニック		R3	R3	▲
		48	2 応接室	管理諸室	29.16		EHP	壁掛け	4	5	1	ナショナル	CS-408A2	H4	H4	◎	
		49	2 印刷室	管理諸室	29.16		EHP	壁掛け	4	5	1	ナショナル	CS-406A2	H4	H4	◎	
		50	2 職員室	管理諸室	139.75		GHP	天吊り				3	パナソニック		R3	R3	▲
		51	2 放送室	管理諸室													
		52	3 1-9教室	普通教室	64E		GHP	天吊り				1	パナソニック		R3	R3	▲
		53	3 1-8教室	普通教室	64E		GHP	天吊り				1	パナソニック		R3	R3	▲
		54	3 1-7教室	普通教室	64E		GHP	天吊り				1	パナソニック		R3	R3	▲
		55	3 美術教室	特別教室等	206		EHP	天吊り				1	ダイキン		R4	R4	●
		56	3 美術準備室	管理諸室													
		57	3 男女便所	その他													
		58	3 展開教室	特別教室等	64A		GHP	天吊り				2	パナソニック		R3	R3	▲
		59	3 女子便所	その他													
		60	3 2-6教室	普通教室	64A		GHP	天吊り				2	パナソニック		R3	R3	▲
		61	3 2-5教室	普通教室	64A		GHP	天吊り				2	パナソニック		R3	R3	▲
		62	3 2-4教室	普通教室	64C		GHP	天吊り				2	パナソニック		R3	R3	▲
		63	3 2-3教室	普通教室	64C		GHP	天吊り				2	パナソニック		R3	R3	▲
		64	3 2-2教室	普通教室	64C		GHP	天吊り				2	パナソニック		R3	R3	▲
		65	3 2-1教室	普通教室	64C		GHP	天吊り				2	パナソニック		R3	R3	▲
		66	3 部室	管理諸室													

高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
		67	3	男子便所	その他												

空調設備リスト記入例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	
高校	豊中	68	3 LAN教室	特別教室等	128	D	GHP	天吊り				2	パナソニック		R3	R3	▲
		69	3 予備室	管理諸室	32		EHP	壁掛け	2.5	2.8	1	東芝	RAS-2557V	H30	H30	■	
		70	3 国語準備室	管理諸室	96		GHP	天吊り			2	ヤンマー		R2	R2	■	
		71	3 国語演習室	特別教室等	64		EHP	天吊り			2	三菱		H28	H28	■	
		72	3 更衣室	管理諸室	16.5		EHP	壁掛け	2.2	2.8	1	三菱	MSZ-GE220-W	R2	R2	◎	
		73	4 音楽準備室	管理諸室													
		74	4 音楽教室	特別教室等	196.8		EHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		75	4 男女便所	その他													
		76	4 男子便所	その他													
		77	4 1-6教室	普通教室	64	A	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		78	4 1-5教室	普通教室	64	A	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		79	4 1-4教室	普通教室	64	C	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		80	4 1-3教室	普通教室	64	C	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		81	4 1-2教室	普通教室	64	C	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		82	4 1-1教室	普通教室	64	C	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		83	4 部室														
		84	4 女子便所														
		85	地上 食堂				GHP	室外機	85	95	1	ヤンマー	YNYP850L1NB	R2	R2	■	
		85	地上 多目的室				EHP	室外機	14	16	2	ダイキン	RZYP160CA	H25	H25	■	
		85	地上 //				EHP	室外機	7.1	8	1	ダイキン	RZYP80CAT	H25	H25	■	
		85	地上 生活指導室				EHP	室外機	7.1	8	1	日立	RAS-GP80RSH3				
		85	地上 被服教室				EHP	室外機	20	22.4	1	日立	RAS-GP224RSH1				
		85	地上 調理実習室				EHP	室外機	20	22.4	2	東芝	ROA-AP2245H	H23	H23	■	
		85	地上 家庭科演習室B				EHP	室外機	12.5	14	1	三菱	PUZ-ERMP140LA2	H28	H28	■	
		85	地上 3-6、3-5、2-9、2-6、2-5、1-6、1-5教室、3F展開教室	A			GHP	室外機	85	95	1	パナソニック	U-GWH850U1DR	R3	R3	▲	
		85	地上 //	A			GHP	室外機	71	80	1	パナソニック	U-GWH710U1DR	R3	R3	▲	
		85	地上 3-4、3-3、3-2、3-1、2-8、2-7、3-9、3-8、3-7教室	B			GHP	室外機	71	80	2	パナソニック	U-GWH710U1DR	R3	R3	▲	
		85	地上 2-4、2-3、2-2、2-1、1-4、1-3、1-2、1-1教室	C			GHP	室外機	85	95	2	パナソニック	U-GWH850U1DR	R3	R3	▲	
		85	地上 ガイダンスルーム				EHP	室外機	7.1	8	2	三菱	MPUZ-P80HA5	H19	H19	■	
		85	地上 進路指導室				EHP	室外機	12.5	14	1	ダイキン	RZYP140CB	H27	H27	●	
		85	地上 展開教室				GHP	室外機	18	20	1	アイシン	TGTJ180S	H7	H7	■	
		85	地上 事務室				EHP	室外機	10	11.2	1	パナソニック	CU-P112H6B	R3	R3	▲	
		85	地上 校長室				EHP	室外機	10	11.2	1	パナソニック	CU-P112H6B	R3	R3	▲	
		85	地上 LAN教室			D	GHP	室外機	28	31.5	1	パナソニック	U-GH280U1DR	R3	R3	▲	
		85	地上 1-9、1-8、1-7教室	E			GHP	室外機	45	50	1	パナソニック	U-GH450U1DR	R3	R3	▲	
		85	地上 美術教室				EHP	室外機	7.1	8	1	ダイキン	RZRP80BFT	R4	R4	●	
		85	地上 国語準備室				GHP	室外機	18	20	1	ヤンマー	YRMP180G2NB	R2	R2	■	
		85	地上 国語演習室				EHP	室外機	12.5	14	1	三菱	PUZ-ERP140LA3	H28	H28	■	
		85	地上 音楽教室				EHP	室外機	14	16	2	パナソニック	CU-P160H6B	R3	R3	▲	
		86	1 部室	管理諸室													
		87	1 男子便所	その他													
		88	1 化学実験室	特別教室等	126		GHP	天吊り			3	パナソニック		H27	H27	●	
		89	1 化学準備室	管理諸室													
		90	1 化学講義室	特別教室等	105												
		91	1 英語準備室	管理諸室	64		GHP	天吊り			2	ヤンマー		R2	R2	■	
		92	1 CALL教室	特別教室等	126		GHP	天吊り			2	アイシン		H19	H19	■	
		93	1 物理実験室	特別教室等	126		GHP	天吊り			3	パナソニック		H27	H27	●	
		94	1 物理準備室	管理諸室													
		95	1 物理講義室	特別教室等	105												
		96	1 自治会室	管理諸室													
		97	1 女子便所	その他													
		98	1 数学準備室	管理諸室	64	F	GHP	天吊り			2	ヤンマー		R2	R2	■	
		99	1 倉庫	管理諸室													
		100	1 保健室	管理諸室	67		EHP	天吊り			1	パナソニック		R3	R3	▲	
		101	2 相談室	管理諸室	26		EHP	壁掛け	5.6	6.3	1	三菱	MPKH-RP63KAL	H19	H19	●	
		102	2 女子便所	その他													
		103	2 地学実験室	特別教室等	126		GHP	天吊り			2	ヤンマー		R2	R2	■	
		104	2 地学準備室	管理諸室													
		105	2 社会科教室	特別教室等	105		EHP	天吊り			2	三菱		H23	H23	●	
		106	2 和室	管理諸室													
		107	2 書道準備室	管理諸室													
		108	2 書道教室	特別教室等	126		EHP	天吊り			1	ダイキン		R4	R4	●	
		109	2 生物実験室	特別教室等	126		GHP	天吊り			3	パナソニック		H27	H27	●	
		110	2 生物準備室	管理諸室													
		111	2 生物講義室	特別教室等	105												
		112	2 地理準備室	管理諸室													

高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
		113	2	男子便所	その他												

空調設備リスト記入例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	
高校	豊中	114	2	社会科準備室	管理諸室	52.75	F					2	ヤンマー		R2	R2	■
		115	2	視聴覚室	特別教室等	126		EHP				2	ダイキン				
		116	地上	化学実験室				GHP	35.5	40	1	パナソニック	U-GH355M6SDE	H27	H27	●	
		116	地上	英語準備室				GHP	14	16	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	R2	R2	■	
		116	地上	CALL教室				GHP	28	31.5	1	アイシン	ASQP280D1N	H19	H19	■	
		116	地上	物理実験室				GHP	35.5	40	1	パナソニック	U-GH355M6SDE	H27	H27	●	
		116	地上	数学準備室、社会科準備室			F	GHP	28	31.5	1	ヤンマー	YNZP280K1NB	R2	R2	■	
		116	地上	保健室				EHP	10	11.2	1	パナソニック	CU-P112H6B	R3	R3	▲	
		116	地上	地学実験室				GHP	35.5	40	2	ヤンマー	YNZP355K1NB	R2	R2	■	
		116	地上	社会科教室				EHP	20	22.4	1	三菱	PUZ-RP224HA9	H23	H23	●	
		116	地上	書道教室				EHP	7.1	8	1	ダイキン	RZRP80DFT	R4	R4	●	
		116	地上	生物実験室				GHP	45	53	1	パナソニック	U-GH450S1SDE	H27	H27	●	
		116	地上	視聴覚室				EHP	14	16	2	ダイキン	RZRP160BD				
		117	1	女子更衣室	体育館等												
		118	1	測定室	体育館等												
		119	1	倉庫	管理諸室												
		120	1	男子更衣室	体育館等												
		121	1	体育教員室	管理諸室			EHP				1	三菱				
		122	1	附属室	管理諸室												
		123	1	武道場	体育館等												
		124	2	倉庫	管理諸室												
		125	2	体育館	体育館等	1092		GHP				8	パナソニック		R4	R4	●
		126	地上	体育教員室				EHP	7.1	8	1	三菱	MPUZ-P80SHA5				
		126	地上	体育館				GHP	56	63	2	パナソニック	U-GB560U1D	R4	R4	●	
		127	1	部室倉庫	管理諸室												
		128	1	女子便所	その他												
		129	1	男子便所	その他												
		130	1	104号室	管理諸室	67.5											
		131	1	105号室	管理諸室	67.5		EHP				1	パナソニック		R3	R3	▲
		132	1	森川ホール	特別教室等	169.65		GHP				3	ヤンマー		H19	H19	■
		133	1	101号室	管理諸室	67.5											
		134	1	102号室	管理諸室	67.5											
		135	地上	105号室				EHP	12.5	14	1	パナソニック	CU-P140H6B	R3	R3	▲	
		135	地上	森川ホール				GHP	35.5	40	1	ヤンマー	YNZP355G3N	H19	H19	■	
		136	1	普通教室	特別教室等	121.5		GHP				2	パナソニック		R3	R3	▲
		137	地上	普通教室				GHP	28	31.5	1	パナソニック	U-GH280U1DR	R3	R3	▲	
		138	1	クラブ室	その他												

空調設備リスト記入例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器		仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
高校	桜塚	1	1 剣道場	管理諸室	429.24												
		2	1 ロッカー室	管理諸室													
		3	1 柔道場		190.3												
		4	1 器具庫		82.5												
		5	1 男子更衣室	管理諸室	82.5												
		6	1 女子更衣室	管理諸室	82.5												
		7	1 便所		62.15												
		8	2 器具庫		22												
		9	2 器具庫		22												
		10	2 競技場	体育館等	800												
		11	2 体育準備室	管理諸室	85.62		EHP	天吊り				1	日立		R3	R3	◎
		12	1 美術教室	特別教室等	149.55		GHP	天吊り				3	パナソニック		H27	H27	●
		13	1 美術準備室	管理諸室	124.44		EHP	壁掛け		3.6	4.2	1	三菱	MSZ-ZXV363-W	H25	H25	●
		14	1 倉庫		20.96												
		15	1 相談室	特別教室等	19.76		EHP	壁掛け		2.8	3.2	1	ダイキン	F28ETDS-W	H16	H16	◎
		16	1 保健室	管理諸室	124.44		EHP	天吊り				1	日立		R4	R4	●
		16	1 "	管理諸室	"		EHP	天吊り				2	日立		H18	H18	●
		17	1 生物教室	特別教室等	124.44												
		18	1 恒温室	管理諸室			EHP	壁掛け				1	三菱重工		H6	H6	◎
		19	1 生物準備室	管理諸室	92.44												
		20	1 倉庫		20												
		21	1 生物講義室	特別教室等	124.44		EHP	天吊り				2	日立		R2	R2	●
		22	1 便所		43.14												
		23	1 便所		37.16												
		24	1 応接室	管理諸室	33.48		EHP	天吊り				1	日立		H19	H19	■
		25	1 事務室	管理諸室	66.96		EHP	天吊り				1	三菱		H25	H25	●
		26	1 附属室	管理諸室	33.48												
		27	1 校長室	管理諸室	66.96		EHP	天吊り				1	三菱		H25	H25	●
		28	1 倉庫		33.48												
		29	1 技師室	管理諸室	67.71		EHP	壁掛け		5.6	6.7	1	富士通	AS-A569H2	R2	R2	◎
		30	1 休養室	管理諸室	32.06												
		31	1 第2会議室	管理諸室	31.5		EHP	天吊り				1	三菱重工		H24	H24	◎
		32	1 進路閲覧室	特別教室等	63		EHP	天吊り				1	三菱		H21	H21	■
		33	1 進路指導室	特別教室等	63		GHP	天吊り				1	パナソニック		R3	R3	▲
		34	1 生徒指導室	特別教室等	42.83		EHP	壁掛け		2.8	3	1	日立	RAS-AJ28J	H16	H16	◎
		34	1 "	特別教室等	"		EHP	壁掛け		2.2	3.2	1	シャープ	AY-M22DB-W	H17	H17	◎
		35	1 自治会	特別教室等	41.48												
		36	1 倉庫		41.46												
		37	1 家庭科教室	特別教室等	82.96		EHP	壁掛け		7.1	8	2	ダイキン	FAP80DC	H28	H28	■
		38	1 調理準備室	管理諸室	82.96												
		39	1 調理教室	特別教室等	124.44		EHP	天吊り				2	日立		R2	R2	●
		40	1 便所		42.55												
		41	1 便所		32.3												
		42	1 1-9教室	普通教室	68.13	C	GHP	天吊り				2	ヤンマー		R3	R3	▲
		43	1 1-8教室	普通教室	66.96	D	GHP	天吊り				2	ヤンマー		R3	R3	▲
		44	1 1-7教室	普通教室	66.96	D	GHP	天吊り				2	ヤンマー		R3	R3	▲
		45	1 1-6教室	普通教室	66.96	D	GHP	天吊り				2	ヤンマー		R3	R3	▲
		46	1 1-5教室	普通教室	67.71	D	GHP	天吊り				2	ヤンマー		R3	R3	▲
		47	2 LL教室	特別教室等	125.37		GHP	天吊り				2	パナソニック		R3	R3	▲
		48	2 英語準備室	管理諸室	92.96		EHP	天吊り				1	三菱		R2	R2	■
		49	2 定時制保健室	管理諸室	41.48		GHP	天吊り				1	ヤンマー		R3	R3	▲
		50	2 定時制進路指導室	特別教室等	41.48		EHP	天吊り				1	日立		H24	H24	■
		51	2 定時制生活指導室	特別教室等	41.48												
		52	2 更衣室	管理諸室	41.48												
		53	2 化学教室	特別教室等	124.44												
		54	2 化学準備室	管理諸室	81.56												
		55	2 倉庫		17.2												
		56	2 薬品庫		16.4												
		57	2 化学講義室	特別教室等	124.44		GHP	天吊り				3	パナソニック		H27	H27	●
		58	2 便所		43.74												
		59	2 便所		37.16												
		60	2 印刷室	管理諸室	33.46		EHP	壁掛け		5.6	6.7	1	富士通	AS-A569H2	R2	R2	◎
		61	2 職員室	管理諸室	167.4		GHP	天吊り				3	ヤンマー		R3	R3	▲
		62	2 資料室	管理諸室	33.48												
		63	2 会議室	管理諸室	134.67		EHP	壁掛け		7.1	8.5	4	日立	RPK-GP71K	H29	H29	■
		64	2 国語準備室	管理諸室	63.56		EHP	天吊り				1	三菱		H21	H21	■

高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
		65	2	LAN教室	特別教室等	126		GHP	天吊り			2	ヤンマー		H25	H25	★

空調設備リスト記入例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	
高校	桜塚	66	2情報準備室	管理諸室	65.36												
		67	2定時制職員室	管理諸室	160.02		GHP	天吊り				4	ヤンマー		R3	R3	▲
		68	2教材室	管理諸室													
		69	2准校長室	管理諸室			EHP	天吊り				1	日立		H19	H19	●
		70	2作法室	特別教室等	83.35		EHP	壁掛け	5.6	6.7	1	富士通	AS-AH560K2		R2	R2	●
		71	2被服教室	特別教室等	167.48												
		72	2被服準備室	管理諸室	41.48												
		73	2家庭総合実習室	特別教室等	82.9												
		74	2倉庫		41.48												
		75	2便所		40.32												
		76	2便所		32.39												
		77	2C教室	普通教室	68.13	C	GHP	天吊り				2	ヤンマー		R3	R3	▲
		78	21-4教室	普通教室	66.96	C	GHP	天吊り				2	ヤンマー		R3	R3	▲
		79	21-3教室	普通教室	66.96	C	GHP	天吊り				2	ヤンマー		R3	R3	▲
		80	21-2教室	普通教室	66.96	C	GHP	天吊り				2	ヤンマー		R3	R3	▲
		81	21-1教室	普通教室	67.71	D	GHP	天吊り				2	ヤンマー		R3	R3	▲
		82	3図書室	特別教室等	311.31		EHP	天吊り				3	三菱		H25	H25	●
		83	3司書室	管理諸室	26												
		84	3書庫	特別教室等	82.96		EHP	壁掛け	5.6	6.7	1	三菱	MSZ-GV5620S-W		H17	H17	◎
		85	3物理教室	特別教室等	124.44												
		86	3物理準備室	管理諸室	95.24												
		87	3倉庫		21.2												
		88	3物理講義室	特別教室等	124.44												
		89	3便所		43.14												
		90	3便所		33.48												
		91	3自治会	特別教室等	33.48												
		92	3F教室	普通教室	66.96		GHP	天吊り				2	日立		H21	H21	●
		93	33-4教室	普通教室	66.96	B	GHP	天吊り				2	ヤンマー		R3	R3	▲
		94	33-3教室	普通教室	66.96	B	GHP	天吊り				2	ヤンマー		R3	R3	▲
		95	33-2教室	普通教室	66.96	B	GHP	天吊り				2	ヤンマー		R3	R3	▲
		96	33-1教室	普通教室	67.71	B	GHP	天吊り				2	ヤンマー		R3	R3	▲
		97	3書道準備室	管理諸室	43.04												
		98	3書道教室	特別教室等	165.92		GHP	天吊り				3	パナソニック		H27	H27	●
		99	3数学準備室	管理諸室	82.96		EHP	天吊り				1	三菱		R2	R2	■
		100	3小会議室	管理諸室	41.48		EHP	壁掛け	1.6		1	モリタ	MAC-184SR		H21	H21	■
		101	3便所		42.55												
		102	3便所		32.39												
		103	3B教室	普通教室	68.13		EHP	天吊り				2	ヤンマー		H16	H16	●
		104	32-4教室	普通教室	66.96	C	GHP	天吊り				2	ヤンマー		R3	R3	▲
		105	32-3教室	普通教室	66.96	C	GHP	天吊り				2	ヤンマー		R3	R3	▲
		106	32-2教室	普通教室	66.96	C	GHP	天吊り				2	ヤンマー		R3	R3	▲
		107	32-1教室	普通教室	67.71	D	GHP	天吊り				2	ヤンマー		R3	R3	▲
		108	4音楽教室	特別教室等	125.37		EHP	天吊り				2	三菱		H25	H25	●
		109	4音楽練習室	特別教室等													
		110	4音楽準備室	管理諸室	48												
		111	4送風機室														
		112	4器具庫		20												
		113	4倉庫														
		114	4社会準備室	管理諸室	105.64		EHP	天吊り				2	日立		H17	H17	◎
		115	4社会教室	特別教室等	124.44												
		116	4地学教室	特別教室等	124.44												
		117	4地学準備室	管理諸室	105.64												
		118	4倉庫														
		119	4便所		43												
		120	4便所		33.48												
		121	4倉庫		33.48												
		122	4E教室	普通教室	66.96	A	GHP	天吊り				2	ヤンマー		R3	R3	▲
		123	43-8教室	普通教室	66.96	B	GHP	天吊り				2	ヤンマー		R3	R3	▲
		124	43-7教室	普通教室	66.96	B	GHP	天吊り				2	ヤンマー		R3	R3	▲
		125	43-6教室	普通教室	66.96	A	GHP	天吊り				2	ヤンマー		R3	R3	▲
		126	43-5教室	普通教室	67.71	A	GHP	天吊り				2	ヤンマー		R3	R3	▲
		127	4送風機室		43.03												
		128	4放送室	管理諸室	41.48												
		129	4視聴覚準備室	管理諸室	41.48												
		130	4視聴覚教室	特別教室等	207.4		EHP	天吊り				4	東芝		H15	H15	■
		131	4便所		40.52												

高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
		132	4	便所		32.31											

空調設備リスト記入例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援学校名	室番号	階	室名	区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	
高校	桜塚	133	4 A教室	普通教室	68.13		EHP	天吊り				2	日立		H23	H23	●
		134	4 2-8教室	普通教室	66.96	E	GHP	天吊り				2	ヤンマー		R3	R3	▲
		135	4 2-7教室	普通教室	66.96	E	GHP	天吊り				2	ヤンマー		R3	R3	▲
		136	4 2-6教室	普通教室	66.96	E	GHP	天吊り				2	ヤンマー		R3	R3	▲
		137	4 2-5教室	普通教室	67.71	D	GHP	天吊り				2	ヤンマー		R3	R3	▲
		138	地上 美術教室				GHP	室外機	45	50	1	パナソニック	U-GH450S1SDE	H27	H27	●	
		138	地上 美術準備室				EHP	室外機			1	三菱	MUZ-ZXV363	H25	H25	●	
		138	地上 相談室				EHP	室外機			1	ダイキン	R28PDS	H16	H16	◎	
		138	地上 保健室				EHP	室外機	10	11.2	1	日立	RASGP112RSH2	R4	R4	●	
		138	地上 "				EHP	室外機	5.6	6.3	2	日立	RAS563	H18	H18	●	
		138	地上 恒温室				EHP	室外機			1	三菱重工	SRO203	H6	H6	◎	
		138	地上 生物講義室				EHP	室外機	20	22.4	1	日立	RAS-AP224SH3	R2	R2	●	
		138	地上 応接室				EHP	室外機	4.5	5	1	日立	RASAP50HVMJ1	H19	H19	■	
		138	地上 事務室				EHP	室外機	10	11.2	1	三菱	PUZ-ERP112LA	H25	H25	●	
		138	地上 校長室				EHP	室外機	10	11.2	1	三菱	PUZ-ERP112LA	H25	H25	●	
		138	地上 技師室				EHP	室外機			1	富士通	AO-A5692	R2	R2	◎	
		138	地上 第2会議室				EHP	室外機	7.1	6.8	1	三菱重工	FDCXP803HKG	H24	H24	◎	
		138	地上 進路閲覧室				EHP	室外機	14	16	1	三菱	MPUZ-RP160HA7	H21	H21	■	
		138	地上 進路指導室				GHP	室外機	14	16	1	パナソニック	CU-P160H6B	R3	R3	▲	
		138	地上 生徒指導室				EHP	室外機			1	日立	RAC-AJ28J	H16	H16	◎	
		138	地上 "				EHP	室外機	2.2	3.2	1	シャープ	AU-M22DBY	H17	H17	◎	
		138	地上 家庭科教室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BA	H28	H28	■	
		138	地上 調理教室				EHP	室外機	20	22.4	1	日立	RAS-AP224SH3	R2	R2	●	
		138	地上 LL教室				GHP	室外機	14	16	2	パナソニック	CU-P160H6B	R3	R3	▲	
		138	地上 英語準備室				EHP	室外機	12.5	14	1	三菱	PUZ-ERMP140LA8	R2	R2	■	
		138	地上 定時制進路指導室				EHP	室外機	5	5.6	1	日立	RAS-AP56SHJ	H24	H24	■	
		138	地上 化学講義室				GHP	室外機	35.5	40	1	パナソニック	U-GH355M6SDE	H27	H27	●	
		138	地上 会議室				EHP	室外機	12.5	14	2	日立	RAS-GP140RSH	H29	H29	■	
		138	地上 国語準備室				EHP	室外機	14	16	1	三菱	MPUZ-RP160HA7	H21	H21	■	
		138	地上 LAN教室				GHP	室外機	14	16	2	ヤンマー	YRMP140G1NB	H25	H25	★	
		138	地上 定時制職員室				GHP	室外機	33.5	40	1	ヤンマー	YNZP355K1NB	R3	R3	▲	
		138	地上 図書室、音楽教室				EHP	室外機	63	69	1	三菱	PUHY-P335SDMG1	H25	H25	●	
		138	地上 "				EHP	室外機	"	"	1	三菱	PUHY-P280SDMG1	H25	H25	●	
		138	地上 書庫				EHP	室外機			1	三菱	MUCZ-G5620S	H17	H17	◎	
		138	地上 F教室				GHP	室外機	14	16	1	日立	RAS-NP160HVR	H21	H21	●	
		138	地上 書道教室				GHP	室外機	45	50	1	パナソニック	U-GH450S1DE	H27	H27	●	
		138	地上 数学準備室				EHP	室外機	7.1	8	1	三菱	PUZ-ERMP80SHA8	R2	R2	■	
		138	地上 社会準備室				EHP	室外機	5.6	6.3	1	日立	RAS-NP631N	H17	H17	◎	
		138	地上 視聴覚教室				EHP	室外機	25	28	2	東芝	ROB-P2801H	H15	H15	■	
		138	地上 E教室、3-5、3-6			A	GHP	室外機	56	63	1	ヤンマー	YNYP560L1NB	R3	R3	▲	
		138	地上 3-1、3-2、3-3、3-4、3-7、3-8			B	GHP	室外機	56	63	2	ヤンマー	YNYP560L1NB	R3	R3	▲	
		138	地上 C教室、1-2、1-3、1-4、1-9、2-2、2-3、2-4			C	GHP	室外機	71	80	2	ヤンマー	YNYP710L1NB	R3	R3	▲	
		138	地上 1-1、1-5、1-6、1-7、1-8、2-1、2-5			D	GHP	室外機	71	80	2	ヤンマー	YNYP710L1NB	R3	R3	▲	
		138	地上 2-6、2-7、2-8			E	GHP	室外機	56	63	2	ヤンマー	YNYP560L1NB	R3	R3	▲	
		138	地上 定時制保健室				GHP	室外機	18	20	1	ヤンマー	YNMP180G1N	R3	R3	▲	
		139	1 休憩室		8.64												
		140	1 厨房	管理諸室	61												
		141	1 食堂	管理諸室	200		EHP	床置き				2	三菱		H30	H30	■
		142	1 尚和会議室	その他	165		EHP	天吊り				2	サンヨー		H22	H22	■
		143	地上 食堂				EHP	室外機	14	16	2	三菱	PUZ-ERMP160LA6	H30	H30	■	
		143	地上 尚和会議室				EHP	室外機	14	15	2	サンヨー	SPW-CHEP160E	H22	H22	■	
		144	1 体育倉庫		100												
		145	1 倉庫														
		146	1 男子更衣室	管理諸室													
		147	1 便所														
		148	1 女子更衣室	管理諸室													
		149	1 機械室														
		150	1 部室		142.99												
		151	1 倉庫		105.79												

空調設備リスト記入例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器		仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
高校	豊島	1	1化学実験室	特別教室等													
		2	1暗室	管理諸室													
		3	1化学準備室	管理諸室													
		4	1化学講義室	特別教室等													
		5	1生活文化	特別教室等													
		6	1洗濯コーナー	その他													
		7	1被服教室	特別教室等													
		8	1家庭科準備室	管理諸室													
		9	1家庭科講義室	特別教室等													
		10	1調理室	特別教室等	120		GHP	天井埋込				3	ダイキン		H24	H24	●
		11	1女子便所	その他													
		12	1作法室	特別教室等													
		13	1保健室	管理諸室	120		EHP	天吊り				2	ダイキン		H30	H30	●
		14	1応接室	管理諸室													
		15	1校長室	管理諸室	64		EHP	天吊り				1	パナソニック		R3	R3	▲
		16	1附属室	その他													
		17	1事務室	管理諸室	64		EHP	天吊り				1	パナソニック		R3	R3	▲
		18	1技術員室	管理諸室	64		EHP	壁掛け				1	日立	RAS-AJ4072	H22	H22	◎
		19	1職員便所	その他													
		20	1印刷室	管理諸室	16		EHP	壁掛け				1	三菱	MSZ-ZXV283-W	H25	H25	●
		21	1放送室	管理諸室													
		22	1職員室	管理諸室	192		GHP	天吊り				6	パナソニック		R3	R3	▲
		23	1休養室	管理諸室													
		24	1職員便所	その他													
		25	1倉庫	その他													
		26	1会議室	管理諸室	160		EHP	床置き		11.2	12.5	2	日立	RPV-AP112K1	H27	H27	●
		27	1生徒会室	管理諸室													
		28	1生活指導部	管理諸室													
		29	2物理実験室	特別教室等													
		30	2暗室	管理諸室													
		31	2物理準備室	管理諸室													
		32	2物理講義室	特別教室等													
		33	2木工室	特別教室等													
		34	2書道準備室	管理諸室													
		35	2書道教室	特別教室等	120		EHP	床置き		11.2	12.5	2	日立	RPV-GP112K3	R4	R4	■
		36	2LL教室	特別教室等	120		GHP	天吊り				4	パナソニック		R3	R3	▲
		37	2英語準備室	管理諸室													
		38	2教務部	管理諸室													
		39	2男子便所	その他													
		40	2美術準備室	管理諸室													
		41	2美術教室	特別教室等	120		GHP	天吊り				2	ダイキン		H24	H24	●
		42	2教育相談室	特別教室等													
		43	2家庭総合実習室	特別教室等													
		44	2交流談話室	特別教室等													
		45	2進路資料室	特別教室等	64		EHP	壁掛け		5.6	6.7	2	日立	RAS-AJL56D2	H27	H27	■
		46	2進路指導室	特別教室等	64		EHP	天吊り				1	ダイキン		H28	H28	●
		47	2男子便所	その他													
		48	2情報表現教室	特別教室等													
		49	2英語ルーム	特別教室等	64	C	GHP	天吊り				2	パナソニック		R3	R3	▲
		50	2選択教室⑥	特別教室等	64	C	GHP	天吊り				2	パナソニック		R3	R3	▲
		51	2選択教室⑤	特別教室等													
		52	2女子便所	その他													
		53	2国語準備室	管理諸室	32		EHP	壁掛け		6.3	7.1	1	日立	RAS-MJ63K2	R3	R3	■
		54	2エア教室	特別教室等													
		55	2選択教室③	特別教室等													
		56	2選択教室②	特別教室等	64	A	GHP	天吊り				2	パナソニック		R3	R3	▲
		57	2選択教室①	特別教室等	64	A	GHP	天吊り				2	パナソニック		R3	R3	▲
		58	3生物実験室	特別教室等													
		59	3恒温室	管理諸室	6		EHP	壁掛け		2.5	2.8	1	ダイキン	F25GTNS-W	H19	H19	◎
		60	3生物準備室	管理諸室													
		61	3生物講義室	特別教室等	120		GHP	天吊り				2	ダイキン		H24	H24	●
		62	3男子便所	その他													
		63	3倉庫	その他													
		64	3図書室	特別教室等	210		EHP	天吊り				4	サンヨー		H18	H18	●
		65	3司書室	管理諸室	110		EHP	壁掛け		4	6	1	ナショナル	CS-Z404A2-W	H16	H16	◎
		66	3女子便所	その他													

高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
		67	3	社会科準備室	管理諸室												

空調設備リスト記入例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援学校名	室番号	階	室名	区分	面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	
高校	豊島	68	3 社会教室	特別教室等	120		EHP	床置き	28	31.5	1	日立	RPV-AP280K1	R3	R3	■	
		69	3 倉庫	その他													
		70	3 1-8教室	普通教室	64	B	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		71	3 1-7教室	普通教室	64	B	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		72	3 1-6教室	普通教室	64	B	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		73	3 1-5教室	普通教室	64	B	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		74	3 女子便所	その他													
		75	3 3-7教室	普通教室	64	E	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		76	3 3-6教室	普通教室	64	E	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		77	3 3-5教室	普通教室	64	C	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		78	3 3-4教室	普通教室	64	D	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		79	3 男子便所	その他													
		80	3 数学準備室	管理諸室	32		EHP	壁掛け	6.3	7.1	1	日立	RAS-MJ63K2	R3	R3	■	
		81	3 選択教室⑦	特別教室等	64		EHP	天吊り			1	三菱		H23	H23	■	
		81	3 //	特別教室等	//		EHP	壁掛け	8	9	1	日立	RAS-AP80SH2	H28	H28	■	
		82	3 3-3教室	普通教室	64	A	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		83	3 3-2教室	普通教室	64	A	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		84	3 3-1教室	普通教室	64	A	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		85	4 地学実験室	特別教室等													
		86	4 地学準備室	管理諸室													
		87	4 情報処理室	特別教室等	120		GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		88	4 女子便所	その他													
		89	4 倉庫	その他													
		90	4 視聴覚室	特別教室等	240		EHP	床置き	14	16	2	日立	RPV-GP140K	H30	H30	■	
		91	4 視聴覚準備室	特別教室等													
		92	4 送風機室	その他													
		93	4 男子便所	その他													
		94	4 第1練習室	特別教室等													
		95	4 第2練習室	特別教室等													
		96	4 音楽準備室	管理諸室													
		97	4 音楽教室	特別教室等	120		EHP	天吊り			2	パナソニック				▲	
		98	4 倉庫	その他													
		99	4 1-4教室	普通教室	64		EHP	天吊り			2	日立		H26	H26	●	
		100	4 1-3教室	普通教室	64	B	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		101	4 1-2教室	普通教室	64	B	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		102	4 1-1教室	普通教室	64	B	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		103	4 男子便所	その他													
		104	4 2-8教室	普通教室	64		EHP	壁掛け	8	9	2	日立	RPK-AP80K2	H26	H26	●	
		105	4 2-7教室	普通教室	64	E	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		106	4 2-6教室	普通教室	64	D	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		107	4 2-5教室	普通教室	64	D	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		108	4 女子便所	その他													
		109	4 倉庫	その他													
		110	4 2-4教室	普通教室	64	A	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		111	4 2-3教室	普通教室	64	A	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		112	4 2-2教室	普通教室	64	A	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		113	4 2-1教室	普通教室	64	A	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲	
		114	屋上 図書室				EHP	室外機	14	16	4	サンヨー	SPW-CHEP160BN1	H18	H18	●	
		115	屋上 音楽教室				EHP	室外機	14	16	2	パナソニック	CU-P160H6B			▲	
		116	地上 調理室				GHP	室外機	22.4	25	1	ダイキン	GYDP224AN	H24	H24	●	
		116	地上 保健室				EHP	室外機	10	11.2	2	ダイキン	RZRP112BC	H30	H30	●	
		116	地上 校長室				EHP	室外機	10	11.2	1	パナソニック	CU-P112H6B	R3	R3	▲	
		116	地上 事務室				EHP	室外機	10	11.2	1	パナソニック	CU-P112H6B	R3	R3	▲	
		116	地上 職員室				GHP	室外機	45	50	1	パナソニック	U-GH450U1DR	R3	R3	▲	
		116	地上 会議室				EHP	室外機	30	33.5	1	日立	RAS-AP335SH3	H27	H27	●	
		116	地上 書道教室				EHP	室外機	10	11.2	2	日立	RAS-GP112RSH2	R4	R4	■	
		116	地上 LL教室				GHP	室外機	56	63	1	パナソニック	U-GH560V1DR	R3	R3	▲	
		116	地上 美術教室				GHP	室外機	22.4	25	1	ダイキン	GYDP224AN	H24	H24	▲	
		116	地上 英語ルーム、選択教室⑥、3-5教室			C	GHP	室外機	45	50	1	パナソニック	U-GH450U1DR	R3	R3	●	
		116	地上 選択教室②①、3-3、3-2、3-1教室			A	GHP	室外機	85	95	1	パナソニック	U-GWH850U1DR	R3	R3	▲	
		//	// 2-4、2-3、2-2、2-1教室			A	GHP	室外機	71	80	1	パナソニック	U-GWH710U1DR	R3	R3	▲	
		116	地上 生物講義室				GHP	室外機	28	31.5	1	ダイキン	GYDP280AN	H24	H24	●	
		116	地上 社会教室				EHP	室外機	25	28	1	日立	RAS-AP280SH3	R3	R3	■	
		116	地上 1-8、1-7、1-6、1-5、1-3、1-2、1-1教室			B	GHP	室外機	56	63	2	パナソニック	U-GWH560U1DR	R3	R3	▲	
		116	地上 3-7、3-6、3-5教室			E	GHP	室外機	56	63	1	パナソニック	U-GWH560U1DR	R3	R3	▲	
		116	地上 3-4、2-6、2-5教室			D	GHP	室外機	71	80	1	パナソニック	U-GWH710U1DR	R3	R3	▲	

高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
		116	地上	選択教室⑦				EHP	室外機	7.1	8	1	三菱	PUZ-RP80SHA9	H23	H23	■

空調設備リスト記入例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	
高校	豊島	116	地上	情報処理室			GHP	室外機	28	31.5	1	パナソニック	U-GH280V1DR	R3	R3	▲	
		116	地上	1-4教室			EHP	室外機	25	28	1	日立	RAS-AP280GH3	H26	H26	●	
		116	地上	2-8教室			EHP	室外機	14	16	1	日立	RAS-AP160SH2	H26	H26	●	
		117	1	男子便所	その他												
		118	1	女子便所	その他												
		119	1	倉庫	その他												
		120	1	器具庫	その他												
		121	1	剣道場	体育館等												
		122	1	柔道場	体育館等												
		123	1	厨房	管理諸室												
		124	1	食堂	管理諸室	234	EHP	床置き	16	18	3	日立	RPV-AP160K1	H29	H29	■	
		125	1	トレーニング室	体育館等												
		126	1	女子更衣室	管理諸室												
		127	1	男子更衣室	管理諸室												
		128	1	倉庫	その他												
		129	2	体育準備室	管理諸室	67	EHP	天吊り			1	三菱		H30	H30	■	
		130	2	控室	その他												
		131	2	競技場	体育館等	1080	GHP	天吊り			8	アイシン		R3	R3	●	
		132	2	器具庫	その他												
		133	3	倉庫	その他												
		134	3	倉庫	その他												
		135	地上	食堂			EHP	室外機	14	16	3	日立	RAS-AP160GH3	H29	H29	■	
		135	地上	競技場			GHP	室外機	56	63	2	アイシン	ABGP560F2ND	R3	R3	●	
		136	1	男子更衣室	管理諸室												
		137	1	男女便所	その他												
		138	1	女子更衣室	管理諸室												
		139	1	機械室	その他												
		140	1	倉庫	その他												

空調設備リスト記入例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	
高校	刀根山	1	1送風室		21												
		2	1倉庫		21												
		3	1調整室		32												
		4	1視聴覚教室	特別教室等	254		EHP	天吊り				4	三菱		H25	H25	●
		5	1便所														
		6	1トレーニングルーム	体育館等	40												
		7	1倉庫		39												
		8	1事務室倉庫		41												
		9	1ポンプ室		80												
		10	1電気室		39												
		11	1職員便所														
		12	1化学講義室	特別教室等	122												
		13	1化学準備室	管理諸室	81												
		14	1化学教室	特別教室等	122												
		15	1相談室	特別教室等	34		EHP	壁掛け	5.6	6.7	1	日立	RAS-MJ56K2	R4	R4	●	
		16	1コミュニティルーム	管理諸室	34		EHP	壁掛け	5.6	6.7	1	日立	RAS-MJ56K2	R4	R4	●	
		17	1美術教室	特別教室等	135		EHP	天吊り				2	日立		H25	H25	●
		18	1美術準備室	管理諸室	69												
		19	1資料室	管理諸室	64												
		20	1便所														
		21	1生徒指導室	特別教室等	33												
		22	1応接室	管理諸室	32		EHP	天吊り				1	三菱		H25	H25	●
		23	1事務室	管理諸室	69		EHP	天吊り				1	三菱		H25	H25	●
		24	1附属室		20												
		25	1湯沸		14												
		26	1校長室	管理諸室	68		EHP	天吊り				1	三菱		H25	H25	●
		27	1保健室	管理諸室	101		EHP	天吊り				2	パナソニック		H28	H28	●
		28	1技術員室	管理諸室	68		EHP	壁掛け	5	7.1	1	三菱	MSZ-VS50KS-W	H15	H15	◎	
		29	2書道準備室	管理諸室	41		EHP	天吊り				1	ダイキン		H19	H19	●
		30	2書道教室	特別教室等	122		EHP	天吊り				2	三菱		H25	H25	●
		31	2会議室	管理諸室	164		EHP	床置き	16	18	2	日立	RPV-GP160K2	R2	R2	●	
		32	2便所														
		33	2進路相談室	特別教室等	42		EHP	壁掛け				1			H31	H31	■
		34	2印刷室	管理諸室	20		EHP	壁掛け	5	6	1	サンヨー	SAP-250AR	H18	H18	◎	
		35	2放送室	管理諸室	20												
		36	2職員室	管理諸室	203		GHP	天吊り				5	パナソニック				▲
		37	2男職員更衣室	管理諸室	41												
		38	2女職員更衣室	管理諸室	41												
		39	2生徒会室	特別教室等	42												
		40	2便所														
		41	2情報処理室	特別教室等	122		EHP	天吊り				1	三菱		H29	H29	●
		41	2情報処理室	特別教室等	//		EHP	天吊り				1	日立		H30	H30	●
		42	2物理準備室	管理諸室	81												
		43	2物理教室	特別教室等	122												
		44	23-8教室	普通教室	68		EHP	天吊り				2	ダイキン		H24	H24	●
		45	23-7教室	普通教室	68A		GHP	天吊り				2	パナソニック				▲
		46	23-6教室	普通教室	68A		GHP	天吊り				2	パナソニック				▲
		47	23-5教室	普通教室	69A		GHP	天吊り				2	パナソニック				▲
		48	2講義室2B	特別教室等	69B		GHP	天吊り				2	パナソニック				▲
		49	2進路指導室	特別教室等	69		EHP	天吊り				1	パナソニック				▲
		50	2便所														
		51	2講義室2A	特別教室等	68B		GHP	天吊り				2	パナソニック				▲
		52	23-4教室	普通教室	68B		GHP	天吊り				2	パナソニック				▲
		53	23-3教室	普通教室	68D		GHP	天吊り				2	パナソニック				▲
		54	23-2教室	普通教室	68D		GHP	天吊り				2	パナソニック				▲
		55	23-1教室	普通教室	68D		GHP	天吊り				2	パナソニック				▲
		56	2物理講義室	特別教室等	69												
		57	3調理教室	特別教室等	122												
		58	3調理準備室	管理諸室	81												
		59	3倉庫		41												
		60	3作法室	特別教室等	83												
		61	3便所														
		62	3被服準備室	管理諸室	42												
		63	3被服教室	特別教室等	162		EHP	天吊り				2	日立		H25	H25	●
		64	3社会教室	特別教室等	122		EHP	天吊り				2	日立		H25	H25	●
		65	3社会準備室	管理諸室	83		EHP	天吊り				1	日立		R2	R2	●

高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
		66	3	便所													

空調設備リスト記入例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	
高校	刀根山	67	3生物講義室	特別教室等	122												
		68	3生物準備室	管理諸室	81												
		69	3生物教室	特別教室等	122												
		70	3家庭総合実習室	特別教室等	68												
		71	32-9教室	普通教室	68		EHP	天吊り			2	ダイキン		H23	H23	●	
		72	32-8教室	普通教室	68	A	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲	
		73	32-7教室	普通教室	69	A	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲	
		74	32-6教室	普通教室	69	B	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲	
		75	32-5教室	普通教室	69	B	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲	
		76	3便所														
		77	3講義室3B	特別教室等	68		EHP	壁掛け	8	9	2	日立	RPK-AP80K2	H27	H27	■	
		78	3講義室3A	特別教室等	69		EHP	天吊り			2	パナソニック		R4	R4	●	
		79	32-4教室	普通教室	68	C	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲	
		80	32-3教室	普通教室	68	C	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲	
		81	32-2教室	普通教室	68	C	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲	
		82	32-1教室	普通教室	69	C	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲	
		83	4図書室	特別教室等	256		EHP	天吊り			3	三菱		H25	H25	●	
		84	4司書室	管理諸室	71		EHP	壁掛け	4	5	1	ダイキン	F40ETDP-W	H16	H16	●	
		85	4便所														
		86	4LL教室	特別教室等	123		EHP	天吊り			2	日立		H18	H18	■	
		87	4LL準備室	管理諸室	41		EHP	天吊り			1	日立		H18	H18	■	
		88	4送風室		20												
		89	4倉庫		20												
		90	4音楽準備室	管理諸室	41												
		91	4器楽練習室	特別教室等	41												
		92	4音楽教室	特別教室等	123		EHP	天吊り			2	三菱		H25	H25	●	
		93	4便所														
		94	4地学講義室	特別教室等	122												
		95	4地学準備室	管理諸室	81												
		96	4地学教室	特別教室等	122												
		97	41-9教室	普通教室	68		EHP	天吊り			2	三菱		H25	H25	●	
		98	41-8教室	普通教室	68	A	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲	
		99	41-7教室	普通教室	68	A	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲	
		100	41-6教室	普通教室	69	A	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲	
		101	4小ホール	特別教室等	69												
		102	4講義室4B	特別教室等	69												
		103	4便所														
		104	4講義室4A	特別教室等	68		EHP	天吊り			2	ダイキン		H28	H28	●	
		105	41-5教室	普通教室	69		EHP	天吊り			2	ダイキン		H21	H21	●	
		106	41-4教室	普通教室	68	C	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲	
		107	41-3教室	普通教室	68	C	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲	
		108	41-2教室	普通教室	68	C	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲	
		109	41-1教室	普通教室	69	C	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲	
		110	屋上音楽教室				EHP	室外機	12.5	14	2	三菱	PUZ-ERP140LA	H25	H25	●	
		110	屋上被服教室				EHP	室外機	12.5	14	1	日立	RAS-AP140SH1	H25	H25	●	
		110	屋上社会教室				EHP	室外機	12.5	14	1	日立	RAS-AP140SH1	H25	H25	●	
		110	屋上LL教室				EHP	室外機	12.5	14	1	日立	RAS-AP140SH1	H18	H18	■	
		110	屋上LL、社会準備室				EHP	室外機	12.5	14	1	日立	RAS-AP140SH1	H18	H18	■	
		111	1機械室														
		112	1男子更衣室														
		113	1便所														
		114	1女子更衣室														
		115	1倉庫														
		116	1厨房														
		117	1食堂	管理諸室	244												
		118	1柔道場	体育館等	219												
		119	1倉庫														
		120	1便所														
		121	1女子更衣室	管理諸室	116												
		122	1男子更衣室	管理諸室	116												
		123	1器具庫		57												
		124	1剣道場	体育館等	239												
		125	1防具庫		21												
		126	2体育準備室	体育館等			EHP	壁掛け			1	東芝	AIK-RP803H	H31	H31	●	
		127	2競技場	体育館等	1080		GHP	天吊り			8	アイシン		R4	R4	▲	
		128	2器具庫		37												

高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段

空調設備リスト記入例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支庁学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	
高校	刀根山	129	2	ステージ		59											
		130	2	控室		37											
		131	地上	体育準備室			EHP	室外機	7.1	7.1	1	東芝	ROA-AP807HJ	H31	H31	●	
		131	地上	競技場			GHP	室外機	56	63	1	アイシン	ABGP560F2ND	R4	R4	▲	
		132	地上	相談室			EHP	室外機			1	日立	RAS-MJ56K2	R4	R4	●	
		132	地上	コミュニティールーム			EHP	室外機			1	日立	RAS-MJ56K2	R4	R4	●	
		132	地上	美術教室			EHP	室外機	12.5	14	2	日立	RAS-AP140SH1	H25	H25	●	
		132	地上	技術員室			EHP	室外機	5	7.1	1	三菱	MUZ-VS50KS	H15	H15	◎	
		132	地上	会議室			EHP	室外機	14	16	2	日立	RAS-GP160RSH1	R2	R2	●	
		132	地上	講義室3B			EHP	室外機	14	16	1	日立	RAS-AP160SH2	H27	H27	■	
		132	地上	講義室4A			EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZYP160CB	H28	H28	●	
		132	地上	応接室			EHP	室外機	5	5.6	1	三菱	PUZ-ERP56KA6	H25	H25	●	
		132	地上	事務室			EHP	室外機	10	11.2	1	三菱	PUZ-ERP112LA	H25	H25	●	
		132	地上	校長室			EHP	室外機	10	11.2	1	三菱	PUZ-ERP112LA	H25	H25	●	
		132	地上	保健室			EHP	室外機	10	11.2	2	パナソニック	CU-P112X4	H28	H28	●	
		132	地上	情報処理室			EHP	室外機	10	11.2	1	三菱	PUZ-ERMP112LA4	H29	H29	●	
		132	地上	情報処理室			EHP	室外機	10		1	日立	RAS-AP112EA2	H30	H30	●	
		132	地上	視聴覚教室			EHP	室外機	25	28	2	三菱	PUZERP280KA6	H25	H25	●	
		132	地上	図書室			EHP	室外機	14	16	3	三菱	PUZERP160LA	H25	H25	●	
		132	地上	書道教室			EHP	室外機	25	28	1	三菱	PUZERP280KA6	H25	H25	●	
		132	地上	2-9教室			EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZYP160BB	H23	H23	●	
		132	地上	3-8教室			EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZYP160BB	H24	H24	●	
		132	地上	1-9教室			EHP	室外機	14	16	1	三菱	PUZERP160LA	H25	H25	●	
		132	地上	進路指導室			EHP	室外機	14	16	1	パナソニック	CU-P160H6B			▲	
		132	地上	1-5教室			EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZYP160	H21	H21	●	
		132	地上	1-6、1-7、1-8、2-7、2-8	A		GHP	室外機	85	95	1	パナソニック	U-GH850V			▲	
		132	地上	3-5、3-6、3-7	A		GHP	室外機	71	80	1	パナソニック	U-GH710V			▲	
		132	地上	講義室2A、講義室2B	B		GHP	室外機	71	80	1	パナソニック	U-GH710V			▲	
		132	地上	2-5、2-6、3-4	B		GHP	室外機	56	63	1	パナソニック	U-GH560V			▲	
		132	地上	1-1、1-2、1-3、1-4	C		GHP	室外機	85	95	1	パナソニック	U-GH850V			▲	
		132	地上	2-1、2-2、2-3、2-4	C		GHP	室外機	85	95	1	パナソニック	U-GH850V			▲	
		132	地上	3-1、3-2、3-3	D		GHP	室外機	56	63	1	パナソニック	U-GH560V			▲	

空調設備リスト記入例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器		仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
高校	箕面	1	1男子更衣室①	管理諸室	66												
		2	1男子更衣室②	管理諸室	64		EHP	天吊り				1	日立		H26	H26	●
		3	1便所		32												
		4	1講義室1-A	特別教室等	64		EHP	天吊り				2	日立		H26	H26	●
		5	11-7教室	普通教室	64		EHP	天吊り				2	日立		H24	H24	●
		6	11-8教室	普通教室	64		EHP	天吊り				2	日立		H23	H23	●
		7	11-9教室	普通教室	64		EHP	天吊り				2	ダイキン		H21	H21	●
		8	1便所		32												
		9	1講義室1-B	特別教室等	64		EHP	天吊り				1	三菱		H21	H21	●
		10	1講義室1-C	特別教室等	66		EHP	天吊り				1	パナソニック				▲
		11	22-1教室	普通教室	66	A	GHP	天吊り				2	パナソニック				▲
		12	22-2教室	普通教室	64	B	GHP	天吊り				2	パナソニック				▲
		13	2便所		32												
		14	22-3教室	普通教室	64	B	GHP	天吊り				2	パナソニック				▲
		15	22-4教室	普通教室	64	B	GHP	天吊り				2	パナソニック				▲
		16	22-5教室	普通教室	64	C	GHP	天吊り				2	パナソニック				▲
		17	22-6教室	普通教室	64	C	GHP	天吊り				2	パナソニック				▲
		18	2便所		32												
		19	22-7教室	普通教室	64	C	GHP	天吊り				2	パナソニック				▲
		20	22-8教室	普通教室	66	D	GHP	天吊り				2	パナソニック				▲
		21	31-1教室	普通教室	66	A	GHP	天吊り				2	パナソニック				▲
		22	31-2教室	普通教室	64	B	GHP	天吊り				2	パナソニック				▲
		23	3便所		32												
		24	31-3教室	普通教室	64	B	GHP	天吊り				2	パナソニック				▲
		25	31-4教室	普通教室	64	B	GHP	天吊り				2	パナソニック				▲
		26	31-5教室	普通教室	64	B	GHP	天吊り				2	パナソニック				▲
		27	31-6教室	普通教室	64	B	GHP	天吊り				2	パナソニック				▲
		28	3便所		32												
		29	3講義室3-D	特別教室等	64	B	GHP	天吊り				2	パナソニック				▲
		30	3講義室3-E	特別教室等	66	D	GHP	天吊り				2	パナソニック				▲
		31	地上 男子更衣室②				EHP	室外機		14	16	1	日立	RAS-AP160PH1	H26	H26	●
		31	地上 講義室1-A				EHP	室外機		14	16	1	日立	RAS-AP160EH1	H26	H26	●
		31	地上 1-7教室				EHP	室外機		14	16	1	日立	RAS-AP160GH	H24	H24	●
		31	地上 1-8教室				EHP	室外機		14	16	1	日立	RAS-AP160SH	H23	H23	●
		31	地上 1-9教室				EHP	室外機		14	14	1	ダイキン	RYP160AA	H21	H21	●
		31	地上 講義室1-B				EHP	室外機		14	16	1	三菱	MPUZ-RP160HA7	H21	H21	●
		31	地上 講義室1-C				EHP	室外機		14	16	1	パナソニック	CU-P160H6B			▲
		31	地上 2-1、1-1		A		GHP	室外機		45	50	1	パナソニック	U-GH450U			▲
		31	地上 2-2、2-3、2-4、1-2、1-3		B		GHP	室外機		85	95	2	パナソニック	U-GH850U			▲
			地上 1-4、1-5、1-6、講義室3-D														
		31	地上 2-5、2-6、2-7		C		GHP	室外機		71	80	1	パナソニック	U-GH710U			▲
		31	地上 2-8、講義室3-E		D		GHP	室外機		45	50	1	パナソニック	U-GH450U			▲
		32	1生物講義室	特別教室等	82												
		33	1化学講義室	特別教室等	96												
		34	1倉庫		19												
		35	1男子便所		16												
		36	1女子便所		16												
		37	1書道準備室	管理諸室	32		EHP	壁掛け				1	三菱	PK-RP56LA2	R4	R4	■
		38	1書道教室	特別教室等	122												
		39	1化学教室	特別教室等	123												
		40	1化学準備室	管理諸室	64												
		41	1暗室		12												
		42	1暗室		12												
		43	1生物準備室	管理諸室	64		EHP	天吊り				2	三菱		R4	R4	■
		44	1生物教室	特別教室等	122												
		45	2調理教室	特別教室等	122												
		46	2モデルルーム	特別教室等	32												
		47	2準備室	管理諸室			EHP	壁掛け				1	三菱	PK-RP56LA	R4	R4	■
		48	2男子便所		16												
		49	2女子便所		16												
		50	2洗濯室	特別教室等	32												
		51	2被服教室	特別教室等	122												
		52	2美術教室	特別教室等	122	E	GHP	天吊り				3	パナソニック		H28	H28	●
		53	2美術準備室	管理諸室	64												
		54	2倉庫		12												
		55	2社会準備室	管理諸室	64												

高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
		56	2	社会科教室	特別教室等	122	E	GHP	天吊り			3	パナソニック		H28	H28	●

空調設備リスト記入例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	
高校	箕面	57	3 地学教室	特別教室等	122												
		58	3 地学準備室	管理諸室	64												
		59	3 ビアノ練習室		32												
		60	3 男子便所		16												
		61	3 女子便所		16												
		62	3 地学教室	特別教室等	64												
		63	3 物理講義室	特別教室等	82	E	GHP	天吊り			3	パナソニック		H28	H28	●	
		64	3 音楽教室	特別教室等	122		EHP	天吊り			2	パナソニック				▲	
		65	3 音楽準備室	管理諸室	32												
		66	3 器具室	特別教室等	32												
		67	3 暗室		12												
		68	3 物理準備室	管理諸室	64		EHP	天吊り			1	三菱		R4	R4	■	
		69	3 物理教室	特別教室等	122												
		70	屋上 音楽教室				EHP	室外機	14	16	2	パナソニック	CUP160H6B				▲
		71	地上 書道準備室				EHP	室外機	5	5.6	1	三菱	PUZ-ERMP56SKA12	R4	R4	■	
		71	地上 生物準備室				EHP	室外機	10	11.2	1	三菱	PUZ-ERMP112LA12	R4	R4	■	
		71	地上 美術教室、社会科教室、物理講義室			E	GHP	室外機	45	50	3	パナソニック	U-GH450S	H28	H28	●	
		72	1 附属室	管理諸室	44												
		73	1 事務室	管理諸室	72		EHP	天吊り			1	日立		H30	H30	●	
		74	1 校長室	管理諸室	64		EHP	天吊り			1	パナソニック				▲	
		75	1 相談室	管理諸室	32		EHP	壁掛け			1	三菱	PK-RP56KA15	R1	R1	■	
		76	1 職員室	管理諸室	126		EHP	天吊り			1	パナソニック				▲	
		77	1 便所		36												
		78	1 保健室	管理諸室	64		EHP	天吊り			1	パナソニック					▲
		79	1 技能員室	管理諸室	30		EHP	壁掛け	2.8	3.6	1	ナショナル	CS-F283A-W				
		80	1 湯沸室	管理諸室	37												
		81	1 女子更衣室	管理諸室	32												
		82	2 進路指導室	特別教室等	46		EHP	壁掛け	3	3.5	1	東芝	RAS-2810T	H24	H24	■	
		82	2 //	特別教室等	//		EHP	壁掛け	5.6	6.3	1	三菱	PK-RP63KA6	H24	H24	■	
		83	2 進路資料室	特別教室等	64		EHP	天吊り			1	三菱					●
		84	2 自習室	特別教室等	64	F	GHP	天吊り			2	パナソニック					▲
		85	2 生活指導室	特別教室等	32												
		86	2 3-3教室	普通教室	64	F	GHP	天吊り			2	パナソニック					▲
		87	2 3-7教室	普通教室	64	F	GHP	天吊り			2	パナソニック					▲
		88	2 3-8教室	普通教室	64	F	GHP	天吊り			2	パナソニック					▲
		89	2 便所		36												
		90	2 放送室	管理諸室	16												
		91	2 印刷室	管理諸室	16												
		92	2 合同準備室	管理諸室	174	H	GHP	天吊り			4	パナソニック					▲
		93	3 作法室	特別教室等	46												
		94	3 3-1教室	普通教室	64	G	GHP	天吊り			2	パナソニック					▲
		95	3 3-2教室	普通教室	64	G	GHP	天吊り			2	パナソニック					▲
		96	3 3-4教室	普通教室	32	F	GHP	天吊り			2	パナソニック					▲
		97	3 3-5教室	普通教室	64	F	GHP	天吊り			2	パナソニック					▲
		98	3 3-6教室	普通教室	64	F	GHP	天吊り			2	パナソニック					▲
		99	3 生徒会室	特別教室等	32												
		100	3 便所		38												
		101	3 生徒対応室	特別教室等	64		EHP	壁掛け	7.1	8	1	三菱	MPK-RP80FA2	H17	H17	◎	
		102	3 男子休養室	管理諸室	32												
		103	3 資料室	管理諸室	64												
		104	屋上 生徒対応室				EHP	室外機	7.1	8	1	三菱	MPUZ-P80SHA	H17	H17	◎	
		104	屋上 進路資料室				EHP	室外機	7.1	8	1	三菱	MPUZ-P80SHA				●
		105	地上 事務室				EHP	室外機	10	11.2	1	日立	RAS-GP112RSH1	H30	H30	●	
		105	地上 校長室				EHP	室外機	10	11.2	1	パナソニック	CU-P112H6B				▲
		105	地上 相談室				EHP	室外機			1	三菱	PUZ-ERMP56KA8	R1	R1	■	
		105	地上 職員室				EHP	室外機	14	16	1	パナソニック	CU-P160H6B				▲
		105	地上 進路指導室				EHP	室外機	5.6	6.3	1	三菱	PUZ-RP63SHA10	H24	H24	■	
		105	地上 自習室、3-3、3-7、3-8			F	GHP	室外機	71	80	2	パナソニック	U-GH710U				▲
			3-4、3-5、3-6														
		105	地上 3-1、3-2			G	GHP	室外機	45	50	1	パナソニック	U-GH450U1DR				▲
		105	地上 合同準備室			H	GHP	室外機	35.5	40	1	パナソニック	U-GH355U1DR				▲
		106	1 柔道場・剣道場	体育館等	473												
		107	1 器具室	体育館等	27												
		108	1 男子更衣室	体育館等	160												
		109	1 女子更衣室	体育館等	160												
		110	1 女子便所		20												

高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
		111	1	男子便所		20											

空調設備リスト記入例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	
高校	箕面	112	1 倉庫														
		113	2 競技場	体育館等	800		EHP										
		114	2 教官室	体育館等	53			天吊り				1	ダイキン		H16	H16	◎
		115	地上 教官室	管理諸室			EHP	室外機	7.1	8	1	ダイキン	RZYP80PV	H16	H16	◎	
		116	1 食堂	管理諸室	210		EHP	天吊り			3	日立		H24	H24	■	
		117	1 厨房	管理諸室	60												
		118	1 倉庫														
		119	1 和室	管理諸室													
		120	1 物置														
		121	地上 食堂				EHP	室外機	20	22.4	3	日立	RAS-AP224SH	H24	H24	■	
		122	1 倉庫1														
		123	1 倉庫2														
		124	1 倉庫3														
		125	2 倉庫4														
		126	2 倉庫5														
		127	2 倉庫6														
		128	1 図書室	特別教室等	240		EHP	天吊り			4	パナソニック					▲
		129	1 司書室	管理諸室	56		EHP	壁掛け			1	ナショナル	CS-403EB				
		130	2 機械室														
		131	2 視聴覚室	特別教室等	240		EHP	天吊り			6	ダイキン		H14	H14	■	
		132	2 視聴覚準備室	特別教室等	28												
		133	屋上 視聴覚室				EHP	室外機	12.5	14	6	ダイキン	RZYP140F	H14	H14	■	
		134	地上 図書室	特別教室等			EHP	室外機	12.5	14	4	パナソニック	CU-P140H6B				▲
		135	1 セミナールーム3	特別教室等	62												
		136	1 セミナールーム2	特別教室等	32												
		137	1 セミナールーム1	特別教室等	32												
		138	1 便所		32												
		139	1 多目的室	特別教室等	81		EHP	天吊り			2	ダイキン		H14	H14	■	
		140	2 LL教室	特別教室等	94		EHP	天吊り			2	アイシン		H17	H17	◎	
		141	2 情報室	特別教室等	32		EHP	天吊り			1	サイソン					
		142	2 便所		32												
		143	2 家庭総合実習室	特別教室等	81												
		144	3 LAN教室	特別教室等	126		EHP	天吊り			2	三菱		H25	H25	●	
		145	3 便所		32												
		146	3 情報準備室	管理諸室													
		147	3 国際交流センター	特別教室等	81		EHP	天吊り			1	三菱					●
		148	地上 多目的室				EHP	室外機	10	11.2	1	ダイキン	RYP112B	H14	H14	■	
		148	地上 LL教室				EHP	室外機	28	33.5	1	アイシン	TGSP280B2N	H17	H17	◎	
		148	地上 LAN教室				EHP	室外機	10	11.2	2	三菱	PUZ-ZRP112KA6	H25	H25	●	
		148	地上 国際交流センター				EHP	室外機	14	16	1	三菱	MPUZ-RP160HA7				●



空調設備リスト記入例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	
高校	三島	1	1 男子便所		32												
		2	1 化学準備室	その他	64												
		3	1 化学実験室	特別教室等	120.45												
		4	1 化学講義室	特別教室等	120.45		EHP	天吊り	20	22.4	2	日立	RAS-AP224SH2	H25	H25	■	
		5	1 保健室	その他	96		EHP	天吊り	12.5	14	2	日立	RAS-AP140SH1	H26	H26	●	
		6	1 女子便所		32												
		7	1 普通教室3-8	普通教室	64	5	GHP	天吊り	56	63	2	パナソニック	U-GH560U1DR			▲	
		8	1 普通教室3-7	普通教室	64	5	GHP	天吊り	56	63	2	パナソニック	U-GH560U1DR			▲	
		9	1 普通教室3-6	普通教室	64	5	GHP	天吊り	56	63	2	パナソニック	U-GH560U1DR			▲	
		10	1 普通教室3-5	普通教室	64	5	GHP	天吊り	56	63	2	パナソニック	U-GH560U1DR			▲	
		11	1 自習室	その他	64	B	GHP	天吊り	85	95	2	パナソニック	U-GWH850U1DR			▲	
		12	2 女子便所		32												
		13	2 物理準備室	その他	64												
		14	2 物理地学実験室	特別教室等	120.45												
		15	2 物理地学講義室	特別教室等	120.45		GHP	天吊り	28	31.5	2	ダイキン	GYDP280AN	H24	H24	●	
		16	2 地学準備室	その他	32												
		17	2 相談室	その他	32		EHP	壁掛け	5.6	6.7	1	東芝	RAS-5669V	H31	H31	◎	
		18	2 倉庫		32												
		19	2 男子便所		32												
		20	2 倉庫		32												
		21	2 湯沸室		32												
		22	2 技師室	その他	20		EHP	壁掛け	2.2	3.2	1	ダイキン	F22DTE5-W7	H15	H15	◎	
		23	2 宿直室		20												
		24	2 応接室	その他	32		EHP	壁掛け	5.6	6.7	1	パナソニック	CS-569CF2	H31	H31	■	
		25	2 校長室	その他	64		EHP	天吊り	10	11.2	1	三菱	PUZ-ERP112LA3	H27	H27	●	
		26	2 附属室		16												
		27	2 附属室		16												
		28	2 事務室	その他	64		EHP	天吊り	10	11.2	1	パナソニック	CU-P112C6B			▲	
		29	3 男子便所		32												
		30	3 生物準備室	その他	64												
		31	3 生物実験室	特別教室等	120.45												
		32	3 生物講義室	特別教室等	120.45		EHP	天吊り	20	22.4	2	日立	RAS-AP224SH2	H25	H25	●	
		33	3 多目的教室	その他	64												
		34	3 生徒会室	その他	32												
		35	3 女子便所		32												
		36	3 10	その他	64	B	GHP	天吊り	85	95	2	パナソニック	U-GWH850U1DR			▲	
		37	3 普通教室2-8	普通教室	64	B	GHP	天吊り	85	95	2	パナソニック	U-GWH850U1DR			▲	
		38	3 普通教室2-7	普通教室	64	B	GHP	天吊り	85	95	2	パナソニック	U-GWH850U1DR			▲	
		39	3 普通教室2-6	普通教室	64	B	GHP	天吊り	85	95	2	パナソニック	U-GWH850U1DR			▲	
		40	3 普通教室2-5	普通教室	64	B	GHP	天吊り	85	95	2	パナソニック	U-GWH850U1DR			▲	
		41	3 倉庫		32												
		42	4 女子便所		32												
		43	4 練習室	その他	11												
		44	4 練習室	その他	11												
		45	4 練習室	その他	11												
		46	4 音楽準備室	その他	32												
		47	4 音楽教室	特別教室等	120.45		EHP	天吊り	12.5	14	2	パナソニック	CU-P140H6B			▲	
		48	4 社会教室	特別教室等	120.45		EHP	天吊り	7.1	8	3	ダイキン	RZYP80AV	H19	H19	◎	
		49	4 社会準備室	その他	64												
		50	4 倉庫		32												
		51	4 男子便所		32												
		52	4 10	その他	64		EHP	天吊り	14	16	2	日立	RAS-NP160HVR	H23	H23	●	
		53	4 普通教室1-9	普通教室	64	B	GHP	天吊り	85	95	2	パナソニック	U-GWH850U1DR			▲	
		54	4 普通教室1-8	普通教室	64	B	GHP	天吊り	85	95	2	パナソニック	U-GWH850U1DR			▲	
		55	4 普通教室1-7	普通教室	64	B	GHP	天吊り	85	95	2	パナソニック	U-GWH850U1DR			▲	
		56	4 普通教室1-6	普通教室	64	B	GHP	天吊り	85	95	2	パナソニック	U-GWH850U1DR			▲	
		57	4 倉庫		32												
		58	1 女子便所		32												
		59	1 書道準備室	その他	32												
		60	1 書道教室	特別教室等	120.45		EHP	天吊り	25	28	2	日立	RAS-AP280SH3	R2	R2	■	
		61	1 作法室	その他	76.48		EHP	壁掛け	5.6	6.7	1	ダイキン	F56XTSXP	R2	R2	■	
		62	1 美術教室	特別教室等	120.45		EHP	天吊り	20	22.4	2	日立	RAS-AP224SH3	R2	R2	■	
		63	1 美術準備室	その他	64												
		64	1 男子便所		32												
		65	1 101	その他	64		EHP	天吊り	14	16	2	ダイキン	RZZP160BB			●	
		66	1 普通教室3-1	普通教室	64	A	GHP	天吊り	85	95	2	パナソニック	U-GWH850U1DR			▲	
		67	1 普通教室3-2	普通教室	64	A	GHP	天吊り	85	95	2	パナソニック	U-GWH850U1DR			▲	
		68	1 普通教室3-3	普通教室	64	A	GHP	天吊り	85	95	2	パナソニック	U-GWH850U1DR			▲	

空調設備リスト記入例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積 (㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力 (KW)	暖房能力 (KW)	数量 (台)	メーカー	型式	製造 (設置) 年	設置年	設置手段	
高校	三島	69	1 普通教室3-4	普通教室	64	A	GHP	天吊り	85	95	2	パナソニック	U-GWH850U1DR			▲	
		70	1 倉庫		32												
		71	2 女子便所		32												
		72	2 休養室	その他	32												
		73	2 被服教室	特別教室等	120.45												
		74	2 被服準備室	その他	40												
		75	2 調理準備室	その他	40												
		76	2 調理教室	特別教室等	120.45		GHP	天井カセット	22.4	25	2	ダイキン	GYDP224AN	H24	H24	●	
		77	2 国語準備室	その他	32		EHP	壁掛け	2.8	3.6	1	三菱	SRK28TY	R2	R2	◎	
		78	2 休養室	その他	32												
		79	2 便所		32												
		80	2 放送室	その他	16												
		81	2 印刷室	その他	16		EHP	窓用	1.6		1	コロナ	CW-FA1620	R2	R2	◎	
		82	2 職員室	その他	160	A	GHP	天吊り	85	95	5	パナソニック	U-GWH850U1DR			▲	
		83	2 更衣室	その他	32												
		84	2 会議室	その他	128		EHP	天吊り	25	28	2	日立	RAS-AP280SH2	H25	H25	●	
		85	3 女子便所		32												
		86	3 LL準備室	その他	32		EHP	壁掛け	2.8	3.6	1	パナソニック	CS-289CF	R2	R2	◎	
		87	3 LL教室	特別教室等	120.45		GHP	天吊り	35.5	40	3	ダイキン	GYDP355AN	H25	H25	●	
		88	3 図書室	その他	200.45		EHP	天吊り	12.5	14	2	パナソニック	CU-P140H6B			▲	
		89	3 司書室	その他	64		EHP	壁掛け	4	5	1	ダイキン	F40ZTAXP	R4	R4	◎	
		90	3 男子便所		32												
		91	3 普通教室2-1	普通教室	64	3	GHP	天吊り	45	50	2	パナソニック	U-GH450U1DR			▲	
		92	3 普通教室2-2	普通教室	64	3	GHP	天吊り	45	50	2	パナソニック	U-GH450U1DR			▲	
		93	3 普通教室2-3	普通教室	64	3	GHP	天吊り	45	50	2	パナソニック	U-GH450U1DR			▲	
		94	3 普通教室2-4	普通教室	64	A	GHP	天吊り	85	95	2	パナソニック	U-GWH850U1DR			▲	
		95	3 305	その他	64		EHP	天吊り	14	16	2	ダイキン	RZYP160CA	H24	H24	●	
		96	3 倉庫		32												
		97	4 男子便所		32												
		98	4 LAN準備室	その他	32												
		99	4 LAN教室	特別教室等	120.45		EHP	天吊り	12.5	14	2	ダイキン	RZRP140DB	R2	R2	●	
		100	4 視聴覚室	特別教室等	200.45		EHP	天吊り	25	28	4	ダイキン	RZYP280A	H19	H19	■	
		101	4 映写室	その他	18												
		102	4 視聴覚準備室	その他	35.45												
		103	4 女子便所		32												
		104	4 普通教室1-1	普通教室	64	A	GHP	天吊り	85	95	2	パナソニック	U-GWH850U1DR			▲	
		105	4 普通教室1-2	普通教室	64	A	GHP	天吊り	85	95	2	パナソニック	U-GWH850U1DR			▲	
		106	4 普通教室1-3	普通教室	64	A	GHP	天吊り	85	95	2	パナソニック	U-GWH850U1DR			▲	
		107	4 普通教室1-4	普通教室	64	A	GHP	天吊り	85	95	2	パナソニック	U-GWH850U1DR			▲	
		108	4 普通教室1-5	普通教室	64		EHP	天吊り	14	16	2	ダイキン	RZYP160AA			●	
		109	4 倉庫		32												
		110	1 男子便所		27.77												
		111	1 女子便所		30.04												
		112	1 進路指導室	その他	96		EHP	天吊り	20	22.4	2	パナソニック	CU-P224H6B			▲	
		113	2 213	その他	64		EHP	天吊り	14	16	2	日立	RAS-GP160RSH	H28	H28	◎	
		114	2 数学準備室	その他	64		EHP	壁掛け	2.8	3.6	1	パナソニック	CS-289CF	R2	R2	◎	
		115	2 家庭科演習室	特別教室等	64												
		116	3 313	その他	64		EHP	天吊り	14	16	2	日立	RAS-GP160SH1	H26	H26	■	
		117	3 312	その他	64		EHP	天吊り	7.1	8	2	ダイキン	RZYP80AV	H20	H20	■	
		118	3 311	その他	64		EHP	天吊り	7.1	8	2	ダイキン	RZRP80BYV	R4	R4	■	
		119	1 食堂	その他	210.82		EHP	天吊り	25	28	4	三菱重工	FDVCP2803H	H20	H20	■	
		120	1 厨房		62.96												
		121	1 事務所		22.73												
		122	1 剣道場	体育館等	190												
		123	1 柔道場	体育館等	176												
		124	1 女子便所		24												
		125	1 女子更衣室		66												
		126	1 トレーニング室	体育館等	58												
		127	1 男子更衣室		66												
		128	1 男子便所		24												
		129	2 体育場	体育館等	850	A	GHP	天吊り	56	63	4	アイシン	ABGP560F2ND			▲	
		129	2 体育場	体育館等	850	B	GHP	天吊り	56	63	4	アイシン	ABGP560F2ND			▲	
		130	2 教官室	その他	62		EHP	天吊り	10	11.2	1	三菱	MPUZ-P112HA3	H18	H18	◎	
		131	1 倉庫		81.9												
		132	1 倉庫		81.9												
		133	1 倉庫		81.9												
		134	B1 汚水処理場		77.45												
		135	1 汚水処理場		36.1												

空調設備リスト記入例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	
高校	三島	136	1・20棟地上	普通教室(10室)			B	GHP	室外機	85	95	2	パナソニック	U-GWH850U1DR			▲
		136	1・20棟地上	普通教室(4室)			5	GHP	室外機	56	63	1	パナソニック	U-GH560U1DR			▲
		136	1・20棟地上	社会教室				EHP	室外機	7.1	8	3	ダイキン	RZYP80AV	H19	H19	◎
		136	1・20棟地上	物理地学講義室				GHP	室外機	28	31.5	1	ダイキン	GYDP280AN	H24	H24	●
		136	1・20棟地上	化学講義室				EHP	室外機	20	22.4	1	日立	RAS-AP224SH2	H25	H25	■
		136	1・20棟地上	生物講義室				EHP	室外機	20	22.4	1	日立	RAS-AP224SH2	H25	H25	●
		136	1・20棟地上	相談室				EHP	室外機	5.6	6.7	1	東芝	RAS-5669AV	H31	H31	◎
		136	1・20棟地上	保健室				EHP	室外機	12.5	14	1	日立	RAS-AP140SH1	H26	H26	●
		136	1・20棟地上	410				EHP	室外機	14	16	1	日立	RAS-NP160HVR	H23	H23	●
		136	1・20棟地上	技師室				EHP	室外機	2.2	3.2	1	ダイキン	F22DTE5-W7	H15	H15	◎
		136	1・20棟地上	応接室				EHP	室外機	5.6	6.7	1	パナソニック	CU-569CF2	H31	H31	■
		136	1・20棟地上	校長室				EHP	室外機	10	11.2	1	三菱	PUZ-ERP112LA3	H27	H27	●
		136	1・20棟地上	事務室				EHP	室外機	10	11.2	1	パナソニック	CU-P112C6B			▲
		137	2棟屋上	音楽教室				EHP	室外機	12.5	14	1	パナソニック	CU-P140H6B			▲
		138	4・18棟地上	普通教室(9室)・職員室			A	GHP	室外機	85	95	2	パナソニック	U-GWH850U1DR			▲
		138	4・18棟地上	普通教室(3室)			3	GHP	室外機	45	50	1	パナソニック	U-GH450U1DR			▲
		138	4・18棟地上	視聴覚室				EHP	室外機	25	28	2	ダイキン	RZYP280A	H19	H19	■
		138	4・18棟地上	図書室				EHP	室外機	12.5	14	2	パナソニック	CU-P140H6B			▲
		138	4・18棟地上	LAN教室				EHP	室外機	12.5	14	2	ダイキン	RZRP140DB	R2	R2	●
		138	4・18棟地上	LL準備室				EHP	室外機	2.8	3.6	1	パナソニック	CV-289CF	R2	R2	◎
		138	4・18棟地上	書道教室				EHP	室外機	25	28	1	日立	RAS-AP280SH3	R2	R2	■
		138	4・18棟地上	LL教室				GHP	室外機	35.5	40	1	ダイキン	GYDP355AN	H25	H25	●
		138	4・18棟地上	調理教室				GHP	室外機	22.4	25	1	ダイキン	GYDP224AN	H24	H24	●
		138	4・18棟地上	作法室				EHP	室外機	5.6	6.7	1	ダイキン	F56XSP	R2	R2	■
		138	4・18棟地上	美術室				EHP	室外機	20	22.4	1	日立	RAS-AP224SH3	R2	R2	■
		138	4・18棟地上	国語準備室				EHP	室外機	2.8	3.6	1	三菱	SRC28TY	R2	R2	◎
		138	4・18棟地上	司書室				EHP	室外機	4	5	1	ダイキン	RN0ZRXR	R4	R4	◎
		138	4・18棟地上	101				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZPP160BB			●
		138	4・18棟地上	会議室				EHP	室外機	25	28	1	日立	RAS-AP280SH2	H25	H25	●
		138	4・18棟地上	305				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZYP160CA	H24	H24	●
		138	4・18棟地上	普通教室1-5				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZYP160AA			●
		139	14棟地上	進路指導室				EHP	室外機	20	22.4	1	パナソニック	CU-P224H6B			▲
		139	14棟地上	213				EHP	室外機	14	16	1	日立	RAS-GP160RSH	H28	H28	◎
		139	14棟地上	数学準備室				EHP	室外機	2.8	3.6	1	パナソニック	CV-289CF	R2	R2	◎
		139	14棟地上	313				EHP	室外機	14	16	1	日立	RAS-GP160SH1	H26	H26	■
		139	14棟地上	312				EHP	室外機	7.1	8	2	ダイキン	RZYP80AV	H20	H20	■
		139	14棟地上	311				EHP	室外機	7.1	8	2	ダイキン	RZRP80BYV	R4	R4	■
		140	9棟屋上	食堂				EHP	室外機	25	28	2	三菱重工	FDCVP2803H	H20	H20	■
		141	11棟地上	体育場			A	GHP	室外機	56	63	1	アイシン	ABGP560F2ND			▲
		141	11棟地上	体育場			B	GHP	室外機	56	63	1	アイシン	ABGP560F2ND			▲
		141	11棟地上	教官室				EHP	室外機	10	11.2	1	三菱	MPUZ-P112HA3	H18	H18	◎

空調設備リスト記入例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	
高校	高槻北	1	1倉庫														
		2	1技能員室	その他			EHP	壁掛け	2.2	2.8	1	東芝	RAS-2211TL	R2	R2	●	
		3	1保健室	その他			EHP	天吊り	7.1	8	2	三菱	PUZ-ERP80HA9	H23	H23	●	
		4	1校長室	その他			EHP	天吊り	10	11.2	1	三菱	PUZ-ERP112HA9	H23	H23	●	
		5	1附属室														
		6	1湯沸室														
		7	1事務室	その他			EHP	天吊り	12.5	14	1	三菱	PUZ-ERP140KA3	H23	H23	●	
		8	1応接室	その他	32		EHP	天吊り	10	11.2	1	日立	RAS-MP112HV	H18	H18	■	
		9	1生徒指導室														
		10	1男子職員トイレ														
		11	1女子職員トイレ														
		12	1下足室														
		13	1地域活動室	その他	64		EHP	壁掛け	2.8	3.6	2	日立	RAS-LJS28W	H19	H19	■	
		14	1化学実験室	特別教室等	122												
		15	1科学準備室	その他	81												
		16	1科学講義室	特別教室等	122		EHP	天吊り	20	22.4	2	日立	RAS-GP224RSH1				
		17	1トイレ														
		18	1電気室														
		19	1ポンプ室														
		20	1倉庫														
		21	1体育倉庫														
		22	1下足室														
		23	1トイレ														
		26	2普通教室3-8	普通教室	68	4	GHP	天吊り	35.5	40	2	パナソニック	U-GH355U1DR				▲
		27	2普通教室3-7	普通教室	68	B	GHP	天吊り	85	95	2	パナソニック	U-GWH850U1DR				▲
		28	2普通教室3-6	普通教室	68	B	GHP	天吊り	85	95	2	パナソニック	U-GWH850U1DR				▲
		29	2普通教室3-5	普通教室	68	B	GHP	天吊り	85	95	2	パナソニック	U-GWH850U1DR				▲
		30	2個別学習室	特別教室等	68		EHP	天吊り	14	16	2	ダイキン	RZZP160BB	H23	H23	●	
		31	2個別学習室	特別教室等	68		EHP	天吊り	14	16	2	ダイキン	RZYP160M	H20	H20	●	
		32	2男子職員トイレ														
		33	2女子職員トイレ														
		34	2小会議室	その他	84		EHP	天吊り	14	16	2	ダイキン	RZRP160BA	H23	H23	●	
		35	2進路指導室	特別教室等	68		EHP	天吊り	14	16	1	三菱	PUZ-ERP160KA3	H23	H23	●	
		36	2物理実験室	特別教室等	122												
		37	2物理準備室	その他	81												
		38	2物理講義室	特別教室等	122		EHP	天吊り	25	28	2	東芝	ROA-AP2805H	H26	H26	●	
		39	2女子トイレ														
		40	2倉庫														
		41	2女子更衣室	その他	41		EHP	壁掛け	5.6	6.7	1	日立	RAS-AJ56N2	R5	R5	●	
		42	2生徒会室	特別教室等			EHP	天吊り	7.1	8	1	日立	RAS-AP80GH3	R3	R3	●	
		43	2職員室	その他	202	12	GHP	天吊り	35.5	40	5	パナソニック	U-GH355U1DR				▲
		44	2印刷室	その他			EHP	壁掛け	3.2	4	1	三菱	MSZ-GX328	H10	H10	◎	
		45	2放送室	その他													
		46	2男子更衣室	その他	42		EHP	壁掛け	3.6	4.2	1	東芝	RAS-365AG	H22	H22	●	
		47	2男子トイレ														
		48	33階学習室西	特別教室等	68	4	GHP	天吊り	35.5	40	2	パナソニック	U-GH355U1DR				▲
		49	3普通教室2-8	普通教室	68	B	GHP	天吊り	85	95	2	パナソニック	U-GWH850U1DR				▲
		50	3普通教室2-7	普通教室	68	B	GHP	天吊り	85	95	2	パナソニック	U-GWH850U1DR				▲
		51	3普通教室2-6	普通教室	68	B	GHP	天吊り	85	95	2	パナソニック	U-GWH850U1DR				▲
		52	33階学習室	特別教室等	68	B	GHP	天吊り	85	95	2	パナソニック	U-GWH850U1DR				▲
		53	33階学習室	特別教室等	68		EHP	天吊り						H16	H16	■	
		54	3男子トイレ														
		55	3女子トイレ														
		56	3普通教室2-5	普通教室	68	4	GHP	天吊り	35.5	40	2	パナソニック	U-GH355U1DR				▲
		57	3普通教室2-4	普通教室	68	4	GHP	天吊り	35.5	40	2	パナソニック	U-GH355U1DR				▲
		58	3生物実験室	特別教室等	122												
		59	3生物準備室	その他	81		EHP	壁掛け	2.5	2.8	1	日立	RAS-AJ25M	R4	R4	◎	
		60	3生物講義室	特別教室等	122												
		61	3男子トイレ														
		62	3社会科準備室	その他													
		63	3社会科教室	特別教室等	122		EHP	天吊り	25	28	2	東芝	ROA-AP2805H	H26	H26	●	
		64	3被服教室	特別教室等	162		EHP	天吊り	25	28	2	東芝	ROA-AP2805H	H26	H26	●	
		65	3被服準備室	その他													
		66	3女子トイレ														
		67	4多目的教室	特別教室等	68		EHP	天吊り	12.5	14	1	日立	RAS-AP140HM1	H19	H19	■	
		68	4予備室	特別教室等	68		EHP	天吊り	12.5	14	1	日立	RAS-AP140HM1	H16	H16	■	
		69	4普通教室1-8	普通教室	68	B	GHP	天吊り	85	95	2	パナソニック	U-GWH850U1DR				▲

空調設備リスト記入例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積 (㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力 (KW)	暖房能力 (KW)	数量 (台)	メーカー	型式	製造 (設置) 年	設置年	設置手段	
高校	高槻北	70	4 普通教室1-7	普通教室	68	B	GHP	天吊り	85	95	2	パナソニック	U-GWH850U1DR			▲	
		71	4 4階学習室	特別教室等	68		EHP	天吊り		14	16	2	日立	RAS-AP160HM2	H19	H19	■
		72	4 吹奏楽部楽器倉庫														
		73	4 男子トイレ														
		74	4 女子トイレ														
		75	4 普通教室1-6	普通教室	68	10	GHP	天吊り	35.5	40	2	パナソニック	U-GH355U1DR			▲	
		76	4 普通教室1-5	普通教室	68	10	GHP	天吊り	35.5	40	2	パナソニック	U-GH355U1DR			▲	
		77	4 地学実験室	特別教室等	122												
		78	4 地学準備室	その他	81												
		79	4 LAN教室	特別教室等	122		EHP	天吊り	12.5	14	2	パナソニック	CU-P140H6B	R3	R3	▲	
		80	4 女子トイレ														
		81	4 音楽室	特別教室等	122		EHP	天吊り	14	16	2	パナソニック	CU-P160H6B	R3	R3	▲	
		82	4 音楽準備室	その他													
		83	4 練習室-1														
		84	4 練習室-2														
		85	4 練習室-3														
		86	4 倉庫														
		87	4 送風機室														
		88	4 LL準備室	その他													
		89	4 第2LAN LL教室	特別教室等	122		EHP	天吊り	14	16	2	日立	RAS-GP160RSH1	R2	R2	●	
		90	4 男子トイレ														
		92	1 美術準備室	その他													
		93	1 美術教室	特別教室等	135		EHP	天吊り	20	22.4	3	日立	RAS-AP224HM4	H22	H22	■	
		94	1 生徒相談室	特別教室等	34		EHP	天吊り	7.1	8	1	ダイキン	RZZP80BBT	H23	H23	●	
		95	1 給品部	その他													
		96	1 視聴覚教室	特別教室等	204		EHP	天吊り	14	16	3	日立	RAS-AP160HV1	H21	H21	■	
		97	1 視聴覚準備室	その他													
		98	1 倉庫														
		99	1 送風機室														
		100	2 普通教室3-4	普通教室	68	A	GHP	天吊り	56	63	2	パナソニック	U-GWH560U1DR			▲	
		101	2 普通教室3-3	普通教室	68	1	GHP	天吊り	71	84	2	パナソニック	U-GH710U1DR			▲	
		102	2 普通教室3-2	普通教室	68	1	GHP	天吊り	71	84	2	パナソニック	U-GH710U1DR			▲	
		103	2 普通教室3-1	普通教室	68	1	GHP	天吊り	71	84	2	パナソニック	U-GH710U1DR			▲	
		104	2 会議室	その他	163		EHP	天吊り	20	22.4	3	日立	RAS-AP224HV1	H21	H21	■	
		105	2 書道教室	特別教室等	122		EHP	天吊り	20	22.4	3	日立	RAS-AP224HM4	H22	H22	■	
		106	2 書道準備室	その他													
		107	3 普通教室2-3	普通教室	68	A	GHP	天吊り	56	63	2	パナソニック	U-GWH560U1DR			▲	
		108	3 普通教室2-2	普通教室	68	A	GHP	天吊り	56	63	2	パナソニック	U-GWH560U1DR			▲	
		109	3 普通教室2-1	普通教室	68		EHP	天吊り	14	16	2	ダイキン	RZZP160BA	H22	H22	●	
		110	3 家庭科総合実習室	特別教室等	68		EHP	天吊り	14	16	2	ダイキン	RZZP160BA	H22	H22	●	
		111	3 作法室	特別教室等	68												
		112	3 倉庫														
		113	3 調理準備室	その他													
		114	3 調理教室	特別教室等			EHP	天吊り	30	33.5	3	日立	RAS-AP335SH3	R2	R2	●	
		115	4 普通教室1-4	普通教室	68	A	GHP	天吊り	56	63	2	パナソニック	U-GWH560U1DR			▲	
		116	4 普通教室1-3	普通教室	68	A	GHP	天吊り	56	63	2	パナソニック	U-GWH560U1DR			▲	
		117	4 普通教室1-2	普通教室	68	A	GHP	天吊り	56	63	2	パナソニック	U-GWH560U1DR			▲	
		118	4 普通教室1-1	普通教室	68	A	GHP	天吊り	56	63	2	パナソニック	U-GWH560U1DR			▲	
		119	4 司書室	その他	45		EHP	壁掛け	5.6	6.7	1	三菱	MSZ-GV565S	H21	H21	◎	
		120	4 図書室	特別教室等	256		EHP	天吊り	12.5	14	2	ダイキン	RZZP140BC	R1	R1	●	
		120	4 図書室	特別教室等	256		EHP	天吊り	12.5	14	1	パナソニック	CU-P140H6B	R3	R3	◎	
		121	1 倉庫														
		122	1 倉庫														
		123	1 倉庫														
		124	1 倉庫														
		125	1 女子更衣室														
		126	1 女子便所														
		127	1 男子便所														
		128	1 男子更衣室														
		129	1 機械室														
		130	1 倉庫														
		131	1 女子便所														
		132	1 男子便所														
		133	1 更衣室	その他													
		134	1 更衣室	その他													
		135	1 器具庫														
		136	1 剣道場	体育館等													
		137	1 柔道場	体育館等													

空調設備リスト記入例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	
高校	高槻北	138	1 厨房	体育館等													
		139	1 食堂	体育館等			GHP	天吊り	56	63	2	アイシン	AHGP560E1ND	H22	H22	■	
		140	2 体育教官室	体育館等			EHP	壁掛け	7.1	8	1	ダイキン	FAP80A	H19	H19	◎	
		141	2 競技場	体育館等		A	GHP	天吊り	56	63	4	アイシン	ABGP560F2ND	R4	R4	●	
		141	2 競技場	体育館等		B	GHP	天吊り	56	63	4	アイシン	ABGP560F2ND	R4	R4	●	
		24	南面地上 技能員室				EHP	室外機	2.2	2.8	1	東芝	RAS-2211ATL	R2		●	
		24	南面地上 普通教室(2室)		4		GHP	室外機	35.5	40	1	パナソニック	U-GH355U1DR			▲	
		24	南面地上 多目的教室				EHP	室外機	12.5	14	1	日立	RAS-AP140HM1	H19	H19	■	
		24	南面地上 予備室				EHP	室外機	12.5	14	1	日立	RAS-AP140HM1	H16	H16	■	
		24	南面地上 保健室				EHP	室外機	7.1	8	2	三菱	PUZ-ERP80HA9	H23	H23	●	
		24	南面地上 普通教室(9室)		B		GHP	室外機	85	95	2	パナソニック	U-GWH850U1DR			▲	
		24	南面地上 校長室				EHP	室外機	10	11.2	1	三菱	PUZ-ERP112HA9	H23	H23	●	
		24	南面地上 事務室				EHP	室外機	12.5	14	1	三菱	PUZ-ERP140KA3	H23	H23	●	
		24	南面地上 個別学習室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZZP160BB	H23	H23	●	
		24	南面地上 応接室				EHP	室外機	10	11.2	1	日立	RAS-MP112HV	H18	H18	■	
		24	南面地上 個別学習室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZYP160M	H20	H20	●	
		24	南面地上 4階学習室				EHP	室外機	14	16	1	日立	RAS-AP160HM2	H19	H19	■	
		24	南面地上 普通教室(2室)		5		GHP	室外機	35.5	40	1	パナソニック	U-GH355U1DR			▲	
		24	南面地上 3階学習室				EHP	室外機			1	ダイキン		H16	H16	■	
		24	南面地上 小会議室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BA	H23	H23	●	
		24	南面地上 普通教室(2室)		10		GHP	室外機	35.5	40	1	パナソニック	U-GH355U1DR			▲	
		24	南面地上 地域活動室				EHP	室外機	2.8	3.6	2	日立	RAS-LJS28W	H19	H19	■	
		24	南面地上 美術教室				EHP	室外機	20	22.4	1	日立	RAS-AP224HM4	H22	H22	■	
		24	南面地上 普通教室(7室)		A		GHP	室外機	56	63	2	パナソニック	U-GWH850U1DR			▲	
		24	南面地上 生徒相談室				EHP	室外機	7.1	8	1	ダイキン	RZZP80BBT	H23	H23	●	
		24	南面地上 普通教室(3室)		1		GHP	室外機	71	84	2	パナソニック	U-GH710U1DR			▲	
		24	南面地上 普通教室2-1				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZZP160BA	H22	H22	●	
		24	南面地上 家庭科総合実習室B				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZZP160BA	H22	H22	●	
		25	北面地上 科学講義室				EHP	室外機	20	22.4	1	日立	RAS-GP224RSH1			■	
		25	北面地上 物理講義室				EHP	室外機	25	28	1	東芝	ROA-AP2805H	H26	H26	●	
		25	北面地上 生徒会室				EHP	室外機	7.1	8	1	日立	RAS-AP80GH3	R3	R3	●	
		25	北面地上 社会科教室				EHP	室外機	25	28	1	東芝	ROA-AP2805H	H26	H26	●	
		25	北面地上 被服教室				EHP	室外機	25	28	1	東芝	ROA-AP2805H	H26	H26	●	
		25	北面地上 職員室		12		GHP	室外機	33.5	40	1	パナソニック	U-GH355U1DR			▲	
		25	北面地上 視聴覚教室				EHP	室外機	14	16	2	日立	RAS-AP160HV1	H21	H21	■	
		25	北面地上 会議室				EHP	室外機	20	22.4	1	日立	RAS-AP224HV1	H21	H21	■	
		25	北面地上 書道教室				EHP	室外機	20	22.4	1	日立	RAS-AP224HM4	H22	H22	■	
		25	北面地上 調理室				EHP	室外機	30	33.5	1	日立	RAS-AP335SH3	R2	R2	●	
		91	屋上 生物準備室				EHP	室外機	2.5	2.8	1	日立	RAS-AJ25M	R4	R4	◎	
		91	屋上 LAN教室				EHP	室外機	12.5	14	2	パナソニック	CU-P140H6B	R3	R3	▲	
		91	屋上 音楽室				EHP	室外機	14	16	2	パナソニック	CU-P160H6B	R3	R3	▲	
		91	屋上 司書室				EHP	室外機	5.6	6.7	1	三菱	MSZ-GV565S	H21	H21	◎	
		91	屋上 図書室				EHP	室外機	12.5	14	2	ダイキン	RZZP140BC	R1	R1	●	
		91	屋上 図書室				EHP	室外機	12.5	14	1	パナソニック	CU-P140H6B	R3	R3	◎	
		142	北面2階 女子更衣室				EHP	室外機	5.6	6.7	1	日立	RAS-AJ56N2	R5	R5	●	
		142	北面2階 第2LAN LL教室				EHP	室外機	14	16	1	日立	RAS-GP160RSH1	R2	R2	●	
		142	北面2階 印刷室				EHP	室外機	3.2	4	1	三菱	MSZ-GX328	H10	H10	◎	
		142	北面2階 男子更衣室				EHP	室外機	3.6	4.2	1	東芝	RAS-365AG	H22	H22	●	
		143	東面地上 食堂				GHP	室外機	56	63	1	アイシン	AHGP560E1ND	H22	H22	■	
		143	東面地上 競技場		A		GHP	室外機	56	63	1	アイシン	ABGP560F2ND	R4	R4	●	
		143	東面地上 競技場		B		GHP	室外機	56	63	1	アイシン	ABGP560F2ND	R4	R4	●	
		144	北面2階 体育教官室				EHP	室外機	7.1	8	1	ダイキン	FAP80A	H19	H19	◎	

空調設備リスト記入例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	
高校	芥川	1	1 化学教室	特別教室等	121.5												
		2	1 化学準備室	その他	81												
		3	1 化学講義室	特別教室等	121.5												
		4	1 男子便所		40.5												
		5	1 電気室		40.5												
		6	1 ポンプ室		81												
		7	1 生徒会室	特別教室等	40.5												
		8	1 倉庫(2)		40.5												
		9	1 女子便所		40.5												
		10	1 技師室	その他	67.5		EHP	壁掛け	2.2	2.8	1	東芝	RAS-2211D	H23	H23	●	
		11	1 保健室	その他	101.25		EHP	天吊り	10	11.2	2	東芝	ROA-AP1125HS	H23	H23	●	
		12	1 校長室	その他	67.5		EHP	天吊り	10	11.2	1	東芝	ROA-AP1125HS	H23	H23	●	
		13	1 附属室	その他	20.3												
		14	1 湯沸室		13.5												
		15	1 事務室	その他	67.5		EHP	天吊り	12.5	14	1	東芝	ROA-AP1405HS	H23	H23	●	
		16	1 応接室	その他	33.8		EHP	天吊り	10	11.2	1	東芝	ROA-AP1125HS	H23	H23	●	
		17	1 生徒相談室	特別教室等	33.8		EHP	壁掛け	5.6	6.7	1	日立	RAS-AJ56K2	R2	R2	■	
		18	1 男子便所		16.9												
		19	1 女子便所		16.9												
		20	1 工芸教室	特別教室等	44												
		21	2 物理教室	特別教室等	121.5		EHP	天吊り	10	11.2	2	東芝	ROA-RP1121H	R2	R2	●	
		22	2 物理準備室	その他	81												
		23	2 物理講義室	特別教室等	121.5												
		24	2 女子便所		41												
		25	2 倉庫(3)		41												
		26	2 女子更衣室	その他	41		EHP	壁掛け	3.6	4.2	1	東芝	RAS-3611D	H22	H22		
		27	2 男子更衣室	その他	41		EHP	壁掛け	2.8	3.6	1	三菱	MSZ-GXV28P	H16	H16		
		28	2 職員室	その他	202.5	11	GHP		35.5	40	5	ヤンマー	YNZP355K1NB	R3	R3	▲	
		29	2 印刷室	その他	20.3		EHP	壁掛け	5.6	6.3	1	東芝	AIK-AP564H	H22	H22		
		30	2 放送室	その他	20.3												
		31	2 生徒指導室	その他	41		EHP	壁掛け	5.6	6.7	1	日立	RAS-AJ56K2	R2	R2	●	
		32	2 男子便所		41												
		33	2 普通教室1-8	普通教室	67.5	B	GHP	天吊り	71	80	2	ヤンマー	YWYP710L1NB	R3	R3	▲	
		34	2 普通教室1-7	普通教室	67.5	B	GHP	天吊り	71	80	2	ヤンマー	YWYP710L1NB	R3	R3	▲	
		35	2 選択教室	その他	67.5	B	GHP	天吊り	71	80	2	ヤンマー	YWYP710L1NB	R3	R3	▲	
		36	2 休養室	その他	33.8												
		37	2 英語科準備室	その他	33.8		EHP	天吊り	7.1	8	1	東芝	ROA-AP805HS1	H23	H23	●	
		38	2 普通教室2-8	普通教室	67.5	2	GHP	天吊り	28	31.5	2	ヤンマー	YNZP280K1NB	R3	R3	▲	
		39	2 普通教室2-7	普通教室	67.5	2	GHP	天吊り	28	31.5	2	ヤンマー	YNZP280K1NB	R3	R3	▲	
		40	2 男子便所		16.9												
		41	2 女子便所		16.9												
		42	2 進路資料室	特別教室等	67.5		EHP	天吊り	12.5	14	1	三菱	MPUZ-RP140HA7	H21	H21	■	
		43	2 進路指導室	特別教室等	67.5		EHP	天吊り	14	16	1	東芝	ROA-AP1605HS	H23	H23	●	
		44	3 生物教室	特別教室等	121.5												
		45	3 生物準備室	その他	81		EHP	壁掛け	2.2	2.5	1	三菱	MSZ-SV22T	H17	H17		
		46	3 生物講義室	特別教室等	121.5												
		47	3 男子便所		41												
		48	3 調理準備室	その他	81												
		49	3 調理教室	特別教室等	121.5												
		50	3 被服教室	特別教室等	162		GHP	天吊り	22.4	25	2	ダイキン	GYDP224AN	H29	H29	●	
		51	3 被服準備室	その他	41												
		52	3 女子便所		41												
		53	3 選択教室	その他	67.5		EHP	天吊り	14	16	1	東芝	ROA-RP1601H	R2	R2	■	
		54	3 普通教室1-6	普通教室	67.5	B	GHP	天吊り	71	80	2	ヤンマー	YWYP710L1NB	R3	R3	▲	
		55	3 普通教室1-5	普通教室	67.5	B	GHP	天吊り	71	80	2	ヤンマー	YWYP710L1NB	R3	R3	▲	
		56	3 普通教室1-4	普通教室	67.5		EHP	天吊り	12.5	14	2	ダイキン	RZYP140CB	H26	H26	●	
		57	3 家庭科実習室B	特別教室等	67.5												
		58	3 多目的教室	その他	67.5		EHP	天吊り	12.5	14	1	三菱	MPUZ-RP140HA7	H22	H22	■	
		59	3 男子便所		16.9												
		60	3 女子便所		16.9												
		61	3 普通教室2-6	普通教室	67.5	5	GHP	天吊り	35.5	40	1	ヤンマー	YNZP355K1NB	R3	R3	▲	
		62	3 普通教室2-5	普通教室	67.5	5	GHP	天吊り	35.5	40	1	ヤンマー	YNZP355K1NB	R3	R3	▲	
		63	4 地学教室	特別教室等	67.5												
		64	4 地学準備室	その他	121.5												
		65	4 地学講義室	特別教室等	81												
		66	4 女子便所		121.5												
		67	4 LAN教室	特別教室等	41		EHP	天吊り	12.5	14	2	ダイキン	RZRP140BB	H29	H29	●	
		68	4 LAN準備室	その他	121.5												

空調設備リスト記入例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	
高校	芥川	69	4	送風機室		20.25											
		70	4	倉庫(6)		20.25											
		71	4	音楽準備室	その他	45											
		72	4	練習室(1)	特別教室等	36											
		73	4	練習室(2)	特別教室等	18											
		74	4	練習室(3)	特別教室等	18											
		75	4	音楽教室	特別教室等	121.5		EHP	天吊り	12.5	14	1	東芝	ROA-AP1405HS	H23	H23	●
		75	4	音楽教室	特別教室等	121.5		EHP	天吊り	12.5	14	1	ダイキン	RZRP140PD	R2	R2	●
		76	4	男子便所		41											
		77	4	普通教室1-3	普通教室	67.5		EHP	天吊り			2	ダイキン	不明	H21	H21	●
		78	4	普通教室1-2	普通教室	67.5	B	GHP	天吊り	71	80	2	ヤンマー	YWYP710L1NB	R3	R3	▲
		79	4	普通教室1-1	普通教室	67.5	B	GHP	天吊り	71	80	2	ヤンマー	YWYP710L1NB	R3	R3	▲
		80	4	選択教室	その他	67.5	B	GHP	天吊り	71	80	2	ヤンマー	YWYP710L1NB	R3	R3	▲
		81	4	普通教室2-4	普通教室	67.5	9	GHP	天吊り	35.5	40	1	ヤンマー	YNZP355K1NB	R3	R3	▲
		82	4	普通教室2-3	普通教室	67.5	9	GHP	天吊り	35.5	40	1	ヤンマー	YNZP355K1NB	R3	R3	▲
		83	4	男子便所		16.9											
		84	4	女子便所		16.9											
		85	4	普通教室2-2	普通教室	67.5	8	GHP	天吊り	35.5	40	1	ヤンマー	YNZP355K1NB	R3	R3	▲
		86	4	普通教室2-1	普通教室	67.5	8	GHP	天吊り	35.5	40	1	ヤンマー	YNZP355K1NB	R3	R3	▲
		87	1	視聴覚教室	特別教室等	243		EHP	天吊り	20	22.4	1	三菱	MPUZ-RP224HA7	H21	H21	●
								EHP	天吊り	25	28	1	三菱	MPUZ-RP280HA7	H21	H21	●
		88	1	視聴覚準備室	その他	32											
		89	1	送風機室		20.25											
		90	1	倉庫(4)		20.25											
		91	1	美術準備室	その他	67.5											
		92	1	美術教室	特別教室等	135		GHP	天吊り	28	31.5	2	ダイキン	GYDP280AN	H29	H29	●
		93	1	倉庫		33.8											
		94	1	PTA室	その他	33.8											
		95	2	会議室	その他	162		EHP	天吊り	25	28	2	三菱	PUZ-ERMP280KA	R4	R4	●
		96	2	書道教室	特別教室等	121.5		GHP	天吊り	22.4	25	2	ダイキン	GYDP224AN	H29	H29	●
		97	2	書道準備室	その他	41											
		98	2	選択教室	その他	67.5		EHP	天吊り	12.5	14	1	東芝	ROA-AP1405HS	H23	H23	●
		99	2	普通教室3-9	普通教室	67.5	A	GHP	天吊り	85	95	2	ヤンマー	YWYP850L1NB	R3	R3	▲
		100	2	普通教室3-8	普通教室	67.5	A	GHP	天吊り	85	95	2	ヤンマー	YWYP850L1NB	R3	R3	▲
		101	2	選択教室	その他	67.5											
		102	3	作法室	特別教室等	81											
		103	3	倉庫(5)		41											
		104	3	社会科準備室	その他	81											
		105	3	社会科教室	特別教室等	121.5											
		106	3	数学準備室	その他	33.8											
		107	3	国語準備室	その他	33.8											
		108	3	普通教室3-7	普通教室	67.5	A	GHP	天吊り	85	95	2	ヤンマー	YWYP850L1NB	R3	R3	▲
		109	3	普通教室3-6	普通教室	67.5	A	GHP	天吊り	85	95	2	ヤンマー	YWYP850L1NB	R3	R3	▲
		110	3	普通教室3-5	普通教室	67.5	A	GHP	天吊り	85	95	2	ヤンマー	YWYP850L1NB	R3	R3	▲
		111	4	司書室	その他	81		EHP	壁掛け	4	5.3	1	ダイキン	F40TDP	H16	H16	●
		112	4	図書室	特別教室等	243		EHP	天吊り	14	16	3	ダイキン	RZRP160BC	H30	H30	●
		113	4	普通教室3-4	普通教室	67.5	A	GHP	天吊り	71	80	2	ヤンマー	YWYP710L1NB	R3	R3	▲
		114	4	普通教室3-3	普通教室	67.5	A	GHP	天吊り	71	80	2	ヤンマー	YWYP710L1NB	R3	R3	▲
		115	4	普通教室3-2	普通教室	67.5	A	GHP	天吊り	71	80	2	ヤンマー	YWYP710L1NB	R3	R3	▲
		116	4	普通教室3-1	普通教室	67.5	A	GHP	天吊り	71	80	2	ヤンマー	YWYP710L1NB	R3	R3	▲
		117	1	倉庫		24											
		118	1	女子更衣室	その他	30											
		119	1	女子便所		15											
		120	1	男子便所		15											
		121	1	男子更衣室	その他	30											
		122	1	機械室		24											
		123	1	男子更衣室	その他	117											
		124	1	女子更衣室	その他	117											
		125	1	器具庫		38											
		126	1	防具庫		12											
		127	1	剣道場	体育館等	234											
		128	1	男子便所		20											
		129	1	女子便所		20											
		130	1	倉庫		14											
		131	1	厨房	その他	81.7											
		132	1	食堂	その他	234		EHP	天吊り	25	28	3	三菱	MPUZ-RP280HA7	H23	H23	■
		133	1	柔道場	体育館等	208											

空調設備リスト記入例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	
高校	芥川	134	2	競技場	体育館等	1080	T1	GHP	天吊り	56	63	4	ヤンマー	YBZP560J-NB	R2	R2	●
		134	2	競技場	体育館等	1080	T2	GHP	天吊り	56	63	4	ヤンマー	YBZP560J-NB	R2	R2	●
		135	2	体育教官室	その他	74		EHP	天吊り			1	ダイキン	不明	R2	R2	●
		136	1	倉庫													
		137	1	倉庫													
		138	1・7棟地上	普通教室(8室)			B	GHP	室外機	71	80	2	ヤンマー	YWYP710L1NB	R3	R3	▲
		138	1・7棟地上	技師室				EHP	室外機	2.2	2.8	1	東芝	RAS-2211AD	H23	H23	●
		138	1・7棟地上	選択教室(3F)				EHP	室外機	14	16	1	東芝	ROA-RP1601H	R2	R2	■
		138	1・7棟地上	保健室				EHP	室外機	10	11.2	2	東芝	ROA-AP1125HS	H23	H23	●
		138	1・7棟地上	校長室				EHP	室外機	10	11.2	1	東芝	ROA-AP1125HS	H23	H23	●
		138	1・7棟地上	普通教室1-4				EHP	室外機	12.5	14	2	ダイキン	RZYP140CB	H26	H26	●
		138	1・7棟地上	英語科準備室				EHP	室外機	7.1	8	1	東芝	ROA-AP805HS1	H23	H23	●
		138	1・7棟地上	普通教室(2室)			2	GHP	室外機	28	31.5	1	ヤンマー	YNZP280K1NB	R3	R3	▲
		138	1・7棟地上	普通教室(2室)			9	GHP	室外機	35.5	40	1	ヤンマー	YNZP355K1NB	R3	R3	▲
		138	1・7棟地上	事務室				EHP	室外機	12.5	14	1	東芝	ROA-AP1405HS	H23	H23	●
		138	1・7棟地上	応接室				EHP	室外機	10	11.2	1	東芝	ROA-AP1125HS	H23	H23	●
		138	1・7棟地上	生徒相談室				EHP	室外機	5.6	6.7	1	日立	RAC-AJ56K2	R2	R2	■
		138	1・7棟地上	多目的教室				EHP	室外機	12.5	14	1	三菱	MPUZ-RP140HA7	H22	H22	■
		138	1・7棟地上	普通教室(2室)			8	GHP	室外機	35.5	40	1	ヤンマー	YNZP355K1NB	R3	R3	▲
		138	1・7棟地上	普通教室(2室)			5	GHP	室外機	35.5	40	1	ヤンマー	YNZP355K1NB	R3	R3	▲
		138	1・7棟地上	職員室			11	GHP	室外機	35.5	40	1	ヤンマー	YNZP355K1NB	R3	R3	▲
		138	1・7棟地上	物理教室				EHP	室外機	10	11.2	2	東芝	ROA-RP1121H	R2	R2	●
		139	1・7棟底	女子更衣室				EHP	室外機	3.6	4.2	1	東芝	RAS-3611AD	H22	H22	
		139	1・7棟底	男子更衣室				EHP	室外機	2.8	3.6	1	三菱	MSZ-GXV28P	H16	H16	
		139	1・7棟底	印刷室				EHP	室外機	5.6	6.3	1	東芝	AIK-AP564H	H22	H22	
		139	1・7棟底	生徒指導室				EHP	室外機	5.6	6.7	1	日立	RAC-AJ56K2	R2	R2	●
		139	1・7棟底	進路資料室				EHP	室外機	12.5	14	1	三菱	MPUZ-RP140HA7	H21	H21	■
		139	1・7棟底	進路指導室				EHP	室外機	14	16	1	東芝	ROA-AP1605HS	H23	H23	●
		140	1・7棟屋上	普通教室1-3				EHP	室外機			1	ダイキン	不明	H21	H21	●
		140	1・7棟屋上	生物準備室				EHP	室外機	2.2	2.5	1	三菱	MUZ-SV22T	H17	H17	
		140	1・7棟屋上	LAN教室				EHP	室外機	12.5	14	2	ダイキン	RZRP140BB	H29	H29	●
		140	1・7棟屋上	音楽教室				EHP	室外機	12.5	14	1	東芝	ROA-AP1405HS	H23	H23	●
		140	1・7棟屋上	音楽教室				EHP	室外機	12.5	14	1	ダイキン	RZRP140PD	R2	R2	●
		141	8棟地上	美術教室				GHP	室外機	28	31.5	1	ダイキン	GYDP280AN	H29	H29	●
		141	8棟地上	視聴覚教室				EHP	室外機	20	22.4	1	三菱	MPUZ-RP224HA7	H21	H21	●
		141	8棟地上	視聴覚教室				EHP	室外機	25	28	1	三菱	MPUZ-RP280HA7	H21	H21	●
		141	8棟地上	選択教室(2F)				EHP	室外機	12.5	14	1	東芝	ROA-AP1405HS	H23	H23	●
		141	8棟地上	書道教室				GHP	室外機	22.4	25	1	ダイキン	GYDP224AN	H29	H29	●
		141	8棟地上	被服教室				GHP	室外機	22.4	25	1	ダイキン	GYDP224AN	H29	H29	●
		141	8棟地上	普通教室(5室)			A	GHP	室外機	85	95	1	ヤンマー	YWYP850L1NB	R3	R3	▲
		141	8棟地上	普通教室(4室)			A	GHP	室外機	71	80	1	ヤンマー	YWYP710L1NB	R3	R3	▲
		141	8棟地上	会議室				EHP	室外機	25	28	1	三菱	PUZ-ERMP280KA	R4	R4	●
		141	8棟地上	司書室				EHP	室外機	4	5.3	1	ダイキン	F40DTP	H16	H16	●
		142	8棟屋上	図書室				EHP	室外機	14	16	3	ダイキン	RZRP160BC	H30	H30	●
		143	4棟地上	食堂				EHP	室外機	25	28	3	三菱	MPUZ-RP280HA7	H23	H23	■
		143	4棟地上	競技場			T1	GHP	室外機	56	63	1	ヤンマー	YBZP560J-NB	R2	R2	●
		143	4棟地上	競技場			T2	GHP	室外機	56	63	1	ヤンマー	YBZP560J-NB	R2	R2	●

空調設備リスト記入例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	
高校	阿武野	1	1事務室	管理諸室	67.5		EHP	天吊り				1	三菱		H31	H31	●
		2	1附属室	管理諸室													
		3	1湯沸室	管理諸室													
		4	1校長室	管理諸室	67.5		EHP	天吊り				1	三菱		H31	H31	●
		5	1技術員室	管理諸室	67.5		EHP	壁掛け	2.8	3.6	1	三菱	MUZ-JXV2819-W				
		6	1化学講義室	特別教室等	121.5												
		7	1化学準備室	管理諸室	67.5												
		8	1化学実験室	特別教室等	121.5												
		9	2薬品庫	特別教室等													
		10	2びあ職員室	普通教室	67.5		EHP	天吊り				2	ダイキン		H31	H31	■
		11	2びあ教室	普通教室	67.5		EHP	天吊り				2	ダイキン				▲
		12	21-2教室	普通教室	67.5		EHP	天吊り				2	ダイキン				▲
		13	21-1教室	普通教室	67.5		EHP	天吊り				2	ダイキン				▲
		14	2AL教室	特別教室等	121.5		EHP	天吊り				2	ダイキン		H16	H16	■
		15	2物理準備室	管理諸室	67.5												
		16	2物理実験室	特別教室等	121.5												
		17	3生徒会室	管理諸室	33.75												
		18	3部室	管理諸室	33.75												
		19	31-4教室	普通教室	67.5		EHP	天吊り				2	ダイキン				▲
		20	31-3教室	普通教室	67.5		EHP	天吊り				2	ダイキン				▲
		21	3301教室	普通教室	67.5		EHP	天吊り				2	ダイキン				▲
		22	3生物講義室	特別教室等	121.5												
		23	3生物準備室	管理諸室	67.5												
		24	3生物実験室	特別教室等	121.5												
		25	41-6教室	普通教室	67.5		EHP	天吊り				2	ダイキン				▲
		26	41-5教室	普通教室	67.5		EHP	天吊り				2	ダイキン				▲
		27	4402教室	普通教室	67.5		EHP	天吊り				2	日立		H21	H21	●
		28	4備蓄室	普通教室	67.5												
		29	4地学講義室	特別教室等	121.5												
		30	4地学準備室	管理諸室	67.5												
		31	4LAN教室	特別教室等	121.5		EHP	天吊り				2	三菱		H31	H31	●
		32	屋上LAN教室				EHP	室外機	14	16	2	三菱	PUZ-ERMP160LA8	H31	H31	●	
		33	地上事務室				EHP	室外機	10	11.2	1	三菱	PUZ-ERMP112LA8	H31	H31	●	
		33	地上校長室				EHP	室外機	10	11.2	1	三菱	PUZ-ERMP112LA8	H31	H31	●	
		33	地上技術員室				EHP	室外機			1	三菱	MUZ-JXV2819				
		33	地上びあ職員室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RXTP160DA	H31	H31	■	
		33	地上びあ教室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BY				▲
		33	地上1-2教室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BY				▲
		33	地上1-1教室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BY				▲
		33	地上AL教室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RYP160P6	H16	H16	■	
		33	地上1-4教室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BY				▲
		33	地上1-3教室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BY				▲
		33	地上301教室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BY				▲
		33	地上1-6教室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BY				▲
		33	地上1-5教室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BY				▲
		34	1柔道場	体育館等	208												
		35	1食堂	管理諸室	234												
		36	1厨房	管理諸室	78												
		37	1剣道場	体育館等	234												
		38	1器具庫	体育館等													
		39	1女子更衣室	体育館等	117												
		40	1男子更衣室	体育館等	117												
		41	1便所														
		42	2器具庫	体育館等													
		43	2控室	体育館等													
		44	2競技場	体育館等	1080		GHP	天吊り			8	ヤンマー		R2	R2	●	
		45	2体育教官室	管理諸室	82.25		EHP	天吊り			1	ダイキン		H19	H19	■	
		46	3ギャラリー	体育館等													
		47	地上競技場	体育館等			GHP	室外機	56	63	2	ヤンマー	YBZP560J-NB	R2	R2	●	
		47	地上体育教官室	管理諸室			EHP	室外機	7.1	8	1	ダイキン	RYP80PCV	H19	H19	■	
		48	1機械室		24												
		49	1男子更衣室		30												
		50	1便所		30												
		51	1女子更衣室		30												
		52	1プール棟倉庫		24												
		53	1倉庫		100												

高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
		54	1	倉庫		50											

空調設備リスト記入例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	
高校	阿武野	55	2倉庫		50												
		56	1会議室	管理諸室	162		EHP	床置き				2	ダイキン		R2	R2	●
		57	1設備室	管理諸室	81												
		58	1電気室	管理諸室	40.5												
		59	1生徒相談室	管理諸室	40.5		EHP	壁掛け	5.6	6.7	1	日立	RAS-AJ56L2				
		60	1書道準備室	管理諸室	40.5												
		61	1書道教室	特別教室等	121.5	A	GHP	天吊り			2	ダイキン		H24	H24	●	
		62	1倉庫(3)	管理諸室	40.5												
		63	1便所														
		64	1便所														
		65	1美術教室	特別教室等	135	A	GHP	天吊り			2	ダイキン		H24	H24	●	
		66	1美術準備室	管理諸室	67.5												
		67	1倉庫(2)														
		68	1倉庫(1)														
		69	1進路指導室	特別教室等	67.5		EHP	天吊り			1	三菱		H31	H31	●	
		70	1給品部	管理諸室	33.75												
		71	1学習室	管理諸室	33.75		EHP	壁掛け	5.6	6.7	1	日立	RAS-AJ56L2				
		72	1保健室	特別教室等	101.25		EHP	天吊り			2	ダイキン		H30	H30	◎	
		73	1応接室	管理諸室	33.75		EHP	天吊り			1	三菱		H20	H20	■	
		74	2女子更衣室	管理諸室													
		75	2男子更衣室	管理諸室													
		76	2職員室	管理諸室	258.75		EHP	天吊り			4	ダイキン					▲
		77	2印刷室	管理諸室													
		78	2放送室	管理諸室													
		79	2職員便所														
		80	2図書室	管理諸室	202.5		EHP	天吊り			2	三菱		H31	H31	●	
		81	2司書室	管理諸室	81		EHP	壁掛け	6.6	7	1	ダイキン	F400DTP-W				
		82	2生徒指導室	管理諸室	40.5		EHP	壁掛け	5.6	6.3	1	三菱	MPKH-RP63KAL		H20	H20	■
		83	2男子便所														
		84	2女子便所														
		85	2 2 2教室	普通教室	67.5		EHP	天吊り			2	ダイキン					▲
		86	2 3-2教室	普通教室	67.5		EHP	天吊り			2	ダイキン					▲
		87	2 3-1教室	普通教室	67.5		EHP	天吊り			2	ダイキン					▲
		88	2 209教室	普通教室	67.5		EHP	天吊り			2	ダイキン					▲
		89	2 2-2教室	普通教室	67.5		EHP	天吊り			2	ダイキン					▲
		90	2 2-1教室	普通教室	67.5		EHP	天吊り			2	ダイキン					▲
		91	2 206教室	普通教室	67.5		EHP	天吊り			2	ダイキン					▲
		92	2地域交流室	管理諸室	67.5		EHP	天吊り			2	日立			R4	R4	▲
		93	3調理実習室	特別教室等	121.5		GHP	天井埋込			2	ダイキン		H24	H24	●	
		94	3準備室	管理諸室	81												
		95	3被服実習室	特別教室等	141.75												
		96	3洗濯	管理諸室	20.25												
		97	3倉庫(5)	管理諸室	40.5												
		98	3作法室	管理諸室	40.5												
		99	3資料室	管理諸室	81												
		100	3社会科準備室	管理諸室	121.5												
		101	3社会科教室	特別教室等													
		102	3女子便所														
		103	3男子便所														
		104	3家庭科室(B)	特別教室等	67.5		EHP	天吊り			2	日立		R4	R4	●	
		105	3家庭科室(A)	特別教室等	67.5												
		106	3 3-4教室	普通教室	67.5		EHP	天吊り			2	ダイキン					▲
		107	3 3-3教室	普通教室	67.5		EHP	天吊り			2	ダイキン					▲
		108	3多目的教室	普通教室	67.5		EHP	天吊り			2	ダイキン					▲
		109	3 307教室	普通教室	67.5		EHP	天吊り			2	三菱		H23	H23	●	
		110	3 2-4教室	普通教室	67.5		EHP	天吊り			2	ダイキン					▲
		111	3 2-3教室	普通教室	67.5		EHP	天吊り			2	ダイキン					▲
		112	4準備室(1)(2)(3)(4)	管理諸室	81												
		113	4音楽教室	特別教室等	121.5		EHP	天吊り			2	三菱		H31	H31	●	
		114	4合併教室	特別教室等	121.5		EHP	天吊り			2	ダイキン		H22	H22	■	
		115	4準備室	管理諸室	40.5												
		116	4送風機室	管理諸室													
		117	4視聴覚準備室	管理諸室													
		118	4視聴覚教室	特別教室等	252		GHP	天吊り			4	アイシン		H24	H24	■	
		119	4男子便所														
		120	4女子便所														

高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
		121	4	412教室	普通教室	67.5											

空調設備リスト記入例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	
高校	阿武野	122	4111教室	普通教室	67.5												
		123	413-6教室	普通教室	67.5		EHP	天吊り				2	ダイキン				▲
		124	413-5教室	普通教室	67.5		EHP	天吊り				2	ダイキン				▲
		125	41408教室	普通教室	67.5		EHP	天吊り				2	ダイキン				▲
		126	41407教室	普通教室	67.5												
		127	412-6教室	普通教室	67.5		EHP	天吊り				2	ダイキン				▲
		128	412-5教室	普通教室	67.5		EHP	天吊り				2	ダイキン				▲
		129	屋上 図書室				EHP	室外機				1	三菱	MUCZ-G2822-1	H31	H31	●
		129	屋上 音楽教室				EHP	室外機	14	16	2	三菱	PUZ-ERMP160LA8	H31	H31	●	
		130	地上 会議室				EHP	室外機	14	16	2	ダイキン	RZRP160BD	R2	R2	●	
		130	地上 生徒相談室				EHP	室外機			1	日立	RAC-AJ56L2				
		130	地上 書道教室、美術教室			A	GHP	室外機	45	50	1	ダイキン	GXHD450N	H24	H24	●	
		130	地上 進路指導室				EHP	室外機	14	16	1	三菱	PUZ-ERMP160LA8	H31	H31	●	
		130	地上 学習室				EHP	室外機			1	日立	RAC-AJ56L2				
		130	地上 保健室				EHP	室外機	7.1	8	2	ダイキン	RZRP80BCT	H30	H30	◎	
		130	地上 応接室				EHP	室外機	5.6	6.3	1	三菱	MPUZ-P63SHA5	H20	H20	■	
		130	地上 職員室				EHP	室外機	45	50	4	ダイキン	RQYP450FB			▲	
		130	地上 生徒指導室				EHP	室外機	5.6	6.3	1	三菱	MPUZ-P63SHA5	H20	H20	■	
		130	地上 212教室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BY			▲	
		130	地上 3-2教室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BY			▲	
		130	地上 3-1教室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BY			▲	
		130	地上 209教室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BY			▲	
		130	地上 2-2教室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BY			▲	
		130	地上 2-1教室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BY			▲	
		130	地上 206教室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BY			▲	
		130	地上 地域交流室				EHP	室外機	14	16	1	日立	RAS-GP160RSH2	R4	R4	▲	
		130	地上 調理実習室				GHP	室外機	28	31.5	1	ダイキン	GYDP280AN	H24	H24	●	
		130	地上 家庭科室(B)				EHP	室外機	14	16	1	日立	RAS-GP160RSH2	R4	R4	●	
		130	地上 3-4教室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BY			▲	
		130	地上 3-3教室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BY			▲	
		130	地上 多目的教室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BC			▲	
		130	地上 307教室				EHP	室外機	14	16	1	三菱	PUZ-RP160HA9	H23	H23	●	
		130	地上 2-4教室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BY			▲	
		130	地上 2-3教室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BY			▲	
		130	地上 合併教室				EHP	室外機	25		1	ダイキン	RP280AA	H22	H22	■	
		130	地上 視聴覚教室				GHP	室外機	56	63	1	アイシン	AHGP560E1ND	H24	H24	■	
		130	地上 3-6教室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BY			▲	
		130	地上 3-5教室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BY			▲	
		130	地上 408教室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BY			▲	
		130	地上 2-6教室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BY			▲	
		130	地上 2-5教室				EHP	室外機	22.4	28	1	ダイキン	RZRP224BA			▲	

空調設備リスト記入例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	
高校	千里星雲	1	1 便所	その他													
		2	1 保健室	管理諸室	96		EHP	天吊り				2	ダイキン		H19	H19	●
		3	1 地域交流室	管理諸室	128		EHP	天吊り				2	日立		H21	H21	◎
		4	1 小会議室	管理諸室													
		5	1 多目的室1	特別教室等													
		6	1 図書室	特別教室等	252		EHP	天吊り				3	パナソニック				▲
		7	1 司書室	管理諸室	64		EHP	壁掛け	4	6	1	ナショナル	CS-403EB-W	H16	H16	◎	
		8	1 生徒会室	特別教室等	64												
		9	1 男子便所	その他													
		10	1 記念室	特別教室等	64		EHP	壁掛け	7.1	8	1	ダイキン	FAYD80P	H16	H16	■	
		11	1 講義室B	特別教室等	64		EHP	壁掛け	7.1	8	1	ダイキン	FAYD80P	H16	H16	■	
		12	1 講義室A	特別教室等	64		EHP	天吊り			1	東芝		H24	H24	●	
		13	1 家庭科総合実習室	特別教室等													
		14	1 調理教室	特別教室等													
		15	1 試食室	特別教室等													
		16	1 調理準備室	管理諸室													
		17	1 美術準備室	管理諸室													
		18	1 美術教室	特別教室等	128		GHP	天吊り				3	ヤンマー		H25	H25	●
		19	1 男子便所	その他													
		20	1 化学講義室	特別教室等													
		21	1 化学準備室	管理諸室													
		22	1 化学実験室	特別教室等													
		23	2 便所	その他													
		24	2 技師室	管理諸室													
		25	2 倉庫	その他													
		26	2 事務室	管理諸室	64		EHP	天吊り				1	ダイキン		H19	H19	●
		27	2 附属室	管理諸室													
		28	2 校長室	管理諸室	64		EHP	天吊り				1	ダイキン		H19	H19	●
		29	2 応接室	管理諸室	32		EHP	天吊り				1	ダイキン		H20	H20	■
		30	2 LAN教室	特別教室等	128		EHP	天吊り				2	パナソニック				▲
		31	2 男子休養室	その他													
		32	2 女子休養室	その他													
		33	2 生徒相談室	特別教室等	64		EHP	天吊り				2	三菱		H20	H20	■
		34	2 進路閲覧室	特別教室等	32		EHP	天吊り				1	三菱		H19	H19	■
		35	2 進路相談室	特別教室等	32		EHP	天吊り				1	ダイキン		H19	H19	■
		36	2 女子便所	その他													
		37	2 スカラールーム	管理諸室													
		38	2 放送室	管理諸室													
		39	2 印刷室	管理諸室													
		40	2 教務・職員室	管理諸室	232		GHP	天吊り				3	サンヨー		H18	H18	▲
		40	2 "	管理諸室	"		GHP	天吊り				4	ヤンマー		H18	H18	▲
		41	2 LL教室	特別教室等	126		GHP	天吊り				3	ヤンマー		H19	H19	●
		42	2 LL準備室	管理諸室													
		43	2 倉庫	その他													
		44	2 被服準備室	管理諸室													
		45	2 被服教室	特別教室等	160		EHP	天吊り				2	日立		H27	H27	■
		46	2 女子便所	その他													
		47	2 生物講義室	特別教室等													
		48	2 生物準備室	管理諸室													
		49	2 生物実験室	特別教室等													
		50	3 女子便所	その他													
		51	3 1年学年室	管理諸室	32		EHP	壁掛け	6.3	7.1	1	日立	RAS-MJ63K2	R3	R3	■	
		52	3 1-1教室	普通教室		C	GHP	天吊り				2	パナソニック		R3	R3	▲
		53	3 1-2教室	普通教室		C	GHP	天吊り				2	パナソニック		R3	R3	▲
		54	3 1-3教室	普通教室		C	GHP	天吊り				2	パナソニック		R3	R3	▲
		55	3 フロントルームA	特別教室等		C	GHP	天吊り				2	パナソニック		R3	R3	▲
		56	3 フロントルームB	特別教室等			GHP	天吊り				1	日立				▲
		57	3 多目的室2	特別教室等													
		58	3 3年第1講義室	特別教室等		A	GHP	天吊り				2	パナソニック		R3	R3	▲
		59	3 3-1教室	普通教室		A	GHP	天吊り				2	パナソニック		R3	R3	▲
		60	3 3-2教室	普通教室		A	GHP	天吊り				2	パナソニック		R3	R3	▲
		61	3 3-3教室	普通教室		A	GHP	天吊り				2	パナソニック		R3	R3	▲
		62	3 3年学年室	管理諸室			EHP	天吊り				1	日立		R4	R4	■
		63	3 男子便所	その他													
		64	3 3-4教室	普通教室		B	GHP	天吊り				2	パナソニック		R3	R3	▲
		65	3 3-5教室	普通教室		B	GHP	天吊り				2	パナソニック		R3	R3	▲

高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
		66	3	3-6教室	普通教室		B	GHP	天吊り			2	パナソニック		R3	R3	▲

空調設備リスト記入例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	
高校	千里星雲	67	3年第2講義室	特別教室等		B	GHP	天吊り				2	パナソニック		R3	R3	▲
		68	3書道教室	特別教室等	126		GHP	天吊り				3	ヤンマー		H25	H25	●
		69	3書道準備室	管理諸室													
		70	3社会科教室	特別教室等	96		EHP	天吊り				2	東芝		H24	H24	■
		71	3社会科準備室	管理諸室													
		72	3作法室	特別教室等													
		73	3男子便所	その他													
		74	3講義室C	特別教室等			GHP	天吊り				2	日立		R4	R4	●
		75	3物理準備室	管理諸室													
		76	3物理実験室	特別教室等													
		77	4便所	その他													
		78	4倉庫	その他													
		79	41-4教室	普通教室		C	GHP	天吊り				2	パナソニック		R3	R3	▲
		80	41-5教室	普通教室		C	GHP	天吊り				2	パナソニック		R3	R3	▲
		81	41-6教室	普通教室		C	GHP	天吊り				2	パナソニック		R3	R3	▲
		82	41年講義室	特別教室等		C	GHP	天吊り				2	パナソニック		R3	R3	▲
		83	4器楽室	特別教室等		D	GHP	天吊り				1	サンヨー		H22	H22	●
		84	4多目的室3	特別教室等		D	GHP	天吊り				1	サンヨー		H22	H22	●
		85	42年第1講義室	特別教室等		A	GHP	天吊り				2	パナソニック		R3	R3	▲
		86	42-1教室	普通教室		A	GHP	天吊り				2	パナソニック		R3	R3	▲
		87	42-2教室	普通教室		A	GHP	天吊り				2	パナソニック		R3	R3	▲
		88	42-3教室	普通教室		A	GHP	天吊り				2	パナソニック		R3	R3	▲
		89	42年学年室	管理諸室			EHP	天吊り				2	パナソニック		R5	R5	
		90	4女子便所	その他													
		91	42-4教室	普通教室		B	GHP	天吊り				2	パナソニック		R3	R3	▲
		92	42-5教室	普通教室		B	GHP	天吊り				2	パナソニック		R3	R3	▲
		93	42-6教室	普通教室		B	GHP	天吊り				2	パナソニック		R3	R3	▲
		94	42年第2講義室	特別教室等		B	GHP	天吊り				2	パナソニック		R3	R3	▲
		95	4地学実験室	特別教室等													
		96	4地学準備室(1)	管理諸室													
		97	4地学準備室(2)	管理諸室													
		98	4講義室D	特別教室等			EHP	天吊り				2	東芝		H24	H24	●
		99	4講義室E	特別教室等			EHP	天吊り				1	パナソニック		H24	H24	■
		100	4生徒指導室	特別教室等													
		101	4女子便所	その他													
		102	4倉庫	その他													
		103	4倉庫	その他	40												
		104	4録音室	特別教室等													
		105	4視聴覚準備室	管理諸室													
		106	4視聴覚室	特別教室等													
		107	地上保健室				EHP	室外機	20	22.4	1	ダイキン	RZYP224K		H19	H19	●
		107	地上地域交流室				EHP	室外機	12.5	14	2	日立	RAS-AP140HV1		H21	H21	◎
		107	地上図書室				EHP	室外機	12.5	14	3	パナソニック	CU-P140H6B				▲
		107	地上司書室				EHP	室外機			1	ナショナル	CS-403EB		H16	H16	◎
		107	地上記念室				EHP	室外機	7.1	8	1	ダイキン	RZP80HV		H16	H16	■
		107	地上講義室B				EHP	室外機	7.1	8	1	ダイキン	RZP80HV		H16	H16	■
		107	地上講義室A				EHP	室外機	12.5	14	1	東芝	ROA-AP1405H		H24	H24	●
		107	地上美術教室				GHP	室外機	22.4	25	1	ヤンマー	YNZP224H1NB		H25	H25	●
		107	地上事務室				EHP	室外機	12.5	14	1	ダイキン	RZYP140K		H19	H19	●
		107	地上校長室				EHP	室外機	12.5	14	1	ダイキン	RZYP140K		H19	H19	●
		107	地上応接室				EHP	室外機	4.5	4.5	1	ダイキン	RYP50AV		H20	H20	■
		107	地上LAN教室				EHP	室外機	12.5	14	2	パナソニック	CU-P140H6B				▲
		107	地上生徒相談室				EHP	室外機	5	5.6	2	三菱	MPUZ-P56HA5		H20	H20	■
		107	地上進路閲覧室				EHP	室外機	5	5.6	1	三菱	MPUZ-P56HA5		H19	H19	■
		107	地上進路相談室				EHP	室外機	4.5	4.5	1	ダイキン	RYP50AV		H19	H19	■
		107	地上教務・職員室				GHP	室外機	28	33.5	1	サンヨー	SGP-H280J1GD		H18	H18	▲
		107	地上				GHP	室外機	28	33.5	1	ヤンマー	YNZP280E2NB		H18	H18	▲
		107	地上LL教室				GHP	室外機	45	50	1	ヤンマー	YGZP450G2N		H19	H19	●
		107	地上被服教室				EHP	室外機	25	28	1	日立	RAS-AP280SH3		H27	H27	■
		107	地上フレントールムB				GHP	室外機	4.5	5	1	日立	RAS-AP50HV2				▲
		107	地上3年学年室				EHP	室外機	12.5	14	1	日立	RAS-GP140RSH1		R4	R4	■
		107	地上書道教室				GHP	室外機	28	31.5	1	ヤンマー	YNZP-280H1NB		H25	H25	●
		107	地上社会科教室				EHP	室外機	20	22.4	1	東芝	ROA-AP2245H		H24	H24	■
		107	地上講義室C				GHP	室外機	20	22.4	2	日立	RAS-GP224RSH		R4	R4	●
		107	地上2年学年室				EHP	室外機	5.6	6.3	2	パナソニック	CU-P63H7S		R5	R5	●
		107	地上講義室D				EHP	室外機	20	22.4	1	東芝	ROA-AP2245H		H24	H24	●

高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
		107	地上	講義室E				EHP	室外機	12	14	1	パナソニック	CU-P140X3	H24	H24	■

空調設備リスト記入例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	
高校	千里星雲	107	地上	3年第1講義室、3-1、3-2、3-3		A	GHP	室外機	71	80	1	パナソニック	U-GWH710U1DR	R3	R3	▲	
		"	"	2年第1講義室、2-1、2-2、2-3		A	GHP	室外機	71	80	1	パナソニック	U-GWH710U1DR	R3	R3	▲	
		107	地上	3-4、3-5、3-6、3年第2講義室		B	GHP	室外機	71	80	1	パナソニック	U-GWH710U1DR	R3	R3	▲	
		"	"	2-4、2-5、2-6、2年第2講義室		B	GHP	室外機	85	95	1	パナソニック	U-GWH850U1DR	R3	R3	▲	
		107	地上	1-1、1-2、1-3、フントルームA		C	GHP	室外機	71	80	1	パナソニック	U-GWH710U1DR	R3	R3	▲	
		"	"	1-4、1-5、1-6、1年講義室		C	GHP	室外機	85	95	1	パナソニック	U-GWH850U1DR	R3	R3	▲	
		107	地上	音楽室、多目的室		D	GHP	室外機	35.5	42.5	1	サンヨー	SGP-H355J1GD	H22	H22	●	
		108	1	倉庫	その他												
		109	1	剣道場	体育館等												
		110	1	柔道場	体育館等												
		111	1	男子更衣室	管理諸室												
		112	1	女子更衣室	管理諸室												
		113	1	食品庫	その他												
		114	1	休憩室	その他												
		115	1	厨房	管理諸室												
		116	1	食堂	管理諸室												
		117	2	倉庫	その他												
		118	2	倉庫	その他												
		119	2	競技場	体育館等		GHP	天吊り			8	パナソニック		R4	R4	●	
		120	2	体育準備室	管理諸室		EHP	壁掛け	12.1	11.6	1	ダイキン	F36KTNS-W	H21	H21		
		"	"	"	管理諸室		EHP	壁掛け	10.2	10	1	ダイキン	F56KTNP-W	H21	H21		
		121	2	練習室1	特別教室等												
		122	2	音楽準備室	管理諸室												
		123	2	練習室2	特別教室等												
		124	2	倉庫	その他												
		125	3	音楽室	特別教室等	120	EHP	天吊り			2	パナソニック				▲	
		126	3	器具庫	その他												
		127	地上	競技場			GHP	室外機	56	63	2	パナソニック	U-GB560U1D	R4	R4	●	
		127	地上	体育準備室			EHP	室外機			1	ダイキン	R36KNS	H21	H21		
		"	"	"			EHP	室外機			1	ダイキン	R56KNS	H21	H21		
		128	1	機械室	その他												
		129	1	更衣室	その他												
		130	1	便所	その他												
		131	1	控室	その他												
		132	1	倉庫	その他												
		133	1	第2体育館	体育館等												
		134	1	幼児教育実習	特別教室等		GHP	天井埋込			3	サンヨー		H20	H20	●	
		135	1	介護福祉実習	特別教室等		GHP	天井埋込			4	サンヨー		H20	H20	●	
		136	1	リハビリ実習	特別教室等		GHP	床置き			2	ヤンマー	HFAP112K	H25	H25	●	
		137	地上	幼児教育実習			GHP	室外機			1	サンヨー	SGP-HL560M1GZ	H20	H20	●	
		137	地上	介護福祉実習			GHP	室外機			1	サンヨー	SGP-HL560M1GZ	H20	H20	●	
		137	地上	リハビリ実習			GHP	室外機			1	ヤンマー	YNZP224H1NB	H25	H25	●	

空調設備リスト記入例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	
支援	箕面	1	1 工作室	その他	13												
		2	1 保護者控室	その他	66		EHP	壁掛け	7.1	8	1	三菱	PK-RP80KA15		H31	■	
		3	1 保健室	その他	66		EHP	天吊り			1	ダイキン			H25	●	
		4	1 女子便所		39		EHP	床置き	14	16	1	日立	RPV-GP140K1		H31	●	
		5	1 男子便所		39		EHP	床置き	14	16	1	日立	RPV-GP140K1		H31	●	
		6	1 倉庫		22												
		7	1 校長室	その他	67		EHP	天吊り			1	東芝			R2	●	
		8	1 図書兼応接室	その他	45		EHP	天吊り			1	日立			H23	◎	
		9	1 技術員室	その他	42		EHP	壁掛け	5.6	6.3	1	東芝	AIK-RP563H		R2	●	
		10	1 事務室	その他	84		EHP	天吊り			1	東芝			R2	●	
		11	1 小6-1	普通教室	42		EHP	天吊り			1	東芝			R2	●	
		1	//	普通教室	42	A	GHP	天吊り			1	ヤンマー			R2	●	
		12	1 小4-1	普通教室	84	A	GHP	天吊り			2	ヤンマー			R2	●	
		13	1 小教室105	普通教室	42		EHP	天吊り			1	東芝			R2	●	
		14	1 小5-2	普通教室	42	A	GHP	天吊り			1	ヤンマー			R2	●	
		15	1 小5-1	普通教室	42		EHP	天吊り			1	東芝			R2	●	
		1	//	普通教室	42	A	GHP	天吊り			1	ヤンマー			R2	●	
		16	1 小6-2	普通教室	42	A	GHP	天吊り			1	ヤンマー			R2	●	
		17	1 女子便所		41		EHP	床置き	14	16	1	日立	RPV-GP140K1		H31	●	
		18	1 男子便所		41		EHP	床置き	14	16	1	日立	RPV-GP140K1		H31	●	
		19	1 1階自立活動ホール	その他	84		EHP	天吊り			2	日立			H31	●	
		20	1 窯業準備室	その他	51												
		21	1 倉庫		24												
		22	1 窯業室	特別教室等	42		EHP	天吊り			1	日立			H31	●	
		23	1 小1-1	普通教室	42	A	GHP	天吊り			1	ヤンマー			R2	●	
		1	//	普通教室	42		EHP	天吊り			1	東芝			R2	●	
		24	1 小3-1	普通教室	42	A	GHP	天吊り			1	ヤンマー			R2	●	
		1	//	普通教室	42		EHP	天吊り			1	東芝			R2	●	
		25	1 女子便所		43		EHP	床置き	14	16	1	日立	RPV-GP140K1		H31	●	
		26	1 男子便所		43		EHP	床置き	14	16	1	日立	RPV-GP140K1		H31	●	
		27	1 便所		20												
		28	1 小2-2	普通教室	57		EHP	天吊り			1	東芝			R2	●	
		29	1 小2-1	普通教室	57		EHP	天吊り			1	ダイキン			H24	●	
		30	1 小3-2	普通教室	57		EHP	天吊り			1	東芝			R2	●	
		31	1 便所		11												
		32	B1 電気室		84												
		33	B1 厨房	その他	147		EHP	天吊り			2	東芝			R2	●	
		34	B1 ホール		156												
		35	B1 二次調理室	その他	11		EHP	壁掛け	2.2	2.5	1	ダイキン	F22ETDS-W		H16	●	
		36	B1 機械室		67												
		37	B1 事務室	その他	6		EHP	壁掛け	2.2	2.5	1	東芝	RAS-F225ADRH		R2	●	
		38	B1 食品庫	その他	7												
		39	B1 食品庫	その他	7												
		40	B1 下処理室	その他	12												
		41	B1 休憩室		11		EHP	壁掛け	2.2	2.5	1	東芝	RAS-F225ADRH		R2	●	
		42	2 女子便所		41		EHP	床置き	14	16	1	日立	RPV-GP140K1		H31	●	
		43	2 男子便所		41		EHP	床置き	14	16	1	日立	RPV-GP140K1		H31	●	
		44	2 中1-2	普通教室	45	B	GHP	天吊り			1	ヤンマー			R2	●	
		2	//	普通教室	45		EHP	天吊り			1	東芝			R2	●	
		45	2 調理室	特別教室等	90		EHP	天井埋め込み			4	日立			H24	●	
		46	2 スヌースレールム	特別教室等	42		EHP	天吊り			1	ダイキン			H21	●	
		47	2 学習室①	特別教室等	21		EHP	壁掛け	5	5.6	1	日立	RPK-GP50K1		H30	●	
		48	2 中1-1	普通教室	42	B	GHP	天吊り			1	ヤンマー			R2	●	
		2	//	普通教室	42		EHP	天吊り			1	東芝			R2	●	
		49	2 中2-1	普通教室	84	B	GHP	天吊り			2	ヤンマー			R2	●	
		50	2 中3-1	普通教室	42	B	GHP	天吊り			1	ヤンマー			R2	●	
		2	//	普通教室	42		EHP	天吊り			1	東芝			R2	●	
		51	2 中3-2	普通教室	42		EHP	天吊り			1	東芝			R2	●	
		52	2 女子便所		39		EHP	床置き	14	16	1	日立	RPV-GP140K1		H31	●	
		53	2 男子便所		39		EHP	床置き	14	16	1	日立	RPV-GP140K1		H31	●	
		54	2 中2-2	普通教室	45		EHP	天吊り			1	三菱			H20	●	
		55	2 女子更衣室	その他	22		EHP	ウインドエアコン	1.8	2.2	1	コロナ	CWH-A1823R				
		56	2 男子更衣室	その他	45		EHP	ウインドエアコン	1.6		1	コロナ	CW-162H		H25	◎	
		57	2 看護師室	その他	24		EHP	壁掛け	5.6	6.3	1	ダイキン	FAP63DB		H27	●	
		58	2 第二職員PC室	その他	75		EHP	天吊り			2	東芝			R2	●	
		59	2 職員便所		10												

高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
		60	2	職員便所		29											

空調設備リスト記入例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	
支援	箕面	61	2 女子便所		41		EHP	床置き	14	16	1	日立	RPV-GP140K1		H31	●	
		62	2 男子便所		41		EHP	床置き	14	16	1	日立	RPV-GP140K1		H31	●	
		63	2 進路指導室	その他	45		EHP	天吊り			1	ダイキン			H24	●	
		64	2 2階自立活動ホール	その他	84		EHP	天吊り			2	日立			H31	●	
		65	2 男子便所		12												
		66	2 女子便所		12												
		67	2 職員室	その他	231		GHP	天吊り			5	ヤンマー			R2	●	
		68	2 第二音楽室	特別教室等	63		EHP	天吊り			1	東芝			R2	●	
		69	2 美術室	特別教室等	63		GHP	天井埋め込み			3	ダイキン			H24	●	
		70	2 技術室兼図工室	特別教室等	63		EHP	天吊り			1	ダイキン			H21	●	
		71	2 2階自立活動室	特別教室等	84		EHP	天吊り			2	東芝			R2	●	
		72	2 倉庫		51												
		73	2 体育館	体育館等	600		GHP	天吊り			8	アイシン			R4	●	
		74	3 女子便所		41		EHP	床置き	14	16	1	日立	RPV-GP140K1		H31	●	
		75	3 男子便所		41		EHP	床置き	14	16	1	日立	RPV-GP140K1		H31	●	
		76	3 被服室	特別教室等	90		EHP	天井埋め込み			2	日立			H24	●	
		77	3 情報教室	特別教室等	90		EHP	天吊り			1	東芝			R2	●	
		78	3 3階自立活動ホール	特別教室等	97.5		EHP	天吊り			2	日立			H31	●	
		79	3 高1-3	普通教室	42	C	GHP	天吊り			1	ヤンマー			R2	●	
			3 "	普通教室	42		EHP	天吊り			1	東芝			R2	●	
		80	3 高1-2	普通教室	84	C	GHP	天吊り			2	ヤンマー			R2	●	
		81	3 高1-1	普通教室	42	C	GHP	天吊り			1	ヤンマー			R2	●	
			3 "	普通教室	42		EHP	天吊り			1	東芝			R2	●	
		82	3 高3-4	普通教室	42	C	GHP	天吊り			1	ヤンマー			R2	●	
		83	3 女子便所		39		EHP	床置き	22.4	25	1	日立			H31	●	
		84	3 男子便所		39		EHP	床置き	22.4	25	1	日立			H31	●	
		85	3 木工室	特別教室等	58		EHP	天吊り			1	日立			H31	●	
		86	3 木工準備室	その他	20												
		87	3 機械室		40												
		88	3 金工室	特別教室等	35		EHP	天吊り			1	ダイキン			H21	●	
		89	3 倉庫		20												
		90	3 高3-1	普通教室	84	D	GHP	天吊り			2	ヤンマー			R2	●	
		91	3 倉庫		9												
		92	3 女子便所		41		EHP	床置き	22.4	25	1	日立			H31	●	
		93	3 男子便所		41		EHP	床置き	22.4	25	1	日立			H31	●	
		94	3 高2-1	普通教室	41		EHP	天吊り			1	ダイキン			H27	●	
		95	3 高3-3	普通教室	42	D	GHP	天吊り			1	ヤンマー			R2	●	
		96	3 高3-2	普通教室	42	D	GHP	天吊り			1	ヤンマー			R2	●	
			3 "	普通教室	42		EHP	天吊り			1	東芝			R2	●	
		97	3 高2-4	普通教室	84	D	GHP	天吊り			2	ヤンマー			R2	●	
		98	3 高2-3	普通教室	42		EHP	天吊り			1	三菱			H20	●	
		99	3 準備室		21												
		100	3 高2-2	普通教室	105		EHP	天吊り			2	東芝			R2	●	
		101	3 女子更衣室	その他	42		EHP	ウインドエアコン	1.8	2.2	1	コロナ			R2	●	
		102	3 音楽室	特別教室等	185		EHP	天吊り			3	東芝			R2	●	
		103	3 準備室	その他	25												
		104	3 管理室		51												
		105	3 倉庫		24												
		106	1 男子更衣室		28												
		107	1 男子前室		8												
		108	1 男子便所		10												
		109	1 女子便所		10												
		110	1 女子前室		8												
		111	1 女子更衣室		28												
		112	1 管理室		23												
		113	1 機械室		21												
		114	地上 保健室				EHP	室外機	7.1	8	1	ダイキン	RZYP80GBT		H25	●	
		114	地上 校長室				EHP	室外機	12.5	14	1	東芝	ROA-RP1403HS		R2	●	
		114	地上 図書兼応接室				EHP	室外機	4.5	5	1	日立	RAS-AP50SHJ		H23	●	
		114	地上 事務室				EHP	室外機	12.5	14	1	東芝	ROA-RP1403HS		R2	●	
		114	地上 小6-1				EHP	室外機	7.1	8	1	東芝	ROA-RP803HS		R2	●	
		114	地上 1階普通教室(7室)			A	GHP	室外機	45	50	1	ヤンマー	YNZP450K1NB		R2	●	
		114	地上 小教室105				EHP	室外機	5	5.6	1	東芝	ROA-RP563HSJ		R2	●	
		114	地上 小5-1				EHP	室外機	4.5	5	1	東芝	ROA-RP503HSJ		R2	●	
		114	地上 1階自立活動ホール				EHP	室外機	20	22.4	1	日立	RAS-AP224HS3		H31	●	
		114	地上 蒸業室				EHP	室外機	12.5	14	1	日立	RAS-GP140HSH1		H31	●	

高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
		114	地上	小1-1				EHP	室外機	4.5	5	1	東芝	ROA-RP503HSJ		R2	●

空調設備リスト記入例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	
支援	箕面	114	地上	小3-1			EHP	室外機	4.5	5	1	東芝	ROA-RP503HSJ		R2	●	
		114	地上	小2-2			EHP	室外機	5.6	6.3	1	東芝	ROA-RP633HS		R2	●	
		114	地上	小2-1			EHP	室外機	12.5	14	1	ダイキン	RZYP140CA		H24	●	
		114	地上	小3-2			EHP	室外機	7.1	8	1	東芝	ROA-RP803HS		R2	●	
		114	地上	厨房			EHP	室外機	12.5	14	2	東芝	ROA-RP1403HS		R2	●	
		114	地上	2階普通教室(4室)		B	GHP	室外機	35.5	40	1	ヤンマー	YNZP355K1NB		R2	●	
		114	地上	中1-2			EHP	室外機	5.6	6.3	1	東芝	ROA-RP633HSJ		R2	●	
		114	地上	調理室			EHP	室外機	20	22.4	1	日立	RAS-AP224SH1		H24	●	
		114	地上	スナースレールーム			EHP	室外機	7.1	8	1	ダイキン	RYP80AAV		H21	●	
		114	地上	中1-1			EHP	室外機	5	5.6	1	東芝	ROA-RP563HSJ		R2	●	
		114	地上	中3-1			EHP	室外機	5.6	6.3	1	東芝	ROA-RP633HS		R2	●	
		114	地上	中3-2			EHP	室外機	5.6	6.3	1	東芝	ROA-RP633HS		R2	●	
		114	地上	中2-2			EHP	室外機	7.1	8	1	三菱	MPUZ-ERP80SHA7		H20	●	
		114	地上	第二職員PC室			EHP	室外機	5.6	6.3	2	東芝	ROA-RP633HSJ		R2	●	
		114	地上	進路指導室			EHP	室外機	7.1	8	1	ダイキン	RZYP80CAT		H24	●	
		114	地上	2階自立活動ホール			EHP	室外機	20	22.4	1	日立	RAS-AP224HS3		H31	●	
		114	地上	職員室			GHP	室外機	45	50	1	ヤンマー	YNZP450K1NB		R2	●	
		114	地上	第二音楽室			EHP	室外機	5.6	6.3	1	東芝	ROA-RP633HS		R2	●	
		114	地上	美術室			GHP	室外機	22.4	25	1	ダイキン	GYDP224AN		H24	●	
		114	地上	技術室兼図工室			EHP	室外機	7.1	8	1	ダイキン	RYP80AAV		H21	●	
		114	地上	2階自立活動室			EHP	室外機	10	11.2	2	東芝	ROA-RP1123HS		R2	●	
		114	地上	体育館			GHP	室外機	56	63	2	アイシン	ABGP560F2ND		R4	●	
		114	地上	被服室			EHP	室外機	25	28	1	日立	RAS-AP280SH1		H24	●	
		114	地上	情報教室			EHP	室外機	12.5	14	1	東芝	ROA-RP1403HS		R2	●	
		114	地上	3階自立活動ホール			EHP	室外機	12.5	14	2	日立	RAS-GP140RSH1		H31	●	
		114	地上	3階普通教室(4室)		C	GHP	室外機	56	63	1	ヤンマー	YNZP560K1NB		R2	●	
		114	地上	高1-3			EHP	室外機	5	5.6	1	東芝	ROA-RP563HSJ		R2	●	
		114	地上	高1-1			EHP	室外機	5.6	6.3	1	東芝	ROA-RP633HSJ		R2	●	
		114	地上	木工室			EHP	室外機	20	22.2	1	日立	RAS-AP224SH3		H31	●	
		114	地上	金工室			EHP	室外機	7.1	8	1	ダイキン	RYP80AAV		H21	●	
		114	地上	3階普通教室(4室)		D	GHP	室外機	56	63	1	ヤンマー	YNZP560K1NB		R2	●	
		114	地上	高2-1			EHP	室外機	7.1	8	1	ダイキン	RYP80BV		H27	●	
		114	地上	高3-2			EHP	室外機	12.5	14	1	東芝	ROA-RP1403H3		R2	●	
		114	地上	高2-3			EHP	室外機	7.1	8	1	三菱	MPUZ-ERP80SHA7		H20	●	
		114	地上	高2-2			EHP	室外機	12.5	14	2	東芝	ROA-RP1403HS		R2	●	
		114	地上	音楽室			EHP	室外機	10	11.2	3	東芝	ROA-RP1123HS		R2	●	

空調設備リスト記入例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	
支援	高槻	1	1小3-2	普通教室	82.64	G	GHP	天吊り				1	ヤンマー		H15	H15	●
		2	1小3-1	普通教室	82.64		EHP	天吊り				1	ヤンマー		H25	H25	●
		3	1小4-1	普通教室	82.64	G	GHP	天吊り				1	ヤンマー		H15	H15	●
		4	1小4-2	普通教室	82.64	F	GHP	天吊り				1	ヤンマー		H15	H15	●
		5	1小4-3	普通教室	82.64		GHP	天吊り				1	ダイキン		H15	H15	●
		6	1小5-3	普通教室	82.64	F	GHP	天吊り				1	ヤンマー		H15	H15	●
		7	1中G室	普通教室	60	A	GHP	天吊り				1	ヤンマー		H15	H15	●
		8	1トイレ														
		9	1中3-4	普通教室	60	A	GHP	天吊り				1	ヤンマー		H15	H15	●
		10	1中3-3	普通教室	60	A	GHP	天吊り				1	ヤンマー		H15	H15	●
		11	1中3-2	普通教室	60	A	GHP	天吊り				1	ヤンマー		H15	H15	●
		12	1中3-1	普通教室	60	A	GHP	天吊り				1	ダイキン		H17	H17	◎
		13	1図書室	特別教室等	30		EHP	天吊り				1	日立		H23	H23	●
		14	1技師室	管理諸室	30		EHP	天吊り				1	ダイキン		H23	H23	●
		15	1女子更衣室	管理諸室	40		EHP	壁掛け	3.6	4.2	1	三菱	MSZ-BXV369-W	H21	H21	■	
		16	1附属室	管理諸室												H20	
		17	1高職員室	管理諸室	128		EHP	天吊り				1	ダイキン		H24	H24	●
		1	高職員室	管理諸室	〃		GHP	天吊り			2	ヤンマー		H15	H15	●	
		18	1厨房	管理諸室	96		EHP	天吊り			1	ダイキン	SSDP80D	R2	R2	●	
		19	1トイレ														
		20	2小3-3	普通教室	82.64	G	GHP	天吊り				1	ヤンマー		H15	H15	●
		21	2小6-3	普通教室	82.64	G	GHP	天吊り				1	ヤンマー		H15	H15	●
		22	2小6-2	普通教室	82.64	G	GHP	天吊り				1	ヤンマー		H15	H15	●
		23	2小6-1	普通教室	82.64	E	GHP	天吊り				1	ヤンマー		H15	H15	●
		24	2小5-2	普通教室	82.64	E	GHP	天吊り				1	ヤンマー		H15	H15	●
		25	2小5-1	普通教室	82.64	E	GHP	天吊り				1	ヤンマー		H15	H15	●
		26	2中家庭科室	特別教室等	96		GHP	天吊り			2	アイシン		H25	H25	●	
		27	2中2-5	普通教室	60		EHP	天吊り			1	ダイキン		R2	R2	●	
		28	2トイレ		30												
		29	2中2-4	普通教室	60	B	GHP	天吊り				1	ヤンマー		H15	H15	●
		30	2中2-3	普通教室	60	B	GHP	天吊り				1	ヤンマー		H15	H15	●
		31	2中2-2	普通教室	60	B	GHP	天吊り				1	ヤンマー		H15	H15	●
		32	2中2-1	普通教室	60	B	GHP	天吊り				1	ヤンマー		H15	H15	●
		33	2事務室	管理諸室	60		EHP	天吊り				1	ダイキン		H26	H26	●
		34	2小中職員室	管理諸室	118.3	D	GHP	天吊り			3	ヤンマー		H15	H15	●	
		35	2女子更衣室	管理諸室	26.45		EHP	天吊り			1	三菱		H23	H23	●	
		36	2小第2職員室	管理諸室	64	D	GHP	天吊り				1	ヤンマー		H15	H15	●
		37	2校長室	管理諸室	32		EHP	天吊り				1	ダイキン		H24	H24	●
		38	2トイレ														
		39	3音楽室	特別教室等	82.64		EHP	天吊り				2	ダイキン		H25	H25	●
		40	3美術室	特別教室等	136		GHP	天吊り				3	アイシン		H25	H25	●
		41	3視聴覚室	特別教室等	102		EHP	天吊り				2	ダイキン		H25	H25	●
		42	3トイレ														
		43	3第2音楽室	特別教室等	97.36		EHP	天吊り				2	三菱		H18	H18	●
		44	3高調理室	特別教室等	96		GHP	天吊り				3	アイシン		H25	H25	●
		45	3中1-6	普通教室	60		EHP	天吊り				1	ヤンマー		H9	H9	●
		46	3トイレ		30												
		47	3中1-5	普通教室	60	C	GHP	天吊り				1	ヤンマー		H15	H15	●
		48	3中1-4	普通教室	60	C	GHP	天吊り				1	ヤンマー		H15	H15	●
		49	3中1-3	普通教室	60	C	GHP	天吊り				1	ヤンマー		H15	H15	●
		50	3中1-2	普通教室	60	C	GHP	天吊り				1	ヤンマー		H15	H15	●
		51	3進路室	管理諸室	30		EHP	壁掛け	5	5.4	1	ダイキン	F40RTEP-W	H26	H26	●	
		52	3中1-1	普通教室	45		EHP	天吊り				1	三菱		H23	H23	●
		53	3LAN	管理諸室	45		EHP	天吊り				1	三菱		H23	H23	●
		54	3大集会室	特別教室等	240		GHP	天吊り				4	ヤンマー		H24	H24	●
		55	3普通教室	管理諸室	36		EHP	天吊り				1	ダイキン		H17	H17	◎
		56	3中G室	普通教室	36		EHP	天吊り				1	ダイキン		H17	H17	◎
		57	3トイレ														
		58	2男子休養室	管理諸室	54.05		EHP	天吊り				1			H19	H19	
		59	1小1-4	普通教室	81	H	GHP	天吊り				1	ヤンマー		H15	H15	●
		60	1小1-1	普通教室	81		EHP	天吊り				1	ダイキン		R1	R1	●
		61	1小1-2	普通教室	81	H	GHP	天吊り				1	ヤンマー		H15	H15	●
		62	1自立活動	普通教室	36		EHP	壁掛け	7.1	8	1	ダイキン	FAP80DJ	R2	R2	●	
		63	1小ホール	特別教室等	162		EHP	天吊り				1	ダイキン		H30	H30	●
		1	小ホール	特別教室等	〃		EHP	天吊り				1	ダイキン		R1	R1	●
		64	1小1-3	普通教室	81		EHP	天吊り				1	ダイキン		R1	R1	●

高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
		65	1	小2-2	普通教室	81	H	GHP	天吊り			1	ヤママー		H15	H15	●

空調設備リスト記入例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	
支援	高槻	66	1小2-1	普通教室	81	H	EHP	天吊り				1	ヤンマー		H15	H15	●
		67	1小2-3	普通教室	81	I	GHP	天吊り				1	ヤンマー		H15	H15	●
		68	1小2-4	普通教室	81	I	GHP	天吊り				1	ヤンマー		H15	H15	●
		69	1 窯業室	特別教室等													
		70	1高2-1	普通教室	41.6		EHP	天吊り				1	三菱		H26	H26	●
		71	1高1-5	普通教室	41.6		EHP	天吊り					三菱		H26	H26	●
		72	1トイレ														
		73	1木工作业室	特別教室等													
		74	2高3-3	普通教室	41.6		GHP	天吊り				1	ヤンマー		H15	H15	●
		75	2高3-4	普通教室	41.6		EHP	天吊り				1	三菱		H26	H26	●
		76	2高3-5	普通教室	41.6		EHP	天吊り				1	日立		H22	H22	●
		77	2縫製作業室	特別教室等	83.2												
		78	2トイレ														
		79	2高G室	普通教室	38.4		EHP	天吊り				1	ダイキン		H17	H17	●
		80	2プレイルーム	特別教室等	115.2		EHP	天吊り				1	ダイキン		H23	H23	●
		80	2プレイルーム	特別教室等	〃		EHP	天吊り				1	ダイキン		H20	H20	●
		81	3高3-1	普通教室	41.6		EHP	天吊り				1	三菱		H26	H26	●
		82	3高3-2	普通教室	41.6		EHP	天吊り				1	三菱		H26	H26	●
		83	3高2-2	普通教室	41.6		EHP	天吊り				1	三菱		H26	H26	●
		84	3高2-3	普通教室	41.6		EHP	天吊り				1	三菱		H26	H26	●
		85	3高2-4	普通教室	41.6		EHP	天吊り				1	三菱		H26	H26	●
		86	3トイレ														
		87	3高1-4	普通教室	38.4		EHP	天吊り				1	ダイキン		H2	H2	●
		88	3高1-3	普通教室	38.4		EHP	天吊り				1	ダイキン		H2	H2	●
		89	3高1-2	普通教室	38.4		EHP	天吊り				1	ダイキン		H2	H2	●
		90	3高1-1	普通教室	38.4		EHP	天吊り				1	ダイキン		H2	H2	●
		91	1保健室	管理諸室	72	I	GHP	天吊り				1	ヤンマー		H15	H15	●
		92	1プレイルーム	特別教室等	54		EHP	天吊り				1	ダイキン		R1	R1	●
		92	1プレイルーム	特別教室等	〃		EHP	天吊り				1	ダイキン		H4	H4	●
		93	1言語室	管理諸室	30		EHP	壁掛け	3.6	4.2		1	パナソニック	CS-361CF2	H23	H23	◎
		94	1トイレ														
		95	1トイレ														
		96	1第2LAN室	管理諸室													
		97	1PTA	管理諸室	18		EHP	壁掛け	2.8	3.6		1	東芝	RAS-285SDR	H28	H28	■
		98	1面接室	管理諸室	18		EHP	壁掛け	4	5		1	パナソニック	CS-402CF2	H26	H26	●
		99	1屋内運動場	体育館等													
		100	1倉庫	管理諸室													
		101	1男子トイレ														
		102	1女子トイレ														
		103	2物置	管理諸室													
		104	2体育教官室	管理諸室													
		105	1実習室	特別教室等	7.28		EHP	天吊り				2	ダイキン		H16	H16	◎
		106	1中職業	特別教室等	55.01		EHP	天吊り				1	ダイキン		H1	H1	●
		107	1中職業	特別教室等	41.56		EHP	天吊り				1	ダイキン		H26	H26	●
		108	2中美術	特別教室等	96.52		EHP	天吊り				2	ダイキン		R1	R1	●
		109	地上 中職業				EHP	室外機	7.1	8		1	ダイキン	RZRP80BT	H26	H26	●
		109	地上 中美術				EHP	室外機	10	11.2		1	ダイキン	RZRPI12BC	R1	R1	●
		110	地上 厨房				EHP	室外機	8			1	ダイキン	RSP80DT	R2	R2	●
		110	地上 中2-5				EHP	室外機	7.1	8		1	ダイキン	RZRP80BDV	R2	R2	●
		110	地上 進路室				EHP	室外機				1	ダイキン	R40REP	H26	H26	●
		110	地上 中家庭科室				GHP	室外機	22.4	25		1	アイシン	M224E	H25	H25	●
		110	地上 高調理室				GHP	室外機	28	31.5		3	アイシン	M280E	H25	H25	●
		110	地上 中学部棟 1F			A	GHP	室外機	34	35.6		1	ヤンマー	YNZP450F1N	H15	H15	●
		110	地上 中学部棟 2F			B	GHP	室外機	34	35.6		1	ヤンマー	YNZP450F1N	H15	H15	●
		110	地上 中学部棟 3F			C	GHP	室外機	34	35.6		1	ヤンマー	YNZP450F1N	H15	H15	●
		110	地上 高職員室				GHP	室外機	28.5	28		1	ヤンマー	YNZP355F1N	H15	H15	●
		110	地上 小中職員室・小第2職員室			D	GHP	室外機	34	35.6		1	ヤンマー	YNZP450F1N	H15	H15	●
		110	地上 美術室				GHP	室外機	28	31.5		1	アイシン	M280E	H25	H25	●
		110	地上 小6-1、5-2、5-1			E	GHP	室外機	34	35.6		1	ヤンマー	YNZP450F1N	H15	H15	●
		110	地上 小4-2、5-3			F	GHP	室外機	34	35.6		1	ヤンマー	YNZP450F1N	H15	H15	●
		110	地上 小4-3				GHP	室外機	10	11.2		1	ダイキン	RZRP112CA	H15	H15	●
		110	地上 小3-2、4-1、3-3、6-3、6-2			G	GHP	室外機	34	35.6		1	ヤンマー	YNZP450F1N	H15	H15	●
		111	屋上 視聴覚室				EHP	室外機	7.1	8		2	ダイキン	RZRP80CAT	H25	H25	●
		111	屋上 音楽室				EHP	室外機	7.1	8		2	ダイキン	RZRP80CAT	H25	H25	●
		111	屋上 中1-1				EHP	室外機	14	16		1	三菱	PUZ-RP160HA9	H23	H23	●
		111	屋上 LAN				EHP	室外機	12.5	14		1	三菱	PUZ-RP140HA9	H23	H23	●

高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段

空調設備リスト記入例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	
支援	高槻	112	地上	小1-1			EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BC	R1	R1	●	
		112	地上	自立活動			EHP	室外機	3.6	4	1	ダイキン	RZRP40BCV	R2	R2	●	
		112	地上	小ホール			EHP	室外機	10	11.2	1	ダイキン	RZRP112BC	H30	H30	●	
		112	地上	小ホール			EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BC	R1	R1	●	
		112	地上	小1-3			EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BC	R1	R1	●	
		112	地上	小1-4、1-2、2-2、2-1		H	GHP	室外機	44.3	44.8	1	ヤンマー	YNZP560F1N	H15	H15	●	
		112	地上	保健室、小2-3、2-4		I	GHP	室外機	44.3	44.8	1	ヤンマー	YNZP560F1N	H15	H15	●	
		113	地上	高2-1			EHP	室外機	7.1	8	1	三菱	PUZ-ERP80HA13	H26	H26	●	
		113	地上	高1-5			EHP	室外機	7.1	8	1	三菱	PUZ-ERP80HA13	H26	H26	●	
		113	地上	高3-4			EHP	室外機	7.1	8	1	三菱	PUZ-ERP80HA13	H26	H26	●	
		113	地上	高G室			EHP	室外機	7.1	8	1	ダイキン	RZYP80HT	H17	H17	●	
		113	地上	ブレイルーム			EHP	室外機	10	11.2	1	ダイキン	RZYP112DD	H23	H23	●	
		113	地上	ブレイルーム			EHP	室外機	10	11.2	1	ダイキン	RZYP112DD	H20	H20	●	
		114	屋上	高3-1			EHP	室外機	10	11.2	1	三菱	RUZ-ERP112LA2	H26	H26	●	
		114	屋上	高3-2			EHP	室外機	10	11.2	1	三菱	RUZ-ERP112LA2	H26	H26	●	
		114	屋上	高2-2			EHP	室外機	10	11.2	1	三菱	RUZ-ERP112LA2	H26	H26	●	
		114	屋上	高2-3			EHP	室外機	10	11.2	1	三菱	RUZ-ERP112LA2	H26	H26	●	
		114	屋上	高2-4			EHP	室外機	10	11.2	1	三菱	RUZ-ERP112LA2	H26	H26	●	
		114	屋上	高1-4			EHP	室外機	10	12.5	1	ダイキン	PZYP112H9	H2	H2	●	
		114	屋上	高1-3			EHP	室外機	10	12.5	1	ダイキン	PZYP112H9	H2	H2	●	
		114	屋上	高1-2			EHP	室外機	10	12.5	1	ダイキン	PZYP112H9	H2	H2	●	
		114	屋上	高1-1			EHP	室外機	10	12.5	1	ダイキン	PZYP112H9	H2	H2	●	
		115	地上	言語室			EHP	室外機			1	パナソニック	CU-361CF2	H23	H23	◎	

空調設備リスト記入例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	
支援	豊中	1	1 学習室2	特別教室等	20		GHP	天吊り			1	アイシン		R5	R5	●	
		2	1 倉庫														
		3	1 木金工室	特別教室等	150.88		GHP	天吊り			4	アイシン		R5	R5	●	
		4	1 倉庫														
		5	1 組立室 403	特別教室等	200.6		GHP	天吊り			4	ダイキン		H24	H24	●	
		6	1 402教室	普通教室	46.33		EHP	天吊り			1	三菱電機		H22	H22	●	
		7	1 401教室	普通教室	77.5	A	GHP	天吊り			2	ヤンマー		H15	H15	●	
		8	1 WC③														
		9	1 309教室	普通教室	52.5	B	GHP	天吊り			1	ヤンマー		H14	H14	●	
		10	1 310教室	普通教室	52.5	B	GHP	天吊り			1	ヤンマー		H14	H14	●	
		11	1 311教室	普通教室	52.5	C	GHP	天吊り			1	ヤンマー		H15	H15	●	
		12	1 312教室	普通教室	52.5	B	GHP	天吊り			1	ヤンマー		H14	H14	●	
		13	1 313教室	普通教室	52.5	C	GHP	天吊り			1	ヤンマー		H15	H15	●	
		14	1 314教室	普通教室	52.5		EHP	天吊り			1	日立		H21	H21	●	
		15	1 WC②														
		16	1 準備														
		17	1 美術室 308	特別教室等	96.8		EHP	天吊り			1	ダイキン		H20	H20	■	
		18	1 粘土室 307	特別教室等	67.5		GHP	天吊り			2	ダイキン		H24	H24	●	
		19	1 中職員室	管理諸室	135		EHP	天吊り			1	ダイキン		H17	H17	◎	
		20	1 306教室	管理諸室			EHP	天吊り			1	ダイキン		H21	H21	●	
		21	1 暗室														
		22	1 男子更衣室 303	管理諸室	64.8		EHP	壁掛け	5.6	6.7	1	ダイキン	F56TDP-W	H15	H15	●	
		23	1 被服室 301	特別教室等	93.6		GHP	天吊り			3	ダイキン		H24	H24	●	
		24	1 事務倉庫														
		25	1 監視室	管理諸室													
		26	1 倉庫														
		27	1 車庫														
		28	1 校長室 203	管理諸室	35.93		EHP	天吊り			1	三菱電機		H24	H24	●	
		29	1 事務室 202	管理諸室	55.8		EHP	天吊り			1	三菱電機		H24	H24	●	
		30	1 技師室 201	管理諸室	26.63		EHP	壁掛け	5.6	6.7	1	ダイキン	F50DTD-P	H15	H15	●	
		31	1 応接室 204	管理諸室	25.57		EHP	壁掛け	4	5	1	富士通	AS-J40B-W	H24	H24	■	
		32	1 WC														
		33	1 調理室(栄養教諭室)	管理諸室	8.61		EHP	壁掛け			1	ナショナル	CU-F223A	H15	H15	●	
		34	1 調理室(厨房)	管理諸室	145		EHP	天吊り			3	三菱電機		H24	H24	●	
		35	1 調理員休憩室	管理諸室	10.1		EHP	壁掛け			1			R3	R3	●	
		36	1 保健室 207	管理諸室	77.76		GHP	天吊り			1	ヤンマー		H15	H15	●	
		37	1 ⑥外WC														
		38	1 内WC														
		39	1 601教室	普通教室	49	E	GHP	天吊り			1	ヤンマー		H15	H15	●	
		40	1 602教室	普通教室	49	E	GHP	天吊り			1	ヤンマー		H15	H15	●	
		41	1 603教室	普通教室	49	E	GHP	天吊り			1	ヤンマー		H15	H15	●	
		42	1 WC⑦														
		43	1 113教室	普通教室	64.26	F	GHP	天吊り			2	ヤンマー		H15	H15	●	
		44	1 112教室	普通教室	73.6	G	GHP	天吊り			2	ヤンマー		H14	H14	●	
		45	1 111教室	普通教室	73.6		EHP	壁掛け	7.1	8	1	三菱電機	PK-RP80KA14	H30	H30	●	
		46	1 生活ホール	特別教室等	184.5		GHP	天吊り			6	アイシン		R5	R5	●	
		47	1 110教室	普通教室	73.6		GHP	天吊り			2	ヤンマー		H14	H14	●	
		48	1 109教室	普通教室	73.6	H	GHP	天吊り			2	ヤンマー		H15	H15	●	
		49	1 108教室	普通教室	63	H	GHP	天吊り			1	ヤンマー		H15	H15	●	
		50	1 106、107教室	普通教室	63	H	GHP	天吊り			2	ヤンマー		H15	H15	●	
		51	1 更衣室①	管理諸室													
		52	1 女子休養室	管理諸室	21		EHP	壁掛け	3.2	4.5	1	ナショナル	CS-G32-E-W	H3	H3	●	
		53	1 103教室	普通教室	73.6	H	GHP	天吊り			2	ヤンマー		H15	H15	●	
		54	1 音楽ホール	特別教室等	211.5		GHP	天吊り			6	アイシン		R5	R5	●	
		55	1 プール更衣室														
		56	1 プール管理	管理諸室													
		57	2 体育館	体育館等	585		GHP	天吊り			8	アイシン		R5	R5	●	
		58	2 器具庫														
		59	2 WC														
		60	2 322教室	普通教室	52.5	I	GHP	天吊り			1	ヤンマー		H15	H15	●	
		61	2 323教室	普通教室	52.5	J	GHP	天吊り			1	ヤンマー		H14	H14	●	
		62	2 324教室	普通教室	52.5	I	GHP	天吊り			1	ヤンマー		H15	H15	●	
		63	2 325教室	普通教室	52.5	I	GHP	天吊り			1	ヤンマー		H15	H15	●	
		64	2 326教室	普通教室	52.5	I	GHP	天吊り			1	ヤンマー		H15	H15	●	
		65	2 327教室	普通教室	52.5	I	GHP	天吊り			1	ヤンマー		H15	H15	●	
		66	2 328教室	普通教室	52.5		EHP	天吊り			1	ダイキン		H14	H14	●	

高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
		67	2	WC13													

空調設備リスト記入例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援学校名	室番号	階	室名	区分	面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	
支援	豊中	68	2 準備室	管理諸室													
		69	2 視聴覚室 321	特別教室等	96.84		EHP	天吊り				2	日立		H21	H21	●
		70	2 調理室 320	特別教室等	104.09		EHP	天吊り				1	ダイキン		H20	H20	■
		71	2 準備室	管理諸室													
		72	2 図書室 318	特別教室等	44		EHP	壁掛け	5	5.6		1	日立	RPK-GP50K3	R4	R4	●
		73	2 318教室	普通教室	85.17		EHP	天吊り				1	ダイキン		R4	R4	◎
		74	2 生活訓練室	特別教室等	22		EHP	壁掛け				1	パナソニック	CS-409TB2-W	H21	H21	●
		75	2 準備室	管理諸室													
		76	2 第1音楽室 316	特別教室等	93.6		EHP	天吊り				2	日立		H21	H21	●
		77	2 教材庫														
		78	2 211教室	普通教室	53.24		EHP	天吊り				1	三菱電機		H24	H24	●
		79	2 PC室	特別教室等	40.68	D	GHP	天吊り				1	ヤンマー		H15	H15	●
		80	2 サーバー室防音	管理諸室	5.8		EHP	壁掛け				1	ダイキン	F22STES-W	H28	H28	◎
		81	2 208教室	普通教室	53.77		EHP	天吊り				1	三菱電機		H24	H24	●
		82	2 女子休養室(1)	管理諸室													
		83	2 WC(10)														
		84	2 更衣室	管理諸室													
		85	2 更衣室	管理諸室													
		86	2 高職員室 215	管理諸室	160		GHP	天吊り				4	ヤンマー		H15	H15	●
		87	2 放送室	管理諸室													
		88	2 印刷室	管理諸室													
		89	2 湯沸室	管理諸室													
		90	2 2階会議室 219	管理諸室	52		EHP	天吊り				1	三菱電機		H21	H21	●
		91	2 進路	管理諸室	16.8		EHP	壁掛け				1	日立	RAS-AJ28JW	R2	R2	●
		92	2 WC(16)														
		93	2 605教室	普通教室	49	E	GHP	天吊り				1	ヤンマー		H15	H15	●
		94	2 606教室	普通教室	49	E	GHP	天吊り				1	ヤンマー		H15	H15	●
		95	2 607教室	普通教室	49	E	GHP	天吊り				1	ヤンマー		H15	H15	●
		96	2 WC(17)														
		97	2 121教室	普通教室	64.26	F	GHP	天吊り				2	ヤンマー		H15	H15	●
		98	2 120教室	普通教室	63	G	GHP	天吊り				1	ヤンマー		H14	H14	●
		99	2 119教室	普通教室	63	G	GHP	天吊り				1	ヤンマー		H14	H14	●
		100	2 117教室	普通教室	63		EHP	壁掛け				2	ダイキン	RSRP80BAV	H29	H29	●
		101	2 116教室	普通教室	63	K	GHP	天吊り				1	ヤンマー		H15	H15	●
		102	2 115教室	普通教室	64.47	K	GHP	天吊り				2	ヤンマー		H15	H15	●
		103	2 WC(18)														
		104	3 体育準備室	管理諸室													
		105	3 体育倉庫														
		106	3 337教室	普通教室	73.34	J	GHP	天吊り				2	ヤンマー		H15	H15	●
		107	3 336教室	普通教室	52.5	J	GHP	天吊り				1	ヤンマー		H15	H15	●
		108	3 335教室	普通教室	52.5	C	GHP	天吊り				1	ヤンマー		H15	H15	●
		109	3 334教室	普通教室	52.5	C	GHP	天吊り				1	ヤンマー		H15	H15	●
		110	3 333教室	普通教室	52.5	C	GHP	天吊り				1	ヤンマー		H15	H15	●
		111	3 332教室	普通教室	52.5	C	GHP	天吊り				1	ヤンマー		H15	H15	●
		112	3 331教室	普通教室	52.5		EHP	天吊り				1	日立		R4	R4	●
		113	3 倉庫														
		114	3 WC23														
		115	3 3階学習室 338	特別教室等	28.2		EHP	天吊り				1	日立		R3	R3	●
		116	3 WC(19)														
		117	3 応接室(20)	管理諸室													
		118	3 小職員室 223	管理諸室	126		EHP	天吊り				4	三菱電機		H24	H24	●
		119	3 第2音楽室	特別教室等	58.8		EHP	天吊り				2	三菱電機		H24	H24	●
		120	3 準備室	管理諸室													
		121	3 3階会議室	管理諸室	27.8		EHP	天吊り				1	日立		R2	R2	◎
		122	3														
		123	3 集会室	特別教室等	234.72		GHP	床置き				4	ヤンマー		H14	H14	●
		124	地上 学習室2				GHP	室外機				1			R5	R5	●
		124	地上 木金工室				GHP	室外機	35.5	40		1	アイシン	AXGP355E5ZD	R5	R5	●
		124	地上 組立室 403				GHP	室外機	45.5	50		1	ダイキン	GXHDP450AN	H24	H24	●
		124	地上 402教室				EHP	室外機	5.6	6.3		1	三菱電機	MPUZ-RP63HA7	H22	H22	●
		124	地上 401教室			A	GHP	室外機	14	17		1	ヤンマー	YNMP140F1N	H15	H15	●
		124	地上 309、310、312教室			B	GHP	室外機	35.5	42.5		1	ヤンマー	YNZP355E2N	H14	H14	●
		124	地上 311、313、335、334、333、332教室			C	GHP	室外機	56	67		1	ヤンマー	YNZP560F1N	H15	H15	●
		124	地上 314教室				EHP	室外機	7.1	8		1	日立	RAS-AP80HM1	H21	H21	●
		124	地上 美術室 308				EHP	室外機	14			1	ダイキン	RP160AA	H20	H20	■
		124	地上 粘土室 307				EHP	室外機	22.4	25		1	ダイキン	GYDP224AN	H24	H24	●

高校・支庁	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
-------	-----	-----	---	----	-----	----------------------	-------	----	----	----------	----------	-------	------	----	---------	-----	------

空調設備リスト記入例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	
支援	豊中	124	地上	中職員室			EHP	室外機	12.5	14	1	日立	RAS-NP140HVR	H17	H17	◎	
		124	地上	306教室			EHP	室外機	7.1	8	1	日立	RAS-AP80HVM	H21	H21	●	
		124	地上	男子更衣室 303			EHP	室外機			1	ダイキン		H15	H15	●	
		124	地上	被服室 301			GHP	室外機	28	31.5	1	ダイキン	GYDP280AN	H24	H24	●	
		124	地上	校長室 203			EHP	室外機	7.1	8	1	三菱電機	PUZ-EPR80HA11	H24	H24	●	
		124	地上	事務室 202			EHP	室外機	12.5	14	1	三菱電機	PUZ-ERP140KA5	H24	H24	●	
		124	地上	技師室 201			EHP	室外機			1	ダイキン		H15	H15	●	
		124	地上	応接室 204			EHP	室外機			1	三菱電機		H24	H24	■	
		124	地上	調理室(栄養教諭室)			EHP	室外機			1	ナショナル		H15	H15	●	
		124	地上	調理室(厨房)			EHP	室外機	25	28	1	三菱電機	PUZ-ERP280KA5	H24	H24	●	
		124	地上	調理室(厨房)			EHP	室外機	12.5	14	1	三菱電機	PUZ-ERP140KA5	H24	H24	●	
		124	地上	調理員休憩室			EHP	室外機			1			R3	R3	●	
		124	地上	保健室 207、PC室		D	GHP	室外機	28	33.5	1	ヤンマー	YNZP280F1N	H15	H15	●	
		124	地上	601、602、603、605、606、607教室		E	GHP	室外機	45	53	1	ヤンマー	YNZP450F1N	H15	H15	●	
		124	地上	113、121教室		F	GHP	室外機	35.5	42.5	1	ヤンマー	YNZP355E2N	H15	H15	●	
		124	地上	112、120、119教室		G	GHP	室外機	35.5	42.5	1	ヤンマー	YNZP355E2N	H14	H14	●	
		124	地上	111教室			EHP	室外機			1	三菱電機	PUZ-ERMP80SHA6	H30	H30	●	
		124	地上	生活ホール			GHP	室外機	35.5	40	1	アイシン	AXGP355E5ZD	R5	R5	●	
		124	地上	110教室			GHP	室外機	18	23.6	1	ヤンマー	YNMP180E2N	H14	H14	●	
		124	地上	109、108、107、106、103教室		H	GHP	室外機	45	53	1	ヤンマー	YNZP450F1N	H15	H15	●	
		124	地上	音楽ホール			GHP	室外機	45	50	1	アイシン	AXGP450G1ZD	R5	R5	●	
		124	地上	体育館			GHP	室外機	56	63	1	アイシン	ABGP560F2ND	R5	R5	●	
		124	地上	322、324、325、326、327教室		I	GHP	室外機	45	53	1	ヤンマー	YNZP450F1N	H15	H15	●	
		124	地上	323、337、336教室		J	GHP	室外機	35.5	42.5	1	ヤンマー	YNZP355E2N	H14	H14	●	
		124	地上	328教室			EHP	室外機	10	11.2	1	ダイキン	RYP112B	H14	H14	●	
		124	地上	視聴覚室 321			EHP	室外機	20	22.4	1	日立	RAS-AP224HVM3	H21	H21	●	
		124	地上	調理室 320			EHP	室外機	14		1	ダイキン	RP160AA	H20	H20	●	
		124	地上	図書室 318			EHP	室外機			1	日立		R4	R4	●	
		124	地上	318教室			EHP	室外機	10	11.2	1	ダイキン	RZRP112BD	R4	R4	◎	
		124	地上	生活訓練室			EHP	室外機			1	パナソニック		H21	H21	●	
		124	地上	第1音楽室 316			EHP	室外機	14	16	1	日立	RAS-AP160HVM2	H21	H21	●	
		124	地上	211教室			EHP	室外機	12.5	14	1	三菱電機	PUZ-ERP140KA5	H24	H24	●	
		124	地上	サーバー室防音			EHP	室外機			1	ダイキン		H28	H28	◎	
		124	地上	208教室			EHP	室外機	12.5	14	1	三菱電機	PUZ-ERP140KA5	H24	H24	●	
		124	地上	高職員室 215			GHP	室外機	35.5	42.5	1	ヤンマー	YNZP355E2N	H15	H15	●	
		124	地上	2階会議室 219			EHP	室外機	12.5	14	1	三菱電機	MPUZ-RP140HA7	H21	H21	●	
		124	地上	進路			EHP	室外機			1	日立		R2	R2	●	
		124	地上	117教室			EHP	室外機			1	ダイキン		H29	H29	●	
		124	地上	116、115教室		K	GHP	室外機	28	33.5	1	ヤンマー	YNZP280F1N	H15	H15	●	
		124	地上	331教室			EHP	室外機	10	11.2	1	日立	RASGP112RSH2	R4	R4	●	
		124	地上	3階学習室 338			EHP	室外機	5.6	6.3	1	日立	RAS-GP63RSHJ2	R3	R3	●	
		124	地上	小職員室 223			EHP	室外機	14	16	2	三菱電機	PUZ-ERMP160KA5	H24	H24	●	
		124	地上	第2音楽室			EHP	室外機	10	11.2	1	三菱電機	PUZ-ERP112HA11	H24	H24	●	
		124	地上	3階会議室			EHP	室外機	4.5	5	1	日立	RAS-GP50RSHJ1	R2	R2	◎	
		124	地上	集会室			GHP	室外機	28	33.5	2	ヤンマー	YNPP280E2N	H14	H14	●	



空調設備リスト記入例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	
支援	吹田	1	B1 衛生機械室		25												
		2	B1 スプリンクラーポンプ室		8												
		3	1 休憩室	管理諸室	17.6		EHP	天井埋め込み				1	パナソニック			H30	●
		4	1 前室	管理諸室	8		EHP	天井埋め込み				1	パナソニック			H30	●
		5	1 食材保管庫	管理諸室	6		EHP	壁掛け				1	日立			R3	●
		6	1 厨房	管理諸室	101.41		EHP	天井り				3	日立			R2	●
		7	1 食堂	管理諸室	80												
		8	1 調理室	特別教室等	84.35		EHP	天井埋め込み				2	三菱			H25	●
		9	1 女子便所		12												
		10	1 男子便所		12												
		11	1 進路指導室	特別教室等	24.3		EHP	壁掛け	4	5	1	パナソニック	CS-408CF2			H30	●
		12	1 校長室	管理諸室	50.4		EHP	天井埋め込み				4	ダイキン			H27	●
		13	1 附属室	管理諸室	5.95												
		14	1 湯沸室	管理諸室	5.95												
		15	1 事務室	管理諸室	82.4		EHP	天井埋め込み				4	パナソニック			H30	●
		16	1 技能員室	管理諸室	42.48		EHP	壁掛け	5.6	6.7	1	パナソニック	CS-568CF2-W			H30	●
		17	1 窯業室	特別教室等	31.09		EHP	天井り				2	三菱			R3	●
		18	1 窯業準備室	管理諸室	21.6												
		19	1 木工準備室	管理諸室	26.2												
		20	1 木工室	特別教室等	73.92	A	EHP	天井り				2	三菱			H25	●
		21	1 機械室	管理諸室	45.8												
		22	1 倉庫	管理諸室	20												
		23	1 支援室	特別教室等	30.79		EHP	壁掛け	7.1	8	1	東芝	AIK-AP805H			H26	◎
		24	1 総合生産技術準備	管理諸室	24												
		25	1 総合生産技術室	特別教室等	72.45	A	EHP	天井り				2	三菱			H25	●
		26	1 美術室2	特別教室等	48.3		EHP	天井り				1	日立			H20	●
		27	1 美術室1	特別教室等	72.45		EHP	天井り				2	三菱			H20	●
		28	1 美術準備室	管理諸室	24												
		29	1 女子便所		19.7												
		30	1 男子便所		19.7												
		31	1 保健室	管理諸室	75.3	B	EHP	天井埋め込み				4	パナソニック			H30	●
		32	1 相談室	特別教室等	21	B	EHP	天井埋め込み				2	パナソニック			H30	●
		33	1 小1-3	普通教室	48		EHP	天井り				1	日立			H18	●
		34	1 小1-2	普通教室	42	C	EHP	天井埋め込み				2	パナソニック			H30	●
		35	1 小1-1	普通教室	42	C	EHP	天井埋め込み				2	パナソニック			H30	●
		36	1 小3-4	普通教室	42	D	EHP	天井り				1	パナソニック			H30	●
		37	1 小3-3	普通教室	42	D	EHP	天井り				1	パナソニック			H30	●
		38	1 小3-2	普通教室	42	D	EHP	天井り				1	パナソニック			H30	●
		39	1 小3-1	普通教室	42	D	EHP	天井り				1	パナソニック			H30	●
		40	1 園芸室	特別教室等	92		EHP	天井埋め込み				2	三菱			R3	●
		41	1 小5-3	普通教室	42.3		EHP	壁掛け				1	日立			H19	●
		42	1 男子便所		8.7												
		43	1 女子便所		13.05												
		44	1 小5-1	普通教室	42	E	EHP	天井り				1	パナソニック			H30	●
		45	1 男子便所		8.7												
		46	1 女子便所		13.05												
		47	1 小5-2	普通教室	42	E	EHP	天井り				1	パナソニック			H30	●
		48	1 小4-1	普通教室	42	E	EHP	天井り				1	パナソニック			H30	●
		49	1 小4-2	普通教室	42	E	EHP	天井り				1	パナソニック			H30	●
		50	1 小4-3	普通教室	42	E	EHP	天井り				1	パナソニック			H30	●
		51	1 小4-4	普通教室	42	E	EHP	天井り				1	パナソニック			H30	●
		52	1 小2-1	普通教室	42		EHP	天井り				1	日立			H18	●
		53	1 小2-2	普通教室	42	E	EHP	天井り				1	パナソニック			H30	●
		54	1 小2-3	普通教室	42	C	EHP	天井埋め込み				1	パナソニック			H30	●
		55	1 小6-3	普通教室	42	C	EHP	天井埋め込み				1	パナソニック			H30	●
		56	1 プレイルーム	特別教室等	121.13		EHP	天井埋め込み				4	パナソニック			H30	●
		57	1 女子便所		13.05												
		58	1 男子便所		13.05												
		59	1 女子便所		13.05												
		60	1 男子便所		13.05												
		61	1 男子便所	体育館等	13.05												
		62	1 女子便所	体育館等	13.05												
		63	1 女子更衣室	体育館等	19.95												
		64	1 男子更衣室	体育館等	19.95												
		65	1 男子便所	体育館等	19.95												
		66	1 機械室	体育館等	19.95												

高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
		67	1	控室	体育館等	19.95											

空調設備リスト記入例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	
支援	吹田	68	1 倉庫	体育館等	19.95												
		69	2 職員室	管理諸室	286.79		EHP	天吊り				5	パナソニック			H30	●
		70	2 女子便所		13.5												
		71	2 男子便所		13.5												
		72	2 職員男子更衣室	管理諸室	25.58		EHP	壁掛け	2.2	2.2	1	パナソニック	CS-228CF-W		H30	●	
		73	2 職員女子更衣室	管理諸室	25.58		EHP	壁掛け	2.2	2.2	1	パナソニック	CS-228CF-W		H30	●	
		74	2 小会議室	管理諸室	27.2		EHP	天井埋め込み			1	パナソニック			H30	●	
		75	2 印刷室	管理諸室	15												
		76	2 男子更衣室	管理諸室	21												
		77	2 会議室	管理諸室	42.56		EHP	天井埋め込み			4	パナソニック			H30	●	
		78	2 図書室	特別教室等	177.77		EHP	天井埋め込み			5	パナソニック			H30	●	
		79	2 更衣室		28.35		EHP	壁掛け			1	三菱	PE-RP63KA19				
		80	2 女子便所		18.825												
		81	2 男子便所		18.825												
		82	2 コンピュータ準備室	管理諸室	21	F	EHP	天井埋め込み			2	パナソニック			H30	●	
		83	2 コンピュータ室	特別教室等	55.5	F	EHP	天井埋め込み			4	パナソニック			H30	●	
		84	2 中1-1	普通教室	42	G	EHP	天吊り			1	パナソニック			H30	●	
		85	2 中1-2	普通教室	42	G	EHP	天吊り			1	パナソニック			H30	●	
		86	2 中1-3	普通教室	42	G	EHP	天吊り			1	パナソニック			H30	●	
		87	2 中2-1	普通教室	42	G	EHP	天吊り			1	パナソニック			H30	●	
		88	2 中2-2	普通教室	42	G	EHP	天吊り			1	パナソニック			H30	●	
		89	2 中2-3	普通教室	42	G	EHP	天吊り			1	パナソニック			H30	●	
		90	2 男子更衣室	管理諸室	28.35												
		91	2 女子更衣室	管理諸室	28.35												
		92	2 中3-4	普通教室	42	H	EHP	天井埋め込み			2	パナソニック			H30	●	
		93	2 中3-3	普通教室	42	H	EHP	天井埋め込み			2	パナソニック			H30	●	
		94	2 中3-2	普通教室	42	I	EHP	天吊り			1	パナソニック			H30	●	
		95	2 中3-1	普通教室	42	I	EHP	天吊り			1	パナソニック			H30	●	
		96	2 中多目的室	特別教室等	42	I	EHP	天吊り			1	パナソニック			H30	●	
		97	2 高1-5	普通教室	42	I	EHP	天吊り			1	パナソニック			H30	●	
		98	2 高1-4	普通教室	42	I	EHP	天吊り			1	パナソニック			H30	●	
		99	2 高1-3	普通教室	42	J	EHP	天吊り			1	パナソニック			H30	●	
		100	2 高1-2	普通教室	42	J	EHP	天吊り			1	パナソニック			H30	●	
		101	2 高1-1	普通教室	42	J	EHP	天吊り			1	日立			H19	◎	
		102	2 高多目的室	特別教室等	42	J	EHP	天吊り			1	パナソニック			H30	●	
		103	2 高2-4	普通教室	42	J	EHP	天吊り			1	パナソニック			H30	●	
		104	2 高2-3	普通教室	42	J	EHP	天吊り			1	パナソニック			H30	●	
		105	2 高2-2	普通教室	42	J	EHP	天吊り			1	パナソニック			H30	●	
		106	2 高2-1	普通教室	42	K	EHP	天吊り			1	パナソニック			H30	●	
		107	2 高実習室	特別教室等	42	K	EHP	天吊り			1	パナソニック			H30	●	
		108	2 高3-3	普通教室	42	K	EHP	天吊り			1	パナソニック			H30	●	
		109	2 高3-2	普通教室	42	K	EHP	天吊り			1	パナソニック			H30	●	
		110	2 高3-1	普通教室	42	K	EHP	天吊り			1	パナソニック			H30	●	
		111	2 小6-1	普通教室	42	K	EHP	天吊り			1	パナソニック			H30	●	
		112	2 小6-2	普通教室	44.1		EHP	天吊り			1	日立			H19	●	
		113	2 女子便所		13.05												
		114	2 男子便所		13.05												
		115	2 男子便所		13.05												
		116	2 女子便所		13.05												
		117	2 女子便所		13.05												
		118	2 男子便所		13.05												
		119	2 男子便所		13.05												
		120	2 女子便所		13.05												
		121	2 倉庫		36												
		122	3 準備室	管理諸室	22.09												
		123	3 準備室	管理諸室	22.09												
		124	3 体育館A	体育館等	491.59		GHP	天吊り			8	アイシン			R3	●	
		125	3 倉庫	管理諸室	24												
		126	3 女子便所		28												
		127	3 男子便所		28												
		128	3 倉庫	管理諸室	12												
		129	3 男子便所		12												
		130	3 女子便所		12												
		131	3 倉庫	特別教室等	12												
		132	3 体育館B	体育館等	720												
		133	3 視聴覚準備室	管理諸室	8												

高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
		134	3	視聴覚倉庫	管理諸室	6											

空調設備リスト記入例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	
支援	吹田	135	3	視聴覚室	特別教室等	135.73		EHP	天井埋め込み			3	パナソニック			H30	●
		136	3	準備室	管理諸室	10.8											
		137	3	倉庫		4											
		138	3	家庭科室	特別教室等	98.28		EHP	壁掛け	7.1	8	2	三菱	MPK-RP80KA3		H20	●
		139	3	生活訓練室	特別教室等	123.21		EHP	壁掛け	4	5	2	三菱	MSZ-JXV4021S-W		R3	●
			3	//	特別教室等	//		EHP	天井埋め込み			4	パナソニック			H30	●
		140	3	音楽室1準備室	管理諸室	21											
		141	3	音楽室1	特別教室等	97.66	L	EHP	天井埋め込み			3	パナソニック			H30	●
		142	3	音楽室2	特別教室等	97.66	L	EHP	天井埋め込み			3	パナソニック			H30	●
		143	3	音楽室2準備室	管理諸室	21											
		144	3	女子便所		13.05											
		145	3	男子便所		13.05											
		146	3	男子便所		13.05											
		147	3	女子便所		13.05											
		148	3	倉庫	管理諸室	6											
		149	3	倉庫	管理諸室	6											
		150	地上	休憩室		17.6		EHP	室外機	5.3	6.8	1	パナソニック	CU-M532C2		H30	●
		150	地上	前室		8		EHP	室外機	5.3	6.8	1	パナソニック	CU-M532C2		H30	●
		150	地上	食材保管庫		6		EHP	室外機	2.2	2.8	1	日立	RAS-AJ22L		R3	●
		150	地上	厨房		101.41		EHP	室外機	12.5	14	3	日立	RAS-GP140RSH1		R2	●
		150	地上	調理室		84.35		EHP	室外機	28	31.5	1	三菱	PUHY-P280DMG2		H25	●
		150	地上	進路指導室		24.3		EHP	室外機			1	パナソニック			H30	●
		150	地上	校長室		50.4		EHP	室外機	14	16	2	ダイキン	RXYP140D		H27	●
		150	地上	事務室		82.4		EHP	室外機	22.4	25	1	パナソニック	CU-P224UXP4		H30	●
		150	地上	技能員室		42.48		EHP	室外機			1	パナソニック			H30	●
		150	地上	窯業室		31.09		EHP	室外機	12.5	14	1	三菱	PUZ-ERMP140LA11		R3	●
		150	地上	木工室、総合生産技術室		146.37	A	EHP	室外機	40	45	1	三菱	PUHY-T400DMG2		H25	●
		150	地上	支援室		30.79		EHP	室外機			1	東芝			H26	◎
		150	地上	美術室2		48.3		EHP	室外機	7.1	8	1	日立	RAS-AP80HVMJ		H20	●
		150	地上	美術室1		72.45		EHP	室外機	7.1	8	2	三菱	MPUZ-ERP80SHA7		H20	●
		150	地上	保健室、相談室		96.3	B	EHP	室外機	22.4	25	1	パナソニック	CU-T224UXT4		H30	●
		150	地上	小1-3		48		EHP	室外機	7.1	8	1	日立	RAS-AP80HVMJ		H18	●
		150	地上	小1-1、1-2、2-3、6-3		168	C	EHP	室外機	56	63	1	パナソニック	U-GH560T1DR		H30	●
		150	地上	小3-1~3-4		168	D	EHP	室外機	45	53	1	パナソニック	U-GH450T		H30	●
		150	地上	園芸室		92		EHP	室外機	14	16	1	三菱	PUZ-ERMP160LA11		R3	●
		150	地上	小5-3		42.3		EHP	室外機	8	9	1	日立	RPK-AP80K		H19	●
		150	地上	小5-1、5-2、4-1~4-4、2-2		294	E	EHP	室外機	71	80	1	パナソニック	U-GH710T-2		H30	●
		150	地上	小2-1		42		EHP	室外機	7.1	8	1	日立	RAS-AP80HVMJ		H18	●
		150	地上	プレイルーム		121.13		EHP	室外機	56	63	1	パナソニック	U-GH560T1DR		H30	●
		150	地上	職員室		286.79		EHP	室外機	35.5	40	2	パナソニック	U-GH355T		H30	●
		150	地上	職員男子更衣室		25.58		EHP	室外機			1	パナソニック			H30	●
		150	地上	職員女子更衣室		25.58		EHP	室外機			1	パナソニック			H30	●
		150	地上	小会議室		27.2		EHP	室外機	22.4	25	1	パナソニック	CU-P224UXP4		H30	●
		150	地上	会議室		42.56		EHP	室外機	22.4	25	1	パナソニック	CU-P224UXP4		H30	●
		150	地上	図書室		177.77		EHP	室外機	28	31.5	1	パナソニック	U-GH280T		H30	●
		150	地上	コンピュータ準備室、コンピュータ室		76.5	F	EHP	室外機	22.4	25	1	パナソニック	U-GH224T		H30	●
		150	地上	中1-1~1-3、2-1~2-3		252	G	EHP	室外機	45	50	1	パナソニック	U-GH450T		H30	●
		150	地上	中3-3、3-4		84	H	EHP	室外機	28	31.5	1	パナソニック	U-GH280T		H30	●
		150	地上	中3-1、3-2、中多目的室、高1-4、1-		210	I	EHP	室外機	56	63	1	パナソニック	U-GH560T		H30	●
		150	地上	高1-2、1-3、高多目的室、高2-2~2-		252	J	EHP	室外機	56	63	1	パナソニック	U-GH560T		H30	●
		150	地上	高1-1		42		EHP	室外機	7.1	8	1	日立	RAS-T80HVT1		H19	◎
		150	地上	高2-1、高実習室、高3-1~3-3、小6-		294	K	EHP	室外機	45	50	1	パナソニック	U-GH450T		H30	●
		150	地上	小6-2		44.1		EHP	室外機	7.1	8	1	日立	RAS-AP80HVMJ		H19	●
		150	地上	体育館A		491.59		GHP	室外機	56	63	2	アイシン	B560F2		R3	●
		150	地上	視聴覚室		135.73		EHP	室外機	35.5	37.5	1	パナソニック	U-GH355T		H30	●
		150	地上	家庭科室		98.28		EHP	室外機			1	三菱			H20	●
		150	地上	生活訓練室		123.21		EHP	室外機			1	三菱			R3	●
		150	地上	//		//		EHP	室外機	28	31.5	1	パナソニック	CU-P280UXR4		H30	●
		150	地上	音楽室1、2		195.32	L	EHP	室外機	45	50	1	パナソニック	U-GH450T		H30	●

空調設置状況調査票

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
高校・支援学校名	室番号	空調番号	棟	階	室名	室区分	室面積 (㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力 (KW)	暖房能力 (KW)	数量 (台)	メーカー	型式	製造 (設置) 年	設置年	設置手段
支援	大阪北視覚支援	1	1	1	1 管理作業員室	管理諸室	56		EHP	壁掛け	2.2	2.5	1	三菱	MSZ-JXV2219-W	2019	R1	●
支援	大阪北視覚支援			1	地上 52 ACR-1 管理作業員室				EHP	室外機			1	三菱	MUZ-JX2219			
支援	大阪北視覚支援	4	2	1	1 第一治療室	特別教室	77.8		EHP	天吊り			1	三菱			R1	●
支援	大阪北視覚支援	4	3	1	1 第一治療室	特別教室	77.8		EHP	天吊り			1	三菱			R1	●
支援	大阪北視覚支援			1	地上 50 ACP-6 第1治療室				EHP	室外機			1	三菱	PUZ-ERMP112LA8			
支援	大阪北視覚支援	5	4	1	1 第二治療室	特別教室	61.4		EHP	天吊り			1	三菱			R1	●
支援	大阪北視覚支援	5	5	1	1 第二治療室	特別教室	61.4		EHP	天吊り			1	三菱			R1	●
支援	大阪北視覚支援			17	地上 46 ACP-3 第2治療室				EHP	室外機	10	11.2	1	三菱	PUZ-ERMP111LA8	2019		
支援	大阪北視覚支援	15	6	1	2 校長室	管理諸室	42		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援	大阪北視覚支援			1	屋上 28 ACP-13 校長室				GHP	室外機	14	16	1	ヤンマー	YRMP140G1	2019		
支援	大阪北視覚支援	16	7	1	2 事務室	管理諸室	55.6		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援	大阪北視覚支援	16	8	1	2 事務室	管理諸室	55.6		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援	大阪北視覚支援			1	屋上 29 CP-12 事務室				GHP	室外機	14	16	1	ヤンマー	YRMP140G1	2019		
支援	大阪北視覚支援	18	9	1	2 第1実習室	特別教室	39.2		EHP	天吊り			1	三菱			R1	●
支援	大阪北視覚支援			1	地上 49 ACP-6 第1実習室				EHP	室外機	5.6	6.3	1	三菱	PUZ-ERMP63KA8	2019		
支援	大阪北視覚支援	19	10	1	2 第2実習室	特別教室	39.2		EHP	天吊り			1	三菱			R1	●
支援	大阪北視覚支援			1	地上 48 ACP-5 第2実習室				EHP	室外機	5.6	6.3	1	三菱	PUZ-ERMP63KA8	2019		
支援	大阪北視覚支援	20	11	1	2 第3実習室	特別教室	39.2		EHP	天吊り			1	三菱			R1	●
支援	大阪北視覚支援			1	地上 47 ACP-4 第3実習室				EHP	室外機	5.6	6.3	1	三菱	PUZ-ERMP63KA8	2019		
支援	大阪北視覚支援	21	12	1	2 第4実習室	特別教室	39.2		EHP	天吊り			1	三菱			R1	●
支援	大阪北視覚支援	22	13	1	2 第5実習室	特別教室	39.2		EHP	天吊り			1	三菱			R1	●
支援	大阪北視覚支援	29	14	1	2 専理1	普通教室	38.9	GHP-10	GHP	天吊り			1	パナソニック			H25	●
支援	大阪北視覚支援	36	17	1	3 2年HR B②	普通教室	39.2	GHP-20	GHP	天吊り			1	パナソニック			H25	●
支援	大阪北視覚支援	37	18	1	3 3年HR B①	普通教室	39.2	GHP-20	GHP	天吊り			1	パナソニック			H25	●
支援	大阪北視覚支援	38	19	1	3 普1年HR	普通教室	39.2	GHP-20	GHP	天吊り			1	パナソニック			H25	●
支援	大阪北視覚支援	39	20	1	3 高 学習室①	特別教室	39.2	GHP-10	GHP	天吊り			1	パナソニック			H25	●
支援	大阪北視覚支援	40	21	1	3 高 学習室②	特別教室	39.2	GHP-10	GHP	天吊り			1	パナソニック			H25	●
支援	大阪北視覚支援			1	屋上 30 GHP 普2A学習室・普3A学習室~				GHP	室外機	18	20	1	パナソニック	U-GH180M			
支援	大阪北視覚支援			1	屋上 31 GHP 専保1・2専理1(591)				GHP	室外機	18	20	1	パナソニック	U-GH180M			
支援	大阪北視覚支援	30	15	1	2 専理2	普通教室	38.9		GHP	天吊り			1	ヤンマー			H25	●
支援	大阪北視覚支援	31	16	1	2 専理3	普通教室	42		GHP	天吊り			1	ヤンマー			H25	●
支援	大阪北視覚支援	41	22	1	3 高 学習室③	特別教室	42		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援	大阪北視覚支援	45	23	1	3 普3HR 普3A	普通教室	39.2		GHP	天吊り			1	ヤンマー			H22	●
支援	大阪北視覚支援	46	24	1	3 普2年A	普通教室	39.2		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援	大阪北視覚支援	47	25	1	3 高 学習室④	特別教室	39.2		GHP	天吊り			1	ヤンマー			H24	●
支援	大阪北視覚支援	48	26	1	3 専保1	普通教室	39.2		GHP	天吊り			1	ヤンマー			H24	●
支援	大阪北視覚支援	49	27	1	3 専保3	普通教室	42		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援	大阪北視覚支援			1	屋上 32 GHP-13(594) 3F専保1・2~				GHP	室外機	35.5	40	1	ヤンマー	YNZP355H1	2012		
支援	大阪北視覚支援			1	屋上 33 ACP-8 普学習室・普2年~				GHP	室外機	28	31.5	1	ヤンマー	YNZP280K1	2019		
支援	大阪北視覚支援	4	28	22	1 調理室	特別教室	50		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援	大阪北視覚支援	4	29	22	1 調理室	特別教室	50		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援	大阪北視覚支援			22	屋上 10 ACP-27 調理室				GHP	室外機	14	16	1	ヤンマー	YRMP140G1	2019		
支援	大阪北視覚支援	5	30	22	1 調理準備室	管理諸室	17.2		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援	大阪北視覚支援			22	屋上 11 ACP-24 調理準備室				GHP	室外機	14	16	1	ヤンマー	YRMP140G1	2019		
支援	大阪北視覚支援	10	31	22	1 小 個別指導室C	普通教室	36.4		GHP	天吊り			1	ヤンマー			H24	●
支援	大阪北視覚支援	11	32	22	1 中 個別指導室D	普通教室	35.84		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援	大阪北視覚支援	12	33	22	1 小 1組	普通教室	72.2		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援	大阪北視覚支援	12	34	22	1 小 1組	普通教室	72.2		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援	大阪北視覚支援	14	35	22	1 中 基礎1	普通教室	54.6		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援	大阪北視覚支援	25	42	22	2 児童会室	特別教室	36		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援	大阪北視覚支援	27	43	22	2 個別指導室B	普通教室	33		GHP	天吊り			1	ヤンマー			H24	●
支援	大阪北視覚支援	28	44	22	2 小 2組A	普通教室	33.64		GHP	天吊り			1	ヤンマー			H24	●

高校・支援学校名	室番号	空調番号	棟	階	室名	室区分	室面積 (㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力 (KW)	暖房能力 (KW)	数量 (台)	メーカー	型式	製造 (設置) 年	設置年	設置手段	
支援	大阪北視覚支援	29	45	22	2	小 2組B	普通教室	33.6		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援	大阪北視覚支援	32	48	22	2	中 HR	普通教室	33.6		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援	大阪北視覚支援	33	49	22	2	中 個別指導室3	普通教室	36		GHP	天吊り			1	ヤンマー			H24	●
支援	大阪北視覚支援	46	59	22	3	中3B	普通教室	33.6		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援	大阪北視覚支援	47	60	22	3	中 3年	普通教室	36		GHP	天吊り			1	ヤンマー			H25	●
支援	大阪北視覚支援			22	屋上 4	ACP-56 倉室1-2			GHP	室外機	14	16	1	ヤンマー	YRMP140G1	2019			
支援	大阪北視覚支援			22	屋上 7	GHP-7.5 2FA1~3Bほか			GHP	室外機	18	20	1	ヤンマー	YRMP180G1	2012			
支援	大阪北視覚支援			22	屋上 8	ACP-34 小2組F 3組ほか			GHP	室外機	45	50	1	ヤンマー	YNZP450K	2019			
支援	大阪北視覚支援			22	屋上 18	GHP-7.5 3F中兼F 2F中兼C			GHP	室外機	18	20	1	ヤンマー	YRMP180G1	2012			
支援	大阪北視覚支援			22	屋上 19	ACP-32 個別1・5 中HR			GHP	室外機	18	20	1	ヤンマー	YRMP180G2	2019			
支援	大阪北視覚支援	17	36	22	1	小 3組	普通教室	75.4		EHP	天吊り			2	三菱			R1	●
支援	大阪北視覚支援	21	37	22	2	パソコン室	特別教室	50.4		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援	大阪北視覚支援	21	38	22	2	パソコン室	特別教室	50.4		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援	大阪北視覚支援			22	屋上 12	ACP-26 パソコン室			GHP	室外機	14	16	1	ヤンマー	YRMP140G1	2019			
支援	大阪北視覚支援	22	39	22	2	点字プリンター室(準備室)	特別教室	16.8		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援	大阪北視覚支援			22	屋上 13	ACP-25 点字プリンター室					14	16	1	ヤンマー	YRMP140G1	2019			
支援	大阪北視覚支援	23	40	22	2	自立活動室	特別教室	67.2		EHP	天吊り			1	三菱			R1	●
支援	大阪北視覚支援	23	41	22	2	自立活動室	特別教室	67.2		EHP	天吊り			1	三菱			R1	●
支援	大阪北視覚支援			22	屋上 15	ACP-22 自立活動室			EHP	室外機	5	5.6	1	三菱	PUZ-ERMP56KA8	2019			
支援	大阪北視覚支援			22	屋上 16	ACP-21 自立活動室			EHP	室外機	5	5.6	1	三菱	PUZ-ERMP56KA8	2019			
支援	大阪北視覚支援	31	47	22	2	中 個別指導室4	普通教室	33.04		GHP	天吊り			1	パナソニック			R1	●
支援	大阪北視覚支援	30	46	22	2	小 個別指導室A	普通教室	33.6	GHP-30	GHP	天吊り			1	パナソニック			H26	●
支援	大阪北視覚支援	44	57	22	3	中 個別指導教室2	普通教室	33.6	GHP-30	GHP	天吊り			1	パナソニック			H26	●
支援	大阪北視覚支援	45	58	22	3	中 個別指導教室1	普通教室	33.6	GHP-30	GHP	天吊り			1	パナソニック			H26	●
支援	大阪北視覚支援			22	屋上 20	GHP 個別指導室1・2・A			GHP	室外機	18	20	1	パナソニック	U-GH180M				
支援	大阪北視覚支援	37	50	22	3	図書室	特別教室	89.4		EHP	天吊り			1	ダイキン			H27	●
支援	大阪北視覚支援	37	51	22	3	図書室	特別教室	89.4		EHP	天吊り			1	ダイキン			H27	●
支援	大阪北視覚支援			22	屋上 14						20	22.4	1	ダイキン	RZZP224CD	2015			
支援	大阪北視覚支援	38	52	22	3	書庫	特別教室	33.6		EHP	天吊り			1	東芝			H26	●
支援	大阪北視覚支援			22	屋上 17				EHP	室外機	5	5	1	東芝	ROA-AP565H				
支援	大阪北視覚支援	39	53	22	3	中 2年	普通教室	36		EHP	天吊り			1	ダイキン			H21	●
支援	大阪北視覚支援	40	54	22	3	LL教室	特別教室	69.6		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援	大阪北視覚支援	40	55	22	3	LL教室	特別教室	69.6		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援	大阪北視覚支援	40	56	22	3	LL教室	特別教室	69.6		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援	大阪北視覚支援			22	屋上 5	ACP-37 LL教室			GHP	室外機	14	16	1	ヤンマー	YRMP140G1	2019			
支援	大阪北視覚支援			22	屋上 6	ACP-36 LL教室			GHP	室外機	14	16	1	ヤンマー	YRMP140G1	2019			
支援	大阪北視覚支援	10	61	23	2	高等部職員室	管理諸室	80.4		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援	大阪北視覚支援	10	62	23	2	高等部職員室	管理諸室	80.4		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援	大阪北視覚支援	10	63	23	2	高等部職員室	管理諸室	80.4		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援	大阪北視覚支援			23	屋上 24	ACP-47 高等部職員室			GHP	室外機	14	16	1	ヤンマー	YRMP140G1	2019			
支援	大阪北視覚支援	10	64	23	2	中学部職員室	管理諸室	80.4		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援	大阪北視覚支援			23	屋上 23	ACP-45 中学部職員室			GHP	室外機	14	16	1	ヤンマー	YRMP140G1	2019			
支援	大阪北視覚支援	10	65	23	2	幼・小学部職員室	管理諸室	80.4		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援	大阪北視覚支援	10	66	23	2	幼・小学部職員室	管理諸室	80.4		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援	大阪北視覚支援			23	屋上 22	ACP-43 幼・小職員室			GHP	室外機	14	16	1	ヤンマー	YRMP140G1	2019			
支援	大阪北視覚支援	15	67	22	1	中 基礎1	普通教室	54.6		EHP	壁掛け			1	三菱	PK-RP63KA15	2019	R1	●
支援	大阪北視覚支援	19	68	23	3	第一音楽室	特別教室	81.2		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援	大阪北視覚支援	19	69	23	3	第一音楽室	特別教室	81.2		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援	大阪北視覚支援			23	屋上 25	ACP-42 第一音楽室			GHP	室外機	18	20	1	ヤンマー	YRMP180G2	2019			
支援	大阪北視覚支援	18	70	23	3	第二音楽室	特別教室	39.2		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援	大阪北視覚支援			23	屋上 26	ACP-44 第二音楽室			GHP	室外機	14	16	1	ヤンマー	YRMP140G1	2019			

高校・支援学校名	室番号	空調番号	棟	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
支援 大阪北視覚支援	7	72	23	1	保健室	管理諸室	42		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援 大阪北視覚支援			23	屋上 21	ACP-41 保健室				GHP	室外機	14	16	1	ヤンマー	YRMP140G1	2019		
支援 大阪北視覚支援	5	71	23	1	幼・遊戯教室	普通教室	55.7		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援 大阪北視覚支援	6	73	23	1	幼・こぐま教室	普通教室	39.2		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援 大阪北視覚支援	5	74	23	1	幼・遊戯教室	普通教室	55.7		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援 大阪北視覚支援	2	75	23	1	幼 にじ	普通教室	39.2		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援 大阪北視覚支援			23	屋上 27	ACP-46 幼たいよう・幼にじ				GHP	室外機	28	31.5	1	ヤンマー	YNZP280K1		2019	
支援 大阪北視覚支援	1	76	23	1	C教室普1年HR	普通教室	80.6		EHP	壁掛け			1	三菱	PK-RP63KA15	2019	R1	●
支援 大阪北視覚支援	4	77	2	1	職員室	管理諸室	38.1		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援 大阪北視覚支援	5	78	2	1	舎室 1-1	その他	35.8		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援 大阪北視覚支援	7	79	2	1	舎室 1-2	その他	35.8		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援 大阪北視覚支援	9	80	2	1	舎室 1-3	その他	35.8		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援 大阪北視覚支援	11	81	2	1	舎室 1-4	その他	35.8		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援 大阪北視覚支援	18	82	2	2	舎室 2-0	その他	24		GHP	天吊り			1	ヤンマー			H30	●
支援 大阪北視覚支援	19	83	2	2	舎室 2-1	その他	33.6		GHP	天吊り			1	ヤンマー			H30	●
支援 大阪北視覚支援	20	84	2	2	舎室 2-2	その他	33.6		GHP	天吊り			1	ヤンマー			H30	●
支援 大阪北視覚支援	21	85	2	2	舎室 2-3	その他	33.6		GHP	天吊り			1	ヤンマー			H30	●
支援 大阪北視覚支援	23	86	2	2	舎室 2-4	その他	33.6		GHP	天吊り			1	ヤンマー			H30	●
支援 大阪北視覚支援	24	87	2	2	舎室 2-5	その他	33.6		GHP	天吊り			1	ヤンマー			H30	●
支援 大阪北視覚支援	25	88	2	2	舎室 2-6	その他	33.6		GHP	天吊り			1	ヤンマー			H30	●
支援 大阪北視覚支援	26	89	2	2	宿直室1	管理諸室	24		GHP	天吊り			1	ヤンマー			H30	●
支援 大阪北視覚支援	31	90	2	3	舎室 3-0	その他	24		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援 大阪北視覚支援	34	93	2	3	舎室 3-3	その他	33.6		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援 大阪北視覚支援	36	94	2	3	舎室 3-4	その他	33.6		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援 大阪北視覚支援	37	95	2	3	舎室 3-5	その他	33.6		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援 大阪北視覚支援	38	96	2	3	舎室 3-6	その他	33.6		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援 大阪北視覚支援	39	97	2	3	宿直室2	管理諸室	24		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援 大阪北視覚支援	30	110	2	3	娯楽室1	その他	50.8		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援 大阪北視覚支援	40	111	2	3	娯楽室2	その他	49.8		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援 大阪北視覚支援	27	113	2	2	娯楽室4	その他	49.8		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援 大阪北視覚支援	6	114	2	1	宿直室3	管理諸室	17.92		GHP	壁掛け			1	ヤンマー	YZAP45M		R1	●
支援 大阪北視覚支援	10	115	2	1	宿直室4	管理諸室	17.92		GHP	壁掛け			1	ヤンマー	YZAP45M		R1	●
支援 大阪北視覚支援	44	116	2	1	学習室	その他	17.92		GHP	壁掛け			1	ヤンマー	不明		R1	●
支援 大阪北視覚支援	45	119	2	1	学習室	その他	17.92		GHP	壁掛け			1	ヤンマー	YZAP45M		R1	●
支援 大阪北視覚支援			2	屋上 0					GHP	室外機	56	63	1	ヤンマー	YNZP560K1	2019		
支援 大阪北視覚支援			2	屋上 1	2F系統				GHP	室外機	56	63	1	ヤンマー	YNZP560K1	2019		
支援 大阪北視覚支援			2	屋上 2	ACP-53娯楽2・4~				GHP	室外機	56	63	1	ヤンマー	YNZP560K1	2019		
支援 大阪北視覚支援			2	屋上 3	ACP-54娯楽1・2~				GHP	室外機	56	63	1	ヤンマー	YNZP560K1	2019		
支援 大阪北視覚支援	17	112	2	2	娯楽室3	その他	49.8		EHP	壁掛け			1	三菱	PK-RP112KA15	2019	R1	●
支援 大阪北視覚支援	32	91	2	3	舎室 3-1	その他	33.6		EHP	壁掛け			1	東芝	AIK-AP505H		H23	●
支援 大阪北視覚支援	33	92	2	3	舎室 3-2	その他	33.6		EHP	壁掛け			1	東芝	AIK-AP505H		H23	●
			2	3F外壁 57	舎室3-2				EHP	室外機			1	東芝				
支援 大阪北視覚支援	1	98	4	1	食堂	特別教室	183.1		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援 大阪北視覚支援	1	99	4	1	食堂	特別教室	183.1		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援 大阪北視覚支援	1	100	4	1	食堂	特別教室	183.1		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援 大阪北視覚支援	1	101	4	1	食堂	特別教室	183.1		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援 大阪北視覚支援	3	118	4	1	宿直室	管理諸室	17		EHP	壁掛け	2.2	0.5	1	三菱	MSZ-GV2216-W	2016	H24	●
支援 大阪北視覚支援	4	120	4	1	調理場	管理諸室	92		EHP	天吊り			2	ダイキン			R3	●
支援 大阪北視覚支援	1	102	10	1	プレハブ教室	特別教室	64.8		GHP	天吊り			1	ヤンマー			H22	●
支援 大阪北視覚支援	1	106	10	1	プレハブ教室	特別教室	64.8		GHP	天吊り			1	ヤンマー			H22	●
支援 大阪北視覚支援			10	地上 37	プレハブ教室				GHP	室外機	18	20	1	ヤンマー	YRMP180G1	2010		
支援 大阪北視覚支援	1	103	17	1	会議室	管理諸室	87.5		GHP	天力セ			1	ヤンマー			R1	●
支援 大阪北視覚支援	1	104	17	1	会議室	管理諸室	87.5		GHP	天力セ			1	ヤンマー			R1	●
支援 大阪北視覚支援	6	105	17	2	研究室	管理諸室	43.7		GHP	天力セ			1	ヤンマー			R1	●
支援 大阪北視覚支援				地上 45	ACP-60 会議室・研究室				GHP	室外機			1	ヤンマー				
支援 大阪北視覚支援	50	107	22	3	図書会議室1	管理諸室	15		EHP	壁掛け			1	三菱	MSZ-2217GXAS-W	2019	R1	●
支援 大阪北視覚支援	51	108	22	3	図書会議室2	管理諸室	15		EHP	壁掛け			1	三菱	MSZ-2217GXAS-W	2019	R1	●
支援 大阪北視覚支援	52	109	22	3	図書会議室3	管理諸室	15		EHP	壁掛け			1	三菱	MSZ-2217GXAS-W	2019	R1	●
支援 大阪北視覚支援			22	屋上 9	ACP-28 図書会議室1・2・3				EHP	室外機	6.8	9	1	三菱	MXZ-6817As			

高校・支援学校名	室番号	空調番号	棟	階	室名	室区分	室面積 (㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力 (KW)	暖房能力 (KW)	数量 (台)	メーカー	型式	製造 (設置) 年	設置年	設置手段
支援	大阪北視覚支援	23	117	22	2	第二自立活動室	特別教室	33	GHP	天吊り			1	ヤンマー			R1	●
支援	大阪北視覚支援	8	121	23	2	講堂兼体育館	体育館等	792	GHP	その他			1	アイシン精機			R4	●
支援	大阪北視覚支援	8	122	23	2	講堂兼体育館	体育館等	792	GHP	その他			1	アイシン精機			R4	●
支援	大阪北視覚支援	8	123	23	2	講堂兼体育館	体育館等	792	GHP	その他			1	アイシン精機			R4	●
支援	大阪北視覚支援	8	124	23	2	講堂兼体育館	体育館等	792	GHP	その他			1	アイシン精機			R4	●
支援	大阪北視覚支援	8	125	23	2	講堂兼体育館	体育館等	792	GHP	その他			1	アイシン精機			R4	●
支援	大阪北視覚支援	8	126	23	2	講堂兼体育館	体育館等	792	GHP	その他			1	アイシン精機			R4	●
支援	大阪北視覚支援	8	127	23	2	講堂兼体育館	体育館等	792	GHP	その他			1	アイシン精機			R4	●
支援	大阪北視覚支援	8	128	23	2	講堂兼体育館	体育館等	792	GHP	その他			1	アイシン精機			R4	●
支援	大阪北視覚支援			2	地上 55	GHP-A			GHP	室外機	56	63	1	アイシン精機	B560F2	2022		
支援	大阪北視覚支援			2	地上 56	GHP-B			GHP	室外機	56	63	1	アイシン精機	B560F2	2022		
支援	大阪北視覚支援	52	129	1	1	理科準備室	管理諸室	15	EHP	壁掛け	5.6	6.7	1	ダイキン	F56ZTEP-W	2022	R4	●
支援	大阪北視覚支援			1	地上 44					室外機			1	ダイキン	R56ZEP			
支援	大阪北視覚支援	10	130	1	1	理科室	特別教室	78	EHP	天吊り			1	日立			R5	●
支援	大阪北視覚支援			1	地上 42	PAC A-2 1F理科室			EHP	室外機	20	22.4	1	日立	RAS-GP224RSH1	2023		
支援	大阪北視覚支援	11	131	1	1	研修室	特別教室	78	EHP	天吊り			1	日立			R5	●
支援	大阪北視覚支援	11	132	1	1	研修室	特別教室	39	EHP	天吊り			1	日立			R5	●
支援	大阪北視覚支援			1	地上 41	PAC A-3 1F研修室			EHP	室外機	20	22.4	1	日立	RAS-GP224RSH1	2023		
支援	大阪北視覚支援	12	133	1	1	第三治療室	特別教室	42	EHP	天吊り			1	日立			R5	●
支援	大阪北視覚支援			1	地上 40	PAC A-4 1F第3治療室			EHP	室外機	10	11.2	1	日立	RAS-GP112RSH3	2023		
支援	大阪北視覚支援	13	134	1	1	進路相談室	特別教室	39	EHP	天吊り			1	日立			R5	●
支援	大阪北視覚支援			1	地上 39	PAC A-5 1F進路相談室			EHP	室外機	12.5	14	1	日立	RAS-GP140RSH3	2023		
支援	大阪北視覚支援	3	135	1	1	予診室	特別教室	39	EHP	天吊り			1	日立			R5	●
支援	大阪北視覚支援			1	地上 51	PAC A-1 1F予診室			EHP	室外機	12.5	14	1	日立	RAS-GP140RSH3	2023		
支援	大阪北視覚支援	44	136	1	3	キャリア室	特別教室	50	EHP	天吊り			1	日立			R5	●
支援	大阪北視覚支援			1	地上 43	PAC A-6 3Fキャリア室			EHP	室外機	12.5	14	1	日立	RAS-GP140RSH3	2023		
支援	大阪北視覚支援	7	137	22	1	理科室	特別教室	35.8	GHP	天吊り			1	アイシン精機			R5	●
支援	大阪北視覚支援	8	138	22	1	技術室	特別教室	70	GHP	天吊り			1	アイシン精機			R5	●
支援	大阪北視覚支援	8	139	22	1	技術室	特別教室	70	GHP	天吊り			1	アイシン精機			R5	●
支援	大阪北視覚支援	24	140	22	2	美術室	特別教室	70	GHP	天吊り			1	アイシン精機			R5	●
支援	大阪北視覚支援	24	141	22	2	美術室	特別教室	70	GHP	天吊り			1	アイシン精機			R5	●
支援	大阪北視覚支援			22	地上 38	GHP B 1F技術室・理科室～			GHP	室外機	71	0	1	アイシン精機	M710G1	2023		
支援	大阪北視覚支援	41	142	22	3	洋裁室	特別教室	65	EHP	天吊り			1	日立			R5	●
支援	大阪北視覚支援	41	143	22	3	洋裁室	特別教室	65	EHP	天吊り			1	日立			R5	●
支援	大阪北視覚支援	43	144	22	3	作法室	特別教室	36	EHP	壁掛け	11.2	12.5	1	日立	RPK-GP112K3	2023	R5	●
支援	大阪北視覚支援	12	145	23	3	視聴覚室	特別教室	42	EHP	天吊り			1	日立			R5	●
支援	大阪北視覚支援			23	地上 36	PAC C-3 3F視聴覚室			EHP	室外機	12.5	14	1	日立	RAS-GP140RSH3	2023		
支援	大阪北視覚支援	14	146	23	3	全校学習室・社会科教材室	特別教室	39	EHP	天吊り			1	日立			R5	●
支援	大阪北視覚支援			23	地上 35	PAC C-2 3F全校学習室・社会科教材室			EHP	室外機	10	11.2	1	日立	RAS-GP112RSH3	2023		
支援	大阪北視覚支援	17	147	23	3	楽器室	特別教室	42	EHP	天吊り			1	日立			R5	●
支援	大阪北視覚支援			23	地上 34	PAC C-1 3F楽器室			EHP	室外機	10	11.2	1	日立	RAS-GP112RSH3	2023		
支援	大阪北視覚支援	1	148	11	1	ブレイルーム1	特別教室	116	GHP	天吊り			1	アイシン精機			R5	●
支援	大阪北視覚支援	1	149	11	1	ブレイルーム1	特別教室	116	GHP	天吊り			1	アイシン精機			R5	●
支援	大阪北視覚支援	2	150	11	1	ブレイルーム2	特別教室	137	GHP	天吊り			1	アイシン精機			R5	●
支援	大阪北視覚支援	2	151	11	1	ブレイルーム2	特別教室	137	GHP	天吊り			1	アイシン精機			R5	●
支援	大阪北視覚支援	2	152	11	1	ブレイルーム3	特別教室	208	GHP	天吊り			1	アイシン精機			R5	●
支援	大阪北視覚支援	2	153	11	1	ブレイルーム3	特別教室	208	GHP	天吊り			1	アイシン精機			R5	●
支援	大阪北視覚支援			11	地上 53	GHP1 剣道場・ブレイルーム			GHP	室外機	71	0	1	アイシン精機	M710G1	2023		
支援	大阪北視覚支援			11	地上 54	GHP2 柔道場			GHP	室外機	45	50	1	アイシン精機	M50G1	2023		
支援	大阪北視覚支援	2		1	1	管理作業員室	管理諸室											
支援	大阪北視覚支援	6		1	1	第一解剖室	特別教室等											
支援	大阪北視覚支援	7		1	1	PTAルーム	その他											



空調設置状況調査票

A	B	C	D		E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援学校名	室番号	棟	空調番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
支援	西淀川支援	1	1	2	1 事務室	管理諸室	33.2	GHP-8-C	GHP	天吊り			1	アイシン			平成30年度	●
支援	西淀川支援	4	1	4	1 校長室	管理諸室	26.2	GHP-8-C	GHP	天吊り			1	アイシン			平成30年度	●
支援	西淀川支援				地上 8	GHP8-C			GHP	室外機	22.4	25	1	アイシン	M224E4	2018		
支援	西淀川支援	3	1	3	1 相談応接室	管理諸室	30.4	GHP-20-A	GHP	天吊り			1	アイシン			平成30年度	●
支援	西淀川支援	6	1	5	1 理科室	特別教室	64.6	GHP-20-A	GHP	天吊り			1	アイシン			平成30年度	●
支援	西淀川支援	6	1	6	1 理科室	特別教室	64.6	GHP-20-A	GHP	天吊り			1	アイシン			平成30年度	●
支援	西淀川支援	21	1	30	2 被服教室	特別教室	56	GHP-20-A	GHP	天吊り			1	アイシン			平成30年度	●
支援	西淀川支援	21	1	31	2 被服教室	特別教室	56	GHP-20-A	GHP	天吊り			1	アイシン			平成30年度	●
支援	西淀川支援	22	1	32	2 調理教室	特別教室	56	GHP-20-A	GHP	天吊り			1	アイシン			平成30年度	●
支援	西淀川支援	22	1	33	2 調理教室	特別教室	56	GHP-20-A	GHP	天吊り			1	アイシン			平成30年度	●
支援	西淀川支援	25	1	34	2 視聴覚教室	特別教室	66.5	GHP-20-A	GHP	天吊り			1	アイシン			平成30年度	●
支援	西淀川支援	25	1	35	2 視聴覚教室	特別教室	66.5	GHP-20-A	GHP	天吊り			1	アイシン			平成30年度	●
支援	西淀川支援				屋上 2	GHP20-A			GHP	室外機	56	63	1	アイシン	M560F2	2018		
支援	西淀川支援	8	1	7	1 技術室	特別教室	57.4	GHP-20-D	GHP	天吊り			1	アイシン			平成30年度	●
支援	西淀川支援	8	1	8	1 技術室	特別教室	57.4	GHP-20-D	GHP	天吊り			1	アイシン			平成30年度	●
支援	西淀川支援	14	1	14	1 美術・陶芸室	特別教室	75.5	GHP-20-D	GHP	天吊り			1	アイシン			平成30年度	●
支援	西淀川支援	14	1	15	1 美術・陶芸室	特別教室	75.5	GHP-20-D	GHP	天吊り			1	アイシン			平成30年度	●
支援	西淀川支援	27	1	36	2 音楽室	特別教室	59.5	GHP-20-D	GHP	天吊り			1	アイシン			平成30年度	●
支援	西淀川支援	27	1	37	2 音楽室	特別教室	59.5	GHP-20-D	GHP	天吊り			1	アイシン			平成30年度	●
支援	西淀川支援	30	1	39	2 コミュニティホール	管理諸室	56.7	GHP-20-D	GHP	天吊り			1	アイシン			平成30年度	●
支援	西淀川支援	30	1	40	2 コミュニティホール	管理諸室	56.7	GHP-20-D	GHP	天吊り			1	アイシン			平成30年度	●
支援	西淀川支援	32	1	43	2 パソコン教室	特別教室	29.8	GHP-20-D	GHP	天吊り			1	アイシン			平成30年度	●
支援	西淀川支援	33	1	44	2 職能訓練室	特別教室	29.8	GHP-20-D	GHP	天吊り			1	アイシン			平成30年度	●
支援	西淀川支援				屋上 4	GHP20-D			GHP	室外機	56	63	1	アイシン	M560F2	2018		
支援	西淀川支援	9	1	9	1 管理作業員室	管理諸室	26.3		EHP	壁掛け	2.5	2.8	1	パナソニック			平成30年度	●
支援	西淀川支援				地上 9	ACP25			EHP	室外機			1	パナソニック	CU-258CX			
支援	西淀川支援	12	1	10	1 保健室	管理諸室	83.5	GHP-10-A	GHP	天吊り			1	アイシン			平成30年度	●
支援	西淀川支援	12	1	11	1 保健室	管理諸室	83.5	GHP-10-A	GHP	天吊り			1	アイシン			平成30年度	●
支援	西淀川支援				地上 17	GHP10-A			GHP	室外機	28	31.5	1	アイシン	M280E4	2018		
支援	西淀川支援	13	1	12	1 ブレイルーム	特別教室	85.6	ACP14	EHP	天吊り			1	パナソニック			平成30年度	●
支援	西淀川支援	13	1	13	1 ブレイルーム	特別教室	85.6	ACP14	EHP	天吊り			1	パナソニック			平成30年度	●
支援	西淀川支援				屋上 5	ACP14			EHP	室外機	14	16	1	パナソニック	CU-P160H6	2018		
支援	西淀川支援	3	6	18	1 103号教室	普通教室	41.76	GHP-20-B	EHP	天吊り			1	東芝			平成27年度	●
支援	西淀川支援				地上 14	103号室			EHP	室外機	4.5	5	1	東芝	ROA-AP506HSJ			
支援	西淀川支援	1	6	16	1 101号教室	普通教室	43.4	GHP-20-B	GHP	天吊り			1	アイシン			平成30年度	●
支援	西淀川支援	2	6	17	1 102号教室	普通教室	41.76	GHP-20-B	GHP	天吊り			1	アイシン			平成30年度	●
支援	西淀川支援	20	6	46	2 202号教室	普通教室	41.76	GHP-20-B	GHP	天吊り			1	アイシン			平成30年度	●
支援	西淀川支援	21	6	47	2 203号教室	普通教室	41.76	GHP-20-B	GHP	天吊り			1	アイシン			平成30年度	●
支援	西淀川支援	22	6	48	2 204号教室	普通教室	41.76	GHP-20-B	GHP	天吊り			1	アイシン			平成30年度	●
支援	西淀川支援	23	6	49	2 205号教室	普通教室	41.76	GHP-20-B	GHP	天吊り			1	アイシン			平成30年度	●
支援	西淀川支援	4	6	19	1 104号教室	普通教室	41.76	ACP-5-C	EHP	天吊り			1	パナソニック			平成30年度	●
支援	西淀川支援				地上 15	104号室 ACP-5-C			EHP	室外機	5	5.5	1	パナソニック	CU-P56H6S	2018		
支援	西淀川支援	5	6	20	1 105号教室	普通教室	41.76	GHP-20-C	GHP	天吊り			1	アイシン			平成30年度	●
支援	西淀川支援	6	6	21	1 106号教室	普通教室	41.76	GHP-20-C	GHP	天吊り			1	アイシン			平成30年度	●
支援	西淀川支援	7	6	22	1 107号教室	普通教室	41.76	GHP-20-C	GHP	天吊り			1	アイシン			平成30年度	●
支援	西淀川支援	24	6	50	2 206号教室	普通教室	41.76	GHP-20-C	GHP	天吊り			1	アイシン			平成30年度	●
支援	西淀川支援	25	6	51	2 207号教室	普通教室	41.76	GHP-20-C	GHP	天吊り			1	アイシン			平成30年度	●
支援	西淀川支援	26	6	52	2 208号教室	普通教室	42.45	GHP-20-C	GHP	天吊り			1	アイシン			平成30年度	●
支援	西淀川支援	8	6	23	1 職員休養室	その他	12	ACP-10	EHP	天吊り			1	パナソニック			平成30年度	●
支援	西淀川支援	9	6	24	1 109号教室	普通教室	41.76		EHP	天吊り			1	三菱			平成20年度	●
支援	西淀川支援	10	6	25	1 110号教室	普通教室	41.76		EHP	天吊り			1	三菱			平成20年度	●
支援	西淀川支援	11	6	26	1 111号教室	普通教室	43.36		EHP	天吊り			1	三菱			平成20年度	●
支援	西淀川支援	18	1	27	2 職員室	管理諸室	129.3	GHP-8-A	EHP	天吊り			1	アイシン			平成30年度	●
支援	西淀川支援	18	1	28	2 職員室	管理諸室	129.3	GHP-8-A	EHP	天吊り			1	アイシン			平成30年度	●

高校・支援学校名	室番号	棟	空調番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
支援	西淀川支援	18	1	29	2 職員室	管理諸室	129.3	GHP-8-A	EHP	天吊り			1	アイシン			平成30年度	●
支援	西淀川支援				屋上 3 GHP8-A				GHP	室外機	22.4		25	アイシン	M224E4	2018		
支援	西淀川支援	29	1	38	2 保護者控え室	その他	27.65		EHP	壁掛け	2	2.2	1	コロナ		2012	平成24年度	●
支援	西淀川支援				2階壁付 21				EHP	室外機	2.2			コロナ		2012		
支援	西淀川支援	31	1	41	2 図書室	特別教室	86.6	GHP-10-A	EHP	天吊り			1	アイシン			平成30年度	●
支援	西淀川支援	31	1	42	2 図書室	特別教室	86.6	GHP-10-A	EHP	天吊り			1	アイシン			平成30年度	●
支援	西淀川支援	19	6	45	2 201号教室	普通教室	43.4	ACP-5-A	EHP	天吊り			1	パナソニック			平成30年度	●
支援	西淀川支援				地上 19 201号室 ACP-5-A				EHP	室外機	5	5.5	1	パナソニック	CU-P56H6S	2018		
支援	西淀川支援	27	6	53	2 209号教室	普通教室	41.76	GHP-8-B	GHP	天吊り			1	アイシン			平成30年度	●
支援	西淀川支援	28	6	54	2 210号教室	普通教室	41.76		GHP	天吊り			1				平成30年度	●
支援	西淀川支援	29	6	55	2 211号教室	普通教室	43.4	ACP-5-B	EHP	天吊り			1	パナソニック			平成30年度	●
支援	西淀川支援				地上 20 211号室 ACP-5-B				EHP	室外機	5	5.5	1	パナソニック	CU-P56H6S	2018		
支援	西淀川支援	16	1	56	1 給食室内 休憩室	管理諸室	11.18		EHP	壁掛け			1	パナソニック			令和3年度	●
支援	西淀川支援	1 職員更衣棟		57	1 職員更衣室	管理諸室	17		EHP	壁掛け			1				平成30年度	◎
支援	西淀川支援	24	1	58	2 トイレトレーニング	特別教室	20.63		GHP	壁掛け			1	アイシン			平成31年度	●
支援	西淀川支援	24	1	59	2 トイレトレーニング	特別教室	20.63		GHP	壁掛け			1	アイシン			平成31年度	●
支援	西淀川支援	5	1	60	1 トイレトレーニング	特別教室	21		GHP	壁掛け			1	アイシン			平成31年度	●
支援	西淀川支援	5	1	61	1 トイレトレーニング	特別教室	21		GHP	壁掛け			1	アイシン			平成31年度	●
支援	西淀川支援	12	6	62	1 東側訓練ホール	特別教室	52.8		GHP	天吊り			1	アイシン			平成31年度	●
支援	西淀川支援	12	6	63	1 東側訓練ホール	特別教室	52.8		GHP	天吊り			1	アイシン			平成31年度	●
支援	西淀川支援	13	6	64	1 トイレトレーニング(東側)	特別教室	33		GHP	壁掛け			1	アイシン			平成31年度	●
支援	西淀川支援	13	6	65	1 トイレトレーニング(東側)	特別教室	33		GHP	壁掛け			1	アイシン			平成31年度	●
支援	西淀川支援	14	6	66	1 中央訓練ホール	特別教室	157.47		GHP	天吊り			1	アイシン			平成31年度	●
支援	西淀川支援	14	6	67	1 中央訓練ホール	特別教室	157.47		GHP	天吊り			1	アイシン			平成31年度	●
支援	西淀川支援	15	6	68	1 トイレトレーニング(西側)	特別教室	22.75		GHP	壁掛け			1	アイシン			平成31年度	●
支援	西淀川支援	15	6	69	1 トイレトレーニング(西側)	特別教室	22.75		GHP	壁掛け			1	アイシン			平成31年度	●
支援	西淀川支援	16	6	70	1 西側訓練ホール	特別教室	214.59		GHP	天吊り			1	アイシン			平成31年度	●
支援	西淀川支援	16	6	71	1 西側訓練ホール	特別教室	214.59		GHP	天吊り			1	アイシン			平成31年度	●
支援	西淀川支援	30	6	72	2 東側訓練ホール	特別教室	118.49		GHP	天吊り			1	アイシン			平成31年度	●
支援	西淀川支援	30	6	73	2 東側訓練ホール	特別教室	118.49		GHP	天吊り			1	アイシン			平成31年度	●
支援	西淀川支援	31	6	74	2 トイレトレーニング(東側)	特別教室	33		GHP	壁掛け			1	アイシン			平成31年度	●
支援	西淀川支援	31	6	75	2 トイレトレーニング(東側)	特別教室	33		GHP	壁掛け			1	アイシン			平成31年度	●
支援	西淀川支援	32	6	76	2 中央訓練ホール	特別教室	124.29		GHP	天吊り			1	アイシン			平成31年度	●
支援	西淀川支援	32	6	77	2 中央訓練ホール	特別教室	124.29		GHP	天吊り			1	アイシン			平成31年度	●
支援	西淀川支援	33	6	78	2 トイレトレーニング(西側)	特別教室	27.65		GHP	壁掛け			1	アイシン			平成31年度	●
支援	西淀川支援	33	6	79	2 トイレトレーニング(西側)	特別教室	27.65		GHP	壁掛け			1	アイシン			平成31年度	●
支援	西淀川支援	34	6	80	2 西側訓練ホール	特別教室	235.45		GHP	天吊り			1	アイシン			平成31年度	●
支援	西淀川支援	34	6	81	2 西側訓練ホール	特別教室	235.45		GHP	天吊り			1	アイシン			平成31年度	●
支援	西淀川支援	17	6	82	1 職員更衣室	管理諸室	30.45		EHP	天吊り			1				平成30年度	◎
支援	西淀川支援	15	1	83	1 給食調理室	管理諸室	78.1		EHP	天吊り			1	不明			令和2年度	●
支援	西淀川支援	16	1	84	1 給食調理室	管理諸室	78.1		EHP	天吊り			1	不明			令和2年度	●
支援	西淀川支援				地上 6 給食室系統				EHP	室外機	12.5		14	三菱	FDCVP1405HA			
支援	西淀川支援				地上 7 給食室系統				EHP	室外機	12.5		14	三菱	FDCVP1405HA			
支援	西淀川支援				地上 12 給食室系統				EHP	室外機			1	パナソニック	CU-250DFL			
支援	西淀川支援	1	5	85	2 講堂兼体育館	体育館等	582.09		GHP	天吊り			1	アイシン			令和4年度	●
支援	西淀川支援	1	5	86	2 講堂兼体育館	体育館等	582.09		GHP	天吊り			1	アイシン			令和4年度	●
支援	西淀川支援	1	5	87	2 講堂兼体育館	体育館等	582.09		GHP	天吊り			1	アイシン			令和4年度	●
支援	西淀川支援	1	5	88	2 講堂兼体育館	体育館等	582.09		GHP	天吊り			1	アイシン			令和4年度	●
支援	西淀川支援	1	5	89	2 講堂兼体育館	体育館等	582.09		GHP	天吊り			1	アイシン			令和4年度	●
支援	西淀川支援	1	5	90	2 講堂兼体育館	体育館等	582.09		GHP	天吊り			1	アイシン			令和4年度	●
支援	西淀川支援				地上 10 GHPXAIR II 体育館系統				GHP	室外機	56	63	1	アイシン	B560F2	2022		
支援	西淀川支援				地上 11 GHPXAIR II 体育館系統				GHP	室外機	56	63	1	アイシン	B560F2	2022		
支援	西淀川支援	1			屋上 1 GHP1				GHP	室外機	22.4		25	アイシン	M224E4	2019		
支援	西淀川支援	6			地上 13 GHP4				GHP	室外機	56		63	アイシン	F560F2	2019		
支援	西淀川支援	6			地上 16 GHP2				GHP	室外機	56		63	アイシン	F560F2	2019		
支援	西淀川支援	6			地上 18 GHP3				GHP	室外機	35.5		40	アイシン	M355E4	2019		
支援	西淀川支援	6			屋上 22 M-28				EHP	室外機	7.1		8	三菱	MPUZ-P80SHA5	2008		

高校・支援学校名	室番号	棟	空調番号	階	室名	室区分	室面積 (㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力 (KW)	暖房能力 (KW)	数量 (台)	メーカー	型式	製造 (設置) 年	設置年	設置手段	
支援	西淀川支援		6		屋上 23	M-27			EHP	室外機	7.1		8	1	三菱	MPUZ-P80SHA7	2008		
支援	西淀川支援		6		屋上 24	M-26			EHP	室外機	7.1		8	1	パナソニック	CU-P80G6	2018		
支援	西淀川支援		6		屋上 25	M-25			EHP	室外機	7.1		8	1	三菱	MPUZ-P80SHA7	2008		
支援	西淀川支援		6		屋上 26	M-24			GHP	室外機	56		63	1	アイシン	M560F2	2018		
支援	西淀川支援		6		屋上 27	M-23			GHP	室外機	22.4		25	1	アイシン	M224E4	2018		
支援	西淀川支援		6		屋上 28	M-22			EHP	室外機	56		63	1	アイシン	M560F2	2018		
支援	西淀川支援	17	1		1 更衣室	管理諸室													
支援	西淀川支援	23	1		2 印刷室	管理諸室													
支援	西淀川支援	34	1		2 倉庫	その他													
支援	西淀川支援	36	6		1 倉庫	管理諸室													
支援	西淀川支援	37	6		2 倉庫	その他													
					※階の列に室外機の図示番号を示す (図面に口囲み番号で表示)														

空調設備リスト記入例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器		仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
支援	東淀川	1	1 自立活動室	特別教室等	84.15	F	GHP		天吊り				2 パナソニック		H6	H6	●
		2	1 地域支援相談室	管理諸室	28	A	GHP		天吊り				1 ヤンマー		H26	H26	●
		3	1 便所														
		4	1 保健室	管理諸室	94.5	B	GHP		天吊り				2 ヤンマー		H26	H26	●
		5	1 スペース1	管理諸室	31.5	B	GHP		天吊り				1 ヤンマー		H26	H26	●
		6	1 作業員控室	管理諸室	31.5		EHP		壁掛け	4	5	1 東芝	RAS-4057V(W)		H29	H29	◎
		7	1 防災設備室	管理諸室	63		EHP		壁掛け	5.6	6.7	2 ダイキン	F56STAXP-W		H26	H26	●
		8	1 家庭科調理室	特別教室等	95.95	C	GHP		天吊り				3 ヤンマー		H26	H26	●
		9	1 家庭科準備室	特別教室等	31.78	C	GHP		天吊り				1 ヤンマー		H26	H26	●
		10	1 家庭科被覆室	特別教室等	63.55	C	GHP		天吊り				2 ヤンマー		H26	H26	●
		11	1 織物室	特別教室等	63.55	C	GHP		天吊り				2 ヤンマー		H26	H26	●
		12	1 便所														
		13	1 美術室1	特別教室等	54.79	D	GHP		天吊り				1 ヤンマー		H6	H6	●
		14	1 美術室2	特別教室等	50.8	D	GHP		天吊り				2 ヤンマー		H6	H6	●
		15	1 美術室3	特別教室等	50.8	D	GHP		天吊り				2 ヤンマー		H6	H6	●
		16	1 小5-1	普通教室	64.17	L	GHP		天吊り				2 ヤンマー		H26	H26	●
		17	1 小1-1	普通教室	63.55	K	GHP		天吊り				2 ヤンマー		H26	H26	●
		18	1 小1-2	普通教室	63.55	K	GHP		天吊り				2 ヤンマー		H26	H26	●
		19	1 便所														
		20	1 小6-2	普通教室	67.35	I	GHP		天吊り				2 ヤンマー		H26	H26	●
		21	1 木工室	特別教室等	214.03	G	GHP		天吊り				6 ヤンマー		H6	H6	●
		22	1 陶芸室	特別教室等	130.94	H	GHP		天吊り				4 ヤンマー		H6	H6	●
		23	1 給食室	管理諸室	100.54		EHP		天吊り				2 三菱		H30	H30	●
		24	1 調理員控室	管理諸室	17.86		EHP		壁掛け	2.2	2.8	1 ダイキン	F22RTES-W		H26	H26	●
		25	1 アリーナ	体育館等	540		GHP		天吊り				8 アイシン		R3	R3	●
		26	1 管理室	管理諸室													
		27	1 便所														
		28	1 男子更衣室	管理諸室													
		29	1 女子更衣室	管理諸室													
		30	1 会議室(2)	管理諸室	30		EHP		床置き	6.3	7.5	1 日立	RPV-GP63K1		R1	R1	●
		31	1 男子休憩室	管理諸室													
		32	1 教材室	管理諸室													
		33	1 会議室(3)	管理諸室	103.88		EHP		床置き				4 東芝	AIF-AP806H	H30	H30	●
		34	1 倉庫	管理諸室													
		35	1 機能訓練室	特別教室等	200.9		EHP		天吊り				8 三菱		R3	R3	●
		36	1 備蓄保管庫														
		37	1 機械室	管理諸室													
		38	1 電気室	管理諸室													
		39	1 事務室	管理諸室													
		40	2 第3職員室	管理諸室	63	A	GHP		天吊り				2 ヤンマー		H26	H26	●
		41	2 印刷室	管理諸室													
		42	2 便所														
		43	2 第2職員室	管理諸室	63	B	GHP		天吊り				2 ヤンマー		H26	H26	●
		44	2 第1職員室	管理諸室	126	B	GHP		天吊り				3 ヤンマー		H26	H26	●
		45	2 事務室	管理諸室	38.56		EHP		床置き				1 ダイキン		H26	H26	●
		46	2 応接室	管理諸室	28.33		EHP		床置き				1 ダイキン		H26	H26	●
		47	2 校長室	管理諸室	45.48		EHP		床置き				1 ダイキン		H26	H26	●
		48	2 中1-1	普通教室	64.17	C	GHP		天吊り				2 ヤンマー		H26	H26	●
		49	2 中1-2	普通教室	63.55	E	GHP		天吊り				2 パナソニック		H11	H11	●
		50	2 中1-3	普通教室	63.55	C	GHP		天吊り				2 ヤンマー		H26	H26	●
		51	2 中1-4	普通教室	63.55	E	GHP		天吊り				2 パナソニック		H11	H11	●
		52	2 便所														
		53	2 図書準備室	管理諸室	31.2	D	GHP		天吊り				1 ヤンマー		H26	H26	●
		54	2 図書室	特別教室等	177.38	D	GHP		天吊り				4 ヤンマー		H26	H26	●
		55	2 高3-4	普通教室	64.17	L	GHP		天吊り				2 ヤンマー		H26	H26	●
		56	2 高3-5	普通教室	63.26	K	GHP		天吊り				2 ヤンマー		H26	H26	●
		57	2 小3-1	普通教室	62.98	K	GHP		天吊り				2 ヤンマー		H26	H26	●
		58	2 便所														
		59	2 更衣室女子1	管理諸室	11.95	J	GHP		天吊り				1 ヤンマー		H26	H26	●
		60	2 小3-2	普通教室	64.25	J	GHP		天吊り				2 ヤンマー		H26	H26	●
		61	2 小6-1	普通教室	65.8	I	GHP		天吊り				2 ヤンマー		H26	H26	●
		62	2 小4-2	普通教室	98.42	F	GHP		天吊り				3 ヤンマー		H6	H6	●
		63	2 小2-2	普通教室	65.19	F	GHP		天吊り				2 ヤンマー		H6	H6	●
		64	2 小2-1	普通教室	50.04	H	GHP		天吊り				2 ヤンマー		H26	H26	●
		65	2 小4-1	普通教室	50.05	H	GHP		天吊り				1 ヤンマー		H26	H26	●
		66	2 倉庫	管理諸室													

高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
		67	2	倉庫	管理諸室												

空調設備リスト記入例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支庁学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	
支援	東淀川	68	2放送室	管理諸室													
		69	2映写室	管理諸室													
		70	2調光室	管理諸室													
		71	2倉庫	管理諸室													
		72	3高3-1	普通教室	63	A	GHP	天吊り			2	ヤンマー		H26	H26	●	
		73	3更衣室男子	管理諸室													
		74	3便所														
		75	3高1-3	普通教室	63	B	GHP	天吊り			2	ヤンマー		H26	H26	●	
		76	3高1-2	普通教室	63		GHP	天吊り			2	ヤンマー		H11	H11	●	
		77	3高1-1	普通教室	63	B	GHP	天吊り			2	ヤンマー		H26	H26	●	
		78	3保管庫	管理諸室													
		79	3中3-1	普通教室	64.17	C	GHP	天吊り			2	ヤンマー		H26	H26	●	
		80	3中3-2	普通教室	63.55	C	GHP	天吊り			2	ヤンマー		H26	H26	●	
		81	3中3-3	普通教室	47.66	C	GHP	天吊り			2	ヤンマー		H26	H26	●	
		82	3学習室1	管理諸室	47.66	C	GHP	天吊り			2	ヤンマー		H26	H26	●	
		83	3教材室	管理諸室	31.78	C	GHP	天吊り			1	ヤンマー		H26	H26	●	
		84	3便所														
		85	3中2-1	普通教室	63.56	D	GHP	天吊り			2	ヤンマー		H26	H26	●	
		86	3中2-2	普通教室	46.5	D	GHP	天吊り			2	ヤンマー		H26	H26	●	
		87	3中2-3	普通教室	48.67	D	GHP	天吊り			2	ヤンマー		H26	H26	●	
		88	3多目的室	特別教室等	64.17	L	GHP	天吊り			2	ヤンマー		H26	H26	●	
		89	3高3-2	普通教室	63.26	L	GHP	天吊り			2	ヤンマー		H26	H26	●	
		90	3高3-3	普通教室	62.98	K	GHP	天吊り			2	ヤンマー		H26	H26	●	
		91	3便所														
		92	3更衣室女子2	管理諸室	32.47	J	GHP	天吊り			1	ヤンマー		H26	H26	●	
		93	3パソコン教室	特別教室等	97.57	I	GHP	天吊り			3	ヤンマー		H26	H26	●	
		94	3音楽室2	特別教室等	98.42	F	GHP	天吊り			3	ヤンマー		H26	H26	●	
		95	3音楽準備室	管理諸室	32.59	F	GHP	天吊り			1	ヤンマー		H26	H26	●	
		96	3音楽室1	特別教室等	97.79	F	GHP	天吊り			3	ヤンマー		H26	H26	●	
		97	3管理室	管理諸室	11.92		EHP	壁掛け	4	5	1	三菱	MSZ-GV400S-W	H23	H23	●	
		98	3更衣室	管理諸室													
		99	3便所														
		100	4高2-1	普通教室	64.17	L	GHP	天吊り			2	ヤンマー		H26	H26	●	
		101	4高2-2	普通教室	63.55	L	GHP	天吊り			2	ヤンマー		H26	H26	●	
		102	4高2-3	普通教室	63.26	K	GHP	天吊り			2	ヤンマー		H26	H26	●	
		103	4便所														
		104	4進路相談室	管理諸室	11.95	J	GHP	天吊り			1	ヤンマー		H26	H26	●	
		105	4学習室3	特別教室等	64.25	J	GHP	天吊り			2	ヤンマー		H26	H26	●	
		106	4学習室2	体育館等	65.8	I	GHP	天吊り			2	ヤンマー		H26	H26	●	
		107	4機械室														
		108	4更衣室														
		109	4便所														
		110	4器具室	管理諸室													
		111	4事務室	管理諸室													
		112	4器具室	管理諸室													
		113	4機械室														
		114	4機械室														
		115	4機械室														
		116	4機械室														
		117	地上アリーナ				GHP	室外機	56	63	2	アイシン	B560F2	R3	R3	●	
		117	地上会議室(2)				EHP	室外機	5.6	6.3	1	日立	RAS-GP63RSHJ1	R1	R1	●	
		117	地上会議室(3)				EHP	室外機	7.1	7.1	4	東芝	ROA-AP807HJ	H30	H30	●	
		117	地上機能訓練室				EHP	室外機	40	45	1	三菱	PUHY-P400DMG7	R3	R3	●	
		117	地上給食室				EHP	室外機	12.5	14	2	三菱	PUZ-ERMP140LA7	H30	H30	●	
		117	地上調理員控室				EHP	室外機			1	ダイキン	R22RES	H26	H26	●	
		118	屋上応接室				EHP	室外機	5	5.6	1	ダイキン	RZZP56CBV	H26	H26	●	
		118	屋上校長室・事務室				EHP	室外機	10	11.2	1	ダイキン	RZZP112CB	H26	H26	●	
		118	屋上A棟西側西系統			A	GHP	室外機	85	95	1	ヤンマー	YGZP850J-NB	H26	H26	●	
		118	屋上A棟西側東系統			B	GHP	室外機	45	50	1	ヤンマー	YGZP450J-NB	H26	H26	●	
		118	屋上高1-2				GHP	室外機	28	31.5	1	パナソニック	U-GH280M3D	H11	H11	●	
		119	屋上A棟東側西中系統			C	GHP	室外機	85	95	1	ヤンマー	YGZP850J-NB	H26	H26	●	
		119	屋上A棟東側西系統			D	GHP	室外機	71	80	1	ヤンマー	YGZP710J-NB	H26	H26	●	
		119	屋上中1-2、中1-4			E	GHP	室外機	28	31.5	1	パナソニック	U-GH280M3D	H11	H11	●	
		120	屋上B棟南側西系統			F	GHP	室外機	71	80	1	ヤンマー	YGZP710J-NB	H26	H26	●	
		120	屋上B棟南側中系統			G	GHP	室外機	48	62	1	ヤンマー	Y16ZC	H6	H6	●	
		120	屋上B棟南側東系統			H	GHP	室外機	48	62	1	ヤンマー	Y16ZC	H6	H6	●	

高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(m <sup>2</sup> )	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段



## 別紙－５：府の定める標準的な工法

本事業において太陽光パネルを設置する場合の標準的な工法は以下のとおりである。

No	企業名	工法名称 / 型式等	適合屋根	問合せ先
1	アーキヤマデ(株)	エネブリッド(太陽光パネル固定システム) / グリッドベースM	陸屋根	アーキヤマデ(株) 大阪営業所 技術営業課 TEL:06-6385-8545
2		エネブリッド(太陽光パネル固定システム) / 連結ディスクADC(RC造傾斜屋根対応)	傾斜屋根	
3		エネブリッド(太陽光パネル固定システム) / 連結ディスクADC	陸屋根	
4		エネブリッド(太陽光パネル固定システム) / グリッドベースL	陸屋根	
5	元旦ビューティ 工業(株)	サンパステムS	金属横葺き屋根	元旦ビューティ工業 (株) 大阪営業所 TEL:06-6223-1841
6		サンパステムT	瓦棒葺き屋根	
7		サンパステムY	金属横葺き屋根	
8		サンピカH	ハゼ締式折板屋根	
9		サンピカK	重ね式折板屋根	
10		サンピカR	立平葺き屋根	
11		サンピカT	瓦棒葺き屋根	
12	コスモシステム (株) 大阪支店	GFRP製基礎架台 BASE CUBE II / BASE CUBE II	陸屋根	コスモシステム(株) 大阪支店(FRP基礎担当) TEL:06-6397-3511
13	(株)サカタ製作所	三晃式瓦棒葺 心木無し 直付工法	三晃式瓦棒葺き屋根	(株)サカタ製作所 ソーラー営業部 TEL:06-6307-0050
14		立平葺 A(巻きハゼ、嵌合式)・立平葺 B 直 付工法	立平葺 A(巻きハゼ、 嵌合式)・立平葺 B	
15		重ね式屋根 88 タイプ 150 タイプ S60 タイ プ ラック工法 鋼材ラック	重ね式屋根 88 タイプ 150 タイプ S60 タイプ	
16		重ね式屋根 88 タイプ 150 タイプ S60 タイ プ ラック工法 自在ラック	重ね式屋根 88 タイプ 150 タイプ S60 タイプ	
17		ハゼ式屋根 ハゼ式 D(ハゼ V)ハゼ V-500・ ハゼ V-600 直付工法	ハゼ式屋根 ハゼ V-500・ハゼ V-600	
18		ハゼ式屋根 角ハゼ 丸ハゼ 直付工法高 強度タイプ	ハゼ式屋根 角ハゼ 丸ハゼ	
19		ハゼ式屋根 角ハゼ 丸ハゼ 直付工法ライ トタイプ	ハゼ式屋根 角ハゼ 丸ハゼ	
20		ハゼ式屋根 日輪折板馳2型 直付工法	ハゼ式屋根 日輪折 板馳 2 型	
21		嵌合式/ハゼ嵌合式屋根 BL500・BL600・ スーパールーフ 66・ハゼ嵌合式 A 直付工法	BL500・BL600・スーパ ールーフ 66・ハゼ嵌合式 A	

22	サンコーテクノ (株)	ダイレクトスラブ工法	陸屋根・傾斜屋根	サンコーテクノ(株) 大阪支店 TEL:072-960-7735
23	(株)サンレック	サンキューブ / 小型タイプ	陸屋根	(株)サンレック 大阪営業所 TEL:06-6303-6619
24	田島ルーフィング (株) 大阪支店	PV-FIX ソーラーベース (非断熱防水対応) /ソーラーベース	陸屋根	田島ルーフィング(株) 大阪支店 TEL:06-6443-0431
25		PV-FIX ソーラーベースW(断熱防水対応) /ソーラーベースW	陸屋根	
26		PV-FIX ソーラーステイ / (架台一体型)	陸屋根	
27		PV-FIX ソーラーベース (傾斜屋根設置用:非断熱仕様) / ソーラーベース	傾斜屋根	
28	早川ゴム(株)	サンタックIB・ソーラーシステム / H=185タイプ、マルチタイプ	陸屋根	早川ゴム(株) 大阪支店 建築用防水材営業チーム TEL:06-6386-6533
29	(株)ベルテック	ベルベース工法 / ベルベースA、ベルベースF、 ベルベースC2	陸屋根	(株)ベルテック 開発部 TEL:06-6651-9194

(企業名50音順)